

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: 21 1

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр. д.1

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 000

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 180.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 180.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20121035, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x5F62

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.21 23	47.71	41.27	6.44	2.10	6.12 <	340.090	337.505	336.466	334.895	1.571	2.143	24	0	*
24.10.21 23	47.91	41.54	6.37	2.17	6.12 <	342.865	340.205	339.172	337.552	1.620	2.138	24	0	*
25.10.21 23	47.39	41.05	6.34	2.24	6.12 <	342.895	340.180	339.303	337.593	1.710	2.130	24	0	*
26.10.21 23	51.02	43.29	7.72	2.31	6.12 <	344.890	341.825	340.682	338.895	1.787	2.610	24	0	*
27.10.21 23	53.73	45.27	8.46	2.26	6.12 <	346.125	342.815	341.475	339.598	1.878	2.868	24	0	*
28.10.21 23	53.72	45.29	8.42	2.24	6.12 <	345.955	342.695	341.287	339.460	1.827	2.854	24	0	*
29.10.21 23	53.81	45.39	8.42	2.25	6.12 <	345.950	342.875	341.282	339.646	1.636	2.853	24	0	*
30.10.21 23	53.68	45.23	8.45	2.26	6.12 <	346.125	343.180	341.462	339.953	1.509	2.866	24	0	*
31.10.21 23	52.76	44.78	7.97	2.26	6.12 <	344.825	342.025	340.348	338.875	1.473	2.693	24	0	*
01.11.21 23	52.64	44.78	7.86	2.26	6.12 <	345.855	343.105	341.378	339.960	1.418	2.662	24	0	*
02.11.21 23	52.66	44.84	7.82	2.26	6.12 <	345.735	342.985	341.255	339.842	1.413	2.648	24	0	*
03.11.21 23	52.44	44.61	7.82	2.38 <	6.12 <	313.020	310.520	309.005	307.691	1.313	2.398	24	0	*
04.11.21 23	51.83	43.91	7.92	2.16	6.12 <	345.550	342.765	341.222	339.752	1.470	2.681	24	0	*
05.11.21 23	51.59	43.61	7.98	2.16	6.12 <	345.315	342.605	341.031	339.617	1.414	2.699	24	0	*
06.11.21 23	51.20	42.60	8.60	2.16	6.12 <	298.205	295.630	294.542	293.183	1.360	2.513	24	0	*
07.11.21 23	52.92	43.82	9.10	2.17	6.12 <	316.655	313.935	312.498	311.175	1.323	2.824	24	0	*
08.11.21 23	53.26	44.32	8.94	2.33	6.12 <	316.620	313.880	312.425	311.069	1.356	2.773	24	0	*
09.11.21 23	52.48	44.14	8.35	2.24	6.12 <	328.835	326.100	324.590	323.188	1.403	2.689	24	0	*
10.11.21 23	56.18	46.68	9.50	2.21	6.12 <	336.990	333.895	332.011	330.546	1.465	3.135	24	0	*
11.11.21 23	60.86	49.88	10.97	2.47	6.12 <	336.880	333.365	331.122	329.525	1.596	3.617	24	0	*
12.11.21 23	60.87	49.98	10.89	2.57	6.12 <	336.965	333.395	331.198	329.550	1.647	3.588	24	0	*
13.11.21 23	60.91	50.09	10.83	2.59	6.12 <	336.710	333.130	330.945	329.264	1.680	3.566	24	0	*
14.11.21 23	61.01	50.19	10.82	2.60	6.12 <	336.745	333.270	330.936	329.386	1.550	3.565	24	0	*
15.11.21 23	61.98	50.58	11.40	2.62	6.12 <	336.955	333.315	330.989	329.384	1.605	3.757	24	0	*
16.11.21 23	62.98	51.01	11.97	2.66	6.12 <	336.155	332.405	330.019	328.390	1.629	3.934	24	0	*
17.11.21 23	61.76	50.35	11.41	2.66	6.12 <	335.250	331.550	329.350	327.648	1.702	3.742	24	0	*
18.11.21 23	60.43	49.55	10.88	2.68	6.12 <	335.140	331.655	329.490	327.887	1.603	3.569	24	0	*
19.11.21 23	59.85	49.15	10.70	2.68	6.12 <	335.500	332.065	329.921	328.343	1.578	3.515	24	0	*
20.11.21 23	59.80	49.14	10.66	2.68	6.12 <	336.125	332.680	330.565	328.960	1.604	3.508	24	0	*
21.11.21 23	59.92	49.31	10.61	2.65	6.12 <	335.925	332.490	330.352	328.766	1.586	3.490	24	0	*
22.11.21 23	60.06	49.49	10.57	2.63	6.12 <	335.525	332.070	329.931	328.301	1.629	3.472	24	0	*
Итого/Средн	55.45	46.29	9.16	2.38	6.12	10426.375	10330.115	10276.252	10227.897	48.355	93.499	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.10.21 23	91536.505	91274.055	89970.930	90166.904	-195.974	928.431	9932	40
22.11.21 23	101962.880	101604.170	100247.182	100394.801	-147.619	1021.929	10676	40
Итого	10426.375	10330.115	10276.252	10227.897	48.355	93.499	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр.д.2

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 900016
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	14.813	311.616	47.48	0.16	12.676	306.917	40.55	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	15.093	315.120	47.84	0.16	12.939	310.311	40.93	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	14.974	315.168	47.45	0.16	12.845	310.390	40.62	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	15.519	315.820	49.08	0.16	13.130	311.037	41.44	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	17.010	316.936	53.62	0.16	14.158	311.952	44.55	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	17.011	316.854	53.64	0.16	14.175	311.863	44.62	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	17.025	316.672	53.72	0.17	14.190	311.691	44.69	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	16.996	316.739	53.61	0.16	14.139	311.759	44.52	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	17.566	330.563	53.04	0.16	14.692	325.334	44.31	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	16.714	318.476	52.43	0.17	14.028	313.358	43.93	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	16.760	318.414	52.58	0.17	14.063	313.197	44.04	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	16.707	318.430	52.42	0.16	13.996	313.171	43.83	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	16.535	318.338	51.89	0.16	13.819	313.173	43.29	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	16.420	318.262	51.54	0.16	13.709	313.191	42.95	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	14.436	281.940	50.90	0.16	11.912	277.295	41.50	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	15.409	295.288	52.13	0.16	12.641	290.508	42.69	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	15.853	295.214	53.65	0.17	12.990	290.303	43.88	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	8.240	157.290	52.33	0.17	6.803	154.694	43.13	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	6.480	103.722	62.26	0.00	5.153	101.870	49.54	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	19.375	307.943	62.91	0.00	15.377	302.405	49.91	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	19.064	306.916	62.11	0.00	15.187	301.338	49.46	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	18.592	307.073	60.54	0.00	14.937	301.767	48.62	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	18.387	307.505	59.79	0.00	14.802	302.149	48.11	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	18.386	307.968	59.65	0.00	14.834	302.902	48.11	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	18.388	308.058	59.68	0.00	14.858	302.766	48.21	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	18.466	307.930	59.96	0.00	14.919	302.497	48.43	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	16.570	305.278	54.30		13.687	300.293	44.75		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	420.219	7734.253			346.971	7607.838			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр.д.2

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 900016
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	txв, °C
23.10.21	24.00	2.137	0.000	4.698	0.00
24.10.21	24.00	2.154	0.000	4.809	0.00
25.10.21	24.00	2.129	0.000	4.779	0.00
26.10.21	24.00	2.388	0.000	4.783	0.00
27.10.21	24.00	2.853	0.000	4.984	0.00
28.10.21	24.00	2.836	0.000	4.991	0.00
29.10.21	24.00	2.835	0.000	4.981	0.00
30.10.21	24.00	2.857	0.000	4.980	0.00
31.10.21	24.00	2.874	0.000	5.229	0.00
01.11.21	24.00	2.686	0.000	5.118	0.00
02.11.21	24.00	2.697	0.000	5.217	0.00
03.11.21	24.00	2.710	0.000	5.259	0.00
04.11.21	24.00	2.716	0.000	5.165	0.00
05.11.21	24.00	2.711	0.000	5.071	0.00
06.11.21	24.00	2.524	0.000	4.645	0.00
07.11.21	24.00	2.768	0.000	4.780	0.00
08.11.21	24.00	2.863	0.000	4.911	0.00
09.11.21	12.78	1.437	0.000	2.596	0.00
10.11.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
11.11.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
12.11.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
13.11.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
14.11.21	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
15.11.21	8.07	1.327	0.000	1.852	0.00
16.11.21	24.00	3.998	0.000	5.537	0.00
17.11.21	24.00	3.877	0.000	5.577	0.00
18.11.21	24.00	3.656	0.000	5.306	0.00
19.11.21	24.00	3.585	0.000	5.356	0.00
20.11.21	24.00	3.565	0.000	5.281	0.00
21.11.21	24.00	3.530	0.000	5.293	0.00
22.11.21	24.00	3.548	0.000	5.433	0.00
Среднее:		2.883	0.000	4.994	0.000
Итого:	596.85	73.260	0.000	126.629	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Тип теплосчётчика:
 Номер теплосчётчика:
 Номер абонента:
 Адрес установки:
 Система

ТЭМ-106
 3060273
 г. Октябрьский, 21 мкр.д.3
 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Кв, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,000	160,0	---	---
2	80	0,000	160,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 23.10.21 по 22.11.21**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.10	2,364	366,9	368,8	2,0	---	47,39	40,96	0,60	0,50	24,00
24.10	2,372	370,8	372,8	2,0	---	47,63	41,25	0,60	0,50	24,00
25.10	2,347	370,8	372,7	2,0	---	47,13	40,82	0,60	0,50	24,00
26.10	2,825	370,7	372,8	2,1	---	50,33	42,73	0,60	0,50	24,00
27.10	3,141	369,4	372,0	2,6	---	53,42	44,93	0,60	0,50	24,00
28.10	3,125	368,6	371,7	3,0	---	53,41	44,95	0,60	0,50	24,00
29.10	3,133	368,3	371,4	3,0	---	53,50	45,01	0,60	0,50	24,00
Итого:	19,31	2585,4	2602,2	16,7	0,0	50,40	42,95	0,60	0,50	168,00
30.10	3,158	368,3	371,3	3,0	---	53,37	44,82	0,60	0,50	24,00
31.10	2,973	367,2	370,1	2,9	---	52,53	44,45	0,60	0,50	24,00
01.11	2,933	368,3	371,2	2,9	---	52,32	44,37	0,60	0,50	24,00
02.11	2,949	368,1	371,0	2,9	---	52,35	44,36	0,60	0,50	24,00
03.11	2,970	368,0	370,9	2,9	---	52,15	44,09	0,60	0,50	24,00
04.11	2,965	367,6	370,7	3,1	---	51,56	43,51	0,60	0,50	24,00
05.11	2,970	367,4	370,5	3,1	---	51,29	43,22	0,60	0,50	24,00
Итого:	20,92	2575,0	2595,7	20,7	0,0	52,22	44,12	0,60	0,50	168,00
06.11	2,743	316,8	319,3	2,5	---	50,89	42,26	0,60	0,50	24,00
07.11	3,088	336,5	339,0	2,5	---	52,46	43,29	0,60	0,50	24,00
08.11	3,084	336,4	338,9	2,5	---	53,07	43,92	0,60	0,50	24,00
09.11	2,969	347,3	349,9	2,6	---	52,17	43,64	0,60	0,50	24,00
10.11	3,407	358,1	360,7	2,7	---	55,37	45,88	0,60	0,50	24,00
11.11	4,003	356,5	359,0	2,5	---	60,52	49,31	0,60	0,50	24,00
12.11	3,969	356,6	359,1	2,5	---	60,53	49,42	0,60	0,50	24,00
Итого:	23,26	2408,2	2426,0	17,8	0,0	55,12	45,48	0,60	0,50	168,00
13.11	3,953	356,4	358,9	2,5	---	60,57	49,50	0,60	0,50	24,00
14.11	3,962	356,3	358,7	2,4	---	60,69	49,58	0,60	0,50	24,00
15.11	4,172	356,2	358,5	2,3	---	61,51	49,82	0,60	0,50	24,00
16.11	4,378	355,0	357,4	2,3	---	62,66	50,35	0,60	0,50	24,00
17.11	4,138	353,6	355,8	2,2	---	61,55	49,87	0,60	0,50	24,00
18.11	3,988	355,1	357,5	2,4	---	60,16	48,95	0,60	0,50	24,00
19.11	3,889	355,6	358,0	2,4	---	59,52	48,61	0,60	0,50	24,00
Итого:	28,48	2488,2	2504,8	16,6	0,0	60,95	49,53	0,60	0,50	168,00
20.11	3,855	356,2	358,7	2,4	---	59,48	48,68	0,60	0,50	24,00
21.11	3,837	356,0	358,5	2,5	---	59,57	48,81	0,60	0,50	24,00
22.11	3,828	355,6	358,1	2,5	---	59,74	48,99	0,60	0,50	24,00
Итого:	11,52	1067,9	1075,2	7,4	0,0	59,60	48,83	0,60	0,50	72,00
Итого:	103,49	11124,7	11203,9	79,2	0,0	55,09	45,80	0,60	0,50	744,0

$$dT = 9,29$$

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
		103,49	
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.21	На 24:00 22.11.21	Результат за период На 17:28 23.11.2021
Количество теплоты, Гкал	8099,81	8203,30	103,49 8206,08
Расход теплоносителя M1, т	649681,1	660805,7	11124,7 661064,3
Расход теплоносителя M2, т	650802,1	662006,0	11203,9 662266,3
Время наработки, ч	64023,8	64767,8	744,0 64785,3
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

Тип теплосчётчика:
 Номер теплосчётчика:
 Номер абонента:
 Адрес установки:
 Система

ТЭМ-106
 3060241
 г. Октябрьский, 21 мкр.д.4/5 1 вв
 Р-Подача

	Ду	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Кв, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,480	160,0	---	---
2	80	0,495	165,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 23.10.21 по 22.11.21**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.10	1,344	183,4	183,1	---	0,3	47,23	39,90	0,54	0,50	24,00
24.10	1,344	185,9	185,8	---	0,2	47,43	40,20	0,54	0,50	24,00
25.10	1,331	185,8	185,8	---	0,1	46,92	39,76	0,54	0,50	24,00
26.10	1,623	186,4	186,4	---	0,0	50,38	41,67	0,54	0,49	24,00
27.10	1,796	186,6	186,7	0,0	---	53,15	43,54	0,53	0,49	24,00
28.10	1,796	186,7	186,6	---	0,1	53,15	43,53	0,53	0,48	24,00
29.10	1,790	186,7	186,5	---	0,3	53,23	43,65	0,53	0,48	24,00
Итого:	11,02	1301,7	1300,7	0,0	1,0	50,22	41,76	0,54	0,49	168,00
30.10	1,802	187,2	186,4	---	0,8	53,10	43,48	0,53	0,49	24,00
31.10	1,698	186,6	185,8	---	0,8	52,21	43,12	0,53	0,49	24,00
01.11	1,684	187,1	186,5	---	0,6	52,08	43,08	0,53	0,49	24,00
02.11	1,679	186,9	186,4	---	0,4	52,10	43,12	0,53	0,49	24,00
03.11	1,680	186,8	186,5	---	0,3	51,88	42,89	0,52	0,48	24,00
04.11	1,698	186,7	186,6	---	0,2	51,30	42,21	0,51	0,46	24,00
05.11	1,712	186,7	186,6	---	0,1	51,06	41,89	0,51	0,46	24,00
Итого:	11,95	1307,9	1304,8	0,0	3,1	51,96	42,83	0,52	0,48	168,00
06.11	1,656	230,8	231,4	0,5	---	50,56	43,40	0,49	0,46	24,00
07.11	2,027	308,9	310,3	1,4	---	52,39	45,83	0,50	0,47	24,00
08.11	2,001	309,5	311,0	1,5	---	52,79	46,32	0,52	0,50	24,00
09.11	1,789	243,3	243,8	0,5	---	51,96	44,61	0,51	0,47	24,00
10.11	1,978	196,9	196,9	---	0,0	55,45	45,41	0,50	0,46	24,00
11.11	2,299	196,2	195,9	---	0,3	60,15	48,45	0,54	0,50	24,00
12.11	2,299	196,4	196,0	---	0,4	60,17	48,47	0,55	0,51	24,00
Итого:	14,05	1682,1	1685,3	4,0	0,8	54,32	45,97	0,52	0,48	168,00
13.11	2,272	196,2	195,9	---	0,3	60,21	48,64	0,55	0,51	24,00
14.11	2,284	196,2	196,0	---	0,2	60,31	48,68	0,55	0,51	24,00
15.11	2,421	196,1	196,0	---	0,1	61,23	48,89	0,55	0,51	24,00
16.11	2,535	195,4	195,3	---	0,1	62,25	49,29	0,55	0,51	24,00
17.11	2,411	195,3	195,0	---	0,3	61,07	48,74	0,55	0,51	24,00
18.11	2,304	196,1	195,2	---	0,8	59,75	48,00	0,55	0,51	24,00
19.11	2,274	196,4	195,8	---	0,6	59,17	47,59	0,55	0,51	24,00
Итого:	16,50	1371,6	1369,2	0,0	2,4	60,57	48,55	0,55	0,51	168,00
20.11	2,257	196,6	196,0	---	0,6	59,12	47,64	0,55	0,51	24,00
21.11	2,243	196,2	195,8	---	0,5	59,23	47,80	0,55	0,51	24,00
22.11	2,245	196,0	195,6	---	0,4	59,38	47,93	0,55	0,51	24,00
Итого:	6,74	588,8	587,4	0,0	1,4	59,24	47,79	0,55	0,51	72,00
Итого:	60,27	6252,1	6247,4	4,0	8,7	54,81	45,17	0,54	0,49	744,0

$$dT = 9,64$$

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
		60,27	
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.21	На 24:00 22.11.21	Результат за период На 15:56 23.11.2021
Количество теплоты, Гкал	4623,72	4683,99	60,27 4685,49
Расход теплоносителя M1, т	323892,4	330144,5	6252,1 330274,6
Расход теплоносителя M2, т	274275,4	280522,7	6247,4 280652,6
Время наработки, ч	57916,8	58660,8	744,0 58676,7
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

21 4 5 2 вв

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 21 мкр.д.4/5 2 ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 90.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00168976 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5F68 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС	DI
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
23/10/21	47.30	40.20	7.10	252.95	250.31	252.95	251.05	0.00	-0.74	4.56	5.21	1.768	-0.030	24	0	*	0.0000
24/10/21	47.49	40.09	7.40	238.05	235.42	238.05	236.20	0.00	-0.78	4.35	5.16	1.738	-0.031	24	0	*	0.0000
25/10/21	46.98	39.54	7.44	238.12	235.69	238.12	236.44	0.00	-0.75	4.13	4.97	1.746	-0.030	24	0	*	0.0000
26/10/21	50.59	41.57	9.02	239.38	236.54	239.38	237.43	0.00	-0.89	4.16	4.93	2.122	-0.037	24	0	*	0.0000
27/10/21	53.26	43.42	9.84	240.24	237.12	240.24	238.08	0.00	-0.96	4.16	5.03	2.323	-0.042	24	0	*	0.0000
28/10/21	53.25	43.46	9.79	240.29	237.17	240.29	238.13	0.00	-0.96	3.99	4.97	2.316	-0.042	24	0	*	0.0000
29/10/21	53.33	43.55	9.78	240.22	237.09	240.22	238.06	0.00	-0.97	3.91	4.93	2.309	-0.042	24	0	*	0.0000
30/10/21	53.20	43.40	9.80	240.11	236.99	240.11	237.95	0.00	-0.96	4.26	5.15	2.316	-0.042	24	0	*	0.0000
31/10/21	52.29	43.00	9.29	238.95	235.93	238.95	236.85	0.00	-0.92	4.44	5.22	2.181	-0.040	24	0	*	0.0000
01/11/21	52.17	42.94	9.23	239.60	236.48	239.60	237.44	0.00	-0.96	4.39	5.25	2.175	-0.041	24	0	*	0.0000
02/11/21	52.19	42.97	9.22	239.51	236.39	239.51	237.35	0.00	-0.96	4.39	5.26	2.169	-0.041	24	0	*	0.0000
03/11/21	51.97	42.69	9.28	239.57	236.45	239.57	237.41	0.00	-0.96	4.35	5.25	2.185	-0.041	24	0	*	0.0000
04/11/21	51.38	42.04	9.34	239.50	236.61	239.50	237.58	0.00	-0.97	4.31	5.08	2.203	-0.041	24	0	*	0.0000
05/11/21	51.15	41.77	9.38	239.27	236.39	239.27	237.35	0.00	-0.96	4.30	5.15	2.207	-0.040	24	0	*	0.0000
06/11/21	50.66	40.57	10.09	200.76	198.33	200.76	199.20	0.00	-0.87	4.23	5.18	1.995	-0.035	24	0	*	0.0000
07/11/21	52.47	41.49	10.98	209.68	206.92	209.68	208.00	0.00	-1.08	4.24	5.10	2.265	-0.045	24	0	*	0.0000
08/11/21	52.79	41.92	10.87	209.68	206.94	209.68	208.00	0.00	-1.06	4.38	5.33	2.243	-0.044	24	0	*	0.0000
09/11/21	52.03	42.07	9.96	223.13	220.35	223.13	221.31	0.00	-0.96	4.26	5.17	2.189	-0.040	24	0	*	0.0000
10/11/21	55.71	44.55	11.16	233.38	230.03	233.38	231.23	0.00	-1.20	4.19	5.07	2.559	-0.053	24	0	*	0.0000
11/11/21	60.28	47.47	12.81	233.11	229.27	233.11	230.71	0.00	-1.44	4.37	5.25	2.927	-0.068	24	0	*	0.0000
12/11/21	60.29	47.59	12.70	233.16	229.32	233.16	230.76	0.00	-1.44	4.48	5.32	2.906	-0.068	24	0	*	0.0000
13/11/21	60.34	47.78	12.56	232.96	229.12	232.96	230.56	0.00	-1.44	4.46	5.41	2.871	-0.069	24	0	*	0.0000
14/11/21	60.44	47.79	12.65	232.91	229.07	232.91	230.51	0.00	-1.44	4.48	5.37	2.889	-0.069	24	0	*	0.0000
15/11/21	61.41	48.01	13.40	233.09	229.12	233.09	230.57	0.00	-1.45	4.47	5.43	3.060	-0.070	24	0	*	0.0000
16/11/21	62.40	48.42	13.98	232.49	228.41	232.49	229.85	0.00	-1.44	4.44	5.33	3.182	-0.070	24	0	*	0.0000
17/11/21	61.18	47.86	13.32	232.03	228.10	232.03	229.53	0.00	-1.43	4.43	5.35	3.032	-0.068	24	0	*	0.0000
18/11/21	59.86	47.01	12.85	228.78	225.07	228.78	226.38	0.00	-1.31	4.43	5.44	2.881	-0.062	24	0	*	0.0000
19/11/21	59.29	46.54	12.75	226.51	222.91	226.51	224.11	0.00	-1.20	4.41	5.37	2.833	-0.056	24	0	*	0.0000
20/11/21	59.24	46.62	12.62	226.83	223.23	226.83	224.43	0.00	-1.20	4.41	5.30	2.808	-0.056	24	0	*	0.0000
21/11/21	59.36	46.78	12.58	226.85	223.23	226.85	224.45	0.00	-1.22	4.42	5.37	2.798	-0.057	24	0	*	0.0000
22/11/21	59.50	46.89	12.61	226.61	222.94	226.61	224.21	0.00	-1.27	4.37	5.25	2.804	-0.060	24	0	*	0.0000
Итого:				7207.7	7106.94	7207.7	7141.13	0.00	-34.19			76.000	-1.530	744	0		0.0000
Средние:	54.96	44.19	10.76							4.32	5.21						

Период нормальной работы 744ч

21 4 5 2 вв

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 11017ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: 21 6

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр. д. 6

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 000

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 180.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 180.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20121046, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x8579

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.21 23	47.73	41.25	6.48	8.00 <	7.80 <	355.975	352.095	352.267	349.421	2.847	2.281	24	0	*
24.10.21 23	47.93	41.48	6.45	8.00 <	7.80 <	358.840	354.915	355.058	352.163	2.895	2.289	24	0	*
25.10.21 23	47.42	40.95	6.47	8.00 <	7.80 <	358.895	354.930	355.190	352.268	2.922	2.297	24	0	*
26.10.21 23	50.99	43.17	7.82	8.00 <	7.80 <	360.705	356.370	356.391	353.370	3.021	2.788	24	0	*
27.10.21 23	53.75	45.21	8.54	8.00 <	7.80 <	361.905	357.250	357.109	353.929	3.180	3.049	24	0	*
28.10.21 23	53.74	45.27	8.47	8.00 <	7.80 <	362.990	358.565	358.166	355.229	2.937	3.034	24	0	*
29.10.21 23	53.83	45.35	8.49	8.00 <	7.80 <	364.605	360.485	359.764	357.098	2.666	3.053	24	0	*
30.10.21 23	53.70	45.19	8.52	8.00 <	7.80 <	364.675	360.570	359.825	357.237	2.587	3.064	24	0	*
31.10.21 23	52.79	44.76	8.03	8.00 <	7.80 <	363.170	359.235	358.535	355.972	2.564	2.878	24	0	*
01.11.21 23	52.66	44.71	7.95	8.00 <	7.80 <	364.240	360.360	359.595	357.095	2.500	2.859	24	0	*
02.11.21 23	52.68	44.74	7.94	8.00 <	7.80 <	364.195	360.340	359.540	357.070	2.471	2.854	24	0	*
03.11.21 23	52.45	44.47	7.99	8.00 <	7.80 <	364.115	360.265	359.523	357.025	2.498	2.871	24	0	*
04.11.21 23	51.85	43.81	8.04	8.00 <	7.80 <	363.865	360.040	359.370	356.923	2.447	2.889	24	0	*
05.11.21 23	51.62	43.57	8.05	8.00 <	7.80 <	363.825	359.990	359.360	356.905	2.455	2.892	24	0	*
06.11.21 23	51.23	42.60	8.63 <	8.00 <	7.80 <	314.865	311.455	310.738	308.569	2.169	2.682	23	1	*
07.11.21 23	52.93	43.82	9.11	8.00 <	7.80 <	337.660	333.825	333.331	330.933	2.398	3.037	24	0	*
08.11.21 23	53.31	44.28	9.03	8.00 <	7.80 <	337.720	333.930	333.325	330.970	2.356	3.009	24	0	*
09.11.21 23	52.51	44.07	8.43	8.00 <	7.80 <	346.715	342.935	342.312	339.927	2.385	2.886	24	0	*
10.11.21 23	56.14	46.47	9.67	8.00 <	7.80 <	355.055	350.860	349.927	347.396	2.531	3.382	24	0	*
11.11.21 23	60.88	49.72	11.16	8.00 <	7.80 <	354.530	349.950	348.527	345.974	2.554	3.891	24	0	*
12.11.21 23	60.89	49.89	11.00	8.00 <	7.80 <	354.210	349.565	348.217	345.578	2.639	3.832	24	0	*
13.11.21 23	60.93	49.96	10.98	8.00 <	7.80 <	357.135	352.495	351.095	348.448	2.647	3.855	24	0	*
14.11.21 23	61.04	49.96	11.07	8.00 <	7.80 <	357.185	352.485	351.129	348.436	2.693	3.889	24	0	*
15.11.21 23	61.99	50.27	11.72	8.00 <	7.80 <	357.390	352.560	351.133	348.481	2.652	4.116	24	0	*
16.11.21 23	63.02	50.78	12.24	8.00 <	7.80 <	356.450	351.470	350.014	347.292	2.722	4.284	24	0	*
17.11.21 23	61.80	50.15	11.65	8.00 <	7.80 <	355.760	350.920	349.585	346.867	2.717	4.075	24	0	*
18.11.21 23	60.47	49.32	11.15	8.00 <	7.80 <	355.675	350.975	349.752	347.079	2.673	3.900	24	0	*
19.11.21 23	59.87	48.78	11.10	8.00 <	7.80 <	348.615	343.885	342.883	340.126	2.758	3.805	24	0	*
20.11.21 23	59.82	48.61	11.21	8.00 <	7.80 <	342.270	337.215	336.653	333.537	3.116	3.775	24	0	*
21.11.21 23	59.94	48.76	11.18	8.00 <	7.80 <	342.120	337.090	336.504	333.416	3.088	3.761	24	0	*
22.11.21 23	60.08	48.91	11.17	8.00 <	7.80 <	341.820	336.775	336.206	333.073	3.133	3.755	24	0	*
Итого/Средн	55.46	46.13	9.33	8.00	7.80	10987.175	10853.800	10831.023	10747.805	83.218	101.031	743	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.10.21 23	89766.550	88208.575	87428.330	86916.469	511.861	989.277	8086	1888
22.11.21 23	100753.725	99062.375	98259.353	97664.274	595.079	1090.308	8829	1889
Итого	10987.175	10853.800	10831.023	10747.805	83.218	101.031	743	1

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр.д.7

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801121
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	12.914	271.713	47.50	0.00	11.603	272.078	42.67	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	11.652	243.378	47.85	0.00	10.358	243.412	42.52	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	11.540	242.925	47.48	0.00	10.234	242.923	42.09	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	11.922	243.289	48.98	0.00	10.458	243.227	42.95	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	13.090	244.085	53.61	0.00	11.362	244.182	46.52	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	13.092	244.034	53.63	0.00	11.375	244.176	46.59	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	13.104	243.955	53.70	0.00	11.389	244.179	46.66	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	13.076	243.987	53.58	0.00	11.343	244.225	46.46	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	13.455	253.344	53.05	0.00	11.732	247.966	46.26	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	12.792	244.107	52.43	0.00	11.182	243.011	45.82	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	12.832	244.038	52.57	0.00	11.217	243.657	45.94	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	12.790	244.007	52.40	0.00	11.163	244.168	45.72	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	12.721	244.218	52.00	0.00	11.044	242.565	45.19	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	12.580	243.796	51.58	0.00	10.948	243.946	44.88	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	10.960	214.256	49.73	0.00	9.454	215.141	43.84	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	11.653	223.787	52.06	0.00	9.993	223.292	44.62	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	12.019	223.777	53.66	0.00	10.279	223.609	45.91	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	11.950	227.953	52.40	0.00	10.350	228.196	45.37	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	13.388	238.621	56.10	0.00	11.482	239.023	48.10	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	14.425	237.689	60.68	0.00	12.246	237.795	51.50	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	14.426	237.697	60.68	0.00	12.271	237.849	51.61	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	14.435	237.604	60.75	0.00	12.287	237.669	51.69	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	14.456	237.575	60.84	0.00	12.290	237.265	51.72	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	14.680	237.461	61.82	0.00	12.382	237.516	52.13	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	14.863	236.615	62.81	0.00	12.480	236.795	52.73	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	14.556	236.383	61.58	0.00	12.292	236.518	51.98	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	14.288	236.802	60.29	0.00	12.100	232.118	51.08	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	14.231	237.445	59.81	0.00	12.047	234.118	50.72	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	14.152	237.289	59.63	0.00	12.044	237.547	50.74	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	14.171	237.126	59.76	0.00	12.067	237.439	50.87	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	14.192	236.950	59.89	0.00	12.098	237.259	51.04	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	13.240	239.552	55.25		11.406	239.131	47.61		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	410.404	7425.907			353.570	7412.864			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр.д.7

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801121
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	txв, °C
23.10.21	24.00	1.311	0.000	-0.365	0.00
24.10.21	24.00	1.294	0.000	-0.033	0.00
25.10.21	24.00	1.306	0.000	0.001	0.00
26.10.21	24.00	1.465	0.000	0.062	0.00
27.10.21	24.00	1.728	0.000	-0.097	0.00
28.10.21	24.00	1.717	0.000	-0.141	0.00
29.10.21	24.00	1.715	0.000	-0.225	0.00
30.10.21	24.00	1.733	0.000	-0.238	0.00
31.10.21	24.00	1.723	0.000	5.378	0.00
01.11.21	24.00	1.609	0.000	1.096	0.00
02.11.21	24.00	1.615	0.000	0.381	0.00
03.11.21	24.00	1.628	0.000	-0.160	0.00
04.11.21	24.00	1.677	0.000	1.652	0.00
05.11.21	24.00	1.632	0.000	-0.149	0.00
06.11.21	24.00	1.506	0.000	-0.885	0.00
07.11.21	24.00	1.660	0.000	0.495	0.00
08.11.21	24.00	1.739	0.000	0.168	0.00
09.11.21	23.57	1.600	0.000	-0.243	0.00
10.11.21	24.00	1.906	0.000	-0.402	0.00
11.11.21	24.00	2.179	0.000	-0.106	0.00
12.11.21	24.00	2.155	0.000	-0.152	0.00
13.11.21	24.00	2.148	0.000	-0.065	0.00
14.11.21	24.00	2.166	0.000	0.310	0.00
15.11.21	24.00	2.298	0.000	-0.055	0.00
16.11.21	24.00	2.383	0.000	-0.180	0.00
17.11.21	24.00	2.264	0.000	-0.135	0.00
18.11.21	24.00	2.187	0.000	4.684	0.00
19.11.21	24.00	2.183	0.000	3.327	0.00
20.11.21	24.00	2.108	0.000	-0.258	0.00
21.11.21	24.00	2.105	0.000	-0.313	0.00
22.11.21	24.00	2.093	0.000	-0.309	0.00
Среднее:		1.833	0.000	0.421	0.000
Итого:	743.57	56.832	0.000	13.041	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр.д.8

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801985
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	11.346	238.430	47.44	0.59	10.006	238.430	41.81	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	11.628	242.582	47.79	0.59	10.275	242.582	42.21	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	11.537	242.631	47.40	0.59	10.183	242.631	41.82	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	11.963	243.098	49.06	0.59	10.439	243.098	42.79	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	13.093	243.951	53.54	0.59	11.293	243.951	46.15	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	13.096	243.949	53.55	0.59	11.310	243.949	46.22	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	13.112	243.944	53.62	0.59	11.326	243.944	46.29	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	13.081	243.942	53.49	0.59	11.270	243.959	46.05	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	13.444	253.179	52.92	0.59	11.638	253.179	45.80	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	12.798	243.882	52.34	0.59	11.120	243.882	45.45	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	12.832	243.839	52.49	0.59	11.148	243.839	45.58	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	12.793	243.864	52.32	0.59	11.108	243.864	45.41	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	12.670	243.772	51.84	0.59	10.966	243.772	44.84	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	12.581	243.649	51.50	0.59	10.883	243.649	44.52	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	10.952	214.401	49.77	0.59	9.326	212.939	43.39	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	11.560	221.468	52.06	0.59	9.823	221.468	44.21	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	11.876	221.426	53.50	0.59	10.083	221.426	45.39	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	11.898	226.916	52.29	0.59	10.191	226.916	44.76	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	12.908	238.235	54.05	0.59	11.063	238.235	46.30	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	14.389	237.145	60.55	0.59	12.107	237.145	50.92	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	14.406	237.249	60.59	0.59	12.128	237.249	50.99	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	14.390	237.095	60.57	0.59	12.136	237.095	51.05	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	14.429	237.002	60.76	0.59	12.168	237.002	51.21	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	14.521	236.976	61.15	0.59	12.178	236.976	51.26	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	14.862	236.475	62.73	0.59	12.370	236.475	52.18	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	14.620	235.616	61.93	0.59	12.210	235.616	51.69	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	14.269	235.864	60.37	0.59	11.971	235.864	50.62	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	14.110	236.149	59.63	0.59	11.875	236.149	50.15	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	14.117	236.562	59.55	0.59	11.885	236.562	50.11	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	14.112	236.463	59.55	0.59	11.881	236.463	50.11	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	14.162	236.311	59.80	0.59	11.946	236.311	50.42	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	13.147	237.938	55.10		11.236	237.891	47.09		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	407.554	7376.067			348.304	7374.622			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр.д.8

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801985
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	txв, °C
23.10.21	24.00	1.340	0.000	0.000	0.00
24.10.21	24.00	1.353	0.000	0.000	0.00
25.10.21	24.00	1.354	0.000	0.000	0.00
26.10.21	24.00	1.524	0.000	0.000	0.00
27.10.21	24.00	1.800	0.000	0.000	0.00
28.10.21	24.00	1.786	0.000	0.000	0.00
29.10.21	24.00	1.786	0.000	0.000	0.00
30.10.21	24.00	1.811	0.000	-0.017	0.00
31.10.21	24.00	1.806	0.000	0.000	0.00
01.11.21	24.00	1.677	0.000	0.000	0.00
02.11.21	24.00	1.684	0.000	0.000	0.00
03.11.21	24.00	1.685	0.000	0.000	0.00
04.11.21	24.00	1.704	0.000	0.000	0.00
05.11.21	24.00	1.698	0.000	0.000	0.00
06.11.21	24.00	1.626	0.000	1.462	0.00
07.11.21	24.00	1.737	0.000	0.000	0.00
08.11.21	24.00	1.794	0.000	0.000	0.00
09.11.21	24.00	1.707	0.000	0.000	0.00
10.11.21	24.00	1.845	0.000	0.000	0.00
11.11.21	24.00	2.282	0.000	0.000	0.00
12.11.21	24.00	2.278	0.000	0.000	0.00
13.11.21	24.00	2.255	0.000	0.000	0.00
14.11.21	24.00	2.261	0.000	0.000	0.00
15.11.21	24.00	2.343	0.000	0.000	0.00
16.11.21	24.00	2.493	0.000	0.000	0.00
17.11.21	24.00	2.410	0.000	0.000	0.00
18.11.21	24.00	2.298	0.000	0.000	0.00
19.11.21	24.00	2.235	0.000	0.000	0.00
20.11.21	24.00	2.232	0.000	0.000	0.00
21.11.21	24.00	2.231	0.000	0.000	0.00
22.11.21	24.00	2.216	0.000	0.000	0.00
Среднее:		1.911	0.000	0.047	0.000
Итого:	744.00	59.249	0.000	1.445	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 21 микрорайон д.10
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA777
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	0.00	46.91	0.00	41.95	0.00	0:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	0.00	47.10	0.00	42.15	0.00	0:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	0.00	46.59	0.00	41.59	0.00	0:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	0.00	50.23	0.00	44.17	0.00	0:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	0.00	52.84	0.00	46.24	0.00	0:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	0.00	52.83	0.00	46.28	0.00	0:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	0.00	52.92	0.00	46.32	0.00	0:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	0.00	52.79	0.00	46.21	0.00	0:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	0.00	51.84	0.00	45.68	0.00	0:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	0.00	51.77	0.00	45.63	0.00	0:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	0.00	51.78	0.00	45.61	0.00	0:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	0.00	51.55	0.00	45.33	0.00	0:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	0.00	50.95	0.00	44.70	0.00	0:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	0.00	50.73	0.00	44.44	0.00	0:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	0.00	49.24	0.00	43.47	0.01	0:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	0.00	52.08	0.00	44.98	0.00	0:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	0.00	52.37	0.00	45.37	0.00	0:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.45	51.58	203.17	44.61	203.06	12:57	24:00
11-11-2021 00:00:00	3.05	55.31	354.75	46.53	353.21	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	3.44	59.80	314.29	48.82	312.74	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	3.42	59.81	314.43	48.93	312.98	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	3.40	59.86	314.41	49.01	312.67	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	3.44	59.94	314.33	48.97	312.69	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	3.66	60.91	314.32	49.23	312.94	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	3.81	61.89	313.29	49.72	311.94	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	3.61	60.66	312.92	49.11	311.65	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	3.45	59.34	313.28	48.30	311.86	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	3.39	58.79	313.59	47.96	312.02	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	3.37	58.74	314.01	47.99	312.47	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	3.34	58.86	313.81	48.19	312.44	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	3.32	59.00	313.53	48.37	312.20	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	46.16	54.48	4324.12	46.32	4304.89	324:57	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
21 мкр.д.11
Жилой дом
ИМ 2300 N BA649
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	2.23	47.88	349.98	41.50	345.96	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	2.23	48.07	356.28	41.79	352.17	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	2.23	47.55	356.65	41.27	352.36	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	2.73	51.26	358.01	43.63	353.59	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	2.97	53.90	358.27	45.61	354.19	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.94	53.89	358.21	45.66	354.43	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.97	53.98	357.57	45.66	354.28	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.98	53.86	357.71	45.50	354.41	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	2.80	52.88	356.54	45.03	353.26	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	2.77	52.81	357.57	45.04	354.38	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	2.79	52.83	357.87	45.00	354.46	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	2.83	52.59	358.98	44.70	354.49	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.82	51.99	358.52	44.11	354.51	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.81	51.76	358.40	43.90	354.38	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.62	51.14	310.94	42.18	306.86	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.97	53.14	334.20	44.23	330.63	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.93	53.42	334.54	44.65	330.66	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	2.81	52.66	342.35	44.42	338.68	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	3.32	56.47	348.33	46.93	344.56	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	3.80	61.04	346.18	50.06	342.90	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	3.74	61.05	345.76	50.20	342.77	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	3.72	61.10	345.50	50.30	342.63	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	3.76	61.19	345.39	50.29	342.72	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	3.99	62.20	346.52	50.67	342.66	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	4.14	63.19	341.70	51.05	338.65	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	3.95	61.95	339.22	50.32	336.13	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	3.78	60.63	339.62	49.50	336.34	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	3.69	60.05	339.88	49.17	336.72	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	3.65	59.99	340.28	49.25	337.09	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	11.82	60.20	341.17	49.50	337.91	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	3.64	60.26	339.17	49.51	336.63	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	106.43	55.64	10781.32	46.47	10671.42	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент:21 12

Адрес:г.Октябрьский, 21 мкр.д.12

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.Н 000

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 180.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 180.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20120949, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х5F62

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.21 23	47.83	41.10	6.72	0.01	6.12 <	323.630	320.360	320.147	317.931	2.216	2.117	24	0	*
24.10.21 23	48.03	40.68	7.35	0.01	6.12 <	290.115	286.540	286.959	284.399	2.560	2.077	24	0	*
25.10.21 23	47.51	40.18	7.33	0.01	6.12 <	290.085	286.665	286.996	284.597	2.399	2.073	24	0	*
26.10.21 23	51.12	42.21	8.91	0.01	6.12 <	291.820	288.085	288.214	285.762	2.452	2.537	24	0	*
27.10.21 23	53.86	44.10	9.76	0.01	6.12 <	292.855	288.930	288.850	286.355	2.495	2.788	24	0	*
28.10.21 23	53.85	44.13	9.72	0.01	6.12 <	292.600	288.655	288.603	286.092	2.512	2.776	24	0	*
29.10.21 23	53.94	44.14	9.81	0.01	6.12 <	292.770	288.810	288.765	286.240	2.525	2.801	24	0	*
30.10.21 23	53.81	44.02	9.80	0.01	6.12 <	292.735	288.795	288.742	286.232	2.510	2.797	24	0	*
31.10.21 23	52.89	43.58	9.31	0.01	6.12 <	291.740	287.765	287.882	285.266	2.617	2.648	24	0	*
01.11.21 23	52.77	43.57	9.20	0.01	6.12 <	292.690	288.680	288.852	286.183	2.669	2.627	24	0	*
02.11.21 23	52.78	43.54	9.25	0.01	6.12 <	292.670	288.640	288.825	286.151	2.674	2.639	24	0	*
03.11.21 23	52.56	43.26	9.30	0.01	6.12 <	292.475	288.665	288.662	286.199	2.463	2.652	24	0	*
04.11.21 23	51.96	42.72	9.25	0.01	6.12 <	292.345	288.555	288.629	286.172	2.457	2.637	24	0	*
05.11.21 23	51.72	42.47	9.26	0.01	6.12 <	292.145	288.365	288.459	286.008	2.451	2.638	24	0	*
06.11.21 23	51.35	41.45	9.90	0.01	6.12 <	255.055	251.355	251.888	249.398	2.489	2.466	24	0	*
07.11.21 23	53.05	42.58	10.47	0.01	6.12 <	272.985	269.300	269.370	267.098	2.271	2.791	24	0	*
08.11.21 23	53.41	43.07	10.34	0.01	6.12 <	273.270	269.400	269.603	267.126	2.476	2.759	24	0	*
09.11.21 23	52.62	42.83	9.79	0.01	6.12 <	279.205	275.505	275.578	273.199	2.379	2.669	24	0	*
10.11.21 23	56.28	45.10	11.19	0.01	6.12 <	285.205	280.715	280.957	278.091	2.866	3.113	24	0	*
11.11.21 23	61.01	48.09	12.92	0.01	6.12 <	284.595	280.135	279.678	277.146	2.533	3.586	24	0	*
12.11.21 23	61.01	48.21	12.81	0.00	6.12 <	284.690	280.040	279.754	277.029	2.726	3.554	24	0	*
13.11.21 23	61.06	48.30	12.76	0.00	6.12 <	284.430	279.980	279.502	276.972	2.530	3.539	24	0	*
14.11.21 23	61.16	48.33	12.83	0.00	6.12 <	284.540	279.915	279.595	276.898	2.697	3.560	24	0	*
15.11.21 23	62.12	48.62	13.50	0.00	6.12 <	284.660	280.060	279.566	276.993	2.573	3.746	24	0	*
16.11.21 23	63.16	49.85	13.31	0.01	6.12 <	310.820	306.620	305.088	303.094	1.994	4.030	24	0	*
17.11.21 23	61.95	49.74	12.20	0.00	6.12 <	328.750	324.990	322.892	321.281	1.611	3.908	24	0	*
18.11.21 23	60.62	48.98	11.63	0.00	6.12 <	328.680	324.890	323.055	321.293	1.762	3.724	24	0	*
19.11.21 23	60.03	48.64	11.39	0.00	6.12 <	328.745	325.195	323.223	321.633	1.590	3.648	24	0	*
20.11.21 23	59.98	48.63	11.35	0.00	6.12 <	329.135	325.440	323.615	321.883	1.732	3.641	24	0	*
21.11.21 23	60.10	48.72	11.37	0.00	6.12 <	328.940	325.340	323.397	321.770	1.627	3.644	24	0	*
22.11.21 23	60.24	48.92	11.31	0.00	6.12 <	328.835	325.040	323.260	321.431	1.830	3.624	24	0	*
Итого/Средн	55.71	45.25	10.46	0.01	6.12	9193.215	9071.430	9058.606	8985.921	72.686	93.808	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.10.21 23	99972.240	98930.840	97984.363	97444.102	540.261	984.782	9943	30
22.11.21 23	109165.455	108002.270	107042.969	106430.023	612.946	1078.590	10687	30
Итого	9193.215	9071.430	9058.606	8985.921	72.686	93.808	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Адрес :
Прибор :
Назначение :

21мкр 13
ИМ 2300 N ВВ521
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	Wt1	T1	Qo1	Qm1	Gm1	P1	T2	Qo2
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	МПа	град.С	куб.м/час
Макс.предел	1000000	10	150	150	150	1000000	1,6	150	150
Миним.предел	0	0	0	0,75	0	0	0	0	0,75

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	2.88	0.12	47.16	20.66	20.44	490.57	1.47	41.28	20.09
25-10-2021 00:00:00	2.89	0.12	47.35	20.81	20.59	494.17	1.47	41.49	20.25
26-10-2021 00:00:00	2.89	0.12	46.84	20.81	20.60	494.31	1.47	40.98	20.25
27-10-2021 00:00:00	3.52	0.15	50.44	20.93	20.68	496.41	1.47	43.34	20.35
28-10-2021 00:00:00	3.84	0.16	53.11	20.99	20.72	497.23	1.47	45.37	20.40
29-10-2021 00:00:00	3.82	0.16	53.10	20.99	20.71	497.07	1.47	45.40	20.40
30-10-2021 00:00:00	3.83	0.16	53.18	20.99	20.71	497.08	1.47	45.47	20.40
31-10-2021 00:00:00	3.84	0.16	53.06	20.99	20.71	497.11	1.47	45.31	20.40
01-11-2021 00:00:00	3.61	0.15	52.11	20.91	20.64	495.43	1.47	44.83	20.33
02-11-2021 00:00:00	3.58	0.15	52.03	20.97	20.71	497.02	1.47	44.81	20.39
03-11-2021 00:00:00	3.59	0.15	52.04	20.98	20.71	497.11	1.47	44.80	20.39
04-11-2021 00:00:00	3.61	0.15	51.82	20.97	20.71	497.06	1.47	44.55	20.39
05-11-2021 00:00:00	3.63	0.15	51.23	20.97	20.71	497.10	1.47	43.92	20.38
06-11-2021 00:00:00	3.64	0.15	51.00	20.96	20.70	496.89	1.47	43.65	20.37
07-11-2021 00:00:00	3.39	0.14	50.51	18.24	18.02	432.52	1.47	42.15	17.72
08-11-2021 00:00:00	3.84	0.16	52.34	19.52	19.27	462.47	1.47	44.02	18.96
09-11-2021 00:00:00	3.79	0.16	52.65	19.53	19.28	462.72	1.47	44.46	18.97
10-11-2021 00:00:00	3.64	0.15	51.88	20.01	19.76	474.13	1.47	44.18	19.44
11-11-2021 00:00:00	4.19	0.17	55.56	19.39	19.11	458.63	1.47	46.34	18.82
12-11-2021 00:00:00	4.77	0.20	60.15	18.62	18.31	439.52	1.47	49.27	18.05
13-11-2021 00:00:00	4.75	0.20	60.15	18.63	18.32	439.67	1.47	49.32	18.06
14-11-2021 00:00:00	4.74	0.20	60.20	18.62	18.31	439.42	1.47	49.38	18.05
15-11-2021 00:00:00	4.80	0.20	60.29	18.62	18.31	439.46	1.47	49.36	18.05
16-11-2021 00:00:00	5.05	0.21	61.26	18.64	18.32	439.68	1.47	49.76	18.06
17-11-2021 00:00:00	5.27	0.22	62.25	18.59	18.26	438.20	1.47	50.20	18.00
18-11-2021 00:00:00	5.02	0.21	61.03	18.54	18.23	437.41	1.47	49.54	17.97
19-11-2021 00:00:00	4.80	0.20	59.72	18.55	18.25	437.90	1.47	48.75	17.98
20-11-2021 00:00:00	4.71	0.20	59.15	18.56	18.26	438.33	1.47	48.40	18.00
21-11-2021 00:00:00	4.70	0.20	59.11	18.59	18.29	439.01	1.47	48.38	18.02
22-11-2021 00:00:00	4.73	0.20	59.23	18.58	18.28	438.68	1.47	48.42	18.01
23-11-2021 00:00:00	4.70	0.20	59.36	18.81	18.51	444.23	1.47	48.75	18.22

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	МПа	град.С	куб.м/час
744:00	126.08	0.17	54.82	19.77	19.50	14506.58	1.47	46.00	19.20

Отв. лицо :

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Адрес :
 Прибор :
 Назначение :

21мкр 13
 ИМ 2300 N ВВ521
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qm2	Gm2	P2	tm1	ts1
Един.измерения.	тонн/час	тонн	МПа	час:мин	час:мин
Макс.предел	150	1000000	1,6	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время					
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	19.93	478.34	1.46	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	20.08	481.89	1.46	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	20.08	482.03	1.46	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	20.17	484.07	1.46	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	20.20	484.88	1.46	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	20.20	484.79	1.46	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	20.20	484.77	1.46	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	20.20	484.82	1.46	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	20.13	483.17	1.46	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	20.20	484.77	1.46	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	20.20	484.77	1.46	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	20.20	484.76	1.46	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	20.19	484.66	1.46	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	20.19	484.46	1.46	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	17.57	421.57	1.46	23:58	24:00
08-11-2021 00:00:00	18.78	450.83	1.46	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	18.79	451.05	1.46	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	19.26	462.13	1.46	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	18.63	447.11	1.46	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	17.85	428.30	1.46	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	17.85	428.44	1.46	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	17.84	428.26	1.46	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	17.85	428.32	1.46	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	17.85	428.37	1.46	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	17.79	426.99	1.46	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	17.76	426.32	1.46	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	17.78	426.63	1.46	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	17.80	427.17	1.46	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	17.82	427.78	1.46	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	17.82	427.56	1.46	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	18.02	432.42	1.46	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	тонн/час	тонн	МПа	час:мин	час:мин
744:00	19.01	14141.46	1.46	743:58	744:00

Отв. лицо :

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
 Номер теплосчётчика: 1641706
 Номер абонента: 0
 Адрес установки: Жилой дом (ул. 21 микрорайон, 9)
 Система: 1 Поддача + Р

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп	Fmax, Кгц
1	80	0,388	155	--	2000
2	80	0,4	160	--	2000

$$Q = Mn(hn - ho)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 23.10.2021 по 22.11.2021

Дата	Энергия Q, ГКал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро	
				-	+					
23.10	0,111	27,5	0,0	---	27,5	47,84	43,83	0,60	0,51	24,00
24.10	0,108	27,1	0,0	---	27,1	48,06	44,08	0,60	0,51	24,00
25.10	0,114	28,1	4,9	---	23,2	47,56	43,54	0,60	0,51	24,00
26.10	0,184	36,7	24,3	---	12,5	51,76	46,75	0,60	0,51	24,00
27.10	0,234	43,8	31,0	---	12,8	53,89	48,58	0,60	0,51	24,00
28.10	0,217	41,2	36,9	---	4,3	53,88	48,62	0,60	0,51	24,00
29.10	0,217	40,9	34,0	---	6,9	53,97	48,69	0,60	0,51	24,00
Итого:	1,185	245,3	131,1	0,0	114,2	50,99	46,30	0,60	0,51	168,00
30.10	0,242	45,5	43,8	---	1,7	53,85	48,55	0,60	0,51	24,00
31.10	0,217	43,0	32,2	---	10,8	53,05	48,02	0,60	0,51	24,00
01.11	0,222	44,5	26,0	---	18,5	52,79	47,84	0,60	0,51	24,00
02.11	0,227	45,7	24,9	---	20,8	52,80	47,84	0,60	0,51	24,00
03.11	0,223	44,3	27,4	---	16,9	52,59	47,57	0,60	0,51	24,00
04.11	0,205	40,6	26,8	---	13,8	52,00	46,96	0,60	0,51	24,00
05.11	0,195	38,6	29,7	---	8,9	51,75	46,71	0,60	0,51	24,00
Итого:	1,531	302,1	210,7	0,0	91,5	52,69	47,64	0,60	0,51	168,00
06.11	0,214	37,7	21,4	---	16,3	51,50	46,14	0,60	0,51	24,00
07.11	0,278	47,9	27,1	---	20,8	53,41	47,62	0,60	0,51	24,00
08.11	0,333	58,5	18,1	---	40,4	53,50	47,83	0,60	0,51	24,00
09.11	1,376	184,6	167,2	---	17,4	52,66	45,22	0,60	0,51	24,00
10.11	3,107	337,8	342,1	4,3	---	56,07	46,89	0,60	0,51	24,00
11.11	3,632	340,9	345,1	4,2	---	61,01	50,37	0,60	0,51	24,00
12.11	3,621	341,1	345,3	4,2	---	61,02	50,42	0,60	0,51	24,00
Итого:	12,561	1348,6	1266,3	12,7	95,0	55,60	47,78	0,60	0,51	168,00
13.11	3,592	340,8	345,0	4,2	---	61,06	50,54	0,60	0,51	24,00
14.11	3,610	340,8	345,0	4,2	---	61,16	50,60	0,60	0,51	24,00
15.11	3,836	340,8	345,1	4,2	---	62,05	50,82	0,60	0,51	24,00
16.11	4,030	339,8	344,1	4,3	---	63,13	51,29	0,60	0,51	24,00
17.11	3,849	339,3	343,5	4,2	---	61,98	50,65	0,60	0,51	24,00
18.11	3,654	339,5	343,8	4,2	---	60,59	49,85	0,60	0,51	24,00
19.11	3,565	339,9	344,0	4,2	---	59,98	49,51	0,60	0,51	24,00
Итого:	26,136	2380,9	2410,5	29,5	0,0	61,42	50,47	0,60	0,51	168,00
20.11	3,555	340,3	344,5	4,2	---	59,95	49,52	0,60	0,51	24,00
21.11	3,542	340,1	344,3	4,2	---	60,05	49,65	0,60	0,51	24,00
22.11	3,512	339,7	344,0	4,2	---	60,20	49,88	0,60	0,51	24,00
Итого:	10,609	1020,2	1032,8	12,6	0,0	60,07	49,68	0,60	0,51	72,00
Итого:	52,022	5297,062	5051,263	54,846	300,645	56,15	48,37	0,60	0,51	744,00

$$dT = 7,78$$

Общее время работы теплосистемы, ч	47362,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	47362,0	=	47181,0	0,0	0,0	0,0	180,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Q т/в +	Qсан.ут
		52,02					
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.2021	На 24:00 22.11.2021	Результат за период	На 9:00 23.11.2021			
Количество теплоты, ГКал	6502,57	6554,59	52,02	6556,04			
Расход теплоносителя Мп, т	497510,1	502807,2	5297,1	502948,7			
Расход теплоносителя Мо, т	461382,0	466433,2	5051,3	466576,5			
Время наработки, ч	46427,0	47171,0	744,0	47181,0			
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч				180,0			

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060472
 Номер абонента: 0
 Адрес установки: Жилой дом (ул. 21 микрорайон, 14)
 Система: 1 Поддача + Р

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп	Fmax, Кгц
1	80	10	160	2000	---
2	80	10	157	2000	0,471

$$Q = Mn(hn - ho)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 23.10.2021 по 22.11.2021

Дата	Энергия Q, ГКал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Рп	Ро	
				-	+					
23.10	1,706	297,3	298,0	0,7	---	47,08	41,34	0,50	0,50	24,00
24.10	1,712	302,8	303,6	0,8	---	47,40	41,74	0,50	0,50	24,00
25.10	1,690	303,0	303,7	0,8	---	46,98	41,39	0,50	0,50	24,00
26.10	1,937	303,9	304,6	0,7	---	49,13	42,75	0,50	0,50	24,00
27.10	2,256	304,7	305,4	0,7	---	53,09	45,68	0,50	0,50	24,00
28.10	2,253	304,6	305,3	0,7	---	53,10	45,70	0,50	0,50	24,00
29.10	2,267	304,5	305,2	0,7	---	53,18	45,74	0,50	0,50	24,00
Итого:	13,821	2120,9	2125,9	5,0	0,0	49,99	43,48	0,50	0,50	168,00
30.10	2,276	304,6	305,3	0,7	---	53,05	45,57	0,50	0,50	24,00
31.10	2,191	303,6	304,2	0,6	---	52,45	45,23	0,50	0,50	24,00
01.11	2,145	304,6	305,3	0,7	---	51,94	44,90	0,50	0,50	24,00
02.11	2,142	304,6	305,2	0,6	---	52,06	45,03	0,50	0,50	24,00
03.11	2,135	304,6	305,3	0,7	---	51,89	44,87	0,50	0,50	24,00
04.11	2,134	304,5	305,2	0,7	---	51,36	44,35	0,50	0,50	24,00
05.11	2,141	304,4	305,1	0,7	---	51,03	43,99	0,50	0,50	24,00
Итого:	15,164	2130,9	2135,6	4,7	0,0	51,97	44,85	0,50	0,50	168,00
06.11	1,998	260,7	261,2	0,5	---	50,55	42,88	0,50	0,50	24,00
07.11	2,213	257,4	258,0	0,6	---	51,73	43,12	0,50	0,50	24,00
08.11	2,266	258,3	258,8	0,5	---	53,02	44,24	0,50	0,50	24,00
09.11	2,193	273,0	273,5	0,5	---	51,87	43,84	0,50	0,50	24,00
10.11	2,409	296,7	297,3	0,6	---	53,83	45,70	0,50	0,50	24,00
11.11	2,914	295,6	296,3	0,7	---	60,06	50,20	0,50	0,50	24,00
12.11	2,902	295,6	296,2	0,7	---	60,09	50,27	0,50	0,50	24,00
Итого:	16,895	1937,2	1941,3	4,0	0,0	54,45	45,75	0,50	0,50	168,00
13.11	2,895	295,3	296,0	0,7	---	60,09	50,29	0,50	0,50	24,00
14.11	2,897	295,3	295,9	0,6	---	60,27	50,46	0,50	0,50	24,00
15.11	2,987	295,4	296,1	0,7	---	60,71	50,60	0,50	0,50	24,00
16.11	3,147	294,6	295,3	0,7	---	62,18	51,50	0,50	0,50	24,00
17.11	3,057	294,0	294,6	0,6	---	61,35	50,95	0,50	0,50	24,00
18.11	2,916	294,3	294,9	0,6	---	59,84	49,94	0,50	0,50	24,00
19.11	2,890	295,0	295,5	0,6	---	59,13	49,33	0,50	0,50	24,00
Итого:	20,789	2063,9	2068,3	4,5	0,0	60,51	50,44	0,50	0,50	168,00
20.11	2,902	295,5	296,1	0,6	---	59,05	49,23	0,50	0,50	24,00
21.11	2,896	295,4	296,0	0,7	---	59,08	49,27	0,50	0,50	24,00
22.11	2,881	295,2	295,8	0,6	---	59,31	49,56	0,50	0,50	24,00
Итого:	8,679	886,1	888,0	1,9	0,0	59,15	49,35	0,50	0,50	72,00
Итого:	75,348	9138,960	9159,045	20,085	0,000	55,21	46,77	0,50	0,50	744,00

$$dT = 8,44$$

Общее время работы теплосистемы, ч	50110,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	50110,0	=	49935,0	0,0	0,0	0,0	174,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Q т/в +	Qсан.ут
		75,35					
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.2021	На 24:00 22.11.2021	Результат за период	На 13:00 23.11.2021			
Количество теплоты, ГКал	4936,01	5011,36	75,35	5013,02			
Расход теплоносителя Мп, т	365981,5	375120,5	9139,0	375292,6			
Расход теплоносителя Мо, т	364028,3	373187,3	9159,0	373359,8			
Время наработки, ч	49177,0	49921,0	744,0	49935,0			
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			174,0				

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

Тип теплосчётчика:
 Номер теплосчётчика:
 Номер абонента:
 Адрес установки:
 Система

ТЭМ-106
 3060257
 г. Октябрьский, 24 мкр.д.2
 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	192,0	---	---
2	80	0,400	192,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 23.10.21 по 22.11.21**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.10	2,189	215,7	213,6	---	2,0	55,98	45,82	0,50	0,50	24,00
24.10	2,182	216,5	214,5	---	2,0	56,31	46,23	0,50	0,50	24,00
25.10	2,115	213,6	211,7	---	1,9	55,18	45,28	0,50	0,50	24,00
26.10	1,982	206,5	204,6	---	1,9	53,17	43,57	0,50	0,50	24,00
27.10	2,114	210,3	208,4	---	1,9	53,78	43,72	0,50	0,50	24,00
28.10	2,312	222,3	220,3	---	2,0	56,29	45,89	0,50	0,50	24,00
29.10	2,618	234,8	232,7	---	2,1	59,97	48,82	0,50	0,50	24,00
Итого:	15,51	1519,6	1505,8	0,0	13,8	55,89	45,68	0,50	0,50	168,00
30.10	2,562	232,8	230,7	---	2,1	59,24	48,24	0,50	0,50	24,00
31.10	2,537	232,9	230,9	---	2,0	59,58	48,69	0,50	0,50	24,00
01.11	2,475	230,2	228,2	---	2,0	58,83	48,07	0,50	0,50	24,00
02.11	2,532	234,2	232,1	---	2,0	59,49	48,67	0,50	0,50	24,00
03.11	2,530	231,4	229,4	---	2,0	59,61	48,68	0,50	0,50	24,00
04.11	2,384	222,2	220,3	---	1,9	57,32	46,60	0,50	0,50	24,00
05.11	2,318	218,9	217,0	---	1,9	56,35	45,76	0,50	0,50	24,00
Итого:	17,34	1602,6	1588,7	0,0	14,0	58,66	47,84	0,50	0,50	168,00
06.11	2,224	214,4	212,5	---	1,9	55,12	44,74	0,50	0,50	24,00
07.11	2,195	213,4	211,5	---	1,8	54,91	44,61	0,50	0,50	24,00
08.11	2,286	216,4	214,6	---	1,9	55,84	45,27	0,50	0,50	24,00
09.11	1,713	182,8	181,1	---	1,7	51,81	42,43	0,50	0,50	24,00
10.11	2,538	199,1	197,2	---	1,9	57,86	45,11	0,50	0,50	24,00
11.11	3,057	229,2	227,0	---	2,2	65,02	51,68	0,50	0,50	24,00
12.11	3,083	264,3	261,8	---	2,5	64,42	52,76	0,50	0,50	24,00
Итого:	17,10	1519,5	1505,7	0,0	13,9	58,26	47,01	0,50	0,50	168,00
13.11	3,138	265,8	263,3	---	2,5	65,35	53,55	0,50	0,50	24,00
14.11	3,014	262,2	259,7	---	2,5	64,21	52,72	0,50	0,50	24,00
15.11	3,083	261,0	258,6	---	2,4	64,25	52,45	0,50	0,50	24,00
16.11	3,163	262,4	260,0	---	2,5	64,88	52,84	0,50	0,50	24,00
17.11	2,737	240,7	238,5	---	2,3	62,03	50,66	0,50	0,50	24,00
18.11	2,384	218,7	216,6	---	2,0	56,32	45,41	0,50	0,50	24,00
19.11	2,590	229,7	227,5	---	2,2	58,41	47,13	0,50	0,50	24,00
Итого:	20,11	1740,6	1724,2	0,0	16,3	62,43	50,88	0,50	0,50	168,00
20.11	2,603	231,4	229,2	---	2,2	58,60	47,35	0,50	0,50	24,00
21.11	2,623	233,4	231,2	---	2,2	59,25	48,01	0,50	0,50	24,00
22.11	2,417	221,1	219,0	---	2,1	57,26	46,32	0,50	0,50	24,00
Итого:	7,64	686,0	679,5	0,0	6,5	58,39	47,24	0,50	0,50	72,00
Итого:	77,70	7068,3	7003,9	0,0	64,5	58,88	47,89	0,50	0,50	744,0

$$dT = 10,99$$

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
	77,70		
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.21	На 24:00 22.11.21	Результат за период На 10:13 23.11.2021
Количество теплоты, Гкал	6920,93	6998,63	77,70 6999,66
Расход теплоносителя M1, т	468835,1	475903,4	7068,3 475997,8
Расход теплоносителя M2, т	466447,4	473451,2	7003,9 473544,8
Время наработки, ч	62756,3	63500,3	744,0 63510,5
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 24 мкр.д.3 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00169001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x7A15 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	56.36	47.03	9.33	149.87	147.67	150.72	149.20	-1.53	6.00	6.70	1.373	-0.072	24	0	*
24/10/21	56.50	47.28	9.22	149.88	147.63	150.68	149.12	-1.49	6.00	6.70	1.357	-0.070	24	0	*
25/10/21	55.44	46.27	9.17	147.81	145.69	148.59	147.12	-1.43	6.00	6.70	1.333	-0.066	24	0	*
26/10/21	53.38	44.50	8.88	142.55	140.64	143.32	142.00	-1.36	6.00	6.70	1.243	-0.061	24	0	*
27/10/21	54.30	45.05	9.25	145.73	143.72	146.55	145.13	-1.41	6.00	6.70	1.323	-0.064	24	0	*
28/10/21	56.59	47.09	9.50	154.11	151.83	154.90	153.28	-1.45	6.00	6.70	1.439	-0.068	24	0	*
29/10/21	60.25	49.95	10.30	163.22	160.47	163.83	161.89	-1.42	6.00	6.70	1.647	-0.071	24	0	*
30/10/21	59.53	49.37	10.16	161.41	158.77	162.23	160.43	-1.66	6.00	6.70	1.606	-0.082	24	0	*
31/10/21	59.82	49.80	10.02	161.59	158.93	162.29	160.39	-1.46	6.00	6.70	1.591	-0.073	24	0	*
01/11/21	59.12	49.31	9.81	159.62	157.08	160.29	158.51	-1.43	6.00	6.70	1.536	-0.070	24	0	*
02/11/21	59.80	49.84	9.96	162.92	160.25	163.49	161.61	-1.36	6.00	6.70	1.592	-0.068	24	0	*
03/11/21	59.84	49.73	10.11	160.19	157.55	160.93	159.06	-1.51	6.00	6.70	1.588	-0.075	24	0	*
04/11/21	57.56	47.62	9.94	153.76	151.40	154.31	152.68	-1.28	6.00	6.70	1.501	-0.061	24	0	*
05/11/21	56.59	46.75	9.84	151.23	148.98	151.95	150.41	-1.43	6.00	6.70	1.460	-0.067	24	0	*
06/11/21	55.37	45.72	9.65	148.10	146.00	148.75	147.25	-1.25	6.00	6.70	1.406	-0.057	24	0	*
07/11/21	55.15	45.53	9.62	147.39	145.32	148.03	146.58	-1.26	6.00	6.70	1.393	-0.057	24	0	*
08/11/21	56.20	46.37	9.83	149.75	147.56	150.36	148.86	-1.30	6.00	6.70	1.445	-0.060	24	0	*
09/11/21	51.55	43.00	8.55	127.89	126.29	128.67	127.57	-1.28	6.00	6.70	1.074	-0.055	24	0	*
10/11/21	58.98	46.72	12.26	138.76	136.51	138.67	137.22	-0.71	6.00	6.70	1.667	-0.033	24	0	*
11/11/21	65.00	52.78	12.22	163.01	159.85	162.94	160.81	-0.96	6.00	6.70	1.947	-0.051	24	0	*
12/11/21	64.77	53.96	10.81	186.40	182.85	186.31	183.78	-0.93	6.00	6.70	1.973	-0.050	24	0	*
13/11/21	65.67	54.76	10.91	186.99	183.32	187.05	184.44	-1.12	6.00	6.70	1.996	-0.061	24	0	*
14/11/21	64.37	53.74	10.63	184.02	180.55	184.09	181.63	-1.08	6.00	6.70	1.915	-0.058	24	0	*
15/11/21	64.66	53.55	11.11	183.60	180.09	183.64	181.23	-1.14	6.00	6.70	1.993	-0.061	24	0	*
16/11/21	65.17	53.81	11.36	184.15	180.61	184.40	181.93	-1.32	6.00	6.70	2.046	-0.071	24	0	*
17/11/21	61.98	51.36	10.62	166.86	163.92	167.03	164.97	-1.05	6.00	6.70	1.736	-0.054	24	0	*
18/11/21	56.86	46.57	10.29	153.00	150.71	153.27	151.67	-0.96	6.00	6.70	1.546	-0.045	24	0	*
19/11/21	58.71	48.17	10.54	159.94	157.39	160.32	158.62	-1.23	6.00	6.70	1.653	-0.059	24	0	*
20/11/21	58.90	48.40	10.50	161.10	158.57	161.57	159.81	-1.24	6.00	6.70	1.659	-0.060	24	0	*
21/11/21	59.52	48.92	10.60	162.80	160.14	163.25	161.42	-1.28	6.00	6.70	1.695	-0.063	24	0	*
22/11/21	57.73	46.36	11.37	132.81	130.74	133.08	131.74	-1.00	6.00	6.70	1.482	-0.046	24	0	*
Итого:				4900.4	4821.03	4915.5	4860.36	-39.33			49.215	-1.909	744	0	
Средние:	58.89	48.68	10.20						6.00	6.70					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12861ч

24 3

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 24 мкр.д.4 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.40 м3/ч

Заводской номер 00177120 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8202 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	56.15	46.96	9.19	250.89	247.22	250.69	248.05	0.00	-0.83	6.20	6.00	2.271	-0.039	24	0	*
24/10/21	56.32	47.30	9.02	251.35	247.63	251.38	248.74	0.00	-1.11	6.20	6.00	2.229	-0.052	24	0	*
25/10/21	55.26	46.31	8.95	248.19	244.69	247.99	245.47	0.00	-0.78	6.20	6.00	2.186	-0.036	24	0	*
26/10/21	53.21	44.53	8.68	239.20	236.05	239.36	237.12	0.00	-1.07	6.20	6.00	2.044	-0.048	24	0	*
27/10/21	54.08	45.01	9.07	244.83	241.47	244.78	242.43	0.00	-0.96	6.20	6.00	2.186	-0.043	24	0	*
28/10/21	56.40	47.09	9.31	259.81	256.00	259.65	256.93	0.00	-0.93	6.20	6.00	2.379	-0.044	24	0	*
29/10/21	60.07	50.14	9.93	274.59	270.04	274.00	270.76	0.00	-0.72	6.20	6.00	2.679	-0.036	24	0	*
30/10/21	59.34	49.53	9.81	271.83	267.42	271.27	268.15	0.00	-0.73	6.20	6.00	2.621	-0.036	24	0	*
31/10/21	59.64	49.96	9.68	271.81	267.39	271.44	268.27	0.00	-0.88	6.20	6.00	2.584	-0.044	24	0	*
01/11/21	58.93	49.42	9.51	268.65	264.36	267.97	264.91	0.00	-0.55	6.20	6.00	2.512	-0.027	24	0	*
02/11/21	59.61	50.01	9.60	275.18	270.71	274.70	271.51	0.00	-0.80	6.20	6.00	2.596	-0.040	24	0	*
03/11/21	59.66	49.92	9.74	270.26	265.84	269.43	266.27	0.00	-0.43	6.20	6.00	2.590	-0.021	24	0	*
04/11/21	57.38	47.86	9.52	258.91	255.00	258.60	255.80	0.00	-0.80	6.20	6.00	2.428	-0.038	24	0	*
05/11/21	56.42	46.98	9.44	254.97	251.22	254.40	251.76	0.00	-0.54	6.20	6.00	2.366	-0.025	24	0	*
06/11/21	55.20	45.93	9.27	249.71	246.16	249.63	247.13	0.00	-0.97	6.20	6.00	2.277	-0.045	24	0	*
07/11/21	54.97	45.71	9.26	248.62	245.11	248.09	245.64	0.00	-0.53	6.20	6.00	2.267	-0.024	24	0	*
08/11/21	56.01	46.52	9.49	252.68	249.00	252.38	249.80	0.00	-0.80	6.20	6.00	2.360	-0.037	24	0	*
09/11/21	51.49	43.20	8.29	214.18	211.49	214.17	212.28	0.00	-0.79	6.20	6.00	1.747	-0.034	24	0	*
10/11/21	58.69	46.69	12.00	229.73	226.02	229.48	227.12	0.00	-1.10	6.20	6.00	2.698	-0.051	24	0	*
11/11/21	64.85	52.98	11.87	272.17	266.94	269.93	266.39	0.00	0.55	6.20	6.00	3.164	0.029	24	0	*
12/11/21	64.57	54.23	10.34	314.98	309.02	313.90	309.62	0.00	-0.60	6.20	6.00	3.194	-0.033	24	0	*
13/11/21	65.47	54.89	10.58	310.85	304.81	309.53	305.17	0.00	-0.36	6.20	6.00	3.225	-0.020	24	0	*
14/11/21	64.20	53.95	10.25	305.55	299.83	304.51	300.38	0.00	-0.55	6.20	6.00	3.071	-0.030	24	0	*
15/11/21	64.46	53.76	10.70	305.59	299.84	304.07	300.01	0.00	-0.17	6.20	6.00	3.206	-0.009	24	0	*
16/11/21	64.98	54.07	10.91	307.31	301.42	305.75	301.61	0.00	-0.19	6.20	6.00	3.290	-0.010	24	0	*
17/11/21	61.89	51.65	10.24	278.34	273.42	277.11	273.62	0.00	-0.20	6.20	6.00	2.792	-0.010	24	0	*
18/11/21	56.66	46.73	9.93	253.83	250.07	253.21	250.59	0.00	-0.52	6.20	6.00	2.476	-0.024	24	0	*
19/11/21	58.53	48.30	10.23	266.32	262.09	265.27	262.38	0.00	-0.29	6.20	6.00	2.677	-0.014	24	0	*
20/11/21	58.71	48.51	10.20	268.71	264.47	267.77	264.81	0.00	-0.34	6.20	6.00	2.696	-0.016	24	0	*
21/11/21	59.35	49.07	10.28	271.14	266.75	269.95	266.89	0.00	-0.14	6.20	6.00	2.741	-0.007	24	0	*
22/11/21	57.30	47.36	9.94	258.30	254.42	257.58	254.87	0.00	-0.45	6.20	6.00	2.527	-0.021	24	0	*
Итого:				8248.4	8115.90	8227.9	8134.48	0.00	-18.58			80.079	-0.885	744	0	
Средние:	58.70	48.85	9.84							6.20	6.00					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12861ч

24 4

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 24 мкр.д.5 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч

Заводской номер 00129521 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x26FA ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	56.16	47.46	8.70	166.25	163.83	166.25	164.53	0.00	-0.70	7.98	7.65	1.422	-0.033	24	0	*
24/10/21	56.34	47.79	8.55	166.83	164.38	166.83	165.07	0.00	-0.69	7.96	7.64	1.406	-0.033	24	0	*
25/10/21	55.28	46.78	8.50	164.61	162.27	164.61	162.95	0.00	-0.68	7.95	7.63	1.376	-0.032	24	0	*
26/10/21	53.20	44.90	8.30	156.60	154.54	156.60	155.15	0.00	-0.61	7.85	7.53	1.282	-0.027	24	0	*
27/10/21	54.26	45.63	8.63	145.85	143.87	145.85	144.42	0.00	-0.55	7.80	7.47	1.239	-0.025	24	0	*
28/10/21	56.43	47.87	8.56	114.89	113.19	114.89	113.65	0.00	-0.46	5.69	5.39	0.970	-0.022	24	0	*
29/10/21	60.01	51.57	8.44	168.81	166.05	168.81	166.75	0.00	-0.70	7.80	7.41	1.402	-0.036	24	0	*
30/10/21	59.32	50.28	9.04	177.78	174.89	177.78	175.74	0.00	-0.85	7.82	7.44	1.580	-0.043	24	0	*
31/10/21	59.54	50.26	9.28	190.00	186.92	190.00	187.75	0.00	-0.83	7.82	7.45	1.737	-0.042	25	0	*
01/11/21	58.94	49.78	9.16	180.59	177.70	180.59	178.54	0.00	-0.84	7.82	7.45	1.627	-0.042	24	0	*
02/11/21	59.60	50.51	9.09	187.40	184.31	187.40	185.20	0.00	-0.89	7.80	7.41	1.676	-0.045	24	0	*
03/11/21	59.60	50.22	9.38	181.53	178.56	181.53	179.40	0.00	-0.84	7.70	7.34	1.671	-0.042	24	0	*
04/11/21	57.34	48.19	9.15	173.93	171.32	173.93	172.05	0.00	-0.73	7.62	7.27	1.566	-0.035	24	0	*
05/11/21	56.38	47.36	9.02	171.12	168.61	171.12	169.29	0.00	-0.68	7.59	7.24	1.522	-0.032	24	0	*
06/11/21	55.19	46.28	8.91	167.54	165.20	167.54	165.83	0.00	-0.63	7.57	7.23	1.473	-0.029	24	0	*
07/11/21	54.95	46.05	8.90	166.71	164.40	166.71	165.04	0.00	-0.64	7.58	7.25	1.465	-0.029	24	0	*
08/11/21	56.11	46.98	9.13	169.73	167.28	169.73	168.00	0.00	-0.72	7.84	7.50	1.523	-0.034	24	0	*
09/11/21	51.08	43.18	7.90	143.16	141.40	143.16	141.90	0.00	-0.50	7.48	7.19	1.114	-0.022	24	0	*
10/11/21	59.44	47.72	11.72	150.75	148.27	150.75	149.13	0.00	-0.86	7.63	7.35	1.735	-0.041	24	0	*
11/11/21	64.83	53.51	11.32	158.89	155.83	158.89	156.76	0.00	-0.93	7.17	6.85	1.764	-0.050	24	0	*
12/11/21	64.66	54.47	10.19	196.95	193.22	196.95	194.28	0.00	-1.06	7.87	7.46	1.969	-0.058	24	0	*
13/11/21	65.53	54.92	10.61	202.15	198.24	202.15	199.33	0.00	-1.09	7.88	7.47	2.102	-0.060	24	0	*
14/11/21	64.04	53.71	10.33	198.21	194.51	198.21	195.58	0.00	-1.07	7.89	7.48	2.012	-0.057	24	0	*
15/11/21	64.62	53.80	10.82	199.06	195.28	199.06	196.40	0.00	-1.12	7.86	7.45	2.112	-0.060	24	0	*
16/11/21	64.98	54.06	10.92	199.53	195.73	199.53	196.83	0.00	-1.10	7.88	7.48	2.137	-0.059	24	0	*
17/11/21	61.49	51.25	10.24	176.52	173.45	176.52	174.36	0.00	-0.91	8.02	7.68	1.774	-0.047	24	0	*
18/11/21	57.03	46.94	10.09	164.17	161.67	164.17	162.50	0.00	-0.83	8.02	7.72	1.630	-0.039	24	0	*
19/11/21	58.56	48.30	10.26	171.48	168.82	171.48	169.59	0.00	-0.77	7.98	7.66	1.731	-0.037	24	0	*
20/11/21	58.77	48.48	10.29	173.08	170.36	173.08	171.13	0.00	-0.77	7.94	7.62	1.750	-0.037	24	0	*
21/11/21	59.36	49.06	10.30	174.51	171.67	174.51	172.56	0.00	-0.89	7.99	7.66	1.767	-0.044	24	0	*
22/11/21	57.26	47.27	9.99	163.58	161.11	163.58	161.86	0.00	-0.75	8.04	7.74	1.611	-0.035	24	0	*
Итого:				5322.2	5236.88	5322.2	5261.57	0.00	-24.69			50.145	-1.227	745	0	
Средние:	58.71	49.18	9.53							7.73	7.39					

Период нормальной работы 745ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 10003ч

24 5

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр.д.6

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801846
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	13.412	244.281	54.79	0.00	10.569	244.459	43.10	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	14.398	253.951	56.65	0.00	11.365	253.951	44.70	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	13.631	247.245	55.08	0.00	10.754	247.245	43.44	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	13.088	242.710	53.88	0.00	10.285	242.710	42.32	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	12.287	235.755	52.05	0.00	9.622	235.855	40.73	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	14.483	258.843	55.94	0.00	11.347	258.843	43.80	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	16.190	272.080	59.46	0.00	12.641	272.080	46.40	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	16.080	271.114	59.29	0.00	12.576	271.114	46.35	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	16.799	282.060	59.58	0.00	13.172	282.060	46.70	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	15.687	266.776	58.77	0.00	12.359	266.776	46.28	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	10.442	176.495	59.03	0.00	8.238	176.495	46.62	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	3.618	71.523	48.03	0.81	2.795	69.595	37.35	0.78	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	14.655	253.005	57.69	1.02	11.465	252.956	45.08	0.99	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	14.396	253.326	56.57	1.01	11.269	253.326	44.22	0.99	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	13.722	247.449	55.21	1.01	10.753	247.449	43.20	0.99	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	13.663	246.779	55.11	1.00	10.697	246.779	43.08	0.99	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	13.597	245.868	54.98	1.03	10.639	245.868	42.96	1.01	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	12.773	238.456	53.04	1.07	10.098	238.459	41.71	1.05	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	12.070	195.864	60.82	1.02	9.239	195.673	46.17	0.59	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	20.099	311.428	65.39	1.04	15.808	310.031	50.52	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	31.043	479.664	64.51	1.04	26.167	479.146	54.57	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	29.725	452.967	65.41	1.05	24.889	452.967	54.93	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	29.071	451.877	64.10	1.05	24.431	451.877	54.03	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	29.124	450.901	64.38	1.05	24.364	450.901	53.91	0.52	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	29.404	451.466	64.91	1.05	24.589	451.466	54.25	0.95	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	26.858	437.672	60.86	1.06	22.713	437.672	51.47	0.98	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	24.112	426.215	56.27	1.07	20.387	426.027	47.57	0.99	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	25.327	431.366	58.48	1.06	21.399	431.366	49.38	0.97	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	25.359	430.526	58.68	1.06	21.425	430.526	49.54	0.97	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	25.704	431.819	59.30	1.06	21.737	431.819	50.11	0.97	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	24.407	424.946	57.17	1.07	20.737	424.946	48.54	0.99	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	19.067	320.785	58.46		15.542	320.699	47.12		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	575.224	9684.427			468.529	9680.435			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр.д.6

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801846
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wте, Гкал	Wгв, Гкал	Mте, т	tхв, °С
23.10.21	24.00	2.843	0.000	-0.178	0.00
24.10.21	24.00	3.033	0.000	0.000	0.00
25.10.21	24.00	2.877	0.000	0.000	0.00
26.10.21	24.00	2.803	0.000	0.000	0.00
27.10.21	24.00	2.665	0.000	-0.099	0.00
28.10.21	24.00	3.137	0.000	0.000	0.00
29.10.21	24.00	3.549	0.000	0.000	0.00
30.10.21	24.00	3.504	0.000	0.000	0.00
31.10.21	24.00	3.627	0.000	0.000	0.00
01.11.21	24.00	3.328	0.000	0.000	0.00
02.11.21	16.12	2.204	0.000	0.000	0.00
03.11.21	6.65	0.822	0.000	1.928	0.00
04.11.21	24.00	3.190	0.000	0.049	0.00
05.11.21	24.00	3.127	0.000	0.000	0.00
06.11.21	24.00	2.969	0.000	0.000	0.00
07.11.21	24.00	2.966	0.000	0.000	0.00
08.11.21	24.00	2.957	0.000	0.000	0.00
09.11.21	23.33	2.675	0.000	-0.003	0.00
10.11.21	18.23	2.830	0.000	0.191	0.00
11.11.21	24.00	4.291	0.000	1.397	0.00
12.11.21	24.00	4.876	0.000	0.518	0.00
13.11.21	24.00	4.836	0.000	0.000	0.00
14.11.21	24.00	4.640	0.000	0.000	0.00
15.11.21	24.00	4.760	0.000	0.000	0.00
16.11.21	24.00	4.815	0.000	0.000	0.00
17.11.21	24.00	4.145	0.000	0.000	0.00
18.11.21	24.00	3.726	0.000	0.188	0.00
19.11.21	24.00	3.928	0.000	0.000	0.00
20.11.21	24.00	3.935	0.000	0.000	0.00
21.11.21	24.00	3.967	0.000	0.000	0.00
22.11.21	24.00	3.670	0.000	0.000	0.00
Среднее:		3.525	0.000	0.086	0.000
Итого:	712.33	106.695	0.000	3.992	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 24 мкр.д.7 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 50.00 м3/ч G3 min = 0.50 м3/ч

Заводской номер 00166015 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x930D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	55.51	48.25	7.26	215.75	212.67	218.71	216.35	0.00	-3.68	6.90	6.70	1.542	-0.178	25	0	*
24/10/21	55.91	48.74	7.17	201.54	198.61	204.50	202.21	0.00	-3.60	6.90	6.70	1.422	-0.175	24	0	*
25/10/21	54.84	47.70	7.14	198.53	195.74	201.65	199.50	0.00	-3.76	6.90	6.70	1.395	-0.179	24	0	*
26/10/21	52.79	45.87	6.92	192.75	190.25	195.88	193.95	0.50	-3.70	6.90	6.70	1.313	-0.170	24	0	*
27/10/21	53.63	46.41	7.22	198.56	195.90	201.81	199.76	0.00	-3.86	6.90	6.70	1.412	-0.179	24	0	*
28/10/21	55.97	48.61	7.36	210.67	207.62	213.84	211.48	0.00	-3.86	6.90	6.70	1.526	-0.188	24	0	*
29/10/21	59.61	51.66	7.95	223.01	219.40	226.63	223.82	0.00	-4.42	6.90	6.70	1.743	-0.228	24	0	*
30/10/21	58.88	51.04	7.84	220.22	216.71	224.30	221.57	0.00	-4.86	6.90	6.70	1.699	-0.248	24	0	*
31/10/21	59.19	51.42	7.77	216.74	213.24	220.80	218.10	0.00	-4.86	6.90	6.70	1.657	-0.250	24	0	*
01/11/21	58.48	50.78	7.70	217.25	213.85	221.42	218.75	0.00	-4.90	6.90	6.70	1.643	-0.249	24	0	*
02/11/21	59.15	51.27	7.88	222.81	219.24	226.87	224.09	0.00	-4.85	6.90	6.70	1.725	-0.249	24	0	*
03/11/21	59.20	51.21	7.99	218.59	215.11	222.52	219.81	0.00	-4.70	6.90	6.70	1.715	-0.241	24	0	*
04/11/21	56.92	49.11	7.81	209.56	206.43	213.12	210.75	0.00	-4.32	6.90	6.70	1.610	-0.212	24	0	*
05/11/21	55.97	48.29	7.68	208.29	205.30	211.92	209.58	0.00	-4.28	6.90	6.70	1.576	-0.207	24	0	*
06/11/21	54.74	47.16	7.58	203.83	201.01	207.33	205.20	0.00	-4.19	6.90	6.70	1.524	-0.198	24	0	*
07/11/21	54.53	46.98	7.55	201.90	199.11	205.25	203.14	0.00	-4.03	6.90	6.70	1.498	-0.189	24	0	*
08/11/21	55.53	47.79	7.74	202.86	199.98	206.27	204.07	0.00	-4.09	6.90	6.70	1.545	-0.195	24	0	*
09/11/21	51.01	44.24	6.77	173.12	171.00	175.80	174.16	0.00	-3.16	6.90	6.70	1.158	-0.140	24	0	*
10/11/21	57.87	48.21	9.66	186.44	183.51	189.65	187.56	0.00	-4.05	6.90	6.70	1.770	-0.195	24	0	*
11/11/21	64.34	54.70	9.64	219.72	215.57	223.76	220.62	0.00	-5.05	6.90	6.70	2.076	-0.276	24	0	*
12/11/21	64.09	55.57	8.52	252.14	247.45	256.42	252.76	0.00	-5.31	6.90	6.70	2.111	-0.295	24	0	*
13/11/21	64.98	56.33	8.65	250.41	245.58	254.75	251.04	0.00	-5.46	6.90	6.70	2.125	-0.307	24	0	*
14/11/21	63.73	55.32	8.41	244.99	240.45	249.41	245.90	0.00	-5.45	6.90	6.70	2.020	-0.301	24	0	*
15/11/21	63.93	55.13	8.80	245.99	241.43	250.55	247.02	0.00	-5.59	6.90	6.70	2.125	-0.308	24	0	*
16/11/21	64.48	55.56	8.92	251.64	246.89	256.43	252.78	0.50	-5.89	6.90	6.70	2.198	-0.327	24	0	*
17/11/21	61.41	52.86	8.55	222.75	218.87	227.11	224.14	0.00	-5.27	6.90	6.70	1.871	-0.278	24	0	*
18/11/21	56.14	47.91	8.23	208.32	205.25	212.40	210.12	0.00	-4.87	6.90	6.70	1.689	-0.233	24	0	*
19/11/21	58.03	49.72	8.31	218.23	214.86	222.31	219.73	0.00	-4.87	6.90	6.70	1.783	-0.242	24	0	*
20/11/21	58.20	49.88	8.32	217.90	214.50	221.95	219.39	0.00	-4.89	6.90	6.70	1.783	-0.244	24	0	*
21/11/21	58.85	50.51	8.34	219.78	216.29	223.82	221.16	0.00	-4.87	6.90	6.70	1.798	-0.246	24	0	*
22/11/21	56.86	48.74	8.12	207.15	204.04	210.84	208.47	0.00	-4.43	6.90	6.70	1.654	-0.216	24	0	*
Итого:				6681.4	6575.86	6798.0	6716.98	1.00	-141.12			52.706	-7.143	745	0	
Средние:	58.21	50.22	7.99							6.90	6.70					

Период нормальной работы 745ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1234ч

24 7

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 24 мкр.д.8 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут MГВС= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч

Заводской номер 00234689 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xв0FD ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	55.93	46.75	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.000	0.000	24	0	*
24/10/21	56.03	47.03	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.000	0.000	24	0	*
25/10/21	55.00	46.04	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.000	0.000	24	0	*
26/10/21	52.94	44.26	8.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.000	0.000	24	0	*
27/10/21	53.78	44.64	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.000	0.000	24	0	*
28/10/21	56.39	46.89	9.50	84.93	83.67	85.27	84.42	0.00	-0.75	4.19	5.76	0.786	-0.035	24	0	*
29/10/21	59.85	49.79	10.06	175.34	172.47	172.78	170.78	0.00	1.69	7.24	10.12	1.719	0.084	24	0	*
30/10/21	59.12	49.18	9.94	170.48	167.75	171.13	169.23	0.00	-1.48	7.27	12.12	1.649	-0.073	24	0	*
31/10/21	59.42	49.67	9.75	171.19	168.42	171.83	169.91	0.00	-1.49	7.29	16.99	1.607	-0.074	24	0	*
01/11/21	58.72	49.09	9.63	168.71	166.04	169.28	167.49	0.00	-1.45	7.28	17.01	1.565	-0.071	24	0	*
02/11/21	59.40	49.65	9.75	172.05	169.26	172.64	170.75	0.00	-1.49	7.26	16.97	1.615	-0.074	24	0	*
03/11/21	59.43	49.57	9.86	169.48	166.72	170.05	168.17	0.00	-1.45	7.17	16.96	1.608	-0.072	24	0	*
04/11/21	57.17	47.51	9.66	162.62	160.18	163.16	161.51	0.00	-1.33	7.08	16.93	1.514	-0.063	24	0	*
05/11/21	56.20	46.63	9.57	159.74	157.40	160.27	158.72	0.00	-1.32	7.05	16.91	1.472	-0.062	24	0	*
06/11/21	54.99	45.51	9.48	156.38	154.18	156.88	155.41	0.00	-1.23	7.03	16.86	1.428	-0.056	24	0	*
07/11/21	54.76	45.28	9.48	155.72	153.56	156.20	154.75	0.00	-1.19	7.01	16.83	1.421	-0.054	24	0	*
08/11/21	55.79	46.16	9.63	158.88	156.60	159.27	157.72	0.00	-1.12	7.28	13.54	1.488	-0.052	24	0	*
09/11/21	51.24	42.80	8.44	134.87	133.21	135.08	133.96	0.00	-0.75	6.95	14.35	1.103	-0.032	24	0	*
10/11/21	58.34	46.29	12.05	143.49	141.22	142.75	141.39	0.00	-0.17	7.14	16.77	1.666	-0.008	24	0	*
11/11/21	64.51	52.52	11.99	168.66	165.43	169.01	166.91	0.00	-1.48	7.26	16.71	1.947	-0.078	24	0	*
12/11/21	64.33	53.63	10.70	192.42	188.81	193.45	190.93	0.00	-2.12	7.31	16.84	1.982	-0.114	24	0	*
13/11/21	65.22	54.45	10.77	193.96	190.25	194.92	192.33	0.00	-2.08	7.31	16.81	2.012	-0.114	24	0	*
14/11/21	63.93	53.47	10.46	190.89	187.36	191.80	189.34	0.00	-1.98	7.32	16.81	1.920	-0.106	24	0	*
15/11/21	64.18	53.39	10.79	190.50	186.92	191.32	188.91	0.00	-1.99	7.30	16.83	1.982	-0.107	24	0	*
16/11/21	64.71	53.68	11.03	190.40	186.80	191.22	188.75	0.00	-1.95	7.30	16.86	2.024	-0.105	24	0	*
17/11/21	61.60	51.31	10.29	173.23	170.22	173.78	171.71	0.00	-1.49	7.45	13.90	1.723	-0.077	24	0	*
18/11/21	56.41	46.36	10.05	158.39	156.10	158.62	157.11	0.00	-1.01	7.48	13.99	1.544	-0.047	24	0	*
19/11/21	58.27	47.98	10.29	165.72	163.13	166.18	164.47	0.00	-1.34	7.43	16.57	1.648	-0.065	24	0	*
20/11/21	58.45	48.13	10.32	167.51	164.82	168.10	166.34	0.00	-1.52	7.42	16.98	1.666	-0.073	24	0	*
21/11/21	59.09	48.74	10.35	168.90	166.21	169.46	167.63	0.00	-1.42	7.43	16.98	1.685	-0.069	24	0	*
22/11/21	57.06	47.08	9.98	159.59	157.22	159.93	158.34	0.00	-1.12	7.49	13.56	1.544	-0.053	24	0	*
Итого:				4304.0	4233.95	4314.3	4266.98	0.00	-33.03			42.318	-1.650	744	0	
Средние:	58.46	48.49	9.96							6.15	13.09					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4200ч

24 8

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: 24 мкр.д.10

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч

Заводской номер 00173725

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0x5E18

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС	DI
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
23/10/21	55.99	43.69	12.30	165.87	163.54	162.51	161.09	0.00	2.45	16.97	17.01	2.007	0.108	24	0	*	0.0000
24/10/21	56.14	43.96	12.18	161.65	159.36	163.13	161.69	0.00	-2.33	16.96	17.00	1.937	-0.103	24	0	*	0.0000
25/10/21	55.07	42.95	12.12	163.50	161.24	162.56	161.20	0.00	0.04	16.99	17.04	1.954	0.002	24	0	*	0.0000
26/10/21	53.04	41.28	11.76	160.72	158.68	159.34	158.14	0.00	0.54	17.00	17.05	1.866	0.022	24	0	*	0.0000
27/10/21	53.91	41.64	12.27	164.88	162.72	163.60	162.35	0.00	0.37	17.01	17.05	1.990	0.015	24	0	*	0.0000
28/10/21	56.23	43.63	12.60	174.48	171.99	173.18	171.73	0.00	0.26	17.00	17.04	2.160	0.011	24	0	*	0.0000
29/10/21	59.87	46.41	13.46	184.50	181.52	182.94	181.17	0.00	0.35	17.00	17.05	2.438	0.016	24	0	*	0.0000
30/10/21	59.15	45.87	13.28	182.65	179.80	181.53	179.79	0.00	0.01	17.01	17.06	2.384	0.000	24	0	*	0.0000
31/10/21	59.46	46.32	13.14	183.64	180.73	181.34	179.59	0.00	1.14	17.00	17.05	2.371	0.053	24	0	*	0.0000
01/11/21	58.75	45.87	12.88	180.69	177.90	179.73	177.99	0.00	-0.09	17.00	17.04	2.284	-0.004	24	0	*	0.0000
02/11/21	59.43	46.45	12.98	184.80	181.90	182.89	181.10	0.00	0.80	17.00	17.05	2.358	0.037	24	0	*	0.0000
03/11/21	59.48	46.27	13.21	181.05	178.20	179.69	177.97	0.00	0.23	16.99	17.04	2.352	0.011	24	0	*	0.0000
04/11/21	57.21	44.19	13.02	174.11	171.53	172.35	170.83	0.00	0.70	16.98	17.03	2.229	0.031	24	0	*	0.0000
05/11/21	56.24	43.31	12.93	168.86	166.46	168.09	166.70	0.00	-0.24	16.98	17.03	2.148	-0.010	24	0	*	0.0000
06/11/21	55.02	42.25	12.77	165.61	163.32	164.69	163.40	0.00	-0.08	17.00	17.04	2.081	-0.003	24	0	*	0.0000
07/11/21	54.79	42.27	12.52	166.55	164.30	164.92	163.62	0.00	0.68	16.99	17.03	2.054	0.029	24	0	*	0.0000
08/11/21	55.83	42.91	12.92	168.15	165.78	167.07	165.70	0.00	0.08	17.00	17.04	2.136	0.003	24	0	*	0.0000
09/11/21	51.26	39.85	11.41	137.06	135.42	135.68	134.75	0.00	0.67	16.98	17.03	1.539	0.027	24	0	*	0.0000
10/11/21	58.57	42.82	15.75	151.25	148.88	149.91	148.68	0.00	0.20	17.01	17.05	2.331	0.009	24	0	*	0.0000
11/11/21	64.62	48.74	15.88	181.88	178.50	179.85	177.92	0.00	0.58	17.03	17.07	2.827	0.028	24	0	*	0.0000
12/11/21	64.37	50.11	14.26	207.23	203.43	205.37	203.03	0.00	0.40	17.01	17.05	2.899	0.020	24	0	*	0.0000
13/11/21	65.27	50.83	14.44	208.76	204.84	206.96	204.53	0.00	0.31	16.99	17.03	2.956	0.016	24	0	*	0.0000
14/11/21	63.98	49.83	14.15	205.32	201.59	204.28	202.02	0.00	-0.43	16.96	17.01	2.844	-0.022	24	0	*	0.0000
15/11/21	64.23	49.66	14.57	204.85	201.11	203.33	201.09	0.00	0.02	16.99	17.03	2.926	0.001	24	0	*	0.0000
16/11/21	64.77	49.91	14.86	205.17	201.36	205.76	203.46	0.00	-2.10	17.01	17.05	2.987	-0.105	24	0	*	0.0000
17/11/21	61.68	47.76	13.92	185.36	182.19	184.45	182.56	0.00	-0.37	17.02	17.06	2.533	-0.018	24	0	*	0.0000
18/11/21	56.47	43.28	13.19	169.66	167.19	167.76	166.36	0.00	0.83	17.00	17.04	2.203	0.036	24	0	*	0.0000
19/11/21	58.34	44.84	13.50	177.72	175.06	176.55	174.94	0.00	0.12	16.97	17.00	2.359	0.005	24	0	*	0.0000
20/11/21	58.53	44.90	13.63	178.73	176.01	176.33	174.79	0.00	1.22	17.01	17.05	2.395	0.055	24	0	*	0.0000
21/11/21	59.17	45.56	13.61	180.59	177.75	179.59	177.92	0.00	-0.17	17.00	17.04	2.415	-0.008	24	0	*	0.0000
22/11/21	57.13	44.02	13.11	170.38	167.87	171.47	169.95	0.00	-2.08	17.00	17.05	2.198	-0.092	24	0	*	0.0000
Итого:				5495.6	5410.17	5456.8	5406.06	0.00	4.11			72.161	0.170	744	0		0.0000
Средние:	58.51	45.20	13.31							16.99	17.03						

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1319ч

24 10

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: 24 мкр.д.12

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут MГВС= _____ т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв= 0.00°C

G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.04 м3/ч

Заводской номер 00182776

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=1

КС=0xD8AE

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	55.86	45.43	10.43	142.07	140.10	139.25	137.85	0.00	2.25	12.12	6.00	1.476	0.102	24	0	*
24/10/21	56.06	45.89	10.17	143.11	141.07	140.26	138.87	0.00	2.20	12.10	6.00	1.449	0.101	24	0	*
25/10/21	54.99	44.91	10.08	142.55	140.62	139.77	138.41	0.00	2.21	12.09	6.00	1.433	0.099	24	0	*
26/10/21	52.97	43.28	9.69	138.59	136.81	135.96	134.75	0.00	2.06	12.08	6.00	1.342	0.089	24	0	*
27/10/21	53.79	43.62	10.17	141.93	140.05	139.23	138.01	0.00	2.04	11.96	6.00	1.440	0.089	24	0	*
28/10/21	56.12	45.58	10.54	150.37	148.22	147.42	146.01	0.00	2.21	11.89	6.00	1.578	0.101	24	0	*
29/10/21	59.77	48.39	11.38	158.39	155.83	155.17	153.44	0.00	2.39	11.92	6.00	1.788	0.116	24	0	*
30/10/21	59.05	47.78	11.27	156.68	154.19	153.54	151.89	0.00	2.30	11.95	6.00	1.755	0.110	24	0	*
31/10/21	59.36	48.15	11.21	156.16	153.69	153.03	151.35	0.00	2.34	11.95	6.00	1.739	0.113	24	0	*
01/11/21	58.64	47.68	10.96	154.36	151.94	151.30	149.68	0.00	2.26	11.95	6.00	1.683	0.108	24	0	*
02/11/21	59.32	48.32	11.00	158.25	155.72	155.08	153.38	0.00	2.34	11.93	6.00	1.730	0.113	24	0	*
03/11/21	59.38	48.19	11.19	155.07	152.60	151.96	150.31	0.00	2.29	11.85	6.00	1.724	0.110	24	0	*
04/11/21	57.11	46.23	10.88	148.66	146.46	145.79	144.28	0.00	2.18	11.74	6.00	1.607	0.101	24	0	*
05/11/21	56.14	45.38	10.76	146.27	144.16	143.47	142.09	0.00	2.07	11.70	6.00	1.567	0.094	24	0	*
06/11/21	54.93	44.37	10.56	143.17	141.19	140.50	139.21	0.00	1.98	11.67	6.00	1.506	0.088	24	0	*
07/11/21	54.71	44.14	10.57	142.44	140.50	139.77	138.47	0.00	2.03	11.66	6.00	1.501	0.090	24	0	*
08/11/21	55.72	44.88	10.84	144.79	142.76	142.05	140.68	0.00	2.08	11.95	6.00	1.562	0.093	24	0	*
09/11/21	51.23	41.79	9.44	122.87	121.38	120.77	119.76	0.00	1.62	11.63	6.00	1.156	0.068	24	0	*
10/11/21	58.13	44.53	13.60	130.44	128.42	127.91	126.70	0.00	1.72	11.96	6.00	1.754	0.077	24	0	*
11/11/21	64.51	50.89	13.62	153.83	150.93	150.65	148.85	0.00	2.08	12.08	6.00	2.071	0.106	24	0	*
12/11/21	64.26	52.27	11.99	177.90	174.63	174.41	172.18	0.00	2.45	12.14	6.00	2.113	0.128	24	0	*
13/11/21	65.15	52.65	12.50	173.09	169.81	169.72	167.52	0.00	2.29	12.16	6.00	2.139	0.120	24	0	*
14/11/21	63.90	51.78	12.12	170.07	166.97	166.87	164.79	0.00	2.18	12.15	6.00	2.043	0.113	24	0	*
15/11/21	64.12	51.51	12.61	169.88	166.77	166.69	164.59	0.00	2.18	12.12	6.00	2.120	0.112	24	0	*
16/11/21	64.65	51.78	12.87	170.38	167.19	167.18	165.09	0.00	2.10	12.13	6.00	2.172	0.109	24	0	*
17/11/21	61.61	49.47	12.14	154.03	151.40	151.28	149.55	0.00	1.85	12.25	6.00	1.851	0.091	24	0	*
18/11/21	56.33	44.60	11.73	141.32	139.28	139.05	137.79	0.00	1.49	12.25	6.00	1.646	0.066	24	0	*
19/11/21	58.22	46.27	11.95	147.92	145.65	145.42	143.97	0.00	1.68	12.20	6.00	1.755	0.078	24	0	*
20/11/21	58.40	46.53	11.87	149.11	146.86	146.62	145.12	0.00	1.74	12.20	6.00	1.760	0.081	24	0	*
21/11/21	59.02	47.14	11.88	150.39	148.01	147.85	146.31	0.00	1.70	12.21	6.00	1.772	0.080	24	0	*
22/11/21	57.01	45.48	11.53	141.87	139.78	139.61	138.27	0.00	1.51	12.26	6.00	1.626	0.069	24	0	*
Итого:				4675.9	4602.99	4587.5	4539.17	0.00	63.82			52.858	3.015	744	0	
Средние:	58.40	47.06	11.34							12.00	6.00					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1295ч

24 12

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 24 мкр.д.13
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA770
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	2.07	55.82	160.56	42.92	160.38	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	2.05	55.97	161.94	43.30	161.52	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	2.01	54.95	159.58	42.34	159.28	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.86	52.90	153.01	40.76	153.22	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.98	53.66	156.85	41.04	157.09	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.18	56.08	166.67	43.01	166.74	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.50	59.72	175.70	45.49	175.35	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.43	59.01	173.90	45.04	173.84	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	2.40	59.30	173.30	45.42	172.94	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	2.33	58.60	171.38	44.96	170.97	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	2.42	59.27	175.72	45.50	175.29	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	2.41	59.31	172.12	45.30	172.01	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.25	57.05	164.46	43.37	164.68	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.16	56.07	161.60	42.67	161.94	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.09	54.88	158.62	41.67	158.53	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.07	54.62	158.01	41.50	157.65	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.17	55.64	160.17	42.10	160.30	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.60	49.68	135.25	38.26	135.11	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	2.38	58.92	143.96	41.57	143.57	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	2.90	65.19	170.03	47.40	169.82	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	3.00	64.21	197.76	48.98	197.29	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	3.04	65.11	192.42	49.29	191.43	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	2.89	63.81	189.25	48.51	188.30	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.99	64.07	188.96	48.21	187.96	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	3.05	64.61	189.19	48.47	188.54	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	2.59	60.62	171.31	45.79	170.71	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	2.27	55.93	156.84	41.55	156.69	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.43	58.17	163.98	43.36	164.15	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.45	58.36	165.88	43.54	165.56	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	2.47	58.98	166.85	44.13	166.96	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	2.26	56.86	157.48	42.53	157.36	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	73.69	58.30	5192.74	44.13	5185.16	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 24 мкр.д.27 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут MГВС= _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00178846 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хс71С ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	55.41	46.16	9.25	465.31	458.68	475.98	471.17	-12.49	5.60	5.40	4.237	-0.576	24	0	*
24/10/21	55.50	46.45	9.05	465.39	458.73	475.65	470.84	-12.11	5.60	5.40	4.143	-0.562	24	0	*
25/10/21	54.47	45.39	9.08	459.55	453.20	469.89	465.34	-12.14	5.60	5.40	4.111	-0.551	24	0	*
26/10/21	52.36	43.55	8.81	440.93	435.27	451.84	447.79	-12.52	5.60	5.40	3.832	-0.545	24	0	*
27/10/21	53.29	43.99	9.30	451.61	445.63	462.16	457.94	-12.31	5.60	5.40	4.132	-0.541	24	0	*
28/10/21	55.59	46.07	9.52	476.60	469.76	486.23	481.38	-11.62	5.60	5.40	4.463	-0.535	24	0	*
29/10/21	59.14	48.95	10.19	510.30	502.05	519.13	513.32	-11.27	5.60	5.40	5.108	-0.551	24	0	*
30/10/21	58.41	48.38	10.03	506.37	498.39	515.39	509.70	-11.31	5.60	5.40	4.994	-0.547	24	0	*
31/10/21	58.74	48.84	9.90	505.28	497.24	514.32	508.57	-11.33	5.60	5.40	4.918	-0.553	24	0	*
01/11/21	58.02	48.32	9.70	498.82	491.08	508.12	502.52	-11.44	5.60	5.40	4.759	-0.552	24	0	*
02/11/21	58.71	48.88	9.83	507.56	499.51	516.53	510.74	-11.23	5.60	5.40	4.904	-0.548	24	0	*
03/11/21	58.79	48.81	9.98	502.01	494.00	511.15	505.43	-11.43	5.60	5.40	4.925	-0.557	24	0	*
04/11/21	56.52	46.70	9.82	480.05	472.94	489.67	484.62	-11.68	5.60	5.40	4.640	-0.545	24	0	*
05/11/21	55.55	45.86	9.69	471.56	464.80	481.39	476.61	-11.81	5.60	5.40	4.492	-0.541	24	0	*
06/11/21	54.35	45.04	9.31	469.00	462.53	479.03	474.45	-11.92	5.60	5.40	4.300	-0.536	24	0	*
07/11/21	54.14	45.10	9.04	475.76	469.27	485.66	481.03	-11.76	5.60	5.40	4.236	-0.530	24	0	*
08/11/21	55.19	45.68	9.51	474.93	468.22	484.78	480.01	-11.79	5.60	5.40	4.441	-0.538	24	0	*
09/11/21	50.66	42.32	8.34	398.12	393.30	407.94	404.44	-11.14	5.60	5.40	3.263	-0.471	24	0	*
10/11/21	58.17	46.21	11.96	425.93	419.17	433.84	429.46	-10.29	5.60	5.40	4.998	-0.475	24	0	*
11/11/21	64.78	52.35	12.43	501.68	492.07	507.71	501.21	-9.14	5.60	5.40	6.111	-0.478	24	0	*
12/11/21	63.99	53.13	10.86	579.08	568.30	583.86	576.16	-7.86	5.60	5.40	6.170	-0.417	24	0	*
13/11/21	64.86	53.90	10.96	585.91	574.71	590.61	582.61	-7.90	5.60	5.40	6.297	-0.425	24	0	*
14/11/21	63.78	53.01	10.77	572.97	562.35	577.64	570.05	-7.70	5.60	5.40	6.048	-0.408	24	0	*
15/11/21	64.03	52.83	11.20	573.37	562.66	577.48	569.93	-7.27	5.60	5.40	6.295	-0.384	24	0	*
16/11/21	64.55	53.41	11.14	589.20	578.02	592.57	584.69	-6.67	5.60	5.40	6.437	-0.356	24	0	*
17/11/21	61.92	51.37	10.55	534.82	525.40	539.65	532.95	-7.55	5.60	5.40	5.523	-0.388	24	0	*
18/11/21	57.40	46.80	10.60	476.77	469.47	483.33	478.34	-8.87	5.60	5.40	4.967	-0.415	24	0	*
19/11/21	59.01	48.28	10.73	497.60	489.61	503.64	498.14	-8.53	5.60	5.40	5.242	-0.412	24	0	*
20/11/21	59.15	48.43	10.72	501.13	493.05	507.15	501.59	-8.54	5.60	5.40	5.278	-0.413	24	0	*
21/11/21	59.80	49.05	10.75	505.83	497.52	511.82	506.06	-8.54	5.60	5.40	5.342	-0.419	24	0	*
22/11/21	58.00	47.77	10.23	487.36	479.76	493.86	488.55	-8.79	5.60	5.40	4.901	-0.420	24	0	*
Итого:				15390.	15146.6	15638.	15465.6	-318.95			153.507	-15.189	744	0	
Средние:	58.20	48.09	10.10						5.60	5.40					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12862ч

24 27

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 24 мкр.д.28 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч

Заводской номер 00168975 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хFC7D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	56.23	48.31	7.92	187.24	184.53	186.79	184.81	0.00	-0.28	7.60	7.44	1.457	-0.014	24	0	*
24/10/21	56.35	48.56	7.79	187.22	184.49	186.77	184.73	0.00	-0.24	7.57	7.41	1.437	-0.012	24	0	*
25/10/21	55.30	47.57	7.73	184.83	182.22	184.37	182.45	0.00	-0.23	7.58	7.42	1.406	-0.011	24	0	*
26/10/21	53.23	45.76	7.47	178.01	175.68	177.62	175.90	0.00	-0.22	7.57	7.43	1.308	-0.010	24	0	*
27/10/21	54.18	46.33	7.85	182.39	179.94	181.92	180.10	0.00	-0.16	7.46	7.31	1.411	-0.007	24	0	*
28/10/21	56.46	48.42	8.04	192.53	189.69	192.01	189.91	0.00	-0.22	7.39	7.22	1.519	-0.011	24	0	*
29/10/21	60.13	51.48	8.65	204.04	200.67	203.49	200.97	0.00	-0.30	7.42	7.21	1.732	-0.015	24	0	*
30/10/21	59.40	50.88	8.52	202.14	198.88	201.64	199.17	0.00	-0.29	7.45	7.25	1.692	-0.015	24	0	*
31/10/21	59.69	51.27	8.42	202.25	198.95	201.75	199.31	0.00	-0.36	7.45	7.25	1.675	-0.018	24	0	*
01/11/21	58.98	50.72	8.26	199.92	196.74	199.45	197.06	0.00	-0.32	7.44	7.25	1.622	-0.016	24	0	*
02/11/21	59.67	51.31	8.36	203.63	200.29	203.13	200.63	0.00	-0.34	7.43	7.23	1.674	-0.017	24	0	*
03/11/21	59.71	51.25	8.46	200.84	197.57	200.35	197.91	0.00	-0.34	7.34	7.14	1.671	-0.017	24	0	*
04/11/21	57.42	49.11	8.31	192.57	189.67	192.14	190.00	0.00	-0.33	7.22	7.05	1.572	-0.016	24	0	*
05/11/21	56.45	48.26	8.19	189.44	186.66	189.02	186.93	0.00	-0.27	7.20	7.03	1.528	-0.013	24	0	*
06/11/21	55.24	47.21	8.03	185.42	182.82	185.12	183.18	0.00	-0.36	7.16	7.01	1.465	-0.017	24	0	*
07/11/21	55.00	47.01	7.99	184.46	181.90	184.09	182.18	0.00	-0.28	7.16	7.00	1.451	-0.013	24	0	*
08/11/21	56.07	47.87	8.20	187.47	184.74	187.11	185.13	0.00	-0.39	7.43	7.27	1.511	-0.019	24	0	*
09/11/21	51.41	44.33	7.08	158.74	156.77	158.53	157.05	0.00	-0.28	7.07	6.96	1.108	-0.012	24	0	*
10/11/21	58.97	48.59	10.38	169.94	167.21	169.41	167.53	0.00	-0.32	7.26	7.14	1.729	-0.016	24	0	*
11/11/21	64.84	54.67	10.17	200.54	196.69	199.98	197.21	0.00	-0.52	7.43	7.24	1.998	-0.028	24	0	*
12/11/21	64.63	55.60	9.03	230.41	226.04	230.39	227.09	0.00	-1.05	7.51	7.24	2.040	-0.058	24	0	*
13/11/21	65.53	56.38	9.15	231.75	227.26	231.91	228.49	0.00	-1.23	7.53	7.26	2.080	-0.069	24	0	*
14/11/21	64.23	55.35	8.88	227.85	223.57	228.20	224.96	0.00	-1.39	7.53	7.26	1.985	-0.077	24	0	*
15/11/21	64.53	55.30	9.23	227.68	223.38	228.15	224.91	0.00	-1.53	7.50	7.24	2.061	-0.085	24	0	*
16/11/21	65.03	55.66	9.37	228.68	224.33	229.13	225.85	0.00	-1.52	7.51	7.24	2.100	-0.085	24	0	*
17/11/21	61.80	53.02	8.78	206.94	203.30	207.40	204.67	0.00	-1.37	7.63	7.41	1.784	-0.073	24	0	*
18/11/21	56.75	48.13	8.62	189.73	186.88	190.20	188.16	0.00	-1.28	7.64	7.47	1.608	-0.062	24	0	*
19/11/21	58.56	49.82	8.74	198.58	195.47	199.12	196.80	0.00	-1.33	7.59	7.40	1.707	-0.066	24	0	*
20/11/21	58.75	50.07	8.68	200.16	196.97	200.69	198.39	0.00	-1.42	7.58	7.39	1.706	-0.071	24	0	*
21/11/21	59.38	50.70	8.68	201.40	198.12	201.80	199.39	0.00	-1.27	7.59	7.39	1.716	-0.064	24	0	*
22/11/21	57.32	49.04	8.28	189.15	186.28	189.15	187.05	0.00	-0.77	7.64	7.47	1.543	-0.038	24	0	*
Итого:				6125.9	6027.71	6120.8	6047.92	0.00	-20.21			51.296	-1.045	744	0	
Средние:	58.74	50.25	8.49							7.44	7.25					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3329ч

24 28

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060244
 Номер абонента: 0
 Адрес установки: Жилой дом (ул. 24 микрорайон, 11)
 Система: 1 Поддача + Р

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп	Fmax, Кгц
1	80	10	160	2000	---
2	80	10	202	2000	0,606

$$Q = Mn(hn - h_0)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 23.10.2021 по 22.11.2021

Дата	Энергия Q, ГКал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tп	tо	Рп	Ро	
				-	+					
23.10	1,954	243,4	244,8	1,4	---	55,53	47,53	0,68	0,50	24,00
24.10	1,933	246,6	248,0	1,4	---	55,85	48,05	0,68	0,50	24,00
25.10	1,894	243,8	245,1	1,4	---	54,74	47,01	0,68	0,50	24,00
26.10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27.10	3,624	475,1	478,0	2,9	---	53,37	45,64	0,67	0,50	48,00
28.10	2,045	255,1	256,4	1,3	---	55,84	47,86	0,66	0,50	24,00
29.10	2,342	269,4	270,4	1,0	---	59,50	50,84	0,66	0,50	24,00
Итого:	13,792	1733,4	1742,7	9,3	0,0	55,81	47,82	0,67	0,50	168,00
30.10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31.10	4,586	541,5	542,1	0,7	---	59,12	50,78	0,66	0,50	48,00
01.11	2,229	270,8	270,5	---	0,3	58,38	50,18	0,66	0,50	24,00
02.11	2,303	277,7	277,3	---	0,4	59,05	50,79	0,66	0,50	24,00
03.11	2,295	272,4	271,9	---	0,6	59,15	50,76	0,65	0,50	24,00
04.11	2,144	261,2	260,5	---	0,7	56,88	48,70	0,64	0,50	24,00
05.11	2,077	257,1	256,5	---	0,6	55,91	47,86	0,64	0,50	24,00
Итого:	15,634	1880,7	1878,8	0,7	2,6	58,08	49,85	0,65	0,50	168,00
06.11	2,005	251,7	251,0	---	0,7	54,68	46,74	0,64	0,50	24,00
07.11	2,001	250,5	249,6	---	0,9	54,47	46,51	0,64	0,50	24,00
08.11	2,076	254,4	253,7	---	0,7	55,41	47,28	0,67	0,50	24,00
09.11	1,549	215,8	215,2	---	0,7	51,25	44,11	0,63	0,50	24,00
10.11	2,263	230,0	229,3	---	0,7	57,22	47,41	0,65	0,50	24,00
11.11	2,764	269,8	269,0	---	0,8	64,40	54,19	0,66	0,50	24,00
12.11	2,850	314,4	313,7	---	0,7	63,97	54,94	0,66	0,50	24,00
Итого:	15,508	1786,6	1781,5	0,0	5,2	57,34	48,74	0,65	0,50	168,00
13.11	2,879	305,8	305,4	---	0,4	64,87	55,50	0,67	0,50	24,00
14.11	2,758	301,4	300,6	---	0,8	63,72	54,61	0,67	0,50	24,00
15.11	2,836	300,3	299,4	---	0,8	63,79	54,38	0,66	0,50	24,00
16.11	2,885	301,2	300,3	---	0,9	64,40	54,86	0,66	0,50	24,00
17.11	2,468	273,8	272,7	---	1,1	61,59	52,61	0,68	0,50	24,00
18.11	2,155	249,4	248,2	---	1,2	55,90	47,30	0,69	0,50	24,00
19.11	2,331	261,9	260,7	---	1,2	57,95	49,09	0,68	0,50	24,00
Итого:	18,312	1993,8	1987,3	0,0	6,5	61,75	52,62	0,67	0,50	168,00
20.11	2,357	264,2	262,9	---	1,3	58,13	49,24	0,68	0,50	24,00
21.11	2,397	266,8	265,5	---	1,2	58,78	49,83	0,68	0,50	24,00
22.11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	4,754	531,0	528,4	0,0	2,5	58,46	49,54	0,68	0,50	48,00
Итого:	68,000	7925,545	7918,699	9,984	16,830	58,29	49,71	0,67	0,50	720,00
						dT=	8,58			

Общее время работы теплосистемы, ч	64059,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	64059,0	=	64046,0	0,0	0,0	0,0	12,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Q т/в +	Qсан.ут
		68,00					
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.2021	На 24:00 21.11.2021	Результат за период	На 9:00 23.11.2021			
Количество теплоты, ГКал	4935,59	5003,59	68,00	5006,71			
Расход теплоносителя Мп, т	422137,2	430062,7	7925,5	430420,3			
Расход теплоносителя Мо, т	422873,7	430792,4	7918,7	431148,2			
Время наработки, ч	63292,0	64012,0	720,0	64046,0			
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч				12,0			

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 24 мкр 14-15 дом 2 ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
 М сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С

Заводской номер 00182895 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x3DD3 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	56.08	45.60	10.48	195.37	192.55	192.43	190.62	1.93	7.77	7.56	2.013	0.088	24	0	
24/10/21	56.19	44.93	11.26	172.02	169.51	168.88	167.29	2.22	7.75	7.56	1.907	0.100	24	0	
25/10/21	55.14	43.86	11.28	169.80	167.43	166.76	165.28	2.15	7.75	7.57	1.886	0.094	24	0	
26/10/21	53.10	42.10	11.00	163.61	161.48	160.58	159.26	2.22	7.75	7.58	1.773	0.094	24	0	
27/10/21	53.98	42.45	11.53	167.48	165.22	164.58	163.17	2.05	7.64	7.46	1.904	0.087	24	0	
28/10/21	56.28	44.46	11.82	177.49	174.88	174.54	172.91	1.97	7.56	7.37	2.064	0.088	24	0	
29/10/21	59.94	47.27	12.67	187.10	184.05	184.17	182.22	1.83	7.59	7.38	2.329	0.087	24	0	
30/10/21	59.22	46.73	12.49	185.32	182.34	182.34	180.52	1.82	7.62	7.41	2.276	0.085	24	0	
31/10/21	59.52	47.21	12.31	185.33	182.32	182.33	180.41	1.91	7.62	7.41	2.241	0.090	24	0	
01/11/21	58.80	46.74	12.06	183.43	180.53	180.44	178.64	1.89	7.62	7.41	2.175	0.088	24	0	
02/11/21	59.49	47.39	12.10	188.20	185.14	185.25	183.32	1.82	7.60	7.38	2.236	0.086	24	0	
03/11/21	59.54	47.18	12.36	184.56	181.57	181.69	179.79	1.78	7.51	7.30	2.241	0.084	24	0	
04/11/21	57.27	45.08	12.19	177.11	174.45	174.14	172.51	1.94	7.40	7.21	2.125	0.087	24	0	
05/11/21	56.30	44.30	12.00	174.27	171.71	171.29	169.72	1.99	7.37	7.19	2.058	0.088	24	0	
06/11/21	55.09	43.31	11.78	170.69	168.32	167.70	166.19	2.13	7.34	7.16	1.977	0.092	24	0	
07/11/21	54.86	43.15	11.71	169.86	167.51	166.84	165.39	2.12	7.34	7.16	1.957	0.091	24	0	
08/11/21	55.89	43.90	11.99	172.66	170.18	169.69	168.19	1.99	7.61	7.42	2.039	0.087	24	0	
09/11/21	51.32	40.96	10.36	146.48	144.66	143.53	142.41	2.25	7.26	7.11	1.500	0.092	24	0	*
10/11/21	58.53	43.81	14.72	155.83	153.32	152.85	151.45	1.87	7.44	7.29	2.249	0.082	24	0	
11/11/21	64.67	49.71	14.96	184.75	181.25	182.50	180.39	0.86	7.61	7.36	2.708	0.043	24	0	
12/11/21	64.31	51.45	12.86	203.36	199.53	202.27	199.76	-0.23	7.42	6.94	2.572	-0.012	24	0	*
13/11/21	65.38	53.59	11.79	254.76	249.87	255.16	251.74	-1.87	7.69	7.38	2.943	-0.100	24	0	
14/11/21	64.09	52.64	11.45	250.56	245.89	250.83	247.60	-1.71	7.68	7.39	2.815	-0.090	24	0	
15/11/21	64.36	52.34	12.02	250.19	245.48	250.66	247.49	-2.01	7.66	7.36	2.953	-0.105	24	0	
16/11/21	64.88	52.56	12.32	250.82	246.05	251.48	248.24	-2.19	7.67	7.37	3.030	-0.115	24	0	
17/11/21	63.19	50.33	12.86	203.75	200.05	226.98	224.30	-24.25	7.79	7.54	2.340	-1.221	24	0	*
18/11/21	51.02	45.56	5.46	0.48	0.48	207.93	205.91	-205.43	7.81	7.59	0.005	-9.362	24	0	*
19/11/21	58.41	47.24	11.17	0.00	0.00	217.75	215.51	-215.51	7.76	7.52	0.000	-10.182	24	0	*
20/11/21	58.60	47.49	11.11	0.00	0.00	219.57	217.31	-217.31	7.75	7.52	0.000	-10.321	24	0	*
21/11/21	59.22	48.09	11.13	0.00	0.00	221.52	219.13	-219.13	7.76	7.52	0.000	-10.539	24	0	*
22/11/21	55.44	48.37	7.07	122.40	120.68	90.24	89.30	31.38	7.82	7.60	1.273	1.518	24	0	*
Итого:				5047.6	4966.45	5846.9	5785.97	-819.52			59.589	-38.796	744	0	
Средние:	58.39	46.76	11.62						7.61	7.38					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 1584ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

24-14-15 2 ввод

24м14 15 1вв

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 24 мкр.д.14/15 1 вв Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00182441 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xЕ4В2 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	56.08	43.83	12.25	96.60	95.19	102.72	101.78	-6.59	7.77	7.49	1.164	-0.289	24	0	
24/10/21	56.23	44.26	11.97	97.27	95.83	103.45	102.49	-6.66	7.74	7.46	1.144	-0.295	24	0	
25/10/21	55.18	43.27	11.91	95.99	94.62	102.11	101.21	-6.59	7.75	7.48	1.126	-0.285	24	0	
26/10/21	53.13	41.52	11.61	92.39	91.18	98.40	97.60	-6.42	7.74	7.49	1.055	-0.267	24	0	
27/10/21	54.03	41.83	12.20	94.79	93.54	100.84	100.04	-6.50	7.63	7.37	1.139	-0.272	24	0	
28/10/21	56.32	43.85	12.47	100.55	99.10	106.71	105.76	-6.66	7.56	7.27	1.231	-0.292	24	0	
29/10/21	59.97	46.54	13.43	106.07	104.31	112.31	111.16	-6.85	7.58	7.27	1.400	-0.319	24	0	
30/10/21	59.25	45.92	13.33	104.92	103.19	111.13	110.07	-6.88	7.61	7.31	1.375	-0.316	24	0	
31/10/21	59.55	46.29	13.26	104.60	102.90	110.88	109.76	-6.86	7.61	7.31	1.360	-0.318	24	0	
01/11/21	58.84	45.86	12.98	103.36	101.74	109.64	108.59	-6.85	7.61	7.31	1.315	-0.314	24	0	
02/11/21	59.53	46.49	13.04	106.03	104.27	112.37	111.26	-6.99	7.59	7.29	1.356	-0.325	24	0	
03/11/21	59.57	46.14	13.43	103.89	102.21	110.14	109.05	-6.84	7.50	7.22	1.369	-0.316	24	0	
04/11/21	57.29	44.14	13.15	99.49	97.97	105.66	104.68	-6.71	7.39	7.13	1.287	-0.296	24	0	
05/11/21	56.33	43.39	12.94	97.80	96.37	103.93	103.05	-6.68	7.36	7.10	1.243	-0.290	24	0	
06/11/21	55.11	42.44	12.67	95.69	94.38	101.77	100.94	-6.56	7.33	7.07	1.194	-0.278	24	0	
07/11/21	54.88	42.29	12.59	95.14	93.82	101.19	100.36	-6.54	7.33	7.05	1.180	-0.277	24	0	
08/11/21	55.93	43.04	12.89	96.82	95.40	102.85	101.94	-6.54	7.60	7.32	1.227	-0.282	24	0	
09/11/21	51.39	40.14	11.25	81.53	80.51	87.08	86.43	-5.92	7.25	6.99	0.899	-0.238	24	0	*
10/11/21	58.54	42.67	15.87	86.84	85.46	92.42	91.64	-6.18	7.43	7.18	1.351	-0.264	24	0	
11/11/21	59.78	47.13	12.65	163.90	161.18	119.51	118.30	42.88	7.52	7.10	1.968	2.021	24	0	
12/11/21	53.96	49.40	4.56	53.09	52.34	2.16	2.16	50.18	6.83	6.55	0.494	2.478	24	0	*
13/11/21	65.34	51.01	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	0.000	24	0	*
14/11/21	63.99	49.92	14.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	0.000	24	0	*
15/11/21	64.32	49.40	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.70	0.000	0.000	24	0	*
16/11/21	64.36	48.91	15.45	61.27	60.13	60.08	59.42	0.71	7.31	7.03	0.928	0.035	24	0	
17/11/21	61.70	47.16	14.54	110.63	108.72	109.06	107.92	0.80	7.79	7.47	1.576	0.038	24	0	
18/11/21	56.58	42.61	13.97	101.67	100.17	100.81	99.97	0.20	7.81	7.53	1.395	0.009	24	0	
19/11/21	58.42	44.28	14.14	106.30	104.61	105.51	104.55	0.06	7.75	7.45	1.476	0.003	24	0	
20/11/21	58.61	44.52	14.09	107.11	105.38	106.49	105.53	-0.15	7.75	7.43	1.480	-0.007	24	0	
21/11/21	59.24	45.09	14.15	108.02	106.26	107.35	106.34	-0.08	7.75	7.42	1.500	-0.004	24	0	
22/11/21	57.20	43.49	13.71	101.88	100.33	101.46	100.61	-0.28	7.81	7.51	1.374	-0.012	24	0	
Итого:				2773.6	2731.11	2788.0	2762.61	-31.50			35.606	-0.972	744	0	
Средние:	58.08	45.05	13.02						7.49	7.21					

Период нормальной работы 744ч

24м14 15 1вв

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12862ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: 25 мкр. 7

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801126
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	20.849	364.469	57.07	0.60	16.813	364.469	46.00	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	20.910	363.657	57.37	0.60	16.862	363.657	46.24	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	20.796	364.659	56.90	0.60	16.755	364.642	45.82	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	21.052	368.475	57.00	0.60	16.918	368.475	45.78	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	20.643	366.199	56.24	0.60	16.576	366.199	45.13	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	20.563	364.540	56.28	0.60	16.493	364.540	45.11	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	21.237	367.488	57.66	0.60	16.941	367.488	45.97	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	21.255	370.037	57.31	0.60	16.935	370.037	45.64	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	22.276	385.552	57.66	0.60	17.806	385.552	46.07	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	21.278	370.045	57.37	0.60	17.070	370.045	46.00	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	21.317	369.509	57.56	0.60	17.091	369.509	46.12	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	21.181	367.371	57.52	0.60	16.907	367.371	45.89	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	20.195	362.118	55.64	0.60	16.100	362.118	44.33	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	20.656	366.931	56.14	0.60	16.442	366.931	44.66	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	21.759	375.451	57.83	0.60	17.290	375.451	45.92	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	21.734	375.321	57.78	0.60	17.306	375.321	45.98	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	20.778	367.198	56.36	0.60	16.589	367.198	45.00	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	16.083	294.494	53.02	0.60	12.747	294.197	41.50	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	17.937	332.067	54.21	0.60	14.075	331.955	42.34	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	19.162	295.460	64.73	0.60	14.066	295.455	47.47	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	21.318	334.932	63.69	0.60	16.170	334.932	47.94	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	24.926	393.974	63.14	0.60	19.592	393.974	49.61	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	24.812	393.844	62.87	0.60	19.525	393.844	49.45	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	25.097	396.148	63.19	0.60	19.587	396.138	49.30	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	26.625	402.746	65.98	0.60	20.586	402.746	50.99	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	26.004	396.113	65.50	0.60	20.155	396.113	50.73	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	23.006	352.959	65.06	0.60	17.463	352.959	49.35	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	23.222	364.927	63.55	0.60	17.895	364.927	48.92	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	23.992	387.451	61.80	0.60	18.819	387.451	48.44	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	24.176	387.579	62.25	0.60	18.968	387.579	48.81	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	24.242	387.423	62.45	0.60	19.045	387.423	49.03	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	21.906	367.392	59.39		17.277	367.377	46.76		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	679.078	11389.139			535.587	11388.698			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: 25 мкр. 7

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801126
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	txв, °С
23.10.21	24.00	4.036	0.000	0.000	0.00
24.10.21	24.00	4.047	0.000	0.000	0.00
25.10.21	24.00	4.041	0.000	0.017	0.00
26.10.21	24.00	4.134	0.000	0.000	0.00
27.10.21	24.00	4.067	0.000	0.000	0.00
28.10.21	24.00	4.071	0.000	0.000	0.00
29.10.21	24.00	4.296	0.000	0.000	0.00
30.10.21	24.00	4.319	0.000	0.000	0.00
31.10.21	24.00	4.470	0.000	0.000	0.00
01.11.21	24.00	4.208	0.000	0.000	0.00
02.11.21	24.00	4.225	0.000	0.000	0.00
03.11.21	24.00	4.274	0.000	0.000	0.00
04.11.21	24.00	4.095	0.000	0.000	0.00
05.11.21	24.00	4.214	0.000	0.000	0.00
06.11.21	24.00	4.469	0.000	0.000	0.00
07.11.21	24.00	4.428	0.000	0.000	0.00
08.11.21	24.00	4.189	0.000	0.000	0.00
09.11.21	24.00	3.335	0.000	0.297	0.00
10.11.21	24.00	3.862	0.000	0.112	0.00
11.11.21	24.00	5.096	0.000	0.005	0.00
12.11.21	24.00	5.148	0.000	0.000	0.00
13.11.21	24.00	5.334	0.000	0.000	0.00
14.11.21	24.00	5.287	0.000	0.000	0.00
15.11.21	24.00	5.510	0.000	0.010	0.00
16.11.21	24.00	6.038	0.000	0.000	0.00
17.11.21	24.00	5.849	0.000	0.000	0.00
18.11.21	24.00	5.543	0.000	0.000	0.00
19.11.21	24.00	5.328	0.000	0.000	0.00
20.11.21	24.00	5.173	0.000	0.000	0.00
21.11.21	24.00	5.208	0.000	0.000	0.00
22.11.21	24.00	5.197	0.000	0.000	0.00
Среднее:		4.629	0.000	0.014	0.000
Итого:	744.00	143.491	0.000	0.441	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: 25 мкр. 8

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 900470
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	20.927	368.584	56.65	0.59	17.051	368.584	46.12	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	21.023	368.038	56.99	0.59	17.147	368.038	46.45	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	20.857	368.337	56.50	0.59	17.006	368.337	46.03	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	21.162	372.403	56.70	0.59	17.191	372.403	46.02	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	20.720	369.947	55.88	0.59	16.822	369.947	45.33	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	20.622	367.966	55.91	0.59	16.701	367.966	45.24	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	21.295	371.149	57.25	0.59	17.162	371.149	46.10	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	21.336	373.701	56.96	0.59	17.216	373.701	45.93	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	22.352	389.394	57.29	0.59	18.083	389.394	46.31	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	21.352	373.662	57.01	0.59	17.346	373.662	46.28	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	21.421	373.682	57.20	0.59	17.388	373.682	46.39	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	21.297	371.505	57.19	0.59	17.225	371.505	46.22	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	20.278	365.726	55.31	0.59	16.388	365.726	44.66	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	20.625	369.600	55.65	0.59	16.589	369.600	44.73	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	21.825	378.913	57.47	0.59	17.481	378.913	45.99	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	21.825	379.171	57.43	0.59	17.433	379.171	45.83	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	20.913	371.729	56.03	0.59	16.820	371.729	45.06	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	16.386	298.811	53.17	0.59	13.043	298.811	41.75	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	17.583	333.694	53.01	0.59	13.927	333.694	41.76	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	19.271	299.331	64.26	0.59	14.294	299.331	47.60	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	21.005	331.693	63.37	0.59	16.046	331.693	48.03	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	24.958	397.106	62.73	0.59	19.820	397.106	49.78	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	24.924	397.579	62.57	0.59	19.827	397.580	49.73	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	25.155	400.973	62.57	0.59	19.912	400.973	49.49	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	27.321	415.729	65.60	0.59	21.571	415.729	51.76	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	26.883	411.769	65.15	0.59	21.295	411.769	51.56	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	23.633	364.538	64.71	0.59	18.335	364.538	50.16	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	23.732	374.484	63.29	0.59	18.575	374.484	49.47	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	24.583	399.470	61.41	0.59	19.545	399.470	48.79	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	24.773	399.683	61.86	0.59	19.639	399.683	49.00	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	24.857	399.819	62.05	0.59	19.799	399.819	49.39	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	22.093	372.845	59.01		17.635	372.845	47.00		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	684.894	11558.188			546.677	11558.188			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: 25 мкр. 8

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 900470
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °С
23.10.21	24.00	3.876	0.000	0.000	0.00
24.10.21	24.00	3.876	0.000	0.000	0.00
25.10.21	24.00	3.851	0.000	0.000	0.00
26.10.21	24.00	3.971	0.000	0.000	0.00
27.10.21	24.00	3.899	0.000	0.000	0.00
28.10.21	24.00	3.921	0.000	0.000	0.00
29.10.21	24.00	4.133	0.000	0.000	0.00
30.10.21	24.00	4.119	0.000	0.000	0.00
31.10.21	24.00	4.268	0.000	0.000	0.00
01.11.21	24.00	4.007	0.000	0.000	0.00
02.11.21	24.00	4.033	0.000	0.000	0.00
03.11.21	24.00	4.073	0.000	0.000	0.00
04.11.21	24.00	3.890	0.000	0.000	0.00
05.11.21	24.00	4.036	0.000	0.000	0.00
06.11.21	24.00	4.345	0.000	0.000	0.00
07.11.21	24.00	4.392	0.000	0.000	0.00
08.11.21	24.00	4.093	0.000	0.000	0.00
09.11.21	24.00	3.343	0.000	0.000	0.00
10.11.21	24.00	3.657	0.000	0.000	0.00
11.11.21	24.00	4.977	0.000	0.000	0.00
12.11.21	24.00	4.959	0.000	0.000	0.00
13.11.21	24.00	5.138	0.000	0.000	0.00
14.11.21	24.00	5.098	0.000	0.000	0.00
15.11.21	24.00	5.244	0.000	0.000	0.00
16.11.21	24.00	5.750	0.000	0.000	0.00
17.11.21	24.00	5.588	0.000	0.000	0.00
18.11.21	24.00	5.298	0.000	0.000	0.00
19.11.21	24.00	5.157	0.000	0.000	0.00
20.11.21	24.00	5.038	0.000	0.000	0.00
21.11.21	24.00	5.133	0.000	0.000	0.00
22.11.21	24.00	5.057	0.000	0.000	0.00
Среднее:		4.459	0.000	0.000	0.000
Итого:	744.00	138.217	0.000	0.000	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении...

от 24-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Адрес :
Прибор :
Назначение :

25мкр 11
ИМ 2300 N ВВ508
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	T1	Gm1	P1	T2	Gm2	P2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	1,6	150	1000000	1,6	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	2.25	56.39	283.19	-0.40	48.42	286.61	-0.40	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	2.22	56.39	282.71	-0.40	48.53	286.13	-0.40	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	2.23	56.16	284.01	-0.40	48.30	287.61	-0.40	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	2.26	55.97	286.16	-0.40	48.06	289.15	-0.40	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	2.25	55.66	284.56	-0.40	47.75	287.15	-0.40	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.24	55.46	284.47	-0.40	47.58	286.95	-0.40	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.35	56.77	287.08	-0.40	48.56	289.49	-0.40	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.36	56.49	288.94	-0.40	48.31	290.72	-0.40	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	2.36	56.79	288.80	-0.40	48.62	290.82	-0.40	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	2.33	56.54	288.60	-0.40	48.45	290.93	-0.40	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	2.34	56.74	287.62	-0.40	48.60	290.12	-0.40	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	2.31	56.34	285.40	-0.40	48.23	287.46	-0.40	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.22	54.65	283.02	-0.40	46.80	284.52	-0.40	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.35	55.88	289.05	-0.40	47.73	290.50	-0.40	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.43	56.94	293.31	-0.40	48.63	294.83	-0.40	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.41	56.82	293.12	-0.40	48.59	294.68	-0.40	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.27	55.32	285.74	-0.40	47.39	287.28	-0.40	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.66	50.65	227.46	-0.40	42.32	228.69	-0.40	21:33	24:00
11-11-2021 00:00:00	2.44	57.40	246.38	-0.40	47.25	247.28	-0.40	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	2.81	63.73	229.23	-0.40	51.42	230.01	-0.40	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	2.84	62.54	279.99	-0.40	52.13	280.86	-0.40	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	2.89	62.33	307.12	-0.40	52.90	308.17	-0.40	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	2.80	61.41	306.76	-0.40	52.26	307.77	-0.40	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	3.08	63.34	313.15	-0.40	53.50	313.86	-0.40	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	3.26	65.08	318.64	-0.40	54.85	319.18	-0.40	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	3.11	64.41	304.04	-0.40	54.14	304.73	-0.40	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	2.98	63.87	278.20	-0.40	53.14	278.83	-0.40	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.88	62.11	293.96	-0.40	52.27	294.71	-0.40	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.82	60.94	305.58	-0.40	51.69	306.44	-0.40	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	2.87	61.38	305.80	-0.40	51.99	306.74	-0.40	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	2.86	61.50	305.88	-0.40	52.13	306.92	-0.40	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
744:00	78.47	58.58	8897.99	-0.40	49.70	8949.17	-0.40	741:33	744:00

Отв. лицо :

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060249
 Номер абонента:
 Адрес установки: 25мкр д.12
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Кв, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,480	160,0	---	---
2	80	0,471	157,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 23.10.2021 по 22.11.2021**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.10	1,904	346,5	346,9	0,4	---	52,02	46,52	0,50	0,50	24,00
24.10	1,889	351,8	352,2	0,4	---	51,99	46,62	0,50	0,50	24,00
25.10	1,915	358,2	358,5	0,3	---	51,64	46,29	0,50	0,50	24,00
26.10	1,937	358,8	359,2	0,4	---	51,22	45,82	0,50	0,50	24,00
27.10	1,925	357,4	357,7	0,3	---	50,73	45,34	0,50	0,50	24,00
28.10	1,924	357,1	357,5	0,4	---	50,50	45,11	0,50	0,50	24,00
29.10	1,988	335,4	335,6	0,2	---	51,63	45,70	0,50	0,50	24,00
Итого:	13,48	2465,2	2467,6	2,4	0,0	51,39	45,91	0,50	0,50	168,00
30.10	1,938	280,3	280,2	---	0,1	51,12	44,20	0,50	0,50	24,00
31.10	1,908	279,9	279,8	---	0,1	51,49	44,67	0,50	0,50	24,00
01.11	1,862	279,7	279,6	---	0,1	51,31	44,65	0,50	0,50	24,00
02.11	1,875	279,1	278,9	---	0,2	51,46	44,73	0,50	0,50	24,00
03.11	1,861	277,2	277,0	---	0,2	51,00	44,28	0,50	0,50	24,00
04.11	1,782	275,0	275,0	---	0,1	49,16	42,67	0,50	0,50	24,00
05.11	2,042	281,2	281,1	---	0,1	51,57	44,31	0,50	0,50	24,00
Итого:	13,27	1952,3	1951,5	0,0	0,8	51,02	44,22	0,50	0,50	168,00
06.11	2,249	287,1	287,0	---	0,0	54,52	46,68	0,50	0,50	24,00
07.11	2,221	286,8	286,8	---	0,0	54,47	46,72	0,50	0,50	24,00
08.11	1,908	278,1	277,9	---	0,2	51,24	44,37	0,50	0,50	24,00
09.11	1,714	237,2	237,2	---	0,1	51,44	44,21	0,50	0,50	24,00
10.11	2,489	308,2	307,8	---	0,3	57,37	49,29	0,50	0,50	24,00
11.11	2,668	325,1	324,4	---	0,7	59,81	51,60	0,50	0,50	24,00
12.11	2,576	330,6	330,3	---	0,3	58,62	50,83	0,50	0,50	24,00
Итого:	15,82	2053,0	2051,4	0,0	1,6	55,64	47,93	0,50	0,50	168,00
13.11	2,539	326,7	327,0	0,4	---	58,45	50,68	0,50	0,50	24,00
14.11	2,476	324,2	325,0	0,7	---	57,67	50,04	0,50	0,50	24,00
15.11	2,695	309,5	310,2	0,7	---	59,14	50,43	0,50	0,50	24,00
16.11	2,914	300,8	301,6	0,9	---	61,59	51,90	0,50	0,50	24,00
17.11	2,707	294,5	295,0	0,5	---	60,03	50,83	0,50	0,50	24,00
18.11	2,573	292,6	292,8	0,2	---	58,62	49,82	0,50	0,50	24,00
19.11	2,476	308,9	308,9	0,0	---	57,08	49,07	0,50	0,50	24,00
Итого:	18,38	2157,1	2160,5	3,5	0,0	58,91	50,39	0,50	0,50	168,00
20.11	2,462	324,3	324,0	---	0,2	56,66	49,06	0,50	0,50	24,00
21.11	2,456	324,4	324,1	---	0,3	57,07	49,49	0,50	0,50	24,00
22.11	2,458	325,2	324,6	---	0,6	57,15	49,59	0,50	0,50	24,00
Итого:	7,38	973,8	972,7	0,0	1,1	56,96	49,38	0,50	0,50	72,00
Итого:	68,33	9601,4	9603,8	5,8	3,4	54,48	47,36	0,50	0,50	744,0

$$dT = 7,12$$

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
			68,33
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.2021	На 24:00 22.11.2021	Результат за период На 15:19 24.11.2021
Количество теплоты, Гкал	5989,22	6057,56	68,33 6061,95
Расход теплоносителя M1, т	502182,0	511783,4	9601,4 512286,8
Расход теплоносителя M2, т	509482,6	519086,4	9603,8 519589,0
Время наработки, ч	59568,1	60312,1	744,0 60351,4
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060256
 Номер абонента:
 Адрес установки: 25мкр д.13
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,000	0,0	---	---
2	80	0,000	0,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 23.10.2021 по 22.11.2021**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.10	2,039	369,6	369,4	---	0,2	52,02	47,44	0,60	---	24,00
24.10	2,015	376,3	376,1	---	0,2	51,98	45,60	0,60	---	24,00
25.10	2,017	383,9	383,7	---	0,1	51,64	46,52	0,60	---	24,00
26.10	2,023	384,4	384,2	---	0,2	51,24	44,71	0,60	---	24,00
27.10	2,018	382,8	382,6	---	0,2	50,75	46,99	0,60	---	24,00
28.10	2,014	382,3	382,1	---	0,2	50,52	45,17	0,60	---	24,00
29.10	2,071	365,2	364,8	---	0,4	51,62	46,33	0,60	---	24,00
Итого:	14,20	2644,3	2642,9	0,0	1,4	51,40	46,11	0,60	---	168,00
30.10	2,027	327,1	326,4	---	0,7	51,12	46,33	0,60	---	24,00
31.10	2,023	327,4	326,6	---	0,8	51,48	46,34	0,60	---	24,00
1.11	1,992	327,6	326,8	---	0,8	51,30	44,54	0,60	---	24,00
2.11	2,008	327,6	326,8	---	0,8	51,44	44,28	0,60	---	24,00
3.11	1,988	326,0	325,3	---	0,8	50,98	42,56	0,60	---	24,00
4.11	1,903	324,1	323,3	---	0,8	49,16	48,59	0,60	---	24,00
5.11	2,156	331,9	331,2	---	0,7	51,60	46,70	0,60	---	24,00
Итого:	14,10	2291,6	2286,3	0,0	5,2	51,01	45,62	0,60	---	168,00
6.11	2,375	339,2	338,6	---	0,6	54,51	46,05	0,60	---	24,00
7.11	2,356	339,2	338,6	---	0,6	54,47	44,26	0,60	---	24,00
8.11	2,035	328,7	327,9	---	0,7	51,22	49,96	0,60	---	24,00
9.11	1,826	259,6	258,8	---	0,8	51,38	48,02	0,60	---	24,00
10.11	2,563	302,4	301,6	---	0,8	57,34	51,63	0,60	---	24,00
11.11	2,749	321,2	320,5	---	0,6	59,71	49,62	0,60	---	24,00
12.11	2,647	328,7	328,1	---	0,6	58,54	50,77	0,60	---	24,00
Итого:	16,55	2219,0	2214,3	0,0	4,8	55,31	48,62	0,60	---	168,00
13.11	2,630	326,2	325,6	---	0,6	58,38	50,77	0,60	---	24,00
14.11	2,576	324,3	323,7	---	0,7	57,60	52,72	0,60	---	24,00
15.11	2,779	309,9	309,2	---	0,8	59,10	50,67	0,60	---	24,00
16.11	3,006	301,7	300,9	---	0,8	61,53	50,57	0,60	---	24,00
17.11	2,804	295,6	294,7	---	0,9	59,95	48,60	0,60	---	24,00
18.11	2,674	294,1	293,2	---	0,9	58,55	49,88	0,60	---	24,00
19.11	2,581	310,1	309,3	---	0,8	57,05	47,94	0,60	---	24,00
Итого:	19,05	2162,1	2156,6	0,0	5,5	58,88	50,16	0,60	---	168,00
20.11	2,554	325,3	324,6	---	0,7	56,63	50,36	0,60	---	24,00
21.11	2,571	325,9	325,3	---	0,7	57,03	48,40	0,60	---	24,00
22.11	2,574	327,6	326,9	---	0,7	57,10	48,51	0,60	---	24,00
Итого:	7,70	978,8	976,7	0,0	2,1	56,92	49,09	0,60	---	72,00
Итого:	71,59	10295,8	10276,8	0,0	19,0	54,70	47,92	0,60	---	744,0
						dT=	6,9			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qт/в + Qсан.ут.
		71,59	
Показания интеграторов	На 24:00 23.10.2021	На 24:00 22.11.2021	Результат за период На 15:19 24.11.2021
Количество теплоты, Гкал	3177,06	3248,65	71,59 3253,22
Расход теплоносителя M1, т	314549,3	324845,1	10295,8 325352,4
Расход теплоносителя M2, т	311967,1	322243,9	10276,8 322749,9
Время наработки, ч	31651,1	32395,1	744,0 32434,5
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060232
 Номер абонента:
 Адрес установки: 25мкр д.13а
 Система 1 Р-Подача

	Ду	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,180	60,0	---	---
2	50	0,177	59,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 23.10.2021 по 22.11.2021**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.10	1,664	324,5	325,3	0,8	---	51,29	46,16	0,50	0,50	24,00
24.10	1,655	330,8	331,6	0,8	---	51,23	46,23	0,50	0,50	24,00
25.10	1,662	337,2	338,4	1,2	---	50,91	45,98	0,50	0,50	24,00
26.10	1,671	337,1	338,6	1,6	---	50,50	45,54	0,50	0,50	24,00
27.10	1,648	335,8	337,4	1,6	---	50,04	45,12	0,50	0,50	24,00
28.10	1,640	335,6	337,1	1,6	---	49,81	44,92	0,50	0,50	24,00
29.10	1,671	294,3	295,4	1,2	---	50,94	45,26	0,50	0,50	24,00
Итого:	11,61	2295,2	2303,9	8,7	0,0	50,66	45,60	0,50	0,50	168,00
30.10	1,568	203,6	203,9	0,3	---	50,39	42,69	0,50	0,50	24,00
31.10	1,568	203,9	204,3	0,3	---	50,73	43,04	0,50	0,50	24,00
01.11	1,545	204,2	204,6	0,4	---	50,55	42,99	0,50	0,50	24,00
02.11	1,551	204,3	204,6	0,3	---	50,70	43,10	0,50	0,50	24,00
03.11	1,535	203,7	204,1	0,3	---	50,24	42,70	0,50	0,50	24,00
04.11	1,463	202,7	203,1	0,3	---	48,47	41,25	0,50	0,50	24,00
05.11	1,639	207,9	208,2	0,4	---	50,89	43,00	0,50	0,50	24,00
Итого:	10,87	1430,4	1432,8	2,4	0,0	50,29	42,68	0,50	0,50	168,00
06.11	1,799	212,4	212,8	0,4	---	53,69	45,22	0,50	0,50	24,00
07.11	1,793	212,4	212,8	0,4	---	53,64	45,20	0,50	0,50	24,00
08.11	1,565	205,8	206,2	0,4	---	50,46	42,85	0,50	0,50	24,00
09.11	1,369	166,1	166,6	0,4	---	50,56	42,32	0,50	0,50	24,00
10.11	1,979	201,6	202,2	0,6	---	56,51	46,69	0,50	0,50	24,00
11.11	2,135	214,5	215,0	0,5	---	58,80	48,85	0,50	0,50	24,00
12.11	2,045	219,3	219,7	0,4	---	57,69	48,36	0,50	0,50	24,00
Итого:	12,68	1432,2	1435,2	3,0	0,0	54,63	45,77	0,50	0,50	168,00
13.11	2,037	217,7	218,1	0,4	---	57,52	48,16	0,50	0,50	24,00
14.11	1,997	216,4	216,8	0,4	---	56,72	47,49	0,50	0,50	24,00
15.11	2,143	206,6	206,9	0,4	---	58,24	47,86	0,50	0,50	24,00
16.11	2,325	201,4	201,8	0,3	---	60,59	49,05	0,50	0,50	24,00
17.11	2,164	197,2	197,5	0,3	---	59,01	48,03	0,50	0,50	24,00
18.11	2,078	196,3	196,6	0,3	---	57,63	47,04	0,50	0,50	24,00
19.11	2,001	207,3	207,7	0,4	---	56,18	46,53	0,50	0,50	24,00
Итого:	14,74	1442,9	1445,5	2,5	0,0	57,96	47,74	0,50	0,50	168,00
20.11	1,989	217,2	217,6	0,4	---	55,79	46,63	0,50	0,50	24,00
21.11	2,014	216,9	217,2	0,4	---	56,17	46,88	0,50	0,50	24,00
22.11	2,004	217,6	217,8	0,2	---	56,24	47,02	0,50	0,50	24,00
Итого:	6,01	651,7	652,6	0,9	0,0	56,06	46,84	0,50	0,50	72,00
Итого:	55,92	7252,5	7270,1	17,6	0,0	53,31	45,60	0,50	0,50	744,0

$$dT = 7,71$$

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
			55,92
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.2021	На 24:00 22.11.2021	Результат за период На 15:07 24.11.2021
Количество теплоты, Гкал	3004,75	3060,67	55,92 3064,24
Расход теплоносителя M1, т	331789,1	339041,6	7252,5 339377,0
Расход теплоносителя M2, т	330932,4	338202,5	7270,1 338538,3
Время наработки, ч	31133,2	31877,2	744,0 31916,3
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

от 24-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : 25 мкр.д.16
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВВ380
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Qo1	Qm1	Gm1	T2	Qo2	Qm2
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн/час
Макс.предел	1000000	10	150	30	30	1000000	150	30	30
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	2.24	0.09	51.35	13.96	13.79	330.98	44.58	13.80	13.67
25-10-2021 00:00:00	2.12	0.09	51.28	12.01	11.86	284.63	43.72	11.96	11.85
26-10-2021 00:00:00	2.08	0.09	50.94	10.23	10.10	242.48	42.37	10.28	10.19
27-10-2021 00:00:00	2.11	0.09	50.52	10.24	10.12	242.94	41.82	10.29	10.21
28-10-2021 00:00:00	2.10	0.09	50.06	10.20	10.08	241.96	41.36	10.25	10.17
29-10-2021 00:00:00	2.09	0.09	49.83	10.19	10.07	241.63	41.17	10.23	10.15
30-10-2021 00:00:00	2.19	0.09	50.91	10.75	10.62	254.77	42.25	10.74	10.64
31-10-2021 00:00:00	2.22	0.09	50.49	11.71	11.57	277.78	42.47	11.59	11.49
01-11-2021 00:00:00	2.18	0.09	50.84	11.69	11.55	277.28	42.98	11.58	11.48
02-11-2021 00:00:00	2.14	0.09	50.67	11.66	11.52	276.53	42.91	11.58	11.47
03-11-2021 00:00:00	2.16	0.09	50.81	11.67	11.53	276.62	42.97	11.58	11.48
04-11-2021 00:00:00	2.14	0.09	50.31	11.61	11.48	275.42	42.51	11.53	11.43
05-11-2021 00:00:00	2.09	0.09	48.54	11.54	11.41	273.88	40.90	11.46	11.37
06-11-2021 00:00:00	2.37	0.10	50.99	11.85	11.71	280.96	42.57	11.72	11.62
07-11-2021 00:00:00	2.60	0.11	53.82	12.13	11.96	287.10	44.76	11.93	11.82
08-11-2021 00:00:00	2.57	0.11	53.77	12.13	11.97	287.18	44.79	11.93	11.81
09-11-2021 00:00:00	2.21	0.09	50.47	11.72	11.58	277.92	42.53	11.60	11.50
10-11-2021 00:00:00	1.93	0.08	50.07	9.42	9.26	222.31	40.01	9.30	9.19
11-11-2021 00:00:00	2.78	0.12	56.71	11.37	11.20	268.72	46.33	11.23	11.11
12-11-2021 00:00:00	3.02	0.13	58.97	12.10	11.91	285.86	48.36	11.86	11.73
13-11-2021 00:00:00	2.90	0.12	57.79	12.40	12.21	293.11	47.88	12.15	12.02
14-11-2021 00:00:00	2.86	0.12	57.67	12.32	12.13	291.14	47.82	12.08	11.95
15-11-2021 00:00:00	2.79	0.12	56.84	12.27	12.09	290.19	47.20	12.05	11.93
16-11-2021 00:00:00	3.05	0.13	58.53	11.72	11.54	276.88	47.47	11.53	11.41
17-11-2021 00:00:00	3.28	0.14	60.79	11.46	11.27	270.44	48.63	11.29	11.16
18-11-2021 00:00:00	3.01	0.13	59.07	11.20	11.02	264.37	47.69	11.05	10.93
19-11-2021 00:00:00	2.87	0.12	57.82	11.14	10.97	263.28	46.89	11.02	10.90
20-11-2021 00:00:00	2.82	0.12	56.37	11.81	11.64	279.37	46.24	11.64	11.52
21-11-2021 00:00:00	2.82	0.12	55.94	12.39	12.22	293.17	46.31	12.15	12.03
22-11-2021 00:00:00	2.82	0.12	56.33	12.41	12.23	293.53	46.68	12.17	12.04
23-11-2021 00:00:00	2.82	0.12	56.40	12.46	12.27	294.56	46.80	12.21	12.08

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн/час
744:00	77.39	0.10	53.71	11.61	11.45	8516.96	44.55	11.48	11.37

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

от 24-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
25 мкр.д.16
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ380
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время			
23-10-2021 00:00:00	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	328.13	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	284.36	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	244.64	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	244.99	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	243.97	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	243.60	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	255.45	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	275.85	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	275.55	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	275.38	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	275.52	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	274.29	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	272.86	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	278.82	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	283.69	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	283.55	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	275.89	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	220.50	21:33	24:00
11-11-2021 00:00:00	266.67	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	281.55	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	288.55	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	286.86	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	286.27	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	273.86	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	267.94	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	262.41	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	261.63	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	276.43	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	288.74	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	289.04	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	289.95	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	тонн	час:мин	час:мин
744:00	8456.97	741:33	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр.д.18

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801982
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	13.202	253.814	51.88	0.59	11.405	253.814	44.79	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	13.591	260.072	52.13	0.59	11.790	260.072	45.18	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	14.453	279.100	51.64	0.59	12.642	279.091	45.15	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	14.476	280.286	51.51	0.59	12.626	280.286	44.90	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	14.179	279.124	50.66	0.59	12.369	279.121	44.17	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	14.085	277.861	50.55	0.59	12.281	277.861	44.05	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	14.538	280.352	51.72	0.59	12.637	280.352	44.93	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	14.752	287.163	51.23	0.59	12.866	287.163	44.66	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	15.479	299.355	51.59	0.59	13.527	299.355	45.06	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	14.826	287.669	51.40	0.59	12.998	287.669	45.04	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	14.885	288.068	51.53	0.59	13.038	288.068	45.12	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	14.865	288.271	51.43	0.59	13.005	288.209	44.98	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	14.242	287.232	49.44	0.59	12.462	287.232	43.24	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	14.745	291.290	50.43	0.59	12.830	291.290	43.87	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	16.473	300.831	54.63	0.59	14.246	300.832	47.22	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	16.505	301.118	54.68	0.59	14.274	301.118	47.27	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	15.287	293.546	51.86	0.59	13.322	293.546	45.18	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	11.973	233.564	49.55	0.59	10.296	233.585	42.05	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	15.767	283.332	55.47	0.59	13.506	283.331	47.48	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	17.627	292.552	60.17	0.59	14.996	292.552	51.15	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	18.248	308.425	59.03	0.59	15.718	308.425	50.83	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	17.859	305.110	58.41	0.59	15.370	305.110	50.24	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	17.767	304.585	58.20	0.59	15.281	304.585	50.04	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	16.923	290.514	58.23	0.59	14.438	290.516	49.60	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	17.418	282.970	61.43	0.59	14.609	282.970	51.49	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	17.127	281.318	60.65	0.59	14.412	281.276	51.02	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	16.432	278.199	58.94	0.59	13.845	278.199	49.63	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	16.518	286.601	57.55	0.59	14.028	286.601	48.82	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	17.524	308.236	56.72	0.59	15.057	308.236	48.71	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	17.672	308.616	57.13	0.59	15.200	308.616	49.12	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	17.766	309.649	57.25	0.59	15.312	309.649	49.32	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	15.716	287.379	54.42		13.560	287.376	46.91		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	487.205	8908.822			420.385	8908.732			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр.д.18

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801982
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	txв, °C
23.10.21	24.00	1.797	0.000	0.000	0.00
24.10.21	24.00	1.802	0.000	0.000	0.00
25.10.21	24.00	1.811	0.000	0.008	0.00
26.10.21	24.00	1.849	0.000	0.000	0.00
27.10.21	24.00	1.810	0.000	0.003	0.00
28.10.21	24.00	1.804	0.000	0.000	0.00
29.10.21	24.00	1.901	0.000	0.000	0.00
30.10.21	24.00	1.887	0.000	0.000	0.00
31.10.21	24.00	1.952	0.000	0.000	0.00
01.11.21	24.00	1.828	0.000	0.000	0.00
02.11.21	24.00	1.847	0.000	0.000	0.00
03.11.21	24.00	1.860	0.000	0.062	0.00
04.11.21	24.00	1.780	0.000	0.000	0.00
05.11.21	24.00	1.915	0.000	0.000	0.00
06.11.21	24.00	2.228	0.000	-0.002	0.00
07.11.21	24.00	2.230	0.000	0.000	0.00
08.11.21	24.00	1.965	0.000	0.000	0.00
09.11.21	24.00	1.677	0.000	-0.021	0.00
10.11.21	24.00	2.261	0.000	0.001	0.00
11.11.21	24.00	2.631	0.000	0.000	0.00
12.11.21	24.00	2.530	0.000	0.000	0.00
13.11.21	24.00	2.489	0.000	0.000	0.00
14.11.21	24.00	2.486	0.000	0.000	0.00
15.11.21	23.53	2.486	0.000	-0.003	0.00
16.11.21	24.00	2.810	0.000	0.000	0.00
17.11.21	24.00	2.716	0.000	0.041	0.00
18.11.21	24.00	2.587	0.000	0.000	0.00
19.11.21	24.00	2.490	0.000	0.000	0.00
20.11.21	24.00	2.467	0.000	0.000	0.00
21.11.21	24.00	2.472	0.000	0.000	0.00
22.11.21	24.00	2.454	0.000	0.000	0.00
Среднее:		2.155	0.000	0.003	0.000
Итого:	743.53	66.820	0.000	0.090	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении...

от 24-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Адрес :

25--19

Прибор :

ИМ 2300 N ВВ584

Назначение :

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	P1	T2	Gm2	P2	tm1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	1,6	150	1000000	1,6	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.94	0.08	52.09	263.84	0.64	44.72	267.58	0.54	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.93	0.08	52.05	261.15	0.64	44.66	264.60	0.53	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.96	0.08	51.70	262.72	0.65	44.23	266.11	0.53	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.99	0.08	51.35	265.27	0.65	43.85	268.88	0.53	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.98	0.08	50.81	267.11	0.64	43.39	268.87	0.52	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.98	0.08	50.50	272.76	0.63	43.23	272.57	0.52	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.08	0.09	51.60	287.20	0.63	44.33	288.91	0.52	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.08	0.09	51.19	293.15	0.64	44.08	294.69	0.52	24:00
01-11-2021 00:00:00	2.04	0.08	51.54	291.53	0.64	44.52	294.71	0.53	24:00
02-11-2021 00:00:00	2.02	0.08	51.36	292.31	0.64	44.45	295.62	0.52	24:00
03-11-2021 00:00:00	2.05	0.09	51.50	294.63	0.63	44.52	296.80	0.52	24:00
04-11-2021 00:00:00	2.04	0.08	51.00	294.73	0.62	44.07	295.68	0.51	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.96	0.08	49.22	294.91	0.61	42.55	294.69	0.49	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.20	0.09	51.67	300.32	0.59	44.32	301.31	0.48	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.40	0.10	54.56	305.06	0.58	46.66	307.06	0.47	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.37	0.10	54.50	304.84	0.58	46.71	306.83	0.47	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.06	0.09	51.18	296.02	0.62	44.22	297.06	0.51	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.80	0.08	49.04	235.88	0.59	41.86	236.19	0.49	21:23
11-11-2021 00:00:00	2.58	0.11	57.38	281.58	0.60	48.19	285.52	0.49	24:00
12-11-2021 00:00:00	2.79	0.12	59.75	297.99	0.62	50.36	303.78	0.51	24:00
13-11-2021 00:00:00	2.65	0.11	58.56	304.56	0.64	49.85	311.32	0.52	24:00
14-11-2021 00:00:00	2.65	0.11	58.42	303.84	0.64	49.69	310.15	0.52	24:00
15-11-2021 00:00:00	2.61	0.11	57.61	304.65	0.64	49.03	309.42	0.52	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.74	0.12	59.25	283.76	0.64	49.53	288.33	0.53	23:33
17-11-2021 00:00:00	2.96	0.12	61.58	279.07	0.64	50.96	284.10	0.53	24:00
18-11-2021 00:00:00	2.73	0.11	59.87	272.96	0.64	49.88	277.02	0.54	24:00
19-11-2021 00:00:00	2.61	0.11	58.59	272.23	0.64	48.97	276.09	0.53	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.55	0.11	57.14	290.22	0.63	48.32	293.66	0.52	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.55	0.11	56.70	304.36	0.63	48.32	307.35	0.51	24:00
22-11-2021 00:00:00	2.55	0.11	57.09	303.74	0.63	48.68	306.77	0.51	23:59
23-11-2021 00:00:00	2.54	0.11	57.16	304.92	0.63	48.81	308.03	0.51	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин
744:00	71.39	0.10	54.38	8887.29	0.63	46.35	8979.69	0.51	740:55

Отв. лицо :

Отчет о потреблении...

от 24-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Адрес :
 Прибор :
 Назначение :

25--19
 ИМ 2300 N ВВ584
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	ts1
Един.измерения.	час:мин
Макс.предел	1000000
Миним.предел	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	
23-10-2021 00:00:00	-
24-10-2021 00:00:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	23:33
17-11-2021 00:00:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	23:59
23-11-2021 00:00:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	час:мин
744:00	743:32

Отв. лицо :

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 25 мкр.д.21 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
 М сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
 Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00182281 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0xD22D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	51.95	44.42	7.53	245.92	242.80	246.51	244.20	-1.40	6.20	6.00	1.826	-0.055	24	0	*
24/10/21	51.89	44.64	7.25	254.37	251.17	254.93	252.53	-1.36	6.20	6.00	1.820	-0.054	24	0	*
25/10/21	51.58	44.37	7.21	261.04	257.80	261.53	259.13	-1.33	6.20	6.00	1.854	-0.052	24	0	*
26/10/21	51.18	43.92	7.26	260.00	256.81	259.88	257.48	-0.67	6.20	6.00	1.862	-0.026	24	0	*
27/10/21	50.71	43.36	7.35	255.17	252.12	255.20	252.93	-0.81	6.20	6.00	1.850	-0.031	24	0	*
28/10/21	50.44	43.22	7.22	259.02	255.94	259.15	256.88	-0.94	6.20	6.00	1.842	-0.036	24	0	*
29/10/21	51.54	43.42	8.12	236.07	233.19	235.67	233.51	-0.32	6.20	6.00	1.890	-0.012	24	0	*
30/10/21	51.12	43.09	8.03	237.88	235.00	236.96	234.80	0.20	6.20	6.00	1.881	0.008	24	0	*
31/10/21	51.47	43.47	8.00	235.72	232.84	234.76	232.60	0.24	6.20	6.00	1.857	0.009	24	0	*
01/11/21	51.29	43.36	7.93	234.44	231.56	233.48	231.32	0.24	6.20	6.00	1.834	0.009	24	0	*
02/11/21	51.43	43.38	8.05	233.18	230.30	232.12	230.06	0.24	6.20	6.00	1.850	0.009	24	0	*
03/11/21	50.95	42.90	8.05	230.61	227.83	229.43	227.40	0.43	6.20	6.00	1.833	0.016	24	0	*
04/11/21	49.16	41.37	7.79	227.96	225.32	226.72	224.84	0.48	6.20	6.00	1.755	0.017	24	0	*
05/11/21	51.65	43.04	8.61	232.39	229.43	231.19	229.18	0.25	6.20	6.00	1.974	0.010	24	0	*
06/11/21	54.51	45.16	9.35	235.26	232.03	234.07	231.90	0.13	6.20	6.00	2.170	0.005	24	0	*
07/11/21	54.46	45.08	9.38	233.36	230.14	232.11	229.95	0.19	6.20	6.00	2.152	0.008	24	0	*
08/11/21	51.19	42.72	8.47	224.69	221.95	223.25	221.35	0.60	6.20	6.00	1.874	0.023	24	0	*
09/11/21	51.14	42.30	8.84	188.76	186.45	188.04	186.47	-0.02	6.20	6.00	1.656	-0.001	24	0	*
10/11/21	57.40	47.00	10.40	235.48	231.86	234.52	232.09	-0.23	6.20	6.00	2.407	-0.010	24	0	*
11/11/21	59.68	49.03	10.65	246.21	242.18	245.28	242.52	-0.34	6.20	6.00	2.577	-0.015	24	0	*
12/11/21	58.54	48.36	10.18	246.80	242.89	245.95	243.24	-0.35	6.20	6.00	2.468	-0.015	24	0	*
13/11/21	58.38	48.12	10.26	242.03	238.19	241.04	238.40	-0.21	6.20	6.00	2.440	-0.009	24	0	*
14/11/21	57.58	47.49	10.09	238.96	235.28	238.14	235.61	-0.33	6.20	6.00	2.371	-0.014	24	0	*
15/11/21	59.13	47.74	11.39	223.37	219.76	222.50	220.16	-0.40	6.20	6.00	2.501	-0.017	24	0	*
16/11/21	61.54	48.99	12.55	222.62	218.71	221.86	219.38	-0.67	6.20	6.00	2.742	-0.029	24	0	*
17/11/21	59.93	47.98	11.95	217.04	213.48	216.29	213.97	-0.49	6.20	6.00	2.547	-0.021	24	0	*
18/11/21	58.54	46.98	11.56	215.75	212.32	214.87	212.66	-0.34	6.20	6.00	2.453	-0.014	24	0	*
19/11/21	57.05	46.47	10.58	228.12	224.65	227.36	225.06	-0.41	6.20	6.00	2.373	-0.017	24	0	*
20/11/21	56.65	46.62	10.03	238.13	234.53	237.39	234.99	-0.46	6.20	6.00	2.347	-0.019	24	0	*
21/11/21	57.04	46.94	10.10	237.44	233.84	236.55	234.15	-0.31	6.20	6.00	2.360	-0.013	24	0	*
22/11/21	57.11	47.02	10.09	236.67	233.09	235.70	233.30	-0.21	6.20	6.00	2.350	-0.009	24	0	*
Итого:				7314.4	7213.46	7292.4	7222.06	-8.60			65.716	-0.355	744	0	
Средние:	54.39	45.22	9.17						6.20	6.00					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 12884ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

Тип теплосчётчика:
 Номер теплосчётчика:
 Номер абонента:
 Адрес установки:
 Система

ТЭМ-106
 3060254
 г. Октябрьский, 25 мкр.д.22
 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Кв, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,471	157,0	---	---
2	80	0,495	165,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.

Среднесуточные статистические данные

с 23.10.21 по 23.11.21

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.10	0,646	81,1	301,1	220,0	---	51,95	43,97	0,50	0,25	24,00
24.10	0,648	85,7	317,0	231,3	---	51,88	44,31	0,50	0,25	24,00
25.10	0,617	84,6	332,4	247,8	---	51,57	44,27	0,50	0,25	24,00
26.10	0,602	82,2	332,9	250,7	---	51,16	43,83	0,50	0,25	24,00
27.10	0,633	86,7	331,6	244,9	---	50,67	43,36	0,50	0,25	24,00
28.10	0,602	82,9	330,9	247,9	---	50,42	43,16	0,50	0,25	24,00
29.10	0,642	85,1	335,7	250,7	---	51,54	44,00	0,50	0,25	24,00
Итого:	4,39	588,3	2281,6	1693,3	0,0	51,31	43,84	0,50	0,25	168,00
30.10	0,649	87,8	341,6	253,7	---	51,11	43,72	0,50	0,25	24,00
31.10	0,681	92,8	341,8	249,0	---	51,46	44,11	0,50	0,25	24,00
01.11	0,788	108,5	342,4	234,0	---	51,27	44,01	0,50	0,25	24,00
02.11	0,930	127,3	342,7	215,4	---	51,38	44,07	0,50	0,25	24,00
03.11	1,276	177,9	341,1	163,2	---	50,73	43,56	0,50	0,25	24,00
04.11	1,239	177,8	339,0	161,1	---	49,15	42,18	0,50	0,25	24,00
05.11	1,033	137,8	347,6	209,9	---	50,81	43,30	0,50	0,25	24,00
Итого:	6,60	909,9	2396,1	1486,3	0,0	50,70	43,45	0,50	0,25	168,00
06.11	0,748	89,9	356,4	266,5	---	54,51	46,18	0,50	0,25	24,00
07.11	0,768	93,3	356,6	263,4	---	54,44	46,20	0,50	0,25	24,00
08.11	1,286	173,7	338,9	165,2	---	50,99	43,48	0,50	0,25	23,81
09.11	2,191	270,3	229,3	---	41,0	51,40	42,38	0,49	0,24	24,00
10.11	3,150	326,1	75,7	---	250,4	57,40	47,74	0,45	0,21	24,00
11.11	3,380	346,0	89,4	---	256,6	59,70	49,93	0,47	0,22	24,00
12.11	3,255	341,7	230,5	---	111,2	58,56	49,05	0,49	0,23	23,35
Итого:	14,78	1640,9	1676,8	695,1	659,3	56,13	46,97	0,49	0,24	167,17
13.11	3,349	348,4	348,3	---	0,1	58,38	48,77	0,49	0,23	24,00
14.11	3,271	347,6	347,3	---	0,3	57,58	48,17	0,49	0,23	24,00
15.11	3,446	327,0	326,8	---	0,2	59,14	48,61	0,49	0,23	23,54
16.11	3,800	327,3	327,1	---	0,2	61,56	49,96	0,49	0,23	24,00
17.11	3,533	319,8	319,6	---	0,2	59,95	48,90	0,50	0,23	24,00
18.11	3,390	318,5	317,8	---	0,7	58,56	47,92	0,49	0,23	24,00
19.11	3,284	336,8	336,3	---	0,5	57,05	47,30	0,48	0,23	24,00
Итого:	24,07	2325,4	2323,2	0,0	2,2	58,86	48,52	0,49	0,23	167,54
20.11	3,258	352,9	352,7	---	0,3	56,64	47,42	0,48	0,22	24,00
21.11	3,284	353,5	353,2	---	0,3	57,03	47,75	0,48	0,22	24,00
22.11	3,293	354,6	354,3	---	0,3	57,11	47,83	0,48	0,22	24,00
Итого:	9,84	1061,0	1060,2	0,0	0,8	56,93	47,66	0,48	0,22	72,00
Итого:	59,67	6525,5	9737,9	3874,7	662,3	56,04	45,64	0,49	0,24	742,7

$$dT = 10,4$$

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч + Тmax, ч + Тmin, ч + Тdt, ч + Ттех.н, ч
	744,0	=	742,7 0,0 0,0 0,0 1,3
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
	59,67		
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.21	На 24:00 22.11.21	Результат за период На 10:18 24.11.2021
Количество теплоты, Гкал	6904,54	6964,21	59,67 6969,28
Расход теплоносителя M1, т	389169,7	395695,3	6525,5 396174,0
Расход теплоносителя M2, т	395243,4	404981,3	9737,9 405459,6
Время наработки, ч	47071,6	47814,3	742,7 47848,6
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			1,3

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 25 мкр.д.23 2 ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С

Заводской номер 00179084 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x2СЕ2 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	51.96	46.13	5.83	124.76	123.32	128.50	127.30	-3.98	16.86	16.87	0.719	-0.184	24	0	
24/10/21	51.91	46.27	5.64	128.82	127.26	132.41	131.21	-3.95	16.87	16.89	0.714	-0.184	24	0	
25/10/21	51.60	46.09	5.51	133.00	131.32	136.50	135.30	-3.98	16.88	16.89	0.721	-0.184	24	0	
26/10/21	51.19	45.66	5.53	133.14	131.59	136.64	135.44	-3.85	16.87	16.89	0.729	-0.177	24	0	
27/10/21	50.72	45.23	5.49	132.63	131.11	136.08	134.88	-3.77	16.87	16.89	0.719	-0.171	24	0	
28/10/21	50.49	45.03	5.46	132.43	130.94	135.88	134.68	-3.74	16.87	16.88	0.716	-0.169	24	0	
29/10/21	51.56	45.88	5.68	134.41	132.73	137.92	136.70	-3.97	16.87	16.88	0.749	-0.183	24	0	
30/10/21	51.14	45.53	5.61	136.84	135.16	140.34	139.14	-3.98	16.87	16.88	0.757	-0.182	24	0	
31/10/21	51.49	45.97	5.52	136.95	135.27	140.46	139.10	-3.83	16.86	16.88	0.744	-0.177	24	0	
01/11/21	51.31	45.80	5.51	137.52	135.84	141.06	139.72	-3.88	16.87	16.88	0.748	-0.178	24	0	
02/11/21	51.45	45.90	5.55	137.33	135.65	140.80	139.44	-3.79	16.88	16.89	0.755	-0.175	24	0	
03/11/21	50.97	45.48	5.49	136.94	135.36	140.43	139.10	-3.74	16.88	16.90	0.741	-0.171	24	0	
04/11/21	49.18	43.95	5.23	135.98	134.54	139.49	138.29	-3.75	16.86	16.88	0.705	-0.166	24	0	
05/11/21	51.68	45.93	5.75	139.54	137.87	143.11	141.79	-3.92	16.87	16.89	0.792	-0.181	24	0	
06/11/21	54.53	48.40	6.13	142.91	140.99	146.42	144.96	-3.97	16.89	16.90	0.864	-0.193	24	0	
07/11/21	54.48	48.39	6.09	142.85	140.93	146.39	144.89	-3.96	16.87	16.89	0.858	-0.192	24	0	
08/11/21	51.21	45.73	5.48	138.33	136.67	141.85	140.48	-3.81	16.87	16.89	0.745	-0.175	24	0	
09/11/21	51.41	45.28	6.13	110.70	109.38	113.83	112.76	-3.38	16.87	16.88	0.669	-0.154	24	0	*
10/11/21	57.44	50.20	7.24	133.57	131.60	136.98	135.42	-3.82	16.89	16.91	0.952	-0.192	24	0	
11/11/21	59.71	52.38	7.33	142.01	139.74	145.40	143.61	-3.87	16.88	16.90	1.025	-0.203	24	0	
12/11/21	58.55	51.77	6.78	147.13	144.90	150.68	148.90	-4.00	16.87	16.88	0.981	-0.208	24	0	
13/11/21	58.41	51.63	6.78	147.28	145.12	150.81	148.97	-3.85	16.88	16.90	0.984	-0.199	24	0	
14/11/21	57.60	50.92	6.68	146.99	144.83	150.50	148.75	-3.92	16.88	16.90	0.969	-0.200	24	0	
15/11/21	59.17	51.67	7.50	138.58	136.41	141.88	140.20	-3.79	16.88	16.90	1.021	-0.197	24	0	
16/11/21	61.57	53.37	8.20	138.84	136.47	142.09	140.29	-3.82	16.88	16.90	1.117	-0.205	24	0	
17/11/21	59.96	52.13	7.83	135.59	133.41	138.84	137.13	-3.72	16.88	16.90	1.041	-0.195	24	0	
18/11/21	58.57	51.02	7.55	134.80	132.74	138.09	136.41	-3.67	16.88	16.90	0.999	-0.188	24	0	
19/11/21	57.07	50.18	6.89	142.70	140.62	146.14	144.46	-3.84	16.88	16.90	0.968	-0.193	24	0	
20/11/21	56.68	50.11	6.57	149.66	147.50	153.24	151.56	-4.06	16.88	16.90	0.966	-0.204	24	0	
21/11/21	57.06	50.51	6.55	149.98	147.82	153.51	151.83	-4.01	16.87	16.89	0.966	-0.203	24	0	
22/11/21	57.14	50.67	6.47	150.50	148.34	154.04	152.33	-3.99	16.89	16.91	0.959	-0.203	24	0	
Итого:				4272.7	4215.43	4380.3	4335.04	-119.61			26.393	-5.786	744	0	
Средние:	54.42	48.16	6.25						16.87	16.89					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 12888ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

25 23 2 ВВ

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 25 мкр.д.23а 2 ввд Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С G3 max = 90.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00179018 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x8423 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	52.03	46.51	5.52	115.94	114.50	114.31	113.11	0.00	1.39	16.98	16.87	0.630	0.065	24	0	*
24/10/21	51.99	46.73	5.26	121.95	120.51	120.37	119.17	0.00	1.34	17.00	16.88	0.634	0.063	24	0	*
25/10/21	51.68	46.54	5.14	127.94	126.50	126.37	125.17	0.00	1.33	17.00	16.89	0.646	0.062	24	0	*
26/10/21	51.27	46.14	5.13	128.10	126.66	126.56	125.36	0.00	1.30	16.99	16.88	0.648	0.060	24	0	*
27/10/21	50.79	45.70	5.09	127.55	126.11	126.03	124.83	0.00	1.28	16.99	16.88	0.642	0.059	24	0	*
28/10/21	50.56	45.49	5.07	127.33	125.89	125.80	124.60	0.00	1.29	16.99	16.88	0.640	0.059	24	0	*
29/10/21	51.64	46.38	5.26	129.30	127.78	127.73	126.53	0.00	1.25	16.99	16.88	0.675	0.058	24	0	*
30/10/21	51.21	46.12	5.09	131.53	130.04	130.04	128.84	0.00	1.20	16.98	16.87	0.659	0.056	24	0	*
31/10/21	51.57	46.45	5.12	131.75	130.13	130.23	129.03	0.00	1.10	16.99	16.87	0.664	0.051	24	0	*
01/11/21	51.39	46.30	5.09	132.02	130.47	130.50	129.30	0.00	1.17	16.99	16.88	0.664	0.054	24	0	*
02/11/21	51.53	46.39	5.14	132.09	130.48	130.53	129.33	0.00	1.15	16.99	16.88	0.668	0.054	24	0	*
03/11/21	51.05	45.96	5.09	131.43	129.86	129.88	128.68	0.00	1.18	16.99	16.88	0.661	0.054	24	0	*
04/11/21	49.25	44.41	4.84	130.45	129.01	128.97	127.77	0.00	1.24	16.99	16.88	0.624	0.055	24	0	*
05/11/21	51.72	46.34	5.38	133.82	132.17	132.32	131.01	0.00	1.16	16.99	16.88	0.710	0.054	24	0	*
06/11/21	54.60	48.82	5.78	136.98	135.06	135.45	134.01	0.00	1.05	17.00	16.89	0.776	0.051	24	0	*
07/11/21	54.55	48.80	5.75	137.03	135.17	135.52	134.08	0.00	1.09	16.99	16.88	0.777	0.053	24	0	*
08/11/21	51.30	46.12	5.18	132.49	130.90	130.97	129.74	0.00	1.16	16.99	16.88	0.675	0.054	24	0	*
09/11/21	51.46	45.70	5.76	106.64	105.35	105.16	104.19	0.00	1.16	16.99	16.88	0.608	0.053	24	0	*
10/11/21	57.46	50.66	6.80	128.46	126.54	126.76	125.29	0.00	1.25	17.01	16.90	0.859	0.064	24	0	*
11/11/21	59.80	52.90	6.90	136.46	134.32	134.79	133.11	0.00	1.21	17.01	16.89	0.928	0.064	24	0	*
12/11/21	58.63	52.19	6.44	140.33	138.14	138.73	137.03	0.00	1.11	16.99	16.88	0.887	0.058	24	0	*
13/11/21	58.48	52.04	6.44	139.58	137.42	137.93	136.25	0.00	1.17	17.00	16.88	0.883	0.061	24	0	*
14/11/21	57.69	51.42	6.27	139.14	137.07	137.52	135.87	0.00	1.20	17.00	16.89	0.859	0.062	24	0	*
15/11/21	59.21	52.12	7.09	130.96	128.91	129.28	127.69	0.00	1.22	17.01	16.88	0.911	0.064	24	0	*
16/11/21	61.64	53.83	7.81	131.13	128.89	129.35	127.67	0.00	1.22	17.01	16.89	1.006	0.066	24	0	*
17/11/21	60.04	52.60	7.44	128.01	125.95	126.25	124.71	0.00	1.24	17.00	16.89	0.937	0.065	24	0	*
18/11/21	58.64	51.47	7.17	127.25	125.32	125.51	124.06	0.00	1.26	17.00	16.89	0.897	0.065	24	0	*
19/11/21	57.14	50.57	6.57	134.48	132.54	132.85	131.31	0.00	1.23	16.99	16.88	0.869	0.062	24	0	*
20/11/21	56.74	50.55	6.19	141.04	139.05	139.45	137.77	0.00	1.28	17.00	16.89	0.862	0.065	24	0	*
21/11/21	57.13	50.88	6.25	141.32	139.21	139.73	138.05	0.00	1.16	16.99	16.88	0.869	0.059	24	0	*
22/11/21	57.20	50.97	6.23	141.81	139.69	140.23	138.55	0.00	1.14	16.99	16.88	0.872	0.058	24	0	*
Итого:				4074.3	4019.64	4025.1	3982.11	0.00	37.53			23.640	1.828	744	0	
Средние:	54.49	48.61	5.88							16.99	16.88					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 3692ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

25 23а 2 вв

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: 25 мкр. 7

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801126
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	20.849	364.469	57.07	0.60	16.813	364.469	46.00	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	20.910	363.657	57.37	0.60	16.862	363.657	46.24	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	20.796	364.659	56.90	0.60	16.755	364.642	45.82	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	21.052	368.475	57.00	0.60	16.918	368.475	45.78	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	20.643	366.199	56.24	0.60	16.576	366.199	45.13	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	20.563	364.540	56.28	0.60	16.493	364.540	45.11	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	21.237	367.488	57.66	0.60	16.941	367.488	45.97	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	21.255	370.037	57.31	0.60	16.935	370.037	45.64	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	22.276	385.552	57.66	0.60	17.806	385.552	46.07	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	21.278	370.045	57.37	0.60	17.070	370.045	46.00	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	21.317	369.509	57.56	0.60	17.091	369.509	46.12	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	21.181	367.371	57.52	0.60	16.907	367.371	45.89	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	20.195	362.118	55.64	0.60	16.100	362.118	44.33	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	20.656	366.931	56.14	0.60	16.442	366.931	44.66	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	21.759	375.451	57.83	0.60	17.290	375.451	45.92	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	21.734	375.321	57.78	0.60	17.306	375.321	45.98	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	20.778	367.198	56.36	0.60	16.589	367.198	45.00	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	16.083	294.494	53.02	0.60	12.747	294.197	41.50	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	17.937	332.067	54.21	0.60	14.075	331.955	42.34	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	19.162	295.460	64.73	0.60	14.066	295.455	47.47	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	21.318	334.932	63.69	0.60	16.170	334.932	47.94	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	24.926	393.974	63.14	0.60	19.592	393.974	49.61	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	24.812	393.844	62.87	0.60	19.525	393.844	49.45	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	25.097	396.148	63.19	0.60	19.587	396.138	49.30	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	26.625	402.746	65.98	0.60	20.586	402.746	50.99	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	26.004	396.113	65.50	0.60	20.155	396.113	50.73	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	23.006	352.959	65.06	0.60	17.463	352.959	49.35	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	23.222	364.927	63.55	0.60	17.895	364.927	48.92	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	23.992	387.451	61.80	0.60	18.819	387.451	48.44	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	24.176	387.579	62.25	0.60	18.968	387.579	48.81	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	24.242	387.423	62.45	0.60	19.045	387.423	49.03	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	21.906	367.392	59.39		17.277	367.377	46.76		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	679.078	11389.139			535.587	11388.698			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: 25 мкр. 7

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801126
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wте, Гкал	Wгв, Гкал	Mте, т	tхв, °С
23.10.21	24.00	4.036	0.000	0.000	0.00
24.10.21	24.00	4.047	0.000	0.000	0.00
25.10.21	24.00	4.041	0.000	0.017	0.00
26.10.21	24.00	4.134	0.000	0.000	0.00
27.10.21	24.00	4.067	0.000	0.000	0.00
28.10.21	24.00	4.071	0.000	0.000	0.00
29.10.21	24.00	4.296	0.000	0.000	0.00
30.10.21	24.00	4.319	0.000	0.000	0.00
31.10.21	24.00	4.470	0.000	0.000	0.00
01.11.21	24.00	4.208	0.000	0.000	0.00
02.11.21	24.00	4.225	0.000	0.000	0.00
03.11.21	24.00	4.274	0.000	0.000	0.00
04.11.21	24.00	4.095	0.000	0.000	0.00
05.11.21	24.00	4.214	0.000	0.000	0.00
06.11.21	24.00	4.469	0.000	0.000	0.00
07.11.21	24.00	4.428	0.000	0.000	0.00
08.11.21	24.00	4.189	0.000	0.000	0.00
09.11.21	24.00	3.335	0.000	0.297	0.00
10.11.21	24.00	3.862	0.000	0.112	0.00
11.11.21	24.00	5.096	0.000	0.005	0.00
12.11.21	24.00	5.148	0.000	0.000	0.00
13.11.21	24.00	5.334	0.000	0.000	0.00
14.11.21	24.00	5.287	0.000	0.000	0.00
15.11.21	24.00	5.510	0.000	0.010	0.00
16.11.21	24.00	6.038	0.000	0.000	0.00
17.11.21	24.00	5.849	0.000	0.000	0.00
18.11.21	24.00	5.543	0.000	0.000	0.00
19.11.21	24.00	5.328	0.000	0.000	0.00
20.11.21	24.00	5.173	0.000	0.000	0.00
21.11.21	24.00	5.208	0.000	0.000	0.00
22.11.21	24.00	5.197	0.000	0.000	0.00
Среднее:		4.629	0.000	0.014	0.000
Итого:	744.00	143.491	0.000	0.441	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: 25 мкр. 8

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 900470
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	20.927	368.584	56.65	0.59	17.051	368.584	46.12	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	21.023	368.038	56.99	0.59	17.147	368.038	46.45	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	20.857	368.337	56.50	0.59	17.006	368.337	46.03	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	21.162	372.403	56.70	0.59	17.191	372.403	46.02	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	20.720	369.947	55.88	0.59	16.822	369.947	45.33	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	20.622	367.966	55.91	0.59	16.701	367.966	45.24	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	21.295	371.149	57.25	0.59	17.162	371.149	46.10	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	21.336	373.701	56.96	0.59	17.216	373.701	45.93	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	22.352	389.394	57.29	0.59	18.083	389.394	46.31	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	21.352	373.662	57.01	0.59	17.346	373.662	46.28	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	21.421	373.682	57.20	0.59	17.388	373.682	46.39	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	21.297	371.505	57.19	0.59	17.225	371.505	46.22	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	20.278	365.726	55.31	0.59	16.388	365.726	44.66	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	20.625	369.600	55.65	0.59	16.589	369.600	44.73	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	21.825	378.913	57.47	0.59	17.481	378.913	45.99	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	21.825	379.171	57.43	0.59	17.433	379.171	45.83	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	20.913	371.729	56.03	0.59	16.820	371.729	45.06	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	16.386	298.811	53.17	0.59	13.043	298.811	41.75	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	17.583	333.694	53.01	0.59	13.927	333.694	41.76	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	19.271	299.331	64.26	0.59	14.294	299.331	47.60	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	21.005	331.693	63.37	0.59	16.046	331.693	48.03	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	24.958	397.106	62.73	0.59	19.820	397.106	49.78	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	24.924	397.579	62.57	0.59	19.827	397.580	49.73	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	25.155	400.973	62.57	0.59	19.912	400.973	49.49	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	27.321	415.729	65.60	0.59	21.571	415.729	51.76	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	26.883	411.769	65.15	0.59	21.295	411.769	51.56	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	23.633	364.538	64.71	0.59	18.335	364.538	50.16	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	23.732	374.484	63.29	0.59	18.575	374.484	49.47	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	24.583	399.470	61.41	0.59	19.545	399.470	48.79	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	24.773	399.683	61.86	0.59	19.639	399.683	49.00	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	24.857	399.819	62.05	0.59	19.799	399.819	49.39	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	22.093	372.845	59.01		17.635	372.845	47.00		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	684.894	11558.188			546.677	11558.188			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: 25 мкр. 8

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 900470
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wте, Гкал	Wгв, Гкал	Mте, т	tхв, °С
23.10.21	24.00	3.876	0.000	0.000	0.00
24.10.21	24.00	3.876	0.000	0.000	0.00
25.10.21	24.00	3.851	0.000	0.000	0.00
26.10.21	24.00	3.971	0.000	0.000	0.00
27.10.21	24.00	3.899	0.000	0.000	0.00
28.10.21	24.00	3.921	0.000	0.000	0.00
29.10.21	24.00	4.133	0.000	0.000	0.00
30.10.21	24.00	4.119	0.000	0.000	0.00
31.10.21	24.00	4.268	0.000	0.000	0.00
01.11.21	24.00	4.007	0.000	0.000	0.00
02.11.21	24.00	4.033	0.000	0.000	0.00
03.11.21	24.00	4.073	0.000	0.000	0.00
04.11.21	24.00	3.890	0.000	0.000	0.00
05.11.21	24.00	4.036	0.000	0.000	0.00
06.11.21	24.00	4.345	0.000	0.000	0.00
07.11.21	24.00	4.392	0.000	0.000	0.00
08.11.21	24.00	4.093	0.000	0.000	0.00
09.11.21	24.00	3.343	0.000	0.000	0.00
10.11.21	24.00	3.657	0.000	0.000	0.00
11.11.21	24.00	4.977	0.000	0.000	0.00
12.11.21	24.00	4.959	0.000	0.000	0.00
13.11.21	24.00	5.138	0.000	0.000	0.00
14.11.21	24.00	5.098	0.000	0.000	0.00
15.11.21	24.00	5.244	0.000	0.000	0.00
16.11.21	24.00	5.750	0.000	0.000	0.00
17.11.21	24.00	5.588	0.000	0.000	0.00
18.11.21	24.00	5.298	0.000	0.000	0.00
19.11.21	24.00	5.157	0.000	0.000	0.00
20.11.21	24.00	5.038	0.000	0.000	0.00
21.11.21	24.00	5.133	0.000	0.000	0.00
22.11.21	24.00	5.057	0.000	0.000	0.00
Среднее:		4.459	0.000	0.000	0.000
Итого:	744.00	138.217	0.000	0.000	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060239
 Номер абонента: 0
 Адрес установки: Жилой дом (ул. 25 микрорайон, 146)
 Система: 1 Поддача + Р

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп	Fmax, Кгц
1	80	10	160	2000	---
2	80	10	158	2000	---

$$Q = Mn(hn - h_0)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 23.10.2021 по 22.11.2021

Дата	Энергия Q, ГКал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро	
				-	+					
23.10	3,686	537,1	537,6	0,4	---	51,96	45,10	0,50	0,50	24,00
24.10	3,651	542,5	543,0	0,5	---	52,03	45,30	0,50	0,50	24,00
25.10	3,657	551,2	551,6	0,4	---	51,63	44,99	0,50	0,50	24,00
26.10	3,672	551,0	551,3	0,3	---	51,29	44,62	0,50	0,50	24,00
27.10	3,665	548,7	549,1	0,4	---	50,67	43,98	0,50	0,50	24,00
28.10	3,658	547,9	548,2	0,3	---	50,49	43,81	0,50	0,50	24,00
29.10	3,832	553,9	554,3	0,4	---	51,64	44,72	0,50	0,50	24,00
Итого:	25,821	3832,4	3835,1	2,8	0,0	51,39	44,65	0,50	0,50	168,00
30.10	3,820	570,4	570,8	0,4	---	51,13	44,43	0,50	0,50	24,00
31.10	3,798	570,8	571,0	0,2	---	51,53	44,87	0,50	0,50	24,00
01.11	3,721	571,2	571,4	0,2	---	51,32	44,81	0,50	0,50	24,00
02.11	3,763	572,3	572,4	0,1	---	51,46	44,88	0,50	0,50	24,00
03.11	3,727	570,5	570,5	---	0,0	51,17	44,63	0,50	0,50	24,00
04.11	3,550	565,8	565,6	---	0,2	49,25	42,97	0,50	0,50	24,00
05.11	3,922	575,6	575,5	---	0,0	51,15	44,33	0,50	0,50	24,00
Итого:	26,301	3996,6	3997,3	0,9	0,2	51,00	44,42	0,50	0,50	168,00
06.11	4,437	592,3	591,8	---	0,5	54,55	47,06	0,50	0,50	24,00
07.11	4,414	591,7	591,0	---	0,7	54,54	47,07	0,50	0,50	24,00
08.11	3,857	575,4	574,2	---	1,2	51,47	44,77	0,50	0,50	24,00
09.11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10.11	8,084	1023,5	1020,3	---	3,2	56,35	48,07	0,50	0,50	48,00
11.11	5,230	590,1	588,0	---	2,0	59,97	51,11	0,50	0,50	24,00
12.11	5,050	609,6	607,6	---	2,1	58,75	50,47	0,50	0,50	24,00
Итого:	31,072	3982,6	3972,9	0,0	9,7	55,94	48,09	0,50	0,50	168,00
13.11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14.11	9,831	1205,1	1201,2	---	3,9	57,89	49,81	0,50	0,50	48,00
15.11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16.11	10,662	1135,0	1131,7	---	3,2	61,54	51,56	0,50	0,50	48,00
17.11	5,238	548,5	546,9	---	1,6	60,31	50,76	0,50	0,50	24,00
18.11	5,029	544,8	543,4	---	1,5	58,75	49,52	0,50	0,50	24,00
19.11	4,869	569,8	568,1	---	1,7	57,24	48,69	0,50	0,50	24,00
Итого:	35,629	4003,2	3991,3	0,0	11,9	59,15	50,07	0,50	0,50	168,00
20.11	4,812	603,6	601,7	---	1,9	56,67	48,69	0,50	0,50	24,00
21.11	4,842	603,8	602,1	---	1,7	57,08	49,06	0,50	0,50	24,00
22.11	4,837	606,0	604,3	---	1,7	57,17	49,19	0,50	0,50	24,00
Итого:	14,491	1813,4	1808,1	0,0	5,3	56,97	48,98	0,50	0,50	72,00
Итого:	133,314	17628,137	17604,679	3,671	27,129	54,89	47,24	0,50	0,50	744,00
						dT=		7,65		

Общее время работы теплосистемы, ч	68225,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	68225,0	=	68225,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Q т/в +	Qсан.ут
		133,31					
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.2021	На 24:00 22.11.2021	Результат за период	На 11:00 23.11.2021			
Количество теплоты, ГКал	7767,53	7900,84	133,31	7903,25			
Расход теплоносителя Мп, т	530484,8	548112,9	17628,1	548413,1			
Расход теплоносителя Мо, т	515632,8	533237,5	17604,7	533536,9			
Время наработки, ч	67469,0	68213,0	744,0	68225,0			
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0				

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060468
 Номер абонента: 0
 Адрес установки: Жилой дом (ул. 25 микрорайон, 23)
 Система: 1 Поддача + Р

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп	Fmax, Кгц
1	50	10	62	2000	---
2	50	10	60	2000	0,18

$$Q = Mn(hn - ho)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 23.10.2021 по 22.11.2021

Дата	Энергия Q, ГКал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро	
				-	+					
23.10	0,709	112,6	109,4	---	3,2	51,81	45,54	0,60	0,50	24,00
24.10	0,709	116,4	112,7	---	3,7	51,96	45,89	0,60	0,50	24,00
25.10	0,713	123,8	120,0	---	3,8	51,54	45,80	0,60	0,50	24,00
26.10	0,712	123,4	120,4	---	3,0	51,29	45,53	0,60	0,50	24,00
27.10	0,702	122,7	119,8	---	2,9	50,56	44,86	0,60	0,50	24,00
28.10	0,697	122,7	119,9	---	2,7	50,44	44,77	0,60	0,50	24,00
29.10	0,736	123,3	120,6	---	2,7	51,60	45,65	0,60	0,50	24,00
Итого:	4,978	844,9	822,8	0,0	22,1	51,31	45,43	0,60	0,50	168,00
30.10	0,733	125,7	122,9	---	2,9	51,09	45,27	0,60	0,50	24,00
31.10	0,739	125,4	122,4	---	3,0	51,47	45,60	0,60	0,50	24,00
01.11	0,725	125,2	122,2	---	3,1	51,27	45,49	0,60	0,50	24,00
02.11	0,726	125,0	122,2	---	2,9	51,40	45,61	0,60	0,50	24,00
03.11	0,725	124,5	121,5	---	3,0	51,24	45,43	0,60	0,50	24,00
04.11	0,681	123,2	120,1	---	3,1	49,28	43,77	0,60	0,50	24,00
05.11	0,739	125,6	122,3	---	3,3	50,63	44,77	0,60	0,50	24,00
Итого:	5,068	874,7	853,6	0,0	21,1	50,91	45,13	0,60	0,50	168,00
06.11	0,856	129,5	127,3	---	2,2	54,49	47,90	0,60	0,50	24,00
07.11	0,853	129,3	127,5	---	1,7	54,52	47,94	0,60	0,50	24,00
08.11	0,751	126,5	124,2	---	2,3	51,66	45,74	0,60	0,50	24,00
09.11	0,657	104,5	102,2	---	2,3	51,29	45,02	0,60	0,50	24,00
10.11	0,886	133,1	130,7	---	2,4	55,57	48,93	0,60	0,50	24,00
11.11	1,024	138,0	136,1	---	1,9	59,96	52,57	0,60	0,50	24,00
12.11	0,993	143,6	139,1	---	4,5	58,81	51,92	0,60	0,50	24,00
Итого:	6,020	904,6	887,1	0,0	17,5	55,19	48,57	0,60	0,50	168,00
13.11	0,972	140,3	135,6	---	4,7	58,29	51,38	0,60	0,50	24,00
14.11	0,972	138,8	133,2	---	5,6	57,98	51,00	0,60	0,50	24,00
15.11	0,965	131,3	125,9	---	5,3	58,20	50,87	0,60	0,50	24,00
16.11	1,086	128,7	124,1	---	4,6	61,31	52,90	0,60	0,50	24,00
17.11	1,030	127,8	122,9	---	5,0	60,44	52,40	0,60	0,50	24,00
18.11	0,984	126,7	121,4	---	5,3	58,73	50,98	0,60	0,50	24,00
19.11	0,946	131,0	125,3	---	5,7	57,29	50,09	0,60	0,50	24,00
Итого:	6,955	924,6	888,4	0,0	36,2	58,89	51,37	0,60	0,50	168,00
20.11	0,932	139,5	134,0	---	5,5	56,59	49,92	0,60	0,50	24,00
21.11	0,942	139,0	134,1	---	4,9	57,00	50,24	0,60	0,50	24,00
22.11	0,950	139,0	134,4	---	4,6	57,10	50,29	0,60	0,50	24,00
Итого:	2,824	417,5	402,5	0,0	15,0	56,90	50,15	0,60	0,50	72,00
Итого:	25,845	3966,222	3854,312	0,000	111,910	54,64	48,13	0,60	0,50	744,00

$$dT = 6,51$$

Общее время работы теплосистемы, ч	52752,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	52752,0	=	52750,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Q т/в +	Qсан.ут
		25,85					
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.2021	На 24:00 22.11.2021	Результат за период	На 13:00 23.11.2021			
Количество теплоты, ГКал	1710,53	1736,37	25,85	1736,92			
Расход теплоносителя Мп, т	152716,3	156682,5	3966,2	156762,5			
Расход теплоносителя Мо, т	154752,9	158607,2	3854,3	158684,3			
Время наработки, ч	51992,0	52736,0	744,0	52750,0			
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			1,0				

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060265
 Номер абонента: 0
 Адрес установки: Жилой дом (ул. 25 микрорайон, 23а)
 Система: 1 Поддача + Р

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп	Fmax, Кгц
1	50	10	73,2	2000	---
2	50	10	72	2000	0,15

$$Q = Mn(hn - ho)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 23.10.2021 по 22.11.2021

Дата	Энергия Q, ГКал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро	
				-	+					
23.10	0,869	164,8	159,8	---	5,0	52,14	46,89	0,60	0,50	24,00
24.10	0,856	177,1	171,6	---	5,5	51,82	47,00	0,60	0,50	24,00
25.10	0,864	182,3	176,6	---	5,7	51,70	46,97	0,60	0,50	24,00
26.10	0,861	182,2	176,5	---	5,7	51,15	46,44	0,60	0,50	24,00
27.10	0,742	158,2	152,9	---	5,3	50,72	46,05	0,60	0,50	24,00
28.10	0,850	178,1	172,7	---	5,5	50,83	46,08	0,60	0,50	24,00
29.10	0,872	180,2	175,4	---	4,8	51,50	46,68	0,60	0,50	24,00
Итого:	5,914	1222,8	1185,4	0,0	37,4	51,41	46,59	0,60	0,50	168,00
30.10	0,800	167,8	166,3	---	1,5	51,30	46,55	0,60	0,50	24,00
31.10	0,752	160,4	155,4	---	5,0	51,53	46,86	0,60	0,50	24,00
01.11	0,739	159,3	154,3	---	5,1	51,44	46,82	0,60	0,50	24,00
02.11	0,764	161,9	157,2	---	4,7	51,56	46,86	0,60	0,50	24,00
03.11	0,726	157,6	152,5	---	5,1	50,57	45,98	0,60	0,50	24,00
04.11	0,683	152,0	145,3	---	6,7	49,14	44,67	0,60	0,50	24,00
05.11	0,827	159,7	149,8	---	9,9	52,96	47,80	0,60	0,50	24,00
Итого:	5,291	1118,8	1080,8	0,0	38,0	51,21	46,51	0,60	0,50	168,00
06.11	0,850	159,9	150,3	---	9,6	54,62	49,31	0,60	0,50	24,00
07.11	0,846	159,9	153,2	---	6,8	54,52	49,26	0,60	0,50	24,00
08.11	0,712	153,6	138,2	---	15,4	50,60	45,97	0,60	0,50	24,00
09.11	0,734	122,0	114,1	---	7,9	53,53	47,54	0,60	0,50	24,00
10.11	0,917	144,2	131,7	---	12,5	57,83	51,49	0,60	0,50	24,00
11.11	0,964	155,0	137,6	---	17,4	59,49	53,29	0,60	0,50	24,00
12.11	0,905	153,4	136,6	---	16,8	58,28	52,40	0,60	0,50	24,00
Итого:	5,928	1048,0	961,7	0,0	86,4	55,55	49,89	0,60	0,50	168,00
13.11	0,957	160,3	138,6	---	21,7	58,57	52,62	0,60	0,50	24,00
14.11	0,910	158,3	133,5	---	24,9	57,12	51,39	0,60	0,50	24,00
15.11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16.11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17.11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18.11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19.11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	1,867	318,7	272,1	0,0	46,6	57,85	52,01	0,60	0,50	48,00
20.11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21.11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22.11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	---	---	---	---	0,00
Итого:	19,000	3708,303	3499,954	0,000	208,349	54,01	48,75	0,60	0,50	552,00
						dT= 5,26				

Общее время работы теплосистемы, ч	57694,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	57694,0	=	55676,0	0,0	0,0	0,0	2017,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax+	Qош. +	Q т/в +	Qсан.ут
		19,00					
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.2021	На 24:00 14.11.2021	Результат за период	На 8:00 15.11.2021			
Количество теплоты, ГКал	2162,48	2181,48	19,00	2181,83			
Расход теплоносителя Мп, т	208220,6	211928,9	3708,3	211982,7			
Расход теплоносителя Мо, т	206889,6	210389,6	3500,0	210435,5			
Время наработки, ч	55115,0	55667,0	552,0	55676,0			
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч				2017,0			

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 10/11/21г.-22/11/21г.

Абонент: 34 мкр.д.10

Адрес: г. Октябрьский, 34 мкр.д.10

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сег. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 180.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 180.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20127892, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хD684

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
10.11.21 23	55.82	38.23	17.59	4.80	4.73	78.300 !	82.930	77.408 !	77.336	0.072	1.360	0.000 <	8	1	*
11.11.21 23	57.68	38.81	18.87	5.12	5.07	216.230	216.610	214.034	214.034	0.000	4.036	0.000 <	24	0	
12.11.21 23	61.52	42.16	19.36	5.71	5.67	246.990	247.090	243.916	243.916	0.000	4.719	0.000 <	24	0	
13.11.21 23	61.43	42.75	18.68	5.76	5.72	256.630	256.960	253.526	253.526	0.000	4.733	0.000 <	24	0	
14.11.21 23	58.32	41.12	17.20	5.65	5.61	246.480	247.160	243.949	243.949	0.000	4.193	0.000 <	24	0	
15.11.21 23	61.18	39.15	22.03	5.40	5.34	196.630	195.590	194.290	193.233	1.056	4.278	0.000 <	24	0	
16.11.21 23	63.63	44.81	18.81	5.60	5.35	277.080	275.610	272.554	272.463	0.090	5.128	0.000 <	24	0	
17.11.21 23	62.46	47.61	14.85	5.78	5.33	392.120	390.360	385.709	385.709	0.000	5.729	0.000 <	24	0	
18.11.21 23	59.34	46.01	13.34	5.98	5.53	394.270	393.290	388.680	388.680	0.000	5.185	0.000 <	24	0	
19.11.21 23	58.57	45.88	12.69	6.02	5.52	416.170	415.360	410.486	410.486	0.000	5.212	0.000 <	24	0	
20.11.21 23	59.54	47.88	11.66	6.05	5.49	479.810	478.690	472.837	472.837	0.000	5.519	0.000 <	24	0	
21.11.21 23	59.92	48.28	11.64	6.03	5.47	479.500	478.370	472.434	472.434	0.000	5.504	0.000 <	24	0	
22.11.21 23	60.00	48.35	11.66	5.95	5.39	480.520	479.300	473.365	473.365	0.000	5.523	0.000 <	24	0	
Итого/Средн	60.14	45.25	14.89	5.68	5.40	4160.730	4157.320	4103.189	4101.970	1.218	61.119	0.000	296	1	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
10.11.21 14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
22.11.21 23	4160.730	4157.320	4103.189	4101.970	1.218	61.119	0.000	296	1
Итого	4160.730	4157.320	4103.189	4101.970	1.218	61.119	0.000	296	1

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: 34 мкр дом 21

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801135
 Теплосистема: 3

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
08.11.21	0.947	15.596	60.55	0.60	0.349	8.422	41.32		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	0.971	16.021	60.49	0.60	0.349	8.376	41.57		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	0.908	15.083	60.10	0.59	0.348	8.475	41.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	0.948	16.870	56.12	0.38	0.327	8.273	39.47		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	0.904	15.821	57.13	0.58	0.330	8.320	39.63		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	0.886	15.674	56.46	0.33	0.334	8.379	39.74		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	0.818	15.423	53.25	0.50	0.314	8.213	38.10		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	0.808	16.665	48.33	0.46	0.261	7.530	34.81		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	0.980	15.810	62.00	0.51	0.354	8.053	44.01		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	0.926	15.273	60.63	0.51	0.346	8.340	41.42		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	0.995	16.389	60.64	0.51	0.347	8.157	42.51		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	1.023	17.172	59.46	0.47	0.343	8.182	41.86		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	1.009	16.476	61.26	0.51	0.355	8.428	42.12		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	1.009	16.545	60.92	0.50	0.354	8.390	42.21		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	1.001	16.797	59.60	0.41	0.348	8.389	41.45		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	0.942	16.108	58.46		0.337	8.262	40.75		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	14.134	241.614			5.059	123.927			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: 34 мкр дом 21

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801135
 Теплосистема: 3

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °С
08.11.21	24.00	0.598	0.000	7.174	0.00
09.11.21	24.00	0.622	0.000	7.645	0.00
10.11.21	24.00	0.559	0.000	6.608	0.00
11.11.21	24.00	0.622	0.000	8.597	0.00
12.11.21	24.00	0.574	0.000	7.501	0.00
13.11.21	24.00	0.553	0.000	7.296	0.00
14.11.21	24.00	0.504	0.000	7.209	0.00
15.11.21	24.00	0.546	0.000	9.134	0.00
16.11.21	24.00	0.626	0.000	7.757	0.00
17.11.21	24.00	0.580	0.000	6.933	0.00
18.11.21	24.00	0.649	0.000	8.233	0.00
19.11.21	24.00	0.680	0.000	8.990	0.00
20.11.21	24.00	0.654	0.000	8.048	0.00
21.11.21	24.00	0.654	0.000	8.154	0.00
22.11.21	24.00	0.653	0.000	8.408	0.00
Среднее:		0.605	0.000	7.846	0.000
Итого:	360.00	9.075	0.000	117.687	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: 34 мкр дом 21

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801135
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	10.969	204.052	53.62	0.59	8.959	203.673	43.84	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	10.961	203.835	53.64	0.59	8.969	203.578	43.91	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	10.867	203.678	53.21	0.59	8.867	203.418	43.44	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	10.846	203.525	53.15	0.59	8.801	203.200	43.16	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	10.926	203.403	53.58	0.59	8.841	203.052	43.36	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	10.943	202.482	53.91	0.59	8.819	201.977	43.52	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	10.852	203.139	53.28	0.59	8.781	202.734	43.16	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	10.795	203.099	53.01	0.59	8.712	202.672	42.83	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	11.336	211.918	53.39	0.59	9.155	211.455	43.17	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	11.327	211.349	53.47	0.59	9.208	210.864	43.50	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	12.452	233.400	53.21	0.59	10.307	232.845	44.12	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	12.346	232.627	52.93	0.59	10.197	232.072	43.79	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	12.451	232.978	53.31	0.59	10.242	232.401	43.92	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	12.341	232.848	52.86	0.59	10.162	232.256	43.60	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	12.313	232.650	52.78	0.59	10.147	232.087	43.57	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	12.314	232.792	52.76	0.59	10.141	232.241	43.52	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	12.349	232.319	53.02	0.59	10.163	231.756	43.70	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	12.344	231.314	53.23	0.59	10.181	230.772	43.97	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	11.334	210.291	53.82	0.59	9.198	209.863	43.45	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	9.460	167.409	56.36	0.59	7.222	167.103	43.06	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	11.672	189.323	61.52	0.59	8.951	188.831	47.25	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	12.125	197.582	61.24	0.59	9.439	197.094	47.75	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	12.123	200.277	60.37	0.59	9.502	199.749	47.41	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	9.631	163.488	58.93	0.59	7.193	163.017	43.98	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	10.288	160.696	63.90	0.59	7.453	160.180	46.39	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	10.672	169.698	62.81	0.59	7.893	169.020	46.48	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	11.668	192.729	60.38	0.59	9.002	191.832	46.76	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	10.488	180.879	57.85	0.59	8.052	179.849	44.62	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	10.287	173.573	59.14	0.59	7.792	172.491	45.03	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	10.437	174.430	59.71	0.59	7.911	173.354	45.49	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	10.547	175.863	59.84	0.59	8.015	174.883	45.68	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	11.273	202.182	55.94		8.977	201.623	44.43		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	349.465	6267.648			278.272	6250.320			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: 34 мкр дом 21

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801135
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	тхв, °С
23.10.21	24.00	2.010	0.000	0.379	0.00
24.10.21	24.00	1.992	0.000	0.257	0.00
25.10.21	24.00	2.000	0.000	0.260	0.00
26.10.21	24.00	2.045	0.000	0.325	0.00
27.10.21	23.92	2.096	0.000	0.484	0.00
28.10.21	24.00	2.124	0.000	0.506	0.00
29.10.21	24.00	2.071	0.000	0.405	0.00
30.10.21	24.00	2.083	0.000	0.427	0.00
31.10.21	24.00	2.182	0.000	0.463	0.00
01.11.21	24.00	2.120	0.000	0.485	0.00
02.11.21	24.00	2.145	0.000	0.555	0.00
03.11.21	24.00	2.150	0.000	0.555	0.00
04.11.21	24.00	2.209	0.000	0.577	0.00
05.11.21	24.00	2.180	0.000	0.592	0.00
06.11.21	24.00	2.166	0.000	0.563	0.00
07.11.21	24.00	2.173	0.000	0.551	0.00
08.11.21	24.00	2.186	0.000	0.563	0.00
09.11.21	24.00	2.163	0.000	0.542	0.00
10.11.21	24.00	2.136	0.000	0.427	0.00
11.11.21	24.00	2.238	0.000	0.306	0.00
12.11.21	24.00	2.722	0.000	0.492	0.00
13.11.21	24.00	2.685	0.000	0.488	0.00
14.11.21	24.00	2.621	0.000	0.528	0.00
15.11.21	24.00	2.438	0.000	0.471	0.00
16.11.21	24.00	2.835	0.000	0.516	0.00
17.11.21	24.00	2.779	0.000	0.678	0.00
18.11.21	24.00	2.666	0.000	0.897	0.00
19.11.21	24.00	2.436	0.000	1.030	0.00
20.11.21	24.00	2.495	0.000	1.083	0.00
21.11.21	24.00	2.526	0.000	1.076	0.00
22.11.21	24.00	2.532	0.000	0.980	0.00
Среднее:		2.297	0.000	0.563	0.000
Итого:	743.92	71.203	0.000	17.461	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 27/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: 34 мкр д. 23

Адрес: 34 мкр д. 23

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 100.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20127905, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x0B41

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
27.10.21 23	53.03 >	43.51 >	9.52	5.35 <	4.85 <	53.993 !	53.653 !	53.286 !	53.192 !	0.094	0.508	0.000 <	7	3	*
28.10.21 23	53.70	43.85	9.85	5.18	4.55	185.523	184.348	183.042	182.727	0.315	1.805	0.000 <	24	0	
29.10.21 23	53.16	43.56	9.61	5.19	4.55	187.715	186.460	185.258	184.844	0.414	1.781	0.000 <	24	0	
30.10.21 23	53.11	43.41	9.70	5.17	4.54	186.898	185.625	184.458	184.028	0.430	1.790	0.000 <	24	0	
31.10.21 23	53.28	43.73	9.55	5.13	4.49	187.020	185.745	184.562	184.125	0.437	1.764	0.000 <	24	0	
01.11.21 23	53.45	43.97	9.47	5.14	4.49	188.480	187.180	185.995	185.520	0.475	1.764	0.000 <	24	0	
02.11.21 23	53.07	43.74	9.33	5.13	4.48	189.060	187.777	186.595	186.132	0.463	1.743	0.000 <	24	0	
03.11.21 23	53.08	43.53	9.55	5.13	4.48	189.018	187.717	186.563	186.084	0.479	1.783	0.000 <	24	0	
04.11.21 23	53.08	43.39	9.70	5.12	4.47	188.955	187.630	186.498	186.017	0.481	1.810	0.000 <	24	0	
05.11.21 23	52.82	43.16	9.66	5.13	4.48	188.917	187.635	186.480	186.030	0.450	1.803	0.000 <	24	0	
06.11.21 23	52.74	43.07	9.68	5.13	4.48	188.667	187.417	186.242	185.825	0.416	1.804	0.000 <	24	0	
07.11.21 23	52.72	43.11	9.61	5.13	4.48	188.443	187.180	186.021	185.585	0.436	1.788	0.000 <	24	0	
08.11.21 23	53.22	43.44	9.78	5.15	4.51	187.390	186.158	184.937	184.552	0.385	1.811	0.000 <	24	0	
09.11.21 23	53.32	43.64	9.68	5.17	4.54	186.070	184.870	183.622	183.255	0.367	1.779	0.000 <	24	0	
10.11.21 23	54.70	43.01	11.69	5.13	4.68	153.533	152.625	151.446	151.289	0.157	1.771	0.000 <	24	0	
11.11.21 23	57.90	43.44	14.46	5.27	4.92	138.768	137.893	136.681	136.650	0.031	1.976	0.000 <	24	0	
12.11.21 23	61.66	47.13	14.53	5.94	5.49	158.298	157.015	155.543	155.410	0.132	2.262	0.000 <	24	0	
13.11.21 23	61.57	47.53	14.05	6.02	5.53	164.065	162.688	161.227	160.994	0.233	2.266	0.000 <	24	0	
14.11.21 23	58.37	45.47	12.90	5.89	5.43	158.305	157.202	155.841	155.681	0.160	2.012	0.000 <	24	0	
15.11.21 23	61.54	44.41	17.13	5.52	5.21	129.727	128.708	127.513	127.512	0.002	2.184	0.000 <	24	0	
16.11.21 23	63.90	44.94	18.95	5.64	5.37	122.595	121.550	120.373	120.372	0.001	2.282	0.000 <	24	0	
17.11.21 23	62.24	45.14	17.10	5.80	5.47	133.285	132.240	130.972	130.960	0.012	2.240	0.000 <	24	0	
18.11.21 23	59.27	44.37	14.90	6.02	5.66	140.458	139.538	138.246	138.233	0.013	2.060	0.000 <	24	0	
19.11.21 23	58.39	42.99	15.40	6.02	5.71	130.602	129.758	128.612	128.610	0.002	1.980	0.000 <	24	0	
20.11.21 23	59.36	43.05	16.31	6.01	5.72	125.060	124.223	123.108	123.108	0.000	2.008	0.000 <	24	0	
21.11.21 23	59.72	43.43	16.30	5.99	5.70	125.432	124.545	123.430	123.430	0.000	2.011	0.000 <	24	0	
22.11.21 23	59.96	43.65	16.31	6.05 <	5.92 <	52.905 !	52.530 !	52.052 !	52.051 !	0.000	0.849	0.000 <	10	14	*
Итого/Средн	55.87	43.97	11.90	5.46	4.97	4229.180	4199.908	4168.603	4162.217	6.386	49.633	0.000	617	17	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
27.10.21 13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
22.11.21 23	4229.180	4199.908	4168.603	4162.217	6.386	49.633	0.000	617	17
Итого	4229.180	4199.908	4168.603	4162.217	6.386	49.633	0.000	617	17

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут. питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппар. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/10/21г.-27/10/21г.

Абонент: Жилуправление АО

Адрес: Октябрьский, 34 мкр.д.23

Договор N: 000000000

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-01М сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 180.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

М сет. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

G2 max = 180.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 20128865, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0xF537

Дата/время	t1	t2	dt	P1	P2	V1	V2	M1	M2	dM	Q _{тв}	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		°C	кгс/см2	кгс/см2	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	
23.10.21 23	53,61	44,3	9,31	6,12	6,12	187,1	185,398	184,618	183,726	0,892	1,718	24		
24.10.21 23	53,27	44,13	9,14	6,12	6,12	186,67	185,03	184,217	183,383	0,834	1,683	24		
25.10.21 23	53,25	43,84	9,4	6,12	6,12	186,93	185,277	184,478	183,651	0,827	1,733	24		
26.10.21 23	53,44	43,7	9,74	6,12	6,12	186,89	185,13	184,418	183,516	0,901	1,795	24		
27.10.21 23	53,66	43,86	9,81	6,12	6,12	116,76	115,66	115,206	114,647	0,559	1,129	15	*	
Итого/Средн	53,43	43,98	9,45	6,12	6,12	864,36	856,495	852,936	848,923	4,013	8,058	111		

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	V2	M1	M2	dM	Q _{тв}	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
22.10.21 23	3472,79	3435,32	3424,66	3403,3	21,333	33,253	444	1
27.10.21 23	4337,15	4291,82	4277,59	4252,2	25,346	41,311	555	10
Итого	864,358	856,495	852,936	848,92	4,013	8,058	111	9

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 34 мкр 2 дом Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 5.00°C

Заводской номер 00166490 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x0419 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	ИНС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	ч

23/10/21	53.84	47.50	6.34	349.06	348.05	1.01	2.207	24	0	
24/10/21	53.49	47.26	6.23	348.49	347.44	1.05	2.164	24	0	
25/10/21	53.48	47.11	6.37	348.88	347.89	0.99	2.216	24	0	
26/10/21	53.68	47.07	6.61	348.52	347.54	0.98	2.298	24	0	
27/10/21	53.70	47.11	6.59	348.04	346.95	1.09	2.287	24	0	
28/10/21	53.95	47.08	6.87	335.71	334.66	1.05	2.305	24	0	
29/10/21	53.38	46.33	7.05	320.01	318.96	1.05	2.254	24	0	
30/10/21	53.32	46.16	7.16	319.72	318.66	1.06	2.284	24	0	
31/10/21	53.49	46.46	7.03	319.86	318.77	1.09	2.243	24	0	
01/11/21	53.66	46.64	7.02	322.36	321.28	1.08	2.256	24	0	
02/11/21	53.28	46.36	6.92	323.38	322.33	1.05	2.231	24	0	
03/11/21	53.30	46.26	7.04	323.22	322.11	1.11	2.272	24	0	
04/11/21	53.29	46.14	7.15	323.20	322.07	1.13	2.308	24	0	
05/11/21	53.03	45.91	7.12	323.24	322.10	1.14	2.294	24	0	
06/11/21	52.94	45.82	7.12	322.98	321.75	1.23	2.299	24	0	
07/11/21	52.92	45.77	7.15	322.82	321.58	1.24	2.303	24	0	
08/11/21	53.43	46.18	7.25	321.31	320.09	1.22	2.325	24	0	
09/11/21	53.53	46.30	7.23	319.49	318.26	1.23	2.302	24	0	
10/11/21	54.97	46.08	8.89	263.46	262.45	1.01	2.337	24	0	
11/11/21	58.23	47.25	10.98	238.46	237.48	0.98	2.612	24	0	
12/11/21	61.93	50.99	10.94	240.83	239.93	0.90	2.631	24	0	*
13/11/21	61.86	51.28	10.58	280.92	279.90	1.02	2.969	24	0	
14/11/21	58.61	48.89	9.72	271.86	270.89	0.97	2.635	24	0	
15/11/21	61.93	48.73	13.20	222.25	221.42	0.83	2.926	24	0	
16/11/21	64.23	49.99	14.24	217.05	216.28	0.77	3.090	24	0	
17/11/21	62.57	50.15	12.42	241.75	240.94	0.81	2.997	24	0	
18/11/21	59.53	48.69	10.84	253.60	252.77	0.83	2.742	24	0	
19/11/21	58.70	47.38	11.32	238.84	237.95	0.89	2.700	24	0	
20/11/21	59.69	47.80	11.89	230.20	229.33	0.87	2.732	24	0	
21/11/21	60.06	48.20	11.86	230.73	229.93	0.80	2.731	24	0	
22/11/21	60.14	48.47	11.67	235.11	234.34	0.77	2.739	24	0	

Итого: | | | | 9105.35 | 9074.10 | 31.25 | 76.689 | 744 | 0 | | |

Средние: | 56.26 | 47.46 | 8.80 | | | | | | | | |

Итоговые значения на 23/11/21г. 16 ч.

Дата	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	ч	ч

23/11/21 | 86892.51 | 86809.79 | 82.72 | 820.863 | 11954 | 599 |

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 12553ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 34 мкр.д.3
 Жилой дом
 ИМ 2300 N ВВ632
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	P1	T2	Gm2	P2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	1,6	150	1000000	1,6	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервално (за 1 сут.)

Дата, время									
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	2.09	52.87	352.12	0.62	46.91	327.97	0.55	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	2.04	52.52	350.62	0.62	46.71	327.26	0.55	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	2.08	52.51	350.88	0.62	46.57	327.72	0.55	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	2.16	52.72	349.90	0.62	46.54	327.50	0.54	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	2.17	52.74	349.37	0.62	46.52	327.11	0.55	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.19	52.96	337.30	0.62	46.47	315.67	0.55	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.14	52.42	322.87	0.63	45.79	301.24	0.55	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.15	52.36	321.70	0.62	45.65	300.48	0.55	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	2.12	52.53	321.92	0.62	45.94	300.61	0.54	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	2.13	52.70	324.36	0.62	46.13	302.92	0.54	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	2.10	52.32	325.46	0.62	45.85	303.97	0.54	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	2.14	52.34	325.28	0.62	45.75	303.76	0.54	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.17	52.34	325.34	0.62	45.67	303.69	0.54	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.16	52.08	325.61	0.62	45.43	303.73	0.54	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.17	52.00	325.21	0.62	45.30	303.54	0.54	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.18	51.97	325.06	0.62	45.24	303.42	0.54	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.20	52.47	322.11	0.62	45.63	300.56	0.54	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	2.18	52.58	318.77	0.62	45.73	297.67	0.55	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	2.20	54.10	261.46	0.62	45.34	245.24	0.56	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	2.56	56.68	253.11	0.61	46.42	242.22	0.56	23:37	24:00
13-11-2021 00:00:00	2.34	60.86	240.85	0.70	51.11	259.93	0.64	21:19	21:19
14-11-2021 00:00:00	2.64	60.78	281.11	0.71	51.36	303.14	0.64	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	2.34	57.49	272.43	0.69	48.82	293.72	0.63	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.60	60.80	222.41	0.66	49.07	239.54	0.61	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.76	63.10	215.15	0.67	50.25	231.95	0.63	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	1.99	61.63	161.36	0.68	49.22	167.99	0.64	17:21	17:22
19-11-2021 00:00:00	2.57	58.40	234.78	0.71	47.43	234.75	0.66	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.51	57.67	220.27	0.71	46.23	220.56	0.66	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.56	58.63	211.73	0.71	46.50	211.88	0.66	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	2.57	59.00	212.15	0.71	46.86	212.63	0.66	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	2.57	59.08	216.32	0.70	47.15	216.93	0.65	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
744:00	70.79	55.17	8977.01	0.65	46.85	8659.32	0.58	734:17	734:41

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
34 мкр.д.4
Жилой дом
ИМ 2300 N BA857
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	2.28	0.10	53.76	365.28	47.50	360.39	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	2.24	0.09	53.40	364.08	47.24	359.41	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	2.27	0.09	53.40	361.87	47.11	359.46	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	2.31	0.10	53.61	356.94	47.11	359.23	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	2.31	0.10	53.62	356.54	47.14	358.66	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.31	0.10	53.85	340.62	47.06	344.29	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.26	0.09	53.30	321.69	46.26	324.36	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.27	0.09	53.25	321.22	46.16	323.40	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	2.23	0.09	53.41	318.01	46.39	323.43	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	2.26	0.09	53.58	321.59	46.55	325.73	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	2.23	0.09	53.20	323.05	46.30	326.78	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	2.26	0.09	53.22	324.30	46.24	326.78	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.33	0.10	53.22	327.48	46.07	326.75	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.32	0.10	52.95	327.75	45.87	326.73	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.32	0.10	52.88	327.54	45.77	326.46	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.32	0.10	52.85	327.48	45.74	326.10	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.35	0.10	53.36	325.30	46.12	324.49	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	2.32	0.10	53.46	322.66	46.24	322.52	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	2.37	0.10	55.03	265.21	45.77	269.01	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	2.65	0.11	58.07	240.14	47.04	246.84	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	2.61	0.12	61.88	238.08	50.89	246.36	21:19	21:19
14-11-2021 00:00:00	2.97	0.12	61.81	278.99	51.15	286.41	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	2.68	0.11	58.42	273.59	48.54	276.76	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.97	0.12	61.89	223.77	48.59	229.96	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	3.09	0.13	64.17	212.01	49.55	218.24	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	3.00	0.13	62.62	232.82	49.51	238.76	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	2.74	0.11	59.37	245.24	48.19	251.61	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.67	0.11	58.68	228.85	46.97	235.85	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.73	0.11	59.65	219.26	47.20	226.16	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	2.73	0.11	60.01	219.90	47.57	227.04	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	2.75	0.11	60.09	224.72	47.83	232.08	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	77.16	0.10	56.17	9135.97	47.27	9230.06	741:19	741:19

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 24-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
34 мкр.д.6
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ146
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	2.91	0.12	53.68	306.88	44.17	308.17	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	2.86	0.12	53.35	306.16	43.99	307.42	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	2.90	0.12	53.33	306.62	43.84	307.89	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	2.99	0.12	53.51	306.28	43.73	307.59	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	3.01	0.13	53.56	306.00	43.71	307.32	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	3.06	0.13	53.78	304.72	43.71	306.06	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	3.01	0.13	53.24	307.98	43.45	309.29	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	3.04	0.13	53.17	306.83	43.25	308.16	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	3.01	0.13	53.35	306.95	43.52	308.27	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	3.03	0.13	53.52	309.65	43.72	310.98	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	2.99	0.12	53.14	310.77	43.49	312.08	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	3.03	0.13	53.15	310.54	43.38	311.86	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	3.07	0.13	53.16	310.46	43.24	311.79	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	3.07	0.13	52.89	310.54	42.99	311.88	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	3.08	0.13	52.81	310.23	42.86	311.57	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	3.09	0.13	52.79	309.91	42.82	311.25	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	3.12	0.13	53.28	307.96	43.12	309.32	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	3.09	0.13	53.39	305.70	43.27	307.05	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	3.03	0.13	54.88	245.97	42.02	247.29	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	3.32	0.14	57.74	217.34	42.52	218.84	23:13	24:00
13-11-2021 00:00:00	4.01	0.17	61.83	279.87	47.46	281.79	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	4.02	0.17	61.70	291.80	47.91	293.74	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	3.56	0.15	58.44	281.67	45.69	283.33	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	3.77	0.16	61.62	218.82	44.35	220.59	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	4.58	0.19	64.13	339.87	49.57	342.14	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	4.67	0.19	62.62	443.50	52.05	445.83	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	4.21	0.18	59.41	451.99	50.10	454.02	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	4.11	0.17	58.60	442.29	49.28	444.25	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	4.21	0.18	59.60	433.42	49.87	435.44	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	4.21	0.18	59.99	433.27	50.26	435.30	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	4.25	0.18	60.07	435.87	50.31	437.92	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	106.31	0.14	56.12	10059.89	45.28	10108.40	743:13	744:00

** Пересчитано из массы воды в объем:

при температуре $t = 10$ град.Сплотность воды $\rho_0(t) = 1000,29$ кг/куб.м

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

от 24-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
34 мкр 7 дом 2ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ377
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Qo1	Qm1	Gm1	T2	Qo2	Qm2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	60	30	1000000	150	60	30	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0,3	0	0	0	0,3	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время												
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	0.80	0.03	52.94	2.48	2.45	58.70	39.24	2.46	2.44	58.57	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	0.78	0.03	52.57	2.47	2.43	58.44	39.14	2.44	2.43	58.24	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	0.80	0.03	52.55	2.47	2.44	58.62	38.88	2.45	2.44	58.47	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	0.83	0.03	52.76	2.47	2.44	58.60	38.64	2.45	2.43	58.40	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	0.83	0.03	52.77	2.48	2.45	58.70	38.57	2.46	2.44	58.51	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	0.85	0.04	53.00	2.47	2.44	58.61	38.48	2.45	2.43	58.44	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	0.83	0.03	52.45	2.51	2.48	59.46	38.40	2.49	2.47	59.34	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	0.84	0.03	52.42	2.51	2.47	59.37	38.29	2.48	2.47	59.19	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	0.82	0.03	52.58	2.51	2.47	59.36	38.66	2.48	2.47	59.21	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	0.84	0.03	52.76	2.54	2.51	60.24	38.81	2.52	2.50	60.11	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	0.83	0.03	52.35	2.56	2.53	60.70	38.60	2.54	2.52	60.52	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	0.84	0.04	52.38	2.57	2.53	60.83	38.48	2.54	2.53	60.63	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	0.86	0.04	52.39	2.56	2.53	60.76	38.25	2.54	2.52	60.59	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	0.85	0.04	52.15	2.56	2.53	60.76	38.17	2.54	2.52	60.57	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	0.85	0.04	52.08	2.56	2.53	60.63	38.02	2.54	2.52	60.48	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	0.85	0.04	52.04	2.55	2.52	60.46	37.93	2.53	2.51	60.31	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	0.86	0.04	52.55	2.53	2.49	59.84	38.23	2.50	2.49	59.69	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	0.85	0.04	52.65	2.50	2.46	59.14	38.30	2.48	2.46	58.99	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	0.73	0.03	54.04	1.76	1.74	41.69	34.83	1.73	1.72	41.27	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	0.76	0.03	56.94	1.31	1.30	31.08	32.50	1.30	1.29	31.02	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	0.94	0.04	60.75	1.64	1.61	38.62	36.35	1.62	1.61	38.62	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	0.97	0.04	60.70	1.77	1.74	41.85	37.50	1.76	1.75	41.90	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	0.84	0.03	57.36	1.68	1.65	39.65	36.10	1.66	1.65	39.64	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	0.75	0.03	60.55	1.15	1.13	27.14	32.95	1.13	1.13	27.06	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	1.25	0.05	63.04	3.51	3.45	82.76	43.26	3.46	3.42	82.15	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	1.43	0.06	61.72	5.00	4.92	117.98	49.55	4.93	4.87	116.92	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	1.26	0.05	58.53	4.80	4.72	113.37	47.39	4.73	4.68	112.40	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.25	0.05	57.86	4.62	4.54	109.06	46.39	4.55	4.51	108.18	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.26	0.05	58.82	4.48	4.41	105.75	46.88	4.42	4.37	104.88	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.26	0.05	59.17	4.48	4.41	105.82	47.27	4.42	4.37	104.93	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.25	0.05	59.24	4.52	4.44	106.62	47.48	4.45	4.40	105.69	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	час:мин	час:мин
744:00	28.97	0.04	55.29	2.77	2.73	2034.63	39.73	2.74	2.72	2024.93	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СПОКПУ

Морозов И.Е.

от 24-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
34 мкр 7 дом Звезд
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ400
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Qo1	Qm1	Gm1	T2	Qo2	Qm2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	60	60	1000000	150	60	60	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0,3	0	0	0	0,3	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время												
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	0.58	0.02	52.82	3.50	3.45	82.81	45.85	3.52	3.48	83.53	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	0.56	0.02	52.44	3.47	3.42	82.19	45.59	3.51	3.47	83.31	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	0.58	0.02	52.44	3.47	3.43	82.33	45.44	3.51	3.48	83.44	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	0.59	0.02	52.66	3.48	3.44	82.54	45.45	3.50	3.47	83.29	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	0.60	0.02	52.67	3.48	3.44	82.49	45.43	3.50	3.47	83.23	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	0.60	0.02	52.90	3.47	3.42	82.12	45.59	3.48	3.45	82.81	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	0.59	0.02	52.35	3.49	3.44	82.65	45.20	3.52	3.48	83.55	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	0.60	0.02	52.32	3.48	3.44	82.49	45.04	3.50	3.47	83.31	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	0.60	0.02	52.47	3.48	3.44	82.47	45.23	3.51	3.47	83.37	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	0.59	0.02	52.64	3.51	3.46	83.14	45.53	3.54	3.50	84.12	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	0.58	0.02	52.27	3.52	3.48	83.43	45.28	3.55	3.52	84.41	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	0.59	0.02	52.29	3.52	3.48	83.51	45.20	3.55	3.52	84.36	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	0.60	0.03	52.28	3.52	3.48	83.46	45.05	3.55	3.52	84.41	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	0.59	0.02	52.03	3.52	3.48	83.49	44.91	3.56	3.52	84.52	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	0.59	0.02	51.95	3.52	3.47	83.34	44.80	3.55	3.52	84.44	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	0.60	0.02	51.91	3.50	3.46	83.03	44.72	3.54	3.51	84.15	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	0.60	0.03	52.42	3.49	3.44	82.63	45.13	3.51	3.48	83.51	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	0.60	0.02	52.51	3.47	3.42	82.19	45.23	3.49	3.46	82.93	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	0.59	0.02	53.95	2.64	2.61	62.54	43.92	2.67	2.64	63.47	23:57	24:00
12-11-2021 00:00:00	0.65	0.03	56.93	2.29	2.25	54.04	44.90	2.32	2.29	55.04	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	0.76	0.03	60.69	2.74	2.69	64.54	48.83	2.75	2.72	65.37	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	0.76	0.03	60.63	2.85	2.80	67.29	49.35	2.88	2.84	68.25	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	0.67	0.03	57.26	2.71	2.67	64.04	46.67	2.74	2.71	65.00	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	0.72	0.03	60.58	2.02	1.99	47.74	45.44	2.05	2.03	48.70	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	0.78	0.03	62.87	2.17	2.13	51.19	47.40	2.19	2.17	52.05	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	0.75	0.03	61.44	2.17	2.13	51.13	46.78	2.18	2.16	51.83	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	0.67	0.03	58.28	2.21	2.17	52.14	45.42	2.22	2.19	52.67	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	0.66	0.03	57.63	2.12	2.09	50.09	44.37	2.13	2.11	50.55	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	0.67	0.03	58.56	2.03	2.00	48.01	44.58	2.04	2.02	48.51	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	0.68	0.03	58.90	2.03	2.00	48.00	44.75	2.04	2.02	48.51	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	0.68	0.03	58.98	2.05	2.02	48.37	44.97	2.06	2.04	48.97	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	час:мин	час:мин
744:00	19.66	0.03	55.16	3.00	2.96	2199.41	45.55	3.02	2.99	2225.61	743:57	744:00

Отв. лицо :

Начальник СПОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 34 мкр 7 дом 4 ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут M ГВС= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 5.00°C

Заводской номер 00169014 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xD178 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
23/10/21	53.42	47.33	6.09	119.65	120.31	-0.66	0.728	24	0	
24/10/21	53.06	47.05	6.01	119.91	120.47	-0.56	0.718	24	0	
25/10/21	53.04	46.95	6.09	120.03	120.66	-0.63	0.731	24	0	
26/10/21	53.24	46.94	6.30	119.88	120.59	-0.71	0.755	24	0	
27/10/21	53.27	46.87	6.40	119.73	120.40	-0.67	0.766	24	0	
28/10/21	53.49	46.97	6.52	119.62	120.26	-0.64	0.781	24	0	
29/10/21	52.95	46.58	6.37	121.26	121.88	-0.62	0.772	24	0	
30/10/21	52.89	46.48	6.41	120.81	121.47	-0.66	0.775	24	0	
31/10/21	53.07	46.75	6.32	120.92	121.52	-0.60	0.763	24	0	
01/11/21	53.23	46.96	6.27	122.17	122.82	-0.65	0.766	24	0	
02/11/21	52.86	46.68	6.18	122.70	123.30	-0.60	0.759	24	0	
03/11/21	52.88	46.62	6.26	122.37	123.05	-0.68	0.766	24	0	
04/11/21	52.87	46.52	6.35	122.08	122.63	-0.55	0.775	24	0	
05/11/21	52.61	46.29	6.32	121.67	122.22	-0.55	0.770	24	0	
06/11/21	52.53	46.18	6.35	121.60	122.12	-0.52	0.775	24	0	
07/11/21	52.50	46.06	6.44	122.26	122.82	-0.56	0.787	24	0	
08/11/21	53.01	46.46	6.55	121.73	122.32	-0.59	0.799	24	0	
09/11/21	53.10	46.60	6.50	120.82	121.43	-0.61	0.785	24	0	
10/11/21	54.36	45.92	8.44	92.63	93.02	-0.39	0.782	24	0	
11/11/21	57.62	46.56	11.06	79.36	79.67	-0.31	0.876	24	0	
12/11/21	61.34	50.73	10.61	94.85	95.20	-0.35	1.005	24	0	
13/11/21	61.27	51.11	10.16	99.28	99.64	-0.36	1.008	24	0	
14/11/21	58.09	48.63	9.46	94.96	95.30	-0.34	0.897	24	0	
15/11/21	61.14	47.31	13.83	70.24	70.40	-0.16	0.973	24	0	
16/11/21	63.54	49.52	14.02	75.19	75.45	-0.26	1.055	24	0	
17/11/21	62.04	48.65	13.39	74.67	74.80	-0.13	0.996	24	0	
18/11/21	58.98	47.04	11.94	76.15	76.35	-0.20	0.907	24	0	
19/11/21	58.17	45.93	12.24	73.13	73.32	-0.19	0.896	24	0	*
20/11/21	59.14	46.12	13.02	70.17	70.32	-0.15	0.910	24	0	*
21/11/21	59.50	46.50	13.00	70.19	70.33	-0.14	0.910	24	0	*
22/11/21	59.58	46.70	12.88	70.80	70.94	-0.14	0.911	24	0	*
Итого:				3220.83	3235.01	-14.18	25.897	744	0	
Средние:	55.76	47.12	8.63							

Итоговые значения на 24/11/21г. 9 ч.

34 мкр 7 4ввод

Дата	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	ч	ч
24/11/21	26954.21	27041.82	-87.61	236.601	8754	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 8754ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060225
 Номер абонента:
 Адрес установки: 34 мкр 7 дом 1ввод
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,180	60,0	---	---
2	50	0,177	59,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 23.10.2021 по 22.11.2021**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.10	1,023	117,4	117,4	0,0	---	53,77	45,04	0,48	0,51	24,00
24.10	1,008	117,2	117,2	0,0	---	53,46	44,84	0,48	0,51	24,00
25.10	1,029	117,3	117,3	0,0	---	53,41	44,62	0,48	0,51	24,00
26.10	1,058	117,1	117,2	0,0	---	53,58	44,54	0,48	0,51	24,00
27.10	1,066	116,9	117,0	0,1	---	53,64	44,52	0,48	0,51	24,00
28.10	1,075	116,3	116,4	0,0	---	53,84	44,59	0,48	0,51	24,00
29.10	1,058	117,6	117,7	0,0	---	53,31	44,30	0,48	0,51	24,00
Итого:	7,32	819,9	820,1	0,3	0,0	53,57	44,64	0,48	0,51	168,00
30.10	1,067	117,4	117,4	0,0	---	53,22	44,12	0,48	0,51	24,00
31.10	1,055	117,5	117,6	0,0	---	53,43	44,45	0,47	0,51	24,00
01.11	1,063	118,5	118,6	0,0	---	53,59	44,61	0,47	0,51	24,00
02.11	1,052	118,8	118,8	0,0	---	53,22	44,35	0,47	0,51	24,00
03.11	1,070	118,7	118,7	0,0	---	53,22	44,19	0,47	0,51	24,00
04.11	1,086	118,5	118,5	0,0	---	53,23	44,05	0,47	0,51	24,00
05.11	1,081	118,7	118,4	---	0,3	52,95	43,83	0,47	0,51	24,00
Итого:	7,47	828,1	828,0	0,2	0,3	53,27	44,23	0,47	0,51	168,00
06.11	1,078	118,7	118,0	---	0,6	52,86	43,77	0,47	0,51	24,00
07.11	1,082	118,6	118,1	---	0,5	52,85	43,72	0,47	0,51	24,00
08.11	1,107	118,4	118,1	---	0,3	53,32	43,97	0,48	0,51	24,00
09.11	1,096	118,1	117,7	---	0,3	53,44	44,14	0,48	0,51	24,00
10.11	1,085	96,5	95,9	---	0,6	54,75	43,50	0,48	0,53	24,00
11.11	1,182	84,0	83,4	---	0,6	57,89	43,81	0,50	0,55	24,00
12.11	1,370	96,7	96,1	---	0,6	61,83	47,65	0,57	0,61	24,00
Итого:	8,00	751,0	747,4	0,0	3,6	54,99	44,32	0,49	0,53	168,00
13.11	1,377	100,6	100,4	---	0,1	61,68	47,98	0,58	0,61	24,00
14.11	1,228	97,6	97,5	---	0,1	58,66	46,06	0,56	0,61	24,00
15.11	1,303	76,7	76,5	---	0,2	61,47	44,48	0,53	0,58	24,00
16.11	1,310	68,2	68,1	---	0,0	64,11	44,88	0,54	0,60	24,00
17.11	1,241	66,4	66,3	---	0,1	62,30	43,60	0,54	0,61	24,00
18.11	1,177	73,5	73,0	---	0,5	59,54	43,50	0,57	0,63	24,00
19.11	1,146	65,8	63,6	---	2,2	58,43	40,99	0,57	0,64	24,00
Итого:	8,78	548,7	545,4	0,0	3,3	60,81	44,80	0,56	0,61	168,00
20.11	1,186	65,8	65,7	---	0,0	59,42	41,35	0,57	0,64	24,00
21.11	1,195	66,4	66,4	0,0	---	59,82	41,80	0,57	0,64	24,00
22.11	0,942	53,6	53,5	---	0,1	59,87	42,27	0,56	0,63	18,82
Итого:	3,32	185,7	185,6	0,0	0,1	59,69	41,78	0,57	0,64	66,82
Итого:	34,90	3133,4	3126,5	0,4	7,4	55,46	44,31	0,51	0,56	738,8

$$dT = 11,15$$

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	744,0	=	738,8 0,0 0,0 0,0 5,2
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
		34,90	
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.2021	На 24:00 22.11.2021	Результат за период На 16:59 24.11.2021
Количество теплоты, Гкал	2976,03	3010,93	34,90 3012,95
Расход теплоносителя M1, т	252803,0	255936,5	3133,4 256045,8
Расход теплоносителя M2, т	235550,2	238676,7	3126,5 238785,9
Время наработки, ч	66875,0	67613,8	738,8 67654,8
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			5,2

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060236
 Номер абонента:
 Адрес установки: 34 мкр 8 дом 1 ввод
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,393	157,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 23.10.2021 по 22.11.2021**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.10	2,387	201,8	204,2	2,4	---	53,55	41,74	0,60	0,50	24,00
24.10	2,310	200,6	202,9	2,4	---	53,21	41,71	0,60	0,50	24,00
25.10	2,359	201,1	203,5	2,4	---	53,19	41,47	0,60	0,50	24,00
26.10	2,444	201,4	203,7	2,3	---	53,38	41,26	0,60	0,50	24,00
27.10	2,459	201,2	203,6	2,4	---	53,41	41,19	0,60	0,50	24,00
28.10	2,495	200,1	202,5	2,4	---	53,62	41,16	0,60	0,50	24,00
29.10	2,452	202,5	204,9	2,4	---	53,09	41,00	0,60	0,50	24,00
Итого:	16,90	1408,7	1425,3	16,6	0,0	53,35	41,36	0,60	0,50	168,00
30.10	2,471	201,7	204,1	2,4	---	53,02	40,79	0,60	0,50	24,00
31.10	2,443	202,2	204,6	2,3	---	53,20	41,13	0,60	0,50	24,00
01.11	2,471	204,3	206,7	2,4	---	53,37	41,28	0,60	0,50	24,00
02.11	2,433	204,9	207,4	2,4	---	53,00	41,14	0,60	0,50	24,00
03.11	2,463	204,8	207,2	2,4	---	53,01	41,00	0,60	0,50	24,00
04.11	2,498	204,7	207,2	2,4	---	53,00	40,81	0,59	0,50	24,00
05.11	2,497	204,7	207,2	2,4	---	52,73	40,55	0,60	0,50	24,00
Итого:	17,28	1427,5	1444,4	16,9	0,0	53,05	40,96	0,60	0,50	168,00
06.11	2,537	204,5	207,0	2,4	---	52,65	40,26	0,60	0,50	24,00
07.11	2,555	204,3	206,8	2,4	---	52,62	40,13	0,60	0,50	24,00
08.11	2,567	203,1	205,5	2,4	---	53,13	40,50	0,60	0,50	24,00
09.11	2,546	201,3	203,7	2,4	---	53,22	40,59	0,60	0,50	24,00
10.11	2,367	155,4	157,2	1,8	---	54,55	39,33	0,60	0,50	24,00
11.11	2,703	149,2	151,0	1,8	---	57,94	39,84	0,62	0,50	24,00
12.11	3,286	188,3	190,5	2,1	---	61,58	44,17	0,69	0,50	24,00
Итого:	18,56	1306,2	1321,6	15,3	0,0	54,93	40,73	0,62	0,50	168,00
13.11	3,313	197,9	200,1	2,2	---	61,49	44,79	0,70	0,50	24,00
14.11	2,882	188,1	190,1	2,0	---	58,36	43,08	0,69	0,50	24,00
15.11	2,946	138,8	140,4	1,6	---	61,42	40,22	0,65	0,50	24,00
16.11	3,303	171,8	173,7	1,9	---	62,25	43,05	0,66	0,50	24,00
17.11	3,272	198,0	200,2	2,2	---	60,20	43,71	0,67	0,50	24,00
18.11	3,021	204,2	206,5	2,3	---	57,58	42,82	0,69	0,50	24,00
19.11	2,900	193,0	195,1	2,2	---	56,19	41,19	0,69	0,50	24,00
Итого:	21,64	1291,8	1306,2	14,3	0,0	59,52	42,80	0,68	0,50	168,00
20.11	2,950	185,1	187,2	2,1	---	56,74	40,84	0,69	0,50	24,00
21.11	2,961	185,2	187,1	2,0	---	57,11	41,15	0,69	0,50	24,00
22.11	2,965	187,5	189,6	2,1	---	57,34	41,56	0,68	0,50	24,00
Итого:	8,88	557,8	563,9	6,2	0,0	57,07	41,18	0,69	0,50	72,00
Итого:	83,25	5992,1	6061,4	69,3	0,0	55,30	41,42	0,64	0,50	744,0

$$dT = 13,88$$

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
		83,25	
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.2021	На 24:00 22.11.2021	Результат за период На 09:19 24.11.2021
Количество теплоты, Гкал	7345,12	7428,37	83,25 7432,59
Расход теплоносителя M1, т	505176,5	511168,6	5992,1 511430,1
Расход теплоносителя M2, т	495174,1	501235,5	6061,4 501492,5
Время наработки, ч	54215,8	54959,8	744,0 54993,1
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

Отчет о потреблении...

от 24-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 23:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 34 мкр 8 дом 2ввод
 Жилой дом
 ИМ 2300 N LE114
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	ts1	tm1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	60	150	60	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	0.00	52.80	0.00	44.24	0.00	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	0.00	52.49	0.00	44.14	0.00	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	0.00	52.45	0.00	44.01	0.00	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	0.00	52.63	0.00	43.85	0.00	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	0.00	52.69	0.00	43.92	0.00	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	0.00	52.90	0.00	43.95	0.00	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	0.00	52.37	0.00	43.71	0.00	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	0.00	52.29	0.00	43.52	0.00	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	0.00	52.49	0.00	43.84	0.00	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	0.00	52.64	0.00	44.03	0.00	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	0.00	52.27	0.00	43.86	0.00	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	0.00	52.28	0.00	43.75	0.00	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	0.00	52.29	0.00	43.59	0.00	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	0.00	52.02	0.00	43.26	0.00	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	0.00	51.94	0.00	43.00	0.00	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	0.00	51.94	0.00	42.82	0.00	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	0.63	52.40	71.23	43.27	73.36	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.89	52.51	207.20	43.38	208.02	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.85	53.93	170.13	42.62	170.69	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	2.01	56.78	149.13	43.30	150.02	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	2.35	60.79	170.52	46.99	171.63	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	2.35	60.64	177.44	47.36	178.56	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	2.10	57.52	172.20	45.28	173.16	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.20	60.43	136.75	44.30	137.78	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.50	63.03	164.09	47.16	165.30	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	2.58	61.63	215.61	49.63	216.86	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	2.34	58.50	222.66	47.97	223.77	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.33	57.63	215.38	46.80	216.45	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.40	58.62	208.48	47.06	209.61	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	2.41	59.02	208.13	47.43	209.26	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	2.38	59.10	209.72	47.74	210.84	24:00	24:00
23-11-2021 23:00:00	2.28	59.15	200.87	47.75	201.94	23:00	23:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
767:00	34.60	55.31	2899.52	44.92	2917.25	767:00	767:00

** Пересчитано из массы воды в объем:

при температуре $t = 10$ град.Сплотность воды $\rho_0(t) = 1000,29$ кг/куб.м

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 24-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
34 мкр 8 дом Зввод
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ390
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.06	52.56	115.56	43.35	115.82	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.04	52.29	115.36	43.24	115.59	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.07	52.22	115.47	42.94	115.61	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.10	52.36	115.92	42.82	116.09	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.11	52.46	115.69	42.83	115.89	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.11	52.65	114.94	42.93	115.17	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.11	52.13	116.28	42.53	116.45	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.13	52.02	115.88	42.26	116.08	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.11	52.26	115.90	42.64	116.19	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.11	52.41	116.76	42.85	117.03	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.11	52.06	117.29	42.57	117.43	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.12	52.03	117.17	42.50	117.25	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.13	52.06	117.12	42.37	117.24	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.13	51.78	117.08	42.11	117.32	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.13	51.68	116.97	41.99	117.21	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.13	51.69	116.91	42.02	117.17	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.14	52.13	116.26	42.28	116.57	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.13	52.24	115.42	42.40	115.72	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.11	53.48	95.19	41.40	95.40	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	1.20	56.13	82.55	41.57	82.61	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.41	60.31	95.07	45.45	95.32	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.42	60.13	99.16	45.78	99.26	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.27	57.18	96.70	43.95	96.76	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	1.33	59.59	76.15	42.11	76.08	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	1.65	62.57	128.08	47.32	127.81	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	1.83	61.53	207.77	52.69	207.14	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	1.66	58.46	209.04	50.52	208.45	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.60	57.47	206.08	49.66	205.60	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.64	58.47	203.19	50.39	202.78	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.64	58.90	203.06	50.82	202.49	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.64	58.98	203.62	50.90	203.01	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	39.41	54.91	3997.65	44.49	3998.55	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060235
 Номер абонента:
 Адрес установки: 34 мкр дом 96
 Система 1 Р-Подача

	Ду	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,151	60,5	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 23.10.2021 по 22.11.2021**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.10	1,398	107,9	107,7	---	0,2	52,85	39,88	0,50	0,50	24,00
24.10	1,373	107,6	107,4	---	0,3	52,55	39,78	0,50	0,50	24,00
25.10	1,407	107,8	107,6	---	0,2	52,54	39,47	0,50	0,50	24,00
26.10	1,454	107,7	107,4	---	0,2	52,71	39,20	0,50	0,50	24,00
27.10	1,468	107,5	107,2	---	0,3	52,75	39,09	0,50	0,50	24,00
28.10	1,478	107,0	106,8	---	0,2	52,95	39,12	0,50	0,50	24,00
29.10	1,461	108,1	107,8	---	0,3	52,45	38,92	0,50	0,50	24,00
Итого:	10,04	753,6	751,9	0,0	1,7	52,69	39,35	0,50	0,50	168,00
30.10	1,475	107,6	107,4	---	0,3	52,36	38,64	0,50	0,50	24,00
31.10	1,453	107,7	107,5	---	0,2	52,57	39,06	0,50	0,50	24,00
01.11	1,459	108,7	108,4	---	0,3	52,73	39,30	0,50	0,50	24,00
02.11	1,453	109,2	108,9	---	0,2	52,38	39,05	0,50	0,50	24,00
03.11	1,480	109,1	108,8	---	0,3	52,37	38,79	0,50	0,50	24,00
04.11	1,522	109,0	108,7	---	0,3	52,35	38,38	0,50	0,50	24,00
05.11	1,512	109,0	108,7	---	0,3	52,08	38,20	0,50	0,50	24,00
Итого:	10,36	760,3	758,3	0,0	2,0	52,41	38,78	0,50	0,50	168,00
06.11	1,508	108,9	108,5	---	0,3	52,00	38,13	0,50	0,50	24,00
07.11	1,501	108,7	108,4	---	0,3	51,98	38,16	0,50	0,50	24,00
08.11	1,519	108,0	107,7	---	0,3	52,46	38,39	0,50	0,50	24,00
09.11	1,491	107,3	107,0	---	0,3	52,56	38,66	0,50	0,50	24,00
10.11	1,443	90,8	90,5	---	0,3	53,60	37,70	0,50	0,50	24,00
11.11	1,560	77,6	77,4	---	0,2	56,53	36,42	0,50	0,50	24,00
12.11	1,824	88,8	88,5	---	0,3	60,46	39,90	0,50	0,50	24,00
Итого:	10,85	690,2	688,0	0,0	2,2	53,96	38,24	0,50	0,50	168,00
13.11	1,835	92,3	92,0	---	0,3	60,38	40,50	0,50	0,50	24,00
14.11	1,632	88,9	88,6	---	0,3	57,38	39,01	0,50	0,50	24,00
15.11	1,682	71,2	71,0	---	0,2	59,80	36,17	0,50	0,50	24,00
16.11	1,906	91,1	90,8	---	0,3	62,31	42,00	0,50	0,50	24,00
17.11	2,288	144,1	143,5	---	0,6	61,70	45,82	0,50	0,50	24,00
18.11	2,037	138,7	138,1	---	0,6	58,61	43,91	0,50	0,50	24,00
19.11	1,972	133,5	133,0	---	0,6	57,72	42,95	0,50	0,50	24,00
Итого:	13,35	759,8	756,9	0,0	2,9	59,67	42,16	0,50	0,50	168,00
20.11	1,968	126,0	125,5	---	0,5	58,67	43,04	0,50	0,50	24,00
21.11	1,970	126,3	125,8	---	0,5	59,06	43,46	0,50	0,50	24,00
22.11	1,965	126,1	125,6	---	0,5	59,15	43,56	0,50	0,50	24,00
Итого:	5,90	378,3	376,9	0,0	1,5	58,96	43,35	0,50	0,50	72,00
Итого:	50,50	3342,2	3332,0	0,0	10,2	55,18	40,08	0,50	0,50	744,0

$$dT = 15,1$$

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
		50,50	
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.2021	На 24:00 22.11.2021	Результат за период На 10:28 24.11.2021
Количество теплоты, Гкал	2128,45	2178,95	50,50 2181,84
Расход теплоносителя M1, т	148376,8	151719,0	3342,2 151900,9
Расход теплоносителя M2, т	147522,8	150854,8	3332,0 151036,0
Время наработки, ч	25868,7	26612,7	744,0 26647,2
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

Отчет о потреблении...
от 24-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Адрес :
Прибор :
Назначение :

34 мкр. д. 10а
ИМ 2300 N ВВ391
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.19	0.05	53.01	116.81	42.85	113.54	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.17	0.05	52.66	116.56	42.58	113.28	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.19	0.05	52.65	116.61	42.45	113.52	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.22	0.05	52.84	116.47	42.39	113.53	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.21	0.05	52.84	116.18	42.38	113.08	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.22	0.05	53.05	115.76	42.45	112.71	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.21	0.05	52.55	116.87	42.14	113.78	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.23	0.05	52.49	116.43	41.94	113.28	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.22	0.05	52.65	116.59	42.16	113.67	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.23	0.05	52.82	117.67	42.35	114.79	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.22	0.05	52.45	117.87	42.10	114.68	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.24	0.05	52.46	117.80	41.94	114.61	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.25	0.05	52.43	117.69	41.80	114.50	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.24	0.05	52.17	117.72	41.60	114.54	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.24	0.05	52.08	117.67	41.48	114.30	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.24	0.05	52.05	117.36	41.48	114.19	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.25	0.05	52.55	116.66	41.79	113.51	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.24	0.05	52.64	115.96	41.96	112.75	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.21	0.05	53.79	96.42	40.72	93.57	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	1.32	0.06	56.57	83.09	40.64	80.40	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.53	0.06	60.43	95.16	44.31	92.19	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.54	0.06	60.41	98.92	44.77	95.94	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.36	0.06	57.10	94.36	42.58	91.38	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	1.44	0.06	59.92	75.55	40.78	72.88	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	1.79	0.07	62.60	121.11	46.43	117.69	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	1.87	0.08	61.70	155.68	49.64	151.66	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	1.69	0.07	58.58	157.16	47.83	153.14	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.64	0.07	57.88	147.84	46.75	144.04	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.65	0.07	58.76	138.02	46.75	134.49	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.65	0.07	59.12	138.25	47.16	134.75	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.65	0.07	59.22	139.16	47.34	135.62	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	42.36	0.06	55.24	3645.41	43.34	3546.01	744:00	744:00

Отв. лицо :

Отчет о потреблении...
от 24-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
34 мкр.д.12/2
Жилой дом
ИМ 2300 N BA774
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1	tm2
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.29	53.61	161.14	45.62	164.45	24:00	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.26	53.28	160.93	45.43	164.20	24:00	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.28	53.26	161.27	45.28	164.62	24:00	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.33	53.44	161.26	45.15	164.49	24:00	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.35	53.48	161.37	45.12	164.42	24:00	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.36	53.69	160.57	45.18	163.79	24:00	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.34	53.16	161.58	44.85	164.38	24:00	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.35	53.09	161.22	44.71	164.25	24:00	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.33	53.28	160.99	45.00	164.39	24:00	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.34	53.44	166.05	45.36	169.48	24:00	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.33	53.06	170.03	45.22	172.78	24:00	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.36	53.06	170.13	45.02	172.55	24:00	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.40	53.05	170.20	44.78	172.59	24:00	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.39	52.79	170.06	44.57	172.51	24:00	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.39	52.71	169.83	44.49	172.22	24:00	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.39	52.69	169.59	44.50	172.10	24:00	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.40	53.19	169.30	44.90	171.82	24:00	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.38	53.29	168.44	45.07	171.44	24:00	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.38	54.75	139.59	44.47	142.27	24:00	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	1.54	57.66	126.09	45.45	128.64	24:00	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.76	61.64	142.70	49.27	145.70	24:00	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.76	61.52	148.02	49.64	150.50	24:00	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.57	58.28	143.31	47.26	146.02	24:00	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	1.71	61.36	117.69	46.79	119.97	24:00	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	1.84	63.83	118.08	48.20	120.47	24:00	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	1.80	62.35	133.12	48.64	135.71	24:00	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	1.65	59.20	139.45	47.37	142.03	24:00	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.61	58.35	132.10	46.14	134.71	24:00	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.64	59.32	128.09	46.50	130.53	24:00	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.64	59.72	128.18	46.87	130.79	24:00	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.64	59.81	129.86	47.16	133.16	24:00	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	час:мин
744:00	45.84	55.98	4700.26	45.94	4786.97	744:00	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 34 мкр 13 дом Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут MГВС= _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
 Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00182302 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x093В ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	т	т	т	Гкал	ч	ч	
23/10/21	53.53	47.78	5.75	229.70	225.90	3.80	1.320	24	0	*
24/10/21	53.20	47.51	5.69	229.38	225.38	4.00	1.301	24	0	*
25/10/21	53.19	47.35	5.84	229.81	225.76	4.05	1.341	24	0	*
26/10/21	53.38	47.38	6.00	229.38	225.26	4.12	1.374	24	0	*
27/10/21	53.40	47.39	6.01	229.42	225.30	4.12	1.380	24	0	*
28/10/21	53.61	47.55	6.06	228.38	224.20	4.18	1.382	24	0	*
29/10/21	53.09	47.16	5.93	228.93	224.51	4.42	1.358	24	0	*
30/10/21	53.03	47.08	5.95	228.38	223.92	4.46	1.356	24	0	*
31/10/21	53.20	47.31	5.89	228.49	224.03	4.46	1.345	24	0	*
01/11/21	53.40	47.19	6.21	216.09	211.98	4.11	1.339	24	0	*
02/11/21	52.98	46.56	6.42	205.91	202.01	3.90	1.322	24	0	*
03/11/21	53.00	46.47	6.53	205.70	201.68	4.02	1.340	24	0	*
04/11/21	52.98	46.32	6.66	205.67	201.65	4.02	1.366	24	0	*
05/11/21	52.71	46.14	6.57	205.63	201.53	4.10	1.348	24	0	*
06/11/21	52.63	46.07	6.56	205.40	201.21	4.19	1.344	24	0	*
07/11/21	52.60	46.04	6.56	205.55	201.35	4.20	1.348	24	0	*
08/11/21	53.11	46.42	6.69	205.56	201.38	4.18	1.372	24	0	*
09/11/21	53.20	46.58	6.62	205.05	200.81	4.24	1.355	24	0	*
10/11/21	54.59	46.42	8.17	169.61	165.84	3.77	1.386	24	0	*
11/11/21	57.76	47.74	10.02	154.38	151.02	3.36	1.548	24	0	*
12/11/21	61.53	51.44	10.09	174.62	171.34	3.28	1.758	24	0	*
13/11/21	61.44	51.69	9.75	180.44	177.06	3.38	1.761	24	0	*
14/11/21	58.25	49.28	8.97	174.62	170.84	3.78	1.567	24	0	*
15/11/21	61.40	49.25	12.15	143.81	140.32	3.49	1.745	24	0	*
16/11/21	63.73	50.86	12.87	143.94	140.97	2.97	1.852	24	0	*
17/11/21	62.15	51.07	11.08	162.51	159.19	3.32	1.800	24	0	*
18/11/21	59.15	49.43	9.72	169.75	166.15	3.60	1.649	24	0	*
19/11/21	58.27	48.37	9.90	161.11	157.49	3.62	1.591	24	0	*
20/11/21	59.23	48.82	10.41	156.08	152.69	3.39	1.622	24	0	*
21/11/21	59.61	49.21	10.40	156.52	153.18	3.34	1.625	24	0	*
22/11/21	59.71	49.38	10.33	159.51	156.02	3.49	1.647	24	0	*
Итого:				6029.33	5909.97	119.36	45.842	744	0	
Средние:	55.90	47.97	7.92							

Итоговые значения на 24/11/21г. 11 ч.

Дата	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	ч	ч
24/11/21	27389.24	27051.00	338.24	219.736	6865	409

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 7274ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 34 мкр 13а дом _____ Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00166313 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хАСОС ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
23/10/21	53.57	49.42	4.15	368.77	367.51	1.26	1.531	24	0	
24/10/21	53.23	49.16	4.07	368.13	366.82	1.31	1.499	24	0	
25/10/21	53.22	49.09	4.13	368.68	367.36	1.32	1.526	24	0	
26/10/21	53.42	49.17	4.25	368.18	366.90	1.28	1.563	24	0	
27/10/21	53.44	49.19	4.25	367.75	366.51	1.24	1.564	24	0	
28/10/21	53.65	49.33	4.32	366.27	365.01	1.26	1.582	24	0	
29/10/21	53.12	48.84	4.28	367.68	366.42	1.26	1.573	24	0	
30/10/21	53.06	48.75	4.31	367.39	366.08	1.31	1.583	24	0	
31/10/21	53.23	48.97	4.26	367.52	366.26	1.26	1.565	24	0	
01/11/21	53.54	48.28	5.26	283.57	281.74	1.83	1.492	24	0	
02/11/21	52.88	46.29	6.59	215.77	213.45	2.32	1.424	24	0	
03/11/21	52.89	46.19	6.70	215.49	213.21	2.28	1.446	24	0	
04/11/21	52.88	46.04	6.84	215.46	213.18	2.28	1.477	24	0	
05/11/21	52.62	45.77	6.85	215.49	213.17	2.32	1.473	24	0	
06/11/21	52.53	45.70	6.83	215.20	212.94	2.26	1.469	24	0	
07/11/21	52.51	45.67	6.84	215.13	212.82	2.31	1.471	24	0	
08/11/21	53.01	46.04	6.97	214.83	212.50	2.33	1.498	24	0	
09/11/21	53.11	46.21	6.90	214.18	211.88	2.30	1.480	24	0	
10/11/21	54.45	46.00	8.45	177.83	175.36	2.47	1.502	24	0	
11/11/21	57.57	47.19	10.38	162.03	159.49	2.54	1.681	24	0	
12/11/21	61.36	50.87	10.49	183.04	180.53	2.51	1.919	24	0	
13/11/21	61.28	51.10	10.18	188.96	186.42	2.54	1.926	24	0	
14/11/21	58.11	48.75	9.36	183.02	180.51	2.51	1.711	24	0	
15/11/21	61.16	48.64	12.52	151.13	148.53	2.60	1.889	24	0	
16/11/21	63.49	50.15	13.34	151.52	148.84	2.68	2.019	24	0	
17/11/21	61.96	50.37	11.59	170.66	168.13	2.53	1.977	24	0	
18/11/21	58.98	48.81	10.17	178.25	175.74	2.51	1.810	24	0	
19/11/21	58.10	47.63	10.47	169.35	166.77	2.58	1.770	24	0	
20/11/21	59.05	48.08	10.97	164.25	161.67	2.58	1.798	24	0	
21/11/21	59.43	48.54	10.89	164.61	162.00	2.61	1.789	24	0	
22/11/21	59.53	48.80	10.73	167.28	164.61	2.67	1.792	24	0	
Итого:				7527.42	7462.36	65.06	50.799	744	0	
Средние:	55.81	48.16	7.65							

Итоговые значения на 24/11/21г. 11 ч.

Дата	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	ч	ч
24/11/21	19981.76	19880.02	101.74	103.777	1561	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1561ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 34 мкр 16а дом _____ Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут MГВС= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00177716 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x2В41 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
23/10/21	53.87	49.96	3.91	414.21	414.21	0.00	1.621	24	0	*
24/10/21	53.53	49.67	3.86	413.42	413.42	0.00	1.595	24	0	*
25/10/21	53.52	49.54	3.98	413.80	413.80	0.00	1.646	24	0	*
26/10/21	53.72	49.57	4.15	413.43	413.43	0.00	1.715	24	0	*
27/10/21	53.74	49.66	4.08	416.06	410.36	5.70	1.697	24	0	*
28/10/21	53.97	49.84	4.13	413.92	409.20	4.72	1.704	24	0	*
29/10/21	53.43	49.33	4.10	412.91	412.91	0.00	1.685	24	0	*
30/10/21	53.37	49.23	4.14	412.68	412.68	0.00	1.706	24	0	*
31/10/21	53.54	49.45	4.09	412.84	412.84	0.00	1.686	24	0	*
01/11/21	53.99	48.48	5.51	281.89	281.89	0.00	1.553	24	0	*
02/11/21	53.27	45.44	7.83	184.07	184.07	0.00	1.442	24	0	*
03/11/21	53.28	45.35	7.93	183.75	183.75	0.00	1.458	24	0	*
04/11/21	53.28	45.19	8.09	183.77	183.77	0.00	1.488	24	0	*
05/11/21	53.02	45.02	8.00	183.68	183.68	0.00	1.469	24	0	*
06/11/21	52.95	44.94	8.01	183.43	183.43	0.00	1.469	24	0	*
07/11/21	52.92	44.93	7.99	183.39	183.39	0.00	1.464	24	0	*
08/11/21	53.42	45.29	8.13	183.28	183.28	0.00	1.489	24	0	*
09/11/21	53.52	45.49	8.03	182.73	182.73	0.00	1.466	24	0	*
10/11/21	54.95	45.18	9.77	151.50	151.50	0.00	1.480	24	0	*
11/11/21	58.17	46.19	11.98	137.61	137.35	0.26	1.650	24	0	*
12/11/21	61.85	53.81	8.04	262.40	262.40	0.00	2.106	24	0	*
13/11/21	61.93	55.80	6.13	369.59	369.59	0.00	2.262	24	0	*
14/11/21	58.71	53.11	5.60	358.36	358.36	0.00	2.004	24	0	*
15/11/21	61.99	54.37	7.62	294.54	294.54	0.00	2.246	24	0	*
16/11/21	64.33	56.26	8.07	295.39	295.39	0.00	2.381	24	0	*
17/11/21	62.83	54.84	7.99	274.97	274.97	0.00	2.198	24	0	*
18/11/21	59.58	51.26	8.32	231.46	231.46	0.00	1.921	24	0	*
19/11/21	58.74	50.25	8.49	220.00	220.00	0.00	1.865	24	0	*
20/11/21	59.73	50.73	9.00	213.06	213.06	0.00	1.916	24	0	*
21/11/21	60.11	51.15	8.96	213.43	213.43	0.00	1.913	24	0	*
22/11/21	60.19	51.29	8.90	216.90	216.90	0.00	1.927	24	0	*
Итого:				8712.47	8701.79	10.68	54.222	744	0	
Средние:	56.30	49.37	6.93							

Итоговые значения на 24/11/21г. 11 ч.

34 мкр 16а

Дата	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	ч	ч
24/11/21	370818.30	378839.47	-8021.17	2744.956	48234	4299

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 52533ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 34 мкр 166 дом Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут MГВС= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00182774 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x040F ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	т	т	т	Гкал	ч	ч	
23/10/21	53.75	49.17	4.58	362.82	363.42	-0.60	1.656	24	0	*
24/10/21	53.40	48.87	4.53	362.39	363.01	-0.62	1.635	24	0	*
25/10/21	53.40	48.74	4.66	363.05	363.71	-0.66	1.683	24	0	*
26/10/21	53.60	48.82	4.78	362.79	363.44	-0.65	1.727	24	0	*
27/10/21	53.61	48.86	4.75	362.35	363.08	-0.73	1.717	24	0	*
28/10/21	53.84	49.00	4.84	360.96	361.65	-0.69	1.737	24	0	*
29/10/21	53.30	48.54	4.76	362.31	363.01	-0.70	1.716	24	0	*
30/10/21	53.25	48.47	4.78	362.13	362.85	-0.72	1.722	24	0	*
31/10/21	53.41	48.70	4.71	362.14	362.77	-0.63	1.697	24	0	*
01/11/21	53.79	47.91	5.88	269.13	269.24	-0.11	1.580	24	0	*
02/11/21	53.02	47.00	6.02	265.52	265.53	-0.01	1.595	24	0	*
03/11/21	53.21	47.66	5.55	303.69	303.97	-0.28	1.678	24	0	*
04/11/21	53.20	47.54	5.66	303.85	304.15	-0.30	1.714	24	0	*
05/11/21	52.95	47.32	5.63	304.03	304.29	-0.26	1.699	24	0	*
06/11/21	52.87	47.23	5.64	303.72	303.96	-0.24	1.706	24	0	*
07/11/21	52.84	47.21	5.63	303.63	303.84	-0.21	1.701	24	0	*
08/11/21	53.35	47.65	5.70	303.03	303.24	-0.21	1.720	24	0	*
09/11/21	53.44	47.85	5.59	301.96	302.02	-0.06	1.683	24	0	*
10/11/21	54.91	47.98	6.93	249.86	249.82	0.04	1.728	24	0	*
11/11/21	58.18	49.67	8.51	228.12	228.14	-0.02	1.938	24	0	*
12/11/21	61.85	53.91	7.94	281.57	281.51	0.06	2.234	24	0	*
13/11/21	61.81	54.54	7.27	311.52	311.63	-0.11	2.264	24	0	*
14/11/21	58.53	51.83	6.70	301.42	301.45	-0.03	2.013	24	0	*
15/11/21	61.92	52.89	9.03	248.69	248.85	-0.16	2.242	24	0	*
16/11/21	64.17	54.64	9.53	248.91	248.97	-0.06	2.371	24	0	*
17/11/21	62.62	53.68	8.94	248.61	248.50	0.11	2.220	24	0	*
18/11/21	59.43	50.81	8.62	229.77	229.82	-0.05	1.977	24	0	*
19/11/21	58.64	49.80	8.84	218.20	218.22	-0.02	1.928	24	0	*
20/11/21	59.62	50.44	9.18	211.38	211.45	-0.07	1.938	24	0	*
21/11/21	59.98	50.81	9.17	211.70	211.79	-0.09	1.942	24	0	*
22/11/21	60.06	50.99	9.07	215.29	215.41	-0.12	1.952	24	0	*
Итого:				9124.54	9132.74	-8.20	57.113	744	0	
Средние:	56.19	49.63	6.56							

Итоговые значения на 24/11/21г. 11 ч.

34 мкр 166

Дата	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	ч	ч
24/11/21	89822.36	89969.41	-147.05	617.540	11972	600

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 12572ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
34 мкр 19 дом
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ704
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ и ОСТ

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	3.72	52.99	485.18	45.30	485.35	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	3.65	52.64	484.64	45.10	484.83	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	3.74	52.64	485.72	44.93	485.73	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	3.86	52.85	485.35	44.87	485.30	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	3.89	52.86	484.78	44.82	484.91	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	3.93	53.08	483.30	44.93	482.76	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	3.87	52.55	484.73	44.55	484.65	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	3.92	52.50	484.34	44.39	484.33	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	3.84	52.65	484.68	44.72	484.67	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	3.84	52.82	489.41	44.96	489.59	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	3.80	52.45	491.48	44.69	491.47	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	3.88	52.47	491.00	44.56	491.04	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	3.97	52.47	491.23	44.38	491.35	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	3.94	52.21	491.39	44.18	491.46	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	3.93	52.13	490.91	44.12	490.97	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	3.91	52.10	490.73	44.12	490.75	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	3.95	52.61	489.92	44.53	489.90	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	3.89	52.70	488.62	44.73	488.21	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	3.93	54.29	403.93	44.21	403.57	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	4.40	57.31	367.51	45.32	367.40	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	5.02	61.07	417.76	49.04	417.24	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	5.01	60.98	432.51	49.37	432.23	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	4.48	57.64	418.69	46.87	418.12	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	4.93	61.10	344.26	46.76	343.33	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	5.26	63.34	345.59	48.11	344.15	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	5.13	61.78	388.93	48.44	388.66	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	4.68	58.57	406.27	47.04	405.79	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	4.57	57.89	385.91	46.01	385.24	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	4.64	58.85	373.38	46.40	373.24	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	4.65	59.21	374.17	46.77	373.94	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	4.67	59.29	383.90	47.09	377.41	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	130.88	55.42	13820.23	45.65	13807.60	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 24-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
34 мкр.д.20
Жилой дом
ИМ 2300 N BA776
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	0.70	0.03	53.30	102.91	46.48	103.23	24:00
25-10-2021 00:00:00	0.70	0.03	53.00	103.02	46.20	103.33	24:00
26-10-2021 00:00:00	0.71	0.03	52.96	103.05	46.03	103.37	24:00
27-10-2021 00:00:00	0.74	0.03	53.13	103.31	45.92	103.64	24:00
28-10-2021 00:00:00	0.74	0.03	53.19	103.42	45.97	103.75	24:00
29-10-2021 00:00:00	0.75	0.03	53.39	102.66	46.09	102.99	24:00
30-10-2021 00:00:00	0.74	0.03	52.87	103.22	45.72	103.54	24:00
31-10-2021 00:00:00	0.75	0.03	52.79	103.09	45.54	103.42	24:00
01-11-2021 00:00:00	0.74	0.03	52.98	103.32	45.80	103.65	24:00
02-11-2021 00:00:00	0.72	0.03	53.10	92.33	45.23	92.65	24:00
03-11-2021 00:00:00	0.70	0.03	52.67	81.70	44.12	82.01	24:00
04-11-2021 00:00:00	0.71	0.03	52.67	81.50	44.00	81.80	24:00
05-11-2021 00:00:00	0.71	0.03	52.68	81.54	43.90	81.85	24:00
06-11-2021 00:00:00	0.72	0.03	52.41	81.70	43.63	82.01	24:00
10-11-2021 00:00:00	0.88	0.03	52.71	99.66	43.90	100.04	29:23
11-11-2021 00:00:00	0.72	0.03	54.14	67.42	43.05	67.74	24:00
12-11-2021 00:00:00	0.84	0.04	57.03	74.77	45.43	75.15	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.00	0.04	61.17	98.92	51.07	99.41	24:00
14-11-2021 00:00:00	0.99	0.04	61.05	102.19	51.34	102.67	24:00
15-11-2021 00:00:00	0.89	0.04	57.90	98.97	48.87	99.39	24:00
16-11-2021 00:00:00	0.97	0.04	60.69	80.93	48.69	81.39	24:00
17-11-2021 00:00:00	1.04	0.04	63.21	81.22	50.41	81.73	24:00
18-11-2021 00:00:00	1.01	0.04	61.83	91.00	50.64	91.50	23:51
19-11-2021 00:00:00	0.93	0.04	58.79	96.01	49.15	96.45	24:00
20-11-2021 00:00:00	0.89	0.04	57.88	90.56	48.00	90.97	24:00
21-11-2021 00:00:00	0.91	0.04	58.83	87.63	48.40	88.06	24:00
22-11-2021 00:00:00	0.92	0.04	59.23	88.03	48.80	88.47	24:00
23-11-2021 00:00:00	0.92	0.04	59.31	89.36	48.98	89.80	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин
744:00	23.03	0.03	55.86	2593.42	46.81	2604.01	677:14

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 34 мкр 22 дом Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут MГВС= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00176982 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x85EF ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
23/10/21	53.79	47.54	6.25	332.67	337.99	-5.32	2.079	24	0	*
24/10/21	53.46	47.32	6.14	331.95	337.39	-5.44	2.038	24	0	*
25/10/21	53.44	47.17	6.27	332.53	338.05	-5.52	2.089	24	0	*
26/10/21	53.63	47.10	6.53	332.53	338.00	-5.47	2.176	24	0	*
27/10/21	53.66	47.09	6.57	332.18	337.68	-5.50	2.187	24	0	*
28/10/21	53.88	47.21	6.67	330.93	336.42	-5.49	2.208	24	0	*
29/10/21	53.35	46.90	6.45	331.79	337.35	-5.56	2.142	24	0	*
30/10/21	53.28	46.78	6.50	331.77	337.28	-5.51	2.161	24	0	*
31/10/21	53.46	47.04	6.42	331.55	336.95	-5.40	2.128	24	0	*
01/11/21	53.75	46.39	7.36	275.34	279.90	-4.56	2.026	24	0	*
02/11/21	53.22	44.70	8.52	227.47	231.26	-3.79	1.937	24	0	*
03/11/21	53.23	44.57	8.66	227.23	231.05	-3.82	1.969	24	0	*
04/11/21	53.23	44.30	8.93	227.52	231.31	-3.79	2.033	24	0	*
05/11/21	52.97	43.97	9.00	227.56	231.35	-3.79	2.046	24	0	*
06/11/21	52.88	43.75	9.13	227.48	231.39	-3.91	2.077	24	0	*
07/11/21	52.86	43.76	9.10	227.32	231.21	-3.89	2.068	24	0	*
08/11/21	53.35	44.25	9.10	226.87	230.65	-3.78	2.065	24	0	*
09/11/21	53.45	44.43	9.02	226.20	229.97	-3.77	2.043	24	0	*
10/11/21	54.82	44.04	10.78	187.58	190.75	-3.17	2.022	24	0	*
11/11/21	57.94	44.74	13.20	169.36	172.23	-2.87	2.230	24	0	*
12/11/21	61.75	48.35	13.40	189.66	192.79	-3.13	2.540	24	0	*
13/11/21	61.65	48.70	12.95	195.66	199.03	-3.37	2.530	24	0	*
14/11/21	58.48	46.56	11.92	189.55	192.76	-3.21	2.254	24	0	*
15/11/21	61.55	45.97	15.58	156.52	159.23	-2.71	2.435	24	0	*
16/11/21	63.91	47.22	16.69	156.91	159.65	-2.74	2.618	24	0	*
17/11/21	62.37	47.78	14.59	176.77	179.76	-2.99	2.578	24	0	*
18/11/21	59.39	46.59	12.80	184.58	187.75	-3.17	2.359	24	0	*
19/11/21	58.50	45.23	13.27	175.66	178.68	-3.02	2.325	24	0	*
20/11/21	59.47	45.43	14.04	170.31	173.28	-2.97	2.384	24	0	*
21/11/21	59.85	45.94	13.91	170.55	173.53	-2.98	2.369	24	0	*
22/11/21	59.94	46.32	13.62	173.34	176.32	-2.98	2.358	24	0	*
Итого:				7377.34	7500.96	-123.62	68.474	744	0	
Средние:	56.14	46.03	10.10							

Итоговые значения на 24/11/21г. 10 ч.

34 мкр 22

Дата	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	ч	ч
24/11/21	19699.78	20027.88	-328.10	145.877	3355	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3355ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060272
 Номер абонента:
 Адрес установки: 34 мкр 25 дом
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,031	15,0	---	---
2	50	0,025	11,8	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 23.10.2021 по 22.11.2021**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.10	1,569	202,3	199,7	---	2,6	53,37	45,61	0,50	0,50	24,00
24.10	1,539	202,0	199,3	---	2,7	53,15	45,53	0,50	0,50	24,00
25.10	1,579	202,5	199,9	---	2,6	53,04	45,24	0,50	0,50	24,00
26.10	1,637	203,1	200,7	---	2,4	53,12	45,06	0,50	0,50	24,00
27.10	1,660	203,4	201,2	---	2,3	53,32	45,15	0,50	0,50	24,00
28.10	1,683	203,5	201,3	---	2,2	53,48	45,21	0,50	0,50	24,00
29.10	2,059	203,6	201,6	---	2,0	52,77	42,65	0,50	0,50	24,00
Итого:	11,73	1420,5	1403,8	0,0	16,8	53,18	44,92	0,50	0,50	168,00
30.10	1,670	204,0	202,0	---	2,0	52,80	44,61	0,50	0,50	24,00
31.10	1,640	203,4	201,2	---	2,2	53,11	45,04	0,50	0,50	24,00
01.11	1,616	203,2	200,9	---	2,3	53,22	45,26	0,50	0,50	24,00
02.11	1,585	203,1	200,8	---	2,3	52,86	45,06	0,50	0,50	24,00
03.11	1,618	203,6	201,4	---	2,2	52,82	44,87	0,50	0,50	24,00
04.11	1,659	204,0	202,0	---	2,0	52,89	44,75	0,50	0,50	24,00
05.11	1,652	204,4	202,5	---	1,9	52,58	44,50	0,50	0,50	24,00
Итого:	11,44	1425,8	1410,9	0,0	14,9	52,90	44,87	0,50	0,50	168,00
06.11	1,660	204,6	202,8	---	1,8	52,50	44,38	0,50	0,50	24,00
07.11	1,659	204,4	202,6	---	1,8	52,53	44,41	0,50	0,50	24,00
08.11	1,673	204,3	202,5	---	1,8	52,91	44,72	0,50	0,50	24,00
09.11	1,655	204,0	202,0	---	2,0	53,05	44,93	0,50	0,50	24,00
10.11	2,010	203,6	201,9	---	1,7	54,25	44,38	0,50	0,50	24,00
11.11	2,451	203,7	202,6	---	1,1	56,94	44,90	0,50	0,50	24,00
12.11	2,500	203,5	202,3	---	1,1	61,41	49,12	0,50	0,50	24,00
Итого:	13,61	1428,1	1416,8	0,0	11,3	54,79	45,26	0,50	0,50	168,00
13.11	2,400	203,4	202,2	---	1,2	61,15	49,35	0,50	0,50	24,00
14.11	2,203	203,5	202,3	---	1,3	58,39	47,56	0,50	0,50	24,00
15.11	2,931	203,9	203,4	---	0,4	60,51	46,13	0,50	0,50	24,00
16.11	3,287	204,0	203,8	---	0,2	63,54	47,43	0,50	0,50	24,00
17.11	3,086	204,0	203,6	---	0,4	62,12	47,00	0,50	0,50	24,00
18.11	2,596	204,3	203,5	---	0,8	59,17	46,46	0,50	0,50	24,00
19.11	2,678	204,3	203,5	---	0,8	57,85	44,74	0,50	0,50	24,00
Итого:	19,18	1427,3	1422,3	0,0	5,1	60,39	46,95	0,50	0,50	168,00
20.11	2,856	204,1	203,5	---	0,6	58,91	44,92	0,50	0,50	24,00
21.11	2,864	203,9	203,3	---	0,7	59,41	45,36	0,50	0,50	24,00
22.11	2,803	203,8	203,1	---	0,8	59,48	45,73	0,50	0,50	24,00
Итого:	8,52	611,9	609,8	0,0	2,1	59,27	45,33	0,50	0,50	72,00
Итого:	64,48	6313,6	6263,5	0,0	50,2	55,70	45,49	0,50	0,50	744,0

$$dT = 10,21$$

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
		64,48	
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.2021	На 24:00 22.11.2021	Результат за период На 12:20 24.11.2021
Количество теплоты, Гкал	6110,00	6174,48	64,48 6178,82
Расход теплоносителя M1, т	434983,6	441297,2	6313,6 441606,2
Расход теплоносителя M2, т	443356,1	449619,6	6263,5 449927,5
Время наработки, ч	62000,1	62744,1	744,0 62780,4
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 34 мкр 27 дом Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00178802 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x7E72 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	ИНС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	ч

23/10/21	53.67	47.64	6.03	528.04	529.49	-1.45	3.185	24	0	*
24/10/21	53.30	47.41	5.89	528.07	529.46	-1.39	3.118	24	0	*
25/10/21	53.29	47.29	6.00	529.28	530.69	-1.41	3.182	24	0	*
26/10/21	53.52	47.33	6.19	534.22	535.72	-1.50	3.312	24	0	*
27/10/21	53.52	47.30	6.22	534.47	535.97	-1.50	3.330	24	0	*
28/10/21	53.84	47.08	6.76	488.82	490.35	-1.53	3.306	24	0	*
29/10/21	53.18	45.48	7.70	410.51	411.92	-1.41	3.161	24	0	*
30/10/21	53.14	45.32	7.82	410.44	411.91	-1.47	3.209	24	0	*
31/10/21	53.28	45.64	7.64	410.66	412.04	-1.38	3.143	24	0	*
01/11/21	53.46	45.84	7.62	414.23	415.63	-1.40	3.156	24	0	*
02/11/21	53.08	45.59	7.49	415.84	417.19	-1.35	3.118	24	0	*
03/11/21	53.11	45.41	7.70	415.31	416.71	-1.40	3.199	24	0	*
04/11/21	53.09	45.20	7.89	414.97	416.43	-1.46	3.277	24	0	*
05/11/21	52.84	45.02	7.82	416.11	417.58	-1.47	3.256	24	0	*
06/11/21	52.76	44.95	7.81	415.66	417.14	-1.48	3.243	24	0	*
07/11/21	52.73	44.98	7.75	415.02	416.47	-1.45	3.217	24	0	*
08/11/21	53.26	45.38	7.88	414.67	416.14	-1.47	3.268	24	0	*
09/11/21	53.35	45.55	7.80	413.40	414.82	-1.42	3.222	24	0	*
10/11/21	54.84	45.34	9.50	340.80	342.28	-1.48	3.238	24	0	*
11/11/21	58.13	46.47	11.66	278.13	279.68	-1.55	3.242	24	0	*
12/11/21	61.76	50.07	11.69	354.13	356.14	-2.01	4.141	24	0	*
13/11/21	61.69	50.39	11.30	366.64	368.71	-2.07	4.150	24	0	*
14/11/21	58.35	47.95	10.40	353.96	355.69	-1.73	3.685	24	0	*
15/11/21	61.88	47.92	13.96	292.27	294.24	-1.97	4.081	24	0	*
16/11/21	64.03	49.23	14.80	293.03	295.21	-2.18	4.340	24	0	*
17/11/21	62.38	49.55	12.83	331.28	333.38	-2.10	4.256	24	0	*
18/11/21	59.29	48.00	11.29	344.52	346.35	-1.83	3.891	24	0	*
19/11/21	58.56	46.99	11.57	327.10	328.88	-1.78	3.791	24	0	*
20/11/21	59.52	47.38	12.14	317.02	318.84	-1.82	3.854	24	0	*
21/11/21	59.87	47.75	12.12	317.89	319.77	-1.88	3.858	24	0	*
22/11/21	59.96	48.05	11.91	323.05	324.87	-1.82	3.852	24	0	*

Итого: | | | |12349.5|12399.7|-50.16|108.281|744|0| | |

Средние:|56.08|46.88|9.19| | | | | | | |

Итоговые значения на 23/11/21г. 15 ч.

Дата	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	ч	ч

23/11/21|130531.72|131120.36|-588.64|1179.769|11957|595|

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 12552ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 34 мкр 28 дом Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00175254 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x2704 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	ИНС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	ч
23/10/21	53.67	47.98	5.69	255.31	245.19	10.12	1.446	24	0	*
24/10/21	53.31	47.72	5.59	254.50	244.21	10.29	1.416	24	0	*
25/10/21	53.30	47.54	5.76	255.03	244.54	10.49	1.462	24	0	*
26/10/21	53.51	47.54	5.97	254.39	244.23	10.16	1.512	24	0	*
27/10/21	53.52	47.51	6.01	254.20	244.11	10.09	1.524	24	0	*
28/10/21	53.76	47.61	6.15	250.46	240.19	10.27	1.536	24	0	*
29/10/21	53.20	47.09	6.11	245.25	234.43	10.82	1.493	24	0	*
30/10/21	53.15	47.01	6.14	245.42	234.37	11.05	1.503	24	0	*
31/10/21	53.32	47.23	6.09	245.74	234.72	11.02	1.489	24	0	*
01/11/21	53.48	47.48	6.00	247.62	236.63	10.99	1.483	24	0	*
02/11/21	53.11	47.17	5.94	248.40	237.26	11.14	1.472	24	0	*
03/11/21	53.13	47.10	6.03	248.13	237.02	11.11	1.489	24	0	*
04/11/21	53.12	46.99	6.13	248.01	236.89	11.12	1.515	24	0	*
05/11/21	52.86	46.81	6.05	247.92	236.69	11.23	1.494	24	0	*
06/11/21	52.79	46.70	6.09	247.72	236.42	11.30	1.502	24	0	*
07/11/21	52.76	46.68	6.08	247.74	236.32	11.42	1.500	24	0	*
08/11/21	53.27	47.07	6.20	247.20	235.89	11.31	1.529	24	0	*
09/11/21	53.37	47.23	6.14	246.39	235.09	11.30	1.508	24	0	*
10/11/21	54.81	47.21	7.60	202.84	192.44	10.40	1.536	24	0	*
11/11/21	58.04	48.64	9.40	164.25	155.49	8.76	1.540	24	0	*
12/11/21	61.74	52.42	9.32	209.71	199.75	9.96	1.946	24	0	*
13/11/21	61.67	52.65	9.02	217.69	207.41	10.28	1.951	24	0	*
14/11/21	58.40	50.12	8.28	209.52	199.02	10.50	1.724	24	0	*
15/11/21	61.73	50.43	11.30	171.72	161.91	9.81	1.934	24	0	*
16/11/21	63.97	52.40	11.57	167.72	71.44	96.28	2.036	24	0	*
17/11/21	62.35	51.84	10.51	191.50	0.00	191.50	2.005	24	0	*
18/11/21	59.30	50.05	9.25	199.79	0.00	199.79	1.836	24	0	*
19/11/21	58.52	49.15	9.37	188.95	0.00	188.95	1.770	24	0	*
20/11/21	59.49	49.64	9.85	182.88	0.00	182.88	1.798	24	0	*
21/11/21	59.85	49.99	9.86	183.41	0.00	183.41	1.803	24	0	*
22/11/21	59.93	50.22	9.71	186.66	0.00	186.66	1.812	24	0	*
Итого:				6966.07	5481.66	1484.41	50.564	744	0	
Средние:	56.07	48.55	7.52							

Итоговые значения на 23/11/21г. 15 ч.

Дата	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	ч	ч
23/11/21	63655.90	57990.25	5665.65	524.361	11958	1

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 11959ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060280
 Номер абонента: 0
 Адрес установки: Жилой дом (ул. 34 микрорайон, 1)
 Система: 1 Поддача + Р

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп	Fmax, Кгц
1	80	10	177,6	2000	---
2	80	10	192	2000	0,4

$$Q = Mn(hn - h_0)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 23.10.2021 по 22.11.2021

Дата	Энергия Q, ГКал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро	
				-	+					
23.10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24.10	2,085	540,5	533,3	---	7,2	53,34	49,48	0,50	0,50	24,00
25.10	2,146	541,3	534,1	---	7,2	53,33	49,36	0,50	0,50	24,00
26.10	2,266	541,5	534,3	---	7,2	53,54	49,35	0,50	0,50	24,00
27.10	2,278	541,6	534,4	---	7,2	53,56	49,35	0,50	0,50	24,00
28.10	2,337	540,2	533,0	---	7,2	53,78	49,45	0,50	0,50	24,00
29.10	2,275	543,8	536,6	---	7,3	53,24	49,05	0,50	0,50	24,00
Итого:	13,387	3248,9	3205,5	0,0	43,4	53,47	49,34	0,50	0,50	144,00
30.10	2,327	543,7	536,5	---	7,2	53,18	48,90	0,50	0,50	24,00
31.10	2,260	543,8	536,6	---	7,3	53,35	49,19	0,50	0,50	24,00
01.11	2,262	547,4	540,1	---	7,3	53,51	49,38	0,50	0,50	24,00
02.11	2,212	548,8	541,5	---	7,3	53,14	49,10	0,50	0,50	24,00
03.11	2,245	548,0	540,7	---	7,3	53,16	49,06	0,50	0,50	24,00
04.11	2,307	548,3	540,9	---	7,3	53,16	48,95	0,50	0,50	24,00
05.11	2,293	548,2	540,9	---	7,3	52,89	48,71	0,50	0,50	24,00
Итого:	15,906	3828,3	3777,2	0,0	51,0	53,20	49,04	0,50	0,50	168,00
06.11	2,318	548,2	540,9	---	7,3	52,81	48,59	0,50	0,50	24,00
07.11	2,346	548,8	541,5	---	7,3	52,79	48,51	0,50	0,50	24,00
08.11	2,355	546,6	539,3	---	7,3	53,30	48,99	0,50	0,50	24,00
09.11	2,332	543,2	535,9	---	7,3	52,94	48,77	0,50	0,50	24,00
10.11	2,425	448,8	442,7	---	6,1	54,86	49,46	0,50	0,50	24,00
11.11	2,739	406,9	401,4	---	5,5	58,14	51,41	0,50	0,50	24,00
12.11	3,045	462,2	455,9	---	6,3	61,86	55,28	0,50	0,50	24,00
Итого:	17,560	3504,8	3457,6	0,0	47,1	55,24	50,14	0,50	0,50	168,00
13.11	3,023	478,5	471,9	---	6,6	61,78	55,46	0,50	0,50	24,00
14.11	2,660	462,9	456,5	---	6,3	58,50	52,75	0,50	0,50	24,00
15.11	3,047	379,1	373,9	---	5,2	61,88	53,84	0,50	0,50	24,00
16.11	3,231	371,0	365,9	---	5,1	64,19	55,48	0,50	0,50	24,00
17.11	3,087	413,7	408,0	---	5,6	62,50	55,04	0,50	0,50	24,00
18.11	2,825	433,7	427,8	---	5,9	59,43	52,92	0,50	0,50	24,00
19.11	2,809	408,7	403,2	---	5,5	58,63	51,75	0,50	0,50	24,00
Итого:	20,682	2947,5	2907,3	0,0	40,2	60,99	53,89	0,50	0,50	168,00
20.11	2,917	394,4	389,1	---	5,3	59,62	52,23	0,50	0,50	24,00
21.11	2,895	395,4	390,0	---	5,4	59,98	52,66	0,50	0,50	24,00
22.11	2,863	402,5	397,1	---	5,5	60,06	52,95	0,50	0,50	24,00
Итого:	8,675	1192,3	1176,1	0,0	16,1	59,89	52,61	0,50	0,50	72,00
Итого:	76,210	14721,740	14523,861	0,000	197,879	56,56	51,01	0,50	0,50	720,00
						dT=		5,55		

Общее время работы теплосистемы, ч	70163,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	70163,0	=	62954,0	0,0	0,0	0,0	7209,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Q т/в +	Qсан.ут
		76,21					
Показания интеграторов	На 24:00 23.10.2021	На 24:00 22.11.2021	Результат за период	На 8:00 23.11.2021			
Количество теплоты, ГКал	7346,71	7422,92	76,21	7424,01			
Расход теплоносителя Мп, т	766427,8	781149,5	14721,7	781302,3			
Расход теплоносителя Мо, т	766445,2	780969,1	14523,9	781119,8			
Время наработки, ч	62225,0	62945,0	720,0	62954,0			
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			7209,0				

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060278
 Номер абонента: 0
 Адрес установки: Жилой дом (ул. 34 микрорайон, 4а)
 Система: 1 Поддача + Р

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп	Fmax, Кгц
1	50	0	66	2000	---
2	50	0	67,1	2000	---

$$Q = Mn(hn - ho)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 23.10.2021 по 22.11.2021

Дата	Энергия Q, ГКал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро	
				-	+					
23.10	1,214	210,6	209,8	---	0,8	53,63	47,87	0,56	0,50	24,00
24.10	1,193	210,2	209,5	---	0,8	53,29	47,62	0,56	0,50	24,00
25.10	1,221	210,4	209,6	---	0,8	53,26	47,47	0,56	0,50	24,00
26.10	1,248	210,2	209,4	---	0,8	53,46	47,52	0,56	0,50	24,00
27.10	1,261	209,8	209,0	---	0,8	53,49	47,49	0,56	0,50	24,00
28.10	1,271	208,9	208,1	---	0,8	53,70	47,63	0,56	0,50	24,00
29.10	1,252	210,9	210,2	---	0,8	53,17	47,24	0,56	0,50	24,00
Итого:	8,660	1470,9	1465,6	0,0	5,3	53,43	47,55	0,56	0,50	168,00
30.10	1,277	210,4	209,6	---	0,8	53,10	47,05	0,56	0,50	24,00
31.10	1,256	210,5	209,8	---	0,8	53,28	47,33	0,55	0,50	24,00
01.11	1,258	212,0	211,3	---	0,8	53,45	47,52	0,55	0,50	24,00
02.11	1,250	212,6	211,8	---	0,8	53,07	47,20	0,55	0,50	24,00
03.11	1,263	212,7	211,9	---	0,8	53,08	47,15	0,55	0,50	24,00
04.11	1,281	212,6	211,9	---	0,8	53,08	47,07	0,55	0,50	24,00
05.11	1,275	212,7	211,9	---	0,8	52,82	46,83	0,55	0,50	24,00
Итого:	8,860	1483,6	1478,2	0,0	5,4	53,13	47,16	0,55	0,50	168,00
06.11	1,275	212,5	211,8	---	0,8	52,74	46,75	0,55	0,50	24,00
07.11	1,281	212,4	211,7	---	0,8	52,72	46,70	0,55	0,50	24,00
08.11	1,306	210,3	209,5	---	0,8	53,22	47,01	0,56	0,50	24,00
09.11	1,296	208,1	207,3	---	0,7	53,32	47,09	0,56	0,50	24,00
10.11	1,317	172,0	171,4	---	0,6	54,72	47,07	0,57	0,50	24,00
11.11	1,461	154,3	153,7	---	0,5	57,92	48,47	0,58	0,50	24,00
12.11	1,670	175,8	175,1	---	0,7	61,72	52,25	0,65	0,50	24,00
Итого:	9,606	1345,4	1340,5	0,0	4,9	55,19	47,91	0,57	0,50	168,00
13.11	1,674	182,2	181,5	---	0,7	61,62	52,46	0,65	0,50	24,00
14.11	1,492	176,7	176,0	---	0,7	58,43	50,00	0,64	0,50	24,00
15.11	1,639	143,6	143,1	---	0,5	61,59	50,20	0,61	0,50	24,00
16.11	1,535	123,6	123,1	---	0,5	64,01	51,62	0,63	0,50	21,00
17.11	1,680	154,1	153,6	---	0,6	62,33	51,46	0,64	0,50	24,00
18.11	1,544	162,6	162,0	---	0,6	59,33	49,86	0,66	0,50	24,00
19.11	1,504	152,5	152,0	---	0,5	58,44	48,61	0,66	0,50	24,00
Итого:	11,068	1095,3	1091,3	0,0	4,0	60,82	50,60	0,64	0,50	165,00
20.11	1,527	146,6	146,1	---	0,5	59,43	49,05	0,66	0,50	24,00
21.11	1,529	146,9	146,4	---	0,5	59,81	49,43	0,66	0,50	24,00
22.11	1,540	149,8	149,4	---	0,5	59,90	49,65	0,65	0,50	24,00
Итого:	4,596	443,3	441,9	0,0	1,4	59,71	49,38	0,66	0,50	72,00
Итого:	42,790	5838,442	5817,508	0,000	20,934	56,46	48,52	0,60	0,50	741,00

$$dT = 7,94$$

Общее время работы теплосистемы, ч	75742,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	75742,0	=	75739,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Q т/в +	Qсан.ут
		42,79					
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.2021	На 24:00 22.11.2021	Результат за период	На 8:00 23.11.2021			
Количество теплоты, ГКал	4087,84	4130,63	42,79	4131,22			
Расход теплоносителя Мп, т	430312,2	436150,6	5838,4	436207,5			
Расход теплоносителя Мо, т	427834,9	433652,4	5817,5	433709,2			
Время наработки, ч	74989,0	75730,0	741,0	75739,0			
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч				2,0			

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060251
 Номер абонента: 0
 Адрес установки: Жилой дом (ул. 34 микрорайон, 9/3)
 Система: 1 Поддача + Р

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп	Fmax, Кгц
1	80	10	160	2000	---
2	80	10	172	2000	0,516

$$Q = Mn(hn - h_0)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 23.10.2021 по 22.11.2021

Дата	Энергия Q, ГКал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч	
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро		
				-	+						
23.10	2,083	204,6	204,3	---	0,3	53,61	43,42	0,47	0,50	24,00	
24.10	2,062	204,3	204,0	---	0,3	53,35	43,25	0,47	0,50	24,00	
25.10	2,101	204,4	204,2	---	0,2	53,28	42,98	0,47	0,50	24,00	
26.10	2,177	204,2	204,0	---	0,2	53,41	42,73	0,47	0,50	24,00	
27.10	2,202	204,0	203,8	---	0,2	53,53	42,73	0,47	0,50	24,00	
28.10	2,213	203,0	202,8	---	0,2	53,72	42,81	0,47	0,50	24,00	
29.10	2,198	205,2	205,0	---	0,2	53,19	42,46	0,47	0,50	24,00	
Итого:	15,036	1429,7	1428,0	0,0	1,6	53,44	42,91	0,47	0,50	168,00	
30.10	2,211	204,4	204,2	---	0,2	53,08	42,25	0,47	0,50	24,00	
31.10	2,173	204,5	204,3	---	0,2	53,32	42,69	0,47	0,50	24,00	
01.11	2,179	206,2	206,1	---	0,2	53,46	42,88	0,47	0,50	24,00	
02.11	2,163	207,2	207,1	---	0,2	53,10	42,65	0,47	0,50	24,00	
03.11	2,198	207,0	206,9	---	0,2	53,08	42,45	0,47	0,50	24,00	
04.11	2,259	206,9	206,7	---	0,2	53,12	42,19	0,46	0,50	24,00	
05.11	2,239	206,9	206,8	---	0,2	52,83	41,99	0,47	0,50	24,00	
Итого:	15,422	1443,2	1442,0	0,0	1,2	53,14	42,44	0,47	0,50	168,00	
06.11	2,233	206,7	206,5	---	0,1	52,75	41,93	0,47	0,50	24,00	
07.11	2,223	206,3	206,2	---	0,2	52,76	41,97	0,47	0,50	24,00	
08.11	2,244	204,9	204,7	---	0,2	53,19	42,22	0,47	0,50	24,00	
09.11	2,212	203,4	203,2	---	0,2	53,31	42,43	0,47	0,50	24,00	
10.11	2,180	171,4	171,1	---	0,3	54,49	41,76	0,48	0,50	24,00	
11.11	2,375	146,4	146,1	---	0,3	57,51	41,29	0,50	0,50	24,00	
12.11	2,775	167,7	167,5	---	0,2	61,66	45,12	0,56	0,50	24,00	
Итого:	16,242	1306,8	1305,4	0,0	1,5	55,10	42,39	0,49	0,50	168,00	
13.11	2,775	174,6	174,5	---	0,2	61,47	45,60	0,57	0,50	24,00	
14.11	2,508	170,9	170,7	---	0,2	58,61	43,94	0,56	0,50	24,00	
15.11	2,604	134,8	134,5	---	0,3	61,06	41,74	0,53	0,50	24,00	
16.11	2,671	122,5	121,9	---	0,7	63,84	42,05	0,55	0,50	24,00	
17.11	3,084	198,6	197,6	---	1,0	62,59	47,08	0,57	0,50	24,00	
18.11	2,871	223,9	222,9	---	1,0	59,38	46,56	0,59	0,50	24,00	
19.11	2,902	261,1	260,1	---	0,9	58,46	47,35	0,59	0,50	24,00	
Итого:	19,415	1286,5	1282,1	0,0	4,3	60,77	44,90	0,57	0,50	168,00	
20.11	2,958	255,1	254,2	---	0,9	59,50	47,92	0,59	0,50	24,00	
21.11	2,944	253,9	253,1	---	0,8	59,95	48,38	0,59	0,50	24,00	
22.11	2,926	255,7	254,8	---	0,9	60,02	48,59	0,58	0,50	24,00	
Итого:	8,828	764,8	762,2	0,0	2,6	59,82	48,30	0,59	0,50	72,00	
Итого:	74,943	6231,003	6219,760	0,000	11,243	56,45	44,19	0,52	0,50	744,00	
							dT=	12,26			

Общее время работы теплосистемы, ч	64203,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	64203,0	=	64202,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Q т/в +	Qсан.ут
		74,94					
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.2021	На 24:00 22.11.2021	Результат за период	На 10:00 23.11.2021			
Количество теплоты, ГКал	6518,02	6592,96	74,94	6594,32			
Расход теплоносителя Мп, т	524144,2	530375,2	6231,0	530493,2			
Расход теплоносителя Мо, т	545162,4	551382,2	6219,8	551499,7			
Время наработки, ч	63447,0	64191,0	744,0	64202,0			
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0				

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060227
 Номер абонента: 0
 Адрес установки: Жилой дом (ул. 34 микрорайон, 9)
 Система: 1 Поддача + Р

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп	Fmax, Кгц
1	50	10	72	2000	---
2	50	10	72	2000	0,15

$$Q = Mn(hn - ho)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 23.10.2021 по 22.11.2021

Дата	Энергия Q, ГКал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро	
				-	+					
23.10	1,608	138,0	1,3	---	136,7	53,24	41,61	0,60	0,50	24,00
24.10	1,561	136,4	0,6	---	135,7	52,94	41,51	0,60	0,50	24,00
25.10	1,567	135,0	0,1	---	134,9	52,89	41,29	0,60	0,50	24,00
26.10	1,621	134,6	0,0	---	134,6	53,06	41,03	0,60	0,50	24,00
27.10	1,741	142,2	3,6	---	138,6	53,10	40,87	0,60	0,50	24,00
28.10	1,669	134,2	0,1	---	134,1	53,31	40,89	0,60	0,50	24,00
29.10	1,646	135,3	0,0	---	135,3	52,79	40,64	0,60	0,50	24,00
Итого:	11,413	955,7	5,8	0,0	949,9	53,05	41,12	0,60	0,50	168,00
30.10	1,666	134,8	0,0	---	134,8	52,71	40,37	0,60	0,50	24,00
31.10	1,643	134,8	0,0	---	134,8	52,90	40,72	0,60	0,50	24,00
01.11	1,632	135,9	0,0	---	135,9	53,07	41,07	0,60	0,50	24,00
02.11	1,613	136,3	0,0	---	136,3	52,70	40,88	0,60	0,50	24,00
03.11	1,633	136,2	0,0	---	136,2	52,71	40,74	0,60	0,50	24,00
04.11	1,673	136,1	0,0	---	136,1	52,71	40,42	0,60	0,50	24,00
05.11	1,679	136,2	0,0	---	136,2	52,43	40,12	0,60	0,50	24,00
Итого:	11,539	950,3	0,1	0,0	950,2	52,75	40,62	0,60	0,50	168,00
06.11	1,682	136,0	0,0	---	136,0	52,35	39,99	0,60	0,50	24,00
07.11	1,682	135,9	0,0	---	135,9	52,33	39,97	0,60	0,50	24,00
08.11	1,690	135,0	0,0	---	134,9	52,82	40,30	0,60	0,50	24,00
09.11	1,667	134,0	0,0	---	134,0	52,92	40,50	0,60	0,50	24,00
10.11	1,637	112,0	0,0	---	112,0	54,10	39,48	0,60	0,50	24,00
11.11	1,787	96,4	0,0	---	96,4	57,21	38,68	0,60	0,50	24,00
12.11	2,075	109,9	0,0	---	109,9	61,10	42,23	0,60	0,50	24,00
Итого:	12,220	859,1	0,1	0,0	859,0	54,69	40,16	0,60	0,50	168,00
13.11	2,083	114,5	0,0	---	114,5	61,00	42,83	0,60	0,50	24,00
14.11	1,855	110,6	0,0	---	110,6	57,90	41,14	0,60	0,50	24,00
15.11	1,938	88,2	0,0	---	88,2	60,71	38,74	0,60	0,50	24,00
16.11	2,409	138,1	0,0	---	138,1	63,28	45,86	0,60	0,50	24,00
17.11	2,481	175,3	0,0	---	175,3	62,02	47,88	0,60	0,50	24,00
18.11	2,260	183,1	0,0	---	183,0	58,98	46,66	0,60	0,50	24,00
19.11	2,190	172,0	0,0	---	172,0	58,10	45,38	0,60	0,50	24,00
Итого:	15,216	981,8	0,1	0,0	981,7	60,28	44,07	0,60	0,50	168,00
20.11	2,213	162,5	0,0	---	162,5	59,10	45,50	0,60	0,50	24,00
21.11	2,201	161,7	0,0	---	161,7	59,49	45,89	0,60	0,50	24,00
22.11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	4,414	324,2	0,0	0,0	324,2	59,30	45,70	0,60	0,50	48,00
Итого:	54,802	4071,095	6,050	0,000	4065,045	56,01	42,33	0,60	0,50	720,00

$$dT = 13,68$$

Общее время работы теплосистемы, ч	58252,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	58252,0	=	58251,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Q т/в +	Qсан.ут
		54,80					
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.2021	На 24:00 21.11.2021	Результат за период	На 9:00 23.11.2021			
Количество теплоты, ГКал	5017,31	5072,11	54,80	5075,24			
Расход теплоносителя Мп, т	377733,9	381805,0	4071,1	382037,7			
Расход теплоносителя Мо, т	379951,6	379957,6	6,0	379957,6			
Время наработки, ч	57497,0	58217,0	720,0	58251,0			
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0				

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060237
 Номер абонента: 0
 Адрес установки: Жилой дом (ул. 34 микрорайон, 9а)
 Система: 1 Поддача + Р

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп	Fmax, Кгц
1	50	10	72	2000	---
2	50	10	78	2000	0,162

$$Q = Mn(hn - ho)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 23.10.2021 по 22.11.2021

Дата	Энергия Q, ГКал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро	
				-	+					
23.10	1,665	145,6	148,1	2,5	---	53,13	41,71	0,60	0,50	24,00
24.10	1,646	145,5	147,9	2,5	---	52,88	41,58	0,60	0,50	24,00
25.10	1,688	145,7	148,1	2,4	---	52,80	41,22	0,60	0,50	24,00
26.10	1,753	145,6	148,1	2,4	---	52,91	40,88	0,60	0,50	24,00
27.10	1,772	145,4	147,8	2,4	---	53,03	40,85	0,60	0,50	24,00
28.10	1,781	144,6	147,0	2,5	---	53,20	40,90	0,60	0,50	24,00
29.10	1,754	145,9	148,6	2,7	---	52,69	40,68	0,60	0,50	24,00
Итого:	12,059	1018,3	1035,7	17,4	0,0	52,95	41,12	0,60	0,50	168,00
30.10	1,771	145,1	147,9	2,8	---	52,57	40,38	0,60	0,50	24,00
31.10	1,738	145,3	148,1	2,8	---	52,83	40,88	0,60	0,50	24,00
01.11	1,742	146,4	149,3	2,8	---	52,96	41,08	0,60	0,50	24,00
02.11	1,721	147,1	149,9	2,8	---	52,61	40,92	0,60	0,50	24,00
03.11	1,750	146,9	149,7	2,8	---	52,59	40,68	0,60	0,50	24,00
04.11	1,798	146,8	149,6	2,8	---	52,61	40,37	0,60	0,50	24,00
05.11	1,791	146,8	149,6	2,8	---	52,32	40,13	0,60	0,50	24,00
Итого:	12,311	1024,4	1044,0	19,6	0,0	52,64	40,63	0,60	0,50	168,00
06.11	1,783	146,6	149,4	2,8	---	52,24	40,09	0,60	0,50	24,00
07.11	1,777	146,5	149,3	2,8	---	52,25	40,13	0,60	0,50	24,00
08.11	1,788	145,6	148,4	2,8	---	52,66	40,40	0,60	0,50	24,00
09.11	1,763	144,6	147,4	2,8	---	52,78	40,60	0,60	0,50	24,00
10.11	1,730	124,3	126,6	2,3	---	53,80	39,89	0,60	0,50	24,00
11.11	1,871	104,0	105,9	1,9	---	56,72	38,74	0,60	0,50	24,00
12.11	2,202	119,2	121,3	2,1	---	60,89	42,43	0,60	0,50	24,00
Итого:	12,914	930,7	948,3	17,6	0,0	54,48	40,33	0,60	0,50	168,00
13.11	2,204	124,2	126,4	2,2	---	60,72	42,98	0,60	0,50	24,00
14.11	1,986	121,4	123,6	2,1	---	57,92	41,58	0,60	0,50	24,00
15.11	2,044	95,6	97,3	1,7	---	60,09	38,71	0,60	0,50	24,00
16.11	2,242	103,0	104,8	1,9	---	62,01	40,58	0,60	0,50	24,00
17.11	2,358	126,0	128,3	2,4	---	61,88	43,19	0,60	0,50	24,00
18.11	2,154	129,9	132,3	2,5	---	58,96	42,38	0,60	0,50	24,00
19.11	2,043	120,0	122,3	2,3	---	57,79	40,77	0,60	0,50	24,00
Итого:	15,031	820,0	835,1	15,0	0,0	59,91	41,46	0,60	0,50	168,00
20.11	2,034	109,7	111,8	2,1	---	58,80	40,28	0,60	0,50	24,00
21.11	2,040	110,1	112,2	2,1	---	59,26	40,75	0,60	0,50	24,00
22.11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	4,074	219,8	224,0	4,2	0,0	59,03	40,52	0,60	0,50	48,00
Итого:	56,389	4013,248	4087,066	73,818	0,000	55,80	40,81	0,60	0,50	720,00
						dT=				
						14,99				

Общее время работы теплосистемы, ч	59023,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	59023,0	=	59022,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Q т/в +	Qсан.ут
		56,39					
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.2021	На 24:00 21.11.2021	Результат за период	На 10:00 23.11.2021			
Количество теплоты, ГКал	4325,37	4381,76	56,39	4384,75			
Расход теплоносителя Мп, т	272839,6	276852,8	4013,2	277015,5			
Расход теплоносителя Мо, т	267063,2	271150,2	4087,1	271316,0			
Время наработки, ч	58267,0	58987,0	720,0	59022,0			
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0				

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060269
 Номер абонента: 0
 Адрес установки: Жилой дом (ул. 34 микрорайон, 24)
 Система: 1 Поддача + Р

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп	Fmax, Кгц
1	50	10	60	2000	---
2	50	10	60	2000	0,18

$$Q = Mn(hn - ho)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 23.10.2021 по 22.11.2021

Дата	Энергия Q, ГКал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Рп	Ро	
				-	+					
23.10	1,914	217,3	221,7	4,4	---	53,49	44,68	0,51	0,44	24,00
24.10	1,890	217,1	221,5	4,4	---	53,29	44,59	0,51	0,45	24,00
25.10	1,911	217,1	221,5	4,4	---	53,17	44,37	0,51	0,45	24,00
26.10	1,967	216,9	221,3	4,4	---	53,23	44,17	0,51	0,44	24,00
27.10	2,006	216,7	221,1	4,4	---	53,44	44,20	0,51	0,44	24,00
28.10	2,028	215,6	220,0	4,4	---	53,61	44,21	0,51	0,45	24,00
29.10	1,994	218,4	222,8	4,4	---	53,05	43,93	0,51	0,45	24,00
Итого:	13,710	1519,0	1550,0	31,0	0,0	53,33	44,31	0,51	0,45	168,00
30.10	2,014	217,2	221,6	4,4	---	52,91	43,65	0,51	0,45	24,00
31.10	2,003	217,4	221,8	4,4	---	53,24	44,03	0,50	0,44	24,00
01.11	1,996	218,8	223,2	4,4	---	53,34	44,22	0,50	0,44	24,00
02.11	1,979	219,9	224,4	4,5	---	52,99	44,00	0,50	0,44	24,00
03.11	2,007	219,8	224,2	4,5	---	52,94	43,82	0,50	0,44	24,00
04.11	2,050	219,8	224,2	4,5	---	53,01	43,69	0,50	0,44	24,00
05.11	2,061	219,8	224,3	4,5	---	52,71	43,34	0,50	0,44	24,00
Итого:	14,110	1532,6	1563,8	31,3	0,0	53,02	43,82	0,50	0,44	168,00
06.11	2,067	219,5	224,0	4,5	---	52,62	43,21	0,50	0,44	24,00
07.11	2,060	219,6	224,1	4,5	---	52,66	43,28	0,50	0,44	24,00
08.11	2,061	218,2	222,7	4,5	---	53,03	43,59	0,50	0,44	24,00
09.11	2,033	216,5	221,0	4,4	---	53,17	43,79	0,51	0,45	24,00
10.11	2,020	185,1	188,8	3,7	---	54,25	43,34	0,51	0,46	24,00
11.11	2,211	159,4	162,6	3,2	---	57,14	43,27	0,51	0,47	24,00
12.11	2,593	182,5	186,3	3,7	---	61,56	47,36	0,58	0,54	24,00
Итого:	15,045	1400,8	1429,4	28,6	0,0	54,92	43,98	0,52	0,46	168,00
13.11	2,581	189,7	193,6	3,9	---	61,29	47,69	0,59	0,54	24,00
14.11	2,352	189,1	193,0	3,9	---	58,67	46,24	0,58	0,54	24,00
15.11	2,448	149,7	152,6	2,9	---	60,68	44,33	0,54	0,51	24,00
16.11	2,637	144,4	147,2	2,8	---	63,77	45,52	0,55	0,53	24,00
17.11	2,561	150,5	153,5	3,0	---	62,24	45,22	0,57	0,54	24,00
18.11	2,389	164,8	168,0	3,3	---	59,45	44,96	0,59	0,55	24,00
19.11	2,264	152,5	155,5	3,0	---	57,99	43,14	0,59	0,56	24,00
Итого:	17,232	1140,6	1163,4	22,8	0,0	60,58	45,30	0,57	0,54	168,00
20.11	2,300	145,1	148,0	2,9	---	59,07	43,23	0,59	0,56	24,00
21.11	2,313	145,8	148,6	2,9	---	59,57	43,71	0,59	0,56	24,00
22.11	2,320	148,4	151,4	2,9	---	59,65	44,01	0,58	0,55	24,00
Итого:	6,933	439,3	448,0	8,7	0,0	59,43	43,65	0,59	0,56	72,00
Итого:	67,030	6032,342	6154,670	122,328	0,000	56,26	44,21	0,54	0,49	744,00
						dT=	12,05			

Общее время работы теплосистемы, ч	61954,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	61954,0	=	61827,0	0,0	0,0	0,0	127,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax+	Qош. +	Q т/в +	Qсан.ут
		67,03					
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.2021	На 24:00 22.11.2021	Результат за период	На 11:00 23.11.2021			
Количество теплоты, ГКал	5565,87	5632,90	67,03	5634,06			
Расход теплоносителя Мп, т	286137,9	292170,2	6032,3	292245,3			
Расход теплоносителя Мо, т	288427,3	294581,9	6154,7	294658,5			
Время наработки, ч	61071,0	61815,0	744,0	61827,0			
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч				127,0			

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060240
 Номер абонента: 0
 Адрес установки: Жилой дом (ул. 34 микрорайон, 26)
 Система: 1 Поддача + Р

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп	Fmax, Кгц
1	80	10	160	2000	---
2	80	10	167	2000	0,501

$$Q = Mn(hn - ho)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 23.10.2021 по 22.11.2021

Дата	Энергия Q, ГКал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Рп	Ро	
				-	+					
23.10	1,532	253,6	251,1	---	2,6	53,65	47,61	0,50	0,50	24,00
24.10	1,490	253,0	250,4	---	2,6	53,27	47,38	0,50	0,50	24,00
25.10	1,528	253,4	250,8	---	2,5	53,27	47,24	0,50	0,50	24,00
26.10	1,584	253,5	251,0	---	2,5	53,50	47,25	0,50	0,50	24,00
27.10	1,582	253,6	251,1	---	2,5	53,49	47,25	0,50	0,50	24,00
28.10	1,601	253,0	250,5	---	2,5	53,73	47,40	0,50	0,50	24,00
29.10	1,583	254,2	251,7	---	2,5	53,18	46,96	0,50	0,50	24,00
Итого:	10,900	1774,3	1756,7	0,0	17,6	53,44	47,30	0,50	0,50	168,00
30.10	1,599	254,1	251,6	---	2,5	53,14	46,84	0,50	0,50	24,00
31.10	1,572	254,0	251,5	---	2,4	53,29	47,09	0,50	0,50	24,00
01.11	1,579	256,0	253,5	---	2,5	53,46	47,29	0,50	0,50	24,00
02.11	1,564	256,9	254,4	---	2,5	53,08	46,99	0,50	0,50	24,00
03.11	1,581	256,8	254,4	---	2,5	53,11	46,95	0,50	0,50	24,00
04.11	1,617	256,9	254,4	---	2,5	53,10	46,80	0,50	0,50	24,00
05.11	1,611	257,0	254,5	---	2,4	52,84	46,57	0,50	0,50	24,00
Итого:	11,123	1791,6	1774,3	0,0	17,2	53,15	46,93	0,50	0,50	168,00
06.11	1,617	256,8	254,3	---	2,5	52,76	46,46	0,50	0,50	24,00
07.11	1,617	256,6	254,2	---	2,5	52,73	46,42	0,50	0,50	24,00
08.11	1,647	256,1	253,6	---	2,5	53,26	46,83	0,50	0,50	24,00
09.11	1,634	255,2	252,8	---	2,4	53,35	46,94	0,50	0,50	24,00
10.11	1,686	210,4	208,6	---	1,8	54,86	46,85	0,50	0,50	24,00
11.11	1,880	192,8	191,2	---	1,6	58,19	48,43	0,50	0,50	24,00
12.11	2,115	218,4	216,4	---	2,0	61,79	52,11	0,50	0,50	24,00
Итого:	12,196	1646,3	1631,1	0,0	15,2	55,28	47,72	0,50	0,50	168,00
13.11	2,122	226,0	223,9	---	2,1	61,73	52,34	0,50	0,50	24,00
14.11	1,883	218,2	216,2	---	2,0	58,36	49,74	0,50	0,50	24,00
15.11	2,105	180,4	178,9	---	1,6	61,94	50,27	0,50	0,50	24,00
16.11	2,170	184,3	181,8	---	2,5	64,07	52,30	0,50	0,50	24,00
17.11	2,171	225,1	222,6	---	2,5	62,42	52,77	0,50	0,50	24,00
18.11	2,022	235,0	232,4	---	2,6	59,32	50,71	0,50	0,50	24,00
19.11	1,987	223,0	220,5	---	2,6	58,61	49,70	0,50	0,50	24,00
Итого:	14,460	1492,1	1476,2	0,0	15,9	60,92	51,12	0,50	0,50	168,00
20.11	2,056	216,3	213,8	---	2,5	59,58	50,08	0,50	0,50	24,00
21.11	2,055	216,7	214,2	---	2,6	59,92	50,44	0,50	0,50	24,00
22.11	2,048	220,3	217,7	---	2,6	60,01	50,71	0,50	0,50	24,00
Итого:	6,159	653,4	645,7	0,0	7,7	59,84	50,41	0,50	0,50	72,00
Итого:	54,838	7357,536	7283,927	0,000	73,609	56,52	48,70	0,50	0,50	744,00

$$dT = 7,82$$

Общее время работы теплосистемы, ч	60443,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	60443,0	=	60443,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Q т/в +	Qсан.ут
		54,84					
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.2021	На 24:00 22.11.2021	Результат за период	На 8:00 23.11.2021			
Количество теплоты, ГКал	4284,08	4338,92	54,84	4339,70			
Расход теплоносителя Мп, т	379899,5	387257,0	7357,5	387340,6			
Расход теплоносителя Мо, т	379454,5	386738,4	7283,9	386821,0			
Время наработки, ч	59690,0	60434,0	744,0	60443,0			
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч				0,0			

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: 35 мкр 5 дом

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 800026
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	17.759	358.579	49.38	0.59	15.586	353.379	43.96	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	17.751	358.269	49.40	0.59	15.603	353.070	44.04	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	17.661	358.128	49.17	0.59	15.504	352.941	43.78	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	18.331	364.161	50.16	0.59	16.005	358.926	44.42	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	19.825	373.664	52.92	0.59	17.234	368.291	46.65	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	19.788	373.774	52.81	0.59	17.206	368.394	46.56	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	18.847	357.971	52.50	0.59	16.330	352.847	46.10	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	16.530	315.867	52.19	0.59	14.079	311.481	45.06	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	17.422	329.688	52.72	0.59	14.874	325.249	45.60	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	16.784	316.506	52.89	0.59	14.341	312.245	45.79	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	16.679	315.751	52.68	0.59	14.278	311.505	45.69	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	16.477	313.695	52.39	0.59	14.072	309.474	45.33	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	16.536	313.833	52.55	0.59	14.061	309.598	45.27	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	16.390	313.640	52.12	0.59	13.944	309.422	44.92	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	16.306	313.210	51.92	0.59	13.870	308.994	44.74	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	16.321	313.353	51.95	0.59	13.878	309.149	44.75	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	15.947	309.944	51.29	0.59	13.584	305.767	44.27	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	15.319	304.272	50.20	0.59	13.075	300.188	43.41	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	16.613	312.025	52.96	0.59	14.057	307.861	45.41	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	19.140	333.853	57.17	0.59	16.120	329.421	48.78	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	19.517	332.404	58.57	0.59	16.397	327.993	49.85	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	18.982	328.845	57.59	0.59	15.989	324.452	49.15	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	18.464	327.921	56.13	0.59	15.635	323.496	48.16	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	22.338	366.547	60.64	0.59	18.776	361.751	51.64	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	24.668	372.841	66.04	0.59	20.606	367.925	55.88	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	22.644	356.745	63.24	0.59	18.990	351.923	53.74	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	20.122	335.455	59.86	0.59	16.858	330.822	50.83	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	19.174	331.708	57.67	0.59	16.115	327.126	49.13	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	19.515	333.513	58.38	0.59	16.397	328.943	49.71	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	20.298	338.019	59.92	0.59	17.063	333.400	51.05	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	20.227	337.614	59.79	0.59	17.033	332.969	51.02	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	18.464	335.865	54.75		15.728	331.258	47.25		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	572.374	10411.796			487.561	10269.001			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: 35 мкр 5 дом

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 800026
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	тхв, °С
23.10.21	24.00	2.173	0.000	5.200	0.00
24.10.21	24.00	2.148	0.000	5.199	0.00
25.10.21	24.00	2.156	0.000	5.187	0.00
26.10.21	24.00	2.326	0.000	5.235	0.00
27.10.21	24.00	2.591	0.000	5.373	0.00
28.10.21	24.00	2.582	0.000	5.381	0.00
29.10.21	24.00	2.517	0.000	5.125	0.00
30.10.21	24.00	2.451	0.000	4.386	0.00
31.10.21	24.00	2.548	0.000	4.439	0.00
01.11.21	24.00	2.443	0.000	4.261	0.00
02.11.21	24.00	2.402	0.000	4.246	0.00
03.11.21	24.00	2.406	0.000	4.221	0.00
04.11.21	24.00	2.474	0.000	4.235	0.00
05.11.21	24.00	2.446	0.000	4.218	0.00
06.11.21	24.00	2.436	0.000	4.216	0.00
07.11.21	24.00	2.443	0.000	4.205	0.00
08.11.21	24.00	2.363	0.000	4.176	0.00
09.11.21	24.00	2.244	0.000	4.084	0.00
10.11.21	24.00	2.556	0.000	4.164	0.00
11.11.21	24.00	3.020	0.000	4.432	0.00
12.11.21	24.00	3.120	0.000	4.411	0.00
13.11.21	24.00	2.993	0.000	4.394	0.00
14.11.21	24.00	2.829	0.000	4.425	0.00
15.11.21	24.00	3.562	0.000	4.796	0.00
16.11.21	24.00	4.062	0.000	4.916	0.00
17.11.21	24.00	3.654	0.000	4.822	0.00
18.11.21	24.00	3.264	0.000	4.633	0.00
19.11.21	23.97	3.059	0.000	4.582	0.00
20.11.21	24.00	3.117	0.000	4.570	0.00
21.11.21	24.00	3.235	0.000	4.619	0.00
22.11.21	24.00	3.194	0.000	4.646	0.00
Среднее:		2.736	0.000	4.606	0.000
Итого:	743.97	84.813	0.000	142.795	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 24-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр 11 дом
Жилой дом
ИМ 2300 N BA763
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
24-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
27-10-2021 00:00:00	1.29	50.74	165.05	0.00	6.86	0:56	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.38	52.13	173.17	0.00	7.21	0:57	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.39	52.58	179.78	0.00	7.49	0:56	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.40	52.13	178.48	0.00	7.44	0:56	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.42	51.65	178.16	0.00	7.41	0:56	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.51	53.65	181.30	0.00	7.56	0:57	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.71	57.41	190.00	0.00	7.94	0:59	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.26	65.63	212.17	0.00	8.88	1:04	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.73	57.48	188.68	0.00	7.88	1:01	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.78	59.36	191.87	0.00	8.01	1:01	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	15.87	55.28	1838.67	0.00	76.69	9:43	240:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 35 мкр.д.12
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA753
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1	Qo5	Go5
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м/час	куб.м
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	20	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.19	49.01	150.29	41.08	150.79	24:00	24:00	0.00	0.00
25-10-2021 00:00:00	1.16	48.83	149.92	41.06	150.41	24:00	24:00	0.00	0.00
26-10-2021 00:00:00	1.18	48.71	150.26	40.84	150.75	24:00	24:00	0.00	0.00
27-10-2021 00:00:00	1.34	50.66	154.46	41.95	155.03	24:00	24:00	0.00	0.00
28-10-2021 00:00:00	1.45	52.47	157.12	43.25	157.75	24:00	24:00	0.00	0.00
29-10-2021 00:00:00	1.44	52.22	157.05	43.06	157.67	24:00	24:00	0.00	0.00
30-10-2021 00:00:00	1.44	52.01	162.44	43.13	163.06	24:00	24:00	0.00	0.00
31-10-2021 00:00:00	1.46	51.90	167.98	43.18	168.61	24:00	24:00	0.00	0.00
01-11-2021 00:00:00	1.44	52.30	167.68	43.66	168.30	24:00	24:00	0.00	0.00
02-11-2021 00:00:00	1.44	52.46	167.81	43.84	168.43	24:00	24:00	0.00	0.00
03-11-2021 00:00:00	1.42	52.20	167.31	43.70	167.92	24:00	24:00	0.00	0.00
04-11-2021 00:00:00	1.43	52.06	167.00	43.48	167.62	24:00	24:00	0.00	0.00
05-11-2021 00:00:00	1.47	52.01	167.22	43.23	167.85	24:00	24:00	0.00	0.00
06-11-2021 00:00:00	1.46	51.68	167.11	42.92	167.74	24:00	24:00	0.00	0.00
07-11-2021 00:00:00	1.46	51.49	166.88	42.73	167.51	24:00	24:00	0.00	0.00
08-11-2021 00:00:00	1.46	51.53	166.76	42.72	167.39	24:00	24:00	0.00	0.00
09-11-2021 00:00:00	1.39	50.61	164.38	42.16	164.96	24:00	24:00	0.00	0.00
10-11-2021 00:00:00	1.33	49.84	161.94	41.63	162.49	24:00	24:00	0.00	0.00
11-11-2021 00:00:00	1.57	53.59	170.26	44.36	170.96	24:00	24:00	0.00	0.00
12-11-2021 00:00:00	1.80	57.10	180.47	47.10	181.31	24:00	24:00	0.00	0.00
13-11-2021 00:00:00	1.83	57.98	180.35	47.80	181.21	24:00	24:00	0.00	0.00
14-11-2021 00:00:00	1.78	57.29	179.04	47.34	179.86	24:00	24:00	0.00	0.00
15-11-2021 00:00:00	1.63	54.69	179.56	45.60	180.29	24:00	24:00	0.00	0.00
16-11-2021 00:00:00	2.22	62.42	202.88	51.48	203.97	24:00	24:00	0.00	0.00
17-11-2021 00:00:00	2.39	65.46	202.39	53.61	203.62	24:00	24:00	0.00	0.00
18-11-2021 00:00:00	2.11	61.88	189.35	50.76	190.38	24:00	24:00	0.00	0.00
19-11-2021 00:00:00	1.92	58.97	180.89	48.35	181.80	24:00	24:00	0.00	0.00
20-11-2021 00:00:00	1.83	57.36	179.69	47.14	180.54	24:00	24:00	0.00	0.00
21-11-2021 00:00:00	1.89	58.26	180.95	47.82	181.83	24:00	24:00	0.00	0.00
22-11-2021 00:00:00	1.92	59.43	182.58	48.89	183.50	24:00	24:00	0.00	0.00
23-11-2021 00:00:00	1.90	59.21	182.76	48.78	183.66	24:00	24:00	0.00	0.00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м/час	куб.м
744:00	49.76	54.38	5304.78	45.05	5327.21	744:00	744:00	0.00	0.00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.10.2021 по 22.11.2021



Потребитель: ОАО "Жилуправление"

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр., д. 14

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ВЗЛЕТ ТСРВ-043 № 1801771 Тхв = 5,0 °С

Версия ПО: VZLJOT
TSRV-043
76.30.05.37

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Qп	
23.10.2021	49,2	42,0	406,296	403,587	2,709	2,0	2,0	2,914	24,00
24.10.2021	49,0	41,9	405,223	402,544	2,679	2,0	2,0	2,883	24,00
25.10.2021	48,9	41,6	406,069	403,333	2,736	2,0	2,0	2,954	24,00
26.10.2021	51,0	43,0	418,221	415,221	3,000	2,0	2,0	3,359	24,00
27.10.2021	52,6	44,2	424,314	421,187	3,127	2,0	2,0	3,551	24,00
28.10.2021	52,4	44,1	424,309	421,189	3,120	2,0	2,0	3,510	24,00
29.10.2021	52,2	44,0	431,563	428,441	3,122	2,0	2,0	3,507	24,00
30.10.2021	52,1	44,0	438,164	435,005	3,159	2,0	2,0	3,562	24,00
31.10.2021	52,5	44,5	438,229	435,071	3,158	2,0	2,0	3,500	24,00
01.11.2021	52,6	44,6	438,225	435,074	3,151	2,0	2,0	3,505	24,00
02.11.2021	52,4	44,1	419,025	416,012	3,013	2,0	2,0	3,434	24,00
03.11.2021	52,2	43,6	400,873	397,775	3,098	2,0	2,0	3,467	24,00
04.11.2021	52,2	43,4	401,841	398,869	2,972	2,0	2,0	3,526	24,00
05.11.2021	51,9	43,2	401,902	398,937	2,965	2,0	2,0	3,482	24,00
06.11.2021	51,7	43,0	401,859	398,959	2,900	2,0	2,0	3,472	24,00
07.11.2021	51,7	43,1	402,114	399,184	2,930	2,0	2,0	3,459	24,00
08.11.2021	50,7	42,4	395,783	392,942	2,841	2,0	2,0	3,292	24,00
09.11.2021	50,0	41,6	373,268	370,658	2,610	2,0	2,0	3,130	24,00
10.11.2021	54,0	44,1	382,419	379,406	3,013	2,0	2,0	3,777	24,00
11.11.2021	57,4	46,7	404,792	401,465	3,327	4,1	4,2	4,329	24,00
12.11.2021	58,1	47,2	399,820	396,515	3,305	7,6	7,6	4,312	24,00
13.11.2021	57,5	46,6	389,356	386,148	3,208	7,6	7,6	4,224	24,00
14.11.2021	54,8	44,9	392,301	389,255	3,046	7,6	7,6	3,871	24,00
15.11.2021	62,9	50,9	445,666	441,486	4,180	8,1	8,1	5,330	24,00
16.11.2021	65,5	52,8	447,606	443,140	4,466	8,1	8,1	5,691	24,00
17.11.2021	61,8	50,1	419,429	415,620	3,809	7,9	7,9	4,895	24,00
18.11.2021	59,0	47,7	392,060	388,681	3,379	7,8	7,8	4,446	24,00
19.11.2021	57,6	46,4	383,374	380,138	3,236	7,8	7,8	4,262	24,00
20.11.2021	58,5	47,2	387,297	384,027	3,270	7,8	7,8	4,383	24,00
21.11.2021	59,5	48,1	391,730	388,356	3,374	7,8	7,8	4,460	24,00
22.11.2021	59,3	48,1	392,830	389,462	3,368	7,8	7,8	4,408	24,00
Итого	54,6	45,1	12655,958	12557,687	98,271	4,2	4,2	118,894	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
23.10.2021 00:00	235152,817	237679,830	2953,469	27397,94
23.11.2021 00:00	247808,775	250237,517	3072,363	28141,94
	12655,958	12557,687	118,894	744,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **118,894** ГКал

Всего к оплате за потери воды Mп = **98,271** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.10.2021 по 22.11.2021



Потребитель: ОАО "Жилуправление"

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр., д. 15

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DD177 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Qп	
23.10.2021	49,2	35,6	122,432	124,090	-1,658	1,6	1,5	1,659	24,00
24.10.2021	49,0	35,6	121,717	123,902	-2,185	1,6	1,5	1,620	24,00
25.10.2021	48,9	35,4	121,913	123,953	-2,040	1,6	1,5	1,645	24,00
26.10.2021	51,0	36,2	126,753	127,255	-0,502	1,6	1,5	1,882	24,00
27.10.2021	52,6	37,2	127,368	129,749	-2,381	1,6	1,5	1,966	24,00
28.10.2021	52,4	37,0	127,123	129,323	-2,199	1,6	1,5	1,959	24,00
29.10.2021	52,2	36,9	129,075	131,390	-2,315	1,6	1,5	1,965	24,00
30.10.2021	52,1	37,0	131,864	134,127	-2,263	1,6	1,5	1,995	24,00
31.10.2021	52,5	37,5	132,663	134,834	-2,171	1,6	1,5	1,980	24,00
01.11.2021	52,6	37,7	133,192	135,196	-2,004	1,6	1,5	1,982	24,00
02.11.2021	52,4	38,2	142,152	145,089	-2,937	1,6	1,5	2,006	24,00
03.11.2021	52,3	38,5	148,263	151,768	-3,506	1,6	1,5	2,038	24,00
04.11.2021	52,2	37,9	144,411	147,699	-3,288	1,6	1,5	2,060	24,00
05.11.2021	51,9	37,5	142,425	146,315	-3,890	1,6	1,5	2,042	24,00
06.11.2021	51,7	37,2	141,943	145,038	-3,095	1,6	1,5	2,053	24,00
07.11.2021	51,7	37,1	141,491	142,235	-0,743	1,6	1,5	2,067	24,00
08.11.2021	50,8	36,8	138,907	142,031	-3,124	1,6	1,5	1,940	24,00
09.11.2021	50,1	36,3	134,940	137,305	-2,365	1,6	1,5	1,850	24,00
10.11.2021	54,0	38,0	136,751	139,797	-3,046	1,6	1,5	2,186	24,00
11.11.2021	57,4	39,5	136,364	140,383	-4,019	1,6	1,6	2,445	24,00
12.11.2021	58,1	39,8	134,106	138,518	-4,411	1,6	1,6	2,443	24,00
13.11.2021	57,5	39,3	131,139	135,323	-4,184	1,6	1,6	2,377	24,00
14.11.2021	54,8	38,0	129,307	132,990	-3,683	1,6	1,6	2,172	24,00
15.11.2021	62,9	40,8	131,460	135,295	-3,835	1,7	1,6	2,899	24,00
16.11.2021	65,5	41,3	125,034	129,149	-4,114	1,7	1,6	3,019	24,00
17.11.2021	61,8	39,4	117,463	120,619	-3,156	1,6	1,6	2,626	24,00
18.11.2021	59,0	40,2	144,705	148,482	-3,777	1,6	1,6	2,635	23,98
19.11.2021	57,6	41,6	164,834	170,728	-5,894	1,6	1,6	2,640	23,73
20.11.2021	58,5	41,9	164,156	167,690	-3,534	1,6	1,6	2,723	24,00
21.11.2021	59,6	42,7	163,532	166,493	-2,961	1,6	1,6	2,760	24,00
22.11.2021	59,4	42,4	159,254	163,106	-3,852	1,6	1,6	2,695	24,00
Итого	54,6	38,4	4246,741	4339,873	-93,132	1,6	1,6	68,329	743,72

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
23.10.2021 00:00	88780,271	94752,105	781,890	6114,52
23.11.2021 00:00	93027,012	99091,978	850,220	6858,23
	4246,741	4339,873	68,329	743,72

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **68,329** ГКал

Всего к оплате за потери воды Mп = **-93,132** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: 35 мкр 15 а

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801184
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	6.245	127.574	48.83	0.51	4.530	127.574	35.46	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	6.239	127.432	48.83	0.51	4.541	127.432	35.59	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	6.211	127.390	48.62	0.51	4.501	127.390	35.28	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	6.456	129.748	49.59	0.51	4.605	129.748	35.43	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	6.974	133.067	52.28	0.52	4.907	133.067	36.83	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	6.959	133.039	52.19	0.52	4.905	133.039	36.83	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	6.983	134.236	51.90	0.52	4.945	134.236	36.79	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	7.093	137.065	51.63	0.52	5.019	137.065	36.57	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	7.476	143.071	52.14	0.51	5.307	143.071	37.06	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	7.205	137.409	52.31	0.51	5.135	137.496	37.28	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	8.484	162.495	52.09	0.51	6.370	162.955	38.42	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	11.657	223.721	51.98	0.51	9.279	224.029	41.33	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	11.716	224.278	52.12	0.51	9.288	224.429	41.32	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	11.623	224.268	51.70	0.51	9.225	224.423	41.04	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	11.568	224.041	51.51	0.51	9.234	224.504	41.01	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	11.588	224.305	51.54	0.51	9.233	224.615	41.01	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	11.314	221.784	50.87	0.50	9.033	221.919	40.63	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	10.736	215.044	49.80	0.50	8.624	215.507	39.88	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	11.303	213.821	52.60	0.51	8.865	213.973	41.28	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	13.051	229.517	56.71	0.54	10.204	229.847	44.28	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	12.390	213.104	58.07	0.54	9.692	213.250	45.39	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	14.709	256.898	57.14	0.54	11.713	256.898	45.57	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	14.266	255.923	55.58	0.54	11.478	255.923	44.79	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	17.518	288.927	60.36	0.59	13.936	288.927	48.10	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	19.294	293.972	65.51	0.59	15.209	293.972	51.72	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	17.679	280.951	62.69	0.58	14.019	280.951	49.79	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	15.531	261.194	59.34	0.56	12.277	261.193	46.97	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	14.513	253.056	57.23	0.56	11.556	253.584	45.45	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	14.803	254.957	57.94	0.56	11.805	255.662	46.02	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	15.420	258.860	59.45	0.56	12.308	259.575	47.26	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	15.414	259.360	59.31	0.56	12.303	259.903	47.21	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	11.365	205.473	54.24		8.837	205.656	41.65		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	352.417	6370.509			274.047	6376.161			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: 35 мкр 15 а

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801184
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wте, Гкал	Wгв, Гкал	Мте, т	txв, °C
23.10.21	24.00	1.715	0.000	0.000	0.00
24.10.21	24.00	1.698	0.000	0.000	0.00
25.10.21	24.00	1.710	0.000	0.000	0.00
26.10.21	24.00	1.851	0.000	0.000	0.00
27.10.21	24.00	2.067	0.000	0.000	0.00
28.10.21	24.00	2.054	0.000	0.000	0.00
29.10.21	24.00	2.038	0.000	0.000	0.00
30.10.21	24.00	2.074	0.000	0.000	0.00
31.10.21	24.00	2.169	0.000	0.000	0.00
01.11.21	24.00	2.070	0.000	-0.088	0.00
02.11.21	24.00	2.114	0.000	-0.460	0.00
03.11.21	24.00	2.377	0.000	-0.308	0.00
04.11.21	24.00	2.428	0.000	-0.152	0.00
05.11.21	24.00	2.399	0.000	-0.154	0.00
06.11.21	24.00	2.334	0.000	-0.464	0.00
07.11.21	24.00	2.355	0.000	-0.310	0.00
08.11.21	24.00	2.281	0.000	-0.135	0.00
09.11.21	24.00	2.112	0.000	-0.463	0.00
10.11.21	24.00	2.437	0.000	-0.152	0.00
11.11.21	24.00	2.847	0.000	-0.330	0.00
12.11.21	21.37	2.698	0.000	-0.146	0.00
13.11.21	24.00	2.996	0.000	0.000	0.00
14.11.21	24.00	2.788	0.000	0.000	0.00
15.11.21	24.00	3.582	0.000	0.000	0.00
16.11.21	24.00	4.085	0.000	0.000	0.00
17.11.21	24.00	3.660	0.000	0.000	0.00
18.11.21	24.00	3.255	0.000	0.001	0.00
19.11.21	24.00	2.958	0.000	-0.528	0.00
20.11.21	24.00	2.998	0.000	-0.705	0.00
21.11.21	24.00	3.112	0.000	-0.715	0.00
22.11.21	24.00	3.111	0.000	-0.544	0.00
Среднее:		2.527	0.000	-0.182	0.000
Итого:	741.37	78.370	0.000	-5.652	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: 35 мкр 20 дом 1 ввод

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 716218
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	8.928	202.851	48.97	0.31	7.364	202.850	41.31	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	8.852	202.078	48.76	0.31	7.326	202.077	41.26	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	8.869	202.916	48.66	0.31	7.311	202.915	41.03	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	9.510	207.739	50.71	0.32	7.741	207.739	42.25	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	10.010	211.152	52.37	0.32	8.126	211.152	43.49	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	9.944	210.778	52.13	0.32	8.065	210.778	43.27	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	10.072	214.491	51.92	0.32	8.203	214.491	43.25	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	10.213	217.784	51.86	0.32	8.326	217.784	43.24	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	10.718	226.893	52.19	0.32	8.773	226.893	43.67	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	10.339	218.005	52.39	0.32	8.476	217.981	43.90	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	9.834	208.523	52.10	0.32	8.020	208.523	43.44	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	9.405	200.005	51.99	0.32	7.600	200.005	43.01	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	9.405	200.449	51.88	0.31	7.567	200.448	42.76	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	9.342	200.310	51.60	0.32	7.500	200.310	42.45	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	9.299	200.219	51.40	0.32	7.442	200.219	42.17	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	9.308	200.382	51.41	0.32	7.426	200.382	42.06	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	8.967	197.051	50.44	0.31	7.192	197.063	41.49	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	8.310	185.462	49.75	0.31	6.623	185.481	40.69	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	9.329	190.578	53.81	0.32	7.309	190.598	43.28	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	10.482	200.745	57.16	0.34	8.197	200.745	45.83	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	10.428	197.655	57.68	0.34	8.156	197.655	46.23	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	10.070	192.890	57.17	0.33	7.850	192.890	45.71	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	9.673	195.299	54.43	0.34	7.636	195.298	44.08	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	12.704	219.611	62.80	0.37	9.906	219.611	50.12	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	13.214	219.576	65.14	0.37	10.271	219.576	51.80	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	11.650	206.284	61.31	0.35	9.099	206.284	49.03	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	10.381	193.468	58.60	0.35	8.063	193.468	46.67	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	9.912	189.559	57.25	0.35	7.670	189.559	45.48	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	10.207	191.708	58.20	0.35	7.871	191.708	46.07	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	10.495	193.556	59.18	0.35	8.114	193.556	46.94	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	10.492	194.338	58.95	0.34	8.149	194.301	46.96	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	10.012	202.979	54.26		7.980	202.979	44.29		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	310.362	6292.354			247.374	6292.343			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: 35 мкр 20 дом 1 ввод

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 716218
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wте, Гкал	Wгв, Гкал	Mте, т	tхв, °С
23.10.21	24.00	1.564	0.000	0.000	5.00
24.10.21	24.00	1.527	0.000	0.002	5.00
25.10.21	24.00	1.558	0.000	0.000	5.00
26.10.21	24.00	1.770	0.000	0.000	5.00
27.10.21	24.00	1.884	0.000	0.000	5.00
28.10.21	24.00	1.879	0.000	0.000	5.00
29.10.21	24.00	1.869	0.000	0.000	5.00
30.10.21	24.00	1.888	0.000	0.000	5.00
31.10.21	24.00	1.944	0.000	0.000	5.00
01.11.21	24.00	1.863	0.000	0.023	5.00
02.11.21	24.00	1.815	0.000	0.000	5.00
03.11.21	24.00	1.805	0.000	0.000	5.00
04.11.21	24.00	1.838	0.000	0.000	5.00
05.11.21	24.00	1.842	0.000	0.000	5.00
06.11.21	24.00	1.857	0.000	0.000	5.00
07.11.21	24.00	1.882	0.000	0.000	5.00
08.11.21	24.00	1.775	0.000	0.000	5.00
09.11.21	24.00	1.687	0.000	0.001	5.00
10.11.21	24.00	2.020	0.000	0.001	5.00
11.11.21	24.00	2.285	0.000	0.000	5.00
12.11.21	24.00	2.272	0.000	0.000	5.00
13.11.21	24.00	2.221	0.000	0.000	5.00
14.11.21	24.00	2.037	0.000	0.000	5.00
15.11.21	24.00	2.797	0.000	0.000	5.00
16.11.21	24.00	2.943	0.000	0.000	5.00
17.11.21	24.00	2.551	0.000	0.000	5.00
18.11.21	24.00	2.318	0.000	0.000	5.00
19.11.21	24.00	2.241	0.000	0.000	5.00
20.11.21	24.00	2.335	0.000	0.000	5.00
21.11.21	24.00	2.380	0.000	0.000	5.00
22.11.21	24.00	2.343	0.000	0.036	5.00
Среднее:		2.032	0.000	0.002	5.000
Итого:	744.00	62.991	0.000	0.063	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: 35 мкр 20 дом 2 ввод

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 903372
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	9.281	190.455	48.71	0.00	8.111	190.455	42.55	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	9.225	190.116	48.50	0.00	8.070	190.116	42.41	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	9.231	190.676	48.39	0.00	8.053	190.678	42.20	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	9.874	195.656	50.42	0.00	8.547	195.657	43.63	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	10.347	198.603	52.08	0.00	8.941	198.603	44.99	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	10.300	198.562	51.85	0.00	8.902	198.563	44.80	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	9.524	184.523	51.56	0.00	8.155	184.524	44.10	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	8.745	170.080	51.40	0.00	7.393	170.084	43.43	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	9.178	177.297	51.74	0.00	7.784	177.299	43.86	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	8.848	170.320	51.93	0.00	7.508	170.321	44.05	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	8.785	170.015	51.65	0.00	7.449	170.018	43.78	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	8.759	169.901	51.53	0.00	7.409	169.901	43.57	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	8.731	169.732	51.42	0.00	7.364	169.733	43.35	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	8.681	169.657	51.15	0.00	7.309	169.660	43.05	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	8.639	169.479	50.95	0.00	7.256	169.480	42.78	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	8.634	169.374	50.96	0.00	7.245	169.377	42.74	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	8.352	166.851	50.01	0.00	7.046	166.851	42.18	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	8.167	165.427	49.35	0.00	6.905	165.427	41.70	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	9.405	175.883	53.35	0.00	7.869	175.886	44.63	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	10.455	184.326	56.69	0.00	8.721	184.330	47.27	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	10.377	181.231	57.23	0.00	8.657	181.233	47.74	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	10.242	180.524	56.73	0.00	8.550	180.527	47.34	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	9.874	182.392	54.06	0.00	8.324	182.394	45.57	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	12.654	203.093	62.30	0.00	10.530	203.093	51.83	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	13.131	203.060	64.66	0.00	10.898	203.064	53.65	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	11.655	190.975	60.90	0.00	9.721	190.976	50.77	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	10.675	183.397	58.19	0.00	8.895	183.397	48.47	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	10.378	182.552	56.84	0.00	8.664	182.552	47.44	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	10.623	183.881	57.76	0.00	8.835	183.881	48.02	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	10.896	185.423	58.75	0.00	9.075	185.423	48.92	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	10.862	185.517	58.54	0.00	9.083	185.520	48.94	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	9.823	181.903	53.86		8.299	181.904	45.48		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	304.527	5638.979			257.267	5639.025			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: 35 мкр 20 дом 2 ввод

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 903372
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wте, Гкал	Wгв, Гкал	Mте, т	tхв, °С
23.10.21	24.00	1.170	0.000	0.000	0.00
24.10.21	24.00	1.155	0.000	0.000	0.00
25.10.21	24.00	1.178	0.000	0.000	0.00
26.10.21	24.00	1.327	0.000	0.000	0.00
27.10.21	24.00	1.406	0.000	0.000	0.00
28.10.21	24.00	1.398	0.000	0.000	0.00
29.10.21	24.00	1.369	0.000	0.000	0.00
30.10.21	24.00	1.352	0.000	0.000	0.00
31.10.21	24.00	1.394	0.000	0.000	0.00
01.11.21	24.00	1.340	0.000	0.000	0.00
02.11.21	24.00	1.335	0.000	-0.004	0.00
03.11.21	24.00	1.350	0.000	0.000	0.00
04.11.21	24.00	1.368	0.000	0.000	0.00
05.11.21	24.00	1.372	0.000	0.000	0.00
06.11.21	24.00	1.383	0.000	0.000	0.00
07.11.21	24.00	1.389	0.000	0.000	0.00
08.11.21	24.00	1.306	0.000	0.000	0.00
09.11.21	24.00	1.262	0.000	0.000	0.00
10.11.21	24.00	1.536	0.000	-0.005	0.00
11.11.21	24.00	1.735	0.000	0.000	0.00
12.11.21	24.00	1.719	0.000	0.000	0.00
13.11.21	24.00	1.693	0.000	0.000	0.00
14.11.21	24.00	1.550	0.000	-0.004	0.00
15.11.21	24.00	2.124	0.000	0.000	0.00
16.11.21	24.00	2.233	0.000	0.000	0.00
17.11.21	24.00	1.935	0.000	0.000	0.00
18.11.21	24.00	1.780	0.000	0.000	0.00
19.11.21	24.00	1.714	0.000	0.000	0.00
20.11.21	24.00	1.788	0.000	0.000	0.00
21.11.21	24.00	1.821	0.000	0.000	0.00
22.11.21	24.00	1.778	0.000	-0.006	0.00
Среднее:		1.525	0.000	-0.001	0.000
Итого:	744.00	47.261	0.000	-0.019	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: 35 мкр дом 23

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 1302337
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	32.590	606.131	53.65	0.60	30.226	606.131	49.76	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	32.476	605.834	53.48	0.60	30.153	605.835	49.66	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	32.371	605.639	53.33	0.60	30.002	605.639	49.43	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	32.322	605.740	53.24	0.60	29.896	605.740	49.25	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	32.547	605.959	53.59	0.60	30.070	605.959	49.52	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	31.910	604.491	52.67	0.60	29.522	604.491	48.73	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	31.633	604.434	52.21	0.60	29.266	604.434	48.31	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	31.483	604.723	51.94	0.60	29.099	604.723	48.01	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	33.176	630.769	52.49	0.60	30.689	630.769	48.56	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	32.078	607.517	52.68	0.60	29.695	607.517	48.77	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	32.116	612.934	52.28	0.60	29.775	612.934	48.47	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	31.972	613.285	52.01	0.60	29.601	613.285	48.16	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	32.153	614.208	52.23	0.60	29.719	614.208	48.28	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	31.879	614.009	51.80	0.60	29.461	614.009	47.87	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	31.661	613.105	51.51	0.60	29.250	613.105	47.60	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	31.767	613.373	51.67	0.60	29.341	613.372	47.73	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	31.300	597.806	52.25	0.60	28.839	597.806	48.14	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	26.560	501.580	52.84	0.60	24.396	501.586	48.53	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	28.380	530.742	53.39	0.60	25.901	530.742	48.65	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	23.588	410.019	57.34	0.60	20.747	410.019	50.41	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	29.853	497.044	60.05	0.60	26.759	497.044	53.80	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	30.244	525.212	57.47	0.60	27.360	525.212	51.99	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	29.465	526.370	55.77	0.60	26.767	526.370	50.67	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	22.985	404.640	56.77	0.60	20.118	404.640	49.66	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	26.008	398.932	65.09	0.60	22.403	398.932	56.06	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	27.252	439.165	62.13	0.60	23.939	439.165	54.49	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	30.466	506.460	59.97	0.60	27.287	506.460	53.72	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	29.685	505.152	58.64	0.60	26.625	505.152	52.60	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	29.664	502.433	58.92	0.60	26.591	502.433	52.82	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	30.118	504.312	59.61	0.60	27.003	504.312	53.44	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	29.593	500.626	58.98	0.60	26.577	500.626	52.97	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	30.314	552.218	55.17		27.660	552.218	50.20		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	939.294	17112.645			857.078	17112.651			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: 35 мкр дом 23

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 1302337
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	tхв, °С
23.10.21	24.00	2.364	0.000	0.000	0.00
24.10.21	24.00	2.322	0.000	0.000	0.00
25.10.21	24.00	2.369	0.000	0.000	0.00
26.10.21	24.00	2.426	0.000	0.000	0.00
27.10.21	24.00	2.478	0.000	0.000	0.00
28.10.21	24.00	2.388	0.000	0.000	0.00
29.10.21	24.00	2.367	0.000	0.000	0.00
30.10.21	24.00	2.384	0.000	0.000	0.00
31.10.21	24.00	2.487	0.000	0.000	0.00
01.11.21	24.00	2.383	0.000	0.000	0.00
02.11.21	24.00	2.341	0.000	0.000	0.00
03.11.21	24.00	2.370	0.000	0.000	0.00
04.11.21	24.00	2.433	0.000	0.000	0.00
05.11.21	24.00	2.418	0.000	0.000	0.00
06.11.21	24.00	2.410	0.000	0.000	0.00
07.11.21	24.00	2.426	0.000	0.000	0.00
08.11.21	24.00	2.461	0.000	0.000	0.00
09.11.21	21.10	2.164	0.000	-0.006	0.00
10.11.21	24.00	2.479	0.000	0.000	0.00
11.11.21	24.00	2.841	0.000	0.000	0.00
12.11.21	24.00	3.093	0.000	0.000	0.00
13.11.21	24.00	2.884	0.000	0.000	0.00
14.11.21	24.00	2.698	0.000	0.000	0.00
15.11.21	24.00	2.867	0.000	0.000	0.00
16.11.21	24.00	3.606	0.000	0.000	0.00
17.11.21	24.00	3.313	0.000	0.000	0.00
18.11.21	24.00	3.178	0.000	0.000	0.00
19.11.21	24.00	3.060	0.000	0.000	0.00
20.11.21	24.00	3.073	0.000	0.000	0.00
21.11.21	24.00	3.114	0.000	0.000	0.00
22.11.21	24.00	3.016	0.000	0.000	0.00
Среднее:		2.654	0.000	-0.000	0.000
Итого:	741.10	82.216	0.000	-0.006	

Дата и время	ВтсИтого,Гкал	МтсИтого,т	ВтвИтого,Гкал
22.10.2021 23:59	4578.275	8.133	0.000
22.11.2021 23:59	4660.490	8.127	0.000

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр.д.1
Жилой дом
ИМ 2300 N BA755
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	tm2	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	2.06	46.38	274.40	38.84	275.79	24:00	0:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	2.01	46.65	273.71	39.30	275.00	24:00	0:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	2.04	46.66	274.06	39.20	275.35	24:00	0:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	2.32	50.93	281.10	42.66	282.30	24:00	0:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	2.51	52.79	286.22	44.00	287.20	24:00	0:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.49	52.53	286.06	43.83	287.14	24:00	0:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.46	52.31	288.41	43.78	289.55	24:00	0:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.49	52.19	291.16	43.63	292.32	24:00	0:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	2.47	52.51	291.53	44.01	292.67	24:00	0:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	2.47	52.76	291.73	44.28	292.79	24:00	0:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	2.42	52.49	290.98	44.15	292.13	24:00	0:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	2.43	52.35	290.26	43.97	291.57	24:00	0:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.48	52.30	290.02	43.74	291.37	24:00	0:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.50	51.97	289.85	43.32	291.25	24:00	0:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.53	51.70	289.58	42.95	290.90	24:00	0:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.56	51.83	289.82	42.98	291.04	24:00	0:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.42	50.91	285.91	42.44	287.09	24:00	0:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	2.31	49.08	282.57	40.89	283.61	24:00	0:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	2.70	51.98	297.51	42.91	298.45	24:00	0:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	3.07	55.78	313.23	45.96	314.89	24:00	0:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	3.14	58.21	309.75	48.08	311.40	24:00	0:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	3.04	57.61	307.66	47.73	309.38	24:00	0:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	2.79	55.00	307.96	45.96	309.79	24:00	0:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	3.76	62.26	346.90	51.39	348.25	24:00	0:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	4.09	65.86	347.52	54.08	348.59	24:00	0:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	3.61	62.29	329.42	51.34	330.09	24:00	0:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	3.25	59.34	313.90	48.97	314.74	24:00	0:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	3.13	56.73	311.89	46.68	312.81	24:00	0:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	3.21	57.42	313.88	47.19	314.81	24:00	0:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	3.26	59.79	316.85	49.46	317.78	24:00	0:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	3.25	59.57	317.04	49.32	317.95	24:00	0:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	час:мин
744:00	85.25	54.20	9280.85	45.07	9317.99	744:00	0:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 35 мкр.д.2
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA756
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1	dGo1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	-1000000

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.56	48.98	277.64	43.37	279.16	24:00	24:00	0.00
25-10-2021 00:00:00	1.53	48.73	276.80	43.19	278.33	24:00	24:00	0.00
26-10-2021 00:00:00	1.57	48.56	277.30	42.89	278.95	24:00	24:00	0.00
27-10-2021 00:00:00	1.26	50.80	285.23	46.40	286.78	23:56	24:00	0.00
28-10-2021 00:00:00	1.31	52.36	289.19	47.81	290.89	24:00	24:00	0.00
29-10-2021 00:00:00	1.34	52.13	289.00	47.51	290.66	23:52	24:00	0.00
30-10-2021 00:00:00	1.00	51.81	260.84	48.18	260.54	22:47	24:00	0.00
31-10-2021 00:00:00	0.56	51.78	236.42	49.39	234.03	24:00	24:00	0.00
01-11-2021 00:00:00	0.89	52.16	236.43	48.38	233.94	24:00	24:00	0.00
02-11-2021 00:00:00	0.95	52.32	236.33	48.29	234.04	24:00	24:00	0.00
03-11-2021 00:00:00	32.73	51.14	235.62	-74.29	200.96	15:10	24:00	0.00
04-11-2021 00:00:00	47.60	49.15	235.36	-140.75	187.36	24:00	24:00	0.00
05-11-2021 00:00:00	1.82	51.69	234.76	43.94	232.33	24:00	24:00	0.00
06-11-2021 00:00:00	1.82	51.40	234.44	43.63	232.70	24:00	24:00	0.00
07-11-2021 00:00:00	1.83	51.20	234.46	43.39	232.38	24:00	24:00	0.00
08-11-2021 00:00:00	1.85	51.22	234.40	43.33	232.38	24:00	24:00	0.00
09-11-2021 00:00:00	1.75	50.27	230.29	42.69	228.61	24:00	24:00	0.00
10-11-2021 00:00:00	1.67	49.71	226.95	42.33	225.46	24:00	24:00	0.00
11-11-2021 00:00:00	2.00	53.65	239.86	45.34	237.46	24:00	24:00	0.00
12-11-2021 00:00:00	2.26	57.02	252.32	48.06	250.01	24:00	24:00	0.00
13-11-2021 00:00:00	2.28	57.66	249.30	48.52	247.62	24:00	24:00	0.00
14-11-2021 00:00:00	2.23	57.10	247.88	48.10	245.19	24:00	24:00	0.00
15-11-2021 00:00:00	2.06	54.33	249.47	46.10	247.68	24:00	24:00	0.00
16-11-2021 00:00:00	2.80	62.65	279.95	52.64	278.13	24:00	24:00	0.00
17-11-2021 00:00:00	2.97	65.21	279.65	54.57	277.83	24:00	24:00	0.00
18-11-2021 00:00:00	2.59	61.39	262.39	51.52	260.84	24:00	24:00	0.00
19-11-2021 00:00:00	2.38	58.61	251.22	49.14	249.53	24:00	24:00	0.00
20-11-2021 00:00:00	2.29	57.18	249.71	47.98	248.25	24:00	24:00	0.00
21-11-2021 00:00:00	2.35	58.14	251.34	48.77	249.96	24:00	24:00	0.00
22-11-2021 00:00:00	2.39	59.18	253.50	49.72	251.96	24:00	24:00	0.00
23-11-2021 00:00:00	2.36	58.95	253.44	49.61	251.87	24:00	24:00	0.00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м
744:00	133.97	54.08	7851.49	37.09	7735.84	733:45	744:00	0.00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр.д.2а
Жилой дом
ИМ 2300 N BA757
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	9.16	49.15	1395.98	42.55	0.00	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	7.27	48.98	1102.85	42.42	0.00	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	3.05	48.86	460.35	42.24	0.00	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	3.78	50.80	517.64	43.54	0.00	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	9.38	52.64	1228.70	44.99	0.00	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	10.48	52.39	1382.41	44.78	0.00	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	13.15	52.17	1783.61	44.77	0.00	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	13.59	52.05	1848.66	44.68	0.00	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	14.24	52.45	1941.07	45.11	0.00	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	13.46	52.62	1846.18	45.30	0.00	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	14.11	52.36	1951.28	45.11	0.00	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	13.81	52.21	1897.35	44.92	0.00	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	12.26	52.17	1660.95	44.76	0.00	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	13.39	51.83	1822.53	44.47	0.00	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	8.30	51.64	1134.13	44.25	0.00	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	10.76	51.68	1458.58	44.29	0.00	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	9.80	50.77	1392.55	43.70	0.00	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	10.11	49.99	1478.44	43.13	0.00	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	11.57	53.72	1493.13	46.00	0.00	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	6.84	57.21	809.62	48.02	0.08	23:58	23:58
13-11-2021 00:00:00	2.01	58.15	184.88	47.27	0.00	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.95	57.43	183.42	46.79	0.00	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.79	54.82	183.52	45.08	0.00	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.12	62.43	162.51	46.96	0.00	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.37	65.57	183.91	47.90	0.00	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	2.45	62.11	252.35	52.41	0.00	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	2.20	59.16	233.35	49.72	0.00	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.09	57.52	231.79	48.50	0.00	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.15	58.42	233.17	49.18	0.00	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	2.21	59.61	235.55	50.21	0.00	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	2.18	59.40	235.71	50.13	0.00	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	232.04	54.53	30926.19	45.91	0.08	743:58	743:58

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр.д.4
Жилой дом
ИМ 2300 N BA766
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	2.73	49.20	413.23	42.58	424.84	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	2.66	49.03	412.29	42.55	423.78	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	2.71	48.91	413.52	42.34	424.95	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	3.07	50.86	424.32	43.62	436.23	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	3.27	52.70	432.34	45.11	444.71	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	3.26	52.45	431.08	44.86	443.50	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	3.23	52.22	434.01	44.76	446.40	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	3.26	52.11	437.60	44.64	450.06	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	3.25	52.51	437.29	45.06	449.80	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	3.22	52.67	438.21	45.31	450.84	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	3.18	52.41	436.91	45.11	449.35	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	3.19	52.27	435.80	44.93	448.10	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	3.25	52.22	435.09	44.74	447.45	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	3.25	51.89	435.94	44.42	448.29	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	3.27	51.70	436.08	44.18	448.36	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	3.32	51.74	435.89	44.11	448.16	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	3.13	50.82	429.98	43.52	442.05	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	3.01	50.04	424.47	42.93	436.36	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	3.59	53.79	446.46	45.77	459.23	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	4.07	57.34	470.76	48.68	484.71	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	4.13	58.25	464.99	49.36	478.80	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	4.03	57.53	462.61	48.82	476.45	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	3.68	54.91	464.48	47.00	477.98	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	4.98	62.64	521.53	53.09	537.88	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	5.34	65.77	522.15	55.53	538.70	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	4.71	62.18	494.35	52.67	509.37	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	4.28	59.24	469.64	50.11	483.81	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	4.10	57.60	467.87	48.82	481.91	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	4.24	58.51	471.42	49.50	485.54	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	4.34	59.70	475.85	50.57	490.28	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	4.28	59.48	476.95	50.49	491.33	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	112.05	54.60	13953.10	46.62	14359.21	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 35 мкр дом 6 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00168974 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x4901 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	ИНС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	ч

23/10/21	49.25	42.43	6.82	308.14	317.57	-9.43	2.096	24	0	
24/10/21	49.01	42.29	6.72	307.17	316.42	-9.25	2.060	24	0	
25/10/21	48.92	42.04	6.88	307.59	316.90	-9.31	2.115	24	0	
26/10/21	51.16	43.52	7.64	316.55	326.05	-9.50	2.414	24	0	
27/10/21	52.69	44.71	7.98	321.37	330.78	-9.41	2.562	24	0	
28/10/21	52.46	44.56	7.90	321.26	330.67	-9.41	2.535	24	0	
29/10/21	52.22	44.30	7.92	322.76	331.83	-9.07	2.551	24	0	
30/10/21	52.18	44.16	8.02	324.15	332.85	-8.70	2.594	24	0	
31/10/21	52.51	44.66	7.85	324.23	333.13	-8.90	2.540	24	0	
01/11/21	52.69	44.84	7.85	324.23	333.11	-8.88	2.540	24	0	
02/11/21	52.42	44.60	7.82	322.42	331.14	-8.72	2.514	24	0	
03/11/21	52.30	44.33	7.97	320.95	329.59	-8.64	2.553	24	0	
04/11/21	52.21	44.07	8.14	320.64	329.36	-8.72	2.606	24	0	
05/11/21	51.91	43.83	8.08	320.51	329.30	-8.79	2.585	24	0	
06/11/21	51.72	43.67	8.05	320.13	328.88	-8.75	2.572	24	0	
07/11/21	51.73	43.70	8.03	319.99	328.68	-8.69	2.565	24	0	
08/11/21	50.79	43.08	7.71	315.33	323.98	-8.65	2.430	24	0	
09/11/21	50.08	42.55	7.53	308.12	316.67	-8.55	2.313	24	0	
10/11/21	54.25	45.56	8.69	323.39	332.34	-8.95	2.802	24	0	
11/11/21	57.56	48.18	9.38	340.21	349.63	-9.42	3.187	24	0	
12/11/21	58.18	48.68	9.50	336.11	345.47	-9.36	3.185	24	0	
13/11/21	57.60	48.29	9.31	333.90	343.13	-9.23	3.104	24	0	
14/11/21	54.92	46.40	8.52	336.43	345.69	-9.26	2.859	24	0	
15/11/21	63.17	52.73	10.44	376.96	388.15	-11.19	3.930	24	0	
16/11/21	65.70	54.61	11.09	376.55	387.84	-11.29	4.174	24	0	
17/11/21	62.03	51.80	10.23	353.57	363.85	-10.28	3.610	24	0	
18/11/21	59.13	49.41	9.72	338.12	347.70	-9.58	3.280	24	0	
19/11/21	57.68	48.28	9.40	335.79	345.26	-9.47	3.152	24	0	
20/11/21	58.64	49.00	9.64	338.33	347.66	-9.33	3.257	24	0	
21/11/21	59.68	49.98	9.70	341.41	351.00	-9.59	3.307	24	0	
22/11/21	59.45	49.88	9.57	341.58	351.20	-9.62	3.264	24	0	

Итого: | | | |10197.8|10485.8|-287.94|87.256 |744 | 0 | | |

Средние: |54.65 |46.13 | 8.51 | | | | | | | |

Итоговые значения на 23/11/21г. 11 ч.

Дата	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	ч	ч

23/11/21 | 91080.83 | 92978.96 | -1898.13 | 926.236 | 12477 | 1319 |

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 13796ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060306
 Номер абонента:
 Адрес установки: 35 мкр 7 дом
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Кв, л/имп.	Fmax КГц
1	80	4,000	160,0	---	---
2	80	4,000	160,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 10.11.2021 по 22.11.2021**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
10.11	2,571	277,2	277,3	0,1	---	54,19	44,92	0,59	0,55	24,00
11.11	2,922	291,7	291,7	0,1	---	57,52	47,50	0,59	0,55	24,00
12.11	2,937	288,5	288,5	0,0	---	58,17	48,00	0,59	0,55	24,00
13.11	2,873	286,1	286,1	0,0	---	57,58	47,54	0,59	0,55	24,00
14.11	2,638	288,3	288,3	0,0	---	54,90	45,76	0,59	0,55	24,00
15.11	3,644	323,3	323,1	---	0,2	63,08	51,82	0,59	0,55	24,00
16.11	3,891	322,9	322,7	---	0,2	65,68	53,64	0,59	0,55	24,00
Итого:	21,48	2077,9	2077,7	0,2	0,4	58,94	48,61	0,59	0,55	168,00
17.11	3,384	303,7	303,6	---	0,1	62,03	50,90	0,59	0,55	24,00
18.11	3,082	290,1	290,2	0,0	---	59,12	48,50	0,59	0,55	24,00
19.11	2,944	287,8	287,9	0,1	---	57,66	47,44	0,59	0,55	24,00
20.11	3,035	289,9	289,9	0,1	---	58,61	48,14	0,59	0,55	24,00
21.11	3,104	292,4	292,5	0,1	---	59,66	49,05	0,59	0,55	24,00
22.11	3,060	292,7	292,8	0,1	---	59,43	48,98	0,59	0,55	24,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	18,61	1756,6	1756,9	0,4	0,1	59,44	48,85	0,59	0,55	144,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	---	---	---	---	0,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	---	---	---	---	0,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	---	---	---	---	0,00
Итого:	40,08	3834,6	3834,6	0,6	0,5	59,17	48,72	0,59	0,55	312,0

$$dT = 10,45$$

Общее время работы теплосистемы, ч	312,0	=	Tнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	312,0	=	312,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
		40,08	
Показания интеграторов	На 24:00 09.11.2021	На 24:00 22.11.2021	Результат за период На 11:04 23.11.2021
Количество теплоты, Гкал	6263,22	6303,30	40,08 6304,74
Расход теплоносителя M1, т	501050,0	504884,6	3834,6 505019,9
Расход теплоносителя M2, т	501043,2	504877,9	3834,6 505013,2
Время наработки, ч	54756,2	55068,2	312,0 55079,2
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
РБ, г. Октябрьский, 35 микрорайон д.8
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ678
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.35	48.43	164.01	40.20	164.64	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.32	48.21	163.68	40.13	164.34	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.35	48.12	164.18	39.86	164.87	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.54	50.27	169.06	41.18	169.78	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.63	51.83	171.82	42.35	172.54	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.62	51.60	171.90	42.14	172.57	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.62	51.37	174.97	42.09	175.65	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.64	51.32	177.90	42.09	178.54	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.62	51.65	178.03	42.56	178.66	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.61	51.83	178.28	42.76	178.84	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.60	51.56	177.52	42.54	178.11	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.60	51.45	176.41	42.34	177.09	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.63	51.36	175.28	42.03	175.97	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.62	51.06	175.29	41.82	175.98	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.62	50.87	175.13	41.62	175.81	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.62	50.88	175.09	41.62	175.72	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.53	49.94	172.47	41.04	173.12	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.46	49.25	169.08	40.57	169.77	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.79	53.20	178.28	43.20	178.95	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	2.04	56.57	188.49	45.71	189.00	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	2.04	57.23	186.49	46.26	187.00	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	2.00	56.66	185.36	45.84	185.91	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.84	53.95	186.76	44.12	187.34	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.54	62.06	210.25	49.95	210.62	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.69	64.64	206.77	51.61	206.95	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	2.34	60.92	193.55	48.86	193.95	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	2.12	58.17	184.67	46.66	185.23	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.04	56.73	183.62	45.60	184.19	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.11	57.67	184.82	46.23	185.43	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	2.15	58.71	186.54	47.19	187.00	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	2.11	58.48	186.69	47.14	187.08	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	55.78	53.74	5572.40	43.78	5590.66	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 35 мкр дом 9 1ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.14 м3/ч

Заводской номер 00173721 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xF87B ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	ИНС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	ч

23/10/21	49.08	40.87	8.21	136.81	134.22	2.59	1.120	24	0	*
24/10/21	48.84	40.76	8.08	136.43	133.80	2.63	1.098	24	0	*
25/10/21	48.75	40.53	8.22	136.74	134.13	2.61	1.123	24	0	*
26/10/21	50.96	41.77	9.19	140.61	137.98	2.63	1.291	24	0	*
27/10/21	52.49	42.89	9.60	142.60	140.02	2.58	1.371	24	0	*
28/10/21	52.25	42.72	9.53	142.56	139.96	2.60	1.356	24	0	*
29/10/21	52.02	42.82	9.20	147.83	145.25	2.58	1.358	24	0	*
30/10/21	51.98	42.94	9.04	152.32	149.66	2.66	1.377	24	0	*
31/10/21	52.32	43.43	8.89	152.43	149.60	2.83	1.354	24	0	*
01/11/21	52.51	43.64	8.87	152.46	149.63	2.83	1.350	24	0	*
02/11/21	52.23	43.41	8.82	151.95	149.21	2.74	1.340	24	0	*
03/11/21	52.11	43.20	8.91	151.70	149.01	2.69	1.350	24	0	*
04/11/21	52.02	42.95	9.07	151.56	148.90	2.66	1.372	24	0	*
05/11/21	51.72	42.67	9.05	151.40	148.79	2.61	1.369	24	0	*
06/11/21	51.52	42.33	9.19	151.28	148.69	2.59	1.390	24	0	*
07/11/21	51.53	42.27	9.26	151.20	148.62	2.58	1.397	24	0	*
08/11/21	50.60	41.76	8.84	149.06	146.38	2.68	1.314	24	0	*
09/11/21	49.88	41.25	8.63	146.98	144.25	2.73	1.266	24	0	*
10/11/21	54.02	44.24	9.78	155.12	152.39	2.73	1.517	24	0	*
11/11/21	57.33	46.77	10.56	163.66	160.90	2.76	1.727	24	0	*
12/11/21	57.96	47.34	10.62	163.31	160.47	2.84	1.731	24	0	*
13/11/21	57.37	46.95	10.42	162.46	159.74	2.72	1.692	24	0	*
14/11/21	54.71	45.25	9.46	163.54	160.84	2.70	1.543	24	0	*
15/11/21	62.92	51.40	11.52	183.42	180.70	2.72	2.110	24	0	*
16/11/21	65.45	53.12	12.33	182.35	179.65	2.70	2.246	24	0	*
17/11/21	61.79	50.40	11.39	170.29	167.51	2.78	1.936	24	0	*
18/11/21	58.89	48.03	10.86	163.52	160.73	2.79	1.773	24	0	*
19/11/21	57.44	46.88	10.56	162.60	159.89	2.71	1.717	24	0	*
20/11/21	58.38	47.40	10.98	163.83	161.18	2.65	1.797	24	0	*
21/11/21	59.43	48.39	11.04	165.36	162.64	2.72	1.823	24	0	*
22/11/21	59.21	48.43	10.78	165.34	162.61	2.73	1.780	24	0	*

Итого: | | | |4810.72|4727.35| 83.37 |46.988 |744 | 0 | | |

Средние:|54.44 |44.73 | 9.70 | | | | | | | |

Итоговые значения на 23/11/21г. 10 ч.

Дата	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	ч	ч

23/11/21|153757.84 |154382.99 | -625.15 | 2171.946 | 45091 | 1926 |

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 47017ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 35 мкр дом 9 2ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00179211 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x4592 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	ИНС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	ч

23/10/21	49.09	41.26	7.83	141.67	139.50	2.17	1.106	24	0	*
24/10/21	48.85	41.15	7.70	141.23	139.11	2.12	1.088	24	0	*
25/10/21	48.76	40.94	7.82	141.40	139.29	2.11	1.104	24	0	*
26/10/21	50.99	42.28	8.71	145.84	143.66	2.18	1.268	24	0	*
27/10/21	52.51	43.51	9.00	148.04	145.74	2.30	1.328	24	0	*
28/10/21	52.28	43.34	8.94	147.94	145.73	2.21	1.322	24	0	*
29/10/21	52.03	43.42	8.61	153.92	151.37	2.55	1.323	24	0	*
30/10/21	52.01	43.55	8.46	158.81	156.22	2.59	1.345	24	0	*
31/10/21	52.34	43.98	8.36	159.02	156.50	2.52	1.327	24	0	*
01/11/21	52.52	44.19	8.33	159.11	156.56	2.55	1.325	24	0	*
02/11/21	52.25	43.95	8.30	158.64	156.05	2.59	1.316	24	0	*
03/11/21	52.13	43.71	8.42	158.30	155.56	2.74	1.330	24	0	*
04/11/21	52.04	43.41	8.63	158.27	155.54	2.73	1.363	24	0	*
05/11/21	51.74	43.15	8.59	158.12	155.39	2.73	1.357	24	0	*
06/11/21	51.54	42.87	8.67	157.94	155.28	2.66	1.369	24	0	*
07/11/21	51.55	42.84	8.71	157.93	155.17	2.76	1.373	24	0	*
08/11/21	50.61	42.28	8.33	155.55	152.99	2.56	1.292	24	0	*
09/11/21	49.90	41.75	8.15	152.96	150.50	2.46	1.243	24	0	*
10/11/21	54.07	44.80	9.27	162.07	159.40	2.67	1.499	24	0	*
11/11/21	57.38	47.46	9.92	171.83	168.78	3.05	1.701	24	0	*
12/11/21	57.99	47.99	10.00	171.29	168.29	3.00	1.713	24	0	*
13/11/21	57.41	47.51	9.90	170.20	167.23	2.97	1.682	24	0	*
14/11/21	54.74	45.70	9.04	171.54	168.57	2.97	1.548	24	0	*
15/11/21	62.97	52.15	10.82	193.47	190.18	3.29	2.090	24	0	*
16/11/21	65.49	53.94	11.55	192.24	189.16	3.08	2.219	24	0	*
17/11/21	61.81	51.07	10.74	178.97	176.10	2.87	1.923	24	0	*
18/11/21	58.92	48.66	10.26	171.22	168.58	2.64	1.754	24	0	*
19/11/21	57.48	47.44	10.04	170.64	167.98	2.66	1.711	24	0	*
20/11/21	58.43	48.02	10.41	172.06	169.12	2.94	1.789	24	0	*
21/11/21	59.46	49.00	10.46	173.21	170.33	2.88	1.810	24	0	*
22/11/21	59.24	49.05	10.19	173.31	170.47	2.84	1.764	24	0	*

Итого: | | | | 5026.74 | 4944.35 | 82.39 | 46.382 | 744 | 0 | |

Средние: | 54.46 | 45.30 | 9.16 | | | | | | | |

Итоговые значения на 23/11/21г. 10 ч.

Дата	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	ч	ч

23/11/21 | 101889.33 | 101247.66 | 641.67 | 1231.868 | 28321 | 1271 |

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 29592ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 35 мкр дом 9 Зввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00178915 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хЕЕ16 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	ИНС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	ч

23/10/21	49.18	41.02	8.16	143.72	141.57	2.15	1.169	24	0	*
24/10/21	48.95	40.96	7.99	143.26	141.13	2.13	1.145	24	0	*
25/10/21	48.85	40.70	8.15	143.60	141.47	2.13	1.168	24	0	*
26/10/21	51.06	41.99	9.07	147.81	145.72	2.09	1.338	24	0	*
27/10/21	52.62	43.19	9.43	150.03	147.87	2.16	1.415	24	0	*
28/10/21	52.38	42.98	9.40	149.96	147.86	2.10	1.408	24	0	*
29/10/21	52.13	43.07	9.06	155.57	153.35	2.22	1.410	24	0	*
30/10/21	52.10	43.16	8.94	160.75	158.59	2.16	1.433	24	0	*
31/10/21	52.43	43.68	8.75	160.72	158.63	2.09	1.404	24	0	*
01/11/21	52.62	43.91	8.71	160.80	158.78	2.02	1.398	24	0	*
02/11/21	52.35	43.71	8.64	160.09	157.97	2.12	1.379	24	0	*
03/11/21	52.23	43.46	8.77	159.75	157.63	2.12	1.402	24	0	*
04/11/21	52.14	43.19	8.95	159.63	157.48	2.15	1.426	24	0	*
05/11/21	51.85	42.79	9.06	159.89	157.71	2.18	1.445	24	0	*
06/11/21	51.65	42.47	9.18	159.74	157.59	2.15	1.463	24	0	*
07/11/21	51.66	42.39	9.27	159.75	157.53	2.22	1.478	24	0	*
08/11/21	50.73	41.92	8.81	157.36	155.21	2.15	1.381	24	0	*
09/11/21	50.00	41.38	8.62	155.19	153.12	2.07	1.336	24	0	*
10/11/21	54.13	44.34	9.79	163.94	161.81	2.13	1.604	24	0	*
11/11/21	57.46	47.03	10.43	173.37	171.21	2.16	1.808	24	0	*
12/11/21	58.11	47.64	10.47	172.90	170.83	2.07	1.809	24	0	*
13/11/21	57.52	47.18	10.34	171.93	169.75	2.18	1.775	24	0	*
14/11/21	54.85	45.36	9.49	173.12	170.85	2.27	1.639	24	0	*
15/11/21	63.04	51.65	11.39	194.92	192.68	2.24	2.217	24	0	*
16/11/21	65.63	53.49	12.14	193.81	191.59	2.22	2.351	24	0	*
17/11/21	61.97	50.63	11.34	180.80	178.64	2.16	2.049	24	0	*
18/11/21	59.06	48.19	10.87	173.30	171.19	2.11	1.883	24	0	*
19/11/21	57.59	46.98	10.61	172.45	170.28	2.17	1.829	24	0	*
20/11/21	58.54	47.51	11.03	173.74	171.55	2.19	1.911	24	0	*
21/11/21	59.60	48.58	11.02	175.27	173.09	2.18	1.928	24	0	*
22/11/21	59.37	48.64	10.73	175.25	173.12	2.13	1.877	24	0	*

Итого: | | | | 5082.42 | 5015.80 | 66.62 | 49.278 | 744 | 0 | | |

Средние: | 54.57 | 44.94 | 9.63 | | | | | | | | |

Итоговые значения на 23/11/21г. 10 ч.

Дата	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	ч	ч

23/11/21 | 152788.54 | 152489.75 | 298.79 | 2150.955 | 44211 | 1269 |

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 45480ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35мкр 9а 1ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N BA859
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.10	49.32	171.63	42.91	172.19	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.07	49.13	171.11	42.86	171.75	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.10	49.02	171.50	42.59	172.05	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.25	51.01	176.22	43.89	176.78	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.33	52.78	179.12	45.33	179.70	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.33	52.52	179.12	45.10	179.65	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.30	52.30	172.49	44.75	173.05	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.31	52.20	166.87	44.36	167.49	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.29	52.59	166.87	44.86	167.56	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.30	52.75	166.95	44.97	167.62	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.28	52.49	166.52	44.78	167.18	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.29	52.35	166.14	44.55	166.78	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.31	52.29	166.01	44.36	166.72	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.32	51.97	165.97	44.02	166.64	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.32	51.77	165.80	43.78	166.44	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.34	51.80	165.81	43.73	166.41	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.26	50.88	163.41	43.18	164.07	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.21	50.12	161.08	42.62	161.71	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.45	53.94	169.35	45.43	170.06	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	1.64	57.44	179.05	48.29	179.87	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.67	58.27	182.68	49.14	183.49	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.63	57.59	181.70	48.61	182.42	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.50	54.95	182.23	46.74	182.95	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.02	62.79	204.45	52.88	205.37	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.17	65.77	202.33	55.06	203.27	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	1.89	62.15	189.31	52.19	190.14	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	1.72	59.25	180.97	49.73	181.74	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.66	57.67	179.94	48.42	180.64	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.73	58.57	181.16	49.02	181.90	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.76	59.73	182.85	50.10	183.67	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.72	59.52	182.94	50.11	183.75	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	45.23	54.68	5441.59	46.40	5463.04	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35мкр 9а 2ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N BA849
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.00	49.23	166.75	43.22	169.44	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	0.98	49.06	166.20	43.17	169.01	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.00	48.94	166.40	42.95	169.06	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.14	50.89	171.02	44.22	173.84	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.23	52.70	174.15	45.62	176.93	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.22	52.45	174.06	45.42	176.95	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.21	52.23	170.06	45.11	172.71	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.22	52.11	166.55	44.75	169.28	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.20	52.51	166.68	45.32	169.25	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.19	52.68	166.63	45.55	169.22	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.18	52.42	166.23	45.32	168.82	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.17	52.27	165.73	45.17	168.26	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.21	52.22	165.79	44.91	168.39	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.21	51.89	165.85	44.57	168.34	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.22	51.69	165.65	44.32	167.93	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.23	51.72	165.61	44.27	167.93	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.16	50.82	163.17	43.70	165.74	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.11	50.05	160.72	43.15	163.23	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.32	53.80	168.64	45.98	171.26	23:59	23:59
12-11-2021 00:00:00	1.51	57.32	178.88	48.88	181.49	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.52	58.21	178.43	49.68	181.31	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.49	57.51	177.28	49.11	180.07	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.36	54.90	177.69	47.24	180.29	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	1.84	62.62	200.99	53.48	203.95	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	1.98	65.70	200.83	55.84	203.58	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	1.74	62.12	187.52	52.86	190.35	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	1.58	59.19	179.13	50.35	181.89	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.52	57.57	178.14	49.01	180.61	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.58	58.47	179.37	49.65	181.65	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.60	59.65	181.12	50.79	183.70	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.57	59.44	181.07	50.78	183.75	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	41.47	54.59	5376.35	46.92	5458.26	743:59	743:59

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35мкр 9а Зввод
Жилой дом
ИМ 2300 N BA850
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.95	49.21	309.40	42.90	309.52	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.91	49.03	309.16	42.84	309.27	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.95	48.92	309.25	42.61	309.37	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	2.24	50.92	316.91	43.85	317.14	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	2.40	52.67	321.73	45.19	322.03	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.39	52.42	322.16	44.98	322.46	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.22	52.16	242.57	42.23	243.05	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.13	51.99	167.33	39.21	168.04	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	2.12	52.38	167.55	39.73	168.25	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	2.10	52.55	167.74	39.99	168.44	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	2.08	52.30	167.32	39.84	168.01	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	2.09	52.15	166.75	39.57	167.44	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.14	52.07	166.67	39.22	167.38	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.16	51.75	166.68	38.78	167.39	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.19	51.55	166.38	38.35	167.10	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.22	51.58	166.28	38.22	167.01	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.08	50.67	164.40	38.00	165.07	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	2.00	49.91	162.10	37.55	162.74	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	2.38	53.74	169.71	39.77	170.53	23:57	23:57
12-11-2021 00:00:00	2.74	57.21	179.72	41.96	180.72	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	2.79	58.04	179.38	42.46	180.42	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	2.70	57.38	178.28	42.20	179.27	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	2.49	54.75	178.70	40.84	179.57	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	3.34	62.57	200.34	45.86	201.66	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	3.60	65.51	199.78	47.49	201.28	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	3.14	61.90	187.36	45.13	188.61	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	2.86	59.02	179.58	43.05	180.66	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.78	57.42	178.60	41.84	179.62	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.89	58.33	179.80	42.23	180.88	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	2.95	59.48	181.52	43.21	182.64	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	2.88	59.28	181.60	43.37	182.70	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	75.90	54.48	6334.74	41.69	6358.29	743:57	743:57

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35мкр 9а 4ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N BA868
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.09	48.97	161.34	42.19	161.20	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.06	48.78	160.94	42.17	160.76	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.08	48.67	160.15	41.94	159.95	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.24	50.69	163.65	43.12	163.48	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.32	52.44	166.26	44.48	166.04	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.32	52.18	166.32	44.21	166.07	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.29	51.97	164.58	44.13	164.33	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.30	51.87	162.81	43.87	162.60	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.28	52.25	162.95	44.41	162.46	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.27	52.42	162.92	44.64	162.45	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.25	52.16	162.53	44.45	162.09	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.26	52.03	161.77	44.23	161.35	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.29	51.96	161.26	43.97	161.01	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.30	51.64	161.39	43.60	161.20	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.33	51.43	161.24	43.18	161.04	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.35	51.47	161.12	43.06	160.94	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.25	50.55	158.86	42.68	158.69	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.23	49.80	156.67	41.95	156.55	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.45	53.61	164.59	44.82	164.29	23:56	23:56
12-11-2021 00:00:00	1.66	57.10	174.77	47.62	174.41	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.68	57.93	174.31	48.31	173.88	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.62	57.27	173.29	47.87	172.82	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.49	54.62	173.73	46.07	173.43	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	1.99	62.48	196.21	52.34	195.65	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.13	65.42	195.65	54.51	195.20	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	1.85	61.79	182.94	51.66	182.44	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	1.70	58.91	174.93	49.19	174.58	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.65	57.33	173.67	47.79	173.42	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.71	58.24	174.75	48.43	174.49	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.73	59.38	176.42	49.54	176.19	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.70	59.17	176.82	49.52	176.52	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	44.85	54.34	5228.84	45.81	5219.55	743:56	743:56

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35мкр 9а 5ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N BA869
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.17	49.27	194.44	43.27	197.72	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.14	49.13	193.97	43.26	197.27	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.16	49.00	194.20	43.03	197.54	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.33	50.83	199.59	44.14	203.06	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.43	52.77	203.24	45.73	206.78	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.42	52.51	203.16	45.48	206.68	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.39	52.28	183.41	44.63	186.51	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.36	52.12	160.33	43.63	162.91	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.34	52.56	160.55	44.19	163.11	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.32	52.72	160.56	44.48	163.10	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.30	52.47	159.96	44.31	162.51	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.30	52.30	159.34	44.14	161.96	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.34	52.27	159.48	43.83	162.06	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.37	51.92	159.50	43.31	162.10	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.40	51.72	159.11	42.90	161.77	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.44	51.76	159.21	42.68	162.13	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.33	50.88	157.25	42.39	159.76	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.29	50.07	154.96	41.74	157.45	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.49	53.70	161.79	44.52	164.39	23:55	23:55
12-11-2021 00:00:00	1.70	57.28	172.18	47.40	175.01	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.74	58.27	171.94	48.13	174.71	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.67	57.52	170.75	47.70	173.49	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.54	54.97	170.57	45.97	173.40	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.05	62.44	192.98	51.80	196.43	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.23	65.76	192.93	54.19	196.35	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	1.96	62.29	180.97	51.45	183.99	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	1.77	59.29	172.42	48.99	175.23	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.73	57.57	171.06	47.46	174.09	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.81	58.44	172.07	47.90	175.39	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.83	59.70	173.97	49.17	176.98	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.77	59.50	174.09	49.29	176.88	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	47.13	54.62	5399.97	45.84	5490.74	743:55	743:55

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр.д.13
Жилой дом
ИМ 2300 N BA768
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1	Qo5	Go5
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м/час	куб.м
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	20	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0

Отчетные данные поинтервално (за 1 сут.)

Дата, время									
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	0.00	48.89	0.00	41.54	148.18	24:00	24:00	0.00	0.00
25-10-2021 00:00:00	0.00	48.73	0.00	41.49	147.80	24:00	24:00	0.00	0.00
26-10-2021 00:00:00	0.00	48.61	0.00	41.28	147.98	24:00	24:00	0.00	0.00
27-10-2021 00:00:00	0.00	50.48	0.00	42.39	152.06	24:00	24:00	0.00	0.00
28-10-2021 00:00:00	0.00	52.36	0.00	43.81	155.05	24:00	24:00	0.00	0.00
29-10-2021 00:00:00	0.00	52.10	0.00	43.60	155.00	24:00	24:00	0.00	0.00
30-10-2021 00:00:00	0.42	51.89	52.74	43.63	160.17	24:00	24:00	0.00	0.00
31-10-2021 00:00:00	1.36	51.77	168.41	43.66	166.02	24:00	24:00	0.00	0.00
01-11-2021 00:00:00	1.35	52.18	168.65	44.14	166.24	24:00	24:00	0.00	0.00
02-11-2021 00:00:00	1.34	52.34	168.71	44.35	166.27	24:00	24:00	0.00	0.00
03-11-2021 00:00:00	1.32	52.09	168.24	44.20	165.77	24:00	24:00	0.00	0.00
04-11-2021 00:00:00	1.33	51.94	167.79	43.96	165.34	24:00	24:00	0.00	0.00
05-11-2021 00:00:00	1.36	51.89	167.66	43.78	165.41	24:00	24:00	0.00	0.00
06-11-2021 00:00:00	1.36	51.56	167.52	43.43	165.35	24:00	24:00	0.00	0.00
07-11-2021 00:00:00	1.37	51.37	167.36	43.19	165.29	24:00	24:00	0.00	0.00
08-11-2021 00:00:00	1.37	51.41	167.46	43.22	165.43	24:00	24:00	0.00	0.00
09-11-2021 00:00:00	1.30	50.51	165.11	42.62	163.09	24:00	24:00	0.00	0.00
10-11-2021 00:00:00	1.24	49.72	162.55	42.05	160.59	24:00	24:00	0.00	0.00
11-11-2021 00:00:00	1.46	53.38	170.62	44.82	168.55	24:00	24:00	0.00	0.00
12-11-2021 00:00:00	1.66	56.94	180.45	47.70	178.35	24:00	24:00	0.00	0.00
13-11-2021 00:00:00	1.70	57.87	180.59	48.43	178.38	24:00	24:00	0.00	0.00
14-11-2021 00:00:00	1.66	57.14	179.49	47.90	177.22	24:00	24:00	0.00	0.00
15-11-2021 00:00:00	1.53	54.59	179.64	46.07	177.55	24:00	24:00	0.00	0.00
16-11-2021 00:00:00	2.05	62.16	202.58	52.05	200.53	24:00	24:00	0.00	0.00
17-11-2021 00:00:00	2.22	65.34	202.03	54.34	199.99	24:00	24:00	0.00	0.00
18-11-2021 00:00:00	1.96	61.82	189.21	51.45	187.07	24:00	24:00	0.00	0.00
19-11-2021 00:00:00	1.78	58.87	180.60	49.01	178.64	24:00	24:00	0.00	0.00
20-11-2021 00:00:00	1.69	57.21	179.28	47.77	177.45	24:00	24:00	0.00	0.00
21-11-2021 00:00:00	1.74	58.09	180.47	48.43	178.57	24:00	24:00	0.00	0.00
22-11-2021 00:00:00	1.78	59.30	182.37	49.50	180.37	24:00	24:00	0.00	0.00
23-11-2021 00:00:00	1.77	59.09	182.48	49.35	180.44	24:00	24:00	0.00	0.00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м/час	куб.м
744:00	38.15	54.25	4282.00	45.59	5244.13	744:00	744:00	0.00	0.00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр 17 дом
Жилой дом
ИМ 2300 N BA720
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.48	53.57	365.91	49.51	355.15	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.46	53.30	365.77	49.31	354.86	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.50	53.26	365.88	49.16	354.89	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.53	53.27	365.81	49.08	354.92	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.55	53.47	365.64	49.23	354.80	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.49	52.47	364.24	48.37	353.54	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.49	52.13	364.36	48.02	353.70	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.50	51.91	364.63	47.80	354.02	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.50	52.40	365.09	48.30	354.46	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.47	52.59	332.53	48.05	323.56	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.40	52.15	239.09	46.28	230.14	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.42	51.96	239.42	46.02	230.59	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.45	52.08	240.30	46.03	231.42	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.42	51.70	240.64	45.76	231.46	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.42	51.40	240.45	45.49	231.31	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.43	51.54	240.63	45.57	231.49	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.48	52.20	241.46	46.07	232.21	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.49	52.77	242.28	46.60	232.81	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.50	53.26	223.15	46.43	214.18	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	1.74	57.61	176.32	47.73	168.94	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.85	59.75	212.30	50.96	204.08	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.74	57.43	223.42	49.61	214.65	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.58	55.22	221.98	48.11	213.54	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	1.76	57.35	171.92	47.07	164.80	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.16	64.88	169.96	52.17	163.56	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	2.05	61.79	242.94	52.48	235.53	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	2.05	59.85	332.50	53.70	323.86	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.95	58.60	331.29	52.69	322.55	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.96	58.87	329.00	52.90	320.35	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.97	59.50	329.81	53.51	321.37	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.91	58.82	327.06	52.99	318.69	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	50.71	55.07	8835.79	48.87	8551.41	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 35 мкр дом 18 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00178675 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x1577 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	ИНС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	ч

23/10/21	53.34	47.82	5.52	397.29	397.29	0.00	2.190	24	0	*
24/10/21	52.91	47.50	5.41	396.71	396.71	0.00	2.145	24	0	*
25/10/21	53.00	47.44	5.56	397.25	397.25	0.00	2.207	24	0	*
26/10/21	53.11	47.41	5.70	397.43	397.43	0.00	2.262	24	0	*
27/10/21	53.13	47.45	5.68	397.21	397.21	0.00	2.254	24	0	*
28/10/21	52.13	46.60	5.53	395.63	395.63	0.00	2.189	24	0	*
29/10/21	51.85	46.35	5.50	395.49	395.49	0.00	2.171	24	0	*
30/10/21	51.74	46.18	5.56	395.77	395.77	0.00	2.201	24	0	*
31/10/21	52.09	46.60	5.49	395.96	395.96	0.00	2.171	24	0	*
01/11/21	52.38	46.35	6.03	357.58	357.58	0.00	2.153	24	0	*
02/11/21	51.81	44.43	7.38	279.21	279.21	0.00	2.055	24	0	*
03/11/21	51.69	44.90	6.79	314.45	314.45	0.00	2.134	24	0	*
04/11/21	51.75	45.27	6.48	337.38	337.38	0.00	2.183	24	0	*
05/11/21	51.43	44.99	6.44	337.15	337.15	0.00	2.169	24	0	*
06/11/21	51.13	44.70	6.43	336.88	336.88	0.00	2.161	24	0	*
07/11/21	51.15	44.73	6.42	337.05	337.05	0.00	2.159	24	0	*
08/11/21	52.10	45.51	6.59	338.44	338.44	0.00	2.229	24	0	*
09/11/21	52.55	45.97	6.58	339.13	339.13	0.00	2.229	24	0	*
10/11/21	53.19	45.73	7.46	302.00	302.00	0.00	2.249	24	0	*
11/11/21	58.01	47.56	10.45	250.23	250.23	0.00	2.612	24	0	*
12/11/21	58.91	49.83	9.08	299.67	299.67	0.00	2.719	24	0	*
13/11/21	57.32	48.93	8.39	313.22	313.22	0.00	2.626	24	0	*
14/11/21	54.44	46.80	7.64	304.14	304.14	0.00	2.316	24	0	*
15/11/21	58.25	46.89	11.36	239.78	239.78	0.00	2.718	24	0	*
16/11/21	64.35	51.09	13.26	237.21	237.21	0.00	3.140	24	0	*
17/11/21	60.74	49.94	10.80	267.41	267.41	0.00	2.887	24	0	*
18/11/21	59.49	50.01	9.48	298.84	298.84	0.00	2.833	24	0	*
19/11/21	58.39	49.16	9.23	297.61	297.61	0.00	2.746	24	0	*
20/11/21	58.63	49.31	9.32	295.47	295.47	0.00	2.753	24	0	*
21/11/21	59.07	49.76	9.31	296.00	296.00	0.00	2.753	24	0	*
22/11/21	58.31	49.20	9.11	293.44	293.44	0.00	2.668	24	0	*

Итого: | | | |10241.0|10241.0|0.00 |74.282 |744 |0 | |

Средние:|54.78 |47.23 |7.54 | | | | | | | |

Итоговые значения на 23/11/21г. 14 ч.

Дата	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	ч	ч

23/11/21| 23954.19 | 23927.65 | 26.54 | 145.340 | 3336 | 0 |

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 3336ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 35 мкр дом 26 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 140.00 м3/ч G под min = 0.42 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 140.00 м3/ч G обр min = 0.42 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00179205 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x8A04 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	ИНС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	ч

23/10/21	53.62	47.41	6.21	405.93	407.02	-1.09	2.522	24	0	*
24/10/21	53.18	47.09	6.09	405.11	406.19	-1.08	2.465	24	0	*
25/10/21	53.28	46.95	6.33	406.16	407.28	-1.12	2.565	24	0	*
26/10/21	53.40	46.91	6.49	405.74	406.97	-1.23	2.629	24	0	*
27/10/21	53.41	46.93	6.48	405.45	406.68	-1.23	2.624	24	0	*
28/10/21	52.41	46.13	6.28	403.78	404.95	-1.17	2.531	24	0	*
29/10/21	52.13	45.87	6.26	403.59	404.72	-1.13	2.524	24	0	*
30/10/21	52.03	45.69	6.34	403.96	405.09	-1.13	2.555	24	0	*
31/10/21	52.36	46.10	6.26	404.41	405.50	-1.09	2.528	24	0	*
01/11/21	52.58	46.36	6.22	409.19	410.33	-1.14	2.542	24	0	*
02/11/21	52.15	46.12	6.03	416.68	417.83	-1.15	2.510	24	0	*
03/11/21	52.12	45.09	7.03	347.89	348.99	-1.10	2.447	24	0	*
04/11/21	52.04	43.80	8.24	294.12	295.17	-1.05	2.422	24	0	*
05/11/21	51.72	43.52	8.20	294.09	295.12	-1.03	2.410	24	0	*
06/11/21	51.42	43.31	8.11	293.63	294.70	-1.07	2.378	24	0	*
07/11/21	51.43	43.32	8.11	293.63	294.69	-1.06	2.377	24	0	*
08/11/21	52.40	44.01	8.39	294.93	295.98	-1.05	2.472	24	0	*
09/11/21	52.85	44.48	8.37	259.99	260.95	-0.96	2.171	24	0	*
10/11/21	53.51	44.12	9.39	262.68	263.80	-1.12	2.465	24	0	*
11/11/21	58.40	45.28	13.12	217.54	218.88	-1.34	2.847	24	0	*
12/11/21	59.22	47.74	11.48	261.31	262.75	-1.44	2.996	24	0	*
13/11/21	57.65	47.00	10.65	272.89	274.29	-1.40	2.898	24	0	*
14/11/21	54.73	45.03	9.70	264.26	265.42	-1.16	2.561	24	0	*
15/11/21	58.69	44.36	14.33	207.92	209.33	-1.41	2.974	24	0	*
16/11/21	64.73	48.02	16.71	206.00	207.72	-1.72	3.439	24	0	*
17/11/21	61.08	47.41	13.67	232.68	234.22	-1.54	3.177	24	0	*
18/11/21	59.84	47.77	12.07	260.09	261.58	-1.49	3.135	24	0	*
19/11/21	58.74	47.03	11.71	258.38	259.80	-1.42	3.020	24	0	*
20/11/21	58.98	47.12	11.86	256.11	257.57	-1.46	3.034	24	0	*
21/11/21	59.41	47.59	11.82	256.66	258.12	-1.46	3.030	24	0	*
22/11/21	58.64	47.09	11.55	254.23	255.65	-1.42	2.936	24	0	*

Итого: | | | | 9759.03 | 9797.29 | -38.26 | 83.184 | 744 | 0 | |

Средние: | 55.10 | 45.95 | 9.14 | | | | | | | |

Итоговые значения на 23/11/21г. 12 ч.

Дата	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	ч	ч

23/11/21 | 300606.18 | 301054.74 | -448.56 | 3189.357 | 36661 | 1391 |

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 38052ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 35 мкр 27 дом
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA725
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	4.26	49.98	526.43	41.87	528.67	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	4.20	49.87	526.53	41.88	527.58	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	4.33	49.62	532.39	41.47	529.41	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	4.90	51.58	542.68	42.55	542.27	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	5.30	53.54	555.80	43.98	552.13	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	5.20	53.26	552.12	43.83	551.99	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	5.18	53.12	555.46	43.79	555.39	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	5.25	52.98	560.57	43.60	559.82	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	5.21	53.42	564.22	44.17	560.07	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	5.16	53.56	563.30	44.38	560.24	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	5.14	53.24	564.15	44.11	559.59	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	5.19	53.13	561.94	43.88	559.21	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	5.28	53.03	560.62	43.60	559.07	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	5.26	52.74	562.15	43.36	558.75	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	5.23	52.55	560.88	43.21	557.95	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	5.18	52.67	557.14	43.35	557.81	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	4.97	51.86	552.00	42.85	550.12	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	4.73	50.96	547.24	42.30	544.67	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	5.62	54.60	575.56	44.86	573.90	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	6.55	58.28	609.67	47.52	606.72	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	6.67	59.29	602.98	48.22	598.67	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	6.46	58.56	597.43	47.74	594.77	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	5.92	55.97	594.59	46.04	594.64	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	8.08	63.57	675.24	51.59	670.98	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	8.78	66.98	676.09	53.98	671.50	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	7.65	63.35	638.90	51.39	637.08	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	6.91	60.35	610.46	49.01	605.71	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	6.51	58.57	602.58	47.75	601.98	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	6.69	59.59	605.67	48.52	605.42	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	6.91	60.79	614.27	49.52	611.68	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	6.84	60.50	616.70	49.39	611.90	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	179.55	55.53	17965.77	45.60	17899.70	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 35 мкр дом 28 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00178569 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x0A9D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	ИНС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	ч
23/10/21	48.49	40.54	7.95	581.37	590.43	-9.06	4.615	24	0	
24/10/21	48.26	40.49	7.77	579.75	588.53	-8.78	4.499	24	0	
25/10/21	48.18	40.27	7.91	575.31	581.93	-6.62	4.538	24	0	
26/10/21	50.37	41.52	8.85	598.19	606.97	-8.78	5.281	24	0	
27/10/21	51.88	42.63	9.25	607.02	616.36	-9.34	5.601	24	0	
28/10/21	51.64	42.46	9.18	606.72	616.37	-9.65	5.556	24	0	
29/10/21	51.41	42.39	9.02	610.79	620.47	-9.68	5.500	24	0	
30/10/21	51.37	42.31	9.06	615.19	625.05	-9.86	5.566	24	0	
31/10/21	51.71	42.79	8.92	615.53	625.22	-9.69	5.475	24	0	
01/11/21	51.88	43.04	8.84	615.91	625.51	-9.60	5.436	24	0	
02/11/21	51.60	42.83	8.77	614.85	624.47	-9.62	5.385	24	0	
03/11/21	51.50	42.60	8.90	614.26	624.17	-9.91	5.457	24	0	
04/11/21	51.41	42.32	9.09	613.76	624.15	-10.39	5.570	24	0	
05/11/21	51.11	42.01	9.10	613.38	623.80	-10.42	5.573	24	0	
06/11/21	50.92	41.70	9.22	612.63	623.14	-10.51	5.633	24	0	
07/11/21	50.93	41.66	9.27	612.46	623.10	-10.64	5.662	24	0	
08/11/21	50.01	41.19	8.82	603.87	614.21	-10.34	5.315	24	0	
09/11/21	49.30	40.77	8.53	598.57	608.02	-9.45	5.097	24	0	
10/11/21	53.40	43.77	9.63	634.37	644.14	-9.77	6.096	24	0	
11/11/21	56.66	46.17	10.49	666.27	676.40	-10.13	6.974	24	0	
12/11/21	57.28	46.62	10.66	656.60	666.13	-9.53	6.990	24	0	
13/11/21	56.71	46.23	10.48	653.50	662.65	-9.15	6.833	24	0	
14/11/21	54.07	44.51	9.56	657.57	666.56	-8.99	6.271	24	0	
15/11/21	62.17	50.42	11.75	734.01	744.23	-10.22	8.613	24	0	
16/11/21	64.67	52.18	12.49	734.63	745.05	-10.42	9.162	24	0	
17/11/21	61.07	49.58	11.49	693.19	703.15	-9.96	7.959	24	0	
18/11/21	58.20	47.32	10.88	664.14	674.03	-9.89	7.210	24	0	
19/11/21	56.80	46.24	10.56	660.57	670.84	-10.27	6.967	24	0	
20/11/21	57.71	46.77	10.94	665.34	675.77	-10.43	7.271	24	0	
21/11/21	58.77	47.70	11.07	671.28	681.41	-10.13	7.415	24	0	
22/11/21	58.52	47.70	10.82	671.57	681.47	-9.90	7.252	24	0	

Итого: | | | |19652.6|19953.7|-301.13|190.772|744 | 0 | |

Средние:|53.80 |44.15 | 9.65 | | | | | | | |

Итоговые значения на 23/11/21г. 11 ч.

Дата	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	ч	ч
23/11/21	212955.22	217889.66	-4934.44	2105.619	11962	1389

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 13351ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр.д.29
Жилой дом
ИМ 2300 N BA762
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	3.70	53.40	574.18	46.95	571.36	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	3.58	52.98	573.41	46.73	570.66	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	3.63	53.07	573.47	46.73	570.70	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	3.76	53.16	573.63	46.60	570.85	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	3.79	53.21	573.64	46.60	570.77	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	3.71	52.21	572.50	45.71	569.55	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	3.67	51.92	573.27	45.50	570.38	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	3.72	51.80	573.66	45.31	570.61	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	3.68	52.16	573.78	45.73	570.81	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	3.67	52.38	576.77	45.99	573.83	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	3.63	51.94	581.43	45.69	578.47	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	3.64	51.84	582.10	45.57	579.06	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	3.72	51.85	582.87	45.46	579.67	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	3.73	51.53	582.76	45.11	579.04	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	3.79	51.23	581.37	44.69	577.68	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	3.85	51.26	581.04	44.62	577.55	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	3.92	52.17	584.01	45.44	580.60	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	3.93	52.64	585.27	45.92	582.07	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	3.91	53.25	521.07	45.57	518.56	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	4.50	57.92	428.03	47.37	426.32	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	4.75	59.15	515.25	49.88	512.29	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	4.56	57.40	539.22	48.93	535.82	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	4.03	54.39	523.94	46.71	520.63	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	4.64	58.22	410.97	46.90	408.54	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	5.44	64.46	406.68	51.06	404.38	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	5.00	61.10	460.64	50.07	457.90	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	4.56	59.30	482.77	49.86	479.79	22:27	22:27
20-11-2021 00:00:00	4.80	58.48	516.36	49.18	513.11	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	4.88	58.72	513.14	49.19	509.91	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	4.88	59.18	513.94	49.67	510.75	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	4.67	58.42	509.24	49.24	507.59	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	127.75	54.85	16740.41	47.02	16649.24	742:27	742:27

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр.д.30 а,б,в
Жилой дом
ИМ 2300 N BA853
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	6.48	53.64	1094.65	47.71	1098.47	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	6.29	53.19	1092.89	47.42	1096.55	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	6.47	53.30	1096.45	47.39	1098.11	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	6.65	53.41	1095.64	47.34	1097.47	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	6.64	53.42	1094.70	47.35	1096.69	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	6.43	52.42	1090.94	46.52	1092.78	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	6.41	52.14	1091.54	46.26	1093.37	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	6.52	52.04	1093.28	46.06	1095.10	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	6.48	52.38	1093.91	46.44	1095.51	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	6.54	52.61	1107.24	46.68	1109.32	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	6.47	52.17	1129.08	46.43	1130.80	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	6.50	52.08	1111.32	46.22	1115.69	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	6.58	52.07	1094.25	46.05	1100.89	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	6.56	51.75	1094.85	45.75	1100.52	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	6.57	51.45	1094.57	45.44	1099.92	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	6.59	51.46	1094.56	45.43	1099.52	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	6.79	52.43	1099.17	46.24	1104.40	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	6.79	52.87	1101.43	46.70	1106.31	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	6.83	53.54	976.12	46.36	981.67	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	7.92	58.28	806.23	48.44	812.69	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	8.27	59.33	970.93	50.76	976.24	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	7.99	57.66	1015.97	49.79	1020.83	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	7.04	54.51	982.00	47.34	988.97	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	8.22	58.71	768.23	47.97	777.91	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	9.59	64.70	761.80	52.10	769.63	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	8.80	61.28	862.85	50.93	870.33	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	8.67	59.77	965.95	50.80	973.21	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	8.52	58.73	990.84	50.12	995.30	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	8.61	58.98	1004.49	50.39	1007.18	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	8.56	59.40	1005.62	50.88	1008.40	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	8.29	58.62	995.16	50.29	998.97	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	225.06	55.11	31876.71	47.86	32012.79	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 35 мкр дом 31 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00166110 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xВ72D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	ИНС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	ч

23/10/21	53.38	47.32	6.06	280.77	282.93	-2.16	1.698	24	0	
24/10/21	52.95	47.00	5.95	280.37	282.39	-2.02	1.669	24	0	
25/10/21	53.04	46.88	6.16	280.77	282.84	-2.07	1.726	24	0	
26/10/21	53.14	46.83	6.31	280.86	283.00	-2.14	1.772	24	0	
27/10/21	53.18	46.82	6.36	280.58	282.73	-2.15	1.780	24	0	
28/10/21	52.18	46.05	6.13	279.61	281.78	-2.17	1.712	24	0	
29/10/21	51.90	45.82	6.08	279.52	281.73	-2.21	1.697	24	0	
30/10/21	51.78	45.67	6.11	279.73	281.78	-2.05	1.706	24	0	
31/10/21	52.13	46.07	6.06	279.73	281.85	-2.12	1.693	24	0	
01/11/21	52.35	46.31	6.04	282.84	285.00	-2.16	1.708	24	0	
02/11/21	51.92	46.09	5.83	288.30	290.40	-2.10	1.680	24	0	
03/11/21	51.83	46.00	5.83	292.73	294.95	-2.22	1.704	24	0	
04/11/21	51.84	45.90	5.94	296.50	298.88	-2.38	1.757	24	0	
05/11/21	51.51	45.66	5.85	296.46	298.80	-2.34	1.729	24	0	
06/11/21	51.21	45.43	5.78	296.00	298.39	-2.39	1.709	24	0	
07/11/21	51.23	45.46	5.77	296.05	298.29	-2.24	1.708	24	0	
08/11/21	52.17	46.20	5.97	297.30	299.61	-2.31	1.770	24	0	
09/11/21	52.62	46.69	5.93	297.89	300.28	-2.39	1.763	24	0	
10/11/21	53.23	46.47	6.76	265.12	267.12	-2.00	1.788	24	0	
11/11/21	57.97	48.54	9.43	220.24	221.72	-1.48	2.072	24	0	
12/11/21	58.96	50.70	8.26	263.39	265.32	-1.93	2.174	24	0	
13/11/21	57.35	49.74	7.61	275.09	277.20	-2.11	2.088	24	0	
14/11/21	54.53	47.55	6.98	266.88	268.89	-2.01	1.860	24	0	
15/11/21	58.13	47.97	10.16	210.69	212.14	-1.45	2.134	24	0	
16/11/21	64.29	52.25	12.04	208.34	209.70	-1.36	2.503	24	0	
17/11/21	60.77	51.00	9.77	234.96	236.62	-1.66	2.290	24	0	
18/11/21	59.52	50.94	8.58	262.30	264.18	-1.88	2.248	24	0	
19/11/21	58.41	50.06	8.35	259.48	261.49	-2.01	2.162	24	0	
20/11/21	58.64	50.14	8.50	256.56	258.43	-1.87	2.178	24	0	
21/11/21	59.09	50.66	8.43	257.00	258.82	-1.82	2.165	24	0	
22/11/21	58.35	50.07	8.28	254.63	256.53	-1.90	2.104	24	0	

Итого: | | | | 8400.69 | 8463.79 | -63.10 | 58.747 | 744 | 0 | |

Средние: | 54.82 | 47.68 | 7.13 | | | | | | | |

Итоговые значения на 23/11/21г. 15 ч.

Дата	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	ч	ч

23/11/21 | 78541.19 | 79277.39 | -736.20 | 643.674 | 11116 | 0 |

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 11116ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр.д.31а
Жилой дом
ИМ 2300 N BA854
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.84	53.34	262.66	46.34	260.24	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.80	52.99	262.31	46.11	259.93	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.77	53.02	250.96	45.94	248.66	22:57	22:57
27-10-2021 00:00:00	1.91	53.07	261.75	45.75	259.40	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.93	53.19	262.54	45.82	260.12	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.86	52.19	261.64	45.07	259.27	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.86	51.88	261.39	44.76	259.06	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.89	51.72	260.51	44.45	258.25	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.87	52.13	260.69	44.96	258.47	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.87	52.34	263.20	45.22	260.99	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.86	51.92	268.69	45.00	266.32	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.89	51.79	272.60	44.85	270.10	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.92	51.84	276.51	44.88	273.95	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.91	51.49	276.42	44.55	273.91	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.91	51.19	276.02	44.26	273.53	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.91	51.27	276.06	44.35	273.58	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.95	52.06	277.12	45.01	274.52	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.95	52.58	277.63	45.55	275.12	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.93	53.06	250.42	45.21	248.20	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	2.20	57.57	202.98	46.69	201.30	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	2.38	59.23	244.42	49.42	242.33	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	2.28	57.24	256.07	48.33	253.86	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	2.07	54.59	250.82	46.36	248.68	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.26	57.55	195.92	46.00	194.28	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.70	64.32	194.09	50.40	192.44	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	2.52	61.14	216.93	49.36	215.15	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	2.46	59.46	243.92	49.36	241.95	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.37	58.31	241.52	48.47	239.55	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.38	58.56	238.63	48.57	236.69	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	2.39	59.10	239.24	49.08	237.23	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	2.32	58.38	237.23	48.60	235.23	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	64.16	54.79	7820.89	46.41	7752.30	742:57	742:57

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35мкр 33
Жилой дом
ИМ 2300 N BA772
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	2.24	53.42	396.19	47.77	401.81	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	2.18	53.00	395.42	47.47	401.70	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	2.22	53.09	395.90	47.47	402.06	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	2.30	53.19	396.21	47.38	401.98	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	2.32	53.23	396.32	47.36	402.13	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.25	52.22	395.05	46.53	400.79	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.23	51.94	401.28	46.38	407.11	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.25	51.82	413.84	46.37	419.80	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	2.24	52.17	414.01	46.76	419.95	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	2.21	52.38	370.88	46.30	376.69	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	2.08	51.90	286.19	44.62	291.69	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	2.09	51.80	286.49	44.49	291.91	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.13	51.81	286.74	44.37	292.20	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.12	51.48	286.67	44.06	291.97	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.16	51.18	287.45	43.66	291.54	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.16	51.20	286.75	43.66	291.30	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.25	52.13	304.82	44.68	310.35	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	2.30	52.61	335.60	45.76	341.23	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	2.30	53.22	299.97	45.38	305.50	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	2.66	57.84	247.13	47.04	251.40	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	2.80	59.09	296.36	49.58	301.55	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	2.68	57.36	310.03	48.70	315.57	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	2.40	54.35	301.78	46.41	307.13	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.77	58.12	237.48	46.43	241.42	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	3.27	64.29	235.30	50.39	239.16	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	3.02	60.99	266.01	49.47	270.74	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	2.94	59.49	298.36	49.62	303.67	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.86	58.43	297.43	48.79	302.21	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.84	58.66	295.50	49.03	300.23	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	2.85	59.12	296.12	49.48	300.94	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	2.78	58.36	293.52	48.89	298.41	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	75.89	54.84	10010.78	46.91	10174.15	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 35 мкр дом 34 1ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00178845 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xВ8A8 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	ИНС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	ч

23/10/21	53.55	46.77	6.78	157.88	159.34	-1.46	1.070	24	0	*
24/10/21	53.11	46.58	6.53	157.66	158.90	-1.24	1.027	24	0	*
25/10/21	53.21	46.61	6.60	157.86	158.97	-1.11	1.041	24	0	*
26/10/21	53.33	46.41	6.92	157.83	158.97	-1.14	1.091	24	0	*
27/10/21	53.34	46.43	6.91	157.84	159.11	-1.27	1.088	24	0	*
28/10/21	52.35	45.53	6.82	157.22	158.59	-1.37	1.070	24	0	*
29/10/21	52.08	45.20	6.88	153.81	155.43	-1.62	1.057	24	0	*
30/10/21	51.96	44.68	7.28	147.86	150.11	-2.25	1.073	24	0	*
31/10/21	52.30	45.08	7.22	147.98	150.36	-2.38	1.066	24	0	*
01/11/21	52.49	45.47	7.02	153.20	155.64	-2.44	1.075	24	0	*
02/11/21	52.08	45.51	6.57	162.57	165.18	-2.61	1.065	24	0	*
03/11/21	51.99	45.39	6.60	162.72	165.46	-2.74	1.070	24	0	*
04/11/21	51.99	45.31	6.68	162.87	165.63	-2.76	1.086	24	0	*
05/11/21	51.67	44.92	6.75	162.90	165.77	-2.87	1.097	24	0	*
06/11/21	51.37	44.52	6.85	162.70	165.63	-2.93	1.112	24	0	*
07/11/21	51.38	44.44	6.94	162.61	165.59	-2.98	1.127	24	0	*
08/11/21	52.35	45.21	7.14	161.69	164.61	-2.92	1.152	24	0	*
09/11/21	52.79	45.58	7.21	159.24	162.11	-2.87	1.143	24	0	*
10/11/21	53.44	45.40	8.04	141.69	144.34	-2.65	1.136	24	0	*
11/11/21	58.28	46.97	11.31	117.34	119.79	-2.45	1.324	24	0	*
12/11/21	59.13	49.26	9.87	140.63	143.56	-2.93	1.386	24	0	*
13/11/21	57.58	48.65	8.93	147.07	149.97	-2.90	1.314	24	0	*
14/11/21	54.67	46.50	8.17	142.63	145.33	-2.70	1.162	24	0	*
15/11/21	58.53	46.52	12.01	112.22	114.68	-2.46	1.346	24	0	*
16/11/21	64.55	50.32	14.23	111.08	113.77	-2.69	1.578	24	0	*
17/11/21	60.96	49.38	11.58	125.99	128.72	-2.73	1.460	24	0	*
18/11/21	59.76	49.73	10.03	141.24	144.14	-2.90	1.418	24	0	*
19/11/21	58.67	48.67	10.00	140.84	143.79	-2.95	1.406	24	0	*
20/11/21	58.90	48.88	10.02	140.06	142.87	-2.81	1.401	24	0	*
21/11/21	59.34	49.39	9.95	140.21	143.03	-2.82	1.392	24	0	*
22/11/21	58.58	48.69	9.89	138.91	141.76	-2.85	1.374	24	0	*

Итого: | | | |4586.35|4661.15|-74.80|37.207|744|0| | |

Средние: |55.02|46.70|8.31| | | | | | | |

Итоговые значения на 23/11/21г. 14 ч.

Дата	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	ч	ч

23/11/21|141684.10|140056.03|1628.07|1684.208|45151|1868|

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 47019ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 35 мкр дом 34 2ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00179082 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x581A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	ИНС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	ч

23/10/21	53.56	48.30	5.26	202.74	205.91	-3.17	1.066	24	0	*
24/10/21	53.12	47.99	5.13	202.12	205.50	-3.38	1.035	24	0	*
25/10/21	53.21	47.99	5.22	202.42	205.64	-3.22	1.058	24	0	*
26/10/21	53.33	47.95	5.38	202.47	205.65	-3.18	1.087	24	0	*
27/10/21	53.35	47.89	5.46	202.18	205.56	-3.38	1.101	24	0	*
28/10/21	52.35	47.02	5.33	201.45	204.62	-3.17	1.073	24	0	*
29/10/21	52.11	46.53	5.58	188.44	190.99	-2.55	1.050	24	0	*
30/10/21	51.95	45.61	6.34	163.37	165.15	-1.78	1.036	24	0	*
31/10/21	52.30	45.97	6.33	163.56	165.29	-1.73	1.033	24	0	*
01/11/21	52.48	46.38	6.10	172.27	174.22	-1.95	1.052	24	0	*
02/11/21	52.07	46.50	5.57	187.84	190.22	-2.38	1.045	24	0	*
03/11/21	51.97	46.41	5.56	187.99	190.48	-2.49	1.043	24	0	*
04/11/21	51.98	46.28	5.70	188.37	190.52	-2.15	1.070	24	0	*
05/11/21	51.66	45.96	5.70	187.92	190.54	-2.62	1.068	24	0	*
06/11/21	51.36	45.65	5.71	188.03	190.33	-2.30	1.071	24	0	*
07/11/21	51.37	45.59	5.78	187.79	190.23	-2.44	1.082	24	0	*
08/11/21	52.34	46.31	6.03	186.02	188.42	-2.40	1.122	24	0	*
09/11/21	52.78	46.70	6.08	181.46	183.82	-2.36	1.104	24	0	*
10/11/21	53.41	46.56	6.85	162.04	163.81	-1.77	1.110	24	0	*
11/11/21	58.20	48.63	9.57	134.07	135.31	-1.24	1.281	24	0	*
12/11/21	59.10	50.70	8.40	160.36	162.25	-1.89	1.345	24	0	*
13/11/21	57.54	49.84	7.70	167.85	169.89	-2.04	1.294	24	0	*
14/11/21	54.65	47.64	7.01	162.60	164.31	-1.71	1.139	24	0	*
15/11/21	58.42	48.09	10.33	127.66	129.15	-1.49	1.319	24	0	*
16/11/21	64.46	52.18	12.28	126.98	127.75	-0.77	1.557	24	0	*
17/11/21	60.91	50.89	10.02	143.36	145.15	-1.79	1.432	24	0	*
18/11/21	59.71	50.99	8.72	160.78	163.00	-2.22	1.402	24	0	*
19/11/21	58.62	50.06	8.56	160.38	162.22	-1.84	1.373	24	0	*
20/11/21	58.85	50.26	8.59	159.30	161.04	-1.74	1.368	24	0	*
21/11/21	59.29	50.76	8.53	159.54	161.31	-1.77	1.359	24	0	*
22/11/21	58.54	50.12	8.42	158.05	160.08	-2.03	1.327	24	0	*

Итого: | | | | 5379.41 | 5448.36 | -68.95 | 36.502 | 744 | 0 | |

Средние: | 54.99 | 47.99 | 7.00 | | | | | | | |

Итоговые значения на 23/11/21г. 14 ч.

Дата	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	ч	ч

23/11/21 | 109953.14 | 111304.24 | -1351.10 | 1280.364 | 37947 | 1314 |

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 39261ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 35 мкр дом 37 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
 Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00166950 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xDE0E ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	ИНС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	ч

23/10/21	53.29	44.96	8.33	485.77	486.82	-1.05	4.039	24	0	*
24/10/21	52.88	44.70	8.18	484.74	486.00	-1.26	3.958	24	0	*
25/10/21	52.96	44.53	8.43	485.53	486.51	-0.98	4.090	24	0	*
26/10/21	53.04	44.35	8.69	485.96	487.05	-1.09	4.216	24	0	*
27/10/21	53.10	44.33	8.77	485.84	486.78	-0.94	4.256	24	0	*
28/10/21	52.10	43.62	8.48	483.87	484.75	-0.88	4.090	24	0	*
29/10/21	51.82	43.40	8.42	483.74	484.63	-0.89	4.064	24	0	*
30/10/21	51.69	43.20	8.49	484.02	484.89	-0.87	4.102	24	0	*
31/10/21	52.05	43.62	8.43	484.32	485.21	-0.89	4.077	24	0	*
01/11/21	52.26	43.93	8.33	489.41	490.56	-1.15	4.069	24	0	*
02/11/21	51.85	43.74	8.11	499.18	500.21	-1.03	4.043	24	0	*
03/11/21	51.74	43.60	8.14	506.89	507.90	-1.01	4.125	24	0	*
04/11/21	51.76	43.55	8.21	513.75	514.96	-1.21	4.210	24	0	*
05/11/21	51.43	43.28	8.15	513.48	514.69	-1.21	4.180	24	0	*
06/11/21	51.13	43.04	8.09	512.84	513.99	-1.15	4.139	24	0	*
07/11/21	51.16	43.10	8.06	512.71	513.81	-1.10	4.129	24	0	*
08/11/21	52.07	43.81	8.26	514.63	515.83	-1.20	4.243	24	0	*
09/11/21	52.53	44.33	8.20	515.76	516.95	-1.19	4.224	24	0	*
10/11/21	53.10	43.90	9.20	458.74	459.60	-0.86	4.217	24	0	*
11/11/21	57.77	44.93	12.84	377.13	377.62	-0.49	4.837	24	0	*
12/11/21	58.88	47.48	11.40	455.19	456.19	-1.00	5.184	24	0	*
13/11/21	57.22	46.74	10.48	476.54	477.42	-0.88	4.991	24	0	*
14/11/21	54.52	44.83	9.69	462.44	463.24	-0.80	4.466	24	0	*
15/11/21	57.86	43.97	13.89	361.24	361.35	-0.11	5.006	24	0	*
16/11/21	64.13	47.64	16.49	358.51	358.55	-0.04	5.905	24	0	*
17/11/21	60.67	47.12	13.55	404.79	405.56	-0.77	5.479	24	0	*
18/11/21	59.41	47.58	11.83	454.53	455.58	-1.05	5.371	24	0	*
19/11/21	58.27	46.78	11.49	449.97	450.90	-0.93	5.165	24	0	*
20/11/21	58.51	46.84	11.67	444.66	445.58	-0.92	5.180	24	0	*
21/11/21	58.97	47.32	11.65	445.18	446.20	-1.02	5.179	24	0	*
22/11/21	58.25	46.88	11.37	441.14	441.85	-0.71	5.007	24	0	*

Итого: | | | |14532.5|14561.1|-28.68 |140.241|744 | 0 | |

Средние: |54.72 |44.87 | 9.84 | | | | | | | |

Итоговые значения на 23/11/21г. 15 ч.

Дата	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	ч	ч

23/11/21|446595.73 |453991.97 | -7396.24 | 5854.834 | 44961 | 2174 |

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 47135ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр.д.38
Жилой дом
ИМ 2300 N BA786
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	2.12	53.29	318.47	46.62	318.09	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	2.07	52.92	317.90	46.39	317.59	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	2.15	52.96	317.57	46.19	317.85	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	2.22	53.03	317.44	46.03	317.98	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	2.24	53.13	317.33	46.07	317.90	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.14	52.12	316.12	45.35	316.69	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.13	51.82	316.16	45.06	316.65	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.16	51.67	316.25	44.83	316.88	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	2.13	52.07	316.65	45.33	317.16	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	2.08	52.27	296.58	45.20	297.81	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	2.01	51.82	266.93	44.25	269.40	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	2.06	51.70	279.59	44.32	281.88	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.11	51.74	279.75	44.18	282.17	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.10	51.39	279.98	43.90	282.35	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.09	51.09	279.75	43.61	282.01	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.10	51.16	279.80	43.66	282.01	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.15	51.98	280.90	44.29	283.13	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	2.15	52.49	281.58	44.85	283.74	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	2.14	53.00	252.72	44.35	255.27	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	2.44	57.54	204.56	45.57	207.50	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	2.62	59.10	247.42	48.46	249.91	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	2.52	57.16	259.41	47.44	261.72	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	2.27	54.45	253.41	45.49	256.01	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.50	57.59	196.88	44.83	200.44	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.95	64.24	195.27	49.10	198.46	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	2.75	61.03	220.04	48.35	222.77	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	2.71	59.37	248.89	48.48	251.31	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.62	58.25	248.00	47.68	250.54	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.64	58.49	246.40	47.74	248.92	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	2.65	59.02	247.11	48.27	249.55	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	2.56	58.29	244.89	47.81	247.41	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	71.58	54.72	8443.75	45.93	8501.12	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр.д.39
Жилой дом
ИМ 2300 N BA787
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	2.03	53.35	320.85	47.03	324.10	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.97	52.95	320.35	46.79	323.48	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	2.03	53.02	320.83	46.68	323.99	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	2.11	53.11	321.04	46.53	323.93	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	2.13	53.18	320.94	46.54	323.78	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.03	52.17	319.64	45.79	322.49	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.02	51.88	319.64	45.53	322.39	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.05	51.75	319.97	45.33	322.73	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	2.02	52.12	320.00	45.79	322.99	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.98	52.33	299.76	45.69	302.20	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.88	51.86	255.21	44.48	256.34	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.89	51.75	248.18	44.11	249.37	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.94	51.77	248.51	43.94	249.79	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.95	51.44	248.46	43.59	249.83	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.96	51.13	248.21	43.23	249.71	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.97	51.18	248.25	43.23	249.74	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.01	52.05	249.30	43.96	250.66	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	2.01	52.53	249.80	44.45	251.04	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.98	53.08	223.12	44.00	224.85	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	2.26	57.64	183.04	45.26	184.68	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	2.43	59.03	220.20	47.94	221.41	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	2.34	57.22	230.47	47.06	231.81	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	2.08	54.33	224.14	45.07	225.67	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.31	57.82	175.60	44.63	177.65	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.72	64.18	173.98	48.51	176.46	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	2.54	60.93	196.59	47.85	198.27	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	2.50	59.37	221.11	48.09	222.77	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.42	58.29	220.40	47.30	221.78	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.46	58.52	218.97	47.28	220.37	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	2.46	59.00	219.42	47.76	220.74	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	2.37	58.26	217.44	47.34	218.76	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	66.84	54.75	7903.42	45.83	7963.77	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 35 мкр дом 40 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.40 м3/ч

Заводской номер 00178765 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5E7A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	ИНС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	ч

23/10/21	53.57	46.45	7.12	299.10	296.15	2.95	2.126	24	0	*
24/10/21	53.14	46.14	7.00	298.01	295.54	2.47	2.082	24	0	*
25/10/21	53.23	46.01	7.22	298.61	295.92	2.69	2.153	24	0	*
26/10/21	53.33	45.89	7.44	299.35	295.96	3.39	2.224	24	0	*
27/10/21	53.36	45.89	7.47	299.41	295.76	3.65	2.235	24	0	*
28/10/21	52.36	45.16	7.20	298.42	294.60	3.82	2.145	24	0	*
29/10/21	52.08	44.91	7.17	298.73	294.53	4.20	2.139	24	0	*
30/10/21	51.97	44.73	7.24	298.55	294.63	3.92	2.157	24	0	*
31/10/21	52.32	45.20	7.12	297.98	294.76	3.22	2.119	24	0	*
01/11/21	52.54	45.33	7.21	292.37	289.30	3.07	2.106	24	0	*
02/11/21	52.10	44.58	7.52	272.10	268.66	3.44	2.042	24	0	*
03/11/21	51.96	44.05	7.91	261.99	258.44	3.55	2.068	24	0	*
04/11/21	51.97	43.94	8.03	262.71	258.84	3.87	2.107	24	0	*
05/11/21	51.64	43.70	7.94	262.83	258.92	3.91	2.087	24	0	*
06/11/21	51.33	43.44	7.89	262.10	258.61	3.49	2.067	24	0	*
07/11/21	51.35	43.48	7.87	262.79	258.40	4.39	2.065	24	0	*
08/11/21	52.29	44.16	8.13	263.22	259.57	3.65	2.137	24	0	*
09/11/21	52.74	44.64	8.10	263.23	260.02	3.21	2.128	24	0	*
10/11/21	53.33	44.26	9.07	234.41	231.48	2.93	2.122	24	0	*
11/11/21	58.01	45.45	12.56	194.79	192.61	2.18	2.444	24	0	*
12/11/21	59.05	47.88	11.17	233.27	230.45	2.82	2.601	24	0	*
13/11/21	57.44	47.14	10.30	243.10	240.60	2.50	2.500	24	0	*
14/11/21	54.66	45.17	9.49	236.54	233.16	3.38	2.240	24	0	*
15/11/21	58.16	44.58	13.58	186.43	184.54	1.89	2.529	24	0	*
16/11/21	64.32	48.30	16.02	184.75	183.04	1.71	2.955	24	0	*
17/11/21	60.84	47.63	13.21	208.79	206.93	1.86	2.755	24	0	*
18/11/21	59.62	47.99	11.63	233.71	231.36	2.35	2.714	24	0	*
19/11/21	58.50	47.25	11.25	232.70	230.43	2.27	2.614	24	0	*
20/11/21	58.73	47.40	11.33	231.11	228.99	2.12	2.613	24	0	*
21/11/21	59.18	47.86	11.32	231.24	229.36	1.88	2.614	24	0	*
22/11/21	58.44	47.36	11.08	229.78	227.24	2.54	2.547	24	0	*

Итого: | | | | 7972.12 | 7878.80 | 93.32 | 71.435 | 744 | 0 | | |

Средние: | 54.95 | 45.67 | 9.27 | | | | | | | |

Итоговые значения на 23/11/21г. 15 ч.

Дата	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	ч	ч

23/11/21 | 266736.45 | 266783.24 | -46.79 | 2853.761 | 40425 | 3398 |

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 43823ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
 Номер теплосчётчика: 3060471
 Номер абонента: 0
 Адрес установки: Жилой дом (ул. 35 микрорайон, 10)
 Система: 1 Поддача + Р

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп	Fmax, Кгц
1	80	0	46,8	--	2000
2	80	0	49,5	--	2000

$$Q = Mn(hn - ho)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 23.10.2021 по 22.11.2021

Дата	Энергия Q, ГКал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро	
				-	+					
23.10	1,725	141,2	140,6	---	0,6	48,20	36,06	0,91	0,51	24,00
24.10	1,695	140,9	140,4	---	0,6	48,04	36,08	0,91	0,51	24,00
25.10	1,721	141,1	140,5	---	0,5	47,92	35,79	0,91	0,51	24,00
26.10	1,940	144,6	144,2	---	0,4	49,83	36,49	0,91	0,51	24,00
27.10	2,093	146,9	146,7	---	0,2	51,63	37,45	0,91	0,51	24,00
28.10	2,080	146,9	146,6	---	0,2	51,38	37,28	0,91	0,51	24,00
29.10	2,073	149,0	148,9	---	0,1	51,15	37,31	0,91	0,51	24,00
Итого:	13,327	1010,6	1007,9	0,0	2,6	49,74	36,64	0,91	0,51	168,00
30.10	2,093	151,2	151,3	0,0	---	51,04	37,27	0,91	0,51	24,00
31.10	2,167	157,7	157,8	0,0	---	51,42	37,76	0,91	0,51	25,00
01.11	2,074	151,5	151,5	0,1	---	51,60	37,97	0,91	0,51	24,00
02.11	2,038	149,5	149,5	0,0	---	51,34	37,78	0,91	0,51	24,00
03.11	2,048	147,5	147,5	---	0,1	51,22	37,40	0,91	0,51	24,00
04.11	2,080	147,5	147,5	---	0,1	51,14	37,11	0,91	0,51	24,00
05.11	2,079	147,5	147,4	---	0,1	50,84	36,80	0,91	0,51	24,00
Итого:	14,579	1052,4	1052,4	0,1	0,2	51,23	37,44	0,91	0,51	169,00
06.11	2,095	147,3	147,2	---	0,0	50,65	36,50	0,91	0,51	24,00
07.11	2,113	147,3	147,2	---	0,1	50,67	36,39	0,91	0,51	24,00
08.11	2,005	145,2	145,1	---	0,1	49,76	36,03	0,91	0,51	24,00
09.11	2,230	248,0	252,3	4,3	---	48,99	40,07	0,91	0,51	24,00
10.11	2,862	351,7	360,6	8,8	---	53,07	45,01	0,91	0,51	24,00
11.11	3,216	370,1	379,6	9,5	---	56,37	47,75	0,91	0,51	24,00
12.11	3,207	365,7	375,1	9,3	---	57,07	48,38	0,91	0,51	24,00
Итого:	17,728	1775,3	1807,0	32,0	0,2	52,37	41,45	0,91	0,51	168,00
13.11	3,136	361,4	370,7	9,2	---	56,45	47,85	0,91	0,51	24,00
14.11	2,853	364,0	373,3	9,3	---	53,83	46,07	0,91	0,51	24,00
15.11	3,908	409,0	419,3	10,4	---	61,78	52,31	0,91	0,51	24,00
16.11	4,149	408,8	419,1	10,3	---	64,44	54,37	0,91	0,51	24,00
17.11	3,610	384,8	394,5	9,7	---	60,90	51,59	0,91	0,51	24,00
18.11	3,302	366,2	375,5	9,3	---	58,00	49,06	0,91	0,51	24,00
19.11	3,168	362,6	371,7	9,1	---	56,52	47,86	0,91	0,51	24,00
Итого:	24,126	2656,7	2724,0	67,3	0,0	58,85	49,87	0,91	0,51	168,00
20.11	3,285	365,4	374,7	9,3	---	57,44	48,53	0,91	0,51	24,00
21.11	3,351	368,8	378,3	9,4	---	58,51	49,50	0,91	0,51	24,00
22.11	3,293	369,3	378,8	9,5	---	58,29	49,45	0,91	0,51	24,00
Итого:	9,929	1103,5	1131,8	28,2	0,0	58,08	49,16	0,91	0,51	72,00
Итого:	79,689	7598,501	7723,109	127,663	3,055	54,05	42,91	0,91	0,51	745,00
						dT=	11,14			

Общее время работы теплосистемы, ч	29785,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	29785,0	=	29780,0	0,0	0,0	0,0	5,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax+	Qош. +	Q т/в +	Qсан.ут
		79,69					
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.2021	На 24:00 22.11.2021	Результат за период	На 9:00 23.11.2021			
Количество теплоты, ГКал	2993,23	3072,92	79,69	3074,31			
Расход теплоносителя Мп, т	271789,3	279387,8	7598,5	279542,1			
Расход теплоносителя Мо, т	283254,6	290977,7	7723,1	291135,9			
Время наработки, ч	29025,0	29770,0	745,0	29780,0			
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч				5,0			

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

Отчет о потреблении...

от 25-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 35 мкр 11 дом
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA767
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1	Qo5	Go5
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м/час	куб.м
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	20	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.16	49.12	161.11	41.92	160.41	24:00	24:00	0.00	0.00
25-10-2021 00:00:00	1.14	48.96	160.70	41.88	160.10	24:00	24:00	0.00	0.00
26-10-2021 00:00:00	1.14	48.84	160.94	41.71	160.33	24:00	24:00	0.00	0.00
27-10-2021 00:00:00	1.29	50.74	165.05	42.89	164.64	24:00	24:00	0.00	0.00
28-10-2021 00:00:00	1.39	52.60	167.90	44.29	167.69	24:00	24:00	0.00	0.00
29-10-2021 00:00:00	1.39	52.35	167.73	44.07	167.50	24:00	24:00	0.00	0.00
30-10-2021 00:00:00	1.38	52.13	173.17	44.15	173.12	24:00	24:00	0.00	0.00
31-10-2021 00:00:00	1.41	52.01	179.26	44.15	179.18	24:00	24:00	0.00	0.00
01-11-2021 00:00:00	1.40	52.42	179.62	44.63	179.50	24:00	24:00	0.00	0.00
02-11-2021 00:00:00	1.39	52.58	179.78	44.84	179.74	24:00	24:00	0.00	0.00
03-11-2021 00:00:00	1.37	52.32	179.27	44.69	179.24	24:00	24:00	0.00	0.00
04-11-2021 00:00:00	1.38	52.17	178.68	44.45	178.68	24:00	24:00	0.00	0.00
05-11-2021 00:00:00	1.40	52.13	178.48	44.25	178.59	24:00	24:00	0.00	0.00
06-11-2021 00:00:00	1.40	51.80	178.55	43.93	178.39	24:00	24:00	0.00	0.00
07-11-2021 00:00:00	1.41	51.61	178.26	43.66	178.04	24:00	24:00	0.00	0.00
08-11-2021 00:00:00	1.42	51.65	178.16	43.67	177.95	24:00	24:00	0.00	0.00
09-11-2021 00:00:00	1.35	50.74	175.70	43.07	175.44	24:00	24:00	0.00	0.00
10-11-2021 00:00:00	1.29	49.96	172.99	42.48	172.66	24:00	24:00	0.00	0.00
11-11-2021 00:00:00	1.51	53.65	181.30	45.34	181.39	24:00	24:00	0.00	0.00
12-11-2021 00:00:00	1.73	57.20	191.60	48.15	192.24	24:00	24:00	0.00	0.00
13-11-2021 00:00:00	1.76	58.13	191.31	48.93	191.74	24:00	24:00	0.00	0.00
14-11-2021 00:00:00	1.71	57.41	190.00	48.38	190.49	24:00	24:00	0.00	0.00
15-11-2021 00:00:00	1.57	54.83	190.16	46.58	190.60	24:00	24:00	0.00	0.00
16-11-2021 00:00:00	2.10	62.45	213.49	52.62	214.71	24:00	24:00	0.00	0.00
17-11-2021 00:00:00	2.26	65.63	212.17	54.97	213.23	24:00	24:00	0.00	0.00
18-11-2021 00:00:00	1.99	62.09	198.91	52.11	199.58	24:00	24:00	0.00	0.00
19-11-2021 00:00:00	1.81	59.13	190.02	49.60	190.40	24:00	24:00	0.00	0.00
20-11-2021 00:00:00	1.73	57.48	188.68	48.30	189.22	24:00	24:00	0.00	0.00
21-11-2021 00:00:00	1.78	58.37	189.75	48.99	190.30	24:00	24:00	0.00	0.00
22-11-2021 00:00:00	1.81	59.57	191.74	50.12	192.17	24:00	24:00	0.00	0.00
23-11-2021 00:00:00	1.78	59.36	191.87	50.09	192.27	24:00	24:00	0.00	0.00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м/час	куб.м
744:00	47.62	54.50	5636.34	46.09	5639.53	744:00	744:00	0.00	0.00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: 35 мкр 16 дом

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 902713
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	27.680	560.114	49.29	0.51	23.151	548.501	41.29	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	27.484	558.637	49.07	0.51	23.034	547.011	41.19	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	27.523	560.506	48.98	0.51	22.966	548.800	40.94	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	29.495	575.146	51.13	0.52	24.301	563.095	42.20	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	30.859	583.671	52.75	0.52	25.348	571.455	43.40	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	30.706	583.391	52.51	0.52	25.257	571.207	43.26	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	30.790	587.553	52.28	0.52	25.382	575.135	43.17	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	30.983	591.886	52.22	0.52	25.511	579.271	43.07	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	32.504	617.067	52.54	0.52	26.886	603.733	43.53	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	31.342	592.810	52.75	0.52	25.970	579.865	43.78	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	31.114	591.728	52.46	0.52	25.785	578.814	43.54	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	31.040	591.444	52.36	0.52	25.653	578.383	43.34	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	30.949	590.985	52.25	0.52	25.451	577.856	43.03	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	30.773	590.765	51.97	0.52	25.285	577.611	42.77	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	30.628	590.260	51.76	0.52	25.147	576.877	42.57	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	30.618	589.952	51.77	0.52	25.133	576.431	42.57	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	29.598	581.182	50.78	0.51	24.406	567.868	41.94	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	28.892	574.952	50.13	0.51	23.963	561.697	41.64	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	33.331	610.880	54.33	0.53	27.388	596.780	44.73	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	13.524	237.455	56.83	0.54	11.040	231.647	46.46	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.11.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.11.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.11.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.11.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.11.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.11.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.11.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.11.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.11.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.11.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Среднее:	30.008	578.719	51.75		24.784	566.088	42.81		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	589.832	11360.384			487.057	11112.037			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: 35 мкр 16 дом

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 902713
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wте, Гкал	Wгв, Гкал	Mте, т	tхв, °С
23.10.21	24.00	4.529	0.000	11.613	0.00
24.10.21	24.00	4.449	0.000	11.627	0.00
25.10.21	24.00	4.557	0.000	11.707	0.00
26.10.21	24.00	5.194	0.000	12.051	0.00
27.10.21	24.00	5.511	0.000	12.216	0.00
28.10.21	24.00	5.448	0.000	12.184	0.00
29.10.21	24.00	5.409	0.000	12.418	0.00
30.10.21	24.00	5.472	0.000	12.615	0.00
31.10.21	24.00	5.618	0.000	13.334	0.00
01.11.21	24.00	5.372	0.000	12.945	0.00
02.11.21	24.00	5.328	0.000	12.913	0.00
03.11.21	24.00	5.388	0.000	13.061	0.00
04.11.21	24.00	5.497	0.000	13.129	0.00
05.11.21	24.00	5.488	0.000	13.153	0.00
06.11.21	24.00	5.481	0.000	13.383	0.00
07.11.21	24.00	5.485	0.000	13.521	0.00
08.11.21	24.00	5.192	0.000	13.313	0.00
09.11.21	24.00	4.930	0.000	13.255	0.00
10.11.21	24.00	5.943	0.000	14.100	0.00
11.11.21	8.95	2.485	0.000	5.809	0.00
12.11.21	-	-	-	-	-
13.11.21	-	-	-	-	-
14.11.21	-	-	-	-	-
15.11.21	-	-	-	-	-
16.11.21	-	-	-	-	-
17.11.21	-	-	-	-	-
18.11.21	-	-	-	-	-
19.11.21	-	-	-	-	-
20.11.21	-	-	-	-	-
21.11.21	-	-	-	-	-
22.11.21	-	-	-	-	-
Среднее:		5.225	0.000	12.631	0.000
Итого:	464.95	102.775	0.000	248.348	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060287
 Номер абонента: 0
 Адрес установки: Жилой дом (ул. 35 микрорайон, 25)
 Система: 1 Поддача + Р

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп	Fmax, Кгц
1	80	10	192	2000	---
2	80	10	192	2000	0,4

$$Q = Mn(hn - ho)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 23.10.2021 по 22.11.2021

Дата	Энергия Q, ГКал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро	
				-	+					
23.10	2,240	303,1	299,6	---	3,5	53,46	46,09	0,50	0,40	24,00
24.10	2,203	302,7	299,2	---	3,5	53,11	45,85	0,50	0,40	24,00
25.10	2,254	302,9	299,4	---	3,5	53,13	45,71	0,50	0,40	24,00
26.10	2,308	303,0	299,5	---	3,5	53,19	45,59	0,50	0,40	24,00
27.10	2,329	303,1	298,9	---	4,2	53,31	45,64	0,50	0,40	24,00
28.10	2,241	302,1	297,4	---	4,7	52,29	44,89	0,50	0,40	24,00
29.10	2,241	302,1	297,4	---	4,6	51,99	44,59	0,50	0,40	24,00
Итого:	15,816	2119,0	2091,5	0,0	27,5	52,93	45,48	0,50	0,40	168,00
30.10	2,249	302,1	297,5	---	4,5	51,82	44,39	0,50	0,40	24,00
31.10	2,247	302,4	297,8	---	4,5	52,23	44,82	0,50	0,40	24,00
01.11	2,257	305,3	300,8	---	4,6	52,44	45,06	0,50	0,40	24,00
02.11	2,228	311,6	306,9	---	4,6	52,01	44,88	0,50	0,40	24,00
03.11	2,255	313,0	308,4	---	4,7	51,88	44,69	0,50	0,40	24,00
04.11	2,283	314,6	309,9	---	4,7	51,92	44,68	0,50	0,40	24,00
05.11	2,262	314,5	309,9	---	4,6	51,58	44,40	0,50	0,40	24,00
Итого:	15,781	2163,5	2131,3	0,0	32,2	51,98	44,70	0,50	0,40	168,00
06.11	2,234	314,1	309,5	---	4,6	51,27	44,18	0,50	0,40	24,00
07.11	2,225	314,1	309,5	---	4,6	51,36	44,29	0,50	0,40	24,00
08.11	2,309	315,3	310,7	---	4,6	52,17	44,86	0,50	0,40	24,00
09.11	2,248	307,3	302,8	---	4,5	52,68	45,38	0,50	0,40	23,00
10.11	2,328	285,9	281,9	---	4,0	53,24	45,12	0,50	0,40	24,00
11.11	2,678	230,8	227,9	---	2,9	58,00	46,41	0,50	0,40	24,00
12.11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	14,022	1767,6	1742,4	0,0	25,2	53,12	45,04	0,50	0,40	143,00
13.11	5,574	569,7	561,6	---	8,1	57,43	48,12	0,50	0,40	48,00
14.11	2,436	286,3	282,3	---	4,0	54,91	46,42	0,50	0,40	24,00
15.11	2,742	223,1	220,5	---	2,6	57,89	45,62	0,50	0,40	24,00
16.11	3,261	220,9	218,2	---	2,6	64,72	49,98	0,50	0,40	24,00
17.11	3,001	246,6	243,4	---	3,2	61,22	49,06	0,50	0,40	24,00
18.11	2,739	259,1	255,6	---	3,5	59,50	48,95	0,50	0,40	23,00
19.11	2,837	276,7	273,0	---	3,7	58,54	48,30	0,50	0,40	24,00
Итого:	22,590	2082,4	2054,6	0,0	27,8	59,17	48,06	0,50	0,40	191,00
20.11	2,847	274,6	270,9	---	3,7	58,78	48,44	0,50	0,40	24,00
21.11	2,864	275,3	271,7	---	3,7	59,33	48,95	0,50	0,40	24,00
22.11	2,778	273,0	269,4	---	3,6	58,61	48,45	0,50	0,40	24,00
Итого:	8,489	823,0	812,0	0,0	11,0	58,91	48,61	0,50	0,40	72,00
Итого:	76,698	8955,538	8831,800	0,000	123,738	55,22	46,38	0,50	0,40	742,00

$$dT = 8,84$$

Общее время работы теплосистемы, ч	65625,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	65625,0	=	65526,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Q т/в +	Qсан.ут
		76,70					
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.2021	На 24:00 22.11.2021	Результат за период	На 9:00 23.11.2021			
Количество теплоты, ГКал	6310,21	6386,91	76,70	6388,05			
Расход теплоносителя Мп, т	482101,4	491056,9	8955,5	491169,2			
Расход теплоносителя Мо, т	478011,2	486843,0	8831,8	486953,9			
Время наработки, ч	64774,0	65516,0	742,0	65526,0			
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			2,0				

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060286
 Номер абонента: 0
 Адрес установки: Жилой дом (ул. 35 микрорайон, 32)
 Система: 1 Поддача + Р

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп	Fmax, Кгц
1	50	10	60	2000	---
2	50	10	68	2000	0,17

$$Q = Mn(hn - ho)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 23.10.2021 по 22.11.2021

Дата	Энергия Q, ГКал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро	
				-	+					
23.10	1,430	205,9	208,2	2,3	---	52,47	45,63	0,50	0,00	24,00
24.10	1,399	205,6	207,9	2,4	---	52,07	45,36	0,50	0,00	24,00
25.10	1,435	205,8	208,1	2,4	---	52,15	45,27	0,50	0,00	24,00
26.10	1,493	206,0	208,4	2,4	---	52,23	45,09	0,50	0,00	24,00
27.10	1,493	205,8	208,2	2,4	---	52,28	45,13	0,50	0,00	24,00
28.10	1,441	205,0	207,6	2,5	---	51,29	44,36	0,50	0,00	24,00
29.10	1,426	205,0	207,5	2,5	---	51,01	44,16	0,50	0,00	24,00
Итого:	10,117	1439,1	1456,0	16,9	0,0	51,93	45,00	0,50	0,00	168,00
30.10	1,446	205,1	207,7	2,6	---	50,89	43,94	0,50	0,00	24,00
31.10	1,437	205,2	207,8	2,5	---	51,24	44,34	0,50	0,00	24,00
01.11	1,453	207,5	209,9	2,5	---	51,46	44,56	0,50	0,00	24,00
02.11	1,440	211,5	214,0	2,4	---	51,04	44,34	0,50	0,00	24,00
03.11	1,452	214,7	217,1	2,4	---	50,94	44,28	0,50	0,00	24,00
04.11	1,476	217,6	220,0	2,4	---	50,95	44,27	0,50	0,00	24,00
05.11	1,468	217,6	220,0	2,4	---	50,62	43,98	0,50	0,00	24,00
Итого:	10,172	1479,2	1496,4	17,2	0,0	51,02	44,24	0,50	0,00	168,00
06.11	1,461	217,2	219,7	2,5	---	50,32	43,70	0,50	0,00	24,00
07.11	1,465	217,2	219,7	2,5	---	50,35	43,70	0,50	0,00	24,00
08.11	1,511	218,2	220,5	2,4	---	51,26	44,44	0,50	0,00	24,00
09.11	1,517	218,6	220,9	2,3	---	51,72	44,88	0,50	0,00	24,00
10.11	1,526	194,4	196,8	2,4	---	52,32	44,57	0,50	0,00	24,00
11.11	1,751	158,7	161,1	2,4	---	57,02	46,08	0,50	0,00	24,00
12.11	1,853	192,0	194,2	2,1	---	58,01	48,46	0,50	0,00	24,00
Итого:	11,084	1416,3	1432,9	16,6	0,0	53,00	45,12	0,50	0,00	168,00
13.11	1,792	201,8	204,0	2,2	---	56,39	47,61	0,50	0,00	24,00
14.11	1,591	196,0	198,4	2,5	---	53,64	45,63	0,50	0,00	24,00
15.11	1,819	152,3	154,7	2,5	---	57,16	45,31	0,50	0,00	24,00
16.11	2,135	150,7	152,9	2,2	---	63,31	49,26	0,50	0,00	24,00
17.11	1,964	170,7	172,9	2,2	---	59,81	48,40	0,50	0,00	24,00
18.11	1,937	192,5	194,5	2,0	---	58,56	48,61	0,50	0,00	24,00
19.11	1,869	190,4	192,6	2,3	---	57,44	47,72	0,50	0,00	24,00
Итого:	13,107	1254,4	1270,1	15,7	0,0	58,04	47,51	0,50	0,00	168,00
20.11	1,864	188,0	190,3	2,3	---	57,67	47,86	0,50	0,00	24,00
21.11	1,857	188,4	190,6	2,2	---	58,13	48,37	0,50	0,00	24,00
22.11	1,804	186,7	189,0	2,3	---	57,41	47,85	0,50	0,00	24,00
Итого:	5,525	563,1	569,9	6,8	0,0	57,74	48,03	0,50	0,00	72,00
Итого:	50,005	6152,090	6225,308	73,218	0,000	54,35	45,98	0,50	0,00	744,00
						dT=	8,37			

Общее время работы теплосистемы, ч	62934,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	62934,0	=	61714,0	0,0	0,0	0,0	1219,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax+	Qош. +	Q т/в +	Qсан.ут
		50,01					
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.2021	На 24:00 22.11.2021	Результат за период	На 9:00 23.11.2021			
Количество теплоты, ГКал	3866,59	3916,60	50,01	3917,34			
Расход теплоносителя Мп, т	318071,7	324223,8	6152,1	324300,7			
Расход теплоносителя Мо, т	319176,7	325402,0	6225,3	325479,9			
Время наработки, ч	60960,0	61704,0	744,0	61714,0			
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч				1219,0			

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

Тип теплосчётчика:
 Номер теплосчётчика:
 Номер абонента:
 Адрес установки:
 Система

ТЭМ-106
 3060469
 г. Октябрьский, ул. Аксакова д.3
 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,162	78,0	---	---
2	50	0,142	68,4	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 23.10.21 по 22.11.21**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.10	2,087	350,1	442,6	92,5	---	71,69	65,74	0,50	0,50	24,00
24.10	2,166	348,3	440,3	91,9	---	71,73	65,51	0,50	0,50	24,00
25.10	2,103	349,6	441,7	92,1	---	71,26	65,25	0,50	0,50	24,00
26.10	2,151	349,1	441,2	92,0	---	70,75	64,60	0,50	0,50	24,00
27.10	2,193	331,4	418,6	87,2	---	71,23	64,62	0,50	0,50	24,00
28.10	2,128	323,5	408,6	85,1	---	71,29	64,72	0,50	0,50	24,00
29.10	2,141	248,5	313,3	64,8	---	73,01	64,40	0,50	0,50	24,00
Итого:	14,97	2300,5	2906,3	605,7	0,0	71,51	65,01	0,50	0,50	168,00
30.10	2,057	186,8	235,1	48,3	---	71,99	60,99	0,50	0,50	24,00
31.10	2,045	187,2	235,6	48,4	---	72,10	61,19	0,50	0,50	24,00
01.11	2,048	187,1	235,5	48,4	---	71,65	60,71	0,50	0,50	24,00
02.11	2,038	186,4	234,6	48,2	---	72,09	61,17	0,50	0,50	24,00
03.11	2,063	181,8	228,7	46,9	---	72,52	61,18	0,50	0,50	24,00
04.11	2,055	175,6	221,0	45,4	---	71,75	60,05	0,50	0,50	24,00
05.11	2,040	172,2	216,7	44,5	---	71,36	59,51	0,50	0,50	24,00
Итого:	14,35	1277,0	1607,2	330,2	0,0	71,93	60,70	0,50	0,50	168,00
06.11	2,026	168,5	211,9	43,4	---	70,94	58,93	0,50	0,50	24,00
07.11	2,052	168,4	211,8	43,4	---	70,83	58,65	0,50	0,50	24,00
08.11	2,066	172,4	216,9	44,5	---	71,64	59,66	0,50	0,50	24,00
09.11	1,497	151,6	190,7	39,1	---	63,44	53,59	0,50	0,50	24,00
10.11	1,948	161,0	202,4	41,4	---	69,45	57,36	0,50	0,50	24,00
11.11	2,054	162,7	204,6	41,8	---	71,75	59,14	0,50	0,50	23,98
12.11	2,108	173,2	217,9	44,7	---	72,54	60,38	0,50	0,50	24,00
Итого:	13,75	1157,8	1456,1	298,3	0,0	70,19	58,33	0,50	0,50	167,98
13.11	2,134	174,0	218,8	44,9	---	73,49	61,24	0,50	0,50	24,00
14.11	2,145	173,4	218,2	44,8	---	72,46	60,10	0,50	0,50	24,00
15.11	2,226	176,0	203,2	27,2	---	73,11	60,48	0,50	0,50	23,93
16.11	2,387	185,2	185,7	0,5	---	73,67	60,79	0,50	0,50	24,00
17.11	2,355	187,0	187,5	0,5	---	73,08	60,49	0,50	0,50	24,00
18.11	2,230	183,0	183,5	0,5	---	71,56	59,39	0,50	0,50	24,00
19.11	2,221	183,1	183,6	0,5	---	71,13	59,01	0,50	0,50	24,00
Итого:	15,70	1261,6	1380,6	118,9	0,0	72,64	60,21	0,50	0,50	167,93
20.11	2,237	183,5	184,0	0,5	---	71,03	58,84	0,50	0,50	24,00
21.11	2,256	183,8	184,2	0,4	---	71,42	59,15	0,50	0,50	24,00
22.11	2,221	184,1	184,5	0,4	---	71,38	59,33	0,50	0,50	24,00
Итого:	6,71	551,3	552,6	1,3	0,0	71,27	59,11	0,50	0,50	72,00
Итого:	65,48	6548,3	7902,8	1354,4	0,0	71,56	61,66	0,50	0,50	743,9

$$dT = 9,9$$

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	744,0	=	743,9 0,0 0,0 0,0 0,1
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
	65,48		
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.21	На 24:00 22.11.21	Результат за период На 10:13 24.11.2021
Количество теплоты, Гкал	2743,30	2808,77	65,48 2811,94
Расход теплоносителя M1, т	311461,1	318009,4	6548,3 318268,5
Расход теплоносителя M2, т	315126,6	323029,4	7902,8 323289,0
Время наработки, ч	34758,9	35502,8	743,9 35537,0
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,1

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: Гаражная 4

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв = 0.00 °С

G3 max = 60.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00182805

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

Т3=1

КС=0хФЗВ1

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	49.98	44.27	5.71	251.36	248.48	253.26	250.86	0.00	-2.38	16.97	6.00	1.467	-0.105	24	0	*
24/10/21	50.26	44.53	5.73	251.55	248.67	253.43	251.03	0.00	-2.36	16.96	6.00	1.477	-0.105	24	0	*
25/10/21	50.00	44.18	5.82	251.28	248.42	253.16	250.79	0.00	-2.37	16.97	6.00	1.493	-0.105	24	0	*
26/10/21	51.07	44.90	6.17	251.27	248.33	253.08	250.65	0.00	-2.32	16.97	6.00	1.584	-0.104	24	0	*
27/10/21	53.24	46.53	6.71	251.36	248.24	253.07	250.43	0.00	-2.19	16.97	6.00	1.715	-0.102	24	0	*
28/10/21	53.06	46.41	6.65	250.99	247.87	252.72	250.08	0.00	-2.21	16.96	6.00	1.700	-0.103	24	0	*
29/10/21	52.95	46.28	6.67	250.73	247.61	252.47	249.83	0.00	-2.22	16.97	6.00	1.703	-0.103	24	0	*
30/10/21	52.80	46.17	6.63	250.78	247.66	252.51	249.93	0.00	-2.27	16.97	6.00	1.695	-0.105	24	0	*
31/10/21	51.26	45.17	6.09	250.96	247.99	252.78	250.27	0.00	-2.28	16.97	6.00	1.562	-0.103	24	0	*
01/11/21	49.94	44.12	5.82	251.14	248.26	253.02	250.62	0.00	-2.36	16.96	6.00	1.496	-0.104	24	0	*
02/11/21	50.52	44.58	5.94	236.24	233.52	237.97	235.71	0.00	-2.19	16.51	6.00	1.436	-0.098	24	0	*
03/11/21	52.00	45.75	6.25	260.68	257.52	262.47	259.89	0.00	-2.37	16.96	6.00	1.662	-0.108	24	0	*
04/11/21	53.83	47.00	6.83	259.94	256.58	261.64	259.00	0.00	-2.42	16.97	6.00	1.803	-0.114	24	0	*
05/11/21	53.60	46.89	6.71	260.01	256.65	261.71	259.07	0.00	-2.42	16.97	6.00	1.775	-0.113	24	0	*
06/11/21	53.62	46.91	6.71	260.03	256.67	261.73	259.09	0.00	-2.42	16.97	6.00	1.776	-0.113	24	0	*
07/11/21	54.63	47.63	7.00	260.30	256.81	261.94	259.17	0.00	-2.36	16.97	6.00	1.851	-0.112	24	0	*
08/11/21	52.42	46.13	6.29	260.20	257.01	261.98	259.36	0.00	-2.35	16.96	6.00	1.668	-0.108	24	0	*
09/11/21	48.87	43.20	5.67	201.08	198.95	202.59	200.83	0.00	-1.88	16.96	6.00	1.187	-0.081	24	0	*
10/11/21	52.78	46.10	6.68	260.13	256.89	262.04	259.41	0.00	-2.52	16.98	6.00	1.766	-0.116	24	0	*
11/11/21	57.93	50.02	7.91	261.46	257.61	262.84	259.72	0.00	-2.11	16.96	6.00	2.089	-0.105	24	0	*
12/11/21	57.71	49.93	7.78	261.62	257.78	263.04	259.92	0.00	-2.14	16.97	6.00	2.063	-0.107	24	0	*
13/11/21	58.06	50.24	7.82	261.74	257.89	263.13	260.01	0.00	-2.12	16.97	6.00	2.073	-0.106	24	0	*
14/11/21	58.81	50.66	8.15	262.00	257.95	263.31	260.14	0.00	-2.19	16.96	6.00	2.155	-0.111	24	0	*
15/11/21	61.19	52.34	8.85	261.83	257.51	263.02	259.66	0.00	-2.15	16.97	6.00	2.332	-0.112	24	0	*
16/11/21	60.85	52.00	8.85	262.01	257.69	263.20	259.84	0.00	-2.15	16.97	6.00	2.334	-0.112	24	0	*
17/11/21	60.29	51.76	8.53	263.59	259.34	264.83	261.56	0.00	-2.22	16.98	6.00	2.264	-0.115	24	0	*
18/11/21	58.46	50.52	7.94	264.12	260.12	265.50	262.30	0.00	-2.18	16.98	6.00	2.118	-0.110	24	0	*
19/11/21	55.23	48.07	7.16	263.62	260.02	265.17	262.29	0.00	-2.27	16.97	6.00	1.916	-0.109	24	0	*
20/11/21	55.29	48.13	7.16	263.60	260.00	265.13	262.25	0.00	-2.25	16.97	6.00	1.915	-0.108	24	0	*
21/11/21	55.50	48.29	7.21	263.77	260.17	265.29	262.41	0.00	-2.24	16.96	6.00	1.929	-0.108	24	0	*
22/11/21	55.84	48.54	7.30	264.59	260.90	266.10	263.22	0.00	-2.32	16.97	6.00	1.959	-0.113	24	0	*
Итого:				7923.9	7819.11	7974.1	7889.34	0.00	-70.23			55.963	-3.318	744	0	
Средние:	54.25	47.33	6.92							16.95	6.00					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 12572ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

гаражная 5

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Гаражная 5 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00169032 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хА6С5 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	50.05	39.74	10.31	131.86	130.35	133.12	132.10	0.00	-1.75	6.61	5.47	1.345	-0.070	24	0	*
24/10/21	50.32	39.51	10.81	125.35	123.91	126.56	125.60	0.00	-1.69	6.65	5.48	1.342	-0.067	24	0	*
25/10/21	50.03	39.12	10.91	125.05	123.61	126.29	125.33	0.00	-1.72	6.64	5.48	1.348	-0.067	24	0	*
26/10/21	51.26	39.48	11.78	124.80	123.30	125.96	125.00	0.00	-1.70	6.63	5.48	1.452	-0.067	24	0	*
27/10/21	53.31	40.55	12.76	124.70	123.02	125.81	124.85	0.00	-1.83	6.62	5.48	1.570	-0.074	24	0	*
28/10/21	53.12	41.48	11.64	140.62	138.80	141.76	140.66	0.00	-1.86	6.61	5.51	1.617	-0.077	24	0	*
29/10/21	53.05	42.17	10.88	152.75	150.83	153.94	152.74	0.00	-1.91	6.61	5.54	1.641	-0.081	24	0	*
30/10/21	52.91	42.03	10.88	152.79	150.87	153.98	152.78	0.00	-1.91	6.61	5.54	1.641	-0.080	24	0	*
31/10/21	51.24	41.22	10.02	149.84	148.07	151.11	149.95	0.00	-1.88	6.61	5.52	1.484	-0.077	24	0	*
01/11/21	50.02	39.65	10.37	134.81	133.13	136.06	135.10	0.00	-1.97	6.62	5.49	1.380	-0.078	24	0	*
02/11/21	50.76	40.88	9.88	138.73	137.02	139.89	138.81	0.00	-1.79	6.64	5.57	1.352	-0.073	24	0	*
03/11/21	52.15	42.06	10.09	159.80	157.76	161.06	159.69	0.00	-1.93	6.61	5.52	1.596	-0.081	24	0	*
04/11/21	53.94	42.92	11.02	159.69	157.53	160.81	159.37	0.00	-1.84	6.63	5.55	1.737	-0.079	24	0	*
05/11/21	53.70	42.71	10.99	159.85	157.69	160.99	159.55	0.00	-1.86	6.63	5.55	1.730	-0.079	24	0	*
06/11/21	53.73	42.72	11.01	160.07	157.91	161.22	159.78	0.00	-1.87	6.63	5.54	1.736	-0.080	24	0	*
07/11/21	54.85	43.43	11.42	160.16	157.93	161.27	159.83	0.00	-1.90	6.64	5.55	1.805	-0.082	24	0	*
08/11/21	52.25	42.12	10.13	160.09	158.01	161.32	160.01	0.00	-2.00	6.62	5.53	1.603	-0.084	24	0	*
09/11/21	49.67	39.55	10.12	137.88	136.30	139.06	138.02	0.00	-1.72	6.76	5.48	1.381	-0.068	24	0	*
10/11/21	53.46	40.77	12.69	130.90	129.17	131.76	130.67	0.00	-1.50	6.78	5.62	1.636	-0.061	24	0	*
11/11/21	58.02	44.37	13.65	146.44	144.15	147.43	145.99	0.00	-1.84	6.79	5.65	1.965	-0.082	24	0	*
12/11/21	57.83	44.16	13.67	143.80	141.64	144.87	143.43	0.00	-1.79	6.81	5.67	1.935	-0.079	24	0	*
13/11/21	58.18	44.47	13.71	143.80	141.64	144.89	143.45	0.00	-1.81	6.81	5.66	1.942	-0.080	24	0	*
14/11/21	59.07	44.87	14.20	143.85	141.61	144.94	143.50	0.00	-1.89	6.81	5.67	2.010	-0.085	24	0	*
15/11/21	61.29	45.78	15.51	143.92	141.52	144.87	143.43	0.00	-1.91	6.81	5.67	2.196	-0.087	24	0	*
16/11/21	60.96	45.31	15.65	144.01	141.61	145.00	143.56	0.00	-1.95	6.81	5.67	2.215	-0.088	24	0	*
17/11/21	60.31	45.30	15.01	144.54	142.14	145.53	144.09	0.00	-1.95	6.82	5.67	2.132	-0.088	24	0	*
18/11/21	58.36	44.43	13.93	144.52	142.20	145.63	144.25	0.00	-2.05	6.81	5.66	1.979	-0.091	24	0	*
19/11/21	55.32	42.51	12.81	144.37	142.29	145.57	144.37	0.00	-2.08	6.82	5.66	1.822	-0.088	24	0	*
20/11/21	55.36	42.02	13.34	136.29	134.34	137.49	136.37	0.00	-2.03	6.83	5.65	1.792	-0.085	24	0	*
21/11/21	55.58	41.43	14.15	126.44	124.61	127.60	126.51	0.00	-1.90	6.85	5.66	1.763	-0.079	24	0	*
22/11/21	55.96	42.72	13.24	139.91	137.85	141.15	139.95	0.00	-2.10	6.85	5.68	1.823	-0.090	24	0	*
Итого:				4431.6	4370.81	4466.9	4428.74	0.00	-57.93			52.970	-2.447	744	0	
Средние:	54.38	42.24	12.14							6.70	5.57					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 12571ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

гаражная 5

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Геофизиков 5

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 802355
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	4.662	94.276	49.31	0.59	3.987	94.276	42.15	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	4.689	94.281	49.59	0.59	4.011	94.281	42.39	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	4.677	94.152	49.53	0.59	3.997	94.152	42.31	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	4.653	94.350	49.16	0.59	3.967	94.350	41.88	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	5.985	112.134	53.24	0.59	5.147	112.134	45.76	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	6.108	113.906	53.49	0.59	5.272	113.906	46.14	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	6.177	115.119	53.52	0.59	5.339	115.119	46.24	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	6.073	113.195	53.51	0.59	5.223	113.195	46.00	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	6.344	119.574	52.87	0.59	5.492	119.574	45.76	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	5.655	113.714	49.59	0.59	4.944	113.714	43.33	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	5.734	115.152	49.66	0.59	5.018	115.152	43.43	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	6.045	113.556	53.09	0.59	5.206	113.556	45.69	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	6.136	115.161	53.14	0.59	5.292	115.161	45.81	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	5.985	112.900	52.87	0.59	5.143	112.900	45.41	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	6.080	114.780	52.83	0.59	5.233	114.780	45.45	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	6.035	113.339	53.11	0.59	5.179	113.339	45.55	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	6.153	114.658	53.50	0.59	5.300	114.658	46.06	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	5.633	113.380	49.54	0.59	4.896	113.424	43.01	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	5.829	114.811	50.65	0.59	5.047	114.839	43.81	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	6.384	111.923	56.93	0.59	5.412	112.034	48.18	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	6.413	115.097	55.58	0.59	5.462	115.097	47.31	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	6.758	115.300	58.48	0.59	5.729	115.300	49.55	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	6.764	116.534	57.91	0.59	5.749	116.534	49.20	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	7.058	113.365	62.14	0.59	5.895	113.365	51.87	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	7.322	116.001	63.00	0.59	6.134	116.001	52.75	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	6.768	107.678	62.70	0.59	5.614	107.678	51.93	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	6.970	119.168	58.51	0.59	5.928	119.168	49.50	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	8.707	157.256	55.24	0.59	7.714	157.255	48.93	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	8.564	156.014	54.76	0.59	7.583	156.014	48.47	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	8.741	156.579	55.69	0.59	7.742	156.579	49.31	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	9.037	161.125	55.96	0.59	8.028	161.125	49.65	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	6.392	117.370	54.16		5.506	117.376	46.54		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	198.138	3638.478			170.684	3638.662			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Геофизиков 5

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 802355
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wте, Гкал	Wгв, Гкал	Mте, т	tхв, °С
23.10.21	24.00	0.675	0.000	0.000	0.00
24.10.21	24.00	0.679	0.000	0.000	0.00
25.10.21	24.00	0.680	0.000	0.000	0.00
26.10.21	24.00	0.686	0.000	0.000	0.00
27.10.21	24.00	0.838	0.000	0.000	0.00
28.10.21	24.00	0.836	0.000	0.000	0.00
29.10.21	24.00	0.838	0.000	0.000	0.00
30.10.21	24.00	0.850	0.000	0.000	0.00
31.10.21	24.00	0.852	0.000	0.000	0.00
01.11.21	24.00	0.711	0.000	0.000	0.00
02.11.21	24.00	0.716	0.000	0.000	0.00
03.11.21	24.00	0.839	0.000	0.000	0.00
04.11.21	24.00	0.844	0.000	0.000	0.00
05.11.21	24.00	0.841	0.000	0.000	0.00
06.11.21	24.00	0.847	0.000	0.000	0.00
07.11.21	24.00	0.856	0.000	0.000	0.00
08.11.21	24.00	0.853	0.000	0.000	0.00
09.11.21	24.00	0.737	0.000	-0.044	0.00
10.11.21	24.00	0.782	0.000	-0.028	0.00
11.11.21	24.00	0.972	0.000	-0.112	0.00
12.11.21	24.00	0.951	0.000	0.000	0.00
13.11.21	24.00	1.029	0.000	0.000	0.00
14.11.21	24.00	1.015	0.000	0.000	0.00
15.11.21	24.00	1.163	0.000	0.000	0.00
16.11.21	24.00	1.188	0.000	0.000	0.00
17.11.21	24.00	1.154	0.000	0.000	0.00
18.11.21	24.00	1.042	0.000	0.000	0.00
19.11.21	24.00	0.993	0.000	0.000	0.00
20.11.21	24.00	0.981	0.000	0.000	0.00
21.11.21	24.00	0.998	0.000	0.000	0.00
22.11.21	24.00	1.010	0.000	0.000	0.00
Среднее:		0.886	0.000	-0.006	0.000
Итого:	744.00	27.454	0.000	-0.184	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Геофизиков 5

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 802355
 Теплосистема: 3

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	2.785	56.500	49.14	0.59	1.960	56.246	34.68		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	2.802	56.521	49.43	0.59	1.973	56.266	34.91		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	2.796	56.480	49.37	0.59	1.967	56.229	34.81		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	2.908	59.004	48.99	0.59	2.050	58.757	34.44		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	7.628	142.930	53.23	0.59	6.317	142.920	44.06		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	7.711	143.807	53.48	0.59	6.417	143.807	44.48		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	7.706	143.636	53.52	0.59	6.417	143.635	44.53		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	7.700	143.547	53.51	0.59	6.402	143.546	44.46		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	7.924	149.426	52.87	0.59	6.627	149.419	44.19		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	7.162	143.992	49.60	0.59	6.069	143.948	42.01		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	7.167	143.900	49.66	0.59	6.057	143.853	41.96		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	7.648	143.708	53.08	0.59	6.369	143.705	44.18		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	7.654	143.678	53.14	0.59	6.379	143.676	44.25		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	7.601	143.408	52.87	0.59	6.324	143.406	43.95		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	7.603	143.541	52.83	0.59	6.326	143.539	43.93		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	7.652	143.744	53.10	0.59	6.361	143.742	44.11		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	7.688	143.349	53.50	0.59	6.407	143.334	44.55		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	7.150	143.917	49.54	0.59	6.045	143.881	41.86		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	7.289	143.522	50.65	0.59	6.132	143.500	42.58		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	8.150	142.851	56.92	0.59	6.695	142.844	46.73		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	7.984	143.357	55.56	0.59	6.580	143.356	45.75		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	8.435	143.949	58.47	0.59	6.915	143.948	47.90		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	8.331	143.571	57.90	0.59	6.835	143.570	47.47		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	8.875	142.624	62.11	0.59	7.149	142.616	50.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	9.010	142.813	62.97	0.59	7.232	142.813	50.51		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	7.361	116.973	62.60	0.59	5.771	116.914	47.81		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	4.094	70.217	58.31	0.59	2.858	70.099	40.40		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	5.071	91.774	55.13	0.59	3.817	91.724	41.47		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	4.994	91.169	54.65	0.59	3.749	91.127	40.99		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	5.099	91.533	55.57	0.59	3.817	91.494	41.57		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	5.269	94.134	55.84	0.59	3.970	94.101	41.98		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	6.685	122.696	54.11		5.419	122.646	43.11		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	207.247	3803.570			167.984	3802.015			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Геофизиков 5

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 802355
 Теплосистема: 3

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	txв, °C
23.10.21	24.00	0.825	0.000	0.254	0.00
24.10.21	24.00	0.828	0.000	0.256	0.00
25.10.21	24.00	0.829	0.000	0.251	0.00
26.10.21	24.00	0.858	0.000	0.247	0.00
27.10.21	24.00	1.310	0.000	0.010	0.00
28.10.21	24.00	1.293	0.000	0.000	0.00
29.10.21	24.00	1.289	0.000	0.000	0.00
30.10.21	24.00	1.298	0.000	0.000	0.00
31.10.21	24.00	1.298	0.000	0.007	0.00
01.11.21	24.00	1.093	0.000	0.044	0.00
02.11.21	24.00	1.110	0.000	0.046	0.00
03.11.21	24.00	1.278	0.000	0.004	0.00
04.11.21	24.00	1.276	0.000	0.002	0.00
05.11.21	24.00	1.277	0.000	0.002	0.00
06.11.21	24.00	1.276	0.000	0.002	0.00
07.11.21	24.00	1.291	0.000	0.002	0.00
08.11.21	24.00	1.281	0.000	0.014	0.00
09.11.21	24.00	1.106	0.000	0.036	0.00
10.11.21	24.00	1.158	0.000	0.022	0.00
11.11.21	24.00	1.456	0.000	0.007	0.00
12.11.21	24.00	1.405	0.000	0.001	0.00
13.11.21	24.00	1.520	0.000	0.001	0.00
14.11.21	24.00	1.496	0.000	0.001	0.00
15.11.21	24.00	1.726	0.000	0.008	0.00
16.11.21	24.00	1.778	0.000	0.000	0.00
17.11.21	24.00	1.590	0.000	0.059	0.00
18.11.21	24.00	1.237	0.000	0.118	0.00
19.11.21	24.00	1.254	0.000	0.050	0.00
20.11.21	24.00	1.245	0.000	0.042	0.00
21.11.21	24.00	1.282	0.000	0.039	0.00
22.11.21	24.00	1.299	0.000	0.033	0.00
Среднее:		1.267	0.000	0.050	0.000
Итого:	744.00	39.263	0.000	1.556	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 ул. Герцена д.20
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA759
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	3.23	50.09	430.41	42.58	428.37	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	3.22	50.38	430.49	42.89	428.48	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	3.23	50.12	430.44	42.60	428.35	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	3.47	51.17	430.31	43.08	428.23	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	3.80	53.38	430.48	44.53	428.41	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	3.79	53.21	430.48	44.38	428.37	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	3.78	53.09	429.49	44.28	427.48	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	3.78	52.95	429.53	44.14	427.56	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	3.46	51.43	430.14	43.36	428.11	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	3.29	50.07	431.03	42.42	428.92	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	3.40	50.58	431.86	42.69	429.81	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	3.64	52.12	432.84	43.69	430.89	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	3.95	53.97	432.29	44.81	430.41	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	3.96	53.74	433.44	44.59	431.33	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	4.00	53.76	434.50	44.53	432.32	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	4.17	54.75	436.01	45.16	433.71	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	3.73	52.61	436.91	44.05	434.78	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	3.34	49.70	446.37	42.20	443.98	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	3.90	52.80	438.22	43.88	436.16	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	4.67	58.10	441.12	47.49	438.94	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	4.59	57.87	443.54	47.52	441.22	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	4.62	58.22	443.58	47.78	441.12	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	4.74	58.94	443.42	48.25	441.06	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	5.14	61.37	442.88	49.75	440.63	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	5.16	61.03	443.98	49.38	441.63	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	5.00	60.49	445.94	49.25	443.38	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	4.70	58.67	446.38	48.13	443.86	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	4.28	55.38	447.86	45.81	445.43	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	4.33	55.44	447.68	45.74	445.16	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	4.34	55.65	447.54	45.92	445.04	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	4.34	55.99	448.36	46.28	445.90	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	125.06	54.42	13567.50	45.20	13499.06	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 Герцена 22
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA760
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.11	50.28	153.28	43.04	150.45	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.11	50.58	153.28	43.34	150.46	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.11	50.32	153.19	43.03	150.56	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.20	51.35	153.31	43.52	150.21	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.30	53.57	153.45	45.08	150.36	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.29	53.40	153.24	44.94	150.23	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.29	53.29	153.01	44.83	149.82	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.30	53.15	153.06	44.66	149.92	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.19	51.65	153.16	43.84	150.42	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.13	50.26	153.47	42.86	151.38	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.16	50.75	154.03	43.19	151.81	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.25	52.31	154.60	44.23	151.57	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.36	54.16	154.46	45.33	151.14	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.35	53.93	154.64	45.20	152.10	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.35	53.95	155.04	45.20	152.42	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.41	54.93	155.64	45.85	152.60	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.27	52.84	155.94	44.68	153.35	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.13	49.90	158.75	42.75	156.71	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.32	52.94	155.66	44.42	154.10	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	1.60	58.30	156.80	48.10	153.71	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.59	58.07	157.90	48.00	154.40	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.60	58.42	158.14	48.28	154.31	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.64	59.12	158.24	48.75	155.18	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	1.81	61.57	158.18	50.14	154.48	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	1.82	61.23	158.45	49.73	154.82	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	1.75	60.70	158.93	49.65	155.39	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	1.64	58.89	159.00	48.55	155.62	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.48	55.57	159.32	46.27	156.38	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.47	55.63	159.25	46.35	156.19	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.47	55.84	159.33	46.57	155.74	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.49	56.18	159.77	46.84	156.01	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	43.00	54.62	4834.53	45.72	4741.84	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: герцена 24

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 718979
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	15.764	314.507	50.10	0.00	13.116	308.986	42.41	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	15.894	314.489	50.52	0.00	13.235	308.968	42.80	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	15.827	314.308	50.34	0.00	13.165	308.775	42.60	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	15.951	314.388	50.72	0.00	13.187	308.845	42.66	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	16.760	314.270	53.32	0.00	13.702	308.757	44.35	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	16.798	314.025	53.48	0.00	13.735	308.501	44.49	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	16.689	313.402	53.24	0.00	13.658	307.878	44.33	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	16.670	313.280	53.20	0.00	13.616	307.752	44.21	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	17.121	326.716	52.36	0.00	14.102	320.924	43.90	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	15.773	314.317	50.16	0.00	13.111	308.695	42.44	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	15.826	314.688	50.27	0.00	13.140	309.048	42.48	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	16.488	315.897	52.18	0.00	13.590	310.269	43.77	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	16.984	315.395	53.84	0.00	13.830	309.798	44.61	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	17.072	316.299	53.96	0.00	13.894	310.665	44.69	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	17.080	316.578	53.94	0.00	13.877	310.941	44.60	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	17.315	318.120	54.42	0.00	14.041	312.476	44.90	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	17.255	318.844	54.11	0.00	14.077	313.089	44.94	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	16.403	326.386	50.22	0.00	13.611	320.573	42.41	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	16.250	319.199	50.88	0.00	13.355	313.473	42.57	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	18.649	320.129	58.25	0.00	14.948	314.483	47.51	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	18.678	321.578	58.07	0.00	15.025	315.796	47.55	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	18.782	322.058	58.31	0.00	15.107	316.122	47.76	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	18.852	322.022	58.53	0.00	15.153	316.097	47.92	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	19.714	321.001	61.41	0.00	15.625	315.124	49.56	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	19.679	321.018	61.30	0.00	15.540	315.101	49.30	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	19.738	323.138	61.08	0.00	15.653	317.219	49.33	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	19.335	323.821	59.70	0.00	15.448	317.924	48.57	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	18.111	325.457	55.64	0.00	14.649	319.484	45.82	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	18.055	324.156	55.69	0.00	14.559	318.148	45.74	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	18.055	324.042	55.71	0.00	14.566	318.027	45.77	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	18.223	325.067	56.05	0.00	14.730	319.058	46.14	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	17.413	318.987	54.55		14.163	313.258	45.17		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	539.792	9888.596			439.046	9710.995			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: герцена 24

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 718979
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wте, Гкал	Wгв, Гкал	Mте, т	tхв, °С
23.10.21	24.00	2.649	0.000	5.521	0.00
24.10.21	24.00	2.659	0.000	5.521	0.00
25.10.21	24.00	2.662	0.000	5.533	0.00
26.10.21	24.00	2.764	0.000	5.543	0.00
27.10.21	24.00	3.058	0.000	5.513	0.00
28.10.21	24.00	3.063	0.000	5.524	0.00
29.10.21	24.00	3.032	0.000	5.524	0.00
30.10.21	24.00	3.054	0.000	5.528	0.00
31.10.21	24.00	3.019	0.000	5.792	0.00
01.11.21	24.00	2.661	0.000	5.621	0.00
02.11.21	24.00	2.686	0.000	5.641	0.00
03.11.21	24.00	2.898	0.000	5.628	0.00
04.11.21	24.00	3.155	0.000	5.597	0.00
05.11.21	24.00	3.178	0.000	5.634	0.00
06.11.21	24.00	3.203	0.000	5.637	0.00
07.11.21	24.00	3.275	0.000	5.645	0.00
08.11.21	24.00	3.178	0.000	5.756	0.00
09.11.21	24.00	2.792	0.000	5.813	0.00
10.11.21	24.00	2.895	0.000	5.726	0.00
11.11.21	24.00	3.701	0.000	5.646	0.00
12.11.21	24.00	3.654	0.000	5.782	0.00
13.11.21	24.00	3.675	0.000	5.936	0.00
14.11.21	24.00	3.699	0.000	5.925	0.00
15.11.21	24.00	4.089	0.000	5.878	0.00
16.11.21	24.00	4.139	0.000	5.917	0.00
17.11.21	24.00	4.084	0.000	5.919	0.00
18.11.21	24.00	3.886	0.000	5.898	0.00
19.11.21	24.00	3.463	0.000	5.973	0.00
20.11.21	24.00	3.496	0.000	6.008	0.00
21.11.21	24.00	3.488	0.000	6.014	0.00
22.11.21	24.00	3.493	0.000	6.009	0.00
Среднее:		3.250	0.000	5.729	0.000
Итого:	744.00	100.746	0.000	177.601	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Герцена 24а Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00166608 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x0083 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	50.27	44.98	5.29	375.20	372.38	377.69	372.38	0.00	0.00	6.20	6.00	1.968	0.000	24	0	*
24/10/21	50.55	45.23	5.32	375.22	372.34	377.67	372.34	0.00	0.00	6.20	6.00	1.979	0.000	24	0	*
25/10/21	50.27	44.90	5.37	375.57	372.73	378.05	372.73	0.00	0.00	6.20	6.00	1.998	0.000	24	0	*
26/10/21	51.43	45.64	5.79	374.99	371.92	377.28	371.92	0.00	0.00	6.20	6.00	2.149	0.000	24	0	*
27/10/21	53.56	47.32	6.24	375.81	372.35	378.04	372.35	0.00	0.00	6.20	6.00	2.323	0.000	24	0	*
28/10/21	53.37	47.15	6.22	375.19	371.75	377.34	371.75	0.00	0.00	6.20	6.00	2.310	0.000	24	0	*
29/10/21	53.26	47.05	6.21	375.12	371.79	377.45	371.79	0.00	0.00	6.20	6.00	2.309	0.000	24	0	*
30/10/21	53.12	46.93	6.19	374.86	371.51	377.07	371.51	0.00	0.00	6.20	6.00	2.299	0.000	24	0	*
31/10/21	51.49	45.87	5.62	374.70	371.60	377.01	371.60	0.00	0.00	6.20	6.00	2.090	0.000	24	0	*
01/11/21	50.24	44.87	5.37	376.13	373.21	378.42	373.21	0.00	0.00	6.20	6.00	2.000	0.000	24	0	*
02/11/21	50.81	45.23	5.58	375.79	372.77	378.01	372.77	0.00	0.00	6.20	6.00	2.080	0.000	24	0	*
03/11/21	52.33	46.34	5.99	376.70	373.35	378.69	373.35	0.00	0.00	6.20	6.00	2.235	0.000	24	0	*
04/11/21	54.15	47.65	6.50	377.31	373.64	379.22	373.64	0.00	0.00	6.20	6.00	2.425	0.000	24	0	*
05/11/21	53.91	47.43	6.48	377.40	373.71	379.28	373.71	0.00	0.00	6.20	6.00	2.415	0.000	24	0	*
06/11/21	53.93	47.47	6.46	378.30	374.72	380.34	374.72	0.00	0.00	6.20	6.00	2.414	0.000	24	0	*
07/11/21	55.00	48.30	6.70	379.07	375.31	381.15	375.31	0.00	0.00	6.20	6.00	2.509	0.000	24	0	*
08/11/21	52.59	46.64	5.95	380.69	377.32	382.89	377.32	0.00	0.00	6.20	6.00	2.242	0.000	24	0	*
09/11/21	49.85	44.65	5.20	388.40	385.37	390.65	385.37	0.00	0.00	6.20	6.00	2.000	0.000	24	0	*
10/11/21	53.27	46.91	6.36	381.54	377.80	383.25	377.80	0.00	0.00	6.20	6.00	2.398	0.000	24	0	*
11/11/21	58.27	50.86	7.41	383.78	379.29	385.54	379.29	0.00	0.00	6.20	6.00	2.808	0.000	24	0	*
12/11/21	58.07	50.83	7.24	384.98	380.48	386.74	380.48	0.00	0.00	6.20	6.00	2.749	0.000	24	0	*
13/11/21	58.41	51.13	7.28	384.94	380.35	386.68	380.35	0.00	0.00	6.20	6.00	2.768	0.000	24	0	*
14/11/21	59.23	51.68	7.55	385.00	380.26	386.65	380.26	0.00	0.00	6.20	6.00	2.867	0.000	24	0	*
15/11/21	61.57	53.31	8.26	385.36	380.11	386.79	380.11	0.00	0.00	6.20	6.00	3.137	0.000	24	0	*
16/11/21	61.23	52.97	8.26	386.97	381.76	388.41	381.76	0.00	0.00	6.20	6.00	3.153	0.000	24	0	*
17/11/21	60.63	52.70	7.93	388.28	383.20	389.82	383.20	0.00	0.00	6.20	6.00	3.037	0.000	24	0	*
18/11/21	58.72	51.35	7.37	388.27	383.52	389.92	383.52	0.00	0.00	6.20	6.00	2.825	0.000	24	0	*
19/11/21	55.56	48.90	6.66	389.19	385.13	391.08	385.13	0.00	0.00	6.20	6.00	2.561	0.000	24	0	*
20/11/21	55.61	48.89	6.72	389.38	385.33	391.25	385.33	0.00	0.00	6.20	6.00	2.585	0.000	24	0	*
21/11/21	55.84	49.11	6.73	389.30	385.20	391.16	385.20	0.00	0.00	6.20	6.00	2.589	0.000	24	0	*
22/11/21	56.18	49.42	6.76	389.58	385.32	391.45	385.32	0.00	0.00	6.20	6.00	2.603	0.000	24	0	*
Итого:				11813.	11695.5	11874.	11695.5	0.00	0.00			75.825	0.000	744	0	
Средние:	54.60	48.11	6.48							6.20	6.00					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 21532ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Герцена 246 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00170297 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хВС98 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	50.18	41.58	8.60	183.38	181.22	181.62	180.18	0.00	1.04	6.20	6.00	1.555	0.043	24	0	*
24/10/21	50.46	41.85	8.61	183.35	181.19	181.21	179.77	0.00	1.42	6.20	6.00	1.556	0.059	24	0	*
25/10/21	50.19	41.58	8.61	183.20	181.04	180.90	179.46	0.00	1.58	6.20	6.00	1.557	0.066	24	0	*
26/10/21	51.29	42.05	9.24	183.34	181.09	181.31	179.84	0.00	1.25	6.20	6.00	1.672	0.053	24	0	*
27/10/21	53.46	43.45	10.01	183.50	181.10	181.10	179.42	0.00	1.68	6.20	6.00	1.808	0.073	24	0	*
28/10/21	53.27	43.37	9.90	183.32	180.92	181.04	179.36	0.00	1.56	6.20	6.00	1.789	0.068	24	0	*
29/10/21	53.17	43.21	9.96	183.02	180.62	180.56	178.89	0.00	1.73	6.20	6.00	1.794	0.075	24	0	*
30/10/21	53.02	43.09	9.93	183.03	180.63	180.84	179.17	0.00	1.46	6.20	6.00	1.791	0.063	24	0	*
31/10/21	51.45	42.28	9.17	183.22	180.95	180.54	178.99	0.00	1.96	6.20	6.00	1.658	0.083	24	0	*
01/11/21	50.15	41.41	8.74	183.40	181.24	181.21	179.77	0.00	1.47	6.20	6.00	1.578	0.061	24	0	*
02/11/21	50.69	41.72	8.97	183.83	181.62	181.25	179.78	0.00	1.84	6.20	6.00	1.629	0.077	24	0	*
03/11/21	52.22	42.61	9.61	184.55	182.21	182.47	180.92	0.00	1.29	6.20	6.00	1.747	0.055	24	0	*
04/11/21	54.04	43.65	10.39	184.73	182.32	181.99	180.31	0.00	2.01	6.20	6.00	1.892	0.088	24	0	*
05/11/21	53.81	43.53	10.28	185.14	182.74	182.99	181.31	0.00	1.43	6.20	6.00	1.875	0.062	24	0	*
06/11/21	53.83	43.57	10.26	185.55	183.15	182.98	181.30	0.00	1.85	6.20	6.00	1.879	0.081	24	0	*
07/11/21	54.86	44.24	10.62	186.22	183.62	183.79	182.11	0.00	1.51	6.20	6.00	1.947	0.067	24	0	*
08/11/21	52.58	43.01	9.57	186.34	183.97	183.54	181.99	0.00	1.98	6.20	6.00	1.761	0.085	24	0	*
09/11/21	49.78	41.34	8.44	189.98	187.80	187.59	186.09	0.00	1.71	6.20	6.00	1.581	0.071	24	0	*
10/11/21	53.04	43.03	10.01	186.10	183.67	183.62	182.04	0.00	1.63	6.20	6.00	1.833	0.070	24	0	*
11/11/21	58.17	46.32	11.85	186.93	184.05	184.85	182.93	0.00	1.12	6.20	6.00	2.179	0.052	24	0	*
12/11/21	57.95	46.27	11.68	187.78	184.90	185.21	183.29	0.00	1.61	6.20	6.00	2.159	0.074	24	0	*
13/11/21	58.30	46.57	11.73	187.93	185.05	185.69	183.77	0.00	1.28	6.20	6.00	2.170	0.060	24	0	*
14/11/21	59.07	46.92	12.15	188.03	185.07	185.88	183.96	0.00	1.11	6.20	6.00	2.247	0.052	24	0	*
15/11/21	61.44	48.16	13.28	187.90	184.61	185.79	183.82	0.00	0.79	6.20	6.00	2.449	0.038	24	0	*
16/11/21	61.10	47.81	13.29	188.33	185.09	186.17	184.24	0.00	0.85	6.20	6.00	2.455	0.041	24	0	*
17/11/21	60.53	47.66	12.87	189.35	186.14	186.49	184.49	0.00	1.65	6.20	6.00	2.391	0.079	24	0	*
18/11/21	58.66	46.57	12.09	189.56	186.55	187.20	185.33	0.00	1.22	6.20	6.00	2.255	0.057	24	0	*
19/11/21	55.44	44.52	10.92	189.68	187.04	187.75	186.07	0.00	0.97	6.20	6.00	2.038	0.043	24	0	*
20/11/21	55.50	44.54	10.96	189.20	186.56	187.81	186.13	0.00	0.43	6.20	6.00	2.040	0.019	24	0	*
21/11/21	55.72	44.74	10.98	189.32	186.68	188.15	186.47	0.00	0.21	6.20	6.00	2.047	0.009	24	0	*
22/11/21	56.06	44.98	11.08	189.59	186.84	187.87	186.16	0.00	0.68	6.20	6.00	2.069	0.031	24	0	*
Итого:				5768.8	5689.68	5699.4	5647.36	0.00	42.32			59.401	1.855	744	0	
Средние:	54.49	44.05	10.44							6.20	6.00					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 12864ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Герцена 26

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801114
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	8.798	176.129	49.93	0.00	7.498	175.234	42.54	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	8.868	176.109	50.33	0.00	7.559	175.202	42.89	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	8.831	176.028	50.15	0.00	7.522	175.176	42.70	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	8.903	176.093	50.54	0.00	7.529	175.330	42.72	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	9.354	176.013	53.13	0.00	7.818	175.178	44.39	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	9.369	175.871	53.26	0.00	7.835	174.990	44.52	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	9.310	175.523	53.02	0.00	7.799	174.656	44.41	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	9.297	175.461	52.97	0.00	7.778	174.681	44.30	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	9.540	182.967	52.09	0.00	8.042	182.034	43.91	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	8.798	175.983	49.97	0.00	7.468	175.114	42.40	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	8.827	176.158	50.09	0.00	7.496	175.354	42.52	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	9.191	176.801	51.97	0.00	7.741	176.019	43.76	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	9.476	176.539	53.66	0.00	7.892	175.796	44.67	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	9.514	177.019	53.73	0.00	7.939	176.182	44.82	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	9.521	177.186	53.72	0.00	7.940	176.326	44.78	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	9.656	178.007	54.23	0.00	8.044	177.096	45.16	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	9.592	178.301	53.79	0.00	8.048	177.387	45.11	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	9.120	182.325	49.99	0.00	7.774	181.447	42.58	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	9.067	178.272	50.84	0.00	7.639	177.503	42.82	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	10.371	178.750	58.01	0.00	8.531	177.920	47.70	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	10.390	179.669	57.82	0.00	8.575	178.762	47.70	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	10.446	179.859	58.07	0.00	8.622	178.950	47.91	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	10.488	179.851	58.31	0.00	8.652	178.988	48.08	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	10.991	179.700	61.15	0.00	8.938	178.979	49.72	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	10.972	179.882	60.99	0.00	8.902	179.222	49.47	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	10.986	180.792	60.76	0.00	8.952	180.038	49.50	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	10.744	180.891	59.39	0.00	8.809	180.097	48.68	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	10.069	181.815	55.37	0.00	8.353	181.022	45.91	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	10.073	181.651	55.44	0.00	8.349	180.873	45.93	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	10.077	181.617	55.47	0.00	8.360	180.804	46.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	10.157	181.929	55.82	0.00	8.423	181.085	46.27	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	9.703	178.490	54.32		8.091	177.659	45.29		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	300.793	5533.193			250.826	5507.443			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Герцена 26

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801114
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	txв, °C
23.10.21	24.00	1.299	0.000	0.895	0.00
24.10.21	24.00	1.308	0.000	0.907	0.00
25.10.21	24.00	1.309	0.000	0.852	0.00
26.10.21	24.00	1.375	0.000	0.762	0.00
27.10.21	24.00	1.536	0.000	0.835	0.00
28.10.21	24.00	1.534	0.000	0.882	0.00
29.10.21	24.00	1.510	0.000	0.867	0.00
30.10.21	24.00	1.519	0.000	0.780	0.00
31.10.21	24.00	1.498	0.000	0.934	0.00
01.11.21	24.00	1.330	0.000	0.869	0.00
02.11.21	24.00	1.331	0.000	0.804	0.00
03.11.21	24.00	1.450	0.000	0.782	0.00
04.11.21	24.00	1.585	0.000	0.743	0.00
05.11.21	24.00	1.574	0.000	0.837	0.00
06.11.21	24.00	1.581	0.000	0.860	0.00
07.11.21	24.00	1.613	0.000	0.911	0.00
08.11.21	24.00	1.545	0.000	0.914	0.00
09.11.21	24.00	1.347	0.000	0.878	0.00
10.11.21	24.00	1.428	0.000	0.769	0.00
11.11.21	24.00	1.841	0.000	0.830	0.00
12.11.21	24.00	1.815	0.000	0.907	0.00
13.11.21	24.00	1.824	0.000	0.909	0.00
14.11.21	24.00	1.836	0.000	0.863	0.00
15.11.21	24.00	2.053	0.000	0.721	0.00
16.11.21	24.00	2.070	0.000	0.661	0.00
17.11.21	24.00	2.034	0.000	0.755	0.00
18.11.21	24.00	1.935	0.000	0.793	0.00
19.11.21	24.00	1.716	0.000	0.793	0.00
20.11.21	24.00	1.724	0.000	0.778	0.00
21.11.21	24.00	1.717	0.000	0.814	0.00
22.11.21	24.00	1.734	0.000	0.844	0.00
Среднее:		1.612	0.000	0.831	0.000
Итого:	744.00	49.967	0.000	25.750	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

Герцена 28

Жилой дом

ИМ 2300 N ВВ379

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Qo1	Qm1	Gm1	T2	Qo2	Qm2
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн/час
Макс.предел	1000000	10	150	150	30	1000000	150	150	30
Миним.предел	0	0	0	0,75	0	0	0	0,75	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	2.38	0.10	50.22	13.26	13.10	314.52	42.65	13.33	13.21
25-10-2021 00:00:00	2.39	0.10	50.50	13.26	13.10	314.37	42.89	13.33	13.21
26-10-2021 00:00:00	2.40	0.10	50.23	13.25	13.09	314.27	42.58	13.32	13.21
27-10-2021 00:00:00	2.59	0.11	51.37	13.25	13.09	314.19	43.12	13.33	13.21
28-10-2021 00:00:00	2.79	0.12	53.49	13.26	13.08	313.93	44.58	13.34	13.21
29-10-2021 00:00:00	2.77	0.12	53.31	13.23	13.05	313.23	44.44	13.32	13.19
30-10-2021 00:00:00	2.75	0.11	53.19	13.19	13.02	312.44	44.36	13.29	13.17
31-10-2021 00:00:00	2.77	0.12	53.05	13.19	13.02	312.51	44.17	13.30	13.18
01-11-2021 00:00:00	2.54	0.11	51.46	13.20	13.04	312.99	43.33	13.31	13.19
02-11-2021 00:00:00	2.42	0.10	50.20	13.22	13.06	313.47	42.46	13.32	13.21
03-11-2021 00:00:00	2.48	0.10	50.75	13.24	13.08	313.97	42.84	13.35	13.23
04-11-2021 00:00:00	2.65	0.11	52.26	13.28	13.11	314.56	43.82	13.39	13.26
05-11-2021 00:00:00	2.90	0.12	54.08	13.27	13.09	314.19	44.82	13.39	13.26
06-11-2021 00:00:00	2.91	0.12	53.84	13.29	13.11	314.73	44.59	13.41	13.28
07-11-2021 00:00:00	2.94	0.12	53.87	13.32	13.14	315.33	44.53	13.44	13.31
08-11-2021 00:00:00	3.06	0.13	54.92	13.35	13.17	316.01	45.22	13.48	13.35
09-11-2021 00:00:00	2.71	0.11	52.57	13.39	13.22	317.19	43.99	13.52	13.39
10-11-2021 00:00:00	2.44	0.10	49.79	13.66	13.50	324.00	42.25	13.78	13.66
11-11-2021 00:00:00	2.85	0.12	53.15	13.41	13.23	317.57	44.16	13.54	13.42
12-11-2021 00:00:00	3.34	0.14	58.18	13.46	13.25	317.97	47.64	13.60	13.46
13-11-2021 00:00:00	3.31	0.14	57.97	13.53	13.32	319.61	47.60	13.64	13.50
14-11-2021 00:00:00	3.32	0.14	58.32	13.52	13.31	319.45	47.91	13.64	13.49
15-11-2021 00:00:00	3.42	0.14	59.12	13.52	13.31	319.38	48.39	13.64	13.49
16-11-2021 00:00:00	3.72	0.16	61.45	13.52	13.29	318.92	49.75	13.64	13.48
17-11-2021 00:00:00	3.77	0.16	61.12	13.56	13.33	320.01	49.33	13.69	13.54
18-11-2021 00:00:00	3.64	0.15	60.53	13.63	13.40	321.69	49.19	13.76	13.61
19-11-2021 00:00:00	3.38	0.14	58.65	13.64	13.42	322.14	48.12	13.77	13.62
20-11-2021 00:00:00	3.10	0.13	55.49	13.67	13.47	323.31	45.88	13.79	13.65
21-11-2021 00:00:00	3.12	0.13	55.54	13.65	13.46	322.97	45.88	13.77	13.63
22-11-2021 00:00:00	3.11	0.13	55.77	13.65	13.45	322.90	46.11	13.76	13.63
23-11-2021 00:00:00	3.14	0.13	56.10	13.69	13.49	323.69	46.39	13.79	13.65

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн/час
744:00	91.11	0.12	54.53	13.41	13.22	9835.50	45.26	13.52	13.38

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 Герцена 28
 Жилой дом
 ИМ 2300 N ВВ379
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время			
23-10-2021 00:00:00	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	317.14	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	317.12	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	316.94	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	316.98	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	317.06	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	316.66	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	316.05	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	316.22	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	316.48	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	317.04	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	317.60	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	318.36	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	318.33	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	318.78	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	319.50	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	320.45	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	321.40	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	327.83	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	322.05	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	322.93	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	323.98	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	323.77	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	323.73	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	323.62	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	324.85	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	326.57	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	326.77	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	327.55	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	327.18	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	327.04	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	327.70	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	тонн	час:мин	час:мин
744:00	9957.66	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Герцена 30

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 901916
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	11.819	262.227	49.97	0.59	10.110	262.750	43.29	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	11.917	262.137	50.36	0.59	10.163	262.308	43.61	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	11.856	261.937	50.17	0.59	10.068	261.935	43.33	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	12.000	262.455	50.62	0.59	10.172	262.624	43.60	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	12.627	261.372	53.22	0.59	10.641	261.721	45.50	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	12.647	261.453	53.28	0.59	10.644	261.800	45.49	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	12.573	261.128	53.05	0.59	10.522	261.128	45.19	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	12.554	261.064	52.99	0.59	10.519	261.238	45.13	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	12.839	272.335	52.01	0.59	10.817	272.334	44.60	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	11.828	262.137	50.02	0.59	10.053	262.311	43.19	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	11.879	262.376	50.17	0.59	10.082	262.549	43.26	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	12.393	263.130	52.00	0.59	10.408	263.130	44.45	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	12.842	262.692	53.79	0.59	10.640	262.692	45.40	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	12.869	263.453	53.75	0.59	10.683	263.453	45.45	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	12.885	263.749	53.76	0.59	10.702	263.749	45.47	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	13.088	264.757	54.34	0.59	10.861	264.757	45.92	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	13.119	269.585	53.63	0.59	11.002	269.585	45.75	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	12.719	282.268	49.94	0.59	10.892	282.261	43.46	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	12.799	276.418	51.20	0.59	10.802	276.418	43.97	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	14.723	276.912	58.08	0.59	12.175	276.912	48.87	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	14.723	278.114	57.85	0.59	12.225	278.114	48.86	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	14.814	278.386	58.13	0.59	12.291	278.386	49.06	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	14.896	278.387	58.42	0.59	12.342	278.387	49.24	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	15.656	277.896	61.26	0.59	12.821	277.896	51.05	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	15.621	278.363	61.04	0.59	12.775	278.363	50.80	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	15.637	279.953	60.77	0.59	12.843	279.953	50.79	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	15.248	280.135	59.35	0.59	12.594	280.135	49.86	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	14.246	282.191	55.39	0.59	11.925	282.188	47.16	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	14.236	281.480	55.48	0.59	11.908	281.479	47.21	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	14.250	281.389	55.55	0.59	11.924	281.389	47.28	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	14.365	281.745	55.89	0.59	12.046	281.932	47.60	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	13.409	270.698	54.37		11.214	270.770	46.25		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	415.668	8391.625			347.649	8393.878			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Герцена 30

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 901916
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	tхв, °С
23.10.21	24.00	1.709	0.000	-0.523	5.00
24.10.21	24.00	1.754	0.000	-0.171	5.00
25.10.21	24.00	1.788	0.000	0.001	5.00
26.10.21	24.00	1.828	0.000	-0.169	5.00
27.10.21	24.00	1.987	0.000	-0.348	5.00
28.10.21	24.00	2.004	0.000	-0.347	5.00
29.10.21	24.00	2.051	0.000	0.000	5.00
30.10.21	24.00	2.035	0.000	-0.173	5.00
31.10.21	24.00	2.022	0.000	0.000	5.00
01.11.21	24.00	1.775	0.000	-0.174	5.00
02.11.21	24.00	1.797	0.000	-0.173	5.00
03.11.21	24.00	1.986	0.000	0.000	5.00
04.11.21	24.00	2.201	0.000	0.000	5.00
05.11.21	24.00	2.186	0.000	0.000	5.00
06.11.21	24.00	2.183	0.000	0.000	5.00
07.11.21	24.00	2.227	0.000	0.000	5.00
08.11.21	24.00	2.116	0.000	0.000	5.00
09.11.21	24.00	1.827	0.000	0.007	5.00
10.11.21	24.00	1.998	0.000	0.000	5.00
11.11.21	24.00	2.548	0.000	0.000	5.00
12.11.21	24.00	2.498	0.000	0.000	5.00
13.11.21	24.00	2.524	0.000	0.000	5.00
14.11.21	24.00	2.554	0.000	0.000	5.00
15.11.21	24.00	2.835	0.000	0.000	5.00
16.11.21	24.00	2.846	0.000	0.000	5.00
17.11.21	24.00	2.793	0.000	0.000	5.00
18.11.21	24.00	2.654	0.000	0.000	5.00
19.11.21	24.00	2.321	0.000	0.004	5.00
20.11.21	24.00	2.328	0.000	0.001	5.00
21.11.21	24.00	2.326	0.000	0.000	5.00
22.11.21	24.00	2.319	0.000	-0.186	5.00
Среднее:		2.194	0.000	-0.073	5.000
Итого:	744.00	68.019	0.000	-2.253	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 ул. Герцена д.32
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA765
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.24	50.16	192.87	43.72	193.40	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.24	50.46	192.74	43.98	193.27	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.26	50.19	192.76	43.65	193.29	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.36	51.25	192.76	44.17	193.35	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.50	53.45	192.69	45.67	193.36	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.47	53.27	192.45	45.60	193.11	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.46	53.15	192.06	45.54	192.70	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.47	53.01	192.18	45.35	192.83	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.34	51.48	192.39	44.49	192.97	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.29	50.14	192.79	43.46	193.33	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.31	50.65	193.08	43.83	193.65	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.41	52.19	193.57	44.87	194.19	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.56	54.03	193.18	45.96	193.88	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.54	53.80	193.44	45.80	194.12	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.56	53.82	193.64	45.77	194.34	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.61	54.81	194.21	46.51	194.94	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.44	52.65	195.06	45.23	195.70	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.29	49.76	199.08	43.24	199.63	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.51	52.89	195.21	45.16	195.87	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	1.80	58.15	195.74	48.92	196.59	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.78	57.92	196.45	48.85	197.29	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.79	58.27	196.38	49.16	197.23	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.84	59.00	196.42	49.61	197.30	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.03	61.41	196.13	51.04	197.12	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.05	61.08	196.50	50.63	197.50	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	1.98	60.53	197.79	50.52	198.75	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	1.85	58.70	198.08	49.35	198.96	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.68	55.44	198.52	46.95	199.28	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.70	55.49	198.65	46.93	199.42	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.69	55.71	198.50	47.19	199.27	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.70	56.05	199.09	47.49	199.87	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	48.75	54.48	6044.42	46.41	6066.54	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Герцена 34

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 105738
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	16.848	335.804	50.05	0.60	14.350	334.762	42.75	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	16.960	335.602	50.42	0.60	14.457	334.553	43.10	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	16.878	335.415	50.20	0.60	14.356	334.374	42.82	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	17.068	335.493	50.75	0.60	14.431	334.449	43.03	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	17.944	335.739	53.33	0.60	15.005	334.642	44.73	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	17.893	334.952	53.30	0.60	14.977	333.863	44.75	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	17.795	334.366	53.10	0.60	14.918	333.277	44.65	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	17.760	334.293	53.01	0.60	14.874	333.180	44.53	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	18.140	348.659	51.87	0.60	15.329	347.526	43.97	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	16.829	335.273	50.07	0.60	14.323	334.220	42.74	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	16.930	335.630	50.32	0.60	14.390	334.588	42.89	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	17.552	336.399	52.06	0.60	14.818	335.305	44.08	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	18.161	336.110	53.92	0.60	15.154	335.000	45.12	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	18.145	336.675	53.78	0.60	15.121	335.560	44.95	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	18.171	337.053	53.80	0.60	15.120	335.944	44.90	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	18.460	338.009	54.50	0.60	15.310	336.866	45.34	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	18.109	338.707	53.36	0.60	15.187	337.564	44.88	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	17.255	345.001	49.87	0.60	14.698	343.971	42.60	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	17.576	339.013	51.72	0.60	14.788	338.057	43.63	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	19.814	340.055	58.16	0.60	16.321	338.874	48.06	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	19.779	341.002	57.89	0.60	16.346	339.812	48.00	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	19.889	341.087	58.20	0.60	16.418	339.882	48.20	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	20.023	341.021	58.61	0.60	16.530	339.778	48.55	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	20.939	340.716	61.35	0.60	17.073	339.406	50.20	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	20.907	341.824	61.06	0.60	16.972	340.509	49.74	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	20.947	344.321	60.73	0.60	17.065	342.988	49.65	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	20.393	343.865	59.20	0.60	16.749	342.807	48.72	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	19.179	345.509	55.39	0.60	15.996	344.996	46.17	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	19.195	345.205	55.49	0.60	15.923	344.214	46.12	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	19.240	345.210	55.62	0.60	15.959	344.217	46.22	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	19.392	345.867	55.96	0.60	16.139	344.893	46.65	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	18.522	339.480	54.42		15.455	338.389	45.54		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	574.170	10523.877			479.096	10490.076			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Герцена 34

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 105738
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втгв, Гкал	Мтс, т	тхв, °С
23.10.21	24.00	2.497	0.000	1.042	0.00
24.10.21	24.00	2.503	0.000	1.049	0.00
25.10.21	24.00	2.522	0.000	1.041	0.00
26.10.21	24.00	2.637	0.000	1.044	0.00
27.10.21	24.00	2.939	0.000	1.097	0.00
28.10.21	24.00	2.916	0.000	1.090	0.00
29.10.21	24.00	2.877	0.000	1.089	0.00
30.10.21	24.00	2.886	0.000	1.114	0.00
31.10.21	24.00	2.811	0.000	1.133	0.00
01.11.21	24.00	2.506	0.000	1.054	0.00
02.11.21	24.00	2.540	0.000	1.042	0.00
03.11.21	24.00	2.734	0.000	1.094	0.00
04.11.21	24.00	3.007	0.000	1.110	0.00
05.11.21	24.00	3.024	0.000	1.115	0.00
06.11.21	24.00	3.051	0.000	1.109	0.00
07.11.21	24.00	3.150	0.000	1.143	0.00
08.11.21	24.00	2.923	0.000	1.143	0.00
09.11.21	24.00	2.557	0.000	1.029	0.00
10.11.21	24.00	2.789	0.000	0.956	0.00
11.11.21	24.00	3.492	0.000	1.180	0.00
12.11.21	24.00	3.433	0.000	1.191	0.00
13.11.21	24.00	3.471	0.000	1.205	0.00
14.11.21	24.00	3.492	0.000	1.243	0.00
15.11.21	24.00	3.867	0.000	1.310	0.00
16.11.21	24.00	3.935	0.000	1.315	0.00
17.11.21	24.00	3.882	0.000	1.333	0.00
18.11.21	23.97	3.644	0.000	1.058	0.00
19.11.21	24.00	3.182	0.000	0.513	0.00
20.11.21	24.00	3.272	0.000	0.992	0.00
21.11.21	24.00	3.281	0.000	0.993	0.00
22.11.21	24.00	3.254	0.000	0.975	0.00
Среднее:		3.067	0.000	1.090	0.000
Итого:	743.97	95.074	0.000	33.800	

Дата и время	Втс Итого, Гкал	Мтс Итого, т	Втгв Итого, Гкал
22.10.2021 23:59	10236.720	85454.202	0.000
22.11.2021 23:59	10331.794	85488.002	0.000

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул. Герцена д.36
Жилой дом
ИМ 2300 N BA855
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.21	50.23	223.38	44.79	217.25	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.21	50.53	223.18	45.09	217.15	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.23	50.27	223.36	44.75	217.49	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.32	51.29	222.89	45.36	217.32	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.44	53.53	223.11	47.08	217.54	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.43	53.36	223.04	46.95	217.17	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.43	53.23	222.24	46.79	216.62	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.43	53.09	222.22	46.66	216.54	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.31	51.60	222.80	45.72	216.88	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.25	50.21	222.91	44.60	217.39	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.30	50.69	223.05	44.87	217.68	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.40	52.25	223.63	45.99	218.07	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.53	54.12	223.12	47.25	217.71	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.53	53.89	223.63	47.04	218.19	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.53	53.91	224.16	47.08	218.57	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.57	54.87	225.01	47.86	219.28	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.42	52.81	225.17	46.48	219.61	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.25	49.85	229.09	44.36	223.50	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.47	52.85	225.33	46.31	219.78	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	1.77	58.26	226.02	50.40	220.22	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.76	58.02	226.97	50.26	221.25	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.76	58.37	226.98	50.62	221.29	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.82	59.06	226.66	51.02	221.24	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.00	61.52	225.96	52.67	220.28	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	1.99	61.19	226.34	52.38	221.14	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	1.94	60.66	228.32	52.16	222.67	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	1.80	58.86	228.40	50.96	222.79	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.62	55.52	229.08	48.44	223.48	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.64	55.59	228.97	48.41	223.25	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.62	55.79	228.91	48.69	223.43	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.63	56.13	229.48	49.01	224.20	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	47.60	54.57	6983.41	47.74	6808.98	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 24-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 ул.Гоголя д.2
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA870
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.66	49.29	248.67	42.60	248.16	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.67	49.58	248.91	42.87	248.37	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.67	49.33	247.73	42.56	247.11	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.80	50.30	247.89	43.03	247.19	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.96	52.52	247.55	44.60	246.64	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.94	52.36	248.89	44.55	247.94	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.93	52.24	247.72	44.45	246.61	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.93	52.10	249.07	44.34	248.07	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.78	50.67	249.13	43.53	247.88	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.69	49.28	250.56	42.52	249.60	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.74	49.73	249.50	42.75	248.50	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.86	51.27	250.34	43.82	249.27	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.03	53.10	249.16	44.95	248.18	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.02	52.87	249.68	44.78	248.60	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.02	52.90	248.75	44.76	247.74	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.10	53.83	249.02	45.38	247.94	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.88	51.86	248.98	44.30	248.18	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.67	48.93	249.76	42.24	248.90	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.93	51.82	248.41	44.01	247.20	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	2.28	57.08	240.33	47.59	238.88	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	2.29	56.85	254.78	47.85	253.59	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	2.31	57.20	258.37	48.23	257.00	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	2.38	57.86	259.49	48.68	258.21	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.61	60.27	257.93	50.14	256.78	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.62	59.95	258.43	49.79	256.96	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	2.55	59.46	258.61	49.58	257.10	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	2.39	57.72	257.94	48.44	256.42	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.17	54.42	259.78	46.06	258.72	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.18	54.48	260.86	46.10	259.69	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	2.18	54.68	260.65	46.30	259.27	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	2.19	55.01	259.96	46.55	258.52	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	63.40	53.51	7816.85	45.40	7783.22	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: Гоголя 6

Адрес: г. Октябрьский ул. Гоголя д. 6

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-01M сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20103329, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x0C3F

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.21 23	49.83	43.64	6.20	6.12	6.12	121.095	0.000	119.706	0.000	119.706	0.741	0.000	<	24	0
24.10.21 23	50.13	43.90	6.22	6.12	6.12	120.955	0.000	119.545	0.000	119.545	0.743	0.000	<	24	0
25.10.21 23	49.86	43.55	6.32	6.12	6.12	120.575	0.000	119.196	0.000	119.196	0.753	0.000	<	24	0
26.10.21 23	50.88	43.99	6.89	6.12	6.12	119.857	0.000	118.416	0.000	118.416	0.815	0.000	<	24	0
27.10.21 23	53.09	45.61	7.48	6.12	6.12	119.340	0.000	117.788	0.000	117.788	0.880	0.000	<	24	0
28.10.21 23	52.92	45.54	7.39	6.12	6.12	120.070	0.000	118.520	0.000	118.520	0.875	0.000	<	24	0
29.10.21 23	52.81	45.35	7.45	6.12	6.12	118.927	0.000	117.392	0.000	117.392	0.875	0.000	<	24	0
30.10.21 23	52.66	45.22	7.44	6.12	6.12	118.795	0.000	117.268	0.000	117.268	0.872	0.000	<	24	0
31.10.21 23	51.18	44.44	6.74	6.12	6.12	119.155	0.000	117.716	0.000	117.716	0.792	0.000	<	24	0
01.11.21 23	49.82	43.45	6.36	6.12	6.12	119.835	0.000	118.461	0.000	118.461	0.753	0.000	<	24	0
02.11.21 23	50.30	43.73	6.57	6.12	6.12	119.052	0.000	117.664	0.000	117.664	0.772	0.000	<	24	0
03.11.21 23	51.83	44.91	6.93	6.12	6.12	120.112	0.000	118.623	0.000	118.623	0.821	0.000	<	24	0
04.11.21 23	53.67	46.04	7.63	6.12	6.12	119.418	0.000	117.828	0.000	117.828	0.899	0.000	<	24	0
05.11.21 23	53.44	45.93	7.52	6.12	6.12	119.897	0.000	118.319	0.000	118.319	0.889	0.000	<	24	0
06.11.21 23	53.47	46.10	7.37	6.12	6.12	121.283	0.000	119.677	0.000	119.677	0.882	0.000	<	24	0
07.11.21 23	54.45	46.90	7.55	6.12	6.12	124.073	0.000	122.370	0.000	122.370	0.924	0.000	<	24	0
08.11.21 23	52.38	45.53	6.86	6.12	6.12	123.000	0.000	121.436	0.000	121.436	0.832	0.000	<	24	0
09.11.21 23	49.49	43.44	6.05	6.12	6.12	124.048	0.000	122.643	0.000	122.643	0.742	0.000	<	24	0
10.11.21 23	52.50	45.29	7.22	6.12	6.12	121.228	0.000	119.670	0.000	119.670	0.863	0.000	<	24	0
11.11.21 23	57.78	49.22	8.55	6.12	6.12	122.738	0.000	120.847	0.000	120.847	1.033	0.000	<	24	0
12.11.21 23	55.32	45.92	9.40	6.12	6.12	94.305	0.000	92.971	0.000	92.971	0.874	0.000	<	24	0
13.11.21 23	55.42	44.16	11.26	6.12	6.12	77.092	0.000	75.998	0.000	75.998	0.856	0.000	<	24	0
14.11.21 23	55.69	44.11	11.58	6.12	6.12	76.173	0.000	75.081	0.000	75.081	0.869	0.000	<	24	0
15.11.21 23	59.43	45.26	14.17	6.12	6.12	70.793	0.000	69.645	0.000	69.645	0.986	0.000	<	24	0
16.11.21 23	59.64	45.30	14.33	6.12	6.12	72.198	0.000	71.019	0.000	71.019	1.018	0.000	<	24	0
17.11.21 23	58.81	44.00	14.81	6.12	6.12	60.787	0.000	59.817	0.000	59.817	0.886	0.000	<	24	0
18.11.21 23	55.36	45.42	9.94	6.12	6.12	96.393	0.000	95.029	0.000	95.029	0.944	0.000	<	24	0
19.11.21 23	53.27	45.21	8.07	6.12	6.12	114.622	0.000	113.124	0.000	113.124	0.912	0.000	<	24	0
20.11.21 23	53.29	45.20	8.09	6.12	6.12	112.262	0.000	110.791	0.000	110.791	0.896	0.000	<	24	0
21.11.21 23	54.10	45.83	8.27	6.12	6.12	112.552	0.000	111.032	0.000	111.032	0.918	0.000	<	24	0
22.11.21 23	54.45	46.20	8.25	6.12	6.12	113.450	0.000	111.897	0.000	111.897	0.923	0.000	<	24	0
Итого/Средн	53.11	45.14	7.97	6.12	6.12	3414.080	0.000	3369.490	0.000	3369.490	26.839	0.000		744	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
22.10.21 23	3858.302	0.000	3813.938	0.000	3813.938	20.901	0.000	833	884
22.11.21 23	7272.382	0.000	7183.428	0.000	7183.428	47.740	0.000	1577	884
Итого	3414.080	0.000	3369.491	0.000	3369.491	26.839	0.000	744	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Отчет о потреблении...

от 24-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 Гоголя 28
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA754
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	2.21	52.74	310.47	45.60	307.39	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	2.20	52.21	307.74	45.05	305.06	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	2.21	52.01	309.99	44.86	307.34	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	2.21	51.67	308.66	44.48	305.30	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	2.19	51.49	302.82	44.24	299.49	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.29	51.43	309.55	44.02	306.19	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.32	51.64	333.40	44.68	329.82	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.26	51.44	333.11	44.65	328.66	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	2.31	52.16	331.62	45.17	327.93	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	2.23	52.32	331.70	45.59	328.33	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	2.23	51.84	331.32	45.09	327.92	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	2.23	51.00	330.35	44.25	326.51	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.25	50.55	328.46	43.70	325.02	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.27	51.24	330.29	44.36	327.10	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.35	51.32	330.14	44.19	327.03	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.40	52.09	330.63	44.82	327.31	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.37	52.50	331.47	45.33	328.01	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	2.27	51.60	330.48	44.73	327.04	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	2.53	54.26	333.55	46.67	330.13	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	2.83	57.57	363.48	49.75	360.31	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	2.68	56.16	384.26	49.17	381.41	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	2.79	56.28	386.21	49.05	383.29	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	2.83	56.55	387.36	49.23	384.21	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	3.07	59.39	387.98	51.46	385.68	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	3.20	60.36	390.25	52.15	387.73	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	3.10	59.81	390.38	51.86	387.34	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	3.00	58.76	387.43	51.00	384.20	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.88	57.67	386.74	50.21	383.81	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.82	56.45	385.93	49.11	382.89	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	2.82	56.25	384.08	48.90	381.31	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	2.80	56.56	383.73	49.26	381.27	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	78.13	54.11	10773.56	46.86	10675.01	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Горького 2 1ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00170234 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xFE22 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	49.65	39.53	10.12	87.92	86.96	88.87	88.15	-1.19	5.86	5.81	0.880	-0.047	24	0	
24/10/21	49.93	39.78	10.15	87.81	86.85	89.19	88.47	-1.62	5.90	5.84	0.881	-0.064	24	0	
25/10/21	49.67	39.42	10.25	87.50	86.54	88.48	87.76	-1.22	5.90	5.84	0.886	-0.048	24	0	
26/10/21	50.74	39.76	10.98	87.94	86.92	88.88	88.16	-1.24	5.89	5.84	0.952	-0.049	24	0	
27/10/21	52.87	41.05	11.82	88.24	87.04	89.64	88.92	-1.88	5.89	5.84	1.026	-0.077	24	0	
28/10/21	52.70	40.92	11.78	87.46	86.26	88.64	87.92	-1.66	5.89	5.84	1.017	-0.068	24	0	
29/10/21	52.59	40.82	11.77	87.78	86.58	88.83	88.11	-1.53	5.89	5.84	1.017	-0.062	24	0	
30/10/21	52.44	40.70	11.74	87.61	86.41	89.00	88.28	-1.87	5.89	5.85	1.015	-0.076	24	0	
31/10/21	50.91	40.12	10.79	87.56	86.49	88.76	88.04	-1.55	5.89	5.85	0.933	-0.062	24	0	
01/11/21	49.63	39.33	10.30	87.86	86.90	88.67	87.95	-1.05	5.90	5.85	0.888	-0.041	24	0	
02/11/21	50.16	39.57	10.59	89.13	88.12	89.93	89.21	-1.09	5.91	5.86	0.932	-0.043	24	0	
03/11/21	51.66	40.50	11.16	89.94	88.78	91.20	90.48	-1.70	5.89	5.83	0.988	-0.069	24	0	
04/11/21	53.46	41.26	12.20	89.53	88.33	90.63	89.91	-1.58	5.90	5.86	1.077	-0.065	24	0	
05/11/21	53.23	41.11	12.12	89.53	88.33	90.45	89.73	-1.40	5.91	5.87	1.067	-0.058	24	0	
06/11/21	53.25	41.13	12.12	89.77	88.57	90.52	89.80	-1.23	5.91	5.87	1.071	-0.051	24	0	
07/11/21	54.25	41.63	12.62	89.96	88.76	90.76	90.04	-1.28	5.91	5.87	1.116	-0.053	24	0	
08/11/21	52.05	40.68	11.37	90.06	88.98	91.16	90.44	-1.46	5.91	5.87	1.009	-0.059	24	0	
09/11/21	49.36	39.67	9.69	97.06	95.98	98.03	97.26	-1.28	5.99	5.92	0.928	-0.051	24	0	
10/11/21	52.42	40.55	11.87	90.18	89.04	90.69	89.97	-0.93	6.05	6.02	1.053	-0.038	24	0	
11/11/21	57.51	43.56	13.95	90.11	88.67	91.52	90.77	-2.10	6.04	6.02	1.234	-0.091	24	0	
12/11/21	57.30	43.44	13.86	89.54	88.10	90.82	90.10	-2.00	6.07	6.05	1.218	-0.087	24	0	
13/11/21	57.64	43.71	13.93	89.66	88.22	91.29	90.57	-2.35	6.06	6.05	1.225	-0.103	24	0	
14/11/21	58.39	44.07	14.32	89.32	87.88	90.92	90.14	-2.26	6.07	6.05	1.259	-0.100	24	0	
15/11/21	60.73	45.14	15.59	89.45	88.01	91.20	90.24	-2.23	6.06	6.06	1.370	-0.101	24	0	
16/11/21	60.40	44.67	15.73	89.30	87.86	90.84	89.91	-2.05	6.07	6.06	1.379	-0.092	24	0	
17/11/21	59.85	44.61	15.24	90.29	88.85	91.55	90.64	-1.79	6.07	6.07	1.351	-0.080	24	0	
18/11/21	58.03	43.81	14.22	89.95	88.56	91.45	90.60	-2.04	6.07	6.06	1.258	-0.089	24	0	
19/11/21	54.85	41.85	13.00	89.84	88.64	91.08	90.36	-1.72	6.09	6.08	1.151	-0.072	24	0	
20/11/21	54.89	41.83	13.06	89.85	88.65	91.21	90.49	-1.84	6.09	6.08	1.155	-0.077	24	0	
21/11/21	55.11	42.06	13.05	89.89	88.69	91.39	90.67	-1.98	6.11	6.11	1.154	-0.083	24	0	
22/11/21	55.44	42.37	13.07	89.83	88.63	91.86	91.14	-2.51	6.11	6.10	1.156	-0.106	24	0	
Итого:				2769.8	2732.60	2807.4	2784.23	-51.63			33.646	-2.162	744	0	
Средние:	53.90	41.56	12.33					5.97	5.94						

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 47043ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Горького 2 Ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв = 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00169011 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5B2D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	48.95	39.16	9.79	98.92	97.72	97.96	97.24	0.00	0.48	7.00	7.00	0.954	0.019	24	0	
24/10/21	49.23	39.47	9.76	98.83	97.63	97.88	97.16	0.00	0.47	7.00	7.00	0.947	0.019	24	0	
25/10/21	48.97	39.16	9.81	98.60	97.42	97.64	96.92	0.00	0.50	7.00	7.00	0.954	0.020	24	0	
26/10/21	50.02	39.52	10.50	98.77	97.57	97.77	97.05	0.00	0.52	7.00	7.00	1.023	0.021	24	0	
27/10/21	52.13	40.82	11.31	99.43	98.23	98.37	97.65	0.00	0.58	7.00	7.00	1.109	0.024	24	0	
28/10/21	51.96	40.65	11.31	98.82	97.62	97.76	97.04	0.00	0.58	7.00	7.00	1.101	0.024	24	0	
29/10/21	51.85	40.51	11.34	98.76	97.56	97.70	96.98	0.00	0.58	7.00	7.00	1.103	0.024	24	0	
30/10/21	51.71	40.43	11.28	98.65	97.45	97.59	96.87	0.00	0.58	7.00	7.00	1.096	0.024	24	0	
31/10/21	50.21	39.80	10.41	98.85	97.66	97.83	97.11	0.00	0.55	7.00	7.00	1.019	0.022	24	0	
01/11/21	48.93	38.94	9.99	98.76	97.56	97.77	97.05	0.00	0.51	7.00	7.00	0.970	0.020	24	0	
02/11/21	49.45	39.23	10.22	99.87	98.67	98.85	98.13	0.00	0.54	7.00	7.00	1.008	0.021	24	0	
03/11/21	50.93	40.11	10.82	101.04	99.84	99.98	99.26	0.00	0.58	7.00	7.00	1.076	0.023	24	0	
04/11/21	52.71	41.02	11.69	100.91	99.71	99.79	99.07	0.00	0.64	7.00	7.00	1.163	0.026	24	0	
05/11/21	52.49	40.85	11.64	100.96	99.76	99.85	99.13	0.00	0.63	7.00	7.00	1.156	0.026	24	0	
06/11/21	52.51	40.81	11.70	101.04	99.84	99.92	99.20	0.00	0.64	7.00	7.00	1.169	0.026	24	0	
07/11/21	53.49	41.41	12.08	101.18	99.84	100.02	99.30	0.00	0.54	7.00	7.00	1.205	0.022	24	0	
08/11/21	51.34	40.38	10.96	101.10	99.81	99.99	99.27	0.00	0.54	7.00	7.00	1.087	0.022	24	0	
09/11/21	48.68	39.35	9.33	108.82	107.60	107.72	106.93	0.00	0.67	7.00	7.00	1.000	0.026	24	0	
10/11/21	51.68	40.24	11.44	100.99	99.70	99.78	99.01	0.00	0.69	7.00	7.00	1.138	0.028	24	0	
11/11/21	56.70	43.32	13.38	101.96	100.50	100.60	99.64	0.00	0.86	7.00	7.00	1.340	0.037	24	0	
12/11/21	56.49	43.25	13.24	101.64	100.20	100.27	99.31	0.00	0.89	7.00	7.00	1.321	0.039	24	0	
13/11/21	56.83	43.49	13.34	101.68	100.24	100.30	99.34	0.00	0.90	7.00	7.00	1.338	0.039	24	0	
14/11/21	57.57	43.86	13.71	101.72	100.21	100.32	99.36	0.00	0.85	7.00	7.00	1.373	0.037	24	0	
15/11/21	59.88	44.98	14.90	101.71	100.03	100.22	99.26	0.00	0.77	7.00	7.00	1.490	0.035	24	0	
16/11/21	59.56	44.59	14.97	101.74	100.06	100.27	99.31	0.00	0.75	7.00	7.00	1.495	0.034	24	0	
17/11/21	59.01	44.55	14.46	102.18	100.50	100.72	99.76	0.00	0.74	7.00	7.00	1.452	0.033	24	0	
18/11/21	57.23	43.60	13.63	102.13	100.53	100.73	99.81	0.00	0.72	7.00	7.00	1.368	0.031	24	0	
19/11/21	54.09	41.58	12.51	101.86	100.42	100.55	99.83	0.00	0.59	7.00	7.00	1.251	0.025	24	0	
20/11/21	54.13	41.61	12.52	101.85	100.41	100.54	99.82	0.00	0.59	7.00	7.00	1.255	0.025	24	0	
21/11/21	54.33	41.80	12.53	101.89	100.45	100.55	99.83	0.00	0.62	7.00	7.00	1.257	0.026	24	0	
22/11/21	54.66	42.03	12.63	102.08	100.64	100.74	99.99	0.00	0.65	7.00	7.00	1.268	0.027	24	0	
Итого:				3126.7	3085.38	3089.9	3065.63	0.00	19.75			36.486	0.825	744	0	
Средние:	53.15	41.30	11.84							7.00	7.00					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 47019ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.10.2021 по 22.11.2021



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Горького, д. 3

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 2816685 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 37.3
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°С)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
23.10.2021	25,7	25,1	49,346	0,489	12,00
24.10.2021	28,6	29,2	49,859	0,497	13,00
25.10.2021	38,2	37,0	51,936	0,507	21,00
26.10.2021	27,8	29,5	50,781	0,465	15,00
27.10.2021	14,6	24,8	51,180	0,410	15,00
28.10.2021	16,4	25,8	52,799	0,428	13,00
29.10.2021	17,7	28,2	52,719	0,404	10,00
30.10.2021	28,9	35,4	54,146	0,432	16,00
31.10.2021	43,9	40,0	57,039	0,505	22,00
01.11.2021	50,2	40,5	58,279	0,557	24,00
02.11.2021	49,9	41,1	58,186	0,566	24,00
03.11.2021	45,2	41,6	56,840	0,561	20,00
04.11.2021	53,3	41,9	58,418	0,668	24,00
05.11.2021	53,5	41,7	58,447	0,683	24,00
06.11.2021	53,3	41,6	58,455	0,675	24,00
07.11.2021	54,7	42,6	58,469	0,702	24,00
08.11.2021	51,3	40,6	58,455	0,617	24,00
09.11.2021	50,9	40,4	58,359	0,605	24,00
10.11.2021	54,4	42,2	57,955	0,697	24,00
11.11.2021	56,3	43,3	57,000	0,735	24,00
12.11.2021	57,0	43,9	24,389	0,314	10,00
13.11.2021	-	-	-	-	-
14.11.2021	-	-	-	-	-
15.11.2021	-	-	-	-	-
16.11.2021	-	-	-	-	-
17.11.2021	-	-	-	-	-
18.11.2021	-	-	-	-	-
19.11.2021	-	-	-	-	-
20.11.2021	-	-	-	-	-
21.11.2021	-	-	-	-	-
22.11.2021	-	-	-	-	-
Итого	41,5	37,0	1133,057	11,515	407,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
23.10.2021 00:00	16886,947	176,460	4153,00
23.11.2021 00:00	-	-	-
	-16886,947	-176,460	-4153,00

Всего потреблено Qп = **11,515** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет о потреблении...
от 24-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
Горького 6
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ650
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	0.82	50.09	90.39	40.98	90.97	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	0.82	50.37	90.28	41.23	90.85	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	0.83	50.11	90.18	40.91	90.66	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	0.89	51.17	90.25	41.30	90.73	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	0.63	44.54	56.36	37.03	56.66	15:07	24:00
29-10-2021 00:00:00	0.91	53.07	86.29	42.60	86.77	23:07	24:00
30-10-2021 00:00:00	0.94	53.05	90.98	42.74	91.47	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	0.93	52.90	90.65	42.58	91.10	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	0.86	51.38	90.95	41.90	91.39	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	0.82	50.06	90.95	41.03	91.37	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	0.85	50.58	91.93	41.33	92.34	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	0.91	52.11	92.83	42.33	93.26	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	0.99	53.93	92.60	43.27	93.02	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	0.98	53.70	92.71	43.12	93.12	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	0.98	53.72	92.80	43.15	93.21	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.01	54.71	92.83	43.82	93.26	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	0.91	52.53	92.84	42.66	93.28	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	0.83	49.71	99.95	41.29	100.55	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	0.95	52.84	92.55	42.55	93.14	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	1.11	58.01	92.97	46.00	93.50	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.11	57.79	92.86	45.84	93.39	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.11	58.14	92.88	46.11	93.38	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.15	58.88	92.89	46.51	93.33	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	1.26	61.25	92.73	47.68	93.05	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	1.27	60.91	92.77	47.24	93.05	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	1.25	60.37	93.36	46.96	93.69	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	1.18	58.54	93.43	45.93	93.78	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.08	55.32	93.45	43.78	93.69	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.08	55.37	93.45	43.81	93.69	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.08	55.58	93.35	43.98	93.70	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.09	55.91	93.55	44.21	93.84	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	30.61	54.09	2825.98	43.35	2839.27	734:14	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул.Горького 9
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ490
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.15	49.52	106.26	38.70	107.35	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.15	49.83	106.09	38.94	107.18	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.15	49.42	105.85	38.53	106.89	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.24	50.22	105.94	38.47	107.03	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.45	53.93	111.43	40.91	112.59	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.42	53.44	114.64	41.00	115.90	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.43	53.66	114.47	41.12	115.76	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.44	53.48	114.17	40.87	115.48	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.30	51.65	114.17	40.23	115.42	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.21	49.66	114.15	39.02	115.43	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.25	50.18	114.40	39.21	115.72	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.45	53.92	114.28	41.21	115.61	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.43	52.95	114.29	40.42	115.64	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.44	52.95	114.31	40.31	115.68	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.44	52.76	114.36	40.17	115.73	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.49	53.86	114.27	40.76	115.65	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.32	51.20	114.61	39.62	115.95	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.29	50.39	114.31	39.10	115.67	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.45	52.93	113.71	40.17	115.05	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	1.59	56.05	111.57	41.79	112.62	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.69	57.17	118.14	42.86	119.29	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.72	57.99	121.41	43.82	122.59	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.79	58.86	120.62	44.03	121.81	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.00	62.93	114.89	45.47	115.95	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	1.94	62.26	110.91	45.20	111.94	22:12	24:00
18-11-2021 00:00:00	1.94	62.14	116.18	45.40	117.26	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	1.79	57.38	154.49	45.42	156.00	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.74	54.95	178.89	45.18	180.67	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.77	55.11	176.86	45.08	178.64	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.79	55.93	177.77	45.84	179.54	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.80	56.28	178.03	46.15	179.81	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	47.06	54.29	3815.44	41.77	3855.84	742:12	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Адрес :
 Прибор :
 Назначение :

Горького 11
 ИМ 2300 N ВВ606
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	0.89	0.04	48.68	103.29	40.09	104.46	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	0.89	0.04	48.99	102.98	40.35	104.17	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	0.88	0.04	48.55	102.44	39.91	103.66	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	0.95	0.04	49.47	102.44	40.14	103.58	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.10	0.05	53.03	107.98	42.77	108.95	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.08	0.05	52.54	110.90	42.78	112.05	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.09	0.05	52.76	109.69	42.78	110.84	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.09	0.05	52.59	108.85	42.60	109.98	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	0.98	0.04	50.70	108.43	41.63	109.83	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	0.91	0.04	48.80	108.08	40.34	109.67	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	0.95	0.04	49.39	108.77	40.63	110.30	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.09	0.05	53.02	108.53	42.94	109.72	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.08	0.04	52.04	108.35	42.09	109.57	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.07	0.04	52.05	108.33	42.11	109.56	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.07	0.04	51.86	108.38	41.92	109.65	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.12	0.05	53.00	108.40	42.66	109.66	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	0.98	0.04	50.22	108.07	41.11	109.61	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	0.95	0.04	49.53	108.00	40.69	109.50	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.09	0.05	52.19	108.02	42.06	109.34	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	1.20	0.05	55.07	106.12	43.78	107.01	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.27	0.05	56.28	113.74	45.03	114.68	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.29	0.05	56.98	117.42	45.97	118.12	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.35	0.06	57.96	116.11	46.33	116.68	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	1.53	0.06	61.90	112.81	48.26	112.82	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	1.56	0.07	61.92	117.91	48.65	118.04	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	1.49	0.06	61.03	113.88	47.92	113.95	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	1.35	0.06	56.31	152.65	47.19	154.29	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.28	0.05	53.97	175.21	46.62	178.06	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.28	0.05	54.15	173.56	46.73	176.22	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.30	0.05	54.95	174.94	47.50	177.40	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.31	0.05	55.30	175.99	47.82	178.26	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	35.50	0.05	53.39	3690.27	43.59	3729.66	744:00	744:00

Отв. лицо :

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул. Горького 13
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ411
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	0.92	49.59	117.99	41.80	0.00	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	0.93	49.91	117.75	42.03	0.00	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	0.94	49.51	117.12	41.50	0.00	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.00	50.24	116.95	41.67	0.00	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.14	54.02	122.46	44.64	0.00	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.13	53.52	126.20	44.57	0.00	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.14	53.74	124.88	44.57	0.00	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.13	53.56	123.86	44.38	0.00	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	0.99	51.76	123.52	43.74	0.00	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	0.93	49.73	123.99	42.20	0.00	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	0.99	50.21	125.24	42.32	0.00	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.15	54.00	124.46	44.77	0.00	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.13	53.02	124.35	43.90	0.00	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.13	53.03	124.34	43.94	0.00	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.12	52.83	124.34	43.81	0.00	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.17	53.91	124.22	44.49	0.00	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.04	51.33	124.45	42.95	0.00	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.01	50.45	124.40	42.34	0.00	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.13	52.92	124.05	43.75	0.00	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	1.25	56.16	121.32	45.81	0.00	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.32	57.21	129.37	46.94	0.00	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.34	58.08	133.64	48.04	0.00	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.39	58.88	132.67	48.37	0.00	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	1.58	63.02	126.93	50.48	0.00	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	1.62	63.02	133.46	50.89	0.00	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	1.53	62.25	128.83	50.33	0.00	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	1.39	57.46	172.89	49.13	0.00	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.32	54.97	202.05	48.43	0.00	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.32	55.11	199.92	48.47	0.00	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.34	55.94	201.27	49.28	0.00	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.35	56.30	202.36	49.63	0.00	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	36.86	54.38	4219.26	45.46	0.00	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул.Горького 38 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 30.00 м3/ч G под min = 0.20 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 30.00 м3/ч G обр min = 0.20 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00178897 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хДВА4 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
23/10/21	49.06	33.56	15.50	59.270	58.319	56.340	56.322	1.997	6.80	5.20	0.9037	0.0672	24	0	*
24/10/21	49.37	33.84	15.53	59.220	58.062	56.730	56.889	1.173	6.80	5.20	0.9014	0.0398	24	0	*
25/10/21	48.97	33.39	15.58	58.920	57.934	56.640	56.665	1.269	6.80	5.20	0.9024	0.0425	24	0	*
26/10/21	49.74	33.27	16.47	59.000	58.092	56.540	56.466	1.626	6.80	5.20	0.9568	0.0543	24	0	*
27/10/21	53.44	35.04	18.40	62.030	60.823	59.490	59.529	1.294	6.80	5.20	1.1186	0.0455	24	0	*
28/10/21	52.96	35.11	17.85	63.650	62.469	61.290	61.282	1.187	6.80	5.20	1.1152	0.0418	24	0	*
29/10/21	53.18	35.22	17.96	63.880	62.892	61.070	60.860	2.032	6.80	5.20	1.1287	0.0718	24	0	*
30/10/21	53.01	34.95	18.06	63.670	62.362	61.010	61.125	1.237	6.80	5.20	1.1255	0.0434	24	0	*
31/10/21	51.22	34.57	16.65	63.530	62.431	61.240	61.210	1.221	6.80	5.20	1.0387	0.0423	24	0	*
01/11/21	49.22	33.77	15.45	63.510	62.563	60.760	60.661	1.902	6.80	5.20	0.9664	0.0644	24	0	*
02/11/21	49.72	33.92	15.80	63.830	62.817	60.950	60.896	1.921	6.80	5.20	0.9918	0.0654	24	0	*
03/11/21	53.43	35.21	18.22	63.710	62.610	61.260	61.152	1.458	6.80	5.20	1.1404	0.0515	24	0	*
04/11/21	52.47	34.45	18.02	63.880	62.696	61.210	61.229	1.467	6.80	5.20	1.1295	0.0507	24	0	*
05/11/21	52.47	34.31	18.16	63.800	62.733	61.180	61.088	1.645	6.80	5.20	1.1388	0.0566	24	0	*
06/11/21	52.28	34.23	18.05	63.620	62.413	61.300	61.354	1.059	6.80	5.20	1.1261	0.0364	24	0	*
07/11/21	53.37	34.62	18.75	63.740	62.441	61.520	61.618	0.823	6.80	5.20	1.1701	0.0286	24	0	*
08/11/21	50.77	33.97	16.80	63.840	62.532	61.400	61.602	0.930	6.80	5.20	1.0498	0.0317	24	0	*
09/11/21	49.94	33.56	16.38	63.660	62.586	61.230	61.230	1.356	6.80	5.20	1.0251	0.0457	24	0	*
10/11/21	52.37	34.34	18.03	63.600	62.506	60.680	60.621	1.885	6.80	5.20	1.1277	0.0649	24	0	*
11/11/21	55.56	35.22	20.34	62.530	61.299	59.830	59.811	1.488	6.80	5.20	1.2457	0.0526	24	0	*
12/11/21	56.64	36.06	20.58	65.300	63.935	62.910	62.910	1.025	6.80	5.20	1.3158	0.0371	24	0	*
13/11/21	57.48	36.95	20.53	66.790	65.313	64.310	64.349	0.964	6.80	5.20	1.3404	0.0357	24	0	*
14/11/21	58.31	37.09	21.22	66.130	64.708	63.870	63.837	0.871	6.80	5.20	1.3721	0.0324	24	0	*
15/11/21	62.47	45.64	16.83	106.13	104.053	104.48	103.613	0.440	6.80	5.20	1.7577	0.0201	24	0	*
16/11/21	62.82	50.92	11.90	180.90	177.481	179.51	177.481	0.000	6.80	5.20	2.1141	0.0000	24	0	
17/11/21	61.99	50.39	11.60	174.91	171.568	173.37	171.568	0.000	6.80	5.20	1.9936	0.0000	24	0	
18/11/21	57.12	49.18	7.94	230.39	226.536	228.76	226.536	0.000	6.80	5.20	1.8024	0.0000	24	0	
19/11/21	54.80	48.26	6.54	264.54	260.515	263.06	260.515	0.000	6.80	5.20	1.7108	0.0000	24	0	
20/11/21	54.97	48.35	6.62	261.57	257.509	259.98	257.509	0.000	6.80	5.20	1.7109	0.0000	24	0	
21/11/21	55.79	49.10	6.69	263.12	258.864	261.37	258.864	0.000	6.80	5.20	1.7372	0.0000	24	0	
22/11/21	56.15	49.43	6.72	263.39	258.995	261.45	258.995	0.000	6.80	5.20	1.7449	0.0000	24	0	
Итого:				3196.0	3140.05	3124.7	3107.78	32.270			39.9023	1.1224	744	0	
Средние:	53.90	38.32	15.58					6.80	5.20						

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 12546ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул. Горького д.40 1 узел
Жилой дом
ИМ 2300 N BA782
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.04	47.98	92.02	36.71	89.00	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.04	48.28	91.88	36.92	88.89	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.03	47.92	91.40	36.58	88.68	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.10	48.54	91.49	36.55	88.88	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.28	52.28	96.29	38.91	93.28	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.28	51.82	99.09	38.83	95.91	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.29	52.02	99.25	38.99	96.13	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.28	51.85	99.06	38.92	96.09	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.17	50.16	99.43	38.34	96.19	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.08	48.16	98.98	37.25	96.02	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.11	48.58	99.25	37.36	96.25	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.29	52.26	99.37	39.23	96.27	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.27	51.34	99.13	38.52	96.32	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.28	51.33	99.07	38.43	96.28	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.27	51.15	99.15	38.27	96.30	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.33	52.15	99.21	38.69	96.21	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.20	49.77	99.75	37.76	96.54	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.15	48.84	99.19	37.20	95.94	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.29	51.12	98.46	38.03	95.59	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	1.42	54.35	96.82	39.61	93.89	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.50	55.37	100.71	40.44	97.36	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.53	56.31	102.09	41.29	98.56	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.58	57.04	101.37	41.38	98.26	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	1.77	61.02	96.42	42.64	93.59	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	1.81	61.07	99.69	42.84	96.73	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	1.72	60.32	96.65	42.46	93.40	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	1.62	55.85	127.46	42.81	123.75	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.56	53.52	146.67	42.86	143.26	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.57	53.64	145.01	42.81	141.61	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.59	54.45	145.70	43.48	142.16	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.65	54.82	160.48	44.48	156.82	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	42.11	52.69	3270.54	39.63	3174.19	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул. Горького д.40 2 ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N BA781
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.42	48.38	129.98	37.44	129.47	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.43	48.69	129.79	37.67	129.34	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.41	48.32	129.32	37.36	129.09	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.49	48.96	129.36	37.45	129.21	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.71	52.71	135.86	40.10	135.79	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.68	52.24	139.73	40.15	139.67	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.70	52.44	140.03	40.31	140.04	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.70	52.27	140.02	40.11	140.12	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.56	50.56	140.13	39.42	140.14	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.45	48.54	140.01	38.19	140.12	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.49	48.98	140.35	38.35	140.48	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.70	52.68	140.27	40.51	140.40	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.67	51.76	140.20	39.79	140.31	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.69	51.75	140.20	39.69	140.37	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.68	51.57	140.24	39.53	140.46	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.75	52.59	140.21	40.07	140.41	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.57	50.16	140.80	38.95	141.07	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.52	49.23	140.19	38.37	140.37	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.69	51.57	139.46	39.40	139.74	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	1.87	54.80	136.94	41.13	137.17	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.97	55.85	142.30	41.99	142.52	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	2.00	56.77	144.42	42.87	144.78	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	2.08	57.52	143.59	43.04	143.82	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.32	61.55	136.85	44.52	136.96	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.37	61.58	141.46	44.77	141.63	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	2.25	60.83	137.05	44.33	137.05	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	2.14	56.25	180.29	44.05	180.53	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.07	53.86	207.84	43.90	208.41	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.07	54.00	205.26	43.88	206.10	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	2.10	54.81	206.35	44.62	207.16	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	2.12	55.16	205.78	44.83	206.67	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	55.67	53.11	4604.27	40.86	4609.37	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: г. Октябрьский, ул.Губкина д.5

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801285
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	2.424	48.688	49.65	0.59	1.880	48.673	38.47	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	2.436	48.634	49.95	0.59	1.890	48.618	38.72	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	2.430	48.620	49.84	0.59	1.882	48.605	38.56	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	2.410	48.618	49.43	0.59	1.858	48.600	38.07	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	2.713	50.312	53.79	0.59	2.043	50.311	40.44	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	2.814	52.232	53.73	0.59	2.146	52.232	40.94	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	2.849	52.826	53.79	0.59	2.177	52.826	41.05	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	2.844	52.751	53.77	0.59	2.169	52.751	40.96	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	2.919	54.956	52.95	0.59	2.250	54.955	40.77	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	2.637	52.767	49.83	0.59	2.075	52.857	39.09	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	2.644	52.859	49.88	0.59	2.077	52.852	39.14	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	2.837	52.854	53.55	0.59	2.174	52.854	40.98	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	2.828	52.873	53.35	0.59	2.154	52.873	40.58	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	2.817	52.885	53.13	0.59	2.139	52.885	40.28	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	2.815	52.901	53.07	0.59	2.135	52.901	40.20	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	2.834	52.894	53.45	0.59	2.141	52.894	40.32	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	2.832	52.881	53.43	0.59	2.154	52.880	40.58	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	2.657	53.102	49.89	0.59	2.051	53.099	38.47	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	2.718	53.004	51.14	0.59	2.085	53.003	39.17	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	2.990	52.284	57.08	0.59	2.217	52.284	42.27	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	3.058	54.358	56.11	0.59	2.284	54.358	41.81	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	3.420	58.116	58.71	0.59	2.588	58.116	44.38	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	3.327	56.969	58.27	0.59	2.509	56.969	43.90	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	3.419	54.540	62.60	0.59	2.488	54.540	45.46	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	3.649	57.560	63.27	0.59	2.673	57.560	46.31	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	3.565	56.423	63.05	0.59	2.606	56.423	46.00	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	3.889	66.287	58.68	0.59	3.019	66.287	45.22	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	4.738	85.335	55.40	0.59	3.887	85.335	45.41	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	4.666	84.581	55.03	0.59	3.829	84.581	45.13	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	4.768	84.971	55.99	0.59	3.912	84.971	45.90	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	4.792	85.004	56.25	0.59	3.940	85.004	46.21	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	3.153	57.519	54.45		2.433	57.519	41.77		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	97.738	1783.085			75.431	1783.097			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: г. Октябрьский, ул.Губкина д.5

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801285
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	txв, °C
23.10.21	24.00	0.544	0.000	0.015	0.00
24.10.21	24.00	0.546	0.000	0.015	0.00
25.10.21	24.00	0.549	0.000	0.015	0.00
26.10.21	24.00	0.552	0.000	0.017	0.00
27.10.21	24.00	0.670	0.000	0.000	0.00
28.10.21	24.00	0.667	0.000	0.000	0.00
29.10.21	24.00	0.672	0.000	0.000	0.00
30.10.21	24.00	0.675	0.000	0.000	0.00
31.10.21	24.00	0.670	0.000	0.001	0.00
01.11.21	24.00	0.562	0.000	-0.090	0.00
02.11.21	24.00	0.567	0.000	0.007	0.00
03.11.21	24.00	0.663	0.000	0.000	0.00
04.11.21	24.00	0.674	0.000	0.000	0.00
05.11.21	24.00	0.678	0.000	0.000	0.00
06.11.21	24.00	0.680	0.000	0.000	0.00
07.11.21	24.00	0.694	0.000	0.000	0.00
08.11.21	24.00	0.678	0.000	0.002	0.00
09.11.21	24.00	0.605	0.000	0.003	0.00
10.11.21	24.00	0.633	0.000	0.001	0.00
11.11.21	24.00	0.772	0.000	0.000	0.00
12.11.21	24.00	0.773	0.000	0.000	0.00
13.11.21	24.00	0.832	0.000	0.000	0.00
14.11.21	24.00	0.818	0.000	0.000	0.00
15.11.21	24.00	0.931	0.000	0.000	0.00
16.11.21	24.00	0.975	0.000	0.000	0.00
17.11.21	24.00	0.959	0.000	0.000	0.00
18.11.21	24.00	0.870	0.000	0.000	0.00
19.11.21	24.00	0.851	0.000	0.000	0.00
20.11.21	24.00	0.837	0.000	0.000	0.00
21.11.21	24.00	0.856	0.000	0.000	0.00
22.11.21	24.00	0.852	0.000	0.000	0.00
Среднее:		0.720	0.000	-0.000	0.000
Итого:	744.00	22.306	0.000	-0.012	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: ул. Губкина д.9

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут MГВС= _____ т.сут

G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00182667

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0xВ262

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	49.29	37.34	11.95	84.55	84.48	86.02	84.48	0.00	7.05	7.09	1.008	0.000	24	0	
24/10/21	49.59	37.63	11.96	84.29	84.38	86.02	84.38	0.00	7.05	7.09	1.008	0.000	24	0	
25/10/21	49.17	37.22	11.95	84.28	84.31	85.99	84.31	0.00	7.05	7.09	1.004	0.000	24	0	
26/10/21	50.06	37.19	12.87	84.68	84.65	86.27	84.65	0.00	7.05	7.09	1.087	0.000	24	0	
27/10/21	53.69	39.69	14.00	89.50	89.23	90.97	89.23	0.00	7.31	7.35	1.246	0.000	24	0	
28/10/21	53.21	39.72	13.49	92.19	91.92	93.66	91.92	0.00	7.45	7.49	1.236	0.000	24	0	
29/10/21	53.43	39.88	13.55	92.66	92.35	94.10	92.35	0.00	7.45	7.49	1.249	0.000	24	0	
30/10/21	53.26	39.67	13.59	92.55	92.25	93.99	92.25	0.00	7.44	7.48	1.252	0.000	24	0	
31/10/21	51.39	38.95	12.44	92.55	92.32	94.05	92.32	0.00	7.42	7.46	1.143	0.000	24	0	
01/11/21	49.45	37.88	11.57	92.53	92.38	94.04	92.38	0.00	7.43	7.47	1.066	0.000	24	0	
02/11/21	50.01	38.16	11.85	92.79	92.59	94.25	92.59	0.00	7.43	7.47	1.094	0.000	24	0	
03/11/21	53.70	40.08	13.62	92.80	92.47	94.22	92.47	0.00	7.46	7.50	1.258	0.000	24	0	
04/11/21	52.72	39.29	13.43	92.82	92.51	94.22	92.51	0.00	7.46	7.50	1.239	0.000	24	0	
05/11/21	52.73	39.15	13.58	92.83	92.48	94.20	92.48	0.00	7.44	7.48	1.249	0.000	24	0	
06/11/21	52.53	39.02	13.51	92.85	92.50	94.18	92.50	0.00	7.44	7.48	1.248	0.000	24	0	
07/11/21	53.66	39.54	14.12	92.83	92.48	94.16	92.48	0.00	7.45	7.49	1.303	0.000	24	0	
08/11/21	50.92	38.40	12.52	92.80	92.54	94.16	92.54	0.00	7.45	7.48	1.156	0.000	24	0	
09/11/21	50.17	37.97	12.20	92.70	92.48	94.16	92.48	0.00	7.43	7.47	1.126	0.000	24	0	
10/11/21	52.78	39.04	13.74	92.02	91.67	93.40	91.67	0.00	7.43	7.46	1.258	0.000	24	0	
11/11/21	55.80	40.45	15.35	90.20	89.82	91.53	89.82	0.00	7.42	7.46	1.377	0.000	24	0	
12/11/21	57.01	41.83	15.18	97.70	97.14	99.00	97.14	0.00	7.80	7.84	1.472	0.000	24	0	
13/11/21	57.75	42.83	14.92	101.81	101.08	102.98	101.08	0.00	8.09	8.13	1.506	0.000	24	0	
14/11/21	58.69	43.11	15.58	101.07	100.35	102.19	100.35	0.00	8.04	8.08	1.561	0.000	24	0	
15/11/21	62.67	44.50	18.17	96.57	95.61	97.40	95.61	0.00	7.73	7.77	1.735	0.000	24	0	
16/11/21	62.72	45.04	17.68	102.98	101.94	103.84	101.94	0.00	8.14	8.18	1.800	0.000	24	0	
17/11/21	61.85	44.66	17.19	101.43	100.36	102.16	100.36	0.00	7.97	8.01	1.722	0.000	24	0	
18/11/21	56.99	45.04	11.95	138.58	137.13	139.25	137.13	0.00	6.74	6.76	1.637	0.000	24	0	
19/11/21	54.72	44.76	9.96	161.92	160.36	162.64	160.36	0.00	6.16	6.15	1.593	0.000	24	0	
20/11/21	54.89	44.71	10.18	160.05	158.53	160.76	158.53	0.00	6.12	6.12	1.613	0.000	24	0	
21/11/21	55.71	45.39	10.32	160.98	159.31	161.72	159.31	0.00	6.14	6.14	1.642	0.000	24	0	
22/11/21	56.06	45.71	10.35	161.12	159.44	161.90	159.44	0.00	6.13	6.13	1.649	0.000	24	0	
Итого:				3198.6	3181.06	3237.4	3181.06	0.00			41.537	0.000	744	0	
Средние:	54.08	40.76	13.31						7.29	7.32					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 6356ч

губкина 9

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Губкина 14 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С

Заводской номер 00173149 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0хЕ489 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	49.77	41.92	7.85	98.76	97.56	97.66	96.94	0.62	7.00	1.02	0.774	0.026	24	0	*
24/10/21	50.09	42.18	7.91	98.62	97.42	97.55	96.78	0.64	7.00	1.02	0.780	0.027	24	0	*
25/10/21	49.63	41.70	7.93	98.48	97.28	97.44	96.71	0.57	7.00	1.02	0.782	0.024	24	0	*
26/10/21	50.62	42.02	8.60	98.88	97.65	97.82	97.01	0.64	7.00	1.02	0.848	0.027	24	0	*
27/10/21	54.21	44.92	9.29	104.15	102.71	102.92	101.96	0.75	7.00	1.02	0.966	0.034	24	0	*
28/10/21	53.71	44.72	8.99	106.98	105.54	105.63	104.67	0.87	7.00	1.02	0.959	0.039	24	0	*
29/10/21	53.95	44.94	9.01	107.32	105.88	105.95	104.99	0.89	7.00	1.02	0.964	0.040	24	0	*
30/10/21	53.77	44.79	8.98	107.20	105.76	105.83	104.87	0.89	7.00	1.02	0.959	0.040	24	0	*
31/10/21	51.81	43.69	8.12	107.09	105.77	105.73	104.77	1.00	7.00	1.02	0.873	0.044	24	0	*
01/11/21	49.88	42.25	7.63	106.91	105.71	105.63	104.67	1.04	7.00	1.02	0.816	0.044	24	0	*
02/11/21	50.50	42.60	7.90	106.99	105.74	105.76	104.80	0.94	7.00	1.02	0.847	0.040	24	0	*
03/11/21	54.21	45.13	9.08	107.09	105.65	105.82	104.85	0.80	7.00	1.02	0.968	0.036	24	0	*
04/11/21	53.21	44.25	8.96	107.00	105.56	105.74	104.78	0.78	7.00	1.02	0.955	0.034	24	0	*
05/11/21	53.22	44.20	9.02	106.90	105.46	105.64	104.68	0.78	7.00	1.02	0.961	0.034	24	0	*
06/11/21	53.02	44.04	8.98	106.72	105.28	105.55	104.59	0.69	7.00	1.02	0.958	0.030	24	0	*
07/11/21	54.20	44.76	9.44	106.60	105.16	105.43	104.47	0.69	7.00	1.02	1.003	0.031	24	0	*
08/11/21	51.33	43.05	8.28	106.31	105.01	105.25	104.34	0.67	7.00	1.02	0.876	0.029	24	0	*
09/11/21	50.63	42.55	8.08	106.14	104.92	105.15	104.19	0.73	7.00	1.01	0.859	0.031	24	0	*
10/11/21	53.39	44.10	9.29	105.35	103.97	104.30	103.28	0.69	7.00	1.01	0.977	0.030	24	0	*
11/11/21	56.33	46.02	10.31	103.30	101.78	102.25	101.17	0.61	7.00	1.01	1.061	0.028	24	0	*
12/11/21	57.58	47.38	10.20	110.00	108.34	109.18	108.08	0.26	7.00	1.01	1.119	0.012	24	0	*
13/11/21	58.26	48.17	10.09	111.67	109.92	110.90	109.68	0.24	7.00	1.01	1.122	0.012	24	0	*
14/11/21	59.27	48.55	10.72	109.42	107.68	108.41	107.20	0.48	7.00	1.01	1.165	0.023	24	0	*
15/11/21	63.31	51.16	12.15	110.45	108.42	109.24	107.88	0.54	7.00	1.01	1.325	0.028	24	0	*
16/11/21	63.34	51.57	11.77	115.89	113.76	114.83	113.39	0.37	7.00	1.01	1.352	0.019	24	0	*
17/11/21	62.39	51.07	11.32	114.65	112.64	113.08	111.67	0.97	7.00	1.02	1.289	0.049	24	0	*
18/11/21	57.40	49.37	8.03	145.94	143.72	144.15	142.44	1.28	7.00	1.01	1.170	0.063	24	0	*
19/11/21	55.05	48.46	6.59	170.85	168.46	168.80	166.91	1.55	7.00	1.01	1.128	0.075	24	0	*
20/11/21	55.25	48.71	6.54	174.32	171.92	172.21	170.29	1.63	7.00	1.01	1.140	0.079	24	0	*
21/11/21	56.07	49.41	6.66	172.60	170.19	172.15	169.23	0.96	7.00	1.01	1.155	0.047	24	0	*
22/11/21	56.43	49.68	6.75	171.78	169.25	169.59	167.67	1.58	7.00	1.01	1.160	0.078	24	0	*
Итого:				3604.3	3554.11	3564.5	3528.96	25.15			31.311	1.153	744	0	
Средние:	54.57	45.72	8.85						7.00	1.01					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 12910ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

губкина 14



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.10.2021 по 22.11.2021



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 21

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 2816791 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 37.4
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°С)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
23.10.2021	49,3	38,0	47,153	0,527	24,00
24.10.2021	49,6	38,2	47,021	0,529	24,00
25.10.2021	49,1	37,7	46,989	0,526	24,00
26.10.2021	50,6	38,3	47,693	0,578	24,00
27.10.2021	53,6	40,5	51,152	0,659	24,00
28.10.2021	53,2	40,5	52,164	0,654	24,00
29.10.2021	53,4	40,6	52,065	0,658	24,00
30.10.2021	53,2	40,4	52,052	0,659	24,00
31.10.2021	51,0	39,4	52,128	0,597	24,00
01.11.2021	49,4	38,5	52,199	0,562	24,00
02.11.2021	50,4	39,0	52,187	0,586	24,00
03.11.2021	53,7	40,8	52,474	0,663	24,00
04.11.2021	52,7	40,1	52,496	0,653	24,00
05.11.2021	52,7	39,9	52,497	0,660	24,00
06.11.2021	52,5	39,8	52,461	0,659	24,00
07.11.2021	53,9	40,5	52,283	0,691	24,00
08.11.2021	50,4	38,8	52,265	0,599	24,00
09.11.2021	50,1	38,7	52,658	0,595	23,00
10.11.2021	53,6	40,2	51,803	0,684	24,00
11.11.2021	55,5	41,2	51,306	0,723	24,00
12.11.2021	57,2	42,6	54,998	0,793	24,00
13.11.2021	57,5	43,4	57,339	0,798	24,00
14.11.2021	59,1	43,9	56,133	0,838	24,00
15.11.2021	62,6	45,3	55,266	0,935	24,00
16.11.2021	62,7	45,7	57,312	0,957	24,00
17.11.2021	61,3	44,9	55,763	0,899	24,00
18.11.2021	56,8	45,1	76,532	0,864	24,00
19.11.2021	54,8	44,9	85,181	0,828	24,00
20.11.2021	55,1	45,1	84,925	0,834	24,00
21.11.2021	55,8	45,7	85,160	0,843	24,00
22.11.2021	56,1	46,1	85,097	0,843	24,00
Итого	54,1	41,4	1776,749	21,895	743,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
23.10.2021 00:00	7268,022	59,750	2287,00
23.11.2021 00:00	9044,771	81,645	3030,00
	1776,749	21,895	743,00

Всего потреблено Qп = **21,895** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
 Номер теплосчётчика: 1648694
 Номер абонента:
 Адрес установки: Губкина д.22
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Кв, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,150	60,0	---	---
2	50	0,150	60,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 23.10.2021 по 22.11.2021**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.10	1,601	170,0	169,0	---	1,0	49,90	40,56	0,90	0,50	24,00
24.10	1,613	170,9	169,9	---	1,0	50,22	40,85	0,90	0,50	24,00
25.10	1,608	170,0	169,0	---	1,0	49,76	40,38	0,90	0,50	24,00
26.10	1,751	171,6	170,6	---	1,0	50,77	40,64	0,90	0,50	24,00
27.10	1,986	178,2	177,2	---	1,0	54,32	43,25	0,90	0,50	24,00
28.10	1,946	181,7	180,8	---	1,0	53,84	43,20	0,90	0,50	24,00
29.10	1,959	181,5	180,5	---	1,0	54,07	43,35	0,90	0,50	24,00
Итого:	12,46	1224,0	1217,0	0,0	7,0	51,89	41,78	0,90	0,50	168,00
30.10	1,956	180,8	179,8	---	1,0	53,89	43,14	0,90	0,50	24,00
31.10	1,778	180,3	179,3	---	1,0	51,95	42,16	0,90	0,50	24,00
01.11	1,660	180,8	179,9	---	0,9	50,02	40,92	0,90	0,50	24,00
02.11	1,726	181,5	180,5	---	0,9	50,65	41,22	0,90	0,50	24,00
03.11	1,981	182,5	181,6	---	1,0	54,32	43,55	0,90	0,50	24,00
04.11	1,950	182,1	181,2	---	0,9	53,33	42,70	0,90	0,50	24,00
05.11	1,968	181,7	180,8	---	0,9	53,35	42,59	0,90	0,50	24,00
Итого:	13,02	1269,6	1263,0	0,0	6,7	52,50	42,33	0,90	0,50	168,00
06.11	1,961	181,9	180,9	---	0,9	53,15	42,44	0,90	0,50	24,00
07.11	2,044	181,7	180,7	---	0,9	54,33	43,15	0,90	0,50	24,00
08.11	1,793	180,7	179,7	---	0,9	51,46	41,61	0,90	0,50	24,00
09.11	1,742	181,5	180,6	---	0,9	50,77	41,25	0,90	0,50	24,00
10.11	1,974	179,8	178,9	---	0,9	53,53	42,62	0,90	0,50	24,00
11.11	2,148	177,9	177,0	---	0,9	56,42	44,43	0,90	0,50	24,00
12.11	2,278	188,7	187,7	---	1,0	57,70	45,70	0,90	0,50	24,00
Итого:	13,94	1272,1	1265,6	0,0	6,6	53,92	43,04	0,90	0,50	168,00
13.11	2,295	193,4	192,4	---	1,0	58,37	46,58	0,90	0,50	24,00
14.11	2,397	192,0	191,0	---	1,0	59,39	46,98	0,90	0,50	24,00
15.11	2,704	187,6	186,5	---	1,0	63,45	49,11	0,90	0,50	24,00
16.11	2,782	193,3	192,2	---	1,1	63,41	49,10	0,90	0,50	24,00
17.11	2,662	189,5	188,5	---	1,0	62,49	48,52	0,90	0,50	24,00
18.11	2,418	238,3	237,9	---	0,4	57,53	47,46	0,90	0,50	24,00
19.11	2,316	268,4	268,4	---	0,0	55,22	46,67	0,90	0,50	24,00
Итого:	17,57	1462,5	1457,0	0,0	5,5	59,64	47,70	0,90	0,50	168,00
20.11	2,317	266,5	266,5	---	0,1	55,42	46,80	0,90	0,50	24,00
21.11	2,356	267,9	267,8	---	0,1	56,23	47,51	0,90	0,50	24,00
22.11	2,378	268,0	267,9	---	0,1	56,59	47,79	0,90	0,50	24,00
Итого:	7,05	802,4	802,1	0,0	0,3	56,08	47,37	0,90	0,50	72,00
Итого:	64,05	6030,6	6004,6	0,0	26,0	54,89	44,34	0,90	0,50	744,0

$$dT = 10,55$$

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
			64,05
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.2021	На 24:00 22.11.2021	Результат за период На 11:00 23.11.2021
Количество теплоты, Гкал	2278,15	2342,20	64,05 2343,34
Расход теплоносителя M1, т	346377,5	352408,1	6030,6 352532,8
Расход теплоносителя M2, т	339020,3	345024,9	6004,6 345149,5
Время наработки, ч	25483,8	26227,8	744,0 26239,2
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

губкина 23 1 ввод

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Губкина 23 1 ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут MГВС= _____ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00231332 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хс9D1 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	49.65	40.59	9.06	49.25	48.77	49.25	48.77	0.00	7.00	6.80	0.434	0.000	24	0	*
24/10/21	49.96	40.83	9.13	49.21	48.73	49.21	48.73	0.00	7.00	6.80	0.444	0.000	24	0	*
25/10/21	49.51	40.32	9.19	49.15	48.67	49.15	48.67	0.00	7.00	6.80	0.452	0.000	24	0	*
26/10/21	50.52	40.67	9.85	49.66	49.08	49.66	49.08	0.00	7.00	6.80	0.481	0.000	24	0	*
27/10/21	54.09	43.57	10.52	53.07	52.35	53.07	52.35	0.00	7.00	6.80	0.550	0.000	24	0	*
28/10/21	53.59	43.48	10.11	54.52	53.80	54.52	53.80	0.00	7.00	6.80	0.544	0.000	24	0	*
29/10/21	53.82	43.56	10.26	54.58	53.86	54.58	53.86	0.00	7.00	6.80	0.551	0.000	24	0	*
30/10/21	53.64	43.39	10.25	54.53	53.81	54.53	53.81	0.00	7.00	6.80	0.550	0.000	24	0	*
31/10/21	51.69	42.50	9.19	54.51	53.79	54.51	53.79	0.00	7.00	6.80	0.496	0.000	24	0	*
01/11/21	49.76	41.13	8.63	54.43	53.71	54.43	53.71	0.00	7.00	6.80	0.461	0.000	24	0	*
02/11/21	50.38	41.45	8.93	54.56	53.84	54.56	53.84	0.00	7.00	6.80	0.479	0.000	24	0	*
03/11/21	54.09	43.81	10.28	54.79	54.07	54.79	54.07	0.00	7.00	6.80	0.557	0.000	24	0	*
04/11/21	53.09	42.98	10.11	54.74	54.02	54.74	54.02	0.00	7.00	6.80	0.549	0.000	24	0	*
05/11/21	53.10	43.04	10.06	54.73	54.01	54.73	54.01	0.00	7.00	6.80	0.544	0.000	24	0	*
06/11/21	52.90	42.89	10.01	54.72	54.00	54.72	54.00	0.00	7.00	6.80	0.541	0.000	24	0	*
07/11/21	54.09	43.71	10.38	54.78	54.06	54.78	54.06	0.00	7.00	6.80	0.557	0.000	24	0	*
08/11/21	51.21	42.05	9.16	54.66	54.01	54.66	54.01	0.00	7.00	6.80	0.493	0.000	24	0	*
09/11/21	50.53	41.73	8.80	55.74	55.02	55.74	55.02	0.00	7.00	6.80	0.483	0.000	24	0	*
10/11/21	53.27	43.06	10.21	54.28	53.56	54.28	53.56	0.00	7.00	6.80	0.549	0.000	24	0	*
11/11/21	56.21	44.83	11.38	53.57	52.85	53.57	52.85	0.00	7.00	6.80	0.599	0.000	24	0	*
12/11/21	57.48	46.18	11.30	57.55	56.73	57.55	56.73	0.00	7.00	6.80	0.640	0.000	24	0	*
13/11/21	58.14	47.17	10.97	59.75	58.85	59.75	58.85	0.00	7.00	6.80	0.642	0.000	24	0	*
14/11/21	59.15	47.70	11.45	59.44	58.48	59.44	58.48	0.00	7.00	6.80	0.670	0.000	24	0	*
15/11/21	63.18	49.69	13.49	57.22	56.27	57.22	56.27	0.00	7.00	6.80	0.759	0.000	24	0	*
16/11/21	63.20	50.11	13.09	60.40	59.44	60.40	59.44	0.00	7.00	6.80	0.779	0.000	24	0	*
17/11/21	62.28	49.42	12.86	58.48	57.54	58.48	57.54	0.00	7.00	6.80	0.740	0.000	24	0	*
18/11/21	57.43	44.27	13.16	43.30	42.64	43.30	42.64	0.00	7.00	6.80	0.563	0.000	24	0	*
19/11/21	54.73	38.25	16.48	31.04	30.56	31.04	30.56	0.00	7.00	6.80	0.501	0.000	24	0	*
20/11/21	55.01	40.93	14.08	38.99	38.51	38.99	38.51	0.00	7.00	6.80	0.537	0.000	24	0	*
21/11/21	55.83	42.16	13.67	41.25	40.77	41.25	40.77	0.00	7.00	6.80	0.554	0.000	24	0	*
22/11/21	56.20	42.97	13.23	43.54	42.95	43.54	42.95	0.00	7.00	6.80	0.564	0.000	24	0	*
Итого:				1620.4	1598.75	1620.4	1598.75	0.00			17.263	0.000	744	0	
Средние:	54.44	43.49	10.94						7.00	6.80					

Период нормальной работы 744ч

губкина 23 1 ввод

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4226ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

губкина 23 2 ввод

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Губкина 23 2 ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут MГВС= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00177808 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x18V2 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС	P3
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		кг/см2
23/10/21	49.86	40.13	9.73	65.02	64.30	65.02	64.54	0.00	-0.24	1.24	6.00	0.622	-0.010	24	0	*	5.00
24/10/21	50.17	40.38	9.79	64.95	64.23	64.95	64.47	0.00	-0.24	1.24	6.00	0.624	-0.010	24	0	*	5.00
25/10/21	49.72	39.87	9.85	64.88	64.16	64.88	64.40	0.00	-0.24	1.20	6.00	0.623	-0.010	24	0	*	5.00
26/10/21	50.75	40.11	10.64	65.59	64.80	65.59	65.11	0.00	-0.31	1.23	6.00	0.681	-0.012	24	0	*	5.00
27/10/21	54.29	42.89	11.40	70.26	69.30	70.26	69.63	0.00	-0.33	1.38	6.00	0.782	-0.014	24	0	*	5.00
28/10/21	53.80	42.98	10.82	72.24	71.28	72.24	71.52	0.00	-0.24	1.23	6.00	0.766	-0.010	24	0	*	5.00
29/10/21	54.03	43.15	10.88	72.34	71.38	72.34	71.62	0.00	-0.24	1.26	6.00	0.768	-0.010	24	0	*	5.00
30/10/21	53.85	42.97	10.88	72.29	71.33	72.29	71.57	0.00	-0.24	1.29	6.00	0.764	-0.010	24	0	*	5.00
31/10/21	51.89	42.11	9.78	72.28	71.32	72.28	71.68	0.00	-0.36	1.22	6.00	0.693	-0.015	24	0	*	5.00
01/11/21	49.97	40.74	9.23	72.23	71.27	72.23	71.75	0.00	-0.48	1.05	6.00	0.648	-0.020	24	0	*	5.00
02/11/21	50.61	41.07	9.54	72.41	71.46	72.41	71.89	0.00	-0.43	1.14	6.00	0.672	-0.018	24	0	*	5.00
03/11/21	54.30	43.40	10.90	72.61	71.65	72.61	71.89	0.00	-0.24	1.37	6.00	0.773	-0.010	24	0	*	5.00
04/11/21	53.30	42.49	10.81	72.58	71.62	72.58	71.86	0.00	-0.24	1.28	6.00	0.766	-0.010	24	0	*	5.00
05/11/21	53.32	42.64	10.68	72.57	71.61	72.57	71.85	0.00	-0.24	1.24	6.00	0.759	-0.010	24	0	*	5.00
06/11/21	53.11	42.48	10.63	72.58	71.62	72.58	71.86	0.00	-0.24	1.22	6.00	0.751	-0.010	24	0	*	5.00
07/11/21	54.31	43.20	11.11	72.60	71.64	72.60	71.88	0.00	-0.24	1.27	6.00	0.791	-0.010	24	0	*	5.00
08/11/21	51.39	41.52	9.87	72.50	71.63	72.50	71.92	0.00	-0.29	1.14	6.00	0.697	-0.012	24	0	*	5.00
09/11/21	50.73	41.23	9.50	73.25	72.29	73.25	72.71	0.00	-0.42	1.10	6.00	0.676	-0.017	24	0	*	5.00
10/11/21	53.51	42.56	10.95	71.97	70.93	71.97	71.38	0.00	-0.45	1.29	6.00	0.771	-0.019	24	0	*	5.00
11/11/21	56.40	44.26	12.14	70.94	69.87	70.94	70.27	0.00	-0.40	1.44	6.00	0.840	-0.018	24	0	*	5.00
12/11/21	57.70	45.74	11.96	76.44	75.24	76.44	75.65	0.00	-0.41	1.46	6.00	0.892	-0.019	24	0	*	5.00
13/11/21	58.35	46.64	11.71	79.42	78.17	79.42	78.64	0.00	-0.47	1.54	6.00	0.906	-0.022	24	0	*	5.00
14/11/21	59.38	47.13	12.25	78.81	77.55	78.81	78.03	0.00	-0.48	1.66	6.00	0.941	-0.023	24	0	*	5.00
15/11/21	63.38	48.97	14.41	75.77	74.36	75.77	74.91	0.00	-0.55	1.94	6.00	1.064	-0.027	24	0	*	5.00
16/11/21	63.41	49.51	13.90	80.00	78.54	80.00	79.04	0.00	-0.50	1.92	6.00	1.083	-0.025	24	0	*	5.00
17/11/21	62.47	48.85	13.62	77.48	76.08	77.48	76.58	0.00	-0.50	1.97	6.00	1.031	-0.024	24	0	*	5.00
18/11/21	57.45	48.06	9.39	103.23	101.67	103.23	102.15	0.00	-0.48	1.68	6.00	0.945	-0.023	24	0	*	5.00
19/11/21	55.16	47.33	7.83	119.06	117.38	119.06	117.86	0.00	-0.48	1.57	6.00	0.910	-0.023	24	0	*	5.00
20/11/21	55.36	47.45	7.91	117.64	115.96	117.64	116.44	0.00	-0.48	1.62	6.00	0.904	-0.023	24	0	*	5.00
21/11/21	56.17	48.21	7.96	118.27	116.59	118.27	117.07	0.00	-0.48	1.68	6.00	0.913	-0.023	24	0	*	5.00
22/11/21	56.53	48.49	8.04	118.30	116.61	118.30	117.07	0.00	-0.46	1.74	6.00	0.926	-0.022	24	0	*	5.00
Итого:				2460.5	2425.84	2460.5	2437.24	0.00	-11.40			24.982	-0.509	744	0		
Средние:	54.66	44.08	10.58							1.40	6.00						5.00

Период нормальной работы 744ч

губкина 23 2 ввод

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12887ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

губкина 23 3 ввод

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Губкина 23 3 ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут MГВС= _____ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00167058 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x955A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	49.62	37.05	12.57	32.24	31.76	34.18	33.94	-2.18	6.97	6.80	0.401	-0.081	24	0	*
24/10/21	49.92	37.27	12.65	32.24	31.76	34.20	33.96	-2.20	6.97	6.80	0.407	-0.082	24	0	*
25/10/21	49.49	36.86	12.63	32.21	31.76	34.13	33.89	-2.13	6.97	6.80	0.400	-0.079	24	0	*
26/10/21	50.41	36.97	13.44	32.50	32.11	34.48	34.24	-2.13	6.97	6.80	0.429	-0.079	24	0	*
27/10/21	54.01	39.36	14.65	34.77	34.29	36.67	36.43	-2.14	7.20	6.80	0.501	-0.084	24	0	*
28/10/21	53.54	39.48	14.06	35.78	35.30	37.72	37.48	-2.18	7.34	6.80	0.500	-0.086	24	0	*
29/10/21	53.76	39.49	14.27	35.87	35.39	37.74	37.50	-2.11	7.34	6.80	0.504	-0.083	24	0	*
30/10/21	53.59	39.22	14.37	35.82	35.34	37.70	37.46	-2.12	7.33	6.80	0.504	-0.083	24	0	*
31/10/21	51.71	38.68	13.03	35.79	35.31	37.75	37.51	-2.20	7.32	6.80	0.462	-0.085	24	0	*
01/11/21	49.77	37.60	12.17	35.81	35.33	37.69	37.45	-2.12	7.33	6.80	0.432	-0.080	24	0	*
02/11/21	50.34	37.69	12.65	35.85	35.37	37.84	37.60	-2.23	7.33	6.80	0.448	-0.084	24	0	*
03/11/21	54.02	39.44	14.58	35.95	35.47	37.84	37.60	-2.13	7.35	6.80	0.516	-0.084	24	0	*
04/11/21	53.04	38.63	14.41	35.87	35.39	37.88	37.64	-2.25	7.35	6.80	0.505	-0.087	24	0	*
05/11/21	53.05	38.64	14.41	35.97	35.49	37.89	37.65	-2.16	7.34	6.80	0.504	-0.083	24	0	*
06/11/21	52.86	38.61	14.25	35.93	35.45	37.88	37.64	-2.19	7.34	6.80	0.504	-0.085	24	0	*
07/11/21	54.00	39.13	14.87	35.90	35.42	37.92	37.68	-2.26	7.35	6.80	0.527	-0.088	24	0	*
08/11/21	51.22	38.00	13.22	35.89	35.41	37.85	37.61	-2.20	7.35	6.80	0.472	-0.084	24	0	*
09/11/21	50.50	37.81	12.69	36.59	36.11	38.69	38.45	-2.34	7.33	6.80	0.454	-0.089	24	0	*
10/11/21	53.13	38.50	14.63	35.61	35.13	37.56	37.32	-2.19	7.32	6.80	0.511	-0.084	24	0	*
11/11/21	56.10	39.67	16.43	35.03	34.55	37.05	36.81	-2.26	7.32	6.80	0.569	-0.090	24	0	*
12/11/21	57.33	41.09	16.24	37.74	37.17	39.69	39.45	-2.28	7.68	6.80	0.603	-0.094	24	0	*
13/11/21	58.05	42.19	15.86	39.17	38.59	41.17	40.90	-2.31	7.96	6.80	0.611	-0.097	24	0	*
14/11/21	59.01	42.54	16.47	38.97	38.25	40.91	40.65	-2.40	7.90	6.80	0.629	-0.102	24	0	*
15/11/21	62.98	43.54	19.44	37.34	36.63	39.21	38.87	-2.24	7.87	6.80	0.711	-0.098	24	0	*
16/11/21	63.03	44.04	18.99	39.46	38.74	41.33	40.85	-2.11	8.28	6.80	0.738	-0.093	24	0	*
17/11/21	62.15	43.57	18.58	38.21	37.51	40.06	39.71	-2.20	8.12	6.80	0.695	-0.096	24	0	*
18/11/21	57.30	44.26	13.04	50.94	50.13	52.99	52.57	-2.44	6.83	6.80	0.648	-0.108	24	0	*
19/11/21	55.04	44.19	10.85	58.92	58.16	60.97	60.49	-2.33	6.20	6.80	0.627	-0.103	24	0	*
20/11/21	55.21	44.18	11.03	58.14	57.38	60.27	59.79	-2.41	6.18	6.80	0.632	-0.106	24	0	*
21/11/21	56.02	44.89	11.13	58.51	57.55	60.56	60.08	-2.53	6.19	6.80	0.637	-0.114	24	0	*
22/11/21	56.38	45.21	11.17	58.47	57.51	60.54	60.06	-2.55	6.18	6.80	0.643	-0.115	24	0	*
Итого:				1217.4	1199.76	1278.3	1269.28	-69.52			16.724	-2.806	744	0	
Средние:	54.40	40.25	14.15						7.24	6.80					

Период нормальной работы 744ч

губкина 23 3 ввод

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 8736ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

губкина 25

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Губкина 25 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00178829 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xF572 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	49.75	42.30	7.45	249.47	246.59	248.89	246.73	-0.14	7.47	7.44	1.833	-0.006	24	0	
24/10/21	50.06	42.55	7.51	248.76	245.88	248.15	245.99	-0.11	7.46	7.44	1.848	-0.005	24	0	
25/10/21	49.60	42.10	7.50	248.98	246.13	248.32	246.21	-0.08	7.46	7.44	1.843	-0.003	24	0	
26/10/21	50.67	42.55	8.12	251.05	248.07	250.36	248.27	-0.20	7.46	7.44	2.010	-0.009	24	0	
27/10/21	54.19	45.54	8.65	268.58	264.91	267.70	265.15	-0.24	7.72	7.70	2.288	-0.011	24	0	
28/10/21	53.69	45.40	8.29	275.52	271.89	274.55	271.91	-0.02	7.87	7.84	2.252	-0.001	24	0	
29/10/21	53.92	45.53	8.39	276.11	272.44	275.17	272.53	-0.09	7.87	7.84	2.284	-0.004	24	0	
30/10/21	53.74	45.36	8.38	275.50	271.90	274.51	271.87	0.03	7.85	7.82	2.273	0.001	24	0	
31/10/21	51.76	44.17	7.59	275.98	272.55	274.97	272.45	0.10	7.84	7.81	2.064	0.004	24	0	
01/11/21	49.86	42.76	7.10	275.43	272.31	274.88	272.48	-0.17	7.85	7.81	1.929	-0.007	24	0	
02/11/21	50.52	43.13	7.39	276.55	273.31	275.57	273.14	0.17	7.86	7.82	2.014	0.007	24	0	
03/11/21	54.19	45.72	8.47	276.90	273.10	275.84	273.18	-0.08	7.88	7.84	2.310	-0.004	24	0	
04/11/21	53.19	44.86	8.33	277.19	273.59	276.02	273.38	0.21	7.87	7.84	2.274	0.009	24	0	
05/11/21	53.21	44.88	8.33	276.86	273.26	275.87	273.23	0.03	7.86	7.82	2.271	0.001	24	0	
06/11/21	53.00	44.71	8.29	277.17	273.57	276.11	273.47	0.10	7.86	7.82	2.267	0.004	24	0	
07/11/21	54.22	45.54	8.68	276.85	273.11	275.81	273.15	-0.04	7.87	7.83	2.365	-0.002	24	0	
08/11/21	51.26	43.62	7.64	277.04	273.64	276.12	273.63	0.01	7.86	7.83	2.088	0.000	24	0	
09/11/21	50.46	42.51	7.95	212.66	210.13	215.24	213.40	-3.27	6.77	6.41	1.647	-0.139	24	0	*
10/11/21	53.45	44.63	8.82	273.18	269.60	271.90	269.35	0.25	7.84	7.81	2.373	0.011	24	0	
11/11/21	56.29	46.68	9.61	271.18	267.23	270.01	267.31	-0.08	7.83	7.81	2.564	-0.004	24	0	
12/11/21	57.60	48.10	9.50	292.37	287.87	290.73	287.56	0.31	8.23	8.20	2.731	0.015	24	0	
13/11/21	58.22	48.97	9.25	303.15	298.45	301.59	298.22	0.23	8.52	8.47	2.759	0.011	24	0	
14/11/21	59.29	49.51	9.78	300.15	295.27	298.34	294.92	0.35	8.39	8.35	2.886	0.017	24	0	
15/11/21	63.28	51.85	11.43	290.65	285.36	288.77	285.15	0.21	8.22	8.18	3.258	0.011	24	0	
16/11/21	63.32	52.23	11.09	305.06	299.54	303.04	299.21	0.33	8.58	8.53	3.315	0.017	24	0	
17/11/21	62.35	51.54	10.81	295.56	290.33	293.40	289.80	0.53	8.40	8.36	3.135	0.027	24	0	
18/11/21	57.31	49.98	7.33	396.25	390.25	394.81	390.21	0.04	7.23	7.09	2.858	0.002	24	0	
19/11/21	55.04	48.98	6.06	457.54	451.13	455.76	450.66	0.47	6.72	6.51	2.732	0.023	24	0	
20/11/21	55.24	49.04	6.20	452.12	445.80	450.40	445.31	0.49	6.69	6.48	2.759	0.024	24	0	
21/11/21	56.04	49.82	6.22	453.99	447.46	452.02	446.74	0.72	6.70	6.49	2.783	0.036	24	0	
22/11/21	56.41	50.14	6.27	454.36	447.64	452.49	447.20	0.44	6.70	6.48	2.801	0.022	24	0	
Итого:				9342.1	9212.31	9307.3	9211.81	0.50			74.814	0.047	744	0	
Средние:	54.55	46.28	8.27						7.70	7.63					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 29661ч

губкина 25

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении...

от 26-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 ул. Губкина д.26
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA876
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	2.14	49.63	280.26	41.98	281.69	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	2.15	49.96	279.87	42.25	281.25	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	2.15	49.64	279.66	41.95	281.03	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	2.27	50.03	283.94	42.05	285.47	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	2.69	54.15	309.70	45.43	310.28	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.66	53.61	321.31	45.33	321.46	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.65	53.82	320.30	45.53	320.83	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.65	53.67	320.04	45.37	320.28	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	2.43	52.04	320.38	44.44	320.85	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	2.23	49.79	320.91	42.82	321.09	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	2.27	50.09	317.95	42.92	318.28	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	2.67	54.08	315.00	45.59	315.63	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.62	53.16	315.11	44.83	315.66	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.63	53.12	315.21	44.75	315.72	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.63	52.94	315.45	44.59	315.93	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.74	53.89	315.57	45.20	315.98	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.44	51.74	316.66	44.01	317.17	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	2.36	50.46	319.10	43.03	319.49	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	2.59	52.58	315.97	44.35	316.53	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	2.92	56.45	310.47	47.04	311.06	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	3.08	57.13	331.60	47.80	331.25	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	3.17	58.30	348.57	49.19	347.73	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	3.24	58.77	346.11	49.40	345.38	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	3.67	63.19	330.68	52.06	330.65	23:59	24:00
17-11-2021 00:00:00	3.77	63.18	351.37	52.42	350.18	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	3.61	62.63	340.14	51.97	339.73	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	3.29	57.76	447.05	50.12	443.25	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	3.16	55.00	535.92	49.09	529.70	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	3.18	55.07	528.20	49.03	522.21	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	3.25	55.95	531.98	49.83	525.53	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	3.26	56.28	531.91	50.14	525.31	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	86.57	54.45	10816.38	46.27	10796.59	743:59	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 24-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 ул. Губкина д.27
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA900
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.59	49.55	159.91	39.57	163.82	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.61	49.87	160.02	39.80	163.84	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.60	49.47	159.86	39.41	163.64	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.73	50.21	164.26	39.66	167.92	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	2.04	54.03	179.30	42.63	183.05	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.00	53.53	181.32	42.49	185.09	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.02	53.75	183.40	42.69	187.19	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.03	53.58	185.69	42.64	189.46	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.85	51.77	185.94	41.81	189.72	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.72	49.73	186.22	40.49	190.01	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.77	50.21	186.47	40.72	190.21	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	2.06	54.01	186.71	42.94	190.53	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.02	53.04	186.85	42.19	190.57	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.03	53.04	186.90	42.14	190.59	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.02	52.85	186.97	42.03	190.67	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.10	53.93	186.76	42.65	190.60	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.88	51.34	186.61	41.27	190.27	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.82	50.45	186.93	40.69	190.66	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	2.04	52.93	185.06	41.89	188.77	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	2.26	56.19	182.07	43.78	185.74	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	2.40	57.23	195.98	44.94	199.96	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	2.47	58.11	204.90	46.04	208.95	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	2.56	58.91	203.68	46.33	207.69	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.89	63.05	194.46	48.15	198.56	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.97	63.08	205.59	48.63	209.74	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	2.82	62.31	199.38	48.12	203.52	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	2.61	57.49	268.05	47.38	272.81	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.50	54.97	309.08	46.85	314.26	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.52	55.11	305.22	46.85	310.39	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	2.57	55.95	306.89	47.54	311.83	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	2.58	56.30	306.17	47.87	311.18	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	67.06	54.39	6306.64	43.56	6431.27	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Губкина 28 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00168989 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x4298 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
23/10/21	49.56	37.33	12.23	95.84	94.64	95.98	95.26	-0.62	6.20	6.00	1.154	-0.023	24	0	*
24/10/21	49.88	37.61	12.27	95.87	94.67	96.03	95.31	-0.64	6.20	6.00	1.155	-0.024	24	0	*
25/10/21	49.45	37.27	12.18	95.60	94.44	95.51	94.79	-0.35	6.20	6.00	1.147	-0.013	24	0	*
26/10/21	50.38	37.45	12.93	97.67	96.52	97.70	97.06	-0.54	6.20	6.00	1.246	-0.020	24	0	*
27/10/21	54.01	40.06	13.95	105.98	104.54	106.37	105.59	-1.05	6.20	6.00	1.454	-0.042	24	0	*
28/10/21	53.51	40.31	13.20	112.80	111.31	112.55	111.76	-0.45	6.20	6.00	1.466	-0.018	24	0	*
29/10/21	53.75	40.21	13.54	109.40	107.96	109.61	108.86	-0.90	6.20	6.00	1.460	-0.036	24	0	*
30/10/21	53.58	39.97	13.61	109.37	107.93	109.25	108.53	-0.60	6.20	6.00	1.460	-0.024	24	0	*
31/10/21	51.69	39.34	12.35	109.66	108.33	109.61	108.83	-0.50	6.20	6.00	1.335	-0.020	24	0	*
01/11/21	49.72	38.20	11.52	109.02	107.82	109.52	108.80	-0.98	6.20	6.00	1.241	-0.037	24	0	*
02/11/21	50.28	38.42	11.86	109.52	108.25	109.55	108.83	-0.58	6.20	6.00	1.280	-0.022	24	0	*
03/11/21	54.02	40.43	13.59	109.65	108.20	109.92	109.03	-0.83	6.20	6.00	1.470	-0.034	24	0	*
04/11/21	53.03	39.61	13.42	109.57	108.13	109.56	108.84	-0.71	6.20	6.00	1.449	-0.028	24	0	*
05/11/21	53.04	39.45	13.59	109.62	108.18	109.81	109.09	-0.91	6.20	6.00	1.466	-0.036	24	0	*
06/11/21	52.84	39.33	13.51	109.54	108.10	109.45	108.73	-0.63	6.20	6.00	1.460	-0.025	24	0	*
07/11/21	53.98	39.90	14.08	109.63	108.19	110.02	109.22	-1.03	6.20	6.00	1.522	-0.041	24	0	*
08/11/21	51.23	38.80	12.43	109.44	108.06	109.24	108.43	-0.37	6.20	6.00	1.343	-0.014	24	0	*
09/11/21	50.47	38.34	12.13	109.87	108.61	109.92	109.20	-0.59	6.20	6.00	1.313	-0.023	24	0	*
10/11/21	53.09	39.42	13.67	108.38	106.96	108.78	107.98	-1.02	6.20	6.00	1.459	-0.040	24	0	*
11/11/21	56.15	41.01	15.14	107.56	106.03	107.29	106.44	-0.41	6.20	6.00	1.602	-0.017	24	0	*
12/11/21	57.34	42.26	15.08	115.23	113.45	115.24	114.21	-0.76	6.20	6.00	1.710	-0.032	24	0	*
13/11/21	58.08	43.31	14.77	120.14	118.28	119.85	118.80	-0.52	6.20	6.00	1.747	-0.023	24	0	*
14/11/21	59.01	43.59	15.42	119.59	117.65	119.55	118.53	-0.88	6.20	6.00	1.811	-0.038	24	0	*
15/11/21	63.05	45.08	17.97	114.50	112.43	114.46	113.39	-0.96	6.20	6.00	2.017	-0.043	24	0	*
16/11/21	63.08	45.53	17.55	121.36	119.18	120.83	119.63	-0.45	6.20	6.00	2.088	-0.020	24	0	*
17/11/21	62.22	44.93	17.29	117.69	115.67	117.32	116.19	-0.52	6.84	6.00	1.998	-0.023	24	0	*
18/11/21	57.29	45.09	12.20	155.96	153.60	156.19	154.72	-1.12	7.90	6.00	1.876	-0.050	24	0	*
19/11/21	54.96	44.75	10.21	179.95	177.45	179.88	178.20	-0.75	8.35	6.00	1.817	-0.034	24	0	*
20/11/21	55.14	44.76	10.38	178.00	175.53	178.02	176.34	-0.81	6.20	6.00	1.819	-0.036	24	0	*
21/11/21	55.96	45.49	10.47	179.01	176.37	179.21	177.53	-1.16	6.20	6.00	1.845	-0.053	24	0	*
22/11/21	56.31	45.81	10.50	178.85	176.21	179.08	177.40	-1.19	6.20	6.00	1.852	-0.054	24	0	*
Итого:				3714.2	3662.69	3715.3	3685.52	-22.83			48.062	-0.943	744	0	
Средние:	54.39	41.06	13.32						6.34	6.00					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 5861ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Губкина 30 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 5.00°C

Заводской номер 00284441 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x0D43 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
23/10/21	49.42	36.18	13.24	91.85	90.89	91.52	91.04	-0.15	7.00	6.00	1.201	-0.005	24	0	
24/10/21	49.71	36.38	13.33	91.78	90.82	91.45	90.97	-0.15	7.00	6.00	1.208	-0.005	24	0	
25/10/21	49.24	35.90	13.34	91.66	90.69	91.40	90.92	-0.23	7.00	6.00	1.211	-0.007	24	0	
26/10/21	50.44	36.03	14.41	93.68	92.61	93.41	92.87	-0.26	7.00	6.00	1.336	-0.008	24	0	
27/10/21	53.81	38.49	15.32	101.58	100.15	101.49	100.77	-0.62	7.00	6.00	1.535	-0.021	24	0	
28/10/21	52.53	37.97	14.56	83.79	82.66	81.23	80.68	1.98	7.00	6.00	1.213	0.065	24	0	*
29/10/21	53.59	38.67	14.92	104.45	103.01	104.47	103.75	-0.74	7.00	6.00	1.533	-0.025	24	0	
30/10/21	53.42	38.54	14.88	104.33	102.89	104.30	103.58	-0.69	7.00	6.00	1.531	-0.023	24	0	
31/10/21	51.40	38.08	13.32	104.43	103.13	104.33	103.61	-0.48	7.00	6.00	1.370	-0.016	24	0	
01/11/21	49.60	37.18	12.42	104.39	103.19	104.26	103.54	-0.35	7.00	6.00	1.282	-0.011	24	0	
02/11/21	50.31	37.38	12.93	104.44	103.20	104.32	103.60	-0.40	7.00	6.00	1.335	-0.013	24	0	
03/11/21	53.85	39.06	14.79	104.50	103.06	104.50	103.78	-0.72	7.00	6.00	1.526	-0.025	24	0	
04/11/21	52.86	38.27	14.59	104.45	103.01	104.46	103.74	-0.73	7.00	6.00	1.502	-0.024	24	0	
05/11/21	52.89	38.13	14.76	104.52	103.08	104.51	103.79	-0.71	7.00	6.00	1.519	-0.024	24	0	
06/11/21	52.69	37.97	14.72	104.48	103.04	104.51	103.79	-0.75	7.00	6.00	1.515	-0.025	24	0	
07/11/21	53.92	38.57	15.35	104.52	103.08	104.53	103.81	-0.73	7.00	6.00	1.584	-0.024	24	0	
08/11/21	50.89	37.54	13.35	104.43	103.19	104.35	103.63	-0.44	7.00	6.00	1.376	-0.014	24	0	
09/11/21	50.34	37.26	13.08	104.67	103.46	104.61	103.89	-0.43	7.00	6.00	1.353	-0.014	24	0	
10/11/21	53.26	38.14	15.12	103.65	102.29	103.69	102.97	-0.68	7.00	6.00	1.545	-0.023	24	0	
11/11/21	55.85	39.26	16.59	102.33	100.83	102.43	101.71	-0.88	7.00	6.00	1.673	-0.030	24	0	
12/11/21	57.30	40.71	16.59	110.25	108.58	110.50	109.64	-1.06	7.00	6.00	1.800	-0.038	24	0	
13/11/21	57.84	41.69	16.15	113.77	112.01	114.04	113.08	-1.07	7.00	6.00	1.807	-0.039	24	0	
14/11/21	59.10	41.93	17.17	112.04	110.29	112.34	111.39	-1.10	7.00	6.00	1.892	-0.041	24	0	
15/11/21	62.71	43.24	19.47	110.20	108.21	110.61	109.65	-1.44	7.00	6.00	2.105	-0.055	24	0	
16/11/21	62.91	43.70	19.21	114.78	112.66	115.22	114.25	-1.59	7.00	6.00	2.164	-0.061	24	0	
17/11/21	61.86	43.17	18.69	111.25	109.26	111.66	110.72	-1.46	7.00	6.00	2.040	-0.056	24	0	
18/11/21	57.05	43.98	13.07	148.87	146.65	149.53	148.18	-1.53	7.00	6.00	1.913	-0.060	24	0	
19/11/21	54.92	43.79	11.13	168.18	165.78	169.05	167.55	-1.77	7.00	6.00	1.844	-0.069	24	0	
20/11/21	55.14	43.86	11.28	166.39	163.99	167.22	165.77	-1.78	7.00	6.00	1.849	-0.069	24	0	
21/11/21	55.92	44.48	11.44	167.10	164.70	168.05	166.43	-1.73	7.00	6.00	1.884	-0.068	24	0	
22/11/21	56.28	44.81	11.47	167.11	164.71	168.15	166.47	-1.76	7.00	6.00	1.888	-0.070	24	0	
Итого:				3503.8	3455.12	3506.1	3479.57	-24.45			49.534	-0.898	744	0	
Средние:	54.22	39.68	14.53						7.00	6.00					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 27054ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/10/21г.-22/11/21г.

Абонент:губкина 31

Адрес:ул. Губкина д. 31

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-01М сет.N 000

Договорные расходы:

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20133745, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хДФ36

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.10.21 23	49.33	41.68	7.65	5.20	5.00	56.941	56.300	0.430	0.000 <	24	0	
23.10.21 23	49.60	42.03	7.57	5.20	5.00	57.019	56.368	0.426	0.000 <	24	0	
24.10.21 23	49.92	42.23	7.68	5.20	5.00	57.041	56.379	0.433	0.000 <	24	0	
25.10.21 23	49.48	41.76	7.73	5.20	5.00	56.954	56.306	0.435	0.000 <	24	0	
26.10.21 23	50.44	42.31	8.13	5.20	5.00	58.714	58.020	0.472	0.000 <	24	0	
27.10.21 23	54.04	45.54	8.50	5.20	5.00	65.254	64.370	0.547	0.000 <	24	0	
28.10.21 23	53.55	45.29	8.26	5.20	5.00	67.181	66.286	0.547	0.000 <	24	0	
29.10.21 23	53.78	45.49	8.28	5.20	5.00	67.448	66.543	0.551	0.000 <	24	0	
30.10.21 23	53.60	45.32	8.28	5.20	5.00	67.501	66.602	0.551	0.000 <	24	0	
31.10.21 23	51.71	44.25	7.46	5.20	5.00	67.541	66.702	0.498	0.000 <	24	0	
01.11.21 23	49.74	42.81	6.94	5.20	5.00	67.536	66.762	0.463	0.000 <	24	0	
02.11.21 23	50.31	43.09	7.22	5.20	5.00	67.654	66.860	0.483	0.000 <	24	0	
03.11.21 23	54.05	45.69	8.35	5.20	5.00	67.986	67.066	0.560	0.000 <	24	0	
04.11.21 23	53.06	44.88	8.18	5.20	5.00	67.939	67.053	0.548	0.000 <	24	0	
05.11.21 23	53.07	44.83	8.24	5.20	5.00	67.926	67.041	0.552	0.000 <	24	0	
06.11.21 23	52.86	44.61	8.25	5.20	5.00	67.959	67.079	0.554	0.000 <	24	0	
07.11.21 23	54.01	45.41	8.60	5.20	5.00	68.015	67.097	0.577	0.000 <	24	0	
08.11.21 23	51.25	43.60	7.65	5.20	5.00	67.755	66.923	0.512	0.000 <	24	0	
09.11.21 23	50.49	43.04	7.45	5.20	5.00	67.809	67.006	0.499	0.000 <	24	0	
10.11.21 23	53.12	44.77	8.35	5.20	5.00	67.184	66.307	0.554	0.000 <	24	0	
11.11.21 23	56.18	46.81	9.37	5.20	5.00	66.262	65.291	0.612	0.000 <	24	0	
12.11.21 23	57.38	48.17	9.21	5.20	5.00	71.767	70.673	0.651	0.000 <	24	0	
13.11.21 23	58.11	49.25	8.86	5.20	5.00	75.018	73.847	0.655	0.000 <	24	0	
14.11.21 23	59.04	49.69	9.36	5.20	5.00	74.650	73.451	0.688	0.000 <	24	0	
15.11.21 23	63.10	51.99	11.10	5.20	5.00	71.679	70.373	0.782	0.000 <	24	0	
16.11.21 23	63.11	52.20	10.91	5.20	5.00	74.441	73.086	0.798	0.000 <	24	0	
17.11.21 23	62.26	52.19	10.08	5.20	5.00	76.401	75.043	0.757	0.000 <	24	0	
18.11.21 23	57.27	50.43	6.84	5.20	5.00	101.286	99.752	0.683	0.000 <	24	0	
19.11.21 23	54.94	49.18	5.76	5.20	5.00	114.754	113.153	0.652	0.000 <	24	0	
20.11.21 23	55.11	49.29	5.82	5.20	5.00	113.363	111.759	0.651	0.000 <	24	0	
21.11.21 23	55.94	50.06	5.87	5.20	5.00	113.872	112.221	0.659	0.000 <	24	0	
22.11.21 23	56.29	50.35	5.94	5.20	5.00	113.540	111.872	0.665	0.000 <	24	0	
Итого/Средн	54.59	46.69	7.90	5.20	5.00	2366.390	2333.592	18.445	0.000	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
21.10.21 23	3059.204	2933.535	12.559	0.000	4550	23
22.11.21 23	5425.594	5267.128	31.003	0.000	5318	23
Итого	2366.390	2333.592	18.445	0.000	768	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

губкина 35

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Губкина 35 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00166935 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x6A4D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	48.59	33.89	14.70	35.74	35.26	34.96	34.72	0.54	3.08	1.41	0.525	0.018	24	0	
24/10/21	48.91	34.08	14.83	35.73	35.25	34.94	34.70	0.55	3.15	1.41	0.528	0.019	24	0	
25/10/21	48.54	33.77	14.77	35.68	35.20	34.89	34.65	0.55	3.23	1.41	0.522	0.019	24	0	
26/10/21	49.18	33.87	15.31	36.76	36.28	35.96	35.72	0.56	4.70	1.41	0.555	0.019	24	0	
27/10/21	53.03	36.32	16.71	40.71	40.23	39.77	39.53	0.70	3.51	1.41	0.672	0.025	24	0	
28/10/21	52.55	36.20	16.35	41.78	41.30	40.92	40.68	0.62	3.50	1.41	0.675	0.022	24	0	
29/10/21	52.76	36.32	16.44	41.98	41.50	41.11	40.87	0.63	4.33	1.41	0.681	0.023	24	0	
30/10/21	52.60	36.32	16.28	41.87	41.39	40.99	40.75	0.64	4.48	1.41	0.673	0.023	24	0	
31/10/21	50.94	36.20	14.74	41.87	41.39	41.03	40.79	0.60	4.29	1.41	0.613	0.022	24	0	*
01/11/21	48.85	35.22	13.63	41.98	41.50	41.17	40.93	0.57	3.88	1.41	0.568	0.020	24	0	
02/11/21	49.23	35.29	13.94	42.04	41.56	41.22	40.98	0.58	4.52	1.41	0.579	0.020	24	0	
03/11/21	53.01	36.68	16.33	42.28	41.80	41.39	41.15	0.65	4.26	1.41	0.680	0.024	24	0	
04/11/21	52.07	36.17	15.90	42.23	41.75	41.37	41.13	0.62	3.34	1.41	0.665	0.022	24	0	
05/11/21	52.06	36.02	16.04	42.22	41.74	41.36	41.12	0.62	4.35	1.41	0.672	0.022	24	0	
06/11/21	51.87	35.88	15.99	42.23	41.75	41.36	41.12	0.63	4.43	1.41	0.672	0.023	24	0	
07/11/21	52.87	36.18	16.69	42.26	41.78	41.37	41.13	0.65	5.60	1.41	0.698	0.023	24	0	
08/11/21	50.56	35.67	14.89	42.13	41.65	41.28	41.04	0.61	2.76	1.41	0.619	0.022	24	0	
09/11/21	49.53	34.72	14.81	42.19	41.71	41.36	41.12	0.59	3.32	1.41	0.617	0.020	24	0	
10/11/21	51.75	35.27	16.48	41.76	41.24	40.88	40.64	0.60	6.06	1.41	0.684	0.021	24	0	
11/11/21	55.19	36.75	18.44	41.19	40.58	40.26	40.02	0.56	3.09	1.41	0.749	0.021	24	0	
12/11/21	56.14	37.80	18.34	44.34	43.73	43.35	43.11	0.62	4.84	1.41	0.804	0.023	24	0	
13/11/21	57.13	39.20	17.93	46.52	45.80	45.50	45.26	0.54	3.50	1.41	0.821	0.021	24	0	
14/11/21	57.76	39.30	18.46	46.26	45.54	45.23	44.99	0.55	5.06	1.41	0.840	0.022	24	0	
15/11/21	61.85	40.20	21.65	44.59	43.87	43.47	43.14	0.73	1.91	1.41	0.948	0.029	24	0	
16/11/21	61.92	40.57	21.35	47.10	46.34	45.95	45.52	0.82	4.13	1.41	0.988	0.033	24	0	*
17/11/21	61.25	40.21	21.04	45.61	44.81	44.49	44.13	0.68	3.21	1.41	0.941	0.027	24	0	
18/11/21	56.59	41.55	15.04	60.09	59.20	59.03	58.60	0.60	2.59	1.40	0.887	0.025	24	0	
19/11/21	54.26	41.66	12.60	69.36	68.40	68.35	67.87	0.53	2.71	1.40	0.860	0.022	24	0	
20/11/21	54.36	41.64	12.72	68.51	67.55	67.48	67.00	0.55	3.23	1.40	0.858	0.023	24	0	
21/11/21	55.20	42.23	12.97	68.96	68.00	67.91	67.43	0.57	3.06	1.40	0.881	0.024	24	0	
22/11/21	55.55	42.53	13.02	68.74	67.78	67.76	67.23	0.55	3.12	1.41	0.885	0.023	24	0	
Итого:				1424.7	1405.88	1396.1	1387.07	18.81			22.360	0.700	744	0	
Средние:	53.42	37.34	16.07						3.78	1.40					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1632ч

губкина 35

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: девонская 1

Адрес: г. Октябрьский ул. Девонская д. 1

Договор N: 000000000

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ТВ7-01M сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 20134846, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x2427

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.21 23	49.67	43.42	6.24	6.12	6.12	144.813	0.000	143.163	0.000	143.163	0.893	0.000	<	24	0
24.10.21 23	49.95	43.71	6.24	6.12	6.12	144.665	0.000	142.998	0.000	142.998	0.892	0.000	<	24	0
25.10.21 23	49.69	43.40	6.29	6.12	6.12	144.378	0.000	142.733	0.000	142.733	0.897	0.000	<	24	0
26.10.21 23	50.73	43.95	6.78	6.12	6.12	144.585	0.000	142.863	0.000	142.863	0.968	0.000	<	24	0
27.10.21 23	52.90	45.57	7.33	6.12	6.12	145.438	0.000	143.556	0.000	143.556	1.052	0.000	<	24	0
28.10.21 23	52.73	45.47	7.26	6.12	6.12	144.587	0.000	142.735	0.000	142.735	1.036	0.000	<	24	0
29.10.21 23	52.62	45.34	7.28	6.12	6.12	144.545	0.000	142.692	0.000	142.692	1.038	0.000	<	24	0
30.10.21 23	52.48	45.19	7.29	6.12	6.12	144.408	0.000	142.566	0.000	142.566	1.039	0.000	<	24	0
31.10.21 23	50.98	44.31	6.66	6.12	6.12	144.800	0.000	143.059	0.000	143.059	0.953	0.000	<	24	0
01.11.21 23	49.65	43.24	6.40	6.12	6.12	144.747	0.000	143.096	0.000	143.096	0.915	0.000	<	24	0
02.11.21 23	50.15	43.64	6.52	6.12	6.12	146.265	0.000	144.559	0.000	144.559	0.941	0.000	<	24	0
03.11.21 23	51.68	44.79	6.89	6.12	6.12	147.923	0.000	146.097	0.000	146.097	1.005	0.000	<	24	0
04.11.21 23	53.50	45.96	7.54	6.12	6.12	147.652	0.000	145.702	0.000	145.702	1.098	0.000	<	24	0
05.11.21 23	53.27	45.75	7.52	6.12	6.12	147.822	0.000	145.888	0.000	145.888	1.097	0.000	<	24	0
06.11.21 23	53.29	45.74	7.55	6.12	6.12	147.928	0.000	145.984	0.000	145.984	1.101	0.000	<	24	0
07.11.21 23	54.27	46.52	7.75	6.12	6.12	148.025	0.000	146.010	0.000	146.010	1.131	0.000	<	24	0
08.11.21 23	52.15	45.16	6.98	6.12	6.12	148.065	0.000	146.198	0.000	146.198	1.020	0.000	<	24	0
09.11.21 23	49.40	43.50	5.90	6.12	6.12	159.505	0.000	157.706	0.000	157.706	0.930	0.000	<	24	0
10.11.21 23	52.35	45.03	7.32	6.12	6.12	147.857	0.000	145.973	0.000	145.973	1.068	0.000	<	24	0
11.11.21 23	57.56	48.89	8.67	6.12	6.12	149.055	0.000	146.775	0.000	146.775	1.272	0.000	<	24	0
12.11.21 23	57.34	48.82	8.53	6.12	6.12	148.583	0.000	146.324	0.000	146.324	1.247	0.000	<	24	0
13.11.21 23	57.68	49.14	8.54	6.12	6.12	148.637	0.000	146.354	0.000	146.354	1.250	0.000	<	24	0
14.11.21 23	58.40	49.60	8.80	6.12	6.12	148.658	0.000	146.319	0.000	146.319	1.288	0.000	<	24	0
15.11.21 23	60.79	51.12	9.67	6.12	6.12	148.530	0.000	146.016	0.000	146.016	1.412	0.000	<	24	0
16.11.21 23	60.46	50.75	9.72	6.12	6.12	148.615	0.000	146.124	0.000	146.124	1.420	0.000	<	24	0
17.11.21 23	59.92	50.49	9.44	6.12	6.12	149.318	0.000	146.848	0.000	146.848	1.386	0.000	<	24	0
18.11.21 23	58.13	49.28	8.84	6.12	6.12	149.372	0.000	147.054	0.000	147.054	1.300	0.000	<	24	0
19.11.21 23	54.89	46.87	8.02	6.12	6.12	149.133	0.000	147.058	0.000	147.058	1.179	0.000	<	24	0
20.11.21 23	54.94	46.88	8.05	6.12	6.12	149.077	0.000	147.005	0.000	147.005	1.183	0.000	<	24	0
21.11.21 23	55.14	47.07	8.07	6.12	6.12	149.113	0.000	147.019	0.000	147.019	1.186	0.000	<	24	0
22.11.21 23	55.48	47.37	8.11	6.12	6.12	149.417	0.000	147.296	0.000	147.296	1.194	0.000	<	24	0
Итого/Средн	53.95	46.33	7.62	6.12	6.12	4575.515	0.000	4513.769	0.000	4513.769	34.391	0.000		744	0

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
22.10.21 23	4794.630	0.000	4721.509	0.000	4721.509	25.178	0.000	1354	4
22.11.21 23	9370.145	0.000	9235.278	0.000	9235.278	59.570	0.000	2098	4
Итого	4575.515	0.000	4513.769	0.000	4513.769	34.391	0.000	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: девонская 2

Адрес: РБ г. Октябрьский ул. Девонская д.2

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-01М сет. N 001

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

т.кв: не исп.

Серийный номер 20134657, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x2427

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.21 23	50.28	46.70	3.57	6.12	6.12	379.598	0.000	375.161	0.000	375.161	1.339	0.000 <	24	0	
24.10.21 23	50.53	46.94	3.60	6.12	6.12	379.943	0.000	375.449	0.000	375.449	1.349	0.000 <	24	0	
25.10.21 23	50.24	46.60	3.63	6.12	6.12	379.670	0.000	375.239	0.000	375.239	1.363	0.000 <	24	0	
26.10.21 23	51.61	47.65	3.96	6.12	6.12	364.025 !	0.000	359.534 !	0.000	359.534	1.423	0.000 <	23	1 *	
27.10.21 23	53.54	49.30	4.25	6.12	6.12	380.105	0.000	375.075	0.000	375.075	1.592	0.000 <	24	0	
28.10.21 23	53.33	49.13	4.20	6.12	6.12	379.247	0.000	374.246	0.000	374.246	1.572	0.000 <	24	0	
29.10.21 23	53.24	49.02	4.22	6.12	6.12	378.962	0.000	373.976	0.000	373.976	1.577	0.000 <	24	0	
30.10.21 23	53.08	48.90	4.18	6.12	6.12	378.800	0.000	373.858	0.000	373.858	1.562	0.000 <	24	0	
31.10.21 23	51.29	47.49	3.80	6.12	6.12	378.920	0.000	374.316	0.000	374.316	1.420	0.000 <	24	0	
01.11.21 23	50.22	46.54	3.68	6.12	6.12	379.015	0.000	374.603	0.000	374.603	1.379	0.000 <	24	0	
02.11.21 23	50.92	47.22	3.71	6.12	6.12	391.160	0.000	386.471	0.000	386.471	1.432	0.000 <	24	0	
03.11.21 23	52.36	48.44	3.92	6.12	6.12	398.485	0.000	393.429	0.000	393.429	1.540	0.000 <	24	0	
04.11.21 23	54.13	49.81	4.33	6.12	6.12	393.677	0.000	388.363	0.000	388.363	1.679	0.000 <	24	0	
05.11.21 23	53.87	49.59	4.28	6.12	6.12	394.750	0.000	389.465	0.000	389.465	1.665	0.000 <	24	0	
06.11.21 23	53.91	49.65	4.26	6.12	6.12	395.598	0.000	390.256	0.000	390.256	1.662	0.000 <	24	0	
07.11.21 23	55.09	50.70	4.40	6.12	6.12	396.563	0.000	391.008	0.000	391.008	1.719	0.000 <	24	0	
08.11.21 23	52.24	48.39	3.85	6.12	6.12	396.557	0.000	391.552	0.000	391.552	1.506	0.000 <	24	0	
09.11.21 23	49.25	45.53	3.72 <	6.12	6.12	305.362	0.000	298.390	0.000	298.390	1.108	0.000 <	20	4 *	
10.11.21 23	53.72	49.44	4.28	6.12	6.12	396.902	0.000	391.586	0.000	391.586	1.676	0.000 <	24	0	
11.11.21 23	58.22	53.32	4.90	6.12	6.12	399.070	0.000	392.828	0.000	392.828	1.923	0.000 <	24	0	
12.11.21 23	58.06	53.26	4.80	6.12	6.12	400.202	0.000	393.962	0.000	393.962	1.892	0.000 <	24	0	
13.11.21 23	58.40	53.60	4.80	6.12	6.12	400.637	0.000	394.344	0.000	394.344	1.892	0.000 <	24	0	
14.11.21 23	59.40	54.36	5.04	6.12	6.12	400.948	0.000	394.428	0.000	394.428	1.988	0.000 <	24	0	
15.11.21 23	61.53	56.08	5.45	6.12	6.12	401.188	0.000	394.235	0.000	394.235	2.150	0.000 <	24	0	
16.11.21 23	61.21	55.76	5.45	6.12	6.12	402.080	0.000	395.170	0.000	395.170	2.155	0.000 <	24	0	
17.11.21 23	60.48	55.30	5.17	6.12	6.12	406.035	0.000	399.213	0.000	399.213	2.065	0.000 <	24	0	
18.11.21 23	58.44	53.64	4.80	6.12	6.12	407.645	0.000	401.235	0.000	401.235	1.926	0.000 <	24	0	
19.11.21 23	55.52	51.08	4.44	6.12	6.12	406.283	0.000	400.483	0.000	400.483	1.777	0.000 <	24	0	
20.11.21 23	55.56	51.12	4.44	6.12	6.12	406.283	0.000	400.493	0.000	400.493	1.777	0.000 <	24	0	
21.11.21 23	55.83	51.39	4.43	6.12	6.12	406.888	0.000	401.050	0.000	401.050	1.777	0.000 <	24	0	
22.11.21 23	56.17	51.77	4.40	6.12	6.12	412.372	0.000	406.367	0.000	406.367	1.787	0.000 <	24	0	
Итого/Средн	54.67	50.34	4.33	6.12	6.12	12096.970	0.000	11925.784	0.000	11925.784	51.673	0.000	739	5	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
22.10.21 23	12058.440	0.000	11897.333	0.000	11897.333	39.031	0.000	1373	3394
22.11.21 23	24155.410	0.000	23823.117	0.000	23823.117	90.703	0.000	2112	3399
Итого	12096.970	0.000	11925.783	0.000	11925.783	51.673	0.000	739	5

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Девонская 5 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00182468 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хСВ83 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
23/10/21	49.66	39.21	10.45	74.17	73.38	72.69	72.21	1.17	12.68	6.00	0.776	0.046	24	0	*
24/10/21	49.95	39.47	10.48	74.24	73.39	72.51	72.03	1.36	12.47	6.00	0.778	0.054	24	0	*
25/10/21	49.67	39.15	10.52	73.68	72.89	72.14	71.66	1.23	12.73	6.00	0.773	0.048	24	0	*
26/10/21	50.74	39.41	11.33	74.18	73.24	72.40	71.92	1.32	12.65	6.00	0.835	0.052	24	0	*
27/10/21	52.89	40.66	12.23	74.41	73.45	72.81	72.33	1.12	12.72	6.00	0.904	0.046	24	0	*
28/10/21	52.71	40.56	12.15	73.76	72.80	72.09	71.61	1.19	12.49	6.00	0.893	0.048	24	0	*
29/10/21	52.60	40.49	12.11	73.78	72.82	72.17	71.69	1.13	12.67	6.00	0.891	0.046	24	0	*
30/10/21	52.46	40.30	12.16	73.64	72.68	72.32	71.84	0.84	12.68	6.00	0.892	0.034	24	0	*
31/10/21	50.95	39.84	11.11	73.78	72.94	72.36	71.88	1.06	12.68	6.00	0.819	0.042	24	0	*
01/11/21	49.63	39.02	10.61	74.07	73.28	72.39	71.91	1.37	12.44	6.00	0.785	0.053	24	0	*
02/11/21	50.16	39.41	10.75	74.64	73.76	73.28	72.80	0.96	12.44	6.00	0.802	0.038	24	0	*
03/11/21	51.68	40.16	11.52	75.58	74.62	74.35	73.87	0.75	12.52	6.00	0.868	0.030	24	0	*
04/11/21	53.48	40.93	12.55	75.63	74.67	74.02	73.53	1.14	12.61	6.00	0.945	0.047	24	0	*
05/11/21	53.25	40.76	12.49	75.69	74.73	74.41	73.93	0.80	12.52	6.00	0.941	0.033	24	0	*
06/11/21	53.27	40.73	12.54	75.76	74.80	74.04	73.56	1.24	12.62	6.00	0.946	0.050	24	0	*
07/11/21	54.26	41.29	12.97	75.47	74.51	73.99	73.46	1.05	12.69	6.00	0.973	0.043	24	0	*
08/11/21	52.09	40.47	11.62	75.48	74.58	73.98	73.40	1.18	12.59	6.00	0.873	0.048	24	0	*
09/11/21	49.38	39.59	9.79	80.98	80.06	79.82	79.27	0.79	12.71	6.00	0.794	0.031	24	0	*
10/11/21	52.42	40.23	12.19	75.41	74.42	73.79	73.25	1.17	12.66	6.00	0.914	0.047	24	0	*
11/11/21	57.53	43.24	14.29	76.41	75.21	74.31	73.59	1.62	12.54	6.00	1.085	0.070	24	0	*
12/11/21	57.32	43.19	14.13	75.76	74.56	74.02	73.30	1.26	12.59	6.00	1.062	0.054	24	0	*
13/11/21	57.66	43.39	14.27	76.07	74.87	74.04	73.32	1.55	12.41	6.00	1.075	0.067	24	0	*
14/11/21	58.40	43.73	14.67	76.17	74.97	74.40	73.68	1.29	12.25	6.00	1.108	0.056	24	0	*
15/11/21	60.75	44.70	16.05	75.62	74.42	74.06	73.34	1.08	12.60	6.00	1.203	0.048	24	0	*
16/11/21	60.42	44.23	16.19	76.33	75.13	74.49	73.77	1.36	12.47	6.00	1.225	0.060	24	0	*
17/11/21	59.89	44.25	15.64	76.35	75.12	74.52	73.80	1.32	12.43	6.00	1.181	0.058	24	0	*
18/11/21	58.07	43.39	14.68	76.25	75.11	74.40	73.68	1.43	12.48	6.00	1.111	0.062	24	0	*
19/11/21	54.86	41.55	13.31	76.11	75.14	74.57	73.96	1.18	12.42	6.00	1.007	0.049	24	0	*
20/11/21	54.90	41.59	13.31	76.66	75.64	74.82	74.24	1.40	6.67	9.31	1.000	0.058	24	0	*
21/11/21	55.12	41.81	13.31	76.56	75.47	74.65	73.98	1.49	4.51	7.51	0.997	0.062	24	0	
22/11/21	55.45	42.08	13.37	76.13	75.04	74.63	73.91	1.13	6.22	5.54	1.003	0.048	24	0	
Итого:				2338.7	2307.70	2288.4	2270.72	36.98			29.459	1.528	744	0	
Средние:	53.92	41.25	12.67					11.90	6.14						

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 12575ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Девонская 6 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 60.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00170287 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x63B0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	50.10	46.07	4.03	389.53	384.97	380.88	377.04	0.00	7.93	6.00	5.00	1.557	0.365	24	0	*
24/10/21	50.39	46.37	4.02	389.87	385.31	381.16	377.32	0.00	7.99	6.00	5.00	1.555	0.370	24	0	*
25/10/21	50.11	46.01	4.10	389.53	384.98	380.77	376.95	0.00	8.03	6.00	5.00	1.582	0.369	24	0	*
26/10/21	51.26	46.84	4.42	377.45	372.84	368.93	365.09	0.00	7.75	6.00	5.00	1.653	0.363	24	0	*
27/10/21	53.40	48.58	4.82	389.92	384.73	380.94	376.62	0.45	8.11	6.00	5.00	1.856	0.394	24	0	*
28/10/21	53.21	48.45	4.76	389.45	384.32	380.47	376.28	0.00	8.04	6.00	5.00	1.832	0.389	24	0	*
29/10/21	53.10	48.37	4.73	389.07	384.03	380.08	375.94	0.00	8.09	6.00	5.00	1.820	0.391	24	0	*
30/10/21	52.96	48.17	4.79	389.13	384.09	380.21	376.13	0.00	7.96	6.00	5.00	1.842	0.383	24	0	*
31/10/21	51.35	47.01	4.34	389.48	384.70	380.61	376.58	0.00	8.12	6.00	5.00	1.676	0.381	24	0	*
01/11/21	50.06	45.93	4.13	389.79	385.23	380.98	377.14	1.70	8.09	6.00	5.00	1.598	0.371	24	0	*
02/11/21	50.56	45.72	4.84	331.80	327.83	321.87	318.66	0.00	9.17	6.00	5.00	1.592	0.419	24	0	*
03/11/21	52.13	46.58	5.55	312.28	308.07	302.30	299.22	0.00	9.05	6.00	5.00	1.711	0.421	24	0	*
04/11/21	53.97	47.87	6.10	309.14	305.01	299.12	296.00	0.00	9.01	6.00	5.00	1.868	0.431	24	0	*
05/11/21	53.73	47.69	6.04	309.63	305.55	299.62	296.50	0.00	9.05	6.00	5.00	1.847	0.431	24	0	*
06/11/21	53.76	47.71	6.05	310.00	305.92	299.96	296.84	0.00	9.08	6.00	5.00	1.852	0.433	24	0	*
07/11/21	54.80	48.54	6.26	310.55	306.26	300.39	297.09	0.00	9.17	6.00	5.00	1.921	0.445	24	0	*
08/11/21	52.46	46.91	5.55	310.25	306.26	300.21	297.11	0.00	9.15	6.00	5.00	1.702	0.429	24	0	*
09/11/21	49.16	43.77	5.39	240.59	237.87	233.04	230.94	0.00	6.93	6.00	5.00	1.284	0.303	24	0	*
10/11/21	53.02	47.05	5.97	311.45	307.36	301.31	298.16	0.00	9.20	6.00	5.00	1.835	0.432	24	0	*
11/11/21	58.10	51.09	7.01	312.90	308.09	302.47	298.85	0.00	9.24	6.00	5.00	2.164	0.472	24	0	*
12/11/21	57.89	51.00	6.89	313.29	308.49	302.91	299.31	0.00	9.18	6.00	5.00	2.127	0.468	24	0	*
13/11/21	58.23	51.32	6.91	313.48	308.68	303.08	299.25	0.00	9.43	6.00	5.00	2.136	0.483	24	0	*
14/11/21	59.03	51.84	7.19	313.64	308.66	303.18	299.29	0.00	9.37	6.00	5.00	2.221	0.485	24	0	*
15/11/21	61.39	53.51	7.88	313.65	308.20	302.99	298.91	0.00	9.29	6.00	5.00	2.432	0.497	24	0	*
16/11/21	61.04	53.12	7.92	313.86	308.48	303.23	299.20	0.00	9.28	6.00	5.00	2.448	0.492	24	0	*
17/11/21	60.44	52.84	7.60	316.69	311.36	306.01	302.04	0.00	9.32	6.00	5.00	2.370	0.492	24	0	*
18/11/21	58.57	51.50	7.07	317.77	312.71	307.17	303.39	0.00	9.32	6.00	5.00	2.211	0.479	24	0	*
19/11/21	55.37	48.97	6.40	316.85	312.29	306.51	303.11	0.00	9.18	6.00	5.00	2.002	0.449	24	0	*
20/11/21	55.42	49.05	6.37	316.77	312.21	306.48	303.02	0.00	9.19	6.00	5.00	1.992	0.450	24	0	*
21/11/21	55.65	49.26	6.39	317.05	312.49	306.68	303.08	0.00	9.41	6.00	5.00	1.997	0.463	24	0	*
22/11/21	55.99	49.57	6.42	320.40	315.79	309.90	306.26	0.00	9.53	6.00	5.00	2.029	0.472	24	0	*
Итого:				10415.1	10272.9	10113.1	10001.3	2.15	271.66			58.712	13.222	744	0	
Средние:	54.40	48.60	5.80						6.00	5.00						

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 12571ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Девонская 8 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сеп. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00°C G3 max = 60.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00166102 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хВ270 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	50.35	44.76	5.59	224.18	221.54	226.61	224.45	0.00	-2.91	6.20	6.00	1.235	-0.130	24	0	*
24/10/21	50.64	45.04	5.60	224.30	221.66	226.73	224.57	0.00	-2.91	6.20	6.00	1.236	-0.131	24	0	*
25/10/21	50.36	44.73	5.63	224.11	221.47	226.49	224.33	0.00	-2.86	6.20	6.00	1.246	-0.128	24	0	*
26/10/21	51.49	45.41	6.08	217.72	215.02	220.09	217.95	0.00	-2.93	6.20	6.00	1.305	-0.133	24	0	*
27/10/21	53.65	47.04	6.61	224.36	221.37	226.62	224.22	0.00	-2.85	6.20	6.00	1.460	-0.134	24	0	*
28/10/21	53.46	46.90	6.56	223.95	221.02	226.20	223.80	0.00	-2.78	6.20	6.00	1.452	-0.130	24	0	*
29/10/21	53.36	46.83	6.53	223.74	220.86	226.00	223.60	0.00	-2.74	6.20	6.00	1.440	-0.128	24	0	*
30/10/21	53.21	46.63	6.58	223.81	220.93	226.03	223.63	0.00	-2.70	6.20	6.00	1.456	-0.126	24	0	*
31/10/21	51.63	45.64	5.99	223.97	221.22	226.30	224.03	0.00	-2.81	6.20	6.00	1.322	-0.128	24	0	*
01/11/21	50.31	44.64	5.67	224.15	221.51	226.49	224.33	0.00	-2.82	6.20	6.00	1.256	-0.126	24	0	*
02/11/21	50.86	45.13	5.73	229.20	226.43	231.59	229.36	0.00	-2.93	6.20	6.00	1.297	-0.132	24	0	*
03/11/21	52.39	46.31	6.08	234.22	231.18	236.43	234.04	0.00	-2.86	6.20	6.00	1.402	-0.132	24	0	*
04/11/21	54.24	47.56	6.68	233.08	229.96	235.10	232.70	0.00	-2.74	6.20	6.00	1.534	-0.130	24	0	*
05/11/21	53.99	47.41	6.58	233.41	230.29	235.44	233.04	0.00	-2.75	6.20	6.00	1.511	-0.130	24	0	*
06/11/21	54.02	47.44	6.58	233.61	230.49	235.65	233.25	0.00	-2.76	6.20	6.00	1.517	-0.131	24	0	*
07/11/21	55.05	48.23	6.82	233.90	230.64	235.89	233.35	0.00	-2.71	6.20	6.00	1.573	-0.131	24	0	*
08/11/21	52.78	46.65	6.13	233.37	230.35	235.58	233.19	0.00	-2.84	6.20	6.00	1.410	-0.132	24	0	*
09/11/21	49.44	43.53	5.91	180.03	177.95	182.30	180.71	0.00	-2.76	6.20	6.00	1.047	-0.120	24	0	*
10/11/21	53.24	46.71	6.53	233.82	230.77	236.32	233.90	0.00	-3.13	6.20	6.00	1.503	-0.146	24	0	*
11/11/21	58.38	50.71	7.67	235.35	231.73	237.20	234.32	0.00	-2.59	6.20	6.00	1.778	-0.131	24	0	*
12/11/21	58.16	50.63	7.53	235.54	231.94	237.52	234.64	0.00	-2.70	6.20	6.00	1.744	-0.137	24	0	*
13/11/21	58.51	50.94	7.57	235.62	231.94	237.76	234.88	0.00	-2.94	6.20	6.00	1.752	-0.150	24	0	*
14/11/21	59.28	51.44	7.84	235.72	231.86	237.83	234.89	0.00	-3.03	6.20	6.00	1.815	-0.156	24	0	*
15/11/21	61.66	53.03	8.63	235.65	231.57	237.69	234.57	0.00	-3.00	6.20	6.00	1.997	-0.159	24	0	*
16/11/21	61.32	52.66	8.66	236.05	231.97	237.89	234.77	0.00	-2.80	6.20	6.00	2.001	-0.147	24	0	*
17/11/21	60.88	51.07	9.81	191.73	188.52	193.33	190.95	0.00	-2.43	6.20	6.00	1.845	-0.124	24	0	*
18/11/21	58.80	48.33	10.47	163.87	161.29	165.32	163.46	0.00	-2.17	6.20	6.00	1.687	-0.105	24	0	*
19/11/21	55.57	46.05	9.52	163.45	161.05	165.11	163.43	0.00	-2.38	6.20	6.00	1.534	-0.110	24	0	*
20/11/21	55.63	46.03	9.60	163.42	161.02	165.02	163.34	0.00	-2.32	6.20	6.00	1.542	-0.107	24	0	*
21/11/21	55.85	46.27	9.58	163.41	161.01	165.16	163.48	0.00	-2.47	6.20	6.00	1.543	-0.114	24	0	*
22/11/21	56.18	46.45	9.73	161.85	159.45	163.76	162.08	0.00	-2.63	6.20	6.00	1.552	-0.122	24	0	*
Итого:				6700.5	6608.01	6765.4	6693.26	0.00	-85.25			46.992	-4.040	744	0	
Средние:	54.66	47.42	7.24							6.20	6.00					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 10294ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Девонская 10а

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 1304498
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
01.11.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.11.21	0.759	14.656	51.47	0.47	0.596	14.825	40.45	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	2.213	42.201	52.35	0.47	1.736	42.690	41.03	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	2.277	41.954	54.19	0.47	1.762	42.438	41.89	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	2.275	42.102	53.95	0.47	1.763	42.588	41.76	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	2.142	39.585	54.01	0.47	1.639	40.019	41.16	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	1.799	32.374	55.24	0.48	1.289	32.599	39.70	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Среднее:	2.051	38.012	53.79		1.570	38.419	41.07		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	11.466	212.872			8.784	215.160			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Девонская 10а

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 1304498
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	tхв, °С
01.11.21	-	-	-	-	-
02.11.21	8.38	0.163	0.000	-0.169	0.00
03.11.21	24.00	0.477	0.000	-0.489	0.00
04.11.21	24.00	0.515	0.000	-0.484	0.00
05.11.21	24.00	0.512	0.000	-0.486	0.00
06.11.21	24.00	0.504	0.000	-0.435	0.00
07.11.21	24.00	0.510	0.000	-0.225	0.00
08.11.21	-	-	-	-	-
Среднее:		0.482	0.000	-0.407	0.000
Итого:	128.38	2.682	0.000	-2.288	

Дата и время	Втс Итого, Гкал	Мтс Итого, т	Втв Итого, Гкал
31.10.2021 23:59	3958.313	2182.124	0.000
07.11.2021 23:59	2.682	-2.288	0.000

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Девонская 10а

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 1304498
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
01.11.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.11.21	0.759	14.656	51.47	0.47	0.596	14.825	40.45	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	2.213	42.201	52.35	0.47	1.736	42.690	41.03	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	2.277	41.954	54.19	0.47	1.762	42.438	41.89	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	2.275	42.102	53.95	0.47	1.763	42.588	41.76	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	2.142	39.585	54.01	0.47	1.639	40.019	41.16	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	1.799	32.374	55.24	0.48	1.289	32.599	39.70	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Среднее:	2.051	38.012	53.79		1.570	38.419	41.07		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	11.466	212.872			8.784	215.160			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Девонская 10а

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 1304498
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	txв, °C
01.11.21	-	-	-	-	-
02.11.21	8.38	0.163	0.000	-0.169	0.00
03.11.21	24.00	0.477	0.000	-0.489	0.00
04.11.21	24.00	0.515	0.000	-0.484	0.00
05.11.21	24.00	0.512	0.000	-0.486	0.00
06.11.21	24.00	0.504	0.000	-0.435	0.00
07.11.21	24.00	0.510	0.000	-0.225	0.00
08.11.21	-	-	-	-	-
Среднее:		0.482	0.000	-0.407	0.000
Итого:	128.38	2.682	0.000	-2.288	

Дата и время	Wтс Итого, Гкал	Mтс Итого, т	Wгв Итого, Гкал
31.10.2021 23:59	3958.313	2182.124	0.000
07.11.2021 23:59	2.682	-2.288	0.000

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Девонская 10а

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 1304498
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.10.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.10.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.10.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.10.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.10.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.10.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.10.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.10.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.11.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.11.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.11.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.11.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.11.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.11.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.11.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.11.21	1.581	31.274	50.45	0.47	1.326	31.691	41.54	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	3.646	72.358	50.10	0.48	3.136	73.209	43.20	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	8.711	157.607	53.49	0.49	7.096	159.050	44.43	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	13.880	234.681	58.84	0.49	11.141	236.707	47.47	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	14.446	245.240	58.62	0.50	11.715	247.414	47.76	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	14.902	249.164	59.17	0.50	11.996	250.256	48.08	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	15.114	249.474	59.89	0.50	12.109	250.566	48.44	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	15.671	248.345	62.45	0.50	12.417	249.239	49.97	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	15.301	247.314	61.55	0.49	12.290	249.941	49.60	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	15.496	250.253	61.36	0.50	12.410	251.662	49.53	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	13.103	218.635	59.23	0.49	10.478	220.721	46.97	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	6.770	120.372	55.87	0.50	4.752	121.251	39.36	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	6.998	124.989	55.77	0.49	4.965	126.252	39.55	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	8.329	146.919	56.24	0.50	6.098	147.863	41.39	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	8.547	148.109	56.94	0.50	6.187	148.214	41.66	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	11.143	188.062	57.56		8.783	189.378	45.39		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	162.495	2744.735			128.115	2764.037			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Девонская 10а

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 1304498
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	txв, °С
23.10.21	-	-	-	-	-
24.10.21	-	-	-	-	-
25.10.21	-	-	-	-	-
26.10.21	-	-	-	-	-
27.10.21	-	-	-	-	-
28.10.21	-	-	-	-	-
29.10.21	-	-	-	-	-
30.10.21	-	-	-	-	-
31.10.21	-	-	-	-	-
01.11.21	-	-	-	-	-
02.11.21	-	-	-	-	-
03.11.21	-	-	-	-	-
04.11.21	-	-	-	-	-
05.11.21	-	-	-	-	-
06.11.21	-	-	-	-	-
07.11.21	-	-	-	-	-
08.11.21	12.32	0.255	0.000	-0.416	0.00
09.11.21	24.00	0.510	0.000	-0.851	0.00
10.11.21	23.87	1.612	0.000	-1.438	0.00
11.11.21	23.95	2.734	0.000	-2.019	0.00
12.11.21	23.95	2.725	0.000	-2.166	0.00
13.11.21	24.00	2.904	0.000	-1.089	0.00
14.11.21	24.00	3.005	0.000	-1.093	0.00
15.11.21	23.97	3.251	0.000	-0.889	0.00
16.11.21	24.00	3.011	0.000	-2.627	0.00
17.11.21	24.00	3.085	0.000	-1.407	0.00
18.11.21	24.00	2.623	0.000	-2.086	0.00
19.11.21	24.00	2.018	0.000	-0.879	0.00
20.11.21	24.00	2.033	0.000	-1.264	0.00
21.11.21	24.00	2.231	0.000	-0.944	0.00
22.11.21	24.00	2.360	0.000	-0.105	0.00
Среднее:		2.359	0.000	-1.314	0.000
Итого:	348.05	34.357	0.000	-19.272	

Дата и время	ВтсИтого,Гкал	МтсИтого,т	ВтвИтого,Гкал
22.10.2021 23:59	3958.289	2182.021	0.000
22.11.2021 23:59	34.357	-19.272	0.000

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Девонская 12а Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00169009 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x8691 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	50.13	34.87	15.26	93.54	92.34	91.95	91.47	0.00	0.87	5.66	5.53	1.406	0.030	24	0	*
24/10/21	50.42	35.12	15.30	93.59	92.39	91.85	91.37	0.00	1.02	5.70	5.56	1.412	0.036	24	0	*
25/10/21	50.15	34.77	15.38	93.30	92.13	91.72	91.24	0.00	0.89	5.69	5.56	1.413	0.031	24	0	*
26/10/21	51.25	34.66	16.59	93.24	92.04	91.54	91.06	0.00	0.98	5.69	5.55	1.524	0.034	24	0	*
27/10/21	53.41	35.44	17.97	93.61	92.41	91.88	91.40	0.00	1.01	5.68	5.55	1.657	0.036	24	0	*
28/10/21	53.23	35.41	17.82	94.07	92.87	92.52	92.04	0.00	0.83	5.68	5.54	1.652	0.029	24	0	*
29/10/21	53.12	35.23	17.89	93.34	92.14	91.60	91.12	0.00	1.02	5.67	5.54	1.641	0.036	24	0	*
30/10/21	52.97	35.14	17.83	93.22	92.02	91.68	91.20	0.00	0.82	5.68	5.54	1.639	0.029	24	0	*
31/10/21	51.41	34.96	16.45	93.40	92.22	91.76	91.28	0.00	0.94	5.67	5.54	1.514	0.033	24	0	*
01/11/21	50.10	34.49	15.61	93.69	92.50	92.37	91.88	0.00	0.62	5.67	5.54	1.439	0.021	24	0	*
02/11/21	50.64	34.56	16.08	93.44	92.24	91.93	91.45	0.00	0.79	5.68	5.55	1.480	0.027	24	0	*
03/11/21	52.17	35.09	17.08	94.17	92.97	92.67	92.17	0.00	0.80	5.66	5.52	1.582	0.028	24	0	*
04/11/21	54.00	35.50	18.50	93.88	92.68	92.30	91.82	0.00	0.86	5.68	5.55	1.712	0.031	24	0	*
05/11/21	53.76	35.35	18.41	94.06	92.86	92.58	92.10	0.00	0.76	5.68	5.55	1.707	0.027	24	0	*
06/11/21	53.79	35.38	18.41	95.07	93.87	93.59	93.11	0.00	0.76	5.68	5.54	1.723	0.027	24	0	*
07/11/21	54.82	35.95	18.87	96.64	95.30	95.15	94.66	0.00	0.64	5.69	5.54	1.796	0.023	24	0	*
08/11/21	52.58	35.38	17.20	96.05	94.76	94.51	93.96	0.00	0.80	5.68	5.53	1.628	0.028	24	0	*
09/11/21	49.75	34.41	15.34	97.03	95.93	95.80	95.27	0.00	0.66	5.74	5.59	1.469	0.023	24	0	*
10/11/21	53.00	35.08	17.92	94.83	93.55	93.58	93.07	0.00	0.48	5.82	5.68	1.673	0.017	24	0	*
11/11/21	58.12	37.16	20.96	96.30	94.86	94.53	93.81	0.00	1.05	5.83	5.69	1.983	0.039	24	0	*
12/11/21	57.94	40.96	16.98	133.50	131.42	131.53	130.43	0.00	0.99	5.82	5.70	2.229	0.041	24	0	*
13/11/21	58.33	43.36	14.97	163.27	160.63	161.02	159.58	0.00	1.05	5.85	5.70	2.399	0.046	24	0	*
14/11/21	59.10	43.78	15.32	163.72	161.02	161.39	159.95	0.00	1.07	5.86	5.70	2.463	0.047	24	0	*
15/11/21	61.48	44.80	16.68	163.14	160.26	160.72	159.28	0.00	0.98	5.86	5.71	2.671	0.044	24	0	*
16/11/21	61.14	44.46	16.68	163.60	160.76	161.15	159.70	0.00	1.06	5.86	5.70	2.677	0.047	24	0	*
17/11/21	60.57	44.49	16.08	164.59	161.84	162.21	160.77	0.00	1.07	5.86	5.71	2.601	0.048	24	0	*
18/11/21	58.69	43.74	14.95	165.87	163.28	163.57	162.13	0.00	1.15	5.85	5.69	2.438	0.050	24	0	*
19/11/21	55.48	42.19	13.29	169.19	166.79	167.03	165.59	0.00	1.20	5.86	5.69	2.212	0.051	24	0	*
20/11/21	55.54	42.26	13.28	168.80	166.40	166.62	165.18	0.00	1.22	5.87	5.70	2.205	0.052	24	0	*
21/11/21	55.77	42.47	13.30	168.50	166.10	166.25	164.81	0.00	1.29	5.89	5.73	2.203	0.055	24	0	*
22/11/21	56.10	42.76	13.34	169.01	166.61	166.67	165.23	0.00	1.38	5.89	5.72	2.222	0.059	24	0	*
Итого:				3679.6	3627.19	3623.6	3598.13	0.00	29.06			58.370	1.125	744	0	
Средние:	54.48	38.03	16.44						5.75	5.61						

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 11933ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Девонская 15 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00169016 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хДА41 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
23/10/21	50.15	41.42	8.73	95.36	94.16	95.36	94.64	-0.48	4.79	6.70	0.816	-0.020	24	0	*
24/10/21	50.43	41.69	8.74	95.34	94.14	95.34	94.62	-0.48	4.83	6.70	0.817	-0.020	24	0	*
25/10/21	50.16	41.36	8.80	95.18	93.99	95.18	94.46	-0.47	4.83	6.70	0.821	-0.019	24	0	*
26/10/21	51.28	41.83	9.45	95.29	94.09	95.29	94.57	-0.48	4.82	6.70	0.884	-0.020	24	0	*
27/10/21	53.43	43.19	10.24	95.87	94.67	95.87	95.06	-0.39	4.82	6.70	0.964	-0.017	24	0	*
28/10/21	53.25	43.08	10.17	95.22	94.02	95.22	94.49	-0.47	4.82	6.70	0.950	-0.020	24	0	*
29/10/21	53.14	42.97	10.17	95.22	94.02	95.22	94.50	-0.48	4.81	6.70	0.952	-0.021	24	0	*
30/10/21	53.00	42.82	10.18	95.13	93.93	95.13	94.41	-0.48	4.82	6.70	0.950	-0.021	24	0	*
31/10/21	51.41	42.05	9.36	95.40	94.20	95.40	94.67	-0.47	4.81	6.70	0.876	-0.020	24	0	*
01/11/21	50.12	41.22	8.90	95.27	94.07	95.27	94.55	-0.48	4.82	6.70	0.835	-0.020	24	0	*
02/11/21	50.68	41.59	9.09	96.36	95.16	96.36	95.64	-0.48	4.83	6.70	0.859	-0.020	24	0	*
03/11/21	52.20	42.53	9.67	97.44	96.24	97.44	96.69	-0.45	4.81	6.70	0.926	-0.019	24	0	*
04/11/21	54.03	43.49	10.54	97.35	95.94	97.35	96.39	-0.45	4.84	6.70	1.007	-0.020	24	0	*
05/11/21	53.79	43.27	10.52	97.45	96.16	97.45	96.49	-0.33	4.84	6.70	1.006	-0.014	24	0	*
06/11/21	53.81	43.29	10.52	97.38	96.13	97.38	96.42	-0.29	4.83	6.70	1.006	-0.013	24	0	*
07/11/21	54.85	43.98	10.87	97.49	96.09	97.49	96.53	-0.44	4.83	6.70	1.039	-0.019	24	0	*
08/11/21	52.54	42.80	9.74	97.60	96.31	97.60	96.77	-0.46	4.82	6.70	0.934	-0.020	24	0	*
09/11/21	49.75	41.40	8.35	98.08	96.92	98.08	97.31	-0.39	4.73	6.70	0.805	-0.016	24	0	*
10/11/21	53.05	42.75	10.30	97.27	95.98	97.27	96.46	-0.48	4.97	6.70	0.984	-0.021	24	0	*
11/11/21	58.14	46.10	12.04	97.79	96.34	97.79	96.83	-0.49	4.98	6.70	1.154	-0.023	24	0	*
12/11/21	57.93	45.94	11.99	97.85	96.41	97.85	96.89	-0.48	5.00	6.70	1.150	-0.022	24	0	*
13/11/21	58.27	46.23	12.04	97.68	96.24	97.68	96.72	-0.48	4.99	6.70	1.152	-0.022	24	0	*
14/11/21	59.06	46.68	12.38	97.84	96.33	97.84	96.88	-0.55	4.99	6.70	1.187	-0.026	24	0	*
15/11/21	61.42	47.99	13.43	97.78	96.10	97.78	96.82	-0.72	5.01	6.70	1.285	-0.035	24	0	*
16/11/21	61.09	47.63	13.46	97.86	96.18	97.86	96.90	-0.72	5.01	6.70	1.287	-0.034	24	0	*
17/11/21	60.50	47.30	13.20	98.29	96.61	98.29	97.33	-0.72	5.01	6.70	1.271	-0.034	24	0	*
18/11/21	58.63	46.24	12.39	98.33	96.72	98.33	97.37	-0.65	5.00	6.70	1.192	-0.030	24	0	*
19/11/21	55.43	44.11	11.32	98.16	96.72	98.16	97.20	-0.48	5.01	6.70	1.090	-0.021	24	0	*
20/11/21	55.48	44.13	11.35	98.12	96.68	98.12	97.16	-0.48	5.02	6.70	1.091	-0.021	24	0	*
21/11/21	55.70	44.39	11.31	98.14	96.70	98.14	97.18	-0.48	5.04	6.70	1.087	-0.021	24	0	*
22/11/21	56.05	44.67	11.38	98.37	96.93	98.37	97.41	-0.48	5.03	6.70	1.096	-0.021	24	0	*
Итого:				3005.9	2964.18	3005.9	2979.36	-15.18			31.473	-0.670	744	0	
Средние:	54.47	43.81	10.66						4.89	6.70					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 20377ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Девонская 16

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 902533
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	8.997	200.383	49.92	0.00	7.298	200.383	41.42	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	9.071	200.098	50.35	0.00	7.362	200.098	41.80	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	9.006	199.368	50.20	0.00	7.300	199.368	41.62	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	9.039	198.885	50.47	0.00	7.275	198.885	41.58	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	9.513	198.255	53.01	0.00	7.535	198.255	43.02	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	9.641	199.488	53.36	0.00	7.648	199.488	43.35	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	9.530	198.278	53.09	0.00	7.572	198.278	43.19	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	9.476	197.231	53.07	0.00	7.510	197.231	43.08	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	9.818	206.654	52.52	0.00	7.836	206.654	42.93	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	8.994	199.952	50.00	0.00	7.279	199.952	41.41	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	8.927	197.895	50.13	0.00	7.214	197.895	41.46	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	9.375	199.817	51.95	0.00	7.493	199.817	42.51	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	9.590	198.307	53.39	0.00	7.568	198.307	43.17	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	9.741	199.504	53.85	0.00	7.683	199.503	43.52	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	9.741	199.836	53.77	0.00	7.681	199.836	43.45	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	10.116	206.131	54.10	0.00	8.010	206.131	43.87	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	10.261	207.326	54.51	0.00	8.172	207.326	44.42	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	9.384	207.119	50.31	0.00	7.612	207.119	41.73	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	9.009	200.498	49.95	0.00	7.248	200.498	41.15	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	10.743	203.399	57.85	0.00	8.357	203.399	46.10	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	11.255	212.834	57.92	0.00	8.862	212.834	46.61	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	12.061	227.239	58.11	0.00	9.633	227.239	47.41	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	12.099	227.130	58.30	0.00	9.677	227.130	47.62	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	12.666	226.398	60.98	0.00	9.976	226.398	49.09	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	12.674	225.726	61.18	0.00	9.929	225.726	49.01	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	12.801	228.497	61.06	0.00	10.073	228.497	49.10	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	12.493	228.873	59.62	0.00	9.904	228.873	48.29	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	12.016	236.690	55.80	0.00	9.731	236.690	46.13	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	11.961	236.693	55.56	0.00	9.678	236.693	45.90	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	11.914	235.975	55.52	0.00	9.643	235.975	45.88	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	12.052	237.146	55.85	0.00	9.766	237.146	46.20	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	10.450	211.020	54.38		8.340	211.020	44.39		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	323.961	6541.628			258.526	6541.628			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Девонская 16

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 902533
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	тхв, °С
23.10.21	24.00	1.699	0.000	0.000	5.00
24.10.21	24.00	1.709	0.000	0.000	5.00
25.10.21	24.00	1.707	0.000	0.000	5.00
26.10.21	24.00	1.764	0.000	0.000	5.00
27.10.21	24.00	1.977	0.000	0.000	5.00
28.10.21	24.00	1.993	0.000	0.000	5.00
29.10.21	24.00	1.959	0.000	0.000	5.00
30.10.21	24.00	1.966	0.000	0.000	5.00
31.10.21	24.00	1.981	0.000	0.000	5.00
01.11.21	24.00	1.714	0.000	0.000	5.00
02.11.21	24.00	1.713	0.000	0.000	5.00
03.11.21	24.00	1.882	0.000	0.000	5.00
04.11.21	24.00	2.022	0.000	0.000	5.00
05.11.21	24.00	2.058	0.000	0.000	5.00
06.11.21	24.00	2.059	0.000	0.000	5.00
07.11.21	24.00	2.106	0.000	0.000	5.00
08.11.21	24.00	2.088	0.000	0.000	5.00
09.11.21	24.00	1.771	0.000	0.000	5.00
10.11.21	24.00	1.761	0.000	0.000	5.00
11.11.21	24.00	2.385	0.000	0.000	5.00
12.11.21	24.00	2.393	0.000	0.000	5.00
13.11.21	24.00	2.428	0.000	0.000	5.00
14.11.21	24.00	2.422	0.000	0.000	5.00
15.11.21	24.00	2.689	0.000	0.000	5.00
16.11.21	24.00	2.745	0.000	0.000	5.00
17.11.21	24.00	2.728	0.000	0.000	5.00
18.11.21	24.00	2.589	0.000	0.000	5.00
19.11.21	24.00	2.285	0.000	0.000	5.00
20.11.21	24.00	2.283	0.000	0.000	5.00
21.11.21	24.00	2.271	0.000	0.000	5.00
22.11.21	24.00	2.286	0.000	0.000	5.00
Среднее:		2.111	0.000	0.000	5.000
Итого:	744.00	65.435	0.000	0.000	

Дата и время	ВтсИтог,Гкал	МтсИтог,т	ВтвИтог,Гкал
22.10.2021 23:59	4475.405	-11650.961	0.000
22.11.2021 23:59	4540.839	-11650.961	0.000

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Девонская 18

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 903820
 Расчетные формулы: $dt = t1 - t2$

Дата	Теплосистема						
	Тнар, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	Mгв, т	t1-t2, dt(°C)	СП, зима/лето
23.10.21	24.00	1.632	0.000	0.000	0.000	8.42	A32-00 / ТС откл.
24.10.21	24.00	1.639	0.000	0.000	0.000	8.47	A32-00 / ТС откл.
25.10.21	24.00	1.641	0.000	0.005	0.000	8.52	A32-00 / ТС откл.
26.10.21	24.00	1.753	0.000	0.001	0.000	9.15	A32-00 / ТС откл.
27.10.21	24.00	1.899	0.000	0.000	0.000	9.94	A32-00 / ТС откл.
28.10.21	24.00	1.886	0.000	0.009	0.000	9.79	A32-00 / ТС откл.
29.10.21	24.00	1.874	0.000	0.021	0.000	9.80	A32-00 / ТС откл.
30.10.21	24.00	1.879	0.000	0.007	0.000	9.84	A32-00 / ТС откл.
31.10.21	24.00	1.743	0.000	0.000	0.000	9.08	A32-00 / ТС откл.
01.11.21	24.00	1.658	0.000	0.006	0.000	8.60	A32-00 / ТС откл.
02.11.21	24.00	1.699	0.000	0.023	0.000	8.87	A32-00 / ТС откл.
03.11.21	24.00	1.826	0.000	0.139	0.000	9.43	A32-00 / ТС откл.
04.11.21	24.00	1.988	0.000	0.000	0.000	10.36	A32-00 / ТС откл.
05.11.21	24.00	1.987	0.000	0.008	0.000	10.30	A32-00 / ТС откл.
06.11.21	24.00	1.986	0.000	0.003	0.000	10.17	A32-00 / ТС откл.
07.11.21	24.00	2.064	0.000	0.000	0.000	10.33	A32-00 / ТС откл.
08.11.21	24.00	1.864	0.000	0.046	0.000	9.39	A32-00 / ТС откл.
09.11.21	24.00	1.664	0.000	0.001	0.000	8.33	A32-00 / ТС откл.
10.11.21	24.00	1.929	0.000	0.010	0.000	9.89	A32-00 / ТС откл.
11.11.21	24.00	2.301	0.000	0.000	0.000	11.69	A32-00 / ТС откл.
12.11.21	24.00	1.057	0.000	0.011	0.000	10.96	A32-00 / ТС откл.
13.11.21	24.00	0.000	0.000	0.000	0.000	10.71	A32-00 / ТС откл.
14.11.21	24.00	0.000	0.000	0.000	0.000	11.05	A32-00 / ТС откл.
15.11.21	24.00	0.000	0.000	0.000	0.000	12.13	A32-00 / ТС откл.
16.11.21	24.00	0.000	0.000	0.000	0.000	12.19	A32-00 / ТС откл.
17.11.21	24.00	0.000	0.000	0.000	0.000	11.75	A32-00 / ТС откл.
18.11.21	24.00	0.000	0.000	0.000	0.000	10.89	A32-00 / ТС откл.
19.11.21	24.00	0.000	0.000	0.000	0.000	9.60	A32-00 / ТС откл.
20.11.21	24.00	0.000	0.000	0.000	0.000	9.65	A32-00 / ТС откл.
21.11.21	24.00	0.000	0.000	0.000	0.000	9.70	A32-00 / ТС откл.
22.11.21	24.00	0.000	0.000	0.000	0.000	9.74	A32-00 / ТС откл.
Среднее:		1.225	0.000	0.009	0.000	9.96	
Итого:	744.00	37.968	0.000	0.291	0.000		

Суммарное время аварийных ситуаций: $T_{пр} = T_{пит} + T_{отк} + T_{не} + T_{реж}$
 0.00 = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Девонская 18

Тип прибора: ТСРВ-024

Номер прибора: 903820

Расчетные формулы: $dt = t1 - t2$

Дата	Трубопроводы															
	W1, Гкал	M1, т	t1, (°C)	P1, МПа	W2, Гкал	M2, т	t2, (°C)	P2, МПа	W3, Гкал	M3, т	t3, (°C)	P3, МПа	W4, Гкал	M4, т	t4, (°C)	P4, МПа
23.10.21	9.523	194.050	48.98	0.44	7.891	194.050	40.55	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	9.566	193.788	49.27	0.45	7.928	193.788	40.80	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	9.467	192.801	49.01	0.45	7.826	192.797	40.48	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	9.605	191.803	49.99	0.45	7.852	191.802	40.83	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	9.989	191.249	52.14	0.45	8.091	191.249	42.20	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	10.048	192.942	51.99	0.45	8.162	192.932	42.19	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	9.941	191.329	51.87	0.45	8.067	191.308	42.06	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	9.908	191.207	51.73	0.45	8.029	191.200	41.89	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	9.689	192.316	50.29	0.44	7.946	192.316	41.21	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	9.478	193.233	48.96	0.44	7.821	193.227	40.36	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	9.501	191.882	49.42	0.45	7.801	191.858	40.55	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	9.877	193.622	50.93	0.44	8.050	193.482	41.50	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	10.147	192.175	52.71	0.45	8.159	192.175	42.35	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	10.156	193.155	52.49	0.45	8.169	193.147	42.18	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	10.293	195.668	52.52	0.45	8.307	195.665	42.35	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	10.715	200.088	53.46	0.45	8.651	200.088	43.13	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	10.237	198.455	51.47	0.44	8.373	198.409	42.07	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	9.754	200.118	48.61	0.45	8.090	200.117	40.27	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	10.070	195.038	51.52	0.46	8.142	195.028	41.62	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	11.193	197.070	56.72	0.46	8.892	197.070	45.02	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	5.297	93.526	56.53	0.21	4.239	93.515	45.57	0.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	0.000	0.000	56.89	0.00	0.000	0.000	46.17	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	0.000	0.000	57.56	0.00	0.000	0.000	46.51	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	0.000	0.000	59.92	0.00	0.000	0.000	47.78	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	0.000	0.000	59.60	0.00	0.000	0.000	47.40	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	0.000	0.000	59.10	0.00	0.000	0.000	47.34	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	0.000	0.000	57.36	0.00	0.000	0.000	46.46	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	0.000	0.000	54.15	0.00	0.000	0.000	44.54	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	0.000	0.000	54.21	0.00	0.000	0.000	44.56	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	0.000	0.000	54.41	0.00	0.000	0.000	44.70	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	0.000	0.000	54.73	0.00	0.000	0.000	44.99	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	6.595	128.242	53.18	0.30	5.371	128.233	43.21	0.30	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Итого:	204.453	3975.514			166.486	3975.223			0.000	0.000			0.000	0.000		

Суммарное время аварийных ситуаций: $T_{пр} = T_{пит} + T_{отк} + T_{нс} + T_{реж}$
 0.00 = 0.00 + 0.00 + 0.00

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Девонская 18

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 903820
 Расчетные формулы: dt = t1 - t2

Отчет по ХВ				
Дата	Мхв, т	Vхв, м3	txв, (°C)	Pхв, МПа
23.10.21	0.000	0.000	0.00	0.10
24.10.21	0.000	0.000	0.00	0.10
25.10.21	0.000	0.000	0.00	0.10
26.10.21	0.000	0.000	0.00	0.10
27.10.21	0.000	0.000	0.00	0.10
28.10.21	0.000	0.000	0.00	0.10
29.10.21	0.000	0.000	0.00	0.10
30.10.21	0.000	0.000	0.00	0.10
31.10.21	0.000	0.000	0.00	0.10
01.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
02.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
03.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
04.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
05.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
06.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
07.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
08.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
09.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
10.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
11.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
12.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
13.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
14.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
15.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
16.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
17.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
18.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
19.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
20.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
21.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
22.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
Среднее:	0.000	0.000	0.00	0.10
Итого:	0.000	0.000		

Суммарное время аварийных ситуаций: Тпр = Тпит + Тотк + Тнс + Треж
 0.00 = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении...

от 24-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 Девонская 19
 Жилой дом
 ИМ 2300 N ВВ491
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ и ОСТ

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	0.98	50.10	144.38	43.33	145.06	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	0.98	50.39	143.96	43.58	144.65	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	0.98	50.11	143.30	43.27	144.24	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.05	51.20	143.75	43.86	144.73	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.14	53.37	144.19	45.43	145.17	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.13	53.19	143.62	45.30	144.41	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.13	53.08	143.62	45.20	144.53	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.13	52.93	143.48	45.03	144.34	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.04	51.38	143.98	44.12	144.90	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.00	50.07	143.82	43.11	144.72	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.03	50.60	145.47	43.52	146.30	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.11	52.13	147.12	44.55	148.20	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.21	53.96	146.77	45.71	147.74	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.20	53.71	146.90	45.55	147.77	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.20	53.74	146.98	45.55	147.77	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.25	54.75	147.03	46.24	147.83	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.12	52.52	147.04	44.86	147.96	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.02	49.69	158.46	43.18	159.20	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.18	52.90	146.40	44.84	147.54	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	1.40	58.06	146.95	48.55	147.89	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.38	57.85	147.10	48.44	148.39	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.39	58.18	147.08	48.73	148.55	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.43	58.95	147.02	49.23	148.41	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	1.57	61.33	146.63	50.63	147.49	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	1.56	60.99	146.76	50.34	147.45	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	1.51	60.42	147.44	50.16	148.23	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	1.42	58.57	147.71	48.91	148.51	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.30	55.34	147.71	46.55	148.77	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.30	55.38	147.79	46.55	148.48	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.29	55.61	147.65	46.84	148.62	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.31	55.96	147.84	47.11	148.76	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	37.73	54.40	4537.95	46.07	4566.62	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.10.2021 по 22.11.2021



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 6

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 2816814 Tхв = 5,0 °С Версия ПО: 37.4
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°С)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
23.10.2021	49,0	36,9	42,471	0,506	24,00
24.10.2021	49,2	37,0	42,441	0,512	24,00
25.10.2021	48,7	36,4	42,331	0,514	24,00
26.10.2021	50,0	36,7	43,258	0,568	24,00
27.10.2021	53,2	38,8	44,728	0,636	24,00
28.10.2021	52,8	38,8	45,722	0,631	24,00
29.10.2021	53,0	38,9	45,588	0,636	24,00
30.10.2021	52,9	38,9	45,481	0,627	24,00
31.10.2021	50,8	38,3	45,492	0,561	24,00
01.11.2021	49,1	37,4	45,412	0,525	24,00
02.11.2021	50,0	37,7	45,418	0,550	24,00
03.11.2021	53,3	39,4	45,392	0,622	24,00
04.11.2021	52,3	38,7	45,415	0,611	24,00
05.11.2021	52,4	38,7	45,410	0,612	24,00
06.11.2021	52,2	38,6	45,435	0,610	24,00
07.11.2021	53,5	39,1	45,408	0,642	24,00
08.11.2021	50,3	37,9	45,423	0,556	24,00
09.11.2021	49,9	37,7	45,351	0,546	24,00
10.11.2021	53,0	38,8	45,035	0,632	24,00
11.11.2021	55,2	39,9	44,358	0,671	24,00
12.11.2021	56,8	41,4	47,662	0,724	24,00
13.11.2021	57,2	41,9	48,437	0,729	24,00
14.11.2021	58,6	42,1	47,369	0,765	24,00
15.11.2021	62,1	43,5	46,827	0,856	24,00
16.11.2021	62,2	43,8	48,306	0,873	24,00
17.11.2021	61,0	43,5	47,722	0,823	24,00
18.11.2021	56,5	43,9	63,779	0,775	24,00
19.11.2021	54,5	43,8	71,072	0,746	24,00
20.11.2021	54,7	43,8	70,450	0,756	24,00
21.11.2021	55,5	44,5	70,706	0,765	24,00
22.11.2021	55,8	44,9	71,199	0,770	24,00
Итого	53,7	40,1	1529,096	20,351	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
23.10.2021 00:00	6269,035	53,175	2081,00
23.11.2021 00:00	7798,131	73,525	2825,00
	1529,096	20,351	744,00

Всего потреблено Qп = **20,351** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Комсомольская 17 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00169030 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хС183 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	50.13	45.54	4.59	401.56	396.76	0.00	0.00	0.00	396.76	5.68	5.63	1.819	18.057	24	0	*
24/10/21	50.42	45.82	4.60	401.78	396.98	0.00	0.00	0.00	396.98	5.71	5.67	1.822	18.178	24	0	*
25/10/21	50.15	45.52	4.63	400.23	395.47	0.00	0.00	0.00	395.47	5.70	5.68	1.827	17.991	24	0	*
26/10/21	51.23	46.20	5.03	399.81	394.87	0.00	0.00	0.00	394.87	5.70	5.69	1.983	18.232	24	0	*
27/10/21	53.42	47.94	5.48	399.78	394.50	0.00	0.00	0.00	394.50	5.69	5.69	2.159	18.900	24	0	*
28/10/21	53.24	47.74	5.50	395.81	390.61	0.00	0.00	0.00	390.61	5.69	5.68	2.144	18.635	24	0	*
29/10/21	53.13	47.50	5.63	383.76	378.72	0.00	0.00	0.00	378.72	5.69	5.68	2.126	17.977	24	0	*
30/10/21	52.98	47.34	5.64	383.45	378.41	0.00	0.00	0.00	378.41	5.69	5.68	2.131	17.902	24	0	*
31/10/21	51.43	46.31	5.12	385.15	380.38	0.00	0.00	0.00	380.38	5.69	5.68	1.947	17.604	24	0	*
01/11/21	50.08	44.62	5.46	346.38	342.29	0.00	0.00	0.00	342.29	5.30	5.31	1.744	15.262	24	0	*
02/11/21	50.63	45.51	5.12	388.04	383.38	0.00	0.00	0.00	383.38	5.70	5.69	1.960	17.437	24	0	*
03/11/21	52.29	46.15	6.14	356.42	351.85	0.00	0.00	0.00	351.85	5.45	5.37	1.997	16.226	24	0	*
04/11/21	54.00	48.02	5.98	388.11	382.83	0.00	0.00	0.00	382.83	5.68	5.69	2.287	18.371	24	0	*
05/11/21	53.77	47.85	5.92	389.70	384.42	0.00	0.00	0.00	384.42	5.69	5.69	2.274	18.382	24	0	*
06/11/21	53.79	47.38	6.41	358.08	353.27	0.00	0.00	0.00	353.27	5.69	5.68	2.235	16.727	24	0	*
07/11/21	54.78	47.33	7.45	310.25	305.95	0.00	0.00	0.00	305.95	5.71	5.68	2.272	14.471	24	0	*
08/11/21	52.59	45.83	6.76	307.82	303.81	0.00	0.00	0.00	303.81	5.71	5.68	2.043	13.915	24	0	*
09/11/21	49.73	43.73	6.00	310.61	307.03	0.00	0.00	0.00	307.03	5.79	5.73	1.830	13.420	24	0	*
10/11/21	52.91	45.76	7.15	303.74	299.73	0.00	0.00	0.00	299.73	5.84	5.81	2.131	13.708	24	0	*
11/11/21	58.10	49.72	8.38	306.35	301.55	0.00	0.00	0.00	301.55	5.84	5.82	2.524	14.983	24	0	*
12/11/21	57.88	49.92	7.96	321.93	316.95	0.00	0.00	0.00	316.95	5.88	5.85	2.515	15.812	24	0	*
13/11/21	58.23	50.33	7.90	326.22	321.18	0.00	0.00	0.00	321.18	5.88	5.84	2.537	16.154	24	0	*
14/11/21	58.98	50.86	8.12	326.76	321.58	0.00	0.00	0.00	321.58	5.87	5.84	2.608	16.344	24	0	*
15/11/21	61.37	52.42	8.95	324.91	319.35	0.00	0.00	0.00	319.35	5.87	5.85	2.852	16.728	24	0	*
16/11/21	61.03	52.02	9.01	325.94	320.41	0.00	0.00	0.00	320.41	5.87	5.84	2.883	16.656	24	0	*
17/11/21	60.48	51.84	8.64	328.51	323.00	0.00	0.00	0.00	323.00	5.87	5.84	2.787	16.733	24	0	*
18/11/21	58.73	49.90	8.83	304.09	299.28	1.35	1.33	0.00	297.95	5.89	5.79	2.564	14.858	24	0	*
19/11/21	55.36	46.89	8.47	276.93	273.05	0.00	0.00	0.00	273.05	5.91	5.82	2.309	12.796	24	0	*
20/11/21	55.41	46.81	8.60	276.14	272.23	0.00	0.00	0.00	272.23	5.91	5.83	2.341	12.736	24	0	*
21/11/21	55.64	47.01	8.63	275.35	271.46	0.00	0.00	0.00	271.46	5.93	5.85	2.340	12.754	24	0	*
22/11/21	55.98	47.38	8.60	276.02	271.95	0.00	0.00	0.00	271.95	5.93	5.84	2.338	12.877	24	0	*
Итого:				10679.1	10533.2	1.35	1.33	0.00	10531.9			69.329	500.826	744	0	
Средние:	54.44	47.65	6.79						5.75	5.72						

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 9270ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Комсомольская 17а

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 902185
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	8.883	197.530	49.87	0.60	7.306	197.425	41.89	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	8.946	197.287	50.24	0.60	7.355	197.022	42.22	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	8.876	196.679	50.03	0.60	7.281	196.425	41.96	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	8.956	196.194	50.55	0.60	7.285	195.735	42.11	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	9.441	195.762	53.13	0.60	7.575	195.555	43.63	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	9.505	197.085	53.13	0.60	7.647	196.795	43.75	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	9.389	195.507	52.93	0.60	7.566	195.345	43.63	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	9.354	195.118	52.84	0.60	7.477	194.083	43.42	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	9.574	204.175	51.75	0.60	7.752	203.635	42.94	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	8.880	197.322	49.90	0.60	7.230	196.249	41.73	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	8.857	195.899	50.11	0.60	7.209	195.199	41.82	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	9.289	197.749	51.88	0.60	7.483	196.702	42.94	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	9.579	196.258	53.71	0.60	7.606	195.192	43.86	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	9.603	197.193	53.60	0.60	7.625	195.926	43.81	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	9.677	198.649	53.62	0.60	7.697	197.876	43.79	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	10.056	203.658	54.28	0.60	8.034	203.495	44.38	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	9.821	202.927	53.28	0.60	7.920	202.381	44.02	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	9.171	204.367	49.74	0.60	7.500	203.332	41.74	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	9.251	198.854	51.40	0.60	7.443	198.213	42.44	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	10.667	201.064	57.97	0.60	8.332	198.939	46.78	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	11.316	214.318	57.71	0.60	8.795	207.969	47.18	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	11.869	223.477	58.02	0.60	9.518	221.864	47.80	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	11.972	223.864	58.39	0.60	9.602	222.305	48.09	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	12.517	222.554	61.16	0.60	9.833	219.573	49.69	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	12.471	222.818	60.88	0.60	9.735	219.405	49.28	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	12.513	224.811	60.58	0.60	9.832	221.560	49.28	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	12.247	226.091	59.09	0.60	9.753	223.846	48.48	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	11.731	233.090	55.23	0.60	9.521	231.387	46.05	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	11.735	232.721	55.33	0.60	9.469	230.182	46.04	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	11.715	231.807	55.44	0.60	9.518	231.001	46.11	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	11.832	232.565	55.78	0.60	9.614	231.444	46.44	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	10.313	208.303	54.24		8.275	206.970	44.75		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	319.692	6457.391			256.513	6416.060			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Комсомольская 17а

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 902185
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wте, Гкал	Wгв, Гкал	Mте, т	tхв, °С
23.10.21	24.00	1.577	0.000	0.105	5.00
24.10.21	24.00	1.591	0.000	0.265	5.00
25.10.21	24.00	1.595	0.000	0.254	5.00
26.10.21	24.00	1.671	0.000	0.459	5.00
27.10.21	24.00	1.866	0.000	0.207	5.00
28.10.21	24.00	1.858	0.000	0.290	5.00
29.10.21	24.00	1.823	0.000	0.163	5.00
30.10.21	24.00	1.877	0.000	1.036	5.00
31.10.21	24.00	1.822	0.000	0.540	5.00
01.11.21	24.00	1.649	0.000	1.074	5.00
02.11.21	24.00	1.648	0.000	0.700	5.00
03.11.21	24.00	1.806	0.000	1.047	5.00
04.11.21	24.00	1.973	0.000	1.066	5.00
05.11.21	24.00	1.978	0.000	1.267	5.00
06.11.21	24.00	1.980	0.000	0.773	5.00
07.11.21	24.00	2.022	0.000	0.162	5.00
08.11.21	24.00	1.900	0.000	0.546	5.00
09.11.21	24.00	1.671	0.000	1.035	5.00
10.11.21	24.00	1.808	0.000	0.641	5.00
11.11.21	24.00	2.335	0.000	2.125	5.00
12.11.21	24.00	2.521	0.000	6.349	5.00
13.11.21	24.00	2.351	0.000	1.613	5.00
14.11.21	24.00	2.371	0.000	1.559	5.00
15.11.21	24.00	2.684	0.000	2.980	5.00
16.11.21	24.00	2.736	0.000	3.413	5.00
17.11.21	24.00	2.681	0.000	3.251	5.00
18.11.21	24.00	2.494	0.000	2.245	5.00
19.11.21	24.00	2.209	0.000	1.703	5.00
20.11.21	24.00	2.266	0.000	2.539	5.00
21.11.21	24.00	2.196	0.000	0.806	5.00
22.11.21	24.00	2.218	0.000	1.121	5.00
Среднее:		2.038	0.000	1.333	5.000
Итого:	744.00	63.179	0.000	41.331	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Тип теплосчётчика: ТЭМ-104
 Номер теплосчётчика: 1648674
 Номер абонента: 0
 Адрес установки: Жилой дом (ул. Комсомольская, 19)
 Система: 1 Поддача + P

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп	Fmax, Кгц
1	50	0,145	58	--	2000
2	50	0,17	68	--	2000

$$Q = Mn(hn - ho)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 23.10.2021 по 22.11.2021

Дата	Энергия Q, ГКал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч	
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Pп	Ро		
				-	+						
23.10	1,898	205,3	180,5	---	24,8	50,11	40,95	0,90	0,51	24,00	
24.10	1,897	205,3	180,5	---	24,8	50,40	41,24	0,90	0,51	24,00	
25.10	1,916	204,8	180,0	---	24,7	50,13	40,84	0,90	0,51	24,00	
26.10	2,083	204,4	179,5	---	24,9	51,21	41,09	0,90	0,51	24,00	
27.10	2,248	204,5	179,8	---	24,7	53,38	42,46	0,90	0,51	24,00	
28.10	2,248	210,6	184,9	---	25,6	53,16	42,56	0,90	0,51	24,00	
29.10	2,239	209,8	184,3	---	25,5	53,10	42,50	0,90	0,51	24,00	
Итого:	14,529	1444,6	1269,5	0,0	175,1	51,64	41,66	0,90	0,51	168,00	
30.10	2,253	209,9	184,4	---	25,5	52,95	42,30	0,90	0,51	24,00	
31.10	2,055	210,5	184,9	---	25,6	51,40	41,71	0,90	0,51	24,00	
01.11	1,965	211,7	186,0	---	25,7	50,10	40,89	0,90	0,51	24,00	
02.11	2,031	210,8	185,3	---	25,5	50,62	41,06	0,90	0,51	24,00	
03.11	2,186	212,3	186,6	---	25,8	52,14	41,92	0,90	0,51	24,00	
04.11	2,380	211,4	185,6	---	25,7	53,96	42,78	0,90	0,51	24,00	
05.11	2,373	212,1	186,3	---	25,8	53,73	42,62	0,90	0,51	24,00	
Итого:	15,243	1478,7	1299,0	0,0	179,7	52,13	41,90	0,90	0,51	168,00	
06.11	2,398	214,1	188,1	---	26,0	53,75	42,63	0,90	0,51	24,00	
07.11	2,504	217,4	191,1	---	26,4	54,78	43,34	0,90	0,51	24,00	
08.11	2,226	216,3	190,0	---	26,2	52,56	42,34	0,90	0,51	24,00	
09.11	2,001	221,2	194,3	---	26,8	49,72	40,75	0,90	0,51	24,00	
10.11	2,338	214,6	188,5	---	26,0	52,94	42,12	0,90	0,51	24,00	
11.11	2,744	215,9	189,7	---	26,2	58,08	45,45	0,90	0,51	24,00	
12.11	2,743	224,5	197,2	---	27,2	57,87	45,72	0,90	0,51	24,00	
Итого:	16,954	1523,9	1339,0	0,0	184,9	54,24	43,19	0,90	0,51	168,00	
13.11	2,765	226,4	199,0	---	27,5	58,22	46,09	0,90	0,51	24,00	
14.11	2,854	227,1	199,5	---	27,6	58,97	46,48	0,90	0,51	24,00	
15.11	3,106	225,3	211,6	---	13,7	61,35	47,64	0,90	0,51	24,00	
16.11	3,156	226,7	225,7	---	1,0	61,02	47,18	0,90	0,51	24,00	
17.11	3,037	228,2	227,1	---	1,0	60,46	47,23	0,90	0,51	24,00	
18.11	2,844	230,1	229,1	---	1,0	58,60	46,32	0,90	0,51	24,00	
19.11	2,641	234,8	233,8	---	1,0	55,40	44,23	0,90	0,51	24,00	
Итого:	20,403	1598,7	1525,9	0,0	72,8	59,15	46,45	0,90	0,51	168,00	
20.11	2,650	234,4	233,5	---	1,0	55,45	44,22	0,90	0,51	24,00	
21.11	2,633	234,0	232,9	---	1,1	55,66	44,49	0,90	0,51	24,00	
22.11	2,643	234,4	233,4	---	1,0	56,01	44,81	0,90	0,51	24,00	
Итого:	7,926	702,8	699,8	0,0	3,0	55,71	44,51	0,90	0,51	72,00	
Итого:	75,055	6748,802	6133,293	0,000	615,509	54,57	43,54	0,90	0,51	744,00	
							dT=	11,03			

Общее время работы теплосистемы, ч	24173,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	24173,0	=	24172,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Q т/в +	Qсан.ут
		75,06					
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.2021	На 24:00 22.11.2021	Результат за период	На 8:00 23.11.2021			
Количество теплоты, ГКал	2418,90	2493,96	75,05	2494,97			
Расход теплоносителя Мп, т	208423,1	215171,9	6748,8	215259,6			
Расход теплоносителя Мо, т	203973,8	210107,1	6133,3	210194,4			
Время наработки, ч	23419,0	24163,0	744,0	24172,0			
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч				1,0			

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 ул. Комсомольская д.19а
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA769
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.83	50.16	262.54	43.17	261.03	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.82	50.44	262.30	43.49	260.87	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.83	50.17	261.76	43.18	260.27	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.97	51.26	261.34	43.70	259.96	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	2.15	53.44	261.90	45.21	260.25	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.12	53.26	263.13	45.17	261.87	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.11	53.15	260.97	45.04	259.82	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.12	53.00	260.91	44.86	259.70	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.94	51.45	261.71	44.02	260.41	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.85	50.13	263.04	43.10	261.66	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.90	50.66	262.08	43.41	260.70	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	2.05	52.19	263.72	44.41	262.45	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.22	54.03	262.41	45.55	261.38	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.22	53.79	263.28	45.34	262.24	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.25	53.81	265.68	45.34	264.66	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.35	54.83	269.51	46.10	268.59	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.10	52.61	268.32	44.76	267.19	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.88	49.75	272.38	42.84	270.82	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	2.19	52.96	265.97	44.72	264.51	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	2.60	58.15	267.59	48.42	266.58	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	2.58	57.94	277.21	48.60	276.23	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	2.60	58.29	279.45	48.96	278.87	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	2.68	59.04	279.65	49.45	279.39	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.90	61.43	278.17	50.98	278.16	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.93	61.09	279.16	50.57	279.02	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	2.83	60.53	280.92	50.42	280.72	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	2.66	58.68	283.06	49.26	282.91	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.44	55.44	288.90	46.97	287.66	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.45	55.50	288.38	46.98	287.06	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	2.45	55.72	287.65	47.20	286.40	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	2.45	56.06	288.20	47.54	287.16	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	70.47	54.48	8391.29	46.09	8358.55	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Комсомольская 20 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00177887 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x551С ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
23/10/21	50.12	44.98	5.14	503.55	497.55	498.74	493.94	3.61	3.85	6.70	2.525	0.162	24	0	*
24/10/21	50.41	45.27	5.14	503.61	497.61	498.80	494.00	3.61	3.71	6.70	2.521	0.163	24	0	*
25/10/21	50.13	44.90	5.23	503.35	497.38	498.63	493.87	3.51	3.64	6.70	2.563	0.158	24	0	*
26/10/21	51.27	45.63	5.64	503.44	497.20	498.79	493.89	3.31	3.31	6.70	2.767	0.151	24	0	*
27/10/21	53.42	47.31	6.11	503.48	496.76	499.04	493.76	3.00	2.65	6.70	2.990	0.142	24	0	*
28/10/21	53.23	47.19	6.04	502.98	496.26	498.43	493.21	3.05	2.42	6.70	2.950	0.144	24	0	*
29/10/21	53.12	47.07	6.05	502.22	495.50	497.85	492.69	2.81	2.53	6.70	2.954	0.132	24	0	*
30/10/21	52.98	46.92	6.06	502.21	495.51	497.82	492.77	2.74	2.36	6.70	2.951	0.129	24	0	*
31/10/21	51.37	45.87	5.50	502.62	496.31	497.98	493.06	3.25	2.35	6.70	2.681	0.149	24	0	*
01/11/21	50.09	44.86	5.23	503.22	497.22	498.39	493.60	3.62	2.28	6.70	2.552	0.162	24	0	*
02/11/21	50.65	45.26	5.39	504.43	498.31	499.55	494.70	3.61	2.25	6.70	2.641	0.163	24	0	*
03/11/21	52.18	46.39	5.79	505.92	499.43	501.21	496.20	3.23	2.19	6.70	2.841	0.150	24	0	*
04/11/21	54.01	47.40	6.61	481.60	474.98	477.30	472.27	2.71	2.13	6.70	3.077	0.128	24	0	*
05/11/21	53.76	46.65	7.11	437.58	431.58	433.59	429.25	2.33	2.14	6.70	3.021	0.109	24	0	*
06/11/21	53.78	46.44	7.34	419.91	414.15	416.86	412.68	1.47	2.12	6.70	2.986	0.068	24	0	*
07/11/21	54.82	46.95	7.87	402.86	397.16	400.99	396.82	0.34	2.07	6.70	3.088	0.016	24	0	*
08/11/21	52.46	45.44	7.02	403.60	398.31	401.16	397.25	1.06	2.11	6.70	2.753	0.048	24	0	*
09/11/21	49.67	43.50	6.17	412.46	407.64	409.08	405.45	2.19	2.15	6.70	2.472	0.095	24	0	*
10/11/21	53.05	45.52	7.53	403.74	398.34	400.18	396.26	2.08	2.08	6.70	2.955	0.095	24	0	*
11/11/21	58.12	49.27	8.85	405.24	398.84	403.00	398.44	0.40	2.04	6.70	3.489	0.020	24	0	*
12/11/21	57.91	49.20	8.71	407.08	400.66	404.88	400.32	0.34	2.04	6.70	3.445	0.017	24	0	*
13/11/21	58.25	49.50	8.75	407.22	400.74	404.85	400.29	0.45	2.03	6.70	3.461	0.022	24	0	*
14/11/21	59.05	50.03	9.02	407.39	400.76	404.95	400.27	0.49	2.05	6.70	3.574	0.025	24	0	*
15/11/21	61.40	51.57	9.83	407.15	400.02	405.04	400.00	0.02	2.02	6.70	3.887	0.001	24	0	*
16/11/21	61.06	51.15	9.91	407.55	400.49	405.68	400.70	-0.21	2.00	6.70	3.928	-0.011	24	0	*
17/11/21	60.47	50.92	9.55	408.97	402.03	406.85	401.94	0.09	2.00	6.70	3.793	0.005	24	0	*
18/11/21	58.58	49.67	8.91	409.10	402.58	406.56	401.88	0.70	2.02	6.70	3.545	0.035	24	0	*
19/11/21	55.39	47.33	8.06	409.49	403.56	406.98	402.66	0.90	2.04	6.70	3.209	0.043	24	0	*
20/11/21	55.44	47.33	8.11	409.36	403.44	406.88	402.56	0.88	2.05	6.70	3.229	0.042	24	0	*
21/11/21	55.67	47.54	8.13	409.20	403.20	406.97	402.65	0.55	2.01	6.70	3.235	0.026	24	0	*
22/11/21	56.02	47.86	8.16	409.66	403.66	407.46	403.14	0.52	2.00	6.70	3.249	0.025	24	0	*
Итого:				13900.1	13707.1	13794.1	13650.5	56.66			95.332	2.614	744	0	
Средние:	54.44	47.25	7.19					2.34	6.70						

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 12552ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Комсомольская 20а Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00178613 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0xAFA1 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
23/10/21	50.34	44.55	5.79	261.84	258.95	264.16	261.76	0.00	-2.81	16.61	16.61	1.500	0.000	24	0	*
24/10/21	50.63	44.81	5.82	261.93	258.81	264.18	261.78	0.00	-2.97	16.64	16.64	1.505	0.000	24	0	*
25/10/21	50.36	44.49	5.87	261.60	258.61	263.76	261.38	0.00	-2.77	16.56	16.55	1.517	0.000	24	0	*
26/10/21	51.49	45.15	6.34	261.75	258.66	263.87	261.44	0.00	-2.78	16.64	16.64	1.637	0.000	24	0	*
27/10/21	53.64	46.79	6.85	261.71	258.35	263.93	261.29	0.00	-2.94	16.64	16.63	1.766	0.000	24	0	*
28/10/21	53.45	46.67	6.78	261.64	258.28	263.77	261.13	0.00	-2.85	16.68	16.67	1.749	0.000	24	0	*
29/10/21	53.35	46.56	6.79	261.21	257.85	263.28	260.64	0.00	-2.79	16.61	16.60	1.746	0.000	24	0	*
30/10/21	53.20	46.42	6.78	261.30	257.94	263.26	260.62	0.00	-2.68	16.59	16.58	1.746	0.000	24	0	*
31/10/21	51.60	45.38	6.22	261.44	258.33	263.70	261.20	0.00	-2.87	16.58	16.58	1.599	0.000	24	0	*
01/11/21	50.32	44.40	5.92	261.58	258.70	263.92	261.52	0.00	-2.82	16.62	16.62	1.529	0.000	24	0	*
02/11/21	50.87	44.80	6.07	262.20	259.21	264.49	262.05	0.00	-2.84	16.63	16.63	1.573	0.000	24	0	*
03/11/21	52.40	45.87	6.53	262.94	259.65	265.29	262.74	0.00	-3.09	16.64	16.64	1.692	0.000	24	0	*
04/11/21	54.24	47.11	7.13	263.08	259.61	265.24	262.60	0.00	-2.99	16.57	16.57	1.844	0.000	24	0	*
05/11/21	53.99	46.96	7.03	263.52	260.16	265.77	263.13	0.00	-2.97	16.57	16.57	1.822	0.000	24	0	*
06/11/21	54.02	47.02	7.00	263.98	260.62	266.17	263.53	0.00	-2.91	16.61	16.61	1.822	0.000	24	0	*
07/11/21	55.06	47.81	7.25	264.52	260.93	266.60	263.86	0.00	-2.93	16.58	16.58	1.889	0.000	24	0	*
08/11/21	52.72	46.18	6.54	264.52	261.17	266.83	264.23	0.00	-3.06	16.55	16.55	1.704	0.000	24	0	*
09/11/21	49.95	44.22	5.73	269.85	266.81	272.88	270.49	0.00	-3.68	16.59	16.58	1.524	0.000	24	0	*
10/11/21	53.28	46.39	6.89	264.14	260.78	267.26	264.65	0.00	-3.87	16.50	16.49	1.792	0.000	24	0	*
11/11/21	58.36	50.23	8.13	266.67	262.59	268.43	265.31	0.00	-2.72	16.59	16.58	2.132	0.000	24	0	*
12/11/21	58.15	50.15	8.00	267.36	263.28	269.09	265.97	0.00	-2.69	16.64	16.64	2.103	0.000	24	0	*
13/11/21	58.50	50.43	8.07	267.30	263.22	268.98	265.86	0.00	-2.64	16.60	16.60	2.120	0.000	24	0	*
14/11/21	59.29	50.94	8.35	267.35	263.16	269.04	265.87	0.00	-2.71	16.59	16.58	2.193	0.000	24	0	*
15/11/21	61.64	52.53	9.11	267.48	262.92	268.96	265.60	0.00	-2.68	16.59	16.59	2.393	0.000	24	0	*
16/11/21	61.30	52.14	9.16	267.69	263.18	269.25	265.93	0.00	-2.75	16.50	16.49	2.409	0.000	24	0	*
17/11/21	60.71	51.87	8.84	268.19	263.77	270.02	266.78	0.00	-3.01	16.60	16.60	2.328	0.000	24	0	*
18/11/21	58.83	50.54	8.29	268.07	263.89	270.16	267.10	0.00	-3.21	16.58	16.58	2.183	0.000	24	0	*
19/11/21	55.63	48.14	7.49	268.16	264.43	270.33	267.45	0.00	-3.02	16.49	16.48	1.977	0.000	24	0	*
20/11/21	55.68	48.18	7.50	268.32	264.57	270.24	267.36	0.00	-2.79	16.53	16.53	1.982	0.000	24	0	*
21/11/21	55.91	48.46	7.45	268.38	264.54	270.18	267.30	0.00	-2.76	16.59	16.59	1.968	0.000	24	0	*
22/11/21	56.25	48.73	7.52	268.68	264.84	270.55	267.67	0.00	-2.83	16.55	16.54	1.991	0.000	24	0	*
Итого:				8208.4	8097.81	8273.5	8188.24	0.00	-90.43			57.735	0.000	744	0	
Средние:	54.68	47.54	7.13						16.58	16.58						

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 11430ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Комсомольская 206 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00121216 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xFFAC ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
23/10/21	50.35	44.13	6.22	253.97	250.89	257.61	255.21	-4.32	6.00	6.70	1.554	-0.191	24	0	
24/10/21	50.63	44.36	6.27	254.07	250.95	257.67	255.27	-4.32	6.00	6.70	1.567	-0.192	24	0	
25/10/21	50.36	44.03	6.33	253.85	250.77	257.47	255.09	-4.32	6.00	6.70	1.578	-0.190	24	0	
26/10/21	51.48	44.73	6.75	253.77	250.60	257.31	254.88	-4.28	6.00	6.70	1.682	-0.191	24	0	
27/10/21	53.65	46.31	7.34	253.64	250.28	257.06	254.42	-4.14	6.00	6.70	1.829	-0.192	24	0	
28/10/21	53.46	46.22	7.24	253.24	249.88	256.70	254.06	-4.18	6.00	6.70	1.801	-0.193	24	0	
29/10/21	53.35	46.06	7.29	252.87	249.51	256.40	253.76	-4.25	6.00	6.70	1.809	-0.196	24	0	
30/10/21	53.21	45.94	7.27	252.82	249.46	256.29	253.66	-4.20	6.00	6.70	1.805	-0.193	24	0	
31/10/21	51.62	44.94	6.68	252.84	249.72	256.37	253.87	-4.15	6.00	6.70	1.664	-0.186	24	0	
01/11/21	50.32	43.91	6.41	252.82	249.87	256.31	253.91	-4.04	6.00	6.70	1.594	-0.177	24	0	
02/11/21	50.87	44.24	6.63	253.31	250.23	256.87	254.47	-4.24	6.00	6.70	1.651	-0.188	24	0	
03/11/21	52.40	45.31	7.09	253.94	250.65	257.33	254.90	-4.25	6.00	6.70	1.769	-0.193	24	0	
04/11/21	54.25	46.52	7.73	253.69	250.27	256.99	254.35	-4.08	6.00	6.70	1.925	-0.190	24	0	
05/11/21	54.00	46.39	7.61	253.79	250.43	257.14	254.50	-4.07	6.00	6.70	1.898	-0.189	24	0	
06/11/21	54.03	46.46	7.57	253.84	250.48	257.19	254.55	-4.07	6.00	6.70	1.889	-0.189	24	0	
07/11/21	55.07	47.24	7.83	253.68	250.15	257.15	254.46	-4.31	6.00	6.70	1.955	-0.204	24	0	
08/11/21	52.75	45.68	7.07	253.47	250.20	256.97	254.41	-4.21	6.00	6.70	1.760	-0.192	24	0	
09/11/21	49.94	43.74	6.20	260.08	257.03	263.73	261.36	-4.33	6.00	6.70	1.588	-0.189	24	0	
10/11/21	53.24	45.76	7.48	254.05	250.69	257.43	254.87	-4.18	6.00	6.70	1.867	-0.191	24	0	
11/11/21	58.39	49.54	8.85	254.59	250.53	257.74	254.86	-4.33	6.00	6.70	2.210	-0.214	24	0	
12/11/21	58.17	49.42	8.75	253.06	249.11	256.09	253.21	-4.10	6.00	6.70	2.175	-0.203	24	0	
13/11/21	58.52	49.67	8.85	251.51	247.46	254.45	251.57	-4.11	6.00	6.70	2.183	-0.204	24	0	
14/11/21	59.30	50.11	9.19	251.34	247.20	254.26	251.31	-4.11	6.00	6.70	2.262	-0.206	24	0	
15/11/21	61.69	51.70	9.99	251.53	247.21	254.20	251.08	-3.87	6.00	6.70	2.460	-0.200	24	0	
16/11/21	61.34	51.30	10.04	251.58	247.26	254.25	251.13	-3.87	6.00	6.70	2.478	-0.198	24	0	
17/11/21	60.76	51.02	9.74	251.83	247.59	254.60	251.50	-3.91	6.00	6.70	2.402	-0.199	24	0	
18/11/21	58.88	49.76	9.12	251.61	247.65	254.46	251.48	-3.83	6.00	6.70	2.254	-0.191	24	0	
19/11/21	55.65	47.39	8.26	251.39	247.79	254.38	251.74	-3.95	6.00	6.70	2.038	-0.187	24	0	
20/11/21	55.70	47.45	8.25	251.13	247.53	254.14	251.50	-3.97	6.00	6.70	2.033	-0.188	24	0	
21/11/21	55.92	47.66	8.26	251.03	247.43	254.06	251.42	-3.99	6.00	6.70	2.036	-0.190	24	0	
22/11/21	56.27	47.94	8.33	251.00	247.38	254.05	251.38	-4.00	6.00	6.70	2.053	-0.192	24	0	
Итого:				7845.3	7736.20	7946.6	7864.18	-127.98			59.769	-5.998	744	0	
Средние:	54.69	46.93	7.76						6.00	6.70					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 12552ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Комсомольская 21

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 802467
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	7.654	153.084	49.86	0.59	6.258	152.615	40.85	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	7.706	152.966	50.24	0.59	6.314	152.495	41.25	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	7.659	152.644	50.03	0.59	6.259	152.182	40.98	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	7.725	152.503	50.51	0.59	6.259	152.060	41.01	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	8.120	152.537	53.09	0.59	6.489	152.145	42.50	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	5.831	109.464	49.46	0.59	4.609	110.036	38.49	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	8.007	150.946	52.91	0.59	6.370	150.721	42.11	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	7.983	150.717	52.83	0.59	6.346	150.508	42.01	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	8.185	157.457	51.81	0.59	6.585	157.100	41.75	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	7.606	152.025	49.89	0.59	6.180	151.617	40.61	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	7.600	151.367	50.07	0.59	6.158	150.927	40.64	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	7.927	152.443	51.87	0.59	6.360	152.014	41.69	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	8.157	151.611	53.66	0.59	6.445	151.184	42.48	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	8.175	152.171	53.59	0.59	6.457	151.743	42.41	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	8.215	152.883	53.60	0.59	6.489	152.472	42.41	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	8.466	155.747	54.22	0.59	6.692	155.356	42.93	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	8.322	155.476	53.38	0.59	6.644	155.079	42.69	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	5.876	118.300	47.34	0.59	4.767	118.671	38.18	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	7.915	154.063	51.22	0.59	6.317	153.546	40.98	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	8.999	155.020	57.93	0.59	7.008	154.775	45.14	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	9.214	159.340	57.70	0.59	7.238	159.199	45.31	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	9.400	161.728	57.99	0.59	7.407	161.478	45.73	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	8.962	153.616	57.99	0.59	7.020	152.670	45.78	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	9.876	161.293	61.11	0.59	7.587	161.027	46.98	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	9.845	161.446	60.86	0.59	7.578	161.168	46.88	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	9.874	162.656	60.58	0.59	7.652	162.516	46.95	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	9.673	163.249	59.13	0.59	7.563	162.930	46.28	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	9.262	167.271	55.24	0.59	7.371	166.904	44.02	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	9.265	167.049	55.33	0.59	7.361	166.679	44.02	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	9.247	166.469	55.42	0.59	7.355	166.128	44.13	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	9.323	166.789	55.77	0.59	7.430	166.513	44.48	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	8.389	154.011	54.02		6.663	153.692	42.96		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	260.070	4774.330			206.567	4764.459			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Комсомольская 21

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 802467
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	txв, °С
23.10.21	24.00	1.396	0.000	0.470	0.00
24.10.21	24.00	1.392	0.000	0.470	0.00
25.10.21	24.00	1.400	0.000	0.463	0.00
26.10.21	24.00	1.466	0.000	0.443	0.00
27.10.21	24.00	1.631	0.000	0.392	0.00
28.10.21	24.00	1.222	0.000	-0.572	0.00
29.10.21	24.00	1.637	0.000	0.225	0.00
30.10.21	24.00	1.638	0.000	0.208	0.00
31.10.21	24.00	1.601	0.000	0.357	0.00
01.11.21	24.00	1.426	0.000	0.408	0.00
02.11.21	24.00	1.442	0.000	0.439	0.00
03.11.21	24.00	1.567	0.000	0.428	0.00
04.11.21	24.00	1.712	0.000	0.427	0.00
05.11.21	24.00	1.718	0.000	0.428	0.00
06.11.21	24.00	1.726	0.000	0.411	0.00
07.11.21	24.00	1.774	0.000	0.392	0.00
08.11.21	24.00	1.678	0.000	0.397	0.00
09.11.21	24.00	1.109	0.000	-0.371	0.00
10.11.21	24.00	1.598	0.000	0.517	0.00
11.11.21	24.00	1.991	0.000	0.245	0.00
12.11.21	24.00	1.976	0.000	0.141	0.00
13.11.21	24.00	1.992	0.000	0.250	0.00
14.11.21	24.00	1.943	0.000	0.946	0.00
15.11.21	24.00	2.290	0.000	0.267	0.00
16.11.21	24.00	2.267	0.000	0.278	0.00
17.11.21	24.00	2.222	0.000	0.141	0.00
18.11.21	24.00	2.110	0.000	0.318	0.00
19.11.21	24.00	1.891	0.000	0.367	0.00
20.11.21	24.00	1.904	0.000	0.370	0.00
21.11.21	24.00	1.892	0.000	0.341	0.00
22.11.21	24.00	1.893	0.000	0.275	0.00
Среднее:		1.726	0.000	0.318	0.000
Итого:	744.00	53.503	0.000	9.871	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 Комсомольская 21а
 Жилой дом
 ИМ 2300 N ВВ673
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.35	50.31	137.66	40.49	140.03	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.36	50.60	137.60	40.73	139.98	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.36	50.32	137.35	40.38	139.75	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.45	51.39	137.15	40.76	139.62	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.59	53.57	137.35	42.00	139.80	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.58	53.40	138.16	41.97	140.62	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.57	53.28	137.10	41.78	139.55	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.57	53.14	137.09	41.64	139.51	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.45	51.60	137.45	41.07	139.79	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.38	50.28	138.19	40.25	140.56	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.42	50.79	137.71	40.45	140.12	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.53	52.33	138.68	41.27	141.02	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.67	54.15	138.09	42.05	140.39	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.66	53.92	138.49	41.92	140.86	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.67	53.95	139.70	41.99	142.10	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.74	54.96	141.69	42.66	144.13	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.56	52.76	141.06	41.66	143.45	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.40	49.90	143.23	40.10	145.53	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.62	53.06	139.99	41.49	142.21	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	1.92	58.26	140.62	44.56	143.16	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.92	58.05	145.54	44.83	148.16	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.93	58.40	146.70	45.23	149.35	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.99	59.14	146.90	45.60	149.55	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.16	61.50	146.22	46.72	148.90	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.18	61.17	146.68	46.27	149.39	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	2.12	60.63	147.55	46.27	150.25	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	1.99	58.80	148.75	45.39	151.52	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.82	55.56	151.77	43.52	154.56	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.83	55.61	151.50	43.53	154.26	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.83	55.83	151.14	43.70	153.90	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.84	56.18	151.51	44.01	154.29	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	52.44	54.61	4408.63	42.72	4486.29	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 Комсомольская 23
 Жилой дом
 ИМ 2300 N ВВ522
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.42	50.29	186.50	42.65	184.46	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.43	50.58	186.47	42.91	184.45	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.44	50.31	186.37	42.57	184.34	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.55	51.38	186.37	43.07	184.37	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.68	53.57	186.43	44.56	184.50	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.66	53.39	186.39	44.45	184.35	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.66	53.28	185.86	44.33	183.82	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.67	53.13	185.90	44.14	183.83	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.53	51.59	186.16	43.38	184.07	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.45	50.26	186.63	42.50	184.48	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.49	50.78	186.87	42.77	184.70	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.61	52.32	187.56	43.72	185.34	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.77	54.15	187.37	44.71	185.11	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.75	53.91	187.79	44.59	185.55	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.76	53.94	192.55	44.77	190.22	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.84	54.95	199.17	45.72	196.76	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.65	52.74	199.48	44.46	197.06	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.48	49.87	203.74	42.61	201.12	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.72	53.06	199.59	44.43	196.92	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	2.04	58.28	199.96	48.07	197.59	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	2.01	58.05	204.66	48.18	202.32	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	2.02	58.40	201.83	48.38	199.62	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	2.09	59.15	201.87	48.77	199.64	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.29	61.54	201.61	50.18	199.33	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.29	61.19	202.09	49.82	199.80	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	2.23	60.64	203.03	49.65	200.72	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	2.08	58.80	203.35	48.55	201.07	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.90	55.55	204.55	46.26	202.19	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.90	55.60	204.34	46.27	202.01	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.90	55.82	204.16	46.52	201.91	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.90	56.16	204.50	46.83	202.31	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	55.17	54.60	6043.17	45.48	5973.98	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Комсомольская 23а Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00182343 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0х3С57 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
23/10/21	50.18	42.50	7.68	186.34	184.18	186.66	184.98	-0.80	6.20	6.00	1.411	-0.034	24	0	*
24/10/21	50.47	42.80	7.67	186.27	184.11	186.61	184.93	-0.82	6.20	6.00	1.412	-0.035	24	0	*
25/10/21	50.20	42.39	7.81	186.27	184.11	186.54	184.90	-0.79	6.20	6.00	1.439	-0.033	24	0	*
26/10/21	51.30	42.85	8.45	186.16	183.88	186.48	184.81	-0.93	6.20	6.00	1.554	-0.040	24	0	*
27/10/21	53.47	44.31	9.16	186.17	183.77	186.51	184.83	-1.06	6.20	6.00	1.681	-0.047	24	0	*
28/10/21	53.29	44.22	9.07	186.23	183.83	186.55	184.87	-1.04	6.20	6.00	1.663	-0.046	24	0	*
29/10/21	53.18	44.10	9.08	185.69	183.29	186.05	184.37	-1.08	6.20	6.00	1.662	-0.048	24	0	*
30/10/21	53.03	43.94	9.09	185.81	183.41	186.10	184.42	-1.01	6.20	6.00	1.664	-0.044	24	0	*
31/10/21	51.46	43.17	8.29	186.08	183.81	186.44	184.85	-1.04	6.20	6.00	1.520	-0.045	24	0	*
01/11/21	50.15	42.24	7.91	186.38	184.22	186.80	185.15	-0.93	6.20	6.00	1.453	-0.039	24	0	*
02/11/21	50.69	42.57	8.12	186.73	184.51	187.06	185.38	-0.87	6.20	6.00	1.496	-0.037	24	0	*
03/11/21	52.23	43.48	8.75	187.24	184.87	187.67	185.99	-1.12	6.20	6.00	1.615	-0.049	24	0	*
04/11/21	54.06	44.47	9.59	187.23	184.60	187.43	185.75	-1.15	6.20	6.00	1.769	-0.051	24	0	*
05/11/21	53.82	44.38	9.44	187.35	184.82	187.76	186.08	-1.26	6.20	6.00	1.742	-0.056	24	0	*
06/11/21	53.85	44.42	9.43	188.22	185.59	188.62	186.94	-1.35	6.20	6.00	1.749	-0.060	24	0	*
07/11/21	54.87	45.12	9.75	189.31	186.65	189.64	187.83	-1.18	6.20	6.00	1.817	-0.053	24	0	*
08/11/21	52.59	43.66	8.93	179.94	177.67	181.41	179.75	-2.08	6.20	6.00	1.576	-0.091	24	0	*
09/11/21	49.80	42.12	7.68	194.18	191.96	194.49	192.84	-0.88	6.20	6.00	1.470	-0.037	24	0	*
10/11/21	53.04	43.83	9.21	190.34	187.88	190.68	188.92	-1.04	6.20	6.00	1.725	-0.046	24	0	*
11/11/21	58.20	47.28	10.92	190.82	187.89	191.23	189.31	-1.42	6.20	6.00	2.049	-0.067	24	0	*
12/11/21	57.98	47.28	10.70	192.70	189.74	193.03	191.07	-1.33	6.20	6.00	2.026	-0.063	24	0	*
13/11/21	58.31	47.58	10.73	192.61	189.50	192.89	190.75	-1.25	6.20	6.00	2.031	-0.059	24	0	*
14/11/21	59.08	47.99	11.09	192.64	189.47	192.90	190.74	-1.27	6.20	6.00	2.096	-0.061	24	0	*
15/11/21	61.47	49.22	12.25	192.34	188.98	192.59	190.43	-1.45	6.20	6.00	2.313	-0.071	24	0	*
16/11/21	61.12	48.86	12.26	192.92	189.60	193.08	190.92	-1.32	6.20	6.00	2.325	-0.064	24	0	*
17/11/21	60.55	48.81	11.74	193.68	190.45	193.86	191.70	-1.25	6.20	6.00	2.234	-0.061	24	0	*
18/11/21	58.68	47.75	10.93	194.15	191.09	194.41	192.31	-1.22	6.20	6.00	2.087	-0.058	24	0	*
19/11/21	55.46	45.57	9.89	195.20	192.34	195.54	193.62	-1.28	6.20	6.00	1.899	-0.058	24	0	*
20/11/21	55.52	45.56	9.96	194.87	192.06	195.31	193.39	-1.33	6.20	6.00	1.908	-0.061	24	0	*
21/11/21	55.74	45.82	9.92	194.64	191.76	195.15	193.23	-1.47	6.20	6.00	1.898	-0.067	24	0	*
22/11/21	56.09	46.16	9.93	195.09	192.21	195.60	193.68	-1.47	6.20	6.00	1.905	-0.068	24	0	*
Итого:				5873.6	5792.25	5885.0	5828.74	-36.49			55.189	-1.649	744	0	
Средние:	54.51	44.98	9.53						6.20	6.00					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 12551ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 ул. Комсомольская д.25
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA785
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.85	50.24	337.16	44.73	339.19	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.86	50.53	336.93	45.00	339.18	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.88	50.26	336.34	44.64	338.89	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	2.03	51.34	336.10	45.28	338.70	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	2.22	53.54	337.61	46.95	338.64	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.20	53.35	337.42	46.82	338.63	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.20	53.26	336.49	46.69	337.69	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.21	53.08	336.19	46.50	337.81	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	2.00	51.52	335.89	45.54	338.30	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.91	50.21	336.39	44.53	339.05	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.97	50.75	337.90	44.91	339.43	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	2.12	52.28	338.89	46.00	340.38	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.32	54.13	338.35	47.25	339.85	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.31	53.89	339.06	47.07	340.63	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.28	53.90	314.97	46.59	316.39	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.34	54.92	282.47	46.63	283.79	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.09	52.65	282.88	45.24	284.30	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.86	49.80	288.80	43.33	290.18	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	2.19	53.07	282.82	45.31	284.12	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	2.62	58.24	283.91	48.99	284.82	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.79	57.31	190.58	47.99	262.72	23:43	24:00
14-11-2021 00:00:00	0.00	58.37	0.00	49.24	288.63	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	0.00	59.14	0.00	49.70	288.40	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	0.00	61.52	0.00	51.15	287.57	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	0.00	61.18	0.00	50.73	288.16	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	0.00	60.61	0.00	50.61	289.41	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	0.00	58.74	0.00	49.43	290.13	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	0.00	55.51	0.00	47.08	291.83	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	0.00	55.56	0.00	47.03	291.60	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	0.00	55.79	0.00	47.30	291.41	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	0.00	56.13	0.00	47.63	291.87	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	44.27	54.54	6647.13	46.96	9651.70	743:43	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Комсомольская 27

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 719860
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	10.229	226.392	50.08	0.59	8.490	226.394	42.39	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	10.301	226.398	50.40	0.59	8.551	226.399	42.66	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	10.241	226.397	50.14	0.59	8.480	226.397	42.35	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	10.434	226.389	50.99	0.59	8.563	226.389	42.72	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	10.957	226.193	53.35	0.59	8.918	226.194	44.32	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	10.919	225.954	53.23	0.59	8.906	225.954	44.31	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	10.865	225.518	53.08	0.59	8.862	225.518	44.19	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	10.841	225.658	52.95	0.59	8.809	225.659	43.93	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	10.974	235.318	51.48	0.59	9.028	235.319	43.22	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	10.223	226.324	50.07	0.59	8.455	226.324	42.25	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	10.344	226.662	50.54	0.59	8.536	226.663	42.55	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	10.725	227.229	52.10	0.59	8.774	227.229	43.51	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	11.134	227.012	53.95	0.59	9.001	227.012	44.54	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	11.105	227.452	53.73	0.59	8.986	227.452	44.40	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	11.135	227.941	53.75	0.59	9.022	227.941	44.48	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	11.387	228.656	54.71	0.59	9.201	228.657	45.14	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	10.965	229.426	52.71	0.59	8.985	229.426	44.06	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	10.517	234.506	49.72	0.59	8.749	234.506	42.18	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	10.974	229.898	52.64	0.59	8.924	229.898	43.71	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	12.243	230.276	58.08	0.59	9.785	230.276	47.39	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	12.248	231.387	57.84	0.59	9.844	231.387	47.45	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	12.328	231.434	58.18	0.59	9.890	231.434	47.64	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	12.479	231.336	58.86	0.59	9.972	231.336	48.01	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	13.030	230.971	61.33	0.59	10.279	230.971	49.41	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	12.985	231.524	61.00	0.59	10.223	231.525	49.06	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	12.922	232.510	60.50	0.59	10.248	232.510	48.98	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	12.529	232.918	58.71	0.59	10.022	232.918	47.93	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	11.801	234.014	55.34	0.59	9.535	234.014	45.65	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	11.805	233.775	55.41	0.59	9.545	233.775	45.73	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	11.847	233.668	55.61	0.59	9.588	233.668	45.93	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	11.948	234.142	55.94	0.59	9.670	234.142	46.20	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	11.369	229.590	54.40		9.221	229.590	45.04		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	352.439	7117.277			285.839	7117.286			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Комсомольская 27

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 719860
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wте, Гкал	Wгв, Гкал	Mте, т	tхв, °С
23.10.21	24.00	1.739	0.000	0.000	5.00
24.10.21	24.00	1.751	0.000	0.000	5.00
25.10.21	24.00	1.761	0.000	0.000	5.00
26.10.21	24.00	1.871	0.000	0.000	5.00
27.10.21	24.00	2.039	0.000	0.000	5.00
28.10.21	24.00	2.013	0.000	0.000	5.00
29.10.21	24.00	2.003	0.000	0.000	5.00
30.10.21	24.00	2.032	0.000	0.000	5.00
31.10.21	24.00	1.947	0.000	0.000	5.00
01.11.21	24.00	1.768	0.000	0.000	5.00
02.11.21	24.00	1.809	0.000	0.000	5.00
03.11.21	24.00	1.951	0.000	0.000	5.00
04.11.21	24.00	2.134	0.000	0.000	5.00
05.11.21	24.00	2.120	0.000	0.000	5.00
06.11.21	24.00	2.113	0.000	0.000	5.00
07.11.21	24.00	2.186	0.000	-0.001	5.00
08.11.21	24.00	1.980	0.000	-0.001	5.00
09.11.21	24.00	1.767	0.000	0.000	5.00
10.11.21	24.00	2.051	0.000	0.000	5.00
11.11.21	24.00	2.458	0.000	0.000	5.00
12.11.21	24.00	2.404	0.000	0.000	5.00
13.11.21	24.00	2.438	0.000	-0.001	5.00
14.11.21	24.00	2.507	0.000	0.000	5.00
15.11.21	24.00	2.751	0.000	0.000	5.00
16.11.21	24.00	2.762	0.000	-0.001	5.00
17.11.21	24.00	2.675	0.000	0.000	5.00
18.11.21	24.00	2.507	0.000	0.000	5.00
19.11.21	24.00	2.266	0.000	0.000	5.00
20.11.21	24.00	2.260	0.000	0.000	5.00
21.11.21	24.00	2.259	0.000	0.000	5.00
22.11.21	24.00	2.278	0.000	0.000	5.00
Среднее:		2.148	0.000	-0.000	5.000
Итого:	744.00	66.600	0.000	-0.002	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 ул.Комсомольская д.29
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA852
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.46	48.98	204.34	41.83	201.62	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.47	49.28	204.32	42.08	201.69	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.48	49.03	204.19	41.78	201.28	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.59	49.93	204.35	42.15	201.11	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.72	52.17	204.23	43.72	201.39	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.71	52.03	204.01	43.62	201.13	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.71	51.89	203.65	43.46	200.29	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.72	51.77	203.87	43.32	200.43	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.59	50.41	204.04	42.60	200.74	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.50	48.97	204.38	41.63	201.04	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.54	49.38	204.64	41.86	201.28	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.65	50.93	205.23	42.85	201.45	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.81	52.74	205.07	43.88	201.67	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.81	52.53	205.57	43.69	202.16	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.82	52.56	206.00	43.69	202.59	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.88	53.43	206.62	44.31	203.25	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.71	51.65	207.17	43.37	203.84	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.52	48.70	211.63	41.50	208.05	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.76	51.31	207.56	42.79	204.21	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	2.12	56.77	207.91	46.56	204.72	23:58	23:58
13-11-2021 00:00:00	2.08	56.54	208.95	46.58	205.70	23:59	23:59
14-11-2021 00:00:00	2.10	56.87	208.95	46.82	205.74	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	2.15	57.47	208.91	47.14	205.75	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.38	59.92	208.75	48.52	205.64	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.40	59.62	209.31	48.11	206.22	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	2.33	59.15	210.22	48.04	207.06	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	2.18	57.47	210.36	47.08	206.97	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.96	54.15	211.24	44.84	208.00	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.97	54.21	211.00	44.83	207.76	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.97	54.39	210.92	45.03	207.82	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.89	54.21	194.93	44.62	192.27	23:55	23:58

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	57.00	53.18	6402.32	44.27	6302.86	743:52	743:55

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Комсомольская 31 1ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 0.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00169027 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x733D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	50.28	42.74	7.54	212.95	211.03	213.62	211.03	0.00	0.00	6.45	5.76	1.591	0.000	24	0	*
24/10/21	50.56	42.99	7.57	212.94	211.01	213.75	211.01	0.00	0.00	6.48	5.79	1.595	0.000	24	0	*
25/10/21	50.28	42.67	7.61	212.77	210.93	213.64	210.93	0.00	0.00	6.48	5.79	1.607	0.000	24	0	*
26/10/21	51.44	43.20	8.24	212.92	211.01	213.71	211.01	0.00	0.00	6.48	5.79	1.738	0.000	24	0	*
27/10/21	53.55	44.57	8.98	213.10	210.99	213.77	210.99	0.00	0.00	6.47	5.78	1.895	0.000	24	0	*
28/10/21	53.37	44.47	8.90	212.81	210.72	213.55	210.72	0.00	0.00	6.47	5.78	1.873	0.000	24	0	*
29/10/21	53.26	44.39	8.87	212.40	210.32	213.16	210.32	0.00	0.00	6.47	5.79	1.862	0.000	24	0	*
30/10/21	53.11	44.22	8.89	212.40	210.29	213.13	210.29	0.00	0.00	6.48	5.79	1.867	0.000	24	0	*
31/10/21	51.49	43.42	8.07	212.52	210.62	213.32	210.62	0.00	0.00	6.48	5.79	1.700	0.000	24	0	*
01/11/21	50.25	42.58	7.67	212.74	210.89	213.55	210.89	0.00	0.00	6.48	5.79	1.615	0.000	24	0	*
02/11/21	50.82	43.00	7.82	213.15	211.31	213.98	211.31	0.00	0.00	6.49	5.80	1.652	0.000	24	0	*
03/11/21	52.33	43.94	8.39	213.77	211.81	214.61	211.81	0.00	0.00	6.47	5.78	1.776	0.000	24	0	*
04/11/21	54.15	44.94	9.21	213.81	211.63	214.43	211.63	0.00	0.00	6.50	5.80	1.950	0.000	24	0	*
05/11/21	53.91	44.79	9.12	214.16	212.06	214.90	212.06	0.00	0.00	6.50	5.80	1.933	0.000	24	0	*
06/11/21	53.93	44.84	9.09	214.69	212.55	215.45	212.55	0.00	0.00	6.50	5.80	1.935	0.000	24	0	*
07/11/21	55.00	45.58	9.42	215.38	213.10	216.11	213.10	0.00	0.00	6.51	5.80	2.007	0.000	24	0	*
08/11/21	52.58	44.18	8.40	215.92	213.82	216.67	213.82	0.00	0.00	6.50	5.79	1.799	0.000	24	0	*
09/11/21	49.86	42.48	7.38	220.00	218.15	220.89	218.15	0.00	0.00	6.58	5.84	1.609	0.000	24	0	*
10/11/21	53.27	44.47	8.80	216.05	213.88	216.77	213.88	0.00	0.00	6.65	5.94	1.882	0.000	24	0	*
11/11/21	58.24	47.91	10.33	217.23	214.65	217.97	214.65	0.00	0.00	6.65	5.93	2.219	0.000	24	0	*
12/11/21	58.05	47.92	10.13	218.33	215.78	219.03	215.78	0.00	0.00	6.68	5.95	2.187	0.000	24	0	*
13/11/21	58.39	48.20	10.19	218.30	215.73	219.00	215.73	0.00	0.00	6.67	5.95	2.197	0.000	24	0	*
14/11/21	59.22	48.67	10.55	218.42	215.71	219.07	215.71	0.00	0.00	6.68	5.96	2.276	0.000	24	0	*
15/11/21	61.53	49.98	11.55	218.41	215.38	218.94	215.38	0.00	0.00	6.68	5.96	2.487	0.000	24	0	*
16/11/21	61.19	49.55	11.64	219.00	216.05	219.56	216.05	0.00	0.00	6.68	5.96	2.513	0.000	24	0	*
17/11/21	60.59	49.43	11.16	219.95	217.07	220.50	217.07	0.00	0.00	6.69	5.96	2.422	0.000	24	0	*
18/11/21	58.69	48.23	10.46	219.93	217.33	220.67	217.33	0.00	0.00	6.68	5.95	2.273	0.000	24	0	*
19/11/21	55.53	46.03	9.50	220.30	218.07	221.25	218.07	0.00	0.00	6.69	5.96	2.073	0.000	24	0	*
20/11/21	55.58	46.08	9.50	220.13	217.90	221.09	217.90	0.00	0.00	6.70	5.97	2.073	0.000	24	0	*
21/11/21	55.82	46.34	9.48	220.08	217.83	220.99	217.83	0.00	0.00	6.72	5.99	2.068	0.000	24	0	*
22/11/21	56.14	46.61	9.53	220.61	218.31	221.46	218.31	0.00	0.00	6.72	5.99	2.082	0.000	24	0	*
Итого:				6695.1	6625.93	6718.5	6625.93	0.00	0.00			60.756	0.000	744	0	
Средние:	54.59	45.43	9.16							6.57	5.86					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 12548ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Комсомольская 31 2ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M гвс = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 0.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00170304 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х9В33 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
23/10/21	50.21	44.34	5.87	289.90	286.54	290.09	287.45	0.00	-0.91	6.08	5.88	1.680	-0.040	24	0	*
24/10/21	50.50	44.58	5.92	289.84	286.46	289.99	287.35	0.00	-0.89	6.12	5.91	1.697	-0.040	24	0	*
25/10/21	50.23	44.24	5.99	289.55	286.19	289.74	287.10	0.00	-0.91	6.11	5.91	1.710	-0.040	24	0	*
26/10/21	51.32	44.89	6.43	289.65	286.10	289.76	287.01	0.00	-0.91	6.11	5.90	1.836	-0.041	24	0	*
27/10/21	53.49	46.52	6.97	289.98	286.14	290.00	287.12	0.00	-0.98	6.10	5.90	1.991	-0.046	24	0	*
28/10/21	53.31	46.41	6.90	289.64	285.80	289.66	286.78	0.00	-0.98	6.10	5.89	1.969	-0.045	24	0	*
29/10/21	53.19	46.32	6.87	289.09	285.25	289.14	286.26	0.00	-1.01	6.10	5.89	1.958	-0.047	24	0	*
30/10/21	53.05	46.17	6.88	289.13	285.29	289.19	286.31	0.00	-1.02	6.10	5.90	1.958	-0.047	24	0	*
31/10/21	51.48	45.17	6.31	289.38	285.80	289.52	286.77	0.00	-0.97	6.10	5.89	1.800	-0.044	24	0	*
01/11/21	50.18	44.17	6.01	289.70	286.34	289.88	287.24	0.00	-0.90	6.10	5.89	1.718	-0.040	24	0	*
02/11/21	50.72	44.57	6.15	290.23	286.77	290.40	287.71	0.00	-0.94	6.11	5.91	1.761	-0.042	24	0	*
03/11/21	52.25	45.63	6.62	291.11	287.35	291.17	288.35	0.00	-1.00	6.09	5.88	1.897	-0.046	24	0	*
04/11/21	54.08	46.83	7.25	291.05	287.10	290.99	288.00	0.00	-0.90	6.11	5.91	2.081	-0.042	24	0	*
05/11/21	53.84	46.66	7.18	291.60	287.76	291.57	288.68	0.00	-0.92	6.11	5.90	2.062	-0.043	24	0	*
06/11/21	53.87	46.74	7.13	292.25	288.40	292.22	289.25	0.00	-0.85	6.12	5.90	2.052	-0.040	24	0	*
07/11/21	54.90	47.57	7.33	293.20	289.08	293.17	290.02	0.00	-0.94	6.12	5.90	2.113	-0.045	24	0	*
08/11/21	52.61	46.07	6.54	293.86	290.05	293.94	291.05	0.00	-1.00	6.11	5.89	1.894	-0.046	24	0	*
09/11/21	49.82	44.09	5.73	299.60	296.09	299.80	297.08	0.00	-0.99	6.17	5.95	1.693	-0.044	24	0	*
10/11/21	53.06	46.16	6.90	294.11	290.27	294.14	291.23	0.00	-0.96	6.25	6.04	1.998	-0.044	24	0	*
11/11/21	58.18	50.06	8.12	295.54	290.98	295.35	291.95	0.00	-0.97	6.26	6.04	2.362	-0.049	24	0	*
12/11/21	57.97	50.01	7.96	297.05	292.49	296.88	293.44	0.00	-0.95	6.28	6.06	2.324	-0.047	24	0	*
13/11/21	58.32	50.28	8.04	297.10	292.54	296.93	293.33	0.00	-0.79	6.28	6.06	2.349	-0.040	24	0	*
14/11/21	59.09	50.78	8.31	297.20	292.49	296.97	293.32	0.00	-0.83	6.28	6.06	2.430	-0.042	24	0	*
15/11/21	61.46	52.32	9.14	297.10	292.01	296.75	292.91	0.00	-0.90	6.28	6.06	2.667	-0.047	24	0	*
16/11/21	61.12	52.00	9.12	297.85	292.80	297.51	293.72	0.00	-0.92	6.28	6.06	2.668	-0.048	24	0	*
17/11/21	60.54	51.82	8.72	299.14	294.11	298.87	295.15	0.00	-1.04	6.29	6.06	2.562	-0.054	24	0	*
18/11/21	58.68	50.54	8.14	299.22	294.49	299.07	295.53	0.00	-1.04	6.28	6.06	2.396	-0.053	24	0	*
19/11/21	55.46	48.05	7.41	299.88	295.56	299.88	296.62	0.00	-1.06	6.30	6.07	2.188	-0.051	24	0	*
20/11/21	55.52	48.14	7.38	299.66	295.34	299.67	296.39	0.00	-1.05	6.30	6.08	2.175	-0.051	24	0	*
21/11/21	55.74	48.33	7.41	299.61	295.29	299.60	296.24	0.00	-0.95	6.32	6.10	2.186	-0.046	24	0	*
22/11/21	56.06	48.62	7.44	300.29	295.97	300.26	296.90	0.00	-0.93	6.32	6.09	2.201	-0.045	24	0	*
Итого:				9112.5	8986.85	9112.1	9016.26	0.00	-29.41			64.376	-1.395	744	0	
Средние:	54.52	47.35	7.16						6.18	5.96						

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 12547ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Комсомольская 35

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 718940
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	21.895	435.848	50.09	0.59	19.984	435.444	45.75	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	22.076	435.809	50.51	0.59	20.157	435.384	46.16	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	21.987	435.589	50.34	0.59	20.062	435.121	45.97	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	21.883	430.465	50.69	0.59	19.904	429.898	46.16	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	23.267	435.498	53.29	0.59	21.030	434.995	48.21	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	23.317	434.892	53.48	0.59	21.081	434.328	48.40	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	23.157	433.984	53.22	0.59	20.940	433.396	48.18	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	23.129	433.728	53.19	0.59	20.876	433.144	48.06	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	23.774	452.326	52.40	0.59	21.558	451.645	47.58	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	21.878	434.967	50.16	0.59	19.946	434.297	45.78	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	22.846	453.339	52.35	0.61	19.988	434.549	45.86	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	22.851	436.926	52.16	0.59	20.707	436.227	47.33	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	24.513	454.454	56.05	0.61	21.174	435.625	48.47	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	23.660	437.364	53.96	0.59	21.321	436.859	48.67	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	23.663	437.618	53.94	0.59	21.344	437.211	48.68	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	23.969	439.591	54.39	0.59	21.638	439.184	49.13	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	22.256	407.563	54.19	0.59	20.027	407.208	48.76	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	17.471	346.675	50.24	0.59	15.615	346.281	44.93	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	17.284	339.659	50.74	0.59	15.309	338.940	45.02	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	19.851	340.374	58.19	0.59	17.282	339.966	50.70	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	19.877	341.644	58.05	0.59	17.363	341.342	50.74	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	19.976	342.039	58.28	0.59	17.462	341.805	50.96	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	20.046	342.005	58.49	0.59	17.493	341.765	51.05	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	20.999	341.576	61.35	0.59	18.158	341.458	53.05	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	20.997	341.955	61.28	0.59	18.125	341.819	52.90	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	21.054	344.012	61.08	0.59	18.234	343.878	52.90	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	20.591	344.135	59.71	0.59	17.909	343.989	51.93	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	18.878	338.389	55.63	0.59	16.553	338.103	48.80	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	19.228	344.526	55.68	0.59	16.892	344.208	48.94	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	20.029	358.837	58.01	0.61	16.897	344.116	48.97	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	19.443	346.253	56.02	0.59	17.069	345.987	49.20	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	21.479	394.916	54.75		19.101	392.855	48.62		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	665.845	12242.041			592.100	12178.171			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Комсомольская 35

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 718940
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	txв, °C
23.10.21	24.00	1.912	0.000	0.404	0.00
24.10.21	24.00	1.919	0.000	0.426	0.00
25.10.21	24.00	1.924	0.000	0.469	0.00
26.10.21	24.00	1.980	0.000	0.567	0.00
27.10.21	24.00	2.237	0.000	0.503	0.00
28.10.21	24.00	2.236	0.000	0.564	0.00
29.10.21	24.00	2.217	0.000	0.588	0.00
30.10.21	24.00	2.253	0.000	0.584	0.00
31.10.21	24.00	2.216	0.000	0.681	0.00
01.11.21	24.00	1.932	0.000	0.669	0.00
02.11.21	24.00	1.946	0.000	0.672	0.00
03.11.21	24.00	2.143	0.000	0.698	0.00
04.11.21	24.00	2.352	0.000	0.656	0.00
05.11.21	24.00	2.338	0.000	0.505	0.00
06.11.21	24.00	2.319	0.000	0.407	0.00
07.11.21	24.00	2.331	0.000	0.407	0.00
08.11.21	24.00	2.229	0.000	0.355	0.00
09.11.21	24.00	1.856	0.000	0.394	0.00
10.11.21	24.00	1.975	0.000	0.719	0.00
11.11.21	24.00	2.569	0.000	0.408	0.00
12.11.21	24.00	2.513	0.000	0.302	0.00
13.11.21	24.00	2.513	0.000	0.234	0.00
14.11.21	24.00	2.553	0.000	0.241	0.00
15.11.21	24.00	2.841	0.000	0.118	0.00
16.11.21	24.00	2.872	0.000	0.136	0.00
17.11.21	24.00	2.820	0.000	0.134	0.00
18.11.21	24.00	2.682	0.000	0.146	0.00
19.11.21	23.85	2.325	0.000	0.286	0.00
20.11.21	24.00	2.336	0.000	0.318	0.00
21.11.21	24.00	2.330	0.000	0.371	0.00
22.11.21	24.00	2.374	0.000	0.266	0.00
Среднее:		2.292	0.000	0.427	0.000
Итого:	743.85	71.044	0.000	13.230	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 Комсомольская 37
 Жилой дом
 ИМ 2300 N CF598
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	2.59	50.37	383.89	43.62	390.66	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	2.59	50.66	383.57	43.90	390.58	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	2.63	50.39	383.40	43.52	390.30	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	2.82	51.49	383.08	44.11	390.09	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	3.04	53.67	382.72	45.72	390.06	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	3.01	53.48	382.58	45.61	389.53	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	3.01	53.37	381.87	45.46	388.85	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	3.03	53.22	381.69	45.28	388.66	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	2.76	51.66	382.93	44.44	389.65	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	2.63	50.35	384.60	43.50	391.30	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	2.72	50.88	384.29	43.79	390.99	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	2.93	52.41	384.96	44.79	391.82	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	3.21	54.26	384.35	45.90	391.39	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	3.17	54.02	385.12	45.76	392.07	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	3.18	54.04	385.83	45.77	392.75	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	3.29	55.07	386.43	46.55	393.51	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.94	52.81	388.07	45.23	395.07	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	2.63	49.95	396.38	43.30	403.01	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	3.09	53.20	388.70	45.24	395.57	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	3.68	58.39	387.91	48.88	395.85	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	3.64	58.17	390.36	48.82	398.38	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	3.68	58.51	391.83	49.10	400.03	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	3.79	59.27	391.65	49.58	400.21	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	4.16	61.67	390.59	51.01	399.34	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	4.22	61.33	392.12	50.56	400.30	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	4.06	60.76	394.39	50.45	402.90	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	3.77	58.90	395.11	49.33	403.11	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	3.42	55.66	397.52	47.05	405.13	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	3.42	55.72	395.55	47.06	403.31	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	3.41	55.94	394.26	47.27	402.22	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	3.45	56.28	394.90	47.53	403.10	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	99.94	54.71	12030.66	46.39	12259.72	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 Комсомольская 39
 Жилой дом
 ИМ 2300 N CF597
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	2.35	50.31	282.89	42.00	291.79	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	2.36	50.60	282.73	42.25	291.78	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	2.38	50.33	283.04	41.90	291.75	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	2.54	51.42	282.48	42.40	291.64	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	2.75	53.60	281.29	43.81	291.32	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.71	53.42	280.85	43.74	290.86	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.71	53.30	280.41	43.60	290.37	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.71	53.16	280.11	43.48	290.41	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	2.50	51.60	281.23	42.69	291.00	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	2.36	50.28	280.40	41.84	289.42	23:48	24:00
03-11-2021 00:00:00	2.43	50.81	282.75	42.21	292.42	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	2.60	52.34	282.25	43.12	292.87	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.82	54.19	280.86	44.11	292.28	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.79	53.95	281.50	44.00	292.68	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.79	53.97	281.94	44.05	293.19	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.90	54.99	282.40	44.71	293.67	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.62	52.74	284.60	43.52	294.87	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	2.34	49.89	291.64	41.83	300.95	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	2.70	53.12	284.46	43.58	295.14	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	3.22	58.31	282.04	46.87	294.56	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	3.20	58.09	283.72	46.78	295.83	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	3.24	58.43	283.62	47.00	295.48	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	3.33	59.19	283.02	47.40	295.24	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	3.61	61.58	280.78	48.72	294.05	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	3.65	61.25	282.16	48.30	295.31	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	3.54	60.68	284.00	48.19	296.85	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	3.32	58.82	285.60	47.16	297.66	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	3.03	55.59	289.02	45.09	299.69	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	3.04	55.65	289.53	45.11	299.99	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	3.03	55.86	289.46	45.37	299.94	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	3.05	56.20	289.85	45.67	300.51	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	88.62	54.63	8790.62	44.53	9123.49	743:48	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 Комсомольская 41
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA732
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	2.41	50.00	356.60	43.23	355.29	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	2.42	50.31	356.03	43.49	354.78	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	2.44	50.04	355.98	43.18	354.34	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	2.60	51.07	355.45	43.75	354.09	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	2.83	53.32	355.69	45.35	354.58	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.81	53.14	354.45	45.21	353.40	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.80	53.02	353.91	45.08	352.83	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.80	52.88	353.79	44.95	352.77	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	2.58	51.38	354.31	44.09	353.17	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	2.45	49.98	355.02	43.08	353.57	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	2.50	50.47	355.03	43.41	353.91	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	2.70	52.04	355.52	44.43	354.48	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.96	53.90	354.99	45.56	354.00	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.94	53.67	355.36	45.39	354.42	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.93	53.70	355.67	45.44	354.81	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	3.04	54.67	356.30	46.13	355.28	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.74	52.59	357.18	44.90	355.87	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	2.45	49.61	362.69	42.86	361.25	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	2.86	52.65	356.87	44.63	355.46	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	3.41	58.06	357.34	48.51	356.20	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	3.36	57.82	357.60	48.40	356.54	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	3.39	58.17	357.45	48.66	356.45	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	3.50	58.87	357.49	49.07	356.49	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	3.80	61.33	357.17	50.67	356.10	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	3.82	61.00	358.83	50.32	357.75	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	3.71	60.46	361.42	50.19	360.15	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	3.48	58.65	361.40	49.00	360.02	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	3.13	55.31	362.33	46.65	361.07	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	3.14	55.37	362.03	46.69	360.89	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	3.13	55.58	361.86	46.91	360.83	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	3.07	55.93	352.62	47.20	351.56	23:20	23:20

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	92.17	54.35	11068.38	46.01	11032.37	743:20	743:20

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

королева 9

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Королева 9 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут M ГВС= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00224021 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хАВДА ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	56.82	45.59	11.23	167.73	165.26	164.93	163.25	2.01	6.33	6.15	1.851	0.092	24	0	
24/10/21	56.82	45.68	11.14	166.80	164.33	164.03	162.36	1.97	6.30	6.12	1.825	0.090	24	0	
25/10/21	56.58	45.36	11.22	167.43	164.99	164.49	162.82	2.17	6.32	6.14	1.848	0.098	24	0	
26/10/21	56.39	45.02	11.37	167.97	165.52	165.61	164.00	1.52	6.34	6.16	1.878	0.068	24	0	
27/10/21	56.07	44.62	11.45	167.87	165.43	164.90	163.34	2.09	6.25	6.07	1.892	0.093	24	0	
28/10/21	55.88	44.41	11.47	168.58	166.14	165.61	164.09	2.05	6.20	6.03	1.904	0.091	24	0	
29/10/21	57.20	45.61	11.59	172.91	170.27	170.25	168.57	1.70	6.24	6.05	1.971	0.078	24	0	
30/10/21	56.91	45.37	11.54	172.93	170.29	170.86	169.18	1.11	6.28	6.08	1.960	0.050	24	0	
31/10/21	57.22	45.79	11.43	173.94	171.30	171.10	169.42	1.88	6.28	6.09	1.956	0.086	24	0	
01/11/21	56.96	45.72	11.24	174.61	171.97	171.32	169.64	2.33	6.27	6.08	1.928	0.106	24	0	
02/11/21	57.16	45.88	11.28	173.86	171.22	170.53	168.85	2.37	6.25	6.06	1.928	0.109	24	0	
03/11/21	56.77	45.43	11.34	171.80	169.26	168.49	166.89	2.37	6.14	5.95	1.916	0.108	24	0	
04/11/21	55.05	43.81	11.24	169.38	166.98	166.18	164.74	2.24	5.99	5.81	1.874	0.098	24	0	
05/11/21	56.31	44.55	11.76	173.41	170.88	170.11	168.54	2.34	5.87	5.68	2.006	0.104	24	0	
06/11/21	57.36	45.30	12.06	176.34	173.70	172.89	171.21	2.49	5.76	5.55	2.093	0.113	24	0	
07/11/21	57.24	45.16	12.08	175.59	172.95	172.36	170.68	2.27	5.75	5.55	2.087	0.102	24	0	
08/11/21	55.82	44.35	11.47	172.30	169.84	169.18	167.58	2.26	6.14	5.95	1.946	0.100	24	0	
09/11/21	51.18	40.79	10.39	143.45	141.67	140.97	139.81	1.86	5.92	5.78	1.468	0.076	24	0	*
10/11/21	57.26	44.20	13.06	161.34	158.91	158.40	156.94	1.97	6.07	5.90	2.070	0.087	24	0	
11/11/21	64.13	48.03	16.10	150.44	147.64	147.55	145.96	1.68	6.37	6.22	2.374	0.081	24	0	
12/11/21	62.83	49.26	13.57	182.51	179.18	179.89	177.80	1.38	6.37	6.13	2.431	0.068	24	0	
13/11/21	62.82	50.33	12.49	197.84	194.27	196.74	194.22	0.05	6.31	6.03	2.422	0.003	24	0	
14/11/21	61.91	49.72	12.19	197.30	193.84	195.69	193.41	0.43	6.30	6.03	2.363	0.021	24	0	
15/11/21	63.85	50.77	13.08	200.44	196.70	198.52	196.11	0.59	6.22	5.93	2.571	0.030	24	0	
16/11/21	65.58	51.81	13.77	201.76	197.86	199.84	197.37	0.49	6.18	5.88	2.722	0.025	24	0	
17/11/21	64.92	51.03	13.89	191.15	187.50	188.76	186.48	1.02	6.25	6.00	2.604	0.052	24	0	
18/11/21	64.32	49.65	14.67	173.72	170.49	170.95	169.00	1.49	6.24	6.04	2.497	0.074	24	0	
19/11/21	62.51	48.82	13.69	182.95	179.69	179.78	177.74	1.95	6.19	5.96	2.459	0.095	24	0	
20/11/21	61.39	48.37	13.02	188.99	185.71	185.54	183.53	2.18	6.15	5.91	2.413	0.105	24	0	
21/11/21	61.83	48.78	13.05	187.63	184.32	184.06	181.99	2.33	6.15	5.91	2.402	0.114	24	0	
22/11/21	61.96	48.93	13.03	186.13	182.85	182.63	180.55	2.30	6.15	5.92	2.380	0.112	24	0	
Итого:				5459.1	5370.96	5372.1	5316.07	54.89			66.039	2.529	744	0	
Средние:	59.00	46.71	12.28						6.18	5.97					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4231ч

королева 9

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

королева 9а

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Королева 9а Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00182902 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x78ЕВ ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	52.04	46.02	6.02	308.01	304.17	310.19	307.31	-3.14	6.20	16.00	1.767	-0.145	24	0	*
24/10/21	51.97	46.09	5.88	314.37	310.42	316.30	313.26	-2.84	6.20	16.00	1.763	-0.131	24	0	*
25/10/21	51.66	45.80	5.86	320.91	316.86	322.96	319.84	-2.98	6.20	16.00	1.790	-0.137	24	0	*
26/10/21	51.24	45.37	5.87	321.37	317.43	323.11	320.13	-2.70	6.20	16.00	1.798	-0.123	24	0	*
27/10/21	50.76	44.90	5.86	319.83	316.02	321.41	318.53	-2.51	6.20	16.00	1.784	-0.113	24	0	*
28/10/21	50.50	44.47	6.03	306.22	302.54	307.68	304.94	-2.40	6.20	16.00	1.762	-0.107	24	0	*
29/10/21	51.61	44.99	6.62	288.85	285.25	289.97	287.33	-2.08	6.20	16.00	1.827	-0.094	24	0	*
30/10/21	51.11	44.76	6.35	294.45	290.86	295.73	293.09	-2.23	6.20	16.00	1.787	-0.100	24	0	*
31/10/21	51.54	45.17	6.37	294.54	290.94	295.75	293.11	-2.17	6.20	16.00	1.793	-0.098	24	0	*
01/11/21	51.36	44.86	6.50	281.99	278.52	283.14	280.63	-2.11	6.20	16.00	1.750	-0.095	24	0	*
02/11/21	51.47	44.72	6.75	271.36	268.00	272.01	269.61	-1.61	6.20	16.00	1.754	-0.072	24	0	*
03/11/21	50.98	44.24	6.74	270.66	267.40	270.11	267.80	-0.40	6.20	16.00	1.745	-0.018	24	0	*
04/11/21	49.15	42.66	6.49	269.07	265.99	267.88	265.72	0.27	6.20	16.00	1.669	0.012	24	0	*
05/11/21	51.71	44.54	7.17	276.45	272.99	274.29	271.89	1.10	6.20	16.00	1.898	0.049	24	0	*
06/11/21	54.56	46.87	7.69	282.43	278.55	280.71	277.93	0.62	6.20	16.00	2.081	0.029	24	0	*
07/11/21	54.51	46.89	7.62	282.24	278.36	280.78	277.99	0.37	6.20	16.00	2.060	0.017	24	0	*
08/11/21	51.22	44.43	6.79	277.25	273.87	277.10	274.63	-0.76	6.20	16.00	1.801	-0.034	24	0	*
09/11/21	51.35	44.13	7.22	232.45	229.57	234.15	232.08	-2.51	6.20	16.00	1.614	-0.111	24	0	*
10/11/21	58.47	50.94	7.53	279.41	275.01	280.46	277.18	-2.17	6.20	16.00	2.009	-0.111	24	0	*
11/11/21	59.78	52.78	7.00	364.71	358.74	366.80	362.19	-3.45	6.20	16.00	2.442	-0.183	24	0	*
12/11/21	58.64	51.71	6.93	375.99	370.05	378.89	374.34	-4.29	6.20	16.00	2.486	-0.223	24	0	*
13/11/21	58.49	51.60	6.89	372.71	366.87	375.56	371.02	-4.15	6.20	16.00	2.453	-0.215	24	0	*
14/11/21	57.68	50.93	6.75	370.85	365.15	373.57	369.18	-4.03	6.20	16.00	2.389	-0.206	24	0	*
15/11/21	59.28	51.63	7.65	353.93	348.20	355.84	351.58	-3.38	6.20	16.00	2.592	-0.175	24	0	*
16/11/21	61.67	53.23	8.44	342.61	336.65	344.37	339.97	-3.32	6.20	16.00	2.773	-0.177	24	0	*
17/11/21	60.04	51.92	8.12	330.35	324.90	332.26	328.24	-3.34	6.20	16.00	2.571	-0.174	24	0	*
18/11/21	58.65	50.79	7.86	328.46	323.29	330.39	326.54	-3.25	6.20	16.00	2.476	-0.166	24	0	*
19/11/21	57.15	50.01	7.14	347.53	342.29	349.63	345.69	-3.40	6.20	16.00	2.371	-0.171	24	0	*
20/11/21	56.64	49.96	6.68	364.27	358.87	366.81	362.73	-3.86	6.20	16.00	2.327	-0.194	24	0	*
21/11/21	57.13	50.35	6.78	364.69	359.17	367.18	363.00	-3.83	6.20	16.00	2.363	-0.193	24	0	*
22/11/21	57.21	50.50	6.71	365.75	360.24	368.41	364.16	-3.92	6.20	16.00	2.344	-0.199	24	0	*
Итого:				9773.7	9637.17	9813.4	9711.64	-74.47			64.039	-3.658	744	0	
Средние:	54.50	47.65	6.84						6.20	16.00					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 10364ч

королева 9а

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Королева 10 а Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00166936 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x4FB5 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	51.83	45.32	6.51	189.30	186.90	193.51	191.59	0.00	-4.69	6.90	6.70	1.213	-0.213	24	0	*
24/10/21	51.75	45.46	6.29	193.18	190.78	197.42	195.50	0.00	-4.72	6.90	6.70	1.200	-0.215	24	0	*
25/10/21	51.46	45.25	6.21	197.46	195.06	201.87	199.95	0.00	-4.89	6.90	6.70	1.212	-0.221	24	0	*
26/10/21	51.07	44.85	6.22	197.55	195.15	202.11	200.19	0.00	-5.04	6.90	6.70	1.210	-0.226	24	0	*
27/10/21	50.59	44.37	6.22	196.78	194.43	201.38	199.50	0.00	-5.07	6.90	6.70	1.206	-0.225	24	0	*
28/10/21	50.36	44.15	6.21	198.47	196.11	203.14	201.26	0.00	-5.15	6.90	6.70	1.218	-0.227	24	0	*
29/10/21	51.44	45.02	6.42	204.18	201.68	208.77	206.85	0.00	-5.17	6.90	6.70	1.293	-0.233	24	0	*
30/10/21	51.01	44.76	6.25	208.58	206.01	213.06	211.14	0.00	-5.13	6.90	6.70	1.283	-0.230	24	0	*
31/10/21	51.37	45.15	6.22	208.76	206.13	213.21	211.19	0.00	-5.06	6.90	6.70	1.279	-0.228	24	0	*
01/11/21	51.19	45.10	6.09	210.56	207.92	215.02	212.91	0.00	-4.99	6.90	6.70	1.263	-0.225	24	0	*
02/11/21	51.32	45.26	6.06	212.00	209.36	216.47	214.36	0.00	-5.00	6.90	6.70	1.268	-0.226	24	0	*
03/11/21	50.85	44.85	6.00	210.97	208.43	215.42	213.36	0.00	-4.93	6.90	6.70	1.246	-0.221	24	0	*
04/11/21	49.06	43.31	5.75	209.50	207.10	213.96	212.04	0.00	-4.94	6.90	6.70	1.191	-0.214	24	0	*
05/11/21	51.50	45.09	6.41	214.87	212.21	219.36	217.22	0.00	-5.01	6.90	6.70	1.360	-0.226	24	0	*
06/11/21	54.38	47.43	6.95	220.16	217.12	224.54	222.14	0.00	-5.02	6.90	6.70	1.509	-0.238	24	0	*
07/11/21	54.33	47.45	6.88	220.47	217.45	224.67	222.27	0.00	-4.82	6.90	6.70	1.495	-0.229	24	0	*
08/11/21	51.11	44.95	6.16	212.72	210.12	216.81	214.75	0.00	-4.63	6.90	6.70	1.294	-0.208	24	0	*
09/11/21	51.17	44.35	6.82	169.72	167.66	173.12	171.48	0.00	-3.82	6.90	6.70	1.140	-0.169	24	0	*
10/11/21	57.03	48.93	8.10	205.28	202.20	208.82	206.48	0.00	-4.28	6.90	6.70	1.633	-0.209	24	0	*
11/11/21	59.54	51.04	8.50	209.47	206.06	212.93	210.38	0.00	-4.32	6.90	6.70	1.749	-0.220	24	0	*
12/11/21	58.39	50.39	8.00	213.55	210.13	217.17	214.66	0.00	-4.53	6.90	6.70	1.683	-0.228	24	0	*
13/11/21	58.22	50.21	8.01	211.91	208.55	215.43	212.86	0.00	-4.31	6.90	6.70	1.667	-0.216	24	0	*
14/11/21	57.45	49.62	7.83	211.11	207.88	214.73	212.23	0.00	-4.35	6.90	6.70	1.626	-0.216	24	0	*
15/11/21	58.93	50.09	8.84	201.86	198.63	205.24	202.84	0.00	-4.21	6.90	6.70	1.756	-0.211	24	0	*
16/11/21	61.33	51.60	9.73	197.43	193.99	200.63	198.15	0.00	-4.16	6.90	6.70	1.888	-0.215	24	0	*
17/11/21	59.77	50.53	9.24	193.45	190.26	196.72	194.40	0.00	-4.14	6.90	6.70	1.756	-0.209	24	0	*
18/11/21	58.36	49.42	8.94	192.27	189.28	195.64	193.41	0.00	-4.13	6.90	6.70	1.693	-0.204	24	0	*
19/11/21	56.89	48.72	8.17	203.26	200.26	206.77	204.49	0.00	-4.23	6.90	6.70	1.636	-0.206	24	0	*
20/11/21	56.49	48.75	7.74	213.29	210.17	216.93	214.53	0.00	-4.36	6.90	6.70	1.625	-0.212	24	0	*
21/11/21	56.88	49.17	7.71	213.42	210.29	217.10	214.70	0.00	-4.41	6.90	6.70	1.622	-0.217	24	0	*
22/11/21	56.96	49.27	7.69	214.12	210.93	217.84	215.44	0.00	-4.51	6.90	6.70	1.619	-0.222	24	0	*
Итого:				6355.6	6268.25	6479.7	6412.27	0.00	-144.02			44.833	-6.759	744	0	
Средние:	54.25	47.09	7.16						6.90	6.70						

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 12887ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

Отчет о потреблении...
от 24-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул. Королева 11а
Жилой дом
ИМ 2300 N BA712
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	2.20	58.30	360.10	52.19	361.14	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	2.18	58.30	359.68	52.23	360.70	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	2.22	58.06	361.50	51.89	362.47	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	2.26	57.86	363.23	51.64	364.22	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	2.25	57.54	360.40	51.27	361.42	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.23	57.33	347.01	50.89	348.14	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.31	58.68	327.91	51.63	329.15	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.31	58.38	329.48	51.36	330.73	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	2.26	58.70	329.54	51.83	330.77	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	2.23	58.44	325.42	51.56	326.67	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	2.25	58.64	320.99	51.63	322.28	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	2.24	58.24	318.05	51.18	319.34	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.18	56.49	314.86	49.54	316.19	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.30	57.75	321.35	50.59	322.68	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.37	58.85	326.18	51.56	327.55	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.36	58.72	326.16	51.46	327.52	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.23	57.17	320.42	50.22	321.79	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.67	50.94	258.43	45.10	259.81	21:27	24:00
11-11-2021 00:00:00	2.43	59.27	278.39	50.29	280.11	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	2.82	65.87	257.86	54.91	259.69	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	2.83	64.65	316.44	55.44	318.00	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	2.84	64.42	348.41	56.25	349.83	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	2.79	63.48	348.17	55.47	349.53	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	3.08	65.44	355.47	56.78	356.83	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	3.27	67.25	361.84	58.22	363.12	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	3.10	66.56	345.14	57.55	346.57	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	2.97	66.00	315.07	56.56	316.69	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.87	64.19	333.50	55.55	335.06	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.80	62.97	347.25	54.90	348.52	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	2.80	63.42	346.73	55.33	348.04	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	2.80	63.55	346.34	55.45	347.71	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	77.47	60.50	10271.31	52.92	10312.27	741:27	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 24-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

ул. Королева 11

Жилой дом

ИМ 2300 N ВВ394

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Qo1	Qm1	Gm1	T2	Qo2	Qm2
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн/час
Макс.предел	1000000	10	150	150	30	1000000	150	150	30
Миним.предел	0	0	0	0,75	0	0	0	0,75	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	2.38	0.10	56.19	12.34	12.16	291.91	48.03	12.37	12.24
25-10-2021 00:00:00	2.35	0.10	56.14	12.33	12.15	291.54	48.06	12.36	12.23
26-10-2021 00:00:00	2.42	0.10	55.95	12.39	12.21	292.95	47.67	12.43	12.29
27-10-2021 00:00:00	2.46	0.10	55.73	12.44	12.26	294.28	47.36	12.47	12.34
28-10-2021 00:00:00	2.45	0.10	55.46	12.34	12.16	291.89	47.06	12.36	12.23
29-10-2021 00:00:00	2.44	0.10	55.26	11.96	11.79	282.88	46.61	11.98	11.86
30-10-2021 00:00:00	2.52	0.10	56.53	11.49	11.32	271.66	47.25	11.51	11.39
31-10-2021 00:00:00	2.49	0.10	56.27	11.54	11.37	272.92	47.14	11.55	11.43
01-11-2021 00:00:00	2.45	0.10	56.55	11.53	11.36	272.62	47.55	11.55	11.43
02-11-2021 00:00:00	2.43	0.10	56.31	11.51	11.34	272.26	47.36	11.53	11.41
03-11-2021 00:00:00	2.47	0.10	56.52	11.48	11.31	271.48	47.42	11.49	11.37
04-11-2021 00:00:00	2.44	0.10	56.06	11.37	11.21	268.94	46.96	11.38	11.26
05-11-2021 00:00:00	2.36	0.10	54.41	11.26	11.10	266.44	45.53	11.26	11.15
06-11-2021 00:00:00	2.52	0.11	55.73	11.51	11.35	272.28	46.46	11.51	11.39
07-11-2021 00:00:00	2.61	0.11	56.71	11.67	11.50	275.89	47.22	11.67	11.55
08-11-2021 00:00:00	2.59	0.11	56.57	11.66	11.49	275.76	47.18	11.67	11.55
09-11-2021 00:00:00	2.43	0.10	55.06	11.34	11.18	268.39	46.02	11.33	11.22
10-11-2021 00:00:00	1.76	0.07	49.11	8.99	8.86	212.75	40.66	8.96	8.88
11-11-2021 00:00:00	2.62	0.11	57.65	9.68	9.53	228.74	45.94	9.63	9.54
12-11-2021 00:00:00	2.98	0.12	63.41	9.05	8.89	213.32	49.41	8.99	8.88
13-11-2021 00:00:00	3.02	0.13	62.25	11.17	10.97	263.29	50.51	11.14	11.00
14-11-2021 00:00:00	3.06	0.13	62.11	12.15	11.94	286.58	51.43	12.14	11.99
15-11-2021 00:00:00	2.98	0.12	61.09	12.15	11.95	286.70	50.69	12.12	11.97
16-11-2021 00:00:00	3.31	0.14	63.24	12.45	12.22	293.27	51.94	12.41	12.25
17-11-2021 00:00:00	3.48	0.15	64.85	12.67	12.43	298.41	53.17	12.64	12.47
18-11-2021 00:00:00	3.30	0.14	64.14	12.03	11.81	283.38	52.44	12.01	11.86
19-11-2021 00:00:00	3.17	0.13	63.58	11.06	10.85	260.49	51.40	11.02	10.89
20-11-2021 00:00:00	3.04	0.13	61.79	11.71	11.50	276.05	50.73	11.69	11.55
21-11-2021 00:00:00	2.96	0.12	60.70	12.13	11.92	286.16	50.35	12.13	11.98
22-11-2021 00:00:00	2.95	0.12	61.13	12.12	11.91	285.88	50.79	12.12	11.97
23-11-2021 00:00:00	2.95	0.12	61.25	12.11	11.91	285.78	50.91	12.12	11.97

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн/час
744:00	83.36	0.11	58.31	11.60	11.42	8494.88	48.43	11.60	11.47

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 24-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 ул. Королева 11
 Жилой дом
 ИМ 2300 N ВВ394
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время			
23-10-2021 00:00:00	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	293.77	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	293.41	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	295.01	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	296.10	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	293.61	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	284.53	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	273.26	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	274.39	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	274.26	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	273.73	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	272.85	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	270.25	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	267.64	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	273.40	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	277.20	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	277.13	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	269.24	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	213.05	21:31	24:00
11-11-2021 00:00:00	228.86	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	213.23	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	264.04	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	287.68	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	287.40	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	294.04	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	299.34	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	284.55	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	261.25	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	277.29	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	287.56	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	287.26	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	287.24	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	тонн	час:мин	час:мин
744:00	8532.56	741:31	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 24-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

ул.Королева 13

Жилой дом

ИМ 2300 N ВВ144

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Qo1	Qm1	Gm1	P1	T2	Qo2
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	МПа	град.С	куб.м/час
Макс.предел	1000000	10	150	60	60	1000000	1,6	150	60
Миним.предел	0	0	0	0,3	0	0	0	0	0,3

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	2.04	0.09	57.18	11.49	11.32	271.71	1.94	49.65	11.43
25-10-2021 00:00:00	2.03	0.08	57.19	11.48	11.31	271.44	1.95	49.70	11.43
26-10-2021 00:00:00	2.06	0.09	56.93	11.53	11.36	272.57	1.95	49.37	11.49
27-10-2021 00:00:00	2.10	0.09	56.75	11.59	11.42	273.97	1.95	49.08	11.54
28-10-2021 00:00:00	2.09	0.09	56.43	11.50	11.33	271.83	1.95	48.72	11.45
29-10-2021 00:00:00	2.08	0.09	56.23	11.54	11.37	272.91	1.95	48.58	11.50
30-10-2021 00:00:00	2.19	0.09	57.56	11.75	11.57	277.73	1.95	49.65	11.70
31-10-2021 00:00:00	2.20	0.09	57.26	11.81	11.63	279.07	1.95	49.36	11.75
01-11-2021 00:00:00	2.16	0.09	57.58	11.81	11.63	279.12	1.95	49.82	11.76
02-11-2021 00:00:00	2.14	0.09	57.32	11.83	11.65	279.59	1.95	49.66	11.77
03-11-2021 00:00:00	2.15	0.09	57.51	11.82	11.64	279.26	1.95	49.80	11.76
04-11-2021 00:00:00	2.14	0.09	57.14	11.70	11.53	276.60	1.95	49.39	11.65
05-11-2021 00:00:00	2.09	0.09	55.42	11.62	11.46	274.92	1.95	47.79	11.50
06-11-2021 00:00:00	2.20	0.09	56.61	11.83	11.66	279.82	1.95	48.74	11.76
07-11-2021 00:00:00	2.26	0.09	57.72	12.01	11.83	283.90	1.95	49.73	11.95
08-11-2021 00:00:00	2.23	0.09	57.61	12.01	11.83	283.88	1.95	49.74	11.95
09-11-2021 00:00:00	2.08	0.09	56.10	11.69	11.52	276.42	1.95	48.58	11.63
10-11-2021 00:00:00	1.54	0.06	50.43	9.26	9.14	219.42	1.95	43.73	9.20
11-11-2021 00:00:00	2.25	0.09	57.87	10.04	9.89	237.28	1.95	48.15	9.95
12-11-2021 00:00:00	2.62	0.11	64.56	9.31	9.13	219.23	1.95	52.57	9.23
13-11-2021 00:00:00	2.63	0.11	63.38	11.40	11.19	268.54	1.95	53.30	11.31
14-11-2021 00:00:00	2.65	0.11	63.15	12.59	12.37	296.80	1.95	54.20	12.50
15-11-2021 00:00:00	2.59	0.11	62.27	12.57	12.35	296.34	1.95	53.51	12.49
16-11-2021 00:00:00	2.88	0.12	64.08	12.95	12.71	304.93	1.95	54.62	12.84
17-11-2021 00:00:00	3.06	0.13	65.91	13.26	13.00	312.07	1.95	56.10	13.16
18-11-2021 00:00:00	2.93	0.12	65.26	12.66	12.41	297.92	1.95	55.37	12.55
19-11-2021 00:00:00	2.84	0.12	64.72	11.53	11.31	271.42	1.95	54.25	11.42
20-11-2021 00:00:00	2.72	0.11	62.96	12.18	11.96	287.09	1.95	53.43	12.03
21-11-2021 00:00:00	2.65	0.11	61.74	12.68	12.46	298.97	1.95	52.85	12.56
22-11-2021 00:00:00	2.65	0.11	62.19	12.62	12.40	297.63	1.95	53.27	12.47
23-11-2021 00:00:00	2.65	0.11	62.32	12.54	12.32	295.70	1.95	53.36	12.40

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	МПа	град.С	куб.м/час
744:00	72.92	0.10	59.33	11.76	11.57	8608.08	1.95	50.84	11.68

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 24-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 ул.Королева 13
 Жилой дом
 ИМ 2300 N ВВ144
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qm2	Gm2	P2	tm1	ts1
Един.измерения.	тонн/час	тонн	МПа	час:мин	час:мин
Макс.предел	60	1000000	1,6	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время					
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	11.30	271.25	1.95	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	11.29	271.04	1.95	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	11.36	272.62	1.95	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	11.41	273.86	1.95	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	11.32	271.79	1.95	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	11.37	272.84	1.95	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	11.56	277.55	1.95	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	11.61	278.71	1.95	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	11.62	278.92	1.95	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	11.64	279.32	1.95	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	11.62	278.88	1.95	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	11.51	276.28	1.95	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	11.38	273.02	1.95	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	11.63	279.00	1.95	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	11.81	283.53	1.95	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	11.81	283.54	1.95	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	11.50	275.94	1.95	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	9.11	218.75	1.95	22:27	24:00
11-11-2021 00:00:00	9.84	236.23	1.95	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	9.11	218.75	1.95	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	11.16	267.92	1.95	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	12.33	295.95	1.95	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	12.33	295.86	1.95	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	12.67	304.01	1.95	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	12.97	311.36	1.95	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	12.38	297.01	1.95	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	11.26	270.30	1.95	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	11.87	284.92	1.95	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	12.40	297.54	1.95	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	12.31	295.36	1.95	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	12.24	293.76	1.95	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	тонн/час	тонн	МПа	час:мин	час:мин
744:00	11.54	8585.78	1.95	742:27	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Королева 15 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00231385 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x9EF7 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	ИНС	DI
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч	ч
23/10/21	57.08	46.71	10.37	173.90	171.29	171.43	169.75	1.54	16.40	17.01	1.773	0.072	24	0	0	0.0000
24/10/21	57.10	46.87	10.23	173.67	171.11	171.24	169.56	1.55	16.38	16.99	1.745	0.073	24	0	0	0.0000
25/10/21	56.85	46.44	10.41	174.41	171.87	171.94	170.26	1.61	16.40	17.01	1.782	0.075	24	0	0	0.0000
26/10/21	56.67	46.21	10.46	175.31	172.80	172.81	171.13	1.67	16.41	17.02	1.802	0.078	24	0	0	0.0000
27/10/21	56.33	45.85	10.48	173.99	171.49	171.50	169.88	1.61	16.33	16.95	1.793	0.074	24	0	0	0.0000
28/10/21	56.14	45.68	10.46	174.15	171.70	171.66	170.01	1.69	16.30	16.92	1.790	0.078	24	0	0	0.0000
29/10/21	57.48	46.57	10.91	176.52	173.88	173.98	172.30	1.58	16.33	16.95	1.890	0.074	24	0	0	0.0000
30/10/21	57.17	46.35	10.82	177.34	174.70	174.78	173.10	1.60	16.35	16.98	1.884	0.074	24	0	0	0.0000
31/10/21	57.50	46.82	10.68	177.40	174.76	174.85	173.17	1.59	16.36	16.99	1.861	0.075	24	0	0	0.0000
01/11/21	57.23	46.70	10.53	177.42	174.78	174.89	173.21	1.57	16.36	16.99	1.834	0.074	24	0	0	0.0000
02/11/21	57.43	46.76	10.67	177.05	174.41	174.52	172.84	1.57	16.34	16.97	1.857	0.074	24	0	0	0.0000
03/11/21	57.08	46.40	10.68	175.45	172.92	172.92	171.25	1.66	16.25	16.87	1.841	0.077	24	0	0	0.0000
04/11/21	55.34	44.98	10.36	173.43	171.03	170.99	169.48	1.55	16.12	16.75	1.765	0.070	24	0	0	0.0000
05/11/21	56.54	45.81	10.73	177.06	174.53	174.53	172.94	1.59	16.01	16.65	1.866	0.073	24	0	0	0.0000
06/11/21	57.65	46.65	11.00	179.97	177.33	177.33	175.65	1.68	15.90	16.56	1.946	0.079	24	0	0	0.0000
07/11/21	57.53	46.56	10.97	179.93	177.29	177.31	175.63	1.66	15.90	16.55	1.938	0.078	24	0	0	0.0000
08/11/21	56.12	45.56	10.56	175.32	172.87	172.83	171.19	1.68	16.24	16.85	1.820	0.077	24	0	0	0.0000
09/11/21	51.88	42.15	9.73	139.81	138.13	137.91	136.80	1.33	16.11	16.65	1.339	0.056	24	0	*	0.0000
10/11/21	57.21	44.36	12.85	151.11	148.88	148.83	147.49	1.39	16.21	16.75	1.908	0.062	24	0	0	0.0000
11/11/21	64.50	48.45	16.05	140.63	138.06	138.19	136.72	1.34	16.49	16.89	2.212	0.065	24	0	0	0.0000
12/11/21	63.14	49.60	13.54	170.55	167.47	167.77	165.85	1.62	16.41	16.99	2.263	0.081	24	0	0	0.0000
13/11/21	63.09	50.52	12.57	188.46	185.10	185.44	183.28	1.82	16.31	16.97	2.322	0.092	24	0	0	0.0000
14/11/21	62.23	49.92	12.31	188.21	184.96	185.21	183.14	1.82	16.30	16.97	2.272	0.091	24	0	0	0.0000
15/11/21	64.06	50.88	13.18	192.13	188.61	188.96	186.75	1.86	16.22	16.91	2.479	0.095	24	0	0	0.0000
16/11/21	65.87	52.15	13.72	195.83	192.03	192.51	190.11	1.92	16.18	16.89	2.628	0.100	24	0	0	0.0000
17/11/21	65.23	51.48	13.75	187.46	183.93	184.28	182.11	1.82	16.29	16.95	2.524	0.094	24	0	0	0.0000
18/11/21	64.66	50.16	14.50	170.97	167.78	168.04	166.12	1.66	16.34	16.94	2.426	0.084	24	0	0	0.0000
19/11/21	62.85	49.67	13.18	180.19	177.05	177.24	175.29	1.76	16.28	16.92	2.328	0.088	24	0	0	0.0000
20/11/21	61.68	49.62	12.06	191.19	187.95	188.18	186.09	1.86	16.23	16.89	2.261	0.093	24	0	0	0.0000
21/11/21	62.13	50.28	11.85	194.80	191.44	191.74	189.58	1.86	16.24	16.90	2.260	0.094	24	0	0	0.0000
22/11/21	62.27	50.46	11.81	194.76	191.40	191.72	189.56	1.84	16.25	16.90	2.254	0.093	24	0	0	0.0000
Итого:				5478.4	5391.54	5395.5	5340.24	51.30			62.663	2.463	744	0	0	0.0000
Средние:	59.29	47.63	11.65						16.26	16.88						

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 3984ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Королева 17 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00178584 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x45B7 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
23/10/21	57.37	49.37	8.00	546.16	537.90	542.03	535.80	2.10	6.11	5.37	4.307	0.104	24	0	
24/10/21	57.35	49.39	7.96	545.27	536.99	540.88	534.69	2.30	6.08	5.34	4.275	0.114	24	0	
25/10/21	57.12	49.14	7.98	547.59	539.36	543.21	537.05	2.31	6.11	5.36	4.306	0.113	24	0	
26/10/21	56.91	48.89	8.02	549.62	541.38	545.50	539.39	1.99	6.14	5.38	4.344	0.097	24	0	
27/10/21	56.62	48.58	8.04	544.92	536.82	540.69	534.69	2.13	6.04	5.29	4.316	0.103	24	0	
28/10/21	56.43	48.38	8.05	543.43	535.41	539.53	533.56	1.85	6.00	5.26	4.305	0.089	24	0	
29/10/21	57.73	49.43	8.30	549.23	540.76	545.24	538.98	1.78	6.04	5.29	4.486	0.088	24	0	
30/10/21	57.45	49.11	8.34	552.58	544.15	548.16	541.92	2.23	6.08	5.32	4.540	0.109	24	0	
31/10/21	57.76	49.49	8.27	552.07	543.57	548.00	541.69	1.88	6.08	5.32	4.496	0.093	24	0	
01/11/21	57.50	49.35	8.15	551.11	542.67	547.12	540.88	1.79	6.07	5.31	4.424	0.088	24	0	
02/11/21	57.71	49.47	8.24	549.74	541.29	545.37	539.10	2.19	6.05	5.30	4.461	0.108	24	0	
03/11/21	57.29	49.05	8.24	544.05	535.79	540.09	533.99	1.80	5.93	5.19	4.411	0.088	24	0	
04/11/21	55.58	47.52	8.06	537.94	530.20	533.83	528.12	2.08	5.79	5.06	4.274	0.099	24	0	
05/11/21	56.90	48.51	8.39	550.08	541.87	546.10	540.06	1.81	5.67	4.92	4.546	0.088	24	0	
06/11/21	57.92	49.34	8.58	559.19	550.49	555.26	548.92	1.57	5.57	4.79	4.723	0.077	24	0	
07/11/21	57.79	49.25	8.54	559.02	550.39	554.84	548.51	1.88	5.56	4.78	4.699	0.092	24	0	
08/11/21	56.35	48.19	8.16	543.91	535.93	540.28	534.34	1.59	5.93	5.19	4.375	0.077	24	0	
09/11/21	51.73	44.36	7.37	439.31	433.80	434.98	430.92	2.88	5.64	5.08	3.201	0.128	24	0	*
10/11/21	58.15	48.05	10.10	482.39	474.83	474.66	469.50	5.33	5.76	5.20	4.790	0.256	24	0	
11/11/21	64.83	52.30	12.53	448.44	439.87	440.98	435.33	4.54	6.03	5.56	5.508	0.237	24	0	
12/11/21	63.42	53.13	10.29	552.41	542.31	544.25	537.09	5.22	6.12	5.36	5.581	0.277	24	0	
13/11/21	63.40	53.97	9.43	605.02	593.94	596.82	588.69	5.25	6.11	5.22	5.606	0.283	24	0	
14/11/21	62.43	53.26	9.17	602.56	591.83	594.22	586.34	5.49	6.11	5.21	5.433	0.292	24	0	
15/11/21	64.50	54.56	9.94	616.39	604.73	607.75	599.29	5.44	6.04	5.11	6.013	0.297	24	0	
16/11/21	66.18	55.81	10.37	626.92	614.47	618.64	609.71	4.76	6.02	5.05	6.382	0.265	24	0	
17/11/21	65.52	55.10	10.42	594.64	583.08	587.56	579.25	3.83	6.07	5.20	6.078	0.211	24	0	
18/11/21	64.95	54.01	10.94	541.48	531.09	535.55	528.28	2.81	6.01	5.30	5.811	0.152	24	0	
19/11/21	63.09	53.14	9.95	571.12	560.74	565.38	557.91	2.83	5.98	5.18	5.580	0.150	24	0	
20/11/21	61.98	52.64	9.34	590.80	580.42	585.64	578.05	2.37	5.97	5.11	5.426	0.125	24	0	
21/11/21	62.43	53.05	9.38	590.84	580.31	585.42	577.70	2.61	5.97	5.11	5.446	0.138	24	0	
22/11/21	62.55	53.14	9.41	590.15	579.59	584.51	576.80	2.79	5.98	5.12	5.456	0.148	24	0	
Итого:				17178.	16895.9	17012.	16806.5	89.43			151.599	4.586	744	0	
Средние:	59.57	50.61	8.96					5.96	5.20						

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 12884ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

Отчет о потреблении...

от 24-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

ОАО "Жилуправление"

ул.Кортунова д.2

Жилой дом

ИМ 2300 N BA716

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	dGm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	тонн	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	-1000000	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.12	48.46	197.74	42.79	186.95	24:00	10.79	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.08	47.94	197.25	42.43	186.55	24:00	10.69	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.11	48.06	198.25	42.46	187.35	24:00	10.90	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.22	49.79	201.53	43.70	190.38	24:00	11.15	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.27	50.79	202.55	44.50	191.27	24:00	11.28	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.26	50.64	202.57	44.38	191.16	24:00	11.41	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.27	50.38	202.53	44.12	191.14	24:00	11.39	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.28	50.28	202.35	43.93	190.93	24:00	11.43	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.27	50.70	202.62	44.40	191.15	24:00	11.47	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.28	50.86	202.79	44.55	191.39	24:00	11.40	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.26	50.53	202.49	44.31	191.17	24:00	11.32	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.27	50.42	202.54	44.14	191.15	24:00	11.39	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.28	50.22	202.10	43.89	190.55	24:00	11.56	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.37	51.56	204.71	44.88	192.88	24:00	11.83	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.40	52.42	202.26	45.48	190.67	24:00	11.59	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.39	52.42	201.87	45.54	190.26	24:00	11.60	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.25	50.17	195.80	43.78	184.84	24:00	10.96	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.18	48.43	194.49	42.36	183.60	24:00	10.89	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.43	52.35	199.17	45.15	187.98	24:00	11.19	24:00
12-11-2021 00:00:00	1.65	56.44	207.04	48.42	195.24	24:00	11.79	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.65	56.47	216.02	48.83	203.22	24:00	12.81	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.61	55.70	214.63	48.18	201.99	24:00	12.64	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.42	52.56	200.08	45.23	188.80	24:00	11.29	24:00
16-11-2021 00:00:00	1.75	59.27	176.02	48.49	167.51	24:00	8.51	24:00
17-11-2021 00:00:00	1.87	59.24	222.16	50.80	208.62	24:00	13.55	24:00
18-11-2021 00:00:00	1.79	58.17	219.82	50.04	206.53	24:00	13.29	24:00
19-11-2021 00:00:00	1.60	55.15	210.11	47.54	198.38	24:00	11.74	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.57	54.00	209.04	46.50	196.74	24:00	12.31	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.66	55.86	213.41	48.08	200.83	24:00	12.59	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.66	56.36	212.86	48.53	200.35	24:00	12.51	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.63	55.90	211.29	48.19	199.08	24:00	12.22	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	тонн	час:мин
744:00	43.84	52.63	6328.12	45.66	5968.65	744:00	359.47	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Кортунова д.4 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00182342 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0хв6D1 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	47.82	41.40	6.42	301.96	298.75	301.75	299.35	0.00	-0.60	6.20	6.00	1.914	0.000	24	0	*
24/10/21	47.34	41.09	6.25	301.22	298.00	301.05	298.70	0.00	-0.70	6.20	6.00	1.857	0.000	24	0	*
25/10/21	47.42	41.04	6.38	303.36	300.15	303.17	300.80	0.00	-0.65	6.20	6.00	1.911	0.000	24	0	*
26/10/21	49.12	42.18	6.94	309.22	305.71	308.95	306.36	0.00	-0.65	6.20	6.00	2.117	0.000	24	0	*
27/10/21	50.09	42.92	7.17	311.29	307.62	310.82	308.17	0.00	-0.55	6.20	6.00	2.208	0.004	24	0	*
28/10/21	49.94	42.83	7.11	310.67	307.04	310.35	307.67	0.00	-0.63	6.20	6.00	2.180	0.000	24	0	*
29/10/21	49.68	42.64	7.04	310.41	306.82	310.12	307.48	0.00	-0.66	6.20	6.00	2.159	0.000	24	0	*
30/10/21	49.58	42.46	7.12	310.32	306.77	310.03	307.39	0.00	-0.62	6.20	6.00	2.184	0.000	24	0	*
31/10/21	50.02	42.94	7.08	310.96	307.29	310.70	308.00	0.00	-0.71	6.20	6.00	2.172	0.000	24	0	*
01/11/21	50.17	43.10	7.07	311.42	307.75	311.16	308.45	0.00	-0.70	6.20	6.00	2.173	0.000	24	0	*
02/11/21	49.80	42.87	6.93	310.56	306.96	310.29	307.58	0.00	-0.62	6.20	6.00	2.127	0.000	24	0	*
03/11/21	49.70	42.66	7.04	310.80	307.19	310.51	307.87	0.00	-0.68	6.20	6.00	2.160	0.000	24	0	*
04/11/21	49.51	42.36	7.15	310.26	306.72	309.89	307.27	0.00	-0.55	6.20	6.00	2.189	0.000	24	0	*
05/11/21	50.83	43.26	7.57	314.85	311.06	314.48	311.73	0.00	-0.67	6.20	6.00	2.347	0.000	24	0	*
06/11/21	51.65	43.81	7.84	311.32	307.45	310.88	308.10	0.00	-0.65	6.20	6.00	2.406	0.000	24	0	*
07/11/21	51.65	43.85	7.80	310.85	306.98	309.39	306.57	0.00	0.41	6.20	6.00	2.429	0.041	24	0	*
08/11/21	49.51	42.30	7.21	300.39	296.93	300.05	297.54	0.00	-0.61	6.20	6.00	2.136	0.000	24	0	*
09/11/21	47.74	40.91	6.83	293.98	290.85	293.70	291.35	0.00	-0.50	6.20	6.00	1.980	0.000	24	0	*
10/11/21	51.54	43.49	8.05	300.57	296.81	300.08	297.39	0.00	-0.58	6.20	6.00	2.384	0.000	24	0	*
11/11/21	55.56	46.62	8.94	314.06	309.55	313.38	310.17	0.00	-0.62	6.20	6.00	2.763	0.000	24	0	*
12/11/21	55.63	47.13	8.50	328.04	323.35	326.86	323.45	0.00	-0.10	6.20	6.00	2.769	0.025	24	0	*
13/11/21	54.83	46.48	8.35	325.50	320.97	324.94	321.62	0.00	-0.65	6.20	6.00	2.677	0.000	24	0	*
14/11/21	51.92	43.95	7.97	302.83	299.01	302.33	299.56	0.00	-0.55	6.20	6.00	2.379	0.000	24	0	*
15/11/21	57.51	46.24	11.27	267.85	263.74	266.72	264.02	0.00	-0.28	6.20	6.00	2.969	0.001	24	0	*
16/11/21	58.26	48.85	9.41	338.09	332.80	337.31	333.51	0.00	-0.71	6.20	6.00	3.127	0.000	24	0	*
17/11/21	57.31	48.27	9.04	334.43	329.36	333.07	329.42	0.00	-0.06	6.20	6.00	3.007	0.033	24	0	*
18/11/21	54.33	45.86	8.47	320.45	316.06	320.00	316.86	0.00	-0.80	6.20	6.00	2.671	0.000	24	0	*
19/11/21	53.20	44.78	8.42	316.50	312.34	315.98	313.01	0.00	-0.67	6.20	6.00	2.626	0.000	24	0	*
20/11/21	55.07	46.33	8.74	324.25	319.68	322.88	319.63	0.00	0.05	6.20	6.00	2.825	0.030	24	0	*
21/11/21	55.58	46.78	8.80	323.20	318.57	321.59	318.26	0.00	0.31	6.20	6.00	2.841	0.040	24	0	*
22/11/21	55.15	46.45	8.70	320.48	315.98	319.81	316.57	0.00	-0.59	6.20	6.00	2.746	0.000	24	0	*
Итого:				9660.0	9538.26	9642.2	9553.85	0.00	-15.59			74.433	0.174	744	0	
Средние:	51.85	44.05	7.79							6.20	6.00					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 12890ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

корт 4

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Кортунова д.8 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С G3 max = 42.00 м3/ч G3 min = 0.42 м3/ч

Заводской номер 00182527 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xD46A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	48.78	42.67	6.11	359.66	355.65	358.77	355.69	0.00	-0.04	6.20	7.41	2.155	-0.002	24	0	*
24/10/21	48.27	42.37	5.90	360.10	356.16	359.29	356.29	0.00	-0.13	6.20	7.44	2.089	-0.006	24	0	*
25/10/21	48.39	42.38	6.01	364.06	360.07	363.31	360.25	0.00	-0.18	6.20	7.43	2.149	-0.008	24	0	*
26/10/21	50.20	43.59	6.61	370.58	366.19	369.77	366.47	0.00	-0.28	6.20	7.46	2.404	-0.012	24	0	*
27/10/21	51.12	44.28	6.84	372.80	368.28	371.99	368.59	0.00	-0.31	6.20	7.49	2.503	-0.014	24	0	*
28/10/21	51.00	44.13	6.87	372.75	368.23	371.97	368.58	0.00	-0.35	6.20	7.47	2.518	-0.015	24	0	*
29/10/21	50.73	43.95	6.78	373.15	368.67	372.59	369.23	0.00	-0.56	6.20	7.47	2.483	-0.025	24	0	*
30/10/21	50.63	43.82	6.81	372.35	367.90	371.87	368.51	0.00	-0.61	6.20	7.46	2.493	-0.027	24	0	*
31/10/21	51.02	44.28	6.74	372.78	368.27	372.14	368.71	0.00	-0.44	6.20	7.41	2.465	-0.019	24	0	*
01/11/21	51.21	44.45	6.76	372.97	368.40	372.43	368.99	0.00	-0.59	6.20	7.40	2.473	-0.026	24	0	*
02/11/21	50.87	44.21	6.66	372.39	367.88	371.88	368.46	0.00	-0.58	6.20	7.40	2.434	-0.026	24	0	*
03/11/21	50.77	44.03	6.74	372.51	368.05	371.97	368.60	0.00	-0.55	6.20	7.40	2.469	-0.024	24	0	*
04/11/21	50.55	43.73	6.82	371.79	367.35	371.23	367.93	0.00	-0.58	6.20	7.41	2.492	-0.025	24	0	*
05/11/21	51.95	44.66	7.29	375.39	370.67	374.68	371.19	0.00	-0.52	6.20	7.45	2.688	-0.023	24	0	*
06/11/21	52.83	45.29	7.54	375.01	370.12	374.10	370.54	0.00	-0.42	6.20	7.47	2.782	-0.019	24	0	*
07/11/21	52.85	45.29	7.56	374.48	369.61	373.64	370.09	0.00	-0.48	6.20	7.48	2.780	-0.022	24	0	*
08/11/21	50.52	43.61	6.91	364.73	360.37	364.08	360.83	0.00	-0.46	6.20	7.39	2.477	-0.020	24	0	*
09/11/21	48.72	42.23	6.49	358.81	354.80	358.34	355.36	0.00	-0.56	6.20	7.36	2.291	-0.024	24	0	*
10/11/21	52.73	45.09	7.64	364.13	359.42	363.44	359.99	0.00	-0.57	6.20	7.42	2.733	-0.026	24	0	*
11/11/21	57.01	48.24	8.77	373.91	368.27	373.11	369.09	0.00	-0.82	6.20	7.70	3.214	-0.040	24	0	*
12/11/21	56.87	48.50	8.37	387.13	381.36	387.08	382.85	0.00	-1.49	6.20	7.80	3.172	-0.072	24	0	*
13/11/21	56.12	47.88	8.24	384.81	379.21	384.87	380.77	0.00	-1.56	6.20	7.77	3.106	-0.075	24	0	*
14/11/21	53.09	45.32	7.77	362.31	357.52	362.31	358.82	0.00	-1.30	6.20	7.80	2.760	-0.059	24	0	*
15/11/21	59.30	48.55	10.75	331.39	326.02	330.38	326.73	0.00	-0.71	6.20	7.99	3.489	-0.034	24	0	*
16/11/21	59.64	50.60	9.04	407.95	401.26	408.08	403.23	0.00	-1.97	6.20	8.04	3.605	-0.100	24	0	*
17/11/21	58.63	49.89	8.74	403.58	397.19	403.97	399.26	0.00	-2.07	6.20	7.96	3.451	-0.103	24	0	*
18/11/21	55.54	47.34	8.20	385.88	380.37	386.42	382.38	0.00	-2.01	6.20	7.89	3.099	-0.095	24	0	*
19/11/21	54.44	46.41	8.03	385.73	380.42	386.12	382.22	0.00	-1.80	6.20	7.94	3.034	-0.084	24	0	*
20/11/21	56.32	47.99	8.33	393.26	387.48	393.47	389.26	0.00	-1.78	6.20	7.96	3.207	-0.085	24	0	*
21/11/21	56.77	48.36	8.41	387.00	381.25	387.29	383.07	0.00	-1.82	6.20	7.94	3.190	-0.088	24	0	*
22/11/21	56.36	47.93	8.43	379.58	374.00	379.84	375.76	0.00	-1.76	6.20	7.89	3.135	-0.084	24	0	*
Итого:				11602.	11450.4	11590.	11477.7	0.00	-27.30			85.340	-1.282	744	0	
Средние:	53.00	45.51	7.48							6.20	7.60					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 10178ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

корт 8

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Кортунова д.10 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 М сет. воды= _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 0.00 °С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00235298 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x409E по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	47.64	40.77	6.87	280.53	277.57	274.77	272.61	0.00	4.96	7.00	7.00	1.903	0.203	24	0	
24/10/21	47.19	40.57	6.62	280.61	277.64	274.77	272.67	0.00	4.97	7.00	7.00	1.833	0.202	24	0	
25/10/21	47.29	40.60	6.69	283.63	280.62	277.77	275.65	0.00	4.97	7.00	7.00	1.870	0.202	24	0	
26/10/21	49.00	41.67	7.33	289.01	285.74	283.02	280.72	0.00	5.02	7.00	7.00	2.093	0.210	24	0	
27/10/21	49.96	42.38	7.58	290.86	287.50	284.84	282.44	0.00	5.06	7.00	7.00	2.172	0.215	24	0	
28/10/21	49.79	42.23	7.56	291.09	287.73	285.00	282.61	0.00	5.12	7.00	7.00	2.170	0.217	24	0	
29/10/21	49.56	42.10	7.46	291.76	288.42	285.63	283.27	0.00	5.15	7.00	7.00	2.145	0.217	24	0	
30/10/21	49.46	41.86	7.60	291.40	288.08	285.16	282.80	0.00	5.28	7.00	7.00	2.185	0.222	24	0	
31/10/21	49.89	42.31	7.58	291.98	288.56	285.59	283.19	0.00	5.37	7.00	7.00	2.181	0.228	24	0	
01/11/21	50.04	42.50	7.54	292.65	289.23	286.15	283.75	0.00	5.48	7.00	7.00	2.178	0.233	24	0	
02/11/21	49.71	42.28	7.43	292.52	289.16	285.95	283.57	0.00	5.59	7.00	7.00	2.145	0.237	24	0	
03/11/21	49.62	42.16	7.46	292.13	288.77	285.44	283.04	0.00	5.73	7.00	7.00	2.152	0.242	24	0	
04/11/21	49.44	41.84	7.60	291.39	288.09	284.84	282.50	0.00	5.59	7.00	7.00	2.185	0.234	24	0	
05/11/21	50.75	42.69	8.06	295.59	292.04	288.97	286.53	0.00	5.51	7.00	7.00	2.347	0.236	24	0	
06/11/21	51.60	43.33	8.27	296.26	292.57	289.66	287.14	0.00	5.43	7.00	7.00	2.415	0.236	24	0	
07/11/21	51.60	43.32	8.28	295.93	292.25	289.38	286.82	0.00	5.43	7.00	7.00	2.415	0.236	24	0	
08/11/21	49.42	41.79	7.63	287.75	284.46	281.11	278.81	0.00	5.65	7.00	7.00	2.166	0.237	24	0	
09/11/21	47.64	40.46	7.18	283.09	280.07	276.40	274.25	0.00	5.82	7.00	7.00	2.002	0.236	24	0	
10/11/21	51.63	43.12	8.51	288.07	284.48	281.50	279.05	0.00	5.43	7.00	7.00	2.415	0.235	24	0	
11/11/21	55.57	46.16	9.41	297.20	292.96	290.75	287.89	0.00	5.07	7.00	7.00	2.751	0.235	24	0	
12/11/21	55.62	46.53	9.09	308.45	304.04	301.91	298.87	0.00	5.17	7.00	7.00	2.758	0.241	24	0	
13/11/21	54.83	45.94	8.89	306.10	301.82	299.52	296.57	0.00	5.25	7.00	7.00	2.682	0.242	24	0	
14/11/21	51.87	43.57	8.30	288.78	285.17	282.11	279.54	0.00	5.63	7.00	7.00	2.362	0.246	24	0	
15/11/21	57.89	46.50	11.39	261.22	257.18	254.83	252.28	0.00	4.90	7.00	7.00	2.922	0.228	24	0	
16/11/21	58.35	48.49	9.86	320.73	315.71	314.24	310.79	0.00	4.92	7.00	7.00	3.105	0.239	24	0	
17/11/21	57.34	47.84	9.50	317.54	312.73	311.09	307.75	0.00	4.98	7.00	7.00	2.964	0.239	24	0	
18/11/21	54.31	45.45	8.86	303.01	298.86	296.58	293.74	0.00	5.12	7.00	7.00	2.644	0.233	24	0	
19/11/21	53.22	44.42	8.80	302.66	298.69	296.18	293.45	0.00	5.24	7.00	7.00	2.623	0.233	24	0	
20/11/21	54.97	45.94	9.03	308.70	304.38	302.18	299.22	0.00	5.16	7.00	7.00	2.742	0.238	24	0	
21/11/21	55.54	46.32	9.22	305.88	301.51	299.42	296.43	0.00	5.08	7.00	7.00	2.778	0.236	24	0	
22/11/21	55.03	45.94	9.09	301.98	297.76	295.48	292.56	0.00	5.20	7.00	7.00	2.700	0.239	24	0	
Итого:				9128.5	9013.79	8930.2	8850.51	0.00	163.28			74.003	7.127	744	0	
Средние:	51.79	43.58	8.21							7.00	7.00					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 6668ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

корт 10

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Кортунова д.12 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С G3 max = 50.00 м3/ч G3 min = 0.05 м3/ч

Заводской номер 00178911 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хАF62 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	48.74	43.70	5.04	447.58	442.65	438.02	434.10	0.00	8.55	6.99	6.74	2.228	0.374	24	0	*
24/10/21	48.31	43.22	5.09	423.53	418.90	416.21	412.55	0.00	6.35	7.00	6.78	2.129	0.274	24	0	*
25/10/21	48.34	42.71	5.63	388.85	384.60	384.65	381.35	0.00	3.25	6.97	6.78	2.158	0.139	24	0	*
26/10/21	50.15	43.96	6.19	395.76	391.10	391.75	388.20	0.00	2.90	7.01	6.81	2.417	0.127	24	0	*
27/10/21	51.10	44.71	6.39	398.60	393.73	394.43	390.72	0.00	3.01	7.05	6.85	2.511	0.135	24	0	*
28/10/21	50.94	44.60	6.34	398.40	393.58	394.46	390.78	0.00	2.80	7.02	6.82	2.492	0.125	24	0	*
29/10/21	50.69	44.26	6.43	387.93	383.29	384.04	380.51	0.00	2.78	7.04	6.85	2.462	0.123	24	0	*
30/10/21	50.59	44.14	6.45	394.77	390.06	390.64	387.08	0.00	2.98	7.02	6.82	2.514	0.132	24	0	*
31/10/21	50.99	44.61	6.38	395.14	390.34	391.01	387.33	0.00	3.01	6.97	6.77	2.484	0.134	24	0	*
01/11/21	51.17	44.81	6.36	395.65	390.83	391.39	387.71	0.00	3.12	6.96	6.76	2.480	0.140	24	0	*
02/11/21	50.84	44.54	6.30	394.93	390.16	390.82	387.18	0.00	2.98	6.96	6.76	2.451	0.133	24	0	*
03/11/21	50.74	44.37	6.37	395.30	390.59	391.01	387.39	0.00	3.20	6.97	6.77	2.479	0.142	24	0	*
04/11/21	50.53	44.07	6.46	394.32	389.64	390.28	386.74	0.00	2.90	6.97	6.77	2.516	0.128	24	0	*
05/11/21	51.92	45.07	6.85	399.62	394.64	395.55	391.78	0.00	2.86	7.02	6.82	2.701	0.129	24	0	*
06/11/21	52.77	45.73	7.04	400.12	394.93	396.04	392.13	0.00	2.80	7.04	6.83	2.778	0.128	24	0	*
07/11/21	52.77	45.73	7.04	399.45	394.29	395.44	391.57	0.00	2.72	7.04	6.84	2.772	0.124	24	0	*
08/11/21	50.50	44.02	6.48	388.92	384.28	384.86	381.35	0.00	2.93	6.94	6.75	2.484	0.129	24	0	*
09/11/21	48.71	42.63	6.08	382.55	378.29	378.25	375.03	0.00	3.26	6.91	6.73	2.297	0.139	24	0	*
10/11/21	52.78	45.56	7.22	388.76	383.74	384.81	381.05	0.00	2.69	6.98	6.79	2.770	0.123	24	0	*
11/11/21	56.91	48.74	8.17	401.15	395.16	397.17	392.75	0.00	2.41	7.28	7.07	3.228	0.117	24	0	*
12/11/21	56.86	49.03	7.83	415.25	409.08	411.35	406.72	0.00	2.36	7.40	7.17	3.198	0.116	24	0	*
13/11/21	56.09	48.41	7.68	412.68	406.66	408.71	404.26	0.00	2.40	7.37	7.14	3.122	0.116	24	0	*
14/11/21	53.08	45.84	7.24	389.19	384.08	385.44	381.64	0.00	2.44	7.36	7.16	2.773	0.112	24	0	*
15/11/21	59.29	49.21	10.08	354.05	348.31	350.69	346.76	0.00	1.55	7.53	7.35	3.504	0.076	24	0	*
16/11/21	59.69	51.06	8.63	432.78	425.72	428.26	423.08	0.00	2.64	7.71	7.42	3.667	0.135	24	0	*
17/11/21	58.62	50.38	8.24	428.65	421.89	423.68	418.66	0.00	3.23	7.61	7.34	3.475	0.163	24	0	*
18/11/21	55.54	47.83	7.71	409.32	403.51	404.28	399.95	0.00	3.56	7.49	7.26	3.105	0.170	24	0	*
19/11/21	54.41	46.86	7.55	409.26	403.66	404.13	399.97	0.00	3.69	7.53	7.31	3.041	0.173	24	0	*
20/11/21	56.26	48.48	7.78	417.10	411.04	412.18	407.65	0.00	3.39	7.58	7.34	3.195	0.164	24	0	*
21/11/21	56.75	48.90	7.85	413.13	407.01	408.67	404.11	0.00	2.90	7.55	7.31	3.194	0.142	24	0	*
22/11/21	56.29	48.47	7.82	407.71	401.75	403.82	399.40	0.00	2.35	7.49	7.26	3.141	0.114	24	0	*
Итого:				12460.	12297.5	12322.	12199.5	0.00	98.01			85.766	4.476	744	0	
Средние:	52.97	45.98	6.99							7.18	6.97					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 12885ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

корт 12

Отчет о потреблении...

от 24-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 24-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 ул. Кортунова д.14
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA733
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	3.59	49.71	450.70	41.72	452.20	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	3.49	49.24	452.39	41.52	453.84	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	3.61	49.32	455.38	41.39	456.88	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	4.02	51.11	463.62	42.43	465.34	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	4.17	52.15	467.28	43.22	469.08	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	4.16	51.99	465.72	43.03	467.51	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	4.14	51.73	466.56	42.84	468.34	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	4.17	51.62	467.86	42.69	469.64	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	4.12	52.04	467.75	43.23	469.53	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	4.13	52.22	467.60	43.37	469.39	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	4.08	51.87	466.46	43.10	468.22	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	4.14	51.77	467.96	42.91	469.73	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	4.18	51.58	467.37	42.61	469.16	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	4.47	52.95	473.66	43.51	475.61	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	4.63	53.86	474.48	44.08	476.52	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	4.63	53.87	473.68	44.08	475.72	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	4.12	51.53	459.62	42.55	461.39	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	3.82	49.72	453.67	41.27	455.27	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	4.61	53.77	461.86	43.77	463.89	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	5.31	58.03	475.78	46.82	478.25	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	5.26	58.03	494.35	47.37	496.81	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	5.13	57.21	491.08	46.76	493.45	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	4.57	54.13	465.41	44.07	467.46	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	5.65	61.24	416.63	46.87	419.32	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	6.03	60.91	512.72	49.13	515.62	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	5.69	59.78	507.59	48.57	510.31	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	5.10	56.68	484.58	46.16	486.92	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	5.02	55.48	483.37	45.07	485.63	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	5.28	57.40	493.03	46.67	495.47	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	5.27	57.91	489.96	47.13	492.41	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	5.17	57.45	484.06	46.75	486.45	24:00	24:00
24-11-2021 00:00:00	5.21	57.29	479.61	46.40	482.01	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
768:00	146.98	54.18	15101.80	44.41	15167.35	768:00	768:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Кортунова д.15 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С

Заводской номер 00177123 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0хС83А ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	52.05	47.63	4.42	478.90	472.86	474.48	469.44	3.42	5.82	5.40	2.089	0.163	24	0	*
24/10/21	52.07	47.06	5.01	407.44	402.31	403.35	399.13	3.18	5.80	5.40	2.011	0.150	24	0	**
25/10/21	51.65	45.75	5.90	334.87	330.75	331.27	327.94	2.81	5.83	5.40	1.950	0.128	24	0	**
26/10/21	51.25	45.30	5.95	335.22	331.08	331.59	328.37	2.71	5.84	5.40	1.969	0.123	24	0	**
27/10/21	50.78	44.85	5.93	333.63	329.62	330.05	326.94	2.68	5.73	5.40	1.951	0.120	24	0	**
28/10/21	50.54	44.61	5.93	333.26	329.27	329.75	326.66	2.61	5.69	5.40	1.953	0.116	24	0	**
29/10/21	51.65	45.19	6.46	314.81	310.88	311.58	308.61	2.27	5.74	5.40	2.008	0.103	24	0	**
30/10/21	51.18	44.01	7.17	274.93	271.57	272.31	269.91	1.66	5.79	5.40	1.946	0.073	24	0	**
31/10/21	51.53	44.35	7.18	275.08	271.72	272.46	269.92	1.80	5.80	5.40	1.949	0.080	24	0	**
01/11/21	51.35	44.22	7.13	275.31	271.95	272.68	270.19	1.76	5.79	5.40	1.939	0.078	24	0	**
02/11/21	51.49	44.33	7.16	275.25	271.86	272.61	270.08	1.78	5.77	5.40	1.946	0.079	24	0	**
03/11/21	51.01	43.92	7.09	273.86	270.54	271.31	268.78	1.76	5.65	5.40	1.917	0.077	24	0	**
04/11/21	49.21	42.38	6.83	271.70	268.58	269.33	267.05	1.53	5.48	5.40	1.833	0.065	24	0	**
05/11/21	51.71	44.16	7.55	278.70	275.23	276.05	273.49	1.74	5.39	5.40	2.072	0.077	24	0	**
06/11/21	54.60	46.43	8.17	285.35	281.41	282.45	279.57	1.84	5.30	5.40	2.292	0.085	24	0	**
07/11/21	54.55	46.42	8.13	285.33	281.36	282.42	279.54	1.82	5.29	5.40	2.281	0.084	24	0	**
08/11/21	51.27	43.97	7.30	275.99	272.59	273.39	270.92	1.67	5.64	5.40	1.986	0.073	24	0	**
09/11/21	51.47	43.41	8.06	223.78	221.00	221.73	219.74	1.26	5.28	5.40	1.777	0.055	24	0	**
10/11/21	57.53	48.05	9.48	270.36	266.18	267.11	264.20	1.98	5.43	5.40	2.518	0.095	24	0	**
11/11/21	59.82	50.25	9.57	287.49	282.78	283.82	280.44	2.34	5.68	5.40	2.706	0.117	24	0	**
12/11/21	58.64	49.64	9.00	294.22	289.54	290.44	287.06	2.48	5.84	5.40	2.605	0.123	24	0	**
13/11/21	58.48	49.49	8.99	292.08	287.50	288.28	284.92	2.58	5.88	5.40	2.583	0.128	24	0	**
14/11/21	57.69	48.83	8.86	289.30	284.87	286.10	282.87	2.00	5.86	5.40	2.522	0.098	24	0	**
15/11/21	59.27	49.36	9.91	276.88	272.40	273.74	270.63	1.77	5.82	5.40	2.697	0.087	24	0	**
16/11/21	61.70	50.76	10.94	269.91	265.24	266.81	263.61	1.63	5.82	5.40	2.902	0.083	24	0	**
17/11/21	60.08	49.67	10.41	264.82	260.39	261.60	258.59	1.80	5.86	5.40	2.710	0.089	24	0	**
18/11/21	58.67	48.71	9.96	263.43	259.25	260.11	257.21	2.04	5.76	5.40	2.582	0.099	24	0	**
19/11/21	57.16	47.91	9.25	276.89	272.71	273.93	270.95	1.76	5.75	5.40	2.521	0.084	24	0	**
20/11/21	56.74	48.03	8.71	289.98	285.66	286.95	283.83	1.83	5.75	5.40	2.489	0.088	24	0	**
21/11/21	57.13	48.37	8.76	290.62	286.25	287.51	284.38	1.87	5.76	5.40	2.504	0.090	24	0	**
22/11/21	57.21	48.45	8.76	292.60	288.14	289.16	286.01	2.13	5.77	5.40	2.523	0.103	24	0	**
Итого:				9191.9	9065.49	9094.3	9000.98	64.51			69.731	3.013	744	0	
Средние:	54.49	46.62	7.87						5.69	5.40					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 6762ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

корт 15

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Кортунова д.17 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 630.00 м3/ч G под min = 1.68 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max = 630.00 м3/ч G обр min = 1.68 м3/ч
 Тхв= 0.00 °С G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч

Заводской номер 00224100 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хСС0D по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС	DI
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
23/10/21	52.25	47.32	4.93	578.40	570.98	593.25	587.01	0.00	-16.03	5.55	5.16	2.815	-0.758	24	0	*	0.0000
24/10/21	52.25	46.71	5.54	483.65	477.47	495.62	490.51	0.00	-13.04	5.54	5.19	2.643	-0.609	24	0	*	0.0000
25/10/21	51.82	45.35	6.47	399.68	394.64	409.58	405.59	0.00	-10.95	5.58	5.26	2.548	-0.496	24	0	*	0.0000
26/10/21	51.41	44.89	6.52	400.25	395.33	410.05	406.14	0.00	-10.81	5.58	5.26	2.578	-0.485	24	0	*	0.0000
27/10/21	50.92	44.34	6.58	398.75	393.91	408.17	404.39	0.00	-10.48	5.48	5.17	2.587	-0.464	24	0	*	0.0000
28/10/21	50.70	44.08	6.62	398.37	393.55	407.50	403.76	0.00	-10.21	5.44	5.13	2.603	-0.450	24	0	*	0.0000
29/10/21	51.79	45.03	6.76	403.53	398.49	412.93	408.98	0.00	-10.49	5.48	5.16	2.691	-0.472	24	0	*	0.0000
30/10/21	51.36	44.71	6.65	411.02	405.98	420.50	416.51	0.00	-10.53	5.51	5.17	2.696	-0.470	24	0	*	0.0000
31/10/21	51.71	45.09	6.62	411.23	406.10	420.82	416.74	0.00	-10.64	5.52	5.18	2.687	-0.479	24	0	*	0.0000
01/11/21	51.53	45.00	6.53	411.85	406.77	421.65	417.57	0.00	-10.80	5.51	5.17	2.653	-0.486	24	0	*	0.0000
02/11/21	51.67	45.12	6.55	411.82	406.68	421.75	417.71	0.00	-11.03	5.49	5.15	2.666	-0.497	24	0	*	0.0000
03/11/21	51.19	44.70	6.49	409.98	404.92	419.93	415.95	0.00	-11.03	5.36	5.03	2.627	-0.493	24	0	*	0.0000
04/11/21	49.39	43.11	6.28	407.50	402.83	417.37	413.72	0.00	-10.89	5.21	4.88	2.529	-0.469	24	0	*	0.0000
05/11/21	51.88	44.89	6.99	418.10	412.80	428.18	424.13	0.00	-11.33	5.10	4.76	2.881	-0.508	24	0	*	0.0000
06/11/21	54.75	47.31	7.44	427.17	421.17	438.02	433.42	0.00	-12.25	5.00	4.64	3.132	-0.579	24	0	*	0.0000
07/11/21	54.70	47.32	7.38	427.35	421.43	438.43	433.80	0.00	-12.37	5.00	4.64	3.106	-0.585	24	0	*	0.0000
08/11/21	51.43	44.86	6.57	413.58	408.47	423.95	419.91	0.00	-11.44	5.36	5.03	2.684	-0.513	24	0	*	0.0000
09/11/21	51.61	44.29	7.32	336.08	331.88	343.20	340.02	0.00	-8.14	5.05	4.79	2.433	-0.360	24	0	*	0.0000
10/11/21	57.65	49.09	8.56	404.88	398.63	412.45	407.73	0.00	-9.10	5.15	4.83	3.410	-0.446	24	0	*	0.0000
11/11/21	59.96	51.34	8.62	429.87	422.76	437.85	432.44	0.00	-9.68	5.37	5.02	3.642	-0.496	24	0	*	0.0000
12/11/21	58.80	50.69	8.11	440.75	433.72	448.70	443.28	0.00	-9.56	5.52	5.15	3.512	-0.484	24	0	*	0.0000
13/11/21	58.65	50.57	8.08	437.43	430.49	445.50	440.18	0.00	-9.69	5.56	5.19	3.478	-0.490	24	0	*	0.0000
14/11/21	57.85	49.95	7.90	436.32	429.58	444.13	438.96	0.00	-9.38	5.55	5.19	3.388	-0.468	24	0	*	0.0000
15/11/21	59.39	50.50	8.89	409.80	403.16	417.15	412.16	0.00	-9.00	5.53	5.20	3.581	-0.454	24	0	*	0.0000
16/11/21	61.83	52.04	9.79	408.43	401.26	415.85	410.56	0.00	-9.30	5.54	5.22	3.924	-0.484	24	0	*	0.0000
17/11/21	60.22	50.89	9.33	398.87	392.20	405.87	400.94	0.00	-8.74	5.59	5.28	3.655	-0.444	24	0	*	0.0000
18/11/21	58.82	49.80	9.02	396.60	390.27	403.38	398.71	0.00	-8.44	5.49	5.19	3.515	-0.420	24	0	*	0.0000
19/11/21	57.31	49.05	8.26	419.73	413.34	426.42	421.61	0.00	-8.27	5.46	5.12	3.414	-0.405	24	0	*	0.0000
20/11/21	56.90	49.06	7.84	440.72	434.14	447.43	442.39	0.00	-8.25	5.45	5.08	3.404	-0.404	24	0	*	0.0000
21/11/21	57.29	49.43	7.86	441.33	434.62	447.77	442.65	0.00	-8.03	5.46	5.08	3.415	-0.397	24	0	*	0.0000
22/11/21	57.37	49.53	7.84	442.57	435.84	448.98	443.78	0.00	-7.94	5.46	5.09	3.413	-0.393	24	0	*	0.0000
Итого:				13055.	12873.4	13332.	13191.2	0.00	-317.84			94.310	-14.958	744	0		0.0000
Средние:	54.65	47.29	7.36							5.41	5.07						

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 12889ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

корт 17

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: ул.Крупская 5

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 1304521
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
22.10.21	7.443	115.012	69.71	0.00	5.948	114.945	56.54	1.18	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.10.21	7.528	113.984	71.08	0.00	6.022	113.984	57.63	1.18	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	7.501	113.518	71.11	0.00	6.030	113.518	57.91	1.19	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	7.453	113.573	70.66	0.00	5.966	113.573	57.32	1.19	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	7.412	113.817	70.16	0.00	5.903	113.817	56.65	1.19	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	7.211	110.098	70.53	0.00	5.683	110.098	56.39	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	7.093	108.169	70.60	0.00	5.567	108.169	56.25	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	7.106	105.578	72.32	0.00	5.567	105.583	57.49	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	7.328	109.872	71.73	0.00	5.748	109.872	57.10	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	7.645	114.453	71.83	0.00	6.024	114.453	57.42	1.19	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	7.298	109.956	71.41	0.00	5.753	109.956	57.11	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	7.333	109.768	71.84	0.00	5.763	109.768	57.29	1.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	7.221	107.410	72.25	0.00	5.639	107.410	57.27	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	6.899	103.783	71.51	0.00	5.323	103.783	56.08	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	6.789	102.722	71.12	0.00	5.238	102.722	55.77	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	6.663	101.419	70.73	0.00	5.125	101.419	55.31	1.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	6.629	101.060	70.62	0.00	5.106	101.060	55.31	1.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	6.805	102.531	71.40	0.00	5.248	102.531	55.96	1.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	5.247	90.263	61.19	0.00	4.123	90.263	50.06	1.22	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	6.666	103.448	69.44	0.00	5.123	103.444	54.27	1.22	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	7.480	112.207	71.69	0.00	5.861	112.207	57.02	1.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	7.613	112.951	72.44	0.00	5.973	112.951	57.67	1.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	7.600	111.263	73.34	0.00	5.934	111.263	58.12	1.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	7.444	110.668	72.28	0.00	5.821	110.668	57.38	1.22	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	7.496	110.288	73.01	0.00	5.798	110.288	57.36	1.22	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	7.555	110.297	73.53	0.00	5.837	110.297	57.70	1.22	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	7.518	110.741	72.91	0.00	5.848	110.741	57.59	1.22	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	7.235	108.934	71.44	0.00	5.631	108.934	56.47	1.22	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	7.153	108.383	71.03	0.00	5.557	108.383	56.05	1.22	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	7.146	108.468	70.91	0.00	5.547	108.468	55.92	1.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	7.204	108.736	71.29	0.00	5.607	108.736	56.35	1.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	7.184	108.499	71.13		5.623	108.497	56.54		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	222.714	3363.370			174.315	3363.304			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: ул.Крупская 5

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 1304521
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	tхв, °С
22.10.21	24.00	1.494	0.000	0.068	5.00
23.10.21	24.00	1.506	0.000	0.000	5.00
24.10.21	24.00	1.470	0.000	0.000	5.00
25.10.21	24.00	1.487	0.000	0.000	5.00
26.10.21	24.00	1.509	0.000	0.000	5.00
27.10.21	24.00	1.529	0.000	0.000	5.00
28.10.21	24.00	1.526	0.000	0.000	5.00
29.10.21	23.13	1.540	0.000	-0.005	5.00
30.10.21	24.00	1.580	0.000	0.000	5.00
31.10.21	24.00	1.621	0.000	0.000	5.00
01.11.21	24.00	1.545	0.000	0.000	5.00
02.11.21	24.00	1.570	0.000	0.000	5.00
03.11.21	24.00	1.582	0.000	0.000	5.00
04.11.21	24.00	1.576	0.000	0.000	5.00
05.11.21	24.00	1.551	0.000	0.000	5.00
06.11.21	24.00	1.538	0.000	0.000	5.00
07.11.21	24.00	1.522	0.000	0.000	5.00
08.11.21	24.00	1.557	0.000	0.000	5.00
09.11.21	24.00	1.124	0.000	0.000	5.00
10.11.21	24.00	1.543	0.000	0.004	5.00
11.11.21	24.00	1.618	0.000	0.000	5.00
12.11.21	24.00	1.640	0.000	0.000	5.00
13.11.21	24.00	1.667	0.000	0.000	5.00
14.11.21	24.00	1.622	0.000	0.000	5.00
15.11.21	24.00	1.699	0.000	0.000	5.00
16.11.21	24.00	1.718	0.000	0.000	5.00
17.11.21	24.00	1.669	0.000	0.000	5.00
18.11.21	24.00	1.604	0.000	0.000	5.00
19.11.21	24.00	1.596	0.000	0.000	5.00
20.11.21	24.00	1.599	0.000	0.000	5.00
21.11.21	24.00	1.597	0.000	0.000	5.00
Среднее:		1.561	0.000	0.002	5.000
Итого:	743.13	48.399	0.000	0.066	

Дата и время	ВтсИтого,Гкал	МтсИтого,т	ВтвИтого,Гкал
21.10.2021 23:59	2203.412	1989.355	0.000
21.11.2021 23:59	2251.812	1989.421	0.000

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Кувыкина д.17 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С

Заводской номер 00178898 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x7218 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	72.17	62.54	9.63	238.88	233.33	236.33	232.13	1.20	6.20	6.00	2.247	0.075	24	0	*
24/10/21	72.15	62.51	9.64	237.66	232.13	235.16	230.97	1.16	6.20	6.00	2.238	0.072	24	0	*
25/10/21	71.69	61.87	9.82	232.36	227.01	229.87	225.89	1.12	6.20	6.00	2.232	0.069	24	0	*
26/10/21	71.21	61.26	9.95	236.65	231.28	234.15	230.12	1.16	6.20	6.00	2.301	0.071	24	0	*
27/10/21	71.74	61.42	10.32	231.04	225.72	228.77	224.81	0.91	6.20	6.00	2.328	0.056	24	0	*
28/10/21	71.79	61.39	10.40	228.55	223.26	226.36	222.46	0.80	6.20	6.00	2.324	0.049	24	0	*
29/10/21	73.44	62.56	10.88	230.01	224.48	228.37	224.26	0.22	6.20	6.00	2.443	0.014	24	0	*
30/10/21	72.89	62.22	10.67	230.85	225.35	229.67	225.59	-0.24	6.20	6.00	2.407	-0.015	24	0	*
31/10/21	72.94	62.49	10.45	230.82	225.38	229.79	225.71	-0.33	6.20	6.00	2.360	-0.021	24	0	*
01/11/21	72.54	62.19	10.35	230.44	225.07	229.50	225.42	-0.35	6.20	6.00	2.330	-0.022	24	0	*
02/11/21	73.02	62.49	10.53	230.09	224.65	229.16	225.07	-0.42	6.20	6.00	2.364	-0.026	24	0	*
03/11/21	73.43	62.48	10.95	225.56	220.15	224.67	220.65	-0.50	6.20	6.00	2.409	-0.031	24	0	*
04/11/21	72.69	61.49	11.20	219.17	214.03	217.66	213.88	0.15	6.20	6.00	2.397	0.009	24	0	*
05/11/21	72.33	61.12	11.21	217.26	212.14	215.36	211.66	0.48	6.20	6.00	2.377	0.029	24	0	*
06/11/21	71.94	60.71	11.23	215.07	210.09	213.05	209.45	0.64	6.20	6.00	2.359	0.039	24	0	*
07/11/21	71.81	60.59	11.22	214.85	209.92	212.80	209.20	0.72	6.20	6.00	2.356	0.044	24	0	*
08/11/21	72.67	61.39	11.28	217.11	212.02	215.00	211.30	0.72	6.20	6.00	2.389	0.044	24	0	*
09/11/21	63.74	54.48	9.26	193.33	189.69	192.20	189.51	0.18	6.20	6.00	1.746	0.010	24	0	*
10/11/21	70.91	59.29	11.62	205.91	201.25	203.62	200.30	0.95	6.20	6.00	2.341	0.056	24	0	*
11/11/21	72.75	60.81	11.94	210.39	205.40	207.85	204.30	1.10	6.20	6.00	2.450	0.067	24	0	*
12/11/21	73.61	62.08	11.53	221.77	216.49	219.10	215.27	1.22	6.20	6.00	2.497	0.076	24	0	*
13/11/21	74.53	62.80	11.73	222.02	216.51	219.35	215.43	1.08	6.20	6.00	2.539	0.068	24	0	*
14/11/21	73.33	61.81	11.52	221.22	215.91	218.51	214.67	1.24	6.20	6.00	2.488	0.077	24	0	*
15/11/21	74.28	62.12	12.16	220.12	214.71	217.28	213.47	1.24	6.20	6.00	2.610	0.077	24	0	*
16/11/21	74.73	62.34	12.39	219.83	214.39	216.95	213.11	1.28	6.20	6.00	2.660	0.080	24	0	*
17/11/21	74.03	62.14	11.89	223.11	217.71	220.23	216.37	1.34	6.20	6.00	2.587	0.083	24	0	*
18/11/21	72.55	61.41	11.14	200.94	196.20	197.57	194.18	2.02	6.20	6.00	2.193	0.124	24	0	*
19/11/21	72.14	60.78	11.36	218.80	213.75	216.84	213.22	0.53	6.20	6.00	2.431	0.032	24	0	*
20/11/21	72.05	60.55	11.50	219.03	213.99	216.74	213.14	0.85	6.20	6.00	2.460	0.051	24	0	*
21/11/21	72.42	60.96	11.46	219.20	214.08	216.74	213.06	1.02	6.20	6.00	2.454	0.062	24	0	*
22/11/21	72.42	61.10	11.32	220.52	215.36	218.09	214.33	1.03	6.20	6.00	2.434	0.063	24	0	*
Итого:				6882.5	6721.45	6816.7	6698.93	22.52			73.751	1.382	744	0	
Средние:	72.38	61.39	10.98						6.20	6.00					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 19032ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

кувык 17

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Адрес :
 Прибор :
 Назначение :

Кувькина д.7
 ИМ 2300 N ВВ680
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	0.58	0.02	54.41	119.64	49.50	120.48	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	0.55	0.02	54.49	101.25	49.05	101.71	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	0.55	0.02	53.49	100.01	47.96	100.55	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	0.51	0.02	51.41	95.77	46.04	96.27	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	0.55	0.02	52.16	98.16	46.56	98.59	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	0.60	0.02	54.58	103.66	48.80	104.17	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	0.69	0.03	58.09	111.10	51.91	111.55	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	0.67	0.03	57.38	109.95	51.32	110.32	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	0.64	0.03	57.70	110.07	51.84	110.47	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	0.63	0.03	56.99	108.74	51.23	109.16	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	0.64	0.03	57.66	110.58	51.82	111.06	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	0.64	0.03	57.73	109.37	51.84	109.83	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	0.60	0.03	55.51	104.54	49.75	104.94	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	0.59	0.02	54.53	102.60	48.80	103.06	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	0.57	0.02	53.39	100.06	47.71	100.57	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	0.57	0.02	53.12	99.35	47.40	99.88	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	0.61	0.03	54.13	101.23	48.13	101.76	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	0.45	0.02	48.42	84.45	42.99	84.93	22:31	24:00
11-11-2021 00:00:00	0.71	0.03	57.70	88.55	49.19	89.05	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	0.81	0.03	64.56	102.19	56.22	102.55	23:11	23:11
13-11-2021 00:00:00	0.84	0.03	62.88	125.15	56.17	125.72	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	0.85	0.04	63.74	126.45	57.01	126.88	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	0.81	0.03	62.67	123.95	56.14	124.36	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	0.84	0.03	62.88	123.95	56.11	124.35	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	0.86	0.04	63.44	124.52	56.55	124.98	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	0.74	0.03	60.06	112.47	53.54	112.95	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	0.67	0.03	56.01	102.70	49.49	103.18	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	0.71	0.03	57.95	107.41	51.29	107.85	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	0.72	0.03	58.09	108.18	51.46	108.65	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	0.72	0.03	58.73	109.18	52.10	109.67	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	0.68	0.03	56.90	102.61	50.30	103.12	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	20.60	0.03	57.11	3327.85	50.90	3342.62	741:42	743:11

Отв. лицо :

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 26-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Адрес :
Прибор :
Назначение :

Кувькина 10
ИМ 2300 N CF596
Теплосчетчик с ЧД расхода (ЗСТ).

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
26-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
27-10-2021 00:00:00	0.83	71.34	166.49	66.35	166.00	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	0.84	71.86	161.20	66.62	160.53	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	0.83	71.93	158.48	66.70	157.78	23:52	24:00
30-10-2021 00:00:00	0.85	73.59	159.20	68.23	158.96	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	0.86	73.03	160.26	67.67	159.91	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	0.83	73.10	158.35	67.86	157.88	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	0.83	72.65	163.62	67.59	163.29	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	0.84	73.12	164.31	68.03	163.94	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	0.86	73.57	155.55	68.03	155.37	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	0.87	72.84	151.55	67.13	151.26	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	0.86	72.46	149.96	66.75	149.52	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	0.85	72.08	149.36	66.40	149.12	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	0.86	71.96	149.55	66.22	149.30	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	0.86	72.78	150.45	67.08	150.37	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	0.65	62.40	154.87	57.45	154.77	23:07	24:00
11-11-2021 00:00:00	0.86	70.92	177.20	66.07	177.07	23:43	24:00
12-11-2021 00:00:00	0.90	72.95	175.81	67.83	175.61	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	0.91	73.75	187.17	68.88	186.45	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	0.90	74.70	182.97	69.76	182.23	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	0.89	73.55	182.51	68.68	182.17	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	0.97	74.39	181.70	69.06	181.86	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	0.98	74.89	181.99	69.49	182.13	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	0.95	74.22	185.65	69.08	185.60	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	0.92	72.70	183.26	67.70	183.23	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	0.93	72.30	180.70	67.14	180.67	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	0.92	72.21	178.58	67.03	178.23	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	0.90	72.58	178.09	67.51	177.80	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	0.91	72.58	185.57	67.66	185.53	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
672:00	24.46	72.52	4714.38	67.29	4706.61	670:42	672:00

Отв. лицо :

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 ул. Кувькина д.26
 Жилой дом
 ИМ 2300 N ВВ633
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	4.21	71.32	462.51	62.21	465.52	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	4.21	71.31	460.21	62.17	463.01	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	4.29	70.86	460.54	61.54	463.76	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	4.34	70.37	457.51	60.87	461.20	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	4.39	70.90	446.99	61.06	450.14	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	4.52	70.98	442.34	60.76	445.60	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	4.57	72.60	445.46	62.33	449.09	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	4.49	72.05	447.98	62.03	452.36	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	4.49	72.11	447.82	62.08	451.99	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	4.35	71.69	448.58	61.99	452.67	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	4.47	72.16	447.48	62.17	452.16	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	4.32	72.57	438.63	62.71	442.19	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	4.28	71.87	424.95	61.78	428.56	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	4.25	71.50	420.80	61.39	425.04	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	4.38	71.13	416.50	60.60	420.26	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	4.37	71.01	416.22	60.50	419.98	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	4.38	71.83	421.23	61.42	425.18	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	3.17	60.66	375.59	53.11	377.63	21:29	24:00
11-11-2021 00:00:00	4.17	70.05	375.48	58.69	377.53	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	4.25	71.91	331.63	59.07	332.77	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	4.35	72.72	350.35	60.30	351.50	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	4.44	73.64	350.36	60.96	352.13	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	4.32	72.47	348.88	60.09	351.12	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	4.53	73.38	347.19	60.32	350.16	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	4.69	73.84	347.39	60.33	350.11	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	4.51	73.15	352.28	60.33	355.60	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	4.31	71.65	349.66	59.32	352.36	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	4.29	71.28	347.14	58.93	350.22	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	4.35	71.19	347.54	58.65	350.30	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	4.31	71.56	347.88	59.17	350.46	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	4.25	71.55	348.99	59.37	351.78	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	134.26	71.46	12426.09	60.52	12522.36	741:29	744:00

** Пересчитано из массы воды в объем:

при температуре t = 10 град.С

плотность воды $\rho_0(t) = 1000,29$ кг/куб.м

Отв. лицо :

Начальник СлОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Адрес :
 Прибор :
 Назначение :

Кувькина д.26а
 ИМ 2300 N ВВ467
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	3.46	0.14	71.10	379.17	61.98	389.59	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	3.48	0.14	71.10	376.61	61.86	387.33	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	3.44	0.14	70.65	380.48	61.59	391.31	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	3.53	0.15	70.16	381.87	60.91	391.45	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	3.57	0.15	70.69	372.48	61.10	382.34	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	3.64	0.15	70.76	368.00	60.87	377.97	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	3.75	0.16	72.39	370.46	62.26	381.09	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	3.61	0.15	71.84	372.57	62.13	383.20	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	3.60	0.15	71.91	370.91	62.19	381.27	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	3.61	0.15	71.48	366.68	61.65	376.97	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	3.63	0.15	71.95	366.97	62.07	376.35	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	3.79	0.16	72.37	361.84	61.87	370.75	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	3.82	0.16	71.67	356.92	60.98	363.53	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	3.77	0.16	71.29	353.53	60.62	360.33	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	3.84	0.16	70.93	349.14	59.91	356.49	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	3.88	0.16	70.82	349.70	59.71	356.18	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	3.81	0.16	71.62	350.73	60.76	357.88	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	2.85	0.12	60.54	313.17	52.11	320.58	21:37	24:00
11-11-2021 00:00:00	3.68	0.15	69.81	341.28	59.00	351.50	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	3.79	0.16	71.76	358.31	61.18	368.87	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	3.88	0.16	72.55	377.31	62.28	389.53	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	4.02	0.17	73.48	379.11	62.86	389.92	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	3.90	0.16	72.33	378.06	62.01	388.90	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	4.06	0.17	73.19	376.15	62.38	386.95	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	4.20	0.17	73.67	376.47	62.51	386.41	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	4.08	0.17	72.98	384.50	62.37	391.81	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	3.87	0.16	71.50	380.42	61.32	389.27	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	3.96	0.16	71.13	378.67	60.67	386.89	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	4.10	0.17	71.03	379.67	60.22	387.09	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	4.10	0.17	71.40	380.87	60.62	387.19	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	3.96	0.17	71.40	382.60	61.04	389.14	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	116.66	0.16	71.27	11414.66	61.07	11698.08	741:37	744:00

Отв. лицо :

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Куйбышева д.17 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.04 м3/ч

Заводской номер 00179040 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x72A4 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС	DI
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
23/10/21	71.76	59.62	12.14	282.25	275.78	284.03	279.42	0.00	-3.64	6.20	6.00	3.348	-0.217	24	0	*	0.0000
24/10/21	71.74	59.62	12.12	281.79	275.30	283.95	279.30	0.00	-4.00	6.20	6.00	3.339	-0.238	24	0	*	0.0000
25/10/21	71.30	58.94	12.36	280.31	273.92	282.35	277.84	0.00	-3.92	6.20	6.00	3.387	-0.231	24	0	*	0.0000
26/10/21	70.78	58.24	12.54	276.24	270.05	278.29	273.90	0.00	-3.85	6.20	6.00	3.384	-0.224	24	0	*	0.0000
27/10/21	71.28	58.32	12.96	269.81	263.69	271.67	267.41	0.00	-3.72	6.20	6.00	3.415	-0.217	24	0	*	0.0000
28/10/21	71.35	58.56	12.79	274.96	268.71	276.89	272.53	0.00	-3.82	6.20	6.00	3.438	-0.224	24	0	*	0.0000
29/10/21	72.99	60.48	12.51	294.93	287.94	296.81	291.82	0.00	-3.88	6.20	6.00	3.605	-0.234	24	0	*	0.0000
30/10/21	72.42	60.39	12.03	307.27	300.07	309.40	304.20	0.00	-4.13	6.20	6.00	3.614	-0.249	24	0	*	0.0000
31/10/21	72.52	60.81	11.71	308.43	301.18	310.31	305.06	0.00	-3.88	6.20	6.00	3.527	-0.236	24	0	*	0.0000
01/11/21	72.08	60.40	11.68	307.97	300.84	310.11	304.94	0.00	-4.10	6.20	6.00	3.513	-0.247	24	0	*	0.0000
02/11/21	72.57	59.98	12.59	283.15	276.51	284.93	280.20	0.00	-3.69	6.20	6.00	3.483	-0.221	24	0	*	0.0000
03/11/21	72.98	60.63	12.35	301.18	294.05	303.41	298.33	0.00	-4.28	6.20	6.00	3.634	-0.259	24	0	*	0.0000
04/11/21	72.19	59.52	12.67	292.62	285.81	294.74	289.94	0.00	-4.13	6.20	6.00	3.620	-0.246	24	0	*	0.0000
05/11/21	71.81	59.22	12.59	289.92	283.26	292.24	287.56	0.00	-4.30	6.20	6.00	3.565	-0.254	24	0	*	0.0000
06/11/21	71.42	58.92	12.50	286.85	280.32	289.09	284.49	0.00	-4.17	6.20	6.00	3.501	-0.246	24	0	*	0.0000
07/11/21	71.30	58.92	12.38	286.43	279.93	288.67	284.03	0.00	-4.10	6.20	6.00	3.465	-0.241	24	0	*	0.0000
08/11/21	72.15	59.54	12.61	286.41	279.77	288.29	283.61	0.00	-3.84	6.20	6.00	3.524	-0.228	24	0	*	0.0000
09/11/21	63.53	53.19	10.34	250.68	246.02	253.13	249.74	0.00	-3.72	6.20	6.00	2.540	-0.198	24	0	*	0.0000
10/11/21	70.13	57.10	13.03	266.63	260.75	268.52	264.49	0.00	-3.74	6.20	6.00	3.395	-0.213	24	0	*	0.0000
11/11/21	72.25	58.82	13.43	271.53	265.21	273.57	269.23	0.00	-4.02	6.20	6.00	3.564	-0.236	24	0	*	0.0000
12/11/21	73.04	59.89	13.15	285.88	279.11	287.73	282.98	0.00	-3.87	6.20	6.00	3.669	-0.232	24	0	*	0.0000
13/11/21	74.00	60.60	13.40	286.18	279.22	287.87	283.07	0.00	-3.85	6.20	6.00	3.743	-0.233	24	0	*	0.0000
14/11/21	72.89	59.77	13.12	285.48	278.73	286.91	282.23	0.00	-3.50	6.20	6.00	3.658	-0.209	24	0	*	0.0000
15/11/21	73.68	59.97	13.71	283.56	276.70	284.98	280.24	0.00	-3.54	6.20	6.00	3.793	-0.212	24	0	*	0.0000
16/11/21	74.21	59.80	14.41	270.26	263.68	271.73	267.23	0.00	-3.55	6.20	6.00	3.801	-0.212	24	0	*	0.0000
17/11/21	73.59	59.36	14.23	264.61	258.21	266.26	261.92	0.00	-3.71	6.20	6.00	3.674	-0.220	24	0	*	0.0000
18/11/21	72.09	58.15	13.94	262.47	256.38	264.07	259.93	0.00	-3.55	6.20	6.00	3.575	-0.206	24	0	*	0.0000
19/11/21	71.64	57.85	13.79	261.88	255.88	263.71	259.63	0.00	-3.75	6.20	6.00	3.529	-0.217	24	0	*	0.0000
20/11/21	71.54	57.81	13.73	261.77	255.77	263.45	259.37	0.00	-3.60	6.20	6.00	3.508	-0.208	24	0	*	0.0000
21/11/21	71.93	58.23	13.70	262.00	255.97	263.83	259.75	0.00	-3.78	6.20	6.00	3.506	-0.220	24	0	*	0.0000
22/11/21	71.96	58.32	13.64	261.53	255.46	263.24	259.10	0.00	-3.64	6.20	6.00	3.488	-0.212	24	0	*	0.0000
Итого:				8684.9	8484.22	8744.1	8603.49	0.00	-119.27			108.805	-7.040	744	0		0.0000
Средние:	71.90	59.06	12.84							6.20	6.00						

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12861ч

куйб 17

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Куйбышева д.19 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00166967 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0ХАВАД ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	72.09	56.89	15.20	291.02	284.44	289.91	285.70	-1.26	16.74	16.75	4.324	-0.072	24	0	
24/10/21	72.06	56.95	15.11	290.50	283.92	289.24	285.06	-1.14	16.72	16.73	4.286	-0.065	24	0	
25/10/21	71.54	58.55	12.99	360.18	352.13	358.60	353.11	-0.98	16.76	16.78	4.565	-0.058	24	0	
26/10/21	71.15	60.24	10.91	448.92	438.98	446.72	439.46	-0.48	16.78	16.81	4.787	-0.029	24	0	
27/10/21	71.68	60.88	10.80	464.35	453.91	461.90	454.24	-0.33	16.79	16.80	4.900	-0.020	24	0	
28/10/21	71.76	61.08	10.68	469.76	459.16	467.22	459.46	-0.30	16.77	16.78	4.901	-0.018	24	0	
29/10/21	73.38	62.77	10.61	495.95	484.32	493.09	484.44	-0.12	16.78	16.80	5.141	-0.008	24	0	
30/10/21	72.82	62.59	10.23	512.71	500.86	509.95	501.04	-0.18	16.80	16.82	5.126	-0.011	24	0	
31/10/21	72.91	62.87	10.04	514.43	502.51	511.66	502.70	-0.19	16.79	16.81	5.048	-0.012	24	0	
01/11/21	72.48	62.55	9.93	513.33	501.53	510.76	501.86	-0.33	16.77	16.80	4.980	-0.021	24	0	
02/11/21	72.95	62.90	10.05	513.25	501.35	510.53	501.54	-0.19	16.79	16.81	5.039	-0.012	24	0	
03/11/21	73.38	62.93	10.45	502.09	490.29	499.34	490.53	-0.24	16.79	16.81	5.128	-0.015	24	0	
04/11/21	72.61	61.92	10.69	487.79	476.57	485.18	476.91	-0.34	16.80	16.82	5.093	-0.021	24	0	
05/11/21	72.23	61.53	10.70	483.49	472.46	480.92	472.81	-0.35	16.79	16.81	5.054	-0.022	24	0	
06/11/21	71.83	61.09	10.74	478.78	467.95	476.25	468.29	-0.34	16.80	16.82	5.026	-0.021	24	0	
07/11/21	71.70	61.04	10.66	478.29	467.51	475.80	467.91	-0.40	16.82	16.84	4.982	-0.024	24	0	
08/11/21	72.59	61.75	10.84	478.60	467.58	476.00	467.91	-0.33	16.82	16.83	5.069	-0.020	24	0	
09/11/21	63.71	54.95	8.76	420.56	412.89	419.19	413.42	-0.53	16.81	16.82	3.610	-0.029	24	0	*
10/11/21	70.73	59.49	11.24	446.28	436.47	444.45	437.42	-0.95	16.83	16.84	4.898	-0.057	24	0	
11/11/21	72.69	61.17	11.52	455.06	444.55	453.00	445.46	-0.91	16.84	16.85	5.119	-0.056	24	0	
12/11/21	73.52	62.28	11.24	478.62	467.38	476.37	468.12	-0.74	16.81	16.83	5.257	-0.046	24	0	
13/11/21	74.47	63.04	11.43	479.34	467.76	476.90	468.48	-0.72	16.80	16.82	5.348	-0.046	24	0	
14/11/21	73.29	62.14	11.15	477.78	466.58	475.43	467.26	-0.68	16.76	16.77	5.205	-0.042	24	0	
15/11/21	74.17	62.32	11.85	475.20	463.82	472.52	464.36	-0.54	16.78	16.80	5.496	-0.034	24	0	
16/11/21	74.67	62.15	12.52	458.09	446.97	455.45	447.60	-0.63	16.79	16.81	5.593	-0.039	24	0	
17/11/21	74.01	61.70	12.31	451.36	440.61	448.81	441.17	-0.56	16.82	16.83	5.428	-0.035	24	0	
18/11/21	72.50	60.62	11.88	447.11	436.87	444.86	437.57	-0.70	16.80	16.82	5.188	-0.043	24	0	
19/11/21	72.06	60.28	11.78	446.04	435.91	443.99	436.79	-0.88	16.79	16.80	5.135	-0.053	24	0	
20/11/21	71.95	60.25	11.70	446.24	436.12	444.33	437.13	-1.01	16.84	16.85	5.104	-0.061	24	0	
21/11/21	72.34	60.67	11.67	446.50	436.30	444.45	437.17	-0.87	16.84	16.85	5.089	-0.053	24	0	
22/11/21	72.38	60.82	11.56	445.88	435.70	443.84	436.51	-0.81	16.83	16.84	5.036	-0.049	24	0	
Итого:				14157.	13833.4	14086.	13851.4	-18.03			154.955	-1.092	744	0	
Средние:	72.31	60.98	11.33						16.79	16.81					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12547ч

куйб 19

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул. Ленина 3 1 ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ585
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.28	49.53	108.22	37.69	122.78	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.29	49.84	108.03	37.87	122.53	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.29	49.43	106.86	37.37	121.80	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.37	50.22	106.60	37.38	121.69	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.58	53.94	112.25	39.84	127.95	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.57	53.45	115.76	39.89	131.57	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.57	53.67	114.38	39.89	130.17	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.29	53.39	101.37	40.92	117.35	23:12	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.24	51.66	108.43	40.22	124.74	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.30	49.67	113.48	38.16	128.51	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.35	50.18	115.08	38.40	130.91	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.55	53.92	113.72	40.24	129.21	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.52	52.95	113.15	39.48	129.12	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.52	52.95	113.25	39.47	129.22	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.49	51.03	118.36	38.45	134.80	25:03	25:03
10-11-2021 00:00:00	1.37	50.39	113.26	38.28	129.04	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.54	52.93	112.90	39.28	128.80	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	1.68	56.05	110.42	40.84	126.32	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.78	57.16	118.14	42.01	134.96	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.82	57.97	121.98	43.03	139.24	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.90	58.84	121.27	43.15	138.38	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.13	62.91	116.03	44.45	132.88	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.19	62.93	122.51	45.00	139.94	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	2.09	62.12	119.56	44.54	135.79	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	1.98	57.36	162.17	44.71	182.62	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.92	54.93	188.46	44.71	211.55	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.93	55.09	186.64	44.70	209.55	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.96	55.91	188.08	45.44	211.15	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.98	56.26	189.83	45.84	212.96	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	47.48	54.36	3640.20	41.07	4135.53	696:15	697:03

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
Ленина 3 2ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N BA706
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.15	49.66	103.52	38.57	91.25	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.15	49.97	103.39	38.78	91.11	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.15	49.51	102.98	38.28	90.54	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.24	50.46	102.89	38.39	90.46	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.42	54.06	108.56	40.91	95.81	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.41	53.57	111.38	40.87	98.35	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.42	53.79	110.30	40.91	97.43	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.54	53.62	118.08	40.58	93.29	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.30	51.70	110.22	39.85	95.45	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.20	49.78	108.26	38.68	95.25	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.24	50.38	109.31	39.00	96.41	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.43	54.06	108.58	40.88	95.74	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.41	53.07	108.19	40.01	95.37	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.42	53.09	108.33	39.98	95.43	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.40	52.89	107.97	39.88	95.43	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.47	54.06	108.46	40.52	96.02	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.30	51.20	108.32	39.19	95.72	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.26	50.52	108.28	38.82	95.75	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.43	53.25	108.09	39.96	95.43	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	1.55	56.13	106.07	41.52	93.62	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.64	57.38	113.05	42.79	100.01	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.67	58.08	116.48	43.70	103.29	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.73	59.09	114.63	43.94	101.49	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	1.96	63.08	112.14	45.53	98.97	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	1.99	63.09	116.28	45.96	102.96	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	1.87	62.19	112.08	45.41	99.67	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	1.75	57.36	150.15	45.35	135.01	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.69	54.98	172.57	45.18	155.71	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.71	55.17	171.15	45.16	154.40	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.74	55.98	172.13	45.87	155.43	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.74	56.34	173.55	46.30	156.69	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	46.38	54.44	3685.41	41.64	3257.50	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул.Ленина 5
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ145
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.96	48.62	205.91	39.09	203.61	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.96	48.93	205.42	39.36	203.17	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.97	48.57	204.89	38.95	202.21	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	2.10	49.18	204.58	38.91	201.09	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	2.44	52.98	215.04	41.58	211.85	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.41	52.49	221.06	41.58	218.50	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.42	52.70	219.08	41.62	216.03	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.42	52.54	218.58	41.43	215.31	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	2.20	50.84	217.04	40.66	214.59	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	2.04	48.78	216.20	39.33	213.65	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.98	48.89	199.18	39.16	196.32	22:11	24:00
04-11-2021 00:00:00	2.46	52.96	217.82	41.62	214.57	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.42	52.02	216.72	40.84	213.35	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.43	52.01	216.87	40.78	213.16	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.42	51.83	216.84	40.64	213.06	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.52	52.85	217.07	41.20	213.29	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.25	50.44	216.78	40.02	213.19	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	2.18	49.47	216.77	39.37	213.53	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	2.44	51.78	216.75	40.47	213.15	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	2.72	55.14	212.54	42.34	208.63	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	2.87	56.07	226.50	43.36	223.26	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	2.94	57.01	234.19	44.44	231.53	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	3.03	57.69	232.80	44.67	229.54	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	3.42	61.83	223.47	46.45	219.38	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	3.51	61.84	234.57	46.85	230.88	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	3.34	61.14	226.07	46.30	222.90	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	3.09	56.47	300.59	45.83	297.34	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.94	53.99	350.64	45.58	347.46	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.94	54.11	346.97	45.62	343.64	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	3.00	54.93	349.66	46.34	346.50	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	3.00	55.28	341.81	46.47	339.63	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	79.83	53.33	7342.42	42.29	7244.30	742:11	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 ул.Ленина 7
 Жилой дом
 ИМ 2300 N ВВ395
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	2.00	49.71	190.56	39.20	186.95	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	2.01	50.02	190.36	39.43	186.70	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.99	49.58	190.08	39.08	186.58	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	2.16	50.51	192.41	39.30	188.82	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	2.49	54.14	205.42	42.00	201.48	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.46	53.65	211.05	41.98	206.99	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.49	53.87	211.29	42.08	207.21	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.49	53.70	211.16	41.87	207.12	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	2.27	51.79	211.33	41.03	207.27	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	2.12	49.85	211.55	39.82	207.46	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	2.20	50.44	211.97	40.05	207.90	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	2.53	54.14	212.02	42.19	207.96	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.48	53.16	212.18	41.44	207.99	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.50	53.17	212.21	41.37	208.07	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.49	52.97	212.27	41.23	208.13	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.58	54.14	212.16	41.93	208.04	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.28	51.32	212.14	40.57	207.94	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	2.22	50.60	212.70	40.13	208.50	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	2.51	53.29	210.85	41.34	206.70	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	2.74	56.26	207.23	43.02	203.11	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	2.92	57.46	222.33	44.28	218.11	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	2.97	58.19	230.63	45.29	226.32	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	3.08	59.19	229.25	45.73	224.97	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	3.45	63.19	221.11	47.50	216.90	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	3.55	63.23	232.26	47.91	227.84	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	3.36	62.34	225.45	47.35	221.11	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	3.09	57.50	298.39	46.83	292.98	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.96	55.09	343.07	46.44	337.12	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.98	55.27	339.19	46.47	333.34	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	3.03	56.09	340.71	47.18	334.92	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	3.04	56.44	340.81	47.50	334.99	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	81.43	54.53	7164.13	42.95	7029.52	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 ул.Ленина 8 1 ввод
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA717
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	0.64	49.19	63.79	39.06	63.43	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	0.65	49.49	63.70	39.20	63.35	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	0.65	49.15	63.69	38.85	63.33	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	0.69	49.70	65.04	39.02	64.63	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	0.76	52.98	66.04	42.17	65.48	21:49	24:00
29-10-2021 00:00:00	0.83	53.13	76.39	42.27	75.69	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	0.83	53.34	76.31	42.45	75.61	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	0.83	53.18	76.17	42.30	75.37	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	0.76	51.52	76.89	41.64	75.93	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	0.70	49.43	77.34	40.31	76.25	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	0.72	49.80	77.02	40.43	75.96	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	0.84	53.59	76.86	42.59	76.08	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	0.82	52.67	76.94	41.94	76.07	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	0.82	52.65	76.94	41.95	76.04	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	0.82	52.47	76.98	41.83	76.09	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	0.85	53.45	76.85	42.41	76.06	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	0.76	51.14	76.41	41.24	75.49	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	0.74	50.09	78.31	40.65	77.20	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	0.81	52.30	75.25	41.47	74.40	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	0.91	55.77	73.32	43.38	72.72	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	0.96	56.66	80.66	44.67	79.86	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	0.99	57.69	85.56	46.13	84.74	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.02	58.31	84.70	46.30	83.99	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	1.14	62.41	78.68	47.84	78.24	23:42	24:00
17-11-2021 00:00:00	1.18	62.51	85.90	48.74	85.13	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	1.12	61.83	81.67	48.02	81.04	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	1.06	57.26	119.80	47.91	118.06	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.03	54.79	148.08	47.81	145.42	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.02	54.90	143.97	47.77	141.39	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.04	55.74	145.37	48.57	142.81	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.05	56.08	145.58	48.84	143.04	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	27.05	53.98	2670.21	43.48	2638.92	741:31	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
Ленина 8 2 ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N BA729
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	0.70	48.92	105.49	42.31	0.00	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	0.71	49.22	105.36	42.51	0.00	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	0.69	48.85	105.04	42.22	0.00	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	0.74	49.45	107.56	42.56	0.00	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	0.86	53.30	115.18	45.78	0.00	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	0.84	52.83	117.23	45.66	0.00	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	0.86	53.04	118.20	45.72	0.00	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	0.86	52.88	119.36	45.63	0.00	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	0.79	51.19	119.63	44.59	0.00	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	0.72	49.12	118.63	43.00	0.00	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	0.75	49.50	118.42	43.18	0.00	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	0.87	53.27	118.37	45.90	0.00	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	0.85	52.34	118.43	45.17	0.00	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	0.85	52.33	118.44	45.14	0.00	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	0.84	52.15	118.26	45.02	0.00	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	0.88	53.16	118.10	45.68	0.00	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	0.77	50.77	117.55	44.19	0.00	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	0.75	49.79	119.46	43.49	0.00	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	0.85	52.05	116.17	44.73	0.00	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	0.95	55.41	114.33	47.08	0.00	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.00	56.38	122.19	48.13	0.00	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.03	57.35	126.99	49.24	0.00	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.07	58.03	126.18	49.51	0.00	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	1.21	62.09	121.02	52.01	0.00	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	1.24	62.16	127.86	52.44	0.00	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	1.19	61.47	123.44	51.82	0.00	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	1.07	56.88	161.90	50.04	0.00	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.01	54.43	184.27	48.93	0.00	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.01	54.54	177.55	48.83	0.00	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.03	55.38	177.34	49.54	0.00	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.05	55.72	177.90	49.81	0.00	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	28.06	53.68	3935.85	46.45	0.00	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Тип теплосчётчика: ТЭСМА-106/2
 Номер теплосчётчика: 3060274
 Номер абонента:
 Адрес установки: Ленина д.9
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Кв, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 23.10.2021 по 22.11.2021**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.10	1,730	147,9	147,9	0,0	---	49,56	37,90	0,90	0,60	24,00
24.10	1,745	147,7	147,7	0,0	---	49,88	38,11	0,90	0,60	24,00
25.10	1,729	147,6	147,6	0,0	---	49,53	37,86	0,90	0,60	24,00
26.10	1,839	148,8	148,8	---	---	50,11	37,80	0,90	0,60	24,00
27.10	2,153	158,5	158,5	---	---	54,04	40,51	0,90	0,60	24,00
28.10	2,129	163,2	163,2	---	---	53,52	40,54	0,90	0,60	24,00
29.10	2,142	163,6	163,6	---	0,0	53,73	40,69	0,90	0,60	24,00
Итого:	13,47	1077,3	1077,3	0,0	0,0	51,57	39,12	0,90	0,60	168,00
30.10	2,140	163,5	163,5	---	---	53,58	40,54	0,90	0,60	24,00
31.10	1,976	163,7	163,7	---	0,0	51,86	39,84	0,90	0,60	24,00
01.11	1,826	163,8	163,8	---	0,0	49,71	38,61	0,90	0,60	24,00
02.11	1,865	164,0	164,0	---	0,0	50,09	38,77	0,90	0,60	24,00
03.11	2,162	164,2	164,2	0,0	---	54,00	40,89	0,90	0,60	24,00
04.11	2,116	164,3	164,3	0,0	---	53,05	40,22	0,90	0,60	24,00
05.11	2,141	164,3	164,3	---	---	53,04	40,06	0,90	0,60	24,00
Итого:	14,23	1147,8	1147,8	0,0	0,0	52,19	39,85	0,90	0,60	168,00
06.11	2,123	164,2	164,3	0,0	---	52,85	39,98	0,90	0,60	24,00
07.11	2,205	164,1	164,1	0,0	---	53,87	40,48	0,90	0,60	24,00
08.11	1,984	164,5	164,2	---	0,3	51,50	39,49	0,90	0,60	24,00
09.11	1,922	164,7	164,7	0,0	---	50,41	38,79	0,90	0,60	24,00
10.11	2,126	163,3	163,3	0,0	---	52,68	39,72	0,90	0,60	24,00
11.11	2,369	160,7	160,6	---	0,1	56,29	41,60	0,90	0,60	24,00
12.11	2,492	171,4	171,4	0,0	---	57,17	42,68	0,90	0,60	24,00
Итого:	15,22	1153,0	1152,6	0,0	0,4	53,55	40,40	0,90	0,60	168,00
13.11	2,572	179,4	179,4	---	0,0	58,17	43,89	0,90	0,60	24,00
14.11	2,649	178,2	178,2	---	---	58,79	43,98	0,90	0,60	24,00
15.11	2,974	171,0	170,9	---	0,1	63,09	45,76	0,90	0,60	24,00
16.11	3,079	180,7	180,7	0,0	---	63,10	46,11	0,90	0,60	24,00
17.11	2,949	175,2	175,3	0,0	---	62,44	45,67	0,90	0,60	24,00
18.11	2,738	226,8	226,9	0,0	---	57,44	45,43	0,90	0,60	24,00
19.11	2,633	267,0	267,0	---	---	54,92	45,12	0,90	0,60	24,00
Итого:	19,59	1378,3	1378,3	0,1	0,1	59,30	45,14	0,90	0,60	168,00
20.11	2,622	263,4	263,4	---	0,0	55,03	45,13	0,90	0,60	24,00
21.11	2,669	265,0	265,0	---	0,0	55,89	45,88	0,90	0,60	24,00
22.11	2,681	265,1	265,1	---	0,0	56,24	46,18	0,90	0,60	24,00
Итого:	7,97	793,6	793,6	0,0	0,0	55,72	45,73	0,90	0,60	72,00
Итого:	70,48	5550,0	5549,6	0,1	0,6	54,62	41,98	0,90	0,60	744,0

$$dT = 12,64$$

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
			70,48
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.2021	На 24:00 22.11.2021	Результат за период На 13:10 23.11.2021
Количество теплоты, Гкал	2746,06	2816,54	70,48 2818,02
Расход теплоносителя M1, т	281198,8	286748,8	5550,0 286891,4
Расход теплоносителя M2, т	280986,6	286536,1	5549,6 286678,8
Время наработки, ч	28389,3	29133,3	744,0 29146,5
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Ленин 10

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801161
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	7.295	147.165	49.47	0.41	5.766	146.705	39.17	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	7.314	146.655	49.76	0.41	5.784	146.216	39.43	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	7.283	146.391	49.65	0.41	5.734	145.934	39.16	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	7.218	146.338	49.22	0.41	5.659	145.860	38.67	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	8.488	157.845	53.67	0.42	6.555	157.416	41.49	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	8.754	163.160	53.55	0.44	6.832	162.702	41.86	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	8.818	164.179	53.61	0.44	6.898	163.683	42.02	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	8.797	163.862	53.58	0.44	6.856	163.341	41.85	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	9.047	171.179	52.72	0.44	7.141	170.643	41.71	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	8.259	165.891	49.67	0.44	6.629	165.337	39.96	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	8.217	164.922	49.71	0.44	6.587	164.369	39.94	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	8.815	164.662	53.43	0.44	6.891	164.166	41.85	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	8.779	164.817	53.16	0.44	6.870	164.287	41.69	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	8.746	164.831	52.95	0.44	6.849	164.323	41.55	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	8.740	164.926	52.89	0.44	6.839	164.416	41.47	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	8.806	164.902	53.30	0.44	6.863	164.399	41.62	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	8.742	164.146	53.15	0.44	6.867	163.659	41.83	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	8.330	166.935	49.77	0.44	6.656	166.402	39.84	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	8.317	162.617	51.04	0.44	6.556	162.119	40.31	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	9.006	158.279	56.82	0.44	6.866	157.807	43.40	0.44	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	9.280	165.459	55.97	0.45	7.145	164.962	43.15	0.45	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	10.398	177.463	58.48	0.48	8.056	176.960	45.39	0.48	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	10.304	177.025	58.10	0.48	7.996	176.603	45.15	0.48	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	10.476	167.709	62.41	0.45	7.856	167.282	46.83	0.46	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	11.250	178.238	63.01	0.48	8.519	177.769	47.80	0.48	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	10.836	172.239	62.81	0.47	8.183	171.804	47.47	0.47	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	12.186	208.707	58.43	0.43	9.764	208.179	46.60	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	14.823	268.030	55.23	0.37	12.506	267.399	46.67	0.37	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	14.495	263.542	54.91	0.36	12.191	262.857	46.28	0.36	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	14.820	264.905	55.86	0.37	12.453	264.257	47.02	0.36	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	14.875	264.653	56.12	0.37	12.526	264.031	47.34	0.36	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	9.726	178.118	54.27		7.706	177.609	42.86		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	301.512	5521.673			238.892	5505.890			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Ленина 10

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801161
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втгв, Гкал	Мгс, т	txв, °C
23.10.21	24.00	1.529	0.000	0.460	0.00
24.10.21	24.00	1.530	0.000	0.438	0.00
25.10.21	24.00	1.549	0.000	0.457	0.00
26.10.21	24.00	1.559	0.000	0.478	0.00
27.10.21	24.00	1.933	0.000	0.428	0.00
28.10.21	24.00	1.922	0.000	0.458	0.00
29.10.21	24.00	1.920	0.000	0.496	0.00
30.10.21	24.00	1.941	0.000	0.521	0.00
31.10.21	24.00	1.906	0.000	0.535	0.00
01.11.21	24.00	1.630	0.000	0.554	0.00
02.11.21	24.00	1.630	0.000	0.553	0.00
03.11.21	24.00	1.924	0.000	0.496	0.00
04.11.21	24.00	1.908	0.000	0.530	0.00
05.11.21	24.00	1.897	0.000	0.508	0.00
06.11.21	24.00	1.900	0.000	0.510	0.00
07.11.21	24.00	1.943	0.000	0.503	0.00
08.11.21	24.00	1.875	0.000	0.487	0.00
09.11.21	24.00	1.674	0.000	0.533	0.00
10.11.21	24.00	1.762	0.000	0.498	0.00
11.11.21	24.00	2.140	0.000	0.472	0.00
12.11.21	24.00	2.134	0.000	0.497	0.00
13.11.21	24.00	2.342	0.000	0.503	0.00
14.11.21	24.00	2.308	0.000	0.422	0.00
15.11.21	24.00	2.620	0.000	0.427	0.00
16.11.21	24.00	2.730	0.000	0.470	0.00
17.11.21	24.00	2.653	0.000	0.435	0.00
18.11.21	24.00	2.422	0.000	0.528	0.00
19.11.21	24.00	2.317	0.000	0.631	0.00
20.11.21	24.00	2.304	0.000	0.685	0.00
21.11.21	24.00	2.368	0.000	0.648	0.00
22.11.21	24.00	2.348	0.000	0.622	0.00
Среднее:		2.020	0.000	0.509	0.000
Итого:	744.00	62.620	0.000	15.784	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул.Ленина 11
Жилой дом
ИМ 2300 N BA730
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.83	50.60	172.51	39.99	180.06	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.83	50.91	172.57	40.26	179.94	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.82	50.44	172.33	39.87	179.83	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.96	51.47	174.11	40.20	181.70	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	2.25	55.09	185.43	42.91	193.83	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.23	54.59	190.76	42.89	199.26	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.25	54.82	190.89	43.02	199.45	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.25	54.64	190.82	42.82	199.36	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	2.05	52.65	191.42	41.93	199.53	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.90	50.71	191.24	40.74	199.75	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.97	51.37	191.84	41.06	200.17	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	2.27	55.10	191.63	43.22	200.21	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.23	54.08	191.92	42.43	200.28	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.24	54.10	192.24	42.43	200.35	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.22	53.89	192.17	42.30	200.27	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.33	55.11	191.94	42.97	200.33	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.05	52.14	192.54	41.45	200.32	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	2.00	51.48	192.55	41.05	200.72	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	2.28	54.32	190.77	42.32	198.73	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	2.49	57.21	187.54	43.92	195.60	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	2.66	58.50	201.81	45.26	210.41	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	2.70	59.18	209.59	46.26	218.18	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	2.81	60.25	207.20	46.63	215.70	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	3.19	64.33	200.78	48.33	209.23	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	3.27	64.32	210.98	48.81	219.52	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	3.09	63.37	204.46	48.18	212.99	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	2.90	58.42	274.09	47.53	282.77	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.80	56.01	315.74	47.11	324.39	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.82	56.20	312.11	47.16	320.77	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	2.86	57.03	313.65	47.90	322.23	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	2.87	57.39	313.74	48.21	322.44	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	74.44	55.47	6511.37	43.84	6768.32	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Ленина 12 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00169003 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xA0E8 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
23/10/21	49.48	40.32	9.16	203.29	200.89	203.29	201.85	-0.96	1.00	7.54	1.806	-0.039	24	0	
24/10/21	49.78	40.59	9.19	203.16	200.76	203.16	201.60	-0.84	1.00	7.54	1.818	-0.034	24	0	
25/10/21	49.35	40.19	9.16	203.11	200.72	203.11	201.66	-0.94	1.00	7.54	1.808	-0.038	24	0	
26/10/21	50.26	40.53	9.73	206.21	203.76	206.21	204.64	-0.88	1.00	7.54	1.951	-0.036	24	0	
27/10/21	53.87	43.41	10.46	223.21	220.16	223.21	221.26	-1.10	1.00	7.80	2.270	-0.048	24	0	
28/10/21	53.39	43.34	10.05	227.68	224.56	227.68	225.75	-1.19	1.00	7.95	2.220	-0.052	24	0	
29/10/21	53.62	43.48	10.14	227.39	224.27	227.39	225.47	-1.20	1.00	7.95	2.239	-0.052	24	0	
30/10/21	53.44	43.29	10.15	227.12	224.00	227.12	225.20	-1.20	1.00	7.93	2.241	-0.052	24	0	
31/10/21	51.56	42.43	9.13	228.06	225.17	228.06	226.18	-1.01	1.00	7.92	2.022	-0.043	24	0	
01/11/21	49.62	41.16	8.46	228.37	225.73	228.37	226.54	-0.81	1.00	7.92	1.872	-0.033	24	0	
02/11/21	50.20	41.36	8.84	227.75	225.02	227.75	226.00	-0.98	1.00	7.93	1.953	-0.041	24	0	
03/11/21	53.88	43.66	10.22	228.19	225.05	228.19	226.24	-1.19	1.00	7.95	2.268	-0.052	24	0	
04/11/21	52.89	42.95	9.94	228.31	225.22	228.31	226.39	-1.17	1.00	7.95	2.204	-0.050	24	0	
05/11/21	52.91	42.85	10.06	228.28	225.16	228.28	226.36	-1.20	1.00	7.94	2.228	-0.051	24	0	
06/11/21	52.71	42.69	10.02	228.31	225.29	228.31	226.39	-1.10	1.00	7.94	2.222	-0.047	24	0	
07/11/21	53.84	43.32	10.52	228.32	225.14	228.32	226.32	-1.18	1.00	7.95	2.329	-0.051	24	0	
08/11/21	51.12	41.87	9.25	225.64	222.80	225.64	223.76	-0.96	1.00	7.94	2.027	-0.040	24	0	
09/11/21	50.36	41.53	8.83	231.25	228.49	231.25	229.47	-0.98	1.00	7.92	1.981	-0.041	24	0	
10/11/21	52.96	42.58	10.38	222.10	219.14	222.10	220.24	-1.10	1.00	7.92	2.239	-0.047	24	0	
11/11/21	55.96	44.42	11.54	219.06	215.80	219.06	217.05	-1.25	1.00	7.92	2.455	-0.056	24	0	
12/11/21	57.19	45.64	11.55	234.90	231.26	234.90	232.61	-1.35	1.00	8.31	2.631	-0.062	24	0	
13/11/21	57.92	46.62	11.30	243.31	239.49	243.31	240.82	-1.33	1.00	8.60	2.664	-0.062	24	0	
14/11/21	58.85	46.97	11.88	241.34	237.42	241.34	238.88	-1.46	1.00	8.51	2.777	-0.069	24	0	
15/11/21	62.83	48.85	13.98	232.94	228.66	232.94	230.38	-1.72	1.00	8.27	3.158	-0.084	24	0	
16/11/21	62.88	49.23	13.65	245.54	241.02	245.54	242.84	-1.82	1.00	8.66	3.248	-0.090	24	0	
17/11/21	62.02	48.74	13.28	237.19	232.94	237.19	234.54	-1.60	1.00	8.48	3.054	-0.078	24	0	
18/11/21	57.14	48.00	9.14	314.01	309.20	314.01	310.64	-1.44	1.00	7.28	2.784	-0.069	24	0	
19/11/21	54.85	47.31	7.54	365.11	359.93	365.11	361.28	-1.35	1.00	6.73	2.667	-0.064	24	0	
20/11/21	55.02	47.25	7.77	355.61	350.52	355.61	351.93	-1.41	1.00	6.70	2.679	-0.067	24	0	
21/11/21	55.84	47.97	7.87	357.59	352.31	357.59	353.75	-1.44	1.00	6.71	2.731	-0.069	24	0	
22/11/21	56.20	48.28	7.92	357.41	352.13	357.41	353.57	-1.44	1.01	6.70	2.742	-0.070	24	0	
Итого:				7629.7	7522.01	7629.7	7559.61	-37.60			73.288	-1.687	744	0	
Средние:	54.25	44.22	10.03						1.00	7.80					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 10366ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Ленина 14 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
 Тхв = 0.00°C G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.04 м3/ч

Заводской номер 00231302 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хЗС17 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
23/10/21	49.54	34.08	15.46	116.23	114.80	112.61	112.00	0.00	2.80	7.21	7.27	1.770	0.096	24	0	*
24/10/21	49.85	34.29	15.56	116.21	114.77	112.61	111.89	0.00	2.88	7.21	7.27	1.777	0.099	24	0	*
25/10/21	49.43	33.91	15.52	116.17	114.84	112.58	112.03	0.00	2.81	7.20	7.27	1.778	0.095	24	0	*
26/10/21	50.95	36.93	14.02	144.63	142.92	141.04	140.18	0.00	2.74	7.21	6.71	2.002	0.101	24	0	*
27/10/21	54.14	41.80	12.34	224.99	221.96	221.91	220.08	0.00	1.88	7.52	7.54	2.734	0.079	24	0	*
28/10/21	53.65	41.85	11.80	230.91	227.79	228.20	226.28	0.00	1.51	7.67	7.69	2.684	0.063	24	0	*
29/10/21	53.88	42.01	11.87	230.58	227.46	227.92	226.00	0.00	1.46	7.66	7.69	2.697	0.061	24	0	*
30/10/21	53.70	41.92	11.78	230.54	227.42	227.95	226.03	0.00	1.39	7.65	7.68	2.673	0.058	24	0	*
31/10/21	51.78	41.23	10.55	233.16	230.27	230.72	228.91	0.00	1.36	7.64	7.66	2.423	0.056	24	0	*
01/11/21	49.84	40.10	9.74	233.41	230.77	231.03	229.35	0.00	1.42	7.64	7.66	2.241	0.057	24	0	*
02/11/21	50.42	40.29	10.13	231.10	228.37	228.71	227.00	0.00	1.37	7.65	7.67	2.312	0.055	24	0	*
03/11/21	54.15	42.42	11.73	231.56	228.42	229.04	227.12	0.00	1.30	7.67	7.70	2.673	0.055	24	0	*
04/11/21	53.16	41.66	11.50	231.52	228.42	228.96	227.04	0.00	1.38	7.67	7.70	2.621	0.058	24	0	*
05/11/21	53.17	41.64	11.53	231.54	228.42	228.89	226.97	0.00	1.45	7.66	7.68	2.627	0.060	24	0	*
06/11/21	52.97	41.55	11.42	231.56	228.48	228.88	226.96	0.00	1.52	7.66	7.68	2.606	0.063	24	0	*
07/11/21	54.13	42.23	11.90	231.52	228.32	228.85	226.93	0.00	1.39	7.67	7.69	2.709	0.059	24	0	*
08/11/21	51.32	40.87	10.45	231.13	228.29	228.53	226.78	0.00	1.51	7.66	7.69	2.382	0.062	24	0	*
09/11/21	50.59	40.42	10.17	231.99	229.26	229.47	227.74	0.00	1.52	7.64	7.67	2.326	0.061	24	0	*
10/11/21	53.26	41.67	11.59	229.42	226.41	226.87	225.06	0.00	1.35	7.64	7.67	2.618	0.056	24	0	*
11/11/21	56.27	43.47	12.80	225.89	222.60	223.21	221.21	0.00	1.39	7.64	7.67	2.843	0.060	24	0	*
12/11/21	57.49	44.88	12.61	242.50	238.82	240.05	237.82	0.00	1.00	8.03	8.04	3.006	0.045	24	0	*
13/11/21	58.20	45.55	12.65	252.53	248.60	250.08	247.62	0.00	0.98	8.32	8.33	3.138	0.045	24	0	*
14/11/21	59.18	45.74	13.44	251.58	247.61	249.03	246.61	0.00	1.00	8.25	8.27	3.322	0.046	24	0	*
15/11/21	63.21	47.48	15.73	241.87	237.50	238.79	236.32	0.00	1.18	7.97	7.99	3.731	0.056	24	0	*
16/11/21	63.24	48.02	15.22	256.15	251.56	253.17	250.49	0.00	1.07	8.37	8.39	3.824	0.051	24	0	*
17/11/21	62.35	47.36	14.99	245.87	241.52	242.79	240.31	0.00	1.21	8.20	8.22	3.613	0.057	24	0	*
18/11/21	57.37	47.04	10.33	328.67	323.72	326.53	323.15	0.00	0.57	6.98	6.96	3.341	0.027	24	0	*
19/11/21	55.06	46.47	8.59	374.96	369.69	373.54	369.74	0.00	-0.05	6.41	6.37	3.170	-0.002	24	0	*
20/11/21	55.24	46.47	8.77	370.52	365.25	369.05	365.32	0.00	-0.07	6.38	6.34	3.195	-0.003	24	0	*
21/11/21	56.06	47.13	8.93	372.55	367.04	371.13	367.29	0.00	-0.25	6.39	6.35	3.271	-0.012	24	0	*
22/11/21	56.41	47.43	8.98	372.63	367.11	371.22	367.36	0.00	-0.25	6.39	6.35	3.289	-0.012	24	0	*
Итого:				7493.8	7388.41	7413.3	7347.59	0.00	40.82			85.396	1.652	744	0	
Средние:	54.51	42.51	12.00						7.51	7.51						

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 4206ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/10/21г.-22/11/21г.

Абонент:Ленина 17

Адрес:пр. Ленина д. 17

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-01М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20133746, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хF406

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.10.21 23	49.22	38.04	11.18	5.20	5.00	40.863	40.403	0.452	0.000	24	0	
23.10.21 23	49.49	38.39	11.10	5.20	5.00	40.835	40.370	0.448	0.000	24	0	
24.10.21 23	49.80	38.64	11.17	5.20	5.00	40.788	40.316	0.450	0.000	24	0	
25.10.21 23	49.37	38.18	11.19	5.20	5.00	40.704	40.246	0.450	0.000	24	0	
26.10.21 23	50.28	38.30	11.98	5.20	5.00	41.041	40.558	0.486	0.000	24	0	
27.10.21 23	53.91	40.93	12.98	5.20	5.00	43.763	43.174	0.560	0.000	24	0	
28.10.21 23	53.42	40.95	12.47	5.20	5.00	44.974	44.379	0.553	0.000	24	0	
29.10.21 23	53.64	41.05	12.59	5.20	5.00	44.938	44.338	0.558	0.000	24	0	
30.10.21 23	53.46	40.85	12.62	5.20	5.00	44.895	44.300	0.559	0.000	24	0	
31.10.21 23	51.58	40.06	11.51	5.20	5.00	44.909	44.353	0.510	0.000	24	0	
01.11.21 23	49.62	38.86	10.76	5.20	5.00	44.915	44.405	0.478	0.000	24	0	
02.11.21 23	50.18	39.13	11.05	5.20	5.00	45.026	44.500	0.492	0.000	24	0	
03.11.21 23	53.91	41.23	12.68	5.20	5.00	45.092	44.484	0.564	0.000	24	0	
04.11.21 23	52.91	40.44	12.47	5.20	5.00	45.151	44.565	0.556	0.000	24	0	
05.11.21 23	52.92	40.37	12.55	5.20	5.00	45.167	44.580	0.559	0.000	24	0	
06.11.21 23	52.72	40.26	12.47	5.20	5.00	45.180	44.597	0.556	0.000	24	0	
07.11.21 23	53.87	40.89	12.98	5.20	5.00	45.176	44.566	0.578	0.000	24	0	
08.11.21 23	51.11	39.54	11.56	5.20	5.00	45.176	44.626	0.516	0.000	24	0	
09.11.21 23	50.36	39.31	11.06	5.20	5.00	46.036	45.494	0.503	0.000	24	0	
10.11.21 23	52.97	40.21	12.76	5.20	5.00	44.592	44.009	0.561	0.000	24	0	
11.11.21 23	56.00	41.77	14.23	5.20	5.00	43.923	43.285	0.616	0.000	24	0	
12.11.21 23	57.21	43.05	14.16	5.20	5.00	47.139	46.426	0.657	0.000	24	0	
13.11.21 23	57.95	44.06	13.89	5.20	5.00	48.999	48.237	0.670	0.000	24	0	
14.11.21 23	58.88	44.35	14.53	5.20	5.00	48.750	47.969	0.697	0.000	24	0	
15.11.21 23	62.93	48.65	14.28	5.20	5.00	57.781	56.732	0.810	0.000	24	0	
16.11.21 23	63.01	49.77	13.25	5.20	5.00	66.704	65.488	0.868	0.000	24	0	
17.11.21 23	62.15	49.18	12.97	5.20	5.00	64.544	63.402	0.823	0.000	24	0	
18.11.21 23	57.20	48.31	8.89	5.20	5.00	85.960	84.659	0.753	0.000	24	0	
19.11.21 23	54.88	47.59	7.29	5.20	5.00	100.062	98.665	0.720	0.000	24	0	
20.11.21 23	55.06	47.67	7.38	5.20	5.00	98.789	97.403	0.719	0.000	24	0	
21.11.21 23	55.89	48.44	7.45	5.20	5.00	99.319	97.883	0.729	0.000	24	0	
22.11.21 23	56.24	48.83	7.41	5.20	5.00	99.279	97.823	0.725	0.000	24	0	
Итого/Средн	54.71	43.53	11.17	5.20	5.00	1740.470	1716.236	19.175	0.000	768	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
21.10.21 23	3002.364	2967.368	15.960	0.000	4626	64
22.11.21 23	4742.834	4683.604	35.135	0.000	5394	64
Итого	1740.470	1716.236	19.175	0.000	768	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.10.2021 по 22.11.2021



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 21

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 2816575 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 35.2048
(модификации У, УД) (v31)

Дата	Температура (°С)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)		Время раб.(ч)
	T1	T2		V1	Qп=Q1-Q2	
23.10.2021	49,4	35,6	30,496	0,417	24,00	
24.10.2021	49,7	35,8	30,477	0,417	24,00	
25.10.2021	49,1	36,3	34,681	0,436	24,00	
26.10.2021	50,7	37,7	37,999	0,491	24,00	
27.10.2021	53,8	40,0	40,223	0,549	24,00	
28.10.2021	53,4	40,1	40,972	0,538	24,00	
29.10.2021	53,6	40,3	41,339	0,541	24,00	
30.10.2021	53,4	40,0	41,545	0,550	24,00	
31.10.2021	51,2	39,1	41,595	0,495	24,00	
01.11.2021	49,6	38,1	41,589	0,472	24,00	
02.11.2021	50,6	38,6	41,815	0,492	24,00	
03.11.2021	53,9	40,4	41,888	0,555	24,00	
04.11.2021	52,9	39,6	41,874	0,548	24,00	
05.11.2021	52,9	39,5	41,795	0,553	24,00	
06.11.2021	52,7	39,3	41,821	0,551	24,00	
07.11.2021	54,1	40,2	41,834	0,573	24,00	
08.11.2021	50,6	38,4	41,810	0,504	24,00	
09.11.2021	50,3	38,4	42,882	0,503	24,00	
10.11.2021	53,8	39,7	41,431	0,572	24,00	
11.11.2021	55,7	40,7	40,872	0,604	24,00	
12.11.2021	57,5	42,3	44,406	0,661	24,00	
13.11.2021	57,8	43,0	45,539	0,660	24,00	
14.11.2021	59,2	43,5	44,729	0,687	24,00	
15.11.2021	62,8	44,9	43,807	0,768	24,00	
16.11.2021	62,9	45,0	44,719	0,788	24,00	
17.11.2021	61,6	43,9	42,539	0,737	24,00	
18.11.2021	57,0	44,4	58,703	0,710	24,00	
19.11.2021	54,9	44,3	65,488	0,683	24,00	
20.11.2021	55,2	44,4	64,828	0,686	24,00	
21.11.2021	55,9	45,1	65,078	0,693	24,00	
22.11.2021	56,3	45,3	65,064	0,703	24,00	
Итого	54,3	40,8	1383,836	18,137	744,00	

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
23.10.2021 00:00	15570,768	185,411	6106,00
23.11.2021 00:00	16954,604	203,548	6850,00
	1383,836	18,137	744,00

Всего потреблено Qп = **18,137** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет о потреблении...

от 24-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :

ул.Ленина 23

Адрес :

25мкр 11

Прибор :

ИМ 2300 N ВВ631

Назначение :

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	T1	Gm1	P1	T2	Gm2	P2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	1,6	150	1000000	1,6	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	0.57	49.28	46.97	0.62	37.13	47.85	0.62	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	0.57	49.58	46.85	0.62	37.35	47.80	0.62	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	0.57	49.16	46.15	0.62	36.85	46.82	0.62	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	0.61	50.02	45.96	0.62	36.72	46.65	0.62	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	0.71	53.67	49.03	0.65	39.17	50.07	0.64	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	0.70	53.19	50.45	0.66	39.27	51.59	0.66	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	0.71	53.41	50.42	0.66	39.35	51.50	0.66	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	0.71	53.24	50.29	0.66	39.16	51.35	0.66	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	0.64	51.38	50.39	0.66	38.57	51.40	0.65	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	0.61	49.44	50.52	0.66	37.42	51.25	0.65	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	0.62	49.99	50.80	0.66	37.69	51.60	0.66	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	0.72	53.67	50.71	0.67	39.50	51.77	0.66	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	0.71	52.70	50.74	0.67	38.76	51.51	0.66	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	0.71	52.71	50.60	0.67	38.62	51.35	0.66	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	0.71	52.51	50.66	0.67	38.50	51.16	0.66	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	0.74	53.63	50.60	0.67	38.94	51.45	0.66	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	0.66	50.91	50.77	0.67	37.89	51.56	0.66	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	0.65	50.17	52.11	0.67	37.65	52.80	0.66	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	0.72	52.75	50.21	0.66	38.36	50.89	0.65	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	0.79	55.75	49.28	0.66	39.68	50.23	0.65	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	0.84	56.92	53.05	0.70	40.95	54.09	0.69	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	0.87	57.70	55.19	0.73	41.98	56.18	0.72	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	0.90	58.62	54.88	0.73	42.25	55.91	0.72	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	1.00	62.58	52.30	0.70	43.36	53.21	0.68	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	1.03	62.66	53.86	0.74	43.52	54.68	0.73	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	0.97	61.86	50.27	0.72	42.52	50.53	0.71	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	0.91	57.17	66.80	0.61	43.15	67.34	0.59	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	0.89	54.80	77.05	0.55	43.29	77.99	0.53	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	0.89	54.97	76.16	0.55	43.29	77.01	0.53	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	0.91	55.79	77.07	0.55	43.99	77.56	0.53	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	0.91	56.14	77.00	0.55	44.28	77.55	0.53	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
744:00	23.53	54.08	1687.13	0.65	39.97	1712.66	0.64	744:00	744:00

Отв. лицо :

Отчет о потреблении...
от 24-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Адрес :
Прибор :
Назначение :

Ленина 28
ИМ 2300 N ВВ492
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	0.56	49.23	65.57	40.67	66.44	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	0.56	49.54	65.63	40.99	66.51	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	0.56	49.14	65.52	40.59	66.39	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	0.61	49.92	67.37	40.92	68.27	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	0.71	53.67	74.66	44.13	75.57	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	0.70	53.19	77.21	44.05	78.08	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	0.71	53.41	77.01	44.23	77.86	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	0.71	53.25	77.08	44.06	77.94	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	0.64	51.45	77.22	43.12	78.08	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	0.60	49.47	77.28	41.72	78.08	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	0.62	49.98	77.56	41.98	78.26	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	0.72	53.68	77.84	44.44	78.45	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	0.70	52.71	77.81	43.64	78.42	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	0.71	52.72	77.80	43.52	78.47	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	0.72	52.52	77.87	43.28	78.51	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	0.76	53.61	77.84	43.87	78.50	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	0.66	51.00	77.52	42.45	78.26	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	0.64	50.18	77.61	41.91	78.35	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	0.72	52.67	76.78	43.33	77.52	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	0.78	55.77	75.52	45.36	76.26	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	0.84	56.89	81.78	46.56	82.46	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	0.85	57.74	85.71	47.75	86.32	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	0.88	58.59	85.58	48.25	86.17	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	1.00	62.58	82.16	50.40	82.85	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	1.02	62.65	86.94	50.85	87.57	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	0.97	61.85	84.37	50.26	84.99	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	0.90	57.22	114.41	49.09	115.14	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	0.87	54.84	131.19	48.20	131.99	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	0.88	54.99	129.48	48.20	130.19	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	0.89	55.81	129.90	48.94	130.69	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	0.89	56.16	129.54	49.29	130.35	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	23.38	54.08	2639.75	45.03	2662.95	744:00	744:00

Отв. лицо :

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
29/10/21г.-23/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Ленина д.40 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
 М сет. воды= _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
 Тхв= 0.00 °С

Заводской номер 00178847 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x1E75 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
29/10/21	72.33	58.34	13.99	96.88	94.61	94.91	93.60	1.01	4.57	16.38	1.755	0.059	38	0	
30/10/21	72.37	59.11	13.26	122.18	119.30	121.35	119.43	-0.13	6.95	6.67	1.583	-0.008	24	0	
31/10/21	72.47	59.65	12.82	121.88	119.02	121.49	119.55	-0.53	6.96	6.68	1.525	-0.032	24	0	
01/11/21	72.03	59.50	12.53	122.21	119.34	121.11	119.17	0.17	6.95	6.67	1.495	0.010	24	0	
02/11/21	72.48	59.92	12.56	121.43	118.56	120.81	118.84	-0.28	6.94	6.66	1.487	-0.017	24	0	
03/11/21	72.89	60.13	12.76	121.54	118.68	121.00	118.99	-0.31	6.86	6.58	1.513	-0.019	24	0	
04/11/21	72.13	59.18	12.95	118.73	116.01	117.84	115.93	0.08	6.78	6.51	1.502	0.005	24	0	
05/11/21	71.74	58.74	13.00	117.84	115.14	117.49	115.60	-0.46	6.75	6.49	1.497	-0.027	24	0	
06/11/21	71.36	58.23	13.13	116.14	113.50	115.69	113.88	-0.38	6.73	6.48	1.488	-0.022	24	0	
07/11/21	71.26	58.32	12.94	116.31	113.67	116.04	114.22	-0.55	6.72	6.47	1.474	-0.032	24	0	
08/11/21	72.03	59.04	12.99	117.60	114.89	116.89	114.99	-0.10	6.99	6.73	1.492	-0.006	24	0	
09/11/21	63.58	53.24	10.34	105.13	103.17	102.30	100.94	2.23	6.70	6.48	1.082	0.119	24	0	*
10/11/21	69.84	56.60	13.24	109.04	106.64	109.72	108.09	-1.45	6.96	6.74	1.413	-0.082	24	0	
11/11/21	72.13	58.31	13.82	109.87	107.32	109.28	107.51	-0.19	7.18	6.96	1.485	-0.011	24	0	
12/11/21	72.93	59.51	13.42	117.22	114.42	116.35	114.45	-0.03	7.22	6.96	1.535	-0.002	24	0	
13/11/21	73.87	60.31	13.56	117.22	114.35	116.46	114.53	-0.18	7.24	6.98	1.553	-0.011	24	0	
14/11/21	72.83	59.55	13.28	116.97	114.20	115.99	114.09	0.11	7.24	6.98	1.518	0.007	24	0	
15/11/21	73.53	59.47	14.06	116.01	113.19	115.34	113.47	-0.28	7.22	6.96	1.594	-0.017	24	0	
16/11/21	74.08	59.50	14.58	114.27	111.48	113.91	112.04	-0.56	7.22	6.98	1.626	-0.033	24	0	
17/11/21	73.42	59.42	14.00	115.52	112.74	115.12	113.25	-0.51	7.24	6.99	1.577	-0.030	24	0	
18/11/21	71.95	58.41	13.54	114.85	112.19	113.84	112.06	0.13	7.23	6.98	1.517	0.008	24	0	
19/11/21	71.53	57.89	13.64	113.19	110.56	112.65	110.94	-0.38	7.22	6.99	1.507	-0.022	24	0	
20/11/21	71.41	57.79	13.62	112.91	110.30	112.73	111.03	-0.73	7.23	7.00	1.505	-0.042	24	0	
21/11/21	71.78	58.16	13.62	112.91	110.29	112.63	110.92	-0.63	7.23	7.00	1.502	-0.037	24	0	
22/11/21	71.81	58.33	13.48	114.25	111.61	113.01	111.27	0.34	7.24	7.00	1.507	0.020	24	0	
23/11/21	71.41	57.99	13.42	114.15	111.52	113.49	111.76	-0.24	7.23	6.99	1.497	-0.014	24	0	
Итого:				2996.2	2926.70	2977.4	2930.55	-3.85			39.229	-0.236	638	0	
Средние:	71.89	58.64	13.25						6.95	7.16					

Период нормальной работы 638ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 626ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель : Жилой Дом
Адрес : Проспект Ленина 41 2 вв
Прибор : ИМ 2300 N BA775
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ и ОСТ

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	5.07	72.03	412.98	59.74	415.79	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	5.06	72.05	413.37	59.80	416.17	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	5.35	71.55	427.85	59.04	430.79	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	5.36	71.07	424.41	58.44	427.33	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	5.31	71.60	404.17	58.45	407.08	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	4.70	71.95	350.81	58.55	353.40	21:12	21:12
30-10-2021 00:00:00	5.57	73.31	410.17	59.71	413.28	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	5.55	72.75	410.64	59.22	413.72	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	5.38	72.84	405.93	59.59	408.91	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	5.34	72.40	409.04	59.34	411.99	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	5.45	72.85	407.99	59.48	411.02	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	5.37	73.35	386.71	59.45	389.70	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	5.32	72.63	374.05	58.40	376.99	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	5.32	72.25	370.20	57.88	373.12	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	5.33	71.88	366.31	57.31	369.22	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	5.38	71.77	368.41	57.15	371.34	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	5.38	72.56	371.15	58.04	374.11	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	3.93	62.20	334.98	51.35	336.99	23:37	24:00
11-11-2021 00:00:00	5.49	70.40	367.64	55.41	370.58	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	5.59	72.66	363.79	57.27	366.85	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	5.66	73.47	379.62	58.54	382.76	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	5.81	74.38	383.47	59.22	386.72	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	5.80	73.23	392.66	58.46	395.87	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	6.05	74.05	389.87	58.53	393.23	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	6.17	74.59	388.83	58.71	392.28	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	5.97	73.94	394.83	58.79	398.16	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	5.68	72.44	389.02	57.83	392.14	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	5.62	72.06	378.74	57.21	381.80	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	5.62	71.97	374.33	56.93	377.39	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	5.69	72.32	380.00	57.34	383.11	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	5.68	72.31	389.72	57.72	392.84	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	168.99	72.22	12021.69	58.16	12114.67	740:49	741:12

Отв. лицо :

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель : Жилой Дом
Адрес : Ленина 41 2 ввод
Прибор : ИМ 2300 N BA871
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ и ОСТ

Канал	Qt1	T1	Gm1	P1	T2	Gm2	P2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	1,6	150	1000000	1,6	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	5.81	72.43	446.34	-0.40	59.41	445.86	-0.40	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	5.96	72.44	444.25	-0.40	59.01	443.62	-0.40	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	5.76	71.97	443.91	-0.40	58.98	444.62	-0.40	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	5.75	71.48	441.62	-0.40	58.45	442.00	-0.40	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	5.86	72.01	429.83	-0.40	58.36	430.13	-0.40	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	5.85	72.08	423.77	-0.40	58.27	424.02	-0.40	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	5.41	73.71	386.44	-0.40	59.69	387.40	-0.40	21:39	21:39
31-10-2021 00:00:00	6.13	73.18	430.62	-0.40	58.94	431.13	-0.40	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	5.92	73.25	430.89	-0.40	59.50	430.76	-0.40	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	5.59	72.82	430.22	-0.40	59.82	430.02	-0.40	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	5.81	73.29	426.71	-0.40	59.67	427.32	-0.40	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	5.85	73.72	416.28	-0.40	59.65	416.52	-0.40	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	5.89	73.01	403.70	-0.40	58.41	404.65	-0.40	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	5.88	72.62	400.02	-0.40	57.92	401.19	-0.40	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	5.91	72.25	396.25	-0.40	57.33	397.18	-0.40	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	5.91	72.13	395.88	-0.40	57.20	396.83	-0.40	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	5.92	72.95	399.77	-0.40	58.14	400.94	-0.40	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	4.30	62.40	356.95	-0.40	51.26	356.85	-0.40	23:41	24:00
11-11-2021 00:00:00	5.58	71.08	372.21	-0.40	56.03	373.30	-0.40	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	5.86	73.10	377.04	-0.40	57.52	378.45	-0.40	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	6.11	73.89	401.17	-0.40	58.65	402.97	-0.40	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	6.16	74.84	401.82	-0.40	59.51	403.55	-0.40	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	5.95	73.67	400.46	-0.40	58.82	401.20	-0.40	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	6.24	74.55	397.79	-0.40	58.85	399.52	-0.40	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	6.42	75.05	396.13	-0.40	58.84	398.62	-0.40	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	6.23	74.35	405.91	-0.40	58.99	408.03	-0.40	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	5.99	72.83	402.77	-0.40	57.95	404.45	-0.40	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	6.09	72.45	398.13	-0.40	57.15	399.92	-0.40	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	6.15	72.35	398.93	-0.40	56.92	400.03	-0.40	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	6.09	72.73	398.49	-0.40	57.42	400.17	-0.40	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	6.02	72.73	402.28	-0.40	57.76	404.30	-0.40	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
744:00	182.37	72.62	12656.58	-0.40	58.20	12685.54	-0.40	741:20	741:39

Отв. лицо :

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Ленина д.42 Тип расходомера: _____
 Теплоучислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С G3 max = 60.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00236004 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х9966 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	VНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	72.09	65.94	6.15	292.21	285.44	315.08	308.86	0.00	-23.42	7.15	6.68	1.760	-1.543	24	0	*
24/10/21	72.10	66.00	6.10	291.06	284.31	313.90	307.71	0.00	-23.40	7.13	6.67	1.739	-1.544	24	0	*
25/10/21	71.65	65.50	6.15	291.19	284.53	314.03	307.90	0.00	-23.37	7.13	6.67	1.752	-1.530	24	0	*
26/10/21	71.16	64.88	6.28	289.29	282.73	312.06	306.12	0.00	-23.39	7.13	6.67	1.777	-1.517	24	0	*
27/10/21	71.65	65.00	6.65	281.70	275.24	304.12	298.28	0.00	-23.04	7.07	6.64	1.833	-1.497	24	0	*
28/10/21	71.72	64.93	6.79	277.97	271.60	300.24	294.50	0.00	-22.90	7.04	6.62	1.846	-1.486	24	0	*
29/10/21	73.41	66.43	6.98	277.94	271.29	300.15	294.17	0.00	-22.88	7.06	6.64	1.896	-1.519	24	0	*
30/10/21	72.86	65.88	6.98	277.02	270.48	299.19	293.34	0.00	-22.86	7.09	6.67	1.894	-1.505	24	0	*
31/10/21	72.94	66.12	6.82	277.10	270.53	299.30	293.40	0.00	-22.87	7.09	6.68	1.848	-1.511	24	0	*
01/11/21	72.51	65.83	6.68	276.73	270.22	298.93	293.08	0.00	-22.86	7.09	6.67	1.809	-1.504	24	0	*
02/11/21	72.97	66.18	6.79	276.12	269.58	298.29	292.41	0.00	-22.83	7.07	6.66	1.827	-1.510	24	0	*
03/11/21	73.40	64.13	9.27	197.73	192.99	216.59	212.51	0.00	-19.52	6.79	6.56	1.779	-1.251	24	0	*
04/11/21	72.36	60.29	12.07	149.24	145.78	166.08	163.33	0.00	-17.55	6.60	6.47	1.760	-1.057	24	0	*
05/11/21	71.97	59.81	12.16	147.93	144.49	164.73	162.01	0.00	-17.52	6.58	6.45	1.757	-1.047	24	0	*
06/11/21	71.58	59.26	12.32	146.45	143.09	163.18	160.54	0.00	-17.45	6.56	6.43	1.764	-1.033	24	0	*
07/11/21	71.48	58.95	12.53	146.31	142.97	163.02	160.38	0.00	-17.41	6.55	6.43	1.791	-1.026	24	0	*
08/11/21	72.26	59.75	12.51	147.87	144.44	164.60	161.92	0.00	-17.48	6.82	6.69	1.807	-1.044	24	0	*
09/11/21	63.60	53.18	10.42	132.96	130.48	149.49	147.52	0.00	-17.04	6.55	6.44	1.341	-0.906	24	0	*
10/11/21	70.20	57.16	13.04	137.38	134.34	153.82	151.50	0.00	-17.16	6.82	6.71	1.750	-0.980	24	0	*
11/11/21	72.36	58.60	13.76	139.07	135.84	155.47	152.99	0.00	-17.15	7.04	6.92	1.869	-1.005	24	0	*
12/11/21	73.17	59.82	13.35	147.29	143.74	163.96	161.32	0.00	-17.58	7.05	6.92	1.917	-1.051	24	0	*
13/11/21	74.11	60.64	13.47	147.59	143.99	164.21	161.43	0.00	-17.44	7.07	6.94	1.939	-1.057	24	0	*
14/11/21	73.03	59.92	13.11	146.91	143.43	163.53	160.82	0.00	-17.39	7.07	6.94	1.879	-1.042	24	0	*
15/11/21	73.79	59.95	13.84	146.02	142.46	162.55	159.92	0.00	-17.46	7.05	6.92	1.972	-1.046	24	0	*
16/11/21	74.26	59.65	14.61	146.64	143.07	151.04	148.59	0.00	-5.52	7.15	6.90	2.099	-0.329	24	0	*
17/11/21	73.69	59.12	14.57	152.93	149.26	136.95	134.77	0.00	14.49	7.44	6.95	2.177	0.856	24	0	*
18/11/21	72.02	57.20	14.82	136.61	133.49	46.53	45.82	0.00	87.67	7.38	6.94	1.935	5.013	24	0	*
19/11/21	71.73	57.86	13.87	141.12	137.88	0.00	0.00	0.00	137.88	7.29	6.95	1.912	7.975	24	0	*
20/11/21	71.61	57.68	13.93	141.00	137.82	0.00	0.00	0.00	137.82	7.30	6.95	1.918	7.946	24	0	*
21/11/21	71.97	58.08	13.89	141.20	137.93	0.00	0.00	0.00	137.93	7.30	6.96	1.915	8.008	24	0	*
22/11/21	72.01	58.37	13.64	142.57	139.26	0.00	0.00	0.00	139.26	7.31	6.95	1.901	8.125	24	0	*
Итого:				6043.1	5902.70	5841.0	5735.14	0.00	167.56			57.163	7.383	744	0	
Средние:	72.11	61.35	10.75							7.02	6.73					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 29663ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

ленина 42

Отчет о потреблении...

от 24-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 пр. Ленина д.43
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA714
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	4.53	55.53	354.77	42.75	346.08	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	4.51	55.55	354.00	42.80	345.26	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	4.81	56.32	363.12	43.05	354.50	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	4.92	56.34	365.28	42.85	356.66	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	4.93	56.24	363.11	42.63	354.53	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	4.91	56.13	367.10	42.71	358.04	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	5.11	57.62	357.88	43.31	349.00	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	5.13	57.22	358.96	42.90	350.32	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	5.06	57.59	358.90	43.46	350.30	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	4.98	57.28	358.68	43.38	350.33	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	5.03	57.46	357.70	43.36	349.93	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	5.06	57.33	355.21	43.07	347.54	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	4.98	56.05	352.26	41.88	344.75	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	4.88	55.36	350.13	41.40	342.66	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	4.73	54.55	347.46	40.89	340.12	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	4.69	54.42	347.28	40.90	339.97	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	4.86	55.43	351.17	41.58	341.23	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	3.92	51.19	318.40	39.33	310.72	21:50	24:00
11-11-2021 00:00:00	6.31	61.48	416.81	46.35	407.57	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	7.39	66.50	453.11	50.17	443.33	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	7.48	67.37	458.13	51.03	448.30	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	7.55	68.09	456.81	51.54	447.09	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	7.35	67.18	456.17	51.04	446.48	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	7.57	67.23	452.57	50.47	443.43	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	7.36	66.07	430.24	48.96	422.38	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	6.93	64.54	417.44	47.92	409.38	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	6.39	63.00	406.58	47.27	398.52	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	6.27	62.75	388.18	46.61	380.73	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	5.64	59.46	363.13	43.90	356.61	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	5.67	59.72	362.48	44.06	355.85	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	5.66	59.82	360.73	44.11	353.88	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	174.57	59.38	11803.76	44.70	11545.49	741:50	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 24-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 ул.Ленина д.45
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA711
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.35	56.87	179.43	49.31	182.73	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.39	56.87	179.98	49.14	183.30	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.48	57.66	184.61	49.63	188.00	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.49	57.58	185.71	49.54	189.14	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.49	57.46	184.54	49.38	187.97	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.48	57.31	186.53	49.33	190.01	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.54	58.89	181.35	50.37	184.74	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.48	58.47	180.70	50.28	184.11	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.47	58.80	180.74	50.66	184.12	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.47	58.48	181.06	50.36	184.45	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.51	58.66	181.01	50.33	184.42	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.50	58.50	179.75	50.13	183.14	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.47	57.18	178.23	48.91	181.63	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.46	56.47	177.50	48.21	180.87	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.47	55.66	177.25	47.34	180.60	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.45	55.54	177.22	47.34	180.55	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.51	56.62	178.83	48.15	182.22	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.22	52.37	171.92	45.02	174.86	22:13	24:00
11-11-2021 00:00:00	2.03	63.07	239.70	54.63	243.94	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	2.34	68.04	257.39	58.95	261.53	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	2.36	69.02	257.31	59.83	261.41	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	2.39	69.82	256.15	60.48	260.31	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	2.32	68.88	255.77	59.82	259.92	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.38	69.08	254.18	59.70	258.02	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.28	67.94	241.57	58.49	244.96	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	2.15	66.42	234.03	57.20	237.31	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	2.09	65.47	227.92	56.27	231.19	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.00	64.71	217.87	55.56	221.00	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.79	61.42	203.56	52.62	206.61	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.80	61.74	203.25	52.86	206.32	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.81	61.77	202.74	52.83	205.75	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	53.98	60.86	6297.80	52.34	6405.14	742:13	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 24-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
Ленина 47
Жилой дом
ИМ 2300 N BA727
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	2.23	55.82	233.08	46.21	231.89	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	2.23	55.83	232.70	46.22	231.27	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	2.33	56.57	238.42	46.76	237.08	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	2.36	56.52	239.95	46.66	239.00	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	2.38	56.38	238.38	46.37	237.52	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.38	56.25	240.99	46.34	240.30	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.48	57.82	234.62	47.25	234.34	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.46	57.40	235.35	46.91	234.82	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	2.45	57.73	235.64	47.30	234.49	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	2.42	57.41	235.74	47.14	234.38	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	2.42	57.58	235.13	47.26	234.04	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	2.41	57.45	233.73	47.10	232.48	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.38	56.13	231.57	45.84	230.10	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.33	55.43	230.18	45.27	228.64	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.30	54.62	228.63	44.52	227.05	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.33	54.51	228.78	44.32	227.18	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.38	55.53	229.82	45.17	229.23	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.96	51.43	209.32	42.14	208.01	21:46	24:00
11-11-2021 00:00:00	3.08	61.64	274.81	50.45	273.66	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	3.49	66.81	299.84	55.15	298.70	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	3.55	67.76	303.06	56.02	302.29	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	3.59	68.56	302.49	56.68	301.22	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	3.49	67.69	302.17	56.13	301.00	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	3.56	67.80	299.81	55.93	298.32	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	3.44	66.76	285.10	54.67	283.50	23:59	23:59
18-11-2021 00:00:00	3.25	65.24	275.99	53.43	274.41	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	3.15	64.26	268.31	52.51	267.05	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	3.06	63.62	256.72	51.69	255.44	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.78	60.29	239.51	48.66	238.49	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	2.79	60.61	239.22	48.92	238.08	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	2.77	60.64	238.58	49.02	237.31	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	84.26	59.74	7777.63	48.97	7741.30	741:45	743:59

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: пр. Ленина д.51 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 0.00 °С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00179189 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x60СА ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	53.02	45.16	7.86	208.92	206.23	209.64	207.67	0.00	-1.44	7.00	7.00	1.618	-0.065	24	0	*
24/10/21	52.99	45.20	7.79	208.13	205.45	205.71	203.78	0.00	1.67	7.00	7.00	1.598	0.076	24	0	*
25/10/21	54.02	45.90	8.12	214.25	211.39	215.20	213.09	0.00	-1.70	7.00	7.00	1.715	-0.078	24	0	*
26/10/21	54.00	45.78	8.22	215.39	212.49	214.38	212.25	0.00	0.24	7.00	7.00	1.746	0.011	24	0	*
27/10/21	53.85	45.57	8.28	214.52	211.67	215.30	213.22	0.00	-1.55	7.00	7.00	1.754	-0.071	24	0	*
28/10/21	53.97	45.63	8.34	215.19	212.27	215.79	213.69	0.00	-1.42	7.00	7.00	1.765	-0.065	24	0	*
29/10/21	54.71	46.15	8.56	213.25	210.33	212.53	210.39	0.00	-0.06	7.00	7.00	1.795	-0.003	24	0	*
30/10/21	54.35	45.84	8.51	213.18	210.30	212.00	209.87	0.00	0.43	7.00	7.00	1.785	0.020	24	0	*
31/10/21	54.69	46.20	8.49	213.47	210.53	214.65	212.47	0.00	-1.94	7.00	7.00	1.784	-0.090	24	0	*
01/11/21	54.39	46.01	8.38	212.99	210.11	211.31	209.20	0.00	0.91	7.00	7.00	1.758	0.042	24	0	*
02/11/21	54.53	46.11	8.42	212.77	209.87	213.71	211.57	0.00	-1.70	7.00	7.00	1.767	-0.079	24	0	*
03/11/21	54.27	45.85	8.42	211.01	208.15	211.15	209.08	0.00	-0.93	7.00	7.00	1.747	-0.043	24	0	*
04/11/21	52.89	44.69	8.20	209.15	206.49	209.52	207.58	0.00	-1.09	7.00	7.00	1.688	-0.049	24	0	*
05/11/21	52.15	44.03	8.12	207.50	204.88	208.40	206.48	0.00	-1.60	7.00	7.00	1.656	-0.071	24	0	*
06/11/21	51.29	43.26	8.03	206.01	203.50	204.79	203.01	0.00	0.49	7.00	7.00	1.630	0.021	24	0	*
07/11/21	51.17	43.08	8.09	206.14	203.64	206.26	204.47	0.00	-0.83	7.00	7.00	1.646	-0.036	24	0	*
08/11/21	52.30	44.00	8.30	208.25	205.60	207.52	205.64	0.00	-0.04	7.00	7.00	1.700	-0.002	24	0	*
09/11/21	50.38	42.61	7.77	190.84	188.59	190.15	188.53	0.00	0.06	7.00	7.00	1.436	0.003	24	0	*
10/11/21	60.50	50.90	9.60	255.46	251.20	254.65	251.58	0.00	-0.38	7.00	7.00	2.413	-0.019	24	0	*
11/11/21	65.38	55.35	10.03	278.65	273.27	278.39	274.43	0.00	-1.16	7.00	7.00	2.737	-0.064	24	0	*
12/11/21	66.39	56.27	10.12	281.74	276.18	282.65	278.53	0.00	-2.35	7.00	7.00	2.794	-0.132	24	0	*
13/11/21	67.10	56.86	10.24	281.07	275.33	279.52	275.35	0.00	-0.02	7.00	7.00	2.818	-0.001	24	0	*
14/11/21	66.07	56.19	9.88	280.65	275.12	279.25	275.15	0.00	-0.03	7.00	7.00	2.715	-0.002	24	0	*
15/11/21	66.27	56.11	10.16	278.37	272.86	276.56	272.54	0.00	0.32	7.00	7.00	2.766	0.018	24	0	*
16/11/21	64.72	54.60	10.12	263.85	258.87	263.52	259.89	0.00	-1.02	7.00	7.00	2.616	-0.056	24	0	*
17/11/21	62.99	53.08	9.91	255.31	250.73	255.67	252.34	0.00	-1.61	7.00	7.00	2.481	-0.086	24	0	*
18/11/21	60.15	50.91	9.24	248.20	244.09	246.75	243.78	0.00	0.31	7.00	7.00	2.256	0.016	24	0	*
19/11/21	56.66	47.98	8.68	236.83	233.29	236.83	234.27	0.00	-0.98	7.00	7.00	2.023	-0.047	24	0	*
20/11/21	53.02	44.74	8.28	220.39	217.51	219.44	217.37	0.00	0.14	7.00	7.00	1.797	0.006	24	0	*
21/11/21	53.37	44.97	8.40	219.98	217.10	222.96	220.82	0.00	-3.72	7.00	7.00	1.820	-0.168	24	0	*
22/11/21	53.59	45.16	8.43	219.37	216.49	218.89	216.78	0.00	-0.29	7.00	7.00	1.824	-0.013	24	0	*
Итого:				7100.8	6993.53	7093.0	7014.82	0.00	-21.29			61.648	-1.027	744	0	
Средние:	56.61	47.87	8.74							7.00	7.00					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 12570ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

ленина 51

Отчет о потреблении...

от 24-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 Ленина 53
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA728
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	2.51	54.98	354.99	47.89	357.24	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	2.49	54.98	354.41	47.94	356.70	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	2.67	55.93	363.40	48.57	365.13	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	2.72	56.02	366.39	48.58	367.87	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	2.73	55.79	364.16	48.28	365.38	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.75	55.95	365.37	48.42	367.09	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.80	56.74	360.17	48.94	362.63	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.80	56.35	361.28	48.58	363.56	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	2.79	56.72	361.60	48.99	364.06	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	2.74	56.40	361.82	48.80	363.53	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	2.77	56.53	361.39	48.84	363.16	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	2.77	56.32	359.09	48.60	360.24	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.69	54.87	355.91	47.30	357.07	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.62	54.11	353.96	46.69	355.66	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.56	53.19	351.31	45.88	352.95	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.56	53.08	351.08	45.77	352.68	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.66	54.16	354.10	46.64	355.72	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	2.23	50.96	323.09	44.26	324.48	21:38	24:00
11-11-2021 00:00:00	3.66	61.91	427.97	53.37	430.29	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	4.24	67.76	466.11	58.65	468.71	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	4.31	68.79	471.34	59.64	474.54	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	4.34	69.52	469.85	60.27	472.95	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	4.22	68.61	469.65	59.62	472.87	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	4.30	68.60	465.65	59.36	468.41	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	4.13	67.13	442.62	57.79	445.12	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	3.89	65.34	428.37	56.25	430.44	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	3.56	62.49	418.05	53.97	420.28	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	3.16	58.77	401.75	50.93	403.56	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.81	54.96	373.88	47.43	375.57	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	2.84	55.32	373.28	47.69	374.90	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	2.85	55.56	371.81	47.88	373.24	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	96.17	58.64	12003.86	50.70	12066.03	741:38	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: пр. Ленина д.55/1 1 ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 М сет. воды= _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00178835 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x798C ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	53.69	45.91	7.78	218.69	215.81	217.67	215.51	0.30	6.93	6.41	1.677	0.014	24	0	
24/10/21	53.66	45.92	7.74	218.30	215.42	217.27	215.11	0.31	6.89	6.37	1.670	0.014	24	0	
25/10/21	54.68	46.57	8.11	224.25	221.19	223.13	220.80	0.39	6.89	6.35	1.791	0.018	24	0	
26/10/21	54.70	46.52	8.18	225.87	222.75	224.63	222.36	0.39	6.87	6.31	1.821	0.018	24	0	
27/10/21	54.52	46.28	8.24	224.45	221.38	223.29	221.05	0.33	6.76	6.21	1.824	0.015	24	0	
28/10/21	54.65	46.36	8.29	225.54	222.40	224.46	222.21	0.19	6.72	6.18	1.842	0.009	24	0	
29/10/21	55.40	46.76	8.64	223.73	220.58	222.75	220.44	0.14	6.77	6.24	1.904	0.007	24	0	
30/10/21	55.03	46.44	8.59	223.97	220.85	222.99	220.80	0.05	6.81	6.28	1.897	0.002	24	0	
31/10/21	55.37	46.83	8.54	224.13	220.99	223.09	220.76	0.23	6.82	6.29	1.886	0.011	24	0	
01/11/21	55.08	46.68	8.40	223.96	220.84	222.97	220.68	0.16	6.81	6.28	1.855	0.007	24	0	
02/11/21	55.22	46.69	8.53	223.34	220.23	222.39	220.07	0.16	6.79	6.25	1.880	0.007	24	0	
03/11/21	54.97	46.43	8.54	221.80	218.73	220.96	218.66	0.07	6.66	6.14	1.867	0.003	24	0	
04/11/21	53.57	45.23	8.34	219.77	216.89	219.00	216.83	0.06	6.50	5.98	1.809	0.003	24	0	
05/11/21	52.82	44.65	8.17	218.29	215.51	217.51	215.45	0.06	6.43	5.93	1.758	0.003	24	0	
06/11/21	51.94	43.88	8.06	217.21	214.52	216.41	214.47	0.05	6.37	5.87	1.725	0.002	24	0	
07/11/21	51.82	43.75	8.07	217.50	214.80	216.70	214.72	0.08	6.36	5.86	1.733	0.003	24	0	
08/11/21	52.94	44.55	8.39	219.71	216.85	218.80	216.71	0.14	6.68	6.17	1.819	0.006	24	0	
09/11/21	51.02	43.36	7.66	202.42	200.09	201.91	199.89	0.20	6.27	5.77	1.530	0.009	24	0	*
10/11/21	61.08	51.44	9.64	270.56	266.17	269.89	266.17	0.00	6.38	5.62	2.564	0.000	24	0	
11/11/21	66.20	56.01	10.19	293.64	288.02	292.55	288.02	0.00	6.56	5.67	2.939	0.000	24	0	
12/11/21	67.23	56.99	10.24	296.33	290.45	295.07	290.45	0.00	6.70	5.80	2.979	0.000	24	0	
13/11/21	67.93	57.63	10.30	296.08	289.92	294.63	289.92	0.00	6.73	5.83	2.991	0.000	24	0	
14/11/21	66.94	56.95	9.99	295.64	289.73	294.34	289.72	0.01	6.73	5.82	2.895	0.001	24	0	
15/11/21	67.08	56.77	10.31	293.06	287.36	292.04	287.36	0.00	6.69	5.80	2.964	0.000	24	0	
16/11/21	65.56	55.19	10.37	277.56	272.45	276.77	272.45	0.00	6.74	5.94	2.828	0.000	24	0	
17/11/21	63.79	53.69	10.10	268.93	264.22	268.25	264.22	0.00	6.82	6.06	2.669	0.000	24	0	
18/11/21	60.99	51.48	9.51	262.47	258.24	261.86	258.24	0.00	6.77	6.05	2.456	0.000	24	0	
19/11/21	57.43	48.70	8.73	251.23	247.62	250.70	247.62	0.00	6.80	6.14	2.160	0.000	24	0	
20/11/21	53.68	45.44	8.24	234.11	231.20	233.77	231.20	0.00	6.86	6.28	1.903	0.000	24	0	
21/11/21	54.04	45.65	8.39	233.42	230.46	233.02	230.46	0.00	6.87	6.29	1.931	0.000	24	0	
22/11/21	54.27	45.77	8.50	231.94	229.00	231.55	229.00	0.00	6.88	6.31	1.942	0.000	24	0	
Итого:				7477.9	7364.67	7450.3	7361.35	3.32			65.509	0.152	744	0	
Средние:	57.33	48.53	8.79						6.70	6.08					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 1534ч

ленина 55 1 1

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: пр. Ленина д.55/1 2 ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 0.00 °С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00179191 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xEFE8 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	52.77	45.36	7.41	107.04	105.60	106.66	105.70	0.00	-0.10	7.00	7.00	0.782	-0.005	24	0	
24/10/21	52.74	45.36	7.38	106.92	105.48	106.46	105.50	0.00	-0.02	7.00	7.00	0.776	-0.001	24	0	
25/10/21	53.76	46.02	7.74	109.83	108.39	109.37	108.24	0.00	0.15	7.00	7.00	0.838	0.007	24	0	
26/10/21	53.75	45.97	7.78	110.54	109.10	110.08	109.00	0.00	0.10	7.00	7.00	0.848	0.005	24	0	
27/10/21	53.58	45.69	7.89	109.81	108.37	109.39	108.33	0.00	0.04	7.00	7.00	0.854	0.002	24	0	
28/10/21	53.71	45.76	7.95	110.30	108.84	109.92	108.86	0.00	-0.02	7.00	7.00	0.860	-0.001	24	0	
29/10/21	54.44	46.14	8.30	109.17	107.73	108.66	107.57	0.00	0.16	7.00	7.00	0.895	0.007	24	0	
30/10/21	54.08	45.86	8.22	109.34	107.90	108.86	107.88	0.00	0.02	7.00	7.00	0.888	0.001	24	0	
31/10/21	54.42	46.20	8.22	109.54	108.10	109.05	107.90	0.00	0.20	7.00	7.00	0.887	0.009	24	0	
01/11/21	54.13	46.05	8.08	109.20	107.76	108.71	107.66	0.00	0.10	7.00	7.00	0.869	0.005	24	0	
02/11/21	54.27	46.09	8.18	109.03	107.59	108.55	107.48	0.00	0.11	7.00	7.00	0.878	0.005	24	0	
03/11/21	54.01	45.75	8.26	108.13	106.69	107.72	106.65	0.00	0.04	7.00	7.00	0.876	0.002	24	0	
04/11/21	52.63	44.59	8.04	107.15	105.71	106.72	105.76	0.00	-0.05	7.00	7.00	0.845	-0.002	24	0	
05/11/21	51.89	44.01	7.88	106.45	105.13	106.07	105.11	0.00	0.02	7.00	7.00	0.826	0.001	24	0	
06/11/21	51.04	43.28	7.76	105.61	104.41	105.33	104.37	0.00	0.04	7.00	7.00	0.807	0.002	24	0	
07/11/21	50.92	43.19	7.73	105.59	104.39	105.23	104.27	0.00	0.12	7.00	7.00	0.805	0.005	24	0	
08/11/21	52.04	44.01	8.03	106.56	105.18	106.24	105.28	0.00	-0.10	7.00	7.00	0.841	-0.004	24	0	
09/11/21	50.14	42.80	7.34	97.89	96.71	97.57	96.73	0.00	-0.02	7.00	7.00	0.710	-0.001	24	0	
10/11/21	60.20	50.90	9.30	130.17	127.99	129.70	128.13	0.00	-0.14	7.00	7.00	1.187	-0.007	24	0	
11/11/21	65.06	55.23	9.83	141.82	139.08	141.17	139.15	0.00	-0.07	7.00	7.00	1.366	-0.004	24	0	
12/11/21	66.07	56.14	9.93	143.08	140.20	142.40	140.24	0.00	-0.04	7.00	7.00	1.391	-0.002	24	0	
13/11/21	66.76	56.80	9.96	142.89	140.01	142.18	140.02	0.00	-0.01	7.00	7.00	1.394	-0.001	24	0	
14/11/21	65.74	56.12	9.62	142.95	140.17	142.35	140.28	0.00	-0.11	7.00	7.00	1.348	-0.006	24	0	
15/11/21	65.94	56.06	9.88	141.81	139.00	141.18	139.10	0.00	-0.10	7.00	7.00	1.371	-0.006	24	0	
16/11/21	64.38	54.51	9.87	134.37	131.79	133.84	132.00	0.00	-0.21	7.00	7.00	1.298	-0.011	24	0	
17/11/21	62.67	53.05	9.62	130.16	127.85	129.62	127.94	0.00	-0.09	7.00	7.00	1.227	-0.005	24	0	
18/11/21	59.86	50.88	8.98	126.81	124.78	126.33	124.77	0.00	0.01	7.00	7.00	1.117	0.001	24	0	
19/11/21	56.37	48.00	8.37	121.13	119.41	120.79	119.53	0.00	-0.12	7.00	7.00	0.999	-0.006	24	0	
20/11/21	52.75	44.82	7.93	113.22	111.78	112.92	111.96	0.00	-0.18	7.00	7.00	0.884	-0.008	24	0	
21/11/21	53.10	45.07	8.03	112.81	111.37	112.53	111.51	0.00	-0.14	7.00	7.00	0.892	-0.006	24	0	
22/11/21	53.32	45.15	8.17	112.14	110.70	111.76	110.80	0.00	-0.10	7.00	7.00	0.901	-0.005	24	0	
Итого:				3631.4	3577.21	3617.3	3577.72	0.00	-0.51			30.460	-0.029	744	0	
Средние:	56.34	47.89	8.44							7.00	7.00					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 12570ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

ленина 55 1 2

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Ленинна 55 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.40 м3/ч

Заводской номер 00179183 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x7272 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	53.76	44.26	9.50	184.71	182.30	184.32	182.64	0.00	-0.34	6.72	6.10	1.730	-0.015	24	0	*
24/10/21	53.74	44.25	9.49	184.57	182.13	184.18	182.50	0.00	-0.37	6.69	6.06	1.725	-0.016	24	0	*
25/10/21	54.74	44.89	9.85	189.57	186.99	189.36	187.51	0.00	-0.52	6.69	6.04	1.841	-0.023	24	0	*
26/10/21	54.77	44.77	10.00	190.98	188.34	190.77	188.98	0.00	-0.64	6.67	6.00	1.883	-0.029	24	0	*
27/10/21	54.59	44.49	10.10	189.92	187.32	189.63	187.88	0.00	-0.56	6.56	5.90	1.891	-0.025	24	0	*
28/10/21	54.72	44.59	10.13	190.63	187.97	190.37	188.63	0.00	-0.66	6.52	5.86	1.905	-0.029	24	0	*
29/10/21	55.47	45.04	10.43	188.41	185.77	188.07	186.32	0.00	-0.55	6.57	5.93	1.936	-0.025	24	0	*
30/10/21	55.10	44.77	10.33	188.93	186.29	188.52	186.84	0.00	-0.55	6.61	5.96	1.926	-0.025	24	0	*
31/10/21	55.45	45.16	10.29	188.96	186.32	188.69	186.86	0.00	-0.54	6.62	5.97	1.915	-0.024	24	0	*
01/11/21	55.15	45.02	10.13	188.90	186.26	188.57	186.80	0.00	-0.54	6.61	5.97	1.883	-0.024	24	0	*
02/11/21	55.30	45.10	10.20	188.54	185.90	188.23	186.43	0.00	-0.53	6.59	5.94	1.897	-0.024	24	0	*
03/11/21	55.05	44.87	10.18	187.10	184.54	186.86	185.05	0.00	-0.51	6.46	5.82	1.876	-0.023	24	0	*
04/11/21	53.65	43.71	9.94	185.35	182.94	184.97	183.29	0.00	-0.35	6.30	5.67	1.818	-0.015	24	0	*
05/11/21	52.90	42.98	9.92	184.05	181.65	183.82	182.24	0.00	-0.59	6.24	5.61	1.801	-0.025	24	0	*
06/11/21	52.02	42.18	9.84	182.78	180.39	182.52	181.08	0.00	-0.69	6.17	5.56	1.776	-0.029	24	0	*
07/11/21	51.90	42.01	9.89	182.82	180.51	182.63	181.19	0.00	-0.68	6.16	5.55	1.784	-0.029	24	0	*
08/11/21	53.02	42.81	10.21	184.53	182.12	184.24	182.62	0.00	-0.50	6.48	5.86	1.857	-0.021	24	0	*
09/11/21	51.12	41.69	9.43	168.40	166.35	168.66	167.23	0.00	-0.88	6.06	5.46	1.566	-0.037	24	0	*
10/11/21	61.17	49.29	11.88	224.62	220.77	224.40	221.85	0.00	-1.08	6.21	5.29	2.625	-0.053	24	0	*
11/11/21	66.28	53.86	12.42	244.94	240.06	244.58	241.32	0.00	-1.26	6.41	5.33	2.986	-0.068	24	0	*
12/11/21	67.31	54.79	12.52	247.37	242.33	247.10	243.71	0.00	-1.38	6.56	5.46	3.037	-0.076	24	0	*
13/11/21	68.01	54.79	13.22	227.49	222.72	226.95	223.71	0.00	-0.99	6.59	5.49	2.945	-0.054	24	0	*
14/11/21	66.98	53.26	13.72	205.86	201.70	205.14	202.39	0.00	-0.69	6.58	5.48	2.772	-0.037	24	0	*
15/11/21	67.13	53.01	14.12	204.16	199.98	203.36	200.73	0.00	-0.75	6.55	5.46	2.827	-0.040	24	0	*
16/11/21	65.61	51.53	14.08	193.50	189.72	192.70	190.33	0.00	-0.61	6.59	5.60	2.672	-0.031	24	0	*
17/11/21	63.84	50.08	13.76	187.20	183.71	186.46	184.25	0.00	-0.54	6.65	5.73	2.526	-0.027	24	0	*
18/11/21	61.04	48.08	12.96	182.19	179.10	181.49	179.50	0.00	-0.40	6.60	5.72	2.319	-0.019	24	0	*
19/11/21	57.48	45.36	12.12	173.89	171.24	173.27	171.56	0.00	-0.32	6.62	5.81	2.074	-0.015	24	0	*
20/11/21	53.74	42.22	11.52	162.08	159.92	161.45	160.01	0.00	-0.09	6.67	5.96	1.839	-0.004	24	0	*
21/11/21	54.10	42.88	11.22	172.91	170.59	172.42	170.90	0.00	-0.31	6.67	5.97	1.913	-0.013	24	0	*
22/11/21	54.35	43.88	10.47	193.21	190.57	192.98	191.30	0.00	-0.73	6.68	5.99	1.998	-0.032	24	0	*
Итого:				5968.5	5876.50	5956.7	5895.65	0.00	-19.15			65.543	-0.907	744	0	
Средние:	57.40	46.31	11.09							6.51	5.75					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1565ч

Ленина 55

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Ленинна 57 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 630.00 м3/ч G под min = 1.62 м3/ч
 М сет. воды= _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max = 630.00 м3/ч G обр min = 1.62 м3/ч
 Тхв= 0.00 °С

Заводской номер 00182349 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x4A0A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	57.27	49.71	7.56	1290.6	1271.11	1290.6	1275.74	-4.63	6.00	5.80	9.601	-0.230	24	0	*
24/10/21	57.26	49.79	7.47	1288.4	1268.97	1288.6	1273.67	-4.70	6.00	5.80	9.466	-0.234	24	0	*
25/10/21	57.03	49.45	7.58	1289.2	1269.80	1288.8	1274.09	-4.29	6.00	5.80	9.615	-0.212	24	0	*
26/10/21	56.83	49.19	7.64	1293.3	1274.02	1293.8	1279.14	-5.12	6.00	5.80	9.734	-0.252	24	0	*
27/10/21	56.53	48.80	7.73	1293.3	1274.20	1293.5	1279.12	-4.92	6.00	5.80	9.837	-0.240	24	0	*
28/10/21	56.33	48.55	7.78	1300.5	1281.48	1300.6	1286.24	-4.76	6.00	5.80	9.951	-0.231	24	0	*
29/10/21	57.66	49.42	8.24	1263.4	1244.07	1264.0	1249.54	-5.47	6.00	5.80	10.233	-0.270	24	0	*
30/10/21	57.36	49.03	8.33	1235.3	1216.61	1235.4	1221.54	-4.93	6.00	5.80	10.126	-0.242	24	0	*
31/10/21	57.67	49.38	8.29	1237.2	1218.26	1237.4	1223.32	-5.06	6.00	5.80	10.086	-0.250	24	0	*
01/11/21	57.41	49.29	8.12	1239.8	1220.95	1240.1	1226.00	-5.05	6.00	5.80	9.896	-0.249	24	0	*
02/11/21	57.62	49.47	8.15	1255.7	1236.52	1256.2	1241.79	-5.27	6.00	5.80	10.054	-0.261	24	0	*
03/11/21	57.21	49.15	8.06	1267.0	1247.91	1267.8	1253.43	-5.52	6.00	5.80	10.045	-0.271	24	0	*
04/11/21	55.50	47.59	7.91	1256.1	1238.24	1256.8	1243.47	-5.23	6.00	5.80	9.775	-0.249	24	0	*
05/11/21	56.78	48.40	8.38	1285.8	1266.61	1286.7	1272.56	-5.95	6.00	5.80	10.613	-0.288	24	0	*
06/11/21	57.82	49.05	8.77	1307.5	1287.40	1308.1	1293.32	-5.92	6.00	5.80	11.277	-0.290	24	0	*
07/11/21	57.70	48.88	8.82	1309.3	1289.23	1310.1	1295.45	-6.22	6.00	5.80	11.351	-0.304	24	0	*
08/11/21	56.26	47.91	8.35	1278.2	1259.42	1278.3	1264.59	-5.17	6.00	5.80	10.504	-0.248	24	0	*
09/11/21	51.79	44.07	7.72	1019.4	1006.58	1016.6	1007.24	-0.66	6.00	5.80	7.776	-0.029	24	0	*
10/11/21	57.94	47.55	10.39	1103.5	1086.28	1098.7	1087.04	-0.76	6.00	5.80	11.258	-0.036	24	0	*
11/11/21	64.76	52.22	12.54	1025.8	1006.34	1018.7	1005.80	0.54	6.00	5.80	12.609	0.028	24	0	*
12/11/21	63.34	53.02	10.32	1257.5	1234.52	1254.6	1238.23	-3.71	6.00	5.80	12.726	-0.197	24	0	*
13/11/21	63.31	53.83	9.48	1381.5	1356.30	1381.6	1363.00	-6.70	6.00	5.80	12.841	-0.360	24	0	*
14/11/21	62.34	53.19	9.15	1389.1	1364.41	1388.2	1369.90	-5.49	6.00	5.80	12.483	-0.292	24	0	*
15/11/21	64.36	54.53	9.83	1426.8	1399.93	1415.9	1396.40	3.53	6.00	5.80	13.754	0.192	24	0	*
16/11/21	66.11	55.75	10.36	1441.8	1413.33	1430.2	1409.67	3.66	6.00	5.80	14.633	0.204	24	0	*
17/11/21	65.44	55.08	10.36	1376.4	1349.65	1364.9	1345.72	3.93	6.00	5.80	13.980	0.216	24	0	*
18/11/21	64.88	54.07	10.81	1256.1	1232.14	1242.6	1225.69	6.45	6.00	5.80	13.312	0.348	24	0	*
19/11/21	62.89	53.07	9.82	1315.0	1291.26	1311.1	1293.92	-2.66	6.00	5.80	12.677	-0.141	24	0	*
20/11/21	61.90	52.94	8.96	1500.5	1474.24	1500.6	1481.05	-6.81	6.00	5.80	13.204	-0.360	24	0	*
21/11/21	62.35	53.39	8.96	1495.3	1468.79	1494.1	1474.29	-5.50	6.00	5.80	13.150	-0.293	24	0	*
22/11/21	62.47	53.68	8.79	1498.9	1472.20	1498.4	1478.27	-6.07	6.00	5.80	12.926	-0.326	24	0	*
Итого:				40179.	39520.7	40114.	39629.2	-108.46			349.493	-5.367	744	0	
Средние:	59.48	50.62	8.86						6.00	5.80					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 10151ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

ленина 57

Ленина 61

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Ленин 61 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут MГВС= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00178760 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x0C4E ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
23/10/21	57.11	49.78	7.33	198.64	200.29	-1.65	1.415	24	0	*
24/10/21	56.79	49.66	7.13	197.56	199.27	-1.71	1.370	24	0	*
25/10/21	55.57	48.48	7.09	189.16	190.78	-1.62	1.302	24	0	*
26/10/21	54.35	47.27	7.08	182.87	184.29	-1.42	1.255	24	0	*
27/10/21	54.29	47.19	7.10	182.44	183.85	-1.41	1.259	24	0	*
28/10/21	54.06	47.03	7.03	182.28	183.60	-1.32	1.242	24	0	*
29/10/21	54.13	47.06	7.07	183.49	184.92	-1.43	1.258	24	0	*
30/10/21	54.41	47.26	7.15	184.86	186.28	-1.42	1.281	24	0	*
31/10/21	54.65	47.61	7.04	184.77	186.17	-1.40	1.263	24	0	*
01/11/21	54.82	47.78	7.04	184.90	186.27	-1.37	1.264	24	0	*
02/11/21	54.59	47.49	7.10	184.65	185.94	-1.29	1.273	24	0	*
03/11/21	54.49	47.40	7.09	184.66	185.91	-1.25	1.270	24	0	*
04/11/21	54.41	47.22	7.19	184.22	185.52	-1.30	1.286	24	0	*
05/11/21	54.15	46.99	7.16	183.98	185.27	-1.29	1.279	24	0	*
06/11/21	54.08	46.97	7.11	183.71	185.05	-1.34	1.268	24	0	*
07/11/21	54.01	46.92	7.09	183.50	184.81	-1.31	1.263	24	0	*
08/11/21	54.30	47.10	7.20	183.43	184.66	-1.23	1.283	24	0	*
09/11/21	54.00	46.88	7.12	182.61	183.67	-1.06	1.262	24	0	*
10/11/21	54.03	46.71	7.32	181.18	182.30	-1.12	1.290	24	0	*
11/11/21	54.40	46.95	7.45	184.43	185.66	-1.23	1.335	24	0	*
12/11/21	57.23	49.39	7.84	190.85	191.98	-1.13	1.457	24	0	*
13/11/21	56.01	48.35	7.66	187.71	188.96	-1.25	1.399	24	0	*
14/11/21	55.59	47.91	7.68	186.09	187.12	-1.03	1.391	24	0	*
15/11/21	61.90	54.03	7.87	238.21	239.73	-1.52	1.827	24	0	*
16/11/21	65.59	57.45	8.14	251.83	253.24	-1.41	2.000	24	0	*
17/11/21	66.28	58.33	7.95	261.58	262.99	-1.41	2.027	24	0	*
18/11/21	66.68	58.90	7.78	266.15	267.58	-1.43	2.020	24	0	*
19/11/21	65.28	57.74	7.54	263.69	264.43	-0.74	1.935	24	0	*
20/11/21	65.78	58.15	7.63	261.46	262.26	-0.80	1.941	24	0	*
21/11/21	66.03	58.45	7.58	259.81	261.20	-1.39	1.914	24	0	*
22/11/21	65.73	58.23	7.50	259.12	260.91	-1.79	1.892	24	0	*
Итого:				6333.84	6374.91	-41.07	45.521	744	0	
Средние:	57.57	50.21	7.35							

Итоговые значения на 24/11/21г. 14 ч.

лена 61

Дата	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	ч	ч
24/11/21	11912.94	11976.70	-63.76	81.963	1462	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1462ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060282
 Номер абонента:
 Адрес установки: Ления 63а
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	192,0	---	---
2	80	0,387	186,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 23.10.2021 по 22.11.2021**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.10	2,311	253,1	250,7	---	2,5	56,48	47,35	0,50	0,50	24,00
24.10	2,240	252,6	250,0	---	2,5	56,29	47,41	0,50	0,50	24,00
25.10	2,120	243,6	241,1	---	2,5	55,16	46,46	0,50	0,50	24,00
26.10	2,042	234,3	232,0	---	2,4	53,74	45,03	0,50	0,50	24,00
27.10	2,060	233,7	231,3	---	2,4	53,78	44,96	0,50	0,50	24,00
28.10	2,069	233,7	231,3	---	2,4	53,54	44,68	0,50	0,50	24,00
29.10	2,078	235,2	232,8	---	2,4	53,56	44,72	0,50	0,50	24,00
Итого:	14,92	1686,2	1669,2	0,0	17,0	54,69	45,84	0,50	0,50	168,00
30.10	2,121	236,6	234,2	---	2,4	53,80	44,84	0,50	0,50	24,00
31.10	2,105	237,1	234,7	---	2,4	54,12	45,23	0,50	0,50	24,00
01.11	2,104	237,2	234,8	---	2,4	54,28	45,41	0,50	0,50	24,00
02.11	2,091	236,9	234,5	---	2,4	54,07	45,24	0,50	0,50	24,00
03.11	2,103	236,8	234,5	---	2,4	53,92	45,04	0,50	0,50	24,00
04.11	2,137	236,3	233,9	---	2,4	53,89	44,84	0,50	0,50	24,00
05.11	2,137	236,0	233,6	---	2,4	53,62	44,55	0,50	0,50	24,00
Итого:	14,80	1656,9	1640,2	0,0	16,7	53,96	45,02	0,50	0,50	168,00
06.11	2,151	235,5	233,1	---	2,4	53,53	44,40	0,50	0,50	24,00
07.11	2,149	235,5	233,1	---	2,4	53,48	44,36	0,50	0,50	24,00
08.11	2,134	234,9	232,5	---	2,4	53,78	44,69	0,50	0,50	24,00
09.11	2,080	233,7	231,4	---	2,3	53,47	44,56	0,50	0,50	24,00
10.11	2,081	232,3	229,9	---	2,3	53,40	44,44	0,50	0,50	24,00
11.11	2,141	234,8	232,4	---	2,3	53,69	44,57	0,50	0,50	24,00
12.11	2,407	245,4	243,0	---	2,4	56,81	47,00	0,50	0,50	24,00
Итого:	15,14	1652,0	1635,5	0,0	16,5	54,04	44,87	0,50	0,50	168,00
13.11	2,278	241,4	239,0	---	2,3	55,42	45,98	0,50	0,50	24,00
14.11	2,246	237,2	234,9	---	2,3	55,14	45,67	0,50	0,50	24,00
15.11	2,936	302,6	299,6	---	3,0	60,60	50,89	0,50	0,50	24,00
16.11	3,339	326,1	322,7	---	3,4	64,98	54,74	0,50	0,50	24,00
17.11	3,374	339,6	336,0	---	3,5	65,43	55,50	0,50	0,50	24,00
18.11	3,390	351,1	347,4	---	3,7	66,09	56,44	0,50	0,50	24,00
19.11	3,248	347,4	343,7	---	3,7	64,46	55,11	0,50	0,50	24,00
Итого:	20,81	2145,4	2123,5	0,0	22,0	62,37	52,67	0,50	0,50	168,00
20.11	3,266	346,5	342,7	---	3,7	64,98	55,56	0,50	0,50	24,00
21.11	3,255	346,5	342,8	---	3,7	65,36	55,97	0,50	0,50	24,00
22.11	3,216	347,0	343,2	---	3,8	65,09	55,82	0,50	0,50	24,00
Итого:	9,74	1039,9	1028,7	0,0	11,2	65,15	55,78	0,50	0,50	72,00
Итого:	75,41	8180,5	8097,1	0,0	83,4	57,75	48,53	0,50	0,50	744,0

$$dT = 9,22$$

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
			75,41
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.2021	На 24:00 22.11.2021	Результат за период На 16:49 24.11.2021
Количество теплоты, Гкал	5938,11	6013,52	75,41 6019,05
Расход теплоносителя M1, т	453859,6	462040,1	8180,5 462620,8
Расход теплоносителя M2, т	451170,3	459267,5	8097,1 459842,1
Время наработки, ч	67003,3	67747,3	744,0 67788,1
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

Отчет о потреблении...
от 24-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
Ленина 65
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ552
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.85	0.08	57.61	228.34	49.50	227.62	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.78	0.07	57.26	227.11	49.40	226.51	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.70	0.07	55.95	218.30	48.15	217.68	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.66	0.07	54.84	210.31	46.93	209.61	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.66	0.07	54.78	209.33	46.85	208.69	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.65	0.07	54.55	209.51	46.68	208.85	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.65	0.07	54.62	210.96	46.76	210.34	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.68	0.07	54.91	212.18	46.99	211.61	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.66	0.07	55.14	212.30	47.31	211.71	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.66	0.07	55.32	212.39	47.49	211.84	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.65	0.07	55.07	212.31	47.28	211.73	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.65	0.07	54.98	212.27	47.18	211.75	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.68	0.07	54.91	212.15	46.98	211.60	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.68	0.07	54.65	211.68	46.72	211.13	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.69	0.07	54.58	211.52	46.59	210.95	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.67	0.07	54.51	211.51	46.59	210.92	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.68	0.07	54.81	211.06	46.84	210.48	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.64	0.07	54.50	210.23	46.68	209.60	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.67	0.07	54.53	208.79	46.50	208.20	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	1.74	0.07	54.91	211.89	46.68	211.32	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.88	0.08	57.73	218.38	49.09	217.82	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.80	0.08	56.54	215.16	48.14	214.60	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.80	0.08	56.10	213.12	47.62	212.55	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.39	0.10	62.35	273.65	53.62	273.00	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.62	0.11	66.12	291.57	57.12	290.81	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	2.65	0.11	66.79	304.87	58.10	304.39	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	2.65	0.11	67.14	313.17	58.69	313.01	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.55	0.11	65.79	312.88	57.65	313.03	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.54	0.11	66.30	310.60	58.10	311.00	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	2.53	0.11	66.55	310.68	58.41	311.17	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	2.50	0.10	66.24	311.09	58.20	311.62	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	59.60	0.08	58.07	7339.30	49.96	7325.13	744:00	744:00

** Пересчитано из массы воды в объем:

при температуре $t = 10$ град.Сплотность воды $\rho_0(t) = 1000,29$ кг/куб.м

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 24-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Адрес :
Прибор :
Назначение :

Ул. Ленина д. 67
ИМ 2300 N ВВ410
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ. 2 узла.

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	3.20	0.13	56.84	294.71	45.96	291.78	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	3.09	0.13	56.46	293.64	45.91	290.73	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	2.97	0.12	55.12	281.62	44.58	278.79	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	2.98	0.12	54.11	276.62	43.31	273.54	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	3.02	0.13	54.02	278.56	43.15	275.58	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	3.00	0.12	53.80	278.54	43.02	275.50	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	3.03	0.13	53.88	280.56	43.07	277.74	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	3.09	0.13	54.18	282.20	43.20	279.36	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	3.04	0.13	54.37	282.33	43.60	279.44	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	3.03	0.13	54.56	282.79	43.84	279.76	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	3.00	0.12	54.32	282.57	43.69	279.56	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	3.04	0.13	54.23	282.87	43.47	279.84	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	3.11	0.13	54.15	282.53	43.14	279.63	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	3.10	0.13	53.91	282.12	42.90	279.26	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	3.11	0.13	53.83	281.84	42.79	278.68	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	3.09	0.13	53.76	281.57	42.78	278.39	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	3.08	0.13	54.06	281.09	43.08	277.59	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	2.98	0.12	53.75	279.33	43.05	276.08	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	3.07	0.13	53.80	277.22	42.72	274.10	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	3.28	0.14	54.25	287.46	42.84	284.05	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	3.57	0.15	56.90	300.12	45.00	297.06	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	3.45	0.14	55.79	296.12	44.13	293.02	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	3.43	0.14	55.34	294.07	43.64	290.87	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	4.56	0.19	61.71	377.74	49.62	374.14	24:00	24:00

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
17-11-2021 00:00:00	5.01	0.21	65.19	401.67	52.69	397.98	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	5.07	0.21	65.91	420.65	53.84	417.32	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	5.01	0.21	66.16	431.58	54.54	428.34	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	4.70	0.20	64.83	416.16	53.56	409.84	23:40	24:00
21-11-2021 00:00:00	4.86	0.20	65.39	425.83	53.96	422.22	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	4.82	0.20	65.60	425.50	54.26	421.67	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	4.73	0.20	65.29	426.01	54.16	422.06	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	110.49	0.15	57.27	9865.61	46.11	9763.92	743:40	744:00

Отв. лицо :

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060268
 Номер абонента: 0
 Адрес установки: Жилой дом (ул. Ленина, 69)
 Система: 1 Поддача + Р

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп	Fmax, Кгц
1	80	10	192	2000	---
2	80	10	194,4	2000	0,405

$$Q = Mn(hn - ho)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 23.10.2021 по 22.11.2021

Дата	Энергия Q, ГКал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Рп	Ро	
				-	+					
23.10	2,617	443,9	448,4	4,5	---	52,21	46,31	0,50	0,50	24,00
24.10	2,568	443,4	448,0	4,6	---	51,94	46,15	0,50	0,50	24,00
25.10	2,601	438,5	443,0	4,5	---	51,65	45,71	0,50	0,50	24,00
26.10	2,621	434,9	439,4	4,4	---	51,07	45,04	0,50	0,50	24,00
27.10	2,627	437,1	441,6	4,5	---	51,01	45,00	0,50	0,50	24,00
28.10	2,593	438,6	443,1	4,5	---	50,81	44,89	0,50	0,50	24,00
29.10	2,786	413,6	417,8	4,1	---	52,30	45,56	0,50	0,50	24,00
Итого:	18,413	3050,1	3081,2	31,1	0,0	51,57	45,52	0,50	0,50	168,00
30.10	2,887	396,4	400,3	3,9	---	53,49	46,21	0,50	0,50	24,00
31.10	2,826	396,6	400,5	3,9	---	53,75	46,62	0,50	0,50	24,00
01.11	2,852	396,8	400,6	3,9	---	53,96	46,77	0,50	0,50	24,00
02.11	2,850	396,7	400,5	3,9	---	53,69	46,51	0,50	0,50	24,00
03.11	2,890	399,4	403,3	3,9	---	53,61	46,38	0,50	0,50	24,00
04.11	2,933	398,9	402,8	3,8	---	53,50	46,14	0,50	0,50	24,00
05.11	2,906	395,3	399,1	3,8	---	53,19	45,83	0,50	0,50	24,00
Итого:	20,144	2780,1	2807,1	26,9	0,0	53,60	46,35	0,50	0,50	168,00
06.11	2,909	395,2	398,9	3,7	---	53,11	45,75	0,50	0,50	24,00
07.11	2,906	395,3	399,0	3,7	---	53,04	45,68	0,50	0,50	24,00
08.11	2,722	388,1	391,7	3,6	---	51,80	44,78	0,50	0,50	24,00
09.11	2,553	376,4	379,9	3,5	---	50,47	43,68	0,50	0,50	24,00
10.11	3,140	386,7	390,3	3,6	---	54,79	46,67	0,50	0,50	24,00
11.11	3,781	407,2	411,0	3,8	---	60,28	51,00	0,50	0,50	24,00
12.11	3,721	407,0	410,9	3,9	---	61,02	51,88	0,50	0,50	24,00
Итого:	21,732	2755,8	2781,7	25,8	0,0	54,93	47,06	0,50	0,50	168,00
13.11	3,381	395,7	399,4	3,8	---	57,48	48,93	0,50	0,50	24,00
14.11	3,337	387,5	391,1	3,6	---	56,69	48,08	0,50	0,50	24,00
15.11	4,261	418,7	422,7	4,1	---	63,30	53,12	0,50	0,50	24,00
16.11	4,519	438,0	442,4	4,3	---	65,69	55,38	0,50	0,50	24,00
17.11	4,081	452,0	456,4	4,5	---	62,69	53,67	0,50	0,50	24,00
18.11	3,772	456,4	460,9	4,5	---	60,15	51,88	0,50	0,50	24,00
19.11	3,581	448,3	452,7	4,4	---	58,45	50,47	0,50	0,50	24,00
Итого:	26,932	2996,6	3025,7	29,2	0,0	60,64	51,65	0,50	0,50	168,00
20.11	3,639	447,8	452,2	4,4	---	59,06	50,93	0,50	0,50	24,00
21.11	3,633	453,4	457,9	4,4	---	59,34	51,33	0,50	0,50	24,00
22.11	3,602	455,8	460,2	4,5	---	59,17	51,27	0,50	0,50	24,00
Итого:	10,874	1357,0	1370,3	13,3	0,0	59,19	51,18	0,50	0,50	72,00
Итого:	98,095	12939,657	13065,941	126,284	0,000	55,98	48,35	0,50	0,50	744,00
						dT=	7,63			

Общее время работы теплосистемы, ч	65765,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	65765,0	=	57407,0	0,0	0,0	0,0	8357,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax+	Qош. +	Q т/в +	Qсан.ут
		98,10					
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.2021	На 24:00 22.11.2021	Результат за период	На 7:00 23.11.2021			
Количество теплоты, ГКал	8036,84	8134,93	98,10	8136,16			
Расход теплоносителя Мп, т	607151,5	620091,1	12939,7	620239,6			
Расход теплоносителя Мо, т	604474,7	617540,6	13065,9	617690,6			
Время наработки, ч	56655,0	57399,0	744,0	57407,0			
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч				8357,0			

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

Отчет о потреблении...
от 24-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
пр.Ленина д.71
Жилой дом
ИМ 2300 N BA722
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	2.81	53.02	447.91	46.74	451.65	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	2.74	52.90	447.34	46.76	451.04	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	2.77	52.55	442.66	46.28	446.26	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	2.80	51.83	437.87	45.43	441.41	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	2.81	51.86	438.28	45.44	442.18	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.81	51.66	439.34	45.25	443.27	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.99	52.93	446.01	46.22	449.95	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	3.17	54.31	453.94	47.31	457.90	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	3.12	54.66	454.24	47.79	458.07	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	3.10	54.88	454.31	48.04	458.21	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	3.09	54.61	454.80	47.81	457.86	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	3.12	54.47	455.95	47.61	459.11	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	3.17	54.40	455.56	47.43	459.09	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	3.13	54.07	453.57	47.16	457.26	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	3.13	53.99	453.27	47.07	456.87	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	3.11	53.94	452.67	47.06	457.01	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.92	52.86	446.70	46.32	451.12	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	2.72	51.31	438.26	45.10	442.63	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	3.23	54.86	450.00	47.70	454.10	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	3.96	60.73	474.58	52.40	478.96	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	4.06	62.57	479.49	54.11	483.96	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	3.57	58.36	463.07	50.63	467.47	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	3.52	57.70	456.07	49.96	460.30	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	4.44	63.53	483.88	54.36	489.07	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	4.90	66.90	514.72	57.37	520.11	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	4.49	64.12	526.41	55.57	532.15	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	4.14	61.35	533.72	53.58	539.50	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	3.90	59.33	526.14	51.90	531.93	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	3.95	59.98	526.30	52.47	532.35	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	3.93	60.39	527.76	52.94	533.72	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	3.88	60.23	529.25	52.88	535.39	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	105.46	56.46	14564.12	49.25	14699.91	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 24-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
Ленина 77
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ582
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ и ОСТ

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.46	50.70	387.62	46.93	393.16	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.43	50.47	387.15	46.77	392.64	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.46	50.35	387.61	46.58	393.10	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.50	50.41	387.67	46.54	393.03	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.48	50.40	387.30	46.56	392.70	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.45	49.89	386.18	46.13	391.54	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.46	51.55	276.55	45.69	281.24	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.47	52.65	198.28	45.23	202.51	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.45	52.93	197.98	45.61	202.26	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.43	53.11	197.40	45.86	201.70	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.42	52.86	197.38	45.63	201.61	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.44	52.80	197.41	45.49	201.62	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.49	52.80	206.21	45.55	210.41	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.52	52.59	219.89	45.65	224.19	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.52	52.43	219.53	45.51	223.83	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.51	52.50	219.46	45.62	223.75	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.35	50.16	214.07	43.83	218.04	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.26	48.51	211.30	42.52	215.11	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.52	52.02	212.85	44.86	217.16	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	1.85	57.55	215.15	48.93	219.96	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.88	59.99	196.24	50.34	201.12	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.77	58.56	176.76	48.52	181.66	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.57	55.20	171.34	45.99	175.82	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	1.95	61.10	173.49	49.63	178.69	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.14	63.13	199.85	52.39	205.01	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	2.05	61.09	217.55	51.62	222.71	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	1.90	58.56	228.47	50.24	233.45	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.78	56.22	228.43	48.42	233.34	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.78	56.39	227.77	48.56	232.61	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.77	56.70	227.60	48.92	232.44	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.73	56.28	226.45	48.64	231.25	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	49.78	54.19	7580.93	47.06	7727.66	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Ленин 79 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут M ГВС= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00 °C G3 max = 32.00 м3/ч G3 min = 0.32 м3/ч

Заводской номер 00179020 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хАВД2 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	т	т	т	Гкал	ч	ч	
23/10/21	50.77	43.34	7.43	238.80	237.82	0.98	1.772	24	0	*
24/10/21	50.54	43.22	7.32	238.49	237.50	0.99	1.743	24	0	*
25/10/21	50.41	42.96	7.45	238.70	237.80	0.90	1.777	24	0	*
26/10/21	50.46	42.75	7.71	239.05	237.81	1.24	1.840	24	0	*
27/10/21	50.46	42.70	7.76	238.96	237.66	1.30	1.850	24	0	*
28/10/21	49.95	42.31	7.64	238.23	237.02	1.21	1.818	24	0	*
29/10/21	51.77	43.78	7.99	250.67	248.91	1.76	2.000	24	0	*
30/10/21	52.92	44.79	8.13	258.84	256.83	2.01	2.101	24	0	*
31/10/21	53.19	45.20	7.99	258.96	256.93	2.03	2.068	24	0	*
01/11/21	53.38	45.40	7.98	259.32	257.16	2.16	2.066	24	0	*
02/11/21	53.13	45.21	7.92	259.11	257.06	2.05	2.049	24	0	*
03/11/21	53.06	45.04	8.02	259.26	257.16	2.10	2.074	24	0	*
04/11/21	53.05	44.86	8.19	258.59	256.45	2.14	2.117	24	0	*
05/11/21	52.82	44.60	8.22	257.64	255.60	2.04	2.111	24	0	*
06/11/21	52.66	44.46	8.20	257.32	255.30	2.02	2.108	24	0	*
07/11/21	52.74	44.56	8.18	257.33	255.15	2.18	2.103	24	0	*
08/11/21	50.41	42.84	7.57	250.82	248.73	2.09	1.897	24	0	*
09/11/21	48.71	41.56	7.15	247.36	245.34	2.02	1.766	24	0	*
10/11/21	52.31	43.95	8.36	249.62	247.47	2.15	2.084	24	0	*
11/11/21	58.12	48.01	10.11	252.42	250.38	2.04	2.548	24	0	*
12/11/21	60.76	49.60	11.16	231.25	229.44	1.81	2.579	24	0	*
13/11/21	59.07	47.42	11.65	208.34	206.72	1.62	2.422	24	0	*
14/11/21	55.82	45.02	10.80	201.98	200.39	1.59	2.178	24	0	*
15/11/21	61.88	48.41	13.47	205.22	203.56	1.66	2.759	24	0	*
16/11/21	63.80	50.83	12.97	236.57	234.60	1.97	3.063	24	0	*
17/11/21	61.61	50.20	11.41	256.82	254.55	2.27	2.927	24	0	*
18/11/21	59.08	49.03	10.05	269.79	267.52	2.27	2.709	24	0	*
19/11/21	56.73	47.32	9.41	269.65	267.35	2.30	2.535	24	0	*
20/11/21	56.95	47.42	9.53	268.79	266.48	2.31	2.558	24	0	*
21/11/21	57.30	47.76	9.54	268.93	266.59	2.34	2.561	24	0	*
22/11/21	56.85	47.54	9.31	268.10	265.73	2.37	2.492	24	0	*
Итого:				7694.93	7637.01	57.92	68.675	744	0	
Средние:	54.53	45.55	8.98							

Итоговые значения на 24/11/21г. 15 ч.

ленина 79

Дата	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	ч	ч
24/11/21	25628.59	25664.44	-35.85	165.419	5599	1320

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 6919ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении...
от 24-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
Ленина 81
Жилой дом
ИМ 2300 N BA652
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	dGm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	тонн	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	-1000000	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	2.50	50.67	282.22	41.78	284.76	24:00	-2.54	24:00
25-10-2021 00:00:00	2.46	50.43	281.89	41.69	284.45	24:00	-2.56	24:00
26-10-2021 00:00:00	2.51	50.32	282.34	41.41	284.77	24:00	-2.42	24:00
27-10-2021 00:00:00	2.58	50.37	282.41	41.20	284.64	24:00	-2.24	24:00
28-10-2021 00:00:00	2.59	50.35	282.26	41.16	284.49	24:00	-2.22	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.54	49.86	281.49	40.82	283.74	24:00	-2.25	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.79	51.62	297.73	42.23	300.16	24:00	-2.44	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.94	52.79	308.43	43.23	310.94	24:00	-2.52	24:00
01-11-2021 00:00:00	2.90	53.07	308.64	43.64	311.36	24:00	-2.71	24:00
02-11-2021 00:00:00	2.89	53.26	308.90	43.87	311.77	24:00	-2.87	24:00
03-11-2021 00:00:00	2.87	53.01	308.72	43.69	311.47	24:00	-2.75	24:00
04-11-2021 00:00:00	2.91	52.95	308.84	43.50	311.60	24:00	-2.76	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.98	52.94	308.05	43.25	310.75	24:00	-2.70	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.97	52.70	306.92	43.02	309.48	24:00	-2.56	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.95	52.54	306.56	42.89	308.95	24:00	-2.38	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.94	52.62	306.47	42.99	308.83	24:00	-2.36	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.65	50.26	298.46	41.38	300.70	24:00	-2.23	24:00
10-11-2021 00:00:00	2.46	48.61	294.47	40.24	296.75	24:00	-2.27	24:00
11-11-2021 00:00:00	2.92	52.14	296.40	42.27	298.64	24:00	-2.24	24:00
12-11-2021 00:00:00	3.59	57.70	299.95	45.72	302.23	24:00	-2.27	24:00
13-11-2021 00:00:00	3.61	60.07	273.79	46.79	275.51	24:00	-1.72	24:00
14-11-2021 00:00:00	3.38	58.66	246.96	44.94	248.35	24:00	-1.39	24:00
15-11-2021 00:00:00	3.03	55.37	238.11	42.61	239.51	24:00	-1.41	24:00
16-11-2021 00:00:00	3.80	61.37	242.24	45.39	243.64	24:00	-1.40	24:00
17-11-2021 00:00:00	4.18	63.39	278.88	48.36	280.78	24:00	-1.90	24:00
18-11-2021 00:00:00	3.99	61.35	303.09	48.11	305.35	24:00	-2.26	24:00
19-11-2021 00:00:00	3.69	58.83	318.78	47.24	321.26	24:00	-2.47	24:00
20-11-2021 00:00:00	3.46	56.54	319.01	45.68	321.52	24:00	-2.51	24:00
21-11-2021 00:00:00	3.47	56.74	317.97	45.81	320.58	24:00	-2.61	24:00
22-11-2021 00:00:00	3.46	57.09	318.36	46.19	320.97	24:00	-2.61	24:00
23-11-2021 00:00:00	3.40	56.63	317.37	45.90	319.74	24:00	-2.37	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	тонн	час:мин
744:00	95.44	54.33	9125.71	43.77	9197.67	744:00	-71.96	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 24-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
Ленина 85
Жилой дом
ИМ 2300 N BA709
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	0.00	66.38	7.98	69.45	690.97	0:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	0.00	66.10	7.81	69.12	679.74	0:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	0.00	66.17	7.92	69.21	690.77	0:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	0.00	66.81	8.04	70.00	688.54	0:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	0.00	66.76	7.83	70.02	682.65	0:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	0.00	66.47	7.67	69.79	670.99	0:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	0.00	66.31	7.62	69.61	671.05	0:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	0.00	66.45	7.56	69.83	665.61	0:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	0.00	66.45	7.88	69.73	667.79	0:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	0.00	65.96	4.37	69.38	266.33	0:05	23:53
03-11-2021 00:00:00	0.00	66.27	0.00	69.48	0.00	0:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	0.00	66.33	0.00	69.62	0.00	0:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	0.00	66.60	0.00	69.94	0.00	0:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	0.00	66.37	0.00	69.76	0.00	0:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	0.00	66.29	0.00	69.73	0.00	0:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	0.00	66.44	0.00	69.91	0.00	0:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.34	68.60	387.87	67.91	0.94	13:28	22:50
10-11-2021 00:00:00	2.07	69.66	472.79	64.84	0.00	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	0.69	59.49	119.77	59.88	0.00	8:39	24:00
12-11-2021 00:00:00	1.31	65.56	214.84	65.45	211.48	13:08	23:31
13-11-2021 00:00:00	2.38	70.59	424.20	64.97	416.28	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	2.39	70.30	433.22	64.78	424.86	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	2.09	65.43	423.98	60.50	415.67	23:53	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.33	68.51	370.23	62.22	364.39	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.50	71.60	374.60	64.92	368.66	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	2.43	70.93	400.32	64.83	393.36	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	2.39	70.51	427.25	64.90	419.17	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.36	69.46	426.62	63.92	418.66	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.40	70.10	423.12	64.42	415.27	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	2.38	70.34	422.64	64.70	414.94	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	2.31	69.89	420.47	64.40	412.94	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	31.39	67.52	5816.59	67.01	11051.06	323:13	742:14

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: ленина 17

Адрес: пр. Ленина д. 17

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-01М сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20133746, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0xФ406

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.21 23	49.49	38.39	11.10	5.20	5.00	40.835	40.370	0.448	0.000	24	0	
24.10.21 23	49.80	38.64	11.17	5.20	5.00	40.788	40.316	0.450	0.000	24	0	
25.10.21 23	49.37	38.18	11.19	5.20	5.00	40.704	40.246	0.450	0.000	24	0	
26.10.21 23	50.28	38.30	11.98	5.20	5.00	41.041	40.558	0.486	0.000	24	0	
27.10.21 23	53.91	40.93	12.98	5.20	5.00	43.763	43.174	0.560	0.000	24	0	
28.10.21 23	53.42	40.95	12.47	5.20	5.00	44.974	44.379	0.553	0.000	24	0	
29.10.21 23	53.64	41.05	12.59	5.20	5.00	44.938	44.338	0.558	0.000	24	0	
30.10.21 23	53.46	40.85	12.62	5.20	5.00	44.895	44.300	0.559	0.000	24	0	
31.10.21 23	51.58	40.06	11.51	5.20	5.00	44.909	44.353	0.510	0.000	24	0	
01.11.21 23	49.62	38.86	10.76	5.20	5.00	44.915	44.405	0.478	0.000	24	0	
02.11.21 23	50.18	39.13	11.05	5.20	5.00	45.026	44.500	0.492	0.000	24	0	
03.11.21 23	53.91	41.23	12.68	5.20	5.00	45.092	44.484	0.564	0.000	24	0	
04.11.21 23	52.91	40.44	12.47	5.20	5.00	45.151	44.565	0.556	0.000	24	0	
05.11.21 23	52.92	40.37	12.55	5.20	5.00	45.167	44.580	0.559	0.000	24	0	
06.11.21 23	52.72	40.26	12.47	5.20	5.00	45.180	44.597	0.556	0.000	24	0	
07.11.21 23	53.87	40.89	12.98	5.20	5.00	45.176	44.566	0.578	0.000	24	0	
08.11.21 23	51.11	39.54	11.56	5.20	5.00	45.176	44.626	0.516	0.000	24	0	
09.11.21 23	50.36	39.31	11.06	5.20	5.00	46.036	45.494	0.503	0.000	24	0	
10.11.21 23	52.97	40.21	12.76	5.20	5.00	44.592	44.009	0.561	0.000	24	0	
11.11.21 23	56.00	41.77	14.23	5.20	5.00	43.923	43.285	0.616	0.000	24	0	
12.11.21 23	57.21	43.05	14.16	5.20	5.00	47.139	46.426	0.657	0.000	24	0	
13.11.21 23	57.95	44.06	13.89	5.20	5.00	48.999	48.237	0.670	0.000	24	0	
14.11.21 23	58.88	44.35	14.53	5.20	5.00	48.750	47.969	0.697	0.000	24	0	
15.11.21 23	62.93	48.65	14.28	5.20	5.00	57.781	56.732	0.810	0.000	24	0	
16.11.21 23	63.01	49.77	13.25	5.20	5.00	66.704	65.488	0.868	0.000	24	0	
17.11.21 23	62.15	49.18	12.97	5.20	5.00	64.544	63.402	0.823	0.000	24	0	
18.11.21 23	57.20	48.31	8.89	5.20	5.00	85.960	84.659	0.753	0.000	24	0	
19.11.21 23	54.88	47.59	7.29	5.20	5.00	100.062	98.665	0.720	0.000	24	0	
20.11.21 23	55.06	47.67	7.38	5.20	5.00	98.789	97.403	0.719	0.000	24	0	
21.11.21 23	55.89	48.44	7.45	5.20	5.00	99.319	97.883	0.729	0.000	24	0	
22.11.21 23	56.24	48.83	7.41	5.20	5.00	99.279	97.823	0.725	0.000	24	0	
Итого/Средн	54.84	43.66	11.17	5.20	5.00	1699.607	1675.833	18.723	0.000	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
22.10.21 23	3043.227	3007.771	16.412	0.000	4650	64
22.11.21 23	4742.834	4683.604	35.135	0.000	5394	64
Итого	1699.607	1675.833	18.723	0.000	744	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Лермонтова 12

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 900910
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	5.736	129.248	49.27	0.62	4.307	127.445	38.66	0.65	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	5.762	129.063	49.54	0.63	4.329	127.293	38.87	0.65	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	5.754	129.060	49.47	0.63	4.319	127.287	38.79	0.65	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	5.725	129.339	49.15	0.63	4.259	127.534	38.25	0.65	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	6.696	138.761	53.12	0.64	4.946	136.961	40.95	0.66	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	6.987	144.167	53.36	0.67	5.213	142.387	41.47	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	7.031	144.961	53.39	0.67	5.254	143.171	41.55	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	7.014	144.609	53.39	0.67	5.226	142.839	41.45	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	7.219	150.872	52.72	0.67	5.426	149.009	41.27	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	6.508	145.805	49.52	0.67	4.983	143.907	39.48	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	6.476	144.906	49.57	0.67	4.938	143.045	39.38	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	6.990	145.271	53.01	0.67	5.213	143.479	41.19	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	6.987	145.210	53.01	0.67	5.201	143.433	41.12	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	6.950	145.201	52.75	0.67	5.163	143.422	40.86	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	6.945	145.239	52.71	0.67	5.154	143.459	40.79	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	6.987	145.213	53.00	0.67	5.174	143.438	40.93	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	7.234	149.807	53.31	0.67	5.410	147.958	41.48	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	5.971	134.642	47.77	0.58	4.599	133.288	38.22	0.57	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	7.452	162.861	50.64	0.67	5.705	160.516	40.40	0.68	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	8.334	160.646	56.77	0.67	6.232	158.939	44.08	0.68	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	8.399	165.837	55.53	0.68	6.325	164.074	43.38	0.70	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	9.593	179.369	58.36	0.74	7.302	177.589	45.97	0.76	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	9.383	177.255	57.82	0.73	7.142	175.471	45.56	0.75	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	9.697	169.870	62.02	0.69	7.167	168.190	47.48	0.71	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	10.427	179.910	62.84	0.74	7.790	178.383	48.53	0.76	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	10.068	174.446	62.59	0.73	7.478	172.810	48.10	0.74	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	10.963	204.963	58.50	0.66	8.564	203.030	46.91	0.68	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	12.091	239.692	54.58	0.52	9.910	237.440	46.19	0.52	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	13.138	262.984	54.84	0.55	10.796	260.289	46.38	0.56	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	13.436	264.026	55.77	0.56	11.053	261.297	47.20	0.56	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	13.507	264.016	56.04	0.56	11.116	261.320	47.44	0.56	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	8.241	166.040	54.01		6.313	164.152	42.66		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	255.461	5147.248			195.695	5088.704			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Лермонтова 12

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 900910
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	тхв, °С
23.10.21	24.00	1.429	0.000	1.803	5.00
24.10.21	24.00	1.433	0.000	1.770	5.00
25.10.21	24.00	1.435	0.000	1.773	5.00
26.10.21	24.00	1.466	0.000	1.806	5.00
27.10.21	24.00	1.750	0.000	1.800	5.00
28.10.21	24.00	1.774	0.000	1.781	5.00
29.10.21	24.00	1.778	0.000	1.790	5.00
30.10.21	24.00	1.788	0.000	1.770	5.00
31.10.21	24.00	1.793	0.000	1.863	5.00
01.11.21	24.00	1.525	0.000	1.898	5.00
02.11.21	24.00	1.538	0.000	1.861	5.00
03.11.21	24.00	1.777	0.000	1.792	5.00
04.11.21	24.00	1.786	0.000	1.777	5.00
05.11.21	24.00	1.787	0.000	1.779	5.00
06.11.21	24.00	1.791	0.000	1.780	5.00
07.11.21	24.00	1.813	0.000	1.774	5.00
08.11.21	24.00	1.824	0.000	1.849	5.00
09.11.21	24.00	1.372	0.000	1.354	5.00
10.11.21	24.00	1.747	0.000	2.345	5.00
11.11.21	24.00	2.101	0.000	1.708	5.00
12.11.21	24.00	2.074	0.000	1.763	5.00
13.11.21	24.00	2.291	0.000	1.780	5.00
14.11.21	24.00	2.242	0.000	1.784	5.00
15.11.21	24.00	2.530	0.000	1.679	5.00
16.11.21	24.00	2.637	0.000	1.527	5.00
17.11.21	24.00	2.590	0.000	1.636	5.00
18.11.21	24.00	2.399	0.000	1.932	5.00
19.11.21	24.00	2.181	0.000	2.252	5.00
20.11.21	24.00	2.342	0.000	2.695	5.00
21.11.21	24.00	2.383	0.000	2.729	5.00
22.11.21	24.00	2.391	0.000	2.696	5.00
Среднее:		1.928	0.000	1.889	5.000
Итого:	744.00	59.766	0.000	58.545	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 ул.Лермонтова 4
 Жилой дом
 ИМ 2300 N ВВ630
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.08	48.62	73.35	33.81	73.93	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.09	48.92	73.19	34.01	73.80	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.21	48.59	100.78	35.94	101.62	23:53	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.38	49.51	121.53	38.07	122.62	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.56	53.13	117.99	39.90	118.91	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.55	52.64	126.02	40.23	126.98	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.54	52.86	120.05	40.05	121.04	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.53	52.69	119.00	39.83	120.02	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.40	50.86	118.96	39.09	119.87	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.30	48.92	118.93	37.94	119.86	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.35	49.45	119.31	38.14	120.29	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.54	53.12	119.01	40.12	120.04	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.51	52.16	118.98	39.41	120.01	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.52	52.16	119.03	39.39	120.02	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.51	51.97	119.10	39.24	120.07	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.58	53.07	119.07	39.78	120.04	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.40	50.41	119.07	38.64	120.05	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.36	49.63	118.99	38.14	119.95	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.54	52.18	120.38	39.34	121.41	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	1.68	55.20	116.12	40.72	117.21	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.79	56.32	123.92	41.83	125.05	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.82	57.10	127.82	42.85	129.01	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.90	57.98	127.00	43.03	128.21	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.13	61.98	121.57	44.42	122.82	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.19	61.99	127.81	44.85	129.10	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	2.08	61.16	124.77	44.40	125.96	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	1.95	56.46	164.31	44.26	165.84	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.87	54.08	189.60	44.21	191.36	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.87	54.24	187.53	44.27	189.24	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.90	55.05	188.54	44.97	190.17	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.92	55.40	189.10	45.24	190.72	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	50.03	53.48	3950.83	40.52	3985.22	743:53	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 ул.Лермонтова 6
 Жилой дом
 ИМ 2300 N ВВ644
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	0.83	49.41	53.17	33.72	56.87	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	0.84	49.71	53.08	33.87	56.75	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	0.81	49.28	48.99	32.72	52.45	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	0.92	50.23	57.69	33.80	61.67	23:49	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.19	54.03	85.80	40.12	91.28	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.07	51.38	77.34	38.91	81.23	21:18	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.19	53.76	87.87	40.18	93.80	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.19	53.59	87.02	39.84	93.03	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.09	51.72	87.00	39.19	93.01	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.02	49.76	86.96	38.05	92.94	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.05	50.32	87.25	38.27	93.26	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.20	54.03	87.02	40.23	93.10	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.18	53.04	86.94	39.41	92.78	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.19	53.06	86.94	39.36	92.88	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.18	52.85	86.94	39.29	92.89	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.22	53.99	86.89	39.89	92.84	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.09	51.25	86.99	38.67	92.90	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.06	50.49	86.90	38.24	92.82	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.19	53.11	87.86	39.51	93.91	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	1.29	56.13	84.64	40.85	90.52	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.38	57.30	90.52	42.05	96.78	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.40	58.06	93.55	43.07	100.04	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.45	59.00	92.88	43.31	99.39	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	1.62	63.03	88.71	44.69	95.08	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	1.67	63.05	93.41	45.13	100.03	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	1.23	62.16	70.61	44.62	72.40	17:51	17:51
19-11-2021 00:00:00	1.58	57.43	127.62	44.65	125.09	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.52	55.03	147.15	44.65	144.33	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.52	55.19	145.56	44.70	142.78	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.55	56.01	146.42	45.42	143.59	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.56	56.37	146.90	45.73	144.06	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	38.29	54.25	2836.65	40.36	2964.51	734:58	737:51

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Лермонтова 9

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801971
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	6.335	127.982	49.36	0.59	4.959	127.982	38.59	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	6.356	127.593	49.67	0.59	4.972	127.593	38.81	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	6.348	127.733	49.55	0.59	4.949	127.733	38.59	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	6.310	128.207	49.07	0.59	4.909	128.206	38.13	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	7.346	136.396	53.73	0.59	5.616	136.396	41.00	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	7.646	142.833	53.40	0.59	5.925	142.833	41.33	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	7.712	143.789	53.50	0.59	5.988	143.789	41.49	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	7.725	144.176	53.44	0.59	5.990	144.176	41.39	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	8.077	153.539	52.57	0.59	6.408	153.539	41.60	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	8.278	166.554	49.56	0.59	6.759	166.554	40.41	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	7.125	143.299	49.58	0.59	5.663	143.299	39.36	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	7.684	143.667	53.35	0.59	5.963	143.667	41.36	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	7.628	143.520	53.01	0.59	5.910	143.520	41.03	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	7.601	143.511	52.83	0.59	5.884	143.511	40.84	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	7.594	143.567	52.76	0.59	5.880	143.567	40.81	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	7.653	143.484	53.20	0.59	5.913	143.484	41.06	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	7.615	143.459	52.94	0.59	5.931	143.459	41.19	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	7.189	144.277	49.68	0.59	5.684	144.277	39.24	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	7.297	142.710	50.99	0.59	5.714	142.710	39.88	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	7.927	139.613	56.66	0.59	5.997	139.613	42.81	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	8.237	146.937	55.91	0.59	6.296	146.937	42.64	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	9.381	160.423	58.34	0.59	7.273	160.423	45.19	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	9.197	158.235	58.00	0.59	7.120	158.235	44.86	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	9.338	149.706	62.30	0.59	6.977	149.694	46.45	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	10.420	165.281	62.87	0.59	7.933	165.281	47.75	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	7.676	122.305	62.63	0.59	5.437	122.303	44.24	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	8.966	154.056	58.24	0.59	6.876	154.057	44.10	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	11.135	201.719	55.07	0.59	9.095	201.719	44.95	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	10.941	199.234	54.79	0.59	8.925	199.234	44.65	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	11.202	200.509	55.74	0.59	9.138	200.509	45.43	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	11.248	200.397	56.00	0.59	9.185	200.397	45.69	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	8.232	151.249	54.15		6.428	151.248	42.09		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	255.187	4688.711			199.268	4688.695			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Лермонтова 9

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801971
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wте, Гкал	Wгв, Гкал	Mте, т	tхв, °С
23.10.21	24.00	1.376	0.000	0.000	0.00
24.10.21	24.00	1.384	0.000	0.000	0.00
25.10.21	24.00	1.399	0.000	0.000	0.00
26.10.21	24.00	1.401	0.000	0.001	0.00
27.10.21	24.00	1.730	0.000	0.000	0.00
28.10.21	24.00	1.721	0.000	0.000	0.00
29.10.21	24.00	1.724	0.000	0.000	0.00
30.10.21	24.00	1.735	0.000	0.000	0.00
31.10.21	24.00	1.668	0.000	0.000	0.00
01.11.21	24.00	1.520	0.000	0.000	0.00
02.11.21	24.00	1.463	0.000	0.000	0.00
03.11.21	24.00	1.721	0.000	0.000	0.00
04.11.21	24.00	1.718	0.000	0.000	0.00
05.11.21	24.00	1.717	0.000	0.000	0.00
06.11.21	24.00	1.714	0.000	0.000	0.00
07.11.21	24.00	1.740	0.000	0.000	0.00
08.11.21	24.00	1.684	0.000	0.000	0.00
09.11.21	24.00	1.505	0.000	0.000	0.00
10.11.21	24.00	1.583	0.000	0.000	0.00
11.11.21	24.00	1.930	0.000	0.001	0.00
12.11.21	24.00	1.941	0.000	0.000	0.00
13.11.21	24.00	2.108	0.000	0.000	0.00
14.11.21	24.00	2.077	0.000	0.000	0.00
15.11.21	24.00	2.362	0.000	0.012	0.00
16.11.21	24.00	2.487	0.000	0.000	0.00
17.11.21	24.00	2.239	0.000	0.002	0.00
18.11.21	24.00	2.090	0.000	0.000	0.00
19.11.21	24.00	2.039	0.000	0.000	0.00
20.11.21	24.00	2.016	0.000	0.000	0.00
21.11.21	24.00	2.064	0.000	0.000	0.00
22.11.21	24.00	2.062	0.000	0.000	0.00
Среднее:		1.804	0.000	0.001	0.000
Итого:	744.00	55.918	0.000	0.017	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Лермонтова 11

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 802876
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	3.782	77.231	48.97	0.00	3.015	80.122	37.60	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	3.814	77.403	49.28	0.00	3.040	80.303	37.84	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	3.529	72.185	48.89	0.00	2.985	79.856	37.36	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	3.068	61.967	49.59	0.00	2.989	79.900	37.39	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	3.443	64.535	53.31	0.00	3.155	80.062	39.39	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	3.984	75.406	52.83	0.00	3.166	80.555	39.29	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	4.105	77.408	53.04	0.00	3.164	80.347	39.36	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	4.085	77.227	52.90	0.00	3.141	80.160	39.16	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	4.150	81.451	50.86	0.00	3.272	84.512	38.65	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	3.782	77.235	48.97	0.00	3.064	81.396	37.62	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	3.822	76.839	49.73	0.00	3.030	80.158	37.78	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	4.115	77.229	53.29	0.00	3.167	80.171	39.48	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	4.055	77.501	52.32	0.00	3.121	80.445	38.77	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	4.061	77.608	52.34	0.00	3.127	80.553	38.80	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	4.040	77.483	52.14	0.00	3.109	80.426	38.64	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	4.126	77.407	53.31	0.00	3.152	80.360	39.21	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	3.910	77.490	50.46	0.00	3.060	80.406	38.04	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	3.864	77.550	49.83	0.00	3.039	80.473	37.74	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	4.047	77.021	52.55	0.00	3.095	79.971	38.69	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	4.232	76.546	55.28	0.00	3.189	79.538	40.07	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	3.995	70.424	56.57	0.00	3.284	80.402	40.83	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	4.435	77.530	57.21	0.00	3.335	80.568	41.37	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	4.517	77.567	58.25	0.00	3.377	80.856	41.76	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	4.420	71.191	62.07	0.00	3.475	80.279	43.28	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	3.504	56.497	62.06	0.00	2.558	62.722	38.52	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	4.374	71.139	61.52	0.00	3.191	75.227	42.29	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	4.295	75.604	56.84	0.00	3.271	79.980	40.88	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	4.062	74.438	54.57	0.00	3.242	81.351	39.83	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	4.249	77.610	54.76	0.00	3.217	80.642	39.87	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	4.318	77.742	55.56	0.00	3.268	80.779	40.44	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	4.142	74.091	55.91	0.00	3.279	80.756	40.59	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	4.011	74.792	53.72		3.148	79.783	39.37		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	124.327	2318.556			97.579	2473.275			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Лермонтова 11

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 802876
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	txв, °С
23.10.21	24.00	0.767	0.000	-2.891	0.00
24.10.21	24.00	0.774	0.000	-2.900	0.00
25.10.21	24.00	0.544	0.000	-7.671	0.00
26.10.21	24.00	0.078	0.000	-17.932	0.00
27.10.21	24.00	0.288	0.000	-15.527	0.00
28.10.21	24.00	0.817	0.000	-5.150	0.00
29.10.21	24.00	0.941	0.000	-2.939	0.00
30.10.21	24.00	0.944	0.000	-2.933	0.00
31.10.21	24.00	0.878	0.000	-3.061	0.00
01.11.21	24.00	0.718	0.000	-4.162	0.00
02.11.21	24.00	0.792	0.000	-3.319	0.00
03.11.21	24.00	0.948	0.000	-2.942	0.00
04.11.21	24.00	0.934	0.000	-2.945	0.00
05.11.21	24.00	0.934	0.000	-2.945	0.00
06.11.21	24.00	0.931	0.000	-2.942	0.00
07.11.21	24.00	0.974	0.000	-2.953	0.00
08.11.21	24.00	0.850	0.000	-2.916	0.00
09.11.21	24.00	0.825	0.000	-2.922	0.00
10.11.21	24.00	0.952	0.000	-2.950	0.00
11.11.21	24.00	1.043	0.000	-2.992	0.00
12.11.21	24.00	0.711	0.000	-9.978	0.00
13.11.21	24.00	1.100	0.000	-3.038	0.00
14.11.21	24.00	1.140	0.000	-3.289	0.00
15.11.21	24.00	0.945	0.000	-9.088	0.00
16.11.21	24.00	0.946	0.000	-6.225	0.00
17.11.21	24.00	1.183	0.000	-4.088	0.00
18.11.21	24.00	1.024	0.000	-4.376	0.00
19.11.21	24.00	0.820	0.000	-6.913	0.00
20.11.21	24.00	1.033	0.000	-3.032	0.00
21.11.21	24.00	1.050	0.000	-3.038	0.00
22.11.21	24.00	0.863	0.000	-6.664	0.00
Среднее:		0.863	0.000	-4.991	0.000
Итого:	744.00	26.748	0.000	-154.718	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Лермонтова 12

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 900910
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	5.736	129.248	49.27	0.62	4.307	127.445	38.66	0.65	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	5.762	129.063	49.54	0.63	4.329	127.293	38.87	0.65	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	5.754	129.060	49.47	0.63	4.319	127.287	38.79	0.65	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	5.725	129.339	49.15	0.63	4.259	127.534	38.25	0.65	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	6.696	138.761	53.12	0.64	4.946	136.961	40.95	0.66	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	6.987	144.167	53.36	0.67	5.213	142.387	41.47	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	7.031	144.961	53.39	0.67	5.254	143.171	41.55	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	7.014	144.609	53.39	0.67	5.226	142.839	41.45	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	7.219	150.872	52.72	0.67	5.426	149.009	41.27	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	6.508	145.805	49.52	0.67	4.983	143.907	39.48	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	6.476	144.906	49.57	0.67	4.938	143.045	39.38	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	6.990	145.271	53.01	0.67	5.213	143.479	41.19	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	6.987	145.210	53.01	0.67	5.201	143.433	41.12	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	6.950	145.201	52.75	0.67	5.163	143.422	40.86	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	6.945	145.239	52.71	0.67	5.154	143.459	40.79	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	6.987	145.213	53.00	0.67	5.174	143.438	40.93	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	7.234	149.807	53.31	0.67	5.410	147.958	41.48	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	5.971	134.642	47.77	0.58	4.599	133.288	38.22	0.57	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	7.452	162.861	50.64	0.67	5.705	160.516	40.40	0.68	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	8.334	160.646	56.77	0.67	6.232	158.939	44.08	0.68	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	8.399	165.837	55.53	0.68	6.325	164.074	43.38	0.70	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	9.593	179.369	58.36	0.74	7.302	177.589	45.97	0.76	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	9.383	177.255	57.82	0.73	7.142	175.471	45.56	0.75	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	9.697	169.870	62.02	0.69	7.167	168.190	47.48	0.71	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	10.427	179.910	62.84	0.74	7.790	178.383	48.53	0.76	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	10.068	174.446	62.59	0.73	7.478	172.810	48.10	0.74	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	10.963	204.963	58.50	0.66	8.564	203.030	46.91	0.68	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	12.091	239.692	54.58	0.52	9.910	237.440	46.19	0.52	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	13.138	262.984	54.84	0.55	10.796	260.289	46.38	0.56	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	13.436	264.026	55.77	0.56	11.053	261.297	47.20	0.56	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	13.507	264.016	56.04	0.56	11.116	261.320	47.44	0.56	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	8.241	166.040	54.01		6.313	164.152	42.66		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	255.461	5147.248			195.695	5088.704			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Лермонтова 12

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 900910
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	tхв, °С
23.10.21	24.00	1.429	0.000	1.803	5.00
24.10.21	24.00	1.433	0.000	1.770	5.00
25.10.21	24.00	1.435	0.000	1.773	5.00
26.10.21	24.00	1.466	0.000	1.806	5.00
27.10.21	24.00	1.750	0.000	1.800	5.00
28.10.21	24.00	1.774	0.000	1.781	5.00
29.10.21	24.00	1.778	0.000	1.790	5.00
30.10.21	24.00	1.788	0.000	1.770	5.00
31.10.21	24.00	1.793	0.000	1.863	5.00
01.11.21	24.00	1.525	0.000	1.898	5.00
02.11.21	24.00	1.538	0.000	1.861	5.00
03.11.21	24.00	1.777	0.000	1.792	5.00
04.11.21	24.00	1.786	0.000	1.777	5.00
05.11.21	24.00	1.787	0.000	1.779	5.00
06.11.21	24.00	1.791	0.000	1.780	5.00
07.11.21	24.00	1.813	0.000	1.774	5.00
08.11.21	24.00	1.824	0.000	1.849	5.00
09.11.21	24.00	1.372	0.000	1.354	5.00
10.11.21	24.00	1.747	0.000	2.345	5.00
11.11.21	24.00	2.101	0.000	1.708	5.00
12.11.21	24.00	2.074	0.000	1.763	5.00
13.11.21	24.00	2.291	0.000	1.780	5.00
14.11.21	24.00	2.242	0.000	1.784	5.00
15.11.21	24.00	2.530	0.000	1.679	5.00
16.11.21	24.00	2.637	0.000	1.527	5.00
17.11.21	24.00	2.590	0.000	1.636	5.00
18.11.21	24.00	2.399	0.000	1.932	5.00
19.11.21	24.00	2.181	0.000	2.252	5.00
20.11.21	24.00	2.342	0.000	2.695	5.00
21.11.21	24.00	2.383	0.000	2.729	5.00
22.11.21	24.00	2.391	0.000	2.696	5.00
Среднее:		1.928	0.000	1.889	5.000
Итого:	744.00	59.766	0.000	58.545	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Луначарского д.2 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут M ГВС= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00181665 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x0572 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	72.06	60.18	11.88	281.77	275.21	280.28	275.62	-0.41	6.90	6.70	3.270	-0.025	24	0	*
24/10/21	72.02	59.94	12.08	276.93	270.58	275.13	270.61	-0.03	6.90	6.70	3.271	-0.002	24	0	*
25/10/21	71.57	59.12	12.45	275.04	268.78	273.17	268.78	0.00	6.90	6.70	3.346	0.000	24	0	*
26/10/21	71.07	58.39	12.68	270.61	264.52	268.73	264.53	-0.01	6.90	6.70	3.354	-0.001	24	0	*
27/10/21	71.60	58.54	13.06	264.03	257.96	262.06	257.91	0.05	6.90	6.70	3.366	0.003	24	0	*
28/10/21	71.67	58.79	12.88	267.70	261.56	265.75	261.53	0.03	6.90	6.70	3.367	0.002	24	0	*
29/10/21	73.27	60.43	12.84	283.69	276.93	281.81	277.09	-0.16	6.90	6.70	3.557	-0.010	24	0	*
30/10/21	72.72	60.40	12.32	293.64	286.69	291.87	287.02	-0.33	6.90	6.70	3.530	-0.020	24	0	*
31/10/21	72.81	60.84	11.97	294.74	287.80	292.97	288.01	-0.21	6.90	6.70	3.443	-0.013	24	0	*
01/11/21	72.38	60.43	11.95	294.23	287.40	292.51	287.63	-0.23	6.90	6.70	3.437	-0.014	24	0	*
02/11/21	72.84	60.75	12.09	294.19	287.25	292.47	287.53	-0.28	6.90	6.70	3.476	-0.017	24	0	*
03/11/21	73.27	60.67	12.60	287.91	281.08	286.02	281.19	-0.11	6.90	6.70	3.543	-0.007	24	0	*
04/11/21	72.50	59.59	12.91	279.76	273.20	277.92	273.36	-0.16	6.90	6.70	3.528	-0.010	24	0	*
05/11/21	72.12	59.33	12.79	277.14	270.73	275.37	270.93	-0.20	6.90	6.70	3.464	-0.012	24	0	*
06/11/21	71.73	58.98	12.75	274.28	267.99	272.51	268.18	-0.19	6.90	6.70	3.413	-0.011	24	0	*
07/11/21	71.60	58.98	12.62	274.02	267.75	272.35	267.99	-0.24	6.90	6.70	3.379	-0.014	24	0	*
08/11/21	72.47	59.62	12.85	274.16	267.77	272.35	267.91	-0.14	6.90	6.70	3.441	-0.008	24	0	*
09/11/21	63.62	53.17	10.45	240.83	236.33	239.62	236.42	-0.09	6.90	6.70	2.467	-0.005	24	0	*
10/11/21	70.56	57.11	13.45	255.59	249.89	253.78	249.98	-0.09	6.90	6.70	3.361	-0.005	24	0	*
11/11/21	72.57	58.70	13.87	260.72	254.61	258.79	254.72	-0.11	6.90	6.70	3.533	-0.006	24	0	*
12/11/21	73.39	59.90	13.49	274.13	267.59	272.16	267.65	-0.06	6.90	6.70	3.610	-0.004	24	0	*
13/11/21	74.33	60.67	13.66	274.68	267.96	272.67	268.11	-0.15	6.90	6.70	3.662	-0.009	24	0	*
14/11/21	73.18	59.74	13.44	273.84	267.31	271.84	267.42	-0.11	6.90	6.70	3.593	-0.007	24	0	*
15/11/21	74.03	59.73	14.30	272.16	265.54	270.05	265.59	-0.05	6.90	6.70	3.798	-0.003	24	0	*
16/11/21	74.53	59.46	15.07	261.55	255.14	259.42	255.20	-0.06	6.90	6.70	3.844	-0.004	24	0	*
17/11/21	73.89	59.20	14.69	257.21	251.00	255.17	251.04	-0.04	6.90	6.70	3.688	-0.002	24	0	*
18/11/21	72.38	58.14	14.24	254.94	249.01	252.96	249.03	-0.02	6.90	6.70	3.547	-0.001	24	0	*
19/11/21	71.95	57.82	14.13	251.91	246.10	249.96	246.16	-0.06	6.90	6.70	3.481	-0.003	24	0	*
20/11/21	71.85	57.85	14.00	254.39	248.57	252.47	248.63	-0.06	6.90	6.70	3.482	-0.003	24	0	*
21/11/21	72.23	58.31	13.92	254.50	248.59	252.55	248.62	-0.03	6.90	6.70	3.460	-0.002	24	0	*
22/11/21	72.27	58.37	13.90	254.13	248.24	252.26	248.29	-0.05	6.90	6.70	3.451	-0.003	24	0	*
Итого:				8404.4	8209.08	8346.9	8212.68	-3.60			107.162	-0.216	744	0	
Средние:	72.20	59.13	13.07						6.90	6.70					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12550ч

лунач 2

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Луначарского 4 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00166967 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0ХАВАД ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	72.09	56.89	15.20	291.02	284.44	289.91	285.70	-1.26	16.74	16.75	4.324	-0.072	24	0	
24/10/21	72.06	56.95	15.11	290.50	283.92	289.24	285.06	-1.14	16.72	16.73	4.286	-0.065	24	0	
25/10/21	71.54	58.55	12.99	360.18	352.13	358.60	353.11	-0.98	16.76	16.78	4.565	-0.058	24	0	
26/10/21	71.15	60.24	10.91	448.92	438.98	446.72	439.46	-0.48	16.78	16.81	4.787	-0.029	24	0	
27/10/21	71.68	60.88	10.80	464.35	453.91	461.90	454.24	-0.33	16.79	16.80	4.900	-0.020	24	0	
28/10/21	71.76	61.08	10.68	469.76	459.16	467.22	459.46	-0.30	16.77	16.78	4.901	-0.018	24	0	
29/10/21	73.38	62.77	10.61	495.95	484.32	493.09	484.44	-0.12	16.78	16.80	5.141	-0.008	24	0	
30/10/21	72.82	62.59	10.23	512.71	500.86	509.95	501.04	-0.18	16.80	16.82	5.126	-0.011	24	0	
31/10/21	72.91	62.87	10.04	514.43	502.51	511.66	502.70	-0.19	16.79	16.81	5.048	-0.012	24	0	
01/11/21	72.48	62.55	9.93	513.33	501.53	510.76	501.86	-0.33	16.77	16.80	4.980	-0.021	24	0	
02/11/21	72.95	62.90	10.05	513.25	501.35	510.53	501.54	-0.19	16.79	16.81	5.039	-0.012	24	0	
03/11/21	73.38	62.93	10.45	502.09	490.29	499.34	490.53	-0.24	16.79	16.81	5.128	-0.015	24	0	
04/11/21	72.61	61.92	10.69	487.79	476.57	485.18	476.91	-0.34	16.80	16.82	5.093	-0.021	24	0	
05/11/21	72.23	61.53	10.70	483.49	472.46	480.92	472.81	-0.35	16.79	16.81	5.054	-0.022	24	0	
06/11/21	71.83	61.09	10.74	478.78	467.95	476.25	468.29	-0.34	16.80	16.82	5.026	-0.021	24	0	
07/11/21	71.70	61.04	10.66	478.29	467.51	475.80	467.91	-0.40	16.82	16.84	4.982	-0.024	24	0	
08/11/21	72.59	61.75	10.84	478.60	467.58	476.00	467.91	-0.33	16.82	16.83	5.069	-0.020	24	0	
09/11/21	63.71	54.95	8.76	420.56	412.89	419.19	413.42	-0.53	16.81	16.82	3.610	-0.029	24	0	*
10/11/21	70.73	59.49	11.24	446.28	436.47	444.45	437.42	-0.95	16.83	16.84	4.898	-0.057	24	0	
11/11/21	72.69	61.17	11.52	455.06	444.55	453.00	445.46	-0.91	16.84	16.85	5.119	-0.056	24	0	
12/11/21	73.52	62.28	11.24	478.62	467.38	476.37	468.12	-0.74	16.81	16.83	5.257	-0.046	24	0	
13/11/21	74.47	63.04	11.43	479.34	467.76	476.90	468.48	-0.72	16.80	16.82	5.348	-0.046	24	0	
14/11/21	73.29	62.14	11.15	477.78	466.58	475.43	467.26	-0.68	16.76	16.77	5.205	-0.042	24	0	
15/11/21	74.17	62.32	11.85	475.20	463.82	472.52	464.36	-0.54	16.78	16.80	5.496	-0.034	24	0	
16/11/21	74.67	62.15	12.52	458.09	446.97	455.45	447.60	-0.63	16.79	16.81	5.593	-0.039	24	0	
17/11/21	74.01	61.70	12.31	451.36	440.61	448.81	441.17	-0.56	16.82	16.83	5.428	-0.035	24	0	
18/11/21	72.50	60.62	11.88	447.11	436.87	444.86	437.57	-0.70	16.80	16.82	5.188	-0.043	24	0	
19/11/21	72.06	60.28	11.78	446.04	435.91	443.99	436.79	-0.88	16.79	16.80	5.135	-0.053	24	0	
20/11/21	71.95	60.25	11.70	446.24	436.12	444.33	437.13	-1.01	16.84	16.85	5.104	-0.061	24	0	
21/11/21	72.34	60.67	11.67	446.50	436.30	444.45	437.17	-0.87	16.84	16.85	5.089	-0.053	24	0	
22/11/21	72.38	60.82	11.56	445.88	435.70	443.84	436.51	-0.81	16.83	16.84	5.036	-0.049	24	0	
Итого:				14157.	13833.4	14086.	13851.4	-18.03			154.955	-1.092	744	0	
Средние:	72.31	60.98	11.33						16.79	16.81					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12547ч

лунач 4

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул. Луначарского д.6
Жилой дом
ИМ 2300 N BA763
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	3.70	72.09	192.61	52.83	194.58	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	3.76	72.09	195.77	52.88	197.77	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	3.79	71.62	194.35	52.09	196.35	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	3.80	71.11	192.85	51.37	194.84	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	3.73	71.62	183.64	51.25	185.60	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	3.82	71.68	188.28	51.35	190.30	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	3.64	73.38	178.57	53.03	180.52	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	4.05	72.79	204.97	53.03	207.13	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	4.01	72.91	206.44	53.49	208.59	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	3.94	72.45	206.24	53.32	208.35	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	3.80	72.91	195.73	53.48	197.77	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	3.90	73.35	194.05	53.21	196.15	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	3.79	72.59	184.91	52.07	186.92	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	3.77	72.21	184.11	51.70	186.11	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	3.00	71.82	146.03	51.28	147.61	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	3.65	71.70	178.54	51.23	180.46	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	3.71	72.54	179.65	51.88	181.62	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	0.85	62.23	46.31	46.06	46.73	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	0.00	70.48	0.00	49.51	0.00	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	0.00	72.67	0.00	50.81	0.00	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	0.00	73.43	0.00	52.10	0.00	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	0.00	74.41	0.00	52.77	0.00	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	0.00	73.31	0.00	52.06	0.00	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	0.00	74.07	0.00	51.95	0.00	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	0.00	74.61	0.00	51.17	0.00	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	0.00	73.98	0.00	50.83	0.00	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	0.00	72.47	0.00	50.05	0.00	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	0.00	72.02	0.00	49.65	0.00	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	0.00	71.91	0.00	49.61	0.00	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	0.00	72.31	0.00	50.01	0.00	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	0.00	72.34	0.00	50.23	0.00	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	64.71	72.23	3253.05	51.49	3287.40	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: г. Октябрьский, ул.Мичурина д.3

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801955
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	7.214	145.420	49.59	0.00	6.358	144.427	43.69	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	7.247	145.235	49.88	0.00	6.382	144.221	43.91	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	7.230	145.214	49.77	0.00	6.354	144.232	43.72	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	7.166	145.178	49.34	0.00	6.286	144.204	43.27	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	8.088	150.458	53.74	0.00	7.020	149.465	46.62	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	8.390	156.289	53.67	0.00	7.340	155.239	46.94	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	8.430	156.885	53.71	0.00	7.385	155.827	47.04	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	8.475	157.756	53.71	0.00	7.410	156.959	46.95	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	8.697	164.341	52.88	0.00	7.655	163.476	46.53	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	7.870	158.059	49.77	0.00	6.989	157.258	44.18	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	7.887	158.236	49.82	0.00	6.999	157.448	44.20	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	8.468	158.203	53.51	0.00	7.424	157.414	46.91	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	8.434	158.214	53.29	0.00	7.387	157.446	46.67	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	8.403	158.273	53.08	0.00	7.354	157.527	46.44	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	8.394	158.280	53.02	0.00	7.349	157.529	46.40	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	8.452	158.229	53.40	0.00	7.389	157.464	46.67	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	8.444	158.233	53.35	0.00	7.406	157.435	46.78	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	7.905	158.527	49.85	0.00	6.991	157.734	44.07	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	8.066	157.759	51.11	0.00	7.090	156.964	44.91	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	8.792	154.202	57.01	0.00	7.593	153.447	49.23	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	8.989	160.305	56.06	0.00	7.804	159.599	48.63	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	10.143	172.959	58.63	0.00	8.861	172.150	51.21	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	9.951	170.952	58.20	0.00	8.674	170.137	50.72	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	10.168	162.779	62.49	0.00	8.709	162.037	53.47	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	10.938	173.156	63.16	0.00	9.408	172.398	54.32	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	10.746	170.626	62.97	0.00	9.249	169.832	54.17	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	12.015	205.431	58.62	0.00	10.676	204.440	51.90	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	14.722	265.913	55.36	0.00	13.464	264.536	50.62	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	14.499	263.538	55.01	0.00	13.247	262.146	50.25	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	14.816	264.703	55.96	0.00	13.540	263.308	51.13	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	14.889	264.783	56.22	0.00	13.608	263.386	51.38	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	9.482	173.488	54.39		8.368	172.571	47.84		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	293.929	5378.135			259.401	5349.688			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: г. Октябрьский, ул.Мичурина д.3

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801955
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	txв, °C
23.10.21	24.00	0.857	0.000	0.993	0.00
24.10.21	24.00	0.865	0.000	1.014	0.00
25.10.21	24.00	0.877	0.000	0.982	0.00
26.10.21	24.00	0.880	0.000	0.974	0.00
27.10.21	24.00	1.068	0.000	0.993	0.00
28.10.21	24.00	1.050	0.000	1.050	0.00
29.10.21	24.00	1.045	0.000	1.057	0.00
30.10.21	24.00	1.065	0.000	0.798	0.00
31.10.21	24.00	1.042	0.000	0.865	0.00
01.11.21	24.00	0.882	0.000	0.801	0.00
02.11.21	24.00	0.888	0.000	0.788	0.00
03.11.21	24.00	1.043	0.000	0.789	0.00
04.11.21	24.00	1.047	0.000	0.768	0.00
05.11.21	24.00	1.049	0.000	0.746	0.00
06.11.21	24.00	1.045	0.000	0.751	0.00
07.11.21	24.00	1.064	0.000	0.764	0.00
08.11.21	24.00	1.037	0.000	0.798	0.00
09.11.21	24.00	0.914	0.000	0.793	0.00
10.11.21	24.00	0.976	0.000	0.794	0.00
11.11.21	24.00	1.199	0.000	0.755	0.00
12.11.21	24.00	1.185	0.000	0.706	0.00
13.11.21	24.00	1.282	0.000	0.809	0.00
14.11.21	24.00	1.277	0.000	0.814	0.00
15.11.21	24.00	1.459	0.000	0.742	0.00
16.11.21	24.00	1.530	0.000	0.757	0.00
17.11.21	24.00	1.498	0.000	0.794	0.00
18.11.21	24.00	1.338	0.000	0.991	0.00
19.11.21	24.00	1.258	0.000	1.377	0.00
20.11.21	24.00	1.252	0.000	1.392	0.00
21.11.21	24.00	1.276	0.000	1.395	0.00
22.11.21	24.00	1.280	0.000	1.397	0.00
Среднее:		1.114	0.000	0.918	0.000
Итого:	744.00	34.528	0.000	28.447	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

НОВОС 12

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Новоселов д.12 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00166606 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хВ64А ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	48.76	42.84	5.92	404.02	399.51	404.02	400.54	0.00	-1.03	5.60	5.40	2.363	-0.044	24	0	*
24/10/21	48.29	42.50	5.79	402.94	398.54	402.94	399.47	0.00	-0.93	5.60	5.40	2.304	-0.040	24	0	*
25/10/21	48.38	42.48	5.90	405.04	400.59	405.04	401.56	0.00	-0.97	5.60	5.40	2.362	-0.041	24	0	*
26/10/21	50.19	43.73	6.46	412.27	407.39	412.27	408.53	0.00	-1.14	5.60	5.40	2.627	-0.050	24	0	*
27/10/21	51.16	44.55	6.61	414.24	409.15	414.24	410.37	0.00	-1.22	5.60	5.40	2.699	-0.054	24	0	*
28/10/21	51.00	44.45	6.55	413.45	408.42	413.45	409.60	0.00	-1.18	5.60	5.40	2.670	-0.052	24	0	*
29/10/21	50.75	44.20	6.55	413.67	408.66	413.67	409.85	0.00	-1.19	5.60	5.40	2.673	-0.053	24	0	*
30/10/21	50.65	44.03	6.62	413.33	408.37	413.33	409.54	0.00	-1.17	5.60	5.40	2.698	-0.051	24	0	*
31/10/21	51.05	44.46	6.59	413.83	408.78	413.83	409.94	0.00	-1.16	5.60	5.40	2.691	-0.052	24	0	*
01/11/21	51.22	44.63	6.59	414.00	408.92	414.00	410.10	0.00	-1.18	5.60	5.40	2.690	-0.053	24	0	*
02/11/21	50.89	44.40	6.49	413.02	408.00	413.02	409.18	0.00	-1.18	5.60	5.40	2.646	-0.052	24	0	*
03/11/21	50.79	44.22	6.57	413.28	408.30	413.28	409.45	0.00	-1.15	5.60	5.40	2.679	-0.051	24	0	*
04/11/21	50.59	43.94	6.65	412.88	407.93	412.88	409.13	0.00	-1.20	5.60	5.40	2.711	-0.053	24	0	*
05/11/21	51.98	44.99	6.99	419.20	413.87	419.20	415.21	0.00	-1.34	5.60	5.40	2.888	-0.060	24	0	*
06/11/21	52.85	45.68	7.17	417.37	411.91	417.37	413.27	0.00	-1.36	5.60	5.40	2.946	-0.062	24	0	*
07/11/21	52.84	45.72	7.12	416.37	410.96	416.37	412.27	0.00	-1.31	5.60	5.40	2.919	-0.060	24	0	*
08/11/21	50.57	43.95	6.62	404.41	399.55	404.41	400.71	0.00	-1.16	5.60	5.40	2.644	-0.051	24	0	*
09/11/21	48.76	42.56	6.20	397.42	392.96	397.42	394.03	0.00	-1.07	5.60	5.40	2.436	-0.046	24	0	*
10/11/21	52.83	45.43	7.40	405.12	399.86	405.12	401.16	0.00	-1.30	5.60	5.40	2.956	-0.059	24	0	*
11/11/21	57.00	48.68	8.32	419.78	413.46	419.78	415.10	0.00	-1.64	5.60	5.40	3.431	-0.080	24	0	*
12/11/21	56.94	49.00	7.94	436.93	430.34	436.93	432.02	0.00	-1.68	5.60	5.40	3.412	-0.082	24	0	*
13/11/21	56.16	48.38	7.78	433.96	427.63	433.96	429.19	0.00	-1.56	5.60	5.40	3.321	-0.075	24	0	*
14/11/21	53.14	45.72	7.42	409.20	403.79	409.20	405.18	0.00	-1.39	5.60	5.40	2.992	-0.064	24	0	*
15/11/21	59.41	49.03	10.38	365.86	359.90	365.86	361.74	0.00	-1.84	5.60	5.40	3.729	-0.090	24	0	*
16/11/21	59.78	50.86	8.92	450.42	443.00	450.42	444.96	0.00	-1.96	5.60	5.40	3.949	-0.100	24	0	*
17/11/21	58.72	50.17	8.55	446.01	438.92	446.01	440.72	0.00	-1.80	5.60	5.40	3.747	-0.090	24	0	*
18/11/21	55.63	47.67	7.96	426.50	420.34	426.50	421.93	0.00	-1.59	5.60	5.40	3.344	-0.076	24	0	*
19/11/21	54.47	46.71	7.76	424.28	418.39	424.28	419.94	0.00	-1.55	5.60	5.40	3.247	-0.072	24	0	*
20/11/21	56.34	48.32	8.02	433.22	426.85	433.22	428.46	0.00	-1.61	5.60	5.40	3.423	-0.078	24	0	*
21/11/21	56.84	48.74	8.10	432.40	425.92	432.40	427.57	0.00	-1.65	5.60	5.40	3.447	-0.080	24	0	*
22/11/21	56.37	48.34	8.03	429.56	423.20	429.56	424.86	0.00	-1.66	5.60	5.40	3.395	-0.080	24	0	*
Итого:				12913.	12743.4	12913.	12785.5	0.00	-42.17			92.039	-1.951	744	0	
Средние:	53.04	45.81	7.22							5.60	5.40					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 3146ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

НОВОС 12

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Новоселов д.14 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00 °С G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.04 м3/ч

Заводской номер 00179200 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x2D8A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	48.76	42.99	5.77	364.45	360.39	361.55	358.43	0.00	1.96	6.20	7.25	2.066	0.084	24	0	*
24/10/21	48.27	42.67	5.60	363.41	359.45	360.33	357.32	0.00	2.13	6.20	7.28	2.000	0.091	24	0	*
25/10/21	48.37	42.68	5.69	365.24	361.23	362.00	358.94	0.00	2.29	6.20	7.27	2.046	0.098	24	0	*
26/10/21	50.21	43.96	6.25	371.88	367.47	368.50	365.19	0.00	2.28	6.20	7.30	2.281	0.100	24	0	*
27/10/21	51.16	44.70	6.46	374.27	369.71	370.77	367.29	0.00	2.42	6.20	7.33	2.376	0.108	24	0	*
28/10/21	51.00	44.58	6.42	374.12	369.58	370.70	367.25	0.00	2.33	6.20	7.31	2.360	0.104	24	0	*
29/10/21	50.74	44.39	6.35	374.07	369.55	370.58	367.16	0.00	2.39	6.20	7.31	2.334	0.106	24	0	*
30/10/21	50.66	44.23	6.43	373.90	369.42	370.20	366.84	0.00	2.58	6.20	7.30	2.358	0.114	24	0	*
31/10/21	51.05	44.66	6.39	374.44	369.88	370.83	367.36	0.00	2.52	6.20	7.25	2.353	0.113	24	0	*
01/11/21	51.22	44.82	6.40	374.99	370.40	371.35	367.86	0.00	2.54	6.20	7.24	2.360	0.114	24	0	*
02/11/21	50.89	44.59	6.30	374.28	369.74	370.47	367.00	0.00	2.74	6.20	7.24	2.317	0.122	24	0	*
03/11/21	50.79	44.44	6.35	374.33	369.82	370.47	367.05	0.00	2.77	6.20	7.25	2.337	0.123	24	0	*
04/11/21	50.59	44.13	6.46	373.49	369.04	369.56	366.20	0.00	2.84	6.20	7.25	2.369	0.125	24	0	*
05/11/21	51.99	45.21	6.78	379.72	374.94	375.68	372.11	0.00	2.83	6.20	7.30	2.529	0.128	24	0	*
06/11/21	52.85	45.83	7.02	379.06	374.11	375.15	371.45	0.00	2.66	6.20	7.31	2.611	0.122	24	0	*
07/11/21	52.84	45.87	6.97	378.23	373.32	374.20	370.50	0.00	2.82	6.20	7.31	2.586	0.129	24	0	*
08/11/21	50.56	44.15	6.41	367.49	363.09	363.36	360.05	0.00	3.04	6.20	7.23	2.313	0.134	24	0	*
09/11/21	48.76	42.76	6.00	360.93	356.90	356.77	353.70	0.00	3.20	6.20	7.21	2.130	0.137	24	0	*
10/11/21	52.87	45.70	7.17	368.72	363.93	364.38	360.80	0.00	3.13	6.20	7.27	2.595	0.143	24	0	*
11/11/21	57.02	48.99	8.03	382.50	376.76	378.32	374.10	0.00	2.66	6.20	7.54	3.005	0.130	24	0	*
12/11/21	56.94	49.27	7.67	397.77	391.84	393.63	389.19	0.00	2.65	6.20	7.63	2.991	0.131	24	0	*
13/11/21	56.17	48.67	7.50	395.14	389.33	390.94	386.64	0.00	2.69	6.20	7.61	2.906	0.131	24	0	*
14/11/21	53.16	46.04	7.12	371.49	366.56	367.39	363.77	0.00	2.79	6.20	7.64	2.595	0.128	24	0	*
15/11/21	59.43	49.48	9.95	333.94	328.52	329.98	326.23	0.00	2.29	6.20	7.83	3.252	0.113	24	0	*
16/11/21	59.79	51.28	8.51	409.71	402.96	405.32	400.37	0.00	2.59	6.20	7.89	3.412	0.133	24	0	*
17/11/21	58.72	50.55	8.17	405.23	398.81	400.81	396.03	0.00	2.78	6.20	7.81	3.237	0.141	24	0	*
18/11/21	55.62	47.99	7.63	386.97	381.44	382.74	378.62	0.00	2.82	6.20	7.73	2.898	0.135	24	0	*
19/11/21	54.49	47.05	7.44	385.54	380.28	380.93	377.00	0.00	3.28	6.20	7.79	2.814	0.154	24	0	*
20/11/21	56.36	48.64	7.72	393.69	387.89	389.17	384.88	0.00	3.01	6.20	7.81	2.978	0.146	24	0	*
21/11/21	56.84	49.06	7.78	393.18	387.31	388.62	384.26	0.00	3.05	6.20	7.78	2.998	0.150	24	0	*
22/11/21	56.39	48.71	7.68	390.44	384.70	385.73	381.48	0.00	3.22	6.20	7.73	2.935	0.157	24	0	*
Итого:				11712.	11558.3	11590.	11475.0	0.00	83.30			80.342	3.844	744	0	
Средние:	53.04	46.06	6.98							6.20	7.45					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 12888ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

НОВОС 14

Тип теплосчётчика:
 Номер теплосчётчика:
 Номер абонента:
 Адрес установки:
 Система

ТЭМ-106
 3060470
 г. Октябрьский, Островского д.51
 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Кв, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,483	161,0	---	---
2	80	0,480	160,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 23.10.21 по 22.11.21**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
23.10	3,637	338,0	338,6	0,6	---	71,86	61,13	0,60	0,50	24,00
24.10	3,597	303,4	304,1	0,7	---	72,22	60,40	0,60	0,50	24,00
25.10	3,614	303,0	303,7	0,7	---	71,66	59,76	0,60	0,50	24,00
26.10	3,652	302,6	303,3	0,7	---	71,14	59,10	0,60	0,50	24,00
27.10	3,649	296,7	297,4	0,7	---	71,01	58,74	0,60	0,50	24,00
28.10	3,658	287,8	288,6	0,8	---	71,61	58,93	0,60	0,50	24,00
29.10	3,807	291,0	292,0	1,0	---	73,54	60,48	0,60	0,50	24,00
Итого:	25,61	2122,4	2127,7	5,3	0,0	71,86	59,82	0,60	0,50	168,00
30.10	3,814	296,6	297,6	1,0	---	72,76	59,93	0,60	0,50	24,00
31.10	3,770	297,0	297,9	1,0	---	72,96	60,30	0,60	0,50	24,00
01.11	3,695	296,6	297,4	0,8	---	72,40	59,97	0,60	0,50	24,00
02.11	3,711	296,0	296,9	0,9	---	72,75	60,24	0,60	0,50	24,00
03.11	3,791	293,0	294,0	1,0	---	73,31	60,40	0,60	0,50	24,00
04.11	3,771	281,7	282,7	1,0	---	72,73	59,37	0,60	0,50	24,00
05.11	3,752	280,2	281,2	0,9	---	72,25	58,89	0,60	0,50	24,00
Итого:	26,30	2041,1	2047,7	6,6	0,0	72,74	59,88	0,60	0,50	168,00
06.11	3,712	276,3	277,2	0,9	---	71,83	58,42	0,60	0,50	24,00
07.11	3,698	276,5	277,4	0,9	---	71,87	58,53	0,60	0,50	24,00
08.11	3,711	278,0	278,9	0,9	---	72,22	58,90	0,60	0,50	24,00
09.11	2,954	249,7	249,9	0,2	---	66,84	55,07	0,60	0,50	24,00
10.11	3,311	266,8	267,2	0,4	---	67,50	55,11	0,60	0,50	24,00
11.11	3,753	255,4	256,6	1,2	---	72,83	58,16	0,60	0,50	24,00
12.11	3,851	278,9	280,1	1,2	---	73,17	59,39	0,60	0,50	24,00
Итого:	24,99	1881,5	1887,3	5,8	0,0	70,95	57,70	0,60	0,50	168,00
13.11	3,964	279,6	280,9	1,3	---	74,24	60,09	0,60	0,50	24,00
14.11	3,902	279,7	280,9	1,3	---	73,89	59,97	0,60	0,50	24,00
15.11	3,953	276,8	278,1	1,3	---	73,41	59,16	0,60	0,50	24,00
16.11	4,120	275,3	276,8	1,5	---	74,66	59,73	0,60	0,50	24,00
17.11	4,077	278,3	279,7	1,4	---	74,22	59,60	0,60	0,50	24,00
18.11	3,938	281,0	282,2	1,2	---	72,70	58,71	0,60	0,50	24,00
19.11	3,850	270,8	271,9	1,1	---	72,04	57,85	0,60	0,50	24,00
Итого:	27,80	1941,4	1950,6	9,2	0,0	73,60	59,31	0,60	0,50	168,00
20.11	3,826	270,4	271,5	1,1	---	71,82	57,70	0,60	0,50	24,00
21.11	3,856	270,7	271,9	1,1	---	72,29	58,08	0,60	0,50	24,00
22.11	3,839	272,1	273,2	1,1	---	72,34	58,26	0,60	0,50	24,00
Итого:	11,52	813,2	816,6	3,3	0,0	72,15	58,01	0,60	0,50	72,00
Итого:	116,23	8799,7	8829,8	30,2	0,0	72,28	59,10	0,60	0,50	744,0

$$\Delta T = 13,18$$

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Tнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	744,0	=	744,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
		116,23	
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.21	На 24:00 22.11.21	Результат за период На 20:21 23.11.2021
Количество теплоты, Гкал	5445,92	5562,15	116,23 5565,36
Расход теплоносителя M1, т	430995,9	439795,6	8799,7 440026,8
Расход теплоносителя M2, т	432961,7	441791,5	8829,8 442023,5
Время наработки, ч	43011,1	43755,1	744,0 43775,4
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Островского 5 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00166594 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9651 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	49.32	38.29	11.03	135.68	134.02	132.42	131.46	0.00	2.56	1.40	1.16	1.478	0.098	24	0	*
24/10/21	49.62	38.56	11.06	135.46	133.78	132.56	131.60	0.00	2.18	1.41	1.16	1.481	0.084	24	0	*
25/10/21	49.20	38.22	11.08	135.14	133.59	132.11	131.15	0.00	2.44	1.43	1.16	1.468	0.093	24	0	*
26/10/21	50.05	38.25	11.80	134.25	132.67	131.05	130.09	0.00	2.58	1.44	1.16	1.562	0.098	24	0	*
27/10/21	53.70	40.59	13.11	139.49	137.57	136.28	135.17	0.00	2.40	1.46	1.16	1.802	0.097	24	0	*
28/10/21	53.23	40.55	12.68	143.32	141.40	140.10	138.90	0.00	2.50	1.45	1.16	1.789	0.101	24	0	*
29/10/21	53.46	40.63	12.83	143.28	141.36	139.95	138.75	0.00	2.61	1.43	1.16	1.811	0.106	24	0	*
30/10/21	53.28	40.45	12.83	142.83	140.91	139.44	138.24	0.00	2.67	1.41	1.16	1.803	0.108	24	0	*
31/10/21	51.42	39.67	11.75	142.77	140.98	139.52	138.44	0.00	2.54	1.41	1.16	1.653	0.100	24	0	*
01/11/21	49.45	38.51	10.94	142.26	140.58	139.27	138.31	0.00	2.27	1.42	1.16	1.535	0.087	24	0	*
02/11/21	50.02	38.73	11.29	142.64	140.92	139.37	138.39	0.00	2.53	1.42	1.16	1.588	0.098	24	0	*
03/11/21	53.72	40.78	12.94	142.88	140.95	139.39	138.19	0.00	2.76	1.42	1.17	1.822	0.112	24	0	*
04/11/21	52.74	40.10	12.64	142.71	140.79	139.35	138.28	0.00	2.51	1.42	1.16	1.775	0.100	24	0	*
05/11/21	52.75	39.96	12.79	142.90	140.98	139.51	138.48	0.00	2.50	1.42	1.16	1.800	0.100	24	0	*
06/11/21	52.56	39.74	12.82	142.80	140.88	139.47	138.51	0.00	2.37	1.42	1.16	1.802	0.094	24	0	*
07/11/21	53.68	40.25	13.43	142.99	141.07	139.50	138.41	0.00	2.66	1.43	1.16	1.893	0.107	24	0	*
08/11/21	50.96	39.06	11.90	142.87	141.07	139.64	138.58	0.00	2.49	1.43	1.16	1.675	0.097	24	0	*
09/11/21	50.19	38.52	11.67	142.97	141.28	139.36	138.40	0.00	2.88	1.46	1.16	1.648	0.111	24	0	*
10/11/21	52.78	39.62	13.16	141.99	140.12	139.33	138.28	0.00	1.84	1.45	1.16	1.841	0.073	24	0	*
11/11/21	55.83	41.23	14.60	139.14	137.14	136.28	135.17	0.00	1.97	1.45	1.16	1.999	0.081	24	0	*
12/11/21	57.01	42.40	14.61	149.53	147.22	146.32	145.02	0.00	2.20	1.45	1.16	2.146	0.093	24	0	*
13/11/21	57.76	43.38	14.38	154.58	152.13	151.69	150.28	0.00	1.85	1.45	1.17	2.184	0.080	24	0	*
14/11/21	58.66	43.65	15.01	152.95	150.50	149.87	148.44	0.00	2.06	1.43	1.17	2.255	0.090	24	0	*
15/11/21	62.73	45.18	17.55	147.29	144.59	143.91	142.50	0.00	2.09	1.44	1.17	2.536	0.094	24	0	*
16/11/21	62.73	45.50	17.23	153.26	150.45	149.75	148.31	0.00	2.14	1.43	1.17	2.588	0.097	24	0	*
17/11/21	61.87	44.93	16.94	149.30	146.61	145.43	144.01	0.00	2.60	1.42	1.17	2.479	0.117	24	0	*
18/11/21	57.02	44.97	12.05	200.09	197.04	196.45	194.54	0.00	2.50	1.38	1.17	2.370	0.112	24	0	*
19/11/21	54.73	44.58	10.15	231.14	227.86	227.19	225.03	0.00	2.83	1.37	1.17	2.310	0.126	24	0	*
20/11/21	54.91	44.60	10.31	228.20	225.00	224.51	222.35	0.00	2.65	1.38	1.17	2.316	0.118	24	0	*
21/11/21	55.74	45.30	10.44	229.59	226.23	225.81	223.65	0.00	2.58	1.40	1.17	2.357	0.117	24	0	*
22/11/21	56.11	45.91	10.20	238.36	234.83	234.62	232.27	0.00	2.56	1.39	1.17	2.391	0.117	24	0	*
Итого:				4852.6	4784.52	4749.4	4709.20	0.00	75.32			60.157	3.106	744	0	
Средние:	54.10	41.35	12.74						1.42	1.16						

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 10924ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/10/21г.-27/10/21г.

Абонент:ул. Островского д. 15

Адрес:ул. Островского д. 15

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20127903, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x4ВВ5

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.10.21 23	49.58 >	42.39 >	7.19	8.53 <	4.84 <	27.308	0.000	26.995	0.000	26.995	0.194	2	8	*
Итого/Средн	49.58	42.39	7.19	8.53	4.84	27.308	0.000	26.995	0.000	26.995	0.194	2	8	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26.10.21 13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
26.10.21 23	27.308	0.000	26.995	0.000	26.995	0.194	2	8
Итого	27.308	0.000	26.995	0.000	26.995	0.194	2	8

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 27/10/21г.-28/10/21г.

Абонент:ул. Островского д. 15

Адрес:ул. Островского д. 15

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20127903, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0xD423

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
27.10.21 23	54.16 >	46.81 <>	7.34	6.71 <	5.00 <	631.065 >!	18.337 >!	0.135	1	23	*
Итого/Средн	54.16	46.81	7.34	6.71	5.00	631.065	18.337	0.135	1	23	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26.10.21 23	27.308	26.995	0.194	2	8
27.10.21 23	658.372	45.332	0.329	3	31
Итого	631.065	18.337	0.135	1	23

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 28/10/21г.-18/11/21г.

Абонент:ул. Островского д. 15

Адрес:ул. Островского д. 15

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20127903, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0xD423

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
28.10.21 23	53.92 >	46.46 >	7.46	4.90 <	4.60 <	4040.105 >!	---	---	0	24	*
29.10.21 23	54.12	46.85	7.26	4.15	3.76	4215.042 >!	82.011 >!	0.596	13	11	*
30.10.21 23	53.96	46.72	7.25	4.14	3.75	153.443	151.373	1.098	24	0	
31.10.21 23	52.05	45.52	6.53	4.13	3.74	153.340	151.408	0.989	24	0	
01.11.21 23	50.08	43.96	6.12	4.13	3.74	153.270	151.488	0.928	24	0	
02.11.21 23	50.67	44.33	6.33	4.13	3.75	153.625	151.794	0.962	24	0	
03.11.21 23	54.41	47.13	7.28	4.15	3.76	153.960	151.841	1.106	24	0	
04.11.21 23	53.41	46.25	7.17	4.15	3.76	153.955	151.917	1.090	24	0	
05.11.21 23	53.43	46.20	7.22	4.14	3.75	153.967	151.929	1.098	24	0	
06.11.21 23	53.23	46.05	7.18	4.14	3.75	154.000	151.981	1.091	24	0	
07.11.21 23	54.38	46.88	7.51	4.15	3.76	154.035	151.927	1.141	24	0	
08.11.21 23	51.57	44.95	6.62	4.14	3.75	153.868	151.961	1.007	24	0	
09.11.21 23	50.83	44.41	6.42	4.13	3.74	153.820	151.970	0.976	24	0	
10.11.21 23	53.50	46.11	7.39	4.13	3.74	152.853	150.818	1.116	24	0	
11.11.21 23	56.54	48.30	8.24	4.12	3.74	150.460	148.229	1.222	24	0	
12.11.21 23	57.76	49.68	8.08	4.37	3.95	162.110	159.613	1.290	24	0	
13.11.21 23	58.49	50.74	7.75	4.55	4.11	170.673	167.982	1.303	24	0	
14.11.21 23	59.45	51.14	8.31	4.53	4.09	166.970	164.250	1.366	24	0	
15.11.21 23	63.50	53.78	9.72	4.32	3.91	161.255	158.285	1.541	24	0	
16.11.21 23	63.52	54.15	9.37	4.59	4.14	170.210	167.077	1.567	24	0	
17.11.21 23	62.65	53.60	9.05	4.47	4.04	166.910	163.915	1.485	24	0	
Итого/Средн	55.53	47.96	7.57	4.27	3.87	11247.870	3031.769	22.972	469	35	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
27.10.21 23	658.372	45.332	0.329	3	31
17.11.21 23	11906.243	3077.101	23.301	472	66
Итого	11247.870	3031.769	22.972	469	35

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 18/11/21г.-22/11/21г.

Абонент:ул. Островского д. 15

Адрес:ул. Островского д. 15

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

M сет.воды=_____т.сут Mгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20127903, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x884F

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
18.11.21 23	57.68	50.39	7.29	4.93	4.47	179.643	176.891	1.292	24	0	
19.11.21 23	55.25	48.16	7.09	5.72	5.23	173.113	170.678	1.211	24	0	
20.11.21 23	55.42	48.17	7.25	5.68	5.21	171.085	168.656	1.224	24	0	
21.11.21 23	56.24	48.91	7.33	5.70	5.22	172.053	169.548	1.245	24	0	
22.11.21 23	56.64	49.26	7.39	5.72 <	5.29 <	121.975 !	120.174 !	0.888	17	7	*
Итого/Средн	56.24	48.97	7.26	5.55	5.09	817.868	805.948	5.860	113	7	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
17.11.21 23	11906.243	3077.101	23.301	472	66
22.11.21 23	12724.110	3883.049	29.161	585	73
Итого	817.867	805.948	5.860	113	7

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: г. Октябрьский, ул.Островского д.19

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801959
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	2.453	49.687	49.22	0.59	1.871	49.687	37.50	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	2.463	49.614	49.50	0.59	1.883	49.614	37.80	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	2.459	49.615	49.42	0.59	1.873	49.615	37.60	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	2.443	49.639	49.07	0.59	1.850	49.639	37.10	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	2.731	51.338	53.05	0.59	2.024	51.338	39.25	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	2.847	53.319	53.27	0.59	2.131	53.319	39.81	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	2.881	53.899	53.32	0.59	2.161	53.899	39.94	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	2.877	53.850	53.30	0.59	2.151	53.850	39.78	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	2.959	56.064	52.62	0.59	2.231	56.064	39.64	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	2.672	53.895	49.44	0.59	2.057	53.895	38.01	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	2.678	53.955	49.49	0.59	2.056	53.955	37.94	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	2.868	54.036	52.94	0.59	2.147	54.036	39.58	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	2.867	54.047	52.92	0.59	2.142	54.047	39.47	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	2.854	54.053	52.67	0.59	2.130	54.053	39.25	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	2.853	54.067	52.63	0.59	2.127	54.067	39.19	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	2.869	54.074	52.93	0.59	2.132	54.074	39.28	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	2.882	54.039	53.20	0.59	2.151	54.039	39.66	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	2.684	54.172	49.40	0.59	2.047	54.172	37.63	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	2.740	54.045	50.55	0.59	2.070	54.045	38.13	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	3.025	53.332	56.61	0.59	2.200	53.332	41.11	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	3.079	55.420	55.42	0.59	2.263	55.420	40.61	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	3.468	59.403	58.24	0.59	2.570	59.403	43.11	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	3.366	58.202	57.70	0.59	2.489	58.202	42.62	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	3.467	55.962	61.87	0.59	2.473	55.961	44.04	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	3.704	58.965	62.70	0.59	2.658	58.965	44.93	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	3.623	57.864	62.48	0.59	2.603	57.864	44.79	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	3.918	67.139	58.35	0.59	2.976	67.139	43.98	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	4.804	86.876	55.18	0.59	3.892	86.876	44.65	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	4.731	86.238	54.73	0.59	3.831	86.238	44.28	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	4.829	86.540	55.67	0.59	3.908	86.540	45.01	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	4.852	86.556	55.93	0.59	3.932	86.556	45.29	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	3.192	58.707	53.99		2.420	58.707	40.68		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	98.947	1819.904			75.028	1819.903			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: г. Октябрьский, ул.Островского д.19

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801959
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	txв, °C
23.10.21	24.00	0.582	0.000	0.000	0.00
24.10.21	24.00	0.580	0.000	0.000	0.00
25.10.21	24.00	0.586	0.000	0.000	0.00
26.10.21	24.00	0.593	0.000	0.000	0.00
27.10.21	24.00	0.707	0.000	0.000	0.00
28.10.21	24.00	0.716	0.000	0.000	0.00
29.10.21	24.00	0.720	0.000	0.000	0.00
30.10.21	24.00	0.727	0.000	0.000	0.00
31.10.21	24.00	0.728	0.000	0.000	0.00
01.11.21	24.00	0.615	0.000	0.000	0.00
02.11.21	24.00	0.622	0.000	0.000	0.00
03.11.21	24.00	0.720	0.000	0.000	0.00
04.11.21	24.00	0.726	0.000	0.000	0.00
05.11.21	24.00	0.725	0.000	0.000	0.00
06.11.21	24.00	0.726	0.000	0.000	0.00
07.11.21	24.00	0.737	0.000	0.000	0.00
08.11.21	24.00	0.731	0.000	0.000	0.00
09.11.21	24.00	0.637	0.000	0.000	0.00
10.11.21	24.00	0.670	0.000	0.000	0.00
11.11.21	24.00	0.825	0.000	0.000	0.00
12.11.21	24.00	0.816	0.000	0.000	0.00
13.11.21	24.00	0.898	0.000	0.000	0.00
14.11.21	24.00	0.877	0.000	0.000	0.00
15.11.21	24.00	0.994	0.000	0.000	0.00
16.11.21	24.00	1.046	0.000	0.000	0.00
17.11.21	24.00	1.020	0.000	0.000	0.00
18.11.21	24.00	0.942	0.000	0.000	0.00
19.11.21	24.00	0.913	0.000	0.000	0.00
20.11.21	24.00	0.900	0.000	0.000	0.00
21.11.21	24.00	0.921	0.000	0.000	0.00
22.11.21	24.00	0.920	0.000	0.000	0.00
Среднее:		0.772	0.000	0.000	0.000
Итого:	744.00	23.919	0.000	0.000	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

островского 21

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Островского д.21 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут MГВС= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00179056 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x7990 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	49.69	40.21	9.48	108.74	107.54	107.65	106.93	0.61	6.20	6.00	1.017	0.025	24	0	*
24/10/21	49.98	40.47	9.51	108.59	107.39	107.50	106.78	0.61	6.20	6.00	1.017	0.025	24	0	*
25/10/21	49.55	39.99	9.56	108.51	107.31	107.52	106.80	0.51	6.20	6.00	1.020	0.020	24	0	*
26/10/21	50.49	40.24	10.25	108.91	107.62	107.97	107.17	0.45	6.20	6.00	1.104	0.018	24	0	*
27/10/21	54.11	42.97	11.14	114.94	113.37	113.68	112.72	0.65	6.20	6.00	1.262	0.028	24	0	*
28/10/21	53.63	42.90	10.73	118.19	116.57	116.97	116.01	0.56	6.20	6.00	1.248	0.024	24	0	*
29/10/21	53.84	43.07	10.77	118.81	117.13	117.67	116.70	0.43	6.20	6.00	1.260	0.019	24	0	*
30/10/21	53.68	42.91	10.77	118.53	116.85	117.38	116.42	0.43	6.20	6.00	1.258	0.018	24	0	*
31/10/21	51.76	42.05	9.71	118.37	116.83	117.40	116.44	0.39	6.20	6.00	1.134	0.016	24	0	*
01/11/21	49.82	40.73	9.09	118.19	116.75	117.39	116.43	0.32	6.20	6.00	1.060	0.013	24	0	*
02/11/21	50.41	40.99	9.42	118.55	117.09	117.68	116.72	0.37	6.20	6.00	1.103	0.015	24	0	*
03/11/21	54.13	43.27	10.86	118.89	117.21	117.71	116.74	0.47	6.20	6.00	1.269	0.020	24	0	*
04/11/21	53.13	42.52	10.61	118.81	117.28	117.75	116.79	0.49	6.20	6.00	1.243	0.021	24	0	*
05/11/21	53.14	42.44	10.70	118.82	117.23	117.74	116.78	0.45	6.20	6.00	1.255	0.019	24	0	*
06/11/21	52.94	42.28	10.66	118.74	117.30	117.68	116.72	0.58	6.20	6.00	1.250	0.025	24	0	*
07/11/21	54.10	42.98	11.12	118.89	117.31	117.75	116.79	0.52	6.20	6.00	1.302	0.022	24	0	*
08/11/21	51.30	41.53	9.77	118.39	116.94	117.64	116.68	0.26	6.20	6.00	1.139	0.011	24	0	*
09/11/21	50.56	41.00	9.56	118.36	116.92	117.64	116.68	0.24	6.20	6.00	1.118	0.010	24	0	*
10/11/21	53.26	42.30	10.96	117.70	116.13	116.78	115.75	0.38	6.20	6.00	1.271	0.016	24	0	*
11/11/21	56.25	44.10	12.15	115.76	114.02	114.58	113.50	0.52	6.20	6.00	1.381	0.023	24	0	*
12/11/21	57.47	45.47	12.00	124.89	122.99	123.55	122.37	0.62	6.20	6.00	1.472	0.028	24	0	*
13/11/21	58.16	46.43	11.73	129.80	127.79	128.44	127.15	0.64	6.20	6.00	1.498	0.030	24	0	*
14/11/21	59.15	46.80	12.35	128.88	126.86	127.43	126.17	0.69	6.20	6.00	1.564	0.032	24	0	*
15/11/21	63.14	48.67	14.47	123.49	121.21	121.97	120.63	0.58	6.20	6.00	1.753	0.028	24	0	*
16/11/21	63.19	49.20	13.99	131.19	128.78	129.68	128.24	0.54	6.20	6.00	1.798	0.027	24	0	*
17/11/21	62.29	48.82	13.47	129.05	126.80	127.70	126.30	0.50	6.20	6.00	1.705	0.024	24	0	*
18/11/21	57.35	48.10	9.25	171.51	168.86	170.77	168.89	-0.03	6.20	6.00	1.562	-0.001	24	0	*
19/11/21	55.05	47.34	7.71	198.10	195.28	197.87	195.76	-0.48	6.20	6.00	1.504	-0.023	24	0	*
20/11/21	55.23	47.42	7.81	196.18	193.43	195.76	193.66	-0.23	6.20	6.00	1.506	-0.011	24	0	*
21/11/21	56.05	48.19	7.86	197.47	194.59	196.87	194.71	-0.12	6.20	6.00	1.528	-0.006	24	0	*
22/11/21	56.42	48.52	7.90	197.70	194.82	197.03	194.87	-0.05	6.20	6.00	1.537	-0.002	24	0	*
Итого:				4052.9	3996.20	4021.1	3984.30	11.90			41.138	0.514	744	0	
Средние:	54.49	43.99	10.49						6.20	6.00					

Период нормальной работы 744ч

островского 21

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 10892ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

островского 39

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Островского д.39 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 90.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00164489 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х3460 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	71.65	46.20	25.45	130.19	127.22	131.73	130.41	0.00	-3.19	6.20	6.00	3.236	-0.147	24	0	*
24/10/21	71.70	46.26	25.44	130.72	127.74	132.63	131.30	0.45	-3.56	6.20	6.00	3.251	-0.165	24	0	*
25/10/21	71.23	45.59	25.64	130.16	127.23	131.59	130.35	0.00	-3.12	6.20	6.00	3.258	-0.142	24	0	*
26/10/21	70.74	44.89	25.85	129.71	126.80	131.41	130.19	0.00	-3.39	6.20	6.00	3.271	-0.152	24	0	*
27/10/21	71.20	44.60	26.60	125.26	122.45	127.09	125.91	0.00	-3.46	6.20	6.00	3.253	-0.154	24	0	*
28/10/21	71.30	44.44	26.86	124.91	122.09	125.69	124.53	0.00	-2.44	6.20	6.00	3.278	-0.108	24	0	*
29/10/21	72.95	45.36	27.59	126.96	123.92	128.50	127.29	0.00	-3.37	6.20	6.00	3.417	-0.153	24	0	*
30/10/21	72.36	45.25	27.11	129.93	126.90	131.67	130.44	0.00	-3.54	6.20	6.00	3.439	-0.160	24	0	*
31/10/21	72.45	45.72	26.73	129.30	126.29	131.56	130.31	0.00	-4.02	6.20	6.00	3.374	-0.184	24	0	*
01/11/21	72.00	45.65	26.35	129.45	126.45	131.03	129.78	0.00	-3.33	6.20	6.00	3.329	-0.152	24	0	*
02/11/21	72.44	45.70	26.74	128.59	125.59	129.89	128.64	0.00	-3.05	6.20	6.00	3.354	-0.139	24	0	*
03/11/21	72.88	45.33	27.55	125.96	122.97	127.21	125.99	0.00	-3.02	6.20	6.00	3.384	-0.137	24	0	*
04/11/21	72.14	44.07	28.07	122.01	119.16	123.71	122.51	0.00	-3.35	6.20	6.00	3.341	-0.148	24	0	*
05/11/21	71.75	43.64	28.11	121.32	118.53	122.57	121.44	0.00	-2.91	6.20	6.00	3.329	-0.127	24	0	*
06/11/21	71.36	43.34	28.02	120.31	117.59	121.63	120.55	0.00	-2.96	6.20	6.00	3.293	-0.128	24	0	*
07/11/21	71.27	43.34	27.93	119.46	116.75	120.58	119.54	0.00	-2.79	6.20	6.00	3.259	-0.121	24	0	*
08/11/21	72.03	43.76	28.27	120.83	118.00	122.39	121.22	0.00	-3.22	6.20	6.00	3.331	-0.141	24	0	*
09/11/21	63.55	40.63	22.92	108.87	106.84	110.50	109.61	0.00	-2.77	6.20	6.00	2.443	-0.113	24	0	*
10/11/21	69.80	41.61	28.19	112.49	110.01	114.47	113.53	0.00	-3.52	6.20	6.00	3.098	-0.146	24	0	*
11/11/21	72.14	42.42	29.72	114.62	111.91	116.39	115.39	0.00	-3.48	6.20	6.00	3.322	-0.148	24	0	*
12/11/21	72.92	43.73	29.19	121.09	118.21	123.29	122.12	0.00	-3.91	6.20	6.00	3.447	-0.171	24	0	*
13/11/21	73.86	44.19	29.67	121.33	118.42	123.70	122.50	0.00	-4.08	6.20	6.00	3.515	-0.180	24	0	*
14/11/21	72.82	43.71	29.11	121.49	118.62	123.42	122.33	0.00	-3.71	6.20	6.00	3.452	-0.162	24	0	*
15/11/21	73.73	49.88	23.85	173.51	169.31	175.96	173.93	0.00	-4.62	6.20	6.00	4.036	-0.230	24	0	*
16/11/21	74.27	56.33	17.94	280.11	273.25	283.67	279.53	0.00	-6.28	6.20	6.00	4.902	-0.353	24	0	*
17/11/21	72.44	54.62	17.82	189.25	184.78	197.18	194.39	0.00	-9.61	6.20	6.00	3.228	-0.525	24	0	*
18/11/21	72.13	55.90	16.23	282.55	275.98	289.96	285.79	0.00	-9.81	6.20	6.00	4.477	-0.548	24	0	*
19/11/21	71.72	55.79	15.93	284.57	278.04	289.43	285.28	0.00	-7.24	6.20	6.00	4.428	-0.404	24	0	*
20/11/21	71.61	55.94	15.67	285.04	278.49	289.80	285.61	0.00	-7.12	6.20	6.00	4.362	-0.398	24	0	*
21/11/21	71.98	56.40	15.58	286.08	279.49	289.73	285.47	0.00	-5.98	6.20	6.00	4.356	-0.337	24	0	*
22/11/21	71.99	56.31	15.68	285.59	279.02	289.85	285.58	0.00	-6.56	6.20	6.00	4.375	-0.369	24	0	*
Итого:				4911.6	4798.05	4988.2	4931.46	0.45	-133.41			109.838	-6.542	744	0	
Средние:	71.81	47.11	24.70							6.20	6.00					

Период нормальной работы 744ч

островского 39

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 8181ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

островского 45

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Островского д.45 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 32.00 м3/ч G3 min = 0.24 м3/ч

Заводской номер 00179174 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x924С ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	72.12	55.27	16.85	138.21	135.09	138.33	136.41	0.00	-1.32	17.16	16.97	2.274	-0.073	24	0	*
24/10/21	72.14	55.32	16.82	138.92	135.76	139.08	137.16	0.00	-1.40	17.16	16.96	2.281	-0.078	24	0	*
25/10/21	71.67	54.79	16.88	138.95	135.83	139.05	137.13	0.00	-1.30	17.16	16.97	2.294	-0.071	24	0	*
26/10/21	71.18	54.30	16.88	137.92	134.84	138.07	136.23	0.00	-1.39	17.17	16.97	2.275	-0.076	24	0	*
27/10/21	71.67	54.18	17.49	133.94	130.91	134.00	132.23	0.00	-1.32	17.17	16.97	2.291	-0.072	24	0	*
28/10/21	71.76	54.17	17.59	133.13	130.18	133.20	131.43	0.00	-1.25	17.17	16.97	2.290	-0.068	24	0	*
29/10/21	73.40	55.59	17.81	138.60	135.32	138.57	136.68	0.00	-1.36	16.71	16.97	2.407	-0.076	24	0	*
30/10/21	72.83	55.52	17.31	143.33	139.97	143.39	141.47	0.00	-1.50	17.17	16.97	2.422	-0.084	24	0	*
31/10/21	72.91	55.84	17.07	143.50	140.16	143.57	141.61	0.00	-1.45	17.16	16.98	2.391	-0.081	24	0	*
01/11/21	72.47	55.54	16.93	142.93	139.65	143.02	141.10	0.00	-1.45	17.17	16.97	2.366	-0.081	24	0	*
02/11/21	72.92	55.68	17.24	142.13	138.84	142.06	140.13	0.00	-1.29	17.16	16.98	2.394	-0.072	24	0	*
03/11/21	73.36	55.51	17.85	138.79	135.54	138.63	136.71	0.00	-1.17	17.17	16.97	2.418	-0.065	24	0	*
04/11/21	72.62	54.52	18.10	134.54	131.42	134.47	132.69	0.00	-1.27	17.16	16.97	2.379	-0.069	24	0	*
05/11/21	72.23	54.28	17.95	133.12	130.12	133.23	131.48	0.00	-1.36	17.17	16.96	2.333	-0.074	24	0	*
06/11/21	71.85	53.84	18.01	131.62	128.67	131.77	130.09	0.00	-1.42	17.17	16.97	2.316	-0.077	24	0	*
07/11/21	71.75	53.71	18.04	131.38	128.42	131.54	129.86	0.00	-1.44	17.17	16.97	2.315	-0.078	24	0	*
08/11/21	72.55	54.41	18.14	133.22	130.13	133.37	131.63	0.00	-1.50	17.17	16.98	2.361	-0.082	24	0	*
09/11/21	63.86	49.39	14.47	118.82	116.63	118.65	117.33	0.00	-0.70	17.17	16.97	1.687	-0.035	24	0	*
10/11/21	70.50	51.83	18.67	122.37	119.71	121.85	120.38	0.00	-0.67	17.17	16.98	2.234	-0.035	24	0	*
11/11/21	72.64	53.27	19.37	123.90	121.02	123.64	122.09	0.00	-1.07	17.16	16.98	2.342	-0.057	24	0	*
12/11/21	73.45	54.43	19.02	131.89	128.78	131.57	129.89	0.00	-1.11	17.17	16.98	2.452	-0.061	24	0	*
13/11/21	74.35	55.12	19.23	132.11	128.99	131.87	130.10	0.00	-1.11	17.17	16.98	2.480	-0.061	24	0	*
14/11/21	73.26	54.52	18.74	131.39	128.33	131.28	129.51	0.00	-1.18	17.17	16.97	2.403	-0.065	24	0	*
15/11/21	73.99	54.24	19.75	131.42	128.31	131.29	129.59	0.00	-1.28	17.16	16.98	2.533	-0.070	24	0	*
16/11/21	74.48	53.86	20.62	128.28	125.20	128.13	126.45	0.00	-1.25	17.17	16.98	2.578	-0.068	24	0	*
17/11/21	73.88	53.99	19.89	129.97	126.86	129.86	128.18	0.00	-1.32	17.16	16.99	2.523	-0.072	24	0	*
18/11/21	72.43	52.98	19.45	127.51	124.56	127.44	125.90	0.00	-1.34	17.17	16.98	2.421	-0.071	24	0	*
19/11/21	72.02	52.40	19.62	124.82	121.94	124.80	123.33	0.00	-1.39	17.16	16.99	2.390	-0.073	24	0	*
20/11/21	71.92	52.43	19.49	124.70	121.82	124.74	123.25	0.00	-1.43	17.16	17.00	2.373	-0.075	24	0	*
21/11/21	72.29	52.80	19.49	124.99	122.11	125.07	123.50	0.00	-1.39	17.16	17.00	2.380	-0.074	24	0	*
22/11/21	72.30	52.99	19.31	125.94	123.06	125.98	124.35	0.00	-1.29	17.16	17.00	2.376	-0.069	24	0	*
Итого:				4112.3	4018.17	4111.5	4057.89	0.00	-39.72			72.979	-2.163	744	0	
Средние:	72.28	54.08	18.19							17.15	16.97					

Период нормальной работы 744ч

островского 45

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12866ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: г. Октябрьский, ул. Островского д.49

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 901036
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	32.676	453.410	72.08	0.00	28.239	452.646	62.27	0.52	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	30.710	425.268	72.23	0.00	26.336	424.716	61.92	0.52	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	30.530	425.820	71.71	0.00	26.030	423.915	61.31	0.53	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	30.178	423.996	71.19	0.00	25.676	422.043	60.74	0.53	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	28.278	394.906	70.90	0.00	23.947	392.978	59.82	0.53	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	32.087	447.378	71.73	0.00	27.607	446.318	61.76	0.53	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	31.278	425.354	73.49	0.00	26.624	424.402	62.48	0.53	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	24.803	341.109	72.73	0.00	20.386	340.221	59.83	0.53	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	25.972	356.560	72.86	0.00	21.416	355.688	60.13	0.52	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	24.740	341.842	72.39	0.00	20.407	341.017	59.75	0.52	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	24.827	341.016	72.81	0.00	20.438	340.163	59.99	0.52	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	24.549	334.974	73.29	0.00	20.096	334.140	60.04	0.53	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	23.534	324.381	72.56	0.00	19.111	323.583	58.97	0.53	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	23.213	321.765	72.15	0.00	18.856	320.976	58.65	0.53	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	22.825	318.061	71.78	0.00	18.506	317.315	58.22	0.53	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	22.777	317.736	71.70	0.00	18.507	316.960	58.29	0.53	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	23.247	321.072	72.41	0.00	18.892	320.270	58.89	0.53	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	18.462	286.306	62.07	0.00	15.330	285.628	52.65	0.53	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	20.900	299.703	69.78	0.00	16.768	298.853	55.99	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	21.829	300.594	72.65	0.00	17.441	299.575	58.10	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	23.571	321.532	73.32	0.00	19.050	320.331	59.37	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	23.958	322.535	74.29	0.00	19.346	321.267	60.12	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	23.570	321.359	73.35	0.00	19.040	320.054	59.39	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	23.517	318.493	73.85	0.00	18.819	317.146	59.24	0.56	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	23.589	316.610	74.51	0.00	18.776	315.253	59.46	0.56	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	23.952	324.159	73.92	0.00	19.236	322.761	59.50	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	22.997	317.568	72.41	0.00	18.491	316.236	58.35	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	22.286	309.803	71.95	0.00	17.868	308.568	57.81	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	22.180	308.876	71.82	0.00	17.793	307.634	57.74	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	22.342	309.419	72.22	0.00	17.939	308.156	58.12	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	22.572	312.518	72.24	0.00	18.157	311.221	58.24	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	24.900	344.612	72.15		20.486	343.512	59.26		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	771.948	10684.124			635.126	10650.031			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: г. Октябрьский, ул. Островского д.49

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 901036
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	txв, °C
23.10.21	24.00	4.437	0.000	0.764	0.00
24.10.21	24.00	4.374	0.000	0.552	0.00
25.10.21	24.00	4.500	0.000	1.906	0.00
26.10.21	24.00	4.502	0.000	1.953	0.00
27.10.21	23.25	4.363	0.000	2.522	0.00
28.10.21	24.00	4.480	0.000	1.060	0.00
29.10.21	24.00	4.655	0.000	0.952	0.00
30.10.21	24.00	4.417	0.000	0.888	0.00
31.10.21	24.00	4.556	0.000	0.871	0.00
01.11.21	24.00	4.333	0.000	0.826	0.00
02.11.21	24.00	4.389	0.000	0.854	0.00
03.11.21	24.00	4.453	0.000	0.834	0.00
04.11.21	24.00	4.423	0.000	0.798	0.00
05.11.21	24.00	4.357	0.000	0.789	0.00
06.11.21	24.00	4.319	0.000	0.746	0.00
07.11.21	24.00	4.270	0.000	0.776	0.00
08.11.21	24.00	4.354	0.000	0.802	0.00
09.11.21	23.83	3.132	0.000	0.681	0.00
10.11.21	24.00	4.132	0.000	0.850	0.00
11.11.21	24.00	4.389	0.000	1.018	0.00
12.11.21	24.00	4.520	0.000	1.202	0.00
13.11.21	24.00	4.612	0.000	1.268	0.00
14.11.21	24.00	4.530	0.000	1.305	0.00
15.11.21	24.00	4.698	0.000	1.347	0.00
16.11.21	24.00	4.812	0.000	1.358	0.00
17.11.21	24.00	4.716	0.000	1.399	0.00
18.11.21	24.00	4.506	0.000	1.332	0.00
19.11.21	24.00	4.417	0.000	1.235	0.00
20.11.21	24.00	4.388	0.000	1.242	0.00
21.11.21	24.00	4.403	0.000	1.264	0.00
22.11.21	24.00	4.415	0.000	1.298	0.00
Среднее:		4.415	0.000	1.118	0.000
Итого:	743.08	136.854	0.000	34.691	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении...

от 24-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 ул. Островского д.53
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA715
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	2.46	73.15	184.05	59.78	177.76	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	2.53	73.23	185.09	59.57	179.08	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	2.53	72.74	181.75	58.81	175.97	23:27	23:27
27-10-2021 00:00:00	2.67	72.23	186.84	57.95	181.20	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	2.67	72.66	179.15	57.76	173.84	23:45	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.66	72.76	179.06	57.87	173.97	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.80	74.52	182.41	59.14	177.36	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.78	73.91	182.48	58.67	177.49	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	2.75	74.02	182.63	58.96	177.46	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	2.69	73.55	182.05	58.75	176.96	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	2.73	73.99	181.55	58.92	176.65	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	2.77	74.46	177.41	58.83	172.77	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.74	73.72	171.78	57.74	167.50	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.72	73.32	170.34	57.34	166.10	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.69	72.93	168.43	56.98	164.28	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.67	72.84	168.25	56.96	164.15	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.72	73.60	170.33	57.63	166.14	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.97	62.92	151.54	51.44	147.61	21:34	24:00
11-11-2021 00:00:00	2.57	71.13	156.94	54.66	153.09	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	2.74	73.81	157.95	56.40	154.02	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	2.81	74.52	168.73	57.83	164.59	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	2.86	75.49	169.23	58.59	165.15	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	2.79	74.48	168.60	57.95	164.52	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.93	75.09	167.50	57.60	163.50	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	3.00	75.71	166.07	57.62	162.07	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	2.94	75.08	169.74	57.75	165.71	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	2.82	73.54	168.18	56.76	164.15	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.77	73.10	165.04	56.30	161.02	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.77	72.98	165.42	56.25	161.40	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	2.78	73.38	165.97	56.62	161.91	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	2.76	73.39	167.30	56.86	163.22	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	84.10	73.30	5341.82	57.56	5200.62	740:46	743:27

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.10.2021 по 22.11.2021



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Островского, д. 56

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 2816576 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 35.2048
(модификации У, УД) (v31)

Дата	Температура (°С)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
23.10.2021	70,3	38,4	23,818	0,743	24,00
24.10.2021	70,0	37,1	22,041	0,707	24,00
25.10.2021	69,6	35,9	21,832	0,717	24,00
26.10.2021	69,3	36,9	23,148	0,733	24,00
27.10.2021	69,7	35,9	22,238	0,736	24,00
28.10.2021	69,9	35,7	22,943	0,768	24,00
29.10.2021	71,4	36,8	23,979	0,812	24,00
30.10.2021	71,4	42,4	46,280	0,977	24,00
31.10.2021	72,1	51,9	63,228	1,051	24,00
01.11.2021	71,2	43,8	32,511	0,872	24,00
02.11.2021	71,7	43,5	32,442	0,892	24,00
03.11.2021	72,0	43,1	31,805	0,897	24,00
04.11.2021	71,2	41,9	31,029	0,887	24,00
05.11.2021	70,8	41,6	30,699	0,877	24,00
06.11.2021	70,5	41,0	30,422	0,875	24,00
07.11.2021	70,3	40,8	30,397	0,876	24,00
08.11.2021	71,2	41,4	30,778	0,898	24,00
09.11.2021	60,7	37,3	27,447	0,653	24,00
10.11.2021	69,5	38,4	27,988	0,849	24,00
11.11.2021	71,1	39,2	28,746	0,893	24,00
12.11.2021	72,1	40,6	30,291	0,932	24,00
13.11.2021	72,9	40,9	30,318	0,947	24,00
14.11.2021	71,6	40,3	30,111	0,921	24,00
15.11.2021	73,0	41,6	34,438	1,036	24,00
16.11.2021	73,6	46,1	42,830	1,150	24,00
17.11.2021	72,9	46,5	43,657	1,122	24,00
18.11.2021	71,4	45,9	42,709	1,063	24,00
19.11.2021	71,1	45,8	42,458	1,047	24,00
20.11.2021	71,0	45,7	42,406	1,048	24,00
21.11.2021	71,4	46,2	42,448	1,042	24,00
22.11.2021	71,3	46,4	42,972	1,048	24,00
Итого	70,8	41,6	1028,412	28,070	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
23.10.2021 00:00	12462,861	265,424	5894,00
23.11.2021 00:00	13491,273	293,495	6638,00
	1028,412	28,070	744,00

Всего потреблено Qп = **28,070** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес:

г. Октябрьский, ул. Островского д.35

Тип прибора: ТСРВ-024

Номер прибора: 903817

Расчетные формулы: $dt = t1 - t2$

Дата	Теплосистема						
	Тнар, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	Mгв, т	t1-t2, dt(°C)	СП, зима/лето
23.10.21	24.00	2.115	0.000	0.000	0.000	18.95	A42-00 / ТС откл.
24.10.21	24.00	2.104	0.000	0.000	0.000	18.82	A42-00 / ТС откл.
25.10.21	24.00	2.128	0.000	0.000	0.000	19.03	A42-00 / ТС откл.
26.10.21	24.00	2.128	0.000	0.000	0.000	19.17	A42-00 / ТС откл.
27.10.21	24.00	2.139	0.000	0.000	0.000	19.84	A42-00 / ТС откл.
28.10.21	24.00	2.130	0.000	0.000	0.000	19.96	A42-00 / ТС откл.
29.10.21	24.00	2.226	0.000	0.000	0.000	20.39	A42-00 / ТС откл.
30.10.21	24.00	2.228	0.000	0.000	0.000	20.17	A42-00 / ТС откл.
31.10.21	25.00	2.292	0.000	0.000	0.000	19.90	A42-00 / ТС откл.
01.11.21	24.00	2.148	0.000	0.000	0.000	19.49	A42-00 / ТС откл.
02.11.21	24.00	2.201	0.000	0.000	0.000	20.09	A42-00 / ТС откл.
03.11.21	24.00	2.206	0.000	0.000	0.000	20.59	A42-00 / ТС откл.
04.11.21	24.00	2.179	0.000	0.000	0.000	20.96	A42-00 / ТС откл.
05.11.21	24.00	2.177	0.000	0.000	0.000	21.14	A42-00 / ТС откл.
06.11.21	24.00	2.154	0.000	0.000	0.000	21.11	A42-00 / ТС откл.
07.11.21	24.00	2.151	0.000	0.000	0.000	21.11	A42-00 / ТС откл.
08.11.21	24.00	2.202	0.000	0.000	0.000	21.35	A42-00 / ТС откл.
09.11.21	24.00	1.581	0.000	0.000	0.000	42.47	A42-00 / ТС откл.
10.11.21	24.00	2.067	0.000	0.000	0.000	21.91	A42-00 / ТС откл.
11.11.21	24.00	2.196	0.000	0.000	0.000	22.77	A42-00 / ТС откл.
12.11.21	24.00	2.285	0.000	0.000	0.000	22.36	A42-00 / ТС откл.
13.11.21	24.00	2.335	0.000	0.000	0.000	22.79	A42-00 / ТС откл.
14.11.21	24.00	2.266	0.000	0.000	0.000	22.22	A42-00 / ТС откл.
15.11.21	24.00	2.362	0.000	0.000	0.000	23.87	A42-00 / ТС откл.
16.11.21	24.00	2.365	0.000	0.000	0.000	24.99	A42-00 / ТС откл.
17.11.21	24.00	2.354	0.000	0.000	0.000	23.60	A42-00 / ТС откл.
18.11.21	24.00	2.208	0.000	0.000	0.000	23.43	A42-00 / ТС откл.
19.11.21	24.00	2.183	0.000	0.000	0.000	23.61	A42-00 / ТС откл.
20.11.21	24.00	2.175	0.000	0.000	0.000	23.57	A42-00 / ТС откл.
21.11.21	24.00	2.163	0.000	0.000	0.000	23.40	A42-00 / ТС откл.
22.11.21	24.00	2.163	0.000	0.000	0.000	23.15	A42-00 / ТС откл.
Среднее:		2.181	0.000	0.000	0.000	22.13	
Итого:	745.00	67.610	0.000	0.000	0.000		

Суммарное время аварийных ситуаций: $T_{пр} = T_{пит} + T_{отк} + T_{не} + T_{реж}$
 0.00 = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: г. Октябрьский, ул. Островского д.35

Тип прибора: ТСРВ-024

Номер прибора: 903817

Расчетные формулы: $dt = t1 - t2$

Дата	Трубопроводы															
	W1, Гкал	M1, т	t1, (°C)	P1, МПа	W2, Гкал	M2, т	t2, (°C)	P2, МПа	W3, Гкал	M3, т	t3, (°C)	P3, МПа	W4, Гкал	M4, т	t4, (°C)	P4, МПа
23.10.21	8.066	112.444	71.75	0.00	5.950	112.841	52.79	0.68	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	8.084	112.621	71.80	0.00	5.980	113.018	52.97	0.68	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	8.032	112.652	71.32	0.00	5.904	113.019	52.28	0.68	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	7.921	111.900	70.80	0.00	5.793	112.251	51.63	0.68	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	7.742	108.633	71.28	0.00	5.603	108.967	51.43	0.67	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	7.669	107.497	71.34	0.00	5.538	107.857	51.37	0.67	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	8.028	109.939	73.04	0.00	5.803	110.300	52.65	0.67	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	8.059	111.234	72.46	0.00	5.831	111.621	52.29	0.67	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	8.403	116.022	72.43	0.00	6.111	116.379	52.53	0.67	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	7.949	111.007	71.62	0.00	5.801	111.348	52.13	0.67	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	8.007	110.370	72.56	0.00	5.805	110.714	52.46	0.67	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	7.869	107.845	72.97	0.00	5.664	108.193	52.37	0.66	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	7.535	104.688	71.99	0.00	5.355	104.963	51.02	0.65	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	7.417	103.710	71.53	0.00	5.240	103.965	50.39	0.65	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	7.341	102.716	71.48	0.00	5.186	103.002	50.36	0.65	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	7.317	102.561	71.36	0.00	5.166	102.829	50.24	0.65	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	7.497	103.875	72.19	0.00	5.295	104.148	50.84	0.68	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	5.858	92.497	60.93	0.00	4.277	92.663	45.77	0.65	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	6.693	95.156	70.33	0.00	4.626	95.366	48.42	0.67	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	7.024	97.262	72.24	0.00	4.828	97.531	49.47	0.69	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	7.521	102.885	73.12	0.00	5.236	103.164	50.75	0.70	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	7.633	103.113	74.04	0.00	5.298	103.422	51.24	0.71	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	7.478	102.662	72.85	0.00	5.212	102.957	50.62	0.71	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	7.353	99.695	73.78	0.00	4.990	99.991	49.90	0.70	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	7.065	95.219	74.21	0.00	4.700	95.443	49.21	0.70	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	7.384	100.437	73.54	0.00	5.030	100.741	49.93	0.71	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	6.836	94.903	72.03	0.00	4.628	95.172	48.59	0.70	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	6.669	93.100	71.65	0.00	4.486	93.371	48.03	0.70	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	6.644	92.875	71.56	0.00	4.470	93.140	47.98	0.70	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	6.690	93.041	71.92	0.00	4.527	93.307	48.51	0.71	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	6.766	94.104	71.92	0.00	4.603	94.382	48.77	0.71	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	7.438	103.458	71.81	0.00	5.257	103.761	50.55	0.68	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Итого:	230.549	3206.664			162.940	3216.065			0.000	0.000			0.000	0.000		

Суммарное время аварийных ситуаций: $T_{пр} = T_{пит} + T_{отк} + T_{не} + T_{реж}$
 0.00 = 0.00 + 0.00 + 0.00

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: г. Октябрьский, ул. Островского д.35

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 903817
 Расчетные формулы: dt = t1 - t2

Отчет по ХВ				
Дата	Мхв, т	Vхв, м3	tхв, (°C)	Pхв, МПа
23.10.21	0.000	0.000	0.00	0.10
24.10.21	0.000	0.000	0.00	0.10
25.10.21	0.000	0.000	0.00	0.10
26.10.21	0.000	0.000	0.00	0.10
27.10.21	0.000	0.000	0.00	0.10
28.10.21	0.000	0.000	0.00	0.10
29.10.21	0.000	0.000	0.00	0.10
30.10.21	0.000	0.000	0.00	0.10
31.10.21	0.000	0.000	0.00	0.10
01.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
02.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
03.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
04.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
05.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
06.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
07.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
08.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
09.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
10.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
11.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
12.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
13.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
14.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
15.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
16.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
17.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
18.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
19.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
20.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
21.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
22.11.21	0.000	0.000	0.00	0.10
Среднее:	0.000	0.000	0.00	0.10
Итого:	0.000	0.000		

Суммарное время аварийных ситуаций: Tпр = Tпит + Tотк + Tнс + Tрж
 0.00 = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес:

г. Октябрьский, ул. Островского д.37

Тип прибора:

ТСРВ-024

Номер прибора:

800748

Теплосистема:

1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	3.269	202.564	16.16	0.59	2.739	202.472	13.54	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	0.000	204.994	0.00	0.59	0.000	204.892	0.00	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	0.000	204.277	0.00	0.59	0.000	204.128	0.00	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	12.048	200.627	60.09	0.59	10.049	200.618	50.10	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	3.385	198.270	18.05	0.59	2.790	198.203	14.87	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	9.816	190.122	51.94	0.59	8.076	190.085	42.72	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	5.835	196.812	30.40	0.59	4.794	196.722	24.96	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	14.237	198.920	71.45	0.59	11.781	198.920	59.11	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	4.563	210.213	19.67	0.59	3.793	210.132	16.35	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	0.000	202.733	0.00	0.59	0.000	202.631	0.00	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	2.631	201.238	13.58	0.59	2.178	201.142	11.23	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	7.412	187.220	38.24	0.34	6.109	187.171	31.44	0.32	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	6.208	189.984	32.99	0.00	5.076	189.912	26.98	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	13.212	186.504	70.83	0.00	10.788	186.504	57.83	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	13.006	184.582	70.46	0.00	10.609	184.582	57.46	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	12.964	184.255	70.36	0.00	10.582	184.255	57.42	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	13.266	186.508	71.13	0.00	10.858	186.508	58.21	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	10.431	166.085	60.30	0.00	8.687	166.089	51.61	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	11.833	171.609	68.94	0.00	9.491	171.608	55.26	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	12.384	173.733	71.28	0.00	9.911	173.733	57.02	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	13.320	184.915	72.03	0.00	10.777	184.915	58.27	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	13.529	185.396	72.97	0.00	10.930	185.396	58.95	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	13.283	184.652	71.92	0.00	10.733	184.652	58.11	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	13.058	179.825	72.63	0.00	10.379	179.743	57.73	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	12.512	170.940	73.19	0.00	9.784	170.940	57.23	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	13.180	181.655	72.55	0.00	10.501	181.655	57.77	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	12.121	170.495	71.06	0.00	9.571	170.495	56.09	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	11.739	166.175	70.64	0.00	9.240	166.175	55.59	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	11.688	165.701	70.53	0.00	9.204	165.701	55.53	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	11.775	166.050	70.91	0.00	9.299	166.050	55.99	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	11.909	167.901	70.92	0.00	9.441	167.901	56.22	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	9.507	185.965	52.45		7.685	185.932	42.39		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	294.614	5764.955			238.170	5763.931			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /

Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: г. Октябрьский, ул. Островского д.37

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 800748
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	txв, °C
23.10.21	24.00	0.530	0.000	0.092	0.00
24.10.21	24.00	0.000	0.000	0.102	0.00
25.10.21	24.00	0.000	0.000	0.148	0.00
26.10.21	24.00	2.000	0.000	0.014	0.00
27.10.21	24.00	0.595	0.000	0.067	0.00
28.10.21	24.00	1.740	0.000	0.037	0.00
29.10.21	24.00	1.041	0.000	0.090	0.00
30.10.21	24.00	2.456	0.000	0.000	0.00
31.10.21	24.00	0.770	0.000	0.081	0.00
01.11.21	24.00	0.000	0.000	0.101	0.00
02.11.21	24.00	0.453	0.000	0.097	0.00
03.11.21	22.97	1.304	0.000	0.050	0.00
04.11.21	24.00	1.132	0.000	0.072	0.00
05.11.21	24.00	2.423	0.000	0.000	0.00
06.11.21	24.00	2.397	0.000	0.000	0.00
07.11.21	24.00	2.383	0.000	0.000	0.00
08.11.21	24.00	2.407	0.000	0.000	0.00
09.11.21	24.00	1.744	0.000	-0.004	0.00
10.11.21	24.00	2.342	0.000	0.000	0.00
11.11.21	24.00	2.472	0.000	0.000	0.00
12.11.21	24.00	2.543	0.000	0.000	0.00
13.11.21	24.00	2.599	0.000	0.000	0.00
14.11.21	24.00	2.549	0.000	0.000	0.00
15.11.21	24.00	2.679	0.000	0.082	0.00
16.11.21	24.00	2.728	0.000	0.000	0.00
17.11.21	24.00	2.679	0.000	0.000	0.00
18.11.21	24.00	2.550	0.000	0.000	0.00
19.11.21	24.00	2.500	0.000	0.000	0.00
20.11.21	24.00	2.484	0.000	0.000	0.00
21.11.21	24.00	2.476	0.000	0.000	0.00
22.11.21	24.00	2.467	0.000	0.000	0.00
Среднее:		1.821	0.000	0.033	0.000
Итого:	742.97	56.444	0.000	1.029	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: г. Октябрьский, ул. Островского д.41

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 902767
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	31.461	437.351	71.82	0.66	26.684	0.000	61.03	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	31.156	432.893	71.86	0.66	26.380	0.000	60.95	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	30.981	433.302	71.39	0.66	26.153	0.000	60.37	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	30.611	430.725	70.95	0.66	25.793	0.000	59.89	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	29.882	417.892	71.40	0.65	25.043	0.000	59.94	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	29.694	415.075	71.41	0.65	24.882	0.000	59.94	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	28.438	388.129	73.07	0.65	23.506	0.000	60.35	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	23.211	319.947	72.43	0.66	18.526	0.000	57.91	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	24.222	333.592	72.49	0.66	19.411	0.000	58.20	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	23.049	319.184	72.10	0.66	18.479	0.000	57.91	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	23.046	317.101	72.56	0.66	18.423	0.000	58.11	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	22.589	309.193	72.93	0.65	17.909	0.000	57.91	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	21.738	300.638	72.20	0.64	17.075	0.000	56.81	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	21.424	297.830	71.82	0.64	16.846	0.000	56.57	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	21.197	296.250	71.44	0.63	16.687	0.000	56.34	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	21.194	296.680	71.33	0.63	16.751	0.000	56.47	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	21.745	300.803	72.17	0.66	17.208	0.000	57.22	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	17.000	268.192	61.03	0.63	13.734	0.000	50.58	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	19.399	275.252	70.37	0.65	15.045	0.000	54.63	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	20.286	280.608	72.18	0.68	15.714	0.000	55.98	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	21.713	296.598	73.09	0.68	17.007	0.000	57.35	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	22.007	296.973	73.99	0.69	17.207	0.000	57.95	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	21.561	295.761	72.77	0.68	16.874	0.000	57.06	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	7.919	108.033	73.49	0.67	6.139	0.000	56.43	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	0.000	0.000	74.04	0.68	0.000	0.000	56.95	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	0.000	0.000	73.28	0.69	0.000	0.000	56.83	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	0.000	0.000	72.01	0.68	0.000	0.000	55.90	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	0.000	0.000	71.67	0.68	0.000	0.000	55.54	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	0.000	0.000	71.58	0.68	0.000	0.000	55.53	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	0.000	0.000	71.95	0.68	0.000	0.000	55.89	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	0.000	0.000	71.95	0.68	0.000	0.000	56.08	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	18.254	253.963	71.83		14.767	0.000	57.38		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	565.521	7868.000			457.475	0.000			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: г. Октябрьский, ул. Островского д.41

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 902767
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	тхв, °С
23.10.21	24.00	4.777	0.000	437.351	0.00
24.10.21	24.00	4.775	0.000	432.893	0.00
25.10.21	24.00	4.828	0.000	433.302	0.00
26.10.21	24.00	4.818	0.000	430.725	0.00
27.10.21	24.00	4.839	0.000	417.892	0.00
28.10.21	24.00	4.812	0.000	415.075	0.00
29.10.21	24.00	4.931	0.000	388.129	0.00
30.10.21	24.00	4.684	0.000	319.947	0.00
31.10.21	24.00	4.811	0.000	333.592	0.00
01.11.21	24.00	4.570	0.000	319.184	0.00
02.11.21	24.00	4.623	0.000	317.101	0.00
03.11.21	24.00	4.680	0.000	309.193	0.00
04.11.21	24.00	4.663	0.000	300.638	0.00
05.11.21	24.00	4.578	0.000	297.830	0.00
06.11.21	24.00	4.510	0.000	296.250	0.00
07.11.21	24.00	4.443	0.000	296.680	0.00
08.11.21	24.00	4.537	0.000	300.803	0.00
09.11.21	24.00	3.266	0.000	268.192	0.00
10.11.21	24.00	4.354	0.000	275.252	0.00
11.11.21	24.00	4.572	0.000	280.608	0.00
12.11.21	24.00	4.707	0.000	296.598	0.00
13.11.21	24.00	4.800	0.000	296.973	0.00
14.11.21	24.00	4.687	0.000	295.761	0.00
15.11.21	23.20	1.780	0.000	108.033	0.00
16.11.21	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
17.11.21	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
18.11.21	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
19.11.21	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
20.11.21	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
21.11.21	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
22.11.21	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
Среднее:		3.487	0.000	253.963	0.000
Итого:	743.20	108.045	0.000	7868.000	

Дата и время	Втс Итого, Гкал	Мтс Итого, т	Втв Итого, Гкал
22.10.2021 23:59	99.307	7614.206	0.000
22.11.2021 23:59	207.352	15482.206	0.000

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: г. Октябрьский, ул. Островского д.47

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 1600628
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	16.356	226.709	72.17	0.00	13.869	226.252	61.18	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	15.330	212.058	72.32	0.00	12.876	211.708	60.75	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	15.210	211.915	71.81	0.00	12.747	211.595	60.18	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	15.023	210.840	71.28	0.00	12.554	210.589	59.57	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	14.470	202.112	71.59	0.00	11.974	202.047	59.26	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	14.584	203.173	71.80	0.00	12.029	203.118	59.22	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	15.431	209.789	73.59	0.00	12.753	209.823	60.82	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	15.631	214.428	72.93	0.00	12.940	214.446	60.38	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	16.326	223.601	73.05	0.00	13.567	223.600	60.72	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	15.524	213.972	72.58	0.00	12.912	213.914	60.38	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	15.517	212.602	73.02	0.00	12.866	212.640	60.55	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	15.258	207.678	73.49	0.00	12.554	207.879	60.47	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	14.634	201.188	72.77	0.00	11.958	201.485	59.47	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	14.437	199.566	72.37	0.00	11.783	199.881	59.07	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	14.193	197.234	71.99	0.00	11.577	197.553	58.73	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	14.158	196.980	71.91	0.00	11.545	197.297	58.64	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	14.489	199.545	72.64	0.00	11.831	199.899	59.32	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	11.469	177.755	62.01	0.00	9.553	177.544	52.89	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	12.860	183.484	70.14	0.00	10.335	183.793	56.34	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	13.421	184.300	72.87	0.00	10.734	184.847	58.25	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	14.473	196.860	73.55	0.00	11.710	197.376	59.52	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	14.705	197.423	74.52	0.00	11.894	198.017	60.28	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	14.468	196.819	73.54	0.00	11.730	197.342	59.62	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	14.533	196.190	74.10	0.00	11.649	196.936	59.41	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	14.375	192.388	74.75	0.00	11.459	193.239	59.59	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	14.502	195.759	74.13	0.00	11.625	196.524	59.43	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	14.076	193.887	72.61	0.00	11.298	194.500	58.28	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	13.672	189.511	72.18	0.00	10.918	190.131	57.64	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	13.643	189.436	72.05	0.00	10.909	190.019	57.62	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	13.746	189.822	72.45	0.00	11.019	190.380	58.08	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	13.855	191.286	72.46	0.00	11.143	191.810	58.28	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	14.540	200.683	72.39		11.890	200.939	59.18		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	450.371	6218.311			368.313	6226.184			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: г. Октябрьский, ул. Островского д.47

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 1600628
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	тхв, °С
23.10.21	24.00	2.487	0.000	0.457	0.00
24.10.21	24.00	2.454	0.000	0.350	0.00
25.10.21	24.00	2.463	0.000	0.320	0.00
26.10.21	24.00	2.469	0.000	0.251	0.00
27.10.21	24.00	2.496	0.000	0.066	0.00
28.10.21	24.00	2.555	0.000	0.055	0.00
29.10.21	24.00	2.678	0.000	-0.034	0.00
30.10.21	24.00	2.691	0.000	-0.019	0.00
31.10.21	24.00	2.760	0.000	0.001	0.00
01.11.21	24.00	2.612	0.000	0.058	0.00
02.11.21	24.00	2.652	0.000	-0.038	0.00
03.11.21	24.00	2.704	0.000	-0.202	0.00
04.11.21	24.00	2.677	0.000	-0.297	0.00
05.11.21	24.00	2.654	0.000	-0.315	0.00
06.11.21	24.00	2.616	0.000	-0.319	0.00
07.11.21	24.00	2.613	0.000	-0.317	0.00
08.11.21	24.00	2.658	0.000	-0.354	0.00
09.11.21	21.00	1.878	0.000	0.142	0.00
10.11.21	24.00	2.524	0.000	-0.309	0.00
11.11.21	24.00	2.687	0.000	-0.547	0.00
12.11.21	24.00	2.763	0.000	-0.517	0.00
13.11.21	24.00	2.810	0.000	-0.593	0.00
14.11.21	24.00	2.739	0.000	-0.523	0.00
15.11.21	24.00	2.884	0.000	-0.746	0.00
16.11.21	24.00	2.916	0.000	-0.851	0.00
17.11.21	24.00	2.877	0.000	-0.765	0.00
18.11.21	24.00	2.777	0.000	-0.613	0.00
19.11.21	24.00	2.754	0.000	-0.621	0.00
20.11.21	24.00	2.734	0.000	-0.583	0.00
21.11.21	24.00	2.727	0.000	-0.558	0.00
22.11.21	24.00	2.712	0.000	-0.524	0.00
Среднее:		2.649	0.000	-0.258	0.000
Итого:	741.00	82.020	0.000	-7.943	

Дата и время	Втс Итого, Гкал	Мтс Итого, т	Втв Итого, Гкал
22.10.2021 23:59	456.550	-18.316	0.000
22.11.2021 23:59	538.570	-26.260	0.000

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

перваямайская 7а 2 ввод

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Перваямайская 7а 2ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 М сет. воды= _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00 °С G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.40 м3/ч

Заводской номер 00169028 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x4B22 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	т	т	т	Гкал	ч	ч	
23/10/21	57.42	51.78	5.64	583.90	567.70	16.20	3.294	24	0	*
24/10/21	57.37	51.75	5.62	583.12	566.98	16.14	3.284	24	0	*
25/10/21	57.99	52.11	5.88	582.91	566.98	15.93	3.437	24	0	*
26/10/21	58.62	52.48	6.14	583.57	567.69	15.88	3.592	24	0	*
27/10/21	58.51	52.37	6.14	582.90	567.12	15.78	3.590	24	0	*
28/10/21	58.54	52.39	6.15	579.63	563.92	15.71	3.576	24	0	*
29/10/21	58.76	52.60	6.16	587.82	571.95	15.87	3.629	24	0	*
30/10/21	58.86	52.75	6.11	593.81	577.71	16.10	3.635	24	0	*
31/10/21	57.89	52.04	5.85	593.74	577.47	16.27	3.475	24	0	*
01/11/21	57.97	52.14	5.83	594.21	577.90	16.31	3.473	24	0	*
02/11/21	58.08	52.19	5.89	592.90	576.73	16.17	3.502	24	0	*
03/11/21	58.73	52.66	6.07	592.83	576.71	16.12	3.603	24	0	*
04/11/21	59.33	53.02	6.31	593.06	577.16	15.90	3.753	24	0	*
05/11/21	59.10	52.86	6.24	592.77	576.84	15.93	3.710	24	0	*
06/11/21	59.13	52.87	6.26	592.23	576.29	15.94	3.711	24	0	*
07/11/21	59.38	53.09	6.29	592.27	576.33	15.94	3.729	24	0	*
08/11/21	58.59	52.54	6.05	592.41	576.35	16.06	3.595	24	0	*
09/11/21	58.48	52.50	5.98	592.25	576.10	16.15	3.548	24	0	*
10/11/21	59.60	53.35	6.25	591.97	576.01	15.96	3.709	24	0	*
11/11/21	60.26	53.80	6.46	592.00	576.32	15.68	3.834	24	0	*
12/11/21	59.78	53.42	6.36	592.16	576.26	15.90	3.771	24	0	*
13/11/21	59.55	53.25	6.30	591.88	575.97	15.91	3.732	24	0	*
14/11/21	59.69	53.25	6.44	592.27	576.43	15.84	3.819	24	0	*
15/11/21	61.47	54.57	6.90	591.78	576.32	15.46	4.089	24	0	*
16/11/21	61.60	54.57	7.03	591.93	576.55	15.38	4.170	24	0	*
17/11/21	60.94	54.13	6.81	592.07	576.53	15.54	4.042	24	0	*
18/11/21	61.08	54.27	6.81	591.51	575.94	15.57	4.039	24	0	*
19/11/21	61.42	54.55	6.87	591.30	575.81	15.49	4.067	24	0	*
20/11/21	61.50	54.66	6.84	590.93	575.41	15.52	4.050	24	0	*
21/11/21	61.14	54.45	6.69	591.34	575.78	15.56	3.965	24	0	*
22/11/21	61.00	54.36	6.64	591.26	575.65	15.61	3.936	24	0	*
Итого:				18298.7	17806.9	491.82	115.359	744	0	
Средние:	59.41	53.12	6.29							

Итоговые значения на 24/11/21г. 14 ч.

Дата	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	т	т	т	Гкал	ч	ч

первамайская 7а 2 ввод

24/11/21|157286.59 |153397.63 | 3888.96 | 1222.063 | 10733 | 1842 |

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12575ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении...
от 24-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул. Первомайская д.3а
Жилой дом
ИМ 2300 N BA713
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	3.69	58.48	781.87	53.75	785.78	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	3.78	58.43	781.51	53.58	785.11	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	3.81	59.05	781.64	54.16	784.95	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	3.95	59.64	781.85	54.57	785.65	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	4.04	59.64	781.31	54.45	785.60	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	4.05	59.63	776.79	54.40	781.65	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	4.02	59.73	717.43	54.06	721.92	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	4.03	60.09	675.03	54.11	679.08	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	3.86	59.01	674.53	53.28	678.86	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	3.87	59.05	671.23	53.26	675.74	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	3.90	59.07	674.12	53.27	678.22	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	3.96	59.75	672.99	53.85	677.96	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	4.10	60.42	673.93	54.32	678.53	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	4.17	60.20	673.74	54.00	678.54	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	4.14	60.20	673.11	54.04	677.71	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	4.19	60.48	673.37	54.25	677.97	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	4.02	59.72	673.60	53.74	677.99	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	3.97	59.53	673.55	53.63	677.85	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	4.13	60.62	674.36	54.48	677.67	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	4.18	61.38	674.23	55.17	677.99	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	4.30	60.93	673.64	54.54	677.69	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	4.24	60.66	673.84	54.37	677.31	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	4.42	60.72	674.06	54.15	677.58	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	4.61	62.49	673.83	55.64	677.54	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	4.64	62.78	672.93	55.88	677.57	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	4.51	62.14	673.47	55.44	677.73	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	4.50	62.19	673.77	55.50	677.12	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	4.61	62.52	673.51	55.66	677.29	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	4.54	62.60	672.71	55.83	676.61	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	4.54	62.35	672.56	55.58	676.54	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	4.45	62.12	672.96	55.50	676.92	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	129.25	60.50	21567.48	54.47	21694.69	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060261
 Номер абонента: 0
 Адрес установки: Жилой дом (ул. Первомайская, 7а)
 Система: 1 Поддача + Р

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп	Fmax, Кгц
1	50	10	70,8	2000	---
2	50	10	75	2000	0,156

$$Q = Mn(hn - ho)$$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
статистические данные
с 23.10.2021 по 22.11.2021

Дата	Энергия Q, ГКал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		Мп	Мо	Мп-Мо		tn	to	Рп	Ро	
				-	+					
23.10	1,312	274,3	276,9	2,6	---	57,29	52,52	0,60	0,50	24,00
24.10	1,305	273,6	276,3	2,6	---	57,22	52,47	0,60	0,50	24,00
25.10	1,360	273,8	276,5	2,7	---	57,85	52,90	0,60	0,50	24,00
26.10	1,418	273,8	276,6	2,7	---	58,47	53,31	0,60	0,50	24,00
27.10	1,414	273,7	276,5	2,7	---	58,37	53,23	0,60	0,50	24,00
28.10	1,415	272,3	275,0	2,7	---	58,42	53,25	0,60	0,50	24,00
29.10	1,447	275,9	278,6	2,7	---	58,57	53,35	0,60	0,50	24,00
Итого:	9,671	1917,5	1936,3	18,8	0,0	58,03	53,00	0,60	0,50	168,00
30.10	1,453	279,0	281,5	2,6	---	58,77	53,58	0,60	0,50	24,00
31.10	1,385	278,9	281,5	2,6	---	57,75	52,81	0,60	0,50	24,00
01.11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
02.11	2,760	557,6	562,8	5,2	---	57,90	52,94	0,60	0,50	48,00
03.11	1,427	278,5	281,1	2,6	---	58,58	53,48	0,60	0,50	24,00
04.11	1,470	278,6	281,2	2,6	---	59,17	53,91	0,60	0,50	24,00
05.11	1,475	279,2	281,8	2,6	---	58,97	53,71	0,60	0,50	24,00
Итого:	9,970	1951,8	1969,9	18,2	0,0	58,52	53,41	0,60	0,50	168,00
06.11	1,475	278,9	281,5	2,6	---	58,99	53,72	0,60	0,50	24,00
07.11	1,500	279,2	281,8	2,7	---	59,25	53,89	0,60	0,50	24,00
08.11	1,448	279,3	282,0	2,7	---	58,46	53,29	0,60	0,50	24,00
09.11	1,441	279,3	282,0	2,7	---	58,33	53,20	0,60	0,50	24,00
10.11	1,493	279,2	281,8	2,7	---	59,41	54,09	0,60	0,50	24,00
11.11	1,550	279,2	281,8	2,7	---	60,12	54,58	0,60	0,50	24,00
12.11	1,516	278,7	281,4	2,7	---	59,65	54,23	0,60	0,50	24,00
Итого:	10,423	1953,7	1972,4	18,7	0,0	59,17	53,86	0,60	0,50	168,00
13.11	1,494	278,6	281,2	2,6	---	59,41	54,07	0,60	0,50	24,00
14.11	1,514	278,7	281,3	2,6	---	59,50	54,08	0,60	0,50	24,00
15.11	1,638	279,0	281,7	2,7	---	61,28	55,43	0,60	0,50	24,00
16.11	1,665	279,1	281,8	2,7	---	61,47	55,52	0,60	0,50	24,00
17.11	1,610	279,2	281,9	2,7	---	60,82	55,08	0,60	0,50	24,00
18.11	1,622	279,1	281,7	2,6	---	60,93	55,14	0,60	0,50	24,00
19.11	1,634	279,0	281,8	2,7	---	61,26	55,42	0,60	0,50	24,00
Итого:	11,177	1952,7	1971,3	18,7	0,0	60,67	54,96	0,60	0,50	168,00
20.11	1,640	278,7	281,4	2,7	---	61,35	55,48	0,60	0,50	24,00
21.11	1,600	278,8	281,5	2,7	---	61,01	55,29	0,60	0,50	24,00
22.11	1,574	278,9	281,6	2,7	---	60,86	55,24	0,60	0,50	24,00
Итого:	4,814	836,3	844,5	8,2	0,0	61,07	55,34	0,60	0,50	72,00
Итого:	46,055	8611,917	8694,351	82,434	0,000	59,49	54,11	0,60	0,50	744,00

$$dT = 5,38$$

Общее время работы теплосистемы, ч	57439,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	57439,0	=	57437,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Q т/в +	Qсан.ут
		46,06					
Показания интеграторов	На 24:00 22.10.2021	На 24:00 22.11.2021	Результат за период	На 9:00 23.11.2021			
Количество теплоты, ГКал	2916,75	2962,80	46,05	2963,47			
Расход теплоносителя Мп, т	366735,4	375347,4	8611,9	375463,8			
Расход теплоносителя Мо, т	365061,3	373755,7	8694,4	373873,3			
Время наработки, ч	56683,0	57427,0	744,0	57437,0			
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			1,0				

Представитель абонента _____

Представитель теплосети _____

Отчет о потреблении...

от 24-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 Пугачева 16
 Жилой дом
 ИМ 2300 N ВВ392
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	2.22	52.89	349.84	46.54	340.24	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	2.22	52.38	335.49	45.72	327.03	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	2.07	52.15	307.11	45.39	299.70	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	2.07	51.80	304.41	44.98	296.53	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	2.11	51.63	299.45	44.58	291.33	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.16	51.58	309.37	44.58	301.17	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.25	51.81	329.55	44.96	320.94	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.14	51.64	328.76	45.11	320.25	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	2.26	52.34	328.22	45.44	319.67	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	2.21	52.47	328.21	45.74	319.83	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	2.20	51.95	327.85	45.22	319.51	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	2.13	51.16	327.35	44.63	318.94	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.26	50.75	326.62	43.82	318.55	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.24	51.39	329.00	44.57	320.95	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.29	51.54	329.03	44.55	321.14	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.48	52.29	330.94	44.79	322.92	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.34	52.56	331.02	45.49	322.82	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	2.23	51.81	328.09	45.00	320.28	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	2.55	54.76	346.31	47.45	338.44	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	2.86	57.58	404.10	50.49	395.99	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	2.74	56.40	425.18	49.94	416.38	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	2.74	56.51	408.24	49.77	399.29	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	2.74	56.81	383.92	49.64	374.26	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.81	59.65	370.01	52.05	359.89	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.94	60.49	369.88	52.54	359.69	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	2.82	59.86	369.50	52.21	359.40	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	2.75	58.92	366.30	51.41	356.39	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.63	57.72	365.39	50.51	355.57	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.66	56.58	364.69	49.26	354.86	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	2.61	56.32	363.71	49.13	354.01	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	2.61	56.72	362.83	49.52	353.31	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	75.34	54.27	10750.40	47.26	10479.26	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Садовое кольцо д.38 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00179107 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x37В8 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	71.89	61.15	10.74	180.68	176.57	180.52	177.51	-0.94	16.60	16.57	1.895	-0.058	24	0	
24/10/21	71.92	61.24	10.68	184.35	180.18	184.07	180.99	-0.81	16.56	16.54	1.925	-0.050	24	0	
25/10/21	71.46	60.60	10.86	184.09	179.97	184.21	181.22	-1.25	16.65	16.62	1.955	-0.076	24	0	
26/10/21	70.96	59.91	11.05	183.57	179.51	183.14	180.20	-0.69	16.64	16.61	1.983	-0.041	24	0	
27/10/21	71.46	59.81	11.65	178.89	174.92	178.47	175.62	-0.70	16.64	16.62	2.034	-0.042	24	0	
28/10/21	71.54	59.65	11.89	176.99	173.02	176.60	173.75	-0.73	16.62	16.60	2.057	-0.044	24	0	
29/10/21	73.22	60.54	12.68	171.06	167.07	170.79	168.00	-0.93	16.66	16.63	2.121	-0.056	24	0	
30/10/21	72.60	59.07	13.53	156.80	153.20	156.81	154.39	-1.19	16.65	16.62	2.072	-0.070	24	0	
31/10/21	72.68	59.42	13.26	157.07	153.45	156.65	154.21	-0.76	16.65	16.63	2.035	-0.045	24	0	
01/11/21	72.25	59.11	13.14	156.80	153.21	156.41	153.98	-0.77	16.61	16.59	2.013	-0.046	24	0	
02/11/21	72.70	59.30	13.40	156.28	152.68	155.72	153.29	-0.61	16.61	16.60	2.045	-0.036	24	0	
03/11/21	73.14	59.26	13.88	153.33	149.79	152.83	150.44	-0.65	16.62	16.60	2.077	-0.039	24	0	
04/11/21	72.40	58.17	14.23	148.13	144.73	148.29	146.07	-1.34	16.64	16.62	2.060	-0.078	24	0	
05/11/21	72.01	57.64	14.37	146.75	143.45	146.80	144.60	-1.15	16.66	16.64	2.061	-0.066	24	0	
06/11/21	71.63	57.29	14.34	145.41	142.13	145.28	143.12	-0.99	16.67	16.66	2.037	-0.057	24	0	
07/11/21	71.53	57.20	14.33	144.63	141.41	144.76	142.62	-1.21	16.68	16.66	2.023	-0.069	24	0	
08/11/21	72.31	58.11	14.20	146.54	143.19	146.43	144.27	-1.08	16.64	16.62	2.033	-0.063	24	0	
09/11/21	63.62	52.06	11.56	131.29	128.91	131.75	130.13	-1.22	16.61	16.59	1.485	-0.064	24	0	
10/11/21	70.29	55.41	14.88	135.63	132.67	135.80	133.92	-1.25	16.64	16.62	1.974	-0.069	24	0	
11/11/21	72.44	56.84	15.60	137.81	134.60	137.69	135.68	-1.08	16.60	16.59	2.101	-0.062	24	0	
12/11/21	73.23	58.07	15.16	146.13	142.74	146.20	144.04	-1.30	16.67	16.65	2.162	-0.076	24	0	
13/11/21	74.17	58.93	15.24	146.35	142.82	146.21	143.94	-1.12	16.66	16.64	2.174	-0.066	24	0	
14/11/21	73.09	58.12	14.97	145.87	142.47	145.74	143.52	-1.05	16.62	16.60	2.133	-0.061	24	0	
15/11/21	73.83	57.64	16.19	142.81	139.39	142.54	140.43	-1.04	16.66	16.64	2.254	-0.060	24	0	
16/11/21	74.37	57.16	17.21	135.69	132.43	135.51	133.55	-1.12	16.68	16.66	2.279	-0.064	24	0	
17/11/21	73.73	57.60	16.13	143.85	140.41	143.71	141.61	-1.20	16.68	16.66	2.266	-0.069	24	0	
18/11/21	72.24	55.89	16.35	134.53	131.48	134.59	132.73	-1.25	16.68	16.66	2.150	-0.070	24	0	
19/11/21	71.80	55.21	16.59	131.04	128.11	131.03	129.25	-1.14	16.67	16.65	2.126	-0.063	24	0	
20/11/21	71.69	55.21	16.48	130.67	127.76	130.66	128.86	-1.10	16.64	16.63	2.102	-0.061	24	0	
21/11/21	72.07	55.66	16.41	130.80	127.88	130.72	128.87	-0.99	16.64	16.63	2.097	-0.055	24	0	
22/11/21	72.07	55.96	16.11	132.00	129.03	131.97	130.06	-1.03	16.66	16.64	2.078	-0.058	24	0	
Итого:				4695.8	4589.18	4691.9	4620.87	-31.69			63.807	-1.834	744	0	
Средние:	72.07	57.97	14.10						16.64	16.62					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 12866ч

сад 38

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

сад 61 1 вв

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Садовое кольцо д.61 1 вв Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
 Тхв = 5.00 °C G3 max = 32.00 м3/ч G3 min = 0.32 м3/ч

Заводской номер 00182110 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x0991 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	71.79	60.27	11.52	281.92	275.46	274.83	270.28	0.00	5.18	6.20	6.00	3.173	0.286	24	0	*
24/10/21	71.78	60.39	11.39	285.74	279.16	278.65	273.99	0.00	5.17	6.20	6.00	3.181	0.286	24	0	*
25/10/21	71.32	59.73	11.59	283.95	277.49	277.00	272.48	0.00	5.01	6.20	6.00	3.218	0.274	24	0	*
26/10/21	70.82	58.95	11.87	279.68	273.38	272.94	268.55	0.00	4.83	6.20	6.00	3.243	0.260	24	0	*
27/10/21	71.31	59.08	12.23	273.12	266.91	266.40	262.14	0.00	4.77	6.20	6.00	3.266	0.258	24	0	*
28/10/21	71.38	59.28	12.10	280.94	274.56	274.19	269.74	0.00	4.82	6.20	6.00	3.320	0.261	24	0	*
29/10/21	73.09	59.18	13.91	245.11	239.30	238.60	234.73	0.00	4.57	6.20	6.00	3.331	0.247	24	0	*
30/10/21	72.15	53.28	18.87	165.92	162.08	160.88	158.72	0.00	3.36	6.20	6.00	3.056	0.162	24	0	*
31/10/21	72.27	53.83	18.44	166.25	162.41	161.34	159.18	0.00	3.23	6.20	6.00	2.995	0.158	24	0	*
01/11/21	71.81	53.51	18.30	165.58	161.74	160.81	158.65	0.00	3.09	6.20	6.00	2.959	0.150	24	0	*
02/11/21	72.25	53.42	18.83	165.53	161.69	160.76	158.60	0.00	3.09	6.20	6.00	3.043	0.149	24	0	*
03/11/21	72.69	52.89	19.80	161.87	158.09	157.06	155.00	0.00	3.09	6.20	6.00	3.130	0.148	24	0	*
04/11/21	71.92	51.68	20.24	157.06	153.46	152.44	150.52	0.00	2.94	6.20	6.00	3.104	0.137	24	0	*
05/11/21	71.54	51.29	20.25	155.45	151.95	150.93	149.02	0.00	2.93	6.20	6.00	3.076	0.135	24	0	*
06/11/21	71.14	50.88	20.26	153.75	150.30	149.31	147.48	0.00	2.82	6.20	6.00	3.046	0.129	24	0	*
07/11/21	71.03	50.80	20.23	153.57	150.10	149.13	147.34	0.00	2.76	6.20	6.00	3.033	0.126	24	0	*
08/11/21	71.85	51.28	20.57	153.49	149.98	148.94	147.12	0.00	2.86	6.20	6.00	3.083	0.132	24	0	*
09/11/21	63.52	46.34	17.18	133.27	130.80	130.97	129.63	0.00	1.17	6.20	6.00	2.233	0.048	24	0	*
10/11/21	69.69	48.45	21.24	142.87	139.75	138.64	137.13	0.00	2.62	6.20	6.00	2.965	0.114	24	0	*
11/11/21	71.94	49.73	22.21	145.60	142.22	141.00	139.40	0.00	2.82	6.20	6.00	3.156	0.126	24	0	*
12/11/21	72.72	50.91	21.81	152.98	149.39	148.21	146.38	0.00	3.01	6.20	6.00	3.255	0.138	24	0	*
13/11/21	73.66	51.55	22.11	153.27	149.61	148.44	146.52	0.00	3.09	6.20	6.00	3.307	0.144	24	0	*
14/11/21	72.61	50.87	21.74	152.59	149.01	147.96	146.16	0.00	2.85	6.20	6.00	3.237	0.131	24	0	*
15/11/21	73.29	50.02	23.27	151.81	148.24	147.02	145.34	0.00	2.90	6.20	6.00	3.445	0.130	24	0	*
16/11/21	73.93	49.00	24.93	144.08	140.61	139.33	137.80	0.00	2.81	6.20	6.00	3.505	0.124	24	0	*
17/11/21	73.38	48.63	24.75	140.21	136.85	135.62	134.18	0.00	2.67	6.20	6.00	3.386	0.116	24	0	*
18/11/21	71.88	47.87	24.01	138.80	135.60	134.51	133.07	0.00	2.53	6.20	6.00	3.251	0.108	24	0	*
19/11/21	71.43	47.54	23.89	138.39	135.27	134.15	132.71	0.00	2.56	6.20	6.00	3.231	0.109	24	0	*
20/11/21	71.33	47.33	24.00	138.44	135.32	134.23	132.79	0.00	2.53	6.20	6.00	3.244	0.107	24	0	*
21/11/21	71.72	47.90	23.82	138.49	135.37	134.32	132.88	0.00	2.49	6.20	6.00	3.221	0.107	24	0	*
22/11/21	71.75	48.26	23.49	139.42	136.25	135.55	134.12	0.00	2.13	7.34	6.85	3.198	0.092	24	0	*
Итого:				5539.1	5412.35	5384.1	5311.65	0.00	100.70			97.891	4.892	744	0	
Средние:	71.70	52.39	19.31							6.23	6.02					

Период нормальной работы 744ч

сад 61 1 вв

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1584ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

сад 63 гвс

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Садовое кольцо д.63 ГВС Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C G3 max = 12.00 м3/ч G3 min = 0.12 м3/ч

Заводской номер 00169022 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0x42A9 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	61.85	45.66	16.19	16.61	16.33	11.10	11.09	0.00	5.24	6.20	6.70	0.502	0.242	24	0	*
24/10/21	61.63	45.71	15.92	17.35	17.05	11.06	11.04	0.00	6.01	6.20	6.70	0.545	0.278	24	0	*
25/10/21	61.78	45.51	16.27	16.71	16.44	11.08	11.08	0.00	5.36	6.20	6.70	0.514	0.245	24	0	*
26/10/21	62.03	45.59	16.44	17.00	16.72	11.07	11.06	0.00	5.66	6.20	6.70	0.534	0.263	24	0	*
27/10/21	62.64	45.49	17.15	16.37	16.08	10.99	10.99	0.00	5.09	6.20	6.70	0.508	0.238	24	0	*
28/10/21	62.95	45.90	17.05	17.11	16.82	10.98	10.97	0.00	5.85	6.20	6.70	0.556	0.272	24	0	*
29/10/21	62.41	45.51	16.90	16.13	15.88	10.82	10.82	0.00	5.06	6.20	6.70	0.500	0.231	24	0	*
30/10/21	62.61	45.50	17.11	17.62	17.32	10.71	10.71	0.00	6.61	6.20	6.70	0.597	0.307	24	0	*
31/10/21	62.45	45.57	16.88	16.09	15.83	10.79	10.79	0.00	5.04	6.20	6.70	0.495	0.234	24	0	*
01/11/21	62.83	45.96	16.87	17.97	17.66	10.71	10.71	0.00	6.95	6.20	6.70	0.614	0.326	24	0	*
02/11/21	62.48	45.60	16.88	15.75	15.49	10.71	10.71	0.00	4.78	6.20	6.70	0.482	0.220	24	0	*
03/11/21	62.42	45.49	16.93	15.62	15.37	10.63	10.63	0.00	4.74	6.20	6.70	0.475	0.218	24	0	*
04/11/21	62.66	45.40	17.26	17.17	16.87	10.57	10.57	0.00	6.30	6.20	6.70	0.575	0.292	24	0	*
05/11/21	62.59	45.09	17.50	17.09	16.79	10.54	10.54	0.00	6.25	6.20	6.70	0.577	0.288	24	0	*
06/11/21	62.03	44.39	17.64	14.65	14.40	10.58	10.58	0.00	3.82	6.20	6.70	0.425	0.171	24	0	*
07/11/21	62.53	45.25	17.28	18.39	18.05	10.48	10.48	0.00	7.57	6.20	6.70	0.653	0.352	24	0	*
08/11/21	63.04	45.19	17.85	16.46	16.19	10.47	10.47	0.00	5.72	6.20	6.70	0.547	0.261	24	0	*
09/11/21	56.25	41.69	14.56	14.96	14.73	9.19	9.19	0.00	5.54	6.20	6.70	0.446	0.231	24	0	*
10/11/21	61.08	43.78	17.30	16.84	16.56	10.35	10.35	0.00	6.21	6.20	6.70	0.559	0.278	24	0	*
11/11/21	62.99	44.67	18.32	16.00	15.73	9.88	9.88	0.00	5.85	6.20	6.70	0.550	0.265	24	0	*
12/11/21	62.32	44.05	18.27	15.20	14.94	9.64	9.64	0.00	5.30	6.20	6.70	0.505	0.237	24	0	*
13/11/21	62.37	44.21	18.16	15.42	15.15	9.51	9.51	0.00	5.64	6.20	6.70	0.524	0.255	24	0	*
14/11/21	62.20	44.18	18.02	16.39	16.13	9.55	9.55	0.00	6.58	6.20	6.70	0.580	0.298	24	0	*
15/11/21	61.61	42.94	18.67	10.73	10.53	3.79	3.79	0.00	6.74	6.20	6.70	0.485	0.198	24	0	*
16/11/21	59.12	21.11	38.01	8.95	8.82	0.00	0.00	0.00	8.82	6.20	6.70	0.524	0.184	24	0	*
17/11/21	61.49	47.43	14.06	16.37	16.09	8.43	8.29	0.00	7.80	6.20	6.70	0.594	0.298	24	0	*
18/11/21	63.02	47.37	15.65	20.65	20.28	14.08	13.84	0.00	6.44	6.20	6.70	0.620	0.306	24	0	*
19/11/21	62.86	46.75	16.11	18.94	18.61	13.92	13.68	0.00	4.93	6.20	6.70	0.531	0.233	24	0	*
20/11/21	62.75	46.62	16.13	18.98	18.65	13.74	13.50	0.00	5.15	6.20	6.70	0.540	0.243	24	0	*
21/11/21	62.85	47.02	15.83	20.50	20.13	13.65	13.41	0.00	6.72	6.20	6.70	0.633	0.319	24	0	*
22/11/21	63.15	46.96	16.19	19.09	18.73	13.53	13.29	0.00	5.44	6.20	6.70	0.558	0.256	24	0	*
Итого:				513.11	504.37	322.55	321.16	0.00	183.21			16.748	8.039	744	0	
Средние:	62.09	44.56	17.52							6.20	6.70					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 41107ч

сад 63 гвс

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Садовое кольцо д.40 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут M ГВС= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00175273 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x669A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	73.06	61.73	11.33	182.39	178.06	178.25	175.13	2.93	7.64	6.00	2.025	0.181	24	0	*
24/10/21	73.04	61.06	11.98	166.62	162.68	162.43	159.66	3.02	7.61	6.00	1.953	0.184	24	0	*
25/10/21	72.55	60.60	11.95	161.39	157.59	157.22	154.58	3.01	7.62	6.00	1.889	0.182	24	0	*
26/10/21	72.05	59.77	12.28	162.01	158.26	157.95	155.33	2.93	7.61	6.00	1.947	0.175	24	0	*
27/10/21	72.56	59.74	12.82	162.02	158.22	157.81	155.22	3.00	7.55	6.00	2.029	0.179	24	0	*
28/10/21	72.65	59.54	13.11	161.33	157.52	157.02	154.46	3.06	7.52	6.00	2.072	0.182	24	0	*
29/10/21	74.35	60.04	14.31	150.79	147.11	146.68	144.25	2.86	7.55	6.00	2.109	0.172	24	0	*
30/10/21	73.66	57.43	16.23	130.40	127.28	126.37	124.45	2.83	7.59	6.00	2.070	0.162	24	0	*
31/10/21	73.74	57.91	15.83	130.14	127.02	126.27	124.35	2.67	7.60	6.00	2.013	0.155	24	0	*
01/11/21	73.31	57.87	15.44	129.28	126.19	125.32	123.40	2.79	7.59	6.00	1.952	0.161	24	0	*
02/11/21	73.77	57.89	15.88	129.29	126.18	125.42	123.50	2.68	7.58	6.00	2.007	0.155	24	0	*
03/11/21	74.19	57.77	16.42	127.19	124.10	123.25	121.36	2.74	7.49	6.00	2.040	0.158	24	0	*
04/11/21	73.44	56.41	17.03	124.40	121.43	120.47	118.73	2.70	7.40	6.00	2.071	0.152	24	0	*
05/11/21	73.05	56.07	16.98	123.32	120.39	119.36	117.65	2.74	7.37	6.00	2.047	0.154	24	0	*
06/11/21	72.66	55.49	17.17	122.12	119.24	118.30	116.62	2.62	7.35	6.00	2.048	0.145	24	0	*
07/11/21	72.55	55.30	17.25	121.99	119.11	117.98	116.30	2.81	7.34	6.00	2.059	0.155	24	0	*
08/11/21	73.36	56.08	17.28	123.40	120.50	119.43	117.75	2.75	7.61	6.00	2.085	0.154	24	0	*
09/11/21	64.47	50.49	13.98	110.55	108.45	107.01	105.75	2.70	7.30	6.71	1.517	0.136	24	0	*
10/11/21	71.38	53.58	17.80	113.95	111.36	110.28	108.80	2.56	7.57	6.00	1.985	0.137	24	0	*
11/11/21	73.46	54.93	18.53	115.82	113.07	111.91	110.36	2.71	7.79	6.00	2.101	0.149	24	0	*
12/11/21	74.29	56.20	18.09	122.55	119.60	118.72	117.04	2.56	7.84	6.00	2.169	0.144	24	0	*
13/11/21	75.24	56.85	18.39	122.99	119.87	118.92	117.21	2.66	7.86	6.00	2.210	0.151	24	0	*
14/11/21	74.12	56.17	17.95	122.40	119.42	118.55	116.81	2.61	7.86	6.00	2.145	0.146	24	0	*
15/11/21	74.90	55.86	19.04	119.92	116.92	115.94	114.26	2.66	7.83	6.00	2.232	0.148	24	0	*
16/11/21	75.39	55.33	20.06	115.92	113.04	111.92	110.27	2.77	7.83	6.00	2.271	0.153	24	0	*
17/11/21	74.75	55.82	18.93	121.17	118.21	117.23	115.52	2.69	7.86	6.00	2.242	0.150	24	0	*
18/11/21	73.24	54.36	18.88	114.39	111.67	110.54	109.02	2.65	7.84	6.00	2.110	0.144	24	0	*
19/11/21	72.79	53.39	19.40	111.72	109.08	107.99	106.55	2.53	7.83	6.00	2.119	0.135	24	0	*
20/11/21	72.68	53.07	19.61	111.42	108.78	107.55	106.11	2.67	7.83	6.00	2.137	0.142	24	0	*
21/11/21	73.06	53.70	19.36	111.52	108.88	107.69	106.25	2.63	7.84	6.00	2.114	0.141	24	0	*
22/11/21	73.07	54.08	18.99	112.64	110.00	108.82	107.38	2.62	7.84	6.00	2.092	0.142	24	0	*
Итого:				4035.0	3939.23	3912.6	3854.07	85.16			63.860	4.824	744	0	
Средние:	73.12	56.59	16.52						7.64	6.02					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 11036ч

сад к 40

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Садовое кольцо д.60 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00177107 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xФ933 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	73.35	55.43	17.92	161.43	157.59	160.52	158.27	-0.68	7.17	7.08	2.825	-0.038	24	0	
24/10/21	73.38	55.44	17.94	161.23	157.36	160.34	158.08	-0.72	7.15	7.06	2.822	-0.040	24	0	
25/10/21	72.91	54.81	18.10	161.33	157.51	160.40	158.24	-0.73	7.16	7.06	2.851	-0.040	24	0	
26/10/21	72.40	54.09	18.31	160.33	156.62	159.39	157.23	-0.61	7.15	7.06	2.866	-0.033	24	0	
27/10/21	72.91	53.96	18.95	156.29	152.60	155.30	153.19	-0.59	7.10	7.01	2.890	-0.032	24	0	
28/10/21	72.99	53.93	19.06	153.73	150.08	152.68	150.61	-0.53	7.07	6.99	2.857	-0.029	24	0	
29/10/21	74.70	55.04	19.66	155.80	151.93	154.71	152.55	-0.62	7.09	7.01	2.985	-0.034	24	0	
30/10/21	74.11	54.78	19.33	157.32	153.48	156.23	154.07	-0.59	7.12	7.03	2.966	-0.032	24	0	
31/10/21	74.19	55.29	18.90	157.34	153.50	156.35	154.19	-0.69	7.12	7.04	2.901	-0.038	24	0	
01/11/21	73.74	54.95	18.79	157.10	153.26	156.11	153.95	-0.69	7.11	7.03	2.879	-0.038	24	0	
02/11/21	74.21	55.05	19.16	156.81	152.99	155.74	153.58	-0.59	7.10	7.01	2.930	-0.032	24	0	
03/11/21	74.67	54.97	19.70	153.95	150.17	152.85	150.77	-0.60	7.02	6.94	2.958	-0.033	24	0	
04/11/21	73.93	53.74	20.19	149.44	145.84	148.26	146.34	-0.50	6.93	6.86	2.939	-0.027	24	0	
05/11/21	73.54	53.44	20.10	148.10	144.60	146.93	145.01	-0.41	6.91	6.84	2.904	-0.022	24	0	
06/11/21	73.15	53.04	20.11	146.45	143.01	145.31	143.39	-0.38	6.88	6.82	2.874	-0.020	24	0	
07/11/21	73.05	53.08	19.97	146.27	142.80	145.17	143.25	-0.45	6.87	6.81	2.849	-0.024	24	0	
08/11/21	73.86	53.78	20.08	147.95	144.37	146.75	144.83	-0.46	7.14	7.08	2.897	-0.025	24	0	
09/11/21	65.02	48.84	16.18	131.77	129.21	131.12	129.68	-0.47	6.85	6.80	2.084	-0.023	24	0	*
10/11/21	71.82	51.26	20.56	137.58	134.43	136.41	134.74	-0.31	7.11	7.06	2.759	-0.016	24	0	
11/11/21	74.01	52.48	21.53	139.31	135.93	138.06	136.28	-0.35	7.33	7.28	2.926	-0.018	24	0	
12/11/21	74.80	53.86	20.94	148.24	144.64	146.95	145.03	-0.39	7.37	7.31	3.028	-0.021	24	0	
13/11/21	75.76	54.65	21.11	148.62	144.79	147.30	145.31	-0.52	7.39	7.33	3.058	-0.028	24	0	
14/11/21	74.65	54.06	20.59	147.83	144.17	146.65	144.65	-0.48	7.39	7.33	2.969	-0.026	24	0	
15/11/21	75.45	53.67	21.78	146.94	143.21	145.65	143.73	-0.52	7.37	7.30	3.118	-0.028	24	0	
16/11/21	75.99	53.79	22.20	146.34	142.61	145.01	143.09	-0.48	7.37	7.31	3.166	-0.026	24	0	
17/11/21	75.29	54.04	21.25	149.73	145.94	148.45	146.46	-0.52	7.39	7.33	3.100	-0.028	24	0	
18/11/21	73.78	53.13	20.65	147.39	143.86	146.19	144.20	-0.34	7.38	7.31	2.968	-0.018	24	0	
19/11/21	73.36	52.65	20.71	144.99	141.52	143.81	141.89	-0.37	7.37	7.31	2.929	-0.019	24	0	
20/11/21	73.25	52.64	20.61	144.74	141.33	143.55	141.63	-0.30	7.38	7.32	2.911	-0.016	24	0	
21/11/21	73.64	53.05	20.59	144.99	141.50	143.78	141.86	-0.36	7.38	7.32	2.915	-0.019	24	0	
22/11/21	73.64	53.14	20.50	146.51	142.97	145.28	143.36	-0.39	7.38	7.32	2.929	-0.021	24	0	
Итого:				4655.8	4543.82	4621.2	4559.46	-15.64			90.053	-0.844	744	0	
Средние:	73.59	53.74	19.85						7.17	7.10					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1128ч

сад к 60

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент:сад 16

Адрес:ул. Садовое кольцо д. 16

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.Н 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.48 м3/ч

G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.48 м3/ч

Серийный номер 20123889, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х3В21

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.21 23	49.29	37.39	11.90	4.60	4.57	100.530	100.188	99.400	99.569	-0.169	1.181	24	0	
24.10.21 23	49.60	39.20	10.40	4.63	4.61	124.893	124.725	123.464	123.862	-0.398	1.283	24	0	
25.10.21 23	49.38	39.85	9.53	4.62	4.60	143.477	143.160	141.866	142.136	-0.270	1.352	24	0	
26.10.21 23	50.37	40.10	10.27	4.62	4.60	142.848	142.700	141.167	141.662	-0.495	1.448	24	0	
27.10.21 23	52.55	41.35	11.21	4.61	4.59	142.895	142.368	141.070	141.266	-0.196	1.580	24	0	
28.10.21 23	52.39	41.25	11.14	4.60	4.59	143.575	143.327	141.742	142.226	-0.483	1.578	24	0	
29.10.21 23	52.27	41.17	11.11	4.60	4.59	142.775	142.292	140.964	141.192	-0.228	1.565	24	0	
30.10.21 23	52.14	41.03	11.11	4.61	4.59	143.298	143.185	141.487	142.095	-0.608	1.570	24	0	
31.10.21 23	50.65	39.35	11.30	4.60	4.58	121.792	121.287	120.347	120.446	-0.099	1.358	24	0	
01.11.21 23	49.32	39.56	9.76	4.60	4.58	141.800	141.810	140.201	140.811	-0.610	1.367	24	0	
02.11.21 23	49.80	39.92	9.89	4.61	4.59	144.197	143.827	142.539	142.796	-0.256	1.408	24	0	
03.11.21 23	51.33	40.74	10.59	4.59	4.57	144.690	144.648	142.924	143.565	-0.642	1.512	24	0	
04.11.21 23	53.13	41.56	11.57	4.61	4.59	145.023	144.430	143.127	143.293	-0.166	1.655	24	0	
05.11.21 23	52.91	41.30	11.61	4.61	4.59	144.975	144.850	143.099	143.732	-0.633	1.661	24	0	
06.11.21 23	52.93	41.27	11.67	4.61	4.59	145.122	144.482	143.242	143.367	-0.125	1.670	24	0	
07.11.21 23	53.87	41.81	12.06	4.61	4.59	145.280	145.133	143.326	143.982	-0.657	1.727	24	0	
08.11.21 23	51.86	41.03	10.83	4.60	4.58	145.587	144.962	143.776	143.854	-0.078	1.556	24	0	
09.11.21 23	49.03	39.64	9.39	4.67	4.63	151.665	151.803	149.977	150.737	-0.760	1.407	24	0	
10.11.21 23	51.92	40.70	11.22	4.75	4.73	144.432	143.805	142.620	142.729	-0.109	1.599	24	0	
11.11.21 23	57.17	43.86	13.31	4.76	4.74	145.913	145.678	143.713	144.396	-0.684	1.912	24	0	
12.11.21 23	56.94	43.66	13.28	4.78	4.76	145.140	144.155	142.970	142.899	0.071	1.898	24	0	
13.11.21 23	57.28	43.95	13.33	4.78	4.76	145.313	145.087	143.110	143.801	-0.691	1.907	24	0	
14.11.21 23	57.96	44.35	13.62	4.78	4.76	146.077	145.010	143.817	143.707	0.109	1.958	24	0	
15.11.21 23	60.35	45.45	14.90	4.78	4.76	146.085	145.730	143.631	144.349	-0.718	2.139	24	0	
16.11.21 23	60.02	44.86	15.16	4.78	4.76	145.327	144.110	142.919	142.779	0.140	2.166	24	0	
17.11.21 23	59.51	44.89	14.62	4.78	4.77	145.992	145.682	143.616	144.337	-0.721	2.100	24	0	
18.11.21 23	57.75	43.99	13.76	4.77	4.75	145.315	144.268	143.086	142.988	0.098	1.968	24	0	
19.11.21 23	54.50	41.99	12.51	4.78	4.76	145.628	145.518	143.624	144.355	-0.732	1.796	24	0	
20.11.21 23	54.56	42.01	12.55	4.79	4.77	146.455	145.587	144.437	144.421	0.016	1.811	24	0	
21.11.21 23	54.76	42.29	12.47	4.81	4.79	146.697	146.530	144.657	145.343	-0.686	1.803	24	0	
22.11.21 23	55.09	42.54	12.55	4.81	4.79	145.863	145.003	143.814	143.805	0.008	1.804	24	0	
Итого/Средн	53.65	41.75	11.90	4.68	4.66	4408.660	4395.340	4349.732	4360.502	-10.770	51.741	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.10.21 23	29733.740	29569.012	29212.754	29267.088	-54.335	426.621	5208	3126
22.11.21 23	34142.400	33964.352	33562.486	33627.590	-65.105	478.362	5952	3126
Итого	4408.660	4395.340	4349.732	4360.502	-10.770	51.741	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

сад кольцо 34

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Садовое кольцо д.34 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.04 м3/ч

Заводской номер 00179015 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x4E41 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	71.76	55.14	16.62	145.58	142.22	143.52	141.50	0.00	0.72	6.90	6.70	2.361	0.040	24	0	*
24/10/21	71.82	55.16	16.66	146.59	143.18	144.60	142.57	0.00	0.61	6.90	6.70	2.383	0.034	24	0	*
25/10/21	71.33	54.54	16.79	146.53	143.17	144.40	142.42	0.00	0.75	6.90	6.70	2.406	0.041	24	0	*
26/10/21	70.80	53.84	16.96	145.44	142.19	143.46	141.51	0.00	0.68	6.90	6.70	2.409	0.037	24	0	*
27/10/21	71.26	53.62	17.64	141.23	138.03	139.27	137.42	0.00	0.61	6.90	6.70	2.434	0.033	24	0	*
28/10/21	71.35	53.53	17.82	139.77	136.61	137.82	135.99	0.00	0.62	6.90	6.70	2.433	0.033	24	0	*
29/10/21	73.00	54.86	18.14	143.33	139.95	141.26	139.28	0.00	0.67	6.90	6.70	2.538	0.037	24	0	*
30/10/21	72.44	54.62	17.82	144.98	141.59	142.87	140.89	0.00	0.70	6.90	6.70	2.520	0.038	24	0	*
31/10/21	72.50	54.97	17.53	145.07	141.67	142.94	140.96	0.00	0.71	6.90	6.70	2.483	0.039	24	0	*
01/11/21	71.90	54.60	17.30	144.54	141.22	142.45	140.49	0.00	0.73	6.90	6.70	2.443	0.040	24	0	*
02/11/21	72.49	54.75	17.74	144.95	141.57	142.83	140.86	0.00	0.71	6.90	6.70	2.514	0.039	24	0	*
03/11/21	72.96	54.58	18.38	142.95	139.55	140.80	138.84	0.00	0.71	6.90	6.70	2.563	0.039	24	0	*
04/11/21	72.14	53.35	18.79	138.74	135.54	136.64	134.84	0.00	0.70	6.90	6.70	2.546	0.037	24	0	*
05/11/21	71.71	52.96	18.75	137.41	134.25	135.30	133.55	0.00	0.70	6.90	6.70	2.515	0.037	24	0	*
06/11/21	71.46	52.71	18.75	135.93	132.86	133.82	132.11	0.00	0.75	6.90	6.70	2.487	0.040	24	0	*
07/11/21	71.36	52.69	18.67	135.79	132.70	133.69	131.97	0.00	0.73	6.90	6.70	2.477	0.038	24	0	*
08/11/21	72.10	53.24	18.86	137.25	134.12	135.06	133.32	0.00	0.80	6.90	6.70	2.530	0.043	24	0	*
09/11/21	63.64	48.58	15.06	122.58	120.29	121.09	119.73	0.00	0.56	6.90	6.70	1.820	0.027	24	0	*
10/11/21	69.87	50.71	19.16	125.81	123.07	123.81	122.33	0.00	0.74	6.90	6.70	2.356	0.038	24	0	*
11/11/21	72.22	52.00	20.22	127.95	124.97	125.86	124.32	0.00	0.65	6.90	6.70	2.525	0.034	24	0	*
12/11/21	72.99	53.39	19.60	135.77	132.56	133.57	131.81	0.00	0.75	6.90	6.70	2.597	0.040	24	0	*
13/11/21	73.94	54.17	19.77	136.13	132.84	133.88	132.06	0.00	0.78	6.90	6.70	2.625	0.042	24	0	*
14/11/21	72.92	53.55	19.37	135.56	132.36	133.39	131.63	0.00	0.73	6.90	6.70	2.565	0.039	24	0	*
15/11/21	73.54	52.65	20.89	131.08	127.91	128.89	127.25	0.00	0.66	6.90	6.70	2.671	0.035	24	0	*
16/11/21	74.11	51.77	22.34	123.54	120.55	121.34	119.84	0.00	0.71	6.90	6.70	2.689	0.037	24	0	*
17/11/21	73.52	52.28	21.24	131.08	127.96	128.82	127.18	0.00	0.78	6.90	6.70	2.717	0.041	24	0	*
18/11/21	72.03	51.02	21.01	124.38	121.53	122.25	120.74	0.00	0.79	6.90	6.70	2.551	0.040	24	0	*
19/11/21	71.57	50.40	21.17	121.54	118.75	119.45	118.01	0.00	0.74	6.90	6.70	2.512	0.037	24	0	*
20/11/21	71.46	50.41	21.05	121.33	118.55	119.27	117.83	0.00	0.72	6.90	6.70	2.494	0.036	24	0	*
21/11/21	71.84	50.80	21.04	121.69	118.88	119.55	118.11	0.00	0.77	6.90	6.70	2.500	0.039	24	0	*
22/11/21	71.85	51.12	20.73	123.45	120.58	121.34	119.88	0.00	0.70	6.90	6.70	2.498	0.036	24	0	*
Итого:				4197.9	4101.22	4133.2	4079.24	0.00	21.98			77.162	1.166	744	0	
Средние:	71.86	52.96	18.89							6.90	6.70					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 8714ч

сад кольцо 34

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

сад кольцо 59

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Садовое кольцо д.59 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00179099 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x523A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	71.79	60.68	11.11	273.98	267.70	272.57	268.00	-0.30	6.90	6.70	2.972	-0.018	24	0	*
24/10/21	71.79	60.91	10.88	273.38	267.08	271.91	267.28	-0.20	6.90	6.70	2.907	-0.012	24	0	*
25/10/21	71.33	60.32	11.01	271.54	265.38	270.25	265.74	-0.36	6.90	6.70	2.922	-0.022	24	0	*
26/10/21	70.83	59.43	11.40	268.18	262.15	266.85	262.49	-0.34	6.90	6.70	2.987	-0.020	24	0	*
27/10/21	71.32	59.46	11.86	261.74	255.81	260.50	256.25	-0.44	6.90	6.70	3.035	-0.026	24	0	*
28/10/21	71.16	57.51	13.65	205.37	200.76	204.30	201.24	-0.48	6.90	6.70	2.741	-0.028	24	0	*
29/10/21	72.69	54.41	18.28	154.48	150.85	152.14	150.05	0.80	6.90	6.70	2.757	0.044	24	0	*
30/10/21	72.08	54.11	17.97	161.03	157.32	160.08	157.92	-0.60	6.90	6.70	2.826	-0.032	24	0	*
31/10/21	72.20	54.61	17.59	161.90	158.13	160.77	158.60	-0.47	7.01	6.70	2.780	-0.026	24	0	*
01/11/21	71.74	54.42	17.32	161.36	157.68	160.42	158.26	-0.58	7.18	6.70	2.733	-0.032	24	0	*
02/11/21	72.19	54.65	17.54	161.63	157.88	160.64	158.48	-0.60	7.03	6.70	2.765	-0.033	24	0	*
03/11/21	72.63	54.48	18.15	157.96	154.23	157.05	154.91	-0.68	7.37	6.70	2.798	-0.037	24	0	*
04/11/21	71.85	53.30	18.55	153.24	149.69	151.88	149.96	-0.27	7.20	6.70	2.774	-0.014	24	0	*
05/11/21	71.46	52.71	18.75	151.91	148.45	151.23	149.31	-0.86	6.81	6.70	2.781	-0.045	24	0	*
06/11/21	71.07	52.25	18.82	150.56	147.20	149.53	147.61	-0.41	6.82	6.70	2.767	-0.021	24	0	*
07/11/21	70.95	52.06	18.89	150.46	147.08	149.08	147.16	-0.08	6.82	6.70	2.779	-0.004	24	0	*
08/11/21	71.78	52.67	19.11	149.52	146.06	148.81	146.89	-0.83	6.76	6.70	2.791	-0.044	24	0	*
09/11/21	63.41	47.60	15.81	131.30	128.88	131.22	129.80	-0.92	6.90	6.70	2.032	-0.044	24	0	*
10/11/21	69.57	50.19	19.38	139.87	136.83	138.47	136.84	-0.01	7.13	6.70	2.649	-0.001	24	0	*
11/11/21	71.91	51.66	20.25	141.55	138.32	140.58	138.80	-0.48	10.29	6.70	2.809	-0.025	24	0	*
12/11/21	72.68	52.69	19.99	149.12	145.60	148.26	146.34	-0.74	7.81	6.70	2.910	-0.039	24	0	*
13/11/21	73.63	53.34	20.29	150.22	146.62	148.73	146.81	-0.19	8.92	6.70	2.977	-0.010	24	0	*
14/11/21	72.59	52.78	19.81	148.97	145.48	148.45	146.53	-1.05	6.22	6.70	2.879	-0.055	24	0	*
15/11/21	73.25	52.35	20.90	148.07	144.52	147.19	145.27	-0.75	6.85	6.70	3.022	-0.039	24	0	*
16/11/21	74.10	57.57	16.53	218.80	213.49	216.83	213.49	0.00	7.95	6.70	3.536	0.000	24	0	*
17/11/21	73.65	59.53	14.12	261.45	255.14	259.52	255.31	-0.17	7.81	6.70	3.609	-0.010	24	0	*
18/11/21	72.15	58.56	13.59	259.20	253.22	257.55	253.47	-0.25	9.70	6.70	3.456	-0.015	24	0	*
19/11/21	71.70	58.28	13.42	257.62	251.72	256.70	252.62	-0.90	6.95	6.70	3.377	-0.052	24	0	*
20/11/21	71.58	58.30	13.28	258.59	252.75	257.15	253.07	-0.32	9.52	6.70	3.372	-0.019	24	0	*
21/11/21	71.98	58.78	13.20	258.82	252.88	256.86	252.78	0.10	10.49	6.70	3.356	0.006	24	0	*
22/11/21	72.01	58.91	13.10	258.35	252.42	256.60	252.52	-0.10	9.00	6.70	3.313	-0.006	24	0	*
Итого:				6050.1	5911.32	6012.1	5923.80	-12.48			91.412	-0.679	744	0	
Средние:	71.71	55.43	16.27						7.54	6.70					

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 3452ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
 о суточных параметрах теплоснабжения
 23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Садовое кольцо д.59 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00179099 ВВОД 2 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x523A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	71.76	66.41	5.35	633.76	619.22	629.99	617.44	1.78	6.65	6.70	3.310	0.118	24	0	*
24/10/21	71.76	66.38	5.38	633.22	618.70	629.25	616.73	1.97	6.90	6.70	3.325	0.131	24	0	*
25/10/21	71.30	65.73	5.57	633.99	619.62	629.95	617.65	1.97	6.90	6.70	3.455	0.129	24	0	*
26/10/21	70.80	65.15	5.65	623.84	609.88	619.78	607.87	2.01	6.90	6.70	3.448	0.131	24	0	*
27/10/21	71.29	65.41	5.88	608.69	594.87	605.03	593.31	1.56	6.90	6.70	3.501	0.102	24	0	*
28/10/21	71.03	63.56	7.47	410.69	401.45	408.54	401.00	0.45	6.90	6.70	2.996	0.029	24	0	*
29/10/21	72.72	54.57	18.15	155.25	151.59	155.51	153.38	-1.79	6.90	6.70	2.750	-0.098	24	0	*
30/10/21	72.00	52.16	19.84	135.26	132.14	135.81	134.13	-1.99	6.90	6.70	2.620	-0.104	24	0	*
31/10/21	72.13	52.69	19.44	135.77	132.65	136.42	134.72	-2.07	6.90	6.70	2.580	-0.109	24	0	*
01/11/21	71.67	52.30	19.37	135.55	132.43	136.29	134.61	-2.18	6.90	6.70	2.561	-0.114	24	0	*
02/11/21	72.11	52.37	19.74	135.51	132.39	136.36	134.68	-2.29	6.90	6.70	2.614	-0.120	24	0	*
03/11/21	72.56	52.24	20.32	132.59	129.53	133.28	131.60	-2.07	6.90	6.70	2.631	-0.108	24	0	*
04/11/21	71.77	51.08	20.69	128.61	125.69	129.38	127.73	-2.04	6.90	6.70	2.599	-0.104	24	0	*
05/11/21	71.39	50.78	20.61	128.09	125.18	128.28	126.73	-1.55	6.90	6.70	2.577	-0.079	24	0	*
06/11/21	70.99	50.41	20.58	126.35	123.47	126.57	125.13	-1.66	6.90	6.70	2.540	-0.084	24	0	*
07/11/21	70.88	50.40	20.48	125.87	123.03	126.52	125.08	-2.05	6.90	6.70	2.517	-0.103	24	0	*
08/11/21	71.71	50.87	20.84	126.00	123.10	126.56	125.05	-1.95	6.90	6.70	2.562	-0.099	24	0	*
09/11/21	63.29	46.16	17.13	111.03	108.98	111.07	109.98	-1.00	6.90	6.70	1.864	-0.046	24	0	*
10/11/21	69.49	48.05	21.44	117.44	114.91	117.41	116.16	-1.25	6.90	6.70	2.461	-0.060	24	0	*
11/11/21	71.84	49.41	22.43	118.91	116.17	119.48	118.14	-1.97	6.90	6.70	2.604	-0.097	24	0	*
12/11/21	72.60	50.60	22.00	125.78	122.90	126.25	124.81	-1.91	6.90	6.70	2.701	-0.097	24	0	*
13/11/21	73.56	51.08	22.48	126.12	123.02	126.28	124.84	-1.82	6.90	6.70	2.765	-0.093	24	0	*
14/11/21	72.51	50.35	22.16	125.33	122.37	125.80	124.36	-1.99	6.90	6.70	2.711	-0.100	24	0	*
15/11/21	73.18	49.75	23.43	124.80	121.78	125.35	123.91	-2.13	6.90	6.70	2.850	-0.106	24	0	*
16/11/21	74.08	64.53	9.55	413.31	403.24	411.76	403.95	-0.71	6.90	6.70	3.849	-0.046	24	0	*
17/11/21	73.63	66.48	7.15	586.31	572.20	583.37	571.74	0.46	6.90	6.70	4.096	0.031	24	0	*
18/11/21	72.12	65.27	6.85	580.14	566.72	577.46	566.31	0.41	6.90	6.70	3.887	0.027	24	0	*
19/11/21	71.67	65.00	6.67	579.88	566.60	576.95	565.92	0.68	6.90	6.70	3.778	0.044	24	0	*
20/11/21	71.55	64.96	6.59	578.86	565.62	576.11	565.06	0.56	6.90	6.70	3.736	0.036	24	0	*
21/11/21	71.95	65.39	6.56	578.96	565.60	576.04	564.89	0.71	6.90	6.70	3.714	0.046	24	0	*
22/11/21	71.98	65.42	6.56	578.42	565.05	575.41	564.27	0.78	6.90	6.70	3.708	0.051	24	0	*

итого:					9754.3		9530.10		9722.2		9551.18		-21.08		сад кольцо 59		93.310		-0.892		744		0		
Средние:		71.65		56.93		14.72							6.89		6.70										

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 3452ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
Садовое кольцо 63
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ148
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.37	54.66	127.30	43.88	127.93	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.36	54.93	127.80	44.30	128.43	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.33	53.86	126.10	43.28	126.65	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.25	51.90	121.73	41.66	122.33	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.32	52.45	124.18	41.83	124.79	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.44	54.98	131.81	44.02	132.41	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.64	58.57	138.67	46.74	139.28	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.60	57.87	137.44	46.21	138.04	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.60	58.19	137.53	46.54	138.12	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.56	57.46	135.98	46.00	136.60	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.61	58.11	139.34	46.56	139.98	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.60	58.20	136.69	46.47	137.33	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.49	55.97	131.17	44.59	131.78	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.45	55.01	129.24	43.75	129.81	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.39	53.82	126.49	42.82	127.07	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.38	53.59	125.73	42.63	126.30	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.43	54.51	127.52	43.25	128.12	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.08	48.92	107.93	39.19	108.51	22:48	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.57	57.20	114.18	42.80	114.80	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	1.93	64.16	132.97	49.02	133.59	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.96	62.97	152.44	50.08	153.05	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	2.00	63.87	153.49	50.84	154.13	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.91	62.69	151.66	50.09	152.27	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	1.96	62.72	149.21	49.59	149.65	23:38	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.02	63.38	153.02	50.13	153.39	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	1.72	59.76	139.38	47.57	139.84	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	1.49	54.67	126.53	42.92	127.02	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.61	57.04	132.96	44.92	133.43	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.63	57.23	134.13	45.03	134.58	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.66	57.85	135.07	45.54	135.53	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.51	55.80	127.56	43.97	128.04	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	48.88	57.17	4135.26	45.36	4152.79	742:26	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент:сад 29

Адрес:ул. Садовое кольцо д. 29

Договор N:000000000

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 20123943, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x91A7

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.21 23	49.65	40.16	9.49	9.80	5.20	30.523	30.197	30.180	29.976	0.204	0.289	24	0	
24.10.21 23	49.94	40.46	9.48	9.80	5.20	30.491	30.164	30.143	29.942	0.201	0.288	24	0	
25.10.21 23	49.69	40.14	9.54	9.80	5.20	30.425	30.098	30.083	29.881	0.202	0.290	24	0	
26.10.21 23	50.69	40.29	10.39	9.80	5.20	30.470	30.125	30.112	29.904	0.208	0.316	24	0	
27.10.21 23	52.87	41.55	11.31	9.80	5.20	30.650	30.287	30.260	30.050	0.210	0.345	24	0	
28.10.21 23	52.70	41.48	11.23	9.80	5.20	30.474	30.109	30.090	29.875	0.215	0.340	24	0	
29.10.21 23	52.59	41.42	11.17	9.80	5.20	30.456	30.093	30.072	29.859	0.212	0.338	24	0	
30.10.21 23	52.44	41.25	11.19	9.80	5.20	30.427	30.062	30.043	29.830	0.213	0.339	24	0	
31.10.21 23	50.98	40.79	10.19	9.80	5.20	30.508	30.157	30.146	29.930	0.216	0.310	24	0	
01.11.21 23	49.63	39.99	9.64	9.80	5.20	30.498	30.155	30.158	29.937	0.221	0.293	24	0	
02.11.21 23	50.12	40.28	9.85	9.80	5.20	30.824	30.470	30.471	30.248	0.223	0.303	24	0	
03.11.21 23	51.64	41.15	10.49	9.80	5.20	31.180	30.808	30.800	30.572	0.227	0.326	24	0	
04.11.21 23	53.45	41.98	11.47	9.80	5.20	31.128	30.741	30.721	30.493	0.228	0.355	24	0	
05.11.21 23	53.23	41.78	11.45	9.80	5.20	31.156	30.768	30.754	30.523	0.231	0.355	24	0	
06.11.21 23	53.26	41.87	11.39	9.80	5.20	31.176	30.788	30.771	30.543	0.228	0.353	24	0	
07.11.21 23	54.20	42.39	11.81	9.80	5.20	31.203	30.807	30.785	30.554	0.231	0.366	24	0	
08.11.21 23	52.16	41.49	10.67	9.80	5.20	31.213	30.831	30.825	30.590	0.236	0.332	24	0	
09.11.21 23	49.41	40.47	8.94	9.80	5.20	33.653	33.245	33.278	32.999	0.279	0.300	24	0	
10.11.21 23	52.25	41.18	11.07	9.80	5.20	31.205	30.797	30.817	30.561	0.255	0.344	24	0	
11.11.21 23	57.50	44.31	13.19	9.80	5.20	31.422	30.991	30.951	30.712	0.239	0.411	24	0	
12.11.21 23	57.28	44.27	13.01	9.80	5.20	31.322	30.898	30.854	30.620	0.234	0.404	24	0	
13.11.21 23	57.62	44.55	13.07	9.80	5.20	31.327	30.905	30.853	30.623	0.230	0.406	24	0	
14.11.21 23	58.31	44.82	13.49	9.80	5.20	31.327	30.899	30.841	30.611	0.230	0.419	24	0	
15.11.21 23	60.69	45.80	14.89	9.80	5.20	31.293	30.834	30.770	30.536	0.234	0.461	24	0	
16.11.21 23	60.37	45.27	15.09	9.80	5.20	31.300	30.832	30.783	30.541	0.242	0.467	24	0	
17.11.21 23	59.85	45.50	14.36	9.80	5.20	31.565	31.106	31.051	30.809	0.242	0.448	24	0	
18.11.21 23	58.11	44.77	13.33	9.80	5.20	31.814	31.374	31.324	31.084	0.239	0.420	24	0	
19.11.21 23	54.86	42.74	12.12	9.80	5.20	31.751	31.333	31.315	31.069	0.246	0.382	24	0	
20.11.21 23	54.91	42.69	12.22	9.80	5.20	31.745	31.326	31.309	31.065	0.244	0.385	24	0	
21.11.21 23	55.11	42.99	12.12	9.80	5.20	31.743	31.330	31.304	31.065	0.239	0.382	24	0	
22.11.21 23	55.44	43.31	12.14	9.80	5.20	31.802	31.387	31.355	31.117	0.238	0.383	24	0	
Итого/Средн	53.92	42.31	11.61	9.80	5.20	966.071	953.917	953.219	946.120	7.098	11.151	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.10.21 23	11438.741	11344.040	11221.688	11179.307	42.380	103.870	8234	11
22.11.21 23	12404.812	12297.957	12174.906	12125.428	49.479	115.021	8978	11
Итого	966.071	953.917	953.219	946.120	7.098	11.151	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(x) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент:сад. 31

Адрес:ул. Садовое кольцо д. 31

Договор N:000000000

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 20120695, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х5290

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.21 23	48.75	36.04	12.71	9.80	5.20	20.310	20.250	20.113	20.113	0.000	0.257	24	0	
24.10.21 23	49.04	36.55	12.49	9.80	5.20	20.285	20.227	20.086	20.086	0.000	0.252	24	0	
25.10.21 23	48.77	36.17	12.60	9.80	5.20	20.238	20.185	20.045	20.045	0.000	0.254	24	0	
26.10.21 23	49.77	36.06	13.71	9.80	5.20	20.263	20.211	20.065	20.065	0.000	0.277	24	0	
27.10.21 23	51.91	36.99	14.92	9.80	5.20	20.380	20.327	20.167	20.167	0.000	0.303	24	0	
28.10.21 23	51.75	36.90	14.86	9.80	5.20	20.264	20.223	20.060	20.060	0.000	0.300	24	0	
29.10.21 23	51.64	36.68	14.96	9.80	5.20	20.251	20.236	20.060	20.060	0.000	0.302	24	0	
30.10.21 23	51.49	36.38	15.12	9.80	5.20	20.229	20.226	20.047	20.047	0.000	0.305	24	0	
31.10.21 23	50.04	36.24	13.80	9.80	5.20	20.280	20.295	20.114	20.114	0.000	0.279	24	0	
01.11.21 23	48.73	35.66	13.06	9.80	5.20	20.271	20.289	20.115	20.115	0.000	0.264	24	0	
02.11.21 23	49.22	35.89	13.33	9.80	5.20	20.475	20.513	20.324	20.324	0.000	0.273	24	0	
03.11.21 23	50.71	36.49	14.22	9.80	5.20	20.704	20.773	20.557	20.557	0.000	0.294	24	0	
04.11.21 23	52.49	36.88	15.60	9.80	5.20	20.660	20.747	20.511	20.511	0.000	0.322	24	0	
05.11.21 23	52.27	36.75	15.52	9.80	5.20	20.670	20.774	20.532	20.532	0.000	0.320	24	0	
06.11.21 23	52.30	36.73	15.57	9.80	5.20	20.680	20.778	20.538	20.538	0.000	0.321	24	0	
07.11.21 23	53.24	37.09	16.15	9.80	5.20	20.692	20.779	20.538	20.538	0.000	0.333	24	0	
08.11.21 23	51.19	36.56	14.64	9.80	5.20	20.692	20.791	20.557	20.557	0.000	0.303	24	0	
09.11.21 23	48.49	36.03	12.46	9.80	5.20	22.095	22.202	21.967	21.967	0.000	0.276	24	0	
10.11.21 23	51.33	36.06	15.27	9.80	5.20	20.435	20.518	20.295	20.295	0.000	0.312	24	0	
11.11.21 23	56.47	38.32	18.15	9.80	5.20	20.567	20.616	20.375	20.375	0.000	0.371	24	0	
12.11.21 23	56.25	38.30	17.96	9.80	5.20	20.503	20.547	20.310	20.310	0.000	0.366	24	0	
13.11.21 23	56.59	38.55	18.04	9.80	5.20	20.505	20.545	20.307	20.307	0.000	0.368	24	0	
14.11.21 23	57.27	38.68	18.59	9.80	5.20	20.506	20.545	20.303	20.303	0.000	0.379	24	0	
15.11.21 23	59.61	39.26	20.35	9.80	5.20	20.487	20.498	20.256	20.256	0.000	0.414	24	0	
16.11.21 23	59.29	38.65	20.64	9.80	5.20	20.530	20.532	20.298	20.298	0.000	0.421	24	0	
17.11.21 23	58.79	38.90	19.88	9.80	5.20	20.642	20.638	20.408	20.408	0.000	0.407	24	0	
18.11.21 23	56.99	40.84	16.15	9.80	5.20	25.207	25.141	24.900	24.886	0.014	0.404	24	0	
19.11.21 23	54.03	40.83	13.21	9.80	5.20	29.007	29.056	28.728	28.728	0.000	0.382	24	0	
20.11.21 23	54.08	40.86	13.22	9.80	5.20	28.954	29.022	28.685	28.685	0.000	0.382	24	0	
21.11.21 23	54.28	41.15	13.13	9.80	5.20	28.974	29.050	28.705	28.705	0.000	0.379	24	0	
22.11.21 23	54.61	41.53	13.08	9.80	5.20	29.037	29.113	28.763	28.763	0.000	0.379	24	0	
Итого/Средн	53.04	37.87	15.17	9.80	5.20	674.793	675.647	668.730	668.716	0.014	10.198	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.10.21 23	7618.564	7555.670	7482.406	7457.604	24.802	93.429	8229	12
22.11.21 23	8293.357	8231.317	8151.136	8126.320	24.816	103.627	8973	12
Итого	674.793	675.647	668.730	668.716	0.014	10.198	744	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(x) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент:сад 33

Адрес:ул. Садовое кольцо д. 33

Договор N:000000000

Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____т.сут

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

тхв: не исп.

Серийный номер 20123767, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х5290

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.10.21 23	49.24	40.04	9.20	9.80	5.20	30.442	30.434	30.161	30.161	0.000	0.280	24	0	
24.10.21 23	49.52	40.22	9.30	9.80	5.20	30.413	30.403	30.128	30.128	0.000	0.283	24	0	
25.10.21 23	49.25	39.89	9.37	9.80	5.20	30.346	30.331	30.063	30.063	0.000	0.284	24	0	
26.10.21 23	50.26	40.27	9.99	9.80	5.20	30.382	30.358	30.084	30.084	0.000	0.303	24	0	
27.10.21 23	52.45	41.62	10.83	9.80	5.20	30.563	30.526	30.233	30.233	0.000	0.330	24	0	
28.10.21 23	52.28	41.48	10.81	9.80	5.20	30.380	30.342	30.053	30.053	0.000	0.327	24	0	
29.10.21 23	52.17	41.45	10.73	9.80	5.20	30.362	30.327	30.038	30.038	0.000	0.325	24	0	
30.10.21 23	52.02	41.23	10.80	9.80	5.20	30.329	30.291	30.006	30.006	0.000	0.327	24	0	
31.10.21 23	50.56	40.64	9.92	9.80	5.20	30.407	30.385	30.106	30.106	0.000	0.301	24	0	
01.11.21 23	49.23	39.87	9.36	9.80	5.20	30.399	30.385	30.116	30.116	0.000	0.285	24	0	
02.11.21 23	49.71	40.06	9.65	9.80	5.20	30.710	30.695	30.419	30.419	0.000	0.296	24	0	
03.11.21 23	51.22	40.90	10.32	9.80	5.20	31.065	31.038	30.748	30.748	0.000	0.320	24	0	
04.11.21 23	53.02	41.85	11.17	9.80	5.20	31.003	30.957	30.658	30.658	0.000	0.345	24	0	
05.11.21 23	52.81	41.77	11.04	9.80	5.20	31.026	30.987	30.686	30.686	0.000	0.341	24	0	
06.11.21 23	52.83	41.71	11.12	9.80	5.20	31.051	31.014	30.713	30.713	0.000	0.344	24	0	
07.11.21 23	53.78	42.32	11.46	9.80	5.20	31.084	31.039	30.730	30.730	0.000	0.355	24	0	
08.11.21 23	51.73	41.45	10.28	9.80	5.20	31.083	31.061	30.761	30.761	0.000	0.319	24	0	
09.11.21 23	48.98	40.38	8.60	9.80	5.20	33.437	33.450	33.138	33.138	0.000	0.288	24	0	
10.11.21 23	51.85	41.13	10.72	9.80	5.20	31.021	30.980	30.690	30.690	0.000	0.332	24	0	
11.11.21 23	57.05	44.26	12.79	9.80	5.20	31.246	31.183	30.842	30.842	0.000	0.397	24	0	
12.11.21 23	56.84	44.31	12.54	9.80	5.20	31.149	31.096	30.752	30.752	0.000	0.388	24	0	
13.11.21 23	57.18	44.57	12.61	9.80	5.20	31.155	31.102	30.754	30.754	0.000	0.390	24	0	
14.11.21 23	57.88	44.75	13.13	9.80	5.20	31.161	31.101	30.751	30.751	0.000	0.406	24	0	
15.11.21 23	60.24	45.73	14.51	9.80	5.20	31.145	31.050	30.692	30.692	0.000	0.448	24	0	
16.11.21 23	59.89	45.30	14.58	9.80	5.20	31.153	31.054	30.703	30.703	0.000	0.450	24	0	
17.11.21 23	59.38	45.37	14.01	9.80	5.20	31.293	31.209	30.852	30.852	0.000	0.435	24	0	
18.11.21 23	57.64	44.61	13.03	9.80	5.20	31.294	31.231	30.882	30.882	0.000	0.405	24	0	
19.11.21 23	54.40	42.59	11.82	9.80	5.20	31.235	31.198	30.877	30.877	0.000	0.368	24	0	
20.11.21 23	54.47	42.62	11.85	9.80	5.20	31.228	31.195	30.871	30.871	0.000	0.368	24	0	
21.11.21 23	54.67	42.79	11.87	9.80	5.20	31.233	31.200	30.873	30.873	0.000	0.369	24	0	
22.11.21 23	55.00	43.09	11.91	9.80	5.20	31.289	31.256	30.925	30.925	0.000	0.371	24	0	
Итого/Средн	53.48	42.21	11.27	9.80	5.20	960.084	958.878	949.303	949.303	0.000	10.781	744	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
22.10.21 23	10834.535	10884.310	10680.692	10681.135	-0.443	96.293	8230	11
22.11.21 23	11794.619	11843.188	11629.995	11630.438	-0.443	107.074	8974	11
Итого	960.084	958.878	949.303	949.303	0.000	10.781	744	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(x) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 ул. Садовое кольцо д.42 1 ввод
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA780
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	2.42	72.12	113.72	50.81	111.52	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	2.42	72.14	114.10	50.91	112.03	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	2.45	71.67	114.26	50.24	112.25	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	2.44	71.18	113.35	49.60	111.34	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	2.47	71.68	110.52	49.30	108.57	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.46	71.74	108.32	49.02	106.34	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.57	73.42	110.46	50.12	108.29	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.57	72.85	112.47	50.01	110.35	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	2.54	72.93	112.55	50.38	110.41	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	2.49	72.49	112.33	50.28	110.21	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	2.53	72.95	112.13	50.34	109.87	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	2.55	73.38	109.97	50.13	107.74	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.54	72.66	106.67	48.86	104.62	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.52	72.26	105.72	48.43	103.78	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.49	71.88	104.47	48.00	102.56	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.47	71.78	104.33	48.03	102.42	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.51	72.58	105.42	48.72	103.53	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.82	61.78	94.06	44.35	92.15	22:46	24:00
11-11-2021 00:00:00	2.36	70.58	97.89	46.43	96.07	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	2.49	72.72	99.21	47.57	97.36	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	2.61	73.50	105.51	48.77	103.57	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	2.64	74.45	105.67	49.42	103.72	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	2.57	73.33	105.19	48.87	103.24	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.67	74.13	104.02	48.47	102.05	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.70	74.65	102.63	48.28	100.69	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	2.69	73.99	105.80	48.52	103.84	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	2.53	72.48	101.12	47.40	99.20	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.49	72.08	98.39	46.73	96.46	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.48	71.97	97.90	46.59	95.97	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	2.49	72.35	98.00	46.87	96.14	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	2.48	72.36	98.97	47.22	97.11	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	77.47	72.26	3285.15	48.67	3223.37	742:46	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 ул. Садовое кольцо д.42 2 ввод
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA779
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	2.74	72.10	130.40	51.10	124.24	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	2.72	72.15	130.70	51.31	124.64	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	2.73	71.67	130.46	50.69	124.85	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	2.74	71.17	129.29	49.98	124.40	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	2.78	71.66	126.76	49.72	121.28	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.75	71.73	123.84	49.51	118.75	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.88	73.44	126.11	50.60	120.54	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.86	72.84	127.89	50.46	123.15	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	2.84	72.93	128.10	50.75	123.39	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	2.79	72.48	127.78	50.60	123.40	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	2.83	72.94	127.66	50.73	122.68	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	2.89	73.39	125.92	50.45	119.83	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.84	72.67	121.92	49.36	116.85	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.81	72.27	120.79	48.97	116.48	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.78	71.90	119.48	48.56	115.19	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.79	71.80	119.39	48.41	115.01	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.84	72.58	120.73	49.06	116.02	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	2.04	61.69	106.61	44.71	102.81	22:33	24:00
11-11-2021 00:00:00	2.66	70.45	112.06	46.68	107.70	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	2.83	72.76	113.47	47.74	108.59	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	2.95	73.50	120.51	49.01	115.80	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	2.99	74.45	120.87	49.71	116.42	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	2.91	73.39	120.37	49.18	115.81	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	3.02	74.10	119.28	48.76	114.08	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	3.08	74.67	118.08	48.52	113.25	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	3.06	74.02	121.01	48.73	116.11	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	3.53	72.59	242.39	55.47	235.77	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	3.66	71.54	303.58	59.64	296.06	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	3.78	72.12	322.23	60.39	313.96	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	3.75	72.51	323.17	60.91	314.17	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	3.73	72.52	326.00	61.07	317.37	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	91.58	72.26	4706.85	50.99	4538.62	742:33	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 ул. Садовое кольцо д.58
 Жилой дом
 ИМ 2300 N ВВ149
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	2.65	73.45	165.33	57.39	165.38	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	2.64	73.45	165.48	57.46	165.55	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	2.67	72.99	165.56	56.86	165.66	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	2.68	72.48	164.48	56.20	164.54	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	2.69	73.02	160.22	56.18	160.26	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.70	73.09	157.20	55.92	157.22	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.80	74.77	159.49	57.22	159.56	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.79	74.20	161.67	56.94	161.76	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	2.73	74.27	161.66	57.37	161.87	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	2.70	73.83	161.40	57.09	161.63	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	2.74	74.31	160.94	57.28	161.21	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	2.78	74.73	157.81	57.10	158.04	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.77	74.00	153.31	55.95	153.38	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.79	73.60	152.17	55.24	152.21	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.77	73.22	150.50	54.80	150.52	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.77	73.11	150.30	54.64	150.31	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.82	73.95	152.01	55.39	151.99	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	2.02	62.66	135.51	49.46	135.47	21:38	24:00
11-11-2021 00:00:00	2.68	72.06	141.44	53.06	141.39	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	2.81	74.07	143.53	54.42	143.44	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	2.91	74.90	152.40	55.80	152.38	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	2.96	75.85	152.65	56.47	152.67	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	2.88	74.67	151.90	55.70	151.91	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	3.02	75.57	150.77	55.52	150.69	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	3.09	76.06	149.93	55.44	149.88	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	3.00	75.36	153.78	55.84	153.76	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	2.86	73.83	150.18	54.74	150.18	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.83	73.44	147.57	54.23	147.53	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.82	73.34	147.11	54.14	147.04	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	2.82	73.71	147.20	54.56	147.13	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	2.80	73.72	148.50	54.82	148.41	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	86.00	73.60	4772.00	55.59	4772.99	741:38	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
Садовое кольцо 60а
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ412
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Qo1	Qm1	Gm1	T2	Qo2	Qm2	Gm2
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн
Макс.предел	1000000	10	150	150	150	1000000	150	150	150	1000000
Миним.предел	0	0	0	0,75	0	0	0	0,75	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время										
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	3.51	0.15	71.14	8.02	7.84	188.08	52.44	7.94	7.84	188.20
25-10-2021 00:00:00	3.48	0.14	71.10	8.00	7.82	187.68	52.56	7.93	7.83	187.94
26-10-2021 00:00:00	3.48	0.14	70.65	7.99	7.81	187.56	52.10	7.91	7.81	187.36
27-10-2021 00:00:00	3.51	0.15	70.17	7.93	7.76	186.13	51.29	7.82	7.73	185.47
28-10-2021 00:00:00	3.58	0.15	70.72	7.71	7.54	180.99	50.93	7.62	7.53	180.78
29-10-2021 00:00:00	3.56	0.15	70.80	7.60	7.43	178.33	50.80	7.50	7.41	177.93
30-10-2021 00:00:00	3.70	0.15	72.37	7.70	7.52	180.59	51.86	7.61	7.51	180.35
31-10-2021 00:00:00	3.67	0.15	71.85	7.77	7.59	182.26	51.69	7.64	7.54	180.98
01-11-2021 00:00:00	3.61	0.15	71.90	7.77	7.60	182.31	52.08	7.69	7.59	182.14
02-11-2021 00:00:00	3.58	0.15	71.50	7.77	7.59	182.16	51.85	7.68	7.58	181.90
03-11-2021 00:00:00	3.63	0.15	71.96	7.74	7.57	181.59	51.97	7.64	7.54	180.94
04-11-2021 00:00:00	3.67	0.15	72.35	7.59	7.42	177.98	51.70	7.49	7.39	177.46
05-11-2021 00:00:00	3.66	0.15	71.64	7.37	7.21	172.98	50.46	7.28	7.19	172.59
06-11-2021 00:00:00	3.63	0.15	71.27	7.30	7.14	171.37	50.05	7.22	7.14	171.29
07-11-2021 00:00:00	3.58	0.15	70.91	7.23	7.06	169.54	49.74	7.13	7.05	169.21
08-11-2021 00:00:00	3.57	0.15	70.79	7.21	7.05	169.29	49.68	7.13	7.05	169.24
09-11-2021 00:00:00	3.66	0.15	71.62	7.31	7.14	171.39	50.26	7.20	7.12	170.82
10-11-2021 00:00:00	2.64	0.11	60.41	6.47	6.35	152.37	45.12	6.41	6.34	152.23
11-11-2021 00:00:00	3.46	0.14	69.92	6.75	6.60	158.45	48.02	6.67	6.60	158.41
12-11-2021 00:00:00	3.63	0.15	71.69	6.89	6.73	161.63	49.14	6.78	6.70	160.80
13-11-2021 00:00:00	3.80	0.16	72.55	7.31	7.14	171.47	50.37	7.21	7.12	170.96
14-11-2021 00:00:00	3.85	0.16	73.46	7.33	7.16	171.83	51.02	7.25	7.16	171.83
15-11-2021 00:00:00	3.75	0.16	72.24	7.30	7.13	171.05	50.30	7.21	7.12	170.93
16-11-2021 00:00:00	3.93	0.16	73.21	7.25	7.08	169.82	50.06	7.16	7.07	169.72
17-11-2021 00:00:00	4.00	0.17	73.64	7.21	7.04	169.02	49.97	7.12	7.04	168.98
18-11-2021 00:00:00	3.94	0.16	72.94	7.41	7.24	173.68	50.21	7.30	7.21	173.03
19-11-2021 00:00:00	3.75	0.16	71.45	7.26	7.09	170.20	49.42	7.14	7.06	169.39
20-11-2021 00:00:00	3.69	0.15	71.11	7.15	6.99	167.65	49.04	7.04	6.96	167.04
21-11-2021 00:00:00	3.71	0.15	71.02	7.13	6.97	167.26	48.80	6.99	6.91	165.79
22-11-2021 00:00:00	3.72	0.15	71.38	7.14	6.97	167.38	49.16	7.04	6.96	167.05
23-11-2021 00:00:00	3.72	0.15	71.37	7.21	7.05	169.18	49.38	7.12	7.03	168.84

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн
744:00	112.66	0.15	71.26	7.41	7.25	5391.22	50.37	7.32	7.23	5379.61

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 Садовое кольцо 60а
 Жилой дом
 ИМ 2300 N ВВ412
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	tm1	ts1
Един.измерения.	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	1000000
Миним.предел	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время		
23-10-2021 00:00:00	-	-
24-10-2021 00:00:00	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	21:34	24:00
11-11-2021 00:00:00	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	час:мин	час:мин
744:00	741:34	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

садов кольцо 79

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Садовое кольцо д.79 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут MГВС= _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.40 м3/ч

Заводской номер 00169042 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x7500 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	56.07	43.38	12.69	294.48	290.14	288.19	285.64	0.00	4.50	5.60	5.40	3.679	0.195	24	0	*
24/10/21	56.22	43.71	12.51	294.27	289.94	288.02	285.45	0.00	4.49	5.60	5.40	3.617	0.196	24	0	*
25/10/21	55.17	42.75	12.42	291.05	286.96	284.75	282.31	0.00	4.65	5.60	5.40	3.557	0.199	24	0	*
26/10/21	53.12	41.21	11.91	280.88	277.18	274.94	272.73	0.00	4.45	5.60	5.40	3.296	0.183	24	0	*
27/10/21	54.01	41.56	12.45	287.79	283.86	281.59	279.27	0.00	4.59	5.60	5.40	3.529	0.191	24	0	*
28/10/21	56.31	43.42	12.89	302.89	298.46	296.39	293.75	0.00	4.71	5.60	5.40	3.843	0.204	24	0	*
29/10/21	59.96	46.04	13.92	320.16	314.88	313.17	310.06	0.00	4.82	5.60	5.40	4.375	0.222	24	0	*
30/10/21	59.23	45.58	13.65	315.62	310.51	308.71	305.71	0.00	4.80	5.60	5.40	4.232	0.219	24	0	*
31/10/21	59.53	45.99	13.54	315.97	310.81	309.17	306.10	0.00	4.71	5.60	5.40	4.200	0.216	24	0	*
01/11/21	58.82	45.43	13.39	313.51	308.52	306.65	303.66	0.00	4.86	5.60	5.40	4.125	0.221	24	0	*
02/11/21	59.51	45.91	13.60	319.36	314.17	312.47	309.36	0.00	4.81	5.60	5.40	4.264	0.221	24	0	*
03/11/21	59.55	45.84	13.71	315.17	310.02	308.33	305.30	0.00	4.72	5.60	5.40	4.245	0.216	24	0	*
04/11/21	57.28	43.96	13.32	302.63	298.03	295.96	293.25	0.00	4.78	5.60	5.40	3.961	0.210	24	0	*
05/11/21	56.31	43.20	13.11	297.76	293.38	291.34	288.78	0.00	4.60	5.60	5.40	3.842	0.199	24	0	*
06/11/21	55.10	42.11	12.99	292.03	287.92	285.78	283.41	0.00	4.51	5.60	5.40	3.734	0.190	24	0	*
07/11/21	54.87	41.92	12.95	290.50	286.45	284.26	281.91	0.00	4.54	5.60	5.40	3.704	0.190	24	0	*
08/11/21	55.91	42.60	13.31	295.32	291.02	288.91	286.44	0.00	4.58	5.60	5.40	3.867	0.195	24	0	*
09/11/21	51.30	39.76	11.54	251.12	248.00	245.85	243.98	0.00	4.02	5.60	5.40	2.859	0.160	24	0	*
10/11/21	58.71	42.36	16.35	269.78	265.41	263.19	260.96	0.00	4.45	5.60	5.40	4.323	0.188	24	0	*
11/11/21	64.71	48.16	16.55	316.43	310.38	308.78	305.44	0.00	4.94	5.60	5.40	5.130	0.238	24	0	*
12/11/21	64.45	49.52	14.93	360.40	353.57	352.42	348.36	0.00	5.21	5.60	5.40	5.273	0.258	24	0	*
13/11/21	65.35	50.23	15.12	362.46	355.42	354.40	350.23	0.00	5.19	5.60	5.40	5.370	0.260	24	0	*
14/11/21	64.06	49.43	14.63	356.30	349.64	348.46	344.47	0.00	5.17	5.60	5.40	5.108	0.255	24	0	*
15/11/21	64.34	49.15	15.19	356.33	349.62	348.34	344.37	0.00	5.25	5.60	5.40	5.303	0.258	24	0	*
16/11/21	64.85	49.46	15.39	357.57	350.74	349.44	345.42	0.00	5.32	5.60	5.40	5.393	0.263	24	0	*
17/11/21	61.66	47.30	14.36	324.68	318.98	317.40	314.02	0.00	4.96	5.60	5.40	4.574	0.234	24	0	*
18/11/21	56.55	42.73	13.82	298.92	294.51	292.25	289.75	0.00	4.76	5.60	5.40	4.060	0.203	24	0	*
19/11/21	58.40	44.27	14.13	312.18	307.24	305.29	302.46	0.00	4.78	5.60	5.40	4.339	0.211	24	0	*
20/11/21	58.59	44.43	14.16	314.48	309.50	307.57	304.73	0.00	4.77	5.60	5.40	4.376	0.212	24	0	*
21/11/21	59.22	44.97	14.25	317.10	312.00	310.00	307.07	0.00	4.93	5.60	5.40	4.441	0.222	24	0	*
22/11/21	57.17	43.43	13.74	299.82	295.25	293.20	290.57	0.00	4.68	5.60	5.40	4.051	0.203	24	0	*
Итого:				9626.9	9472.51	9415.2	9324.96	0.00	147.55			130.670	6.632	744	0	
Средние:	58.59	44.83	13.75							5.60	5.40					

Период нормальной работы 744ч

садов кольцо 79

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1531ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 ул. Садовое кольцо д.2а
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA707
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.77	51.19	386.02	46.60	385.01	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.77	51.50	386.19	46.90	385.10	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.78	51.23	386.22	46.62	385.19	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.90	52.27	386.05	47.33	384.94	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	2.09	54.57	386.11	49.15	384.30	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.07	54.39	385.43	49.01	383.63	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.05	54.26	384.42	48.91	382.90	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.05	54.12	384.44	48.79	383.01	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.88	52.60	385.10	47.70	383.76	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.80	51.17	385.64	46.51	384.73	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.84	51.66	386.16	46.90	385.15	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.97	53.26	386.64	48.15	385.56	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.16	55.16	386.76	49.57	385.10	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.15	54.92	386.86	49.35	385.33	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.16	54.95	386.90	49.36	385.40	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.25	55.94	387.01	50.10	385.44	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.04	53.82	387.08	48.55	385.84	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.81	50.80	390.42	46.15	389.82	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	2.08	53.87	371.35	48.20	370.03	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	2.45	59.36	346.37	52.27	344.02	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	2.43	59.13	345.88	52.10	343.63	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	2.43	59.48	345.60	52.44	343.46	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	2.51	60.19	345.52	52.92	343.44	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.73	62.70	344.95	54.76	343.09	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.74	62.35	345.56	54.40	343.72	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	2.66	61.80	346.66	54.13	344.79	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	2.49	59.97	346.57	52.76	344.39	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.28	56.57	347.38	49.99	344.74	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.30	56.64	347.10	50.00	344.48	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	2.29	56.85	347.20	50.23	344.49	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	2.31	57.19	347.41	50.52	344.74	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	67.24	55.61	11481.03	49.69	11429.22	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Садовое кольцо 7 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00166279 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xА843 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
23/10/21	50.24	42.56	7.68	231.07	228.43	235.61	233.69	0.00	-5.26	6.20	6.00	1.750	-0.224	24	0	*
24/10/21	50.52	42.87	7.65	231.58	228.81	236.07	234.04	0.00	-5.23	6.20	6.00	1.747	-0.224	24	0	*
25/10/21	50.24	42.54	7.70	231.17	228.50	235.70	233.78	0.00	-5.28	6.20	6.00	1.760	-0.225	24	0	*
26/10/21	51.38	43.06	8.32	230.64	227.81	235.12	233.08	0.00	-5.27	6.20	6.00	1.895	-0.227	24	0	*
27/10/21	53.53	44.46	9.07	230.42	227.30	234.70	232.54	0.00	-5.24	6.20	6.00	2.056	-0.233	24	0	*
28/10/21	53.34	44.32	9.02	229.83	226.71	234.17	232.01	0.00	-5.30	6.20	6.00	2.044	-0.235	24	0	*
29/10/21	53.23	44.21	9.02	229.40	226.28	233.74	231.58	0.00	-5.30	6.20	6.00	2.036	-0.234	24	0	*
30/10/21	53.09	43.99	9.10	229.46	226.41	233.74	231.58	0.00	-5.17	6.20	6.00	2.055	-0.227	24	0	*
31/10/21	51.49	43.24	8.25	229.90	227.04	234.24	232.21	0.00	-5.17	6.20	6.00	1.870	-0.223	24	0	*
01/11/21	50.21	42.37	7.84	230.42	227.78	234.89	232.97	0.00	-5.19	6.20	6.00	1.783	-0.220	24	0	*
02/11/21	50.81	42.73	8.08	213.94	211.43	218.11	216.27	0.00	-4.84	6.20	6.00	1.708	-0.207	24	0	*
03/11/21	52.29	43.66	8.63	232.30	229.34	236.66	234.50	0.00	-5.16	6.20	6.00	1.976	-0.225	24	0	*
04/11/21	54.12	44.70	9.42	232.14	229.02	236.33	234.17	0.00	-5.15	6.20	6.00	2.155	-0.230	24	0	*
05/11/21	53.88	44.48	9.40	232.30	229.18	236.58	234.42	0.00	-5.24	6.20	6.00	2.151	-0.233	24	0	*
06/11/21	53.91	44.45	9.46	232.65	229.53	236.87	234.71	0.00	-5.18	6.20	6.00	2.169	-0.230	24	0	*
07/11/21	54.96	45.12	9.84	232.84	229.59	236.95	234.68	0.00	-5.09	6.20	6.00	2.254	-0.230	24	0	*
08/11/21	52.61	43.87	8.74	232.76	229.77	237.11	234.97	0.00	-5.20	6.20	6.00	2.005	-0.228	24	0	*
09/11/21	49.84	42.33	7.51	242.63	239.80	246.99	244.92	0.00	-5.12	6.20	6.00	1.799	-0.217	24	0	*
10/11/21	53.16	43.91	9.25	233.31	230.27	237.38	235.26	0.00	-4.99	6.20	6.00	2.127	-0.219	24	0	*
11/11/21	58.25	47.42	10.83	233.76	230.16	237.73	235.30	0.00	-5.14	6.20	6.00	2.492	-0.244	24	0	*
12/11/21	58.04	47.37	10.67	233.96	230.36	237.92	235.52	0.00	-5.16	6.20	6.00	2.454	-0.244	24	0	*
13/11/21	58.38	47.61	10.77	233.95	230.35	237.90	235.29	0.00	-4.94	6.20	6.00	2.478	-0.235	24	0	*
14/11/21	59.18	48.04	11.14	234.02	230.29	237.85	235.22	0.00	-4.93	6.20	6.00	2.562	-0.237	24	0	*
15/11/21	61.54	49.44	12.10	234.10	230.02	237.80	235.16	0.00	-5.14	6.20	6.00	2.782	-0.254	24	0	*
16/11/21	61.20	49.00	12.20	234.24	230.20	237.94	235.30	0.00	-5.10	6.20	6.00	2.807	-0.250	24	0	*
17/11/21	60.61	48.88	11.73	235.12	231.17	238.84	236.19	0.00	-5.02	6.20	6.00	2.708	-0.245	24	0	*
18/11/21	58.73	47.71	11.02	235.12	231.40	238.95	236.37	0.00	-4.97	6.20	6.00	2.546	-0.237	24	0	*
19/11/21	55.53	45.48	10.05	234.86	231.50	238.94	236.54	0.00	-5.04	6.20	6.00	2.323	-0.229	24	0	*
20/11/21	55.58	45.43	10.15	234.92	231.56	238.97	236.57	0.00	-5.01	6.20	6.00	2.348	-0.228	24	0	*
21/11/21	55.81	45.69	10.12	235.11	231.75	239.14	236.74	0.00	-4.99	6.20	6.00	2.344	-0.228	24	0	*
22/11/21	56.15	46.03	10.12	235.13	231.76	239.25	236.85	0.00	-5.09	6.20	6.00	2.344	-0.234	24	0	*
Итого:				7203.0	7103.52	7332.1	7262.43	0.00	-158.91			67.528	-7.156	744	0	
Средние:	54.57	45.06	9.51						6.20	6.00						

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 47018ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Садовое кольцо 12а Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00166946 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xB242 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
23/10/21	49.87	41.54	8.33	187.99	185.83	186.25	184.79	1.04	5.52	6.70	1.536	0.043	24	0	*
24/10/21	50.16	41.71	8.45	184.33	182.17	182.70	181.26	0.91	5.55	6.70	1.533	0.038	24	0	*
25/10/21	49.89	41.24	8.65	181.36	179.21	179.61	178.17	1.04	5.55	6.70	1.543	0.043	24	0	*
26/10/21	50.95	41.60	9.35	180.29	178.09	178.50	177.06	1.03	5.54	6.70	1.657	0.043	24	0	*
27/10/21	53.12	42.94	10.18	180.12	177.72	178.29	176.85	0.87	5.53	6.70	1.801	0.037	24	0	*
28/10/21	52.94	42.83	10.11	179.29	176.89	177.49	176.05	0.84	5.53	6.70	1.781	0.036	24	0	*
29/10/21	52.83	42.68	10.15	179.33	176.93	177.45	176.01	0.92	5.53	6.70	1.790	0.039	24	0	*
30/10/21	52.68	42.51	10.17	179.12	176.72	177.23	175.79	0.93	5.53	6.70	1.789	0.040	24	0	*
31/10/21	51.15	41.97	9.18	182.58	180.31	180.89	179.38	0.93	5.53	6.70	1.645	0.039	24	0	*
01/11/21	49.83	41.00	8.83	179.64	177.48	177.82	176.38	1.10	5.53	6.70	1.561	0.045	24	0	*
02/11/21	50.36	41.29	9.07	181.44	179.24	179.59	178.15	1.09	5.54	6.70	1.616	0.045	24	0	*
03/11/21	51.88	42.18	9.70	183.69	181.35	181.77	180.33	1.02	5.52	6.70	1.751	0.043	24	0	*
04/11/21	53.70	43.09	10.61	183.39	180.99	181.35	179.67	1.32	5.54	6.70	1.914	0.057	24	0	*
05/11/21	53.47	42.98	10.49	183.51	181.11	181.53	179.86	1.25	5.54	6.70	1.892	0.054	24	0	*
06/11/21	53.49	42.98	10.51	183.60	181.20	181.65	179.97	1.23	5.54	6.70	1.897	0.053	24	0	*
07/11/21	54.50	43.61	10.89	183.81	181.28	181.83	180.15	1.13	5.54	6.70	1.969	0.049	24	0	*
08/11/21	52.29	42.53	9.76	183.58	181.22	181.67	180.12	1.10	5.54	6.70	1.760	0.047	24	0	*
09/11/21	49.55	41.36	8.19	197.64	195.36	195.81	194.23	1.13	5.61	6.70	1.592	0.047	24	0	*
10/11/21	52.63	42.38	10.25	183.39	180.99	181.32	179.79	1.20	5.68	6.70	1.847	0.051	24	0	*
11/11/21	57.78	45.67	12.11	184.38	181.50	182.31	180.60	0.90	5.68	6.70	2.192	0.041	24	0	*
12/11/21	57.57	45.60	11.97	184.61	181.73	182.60	180.92	0.81	5.70	6.70	2.167	0.037	24	0	*
13/11/21	57.91	45.84	12.07	184.65	181.77	182.66	180.90	0.87	5.69	6.70	2.187	0.040	24	0	*
14/11/21	58.66	46.22	12.44	184.65	181.71	182.62	180.79	0.92	5.70	6.70	2.254	0.043	24	0	*
15/11/21	61.03	47.46	13.57	184.40	181.28	182.26	180.34	0.94	5.70	6.70	2.453	0.045	24	0	*
16/11/21	60.69	46.98	13.71	184.61	181.49	182.42	180.50	0.99	5.70	6.70	2.482	0.047	24	0	*
17/11/21	60.14	46.96	13.18	185.44	182.40	183.28	181.36	1.04	5.70	6.70	2.397	0.049	24	0	*
18/11/21	58.31	46.04	12.27	185.61	182.67	183.51	181.65	1.02	5.70	6.70	2.235	0.047	24	0	*
19/11/21	55.09	43.91	11.18	185.11	182.47	183.17	181.49	0.98	5.71	6.70	2.032	0.043	24	0	*
20/11/21	55.14	43.93	11.21	184.87	182.23	183.01	181.33	0.90	5.72	6.70	2.033	0.040	24	0	*
21/11/21	55.36	44.17	11.19	184.85	182.21	182.99	181.31	0.90	5.74	6.70	2.029	0.040	24	0	*
22/11/21	55.69	44.47	11.22	185.31	182.67	183.46	181.78	0.89	5.74	6.70	2.042	0.040	24	0	*
Итого:				5696.5	5618.22	5637.0	5586.98	31.24			59.377	1.361	744	0	
Средние:	54.15	43.53	10.61						5.60	6.70					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 48093ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Садовое кольцо 13 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00168988 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x6E00 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
23/10/21	50.16	44.17	5.99	306.08	302.48	297.89	295.24	7.24	6.12	5.67	1.809	0.320	24	0	
24/10/21	50.44	44.43	6.01	306.53	302.93	298.33	295.50	7.43	6.15	5.70	1.821	0.330	24	0	
25/10/21	50.16	44.05	6.11	306.27	302.68	298.06	295.39	7.29	6.15	5.70	1.850	0.321	24	0	
26/10/21	51.30	44.71	6.59	306.61	302.83	298.29	295.51	7.32	6.15	5.70	1.994	0.327	24	0	
27/10/21	53.45	46.36	7.09	306.71	302.63	298.31	295.23	7.40	6.14	5.69	2.147	0.343	24	0	
28/10/21	53.27	46.23	7.04	306.31	302.23	297.92	294.94	7.29	6.14	5.69	2.124	0.337	24	0	
29/10/21	53.16	46.10	7.06	305.94	301.86	297.49	294.60	7.26	6.15	5.69	2.130	0.334	24	0	
30/10/21	53.01	45.93	7.08	305.85	301.77	297.43	294.55	7.22	6.15	5.70	2.137	0.331	24	0	
31/10/21	51.40	44.99	6.41	305.87	302.06	297.60	294.78	7.28	6.15	5.70	1.933	0.327	24	0	
01/11/21	50.12	43.99	6.13	306.37	302.77	298.12	295.48	7.29	6.15	5.70	1.859	0.321	24	0	
02/11/21	50.69	44.43	6.26	311.01	307.28	302.59	299.80	7.48	6.17	5.70	1.925	0.332	24	0	
03/11/21	52.21	45.56	6.65	316.36	312.34	307.70	304.66	7.68	6.15	5.67	2.075	0.350	24	0	
04/11/21	54.04	46.75	7.29	315.96	311.64	307.19	304.07	7.57	6.17	5.70	2.273	0.354	24	0	
05/11/21	53.80	46.62	7.18	316.14	311.82	307.38	304.26	7.56	6.18	5.70	2.237	0.352	24	0	
06/11/21	53.82	46.64	7.18	316.31	311.99	307.56	304.44	7.55	6.18	5.70	2.242	0.352	24	0	
07/11/21	54.87	47.41	7.46	316.62	312.18	307.82	304.57	7.61	6.18	5.70	2.327	0.361	24	0	
08/11/21	52.52	45.84	6.68	316.50	312.42	307.83	304.78	7.64	6.18	5.70	2.083	0.350	24	0	
09/11/21	49.79	44.12	5.67	335.52	331.59	326.40	323.38	8.21	6.28	5.73	1.879	0.362	24	0	
10/11/21	53.09	46.01	7.08	316.23	312.11	307.32	304.22	7.89	6.32	5.85	2.208	0.363	24	0	
11/11/21	58.16	49.81	8.35	317.35	312.36	308.31	304.71	7.65	6.32	5.85	2.610	0.381	24	0	
12/11/21	57.95	49.69	8.26	317.59	312.66	308.61	305.01	7.65	6.34	5.87	2.580	0.380	24	0	
13/11/21	58.29	49.99	8.30	317.75	312.71	308.71	305.11	7.60	6.34	5.86	2.593	0.380	24	0	
14/11/21	59.09	50.51	8.58	317.79	312.64	308.78	305.11	7.53	6.34	5.87	2.682	0.380	24	0	
15/11/21	61.45	51.99	9.46	317.67	312.15	308.51	304.67	7.48	6.34	5.87	2.954	0.389	24	0	
16/11/21	61.12	51.63	9.49	317.83	312.37	308.67	304.83	7.54	6.34	5.87	2.959	0.389	24	0	
17/11/21	60.60	50.64	9.96	283.85	279.08	276.13	272.84	6.24	6.25	5.88	2.777	0.316	24	0	
18/11/21	58.61	48.75	9.86	263.60	259.42	256.79	253.97	5.45	6.19	5.88	2.555	0.266	24	0	
19/11/21	55.42	46.47	8.95	263.23	259.40	256.62	253.98	5.42	6.21	5.89	2.319	0.252	24	0	
20/11/21	55.47	46.54	8.93	263.22	259.43	256.61	253.97	5.46	6.22	5.90	2.314	0.254	24	0	
21/11/21	55.70	46.78	8.92	263.32	259.48	256.72	254.08	5.40	6.23	5.92	2.312	0.252	24	0	
22/11/21	56.03	47.03	9.00	263.64	259.80	257.02	254.38	5.42	6.23	5.91	2.339	0.255	24	0	
Итого:				9430.0	9299.11	9172.7	9078.06	221.05			70.047	10.361	744	0	
Средние:	54.49	46.90	7.58					6.21	5.77						

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 12449ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Садовое кольцо 14а Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00169005 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xD931 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
23/10/21	49.99	43.47	6.52	289.65	286.29	293.83	291.19	-4.90	5.57	5.58	1.864	-0.213	24	0	
24/10/21	50.28	43.68	6.60	286.10	282.74	290.24	287.60	-4.86	5.62	5.62	1.862	-0.212	24	0	
25/10/21	50.01	43.20	6.81	282.90	279.56	287.02	284.46	-4.90	5.62	5.62	1.899	-0.212	24	0	
26/10/21	51.09	43.67	7.42	281.27	277.83	285.26	282.71	-4.88	5.62	5.61	2.060	-0.213	24	0	
27/10/21	53.27	45.26	8.01	280.97	277.22	284.88	282.17	-4.95	5.61	5.60	2.211	-0.224	24	0	
28/10/21	53.09	45.14	7.95	279.72	276.11	283.57	280.93	-4.82	5.62	5.61	2.189	-0.217	24	0	
29/10/21	52.98	45.08	7.90	279.69	276.09	283.55	280.91	-4.82	5.62	5.61	2.176	-0.217	24	0	
30/10/21	52.83	44.93	7.90	279.42	275.82	283.33	280.69	-4.87	5.63	5.61	2.178	-0.219	24	0	
31/10/21	51.28	44.13	7.15	283.12	279.63	287.12	284.48	-4.85	5.63	5.60	1.995	-0.214	24	0	
01/11/21	49.96	43.07	6.89	280.06	276.70	284.10	281.70	-5.00	5.64	5.61	1.904	-0.215	24	0	
02/11/21	50.50	43.48	7.02	283.01	279.59	287.03	284.52	-4.93	5.65	5.61	1.959	-0.214	24	0	
03/11/21	52.03	44.52	7.51	286.41	282.82	290.46	287.80	-4.98	5.63	5.60	2.118	-0.222	24	0	
04/11/21	53.86	45.65	8.21	285.90	282.06	289.82	286.94	-4.88	5.65	5.62	2.310	-0.223	24	0	
05/11/21	53.62	45.50	8.12	286.08	282.24	290.04	287.16	-4.92	5.65	5.63	2.286	-0.224	24	0	
06/11/21	53.64	45.50	8.14	286.30	282.46	290.14	287.26	-4.80	5.65	5.62	2.295	-0.218	24	0	
07/11/21	54.66	46.23	8.43	286.60	282.63	290.47	287.54	-4.91	5.65	5.62	2.379	-0.227	24	0	
08/11/21	52.43	44.91	7.52	286.32	282.65	290.28	287.48	-4.83	5.65	5.61	2.120	-0.217	24	0	
09/11/21	49.67	43.38	6.29	308.59	305.04	312.98	310.17	-5.13	5.72	5.67	1.912	-0.222	24	0	
10/11/21	52.81	44.84	7.97	286.01	282.27	289.91	287.17	-4.90	5.80	5.76	2.243	-0.220	24	0	
11/11/21	57.97	48.57	9.40	287.49	282.99	291.22	288.07	-5.08	5.80	5.76	2.659	-0.247	24	0	
12/11/21	57.75	48.49	9.26	286.91	282.58	290.58	287.46	-4.88	5.82	5.78	2.617	-0.236	24	0	
13/11/21	58.10	48.75	9.35	287.26	282.71	291.05	287.75	-5.04	5.82	5.78	2.641	-0.246	24	0	
14/11/21	58.86	49.13	9.73	287.18	282.54	290.83	287.54	-5.00	5.82	5.78	2.744	-0.245	24	0	
15/11/21	61.24	50.46	10.78	287.78	282.78	291.15	287.69	-4.91	5.82	5.79	3.043	-0.248	24	0	
16/11/21	60.90	50.06	10.84	287.94	283.03	291.34	287.98	-4.95	5.82	5.79	3.063	-0.248	24	0	
17/11/21	60.33	50.00	10.33	289.21	284.33	292.77	289.32	-4.99	5.82	5.79	2.933	-0.249	24	0	
18/11/21	58.49	48.88	9.61	289.42	284.81	293.10	289.81	-5.00	5.82	5.78	2.735	-0.244	24	0	
19/11/21	55.26	46.49	8.77	288.81	284.73	292.68	289.80	-5.07	5.83	5.79	2.492	-0.236	24	0	
20/11/21	55.31	46.57	8.74	288.51	284.43	292.41	289.51	-5.08	5.84	5.80	2.484	-0.236	24	0	
21/11/21	55.53	46.82	8.71	288.46	284.38	292.33	289.23	-4.85	5.86	5.82	2.473	-0.227	24	0	
22/11/21	55.86	47.09	8.77	289.14	284.98	293.09	289.97	-4.99	5.86	5.81	2.497	-0.235	24	0	
Итого:				8876.2	8754.04	8996.5	8907.01	-152.97			72.341	-7.040	744	0	
Средние:	54.30	46.03	8.27					5.71	5.68						

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 1338ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Садовое кольцо 15 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 6.00 м3/ч G3 min = 0.00 м3/ч

Заводской номер 00166300 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x348А ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	DI
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч	ч
23/10/21	50.12	44.33	5.79	287.07	283.71	289.99	287.35	0.00	-3.64	6.13	6.70	1.636	-0.161	24	0	*	0.0000
24/10/21	50.40	44.59	5.81	287.33	283.97	290.24	287.60	0.00	-3.63	6.16	6.70	1.646	-0.162	24	0	*	0.0000
25/10/21	50.13	44.26	5.87	287.02	283.67	289.88	287.24	0.00	-3.57	6.16	6.48	1.659	-0.158	24	0	*	0.0000
26/10/21	51.26	44.97	6.29	287.08	283.55	289.94	287.19	0.00	-3.64	6.16	6.70	1.776	-0.164	24	0	*	0.0000
27/10/21	53.40	46.60	6.80	287.22	283.38	289.85	286.97	0.00	-3.59	6.15	6.70	1.921	-0.167	24	0	*	0.0000
28/10/21	53.21	46.46	6.75	286.76	282.92	289.46	286.58	0.00	-3.66	6.15	6.70	1.906	-0.170	24	0	*	0.0000
29/10/21	53.10	46.35	6.75	286.48	282.64	289.13	286.25	0.00	-3.61	6.15	6.70	1.899	-0.167	24	0	*	0.0000
30/10/21	52.96	46.19	6.77	286.44	282.63	289.19	286.31	0.00	-3.68	6.16	6.70	1.908	-0.170	24	0	*	0.0000
31/10/21	51.36	45.16	6.20	286.79	283.22	289.60	286.85	0.00	-3.63	6.15	6.70	1.748	-0.164	24	0	*	0.0000
01/11/21	50.09	44.23	5.86	287.00	283.64	289.92	287.28	0.00	-3.64	6.16	6.70	1.655	-0.161	24	0	*	0.0000
02/11/21	50.54	43.99	6.55	258.47	255.37	260.69	258.33	0.00	-2.96	6.12	6.70	1.668	-0.130	24	0	*	0.0000
03/11/21	52.09	44.08	8.01	221.79	218.98	224.05	221.97	0.00	-2.99	6.25	6.70	1.749	-0.132	24	0	*	0.0000
04/11/21	53.92	45.15	8.77	222.34	219.28	224.51	222.35	0.00	-3.07	6.27	6.70	1.917	-0.139	24	0	*	0.0000
05/11/21	53.68	45.00	8.68	222.90	220.00	225.06	222.90	0.00	-2.90	6.27	6.70	1.900	-0.130	24	0	*	0.0000
06/11/21	53.70	45.04	8.66	223.27	220.34	225.49	223.33	0.00	-2.99	6.27	6.70	1.905	-0.135	24	0	*	0.0000
07/11/21	54.75	45.77	8.98	223.71	220.57	225.85	223.64	0.00	-3.07	6.27	6.70	1.974	-0.140	24	0	*	0.0000
08/11/21	52.42	44.35	8.07	223.91	221.07	226.15	224.04	0.00	-2.97	6.27	6.70	1.778	-0.132	24	0	*	0.0000
09/11/21	49.71	42.88	6.83	239.23	236.45	241.77	239.71	0.00	-3.26	6.39	6.70	1.609	-0.140	24	0	*	0.0000
10/11/21	52.97	44.48	8.49	224.19	221.23	226.34	224.25	0.00	-3.02	6.41	6.70	1.873	-0.134	24	0	*	0.0000
11/11/21	58.03	47.99	10.04	224.90	221.39	226.86	224.46	0.00	-3.07	6.41	6.70	2.216	-0.147	24	0	*	0.0000
12/11/21	57.82	47.89	9.93	225.20	221.81	227.24	224.84	0.00	-3.03	6.43	6.70	2.197	-0.145	24	0	*	0.0000
13/11/21	58.16	48.18	9.98	225.44	221.84	227.42	225.02	0.00	-3.18	6.43	6.70	2.207	-0.153	24	0	*	0.0000
14/11/21	58.95	48.64	10.31	225.55	221.89	227.52	225.05	0.00	-3.16	6.44	6.70	2.284	-0.154	24	0	*	0.0000
15/11/21	61.29	49.98	11.31	225.63	221.79	227.39	224.75	0.00	-2.96	6.43	6.70	2.505	-0.148	24	0	*	0.0000
16/11/21	60.96	49.49	11.47	225.84	222.00	227.62	224.98	0.00	-2.98	6.44	6.70	2.540	-0.147	24	0	*	0.0000
17/11/21	60.36	49.40	10.96	228.63	224.84	230.47	227.83	0.00	-2.99	6.45	6.70	2.456	-0.148	24	0	*	0.0000
18/11/21	58.49	48.31	10.18	229.89	226.21	231.87	229.30	0.00	-3.09	6.45	6.70	2.298	-0.149	24	0	*	0.0000
19/11/21	55.31	46.08	9.23	229.72	226.41	231.87	229.47	0.00	-3.06	6.46	6.70	2.083	-0.141	24	0	*	0.0000
20/11/21	55.37	46.15	9.22	229.82	226.53	231.94	229.54	0.00	-3.01	6.47	6.70	2.082	-0.139	24	0	*	0.0000
21/11/21	55.59	46.38	9.21	230.00	226.64	232.11	229.71	0.00	-3.07	6.49	6.70	2.082	-0.142	24	0	*	0.0000
22/11/21	55.93	46.66	9.27	230.34	226.98	232.41	230.01	0.00	-3.03	6.48	6.70	2.098	-0.141	24	0	*	0.0000
Итого:				7659.9	7554.95	7731.8	7655.10	0.00	-100.15			61.175	-4.610	744	0		0.0000
Средние:	54.38	46.09	8.29						6.30	6.69							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 48043ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

Отчет о потреблении...

от 24-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 ул. Садовое кольцо д.17
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA723
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	0.00	50.25	0.00	45.68	388.41	0:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	0.00	50.56	0.00	45.97	388.68	0:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	0.35	50.29	74.81	45.61	388.39	4:42	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.90	51.30	376.61	46.24	382.53	23:26	23:39
28-10-2021 00:00:00	1.85	53.56	338.75	48.10	388.00	21:18	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.04	53.39	377.74	47.99	387.55	23:40	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.03	53.27	379.57	47.91	387.16	23:45	24:00
31-10-2021 00:00:00	0.74	53.13	137.34	47.78	387.16	8:35	24:00
01-11-2021 00:00:00	0.06	51.63	13.13	46.78	387.65	0:50	24:00
02-11-2021 00:00:00	0.02	50.22	3.97	45.59	388.37	0:15	24:00
03-11-2021 00:00:00	0.01	50.60	2.49	44.18	306.52	0:10	24:00
04-11-2021 00:00:00	0.00	52.17	0.00	42.44	179.43	0:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	0.00	54.04	0.00	43.36	179.57	0:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	0.00	53.80	0.00	43.23	180.27	0:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	0.00	53.83	0.00	43.21	180.89	0:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	0.00	54.79	0.00	43.78	181.17	0:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	0.00	52.73	0.00	42.80	181.70	0:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	0.00	47.08	0.00	38.21	138.48	0:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	0.00	52.77	0.00	42.60	186.80	0:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	0.00	58.20	0.00	46.12	187.04	0:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	0.00	57.95	0.00	46.07	187.33	0:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	0.00	58.30	0.00	46.29	187.52	0:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	0.00	58.99	0.00	46.63	187.59	0:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	0.00	61.45	0.00	47.87	187.46	0:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	0.00	61.11	0.00	47.40	187.93	0:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	0.00	60.58	0.00	47.49	189.30	0:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	0.00	58.78	0.00	46.56	190.04	0:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	0.00	55.43	0.00	44.35	190.25	0:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	0.00	55.50	0.00	44.35	190.11	0:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	0.00	55.71	0.00	44.60	190.21	0:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	0.00	56.04	0.00	44.95	190.89	0:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	9.00	54.44	1704.40	45.29	7854.38	106:41	743:39

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Садовое кольцо 21 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч

Заводской номер 00167000 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xЕ5DB ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	50.37	44.23	6.14	436.88	431.63	432.73	428.66	0.00	2.97	5.89	5.31	2.650	0.131	24	0	*
24/10/21	50.65	44.52	6.13	437.41	432.13	433.18	429.10	0.00	3.03	5.91	5.33	2.653	0.135	24	0	*
25/10/21	50.38	44.14	6.24	436.99	431.76	432.74	428.71	0.00	3.05	5.91	5.32	2.692	0.135	24	0	*
26/10/21	51.52	44.79	6.73	437.21	431.75	432.88	428.76	0.00	2.99	5.91	5.31	2.907	0.134	24	0	*
27/10/21	53.68	46.39	7.29	437.59	431.76	433.05	428.73	0.00	3.03	5.90	5.29	3.148	0.140	24	0	*
28/10/21	53.49	46.26	7.23	436.94	431.14	432.37	428.05	0.00	3.09	5.90	5.27	3.116	0.143	24	0	*
29/10/21	53.38	46.17	7.21	436.48	430.72	432.01	427.69	0.00	3.03	5.90	5.27	3.105	0.140	24	0	*
30/10/21	53.23	46.00	7.23	436.61	430.85	432.08	427.76	0.00	3.09	5.91	5.27	3.117	0.142	24	0	*
31/10/21	51.62	45.08	6.54	437.17	431.78	432.79	428.69	0.00	3.09	5.91	5.26	2.823	0.139	24	0	*
01/11/21	50.33	44.10	6.23	437.56	432.29	433.38	429.31	0.00	2.98	5.91	5.26	2.694	0.131	24	0	*
02/11/21	50.82	44.02	6.80	407.37	402.44	402.63	398.91	0.00	3.53	5.89	5.25	2.737	0.155	24	0	*
03/11/21	52.40	44.23	8.17	361.72	357.12	356.27	352.96	0.00	4.16	5.95	5.20	2.919	0.184	24	0	*
04/11/21	54.25	45.27	8.98	360.71	355.71	355.01	351.65	0.00	4.06	5.97	5.22	3.195	0.184	24	0	*
05/11/21	54.01	45.07	8.94	361.25	356.41	355.65	352.29	0.00	4.12	5.97	5.23	3.186	0.186	24	0	*
06/11/21	54.03	45.04	8.99	361.86	356.97	356.21	352.85	0.00	4.12	5.97	5.22	3.211	0.185	24	0	*
07/11/21	55.08	45.75	9.33	362.46	357.32	356.83	353.34	0.00	3.98	5.97	5.23	3.333	0.182	24	0	*
08/11/21	52.73	44.44	8.29	362.27	357.57	356.92	353.60	0.00	3.97	5.96	5.22	2.966	0.176	24	0	*
09/11/21	49.11	41.79	7.32	285.09	281.87	281.01	278.67	0.00	3.20	5.78	5.22	2.131	0.134	24	0	*
10/11/21	53.31	44.61	8.70	370.11	365.22	364.59	361.17	0.00	4.05	6.12	5.37	3.175	0.181	24	0	*
11/11/21	58.40	48.23	10.17	372.04	366.23	366.18	362.10	0.00	4.13	6.12	5.37	3.723	0.199	24	0	*
12/11/21	58.18	48.19	9.99	372.52	366.76	366.71	362.63	0.00	4.13	6.14	5.40	3.662	0.199	24	0	*
13/11/21	58.53	48.50	10.03	372.90	366.95	366.99	362.91	0.00	4.04	6.13	5.40	3.678	0.196	24	0	*
14/11/21	59.33	48.98	10.35	373.14	367.04	367.15	363.01	0.00	4.03	6.14	5.41	3.801	0.197	24	0	*
15/11/21	61.69	50.37	11.32	373.20	366.72	366.97	362.65	0.00	4.07	6.14	5.42	4.148	0.205	24	0	*
16/11/21	61.35	49.94	11.41	373.59	367.15	367.34	363.02	0.00	4.13	6.14	5.44	4.188	0.206	24	0	*
17/11/21	60.75	49.84	10.91	377.03	370.65	370.72	366.40	0.00	4.25	6.15	5.44	4.044	0.212	24	0	*
18/11/21	58.86	48.72	10.14	378.37	372.33	372.22	368.03	0.00	4.30	6.15	5.44	3.774	0.209	24	0	*
19/11/21	55.66	46.38	9.28	377.69	372.22	371.79	367.95	0.00	4.27	6.16	5.47	3.449	0.198	24	0	*
20/11/21	55.71	46.36	9.35	377.65	372.21	371.78	367.94	0.00	4.27	6.17	5.48	3.478	0.198	24	0	*
21/11/21	55.94	46.59	9.35	377.89	372.37	372.07	368.23	0.00	4.14	6.19	5.51	3.478	0.193	24	0	*
22/11/21	56.28	46.95	9.33	379.74	374.19	373.87	370.00	0.00	4.19	6.19	5.50	3.492	0.197	24	0	*
Итого:				12109.	11941.2	11946.	11825.7	0.00	115.49			100.673	5.346	744	0	
Средние:	54.67	46.15	8.52						6.01	5.33						

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 38144ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

садовое кольцо 61 2вв

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Садовое кольцо д.61 2 вв Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут M ГВС = _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
 Тхв = 5.00°C G3 max = 32.00 м3/ч G3 min = 0.32 м3/ч

Заводской номер 00182274 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хААЕ0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС	DI
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
23/10/21	71.64	63.31	8.33	363.70	355.37	358.69	352.13	0.00	3.24	6.20	6.00	2.962	0.189	24	0	*	0.0000
24/10/21	71.58	62.73	8.85	337.59	329.86	332.89	326.89	0.00	2.97	6.20	6.00	2.920	0.171	24	0	*	0.0000
25/10/21	71.12	62.13	8.99	335.57	327.98	330.83	324.95	0.00	3.03	6.20	6.00	2.950	0.173	24	0	*	0.0000
26/10/21	70.61	61.51	9.10	330.33	322.95	325.73	320.10	0.00	2.85	6.20	6.00	2.942	0.161	24	0	*	0.0000
27/10/21	71.10	61.64	9.46	322.43	315.14	317.78	312.24	0.00	2.90	6.20	6.00	2.984	0.164	24	0	*	0.0000
28/10/21	71.19	61.91	9.28	331.45	323.94	326.83	321.08	0.00	2.86	6.20	6.00	3.007	0.163	24	0	*	0.0000
29/10/21	72.86	62.32	10.54	292.85	285.91	288.44	283.34	0.00	2.57	6.20	6.00	3.015	0.147	24	0	*	0.0000
30/10/21	71.85	58.04	13.81	206.90	202.10	203.47	200.35	0.00	1.75	6.20	6.00	2.790	0.093	24	0	*	0.0000
31/10/21	71.97	58.42	13.55	207.78	203.01	204.38	201.17	0.00	1.84	6.20	6.00	2.752	0.098	24	0	*	0.0000
01/11/21	71.52	58.08	13.44	207.51	202.72	204.11	200.99	0.00	1.73	6.20	6.00	2.723	0.092	24	0	*	0.0000
02/11/21	71.96	58.28	13.68	207.73	202.94	204.22	201.04	0.00	1.90	6.20	6.00	2.774	0.101	24	0	*	0.0000
03/11/21	72.37	58.26	14.11	203.17	198.41	199.70	196.59	0.00	1.82	6.20	6.00	2.798	0.097	24	0	*	0.0000
04/11/21	71.58	57.26	14.32	197.13	192.61	193.75	190.87	0.00	1.74	6.20	6.00	2.759	0.091	24	0	*	0.0000
05/11/21	71.21	56.89	14.32	195.29	190.86	192.00	189.12	0.00	1.74	6.20	6.00	2.735	0.090	24	0	*	0.0000
06/11/21	70.82	56.47	14.35	193.17	188.85	190.12	187.24	0.00	1.61	6.20	6.00	2.710	0.083	24	0	*	0.0000
07/11/21	70.71	56.39	14.32	192.98	188.67	189.93	187.13	0.00	1.54	6.20	6.00	2.700	0.079	24	0	*	0.0000
08/11/21	71.53	56.97	14.56	192.78	188.36	189.71	186.84	0.00	1.52	6.20	6.00	2.742	0.079	24	0	*	0.0000
09/11/21	63.43	51.03	12.40	161.03	158.06	159.02	157.05	0.00	1.01	6.20	6.00	1.953	0.046	24	0	*	0.0000
10/11/21	69.29	53.15	16.14	162.64	159.13	159.92	157.83	0.00	1.30	6.20	6.00	2.565	0.063	24	0	*	0.0000
11/11/21	71.49	54.82	16.67	165.79	162.02	162.82	160.56	0.00	1.46	6.20	6.00	2.701	0.073	24	0	*	0.0000
12/11/21	72.30	56.07	16.23	174.42	170.37	171.50	168.99	0.00	1.38	6.20	6.00	2.764	0.070	24	0	*	0.0000
13/11/21	73.25	56.70	16.55	174.80	170.67	171.81	169.17	0.00	1.50	6.20	6.00	2.824	0.077	24	0	*	0.0000
14/11/21	72.18	55.92	16.26	174.19	170.14	171.32	168.82	0.00	1.32	6.20	6.00	2.768	0.067	24	0	*	0.0000
15/11/21	72.86	55.75	17.11	173.08	169.03	170.13	167.73	0.00	1.30	6.20	6.00	2.890	0.066	24	0	*	0.0000
16/11/21	73.37	55.06	18.31	163.57	159.64	160.66	158.41	0.00	1.23	6.20	6.00	2.924	0.062	24	0	*	0.0000
17/11/21	72.77	54.57	18.20	159.00	155.26	156.20	154.04	0.00	1.22	6.20	6.00	2.828	0.060	24	0	*	0.0000
18/11/21	71.29	53.70	17.59	157.54	153.96	154.88	152.76	0.00	1.20	6.20	6.00	2.707	0.058	24	0	*	0.0000
19/11/21	70.85	53.36	17.49	157.06	153.50	154.42	152.35	0.00	1.15	6.20	6.00	2.683	0.056	24	0	*	0.0000
20/11/21	70.74	53.34	17.40	157.09	153.50	154.48	152.41	0.00	1.09	6.20	6.00	2.671	0.053	24	0	*	0.0000
21/11/21	71.12	53.76	17.36	157.12	153.52	154.52	152.36	0.00	1.16	6.20	6.00	2.664	0.056	24	0	*	0.0000
22/11/21	71.15	53.76	17.39	155.82	152.30	153.15	151.05	0.00	1.25	7.05	6.58	2.649	0.061	24	0	*	0.0000
Итого:				6611.5	6460.78	6507.4	6405.60	0.00	55.18			85.854	2.939	744	0		0.0000
Средние:	71.34	57.14	14.19							6.22	6.01						

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 17457ч

садовое кольцо 61 2вв

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: ул.Салавата батыра 5

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 800762
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	4.031	82.033	48.99	0.59	2.934	80.443	36.31	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	4.049	81.945	49.27	0.59	2.949	80.341	36.54	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	4.046	81.957	49.22	0.59	2.938	80.366	36.40	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	4.019	82.109	48.81	0.59	2.896	80.462	35.83	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	4.643	87.681	52.79	0.59	3.306	86.051	38.23	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	4.842	90.970	53.09	0.59	3.488	89.338	38.89	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	4.870	91.451	53.12	0.59	3.514	89.824	38.96	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	4.860	91.264	53.11	0.59	3.488	89.649	38.75	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	5.016	95.181	52.55	0.59	3.641	93.475	38.80	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	4.545	91.970	49.28	0.59	3.369	90.261	37.17	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	4.523	91.405	49.34	0.59	3.347	89.704	37.15	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	4.832	91.613	52.61	0.59	3.491	89.941	38.66	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	4.847	91.621	52.77	0.59	3.488	89.938	38.62	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	4.820	91.598	52.48	0.59	3.468	89.910	38.41	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	4.818	91.623	52.45	0.59	3.462	89.927	38.34	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	4.840	91.637	52.68	0.59	3.465	89.918	38.38	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	4.858	91.054	53.19	0.59	3.487	89.301	38.88	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	4.588	92.965	49.16	0.59	3.384	91.179	36.86	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	4.471	88.791	50.21	0.59	3.240	87.034	37.06	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	4.964	87.640	56.51	0.59	3.435	85.895	39.84	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	4.966	90.004	55.03	0.59	3.472	88.277	39.14	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	5.652	97.102	58.07	0.59	3.988	95.356	41.67	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	5.534	96.078	57.47	0.59	3.902	94.304	41.22	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	5.685	92.286	61.52	0.59	3.858	90.589	42.43	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	6.109	97.534	62.51	0.59	4.169	95.842	43.35	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	5.908	94.742	62.23	0.59	4.022	93.041	43.05	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	6.384	109.546	58.27	0.59	4.627	107.926	42.51	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	7.929	143.532	55.13	0.59	6.234	142.435	43.61	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	7.651	139.776	54.61	0.59	5.996	138.756	43.07	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	7.808	140.297	55.52	0.59	6.119	139.320	43.77	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	7.842	140.231	55.79	0.59	6.159	139.247	44.09	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	5.289	97.666	53.80		3.850	96.066	39.55		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	163.951	3027.639			119.337	2978.051			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: ул.Салавата батыра 5

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 800762
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wте, Гкал	Wгв, Гкал	Mте, т	tхв, °С
23.10.21	24.00	1.097	0.000	1.590	0.00
24.10.21	24.00	1.101	0.000	1.604	0.00
25.10.21	24.00	1.108	0.000	1.591	0.00
26.10.21	24.00	1.123	0.000	1.648	0.00
27.10.21	24.00	1.337	0.000	1.630	0.00
28.10.21	24.00	1.354	0.000	1.632	0.00
29.10.21	24.00	1.356	0.000	1.628	0.00
30.10.21	24.00	1.372	0.000	1.615	0.00
31.10.21	24.00	1.375	0.000	1.706	0.00
01.11.21	24.00	1.176	0.000	1.710	0.00
02.11.21	24.00	1.176	0.000	1.702	0.00
03.11.21	24.00	1.342	0.000	1.673	0.00
04.11.21	24.00	1.360	0.000	1.683	0.00
05.11.21	24.00	1.352	0.000	1.688	0.00
06.11.21	24.00	1.356	0.000	1.696	0.00
07.11.21	24.00	1.374	0.000	1.719	0.00
08.11.21	24.00	1.371	0.000	1.753	0.00
09.11.21	24.00	1.204	0.000	1.786	0.00
10.11.21	24.00	1.231	0.000	1.756	0.00
11.11.21	24.00	1.529	0.000	1.745	0.00
12.11.21	24.00	1.494	0.000	1.727	0.00
13.11.21	24.00	1.664	0.000	1.747	0.00
14.11.21	24.00	1.632	0.000	1.774	0.00
15.11.21	24.00	1.827	0.000	1.697	0.00
16.11.21	24.00	1.940	0.000	1.693	0.00
17.11.21	24.00	1.886	0.000	1.700	0.00
18.11.21	24.00	1.756	0.000	1.619	0.00
19.11.21	24.00	1.695	0.000	1.097	0.00
20.11.21	24.00	1.655	0.000	1.019	0.00
21.11.21	24.00	1.689	0.000	0.977	0.00
22.11.21	24.00	1.683	0.000	0.983	0.00
Среднее:		1.439	0.000	1.600	0.000
Итого:	744.00	44.614	0.000	49.587	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: ул.Салавата батыра 6

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 105645
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	14.461	203.442	70.98	0.59	11.198	203.442	54.94	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	14.479	202.834	71.28	0.59	11.232	202.834	55.27	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	14.357	202.603	70.76	0.59	11.100	202.603	54.68	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	14.163	201.368	70.23	0.59	10.882	201.368	53.93	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	13.681	194.727	70.15	0.59	10.469	194.727	53.64	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	13.455	190.167	70.65	0.59	10.204	190.166	53.55	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	14.029	193.235	72.50	0.59	10.607	193.235	54.79	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	13.937	193.955	71.76	0.59	10.530	193.955	54.19	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	14.589	202.506	71.96	0.59	11.092	202.506	54.68	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	13.902	194.349	71.43	0.59	10.591	194.349	54.39	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	13.977	194.387	71.80	0.59	10.623	194.387	54.54	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	13.890	191.773	72.32	0.59	10.480	191.773	54.53	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	13.216	184.231	71.64	0.59	9.807	184.231	53.13	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	13.029	182.789	71.17	0.59	9.651	182.789	52.68	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	12.771	180.196	70.77	0.59	9.413	180.196	52.13	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	12.776	180.289	70.76	0.59	9.419	180.289	52.13	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	12.988	182.037	71.24	0.59	9.633	182.037	52.81	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	10.632	161.991	63.71	0.59	7.963	161.945	47.95	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	12.158	180.955	67.01	0.59	9.081	180.948	50.04	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	14.265	198.102	71.91	0.59	10.702	198.102	53.91	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	14.510	200.422	72.30	0.59	10.910	200.422	54.33	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	14.459	196.986	73.30	0.59	10.833	196.986	54.88	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	14.308	196.354	72.76	0.59	10.723	196.354	54.50	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	14.215	195.495	72.61	0.59	10.550	195.495	53.86	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	14.421	195.651	73.60	0.59	10.630	195.651	54.22	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	14.337	195.739	73.14	0.59	10.641	195.739	54.25	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	13.896	193.604	71.67	0.59	10.360	193.604	53.39	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	13.680	192.168	71.09	0.59	10.141	192.168	52.66	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	13.636	192.030	70.91	0.59	10.125	192.030	52.61	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	13.741	192.358	71.33	0.59	10.227	192.358	53.06	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	13.802	193.065	71.39	0.59	10.279	193.065	53.13	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	13.734	192.252	71.23		10.326	192.250	53.51		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	425.762	5959.809			320.093	5959.755			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: ул.Салавата батыра 6

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 105645
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	тхв, °С
23.10.21	24.00	3.264	0.000	0.000	0.00
24.10.21	24.00	3.247	0.000	0.000	0.00
25.10.21	24.00	3.257	0.000	0.000	0.00
26.10.21	24.00	3.281	0.000	0.000	0.00
27.10.21	24.00	3.213	0.000	0.000	0.00
28.10.21	24.00	3.251	0.000	0.001	0.00
29.10.21	24.00	3.422	0.000	0.000	0.00
30.10.21	24.00	3.407	0.000	0.000	0.00
31.10.21	24.00	3.498	0.000	0.000	0.00
01.11.21	24.00	3.311	0.000	0.000	0.00
02.11.21	24.00	3.354	0.000	0.000	0.00
03.11.21	24.00	3.410	0.000	0.000	0.00
04.11.21	24.00	3.409	0.000	0.000	0.00
05.11.21	24.00	3.378	0.000	0.000	0.00
06.11.21	24.00	3.358	0.000	0.000	0.00
07.11.21	24.00	3.357	0.000	0.000	0.00
08.11.21	24.00	3.354	0.000	0.000	0.00
09.11.21	24.00	2.669	0.000	0.046	0.00
10.11.21	24.00	3.077	0.000	0.007	0.00
11.11.21	24.00	3.563	0.000	0.000	0.00
12.11.21	24.00	3.600	0.000	0.000	0.00
13.11.21	24.00	3.626	0.000	0.000	0.00
14.11.21	24.00	3.585	0.000	0.000	0.00
15.11.21	24.00	3.666	0.000	0.000	0.00
16.11.21	24.00	3.791	0.000	0.000	0.00
17.11.21	24.00	3.696	0.000	0.000	0.00
18.11.21	24.00	3.536	0.000	0.000	0.00
19.11.21	24.00	3.539	0.000	0.000	0.00
20.11.21	24.00	3.512	0.000	0.000	0.00
21.11.21	24.00	3.514	0.000	0.000	0.00
22.11.21	24.00	3.523	0.000	0.000	0.00
Среднее:		3.409	0.000	0.002	0.000
Итого:	744.00	105.668	0.000	0.054	

Дата и время	ВтсИтого,Гкал	МтсИтого,т	ВтвИтого,Гкал
22.10.2021 23:59	4870.481	-3115.021	0.000
22.11.2021 23:59	4976.149	-3114.967	0.000

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Свердловка 12 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00179188 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x5F0D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	49.36	40.68	8.68	113.39	112.19	113.59	112.63	-0.44	8.23	7.95	0.972	-0.018	24	0	
24/10/21	49.67	40.95	8.72	113.09	111.89	113.27	112.31	-0.42	8.23	7.95	0.975	-0.017	24	0	
25/10/21	49.26	40.45	8.81	113.11	111.90	113.28	112.35	-0.45	8.23	7.95	0.985	-0.018	24	0	
26/10/21	50.10	40.60	9.50	113.42	112.11	113.55	112.71	-0.60	8.23	7.95	1.063	-0.024	24	0	
27/10/21	53.77	43.36	10.41	119.56	117.95	119.59	118.57	-0.62	8.49	8.19	1.226	-0.027	24	0	
28/10/21	53.29	43.36	9.93	122.96	121.28	123.00	121.94	-0.66	8.65	8.34	1.204	-0.029	24	0	
29/10/21	53.51	43.51	10.00	123.20	121.52	123.22	122.06	-0.54	8.65	8.34	1.212	-0.024	24	0	
30/10/21	53.33	43.29	10.04	123.26	121.58	123.28	122.28	-0.70	8.64	8.32	1.218	-0.030	24	0	
31/10/21	51.48	42.39	9.09	123.21	121.66	123.29	122.22	-0.56	8.63	8.31	1.103	-0.024	24	0	
01/11/21	49.50	41.09	8.41	123.07	121.63	123.21	122.25	-0.62	8.64	8.32	1.022	-0.025	24	0	
02/11/21	50.04	41.31	8.73	123.40	121.94	123.50	122.54	-0.60	8.64	8.32	1.063	-0.025	24	0	
03/11/21	53.76	43.70	10.06	123.47	121.79	123.45	122.26	-0.47	8.65	8.34	1.223	-0.021	24	0	
04/11/21	52.79	42.88	9.91	123.43	121.75	123.45	122.49	-0.74	8.66	8.35	1.203	-0.032	24	0	
05/11/21	52.79	42.81	9.98	123.46	121.78	123.45	122.49	-0.71	8.64	8.33	1.212	-0.030	24	0	
06/11/21	52.60	42.66	9.94	123.50	121.82	123.49	122.53	-0.71	8.65	8.34	1.208	-0.030	24	0	
07/11/21	53.71	43.35	10.36	123.49	121.81	123.44	122.36	-0.55	8.66	8.35	1.260	-0.024	24	0	
08/11/21	51.01	41.87	9.14	123.95	122.48	124.00	122.94	-0.46	8.66	8.34	1.118	-0.019	24	0	
09/11/21	50.23	41.32	8.91	123.32	121.88	123.39	122.43	-0.55	8.64	8.32	1.082	-0.023	24	0	
10/11/21	52.79	42.66	10.13	122.79	121.20	122.78	121.73	-0.53	8.63	8.31	1.225	-0.023	24	0	
11/11/21	55.87	44.56	11.31	120.65	118.89	120.54	119.43	-0.54	8.61	8.31	1.346	-0.024	24	0	
12/11/21	57.05	45.59	11.46	126.15	124.27	126.01	124.74	-0.47	9.01	8.69	1.422	-0.021	24	0	
13/11/21	57.84	46.42	11.42	128.49	126.51	128.32	127.03	-0.52	9.30	8.97	1.444	-0.024	24	0	
14/11/21	58.73	46.75	11.98	127.22	125.23	127.02	125.78	-0.55	9.21	8.88	1.498	-0.026	24	0	
15/11/21	62.77	48.74	14.03	121.87	119.73	121.59	120.21	-0.48	8.97	8.66	1.680	-0.023	24	0	
16/11/21	62.82	48.91	13.91	125.56	123.35	125.27	123.83	-0.48	9.36	9.03	1.711	-0.023	24	0	
17/11/21	61.96	48.32	13.64	121.41	119.31	121.13	119.83	-0.52	9.18	8.87	1.624	-0.025	24	0	
18/11/21	57.09	47.67	9.42	161.92	159.49	161.77	160.06	-0.57	8.05	7.59	1.501	-0.027	24	0	
19/11/21	54.80	46.95	7.85	186.68	184.04	186.58	184.66	-0.62	7.56	6.99	1.444	-0.029	24	0	
20/11/21	54.96	46.93	8.03	184.68	182.04	184.54	182.62	-0.58	7.51	6.96	1.464	-0.027	24	0	
21/11/21	55.78	47.71	8.07	185.71	183.07	185.56	183.64	-0.57	7.53	6.98	1.476	-0.027	24	0	
22/11/21	56.14	48.05	8.09	185.62	182.98	185.49	183.57	-0.59	7.52	6.97	1.478	-0.028	24	0	
Итого:				4075.0	4019.07	4074.0	4036.49	-17.42			39.662	-0.767	744	0	
Средние:	54.15	44.15	9.99					8.52	8.17						

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 10242ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
Свердлова 14
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ587
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	0.85	49.48	115.68	42.09	116.48	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	0.85	49.80	115.51	42.40	116.34	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	0.85	49.39	115.17	42.01	115.98	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	0.91	50.17	115.22	42.23	116.12	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.05	53.89	120.94	45.19	122.22	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.04	53.40	124.42	45.06	125.69	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.04	53.62	124.53	45.23	125.83	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.04	53.45	124.45	45.04	125.73	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	0.94	51.63	124.56	44.04	125.68	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	0.88	49.63	124.58	42.58	125.55	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	0.91	50.14	124.85	42.87	125.86	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.05	53.87	124.61	45.44	125.93	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.03	52.91	124.62	44.63	125.86	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.04	52.91	124.63	44.54	125.87	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.04	52.72	124.66	44.35	125.87	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.08	53.81	124.57	45.10	125.87	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	0.96	51.18	125.27	43.52	126.38	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	0.93	50.35	124.73	42.89	125.72	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.05	52.86	124.00	44.36	125.19	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	1.16	55.99	121.57	46.42	122.98	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.22	57.10	127.41	47.46	128.95	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.24	57.93	130.15	48.36	131.70	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.29	58.79	129.27	48.78	130.86	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	1.27	60.26	98.67	48.62	100.79	20:41	24:00
17-11-2021 00:00:00	1.43	62.86	108.53	49.64	110.49	23:52	24:00
18-11-2021 00:00:00	1.36	62.07	105.79	49.13	107.56	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	1.25	57.35	140.31	48.17	142.57	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.20	54.94	162.53	47.56	164.61	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.21	55.09	160.68	47.55	162.78	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.23	55.91	161.52	48.29	163.68	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.23	56.27	161.54	48.64	163.69	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	33.65	54.19	3934.97	45.55	3978.83	740:33	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 ул.Свердлова 16
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA705
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.28	49.58	160.98	41.59	159.29	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.30	49.90	160.77	41.83	159.05	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.28	49.52	160.28	41.52	158.57	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.36	50.22	160.29	41.69	158.57	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.60	54.02	168.25	44.49	166.52	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.59	53.52	173.14	44.34	171.43	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.56	53.74	168.92	44.48	167.27	23:23	23:23
31-10-2021 00:00:00	1.59	53.56	173.18	44.35	171.49	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.46	51.78	173.24	43.35	171.59	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.34	49.73	173.21	41.98	171.57	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.38	50.19	173.58	42.24	171.94	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.60	53.99	173.40	44.73	171.75	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.57	53.03	173.39	43.99	171.70	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.58	53.03	173.41	43.92	171.73	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.57	52.83	173.45	43.77	171.78	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.64	53.90	173.34	44.45	171.67	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.39	50.96	160.43	42.46	158.65	22:11	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.43	50.44	175.06	42.24	172.56	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.60	52.87	173.95	43.67	171.68	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	1.77	56.18	170.53	45.78	168.51	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.87	57.19	178.44	46.69	176.48	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.90	58.09	182.48	47.67	180.57	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.96	58.87	181.18	48.05	179.31	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.21	63.04	172.13	50.16	170.35	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.26	63.04	177.97	50.34	176.16	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	2.15	62.29	172.24	49.74	170.42	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	1.98	57.50	227.03	48.52	224.79	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.89	55.00	264.15	47.84	261.50	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.89	55.13	261.03	47.86	258.42	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.92	55.97	262.45	48.63	259.85	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.93	56.32	262.47	48.95	259.87	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	51.83	54.37	5734.36	45.20	5675.03	741:34	743:23

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул.Свердлова 20 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
 М сет.воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
 Тхв= 5.00°C

Заводской номер 00177294 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x92D6 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
23/10/21	49.73	37.22	12.51	71.56	70.67	69.09	68.65	2.02	7.83	7.92	0.877	0.065	24	0	*
24/10/21	50.03	37.77	12.26	77.02	76.06	73.90	73.42	2.64	7.83	7.93	0.928	0.087	24	0	
25/10/21	49.56	37.07	12.49	76.78	75.82	73.53	73.05	2.77	7.82	7.93	0.944	0.089	24	0	
26/10/21	50.68	37.19	13.49	76.76	75.81	73.45	72.97	2.84	7.82	7.93	1.022	0.091	24	0	
27/10/21	54.14	39.43	14.71	80.64	79.52	77.40	76.92	2.60	8.10	8.19	1.168	0.090	24	0	
28/10/21	53.66	39.46	14.20	82.75	81.55	79.53	79.05	2.50	8.25	8.33	1.154	0.086	24	0	
29/10/21	53.89	39.49	14.40	81.76	80.57	78.59	78.11	2.46	8.25	8.33	1.158	0.085	24	0	
30/10/21	53.70	39.19	14.51	81.17	80.07	77.97	77.49	2.58	8.23	8.32	1.161	0.088	24	0	
31/10/21	51.68	38.55	13.13	81.04	80.00	77.84	77.36	2.64	8.22	8.31	1.050	0.089	24	0	
01/11/21	49.83	37.55	12.28	80.89	79.93	77.69	77.21	2.72	8.22	8.32	0.977	0.089	24	0	
02/11/21	50.53	37.80	12.73	81.28	80.32	78.09	77.61	2.71	8.22	8.32	1.020	0.089	24	0	
03/11/21	54.16	39.50	14.66	80.88	79.72	77.69	77.21	2.51	8.25	8.34	1.166	0.087	24	0	
04/11/21	53.16	38.68	14.48	80.59	79.63	77.39	76.91	2.72	8.25	8.34	1.149	0.092	24	0	
05/11/21	53.18	38.54	14.64	80.57	79.61	77.32	76.84	2.77	8.23	8.32	1.163	0.093	24	0	
06/11/21	52.98	38.38	14.60	80.62	79.66	77.34	76.86	2.80	8.24	8.33	1.161	0.094	24	0	
07/11/21	54.22	39.03	15.19	80.57	79.47	77.26	76.78	2.69	8.25	8.34	1.202	0.092	24	0	
08/11/21	51.18	37.92	13.26	80.42	79.42	77.12	76.64	2.78	8.24	8.33	1.052	0.092	24	0	
09/11/21	50.60	37.62	12.98	80.34	79.38	77.03	76.55	2.83	8.22	8.31	1.027	0.092	24	0	
10/11/21	53.52	38.71	14.81	80.22	79.16	76.91	76.43	2.73	8.22	8.31	1.170	0.092	24	0	
11/11/21	56.24	39.88	16.36	78.66	77.53	75.38	74.90	2.63	8.21	8.30	1.265	0.092	24	0	
12/11/21	57.61	41.33	16.28	84.30	83.00	81.08	80.46	2.54	8.63	8.71	1.349	0.092	24	0	
13/11/21	58.18	42.16	16.02	86.61	85.27	83.48	82.76	2.51	8.91	8.97	1.362	0.093	24	0	
14/11/21	59.45	42.42	17.03	85.31	83.87	81.97	81.26	2.61	8.75	8.81	1.427	0.098	24	0	
15/11/21	63.12	43.69	19.43	83.64	82.13	80.26	79.54	2.59	8.66	8.72	1.591	0.100	24	0	
16/11/21	63.29	44.03	19.26	86.90	85.27	83.52	82.80	2.47	8.98	9.03	1.642	0.096	24	0	
17/11/21	62.27	43.51	18.76	84.07	82.55	80.63	79.92	2.63	8.80	8.86	1.545	0.101	24	0	
18/11/21	57.25	44.13	13.12	112.80	111.06	109.70	108.68	2.38	7.64	7.58	1.457	0.093	24	0	
19/11/21	55.01	43.86	11.15	128.70	126.86	125.74	124.54	2.32	7.18	7.06	1.409	0.090	24	0	
20/11/21	55.23	43.96	11.27	127.52	125.76	124.54	123.34	2.42	7.15	7.03	1.411	0.094	24	0	
21/11/21	56.03	44.65	11.38	128.29	126.37	125.31	124.11	2.26	7.16	7.04	1.437	0.090	24	0	
22/11/21	56.39	45.05	11.34	128.87	126.95	125.91	124.71	2.24	7.16	7.03	1.441	0.090	24	0	
Итого:				2731.5	2692.99	2632.6	2613.08	79.91			37.885	2.811	744	0	
Средние:	54.53	40.25	14.28					8.12	8.18						

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 36239ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 ул.Свердлова 22
 Жилой дом
 ИМ 2300 N ВВ316
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.45	49.73	80.61	31.67	82.66	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.46	50.05	80.51	31.91	82.60	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.46	49.65	80.13	31.45	82.25	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.54	50.39	80.02	31.10	82.26	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.79	54.20	83.92	32.77	85.92	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.79	53.68	86.53	32.95	88.38	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.18	53.91	160.01	38.38	165.53	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.41	53.87	218.81	42.85	224.92	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	2.18	52.04	218.45	42.06	224.81	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	2.00	49.98	218.19	40.80	224.61	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	2.05	50.48	218.85	41.07	225.28	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	2.36	54.32	218.64	43.49	224.94	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.32	53.33	218.48	42.68	224.77	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.33	53.33	218.49	42.62	224.80	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.32	53.14	218.46	42.49	224.83	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.41	54.24	218.11	43.18	224.76	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.13	51.61	217.86	41.80	224.73	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	2.08	50.72	217.95	41.17	224.63	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	2.31	53.24	218.19	42.63	224.39	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	2.55	56.53	213.53	44.56	219.54	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	2.69	57.56	227.67	45.69	234.19	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	2.73	58.42	235.83	46.80	242.80	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	2.83	59.23	234.16	47.13	241.04	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	3.18	63.47	223.57	49.18	230.56	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	3.26	63.44	235.62	49.57	242.81	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	3.10	62.66	228.14	49.00	235.07	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	2.84	57.73	300.51	47.96	309.75	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.71	55.15	350.29	47.40	361.25	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.73	55.30	346.00	47.40	357.06	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	2.78	56.14	347.96	48.14	359.33	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	2.79	56.49	349.00	48.48	360.41	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	72.76	54.65	6564.51	42.21	6760.91	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул. Свердлова д.24
Жилой дом
ИМ 2300 N BA734
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.05	49.85	144.56	42.54	146.49	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.05	50.16	144.23	42.85	146.17	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.05	49.77	142.33	42.37	144.14	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.13	50.53	140.43	42.47	142.18	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.30	54.32	146.25	45.43	148.10	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.28	53.80	151.11	45.34	153.04	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.28	54.02	149.03	45.42	151.00	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.28	53.85	147.60	45.15	149.50	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.17	52.02	147.58	44.09	149.51	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.09	49.98	147.56	42.61	149.45	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.13	50.48	148.01	42.86	149.93	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.30	54.29	147.62	45.47	149.54	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.28	53.31	147.56	44.64	149.32	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.28	53.31	147.75	44.63	149.50	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.27	53.11	147.74	44.51	149.46	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.32	54.20	147.67	45.23	149.41	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.17	51.58	147.77	43.62	149.57	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.14	50.70	147.71	42.99	149.46	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.28	53.21	149.44	44.63	151.28	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	1.41	56.48	144.05	46.67	145.79	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.49	57.52	153.60	47.76	155.47	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.52	58.37	159.05	48.82	160.99	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.58	59.20	157.93	49.17	159.91	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	1.79	63.39	150.84	51.46	152.63	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	1.83	63.38	158.91	51.84	160.80	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	1.73	62.60	153.89	51.28	155.96	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	1.56	57.71	203.70	49.77	206.47	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.49	55.17	237.55	48.90	240.53	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.49	55.32	234.78	48.95	237.66	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.52	56.15	236.27	49.70	239.17	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.53	56.52	236.92	50.03	239.91	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	41.79	54.65	5019.43	46.17	5082.34	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул.Свердлова 28 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00236121 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x7AB5 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
23/10/21	49.63	42.26	7.37	202.90	200.50	197.26	195.58	4.92	7.52	7.61	1.472	0.208	24	0	
24/10/21	49.92	42.49	7.43	202.44	200.04	196.83	195.15	4.89	7.51	7.61	1.481	0.208	24	0	
25/10/21	49.47	42.05	7.42	202.19	199.84	196.67	194.99	4.85	7.51	7.61	1.478	0.204	24	0	
26/10/21	50.52	42.54	7.98	203.37	200.95	198.14	196.45	4.50	7.52	7.61	1.603	0.192	24	0	
27/10/21	54.08	44.77	9.31	147.25	145.32	145.62	144.16	1.16	7.71	6.28	1.350	0.052	24	0	*
28/10/21	53.51	44.55	8.96	158.67	156.63	157.14	155.67	0.96	7.85	8.09	1.399	0.043	24	0	*
29/10/21	53.77	45.23	8.54	218.07	215.19	212.82	210.81	4.38	7.89	8.05	1.836	0.198	24	0	
30/10/21	53.59	45.02	8.57	215.83	212.95	210.60	208.68	4.27	7.88	8.04	1.821	0.192	24	0	
31/10/21	51.62	43.88	7.74	214.37	211.74	209.31	207.49	4.25	7.86	8.03	1.633	0.187	24	0	
01/11/21	49.73	42.49	7.24	194.00	191.82	189.43	187.90	3.92	7.78	7.94	1.386	0.167	24	0	*
02/11/21	50.39	43.06	7.33	221.07	218.47	216.21	214.35	4.12	7.87	8.05	1.598	0.178	24	0	
03/11/21	54.02	45.73	8.29	223.85	220.81	218.47	216.31	4.50	7.88	8.08	1.826	0.206	24	0	
04/11/21	53.02	44.80	8.22	221.51	218.63	215.72	213.75	4.88	7.88	8.09	1.794	0.219	24	0	
05/11/21	53.04	44.71	8.33	219.48	216.60	213.28	211.36	5.24	7.86	8.07	1.800	0.234	24	0	
06/11/21	52.84	44.54	8.30	218.11	215.23	211.74	209.82	5.41	7.87	8.07	1.779	0.241	24	0	
07/11/21	54.04	45.33	8.71	216.73	213.75	210.47	208.44	5.31	7.87	8.08	1.858	0.241	24	0	
08/11/21	51.11	43.41	7.70	214.86	212.24	208.93	207.05	5.19	7.86	8.08	1.631	0.225	24	0	
09/11/21	50.45	42.90	7.55	213.43	210.92	207.43	205.71	5.21	7.84	8.06	1.589	0.224	24	0	
10/11/21	53.26	44.54	8.72	211.18	208.43	204.72	202.85	5.58	7.84	8.05	1.814	0.249	24	0	
11/11/21	56.08	46.45	9.63	207.48	204.46	201.11	199.10	5.36	7.84	8.04	1.965	0.249	24	0	
12/11/21	57.40	47.82	9.58	223.39	219.95	216.70	214.39	5.56	8.21	8.47	2.102	0.266	24	0	
13/11/21	58.02	48.60	9.42	229.01	225.51	222.66	220.18	5.33	8.47	8.77	2.121	0.259	24	0	
14/11/21	59.06	49.09	9.97	224.19	220.56	217.55	215.12	5.44	8.33	8.62	2.192	0.267	24	0	
15/11/21	63.09	52.42	10.67	246.27	241.84	239.92	236.89	4.95	8.25	8.46	2.577	0.260	24	0	
16/11/21	63.12	52.60	10.52	250.14	245.61	242.93	239.83	5.78	8.55	8.81	2.580	0.304	24	0	
17/11/21	62.15	51.68	10.47	237.55	233.39	231.24	228.38	5.01	8.39	8.63	2.436	0.259	24	0	
18/11/21	57.26	49.04	8.22	257.69	253.77	249.37	246.59	7.18	6.94	7.67	2.078	0.352	24	0	
19/11/21	54.85	47.39	7.46	270.88	267.09	260.95	258.22	8.87	6.25	7.31	1.983	0.420	24	0	
20/11/21	55.03	47.33	7.70	262.81	259.15	254.85	252.21	6.94	6.22	7.27	1.987	0.328	24	0	
21/11/21	55.83	47.82	8.01	255.35	251.75	247.01	244.37	7.38	6.21	7.29	2.009	0.353	24	0	
22/11/21	56.19	48.14	8.05	255.32	251.57	245.48	242.84	8.73	6.20	7.29	2.021	0.420	24	0	
Итого:				6839.3	6744.71	6650.5	6584.64	160.07			57.199	7.405	744	0	
Средние:	54.39	45.89	8.49						7.66	7.93					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 29638ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.10.2021 по 22.11.2021



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 29

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 2816728 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 37.4
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°С)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
23.10.2021	49,4	40,2	66,906	0,603	24,00
24.10.2021	49,6	40,3	66,812	0,611	24,00
25.10.2021	49,1	39,7	66,686	0,613	24,00
26.10.2021	50,5	40,4	66,832	0,669	24,00
27.10.2021	53,6	42,8	70,535	0,746	24,00
28.10.2021	53,2	42,8	72,268	0,737	24,00
29.10.2021	53,4	42,8	71,996	0,746	24,00
30.10.2021	53,2	42,7	71,852	0,740	24,00
31.10.2021	51,0	41,7	71,891	0,663	24,00
01.11.2021	49,6	42,1	92,436	0,675	24,00
02.11.2021	50,6	43,5	103,518	0,725	24,00
03.11.2021	54,0	45,9	103,465	0,820	24,00
04.11.2021	53,0	45,0	103,469	0,812	24,00
05.11.2021	53,0	45,1	103,465	0,808	24,00
06.11.2021	52,8	45,0	103,504	0,801	24,00
07.11.2021	54,2	45,9	103,461	0,840	24,00
08.11.2021	50,8	43,7	103,525	0,725	24,00
09.11.2021	50,4	43,4	103,410	0,713	24,00
10.11.2021	53,8	45,4	102,639	0,841	24,00
11.11.2021	55,8	46,8	101,014	0,889	24,00
12.11.2021	57,5	48,6	108,484	0,950	24,00
13.11.2021	57,8	49,1	110,270	0,944	24,00
14.11.2021	59,3	49,8	107,715	1,002	24,00
15.11.2021	62,7	51,9	106,324	1,126	24,00
16.11.2021	62,8	52,3	109,852	1,136	24,00
17.11.2021	61,5	51,4	106,502	1,059	24,00
18.11.2021	57,1	50,1	146,535	0,984	24,00
19.11.2021	55,0	49,1	163,686	0,947	24,00
20.11.2021	55,3	49,3	162,223	0,955	24,00
21.11.2021	56,0	50,0	162,848	0,965	24,00
22.11.2021	56,4	50,4	164,033	0,973	24,00
Итого	54,3	45,7	3198,152	25,819	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
23.10.2021 00:00	22609,146	170,358	3800,00
23.11.2021 00:00	25807,299	196,177	4544,00
	3198,152	25,819	744,00

Всего потреблено Qп = **25,819** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул.Свердлова 30 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
 Тхв= 5.00°C

Заводской номер 00182178 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x66E5 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	49.76	44.78	4.98	208.85	206.45	208.52	206.60	-0.15	16.50	7.40	1.063	-0.006	24	0	
24/10/21	50.08	45.07	5.01	208.50	206.10	208.16	206.24	-0.14	16.47	7.40	1.067	-0.006	24	0	
25/10/21	49.63	44.62	5.01	208.35	206.00	207.99	206.07	-0.07	16.42	7.40	1.067	-0.003	24	0	
26/10/21	50.63	45.26	5.37	209.63	207.21	209.31	207.28	-0.07	16.30	7.40	1.146	-0.003	24	0	
27/10/21	54.18	48.54	5.64	228.17	225.15	228.31	225.79	-0.64	16.60	7.65	1.306	-0.028	24	0	
28/10/21	53.69	48.32	5.37	234.16	231.18	234.10	231.62	-0.44	16.63	7.79	1.279	-0.019	24	0	
29/10/21	53.94	48.44	5.50	229.45	226.46	229.20	226.77	-0.31	16.87	7.80	1.286	-0.013	24	0	
30/10/21	53.76	48.25	5.51	229.56	226.67	229.18	226.78	-0.11	16.54	7.78	1.290	-0.005	24	0	
31/10/21	51.81	46.89	4.92	229.64	226.82	228.99	226.64	0.18	16.49	7.77	1.153	0.008	24	0	
01/11/21	49.88	45.27	4.61	229.66	227.02	228.73	226.57	0.45	16.36	7.77	1.084	0.018	24	0	
02/11/21	50.26	44.09	6.17	161.65	159.77	160.13	158.69	1.08	16.02	7.69	1.014	0.042	24	0	
03/11/21	54.10	44.87	9.23	121.99	120.31	120.75	119.55	0.76	16.11	7.66	1.128	0.030	24	0	
04/11/21	53.10	43.95	9.15	122.20	120.69	120.81	119.65	1.04	16.12	7.66	1.123	0.041	24	0	
05/11/21	53.12	43.79	9.33	122.22	120.75	120.81	119.70	1.05	16.08	7.64	1.141	0.041	24	0	
06/11/21	52.92	43.57	9.35	122.29	120.85	120.79	119.83	1.02	16.07	7.64	1.151	0.039	24	0	
07/11/21	54.10	44.34	9.76	122.30	120.72	120.87	119.77	0.95	15.98	7.65	1.197	0.037	24	0	
08/11/21	51.23	42.67	8.56	122.21	120.77	120.43	119.38	1.39	15.95	7.64	1.056	0.052	24	0	
09/11/21	50.54	42.16	8.38	122.11	120.67	120.51	119.55	1.12	15.77	7.62	1.028	0.042	24	0	
10/11/21	53.28	43.66	9.62	121.26	119.67	119.87	118.82	0.85	15.60	7.63	1.170	0.033	24	0	
11/11/21	56.20	45.55	10.65	119.59	117.85	118.34	117.21	0.64	15.56	7.64	1.270	0.026	24	0	
12/11/21	57.47	46.90	10.57	128.50	126.60	127.43	126.13	0.47	15.92	7.99	1.356	0.020	24	0	
13/11/21	58.14	47.79	10.35	133.35	131.34	132.33	130.89	0.45	16.14	8.26	1.381	0.019	24	0	
14/11/21	59.15	48.29	10.86	132.52	130.50	131.44	130.00	0.50	16.07	8.19	1.437	0.022	24	0	
15/11/21	63.18	50.31	12.87	126.16	123.88	125.14	123.63	0.25	16.05	7.95	1.610	0.011	24	0	
16/11/21	63.21	50.71	12.50	133.53	131.14	132.46	130.82	0.32	16.43	8.32	1.658	0.015	24	0	
17/11/21	62.28	50.16	12.12	129.91	127.66	128.63	127.10	0.56	16.22	8.16	1.568	0.025	24	0	
18/11/21	57.28	48.96	8.32	172.51	169.98	171.21	169.29	0.69	14.95	6.74	1.441	0.030	24	0	
19/11/21	54.98	48.05	6.93	199.03	196.34	197.60	195.44	0.90	14.31	6.04	1.392	0.039	24	0	
20/11/21	55.17	48.07	7.10	196.84	194.15	195.40	193.24	0.91	14.32	6.02	1.407	0.039	24	0	
21/11/21	55.98	48.83	7.15	198.18	195.30	196.86	194.70	0.60	14.23	6.02	1.427	0.026	24	0	
22/11/21	56.34	49.21	7.13	198.33	195.45	197.09	194.93	0.52	14.15	6.02	1.424	0.023	24	0	
Итого:				5222.6	5153.45	5191.3	5138.68	14.77			39.120	0.595	744	0	
Средние:	54.49	46.49	8.00					15.91	7.49						

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 48072ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Свердлова 34 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00178954 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x681E ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
23/10/21	49.80	37.99	11.81	77.27	76.31	79.15	78.67	-2.36	7.48	7.15	0.899	-0.090	24	0	
24/10/21	50.11	38.31	11.80	77.13	76.17	79.00	78.52	-2.35	7.48	7.15	0.898	-0.090	24	0	
25/10/21	49.66	37.86	11.80	77.08	76.12	78.95	78.47	-2.35	7.48	7.16	0.899	-0.089	24	0	
26/10/21	50.67	37.99	12.68	77.51	76.56	79.46	78.95	-2.39	7.49	7.16	0.971	-0.091	24	0	
27/10/21	54.24	40.56	13.68	82.25	81.06	84.48	83.76	-2.70	7.76	7.38	1.108	-0.110	24	0	
28/10/21	53.74	40.60	13.14	84.51	83.31	86.88	86.16	-2.85	7.92	7.52	1.091	-0.116	24	0	
29/10/21	53.97	40.75	13.22	84.53	83.33	86.89	86.17	-2.84	7.92	7.52	1.100	-0.116	24	0	
30/10/21	53.80	40.52	13.28	84.46	83.26	86.84	86.12	-2.86	7.90	7.51	1.103	-0.116	24	0	
31/10/21	51.83	39.72	12.11	84.47	83.40	86.84	86.16	-2.76	7.90	7.50	1.010	-0.110	24	0	
01/11/21	49.91	38.57	11.34	84.47	83.51	86.84	86.25	-2.74	7.91	7.51	0.945	-0.106	24	0	
02/11/21	50.53	38.88	11.65	84.88	83.89	87.28	86.63	-2.74	7.92	7.51	0.974	-0.107	24	0	
03/11/21	54.24	40.94	13.30	85.15	83.95	87.64	86.92	-2.97	7.94	7.52	1.112	-0.122	24	0	
04/11/21	53.24	40.18	13.06	85.16	83.96	87.62	86.90	-2.94	7.94	7.53	1.097	-0.118	24	0	
05/11/21	53.26	40.11	13.15	85.15	83.95	87.63	86.91	-2.96	7.92	7.51	1.104	-0.119	24	0	
06/11/21	53.06	39.97	13.09	85.17	83.97	87.66	86.94	-2.97	7.93	7.52	1.099	-0.119	24	0	
07/11/21	54.25	40.59	13.66	85.18	83.98	87.69	86.97	-2.99	7.93	7.52	1.146	-0.121	24	0	
08/11/21	50.96	40.08	10.88	97.51	96.34	100.37	99.62	-3.28	7.80	7.56	1.048	-0.132	24	0	
09/11/21	50.71	40.99	9.72	110.73	109.41	113.82	112.86	-3.45	7.86	7.57	1.061	-0.141	24	0	
10/11/21	53.49	42.48	11.01	109.84	108.40	113.03	112.05	-3.65	7.85	7.57	1.193	-0.155	24	0	
11/11/21	56.41	44.27	12.14	108.28	106.73	111.50	110.43	-3.70	7.84	7.57	1.294	-0.164	24	0	
12/11/21	57.69	45.62	12.07	116.41	114.63	120.01	118.87	-4.24	8.26	7.94	1.381	-0.194	24	0	
13/11/21	58.34	46.57	11.77	120.86	118.97	124.75	123.51	-4.54	8.57	8.21	1.398	-0.212	24	0	
14/11/21	59.37	47.13	12.24	120.10	118.15	123.92	122.68	-4.53	8.50	8.15	1.444	-0.214	24	0	
15/11/21	63.41	49.06	14.35	115.21	113.13	119.18	117.85	-4.72	8.21	7.90	1.623	-0.232	24	0	
16/11/21	63.42	49.48	13.94	121.67	119.49	126.05	124.61	-5.12	8.65	8.29	1.665	-0.253	24	0	
17/11/21	62.49	48.86	13.63	117.99	115.97	122.26	120.92	-4.95	8.46	8.13	1.578	-0.242	24	0	
18/11/21	57.43	47.90	9.53	155.76	153.38	161.23	159.53	-6.15	7.45	6.83	1.461	-0.295	24	0	
19/11/21	55.11	47.16	7.95	178.98	176.47	185.30	183.38	-6.91	7.00	6.19	1.402	-0.326	24	0	
20/11/21	55.30	47.21	8.09	177.01	174.54	183.05	181.13	-6.59	6.95	6.17	1.413	-0.311	24	0	
21/11/21	56.12	47.96	8.16	178.08	175.44	184.33	182.41	-6.97	6.97	6.17	1.432	-0.334	24	0	
22/11/21	56.47	48.27	8.20	178.11	175.47	184.36	182.43	-6.96	6.96	6.16	1.437	-0.336	24	0	
Итого:				3330.9	3283.25	3434.0	3402.78	-119.53			37.386	-5.281	744	0	
Средние:	54.61	42.79	11.82					7.81	7.38						

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 15294ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.10.2021 по 22.11.2021



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 38

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 4298336 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 37.4
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°С)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)		Время раб.(ч)
	T1	T2		V1	Qп=Q1-Q2	
23.10.2021	48,7	34,9	17,517	0,239	24,00	
24.10.2021	49,0	35,2	17,498	0,238	24,00	
25.10.2021	48,4	34,8	17,492	0,236	24,00	
26.10.2021	49,9	35,0	17,701	0,260	24,00	
27.10.2021	53,0	37,1	18,883	0,296	24,00	
28.10.2021	52,6	37,0	19,364	0,297	24,00	
29.10.2021	52,8	37,0	19,362	0,301	24,00	
30.10.2021	52,6	36,8	19,355	0,300	24,00	
31.10.2021	50,4	36,3	19,340	0,270	24,00	
01.11.2021	48,9	35,7	19,313	0,252	24,00	
02.11.2021	49,8	36,0	19,401	0,265	24,00	
03.11.2021	53,0	37,2	19,408	0,302	24,00	
04.11.2021	52,0	36,5	19,427	0,298	24,00	
05.11.2021	52,1	36,3	19,423	0,301	24,00	
06.11.2021	51,9	36,1	19,430	0,302	24,00	
07.11.2021	53,2	36,7	19,446	0,317	24,00	
08.11.2021	49,9	35,4	19,420	0,277	24,00	
09.11.2021	49,6	35,6	19,820	0,273	24,00	
10.11.2021	52,8	36,3	19,220	0,313	24,00	
11.11.2021	54,8	37,0	18,968	0,332	24,00	
12.11.2021	56,5	38,7	20,604	0,361	24,00	
13.11.2021	56,9	39,4	21,038	0,362	24,00	
14.11.2021	58,3	39,7	20,664	0,377	24,00	
15.11.2021	61,7	40,9	20,500	0,420	24,00	
16.11.2021	61,9	41,1	21,255	0,434	24,00	
17.11.2021	60,5	40,3	20,593	0,409	24,00	
18.11.2021	56,3	41,6	28,263	0,398	24,00	
19.11.2021	54,3	41,9	31,470	0,383	24,00	
20.11.2021	54,5	41,9	31,067	0,385	24,00	
21.11.2021	55,3	42,6	31,150	0,391	24,00	
22.11.2021	55,6	43,0	31,125	0,387	24,00	
Итого	53,5	37,9	657,517	9,977	744,00	

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
23.10.2021 00:00	2879,315	27,108	2245,00
23.11.2021 00:00	3536,832	37,085	2989,00
	657,517	9,977	744,00

Всего потреблено Qп = **9,977** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул.Свердлова 39 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
 Тхв= 5.00°C

Заводской номер 00182565 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x5F85 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	ИНС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
23/10/21	49.80	37.88	11.92	101.86	100.66	98.10	97.38	3.28	5.63	5.27	1.199	0.108	24	0	
24/10/21	50.11	38.16	11.95	102.11	100.91	96.44	95.72	5.19	5.62	5.26	1.203	0.172	24	0	
25/10/21	49.63	37.68	11.95	102.83	101.63	98.44	97.72	3.91	5.63	5.26	1.210	0.128	24	0	
26/10/21	50.74	37.79	12.95	101.82	100.57	97.43	96.71	3.86	5.63	5.26	1.297	0.126	24	0	
27/10/21	54.23	40.16	14.07	109.42	107.98	103.06	102.33	5.65	5.83	5.41	1.517	0.198	24	0	
28/10/21	53.74	40.14	13.60	111.24	109.80	107.33	106.59	3.21	5.94	5.50	1.491	0.113	24	0	
29/10/21	53.97	40.30	13.67	111.05	109.61	105.26	104.54	5.07	5.94	5.50	1.497	0.179	24	0	
30/10/21	53.79	40.13	13.66	112.42	110.98	107.39	106.66	4.32	5.93	5.50	1.515	0.152	24	0	
31/10/21	51.77	39.51	12.26	110.71	109.38	106.08	105.35	4.03	5.92	5.48	1.341	0.139	24	0	
01/11/21	49.89	38.46	11.43	112.09	110.87	106.01	105.29	5.58	5.93	5.49	1.266	0.187	24	0	
02/11/21	50.57	38.69	11.88	111.74	110.44	107.57	106.85	3.59	5.94	5.49	1.311	0.121	24	0	
03/11/21	54.24	40.61	13.63	111.52	110.06	105.64	104.92	5.14	5.95	5.51	1.496	0.183	24	0	
04/11/21	53.22	39.88	13.34	112.95	111.51	107.40	106.68	4.83	5.96	5.51	1.486	0.168	24	0	
05/11/21	53.24	39.79	13.45	111.19	109.75	106.82	106.10	3.65	5.95	5.50	1.477	0.127	24	0	
06/11/21	53.04	39.68	13.36	112.48	111.04	105.88	105.16	5.88	5.95	5.50	1.483	0.204	24	0	
07/11/21	54.28	40.27	14.01	112.40	110.84	108.02	107.23	3.61	5.96	5.51	1.551	0.127	24	0	
08/11/21	51.25	38.98	12.27	111.12	109.73	105.85	105.05	4.68	5.96	5.50	1.347	0.159	24	0	
09/11/21	50.61	40.63	9.98	143.61	141.83	136.33	135.27	6.56	5.83	5.49	1.415	0.233	24	0	
10/11/21	53.64	44.53	9.11	197.08	194.42	189.21	187.43	6.99	5.80	5.49	1.768	0.276	24	0	
11/11/21	56.40	46.44	9.96	193.36	190.50	184.39	182.55	7.95	5.80	5.50	1.899	0.329	24	0	
12/11/21	57.71	47.07	10.64	189.90	186.98	179.92	178.04	8.94	6.04	5.73	1.987	0.376	24	0	
13/11/21	58.33	47.43	10.90	185.42	182.49	177.19	175.32	7.17	6.26	5.90	1.989	0.304	24	0	
14/11/21	59.52	47.91	11.61	181.37	178.40	172.44	170.52	7.88	6.16	5.81	2.067	0.338	24	0	
15/11/21	63.34	50.00	13.34	179.05	175.78	168.97	166.97	8.81	6.07	5.74	2.346	0.396	24	0	
16/11/21	63.44	51.08	12.36	198.92	195.32	190.78	188.45	6.87	6.36	5.94	2.412	0.316	24	0	
17/11/21	62.47	51.43	11.04	215.02	211.21	206.05	203.51	7.70	6.34	5.84	2.329	0.357	24	0	
18/11/21	57.37	49.89	7.48	284.99	280.64	271.19	268.00	12.64	5.71	4.80	2.104	0.567	24	0	
19/11/21	55.12	47.37	7.75	245.62	242.19	236.23	233.71	8.48	5.01	4.30	1.877	0.359	24	0	
20/11/21	55.26	45.51	9.75	188.87	186.19	181.44	179.71	6.48	4.67	4.29	1.813	0.262	24	0	
21/11/21	56.07	46.22	9.85	191.11	188.24	182.69	180.77	7.47	4.68	4.29	1.854	0.307	24	0	
22/11/21	56.43	46.47	9.96	191.69	188.81	184.62	182.70	6.11	4.68	4.29	1.877	0.253	24	0	
Итого:				4644.9	4578.76	4434.1	4393.23	185.53			51.424	7.264	744	0	
Средние:	54.62	42.90	11.71					5.77	5.35						

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 36071ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

от 25-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : Свердловла 61
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N LC244
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Qo1	Qm1	Gm1	ts1	T2	Qo2
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	час:мин	град.С	куб.м/час
Макс.предел	1000000	100	150	40	40	40	1000000	150	40
Миним.предел	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0,2

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	ср.за 1 сут.
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	0.70	0.03	71.43	3.03	2.96	71.10	24:00	62.37	3.09
25-10-2021 00:00:00	0.60	0.03	71.61	3.02	2.95	70.90	24:00	62.84	3.08
26-10-2021 00:00:00	0.60	0.03	71.10	3.02	2.95	70.80	24:00	61.98	3.08
27-10-2021 00:00:00	0.70	0.03	70.58	3.00	2.94	70.50	24:00	61.19	3.07
28-10-2021 00:00:00	0.60	0.03	70.86	2.88	2.82	67.70	24:00	60.84	2.94
29-10-2021 00:00:00	0.70	0.03	71.09	2.85	2.78	66.70	24:00	61.04	2.90
30-10-2021 00:00:00	0.70	0.03	72.85	2.96	2.89	69.40	24:00	62.79	3.02
31-10-2021 00:00:00	0.70	0.03	72.22	2.90	2.83	67.90	24:00	61.99	2.95
01-11-2021 00:00:00	0.70	0.03	72.39	2.90	2.83	67.90	24:00	62.39	2.95
02-11-2021 00:00:00	0.70	0.03	71.88	2.89	2.82	67.70	24:00	61.92	2.94
03-11-2021 00:00:00	0.60	0.03	71.98	2.55	2.49	59.70	24:00	60.82	2.59
04-11-2021 00:00:00	0.70	0.03	72.60	2.25	2.19	52.60	24:00	59.72	2.28
05-11-2021 00:00:00	0.70	0.03	71.89	2.17	2.12	51.00	24:00	58.53	2.20
06-11-2021 00:00:00	0.70	0.03	71.45	2.16	2.11	50.70	24:00	58.12	2.19
07-11-2021 00:00:00	0.60	0.03	71.07	2.14	2.09	50.10	24:00	57.62	2.16
08-11-2021 00:00:00	0.70	0.03	71.01	2.13	2.09	50.00	24:00	57.67	2.16
09-11-2021 00:00:00	0.70	0.03	71.63	2.17	2.12	50.90	24:00	58.39	2.20
10-11-2021 00:00:00	0.50	0.02	62.83	1.93	1.89	45.20	24:00	51.79	1.96
11-11-2021 00:00:00	0.60	0.03	68.13	1.99	1.94	46.70	24:00	54.75	2.01
12-11-2021 00:00:00	0.70	0.03	71.93	1.97	1.93	46.30	24:00	57.01	2.00
13-11-2021 00:00:00	0.70	0.03	72.50	2.12	2.08	49.80	24:00	58.42	2.15
14-11-2021 00:00:00	0.70	0.03	73.50	2.13	2.08	50.00	24:00	59.51	2.16
15-11-2021 00:00:00	0.70	0.03	72.75	2.13	2.08	49.90	24:00	58.76	2.16
16-11-2021 00:00:00	0.70	0.03	72.96	2.11	2.06	49.50	24:00	58.15	2.14
17-11-2021 00:00:00	0.80	0.03	73.76	2.09	2.04	48.90	24:00	58.55	2.11
18-11-2021 00:00:00	0.70	0.03	73.22	2.13	2.08	49.90	24:00	58.61	2.15
19-11-2021 00:00:00	0.70	0.03	71.73	2.11	2.06	49.40	24:00	57.56	2.14
20-11-2021 00:00:00	0.70	0.03	71.21	2.02	1.98	47.50	24:00	56.64	2.05
21-11-2021 00:00:00	0.70	0.03	71.06	2.02	1.98	47.40	24:00	56.42	2.05
22-11-2021 00:00:00	0.70	0.03	71.45	2.03	1.98	47.60	24:00	56.98	2.05
23-11-2021 00:00:00	0.70	0.03	71.51	2.04	2.00	47.90	24:00	57.15	2.07

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	час:мин	град.С	куб.м/час
744:00	21.00	0.03	71.49	2.38	2.33	1731.60	744:00	59.05	2.42

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

от 25-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
Свердлова 61
Жилой дом
ИМ 2300 N LC244
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qm2	Gm2	tm1
Един.измерения.	тонн/час	тонн	час:мин
Макс.предел	40	40	1000000
Миним.предел	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.
23-10-2021 00:00:00	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	3.04	72.90	24:00
25-10-2021 00:00:00	3.03	72.60	24:00
26-10-2021 00:00:00	3.03	72.70	24:00
27-10-2021 00:00:00	3.01	72.30	24:00
28-10-2021 00:00:00	2.89	69.40	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.85	68.40	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.96	71.10	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.90	69.60	24:00
01-11-2021 00:00:00	2.90	69.70	24:00
02-11-2021 00:00:00	2.89	69.40	24:00
03-11-2021 00:00:00	2.54	60.90	23:35
04-11-2021 00:00:00	2.25	54.00	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.17	52.00	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.16	51.80	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.13	51.10	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.13	51.20	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.16	51.90	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.93	46.20	21:38
11-11-2021 00:00:00	1.98	47.60	24:00
12-11-2021 00:00:00	1.97	47.20	24:00
13-11-2021 00:00:00	2.12	50.90	24:00
14-11-2021 00:00:00	2.13	51.00	24:00
15-11-2021 00:00:00	2.12	50.90	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.11	50.60	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.08	49.90	24:00
18-11-2021 00:00:00	2.12	50.90	24:00
19-11-2021 00:00:00	2.10	50.50	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.02	48.40	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.02	48.40	24:00
22-11-2021 00:00:00	2.02	48.50	24:00
23-11-2021 00:00:00	2.04	48.90	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	тонн/час	тонн	час:мин
744:00	2.38	1770.90	741:13

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 23.10.2021 по 22.11.2021



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 70

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 2816649 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 37.3
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°С)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
23.10.2021	49,0	38,1	26,790	0,288	24,00
24.10.2021	49,3	38,4	26,750	0,289	24,00
25.10.2021	48,7	37,8	26,746	0,289	24,00
26.10.2021	50,2	38,5	27,854	0,322	24,00
27.10.2021	53,3	41,2	30,563	0,364	24,00
28.10.2021	52,9	41,2	31,231	0,360	24,00
29.10.2021	53,1	41,3	31,328	0,364	24,00
30.10.2021	53,0	41,1	31,297	0,365	24,00
31.10.2021	50,8	40,0	30,263	0,323	24,00
01.11.2021	49,2	38,5	28,769	0,302	24,00
02.11.2021	50,0	39,1	28,841	0,311	24,00
03.11.2021	53,3	40,8	28,912	0,356	24,00
04.11.2021	52,3	39,9	28,918	0,354	24,00
05.11.2021	52,4	39,8	28,913	0,358	24,00
06.11.2021	52,2	39,7	28,934	0,357	24,00
07.11.2021	53,5	40,4	28,930	0,374	24,00
08.11.2021	50,2	38,9	28,843	0,323	24,00
09.11.2021	49,9	39,2	30,383	0,322	24,00
10.11.2021	53,2	40,9	31,109	0,374	24,00
11.11.2021	55,2	42,1	30,692	0,397	24,00
12.11.2021	56,9	43,8	33,522	0,433	24,00
13.11.2021	57,3	44,5	34,515	0,433	24,00
14.11.2021	58,7	45,0	33,894	0,457	24,00
15.11.2021	62,2	46,6	33,559	0,511	24,00
16.11.2021	62,3	47,0	34,864	0,527	24,00
17.11.2021	61,1	46,3	33,787	0,490	24,00
18.11.2021	56,7	46,6	46,520	0,451	24,00
19.11.2021	54,7	46,1	51,255	0,430	24,00
20.11.2021	54,9	46,2	50,800	0,435	24,00
21.11.2021	55,7	46,9	50,950	0,442	24,00
22.11.2021	56,0	47,1	50,852	0,446	24,00
Итого	53,8	42,0	1040,583	11,847	744,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
23.10.2021 00:00	10634,162	99,087	4497,00
23.11.2021 00:00	11674,745	110,935	5241,00
	1040,583	11,847	744,00

Всего потреблено Qп = **11,847** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул.Свердлова 78
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ679
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	0.78	48.54	80.18	38.84	66.63	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	0.78	48.79	80.07	39.06	66.50	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	0.78	48.40	80.08	38.69	66.42	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	0.83	49.21	81.04	38.91	67.07	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	0.98	52.85	86.64	41.53	71.50	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	0.97	52.38	89.51	41.58	73.56	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	0.98	52.59	89.53	41.67	73.45	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	0.99	52.42	92.25	41.63	69.63	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	0.41	37.46	40.34	30.55	23.19	9:38	24:00
02-11-2021 00:00:00	0.34	33.81	31.03	27.04	27.63	8:29	19:19
03-11-2021 00:00:00	0.87	49.19	83.79	38.74	84.75	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	0.99	52.84	83.51	41.00	84.72	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	0.97	51.88	83.90	40.30	84.68	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	0.97	51.89	83.67	40.24	84.61	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	0.96	51.70	83.40	40.15	84.68	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.00	52.79	83.36	40.79	84.66	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	0.89	50.17	83.33	39.53	84.54	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	0.86	49.40	83.61	39.03	84.93	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	0.97	51.89	82.72	40.09	83.84	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	1.07	54.91	81.28	41.71	82.46	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.15	56.04	88.41	42.98	89.51	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.17	56.83	92.63	44.17	93.49	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.21	57.69	91.78	44.51	92.81	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	1.36	61.62	87.63	45.98	88.29	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	1.31	61.39	79.44	43.79	79.70	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	1.03	60.25	43.21	36.33	43.70	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	1.06	55.86	65.61	38.89	66.34	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.05	53.61	79.00	40.28	79.96	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.05	53.76	77.86	40.21	78.97	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.06	54.56	78.11	40.96	79.53	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.06	54.90	78.18	41.28	79.58	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	29.89	52.36	2445.09	40.10	2321.33	714:07	739:19

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 26/10/21г.-27/10/21г.

Абонент:Свердлова д. 91

Адрес:ул. Свердлова д. 91

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20127926, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x49В7

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
26.10.21 23	50.64 >	40.56 <>	10.08	7.28	5.48	41.138	0.000	40.651	0.000	40.651	0.410	13	2	*
Итого/Средн	50.64	40.56	10.08	7.28	5.48	41.138	0.000	40.651	0.000	40.651	0.410	13	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
26.10.21 08	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
26.10.21 23	41.138	0.000	40.651	0.000	40.651	0.410	13	2
Итого	41.138	0.000	40.651	0.000	40.651	0.410	13	2

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 27/10/21г.-17/11/21г.

Абонент:Свердлова д. 91

Адрес:ул. Свердлова д. 91

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20127926, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0xD471

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
27.10.21 23	52.72	42.75	9.97	4.45	4.48	90.808	89.637	0.893	24	0	
28.10.21 23	52.26	42.72	9.54	3.61	3.64	94.015	92.815	0.885	24	0	
29.10.21 23	52.47	42.87	9.59	3.61	3.64	87.985	86.857	0.833	24	0	
30.10.21 23	52.30	42.85	9.46	3.60	3.64	80.195	79.177	0.748	24	0	
31.10.21 23	50.49	42.02	8.46	3.59	3.63	80.145	79.194	0.670	24	0	
01.11.21 23	48.57	40.63	7.94	3.60	3.63	80.118	79.236	0.629	24	0	
02.11.21 23	49.11	40.82	8.29	3.62	3.62	80.345	79.445	0.658	24	0	
03.11.21 23	52.74	43.30	9.44	3.65	3.62	80.730	79.687	0.752	24	0	
04.11.21 23	51.77	42.54	9.24	3.65	3.61	80.845	79.837	0.737	24	0	
05.11.21 23	51.79	42.55	9.24	3.64	3.60	80.860	79.853	0.738	24	0	
06.11.21 23	51.60	42.24	9.36	3.64	3.60	81.092	80.088	0.749	24	0	
07.11.21 23	52.71	42.88	9.83	3.64	3.61	81.150	80.103	0.787	24	0	
08.11.21 23	50.04	41.35	8.70	3.64	3.61	80.515	79.578	0.692	24	0	
09.11.21 23	49.23	40.65	8.58	3.61	3.60	77.405	76.531	0.656	24	0	
10.11.21 23	51.81	42.00	9.80	3.63	3.59	79.283	78.291	0.767	24	0	
11.11.21 23	54.77	43.78	11.00	3.63	3.59	77.868	76.782	0.844	24	0	
12.11.21 23	55.94	45.22	10.72	3.86	3.83	86.535	85.280	0.914	24	0	
13.11.21 23	56.77	47.16	9.60	4.04	4.02	98.125	96.662	0.928	24	0	
14.11.21 23	57.66	47.66	10.00	4.01	3.99	97.595	96.093	0.961	24	0	
15.11.21 23	61.57	49.73	11.85	3.81	3.78	94.170	92.528	1.096	24	0	
16.11.21 23	61.62	50.10	11.51	4.08	4.05	99.050	97.326	1.121	24	0	
Итого/Средн	53.46	43.79	9.67	3.74	3.73	1788.832	1765.000	17.056	504	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1	M1	Qтв	ВНР	ВОС

Условные обозначения:

(<) параметр < min

	м3	т	Гкал	ч	ч	
26.10.21 23	41.138	40.651	0.410	13	2	(>) параметр > max
16.11.21 23	1829.970	1805.651	17.467	517	2	(!) отсут.питания
						(#) дисбаланс масс
						(R) реверс
						(o) отсут.теплонос.
Итого	1788.832	1765.000	17.056	504	0	(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 17/11/21г.-22/11/21г.

Абонент:Свердлова д. 91

Адрес:ул. Свердлова д. 91

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20127926, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x6219

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
17.11.21 23	60.77	49.72	11.05	4.67	4.64	97.077	95.426	1.054	24	0	
18.11.21 23	56.30	48.54	7.76	5.38	5.40	126.660	124.807	0.968	24	0	
19.11.21 23	53.83	47.58	6.25	4.71	4.78	151.845	149.806	0.936	24	0	
20.11.21 23	53.99	47.59	6.41	4.68	4.74	150.305	148.273	0.949	24	0	
21.11.21 23	54.80	48.39	6.41	4.69	4.76	150.245	148.157	0.949	24	0	
22.11.21 23	55.14	48.59	6.55	4.69	4.75	147.180	145.104	0.950	24	0	
Итого/Средн	55.47	48.31	7.16	4.80	4.84	823.313	811.573	5.807	144	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
16.11.21 23	1829.970	1805.651	17.467	517	2
22.11.21 23	2653.283	2617.224	23.273	661	2
Итого	823.313	811.573	5.807	144	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут.теплонос.

(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
Свердлова 99 1 ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N BA726
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	0.28	48.19	24.83	36.85	24.03	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	0.28	48.51	25.28	37.32	24.49	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	0.28	48.15	25.30	36.89	24.51	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	0.31	48.89	26.09	36.82	25.35	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	0.36	52.70	29.16	40.18	28.37	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	0.36	52.31	30.02	40.30	29.28	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	0.36	52.52	30.09	40.37	29.39	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	0.37	52.40	30.60	40.41	29.94	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	0.33	50.69	30.64	39.84	30.04	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	0.31	48.76	30.78	38.67	30.11	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	0.32	49.23	30.81	38.84	30.15	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	0.37	52.82	30.82	40.95	30.19	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	0.37	51.90	30.94	39.92	30.37	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	0.37	51.89	30.99	39.80	30.41	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	0.37	51.70	31.11	39.72	30.55	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	0.38	52.72	31.05	40.41	30.49	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	0.34	50.25	30.84	39.29	30.28	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	0.33	49.41	30.94	38.78	30.38	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	0.37	51.78	30.76	39.86	30.23	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	0.41	54.81	30.62	41.45	30.11	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	0.44	56.08	34.71	43.32	34.23	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	0.45	57.08	37.84	45.16	37.32	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	0.46	57.92	37.51	45.50	37.06	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	0.52	61.75	36.11	47.33	35.71	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	0.54	61.91	38.00	47.73	37.64	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	0.52	61.12	37.45	47.28	37.00	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	0.49	57.21	50.15	46.99	49.96	23:49	24:00
20-11-2021 00:00:00	0.47	54.71	60.49	46.84	60.49	23:59	23:59
21-11-2021 00:00:00	0.48	54.85	59.99	46.87	59.95	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	0.48	55.65	59.94	47.58	59.79	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	0.48	55.98	58.41	47.73	58.25	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	12.21	53.35	1102.26	41.90	1086.06	743:48	743:59

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул.Свердлова 99 2 ввод Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 91.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00231827 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x98A9 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mr	P1	P2	Qo	Qr	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
23/10/21	48.22	36.15	12.07	42.21	41.73	39.99	39.75	1.98	6.70	6.50	0.504	0.072	24	0	*
24/10/21	48.53	36.47	12.06	43.01	42.53	40.80	40.56	1.97	6.70	6.50	0.509	0.072	24	0	*
25/10/21	48.16	36.03	12.13	42.97	42.49	40.73	40.49	2.00	6.70	6.50	0.517	0.072	24	0	*
26/10/21	48.97	36.24	12.73	44.39	43.88	42.10	41.86	2.02	6.70	6.50	0.555	0.073	24	0	*
27/10/21	52.67	39.43	13.24	50.24	49.52	47.97	47.66	1.86	6.70	6.50	0.653	0.073	24	0	*
28/10/21	52.26	39.53	12.73	51.92	51.20	49.71	49.31	1.89	6.70	6.50	0.648	0.075	24	0	*
29/10/21	52.45	39.66	12.79	52.10	51.38	49.88	49.40	1.98	6.70	6.50	0.654	0.079	24	0	*
30/10/21	52.32	39.67	12.65	53.03	52.31	50.81	50.33	1.98	6.70	6.50	0.661	0.079	24	0	*
31/10/21	50.59	39.09	11.50	53.16	52.53	50.98	50.61	1.92	6.70	6.50	0.600	0.075	24	0	*
01/11/21	48.65	37.94	10.71	53.17	52.69	50.96	50.72	1.97	6.70	6.50	0.561	0.075	24	0	*
02/11/21	49.12	38.07	11.05	53.32	52.76	51.09	50.81	1.95	6.70	6.50	0.583	0.074	24	0	*
03/11/21	52.75	40.06	12.69	53.55	52.83	51.31	50.83	2.00	6.70	6.50	0.671	0.080	24	0	*
04/11/21	51.83	39.41	12.42	53.61	52.89	51.34	50.86	2.03	6.70	6.50	0.657	0.080	24	0	*
05/11/21	51.83	39.33	12.50	53.58	52.86	51.32	50.84	2.02	6.70	6.50	0.656	0.079	24	0	*
06/11/21	51.64	39.25	12.39	53.72	53.00	51.47	50.99	2.01	6.70	6.50	0.650	0.079	24	0	*
07/11/21	52.65	39.78	12.87	53.74	53.02	51.49	51.01	2.01	6.70	6.50	0.677	0.080	24	0	*
08/11/21	50.19	38.62	11.57	53.33	52.74	51.13	50.78	1.96	6.70	6.50	0.611	0.076	24	0	*
09/11/21	49.32	38.18	11.14	53.47	52.87	51.23	50.95	1.92	6.70	6.50	0.589	0.073	24	0	*
10/11/21	51.69	39.11	12.58	52.77	52.14	50.51	50.17	1.97	6.70	6.50	0.655	0.077	24	0	*
11/11/21	54.79	40.54	14.25	51.52	50.82	49.22	48.81	2.01	6.70	6.50	0.725	0.081	24	0	*
12/11/21	56.07	42.61	13.46	58.99	58.15	56.72	56.20	1.95	6.70	6.50	0.784	0.083	24	0	*
13/11/21	56.91	44.16	12.75	64.86	63.90	62.62	62.09	1.81	6.70	6.50	0.813	0.080	24	0	*
14/11/21	57.75	44.50	13.25	64.47	63.49	62.21	61.71	1.78	6.70	6.50	0.838	0.079	24	0	*
15/11/21	61.66	46.17	15.49	62.19	61.09	59.90	59.29	1.80	6.70	6.50	0.945	0.083	24	0	*
16/11/21	61.76	46.59	15.17	65.52	64.32	63.21	62.49	1.83	6.70	6.50	0.977	0.085	24	0	*
17/11/21	60.95	46.12	14.83	64.47	63.37	62.16	61.49	1.88	6.70	6.50	0.938	0.087	24	0	*
18/11/21	56.76	46.50	10.26	85.36	84.11	83.20	82.35	1.76	6.70	6.50	0.862	0.082	24	0	*
19/11/21	54.28	46.14	8.14	102.43	100.99	100.38	99.42	1.57	6.70	6.50	0.817	0.072	24	0	*
20/11/21	54.42	46.17	8.25	101.48	100.04	99.38	98.42	1.62	6.70	6.50	0.824	0.075	24	0	*
21/11/21	55.21	46.83	8.38	101.38	99.94	99.26	98.30	1.64	6.70	6.50	0.837	0.077	24	0	*
22/11/21	55.54	46.95	8.59	98.86	97.42	96.73	95.77	1.65	6.70	6.50	0.837	0.077	24	0	*
Итого:				1888.8	1863.01	1819.8	1804.27	58.74			21.808	2.404	744	0	
Средние:	53.22	41.13	12.08						6.70	6.50					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 3673ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

Отчет о потреблении...
от 24-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул. Северная д.12
Жилой дом
ИМ 2300 N BA721
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.75	48.70	257.52	41.89	255.11	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.75	48.99	257.37	42.16	255.18	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.77	48.72	257.07	41.83	254.88	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.90	49.78	256.95	42.36	254.86	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	2.06	51.93	256.17	43.88	254.54	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.03	51.75	255.74	43.79	254.25	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.03	51.64	255.41	43.65	254.04	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.05	51.50	255.95	43.49	254.30	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.87	49.98	256.50	42.67	254.63	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.78	48.67	257.43	41.75	255.01	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.84	49.19	261.90	42.16	259.54	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.98	50.70	266.27	43.25	264.17	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.17	52.51	264.79	44.28	263.01	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.15	52.28	265.32	44.14	263.33	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.15	52.30	265.57	44.17	263.61	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.23	53.30	265.41	44.89	263.72	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.99	51.11	265.68	43.60	263.90	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.44	44.74	203.84	38.94	201.91	18:20	24:00
11-11-2021 00:00:00	2.12	51.45	266.33	43.47	263.97	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	2.51	56.56	265.47	47.08	264.18	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	2.47	56.34	265.45	47.01	264.55	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	2.49	56.68	265.30	47.28	264.61	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	2.57	57.42	265.18	47.72	264.56	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.81	59.77	264.51	49.14	264.14	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.83	59.44	265.10	48.75	264.54	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	2.73	58.89	266.69	48.61	266.16	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	2.54	57.07	267.51	47.54	267.05	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.31	53.89	268.25	45.27	267.02	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.32	53.94	268.38	45.29	267.03	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	2.31	54.16	268.21	45.52	267.09	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	2.33	54.49	268.80	45.79	267.73	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	67.29	52.83	8090.08	44.56	8042.60	738:20	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Северная 14 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 29.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00166734 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xFEV4 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	DI
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
23/10/21	50.27	44.74	5.53	351.91	345.59	346.77	345.59	0.00	0.00	6.90	6.70	1.910	0.000	24	0	*	0.0000
24/10/21	50.57	45.00	5.57	352.15	345.77	347.01	345.77	0.00	0.00	6.90	6.70	1.922	0.000	24	0	*	0.0000
25/10/21	50.31	44.68	5.63	351.83	345.51	346.66	345.51	0.00	0.00	6.90	6.70	1.940	0.000	24	0	*	0.0000
26/10/21	51.33	45.34	5.99	351.85	345.45	346.85	345.45	0.00	0.00	6.90	6.70	2.067	0.000	24	0	*	0.0000
27/10/21	53.57	47.02	6.55	351.81	345.16	346.90	345.16	0.00	0.00	6.90	6.70	2.256	0.000	24	0	*	0.0000
28/10/21	53.40	46.92	6.48	351.37	344.74	346.49	344.74	0.00	0.00	6.90	6.70	2.231	0.000	24	0	*	0.0000
29/10/21	53.27	46.83	6.44	350.99	344.41	346.13	344.41	0.00	0.00	6.90	6.70	2.219	0.000	24	0	*	0.0000
30/10/21	53.13	46.68	6.45	350.99	344.40	346.09	344.40	0.00	0.00	6.90	6.70	2.223	0.000	24	0	*	0.0000
31/10/21	51.64	45.74	5.90	351.40	344.97	346.37	344.97	0.00	0.00	6.90	6.70	2.035	0.000	24	0	*	0.0000
01/11/21	50.25	44.65	5.60	351.68	345.43	346.60	345.43	0.00	0.00	6.90	6.70	1.931	0.000	24	0	*	0.0000
02/11/21	50.74	45.01	5.73	357.76	351.32	352.61	351.32	0.00	0.00	6.90	6.70	2.013	0.000	24	0	*	0.0000
03/11/21	52.30	46.24	6.06	364.67	357.87	359.46	357.87	0.00	0.00	6.90	6.70	2.166	0.000	24	0	*	0.0000
04/11/21	54.15	47.48	6.67	363.31	356.33	358.28	356.33	0.00	0.00	6.90	6.70	2.373	0.000	24	0	*	0.0000
05/11/21	53.92	47.30	6.62	363.60	356.65	358.58	356.65	0.00	0.00	6.90	6.70	2.359	0.000	24	0	*	0.0000
06/11/21	53.95	47.34	6.61	363.85	356.94	358.81	356.94	0.00	0.00	6.90	6.70	2.355	0.000	24	0	*	0.0000
07/11/21	54.92	48.08	6.84	364.19	357.12	359.19	357.12	0.00	0.00	6.90	6.70	2.437	0.000	24	0	*	0.0000
08/11/21	52.85	46.72	6.13	364.19	357.34	359.03	357.34	0.00	0.00	6.90	6.70	2.187	0.000	24	0	*	0.0000
09/11/21	49.44	43.65	5.79	279.29	274.42	275.72	274.90	0.00	-0.48	6.90	6.70	1.581	-0.007	24	0	*	0.0000
10/11/21	52.93	46.52	6.41	364.22	357.44	359.22	357.44	0.00	0.00	6.90	6.70	2.288	0.000	24	0	*	0.0000
11/11/21	58.30	50.64	7.66	365.38	357.92	360.68	357.92	0.00	0.00	6.90	6.70	2.739	0.000	24	0	*	0.0000
12/11/21	58.06	50.54	7.52	365.80	358.30	360.99	358.30	0.00	0.00	6.90	6.70	2.690	0.000	24	0	*	0.0000
13/11/21	58.41	50.86	7.55	365.85	358.33	360.98	358.33	0.00	0.00	6.90	6.70	2.702	0.000	24	0	*	0.0000
14/11/21	59.11	51.32	7.79	365.99	358.29	360.98	358.29	0.00	0.00	6.90	6.70	2.785	0.000	24	0	*	0.0000
15/11/21	61.56	53.04	8.52	365.74	357.75	360.96	357.75	0.00	0.00	6.90	6.70	3.044	0.000	24	0	*	0.0000
16/11/21	61.23	52.68	8.55	365.90	357.97	361.04	357.97	0.00	0.00	6.90	6.70	3.056	0.000	24	0	*	0.0000
17/11/21	60.69	52.47	8.22	368.07	360.03	363.00	360.03	0.00	0.00	6.90	6.70	2.955	0.000	24	0	*	0.0000
18/11/21	58.89	51.21	7.68	369.01	361.15	363.72	361.15	0.00	0.00	6.90	6.70	2.773	0.000	24	0	*	0.0000
19/11/21	55.57	48.66	6.91	368.55	361.03	362.99	361.03	0.00	0.00	6.90	6.70	2.492	0.000	24	0	*	0.0000
20/11/21	55.63	48.70	6.93	368.45	360.93	362.86	360.93	0.00	0.00	6.90	6.70	2.498	0.000	24	0	*	0.0000
21/11/21	55.84	48.93	6.91	368.59	361.03	362.94	361.03	0.00	0.00	6.90	6.70	2.491	0.000	24	0	*	0.0000
22/11/21	56.18	49.24	6.94	369.55	361.93	363.88	361.93	0.00	0.00	6.90	6.70	2.509	0.000	24	0	*	0.0000
Итого:				11107.	10891.5	10951.	10892.0	0.00	-0.48			73.227	-0.007	744	0		0.0000
Средние:	54.59	47.87	6.71							6.90	6.70						

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 12573ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Северная 16 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00182803 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x4CAF ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	50.29	43.60	6.69	317.21	313.38	313.15	310.27	0.00	3.11	6.05	5.70	2.093	0.136	24	0	*
24/10/21	50.56	43.88	6.68	317.39	313.55	313.35	310.47	0.00	3.08	6.08	5.74	2.093	0.135	24	0	*
25/10/21	50.30	43.50	6.80	317.14	313.33	313.05	310.21	0.00	3.12	6.07	5.74	2.129	0.136	24	0	*
26/10/21	51.41	44.18	7.23	317.24	313.31	313.13	310.22	0.00	3.09	6.07	5.75	2.261	0.136	24	0	*
27/10/21	53.58	45.77	7.81	317.40	313.08	313.12	310.00	0.00	3.08	6.06	5.73	2.442	0.141	24	0	*
28/10/21	53.39	45.68	7.71	316.97	312.78	312.76	309.64	0.00	3.14	6.06	5.73	2.408	0.143	24	0	*
29/10/21	53.28	45.58	7.70	316.59	312.49	312.40	309.28	0.00	3.21	6.06	5.73	2.400	0.146	24	0	*
30/10/21	53.14	45.47	7.67	316.63	312.55	312.43	309.31	0.00	3.24	6.06	5.73	2.392	0.147	24	0	*
31/10/21	51.56	44.58	6.98	316.83	312.91	312.81	309.83	0.00	3.08	6.05	5.72	2.179	0.137	24	0	*
01/11/21	50.25	43.58	6.67	317.11	313.28	313.10	310.22	0.00	3.06	6.06	5.72	2.091	0.133	24	0	*
02/11/21	50.80	44.03	6.77	322.85	318.91	318.74	315.81	0.00	3.10	6.07	5.73	2.159	0.136	24	0	*
03/11/21	52.33	45.13	7.20	328.92	324.68	324.55	321.47	0.00	3.21	6.05	5.69	2.334	0.145	24	0	*
04/11/21	54.16	46.30	7.86	327.94	323.40	323.36	320.01	0.00	3.39	6.08	5.72	2.541	0.157	24	0	*
05/11/21	53.93	46.12	7.81	328.21	323.75	323.69	320.44	0.00	3.31	6.07	5.73	2.524	0.153	24	0	*
06/11/21	53.95	46.19	7.76	328.39	323.92	323.98	320.63	0.00	3.29	6.07	5.73	2.514	0.152	24	0	*
07/11/21	54.98	46.95	8.03	328.64	323.99	324.18	320.79	0.00	3.20	6.08	5.73	2.599	0.150	24	0	*
08/11/21	52.70	45.50	7.20	328.57	324.32	324.29	321.10	0.00	3.22	6.07	5.72	2.332	0.146	24	0	*
09/11/21	49.27	42.66	6.61	253.66	250.80	250.41	248.28	0.00	2.52	5.91	5.67	1.677	0.107	24	0	*
10/11/21	53.16	45.45	7.71	329.35	325.00	324.76	321.62	0.00	3.38	6.22	5.87	2.503	0.154	24	0	*
11/11/21	58.29	49.24	9.05	330.29	325.11	325.65	322.03	0.00	3.08	6.23	5.88	2.939	0.152	24	0	*
12/11/21	58.07	49.16	8.91	330.60	325.54	325.98	322.38	0.00	3.16	6.25	5.90	2.898	0.155	24	0	*
13/11/21	58.42	49.46	8.96	330.54	325.26	325.91	322.08	0.00	3.18	6.24	5.90	2.911	0.157	24	0	*
14/11/21	59.19	49.95	9.24	330.53	325.14	325.79	321.91	0.00	3.23	6.25	5.91	3.001	0.161	24	0	*
15/11/21	61.57	51.50	10.07	330.47	324.71	325.57	321.49	0.00	3.22	6.25	5.91	3.266	0.166	24	0	*
16/11/21	61.22	51.12	10.10	330.71	325.02	325.70	321.69	0.00	3.33	6.24	5.91	3.278	0.170	24	0	*
17/11/21	60.65	50.95	9.70	332.66	327.04	327.74	323.78	0.00	3.26	6.25	5.91	3.166	0.166	24	0	*
18/11/21	58.78	49.77	9.01	333.31	327.99	328.49	324.71	0.00	3.28	6.24	5.90	2.952	0.163	24	0	*
19/11/21	55.57	47.37	8.20	332.74	327.94	328.20	324.78	0.00	3.16	6.25	5.91	2.685	0.150	24	0	*
20/11/21	55.62	47.42	8.20	332.74	327.94	328.04	324.59	0.00	3.35	6.26	5.91	2.688	0.159	24	0	*
21/11/21	55.84	47.62	8.22	332.88	328.08	328.19	324.63	0.00	3.45	6.28	5.94	2.695	0.164	24	0	*
22/11/21	56.18	47.91	8.27	333.59	328.76	329.08	325.48	0.00	3.28	6.28	5.93	2.717	0.157	24	0	*
Итого:				10028.9887.96	9891.69789.15	0.00	98.81			78.867	4.610	744	0			
Средние:	54.59	46.63	7.96						6.13	5.79						

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 12889ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

северная 20

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Северная 20 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00177469 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0хF328 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС	P3
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		кг/см2
23/10/21	50.24	41.55	8.69	224.92	222.28	221.12	219.41	0.00	2.87	7.00	7.00	1.926	0.119	24	0	*	5.00
24/10/21	50.53	41.80	8.73	224.98	222.34	220.97	219.09	0.00	3.25	7.00	7.00	1.936	0.136	24	0	*	5.00
25/10/21	50.26	41.39	8.87	224.83	222.20	220.84	219.16	0.00	3.04	7.00	7.00	1.963	0.126	24	0	*	5.00
26/10/21	51.35	41.91	9.44	224.88	222.12	220.63	218.82	0.00	3.30	7.00	7.00	2.094	0.138	24	0	*	5.00
27/10/21	53.53	43.34	10.19	225.03	222.09	220.45	218.53	0.00	3.56	7.00	7.00	2.260	0.154	24	0	*	5.00
28/10/21	53.35	43.30	10.05	224.72	221.82	220.15	218.23	0.00	3.59	7.00	7.00	2.222	0.155	24	0	*	5.00
29/10/21	53.23	43.21	10.02	224.58	221.70	220.17	218.25	0.00	3.45	7.00	7.00	2.217	0.149	24	0	*	5.00
30/10/21	53.09	43.06	10.03	224.86	221.98	220.63	218.71	0.00	3.27	7.00	7.00	2.221	0.141	24	0	*	5.00
31/10/21	51.52	42.33	9.19	225.05	222.30	220.84	219.03	0.00	3.27	7.00	7.00	2.042	0.138	24	0	*	5.00
01/11/21	50.20	41.47	8.73	225.07	222.43	220.86	219.18	0.00	3.25	7.00	7.00	1.937	0.135	24	0	*	5.00
02/11/21	50.75	41.82	8.93	229.24	226.54	225.20	223.40	0.00	3.14	7.00	7.00	2.017	0.131	24	0	*	5.00
03/11/21	52.28	42.88	9.40	233.89	230.91	229.78	227.86	0.00	3.05	7.00	7.00	2.165	0.131	24	0	*	5.00
04/11/21	54.12	43.83	10.29	232.93	229.81	228.64	226.49	0.00	3.32	7.00	7.00	2.358	0.146	24	0	*	5.00
05/11/21	53.88	43.71	10.17	233.10	229.98	228.80	226.70	0.00	3.28	7.00	7.00	2.333	0.143	24	0	*	5.00
06/11/21	53.90	43.75	10.15	233.15	230.03	228.91	226.75	0.00	3.28	7.00	7.00	2.332	0.144	24	0	*	5.00
07/11/21	54.93	44.42	10.51	233.60	230.35	229.33	227.17	0.00	3.18	7.00	7.00	2.413	0.141	24	0	*	5.00
08/11/21	52.68	43.28	9.40	233.28	230.28	229.35	227.33	0.00	2.95	7.00	7.00	2.160	0.128	24	0	*	5.00
09/11/21	49.35	40.52	8.83	180.83	178.79	177.46	176.09	0.00	2.70	7.00	7.00	1.579	0.109	24	0	*	5.00
10/11/21	53.08	43.15	9.93	233.95	230.92	229.93	227.88	0.00	3.04	7.00	7.00	2.288	0.131	24	0	*	5.00
11/11/21	58.25	46.58	11.67	234.83	231.23	230.49	228.09	0.00	3.14	7.00	7.00	2.691	0.146	24	0	*	5.00
12/11/21	58.03	46.51	11.52	235.02	231.42	230.42	228.02	0.00	3.40	7.00	7.00	2.661	0.158	24	0	*	5.00
13/11/21	58.37	46.79	11.58	235.08	231.48	230.40	228.00	0.00	3.48	7.00	7.00	2.678	0.163	24	0	*	5.00
14/11/21	59.14	47.17	11.97	235.37	231.64	230.49	228.07	0.00	3.57	7.00	7.00	2.765	0.168	24	0	*	5.00
15/11/21	61.53	48.49	13.04	235.40	231.32	230.38	227.81	0.00	3.51	7.00	7.00	3.011	0.170	24	0	*	5.00
16/11/21	61.19	48.05	13.14	235.41	231.36	230.20	227.78	0.00	3.58	7.00	7.00	3.036	0.172	24	0	*	5.00
17/11/21	60.62	48.00	12.62	236.76	232.80	231.73	229.23	0.00	3.57	7.00	7.00	2.936	0.171	24	0	*	5.00
18/11/21	58.77	46.97	11.80	237.35	233.62	232.31	229.96	0.00	3.66	7.00	7.00	2.750	0.172	24	0	*	5.00
19/11/21	55.53	44.86	10.67	236.79	233.43	232.13	229.97	0.00	3.46	7.00	7.00	2.484	0.155	24	0	*	5.00
20/11/21	55.58	44.95	10.63	236.70	233.34	232.19	230.03	0.00	3.31	7.00	7.00	2.477	0.149	24	0	*	5.00
21/11/21	55.80	45.19	10.61	236.85	233.49	232.35	230.19	0.00	3.30	7.00	7.00	2.474	0.149	24	0	*	5.00
22/11/21	56.14	45.47	10.67	237.54	234.10	233.02	230.84	0.00	3.26	7.00	7.00	2.493	0.148	24	0	*	5.00
Итого:				7125.9	7028.10	6990.1	6926.07	0.00	102.03			72.919	4.516	744	0		
Средние:	54.55	44.18	10.37							7.00	7.00						5.00

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 1732ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

северная 20

Отчет о потреблении...

от 24-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 ул.Северная д.22
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA708
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.82	50.97	269.68	44.21	0.00	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.83	51.29	269.67	44.50	0.00	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.84	51.03	269.41	44.20	0.00	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.97	52.02	269.22	44.69	0.00	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	2.15	54.33	269.08	46.32	0.00	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	2.12	54.17	268.75	46.26	0.00	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	2.12	54.04	268.27	46.14	0.00	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	2.12	53.90	267.95	45.99	0.00	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.95	52.41	268.26	45.13	0.00	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.85	50.95	268.54	44.06	0.00	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.90	51.42	272.96	44.46	0.00	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	2.05	53.03	277.33	45.61	0.00	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.24	54.93	277.02	46.81	0.00	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.21	54.70	276.97	46.70	0.00	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.22	54.72	276.92	46.70	0.00	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.28	55.67	277.19	47.42	0.00	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	2.05	53.67	277.05	46.26	0.00	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.47	46.49	212.32	41.08	0.00	18:20	24:00
11-11-2021 00:00:00	2.15	53.56	277.68	45.81	0.00	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	2.57	59.15	277.40	49.87	0.00	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	2.54	58.90	277.60	49.74	0.00	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	2.55	59.25	277.62	50.04	0.00	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	2.62	59.93	277.46	50.46	0.00	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.86	62.46	277.24	52.11	0.00	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.89	62.12	277.85	51.71	0.00	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	2.80	61.60	279.46	51.57	0.00	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	2.61	59.79	280.60	50.49	0.00	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.34	56.35	280.10	47.97	0.00	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.35	56.42	279.90	48.02	0.00	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	2.35	56.63	279.91	48.21	0.00	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	2.37	56.97	280.24	48.49	0.00	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	69.18	55.25	8459.63	47.13	0.00	738:20	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

северная 24

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Северная 24 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 5.00°C

Заводской номер 00167073 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0хААА7 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	50.42	45.15	5.27	319.95	316.11	0.00	0.00	316.11	6.20	5.53	1.667	12.677	24	0	*
24/10/21	50.71	45.41	5.30	320.02	316.18	0.00	0.00	316.18	6.20	5.56	1.678	12.762	24	0	*
25/10/21	50.43	45.04	5.39	319.73	315.91	0.00	0.00	315.91	6.20	5.55	1.703	12.634	24	0	*
26/10/21	51.58	45.78	5.80	319.86	315.86	0.00	0.00	315.86	6.20	5.55	1.828	12.866	24	0	*
27/10/21	53.73	47.48	6.25	319.89	315.57	0.00	0.00	315.57	6.20	5.54	1.973	13.389	24	0	*
28/10/21	53.54	47.39	6.15	319.41	315.09	0.00	0.00	315.09	6.20	5.54	1.940	13.340	24	0	*
29/10/21	53.43	47.25	6.18	319.07	314.75	0.00	0.00	314.75	6.20	5.54	1.942	13.282	24	0	*
30/10/21	53.28	47.09	6.19	319.13	314.86	0.00	0.00	314.86	6.20	5.55	1.949	13.236	24	0	*
31/10/21	51.66	46.04	5.62	319.36	315.32	0.00	0.00	315.32	6.20	5.54	1.774	12.925	24	0	*
01/11/21	50.38	45.03	5.35	319.59	315.75	0.00	0.00	315.75	6.20	5.54	1.692	12.625	24	0	*
02/11/21	50.90	44.82	6.08	285.11	281.67	0.00	0.00	281.67	6.20	5.53	1.700	11.203	24	0	*
03/11/21	52.45	45.23	7.22	251.87	248.66	0.00	0.00	248.66	6.20	6.04	1.747	9.994	24	0	*
04/11/21	54.30	46.73	7.57	265.82	262.22	0.00	0.00	262.22	6.20	6.63	1.977	10.935	24	0	*
05/11/21	54.06	46.59	7.47	265.51	261.91	0.00	0.00	261.91	6.20	6.95	1.949	10.887	24	0	*
06/11/21	54.08	46.59	7.49	265.37	261.77	0.00	0.00	261.77	6.20	6.96	1.952	10.881	24	0	*
07/11/21	55.14	47.36	7.78	265.37	261.64	0.00	0.00	261.64	6.20	6.94	2.027	11.077	24	0	*
08/11/21	52.78	45.79	6.99	264.86	261.43	0.00	0.00	261.43	6.20	6.53	1.821	10.656	24	0	*
09/11/21	49.60	40.09	9.51	198.11	195.83	0.00	0.00	195.83	6.20	4.86	1.319	6.862	24	0	*
10/11/21	53.36	45.85	7.51	263.59	260.09	0.00	0.00	260.09	6.20	5.72	1.950	10.613	24	0	*
11/11/21	58.44	49.62	8.82	264.49	260.40	0.00	0.00	260.40	6.20	5.85	2.293	11.606	24	0	*
12/11/21	58.22	49.57	8.65	264.46	260.38	0.00	0.00	260.38	6.20	5.88	2.252	11.592	24	0	*
13/11/21	58.57	49.87	8.70	264.38	260.30	0.00	0.00	260.30	6.20	5.87	2.263	11.667	24	0	*
14/11/21	59.37	50.36	9.01	264.39	260.17	0.00	0.00	260.17	6.20	5.88	2.341	11.788	24	0	*
15/11/21	61.73	51.81	9.92	264.42	259.86	0.00	0.00	259.86	6.20	5.88	2.576	12.150	24	0	*
16/11/21	61.39	51.45	9.94	264.55	260.00	0.00	0.00	260.00	6.20	5.88	2.586	12.063	24	0	*
17/11/21	60.79	51.28	9.51	265.95	261.48	0.00	0.00	261.48	6.20	5.88	2.489	12.088	24	0	*
18/11/21	58.87	49.84	9.03	258.08	254.01	0.00	0.00	254.01	6.20	5.74	2.288	11.376	24	0	*
19/11/21	55.71	47.69	8.02	267.20	263.36	0.00	0.00	263.36	6.20	5.79	2.108	11.230	24	0	*
20/11/21	55.76	47.74	8.02	267.14	263.30	0.00	0.00	263.30	6.20	5.80	2.111	11.241	24	0	*
21/11/21	55.99	48.00	7.99	267.19	263.35	0.00	0.00	263.35	6.20	5.82	2.101	11.312	24	0	*
22/11/21	56.34	48.29	8.05	267.83	263.93	0.00	0.00	263.93	6.20	5.82	2.121	11.413	24	0	*
Итого:				8701.7	8581.16	0.00	0.00	8581.16			62.117	362.370	744	0	
Средние:	54.74	47.29	7.44						6.20	5.86					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 11424ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

северная 24

от 24-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : Северная 26
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВВ420
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Qo1	Qm1	Gm1	T2	Qo2	Qm2
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн/час
Макс.предел	1000000	10	150	60	60	1000000	150	60	60
Миним.предел	0	0	0	0,3	0	0	0	0,3	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.17	0.05	50.12	8.42	8.32	199.73	44.28	0.00	0.00
25-10-2021 00:00:00	1.17	0.05	50.41	8.42	8.32	199.69	44.52	0.00	0.00
26-10-2021 00:00:00	1.19	0.05	50.13	8.41	8.31	199.46	44.15	0.00	0.00
27-10-2021 00:00:00	1.29	0.05	51.23	8.41	8.31	199.40	44.73	0.00	0.00
28-10-2021 00:00:00	1.39	0.06	53.38	8.40	8.29	199.04	46.39	0.00	0.00
29-10-2021 00:00:00	1.38	0.06	53.20	8.39	8.28	198.79	46.23	0.00	0.00
30-10-2021 00:00:00	1.39	0.06	53.09	8.38	8.27	198.50	46.10	0.00	0.00
31-10-2021 00:00:00	1.38	0.06	52.94	8.38	8.27	198.46	45.98	0.00	0.00
01-11-2021 00:00:00	1.26	0.05	51.38	8.38	8.28	198.70	45.01	0.00	0.00
02-11-2021 00:00:00	1.20	0.05	50.08	8.39	8.29	199.01	44.02	0.00	0.00
03-11-2021 00:00:00	1.30	0.05	50.66	11.38	11.25	269.91	45.60	0.00	0.00
04-11-2021 00:00:00	1.38	0.06	51.71	12.89	12.72	305.33	47.33	0.00	0.00
05-11-2021 00:00:00	1.58	0.07	54.06	14.32	14.13	339.10	49.39	0.00	0.00
06-11-2021 00:00:00	1.56	0.06	53.82	14.08	13.89	333.27	49.14	0.00	0.00
07-11-2021 00:00:00	1.55	0.06	53.85	13.92	13.74	329.67	49.14	0.00	0.00
08-11-2021 00:00:00	1.60	0.07	54.87	13.78	13.59	326.04	49.94	0.00	0.00
09-11-2021 00:00:00	1.43	0.06	52.58	13.64	13.46	323.05	48.14	0.00	0.00
10-11-2021 00:00:00	1.07	0.04	47.34	11.13	11.00	264.08	41.55	0.00	0.00
11-11-2021 00:00:00	1.54	0.06	53.07	14.75	14.55	349.25	48.64	0.00	0.00
12-11-2021 00:00:00	1.81	0.08	58.17	14.23	14.01	336.20	52.77	0.00	0.00
13-11-2021 00:00:00	1.77	0.07	57.95	13.99	13.77	330.57	52.58	0.00	0.00
14-11-2021 00:00:00	1.78	0.07	58.30	13.83	13.61	326.66	52.85	0.00	0.00
15-11-2021 00:00:00	1.85	0.08	59.08	13.77	13.55	325.09	53.38	0.00	0.00
16-11-2021 00:00:00	2.03	0.08	61.43	13.73	13.50	323.88	55.15	0.00	0.00
17-11-2021 00:00:00	2.05	0.09	61.09	13.72	13.48	323.59	54.75	0.00	0.00
18-11-2021 00:00:00	1.96	0.08	60.52	13.79	13.56	325.38	54.47	0.00	0.00
19-11-2021 00:00:00	1.84	0.08	58.65	13.82	13.60	326.36	53.01	0.00	0.00
20-11-2021 00:00:00	1.68	0.07	55.45	14.08	13.88	333.18	50.41	0.00	0.00
21-11-2021 00:00:00	1.68	0.07	55.50	14.11	13.91	333.72	50.47	0.00	0.00
22-11-2021 00:00:00	1.66	0.07	55.72	13.99	13.78	330.84	50.69	0.00	0.00
23-11-2021 00:00:00	1.46	0.06	54.37	12.13	11.96	286.94	48.74	0.00	0.00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн/час
744:00	47.42	0.06	54.33	11.90	11.74	8732.88	48.69	0.00	0.00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

от 24-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
Северная 26
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ420
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время			
23-10-2021 00:00:00	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	0.00	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	0.00	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	0.00	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	0.00	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	0.00	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	0.00	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	0.00	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	0.00	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	0.00	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	0.00	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	0.00	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	0.00	21:59	24:00
05-11-2021 00:00:00	0.00	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	0.00	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	0.00	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	0.00	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	0.00	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	0.00	23:43	24:00
11-11-2021 00:00:00	0.00	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	0.00	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	0.00	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	0.00	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	0.00	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	0.00	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	0.00	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	0.00	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	0.00	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	0.00	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	0.00	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	0.00	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	0.00	19:42	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	тонн	час:мин	час:мин
744:00	0.00	737:24	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

северная 28

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Северная 28 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00 °С G3 max = 60.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00169021 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x9541 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	50.22	45.30	4.92	338.23	334.17	338.23	334.89	0.00	-0.72	6.20	6.00	1.641	-0.033	24	0	*
24/10/21	50.51	45.59	4.92	338.36	334.28	338.36	335.00	0.00	-0.72	6.20	6.00	1.645	-0.033	24	0	*
25/10/21	50.24	45.25	4.99	338.17	334.13	338.17	334.86	0.00	-0.73	6.20	6.00	1.668	-0.033	24	0	*
26/10/21	51.35	45.96	5.39	338.18	333.99	338.18	334.80	0.00	-0.81	6.20	6.00	1.796	-0.037	24	0	*
27/10/21	53.51	47.72	5.79	338.53	333.97	338.53	334.93	0.00	-0.96	6.20	6.00	1.932	-0.046	24	0	*
28/10/21	53.33	47.62	5.71	338.21	333.73	338.21	334.61	0.00	-0.88	6.20	6.00	1.902	-0.042	24	0	*
29/10/21	53.22	47.51	5.71	337.95	333.42	337.95	334.35	0.00	-0.93	6.20	6.00	1.900	-0.044	24	0	*
30/10/21	53.08	47.42	5.66	337.94	333.52	337.94	334.34	0.00	-0.82	6.20	6.00	1.887	-0.039	24	0	*
31/10/21	51.51	46.30	5.21	338.08	333.88	338.08	334.70	0.00	-0.82	6.20	6.00	1.738	-0.038	24	0	*
01/11/21	50.20	45.22	4.98	338.25	334.18	338.25	334.92	0.00	-0.74	6.20	6.00	1.659	-0.033	24	0	*
02/11/21	50.63	44.91	5.72	292.19	288.65	292.19	289.40	0.00	-0.75	6.20	6.00	1.646	-0.034	24	0	*
03/11/21	52.23	45.71	6.52	276.00	272.46	276.00	273.33	0.00	-0.87	6.20	6.00	1.772	-0.040	24	0	*
04/11/21	54.08	46.89	7.19	272.20	268.59	272.20	269.32	0.00	-0.73	6.20	6.00	1.934	-0.034	24	0	*
05/11/21	53.84	46.74	7.10	273.18	269.58	273.18	270.30	0.00	-0.72	6.20	6.00	1.917	-0.034	24	0	*
06/11/21	53.87	46.80	7.07	273.97	270.37	273.97	271.09	0.00	-0.72	6.20	6.00	1.910	-0.034	24	0	*
07/11/21	54.89	47.55	7.34	274.76	270.93	274.76	271.83	0.00	-0.90	6.20	6.00	1.986	-0.043	24	0	*
08/11/21	52.64	46.10	6.54	274.89	271.31	274.89	272.10	0.00	-0.79	6.20	6.00	1.770	-0.036	24	0	*
09/11/21	49.19	42.92	6.27	210.90	208.47	210.90	209.05	0.00	-0.58	6.20	6.00	1.304	-0.025	24	0	*
10/11/21	53.14	45.97	7.17	264.87	261.41	264.87	262.28	0.00	-0.87	6.20	6.00	1.872	-0.040	24	0	*
11/11/21	58.20	50.01	8.19	276.36	272.04	276.36	273.12	0.00	-1.08	6.20	6.00	2.222	-0.054	24	0	*
12/11/21	57.98	49.95	8.03	277.34	273.02	277.34	274.10	0.00	-1.08	6.20	6.00	2.192	-0.054	24	0	*
13/11/21	58.32	50.27	8.05	277.83	273.51	277.83	274.47	0.00	-0.96	6.20	6.00	2.201	-0.048	24	0	*
14/11/21	59.09	50.78	8.31	278.25	273.81	278.25	274.85	0.00	-1.04	6.20	6.00	2.272	-0.053	24	0	*
15/11/21	61.47	52.43	9.04	278.20	273.40	278.20	274.60	0.00	-1.20	6.20	6.00	2.467	-0.063	24	0	*
16/11/21	61.13	52.05	9.08	278.44	273.65	278.44	274.88	0.00	-1.23	6.20	6.00	2.483	-0.064	24	0	*
17/11/21	60.56	51.86	8.70	281.16	276.47	281.16	277.66	0.00	-1.19	6.20	6.00	2.405	-0.062	24	0	*
18/11/21	58.71	50.58	8.13	282.31	277.87	282.31	278.95	0.00	-1.08	6.20	6.00	2.260	-0.055	24	0	*
19/11/21	55.49	48.06	7.43	281.21	277.13	281.21	278.09	0.00	-0.96	6.20	6.00	2.057	-0.046	24	0	*
20/11/21	55.54	48.04	7.50	281.25	277.17	281.25	278.13	0.00	-0.96	6.20	6.00	2.078	-0.046	24	0	*
21/11/21	55.76	48.31	7.45	281.62	277.54	281.62	278.50	0.00	-0.96	6.20	6.00	2.068	-0.046	24	0	*
22/11/21	56.09	48.66	7.43	285.49	281.32	285.49	282.30	0.00	-0.98	6.20	6.00	2.087	-0.048	24	0	*
Итого:				9154.3	9027.97	9154.3	9055.75	0.00	-27.78			60.671	-1.337	744	0	
Средние:	54.51	47.69	6.82							6.20	6.00					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 12887ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

северная 28

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Фрунзе 1

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 902520
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	9.037	200.571	49.96	0.59	7.777	200.635	43.66	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	9.117	200.481	50.38	0.59	7.851	200.640	44.03	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	9.081	200.454	50.20	0.59	7.812	200.677	43.82	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	9.148	200.416	50.55	0.59	7.827	200.673	43.90	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	12.092	250.457	53.18	0.59	10.557	250.992	46.95	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	13.545	279.123	53.43	0.59	11.951	279.123	47.72	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	16.584	343.410	53.20	0.59	14.978	343.913	48.45	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	17.938	371.596	53.18	0.59	16.300	372.197	48.69	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	16.297	342.582	52.42	0.59	14.728	343.596	47.73	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	13.769	304.706	50.09	0.59	12.389	304.706	45.56	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	12.720	280.912	50.18	0.59	11.342	280.955	45.27	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	13.258	281.071	52.07	0.59	11.746	281.114	46.69	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	13.687	280.701	53.67	0.59	12.031	280.701	47.77	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	13.756	280.721	53.91	0.59	12.089	280.764	47.96	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	13.747	280.749	53.87	0.59	12.073	280.793	47.90	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	13.868	280.787	54.30	0.59	12.174	280.830	48.26	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	13.899	281.841	54.24	0.59	12.254	281.928	48.38	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	13.103	289.056	50.22	0.59	11.696	289.056	45.35	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	13.035	285.835	50.50	0.59	11.575	285.880	45.39	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	11.515	216.708	54.12	0.59	10.044	218.667	46.98	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	15.153	285.316	58.02	0.59	13.206	285.401	51.18	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	15.854	297.280	58.24	0.59	13.915	297.280	51.72	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	15.920	297.470	58.43	0.59	13.965	297.576	51.84	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	16.709	296.354	61.30	0.59	14.531	296.399	53.94	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	16.403	291.097	61.27	0.59	14.179	291.140	53.62	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	13.200	234.282	58.50	0.59	11.442	236.287	50.39	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	17.457	318.490	59.72	0.59	15.335	318.572	53.01	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	14.187	279.574	55.65	0.59	12.383	279.574	49.19	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	16.700	329.064	55.66	0.59	14.823	329.064	49.95	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	16.704	329.180	55.66	0.59	14.848	329.180	50.01	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	16.818	329.262	55.99	0.59	14.965	329.262	50.36	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	14.010	281.921	54.26		12.348	282.180	48.25		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	434.300	8739.545			382.786	8747.574			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Фрунзе 1

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 902520
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wте, Гкал	Wгв, Гкал	Мте, т	tхв, °С
23.10.21	24.00	1.260	0.000	-0.064	5.00
24.10.21	24.00	1.266	0.000	-0.159	5.00
25.10.21	24.00	1.269	0.000	-0.223	5.00
26.10.21	24.00	1.321	0.000	-0.257	5.00
27.10.21	24.00	1.535	0.000	-0.535	5.00
28.10.21	24.00	1.594	0.000	0.000	5.00
29.10.21	24.00	1.606	0.000	-0.503	5.00
30.10.21	24.00	1.638	0.000	-0.600	5.00
31.10.21	24.00	1.569	0.000	-1.015	5.00
01.11.21	24.00	1.379	0.000	0.000	5.00
02.11.21	24.00	1.378	0.000	-0.043	5.00
03.11.21	24.00	1.512	0.000	-0.043	5.00
04.11.21	24.00	1.656	0.000	0.000	5.00
05.11.21	24.00	1.667	0.000	-0.043	5.00
06.11.21	24.00	1.674	0.000	-0.043	5.00
07.11.21	24.00	1.694	0.000	-0.043	5.00
08.11.21	24.00	1.645	0.000	-0.087	5.00
09.11.21	24.00	1.407	0.000	0.000	5.00
10.11.21	24.00	1.460	0.000	-0.045	5.00
11.11.21	24.00	1.471	0.000	-1.960	5.00
12.11.21	24.00	1.947	0.000	-0.085	5.00
13.11.21	24.00	1.939	0.000	0.000	5.00
14.11.21	24.00	1.955	0.000	-0.106	5.00
15.11.21	24.00	2.177	0.000	-0.045	5.00
16.11.21	24.00	2.224	0.000	-0.044	5.00
17.11.21	24.00	1.758	0.000	-2.004	5.00
18.11.21	24.00	2.122	0.000	-0.083	5.00
19.11.21	24.00	1.804	0.000	0.000	5.00
20.11.21	24.00	1.877	0.000	0.000	5.00
21.11.21	24.00	1.856	0.000	0.000	5.00
22.11.21	24.00	1.853	0.000	0.000	5.00
Среднее:		1.662	0.000	-0.259	5.000
Итого:	744.00	51.514	0.000	-8.029	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Фрунзе 3

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 800749
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	14.043	279.960	50.06	0.39	12.539	279.960	44.74	0.10	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	14.156	279.896	50.48	0.39	12.644	279.896	45.12	0.10	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	14.107	279.871	50.31	0.39	12.574	279.871	44.88	0.10	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	14.203	279.861	50.65	0.39	12.610	279.861	45.01	0.10	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	14.902	279.449	53.23	0.39	13.122	279.449	46.91	0.10	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	14.938	278.923	53.46	0.39	13.162	278.924	47.14	0.10	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	14.840	278.467	53.20	0.39	13.083	278.467	46.94	0.10	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	14.824	278.318	53.17	0.39	13.045	278.318	46.83	0.10	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	15.254	290.296	52.43	0.39	13.505	290.296	46.47	0.09	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	14.025	279.257	50.12	0.39	12.491	279.257	44.68	0.09	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	14.068	279.519	50.23	0.39	12.517	279.519	44.73	0.09	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	14.607	279.759	52.12	0.39	12.913	279.759	46.11	0.09	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	15.036	279.480	53.71	0.39	13.194	279.480	47.16	0.09	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	15.104	279.537	53.94	0.39	13.255	279.537	47.38	0.09	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	15.094	279.545	53.90	0.39	13.252	279.545	47.36	0.09	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	15.217	279.630	54.33	0.39	13.348	279.630	47.69	0.09	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	15.204	279.757	54.26	0.39	13.372	279.757	47.76	0.09	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	14.259	283.073	50.27	0.39	12.693	283.073	44.79	0.09	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	14.197	280.240	50.56	0.40	12.568	280.240	44.80	0.09	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	16.317	280.189	58.15	0.40	14.165	280.189	50.52	0.09	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	16.270	279.894	58.04	0.40	14.165	279.894	50.57	0.09	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	16.321	279.756	58.25	0.40	14.218	279.756	50.78	0.09	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	16.371	279.689	58.44	0.40	14.253	279.689	50.92	0.09	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	17.145	279.306	61.30	0.40	14.782	279.306	52.89	0.09	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	17.153	279.561	61.27	0.40	14.744	279.561	52.71	0.09	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	17.177	280.808	61.09	0.40	14.805	280.808	52.69	0.09	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	16.777	280.574	59.71	0.40	14.523	280.574	51.73	0.09	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	15.693	281.378	55.68	0.40	13.729	281.378	48.75	0.08	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	15.670	281.081	55.66	0.40	13.687	281.081	48.66	0.08	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	15.667	281.113	55.64	0.40	13.710	281.113	48.73	0.08	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	15.765	281.155	55.98	0.40	13.795	281.155	49.03	0.08	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	15.303	280.301	54.50		13.434	280.301	47.89		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	474.405	8689.340			416.461	8689.341			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Фрунзе 3

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 800749
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wте, Гкал	Wгв, Гкал	Mте, т	tхв, °С
23.10.21	24.00	1.504	0.000	0.000	0.00
24.10.21	24.00	1.513	0.000	0.000	0.00
25.10.21	24.00	1.533	0.000	0.000	0.00
26.10.21	24.00	1.593	0.000	0.000	0.00
27.10.21	24.00	1.780	0.000	0.000	0.00
28.10.21	24.00	1.776	0.000	0.000	0.00
29.10.21	24.00	1.757	0.000	0.000	0.00
30.10.21	24.00	1.779	0.000	0.000	0.00
31.10.21	24.00	1.749	0.000	0.000	0.00
01.11.21	24.00	1.534	0.000	0.000	0.00
02.11.21	24.00	1.551	0.000	0.000	0.00
03.11.21	24.00	1.694	0.000	0.000	0.00
04.11.21	24.00	1.842	0.000	0.000	0.00
05.11.21	24.00	1.849	0.000	0.000	0.00
06.11.21	24.00	1.841	0.000	0.000	0.00
07.11.21	24.00	1.869	0.000	0.000	0.00
08.11.21	24.00	1.833	0.000	0.000	0.00
09.11.21	24.00	1.566	0.000	0.000	0.00
10.11.21	24.00	1.630	0.000	0.000	0.00
11.11.21	24.00	2.152	0.000	0.000	0.00
12.11.21	24.00	2.105	0.000	0.000	0.00
13.11.21	24.00	2.103	0.000	0.000	0.00
14.11.21	24.00	2.118	0.000	0.000	0.00
15.11.21	24.00	2.363	0.000	0.000	0.00
16.11.21	24.00	2.408	0.000	0.000	0.00
17.11.21	24.00	2.372	0.000	0.000	0.00
18.11.21	24.00	2.254	0.000	0.000	0.00
19.11.21	24.00	1.965	0.000	0.000	0.00
20.11.21	24.00	1.982	0.000	0.000	0.00
21.11.21	24.00	1.957	0.000	0.000	0.00
22.11.21	24.00	1.970	0.000	0.000	0.00
Среднее:		1.869	0.000	0.000	0.000
Итого:	744.00	57.944	0.000	0.000	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Фрунзе 5 1ввод

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 800012
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	5.104	101.647	50.19	0.00	4.136	97.905	42.21	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	5.132	101.643	50.47	0.00	4.159	97.911	42.44	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	5.102	101.604	50.20	0.00	4.130	97.863	42.17	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	5.211	101.555	51.30	0.00	4.180	97.835	42.69	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	5.428	101.510	53.46	0.00	4.325	97.808	44.19	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	5.400	101.336	53.27	0.00	4.302	97.645	44.03	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	5.383	101.230	53.16	0.00	4.288	97.530	43.93	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	5.367	101.210	53.02	0.00	4.282	97.507	43.88	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	5.426	105.536	51.32	0.00	4.374	101.644	42.95	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	5.092	101.465	50.17	0.00	4.115	97.707	42.08	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	5.160	101.561	50.79	0.00	4.159	97.807	42.49	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	5.315	101.662	52.26	0.00	4.258	97.926	43.45	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	5.492	101.589	54.05	0.00	4.357	97.894	44.48	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	5.471	101.652	53.81	0.00	4.335	97.949	44.23	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	5.479	101.758	53.83	0.00	4.343	98.046	44.27	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	5.592	101.737	54.95	0.00	4.407	98.052	44.91	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	5.339	101.940	52.36	0.00	4.267	98.201	43.42	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	5.132	103.120	49.73	0.00	4.147	99.277	41.72	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	5.448	102.037	53.38	0.00	4.311	98.299	43.83	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	5.934	102.078	58.13	0.00	4.639	98.430	47.10	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	5.910	101.990	57.94	0.00	4.627	98.343	47.03	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	5.942	101.932	58.29	0.00	4.653	98.302	47.31	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	6.031	101.889	59.18	0.00	4.706	98.273	47.87	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	6.251	101.765	61.42	0.00	4.824	98.190	49.11	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	6.231	102.008	61.08	0.00	4.795	98.409	48.71	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	6.189	102.396	60.43	0.00	4.778	98.766	48.35	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	5.989	102.389	58.49	0.00	4.659	98.727	47.17	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	5.690	102.595	55.45	0.00	4.458	98.860	45.07	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	5.690	102.522	55.48	0.00	4.458	98.788	45.10	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	5.715	102.518	55.73	0.00	4.477	98.779	45.30	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	5.755	102.606	56.07	0.00	4.512	98.873	45.61	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	5.561	102.015	54.50		4.402	98.308	44.75		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	172.400	3162.477			136.461	3047.546			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Фрунзе 5 1ввод

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 800012
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wте, Гкал	Wгв, Гкал	Mте, т	tхв, °С
23.10.21	24.00	0.968	0.000	3.742	0.00
24.10.21	24.00	0.974	0.000	3.732	0.00
25.10.21	24.00	0.972	0.000	3.741	0.00
26.10.21	24.00	1.031	0.000	3.720	0.00
27.10.21	24.00	1.103	0.000	3.702	0.00
28.10.21	24.00	1.098	0.000	3.691	0.00
29.10.21	24.00	1.096	0.000	3.699	0.00
30.10.21	24.00	1.085	0.000	3.702	0.00
31.10.21	24.00	1.052	0.000	3.892	0.00
01.11.21	24.00	0.977	0.000	3.757	0.00
02.11.21	24.00	1.001	0.000	3.754	0.00
03.11.21	24.00	1.057	0.000	3.737	0.00
04.11.21	24.00	1.135	0.000	3.695	0.00
05.11.21	24.00	1.136	0.000	3.703	0.00
06.11.21	24.00	1.136	0.000	3.712	0.00
07.11.21	24.00	1.185	0.000	3.684	0.00
08.11.21	24.00	1.072	0.000	3.740	0.00
09.11.21	24.00	0.985	0.000	3.843	0.00
10.11.21	24.00	1.136	0.000	3.738	0.00
11.11.21	24.00	1.296	0.000	3.649	0.00
12.11.21	24.00	1.283	0.000	3.647	0.00
13.11.21	24.00	1.289	0.000	3.630	0.00
14.11.21	24.00	1.325	0.000	3.616	0.00
15.11.21	24.00	1.427	0.000	3.574	0.00
16.11.21	24.00	1.436	0.000	3.599	0.00
17.11.21	24.00	1.411	0.000	3.630	0.00
18.11.21	24.00	1.330	0.000	3.662	0.00
19.11.21	24.00	1.232	0.000	3.734	0.00
20.11.21	24.00	1.232	0.000	3.734	0.00
21.11.21	24.00	1.237	0.000	3.739	0.00
22.11.21	24.00	1.242	0.000	3.733	0.00
Среднее:		1.159	0.000	3.707	0.000
Итого:	744.00	35.939	0.000	114.932	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Фрунзе 5 2ввод

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801948
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
23.10.21	5.905	117.297	50.14	0.90	5.314	117.020	45.26	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.10.21	5.947	117.251	50.51	0.90	5.344	116.886	45.57	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.10.21	5.918	117.169	50.30	0.90	5.311	116.779	45.33	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.10.21	5.979	117.151	50.83	0.90	5.345	116.758	45.63	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.10.21	6.272	116.966	53.43	0.90	5.578	116.582	47.67	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.10.21	6.256	116.690	53.42	0.90	5.561	116.233	47.67	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.10.21	6.225	116.551	53.21	0.90	5.537	116.119	47.50	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.10.21	6.216	116.564	53.13	0.90	5.507	116.056	47.30	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.10.21	6.354	121.572	52.03	0.90	5.668	121.042	46.65	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.11.21	5.887	116.886	50.16	0.90	5.384	117.318	45.44	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.11.21	5.921	117.042	50.38	0.90	5.367	117.212	45.45	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.11.21	6.130	117.067	52.16	0.90	5.531	117.141	46.85	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.11.21	6.340	116.958	54.01	0.90	5.655	116.946	48.05	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.11.21	6.327	116.975	53.89	0.90	5.636	116.802	47.98	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.11.21	6.330	116.988	53.91	0.90	5.704	117.253	48.19	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.11.21	6.405	116.955	54.57	0.90	5.715	116.792	48.60	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.11.21	6.295	117.113	53.55	0.90	5.620	116.753	47.87	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.11.21	5.950	118.495	50.00	0.90	5.381	118.476	45.13	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.11.21	6.081	117.202	51.69	0.90	5.465	117.191	46.32	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.11.21	6.849	117.141	58.28	0.90	6.031	116.564	51.46	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.11.21	6.808	116.968	58.02	0.90	5.998	116.244	51.32	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.11.21	6.842	116.952	58.32	0.90	6.027	116.033	51.63	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.11.21	6.884	116.912	58.69	0.90	6.050	115.930	51.88	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.11.21	7.198	116.732	61.48	0.90	6.265	115.451	53.92	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.11.21	7.176	116.906	61.20	0.90	6.181	115.045	53.49	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.11.21	7.171	117.432	60.88	0.90	6.236	115.941	53.47	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.11.21	6.985	117.261	59.38	0.90	6.083	115.461	52.38	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.11.21	6.552	117.629	55.51	0.90	5.759	116.183	49.29	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.11.21	6.554	117.476	55.60	0.90	5.758	115.938	49.36	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.11.21	6.566	117.475	55.70	0.90	5.779	116.033	49.50	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.11.21	6.609	117.482	56.06	0.90	5.782	115.796	49.69	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	6.417	117.267	54.52		5.695	116.644	48.57		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	198.935	3635.257			176.570	3615.974			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Ноябрь 2021 г.

Адрес: Фрунзе 5 2ввод

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801948
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Wте, Гкал	Wгв, Гкал	Mте, т	tхв, °С
23.10.21	24.00	0.591	0.000	0.277	0.00
24.10.21	24.00	0.602	0.000	0.365	0.00
25.10.21	24.00	0.607	0.000	0.389	0.00
26.10.21	24.00	0.634	0.000	0.393	0.00
27.10.21	23.92	0.702	0.000	0.444	0.00
28.10.21	23.92	0.704	0.000	0.540	0.00
29.10.21	23.92	0.697	0.000	0.513	0.00
30.10.21	24.00	0.709	0.000	0.507	0.00
31.10.21	23.92	0.685	0.000	0.526	0.00
01.11.21	23.17	0.591	0.000	0.377	0.00
02.11.21	23.50	0.607	0.000	0.319	0.00
03.11.21	23.42	0.661	0.000	0.472	0.00
04.11.21	23.58	0.729	0.000	0.404	0.00
05.11.21	23.67	0.727	0.000	0.490	0.00
06.11.21	23.17	0.715	0.000	0.526	0.00
07.11.21	23.50	0.742	0.000	0.607	0.00
08.11.21	23.67	0.709	0.000	0.673	0.00
09.11.21	23.50	0.603	0.000	0.353	0.00
10.11.21	23.58	0.662	0.000	0.418	0.00
11.11.21	23.67	0.856	0.000	0.895	0.00
12.11.21	23.67	0.848	0.000	1.046	0.00
13.11.21	23.58	0.863	0.000	1.324	0.00
14.11.21	23.58	0.877	0.000	1.315	0.00
15.11.21	23.50	0.986	0.000	1.688	0.00
16.11.21	23.75	1.021	0.000	2.068	0.00
17.11.21	23.58	0.983	0.000	1.898	0.00
18.11.21	23.58	0.948	0.000	2.172	0.00
19.11.21	23.67	0.830	0.000	1.763	0.00
20.11.21	23.58	0.840	0.000	1.915	0.00
21.11.21	23.58	0.828	0.000	1.753	0.00
22.11.21	23.75	0.853	0.000	1.901	0.00
Среднее:		0.755	0.000	0.913	0.000
Итого:	733.92	23.409	0.000	28.334	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Фрунзе 5б Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00177236 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x2636 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч
23/10/21	50.18	43.09	7.09	136.49	134.81	136.53	135.33	-0.52	7.36	5.05	0.960	-0.022	24	0	
24/10/21	50.46	43.36	7.10	136.48	134.80	136.52	135.32	-0.52	7.39	5.08	0.962	-0.023	24	0	
25/10/21	50.19	43.11	7.08	136.42	134.76	136.49	135.29	-0.53	7.38	5.08	0.958	-0.023	24	0	
26/10/21	51.34	43.69	7.65	136.42	134.74	136.44	135.24	-0.50	7.38	5.07	1.037	-0.022	24	0	
27/10/21	53.48	45.18	8.30	136.46	134.59	136.43	135.17	-0.58	7.37	5.07	1.123	-0.026	24	0	
28/10/21	53.29	45.03	8.26	136.15	134.38	136.12	134.91	-0.53	7.36	5.07	1.115	-0.024	24	0	
29/10/21	53.18	44.90	8.28	135.94	134.26	135.93	134.73	-0.47	7.36	5.07	1.117	-0.021	24	0	
30/10/21	53.04	44.77	8.27	135.94	134.26	135.92	134.72	-0.46	7.36	5.08	1.113	-0.021	24	0	
31/10/21	51.42	43.80	7.62	135.99	134.32	136.03	134.83	-0.51	7.36	5.07	1.026	-0.022	24	0	
01/11/21	50.15	42.84	7.31	136.02	134.34	136.19	134.99	-0.65	7.36	5.06	0.986	-0.028	24	0	
02/11/21	50.72	43.23	7.49	136.24	134.56	136.35	135.15	-0.59	7.37	5.07	1.013	-0.025	24	0	
03/11/21	52.24	44.22	8.02	136.43	134.73	136.53	135.33	-0.60	7.35	5.05	1.087	-0.027	24	0	
04/11/21	54.08	45.34	8.74	136.42	134.50	136.49	135.09	-0.59	7.37	5.07	1.177	-0.027	24	0	
05/11/21	53.83	45.18	8.65	136.48	134.56	136.52	135.24	-0.68	7.37	5.07	1.174	-0.031	24	0	
06/11/21	53.86	45.20	8.66	136.50	134.58	136.54	135.32	-0.74	7.37	5.07	1.169	-0.033	24	0	
07/11/21	54.92	45.94	8.98	136.61	134.69	136.61	135.18	-0.49	7.38	5.07	1.215	-0.022	24	0	
08/11/21	52.54	44.47	8.07	136.55	134.80	136.62	135.32	-0.52	7.37	5.06	1.092	-0.023	24	0	
09/11/21	49.75	42.57	7.18	137.49	135.90	138.02	136.84	-0.94	7.45	5.10	0.981	-0.040	24	0	
10/11/21	53.15	44.56	8.59	136.10	134.26	135.98	134.70	-0.44	7.51	5.20	1.155	-0.020	24	0	
11/11/21	58.21	48.18	10.03	137.29	135.13	137.10	135.66	-0.53	7.52	5.20	1.360	-0.026	24	0	
12/11/21	58.00	48.07	9.93	137.26	135.10	136.96	135.52	-0.42	7.54	5.23	1.346	-0.020	24	0	
13/11/21	58.34	48.37	9.97	137.26	135.10	136.91	135.47	-0.37	7.54	5.22	1.348	-0.018	24	0	
14/11/21	59.14	48.81	10.33	137.36	135.14	136.98	135.48	-0.34	7.54	5.23	1.402	-0.017	24	0	
15/11/21	61.50	50.23	11.27	137.39	134.99	136.98	135.30	-0.31	7.54	5.23	1.526	-0.016	24	0	
16/11/21	61.16	49.87	11.29	137.55	135.16	137.23	135.55	-0.39	7.54	5.22	1.531	-0.019	24	0	
17/11/21	60.56	49.62	10.94	137.93	135.64	137.68	136.10	-0.46	7.55	5.22	1.488	-0.023	24	0	
18/11/21	58.66	48.44	10.22	137.71	135.60	137.53	136.03	-0.43	7.54	5.21	1.390	-0.021	24	0	
19/11/21	55.48	46.21	9.27	137.60	135.68	137.53	136.09	-0.41	7.55	5.21	1.262	-0.019	24	0	
20/11/21	55.53	46.24	9.29	137.57	135.65	137.42	135.98	-0.33	7.56	5.22	1.263	-0.015	24	0	
21/11/21	55.76	46.50	9.26	137.68	135.76	137.46	136.02	-0.26	7.58	5.25	1.260	-0.012	24	0	
22/11/21	56.10	46.66	9.44	137.88	135.96	136.53	135.10	0.86	7.58	5.24	1.288	0.040	24	0	
Итого:				4241.6	4182.75	4238.5	4197.00	-14.25			36.924	-0.646	744	0	
Средние:	54.52	45.73	8.79						7.44	5.13					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 12552ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Фрунзе 7 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00167050 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x32E5 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	50.10	43.48	6.62	270.63	267.77	270.63	267.77	0.00	7.52	15.25	1.729	0.000	24	0	
24/10/21	50.39	43.75	6.64	270.60	267.72	270.60	267.72	0.00	7.55	15.17	1.732	0.000	24	0	
25/10/21	50.11	43.43	6.68	270.56	267.72	270.56	267.72	0.00	7.55	15.00	1.743	0.000	24	0	
26/10/21	51.26	44.00	7.26	270.65	267.76	270.65	267.76	0.00	7.55	14.73	1.901	0.000	24	0	
27/10/21	53.38	45.53	7.85	270.63	267.51	270.63	267.51	0.00	7.54	14.57	2.059	0.000	24	0	
28/10/21	53.19	45.42	7.77	270.07	266.95	270.07	266.95	0.00	7.54	14.07	2.035	0.000	24	0	
29/10/21	53.08	45.40	7.68	269.71	266.59	269.71	266.59	0.00	7.54	14.09	2.010	0.000	24	0	
30/10/21	52.94	45.28	7.66	269.75	266.64	269.75	266.64	0.00	7.54	14.00	2.003	0.000	24	0	
31/10/21	51.32	44.36	6.96	269.94	267.00	269.94	267.00	0.00	7.54	13.67	1.826	0.000	24	0	
01/11/21	50.07	43.37	6.70	270.04	267.16	270.04	267.16	0.00	7.54	13.86	1.752	0.000	24	0	
02/11/21	50.64	43.71	6.93	270.40	267.52	270.40	267.52	0.00	7.56	14.12	1.813	0.000	24	0	
03/11/21	52.14	44.68	7.46	270.76	267.84	270.76	267.84	0.00	7.54	13.75	1.958	0.000	24	0	
04/11/21	53.97	45.83	8.14	270.71	267.59	270.71	267.59	0.00	7.56	13.06	2.141	0.000	24	0	
05/11/21	53.73	45.65	8.08	270.74	267.62	270.74	267.62	0.00	7.56	13.61	2.128	0.000	24	0	
06/11/21	53.76	45.71	8.05	270.80	267.68	270.80	267.68	0.00	7.56	13.52	2.121	0.000	24	0	
07/11/21	54.82	46.46	8.36	270.93	267.67	270.93	267.67	0.00	7.56	13.68	2.201	0.000	24	0	
08/11/21	52.42	44.99	7.43	271.07	268.04	271.07	268.04	0.00	7.55	13.55	1.951	0.000	24	0	
09/11/21	49.67	43.10	6.57	273.44	270.64	273.44	270.64	0.00	7.64	13.01	1.743	0.000	24	0	
10/11/21	53.08	45.19	7.89	270.78	267.65	270.78	267.65	0.00	7.70	12.78	2.080	0.000	24	0	
11/11/21	58.07	48.80	9.27	272.24	268.64	272.24	268.64	0.00	7.71	12.72	2.459	0.000	24	0	
12/11/21	57.87	48.71	9.16	272.10	268.50	272.10	268.50	0.00	7.72	12.85	2.428	0.000	24	0	
13/11/21	58.21	48.97	9.24	272.21	268.59	272.21	268.59	0.00	7.72	12.08	2.459	0.000	24	0	
14/11/21	59.03	49.45	9.58	272.24	268.55	272.24	268.55	0.00	7.72	12.18	2.543	0.000	24	0	
15/11/21	61.35	50.75	10.60	272.47	268.50	272.47	268.50	0.00	7.72	11.83	2.820	0.000	24	0	
16/11/21	61.01	50.37	10.64	272.98	269.07	272.98	269.07	0.00	7.72	11.64	2.839	0.000	24	0	
17/11/21	60.41	50.21	10.20	273.76	269.83	273.76	269.83	0.00	7.73	11.42	2.729	0.000	24	0	
18/11/21	58.51	49.04	9.47	273.42	269.70	273.42	269.70	0.00	7.72	11.64	2.528	0.000	24	0	
19/11/21	55.36	46.73	8.63	273.48	270.12	273.48	270.12	0.00	7.73	11.56	2.307	0.000	24	0	
20/11/21	55.41	46.78	8.63	273.32	269.96	273.32	269.96	0.00	7.74	11.36	2.304	0.000	24	0	
21/11/21	55.64	47.05	8.59	273.28	269.92	273.28	269.92	0.00	7.76	11.05	2.293	0.000	24	0	
22/11/21	55.98	47.34	8.64	273.56	270.11	273.56	270.11	0.00	7.76	11.24	2.311	0.000	24	0	
Итого:				8417.2	8316.56	8417.2	8316.56	0.00			66.946	0.000	744	0	
Средние:	54.41	46.24	8.17						7.62	13.13					

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 19179ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 ул. Фрунзе д.76
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA724
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.65	50.49	205.45	42.43	0.00	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.65	50.80	205.53	42.76	0.00	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.66	50.53	205.49	42.45	0.00	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.78	51.56	205.35	42.86	2.49	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.92	53.78	201.52	44.26	461.26	23:35	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.92	53.63	205.02	44.27	2283.92	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.92	53.51	204.84	44.14	1772.40	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.92	53.37	204.93	43.97	2086.64	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.76	51.87	205.18	43.27	1855.94	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.66	50.47	205.38	42.40	1963.35	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.70	50.96	205.67	42.68	2044.30	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.83	52.53	205.81	43.62	1772.40	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	2.02	54.40	205.60	44.56	1041.71	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	2.01	54.16	205.60	44.35	455.21	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	2.00	54.19	205.69	44.43	2485.73	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	2.07	55.16	205.76	45.09	2737.38	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.86	53.07	205.97	44.01	1917.00	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.66	50.10	208.21	42.12	2139.62	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.97	53.15	206.32	43.59	2277.85	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	2.35	58.57	206.58	47.19	2076.97	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	2.32	58.33	206.32	47.06	2292.03	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	2.33	58.67	206.12	47.35	935.37	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	2.40	59.38	206.03	47.71	2065.05	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	2.62	61.84	205.88	49.11	1556.13	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	2.65	61.51	206.09	48.64	1229.52	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	2.57	60.97	206.75	48.54	1057.33	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	2.39	59.15	206.72	47.56	1123.71	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	2.16	55.81	206.89	45.36	1313.48	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	2.16	55.87	206.79	45.40	1718.94	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	2.16	56.08	206.83	45.62	2872.13	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	2.18	56.42	206.96	45.87	1366.54	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	63.23	54.85	6381.28	44.92	46904.40	743:35	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Фрунзе 9а Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 М сет.воды= _____ т.сут Мгвс= _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00173043 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xA6D5 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	DI
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	ч	ч
23/10/21	49.55	43.49	6.06	352.97	348.89	350.12	347.00	0.00	1.89	7.00	7.00	2.114	0.082	24	0	0	0.0000
24/10/21	49.83	43.73	6.10	352.92	348.84	350.05	346.93	0.00	1.91	7.00	7.00	2.126	0.084	24	0	0	0.0000
25/10/21	49.57	43.40	6.17	352.82	348.76	349.99	346.89	0.00	1.87	7.00	7.00	2.148	0.081	24	0	0	0.0000
26/10/21	50.67	44.05	6.62	352.96	348.72	350.03	346.86	0.00	1.86	7.00	7.00	2.301	0.082	24	0	0	0.0000
27/10/21	52.80	45.64	7.16	353.03	348.47	350.03	346.67	0.00	1.80	7.00	7.00	2.490	0.082	24	0	0	0.0000
28/10/21	52.61	45.54	7.07	352.30	347.74	349.24	345.88	0.00	1.86	7.00	7.00	2.452	0.085	24	0	0	0.0000
29/10/21	52.50	45.39	7.11	351.76	347.20	348.75	345.39	0.00	1.81	7.00	7.00	2.461	0.082	24	0	0	0.0000
30/10/21	52.36	45.27	7.09	351.76	347.20	348.81	345.45	0.00	1.75	7.00	7.00	2.456	0.079	24	0	0	0.0000
31/10/21	50.80	44.30	6.50	351.91	347.64	349.06	345.83	0.00	1.81	7.00	7.00	2.255	0.080	24	0	0	0.0000
01/11/21	49.53	43.32	6.21	352.11	348.03	349.35	346.23	0.00	1.80	7.00	7.00	2.158	0.078	24	0	0	0.0000
02/11/21	50.07	43.64	6.43	352.57	348.43	349.80	346.64	0.00	1.79	7.00	7.00	2.234	0.078	24	0	0	0.0000
03/11/21	51.57	44.65	6.92	353.02	348.71	350.18	346.89	0.00	1.82	7.00	7.00	2.409	0.081	24	0	0	0.0000
04/11/21	53.38	45.84	7.54	352.99	348.39	350.05	346.69	0.00	1.70	7.00	7.00	2.625	0.078	24	0	0	0.0000
05/11/21	53.15	45.73	7.42	353.12	348.56	350.19	346.83	0.00	1.73	7.00	7.00	2.583	0.079	24	0	0	0.0000
06/11/21	53.17	45.77	7.40	353.21	348.65	350.25	346.89	0.00	1.76	7.00	7.00	2.575	0.081	24	0	0	0.0000
07/11/21	54.20	46.53	7.67	353.44	348.67	350.47	346.97	0.00	1.70	7.00	7.00	2.669	0.079	24	0	0	0.0000
08/11/21	51.92	45.02	6.90	353.45	349.00	350.66	347.34	0.00	1.66	7.00	7.00	2.402	0.075	24	0	0	0.0000
09/11/21	49.15	43.04	6.11	356.32	352.32	353.88	350.78	0.00	1.54	7.00	7.00	2.145	0.066	24	0	0	0.0000
10/11/21	52.41	45.08	7.33	353.30	348.75	350.68	347.31	0.00	1.44	7.00	7.00	2.550	0.065	24	0	0	0.0000
11/11/21	57.44	48.76	8.68	355.53	350.11	352.11	348.27	0.00	1.84	7.00	7.00	3.032	0.090	24	0	0	0.0000
12/11/21	57.23	48.74	8.49	355.52	350.24	352.10	348.26	0.00	1.98	7.00	7.00	2.969	0.097	24	0	0	0.0000
13/11/21	57.56	49.02	8.54	355.38	349.88	351.83	347.94	0.00	1.94	7.00	7.00	2.983	0.095	24	0	0	0.0000
14/11/21	58.34	49.41	8.93	355.61	349.98	352.08	348.14	0.00	1.84	7.00	7.00	3.119	0.091	24	0	0	0.0000
15/11/21	60.67	50.86	9.81	355.85	349.85	352.13	347.84	0.00	2.01	7.00	7.00	3.428	0.102	24	0	0	0.0000
16/11/21	60.34	50.54	9.80	356.44	350.49	352.84	348.59	0.00	1.90	7.00	7.00	3.432	0.096	24	0	0	0.0000
17/11/21	59.77	50.38	9.39	357.51	351.65	354.06	349.87	0.00	1.78	7.00	7.00	3.298	0.090	24	0	0	0.0000
18/11/21	57.92	49.08	8.84	356.81	351.25	353.54	349.57	0.00	1.68	7.00	7.00	3.101	0.083	24	0	0	0.0000
19/11/21	54.77	46.76	8.01	356.70	351.69	353.56	349.96	0.00	1.73	7.00	7.00	2.812	0.081	24	0	0	0.0000
20/11/21	54.82	46.80	8.02	356.56	351.57	353.39	349.79	0.00	1.78	7.00	7.00	2.816	0.083	24	0	0	0.0000
21/11/21	55.04	47.03	8.01	356.64	351.60	353.28	349.68	0.00	1.92	7.00	7.00	2.815	0.090	24	0	0	0.0000
22/11/21	55.37	47.32	8.05	356.99	351.95	353.72	350.05	0.00	1.90	7.00	7.00	2.828	0.090	24	0	0	0.0000
Итого:				10981.1	10833.2	10886.1	10777.4	0.00	55.80			81.786	2.585	744	0	0	0.0000
Средние:	53.82	46.26	7.56						7.00	7.00							

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 1350ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/10/21г.-22/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Фрунзе 11 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет.воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00169033 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х33А3 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
23/10/21	50.16	42.79	7.37	451.33	446.05	455.66	451.82	0.00	-5.77	5.97	6.00	3.281	-0.247	24	0	*
24/10/21	50.44	43.04	7.40	450.89	445.58	455.46	451.47	0.00	-5.89	6.03	6.00	3.295	-0.253	24	0	*
25/10/21	50.17	42.71	7.46	450.62	445.36	455.32	451.45	0.00	-6.09	6.07	6.00	3.316	-0.260	24	0	*
26/10/21	51.29	43.27	8.02	450.65	445.13	455.28	451.27	0.00	-6.14	6.09	6.00	3.566	-0.266	24	0	*
27/10/21	53.47	44.76	8.71	451.41	445.41	456.29	451.97	0.00	-6.56	6.08	6.00	3.874	-0.293	24	0	*
28/10/21	53.28	44.65	8.63	449.99	443.99	454.91	450.59	0.00	-6.60	6.08	6.00	3.823	-0.295	24	0	*
29/10/21	53.16	44.55	8.61	449.19	443.19	454.22	449.90	0.00	-6.71	6.08	3.88	3.826	-0.299	24	0	*
30/10/21	53.02	44.37	8.65	449.23	443.35	454.31	450.05	0.00	-6.70	6.10	4.74	3.840	-0.297	24	0	*
31/10/21	51.43	43.58	7.85	449.67	444.06	454.51	450.42	0.00	-6.36	6.08	2.17	3.516	-0.277	24	0	*
01/11/21	50.13	42.68	7.45	450.26	444.98	454.82	450.79	0.00	-5.81	6.08	2.14	3.345	-0.247	24	0	*
02/11/21	50.68	42.99	7.69	451.13	445.74	455.58	451.46	0.00	-5.72	6.09	2.04	3.457	-0.245	24	0	*
03/11/21	52.21	43.97	8.24	451.93	446.21	456.58	452.33	0.00	-6.12	6.07	2.16	3.704	-0.269	24	0	*
04/11/21	54.06	45.01	9.05	451.74	445.54	456.59	452.19	0.00	-6.65	6.10	1.92	4.060	-0.299	24	0	*
05/11/21	53.82	44.83	8.99	452.35	446.32	457.11	452.79	0.00	-6.47	6.09	2.04	4.040	-0.289	24	0	*
06/11/21	53.84	44.82	9.02	453.03	447.01	457.73	453.41	0.00	-6.40	6.09	1.89	4.064	-0.286	24	0	*
07/11/21	54.88	45.48	9.40	453.91	447.53	458.73	454.23	0.00	-6.70	6.09	1.85	4.236	-0.304	24	0	*
08/11/21	52.57	44.22	8.35	454.69	448.82	459.17	454.82	0.00	-6.00	6.08	1.44	3.784	-0.265	24	0	*
09/11/21	49.75	42.41	7.34	461.51	456.18	463.80	459.76	0.00	-3.58	6.13	1.15	3.388	-0.151	24	0	*
10/11/21	53.05	44.22	8.83	454.69	448.73	457.90	453.57	0.00	-4.84	6.22	1.01	3.999	-0.213	24	0	*
11/11/21	58.19	47.78	10.41	456.38	449.24	461.78	456.81	0.00	-7.57	6.26	4.75	4.682	-0.361	24	0	*
12/11/21	57.98	47.76	10.22	457.52	450.38	462.66	457.63	0.00	-7.25	6.38	6.00	4.598	-0.346	24	0	*
13/11/21	58.32	48.03	10.29	457.21	450.01	462.50	457.46	0.00	-7.45	6.42	6.00	4.625	-0.358	24	0	*
14/11/21	59.10	48.43	10.67	457.32	449.96	462.67	457.57	0.00	-7.61	6.18	6.35	4.790	-0.368	24	0	*
15/11/21	61.49	49.85	11.64	457.12	449.20	462.99	457.63	0.00	-8.43	6.19	6.00	5.222	-0.420	24	0	*
16/11/21	61.15	49.45	11.70	459.37	451.50	465.25	459.95	0.00	-8.45	6.20	6.00	5.272	-0.418	24	0	*
17/11/21	60.56	49.34	11.22	462.55	454.77	468.26	462.88	0.00	-8.11	6.21	5.86	5.099	-0.400	24	0	*
18/11/21	58.69	48.23	10.46	462.10	454.75	467.85	462.68	0.00	-7.93	6.20	2.39	4.783	-0.382	24	0	*
19/11/21	55.47	45.97	9.50	462.71	456.12	468.05	463.25	0.00	-7.13	6.22	1.88	4.363	-0.327	24	0	*
20/11/21	55.52	45.98	9.54	462.26	455.65	467.59	462.86	0.00	-7.21	6.22	2.92	4.369	-0.331	24	0	*
21/11/21	55.74	46.22	9.52	462.23	455.51	467.55	462.75	0.00	-7.24	6.23	2.01	4.364	-0.334	24	0	*
22/11/21	56.08	46.54	9.54	463.27	456.54	468.60	463.80	0.00	-7.26	6.22	2.46	4.381	-0.337	24	0	*
Итого:				14108.1	13912.8	14259.1	14119.5	0.00	-206.75			126.962	-9.437	744	0	
Средние:	54.50	45.41	9.08						6.14	3.77						

Период нормальной работы 744ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 5858ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул. Чапаева 19
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ649
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един. измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	0.92	49.49	153.54	43.51	152.80	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	0.92	49.80	153.27	43.77	152.50	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	0.92	49.41	152.73	43.37	151.78	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	0.98	50.13	152.98	43.69	152.00	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.13	53.91	160.24	46.81	159.30	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.12	53.41	165.40	46.64	164.38	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.09	53.61	146.64	46.08	146.57	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.07	53.42	131.58	45.29	132.28	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	0.97	51.64	131.68	44.25	132.48	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	0.90	49.61	131.53	42.73	132.27	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	0.94	50.08	132.04	42.99	132.66	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	1.08	53.85	131.51	45.66	132.19	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.07	52.89	131.65	44.71	132.23	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.08	52.89	131.69	44.70	132.34	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.07	52.70	131.64	44.55	132.30	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.12	53.77	131.75	45.24	132.41	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	0.99	51.21	132.43	43.71	133.03	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	0.96	50.32	131.69	43.01	132.40	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.08	52.77	131.01	44.52	131.59	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	1.20	56.01	128.48	46.63	129.10	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.27	57.07	134.13	47.59	134.88	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.29	57.96	136.59	48.52	137.38	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.33	58.76	135.66	48.93	136.40	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	1.50	62.88	128.60	51.13	129.31	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	1.53	62.90	133.07	51.39	133.75	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	1.46	62.12	128.77	50.72	129.40	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	1.34	57.37	170.78	49.30	171.68	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.27	54.92	197.87	48.46	198.89	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.28	55.06	195.60	48.52	196.57	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.30	55.89	196.64	49.29	197.66	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.30	56.24	196.51	49.62	197.54	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	35.48	54.26	4547.70	46.30	4560.07	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул. Чапаева 21
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ677
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	0.64	48.64	47.05	35.09	46.87	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	0.64	48.93	47.00	35.24	46.86	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	0.64	48.53	46.91	34.76	46.62	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	0.69	49.12	46.99	34.41	46.66	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	0.80	52.89	49.38	36.55	49.13	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	0.80	52.46	50.83	36.69	50.58	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	0.80	52.66	50.95	36.83	50.70	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	0.81	52.49	50.97	36.64	50.69	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	0.74	50.84	50.98	36.33	50.70	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	0.69	48.83	50.99	35.31	50.75	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	0.70	49.22	51.10	35.41	50.86	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	0.81	52.89	51.04	36.95	50.80	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	0.80	51.97	51.08	36.19	50.77	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	0.81	51.97	51.08	36.10	50.77	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	0.81	51.80	51.09	35.99	50.77	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	0.84	52.80	51.05	36.39	50.77	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	0.75	50.44	51.32	35.77	51.02	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	0.73	49.49	51.10	35.23	50.78	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	0.80	51.76	50.84	35.89	50.51	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	0.89	54.99	49.86	37.16	49.58	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.17	56.45	128.18	44.61	126.97	23:50	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.31	57.71	180.46	50.46	178.76	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.34	58.48	179.07	51.00	177.39	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	1.51	62.54	169.64	53.59	168.01	23:55	24:00
17-11-2021 00:00:00	1.54	62.57	175.71	53.79	174.05	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	1.45	61.81	169.67	53.25	168.09	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	1.31	57.19	228.17	51.22	225.98	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.25	54.78	265.27	50.06	262.64	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.26	54.92	262.29	50.10	259.63	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.28	55.75	263.60	50.88	260.94	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.28	56.10	263.17	51.21	260.51	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	29.90	53.58	3286.85	41.26	3259.14	743:45	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 23-11-2021

За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 ул. Чапаева 23 1 узел
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA719
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един. измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	0.90	54.17	75.08	42.19	75.56	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	0.88	53.62	73.56	41.68	74.00	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	0.91	53.40	76.39	41.50	76.79	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	0.91	53.04	76.31	41.05	76.67	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	0.90	52.93	70.59	40.15	70.97	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	0.91	52.89	72.71	40.25	73.07	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	0.95	53.13	79.61	41.13	79.92	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	0.96	52.92	80.99	41.00	81.29	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	0.96	53.66	80.85	41.77	81.16	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	0.96	53.81	81.12	41.94	81.43	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	0.94	53.30	81.07	41.71	81.35	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	0.92	52.46	80.81	41.00	81.16	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	0.95	52.00	80.59	40.24	80.93	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	0.98	52.69	80.95	40.52	81.31	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.00	52.80	80.59	40.40	53.04	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.02	53.56	80.92	40.90	23.10	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.01	53.93	80.92	41.40	12.57	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	0.96	53.10	79.54	40.94	0.00	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.08	55.93	81.03	42.58	0.00	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	1.23	59.09	89.73	45.27	0.15	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.21	57.81	95.21	45.10	0.00	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.21	57.92	96.68	45.41	1.12	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.22	58.22	96.71	45.63	0.00	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	1.36	61.10	96.76	46.98	0.00	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	1.42	62.03	97.10	47.39	0.00	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	1.36	61.44	97.01	47.36	0.00	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	1.31	60.43	96.25	46.82	0.00	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.26	59.27	96.03	46.11	0.00	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.22	58.07	95.65	45.24	0.00	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.20	57.88	95.06	45.26	0.00	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.20	58.21	94.94	45.54	0.00	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	33.31	55.64	2640.72	43.05	1185.59	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-11-2021
За период с 23-10-2021 00:00:00 по 23-11-2021 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул. Чапаева 23 2 вввод
Жилой дом
ИМ 2300 N BA718
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-10-2021 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-10-2021 00:00:00	1.08	53.53	181.84	47.60	180.58	24:00	24:00
25-10-2021 00:00:00	1.05	52.98	178.00	47.07	176.80	24:00	24:00
26-10-2021 00:00:00	1.08	52.75	188.10	46.97	186.75	24:00	24:00
27-10-2021 00:00:00	1.08	52.38	190.15	46.64	188.41	24:00	24:00
28-10-2021 00:00:00	1.07	52.30	169.22	45.95	167.64	24:00	24:00
29-10-2021 00:00:00	1.08	52.25	173.62	46.00	171.99	24:00	24:00
30-10-2021 00:00:00	1.05	52.44	151.26	45.17	149.77	24:00	24:00
31-10-2021 00:00:00	1.04	52.16	118.84	43.42	117.81	24:00	24:00
01-11-2021 00:00:00	1.03	52.89	118.86	44.18	117.43	24:00	24:00
02-11-2021 00:00:00	1.03	53.06	119.12	44.39	117.78	24:00	24:00
03-11-2021 00:00:00	1.01	52.58	119.09	44.08	117.76	24:00	24:00
04-11-2021 00:00:00	0.99	51.73	118.49	43.32	117.55	24:00	24:00
05-11-2021 00:00:00	1.02	51.27	118.22	42.65	117.14	24:00	24:00
06-11-2021 00:00:00	1.05	51.96	119.12	43.12	117.78	24:00	24:00
07-11-2021 00:00:00	1.05	52.05	118.49	43.14	117.23	24:00	24:00
08-11-2021 00:00:00	1.08	52.81	118.87	43.67	117.69	24:00	24:00
09-11-2021 00:00:00	1.08	53.23	118.65	44.12	117.66	24:00	24:00
10-11-2021 00:00:00	1.04	52.35	116.62	43.45	115.70	24:00	24:00
11-11-2021 00:00:00	1.19	55.02	118.78	45.03	117.85	24:00	24:00
12-11-2021 00:00:00	1.35	58.36	131.35	48.04	130.28	24:00	24:00
13-11-2021 00:00:00	1.30	57.00	140.25	47.68	139.18	24:00	24:00
14-11-2021 00:00:00	1.31	57.11	143.58	47.98	142.45	24:00	24:00
15-11-2021 00:00:00	1.33	57.39	143.47	48.10	142.47	24:00	24:00
16-11-2021 00:00:00	1.50	60.21	143.93	49.74	142.60	24:00	24:00
17-11-2021 00:00:00	1.56	61.17	144.34	50.33	142.97	24:00	24:00
18-11-2021 00:00:00	1.50	60.64	143.96	50.21	142.85	24:00	24:00
19-11-2021 00:00:00	1.46	59.59	142.82	49.36	141.69	24:00	24:00
20-11-2021 00:00:00	1.40	58.49	142.68	48.65	141.37	24:00	24:00
21-11-2021 00:00:00	1.34	57.27	142.23	47.83	140.80	24:00	24:00
22-11-2021 00:00:00	1.31	57.08	141.12	47.76	139.93	24:00	24:00
23-11-2021 00:00:00	1.32	57.39	140.91	47.99	139.78	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	36.79	54.88	4355.99	46.25	4317.68	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.