

ТВ-7 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 1

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20121035

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x2C8D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	68.87	55.91	12.97	4.79	4.33	н/д	382.150	375.830	374.005	370.415	н/д	4.855	24	0
21.01.23	69.50	56.34	13.16	4.76	4.27	н/д	382.145	375.740	373.842	370.229	н/д	4.927	24	0
22.01.23	69.54	56.44	13.10	4.76	4.23	н/д	382.190	375.800	373.887	370.255	н/д	4.904	24	0
23.01.23	69.51	56.50	13.01	4.77	4.26	н/д	382.085	375.740	373.784	370.186	н/д	4.871	24	0
24.01.23	69.26	56.27	13.00	4.75	4.21	н/д	380.950	374.590	372.730	369.094	н/д	4.850	24	0
25.01.23	67.00	54.76	12.24	4.71	3.83	н/д	379.060	372.965	371.344	367.759	н/д	4.553	24	0
26.01.23	60.95	50.45	10.50	4.93	3.77	н/д	385.745	380.185	379.151	375.694	н/д	3.992	24	0
27.01.23	61.25	50.91	10.33	4.89	4.13	н/д	389.475	383.895	382.777	379.260	н/д	3.962	24	0
28.01.23	62.21	51.75	10.46	4.90	4.13	н/д	395.365	389.675	388.340	384.817	н/д	4.068	24	0
29.01.23	62.26	51.87	10.39	4.90	4.02	н/д	395.280	389.590	388.266	384.710	н/д	4.041	24	0
30.01.23	61.94	51.55	10.39	4.86	3.90	н/д	395.385	389.730	388.441	384.918	н/д	4.044	24	0
31.01.23	61.88	51.50	10.38	4.84	3.86	н/д	395.185	389.480	388.282	384.681	н/д	4.038	24	0
01.02.23	62.16	51.77	10.40	4.87	3.80	н/д	395.475	389.775	388.504	384.914	н/д	4.047	24	0
02.02.23	62.27	51.87	10.40	4.86	3.79	н/д	395.465	389.810	388.459	384.941	н/д	4.049	24	0
03.02.23	62.45	51.38	11.06	4.95	3.69	н/д	358.685	353.415	352.314	349.073	н/д	3.907	24	0
04.02.23	62.38	50.66	11.72	5.03	3.75	н/д	331.690	326.740	325.778	322.823	н/д	3.826	24	0
05.02.23	63.05	50.95	12.10	5.05	3.92	н/д	331.010	325.980	325.006	322.057	н/д	3.941	24	0
06.02.23	64.87	52.06	12.80	5.00	3.91	н/д	329.925	324.760	323.611	320.681	н/д	4.151	24	0
07.02.23	65.98	52.72	13.26	4.96	3.73	н/д	329.945	324.625	323.437	320.459	н/д	4.298	24	0
08.02.23	65.77	52.44	13.33	4.95	3.62	н/д	329.985	324.675	323.516	320.532	н/д	4.323	24	0
09.02.23	63.26	51.15	12.11	4.98	3.26	н/д	339.440	334.245	333.233	330.171	н/д	4.046	24	0
10.02.23	61.52	50.20	11.31	5.03	3.59	н/д	348.245	343.125	342.212	339.093	н/д	3.881	24	0
11.02.23	62.30	50.82	11.48	5.01	3.58	н/д	349.560	344.380	343.354	340.236	н/д	3.951	24	0
12.02.23	62.40	50.95	11.45	5.00	3.52	н/д	349.820	344.625	343.584	340.452	н/д	3.944	24	0
13.02.23	62.39	50.96	11.43	5.01	3.48	н/д	349.860	344.680	343.636	340.504	н/д	3.938	24	0
14.02.23	62.56	51.23	11.33	5.03	3.45	н/д	350.885	345.730	344.629	341.518	н/д	3.916	24	0
15.02.23	62.38	51.07	11.30	5.03	3.41	н/д	351.890	346.760	345.624	342.553	н/д	3.919	24	0

16.02.23	62.55	51.18	11.37	5.06	3.38	н/д	350.640	345.550	344.378	341.328	н/д	3.928	24	0
17.02.23	61.26	50.48	10.78	5.11	3.10	н/д	350.890	345.940	344.866	341.831	н/д	3.731	24	0
18.02.23	60.85	49.96	10.89	5.16	3.90	н/д	353.255	348.280	347.253	344.251	н/д	3.790	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	10941.68	10776.31	10738.24	10639.43	---	124.691	720	0
Среднее	63.84	52.25	11.59	4.93	3.79	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
19.01.23 24:00	193262.0 90	191871.3 30	0.000	189814.1 23	189434.4 68	0.000	1988.921	20808
18.02.23 24:00	204203.7 70	202647.6 45	0.000	200552.3 67	200073.9 03	0.000	2113.612	21528
Итого за период	10941.68 0	10776.31 5	0.000	10738.24 4	10639.43 5	0.000	124.691	720

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:34:02 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 2

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024

№ ПУ 0900016

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	68.510	52.790	15.720	302.221	295.397	6.824	0.000	0.000	308.826	299.366	9.461	4.749	24.000
21.01.23	69.340	53.270	16.070	302.060	295.224	6.836	0.000	0.000	308.810	299.260	9.551	4.852	24.000
22.01.23	69.380	53.380	16.000	302.090	295.244	6.846	0.000	0.000	308.848	299.295	9.553	4.833	24.000
23.01.23	69.370	53.460	15.910	302.126	295.247	6.879	0.000	0.000	308.882	299.310	9.572	4.804	24.000
24.01.23	69.250	53.330	15.920	301.688	294.887	6.801	0.000	0.000	308.413	298.927	9.487	4.800	24.000
25.01.23	68.440	52.670	15.770	300.331	293.609	6.722	0.000	0.000	306.883	297.538	9.345	4.733	24.000
26.01.23	61.500	48.650	12.850	304.908	298.397	6.511	0.000	0.000	310.384	301.835	8.549	3.913	24.000
27.01.23	60.740	48.240	12.500	307.802	301.344	6.458	0.000	0.000	313.185	304.754	8.431	3.841	24.000
28.01.23	62.010	49.290	12.720	314.036	307.471	6.566	0.000	0.000	319.744	311.096	8.648	3.990	24.000
29.01.23	62.200	49.540	12.660	314.049	307.501	6.548	0.000	0.000	319.789	311.163	8.626	3.970	24.000
30.01.23	61.890	49.230	12.660	314.318	307.802	6.516	0.000	0.000	320.010	311.423	8.588	3.975	24.000
31.01.23	61.720	49.120	12.600	314.115	307.650	6.464	0.000	0.000	319.774	311.254	8.520	3.953	24.000
01.02.23	61.980	49.340	12.640	314.122	307.646	6.477	0.000	0.000	319.827	311.281	8.546	3.966	24.000
02.02.23	62.120	49.490	12.630	314.227	307.755	6.472	0.000	0.000	319.956	311.412	8.544	3.964	24.000
03.02.23	62.310	49.890	12.420	319.527	312.878	6.650	0.000	0.000	325.387	316.655	8.732	3.960	24.000
04.02.23	62.300	50.340	11.960	332.004	325.117	6.887	0.000	0.000	338.090	329.109	8.982	3.965	24.000
05.02.23	62.460	50.370	12.090	331.886	324.940	6.946	0.000	0.000	338.001	328.934	9.067	4.009	24.000
06.02.23	64.330	51.470	12.860	329.857	322.784	7.073	0.000	0.000	336.275	326.917	9.358	4.238	24.000
07.02.23	65.910	52.430	13.480	329.586	322.418	7.168	0.000	0.000	336.293	326.695	9.598	4.438	24.000
08.02.23	65.750	52.220	13.530	329.548	322.459	7.090	0.000	0.000	336.224	326.703	9.521	4.455	24.000
09.02.23	64.520	51.660	12.860	334.824	327.635	7.189	0.000	0.000	341.369	331.858	9.511	4.292	24.000
10.02.23	61.130	49.800	11.330	348.004	340.798	7.205	0.000	0.000	354.163	344.897	9.266	3.939	24.000
11.02.23	62.180	50.600	11.580	349.897	342.610	7.287	0.000	0.000	356.290	346.858	9.432	4.049	24.000
12.02.23	62.330	50.760	11.570	349.952	342.634	7.319	0.000	0.000	356.374	346.908	9.466	4.043	24.000
13.02.23	62.300	50.770	11.530	350.245	342.895	7.350	0.000	0.000	356.666	347.174	9.492	4.032	24.000
14.02.23	62.470	51.040	11.430	350.927	343.402	7.525	0.000	0.000	357.394	347.730	9.663	4.007	24.000

15.02.23	62.120	50.540	11.580	335.437	328.304	7.134	0.000	0.000	341.590	332.389	9.201	3.899	24.000
16.02.23	62.400	51.050	11.350	348.227	340.742	7.485	0.000	0.000	354.630	345.038	9.592	3.949	24.000
17.02.23	62.570	51.160	11.410	348.715	341.205	7.510	0.000	0.000	355.160	345.525	9.635	3.974	24.000
18.02.23	59.310	48.980	10.330	352.188	344.948	7.240	0.000	0.000	358.085	348.969	9.115	3.632	24.000
Итого	---	---	---	9748.919	9540.941	207.978	---	---	9935.323	9660.271	275.051	125.223	720.000
Среднее	63.761	50.829	12.932	---	---	---	0.000	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:42:16 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 3
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ТЭМ-106
 № ПУ 3060273

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	0	160	10	---
2	80	0	160	10	---

Система: 1 Подача + $Q = M1(h1 - h2)$
 ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
20.01.23	5.280	348.60	349.81	-1.2	68.437	53.315	0.6	0.5	24.00
21.01.23	5.350	348.31	349.55	-1.2	69.113	53.779	0.6	0.5	24.00
22.01.23	5.327	348.30	349.54	-1.2	69.160	53.891	0.6	0.5	24.00
23.01.23	5.287	348.22	349.47	-1.2	69.125	53.969	0.6	0.5	24.00
24.01.23	5.274	347.27	348.50	-1.2	68.915	53.753	0.6	0.5	24.00
25.01.23	5.079	345.98	347.18	-1.2	67.373	52.716	0.6	0.5	24.00
26.01.23	4.272	353.44	354.65	-1.2	60.267	48.199	0.6	0.5	24.00
27.01.23	4.293	356.83	358.06	-1.2	60.829	48.817	0.6	0.5	24.00
28.01.23	4.413	362.20	363.52	-1.3	61.848	49.683	0.6	0.5	24.00
29.01.23	4.387	362.19	363.53	-1.3	61.923	49.831	0.6	0.5	24.00
30.01.23	4.368	362.36	363.68	-1.3	61.591	49.556	0.6	0.5	24.00
31.01.23	4.350	362.14	363.51	-1.4	61.518	49.526	0.6	0.5	24.00
01.02.23	4.379	362.20	363.62	-1.4	61.799	49.730	0.6	0.5	24.00
02.02.23	4.385	362.21	363.61	-1.4	61.899	49.811	0.6	0.5	24.00
03.02.23	4.352	360.19	362.00	-1.8	62.094	50.031	0.6	0.5	24.00
04.02.23	4.304	358.18	359.92	-1.7	62.045	50.047	0.6	0.5	24.00
05.02.23	4.407	357.29	359.03	-1.7	62.609	50.295	0.6	0.5	24.00
06.02.23	4.638	355.31	357.08	-1.8	64.435	51.402	0.6	0.5	24.00
07.02.23	4.803	354.95	356.77	-1.8	65.638	52.130	0.6	0.5	24.00
08.02.23	4.830	355.02	356.82	-1.8	65.447	51.865	0.6	0.5	24.00
09.02.23	4.535	365.12	366.93	-1.8	63.182	50.784	0.6	0.5	24.00
10.02.23	4.297	376.26	378.05	-1.8	61.132	49.731	0.6	0.5	24.00
11.02.23	4.378	377.47	379.32	-1.9	61.962	50.383	0.6	0.5	24.00
12.02.23	4.376	377.54	379.45	-1.9	62.069	50.500	0.6	0.5	24.00
13.02.23	4.366	377.72	379.66	-1.9	62.053	50.515	0.6	0.5	24.00
14.02.23	4.343	378.65	380.59	-1.9	62.238	50.788	0.6	0.5	24.00
15.02.23	4.342	379.84	381.78	-1.9	62.047	50.636	0.6	0.5	24.00
16.02.23	4.349	378.06	380.05	-2.0	62.201	50.719	0.6	0.5	24.00
17.02.23	4.150	378.50	380.45	-2.0	61.157	50.212	0.6	0.5	24.00
18.02.23	4.131	381.78	383.69	-1.9	60.113	49.311	0.6	0.5	24.00
Итого	137.05	10882.1	10929.8	-47.3	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	63.47	50.86	0.6	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработк и, (ч)
19.01.23 24:00	9274.1	756204.1	757860.2	71892.1
18.02.23 24:00	9411.2	767086.2	768790.0	72612.1
Итого за период	137.1	10882.1	10929.8	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 4/5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00168976

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xFA6B

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	68.24	51.57	16.67	239.160	234.120	239.160	236.200	1.22	3.65	3.8920	24.0	0.000
21.01.23	68.85	52.02	16.83	238.920	233.880	238.920	235.810	1.30	3.17	3.9210	24.0	0.000
22.01.23	68.89	52.19	16.70	239.230	234.070	239.230	236.110	1.20	3.87	3.8920	24.0	0.000
23.01.23	68.86	52.19	16.67	239.180	234.100	239.180	236.060	1.29	2.45	3.8930	24.0	0.000
24.01.23	68.59	51.91	16.68	238.250	233.210	238.250	235.250	1.58	4.60	3.8730	24.0	0.000
25.01.23	66.14	50.46	15.68	237.120	232.300	237.120	234.320	1.42	4.37	3.6250	24.0	0.000
26.01.23	60.53	47.03	13.50	242.140	238.010	242.140	239.640	1.30	3.89	3.1950	24.0	0.000
27.01.23	60.73	47.47	13.26	244.120	239.950	244.120	241.500	1.40	3.88	3.1650	24.0	0.000
28.01.23	61.67	48.24	13.43	247.270	242.950	247.270	244.580	1.23	3.62	3.2490	24.0	0.000
29.01.23	61.71	48.32	13.39	247.230	242.910	247.230	244.490	1.22	2.93	3.2380	24.0	0.000
30.01.23	61.39	48.06	13.33	247.200	242.880	247.200	244.560	1.30	4.34	3.2200	24.0	0.000
31.01.23	61.33	48.05	13.28	247.060	242.740	247.060	244.420	1.35	5.27	3.2040	24.0	0.000
01.02.23	61.62	48.29	13.33	247.100	242.780	247.100	244.450	1.33	4.11	3.2180	24.0	0.000
02.02.23	61.72	48.36	13.36	247.190	242.870	247.190	244.500	1.26	3.87	3.2260	24.0	0.000
03.02.23	61.90	48.70	13.20	248.620	244.300	248.620	245.740	1.56	1.22	3.2240	24.0	0.000
04.02.23	61.84	48.74	13.10	249.730	245.360	249.730	246.850	1.40	1.12	3.2110	24.0	0.000
05.02.23	62.53	49.01	13.52	248.860	244.440	248.860	246.040	1.74	4.63	3.2840	24.0	0.000
06.02.23	64.32	50.06	14.26	248.020	243.360	248.020	245.140	1.76	6.70	3.4430	24.0	0.000
07.02.23	65.39	50.68	14.71	248.150	243.350	248.150	245.270	1.86	6.70	3.5500	24.0	0.000
08.02.23	65.19	50.41	14.78	248.210	243.410	248.210	245.310	1.40	5.98	3.5720	24.0	0.000
09.02.23	62.65	49.31	13.34	256.450	251.790	256.450	253.530	1.37	5.99	3.3300	24.0	0.000
10.02.23	61.02	48.50	12.52	263.470	258.910	263.470	260.580	1.33	5.51	3.2150	24.0	0.000
11.02.23	61.77	49.14	12.63	264.420	259.750	264.420	261.430	1.43	6.22	3.2530	24.0	0.000
12.02.23	61.87	49.30	12.57	264.610	259.870	264.610	261.520	1.21	4.11	3.2480	24.0	0.000
13.02.23	61.86	49.31	12.55	264.840	260.050	264.840	261.760	1.45	4.83	3.2420	24.0	0.000
14.02.23	62.04	49.65	12.39	265.790	260.990	265.790	262.670	1.47	3.85	3.2160	24.0	0.000
15.02.23	61.85	49.44	12.41	266.550	261.760	266.550	263.410	1.26	1.50	3.2440	24.0	0.000
16.02.23	62.02	49.58	12.44	265.350	260.550	265.350	262.230	1.19	3.39	3.2260	24.0	0.000

17.02.23	60.67	48.86	11.81	265.620	261.040	265.620	262.580	1.27	1.97	3.0780	24.0	0.000
18.02.23	60.47	48.42	12.05	267.680	263.080	267.680	264.680	1.25	4.33	3.1500	24.0	0.000
Итого	---	---	---	7537.5	7398.78	7537.5	7450.63	---	---	101.2970	720.0	0.0
Среднее	63.25	49.44	13.81	---	---	---	---	1.38	4.07	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	133716.590	131465.590	133716.590	132281.189	1625.301	21154.000	0.000
18.02.23 24:00	141254.130	138864.369	141254.130	139731.820	1726.598	21874.000	0.000
Итого за период	7537.540	7398.779	7537.540	7450.630	101.297	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:34:31 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 4/5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060241

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	9.6	160	10	---
2	80	9.9	165	10	---

Система: 1 Подача + $Q = M1(h1 - h2)$
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
20.01.23	3.224	268.58	275.54	-7.0	68.095	56.100	0.6	0.6	24.00
21.01.23	3.256	268.39	275.29	-6.9	68.708	56.587	0.6	0.6	24.00
22.01.23	3.243	268.45	275.35	-6.9	68.751	56.679	0.6	0.6	24.00
23.01.23	3.218	268.42	275.31	-6.9	68.719	56.740	0.6	0.6	24.00
24.01.23	3.216	267.66	274.57	-6.9	68.467	56.463	0.6	0.6	24.00
25.01.23	3.020	266.93	273.84	-6.9	66.237	54.932	0.6	0.6	24.00
26.01.23	2.638	273.43	280.51	-7.1	60.305	50.662	0.6	0.6	24.00
27.01.23	2.631	281.35	288.68	-7.3	60.624	51.276	0.6	0.6	24.00
28.01.23	2.732	298.49	306.26	-7.8	61.571	52.422	0.6	0.6	24.00
29.01.23	2.718	298.56	306.39	-7.8	61.619	52.520	0.6	0.6	24.00
30.01.23	2.724	298.61	306.37	-7.8	61.298	52.182	0.6	0.6	24.00
31.01.23	2.702	298.28	306.02	-7.7	61.237	52.184	0.6	0.6	24.00
01.02.23	2.700	298.30	306.08	-7.8	61.516	52.469	0.6	0.6	24.00
02.02.23	2.701	298.27	306.02	-7.7	61.618	52.567	0.6	0.6	24.00
03.02.23	2.513	239.95	246.20	-6.2	61.775	51.307	0.6	0.6	24.00
04.02.23	2.403	194.47	199.56	-5.1	61.672	49.320	0.6	0.6	24.00
05.02.23	2.484	193.84	198.93	-5.1	62.325	49.519	0.6	0.6	24.00
06.02.23	2.621	192.86	197.90	-5.0	64.112	50.531	0.6	0.6	24.00
07.02.23	2.705	192.68	197.70	-5.0	65.202	51.173	0.6	0.6	24.00
08.02.23	2.721	192.70	197.75	-5.0	65.006	50.892	0.6	0.6	24.00
09.02.23	2.554	199.00	204.20	-5.2	62.556	49.728	0.6	0.6	24.00
10.02.23	2.458	204.44	209.81	-5.4	60.855	48.838	0.6	0.6	24.00
11.02.23	2.508	205.01	210.39	-5.4	61.620	49.394	0.6	0.6	24.00
12.02.23	2.502	205.21	210.58	-5.4	61.717	49.534	0.6	0.6	24.00
13.02.23	2.503	205.54	210.91	-5.4	61.708	49.538	0.6	0.6	24.00
14.02.23	2.484	206.00	211.36	-5.4	61.883	49.831	0.6	0.6	24.00
15.02.23	2.483	206.77	212.18	-5.4	61.696	49.696	0.6	0.6	24.00
16.02.23	2.482	205.70	211.07	-5.4	61.864	49.808	0.6	0.6	24.00
17.02.23	2.356	206.26	211.63	-5.4	60.588	49.170	0.6	0.6	24.00
18.02.23	2.400	208.25	213.71	-5.5	60.195	48.679	0.6	0.6	24.00
Итого	80.90	7212.4	7400.1	-187.8	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	63.12	51.69	0.6	0.6	---

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработк и, (ч)
19.01.23 24:00	5299.9	388186.0	339386.6	65422.3
18.02.23 24:00	5380.8	395398.4	346786.7	66142.3
Итого за период	80.9	7212.4	7400.1	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

ТВ-7 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 6

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20121046

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xЕ5F6

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	68.85	52.32	16.54	5.69	5.68	н/д	309.570	304.530	302.974	300.694	н/д	5.011	24	0
21.01.23	69.49	52.72	16.78	5.66	5.66	н/д	309.690	304.640	302.975	300.732	н/д	5.084	24	0
22.01.23	69.53	52.85	16.68	5.66	5.65	н/д	309.690	304.630	302.974	300.696	н/д	5.057	24	0
23.01.23	69.50	52.93	16.57	5.67	5.67	н/д	309.710	304.665	302.990	300.705	н/д	5.023	24	0
24.01.23	69.26	52.66	16.61	5.65	5.65	н/д	308.815	303.740	302.160	299.850	н/д	5.019	24	0
25.01.23	67.24	51.47	15.77	5.60	5.61	н/д	307.540	302.745	301.243	299.037	н/д	4.751	24	0
26.01.23	60.83	47.43	13.40	5.83	5.83	н/д	313.020	308.740	307.708	305.546	н/д	4.122	24	0
27.01.23	61.23	48.03	13.19	5.79	5.80	н/д	316.050	311.740	310.631	308.428	н/д	4.097	24	0
28.01.23	62.20	48.88	13.32	5.80	5.81	н/д	320.895	316.465	315.233	312.987	н/д	4.199	24	0
29.01.23	62.26	49.00	13.26	5.81	5.81	н/д	321.055	316.640	315.366	313.144	н/д	4.180	24	0
30.01.23	61.94	48.71	13.22	5.77	5.77	н/д	321.065	316.625	315.428	313.179	н/д	4.170	24	0
31.01.23	61.87	48.69	13.19	5.75	5.75	н/д	320.905	316.475	315.303	313.016	н/д	4.157	24	0
01.02.23	62.15	48.97	13.19	5.78	5.78	н/д	321.110	316.700	315.445	313.205	н/д	4.160	24	0
02.02.23	62.26	49.06	13.20	5.77	5.77	н/д	321.090	316.675	315.393	313.176	н/д	4.162	24	0
03.02.23	62.46	49.66	12.80	5.78	5.77	н/д	331.250	326.725	325.365	323.014	н/д	4.163	24	0
04.02.23	62.41	49.92	12.49	5.80	5.80	н/д	339.585	334.970	333.550	331.123	н/д	4.166	24	0
05.02.23	63.05	50.20	12.85	5.83	5.82	н/д	338.845	334.175	332.715	330.288	н/д	4.276	24	0
06.02.23	64.87	51.31	13.57	5.77	5.76	н/д	337.495	332.595	331.048	328.560	н/д	4.491	24	0
07.02.23	66.02	51.96	14.06	5.74	5.72	н/д	337.490	332.415	330.832	328.270	н/д	4.651	24	0
08.02.23	65.82	51.69	14.13	5.72	5.71	н/д	337.455	332.395	330.842	328.311	н/д	4.676	24	0
09.02.23	63.38	50.50	12.88	5.76	5.74	н/д	347.035	342.155	340.671	338.132	н/д	4.386	24	0
10.02.23	61.53	49.50	12.03	5.81	5.79	н/д	356.380	351.570	350.214	347.586	н/д	4.212	24	0
11.02.23	62.33	50.21	12.12	5.80	5.78	н/д	357.750	352.885	351.398	348.761	н/д	4.257	24	0
12.02.23	62.43	50.34	12.09	5.79	5.77	н/д	358.020	353.125	351.660	348.998	н/д	4.250	24	0
13.02.23	62.42	50.37	12.05	5.79	5.77	н/д	358.165	353.270	351.772	349.134	н/д	4.237	24	0
14.02.23	62.60	50.66	11.94	5.81	5.79	н/д	359.135	354.250	352.718	350.068	н/д	4.210	24	0
15.02.23	62.41	50.49	11.91	5.81	5.79	н/д	360.140	355.295	353.730	351.104	н/д	4.214	24	0

16.02.23	62.57	50.62	11.95	5.84	5.82	н/д	358.845	353.990	352.436	349.793	н/д	4.213	24	0
17.02.23	61.35	49.98	11.37	5.90	5.87	н/д	359.235	354.470	353.045	350.401	н/д	4.016	24	0
18.02.23	60.74	49.35	11.39	5.94	5.92	н/д	361.885	357.140	355.778	353.136	н/д	4.051	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	10008.91	9866.435	9823.597	9751.074	---	131.661	720	0
Среднее	63.74	50.33	13.40	5.77	5.76	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
19.01.23 24:00	188558.3 20	185450.3 80	0.000	184468.4 95	182982.0 42	0.000	2121.868	18900
18.02.23 24:00	198567.2 35	195316.8 15	0.000	194292.0 91	192733.1 16	0.000	2253.530	19620
Итого за период	10008.91 5	9866.435	0.000	9823.596	9751.074	0.000	131.662	720

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:41:52 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024

№ ПУ 801121

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	68.670	56.770	11.900	243.863	243.242	0.621	0.000	0.000	249.215	246.991	2.225	2.900	24.000
21.01.23	69.310	57.230	12.080	243.730	243.050	0.680	0.000	0.000	249.172	246.854	2.319	2.943	24.000
22.01.23	69.350	57.300	12.050	243.792	243.105	0.687	0.000	0.000	249.242	246.917	2.325	2.938	24.000
23.01.23	69.320	57.370	11.950	243.671	242.957	0.715	0.000	0.000	249.113	246.776	2.337	2.910	24.000
24.01.23	69.080	57.110	11.970	243.150	242.438	0.712	0.000	0.000	248.547	246.216	2.330	2.911	24.000
25.01.23	67.190	55.840	11.350	242.439	241.719	0.719	0.000	0.000	247.559	245.333	2.225	2.751	24.000
26.01.23	60.630	51.100	9.530	248.077	247.439	0.638	0.000	0.000	252.411	250.570	1.841	2.361	24.000
27.01.23	61.080	51.690	9.390	250.834	250.192	0.642	0.000	0.000	255.268	253.423	1.845	2.354	24.000
28.01.23	62.070	52.550	9.520	255.208	254.650	0.558	0.000	0.000	259.856	258.042	1.814	2.429	24.000
29.01.23	62.140	52.640	9.500	255.253	254.670	0.582	0.000	0.000	259.909	258.074	1.836	2.421	24.000
30.01.23	61.810	52.320	9.490	255.338	254.739	0.599	0.000	0.000	259.951	258.104	1.847	2.420	24.000
31.01.23	61.750	52.300	9.450	255.230	254.641	0.590	0.000	0.000	259.832	258.002	1.830	2.408	24.000
01.02.23	62.030	52.520	9.510	255.303	254.720	0.583	0.000	0.000	259.945	258.110	1.835	2.423	24.000
02.02.23	62.130	52.590	9.540	255.293	254.720	0.573	0.000	0.000	259.950	258.118	1.832	2.433	24.000
03.02.23	62.330	53.030	9.300	262.783	262.243	0.539	0.000	0.000	267.604	265.799	1.805	2.439	24.000
04.02.23	62.280	53.210	9.070	268.977	268.454	0.523	0.000	0.000	273.905	272.116	1.789	2.437	24.000
05.02.23	62.900	53.570	9.330	268.227	267.656	0.571	0.000	0.000	273.233	271.354	1.879	2.500	24.000
06.02.23	64.710	54.840	9.870	266.823	266.270	0.553	0.000	0.000	272.072	270.115	1.957	2.632	24.000
07.02.23	65.860	55.670	10.190	266.600	266.049	0.551	0.000	0.000	272.018	270.001	2.017	2.714	24.000
08.02.23	65.660	55.420	10.240	266.571	266.036	0.535	0.000	0.000	271.957	269.954	2.004	2.729	24.000
09.02.23	63.350	54.060	9.290	274.216	273.746	0.470	0.000	0.000	279.397	277.592	1.805	2.537	24.000
10.02.23	61.400	52.780	8.620	281.538	281.108	0.430	0.000	0.000	286.562	284.885	1.678	2.424	24.000
11.02.23	62.210	53.480	8.730	282.245	281.853	0.393	0.000	0.000	287.405	285.734	1.671	2.461	24.000
12.02.23	62.310	53.630	8.680	282.428	282.024	0.403	0.000	0.000	287.607	285.929	1.678	2.448	24.000
13.02.23	62.300	53.640	8.660	282.603	282.148	0.455	0.000	0.000	287.783	286.055	1.727	2.444	24.000
14.02.23	62.480	53.920	8.560	283.510	283.088	0.422	0.000	0.000	288.735	287.048	1.687	2.423	24.000

15.02.23	62.280	53.710	8.570	284.104	283.726	0.378	0.000	0.000	289.310	287.666	1.645	2.433	24.000
16.02.23	62.450	53.850	8.600	283.239	282.861	0.378	0.000	0.000	288.455	286.808	1.647	2.434	24.000
17.02.23	61.290	53.130	8.160	283.807	283.433	0.374	0.000	0.000	288.859	287.291	1.568	2.312	24.000
18.02.23	60.560	52.400	8.160	286.023	285.739	0.284	0.000	0.000	291.000	289.526	1.474	2.331	24.000
Итого	---	---	---	7914.875	7898.716	16.159	---	---	8065.872	8009.402	56.470	76.298	720.000
Среднее	63.698	53.989	9.709	---	---	---	0.000	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:42:21 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 8

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024

№ ПУ 801985

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	68.280	53.550	14.730	197.836	197.836	0.000	0.590	0.549	201.424	201.169	0.255	2.913	24.000
21.01.23	69.100	54.110	14.990	197.662	197.662	0	0.590	0.549	201.323	201.064	0.259	2.962	24.000
22.01.23	69.140	54.220	14.920	197.691	197.691	0	0.590	0.549	201.337	201.125	0.212	2.948	24.000
23.01.23	69.120	54.350	14.770	197.712	197.712	0	0.590	0.549	201.350	201.165	0.185	2.920	24.000
24.01.23	69.000	54.220	14.780	197.398	197.398	0.000	0.590	0.549	201.030	200.820	0.210	2.916	24.000
25.01.23	68.190	53.530	14.660	196.509	196.509	0	0.590	0.549	200.055	199.827	0.228	2.879	24.000
26.01.23	61.190	49.250	11.940	199.981	199.981	0.000	0.590	0.549	202.921	202.852	0.069	2.385	24.000
27.01.23	60.590	48.890	11.700	202.054	202.054	0.000	0.590	0.549	204.929	204.936	-0.007	2.362	24.000
28.01.23	61.850	49.990	11.860	206.337	206.337	0	0.590	0.549	209.339	209.456	-0.117	2.446	24.000
29.01.23	62.020	50.230	11.790	206.418	206.418	0	0.590	0.549	209.471	209.531	-0.060	2.433	24.000
30.01.23	61.700	49.920	11.780	206.657	206.657	0	0.590	0.549	209.719	209.705	0.014	2.433	24.000
31.01.23	61.540	49.780	11.760	206.486	206.486	0.000	0.590	0.549	209.516	209.530	-0.014	2.425	24.000
01.02.23	61.810	50.050	11.760	206.496	206.496	0.000	0.590	0.549	209.548	209.572	-0.024	2.425	24.000
02.02.23	61.940	50.140	11.800	206.557	206.557	0.000	0.590	0.549	209.610	209.658	-0.048	2.434	24.000
03.02.23	62.130	50.570	11.560	210.841	210.841	0	0.590	0.549	213.955	214.073	-0.119	2.433	24.000
04.02.23	62.100	50.990	11.110	219.980	219.980	0	0.590	0.549	223.204	223.417	-0.213	2.444	24.000
05.02.23	62.290	51.060	11.230	219.781	219.781	0	0.590	0.549	223.045	223.201	-0.156	2.467	24.000
06.02.23	64.140	52.190	11.950	218.324	218.324	0	0.590	0.549	221.740	221.888	-0.149	2.606	24.000
07.02.23	65.680	53.210	12.470	218.063	218.063	0	0.590	0.549	221.675	221.717	-0.043	2.717	24.000
08.02.23	65.510	52.950	12.560	218.064	218.064	0.000	0.590	0.549	221.693	221.653	0.040	2.737	24.000
09.02.23	64.240	52.350	11.890	222.054	222.054	0	0.590	0.549	225.588	225.643	-0.056	2.632	24.000
10.02.23	60.970	50.450	10.520	230.926	230.926	0.000	0.590	0.549	234.194	234.449	-0.256	2.428	24.000
11.02.23	62.000	51.270	10.730	231.968	231.968	0	0.590	0.549	235.361	235.615	-0.255	2.488	24.000
12.02.23	62.140	51.390	10.750	232.039	232.039	0	0.590	0.549	235.449	235.702	-0.253	2.492	24.000
13.02.23	62.110	51.390	10.720	232.273	232.273	0	0.590	0.549	235.696	235.925	-0.229	2.489	24.000
14.02.23	62.290	51.640	10.650	232.821	232.821	0.000	0.590	0.549	236.274	236.511	-0.237	2.477	24.000

15.02.23	62.140	51.530	10.610	233.479	233.479	0	0.590	0.549	236.888	237.204	-0.316	2.474	24.000
16.02.23	62.220	51.570	10.650	232.498	232.498	0.000	0.590	0.549	235.880	236.234	-0.354	2.475	24.000
17.02.23	62.390	51.840	10.550	232.694	232.694	0.000	0.590	0.549	236.180	236.383	-0.203	2.453	24.000
18.02.23	59.140	49.560	9.580	235.239	235.239	0	0.590	0.549	238.468	238.610	-0.142	2.251	24.000
Итого	---	---	---	6446.840	6446.841	0	---	---	6546.860	6548.637	-1.777	76.947	720.000
Среднее	63.565	51.540	12.026	---	---	---	0.590	0.549	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:42:19 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-104 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-104

№ ПУ 1641706

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	3.925000000 0000003	157	---	---
2	80	4	160	---	---

Система: 1 Р-Подача Q = M1(hп - ho)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
20.01.23	4.853	327.86	328.49	-0.6	67.93	53.15	0.6	0.5	24.00
21.01.23	4.907	327.69	328.20	-0.5	68.57	53.62	0.6	0.5	24.00
22.01.23	4.891	327.82	328.31	-0.5	68.61	53.72	0.6	0.5	24.00
23.01.23	4.847	327.78	328.34	-0.6	68.59	53.83	0.6	0.5	24.00
24.01.23	4.849	326.92	327.47	-0.6	68.36	53.56	0.6	0.5	24.00
25.01.23	4.608	325.76	326.42	-0.7	66.51	52.38	0.6	0.5	24.00
26.01.23	3.960	333.10	333.93	-0.8	59.96	48.09	0.6	0.5	24.00
27.01.23	3.942	339.03	339.79	-0.8	60.40	48.79	0.6	0.5	24.00
28.01.23	4.040	349.70	350.26	-0.6	61.36	49.83	0.6	0.5	24.00
29.01.23	4.024	349.85	350.51	-0.7	61.42	49.94	0.6	0.5	24.00
30.01.23	4.007	350.05	350.70	-0.7	61.10	49.67	0.6	0.5	24.00
31.01.23	3.820	334.71	335.32	-0.6	61.04	49.65	0.6	0.5	22.96
01.02.23	4.007	350.02	350.66	-0.6	61.31	49.88	0.6	0.5	24.00
02.02.23	4.013	350.01	350.68	-0.7	61.41	49.96	0.6	0.5	24.00
03.02.23	3.999	357.05	357.72	-0.7	61.62	50.43	0.6	0.5	24.00
04.02.23	3.985	362.99	363.65	-0.7	61.57	50.60	0.6	0.5	24.00
05.02.23	4.109	362.24	362.95	-0.7	62.17	50.85	0.6	0.5	24.00
06.02.23	4.292	360.41	361.19	-0.8	63.98	52.09	0.6	0.5	24.00
07.02.23	4.453	360.21	361.02	-0.8	65.12	52.79	0.6	0.5	24.00
08.02.23	4.500	360.30	361.08	-0.8	64.92	52.45	0.6	0.5	24.00
09.02.23	4.215	371.08	371.88	-0.8	62.57	51.23	0.6	0.5	24.00
10.02.23	4.036	381.49	382.31	-0.8	60.68	50.13	0.6	0.5	24.00
11.02.23	4.092	382.33	383.20	-0.9	61.48	50.79	0.6	0.5	24.00
12.02.23	4.080	382.45	383.38	-0.9	61.60	50.95	0.6	0.5	24.00
13.02.23	4.059	382.68	383.63	-0.9	61.59	51.00	0.6	0.5	24.00
14.02.23	4.040	387.53	388.47	-0.9	61.74	51.34	0.6	0.5	24.00
15.02.23	4.042	387.77	388.79	-1.0	61.54	51.14	0.6	0.5	24.00
16.02.23	4.024	386.90	388.02	-1.1	61.72	51.33	0.6	0.5	24.00
17.02.23	3.830	387.50	388.55	-1.1	60.56	50.70	0.6	0.5	24.00
18.02.23	3.854	390.70	391.74	-1.0	59.84	50.00	0.6	0.5	24.00
Итого	126.38	10723.9	10746.7	-22.7	---	---	---	---	718.96
Среднее	---	---	---	---	62.98	51.13	0.6	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)	Общее время работы теплосистем, (ч)	Время неработы теплосистем, (ч)
19.01.23 24:00	7517.35	584351.9	548949.5	54297.4	54116.539	180.866
18.02.23 24:00	7643.73	595075.8	559696.2	55016.4	54835.496	180.867
Итого за период	126.38	10723.9	10746.7	719.0	718.957	0.001

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет о потреблении...

от 19-02-2023

За период с 22-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Адрес : г. Октябрьский, 21 микрорайон д.10
 Объект : Многоквартирный дом
 Прибор : ИМ 2300 N ВВ752
 Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	T1	Gm1	P1	T2	Gm2
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн
Макс.предел	1000000	150	1000000	1,6	150	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время						
22-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-
23-01-2023 00:00:00	4.89	68.52	470.23	0.85	58.10	466.65
24-01-2023 00:00:00	4.85	68.49	470.29	0.85	58.16	466.70
25-01-2023 00:00:00	4.83	68.23	468.90	0.85	57.91	465.30
26-01-2023 00:00:00	4.50	65.69	466.99	0.85	56.05	463.67
27-01-2023 00:00:00	3.97	60.22	476.10	0.87	51.88	473.58
28-01-2023 00:00:00	3.76	60.35	419.21	0.87	51.10	417.58
29-01-2023 00:00:00	3.70	61.24	327.97	0.88	49.94	327.42
30-01-2023 00:00:00	3.70	61.28	328.05	0.88	49.99	327.44
31-01-2023 00:00:00	3.70	60.96	328.09	0.87	49.68	327.60
01-02-2023 00:00:00	3.54	60.91	313.67	0.87	49.62	313.17
02-02-2023 00:00:00	3.72	61.19	328.07	0.87	49.82	327.51
03-02-2023 00:00:00	3.73	61.29	328.14	0.87	49.90	327.51
04-02-2023 00:00:00	3.73	61.48	335.20	0.87	50.35	334.44
05-02-2023 00:00:00	3.72	61.43	339.78	0.88	50.48	339.23
06-02-2023 00:00:00	3.84	62.13	338.97	0.88	50.79	338.37
07-02-2023 00:00:00	4.02	63.92	337.59	0.87	51.99	336.82
08-02-2023 00:00:00	4.15	64.98	337.45	0.87	52.66	336.61
09-02-2023 00:00:00	4.18	64.78	337.53	0.87	52.37	336.78
10-02-2023 00:00:00	3.89	62.27	348.09	0.87	51.06	347.39
11-02-2023 00:00:00	3.72	60.60	356.66	0.88	50.15	356.05
12-02-2023 00:00:00	3.77	61.35	357.49	0.88	50.80	356.75
13-02-2023 00:00:00	3.76	61.45	357.53	0.88	50.91	356.94
14-02-2023 00:00:00	3.73	61.44	357.42	0.88	50.98	356.71
15-02-2023 00:00:00	3.60	61.39	329.07	0.85	50.48	328.04
16-02-2023 00:00:00	3.70	61.41	336.31	0.87	50.39	335.46
17-02-2023 00:00:00	3.70	61.59	335.54	0.88	50.53	334.82
18-02-2023 00:00:00	3.52	60.23	336.17	0.88	49.74	335.53
19-02-2023 00:00:00	3.60	60.09	338.24	0.88	49.41	337.74

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн
672:00	109.52	62.46	10204.74	0.87	51.62	10171.79

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 19-02-2023

За период с 22-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

г. Октябрьский, 21 микрорайон д.10
 Многоквартирный дом
 ИМ 2300 N ВВ752
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	P2	tm1	dGm1	ts1
Един.измерения.	МПа	час:мин	тонн	час:мин
Макс.предел	1,6	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	-1000000	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время				
22-01-2023 00:00:00	-	-	-	-
23-01-2023 00:00:00	0.37	24:00	3.58	24:00
24-01-2023 00:00:00	0.37	24:00	3.59	24:00
25-01-2023 00:00:00	0.37	24:00	3.60	24:00
26-01-2023 00:00:00	0.36	24:00	3.31	24:00
27-01-2023 00:00:00	0.39	24:00	2.52	24:00
28-01-2023 00:00:00	0.39	24:00	1.62	24:00
29-01-2023 00:00:00	0.41	24:00	0.55	24:00
30-01-2023 00:00:00	0.41	24:00	0.61	24:00
31-01-2023 00:00:00	0.41	24:00	0.49	24:00
01-02-2023 00:00:00	0.40	22:57	0.50	22:57
02-02-2023 00:00:00	0.41	24:00	0.56	24:00
03-02-2023 00:00:00	0.41	24:00	0.63	24:00
04-02-2023 00:00:00	0.41	24:00	0.76	24:00
05-02-2023 00:00:00	0.41	24:00	0.55	24:00
06-02-2023 00:00:00	0.41	24:00	0.60	24:00
07-02-2023 00:00:00	0.40	24:00	0.77	24:00
08-02-2023 00:00:00	0.40	24:00	0.84	24:00
09-02-2023 00:00:00	0.40	24:00	0.75	24:00
10-02-2023 00:00:00	0.40	24:00	0.69	24:00
11-02-2023 00:00:00	0.41	24:00	0.61	24:00
12-02-2023 00:00:00	0.41	24:00	0.74	24:00
13-02-2023 00:00:00	0.41	24:00	0.60	24:00
14-02-2023 00:00:00	0.41	24:00	0.71	24:00
15-02-2023 00:00:00	0.38	22:58	1.03	24:00
16-02-2023 00:00:00	0.40	24:00	0.85	24:00
17-02-2023 00:00:00	0.41	24:00	0.73	24:00
18-02-2023 00:00:00	0.41	24:00	0.63	24:00
19-02-2023 00:00:00	0.42	24:00	0.49	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	МПа	час:мин	тонн	час:мин
672:00	0.40	669:55	32.94	670:57

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

АО "Жилуправление"
21 мкр.д.11
Жилой дом
ИМ 2300 N BA649
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	5.01	69.13	345.78	54.64	344.84	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	5.07	69.73	345.74	55.05	344.83	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	5.04	69.80	346.09	55.20	344.70	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	5.00	69.75	345.60	55.27	344.83	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	4.99	69.48	344.48	54.97	343.88	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	4.65	66.86	343.74	53.32	342.56	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	4.13	61.34	351.86	49.57	350.59	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	4.04	61.47	342.23	49.63	340.33	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	4.08	62.41	325.45	49.86	322.73	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	4.05	62.46	325.52	49.99	322.71	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	4.03	62.15	325.63	49.75	322.80	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	4.03	62.08	325.58	49.69	322.64	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	4.04	62.36	325.66	49.93	322.75	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	4.05	62.48	325.67	50.04	322.80	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	4.06	62.65	341.79	50.73	338.93	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	4.06	62.62	352.69	51.10	349.94	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	4.19	63.36	351.70	51.44	348.94	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	4.39	65.16	349.81	52.58	347.37	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	4.54	66.22	349.79	53.24	347.17	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	4.57	66.02	349.87	52.97	347.18	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	4.26	63.46	360.98	51.61	358.25	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	4.09	61.77	370.14	50.70	367.26	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	4.13	62.57	370.86	51.40	367.93	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	4.12	62.64	371.05	51.53	368.15	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	4.10	62.63	371.09	51.56	368.22	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	4.07	62.77	371.81	51.80	369.21	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	4.08	62.60	372.25	51.61	369.56	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	4.09	62.78	371.44	51.76	368.81	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	3.89	61.38	372.50	50.93	369.60	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	3.99	61.27	375.00	50.61	372.02	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	128.86	64.05	10521.82	51.75	10451.51	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ТВ-7 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20120949

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xВ7D3

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.08	56.17	12.91	9.71	6.12	н/д	402.830	396.440	394.268	390.679	н/д	5.127	24	0
21.01.23	69.72	56.67	13.05	9.71	6.12	н/д	402.785	396.300	394.074	390.421	н/д	5.178	24	0
22.01.23	69.76	56.75	13.01	9.71	6.12	н/д	402.740	396.240	394.031	390.338	н/д	5.162	24	0
23.01.23	69.72	56.80	12.93	9.71	6.12	н/д	402.715	396.220	394.024	390.333	н/д	5.130	24	0
24.01.23	69.48	56.59	12.89	9.71	6.12	н/д	401.550	395.085	392.914	389.243	н/д	5.103	24	0
25.01.23	67.40	55.19	12.21	9.71	6.12	н/д	399.645	393.450	391.516	387.892	н/д	4.815	24	0
26.01.23	61.05	50.71	10.34	9.70	6.12	н/д	406.230	400.675	399.378	395.883	н/д	4.167	24	0
27.01.23	61.43	51.26	10.17	9.71	6.12	н/д	412.540	406.900	405.504	401.932	н/д	4.160	24	0
28.01.23	62.40	52.23	10.17	9.71	6.12	н/д	423.175	417.295	415.747	412.030	н/д	4.265	24	0
29.01.23	62.45	52.33	10.12	9.71	6.12	н/д	423.255	417.390	415.808	412.112	н/д	4.245	24	0
30.01.23	62.13	51.99	10.13	9.71	6.12	н/д	423.525	417.635	416.123	412.437	н/д	4.254	24	0
31.01.23	62.07	51.92	10.14	9.71	6.12	н/д	423.345	417.500	415.953	412.292	н/д	4.256	24	0
01.02.23	62.35	52.21	10.14	9.70	6.12	н/д	423.545	417.655	416.121	412.383	н/д	4.256	24	0
02.02.23	62.45	52.31	10.14	9.71	6.12	н/д	423.435	417.565	415.948	412.258	н/д	4.255	24	0
03.02.23	62.64	51.46	11.18	9.71	6.12	н/д	369.145	363.870	362.603	359.400	н/д	4.085	24	0
04.02.23	62.57	50.33	12.25	9.71	6.12	н/д	327.540	322.705	321.760	318.917	н/д	3.969	24	0
05.02.23	63.22	50.67	12.55	9.71	6.12	н/д	326.740	321.880	320.854	318.056	н/д	4.054	24	0
06.02.23	65.05	51.73	13.32	9.71	6.12	н/д	325.615	320.555	319.439	316.604	н/д	4.283	24	0
07.02.23	66.18	52.39	13.79	9.71	6.12	н/д	325.900	320.720	319.493	316.646	н/д	4.436	24	0
08.02.23	65.99	52.12	13.87	9.71	6.12	н/д	325.935	320.745	319.590	316.711	н/д	4.461	24	0
09.02.23	63.52	50.83	12.69	9.71	6.12	н/д	334.710	329.670	328.643	325.745	н/д	4.201	24	0
10.02.23	61.69	49.79	11.90	9.70	6.12	н/д	343.210	338.255	337.300	334.389	н/д	4.044	24	0
11.02.23	62.48	50.47	12.01	9.71	6.12	н/д	343.920	338.875	337.868	334.860	н/д	4.087	24	0
12.02.23	62.58	50.61	11.97	9.71	6.12	н/д	344.020	338.935	337.945	334.913	н/д	4.075	24	0
13.02.23	62.57	50.62	11.95	9.71	6.12	н/д	344.085	339.015	338.007	335.005	н/д	4.071	24	0
14.02.23	62.75	50.84	11.91	9.71	6.12	н/д	345.070	339.975	338.938	335.920	н/д	4.068	24	0
15.02.23	62.56	50.67	11.89	9.71	6.12	н/д	345.400	340.295	339.292	336.248	н/д	4.064	24	0

16.02.23	62.72	50.74	11.98	9.71	6.12	н/д	344.740	339.610	338.618	335.563	н/д	4.087	24	0
17.02.23	61.49	50.11	11.38	9.71	6.12	н/д	345.055	340.085	339.167	336.125	н/д	3.890	24	0
18.02.23	60.91	49.56	11.36	9.70	6.12	н/д	347.610	342.670	341.757	338.768	н/д	3.911	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	11210.01	11044.21	11002.68	10904.10	---	130.159	720	0
Среднее	64.06	52.32	11.74	9.71	6.12	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
19.01.23 24:00	201412.2 65	198972.0 90	0.000	197581.6 80	196205.2 89	0.000	2089.587	20827
18.02.23 24:00	212622.2 75	210016.3 00	0.000	208584.3 61	207109.3 92	0.000	2219.742	21547
Итого за период	11210.01 0	11044.21 0	0.000	11002.68 1	10904.10 3	0.000	130.155	720

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:33:59 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Адрес :
Прибор :
Назначение :

21 мкр. д.13
ИМ 2300 N ВВ521
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	T1	Gm1	P1	T2	Gm2	P2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	1,6	150	1000000	1,6	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	6.44	68.05	450.80	0.45	53.75	438.51	0.44	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	6.52	68.67	450.73	0.45	54.20	438.43	0.44	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	6.47	68.71	450.83	0.45	54.34	438.57	0.44	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	6.43	68.68	450.86	0.45	54.40	438.60	0.44	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	6.40	68.43	449.57	0.45	54.16	437.32	0.44	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	6.01	66.06	447.88	0.45	52.62	435.62	0.43	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	5.30	60.30	457.40	0.47	48.70	445.01	0.46	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	5.22	60.53	456.41	0.47	49.07	443.93	0.45	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	5.32	61.47	452.94	0.47	49.71	440.42	0.45	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	5.31	61.52	453.10	0.47	49.77	440.57	0.45	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	5.30	61.20	453.24	0.46	49.49	440.80	0.45	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	5.29	61.14	452.94	0.46	49.45	440.51	0.45	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	5.30	61.42	453.24	0.47	49.70	440.75	0.45	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	5.31	61.53	453.55	0.47	49.79	441.03	0.45	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	5.32	61.72	465.40	0.47	50.27	452.60	0.45	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	5.30	61.67	474.04	0.47	50.47	461.10	0.45	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	5.44	62.35	472.80	0.47	50.82	459.87	0.45	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	5.72	64.15	470.68	0.46	51.97	457.83	0.45	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	5.91	65.23	471.35	0.46	52.68	458.52	0.44	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	5.93	65.03	471.90	0.46	52.44	459.05	0.44	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	5.55	62.56	486.31	0.46	51.10	473.13	0.44	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	5.28	60.81	468.07	0.47	49.49	456.21	0.44	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	5.28	61.57	447.46	0.47	49.76	436.60	0.44	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	5.27	61.67	447.82	0.47	49.89	436.95	0.44	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	5.28	61.67	448.00	0.47	49.86	437.16	0.44	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	5.26	61.83	449.20	0.47	50.10	438.37	0.44	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	5.27	61.65	450.20	0.47	49.93	439.33	0.44	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	5.27	61.82	449.08	0.48	50.06	438.25	0.45	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	5.00	60.51	449.95	0.48	49.38	439.13	0.45	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	5.07	60.22	453.36	0.49	49.01	442.47	0.46	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
720:00	166.77	63.07	13709.08	0.47	50.88	13346.63	0.45	720:00	720:00

Отв. лицо :

ТЭМ-104 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 14

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-104

№ ПУ 3060472

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	9.6	160	10	---
2	80	9.42	157	10	---

Система: 1 Подача + расходомер $Q = M1(h1 - h2)$
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
20.01.23	3.656	253.95	253.81	0.1	67.71	53.32	0.5	0.5	24.00
21.01.23	3.733	253.81	253.67	0.1	68.51	53.81	0.5	0.5	24.00
22.01.23	3.699	253.87	253.77	0.1	68.55	53.98	0.5	0.5	24.00
23.01.23	3.668	253.92	253.79	0.1	68.53	54.09	0.5	0.5	24.00
24.01.23	3.663	253.48	253.31	0.2	68.41	53.96	0.5	0.5	24.00
25.01.23	3.604	252.38	252.19	0.2	67.59	53.32	0.5	0.5	24.00
26.01.23	3.004	256.59	256.35	0.2	60.52	48.81	0.5	0.5	24.00
27.01.23	3.016	258.94	258.72	0.2	60.11	48.46	0.5	0.5	24.00
28.01.23	3.118	259.98	259.75	0.2	61.34	49.34	0.5	0.5	24.00
29.01.23	3.112	259.59	259.35	0.2	61.50	49.51	0.5	0.5	24.00
30.01.23	3.110	260.28	260.01	0.3	61.18	49.23	0.5	0.5	24.00
31.01.23	3.148	261.28	261.05	0.2	61.03	48.98	0.5	0.5	24.00
01.02.23	3.147	261.29	261.08	0.2	61.30	49.25	0.5	0.5	24.00
02.02.23	3.126	261.36	261.13	0.2	61.42	49.46	0.5	0.5	24.00
03.02.23	3.144	274.00	273.80	0.2	61.61	50.14	0.5	0.5	24.00
04.02.23	3.178	299.01	298.92	0.1	61.58	50.95	0.5	0.5	24.00
05.02.23	3.203	298.76	298.64	0.1	61.80	51.08	0.5	0.5	24.00
06.02.23	3.353	296.90	296.80	0.1	63.62	52.33	0.5	0.5	24.00
07.02.23	3.496	296.58	296.51	0.1	65.12	53.34	0.5	0.5	24.00
08.02.23	3.497	296.65	296.55	0.1	64.95	53.17	0.5	0.5	24.00
09.02.23	3.359	302.23	302.14	0.1	63.57	52.45	0.5	0.5	24.00
10.02.23	3.119	313.67	313.56	0.1	60.48	50.54	0.5	0.5	24.00
11.02.23	3.207	315.14	315.05	0.1	61.49	51.32	0.5	0.5	24.00
12.02.23	3.219	315.25	315.10	0.1	61.64	51.43	0.5	0.5	24.00
13.02.23	3.105	311.54	311.30	0.2	61.60	51.64	0.5	0.5	24.00
14.02.23	3.201	314.32	314.20	0.1	61.79	51.61	0.5	0.5	24.00
15.02.23	3.194	311.75	311.40	0.3	61.63	51.39	0.5	0.5	24.00
16.02.23	3.204	315.82	315.71	0.1	61.73	51.58	0.5	0.5	24.00
17.02.23	3.154	315.85	315.74	0.1	61.81	51.82	0.5	0.5	24.00
18.02.23	2.928	319.20	319.02	0.2	58.74	49.56	0.5	0.5	24.00
Итого	98.36	8497.4	8492.4	5.0	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	63.03	51.33	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)	Общее время работы теплосистем, (ч)	Время неработы теплосистем, (ч)
19.01.23 24:00	5788.21	453695.8	451870.9	57053.0	56878.013	174.974
18.02.23 24:00	5886.58	462193.2	460363.3	57773.0	57598.013	174.974
Итого за период	98.37	8497.4	8492.4	720.0	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:34:04 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 2

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060257

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	8	192	10	---
2	80	8	192	10	---

Система: 1 Подача + $Q = M1(h1 - h2)$
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
20.01.23	3.815	236.44	234.08	2.4	70.367	54.239	0.5	0.5	24.00
21.01.23	3.832	229.11	226.80	2.3	70.810	54.092	0.5	0.5	24.00
22.01.23	3.820	229.39	227.08	2.3	70.836	54.192	0.5	0.5	24.00
23.01.23	3.778	228.60	226.30	2.3	70.448	53.929	0.5	0.5	24.00
24.01.23	3.737	227.21	224.93	2.3	69.896	53.455	0.5	0.5	24.00
25.01.23	3.798	225.95	223.67	2.3	70.638	53.837	0.5	0.5	24.00
26.01.23	3.443	262.37	259.79	2.6	65.371	52.251	0.5	0.5	24.00
27.01.23	3.305	291.69	288.87	2.8	63.374	52.045	0.5	0.5	24.00
28.01.23	3.302	292.17	289.36	2.8	63.354	52.055	0.5	0.5	24.00
29.01.23	3.276	291.96	289.15	2.8	63.321	52.101	0.5	0.5	24.00
30.01.23	3.254	291.26	288.44	2.8	62.709	51.538	0.5	0.5	24.00
31.01.23	3.261	292.59	289.77	2.8	62.789	51.644	0.5	0.5	24.00
01.02.23	3.261	293.52	290.68	2.8	63.125	52.016	0.5	0.5	24.00
02.02.23	3.247	292.50	289.67	2.8	63.125	52.025	0.5	0.5	24.00
03.02.23	3.249	293.24	290.39	2.9	63.419	52.341	0.5	0.5	24.00
04.02.23	3.154	293.41	290.55	2.9	62.465	51.718	0.5	0.5	24.00
05.02.23	3.211	293.33	290.46	2.9	62.951	52.007	0.5	0.5	24.00
06.02.23	3.346	283.70	280.90	2.8	64.536	52.744	0.5	0.5	24.00
07.02.23	3.479	279.70	276.92	2.8	66.196	53.762	0.5	0.5	24.00
08.02.23	3.475	278.39	275.62	2.8	66.104	53.625	0.5	0.5	24.00
09.02.23	3.287	286.19	283.37	2.8	64.008	52.524	0.5	0.5	24.00
10.02.23	3.097	287.65	284.86	2.8	61.692	50.927	0.5	0.5	24.00
11.02.23	3.114	287.20	284.43	2.8	61.815	50.972	0.5	0.5	24.00
12.02.23	3.118	287.18	284.38	2.8	61.924	51.068	0.5	0.5	24.00
13.02.23	3.133	287.39	284.61	2.8	61.888	50.986	0.5	0.5	24.00
14.02.23	3.151	289.32	286.51	2.8	62.441	51.552	0.5	0.5	24.00
15.02.23	3.166	289.87	287.06	2.8	62.535	51.613	0.5	0.5	24.00
16.02.23	3.203	290.65	287.84	2.8	62.865	51.846	0.5	0.5	24.00
17.02.23	3.188	292.17	289.35	2.8	63.012	52.103	0.5	0.5	24.00
18.02.23	3.195	292.32	289.47	2.8	63.114	52.185	0.5	0.5	24.00
Итого	100.69	8296.5	8215.3	81.2	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	64.70	52.38	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработк и, (ч)
19.01.23 24:00	7771.3	540966.2	538957.1	70627.4
18.02.23 24:00	7872.0	549262.7	547172.4	71347.4
Итого за период	100.7	8296.5	8215.3	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 3

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169001

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x7A15

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.77	58.49	12.28	215.190	210.400	214.710	211.360	8.36	7.90	2.5850	24.0	0.000
21.01.23	71.21	58.41	12.80	206.800	202.170	206.120	202.930	8.33	7.89	2.5900	24.0	0.000
22.01.23	71.21	58.46	12.75	206.940	202.280	206.300	203.080	8.34	7.91	2.5770	24.0	0.000
23.01.23	70.82	58.24	12.58	206.620	201.990	206.000	202.810	8.35	7.92	2.5430	24.0	0.000
24.01.23	70.29	57.74	12.55	205.010	200.460	204.370	201.250	8.36	7.93	2.5210	24.0	0.000
25.01.23	71.03	58.20	12.83	203.730	199.120	203.090	199.930	8.32	7.89	2.5540	24.0	0.000
26.01.23	65.53	55.71	9.82	238.920	234.270	238.650	235.260	8.42	7.86	2.3010	24.0	0.000
27.01.23	63.71	55.28	8.43	265.590	260.740	265.930	262.130	8.56	7.90	2.1970	24.0	0.000
28.01.23	63.69	55.24	8.45	265.940	261.060	266.090	262.380	8.58	7.92	2.2100	24.0	0.000
29.01.23	63.63	55.23	8.40	265.810	260.940	266.150	262.410	8.59	7.93	2.1940	24.0	0.000
30.01.23	63.04	54.72	8.32	265.280	260.500	265.520	261.860	8.60	7.94	2.1720	24.0	0.000
31.01.23	63.13	54.85	8.28	266.550	261.740	266.740	263.060	8.63	7.96	2.1690	24.0	0.000
01.02.23	63.46	55.18	8.28	267.110	262.250	267.150	263.390	8.64	7.97	2.1730	24.0	0.000
02.02.23	63.48	55.19	8.29	265.310	260.470	265.400	261.690	8.62	7.95	2.1610	24.0	0.000
03.02.23	63.75	55.50	8.25	266.030	261.140	266.130	262.330	8.62	7.95	2.1560	24.0	0.000
04.02.23	62.80	54.76	8.04	266.130	261.330	266.190	262.580	8.66	7.99	2.1030	24.0	0.000
05.02.23	63.26	55.08	8.18	266.130	261.280	266.210	262.480	8.64	7.97	2.1360	24.0	0.000
06.02.23	64.97	56.06	8.91	257.690	252.770	257.680	253.950	8.60	7.97	2.2580	24.0	0.000
07.02.23	66.55	57.14	9.41	254.170	249.130	253.970	250.130	8.58	7.97	2.3460	24.0	0.000
08.02.23	66.44	56.96	9.48	252.530	247.480	252.080	248.360	8.58	7.96	2.3480	24.0	0.000
09.02.23	64.25	55.58	8.67	259.760	254.930	259.590	255.880	8.65	8.00	2.2120	24.0	0.000
10.02.23	62.02	53.87	8.15	260.910	256.350	260.910	257.400	8.71	8.06	2.0910	24.0	0.000
11.02.23	62.14	53.97	8.17	260.120	255.560	260.320	256.820	8.71	8.06	2.0890	24.0	0.000
12.02.23	62.24	54.08	8.16	260.050	255.480	260.150	256.640	8.70	8.06	2.0850	24.0	0.000
13.02.23	62.24	54.13	8.11	260.380	255.820	260.560	256.980	8.71	8.06	2.0760	24.0	0.000
14.02.23	62.78	54.67	8.11	262.790	258.060	262.860	259.260	8.73	8.08	2.0910	24.0	0.000
15.02.23	62.87	54.70	8.17	262.860	258.130	262.980	259.380	8.72	8.06	2.1080	24.0	0.000
16.02.23	63.21	55.00	8.21	264.220	259.430	264.120	260.470	8.71	8.05	2.1300	24.0	0.000

17.02.23	63.35	55.24	8.11	265.360	260.540	265.190	261.460	8.73	8.07	2.1120	24.0	0.000
18.02.23	63.44	55.26	8.18	265.780	260.910	265.580	261.850	8.72	8.06	2.1360	24.0	0.000
Итого	---	---	---	7529.7	7386.73	7526.7	7419.51	---	---	67.4240	720.0	0.0
Среднее	65.04	55.76	9.27	---	---	---	---	8.58	7.97	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	102626.990	100750.509	102924.640	101583.750	1029.833	21544.000	1460.000
18.02.23 24:00	110156.700	108137.240	110451.379	109003.260	1097.257	22264.000	1460.000
Итого за период	7529.709	7386.731	7526.739	7419.509	67.424	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:38:03 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 4

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00177120

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x8202

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.66	59.59	11.07	388.020	379.310	383.940	377.680	6.20	6.00	4.2010	24.0	0.000
21.01.23	71.15	63.90	7.25	653.550	638.800	646.390	634.360	6.20	6.00	4.6310	24.0	0.000
22.01.23	71.15	64.04	7.11	653.420	638.650	646.700	634.640	6.20	6.00	4.5420	24.0	0.000
23.01.23	70.77	63.77	7.00	653.020	638.390	646.130	634.160	6.20	6.00	4.4670	24.0	0.000
24.01.23	70.23	63.28	6.95	653.170	638.730	646.590	634.760	6.20	6.00	4.4380	24.0	0.000
25.01.23	70.97	63.87	7.10	652.240	637.540	645.340	633.320	6.20	6.00	4.5250	24.0	0.000
26.01.23	65.85	59.89	5.96	672.960	659.720	666.600	655.580	6.20	6.00	3.9280	24.0	0.000
27.01.23	63.61	58.12	5.49	689.760	677.040	683.750	673.110	6.20	6.00	3.7110	24.0	0.000
28.01.23	63.59	58.13	5.46	690.500	677.780	684.150	673.490	6.20	6.00	3.7010	24.0	0.000
29.01.23	63.53	58.10	5.43	691.090	678.380	685.090	674.400	6.20	6.00	3.6810	24.0	0.000
30.01.23	62.94	57.53	5.41	691.240	678.740	685.050	674.580	6.20	6.00	3.6650	24.0	0.000
31.01.23	63.03	57.63	5.40	691.860	679.340	686.080	675.550	6.20	6.00	3.6700	24.0	0.000
01.02.23	63.35	57.92	5.43	692.350	679.670	686.220	675.630	6.20	6.00	3.6880	24.0	0.000
02.02.23	63.36	57.89	5.47	685.090	672.570	679.130	668.600	6.20	6.00	3.6800	24.0	0.000
03.02.23	63.64	58.21	5.43	685.610	672.970	679.620	668.980	6.20	6.00	3.6530	24.0	0.000
04.02.23	62.69	57.44	5.25	688.200	675.840	682.110	671.690	6.20	6.00	3.5480	24.0	0.000
05.02.23	63.16	57.82	5.34	685.470	673.030	679.590	669.110	6.20	6.00	3.5920	24.0	0.000
06.02.23	64.86	59.19	5.67	678.930	665.940	672.550	661.710	6.20	6.00	3.7810	24.0	0.000
07.02.23	66.44	60.53	5.91	681.610	667.990	675.280	663.940	6.20	6.00	3.9540	24.0	0.000
08.02.23	66.34	60.40	5.94	682.000	668.430	675.440	664.130	6.20	6.00	3.9690	24.0	0.000
09.02.23	64.19	58.68	5.51	687.290	674.400	681.110	670.310	6.20	6.00	3.7160	24.0	0.000
10.02.23	61.92	56.74	5.18	689.320	677.260	683.490	673.340	6.20	6.00	3.5020	24.0	0.000
11.02.23	62.04	56.83	5.21	688.850	676.720	683.010	672.830	6.20	6.00	3.5260	24.0	0.000
12.02.23	62.14	56.96	5.18	689.050	676.900	683.240	672.980	6.20	6.00	3.5070	24.0	0.000
13.02.23	62.13	56.90	5.23	686.910	674.780	680.960	670.760	6.20	6.00	3.5270	24.0	0.000
14.02.23	62.67	57.40	5.27	683.420	671.180	677.660	667.360	6.20	6.00	3.5390	24.0	0.000
15.02.23	62.77	57.45	5.32	683.970	671.680	677.860	667.530	6.20	6.00	3.5720	24.0	0.000
16.02.23	63.10	57.81	5.29	686.180	673.730	680.330	669.840	6.20	6.00	3.5660	24.0	0.000

17.02.23	63.25	57.99	5.26	685.380	672.860	679.100	668.540	6.20	6.00	3.5360	24.0	0.000
18.02.23	63.33	58.04	5.29	684.650	672.140	678.650	668.120	6.20	6.00	3.5590	24.0	0.000
Итого	---	---	---	20125.1	19740.51	19941.1	19621.03	---	---	114.5750	720.0	0.0
Среднее	64.96	59.06	5.89	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	158658.500	155775.660	157641.029	155637.580	1657.939	21849.000	1155.000
18.02.23 24:00	178783.610	175516.170	177582.189	175258.609	1772.514	22569.000	1155.000
Итого за период	20125.109	19740.510	19941.160	19621.029	114.575	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:37:59 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00129521

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x26FA

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.49	56.57	13.92	188.080	183.920	188.080	185.280	8.52	8.16	2.5610	24.0	0.000
21.01.23	70.90	56.28	14.62	178.510	174.480	178.510	175.870	8.50	8.18	2.5540	24.0	0.000
22.01.23	70.87	56.37	14.50	178.660	174.640	178.660	176.020	8.51	8.18	2.5310	24.0	0.000
23.01.23	70.48	56.13	14.35	177.900	173.930	177.900	175.300	8.51	8.19	2.4960	24.0	0.000
24.01.23	69.99	55.65	14.34	176.650	172.810	176.650	174.140	8.54	8.22	2.4780	24.0	0.000
25.01.23	70.70	56.04	14.66	175.450	171.540	175.450	172.950	8.49	8.18	2.5130	24.0	0.000
26.01.23	65.01	53.99	11.02	211.190	207.190	211.190	208.310	8.59	8.15	2.2830	24.0	0.000
27.01.23	63.50	53.79	9.71	233.330	229.020	233.330	230.210	8.73	8.21	2.2240	24.0	0.000
28.01.23	63.50	53.74	9.76	231.860	227.630	231.860	228.740	8.73	8.21	2.2220	24.0	0.000
29.01.23	63.39	53.75	9.64	232.470	228.260	232.470	229.410	8.69	8.17	2.1970	24.0	0.000
30.01.23	62.83	53.28	9.55	232.360	228.220	232.360	229.270	8.75	8.24	2.1810	24.0	0.000
31.01.23	62.94	53.41	9.53	233.550	229.360	233.550	230.430	8.77	8.26	2.1860	24.0	0.000
01.02.23	63.25	53.73	9.52	234.600	230.340	234.600	231.480	8.80	8.28	2.1900	24.0	0.000
02.02.23	63.30	53.77	9.53	233.930	229.670	233.930	230.810	8.77	8.25	2.1890	24.0	0.000
03.02.23	63.53	54.08	9.45	234.820	230.500	234.820	231.660	8.79	8.26	2.1790	24.0	0.000
04.02.23	62.63	53.41	9.22	234.780	230.610	234.780	231.660	8.81	8.28	2.1260	24.0	0.000
05.02.23	63.02	53.68	9.34	234.850	230.640	234.850	231.730	8.80	8.27	2.1530	24.0	0.000
06.02.23	64.89	54.65	10.24	225.990	221.690	225.990	222.870	8.74	8.26	2.2700	24.0	0.000
07.02.23	66.34	55.59	10.75	223.250	218.840	223.250	220.130	8.72	8.25	2.3510	24.0	0.000
08.02.23	66.18	55.34	10.84	222.100	217.710	222.100	218.950	8.73	8.26	2.3590	24.0	0.000
09.02.23	63.89	54.05	9.84	229.490	225.240	229.490	226.440	8.81	8.31	2.2160	24.0	0.000
10.02.23	61.82	52.54	9.28	229.870	225.850	229.870	226.990	8.87	8.36	2.0940	24.0	0.000
11.02.23	61.94	52.69	9.25	229.620	225.630	229.620	226.700	8.87	8.37	2.0870	24.0	0.000
12.02.23	62.03	52.75	9.28	229.610	225.610	229.610	226.650	8.85	8.35	2.0900	24.0	0.000
13.02.23	62.06	52.77	9.29	230.100	226.030	230.100	227.190	8.85	8.34	2.0970	24.0	0.000
14.02.23	62.59	53.30	9.29	231.850	227.770	231.850	228.770	8.85	8.34	2.1180	24.0	0.000
15.02.23	62.69	53.38	9.31	232.400	228.290	232.400	229.280	8.86	8.34	2.1260	24.0	0.000
16.02.23	63.04	53.70	9.34	232.900	228.720	232.900	229.780	8.83	8.31	2.1350	24.0	0.000

17.02.23	63.18	53.87	9.31	234.570	230.290	234.570	231.460	8.84	8.32	2.1430	24.0	0.000
18.02.23	63.21	53.83	9.38	234.530	230.320	234.530	231.390	8.87	8.35	2.1600	24.0	0.000
Итого	---	---	---	6609.2	6484.75	6609.2	6519.87	---	---	67.5090	720.0	0.0
Среднее	64.80	54.20	10.60	---	---	---	---	8.73	8.26	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	100956.439	99109.980	100956.439	99653.300	1041.282	20147.000	0.000
18.02.23 24:00	107565.710	105594.730	107565.710	106173.170	1108.791	20867.000	0.000
Итого за период	6609.271	6484.750	6609.271	6519.869	67.509	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:40:43 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166015

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x930D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.59	54.24	15.35	156.580	153.210	157.030	154.870	8.12	6.70	2.3520	24.0	0.000
21.01.23	70.00	54.46	15.54	155.210	151.850	155.550	153.390	8.11	6.70	2.3620	24.0	0.000
22.01.23	69.99	54.55	15.44	155.150	151.790	155.580	153.420	8.12	6.70	2.3460	24.0	0.000
23.01.23	69.61	54.28	15.33	154.480	151.120	155.040	152.880	8.13	6.70	2.3190	24.0	0.000
24.01.23	69.09	53.85	15.24	153.400	150.080	154.100	151.960	8.14	6.70	2.2890	24.0	0.000
25.01.23	69.80	54.14	15.66	152.390	149.040	153.090	150.950	8.10	6.70	2.3370	24.0	0.000
26.01.23	70.86	55.84	15.02	165.120	161.440	165.380	162.970	8.13	6.70	2.4260	24.0	0.000
27.01.23	71.32	57.17	14.15	176.760	172.720	176.610	173.970	8.23	6.70	2.4480	24.0	0.000
28.01.23	71.06	57.11	13.95	177.400	173.430	177.290	174.650	8.25	6.70	2.4250	24.0	0.000
29.01.23	71.00	57.18	13.82	176.890	172.920	176.860	174.180	8.25	6.70	2.3930	24.0	0.000
30.01.23	70.46	56.74	13.72	176.280	172.390	176.250	173.610	8.27	6.70	2.3690	24.0	0.000
31.01.23	70.44	56.73	13.71	176.880	172.990	176.710	174.070	8.30	6.70	2.3740	24.0	0.000
01.02.23	70.71	57.03	13.68	177.130	173.190	176.970	174.330	8.30	6.70	2.3730	24.0	0.000
02.02.23	70.86	57.13	13.73	176.730	172.800	176.440	173.800	8.28	6.70	2.3760	24.0	0.000
03.02.23	71.00	57.36	13.64	176.090	172.160	175.750	173.110	8.29	6.70	2.3540	24.0	0.000
04.02.23	69.84	56.65	13.19	176.970	173.130	176.680	174.040	8.32	6.70	2.2910	24.0	0.000
05.02.23	70.44	57.03	13.41	176.640	172.710	176.370	173.730	8.31	6.70	2.3220	24.0	0.000
06.02.23	70.81	57.09	13.72	174.240	170.360	173.990	171.360	8.28	6.70	2.3420	24.0	0.000
07.02.23	71.54	57.53	14.01	176.910	172.860	176.560	173.880	8.28	6.70	2.4270	24.0	0.000
08.02.23	71.54	57.52	14.02	178.240	174.190	177.880	175.180	8.28	6.70	2.4470	24.0	0.000
09.02.23	71.61	57.90	13.71	183.470	179.270	182.910	180.100	8.32	6.70	2.4640	24.0	0.000
10.02.23	71.08	57.84	13.24	186.740	182.580	186.080	183.200	8.35	6.70	2.4220	24.0	0.000
11.02.23	71.26	58.03	13.23	186.060	181.890	185.460	182.580	8.35	6.70	2.4100	24.0	0.000
12.02.23	71.36	58.12	13.24	185.410	181.210	184.960	182.080	8.35	6.70	2.4050	24.0	0.000
13.02.23	71.38	58.16	13.22	185.710	181.490	185.220	182.340	8.35	6.70	2.4030	24.0	0.000
14.02.23	71.74	58.60	13.14	186.520	182.240	186.010	183.110	8.37	6.70	2.3990	24.0	0.000
15.02.23	71.86	58.62	13.24	187.040	182.740	186.480	183.600	8.35	6.70	2.4240	24.0	0.000
16.02.23	72.12	58.83	13.29	187.330	183.010	186.660	183.750	8.35	6.70	2.4400	24.0	0.000

17.02.23	72.03	59.16	12.87	193.290	188.830	192.420	189.280	8.38	6.70	2.4360	24.0	0.000
18.02.23	72.15	59.74	12.41	204.300	199.600	202.940	199.590	8.37	6.70	2.4840	24.0	0.000
Итого	---	---	---	5275.3	5157.24	5269.2	5189.98	---	---	71.6590	720.0	0.0
Среднее	70.88	56.95	13.93	---	---	---	---	8.27	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	15319.850	15025.400	16620.330	16413.460	190.334	4033.000	0.000
18.02.23 24:00	20595.210	20182.640	21889.600	21603.440	261.993	4753.000	0.000
Итого за период	5275.359	5157.240	5269.269	5189.980	71.659	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:37:53 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 8

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00234689

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xB0FD

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.02	52.41	17.61	133.740	130.840	131.880	130.200	7.92	7.12	2.3050	24.0	0.000
21.01.23	70.43	52.65	17.78	132.660	129.780	130.750	129.070	7.91	6.70	2.3090	24.0	0.000
22.01.23	70.42	52.81	17.61	132.760	129.840	130.850	129.170	7.92	6.70	2.2890	24.0	0.000
23.01.23	70.04	52.61	17.43	132.290	129.410	130.390	128.710	7.94	6.70	2.2580	24.0	0.000
24.01.23	69.53	52.15	17.38	131.520	128.640	129.650	127.970	7.95	6.70	2.2370	24.0	0.000
25.01.23	70.24	52.48	17.76	130.820	127.940	128.930	127.250	7.89	7.13	2.2710	24.0	0.000
26.01.23	71.30	54.13	17.17	140.470	137.310	138.700	136.820	7.93	6.70	2.3590	24.0	0.000
27.01.23	71.72	55.43	16.29	149.130	145.770	147.500	145.340	8.03	6.70	2.3760	24.0	0.000
28.01.23	71.48	55.45	16.03	149.660	146.260	148.050	145.890	8.03	7.13	2.3440	24.0	0.000
29.01.23	71.40	55.58	15.82	149.340	145.910	147.720	145.610	8.03	6.70	2.3110	24.0	0.000
30.01.23	70.87	55.20	15.67	148.850	145.490	147.290	145.160	8.05	6.70	2.2820	24.0	0.000
31.01.23	70.86	55.15	15.71	149.620	146.260	148.060	145.910	8.07	6.70	2.3000	24.0	0.000
01.02.23	71.12	55.45	15.67	150.330	146.970	148.710	146.560	8.09	7.11	2.3040	24.0	0.000
02.02.23	71.29	55.62	15.67	149.100	145.740	147.460	145.300	8.08	6.70	2.2870	24.0	0.000
03.02.23	71.42	55.92	15.50	150.420	146.990	148.780	146.620	8.07	7.07	2.2780	24.0	0.000
04.02.23	70.26	55.25	15.01	149.890	146.530	148.290	146.130	8.11	6.70	2.2050	24.0	0.000
05.02.23	70.84	55.62	15.22	149.850	146.510	148.240	146.080	8.09	6.70	2.2330	24.0	0.000
06.02.23	71.24	55.69	15.55	148.020	144.660	146.330	144.200	8.08	6.70	2.2550	24.0	0.000
07.02.23	71.95	55.90	16.05	146.270	142.910	144.510	142.440	8.08	6.70	2.2980	24.0	0.000
08.02.23	71.93	55.28	16.65	141.690	138.470	139.880	137.960	8.06	6.70	2.3060	24.0	0.000
09.02.23	71.99	55.87	16.12	145.780	142.430	144.040	141.970	8.10	6.70	2.3000	24.0	0.000
10.02.23	71.46	55.78	15.68	148.250	144.890	146.590	144.430	8.13	6.70	2.2750	24.0	0.000
11.02.23	71.65	55.83	15.82	148.200	144.840	146.520	144.360	8.14	6.70	2.2950	24.0	0.000
12.02.23	71.74	55.97	15.77	148.300	144.900	146.640	144.480	8.12	6.70	2.2930	24.0	0.000
13.02.23	71.78	56.12	15.66	148.250	144.890	146.590	144.430	8.13	6.70	2.2690	24.0	0.000
14.02.23	72.13	56.60	15.53	149.520	146.110	147.840	145.680	8.15	6.70	2.2730	24.0	0.000
15.02.23	72.24	56.49	15.75	150.280	146.810	148.510	146.350	8.13	6.70	2.3170	24.0	0.000
16.02.23	72.51	56.84	15.67	151.020	147.460	149.240	147.060	8.10	6.70	2.3130	24.0	0.000

17.02.23	72.40	56.34	16.06	144.350	140.970	142.440	140.370	8.13	6.70	2.2680	24.0	0.000
18.02.23	72.42	54.43	17.99	124.470	121.570	122.510	120.830	8.09	6.70	2.1900	24.0	0.000
Итого	---	---	---	4324.8	4227.10	4272.8	4212.35	---	---	68.6000	720.0	0.0
Среднее	71.28	55.03	16.25	---	---	---	---	8.05	6.77	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	41764.300	40914.900	43262.949	42695.479	537.646	14003.000	340.000
18.02.23 24:00	45939.299	44995.490	47387.599	46761.750	604.013	14699.000	340.000
Итого за период	4174.998	4080.589	4124.650	4066.271	66.367	696.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:40:40 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 10

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00173725

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x5E18

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.57	52.33	17.24	206.490	202.010	203.490	200.910	8.13	7.82	3.4820	24.0	0.000
21.01.23	69.96	52.18	17.78	198.580	194.260	195.760	193.350	8.10	7.82	3.4540	24.0	0.000
22.01.23	69.98	52.31	17.67	198.660	194.320	195.720	193.260	8.12	7.84	3.4340	24.0	0.000
23.01.23	69.60	52.04	17.56	198.020	193.730	195.270	192.870	8.12	7.85	3.4000	24.0	0.000
24.01.23	69.06	51.55	17.51	196.670	192.450	193.920	191.520	8.13	7.86	3.3670	24.0	0.000
25.01.23	69.78	51.82	17.96	195.490	191.240	192.980	190.580	8.09	7.82	3.4320	24.0	0.000
26.01.23	64.62	50.61	14.01	229.900	225.520	226.760	224.090	8.19	7.78	3.1590	24.0	0.000
27.01.23	62.89	50.64	12.25	254.080	249.520	251.450	248.440	8.33	7.82	3.0550	24.0	0.000
28.01.23	62.88	50.61	12.27	254.410	249.830	251.650	248.680	8.35	7.84	3.0660	24.0	0.000
29.01.23	62.82	50.57	12.25	254.430	249.860	251.670	248.660	8.36	7.85	3.0580	24.0	0.000
30.01.23	62.23	50.01	12.22	253.530	249.100	251.030	248.140	8.36	7.86	3.0450	24.0	0.000
31.01.23	62.32	50.11	12.21	254.720	250.210	252.210	249.300	8.39	7.88	3.0530	24.0	0.000
01.02.23	62.64	50.47	12.17	255.770	251.230	253.110	250.090	8.41	7.89	3.0600	24.0	0.000
02.02.23	62.65	50.47	12.18	254.900	250.350	252.050	249.080	8.39	7.87	3.0460	24.0	0.000
03.02.23	62.91	50.86	12.05	255.930	251.300	252.740	249.640	8.40	7.88	3.0280	24.0	0.000
04.02.23	61.98	50.23	11.75	255.760	251.310	252.270	249.380	8.43	7.91	2.9530	24.0	0.000
05.02.23	62.41	50.40	12.01	255.460	250.970	252.660	249.680	8.42	7.90	3.0120	24.0	0.000
06.02.23	64.06	51.10	12.96	247.010	242.430	244.640	241.700	8.37	7.90	3.1390	24.0	0.000
07.02.23	65.60	51.97	13.63	244.210	239.430	241.480	238.420	8.36	7.90	3.2580	24.0	0.000
08.02.23	65.48	51.72	13.76	242.660	237.990	239.610	236.670	8.35	7.90	3.2740	24.0	0.000
09.02.23	63.38	50.76	12.62	249.670	245.120	246.180	243.210	8.42	7.93	3.0940	24.0	0.000
10.02.23	61.23	49.41	11.82	250.150	245.830	247.400	244.550	8.47	7.98	2.9070	24.0	0.000
11.02.23	61.35	49.54	11.81	249.530	245.220	247.140	244.280	8.47	7.98	2.8940	24.0	0.000
12.02.23	61.44	49.63	11.81	249.920	245.630	247.710	244.880	8.47	7.98	2.9030	24.0	0.000
13.02.23	61.43	49.52	11.91	250.100	245.790	246.860	244.000	8.47	7.98	2.9260	24.0	0.000
14.02.23	61.96	50.04	11.92	251.430	247.070	248.480	245.600	8.50	8.00	2.9430	24.0	0.000
15.02.23	62.04	50.09	11.95	252.580	248.180	250.160	247.280	8.48	7.98	2.9630	24.0	0.000
16.02.23	62.38	50.40	11.98	253.350	248.850	250.180	247.300	8.47	7.97	2.9790	24.0	0.000

17.02.23	62.52	50.69	11.83	254.800	250.270	251.990	248.960	8.51	7.99	2.9600	24.0	0.000
18.02.23	62.59	50.65	11.94	254.730	250.180	251.450	248.470	8.50	7.99	2.9870	24.0	0.000
Итого	---	---	---	7222.9	7089.20	7138.0	7052.99	---	---	93.3310	720.0	0.0
Среднее	64.12	50.75	13.36	---	---	---	---	8.35	7.90	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	62970.499	61876.099	62412.009	61737.850	827.770	11461.000	0.000
18.02.23 24:00	70193.440	68965.299	69550.030	68790.840	921.101	12181.000	0.000
Итого за период	7222.940	7089.199	7138.021	7052.989	93.331	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:37:56 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Тип теплосчётчика:
 Номер теплосчётчика:
 Номер абонента:
 Адрес установки:
 Система

ТЭМ-106
 3060244
 г. Октябрьский, ул. 24 мкр.д.11
 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,480	160,0	---	---
2	80	0,606	202,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 20.01.2023 по 18.02.2023**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
20.01	3,374	277,9	277,4	---	0,5	69,74	57,65	0,73	0,50	24,00
21.01	3,336	263,1	262,7	---	0,5	70,15	57,52	0,73	0,50	24,00
22.01	3,323	263,5	263,0	---	0,5	70,17	57,61	0,73	0,50	24,00
23.01	3,281	262,4	262,0	---	0,4	69,79	57,33	0,73	0,50	24,00
24.01	3,242	260,6	260,2	---	0,5	69,23	56,85	0,74	0,50	24,00
25.01	3,291	258,9	258,4	---	0,5	69,95	57,29	0,73	0,50	24,00
26.01	3,054	306,5	305,6	---	0,9	64,80	54,88	0,73	0,50	24,00
Итого:	22,90	1892,9	1889,2	0,0	3,7	69,02	56,98	0,73	0,50	168,00
27.01	2,981	342,9	341,8	---	1,2	62,91	54,27	0,74	0,50	24,00
28.01	2,978	342,6	341,6	---	1,1	62,89	54,25	0,74	0,50	24,00
29.01	2,953	342,7	341,7	---	1,0	62,86	54,29	0,74	0,50	24,00
30.01	2,921	341,8	340,9	---	0,9	62,25	53,75	0,74	0,50	24,00
31.01	2,931	343,6	342,6	---	0,9	62,33	53,85	0,75	0,50	24,00
01.02	2,946	344,9	344,0	---	1,0	62,66	54,17	0,75	0,50	24,00
02.02	2,941	344,0	343,0	---	1,0	62,67	54,17	0,74	0,50	24,00
Итого:	20,65	2402,6	2395,5	0,0	7,1	62,65	54,11	0,74	0,50	168,00
03.02	2,939	345,1	344,0	---	1,1	62,96	54,49	0,75	0,50	24,00
04.02	2,858	345,4	344,2	---	1,1	62,02	53,79	0,75	0,50	24,00
05.02	2,878	344,4	343,0	---	1,5	62,50	54,19	0,75	0,50	24,00
06.02	3,029	333,1	331,9	---	1,2	64,05	55,01	0,75	0,50	24,00
07.02	3,144	328,1	326,8	---	1,3	65,69	56,16	0,75	0,50	24,00
08.02	3,144	326,4	325,2	---	1,2	65,59	56,01	0,74	0,50	24,00
09.02	2,984	336,4	335,1	---	1,3	63,53	54,71	0,75	0,50	24,00
Итого:	20,98	2359,0	2350,3	0,0	8,7	63,73	54,89	0,75	0,50	168,00
10.02	2,807	338,0	336,6	---	1,4	61,24	52,99	0,76	0,50	24,00
11.02	2,820	337,5	336,1	---	1,4	61,36	53,06	0,76	0,50	24,00
12.02	2,831	337,5	336,1	---	1,4	61,47	53,13	0,75	0,50	24,00
13.02	2,841	337,9	336,6	---	1,4	61,43	53,08	0,76	0,50	24,00
14.02	2,868	340,6	339,2	---	1,4	61,98	53,61	0,76	0,50	24,00
15.02	2,887	341,5	340,0	---	1,5	62,08	53,68	0,76	0,50	24,00
16.02	2,895	342,2	340,6	---	1,5	62,41	54,00	0,75	0,50	24,00
Итого:	19,95	2375,2	2365,2	0,0	10,0	61,71	53,37	0,76	0,50	168,00
17.02	2,883	343,7	343,1	---	0,6	62,56	54,22	0,76	0,50	24,00
18.02	2,879	343,9	344,2	0,2	---	62,66	54,34	0,76	0,50	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	5,76	687,7	687,3	0,2	0,6	62,61	54,28	0,76	0,50	48,00
Итого:	90,24	9717,4	9687,5	0,2	30,0	63,92	54,69	0,75	0,50	720,0

$$dT = 9,23$$

Общее время работы теплосистемы, ч	720,0	=	Tнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	720,0	=	720,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
			90,24
Показания интеграторов	На 24:00 19.01.2023	На 24:00 18.02.2023	Результат за период На 11:58 19.02.2023
Количество теплоты, Гкал	5736,20	5826,44	90,24 5827,88
Расход теплоносителя M1, т	505776,8	515494,2	9717,4 515664,6
Расход теплоносителя M2, т	506526,1	516213,6	9687,5 516384,1
Время наработки, ч	71208,5	71928,5	720,0 71940,5
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182776

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xD8AE

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.05	52.75	17.30	155.120	151.720	151.760	149.780	6.20	6.00	2.6230	24.0	0.000
21.01.23	70.45	52.30	18.15	147.200	143.880	143.960	142.040	6.20	6.00	2.6140	24.0	0.000
22.01.23	70.46	52.45	18.01	147.380	144.060	144.150	142.240	6.20	6.00	2.5910	24.0	0.000
23.01.23	70.08	52.26	17.82	146.770	143.520	143.580	141.710	6.20	6.00	2.5570	24.0	0.000
24.01.23	69.54	51.74	17.80	145.710	142.590	142.560	140.820	6.20	6.00	2.5370	24.0	0.000
25.01.23	70.26	52.06	18.20	144.800	141.600	141.680	139.920	6.20	6.00	2.5770	24.0	0.000
26.01.23	64.97	50.97	14.00	171.170	167.890	167.790	165.740	6.20	6.00	2.3490	24.0	0.000
27.01.23	63.18	51.05	12.13	190.390	186.960	186.820	184.570	6.20	6.00	2.2660	24.0	0.000
28.01.23	63.17	51.06	12.11	190.180	186.740	186.650	184.400	6.20	6.00	2.2570	24.0	0.000
29.01.23	63.11	51.11	12.00	190.160	186.690	186.720	184.440	6.20	6.00	2.2370	24.0	0.000
30.01.23	62.52	50.69	11.83	189.750	186.380	186.300	184.110	6.20	6.00	2.2020	24.0	0.000
31.01.23	62.61	50.84	11.77	190.670	187.290	187.210	185.000	6.20	6.00	2.2040	24.0	0.000
01.02.23	62.93	51.12	11.81	191.420	188.000	187.940	185.610	6.20	6.00	2.2190	24.0	0.000
02.02.23	62.95	51.16	11.79	190.870	187.450	187.400	185.110	6.24	6.00	2.2090	24.0	0.000
03.02.23	63.22	51.50	11.72	191.440	187.970	187.930	185.540	6.18	6.00	2.2020	24.0	0.000
04.02.23	62.30	50.90	11.40	191.300	187.940	187.850	185.610	6.20	6.00	2.1380	24.0	0.000
05.02.23	62.75	51.20	11.55	191.390	187.940	187.930	185.600	6.20	6.00	2.1660	24.0	0.000
06.02.23	64.39	51.81	12.58	184.580	181.080	181.160	178.900	6.20	6.00	2.2750	24.0	0.000
07.02.23	65.97	52.67	13.30	182.060	178.460	178.620	176.240	6.20	6.00	2.3720	24.0	0.000
08.02.23	65.86	52.39	13.47	181.110	177.530	177.680	175.420	6.20	6.00	2.3900	24.0	0.000
09.02.23	63.73	51.39	12.34	186.610	183.130	183.180	180.900	6.20	6.00	2.2570	24.0	0.000
10.02.23	61.51	49.92	11.59	187.190	183.990	183.870	181.710	6.20	6.00	2.1300	24.0	0.000
11.02.23	61.63	50.03	11.60	187.010	183.790	183.700	181.540	6.20	6.00	2.1310	24.0	0.000
12.02.23	61.73	50.17	11.56	186.980	183.730	183.660	181.500	6.20	6.00	2.1240	24.0	0.000
13.02.23	61.71	50.19	11.52	187.190	183.890	183.890	181.730	6.20	6.00	2.1170	24.0	0.000
14.02.23	62.25	50.72	11.53	188.590	185.240	185.250	183.090	6.20	6.00	2.1340	24.0	0.000
15.02.23	62.36	50.75	11.61	188.990	185.630	185.610	183.440	6.20	6.00	2.1530	24.0	0.000
16.02.23	62.69	50.97	11.72	189.560	186.200	186.160	183.960	6.20	6.00	2.1790	24.0	0.000

17.02.23	62.83	51.20	11.63	190.730	187.300	187.290	184.960	6.20	6.00	2.1770	24.0	0.000
18.02.23	62.91	51.27	11.64	190.730	187.290	187.280	184.980	6.20	6.00	2.1800	24.0	0.000
Итого	---	---	---	5397.0	5295.88	5295.5	5230.61	---	---	68.5670	720.0	0.0
Среднее	64.47	51.28	13.18	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	50616.740	49746.180	50027.820	49462.260	609.568	11437.000	0.000
18.02.23 24:00	56013.790	55042.060	55323.400	54692.870	678.135	12157.000	0.000
Итого за период	5397.050	5295.879	5295.580	5230.610	68.567	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:37:44 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : 24 мкр.д.13
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N BA770
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	3.57	69.96	162.29	47.95	161.84	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	3.53	70.35	153.99	47.41	153.22	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	3.51	70.36	154.16	47.54	153.28	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	3.46	69.98	153.48	47.37	152.63	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	3.42	69.44	152.30	46.95	151.59	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	3.49	70.15	151.38	47.05	150.55	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	3.24	65.34	180.13	46.90	179.61	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	3.17	63.14	200.58	47.33	200.39	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	3.14	63.13	200.40	47.45	200.07	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	3.11	63.06	200.51	47.52	200.36	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	3.07	62.48	200.05	47.11	199.70	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	3.08	62.57	200.98	47.23	200.63	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	3.10	62.89	201.82	47.49	201.46	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	3.10	62.91	201.22	47.49	200.86	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	3.10	63.19	202.00	47.83	201.57	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	3.00	62.26	202.06	47.40	201.68	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	3.04	62.71	202.12	47.63	201.76	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	3.17	64.38	194.66	48.03	194.24	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	3.30	65.92	192.01	48.72	191.48	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	3.31	65.81	190.85	48.43	190.44	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	3.13	63.72	196.85	47.77	196.54	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	2.94	61.48	197.67	46.57	197.44	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	2.95	61.60	197.55	46.63	197.23	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	2.95	61.69	197.48	46.71	197.18	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	2.95	61.68	197.69	46.71	197.42	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	2.98	62.22	199.22	47.22	198.85	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	3.00	62.33	199.69	47.28	199.30	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	3.02	62.66	200.27	47.54	199.88	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	3.02	62.80	201.39	47.77	201.12	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	3.03	62.88	201.41	47.83	201.02	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	94.89	64.44	5686.20	47.43	5673.35	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 14/15

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182441

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xE4B2

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.35	50.36	19.99	110.240	107.800	109.830	108.530	8.27	7.96	2.1550	24.0	0.000
21.01.23	70.77	49.87	20.90	104.680	102.280	104.420	103.220	8.25	7.96	2.1340	24.0	0.000
22.01.23	70.77	50.03	20.74	104.740	102.370	104.510	103.310	8.26	7.97	2.1230	24.0	0.000
23.01.23	70.39	49.88	20.51	104.280	101.960	104.080	102.880	8.27	7.97	2.0910	24.0	0.000
24.01.23	69.86	49.27	20.59	103.550	101.340	103.280	102.080	8.28	7.98	2.0850	24.0	0.000
25.01.23	70.58	49.48	21.10	102.970	100.720	102.680	101.480	8.24	7.94	2.1230	24.0	0.000
26.01.23	65.16	48.91	16.25	121.460	119.130	121.340	119.980	8.31	7.92	1.9340	24.0	0.000
27.01.23	63.39	49.26	14.13	134.790	132.390	134.720	133.280	8.43	8.00	1.8690	24.0	0.000
28.01.23	63.38	49.26	14.12	134.810	132.390	134.600	133.140	8.45	8.01	1.8680	24.0	0.000
29.01.23	63.31	49.32	13.99	134.890	132.420	134.650	133.140	8.46	8.02	1.8530	24.0	0.000
30.01.23	62.72	48.80	13.92	134.650	132.250	134.280	132.840	8.47	8.03	1.8410	24.0	0.000
31.01.23	62.80	48.94	13.86	135.250	132.850	134.930	133.490	8.50	8.05	1.8390	24.0	0.000
01.02.23	63.13	49.27	13.86	135.780	133.370	135.480	134.010	8.51	8.06	1.8450	24.0	0.000
02.02.23	63.16	49.25	13.91	135.380	132.970	135.090	133.640	8.49	8.05	1.8480	24.0	0.000
03.02.23	63.43	49.62	13.81	135.820	133.370	135.570	134.060	8.49	8.05	1.8400	24.0	0.000
04.02.23	62.49	49.05	13.44	135.790	133.390	135.560	134.120	8.53	8.09	1.7940	24.0	0.000
05.02.23	62.94	49.18	13.76	135.970	133.550	135.490	134.010	8.52	8.08	1.8340	24.0	0.000
06.02.23	64.65	49.72	14.93	131.170	128.720	130.640	129.200	8.48	8.07	1.9220	24.0	0.000
07.02.23	66.21	50.46	15.75	129.540	126.910	128.870	127.430	8.47	8.07	1.9970	24.0	0.000
08.02.23	66.09	50.11	15.98	128.940	126.440	128.100	126.660	8.46	8.07	2.0190	24.0	0.000
09.02.23	63.92	49.33	14.59	132.560	130.080	132.080	130.620	8.53	8.11	1.8950	24.0	0.000
10.02.23	61.71	48.07	13.64	132.890	130.540	132.560	131.120	8.58	8.16	1.7800	24.0	0.000
11.02.23	61.83	48.20	13.63	132.820	130.440	132.450	131.010	8.58	8.15	1.7770	24.0	0.000
12.02.23	61.93	48.29	13.64	132.820	130.480	132.410	130.970	8.57	8.15	1.7770	24.0	0.000
13.02.23	61.92	48.29	13.63	132.950	130.570	132.560	131.120	8.58	8.15	1.7810	24.0	0.000
14.02.23	62.47	48.89	13.58	133.910	131.510	133.560	132.120	8.60	8.16	1.7840	24.0	0.000
15.02.23	62.57	48.90	13.67	134.270	131.870	133.800	132.360	8.59	8.15	1.8000	24.0	0.000
16.02.23	62.90	49.23	13.67	134.570	132.170	134.240	132.800	8.58	8.14	1.8060	24.0	0.000

17.02.23	63.05	49.49	13.56	135.340	132.940	135.080	133.590	8.61	8.16	1.8030	24.0	0.000
18.02.23	63.12	49.43	13.69	135.510	133.080	135.000	133.500	8.60	8.15	1.8220	24.0	0.000
Итого	---	---	---	3832.3	3760.30	3821.8	3779.71	---	---	57.0390	720.0	0.0
Среднее	64.70	49.27	15.42	---	---	---	---	8.47	8.06	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	12146.309	11928.890	11995.370	11873.400	185.305	5919.000	0.000
18.02.23 24:00	16109.080	15816.960	15946.989	15781.190	244.376	6663.000	0.000
Итого за период	3962.771	3888.069	3951.618	3907.790	59.071	744.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:37:50 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 14/15

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182895

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x3DD3

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.43	54.73	15.70	228.160	223.120	229.760	226.610	8.29	8.03	3.5040	24.0	0.000
21.01.23	70.87	54.44	16.43	216.350	211.500	217.920	214.970	8.27	8.03	3.4710	24.0	0.000
22.01.23	70.86	54.56	16.30	216.500	211.650	218.100	215.130	8.29	8.05	3.4480	24.0	0.000
23.01.23	70.47	54.32	16.15	215.710	210.940	217.310	214.350	8.29	8.05	3.4060	24.0	0.000
24.01.23	69.95	53.80	16.15	214.150	209.460	215.750	212.870	8.30	8.07	3.3810	24.0	0.000
25.01.23	70.68	54.10	16.58	212.770	208.050	214.380	211.480	8.26	8.03	3.4490	24.0	0.000
26.01.23	65.16	52.49	12.67	253.040	248.160	254.740	251.460	8.33	8.02	3.1410	24.0	0.000
27.01.23	63.41	52.38	11.03	281.500	276.390	283.370	279.770	8.46	8.08	3.0470	24.0	0.000
28.01.23	63.40	52.36	11.04	280.990	275.870	282.940	279.340	8.48	8.10	3.0470	24.0	0.000
29.01.23	63.33	52.38	10.95	281.000	275.900	283.110	279.520	8.49	8.11	3.0180	24.0	0.000
30.01.23	62.74	51.86	10.88	280.580	275.580	282.720	279.160	8.49	8.12	2.9970	24.0	0.000
31.01.23	62.84	52.05	10.79	281.820	276.780	284.070	280.480	8.52	8.15	2.9860	24.0	0.000
01.02.23	63.16	52.34	10.82	282.970	277.860	285.270	281.660	8.53	8.15	3.0050	24.0	0.000
02.02.23	63.18	52.33	10.85	281.990	276.900	284.310	280.710	8.52	8.14	3.0030	24.0	0.000
03.02.23	63.45	52.70	10.75	282.930	277.800	285.360	281.700	8.52	8.14	2.9830	24.0	0.000
04.02.23	62.51	52.02	10.49	283.050	278.010	285.450	281.850	8.55	8.17	2.9180	24.0	0.000
05.02.23	62.96	52.26	10.70	283.090	278.000	285.450	281.860	8.54	8.16	2.9750	24.0	0.000
06.02.23	64.69	53.02	11.67	272.860	267.680	275.190	271.600	8.51	8.15	3.1250	24.0	0.000
07.02.23	66.25	53.91	12.34	269.340	264.040	271.660	268.060	8.49	8.15	3.2560	24.0	0.000
08.02.23	66.13	53.67	12.46	267.810	262.500	270.170	266.560	8.49	8.14	3.2700	24.0	0.000
09.02.23	63.93	52.56	11.37	276.240	271.140	278.470	274.950	8.55	8.19	3.0800	24.0	0.000
10.02.23	61.73	51.07	10.66	277.010	272.210	279.160	275.800	8.60	8.24	2.8990	24.0	0.000
11.02.23	61.85	51.19	10.66	276.630	271.800	278.840	275.480	8.60	8.24	2.8960	24.0	0.000
12.02.23	61.94	51.31	10.63	276.550	271.730	278.820	275.400	8.60	8.23	2.8900	24.0	0.000
13.02.23	61.94	51.33	10.61	276.910	272.090	279.190	275.820	8.61	8.24	2.8860	24.0	0.000
14.02.23	62.48	51.85	10.63	278.930	273.950	281.290	277.750	8.63	8.26	2.9120	24.0	0.000
15.02.23	62.59	51.88	10.71	279.520	274.530	281.880	278.330	8.61	8.24	2.9370	24.0	0.000
16.02.23	62.92	52.19	10.73	280.360	275.330	282.750	279.160	8.61	8.23	2.9510	24.0	0.000

17.02.23	63.06	52.48	10.58	282.150	277.050	284.550	280.960	8.64	8.25	2.9300	24.0	0.000
18.02.23	63.14	52.46	10.68	282.050	276.930	284.510	280.870	8.63	8.25	2.9590	24.0	0.000
Итого	---	---	---	7972.9	7822.95	8036.4	7933.66	---	---	92.7700	720.0	0.0
Среднее	64.73	52.66	12.06	---	---	---	---	8.49	8.15	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	67809.900	66624.460	51748.870	51206.080	818.332	11673.000	0.000
18.02.23 24:00	75782.860	74447.409	59785.360	59139.740	911.102	12393.000	0.000
Итого за период	7972.960	7822.948	8036.489	7933.659	92.770	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:37:47 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 27

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178846

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0хС71С

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.85	55.16	15.69	474.930	464.250	479.120	472.330	5.60	5.40	7.2830	24.0	0.000
21.01.23	71.29	55.56	15.73	481.220	470.240	485.310	478.320	5.60	5.40	7.3960	24.0	0.000
22.01.23	71.28	55.63	15.65	478.600	467.700	483.150	476.180	5.60	5.40	7.3170	24.0	0.000
23.01.23	70.88	55.22	15.66	469.650	459.090	474.670	467.950	5.60	5.40	7.1910	24.0	0.000
24.01.23	70.36	54.62	15.74	462.030	451.750	467.080	460.610	5.60	5.40	7.1080	24.0	0.000
25.01.23	71.11	55.12	15.99	466.810	456.230	471.700	464.990	5.60	5.40	7.2920	24.0	0.000
26.01.23	72.14	56.95	15.19	510.280	498.430	513.970	506.240	5.60	5.40	7.5690	24.0	0.000
27.01.23	72.50	58.68	13.82	568.400	555.090	570.400	561.320	5.60	5.40	7.6690	24.0	0.000
28.01.23	72.23	58.31	13.92	555.000	542.110	557.510	548.750	5.60	5.40	7.5490	24.0	0.000
29.01.23	72.18	58.22	13.96	547.540	534.810	549.280	540.690	5.60	5.40	7.4640	24.0	0.000
30.01.23	71.63	57.52	14.11	535.590	523.310	537.480	529.250	5.60	5.40	7.3870	24.0	0.000
31.01.23	71.61	57.65	13.96	542.890	530.440	543.760	535.390	5.60	5.40	7.4050	24.0	0.000
01.02.23	71.87	58.04	13.83	548.210	535.550	549.090	540.530	5.60	5.40	7.4050	24.0	0.000
02.02.23	72.03	58.18	13.85	549.670	536.920	551.140	542.500	5.60	5.40	7.4340	24.0	0.000
03.02.23	72.17	58.57	13.60	556.920	544.000	558.590	549.720	5.60	5.40	7.4010	24.0	0.000
04.02.23	70.96	57.37	13.59	538.310	526.150	540.550	532.330	5.60	5.40	7.1440	24.0	0.000
05.02.23	71.60	57.83	13.77	545.300	532.790	547.150	538.690	5.60	5.40	7.3370	24.0	0.000
06.02.23	72.00	57.83	14.17	534.400	522.040	535.930	527.650	5.60	5.40	7.3960	24.0	0.000
07.02.23	72.73	58.62	14.11	554.390	541.320	555.460	546.650	5.60	5.40	7.6390	24.0	0.000
08.02.23	72.73	58.43	14.30	549.590	536.620	551.020	542.340	5.60	5.40	7.6740	24.0	0.000
09.02.23	72.77	58.88	13.89	564.830	551.520	565.950	556.920	5.60	5.40	7.6610	24.0	0.000
10.02.23	72.21	58.71	13.50	567.780	554.570	569.170	560.110	5.60	5.40	7.4840	24.0	0.000
11.02.23	72.40	58.90	13.50	568.660	555.400	569.730	560.660	5.60	5.40	7.4980	24.0	0.000
12.02.23	72.53	58.91	13.62	563.740	550.540	564.570	555.520	5.60	5.40	7.4940	24.0	0.000
13.02.23	72.54	59.00	13.54	569.420	556.060	570.850	561.690	5.60	5.40	7.5280	24.0	0.000
14.02.23	72.88	59.45	13.43	576.660	563.010	578.220	568.810	5.60	5.40	7.5640	24.0	0.000
15.02.23	72.99	59.45	13.54	577.980	564.270	580.100	570.670	5.60	5.40	7.6450	24.0	0.000
16.02.23	73.26	59.79	13.47	581.970	568.050	583.770	574.120	5.60	5.40	7.6540	24.0	0.000

17.02.23	73.16	59.95	13.21	586.950	572.980	587.180	577.460	5.60	5.40	7.5750	24.0	0.000
18.02.23	73.28	60.02	13.26	590.250	576.140	590.540	580.710	5.60	5.40	7.6420	24.0	0.000
Итого	---	---	---	16217.9	15841.38	16282.4	16029.10	---	---	223.8050	720.0	0.0
Среднее	72.07	57.88	14.18	---	---	---	---	5.60	5.40	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	281018.650	274943.320	232302.090	229237.490	3530.371	21898.000	1107.000
18.02.23 24:00	297236.620	290784.700	248584.530	245266.589	3754.176	22618.000	1107.000
Итого за период	16217.969	15841.380	16282.440	16029.099	223.805	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:37:41 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 28

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00168975

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0хFC7D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.67	58.15	12.52	209.700	205.020	210.610	207.320	8.13	7.93	2.5670	24.0	0.000
21.01.23	71.11	58.15	12.96	203.310	198.750	204.110	200.990	8.10	7.93	2.5740	24.0	0.000
22.01.23	71.10	58.20	12.90	203.510	198.920	204.300	201.150	8.12	7.94	2.5650	24.0	0.000
23.01.23	70.72	57.98	12.74	202.680	198.170	203.500	200.380	8.12	7.95	2.5250	24.0	0.000
24.01.23	70.19	57.49	12.70	201.290	196.860	202.150	199.030	8.13	7.96	2.5020	24.0	0.000
25.01.23	70.93	57.90	13.03	200.150	195.690	200.940	197.820	8.09	7.92	2.5490	24.0	0.000
26.01.23	65.36	55.41	9.95	234.910	230.410	236.280	232.910	8.18	7.91	2.2890	24.0	0.000
27.01.23	63.57	54.91	8.66	259.960	255.160	261.650	258.050	8.31	7.97	2.2090	24.0	0.000
28.01.23	63.55	54.90	8.65	260.330	255.530	262.030	258.380	8.33	7.99	2.2070	24.0	0.000
29.01.23	63.48	54.91	8.57	260.070	255.300	261.780	258.120	8.34	8.00	2.1870	24.0	0.000
30.01.23	62.90	54.44	8.46	259.390	254.760	261.140	257.540	8.35	8.01	2.1510	24.0	0.000
31.01.23	62.99	54.57	8.42	260.490	255.790	262.240	258.640	8.38	8.03	2.1550	24.0	0.000
01.02.23	63.31	54.86	8.45	261.470	256.730	263.190	259.550	8.39	8.04	2.1680	24.0	0.000
02.02.23	63.34	54.82	8.52	260.590	255.830	262.300	258.670	8.37	8.03	2.1770	24.0	0.000
03.02.23	63.60	55.13	8.47	261.400	256.570	263.090	259.420	8.37	8.03	2.1770	24.0	0.000
04.02.23	62.66	54.43	8.23	261.360	256.720	263.120	259.520	8.41	8.06	2.1130	24.0	0.000
05.02.23	63.11	54.76	8.35	261.270	256.570	263.020	259.370	8.40	8.05	2.1420	24.0	0.000
06.02.23	64.86	55.78	9.08	252.440	247.660	253.990	250.370	8.36	8.04	2.2480	24.0	0.000
07.02.23	66.42	56.85	9.57	249.370	244.380	250.810	247.080	8.34	8.04	2.3380	24.0	0.000
08.02.23	66.30	56.66	9.64	248.020	243.120	249.460	245.780	8.34	8.03	2.3410	24.0	0.000
09.02.23	64.08	55.29	8.79	255.210	250.460	256.800	253.160	8.40	8.08	2.2010	24.0	0.000
10.02.23	61.88	53.65	8.23	255.900	251.440	257.630	254.230	8.46	8.13	2.0690	24.0	0.000
11.02.23	62.00	53.73	8.27	255.620	251.200	257.330	253.910	8.45	8.13	2.0730	24.0	0.000
12.02.23	62.09	53.83	8.26	255.540	251.080	257.240	253.800	8.45	8.12	2.0750	24.0	0.000
13.02.23	62.09	53.84	8.25	255.840	251.310	257.550	254.130	8.45	8.13	2.0730	24.0	0.000
14.02.23	62.64	54.36	8.28	257.630	253.070	259.300	255.740	8.48	8.15	2.0940	24.0	0.000
15.02.23	62.74	54.42	8.32	258.190	253.600	259.860	256.270	8.47	8.13	2.1080	24.0	0.000
16.02.23	63.07	54.71	8.36	258.920	254.250	260.570	256.970	8.46	8.12	2.1250	24.0	0.000

17.02.23	63.22	54.91	8.31	260.420	255.680	262.060	258.450	8.49	8.14	2.1220	24.0	0.000
18.02.23	63.29	54.95	8.34	260.470	255.780	262.120	258.460	8.48	8.14	2.1350	24.0	0.000
Итого	---	---	---	7385.4	7245.81	7430.1	7325.21	---	---	67.2590	720.0	0.0
Среднее	64.90	55.46	9.44	---	---	---	---	8.34	8.04	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	70010.360	68792.000	70144.489	69239.280	613.843	13472.000	0.000
18.02.23 24:00	77395.810	76037.810	77574.660	76564.490	681.102	14192.000	0.000
Итого за период	7385.449	7245.809	7430.171	7325.210	67.259	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:40:37 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Февраль 2023 г.

Адрес: 25 мкр дом 7

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801126
 Теплосистема: I

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
20.01.23	30.202	427.926	70.42	0.80	22.932	427.926	53.56	0.04	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.01.23	31.410	442.030	70.90	0.80	24.012	442.030	54.30	0.04	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.01.23	31.526	442.699	71.05	0.80	24.163	442.694	54.56	0.04	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.01.23	31.200	441.403	70.52	0.80	23.992	441.403	54.33	0.05	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.01.23	30.987	440.994	70.10	0.80	23.835	440.882	54.04	0.05	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.01.23	31.163	439.564	70.73	0.80	23.854	439.561	54.24	0.05	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.01.23	30.829	450.337	68.41	0.80	23.991	450.337	53.30	0.05	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.01.23	29.019	455.239	63.51	0.78	23.026	455.239	50.49	0.05	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.01.23	26.798	434.699	61.49	0.74	21.162	434.699	48.65	0.05	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.01.23	26.782	434.283	61.51	0.74	21.156	434.283	48.68	0.05	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.01.23	26.463	431.435	61.19	0.74	20.837	431.435	48.26	0.05	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.01.23	26.661	429.075	61.98	0.74	20.952	429.075	48.80	0.05	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.02.23	26.985	435.209	61.86	0.74	21.306	435.209	48.93	0.05	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.02.23	26.758	439.026	60.79	0.74	21.208	439.022	48.28	0.05	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.02.23	26.741	437.711	60.94	0.75	21.209	437.711	48.42	0.05	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.02.23	26.695	440.519	60.44	0.75	21.256	440.519	48.22	0.05	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.02.23	26.893	440.342	60.92	0.75	21.342	440.342	48.44	0.05	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.02.23	28.539	454.762	62.50	0.78	22.592	454.762	49.57	0.05	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.02.23	31.542	476.409	66.04	0.83	24.962	476.409	52.37	0.05	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.02.23	31.432	473.804	66.17	0.83	24.783	473.800	52.28	0.05	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.02.23	31.698	484.836	65.25	0.83	25.215	484.836	51.99	0.05	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.02.23	32.201	505.996	63.47	0.84	25.988	505.996	51.33	0.05	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.02.23	31.811	503.323	63.03	0.84	25.742	503.323	51.11	0.05	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.02.23	31.899	503.385	63.20	0.84	25.856	503.385	51.33	0.05	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.02.23	31.935	505.482	63.00	0.84	25.903	505.482	51.21	0.05	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.02.23	32.053	505.629	63.21	0.83	26.089	505.629	51.56	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.02.23	30.957	500.460	61.69	0.81	25.190	500.460	50.30	0.05	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.02.23	31.117	500.250	62.04	0.81	25.277	500.250	50.50	0.05	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.02.23	30.209	488.971	61.59	0.79	24.530	488.963	50.11	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.02.23	28.276	460.406	61.26	0.75	22.691	460.406	49.25	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	29.693	460.873	64.31		23.502	460.869	50.95		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	890.782	13826.202			705.050	13826.066			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Февраль 2023 г.

Адрес: 25 мкр дом 7

Тип прибора: ТСРВ-024
 Номер прибора: 801126
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	txв, °C
20.01.23	24.00	7.271	0.000	0.000	0.00
21.01.23	24.00	7.398	0.000	0.000	0.00
22.01.23	24.00	7.363	0.000	0.005	0.00
23.01.23	24.00	7.209	0.000	0.000	0.00
24.01.23	24.00	7.152	0.000	0.112	0.00
25.01.23	24.00	7.309	0.000	0.003	0.00
26.01.23	24.00	6.838	0.000	0.000	0.00
27.01.23	24.00	5.993	0.000	0.000	0.00
28.01.23	24.00	5.636	0.000	0.000	0.00
29.01.23	24.00	5.626	0.000	0.000	0.00
30.01.23	24.00	5.627	0.000	0.000	0.00
31.01.23	24.00	5.709	0.000	0.000	0.00
01.02.23	24.00	5.679	0.000	0.000	0.00
02.02.23	24.00	5.549	0.000	0.004	0.00
03.02.23	24.00	5.532	0.000	0.000	0.00
04.02.23	24.00	5.440	0.000	0.000	0.00
05.02.23	24.00	5.551	0.000	0.000	0.00
06.02.23	24.00	5.947	0.000	0.000	0.00
07.02.23	24.00	6.580	0.000	0.000	0.00
08.02.23	24.00	6.649	0.000	0.004	0.00
09.02.23	24.00	6.482	0.000	0.000	0.00
10.02.23	24.00	6.214	0.000	0.000	0.00
11.02.23	24.00	6.069	0.000	0.000	0.00
12.02.23	24.00	6.043	0.000	0.000	0.00
13.02.23	24.00	6.032	0.000	0.000	0.00
14.02.23	24.00	5.964	0.000	0.000	0.00
15.02.23	24.00	5.766	0.000	0.000	0.00
16.02.23	24.00	5.840	0.000	0.000	0.00
17.02.23	24.00	5.679	0.000	0.008	0.00
18.02.23	24.00	5.585	0.000	0.000	0.00
Среднее:		6.191	0.000	0.005	0.000
Итого:	720.00	185.731	0.000	0.137	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 8

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024
№ ПУ 900470

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	70.120	54.190	15.930	405.881	405.881	0	0.486	0.491	413.277	413.277	0.000	6.458	24.000
21.01.23	70.580	54.800	15.780	416.669	416.669	0	0.487	0.487	424.382	424.382	0.000	6.569	24.000
22.01.23	70.730	55.030	15.700	417.444	417.444	0.000	0.488	0.488	425.215	425.215	0.000	6.550	24.000
23.01.23	70.190	54.760	15.430	417.033	417.033	0.000	0.489	0.489	424.700	424.700	0.000	6.428	24.000
24.01.23	69.820	54.520	15.300	416.435	416.435	0	0.490	0.491	424.021	424.021	0.000	6.364	24.000
25.01.23	70.410	54.750	15.660	415.520	415.520	0.000	0.488	0.489	423.185	423.185	0.000	6.502	24.000
26.01.23	68.410	53.810	14.600	421.961	421.961	0.000	0.487	0.485	429.397	429.397	0.000	6.138	24.000
27.01.23	63.320	50.760	12.560	428.375	428.375	0	0.478	0.473	435.009	435.009	0.000	5.379	24.000
28.01.23	61.220	48.980	12.240	412.919	412.919	0.000	0.449	0.452	418.901	418.901	0.000	5.047	24.000
29.01.23	61.230	48.990	12.240	412.703	412.703	0.000	0.450	0.453	418.683	418.683	0.000	5.043	24.000
30.01.23	60.830	48.520	12.310	410.720	410.720	0.000	0.449	0.453	416.584	416.584	0.000	5.045	24.000
31.01.23	61.660	48.940	12.720	408.447	408.447	0	0.448	0.453	414.409	414.409	0.000	5.189	24.000
01.02.23	61.600	49.100	12.500	412.097	412.096	0	0.450	0.454	418.119	418.119	0.000	5.145	24.000
02.02.23	60.520	48.510	12.010	415.730	415.730	0.000	0.453	0.455	421.629	421.629	0.000	4.986	24.000
03.02.23	60.600	48.620	11.980	414.537	414.537	0	0.455	0.457	420.440	420.440	0.000	4.959	24.000
04.02.23	60.150	48.450	11.700	416.729	416.729	0	0.454	0.455	422.596	422.596	0.000	4.868	24.000
05.02.23	60.640	48.700	11.940	416.169	416.169	0.000	0.455	0.457	422.105	422.105	0.000	4.961	24.000
06.02.23	61.900	49.560	12.340	424.904	424.904	0	0.472	0.469	431.209	431.209	0.000	5.248	24.000
07.02.23	65.700	52.470	13.230	442.552	442.552	0.000	0.508	0.496	449.862	449.862	0.000	5.846	24.000
08.02.23	65.860	52.460	13.400	441.053	441.053	0	0.507	0.496	448.357	448.357	0.000	5.902	24.000
09.02.23	65.010	52.140	12.870	447.723	447.723	0	0.510	0.495	454.992	454.992	0.000	5.751	24.000
10.02.23	63.170	51.360	11.810	465.042	465.042	0	0.517	0.495	472.272	472.272	0.000	5.486	24.000
11.02.23	62.700	51.060	11.640	462.762	462.762	0	0.517	0.495	469.863	469.863	0.000	5.380	24.000
12.02.23	62.850	51.150	11.700	462.450	462.450	0.000	0.518	0.496	469.576	469.576	0.000	5.403	24.000
13.02.23	62.610	50.950	11.660	462.728	462.728	0	0.517	0.495	469.806	469.806	0.000	5.391	24.000
14.02.23	62.930	51.280	11.650	463.621	463.621	0	0.513	0.491	470.792	470.792	0.000	5.399	24.000

15.02.23	61.360	50.120	11.240	459.766	459.766	0	0.500	0.480	466.556	466.556	0.000	5.164	24.000
16.02.23	61.680	50.370	11.310	459.922	459.922	0.000	0.497	0.477	466.782	466.782	0.000	5.197	24.000
17.02.23	61.350	50.190	11.160	452.933	452.933	0	0.484	0.468	459.638	459.638	0.000	5.049	24.000
18.02.23	60.950	49.390	11.560	431.027	431.027	0.000	0.460	0.454	437.279	437.279	0.000	4.973	24.000
Итого	---	---	---	12935.85	12935.85	0	---	---	13139.63	13139.63	0.000	165.820	720.000
				1	1				6	6			
Среднее	64.003	51.131	12.872	---	---	---	0.483	0.476	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:39:00 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 21-02-2023
За период с 21-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Адрес :
Прибор :
Назначение :

25мкр 11
ИМ 2300 N ВВ508
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	T1	Gm1	P1	T2	Gm2	P2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	1,6	150	1000000	1,6	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
21-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-01-2023 00:00:00	3.63	69.95	233.86	0.52	54.39	234.33	0.48	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	3.61	69.94	234.34	0.52	54.53	234.92	0.48	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	3.55	69.56	233.87	0.52	54.39	234.36	0.48	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	3.50	69.04	230.63	0.52	53.86	230.93	0.48	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	3.56	69.75	229.00	0.52	54.19	229.36	0.48	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	3.30	65.98	258.91	0.52	53.00	259.24	0.47	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	2.87	61.79	238.17	0.49	49.65	238.32	0.45	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	2.75	60.53	219.29	0.48	47.94	219.37	0.44	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	2.74	60.38	218.32	0.48	47.83	218.38	0.45	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	2.76	60.61	211.28	0.48	47.50	211.13	0.45	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	2.81	61.20	208.96	0.48	47.75	208.85	0.45	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	2.78	60.60	222.23	0.48	48.06	222.29	0.45	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	2.72	59.84	224.46	0.48	47.70	224.37	0.45	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	2.73	60.13	225.28	0.48	47.97	225.25	0.45	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	2.69	59.58	228.14	0.48	47.76	228.22	0.45	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	2.71	59.84	226.77	0.48	47.87	226.73	0.45	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	3.10	62.97	265.40	0.52	51.22	265.60	0.47	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	3.33	65.17	287.98	0.54	53.61	288.33	0.48	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	3.32	65.13	283.58	0.54	53.40	283.75	0.48	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	3.24	63.74	312.89	0.55	53.32	313.17	0.48	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	3.13	62.33	329.83	0.55	52.83	329.94	0.48	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	3.09	62.03	326.92	0.55	52.57	327.05	0.48	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	3.08	62.09	326.51	0.55	52.64	326.74	0.48	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	3.11	62.33	329.14	0.55	52.87	329.33	0.48	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	3.02	61.82	326.38	0.54	52.57	326.55	0.47	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	2.93	60.76	321.10	0.53	51.63	321.23	0.46	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	2.96	61.26	322.62	0.53	52.06	322.79	0.46	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	2.79	60.39	289.06	0.51	50.67	289.12	0.45	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	2.75	60.20	262.39	0.49	49.71	262.43	0.44	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
696:00	88.54	63.07	7627.29	0.51	51.16	7632.07	0.46	696:00	696:00

Отв. лицо :

ТЭМ-106 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060249

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	9.6	160	10	---
2	80	9.42	157	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
20.01.23	3.447	214.25	214.41	-0.2	70.312	54.233	0.5	0.5	24.00
21.01.23	3.470	212.03	212.23	-0.2	70.743	54.386	0.5	0.5	24.00
22.01.23	3.437	212.49	212.67	-0.2	70.750	54.585	0.5	0.5	24.00
23.01.23	3.380	211.92	212.07	-0.1	70.375	54.433	0.5	0.5	24.00
24.01.23	3.352	209.30	209.46	-0.2	69.834	53.827	0.5	0.5	24.00
25.01.23	3.432	208.01	208.20	-0.2	70.560	54.070	0.5	0.5	24.00
26.01.23	3.368	239.68	239.81	-0.1	68.781	54.737	0.5	0.5	24.00
27.01.23	3.009	287.24	287.26	-0.0	63.535	53.060	0.5	0.5	24.00
28.01.23	2.917	282.58	282.71	-0.1	62.206	51.885	0.5	0.5	24.00
29.01.23	2.888	279.49	279.58	-0.1	62.150	51.819	0.5	0.5	24.00
30.01.23	2.873	279.20	279.32	-0.1	61.576	51.285	0.5	0.5	24.00
31.01.23	2.901	281.82	281.85	-0.0	61.959	51.667	0.5	0.5	24.00
01.02.23	2.939	283.80	283.79	0.0	62.530	52.175	0.5	0.5	24.00
02.02.23	2.864	276.09	276.08	0.0	61.976	51.602	0.5	0.5	24.00
03.02.23	2.896	274.99	274.97	0.0	62.580	52.050	0.5	0.5	24.00
04.02.23	2.885	280.73	280.74	-0.0	62.467	52.190	0.5	0.5	24.00
05.02.23	2.915	278.76	278.82	-0.1	62.691	52.236	0.5	0.5	24.00
06.02.23	2.891	264.43	264.50	-0.1	62.492	51.562	0.5	0.5	24.00
07.02.23	2.982	249.72	249.92	-0.2	63.448	51.509	0.5	0.5	24.00
08.02.23	3.070	253.78	253.87	-0.1	63.953	51.856	0.5	0.5	24.00
09.02.23	2.898	264.56	264.73	-0.2	62.187	51.234	0.5	0.5	24.00
10.02.23	2.817	274.25	274.37	-0.1	61.009	50.739	0.5	0.5	24.00
11.02.23	2.932	282.60	282.78	-0.2	62.651	52.278	0.5	0.5	24.00
12.02.23	2.928	282.44	282.61	-0.2	62.782	52.417	0.5	0.5	24.00
13.02.23	2.931	283.14	283.27	-0.1	62.892	52.542	0.5	0.5	24.00
14.02.23	2.836	270.59	270.65	-0.1	62.611	52.131	0.5	0.5	24.00
15.02.23	2.782	259.21	259.32	-0.1	61.787	51.055	0.5	0.5	24.00
16.02.23	2.819	260.31	260.34	-0.0	62.207	51.378	0.5	0.5	24.00
17.02.23	2.798	269.09	269.14	-0.1	62.181	51.784	0.5	0.5	24.00
18.02.23	2.785	273.77	273.89	-0.1	61.626	51.452	0.5	0.5	24.00
Итого	90.44	7800.3	7803.4	-3.2	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	64.23	52.41	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработк и, (ч)
19.01.23 24:00	6760.3	587835.2	595340.0	67436.3
18.02.23 24:00	6850.7	595635.5	603143.3	68156.3
Итого за период	90.4	7800.3	7803.3	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:33:56 системой "Умный дом от Уфанет"
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060256
 Номер абонента:
 Адрес установки: 25 мкр дом 13
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,000	0,0	---	---
2	80	0,000	0,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 20.01.2023 по 18.02.2023**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
20.01	3,584	212,4	210,6	---	1,819	70,01	53,14	0,60	---	24,00
21.01	3,595	212,0	210,2	---	1,840	70,65	53,69	0,60	---	24,00
22.01	3,338	212,4	210,6	---	1,819	69,06	53,35	0,60	---	24,00
23.01	3,775	225,2	223,3	---	1,819	69,73	52,97	0,60	---	24,00
24.01	2,862	225,2	223,3	---	1,819	65,30	52,59	0,60	---	24,00
25.01	3,279	224,1	222,2	---	1,819	68,74	54,10	0,60	---	24,00
26.01	3,057	285,2	283,5	---	1,698	61,73	51,01	0,60	---	24,00
Итого:	23,490	1596,4	1583,8	0,0	12,6	67,89	52,98	0,60	0,00	168,00
27.01	3,089	284,1	282,4	---	1,698	61,89	51,01	0,60	---	24,00
28.01	2,981	279,9	278,2	---	1,707	61,58	50,93	0,60	---	24,00
29.01	3,160	282,4	280,7	---	1,727	62,38	51,19	0,60	---	24,00
30.01	3,036	283,5	281,8	---	1,727	62,51	51,80	0,60	---	24,00
31.01	3,083	275,3	273,5	---	1,740	62,38	51,53	0,60	---	24,00
01.02	3,021	276,4	274,6	---	1,740	62,55	51,62	0,60	---	24,00
02.02	3,001	275,3	273,5	---	1,740	62,46	51,56	0,60	---	24,00
Итого:	21,371	1956,9	1944,8	0,0	12,1	62,25	51,38	0,60	0,00	168,00
03.02	3,039	280,8	279,1	---	1,748	62,68	51,85	0,60	---	24,00
04.02	3,045	279,7	278,0	---	1,748	62,90	51,34	0,60	---	24,00
05.02	3,183	259,8	258,0	---	1,763	63,43	51,18	0,60	---	24,00
06.02	2,954	258,7	256,9	---	1,763	62,65	50,85	0,60	---	24,00
07.02	2,958	261,3	259,5	---	1,768	62,19	50,87	0,60	---	24,00
08.02	2,881	260,2	258,4	---	1,768	62,26	51,19	0,60	---	24,00
09.02	3,012	279,5	277,7	---	1,768	62,64	51,87	0,60	---	24,00
Итого:	21,072	1880,0	1867,7	0,0	12,3	62,68	51,31	0,60	0,00	168,00
10.02	3,052	285,2	283,4	---	1,764	62,88	52,18	0,60	---	24,00
11.02	3,115	284,1	282,3	---	1,764	62,60	51,84	0,60	---	24,00
12.02	3,052	285,2	283,4	---	1,764	62,88	52,18	0,60	---	24,00
13.02	2,861	266,2	264,4	---	1,769	62,17	51,25	0,60	---	24,00
14.02	2,861	267,3	265,5	---	1,769	62,88	52,18	0,60	---	24,00
15.02	3,067	266,1	264,3	---	1,775	61,81	50,84	0,60	---	24,00
16.02	2,888	267,2	265,4	---	1,775	62,16	51,35	0,60	---	24,00
Итого:	20,897	1921,1	1908,8	0,0	12,4	62,79	52,06	0,60	0,00	168,00
17.02	3,039	265,9	264,3	---	1,625	61,97	51,01	0,60	---	24,00
18.02	2,890	267,3	265,4	---	1,925	62,16	51,35	0,60	---	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	5,93	533,3	529,7	0,0	3,6	62,06	51,18	0,60	0,00	48,00
Итого:	92,76	7887,7	7834,8	0,0	53,0	63,53	51,78	0,60	0,00	720,0

$$\Delta t = 11,75$$

Общее время работы теплосистемы, ч	720,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	720,0	=	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qt/в +	Qсан.ут.
		92,76					
Показания интеграторов	На 24:00 21.01.2023	На 24:00 17.02.2023	Результат за период	На 11:16 21.02.2023			
Количество теплоты, Гкал	3970,17	4062,93	92,76	4070,50			
Расход теплоносителя Мп, т	397303,7	405191,5	7887,7	405518,6			
Расход теплоносителя Мо, т	394367,0	402201,8	7834,8	402526,4			
Время наработки, ч	39521,4	40241,4	720,0	40276,7			
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч				0,0			

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

ТЭМ-106 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 13а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060232

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3.599999 99999999	60	10	---
2	50	3.54	59	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
20.01.23	2.814	149.44	149.56	-0.1	69.012	50.189	0.5	0.5	24.00
21.01.23	2.826	148.06	148.17	-0.1	69.424	50.343	0.5	0.5	24.00
22.01.23	2.805	148.41	148.53	-0.1	69.423	50.526	0.5	0.5	24.00
23.01.23	2.772	147.99	148.11	-0.1	69.051	50.327	0.5	0.5	24.00
24.01.23	2.747	146.19	146.30	-0.1	68.519	49.732	0.5	0.5	24.00
25.01.23	2.799	145.38	145.49	-0.1	69.226	49.981	0.5	0.5	24.00
26.01.23	2.756	168.26	168.37	-0.1	67.525	51.151	0.5	0.5	24.00
27.01.23	2.485	200.45	200.59	-0.1	62.470	50.072	0.5	0.5	24.00
28.01.23	2.397	197.05	197.22	-0.2	61.167	49.001	0.5	0.5	24.00
29.01.23	2.375	195.01	195.18	-0.2	61.098	48.920	0.5	0.5	24.00
30.01.23	2.354	194.94	195.12	-0.2	60.546	48.470	0.5	0.5	24.00
31.01.23	2.376	196.79	196.99	-0.2	60.921	48.848	0.5	0.5	24.00
01.02.23	2.398	198.15	198.35	-0.2	61.470	49.369	0.5	0.5	24.00
02.02.23	2.345	192.72	192.93	-0.2	60.911	48.741	0.5	0.5	24.00
03.02.23	2.380	192.29	192.50	-0.2	61.509	49.134	0.5	0.5	24.00
04.02.23	2.369	196.24	196.45	-0.2	61.395	49.321	0.5	0.5	24.00
05.02.23	2.391	194.95	195.16	-0.2	61.616	49.353	0.5	0.5	24.00
06.02.23	2.220	166.69	164.88	1.8	61.502	48.184	0.5	0.5	24.00
07.02.23	2.396	164.78	165.14	-0.4	62.311	47.772	0.5	0.5	24.00
08.02.23	2.458	167.38	167.67	-0.3	62.826	48.141	0.5	0.5	24.00
09.02.23	2.347	175.03	175.23	-0.2	61.068	47.659	0.5	0.5	24.00
10.02.23	2.304	181.68	181.90	-0.2	59.954	47.269	0.5	0.5	24.00
11.02.23	2.391	186.58	186.94	-0.4	61.571	48.757	0.5	0.5	24.00
12.02.23	2.379	186.58	186.95	-0.4	61.694	48.942	0.5	0.5	24.00
13.02.23	2.386	187.20	187.56	-0.4	61.812	49.067	0.5	0.5	24.00
14.02.23	2.309	178.59	178.95	-0.4	61.501	48.572	0.5	0.5	24.00
15.02.23	2.263	171.19	171.56	-0.4	60.687	47.463	0.5	0.5	24.00
16.02.23	2.291	171.99	172.36	-0.4	61.090	47.766	0.5	0.5	24.00
17.02.23	2.294	178.02	178.39	-0.4	61.072	48.187	0.5	0.5	24.00
18.02.23	2.279	181.00	181.37	-0.4	60.544	47.953	0.5	0.5	24.00
Итого	73.71	5309.0	5313.9	-5.1	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	63.10	48.97	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработк и, (ч)
19.01.23 24:00	3640.8	392608.2	391835.0	39003.2
18.02.23 24:00	3714.5	397917.2	397148.9	39723.2
Итого за период	73.7	5309.0	5313.9	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:33:54 системой "Умный дом от Уфанет"
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060239
 Номер абонента:
 Адрес установки: 25 мкр д. 14Б
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Кв, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,000	160,0	---	---
2	80	0,000	158,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 20.01.2023 по 18.02.2023**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
20.01	6,536	373,3	370,5	---	2,775	70,16	52,65	0,60	---	24,00
21.01	6,544	371,6	368,9	---	2,788	70,79	53,18	0,60	---	24,00
22.01	6,100	373,3	370,5	---	2,775	69,15	52,81	0,60	---	24,00
23.01	6,881	395,6	392,7	---	2,959	69,88	52,49	0,60	---	24,00
24.01	5,279	395,6	392,7	---	2,959	65,36	52,01	0,60	---	24,00
25.01	6,023	394,5	391,6	---	2,959	68,77	53,50	0,60	---	24,00
26.01	5,699	501,4	498,0	---	3,392	61,81	50,44	0,60	---	24,00
Итого:	43,063	2805,4	2784,7	0,0	20,6	67,99	52,44	0,60	0,00	168,00
27.01	5,765	500,3	496,9	---	3,392	61,96	50,44	0,60	---	24,00
28.01	5,564	492,1	488,8	---	3,282	61,65	50,34	0,60	---	24,00
29.01	5,883	497,3	493,9	---	3,416	62,46	50,63	0,60	---	24,00
30.01	5,642	498,4	495,0	---	3,416	62,58	51,27	0,60	---	24,00
31.01	5,631	484,9	481,4	---	3,509	62,46	51,00	0,60	---	24,00
01.02	5,613	486,0	482,5	---	3,509	62,64	51,09	0,60	---	24,00
02.02	5,580	484,9	481,4	---	3,509	62,53	51,03	0,60	---	24,00
Итого:	39,678	3444,1	3420,0	0,0	24,0	62,33	50,83	0,60	0,00	168,00
03.02	5,640	493,9	490,2	---	3,670	62,74	51,32	0,60	---	24,00
04.02	5,550	492,8	489,1	---	3,670	62,98	50,79	0,60	---	24,00
05.02	5,859	453,8	450,3	---	3,486	63,53	50,62	0,60	---	24,00
06.02	5,389	452,7	449,2	---	3,486	62,72	50,28	0,60	---	24,00
07.02	5,457	457,5	454,0	---	3,474	62,23	50,30	0,60	---	24,00
08.02	5,338	456,4	452,9	---	3,474	62,32	50,63	0,60	---	24,00
09.02	5,596	490,1	486,6	---	3,510	62,72	51,31	0,60	---	24,00
Итого:	38,829	3297,2	3272,4	0,0	24,8	62,75	50,75	0,60	0,00	168,00
10.02	5,670	499,2	495,6	---	3,602	62,97	51,61	0,60	---	24,00
11.02	5,667	498,1	494,5	---	3,602	62,69	51,28	0,60	---	24,00
12.02	5,670	499,2	495,6	---	3,602	62,97	51,61	0,60	---	24,00
13.02	5,220	466,5	463,2	---	3,326	62,26	50,66	0,60	---	24,00
14.02	5,312	467,6	464,3	---	3,326	62,97	51,61	0,60	---	24,00
15.02	5,562	466,5	463,3	---	3,221	61,89	50,27	0,60	---	24,00
16.02	5,337	467,6	464,4	---	3,221	62,23	50,82	0,60	---	24,00
Итого:	38,439	3364,8	3340,9	0,0	23,9	62,87	51,50	0,60	0,00	168,00
17.02	5,537	466,4	463,3	---	3,071	62,05	50,44	0,60	---	24,00
18.02	5,339	467,8	464,4	---	3,371	62,23	50,82	0,60	---	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	10,88	934,1	927,7	0,0	6,4	62,14	50,63	0,60	0,00	48,00
Итого:	170,88	13845,6	13745,8	0,0	99,7	63,62	51,23	0,60	0,00	720,0

$$\Delta t = 12,39$$

Общее время работы теплосистемы, ч	720,0	=	Tнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Tтех.н, ч
	720,0	=	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qt/в +	Qсан.ут.
		170,88					
Показания интеграторов	На 24:00 21.01.2023	На 24:00 17.02.2023	Результат за период	На 14:52 21.02.2023			
Количество теплоты, Гкал	9274,13	9445,02	170,88	9458,70			
Расход теплоносителя Мп, т	678447,1	692292,7	13845,6	692931,3			
Расход теплоносителя Мо, т	662948,1	676693,9	13745,8	677328,1			
Время наработки, ч	75368,2	76088,2	720,0	76127,1			
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч				0,0			

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

Отчет о потреблении...
от 21-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

АО "Жилуправление"
25 мкр дом 16
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ380
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	3.76	69.44	198.72	50.47	195.94	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	3.78	69.85	196.86	50.61	194.15	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	3.76	69.84	197.31	50.75	194.57	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	3.71	69.46	196.74	50.59	194.23	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	3.68	68.95	194.46	50.02	192.52	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	3.76	69.66	193.41	50.19	191.50	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	3.72	68.17	223.56	51.17	221.46	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	3.36	62.74	268.36	50.18	269.58	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	3.25	61.48	269.53	49.40	270.72	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	3.22	61.39	266.77	49.29	267.52	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	3.22	60.86	266.86	48.78	267.38	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	3.26	61.24	269.41	49.12	270.68	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	3.28	61.78	271.19	49.66	272.68	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	3.20	61.21	263.85	49.08	263.61	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	3.22	61.84	263.35	49.60	263.71	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	3.21	61.71	268.62	49.73	270.04	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	3.26	61.92	266.97	49.70	268.20	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	3.23	61.78	252.92	48.96	251.27	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	3.33	62.70	239.66	48.80	236.10	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	3.43	63.21	243.58	49.09	240.46	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	3.24	61.41	253.67	48.62	251.63	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	3.17	60.31	262.99	48.24	262.13	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	3.31	61.91	270.65	49.67	272.13	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	3.30	62.02	270.55	49.80	271.94	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	3.33	62.16	271.40	49.88	272.78	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	3.19	61.79	260.27	49.51	259.67	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	3.13	61.06	248.93	48.49	246.50	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	3.15	61.47	249.91	48.85	247.70	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	3.13	61.44	258.45	49.29	258.31	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	3.14	60.88	262.77	48.91	263.18	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	100.72	63.46	7421.71	49.55	7402.29	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 18

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024

№ ПУ 801982

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	70.320	57.420	12.900	278.669	278.669	0.000	0.000	0.000	284.675	283.437	1.238	3.592	24.000
21.01.23	70.780	57.630	13.150	273.246	273.246	0.000	0.000	0.000	279.201	277.959	1.242	3.591	24.000
22.01.23	70.930	57.850	13.080	274.513	274.513	0	0.000	0.000	280.522	279.279	1.243	3.588	24.000
23.01.23	70.400	57.500	12.900	274.092	274.092	0.000	0.000	0.000	280.002	278.803	1.199	3.532	24.000
24.01.23	69.980	57.080	12.900	271.255	271.255	0.000	0.000	0.000	277.034	275.863	1.171	3.498	24.000
25.01.23	70.610	57.370	13.240	269.241	269.241	0	0.000	0.000	275.079	273.852	1.226	3.562	24.000
26.01.23	70.930	58.300	12.630	285.580	285.580	0	0.000	0.000	291.843	290.602	1.241	3.578	24.000
27.01.23	64.020	55.670	8.350	372.843	372.843	0	0.000	0.000	379.581	378.834	0.747	3.112	24.000
28.01.23	62.420	54.520	7.900	380.435	380.433	0.002	0.000	0.000	386.968	386.331	0.637	3.000	24.000
29.01.23	62.590	54.600	7.990	376.221	376.221	0.000	0.000	0.000	382.711	382.074	0.637	3.002	24.000
30.01.23	61.680	53.740	7.940	373.791	373.689	0.101	0.000	0.000	380.055	379.344	0.711	2.968	24.000
31.01.23	61.930	53.980	7.950	377.274	377.274	0	0.000	0.000	383.635	383.040	0.595	2.997	24.000
01.02.23	62.660	54.660	8.000	381.359	381.359	0	0.000	0.000	387.950	387.308	0.642	3.048	24.000
02.02.23	62.300	54.330	7.970	375.859	375.859	0.000	0.000	0.000	382.280	381.665	0.615	2.993	24.000
03.02.23	62.370	54.230	8.140	365.107	365.106	0	0.000	0.000	371.350	370.736	0.614	2.969	24.000
04.02.23	62.590	54.710	7.880	377.778	377.778	0.000	0.000	0.000	384.283	383.687	0.596	2.972	24.000
05.02.23	63.050	55.010	8.040	375.579	375.579	0.000	0.000	0.000	382.125	381.527	0.599	3.016	24.000
06.02.23	62.350	54.180	8.170	364.780	364.780	0.000	0.000	0.000	371.006	370.400	0.606	2.973	24.000
07.02.23	63.530	54.430	9.100	335.835	335.835	0.000	0.000	0.000	341.772	341.062	0.710	3.055	24.000
08.02.23	63.930	54.640	9.290	338.341	338.311	0.030	0.000	0.000	344.403	343.608	0.795	3.142	24.000
09.02.23	63.370	54.600	8.770	351.894	351.894	0	0.000	0.000	358.095	357.389	0.706	3.080	24.000
10.02.23	60.540	52.640	7.900	363.657	363.539	0.118	0.000	0.000	369.505	368.875	0.630	2.878	24.000
11.02.23	62.860	54.830	8.030	380.392	380.379	0.013	0.000	0.000	386.988	386.363	0.626	3.052	24.000
12.02.23	63.010	54.990	8.020	380.727	380.727	0.000	0.000	0.000	387.370	386.739	0.632	3.051	24.000
13.02.23	62.830	54.820	8.010	380.394	380.394	0	0.000	0.000	386.993	386.367	0.625	3.044	24.000
14.02.23	62.920	54.870	8.050	374.500	374.500	0.000	0.000	0.000	381.021	380.396	0.625	3.013	24.000

15.02.23	61.700	53.410	8.290	349.164	349.164	0	0.000	0.000	354.986	354.423	0.563	2.892	24.000
16.02.23	62.110	53.730	8.380	349.971	349.971	0	0.000	0.000	355.884	355.300	0.584	2.929	24.000
17.02.23	62.370	54.220	8.150	357.743	357.743	0.000	0.000	0.000	363.842	363.271	0.571	2.909	24.000
18.02.23	61.920	54.090	7.830	369.643	369.643	0.000	0.000	0.000	375.845	375.341	0.505	2.892	24.000
Итого	---	---	---	10379.88	10379.61	0.265	---	---	10567.00	10543.87	23.130	93.929	720.000
				3	7				3	3			
Среднее	64.433	55.135	9.298	---	---	---	0.000	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:34:34 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...

от 21-02-2023

За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель : АО " Жилуправление"
 Адрес : 25 мкр 19 дом
 Объект : Жилой дом
 Прибор : ИМ 2300 N ВВ584
 Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	T1	Gm1	P1	T2	Gm2	P2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	1,6	150	1000000	1,6	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.96	70.07	163.71	0.72	51.95	174.69	0.60	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	2.97	70.49	161.83	0.71	52.14	172.92	0.60	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	2.94	70.48	161.96	0.72	52.33	173.27	0.60	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	2.90	70.10	161.37	0.72	52.13	172.77	0.60	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.87	69.58	159.66	0.72	51.57	170.66	0.60	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	2.92	70.29	158.48	0.71	51.88	169.56	0.60	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	2.89	68.83	184.91	0.72	52.83	196.96	0.60	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	2.67	63.42	225.53	0.75	51.55	236.74	0.61	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	2.60	62.15	228.60	0.76	50.75	238.92	0.62	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	2.57	62.06	226.26	0.76	50.66	236.57	0.62	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	2.57	61.52	227.33	0.76	50.21	237.20	0.62	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	2.58	61.91	227.63	0.77	50.56	238.51	0.63	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	2.61	62.44	228.91	0.77	51.04	239.29	0.63	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	2.54	61.87	223.01	0.76	50.45	233.98	0.62	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	2.56	62.50	221.69	0.77	50.93	232.73	0.63	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	2.55	62.37	226.17	0.77	51.08	236.67	0.63	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	2.58	62.58	224.81	0.77	51.10	235.35	0.63	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	2.55	62.43	213.07	0.76	50.44	223.81	0.63	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	2.62	63.34	202.70	0.76	50.41	212.99	0.63	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	2.71	63.86	206.87	0.76	50.72	216.62	0.62	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	2.57	62.06	214.59	0.77	50.02	225.19	0.63	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	2.54	60.96	223.35	0.77	49.58	232.94	0.63	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	2.63	62.57	228.10	0.77	51.03	238.06	0.63	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	2.61	62.69	227.63	0.77	51.20	237.80	0.63	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	2.61	62.82	228.09	0.77	51.36	238.25	0.63	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	2.50	62.44	217.49	0.78	50.93	228.57	0.64	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	2.46	61.70	208.92	0.79	49.90	220.31	0.65	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	2.48	62.11	209.22	0.79	50.22	220.69	0.65	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	2.47	62.08	216.49	0.79	50.63	227.77	0.65	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	2.47	61.53	220.93	0.79	50.31	231.74	0.65	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
720:00	79.50	64.11	6229.29	0.76	51.00	6551.52	0.62	720:00	720:00

Отв. лицо :

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 21

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182281

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xD22D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.26	54.09	16.17	218.830	213.950	218.880	215.920	1.03	6.42	3.4350	24.0	0.000
21.01.23	70.68	54.31	16.37	216.730	211.880	216.680	213.750	1.03	6.41	3.4430	24.0	0.000
22.01.23	70.68	54.44	16.24	217.070	212.170	217.230	214.280	1.03	6.42	3.4220	24.0	0.000
23.01.23	70.30	54.23	16.07	216.360	211.520	216.570	213.630	1.03	6.43	3.3720	24.0	0.000
24.01.23	69.77	53.66	16.11	213.600	208.840	213.650	210.770	1.03	6.45	3.3380	24.0	0.000
25.01.23	70.48	54.03	16.45	212.240	207.440	212.430	209.550	1.03	6.41	3.3870	24.0	0.000
26.01.23	68.76	54.75	14.01	244.640	239.410	245.410	242.000	1.03	6.40	3.3220	24.0	0.000
27.01.23	63.57	53.06	10.51	292.670	287.210	294.310	290.420	1.03	6.53	2.9850	24.0	0.000
28.01.23	62.26	52.07	10.19	292.470	287.230	293.850	290.140	1.03	6.63	2.8900	24.0	0.000
29.01.23	62.20	51.98	10.22	288.470	283.330	289.870	286.220	1.03	6.64	2.8620	24.0	0.000
30.01.23	61.64	51.48	10.16	287.700	282.660	289.290	285.690	1.03	6.64	2.8360	24.0	0.000
31.01.23	62.01	51.86	10.15	289.920	284.740	291.550	287.950	1.03	6.68	2.8550	24.0	0.000
01.02.23	62.57	52.37	10.20	292.040	286.790	293.370	289.600	1.03	6.69	2.8900	24.0	0.000
02.02.23	62.01	51.75	10.26	283.860	278.840	284.650	281.090	1.03	6.67	2.8250	24.0	0.000
03.02.23	62.61	52.17	10.44	282.990	277.850	283.930	280.360	1.03	6.68	2.8650	24.0	0.000
04.02.23	62.49	52.32	10.17	288.410	283.170	289.510	285.870	1.03	6.72	2.8430	24.0	0.000
05.02.23	62.72	52.38	10.34	285.950	280.740	287.360	283.720	1.03	6.71	2.8680	24.0	0.000
06.02.23	62.52	51.75	10.77	270.840	265.920	272.010	268.630	1.03	6.69	2.8360	24.0	0.000
07.02.23	63.48	51.85	11.63	256.300	251.500	257.420	254.250	1.03	6.70	2.8890	24.0	0.000
08.02.23	64.00	52.21	11.79	260.120	255.190	261.320	258.060	1.03	6.65	2.9760	24.0	0.000
09.02.23	62.23	51.50	10.73	270.650	265.800	271.750	268.380	1.03	6.72	2.8190	24.0	0.000
10.02.23	61.07	50.97	10.10	280.480	275.640	281.460	278.080	1.03	6.75	2.7480	24.0	0.000
11.02.23	62.69	52.43	10.26	288.660	283.380	289.890	286.230	1.03	6.68	2.8730	24.0	0.000
12.02.23	62.82	52.58	10.24	287.930	282.700	289.290	285.590	1.03	6.68	2.8590	24.0	0.000
13.02.23	62.93	52.70	10.23	288.580	283.310	289.920	286.120	1.03	6.68	2.8630	24.0	0.000
14.02.23	62.63	52.30	10.33	277.530	272.470	278.490	274.930	1.03	6.83	2.7780	24.0	0.000
15.02.23	61.81	51.22	10.59	265.080	260.390	265.630	262.390	1.03	6.90	2.7240	24.0	0.000
16.02.23	62.22	51.53	10.69	266.300	261.510	266.920	263.580	1.03	6.89	2.7610	24.0	0.000

17.02.23	62.20	51.86	10.34	275.060	270.140	275.840	272.370	1.03	6.91	2.7560	24.0	0.000
18.02.23	61.66	51.56	10.10	279.360	274.430	280.140	276.660	1.03	6.89	2.7390	24.0	0.000
Итого	---	---	---	7990.8	7840.15	8018.6	7916.23	---	---	89.0590	720.0	0.0
Среднее	64.24	52.51	11.72	---	---	---	---	1.03	6.65	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	870.720	853.320	872.350	860.930	11.070	85.000	0.000
18.02.23 24:00	8609.759	8445.140	8638.340	8527.030	97.999	781.000	0.000
Итого за период	7739.039	7591.820	7765.990	7666.100	86.929	696.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:37:28 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 22

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060254

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	9.42	157	10	---
2	80	9.9	165	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
20.01.23	4.737	287.06	286.16	0.9	70.275	53.822	0.5	0.2	24.00
21.01.23	4.770	284.34	283.50	0.8	70.694	53.968	0.5	0.1	24.00
22.01.23	4.740	285.13	284.32	0.8	70.691	54.112	0.5	0.2	24.00
23.01.23	4.681	284.37	283.58	0.8	70.314	53.898	0.5	0.2	24.00
24.01.23	4.625	280.80	280.07	0.7	69.783	53.354	0.5	0.2	24.00
25.01.23	4.721	279.23	278.51	0.7	70.504	53.640	0.5	0.2	24.00
26.01.23	4.635	323.09	322.31	0.8	68.716	54.407	0.5	0.2	24.00
27.01.23	4.174	391.54	390.88	0.7	63.524	52.893	0.5	0.2	24.00
28.01.23	4.053	395.79	395.21	0.6	62.232	52.021	0.5	0.2	24.00
29.01.23	4.018	391.86	391.20	0.7	62.164	51.939	0.5	0.2	24.00
30.01.23	3.972	391.72	391.17	0.6	61.606	51.495	0.5	0.2	24.00
31.01.23	4.015	395.41	394.94	0.5	61.982	51.856	0.5	0.2	24.00
01.02.23	4.063	398.15	397.66	0.5	62.536	52.381	0.5	0.1	24.00
02.02.23	3.960	387.57	386.93	0.6	61.979	51.808	0.5	0.2	24.00
03.02.23	4.015	386.79	386.13	0.7	62.584	52.252	0.5	0.2	24.00
04.02.23	3.981	394.61	394.08	0.5	62.461	52.401	0.5	0.2	24.00
05.02.23	4.007	392.20	391.66	0.5	62.686	52.495	0.5	0.2	24.00
06.02.23	3.975	371.49	370.77	0.7	62.503	51.836	0.5	0.2	24.00
07.02.23	4.079	351.45	350.60	0.9	63.458	51.882	0.5	0.2	24.00
08.02.23	4.201	357.10	356.28	0.8	63.979	52.247	0.5	0.2	24.00
09.02.23	3.985	372.10	371.30	0.8	62.187	51.509	0.5	0.2	24.00
10.02.23	3.914	385.80	385.15	0.6	61.046	50.938	0.5	0.2	24.00
11.02.23	4.090	397.53	397.03	0.5	62.666	52.410	0.5	0.2	24.00
12.02.23	4.070	397.43	397.05	0.4	62.786	52.575	0.5	0.2	24.00
13.02.23	4.066	398.48	398.06	0.4	62.904	52.730	0.5	0.2	24.00
14.02.23	3.938	382.69	382.02	0.7	62.596	52.337	0.5	0.2	24.00
15.02.23	3.881	365.40	364.54	0.9	61.794	51.206	0.6	0.2	24.00
16.02.23	3.914	366.92	366.08	0.8	62.201	51.563	0.6	0.2	24.00
17.02.23	3.891	379.31	378.65	0.7	62.168	51.943	0.6	0.2	24.00
18.02.23	3.859	385.70	385.16	0.5	61.629	51.653	0.6	0.2	24.00
Итого	125.03	10861.1	10841.0	20.1	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	64.22	52.45	0.5	0.2	---

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя М1, (т)	Расход теплоносителя М2, (т)	Время наработк и, (ч)
19.01.23 24:00	7926.2	487735.2	496803.0	54963.0
18.02.23 24:00	8051.3	498596.2	507644.0	55683.0
Итого за период	125.1	10861.0	10841.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:33:53 системой "Умный дом от Уфанет"
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179084

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x2СЕ2

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.12	54.49	15.63	86.490	84.570	88.720	87.520	6.28	6.16	1.3190	24.0	0.000
21.01.23	70.53	54.70	15.83	85.620	83.700	87.830	86.630	6.26	6.15	1.3250	24.0	0.000
22.01.23	70.54	54.87	15.67	85.890	83.970	88.080	86.880	6.28	6.16	1.3140	24.0	0.000
23.01.23	70.16	54.67	15.49	85.570	83.650	87.790	86.590	6.29	6.17	1.2950	24.0	0.000
24.01.23	69.63	54.09	15.54	84.550	82.640	86.810	85.610	6.30	6.18	1.2850	24.0	0.000
25.01.23	70.34	54.44	15.90	84.190	82.270	86.380	85.180	6.25	6.14	1.3070	24.0	0.000
26.01.23	68.63	55.08	13.55	97.200	95.120	99.600	98.230	6.31	6.16	1.2850	24.0	0.000
27.01.23	63.47	53.42	10.05	117.710	115.540	120.500	118.840	6.54	6.32	1.1610	24.0	0.000
28.01.23	62.18	52.50	9.68	118.950	116.790	121.770	120.200	6.65	6.42	1.1330	24.0	0.000
29.01.23	62.12	52.43	9.69	117.610	115.520	120.420	118.870	6.65	6.43	1.1190	24.0	0.000
30.01.23	61.56	51.96	9.60	117.500	115.440	120.340	118.900	6.66	6.43	1.1070	24.0	0.000
31.01.23	61.93	52.32	9.61	118.840	116.710	121.660	120.120	6.70	6.47	1.1200	24.0	0.000
01.02.23	62.49	52.81	9.68	119.720	117.560	122.520	120.880	6.72	6.48	1.1380	24.0	0.000
02.02.23	61.93	52.21	9.72	116.370	114.320	119.130	117.610	6.67	6.45	1.1110	24.0	0.000
03.02.23	62.53	52.65	9.88	116.010	113.950	118.800	117.240	6.69	6.46	1.1250	24.0	0.000
04.02.23	62.41	52.76	9.65	118.500	116.340	121.270	119.650	6.75	6.51	1.1200	24.0	0.000
05.02.23	62.64	52.89	9.75	117.670	115.540	120.440	118.830	6.73	6.50	1.1240	24.0	0.000
06.02.23	62.44	52.27	10.17	111.410	109.410	114.100	112.610	6.67	6.46	1.1130	24.0	0.000
07.02.23	63.38	52.29	11.09	105.380	103.460	107.980	106.540	6.65	6.47	1.1480	24.0	0.000
08.02.23	63.90	52.70	11.20	107.070	105.100	109.650	108.210	6.61	6.42	1.1780	24.0	0.000
09.02.23	62.14	51.99	10.15	111.400	109.390	114.080	112.630	6.71	6.50	1.1090	24.0	0.000
10.02.23	60.99	51.42	9.57	115.480	113.470	118.230	116.710	6.75	6.53	1.0840	24.0	0.000
11.02.23	62.62	52.93	9.69	119.230	117.070	121.990	120.310	6.71	6.47	1.1350	24.0	0.000
12.02.23	62.74	53.08	9.66	119.390	117.230	122.120	120.460	6.70	6.46	1.1320	24.0	0.000
13.02.23	62.85	53.12	9.73	119.950	117.790	122.680	121.000	6.71	6.47	1.1460	24.0	0.000
14.02.23	62.55	52.66	9.89	115.020	112.980	117.720	116.180	6.82	6.61	1.1160	24.0	0.000
15.02.23	61.73	51.49	10.24	109.550	107.630	112.180	110.740	6.87	6.67	1.1020	24.0	0.000
16.02.23	62.14	51.81	10.33	110.170	108.250	112.820	111.380	6.86	6.66	1.1180	24.0	0.000

17.02.23	62.12	52.20	9.92	114.030	112.050	116.690	115.250	6.91	6.69	1.1100	24.0	0.000
18.02.23	61.58	51.95	9.63	115.970	113.990	118.710	117.270	6.89	6.67	1.0980	24.0	0.000
Итого	---	---	---	3262.4	3201.45	3341.0	3297.07	---	---	34.9770	720.0	0.0
Среднее	64.14	52.94	11.20	---	---	---	---	6.62	6.42	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	329.330	322.360	337.520	332.810	4.384	82.000	0.000
18.02.23 24:00	3492.000	3425.960	3576.109	3528.800	38.227	778.000	0.000
Итого за период	3162.670	3103.600	3238.589	3195.990	33.843	696.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:38:19 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 23
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ТЭМ-106
 № ПУ 3060468

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3.719999 99999999	62	10	---
2	50	3.599999	60	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
 ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
20.01.23	1.287	83.81	83.39	0.4	69.933	54.590	0.6	0.5	24.00
21.01.23	1.296	82.28	81.87	0.4	70.375	54.637	0.6	0.5	24.00
22.01.23	1.288	82.52	82.06	0.5	70.525	54.925	0.6	0.5	24.00
23.01.23	1.266	82.41	81.94	0.5	70.012	54.658	0.6	0.5	24.00
24.01.23	1.248	81.55	81.05	0.5	69.562	54.267	0.6	0.5	24.00
25.01.23	1.267	80.92	80.42	0.5	70.198	54.548	0.6	0.5	24.00
26.01.23	1.288	87.30	86.75	0.6	70.201	55.459	0.6	0.5	24.00
27.01.23	1.158	112.90	111.80	1.1	63.721	53.477	0.6	0.5	24.00
28.01.23	1.109	115.47	114.25	1.2	62.166	52.574	0.6	0.5	24.00
29.01.23	1.108	114.32	113.08	1.2	62.328	52.647	0.6	0.5	24.00
30.01.23	1.086	113.65	112.32	1.3	61.460	51.919	0.6	0.5	24.00
31.01.23	1.095	114.78	113.46	1.3	61.734	52.203	0.6	0.5	24.00
01.02.23	1.110	115.87	114.53	1.3	62.445	52.876	0.6	0.5	24.00
02.02.23	1.091	113.84	112.46	1.4	62.028	52.455	0.6	0.5	24.00
03.02.23	1.084	111.07	109.78	1.3	62.195	52.446	0.6	0.5	24.00
04.02.23	1.089	114.70	113.33	1.4	62.348	52.862	0.6	0.5	24.00
05.02.23	1.105	113.95	112.58	1.4	62.786	53.100	0.6	0.5	24.00
06.02.23	1.078	110.03	108.77	1.3	62.141	52.357	0.6	0.5	24.00
07.02.23	1.110	101.97	100.87	1.1	63.268	52.389	0.6	0.5	24.00
08.02.23	1.136	102.88	101.78	1.1	63.693	52.659	0.6	0.5	24.00
09.02.23	1.113	107.05	105.90	1.2	62.937	52.550	0.6	0.5	24.00
10.02.23	1.044	110.64	109.28	1.4	60.411	50.981	0.6	0.6	24.00
11.02.23	1.117	115.44	114.19	1.3	62.612	52.945	0.6	0.5	24.00
12.02.23	1.109	115.50	114.34	1.2	62.790	53.199	0.6	0.5	24.00
13.02.23	1.096	115.24	114.10	1.1	62.634	53.139	0.6	0.5	24.00
14.02.23	1.085	112.93	111.86	1.1	62.769	53.177	0.6	0.6	24.00
15.02.23	1.055	105.68	104.70	1.0	61.688	51.711	0.6	0.6	24.00
16.02.23	1.075	106.02	105.08	0.9	61.978	51.848	0.6	0.6	24.00
17.02.23	1.083	108.69	107.73	1.0	62.205	52.253	0.6	0.6	24.00
18.02.23	1.068	112.01	110.91	1.1	61.677	52.153	0.6	0.6	24.00
Итого	34.14	3145.4	3114.6	31.1	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	64.16	53.03	0.6	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты, (Гкал)	Расход теплонос ителя М1, (т)	Расход теплонос ителя М2, (т)	Время наработк и, (ч)
19.01.23 24:00	2002.9	188022.1	189117.7	59888.0
18.02.23 24:00	2037.1	191167.5	192232.3	60608.0
Итого за период	34.2	3145.4	3114.6	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 23а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179018

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x8423

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.33	59.16	11.17	120.810	118.170	118.770	116.850	8.96	8.61	1.3220	24.0	0.000
21.01.23	70.75	59.41	11.34	119.690	117.050	117.620	115.700	8.94	8.60	1.3260	24.0	0.000
22.01.23	70.75	59.49	11.26	120.030	117.390	117.960	116.040	8.97	8.62	1.3220	24.0	0.000
23.01.23	70.37	59.31	11.06	119.650	117.010	117.610	115.690	8.97	8.63	1.2950	24.0	0.000
24.01.23	69.84	58.71	11.13	118.160	115.540	116.150	114.260	8.99	8.65	1.2840	24.0	0.000
25.01.23	70.56	59.10	11.46	117.560	114.920	115.530	113.610	8.92	8.59	1.3160	24.0	0.000
26.01.23	68.78	59.04	9.74	135.840	132.970	133.950	131.790	9.02	8.57	1.2950	24.0	0.000
27.01.23	63.80	55.66	8.14	138.110	135.620	136.330	134.380	9.39	8.72	1.1060	24.0	0.000
28.01.23	62.21	51.74	10.47	98.120	96.440	96.010	94.810	9.56	8.87	1.0120	24.0	0.000
29.01.23	62.14	51.60	10.54	97.130	95.450	94.990	93.790	9.56	8.88	1.0060	24.0	0.000
30.01.23	61.59	51.18	10.41	97.070	95.390	94.950	93.750	9.57	8.90	0.9930	24.0	0.000
31.01.23	61.96	51.48	10.48	98.030	96.350	95.900	94.700	9.64	8.95	1.0070	24.0	0.000
01.02.23	62.51	51.93	10.58	98.790	97.110	96.650	95.450	9.67	8.97	1.0290	24.0	0.000
02.02.23	61.95	51.31	10.64	96.080	94.400	93.940	92.770	9.60	8.93	1.0070	24.0	0.000
03.02.23	62.56	51.84	10.72	95.890	94.210	93.740	92.540	9.62	8.96	1.0090	24.0	0.000
04.02.23	62.44	51.98	10.46	97.870	96.190	95.760	94.560	9.71	9.02	1.0040	24.0	0.000
05.02.23	62.66	52.03	10.63	97.280	95.600	95.160	93.960	9.69	9.01	1.0160	24.0	0.000
06.02.23	62.46	51.37	11.09	92.110	90.460	89.980	88.920	9.59	8.98	1.0020	24.0	0.000
07.02.23	63.40	51.41	11.99	87.180	85.500	84.960	84.000	9.55	9.01	1.0280	24.0	0.000
08.02.23	63.92	51.72	12.20	88.640	86.960	86.430	85.350	9.50	8.93	1.0640	24.0	0.000
09.02.23	62.15	51.02	11.13	92.250	90.680	90.080	89.010	9.65	9.04	1.0090	24.0	0.000
10.02.23	61.02	50.53	10.49	95.580	94.040	93.480	92.420	9.72	9.07	0.9860	24.0	0.000
11.02.23	62.64	51.99	10.65	98.660	96.980	96.510	95.310	9.65	8.95	1.0370	24.0	0.000
12.02.23	62.76	52.17	10.59	98.670	96.960	96.510	95.310	9.64	8.94	1.0290	24.0	0.000
13.02.23	62.88	52.37	10.51	98.970	97.290	96.810	95.610	9.65	8.95	1.0240	24.0	0.000
14.02.23	62.57	51.90	10.67	94.970	93.250	92.800	91.710	9.84	9.19	0.9950	24.0	0.000
15.02.23	61.76	50.79	10.97	90.590	89.010	88.410	87.450	9.90	9.32	0.9780	24.0	0.000
16.02.23	62.17	51.07	11.10	91.030	89.360	88.820	87.820	9.90	9.31	0.9910	24.0	0.000

17.02.23	62.14	51.43	10.71	94.170	92.490	91.980	90.800	9.97	9.33	0.9890	24.0	0.000
18.02.23	61.61	51.24	10.37	95.700	94.020	93.540	92.340	9.94	9.28	0.9760	24.0	0.000
Итого	---	---	---	3084.6	3026.81	3021.3	2980.70	---	---	32.4570	720.0	0.0
Среднее	64.22	53.46	10.75	---	---	---	---	9.51	8.93	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	40851.420	40218.989	40289.390	39806.499	290.488	13693.000	117.000
18.02.23 24:00	43936.049	43245.800	43310.720	42787.199	322.945	14413.000	117.000
Итого за период	3084.629	3026.811	3021.330	2980.699	32.457	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:33:50 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 23а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ТЭМ-106
 № ПУ 3060265

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3	72	10	---
2	50	3	72	10	---

Система: 1 Подача + $Q = M1(h1 - h2)$
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
20.01.23	1.501	85.65	85.47	0.2	70.059	52.558	0.6	0.5	24.00
21.01.23	1.509	84.87	84.66	0.2	70.471	52.716	0.6	0.5	24.00
22.01.23	1.498	85.11	84.90	0.2	70.459	52.884	0.6	0.5	24.00
23.01.23	1.475	84.62	84.43	0.2	70.092	52.684	0.6	0.5	24.00
24.01.23	1.456	83.81	83.59	0.2	69.570	52.223	0.6	0.5	24.00
25.01.23	1.479	83.34	83.11	0.2	70.279	52.562	0.6	0.5	24.00
26.01.23	1.469	97.03	96.88	0.2	68.477	53.362	0.6	0.5	24.00
27.01.23	1.344	117.72	117.62	0.1	63.439	52.039	0.6	0.5	24.00
28.01.23	1.301	118.99	118.92	0.1	62.176	51.262	0.6	0.5	24.00
29.01.23	1.285	117.76	117.71	0.1	62.091	51.196	0.6	0.5	24.00
30.01.23	1.270	117.77	117.72	0.1	61.549	50.784	0.6	0.5	24.00
31.01.23	1.279	118.92	118.90	0.0	61.933	51.199	0.6	0.5	24.00
01.02.23	1.298	119.74	119.74	-0.0	62.477	51.659	0.6	0.5	24.00
02.02.23	1.267	116.31	116.32	-0.0	61.914	51.041	0.6	0.5	24.00
03.02.23	1.285	116.23	116.25	-0.0	62.534	51.503	0.6	0.5	24.00
04.02.23	1.281	118.61	118.68	-0.1	62.406	51.630	0.6	0.5	24.00
05.02.23	1.289	117.80	117.92	-0.1	62.615	51.697	0.6	0.5	24.00
06.02.23	1.273	111.16	111.31	-0.2	62.446	51.017	0.6	0.5	24.00
07.02.23	1.294	105.03	105.22	-0.2	63.367	51.071	0.6	0.5	24.00
08.02.23	1.328	106.89	107.04	-0.2	63.893	51.487	0.6	0.5	24.00
09.02.23	1.265	111.45	111.63	-0.2	62.060	50.732	0.6	0.5	24.00
10.02.23	1.251	115.69	115.91	-0.2	61.017	50.227	0.6	0.5	24.00
11.02.23	1.298	119.41	119.60	-0.2	62.607	51.754	0.6	0.5	24.00
12.02.23	1.295	119.34	119.55	-0.2	62.723	51.890	0.6	0.5	24.00
13.02.23	1.299	119.73	119.97	-0.2	62.858	52.033	0.6	0.5	24.00
14.02.23	1.259	114.52	114.81	-0.3	62.514	51.539	0.6	0.5	24.00
15.02.23	1.238	109.17	109.53	-0.4	61.723	50.407	0.6	0.5	24.00
16.02.23	1.247	109.64	109.99	-0.3	62.133	50.780	0.6	0.5	24.00
17.02.23	1.250	113.72	114.02	-0.3	62.097	51.126	0.6	0.5	24.00
18.02.23	1.233	115.66	115.94	-0.3	61.561	50.921	0.6	0.5	24.00
Итого	39.82	3255.7	3257.3	-1.6	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	64.12	51.60	0.6	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработк и, (ч)
19.01.23 24:00	2460.1	241947.1	240370.6	62964.7
18.02.23 24:00	2499.9	245202.8	243628.0	63684.7
Итого за период	39.8	3255.7	3257.4	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:33:52 системой "Умный дом от Уфанет"
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 1

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060280

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	7.300000 00000000	175.2	10	---
2	80	8	192	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
20.01.23	3.883	386.55	386.91	-0.4	69.059	59.019	0.5	0.5	24.00
21.01.23	3.889	384.34	384.70	-0.4	69.507	59.395	0.5	0.5	24.00
22.01.23	3.861	382.67	383.02	-0.3	69.740	59.656	0.5	0.5	24.00
23.01.23	3.834	384.19	384.55	-0.4	69.586	59.613	0.5	0.5	24.00
24.01.23	3.828	383.48	383.84	-0.4	69.291	59.315	0.5	0.5	24.00
25.01.23	3.885	383.43	383.79	-0.4	69.562	59.436	0.5	0.5	24.00
26.01.23	3.366	376.08	376.47	-0.4	65.053	56.107	0.5	0.5	24.00
27.01.23	3.150	375.38	375.88	-0.5	62.380	53.989	0.5	0.5	24.00
28.01.23	3.197	376.09	376.59	-0.5	62.453	53.954	0.5	0.5	24.00
29.01.23	3.151	374.06	374.54	-0.5	62.357	53.934	0.5	0.5	24.00
30.01.23	3.211	376.23	376.74	-0.5	62.254	53.721	0.5	0.5	24.00
31.01.23	3.206	378.56	379.06	-0.5	62.052	53.583	0.5	0.5	24.00
01.02.23	3.195	379.16	379.66	-0.5	62.381	53.957	0.5	0.5	24.00
02.02.23	3.182	379.33	379.84	-0.5	62.340	53.952	0.5	0.5	24.00
03.02.23	3.145	380.40	380.91	-0.5	62.295	54.028	0.5	0.5	24.00
04.02.23	3.155	381.06	381.58	-0.5	62.416	54.139	0.5	0.5	24.00
05.02.23	3.152	378.60	379.10	-0.5	62.307	53.984	0.5	0.5	24.00
06.02.23	3.323	395.80	396.31	-0.5	63.564	55.172	0.5	0.5	24.00
07.02.23	3.443	404.51	404.98	-0.5	64.590	56.081	0.5	0.5	24.00
08.02.23	3.464	403.34	403.84	-0.5	64.203	55.619	0.5	0.5	24.00
09.02.23	3.119	374.81	375.28	-0.5	61.630	53.311	0.5	0.5	24.00
10.02.23	3.048	370.48	370.97	-0.5	61.208	52.980	0.5	0.5	24.00
11.02.23	3.059	366.73	367.24	-0.5	60.865	52.525	0.5	0.5	24.00
12.02.23	3.023	365.45	365.95	-0.5	60.575	52.303	0.5	0.5	24.00
13.02.23	3.080	370.11	370.61	-0.5	61.089	52.768	0.5	0.5	24.00
14.02.23	3.101	372.66	373.05	-0.4	61.694	53.375	0.5	0.5	24.00
15.02.23	3.086	372.11	372.67	-0.6	61.247	52.954	0.5	0.5	24.00
16.02.23	3.073	372.95	373.50	-0.5	61.478	53.240	0.5	0.5	24.00
17.02.23	3.016	368.85	369.37	-0.5	61.294	53.118	0.5	0.5	24.00
18.02.23	2.980	363.13	363.61	-0.5	60.570	52.363	0.5	0.5	24.00
Итого	99.11	11360.5	11374.6	-14.2	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	63.63	54.92	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработк и, (ч)
19.01.23 24:00	8187.0	881308.9	879629.6	70134.4
18.02.23 24:00	8286.1	892669.4	891004.2	70854.4
Итого за период	99.1	11360.5	11374.6	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:33:47 системой "Умный дом от Уфанет"
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 2

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166490

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x0419

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.20	58.38	10.82	371.790	363.800	367.260	361.510	6.80	6.09	3.9400	24.0	0.000
21.01.23	69.65	58.72	10.93	369.960	361.940	365.390	359.560	6.80	6.10	3.9620	24.0	0.000
22.01.23	69.89	58.90	10.99	368.500	360.460	363.970	358.160	6.80	6.10	3.9630	24.0	0.000
23.01.23	69.74	58.88	10.86	370.020	361.950	365.520	359.710	6.80	6.10	3.9330	24.0	0.000
24.01.23	69.44	58.63	10.81	369.100	361.120	364.630	358.860	6.78	6.08	3.9050	24.0	0.000
25.01.23	69.71	58.82	10.89	369.020	360.950	364.490	358.690	6.78	6.08	3.9360	24.0	0.000
26.01.23	65.29	55.57	9.72	360.980	353.950	356.840	351.720	6.53	5.85	3.4470	24.0	0.000
27.01.23	62.54	53.44	9.10	359.340	352.890	355.480	350.700	6.43	5.76	3.2110	24.0	0.000
28.01.23	62.61	53.53	9.08	359.960	353.520	356.100	351.350	6.45	5.78	3.2140	24.0	0.000
29.01.23	62.52	53.42	9.10	357.830	351.430	354.190	349.490	6.43	5.77	3.2030	24.0	0.000
30.01.23	62.41	53.31	9.10	359.910	353.520	356.030	351.300	6.43	5.77	3.2180	24.0	0.000
31.01.23	62.21	53.20	9.01	362.170	355.760	358.110	353.380	6.45	5.78	3.2060	24.0	0.000
01.02.23	62.53	53.47	9.06	363.110	356.610	358.900	354.110	6.45	5.77	3.2330	24.0	0.000
02.02.23	62.49	53.47	9.02	363.130	356.650	359.060	354.250	6.44	5.76	3.2170	24.0	0.000
03.02.23	62.45	53.51	8.94	364.210	357.700	360.130	355.330	6.45	5.77	3.1960	24.0	0.000
04.02.23	62.57	53.62	8.95	364.900	358.390	360.870	356.070	6.44	5.77	3.2080	24.0	0.000
05.02.23	62.47	53.50	8.97	362.450	355.960	358.440	353.640	6.42	5.75	3.1970	24.0	0.000
06.02.23	63.69	54.66	9.03	379.210	372.200	374.960	369.770	6.51	5.79	3.3660	24.0	0.000
07.02.23	64.74	55.60	9.14	388.170	380.780	383.770	378.260	6.56	5.82	3.4810	24.0	0.000
08.02.23	64.36	55.26	9.10	386.800	379.530	382.410	377.010	6.55	5.81	3.4580	24.0	0.000
09.02.23	61.81	52.91	8.90	358.560	352.300	354.590	349.930	6.27	5.60	3.1340	24.0	0.000
10.02.23	61.40	52.51	8.89	354.250	348.130	350.350	345.840	6.34	5.69	3.0960	24.0	0.000
11.02.23	61.02	52.06	8.96	350.320	344.340	346.420	342.070	6.30	5.66	3.0850	24.0	0.000
12.02.23	60.74	51.89	8.85	348.960	343.040	345.140	340.850	6.29	5.65	3.0320	24.0	0.000
13.02.23	61.24	52.33	8.91	353.730	347.660	349.810	345.330	6.32	5.67	3.0980	24.0	0.000
14.02.23	61.85	52.90	8.95	356.200	350.000	352.240	347.680	6.34	5.68	3.1360	24.0	0.000
15.02.23	61.40	52.50	8.90	355.540	349.420	351.550	347.030	6.33	5.67	3.1100	24.0	0.000
16.02.23	61.63	52.68	8.95	356.630	350.440	352.620	348.080	6.44	5.79	3.1380	24.0	0.000

17.02.23	61.45	52.57	8.88	352.780	346.670	348.780	344.290	6.61	5.97	3.0820	24.0	0.000
18.02.23	60.73	51.87	8.86	346.880	341.040	343.060	338.740	6.71	6.08	3.0170	24.0	0.000
Итого	---	---	---	10884.4	10682.15	10761.1	10612.71	---	---	100.4220	720.0	0.0
Среднее	63.79	54.40	9.38	---	---	---	---	6.51	5.83	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНП, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	163315.560	160715.269	162041.460	160241.219	1562.073	22090.000	599.000
18.02.23 24:00	174199.970	171397.420	172802.569	170853.929	1662.495	22810.000	599.000
Итого за период	10884.410	10682.151	10761.108	10612.709	100.422	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:38:35 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
34 мкр.д.3
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ632
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	P1	T2	Gm2	P2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	1,6	150	1000000	1,6	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	3.71	67.96	382.09	0.69	58.25	383.74	0.59	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	3.73	68.41	380.00	0.69	58.57	381.89	0.59	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	3.75	68.63	378.37	0.69	58.72	380.31	0.59	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	3.72	68.50	379.97	0.69	58.70	381.87	0.59	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	3.70	68.19	379.13	0.69	58.43	380.97	0.59	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	3.72	68.46	379.01	0.69	58.63	380.92	0.59	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	3.26	64.04	372.32	0.67	55.29	373.02	0.57	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	3.05	61.42	371.89	0.66	53.19	371.91	0.56	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	3.07	61.49	372.68	0.66	53.24	372.62	0.56	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	3.04	61.40	370.60	0.66	53.18	370.69	0.56	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	3.06	61.29	372.51	0.66	53.07	371.95	0.56	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	3.05	61.10	374.92	0.66	52.96	375.00	0.56	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	3.07	61.42	375.81	0.66	53.23	376.13	0.56	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	3.07	61.37	375.97	0.66	53.20	376.37	0.56	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	3.04	61.33	377.05	0.66	53.24	377.58	0.56	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	3.06	61.45	377.80	0.66	53.34	378.52	0.56	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	3.06	61.35	375.32	0.66	53.20	375.86	0.56	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	3.20	62.52	392.12	0.67	54.34	393.39	0.56	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	3.32	63.58	401.12	0.68	55.30	402.56	0.56	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	3.29	63.21	399.74	0.68	54.96	400.81	0.56	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	2.99	60.36	371.29	0.65	52.33	371.72	0.54	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	2.95	60.22	366.96	0.65	52.18	366.75	0.55	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	2.94	59.92	362.97	0.65	51.80	362.36	0.55	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	2.90	59.64	361.76	0.65	51.60	361.13	0.55	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	2.97	60.14	366.99	0.65	52.04	366.60	0.55	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	3.00	60.74	368.93	0.65	52.60	368.90	0.55	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	2.97	60.30	368.38	0.65	52.22	368.05	0.55	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	2.97	60.53	369.26	0.67	52.47	369.25	0.56	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	2.92	60.35	365.26	0.68	52.33	365.35	0.58	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	2.88	59.63	359.63	0.69	51.62	358.92	0.59	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
720:00	95.47	62.63	11249.83	0.67	54.14	11265.13	0.57	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
34 мкр.д.4
Жилой дом
ИМ 2300 N BA857
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	4.02	0.17	69.12	368.88	58.22	368.76	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	4.05	0.17	69.57	366.96	58.53	366.72	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	4.06	0.17	69.80	365.51	58.69	365.54	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	4.03	0.17	69.65	367.06	58.66	367.01	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	4.02	0.17	69.35	366.06	58.36	365.84	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	4.05	0.17	69.63	365.82	58.55	365.67	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	3.50	0.15	65.07	358.16	55.30	358.12	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	3.26	0.14	62.46	346.13	53.02	346.44	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	3.26	0.14	62.52	325.38	52.49	325.48	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	3.24	0.13	62.43	323.35	52.40	323.86	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	3.25	0.14	62.33	325.14	52.31	325.44	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	3.23	0.13	62.13	327.13	52.24	327.79	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	3.26	0.14	62.45	328.18	52.51	328.66	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	3.25	0.14	62.41	328.33	52.50	328.55	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	3.23	0.13	62.37	329.40	52.54	330.01	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	3.24	0.13	62.49	329.77	52.66	330.70	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	3.22	0.13	62.38	327.56	52.52	328.03	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	3.41	0.14	63.60	343.29	53.64	343.50	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	3.54	0.15	64.65	351.12	54.55	350.88	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	3.51	0.15	64.27	350.13	54.24	350.04	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	3.18	0.13	61.37	323.92	51.61	324.18	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	3.13	0.13	61.21	319.75	51.42	320.46	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	3.12	0.13	60.94	316.21	51.07	317.17	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	3.08	0.13	60.65	315.11	50.85	316.05	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	3.16	0.13	61.16	320.49	51.29	320.99	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	3.18	0.13	61.77	321.81	51.86	322.35	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	3.15	0.13	61.32	321.29	51.49	321.90	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	3.17	0.13	61.55	322.19	51.70	322.56	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	3.13	0.13	61.37	318.46	51.54	319.17	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	3.06	0.13	60.65	313.23	50.85	313.87	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	101.99	0.14	63.69	10085.80	53.59	10095.75	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ТЭМ-106 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 4а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ТЭМ-106
 № ПУ 3060278

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	0	66	0	---
2	50	0	67.10000	0	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
 ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
20.01.23	2.313	267.35	266.85	0.5	68.910	60.274	0.7	0.6	24.00
21.01.23	2.342	266.16	265.65	0.5	69.372	60.587	0.7	0.6	24.00
22.01.23	2.320	264.84	264.33	0.5	69.607	60.862	0.7	0.6	24.00
23.01.23	2.295	265.99	265.49	0.5	69.463	60.850	0.7	0.6	24.00
24.01.23	2.280	265.27	264.76	0.5	69.152	60.573	0.6	0.6	24.00
25.01.23	2.305	265.20	264.70	0.5	69.429	60.752	0.6	0.6	24.00
26.01.23	2.010	259.69	259.20	0.5	65.050	57.323	0.6	0.6	24.00
27.01.23	1.861	258.78	258.29	0.5	62.278	55.097	0.6	0.6	24.00
28.01.23	1.869	259.33	258.87	0.5	62.353	55.160	0.6	0.6	24.00
29.01.23	1.861	258.16	257.68	0.5	62.271	55.073	0.6	0.6	24.00
30.01.23	1.873	259.57	259.10	0.5	62.151	54.948	0.6	0.6	24.00
31.01.23	1.865	261.11	260.62	0.5	61.957	54.826	0.6	0.6	24.00
01.02.23	1.880	261.66	261.18	0.5	62.284	55.112	0.6	0.6	24.00
02.02.23	1.871	262.00	261.51	0.5	62.237	55.109	0.6	0.6	24.00
03.02.23	1.842	262.60	262.12	0.5	62.196	55.195	0.6	0.6	24.00
04.02.23	1.854	263.06	262.58	0.5	62.312	55.279	0.6	0.6	24.00
05.02.23	1.850	261.25	260.79	0.5	62.223	55.155	0.6	0.6	24.00
06.02.23	1.952	273.23	272.76	0.5	63.425	56.293	0.6	0.6	24.00
07.02.23	2.028	279.79	279.31	0.5	64.479	57.244	0.6	0.6	24.00
08.02.23	2.031	279.20	278.72	0.5	64.105	56.845	0.6	0.6	24.00
09.02.23	1.849	258.67	258.23	0.4	61.562	54.427	0.6	0.5	24.00
10.02.23	1.832	255.61	255.15	0.5	61.151	53.997	0.6	0.6	24.00
11.02.23	1.815	252.95	252.50	0.5	60.763	53.597	0.6	0.5	24.00
12.02.23	1.786	251.91	251.45	0.5	60.482	53.404	0.6	0.5	24.00
13.02.23	1.816	255.61	255.15	0.5	60.981	53.886	0.6	0.5	24.00
14.02.23	1.831	256.96	256.48	0.5	61.595	54.480	0.6	0.5	24.00
15.02.23	1.816	256.42	255.97	0.4	61.152	54.082	0.6	0.5	24.00
16.02.23	1.814	257.12	256.68	0.4	61.380	54.338	0.6	0.6	24.00
17.02.23	1.793	254.28	253.83	0.5	61.208	54.169	0.6	0.6	24.00
18.02.23	1.774	250.33	249.86	0.5	60.470	53.393	0.6	0.6	24.00
Итого	58.63	7844.1	7829.8	14.7	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	63.53	56.08	0.6	0.6	---

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработк и, (ч)
19.01.23 24:00	4539.5	489119.8	486496.6	82355.2
18.02.23 24:00	4598.2	496963.8	494326.4	83075.2
Итого за период	58.7	7844.0	7829.8	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
34 мкр.д.6
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ146
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	5.30	0.22	68.95	348.39	53.71	351.93	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	5.32	0.22	69.43	346.24	54.04	349.81	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	5.32	0.22	69.67	344.27	54.21	347.95	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	5.29	0.22	69.54	346.05	54.25	349.73	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	5.25	0.22	69.21	345.24	53.98	348.71	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	5.30	0.22	69.50	345.50	54.13	348.99	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	4.65	0.19	65.14	336.73	51.35	340.06	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	4.33	0.18	62.33	334.87	49.38	338.03	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	4.37	0.18	62.41	335.37	49.35	338.54	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	4.33	0.18	62.34	332.76	49.30	335.88	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	4.37	0.18	62.21	335.51	49.16	338.60	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	4.36	0.18	62.02	338.95	49.13	342.10	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	4.38	0.18	62.35	340.12	49.45	343.27	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	4.36	0.18	62.29	340.32	49.44	343.43	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	4.34	0.18	62.25	341.21	49.52	344.35	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	4.34	0.18	62.36	342.30	49.67	345.43	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	4.30	0.18	62.30	339.23	49.60	342.30	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	4.57	0.19	63.41	358.92	50.66	362.22	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	4.74	0.20	64.53	370.02	51.71	373.39	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	4.74	0.20	64.18	368.31	51.29	371.56	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	4.25	0.18	61.30	333.84	48.61	336.82	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	4.22	0.18	61.18	329.82	48.38	332.68	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	4.17	0.17	60.82	324.45	47.93	327.30	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	4.12	0.17	60.56	323.32	47.79	326.18	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	4.24	0.18	61.04	336.98	48.44	339.97	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	4.26	0.18	61.66	331.98	48.82	334.91	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	4.22	0.18	61.23	331.49	48.47	334.38	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	4.23	0.18	61.44	332.24	48.68	335.04	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	4.19	0.17	61.33	328.05	48.55	331.18	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	4.12	0.17	60.63	321.28	47.78	324.13	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	135.99	0.19	63.59	10183.74	50.23	10278.85	720:00	720:00

** Пересчитано из массы воды в объем:

при температуре $t = 10$ град.Сплотность воды $\rho_0(t) = 1000,29$ кг/куб.м

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ТЭМ-106 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106
№ ПУ 3060225

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3.599999 99999999	60	10	---
2	50	3.54	59	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
20.01.23	2.137	210.19	209.15	1.0	68.997	58.849	0.6	0.5	24.00
21.01.23	2.128	209.24	208.18	1.1	69.499	59.348	0.6	0.5	24.00
22.01.23	2.137	209.25	208.10	1.1	69.740	59.549	0.6	0.5	24.00
23.01.23	2.125	209.83	208.65	1.2	69.608	59.500	0.6	0.5	24.00
24.01.23	2.119	209.02	207.99	1.0	69.265	59.148	0.6	0.5	24.00
25.01.23	2.140	209.21	208.19	1.0	69.556	59.346	0.6	0.5	24.00
26.01.23	1.876	207.09	206.17	0.9	65.348	56.305	0.5	0.5	24.00
27.01.23	1.737	207.21	206.46	0.8	62.395	54.030	0.5	0.5	24.00
28.01.23	1.758	208.06	207.36	0.7	62.485	54.051	0.5	0.5	24.00
29.01.23	1.743	207.91	207.19	0.7	62.437	54.069	0.5	0.5	24.00
30.01.23	1.752	207.74	207.04	0.7	62.274	53.856	0.5	0.5	24.00
31.01.23	1.738	208.39	207.67	0.7	62.093	53.769	0.5	0.5	24.00
01.02.23	1.740	207.88	207.20	0.7	62.424	54.067	0.5	0.5	24.00
02.02.23	1.750	208.03	207.32	0.7	62.357	53.962	0.5	0.5	24.00
03.02.23	1.736	209.30	208.15	1.1	62.326	54.049	0.5	0.5	24.00
04.02.23	1.751	209.13	208.37	0.8	62.435	54.076	0.5	0.5	24.00
05.02.23	1.742	208.89	208.10	0.8	62.399	54.077	0.5	0.5	24.00
06.02.23	1.811	212.28	211.52	0.8	63.457	54.942	0.5	0.5	24.00
07.02.23	1.885	214.87	214.11	0.8	64.601	55.843	0.5	0.5	24.00
08.02.23	1.881	214.97	214.20	0.8	64.246	55.512	0.5	0.5	24.00
09.02.23	1.716	208.53	207.89	0.6	61.514	53.299	0.5	0.4	24.00
10.02.23	1.709	207.27	206.63	0.6	61.317	53.088	0.5	0.4	24.00
11.02.23	1.684	206.32	205.67	0.6	60.889	52.742	0.5	0.4	24.00
12.02.23	1.670	205.30	204.60	0.7	60.640	52.520	0.5	0.4	24.00
13.02.23	1.702	208.80	208.14	0.7	61.101	52.960	0.5	0.4	24.00
14.02.23	1.711	206.43	205.76	0.7	61.731	53.457	0.5	0.5	24.00
15.02.23	1.701	206.88	206.19	0.7	61.298	53.087	0.5	0.5	24.00
16.02.23	1.700	207.34	206.61	0.7	61.513	53.325	0.5	0.5	24.00
17.02.23	1.673	206.11	205.43	0.7	61.360	53.258	0.5	0.5	24.00
18.02.23	1.639	204.16	203.51	0.6	60.609	52.592	0.6	0.5	24.00
Итого	54.59	6255.6	6231.6	24.0	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	63.66	54.96	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработк и, (ч)
19.01.23 24:00	3413.6	300649.3	283251.1	74761.3
18.02.23 24:00	3468.2	306904.9	289482.7	75481.3
Итого за период	54.6	6255.6	6231.6	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:37:22 системой "Умный дом от Уфанет"
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
34 мкр.д.7 2 ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ377
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	1.70	67.89	109.82	52.38	108.95	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	1.70	68.33	108.90	52.71	108.02	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	1.70	68.55	108.24	52.84	107.38	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	1.69	68.41	109.03	52.89	108.18	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	1.68	68.12	108.86	52.68	108.03	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	1.69	68.38	108.94	52.85	108.10	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	1.48	63.94	105.66	49.94	105.03	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	1.39	61.39	105.23	48.16	104.72	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.40	61.46	105.14	48.12	104.63	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	1.38	61.36	104.06	48.08	103.56	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	1.40	61.26	105.46	47.99	104.95	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	1.40	61.06	106.82	47.97	106.30	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	1.40	61.39	107.31	48.32	106.72	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	1.40	61.34	107.41	48.30	106.81	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	1.38	61.31	107.62	48.43	107.02	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	1.38	61.42	107.90	48.58	107.27	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	1.37	61.31	106.55	48.47	105.94	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	1.46	62.51	113.82	49.67	113.12	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	1.52	63.55	117.28	50.60	116.52	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	1.51	63.17	116.56	50.22	115.82	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	1.35	60.34	104.65	47.45	104.10	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	1.34	60.17	103.24	47.21	102.73	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	1.32	59.90	101.64	46.87	101.19	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	1.31	59.61	101.29	46.70	100.83	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	1.34	60.12	106.17	47.44	105.63	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	1.36	60.71	104.33	47.65	103.78	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	1.34	60.27	104.00	47.38	103.45	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	1.35	60.50	104.38	47.59	103.80	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	1.33	60.32	102.83	47.41	102.27	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	1.30	59.61	100.64	46.63	100.13	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	43.35	62.59	3203.75	49.05	3184.98	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
34 мкр.д.7 Зввод
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ400
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	1.07	0.04	67.65	101.04	57.01	102.64	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	1.08	0.05	68.08	100.40	57.27	102.07	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	1.08	0.05	68.30	99.68	57.43	101.43	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	1.07	0.04	68.16	100.29	57.46	102.01	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	1.06	0.04	67.87	99.99	57.21	101.66	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	1.07	0.04	68.13	100.22	57.40	101.83	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	0.93	0.04	63.68	97.22	54.07	98.66	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	0.87	0.04	61.16	96.85	52.13	98.05	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	0.88	0.04	61.23	96.86	52.10	98.07	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	0.88	0.04	61.13	96.11	51.99	97.23	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	0.88	0.04	61.03	97.15	51.94	98.34	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	0.88	0.04	60.83	98.43	51.86	99.63	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	0.89	0.04	61.16	98.81	52.15	100.15	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	0.88	0.04	61.12	98.94	52.17	100.25	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	0.87	0.04	61.08	99.23	52.30	100.51	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	0.87	0.04	61.19	99.73	52.41	100.99	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	0.87	0.04	61.08	98.59	52.24	99.86	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	0.92	0.04	62.29	105.50	53.54	106.93	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	0.95	0.04	63.32	108.69	54.53	110.17	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	0.95	0.04	62.94	107.96	54.11	109.46	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	0.85	0.04	60.11	95.90	51.23	97.18	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	0.83	0.03	59.94	94.61	51.10	95.76	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	0.83	0.03	59.67	93.22	50.74	94.37	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	0.82	0.03	59.39	93.04	50.56	94.09	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	0.85	0.04	59.90	97.90	51.20	99.06	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	0.86	0.04	60.48	96.07	51.55	97.22	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	0.85	0.04	60.04	95.80	51.16	97.03	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	0.85	0.04	60.27	95.96	51.39	97.12	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	0.84	0.03	60.09	94.54	51.24	95.63	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	0.82	0.03	59.38	92.46	50.47	93.56	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	27.40	0.04	62.36	2951.20	53.06	2990.97	720:00	720:00

** Пересчитано из массы воды в объем:
при температуре $t = 10$ град.С
плотность воды $\rho_0(t) = 1000,29$ кг/куб.м

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169014

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xD178

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	68.40	58.95	9.45	151.230	148.080	150.920	148.520	6.20	6.27	1.3980	24.0	0.000
21.01.23	68.85	59.26	9.59	149.890	146.700	149.560	147.160	6.20	6.26	1.4040	24.0	0.000
22.01.23	69.08	59.40	9.68	149.070	145.850	148.740	146.360	6.20	6.26	1.4080	24.0	0.000
23.01.23	68.94	59.45	9.49	150.110	146.910	149.790	147.390	6.20	6.26	1.3920	24.0	0.000
24.01.23	68.63	59.22	9.41	149.590	146.460	149.280	146.890	6.20	6.24	1.3780	24.0	0.000
25.01.23	68.90	59.42	9.48	149.790	146.570	149.480	147.090	6.20	6.24	1.3870	24.0	0.000
26.01.23	64.60	56.10	8.50	144.850	142.090	144.670	142.550	6.20	5.99	1.2050	24.0	0.000
27.01.23	61.83	53.79	8.04	143.730	141.250	143.630	141.710	6.20	5.92	1.1380	24.0	0.000
28.01.23	61.91	53.84	8.07	143.800	141.270	143.680	141.760	6.20	5.94	1.1370	24.0	0.000
29.01.23	61.83	53.72	8.11	142.440	139.930	142.310	140.420	6.20	5.92	1.1320	24.0	0.000
30.01.23	61.70	53.62	8.08	144.130	141.640	144.010	142.090	6.20	5.93	1.1420	24.0	0.000
31.01.23	61.51	53.63	7.88	146.010	143.470	145.900	143.980	6.20	5.94	1.1280	24.0	0.000
01.02.23	61.84	53.92	7.92	146.700	144.110	146.590	144.670	6.20	5.93	1.1400	24.0	0.000
02.02.23	61.79	53.92	7.87	146.820	144.200	146.710	144.790	6.20	5.93	1.1340	24.0	0.000
03.02.23	61.76	53.98	7.78	146.730	144.130	146.630	144.710	6.20	5.94	1.1210	24.0	0.000
04.02.23	61.87	54.10	7.77	146.730	144.110	146.630	144.700	6.20	5.93	1.1170	24.0	0.000
05.02.23	61.78	53.97	7.81	145.130	142.600	145.040	143.090	6.20	5.91	1.1160	24.0	0.000
06.02.23	63.00	55.25	7.75	155.900	153.050	155.780	153.560	6.20	5.97	1.1850	24.0	0.000
07.02.23	64.03	56.25	7.78	161.800	158.760	161.660	159.270	6.20	6.00	1.2360	24.0	0.000
08.02.23	63.66	55.88	7.78	161.120	158.130	161.000	158.670	6.20	5.99	1.2310	24.0	0.000
09.02.23	61.32	53.41	7.91	142.540	140.090	142.450	140.550	6.20	5.76	1.1100	24.0	0.000
10.02.23	60.75	52.86	7.89	139.890	137.510	139.790	137.980	6.20	5.83	1.0850	24.0	0.000
11.02.23	60.33	52.33	8.00	137.100	134.790	136.990	135.280	6.20	5.82	1.0770	24.0	0.000
12.02.23	60.05	52.15	7.90	137.480	135.200	137.380	135.680	6.20	5.80	1.0700	24.0	0.000
13.02.23	60.56	52.92	7.64	144.970	142.520	144.880	143.000	6.20	5.78	1.0900	24.0	0.000
14.02.23	61.15	53.37	7.78	142.170	139.760	142.060	140.140	6.20	5.80	1.0860	24.0	0.000
15.02.23	60.71	52.96	7.75	141.810	139.410	141.730	139.830	6.20	5.80	1.0790	24.0	0.000
16.02.23	60.94	53.24	7.70	142.020	139.620	141.920	140.010	6.20	5.94	1.0750	24.0	0.000

17.02.23	60.77	53.05	7.72	139.470	137.140	139.380	137.550	6.20	6.12	1.0580	24.0	0.000
18.02.23	60.03	52.16	7.87	135.580	133.400	135.500	133.820	6.20	6.23	1.0460	24.0	0.000
Итого	---	---	---	4378.6	4298.75	4374.0	4313.22	---	---	35.3050	720.0	0.0
Среднее	63.08	54.87	8.21	---	---	---	---	6.20	5.99	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	53720.740	52846.230	53656.550	53029.570	486.664	18873.000	0.000
18.02.23 24:00	58099.340	57144.979	58030.639	57342.790	521.969	19593.000	0.000
Итого за период	4378.599	4298.748	4374.089	4313.220	35.305	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:37:38 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060236
 Номер абонента:
 Адрес установки: 34 мкр дом 8а 1ввод
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,393	157,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 20.01.2023 по 18.02.2023**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
20.01	4,800	336,2	339,0	2,8	---	68,78	54,51	0,50	0,50	24,00
21.01	4,828	335,3	338,0	2,8	---	69,27	54,88	0,50	0,50	24,00
22.01	4,830	333,9	336,6	2,8	---	69,53	55,07	0,50	0,50	24,00
23.01	4,801	335,1	337,9	2,8	---	69,36	55,04	0,50	0,50	24,00
24.01	2,695	287,9	281,3	---	6,5	72,04	62,68	0,50	0,50	24,00
25.01	1,971	265,7	255,6	---	10,2	74,33	66,93	0,50	0,50	24,00
26.01	3,047	263,2	253,8	---	9,5	75,69	64,12	0,50	0,50	24,00
Итого:	26,97	2157,3	2142,2	11,1	26,1	71,03	58,53	0,50	0,50	168,00
27.01	3,554	261,6	252,5	---	9,1	75,68	62,11	0,50	0,50	24,00
28.01	3,522	261,6	252,4	---	9,1	75,49	62,04	0,50	0,50	24,00
29.01	3,523	261,5	252,4	---	9,1	75,46	62,00	0,50	0,50	24,00
30.01	3,628	261,3	252,3	---	9,1	75,67	61,80	0,50	0,50	24,00
31.01	3,590	261,3	252,2	---	9,1	75,43	61,71	0,50	0,50	24,00
01.02	3,531	261,6	252,5	---	9,1	75,54	62,05	0,50	0,50	24,00
02.02	3,501	261,6	252,4	---	9,1	75,42	62,05	0,50	0,50	24,00
Итого:	24,85	1830,5	1766,8	0,0	63,8	75,53	61,97	0,50	0,50	168,00
03.02	3,449	261,7	252,5	---	9,2	75,30	62,13	0,50	0,50	24,00
04.02	3,451	261,7	252,6	---	9,2	75,38	62,20	0,50	0,50	24,00
05.02	3,472	261,6	252,5	---	9,2	75,32	62,06	0,50	0,50	24,00
06.02	2,538	263,1	253,1	---	10,0	70,47	63,10	0,50	0,50	24,00
07.02	2,087	264,6	254,0	---	10,6	67,74	64,41	0,50	0,50	24,00
08.02	4,033	335,2	335,8	0,7	---	65,42	53,39	0,50	0,50	24,00
09.02	3,894	333,7	336,4	2,7	---	61,36	49,69	0,50	0,50	24,00
Итого:	22,92	1981,6	1936,9	3,4	48,1	69,64	58,99	0,50	0,50	168,00
10.02	3,848	331,0	333,7	2,7	---	61,04	49,41	0,50	0,50	24,00
11.02	3,840	328,7	331,4	2,7	---	60,65	48,97	0,50	0,50	24,00
12.02	3,821	328,0	330,7	2,7	---	60,39	48,73	0,50	0,50	24,00
13.02	3,938	338,8	341,6	2,7	---	60,87	49,25	0,50	0,50	24,00
14.02	3,953	332,5	335,2	2,7	---	61,50	49,61	0,50	0,50	24,00
15.02	3,904	332,0	334,7	2,7	---	61,07	49,31	0,50	0,50	24,00
16.02	3,898	332,2	334,9	2,7	---	61,30	49,56	0,50	0,50	24,00
Итого:	27,20	2323,2	2342,2	18,9	0,0	60,98	49,27	0,50	0,50	168,00
17.02	3,817	329,5	332,1	2,7	---	61,15	49,56	0,50	0,50	24,00
18.02	3,751	326,5	329,2	2,7	---	60,38	48,89	0,50	0,50	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	7,57	656,0	661,3	5,3	0,0	60,77	49,23	0,50	0,50	48,00
Итого:	109,51	8948,7	8849,3	38,7	138,1	68,28	56,12	0,50	0,50	720,0

$$dT = 12,16$$

Общее время работы теплосистемы, ч	720,0	=	Tнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	720,0	=	720,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
			109,51
Показания интеграторов	На 24:00 19.01.2023	На 24:00 18.02.2023	Результат за период На 09:23 20.02.2023
Количество теплоты, Гкал	8431,09	8540,60	109,51 8546,88
Расход теплоносителя M1, т	586837,6	595786,2	8948,7 596260,5
Расход теплоносителя M2, т	577404,7	586254,0	8849,3 586732,2
Время наработки, ч	61823,6	62543,6	720,0 62576,9
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

АО "Жилуправление"
34 мкр.д.8а 2ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N LE114
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	ts1	tm1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	60	150	60	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	3.11	67.80	216.33	53.45	217.95	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	3.11	68.30	214.98	53.80	216.63	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	3.12	68.53	213.89	53.93	215.52	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	3.10	68.41	215.05	53.98	216.67	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	3.08	68.07	214.53	53.69	216.14	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	3.11	68.36	214.66	53.88	216.27	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	2.75	64.21	209.53	51.06	210.92	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	2.56	61.30	208.06	48.98	209.31	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	2.59	61.39	208.52	48.99	209.73	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	2.58	61.35	206.98	48.86	208.25	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	2.60	61.19	208.53	48.68	209.78	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	2.61	61.02	210.64	48.61	211.89	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	2.62	61.35	211.38	48.95	212.64	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	2.58	61.28	211.53	49.03	212.80	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	2.57	61.24	212.19	49.12	213.41	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	2.57	61.35	212.84	49.27	214.09	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	2.55	61.32	211.00	49.19	212.23	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	2.70	62.33	222.72	50.21	224.05	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	2.81	63.49	229.84	51.24	231.25	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	2.80	63.16	228.88	50.91	230.25	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	2.51	60.32	208.11	48.26	209.31	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	2.50	60.23	205.42	48.08	206.63	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	2.47	59.82	201.81	47.52	202.98	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	2.47	59.59	201.20	47.33	202.36	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	2.53	60.04	209.61	47.95	210.81	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	2.54	60.66	206.48	48.32	207.70	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	2.49	60.24	206.14	48.13	207.31	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	2.50	60.44	206.56	48.33	207.78	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	2.45	60.29	204.06	48.25	205.22	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	2.41	59.55	199.73	47.49	200.88	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	80.39	62.55	6331.22	49.85	6370.77	720:00	720:00

** Пересчитано из массы воды в объем:

при температуре $t = 10$ град.Сплотность воды $\rho_0(t) = 1000,29$ кг/куб.м

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
34 мкр дом 8а 3 ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ390
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.05	67.39	127.50	51.29	127.67	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	2.07	67.88	126.89	51.56	126.93	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	2.06	68.12	126.39	51.76	126.46	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	2.05	68.00	126.89	51.83	127.01	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.02	67.68	126.52	51.66	126.66	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	2.04	67.98	126.61	51.82	126.75	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	1.81	64.03	123.61	49.38	123.82	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	1.67	61.02	122.57	47.38	122.82	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.68	61.11	122.87	47.39	123.16	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	1.68	61.09	122.19	47.34	122.39	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	1.68	60.88	122.92	47.18	123.04	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	1.67	60.75	124.18	47.26	124.42	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	1.69	61.07	124.69	47.53	124.90	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	1.67	60.98	124.76	47.54	124.84	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	1.67	60.97	125.03	47.58	125.22	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	1.67	61.06	125.38	47.69	125.49	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	1.67	61.07	124.46	47.66	124.52	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	1.75	61.98	130.48	48.51	130.51	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	1.84	63.19	134.49	49.50	134.50	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	1.82	62.86	133.83	49.22	133.80	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	1.64	60.06	122.58	46.68	122.62	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	1.63	60.00	121.21	46.58	121.33	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	1.59	59.54	118.98	46.18	119.19	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	1.57	59.34	118.60	46.10	118.82	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	1.61	59.76	123.04	46.63	123.27	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	1.62	60.39	121.40	46.99	121.63	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	1.63	59.95	121.41	46.52	121.45	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	1.64	60.12	121.73	46.61	121.72	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	1.62	59.97	120.48	46.48	120.44	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	1.58	59.26	118.01	45.88	118.05	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	52.41	62.25	3729.69	48.19	3733.45	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ТЭМ-106 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 9/3

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060251

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	9.6	160	10	---
2	80	10.32	172	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
20.01.23	4.079	345.59	345.02	0.6	68.722	56.927	0.5	0.5	24.00
21.01.23	4.110	344.65	344.10	0.5	69.265	57.351	0.5	0.5	24.00
22.01.23	4.114	344.37	343.80	0.6	69.520	57.585	0.5	0.5	24.00
23.01.23	4.071	344.96	344.04	0.9	69.368	57.576	0.5	0.5	24.00
24.01.23	4.053	344.16	343.55	0.6	69.023	57.256	0.5	0.5	24.00
25.01.23	4.115	344.23	343.63	0.6	69.332	57.388	0.5	0.5	24.00
26.01.23	3.670	342.35	341.67	0.7	65.345	54.627	0.5	0.5	24.00
27.01.23	3.368	343.17	342.43	0.7	62.180	52.363	0.5	0.5	24.00
28.01.23	3.381	344.63	343.92	0.7	62.282	52.470	0.5	0.5	24.00
29.01.23	3.365	344.71	343.96	0.7	62.280	52.517	0.5	0.5	24.00
30.01.23	3.388	344.23	343.48	0.7	62.056	52.213	0.5	0.5	24.00
31.01.23	3.371	345.14	344.37	0.8	61.913	52.144	0.5	0.5	24.00
01.02.23	3.382	344.56	343.78	0.8	62.246	52.428	0.5	0.5	24.00
02.02.23	3.378	344.26	343.49	0.8	62.164	52.349	0.5	0.5	24.00
03.02.23	3.344	346.09	345.34	0.7	62.131	52.468	0.5	0.5	24.00
04.02.23	3.346	345.83	345.09	0.7	62.231	52.555	0.5	0.5	24.00
05.02.23	3.349	345.69	344.96	0.7	62.265	52.574	0.5	0.5	24.00
06.02.23	3.500	349.36	348.66	0.7	63.172	53.153	0.5	0.5	24.00
07.02.23	3.652	352.52	351.86	0.7	64.413	54.053	0.5	0.5	24.00
08.02.23	3.663	352.81	352.15	0.7	64.081	53.699	0.5	0.5	24.00
09.02.23	3.367	345.91	345.16	0.8	61.334	51.595	0.5	0.5	24.00
10.02.23	3.338	344.43	343.74	0.7	61.194	51.499	0.5	0.5	24.00
11.02.23	3.282	343.47	342.80	0.7	60.685	51.125	0.5	0.5	24.00
12.02.23	3.249	341.69	341.02	0.7	60.482	50.969	0.5	0.5	24.00
13.02.23	3.300	345.54	344.85	0.7	60.889	51.334	0.5	0.5	24.00
14.02.23	3.309	343.01	342.35	0.7	61.544	51.892	0.5	0.5	24.00
15.02.23	3.300	343.74	343.07	0.7	61.128	51.524	0.5	0.5	24.00
16.02.23	3.316	344.34	343.68	0.7	61.324	51.692	0.5	0.5	24.00
17.02.23	3.262	342.89	342.21	0.7	61.194	51.681	0.5	0.5	24.00
18.02.23	3.205	340.48	339.84	0.6	60.418	51.010	0.5	0.5	24.00
Итого	105.63	10348.8	10328.0	20.9	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	63.47	53.27	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработк и, (ч)
19.01.23 24:00	7358.0	600387.2	621217.1	70828.8
18.02.23 24:00	7463.6	610736.0	631545.1	71548.8
Итого за период	105.6	10348.8	10328.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

ТЭМ-106 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106
№ ПУ 3060227

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3	72	10	---
2	50	3	72	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
20.01.23	3.150	262.57	0.03	262.5	68.660	56.670	0.5	0.5	24.00
21.01.23	3.187	261.89	0.03	261.9	69.141	56.977	0.5	0.5	24.00
22.01.23	3.186	262.22	0.03	262.2	69.373	57.230	0.5	0.5	24.00
23.01.23	3.167	262.64	0.03	262.6	69.241	57.190	0.5	0.5	24.00
24.01.23	3.146	261.48	0.03	261.5	68.917	56.892	0.5	0.5	24.00
25.01.23	3.184	260.74	0.03	260.7	69.199	56.995	0.5	0.5	24.00
26.01.23	2.808	257.45	0.03	257.4	64.918	54.013	0.5	0.5	24.00
27.01.23	2.615	258.02	0.03	258.0	62.065	51.931	0.5	0.5	24.00
28.01.23	2.635	259.69	0.03	259.7	62.148	52.003	0.5	0.5	24.00
29.01.23	2.622	259.84	0.03	259.8	62.085	51.997	0.5	0.5	24.00
30.01.23	2.630	250.31	0.03	250.3	61.945	51.439	0.5	0.5	24.00
31.01.23	2.576	227.54	0.03	227.5	61.731	50.409	0.5	0.5	24.00
01.02.23	2.576	226.94	0.03	226.9	62.059	50.708	0.5	0.5	24.00
02.02.23	2.559	226.78	0.03	226.8	62.000	50.716	0.5	0.5	24.00
03.02.23	2.543	228.34	0.03	228.3	61.967	50.828	0.5	0.5	24.00
04.02.23	2.543	227.97	0.02	227.9	62.079	50.924	0.5	0.5	24.00
05.02.23	2.558	228.44	0.03	228.4	62.015	50.819	0.5	0.5	24.00
06.02.23	2.692	232.43	0.03	232.4	63.133	51.550	0.5	0.5	24.00
07.02.23	2.790	235.69	0.03	235.7	64.235	52.401	0.5	0.5	24.00
08.02.23	2.792	236.07	0.03	236.0	63.877	52.050	0.5	0.5	24.00
09.02.23	2.556	228.10	0.03	228.1	61.166	49.963	0.5	0.5	24.00
10.02.23	2.517	226.29	0.02	226.3	60.926	49.805	0.5	0.5	24.00
11.02.23	2.497	224.95	0.02	224.9	60.531	49.432	0.5	0.5	24.00
12.02.23	2.466	223.61	0.02	223.6	60.270	49.242	0.5	0.5	24.00
13.02.23	2.513	228.09	0.02	228.1	60.749	49.732	0.5	0.5	24.00
14.02.23	2.516	225.04	0.02	225.0	61.370	50.189	0.5	0.5	24.00
15.02.23	2.497	225.71	0.02	225.7	60.931	49.869	0.5	0.5	24.00
16.02.23	2.498	226.21	0.03	226.2	61.146	50.102	0.5	0.5	24.00
17.02.23	2.454	224.90	0.02	224.9	60.981	50.068	0.5	0.5	24.00
18.02.23	2.406	221.69	0.02	221.7	60.250	49.396	0.5	0.5	24.00
Итого	80.88	7181.6	0.8	7181.0	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	63.30	52.05	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработк и, (ч)
19.01.23 24:00	5670.6	433690.9	379963.3	65387.9
18.02.23 24:00	5751.5	440872.6	379964.1	66107.9
Итого за период	80.9	7181.7	0.8	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:33:42 системой "Умный дом от Уфанет"
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 9а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060237

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3	72	10	---
2	50	3.25	78	10	---

Система: 1 Подача + $Q = M1(h1 - h2)$
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
20.01.23	3.228	211.61	214.99	-3.4	68.352	53.099	0.5	0.5	24.00
21.01.23	3.246	210.99	214.37	-3.4	68.884	53.502	0.5	0.5	24.00
22.01.23	3.240	210.65	214.01	-3.4	69.140	53.764	0.5	0.5	24.00
23.01.23	3.218	211.13	214.54	-3.4	68.996	53.758	0.5	0.5	24.00
24.01.23	3.202	210.86	214.24	-3.4	68.650	53.467	0.5	0.5	24.00
25.01.23	3.243	210.84	214.23	-3.4	68.952	53.575	0.5	0.5	24.00
26.01.23	2.889	208.91	212.32	-3.4	64.957	51.133	0.5	0.5	24.00
27.01.23	2.670	208.68	212.10	-3.4	61.839	49.050	0.5	0.5	24.00
28.01.23	2.686	208.90	212.30	-3.4	61.938	49.086	0.5	0.5	24.00
29.01.23	2.676	208.39	211.77	-3.4	61.931	49.095	0.5	0.5	24.00
30.01.23	2.694	209.09	212.50	-3.4	61.709	48.828	0.5	0.5	24.00
31.01.23	2.676	210.68	214.14	-3.5	61.556	48.858	0.5	0.5	24.00
01.02.23	2.686	210.84	214.37	-3.5	61.888	49.153	0.5	0.5	24.00
02.02.23	2.671	210.67	214.33	-3.7	61.809	49.132	0.5	0.5	24.00
03.02.23	2.645	211.21	214.81	-3.6	61.785	49.267	0.5	0.5	24.00
04.02.23	2.645	211.57	215.08	-3.5	61.886	49.387	0.5	0.5	24.00
05.02.23	2.648	210.85	214.34	-3.5	61.906	49.351	0.5	0.5	24.00
06.02.23	2.756	215.53	219.08	-3.6	62.832	50.052	0.5	0.5	24.00
07.02.23	2.883	218.62	222.20	-3.6	64.040	50.856	0.5	0.5	24.00
08.02.23	2.894	218.25	221.85	-3.6	63.704	50.449	0.5	0.5	24.00
09.02.23	2.643	210.14	213.62	-3.5	61.037	48.465	0.5	0.5	24.00
10.02.23	2.605	208.58	212.30	-3.7	60.850	48.364	0.5	0.5	24.00
11.02.23	2.570	207.16	210.62	-3.5	60.338	47.940	0.5	0.5	24.00
12.02.23	2.535	206.69	210.11	-3.4	60.128	47.871	0.5	0.5	24.00
13.02.23	2.592	211.62	215.10	-3.5	60.544	48.302	0.5	0.5	24.00
14.02.23	2.603	208.73	212.19	-3.5	61.192	48.724	0.5	0.5	24.00
15.02.23	2.370	188.15	191.25	-3.1	60.780	48.189	0.5	0.5	21.63
16.02.23	2.603	209.10	212.54	-3.4	60.977	48.529	0.5	0.5	24.00
17.02.23	2.552	208.04	211.46	-3.4	60.850	48.584	0.5	0.5	24.00
18.02.23	2.510	206.02	209.46	-3.4	60.074	47.885	0.5	0.5	24.00
Итого	83.08	6292.5	6396.2	-103.9	---	---	---	---	717.63
Среднее	---	---	---	---	63.12	49.92	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработк и, (ч)
19.01.23 24:00	4999.2	319710.1	314821.0	66157.8
18.02.23 24:00	5082.3	326002.6	321217.2	66875.4
Итого за период	83.1	6292.5	6396.2	717.6

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:33:40 системой "Умный дом от Уфанет"
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 96

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106
№ ПУ 3060235

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3	60	10	---
2	50	3.025000	60.5	10	---

Система: 1 Подача + $Q = M1(h1 - h2)$
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
20.01.23	2.682	134.57	133.67	0.9	68.155	48.230	0.5	0.5	24.00
21.01.23	2.683	133.45	132.59	0.9	68.618	48.517	0.5	0.5	24.00
22.01.23	2.676	133.47	132.61	0.9	68.857	48.809	0.5	0.5	24.00
23.01.23	2.668	134.47	133.59	0.9	68.707	48.873	0.5	0.5	24.00
24.01.23	2.657	133.60	132.74	0.9	68.378	48.498	0.5	0.5	24.00
25.01.23	2.687	133.73	132.65	1.1	68.652	48.561	0.5	0.5	24.00
26.01.23	2.362	129.99	129.01	1.0	64.465	46.292	0.5	0.5	24.00
27.01.23	2.207	130.55	129.61	0.9	61.622	44.710	0.5	0.5	24.00
28.01.23	2.225	132.06	131.09	1.0	61.711	44.862	0.5	0.5	24.00
29.01.23	2.213	131.45	130.47	1.0	61.646	44.805	0.5	0.5	24.00
30.01.23	2.225	130.78	129.81	1.0	61.496	44.477	0.5	0.5	24.00
31.01.23	2.218	132.98	132.05	0.9	61.316	44.633	0.5	0.5	24.00
01.02.23	2.230	132.05	131.09	1.0	61.641	44.748	0.5	0.5	24.00
02.02.23	2.226	131.68	130.72	1.0	61.589	44.680	0.5	0.5	24.00
03.02.23	2.222	134.55	133.54	1.0	61.563	45.043	0.5	0.5	24.00
04.02.23	2.218	134.29	133.32	1.0	61.674	45.158	0.5	0.5	24.00
05.02.23	2.206	133.03	132.03	1.0	61.601	45.017	0.5	0.5	24.00
06.02.23	2.327	139.16	138.09	1.1	62.749	46.028	0.5	0.5	24.00
07.02.23	2.416	142.48	141.43	1.1	63.826	46.871	0.5	0.5	24.00
08.02.23	2.418	142.23	141.11	1.1	63.464	46.462	0.5	0.5	24.00
09.02.23	2.192	132.69	131.71	1.0	60.912	44.387	0.5	0.5	24.00
10.02.23	2.159	131.07	130.07	1.0	60.550	44.074	0.5	0.5	24.00
11.02.23	2.135	130.58	129.59	1.0	60.130	43.773	0.5	0.5	24.00
12.02.23	2.101	128.00	127.07	0.9	59.852	43.431	0.5	0.5	24.00
13.02.23	2.165	134.36	133.35	1.0	60.354	44.237	0.5	0.5	24.00
14.02.23	2.158	130.09	129.13	1.0	60.953	44.360	0.5	0.5	24.00
15.02.23	2.157	132.14	131.16	1.0	60.519	44.193	0.5	0.5	24.00
16.02.23	2.169	132.21	131.20	1.0	60.753	44.346	0.5	0.5	24.00
17.02.23	2.125	129.98	129.01	1.0	60.583	44.227	0.5	0.5	24.00
18.02.23	2.075	127.05	126.14	0.9	59.841	43.504	0.5	0.5	24.00
Итого	69.20	3988.7	3959.7	29.5	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	62.87	45.53	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработк и, (ч)
19.01.23 24:00	2706.2	188302.2	187254.0	33753.9
18.02.23 24:00	2775.4	192290.9	191213.7	34473.9
Итого за период	69.2	3988.7	3959.7	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

ТВ-7 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 10

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20127892

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x21D3

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.05	53.72	15.33	5.28	5.22	н/д	484.170	480.440	473.904	473.899	н/д	7.266	24	0
21.01.23	69.53	54.10	15.43	5.28	5.22	н/д	483.010	479.200	472.629	472.614	н/д	7.295	24	0
22.01.23	69.76	54.33	15.43	5.28	5.22	н/д	483.240	479.350	472.761	472.725	н/д	7.299	24	0
23.01.23	69.62	54.32	15.31	5.28	5.22	н/д	484.200	480.310	473.741	473.707	н/д	7.256	24	0
24.01.23	69.30	54.08	15.23	5.26	5.21	н/д	482.690	478.850	472.344	472.311	н/д	7.195	24	0
25.01.23	69.58	54.23	15.35	5.26	5.20	н/д	482.940	479.070	472.504	472.467	н/д	7.256	24	0
26.01.23	65.27	51.55	13.73	5.03	4.96	н/д	478.030	474.910	468.936	468.900	н/д	6.438	24	0
27.01.23	62.45	49.60	12.85	4.93	4.86	н/д	477.360	474.710	469.075	469.071	н/д	6.027	24	0
28.01.23	62.53	49.69	12.85	4.95	4.87	н/д	480.160	477.410	471.755	471.755	н/д	6.062	24	0
29.01.23	62.47	49.72	12.75	4.94	4.85	н/д	480.160	477.470	471.802	471.802	н/д	6.015	24	0
30.01.23	62.33	49.56	12.77	4.94	4.86	н/д	479.910	477.270	471.608	471.608	н/д	6.023	24	0
31.01.23	62.14	49.51	12.63	4.95	4.88	н/д	481.450	478.840	473.184	473.184	н/д	5.978	24	0
01.02.23	62.47	49.95	12.52	4.94	4.88	н/д	482.020	477.010	473.522	471.381	н/д	5.929	24	0
02.02.23	62.41	49.81	12.60	4.93	4.87	н/д	481.230	477.720	472.689	472.224	н/д	5.955	24	0
03.02.23	62.37	49.83	12.54	4.94	4.88	н/д	483.610	480.590	475.088	475.018	н/д	5.958	24	0
04.02.23	62.49	49.96	12.53	4.94	4.88	н/д	483.030	480.390	474.618	474.612	н/д	5.946	24	0
05.02.23	62.42	49.94	12.48	4.92	4.86	н/д	482.560	480.100	474.272	474.272	н/д	5.920	24	0
06.02.23	63.54	50.66	12.88	4.97	4.94	н/д	488.920	486.250	480.190	480.190	н/д	6.184	24	0
07.02.23	64.65	51.44	13.20	5.00	4.98	н/д	492.940	490.110	483.817	483.817	н/д	6.388	24	0
08.02.23	64.29	51.14	13.15	4.99	4.98	н/д	493.050	490.240	484.035	484.035	н/д	6.366	24	0
09.02.23	61.51	49.14	12.37	4.77	4.70	н/д	482.090	479.730	474.037	474.037	н/д	5.864	24	0
10.02.23	61.32	48.89	12.43	4.86	4.78	н/д	479.280	476.880	471.316	471.316	н/д	5.860	24	0
11.02.23	60.94	48.59	12.35	4.82	4.73	н/д	478.210	475.920	470.396	470.396	н/д	5.812	24	0
12.02.23	60.68	48.44	12.24	4.81	4.72	н/д	475.880	473.640	468.157	468.157	н/д	5.730	24	0
13.02.23	61.21	48.83	12.39	4.88	4.81	н/д	401.130	425.120	394.507	394.507	н/д	4.886	20	4
14.02.23	61.78	49.27	12.51	4.84	4.77	н/д	478.790	475.980	470.691	470.344	н/д	5.886	24	0
15.02.23	61.34	48.96	12.38	4.83	4.76	н/д	479.650	477.320	471.705	471.705	н/д	5.842	24	0

16.02.23	61.56	49.17	12.39	4.96	4.88	н/д	480.340	478.070	472.371	472.371	н/д	5.854	24	0
17.02.23	61.39	49.10	12.29	5.13	5.05	н/д	477.730	475.410	469.794	469.794	н/д	5.776	24	0
18.02.23	60.66	48.50	12.15	5.25	5.16	н/д	473.990	471.720	466.294	466.294	н/д	5.667	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	14371.77	14310.03	14111.74	14108.51	---	185.933	716	4
Среднее	63.72	50.55	13.17	5.01	4.94	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
19.01.23 24:00	124577.7 60	124411.9 70	0.000	122729.0 80	122720.2 53	0.000	1471.766	7341
18.02.23 24:00	138949.5 30	138722.0 00	0.000	136840.8 24	136828.7 69	0.000	1657.700	8057
Итого за период	14371.77 0	14310.03 0	0.000	14111.74 4	14108.51 6	0.000	185.934	716

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 16:36:51 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

АО "Жилуправление"
34 мкр.д.10а
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ391
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.36	0.10	67.35	181.03	54.33	175.36	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	2.36	0.10	67.76	179.83	54.63	174.37	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	2.35	0.10	67.98	179.58	54.86	174.29	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	2.35	0.10	67.83	180.22	54.79	174.88	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.36	0.10	67.55	180.38	54.47	175.18	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	2.37	0.10	67.81	180.57	54.66	175.40	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	2.08	0.09	63.32	178.67	51.65	173.32	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	1.96	0.08	60.92	178.85	49.92	173.49	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.96	0.08	60.98	179.03	50.02	173.81	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	1.95	0.08	60.87	178.89	49.94	173.55	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	1.96	0.08	60.78	179.67	49.84	174.49	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	1.94	0.08	60.58	180.46	49.78	175.30	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	1.95	0.08	60.90	180.45	50.07	175.18	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	1.94	0.08	60.87	180.58	50.08	175.25	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	1.92	0.08	60.82	180.95	50.17	175.53	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	1.93	0.08	60.94	181.15	50.28	175.75	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	1.93	0.08	60.81	180.59	50.11	175.19	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	2.01	0.08	62.06	184.53	51.13	179.14	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	2.08	0.09	63.05	186.66	51.88	181.38	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	2.07	0.09	62.66	186.46	51.54	181.14	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	1.90	0.08	59.86	179.97	49.31	174.74	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	1.89	0.08	59.67	178.52	49.07	173.37	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	1.87	0.08	59.44	178.00	48.92	172.78	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	1.85	0.08	59.14	177.60	48.72	172.65	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	1.89	0.08	59.65	181.31	49.19	176.22	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	1.90	0.08	60.23	179.04	49.61	173.97	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	1.88	0.08	59.80	179.47	49.30	174.51	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	1.89	0.08	60.03	179.21	49.45	174.10	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	1.87	0.08	59.84	178.31	49.36	173.12	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	1.83	0.08	59.15	176.83	48.79	171.82	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	60.62	0.08	62.09	5406.82	50.86	5249.31	720:00	720:00

** Пересчитано из массы воды в объем:

при температуре $t = 10$ град.Сплотность воды $\rho_0(t) = 1000,29$ кг/куб.м

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
34 мкр.д.12/2
Жилой дом
ИМ 2300 N BA774
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1	tm2
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.30	68.81	170.33	55.28	172.16	24:00	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	2.33	69.28	169.67	55.55	171.19	24:00	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	2.33	69.50	169.08	55.71	170.67	24:00	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	2.30	69.38	169.68	55.79	171.27	24:00	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.29	69.05	171.33	55.66	172.83	24:00	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	2.31	69.34	172.28	55.94	174.01	24:00	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	2.04	64.95	168.80	52.87	170.49	24:00	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	1.92	62.17	168.93	50.81	170.46	24:00	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.92	62.25	170.44	50.95	171.97	24:00	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	1.92	62.19	169.61	50.85	171.18	24:00	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	1.93	62.04	170.71	50.70	171.97	24:00	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	1.92	61.86	172.09	50.70	173.43	24:00	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	1.93	62.19	172.47	50.96	173.77	24:00	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	1.92	62.15	172.09	50.99	173.44	24:00	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	1.90	62.12	173.50	51.15	175.29	24:00	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	1.90	62.23	174.87	51.36	176.84	24:00	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	1.90	62.16	173.96	51.22	175.65	24:00	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	2.00	63.29	181.60	52.27	183.11	24:00	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	2.08	64.42	185.90	53.21	187.31	24:00	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	2.10	64.04	185.51	52.73	186.59	24:00	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	1.91	61.16	172.51	50.15	173.98	24:00	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	1.89	61.02	170.54	49.94	172.11	24:00	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	1.86	60.66	168.69	49.63	170.22	24:00	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	1.84	60.39	168.09	49.44	169.53	24:00	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	1.86	60.88	169.27	49.84	170.68	24:00	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	1.88	61.50	170.76	50.49	172.36	24:00	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	1.86	61.07	170.81	50.16	172.18	24:00	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	1.86	61.30	171.24	50.39	172.74	24:00	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	1.83	61.14	169.17	50.30	171.03	24:00	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	1.81	60.39	166.75	49.52	168.26	24:00	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	час:мин
720:00	59.83	63.43	5160.69	51.82	5206.71	720:00	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 13

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182302

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x093В

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	68.78	58.55	10.23	238.810	233.780	232.420	228.820	6.90	6.70	2.3880	24.0	0.000
21.01.23	69.23	58.88	10.35	237.660	232.540	231.370	227.690	6.90	6.70	2.4050	24.0	0.000
22.01.23	69.46	59.11	10.35	236.880	231.770	230.640	226.940	6.90	6.70	2.3990	24.0	0.000
23.01.23	69.32	59.05	10.27	237.820	232.690	231.580	227.850	6.90	6.70	2.3900	24.0	0.000
24.01.23	69.02	58.80	10.22	238.620	233.540	232.360	228.660	6.90	6.70	2.3860	24.0	0.000
25.01.23	69.29	59.03	10.26	239.250	234.130	233.020	229.250	6.90	6.70	2.4030	24.0	0.000
26.01.23	64.89	55.77	9.12	234.200	229.740	227.470	224.200	6.90	6.70	2.0960	24.0	0.000
27.01.23	62.14	53.63	8.51	233.320	229.240	226.460	223.370	6.90	6.70	1.9490	24.0	0.000
28.01.23	62.22	53.70	8.52	234.350	230.200	227.510	224.460	6.90	6.70	1.9590	24.0	0.000
29.01.23	62.14	53.66	8.48	233.190	229.060	226.380	223.330	6.90	6.70	1.9450	24.0	0.000
30.01.23	62.01	53.31	8.70	227.520	223.550	220.780	217.860	6.90	6.70	1.9430	24.0	0.000
31.01.23	61.79	52.69	9.10	214.230	210.490	207.670	205.030	6.90	6.70	1.9120	24.0	0.000
01.02.23	62.13	52.99	9.14	214.630	210.840	208.100	205.400	6.90	6.70	1.9270	24.0	0.000
02.02.23	62.08	52.98	9.10	214.680	210.880	208.130	205.440	6.90	6.70	1.9170	24.0	0.000
03.02.23	62.04	53.00	9.04	216.170	212.330	209.620	206.940	6.90	6.70	1.9160	24.0	0.000
04.02.23	62.17	53.18	8.99	217.620	213.780	211.080	208.260	6.90	6.70	1.9210	24.0	0.000
05.02.23	62.08	53.05	9.03	216.230	212.420	209.630	206.880	6.90	6.70	1.9150	24.0	0.000
06.02.23	63.30	54.20	9.10	225.580	221.470	218.920	215.930	6.90	6.70	2.0130	24.0	0.000
07.02.23	64.36	55.12	9.24	230.650	226.310	224.040	220.910	6.90	6.70	2.0900	24.0	0.000
08.02.23	63.99	54.78	9.21	230.010	225.750	223.350	220.260	6.90	6.70	2.0800	24.0	0.000
09.02.23	61.41	52.46	8.95	214.050	210.350	206.970	204.330	6.90	6.70	1.8850	24.0	0.000
10.02.23	61.00	52.03	8.97	211.610	208.010	204.550	202.030	6.90	6.70	1.8620	24.0	0.000
11.02.23	60.60	51.63	8.97	209.450	205.870	202.500	200.010	6.90	6.70	1.8440	24.0	0.000
12.02.23	60.32	51.44	8.88	208.650	205.130	201.710	199.280	6.90	6.70	1.8220	24.0	0.000
13.02.23	60.82	51.87	8.95	210.420	206.820	203.490	200.870	6.90	6.70	1.8470	24.0	0.000
14.02.23	61.43	52.43	9.00	212.640	209.020	205.640	203.000	6.90	6.70	1.8800	24.0	0.000
15.02.23	61.00	52.04	8.96	212.280	208.670	205.200	202.570	6.90	6.70	1.8680	24.0	0.000
16.02.23	61.23	52.24	8.99	212.930	209.300	205.860	203.220	6.90	6.70	1.8800	24.0	0.000

17.02.23	61.06	52.09	8.97	210.680	207.070	203.610	201.070	6.90	6.70	1.8550	24.0	0.000
18.02.23	60.33	51.38	8.95	207.380	203.950	200.220	197.790	6.90	6.70	1.8220	24.0	0.000
Итого	---	---	---	6681.5	6558.70	6480.2	6391.65	---	---	60.5190	720.0	0.0
Среднее	63.38	54.16	9.21	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	81241.449	76409.350	79224.180	74848.180	664.756	16958.000	409.000
18.02.23 24:00	88158.729	83199.510	85934.200	81466.449	727.292	17702.000	409.000
Итого за период	6917.280	6790.159	6710.020	6618.269	62.536	744.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:37:10 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 13а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166313

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0хАСОС

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	68.64	58.34	10.30	265.700	260.080	262.080	258.000	6.19	5.70	2.6810	24.0	0.000
21.01.23	69.09	58.70	10.39	264.420	258.790	260.780	256.630	6.19	5.70	2.6890	24.0	0.000
22.01.23	69.32	58.91	10.41	263.530	257.830	259.900	255.750	6.19	5.71	2.6840	24.0	0.000
23.01.23	69.18	58.90	10.28	264.530	258.820	260.960	256.800	6.19	5.71	2.6640	24.0	0.000
24.01.23	68.88	58.69	10.19	265.860	260.180	262.270	258.110	6.18	5.69	2.6500	24.0	0.000
25.01.23	69.15	58.89	10.26	266.790	261.050	263.200	258.960	6.18	5.68	2.6790	24.0	0.000
26.01.23	64.76	55.57	9.19	261.150	256.190	257.770	254.050	5.93	5.46	2.3500	24.0	0.000
27.01.23	62.03	53.41	8.62	260.460	255.900	257.220	253.860	5.84	5.37	2.2090	24.0	0.000
28.01.23	62.11	53.51	8.60	261.540	256.910	258.340	254.900	5.86	5.38	2.2070	24.0	0.000
29.01.23	62.03	53.46	8.57	260.240	255.640	257.060	253.630	5.84	5.37	2.1910	24.0	0.000
30.01.23	61.90	53.27	8.63	257.910	253.400	254.700	251.340	5.85	5.37	2.1880	24.0	0.000
31.01.23	61.69	52.96	8.73	251.570	247.200	248.360	245.110	5.87	5.37	2.1570	24.0	0.000
01.02.23	62.02	53.24	8.78	252.090	247.660	248.910	245.590	5.87	5.37	2.1770	24.0	0.000
02.02.23	61.98	53.22	8.76	252.170	247.780	248.980	245.660	5.86	5.36	2.1690	24.0	0.000
03.02.23	61.93	53.40	8.53	256.870	252.360	253.740	250.380	5.88	5.36	2.1520	24.0	0.000
04.02.23	62.05	53.66	8.39	262.100	257.520	259.020	255.550	5.89	5.34	2.1630	24.0	0.000
05.02.23	61.96	53.52	8.44	260.490	255.890	257.360	253.920	5.87	5.33	2.1600	24.0	0.000
06.02.23	63.19	54.71	8.48	271.960	266.990	268.820	265.080	5.96	5.36	2.2650	24.0	0.000
07.02.23	64.24	55.60	8.64	277.980	272.750	274.760	270.840	6.01	5.38	2.3570	24.0	0.000
08.02.23	63.87	55.20	8.67	277.030	271.870	273.840	269.940	5.99	5.37	2.3570	24.0	0.000
09.02.23	61.29	52.85	8.44	257.880	253.450	254.750	251.410	5.71	5.18	2.1370	24.0	0.000
10.02.23	60.88	52.49	8.39	254.960	250.620	251.820	248.580	5.78	5.27	2.1070	24.0	0.000
11.02.23	60.50	52.13	8.37	252.400	248.120	249.300	246.180	5.74	5.24	2.0750	24.0	0.000
12.02.23	60.22	51.91	8.31	251.450	247.220	248.370	245.260	5.73	5.23	2.0560	24.0	0.000
13.02.23	60.72	52.29	8.43	253.520	249.200	250.420	247.270	5.76	5.25	2.1010	24.0	0.000
14.02.23	61.33	52.92	8.41	256.020	251.590	252.910	249.590	5.78	5.26	2.1170	24.0	0.000
15.02.23	60.90	52.53	8.37	255.580	251.230	252.510	249.230	5.77	5.25	2.1020	24.0	0.000
16.02.23	61.12	52.78	8.34	256.420	252.030	253.320	250.010	5.89	5.37	2.1010	24.0	0.000

17.02.23	60.95	52.65	8.30	253.740	249.450	250.650	247.390	6.06	5.54	2.0670	24.0	0.000
18.02.23	60.22	51.93	8.29	249.790	245.650	246.760	243.640	6.15	5.66	2.0380	24.0	0.000
Итого	---	---	---	7796.1	7653.37	7698.8	7592.66	---	---	68.0500	720.0	0.0
Среднее	63.27	54.38	8.88	---	---	---	---	5.93	5.42	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	78097.870	76919.130	77030.540	76159.170	601.051	11678.000	0.000
18.02.23 24:00	85894.020	84572.499	84729.420	83751.829	669.101	12398.000	0.000
Итого за период	7796.150	7653.368	7698.880	7592.659	68.050	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:37:13 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 16а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00177716

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x2B41

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	68.89	61.09	7.80	365.890	361.430	371.350	361.430	6.90	2.22	2.8530	24.0	0.000
21.01.23	69.52	61.59	7.93	364.310	359.730	369.690	359.730	6.90	2.17	2.8900	24.0	0.000
22.01.23	69.80	61.77	8.03	362.800	358.220	368.190	358.220	6.90	2.15	2.9130	24.0	0.000
23.01.23	69.69	61.73	7.96	364.260	359.640	369.550	359.640	6.90	2.04	2.8950	24.0	0.000
24.01.23	69.42	61.45	7.97	363.870	359.400	369.360	359.400	6.90	1.10	2.9030	24.0	0.000
25.01.23	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
26.01.23	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
27.01.23	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
28.01.23	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
29.01.23	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
30.01.23	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
31.01.23	0.01	0.00	0.01	528.640	526.700	537.560	526.700	-323.15	13.03	2.6100	39.0	0.000
01.02.23	62.57	55.90	6.67	360.710	357.660	366.510	357.660	6.90	1.72	2.4220	24.0	0.000
02.02.23	62.52	55.85	6.67	360.870	357.770	366.590	357.770	6.90	1.82	2.4180	24.0	0.000
03.02.23	62.48	55.88	6.60	362.300	359.260	368.180	359.260	6.90	1.77	2.4050	24.0	0.000
04.02.23	62.60	56.04	6.56	363.610	360.440	369.370	360.440	6.90	1.75	2.4020	24.0	0.000
05.02.23	62.51	55.89	6.62	361.210	358.130	367.010	358.130	6.90	1.71	2.4040	24.0	0.000
06.02.23	63.73	56.99	6.74	377.100	373.640	383.100	373.640	6.90	1.65	2.5540	24.0	0.000
07.02.23	64.79	57.96	6.83	385.950	382.110	391.910	382.110	6.90	1.69	2.6500	24.0	0.000
08.02.23	64.41	57.58	6.83	384.430	380.780	390.550	380.780	6.90	1.65	2.6380	24.0	0.000
09.02.23	61.83	55.23	6.60	357.900	354.980	363.610	354.980	6.90	1.67	2.3770	24.0	0.000
10.02.23	61.43	54.83	6.60	353.820	351.050	359.590	351.050	6.90	1.79	2.3500	24.0	0.000
11.02.23	61.05	54.46	6.59	350.140	347.430	355.830	347.430	6.90	1.78	2.3230	24.0	0.000
12.02.23	60.77	54.24	6.53	348.830	346.170	354.520	346.170	6.90	1.80	2.2950	24.0	0.000
13.02.23	61.27	54.72	6.55	351.850	349.070	357.480	349.070	6.90	1.84	2.3230	24.0	0.000
14.02.23	61.88	55.32	6.56	355.290	352.380	360.980	352.380	6.90	1.88	2.3440	24.0	0.000
15.02.23	61.44	54.90	6.54	354.420	351.670	360.210	351.670	6.90	1.77	2.3340	24.0	0.000
16.02.23	61.67	55.16	6.51	355.770	352.870	361.410	352.870	6.90	1.88	2.3300	24.0	0.000

17.02.23	61.49	55.03	6.46	351.670	348.880	357.430	348.880	6.90	1.84	2.2890	24.0	0.000
18.02.23	60.76	54.28	6.48	346.230	343.590	351.810	343.590	6.90	1.73	2.2590	24.0	0.000
Итого	---	---	---	8831.8	8753.00	8971.7	8753.00	---	---	60.1810	591.0	0.0
Среднее	61.10	54.49	6.60	---	---	---	---	-6.85	2.27	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	444269.090	440566.999	459097.510	448654.899	3273.553	8351.000	4299.000
18.02.23 24:00	107010.740	106954.580	107123.650	106954.580	100045.727	100471.000	0.000
Итого за период	-337258.350	-333612.419	-351973.860	-341700.318	96772.174	92120.000	-4299.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:32:55 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 16б

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182774

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x040F

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.09	60.82	8.27	352.980	345.430	352.330	346.350	6.90	6.70	2.8550	24.0	0.000
21.01.23	69.58	61.21	8.37	351.370	343.770	350.670	344.630	6.90	6.70	2.8760	24.0	0.000
22.01.23	69.82	61.41	8.41	350.090	342.430	349.380	343.350	6.90	6.70	2.8760	24.0	0.000
23.01.23	69.67	61.39	8.28	351.470	343.810	350.790	344.770	6.90	6.70	2.8490	24.0	0.000
24.01.23	69.36	61.10	8.26	351.140	343.560	350.480	344.480	6.90	6.70	2.8360	24.0	0.000
25.01.23	69.63	61.29	8.34	351.330	343.680	350.660	344.640	6.90	6.70	2.8650	24.0	0.000
26.01.23	65.16	57.74	7.42	343.730	337.140	343.220	337.920	6.90	6.70	2.5010	24.0	0.000
27.01.23	62.45	55.51	6.94	342.370	336.300	342.020	337.180	6.90	6.70	2.3310	24.0	0.000
28.01.23	62.52	55.53	6.99	343.150	337.050	342.820	337.930	6.90	6.70	2.3560	24.0	0.000
29.01.23	62.44	55.49	6.95	341.510	335.440	341.130	336.260	6.90	6.70	2.3260	24.0	0.000
30.01.23	62.34	54.52	7.82	294.270	289.060	293.900	289.830	6.90	6.70	2.2580	24.0	0.000
31.01.23	62.08	51.75	10.33	207.210	203.600	206.670	204.030	6.90	6.70	2.1020	24.0	0.000
01.02.23	62.41	52.00	10.41	207.620	203.940	207.080	204.440	6.90	6.70	2.1190	24.0	0.000
02.02.23	62.37	51.97	10.40	207.710	204.060	207.190	204.550	6.90	6.70	2.1200	24.0	0.000
03.02.23	62.33	52.00	10.33	208.600	204.950	208.030	205.390	6.90	6.70	2.1150	24.0	0.000
04.02.23	62.45	52.11	10.34	209.300	205.550	208.770	206.130	6.90	6.70	2.1250	24.0	0.000
05.02.23	62.34	52.00	10.34	208.040	204.360	207.520	204.930	6.90	6.70	2.1120	24.0	0.000
06.02.23	63.59	53.10	10.49	217.290	213.280	216.720	213.890	6.90	6.70	2.2350	24.0	0.000
07.02.23	64.63	54.03	10.60	222.130	217.920	221.510	218.510	6.90	6.70	2.3110	24.0	0.000
08.02.23	64.25	53.62	10.63	221.430	217.250	220.840	217.890	6.90	6.70	2.3080	24.0	0.000
09.02.23	61.67	51.35	10.32	205.960	202.400	205.460	202.930	6.90	6.70	2.0830	24.0	0.000
10.02.23	61.25	50.98	10.27	203.550	200.070	203.050	200.550	6.90	6.70	2.0530	24.0	0.000
11.02.23	60.89	50.58	10.31	201.540	198.170	201.010	198.610	6.90	6.70	2.0380	24.0	0.000
12.02.23	60.60	50.33	10.27	200.760	197.420	200.250	197.870	6.90	6.70	2.0280	24.0	0.000
13.02.23	61.11	50.74	10.37	202.540	199.130	202.000	199.600	6.90	6.70	2.0640	24.0	0.000
14.02.23	61.71	51.35	10.36	204.580	201.020	204.040	201.530	6.90	6.70	2.0810	24.0	0.000
15.02.23	61.28	50.98	10.30	204.280	200.730	203.770	201.340	6.90	6.70	2.0620	24.0	0.000
16.02.23	61.51	51.28	10.23	204.880	201.330	204.360	201.860	6.90	6.70	2.0570	24.0	0.000

17.02.23	61.33	51.09	10.24	202.770	199.270	202.230	199.750	6.90	6.70	2.0390	24.0	0.000
18.02.23	60.60	50.28	10.32	199.680	196.320	199.210	196.810	6.90	6.70	2.0250	24.0	0.000
Итого	---	---	---	7713.2	7568.44	7697.1	7587.95	---	---	69.0060	720.0	0.0
Среднее	63.68	54.25	9.43	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	159889.540	157303.669	159710.259	157721.080	1154.596	22089.000	600.000
18.02.23 24:00	167602.819	164872.110	167407.369	165309.030	1223.602	22809.000	600.000
Итого за период	7713.278	7568.440	7697.110	7587.950	69.006	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:37:07 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
34 мкр дом 19
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ704
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ и ОСТ

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	6.70	68.18	501.83	54.81	501.72	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	6.74	68.63	499.20	55.11	499.01	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	6.74	68.85	497.31	55.29	497.14	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	6.70	68.71	499.42	55.28	499.30	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	6.67	68.41	498.50	55.02	498.38	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	6.74	68.68	498.42	55.14	498.34	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	5.91	64.18	488.77	52.09	488.71	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	5.53	61.58	487.16	50.22	487.31	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	5.55	61.66	488.13	50.26	488.19	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	5.52	61.56	485.78	50.19	485.88	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	5.57	61.46	488.39	50.05	488.20	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	5.53	61.26	491.05	49.99	490.96	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	5.56	61.59	491.78	50.27	491.94	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	5.52	61.54	491.98	50.31	492.14	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	5.47	61.50	493.75	50.40	493.69	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	5.50	61.62	495.09	50.49	495.06	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	5.50	61.51	491.90	50.32	491.91	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	5.81	62.72	513.54	51.40	513.66	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	6.03	63.78	524.96	52.27	525.07	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	6.04	63.40	523.33	51.84	523.32	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	5.47	60.53	487.17	49.35	487.05	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	5.38	60.37	481.37	49.19	481.52	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	5.33	60.09	476.46	48.88	476.64	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	5.25	59.81	474.71	48.74	474.90	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	5.35	60.31	478.89	49.11	479.09	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	5.40	60.91	483.80	49.74	483.85	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	5.36	60.47	482.95	49.36	483.11	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	5.39	60.70	484.64	49.56	484.76	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	5.30	60.51	479.56	49.45	479.67	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	5.23	59.81	472.04	48.71	472.24	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	172.77	62.81	14751.87	51.09	14752.76	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
34 мкр.д.20
Жилой дом
ИМ 2300 N BA776
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	1.20	0.05	68.05	90.38	54.75	91.01	24:00
22-01-2023 00:00:00	1.21	0.05	68.52	89.43	55.00	90.06	24:00
23-01-2023 00:00:00	1.20	0.05	68.74	88.88	55.19	89.51	24:00
24-01-2023 00:00:00	1.20	0.05	68.62	89.08	55.17	89.71	24:00
25-01-2023 00:00:00	1.18	0.05	68.31	89.84	55.11	90.46	24:00
26-01-2023 00:00:00	1.20	0.05	68.59	89.71	55.21	90.35	24:00
27-01-2023 00:00:00	1.05	0.04	64.37	88.31	52.43	88.85	24:00
28-01-2023 00:00:00	0.98	0.04	61.59	89.10	50.59	89.58	24:00
29-01-2023 00:00:00	0.99	0.04	61.68	91.44	50.86	91.93	24:00
30-01-2023 00:00:00	0.98	0.04	61.62	89.90	50.65	90.38	24:00
31-01-2023 00:00:00	1.00	0.04	61.47	90.15	50.40	90.64	24:00
01-02-2023 00:00:00	1.00	0.04	61.28	90.04	50.20	90.52	24:00
02-02-2023 00:00:00	0.99	0.04	61.60	89.38	50.45	89.86	24:00
03-02-2023 00:00:00	0.99	0.04	61.53	89.08	50.42	89.56	24:00
04-02-2023 00:00:00	0.98	0.04	61.51	89.59	50.50	90.07	24:00
05-02-2023 00:00:00	0.98	0.04	61.62	90.67	50.76	91.15	24:00
06-02-2023 00:00:00	0.98	0.04	61.56	90.17	50.69	90.65	24:00
07-02-2023 00:00:00	1.04	0.04	62.67	94.82	51.73	95.33	24:00
08-02-2023 00:00:00	1.08	0.04	63.80	96.43	52.60	96.98	24:00
09-02-2023 00:00:00	1.07	0.04	63.45	95.36	52.17	95.89	24:00
10-02-2023 00:00:00	0.97	0.04	60.61	89.58	49.76	90.06	24:00
11-02-2023 00:00:00	0.97	0.04	60.47	89.06	49.60	89.53	24:00
12-02-2023 00:00:00	0.95	0.04	60.08	87.26	49.18	87.71	24:00
13-02-2023 00:00:00	0.93	0.04	59.82	86.43	49.02	86.88	24:00
14-02-2023 00:00:00	0.95	0.04	60.28	86.30	49.23	86.76	24:00
15-02-2023 00:00:00	0.97	0.04	60.88	85.75	49.60	86.22	24:00
16-02-2023 00:00:00	0.95	0.04	60.46	85.33	49.26	85.79	24:00
17-02-2023 00:00:00	0.96	0.04	60.67	85.40	49.44	85.86	24:00
18-02-2023 00:00:00	0.94	0.04	60.50	84.48	49.35	84.93	24:00
19-02-2023 00:00:00	0.92	0.04	59.77	83.47	48.76	83.91	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин
720:00	30.81	0.04	62.80	2674.83	51.27	2690.14	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 21

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024

№ ПУ 801135

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	68.460	52.440	16.020	217.827	217.207	0.619	0.501	0.490	222.531	220.042	2.490	3.521	24.000
21.01.23	69.300	52.950	16.350	217.148	216.484	0.664	0.501	0.490	221.946	219.362	2.583	3.584	24.000
22.01.23	69.570	53.230	16.340	217.263	216.626	0.637	0.501	0.490	222.098	219.536	2.563	3.582	24.000
23.01.23	69.230	53.060	16.170	216.056	215.414	0.642	0.501	0.490	220.821	218.290	2.531	3.526	24.000
24.01.23	69.050	53.070	15.980	217.996	217.330	0.665	0.501	0.489	222.779	220.233	2.546	3.515	24.000
25.01.23	69.340	53.260	16.080	220.442	219.757	0.684	0.500	0.488	225.317	222.712	2.605	3.579	24.000
26.01.23	67.260	52.070	15.190	217.936	217.237	0.699	0.488	0.476	222.508	220.043	2.465	3.351	24.000
27.01.23	61.920	48.520	13.400	214.670	213.944	0.726	0.466	0.456	218.515	216.348	2.167	2.907	24.000
28.01.23	62.320	49.330	12.990	228.450	227.622	0.829	0.471	0.457	232.592	230.264	2.328	3.004	24.000
29.01.23	62.360	49.370	12.990	228.648	227.865	0.783	0.471	0.456	232.800	230.514	2.286	3.007	24.000
30.01.23	61.850	48.860	12.990	226.928	226.155	0.774	0.468	0.453	230.985	228.732	2.254	2.983	24.000
31.01.23	61.910	49.050	12.860	230.936	230.188	0.748	0.472	0.456	235.071	232.830	2.241	3.002	24.000
01.02.23	62.160	49.250	12.910	231.645	230.908	0.737	0.473	0.456	235.824	233.580	2.244	3.023	24.000
02.02.23	62.130	49.260	12.870	231.440	230.710	0.730	0.471	0.454	235.612	233.381	2.231	3.010	24.000
03.02.23	62.090	49.370	12.720	232.167	231.470	0.697	0.470	0.453	236.348	234.161	2.187	2.985	24.000
04.02.23	62.060	49.440	12.620	235.071	234.359	0.712	0.474	0.455	239.300	237.091	2.209	2.999	24.000
05.02.23	62.500	49.680	12.820	235.013	234.298	0.715	0.472	0.454	239.297	237.055	2.242	3.045	24.000
06.02.23	62.450	49.730	12.720	238.318	237.571	0.747	0.473	0.453	242.661	240.377	2.284	3.065	24.000
07.02.23	64.330	51.360	12.970	248.519	247.706	0.813	0.483	0.460	253.301	250.815	2.485	3.263	24.000
08.02.23	64.100	51.060	13.040	248.541	247.750	0.791	0.483	0.460	253.292	250.824	2.468	3.281	24.000
09.02.23	62.130	49.530	12.600	234.818	234.040	0.778	0.458	0.440	239.104	236.815	2.289	3.009	24.000
10.02.23	61.120	48.450	12.670	231.553	230.785	0.768	0.468	0.451	235.617	233.382	2.235	2.974	24.000
11.02.23	60.550	47.980	12.570	226.197	225.454	0.742	0.458	0.443	230.082	227.934	2.147	2.874	24.000
12.02.23	60.590	48.020	12.570	226.440	225.707	0.734	0.459	0.444	230.336	228.194	2.142	2.878	24.000
13.02.23	60.680	48.040	12.640	226.356	225.660	0.696	0.458	0.443	230.260	228.148	2.112	2.891	24.000
14.02.23	61.340	48.680	12.660	229.242	228.538	0.704	0.462	0.446	233.278	231.124	2.154	2.934	24.000

15.02.23	61.220	48.670	12.550	229.883	229.176	0.708	0.461	0.445	233.915	231.768	2.148	2.917	24.000
16.02.23	61.200	48.640	12.560	230.240	229.556	0.684	0.466	0.450	234.275	232.149	2.126	2.921	24.000
17.02.23	61.290	48.770	12.520	229.236	228.544	0.692	0.482	0.466	233.264	231.137	2.127	2.903	24.000
18.02.23	60.440	48.030	12.410	224.476	223.781	0.695	0.502	0.487	228.315	226.243	2.072	2.816	24.000
Итого	---	---	---	6843.456	6821.841	21.615	---	---	6972.043	6903.082	68.961	93.348	720.000
Среднее	63.498	49.972	13.526	---	---	---	0.477	0.462	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:38:38 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 22

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00176982

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x85EF

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.00	57.56	11.44	307.060	300.510	308.500	303.730	6.90	6.70	3.4390	24.0	0.000
21.01.23	69.47	57.93	11.54	305.790	299.210	307.200	302.440	6.90	6.70	3.4510	24.0	0.000
22.01.23	69.70	58.12	11.58	304.780	298.140	306.180	301.390	6.90	6.70	3.4530	24.0	0.000
23.01.23	69.56	58.11	11.45	305.900	299.240	307.320	302.560	6.90	6.70	3.4260	24.0	0.000
24.01.23	69.24	57.94	11.30	308.770	302.110	310.260	305.480	6.90	6.70	3.4130	24.0	0.000
25.01.23	69.52	58.10	11.42	310.770	304.050	312.250	307.410	6.90	6.70	3.4690	24.0	0.000
26.01.23	65.16	54.84	10.32	304.270	298.380	306.020	301.720	6.90	6.70	3.0730	24.0	0.000
27.01.23	62.36	51.92	10.44	274.230	269.360	275.650	272.220	6.90	6.70	2.8110	24.0	0.000
28.01.23	62.40	49.67	12.73	216.690	212.810	217.170	214.690	6.90	6.70	2.7030	24.0	0.000
29.01.23	62.33	49.54	12.79	215.820	212.000	216.280	213.780	6.90	6.70	2.7080	24.0	0.000
30.01.23	62.20	49.37	12.83	217.240	213.400	217.740	215.320	6.90	6.70	2.7330	24.0	0.000
31.01.23	62.01	49.29	12.72	218.960	215.120	219.490	217.040	6.90	6.70	2.7350	24.0	0.000
01.02.23	62.34	49.66	12.68	219.410	215.510	219.940	217.410	6.90	6.70	2.7290	24.0	0.000
02.02.23	62.29	49.77	12.52	219.620	215.740	220.160	217.570	6.90	6.70	2.7000	24.0	0.000
03.02.23	62.25	49.87	12.38	221.260	217.390	221.820	219.180	6.90	6.70	2.6900	24.0	0.000
04.02.23	62.38	50.09	12.29	222.980	219.040	223.580	220.940	6.90	6.70	2.6900	24.0	0.000
05.02.23	62.29	49.97	12.32	221.650	217.730	222.230	219.640	6.90	6.70	2.6780	24.0	0.000
06.02.23	63.49	50.99	12.50	230.960	226.700	232.340	229.540	6.90	6.70	2.8320	24.0	0.000
07.02.23	64.57	51.84	12.73	236.230	231.760	238.250	235.300	6.90	6.70	2.9470	24.0	0.000
08.02.23	64.20	51.48	12.72	235.520	231.100	237.530	234.590	6.90	6.70	2.9370	24.0	0.000
09.02.23	61.62	49.22	12.40	219.180	215.400	221.120	218.600	6.90	6.70	2.6660	24.0	0.000
10.02.23	61.22	48.85	12.37	216.680	212.970	218.610	216.140	6.90	6.70	2.6320	24.0	0.000
11.02.23	60.81	48.39	12.42	214.560	210.960	216.500	214.100	6.90	6.70	2.6150	24.0	0.000
12.02.23	60.54	48.13	12.41	212.830	209.280	214.760	212.400	6.90	6.70	2.5940	24.0	0.000
13.02.23	61.05	48.47	12.58	192.360	189.100	194.080	191.940	6.90	6.70	2.3750	24.0	0.000
14.02.23	61.65	49.09	12.56	217.740	213.940	219.660	217.260	6.90	6.70	2.6830	24.0	0.000
15.02.23	61.22	48.85	12.37	217.430	213.720	219.380	216.970	6.90	6.70	2.6430	24.0	0.000
16.02.23	61.44	49.10	12.34	218.050	214.270	220.030	217.590	6.90	6.70	2.6400	24.0	0.000

17.02.23	61.27	49.02	12.25	215.820	212.100	217.750	215.300	6.90	6.70	2.5970	24.0	0.000
18.02.23	60.53	48.33	12.20	212.470	208.870	214.400	212.000	6.90	6.70	2.5440	24.0	0.000
Итого	---	---	---	7235.0	7099.91	7276.1	7184.25	---	---	85.6060	720.0	0.0
Среднее	63.60	51.45	12.15	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	32839.040	32314.819	33088.180	32709.430	295.048	4914.000	0.000
18.02.23 24:00	40074.070	39414.730	40364.380	39893.680	380.654	5634.000	0.000
Итого за период	7235.029	7099.911	7276.199	7184.250	85.606	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:36:15 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/01/23г.-18/02/23г.

Абонент: 34 мкр д. 23

Адрес: 34 мкр д. 23

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сег. N 001

Договорные расходы:

М сег. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

т.хв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 100.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 100.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20127905, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x0B41

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.01.23 23	68.83	53.44	15.40	5.51	4.83	196.993	195.008	192.795	192.426	0.370	2.972	0.000 <	24	0	
21.01.23 23	69.31	53.77	15.54	5.51	4.83	196.003	194.008	191.780	191.414	0.366	2.984	0.000 <	24	0	
22.01.23 23	69.54	54.03	15.52	5.51	4.84	195.148	193.137	190.898	190.524	0.374	2.966	0.000 <	24	0	
23.01.23 23	69.41	54.05	15.36	5.51	4.83	195.947	193.945	191.696	191.318	0.379	2.947	0.000 <	24	0	
24.01.23 23	69.08	53.77	15.31	5.49	4.82	195.425	193.420	191.230	190.829	0.401	2.932	0.000 <	24	0	
25.01.23 23	69.37	53.86	15.51	5.49	4.81	195.540	193.510	191.307	190.912	0.396	2.971	0.000 <	24	0	
26.01.23 23	65.10	51.27	13.84	5.24	4.60	191.110	189.415	187.418	187.108	0.311	2.596	0.000 <	24	0	
27.01.23 23	62.23	49.34	12.89	5.13	4.50	189.870	188.337	186.500	186.206	0.294	2.406	0.000 <	24	0	
28.01.23 23	62.31	49.33	12.98	5.15	4.51	190.620	189.053	187.233	186.918	0.315	2.433	0.000 <	24	0	
29.01.23 23	62.25	49.18	13.07	5.13	4.50	189.587	188.020	186.225	185.914	0.310	2.435	0.000 <	24	0	
30.01.23 23	62.11	49.00	13.10	5.14	4.50	190.577	189.008	187.214	186.898	0.316	2.455	0.000 <	24	0	
31.01.23 23	61.92	48.97	12.96	5.16	4.51	191.842	190.285	188.477	188.167	0.310	2.444	0.000 <	24	0	
01.02.23 23	62.24	49.24	13.00	5.16	4.51	192.290	190.670	188.887	188.533	0.354	2.457	0.000 <	24	0	
02.02.23 23	62.18	49.22	12.97	5.15	4.49	192.307	190.762	188.910	188.613	0.297	2.452	0.000 <	24	0	
03.02.23 23	62.15	49.31	12.84	5.16	4.50	192.857	191.303	189.456	189.142	0.314	2.435	0.000 <	24	0	
04.02.23 23	62.26	49.44	12.82	5.16	4.50	193.208	191.590	189.783	189.420	0.363	2.435	0.000 <	24	0	
05.02.23 23	62.20	49.22	12.98	5.14	4.48	192.105	190.470	188.708	188.333	0.376	2.452	0.000 <	24	0	
06.02.23 23	63.34	50.29	13.05	5.23	4.52	200.798	199.095	197.124	196.762	0.362	2.575	0.000 <	24	0	
07.02.23 23	64.44	51.25	13.19	5.29	4.54	205.985	204.167	202.099	201.680	0.419	2.670	0.000 <	24	0	
08.02.23 23	64.08	50.88	13.19	5.28	4.53	205.193	203.412	201.360	200.976	0.384	2.660	0.000 <	24	0	
09.02.23 23	61.54	48.63	12.91	4.98	4.34	189.890	188.440	186.591	186.361	0.230	2.411	0.000 <	24	0	
10.02.23 23	61.16	48.29	12.87	5.05	4.43	187.865	186.445	184.636	184.423	0.213	2.378	0.000 <	24	0	
11.02.23 23	60.72	47.84	12.88	5.00	4.40	185.465	184.048	182.323	182.097	0.225	2.351	0.000 <	24	0	
12.02.23 23	60.46	47.60	12.85	4.99	4.39	184.788	183.380	181.683	181.460	0.223	2.337	0.000 <	24	0	
13.02.23 23	60.94	48.02	12.92	5.02	4.40	187.997	186.557	184.802	184.567	0.234	2.389	0.000 <	24	0	
14.02.23 23	61.56	48.56	13.00	5.04	4.42	188.785	187.313	185.510	185.267	0.243	2.414	0.000 <	24	0	
15.02.23 23	61.12	48.20	12.92	5.03	4.40	188.410	186.960	185.181	184.949	0.232	2.395	0.000 <	24	0	
16.02.23 23	61.34	48.44	12.90	5.15	4.52	188.960	187.462	185.700	185.425	0.276	2.398	0.000 <	24	0	
17.02.23 23	61.18	48.37	12.81	5.32	4.70	186.598	185.160	183.408	183.154	0.254	2.352	0.000 <	24	0	
18.02.23 23	60.44	47.66	12.78	5.42	4.83	183.428	182.023	180.360	180.113	0.247	2.306	0.000 <	24	0	
Итого/Средн	63.54	50.05	13.49	5.22	4.57	5765.590	5716.403	5659.297	5649.906	9.390	76.409	0.000	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
19.01.23 23	39752.077	39416.043	39119.946	39049.340	70.606	541.648	0.000	6881	3905
18.02.23 23	45517.667	45132.445	44779.242	44699.246	79.996	618.057	0.000	7601	3905
Итого	5765.590	5716.402	5659.297	5649.906	9.390	76.409	0.000	720	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут. теплонос.
(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ТЭМ-106 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 24
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ТЭМ-106
 № ПУ 3060269

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3.599999 99999999	60	10	---
2	50	3.599999	60	10	---

Система: 1 Подача + $Q = M1(h1 - h2)$
 ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
20.01.23	3.435	230.51	234.79	-4.3	68.501	53.619	0.5	0.5	24.00
21.01.23	3.460	229.29	233.56	-4.3	69.104	54.035	0.5	0.5	24.00
22.01.23	3.466	228.85	233.06	-4.2	69.396	54.273	0.5	0.5	24.00
23.01.23	3.445	229.25	233.47	-4.2	69.210	54.201	0.5	0.5	24.00
24.01.23	3.410	229.02	233.20	-4.2	68.855	53.987	0.5	0.5	24.00
25.01.23	3.456	228.86	233.10	-4.2	69.175	54.093	0.5	0.5	24.00
26.01.23	3.096	224.73	228.83	-4.1	65.527	51.765	0.5	0.5	24.00
27.01.23	2.840	223.25	227.31	-4.1	61.979	49.271	0.5	0.4	24.00
28.01.23	2.860	224.19	228.28	-4.1	62.116	49.371	0.5	0.4	24.00
29.01.23	2.856	223.41	227.49	-4.1	62.175	49.403	0.5	0.4	24.00
30.01.23	2.861	223.63	227.70	-4.1	61.845	49.065	0.5	0.4	24.00
31.01.23	2.854	225.56	229.68	-4.1	61.743	49.101	0.5	0.4	24.00
01.02.23	2.858	226.09	230.23	-4.1	62.085	49.457	0.5	0.4	24.00
02.02.23	2.841	226.06	230.19	-4.1	61.983	49.431	0.5	0.4	24.00
03.02.23	2.823	226.71	230.85	-4.1	61.960	49.520	0.5	0.4	24.00
04.02.23	2.829	227.20	231.34	-4.1	62.052	49.612	0.5	0.4	24.00
05.02.23	2.841	226.24	230.35	-4.1	62.184	49.638	0.5	0.4	24.00
06.02.23	2.947	234.43	238.82	-4.4	62.916	50.359	0.5	0.4	24.00
07.02.23	3.068	241.66	246.27	-4.6	64.232	51.555	0.5	0.4	24.00
08.02.23	3.076	240.96	245.56	-4.6	63.923	51.174	0.5	0.4	24.00
09.02.23	2.807	224.07	228.22	-4.1	61.450	48.936	0.5	0.4	24.00
10.02.23	2.767	222.08	226.09	-4.0	61.150	48.703	0.5	0.4	24.00
11.02.23	2.713	218.16	222.08	-3.9	60.490	48.063	0.5	0.4	24.00
12.02.23	2.695	217.62	221.53	-3.9	60.357	47.985	0.5	0.4	24.00
13.02.23	2.740	220.85	224.84	-4.0	60.671	48.276	0.5	0.4	24.00
14.02.23	2.776	221.75	225.76	-4.0	61.366	48.861	0.5	0.4	24.00
15.02.23	2.748	221.57	225.55	-4.0	60.972	48.581	0.5	0.4	24.00
16.02.23	2.765	222.19	226.19	-4.0	61.154	48.720	0.5	0.4	24.00
17.02.23	2.721	220.19	224.11	-3.9	61.061	48.715	0.5	0.5	24.00
18.02.23	2.660	216.08	219.92	-3.8	60.251	47.950	0.5	0.5	24.00
Итого	88.71	6774.5	6898.4	-123.7	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	63.33	50.26	0.5	0.4	---

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработк и, (ч)
19.01.23 24:00	6270.4	338612.5	341871.6	68775.5
18.02.23 24:00	6359.1	345387.0	348769.9	69495.5
Итого за период	88.7	6774.5	6898.3	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 16:37:03 системой "Умный дом от Уфанет"
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТВ-7 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 25

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 22170988

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xB704

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	68.71	55.76	12.95	5.40	5.12	н/д	223.295	220.258	218.546	217.097	н/д	2.833	24	0
21.01.23	69.18	56.06	13.12	5.40	5.12	н/д	222.225	219.163	217.446	215.975	н/д	2.855	24	0
22.01.23	69.41	56.25	13.16	5.40	5.12	н/д	221.370	218.292	216.584	215.101	н/д	2.852	24	0
23.01.23	69.27	56.35	12.92	5.40	5.12	н/д	222.288	219.205	217.485	215.986	н/д	2.811	24	0
24.01.23	68.95	56.01	12.95	5.38	5.10	н/д	221.720	218.673	216.963	215.497	н/д	2.811	24	0
25.01.23	69.23	56.11	13.12	5.37	5.10	н/д	221.740	218.667	216.962	215.490	н/д	2.850	24	0
26.01.23	64.93	53.18	11.75	5.13	4.86	н/д	216.530	213.798	212.366	210.992	н/д	2.498	24	0
27.01.23	62.13	51.09	11.04	5.03	4.76	н/д	215.430	212.850	211.627	210.280	н/д	2.337	24	0
28.01.23	62.21	51.10	11.11	5.05	4.78	н/д	216.018	213.420	212.197	210.844	н/д	2.358	24	0
29.01.23	62.13	51.03	11.10	5.03	4.76	н/д	214.820	212.230	211.028	209.661	н/д	2.344	24	0
30.01.23	62.00	50.89	11.11	5.04	4.77	н/д	215.980	213.370	212.181	210.803	н/д	2.358	24	0
31.01.23	61.82	50.85	10.97	5.06	4.78	н/д	217.372	214.747	213.585	212.178	н/д	2.344	24	0
01.02.23	62.14	51.18	10.96	5.05	4.78	н/д	217.908	215.275	214.064	212.662	н/д	2.348	24	0
02.02.23	62.10	51.17	10.92	5.04	4.77	н/д	218.012	215.380	214.167	212.759	н/д	2.340	24	0
03.02.23	62.06	51.28	10.78	5.06	4.78	н/д	218.595	215.975	214.750	213.345	н/д	2.317	24	0
04.02.23	62.17	51.34	10.84	5.05	4.77	н/д	219.107	216.470	215.236	213.821	н/д	2.333	24	0
05.02.23	62.10	51.21	10.89	5.03	4.76	н/д	217.592	214.973	213.752	212.357	н/д	2.329	24	0
06.02.23	63.27	52.30	10.97	5.13	4.82	н/д	227.897	225.095	223.723	222.240	н/д	2.455	24	0
07.02.23	64.34	53.22	11.12	5.18	4.86	н/д	233.560	230.655	229.159	227.639	н/д	2.550	24	0
08.02.23	63.97	52.85	11.12	5.17	4.85	н/д	232.652	229.757	228.327	226.785	н/д	2.540	24	0
09.02.23	61.43	50.48	10.95	4.87	4.60	н/д	215.095	212.538	211.369	210.037	н/д	2.315	24	0
10.02.23	61.03	50.12	10.91	4.95	4.68	н/д	212.510	209.977	208.879	207.539	н/д	2.279	24	0
11.02.23	60.62	49.68	10.94	4.90	4.64	н/д	210.012	207.512	206.475	205.147	н/д	2.259	24	0
12.02.23	60.35	49.52	10.83	4.89	4.63	н/д	209.253	206.762	205.748	204.418	н/д	2.229	24	0
13.02.23	60.84	49.94	10.91	4.92	4.66	н/д	213.022	210.458	209.404	208.025	н/д	2.285	24	0
14.02.23	61.46	50.51	10.95	4.94	4.67	н/д	213.780	211.190	210.080	208.683	н/д	2.301	24	0
15.02.23	61.02	50.16	10.86	4.93	4.66	н/д	213.342	210.783	209.697	208.324	н/д	2.278	24	0

16.02.23	61.25	50.38	10.87	5.05	4.78	н/д	213.973	211.380	210.282	208.898	н/д	2.286	24	0
17.02.23	61.08	50.28	10.80	5.22	4.96	н/д	211.595	209.045	207.978	206.603	н/д	2.246	24	0
18.02.23	60.33	49.50	10.83	5.32	5.07	н/д	207.985	205.495	204.517	203.178	н/д	2.216	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	6534.678	6453.393	6414.577	6372.364	---	73.157	720	0
Среднее	63.43	52.03	11.40	5.11	4.84	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
19.01.23 24:00	21865.14 5	21609.51 8	0.000	21505.18 0	21370.70 6	0.000	230.257	2509
18.02.23 24:00	28399.82 5	28062.91 0	0.000	27919.75 6	27743.07 1	0.000	303.418	3229
Итого за период	6534.680	6453.392	0.000	6414.576	6372.365	0.000	73.161	720

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 16:36:54 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 26

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060240

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	9.6	160	10	---
2	80	10.02	167	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
20.01.23	2.902	411.63	407.22	4.4	69.083	62.038	0.5	0.5	24.00
21.01.23	2.917	409.46	405.08	4.4	69.513	62.395	0.5	0.5	24.00
22.01.23	2.917	407.93	403.56	4.4	69.746	62.600	0.5	0.5	24.00
23.01.23	2.887	409.48	405.07	4.4	69.580	62.534	0.5	0.5	24.00
24.01.23	2.866	408.26	403.87	4.4	69.293	62.277	0.5	0.5	24.00
25.01.23	2.898	408.16	403.78	4.4	69.557	62.462	0.5	0.5	24.00
26.01.23	2.529	400.55	396.24	4.3	64.954	58.644	0.5	0.5	24.00
27.01.23	2.376	399.79	395.45	4.3	62.382	56.440	0.5	0.5	24.00
28.01.23	2.394	400.41	396.00	4.4	62.450	56.472	0.5	0.5	24.00
29.01.23	2.378	398.03	393.52	4.5	62.341	56.369	0.5	0.5	24.00
30.01.23	2.374	384.29	379.81	4.5	62.256	56.081	0.5	0.5	24.00
31.01.23	2.344	356.20	351.91	4.3	62.039	55.459	0.5	0.5	24.00
01.02.23	2.354	356.77	352.43	4.3	62.372	55.774	0.5	0.5	24.00
02.02.23	2.353	357.06	352.69	4.4	62.335	55.746	0.5	0.5	24.00
03.02.23	2.344	358.08	353.69	4.4	62.286	55.741	0.5	0.5	24.00
04.02.23	2.352	358.58	354.17	4.4	62.414	55.857	0.5	0.5	24.00
05.02.23	2.338	356.37	352.02	4.3	62.282	55.722	0.5	0.5	24.00
06.02.23	2.459	372.31	367.79	4.5	63.587	56.985	0.5	0.5	24.00
07.02.23	2.548	379.96	375.46	4.5	64.581	57.878	0.5	0.5	24.00
08.02.23	2.535	378.67	374.28	4.4	64.182	57.490	0.5	0.5	24.00
09.02.23	2.299	352.53	348.46	4.1	61.595	55.073	0.5	0.5	24.00
10.02.23	2.273	348.64	344.49	4.1	61.159	54.641	0.5	0.5	24.00
11.02.23	2.263	345.59	341.39	4.2	60.863	54.314	0.5	0.5	24.00
12.02.23	2.247	344.43	340.20	4.2	60.564	54.040	0.5	0.5	24.00
13.02.23	2.309	348.08	343.81	4.3	61.088	54.456	0.5	0.5	24.00
14.02.23	2.347	351.26	346.95	4.3	61.685	55.005	0.5	0.5	24.00
15.02.23	2.326	350.58	346.29	4.3	61.239	54.606	0.5	0.5	24.00
16.02.23	2.336	351.68	347.38	4.3	61.473	54.833	0.5	0.5	24.00
17.02.23	2.305	347.88	343.63	4.3	61.278	54.653	0.5	0.5	24.00
18.02.23	2.262	342.68	338.47	4.2	60.565	53.965	0.5	0.5	24.00
Итого	74.03	11195.3	11065.1	130.2	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	63.62	57.02	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработк и, (ч)
19.01.23 24:00	4913.6	466252.0	464918.2	67537.1
18.02.23 24:00	4987.6	477447.3	475983.3	68257.1
Итого за период	74.0	11195.3	11065.1	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 16:37:04 системой "Умный дом от Уфанет"
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 27

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178802

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x7E72

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.01	55.87	13.14	438.660	429.320	438.660	432.330	6.87	6.00	5.6430	24.0	0.000
21.01.23	69.46	56.22	13.24	437.340	427.870	437.340	430.980	6.87	6.00	5.6680	24.0	0.000
22.01.23	69.69	56.47	13.22	436.600	427.100	436.600	430.140	6.87	6.00	5.6530	24.0	0.000
23.01.23	69.54	56.47	13.07	437.690	428.210	437.690	431.230	6.87	6.00	5.6030	24.0	0.000
24.01.23	69.24	56.20	13.04	436.760	427.380	436.760	430.370	6.86	6.00	5.5790	24.0	0.000
25.01.23	69.51	56.34	13.17	436.650	427.200	436.650	430.200	6.86	6.00	5.6310	24.0	0.000
26.01.23	65.02	53.35	11.67	431.040	422.730	431.040	425.330	6.64	6.00	4.9310	24.0	0.000
27.01.23	62.34	51.44	10.90	430.140	422.480	430.140	424.860	6.55	6.00	4.6060	24.0	0.000
28.01.23	62.42	51.46	10.96	430.650	422.990	430.650	425.300	6.57	6.00	4.6310	24.0	0.000
29.01.23	62.32	51.38	10.94	429.490	421.840	429.490	424.170	6.55	6.00	4.6140	24.0	0.000
30.01.23	62.22	51.24	10.98	430.410	422.830	430.410	425.130	6.56	6.00	4.6400	24.0	0.000
31.01.23	62.02	51.13	10.89	431.690	424.120	431.690	426.410	6.56	6.00	4.6160	24.0	0.000
01.02.23	62.35	51.41	10.94	431.970	424.300	431.970	426.630	6.56	6.00	4.6390	24.0	0.000
02.02.23	62.30	51.39	10.91	431.930	424.250	431.930	426.600	6.55	6.00	4.6280	24.0	0.000
03.02.23	62.26	51.46	10.80	432.840	425.130	432.840	427.510	6.56	6.00	4.5890	24.0	0.000
04.02.23	62.38	51.58	10.80	432.960	425.290	432.960	427.600	6.55	6.00	4.5930	24.0	0.000
05.02.23	62.28	51.43	10.85	431.340	423.670	431.340	426.000	6.54	6.00	4.5930	24.0	0.000
06.02.23	63.51	52.42	11.09	443.240	435.110	443.240	437.530	6.57	6.00	4.8270	24.0	0.000
07.02.23	64.55	53.15	11.40	449.640	441.170	449.640	443.720	6.59	6.00	5.0290	24.0	0.000
08.02.23	64.17	52.76	11.41	448.600	440.180	448.600	442.750	6.59	6.00	5.0200	24.0	0.000
09.02.23	61.48	50.60	10.88	427.940	420.510	427.940	422.810	6.40	6.00	4.5700	24.0	0.000
10.02.23	61.15	50.40	10.75	424.120	416.830	424.120	419.120	6.48	6.00	4.4830	24.0	0.000
11.02.23	60.82	50.11	10.71	421.470	414.320	421.470	416.490	6.45	6.00	4.4350	24.0	0.000
12.02.23	60.53	49.91	10.62	420.350	413.260	420.350	415.410	6.44	6.00	4.3880	24.0	0.000
13.02.23	61.04	50.29	10.75	422.700	415.480	422.700	417.660	6.46	6.00	4.4630	24.0	0.000
14.02.23	61.65	50.85	10.80	425.370	417.980	425.370	420.200	6.47	6.00	4.5130	24.0	0.000
15.02.23	61.21	50.45	10.76	424.980	417.710	424.980	419.910	6.47	6.00	4.4940	24.0	0.000
16.02.23	61.44	50.67	10.77	426.010	418.650	426.010	420.910	6.58	6.00	4.5080	24.0	0.000

17.02.23	61.26	50.63	10.63	423.150	415.900	423.150	418.060	6.76	6.00	4.4210	24.0	0.000
18.02.23	60.53	49.95	10.58	418.890	411.870	418.890	414.020	6.88	6.00	4.3570	24.0	0.000
Итого	---	---	---	12944.6	12705.68	12944.6	12779.38	---	---	144.3650	720.0	0.0
Среднее	63.59	52.23	11.35	---	---	---	---	6.62	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	50387.919	49620.280	50387.919	49873.819	523.156	7138.000	0.000
18.02.23 24:00	63332.540	62325.960	63332.540	62653.200	667.521	7858.000	0.000
Итого за период	12944.621	12705.680	12944.621	12779.380	144.365	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:36:09 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 28

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00175254

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x2704

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	68.96	59.45	9.51	272.760	266.990	258.230	253.990	7.66	5.40	2.5530	24.0	0.000
21.01.23	69.40	59.77	9.63	271.210	265.360	256.630	252.440	7.66	5.40	2.5680	24.0	0.000
22.01.23	69.64	59.98	9.66	270.250	264.410	255.450	251.220	7.65	5.40	2.5660	24.0	0.000
23.01.23	69.48	59.93	9.55	271.350	265.490	256.310	252.040	7.66	5.40	2.5450	24.0	0.000
24.01.23	69.18	59.67	9.51	270.520	264.730	255.340	251.130	7.64	5.40	2.5320	24.0	0.000
25.01.23	69.46	59.85	9.61	270.350	264.530	255.140	250.900	7.64	5.40	2.5530	24.0	0.000
26.01.23	64.99	56.47	8.52	263.880	258.800	248.390	244.680	7.37	5.40	2.2180	24.0	0.000
27.01.23	62.33	54.35	7.98	262.650	258.040	247.160	243.800	7.27	5.40	2.0660	24.0	0.000
28.01.23	62.39	54.39	8.00	263.280	258.620	247.790	244.370	7.29	5.40	2.0770	24.0	0.000
29.01.23	62.30	54.27	8.03	262.120	257.500	246.670	243.270	7.27	5.40	2.0760	24.0	0.000
30.01.23	62.19	54.12	8.07	263.380	258.740	247.680	244.320	7.28	5.40	2.0960	24.0	0.000
31.01.23	61.99	54.02	7.97	264.680	260.060	248.820	245.460	7.30	5.40	2.0770	24.0	0.000
01.02.23	62.32	54.32	8.00	264.900	260.220	248.990	245.580	7.30	5.40	2.0900	24.0	0.000
02.02.23	62.28	54.33	7.95	265.380	260.750	249.360	245.950	7.29	5.40	2.0820	24.0	0.000
03.02.23	62.24	54.35	7.89	266.090	261.440	249.950	246.550	7.31	5.40	2.0680	24.0	0.000
04.02.23	62.35	54.49	7.86	266.230	261.470	250.050	246.630	7.30	5.40	2.0630	24.0	0.000
05.02.23	62.24	54.36	7.88	264.380	259.750	248.240	244.820	7.28	5.40	2.0550	24.0	0.000
06.02.23	63.50	55.49	8.01	276.710	271.660	260.250	256.550	7.40	5.40	2.1860	24.0	0.000
07.02.23	64.52	56.36	8.16	282.920	277.580	266.410	262.490	7.46	5.40	2.2750	24.0	0.000
08.02.23	64.13	56.01	8.12	281.750	276.490	265.260	261.390	7.44	5.40	2.2550	24.0	0.000
09.02.23	61.58	53.68	7.90	261.660	257.100	245.430	242.140	7.12	5.40	2.0420	24.0	0.000
10.02.23	61.16	53.38	7.78	258.890	254.440	242.390	239.180	7.18	5.40	1.9870	24.0	0.000
11.02.23	60.81	53.01	7.80	255.900	251.580	239.710	236.590	7.13	5.40	1.9690	24.0	0.000
12.02.23	60.52	52.73	7.79	255.130	250.850	238.820	235.720	7.12	5.40	1.9590	24.0	0.000
13.02.23	61.04	53.16	7.88	257.610	253.250	241.210	238.080	7.15	5.40	2.0000	24.0	0.000
14.02.23	61.64	53.76	7.88	260.250	255.730	243.680	240.370	7.18	5.40	2.0230	24.0	0.000
15.02.23	61.19	53.34	7.85	259.350	254.950	242.730	239.530	7.17	5.40	2.0040	24.0	0.000
16.02.23	61.42	53.58	7.84	260.250	255.750	243.590	240.320	7.29	5.40	2.0130	24.0	0.000

17.02.23	61.23	53.44	7.79	257.760	253.350	241.040	237.810	7.45	5.40	1.9830	24.0	0.000
18.02.23	60.51	52.66	7.85	253.450	249.200	236.950	233.830	7.54	5.40	1.9660	24.0	0.000
Итого	---	---	---	7955.0	7808.83	7477.6	7371.15	---	---	64.9470	720.0	0.0
Среднее	63.56	55.29	8.27	---	---	---	---	7.36	5.40	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	122691.440	120723.480	101366.419	100192.599	1013.434	22095.000	1.000
18.02.23 24:00	130646.480	128532.310	108844.090	107563.750	1078.381	22815.000	1.000
Итого за период	7955.039	7808.830	7477.671	7371.150	64.947	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:34:57 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр.д.1
Жилой дом
ИМ 2300 N BA755
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	tm2	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	4.54	68.97	343.35	55.74	342.39	24:00	0:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	4.52	69.01	343.12	55.81	342.16	24:00	0:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	4.52	69.29	342.76	56.11	341.78	24:00	0:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	4.49	69.20	343.67	56.11	342.73	24:00	0:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	4.45	68.78	342.59	55.77	341.71	24:00	0:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	4.50	69.02	342.24	55.85	341.36	24:00	0:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	4.09	66.08	325.92	53.55	325.25	24:00	0:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	3.72	62.99	309.88	50.96	309.41	24:00	0:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	3.69	62.64	308.04	50.63	307.60	24:00	0:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	3.66	62.63	307.19	50.70	306.73	24:00	0:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	3.69	62.45	308.70	50.49	308.18	24:00	0:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	3.67	62.39	310.30	50.55	309.74	24:00	0:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	3.63	62.27	309.23	50.53	308.67	24:00	0:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	3.59	61.94	307.87	50.26	307.31	24:00	0:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	3.57	61.96	308.38	50.38	307.83	24:00	0:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	3.56	62.07	308.43	50.50	307.88	24:00	0:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	3.57	62.06	307.40	50.44	306.87	24:00	0:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	3.82	63.77	317.99	51.74	317.35	24:00	0:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	4.03	65.54	325.04	53.13	324.29	24:00	0:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	4.08	65.55	326.70	53.05	325.92	24:00	0:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	3.75	63.17	313.38	51.19	312.77	24:00	0:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	3.63	61.61	307.25	49.79	306.72	24:00	0:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	3.68	62.25	309.26	50.34	308.69	24:00	0:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	3.61	62.04	308.46	50.32	307.94	24:00	0:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	3.61	62.19	308.25	50.45	307.72	24:00	0:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	3.55	62.09	306.96	50.52	306.49	24:00	0:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	3.52	61.43	306.13	49.90	305.67	24:00	0:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	3.61	62.38	309.82	50.73	309.30	24:00	0:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	3.53	62.03	307.09	50.52	306.65	24:00	0:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	3.51	61.61	305.71	50.13	305.27	24:00	0:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	час:мин
720:00	115.38	63.98	9521.10	51.87	9502.38	720:00	0:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр.д.2
Жилой дом
ИМ 2300 N BA756
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1	dGo1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	-1000000

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	3.20	68.99	283.34	57.68	0.00	24:00	24:00	0.00
22-01-2023 00:00:00	3.19	68.99	283.11	57.69	0.00	24:00	24:00	0.00
23-01-2023 00:00:00	3.19	69.23	282.58	57.93	0.00	24:00	24:00	0.00
24-01-2023 00:00:00	3.16	69.15	283.33	57.97	0.00	24:00	24:00	0.00
25-01-2023 00:00:00	3.14	68.76	282.60	57.64	0.00	24:00	24:00	0.00
26-01-2023 00:00:00	3.16	69.00	282.49	57.81	0.00	24:00	24:00	0.00
27-01-2023 00:00:00	2.85	65.75	267.27	55.09	0.00	24:00	24:00	0.00
28-01-2023 00:00:00	2.62	62.91	255.07	52.61	0.00	24:00	24:00	0.00
29-01-2023 00:00:00	2.61	62.62	253.72	52.31	0.00	24:00	24:00	0.00
30-01-2023 00:00:00	2.58	62.53	252.85	52.31	0.00	24:00	24:00	0.00
31-01-2023 00:00:00	2.60	62.46	254.67	52.23	0.00	24:00	24:00	0.00
01-02-2023 00:00:00	2.60	62.35	256.19	52.18	0.00	24:00	24:00	0.00
02-02-2023 00:00:00	2.56	62.18	255.30	52.13	0.00	24:00	24:00	0.00
03-02-2023 00:00:00	2.54	61.94	254.04	51.91	0.00	24:00	24:00	0.00
04-02-2023 00:00:00	2.53	61.94	254.43	52.00	0.00	24:00	24:00	0.00
05-02-2023 00:00:00	2.53	62.05	254.35	52.10	0.00	24:00	24:00	0.00
06-02-2023 00:00:00	2.52	61.91	253.42	51.94	0.00	24:00	24:00	0.00
07-02-2023 00:00:00	2.72	63.99	263.45	53.64	0.00	24:00	24:00	0.00
08-02-2023 00:00:00	2.85	65.51	268.38	54.88	0.00	24:00	24:00	0.00
09-02-2023 00:00:00	2.87	65.45	270.49	54.85	0.00	24:00	24:00	0.00
10-02-2023 00:00:00	2.63	62.85	258.94	52.69	0.00	24:00	24:00	0.00
11-02-2023 00:00:00	2.57	61.69	255.52	51.61	0.00	24:00	24:00	0.00
12-02-2023 00:00:00	2.59	62.25	256.90	52.14	0.00	24:00	24:00	0.00
13-02-2023 00:00:00	2.55	61.96	255.87	51.98	0.00	24:00	24:00	0.00
14-02-2023 00:00:00	2.56	62.18	255.82	52.16	0.00	24:00	24:00	0.00
15-02-2023 00:00:00	2.51	61.98	254.52	52.10	0.00	24:00	24:00	0.00
16-02-2023 00:00:00	2.50	61.45	254.82	51.62	0.00	24:00	24:00	0.00
17-02-2023 00:00:00	2.56	62.35	257.08	52.38	0.00	24:00	24:00	0.00
18-02-2023 00:00:00	2.50	61.97	254.79	52.13	0.00	24:00	24:00	0.00
19-02-2023 00:00:00	2.49	61.58	253.73	51.74	0.00	24:00	24:00	0.00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м
720:00	81.52	63.93	7869.08	53.58	0.00	720:00	720:00	0.00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр.д.2а
Жилой дом
ИМ 2300 N BA757
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	3.05	68.79	269.66	57.45	278.02	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	3.05	68.82	269.51	57.51	277.77	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	3.06	69.10	269.25	57.72	277.37	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	3.05	69.01	269.94	57.70	278.16	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	3.02	68.59	269.06	57.38	277.33	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	3.05	68.85	268.65	57.51	277.04	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	2.76	65.89	255.77	55.12	263.42	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	2.50	62.80	243.22	52.52	250.12	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	2.48	62.45	241.85	52.17	248.77	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	2.47	62.45	241.03	52.20	247.84	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	2.49	62.27	242.57	51.97	249.52	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	2.49	62.20	244.07	51.99	251.11	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	2.46	62.09	243.55	51.98	250.52	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	2.44	61.76	242.21	51.65	249.10	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	2.41	61.78	242.31	51.82	249.21	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	2.42	61.89	242.33	51.87	249.27	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	2.43	61.87	241.58	51.78	248.42	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	2.60	63.59	250.05	53.17	257.66	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	2.75	65.35	255.57	54.56	263.72	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	2.77	65.36	256.86	54.55	264.64	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	2.56	62.98	246.34	52.60	253.54	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	2.48	61.43	241.82	51.17	248.77	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	2.51	62.06	243.56	51.76	250.55	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	2.47	61.85	242.92	51.69	249.71	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	2.47	62.01	242.56	51.81	249.35	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	2.43	61.90	241.52	51.83	248.44	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	2.41	61.25	240.97	51.25	247.89	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	2.46	62.20	243.58	52.09	250.60	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	2.41	61.84	241.37	51.86	248.27	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	2.38	61.43	240.11	51.52	246.97	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	78.32	63.80	7483.78	53.34	7703.09	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр.д.4
Жилой дом
ИМ 2300 N BA766
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	6.12	68.86	533.85	57.38	540.63	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	6.13	68.90	531.99	57.36	538.65	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	6.16	69.18	531.48	57.59	538.15	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	6.10	69.08	533.22	57.62	539.87	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	6.04	68.67	532.94	57.32	539.64	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	6.09	68.93	532.25	57.48	538.95	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	5.53	65.95	506.81	55.07	512.72	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	5.04	62.87	482.14	52.39	487.21	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	5.03	62.52	479.22	52.01	484.40	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	4.99	62.52	477.92	52.06	482.98	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	4.98	62.34	460.27	51.48	463.92	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	4.94	62.27	443.90	51.11	445.93	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	4.89	62.14	441.87	51.06	444.03	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	4.84	61.82	440.16	50.81	442.13	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	4.80	61.84	440.15	50.93	442.01	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	4.79	61.95	440.46	51.05	442.39	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	4.79	61.93	438.98	51.00	441.16	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	5.13	63.67	453.87	52.35	456.31	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	5.39	65.42	464.36	53.79	467.29	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	5.44	65.42	466.55	53.75	469.32	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	5.02	63.03	446.57	51.78	449.04	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	4.81	61.50	438.09	50.52	440.21	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	4.91	62.13	440.68	50.98	442.82	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	4.86	61.92	439.73	50.85	441.81	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	4.89	62.08	440.25	50.95	442.39	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	4.83	61.96	438.91	50.93	440.90	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	4.76	61.32	437.93	50.43	440.11	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	4.86	62.26	442.70	51.28	444.95	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	4.74	61.90	439.27	51.09	441.42	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	4.71	61.49	437.26	50.71	439.41	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	155.64	63.86	14033.80	52.77	14140.76	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024

№ ПУ 800026

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	69.020	59.180	9.840	435.674	429.476	6.198	0.648	0.634	445.198	436.508	8.690	4.654	24.000
21.01.23	69.160	59.350	9.810	435.751	429.541	6.210	0.649	0.635	445.313	436.614	8.699	4.642	24.000
22.01.23	69.500	59.720	9.780	436.336	430.107	6.230	0.649	0.635	446.000	437.273	8.727	4.640	24.000
23.01.23	69.250	59.570	9.680	435.625	429.404	6.221	0.649	0.635	445.206	436.523	8.684	4.588	24.000
24.01.23	68.910	59.200	9.710	435.358	429.173	6.186	0.648	0.634	444.846	436.204	8.642	4.593	24.000
25.01.23	69.190	59.310	9.880	434.466	428.328	6.138	0.647	0.633	444.007	435.370	8.637	4.658	24.000
26.01.23	67.150	57.720	9.430	419.365	413.344	6.021	0.616	0.604	428.136	419.845	8.291	4.314	24.000
27.01.23	63.210	54.270	8.940	392.688	387.040	5.648	0.556	0.545	399.988	392.427	7.561	3.816	24.000
28.01.23	62.790	53.820	8.970	389.127	383.700	5.427	0.555	0.545	396.268	388.956	7.312	3.778	24.000
29.01.23	62.930	54.010	8.920	389.345	383.757	5.588	0.555	0.545	396.519	389.048	7.471	3.772	24.000
30.01.23	62.390	53.120	9.270	367.940	362.591	5.349	0.554	0.545	374.612	367.440	7.172	3.679	24.000
31.01.23	62.510	52.370	10.140	327.731	323.013	4.718	0.554	0.548	333.694	327.209	6.485	3.567	24.000
01.02.23	62.500	52.400	10.100	328.611	323.932	4.679	0.553	0.547	334.589	328.144	6.444	3.560	24.000
02.02.23	62.020	51.870	10.150	326.158	321.984	4.175	0.549	0.544	332.008	326.089	5.918	3.526	24.000
03.02.23	62.060	51.970	10.090	326.831	322.613	4.218	0.549	0.543	332.698	326.742	5.956	3.513	24.000
04.02.23	62.090	52.030	10.060	326.847	322.604	4.242	0.551	0.545	332.719	326.742	5.977	3.505	24.000
05.02.23	62.410	52.250	10.160	326.876	322.505	4.371	0.550	0.544	332.808	326.677	6.131	3.546	24.000
06.02.23	63.130	52.820	10.310	333.830	329.315	4.515	0.562	0.556	340.034	333.674	6.360	3.683	24.000
07.02.23	65.570	54.770	10.800	345.103	340.408	4.694	0.583	0.576	351.968	345.225	6.743	3.981	24.000
08.02.23	65.700	54.810	10.890	347.268	342.519	4.748	0.584	0.577	354.202	347.372	6.829	4.040	24.000
09.02.23	64.190	53.610	10.580	336.851	332.124	4.728	0.563	0.556	343.306	336.645	6.661	3.819	24.000
10.02.23	61.300	51.120	10.180	323.995	320.212	3.784	0.541	0.536	329.684	324.185	5.498	3.489	24.000
11.02.23	62.280	52.010	10.270	327.623	324.181	3.442	0.547	0.541	333.544	328.337	5.207	3.540	24.000
12.02.23	62.310	52.040	10.270	327.871	324.424	3.446	0.547	0.541	333.802	328.589	5.213	3.542	24.000
13.02.23	62.230	51.960	10.270	326.333	322.881	3.452	0.546	0.540	332.223	327.013	5.210	3.528	24.000
14.02.23	62.320	52.110	10.210	326.165	322.433	3.732	0.543	0.538	332.068	326.583	5.485	3.520	24.000

15.02.23	61.430	51.320	10.110	324.165	320.273	3.892	0.540	0.535	329.875	324.275	5.600	3.474	24.000
16.02.23	62.460	52.150	10.310	328.745	324.715	4.030	0.544	0.538	334.719	328.900	5.819	3.595	24.000
17.02.23	62.170	52.030	10.140	326.152	322.079	4.074	0.540	0.535	332.029	326.213	5.816	3.514	24.000
18.02.23	61.770	51.690	10.080	324.401	320.318	4.083	0.539	0.533	330.175	324.377	5.798	3.477	24.000
Итого	---	---	---	10833.23	10688.99	144.239	---	---	11042.23	10839.20	203.038	115.553	720.000
				3	4				8	0			
Среднее	64.132	54.153	9.978	---	---	---	0.574	0.565	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:34:27 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 6

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00168974

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x4901

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	68.95	56.39	12.56	372.220	364.300	377.590	372.040	7.59	7.53	4.5720	24.0	0.000
21.01.23	68.94	56.38	12.56	371.600	363.720	376.980	371.410	7.59	7.53	4.5680	24.0	0.000
22.01.23	69.20	56.61	12.59	371.500	363.510	376.790	371.220	7.60	7.53	4.5710	24.0	0.000
23.01.23	69.10	56.68	12.42	372.530	364.570	377.920	372.350	7.60	7.53	4.5270	24.0	0.000
24.01.23	68.71	56.24	12.47	370.900	363.030	376.190	370.690	7.58	7.52	4.5240	24.0	0.000
25.01.23	68.95	56.34	12.61	370.720	362.810	375.860	370.360	7.58	7.51	4.5740	24.0	0.000
26.01.23	65.90	53.95	11.95	349.570	342.730	354.760	349.950	7.06	7.02	4.0870	24.0	0.000
27.01.23	62.88	51.49	11.39	332.540	326.550	337.780	333.610	6.67	6.64	3.7150	24.0	0.000
28.01.23	62.58	51.18	11.40	330.840	324.950	336.060	331.930	6.68	6.65	3.7010	24.0	0.000
29.01.23	62.49	51.18	11.31	329.640	323.810	334.880	330.780	6.68	6.65	3.6600	24.0	0.000
30.01.23	62.43	51.09	11.34	332.960	327.040	338.260	334.180	6.67	6.64	3.7050	24.0	0.000
31.01.23	62.32	51.14	11.18	335.450	329.480	340.700	336.570	6.68	6.65	3.6810	24.0	0.000
01.02.23	62.14	51.02	11.12	335.160	329.250	340.470	336.340	6.66	6.63	3.6560	24.0	0.000
02.02.23	61.91	50.73	11.18	332.720	326.910	337.910	333.830	6.64	6.61	3.6510	24.0	0.000
03.02.23	61.92	50.87	11.05	333.340	327.510	338.530	334.450	6.65	6.62	3.6110	24.0	0.000
04.02.23	62.04	50.97	11.07	333.210	327.380	338.460	334.380	6.64	6.61	3.6190	24.0	0.000
05.02.23	61.90	50.80	11.10	331.930	326.110	337.120	333.040	6.65	6.61	3.6140	24.0	0.000
06.02.23	64.03	52.49	11.54	345.970	339.520	351.080	346.590	6.85	6.81	3.9150	24.0	0.000
07.02.23	65.49	53.68	11.81	352.900	346.050	357.950	353.180	6.97	6.92	4.0840	24.0	0.000
08.02.23	65.44	53.59	11.85	354.460	347.600	359.500	354.730	6.97	6.92	4.1140	24.0	0.000
09.02.23	62.90	51.58	11.32	337.420	331.320	342.550	338.300	6.66	6.62	3.7470	24.0	0.000
10.02.23	61.68	50.48	11.20	332.400	326.630	337.580	333.550	6.59	6.55	3.6510	24.0	0.000
11.02.23	62.23	50.97	11.26	334.620	328.680	339.690	335.600	6.62	6.58	3.6960	24.0	0.000
12.02.23	61.93	50.84	11.09	333.190	327.370	338.330	334.280	6.62	6.59	3.6240	24.0	0.000
13.02.23	62.15	51.00	11.15	333.100	327.270	338.180	334.050	6.61	6.58	3.6460	24.0	0.000
14.02.23	61.96	50.95	11.01	331.300	325.520	336.410	332.320	6.56	6.53	3.5780	24.0	0.000
15.02.23	61.43	50.44	10.99	331.120	325.430	336.250	332.250	6.57	6.53	3.5720	24.0	0.000
16.02.23	62.32	51.23	11.09	334.680	328.730	339.800	335.650	6.59	6.56	3.6420	24.0	0.000

17.02.23	61.94	50.96	10.98	331.670	325.850	336.720	332.610	6.55	6.52	3.5770	24.0	0.000
18.02.23	61.56	50.54	11.02	330.020	324.280	335.130	331.120	6.53	6.50	3.5660	24.0	0.000
Итого	---	---	---	10289.6	10097.91	10445.4	10311.36	---	---	116.4480	720.0	0.0
Среднее	63.91	52.39	11.52	---	---	---	---	6.86	6.82	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	179604.330	176648.730	182633.060	180554.079	1816.870	22618.000	1319.000
18.02.23 24:00	189894.010	186746.640	193078.490	190865.439	1933.318	23338.000	1319.000
Итого за период	10289.680	10097.910	10445.429	10311.360	116.448	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:36:03 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060306

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	80	160	10	---
2	80	80	160	10	---

Система: 1 Подача + $Q = M1(h1 - h2)$
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
20.01.23	4.341	304.39	302.79	1.6	68.893	54.646	0.6	0.6	24.00
21.01.23	4.321	304.22	302.62	1.6	68.899	54.710	0.6	0.6	24.00
22.01.23	4.317	303.74	302.14	1.6	69.155	54.956	0.6	0.6	24.00
23.01.23	4.287	304.79	303.18	1.6	69.062	55.010	0.6	0.6	24.00
24.01.23	4.249	303.40	301.80	1.6	68.663	54.672	0.6	0.6	24.00
25.01.23	4.305	303.26	301.65	1.6	68.901	54.720	0.6	0.6	24.00
26.01.23	3.852	285.84	284.40	1.4	65.905	52.438	0.6	0.6	24.00
27.01.23	3.510	271.58	270.37	1.2	62.843	49.927	0.6	0.6	24.00
28.01.23	3.475	270.10	268.95	1.1	62.538	49.682	0.6	0.6	24.00
29.01.23	3.460	269.10	267.98	1.1	62.459	49.610	0.6	0.6	24.00
30.01.23	3.484	271.88	270.75	1.1	62.376	49.570	0.6	0.6	24.00
31.01.23	3.461	273.98	272.87	1.1	62.275	49.650	0.6	0.6	24.00
01.02.23	3.431	273.83	272.72	1.1	62.111	49.590	0.6	0.6	24.00
02.02.23	3.408	271.65	270.54	1.1	61.861	49.323	0.6	0.6	24.00
03.02.23	3.386	272.26	271.17	1.1	61.874	49.447	0.6	0.6	24.00
04.02.23	3.392	272.10	271.01	1.1	61.992	49.535	0.6	0.6	24.00
05.02.23	3.378	271.04	269.95	1.1	61.864	49.409	0.6	0.6	24.00
06.02.23	3.658	282.54	281.40	1.1	63.945	51.007	0.6	0.6	24.00
07.02.23	3.833	288.48	287.26	1.2	65.438	52.161	0.6	0.6	24.00
08.02.23	3.864	289.84	288.62	1.2	65.392	52.070	0.6	0.6	24.00
09.02.23	3.525	275.81	274.70	1.1	62.897	50.126	0.6	0.6	24.00
10.02.23	3.416	271.44	270.38	1.1	61.614	49.036	0.6	0.6	24.00
11.02.23	3.447	273.42	272.34	1.1	62.174	49.575	0.6	0.6	24.00
12.02.23	3.394	272.07	271.00	1.1	61.891	49.422	0.6	0.6	24.00
13.02.23	3.410	271.97	270.89	1.1	62.102	49.572	0.6	0.6	24.00
14.02.23	3.350	270.39	269.34	1.0	61.926	49.545	0.6	0.6	24.00
15.02.23	3.339	270.38	269.34	1.0	61.383	49.042	0.6	0.6	24.00
16.02.23	3.424	273.34	272.27	1.1	62.282	49.762	0.6	0.6	24.00
17.02.23	3.347	270.77	269.73	1.0	61.908	49.554	0.6	0.6	24.00
18.02.23	3.323	269.38	268.34	1.0	61.520	49.191	0.6	0.6	24.00
Итого	109.39	8407.0	8370.5	36.2	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	63.87	50.90	0.6	0.6	---

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработк и, (ч)
19.01.23 24:00	7135.7	577783.0	577592.4	62075.3
18.02.23 24:00	7245.1	586190.0	585962.9	62795.3
Итого за период	109.4	8407.0	8370.5	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
РБ, г. Октябрьский, 35 микрорайон д.8
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ678
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	3.00	67.81	220.12	54.15	220.48	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	3.00	67.82	219.96	54.17	220.28	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	3.00	68.07	219.81	54.42	219.87	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	2.98	67.98	220.51	54.44	220.58	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.96	67.60	219.67	54.10	219.74	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	2.99	67.84	219.48	54.18	219.56	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	2.68	64.69	207.24	51.80	207.61	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	2.43	61.85	197.09	49.49	197.69	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	2.42	61.55	196.03	49.17	196.68	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	2.41	61.48	195.35	49.14	195.99	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	2.43	61.40	197.30	49.03	197.96	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	2.43	61.30	198.87	49.03	199.52	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	2.03	58.53	160.38	46.56	160.27	19:38	24:00
03-02-2023 00:00:00	2.31	60.87	193.35	48.89	193.62	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	2.32	60.89	193.08	48.83	193.37	23:59	24:00
05-02-2023 00:00:00	2.35	61.01	193.49	48.85	193.94	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	2.34	60.88	192.68	48.70	193.26	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	2.57	62.87	200.88	50.08	201.35	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	2.70	64.41	205.16	51.21	205.78	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	2.72	64.36	206.09	51.16	206.72	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	2.46	61.83	196.26	49.29	196.92	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	2.39	60.62	193.23	48.25	193.84	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	2.43	61.19	194.47	48.68	195.04	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	2.40	60.91	193.72	48.49	194.39	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	2.42	61.12	193.65	48.63	194.30	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	2.37	60.94	192.62	48.63	193.23	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	2.36	60.40	192.49	48.10	193.20	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	2.41	61.29	194.61	48.88	195.28	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	2.36	60.92	192.79	48.68	193.48	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	2.34	60.54	191.92	48.30	192.63	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	76.04	62.77	5992.33	50.11	6006.56	715:37	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00173721

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xF87B

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	68.64	54.60	14.04	184.720	180.840	180.200	177.760	6.90	6.70	2.5390	24.0	0.000
21.01.23	68.64	54.62	14.02	184.560	180.650	180.020	177.550	6.90	6.70	2.5260	24.0	0.000
22.01.23	68.89	54.84	14.05	184.380	180.460	179.800	177.300	6.90	6.70	2.5360	24.0	0.000
23.01.23	68.80	54.92	13.88	184.970	181.030	180.380	177.870	6.90	6.70	2.5100	24.0	0.000
24.01.23	68.42	54.57	13.85	184.260	180.380	179.740	177.290	6.90	6.70	2.4960	24.0	0.000
25.01.23	68.65	54.68	13.97	184.100	180.200	179.570	177.110	6.90	6.70	2.5160	24.0	0.000
26.01.23	65.58	52.33	13.25	174.000	170.590	169.730	167.550	6.90	6.70	2.2600	24.0	0.000
27.01.23	62.58	49.96	12.62	166.120	163.160	162.100	160.200	6.90	6.70	2.0570	24.0	0.000
28.01.23	62.29	49.61	12.68	165.300	162.370	161.310	159.390	6.90	6.70	2.0550	24.0	0.000
29.01.23	62.19	49.56	12.63	164.740	161.830	160.780	158.920	6.90	6.70	2.0440	24.0	0.000
30.01.23	62.12	49.45	12.67	165.870	162.990	161.890	159.970	6.90	6.70	2.0630	24.0	0.000
31.01.23	62.02	49.48	12.54	166.890	164.010	162.870	160.950	6.90	6.70	2.0540	24.0	0.000
01.02.23	61.85	49.42	12.43	166.360	163.430	162.360	160.490	6.90	6.70	2.0310	24.0	0.000
02.02.23	61.61	49.13	12.48	165.550	162.670	161.570	159.700	6.90	6.70	2.0260	24.0	0.000
03.02.23	61.63	49.27	12.36	165.830	162.950	161.840	159.920	6.90	6.70	2.0130	24.0	0.000
04.02.23	61.74	49.42	12.32	165.830	162.950	161.820	159.900	6.90	6.70	2.0060	24.0	0.000
05.02.23	61.59	49.29	12.30	165.160	162.330	161.200	159.330	6.90	6.70	1.9950	24.0	0.000
06.02.23	63.73	50.94	12.79	171.810	168.630	167.610	165.550	6.90	6.70	2.1570	24.0	0.000
07.02.23	65.19	51.97	13.22	175.150	171.790	170.830	168.670	6.90	6.70	2.2700	24.0	0.000
08.02.23	65.12	51.84	13.28	175.910	172.550	171.600	169.430	6.90	6.70	2.2940	24.0	0.000
09.02.23	62.59	49.94	12.65	167.770	164.760	163.700	161.800	6.90	6.70	2.0820	24.0	0.000
10.02.23	61.37	49.01	12.36	165.480	162.660	161.510	159.670	6.90	6.70	2.0090	24.0	0.000
11.02.23	61.92	49.49	12.43	166.340	163.460	162.340	160.420	6.90	6.70	2.0290	24.0	0.000
12.02.23	61.62	49.25	12.37	165.840	162.970	161.850	159.960	6.90	6.70	2.0130	24.0	0.000
13.02.23	61.84	49.38	12.46	165.800	162.920	161.820	159.900	6.90	6.70	2.0260	24.0	0.000
14.02.23	61.65	49.38	12.27	164.950	162.090	160.990	159.120	6.90	6.70	1.9880	24.0	0.000
15.02.23	61.13	48.90	12.23	164.860	162.030	160.910	159.110	6.90	6.70	1.9780	24.0	0.000
16.02.23	62.02	49.72	12.30	166.560	163.650	162.530	160.610	6.90	6.70	2.0140	24.0	0.000

17.02.23	61.65	49.48	12.17	165.120	162.210	161.110	159.230	6.90	6.70	1.9720	24.0	0.000
18.02.23	61.25	49.07	12.18	164.430	161.550	160.460	158.660	6.90	6.70	1.9670	24.0	0.000
Итого	---	---	---	5118.6	5024.11	4994.4	4933.33	---	---	64.5260	720.0	0.0
Среднее	63.61	50.78	12.82	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	199260.510	195871.849	198204.210	195916.100	2661.378	5233.000	1926.000
18.02.23 24:00	204379.169	200895.960	203198.650	200849.430	2725.904	5953.000	1926.000
Итого за период	5118.658	5024.111	4994.440	4933.329	64.526	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:36:19 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178915

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xEE16

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	68.84	55.29	13.55	193.110	189.000	189.960	187.310	6.90	6.70	2.5600	24.0	0.000
21.01.23	68.84	55.28	13.56	192.970	188.840	189.830	187.150	6.90	6.70	2.5590	24.0	0.000
22.01.23	69.09	55.50	13.59	192.650	188.520	189.500	186.780	6.90	6.70	2.5620	24.0	0.000
23.01.23	69.00	55.57	13.43	193.190	189.080	190.060	187.350	6.90	6.70	2.5370	24.0	0.000
24.01.23	68.61	55.24	13.37	192.380	188.310	189.280	186.640	6.90	6.70	2.5130	24.0	0.000
25.01.23	68.85	55.31	13.54	192.220	188.130	189.120	186.450	6.90	6.70	2.5450	24.0	0.000
26.01.23	65.82	52.84	12.98	181.520	177.940	178.590	176.270	6.90	6.70	2.3060	24.0	0.000
27.01.23	62.77	50.31	12.46	173.040	169.880	170.220	168.220	6.90	6.70	2.1140	24.0	0.000
28.01.23	62.47	49.99	12.48	172.250	169.180	169.480	167.530	6.90	6.70	2.1110	24.0	0.000
29.01.23	62.38	50.00	12.38	171.590	168.530	168.850	166.920	6.90	6.70	2.0860	24.0	0.000
30.01.23	62.31	49.87	12.44	172.840	169.730	170.100	168.180	6.90	6.70	2.1090	24.0	0.000
31.01.23	62.20	49.88	12.32	173.840	170.720	171.120	169.200	6.90	6.70	2.1030	24.0	0.000
01.02.23	62.04	49.86	12.18	173.330	170.280	170.640	168.670	6.90	6.70	2.0730	24.0	0.000
02.02.23	61.79	49.68	12.11	172.470	169.480	169.750	167.830	6.90	6.70	2.0490	24.0	0.000
03.02.23	61.80	49.78	12.02	172.700	169.690	169.990	168.070	6.90	6.70	2.0380	24.0	0.000
04.02.23	61.91	49.89	12.02	172.660	169.590	169.950	168.030	6.90	6.70	2.0370	24.0	0.000
05.02.23	61.79	49.77	12.02	172.050	169.050	169.360	167.440	6.90	6.70	2.0270	24.0	0.000
06.02.23	63.88	51.43	12.45	178.950	175.610	176.130	173.970	6.90	6.70	2.1850	24.0	0.000
07.02.23	65.37	52.55	12.82	182.460	178.900	179.580	177.240	6.90	6.70	2.2930	24.0	0.000
08.02.23	65.33	52.51	12.82	183.380	179.840	180.490	178.170	6.90	6.70	2.3040	24.0	0.000
09.02.23	62.81	50.48	12.33	174.810	171.680	172.050	169.990	6.90	6.70	2.1150	24.0	0.000
10.02.23	61.54	49.38	12.16	172.140	169.130	169.410	167.480	6.90	6.70	2.0530	24.0	0.000
11.02.23	62.09	49.84	12.25	173.210	170.110	170.420	168.500	6.90	6.70	2.0800	24.0	0.000
12.02.23	61.81	49.66	12.15	172.630	169.580	169.870	167.950	6.90	6.70	2.0590	24.0	0.000
13.02.23	62.03	49.79	12.24	172.630	169.610	169.860	167.940	6.90	6.70	2.0770	24.0	0.000
14.02.23	61.84	49.75	12.09	171.680	168.710	168.940	167.000	6.90	6.70	2.0380	24.0	0.000
15.02.23	61.30	49.30	12.00	171.900	168.970	169.160	167.240	6.90	6.70	2.0290	24.0	0.000
16.02.23	62.20	50.15	12.05	173.550	170.470	170.800	168.830	6.90	6.70	2.0510	24.0	0.000

17.02.23	61.82	49.94	11.88	171.730	168.770	169.050	167.100	6.90	6.70	2.0050	24.0	0.000
18.02.23	61.43	49.53	11.90	171.080	168.150	168.400	166.480	6.90	6.70	1.9980	24.0	0.000
Итого	---	---	---	5334.9	5235.48	5249.9	5185.93	---	---	65.6160	720.0	0.0
Среднее	63.79	51.27	12.51	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	200365.990	197148.690	198802.560	196314.530	2658.677	4353.000	1269.000
18.02.23 24:00	205700.949	202384.169	204052.519	201500.460	2724.293	5073.000	1269.000
Итого за период	5334.959	5235.478	5249.959	5185.929	65.616	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:36:28 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179211

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x4592

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	68.71	56.24	12.47	202.310	197.990	198.950	196.070	6.90	6.70	2.4700	24.0	0.000
21.01.23	68.71	56.27	12.44	202.090	197.790	198.770	195.880	6.90	6.70	2.4610	24.0	0.000
22.01.23	68.96	56.52	12.44	201.970	197.640	198.690	195.740	6.90	6.70	2.4570	24.0	0.000
23.01.23	68.86	56.59	12.27	202.240	197.940	198.990	196.050	6.90	6.70	2.4300	24.0	0.000
24.01.23	68.49	56.24	12.25	201.510	197.260	198.220	195.340	6.90	6.70	2.4160	24.0	0.000
25.01.23	68.72	56.35	12.37	201.450	197.170	198.120	195.230	6.90	6.70	2.4390	24.0	0.000
26.01.23	65.64	53.79	11.85	190.170	186.420	187.210	184.700	6.90	6.70	2.2070	24.0	0.000
27.01.23	62.64	51.24	11.40	181.460	178.260	178.800	176.590	6.90	6.70	2.0330	24.0	0.000
28.01.23	62.36	50.95	11.41	180.530	177.340	177.930	175.770	6.90	6.70	2.0220	24.0	0.000
29.01.23	62.26	50.90	11.36	179.820	176.630	177.210	175.080	6.90	6.70	2.0040	24.0	0.000
30.01.23	62.20	50.79	11.41	181.420	178.250	178.750	176.590	6.90	6.70	2.0310	24.0	0.000
31.01.23	62.09	50.80	11.29	182.530	179.360	179.870	177.710	6.90	6.70	2.0220	24.0	0.000
01.02.23	61.92	50.76	11.16	181.650	178.460	179.040	176.880	6.90	6.70	1.9890	24.0	0.000
02.02.23	61.68	50.57	11.11	180.960	177.830	178.380	176.220	6.90	6.70	1.9740	24.0	0.000
03.02.23	61.69	50.74	10.95	180.910	177.790	178.390	176.230	6.90	6.70	1.9460	24.0	0.000
04.02.23	61.81	50.80	11.01	181.050	177.930	178.530	176.370	6.90	6.70	1.9580	24.0	0.000
05.02.23	61.66	50.65	11.01	179.990	176.870	177.470	175.350	6.90	6.70	1.9460	24.0	0.000
06.02.23	63.81	52.39	11.42	187.600	184.150	184.860	182.510	6.90	6.70	2.0990	24.0	0.000
07.02.23	65.26	53.54	11.72	191.200	187.530	188.290	185.810	6.90	6.70	2.1950	24.0	0.000
08.02.23	65.20	53.41	11.79	192.310	188.590	189.280	186.760	6.90	6.70	2.2220	24.0	0.000
09.02.23	62.65	51.35	11.30	183.110	179.800	180.390	178.160	6.90	6.70	2.0280	24.0	0.000
10.02.23	61.45	50.40	11.05	180.780	177.690	178.180	176.100	6.90	6.70	1.9610	24.0	0.000
11.02.23	62.00	50.84	11.16	181.790	178.650	179.150	176.990	6.90	6.70	1.9920	24.0	0.000
12.02.23	61.70	50.56	11.14	181.260	178.140	178.620	176.460	6.90	6.70	1.9830	24.0	0.000
13.02.23	61.92	50.72	11.20	181.170	178.000	178.500	176.340	6.90	6.70	1.9920	24.0	0.000
14.02.23	61.72	50.62	11.10	180.200	177.060	177.590	175.460	6.90	6.70	1.9640	24.0	0.000
15.02.23	61.20	50.26	10.94	180.070	176.950	177.470	175.350	6.90	6.70	1.9340	24.0	0.000
16.02.23	62.09	51.05	11.04	181.850	178.670	179.210	177.050	6.90	6.70	1.9710	24.0	0.000

17.02.23	61.71	50.84	10.87	180.260	177.100	177.690	175.530	6.90	6.70	1.9230	24.0	0.000
18.02.23	61.32	50.42	10.90	179.380	176.260	176.750	174.590	6.90	6.70	1.9170	24.0	0.000
Итого	---	---	---	5593.0	5489.52	5509.3	5438.91	---	---	62.9860	720.0	0.0
Среднее	63.68	52.21	11.46	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	148694.280	146511.089	147296.180	145326.550	1713.510	-27073.000	1271.000
18.02.23 24:00	154287.320	152000.610	152805.479	150765.460	1776.496	-26353.000	1271.000
Итого за период	5593.040	5489.520	5509.298	5438.910	62.986	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:36:25 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35мкр 9а 1ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N BA859
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.34	68.89	173.08	55.38	173.31	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	2.34	68.92	172.96	55.39	173.15	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	2.34	69.18	172.66	55.64	172.81	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	2.32	69.11	173.31	55.69	173.44	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.30	68.69	172.72	55.36	172.84	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	2.33	68.94	172.55	55.42	172.67	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	2.11	65.89	164.24	53.05	164.16	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	1.93	62.89	156.58	50.55	156.40	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.92	62.56	155.68	50.20	155.53	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	1.91	62.52	155.02	50.19	154.96	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	1.93	62.39	156.42	50.00	156.10	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	1.92	62.29	157.83	50.08	157.56	23:59	23:59
02-02-2023 00:00:00	1.89	62.17	157.27	50.11	157.12	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	1.88	61.87	156.44	49.86	156.35	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	1.86	61.90	156.61	50.01	156.51	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	1.86	62.01	156.57	50.09	156.49	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	1.86	61.94	156.02	49.97	155.96	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	2.01	63.79	161.81	51.39	161.73	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	2.11	65.46	165.09	52.68	165.03	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	2.12	65.44	166.01	52.64	165.88	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	1.95	62.98	158.95	50.73	158.84	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	1.87	61.58	156.21	49.57	156.10	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	1.91	62.18	157.31	50.03	157.09	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	1.90	61.94	156.80	49.82	156.60	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	1.92	62.12	156.93	49.87	156.60	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	1.88	61.98	156.02	49.89	155.85	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	1.86	61.38	155.85	49.42	155.64	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	1.89	62.31	157.34	50.27	157.18	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	1.85	61.94	155.90	50.08	155.77	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	1.84	61.54	155.39	49.66	155.18	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	60.16	63.89	4825.57	51.44	4822.84	719:59	719:59

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35мкр 9а 2ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N BA849
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.15	68.79	172.27	56.30	174.64	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	2.15	68.82	172.15	56.31	174.64	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	2.15	69.10	171.93	56.60	174.45	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	2.12	69.00	172.40	56.73	174.99	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.11	68.59	171.91	56.32	174.60	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	2.14	68.84	171.69	56.37	174.40	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	1.95	65.86	163.14	53.92	165.88	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	1.78	62.81	155.15	51.33	157.90	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.77	62.46	154.23	50.98	156.90	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	1.77	62.45	153.76	50.95	156.40	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	1.78	62.28	154.78	50.77	157.20	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	1.77	62.21	155.78	50.82	158.46	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	1.74	62.10	155.31	50.85	158.00	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	1.73	61.78	154.49	50.58	157.12	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	1.71	61.81	154.67	50.73	157.36	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	1.72	61.91	154.71	50.81	157.38	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	1.72	61.88	154.19	50.73	156.82	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	1.83	63.64	159.80	52.15	162.49	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	1.92	65.36	163.24	53.58	165.96	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	1.94	65.36	164.09	53.55	166.79	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	1.78	62.96	157.10	51.63	159.74	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	1.71	61.47	154.16	50.34	156.82	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	1.74	62.08	155.20	50.87	157.84	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	1.71	61.86	154.71	50.78	157.34	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	1.73	62.03	154.68	50.83	157.30	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	1.70	61.91	153.92	50.86	156.57	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	1.68	61.28	153.69	50.31	156.32	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	1.72	62.22	155.34	51.15	158.05	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	1.67	61.86	153.93	50.99	156.66	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	1.67	61.45	153.34	50.53	155.97	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	55.04	63.81	4775.79	52.29	4854.98	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35мкр 9а Зввод
Жилой дом
ИМ 2300 N BA850
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.17	68.68	135.77	52.71	142.39	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	2.17	68.70	135.73	52.68	142.42	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	2.17	68.97	135.51	52.91	142.28	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	2.15	68.89	135.91	53.05	142.70	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.13	68.48	135.46	52.72	142.28	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	2.16	68.73	135.34	52.75	142.10	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	1.97	65.66	128.74	50.42	134.79	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	1.79	62.67	122.77	48.04	128.34	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.78	62.35	122.13	47.72	127.69	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	1.76	62.31	121.75	47.79	127.51	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	1.79	62.18	122.54	47.57	127.97	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	1.79	62.10	123.31	47.59	128.84	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	1.75	61.97	122.95	47.70	128.75	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	1.74	61.68	122.37	47.46	128.23	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	1.72	61.71	122.57	47.67	128.15	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	1.72	61.81	122.58	47.76	128.30	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	1.71	61.74	122.17	47.73	127.99	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	1.84	63.60	126.58	49.01	132.67	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	1.93	65.25	129.08	50.25	135.38	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	1.94	65.23	129.61	50.22	135.67	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	1.78	62.78	124.19	48.44	130.16	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	1.71	61.39	122.08	47.35	127.77	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	1.75	61.98	122.86	47.70	128.34	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	1.74	61.73	122.54	47.54	127.99	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	1.75	61.92	122.49	47.60	127.98	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	1.73	61.78	121.97	47.61	127.75	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	1.70	61.18	121.89	47.17	127.57	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	1.73	62.12	123.10	48.01	128.74	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	1.69	61.75	122.02	47.89	127.37	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	1.69	61.34	121.57	47.44	127.15	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	55.46	63.69	3777.58	49.02	3955.28	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35мкр 9а 4ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N BA868
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.24	68.56	176.02	55.79	176.13	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	2.25	68.57	175.97	55.78	176.08	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	2.25	68.83	175.61	56.03	175.72	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	2.23	68.76	176.11	56.10	176.21	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.21	68.36	175.66	55.75	175.69	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	2.24	68.61	175.50	55.83	175.57	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	2.07	65.55	166.93	53.19	167.08	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	1.89	62.56	159.04	50.64	159.27	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.88	62.23	158.16	50.31	158.36	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	1.86	62.19	157.64	50.39	157.84	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	1.88	62.06	158.76	50.18	159.06	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	1.90	61.98	160.18	50.11	160.46	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	1.85	61.85	159.70	50.25	159.91	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	1.82	61.55	158.77	50.05	158.97	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	1.80	61.58	159.03	50.23	159.23	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	1.80	61.69	158.76	50.35	158.96	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	1.80	61.61	158.25	50.25	158.43	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	1.94	63.47	164.24	51.67	164.41	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	2.04	65.13	167.67	52.98	167.77	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	2.06	65.12	168.37	52.88	168.52	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	1.89	62.65	161.23	50.95	161.42	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	1.82	61.26	158.52	49.79	158.75	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	1.86	61.86	159.39	50.16	159.67	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	1.85	61.61	158.93	49.93	159.23	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	1.87	61.80	158.97	50.04	159.28	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	1.83	61.66	158.30	50.10	158.59	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	1.79	61.05	158.06	49.67	158.29	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	1.83	61.97	159.82	50.51	160.02	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	1.78	61.62	158.44	50.38	158.58	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	1.77	61.22	157.62	50.00	157.81	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	58.27	63.57	4899.65	51.68	4905.31	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35мкр 9а 5ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N BA869
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.42	68.82	177.54	55.17	181.09	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	2.41	68.88	177.42	55.27	180.94	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	2.41	69.18	177.34	55.59	180.75	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	2.38	69.06	177.74	55.66	181.13	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.36	68.64	177.11	55.29	180.63	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	2.40	68.91	176.91	55.35	180.48	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	2.21	66.05	168.77	52.99	172.19	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	2.01	62.88	160.24	50.30	163.44	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.99	62.51	159.26	49.98	162.50	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	1.97	62.55	158.89	50.10	162.04	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	2.01	62.30	159.68	49.68	163.02	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	2.03	62.26	160.89	49.65	164.24	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	1.99	62.18	160.63	49.76	163.82	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	1.95	61.83	159.58	49.59	162.74	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	1.92	61.85	159.86	49.81	162.92	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	1.92	61.95	159.87	49.90	162.94	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	1.92	61.99	159.24	49.92	162.40	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	2.06	63.56	164.61	51.06	167.83	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	2.17	65.41	168.41	52.50	171.76	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	2.20	65.43	169.16	52.43	172.61	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	2.01	63.16	162.49	50.77	165.69	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	1.92	61.46	158.98	49.37	162.04	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	1.98	62.12	160.13	49.71	163.38	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	1.97	61.95	159.84	49.60	163.05	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	1.99	62.06	159.77	49.59	163.01	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	1.95	62.00	159.14	49.73	162.24	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	1.91	61.30	158.61	49.23	161.81	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	1.94	62.28	160.55	50.17	163.62	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	1.88	61.93	159.17	50.07	162.18	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	1.87	61.50	158.28	49.66	161.42	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	62.17	63.87	4930.14	51.26	5027.91	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ТЭМ-106 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 10

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060471

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	0	46.8	---	---
2	80	0	49.5	---	---

Система: 1 Р-Подача Q = M1(hп - ho)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
20.01.23	4.462	357.64	367.58	-9.9	67.560	55.170	0.9	0.5	23.99
21.01.23	4.444	356.00	365.92	-9.9	67.560	55.160	0.9	0.5	23.95
22.01.23	4.444	355.72	365.60	-9.9	67.820	55.410	0.9	0.5	23.95
23.01.23	4.423	356.70	366.64	-9.9	67.740	55.420	0.9	0.5	23.94
24.01.23	4.398	354.77	364.65	-9.9	67.350	55.030	0.9	0.5	23.94
25.01.23	4.453	355.28	365.18	-9.9	67.590	55.140	0.9	0.5	23.95
26.01.23	3.998	333.79	342.70	-8.9	64.710	52.810	0.9	0.5	23.96
27.01.23	3.646	315.24	323.32	-8.1	61.630	50.140	0.9	0.5	23.96
28.01.23	3.626	313.58	321.57	-8.0	61.310	49.830	0.9	0.5	23.95
29.01.23	3.612	312.03	319.95	-7.9	61.250	49.760	0.9	0.5	23.95
30.01.23	3.644	315.69	323.79	-8.1	61.160	49.690	0.9	0.5	23.96
31.01.23	3.640	318.48	326.69	-8.2	61.060	49.710	0.9	0.5	23.96
01.02.23	3.592	318.29	326.52	-8.2	60.910	49.710	0.9	0.5	23.95
02.02.23	3.557	315.55	323.66	-8.1	60.650	49.450	0.9	0.5	23.96
03.02.23	3.531	316.24	324.38	-8.1	60.660	49.580	0.9	0.5	23.95
04.02.23	3.540	315.83	323.97	-8.1	60.780	49.650	0.9	0.5	23.95
05.02.23	3.536	314.40	322.51	-8.1	60.680	49.510	0.9	0.5	23.95
06.02.23	3.823	328.79	337.59	-8.8	62.660	51.120	0.9	0.5	23.95
07.02.23	4.009	336.79	345.95	-9.2	64.170	52.350	0.9	0.5	23.95
08.02.23	4.040	338.54	347.81	-9.3	64.140	52.290	0.9	0.5	23.96
09.02.23	3.694	321.05	329.56	-8.5	61.740	50.310	0.9	0.5	23.95
10.02.23	3.565	315.24	323.51	-8.3	60.400	49.170	0.9	0.5	23.96
11.02.23	3.607	317.73	326.11	-8.4	60.960	49.690	0.9	0.5	23.96
12.02.23	3.573	316.14	324.40	-8.3	60.700	49.480	0.9	0.5	23.96
13.02.23	3.605	316.22	324.49	-8.3	60.890	49.570	0.9	0.5	23.96
14.02.23	3.555	314.34	322.50	-8.2	60.730	49.500	0.9	0.5	23.96
15.02.23	3.520	314.49	322.69	-8.2	60.170	49.060	0.9	0.5	23.97
16.02.23	3.597	317.91	326.28	-8.4	61.070	49.830	0.9	0.5	23.96
17.02.23	3.518	314.83	323.03	-8.2	60.700	49.610	0.9	0.5	23.97
18.02.23	3.490	312.68	320.79	-8.1	60.310	49.230	0.9	0.5	23.97
Итого	114.14	9790.0	10049.3	-259.4	---	---	---	---	718.70
Среднее	---	---	---	---	62.64	51.08	0.9	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработк и, (ч)
19.01.23 24:00	н/д	н/д	н/д	н/д
18.02.23 24:00	4069.0	377702.8	391735.0	37482.4
Итого за период	н/д	н/д	н/д	н/д

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет о потреблении...

от 19-02-2023

За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 35 мкр дом 11
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA767
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1	Qo5	Go5
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м/час	куб.м
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	20	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0

Отчетные данные поинтервално (за 1 сут.)

Дата, время									
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.44	68.68	187.15	55.66	187.24	24:00	24:00	0.00	0.00
22-01-2023 00:00:00	2.44	68.72	187.06	55.64	187.24	24:00	24:00	0.00	0.00
23-01-2023 00:00:00	2.45	69.00	186.90	55.89	186.96	24:00	24:00	0.00	0.00
24-01-2023 00:00:00	2.43	68.90	187.56	55.94	187.62	24:00	24:00	0.00	0.00
25-01-2023 00:00:00	2.40	68.49	186.86	55.62	186.91	24:00	24:00	0.00	0.00
26-01-2023 00:00:00	2.42	68.75	186.28	55.72	186.50	24:00	24:00	0.00	0.00
27-01-2023 00:00:00	2.21	65.81	177.83	53.39	177.61	24:00	24:00	0.00	0.00
28-01-2023 00:00:00	2.02	62.71	169.43	50.77	168.12	24:00	24:00	0.00	0.00
29-01-2023 00:00:00	2.01	62.36	168.33	50.38	167.53	24:00	24:00	0.00	0.00
30-01-2023 00:00:00	2.00	62.36	168.06	50.43	167.31	24:00	24:00	0.00	0.00
31-01-2023 00:00:00	2.02	62.17	168.60	50.20	168.19	24:00	24:00	0.00	0.00
01-02-2023 00:00:00	2.01	62.11	169.98	50.26	169.51	24:00	24:00	0.00	0.00
02-02-2023 00:00:00	1.99	62.00	169.79	50.27	169.24	24:00	24:00	0.00	0.00
03-02-2023 00:00:00	1.96	61.67	168.80	50.01	168.22	24:00	24:00	0.00	0.00
04-02-2023 00:00:00	1.96	61.69	169.38	50.11	168.65	24:00	24:00	0.00	0.00
05-02-2023 00:00:00	1.96	61.79	169.34	50.20	168.67	24:00	24:00	0.00	0.00
06-02-2023 00:00:00	1.96	61.79	168.52	50.16	168.01	24:00	24:00	0.00	0.00
07-02-2023 00:00:00	2.08	63.48	174.13	51.51	173.87	24:00	24:00	0.00	0.00
08-02-2023 00:00:00	2.19	65.25	178.08	52.92	177.66	24:00	24:00	0.00	0.00
09-02-2023 00:00:00	2.21	65.26	178.48	52.84	178.36	24:00	24:00	0.00	0.00
10-02-2023 00:00:00	2.05	62.90	171.50	50.98	171.08	24:00	24:00	0.00	0.00
11-02-2023 00:00:00	1.97	61.34	168.24	49.63	167.70	24:00	24:00	0.00	0.00
12-02-2023 00:00:00	1.99	61.97	169.41	50.19	168.91	24:00	24:00	0.00	0.00
13-02-2023 00:00:00	1.96	61.77	168.99	50.16	168.41	24:00	24:00	0.00	0.00
14-02-2023 00:00:00	1.97	61.92	168.89	50.22	168.30	24:00	24:00	0.00	0.00
15-02-2023 00:00:00	1.95	61.82	168.62	50.21	167.86	24:00	24:00	0.00	0.00
16-02-2023 00:00:00	1.92	61.16	167.74	49.70	167.22	24:00	24:00	0.00	0.00
17-02-2023 00:00:00	1.98	62.11	169.93	50.46	169.27	24:00	24:00	0.00	0.00
18-02-2023 00:00:00	1.94	61.75	168.57	50.23	167.90	24:00	24:00	0.00	0.00
19-02-2023 00:00:00	1.93	61.34	167.59	49.83	167.00	24:00	24:00	0.00	0.00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м/час	куб.м
720:00	62.83	63.70	5210.03	51.65	5197.06	720:00	720:00	0.00	0.00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр.д.12
Жилой дом
ИМ 2300 N BA753
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1	Qo5	Go5
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м/час	куб.м
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	20	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.65	68.63	203.13	55.59	204.22	24:00	24:00	0.00	0.00
22-01-2023 00:00:00	2.63	68.65	202.89	55.67	204.10	24:00	24:00	0.00	0.00
23-01-2023 00:00:00	2.64	68.92	202.60	55.88	203.82	24:00	24:00	0.00	0.00
24-01-2023 00:00:00	2.61	68.84	203.05	55.99	204.20	24:00	24:00	0.00	0.00
25-01-2023 00:00:00	2.60	68.43	202.44	55.59	203.52	24:00	24:00	0.00	0.00
26-01-2023 00:00:00	2.62	68.67	202.34	55.69	203.41	24:00	24:00	0.00	0.00
27-01-2023 00:00:00	2.38	65.66	192.22	53.29	193.40	24:00	24:00	0.00	0.00
28-01-2023 00:00:00	2.17	62.61	183.09	50.72	184.31	24:00	24:00	0.00	0.00
29-01-2023 00:00:00	2.17	62.27	182.38	50.32	183.57	24:00	24:00	0.00	0.00
30-01-2023 00:00:00	2.14	62.25	181.33	50.42	182.63	24:00	24:00	0.00	0.00
31-01-2023 00:00:00	2.16	62.10	182.53	50.25	183.78	24:00	24:00	0.00	0.00
01-02-2023 00:00:00	2.15	62.02	183.84	50.28	185.08	24:00	24:00	0.00	0.00
02-02-2023 00:00:00	2.12	61.89	183.40	50.31	184.55	24:00	24:00	0.00	0.00
03-02-2023 00:00:00	2.10	61.57	182.55	50.03	183.66	24:00	24:00	0.00	0.00
04-02-2023 00:00:00	2.08	61.60	182.54	50.19	183.79	24:00	24:00	0.00	0.00
05-02-2023 00:00:00	2.08	61.71	182.46	50.29	183.75	24:00	24:00	0.00	0.00
06-02-2023 00:00:00	2.08	61.67	181.86	50.20	183.17	24:00	24:00	0.00	0.00
07-02-2023 00:00:00	2.24	63.45	188.67	51.55	189.83	24:00	24:00	0.00	0.00
08-02-2023 00:00:00	2.37	65.14	193.05	52.87	194.05	24:00	24:00	0.00	0.00
09-02-2023 00:00:00	2.39	65.13	193.93	52.81	194.85	24:00	24:00	0.00	0.00
10-02-2023 00:00:00	2.19	62.73	185.29	50.89	186.46	24:00	24:00	0.00	0.00
11-02-2023 00:00:00	2.12	61.26	182.09	49.58	183.28	24:00	24:00	0.00	0.00
12-02-2023 00:00:00	2.13	61.88	183.04	50.22	184.28	24:00	24:00	0.00	0.00
13-02-2023 00:00:00	2.10	61.65	182.52	50.15	183.77	24:00	24:00	0.00	0.00
14-02-2023 00:00:00	2.11	61.82	182.47	50.23	183.67	24:00	24:00	0.00	0.00
15-02-2023 00:00:00	2.08	61.69	181.56	50.23	182.76	24:00	24:00	0.00	0.00
16-02-2023 00:00:00	2.06	61.06	181.36	49.68	182.58	24:00	24:00	0.00	0.00
17-02-2023 00:00:00	2.12	61.99	183.50	50.45	184.65	24:00	24:00	0.00	0.00
18-02-2023 00:00:00	2.07	61.63	181.94	50.24	183.08	24:00	24:00	0.00	0.00
19-02-2023 00:00:00	2.05	61.23	180.89	49.86	182.17	24:00	24:00	0.00	0.00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м/час	куб.м
720:00	67.43	63.61	5634.99	51.65	5670.37	720:00	720:00	0.00	0.00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр.д.13
Жилой дом
ИМ 2300 N BA768
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1	Qo5	Go5
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м/час	куб.м
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	20	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.42	68.41	198.25	56.17	193.03	24:00	24:00	0.00	0.00
22-01-2023 00:00:00	2.42	68.45	198.05	56.23	192.79	24:00	24:00	0.00	0.00
23-01-2023 00:00:00	2.41	68.73	197.75	56.54	192.55	24:00	24:00	0.00	0.00
24-01-2023 00:00:00	2.40	68.63	198.26	56.52	193.11	24:00	24:00	0.00	0.00
25-01-2023 00:00:00	2.39	68.22	197.60	56.11	192.37	24:00	24:00	0.00	0.00
26-01-2023 00:00:00	2.41	68.48	197.34	56.26	192.17	24:00	24:00	0.00	0.00
27-01-2023 00:00:00	2.18	65.56	187.85	53.98	182.95	24:00	24:00	0.00	0.00
28-01-2023 00:00:00	1.98	62.45	178.80	51.35	173.97	24:00	24:00	0.00	0.00
29-01-2023 00:00:00	1.98	62.10	177.78	50.96	173.01	24:00	24:00	0.00	0.00
30-01-2023 00:00:00	1.97	62.10	177.33	51.00	172.52	24:00	24:00	0.00	0.00
31-01-2023 00:00:00	1.97	61.91	178.27	50.81	173.51	24:00	24:00	0.00	0.00
01-02-2023 00:00:00	1.97	61.85	179.55	50.87	174.72	24:00	24:00	0.00	0.00
02-02-2023 00:00:00	1.94	61.74	179.32	50.88	174.49	24:00	24:00	0.00	0.00
03-02-2023 00:00:00	1.93	61.41	178.30	50.59	173.50	24:00	24:00	0.00	0.00
04-02-2023 00:00:00	1.92	61.43	178.62	50.67	173.83	24:00	24:00	0.00	0.00
05-02-2023 00:00:00	1.92	61.53	178.50	50.77	173.71	24:00	24:00	0.00	0.00
06-02-2023 00:00:00	1.92	61.54	177.98	50.72	173.17	24:00	24:00	0.00	0.00
07-02-2023 00:00:00	2.05	63.21	184.09	52.05	179.44	24:00	24:00	0.00	0.00
08-02-2023 00:00:00	2.16	64.99	188.00	53.48	183.21	24:00	24:00	0.00	0.00
09-02-2023 00:00:00	2.19	65.00	188.89	53.41	183.92	24:00	24:00	0.00	0.00
10-02-2023 00:00:00	2.01	62.65	181.15	51.54	176.35	24:00	24:00	0.00	0.00
11-02-2023 00:00:00	1.94	61.07	177.74	50.17	172.96	24:00	24:00	0.00	0.00
12-02-2023 00:00:00	1.95	61.71	178.92	50.79	174.13	24:00	24:00	0.00	0.00
13-02-2023 00:00:00	1.93	61.52	178.40	50.71	173.62	24:00	24:00	0.00	0.00
14-02-2023 00:00:00	1.94	61.66	178.29	50.76	173.56	24:00	24:00	0.00	0.00
15-02-2023 00:00:00	1.91	61.56	177.54	50.77	173.00	24:00	24:00	0.00	0.00
16-02-2023 00:00:00	1.89	60.90	177.17	50.20	172.45	24:00	24:00	0.00	0.00
17-02-2023 00:00:00	1.94	61.85	179.16	51.01	174.91	24:00	24:00	0.00	0.00
18-02-2023 00:00:00	1.90	61.49	177.68	50.76	173.57	24:00	24:00	0.00	0.00
19-02-2023 00:00:00	1.89	61.08	176.90	50.40	172.32	24:00	24:00	0.00	0.00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м/час	куб.м
720:00	61.82	63.44	5503.45	52.22	5358.85	720:00	720:00	0.00	0.00

Отв. лицо :

Начальник СПОКПУ

Морозов И.Е.

**Взлет ТСРВ-043 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 14

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-043

№ ПУ 1801771

Система: 1 СО

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	M3, (м3)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Теплота (Гкал) Q	Время раб.(ч)
20.01.23	68.75	54.41	14.34	437.551	433.135	4.416	1.473	0.7	0.7	437.569	433.153	4.416	6.267	24.00
21.01.23	68.75	54.52	14.23	439.846	435.381	4.465	1.576	0.7	0.7	439.864	435.400	4.464	6.256	24.00
22.01.23	69.00	54.75	14.25	437.998	433.557	4.441	1.533	0.7	0.7	438.017	433.574	4.443	6.234	24.00
23.01.23	68.91	54.84	14.07	438.746	434.330	4.416	0.806	0.7	0.7	438.764	434.348	4.416	6.168	24.00
24.01.23	68.51	54.53	13.98	441.079	436.565	4.514	0.000	0.7	0.7	441.097	436.583	4.514	6.157	24.00
25.01.23	68.75	54.53	14.22	438.796	434.226	4.570	0.000	0.7	0.7	438.814	434.245	4.569	6.231	24.00
26.01.23	65.60	52.57	13.03	430.730	426.659	4.071	0.303	0.7	0.7	430.748	426.676	4.072	5.614	24.00
27.01.23	62.75	50.65	12.10	425.449	421.765	3.684	1.559	0.6	0.7	425.466	421.782	3.684	5.143	24.00
28.01.23	62.45	50.29	12.16	422.951	419.296	3.655	1.532	0.6	0.7	422.968	419.313	3.655	5.137	24.00
29.01.23	62.37	50.24	12.13	422.881	419.208	3.673	1.496	0.6	0.7	422.899	419.226	3.673	5.121	24.00
30.01.23	62.29	50.16	12.13	424.975	421.286	3.689	1.557	0.6	0.7	424.993	421.303	3.690	5.148	24.00
31.01.23	62.15	50.16	11.99	425.398	421.742	3.656	1.545	0.6	0.7	425.415	421.760	3.655	5.092	24.00
01.02.23	62.01	50.17	11.84	426.995	423.395	3.600	1.543	0.6	0.7	427.013	423.412	3.601	5.050	24.00
02.02.23	61.77	49.88	11.89	425.165	421.560	3.605	1.543	0.6	0.7	425.182	421.578	3.604	5.049	24.00
03.02.23	61.78	49.99	11.79	425.939	422.359	3.580	1.544	0.6	0.7	425.957	422.376	3.581	5.015	24.00
04.02.23	61.90	50.05	11.85	425.600	422.014	3.586	1.531	0.6	0.7	425.618	422.031	3.587	5.035	24.00
05.02.23	61.77	49.92	11.85	426.678	423.060	3.618	1.495	0.6	0.7	426.695	423.078	3.617	5.050	24.00
06.02.23	63.77	51.18	12.59	430.579	426.738	3.841	1.532	0.7	0.7	430.597	426.756	3.841	5.415	24.00
07.02.23	65.27	52.20	13.07	432.657	428.673	3.984	1.522	0.7	0.7	432.675	428.690	3.985	5.646	24.00
08.02.23	65.24	52.04	13.20	431.211	427.185	4.026	1.516	0.7	0.7	431.229	427.203	4.026	5.688	24.00
09.02.23	62.72	50.45	12.27	425.093	421.381	3.712	1.517	0.6	0.7	425.110	421.398	3.712	5.211	24.00
10.02.23	61.52	49.54	11.98	424.405	420.770	3.635	1.514	0.6	0.6	424.422	420.788	3.634	5.074	24.00
11.02.23	62.08	50.01	12.07	424.780	421.133	3.647	1.503	0.6	0.7	424.798	421.150	3.648	5.119	24.00
12.02.23	61.80	49.90	11.90	424.532	420.954	3.578	1.460	0.6	0.7	424.550	420.972	3.578	5.043	24.00
13.02.23	62.01	50.11	11.90	426.938	423.009	3.929	1.516	0.6	0.7	426.955	423.026	3.929	5.070	24.00
14.02.23	61.83	50.08	11.75	424.039	420.164	3.875	1.532	0.6	0.6	424.057	420.181	3.876	4.975	24.00
15.02.23	61.29	49.66	11.63	425.269	421.538	3.731	1.549	0.6	0.6	425.286	421.556	3.730	4.936	24.00

16.02.23	62.18	50.34	11.84	425.256	421.542	3.714	1.507	0.6	0.6	425.274	421.559	3.715	5.028	24.00
17.02.23	61.81	50.21	11.60	425.867	422.245	3.622	1.509	0.6	0.6	425.885	422.263	3.622	4.934	24.00
18.02.23	61.43	49.77	11.66	423.023	419.470	3.553	1.503	0.6	0.6	423.040	419.486	3.554	4.925	24.00
Итого	---	---	---	12860.426	12744.340	116.086	40.716	---	---	12860.957	12744.866	116.091	160.831	720.00
Среднее	63.75	51.24	12.510	---	---	---	---	0.6	0.7	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
19.01.23 24:00	34967.720	34614.482	34969.424	34616.171	491.951	4737.183
18.02.23 24:00	47828.146	47358.822	47830.381	47361.037	652.779	5457.183
Итого за период	12860.426	12744.340	12860.957	12744.866	160.828	720.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 16:36:57 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2023 по 18.02.2023



Потребитель: ОАО "Жилуправление"

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр., д. 15

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. А- F) № DD177 Тхв = 5,0 °C Версия ПО:

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Qп	
20.01.2023	68,8	51,7	236,511	241,043	-4,532	1,8	1,7	4,051	24,00
21.01.2023	68,8	51,7	236,411	240,433	-4,022	1,8	1,7	4,048	24,00
22.01.2023	69,1	51,9	235,147	239,097	-3,950	1,8	1,7	4,025	24,00
23.01.2023	69,0	52,1	237,888	241,766	-3,878	1,8	1,7	4,002	24,00
24.01.2023	68,6	51,6	233,673	237,690	-4,017	1,8	1,7	3,969	24,00
25.01.2023	68,8	51,7	234,625	238,691	-4,066	1,8	1,7	4,010	24,00
26.01.2023	65,6	48,4	203,078	207,569	-4,491	1,7	1,6	3,493	24,00
27.01.2023	62,8	45,1	176,894	182,066	-5,172	1,7	1,6	3,113	24,00
28.01.2023	62,5	44,8	176,295	181,390	-5,096	1,7	1,6	3,105	24,00
29.01.2023	62,4	44,6	173,612	178,700	-5,088	1,7	1,6	3,082	24,00
30.01.2023	62,3	44,7	178,666	183,622	-4,956	1,7	1,6	3,134	24,00
31.01.2023	62,2	44,9	182,014	186,986	-4,972	1,7	1,6	3,140	24,00
01.02.2023	62,0	44,9	182,033	187,007	-4,975	1,7	1,6	3,105	24,00
02.02.2023	61,8	44,4	177,242	182,185	-4,943	1,7	1,6	3,073	24,00
03.02.2023	61,8	44,8	179,223	184,190	-4,967	1,7	1,6	3,051	24,00
04.02.2023	61,9	44,7	177,496	182,589	-5,092	1,7	1,6	3,057	24,00
05.02.2023	61,8	44,5	176,302	181,476	-5,174	1,7	1,6	3,043	24,00
06.02.2023	63,8	46,7	197,353	202,151	-4,799	1,7	1,6	3,365	24,00
07.02.2023	65,3	48,3	209,236	213,828	-4,592	1,7	1,6	3,551	24,00
08.02.2023	65,3	48,3	211,333	215,913	-4,580	1,7	1,6	3,592	24,00
09.02.2023	62,7	45,6	187,249	191,857	-4,608	1,7	1,6	3,201	24,00
10.02.2023	61,6	44,3	177,638	182,429	-4,791	1,7	1,6	3,063	24,00
11.02.2023	62,1	45,0	182,976	187,916	-4,940	1,7	1,6	3,126	24,00
12.02.2023	61,8	44,7	178,973	183,936	-4,963	1,7	1,6	3,065	24,00
13.02.2023	62,0	44,9	179,380	184,408	-5,027	1,7	1,6	3,076	24,00
14.02.2023	61,8	44,7	175,738	180,850	-5,112	1,7	1,6	3,012	24,00
15.02.2023	61,3	44,2	176,655	181,412	-4,756	1,7	1,6	3,015	24,00
16.02.2023	62,2	45,1	181,038	186,025	-4,987	1,7	1,6	3,095	24,00
17.02.2023	61,8	44,7	177,216	181,870	-4,654	1,7	1,6	3,024	24,00
18.02.2023	61,5	44,1	173,544	178,375	-4,831	1,7	1,6	2,999	24,00
Итого	63,8	46,6	5805,437	5947,470	-142,033	1,7	1,6	99,684	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
20.01.2023 00:00	167318,781	175281,609	1668,771	13352,00
18.02.2023 01:00	172957,844	181058,094	1765,579	14049,00
	5639,062	5776,484	96,808	697,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **99,684** ГКал

Всего к оплате за потери воды Mп = **-142,033** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

**Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 15а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024

№ ПУ 801184

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	68.480	54.120	14.360	311.831	311.831	0	0.628	0.623	317.145	317.531	-0.386	4.471	24.000
21.01.23	68.610	54.210	14.400	311.498	311.498	0.000	0.629	0.623	316.831	317.206	-0.375	4.481	24.000
22.01.23	68.950	54.510	14.440	311.848	311.848	0	0.629	0.624	317.241	317.616	-0.375	4.500	24.000
23.01.23	68.710	54.430	14.280	311.672	311.671	0	0.629	0.624	317.026	317.415	-0.389	4.447	24.000
24.01.23	68.340	54.170	14.170	311.623	311.623	0	0.628	0.623	316.959	317.275	-0.316	4.411	24.000
25.01.23	68.620	54.150	14.470	311.225	311.225	0	0.627	0.622	316.606	316.868	-0.262	4.498	24.000
26.01.23	66.560	53.050	13.510	308.859	308.859	0	0.594	0.589	313.923	314.235	-0.312	4.176	24.000
27.01.23	62.730	50.390	12.340	303.399	303.399	0.000	0.533	0.529	307.791	308.221	-0.430	3.739	24.000
28.01.23	62.310	50.160	12.150	303.721	303.721	0.000	0.533	0.528	308.058	308.506	-0.447	3.687	24.000
29.01.23	62.450	50.240	12.210	303.806	303.806	0	0.533	0.528	308.155	308.615	-0.460	3.704	24.000
30.01.23	61.940	49.850	12.090	304.250	304.250	0.000	0.532	0.528	308.531	309.002	-0.471	3.671	24.000
31.01.23	62.030	50.000	12.030	304.919	304.919	0	0.533	0.529	309.216	309.708	-0.492	3.663	24.000
01.02.23	62.020	50.020	12.000	303.941	303.941	0	0.533	0.528	308.224	308.718	-0.494	3.643	24.000
02.02.23	61.570	49.680	11.890	303.279	303.279	0	0.530	0.525	307.486	307.992	-0.506	3.601	24.000
03.02.23	61.600	49.800	11.800	304.231	304.231	0	0.529	0.525	308.441	308.991	-0.550	3.585	24.000
04.02.23	61.640	49.820	11.820	304.553	304.553	0.000	0.531	0.527	308.776	309.317	-0.542	3.593	24.000
05.02.23	61.950	49.940	12.010	303.554	303.554	0.000	0.530	0.526	307.821	308.313	-0.492	3.640	24.000
06.02.23	62.710	50.280	12.430	304.159	304.159	0	0.544	0.539	308.553	308.986	-0.432	3.776	24.000
07.02.23	65.020	51.930	13.090	307.750	307.750	0	0.564	0.559	312.592	312.862	-0.271	4.023	24.000
08.02.23	65.160	51.930	13.230	308.406	308.406	0.000	0.565	0.560	313.365	313.445	-0.080	4.074	24.000
09.02.23	63.640	51.060	12.580	306.338	306.338	0.000	0.542	0.538	311.037	311.199	-0.162	3.849	24.000
10.02.23	60.870	49.070	11.800	302.931	302.931	0	0.522	0.518	307.140	307.436	-0.296	3.569	24.000
11.02.23	61.810	49.840	11.970	304.171	304.171	0	0.527	0.523	308.542	308.810	-0.268	3.636	24.000
12.02.23	61.840	49.940	11.900	303.663	303.663	0	0.527	0.523	308.031	308.307	-0.276	3.607	24.000
13.02.23	61.760	49.820	11.940	302.554	302.554	0	0.527	0.523	306.885	307.173	-0.288	3.606	24.000
14.02.23	61.850	50.030	11.820	303.762	303.762	0.000	0.524	0.520	308.111	308.445	-0.334	3.584	24.000

15.02.23	60.980	49.340	11.640	303.527	303.527	0.000	0.521	0.517	307.756	308.085	-0.329	3.528	24.000
16.02.23	61.990	50.020	11.970	303.552	303.552	0.000	0.525	0.521	307.917	308.232	-0.315	3.626	24.000
17.02.23	61.700	49.990	11.710	303.399	303.399	0	0.521	0.517	307.710	308.079	-0.369	3.549	24.000
18.02.23	61.320	49.740	11.580	303.707	303.707	0	0.519	0.515	307.948	308.370	-0.422	3.511	24.000
Итого	---	---	---	9176.126	9176.125	0.000	---	---	9313.818	9324.956	-11.138	115.450	720.000
Среднее	63.639	51.051	12.588	---	---	---	0.554	0.549	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:34:25 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 16

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024

№ ПУ 902713

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	69.020	55.770	13.250	713.323	697.295	16.028	0.639	0.613	728.918	707.497	21.421	9.447	23.400
21.01.23	69.020	55.810	13.210	732.686	716.481	16.204	0.639	0.613	748.704	726.980	21.724	9.670	24.000
22.01.23	69.270	56.050	13.220	731.210	715.040	16.170	0.639	0.614	747.308	725.606	21.702	9.660	24.000
23.01.23	69.180	56.090	13.090	732.272	716.093	16.179	0.639	0.614	748.353	726.687	21.666	9.580	24.000
24.01.23	68.790	55.770	13.020	733.586	717.396	16.190	0.637	0.612	749.525	727.892	21.634	9.548	24.000
25.01.23	69.030	55.790	13.240	730.611	714.472	16.139	0.637	0.612	746.591	724.932	21.659	9.673	24.000
26.01.23	65.810	53.450	12.360	704.129	688.677	15.451	0.583	0.564	718.315	698.029	20.286	8.723	24.000
27.01.23	62.950	51.280	11.670	684.192	669.143	15.049	0.541	0.527	696.816	677.498	19.318	7.975	24.000
28.01.23	62.650	50.980	11.670	680.392	665.363	15.029	0.541	0.528	692.833	673.573	19.260	7.937	24.000
29.01.23	62.570	50.930	11.640	679.605	664.605	14.999	0.540	0.528	692.002	672.793	19.209	7.903	24.000
30.01.23	62.500	50.770	11.730	681.426	666.431	14.995	0.540	0.528	693.825	674.588	19.236	7.981	24.000
31.01.23	62.390	50.720	11.670	682.577	667.585	14.992	0.541	0.528	694.956	675.743	19.214	7.952	24.000
01.02.23	62.220	50.680	11.540	689.912	666.114	23.797	0.539	0.526	702.364	674.241	28.123	7.956	24.000
02.02.23	61.970	50.480	11.490	690.395	664.552	25.843	0.537	0.525	702.762	672.597	30.165	7.927	24.000
03.02.23	61.990	50.610	11.380	691.114	665.425	25.689	0.538	0.525	703.498	673.523	29.975	7.849	24.000
04.02.23	62.100	50.710	11.390	690.420	666.039	24.381	0.537	0.524	702.834	674.173	28.661	7.857	24.000
05.02.23	61.970	50.580	11.390	689.269	665.338	23.931	0.537	0.525	701.617	673.426	28.190	7.841	24.000
06.02.23	64.010	52.000	12.010	700.372	680.727	19.645	0.559	0.543	713.708	689.459	24.249	8.408	24.000
07.02.23	65.560	53.120	12.440	706.793	688.350	18.443	0.572	0.553	720.849	697.538	23.311	8.784	24.000
08.02.23	65.510	52.970	12.540	709.848	689.180	20.668	0.573	0.554	723.947	698.333	25.614	8.889	24.000
09.02.23	62.920	51.110	11.810	689.286	668.342	20.944	0.539	0.525	702.025	676.653	25.372	8.142	24.000
10.02.23	61.720	50.230	11.490	686.752	663.617	23.135	0.531	0.519	698.962	671.579	27.383	7.876	24.000
11.02.23	62.290	50.690	11.600	688.864	665.329	23.535	0.535	0.522	701.320	673.450	27.871	7.979	24.000
12.02.23	62.000	50.550	11.450	688.377	664.959	23.418	0.534	0.522	700.718	673.031	27.687	7.876	24.000
13.02.23	62.210	50.670	11.540	691.719	665.924	25.795	0.533	0.521	704.200	674.046	30.154	7.976	24.000
14.02.23	62.030	50.630	11.400	687.636	662.554	25.082	0.529	0.516	699.979	670.627	29.352	7.827	24.000

15.02.23	61.480	50.150	11.330	687.812	662.866	24.946	0.528	0.516	699.953	670.791	29.161	7.789	24.000
16.02.23	62.390	50.880	11.510	690.709	666.795	23.914	0.532	0.519	703.238	674.994	28.244	7.939	24.000
17.02.23	62.010	50.760	11.250	690.129	663.841	26.288	0.527	0.515	702.508	671.968	30.540	7.755	24.000
18.02.23	61.620	50.360	11.260	686.191	660.788	25.404	0.525	0.513	698.354	668.757	29.597	7.712	24.000
Итого	---	---	---	20941.60	20329.32	612.286	---	---	21340.98	20591.00	749.977	250.430	719.400
				9	3				2	5			
Среднее	63.973	52.020	11.953	---	---	---	0.561	0.545	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:33:35 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр 17
Жилой дом
ИМ 2300 N BA720
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.76	68.47	340.81	60.38	336.44	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	2.74	68.46	339.16	60.39	334.83	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	2.72	68.75	338.78	60.71	334.42	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	2.72	68.58	339.43	60.55	335.06	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.70	68.21	338.55	60.23	334.20	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	2.73	68.55	338.47	60.48	334.14	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	2.50	65.72	348.32	58.54	343.94	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	2.28	62.22	353.97	55.78	349.66	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	2.34	63.31	358.57	56.77	354.29	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	2.33	63.36	357.61	56.83	353.29	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	2.33	63.10	357.82	56.58	353.50	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	2.33	63.04	358.66	56.53	354.32	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	2.34	63.44	358.93	56.91	354.61	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	2.33	63.36	358.32	56.84	354.00	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	2.31	63.23	357.44	56.76	353.12	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	2.31	63.24	357.01	56.77	352.66	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	2.29	63.29	355.74	56.84	351.37	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	2.45	64.89	358.20	58.05	353.81	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	2.54	66.82	333.69	59.11	329.04	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	2.45	66.11	267.85	56.94	262.73	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	2.43	65.83	272.01	56.88	266.79	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	2.30	63.81	270.56	55.29	265.47	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	2.31	64.17	271.29	55.65	266.32	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	2.29	63.98	270.83	55.50	265.88	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	2.33	64.41	271.68	55.82	266.77	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	2.24	63.57	268.71	55.23	263.81	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	2.11	61.23	262.92	53.20	257.99	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	2.14	61.66	264.36	53.57	259.42	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	2.14	61.83	264.20	53.72	259.25	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	2.13	61.44	263.25	53.35	258.30	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	71.93	64.60	9597.14	57.01	9459.44	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 18

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178675

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x1577

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	68.17	57.28	10.89	359.840	353.390	359.990	353.390	11.09	6.70	3.8790	24.0	0.000
21.01.23	68.08	57.16	10.92	358.280	351.910	358.450	351.910	10.82	6.70	3.8700	24.0	0.000
22.01.23	68.32	57.34	10.98	357.480	351.070	357.660	351.070	10.76	6.70	3.8780	24.0	0.000
23.01.23	68.19	57.36	10.83	358.660	352.260	358.830	352.260	9.76	6.70	3.8340	24.0	0.000
24.01.23	67.86	57.02	10.84	357.510	351.180	357.660	351.180	9.77	6.70	3.8230	24.0	0.000
25.01.23	68.15	57.22	10.93	357.490	351.110	357.660	351.110	10.43	6.70	3.8600	24.0	0.000
26.01.23	64.77	55.17	9.60	368.670	362.800	369.170	362.800	10.49	6.70	3.5090	24.0	0.000
27.01.23	62.10	53.19	8.91	373.570	368.170	374.290	368.170	10.11	6.70	3.3030	24.0	0.000
28.01.23	62.99	53.95	9.04	377.510	371.810	378.120	371.810	10.71	6.70	3.3850	24.0	0.000
29.01.23	62.88	53.93	8.95	375.920	370.280	376.570	370.280	10.93	6.70	3.3410	24.0	0.000
30.01.23	62.84	53.80	9.04	377.060	371.410	377.700	371.410	10.77	6.70	3.3870	24.0	0.000
31.01.23	62.70	53.76	8.94	377.340	371.700	378.010	371.700	9.66	6.70	3.3400	24.0	0.000
01.02.23	63.07	54.11	8.96	377.760	372.060	378.400	372.060	7.94	6.70	3.3440	24.0	0.000
02.02.23	63.06	54.12	8.94	377.280	371.540	377.880	371.540	5.66	6.70	3.3090	24.0	0.000
03.02.23	62.90	54.07	8.83	376.690	371.010	377.390	371.010	1.28	6.70	3.2320	24.0	0.000
04.02.23	62.95	54.10	8.85	376.600	370.880	377.280	370.880	2.22	6.70	3.2440	24.0	0.000
05.02.23	62.75	53.90	8.85	374.520	368.880	375.210	368.880	2.72	6.70	3.2310	24.0	0.000
06.02.23	65.04	55.59	9.45	378.940	372.790	379.480	372.790	6.90	6.70	3.5180	24.0	0.000
07.02.23	66.45	56.32	10.13	362.240	356.140	362.730	356.140	6.41	6.70	3.6010	24.0	0.000
08.02.23	65.70	54.89	10.81	331.670	326.300	332.160	326.300	7.56	6.70	3.5320	24.0	0.000
09.02.23	65.25	54.81	10.44	336.960	331.590	337.510	331.590	7.27	6.70	3.4640	24.0	0.000
10.02.23	63.53	53.50	10.03	334.990	329.960	335.670	329.960	6.29	6.70	3.3050	24.0	0.000
11.02.23	63.88	53.77	10.11	335.900	330.810	336.580	330.810	8.27	6.70	3.3510	24.0	0.000
12.02.23	63.52	53.54	9.98	334.730	329.720	335.430	329.720	8.56	6.70	3.2990	24.0	0.000
13.02.23	64.15	54.05	10.10	336.600	331.450	337.280	331.450	8.05	6.70	3.3520	24.0	0.000
14.02.23	62.92	53.15	9.77	331.040	326.200	331.740	326.200	8.66	6.70	3.1950	24.0	0.000
15.02.23	60.84	51.34	9.50	324.510	320.080	325.290	320.080	9.92	6.70	3.0600	24.0	0.000
16.02.23	61.39	51.77	9.62	326.810	322.290	327.600	322.290	10.20	6.70	3.1170	24.0	0.000

17.02.23	61.46	51.86	9.60	326.120	321.600	326.880	321.600	10.15	6.70	3.1090	24.0	0.000
18.02.23	61.10	51.50	9.60	324.920	320.400	325.660	320.400	10.19	6.70	3.0930	24.0	0.000
Итого	---	---	---	10667.6	10500.79	10684.2	10500.79	---	---	102.7650	720.0	0.0
Среднее	64.23	54.45	9.78	---	---	---	---	8.45	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
18.02.23 24:00	112822.709	111428.689	113006.150	111325.729	1004.046	14170.000	0.000
Итого за период	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:33:31 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Февраль 2023 г.

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр.д.20 1 ввод

Тип прибора: ТСРВ-020
 Номер прибора: 716218
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
20.01.23	17.288	272.298	68.40	0.64	13.866	272.298	55.95	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.01.23	17.218	271.136	68.41	0.64	13.801	271.135	55.93	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.01.23	17.353	272.217	68.66	0.64	13.930	272.217	56.20	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.01.23	17.182	269.896	68.57	0.64	13.786	269.895	56.10	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.01.23	17.304	273.601	68.16	0.64	13.925	273.601	55.93	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.01.23	17.289	272.277	68.40	0.64	13.874	272.276	55.98	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.01.23	16.141	267.253	65.29	0.59	13.036	267.251	53.79	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.01.23	15.333	266.510	62.45	0.55	12.454	266.508	51.75	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.01.23	15.087	263.682	62.14	0.55	12.228	263.680	51.40	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.01.23	15.159	265.226	62.07	0.55	12.313	265.223	51.44	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.01.23	15.102	264.712	61.98	0.55	12.229	264.709	51.22	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.01.23	15.190	266.880	61.84	0.55	12.323	266.879	51.20	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.02.23	15.085	265.656	61.71	0.54	12.253	265.655	51.15	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.02.23	15.091	266.885	61.47	0.54	12.276	266.885	51.02	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.02.23	14.948	264.342	61.47	0.54	12.168	264.341	51.05	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.02.23	15.161	267.553	61.59	0.54	12.369	267.552	51.25	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.02.23	15.002	265.339	61.47	0.54	12.218	265.337	51.07	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.02.23	15.814	270.242	63.44	0.56	12.827	270.241	52.49	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.02.23	16.059	267.600	64.94	0.58	12.954	267.600	53.44	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.02.23	16.210	270.147	64.92	0.58	13.079	270.146	53.44	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.02.23	15.157	263.548	62.42	0.54	12.286	263.545	51.63	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.02.23	15.041	267.248	61.21	0.54	12.249	267.247	50.86	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.02.23	14.977	263.497	61.77	0.54	12.155	263.496	51.15	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.02.23	15.135	267.512	61.50	0.54	12.325	267.512	51.09	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.02.23	15.008	264.360	61.70	0.54	12.189	264.359	51.13	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.02.23	15.125	267.185	61.53	0.53	12.330	267.184	51.17	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.02.23	14.785	263.770	60.98	0.53	12.020	263.768	50.59	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.02.23	15.269	268.114	61.88	0.54	12.452	268.113	51.46	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.02.23	14.907	263.496	61.50	0.53	12.166	263.494	51.20	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.02.23	15.009	267.068	61.13	0.53	12.267	267.065	50.95	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	15.647	267.308	63.43		12.678	267.307	52.43		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	469.427	8019.250			380.346	8019.210			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Февраль 2023 г.

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр.д.20 1 ввод

Тип прибора: ТСРВ-020
 Номер прибора: 716218
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	txв, °C
20.01.23	24.00	3.422	0.000	0.000	5.00
21.01.23	24.00	3.417	0.000	0.001	5.00
22.01.23	24.00	3.423	0.000	0.000	5.00
23.01.23	24.00	3.396	0.000	0.001	5.00
24.01.23	23.97	3.380	0.000	0.000	5.00
25.01.23	24.00	3.415	0.000	0.001	5.00
26.01.23	24.00	3.105	0.000	0.002	5.00
27.01.23	24.00	2.879	0.000	0.002	5.00
28.01.23	24.00	2.859	0.000	0.002	5.00
29.01.23	24.00	2.846	0.000	0.002	5.00
30.01.23	24.00	2.873	0.000	0.002	5.00
31.01.23	24.00	2.867	0.000	0.001	5.00
01.02.23	24.00	2.832	0.000	0.001	5.00
02.02.23	24.00	2.815	0.000	0.001	5.00
03.02.23	24.00	2.780	0.000	0.001	5.00
04.02.23	24.00	2.792	0.000	0.002	5.00
05.02.23	24.00	2.785	0.000	0.002	5.00
06.02.23	24.00	2.987	0.000	0.001	5.00
07.02.23	24.00	3.104	0.000	0.000	5.00
08.02.23	24.00	3.131	0.000	0.001	5.00
09.02.23	24.00	2.871	0.000	0.003	5.00
10.02.23	24.00	2.792	0.000	0.002	5.00
11.02.23	24.00	2.823	0.000	0.001	5.00
12.02.23	24.00	2.810	0.000	0.000	5.00
13.02.23	24.00	2.819	0.000	0.001	5.00
14.02.23	24.00	2.796	0.000	0.001	5.00
15.02.23	24.00	2.765	0.000	0.002	5.00
16.02.23	24.00	2.817	0.000	0.001	5.00
17.02.23	24.00	2.741	0.000	0.002	5.00
18.02.23	24.00	2.742	0.000	0.002	5.00
Среднее:		2.969	0.000	0.001	5.000
Итого:	719.97	89.081	0.000	0.040	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплосистемателя за Февраль 2023 г.

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр.д.20 2 ввод

Тип прибора: ТСРВ-020
 Номер прибора: 903372
 Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
20.01.23	14.371	211.737	67.74	0.64	11.903	211.737	56.08	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.01.23	14.353	211.450	67.75	0.64	11.888	211.450	56.09	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.01.23	14.385	211.136	67.99	0.64	11.930	211.136	56.37	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.01.23	14.423	211.928	67.92	0.64	11.989	211.928	56.44	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.01.23	14.267	210.914	67.51	0.64	11.848	210.914	56.04	0.60	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.01.23	14.310	210.817	67.75	0.64	11.861	210.817	56.13	0.59	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.01.23	12.793	196.824	64.64	0.59	10.602	196.824	53.54	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.01.23	11.454	185.228	61.71	0.55	9.460	185.228	50.94	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.01.23	11.325	184.134	61.39	0.55	9.336	184.134	50.58	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.01.23	11.260	183.305	61.31	0.55	9.285	183.305	50.52	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.01.23	11.297	184.238	61.20	0.55	9.296	184.238	50.33	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.01.23	11.326	184.966	61.12	0.55	9.329	184.966	50.31	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.02.23	11.207	183.476	60.96	0.54	9.243	183.476	50.25	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.02.23	11.122	182.897	60.69	0.54	9.175	182.897	50.04	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.02.23	11.148	183.265	60.72	0.54	9.214	183.265	50.15	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.02.23	11.166	183.244	60.82	0.54	9.232	183.244	50.26	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.02.23	11.083	182.203	60.71	0.54	9.151	182.203	50.09	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.02.23	12.039	191.607	62.66	0.56	9.940	191.607	51.71	0.53	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.02.23	12.645	196.460	64.24	0.58	10.453	196.460	53.08	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.02.23	12.722	197.711	64.22	0.58	10.523	197.711	53.09	0.54	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.02.23	11.548	186.423	61.72	0.54	9.551	186.423	51.02	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.02.23	11.068	182.766	60.43	0.54	9.140	182.766	49.88	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.02.23	11.249	184.067	61.00	0.54	9.291	184.067	50.35	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.02.23	11.156	183.338	60.73	0.54	9.210	183.338	50.11	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.02.23	11.178	183.135	60.92	0.54	9.211	183.135	50.17	0.51	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.02.23	11.089	182.145	60.76	0.53	9.144	182.145	50.08	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.02.23	10.975	181.934	60.21	0.53	9.048	181.934	49.61	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.02.23	11.296	184.482	61.11	0.54	9.335	184.482	50.48	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.02.23	11.090	182.224	60.75	0.53	9.182	182.224	50.26	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.02.23	10.962	181.315	60.34	0.53	9.061	181.315	49.85	0.50	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	12.010	190.646	62.70		9.928	190.646	51.79		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	360.309	5719.368			297.829	5719.368			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Февраль 2023 г.

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр.д.20 2 ввод

Тип прибора: ТСРВ-020
 Номер прибора: 903372
 Теплосистема: 1

Дата	п, ч	Втс, Гкал	Втв, Гкал	Мтс, т	txв, °C
20.01.23	24.00	2.468	0.000	0.000	0.00
21.01.23	24.00	2.466	0.000	0.000	0.00
22.01.23	24.00	2.456	0.000	0.000	0.00
23.01.23	24.00	2.435	0.000	0.000	0.00
24.01.23	24.00	2.419	0.000	0.000	0.00
25.01.23	24.00	2.449	0.000	0.000	0.00
26.01.23	24.00	2.191	0.000	0.000	0.00
27.01.23	24.00	1.994	0.000	0.000	0.00
28.01.23	24.00	1.989	0.000	0.000	0.00
29.01.23	24.00	1.975	0.000	0.000	0.00
30.01.23	24.00	2.001	0.000	0.000	0.00
31.01.23	24.00	1.997	0.000	0.000	0.00
01.02.23	24.00	1.964	0.000	0.000	0.00
02.02.23	24.00	1.947	0.000	0.000	0.00
03.02.23	24.00	1.934	0.000	0.000	0.00
04.02.23	24.00	1.934	0.000	0.000	0.00
05.02.23	24.00	1.933	0.000	0.000	0.00
06.02.23	24.00	2.099	0.000	0.000	0.00
07.02.23	24.00	2.192	0.000	0.000	0.00
08.02.23	24.00	2.200	0.000	0.000	0.00
09.02.23	24.00	1.998	0.000	0.000	0.00
10.02.23	24.00	1.928	0.000	0.000	0.00
11.02.23	24.00	1.958	0.000	0.000	0.00
12.02.23	24.00	1.946	0.000	0.000	0.00
13.02.23	24.00	1.967	0.000	0.000	0.00
14.02.23	24.00	1.945	0.000	0.000	0.00
15.02.23	24.00	1.927	0.000	0.000	0.00
16.02.23	24.00	1.961	0.000	0.000	0.00
17.02.23	24.00	1.908	0.000	0.000	0.00
18.02.23	24.00	1.900	0.000	0.000	0.00
Среднее:		2.083	0.000	0.000	0.000
Итого:	720.00	62.480	0.000	0.000	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ / _____ /
 Отчет принят _____ 200 г. _____ / _____ /

Взлет-024М ТС 1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024М

№ ПУ 1302337

Тхв (°С): 0.0

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	68.49	57.53	10.96	359.6276	359.6276	0	0.55	0.49	366.3088	366.3088	0.0000	3.9417	24.00
21.01.23	68.53	57.56	10.97	358.8638	358.8638	0	0.55	0.49	365.5374	365.5374	0.0000	3.9408	24.00
22.01.23	68.87	57.91	10.96	359.2091	359.2092	0	0.56	0.49	365.9586	365.9586	0.0000	3.9399	24.00
23.01.23	68.60	57.68	10.92	358.5234	358.5234	0	0.56	0.49	365.2104	365.2104	0.0000	3.9189	24.00
24.01.23	68.26	57.45	10.81	358.4560	358.4559	0	0.55	0.49	365.0848	365.0848	0.0000	3.8764	24.00
25.01.23	68.62	57.65	10.97	358.1122	358.1122	0	0.55	0.49	364.7894	364.7894	0.0000	3.9303	24.00
26.01.23	66.27	56.25	10.02	366.4381	366.4380	0	0.49	0.47	372.9126	372.9126	0.0000	3.6675	24.00
27.01.23	62.13	53.24	8.89	372.8278	372.8278	0.0000	0.50	0.42	378.6954	378.6954	0.0000	3.3186	24.00
28.01.23	63.38	54.29	9.09	377.6943	377.6943	0	0.49	0.42	383.8656	383.8656	0.0000	3.4342	24.00
29.01.23	63.54	54.46	9.08	377.4255	377.4254	0	0.48	0.42	383.6260	383.6260	0.0000	3.4285	24.00
30.01.23	63.05	53.94	9.11	376.4407	376.4408	0	0.43	0.42	382.5308	382.5308	0.0000	3.4278	24.00
31.01.23	63.10	53.99	9.11	377.6315	377.6315	0	0.52	0.42	383.7411	383.7411	0.0000	3.4414	24.00
01.02.23	63.51	54.39	9.12	378.1016	378.1016	0.0000	0.54	0.42	384.2975	384.2975	0.0000	3.4522	24.00
02.02.23	63.40	54.28	9.12	377.5792	377.5791	0	0.48	0.42	383.7500	383.7500	0.0000	3.4426	24.00
03.02.23	63.30	54.30	9.00	377.0270	377.0270	0.0000	0.50	0.42	383.1786	383.1786	0.0000	3.3947	24.00
04.02.23	63.26	54.23	9.03	376.8504	376.8504	0	0.51	0.42	382.9872	382.9872	0.0000	3.4048	24.00
05.02.23	63.51	54.46	9.05	376.3423	376.3423	0.0000	0.48	0.42	382.5215	382.5215	0.0000	3.4085	24.00
06.02.23	64.58	55.19	9.39	377.3679	377.3679	0.0000	0.56	0.43	383.7438	383.7438	0.0000	3.5511	24.00
07.02.23	66.93	57.00	9.93	379.0592	379.0592	0.0000	0.51	0.45	385.8856	385.8856	0.0000	3.7669	24.00
08.02.23	66.21	56.40	9.81	380.4216	380.4216	0.0000	0.50	0.45	387.1370	387.1370	0.0000	3.7340	24.00
09.02.23	66.13	56.54	9.59	385.5616	385.5616	0	0.50	0.43	392.3774	392.3774	0.0000	3.6977	24.00
10.02.23	63.79	54.73	9.06	383.7015	383.7015	0	0.50	0.42	390.0551	390.0551	0.0000	3.4802	24.00
11.02.23	64.21	55.13	9.08	385.1967	385.1967	0	0.49	0.42	391.6590	391.6590	0.0000	3.4997	24.00
12.02.23	64.16	55.12	9.04	384.9024	384.9024	0.0000	0.41	0.42	391.3600	391.3600	0.0000	3.4758	24.00
13.02.23	64.37	55.22	9.15	385.1971	385.1971	0	0.51	0.42	391.6844	391.6844	0.0000	3.5281	24.00
14.02.23	63.86	54.94	8.92	382.5483	382.5483	0.0000	0.49	0.42	388.9156	388.9156	0.0000	3.4169	24.00

15.02.23	61.37	52.80	8.57	374.1214	374.1214	0.0000	0.48	0.41	379.8940	379.8940	0.0000	3.2061	24.00
16.02.23	61.66	53.04	8.62	375.7195	375.7196	0	0.53	0.41	381.5648	381.5648	0.0000	3.2453	24.00
17.02.23	61.92	53.30	8.62	375.8836	375.8836	0.0000	0.48	0.41	381.7842	381.7842	0.0000	3.2419	24.00
18.02.23	61.54	52.96	8.58	374.4958	374.4958	0	0.45	0.41	380.3086	380.3086	0.0000	3.2157	24.00
Итого	---	---	---	11231.32	11231.32	-0.000	---	---	11421.36	11421.36	0.000	106.428	720.00
				7	7				5	5			
Среднее	64.69	55.20	9.49	---	---	---	0.5	0.4	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
19.01.23 24:00	8.660	5449.852
18.02.23 24:00	8.660	5556.281
Итого за период	0.000	106.429

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:38:11 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 25

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060287

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	8	192	10	---
2	80	8	192	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
20.01.23	4.155	429.61	422.89	6.7	68.381	58.735	0.5	0.4	24.00
21.01.23	4.131	427.58	420.92	6.7	68.323	58.688	0.5	0.4	24.00
22.01.23	4.135	426.49	419.85	6.6	68.571	58.902	0.5	0.4	24.00
23.01.23	4.091	428.14	421.46	6.7	68.462	58.933	0.5	0.4	24.00
24.01.23	4.061	426.57	419.91	6.7	68.088	58.592	0.5	0.4	24.00
25.01.23	4.099	426.46	419.80	6.7	68.396	58.811	0.5	0.4	24.00
26.01.23	3.741	440.83	433.96	6.9	65.274	56.812	0.5	0.4	24.00
27.01.23	3.465	447.88	440.94	6.9	62.211	54.496	0.5	0.4	24.00
28.01.23	3.572	452.99	445.97	7.0	63.175	55.312	0.5	0.4	24.00
29.01.23	3.550	451.17	444.21	7.0	63.138	55.292	0.5	0.4	24.00
30.01.23	3.583	452.33	445.39	6.9	63.022	55.123	0.5	0.4	24.00
31.01.23	3.548	452.78	445.84	6.9	62.899	55.086	0.5	0.4	24.00
01.02.23	3.576	453.28	446.35	6.9	63.289	55.422	0.5	0.4	24.00
02.02.23	3.584	452.60	445.68	6.9	63.244	55.348	0.5	0.4	24.00
03.02.23	3.548	452.00	445.08	6.9	63.105	55.277	0.5	0.4	24.00
04.02.23	3.552	451.82	444.90	6.9	63.132	55.293	0.5	0.4	24.00
05.02.23	3.527	449.45	442.57	6.9	63.036	55.210	0.5	0.4	24.00
06.02.23	3.794	453.93	446.95	7.0	65.038	56.704	0.5	0.4	24.00
07.02.23	3.849	406.75	400.87	5.9	66.750	57.313	0.5	0.4	24.00
08.02.23	3.667	313.61	309.93	3.7	65.969	54.299	0.5	0.4	24.00
09.02.23	3.621	318.69	314.76	3.9	65.578	54.239	0.5	0.4	24.00
10.02.23	3.437	317.17	313.50	3.7	63.739	52.926	0.5	0.4	24.00
11.02.23	3.462	318.01	314.27	3.7	64.072	53.208	0.5	0.4	24.00
12.02.23	3.414	316.99	313.25	3.7	63.771	53.025	0.5	0.4	24.00
13.02.23	3.497	318.59	314.76	3.8	64.356	53.402	0.5	0.4	24.00
14.02.23	3.331	313.98	310.29	3.7	63.293	52.707	0.5	0.4	24.00
15.02.23	3.155	307.42	303.96	3.5	61.082	50.839	0.5	0.4	24.00
16.02.23	3.208	309.49	305.94	3.5	61.576	51.231	0.5	0.4	24.00
17.02.23	3.190	308.97	305.45	3.5	61.702	51.398	0.5	0.4	24.00
18.02.23	3.165	307.78	304.31	3.5	61.314	51.050	0.5	0.4	24.00
Итого	108.71	11833.4	11664.0	169.3	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	64.47	55.12	0.5	0.4	---

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработк и, (ч)
19.01.23 24:00	7207.6	587369.2	581799.1	72499.4
18.02.23 24:00	7316.3	599202.6	593463.0	73219.4
Итого за период	108.7	11833.4	11663.9	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 16:37:01 системой "Умный дом от Уфанет"
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 26

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179205

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x8A04

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	68.56	55.94	12.62	346.530	339.170	346.530	341.520	6.20	6.00	4.2780	24.0	0.000
21.01.23	68.47	55.84	12.63	344.590	337.280	344.590	339.640	6.20	6.00	4.2580	24.0	0.000
22.01.23	68.71	56.09	12.62	343.700	336.420	343.700	338.680	6.20	6.00	4.2470	24.0	0.000
23.01.23	68.58	56.14	12.44	344.960	337.640	344.960	339.920	6.20	6.00	4.2050	24.0	0.000
24.01.23	68.25	55.78	12.47	343.360	336.170	343.360	338.370	6.20	6.00	4.1890	24.0	0.000
25.01.23	68.54	55.92	12.62	343.610	336.350	343.610	338.610	6.20	6.00	4.2410	24.0	0.000
26.01.23	65.11	54.12	10.99	356.420	349.560	356.420	351.560	6.20	6.00	3.8400	24.0	0.000
27.01.23	62.46	52.30	10.16	361.900	355.410	361.900	357.250	6.20	6.00	3.6080	24.0	0.000
28.01.23	63.34	53.01	10.33	366.450	359.740	366.450	361.650	6.20	6.00	3.7140	24.0	0.000
29.01.23	63.23	52.91	10.32	364.850	358.180	364.850	360.070	6.20	6.00	3.6930	24.0	0.000
30.01.23	63.20	52.81	10.39	366.130	359.450	366.130	361.380	6.20	6.00	3.7300	24.0	0.000
31.01.23	63.05	52.75	10.30	366.310	359.680	366.310	361.540	6.20	6.00	3.7020	24.0	0.000
01.02.23	63.43	53.14	10.29	366.690	359.960	366.690	361.860	6.20	6.00	3.7030	24.0	0.000
02.02.23	63.43	53.11	10.32	365.880	359.150	365.880	361.070	6.20	6.00	3.6990	24.0	0.000
03.02.23	63.26	53.09	10.17	365.170	358.540	365.170	360.330	6.20	6.00	3.6420	24.0	0.000
04.02.23	63.31	53.09	10.22	365.050	358.370	365.050	360.260	6.20	6.00	3.6610	24.0	0.000
05.02.23	63.10	52.86	10.24	362.710	356.130	362.710	357.970	6.20	6.00	3.6440	24.0	0.000
06.02.23	65.43	54.47	10.96	368.020	360.880	368.020	362.970	6.20	6.00	3.9560	24.0	0.000
07.02.23	66.79	55.62	11.17	372.820	365.280	372.820	367.470	6.20	6.00	4.0800	24.0	0.000
08.02.23	66.10	55.24	10.86	379.780	372.250	379.780	374.400	6.20	6.00	4.0410	24.0	0.000
09.02.23	65.64	55.15	10.49	386.860	379.290	386.860	381.410	6.20	6.00	3.9760	24.0	0.000
10.02.23	63.93	53.91	10.02	383.940	376.800	383.940	378.750	6.20	6.00	3.7710	24.0	0.000
11.02.23	64.28	54.22	10.06	385.070	377.850	385.070	379.810	6.20	6.00	3.7980	24.0	0.000
12.02.23	63.91	53.94	9.97	383.330	376.190	383.330	378.140	6.20	6.00	3.7480	24.0	0.000
13.02.23	64.56	54.43	10.13	385.960	378.680	385.960	380.630	6.20	6.00	3.8330	24.0	0.000
14.02.23	63.30	53.51	9.79	378.520	371.610	378.520	373.480	6.20	6.00	3.6340	24.0	0.000
15.02.23	61.24	51.70	9.54	369.840	363.510	369.840	365.220	6.20	6.00	3.4620	24.0	0.000
16.02.23	61.78	52.17	9.61	373.150	366.640	373.150	368.400	6.20	6.00	3.5270	24.0	0.000

17.02.23	61.85	52.29	9.56	371.870	365.350	371.870	367.120	6.20	6.00	3.4910	24.0	0.000
18.02.23	61.49	51.96	9.53	370.140	363.780	370.140	365.490	6.20	6.00	3.4660	24.0	0.000
Итого	---	---	---	10983.6	10775.31	10983.6	10834.97	---	---	114.8370	720.0	0.0
Среднее	64.61	53.91	10.69	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	378051.890	372092.720	378051.890	372937.779	3975.882	-18735.000	1391.000
18.02.23 24:00	389035.500	382868.029	389035.500	383772.749	4090.719	-18015.000	1391.000
Итого за период	10983.609	10775.309	10983.609	10834.970	114.837	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:36:12 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр 27 дом
Жилой дом
ИМ 2300 N BA725
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	9.50	69.95	658.50	55.50	662.40	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	9.41	70.01	653.50	55.60	662.92	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	9.39	70.32	651.70	55.91	662.44	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	9.41	70.20	658.44	55.89	663.22	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	9.26	69.78	653.97	55.61	660.27	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	9.35	70.05	650.08	55.66	661.20	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	8.53	67.15	631.84	53.69	641.48	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	7.69	63.92	609.51	51.30	621.64	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	7.55	63.55	599.10	50.93	619.32	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	7.62	63.58	605.93	50.99	618.57	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	7.63	63.33	602.22	50.65	619.55	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	7.67	63.30	610.45	50.72	620.80	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	7.60	63.20	609.64	50.72	619.05	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	7.57	62.84	611.77	50.44	617.67	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	7.47	62.87	608.01	50.56	618.32	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	7.50	62.97	610.89	50.67	618.39	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	7.52	63.01	607.34	50.62	617.51	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	8.06	64.60	624.52	51.67	630.06	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	8.55	66.48	635.76	53.01	638.62	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	8.58	66.50	632.42	52.91	640.25	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	7.87	64.19	611.70	51.34	624.82	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	7.42	62.46	599.53	50.06	616.96	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	7.49	63.14	599.81	50.63	619.52	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	7.32	62.97	590.42	50.56	619.04	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	7.30	63.08	583.70	50.57	618.92	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	7.35	62.98	596.94	50.65	616.85	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	7.36	62.18	604.63	49.99	614.69	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	7.53	63.28	605.88	50.83	617.55	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	7.36	62.93	604.48	50.73	614.87	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	7.23	62.50	594.40	50.32	613.53	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	240.11	64.91	18517.09	51.96	18890.44	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 28

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178569

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x0A9D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	67.90	57.00	10.90	976.510	956.260	984.850	970.100	7.00	7.00	10.4130	24.0	0.000
21.01.23	67.89	57.00	10.89	976.800	956.560	985.040	970.280	7.00	7.00	10.4200	24.0	0.000
22.01.23	68.14	57.24	10.90	975.820	955.460	983.850	969.020	7.00	7.00	10.4060	24.0	0.000
23.01.23	68.05	57.26	10.79	977.220	956.860	985.370	970.480	7.00	7.00	10.3250	24.0	0.000
24.01.23	67.67	56.90	10.77	976.880	956.750	985.120	970.410	7.00	7.00	10.3040	24.0	0.000
25.01.23	67.91	56.98	10.93	975.470	955.240	983.600	968.880	7.00	7.00	10.4280	24.0	0.000
26.01.23	64.82	54.66	10.16	947.360	929.280	955.870	942.590	7.00	7.00	9.4260	24.0	0.000
27.01.23	61.92	52.40	9.52	924.870	908.720	933.810	921.890	7.00	7.00	8.6440	24.0	0.000
28.01.23	61.64	52.09	9.55	921.160	905.170	929.960	918.230	7.00	7.00	8.6350	24.0	0.000
29.01.23	61.55	52.04	9.51	919.850	903.920	928.600	916.930	7.00	7.00	8.5860	24.0	0.000
30.01.23	61.48	51.87	9.61	921.930	906.000	930.730	919.070	7.00	7.00	8.6940	24.0	0.000
31.01.23	61.37	51.77	9.60	923.280	907.390	931.910	920.310	7.00	7.00	8.6970	24.0	0.000
01.02.23	61.21	51.74	9.47	920.860	905.090	929.530	917.940	7.00	7.00	8.5600	24.0	0.000
02.02.23	60.97	51.59	9.38	919.580	903.940	928.320	916.810	7.00	7.00	8.4700	24.0	0.000
03.02.23	60.98	51.68	9.30	920.370	904.710	928.960	917.380	7.00	7.00	8.3990	24.0	0.000
04.02.23	61.10	51.79	9.31	920.530	904.840	929.290	917.710	7.00	7.00	8.4120	24.0	0.000
05.02.23	60.95	51.62	9.33	918.980	903.390	927.790	916.280	7.00	7.00	8.4220	24.0	0.000
06.02.23	63.01	53.10	9.91	936.770	919.840	945.270	932.890	7.00	7.00	9.1000	24.0	0.000
07.02.23	64.48	54.22	10.26	945.690	927.850	954.060	941.090	7.00	7.00	9.5100	24.0	0.000
08.02.23	64.43	54.18	10.25	947.270	929.440	955.800	942.780	7.00	7.00	9.5180	24.0	0.000
09.02.23	61.92	52.29	9.63	925.120	908.880	934.030	922.130	7.00	7.00	8.7370	24.0	0.000
10.02.23	60.73	51.38	9.35	918.890	903.380	927.730	916.320	7.00	7.00	8.4380	24.0	0.000
11.02.23	61.28	51.82	9.46	921.220	905.410	929.890	918.270	7.00	7.00	8.5530	24.0	0.000
12.02.23	60.99	51.60	9.39	919.950	904.280	928.810	917.310	7.00	7.00	8.4830	24.0	0.000
13.02.23	61.20	51.70	9.50	920.400	904.640	929.180	917.640	7.00	7.00	8.5910	24.0	0.000
14.02.23	61.02	51.63	9.39	917.930	902.290	926.590	915.080	7.00	7.00	8.4610	24.0	0.000
15.02.23	60.50	51.17	9.33	917.590	902.220	926.550	915.280	7.00	7.00	8.4060	24.0	0.000
16.02.23	61.38	51.91	9.47	922.150	906.280	930.730	919.030	7.00	7.00	8.5670	24.0	0.000

17.02.23	61.00	51.76	9.24	918.500	902.860	927.120	915.580	7.00	7.00	8.3330	24.0	0.000
18.02.23	60.63	51.40	9.23	916.110	900.700	925.150	913.780	7.00	7.00	8.2970	24.0	0.000
Итого	---	---	---	28045.0	27537.65	28303.5	27931.49	---	---	270.2350	720.0	0.0
Среднее	62.93	53.12	9.81	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	420660.299	413891.070	432539.830	427781.200	4118.326	22103.000	1389.000
18.02.23 24:00	448705.360	441428.720	460843.340	455712.690	4388.561	22823.000	1389.000
Итого за период	28045.060	27537.649	28303.510	27931.489	270.235	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:34:47 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр.д.29
Жилой дом
ИМ 2300 N BA762
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	6.51	68.28	671.92	58.59	674.89	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	6.48	68.20	669.11	58.51	672.36	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	6.49	68.42	667.48	58.69	670.75	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	6.40	68.32	668.75	58.75	672.00	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	6.35	67.97	666.96	58.44	670.24	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	6.41	68.27	666.79	58.64	670.05	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	5.90	64.95	686.89	56.36	689.77	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	5.55	62.18	696.57	54.20	699.13	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	5.69	63.09	703.56	54.99	706.08	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	5.63	63.00	701.00	54.96	703.66	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	5.72	62.95	703.21	54.80	705.76	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	5.75	62.81	703.45	54.63	706.00	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	5.70	63.19	703.77	55.08	706.41	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	5.67	63.16	703.16	55.09	705.81	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	5.58	63.01	701.84	55.04	704.54	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	5.56	63.04	701.49	55.10	704.28	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	5.53	62.87	698.75	54.94	701.59	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	5.96	65.07	705.17	56.61	707.93	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	6.14	66.53	685.82	57.56	689.16	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	6.01	65.84	648.37	56.56	652.28	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	5.92	65.39	658.53	56.39	662.44	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	5.61	63.66	655.18	55.08	658.98	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	5.70	63.99	656.74	55.30	660.42	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	5.63	63.65	654.89	55.04	658.56	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	5.76	64.27	658.01	55.50	661.66	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	5.50	63.06	648.17	54.57	651.85	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	5.19	60.98	636.67	52.82	640.30	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	5.28	61.50	641.56	53.26	645.24	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	5.24	61.59	641.04	53.41	644.77	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	5.21	61.23	639.27	53.06	642.87	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	174.08	64.35	20244.11	55.73	20339.77	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр.д.30 а,б,в
Жилой дом
ИМ 2300 N BA853
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	10.97	68.49	782.28	54.44	788.39	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	10.91	68.39	780.49	54.40	786.41	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	10.92	68.62	780.43	54.62	785.89	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	10.84	68.50	780.98	54.61	786.08	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	10.80	68.17	780.28	54.32	785.95	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	10.91	68.45	780.45	54.46	784.43	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	9.88	65.03	789.78	52.50	795.52	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	9.29	62.40	794.65	50.69	799.36	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	9.52	63.28	797.38	51.32	802.51	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	9.42	63.17	796.22	51.32	801.68	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	9.51	63.14	796.86	51.19	801.79	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	9.47	63.00	797.54	51.11	801.71	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	9.50	63.38	796.74	51.44	801.64	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	9.48	63.37	796.19	51.44	801.52	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	9.36	63.20	796.65	51.44	801.22	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	9.36	63.25	795.98	51.48	800.54	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	9.28	63.04	794.27	51.34	799.98	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	10.03	65.34	796.62	52.74	802.24	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	10.29	66.72	799.73	53.84	803.73	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	10.27	66.03	805.76	53.26	810.63	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	10.07	65.56	810.48	53.12	815.50	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	9.63	63.87	809.51	51.95	814.17	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	9.72	64.21	811.43	52.22	814.37	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	9.60	63.85	811.07	52.00	812.76	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	9.76	64.49	812.09	52.46	814.65	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	9.31	63.22	808.18	51.68	810.40	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	8.86	61.19	801.21	50.10	806.61	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	8.99	61.73	802.88	50.52	807.40	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	8.93	61.80	802.82	50.66	806.30	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	8.87	61.44	801.21	50.35	806.53	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	293.77	64.54	23910.16	52.23	24049.91	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 31

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166110

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xB72D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	68.16	58.49	9.67	306.420	300.030	307.070	302.210	5.64	5.93	2.8970	24.0	0.000
21.01.23	68.07	58.40	9.67	307.760	301.340	308.420	303.550	5.63	5.92	2.9110	24.0	0.000
22.01.23	68.31	58.57	9.74	306.060	299.670	306.740	301.890	5.63	5.93	2.9140	24.0	0.000
23.01.23	68.18	58.53	9.65	306.990	300.540	307.770	302.920	5.63	5.92	2.9000	24.0	0.000
24.01.23	67.85	58.36	9.49	309.440	303.000	310.260	305.400	5.59	5.89	2.8730	24.0	0.000
25.01.23	68.14	58.46	9.68	306.740	300.350	307.410	302.580	5.59	5.90	2.9040	24.0	0.000
26.01.23	64.79	56.22	8.57	312.690	306.710	313.700	309.110	5.20	5.48	2.6220	24.0	0.000
27.01.23	62.12	54.27	7.85	317.330	311.690	318.580	314.170	4.89	5.15	2.4430	24.0	0.000
28.01.23	63.00	54.93	8.07	317.410	311.650	318.560	314.100	4.93	5.19	2.5110	24.0	0.000
29.01.23	62.90	54.93	7.97	317.100	311.350	318.270	313.820	4.93	5.19	2.4770	24.0	0.000
30.01.23	62.86	54.86	8.00	318.530	312.760	319.680	315.200	4.94	5.18	2.4980	24.0	0.000
31.01.23	62.71	54.75	7.96	318.480	312.700	319.650	315.200	4.94	5.19	2.4850	24.0	0.000
01.02.23	63.09	55.11	7.98	319.720	313.910	320.910	316.370	4.93	5.18	2.4990	24.0	0.000
02.02.23	63.08	55.11	7.97	318.980	313.180	320.180	315.610	4.92	5.17	2.4920	24.0	0.000
03.02.23	62.92	55.01	7.91	318.560	312.760	319.820	315.340	4.93	5.17	2.4700	24.0	0.000
04.02.23	62.96	55.05	7.91	318.780	313.010	319.970	315.450	4.91	5.15	2.4720	24.0	0.000
05.02.23	62.77	54.90	7.87	318.420	312.660	319.600	315.120	4.91	5.16	2.4560	24.0	0.000
06.02.23	65.03	56.58	8.45	320.750	314.560	321.810	317.020	5.11	5.36	2.6590	24.0	0.000
07.02.23	66.41	57.63	8.78	322.810	316.360	323.800	318.830	5.16	5.46	2.7770	24.0	0.000
08.02.23	65.74	57.11	8.63	324.490	318.100	325.560	320.650	5.14	5.45	2.7430	24.0	0.000
09.02.23	65.29	56.92	8.37	327.080	320.740	328.190	323.270	4.91	5.22	2.6810	24.0	0.000
10.02.23	63.59	55.64	7.95	327.390	321.330	328.690	323.930	4.84	5.14	2.5500	24.0	0.000
11.02.23	63.93	55.95	7.98	327.130	321.040	328.400	323.620	4.87	5.17	2.5580	24.0	0.000
12.02.23	63.57	55.73	7.84	327.520	321.470	328.810	324.050	4.87	5.18	2.5160	24.0	0.000
13.02.23	64.20	56.29	7.91	330.370	324.110	331.710	326.850	4.85	5.16	2.5630	24.0	0.000
14.02.23	62.97	55.32	7.65	324.930	319.030	326.270	321.660	4.78	5.09	2.4350	24.0	0.000
15.02.23	60.91	53.58	7.33	321.530	316.010	322.870	318.510	4.75	5.05	2.3170	24.0	0.000
16.02.23	61.45	54.00	7.45	322.670	317.050	324.030	319.630	4.78	5.08	2.3560	24.0	0.000

17.02.23	61.53	54.11	7.42	323.050	317.440	324.430	320.040	4.73	5.04	2.3500	24.0	0.000
18.02.23	61.17	53.69	7.48	320.740	315.170	322.050	317.680	4.71	5.02	2.3500	24.0	0.000
Итого	---	---	---	9559.8	9379.72	9593.2	9453.78	---	---	77.6790	720.0	0.0
Среднее	64.25	55.94	8.30	---	---	---	---	5.05	5.34	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	144381.050	142004.340	144888.040	143141.560	1214.521	21253.000	0.000
18.02.23 24:00	153940.919	151384.060	154481.249	152595.340	1292.200	21973.000	0.000
Итого за период	9559.869	9379.720	9593.209	9453.779	77.679	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:35:53 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр.д.31а
Жилой дом
ИМ 2300 N BA854
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	3.43	68.10	314.25	57.18	310.97	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	3.41	68.04	313.19	57.13	309.93	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	3.34	68.27	312.24	57.55	309.03	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	3.27	68.17	312.26	57.70	309.04	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	3.32	67.80	312.05	57.13	308.58	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	3.44	68.10	312.79	57.11	309.58	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	3.15	65.01	318.81	55.13	315.59	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	2.90	62.00	321.81	52.97	318.53	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	2.98	62.95	323.93	53.73	320.66	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	2.97	62.91	323.33	53.73	320.12	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	2.99	62.80	324.00	53.57	320.81	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	2.97	62.69	324.23	53.51	320.99	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	2.97	63.07	324.09	53.89	320.87	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	2.96	63.03	323.94	53.89	320.80	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	2.92	62.89	323.79	53.85	320.68	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	2.91	62.92	323.51	53.91	320.42	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	2.91	62.81	322.69	53.77	319.59	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	3.12	64.79	324.42	55.14	321.28	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	3.26	66.40	326.19	56.41	322.97	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	3.24	65.73	329.71	55.89	326.47	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	3.19	65.34	332.68	55.75	329.46	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	3.03	63.54	331.93	54.40	328.71	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	3.04	63.86	332.48	54.71	329.21	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	3.01	63.57	331.77	54.48	328.48	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	3.07	64.15	332.49	54.91	329.21	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	2.93	63.07	330.04	54.19	326.82	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	2.78	60.91	326.36	52.37	323.17	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	2.82	61.40	327.50	52.77	324.34	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	2.80	61.52	327.18	52.95	323.98	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	2.79	61.13	326.76	52.58	323.60	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	91.92	64.23	9710.39	54.74	9613.92	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ТЭМ-106 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес:	г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 32	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,	
Потребитель:	АО "Жилуправление"	1	50	3	60	10	---
Модель ПУ:	ТЭМ-106	2	50	3.400000	68	10	---
№ ПУ	3060286						

Система: 1 Подача + $Q = M1(h1 - h2)$
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
20.01.23	2.639	289.71	291.64	-1.9	67.118	58.113	0.5	0.0	24.00
21.01.23	2.629	289.58	291.57	-2.0	67.033	58.058	0.5	0.0	24.00
22.01.23	2.633	288.74	290.70	-2.0	67.257	58.245	0.5	0.0	24.00
23.01.23	2.617	289.40	291.33	-1.9	67.164	58.225	0.5	0.0	24.00
24.01.23	2.609	290.25	292.25	-2.0	66.818	57.935	0.5	0.0	24.00
25.01.23	2.627	288.78	290.73	-2.0	67.103	58.110	0.5	0.0	24.00
26.01.23	2.377	295.08	297.25	-2.2	63.855	55.907	0.5	0.0	24.00
27.01.23	2.216	298.88	301.23	-2.3	61.107	53.796	0.5	0.0	24.00
28.01.23	2.284	299.96	302.28	-2.3	62.007	54.497	0.5	0.0	24.00
29.01.23	2.266	299.58	301.90	-2.3	61.928	54.468	0.5	0.0	24.00
30.01.23	2.280	300.41	302.75	-2.3	61.869	54.384	0.5	0.0	24.00
31.01.23	2.260	300.65	302.97	-2.3	61.735	54.320	0.5	0.0	24.00
01.02.23	2.276	301.27	303.61	-2.3	62.112	54.662	0.5	0.0	24.00
02.02.23	2.275	300.58	302.97	-2.4	62.089	54.622	0.5	0.0	24.00
03.02.23	2.244	300.42	302.80	-2.4	61.943	54.578	0.5	0.0	24.00
04.02.23	2.236	300.45	302.87	-2.4	61.981	54.640	0.5	0.0	24.00
05.02.23	2.233	299.90	302.30	-2.4	61.815	54.473	0.5	0.0	24.00
06.02.23	2.417	301.53	303.81	-2.3	63.959	56.048	0.5	0.0	24.00
07.02.23	2.513	303.53	305.75	-2.2	65.408	57.233	0.5	0.0	24.00
08.02.23	2.474	306.24	308.54	-2.3	64.740	56.767	0.5	0.0	24.00
09.02.23	2.425	309.16	311.55	-2.4	64.304	56.567	0.5	0.0	24.00
10.02.23	2.315	309.03	311.62	-2.6	62.588	55.201	0.5	0.0	24.00
11.02.23	2.335	309.15	311.67	-2.5	62.918	55.467	0.5	0.0	24.00
12.02.23	2.304	309.01	311.54	-2.5	62.586	55.233	0.5	0.0	24.00
13.02.23	2.345	310.66	313.19	-2.5	63.199	55.752	0.5	0.0	24.00
14.02.23	2.232	306.82	309.35	-2.5	62.021	54.853	0.5	0.0	24.00
15.02.23	2.118	303.34	305.93	-2.6	59.965	53.086	0.5	0.0	24.00
16.02.23	2.166	304.55	307.13	-2.6	60.480	53.471	0.5	0.0	24.00
17.02.23	2.168	304.65	307.23	-2.6	60.571	53.557	0.5	0.0	24.00
18.02.23	2.148	303.20	305.75	-2.6	60.211	53.229	0.5	0.0	24.00
Итого	70.66	9014.5	9084.2	-69.6	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	63.26	55.52	0.5	0.0	---

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработк и, (ч)
19.01.23 24:00	н/д	н/д	н/д	н/д
18.02.23 24:00	4463.1	384563.6	386340.2	68962.4
Итого за период	н/д	н/д	н/д	н/д

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:33:32 системой "Умный дом от Уфанет"
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 34

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178845

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xB8A8

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	68.43	55.28	13.15	145.670	142.590	148.270	146.120	6.90	6.70	1.8740	24.0	0.000
21.01.23	68.34	55.22	13.12	145.120	142.120	147.720	145.610	6.90	6.70	1.8650	24.0	0.000
22.01.23	68.57	55.51	13.06	144.770	141.720	147.330	145.230	6.90	6.70	1.8510	24.0	0.000
23.01.23	68.45	55.47	12.98	145.270	142.200	147.870	145.750	6.90	6.70	1.8440	24.0	0.000
24.01.23	68.12	55.19	12.93	144.920	141.880	147.500	145.390	6.90	6.70	1.8340	24.0	0.000
25.01.23	68.40	55.38	13.02	144.880	141.810	147.430	145.320	6.90	6.70	1.8450	24.0	0.000
26.01.23	65.04	53.44	11.60	149.210	146.350	151.740	149.730	6.90	6.70	1.6960	24.0	0.000
27.01.23	62.34	51.53	10.81	151.070	148.400	153.460	151.540	6.90	6.70	1.6010	24.0	0.000
28.01.23	63.22	52.22	11.00	152.450	149.690	154.680	152.750	6.90	6.70	1.6460	24.0	0.000
29.01.23	63.12	52.28	10.84	151.890	149.140	154.060	152.110	6.90	6.70	1.6130	24.0	0.000
30.01.23	63.08	52.17	10.91	152.310	149.540	154.410	152.490	6.90	6.70	1.6310	24.0	0.000
31.01.23	62.93	52.10	10.83	152.430	149.730	154.530	152.610	6.90	6.70	1.6170	24.0	0.000
01.02.23	63.31	52.46	10.85	152.570	149.780	154.710	152.760	6.90	6.70	1.6240	24.0	0.000
02.02.23	63.31	52.57	10.74	152.380	149.560	154.520	152.570	6.90	6.70	1.6030	24.0	0.000
03.02.23	63.15	52.53	10.62	152.170	149.440	154.270	152.320	6.90	6.70	1.5870	24.0	0.000
04.02.23	63.20	52.63	10.57	152.100	149.310	154.090	152.170	6.90	6.70	1.5770	24.0	0.000
05.02.23	63.01	52.46	10.55	151.420	148.690	153.380	151.400	6.90	6.70	1.5700	24.0	0.000
06.02.23	65.27	54.06	11.21	152.920	149.960	154.970	152.890	6.90	6.70	1.6820	24.0	0.000
07.02.23	66.68	55.06	11.62	153.200	150.110	155.240	153.050	6.90	6.70	1.7410	24.0	0.000
08.02.23	65.99	54.49	11.50	153.220	150.220	155.230	153.080	6.90	6.70	1.7260	24.0	0.000
09.02.23	65.54	54.37	11.17	155.570	152.540	157.650	155.530	6.90	6.70	1.7030	24.0	0.000
10.02.23	63.82	53.06	10.76	154.800	151.920	156.800	154.720	6.90	6.70	1.6340	24.0	0.000
11.02.23	64.16	53.30	10.86	155.150	152.270	157.210	155.090	6.90	6.70	1.6530	24.0	0.000
12.02.23	63.80	53.06	10.74	154.640	151.790	156.710	154.620	6.90	6.70	1.6290	24.0	0.000
13.02.23	64.44	53.56	10.88	155.610	152.710	157.670	155.510	6.90	6.70	1.6610	24.0	0.000
14.02.23	63.20	52.75	10.45	153.350	150.560	155.320	153.300	6.90	6.70	1.5740	24.0	0.000
15.02.23	61.13	51.03	10.10	150.610	148.010	152.360	150.460	6.90	6.70	1.4940	24.0	0.000
16.02.23	61.65	51.48	10.17	151.520	148.880	153.270	151.350	6.90	6.70	1.5160	24.0	0.000

17.02.23	61.74	51.66	10.08	151.230	148.570	152.910	150.990	6.90	6.70	1.4970	24.0	0.000
18.02.23	61.38	51.27	10.11	150.720	148.080	152.360	150.440	6.90	6.70	1.4950	24.0	0.000
Итого	---	---	---	4533.1	4447.57	4597.6	4536.90	---	---	49.8830	720.0	0.0
Среднее	64.49	53.25	11.24	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	7987.980	7826.000	8031.150	7926.830	108.695	1502.000	0.000
18.02.23 24:00	12521.149	12273.570	12628.819	12463.730	158.578	2222.000	0.000
Итого за период	4533.169	4447.570	4597.669	4536.900	49.883	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:35:50 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 34

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179082

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x581A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	68.38	58.49	9.89	196.920	192.790	196.910	193.790	6.90	6.70	1.9090	24.0	0.000
21.01.23	68.30	58.44	9.86	195.880	191.730	195.890	192.790	6.90	6.70	1.8890	24.0	0.000
22.01.23	68.54	58.68	9.86	195.700	191.580	195.690	192.560	6.90	6.70	1.8870	24.0	0.000
23.01.23	68.41	58.66	9.75	196.070	191.980	196.080	193.000	6.90	6.70	1.8700	24.0	0.000
24.01.23	68.07	58.38	9.69	195.150	191.070	195.150	192.080	6.90	6.70	1.8510	24.0	0.000
25.01.23	68.36	58.56	9.80	194.790	190.690	194.790	191.710	6.90	6.70	1.8690	24.0	0.000
26.01.23	65.03	56.37	8.66	200.880	197.040	200.870	197.940	6.90	6.70	1.7020	24.0	0.000
27.01.23	62.33	54.30	8.03	203.180	199.590	203.190	200.430	6.90	6.70	1.6030	24.0	0.000
28.01.23	63.21	55.06	8.15	204.970	201.270	204.970	202.080	6.90	6.70	1.6370	24.0	0.000
29.01.23	63.11	55.06	8.05	204.080	200.400	204.080	201.250	6.90	6.70	1.6140	24.0	0.000
30.01.23	63.07	54.98	8.09	204.600	200.890	204.600	201.720	6.90	6.70	1.6270	24.0	0.000
31.01.23	62.93	54.84	8.09	204.570	200.910	204.570	201.690	6.90	6.70	1.6230	24.0	0.000
01.02.23	63.30	55.21	8.09	204.800	201.060	204.800	201.900	6.90	6.70	1.6270	24.0	0.000
02.02.23	63.29	55.29	8.00	204.520	200.830	204.520	201.620	6.90	6.70	1.6070	24.0	0.000
03.02.23	63.14	55.23	7.91	204.150	200.470	204.140	201.260	6.90	6.70	1.5840	24.0	0.000
04.02.23	63.18	55.20	7.98	204.120	200.430	204.120	201.240	6.90	6.70	1.6000	24.0	0.000
05.02.23	62.99	55.04	7.95	203.250	199.580	203.260	200.430	6.90	6.70	1.5880	24.0	0.000
06.02.23	65.25	56.77	8.48	205.210	201.250	205.200	202.170	6.90	6.70	1.7090	24.0	0.000
07.02.23	66.65	57.79	8.86	205.610	201.500	205.620	202.450	6.90	6.70	1.7840	24.0	0.000
08.02.23	65.98	57.17	8.81	205.650	201.600	205.640	202.560	6.90	6.70	1.7750	24.0	0.000
09.02.23	65.53	57.05	8.48	208.560	204.500	208.570	205.420	6.90	6.70	1.7320	24.0	0.000
10.02.23	63.81	55.62	8.19	207.490	203.650	207.480	204.540	6.90	6.70	1.6690	24.0	0.000
11.02.23	64.16	55.92	8.24	207.860	203.990	207.870	204.840	6.90	6.70	1.6780	24.0	0.000
12.02.23	63.79	55.70	8.09	207.260	203.450	207.260	204.280	6.90	6.70	1.6450	24.0	0.000
13.02.23	64.43	56.26	8.17	207.790	203.900	207.790	204.710	6.90	6.70	1.6660	24.0	0.000
14.02.23	63.20	55.31	7.89	203.120	199.420	203.120	200.250	6.90	6.70	1.5720	24.0	0.000
15.02.23	61.12	53.49	7.63	199.560	196.150	199.560	196.920	6.90	6.70	1.4900	24.0	0.000
16.02.23	61.64	53.98	7.66	200.820	197.310	200.820	198.180	6.90	6.70	1.5110	24.0	0.000

17.02.23	61.73	54.13	7.60	200.440	196.990	200.440	197.740	6.90	6.70	1.4970	24.0	0.000
18.02.23	61.37	53.78	7.59	199.450	196.030	199.440	196.800	6.90	6.70	1.4890	24.0	0.000
Итого	---	---	---	6076.4	5962.05	6076.4	5988.35	---	---	50.3040	720.0	0.0
Среднее	64.47	56.02	8.45	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	16072.330	15791.710	16664.310	16452.360	143.947	2431.000	0.000
18.02.23 24:00	22148.780	21753.760	22740.749	22440.710	194.251	3151.000	0.000
Итого за период	6076.449	5962.049	6076.438	5988.349	50.304	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:35:47 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 37

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166950

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xDE0E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	68.04	53.56	14.48	495.430	485.090	494.870	488.270	5.60	6.07	7.0140	24.0	0.000
21.01.23	67.96	53.51	14.45	494.550	484.270	494.240	487.670	5.60	6.07	6.9840	24.0	0.000
22.01.23	68.19	53.75	14.44	493.900	483.540	493.640	487.000	5.60	6.07	6.9690	24.0	0.000
23.01.23	68.08	53.73	14.35	494.650	484.320	494.270	487.610	5.60	6.07	6.9360	24.0	0.000
24.01.23	67.73	53.41	14.32	494.280	484.040	493.750	487.210	5.60	6.06	6.9240	24.0	0.000
25.01.23	68.02	53.47	14.55	494.250	483.910	493.730	487.190	5.60	6.05	7.0290	24.0	0.000
26.01.23	64.79	51.80	12.99	502.030	492.440	502.460	496.170	5.60	5.63	6.3870	24.0	0.000
27.01.23	62.01	49.96	12.05	503.820	494.940	504.400	498.530	5.60	5.29	5.9550	24.0	0.000
28.01.23	62.90	50.62	12.28	506.200	497.040	506.800	500.710	5.60	5.32	6.1020	24.0	0.000
29.01.23	62.82	50.60	12.22	505.240	496.130	505.960	499.910	5.60	5.32	6.0590	24.0	0.000
30.01.23	62.76	50.47	12.29	505.870	496.750	506.460	500.410	5.60	5.32	6.1010	24.0	0.000
31.01.23	62.63	50.40	12.23	505.960	496.850	506.660	500.620	5.60	5.33	6.0700	24.0	0.000
01.02.23	63.00	50.73	12.27	506.110	496.930	506.780	500.660	5.60	5.32	6.0940	24.0	0.000
02.02.23	62.98	50.74	12.24	505.700	496.540	506.380	500.310	5.60	5.30	6.0760	24.0	0.000
03.02.23	62.83	50.73	12.10	505.270	496.170	505.940	499.860	5.60	5.31	5.9980	24.0	0.000
04.02.23	62.87	50.76	12.11	505.370	496.240	505.970	499.880	5.60	5.30	6.0030	24.0	0.000
05.02.23	62.70	50.59	12.11	504.480	495.450	505.100	499.040	5.60	5.30	5.9970	24.0	0.000
06.02.23	64.87	51.91	12.96	507.360	497.640	507.650	501.250	5.60	5.49	6.4440	24.0	0.000
07.02.23	66.31	52.91	13.40	510.740	500.590	510.870	504.200	5.60	5.58	6.7030	24.0	0.000
08.02.23	65.65	52.47	13.18	516.130	506.020	516.330	509.680	5.60	5.56	6.6620	24.0	0.000
09.02.23	65.23	52.47	12.76	525.440	515.270	525.800	519.030	5.60	5.34	6.5660	24.0	0.000
10.02.23	63.49	51.27	12.22	520.440	510.880	521.110	514.670	5.60	5.25	6.2430	24.0	0.000
11.02.23	63.83	51.61	12.22	521.690	512.010	522.440	515.930	5.60	5.28	6.2500	24.0	0.000
12.02.23	63.49	51.44	12.05	519.860	510.320	520.690	514.230	5.60	5.29	6.1430	24.0	0.000
13.02.23	64.11	51.82	12.29	522.970	513.160	523.490	516.950	5.60	5.28	6.2990	24.0	0.000
14.02.23	62.93	51.14	11.79	516.750	507.410	517.520	511.180	5.60	5.21	5.9810	24.0	0.000
15.02.23	60.85	49.41	11.44	508.680	500.020	509.840	504.010	5.60	5.18	5.7130	24.0	0.000
16.02.23	61.37	49.77	11.60	510.810	501.990	511.720	505.750	5.60	5.21	5.8190	24.0	0.000

17.02.23	61.46	49.91	11.55	510.340	501.500	511.290	505.290	5.60	5.17	5.7850	24.0	0.000
18.02.23	61.09	49.52	11.57	509.300	500.590	510.430	504.570	5.60	5.15	5.7860	24.0	0.000
Итого	---	---	---	15223.6	14938.05	15236.5	15047.79	---	---	189.0920	720.0	0.0
Среднее	64.16	51.48	12.68	---	---	---	---	5.60	5.47	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	37535.839	36835.009	37483.970	37046.130	509.315	2030.000	0.000
18.02.23 24:00	52759.460	51773.059	52720.560	52093.920	698.407	2750.000	0.000
Итого за период	15223.621	14938.050	15236.589	15047.790	189.092	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:35:56 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр.д.38
Жилой дом
ИМ 2300 N BA786
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	3.57	68.06	283.23	55.44	283.90	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	3.55	68.00	282.13	55.41	282.81	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	3.55	68.23	281.43	55.60	281.97	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	3.54	68.13	282.52	55.58	283.01	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	3.52	67.76	281.43	55.23	282.21	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	3.57	68.07	281.47	55.37	282.25	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	3.29	64.99	290.50	53.65	291.04	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	3.04	61.95	294.88	51.63	295.27	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	3.14	62.91	298.19	52.37	298.47	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	3.14	62.87	297.07	52.30	297.41	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	3.16	62.75	297.72	52.13	298.18	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	3.14	62.64	298.19	52.08	298.48	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	3.15	63.02	298.64	52.47	298.89	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	3.07	62.80	291.69	52.26	291.93	23:29	23:29
04-02-2023 00:00:00	3.10	62.52	297.80	52.08	297.97	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	3.09	62.54	297.65	52.13	297.81	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	3.09	62.45	296.00	51.99	296.32	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	3.31	64.41	299.10	53.32	299.40	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	3.46	66.04	300.03	54.50	300.37	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	3.41	65.37	300.78	54.02	301.32	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	3.37	64.98	305.89	53.97	306.13	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	3.20	63.17	304.40	52.65	304.62	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	3.21	63.50	305.37	52.98	305.45	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	3.18	63.20	304.43	52.76	304.50	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	3.26	63.78	305.99	53.11	306.08	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	3.10	62.70	301.37	52.42	301.58	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	2.94	60.53	295.05	50.54	295.53	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	2.99	61.01	297.08	50.94	297.39	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	2.95	61.13	296.61	51.16	296.82	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	2.94	60.75	295.18	50.78	295.72	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	97.02	64.01	8861.81	53.03	8872.86	719:29	719:29

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
35 мкр.д.39
Жилой дом
ИМ 2300 N BA787
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	3.31	68.09	286.71	56.54	286.74	23:59	23:59
22-01-2023 00:00:00	3.25	68.01	281.77	56.46	281.79	23:40	23:40
23-01-2023 00:00:00	3.29	68.23	285.20	56.70	285.17	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	3.27	68.14	286.04	56.68	286.01	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	3.19	67.78	279.73	56.35	279.73	23:33	23:33
26-01-2023 00:00:00	3.30	68.07	284.52	56.46	284.53	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	3.02	64.86	293.84	54.55	293.92	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	2.83	62.02	298.68	52.54	298.82	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	2.92	62.94	301.72	53.26	301.89	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	2.90	62.86	299.95	53.17	300.08	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	2.94	62.79	300.80	52.99	300.94	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	2.95	62.66	301.15	52.86	301.28	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	2.94	63.04	301.63	53.28	301.75	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	2.91	63.01	301.65	53.36	301.74	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	2.87	62.86	301.19	53.31	301.24	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	2.88	62.90	301.34	53.34	301.43	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	2.88	62.74	299.67	53.13	299.79	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	3.08	64.86	302.01	54.64	302.17	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	3.20	66.36	302.97	55.79	303.12	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	3.16	65.70	304.04	55.29	304.28	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	3.11	65.27	309.44	55.22	309.69	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	2.95	63.53	307.88	53.95	308.12	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	2.96	63.86	308.17	54.23	308.35	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	2.95	63.52	307.40	53.92	307.57	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	3.04	64.13	309.53	54.30	309.72	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	2.90	62.97	304.79	53.45	304.84	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	2.74	60.87	298.69	51.68	298.88	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	2.78	61.38	300.46	52.12	300.98	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	2.74	61.47	299.77	52.31	300.27	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	2.72	61.11	298.24	51.98	299.18	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	89.98	64.20	8958.99	54.13	8964.02	719:12	719:12

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/01/23г.-18/02/23г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 35 мкр дом 40 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.40 м3/ч

Заводской номер 00178765 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x5E7A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	MГ	P1	P2	Qo	QГ	VHP	ВОС	НС	DI
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
20/01/23	68.31	56.26	12.05	316.30	309.68	308.56	304.01	0.00	5.67	6.20	6.00	3.733	0.319	24	0	*	0.0000
21/01/23	68.22	56.22	12.00	315.02	308.42	307.65	303.19	0.00	5.23	6.20	6.00	3.698	0.294	24	0	*	0.0000
22/01/23	68.45	56.45	12.00	315.11	308.46	307.61	303.04	0.00	5.42	6.20	6.00	3.699	0.306	24	0	*	0.0000
23/01/23	68.33	56.42	11.91	315.67	308.99	308.13	303.58	0.00	5.41	6.20	6.00	3.678	0.305	24	0	*	0.0000
24/01/23	67.99	56.08	11.91	314.56	308.03	307.53	303.05	0.00	4.98	6.20	6.00	3.671	0.279	24	0	*	0.0000
25/01/23	68.28	56.22	12.06	314.54	307.95	307.55	303.03	0.00	4.92	6.20	6.00	3.711	0.276	24	0	*	0.0000
26/01/23	64.93	54.21	10.72	320.48	314.32	312.65	308.37	0.00	5.95	6.20	6.00	3.367	0.322	24	0	*	0.0000
27/01/23	62.28	52.33	9.95	322.41	316.73	314.67	310.66	0.00	6.07	6.20	6.00	3.151	0.317	24	0	*	0.0000
28/01/23	63.16	53.00	10.16	324.33	318.42	316.44	312.29	0.00	6.13	6.20	6.00	3.232	0.325	24	0	*	0.0000
29/01/23	63.06	52.96	10.10	324.25	318.37	316.09	311.96	0.00	6.41	6.20	6.00	3.212	0.339	24	0	*	0.0000
30/01/23	63.01	52.81	10.20	324.74	318.87	316.78	312.66	0.00	6.21	6.20	6.00	3.253	0.328	24	0	*	0.0000
31/01/23	62.87	52.72	10.15	324.75	318.91	316.64	312.55	0.00	6.36	6.20	6.00	3.236	0.335	24	0	*	0.0000
01/02/23	63.25	53.09	10.16	323.34	317.45	316.03	311.88	0.00	5.57	6.20	6.00	3.220	0.296	24	0	*	0.0000
02/02/23	63.23	53.13	10.10	323.82	317.96	316.22	312.09	0.00	5.87	6.20	6.00	3.210	0.312	24	0	*	0.0000
03/02/23	63.07	53.11	9.96	323.89	318.04	316.11	311.97	0.00	6.07	6.20	6.00	3.166	0.322	24	0	*	0.0000
04/02/23	63.12	53.12	10.00	323.11	317.25	315.50	311.38	0.00	5.87	6.20	6.00	3.165	0.312	24	0	*	0.0000
05/02/23	62.92	52.91	10.01	322.64	316.81	314.97	310.85	0.00	5.96	6.20	6.00	3.170	0.315	24	0	*	0.0000
06/02/23	65.17	54.42	10.75	323.61	317.38	316.67	312.30	0.00	5.08	6.20	6.00	3.406	0.276	24	0	*	0.0000
07/02/23	66.56	55.43	11.13	324.81	318.30	317.61	313.06	0.00	5.24	6.20	6.00	3.540	0.290	24	0	*	0.0000
08/02/23	65.88	54.87	11.01	325.89	319.49	318.36	313.93	0.00	5.56	6.20	6.00	3.517	0.305	24	0	*	0.0000
09/02/23	65.44	54.74	10.70	328.85	322.46	320.96	316.50	0.00	5.96	6.20	6.00	3.449	0.326	24	0	*	0.0000
10/02/23	63.74	53.53	10.21	327.01	320.96	319.81	315.49	0.00	5.47	6.20	6.00	3.275	0.293	24	0	*	0.0000
11/02/23	64.08	53.82	10.26	328.14	322.03	320.61	316.29	0.00	5.74	6.20	6.00	3.304	0.309	24	0	*	0.0000
12/02/23	63.72	53.60	10.12	326.89	320.84	319.67	315.38	0.00	5.46	6.20	6.00	3.246	0.292	24	0	*	0.0000
13/02/23	64.35	54.03	10.32	327.61	321.47	320.63	316.28	0.00	5.19	6.20	6.00	3.316	0.280	24	0	*	0.0000
14/02/23	63.12	53.25	9.87	325.36	319.45	317.97	313.77	0.00	5.68	6.20	6.00	3.149	0.302	24	0	*	0.0000
15/02/23	61.07	51.47	9.60	322.00	316.48	314.80	310.90	0.00	5.58	6.20	6.00	3.037	0.287	24	0	*	0.0000
16/02/23	61.60	51.88	9.72	322.79	317.20	315.68	311.71	0.00	5.49	6.20	6.00	3.079	0.285	24	0	*	0.0000
17/02/23	61.68	52.05	9.63	323.22	317.59	315.50	311.57	0.00	6.02	6.20	6.00	3.056	0.313	24	0	*	0.0000
18/02/23	61.31	51.70	9.61	322.86	317.29	314.95	311.04	0.00	6.25	6.20	6.00	3.045	0.323	24	0	*	0.0000
Итого:				9678.0	9495.60	9452.3	9324.78	0.00	170.82			99.991	9.183	720	0		0.0000
Средние:	64.40	53.86	10.54							6.20	6.00						

Период нормальной работы 720ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 4690ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

35 мкр 40

ТЭМ-106 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, Аксакова, 3
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ТЭМ-106
 № ПУ: 3060469

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3.25	78	10	---
2	50	2.85	68.39999	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
 ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
20.01.23	2.472	217.60	218.52	-0.9	69.641	58.288	0.5	0.5	24.00
21.01.23	2.481	214.19	215.12	-0.9	70.039	58.462	0.5	0.5	24.00
22.01.23	2.531	214.62	215.53	-0.9	70.047	58.260	0.5	0.5	24.00
23.01.23	2.444	214.15	215.07	-0.9	69.670	58.266	0.5	0.5	24.00
24.01.23	2.406	212.09	213.01	-0.9	69.126	57.786	0.5	0.5	24.00
25.01.23	2.453	210.56	211.40	-0.8	69.835	58.191	0.5	0.5	24.00
26.01.23	2.546	229.71	230.81	-1.1	70.905	59.830	0.5	0.5	24.00
27.01.23	2.574	264.75	266.33	-1.6	71.450	61.736	0.5	0.5	24.00
28.01.23	2.549	272.52	274.22	-1.7	71.223	61.875	0.5	0.5	24.00
29.01.23	2.587	269.44	271.07	-1.6	71.172	61.579	0.5	0.5	24.00
30.01.23	2.515	268.53	270.16	-1.6	70.627	61.270	0.5	0.5	24.00
31.01.23	2.523	271.38	273.06	-1.7	70.614	61.322	0.5	0.5	24.00
01.02.23	2.541	273.70	275.42	-1.7	70.892	61.615	0.5	0.5	24.00
02.02.23	2.495	269.25	270.89	-1.6	71.033	61.772	0.5	0.5	24.00
03.02.23	2.463	270.85	272.52	-1.7	71.194	62.106	0.5	0.5	24.00
04.02.23	2.452	274.45	276.19	-1.7	70.032	61.104	0.5	0.5	24.00
05.02.23	2.550	271.67	273.38	-1.7	70.631	61.251	0.5	0.5	24.00
06.02.23	2.434	261.76	263.34	-1.6	70.960	61.669	0.5	0.5	24.00
07.02.23	2.514	254.98	256.43	-1.5	71.664	61.812	0.5	0.5	24.00
08.02.23	2.574	252.70	254.12	-1.4	71.656	61.476	0.5	0.5	24.00
09.02.23	2.561	263.85	265.38	-1.5	71.742	62.044	0.5	0.5	24.00
10.02.23	2.549	270.73	272.42	-1.7	71.219	61.812	0.5	0.5	24.00
11.02.23	2.527	268.17	269.82	-1.7	71.390	61.973	0.5	0.5	24.00
12.02.23	2.546	267.63	269.31	-1.7	71.497	61.992	0.5	0.5	24.00
13.02.23	2.523	268.22	269.93	-1.7	71.517	62.120	0.5	0.5	24.00
14.02.23	2.551	275.45	277.23	-1.8	71.902	62.646	0.5	0.5	24.00
15.02.23	2.275	248.03	249.63	-1.6	71.996	62.831	0.5	0.5	21.43
16.02.23	2.555	281.46	283.33	-1.9	72.285	63.216	0.5	0.5	24.00
17.02.23	2.539	286.79	288.78	-2.0	72.213	63.368	0.5	0.5	24.00
18.02.23	2.594	286.18	288.14	-2.0	72.322	63.266	0.5	0.5	24.00
Итого	75.32	7705.4	7750.6	-45.1	---	---	---	---	717.43
Среднее	---	---	---	---	71.02	61.16	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработк и, (ч)
19.01.23 24:00	3446.1	379589.5	384826.0	42653.0
18.02.23 24:00	3521.4	387294.9	392576.5	43370.4
Итого за период	75.3	7705.4	7750.5	717.4

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Гаражная, 4

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182805

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xФ3В1

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.65	57.31	12.34	244.440	239.160	245.400	241.660	6.49	6.01	2.9500	24.0	0.000
21.01.23	69.59	57.30	12.29	244.460	239.180	245.360	241.640	6.49	6.01	2.9380	24.0	0.000
22.01.23	69.56	57.34	12.22	244.420	239.110	245.390	241.700	6.49	6.01	2.9220	24.0	0.000
23.01.23	69.03	57.07	11.96	244.430	239.220	245.480	241.730	6.48	6.01	2.8630	24.0	0.000
24.01.23	67.77	56.10	11.67	244.500	239.470	245.640	242.040	6.48	6.00	2.7960	24.0	0.000
25.01.23	69.41	57.21	12.20	244.130	238.850	245.120	241.430	6.48	6.00	2.9150	24.0	0.000
26.01.23	65.42	54.67	10.75	243.660	238.920	245.170	241.740	6.47	6.00	2.5660	24.0	0.000
27.01.23	60.27	51.07	9.20	243.640	239.610	245.830	242.850	6.49	6.00	2.2030	24.0	0.000
28.01.23	59.44	50.43	9.01	243.920	239.990	246.220	243.340	6.48	6.00	2.1650	24.0	0.000
29.01.23	59.39	50.44	8.95	243.800	239.870	246.130	243.250	6.49	6.01	2.1460	24.0	0.000
30.01.23	59.20	50.22	8.98	243.820	239.950	246.110	243.230	6.64	6.15	2.1510	24.0	0.000
31.01.23	59.46	50.35	9.11	243.830	239.900	246.100	243.220	6.74	6.25	2.1840	24.0	0.000
01.02.23	59.71	50.54	9.17	243.950	239.870	246.200	243.320	6.72	6.23	2.2000	24.0	0.000
02.02.23	60.55	51.13	9.42	244.210	240.110	246.310	243.300	6.62	6.14	2.2620	24.0	0.000
03.02.23	61.56	51.98	9.58	244.460	240.160	246.510	243.390	6.50	6.01	2.2970	24.0	0.000
04.02.23	61.68	52.13	9.55	244.400	240.090	246.430	243.310	6.49	6.01	2.2890	24.0	0.000
05.02.23	61.90	52.21	9.69	244.180	239.860	246.050	242.930	6.50	6.01	2.3230	24.0	0.000
06.02.23	63.26	53.07	10.19	244.330	239.880	246.070	242.840	6.50	6.02	2.4430	24.0	0.000
07.02.23	65.33	54.56	10.77	244.970	240.210	246.350	242.990	6.50	6.02	2.5850	24.0	0.000
08.02.23	65.76	54.82	10.94	245.150	240.350	246.360	243.000	6.49	6.01	2.6300	24.0	0.000
09.02.23	63.67	53.48	10.19	245.050	240.520	246.410	243.100	6.50	6.02	2.4500	24.0	0.000
10.02.23	61.43	51.86	9.57	244.730	240.460	246.640	243.520	6.50	6.01	2.3020	24.0	0.000
11.02.23	61.66	52.12	9.54	244.340	240.020	246.430	243.310	6.50	6.01	2.2880	24.0	0.000
12.02.23	61.54	52.06	9.48	244.210	239.980	246.390	243.270	6.50	6.01	2.2760	24.0	0.000
13.02.23	61.59	52.11	9.48	244.200	239.900	246.400	243.280	6.50	6.02	2.2760	24.0	0.000
14.02.23	61.55	52.16	9.39	244.220	239.930	246.460	243.340	6.50	6.02	2.2500	24.0	0.000
15.02.23	61.60	52.15	9.45	244.400	240.100	246.600	243.480	6.50	6.02	2.2660	24.0	0.000
16.02.23	61.62	52.20	9.42	244.690	240.370	246.880	243.760	6.50	6.02	2.2650	24.0	0.000

17.02.23	61.71	52.40	9.31	244.890	240.610	247.030	243.910	6.50	6.02	2.2350	24.0	0.000
18.02.23	61.19	51.97	9.22	244.720	240.540	246.960	243.840	6.50	6.02	2.2170	24.0	0.000
Итого	---	---	---	7330.1	7196.19	7384.4	7287.72	---	---	72.6530	720.0	0.0
Среднее	63.18	53.08	10.10	---	---	---	---	6.52	6.04	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	123312.169	121457.710	124656.469	123293.629	1104.630	21537.000	1152.000
18.02.23 24:00	130642.320	128653.900	132040.900	130581.350	1177.283	22257.000	1152.000
Итого за период	7330.151	7196.189	7384.430	7287.721	72.653	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:39:40 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Гаражная, 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169032

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xA6C5

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.87	54.38	15.49	208.150	203.590	208.030	205.150	6.71	5.46	3.1560	24.0	0.000
21.01.23	69.80	54.43	15.37	208.100	203.540	208.010	205.130	6.71	5.46	3.1330	24.0	0.000
22.01.23	69.76	54.56	15.20	208.080	203.520	208.020	205.140	6.71	5.46	3.0980	24.0	0.000
23.01.23	69.24	54.25	14.99	208.140	203.660	208.110	205.270	6.70	5.45	3.0560	24.0	0.000
24.01.23	67.96	53.39	14.57	208.190	203.840	208.220	205.450	6.70	5.45	2.9750	24.0	0.000
25.01.23	69.63	54.36	15.27	207.840	203.280	207.780	204.900	6.70	5.45	3.1090	24.0	0.000
26.01.23	65.49	52.05	13.44	207.570	203.550	207.750	205.130	6.69	5.45	2.7370	24.0	0.000
27.01.23	60.39	48.50	11.89	200.460	197.110	200.910	198.720	6.71	5.45	2.3470	24.0	0.000
28.01.23	59.55	47.42	12.13	190.670	187.550	191.110	189.190	6.72	5.44	2.2770	24.0	0.000
29.01.23	59.51	47.78	11.73	198.270	194.980	198.730	196.590	6.72	5.45	2.2890	24.0	0.000
30.01.23	59.33	47.65	11.68	196.010	192.820	196.480	194.380	6.86	5.60	2.2520	24.0	0.000
31.01.23	59.61	47.85	11.76	201.250	197.890	201.700	199.540	6.96	5.70	2.3270	24.0	0.000
01.02.23	59.85	48.08	11.77	201.260	197.900	201.700	199.540	6.94	5.68	2.3300	24.0	0.000
02.02.23	60.71	48.61	12.10	201.280	197.840	201.720	199.480	6.85	5.58	2.3960	24.0	0.000
03.02.23	61.71	49.35	12.36	199.780	196.340	200.210	197.880	6.73	5.46	2.4270	24.0	0.000
04.02.23	61.82	49.49	12.33	198.910	195.450	199.350	197.010	6.72	5.45	2.4110	24.0	0.000
05.02.23	62.04	49.51	12.53	198.880	195.310	199.330	196.930	6.73	5.46	2.4490	24.0	0.000
06.02.23	63.47	50.32	13.15	198.830	195.220	199.200	196.880	6.72	5.46	2.5670	24.0	0.000
07.02.23	65.49	51.62	13.87	199.040	195.220	199.300	196.870	6.73	5.46	2.7110	24.0	0.000
08.02.23	65.95	51.71	14.24	199.060	195.220	199.310	196.910	6.72	5.46	2.7780	24.0	0.000
09.02.23	63.77	50.58	13.19	198.940	195.280	199.310	196.930	6.73	5.46	2.5770	24.0	0.000
10.02.23	61.57	49.27	12.30	187.550	184.380	188.030	185.900	6.72	5.45	2.2680	24.0	0.000
11.02.23	61.80	49.44	12.36	198.830	195.390	199.340	197.020	6.72	5.46	2.4160	24.0	0.000
12.02.23	61.68	49.43	12.25	198.830	195.390	199.320	197.020	6.73	5.46	2.3940	24.0	0.000
13.02.23	61.74	49.46	12.28	198.840	195.440	199.320	196.980	6.73	5.46	2.4010	24.0	0.000
14.02.23	61.70	49.70	12.00	201.270	197.830	201.760	199.430	6.73	5.46	2.3790	24.0	0.000
15.02.23	61.75	49.85	11.90	206.960	203.360	207.480	205.080	6.73	5.46	2.4190	24.0	0.000
16.02.23	61.77	49.78	11.99	203.550	199.950	204.050	201.650	6.73	5.46	2.4020	24.0	0.000

17.02.23	61.87	49.37	12.50	190.770	187.470	191.270	189.070	6.74	5.46	2.3450	24.0	0.000
18.02.23	61.32	48.73	12.59	188.230	185.020	188.740	186.630	6.74	5.46	2.3320	24.0	0.000
Итого	---	---	---	6013.5	5903.34	6023.5	5951.80	---	---	76.7580	720.0	0.0
Среднее	63.33	50.36	12.97	---	---	---	---	6.74	5.48	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	32009.249	31516.789	32170.689	31863.480	393.138	8558.000	0.000
18.02.23 24:00	38022.790	37420.130	38194.280	37815.280	469.896	9278.000	0.000
Итого за период	6013.541	5903.340	6023.591	5951.799	76.758	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:39:34 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, Геофизиков, 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024

№ ПУ 802355

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	n, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
20.01.23	8.269	118.762	69.49	0.59	6.755	118.762	56.72	0.55	24.00	1.514	0.000	0.000	0.00
21.01.23	8.464	122.141	69.19	0.59	6.949	122.141	56.76	0.55	24.00	1.515	0.000	0.000	0.00
22.01.23	8.275	119.430	69.17	0.59	6.775	119.437	56.59	0.55	24.00	1.500	0.000	0.000	0.00
23.01.23	8.451	121.527	69.42	0.59	6.955	121.531	57.09	0.55	24.00	1.496	0.000	0.000	0.00
24.01.23	8.260	119.013	69.27	0.59	6.766	119.131	56.65	0.55	24.00	1.494	0.000	-0.113	0.00
25.01.23	8.386	121.428	68.95	0.59	6.876	121.433	56.49	0.55	24.00	1.510	0.000	0.000	0.00
26.01.23	8.070	119.169	67.53	0.59	6.642	119.185	55.54	0.55	23.98	1.429	0.000	-0.007	0.00
27.01.23	7.419	121.228	61.09	0.59	6.212	121.228	51.10	0.55	24.00	1.207	0.000	0.000	0.00
28.01.23	7.196	120.360	59.66	0.59	6.039	120.360	50.02	0.55	24.00	1.157	0.000	0.000	0.00
29.01.23	7.252	121.681	59.47	0.59	6.095	121.681	49.94	0.55	24.00	1.157	0.000	0.000	0.00
30.01.23	7.156	120.452	59.29	0.59	6.001	120.452	49.67	0.55	24.00	1.155	0.000	0.000	0.00
31.01.23	7.169	121.195	59.03	0.59	6.022	121.195	49.54	0.55	24.00	1.147	0.000	0.000	0.00
01.02.23	7.409	120.704	61.28	0.59	6.192	120.704	51.16	0.55	24.00	1.218	0.000	0.000	0.00
02.02.23	7.478	120.798	61.78	0.59	6.246	120.798	51.56	0.55	24.00	1.232	0.000	0.000	0.00
03.02.23	7.507	120.989	61.93	0.59	6.282	120.989	51.77	0.55	24.00	1.226	0.000	0.000	0.00
04.02.23	7.499	120.674	62.02	0.59	6.280	120.674	51.89	0.55	24.00	1.219	0.000	0.000	0.00
05.02.23	7.514	120.804	62.07	0.59	6.302	120.804	52.01	0.55	24.00	1.212	0.000	0.000	0.00
06.02.23	7.509	120.089	62.38	0.59	6.281	120.089	52.14	0.55	24.00	1.228	0.000	0.000	0.00
07.02.23	7.952	121.440	65.36	0.59	6.623	121.440	54.39	0.55	24.00	1.329	0.000	0.000	0.00
08.02.23	7.740	118.700	65.08	0.59	6.416	118.700	53.91	0.55	24.00	1.323	0.000	0.000	0.00
09.02.23	7.836	119.893	65.21	0.59	6.512	119.893	54.15	0.55	24.00	1.324	0.000	0.000	0.00
10.02.23	7.344	118.471	61.87	0.59	6.134	118.471	51.63	0.55	24.00	1.210	0.000	0.000	0.00
11.02.23	7.448	120.420	61.73	0.59	6.240	120.420	51.67	0.55	24.00	1.208	0.000	0.000	0.00
12.02.23	7.302	118.261	61.63	0.59	6.106	118.261	51.49	0.55	24.00	1.195	0.000	0.000	0.00
13.02.23	7.441	120.640	61.55	0.59	6.244	120.640	51.61	0.55	24.00	1.197	0.000	0.000	0.00
14.02.23	7.402	119.649	61.74	0.59	6.210	119.649	51.76	0.55	24.00	1.192	0.000	0.000	0.00
15.02.23	7.488	121.231	61.64	0.59	6.294	121.231	51.76	0.55	24.00	1.194	0.000	0.000	0.00

16.02.23	7.366	119.588	61.47	0.59	6.173	119.588	51.47	0.55	24.00	1.194	0.000	0.000	0.00
17.02.23	7.574	122.568	61.65	0.59	6.384	122.568	51.92	0.55	24.00	1.190	0.000	0.000	0.00
18.02.23	7.364	119.302	61.61	0.59	6.175	119.302	51.62	0.55	24.00	1.189	0.000	0.000	0.00
Итого	229.541	3610.607	---	---	191.182	3610.757	---	---	719.98	38.362	0.000	-0.120	---
Среднее	7.651	120.354	63.45	---	6.373	120.359	52.80	---	---	1.279	0.000	-0.004	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:39:30 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС3 с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, Геофизиков, 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024

№ ПУ 802355

Система: 3 А32-00

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	n, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	txв, °C
20.01.23	10.051	144.564	69.400	0.590	7.830	144.564	54.030	0.549	24.000	2.221	0.000	0.000	0.000
21.01.23	10.019	144.747	69.100	0.590	7.810	144.747	53.830	0.549	24.000	2.210	0.000	0.000	0.000
22.01.23	10.023	144.842	69.080	0.590	7.819	144.842	53.850	0.549	24.000	2.204	0.000	0.000	0.000
23.01.23	10.037	144.525	69.330	0.590	7.832	144.525	54.060	0.549	24.000	2.206	0.000	0.000	0.000
24.01.23	10.020	144.571	69.190	0.590	7.819	144.571	53.960	0.549	24.000	2.201	0.000	0.000	0.000
25.01.23	9.980	144.682	68.860	0.590	7.795	144.682	53.750	0.549	24.000	2.185	0.000	0.000	0.000
26.01.23	9.773	144.626	67.450	0.590	7.693	144.627	53.060	0.549	23.983	2.079	0.000	-0.001	0.000
27.01.23	8.879	145.206	61.020	0.590	7.118	145.206	48.880	0.549	24.000	1.761	0.000	0.000	0.000
28.01.23	8.705	145.760	59.600	0.590	6.997	145.759	47.870	0.549	24.000	1.708	0.000	0.000	0.000
29.01.23	8.683	145.848	59.410	0.590	6.994	145.848	47.820	0.549	24.000	1.689	0.000	0.000	0.000
30.01.23	8.646	145.669	59.230	0.590	6.953	145.670	47.600	0.549	24.000	1.693	0.000	-0.001	0.000
31.01.23	8.604	145.569	58.980	0.590	6.924	145.570	47.430	0.549	24.000	1.680	0.000	-0.001	0.000
01.02.23	8.923	145.466	61.220	0.590	7.136	145.466	48.920	0.549	24.000	1.787	0.000	0.000	0.000
02.02.23	8.983	145.267	61.710	0.590	7.176	145.267	49.260	0.549	24.000	1.806	0.000	0.000	0.000
03.02.23	9.014	145.418	61.860	0.590	7.217	145.418	49.500	0.549	24.000	1.797	0.000	0.000	0.000
04.02.23	9.026	145.402	61.950	0.590	7.237	145.402	49.640	0.549	24.000	1.789	0.000	0.000	0.000
05.02.23	9.025	145.255	62.010	0.590	7.233	145.255	49.660	0.549	24.000	1.792	0.000	0.000	0.000
06.02.23	9.065	145.207	62.310	0.590	7.246	145.207	49.770	0.549	24.000	1.820	0.000	0.000	0.000
07.02.23	9.503	145.287	65.290	0.590	7.531	145.287	51.710	0.549	24.000	1.972	0.000	0.000	0.000
08.02.23	9.389	144.178	65.010	0.590	7.422	144.178	51.350	0.549	24.000	1.968	0.000	0.000	0.000
09.02.23	9.410	144.185	65.140	0.590	7.450	144.185	51.540	0.549	24.000	1.960	0.000	0.000	0.000
10.02.23	8.943	144.383	61.810	0.590	7.155	144.383	49.420	0.549	24.000	1.788	0.000	0.000	0.000
11.02.23	8.927	144.466	61.670	0.590	7.148	144.466	49.350	0.549	24.000	1.779	0.000	0.000	0.000
12.02.23	8.910	144.433	61.570	0.590	7.148	144.433	49.350	0.549	24.000	1.762	0.000	0	0.000
13.02.23	8.897	144.385	61.490	0.590	7.132	144.385	49.260	0.549	24.000	1.764	0.000	0.000	0.000
14.02.23	8.982	145.326	61.680	0.590	7.222	145.326	49.560	0.549	24.000	1.760	0.000	0.000	0.000
15.02.23	8.919	144.554	61.580	0.590	7.160	144.554	49.400	0.549	24.000	1.759	0.000	0	0.000

16.02.23	8.946	145.374	61.410	0.590	7.186	145.374	49.300	0.549	24.000	1.760	0.000	0.000	0.000
17.02.23	8.968	145.321	61.590	0.590	7.215	145.320	49.510	0.549	24.000	1.753	0.000	0.000	0.000
18.02.23	8.968	145.405	61.550	0.590	7.214	145.405	49.480	0.549	24.000	1.754	0.000	0.000	0.000
Итого	276.218	4349.920	---	---	219.812	4349.923	---	---	719.98	56.406	0.000	-0.003	---
Среднее	9.207	144.997	63.383	---	7.327	144.997	50.404	---	---	1.880	0.000	0	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:39:32 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул. Герцена д.20
Жилой дом
ИМ 2300 N BA759
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	6.69	69.91	477.75	55.88	474.62	23:32	23:32
22-01-2023 00:00:00	6.76	69.87	486.63	55.96	483.60	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	6.71	69.84	486.46	56.04	483.47	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	6.60	69.30	486.65	55.71	483.65	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	6.43	68.04	487.76	54.83	484.72	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	6.75	69.68	487.56	55.83	484.53	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	5.98	65.77	487.77	53.48	484.60	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	5.00	60.50	436.86	48.99	434.68	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	4.84	59.58	399.73	47.45	398.36	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	4.85	59.58	399.84	47.44	398.45	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	4.90	59.39	399.63	47.11	398.27	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	4.99	59.66	399.72	47.16	398.49	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	4.99	59.90	399.67	47.39	398.44	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	5.10	60.72	399.62	47.94	398.38	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	5.18	61.73	399.69	48.76	398.21	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	5.15	61.87	399.77	48.97	398.20	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	5.22	62.10	399.66	49.03	398.07	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	5.45	63.40	399.52	49.75	397.98	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	5.75	65.56	399.42	51.15	397.83	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	5.84	65.99	399.38	51.34	397.84	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	5.46	63.95	399.67	50.25	398.15	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	5.09	61.62	399.89	48.87	398.38	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	5.11	61.85	399.70	49.03	398.27	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	5.09	61.74	399.74	48.97	398.33	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	5.15	61.78	399.62	48.88	398.25	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	5.10	61.75	400.10	48.97	398.46	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	5.11	61.79	400.11	48.99	398.46	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	5.10	61.81	400.81	49.06	399.14	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	5.05	61.91	401.42	49.31	399.71	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	4.97	61.40	401.15	48.99	399.50	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	164.41	63.39	12635.32	50.38	12579.04	719:32	719:32

Отв. лицо :

Начальник СПОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
Герцена 22
Жилой дом
ИМ 2300 N BA760
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.32	69.95	164.99	55.87	159.30	23:31	23:32
22-01-2023 00:00:00	2.35	69.83	168.17	55.83	162.29	23:59	24:00
23-01-2023 00:00:00	2.33	69.94	168.20	56.07	162.31	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	2.29	69.50	168.26	55.87	162.47	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.25	68.06	168.66	54.72	162.91	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	2.34	69.62	168.40	55.71	162.67	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	2.08	66.00	168.96	53.65	163.36	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	1.80	60.72	172.58	50.25	167.06	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.77	59.73	175.07	49.59	169.65	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	1.76	59.70	175.07	49.66	169.80	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	1.77	59.59	174.91	49.47	169.82	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	1.79	59.62	174.97	49.38	169.64	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	1.79	59.82	174.97	49.54	169.50	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	1.84	60.58	174.97	50.05	169.29	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	1.85	61.59	174.94	50.98	168.64	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	1.85	61.88	174.95	51.30	168.81	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	1.87	62.31	174.82	51.60	168.84	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	1.96	63.43	174.76	52.22	168.77	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	2.08	65.55	174.86	53.63	168.69	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	2.12	66.18	174.87	54.05	168.70	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	1.97	64.16	174.95	52.88	168.94	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	1.84	61.59	175.08	51.06	169.28	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	1.84	61.70	174.98	51.15	169.35	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	1.84	61.59	175.04	51.08	169.42	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	1.84	61.68	174.94	51.16	169.26	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	1.81	61.96	175.00	51.60	169.25	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	1.83	62.01	175.04	51.52	169.29	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	1.83	62.02	175.32	51.58	169.76	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	1.82	62.12	175.57	51.76	169.73	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	1.80	61.61	175.20	51.33	169.38	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	58.62	63.46	5198.48	52.15	5026.19	719:30	719:32

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 24

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024

№ ПУ 718979

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	69.970	55.230	14.740	337.701	332.108	5.594	0.000	0.000	345.373	336.967	8.406	5.285	23.483
21.01.23	70.080	55.340	14.740	344.755	339.063	5.691	0.000	0.000	352.611	344.044	8.566	5.396	24.000
22.01.23	70.220	55.510	14.710	344.712	338.998	5.714	0.000	0.000	352.596	344.006	8.589	5.387	24.000
23.01.23	69.410	55.080	14.330	344.905	339.181	5.724	0.000	0.000	352.627	344.119	8.507	5.256	24.000
24.01.23	68.340	54.320	14.020	345.468	339.723	5.745	0.000	0.000	352.991	344.545	8.445	5.150	24.000
25.01.23	69.720	54.880	14.840	337.126	331.570	5.556	0.000	0.000	344.750	336.371	8.379	5.321	24.000
26.01.23	67.990	54.210	13.780	346.430	340.896	5.534	0.000	0.000	353.907	345.717	8.190	5.072	24.000
27.01.23	61.410	49.980	11.430	350.430	344.703	5.728	0.000	0.000	356.684	348.876	7.807	4.284	24.000
28.01.23	59.780	48.970	10.810	357.731	351.970	5.760	0.000	0.000	363.804	356.069	7.735	4.145	24.000
29.01.23	59.790	49.020	10.770	357.704	351.930	5.773	0.000	0.000	363.778	356.037	7.741	4.130	24.000
30.01.23	59.660	48.810	10.850	357.634	351.873	5.761	0.000	0.000	363.683	355.944	7.739	4.159	24.000
31.01.23	59.770	48.840	10.930	357.644	351.879	5.765	0.000	0.000	363.713	355.957	7.756	4.183	24.000
01.02.23	60.050	49.080	10.970	357.811	351.913	5.898	0.000	0.000	363.936	356.029	7.907	4.210	24.000
02.02.23	60.480	49.360	11.120	357.702	351.923	5.779	0.000	0.000	363.909	356.084	7.825	4.260	24.000
03.02.23	61.880	50.490	11.390	357.565	352.071	5.494	0.000	0.000	364.037	356.417	7.620	4.346	24.000
04.02.23	62.090	50.680	11.410	357.478	351.784	5.694	0.000	0.000	363.991	356.158	7.833	4.364	24.000
05.02.23	62.270	50.730	11.540	357.297	351.447	5.851	0.000	0.000	363.842	355.825	8.017	4.415	24.000
06.02.23	62.620	50.910	11.710	357.169	351.304	5.865	0.000	0.000	363.780	355.711	8.069	4.475	24.000
07.02.23	65.840	53.050	12.790	356.797	350.958	5.839	0.000	0.000	364.045	355.719	8.326	4.869	24.000
08.02.23	66.040	53.080	12.960	356.714	350.878	5.836	0.000	0.000	364.000	355.641	8.359	4.931	24.000
09.02.23	65.340	52.790	12.550	356.801	350.932	5.870	0.000	0.000	363.949	355.648	8.301	4.783	24.000
10.02.23	61.820	50.500	11.320	357.325	351.396	5.929	0.000	0.000	363.783	355.736	8.047	4.340	24.000
11.02.23	62.080	50.710	11.370	357.190	351.283	5.908	0.000	0.000	363.696	355.656	8.040	4.357	24.000
12.02.23	61.990	50.670	11.320	357.279	351.359	5.920	0.000	0.000	363.769	355.727	8.042	4.339	24.000
13.02.23	61.900	50.560	11.340	357.193	351.285	5.908	0.000	0.000	363.663	355.633	8.030	4.344	24.000
14.02.23	61.990	50.770	11.220	357.354	351.429	5.925	0.000	0.000	363.845	355.813	8.032	4.307	24.000

15.02.23	62.060	50.790	11.270	357.380	351.443	5.937	0.000	0.000	363.885	355.831	8.054	4.326	24.000
16.02.23	61.990	50.820	11.170	357.769	351.829	5.940	0.000	0.000	364.267	356.228	8.040	4.292	24.000
17.02.23	62.080	51.030	11.050	358.596	352.648	5.948	0.000	0.000	365.127	357.091	8.036	4.260	24.000
18.02.23	61.810	50.840	10.970	358.505	352.556	5.949	0.000	0.000	364.983	356.966	8.017	4.233	24.000
Итого	---	---	---	10616.16	10442.33	173.833	---	---	10819.02	10576.56	242.455	137.219	719.483
				3	0				4	9			
Среднее	63.682	51.568	12.114	---	---	---	0.000	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:40:03 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 24а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166608

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x0083

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.14	56.27	13.87	282.160	276.930	282.110	276.930	6.20	6.00	3.8400	24.0	0.000
21.01.23	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
22.01.23	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
23.01.23	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
24.01.23	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
25.01.23	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
26.01.23	62.36	51.37	10.99	105.510	104.050	105.830	104.050	7.17	-15.87	1.1420	33.0	0.000
27.01.23	60.68	49.65	11.03	261.090	257.660	261.800	257.660	6.20	6.00	2.8370	24.0	0.000
28.01.23	59.71	48.21	11.50	243.630	240.530	244.230	240.530	6.20	6.00	2.7590	24.0	0.000
29.01.23	59.71	48.14	11.57	243.810	240.720	244.420	240.720	6.20	6.00	2.7840	24.0	0.000
30.01.23	59.52	47.86	11.66	243.740	240.620	244.260	240.620	6.20	6.00	2.8030	24.0	0.000
31.01.23	59.79	48.07	11.72	243.860	240.690	244.340	240.690	6.20	6.00	2.8180	24.0	0.000
01.02.23	60.03	48.31	11.72	243.720	240.540	244.190	240.540	6.20	6.00	2.8180	24.0	0.000
02.02.23	60.87	48.75	12.12	243.940	240.620	244.330	240.620	6.20	6.00	2.9150	24.0	0.000
03.02.23	61.88	49.60	12.28	244.080	240.610	244.450	240.610	6.20	6.00	2.9520	24.0	0.000
04.02.23	62.01	49.79	12.22	243.890	240.400	244.260	240.400	6.20	6.00	2.9350	24.0	0.000
05.02.23	62.24	49.85	12.39	244.120	240.610	244.430	240.610	6.20	6.00	2.9780	24.0	0.000
06.02.23	63.60	50.63	12.97	244.050	240.350	244.260	240.350	6.20	6.00	3.1180	24.0	0.000
07.02.23	65.69	51.95	13.74	244.470	240.480	244.470	240.480	6.20	6.00	3.3010	24.0	0.000
08.02.23	66.13	52.11	14.02	244.950	240.860	244.770	240.860	6.20	6.00	3.3770	24.0	0.000
09.02.23	64.02	50.99	13.03	244.720	240.880	244.720	240.880	6.20	6.00	3.1360	24.0	0.000
10.02.23	61.76	49.56	12.20	244.370	240.950	244.820	240.950	6.20	6.00	2.9320	24.0	0.000
11.02.23	61.99	49.80	12.19	244.020	240.650	244.600	240.650	6.20	6.00	2.9300	24.0	0.000
12.02.23	61.87	49.75	12.12	243.980	240.650	244.620	240.650	6.20	6.00	2.9160	24.0	0.000
13.02.23	61.92	49.73	12.19	244.040	240.700	244.640	240.700	6.20	6.00	2.9310	24.0	0.000
14.02.23	61.88	49.79	12.09	244.100	240.750	244.720	240.750	6.20	6.00	2.9080	24.0	0.000
15.02.23	61.93	49.76	12.17	244.240	240.890	244.840	240.890	6.20	6.00	2.9280	24.0	0.000
16.02.23	61.95	49.87	12.08	244.510	241.160	245.100	241.160	6.20	6.00	2.9100	24.0	0.000

17.02.23	62.04	50.12	11.92	244.900	241.560	245.490	241.560	6.20	6.00	2.8780	24.0	0.000
18.02.23	61.52	49.70	11.82	244.480	241.190	245.150	241.190	6.20	6.00	2.8470	24.0	0.000
Итого	---	---	---	6020.3	5935.05	6030.8	5935.05	---	---	72.6930	609.0	0.0
Среднее	62.20	49.98	12.22	---	---	---	---	6.24	5.13	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	270457.029	267559.559	273208.709	268643.440	2088.256	31281.000	390.000
18.02.23 24:00	105738.219	105658.120	105748.740	105658.120	100068.853	100585.000	0.000
Итого за период	-164718.810	-161901.439	-167459.968	-162985.320	97980.597	69304.000	-390.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:40:07 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 24б

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00170297

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xBC98

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.94	53.08	16.86	203.230	198.750	198.720	196.080	6.20	6.00	3.3510	24.0	0.000
21.01.23	69.89	53.11	16.78	203.140	198.680	199.440	196.800	6.20	6.00	3.3330	24.0	0.000
22.01.23	69.87	53.20	16.67	200.540	196.180	196.720	194.110	6.20	6.00	3.2680	24.0	0.000
23.01.23	69.33	52.93	16.40	203.160	198.730	198.930	196.330	6.20	6.00	3.2570	24.0	0.000
24.01.23	68.06	51.99	16.07	203.330	199.050	199.120	196.600	6.20	6.00	3.1980	24.0	0.000
25.01.23	69.71	53.00	16.71	203.400	198.980	198.370	195.730	6.20	6.00	3.3220	24.0	0.000
26.01.23	65.72	50.90	14.82	202.720	198.720	198.660	196.280	6.20	6.00	2.9420	24.0	0.000
27.01.23	60.51	47.87	12.64	205.840	202.390	202.320	200.160	6.20	6.00	2.5530	24.0	0.000
28.01.23	59.63	47.35	12.28	207.790	204.430	204.400	202.240	6.20	6.00	2.5060	24.0	0.000
29.01.23	59.64	47.38	12.26	208.260	204.900	204.290	202.130	6.20	6.00	2.5090	24.0	0.000
30.01.23	59.45	47.16	12.29	207.630	204.270	204.350	202.190	6.20	6.00	2.5080	24.0	0.000
31.01.23	59.72	47.40	12.32	208.200	204.840	204.400	202.240	6.20	6.00	2.5180	24.0	0.000
01.02.23	59.96	47.60	12.36	207.800	204.440	204.520	202.360	6.20	6.00	2.5240	24.0	0.000
02.02.23	60.80	48.07	12.73	208.580	205.080	204.350	202.160	6.20	6.00	2.6070	24.0	0.000
03.02.23	61.81	48.84	12.97	208.250	204.650	204.660	202.310	6.20	6.00	2.6520	24.0	0.000
04.02.23	61.94	48.98	12.96	208.590	204.990	204.820	202.490	6.20	6.00	2.6530	24.0	0.000
05.02.23	62.16	49.05	13.11	208.220	204.620	205.040	202.640	6.20	6.00	2.6790	24.0	0.000
06.02.23	63.51	49.80	13.71	208.900	205.080	204.980	202.590	6.20	6.00	2.8080	24.0	0.000
07.02.23	65.61	51.19	14.42	208.760	204.700	204.710	202.230	6.20	6.00	2.9480	24.0	0.000
08.02.23	66.04	51.35	14.69	208.980	204.900	205.170	202.600	6.20	6.00	3.0060	24.0	0.000
09.02.23	63.96	50.22	13.74	209.090	205.240	204.710	202.260	6.20	6.00	2.8210	24.0	0.000
10.02.23	61.68	48.79	12.89	208.380	204.780	204.880	202.590	6.20	6.00	2.6370	24.0	0.000
11.02.23	61.92	49.06	12.86	208.500	204.900	204.780	202.390	6.20	6.00	2.6320	24.0	0.000
12.02.23	61.80	49.06	12.74	208.620	205.020	204.920	202.560	6.20	6.00	2.6100	24.0	0.000
13.02.23	61.85	49.07	12.78	208.340	204.740	204.610	202.220	6.20	6.00	2.6160	24.0	0.000
14.02.23	61.82	49.21	12.61	208.330	204.730	204.890	202.490	6.20	6.00	2.5770	24.0	0.000
15.02.23	61.86	49.11	12.75	208.530	204.930	204.610	202.220	6.20	6.00	2.6100	24.0	0.000
16.02.23	61.88	49.18	12.70	208.900	205.300	205.140	202.740	6.20	6.00	2.6070	24.0	0.000

17.02.23	61.98	49.39	12.59	209.240	205.570	205.690	203.310	6.20	6.00	2.5840	24.0	0.000
18.02.23	61.45	48.95	12.50	209.030	205.430	205.720	203.370	6.20	6.00	2.5670	24.0	0.000
Итого	---	---	---	6212.2	6099.02	6097.9	6026.42	---	---	83.4030	720.0	0.0
Среднее	63.45	49.74	13.70	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	19759.620	19419.970	19302.590	19091.980	247.054	3561.000	0.000
18.02.23 24:00	25971.900	25518.990	25400.509	25118.400	330.457	4281.000	0.000
Итого за период	6212.280	6099.020	6097.918	6026.420	83.403	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:39:15 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 26

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024

№ ПУ 801114

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	69.440	55.650	13.790	191.137	190.080	1.057	0.000	0.000	195.419	192.902	2.518	2.634	23.483
21.01.23	69.550	55.770	13.780	195.018	193.878	1.140	0.000	0.000	199.400	196.767	2.632	2.686	24.000
22.01.23	69.680	56.020	13.660	194.950	193.787	1.162	0.000	0.000	199.345	196.701	2.644	2.660	24.000
23.01.23	68.880	55.540	13.340	195.044	193.888	1.157	0.000	0.000	199.350	196.756	2.594	2.600	24.000
24.01.23	67.790	54.760	13.030	195.343	194.237	1.106	0.000	0.000	199.535	197.036	2.499	2.544	24.000
25.01.23	69.280	55.660	13.620	195.428	194.329	1.098	0.000	0.000	199.788	197.215	2.573	2.661	24.000
26.01.23	67.360	54.670	12.690	195.603	194.445	1.158	0.000	0.000	199.754	197.240	2.514	2.480	24.000
27.01.23	60.900	50.160	10.740	191.597	190.474	1.123	0.000	0.000	194.968	192.800	2.168	2.056	24.000
28.01.23	59.320	48.590	10.730	183.345	182.148	1.197	0.000	0.000	186.412	184.238	2.174	1.963	24.000
29.01.23	59.320	48.640	10.680	183.407	182.221	1.186	0.000	0.000	186.476	184.316	2.160	1.956	24.000
30.01.23	59.180	48.350	10.830	183.408	182.278	1.130	0.000	0.000	186.464	184.350	2.114	1.984	24.000
31.01.23	59.310	48.420	10.890	183.412	182.292	1.120	0.000	0.000	186.480	184.369	2.111	1.995	24.000
01.02.23	59.580	48.650	10.930	183.418	182.278	1.139	0.000	0.000	186.512	184.374	2.138	2.004	24.000
02.02.23	60.030	48.950	11.080	183.316	182.118	1.198	0.000	0.000	186.454	184.237	2.216	2.030	24.000
03.02.23	61.390	50.040	11.350	183.267	181.965	1.303	0.000	0.000	186.537	184.173	2.364	2.078	24.000
04.02.23	61.590	50.220	11.370	183.232	181.914	1.318	0.000	0.000	186.521	184.137	2.384	2.082	24.000
05.02.23	61.790	50.320	11.470	183.157	181.856	1.301	0.000	0.000	186.464	184.087	2.377	2.098	24.000
06.02.23	62.160	50.490	11.670	183.157	181.879	1.279	0.000	0.000	186.502	184.124	2.378	2.136	24.000
07.02.23	65.320	52.560	12.760	183.235	181.898	1.337	0.000	0.000	186.903	184.322	2.580	2.335	24.000
08.02.23	65.520	52.570	12.950	183.297	182.021	1.276	0.000	0.000	186.987	184.448	2.539	2.372	24.000
09.02.23	64.740	52.300	12.440	183.295	182.005	1.290	0.000	0.000	186.906	184.408	2.498	2.279	24.000
10.02.23	61.330	50.090	11.240	183.539	182.280	1.260	0.000	0.000	186.808	184.496	2.312	2.062	24.000
11.02.23	61.590	50.270	11.320	183.450	182.159	1.291	0.000	0.000	186.743	184.389	2.353	2.074	24.000
12.02.23	61.490	50.260	11.230	183.517	182.200	1.317	0.000	0.000	186.801	184.429	2.372	2.060	24.000
13.02.23	61.420	50.170	11.250	183.447	182.158	1.289	0.000	0.000	186.722	184.380	2.342	2.061	24.000
14.02.23	61.510	50.350	11.160	183.554	182.210	1.345	0.000	0.000	186.841	184.448	2.392	2.045	24.000

15.02.23	61.570	50.330	11.240	183.540	182.216	1.324	0.000	0.000	186.832	184.452	2.380	2.060	24.000
16.02.23	61.500	50.340	11.160	183.782	182.442	1.339	0.000	0.000	187.071	184.682	2.389	2.050	24.000
17.02.23	61.600	50.570	11.030	184.146	182.769	1.377	0.000	0.000	187.452	185.032	2.420	2.029	24.000
18.02.23	61.310	50.260	11.050	184.085	182.735	1.350	0.000	0.000	187.361	184.972	2.389	2.032	24.000
Итого	---	---	---	5590.128	5553.159	36.969	---	---	5695.805	5624.281	71.524	66.104	719.483
Среднее	63.182	51.366	11.816	---	---	---	0.000	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:40:00 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
Герцена 28
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ379
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Qo1	Qm1	Gm1	T2	Qo2	Qm2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	150	30	1000000	150	150	30	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0,75	0	0	0	0,75	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время												
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	4.75	0.20	70.00	12.71	12.43	298.31	54.07	13.01	12.83	307.98	23:46	24:00
22-01-2023 00:00:00	4.69	0.20	69.95	12.72	12.44	298.59	54.23	13.13	12.95	310.89	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	4.67	0.19	69.91	12.73	12.45	298.77	54.27	13.14	12.96	311.00	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	4.58	0.19	69.39	12.82	12.54	300.97	54.15	13.23	13.05	313.09	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	4.47	0.19	68.12	12.88	12.62	302.78	53.34	13.28	13.11	314.61	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	4.69	0.20	69.78	12.85	12.57	301.75	54.22	13.26	13.08	314.01	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	4.16	0.17	65.62	12.85	12.60	302.34	51.85	13.23	13.06	313.49	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	3.63	0.15	60.55	13.10	12.88	309.08	48.78	13.46	13.31	319.45	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	3.59	0.15	59.76	13.27	13.05	313.32	48.27	13.62	13.47	323.34	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	3.59	0.15	59.71	13.26	13.04	312.99	48.22	13.62	13.47	323.32	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	3.63	0.15	59.54	13.24	13.03	312.66	47.91	13.62	13.48	323.40	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	3.67	0.15	59.80	13.25	13.04	312.89	48.06	13.63	13.48	323.50	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	3.66	0.15	60.04	13.25	13.04	312.86	48.33	13.63	13.48	323.43	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	3.74	0.16	60.90	13.26	13.04	312.85	48.91	13.62	13.47	323.32	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	3.78	0.16	61.89	13.19	12.96	311.04	49.70	13.55	13.40	321.54	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	3.77	0.16	62.00	13.13	12.90	309.60	49.81	13.49	13.34	320.08	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	3.82	0.16	62.22	13.16	12.93	310.37	49.88	13.53	13.38	321.03	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	4.02	0.17	63.67	13.29	13.05	313.22	50.81	13.68	13.51	324.30	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	4.21	0.18	65.66	13.34	13.08	313.97	52.22	13.73	13.56	325.36	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	4.29	0.18	66.12	13.33	13.07	313.61	52.44	13.74	13.56	325.47	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	3.99	0.17	63.92	13.32	13.07	313.70	51.20	13.72	13.56	325.35	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	3.74	0.16	61.75	13.33	13.10	314.36	49.85	13.71	13.55	325.30	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	3.78	0.16	61.99	13.32	13.09	314.21	49.95	13.71	13.55	325.20	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	3.77	0.16	61.86	13.33	13.10	314.29	49.84	13.71	13.55	325.18	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	3.77	0.16	61.92	13.33	13.10	314.34	49.89	13.71	13.55	325.18	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	3.73	0.16	61.87	13.33	13.09	314.26	49.98	13.69	13.53	324.70	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	3.73	0.16	61.92	13.33	13.10	314.38	50.04	13.68	13.52	324.53	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	3.72	0.15	61.95	13.37	13.13	315.22	50.13	13.72	13.55	325.32	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	3.70	0.15	62.03	13.40	13.17	316.08	50.31	13.76	13.59	326.22	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	3.67	0.15	61.51	13.40	13.17	316.16	49.89	13.75	13.59	326.17	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	час:мин	час:мин
720:00	118.99	0.17	63.51	13.17	12.93	9308.95	50.69	13.55	13.38	9635.77	719:46	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 30

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024

№ ПУ 901916

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	69.770	55.920	13.850	262.753	0.000	262.753	0.502	0.503	268.630	0.000	268.630	3.636	24.000
21.01.23	69.830	56.040	13.790	262.521	0.000	262.521	0.501	0.503	268.402	0.000	268.402	3.616	24.000
22.01.23	69.950	56.130	13.820	262.522	0.000	262.522	0.500	0.503	268.423	0.000	268.423	3.625	24.000
23.01.23	69.190	55.920	13.270	266.286	0.000	266.286	0.499	0.503	272.150	0.000	272.150	3.528	24.000
24.01.23	68.060	55.400	12.660	273.693	0.000	273.693	0.497	0.503	279.545	0.000	279.545	3.459	24.000
25.01.23	69.620	56.370	13.250	272.643	0.000	272.643	0.499	0.502	278.717	0.000	278.717	3.609	24.000
26.01.23	67.310	55.090	12.220	272.864	0.000	272.864	0.497	0.502	278.584	0.000	278.584	3.332	24.000
27.01.23	61.060	51.010	10.050	278.447	0.000	278.447	0.491	0.503	283.300	0.000	283.300	2.790	24.000
28.01.23	59.640	50.160	9.480	286.590	0.000	286.590	0.486	0.502	291.370	0.000	291.370	2.712	24.000
29.01.23	59.630	50.180	9.450	286.521	0.000	286.521	0.485	0.503	291.300	0.000	291.300	2.703	24.000
30.01.23	59.440	49.950	9.490	286.514	0.000	286.514	0.485	0.512	291.265	0.000	291.265	2.713	24.000
31.01.23	59.620	50.070	9.550	286.591	0.000	286.591	0.485	0.527	291.369	0.000	291.369	2.732	24.000
01.02.23	59.880	50.340	9.540	286.529	0.000	286.529	0.483	0.526	291.345	0.000	291.345	2.726	24.000
02.02.23	60.410	50.620	9.790	286.525	0.000	286.525	0.482	0.521	291.424	0.000	291.424	2.798	24.000
03.02.23	61.680	51.640	10.040	285.493	0.000	285.493	0.483	0.503	290.567	0.000	290.567	2.859	24.000
04.02.23	61.870	51.740	10.130	283.592	0.000	283.592	0.483	0.503	288.662	0.000	288.662	2.867	24.000
05.02.23	62.100	51.820	10.280	283.689	0.000	283.689	0.482	0.503	288.796	0.000	288.796	2.911	24.000
06.02.23	62.600	52.260	10.340	287.477	0.000	287.477	0.481	0.503	292.734	0.000	292.734	2.969	24.000
07.02.23	65.630	54.480	11.150	291.845	0.000	291.845	0.484	0.503	297.673	0.000	297.673	3.248	24.000
08.02.23	65.860	54.590	11.270	291.759	0.000	291.759	0.483	0.503	297.624	0.000	297.624	3.283	24.000
09.02.23	64.840	54.000	10.840	291.891	0.000	291.891	0.483	0.503	297.592	0.000	297.592	3.158	24.000
10.02.23	61.630	51.820	9.810	292.487	0.000	292.487	0.479	0.503	297.679	0.000	297.679	2.864	24.000
11.02.23	61.880	52.040	9.840	292.301	0.000	292.301	0.478	0.503	297.529	0.000	297.529	2.868	24.000
12.02.23	61.770	51.930	9.840	292.418	0.000	292.418	0.478	0.503	297.630	0.000	297.630	2.871	24.000
13.02.23	61.740	51.940	9.800	292.397	0.000	292.397	0.477	0.503	297.605	0.000	297.605	2.860	24.000
14.02.23	61.780	52.090	9.690	292.318	0.000	292.318	0.477	0.503	297.532	0.000	297.532	2.829	24.000

15.02.23	61.840	52.030	9.810	292.467	0.000	292.467	0.476	0.503	297.693	0.000	297.693	2.865	24.000
16.02.23	61.780	52.030	9.750	292.887	0.000	292.887	0.475	0.503	298.111	0.000	298.111	2.851	24.000
17.02.23	61.910	52.290	9.620	294.019	0.000	294.019	0.474	0.503	299.283	0.000	299.283	2.823	24.000
18.02.23	61.550	51.990	9.560	294.083	0.000	294.083	0.474	0.503	299.292	0.000	299.292	2.806	24.000
Итого	---	---	---	8522.124	0.000	8522.124	---	---	8681.827	0.000	8681.827	90.911	720.000
Среднее	63.462	52.730	10.733	---	---	---	0.485	0.505	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:35:19 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул. Герцена д.32
Жилой дом
ИМ 2300 N BA765
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.65	69.94	194.24	56.29	195.66	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	2.63	69.90	193.96	56.30	195.37	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	2.61	69.87	193.96	56.39	195.36	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	2.58	69.33	195.42	56.11	196.80	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.52	68.07	196.38	55.22	197.71	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	2.63	69.71	195.64	56.28	197.05	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	2.32	65.79	196.23	53.94	197.43	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	2.01	60.56	200.41	50.53	201.38	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.98	59.70	203.10	49.92	204.05	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	1.99	59.66	203.07	49.86	204.03	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	2.00	59.47	202.76	49.57	203.72	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	2.02	59.73	203.06	49.77	204.03	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	2.02	59.97	203.24	50.03	204.21	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	2.06	60.80	202.81	50.61	203.82	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	2.10	61.81	202.19	51.39	203.23	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	2.10	61.94	201.26	51.48	202.30	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	2.13	62.17	201.33	51.58	202.38	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	2.23	63.48	203.41	52.48	204.53	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	2.36	65.62	204.19	54.05	205.41	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	2.41	66.05	203.85	54.22	205.10	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	2.23	63.99	204.11	53.03	205.24	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	2.09	61.69	204.71	51.46	205.74	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	2.12	61.93	204.75	51.57	205.79	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	2.09	61.81	204.71	51.56	205.74	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	2.09	61.85	204.73	51.61	205.76	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	2.08	61.82	204.45	51.65	205.47	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	2.09	61.86	204.81	51.63	205.84	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	2.08	61.88	205.37	51.76	206.40	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	2.06	61.98	205.95	51.96	206.97	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	2.05	61.46	205.94	51.48	206.95	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	66.35	63.46	6050.06	52.46	6083.46	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 34

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024

№ ПУ 105738

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	69.830	55.080	14.750	337.122	335.482	1.640	0.000	0.000	344.753	340.367	4.385	5.058	24.000
21.01.23	69.860	55.160	14.700	336.848	335.190	1.658	0.000	0.000	344.480	340.084	4.395	5.041	24.000
22.01.23	69.970	55.300	14.670	336.825	335.163	1.662	0.000	0.000	344.477	340.081	4.396	5.028	24.000
23.01.23	69.240	54.930	14.310	338.067	336.426	1.641	0.000	0.000	345.602	341.299	4.303	4.926	24.000
24.01.23	68.070	54.160	13.910	340.248	338.622	1.626	0.000	0.000	347.603	343.401	4.203	4.817	24.000
25.01.23	69.680	55.030	14.650	339.156	337.500	1.656	0.000	0.000	346.803	342.405	4.398	5.058	24.000
26.01.23	67.030	53.600	13.430	339.313	337.676	1.637	0.000	0.000	346.449	342.351	4.098	4.642	24.000
27.01.23	60.960	49.720	11.240	343.578	342.090	1.488	0.000	0.000	349.626	346.190	3.435	3.930	24.000
28.01.23	59.650	48.900	10.750	348.825	347.353	1.472	0.000	0.000	354.723	351.388	3.335	3.817	24.000
29.01.23	59.650	48.970	10.680	348.763	347.309	1.454	0.000	0.000	354.659	351.353	3.306	3.792	24.000
30.01.23	59.440	48.630	10.810	348.820	347.377	1.444	0.000	0.000	354.679	351.368	3.311	3.836	24.000
31.01.23	59.660	48.690	10.970	348.958	347.500	1.458	0.000	0.000	354.860	351.501	3.358	3.896	24.000
01.02.23	59.900	48.890	11.010	348.884	347.428	1.456	0.000	0.000	354.830	351.461	3.368	3.909	24.000
02.02.23	60.520	49.300	11.220	348.784	347.301	1.482	0.000	0.000	354.844	351.400	3.444	3.981	24.000
03.02.23	61.700	50.290	11.410	347.709	346.185	1.524	0.000	0.000	353.971	350.427	3.544	4.041	24.000
04.02.23	61.900	50.480	11.420	345.888	344.370	1.518	0.000	0.000	352.154	348.620	3.533	4.021	24.000
05.02.23	62.140	50.640	11.500	346.049	344.527	1.522	0.000	0.000	352.363	348.804	3.558	4.054	24.000
06.02.23	62.780	51.040	11.740	349.140	347.615	1.525	0.000	0.000	355.635	351.997	3.638	4.172	24.000
07.02.23	65.670	52.990	12.680	350.257	348.624	1.633	0.000	0.000	357.336	353.343	3.993	4.521	24.000
08.02.23	65.930	53.050	12.880	350.178	348.520	1.658	0.000	0.000	357.308	353.248	4.060	4.593	24.000
09.02.23	64.690	52.330	12.360	350.326	348.727	1.599	0.000	0.000	357.218	353.338	3.880	4.411	24.000
10.02.23	61.660	50.390	11.270	350.842	349.309	1.532	0.000	0.000	357.151	353.606	3.545	4.026	24.000
11.02.23	61.900	50.660	11.240	350.694	349.160	1.534	0.000	0.000	357.048	353.498	3.550	4.017	24.000
12.02.23	61.780	50.560	11.220	350.764	349.220	1.545	0.000	0.000	357.097	353.543	3.553	4.009	24.000
13.02.23	61.790	50.530	11.260	350.784	349.260	1.524	0.000	0.000	357.117	353.578	3.538	4.021	24.000
14.02.23	61.820	50.680	11.140	350.774	349.252	1.522	0.000	0.000	357.113	353.595	3.518	3.979	24.000

15.02.23	61.860	50.700	11.160	350.833	349.302	1.531	0.000	0.000	357.181	353.649	3.532	3.988	24.000
16.02.23	61.820	50.730	11.090	351.435	349.884	1.551	0.000	0.000	357.785	354.243	3.542	3.969	24.000
17.02.23	61.960	51.040	10.920	352.700	351.137	1.563	0.000	0.000	359.100	355.562	3.538	3.927	24.000
18.02.23	61.540	50.670	10.870	352.740	351.208	1.532	0.000	0.000	359.062	355.574	3.488	3.908	24.000
Итого	---	---	---	10405.30	10358.71	46.586	---	---	10603.02	10491.27	111.747	127.389	720.000
Среднее	63.480	51.438	12.042	---	---	---	0.000	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:39:06 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...

от 19-02-2023

За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 ул. Герцена д.36
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA855
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.56	70.05	224.98	58.67	218.73	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	2.53	70.01	224.80	58.75	218.56	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	2.52	70.00	224.83	58.79	218.54	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	2.48	69.43	226.13	58.45	219.85	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.42	68.18	227.12	57.50	220.56	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	2.53	69.83	226.38	58.66	220.07	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	2.22	66.04	226.25	56.19	219.88	23:59	23:59
28-01-2023 00:00:00	1.92	60.69	230.33	52.35	223.39	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.89	59.78	232.80	51.65	225.94	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	1.89	59.74	232.67	51.61	225.96	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	1.89	59.55	232.68	51.40	225.90	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	1.91	59.82	232.98	51.60	226.18	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	1.91	60.05	232.56	51.83	226.07	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	1.96	60.87	232.42	52.44	226.09	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	1.98	61.89	231.52	53.30	225.26	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	1.98	62.03	230.58	53.41	224.28	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	2.01	62.27	231.05	53.54	224.74	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	2.11	63.50	232.98	54.42	226.69	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	2.24	65.74	233.62	56.14	227.24	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	2.28	66.15	233.56	56.38	227.30	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	2.12	64.18	233.77	55.10	227.36	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	1.98	61.78	234.01	53.30	227.70	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	1.99	62.02	233.88	53.52	227.64	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	1.97	61.90	233.84	53.48	227.48	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	1.97	61.95	233.82	53.53	227.55	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	1.95	61.91	233.73	53.56	227.50	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	1.97	61.96	233.80	53.52	227.50	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	1.95	61.96	234.46	53.62	228.15	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	1.94	62.07	235.09	53.80	228.81	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	1.93	61.57	235.00	53.36	228.75	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	63.00	63.56	6941.63	54.46	6749.70	719:59	719:59

Отв. лицо :

Начальник СПОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул.Гоголя д.2
Жилой дом
ИМ 2300 N BA870
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	3.43	68.63	274.50	56.12	273.42	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	3.40	68.60	274.02	56.18	273.55	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	3.38	68.59	274.34	56.27	273.48	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	3.32	68.04	274.97	55.94	273.47	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	3.23	66.81	274.50	55.03	273.83	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	3.38	68.41	273.96	56.06	273.47	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	3.03	64.76	275.51	53.74	274.30	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	2.61	59.51	277.80	50.09	276.38	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	2.56	58.56	278.26	49.33	276.81	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	2.56	58.57	278.28	49.37	276.74	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	2.59	58.37	278.66	49.07	277.17	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	2.60	58.63	278.71	49.30	277.06	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	2.61	58.87	278.81	49.49	277.13	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	2.69	59.66	278.80	50.00	277.13	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	2.71	60.66	278.72	50.91	276.93	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	2.72	60.81	278.90	51.04	277.08	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	2.75	61.04	279.24	51.17	277.29	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	2.87	62.22	278.89	51.90	277.14	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	3.03	64.43	277.40	53.48	276.23	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	3.09	64.82	277.27	53.65	276.15	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	2.89	62.93	277.45	52.49	275.93	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	2.71	60.57	278.10	50.82	276.52	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	2.73	60.79	278.16	50.95	276.61	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	2.70	60.68	278.18	50.94	276.52	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	2.70	60.73	278.47	51.02	276.92	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	2.68	60.69	278.16	51.06	276.65	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	2.70	60.74	277.95	51.02	276.44	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	2.68	60.75	278.29	51.09	276.72	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	2.66	60.86	278.77	51.32	277.23	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	2.63	60.35	278.64	50.90	276.97	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	85.64	62.30	8323.72	51.99	8281.26	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/01/23г.-18/02/23г.

Абонент: Гоголя 6

Адрес: г. Октябрьский ул. Гоголя д. 6

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-01М сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20103329, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x0C3F

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.01.23 23	66.85	53.26	13.59	6.12	6.12	104.817	0.000	102.691	0.000	102.691	1.396	0.000	<	24	0
21.01.23 23	66.57	53.10	13.47	6.12	6.12	105.022	0.000	102.920	0.000	102.920	1.387	0.000	<	24	0
22.01.23 23	66.69	53.20	13.48	6.12	6.12	105.050	0.000	102.932	0.000	102.932	1.388	0.000	<	24	0
23.01.23 23	66.87	53.48	13.40	6.12	6.12	104.887	0.000	102.764	0.000	102.764	1.377	0.000	<	24	0
24.01.23 23	66.66	53.12	13.54	6.12	6.12	105.268	0.000	103.149	0.000	103.149	1.397	0.000	<	24	0
25.01.23 23	66.37	52.95	13.43	6.12	6.12	105.080	0.000	102.983	0.000	102.983	1.383	0.000	<	24	0
26.01.23 23	63.32	51.12	12.20	6.12	6.12	104.745	0.000	102.825	0.000	102.825	1.255	0.000	<	24	0
27.01.23 23	58.63	47.85	10.78	6.12	6.12	103.360	0.000	101.729	0.000	101.729	1.097	0.000	<	24	0
28.01.23 23	57.57	47.07	10.50	6.12	6.12	103.230	0.000	101.648	0.000	101.648	1.067	0.000	<	24	0
29.01.23 23	57.34	46.95	10.38	6.12	6.12	103.158	0.000	101.596	0.000	101.596	1.055	0.000	<	24	0
30.01.23 23	57.23	46.69	10.54	6.12	6.12	103.162	0.000	101.605	0.000	101.605	1.070	0.000	<	24	0
31.01.23 23	57.24	46.83	10.41	6.12	6.12	103.628	0.000	102.061	0.000	102.061	1.062	0.000	<	24	0
01.02.23 23	59.43	48.61	10.83	6.12	6.12	104.963	0.000	103.261	0.000	103.261	1.118	0.000	<	24	0
02.02.23 23	59.63	48.70	10.93	6.12	6.12	105.725	0.000	103.996	0.000	103.996	1.137	0.000	<	24	0
03.02.23 23	59.76	48.86	10.90	6.12	6.12	104.878	0.000	103.153	0.000	103.153	1.124	0.000	<	24	0
04.02.23 23	59.85	48.94	10.91	6.12	6.12	103.950	0.000	102.240	0.000	102.240	1.115	0.000	<	24	0
05.02.23 23	59.75	48.81	10.94	6.12	6.12	103.950	0.000	102.249	0.000	102.249	1.118	0.000	<	24	0
06.02.23 23	60.94	49.56	11.38	6.12	6.12	104.150	0.000	102.379	0.000	102.379	1.165	0.000	<	24	0
07.02.23 23	63.14	51.07	12.07	6.12	6.12	105.098	0.000	103.189	0.000	103.189	1.245	0.000	<	24	0
08.02.23 23	62.58	50.54	12.04	6.12	6.12	104.225	0.000	102.362	0.000	102.362	1.232	0.000	<	24	0
09.02.23 23	62.00	50.30	11.69	6.12	6.12	104.177	0.000	102.346	0.000	102.346	1.197	0.000	<	24	0
10.02.23 23	59.58	48.64	10.93	6.12	6.12	102.865	0.000	101.190	0.000	101.190	1.106	0.000	<	24	0
11.02.23 23	59.56	48.61	10.95	6.12	6.12	102.772	0.000	101.101	0.000	101.101	1.107	0.000	<	24	0
12.02.23 23	59.30	48.44	10.86	6.12	6.12	102.052	0.000	100.400	0.000	100.400	1.091	0.000	<	24	0
13.02.23 23	59.35	48.53	10.81	6.12	6.12	103.147	0.000	101.481	0.000	101.481	1.097	0.000	<	24	0
14.02.23 23	59.50	48.70	10.79	6.12	6.12	102.330	0.000	100.671	0.000	100.671	1.086	0.000	<	24	0
15.02.23 23	59.32	48.55	10.77	6.12	6.12	102.740	0.000	101.082	0.000	101.082	1.088	0.000	<	24	0
16.02.23 23	59.40	48.69	10.71	6.12	6.12	103.490	0.000	101.812	0.000	101.812	1.090	0.000	<	24	0
17.02.23 23	59.36	48.81	10.55	6.12	6.12	103.455	0.000	101.783	0.000	101.783	1.073	0.000	<	24	0
18.02.23 23	59.38	48.77	10.61	6.12	6.12	103.715	0.000	102.033	0.000	102.033	1.082	0.000	<	24	0
Итого/Средн	61.12	49.64	11.48	6.12	6.12	3119.090	0.000	3065.633	0.000	3065.633	35.205	0.000	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
19.01.23 23	38869.702	0.000	37847.997	0.000	37847.997	321.173	0.000	8688	3925
18.02.23 23	41988.792	0.000	40913.629	0.000	40913.629	356.378	0.000	9408	3925
Итого	3119.090	0.000	3065.633	0.000	3065.633	35.205	0.000	720	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппар. не испр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Максима Горького, 2

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00170234

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xFE22

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.09	47.55	21.54	82.300	80.620	81.890	80.930	5.95	6.01	1.7350	24.0	0.000
21.01.23	69.04	47.59	21.45	82.290	80.610	81.830	80.870	5.95	6.01	1.7250	24.0	0.000
22.01.23	69.01	47.67	21.34	81.480	79.800	81.000	80.050	5.95	6.01	1.6990	24.0	0.000
23.01.23	68.48	47.54	20.94	82.390	80.710	82.260	81.330	5.95	6.01	1.6890	24.0	0.000
24.01.23	67.24	46.86	20.38	82.290	80.660	82.150	81.270	5.96	6.01	1.6420	24.0	0.000
25.01.23	68.86	47.47	21.39	82.290	80.610	82.120	81.160	5.95	6.01	1.7220	24.0	0.000
26.01.23	64.94	45.85	19.09	82.250	80.700	82.120	81.300	5.95	6.01	1.5360	24.0	0.000
27.01.23	59.81	43.32	16.49	82.560	81.170	82.220	81.500	5.98	6.03	1.3350	24.0	0.000
28.01.23	58.97	42.77	16.20	82.640	81.250	81.810	81.090	5.98	6.02	1.3170	24.0	0.000
29.01.23	58.93	42.69	16.24	82.790	81.450	82.180	81.460	5.98	6.03	1.3220	24.0	0.000
30.01.23	58.67	43.26	15.41	88.400	87.060	86.860	86.040	5.94	6.17	1.3450	24.0	0.000
31.01.23	59.10	44.27	14.83	95.820	94.370	94.430	93.470	6.20	6.27	1.3970	24.0	0.000
01.02.23	59.35	44.55	14.80	95.650	94.190	95.140	94.180	6.17	6.24	1.3890	24.0	0.000
02.02.23	60.17	44.96	15.21	95.610	94.030	94.950	93.990	6.08	6.15	1.4260	24.0	0.000
03.02.23	61.17	45.81	15.36	95.580	93.900	95.000	94.040	5.95	6.02	1.4390	24.0	0.000
04.02.23	61.31	46.00	15.31	95.600	93.920	95.330	94.370	5.95	6.01	1.4340	24.0	0.000
05.02.23	61.53	45.98	15.55	95.550	93.870	95.160	94.200	5.95	6.02	1.4580	24.0	0.000
06.02.23	62.86	46.60	16.26	95.560	93.800	94.870	93.910	5.95	6.01	1.5220	24.0	0.000
07.02.23	64.93	47.72	17.21	95.550	93.660	94.960	94.000	5.95	6.01	1.6120	24.0	0.000
08.02.23	65.36	47.84	17.52	95.500	93.580	95.020	94.060	5.94	6.01	1.6390	24.0	0.000
09.02.23	63.31	46.94	16.37	95.350	93.570	95.100	94.140	5.95	6.02	1.5270	24.0	0.000
10.02.23	61.07	45.83	15.24	95.450	93.770	94.880	93.920	5.95	6.01	1.4240	24.0	0.000
11.02.23	61.29	46.01	15.28	95.330	93.650	94.570	93.610	5.95	6.01	1.4290	24.0	0.000
12.02.23	61.18	45.98	15.20	95.240	93.560	94.380	93.420	5.95	6.02	1.4210	24.0	0.000
13.02.23	61.23	45.97	15.26	95.050	93.370	94.610	93.650	5.95	6.02	1.4200	24.0	0.000
14.02.23	61.19	46.07	15.12	95.160	93.480	94.750	93.790	5.95	6.01	1.4130	24.0	0.000
15.02.23	61.24	46.01	15.23	95.120	93.440	94.790	93.830	5.96	6.02	1.4220	24.0	0.000
16.02.23	61.26	46.06	15.20	95.270	93.590	95.010	94.050	5.96	6.02	1.4200	24.0	0.000

17.02.23	61.35	46.29	15.06	95.310	93.640	94.850	93.890	5.95	6.02	1.4050	24.0	0.000
18.02.23	60.84	45.97	14.87	95.360	93.680	94.630	93.670	5.96	6.02	1.3900	24.0	0.000
Итого	---	---	---	2724.7	2675.71	2708.8	2681.19	---	---	44.6540	720.0	0.0
Среднее	62.75	45.91	16.84	---	---	---	---	5.97	6.04	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	7081.480	6955.849	7088.399	7020.850	120.790	2030.000	0.000
18.02.23 24:00	9806.220	9631.560	9797.270	9702.040	165.444	2750.000	0.000
Итого за период	2724.740	2675.710	2708.871	2681.190	44.654	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:37:31 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Максима Горького, 2

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169011

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x5D91

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	68.27	48.69	19.58	99.360	97.200	97.720	96.580	5.85	5.75	1.9030	24.0	0.000
21.01.23	68.22	48.66	19.56	99.350	97.190	97.740	96.630	5.85	5.75	1.8980	24.0	0.000
22.01.23	68.18	48.79	19.39	99.340	97.180	97.740	96.570	5.85	5.75	1.8820	24.0	0.000
23.01.23	67.66	48.69	18.97	99.260	97.160	97.690	96.560	5.85	5.75	1.8390	24.0	0.000
24.01.23	66.45	47.98	18.47	99.230	97.200	97.680	96.590	5.85	5.75	1.7940	24.0	0.000
25.01.23	68.04	48.68	19.36	99.170	97.010	97.550	96.410	5.84	5.74	1.8770	24.0	0.000
26.01.23	64.11	46.66	17.45	98.990	97.110	97.520	96.470	5.85	5.74	1.6910	24.0	0.000
27.01.23	59.08	43.89	15.19	98.950	97.390	97.590	96.630	5.87	5.76	1.4760	24.0	0.000
28.01.23	58.28	43.41	14.87	99.120	97.620	97.720	96.760	5.87	5.76	1.4490	24.0	0.000
29.01.23	58.24	43.41	14.83	99.110	97.600	97.650	96.690	5.87	5.77	1.4470	24.0	0.000
30.01.23	58.06	43.31	14.75	100.050	98.560	98.540	97.670	6.02	5.92	1.4520	24.0	0.000
31.01.23	58.32	43.17	15.15	97.710	96.270	96.140	95.240	6.12	6.01	1.4560	24.0	0.000
01.02.23	58.56	43.39	15.17	97.860	96.400	96.290	95.330	6.10	5.99	1.4620	24.0	0.000
02.02.23	59.37	43.88	15.49	97.920	96.340	96.450	95.490	6.00	5.90	1.4900	24.0	0.000
03.02.23	60.35	44.67	15.68	98.110	96.430	96.670	95.710	5.87	5.77	1.5120	24.0	0.000
04.02.23	60.47	44.76	15.71	98.080	96.400	96.660	95.700	5.87	5.77	1.5120	24.0	0.000
05.02.23	60.69	44.78	15.91	97.850	96.170	96.470	95.510	5.87	5.77	1.5270	24.0	0.000
06.02.23	62.03	45.42	16.61	97.900	96.140	96.480	95.520	5.87	5.77	1.5970	24.0	0.000
07.02.23	64.05	46.59	17.46	97.980	96.100	96.510	95.550	5.86	5.77	1.6760	24.0	0.000
08.02.23	64.48	46.67	17.81	97.930	96.010	96.450	95.490	5.86	5.77	1.7070	24.0	0.000
09.02.23	62.41	45.68	16.73	97.780	96.000	96.380	95.420	5.87	5.77	1.6010	24.0	0.000
10.02.23	60.23	44.47	15.76	97.710	96.030	96.400	95.440	5.87	5.77	1.5110	24.0	0.000
11.02.23	60.46	44.57	15.89	97.700	96.020	96.280	95.320	5.87	5.77	1.5220	24.0	0.000
12.02.23	60.34	44.50	15.84	97.760	96.080	96.230	95.270	5.87	5.77	1.5200	24.0	0.000
13.02.23	60.39	44.58	15.81	97.790	96.110	96.330	95.370	5.87	5.77	1.5140	24.0	0.000
14.02.23	60.35	44.76	15.59	97.840	96.160	96.430	95.470	5.88	5.77	1.4950	24.0	0.000
15.02.23	60.40	44.73	15.67	97.800	96.120	96.390	95.430	5.87	5.77	1.5020	24.0	0.000
16.02.23	60.41	44.86	15.55	98.000	96.320	96.590	95.630	5.88	5.78	1.4970	24.0	0.000

17.02.23	60.50	45.07	15.43	97.990	96.310	96.600	95.640	5.88	5.77	1.4860	24.0	0.000
18.02.23	60.00	44.70	15.30	97.910	96.230	96.510	95.550	5.88	5.78	1.4690	24.0	0.000
Итого	---	---	---	2951.5	2898.86	2907.4	2877.64	---	---	47.7640	720.0	0.0
Среднее	61.94	45.44	16.49	---	---	---	---	5.89	5.79	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	139014.250	136907.009	137360.670	136182.440	1945.657	5115.000	2018.000
18.02.23 24:00	141965.799	139805.870	140268.070	139060.080	1993.421	5835.000	2018.000
Итого за период	2951.548	2898.861	2907.399	2877.639	47.764	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:37:35 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2023 по 18.02.2023



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Горького, д. 3

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 2816685 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 37.3
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°С)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
20.01.2023	70,0	57,3	99,707	1,237	24,00
21.01.2023	69,7	57,2	99,324	1,222	24,00
22.01.2023	69,9	57,5	99,379	1,215	24,00
23.01.2023	70,1	57,7	99,660	1,214	24,00
24.01.2023	69,8	57,5	99,633	1,200	24,00
25.01.2023	69,6	57,3	99,438	1,200	24,00
26.01.2023	64,7	53,9	98,910	1,047	24,00
27.01.2023	60,9	51,1	98,203	0,950	24,00
28.01.2023	60,1	50,4	98,059	0,931	24,00
29.01.2023	60,0	50,3	98,047	0,931	24,00
30.01.2023	59,8	50,1	97,910	0,933	24,00
31.01.2023	60,3	50,5	98,422	0,948	24,00
01.02.2023	62,3	52,1	99,609	0,998	24,00
02.02.2023	62,4	52,3	99,875	0,995	24,00
03.02.2023	62,6	52,6	99,117	0,974	24,00
04.02.2023	62,7	52,7	98,617	0,971	24,00
05.02.2023	62,5	52,4	98,656	0,975	24,00
06.02.2023	64,6	53,9	98,762	1,035	24,00
07.02.2023	65,8	54,9	99,562	1,070	24,00
08.02.2023	66,0	54,6	98,699	1,097	24,00
09.02.2023	64,2	53,6	98,520	1,028	24,00
10.02.2023	62,3	52,2	97,848	0,971	24,00
11.02.2023	62,4	52,3	97,832	0,977	24,00
12.02.2023	62,1	52,1	97,586	0,964	24,00
13.02.2023	62,2	52,1	98,035	0,972	24,00
14.02.2023	62,3	52,2	97,844	0,972	24,00
15.02.2023	62,1	51,9	98,270	0,981	24,00
16.02.2023	62,3	52,3	98,855	0,978	24,00
17.02.2023	62,1	52,3	98,844	0,953	24,00
18.02.2023	62,1	52,2	98,840	0,963	24,00
Итого	63,9	53,3	2962,063	30,900	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, ГКал	Время раб., ч
20.01.2023 00:00	41645,137	398,299	10176,00
18.02.2023 01:00	44512,480	428,275	10873,00
	2867,344	29,977	697,00

Всего потреблено Qп = **30,900** ГКал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
Горького 6
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ650
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	1.76	69.84	107.66	53.44	108.43	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	1.75	69.78	107.71	53.52	108.44	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	1.73	69.75	107.67	53.62	108.30	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	1.70	69.22	107.69	53.37	108.28	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	1.67	67.97	107.82	52.49	108.46	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	1.74	69.60	107.50	53.39	108.15	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	1.55	65.61	107.71	51.23	108.31	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	1.34	60.37	106.04	47.77	105.93	23:29	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.33	59.62	108.45	47.36	109.44	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	1.32	59.58	108.40	47.40	109.33	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	1.33	59.40	108.53	47.16	109.44	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	1.33	59.66	108.21	47.33	109.10	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	1.33	59.91	108.41	47.58	109.27	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	1.37	60.74	108.47	48.05	109.24	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	1.39	61.74	108.60	48.93	109.31	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	1.39	61.87	108.55	49.09	109.26	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	1.40	62.09	108.28	49.13	109.03	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	1.46	63.44	108.10	49.87	108.92	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	1.54	65.52	107.98	51.25	108.78	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	1.57	65.96	107.86	51.38	108.70	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	1.47	63.87	108.00	50.26	108.76	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	1.37	61.61	108.25	48.90	108.95	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	1.38	61.85	108.11	49.07	108.82	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	1.37	61.73	108.11	49.03	108.81	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	1.37	61.78	108.11	49.07	108.79	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	1.36	61.74	108.17	49.14	108.73	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	1.37	61.79	108.14	49.09	108.82	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	1.37	61.81	108.33	49.16	108.91	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	1.35	61.90	108.32	49.42	108.89	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	1.34	61.39	108.30	48.98	108.96	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	43.76	63.37	3241.51	49.85	3262.53	719:29	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

АО "Жилуправление"
ул.Горького 9
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ490
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.76	68.87	194.19	54.63	195.15	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	2.74	68.57	194.46	54.47	195.44	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	2.74	68.73	194.46	54.64	195.43	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	2.72	68.92	194.15	54.91	195.08	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.72	68.67	194.81	54.67	195.69	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	2.71	68.40	194.30	54.43	195.16	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	2.42	64.62	193.64	52.13	194.54	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	2.12	60.16	191.95	49.11	192.82	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	2.07	59.17	191.73	48.36	192.65	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	2.05	58.97	191.64	48.24	192.59	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	2.07	58.87	191.51	48.03	192.49	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	2.09	59.05	192.10	48.13	193.09	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	2.22	61.24	194.28	49.82	195.27	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	2.23	61.39	195.04	49.95	196.06	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	2.20	61.52	193.87	50.14	194.90	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	2.20	61.66	192.70	50.22	193.72	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	2.20	61.49	192.63	50.05	193.67	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	2.32	63.04	193.65	51.02	194.67	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	2.46	65.12	194.29	52.44	195.29	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	2.44	64.44	192.95	51.80	193.90	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	2.35	63.60	192.86	51.40	193.79	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	2.18	61.30	190.53	49.81	191.43	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	2.19	61.40	189.89	49.86	190.78	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	2.15	61.08	188.81	49.66	189.71	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	2.17	61.12	191.88	49.79	192.80	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	2.15	61.29	189.17	49.89	190.06	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	2.16	61.10	189.71	49.69	190.60	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	2.16	61.22	190.92	49.90	191.80	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	2.12	61.12	190.95	49.99	191.83	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	2.15	61.13	191.17	49.86	192.04	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	69.27	62.91	5774.24	50.90	5802.46	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 21-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
г. Октябрьский, ул. Горького д.11
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ606
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.08	68.30	218.25	58.76	221.54	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	2.05	68.02	218.39	58.63	221.66	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	2.05	68.20	218.58	58.82	221.92	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	2.04	68.38	218.42	59.02	221.83	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.03	68.10	219.37	58.81	222.73	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	2.04	67.86	216.86	58.46	220.11	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	1.79	63.73	216.56	55.45	219.45	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	1.59	59.54	215.71	52.14	218.26	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.55	58.61	214.10	51.34	216.69	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	1.56	58.44	214.46	51.18	217.05	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	1.56	58.34	212.70	50.99	215.23	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	1.56	58.61	212.01	51.21	214.55	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	1.66	60.73	214.09	52.96	216.52	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	1.67	60.86	215.07	53.09	217.55	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	1.65	60.98	213.67	53.24	216.03	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	1.65	61.13	212.67	53.34	214.99	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	1.65	60.94	212.88	53.16	215.19	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	1.75	62.68	212.89	54.42	215.22	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	1.83	64.54	214.85	55.99	217.32	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	1.84	63.94	213.69	55.33	216.07	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	1.76	62.89	214.24	54.66	216.67	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	1.65	60.75	210.41	52.89	212.70	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	1.66	60.87	210.49	52.99	212.76	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	1.62	60.54	210.25	52.81	212.52	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	1.63	60.60	210.90	52.86	213.19	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	1.62	60.74	210.75	53.04	213.06	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	1.62	60.55	211.62	52.90	213.97	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	1.62	60.70	212.96	53.06	215.36	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	1.59	60.56	212.80	53.09	215.17	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	1.61	60.57	212.95	53.01	215.32	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	52.00	62.36	6422.59	54.25	6500.65	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

АО "Жилуправление"
ул.Горького 13
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ411
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	1.97	69.23	124.13	53.32	123.84	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	1.96	68.93	124.20	53.17	123.89	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	1.95	69.09	124.28	53.39	123.94	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	1.94	69.28	124.19	53.63	123.90	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	1.95	69.02	124.81	53.41	124.50	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	1.93	68.75	123.09	53.01	122.81	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	1.72	64.95	123.25	50.94	122.97	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	1.53	60.45	123.31	48.05	123.05	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.49	59.45	122.63	47.30	122.31	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	1.47	59.25	122.86	47.22	122.49	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	1.48	59.15	121.94	46.96	121.54	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	1.49	59.32	121.26	47.04	120.96	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	1.57	61.54	122.01	48.63	121.81	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	1.58	61.68	122.61	48.79	122.35	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	1.56	61.81	121.81	49.02	121.50	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	1.56	61.96	121.23	49.08	120.95	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	1.56	61.79	121.35	48.93	121.16	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	1.64	63.35	121.16	49.82	120.89	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	1.74	65.44	121.95	51.19	121.73	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	1.72	64.76	121.34	50.54	121.01	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	1.66	63.92	121.84	50.25	121.48	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	1.55	61.59	119.83	48.66	119.34	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	1.54	61.69	119.73	48.77	119.49	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	1.52	61.38	119.74	48.65	119.48	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	1.53	61.42	120.08	48.66	119.86	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	1.52	61.58	119.93	48.92	119.57	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	1.53	61.38	120.48	48.70	120.28	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	1.52	61.51	121.13	48.91	120.90	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	1.50	61.41	121.10	48.96	120.78	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	1.52	61.42	121.24	48.85	120.97	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	49.19	63.22	3658.52	49.76	3649.75	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2023 по 18.02.2023



Потребитель: АО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Горького, д. 28

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 5578560 Tхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v37) Версия ПО: 37.

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
20.01.2023	69,4	54,6	82,045	1,188	24,00
21.01.2023	69,2	54,5	82,084	1,178	24,00
22.01.2023	69,4	54,8	82,098	1,176	24,00
23.01.2023	69,5	54,9	82,115	1,179	24,00
24.01.2023	69,3	54,7	82,234	1,172	24,00
25.01.2023	69,0	54,5	82,021	1,168	24,00
26.01.2023	64,3	51,5	82,012	1,026	24,00
27.01.2023	60,5	48,8	80,896	0,929	24,00
28.01.2023	59,6	48,1	80,777	0,912	24,00
29.01.2023	59,5	48,1	80,777	0,909	24,00
30.01.2023	59,4	47,9	80,656	0,905	24,00
31.01.2023	59,8	48,3	81,078	0,917	24,00
01.02.2023	61,8	50,0	82,521	0,957	24,00
02.02.2023	61,9	50,1	82,248	0,958	24,00
03.02.2023	62,1	50,2	81,633	0,949	24,00
04.02.2023	62,2	50,3	81,209	0,952	24,00
05.02.2023	62,0	50,1	81,234	0,952	24,00
06.02.2023	64,0	51,4	81,363	1,008	24,00
07.02.2023	65,3	52,4	82,000	1,044	24,00
08.02.2023	65,4	52,2	81,416	1,058	24,00
09.02.2023	63,7	51,2	81,313	0,998	24,00
10.02.2023	61,8	49,8	80,777	0,952	24,00
11.02.2023	61,9	49,9	80,787	0,953	24,00
12.02.2023	61,6	49,7	80,492	0,940	24,00
13.02.2023	61,7	49,8	80,887	0,945	24,00
14.02.2023	61,8	50,0	80,592	0,935	24,00
15.02.2023	61,6	49,8	80,980	0,938	24,00
16.02.2023	61,8	50,1	81,400	0,939	24,00
17.02.2023	61,6	50,1	81,404	0,924	24,00
18.02.2023	61,6	49,9	81,422	0,935	24,00
Итого	63,4	50,9	2442,475	29,997	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.01.2023 00:00	25322,859	265,623	8052,00
18.02.2023 01:00	27687,305	294,724	8749,00
	2364,445	29,101	697,00

Всего потреблено Qп = **29,997** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2023 по 18.02.2023



Потребитель: АО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Горького, д. 30

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 5579471 Тхв = 5,0 °С
(модификации У, УД) (v46) Версия ПО: 01:03

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал) Qп=Q1-Q2	Время раб.(ч)
	T1	T2			
20.01.2023	70,0	58,6	100,421	1,122	24,00
21.01.2023	69,7	58,4	100,491	1,110	24,00
22.01.2023	69,9	58,7	100,395	1,108	24,00
23.01.2023	70,1	58,9	100,304	1,104	24,00
24.01.2023	69,8	58,6	100,617	1,099	24,00
25.01.2023	69,6	58,4	100,466	1,095	24,00
26.01.2023	64,8	55,1	100,167	0,956	24,00
27.01.2023	61,0	52,1	99,012	0,862	24,00
28.01.2023	60,1	51,4	98,866	0,845	24,00
29.01.2023	60,0	51,3	98,834	0,841	24,00
30.01.2023	59,8	51,1	98,709	0,846	24,00
31.01.2023	60,3	51,5	99,183	0,857	24,00
01.02.2023	62,3	53,2	100,731	0,901	24,00
02.02.2023	62,4	53,3	100,714	0,900	24,00
03.02.2023	62,5	53,4	99,953	0,895	24,00
04.02.2023	62,7	53,5	99,443	0,895	24,00
05.02.2023	62,5	53,3	99,439	0,894	24,00
06.02.2023	64,5	54,7	99,606	0,957	24,00
07.02.2023	65,9	55,8	100,434	0,993	24,00
08.02.2023	65,9	55,7	99,702	0,998	24,00
09.02.2023	64,3	54,7	99,553	0,938	24,00
10.02.2023	62,3	53,2	98,815	0,882	24,00
11.02.2023	62,4	53,3	98,783	0,888	24,00
12.02.2023	62,1	53,0	98,402	0,879	24,00
13.02.2023	62,2	53,1	98,892	0,877	24,00
14.02.2023	62,3	53,3	98,538	0,873	24,00
15.02.2023	62,1	53,1	99,052	0,872	24,00
16.02.2023	62,3	53,4	99,584	0,875	24,00
17.02.2023	62,1	53,3	99,584	0,862	24,00
18.02.2023	62,1	53,2	99,608	0,868	24,00
Итого	63,9	54,4	2988,299	28,092	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.01.2023 00:00	10983,416	90,100	2727,00
18.02.2023 04:28	13890,652	117,487	3427,00
	2907,236	27,387	700,00

Всего потреблено Qп = **28,092** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2023 по 18.02.2023



Потребитель: АО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Горького, д. 32

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 5578927 Tхв = 5,0 °С
(модификации У, УД) (v46)

Версия ПО: 01:00

Дата	Температура (°С)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал) Qп=Q1-Q2	Время раб.(ч)
	T1	T2			
20.01.2023	70,0	55,2	84,204	1,217	24,00
21.01.2023	69,7	55,1	84,223	1,209	24,00
22.01.2023	69,9	55,3	84,234	1,208	24,00
23.01.2023	70,1	55,5	84,168	1,203	24,00
24.01.2023	69,8	55,3	84,317	1,200	24,00
25.01.2023	69,6	55,1	84,112	1,196	24,00
26.01.2023	64,8	52,1	83,770	1,046	24,00
27.01.2023	61,0	49,4	83,039	0,945	24,00
28.01.2023	60,1	48,7	82,949	0,931	24,00
29.01.2023	60,0	48,6	82,967	0,926	24,00
30.01.2023	59,8	48,4	82,861	0,932	24,00
31.01.2023	60,3	48,8	83,273	0,944	24,00
01.02.2023	62,3	50,3	84,305	0,994	24,00
02.02.2023	62,4	50,5	84,498	0,993	24,00
03.02.2023	62,6	50,6	83,891	0,982	24,00
04.02.2023	62,7	50,7	83,443	0,983	24,00
05.02.2023	62,5	50,5	83,439	0,984	24,00
06.02.2023	64,5	51,8	83,543	1,045	24,00
07.02.2023	65,9	52,8	84,174	1,077	24,00
08.02.2023	65,9	52,5	83,566	1,097	24,00
09.02.2023	64,2	51,6	83,449	1,032	24,00
10.02.2023	62,3	50,3	82,832	0,976	24,00
11.02.2023	62,4	50,4	82,770	0,977	24,00
12.02.2023	62,1	50,2	82,459	0,962	24,00
13.02.2023	62,2	50,4	82,871	0,963	24,00
14.02.2023	62,3	50,5	82,570	0,957	24,00
15.02.2023	62,1	50,3	82,945	0,960	24,00
16.02.2023	62,3	50,6	83,400	0,962	24,00
17.02.2023	62,1	50,5	83,365	0,948	24,00
18.02.2023	62,1	50,4	83,408	0,962	24,00
Итого	63,9	51,4	2505,048	30,813	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.01.2023 00:00	15793,378	149,603	4468,00
18.02.2023 04:24	18230,318	179,632	5168,00
	2436,940	30,029	700,00

Всего потреблено Qп = **30,813** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2023 по 18.02.2023



Потребитель: АО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Горького, д. 34

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 5578562 Тхв = 5,0 °С
(модификации У, УД) (v37) Версия ПО: 37.

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
20.01.2023	69,4	51,6	90,406	1,570	24,00
21.01.2023	69,2	51,6	90,449	1,562	24,00
22.01.2023	69,5	51,8	90,445	1,563	24,00
23.01.2023	69,5	51,9	90,395	1,558	24,00
24.01.2023	69,2	51,7	90,578	1,559	24,00
25.01.2023	69,1	51,6	90,348	1,548	24,00
26.01.2023	63,3	48,3	89,656	1,321	24,00
27.01.2023	60,3	46,4	88,980	1,217	24,00
28.01.2023	59,6	45,9	88,867	1,196	24,00
29.01.2023	59,5	45,8	88,875	1,202	24,00
30.01.2023	59,3	45,6	88,676	1,199	24,00
31.01.2023	60,2	46,2	89,363	1,224	24,00
01.02.2023	61,9	47,5	90,430	1,276	24,00
02.02.2023	62,0	47,7	90,570	1,275	24,00
03.02.2023	62,1	47,8	89,766	1,261	24,00
04.02.2023	62,3	47,8	89,438	1,265	24,00
05.02.2023	62,0	47,6	89,441	1,266	24,00
06.02.2023	64,5	49,1	89,664	1,358	24,00
07.02.2023	65,2	49,6	90,250	1,382	24,00
08.02.2023	65,7	49,6	89,672	1,410	24,00
09.02.2023	63,3	48,4	89,457	1,308	24,00
10.02.2023	61,8	47,4	88,816	1,257	24,00
11.02.2023	61,9	47,5	88,730	1,254	24,00
12.02.2023	61,7	47,3	88,441	1,247	24,00
13.02.2023	61,7	47,5	88,910	1,245	24,00
14.02.2023	61,8	47,6	88,555	1,235	24,00
15.02.2023	61,6	47,5	89,117	1,236	24,00
16.02.2023	61,9	47,8	89,457	1,242	24,00
17.02.2023	61,6	47,7	89,484	1,223	24,00
18.02.2023	61,6	47,5	89,488	1,238	24,00
Итого	63,4	48,4	2686,727	39,695	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.01.2023 00:00	35354,672	372,377	7993,00
18.02.2023 01:00	37955,641	410,887	8690,00
	2600,969	38,509	697,00

Всего потреблено Qп = **39,695** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

АО "Жилуправление"
ул. Горького д.40 1 узел
Жилой дом
ИМ 2300 N BA782
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.22	67.81	140.52	52.09	158.71	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	1.70	67.52	109.85	52.03	158.97	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	2.00	67.68	128.99	52.16	158.83	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	1.72	67.87	111.25	52.37	158.41	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.18	67.61	141.50	52.17	159.18	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	2.17	67.35	141.00	51.94	158.75	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	2.17	63.54	157.96	49.81	157.69	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	1.71	59.18	140.46	46.98	156.49	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.69	58.21	141.30	46.21	156.68	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	1.79	58.02	150.77	46.09	156.66	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	1.87	57.92	156.04	45.89	156.78	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	1.87	58.11	154.60	46.01	156.97	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	1.54	60.27	121.89	47.59	158.69	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	1.40	60.41	111.13	47.79	159.31	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	1.62	60.53	129.09	47.99	158.05	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	1.29	60.68	102.62	48.05	157.20	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	1.74	60.51	137.63	47.82	157.49	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	1.10	62.08	81.93	48.75	158.04	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	2.16	64.11	154.02	50.03	158.53	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	0.40	63.43	30.39	49.36	157.93	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	0.97	62.56	75.28	49.06	157.40	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	1.79	60.31	140.99	47.59	155.58	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	1.97	60.41	154.60	47.66	155.13	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	1.93	60.10	151.75	47.34	154.34	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	1.97	60.16	156.61	47.53	156.61	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	1.94	60.30	153.53	47.67	154.38	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	1.94	60.11	154.31	47.53	154.93	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	1.94	60.23	155.18	47.69	155.72	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	1.92	60.12	155.62	47.75	155.64	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	1.93	60.14	154.27	47.64	156.01	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	52.65	61.91	3995.09	48.62	4715.10	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

АО "Жилуправление"
ул. Горького д.40 2 ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N BA781
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	3.13	68.16	188.27	51.50	188.27	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	3.10	67.86	188.59	51.38	188.61	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	3.10	68.03	188.60	51.56	188.61	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	3.10	68.22	188.23	51.75	188.24	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	3.10	67.96	188.80	51.53	188.83	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	3.08	67.69	188.32	51.30	188.29	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	2.75	63.87	187.80	49.23	187.82	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	2.44	59.49	186.30	46.38	186.25	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	2.38	58.52	186.23	45.72	186.11	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	2.36	58.32	186.28	45.61	186.06	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	2.37	58.23	186.06	45.46	185.94	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	2.39	58.41	186.63	45.57	186.42	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	2.53	60.58	188.63	47.15	188.49	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	2.53	60.72	189.27	47.31	189.19	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	2.51	60.85	188.27	47.51	188.19	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	2.51	61.00	187.39	47.57	187.09	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	2.52	60.83	187.32	47.37	187.03	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	2.64	62.41	188.08	48.35	187.88	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	2.78	64.44	188.67	49.69	188.59	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	2.75	63.75	187.28	49.04	187.22	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	2.65	62.89	187.27	48.70	187.17	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	2.49	60.63	185.27	47.17	185.09	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	2.48	60.73	184.86	47.29	184.58	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	2.45	60.42	184.05	47.08	183.58	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	2.47	60.48	186.73	47.22	186.13	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	2.44	60.63	184.33	47.36	183.79	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	2.42	60.45	184.10	47.26	184.38	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	2.42	60.57	185.07	47.49	185.45	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	2.39	60.47	185.22	47.53	185.52	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	2.42	60.48	185.49	47.43	185.84	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	78.71	62.24	5607.42	48.18	5604.67	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024

№ ПУ 902002

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	69.690	55.940	13.750	95.739	95.739	0	0.590	0.591	97.604	97.416	0.188	1.315	24.000
21.01.23	69.420	55.810	13.610	95.772	95.772	0.000	0.590	0.591	97.626	97.439	0.187	1.303	24.000
22.01.23	69.480	55.910	13.570	95.792	95.792	0.000	0.590	0.591	97.651	97.462	0.189	1.299	24.000
23.01.23	69.710	56.190	13.520	95.746	95.746	0.000	0.590	0.592	97.617	97.429	0.187	1.293	24.000
24.01.23	69.500	56.000	13.500	95.862	95.862	0	0.590	0.592	97.728	97.535	0.193	1.293	24.000
25.01.23	69.180	55.660	13.520	95.878	95.878	0.000	0.590	0.591	97.731	97.529	0.202	1.295	24.000
26.01.23	66.530	54.120	12.410	95.843	95.843	0	0.588	0.589	97.579	97.396	0.183	1.188	24.000
27.01.23	61.060	50.210	10.850	95.087	95.087	0	0.583	0.584	96.565	96.398	0.167	1.030	24.000
28.01.23	59.850	49.300	10.550	95.249	95.249	0	0.586	0.587	96.679	96.513	0.166	1.003	24.000
29.01.23	59.630	49.270	10.360	95.242	95.242	0.000	0.586	0.587	96.662	96.502	0.160	0.986	24.000
30.01.23	59.520	49.010	10.510	95.099	95.100	-0.001	0.587	0.587	96.504	96.354	0.150	0.997	23.967
31.01.23	59.400	48.950	10.450	95.548	95.548	0.000	0.587	0.588	96.952	96.807	0.144	0.996	24.000
01.02.23	61.800	50.820	10.980	96.562	96.562	0.000	0.593	0.593	98.085	97.937	0.149	1.059	24.000
02.02.23	62.040	51.030	11.010	97.067	97.067	0	0.594	0.594	98.611	98.460	0.151	1.067	24.000
03.02.23	62.190	51.210	10.980	96.548	96.548	0.000	0.593	0.594	98.094	97.939	0.154	1.059	24.000
04.02.23	62.280	51.280	11.000	95.847	95.847	0	0.590	0.591	97.389	97.228	0.161	1.052	24.000
05.02.23	62.240	51.260	10.980	95.852	95.852	0	0.590	0.591	97.387	97.237	0.151	1.051	24.000
06.02.23	63.170	51.760	11.410	95.815	95.815	0.000	0.590	0.591	97.386	97.234	0.152	1.092	24.000
07.02.23	65.760	53.600	12.160	96.438	96.438	0	0.591	0.592	98.134	97.976	0.157	1.171	24.000
08.02.23	65.260	53.090	12.170	96.009	96.009	0.000	0.590	0.591	97.671	97.518	0.153	1.167	24.000
09.02.23	64.890	53.070	11.820	95.957	95.957	0.000	0.588	0.589	97.609	97.453	0.157	1.133	24.000
10.02.23	62.020	51.100	10.920	95.660	95.660	0.000	0.589	0.590	97.185	97.030	0.155	1.044	24.000
11.02.23	62.010	51.080	10.930	95.640	95.640	0.000	0.589	0.590	97.162	97.011	0.152	1.043	24.000
12.02.23	61.790	50.950	10.840	95.590	95.590	0	0.589	0.590	97.105	96.949	0.156	1.035	24.000
13.02.23	61.790	50.890	10.900	95.618	95.618	0	0.589	0.590	97.133	96.977	0.156	1.041	24.000
14.02.23	61.980	51.140	10.840	95.567	95.567	0.000	0.588	0.589	97.087	96.939	0.149	1.035	24.000

15.02.23	61.810	50.980	10.830	95.810	95.810	0	0.590	0.590	97.329	97.175	0.154	1.036	24.000
16.02.23	61.790	51.010	10.780	96.526	96.526	0	0.591	0.592	98.054	97.904	0.150	1.039	24.000
17.02.23	61.800	51.160	10.640	96.518	96.518	0	0.592	0.593	98.054	97.895	0.159	1.025	24.000
18.02.23	61.860	51.170	10.690	96.533	96.533	0	0.592	0.593	98.065	97.916	0.149	1.030	24.000
Итого	---	---	---	2876.414	2876.415	-0.001	---	---	2924.437	2919.559	4.878	33.176	719.967
Среднее	63.648	52.099	11.549	---	---	---	0.589	0.590	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:38:25 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182667

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xB262

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.13	52.98	16.15	153.080	150.580	153.450	150.580	6.31	6.35	2.4290	24.0	0.000
21.01.23	68.85	52.89	15.96	153.000	150.490	153.380	150.490	6.29	6.33	2.4020	24.0	0.000
22.01.23	69.02	53.11	15.91	153.040	150.490	153.420	150.490	5.20	5.28	2.3910	24.0	0.000
23.01.23	69.21	53.28	15.93	153.070	150.500	153.390	150.500	5.65	5.68	2.3950	24.0	0.000
24.01.23	68.93	53.04	15.89	153.280	150.740	153.630	150.740	6.13	6.16	2.3950	24.0	0.000
25.01.23	68.68	52.85	15.83	153.240	150.750	153.600	150.750	6.00	6.08	2.3850	24.0	0.000
26.01.23	64.68	50.53	14.15	152.510	150.360	153.060	150.360	5.76	5.80	2.1240	24.0	0.000
27.01.23	60.32	47.76	12.56	152.620	150.760	153.290	150.760	5.94	5.99	1.8920	24.0	0.000
28.01.23	59.36	47.13	12.23	153.700	151.940	154.350	151.940	5.76	5.86	1.8550	24.0	0.000
29.01.23	59.18	47.00	12.18	153.620	151.840	154.260	151.840	5.02	5.12	1.8450	24.0	0.000
30.01.23	59.07	46.85	12.22	153.700	151.940	154.390	151.940	4.96	5.04	1.8550	24.0	0.000
31.01.23	59.32	47.04	12.28	154.650	152.830	155.300	152.830	4.76	4.81	1.8720	24.0	0.000
01.02.23	61.48	48.68	12.80	156.650	154.730	157.230	154.730	5.46	5.54	1.9770	24.0	0.000
02.02.23	61.61	48.86	12.75	157.330	155.380	157.900	155.380	4.65	4.74	1.9770	24.0	0.000
03.02.23	61.74	49.04	12.70	156.160	154.230	156.760	154.230	5.11	5.17	1.9550	24.0	0.000
04.02.23	61.89	49.11	12.78	155.360	153.440	155.980	153.440	5.05	5.12	1.9590	24.0	0.000
05.02.23	61.71	48.95	12.76	155.410	153.520	156.030	153.520	5.45	5.47	1.9560	24.0	0.000
06.02.23	63.38	49.90	13.48	155.520	153.410	156.060	153.410	5.90	5.88	2.0660	24.0	0.000
07.02.23	65.38	51.30	14.08	156.980	154.640	157.460	154.640	5.31	5.35	2.1750	24.0	0.000
08.02.23	64.66	50.73	13.93	156.100	153.820	156.600	153.820	5.22	5.23	2.1370	24.0	0.000
09.02.23	63.74	50.30	13.44	155.840	153.690	156.370	153.690	5.59	5.50	2.0600	24.0	0.000
10.02.23	61.51	48.85	12.66	155.190	153.260	155.760	153.260	5.08	5.09	1.9400	24.0	0.000
11.02.23	61.63	48.92	12.71	155.130	153.200	155.710	153.200	4.42	4.43	1.9460	24.0	0.000
12.02.23	61.30	48.75	12.55	155.030	153.110	155.590	153.110	4.39	4.46	1.9200	24.0	0.000
13.02.23	61.36	48.79	12.57	155.110	153.190	155.730	153.190	5.74	5.64	1.9250	24.0	0.000
14.02.23	61.50	48.97	12.53	155.150	153.210	155.730	153.210	6.45	6.04	1.9160	24.0	0.000
15.02.23	61.31	48.85	12.46	155.870	153.950	156.480	153.950	6.57	6.00	1.9190	24.0	0.000
16.02.23	61.45	49.10	12.35	156.820	154.850	157.410	154.850	5.68	5.35	1.9140	24.0	0.000

17.02.23	61.32	49.13	12.19	156.820	154.880	157.430	154.880	6.38	6.12	1.8830	24.0	0.000
18.02.23	61.33	49.00	12.33	156.810	154.880	157.370	154.880	4.96	4.74	1.9060	24.0	0.000
Итого	---	---	---	4646.7	4584.61	4663.1	4584.61	---	---	61.3710	720.0	0.0
Среднее	63.13	49.72	13.41	---	---	---	---	5.51	5.48	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	55431.260	54851.409	55840.719	55007.530	614.957	16497.000	0.000
18.02.23 24:00	60078.050	59436.020	60503.840	59592.140	676.328	17217.000	0.000
Итого за период	4646.790	4584.610	4663.120	4584.610	61.371	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:37:25 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 14

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00173149

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xE489

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.58	53.55	16.03	98.420	96.270	96.720	95.430	1.66	1.00	1.5470	24.0	0.000
21.01.23	69.29	53.49	15.80	98.680	96.520	96.780	95.570	1.66	1.00	1.5260	24.0	0.000
22.01.23	69.47	53.73	15.74	98.800	96.640	96.800	95.490	1.66	1.00	1.5230	24.0	0.000
23.01.23	69.66	53.90	15.76	98.760	96.600	96.750	95.360	1.66	1.00	1.5240	24.0	0.000
24.01.23	69.38	53.62	15.76	98.920	96.760	96.860	95.560	1.66	1.00	1.5300	24.0	0.000
25.01.23	69.12	53.37	15.75	98.930	96.770	96.800	95.600	1.66	1.00	1.5260	24.0	0.000
26.01.23	64.99	50.95	14.04	98.360	96.470	96.320	95.120	1.66	1.00	1.3590	24.0	0.000
27.01.23	60.66	48.09	12.57	97.520	95.840	95.510	94.460	1.66	1.00	1.2070	24.0	0.000
28.01.23	59.71	47.41	12.30	97.560	95.880	95.510	94.550	1.66	1.00	1.1750	24.0	0.000
29.01.23	59.53	47.25	12.28	97.600	95.920	95.480	94.520	1.66	1.00	1.1760	24.0	0.000
30.01.23	59.43	47.06	12.37	97.700	96.020	95.540	94.580	1.66	1.00	1.1820	24.0	0.000
31.01.23	59.69	47.19	12.50	98.300	96.640	96.120	95.140	1.66	1.00	1.2040	24.0	0.000
01.02.23	61.86	48.84	13.02	99.570	97.890	97.290	96.090	1.66	1.00	1.2760	24.0	0.000
02.02.23	62.00	48.99	13.01	99.890	98.210	97.540	96.340	1.66	1.00	1.2780	24.0	0.000
03.02.23	62.13	49.13	13.00	98.210	96.530	95.840	94.640	1.66	1.00	1.2560	24.0	0.000
04.02.23	62.29	49.18	13.11	97.370	95.690	95.000	93.800	1.66	1.00	1.2510	24.0	0.000
05.02.23	62.09	49.06	13.03	98.510	96.830	96.150	94.950	1.66	1.00	1.2630	24.0	0.000
06.02.23	63.81	49.99	13.82	97.920	96.100	95.510	94.310	1.66	1.00	1.3250	24.0	0.000
07.02.23	65.78	51.30	14.48	98.390	96.470	95.940	94.740	1.66	1.00	1.3970	24.0	0.000
08.02.23	65.10	50.69	14.41	97.850	95.950	95.380	94.190	1.66	1.00	1.3830	24.0	0.000
09.02.23	64.10	50.26	13.84	97.610	95.780	95.190	94.040	1.66	1.00	1.3210	24.0	0.000
10.02.23	61.87	48.71	13.16	97.040	95.360	94.700	93.720	1.66	1.00	1.2560	24.0	0.000
11.02.23	62.00	48.74	13.26	97.030	95.350	94.660	93.690	1.66	1.00	1.2610	24.0	0.000
12.02.23	61.67	48.71	12.96	98.050	96.370	95.670	94.520	1.66	1.00	1.2480	24.0	0.000
13.02.23	61.72	48.68	13.04	97.200	95.520	94.810	93.800	1.66	1.00	1.2440	24.0	0.000
14.02.23	61.88	49.00	12.88	97.980	96.300	95.590	94.390	1.66	1.00	1.2440	24.0	0.000
15.02.23	61.69	48.85	12.84	98.630	96.950	96.190	94.990	1.66	1.00	1.2460	24.0	0.000
16.02.23	61.83	49.08	12.75	98.520	96.840	96.060	94.860	1.66	1.00	1.2350	24.0	0.000

17.02.23	61.70	49.13	12.57	98.130	96.450	95.680	94.480	1.66	1.00	1.2130	24.0	0.000
18.02.23	61.71	49.01	12.70	98.090	96.410	95.640	94.440	1.65	1.00	1.2220	24.0	0.000
Итого	---	---	---	2945.5	2891.33	2878.0	2843.37	---	---	39.3980	720.0	0.0
Среднее	63.52	49.89	13.62	---	---	---	---	1.66	1.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	60416.170	59424.570	59634.329	58945.639	622.211	20985.000	2020.000
18.02.23 24:00	63361.709	62315.899	62512.360	61789.010	661.609	21705.000	2020.000
Итого за период	2945.539	2891.328	2878.031	2843.370	39.398	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:37:19 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2023 по 18.02.2023



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 21

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 2816791 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 37.4
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°С)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
20.01.2023	68,8	54,6	93,848	1,299	24,00
21.01.2023	68,5	54,6	93,863	1,286	24,00
22.01.2023	68,7	54,8	93,871	1,283	24,00
23.01.2023	68,9	54,9	93,879	1,284	24,00
24.01.2023	68,5	54,6	94,051	1,278	24,00
25.01.2023	68,3	54,4	93,965	1,276	24,00
26.01.2023	63,4	51,5	94,301	1,107	24,00
27.01.2023	59,8	48,8	92,715	0,997	24,00
28.01.2023	59,0	48,2	92,621	0,977	24,00
29.01.2023	58,9	48,1	92,629	0,976	24,00
30.01.2023	58,7	47,9	92,586	0,982	24,00
31.01.2023	59,2	48,3	93,211	1,001	24,00
01.02.2023	61,1	49,7	94,340	1,056	24,00
02.02.2023	61,2	49,9	94,547	1,054	24,00
03.02.2023	61,3	50,0	93,555	1,039	24,00
04.02.2023	61,5	50,1	93,211	1,040	24,00
05.02.2023	61,2	49,9	93,367	1,042	24,00
06.02.2023	63,3	51,1	93,270	1,111	24,00
07.02.2023	64,8	52,3	94,227	1,155	24,00
08.02.2023	65,3	52,4	93,547	1,183	24,00
09.02.2023	63,5	51,4	93,660	1,113	24,00
10.02.2023	61,7	50,1	93,469	1,057	24,00
11.02.2023	61,8	50,3	93,426	1,051	24,00
12.02.2023	61,5	50,1	93,410	1,041	24,00
13.02.2023	61,5	50,2	93,125	1,041	24,00
14.02.2023	61,7	50,3	93,047	1,038	24,00
15.02.2023	61,5	50,2	93,559	1,038	24,00
16.02.2023	61,7	50,5	93,988	1,038	24,00
17.02.2023	61,5	50,4	93,977	1,020	24,00
18.02.2023	61,5	50,4	94,031	1,025	24,00
Итого	62,9	51,0	2807,293	32,888	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.01.2023 00:00	33969,480	333,048	9510,00
18.02.2023 01:00	36686,664	364,954	10207,00
	2717,184	31,906	697,00

Всего потреблено Qп = **32,888** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

ТЭМ-104 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 22

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-104

№ ПУ 1648694

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	1.5	60	---	---
2	50	1.5	60	---	---

Система: 1 Р-Подача Q = M1(hп - ho)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
20.01.23	3.582	277.64	276.93	0.7	69.78	56.97	0.9	0.5	24.00
21.01.23	3.544	277.84	277.14	0.7	69.50	56.83	0.9	0.5	24.00
22.01.23	3.535	277.88	277.18	0.7	69.67	57.04	0.9	0.5	24.00
23.01.23	3.533	277.74	277.02	0.7	69.86	57.23	0.9	0.5	24.00
24.01.23	3.533	278.14	277.42	0.7	69.58	56.96	0.9	0.5	24.00
25.01.23	3.508	278.03	277.31	0.7	69.33	56.80	0.9	0.5	24.00
26.01.23	3.113	276.98	276.26	0.7	65.17	54.02	0.9	0.5	24.00
27.01.23	2.783	274.57	273.90	0.7	60.87	50.81	0.9	0.5	24.00
28.01.23	2.723	274.49	273.80	0.7	59.92	50.08	0.9	0.5	24.00
29.01.23	2.709	274.47	273.78	0.7	59.75	49.95	0.9	0.5	24.00
30.01.23	2.722	274.37	273.67	0.7	59.64	49.79	0.9	0.5	24.00
31.01.23	2.749	275.93	275.22	0.7	59.91	50.03	0.9	0.5	24.00
01.02.23	2.900	279.03	278.26	0.8	62.07	51.76	0.9	0.5	24.00
02.02.23	2.899	280.07	279.29	0.8	62.20	51.93	0.9	0.5	24.00
03.02.23	2.881	277.90	277.14	0.8	62.33	52.04	0.9	0.5	24.00
04.02.23	2.881	276.39	275.62	0.8	62.48	52.14	0.9	0.5	24.00
05.02.23	2.875	276.50	275.70	0.8	62.29	51.97	0.9	0.5	24.00
06.02.23	3.036	276.35	275.54	0.8	64.04	53.13	0.9	0.5	24.00
07.02.23	3.177	278.96	278.13	0.8	65.98	54.67	0.9	0.5	24.00
08.02.23	3.181	277.17	276.34	0.8	65.33	53.93	0.9	0.5	24.00
09.02.23	3.046	276.74	275.93	0.8	64.29	53.37	0.9	0.5	24.00
10.02.23	2.860	275.70	274.90	0.8	62.09	51.80	0.9	0.5	24.00
11.02.23	2.859	275.63	274.83	0.8	62.22	51.93	0.9	0.5	24.00
12.02.23	2.815	275.44	274.61	0.8	61.89	51.75	0.9	0.5	24.00
13.02.23	2.817	275.54	274.70	0.8	61.95	51.81	0.9	0.5	24.00
14.02.23	2.800	275.35	274.52	0.8	62.09	52.01	0.9	0.5	24.00
15.02.23	2.805	276.65	275.78	0.9	61.90	51.84	0.9	0.5	24.00
16.02.23	2.813	278.12	277.25	0.9	62.05	52.01	0.9	0.5	24.00
17.02.23	2.796	278.12	277.25	0.9	61.91	51.94	0.9	0.5	24.00
18.02.23	2.798	278.14	277.28	0.9	61.92	51.94	0.9	0.5	24.00
Итого	90.27	8305.9	8282.7	23.2	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	63.73	52.95	0.9	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)	Общее время работы теплосистем, (ч)	Время неработы теплосистем, (ч)
19.01.23 24:00	3030.04	422244.9	414816.3	33215.2	33210.710	4.481
18.02.23 24:00	3120.31	430550.8	423099.1	33935.2	33930.710	4.481
Итого за период	90.27	8305.9	8282.8	720.0	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:34:12 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00167058

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x955A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.14	53.72	15.42	63.460	62.040	65.370	64.420	6.13	6.80	0.9530	24.0	0.000
21.01.23	68.85	53.55	15.30	63.450	62.010	65.370	64.410	6.13	6.80	0.9490	24.0	0.000
22.01.23	69.01	53.76	15.25	63.510	62.070	65.420	64.460	6.13	6.80	0.9440	24.0	0.000
23.01.23	69.19	54.02	15.17	63.480	62.040	65.370	64.410	6.13	6.80	0.9360	24.0	0.000
24.01.23	68.86	53.77	15.09	63.560	62.120	65.520	64.560	6.14	6.80	0.9360	24.0	0.000
25.01.23	68.57	53.47	15.10	63.550	62.110	65.440	64.480	6.13	6.80	0.9360	24.0	0.000
26.01.23	64.52	51.28	13.24	63.750	62.540	65.770	64.930	6.10	6.80	0.8290	24.0	0.000
27.01.23	60.22	48.28	11.94	62.570	61.610	64.660	63.940	6.09	6.80	0.7360	24.0	0.000
28.01.23	59.26	47.58	11.68	62.470	61.510	64.560	63.840	6.12	6.80	0.7170	24.0	0.000
29.01.23	59.09	47.52	11.57	62.480	61.520	64.600	63.880	6.12	6.80	0.7100	24.0	0.000
30.01.23	58.98	47.29	11.69	62.470	61.510	64.530	63.810	6.12	6.80	0.7200	24.0	0.000
31.01.23	59.22	47.49	11.73	62.790	61.830	64.940	64.220	6.13	6.80	0.7260	24.0	0.000
01.02.23	61.36	49.10	12.26	63.640	62.440	65.670	64.950	6.16	6.80	0.7650	24.0	0.000
02.02.23	61.49	49.22	12.27	63.800	62.600	65.900	65.180	6.16	6.80	0.7680	24.0	0.000
03.02.23	61.60	49.37	12.23	63.240	62.040	65.310	64.590	6.15	6.80	0.7570	24.0	0.000
04.02.23	61.74	49.43	12.31	62.900	61.700	64.930	64.210	6.14	6.80	0.7650	24.0	0.000
05.02.23	61.54	49.21	12.33	62.970	61.770	65.080	64.360	6.14	6.80	0.7610	24.0	0.000
06.02.23	63.19	50.17	13.02	62.990	61.800	64.990	64.270	6.13	6.80	0.8060	24.0	0.000
07.02.23	65.39	51.66	13.73	63.640	62.440	65.640	64.920	6.14	6.80	0.8550	24.0	0.000
08.02.23	65.12	51.35	13.77	63.230	62.030	65.230	64.510	6.13	6.80	0.8510	24.0	0.000
09.02.23	64.16	51.01	13.15	63.260	62.060	65.230	64.510	6.11	6.80	0.8150	24.0	0.000
10.02.23	61.95	49.61	12.34	63.060	61.860	65.180	64.460	6.13	6.80	0.7590	24.0	0.000
11.02.23	62.08	49.70	12.38	63.070	61.870	65.100	64.380	6.13	6.80	0.7660	24.0	0.000
12.02.23	61.75	49.49	12.26	63.000	61.800	65.070	64.350	6.13	6.80	0.7540	24.0	0.000
13.02.23	61.80	49.55	12.25	62.950	61.750	65.030	64.310	6.13	6.80	0.7540	24.0	0.000
14.02.23	61.95	49.77	12.18	62.810	61.610	64.850	64.130	6.13	6.80	0.7440	24.0	0.000
15.02.23	61.76	49.60	12.16	63.050	61.850	65.150	64.430	6.14	6.80	0.7520	24.0	0.000
16.02.23	61.90	49.73	12.17	63.460	62.260	65.500	64.780	6.14	6.80	0.7570	24.0	0.000

17.02.23	61.77	49.73	12.04	63.430	62.230	65.500	64.780	6.15	6.80	0.7490	24.0	0.000
18.02.23	61.78	49.67	12.11	63.450	62.250	65.550	64.830	6.15	6.80	0.7490	24.0	0.000
Итого	---	---	---	1895.4	1859.27	1956.4	1933.31	---	---	24.0190	720.0	0.0
Среднее	63.24	50.30	12.93	---	---	---	---	6.13	6.80	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	27728.800	27269.000	28704.170	28397.060	329.208	18854.000	0.000
18.02.23 24:00	29624.290	29128.269	30660.629	30330.370	353.227	19574.000	0.000
Итого за период	1895.490	1859.269	1956.459	1933.309	24.019	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:38:41 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00177808

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x18B2

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.34	57.83	11.51	127.750	124.910	127.750	125.830	3.50	6.00	1.4280	24.0	0.000
21.01.23	69.05	57.66	11.39	127.750	125.030	127.750	125.830	3.40	6.00	1.4150	24.0	0.000
22.01.23	69.21	57.81	11.40	127.780	124.970	127.780	125.860	3.41	6.18	1.4160	24.0	0.000
23.01.23	69.39	58.00	11.39	127.770	124.920	127.770	125.850	3.57	6.51	1.4140	24.0	0.000
24.01.23	69.05	57.72	11.33	127.910	125.190	127.910	125.990	3.51	6.07	1.4110	24.0	0.000
25.01.23	68.76	57.50	11.26	127.820	125.180	127.820	125.900	3.48	6.00	1.4030	24.0	0.000
26.01.23	64.59	54.63	9.96	127.680	125.230	127.680	125.890	3.22	6.00	1.2360	24.0	0.000
27.01.23	60.32	51.38	8.94	125.710	123.550	125.710	124.180	3.04	6.00	1.0930	24.0	0.000
28.01.23	59.38	50.68	8.70	125.580	123.440	125.580	124.140	3.06	6.00	1.0650	24.0	0.000
29.01.23	59.22	50.49	8.73	125.550	123.510	125.550	124.110	3.01	6.00	1.0690	24.0	0.000
30.01.23	59.10	50.28	8.82	125.520	123.530	125.520	124.080	2.97	6.00	1.0800	24.0	0.000
31.01.23	59.37	50.56	8.81	126.250	124.230	126.250	124.760	3.02	6.00	1.0890	24.0	0.000
01.02.23	61.50	52.27	9.23	127.890	125.730	127.890	126.210	3.13	6.00	1.1520	24.0	0.000
02.02.23	61.63	52.45	9.18	128.330	126.170	128.330	126.650	3.16	6.00	1.1510	24.0	0.000
03.02.23	61.74	52.56	9.18	127.200	125.040	127.200	125.520	3.21	6.00	1.1400	24.0	0.000
04.02.23	61.88	52.64	9.24	126.510	124.350	126.510	124.830	3.23	6.00	1.1410	24.0	0.000
05.02.23	61.67	52.44	9.23	126.630	124.470	126.630	124.950	3.26	6.00	1.1420	24.0	0.000
06.02.23	63.38	53.67	9.71	126.640	124.330	126.640	124.960	3.39	6.00	1.1970	24.0	0.000
07.02.23	65.53	55.35	10.18	128.070	125.560	128.070	126.240	3.56	6.00	1.2700	24.0	0.000
08.02.23	65.34	54.97	10.37	127.170	124.730	127.170	125.330	3.54	6.00	1.2870	24.0	0.000
09.02.23	64.28	54.42	9.86	126.990	124.590	126.990	125.220	3.52	6.00	1.2210	24.0	0.000
10.02.23	62.09	52.82	9.27	126.400	124.240	126.400	124.720	3.52	6.00	1.1420	24.0	0.000
11.02.23	62.22	52.94	9.28	126.350	124.190	126.350	124.670	3.56	6.00	1.1490	24.0	0.000
12.02.23	61.89	52.75	9.14	126.290	124.130	126.290	124.610	3.54	6.00	1.1270	24.0	0.000
13.02.23	61.95	52.73	9.22	126.280	124.120	126.280	124.600	3.59	6.00	1.1370	24.0	0.000
14.02.23	62.09	52.96	9.13	126.160	124.000	126.160	124.480	3.58	6.00	1.1250	24.0	0.000
15.02.23	61.90	52.75	9.15	126.700	124.540	126.700	125.020	3.51	6.00	1.1320	24.0	0.000
16.02.23	62.05	52.92	9.13	127.400	125.220	127.400	125.720	3.40	6.00	1.1290	24.0	0.000

17.02.23	61.91	52.93	8.98	127.440	125.230	127.440	125.760	3.29	6.00	1.1160	24.0	0.000
18.02.23	61.92	52.81	9.11	127.470	125.310	127.470	125.790	3.40	6.00	1.1300	24.0	0.000
Итого	---	---	---	3808.9	3739.64	3808.9	3757.70	---	---	36.0070	720.0	0.0
Среднее	63.39	53.69	9.69	---	---	---	---	3.35	6.03	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	65675.700	64605.970	65675.700	64895.660	554.377	21928.000	1077.000
18.02.23 24:00	69484.690	68345.609	69484.690	68653.360	590.384	22648.000	1077.000
Итого за период	3808.990	3739.638	3808.990	3757.699	36.007	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:38:44 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00231332

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0хС9D1

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.07	54.80	14.27	67.370	66.170	67.370	66.170	7.00	6.80	0.9460	24.0	0.000
21.01.23	68.78	54.55	14.23	67.350	66.150	67.350	66.150	7.00	6.80	0.9420	24.0	0.000
22.01.23	68.95	54.76	14.19	67.350	66.150	67.350	66.150	7.00	6.80	0.9360	24.0	0.000
23.01.23	69.11	54.94	14.17	67.350	66.150	67.350	66.150	7.00	6.80	0.9360	24.0	0.000
24.01.23	68.78	54.67	14.11	67.380	66.180	67.380	66.180	7.00	6.80	0.9360	24.0	0.000
25.01.23	68.49	54.51	13.98	67.320	66.120	67.320	66.120	7.00	6.80	0.9230	24.0	0.000
26.01.23	64.32	51.88	12.44	67.050	65.980	67.050	65.980	7.00	6.80	0.8180	24.0	0.000
27.01.23	60.07	48.88	11.19	66.060	65.100	66.060	65.100	7.00	6.80	0.7260	24.0	0.000
28.01.23	59.13	48.15	10.98	66.000	65.040	66.000	65.040	7.00	6.80	0.7190	24.0	0.000
29.01.23	58.96	48.05	10.91	65.990	65.030	65.990	65.030	7.00	6.80	0.7130	24.0	0.000
30.01.23	58.85	47.94	10.91	65.980	65.020	65.980	65.020	7.00	6.80	0.7090	24.0	0.000
31.01.23	59.12	48.21	10.91	66.230	65.270	66.230	65.270	7.00	6.80	0.7120	24.0	0.000
01.02.23	61.25	49.80	11.45	66.850	65.890	66.850	65.890	7.00	6.80	0.7510	24.0	0.000
02.02.23	61.37	49.86	11.51	66.950	65.990	66.950	65.990	7.00	6.80	0.7570	24.0	0.000
03.02.23	61.48	50.01	11.47	66.540	65.580	66.540	65.580	7.00	6.80	0.7440	24.0	0.000
04.02.23	61.62	50.16	11.46	66.340	65.380	66.340	65.380	7.00	6.80	0.7440	24.0	0.000
05.02.23	61.40	49.96	11.44	66.410	65.450	66.410	65.450	7.00	6.80	0.7470	24.0	0.000
06.02.23	63.08	50.87	12.21	64.770	63.810	64.770	63.810	7.00	6.80	0.7800	24.0	0.000
07.02.23	65.23	52.29	12.94	64.400	63.440	64.400	63.440	7.00	6.80	0.8230	24.0	0.000
08.02.23	65.05	52.01	13.04	64.180	63.220	64.180	63.220	7.00	6.80	0.8260	24.0	0.000
09.02.23	63.99	51.51	12.48	64.190	63.230	64.190	63.230	7.00	6.80	0.7870	24.0	0.000
10.02.23	61.81	49.99	11.82	63.950	62.990	63.950	62.990	7.00	6.80	0.7430	24.0	0.000
11.02.23	61.95	50.07	11.88	63.950	62.990	63.950	62.990	7.00	6.80	0.7460	24.0	0.000
12.02.23	61.62	49.91	11.71	63.930	62.970	63.930	62.970	7.00	6.80	0.7370	24.0	0.000
13.02.23	61.68	49.96	11.72	63.920	62.960	63.920	62.960	7.00	6.80	0.7380	24.0	0.000
14.02.23	61.82	50.12	11.70	63.890	62.930	63.890	62.930	7.00	6.80	0.7370	24.0	0.000
15.02.23	61.63	49.88	11.75	64.100	63.140	64.100	63.140	7.00	6.80	0.7440	24.0	0.000
16.02.23	61.78	50.13	11.65	64.360	63.400	64.360	63.400	7.00	6.80	0.7410	24.0	0.000

17.02.23	61.64	50.14	11.50	64.380	63.420	64.380	63.420	7.00	6.80	0.7320	24.0	0.000
18.02.23	61.64	49.94	11.70	64.390	63.430	64.390	63.430	7.00	6.80	0.7440	24.0	0.000
Итого	---	---	---	1968.9	1938.58	1968.9	1938.58	---	---	23.6370	720.0	0.0
Среднее	63.12	50.93	12.19	---	---	---	---	7.00	6.80	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	19865.769	19585.800	19865.769	19585.800	210.173	13954.000	390.000
18.02.23 24:00	21834.700	21524.380	21834.700	21524.380	233.810	14674.000	390.000
Итого за период	1968.931	1938.580	1968.931	1938.580	23.637	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:38:47 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 25

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178829

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xF572

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.22	60.30	8.92	495.030	484.390	493.890	485.640	6.90	6.00	4.3300	24.0	0.000
21.01.23	68.93	60.13	8.80	494.630	484.070	493.720	485.560	6.90	6.00	4.2630	24.0	0.000
22.01.23	69.09	60.31	8.78	494.930	484.370	494.160	485.930	6.90	6.00	4.2590	24.0	0.000
23.01.23	69.26	60.46	8.80	494.670	484.080	493.720	485.390	6.90	6.00	4.2670	24.0	0.000
24.01.23	68.93	60.18	8.75	495.270	484.700	494.790	486.590	6.90	6.00	4.2510	24.0	0.000
25.01.23	68.64	59.94	8.70	495.300	484.800	494.280	486.120	6.90	6.00	4.2270	24.0	0.000
26.01.23	64.57	56.55	8.02	443.140	434.770	443.940	437.340	6.90	6.00	3.4710	24.0	0.000
27.01.23	60.21	53.26	6.95	483.070	475.010	480.310	473.970	6.90	6.00	3.3070	24.0	0.000
28.01.23	59.26	52.42	6.84	481.820	474.080	479.660	473.440	6.90	6.00	3.2460	24.0	0.000
29.01.23	59.08	52.27	6.81	481.470	473.790	479.470	473.380	6.90	6.00	3.2320	24.0	0.000
30.01.23	58.98	52.12	6.86	481.030	473.350	479.610	473.560	6.90	6.00	3.2510	24.0	0.000
31.01.23	59.22	52.32	6.90	483.880	476.070	482.040	475.910	6.90	6.00	3.2910	24.0	0.000
01.02.23	61.37	54.15	7.22	489.740	481.340	487.920	481.230	6.90	6.00	3.4810	24.0	0.000
02.02.23	61.50	54.31	7.19	491.470	483.020	489.300	482.580	6.90	6.00	3.4760	24.0	0.000
03.02.23	61.61	54.48	7.13	491.210	482.650	489.960	483.240	6.90	6.00	3.4470	24.0	0.000
04.02.23	61.75	54.62	7.13	492.950	484.310	491.530	484.760	6.90	6.00	3.4590	24.0	0.000
05.02.23	61.55	54.41	7.14	493.940	485.390	492.950	486.230	6.90	6.00	3.4680	24.0	0.000
06.02.23	63.22	55.67	7.55	493.620	484.630	492.030	484.960	6.90	6.00	3.6630	24.0	0.000
07.02.23	65.44	57.49	7.95	498.470	488.770	497.200	489.640	6.90	6.00	3.8940	24.0	0.000
08.02.23	65.17	57.21	7.96	495.420	485.930	493.790	486.310	6.90	6.00	3.8770	24.0	0.000
09.02.23	64.20	56.60	7.60	494.820	485.540	493.490	486.150	6.90	6.00	3.6960	24.0	0.000
10.02.23	61.96	54.79	7.17	493.540	484.910	492.350	485.450	6.90	6.00	3.4840	24.0	0.000
11.02.23	62.09	54.87	7.22	493.060	484.420	491.740	484.780	6.90	6.00	3.5010	24.0	0.000
12.02.23	61.75	54.62	7.13	493.010	484.370	491.980	485.200	6.90	6.00	3.4600	24.0	0.000
13.02.23	61.81	54.68	7.13	492.670	484.050	491.410	484.610	6.90	6.00	3.4600	24.0	0.000
14.02.23	61.96	54.87	7.09	491.860	483.220	490.990	484.090	6.90	6.00	3.4330	24.0	0.000
15.02.23	61.77	54.63	7.14	494.100	485.460	492.960	486.150	6.90	6.00	3.4690	24.0	0.000
16.02.23	61.91	54.81	7.10	496.580	487.910	495.620	488.660	6.90	6.00	3.4660	24.0	0.000

17.02.23	61.78	54.81	6.97	497.020	488.360	495.850	488.970	6.90	6.00	3.4100	24.0	0.000
18.02.23	61.79	54.77	7.02	496.800	488.150	495.750	488.790	6.90	6.00	3.4330	24.0	0.000
Итого	---	---	---	14714.5	14445.91	14676.4	14464.63	---	---	108.9720	720.0	0.0
Среднее	63.26	55.73	7.53	---	---	---	---	6.90	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	40621.390	40006.410	40448.930	39999.450	332.150	4546.000	174.000
18.02.23 24:00	55335.909	54452.320	55125.340	54464.080	441.122	5266.000	174.000
Итого за период	14714.519	14445.909	14676.409	14464.630	108.972	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:37:16 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 20-02-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
 Адрес : ул. Губкина д.26
 Объект : Жилой дом
 Прибор : ИМ 2300 N BA876
 Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	4.32	69.27	316.74	55.63	327.18	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	4.27	68.95	316.71	55.46	327.26	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	4.27	69.08	316.43	55.55	327.33	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	4.26	69.27	316.38	55.78	327.20	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	4.26	69.00	316.97	55.55	327.52	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	4.24	68.66	317.45	55.28	327.16	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	3.82	65.26	316.71	53.18	326.72	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	3.35	60.40	313.55	49.70	322.74	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	3.28	59.34	313.21	48.86	322.30	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	3.25	59.11	313.13	48.70	322.07	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	3.29	59.02	313.08	48.50	322.44	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	3.31	59.07	314.71	48.54	324.13	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	3.50	61.36	319.35	50.38	328.70	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	3.50	61.53	319.88	50.56	329.26	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	3.47	61.66	317.48	50.72	327.29	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	3.46	61.78	315.26	50.80	325.35	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	3.45	61.65	315.46	50.68	325.64	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	3.62	62.96	315.27	51.46	325.40	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	3.86	65.36	317.95	53.22	328.60	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	3.85	65.11	316.30	52.91	326.20	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	3.73	64.42	315.83	52.59	326.06	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	3.48	61.89	314.62	50.82	324.48	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	3.49	61.93	313.96	50.81	324.12	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	3.45	61.66	313.74	50.63	323.96	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	3.46	61.70	313.86	50.66	323.97	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	3.44	61.87	313.59	50.89	323.74	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	3.43	61.67	314.66	50.77	324.66	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	3.43	61.75	316.46	50.90	326.49	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	3.38	61.68	316.08	50.96	326.68	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	3.40	61.71	316.65	50.95	326.95	24:00	24:00
20-02-2023 00:00:00	3.76	64.05	316.89	52.16	326.71	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	113.08	63.30	9788.35	51.73	10098.32	744:00	744:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
 Адрес : ул. Губкина д.27
 Объект : Жилой дом
 Прибор : ИМ 2300 N BA900
 Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	3.95	69.24	333.28	57.38	338.71	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	3.90	68.93	333.57	57.22	339.10	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	3.91	69.08	333.96	57.37	339.82	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	3.90	69.26	334.06	57.58	340.20	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	3.88	68.96	334.39	57.35	339.93	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	3.88	68.66	334.23	57.05	339.86	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	3.42	64.78	333.74	54.52	339.34	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	3.02	60.32	330.78	51.16	335.71	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	2.96	59.33	330.65	50.38	335.45	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	2.95	59.13	330.74	50.21	335.53	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	2.97	59.03	330.70	50.03	335.42	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	3.00	59.22	332.36	50.18	337.19	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	3.17	61.41	336.19	51.98	341.25	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	3.16	61.55	337.21	52.16	342.30	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	3.14	61.67	334.48	52.28	339.76	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	3.14	61.81	332.81	52.36	338.12	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	3.14	61.63	333.16	52.19	338.13	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	3.30	63.20	332.87	53.27	337.93	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	3.51	65.44	336.00	54.96	341.21	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	3.52	65.07	333.98	54.52	339.09	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	3.39	64.20	333.38	54.02	338.67	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	3.17	61.88	332.61	52.32	337.69	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	3.18	61.99	333.30	52.43	338.58	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	3.14	61.67	333.22	52.23	338.73	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	2.84	61.73	299.32	52.23	304.02	21:35	21:35
15-02-2023 00:00:00	3.12	61.88	331.64	52.45	337.16	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	3.13	61.68	333.10	52.27	338.37	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	3.13	61.80	334.90	52.45	340.65	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	3.08	61.70	335.38	52.49	341.21	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	3.11	61.71	336.56	52.47	341.77	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	99.11	63.27	9972.59	53.32	10130.92	717:35	717:35

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 28

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00168989

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x4298

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.20	51.77	17.43	161.430	157.940	160.730	158.800	6.20	6.00	2.7530	24.0	0.000
21.01.23	68.90	51.61	17.29	161.390	158.030	160.850	158.930	6.20	6.00	2.7310	24.0	0.000
22.01.23	69.05	51.79	17.26	161.390	158.020	160.640	158.720	6.20	6.00	2.7230	24.0	0.000
23.01.23	69.23	52.00	17.23	161.610	158.140	160.920	158.980	6.20	6.00	2.7250	24.0	0.000
24.01.23	68.93	51.80	17.13	161.700	158.320	161.180	159.260	6.20	6.00	2.7100	24.0	0.000
25.01.23	68.63	51.49	17.14	161.280	157.920	160.800	158.880	6.20	6.00	2.7050	24.0	0.000
26.01.23	64.67	49.36	15.31	160.920	157.900	160.350	158.550	6.20	6.00	2.4170	24.0	0.000
27.01.23	60.28	46.58	13.70	158.680	156.040	158.600	156.920	6.20	6.00	2.1340	24.0	0.000
28.01.23	59.31	45.93	13.38	158.390	155.750	158.270	156.590	6.20	6.00	2.0810	24.0	0.000
29.01.23	59.12	45.79	13.33	158.540	155.900	158.440	156.890	6.20	6.00	2.0750	24.0	0.000
30.01.23	59.01	45.62	13.39	158.230	155.630	158.260	156.820	6.20	6.00	2.0800	24.0	0.000
31.01.23	59.22	45.78	13.44	159.630	157.020	159.240	157.700	6.20	6.00	2.1080	24.0	0.000
01.02.23	61.38	47.41	13.97	161.690	158.840	161.610	159.930	6.20	6.00	2.2150	24.0	0.000
02.02.23	61.52	47.57	13.95	162.200	159.320	161.810	160.130	6.20	6.00	2.2180	24.0	0.000
03.02.23	61.64	47.76	13.88	160.630	157.760	160.680	159.000	6.20	6.00	2.1900	24.0	0.000
04.02.23	61.79	47.84	13.95	159.640	156.760	159.490	157.810	6.20	6.00	2.1820	24.0	0.000
05.02.23	61.60	47.67	13.93	159.870	157.000	159.800	158.120	6.20	6.00	2.1840	24.0	0.000
06.02.23	63.22	48.53	14.69	159.860	156.930	159.740	157.970	6.20	6.00	2.3020	24.0	0.000
07.02.23	65.41	49.98	15.43	161.540	158.420	161.130	159.210	6.20	6.00	2.4440	24.0	0.000
08.02.23	65.03	49.57	15.46	160.850	157.780	160.290	158.400	6.20	6.00	2.4380	24.0	0.000
09.02.23	64.12	49.17	14.95	160.270	157.260	160.090	158.260	6.20	6.00	2.3490	24.0	0.000
10.02.23	61.84	47.79	14.05	159.270	156.400	159.060	157.380	6.20	6.00	2.1960	24.0	0.000
11.02.23	61.96	47.87	14.09	159.270	156.390	159.090	157.410	6.20	6.00	2.2010	24.0	0.000
12.02.23	61.63	47.73	13.90	158.920	156.130	158.870	157.190	6.20	6.00	2.1660	24.0	0.000
13.02.23	61.69	47.72	13.97	159.000	156.200	158.700	157.020	6.20	6.00	2.1770	24.0	0.000
14.02.23	61.84	47.99	13.85	159.080	156.200	158.940	157.260	6.20	6.00	2.1620	24.0	0.000
15.02.23	61.64	47.86	13.78	159.310	156.500	159.370	157.690	6.20	6.00	2.1570	24.0	0.000
16.02.23	61.78	48.06	13.72	160.330	157.450	159.940	158.260	6.20	6.00	2.1570	24.0	0.000

17.02.23	61.66	48.15	13.51	160.590	157.790	160.350	158.670	6.20	6.00	2.1290	24.0	0.000
18.02.23	61.67	48.09	13.58	160.750	157.870	160.640	158.960	6.20	6.00	2.1440	24.0	0.000
Итого	---	---	---	4806.2	4717.61	4797.8	4745.71	---	---	69.2530	720.0	0.0
Среднее	63.23	48.54	14.68	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	63418.570	62480.199	63474.660	62859.159	670.443	15998.000	0.000
18.02.23 24:00	68224.830	67197.809	68272.539	67604.870	739.696	16718.000	0.000
Итого за период	4806.260	4717.609	4797.879	4745.710	69.253	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.02.2023 09:00:05 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 30

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00284441

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x0D43

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.16	54.20	14.96	198.820	194.530	201.350	198.580	7.00	6.00	2.9120	24.0	0.000
21.01.23	68.86	54.15	14.71	198.760	194.460	201.400	198.700	7.00	6.00	2.8640	24.0	0.000
22.01.23	69.02	54.31	14.71	198.770	194.450	201.440	198.710	7.00	6.00	2.8610	24.0	0.000
23.01.23	69.20	54.44	14.76	198.850	194.530	201.370	198.540	7.00	6.00	2.8720	24.0	0.000
24.01.23	68.89	54.14	14.75	198.990	194.670	201.650	198.970	7.00	6.00	2.8720	24.0	0.000
25.01.23	68.60	53.91	14.69	198.950	194.730	201.530	198.890	7.00	6.00	2.8630	24.0	0.000
26.01.23	64.68	51.64	13.04	198.240	194.440	200.720	198.210	7.00	6.00	2.5360	24.0	0.000
27.01.23	60.28	48.65	11.63	196.220	192.980	198.390	196.230	7.00	6.00	2.2480	24.0	0.000
28.01.23	59.30	47.94	11.36	195.980	192.860	198.150	195.990	7.00	6.00	2.1910	24.0	0.000
29.01.23	59.11	47.81	11.30	195.920	192.800	198.100	195.940	7.00	6.00	2.1800	24.0	0.000
30.01.23	59.00	47.61	11.39	195.940	192.820	198.060	195.900	7.00	6.00	2.1970	24.0	0.000
31.01.23	59.21	47.78	11.43	197.000	193.820	199.200	197.050	7.00	6.00	2.2170	24.0	0.000
01.02.23	61.38	49.39	11.99	199.870	196.480	202.160	199.790	7.00	6.00	2.3550	24.0	0.000
02.02.23	61.52	49.58	11.94	199.930	196.550	202.230	199.830	7.00	6.00	2.3450	24.0	0.000
03.02.23	61.63	49.72	11.91	198.400	195.000	200.710	198.310	7.00	6.00	2.3200	24.0	0.000
04.02.23	61.78	49.81	11.97	197.350	193.990	199.630	197.230	7.00	6.00	2.3230	24.0	0.000
05.02.23	61.59	49.60	11.99	197.430	194.070	199.690	197.290	7.00	6.00	2.3300	24.0	0.000
06.02.23	63.19	50.54	12.65	197.380	193.790	199.800	197.410	7.00	6.00	2.4520	24.0	0.000
07.02.23	65.39	52.05	13.34	199.390	195.550	201.900	199.300	7.00	6.00	2.6090	24.0	0.000
08.02.23	65.01	51.64	13.37	198.090	194.300	200.570	198.060	7.00	6.00	2.5980	24.0	0.000
09.02.23	64.11	51.23	12.88	197.770	194.120	200.230	197.730	7.00	6.00	2.5000	24.0	0.000
10.02.23	61.83	49.76	12.07	196.850	193.490	199.140	196.740	7.00	6.00	2.3390	24.0	0.000
11.02.23	61.94	49.86	12.08	196.530	193.170	198.820	196.420	7.00	6.00	2.3360	24.0	0.000
12.02.23	61.62	49.65	11.97	196.400	193.040	198.730	196.380	7.00	6.00	2.3110	24.0	0.000
13.02.23	61.68	49.68	12.00	196.430	193.070	198.740	196.380	7.00	6.00	2.3190	24.0	0.000
14.02.23	61.82	49.90	11.92	196.240	192.880	198.540	196.140	7.00	6.00	2.2990	24.0	0.000
15.02.23	61.63	49.69	11.94	197.020	193.660	199.330	196.930	7.00	6.00	2.3130	24.0	0.000
16.02.23	61.76	49.91	11.85	198.140	194.760	200.410	198.010	7.00	6.00	2.3090	24.0	0.000

17.02.23	61.65	50.00	11.65	198.250	194.830	200.500	198.100	7.00	6.00	2.2680	24.0	0.000
18.02.23	61.66	49.87	11.79	198.290	194.920	200.600	198.200	7.00	6.00	2.3000	24.0	0.000
Итого	---	---	---	5932.2	5824.76	6003.0	5929.96	---	---	73.4390	720.0	0.0
Среднее	63.21	50.61	12.60	---	---	---	---	7.00	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	21295.540	20954.230	21475.100	21247.710	238.141	4526.000	194.000
18.02.23 24:00	27227.740	26778.989	27478.190	27177.670	311.580	5246.000	194.000
Итого за период	5932.200	5824.759	6003.090	5929.959	73.439	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:34:10 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТВ-7 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 31

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20133745

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0х93ВА

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.03	55.37	13.66	5.20	5.00	н/д	72.446	н/д	70.888	н/д	н/д	0.969	24	0
21.01.23	68.73	55.19	13.54	5.20	5.00	н/д	72.332	н/д	70.788	н/д	н/д	0.959	24	0
22.01.23	68.89	55.37	13.52	5.20	5.00	н/д	72.466	н/д	70.916	н/д	н/д	0.960	24	0
23.01.23	69.07	55.60	13.47	5.20	5.00	н/д	72.712	н/д	71.148	н/д	н/д	0.959	24	0
24.01.23	68.77	55.35	13.41	5.20	5.00	н/д	72.746	н/д	71.194	н/д	н/д	0.956	24	0
25.01.23	68.47	55.14	13.33	5.20	5.00	н/д	72.940	н/д	71.395	н/д	н/д	0.952	24	0
26.01.23	64.55	52.76	11.79	5.20	5.00	н/д	72.520	н/д	71.139	н/д	н/д	0.839	24	0
27.01.23	60.14	49.56	10.57	5.20	5.00	н/д	71.163	н/д	69.979	н/д	н/д	0.740	24	0
28.01.23	59.16	48.73	10.43	5.20	5.00	н/д	70.830	н/д	69.688	н/д	н/д	0.727	24	0
29.01.23	58.97	48.60	10.37	5.20	5.00	н/д	70.583	н/д	69.450	н/д	н/д	0.720	24	0
30.01.23	58.87	48.42	10.45	5.20	5.00	н/д	70.548	н/д	69.419	н/д	н/д	0.726	24	0
31.01.23	59.07	48.68	10.39	5.20	5.00	н/д	70.848	н/д	69.711	н/д	н/д	0.724	24	0
01.02.23	61.25	50.42	10.83	5.20	5.00	н/д	71.707	н/д	70.471	н/д	н/д	0.764	24	0
02.02.23	61.39	50.54	10.85	5.20	5.00	н/д	71.894	н/д	70.651	н/д	н/д	0.767	24	0
03.02.23	61.51	50.74	10.77	5.20	5.00	н/д	71.387	н/д	70.144	н/д	н/д	0.756	24	0
04.02.23	61.66	50.85	10.81	5.20	5.00	н/д	70.962	н/д	69.722	н/д	н/д	0.754	24	0
05.02.23	61.47	50.68	10.80	5.20	5.00	н/д	71.043	н/д	69.809	н/д	н/д	0.754	24	0
06.02.23	63.07	51.62	11.45	5.20	5.00	н/д	70.921	н/д	69.631	н/д	н/д	0.798	24	0
07.02.23	65.27	53.24	12.03	5.20	5.00	н/д	71.242	н/д	69.861	н/д	н/д	0.841	24	0
08.02.23	64.89	52.77	12.12	5.20	5.00	н/д	71.116	н/д	69.750	н/д	н/д	0.846	24	0
09.02.23	64.00	52.40	11.60	5.20	5.00	н/д	70.811	н/д	69.487	н/д	н/д	0.807	24	0
10.02.23	61.71	50.68	11.03	5.20	5.00	н/д	70.252	н/д	69.025	н/д	н/д	0.762	24	0
11.02.23	61.83	50.81	11.02	5.20	5.00	н/д	70.301	н/д	69.069	н/д	н/д	0.761	24	0
12.02.23	61.51	50.66	10.84	5.20	5.00	н/д	70.371	н/д	69.151	н/д	н/д	0.750	24	0
13.02.23	61.57	50.58	10.99	5.20	5.00	н/д	63.271	н/д	62.175	н/д	н/д	0.684	24	0
14.02.23	61.71	50.93	10.78	5.20	5.00	н/д	70.078	н/д	68.851	н/д	н/д	0.742	24	0
15.02.23	61.52	50.67	10.85	5.20	5.00	н/д	70.178	н/д	68.958	н/д	н/д	0.748	24	0

16.02.23	61.65	50.88	10.78	5.20	5.00	н/д	70.537	н/д	69.305	н/д	н/д	0.747	24	0
17.02.23	61.54	50.95	10.59	5.20	5.00	н/д	70.647	н/д	69.418	н/д	н/д	0.735	24	0
18.02.23	61.55	50.93	10.62	5.20	5.00	н/д	71.231	н/д	69.996	н/д	н/д	0.744	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	2130.083	---	2091.189	---	---	23.991	720	0
Среднее	63.12	51.66	11.47	5.20	5.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
19.01.23 24:00	31894.15 5	0.000	0.000	31071.23 8	0.000	0.000	222.092	15420
18.02.23 24:00	34024.23 8	0.000	0.000	33162.42 8	0.000	0.000	246.083	16140
Итого за период	2130.083	0.000	0.000	2091.190	0.000	0.000	23.991	720

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 16:45:26 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/01/23г.-18/02/23г.

Абонент: _____

Договор N: _____

Адрес: ул. Губкина 35

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч

Tхв= 0.00°C

Заводской номер 00166935

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

T3=0

KC=0x6A4D

ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
20/01/23	68.34	50.03	18.31	79.98	78.31	78.36	77.40	0.91	6.30	1.09	1.441	0.045	24	0	
21/01/23	68.03	50.00	18.03	80.21	78.53	78.59	77.63	0.90	6.31	1.09	1.423	0.045	24	0	
22/01/23	68.18	50.30	17.88	80.93	79.25	79.30	78.34	0.91	6.31	1.10	1.423	0.046	24	0	
23/01/23	68.36	50.52	17.84	81.02	79.34	79.38	78.42	0.92	6.31	1.10	1.424	0.046	24	0	
24/01/23	68.07	50.21	17.86	81.05	79.37	79.42	78.46	0.91	6.31	1.10	1.422	0.046	24	0	
25/01/23	67.76	50.15	17.61	81.05	79.37	79.44	78.48	0.89	6.31	1.11	1.405	0.045	24	0	
26/01/23	64.12	48.19	15.93	80.88	79.33	79.38	78.53	0.80	6.28	1.09	1.271	0.038	24	0	
27/01/23	59.58	45.27	14.31	79.68	78.38	78.32	77.60	0.78	6.24	1.09	1.126	0.035	24	0	
28/01/23	58.58	44.46	14.12	79.48	78.28	78.12	77.40	0.88	6.27	1.08	1.109	0.039	24	0	
29/01/23	58.37	44.30	14.07	79.47	78.27	78.12	77.40	0.87	6.27	1.08	1.106	0.038	24	0	
30/01/23	58.27	44.12	14.15	79.45	78.25	78.09	77.37	0.88	6.27	1.08	1.116	0.039	24	0	
31/01/23	58.42	44.27	14.15	79.91	78.68	78.54	77.82	0.86	6.28	1.08	1.118	0.038	24	0	
01/02/23	60.61	45.89	14.72	81.02	79.58	79.59	78.87	0.71	6.33	1.09	1.177	0.032	24	0	
02/02/23	60.76	46.12	14.64	81.27	79.83	79.84	79.12	0.71	6.34	1.09	1.178	0.033	24	0	
03/02/23	60.89	46.23	14.66	80.62	79.18	79.19	78.47	0.71	6.32	1.09	1.168	0.033	24	0	
04/02/23	61.01	46.35	14.66	80.30	78.86	78.88	78.16	0.70	6.31	1.09	1.160	0.032	24	0	
05/02/23	60.85	46.22	14.63	80.57	79.13	79.15	78.43	0.70	6.30	1.08	1.162	0.032	24	0	
06/02/23	62.32	46.97	15.35	80.61	79.17	79.17	78.34	0.83	6.30	1.08	1.218	0.039	24	0	
07/02/23	64.57	48.56	16.01	81.52	79.99	80.01	79.05	0.94	6.32	1.09	1.288	0.046	24	0	
08/02/23	64.24	48.28	15.96	80.91	79.46	79.43	78.49	0.97	6.30	1.09	1.275	0.047	24	0	
09/02/23	63.45	48.01	15.44	80.76	79.29	79.31	78.42	0.87	6.28	1.09	1.230	0.042	24	0	
10/02/23	61.10	46.56	14.54	80.39	78.95	79.03	78.31	0.64	6.29	1.09	1.154	0.030	24	0	
11/02/23	61.20	46.62	14.58	80.55	79.11	79.19	78.47	0.64	6.29	1.09	1.156	0.030	24	0	
12/02/23	60.89	46.46	14.43	80.51	79.07	79.17	78.45	0.62	6.29	1.09	1.145	0.029	24	0	
13/02/23	60.95	46.38	14.57	72.31	71.01	71.09	70.44	0.57	6.32	1.32	1.038	0.026	24	0	*
14/02/23	61.10	46.64	14.46	80.18	78.74	78.83	78.11	0.63	6.29	1.09	1.143	0.029	24	0	
15/02/23	60.89	46.41	14.48	80.50	79.06	79.16	78.44	0.62	6.30	1.09	1.150	0.029	24	0	
16/02/23	61.01	46.64	14.37	81.00	79.56	79.66	78.92	0.64	6.31	1.08	1.151	0.030	24	0	
17/02/23	60.92	46.88	14.04	81.11	79.67	79.77	78.93	0.74	6.32	1.08	1.126	0.035	24	0	
18/02/23	60.94	46.75	14.19	81.36	79.92	80.02	79.21	0.71	6.32	1.09	1.140	0.033	24	0	

Итого:					2408.6		2364.94		2365.5		2341.48		23.46				36.443		1.107		720		0		
Средние:		62.45		47.12		15.33							6.29		1.09										

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 12450ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ТВ-7 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 2

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20134657

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x40EF

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.95	57.41	12.54	6.12	6.12	н/д	204.865	0.000	200.362	0.000	н/д	2.514	24	0
21.01.23	69.88	57.36	12.52	6.12	6.12	н/д	204.830	0.000	200.337	0.000	н/д	2.510	24	0
22.01.23	69.80	57.43	12.37	6.12	6.12	н/д	204.800	0.000	200.319	0.000	н/д	2.479	24	0
23.01.23	69.31	57.12	12.19	6.12	6.12	н/д	204.827	0.000	200.390	0.000	н/д	2.444	24	0
24.01.23	68.02	56.15	11.87	6.12	6.12	н/д	204.840	0.000	200.558	0.000	н/д	2.381	24	0
25.01.23	69.71	57.30	12.41	6.12	6.12	н/д	204.557	0.000	200.093	0.000	н/д	2.484	24	0
26.01.23	65.22	54.43	10.79	6.12	6.12	н/д	204.270	0.000	200.318	0.000	н/д	2.162	24	0
27.01.23	60.35	50.98	9.37	6.12	6.12	н/д	204.643	0.000	201.230	0.000	н/д	1.884	24	0
28.01.23	59.66	50.43	9.23	6.12	6.12	н/д	205.000	0.000	201.650	0.000	н/д	1.860	24	0
29.01.23	59.59	50.39	9.21	6.12	6.12	н/д	205.003	0.000	201.666	0.000	н/д	1.856	24	0
30.01.23	59.45	50.16	9.28	6.12	6.12	н/д	204.935	0.000	201.617	0.000	н/д	1.871	24	0
31.01.23	59.70	50.39	9.31	6.12	6.12	н/д	204.928	0.000	201.565	0.000	н/д	1.877	24	0
01.02.23	59.94	50.55	9.39	6.12	6.12	н/д	204.995	0.000	201.615	0.000	н/д	1.893	24	0
02.02.23	60.84	51.21	9.63	6.12	6.12	н/д	205.037	0.000	201.550	0.000	н/д	1.941	24	0
03.02.23	61.81	52.05	9.77	6.12	6.12	н/д	205.208	0.000	201.622	0.000	н/д	1.969	24	0
04.02.23	61.91	52.12	9.80	6.12	6.12	н/д	205.200	0.000	201.592	0.000	н/д	1.975	24	0
05.02.23	62.12	52.18	9.93	6.12	6.12	н/д	205.095	0.000	201.471	0.000	н/д	2.001	24	0
06.02.23	63.73	53.18	10.55	6.12	6.12	н/д	205.092	0.000	201.287	0.000	н/д	2.123	24	0
07.02.23	65.56	54.52	11.04	6.12	6.12	н/д	205.307	0.000	201.306	0.000	н/д	2.224	24	0
08.02.23	66.04	54.77	11.27	6.12	6.12	н/д	205.353	0.000	201.286	0.000	н/д	2.268	24	0
09.02.23	63.66	53.32	10.34	6.12	6.12	н/д	205.223	0.000	201.435	0.000	н/д	2.083	24	0
10.02.23	61.67	51.89	9.78	6.12	6.12	н/д	205.467	0.000	201.896	0.000	н/д	1.974	24	0
11.02.23	61.89	52.06	9.83	6.12	6.12	н/д	205.155	0.000	201.557	0.000	н/д	1.981	24	0
12.02.23	61.75	52.02	9.74	6.12	6.12	н/д	205.128	0.000	201.546	0.000	н/д	1.963	24	0
13.02.23	61.82	52.08	9.74	6.12	6.12	н/д	205.155	0.000	201.566	0.000	н/д	1.964	24	0
14.02.23	61.78	52.13	9.65	6.12	6.12	н/д	205.208	0.000	201.617	0.000	н/д	1.946	24	0
15.02.23	61.82	52.04	9.78	6.12	6.12	н/д	205.368	0.000	201.777	0.000	н/д	1.973	24	0

16.02.23	61.87	52.17	9.69	6.12	6.12	н/д	205.622	0.000	202.024	0.000	н/д	1.958	24	0
17.02.23	61.90	52.27	9.63	6.12	6.12	н/д	205.830	0.000	202.225	0.000	н/д	1.947	24	0
18.02.23	61.39	51.76	9.64	6.12	6.12	н/д	205.717	0.000	202.170	0.000	н/д	1.949	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	6152.658	0.000	6039.647	0.000	---	62.454	720	0
Среднее	63.40	53.06	10.34	6.12	6.12	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
19.01.23 24:00	111269.0 57	0.000	0.000	109355.6 97	0.000	0.000	600.692	10728
18.02.23 24:00	117421.7 15	0.000	0.000	115395.3 45	0.000	0.000	663.149	11448
Итого за период	6152.658	0.000	0.000	6039.648	0.000	0.000	62.457	720

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 16:45:36 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТВ-7 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 4

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20140353

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0хС817

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.28	55.31	13.97	4.80	4.53	н/д	47.004	47.605	45.988	46.930	н/д	0.643	24	0
21.01.23	69.24	55.37	13.87	4.80	4.53	н/д	46.997	47.605	45.981	46.930	н/д	0.638	24	0
22.01.23	69.22	55.51	13.72	4.80	4.53	н/д	46.998	47.608	45.985	46.930	н/д	0.631	24	0
23.01.23	68.68	55.01	13.67	4.79	4.53	н/д	47.000	47.616	46.000	46.947	н/д	0.629	24	0
24.01.23	67.44	54.17	13.27	4.79	4.53	н/д	47.011	47.639	46.042	46.992	н/д	0.611	24	0
25.01.23	69.05	55.28	13.77	4.79	4.53	н/д	46.940	47.554	45.932	46.881	н/д	0.633	24	0
26.01.23	65.28	53.11	12.17	4.78	4.52	н/д	46.843	47.506	45.934	46.883	н/д	0.559	24	0
27.01.23	60.06	49.58	10.48	4.79	4.53	н/д	46.823	47.538	46.047	46.997	н/д	0.483	24	0
28.01.23	59.17	48.84	10.33	4.79	4.53	н/д	46.902	47.615	46.145	47.091	н/д	0.477	24	0
29.01.23	59.13	48.73	10.40	4.80	4.53	н/д	46.908	47.616	46.153	47.093	н/д	0.480	24	0
30.01.23	58.93	48.53	10.40	4.94	4.68	н/д	46.890	47.593	46.140	47.076	н/д	0.480	24	0
31.01.23	59.20	48.74	10.45	5.05	4.78	н/д	46.892	47.593	46.136	47.072	н/д	0.482	24	0
01.02.23	59.43	48.89	10.54	5.03	4.76	н/д	46.909	47.607	46.147	47.082	н/д	0.487	24	0
02.02.23	60.23	49.42	10.81	4.94	4.67	н/д	46.940	47.651	46.156	47.113	н/д	0.499	24	0
03.02.23	61.24	50.35	10.89	4.80	4.54	н/д	47.002	47.716	46.193	47.155	н/д	0.503	24	0
04.02.23	61.38	50.49	10.90	4.80	4.53	н/д	47.003	47.722	46.191	47.158	н/д	0.504	24	0
05.02.23	61.61	50.46	11.15	4.81	4.54	н/д	46.997	47.712	46.178	47.150	н/д	0.515	24	0
06.02.23	62.81	51.01	11.80	4.82	4.54	н/д	46.419	47.109	45.583	46.540	н/д	0.538	24	0
07.02.23	64.99	52.26	12.73	4.84	4.54	н/д	45.409	46.056	44.536	45.472	н/д	0.567	24	0
08.02.23	65.40	52.45	12.95	4.83	4.54	н/д	45.405	46.048	44.523	45.463	н/д	0.577	24	0
09.02.23	63.45	51.38	12.07	4.84	4.54	н/д	45.340	46.018	44.510	45.457	н/д	0.537	24	0
10.02.23	61.12	49.78	11.34	4.83	4.54	н/д	45.357	46.057	44.580	45.528	н/д	0.506	24	0
11.02.23	61.34	50.02	11.32	4.83	4.54	н/д	45.292	45.981	44.509	45.448	н/д	0.504	24	0
12.02.23	61.23	50.00	11.23	4.84	4.54	н/д	45.301	45.986	44.522	45.454	н/д	0.500	24	0
13.02.23	61.27	49.96	11.32	4.84	4.54	н/д	45.305	45.991	44.525	45.461	н/д	0.504	24	0
14.02.23	61.25	50.16	11.08	4.84	4.54	н/д	45.301	45.992	44.522	45.456	н/д	0.494	24	0
15.02.23	61.29	49.91	11.37	4.84	4.54	н/д	45.335	46.020	44.554	45.490	н/д	0.507	24	0

16.02.23	61.30	50.00	11.30	4.84	4.54	н/д	45.379	46.065	44.597	45.531	н/д	0.504	24	0
17.02.23	61.41	50.16	11.25	4.84	4.54	н/д	45.413	46.106	44.626	45.570	н/д	0.502	24	0
18.02.23	60.90	49.60	11.30	4.84	4.54	н/д	45.401	46.090	44.628	45.566	н/д	0.504	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	1388.716	1409.015	1363.563	1391.916	---	15.998	720	0
Среднее	62.88	51.16	11.73	4.84	4.56	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
19.01.23 24:00	8759.379	8939.353	0.000	8643.266	8847.436	0.000	51.252	5199
18.02.23 24:00	10148.09 5	10348.36 8	0.000	10006.83 2	10239.35 3	0.000	67.253	5919
Итого за период	1388.716	1409.015	0.000	1363.566	1391.917	0.000	16.001	720

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:34:16 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/01/23г.-18/02/23г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Девонская 6 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 М сет. воды = _____ т.сут МГВС = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тхв = 0.00 °С G3 max = 60.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00170287 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x63B0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	M1	v2	M2	v3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	VHP	BOC	HC
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
20/01/23	69.89	59.83	10.06	328.88	321.69	317.48	312.22	0.00	9.47	6.17	5.51	3.236	0.566	24	0	*
21/01/23	69.82	59.82	10.00	328.81	321.61	317.44	312.17	0.00	9.44	6.17	5.52	3.219	0.564	24	0	*
22/01/23	69.78	59.86	9.92	328.82	321.60	317.42	312.14	0.00	9.46	6.17	5.52	3.191	0.566	24	0	*
23/01/23	69.25	59.53	9.72	328.86	321.77	317.53	312.33	0.00	9.44	6.17	5.51	3.134	0.561	24	0	*
24/01/23	67.98	58.46	9.52	328.95	322.11	317.71	312.68	0.00	9.43	6.17	5.51	3.069	0.551	24	0	*
25/01/23	69.64	59.69	9.95	328.41	321.24	317.05	311.82	0.00	9.42	6.17	5.51	3.203	0.562	24	0	*
26/01/23	65.45	56.80	8.65	328.05	321.69	317.07	312.33	0.00	9.36	6.15	5.49	2.782	0.531	24	0	*
27/01/23	60.36	52.94	7.42	328.55	323.08	318.01	313.84	0.00	9.24	6.16	5.49	2.399	0.489	24	0	*
28/01/23	59.58	52.30	7.28	329.16	323.85	318.70	314.62	0.00	9.23	6.16	5.49	2.355	0.482	24	0	*
29/01/23	59.53	52.26	7.27	329.18	323.84	318.70	314.62	0.00	9.22	6.17	5.49	2.353	0.481	24	0	*
30/01/23	59.36	52.04	7.32	329.03	323.73	318.64	314.56	0.00	9.17	6.32	5.64	2.368	0.477	24	0	*
31/01/23	59.62	52.25	7.37	329.02	323.70	318.57	314.49	0.00	9.21	6.41	5.74	2.387	0.481	24	0	*
01/02/23	59.87	52.41	7.46	329.05	323.60	318.60	314.52	0.00	9.08	6.39	5.72	2.413	0.476	24	0	*
02/02/23	60.73	53.08	7.65	329.08	323.52	318.62	314.41	0.00	9.11	6.30	5.62	2.473	0.483	24	0	*
03/02/23	61.72	53.95	7.77	329.35	323.59	318.77	314.45	0.00	9.14	6.17	5.50	2.518	0.493	24	0	*
04/02/23	61.84	54.09	7.75	329.34	323.58	318.77	314.45	0.00	9.13	6.17	5.49	2.507	0.493	24	0	*
05/02/23	62.06	54.23	7.83	329.20	323.44	318.66	314.34	0.00	9.10	6.18	5.50	2.533	0.493	24	0	*
06/02/23	63.52	55.25	8.27	329.10	323.03	318.39	313.86	0.00	9.17	6.18	5.50	2.671	0.506	24	0	*
07/02/23	65.51	56.81	8.70	329.47	323.05	318.61	313.85	0.00	9.20	6.18	5.51	2.812	0.522	24	0	*
08/02/23	65.97	57.04	8.93	329.51	323.03	318.60	313.80	0.00	9.23	6.18	5.51	2.886	0.526	24	0	*
09/02/23	63.75	55.52	8.23	329.36	323.28	318.59	314.05	0.00	9.23	6.18	5.51	2.664	0.512	24	0	*
10/02/23	61.59	53.85	7.74	329.74	323.98	319.09	314.77	0.00	9.21	6.18	5.49	2.509	0.496	24	0	*
11/02/23	61.81	54.05	7.76	329.21	323.45	318.65	314.33	0.00	9.12	6.17	5.50	2.512	0.493	24	0	*
12/02/23	61.69	54.04	7.65	329.18	323.43	318.64	314.32	0.00	9.11	6.18	5.50	2.477	0.492	24	0	*
13/02/23	61.75	54.07	7.68	329.24	323.48	318.64	314.32	0.00	9.16	6.18	5.50	2.488	0.495	24	0	*
14/02/23	61.71	54.10	7.61	329.26	323.50	318.67	314.35	0.00	9.15	6.18	5.50	2.465	0.495	24	0	*
15/02/23	61.75	54.07	7.68	329.47	323.71	318.87	314.55	0.00	9.16	6.18	5.50	2.485	0.495	24	0	*
16/02/23	61.78	54.14	7.64	329.84	324.08	319.21	314.89	0.00	9.19	6.18	5.50	2.477	0.497	24	0	*
17/02/23	61.86	54.28	7.58	330.10	324.32	319.47	315.10	0.00	9.22	6.18	5.50	2.460	0.500	24	0	*
18/02/23	61.34	53.81	7.53	329.99	324.30	319.40	315.08	0.00	9.22	6.18	5.50	2.441	0.496	24	0	*
Итого:				9875.2	9694.28	9552.5	9417.26	0.00	277.02			79.487	15.274	720	0	
Средние:	63.35	55.15	8.19							6.19	5.52					

Период нормальной работы 720ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 23416ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 8

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166102

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xB270

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.14	55.43	14.71	172.790	168.950	171.650	169.250	6.22	5.48	2.4870	24.0	0.000
21.01.23	70.08	55.48	14.60	172.780	168.940	171.620	169.220	6.22	5.48	2.4680	24.0	0.000
22.01.23	70.04	55.51	14.53	172.700	168.860	171.610	169.210	6.22	5.48	2.4580	24.0	0.000
23.01.23	69.51	55.19	14.32	172.750	168.970	171.610	169.210	6.22	5.48	2.4170	24.0	0.000
24.01.23	68.25	54.29	13.96	172.750	169.100	171.850	169.520	6.22	5.48	2.3630	24.0	0.000
25.01.23	69.90	55.30	14.60	172.480	168.640	171.430	169.030	6.21	5.48	2.4660	24.0	0.000
26.01.23	65.84	52.94	12.90	172.100	168.680	171.300	169.040	6.21	5.47	2.1770	24.0	0.000
27.01.23	60.67	49.55	11.12	172.130	169.180	171.840	169.850	6.22	5.48	1.8820	24.0	0.000
28.01.23	59.85	48.95	10.90	172.390	169.510	172.090	170.170	6.22	5.48	1.8490	24.0	0.000
29.01.23	59.81	48.91	10.90	172.330	169.450	172.100	170.180	6.23	5.48	1.8450	24.0	0.000
30.01.23	59.63	48.68	10.95	172.310	169.430	172.020	170.100	6.37	5.63	1.8540	24.0	0.000
31.01.23	59.89	48.90	10.99	172.300	169.420	171.960	170.040	6.47	5.73	1.8610	24.0	0.000
01.02.23	60.13	49.08	11.05	172.300	169.420	172.000	170.080	6.45	5.71	1.8710	24.0	0.000
02.02.23	60.97	49.64	11.33	172.440	169.480	172.110	170.130	6.36	5.61	1.9190	24.0	0.000
03.02.23	61.98	50.48	11.50	172.660	169.550	172.220	170.080	6.23	5.49	1.9500	24.0	0.000
04.02.23	62.10	50.60	11.50	172.650	169.540	172.280	170.120	6.23	5.48	1.9500	24.0	0.000
05.02.23	62.33	50.70	11.63	172.700	169.580	172.140	169.980	6.23	5.49	1.9700	24.0	0.000
06.02.23	63.71	51.53	12.18	172.670	169.470	172.160	170.030	6.23	5.49	2.0640	24.0	0.000
07.02.23	65.79	52.93	12.86	173.040	169.690	172.290	170.080	6.24	5.49	2.1790	24.0	0.000
08.02.23	66.24	53.13	13.11	173.120	169.760	172.330	170.100	6.23	5.49	2.2250	24.0	0.000
09.02.23	64.10	51.93	12.17	172.950	169.660	172.270	170.010	6.24	5.49	2.0660	24.0	0.000
10.02.23	61.84	50.06	11.78	158.740	155.880	158.610	156.670	6.24	5.48	1.8330	24.0	0.000
11.02.23	62.08	50.65	11.43	172.440	169.320	172.090	169.930	6.23	5.49	1.9330	24.0	0.000
12.02.23	61.96	50.59	11.37	172.510	169.480	172.070	169.970	6.24	5.49	1.9270	24.0	0.000
13.02.23	62.02	50.63	11.39	172.570	169.460	172.110	169.950	6.23	5.49	1.9280	24.0	0.000
14.02.23	61.97	50.76	11.21	172.650	169.540	172.170	170.010	6.24	5.49	1.9030	24.0	0.000
15.02.23	62.02	50.73	11.29	172.710	169.600	172.240	170.080	6.24	5.49	1.9120	24.0	0.000
16.02.23	62.04	50.79	11.25	172.920	169.800	172.450	170.290	6.24	5.49	1.9070	24.0	0.000

17.02.23	62.13	51.00	11.13	173.130	170.050	172.640	170.500	6.24	5.49	1.8920	24.0	0.000
18.02.23	61.61	50.57	11.04	172.980	170.000	172.560	170.400	6.24	5.49	1.8790	24.0	0.000
Итого	---	---	---	5164.9	5068.41	5147.8	5083.23	---	---	61.4350	720.0	0.0
Среднее	63.62	51.49	12.12	---	---	---	---	6.25	5.51	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	86516.630	85184.250	77397.569	76595.800	918.493	20411.000	0.000
18.02.23 24:00	91681.620	90252.659	82545.390	81679.029	979.928	21131.000	0.000
Итого за период	5164.989	5068.409	5147.820	5083.228	61.435	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:35:59 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/01/23г.-18/02/23г.

Абонент:Девонская 10/15

Адрес:Девонская 10/15

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20139264, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x9963

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.01.23 23	68.76	53.95	14.81	4.77	4.63	134.700	131.829	1.953	0.000 <	24	0	
21.01.23 23	68.72	54.00	14.72	4.77	4.64	134.100	131.252	1.932	0.000 <	24	0	
22.01.23 23	68.70	54.07	14.63	4.77	4.64	134.077	131.223	1.921	0.000 <	24	0	
23.01.23 23	68.15	53.72	14.43	4.76	4.63	133.883	131.074	1.892	0.000 <	24	0	
24.01.23 23	66.92	52.86	14.06	4.76	4.63	133.867	131.149	1.845	0.000 <	24	0	
25.01.23 23	68.53	53.75	14.78	4.76	4.63	134.030	131.191	1.940	0.000 <	24	0	
26.01.23 23	64.75	51.62	13.13	4.76	4.62	133.665	131.109	1.722	0.000 <	24	0	
27.01.23 23	59.55	48.46	11.09	4.77	4.63	137.337	135.092	1.499	0.000 <	24	0	
28.01.23 23	58.66	47.97	10.69	4.78	4.62	140.208	137.981	1.475	0.000 <	24	0	
29.01.23 23	58.67	47.96	10.71	4.78	4.63	140.240	138.016	1.478	0.000 <	24	0	
30.01.23 23	58.48	47.66	10.81	4.93	4.77	140.025	137.819	1.491	0.000 <	24	0	
31.01.23 23	58.74	47.88	10.86	5.03	4.87	140.295	138.067	1.499	0.000 <	24	0	
01.02.23 23	58.98	48.12	10.85	5.01	4.86	140.080	137.841	1.496	0.000 <	24	0	
02.02.23 23	59.78	48.67	11.11	4.92	4.77	140.217	137.921	1.532	0.000 <	24	0	
03.02.23 23	60.77	49.53	11.25	4.79	4.63	140.255	137.876	1.551	0.000 <	24	0	
04.02.23 23	60.91	49.71	11.21	4.78	4.63	140.272	137.887	1.546	0.000 <	24	0	
05.02.23 23	61.14	49.74	11.40	4.79	4.63	140.160	137.760	1.571	0.000 <	24	0	
06.02.23 23	62.38	50.50	11.89	4.79	4.63	140.295	137.802	1.638	0.000 <	24	0	
07.02.23 23	64.53	51.90	12.63	4.79	4.64	140.398	137.737	1.741	0.000 <	24	0	
08.02.23 23	64.94	52.01	12.94	4.78	4.63	140.685	137.981	1.786	0.000 <	24	0	
09.02.23 23	62.98	50.88	12.10	4.79	4.64	140.678	138.124	1.673	0.000 <	24	0	
10.02.23 23	60.67	49.41	11.26	4.79	4.63	140.195	137.824	1.552	0.000 <	24	0	
11.02.23 23	60.89	49.62	11.27	4.79	4.63	140.180	137.794	1.553	0.000 <	24	0	
12.02.23 23	60.77	49.58	11.19	4.79	4.63	140.208	137.837	1.542	0.000 <	24	0	
13.02.23 23	60.82	49.63	11.19	4.79	4.63	139.992	137.615	1.540	0.000 <	24	0	
14.02.23 23	60.79	49.76	11.04	4.79	4.63	140.223	137.845	1.522	0.000 <	24	0	
15.02.23 23	60.84	49.66	11.18	4.79	4.63	140.092	137.710	1.540	0.000 <	24	0	
16.02.23 23	60.85	49.72	11.13	4.79	4.64	140.500	138.112	1.537	0.000 <	24	0	
17.02.23 23	60.95	50.00	10.95	4.79	4.64	140.867	138.463	1.517	0.000 <	24	0	
18.02.23 23	60.46	49.51	10.95	4.79	4.64	140.348	137.988	1.511	0.000 <	24	0	
Итого/Средн	62.34	50.36	11.98	4.81	4.66	4162.072	4087.919	48.997	0.000	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
19.01.23 23	28975.148	28130.837	226.806	0.000	7754	31
18.02.23 23	33137.220	32218.756	275.803	0.000	8474	31
Итого	4162.073	4087.919	48.997	0.000	720	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Взлет-024М ТС 1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 10а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024М

№ ПУ 1304498

Тхв (°С): 0.0

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	70.11	47.02	23.09	144.5541	146.3248	-1.7708	0.48	0.46	147.8180	147.8708	-0.0528	3.3339	24.00
21.01.23	70.08	46.96	23.12	143.9576	145.7219	-1.7644	0.48	0.46	147.2054	147.2574	-0.0520	3.3249	24.00
22.01.23	70.08	47.11	22.97	144.0060	145.7509	-1.7449	0.48	0.46	147.2550	147.2966	-0.0416	3.3038	24.00
23.01.23	69.50	46.99	22.51	143.8881	145.6461	-1.7580	0.48	0.46	147.0854	147.1828	-0.0974	3.2361	24.00
24.01.23	68.25	46.22	22.03	143.9736	145.7311	-1.7575	0.48	0.46	147.0696	147.2204	-0.1508	3.1677	24.00
25.01.23	69.89	46.86	23.03	143.9266	145.6747	-1.7481	0.48	0.46	147.1573	147.2036	-0.0462	3.3105	24.00
26.01.23	66.22	45.51	20.71	143.9757	145.7300	-1.7544	0.48	0.46	146.9053	147.1748	-0.2694	2.9785	24.00
27.01.23	60.79	43.29	17.50	147.3763	149.2261	-1.8498	0.48	0.46	149.9244	150.5642	-0.6398	2.5731	24.00
28.01.23	59.80	42.97	16.83	150.2653	152.1667	-1.9013	0.48	0.46	152.7848	153.5112	-0.7264	2.5250	24.00
29.01.23	59.81	43.06	16.75	150.2744	152.1801	-1.9057	0.48	0.46	152.7950	153.5306	-0.7356	2.5130	24.00
30.01.23	59.60	42.80	16.80	150.1178	152.0259	-1.9081	0.50	0.48	152.6186	153.3578	-0.7392	2.5188	24.00
31.01.23	59.87	42.94	16.93	150.2784	152.1845	-1.9061	0.51	0.49	152.8026	153.5260	-0.7234	2.5405	24.00
01.02.23	60.11	43.07	17.04	150.1426	152.0597	-1.9171	0.51	0.48	152.6836	153.4080	-0.7244	2.5554	24.00
02.02.23	60.91	43.42	17.49	150.1659	152.0638	-1.8979	0.50	0.48	152.7728	153.4352	-0.6624	2.6230	24.00
03.02.23	61.94	44.09	17.85	150.1540	152.0441	-1.8901	0.48	0.46	152.8444	153.4586	-0.6142	2.6762	24.00
04.02.23	62.10	44.23	17.87	150.1500	152.0374	-1.8875	0.48	0.46	152.8534	153.4606	-0.6071	2.6798	24.00
05.02.23	62.34	44.32	18.02	149.9718	151.8460	-1.8742	0.48	0.46	152.6914	153.2730	-0.5816	2.6989	24.00
06.02.23	63.49	44.76	18.73	150.0796	151.9409	-1.8613	0.48	0.46	152.8982	153.3978	-0.4996	2.8076	24.00
07.02.23	65.81	45.92	19.89	150.1670	152.0163	-1.8493	0.48	0.46	153.1812	153.5492	-0.3680	2.9830	24.00
08.02.23	66.20	45.99	20.21	150.1758	152.0342	-1.8583	0.48	0.46	153.2238	153.5716	-0.3478	3.0324	24.00
09.02.23	64.32	45.32	19.00	150.1500	152.0128	-1.8628	0.48	0.46	153.0394	153.5066	-0.4672	2.8493	24.00
10.02.23	61.84	44.13	17.71	150.0972	151.9789	-1.8817	0.48	0.46	152.7786	153.3956	-0.6169	2.6540	24.00
11.02.23	62.08	44.34	17.74	150.1004	151.9767	-1.8764	0.48	0.46	152.8008	153.4066	-0.6058	2.6580	24.00
12.02.23	61.96	44.40	17.56	150.1598	152.0296	-1.8698	0.48	0.46	152.8518	153.4634	-0.6116	2.6336	24.00
13.02.23	62.01	44.39	17.62	149.9630	151.8411	-1.8781	0.48	0.46	152.6558	153.2730	-0.6172	2.6384	24.00
14.02.23	61.98	44.58	17.40	150.1717	152.0522	-1.8805	0.48	0.46	152.8656	153.4984	-0.6328	2.6085	24.00

15.02.23	62.03	44.49	17.54	150.1629	152.0395	-1.8766	0.48	0.46	152.8604	153.4792	-0.6188	2.6302	24.00
16.02.23	62.03	44.55	17.48	150.4708	152.3576	-1.8868	0.48	0.46	153.1740	153.8046	-0.6306	2.6259	24.00
17.02.23	62.15	44.86	17.29	150.8493	152.7428	-1.8935	0.48	0.46	153.5692	154.2134	-0.6442	2.6040	24.00
18.02.23	61.64	44.48	17.16	150.6127	152.4910	-1.8783	0.48	0.46	153.2868	153.9344	-0.6476	2.5814	24.00
Итого	---	---	---	4460.338	4515.928	-55.589	---	---	4544.453	4559.225	-14.772	83.865	720.00
Среднее	63.63	44.77	18.86	---	---	---	0.5	0.5	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
19.01.23 24:00	-516.962	687.079
18.02.23 24:00	-572.551	770.945
Итого за период	-55.589	83.866

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:34:39 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 12а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169009

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x8691

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.09	54.05	16.04	241.730	236.450	238.560	235.310	5.73	5.63	3.7900	24.0	0.000
21.01.23	70.04	54.07	15.97	240.810	235.530	237.650	234.420	5.73	5.63	3.7610	24.0	0.000
22.01.23	70.00	54.21	15.79	240.780	235.500	237.750	234.440	5.73	5.63	3.7140	24.0	0.000
23.01.23	69.47	53.97	15.50	240.410	235.210	237.540	234.260	5.73	5.63	3.6430	24.0	0.000
24.01.23	68.19	53.05	15.14	240.610	235.570	237.650	234.510	5.73	5.63	3.5650	24.0	0.000
25.01.23	69.85	54.01	15.84	240.670	235.390	237.550	234.330	5.73	5.62	3.7280	24.0	0.000
26.01.23	65.81	51.84	13.97	240.260	235.520	237.500	234.520	5.72	5.62	3.2890	24.0	0.000
27.01.23	60.60	48.83	11.77	245.960	241.790	243.590	240.940	5.74	5.62	2.8390	24.0	0.000
28.01.23	59.74	48.36	11.38	250.460	246.380	248.050	245.410	5.74	5.62	2.8000	24.0	0.000
29.01.23	59.74	48.42	11.32	250.610	246.530	248.240	245.600	5.74	5.62	2.7840	24.0	0.000
30.01.23	59.55	48.21	11.34	250.710	246.620	248.340	245.680	5.89	5.77	2.7940	24.0	0.000
31.01.23	59.82	48.37	11.45	251.050	246.970	248.700	246.060	5.99	5.86	2.8230	24.0	0.000
01.02.23	60.07	48.53	11.54	250.860	246.770	248.360	245.720	5.97	5.85	2.8440	24.0	0.000
02.02.23	60.91	49.07	11.84	251.010	246.770	248.530	245.750	5.88	5.75	2.9190	24.0	0.000
03.02.23	61.92	49.89	12.03	251.100	246.780	248.560	245.680	5.75	5.62	2.9680	24.0	0.000
04.02.23	62.05	50.03	12.02	251.140	246.710	248.570	245.690	5.74	5.62	2.9620	24.0	0.000
05.02.23	62.28	50.10	12.18	250.870	246.340	248.270	245.390	5.75	5.63	2.9970	24.0	0.000
06.02.23	63.64	50.89	12.75	250.900	246.260	248.230	245.230	5.75	5.63	3.1380	24.0	0.000
07.02.23	65.74	52.28	13.46	251.250	246.280	248.350	245.230	5.75	5.63	3.3130	24.0	0.000
08.02.23	66.18	52.40	13.78	251.580	246.540	248.600	245.480	5.75	5.62	3.3960	24.0	0.000
09.02.23	64.06	51.27	12.79	251.500	246.830	248.650	245.610	5.75	5.63	3.1550	24.0	0.000
10.02.23	61.79	49.79	12.00	251.060	246.740	248.600	245.720	5.75	5.63	2.9580	24.0	0.000
11.02.23	62.03	49.94	12.09	251.050	246.660	248.530	245.650	5.75	5.63	2.9760	24.0	0.000
12.02.23	61.91	49.94	11.97	251.030	246.620	248.560	245.680	5.75	5.63	2.9460	24.0	0.000
13.02.23	61.96	50.02	11.94	250.680	246.360	248.290	245.410	5.75	5.63	2.9380	24.0	0.000
14.02.23	61.92	50.11	11.81	251.000	246.680	248.630	245.750	5.75	5.63	2.9120	24.0	0.000
15.02.23	61.97	50.09	11.88	250.900	246.540	248.450	245.570	5.75	5.63	2.9270	24.0	0.000
16.02.23	61.99	50.17	11.82	251.360	246.990	248.890	246.010	5.76	5.63	2.9140	24.0	0.000

17.02.23	62.08	50.37	11.71	251.850	247.400	249.470	246.520	5.76	5.63	2.8940	24.0	0.000
18.02.23	61.56	49.88	11.68	251.480	247.150	249.100	246.220	5.76	5.63	2.8820	24.0	0.000
Итого	---	---	---	7454.6	7317.88	7375.7	7287.79	---	---	93.5690	720.0	0.0
Среднее	63.56	50.73	12.82	---	---	---	---	5.77	5.65	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	810.450	793.430	800.370	789.700	11.992	81.000	0.000
18.02.23 24:00	8022.010	7872.859	7935.780	7840.120	102.329	777.000	0.000
Итого за период	7211.560	7079.429	7135.410	7050.420	90.337	696.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:41:47 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Месячный отчет о работе системы теплоснабжения

Адрес: РБ, г. Октябрьский, ул. Девонская д.14

Тепловычислитель СПТ941.20; Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=92230
 Схема учета СП=3

Сутки, час	НС	Время счета Тн	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q	
			t1	P1	M1	t2	P2	M2			
20.01.23	00:00	-	24.00	69.45	0.600	141.249	55.12	0.600	139.110	0.000	2.023
21.01.23	00:00	-	24.00	69.71	0.600	140.103	55.14	0.600	137.807	0.000	2.038
22.01.23	00:00	-	24.00	69.65	0.600	139.369	55.14	0.600	137.078	0.000	2.021
23.01.23	00:00	-	24.00	69.62	0.600	139.323	55.23	0.600	137.091	0.000	2.003
24.01.23	00:00	-	24.00	69.09	0.600	139.145	54.92	0.600	136.841	0.000	1.970
25.01.23	00:00	-	24.00	67.82	0.600	139.210	53.93	0.600	137.014	0.000	1.931
26.01.23	00:00	-	24.00	69.47	0.600	138.993	54.95	0.600	136.731	0.000	2.017
27.01.23	00:00	-	24.00	65.50	0.600	138.972	52.71	0.600	136.919	0.000	1.775
28.01.23	00:00	-	24.00	60.30	0.600	142.525	49.48	0.600	140.938	0.000	1.540
29.01.23	00:00	-	24.00	59.44	0.600	145.591	48.96	0.600	144.105	0.000	1.523
30.01.23	00:00	-	24.00	59.44	0.600	145.458	48.96	0.600	144.199	0.000	1.521
31.01.23	00:00	-	24.00	59.25	0.600	145.216	48.70	0.600	143.880	0.000	1.529
01.02.23	00:00	-	24.00	59.52	0.600	145.004	48.95	0.600	143.790	0.000	1.530
02.02.23	00:00	-	24.00	59.76	0.600	144.509	49.14	0.600	143.278	0.000	1.532
03.02.23	00:00	-	24.00	60.59	0.600	144.716	49.68	0.600	143.218	0.000	1.577
04.02.23	00:00	-	24.00	61.60	0.600	144.959	50.55	0.600	143.567	0.000	1.599
05.02.23	00:00	-	24.00	61.73	0.600	144.924	50.67	0.600	143.317	0.000	1.599
06.02.23	00:00	-	24.00	61.95	0.600	144.833	50.76	0.600	143.059	0.000	1.618
07.02.23	00:00	-	24.00	63.29	0.600	145.066	51.53	0.600	143.180	0.000	1.702
08.02.23	00:00	-	24.00	65.38	0.600	145.455	53.02	0.600	143.495	0.000	1.797
09.02.23	00:00	-	24.00	65.82	0.600	145.449	53.14	0.600	143.200	0.000	1.842
10.02.23	00:00	-	24.00	63.74	0.600	145.530	52.05	0.600	143.254	0.000	1.700
11.02.23	00:00	-	24.00	61.47	0.600	145.568	50.52	0.600	143.623	0.000	1.591
12.02.23	00:00	-	24.00	61.71	0.600	145.176	50.68	0.600	143.301	0.000	1.598
13.02.23	00:00	-	24.00	61.59	0.600	145.028	50.61	0.600	143.256	0.000	1.589
14.02.23	00:00	-	24.00	61.64	0.600	144.705	50.71	0.600	143.077	0.000	1.579
15.02.23	00:00	-	24.00	61.60	0.600	144.934	50.83	0.600	143.360	0.000	1.558
16.02.23	00:00	-	24.00	61.65	0.600	144.999	50.70	0.600	143.493	0.000	1.585
17.02.23	00:00	-	24.00	61.67	0.600	145.794	50.77	0.600	144.214	0.000	1.586
18.02.23	00:00	-	24.00	61.76	0.600	146.071	51.03	0.600	144.469	0.000	1.565
ИТОГО			720.00	63.51	0.600	4307.873	51.62	0.600	4253.864	0.000	51.041
			ч	°C	МПа	т	°C	МПа	т	т	Гкал

Ответственный за учет _____ Начальник СПОКПУ Морозов И.Е.
 Дата _____

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 15

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169016

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0хДА41

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.04	54.39	15.65	114.240	111.730	114.240	112.650	5.04	6.70	1.7450	24.0	0.000
21.01.23	69.98	54.43	15.55	114.100	111.580	114.100	112.510	5.04	6.70	1.7280	24.0	0.000
22.01.23	69.94	54.50	15.44	112.920	110.470	112.920	111.300	5.05	6.70	1.7010	24.0	0.000
23.01.23	69.41	54.25	15.16	113.930	111.480	113.930	112.330	5.04	6.70	1.6860	24.0	0.000
24.01.23	68.13	53.31	14.82	114.150	111.770	114.150	112.610	5.04	6.70	1.6520	24.0	0.000
25.01.23	69.80	54.27	15.53	114.040	111.610	114.040	112.470	5.04	6.70	1.7270	24.0	0.000
26.01.23	65.64	51.88	13.76	114.000	111.810	114.000	112.580	5.04	6.70	1.5330	24.0	0.000
27.01.23	60.51	48.56	11.95	114.000	112.080	114.000	112.800	5.04	6.70	1.3340	24.0	0.000
28.01.23	59.72	47.89	11.83	114.150	112.230	114.150	112.950	5.05	6.70	1.3200	24.0	0.000
29.01.23	59.67	47.93	11.74	114.130	112.210	114.130	112.930	5.04	6.70	1.3130	24.0	0.000
30.01.23	59.50	47.67	11.83	114.260	112.340	114.260	113.060	5.20	6.70	1.3240	24.0	0.000
31.01.23	59.76	47.75	12.01	113.980	112.060	113.980	112.780	5.30	6.70	1.3410	24.0	0.000
01.02.23	60.01	48.03	11.98	114.250	112.330	114.250	113.050	5.28	6.70	1.3410	24.0	0.000
02.02.23	60.87	48.58	12.29	114.360	112.430	114.360	113.150	5.18	6.70	1.3750	24.0	0.000
03.02.23	61.87	49.44	12.43	114.590	112.670	114.590	113.370	5.05	6.70	1.3930	24.0	0.000
04.02.23	61.99	49.55	12.44	114.440	112.510	114.440	113.180	5.05	6.70	1.3950	24.0	0.000
05.02.23	62.21	49.62	12.59	114.260	112.320	114.260	113.010	5.06	6.70	1.4090	24.0	0.000
06.02.23	63.65	50.43	13.22	114.310	112.240	114.310	112.980	5.06	6.70	1.4770	24.0	0.000
07.02.23	65.67	51.82	13.85	114.270	112.090	114.270	112.830	5.06	6.70	1.5470	24.0	0.000
08.02.23	66.13	51.95	14.18	114.230	112.000	114.230	112.790	5.05	6.70	1.5840	24.0	0.000
09.02.23	63.93	50.71	13.22	114.270	112.140	114.270	112.940	5.07	6.70	1.4740	24.0	0.000
10.02.23	61.73	49.34	12.39	114.310	112.390	114.310	113.110	5.06	6.70	1.3850	24.0	0.000
11.02.23	61.96	49.54	12.42	114.090	112.170	114.090	112.870	5.06	6.70	1.3870	24.0	0.000
12.02.23	61.84	49.46	12.38	114.040	112.100	114.040	112.810	5.05	6.70	1.3830	24.0	0.000
13.02.23	61.90	49.50	12.40	113.950	112.030	113.950	112.730	5.06	6.70	1.3840	24.0	0.000
14.02.23	61.86	49.58	12.28	114.210	112.290	114.210	112.970	5.06	6.70	1.3740	24.0	0.000
15.02.23	61.90	49.59	12.31	114.240	112.320	114.240	112.980	5.07	6.70	1.3780	24.0	0.000
16.02.23	61.93	49.68	12.25	114.350	112.420	114.350	113.070	5.06	6.70	1.3700	24.0	0.000

17.02.23	62.01	49.87	12.14	114.320	112.340	114.320	112.940	5.06	6.70	1.3560	24.0	0.000
18.02.23	61.49	49.47	12.02	114.380	112.460	114.380	113.120	5.07	6.70	1.3450	24.0	0.000
Итого	---	---	---	3424.7	3362.62	3424.7	3384.87	---	---	43.7610	720.0	0.0
Среднее	63.50	50.43	13.06	---	---	---	---	5.08	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	111840.930	110119.689	111840.930	110468.450	956.934	29099.000	1391.000
18.02.23 24:00	115265.700	113482.310	115265.700	113853.319	1000.695	29819.000	1391.000
Итого за период	3424.770	3362.620	3424.770	3384.869	43.761	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:39:12 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлет-024М ТС 1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 16

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024М

№ ПУ 902533

Тхв (°С): 5.0

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	69.65	51.82	17.83	194.6491	194.6491	0	0.00	0.00	198.5375	197.6720	0.8655	3.4563	24.00
21.01.23	69.86	53.76	16.10	221.8684	221.8684	0	0.00	0.00	226.3335	225.5105	0.8230	3.5692	24.00
22.01.23	70.02	53.88	16.14	221.8602	221.8602	0	0.00	0.00	226.3462	225.5152	0.8309	3.5800	24.00
23.01.23	69.19	53.59	15.60	221.8431	221.8432	0	0.00	0.00	226.2304	225.4579	0.7725	3.4591	24.00
24.01.23	68.34	53.05	15.29	219.7757	219.7757	0.0000	0.00	0.00	224.0271	223.2888	0.7384	3.3581	24.00
25.01.23	69.25	53.29	15.96	219.5160	219.5160	0	0.00	0.00	223.8691	223.0541	0.8150	3.5004	24.00
26.01.23	68.59	53.18	15.41	219.0111	219.0111	0.0000	0.00	0.00	223.2822	222.5220	0.7601	3.3726	24.00
27.01.23	61.51	49.01	12.50	222.7637	222.7637	0	0.00	0.00	226.2675	225.8417	0.4258	2.7786	24.00
28.01.23	59.58	48.13	11.45	232.8588	232.8588	0	0.00	0.00	236.3016	235.9653	0.3364	2.6617	24.00
29.01.23	59.61	48.17	11.44	233.1534	233.1534	0	0.00	0.00	236.6198	236.2534	0.3664	2.6635	24.00
30.01.23	59.50	47.96	11.54	233.2628	233.2628	0.0000	0.00	0.00	236.7206	236.3385	0.3820	2.6871	24.00
31.01.23	59.54	48.01	11.53	232.9688	232.9688	0.0000	0.00	0.00	236.4366	236.0349	0.4018	2.6823	24.00
01.02.23	59.82	48.22	11.60	232.8834	232.8834	0.0000	0.00	0.00	236.3702	235.9855	0.3847	2.6987	24.00
02.02.23	60.08	48.40	11.68	232.5199	232.5199	0	0.00	0.00	235.9919	235.6778	0.3140	2.7131	24.00
03.02.23	61.67	49.53	12.14	232.4099	232.4099	0	0.00	0.00	236.0588	235.7048	0.3540	2.8191	24.00
04.02.23	61.92	49.78	12.14	232.7289	232.7289	0.0000	0.00	0.00	236.4137	236.0556	0.3580	2.8220	24.00
05.02.23	62.00	49.77	12.23	232.6619	232.6618	0	0.00	0.00	236.3551	235.9878	0.3673	2.8414	24.00
06.02.23	62.16	49.79	12.37	232.8264	232.8264	0	0.00	0.00	236.5403	236.1586	0.3817	2.8763	24.00
07.02.23	65.52	51.89	13.63	232.4368	232.4368	0.0000	0.00	0.00	236.5596	236.0120	0.5476	3.1650	24.00
08.02.23	65.75	51.97	13.78	232.4756	232.4756	0	0.00	0.00	236.6266	236.0626	0.5640	3.2015	24.00
09.02.23	65.60	51.96	13.64	232.5527	232.5527	0	0.00	0.00	236.6836	236.1429	0.5407	3.1677	24.00
10.02.23	61.63	49.47	12.16	232.9867	232.9867	0.0000	0.00	0.00	236.6349	236.2890	0.3459	2.8301	24.00
11.02.23	61.88	49.73	12.15	232.3830	232.3830	0	0.00	0.00	236.0514	235.7060	0.3454	2.8206	24.00
12.02.23	61.84	49.80	12.04	232.5711	232.5711	0.0000	0.00	0.00	236.2392	235.9021	0.3371	2.7958	24.00
13.02.23	61.63	49.62	12.01	232.3273	232.3273	0.0000	0.00	0.00	235.9696	235.6312	0.3384	2.7859	24.00
14.02.23	61.80	49.86	11.94	232.4423	232.4423	0	0.00	0.00	236.1009	235.7802	0.3207	2.7730	24.00

15.02.23	61.90	49.88	12.02	232.2554	232.2554	0.0000	0.00	0.00	235.9235	235.5922	0.3313	2.7884	24.00
16.02.23	61.78	49.76	12.02	232.9476	232.9476	0.0000	0.00	0.00	236.6152	236.2783	0.3369	2.7975	24.00
17.02.23	61.85	49.97	11.88	233.8370	233.8370	0.0000	0.00	0.00	237.5209	237.2097	0.3113	2.7751	24.00
18.02.23	61.71	49.85	11.86	233.5307	233.5307	0.0000	0.00	0.00	237.1912	236.8870	0.3042	2.7671	24.00
Итого	---	---	---	6862.308	6862.308	0	---	---	6976.819	6962.518	14.301	89.207	720.00
Среднее	63.51	50.44	13.07	---	---	---	0.0	0.0	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
19.01.23 24:00	- 11663.31 0	5218.011
18.02.23 24:00	- 11663.31 0	5307.219
Итого за период	0.000	89.208

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:41:40 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-026 ТС1 с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 18
 Потребитель: АО
 "Жилуправление"
 Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-026
 № ПУ 903820

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	Тнар, ч	Втс, Гкал	Мтс, т	t1-t2. dt (°C)	W1, Гкал	M1, т	t1, (°C)	P1, МПа	W2, Гкал	M2, т	t2, (°C)	P2, МПа
20.01.23	24.00	3.457	0.000	15.99	14.745	216.307	68.10	0.45	11.289	216.307	52.10	0.46
21.01.23	24.00	3.427	0.000	16.02	14.582	214.043	68.05	0.45	11.155	214.043	52.03	0.46
22.01.23	24.00	3.392	0.003	15.85	14.589	214.205	68.04	0.45	11.197	214.202	52.18	0.46
23.01.23	24.00	3.331	0.001	15.62	14.424	213.440	67.51	0.45	11.093	213.439	51.88	0.46
24.01.23	24.00	3.253	0.006	15.30	14.117	212.742	66.29	0.45	10.865	212.737	50.98	0.46
25.01.23	24.00	3.392	0.000	16.04	14.381	211.670	67.87	0.45	10.989	211.670	51.82	0.46
26.01.23	24.00	3.020	0.001	14.25	13.630	212.260	64.15	0.45	10.610	212.259	49.90	0.46
27.01.23	24.00	2.615	0.000	11.94	12.980	219.584	59.06	0.45	10.365	219.584	47.11	0.46
28.01.23	24.00	2.574	0.002	11.46	13.100	224.935	58.16	0.45	10.527	224.933	46.70	0.46
29.01.23	24.00	2.569	0.012	11.44	13.100	224.903	58.17	0.45	10.531	224.891	46.72	0.46
30.01.23	24.00	2.579	0.000	11.50	13.038	224.586	57.97	0.47	10.458	224.586	46.46	0.48
31.01.23	24.00	2.603	0.003	11.59	13.115	224.902	58.23	0.48	10.513	224.899	46.64	0.48
01.02.23	24.00	2.611	0.000	11.64	13.151	224.604	58.47	0.48	10.540	224.604	46.82	0.48
02.02.23	24.00	2.689	0.000	11.97	13.343	224.884	59.25	0.47	10.654	224.884	47.27	0.47
03.02.23	24.00	2.730	0.000	12.16	13.558	224.773	60.24	0.45	10.828	224.773	48.08	0.46
04.02.23	24.00	2.717	0.000	12.10	13.587	224.752	60.38	0.45	10.871	224.752	48.27	0.46
05.02.23	24.00	2.742	0.000	12.23	13.617	224.434	60.59	0.45	10.875	224.434	48.36	0.46
06.02.23	24.00	2.886	0.000	12.87	13.896	224.496	61.82	0.45	11.010	224.496	48.95	0.46
07.02.23	24.00	3.066	0.000	13.67	14.372	224.564	63.93	0.45	11.306	224.564	50.25	0.46
08.02.23	24.00	3.124	0.000	13.92	14.469	224.614	64.34	0.45	11.346	224.614	50.42	0.46
09.02.23	24.00	2.928	0.003	13.04	14.046	224.803	62.41	0.45	11.118	224.800	49.37	0.46
10.02.23	24.00	2.739	0.004	12.20	13.534	224.772	60.14	0.45	10.795	224.768	47.93	0.46
11.02.23	24.00	2.736	0.003	12.19	13.588	224.827	60.36	0.45	10.852	224.824	48.17	0.46
12.02.23	24.00	2.711	0.000	12.07	13.566	224.887	60.25	0.45	10.856	224.887	48.17	0.46
13.02.23	24.00	2.720	0.013	12.12	13.556	224.549	60.29	0.45	10.837	224.536	48.16	0.46
14.02.23	24.00	2.696	0.002	12.00	13.573	224.918	60.27	0.45	10.877	224.916	48.26	0.46
15.02.23	24.00	2.718	0.006	12.10	13.577	224.839	60.31	0.45	10.859	224.833	48.20	0.46

16.02.23	24.00	2.711	0.002	12.04	13.616	225.429	60.33	0.45	10.906	225.427	48.28	0.46
17.02.23	24.00	2.685	0.005	11.89	13.678	226.045	60.43	0.45	10.993	226.040	48.54	0.46
18.02.23	24.00	2.648	0.000	11.76	13.535	225.569	59.93	0.45	10.887	225.569	48.17	0.46
Итого	720.00	86.067	0.066	---	412.066	6661.335	---	---	325.999	6661.269	---	---
Среднее	---	---	---	12.97	13.736	222.044	61.84	0.45	10.867	222.042	48.87	0.46

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:34:19 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
Девонская 19
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ491
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ и ОСТ

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.13	69.83	167.68	57.08	167.86	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	2.13	69.77	167.80	57.06	167.95	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	2.13	69.74	167.96	57.08	168.07	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	2.08	69.21	167.81	56.78	167.88	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.03	67.94	167.81	55.83	167.99	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	2.13	69.59	167.48	56.84	167.58	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	1.88	65.56	168.02	54.36	168.09	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	1.63	60.40	168.48	50.73	168.56	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.60	59.57	168.81	50.06	168.91	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	1.59	59.53	168.78	50.07	168.89	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	1.60	59.34	168.79	49.84	168.95	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	1.62	59.61	168.68	50.02	168.84	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	1.62	59.86	169.49	50.30	169.58	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	1.66	60.69	169.63	50.87	169.73	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	1.70	61.71	170.33	51.74	170.35	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	1.70	61.83	170.19	51.85	170.15	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	1.71	62.06	169.24	51.93	169.23	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	1.79	63.43	169.27	52.84	169.22	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	1.89	65.50	168.87	54.30	168.79	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	1.93	65.94	168.32	54.45	168.33	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	1.79	63.83	168.56	53.18	168.52	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	1.69	61.60	169.06	51.61	168.94	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	1.69	61.81	168.74	51.77	168.65	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	1.68	61.68	168.75	51.71	168.66	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	1.68	61.74	168.82	51.75	168.68	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	1.67	61.70	169.41	51.82	169.10	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	1.68	61.74	168.69	51.77	168.68	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	1.67	61.77	169.45	51.88	169.38	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	1.66	61.87	169.62	52.08	169.28	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	1.65	61.33	169.14	51.54	168.96	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	53.42	63.34	5063.68	52.77	5063.81	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2023 по 18.02.2023



Потребитель: АО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 6

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 2816814 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 37.
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
20.01.2023	68,7	51,4	69,910	1,184	24,00
21.01.2023	68,5	51,3	69,961	1,180	24,00
22.01.2023	68,7	51,5	69,971	1,180	24,00
23.01.2023	68,9	51,6	70,041	1,186	24,00
24.01.2023	68,6	51,4	70,100	1,178	24,00
25.01.2023	68,4	51,4	69,934	1,162	24,00
26.01.2023	63,7	49,1	70,893	1,011	24,00
27.01.2023	59,9	46,6	69,092	0,904	24,00
28.01.2023	59,1	46,0	69,043	0,887	24,00
29.01.2023	59,0	45,8	69,043	0,891	24,00
30.01.2023	58,8	45,6	68,965	0,894	24,00
31.01.2023	59,3	46,0	69,328	0,906	24,00
01.02.2023	52,0	40,2	49,928	0,713	17,00
02.02.2023	61,4	47,4	70,018	0,960	24,00
03.02.2023	61,5	47,6	69,424	0,946	24,00
04.02.2023	61,6	47,7	69,084	0,944	24,00
05.02.2023	61,4	47,5	69,102	0,945	24,00
06.02.2023	63,4	48,6	69,186	1,007	24,00
07.02.2023	64,7	49,6	69,689	1,036	24,00
08.02.2023	64,8	49,3	69,193	1,048	24,00
09.02.2023	63,1	48,6	69,086	0,982	24,00
10.02.2023	61,2	47,5	68,928	0,930	24,00
11.02.2023	61,4	47,7	69,248	0,931	24,00
12.02.2023	61,0	47,5	69,016	0,920	24,00
13.02.2023	61,1	47,6	69,355	0,921	24,00
14.02.2023	61,2	47,8	69,104	0,914	24,00
15.02.2023	61,0	47,6	69,451	0,915	24,00
16.02.2023	61,2	47,9	69,789	0,916	24,00
17.02.2023	61,1	47,9	69,803	0,903	24,00
18.02.2023	61,0	47,7	69,822	0,914	24,00
Итого	62,5	48,1	2065,504	29,407	713,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.01.2023 00:00	26206,646	299,219	9343,00
18.02.2023 01:00	28205,236	327,749	10033,00
	1998,590	28,531	690,00

Всего потреблено Qп = **29,407** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 17

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169030

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0хС183

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.86	58.15	11.71	325.780	318.640	332.810	327.600	5.70	6.00	3.7230	24.0	0.000
21.01.23	69.81	58.24	11.57	325.660	318.540	333.260	328.030	5.70	6.00	3.6790	24.0	0.000
22.01.23	69.78	58.30	11.48	325.150	318.090	332.120	326.920	5.70	6.00	3.6500	24.0	0.000
23.01.23	69.25	57.98	11.27	324.870	317.840	332.480	327.290	5.70	6.00	3.5750	24.0	0.000
24.01.23	67.99	56.98	11.01	325.970	319.150	333.080	328.060	5.71	6.00	3.5090	24.0	0.000
25.01.23	69.63	58.13	11.50	325.410	318.310	332.920	327.690	5.70	6.00	3.6560	24.0	0.000
26.01.23	65.65	55.50	10.15	325.960	319.590	333.340	328.590	5.71	6.00	3.2390	24.0	0.000
27.01.23	60.61	50.55	10.06	271.020	266.430	277.280	273.970	5.70	6.00	2.6770	24.0	0.000
28.01.23	59.51	48.23	11.28	233.330	229.490	238.600	235.960	5.67	6.00	2.5830	24.0	0.000
29.01.23	59.51	48.24	11.27	233.540	229.700	238.690	236.050	5.68	6.00	2.5790	24.0	0.000
30.01.23	59.31	47.93	11.38	233.700	229.860	238.670	236.030	5.82	6.00	2.6150	24.0	0.000
31.01.23	59.58	48.08	11.50	233.800	229.960	238.950	236.310	5.91	6.00	2.6420	24.0	0.000
01.02.23	59.83	48.34	11.49	234.270	230.430	239.260	236.620	5.90	6.00	2.6410	24.0	0.000
02.02.23	60.65	48.87	11.78	234.360	230.400	239.220	236.530	5.81	6.00	2.7100	24.0	0.000
03.02.23	61.66	49.71	11.95	234.180	230.100	239.300	236.510	5.67	6.00	2.7490	24.0	0.000
04.02.23	61.79	49.86	11.93	233.770	229.690	238.870	236.070	5.67	6.00	2.7380	24.0	0.000
05.02.23	62.02	49.95	12.07	234.170	230.090	239.160	236.280	5.67	6.00	2.7700	24.0	0.000
06.02.23	63.35	50.65	12.70	234.150	229.870	238.940	236.080	5.66	6.00	2.9100	24.0	0.000
07.02.23	65.46	51.90	13.56	233.000	228.470	237.590	234.600	5.66	6.00	3.0920	24.0	0.000
08.02.23	65.89	52.10	13.79	233.210	228.650	237.640	234.600	5.66	6.00	3.1490	24.0	0.000
09.02.23	63.82	51.01	12.81	233.230	228.920	237.820	234.920	5.67	6.00	2.9270	24.0	0.000
10.02.23	61.54	49.63	11.91	233.870	229.790	238.970	236.240	5.68	6.00	2.7330	24.0	0.000
11.02.23	61.77	49.70	12.07	233.450	229.370	238.520	235.790	5.68	6.00	2.7620	24.0	0.000
12.02.23	61.65	49.64	12.01	233.370	229.290	238.550	235.810	5.67	6.00	2.7500	24.0	0.000
13.02.23	61.70	49.71	11.99	234.290	230.210	239.530	236.700	5.67	6.00	2.7570	24.0	0.000
14.02.23	61.67	49.76	11.91	233.740	229.660	238.830	236.040	5.67	6.00	2.7290	24.0	0.000
15.02.23	61.71	49.73	11.98	233.060	228.980	238.020	235.300	5.67	6.00	2.7370	24.0	0.000
16.02.23	61.73	49.86	11.87	233.740	229.660	238.900	236.060	5.68	6.00	2.7220	24.0	0.000

17.02.23	61.83	50.10	11.73	234.100	230.050	239.280	236.440	5.67	6.00	2.6950	24.0	0.000
18.02.23	61.31	49.71	11.60	233.930	229.860	239.140	236.400	5.69	6.00	2.6620	24.0	0.000
Итого	---	---	---	7692.0	7549.09	7859.7	7759.49	---	---	88.3600	720.0	0.0
Среднее	63.32	51.55	11.77	---	---	---	---	5.70	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	181042.189	178091.240	133855.740	132149.159	1375.280	19406.000	1.000
18.02.23 24:00	188734.269	185640.329	141715.480	139908.650	1463.640	20126.000	1.000
Итого за период	7692.079	7549.089	7859.740	7759.490	88.360	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:41:55 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 17а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 902185

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	69.530	54.480	15.050	223.600	223.600	0	0.466	0.464	228.181	227.131	1.050	3.363	24.000
21.01.23	69.570	54.510	15.060	222.038	222.038	0.000	0.466	0.464	226.563	225.578	0.985	3.340	24.000
22.01.23	69.680	54.650	15.030	222.029	222.029	0.000	0.466	0.464	226.564	225.589	0.975	3.334	24.000
23.01.23	68.950	54.270	14.680	222.094	222.094	0	0.466	0.464	226.594	225.554	1.040	3.256	24.000
24.01.23	67.780	53.500	14.280	221.753	221.753	0	0.466	0.464	226.124	225.099	1.024	3.164	24.000
25.01.23	69.380	54.370	15.010	221.522	221.517	0.005	0.465	0.463	226.073	224.972	1.101	3.323	24.000
26.01.23	66.820	52.990	13.830	221.480	221.480	0	0.465	0.463	225.743	224.752	0.991	3.059	24.000
27.01.23	60.740	49.310	11.430	226.404	226.401	0.004	0.467	0.464	230.097	229.240	0.857	2.581	24.000
28.01.23	59.380	48.560	10.820	232.914	232.914	0.000	0.467	0.464	236.581	235.722	0.859	2.515	24.000
29.01.23	59.400	48.630	10.770	232.919	232.914	0.005	0.467	0.464	236.586	235.732	0.854	2.504	24.000
30.01.23	59.200	48.350	10.850	232.746	232.716	0.030	0.477	0.474	236.405	235.481	0.924	2.523	24.000
31.01.23	59.420	48.440	10.980	232.911	232.907	0.004	0.491	0.488	236.578	235.702	0.875	2.553	24.000
01.02.23	59.660	48.640	11.020	232.686	232.680	0.007	0.490	0.487	236.367	235.506	0.860	2.560	24.000
02.02.23	60.260	49.060	11.200	232.765	232.741	0.024	0.485	0.482	236.501	235.634	0.867	2.603	24.000
03.02.23	61.450	50.040	11.410	232.699	232.676	0.023	0.467	0.465	236.559	235.699	0.860	2.653	24.000
04.02.23	61.650	50.240	11.410	232.680	232.680	0	0.467	0.465	236.547	235.744	0.803	2.650	24.000
05.02.23	61.890	50.370	11.520	232.413	232.413	0	0.467	0.465	236.310	235.482	0.828	2.674	24.000
06.02.23	62.490	50.670	11.820	232.376	232.371	0.005	0.468	0.465	236.272	235.550	0.721	2.742	24.000
07.02.23	65.400	52.600	12.800	232.224	232.224	0	0.467	0.465	236.447	235.658	0.789	2.967	24.000
08.02.23	65.650	52.700	12.950	232.427	232.427	0	0.467	0.465	236.672	235.890	0.782	3.008	24.000
09.02.23	64.470	52.030	12.440	232.538	232.538	0	0.468	0.465	236.658	235.903	0.756	2.889	24.000
10.02.23	61.410	50.070	11.340	232.632	232.632	0	0.467	0.465	236.404	235.739	0.664	2.634	24.000
11.02.23	61.650	50.270	11.380	232.578	232.578	0.000	0.468	0.465	236.382	235.703	0.680	2.643	24.000
12.02.23	61.540	50.190	11.350	232.798	232.798	0	0.468	0.465	236.583	235.926	0.658	2.637	24.000
13.02.23	61.530	50.160	11.370	232.421	232.421	0	0.468	0.465	236.213	235.527	0.685	2.640	24.000
14.02.23	61.570	50.270	11.300	232.806	232.804	0.002	0.468	0.465	236.596	235.940	0.656	2.626	24.000

15.02.23	61.610	50.260	11.350	232.552	232.551	0.000	0.468	0.465	236.348	235.678	0.670	2.636	24.000
16.02.23	61.560	50.310	11.250	233.095	233.095	0	0.468	0.465	236.886	236.242	0.645	2.620	24.000
17.02.23	61.700	50.550	11.150	233.832	233.832	0.001	0.468	0.465	237.647	237.021	0.626	2.605	24.000
18.02.23	61.300	50.230	11.070	233.460	233.456	0.004	0.468	0.465	237.227	236.596	0.631	2.579	24.000
Итого	---	---	---	6901.392	6901.277	0.115	---	---	7020.707	6995.988	24.719	83.879	720.000
Среднее	63.221	51.024	12.197	---	---	---	0.470	0.467	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:41:58 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

АО "Жилуправление"
ул. Комсомольская д.19а
Жилой дом
ИМ 2300 N BA769
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	3.75	69.94	247.54	54.78	243.96	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	3.73	69.87	246.72	54.73	243.11	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	3.71	69.84	246.99	54.80	243.20	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	3.64	69.31	246.77	54.54	243.05	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	3.56	68.04	246.99	53.61	243.52	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	3.71	69.69	246.73	54.63	243.42	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	3.31	65.68	246.99	52.26	243.51	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	2.87	60.51	252.97	49.13	249.58	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	2.84	59.62	257.17	48.57	253.80	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	2.83	59.63	257.12	48.60	253.78	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	2.85	59.44	256.86	48.31	253.58	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	2.89	59.71	257.15	48.45	253.85	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	2.88	59.95	256.87	48.71	253.59	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	2.95	60.79	256.91	49.27	253.54	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	2.99	61.80	256.82	50.12	252.91	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	2.98	61.92	256.85	50.29	252.90	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	3.03	62.15	256.68	50.34	252.66	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	3.17	63.50	256.62	51.12	252.64	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	3.35	65.59	256.37	52.51	252.55	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	3.39	66.03	256.45	52.78	252.63	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	3.16	63.93	256.74	51.60	252.82	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	2.96	61.67	256.91	50.13	252.79	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	2.99	61.90	256.96	50.26	252.86	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	2.97	61.78	257.02	50.21	252.94	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	2.99	61.84	256.74	50.19	252.65	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	2.95	61.80	257.06	50.31	252.94	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	2.96	61.84	257.07	50.29	252.95	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	2.96	61.86	257.60	50.37	253.47	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	2.92	61.95	258.10	50.61	253.99	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	2.91	61.43	257.81	50.12	253.69	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	94.22	63.43	7635.60	51.05	7522.88	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СПОКПУ

Морозов И.Е.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 20

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00177887

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x551С

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.03	59.09	10.94	500.910	489.920	497.930	489.920	6.90	6.70	5.3610	24.0	0.000
21.01.23	69.96	59.07	10.89	500.700	489.750	497.730	489.720	6.90	6.70	5.3320	24.0	0.000
22.01.23	69.92	59.10	10.82	500.660	489.740	497.670	489.690	6.90	6.70	5.2990	24.0	0.000
23.01.23	69.39	58.82	10.57	500.610	489.780	497.470	489.560	6.90	6.70	5.1730	24.0	0.000
24.01.23	68.12	57.82	10.30	501.180	490.690	497.700	490.010	6.90	6.70	5.0510	24.0	0.000
25.01.23	69.79	58.97	10.82	500.660	489.720	497.560	489.630	6.90	6.70	5.2970	24.0	0.000
26.01.23	65.61	56.10	9.51	500.640	490.860	496.580	489.300	6.90	6.70	4.6630	24.0	0.000
27.01.23	60.45	50.06	10.39	382.160	375.680	378.430	373.920	6.90	6.70	3.7570	24.0	0.000
28.01.23	59.58	47.70	11.88	305.740	300.700	302.870	299.700	6.90	6.70	3.5730	24.0	0.000
29.01.23	59.57	47.65	11.92	305.360	300.320	302.860	299.670	6.90	6.70	3.5790	24.0	0.000
30.01.23	59.40	47.32	12.08	304.880	299.930	303.000	299.860	6.90	6.70	3.6180	24.0	0.000
31.01.23	59.66	47.46	12.20	304.930	299.890	303.280	300.160	6.90	6.70	3.6540	24.0	0.000
01.02.23	59.91	47.69	12.22	304.940	299.900	303.210	300.060	6.90	6.70	3.6570	24.0	0.000
02.02.23	60.76	48.21	12.55	305.470	300.300	303.450	300.190	6.90	6.70	3.7620	24.0	0.000
03.02.23	61.76	49.03	12.73	305.590	300.310	303.610	300.250	6.90	6.70	3.8150	24.0	0.000
04.02.23	61.87	49.16	12.71	305.700	300.390	303.580	300.220	6.90	6.70	3.8160	24.0	0.000
05.02.23	62.09	49.21	12.88	305.810	300.520	303.720	300.360	6.90	6.70	3.8680	24.0	0.000
06.02.23	63.52	50.03	13.49	305.860	300.240	303.900	300.360	6.90	6.70	4.0460	24.0	0.000
07.02.23	65.55	51.32	14.23	305.970	300.020	304.290	300.500	6.90	6.70	4.2660	24.0	0.000
08.02.23	66.00	51.48	14.52	305.880	299.880	304.540	300.740	6.90	6.70	4.3500	24.0	0.000
09.02.23	63.81	50.32	13.49	305.780	300.160	304.140	300.560	6.90	6.70	4.0450	24.0	0.000
10.02.23	61.62	48.98	12.64	305.930	300.650	303.510	300.150	6.90	6.70	3.7960	24.0	0.000
11.02.23	61.85	49.19	12.66	305.970	300.690	303.430	300.070	6.90	6.70	3.8020	24.0	0.000
12.02.23	61.72	49.15	12.57	306.000	300.690	303.250	299.890	6.90	6.70	3.7740	24.0	0.000
13.02.23	61.79	49.15	12.64	305.840	300.560	303.270	299.910	6.90	6.70	3.7910	24.0	0.000
14.02.23	61.74	49.23	12.51	305.910	300.630	303.290	299.930	6.90	6.70	3.7550	24.0	0.000
15.02.23	61.79	49.20	12.59	305.990	300.710	303.460	300.100	6.90	6.70	3.7790	24.0	0.000
16.02.23	61.82	49.28	12.54	306.470	301.180	304.030	300.660	6.90	6.70	3.7740	24.0	0.000

17.02.23	61.90	49.50	12.40	307.000	301.630	304.630	301.090	6.90	6.70	3.7350	24.0	0.000
18.02.23	61.37	49.04	12.33	306.970	301.690	304.460	301.090	6.90	6.70	3.7170	24.0	0.000
Итого	---	---	---	10615.5	10417.13	10540.8	10407.27	---	---	123.9050	720.0	0.0
Среднее	63.41	51.27	12.13	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	269305.309	265005.399	267685.340	264448.480	2033.768	21566.000	1123.000
18.02.23 24:00	279920.819	275422.530	278226.190	274855.749	2157.673	22286.000	1123.000
Итого за период	10615.510	10417.131	10540.849	10407.269	123.905	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:40:18 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 20а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178613

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТЗ=1, ФРТ=1, КСН=0xAFA1

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.15	56.52	13.63	228.550	223.510	230.580	227.220	8.65	7.65	3.0500	24.0	0.000
21.01.23	70.09	56.56	13.53	228.540	223.500	230.450	227.090	8.65	7.65	3.0270	24.0	0.000
22.01.23	70.05	56.62	13.43	228.420	223.380	230.550	227.190	8.65	7.65	3.0010	24.0	0.000
23.01.23	69.53	56.29	13.24	228.550	223.610	230.520	227.190	8.63	7.65	2.9660	24.0	0.000
24.01.23	68.26	55.38	12.88	228.710	223.920	230.920	227.680	8.59	7.64	2.8840	24.0	0.000
25.01.23	69.92	56.48	13.44	228.440	223.420	230.470	227.110	8.63	7.64	3.0060	24.0	0.000
26.01.23	65.77	53.91	11.86	227.870	223.390	230.470	227.380	8.51	7.63	2.6470	24.0	0.000
27.01.23	60.64	50.43	10.21	229.260	225.350	232.490	229.760	8.36	7.62	2.3020	24.0	0.000
28.01.23	59.81	49.81	10.00	230.600	226.760	233.790	231.150	8.33	7.60	2.2680	24.0	0.000
29.01.23	59.81	49.85	9.96	230.470	226.630	233.740	231.100	8.34	7.60	2.2560	24.0	0.000
30.01.23	59.64	49.71	9.93	230.370	226.590	233.670	231.030	8.58	7.83	2.2490	24.0	0.000
31.01.23	59.91	49.90	10.01	230.480	226.640	233.800	231.160	8.74	7.99	2.2680	24.0	0.000
01.02.23	60.15	50.09	10.06	230.470	226.630	233.790	231.150	8.72	7.96	2.2790	24.0	0.000
02.02.23	61.01	50.68	10.33	230.650	226.710	233.780	231.000	8.59	7.80	2.3400	24.0	0.000
03.02.23	62.01	51.48	10.53	230.720	226.640	233.760	230.880	8.42	7.60	2.3870	24.0	0.000
04.02.23	62.13	51.59	10.54	230.690	226.610	233.690	230.810	8.42	7.60	2.3870	24.0	0.000
05.02.23	62.35	51.71	10.64	230.770	226.690	233.810	230.930	8.44	7.61	2.4110	24.0	0.000
06.02.23	63.79	52.69	11.10	230.970	226.690	233.780	230.780	8.48	7.61	2.5170	24.0	0.000
07.02.23	65.80	54.09	11.71	231.320	226.800	233.800	230.680	8.54	7.63	2.6570	24.0	0.000
08.02.23	66.26	54.30	11.96	231.490	226.930	233.850	230.730	8.54	7.62	2.7150	24.0	0.000
09.02.23	64.07	52.92	11.15	231.300	227.020	233.720	230.700	8.49	7.63	2.5320	24.0	0.000
10.02.23	61.87	51.35	10.52	230.780	226.700	233.840	230.960	8.41	7.61	2.3850	24.0	0.000
11.02.23	62.11	51.65	10.46	230.650	226.570	233.850	230.970	8.42	7.61	2.3720	24.0	0.000
12.02.23	61.98	51.62	10.36	230.620	226.550	233.870	230.990	8.43	7.61	2.3500	24.0	0.000
13.02.23	62.05	51.68	10.37	230.600	226.520	233.780	230.900	8.43	7.60	2.3490	24.0	0.000
14.02.23	62.00	51.70	10.30	230.660	226.580	233.940	231.060	8.44	7.60	2.3340	24.0	0.000
15.02.23	62.04	51.65	10.39	230.730	226.650	233.870	230.990	8.44	7.59	2.3570	24.0	0.000
16.02.23	62.07	51.69	10.38	231.130	227.050	234.260	231.380	8.44	7.60	2.3600	24.0	0.000

17.02.23	62.16	51.89	10.27	231.470	227.420	234.690	231.810	8.45	7.59	2.3340	24.0	0.000
18.02.23	61.63	51.44	10.19	231.340	227.300	234.590	231.710	8.43	7.59	2.3190	24.0	0.000
Итого	---	---	---	6906.6	6778.76	6992.1	6903.49	---	---	75.3090	720.0	0.0
Среднее	63.63	52.52	11.11	---	---	---	---	8.51	7.65	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	147054.639	144768.140	148257.529	146559.850	1218.909	21565.000	2.000
18.02.23 24:00	153961.260	151546.900	155249.650	153463.340	1294.218	22285.000	2.000
Итого за период	6906.621	6778.759	6992.120	6903.489	75.309	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:36:45 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 206

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00121216

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x6D63

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.32	58.34	11.98	288.910	282.670	293.280	288.720	16.00	6.70	3.4370	24.0	0.000
21.01.23	70.26	58.35	11.91	288.680	282.440	293.060	288.500	16.00	6.70	3.4140	24.0	0.000
22.01.23	70.22	58.41	11.81	288.590	282.310	293.000	288.440	16.00	6.70	3.3840	24.0	0.000
23.01.23	69.68	58.10	11.58	288.570	282.430	293.040	288.530	16.00	6.70	3.3230	24.0	0.000
24.01.23	68.40	57.08	11.32	288.750	282.800	293.240	288.850	16.00	6.70	3.2490	24.0	0.000
25.01.23	70.08	58.26	11.82	288.340	282.100	292.720	288.160	16.00	6.70	3.3860	24.0	0.000
26.01.23	65.95	55.57	10.38	287.750	282.200	292.520	288.360	16.00	6.70	2.9770	24.0	0.000
27.01.23	60.87	51.03	9.84	256.020	251.810	260.440	257.290	16.00	6.70	2.5240	24.0	0.000
28.01.23	59.92	49.44	10.48	231.530	227.830	235.480	232.840	16.00	6.70	2.4300	24.0	0.000
29.01.23	59.88	49.37	10.51	231.460	227.770	235.400	232.760	16.00	6.70	2.4310	24.0	0.000
30.01.23	59.69	49.17	10.52	231.370	227.740	235.330	232.690	16.00	6.70	2.4330	24.0	0.000
31.01.23	59.97	49.37	10.60	231.340	227.630	235.260	232.620	16.00	6.70	2.4510	24.0	0.000
01.02.23	60.21	49.53	10.68	231.260	227.420	235.160	232.520	16.00	6.70	2.4700	24.0	0.000
02.02.23	61.07	50.08	10.99	231.270	227.420	235.080	232.320	16.00	6.70	2.5390	24.0	0.000
03.02.23	62.08	50.89	11.19	231.270	227.230	235.050	232.170	16.00	6.70	2.5790	24.0	0.000
04.02.23	62.20	51.05	11.15	231.220	227.210	234.960	232.080	16.00	6.70	2.5750	24.0	0.000
05.02.23	62.43	51.15	11.28	231.150	227.070	234.890	232.010	16.00	6.70	2.5970	24.0	0.000
06.02.23	63.83	52.03	11.80	231.100	226.920	234.780	231.790	16.00	6.70	2.7150	24.0	0.000
07.02.23	65.89	53.44	12.45	231.240	226.730	234.790	231.680	16.00	6.70	2.8620	24.0	0.000
08.02.23	66.34	53.64	12.70	231.290	226.730	234.760	231.640	16.00	6.70	2.9180	24.0	0.000
09.02.23	64.18	52.36	11.82	231.120	226.840	234.810	231.820	16.00	6.70	2.7170	24.0	0.000
10.02.23	61.94	50.85	11.09	231.160	227.200	234.970	232.090	16.00	6.70	2.5570	24.0	0.000
11.02.23	62.18	51.10	11.08	231.000	226.970	234.820	231.940	16.00	6.70	2.5530	24.0	0.000
12.02.23	62.05	51.06	10.99	230.960	226.990	234.770	231.890	16.00	6.70	2.5350	24.0	0.000
13.02.23	62.12	51.24	10.88	235.420	231.340	239.290	236.320	16.00	6.70	2.5530	24.0	0.000
14.02.23	62.06	51.17	10.89	231.590	227.610	235.410	232.500	16.00	6.70	2.5170	24.0	0.000
15.02.23	62.10	50.51	11.59	217.220	213.470	220.610	217.970	16.00	6.70	2.5120	24.0	0.000
16.02.23	62.13	50.53	11.60	217.390	213.590	220.810	218.170	16.00	6.70	2.5120	24.0	0.000

17.02.23	62.22	50.72	11.50	217.620	213.830	221.060	218.420	16.00	6.70	2.4950	24.0	0.000
18.02.23	61.69	50.30	11.39	217.580	213.900	221.020	218.380	16.00	6.70	2.4710	24.0	0.000
Итого	---	---	---	7312.1	7178.20	7429.8	7333.47	---	---	82.1160	720.0	0.0
Среднее	63.73	52.47	11.26	---	---	---	---	16.00	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	45615.809	44958.650	46271.940	45762.310	358.602	7569.000	0.000
18.02.23 24:00	52927.979	52136.849	53701.750	53095.780	440.718	8289.000	0.000
Итого за период	7312.169	7178.199	7429.809	7333.470	82.116	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:36:37 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1 с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 21

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024

№ ПУ 802467

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	69.610	53.180	16.430	180.480	180.415	0.066	0.005	0.000	184.541	182.873	1.667	2.967	24.000
21.01.23	69.660	53.310	16.350	180.421	180.335	0.086	0.005	0.000	184.485	182.804	1.681	2.952	24.000
22.01.23	69.770	53.500	16.270	180.151	180.050	0.101	0.005	0.000	184.222	182.531	1.691	2.935	24.000
23.01.23	69.020	53.130	15.890	179.972	179.861	0.111	0.005	0.000	183.960	182.307	1.653	2.865	24.000
24.01.23	67.880	52.370	15.510	180.577	180.445	0.131	0.005	0.000	184.460	182.836	1.624	2.805	24.000
25.01.23	69.450	53.180	16.270	180.408	180.272	0.136	0.006	0.000	184.451	182.728	1.723	2.942	24.000
26.01.23	67.020	52.020	15.000	180.589	180.397	0.192	0.005	0.000	184.386	182.757	1.629	2.718	24.000
27.01.23	60.860	48.330	12.530	182.222	181.949	0.273	0.004	0.000	185.421	184.015	1.405	2.294	24.000
28.01.23	59.460	47.440	12.020	183.449	183.106	0.342	0.004	0.000	186.532	185.113	1.419	2.218	24.000
29.01.23	59.470	47.480	11.990	183.413	183.018	0.395	0.004	0.000	186.497	185.027	1.469	2.215	24.000
30.01.23	59.290	47.200	12.090	183.571	183.143	0.428	0.004	0.000	186.639	185.130	1.509	2.236	24.000
31.01.23	59.490	47.330	12.160	183.900	183.433	0.467	0.004	0.000	186.993	185.434	1.559	2.254	24.000
01.02.23	59.740	47.580	12.160	184.123	183.656	0.467	0.004	0.000	187.244	185.680	1.564	2.257	24.000
02.02.23	60.300	47.880	12.420	183.964	183.503	0.461	0.004	0.000	187.138	185.550	1.588	2.304	24.000
03.02.23	61.540	48.850	12.690	183.843	183.415	0.428	0.004	0.000	187.137	185.541	1.596	2.351	24.000
04.02.23	61.730	49.080	12.650	183.786	183.367	0.420	0.004	0.000	187.098	185.511	1.587	2.343	24.000
05.02.23	61.970	49.150	12.820	183.851	183.426	0.424	0.004	0.000	187.187	185.578	1.610	2.374	24.000
06.02.23	62.510	49.430	13.080	183.784	183.382	0.403	0.004	0.000	187.175	185.556	1.620	2.422	24.000
07.02.23	65.480	51.200	14.280	182.931	182.567	0.364	0.004	0.000	186.609	184.882	1.727	2.629	24.000
08.02.23	65.720	51.190	14.530	182.752	182.428	0.324	0.004	0.000	186.450	184.739	1.711	2.670	24.000
09.02.23	64.610	50.670	13.940	182.889	182.546	0.343	0.005	0.000	186.479	184.817	1.662	2.565	24.000
10.02.23	61.490	48.800	12.690	183.386	183.022	0.365	0.004	0.000	186.667	185.139	1.528	2.342	24.000
11.02.23	61.730	49.050	12.680	183.426	183.041	0.385	0.004	0.000	186.731	185.179	1.552	2.342	24.000
12.02.23	61.620	49.000	12.620	183.410	182.996	0.414	0.004	0.000	186.704	185.130	1.574	2.332	24.000
13.02.23	61.600	48.960	12.640	183.798	183.395	0.403	0.004	0.000	187.097	185.530	1.567	2.341	24.000
14.02.23	61.640	49.120	12.520	183.682	183.268	0.414	0.004	0.000	186.983	185.415	1.568	2.317	24.000

15.02.23	61.700	49.090	12.610	183.534	183.134	0.400	0.004	0.000	186.838	185.277	1.561	2.331	24.000
16.02.23	61.650	49.130	12.520	183.532	183.114	0.418	0.004	0.000	186.831	185.260	1.570	2.314	24.000
17.02.23	61.780	49.420	12.360	184.077	183.670	0.407	0.004	0.000	187.400	185.847	1.553	2.293	24.000
18.02.23	61.400	49.150	12.250	183.838	183.421	0.417	0.004	0.000	187.118	185.572	1.545	2.268	24.000
Итого	---	---	---	5483.757	5473.773	9.984	---	---	5587.472	5539.760	47.712	74.196	720.000
Среднее	63.306	49.841	13.466	---	---	---	0.004	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:41:50 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
Комсомольская 21а
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ673
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.87	69.91	150.34	50.81	152.06	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	2.86	69.88	149.87	50.78	151.71	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	2.83	69.85	149.92	50.95	151.95	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	2.78	69.31	149.82	50.72	151.97	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.72	68.06	150.07	49.88	151.73	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	2.85	69.70	149.99	50.67	151.66	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	2.53	65.75	150.04	48.85	152.03	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	2.20	60.58	153.77	46.21	155.95	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	2.17	59.70	156.33	45.78	158.58	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	2.17	59.70	156.34	45.82	158.50	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	2.18	59.51	156.18	45.54	157.98	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	2.19	59.78	156.33	45.74	158.53	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	2.19	60.02	156.15	45.95	158.34	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	2.25	60.85	156.12	46.40	158.15	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	2.28	61.86	156.03	47.20	157.98	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	2.28	61.99	156.02	47.34	158.10	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	2.31	62.21	155.85	47.39	158.10	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	2.41	63.54	155.81	48.05	158.01	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	2.54	65.64	155.76	49.30	158.08	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	2.60	66.07	155.78	49.36	157.69	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	2.43	64.01	155.91	48.39	158.30	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	2.28	61.74	156.01	47.08	158.25	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	2.27	61.98	156.04	47.37	158.15	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	2.27	61.86	156.09	47.32	158.22	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	2.27	61.91	155.91	47.32	157.98	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	2.25	61.88	156.07	47.47	157.86	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	2.26	61.92	156.10	47.41	158.16	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	2.26	61.95	156.35	47.47	158.22	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	2.24	62.04	156.61	47.74	158.42	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	2.21	61.51	156.47	47.34	158.48	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	71.96	63.49	4638.08	47.92	4699.12	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
Комсомольская 23
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ522
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.94	70.02	193.52	54.83	193.45	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	2.91	69.97	193.23	54.89	192.95	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	2.89	69.95	193.23	54.98	192.98	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	2.83	69.41	193.25	54.73	193.01	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.78	68.13	195.94	53.92	195.73	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	2.91	69.78	198.53	55.12	198.34	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	2.57	65.81	198.50	52.83	198.37	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	2.23	60.61	201.81	49.53	201.62	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	2.19	59.72	204.06	48.96	203.85	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	2.19	59.72	204.03	48.98	203.87	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	2.20	59.53	203.97	48.71	203.78	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	2.22	59.80	204.12	48.92	203.90	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	2.22	60.04	204.06	49.16	203.80	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	2.28	60.87	204.04	49.71	203.75	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	2.31	61.89	203.94	50.56	203.70	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	2.30	62.02	203.96	50.71	203.69	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	2.34	62.24	203.92	50.74	203.58	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	2.44	63.57	203.84	51.56	203.50	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	2.58	65.69	203.81	53.00	203.39	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	2.64	66.12	203.82	53.17	203.35	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	2.46	64.05	203.96	51.99	203.46	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	2.30	61.76	204.07	50.47	203.71	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	2.31	62.00	203.98	50.66	203.72	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	2.29	61.88	203.98	50.63	203.75	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	2.30	61.93	203.90	50.65	203.69	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	2.26	61.89	204.01	50.78	203.79	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	2.28	61.94	204.09	50.74	203.86	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	2.26	61.96	204.40	50.88	204.18	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	2.25	62.06	204.76	51.06	204.51	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	2.20	61.54	200.66	50.58	200.45	23:32	23:32

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	72.87	63.53	6053.38	51.45	6045.73	719:32	719:32

Отв. лицо :

Начальник СПОКПУ

Морозов И.Е.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 23а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182343

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x3C57

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.89	53.54	16.35	183.760	179.690	183.320	180.920	6.20	6.00	2.9370	24.0	0.000
21.01.23	69.84	53.59	16.25	183.390	179.310	183.060	180.660	6.20	5.72	2.9130	24.0	0.000
22.01.23	69.80	53.70	16.10	183.600	179.550	183.180	180.780	6.20	5.55	2.8930	24.0	0.000
23.01.23	69.27	53.42	15.85	183.520	179.540	183.160	180.760	6.20	5.48	2.8480	24.0	0.000
24.01.23	68.01	52.54	15.47	184.010	180.130	183.660	181.330	6.20	6.18	2.7840	24.0	0.000
25.01.23	69.66	53.53	16.13	183.990	179.930	183.590	181.190	6.20	7.10	2.8940	24.0	0.000
26.01.23	65.62	51.40	14.22	183.770	180.130	183.690	181.420	6.20	6.24	2.5540	24.0	0.000
27.01.23	60.44	48.32	12.12	186.640	183.510	186.740	184.710	6.20	6.35	2.2220	24.0	0.000
28.01.23	59.58	47.84	11.74	188.710	185.590	188.790	186.870	6.20	8.14	2.1680	24.0	0.000
29.01.23	59.59	47.88	11.71	188.780	185.660	188.860	186.900	6.20	6.14	2.1700	24.0	0.000
30.01.23	59.40	47.62	11.78	188.820	185.700	188.810	186.870	6.20	5.90	2.1840	24.0	0.000
31.01.23	59.67	47.77	11.90	188.800	185.680	188.820	186.880	6.20	5.32	2.2090	24.0	0.000
01.02.23	59.91	47.97	11.94	188.750	185.630	188.720	186.710	6.20	6.84	2.2110	24.0	0.000
02.02.23	60.76	48.51	12.25	188.720	185.520	188.660	186.590	6.20	5.26	2.2700	24.0	0.000
03.02.23	61.76	49.33	12.43	188.570	185.210	188.550	186.390	6.20	4.73	2.3050	24.0	0.000
04.02.23	61.89	49.46	12.43	188.440	185.080	188.520	186.360	6.20	5.19	2.2980	24.0	0.000
05.02.23	62.11	49.54	12.57	188.570	185.210	188.580	186.420	6.20	6.01	2.3260	24.0	0.000
06.02.23	63.48	50.25	13.23	188.540	185.030	188.490	186.230	6.20	4.39	2.4540	24.0	0.000
07.02.23	65.56	51.60	13.96	188.430	184.750	188.350	185.970	6.20	5.32	2.5790	24.0	0.000
08.02.23	66.00	51.71	14.29	188.490	184.740	188.410	186.010	6.20	6.22	2.6350	24.0	0.000
09.02.23	63.88	50.60	13.28	188.580	185.020	188.580	186.310	6.20	5.79	2.4550	24.0	0.000
10.02.23	61.63	49.17	12.46	188.570	185.210	188.650	186.490	6.20	5.85	2.3070	24.0	0.000
11.02.23	61.87	49.46	12.41	188.560	185.200	188.660	186.500	6.20	6.22	2.2920	24.0	0.000
12.02.23	61.74	49.48	12.26	188.560	185.260	188.700	186.540	6.20	6.37	2.2700	24.0	0.000
13.02.23	61.80	49.46	12.34	188.620	185.260	188.700	186.540	6.20	5.88	2.2830	24.0	0.000
14.02.23	61.76	49.54	12.22	188.520	185.160	188.720	186.560	6.20	5.78	2.2600	24.0	0.000
15.02.23	61.81	49.49	12.32	188.790	185.430	188.850	186.690	6.20	6.03	2.2840	24.0	0.000
16.02.23	61.83	49.58	12.25	189.070	185.710	189.180	187.020	6.20	5.91	2.2720	24.0	0.000

17.02.23	61.92	49.78	12.14	189.320	185.990	189.480	187.320	6.20	5.79	2.2570	24.0	0.000
18.02.23	61.40	49.32	12.08	189.230	185.950	189.380	187.220	6.20	6.59	2.2400	24.0	0.000
Итого	---	---	---	5624.1	5519.78	5622.8	5557.16	---	---	72.7740	720.0	0.0
Среднее	63.39	50.18	13.21	---	---	---	---	6.20	5.94	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	32439.269	31961.509	32064.429	31744.870	328.031	7761.000	0.000
18.02.23 24:00	38063.390	37481.289	37687.290	37302.030	400.805	8481.000	0.000
Итого за период	5624.120	5519.779	5622.861	5557.160	72.774	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:36:34 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул. Комсомольская д.25
Жилой дом
ИМ 2300 N BA785
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	3.80	70.05	249.45	54.79	251.05	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	3.78	69.99	249.13	54.79	250.63	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	3.75	69.96	249.11	54.87	250.64	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	3.68	69.42	249.14	54.62	250.70	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	3.51	68.08	230.94	52.79	232.40	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	3.63	69.78	212.48	52.67	213.94	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	3.21	65.73	212.51	50.59	213.97	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	2.80	60.55	216.18	47.55	217.63	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	2.76	59.68	218.72	47.05	220.19	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	2.75	59.68	218.73	47.07	220.20	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	2.76	59.49	218.76	46.86	220.20	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	2.77	59.76	218.79	47.08	220.30	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	2.78	60.01	218.66	47.28	220.09	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	2.85	60.85	218.61	47.80	220.12	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	2.89	61.86	218.34	48.62	219.96	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	2.89	61.98	218.31	48.72	219.88	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	2.93	62.21	218.25	48.77	219.93	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	3.05	63.58	218.12	49.57	219.84	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	3.22	65.67	218.07	50.89	219.75	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	3.28	66.11	218.09	51.03	219.73	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	3.06	63.99	218.21	49.96	219.87	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	2.86	61.73	218.35	48.60	220.02	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	2.88	61.96	218.31	48.77	219.98	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	2.87	61.84	218.34	48.69	220.02	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	2.87	61.90	218.30	48.71	219.92	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	2.84	61.86	218.33	48.83	219.94	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	2.87	61.90	218.48	48.76	220.11	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	2.85	61.92	218.82	48.88	220.35	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	2.83	62.02	219.02	49.09	220.71	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	2.76	61.49	214.80	48.60	216.39	23:32	23:32

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	91.79	63.50	6671.37	49.74	6718.50	719:32	719:32

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 27

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024

№ ПУ 719860

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	69.740	54.060	15.680	225.313	225.313	0	0.519	0.000	229.726	229.096	0.630	3.555	24.000
21.01.23	69.730	54.110	15.620	225.095	225.095	0	0.519	0.000	229.510	228.871	0.638	3.537	24.000
22.01.23	69.750	54.200	15.550	225.080	225.080	0	0.519	0.000	229.494	228.869	0.624	3.520	24.000
23.01.23	69.150	53.850	15.300	225.189	225.189	0	0.519	0.000	229.546	228.923	0.623	3.466	24.000
24.01.23	67.910	53.060	14.850	225.664	225.664	0	0.519	0.000	229.859	229.332	0.527	3.372	24.000
25.01.23	69.540	53.960	15.580	225.394	225.394	0	0.518	0.000	229.790	229.160	0.629	3.532	24.000
26.01.23	66.100	52.090	14.010	225.558	225.558	0.000	0.518	0.000	229.537	229.103	0.434	3.178	24.000
27.01.23	60.570	48.780	11.790	228.795	228.795	0.000	0.520	0.000	232.078	232.079	-0.000	2.716	24.000
28.01.23	59.510	48.110	11.400	231.491	231.491	0	0.520	0.000	234.682	234.746	-0.064	2.659	24.000
29.01.23	59.530	48.100	11.430	231.499	231.499	0.000	0.521	0.000	234.694	234.751	-0.056	2.667	24.000
30.01.23	59.320	47.860	11.460	231.503	231.503	0	0.533	0.000	234.687	234.713	-0.026	2.675	24.000
31.01.23	59.580	48.030	11.550	231.555	231.555	0	0.545	0.000	234.760	234.796	-0.035	2.696	24.000
01.02.23	59.820	48.240	11.580	231.493	231.493	0.000	0.543	0.000	234.724	234.757	-0.033	2.703	24.000
02.02.23	60.600	48.680	11.920	231.384	231.384	0	0.535	0.000	234.726	234.676	0.050	2.778	24.000
03.02.23	61.630	49.430	12.200	231.158	231.158	0	0.522	0.000	234.610	234.542	0.068	2.840	24.000
04.02.23	61.800	49.680	12.120	231.107	231.107	0	0.521	0.000	234.596	234.500	0.096	2.823	24.000
05.02.23	62.040	49.740	12.300	231.074	231.074	0	0.521	0.000	234.634	234.432	0.202	2.863	24.000
06.02.23	63.080	50.310	12.770	230.973	230.973	0.000	0.521	0.000	234.661	234.396	0.266	2.969	24.000
07.02.23	65.500	51.850	13.650	230.758	230.758	0	0.521	0.000	234.765	234.333	0.432	3.171	24.000
08.02.23	65.870	51.920	13.950	230.801	230.801	0	0.521	0.000	234.864	234.376	0.488	3.241	24.000
09.02.23	64.120	51.050	13.070	230.956	230.956	0	0.521	0.000	234.799	234.439	0.360	3.040	24.000
10.02.23	61.550	49.430	12.120	231.237	231.237	0	0.521	0.000	234.712	234.591	0.121	2.825	24.000
11.02.23	61.790	49.650	12.140	231.149	231.149	0	0.522	0.000	234.656	234.520	0.136	2.827	24.000
12.02.23	61.670	49.670	12.000	231.153	231.153	0	0.522	0.000	234.661	234.511	0.149	2.795	24.000
13.02.23	61.710	49.710	12.000	231.122	231.122	0	0.522	0.000	234.651	234.469	0.182	2.796	24.000
14.02.23	61.700	49.840	11.860	231.144	231.144	0	0.522	0.000	234.643	234.532	0.112	2.762	24.000

15.02.23	61.740	49.720	12.020	231.286	231.286	0	0.522	0.000	234.815	234.640	0.175	2.801	24.000
16.02.23	61.730	49.800	11.930	231.577	231.577	0	0.522	0.000	235.097	234.958	0.139	2.784	24.000
17.02.23	61.860	50.040	11.820	231.900	231.900	0.000	0.522	0.000	235.435	235.319	0.116	2.762	24.000
18.02.23	61.370	49.620	11.750	231.950	231.950	0.000	0.522	0.000	235.462	235.285	0.176	2.746	24.000
Итого	---	---	---	6894.359	6894.360	-0.000	---	---	7004.873	6997.714	7.159	89.098	720.000
Среднее	63.334	50.486	12.847	---	---	---	0.523	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:40:14 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул.Комсомольская д.29
Жилой дом
ИМ 2300 N BA852
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	3.09	68.38	207.11	53.42	205.48	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	3.09	68.35	207.01	53.42	205.27	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	3.07	68.35	207.05	53.52	205.23	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	3.02	67.79	208.50	53.31	206.68	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.94	66.59	209.82	52.55	208.12	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	3.08	68.17	209.35	53.46	207.42	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	2.75	64.66	209.38	51.52	206.97	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	2.37	59.37	213.35	48.25	210.90	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	2.33	58.42	216.40	47.62	214.16	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	2.34	58.39	216.41	47.58	214.22	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	2.34	58.19	216.36	47.35	214.34	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	2.36	58.45	216.45	47.52	214.31	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	2.37	58.68	216.41	47.72	214.30	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	2.43	59.45	216.32	48.21	214.21	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	2.46	60.44	215.28	48.98	213.08	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	2.46	60.59	214.25	49.10	212.06	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	2.49	60.83	214.78	49.20	212.67	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	2.61	61.94	217.08	49.91	215.00	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	2.77	64.21	218.08	51.49	216.02	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	2.82	64.59	217.99	51.64	216.05	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	2.64	62.78	218.10	50.64	216.05	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	2.45	60.36	218.35	49.10	216.23	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	2.47	60.59	218.26	49.24	216.05	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	2.45	60.47	218.28	49.23	216.01	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	2.46	60.52	218.32	49.25	216.00	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	2.44	60.49	218.35	49.31	215.81	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	2.46	60.53	218.33	49.27	216.10	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	2.44	60.53	218.90	49.37	216.53	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	2.42	60.65	219.51	49.59	217.11	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	2.41	60.16	219.31	49.14	217.49	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	77.81	62.10	6453.09	50.00	6389.86	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 31

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169027

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x733D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.93	54.36	15.57	216.320	212.380	216.260	212.380	6.62	5.94	3.3090	24.0	0.000
21.01.23	69.87	54.42	15.45	216.160	212.200	216.100	212.200	6.62	5.94	3.2800	24.0	0.000
22.01.23	69.82	54.50	15.32	216.180	212.240	216.100	212.240	6.62	5.93	3.2530	24.0	0.000
23.01.23	69.30	54.21	15.09	216.160	212.290	216.140	212.290	6.61	5.93	3.2050	24.0	0.000
24.01.23	68.03	53.31	14.72	216.420	212.730	216.570	212.730	6.62	5.93	3.1310	24.0	0.000
25.01.23	69.69	54.28	15.41	216.410	212.510	216.350	212.510	6.61	5.93	3.2740	24.0	0.000
26.01.23	65.50	51.97	13.53	216.010	212.590	216.250	212.590	6.61	5.92	2.8750	24.0	0.000
27.01.23	60.44	48.88	11.56	218.750	215.970	219.390	215.970	6.64	5.93	2.4980	24.0	0.000
28.01.23	59.64	48.36	11.28	220.690	217.920	221.270	217.920	6.64	5.93	2.4550	24.0	0.000
29.01.23	59.63	48.42	11.21	220.710	217.940	221.310	217.940	6.64	5.93	2.4440	24.0	0.000
30.01.23	59.46	48.19	11.27	220.630	217.850	221.210	217.850	6.80	6.08	2.4570	24.0	0.000
31.01.23	59.72	48.36	11.36	220.760	217.920	221.240	217.920	6.89	6.17	2.4780	24.0	0.000
01.02.23	59.97	48.58	11.39	220.710	217.920	221.240	217.920	6.87	6.15	2.4840	24.0	0.000
02.02.23	60.83	49.11	11.72	220.790	217.900	221.380	217.900	6.77	6.05	2.5570	24.0	0.000
03.02.23	61.82	49.93	11.89	220.880	217.800	221.310	217.800	6.64	5.93	2.5890	24.0	0.000
04.02.23	61.93	50.09	11.84	220.910	217.830	221.360	217.830	6.63	5.92	2.5800	24.0	0.000
05.02.23	62.15	50.15	12.00	220.840	217.770	221.330	217.770	6.64	5.93	2.6110	24.0	0.000
06.02.23	63.62	50.95	12.67	220.900	217.660	221.310	217.660	6.64	5.93	2.7570	24.0	0.000
07.02.23	65.59	52.22	13.37	221.090	217.610	221.360	217.610	6.64	5.93	2.9080	24.0	0.000
08.02.23	66.04	52.34	13.70	221.200	217.630	221.410	217.630	6.63	5.92	2.9860	24.0	0.000
09.02.23	63.83	51.13	12.70	221.090	217.740	221.340	217.740	6.64	5.93	2.7650	24.0	0.000
10.02.23	61.68	49.79	11.89	220.930	217.850	221.370	217.850	6.64	5.93	2.5890	24.0	0.000
11.02.23	61.91	50.02	11.89	220.860	217.800	221.310	217.800	6.64	5.93	2.5900	24.0	0.000
12.02.23	61.79	49.96	11.83	220.840	217.810	221.370	217.810	6.64	5.93	2.5760	24.0	0.000
13.02.23	61.85	49.96	11.89	220.820	217.760	221.300	217.760	6.64	5.93	2.5890	24.0	0.000
14.02.23	61.81	50.10	11.71	220.920	217.860	221.390	217.860	6.64	5.92	2.5490	24.0	0.000
15.02.23	61.85	50.05	11.80	220.960	217.910	221.490	217.910	6.64	5.93	2.5700	24.0	0.000
16.02.23	61.88	50.16	11.72	221.370	218.300	221.840	218.300	6.64	5.93	2.5590	24.0	0.000

17.02.23	61.96	50.36	11.60	221.700	218.640	222.200	218.640	6.64	5.92	2.5350	24.0	0.000
18.02.23	61.44	49.84	11.60	221.550	218.550	222.130	218.550	6.65	5.93	2.5320	24.0	0.000
Итого	---	---	---	6593.5	6496.88	6604.6	6496.88	---	---	81.9850	720.0	0.0
Среднее	63.43	50.80	12.63	---	---	---	---	6.66	5.95	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	117781.369	116383.660	118225.889	116415.680	1223.496	21586.000	1103.000
18.02.23 24:00	124374.930	122880.540	124830.520	122912.560	1305.481	22306.000	1103.000
Итого за период	6593.560	6496.879	6604.631	6496.880	81.985	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:38:31 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 31

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00170304

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x9B33

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.73	53.50	16.23	202.900	198.480	200.850	198.210	6.28	5.89	3.2190	24.0	0.000
21.01.23	69.67	53.55	16.12	202.700	198.290	200.700	198.060	6.28	5.89	3.1950	24.0	0.000
22.01.23	69.63	53.69	15.94	202.700	198.320	200.710	198.070	6.28	5.89	3.1590	24.0	0.000
23.01.23	69.11	53.39	15.72	202.720	198.420	200.770	198.130	6.28	5.89	3.1160	24.0	0.000
24.01.23	67.85	52.49	15.36	203.010	198.810	201.080	198.520	6.29	5.89	3.0520	24.0	0.000
25.01.23	69.49	53.42	16.07	202.940	198.600	200.950	198.310	6.28	5.88	3.1920	24.0	0.000
26.01.23	65.45	51.32	14.13	202.620	198.660	200.900	198.500	6.28	5.88	2.8040	24.0	0.000
27.01.23	60.33	48.25	12.08	205.240	201.790	203.770	201.600	6.30	5.89	2.4330	24.0	0.000
28.01.23	59.49	47.73	11.76	207.110	203.750	205.640	203.480	6.30	5.88	2.3930	24.0	0.000
29.01.23	59.49	47.76	11.73	207.100	203.740	205.640	203.480	6.31	5.89	2.3860	24.0	0.000
30.01.23	59.30	47.52	11.78	207.020	203.660	205.570	203.410	6.46	6.04	2.3970	24.0	0.000
31.01.23	59.57	47.71	11.86	207.130	203.770	205.640	203.480	6.55	6.13	2.4140	24.0	0.000
01.02.23	59.81	47.85	11.96	207.090	203.730	205.590	203.430	6.53	6.11	2.4360	24.0	0.000
02.02.23	60.65	48.35	12.30	207.130	203.630	205.640	203.370	6.44	6.02	2.4990	24.0	0.000
03.02.23	61.65	49.18	12.47	207.170	203.570	205.640	203.240	6.31	5.89	2.5350	24.0	0.000
04.02.23	61.77	49.38	12.39	207.130	203.530	205.630	203.230	6.30	5.88	2.5210	24.0	0.000
05.02.23	61.99	49.44	12.55	207.090	203.490	205.590	203.190	6.31	5.89	2.5520	24.0	0.000
06.02.23	63.37	50.19	13.18	207.160	203.360	205.570	203.110	6.30	5.89	2.6800	24.0	0.000
07.02.23	65.42	51.55	13.87	207.290	203.250	205.590	202.990	6.30	5.89	2.8160	24.0	0.000
08.02.23	65.86	51.66	14.20	207.310	203.230	205.600	202.960	6.30	5.88	2.8830	24.0	0.000
09.02.23	63.74	50.57	13.17	207.250	203.430	205.660	203.160	6.31	5.89	2.6780	24.0	0.000
10.02.23	61.53	49.18	12.35	207.190	203.590	205.740	203.340	6.31	5.89	2.5120	24.0	0.000
11.02.23	61.75	49.47	12.28	207.180	203.580	205.690	203.290	6.31	5.89	2.4940	24.0	0.000
12.02.23	61.63	49.37	12.26	207.190	203.590	205.710	203.310	6.31	5.89	2.4930	24.0	0.000
13.02.23	61.69	49.39	12.30	207.140	203.540	205.670	203.270	6.31	5.89	2.5020	24.0	0.000
14.02.23	61.65	49.48	12.17	207.220	203.620	205.760	203.360	6.31	5.89	2.4770	24.0	0.000
15.02.23	61.69	49.40	12.29	207.300	203.700	205.820	203.420	6.31	5.89	2.5030	24.0	0.000
16.02.23	61.72	49.50	12.22	207.620	204.020	206.160	203.760	6.31	5.89	2.4910	24.0	0.000

17.02.23	61.81	49.70	12.11	207.930	204.350	206.510	204.110	6.31	5.89	2.4730	24.0	0.000
18.02.23	61.29	49.22	12.07	207.860	204.260	206.400	204.000	6.31	5.90	2.4640	24.0	0.000
Итого	---	---	---	6184.4	6071.76	6136.1	6063.79	---	---	79.7690	720.0	0.0
Среднее	63.27	50.10	13.16	---	---	---	---	6.33	5.91	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	147035.039	144749.570	146815.220	145171.580	1266.466	21585.000	1103.000
18.02.23 24:00	153219.479	150821.330	152951.410	151235.370	1346.235	22305.000	1103.000
Итого за период	6184.440	6071.759	6136.190	6063.790	79.769	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:38:28 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1 с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 35

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024

№ ПУ 718940

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	69.950	61.390	8.560	438.007	437.258	0.749	0.545	0.513	447.843	444.956	2.887	3.797	24.000
21.01.23	70.080	61.510	8.570	437.576	436.830	0.746	0.545	0.513	447.436	444.550	2.886	3.795	24.000
22.01.23	70.220	61.740	8.480	437.485	436.755	0.730	0.545	0.513	447.381	444.527	2.853	3.758	24.000
23.01.23	69.400	60.850	8.550	421.072	420.364	0.708	0.546	0.511	430.400	427.660	2.740	3.632	24.000
24.01.23	68.330	59.060	9.270	373.142	372.284	0.858	0.549	0.508	381.172	378.384	2.789	3.509	24.000
25.01.23	69.750	59.980	9.770	371.871	371.020	0.852	0.548	0.507	380.176	377.274	2.903	3.682	24.000
26.01.23	66.630	57.690	8.940	372.007	371.150	0.857	0.537	0.496	379.965	377.210	2.755	3.608	24.000
27.01.23	61.430	53.770	7.660	364.700	363.719	0.980	0.550	0.510	371.131	368.705	2.427	2.846	24.000
28.01.23	59.770	52.060	7.710	344.892	343.899	0.993	0.553	0.517	350.659	348.320	2.339	2.711	24.000
29.01.23	59.780	52.040	7.740	344.863	343.847	1.016	0.553	0.518	350.630	348.264	2.367	2.719	24.000
30.01.23	59.640	51.870	7.770	344.891	343.850	1.040	0.560	0.525	350.632	348.238	2.394	2.732	24.000
31.01.23	59.730	51.920	7.810	345.042	343.965	1.077	0.577	0.542	350.779	348.381	2.398	2.747	24.000
01.02.23	60.010	52.160	7.850	345.460	344.551	0.909	0.576	0.541	350.881	349.387	1.494	2.756	24.000
02.02.23	60.410	52.390	8.020	345.447	344.555	0.892	0.573	0.538	350.871	349.501	1.370	2.815	24.000
03.02.23	61.830	53.570	8.260	344.393	343.428	0.965	0.552	0.517	350.203	348.421	1.782	2.897	24.000
04.02.23	62.050	53.740	8.310	341.971	341.040	0.931	0.552	0.518	347.726	346.081	1.645	2.890	24.000
05.02.23	62.210	53.780	8.430	342.037	341.146	0.891	0.551	0.517	347.721	346.298	1.423	2.932	24.000
06.02.23	62.530	53.890	8.640	342.281	341.320	0.961	0.553	0.518	348.200	346.317	1.883	3.004	24.000
07.02.23	65.770	55.510	10.260	307.712	306.951	0.762	0.555	0.513	313.462	311.823	1.639	3.198	24.000
08.02.23	65.970	55.630	10.340	307.700	306.940	0.759	0.556	0.513	313.435	311.878	1.557	3.224	24.000
09.02.23	65.350	55.300	10.050	307.654	306.887	0.767	0.556	0.513	313.391	311.669	1.722	3.133	24.000
10.02.23	61.770	52.710	9.060	308.478	307.711	0.767	0.555	0.513	313.505	312.224	1.281	2.833	24.000
11.02.23	62.020	52.950	9.070	308.256	307.453	0.803	0.555	0.513	313.399	311.920	1.479	2.837	24.000
12.02.23	61.940	52.950	8.990	308.322	307.510	0.811	0.555	0.513	313.443	311.986	1.457	2.816	24.000
13.02.23	61.830	52.790	9.040	308.447	307.601	0.846	0.555	0.512	313.509	312.098	1.411	2.830	24.000
14.02.23	61.940	52.990	8.950	308.385	307.578	0.807	0.555	0.513	313.491	312.077	1.414	2.800	24.000

15.02.23	62.010	52.970	9.040	308.424	307.616	0.807	0.555	0.513	313.578	312.078	1.500	2.831	24.000
16.02.23	61.930	52.930	9.000	308.875	308.077	0.798	0.555	0.513	313.950	312.612	1.339	2.820	24.000
17.02.23	62.020	53.150	8.870	310.247	309.497	0.750	0.556	0.513	315.297	314.148	1.150	2.789	24.000
18.02.23	61.770	52.940	8.830	310.080	309.163	0.918	0.556	0.513	315.347	313.519	1.827	2.786	24.000
Итого	---	---	---	10359.71	10333.96	25.750	---	---	10549.61	10490.50	59.110	91.727	720.000
				5	5				5	4			
Среднее	63.602	54.874	8.728	---	---	---	0.554	0.516	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:41:38 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...

от 19-02-2023

За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 Комсомольская 37
 Жилой дом
 ИМ 2300 N CF598
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	5.53	70.25	435.19	57.54	449.51	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	5.50	70.20	434.62	57.53	448.66	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	5.48	70.16	433.92	57.52	445.38	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	5.42	69.63	437.34	57.22	451.06	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	5.27	68.36	439.52	56.36	453.98	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	5.50	70.02	437.91	57.45	452.66	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	4.84	65.97	439.59	54.94	453.22	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	3.98	60.76	364.24	49.62	375.46	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	3.82	59.91	312.10	47.64	323.09	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	3.83	59.87	312.41	47.59	322.47	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	3.86	59.68	312.45	47.31	321.66	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	3.89	59.95	312.39	47.48	324.19	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	3.90	60.19	312.41	47.68	324.40	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	4.01	61.03	312.25	48.16	324.36	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	4.16	62.05	341.35	49.78	354.92	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	4.19	62.18	366.48	50.72	381.16	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	4.26	62.41	369.66	50.86	384.05	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	4.50	63.77	380.00	51.91	395.17	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	4.77	65.87	380.68	53.32	396.74	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	4.86	66.31	380.65	53.52	395.40	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	4.51	64.19	381.42	52.34	392.55	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	4.22	61.92	382.76	50.87	393.67	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	4.22	62.16	382.43	51.10	393.08	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	4.17	62.04	382.47	51.11	392.99	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	4.19	62.09	382.45	51.11	392.87	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	4.14	62.05	382.45	51.20	392.84	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	4.19	62.10	382.55	51.14	392.72	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	4.17	62.11	383.53	51.22	393.74	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	4.14	62.21	384.57	51.43	395.20	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	4.11	61.69	384.77	50.98	394.98	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	133.66	63.70	11344.56	51.89	11712.17	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СПОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 19-02-2023

За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 Комсомольская 39
 Жилой дом
 ИМ 2300 N CF597
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	4.94	70.18	355.57	56.28	349.60	23:59	24:00
22-01-2023 00:00:00	4.94	70.13	355.39	56.22	349.95	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	4.89	70.09	355.00	56.32	349.32	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	4.81	69.56	357.54	56.09	351.74	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	4.70	68.30	360.33	55.24	354.58	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	4.91	69.95	358.19	56.23	352.62	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	4.36	65.91	361.52	53.84	355.43	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	3.83	60.72	385.75	50.73	380.73	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	3.79	59.88	399.92	50.38	395.96	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	3.78	59.84	400.89	50.38	396.37	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	3.82	59.65	401.36	50.13	396.80	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	3.85	59.92	401.43	50.31	396.60	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	3.85	60.16	401.08	50.54	396.08	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	3.95	61.00	400.24	51.10	395.32	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	4.00	62.01	393.05	51.82	387.39	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	3.98	62.13	387.40	51.85	381.24	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	3.98	62.36	371.60	51.59	364.57	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	4.09	63.70	328.04	51.21	319.25	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	4.33	65.80	327.30	52.55	318.80	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	4.41	66.24	327.00	52.73	318.66	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	4.13	64.13	328.99	51.56	319.92	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	3.87	61.86	328.64	50.06	320.21	23:50	24:00
12-02-2023 00:00:00	3.86	62.10	330.53	50.39	322.26	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	3.84	61.97	330.17	50.33	322.22	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	3.84	62.03	330.11	50.37	322.02	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	3.82	61.98	330.84	50.42	321.86	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	3.85	62.03	331.14	50.39	321.91	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	3.84	62.05	331.99	50.46	322.69	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	3.80	62.14	332.73	50.69	323.26	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	3.77	61.62	332.94	50.27	323.86	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	123.83	63.65	10736.65	52.02	10531.21	719:49	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
Комсомольская 41
Жилой дом
ИМ 2300 N BA732
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	4.98	69.92	342.25	55.37	337.66	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	4.93	69.88	342.00	55.44	337.44	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	4.89	69.86	342.06	55.54	337.46	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	4.81	69.30	343.28	55.26	338.77	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	4.68	68.04	344.40	54.42	340.05	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	4.90	69.69	343.33	55.40	339.13	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	4.34	65.88	343.44	53.23	338.99	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	3.72	60.52	347.49	49.78	342.97	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	3.66	59.60	350.10	49.12	345.55	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	3.65	59.57	349.41	49.09	345.49	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	3.65	59.37	349.18	48.89	345.38	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	3.67	59.64	349.08	49.10	345.11	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	3.69	59.88	348.97	49.28	345.16	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	3.80	60.70	348.63	49.77	344.99	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	3.87	61.72	347.53	50.57	343.93	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	3.87	61.86	346.23	50.66	342.87	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	3.93	62.10	346.79	50.74	343.38	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	4.07	63.34	347.69	51.63	344.38	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	4.35	65.59	348.39	53.07	345.15	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	4.45	66.00	349.12	53.24	346.00	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	4.14	64.02	349.23	52.14	346.08	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	3.86	61.62	349.49	50.55	346.50	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	3.87	61.85	349.09	50.75	346.00	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	3.84	61.73	349.09	50.71	345.76	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	3.85	61.78	349.03	50.74	345.87	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	3.82	61.75	349.04	50.80	345.78	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	3.85	61.79	349.19	50.75	346.17	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	3.83	61.80	349.98	50.85	346.80	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	3.81	61.91	350.81	51.04	347.68	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	3.78	61.40	350.85	50.61	347.70	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	122.60	63.40	10425.18	51.62	10314.19	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СПОКПУ

Морозов И.Е.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Академика Королева, 10а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166936

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x4FB5

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.75	55.17	14.58	170.270	166.570	170.590	168.190	6.29	6.21	2.4280	24.0	0.000
21.01.23	70.16	55.34	14.82	168.620	164.890	168.990	166.590	6.28	6.20	2.4400	24.0	0.000
22.01.23	70.16	55.46	14.70	169.080	165.330	169.510	167.110	6.29	6.21	2.4310	24.0	0.000
23.01.23	69.79	55.24	14.55	168.480	164.790	169.060	166.660	6.30	6.21	2.3940	24.0	0.000
24.01.23	69.25	54.71	14.54	166.400	162.800	166.950	164.580	6.31	6.23	2.3650	24.0	0.000
25.01.23	69.96	55.09	14.87	165.100	161.480	166.010	163.610	6.27	6.20	2.4000	24.0	0.000
26.01.23	68.30	55.63	12.67	190.480	186.480	191.830	189.030	6.33	6.19	2.3620	24.0	0.000
27.01.23	63.25	53.72	9.53	227.610	223.460	229.280	226.200	6.56	6.31	2.1310	24.0	0.000
28.01.23	61.95	52.62	9.33	224.810	220.880	226.800	223.920	6.65	6.41	2.0590	24.0	0.000
29.01.23	61.88	52.57	9.31	222.390	218.500	224.470	221.630	6.66	6.43	2.0330	24.0	0.000
30.01.23	61.33	52.11	9.22	222.350	218.510	224.430	221.550	6.67	6.44	2.0150	24.0	0.000
31.01.23	61.70	52.45	9.25	224.570	220.720	226.650	223.770	6.70	6.46	2.0400	24.0	0.000
01.02.23	62.25	52.97	9.28	226.270	222.250	228.310	225.320	6.72	6.47	2.0620	24.0	0.000
02.02.23	61.69	52.36	9.33	220.000	216.190	222.070	219.250	6.68	6.45	2.0150	24.0	0.000
03.02.23	62.29	52.84	9.45	219.490	215.550	221.560	218.720	6.69	6.46	2.0350	24.0	0.000
04.02.23	62.18	52.96	9.22	224.060	220.110	226.240	223.360	6.75	6.51	2.0280	24.0	0.000
05.02.23	62.40	53.07	9.33	222.550	218.600	224.670	221.770	6.73	6.50	2.0350	24.0	0.000
06.02.23	62.19	52.43	9.76	210.570	206.840	212.620	209.900	6.67	6.47	2.0170	24.0	0.000
07.02.23	63.11	52.52	10.59	199.050	195.450	200.940	198.300	6.65	6.49	2.0700	24.0	0.000
08.02.23	63.63	52.93	10.70	202.640	198.900	204.310	201.630	6.62	6.44	2.1290	24.0	0.000
09.02.23	61.89	52.13	9.76	210.990	207.280	212.880	210.150	6.71	6.51	2.0210	24.0	0.000
10.02.23	60.76	51.59	9.17	218.590	214.860	220.770	218.040	6.76	6.54	1.9700	24.0	0.000
11.02.23	62.39	53.06	9.33	225.630	221.550	227.780	224.860	6.71	6.47	2.0640	24.0	0.000
12.02.23	62.51	53.18	9.33	225.570	221.540	227.730	224.750	6.70	6.46	2.0650	24.0	0.000
13.02.23	62.62	53.35	9.27	226.340	222.270	228.420	225.340	6.70	6.46	2.0620	24.0	0.000
14.02.23	62.31	52.92	9.39	215.970	212.150	218.250	215.410	6.83	6.61	1.9890	24.0	0.000
15.02.23	61.49	51.86	9.63	206.650	203.050	208.850	206.210	6.87	6.69	1.9510	24.0	0.000
16.02.23	61.89	52.24	9.65	207.410	203.810	209.670	207.030	6.87	6.68	1.9660	24.0	0.000

17.02.23	61.80	52.52	9.28	200.350	196.830	202.480	199.880	6.90	6.69	1.8200	24.0	0.000
18.02.23	61.35	52.28	9.07	218.510	214.750	220.810	217.980	6.89	6.67	1.9440	24.0	0.000
Итого	---	---	---	6200.8	6086.39	6252.9	6170.74	---	---	63.3410	720.0	0.0
Среднее	63.87	53.24	10.63	---	---	---	---	6.63	6.44	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	22494.489	22131.990	22975.950	22712.920	201.933	5967.000	0.000
18.02.23 24:00	28695.290	28218.380	29228.880	28883.660	265.274	6687.000	0.000
Итого за период	6200.800	6086.389	6252.930	6170.740	63.341	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 16:36:59 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Академика Королева, 17

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178584

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x45В7

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.75	53.11	17.64	405.720	396.650	396.780	391.570	6.37	5.99	6.9940	24.0	0.000
21.01.23	71.18	55.00	16.18	461.470	451.010	450.290	443.960	6.41	5.92	7.3010	24.0	0.000
22.01.23	71.17	55.27	15.90	463.030	452.540	452.240	445.810	6.42	5.93	7.1990	24.0	0.000
23.01.23	70.79	55.12	15.67	462.460	452.100	451.570	445.190	6.43	5.94	7.0830	24.0	0.000
24.01.23	70.26	54.56	15.70	455.660	445.580	445.090	438.910	6.44	5.96	6.9950	24.0	0.000
25.01.23	70.99	54.93	16.06	453.040	442.850	442.660	436.440	6.39	5.92	7.1140	24.0	0.000
26.01.23	68.48	54.21	14.27	477.670	467.580	467.710	461.290	6.45	5.91	6.6680	24.0	0.000
27.01.23	63.05	49.86	13.19	422.840	415.170	415.590	410.760	6.20	5.78	5.4740	24.0	0.000
28.01.23	61.60	47.89	13.71	390.030	383.240	382.610	378.510	6.03	5.68	5.2490	24.0	0.000
29.01.23	61.45	47.80	13.65	388.390	381.650	381.540	377.450	6.04	5.70	5.2030	24.0	0.000
30.01.23	61.69	47.41	14.28	377.380	370.810	369.950	366.040	6.01	5.70	5.2900	24.0	0.000
31.01.23	62.30	47.72	14.58	372.910	366.300	365.980	362.100	6.00	5.70	5.3380	24.0	0.000
01.02.23	61.64	48.03	13.61	395.630	388.760	388.170	383.970	6.05	5.70	5.2870	24.0	0.000
02.02.23	60.90	47.64	13.26	397.820	391.050	390.760	386.580	6.08	5.72	5.1790	24.0	0.000
03.02.23	61.19	47.94	13.25	399.150	392.260	391.890	387.650	6.08	5.71	5.1940	24.0	0.000
04.02.23	60.63	47.72	12.91	403.550	396.770	396.790	392.490	6.08	5.71	5.1180	24.0	0.000
05.02.23	60.89	47.77	13.12	401.290	394.460	394.170	389.910	6.09	5.72	5.1700	24.0	0.000
06.02.23	64.36	51.36	13.00	468.510	459.690	460.970	455.280	6.44	5.92	5.9710	24.0	0.000
07.02.23	66.31	53.40	12.91	506.150	496.100	498.230	491.610	6.65	6.04	6.4040	24.0	0.000
08.02.23	66.27	53.08	13.19	497.360	487.480	490.040	483.620	6.63	6.05	6.4300	24.0	0.000
09.02.23	64.74	53.08	11.66	547.820	537.390	540.070	532.990	6.72	6.00	6.2690	24.0	0.000
10.02.23	63.40	52.68	10.72	575.300	564.800	568.180	560.860	6.78	5.98	6.0550	24.0	0.000
11.02.23	63.10	52.47	10.63	569.150	558.800	562.180	554.980	6.77	6.00	5.9390	24.0	0.000
12.02.23	63.17	52.62	10.55	568.610	558.280	561.180	553.950	6.77	5.99	5.8860	24.0	0.000
13.02.23	63.42	52.90	10.52	572.490	562.020	565.280	557.920	6.78	5.99	5.9160	24.0	0.000
14.02.23	62.90	52.63	10.27	567.300	557.070	559.980	552.750	6.68	5.90	5.7210	24.0	0.000
15.02.23	61.81	51.59	10.22	557.860	548.130	550.530	543.680	6.58	5.84	5.6020	24.0	0.000
16.02.23	62.32	51.98	10.34	560.140	550.210	553.000	546.060	6.57	5.81	5.6860	24.0	0.000

17.02.23	61.49	50.68	10.81	502.200	493.500	495.460	489.500	6.31	5.71	5.3350	24.0	0.000
18.02.23	61.25	49.53	11.72	456.750	448.890	450.400	445.220	6.15	5.66	5.2600	24.0	0.000
Итого	---	---	---	14077.6	13811.14	13839.2	13667.05	---	---	178.3300	720.0	0.0
Среднее	64.45	51.33	13.11	---	---	---	---	6.38	5.85	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	39854.049	39072.110	39244.240	38744.409	520.156	2050.000	0.000
18.02.23 24:00	53931.730	52883.250	53083.530	52411.460	698.486	2770.000	0.000
Итого за период	14077.681	13811.140	13839.290	13667.051	178.330	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:40:34 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...

от 19-02-2023

За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :

Адрес :

Объект :

Прибор :

Назначение :

АО "Жилуправление"

ул.Кортунова д.2

Жилой дом

ИМ 2300 N BA716

Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	dGm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	тонн	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	-1000000	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.47	66.45	154.21	50.39	0.00	24:00	154.21	24:00
22-01-2023 00:00:00	2.48	66.76	155.42	50.79	0.00	24:00	155.42	24:00
23-01-2023 00:00:00	2.56	67.00	155.87	50.64	0.00	23:59	155.87	24:00
24-01-2023 00:00:00	2.54	66.88	155.53	50.56	0.00	24:00	155.53	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.42	65.91	151.91	49.92	0.00	24:00	151.91	24:00
26-01-2023 00:00:00	2.48	66.20	152.51	49.90	0.00	24:00	152.51	24:00
27-01-2023 00:00:00	2.51	64.25	193.02	50.97	0.00	24:00	193.02	24:00
28-01-2023 00:00:00	2.40	61.49	210.90	50.09	0.00	24:00	210.90	24:00
29-01-2023 00:00:00	2.34	61.16	209.12	49.97	0.00	24:00	209.12	24:00
30-01-2023 00:00:00	2.30	60.77	207.22	49.68	0.00	24:00	207.22	24:00
31-01-2023 00:00:00	2.36	60.86	208.38	49.53	0.00	24:00	208.38	24:00
01-02-2023 00:00:00	2.37	61.36	212.42	50.18	0.00	24:00	212.42	24:00
02-02-2023 00:00:00	2.39	61.89	214.64	50.75	0.00	24:00	214.64	24:00
03-02-2023 00:00:00	2.38	61.92	215.35	50.84	0.00	24:00	215.35	24:00
04-02-2023 00:00:00	2.39	62.20	217.10	51.16	0.00	24:00	217.10	24:00
05-02-2023 00:00:00	2.37	62.23	216.55	51.25	0.00	24:00	216.55	24:00
06-02-2023 00:00:00	2.31	61.78	213.64	50.93	0.00	24:00	213.64	24:00
07-02-2023 00:00:00	2.29	61.59	209.82	50.64	0.00	24:00	209.82	24:00
08-02-2023 00:00:00	3.86	64.51	201.11	50.45	0.00	23:58	201.11	24:00
09-02-2023 00:00:00	19.07	37.16	185.22	78.46	0.00	18:13	185.22	24:00
10-02-2023 00:00:00	130.57	172.75	246.84	336.38	0.00	12:47	246.84	24:00
11-02-2023 00:00:00	443.75	300.46	355.49	-14.78	0.00	9:54	355.49	24:00
12-02-2023 00:00:00	9.34	-162.92	178.62	-25.32	0.00	0:42	178.62	24:00
13-02-2023 00:00:00	2.23	-29.64	201.96	-5.90	0.00	17:44	201.96	24:00
14-02-2023 00:00:00	2.52	59.81	222.09	48.46	0.00	24:00	222.09	24:00
15-02-2023 00:00:00	122.77	280.23	240.98	599.84	0.00	6:35	240.98	24:00
16-02-2023 00:00:00	63.73	161.30	226.61	72.90	0.00	23:17	226.61	24:00
17-02-2023 00:00:00	2.61	57.49	211.69	45.18	0.00	23:59	211.69	24:00
18-02-2023 00:00:00	2.82	57.31	209.01	43.79	0.00	24:00	209.01	24:00
19-02-2023 00:00:00	2.76	57.07	207.82	43.75	0.00	24:00	207.82	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	тонн	час:мин
720:00	849.38	73.21	6141.04	72.71	0.00	641:08	6141.04	720:00

Отв. лицо :

Начальник СлОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/01/23г.-18/02/23г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Кортунова 4 Тип расходомера: _____
 Теплоучислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
 Тхв= 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00182342 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0xВ6D1 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qt	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
20/01/23	65.08	48.49	16.59	228.78	224.38	227.62	225.11	0.00	-0.73	6.20	6.00	3.718	0.000	24	0	*
21/01/23	65.39	48.87	16.52	230.88	226.39	229.33	226.80	0.00	-0.41	6.20	6.00	3.746	0.012	24	0	*
22/01/23	65.76	49.29	16.47	232.83	228.27	228.04	225.42	0.00	2.85	6.20	6.00	3.923	0.166	24	0	*
23/01/23	65.52	49.07	16.45	230.89	226.41	229.65	227.04	0.00	-0.63	6.20	6.00	3.720	0.000	24	0	*
24/01/23	64.57	48.11	16.46	225.65	221.39	221.92	219.49	0.00	1.90	6.20	6.00	3.753	0.112	24	0	*
25/01/23	64.87	48.32	16.55	226.03	221.70	224.89	222.43	0.00	-0.73	6.20	6.00	3.666	0.000	24	0	*
26/01/23	62.75	50.12	12.63	291.91	286.65	290.36	286.94	0.00	-0.29	6.20	6.00	3.618	0.002	24	0	*
27/01/23	60.49	49.66	10.83	319.62	314.25	315.09	311.43	0.00	2.82	6.20	6.00	3.544	0.144	24	0	*
28/01/23	60.18	49.38	10.80	316.47	311.23	312.89	309.30	0.00	1.93	6.20	6.00	3.454	0.096	24	0	*
29/01/23	59.82	49.23	10.59	314.73	309.57	305.78	302.32	0.00	7.25	6.20	6.00	3.634	0.363	24	0	*
30/01/23	59.92	49.18	10.74	314.85	309.65	312.84	309.27	0.00	0.38	6.20	6.00	3.343	0.021	24	0	*
31/01/23	60.41	49.78	10.63	321.78	316.39	317.96	314.30	0.00	2.09	6.20	6.00	3.463	0.107	24	0	*
01/02/23	60.92	50.35	10.57	326.63	321.10	319.08	315.28	0.00	5.82	6.20	6.00	3.684	0.297	24	0	*
02/02/23	60.97	50.40	10.57	327.05	321.48	321.88	318.02	0.00	3.46	6.20	6.00	3.571	0.177	24	0	*
03/02/23	61.25	50.74	10.51	329.51	323.84	325.21	321.27	0.00	2.57	6.20	6.00	3.531	0.136	24	0	*
04/02/23	61.28	50.80	10.48	327.98	322.34	325.58	321.67	0.00	0.67	6.20	6.00	3.409	0.040	24	0	*
05/02/23	60.81	50.38	10.43	322.88	317.41	320.98	317.15	0.00	0.26	6.20	6.00	3.321	0.019	24	0	*
06/02/23	60.65	49.97	10.68	316.76	311.40	314.63	310.95	0.00	0.45	6.20	6.00	3.349	0.029	24	0	*
07/02/23	61.28	49.89	11.39	303.36	298.12	299.53	296.05	0.00	2.07	6.20	6.00	3.503	0.111	24	0	*
08/02/23	61.96	49.61	12.35	286.57	281.53	282.30	279.05	0.00	2.48	6.20	6.00	3.608	0.135	24	0	*
09/02/23	61.09	50.07	11.02	311.56	306.24	309.63	306.02	0.00	0.22	6.20	6.00	3.393	0.023	24	0	*
10/02/23	59.32	49.25	10.07	329.07	323.75	326.83	323.16	0.00	0.59	6.20	6.00	3.290	0.036	24	0	*
11/02/23	60.49	50.31	10.18	336.39	330.72	330.26	326.35	0.00	4.37	6.20	6.00	3.584	0.222	24	0	*
12/02/23	60.12	50.07	10.05	334.45	328.89	329.13	325.24	0.00	3.65	6.20	6.00	3.487	0.187	24	0	*
13/02/23	60.76	50.55	10.21	336.17	330.47	334.04	330.07	0.00	0.40	6.20	6.00	3.392	0.026	24	0	*
14/02/23	58.57	48.81	9.76	320.69	315.60	319.31	315.72	0.00	-0.12	6.20	6.00	3.076	0.003	24	0	*
15/02/23	57.38	47.63	9.75	317.74	312.90	316.24	312.86	0.00	0.04	6.20	6.00	3.059	0.013	24	0	*
16/02/23	57.77	48.06	9.71	318.07	313.19	316.86	313.43	0.00	-0.24	6.20	6.00	3.037	0.000	24	0	*
17/02/23	57.15	47.51	9.64	315.57	310.79	309.21	305.94	0.00	4.85	6.20	6.00	3.231	0.237	24	0	*
18/02/23	56.69	47.05	9.64	311.90	307.26	310.29	307.08	0.00	0.18	6.20	6.00	2.980	0.021	24	0	*

Итого: | | | | 9026.7 | 8873.31 | 8927.3 | 8825.16 | 0.00 | 48.15 | | | | 104.087 | 2.735 | 720 | 0 | |

Средние: | 61.10 | 49.36 | 11.74 | | | | | | | 6.20 | 6.00 | | | | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	Qt	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	Гкал	ч	ч
19/01/23 24:00	146332.44	144322.51	145700.62	144417.85	0.00	-95.34	1685.567	162.707	20817	2190

18/02/23 24:00	155359.21	153195.82	154627.98	153243.01	0.00	-47.19	1789.654	165.442	21537	2190	
Итого:	9026.77	8873.31	8927.36	8825.16	0.00	48.15	104.087	2.735	720	0	

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 23740ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/01/23г.-18/02/23г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Кортунова 8 Тип расходомера: _____
 Теплоучислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
 М сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
 Тхв= 0.00 °С G3 max = 42.00 м3/ч G3 min = 0.42 м3/ч

Заводской номер 00182527 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хD46А ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/01/23	67.15	51.66	15.49	285.20	279.41	282.09	278.60	0.00	0.81	8.42	8.32	4.323	24	0	*
21/01/23	67.42	51.96	15.46	286.87	281.02	283.59	280.05	0.00	0.97	8.42	8.32	4.343	24	0	*
22/01/23	67.77	52.26	15.51	287.59	281.67	284.30	280.69	0.00	0.98	8.43	8.33	4.368	24	0	*
23/01/23	67.53	52.21	15.32	286.90	281.01	283.57	279.98	0.00	1.03	8.43	8.33	4.301	24	0	*
24/01/23	66.57	51.28	15.29	282.37	276.74	279.04	275.65	0.00	1.09	8.41	8.31	4.229	24	0	*
25/01/23	66.90	51.49	15.41	284.06	278.34	280.63	277.18	0.00	1.16	8.41	8.31	4.287	24	0	*
26/01/23	64.39	52.04	12.35	341.33	334.92	338.03	333.79	0.00	1.13	8.25	8.11	4.132	24	0	*
27/01/23	61.92	51.09	10.83	365.11	358.74	361.97	357.58	0.00	1.16	8.04	7.88	3.883	24	0	*
28/01/23	61.60	50.82	10.78	362.70	356.42	359.64	355.33	0.00	1.09	8.04	7.89	3.837	24	0	*
29/01/23	61.19	50.54	10.65	359.54	353.41	356.62	352.37	0.00	1.04	8.03	7.89	3.757	24	0	*
30/01/23	61.32	50.56	10.76	361.70	355.50	358.71	354.42	0.00	1.08	8.04	7.89	3.821	24	0	*
31/01/23	61.81	51.26	10.55	372.83	366.34	369.76	365.25	0.00	1.09	8.04	7.88	3.858	24	0	*
01/02/23	62.30	51.87	10.43	380.68	373.96	377.55	372.85	0.00	1.11	8.04	7.87	3.895	24	0	*
02/02/23	62.37	51.97	10.40	381.65	374.90	378.58	373.82	0.00	1.08	8.02	7.85	3.895	24	0	*
03/02/23	62.63	52.36	10.27	384.09	377.22	381.11	376.27	0.00	0.95	8.03	7.86	3.870	24	0	*
04/02/23	62.68	52.41	10.27	383.26	376.42	380.31	375.47	0.00	0.95	8.03	7.86	3.862	24	0	*
05/02/23	62.20	51.95	10.25	378.90	372.23	376.01	371.28	0.00	0.95	8.01	7.85	3.810	24	0	*
06/02/23	62.08	51.64	10.44	373.41	366.87	370.51	365.94	0.00	0.93	8.05	7.89	3.824	24	0	*
07/02/23	62.76	51.72	11.04	360.43	353.96	357.49	353.06	0.00	0.90	8.08	7.93	3.905	24	0	*
08/02/23	63.56	51.72	11.84	344.98	338.66	341.97	337.72	0.00	0.94	8.06	7.92	4.006	24	0	*
09/02/23	62.50	51.80	10.70	368.47	361.93	365.52	360.96	0.00	0.97	7.94	7.79	3.867	24	0	*
10/02/23	60.67	50.81	9.86	384.63	378.17	381.87	377.29	0.00	0.88	7.97	7.79	3.723	24	0	*
11/02/23	61.84	51.83	10.01	390.43	383.65	387.54	382.72	0.00	0.93	8.03	7.86	3.835	24	0	*
12/02/23	61.45	51.58	9.87	388.39	381.68	385.54	380.79	0.00	0.89	8.03	7.86	3.765	24	0	*
13/02/23	62.11	52.10	10.01	391.20	384.34	388.28	383.40	0.00	0.94	8.04	7.87	3.844	24	0	*
14/02/23	59.89	50.38	9.51	341.23	335.63	338.77	334.79	0.00	0.84	7.77	7.60	3.189	24	0	*
15/02/23	58.66	49.25	9.41	374.22	368.32	371.61	367.44	0.00	0.88	7.90	7.74	3.463	24	0	*
16/02/23	59.01	49.60	9.41	374.58	368.60	371.97	367.70	0.00	0.90	7.91	7.75	3.463	24	0	*
17/02/23	58.40	49.10	9.30	370.62	364.81	368.07	363.96	0.00	0.85	7.88	7.73	3.389	24	0	*
18/02/23	57.93	48.65	9.28	368.70	363.02	366.10	362.07	0.00	0.95	7.88	7.73	3.366	24	0	*
Итого:				10616.	10427.8	10526.	10398.4	0.00	29.47			116.110	720	0	
Средние:	62.62	51.26	11.35							8.08	7.94				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
19/01/23 24:00	74138.43	72974.69	78935.77	78140.44	19.90	-5165.75	755.611	9271	0

18/02/23 24:00	84754.50	83402.58	89462.52	88538.86	19.90	-5136.28	871.721	9991	0	
Итого:	10616.07	10427.89	10526.75	10398.42	0.00	29.47	116.110	720	0	

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 10004ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/01/23г.-18/02/23г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Кортунова 10 Тип расходомера: _____
 Теплоучислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 М сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00235298 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0х6BDA ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/01/23	65.59	49.96	15.63	232.51	227.92	224.16	221.49	0.00	6.43	1.00	1.00	3.558	24	0	
21/01/23	65.88	50.27	15.61	233.81	229.14	225.45	222.73	0.00	6.41	1.00	1.00	3.573	24	0	
22/01/23	66.23	50.62	15.61	234.42	229.71	225.99	223.26	0.00	6.45	1.00	1.00	3.579	24	0	
23/01/23	66.00	50.51	15.49	233.96	229.28	225.50	222.77	0.00	6.51	1.00	1.00	3.545	24	0	
24/01/23	65.04	49.63	15.41	229.27	224.82	220.85	218.26	0.00	6.56	1.00	1.00	3.462	24	0	
25/01/23	65.34	49.79	15.55	230.17	225.66	221.71	219.09	0.00	6.57	1.00	1.00	3.505	24	0	
26/01/23	63.00	50.36	12.64	279.05	273.92	269.44	266.21	0.00	7.71	1.00	1.00	3.457	24	0	
27/01/23	60.54	49.43	11.11	300.07	294.96	289.90	286.49	0.00	8.47	1.00	1.00	3.271	24	0	
28/01/23	60.23	49.13	11.10	297.99	292.96	287.82	284.51	0.00	8.45	1.00	1.00	3.245	24	0	
29/01/23	59.84	48.91	10.93	295.32	290.38	285.18	281.93	0.00	8.45	1.00	1.00	3.170	24	0	
30/01/23	59.96	48.95	11.01	296.82	291.84	286.58	283.26	0.00	8.58	1.00	1.00	3.208	24	0	
31/01/23	60.42	49.53	10.89	303.95	298.78	293.70	290.27	0.00	8.51	1.00	1.00	3.255	24	0	
01/02/23	60.94	50.11	10.83	308.61	303.29	298.39	294.81	0.00	8.48	1.00	1.00	3.281	24	0	
02/02/23	60.99	50.19	10.80	309.33	304.00	299.07	295.47	0.00	8.53	1.00	1.00	3.277	24	0	
03/02/23	61.25	50.49	10.76	311.58	306.14	301.23	297.60	0.00	8.54	1.00	1.00	3.288	24	0	
04/02/23	61.29	50.55	10.74	310.99	305.57	300.62	296.99	0.00	8.58	1.00	1.00	3.276	24	0	
05/02/23	60.81	50.17	10.64	307.29	302.01	296.90	293.32	0.00	8.69	1.00	1.00	3.210	24	0	
06/02/23	60.68	49.83	10.85	302.65	297.47	292.25	288.79	0.00	8.68	1.00	1.00	3.224	24	0	
07/02/23	61.36	49.91	11.45	291.68	286.59	281.46	278.11	0.00	8.48	1.00	1.00	3.276	24	0	
08/02/23	62.11	49.88	12.23	278.68	273.71	268.71	265.52	0.00	8.19	1.00	1.00	3.342	24	0	
09/02/23	61.16	50.00	11.16	298.41	293.22	287.78	284.34	0.00	8.88	1.00	1.00	3.267	24	0	
10/02/23	59.29	48.95	10.34	311.90	306.79	300.73	297.32	0.00	9.47	1.00	1.00	3.167	24	0	
11/02/23	60.46	50.01	10.45	316.51	311.12	305.48	301.87	0.00	9.25	1.00	1.00	3.247	24	0	
12/02/23	60.09	49.80	10.29	314.74	309.42	303.84	300.27	0.00	9.15	1.00	1.00	3.180	24	0	
13/02/23	60.74	50.28	10.46	317.44	312.00	306.51	302.83	0.00	9.17	1.00	1.00	3.256	24	0	
14/02/23	58.53	48.64	9.89	305.69	300.78	294.78	291.44	0.00	9.34	1.00	1.00	2.972	24	0	
15/02/23	57.34	47.53	9.81	303.16	298.49	292.12	288.96	0.00	9.53	1.00	1.00	2.924	24	0	
16/02/23	57.72	47.91	9.81	303.66	298.93	292.64	289.40	0.00	9.53	1.00	1.00	2.924	24	0	
17/02/23	57.10	47.42	9.68	300.13	295.53	289.21	286.09	0.00	9.44	1.00	1.00	2.857	24	0	
18/02/23	56.66	47.03	9.63	298.34	293.83	287.44	284.37	0.00	9.46	1.00	1.00	2.822	24	0	
Итого:				8658.1	8508.26	8355.4	8257.77	0.00	250.49			97.618	720	0	
Средние:	61.21	49.52	11.69							1.00	1.00				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
19/01/23 24:00	27965.11	27533.75	27242.60	26970.97	0.00	562.78	311.796	4525	195

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/01/23г.-18/02/23г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Кортунова 12 Тип расходомера: _____
 Теплоучислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
 М сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
 Тхв= 0.00 °C G3 max = 50.00 м3/ч G3 min = 0.05 м3/ч

Заводской номер 00178911 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хАF62 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/01/23	67.31	55.08	12.23	366.24	358.76	361.67	356.60	0.00	2.16	7.94	7.73	4.387	24	0	*
21/01/23	67.59	55.41	12.18	368.62	361.06	363.97	358.81	0.00	2.25	7.94	7.72	4.398	24	0	*
22/01/23	67.94	55.79	12.15	369.37	361.70	364.75	359.51	0.00	2.19	7.95	7.73	4.398	24	0	*
23/01/23	67.69	55.63	12.06	368.35	360.75	363.74	358.55	0.00	2.20	7.95	7.73	4.347	24	0	*
24/01/23	66.74	54.73	12.01	361.26	354.01	356.52	351.58	0.00	2.43	7.93	7.72	4.249	24	0	*
25/01/23	67.07	54.95	12.12	362.61	355.28	357.94	352.94	0.00	2.34	7.92	7.71	4.303	24	0	*
26/01/23	64.48	54.89	9.59	439.14	430.86	433.18	427.15	0.00	3.71	7.79	7.50	4.133	24	0	*
27/01/23	61.99	53.61	8.38	470.79	462.54	464.38	458.22	0.00	4.32	7.58	7.26	3.881	24	0	*
28/01/23	61.68	53.30	8.38	467.63	459.51	461.22	455.13	0.00	4.38	7.58	7.27	3.847	24	0	*
29/01/23	61.26	53.04	8.22	463.49	455.57	457.00	451.04	0.00	4.53	7.56	7.26	3.745	24	0	*
30/01/23	61.41	53.08	8.33	466.39	458.38	460.00	453.99	0.00	4.39	7.57	7.27	3.817	24	0	*
31/01/23	61.88	53.63	8.25	477.64	469.29	471.22	464.94	0.00	4.35	7.59	7.26	3.870	24	0	*
01/02/23	62.39	54.24	8.15	485.39	476.78	478.83	472.31	0.00	4.47	7.60	7.25	3.884	24	0	*
02/02/23	62.46	54.34	8.12	486.45	477.80	479.98	473.45	0.00	4.35	7.59	7.24	3.879	24	0	*
03/02/23	62.72	54.68	8.04	489.23	480.48	482.56	475.87	0.00	4.61	7.61	7.25	3.860	24	0	*
04/02/23	62.76	54.71	8.05	488.44	479.70	481.84	475.15	0.00	4.55	7.60	7.24	3.859	24	0	*
05/02/23	62.26	54.26	8.00	482.86	474.30	476.31	469.82	0.00	4.48	7.58	7.23	3.793	24	0	*
06/02/23	62.16	53.99	8.17	475.48	467.10	468.89	462.56	0.00	4.54	7.61	7.27	3.816	24	0	*
07/02/23	62.85	54.21	8.64	458.12	449.90	451.84	445.68	0.00	4.22	7.63	7.31	3.886	24	0	*
08/02/23	63.67	54.34	9.33	437.93	429.86	431.96	426.05	0.00	3.81	7.61	7.31	4.009	24	0	*
09/02/23	62.57	54.20	8.37	468.92	460.53	462.41	456.11	0.00	4.42	7.50	7.17	3.855	24	0	*
10/02/23	60.74	52.95	7.79	490.49	482.22	483.26	476.99	0.00	5.23	7.52	7.17	3.759	24	0	*
11/02/23	61.92	54.05	7.87	497.43	488.77	490.43	483.78	0.00	4.99	7.60	7.23	3.843	24	0	*
12/02/23	61.53	53.77	7.76	494.82	486.29	487.84	481.32	0.00	4.97	7.60	7.23	3.769	24	0	*
13/02/23	62.19	54.35	7.84	498.44	489.69	491.08	484.36	0.00	5.33	7.62	7.24	3.839	24	0	*
14/02/23	59.87	52.46	7.41	480.34	472.44	473.10	467.04	0.00	5.40	7.44	7.11	3.502	24	0	*
15/02/23	58.75	51.35	7.40	477.24	469.69	469.77	464.01	0.00	5.68	7.43	7.12	3.472	24	0	*
16/02/23	59.09	51.71	7.38	477.57	469.90	470.35	464.49	0.00	5.41	7.45	7.13	3.464	24	0	*
17/02/23	58.48	51.18	7.30	472.56	465.14	465.33	459.66	0.00	5.48	7.41	7.10	3.395	24	0	*
18/02/23	58.02	50.75	7.27	470.43	463.16	462.96	457.41	0.00	5.75	7.40	7.11	3.366	24	0	*
Итого:				13613.	13371.4	13424.	13244.5	0.00	126.94			116.625	720	0	
Средние:	62.71	53.82	8.89							7.63	7.32				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС	
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч	
19/01/23	24:00	209317.04	206114.26	206426.85	204157.04	0.00	1957.22	1817.750	22047	955

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул. Кортунова д.14
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N BA733
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	6.84	68.65	368.68	50.09	372.18	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	6.89	68.96	370.92	50.37	374.46	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	6.90	69.31	371.65	50.74	375.21	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	6.83	69.07	371.05	50.64	374.57	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	6.68	68.09	364.00	49.72	367.39	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	6.76	68.42	365.01	49.86	368.46	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	6.66	66.15	441.00	50.77	444.37	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	6.29	63.20	476.63	49.99	479.73	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	6.21	62.88	473.39	49.73	476.44	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	6.07	62.46	469.62	49.51	472.59	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	6.16	62.58	472.02	49.50	475.03	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	6.24	63.08	481.86	50.12	484.93	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	6.28	63.60	488.40	50.72	491.52	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	6.28	63.63	489.76	50.80	492.88	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	6.26	63.92	492.83	51.19	495.95	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	6.25	63.96	492.05	51.23	495.17	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	6.17	63.48	486.83	50.80	489.90	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	6.18	63.32	479.79	50.41	482.85	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	6.30	64.06	461.82	50.41	464.95	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	6.44	64.89	441.34	50.25	444.56	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	6.28	63.94	471.80	50.57	474.94	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	6.05	61.81	494.04	49.55	496.99	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	6.23	63.09	501.09	50.64	504.17	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	6.10	62.71	498.83	50.46	501.84	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	6.23	63.37	502.53	50.96	505.62	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	5.69	61.04	485.15	49.31	487.91	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	5.63	59.79	480.92	48.07	483.60	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	5.63	60.22	481.97	48.53	484.66	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	5.52	59.59	476.58	47.99	479.20	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	5.48	59.13	474.42	47.57	477.00	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	187.53	63.95	13725.99	50.02	13819.05	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 15

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00177123

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xС83А

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.54	53.91	16.63	219.340	214.460	215.490	212.580	6.08	5.40	3.5650	24.0	0.000
21.01.23	70.97	54.11	16.86	217.150	212.310	213.370	210.490	6.06	5.40	3.5800	24.0	0.000
22.01.23	70.97	54.24	16.73	217.540	212.630	213.910	211.030	6.08	5.40	3.5580	24.0	0.000
23.01.23	70.59	54.07	16.52	216.870	212.030	213.300	210.420	6.08	5.40	3.5020	24.0	0.000
24.01.23	70.05	53.56	16.49	214.120	209.370	210.680	207.830	6.09	5.40	3.4530	24.0	0.000
25.01.23	70.79	53.98	16.81	213.050	208.250	209.520	206.640	6.04	5.40	3.4990	24.0	0.000
26.01.23	69.00	54.56	14.44	244.650	239.450	240.560	237.250	6.16	5.40	3.4580	24.0	0.000
27.01.23	63.69	52.81	10.88	291.170	285.780	286.490	282.740	6.47	5.40	3.1110	24.0	0.000
28.01.23	62.37	51.65	10.72	286.450	281.350	281.920	278.400	6.56	5.40	3.0200	24.0	0.000
29.01.23	62.31	51.54	10.77	283.540	278.500	279.040	275.550	6.56	5.40	3.0040	24.0	0.000
30.01.23	61.75	51.09	10.66	283.160	278.210	278.750	275.390	6.56	5.40	2.9640	24.0	0.000
31.01.23	62.12	51.47	10.65	285.960	280.940	281.470	277.960	6.61	5.40	2.9960	24.0	0.000
01.02.23	62.68	51.92	10.76	288.130	282.940	283.530	279.950	6.64	5.40	3.0510	24.0	0.000
02.02.23	62.13	51.36	10.77	280.300	275.340	275.950	272.570	6.57	5.40	2.9670	24.0	0.000
03.02.23	62.73	51.77	10.96	279.360	274.370	275.000	271.530	6.58	5.40	3.0080	24.0	0.000
04.02.23	62.61	51.95	10.66	285.320	280.260	280.850	277.250	6.65	5.40	2.9920	24.0	0.000
05.02.23	62.85	52.06	10.79	283.520	278.400	279.070	275.510	6.63	5.40	3.0030	24.0	0.000
06.02.23	62.66	51.44	11.22	269.180	264.350	264.990	261.700	6.54	5.40	2.9680	24.0	0.000
07.02.23	63.64	51.51	12.13	254.380	249.680	250.430	247.310	6.49	5.40	3.0320	24.0	0.000
08.02.23	64.16	51.87	12.29	258.410	253.560	254.350	251.110	6.46	5.40	3.1190	24.0	0.000
09.02.23	62.38	51.17	11.21	268.790	264.010	264.650	261.410	6.57	5.40	2.9600	24.0	0.000
10.02.23	61.17	50.56	10.61	278.360	273.530	274.140	270.840	6.65	5.40	2.9060	24.0	0.000
11.02.23	62.82	52.06	10.76	287.400	282.260	282.800	279.200	6.61	5.40	3.0390	24.0	0.000
12.02.23	62.94	52.23	10.71	287.300	282.100	282.720	279.120	6.61	5.40	3.0270	24.0	0.000
13.02.23	63.05	52.33	10.72	288.160	282.910	283.570	279.970	6.62	5.40	3.0390	24.0	0.000
14.02.23	62.77	51.88	10.89	275.490	270.530	271.190	267.790	6.71	5.40	2.9470	24.0	0.000
15.02.23	61.96	50.84	11.12	263.860	259.270	259.850	256.730	6.73	5.40	2.8850	24.0	0.000
16.02.23	62.37	51.20	11.17	265.070	260.330	261.010	257.870	6.73	5.40	2.9090	24.0	0.000

17.02.23	62.33	51.55	10.78	273.930	269.080	269.680	266.330	6.79	5.40	2.9060	24.0	0.000
18.02.23	61.79	51.28	10.51	278.740	273.870	274.390	271.030	6.78	5.40	2.8790	24.0	0.000
Итого	---	---	---	7938.7	7790.07	7812.6	7713.50	---	---	93.3470	720.0	0.0
Среднее	64.40	52.19	12.20	---	---	---	---	6.49	5.40	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	126189.610	124176.110	126209.409	124746.800	1072.634	16874.000	0.000
18.02.23 24:00	134128.309	131966.179	134022.080	132460.300	1165.981	17594.000	0.000
Итого за период	7938.699	7790.069	7812.670	7713.499	93.347	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:34:37 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 17

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00224100

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xCC0D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.56	58.66	11.90	436.330	426.610	447.150	440.050	5.83	5.55	5.0730	24.0	0.000
21.01.23	70.98	58.90	12.08	432.320	422.560	443.100	436.010	5.82	5.54	5.1080	24.0	0.000
22.01.23	70.97	58.99	11.98	433.680	423.890	444.480	437.340	5.83	5.55	5.0820	24.0	0.000
23.01.23	70.59	58.76	11.83	432.250	422.620	442.900	435.840	5.84	5.56	5.0000	24.0	0.000
24.01.23	70.06	58.23	11.83	426.620	417.230	437.170	430.330	5.85	5.57	4.9390	24.0	0.000
25.01.23	70.79	58.66	12.13	424.530	415.000	435.050	428.140	5.81	5.53	5.0330	24.0	0.000
26.01.23	68.96	58.71	10.25	491.920	481.350	503.580	495.550	5.88	5.50	4.9310	24.0	0.000
27.01.23	63.89	55.54	8.35	527.750	517.940	539.700	531.970	6.02	5.58	4.3260	24.0	0.000
28.01.23	62.42	52.83	9.59	428.830	421.190	439.250	433.540	5.97	5.67	4.0340	24.0	0.000
29.01.23	62.34	52.72	9.62	424.620	417.070	435.050	429.430	5.98	5.68	4.0160	24.0	0.000
30.01.23	61.79	52.21	9.58	424.350	416.940	434.720	429.210	5.98	5.68	3.9880	24.0	0.000
31.01.23	62.17	52.57	9.60	428.530	420.960	439.100	433.410	6.02	5.72	4.0390	24.0	0.000
01.02.23	62.72	53.08	9.64	431.470	423.680	442.130	436.350	6.04	5.73	4.0820	24.0	0.000
02.02.23	62.16	52.51	9.65	419.300	411.890	429.620	424.070	6.00	5.71	3.9740	24.0	0.000
03.02.23	62.77	52.94	9.83	418.700	411.190	428.950	423.330	6.02	5.73	4.0420	24.0	0.000
04.02.23	62.65	53.05	9.60	427.400	419.750	437.830	432.070	6.07	5.77	4.0250	24.0	0.000
05.02.23	62.87	53.15	9.72	424.680	417.020	435.170	429.450	6.05	5.76	4.0500	24.0	0.000
06.02.23	62.69	52.56	10.13	401.720	394.530	411.780	406.490	6.02	5.75	3.9920	24.0	0.000
07.02.23	63.64	52.67	10.97	379.830	372.870	389.500	384.460	6.01	5.77	4.0870	24.0	0.000
08.02.23	64.16	53.05	11.11	386.350	379.130	396.120	390.920	5.97	5.72	4.2070	24.0	0.000
09.02.23	62.35	52.22	10.13	402.400	395.240	412.480	407.240	6.05	5.78	4.0030	24.0	0.000
10.02.23	61.24	51.62	9.62	417.450	410.300	427.670	422.350	6.08	5.80	3.9410	24.0	0.000
11.02.23	62.86	53.12	9.74	430.670	422.930	441.230	435.470	6.02	5.72	4.1100	24.0	0.000
12.02.23	62.98	53.29	9.69	430.380	422.600	440.970	435.130	6.02	5.71	4.0910	24.0	0.000
13.02.23	63.10	53.39	9.71	431.720	423.830	442.250	436.340	6.03	5.72	4.1120	24.0	0.000
14.02.23	62.78	52.98	9.80	413.350	405.920	423.480	417.940	6.16	5.88	3.9760	24.0	0.000
15.02.23	61.98	51.93	10.05	394.700	387.750	404.270	399.230	6.22	5.96	3.8950	24.0	0.000
16.02.23	62.39	52.26	10.13	396.480	389.430	406.180	400.970	6.21	5.95	3.9440	24.0	0.000

17.02.23	62.36	52.61	9.75	410.370	403.100	420.270	414.830	6.24	5.96	3.9280	24.0	0.000
18.02.23	61.81	52.33	9.48	417.930	410.620	427.430	421.980	6.22	5.93	3.8930	24.0	0.000
Итого	---	---	---	12746.6	12505.14	13058.5	12879.44	---	---	127.9210	720.0	0.0
Среднее	64.43	54.18	10.24	---	---	---	---	6.01	5.72	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	259068.130	253968.200	274136.190	269835.240	1645.567	20409.000	2597.000
18.02.23 24:00	271390.410	266056.399	286760.049	282285.469	1769.500	21105.000	2597.000
Итого за период	12322.279	12088.198	12623.858	12450.228	123.933	696.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:35:37 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлет-024М ТС 1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, Крупской, 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024М

№ ПУ 1304521

Тхв (°С): 5.0

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	69.06	56.06	13.00	136.9637	136.9637	0.0000	0.00	1.22	139.3139	139.6322	-0.3184	1.7460	24.00
21.01.23	69.47	56.30	13.17	135.9010	135.9010	0	0.00	1.22	138.2674	138.5645	-0.2971	1.7565	24.00
22.01.23	69.53	56.64	12.89	138.3047	138.3047	0.0000	0.00	1.21	140.7178	141.0392	-0.3214	1.7483	24.00
23.01.23	69.14	56.43	12.71	138.0811	138.0811	0	0.00	1.21	140.4599	140.7953	-0.3354	1.7201	24.00
24.01.23	68.59	55.87	12.72	137.0304	137.0304	0.0000	0.00	1.22	139.3488	139.6823	-0.3336	1.7089	24.00
25.01.23	69.29	56.28	13.01	136.3359	136.3359	0	0.00	1.22	138.6967	139.0051	-0.3084	1.7395	24.00
26.01.23	70.19	57.01	13.18	136.6542	136.7461	-0.0919	0.00	1.21	139.0946	139.4777	-0.3830	1.7572	24.00
27.01.23	70.73	57.82	12.91	139.9862	139.9862	0.0000	0.00	1.21	142.5319	142.8371	-0.3052	1.7699	24.00
28.01.23	70.43	57.52	12.91	137.3447	137.3447	0	0.00	1.20	139.8231	140.1145	-0.2914	1.7403	24.00
29.01.23	70.43	57.80	12.63	140.4903	140.4904	0	0.00	1.20	143.0227	143.3466	-0.3239	1.7378	24.00
30.01.23	69.91	58.16	11.75	152.4710	152.4710	0.0000	0.00	1.21	155.1660	155.6176	-0.4517	1.7417	24.00
31.01.23	69.83	57.30	12.53	139.9078	139.9078	0.0000	0.00	1.21	142.3774	142.7182	-0.3408	1.7189	24.00
01.02.23	70.10	57.70	12.40	141.6668	141.6668	0	0.00	1.21	144.1882	144.5464	-0.3581	1.7194	24.00
02.02.23	70.26	58.06	12.20	144.1099	144.1099	0	0.00	1.21	146.6866	147.0661	-0.3795	1.7218	24.00
03.02.23	70.53	58.93	11.60	151.7251	151.7251	0	0.00	1.20	154.4606	154.9082	-0.4476	1.7210	24.00
04.02.23	69.34	57.94	11.40	149.6254	149.6254	0.0000	0.00	1.20	152.2229	152.6811	-0.4582	1.6692	24.00
05.02.23	69.97	58.45	11.52	149.9095	149.9095	0.0000	0.00	1.21	152.5635	153.0156	-0.4521	1.6895	24.00
06.02.23	70.23	58.44	11.79	147.5427	147.5428	0	0.00	1.21	150.1756	150.6001	-0.4245	1.7036	24.00
07.02.23	68.51	57.56	10.95	156.0000	156.0084	-0.0084	0.00	1.22	158.6233	159.1614	-0.5381	1.6589	23.88
08.02.23	71.03	59.20	11.83	153.4088	153.5343	-0.1255	0.00	1.21	156.2175	156.7959	-0.5785	1.7539	24.00
09.02.23	71.06	58.92	12.14	147.4269	147.4342	-0.0073	0.00	1.20	150.1365	150.5239	-0.3874	1.7524	23.95
10.02.23	70.64	59.86	10.78	168.4917	168.4941	-0.0024	0.00	1.20	171.5405	172.1186	-0.5782	1.7565	24.00
11.02.23	70.89	61.15	9.74	187.7724	187.7724	0	0.00	1.20	191.1796	191.9545	-0.7749	1.7842	24.00
12.02.23	71.01	61.30	9.71	187.7186	187.7145	0.0040	0.00	1.20	191.1403	191.9075	-0.7673	1.7775	24.00
13.02.23	70.94	60.42	10.52	170.5848	170.5815	0.0034	0.00	1.20	173.6960	174.3088	-0.6128	1.7452	24.00
14.02.23	71.25	60.18	11.07	159.5467	159.5467	0	0.00	1.20	162.4876	163.0049	-0.5172	1.7267	24.00

15.02.23	71.33	60.34	10.99	162.0469	162.0469	0.0000	0.00	1.20	165.0374	165.5766	-0.5392	1.7423	24.00
16.02.23	71.60	60.60	11.00	162.4910	162.4910	0	0.00	1.20	165.5143	166.0540	-0.5397	1.7480	24.00
17.02.23	70.57	60.16	10.41	166.3092	166.3029	0.0063	0.00	1.20	169.3112	169.8970	-0.5858	1.6882	24.00
18.02.23	68.70	59.06	9.64	174.7429	174.7416	0.0013	0.00	1.20	177.6983	178.4245	-0.7262	1.6426	24.00
Итого	---	---	---	4550.590	4550.811	-0.220	---	---	4631.700	4645.376	-13.676	51.886	719.83
Среднее	70.15	58.38	11.77	---	---	---	0.0	1.2	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
19.01.23 24:00	2005.861	2699.516
18.02.23 24:00	2005.646	2751.402
Итого за период	-0.215	51.886

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:42:26 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
Кувькина 7
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ680
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ и ОСТ

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	1.00	69.61	100.24	59.66	100.34	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	1.01	70.03	100.53	60.03	100.75	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	1.00	70.02	100.47	60.09	100.67	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	0.99	69.64	99.36	59.71	99.52	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	0.97	69.13	98.23	59.21	98.36	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	1.00	69.85	98.21	59.65	98.37	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	1.03	70.84	105.71	61.07	105.96	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	1.03	71.25	115.57	62.31	115.85	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.02	70.98	114.58	62.11	114.87	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	1.00	70.91	113.80	62.13	114.09	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	1.00	70.38	112.35	61.45	112.64	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	1.01	70.37	113.39	61.45	113.69	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	1.01	70.62	114.20	61.77	114.49	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	1.00	70.78	113.96	61.97	114.27	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	0.99	70.92	115.09	62.35	115.37	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	0.95	69.75	113.43	61.35	113.71	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	0.97	70.35	114.37	61.89	114.64	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	0.99	70.74	111.58	61.89	111.85	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	1.01	71.47	113.18	62.55	113.48	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	1.01	71.47	112.13	62.41	112.45	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	1.01	71.51	115.11	62.71	115.45	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	1.00	70.97	116.67	62.37	117.01	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	1.00	71.15	116.88	62.63	117.21	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	0.99	71.26	116.43	62.71	116.73	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	1.01	71.29	119.98	62.88	120.25	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	1.00	71.63	118.95	63.18	119.19	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	1.00	71.74	119.19	63.33	119.43	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	1.01	72.01	119.91	63.58	120.15	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	0.98	71.91	120.73	63.81	121.00	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	0.98	72.02	120.96	63.89	121.25	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	29.96	70.82	3365.18	61.87	3373.03	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Кувыкина, 17

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178898

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x7218

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.62	58.93	11.69	224.830	219.790	227.850	224.250	6.20	6.00	2.5700	24.0	0.000
21.01.23	71.05	59.22	11.83	227.220	222.130	226.930	223.330	6.20	6.00	2.6280	24.0	0.000
22.01.23	71.01	59.35	11.66	228.340	223.200	227.030	223.380	6.20	6.00	2.6030	24.0	0.000
23.01.23	70.63	59.08	11.55	227.780	222.700	226.480	222.880	6.20	6.00	2.5730	24.0	0.000
24.01.23	70.13	58.57	11.56	226.740	221.710	225.560	221.960	6.20	6.00	2.5630	24.0	0.000
25.01.23	70.86	59.02	11.84	225.330	220.240	224.140	220.540	6.20	6.00	2.6100	24.0	0.000
26.01.23	71.88	60.29	11.59	233.410	228.050	232.080	228.220	6.20	6.00	2.6450	24.0	0.000
27.01.23	72.24	61.25	10.99	244.520	238.790	243.150	239.020	6.20	6.00	2.6260	24.0	0.000
28.01.23	71.99	61.17	10.82	246.310	240.620	244.920	240.750	6.20	6.00	2.6040	24.0	0.000
29.01.23	71.90	61.18	10.72	245.850	240.200	244.470	240.260	6.20	6.00	2.5750	24.0	0.000
30.01.23	71.38	60.73	10.65	245.270	239.690	243.920	239.810	6.20	6.00	2.5530	24.0	0.000
31.01.23	71.37	60.76	10.61	246.170	240.590	244.800	240.690	6.20	6.00	2.5510	24.0	0.000
01.02.23	71.63	61.08	10.55	247.080	241.390	245.730	241.490	6.20	6.00	2.5490	24.0	0.000
02.02.23	71.80	61.23	10.57	245.930	240.260	244.580	240.400	6.20	6.00	2.5390	24.0	0.000
03.02.23	71.91	61.44	10.47	246.600	240.940	245.210	241.000	6.20	6.00	2.5250	24.0	0.000
04.02.23	70.76	60.54	10.22	246.890	241.370	245.590	241.510	6.20	6.00	2.4680	24.0	0.000
05.02.23	71.33	60.91	10.42	246.490	240.870	245.150	240.980	6.20	6.00	2.5090	24.0	0.000
06.02.23	71.77	61.12	10.65	243.290	237.720	241.990	237.870	6.20	6.00	2.5320	24.0	0.000
07.02.23	72.49	61.53	10.96	242.680	236.950	241.330	237.170	6.20	6.00	2.5980	24.0	0.000
08.02.23	72.48	61.41	11.07	241.450	235.830	240.010	235.860	6.20	6.00	2.6140	24.0	0.000
09.02.23	72.52	61.72	10.80	245.560	239.810	244.170	239.900	6.20	6.00	2.5920	24.0	0.000
10.02.23	71.98	61.40	10.58	248.030	242.270	246.610	242.290	6.20	6.00	2.5640	24.0	0.000
11.02.23	72.16	61.64	10.52	247.460	241.700	246.050	241.730	6.20	6.00	2.5430	24.0	0.000
12.02.23	72.26	61.71	10.55	247.440	241.660	246.020	241.750	6.20	6.00	2.5500	24.0	0.000
13.02.23	72.30	61.75	10.55	247.690	241.910	246.220	241.900	6.20	6.00	2.5540	24.0	0.000
14.02.23	72.64	62.21	10.43	249.640	243.760	248.130	243.800	6.20	6.00	2.5440	24.0	0.000
15.02.23	72.76	62.30	10.46	250.190	244.280	248.740	244.350	6.20	6.00	2.5540	24.0	0.000
16.02.23	73.03	62.61	10.42	250.850	244.870	249.370	244.860	6.20	6.00	2.5500	24.0	0.000

17.02.23	72.93	62.64	10.29	252.280	246.310	251.070	246.550	6.20	6.00	2.5340	24.0	0.000
18.02.23	73.03	62.60	10.43	251.770	245.790	251.010	246.550	6.20	6.00	2.5680	24.0	0.000
Итого	---	---	---	7273.0	7105.40	7238.3	7115.05	---	---	76.9880	720.0	0.0
Среднее	71.82	60.97	10.84	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	28811.969	28160.940	28592.240	28129.290	331.252	7210.000	0.000
18.02.23 24:00	36085.059	35266.340	35830.550	35244.340	408.240	7930.000	0.000
Итого за период	7273.090	7105.399	7238.310	7115.049	76.988	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:40:30 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Куйбышева, 17

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179040

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x72A4

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.13	57.89	12.24	333.810	326.440	333.150	327.990	6.20	6.00	3.9940	24.0	0.000
21.01.23	70.56	58.24	12.32	333.590	326.150	332.910	327.630	6.20	6.00	4.0180	24.0	0.000
22.01.23	70.56	58.30	12.26	334.090	326.660	333.370	328.110	6.20	6.00	4.0030	24.0	0.000
23.01.23	70.18	58.10	12.08	333.580	326.210	332.930	327.730	6.20	6.00	3.9370	24.0	0.000
24.01.23	69.64	57.62	12.02	332.940	325.710	332.490	327.420	6.20	6.00	3.9150	24.0	0.000
25.01.23	70.41	58.60	11.81	350.130	342.370	349.530	343.990	6.20	6.00	4.0440	24.0	0.000
26.01.23	71.45	60.00	11.45	367.830	359.460	367.340	361.240	6.20	6.00	4.1170	24.0	0.000
27.01.23	71.85	58.66	13.19	296.870	290.000	295.950	291.270	6.20	6.00	3.8240	24.0	0.000
28.01.23	71.41	56.40	15.01	252.320	246.560	250.960	247.270	6.20	6.00	3.7000	24.0	0.000
29.01.23	71.35	56.51	14.84	254.360	248.570	253.070	249.340	6.20	6.00	3.6910	24.0	0.000
30.01.23	70.80	56.13	14.67	255.080	249.350	253.750	250.090	6.20	6.00	3.6570	24.0	0.000
31.01.23	70.79	56.28	14.51	256.690	250.930	255.390	251.600	6.20	6.00	3.6400	24.0	0.000
01.02.23	71.07	56.52	14.55	257.430	251.630	256.210	252.390	6.20	6.00	3.6620	24.0	0.000
02.02.23	71.24	56.60	14.64	255.960	250.170	254.550	250.730	6.20	6.00	3.6620	24.0	0.000
03.02.23	71.39	56.88	14.51	257.500	251.650	256.200	252.360	6.20	6.00	3.6480	24.0	0.000
04.02.23	70.22	56.12	14.10	258.190	252.480	256.930	253.150	6.20	6.00	3.5590	24.0	0.000
05.02.23	70.80	56.33	14.47	256.630	250.890	255.470	251.710	6.20	6.00	3.6310	24.0	0.000
06.02.23	71.20	56.49	14.71	256.350	250.520	254.950	251.190	6.20	6.00	3.6870	24.0	0.000
07.02.23	71.92	57.07	14.85	261.130	255.060	259.860	255.920	6.20	6.00	3.7870	24.0	0.000
08.02.23	71.90	57.08	14.82	264.990	258.900	263.810	259.830	6.20	6.00	3.8370	24.0	0.000
09.02.23	71.97	57.49	14.48	270.340	264.110	268.740	264.650	6.20	6.00	3.8230	24.0	0.000
10.02.23	71.41	57.30	14.11	273.260	267.020	271.990	267.910	6.20	6.00	3.7690	24.0	0.000
11.02.23	71.60	57.51	14.09	272.780	266.520	271.440	267.350	6.20	6.00	3.7530	24.0	0.000
12.02.23	71.71	57.66	14.05	272.900	266.610	271.530	267.370	6.20	6.00	3.7470	24.0	0.000
13.02.23	71.74	57.69	14.05	271.990	265.730	270.770	266.660	6.20	6.00	3.7330	24.0	0.000
14.02.23	72.12	58.24	13.88	275.520	269.110	273.880	269.580	6.20	6.00	3.7310	24.0	0.000
15.02.23	72.21	58.17	14.04	275.900	269.470	274.290	269.970	6.20	6.00	3.7840	24.0	0.000
16.02.23	72.49	58.50	13.99	276.990	270.520	275.370	271.050	6.20	6.00	3.7860	24.0	0.000

17.02.23	72.41	58.64	13.77	279.390	272.860	277.710	273.310	6.20	6.00	3.7560	24.0	0.000
18.02.23	72.49	58.61	13.88	278.670	272.120	276.920	272.530	6.20	6.00	3.7790	24.0	0.000
Итого	---	---	---	8517.2	8323.78	8481.4	8351.34	---	---	113.6740	720.0	0.0
Среднее	71.30	57.52	13.77	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	155482.650	151898.629	155565.370	153065.410	1970.608	21831.000	1171.000
18.02.23 24:00	163999.859	160222.409	164046.830	161416.749	2084.282	22551.000	1171.000
Итого за период	8517.209	8323.780	8481.459	8351.339	113.674	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:41:17 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Куйбышева, 19

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00168994

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x3E73

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.12	49.92	20.20	175.770	171.930	178.970	176.810	6.90	1.14	3.4890	24.0	0.000
21.01.23	70.55	50.17	20.38	175.700	171.840	178.800	176.640	6.90	1.14	3.5180	24.0	0.000
22.01.23	70.55	50.34	20.21	175.770	171.880	178.860	176.700	6.90	1.14	3.4900	24.0	0.000
23.01.23	70.17	50.23	19.94	175.560	171.720	178.650	176.490	6.90	1.14	3.4400	24.0	0.000
24.01.23	69.64	49.80	19.84	175.430	171.590	178.610	176.450	6.90	1.15	3.4210	24.0	0.000
25.01.23	70.42	50.78	19.64	184.430	180.360	187.660	185.360	6.90	1.14	3.5630	24.0	0.000
26.01.23	71.48	52.38	19.10	193.760	189.350	197.100	194.560	6.90	1.14	3.6360	24.0	0.000
27.01.23	71.89	53.77	18.12	203.720	199.070	207.130	204.300	6.90	1.14	3.6260	24.0	0.000
28.01.23	71.59	52.84	18.75	190.470	186.150	193.810	191.180	6.90	1.14	3.5110	24.0	0.000
29.01.23	71.53	53.16	18.37	191.740	187.340	195.220	192.590	6.90	1.14	3.4600	24.0	0.000
30.01.23	70.98	52.81	18.17	192.430	188.110	195.900	193.260	6.90	1.14	3.4390	24.0	0.000
31.01.23	70.98	52.95	18.03	193.540	189.210	197.030	194.390	6.90	1.14	3.4320	24.0	0.000
01.02.23	71.26	53.34	17.92	194.100	189.720	197.590	194.950	6.90	1.14	3.4210	24.0	0.000
02.02.23	71.43	53.37	18.06	193.010	188.660	196.410	193.770	6.90	1.14	3.4260	24.0	0.000
03.02.23	71.57	53.75	17.82	194.000	189.590	197.610	194.970	6.90	1.14	3.3990	24.0	0.000
04.02.23	70.41	53.14	17.27	194.570	190.250	198.190	195.550	6.90	1.14	3.3060	24.0	0.000
05.02.23	70.98	53.26	17.72	193.510	189.150	197.020	194.380	6.90	1.15	3.3700	24.0	0.000
06.02.23	71.40	53.36	18.04	193.270	188.880	196.690	194.050	6.90	1.14	3.4260	24.0	0.000
07.02.23	72.11	53.83	18.28	196.100	191.550	199.480	196.740	6.90	1.15	3.5200	24.0	0.000
08.02.23	72.09	53.74	18.35	197.870	193.270	201.330	198.610	6.90	1.15	3.5650	24.0	0.000
09.02.23	72.17	54.06	18.11	201.700	197.030	205.070	202.230	6.90	1.14	3.5890	24.0	0.000
10.02.23	71.61	54.08	17.53	203.790	199.170	207.300	204.420	6.90	1.14	3.5120	24.0	0.000
11.02.23	71.80	54.33	17.47	203.520	198.870	207.070	204.190	6.90	1.14	3.4960	24.0	0.000
12.02.23	71.91	54.57	17.34	203.450	198.770	206.960	204.080	6.90	1.14	3.4690	24.0	0.000
13.02.23	71.95	54.55	17.40	203.060	198.420	206.570	203.690	6.90	1.14	3.4740	24.0	0.000
14.02.23	72.32	55.08	17.24	205.530	200.740	209.080	206.090	6.90	1.14	3.4830	24.0	0.000
15.02.23	72.42	55.14	17.28	205.880	201.080	209.490	206.490	6.90	1.14	3.4980	24.0	0.000
16.02.23	72.70	55.45	17.25	206.650	201.820	210.200	207.100	6.90	1.14	3.5040	24.0	0.000

17.02.23	72.62	55.68	16.94	208.450	203.550	212.010	208.900	6.90	1.14	3.4690	24.0	0.000
18.02.23	72.70	55.65	17.05	207.690	202.800	211.270	208.170	6.90	1.14	3.4760	24.0	0.000
Итого	---	---	---	5834.4	5701.87	5937.0	5857.11	---	---	104.4280	720.0	0.0
Среднее	71.44	53.18	18.26	---	---	---	---	6.90	1.14	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	121667.690	118864.649	123846.860	121978.940	1831.397	21827.000	1175.000
18.02.23 24:00	127502.159	124566.520	129783.940	127836.050	1935.825	22547.000	1175.000
Итого за период	5834.468	5701.870	5937.080	5857.110	104.428	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:41:11 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

АО "Жилуправление"
ул. Ленина 3 1 ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ585
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	3.01	69.35	179.50	52.56	193.15	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	2.98	69.06	179.73	52.45	193.25	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	2.98	69.22	180.17	52.68	193.94	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	2.98	69.42	180.09	52.83	193.77	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.98	69.13	181.99	52.69	195.50	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	2.95	68.89	175.75	52.07	189.58	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	2.63	64.93	176.07	49.98	189.27	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	2.33	60.54	175.97	47.25	188.56	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	2.27	59.57	174.42	46.50	187.01	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	2.27	59.37	174.63	46.37	187.28	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	2.27	59.27	172.74	46.09	185.38	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	2.28	59.49	171.66	46.15	184.10	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	2.42	61.67	172.86	47.65	185.52	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	2.43	61.81	173.77	47.82	186.50	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	2.41	61.94	172.84	48.00	185.35	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	2.40	62.09	172.02	48.09	184.51	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	2.40	61.91	172.10	47.94	184.83	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	2.53	63.55	171.94	48.79	184.78	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	2.68	65.59	173.31	50.12	186.41	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	2.64	64.89	172.18	49.54	185.21	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	2.55	63.98	173.38	49.22	186.20	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	2.39	61.71	169.46	47.62	181.74	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	2.38	61.83	169.46	47.73	181.80	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	2.36	61.51	169.51	47.55	181.76	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	2.37	61.56	169.90	47.57	182.62	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	2.37	61.71	170.00	47.76	182.50	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	2.37	61.51	170.70	47.60	183.33	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	2.37	61.65	171.87	47.85	184.23	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	2.34	61.53	172.01	47.92	183.92	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	2.36	61.54	171.79	47.79	184.07	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	75.71	63.34	5211.81	48.81	5596.08	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : Ленина 3 2ввод
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N BA706
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.61	69.51	216.19	57.43	201.83	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	2.59	69.24	216.17	57.24	201.89	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	2.61	69.41	219.48	57.53	204.79	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	2.61	69.60	219.37	57.71	204.62	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.59	69.31	218.82	57.46	204.37	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	2.56	69.07	213.53	57.04	198.91	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	2.26	64.90	213.08	54.28	198.68	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	2.00	60.64	211.56	51.15	197.52	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.96	59.69	209.26	50.32	195.44	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	1.96	59.51	210.29	50.16	196.38	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	1.98	59.40	208.30	49.89	194.48	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	1.99	59.69	206.80	50.04	192.99	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	2.10	61.84	209.37	51.81	195.28	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	2.10	61.96	210.16	51.97	196.08	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	2.08	62.10	208.59	52.11	194.62	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	2.10	62.25	207.56	52.14	193.64	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	2.10	62.05	208.23	51.97	194.27	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	2.20	63.81	207.72	53.20	193.72	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	2.31	65.72	209.15	54.64	195.02	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	2.30	65.08	207.17	53.94	193.28	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	2.20	64.04	208.80	53.47	194.79	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	2.06	61.86	203.88	51.76	190.16	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	2.07	61.99	204.13	51.84	190.41	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	2.06	61.67	204.71	51.61	190.58	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	2.05	61.72	207.54	51.81	193.45	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	2.05	61.87	207.78	52.00	193.67	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	2.05	61.66	208.24	51.82	194.10	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	2.04	61.81	208.65	52.03	194.64	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	2.00	61.68	206.71	51.98	193.09	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	2.03	61.68	206.98	51.83	193.15	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	65.61	63.49	6298.22	53.07	5875.84	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

АО "Жилуправление"
ул.Ленина 5
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ145
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	4.77	68.29	395.77	56.22	395.68	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	4.69	67.99	396.19	56.14	396.30	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	4.66	68.15	397.67	56.41	397.95	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	4.72	68.34	398.43	56.47	397.57	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	4.17	65.13	355.89	54.36	356.64	20:34	24:00
26-01-2023 00:00:00	4.75	67.85	441.22	57.07	441.35	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	4.18	64.15	440.98	54.65	441.28	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	3.71	59.65	439.72	51.19	439.09	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	3.62	58.65	433.97	50.30	435.00	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	3.55	58.45	434.88	50.26	435.45	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	3.59	58.36	429.91	49.99	431.11	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	3.61	58.51	427.41	50.04	427.43	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	3.84	60.71	431.48	51.80	431.34	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	3.82	60.85	433.52	52.04	434.12	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	3.82	60.98	431.39	52.12	432.35	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	3.80	61.12	429.50	52.26	430.03	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	3.81	60.96	428.56	52.06	429.75	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	3.98	62.47	428.94	53.18	429.85	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	4.25	64.57	432.29	54.74	433.94	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	4.20	63.91	429.97	54.14	431.46	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	4.05	63.09	434.26	53.76	433.59	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	3.78	60.76	424.34	51.84	422.67	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	3.78	60.86	423.93	51.93	423.43	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	3.74	60.56	423.56	51.71	423.67	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	3.75	60.60	425.48	51.77	425.78	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	3.71	60.76	424.95	52.01	425.28	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	3.72	60.56	427.27	51.84	426.71	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	3.70	60.67	428.91	52.02	429.57	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	3.64	60.58	428.22	52.05	429.35	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	3.69	60.60	428.45	51.97	428.89	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	119.11	62.27	12707.05	52.88	12716.63	716:34	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул.Ленина 7
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВВ395
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	4.70	69.35	367.95	56.56	363.90	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	4.64	69.05	368.15	56.42	364.05	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	4.66	69.21	368.08	56.55	364.08	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	4.63	69.39	367.94	56.79	363.89	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	4.59	69.08	368.56	56.62	364.28	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	4.59	68.81	368.53	56.33	364.38	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	4.06	64.72	367.62	53.65	363.68	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	3.59	60.41	364.03	50.53	360.55	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	3.54	59.45	363.99	49.72	360.50	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	3.53	59.28	364.13	49.57	360.56	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	3.56	59.17	364.11	49.39	360.39	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	3.58	59.42	366.51	49.62	362.41	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	3.78	61.57	370.82	51.35	366.42	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	3.78	61.70	372.31	51.52	367.72	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	3.73	61.82	369.25	51.70	364.69	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	3.74	61.96	367.22	51.75	362.86	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	3.75	61.77	367.22	51.54	362.91	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	3.94	63.45	367.07	52.71	362.68	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	4.16	65.60	370.35	54.34	365.95	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	4.15	65.19	367.80	53.89	363.49	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	4.00	64.22	367.55	53.31	363.29	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	3.74	61.99	366.10	51.75	362.01	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	3.77	62.12	365.89	51.80	361.88	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	3.73	61.79	365.84	51.58	361.83	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	3.74	61.85	365.79	51.60	361.88	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	3.72	61.99	365.55	51.81	361.46	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	3.70	61.80	367.04	51.69	362.98	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	3.73	61.94	369.10	51.83	365.03	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	3.67	61.81	369.12	51.84	364.95	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	3.70	61.82	369.36	51.78	365.18	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	118.23	63.39	11022.99	52.65	10899.87	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул.Ленина 8 1 ввод
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N BA717
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	0.00	68.61	0.00	56.51	120.19	0:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	0.00	68.30	0.00	56.34	120.23	0:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	0.00	68.44	0.00	56.57	120.28	0:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	0.00	68.62	0.00	56.73	120.21	0:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	0.00	68.33	0.00	56.43	120.42	0:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	0.79	68.02	66.83	56.18	52.82	13:24	24:00
27-01-2023 00:00:00	1.27	64.47	119.68	53.89	0.00	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	1.11	59.89	118.76	50.49	0.00	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.08	58.87	118.67	49.72	0.00	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	1.08	58.67	118.64	49.53	0.00	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	1.09	58.56	119.37	49.39	0.00	23:46	24:00
01-02-2023 00:00:00	1.11	58.69	122.84	49.67	0.00	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	1.17	60.91	124.25	51.51	0.00	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	1.17	61.07	124.77	51.69	0.00	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	1.15	61.19	123.90	51.86	0.00	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	1.16	61.31	123.09	51.89	0.00	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	1.16	61.16	123.05	51.68	0.00	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	1.21	62.56	123.03	52.72	0.00	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	1.30	64.84	124.37	54.35	0.00	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	1.29	64.54	123.60	54.09	0.00	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	1.25	63.79	123.29	53.65	0.00	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	1.18	61.44	136.46	52.60	0.00	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	1.22	61.60	164.95	54.19	0.00	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	1.21	61.31	165.06	53.97	0.00	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	1.21	61.35	165.08	53.98	0.00	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	1.21	61.51	164.90	54.19	0.00	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	1.21	61.31	165.54	54.00	0.00	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	1.21	61.42	166.48	54.17	0.00	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	1.20	61.34	166.51	54.11	0.00	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	1.20	61.36	166.59	54.17	0.00	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	29.24	62.78	3359.72	53.34	654.15	589:10	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : Ленина 8 2 ввод
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N BA729
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	1.48	67.97	111.78	54.70	112.02	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	1.46	67.67	111.18	54.48	111.50	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	1.46	67.82	110.65	54.63	111.09	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	1.46	68.00	111.29	54.88	111.65	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	1.46	67.69	110.70	54.53	111.10	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	1.44	67.39	110.29	54.30	110.69	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	1.27	63.73	109.54	52.09	110.05	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	1.12	59.31	109.17	49.02	109.74	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.09	58.32	109.69	48.35	110.24	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	1.09	58.12	110.23	48.22	110.80	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	1.09	58.01	111.82	48.22	112.32	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	1.10	58.19	113.17	48.44	113.66	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	1.17	60.36	115.07	50.14	115.54	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	1.19	60.51	115.53	50.23	115.92	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	1.17	60.63	114.57	50.38	115.02	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	1.17	60.76	114.03	50.51	114.53	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	1.17	60.59	115.54	50.41	115.93	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	1.23	62.07	115.73	51.39	116.16	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	1.31	64.28	116.25	53.00	116.60	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	1.30	63.93	115.32	52.64	115.65	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	1.25	63.14	115.04	52.25	115.44	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	1.16	60.84	112.29	50.47	112.85	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	1.16	60.95	109.74	50.34	110.33	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	1.14	60.64	108.35	50.09	108.86	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	1.15	60.68	107.78	50.00	108.32	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	1.14	60.83	107.21	50.14	107.72	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	1.15	60.64	107.80	49.92	108.44	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	1.15	60.78	109.89	50.29	110.75	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	1.14	60.69	109.90	50.32	110.79	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	1.16	60.70	109.92	50.17	110.78	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	36.85	62.17	3349.48	51.15	3364.48	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ТЭМ-106 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060274

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	8	160	10	---
2	80	8	160	10	---

Система: 1 Подача + $Q = M1(h1 - h2)$
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
20.01.23	4.044	257.37	257.37	0.0	69.193	53.545	0.9	0.6	24.00
21.01.23	4.015	257.40	257.39	0.0	68.871	53.337	0.9	0.6	24.00
22.01.23	4.004	257.42	257.42	0.0	69.006	53.517	0.9	0.6	24.00
23.01.23	3.993	257.36	257.35	0.0	69.199	53.747	0.9	0.6	24.00
24.01.23	3.976	257.70	257.69	0.0	68.923	53.557	0.9	0.6	24.00
25.01.23	3.957	257.49	257.49	0.0	68.604	53.299	0.9	0.6	24.00
26.01.23	3.561	257.15	257.15	0.0	65.119	51.331	0.9	0.6	24.00
27.01.23	3.127	254.56	254.55	0.0	60.329	48.103	0.9	0.6	24.00
28.01.23	3.048	254.43	254.42	0.0	59.276	47.351	0.9	0.6	24.00
29.01.23	3.022	254.44	254.43	0.0	59.059	47.239	0.9	0.6	24.00
30.01.23	3.037	254.40	254.40	-0.0	58.967	47.086	0.9	0.6	24.00
31.01.23	3.060	255.57	255.56	0.0	59.044	47.127	0.9	0.6	24.00
01.02.23	3.245	258.58	258.58	0.0	61.319	48.827	0.9	0.6	24.00
02.02.23	3.249	259.68	259.67	0.0	61.486	49.031	0.9	0.6	24.00
03.02.23	3.211	257.95	257.95	0.0	61.617	49.226	0.9	0.6	24.00
04.02.23	3.195	256.34	256.33	0.0	61.739	49.332	0.9	0.6	24.00
05.02.23	3.211	256.46	256.46	0.0	61.594	49.133	0.9	0.6	24.00
06.02.23	3.365	256.36	256.36	0.0	62.964	49.895	0.9	0.6	24.00
07.02.23	3.588	258.79	258.79	0.0	65.331	51.526	0.9	0.6	24.00
08.02.23	3.568	257.15	257.14	0.0	65.035	51.220	0.9	0.6	24.00
09.02.23	3.480	256.79	256.80	-0.0	64.312	50.822	0.9	0.6	24.00
10.02.23	3.239	255.86	255.84	0.0	61.817	49.216	0.9	0.6	24.00
11.02.23	3.236	255.70	255.70	-0.0	61.882	49.284	0.9	0.6	24.00
12.02.23	3.187	255.64	255.64	0.0	61.597	49.190	0.9	0.6	24.00
13.02.23	3.206	255.70	255.71	-0.0	61.635	49.156	0.9	0.6	24.00
14.02.23	3.189	255.45	255.44	0.0	61.804	49.380	0.9	0.6	24.00
15.02.23	3.186	256.34	256.35	-0.0	61.606	49.237	0.9	0.6	24.00
16.02.23	3.186	258.00	258.01	-0.0	61.693	49.403	0.9	0.6	24.00
17.02.23	3.146	258.03	258.03	-0.0	61.624	49.492	0.9	0.6	24.00
18.02.23	3.156	258.11	258.11	-0.0	61.648	49.479	0.9	0.6	24.00
Итого	101.69	7702.2	7702.1	0.0	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	63.21	50.07	0.9	0.6	---

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработк и, (ч)
19.01.23 24:00	3601.4	356045.0	355830.2	36110.3
18.02.23 24:00	3703.1	363747.2	363532.4	36830.3
Итого за период	101.7	7702.2	7702.2	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 16:45:40 системой "Умный дом от Уфанет"
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 10

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024

№ ПУ 801161

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	69.090	54.480	14.610	234.978	233.176	1.802	0.618	0.591	240.127	236.439	3.688	3.531	24.000
21.01.23	68.850	54.370	14.480	235.043	233.234	1.808	0.618	0.591	240.159	236.486	3.674	3.500	24.000
22.01.23	68.810	54.420	14.390	235.258	233.453	1.805	0.618	0.591	240.374	236.714	3.660	3.482	24.000
23.01.23	69.050	54.680	14.370	235.075	233.312	1.764	0.618	0.592	240.220	236.600	3.620	3.473	24.000
24.01.23	68.860	54.490	14.370	235.417	233.685	1.732	0.618	0.591	240.543	236.957	3.585	3.474	24.000
25.01.23	68.490	54.210	14.280	235.516	233.798	1.718	0.619	0.592	240.593	237.040	3.553	3.454	24.000
26.01.23	66.690	53.270	13.420	235.882	234.175	1.707	0.617	0.590	240.728	237.317	3.411	3.254	24.000
27.01.23	60.610	49.260	11.350	233.854	232.069	1.784	0.611	0.584	237.862	234.742	3.120	2.738	24.000
28.01.23	59.250	48.290	10.960	233.819	231.991	1.828	0.615	0.588	237.658	234.560	3.098	2.648	24.000
29.01.23	59.050	48.130	10.920	233.795	231.951	1.844	0.615	0.588	237.609	234.503	3.106	2.639	24.000
30.01.23	58.900	47.870	11.030	233.778	231.942	1.836	0.615	0.588	237.573	234.467	3.106	2.662	24.000
31.01.23	58.650	47.680	10.970	233.402	231.587	1.814	0.615	0.588	237.161	234.089	3.072	2.643	24.000
01.02.23	60.980	49.400	11.580	235.596	233.854	1.742	0.621	0.593	239.680	236.562	3.117	2.809	24.000
02.02.23	61.360	49.670	11.690	236.762	235.037	1.725	0.622	0.594	240.915	237.787	3.128	2.851	24.000
03.02.23	61.500	49.810	11.690	235.637	233.962	1.675	0.621	0.594	239.789	236.715	3.074	2.837	24.000
04.02.23	61.570	49.840	11.730	233.596	231.924	1.671	0.618	0.591	237.720	234.656	3.064	2.822	24.000
05.02.23	61.600	49.790	11.810	233.596	231.919	1.677	0.618	0.592	237.724	234.645	3.078	2.840	24.000
06.02.23	62.080	49.990	12.090	233.420	231.761	1.659	0.618	0.591	237.606	234.508	3.098	2.900	24.000
07.02.23	64.930	51.950	12.980	235.735	234.122	1.613	0.619	0.592	240.335	237.112	3.223	3.141	24.000
08.02.23	65.020	51.930	13.090	234.534	232.921	1.613	0.618	0.591	239.123	235.893	3.230	3.151	24.000
09.02.23	65.020	52.060	12.960	234.241	232.645	1.597	0.616	0.589	238.825	235.628	3.197	3.117	24.000
10.02.23	61.820	49.980	11.840	232.544	230.908	1.635	0.616	0.590	236.681	233.643	3.038	2.833	24.000
11.02.23	61.730	49.790	11.940	228.640	227.024	1.616	0.616	0.591	232.696	229.693	3.003	2.808	24.000
12.02.23	61.600	49.720	11.880	228.663	227.035	1.628	0.616	0.591	232.703	229.697	3.007	2.795	24.000
13.02.23	61.550	49.610	11.940	228.695	227.057	1.638	0.616	0.591	232.730	229.708	3.023	2.809	24.000
14.02.23	61.740	49.830	11.910	228.356	226.750	1.606	0.615	0.590	232.409	229.420	2.990	2.798	24.000

15.02.23	61.600	49.740	11.860	228.699	227.066	1.632	0.616	0.591	232.740	229.731	3.010	2.791	24.000
16.02.23	61.490	49.660	11.830	230.568	228.937	1.631	0.618	0.592	234.629	231.615	3.014	2.805	24.000
17.02.23	61.610	49.890	11.720	230.460	228.855	1.605	0.619	0.593	234.534	231.557	2.977	2.777	24.000
18.02.23	61.630	49.930	11.700	230.696	229.071	1.625	0.619	0.594	234.776	231.779	2.997	2.777	24.000
Итого	---	---	---	6996.253	6945.222	51.031	---	---	7126.223	7030.263	95.960	89.160	720.000
Среднее	63.171	50.791	12.380	---	---	---	0.617	0.591	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:35:22 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 21-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

АО "Жилуправление"
ул.Ленина 11
Жилой дом
ИМ 2300 N BA730
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	4.44	70.47	344.77	57.59	354.12	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	4.39	70.18	344.79	57.44	354.04	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	4.36	70.35	343.67	57.66	353.12	23:55	23:55
24-01-2023 00:00:00	4.35	70.53	344.98	57.92	354.50	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	4.33	70.21	345.58	57.67	354.98	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	4.32	69.94	345.40	57.42	354.84	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	3.81	65.69	344.81	54.64	353.83	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	3.39	61.37	342.34	51.46	350.58	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	3.32	60.42	341.72	50.70	350.46	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	3.30	60.25	341.29	50.57	350.44	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	3.31	60.13	341.25	50.41	350.30	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	3.34	60.41	342.07	50.63	350.87	23:54	23:54
02-02-2023 00:00:00	3.54	62.59	347.77	52.39	356.31	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	3.53	62.72	348.63	52.57	357.72	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	3.50	62.84	344.68	52.66	354.10	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	3.51	62.99	340.74	52.66	350.12	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	3.51	62.78	341.63	52.48	350.15	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	3.71	64.54	341.24	53.64	350.05	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	3.90	66.65	343.90	55.29	353.36	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	3.92	66.31	341.85	54.83	351.05	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	3.75	65.23	341.06	54.24	350.59	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	3.52	63.01	339.76	52.64	349.32	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	3.51	63.15	339.59	52.80	349.11	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	3.47	62.81	339.46	52.56	348.98	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	3.48	62.87	339.47	52.61	349.00	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	3.46	63.02	339.10	52.81	348.68	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	3.45	62.82	340.71	52.67	350.24	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	3.45	62.97	342.52	52.89	352.13	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	3.40	62.83	342.62	52.88	352.24	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	3.43	62.84	342.91	52.82	352.24	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	110.70	64.43	10280.32	53.65	10557.45	719:49	719:49

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169003

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xA0E8

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.01	55.45	13.56	315.110	308.420	315.110	310.580	6.90	6.98	4.1770	24.0	0.000
21.01.23	68.72	55.31	13.41	315.210	308.490	315.210	310.710	6.90	6.99	4.1340	24.0	0.000
22.01.23	68.88	55.49	13.39	315.270	308.550	315.270	310.710	6.91	6.99	4.1290	24.0	0.000
23.01.23	69.05	55.66	13.39	315.100	308.380	315.100	310.540	6.90	6.99	4.1230	24.0	0.000
24.01.23	68.73	55.42	13.31	315.570	308.850	315.570	311.030	6.91	7.00	4.1060	24.0	0.000
25.01.23	68.45	55.15	13.30	315.450	308.760	315.450	311.010	6.90	6.99	4.1020	24.0	0.000
26.01.23	64.38	52.61	11.77	314.510	308.580	314.510	310.450	6.80	6.96	3.6250	24.0	0.000
27.01.23	60.10	49.61	10.49	311.650	306.510	311.650	308.050	6.83	6.93	3.2120	24.0	0.000
28.01.23	59.15	48.90	10.25	311.340	306.300	311.340	307.890	6.88	6.95	3.1350	24.0	0.000
29.01.23	58.98	48.71	10.27	311.310	306.270	311.310	307.910	6.88	6.96	3.1370	24.0	0.000
30.01.23	58.87	48.51	10.36	310.780	305.810	310.780	307.420	6.88	6.96	3.1590	24.0	0.000
31.01.23	59.12	48.71	10.41	311.350	306.370	311.350	307.910	6.90	6.97	3.1830	24.0	0.000
01.02.23	61.26	50.39	10.87	314.830	309.430	314.830	311.100	6.96	7.02	3.3580	24.0	0.000
02.02.23	61.39	50.57	10.82	315.540	310.030	315.540	311.700	6.96	7.03	3.3510	24.0	0.000
03.02.23	61.50	50.72	10.78	313.080	307.700	313.080	309.300	6.94	7.01	3.3130	24.0	0.000
04.02.23	61.65	50.80	10.85	311.580	306.160	311.580	307.740	6.92	7.00	3.3180	24.0	0.000
05.02.23	61.45	50.61	10.84	311.590	306.270	311.590	307.910	6.92	7.00	3.3180	24.0	0.000
06.02.23	63.14	51.67	11.47	311.880	306.240	311.880	308.040	6.95	6.99	3.5050	24.0	0.000
07.02.23	65.25	53.17	12.08	315.660	309.550	315.660	311.560	6.92	7.00	3.7340	24.0	0.000
08.02.23	64.88	52.81	12.07	313.560	307.640	313.560	309.530	6.91	6.99	3.7090	24.0	0.000
09.02.23	63.90	52.27	11.63	312.480	306.640	312.480	308.500	6.86	6.97	3.5610	24.0	0.000
10.02.23	61.70	50.77	10.93	309.140	303.750	309.140	305.390	6.89	6.98	3.3130	24.0	0.000
11.02.23	61.82	50.76	11.06	306.260	300.980	306.260	302.660	6.89	6.98	3.3230	24.0	0.000
12.02.23	61.49	50.49	11.00	306.260	300.980	306.260	302.660	6.88	6.98	3.3070	24.0	0.000
13.02.23	61.55	50.56	10.99	306.220	300.940	306.220	302.620	6.87	6.98	3.2980	24.0	0.000
14.02.23	61.69	50.77	10.92	305.940	300.660	305.940	302.340	6.88	6.98	3.2750	24.0	0.000
15.02.23	61.50	50.65	10.85	307.190	301.910	307.190	303.590	6.90	6.99	3.2700	24.0	0.000
16.02.23	61.65	50.86	10.79	308.600	303.290	308.600	304.910	6.94	7.00	3.2670	24.0	0.000

17.02.23	61.51	50.84	10.67	308.640	303.310	308.640	304.910	6.97	7.01	3.2330	24.0	0.000
18.02.23	61.52	50.73	10.79	308.710	303.430	308.710	305.030	6.99	7.01	3.2690	24.0	0.000
Итого	---	---	---	9349.8	9180.20	9349.8	9233.70	---	---	104.9440	720.0	0.0
Среднее	63.07	51.63	11.44	---	---	---	---	6.90	6.99	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	179137.229	176230.460	179137.219	177058.790	1619.232	20485.000	0.000
18.02.23 24:00	188487.040	185410.660	188487.030	186292.490	1724.176	21205.000	0.000
Итого за период	9349.811	9180.200	9349.810	9233.699	104.944	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:41:14 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 14

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00231302

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x3C17

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.34	57.13	12.21	415.130	406.180	413.390	407.180	6.64	6.47	4.9580	24.0	0.000
21.01.23	69.05	56.92	12.13	415.280	406.400	413.640	407.400	6.64	6.47	4.9270	24.0	0.000
22.01.23	69.21	57.11	12.10	415.290	406.410	413.720	407.480	6.64	6.48	4.9160	24.0	0.000
23.01.23	69.39	57.32	12.07	415.250	406.320	413.770	407.530	6.65	6.48	4.8980	24.0	0.000
24.01.23	69.07	57.06	12.01	415.970	407.090	414.390	408.150	6.65	6.48	4.8870	24.0	0.000
25.01.23	68.78	56.80	11.98	415.830	406.970	414.270	408.060	6.65	6.48	4.8740	24.0	0.000
26.01.23	64.67	54.10	10.57	414.030	406.190	412.840	407.230	6.61	6.45	4.2870	24.0	0.000
27.01.23	60.37	50.95	9.42	409.510	402.690	408.490	403.570	6.58	6.42	3.7860	24.0	0.000
28.01.23	59.42	50.22	9.20	408.910	402.220	408.080	403.280	6.61	6.45	3.6950	24.0	0.000
29.01.23	59.24	50.07	9.17	408.800	402.220	408.110	403.310	6.61	6.45	3.6860	24.0	0.000
30.01.23	59.12	49.90	9.22	408.470	401.920	407.970	403.170	6.61	6.45	3.7050	24.0	0.000
31.01.23	59.38	50.09	9.29	410.680	404.060	410.050	405.210	6.63	6.46	3.7450	24.0	0.000
01.02.23	61.51	51.81	9.70	415.970	408.770	415.350	410.120	6.67	6.50	3.9650	24.0	0.000
02.02.23	61.66	51.94	9.72	416.950	409.750	416.410	411.130	6.67	6.50	3.9800	24.0	0.000
03.02.23	61.77	52.05	9.72	413.770	406.570	413.200	407.960	6.66	6.50	3.9500	24.0	0.000
04.02.23	61.93	52.16	9.77	411.600	404.400	411.030	405.750	6.65	6.48	3.9460	24.0	0.000
05.02.23	61.73	51.95	9.78	411.740	404.540	411.160	405.980	6.65	6.48	3.9540	24.0	0.000
06.02.23	63.43	53.09	10.34	411.900	404.340	411.220	405.850	6.64	6.48	4.1770	24.0	0.000
07.02.23	65.55	54.71	10.84	416.220	408.170	415.550	409.790	6.65	6.49	4.4230	24.0	0.000
08.02.23	65.20	54.28	10.92	413.400	405.390	412.660	406.990	6.64	6.48	4.4270	24.0	0.000
09.02.23	64.19	53.73	10.46	412.600	404.880	411.960	406.430	6.62	6.46	4.2280	24.0	0.000
10.02.23	61.97	52.13	9.84	410.430	403.240	409.860	404.610	6.63	6.47	3.9660	24.0	0.000
11.02.23	62.10	52.21	9.89	409.540	402.340	409.010	403.730	6.63	6.47	3.9750	24.0	0.000
12.02.23	61.77	51.97	9.80	409.390	402.190	408.890	403.770	6.63	6.47	3.9360	24.0	0.000
13.02.23	61.83	52.00	9.83	409.370	402.170	408.870	403.740	6.63	6.47	3.9490	24.0	0.000
14.02.23	61.97	52.18	9.79	408.940	401.740	408.510	403.240	6.63	6.47	3.9290	24.0	0.000
15.02.23	61.78	52.01	9.77	410.660	403.460	410.230	405.000	6.65	6.48	3.9370	24.0	0.000
16.02.23	61.92	52.16	9.76	412.910	405.710	412.480	407.200	6.65	6.48	3.9600	24.0	0.000

17.02.23	61.79	52.15	9.64	413.000	405.800	412.700	407.490	6.66	6.50	3.9070	24.0	0.000
18.02.23	61.80	52.12	9.68	413.170	405.970	412.910	407.630	6.66	6.50	3.9240	24.0	0.000
Итого	---	---	---	12374.7	12148.10	12350.7	12187.98	---	---	124.8970	720.0	0.0
Среднее	63.36	53.07	10.28	---	---	---	---	6.64	6.47	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	122414.460	120496.120	121892.970	120526.260	1110.166	13930.000	413.000
18.02.23 24:00	134789.170	132644.220	134243.690	132714.240	1235.063	14650.000	413.000
Итого за период	12374.710	12148.100	12350.720	12187.979	124.897	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:41:20 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/01/23г.-18/02/23г.

Абонент:Ленина 17

Адрес:пр. Ленина д. 17

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-01М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20133746, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хF406

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.01.23 23	68.88	53.42	15.47	5.20	5.00	69.709	68.219	1.056	0.000	24	0	
21.01.23 23	68.58	53.21	15.37	5.20	5.00	69.713	68.230	1.050	0.000	24	0	
22.01.23 23	68.74	53.45	15.28	5.20	5.00	69.764	68.278	1.044	0.000	24	0	
23.01.23 23	68.92	53.67	15.25	5.20	5.00	69.794	68.296	1.042	0.000	24	0	
24.01.23 23	68.59	53.45	15.14	5.20	5.00	69.879	68.394	1.036	0.000	24	0	
25.01.23 23	68.29	53.13	15.16	5.20	5.00	69.831	68.361	1.037	0.000	24	0	
26.01.23 23	64.39	51.04	13.35	5.20	5.00	70.229	68.901	0.920	0.000	24	0	
27.01.23 23	59.97	47.88	12.08	5.20	5.00	68.718	67.581	0.817	0.000	24	0	
28.01.23 23	58.99	47.16	11.82	5.20	5.00	68.655	67.554	0.799	0.000	24	0	
29.01.23 23	58.80	47.06	11.73	5.20	5.00	68.658	67.564	0.793	0.000	24	0	
30.01.23 23	58.70	46.89	11.81	5.20	5.00	68.647	67.557	0.798	0.000	24	0	
31.01.23 23	58.89	47.09	11.80	5.20	5.00	69.028	67.926	0.802	0.000	24	0	
01.02.23 23	61.07	48.74	12.32	5.20	5.00	69.924	68.728	0.847	0.000	24	0	
02.02.23 23	61.21	49.22	11.99	5.20	5.00	72.069	70.827	0.850	0.000	24	0	
03.02.23 23	61.35	50.42	10.93	5.20	5.00	79.893	78.513	0.859	0.000	24	0	
04.02.23 23	61.46	49.76	11.70	5.20	5.00	74.298	73.013	0.855	0.000	24	0	
05.02.23 23	61.28	48.66	12.62	5.20	5.00	54.434	53.492	0.675	0.000	24	0	
06.02.23 23	62.87	48.89	13.98	5.20	5.00	71.744	70.445	0.985	0.000	24	0	
07.02.23 23	65.11	50.98	14.13	5.20	5.00	73.655	72.234	1.021	0.000	24	0	
08.02.23 23	64.87	51.55	13.32	5.20	5.00	74.298	72.872	0.971	0.000	24	0	
09.02.23 23	63.98	51.08	12.90	5.20	5.00	74.320	72.933	0.941	0.000	24	0	
10.02.23 23	61.69	49.59	12.10	5.20	5.00	74.019	72.723	0.880	0.000	24	0	
11.02.23 23	61.81	49.75	12.06	5.20	5.00	73.985	72.689	0.877	0.000	24	0	
12.02.23 23	61.49	49.59	11.89	5.20	5.00	73.959	72.676	0.865	0.000	24	0	
13.02.23 23	61.54	49.66	11.88	5.20	5.00	73.925	72.639	0.863	0.000	24	0	
14.02.23 23	61.70	49.95	11.74	5.20	5.00	73.835	72.546	0.852	0.000	24	0	
15.02.23 23	61.50	49.68	11.81	5.20	5.00	74.119	72.835	0.861	0.000	24	0	
16.02.23 23	61.63	49.90	11.72	5.20	5.00	74.538	73.239	0.859	0.000	24	0	
17.02.23 23	61.52	49.98	11.54	5.20	5.00	74.545	73.249	0.846	0.000	24	0	
18.02.23 23	61.53	49.87	11.66	5.20	5.00	74.592	73.298	0.855	0.000	24	0	
Итого/Средн	62.96	50.17	12.79	5.20	5.00	2144.777	2105.814	26.954	0.000	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
19.01.23 23	26026.682	25547.984	242.841	0.000	15405	205
18.02.23 23	28171.459	27653.799	269.795	0.000	16125	205
Итого	2144.777	2105.814	26.954	0.000	720	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут.теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2023 по 18.02.2023



Потребитель: АО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 21

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 2816575 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 35
(модификации У, УД) (v31)

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
20.01.2023	68,9	53,6	72,129	1,081	24,00
21.01.2023	68,7	53,5	72,152	1,073	24,00
22.01.2023	68,9	53,7	72,160	1,070	24,00
23.01.2023	69,0	53,7	72,160	1,079	24,00
24.01.2023	68,6	53,5	72,219	1,068	24,00
25.01.2023	68,4	53,4	72,156	1,062	24,00
26.01.2023	63,6	50,5	72,551	0,929	24,00
27.01.2023	59,9	47,9	71,234	0,837	24,00
28.01.2023	59,0	47,3	71,227	0,821	24,00
29.01.2023	58,9	47,3	71,223	0,816	24,00
30.01.2023	58,8	47,1	71,207	0,819	24,00
31.01.2023	59,3	47,5	71,656	0,833	24,00
01.02.2023	61,2	49,0	72,465	0,871	24,00
02.02.2023	61,3	49,2	72,531	0,868	24,00
03.02.2023	61,4	49,2	71,629	0,859	24,00
04.02.2023	61,6	49,4	71,406	0,855	24,00
05.02.2023	61,3	49,2	72,000	0,857	24,00
06.02.2023	63,4	50,4	71,523	0,907	24,00
07.02.2023	64,9	51,6	72,246	0,942	24,00
08.02.2023	65,4	51,7	71,727	0,963	24,00
09.02.2023	63,6	50,7	71,672	0,910	24,00
10.02.2023	61,8	49,5	71,449	0,861	24,00
11.02.2023	61,9	49,5	71,422	0,867	24,00
12.02.2023	61,6	49,4	71,395	0,853	24,00
13.02.2023	61,6	49,5	71,336	0,851	24,00
14.02.2023	61,8	49,7	71,258	0,845	24,00
15.02.2023	61,6	49,5	71,633	0,846	24,00
16.02.2023	61,8	49,7	71,938	0,851	24,00
17.02.2023	61,6	49,8	71,895	0,834	24,00
18.02.2023	61,6	49,6	72,000	0,846	24,00
Итого	63,0	50,2	2153,598	27,175	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.01.2023 00:00	36466,633	410,760	13043,00
18.02.2023 01:00	38551,230	437,124	13740,00
	2084,598	26,364	697,00

Всего потреблено Qп = **27,175** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



.2048

Отчет о потреблении...

от 20-02-2023

За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Адрес :
 Прибор :
 Назначение :

ул.Ленина 23
 ИМ 2300 N ВВ631
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	T1	Gm1	P1	T2	Gm2	P2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	1,6	150	1000000	1,6	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	1.45	68.84	83.23	0.61	51.41	84.66	0.56	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	1.44	68.54	83.49	0.61	51.32	84.63	0.56	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	1.44	68.70	83.48	0.61	51.46	84.63	0.56	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	1.43	68.87	83.22	0.61	51.65	84.70	0.56	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	1.46	68.55	83.89	0.61	51.12	84.96	0.56	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	1.47	68.25	84.07	0.61	50.77	85.06	0.56	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	1.29	64.25	84.18	0.61	48.94	85.85	0.56	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	1.14	59.93	82.50	0.60	46.09	84.23	0.55	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.11	58.97	82.35	0.61	45.45	84.11	0.56	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	1.11	58.79	82.26	0.61	45.33	84.05	0.56	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	1.11	58.69	82.19	0.61	45.13	84.03	0.56	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	1.12	58.91	82.71	0.61	45.31	84.51	0.56	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	1.19	61.06	83.77	0.61	46.86	85.43	0.56	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	1.19	61.19	84.01	0.61	46.99	85.68	0.56	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	1.17	61.30	83.00	0.61	47.13	84.76	0.56	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	1.16	61.44	82.62	0.61	47.34	84.41	0.56	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	1.17	61.24	83.31	0.61	47.15	84.99	0.56	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	1.23	62.86	82.89	0.61	47.97	84.42	0.56	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	1.32	65.09	83.84	0.61	49.35	85.23	0.56	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	1.31	64.81	82.80	0.61	48.98	84.53	0.56	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	1.26	63.88	83.06	0.61	48.72	84.71	0.56	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	1.17	61.65	82.53	0.61	47.41	84.52	0.56	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	1.17	61.77	82.48	0.61	47.56	84.50	0.56	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	1.16	61.45	82.46	0.61	47.35	84.40	0.56	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	1.16	61.50	82.42	0.61	47.37	84.30	0.56	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	1.15	61.65	82.27	0.61	47.70	84.28	0.56	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	1.15	61.46	82.61	0.61	47.53	84.59	0.56	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	1.15	61.59	83.35	0.61	47.77	85.08	0.56	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	1.13	61.47	83.74	0.61	47.92	85.07	0.56	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	1.15	61.48	83.36	0.62	47.71	85.08	0.56	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
720:00	36.95	62.94	2492.07	0.61	48.09	2541.40	0.56	720:00	720:00

Отв. лицо :

Отчет о потреблении...

от 20-02-2023

За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 пр.Ленина 28
 Жилой дом
 ИМ 2300 N ВВ492
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ и ОСТ

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	1.31	68.87	114.32	57.44	115.78	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	1.30	68.57	114.52	57.25	116.11	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	1.29	68.73	114.69	57.50	116.25	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	1.29	68.90	115.11	57.72	116.60	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	1.28	68.60	114.84	57.43	116.37	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	1.28	68.31	114.76	57.16	116.34	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	1.14	64.42	114.47	54.46	116.37	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	1.01	60.06	113.28	51.09	115.40	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.00	59.08	113.24	50.28	115.46	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	0.99	58.89	113.28	50.13	115.49	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	1.00	58.79	113.17	49.90	115.37	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	1.01	58.99	113.80	50.06	116.02	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	1.07	61.15	115.15	51.86	117.26	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	1.06	61.28	115.45	52.09	117.55	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	1.05	61.40	114.51	52.25	116.56	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	1.04	61.54	113.98	52.38	116.02	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	1.04	61.36	114.07	52.19	116.04	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	1.10	62.93	113.97	53.26	115.93	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	1.17	65.12	115.15	54.96	116.99	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	1.16	64.75	114.32	54.55	116.24	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	1.12	63.87	114.21	54.06	116.24	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	1.05	61.60	113.90	52.38	115.96	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	1.05	61.71	114.21	52.48	116.27	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	1.04	61.40	114.21	52.23	116.29	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	0.94	61.46	102.54	52.24	104.06	21:35	21:35
15-02-2023 00:00:00	1.05	61.60	113.69	52.39	114.61	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	1.04	61.40	114.20	52.25	115.12	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	1.04	61.53	114.88	52.44	115.82	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	1.02	61.42	115.09	52.52	116.02	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	1.03	61.44	115.51	52.49	117.53	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	32.98	62.98	3418.51	53.32	3472.07	717:35	717:35

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
пр.Ленина 39
Жилой дом
ИМ 2300 N DD702
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ и ОСТ

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.11	69.54	219.82	59.57	221.64	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	2.07	69.94	203.06	59.17	204.52	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	1.94	69.88	159.10	57.25	159.24	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	1.94	69.51	158.88	56.94	158.98	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.10	69.06	224.71	59.47	226.79	23:52	24:00
26-01-2023 00:00:00	2.09	69.78	216.75	59.83	218.40	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	1.78	70.61	116.09	54.94	115.60	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	1.61	70.88	83.40	51.52	83.17	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.69	70.68	96.85	53.18	96.43	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	1.71	70.60	102.32	53.27	101.96	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	1.81	70.16	128.21	55.67	127.78	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	1.67	70.07	96.06	52.65	95.71	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	1.68	70.32	96.65	52.74	96.30	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	1.66	70.48	96.93	52.89	96.66	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	1.56	70.54	79.00	50.79	78.70	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	1.58	69.43	87.01	51.19	86.63	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	1.73	70.07	106.46	53.77	105.89	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	1.76	70.49	109.08	54.18	108.54	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	1.92	71.27	134.87	56.93	134.34	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	2.10	71.33	196.99	60.17	198.26	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	1.70	71.21	98.69	53.54	98.23	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	1.60	70.61	83.47	51.39	83.14	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	1.62	70.80	86.51	51.99	86.19	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	1.64	70.91	87.82	52.16	87.53	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	1.64	70.95	89.53	52.41	89.17	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	1.51	71.19	71.60	49.89	71.25	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	1.75	71.45	101.57	54.10	101.16	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	1.52	71.58	72.87	50.42	72.65	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	1.52	71.49	71.95	50.29	71.78	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	1.78	71.72	107.47	54.81	106.97	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	52.79	70.55	3583.72	54.24	3583.62	719:52	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 40

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178847

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x1E75

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.76	52.36	17.40	91.770	89.780	92.030	90.840	7.88	7.76	1.5610	24.0	0.000
21.01.23	70.17	52.55	17.62	91.400	89.450	92.460	91.260	7.86	7.75	1.5780	24.0	0.000
22.01.23	70.17	52.69	17.48	91.790	89.790	91.760	90.560	7.88	7.77	1.5680	24.0	0.000
23.01.23	69.79	52.44	17.35	90.920	88.980	92.130	90.940	7.88	7.78	1.5410	24.0	0.000
24.01.23	69.26	51.90	17.36	89.990	88.070	90.340	89.160	7.90	7.79	1.5260	24.0	0.000
25.01.23	69.97	52.26	17.71	89.870	87.950	90.590	89.410	7.86	7.75	1.5520	24.0	0.000
26.01.23	71.00	53.90	17.10	95.840	93.680	96.470	95.140	7.89	7.76	1.6010	24.0	0.000
27.01.23	71.48	55.32	16.16	102.220	99.850	103.260	101.810	7.99	7.83	1.6140	24.0	0.000
28.01.23	71.21	55.28	15.93	102.740	100.370	104.020	102.570	8.01	7.85	1.6000	24.0	0.000
29.01.23	71.16	55.36	15.80	102.520	100.200	103.200	101.750	8.02	7.86	1.5830	24.0	0.000
30.01.23	70.63	54.92	15.71	102.160	99.910	101.850	100.420	8.03	7.87	1.5690	24.0	0.000
31.01.23	70.61	55.04	15.57	102.600	100.320	102.990	101.550	8.05	7.90	1.5610	24.0	0.000
01.02.23	70.86	55.32	15.54	102.940	100.600	103.940	102.500	8.06	7.90	1.5640	24.0	0.000
02.02.23	71.00	55.35	15.65	102.390	100.050	103.390	101.940	8.04	7.89	1.5650	24.0	0.000
03.02.23	71.15	55.65	15.50	102.830	100.500	103.390	101.950	8.05	7.89	1.5590	24.0	0.000
04.02.23	69.98	54.90	15.08	102.580	100.390	103.530	102.100	8.08	7.92	1.5140	24.0	0.000
05.02.23	70.59	55.23	15.36	102.700	100.440	103.620	102.180	8.07	7.92	1.5420	24.0	0.000
06.02.23	70.94	55.25	15.69	101.030	98.760	101.770	100.330	8.05	7.90	1.5500	24.0	0.000
07.02.23	71.67	55.62	16.05	100.830	98.490	101.440	100.000	8.04	7.89	1.5780	24.0	0.000
08.02.23	71.67	55.49	16.18	100.580	98.280	101.520	100.070	8.03	7.89	1.5880	24.0	0.000
09.02.23	71.73	55.93	15.80	102.950	100.550	103.800	102.340	8.07	7.91	1.5890	24.0	0.000
10.02.23	71.20	55.93	15.27	104.200	101.810	105.420	103.930	8.10	7.93	1.5540	24.0	0.000
11.02.23	71.33	54.47	16.86	90.180	88.130	90.290	89.030	8.04	7.93	1.4850	24.0	0.000
12.02.23	71.20	51.73	19.47	75.100	73.420	74.670	73.710	7.96	7.92	1.4290	24.0	0.000
13.02.23	71.21	51.62	19.59	75.350	73.670	74.630	73.670	7.97	7.92	1.4420	24.0	0.000
14.02.23	71.57	52.10	19.47	75.850	74.160	75.460	74.510	7.98	7.94	1.4420	24.0	0.000
15.02.23	71.68	52.10	19.58	75.980	74.280	75.520	74.560	7.97	7.92	1.4550	24.0	0.000
16.02.23	71.94	52.38	19.56	76.360	74.640	75.830	74.870	7.96	7.91	1.4580	24.0	0.000

17.02.23	71.84	52.58	19.26	77.060	75.320	76.640	75.680	7.98	7.93	1.4490	24.0	0.000
18.02.23	71.89	50.58	21.31	63.700	62.250	62.750	62.010	7.93	7.92	1.3340	24.0	0.000
Итого	---	---	---	2786.4	2724.09	2798.7	2760.79	---	---	45.9510	720.0	0.0
Среднее	70.95	53.87	17.08	---	---	---	---	7.99	7.87	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	24042.730	23496.359	24202.599	23874.580	400.017	10742.000	0.000
18.02.23 24:00	26829.160	26220.449	27001.309	26635.369	445.968	11462.000	0.000
Итого за период	2786.430	2724.090	2798.710	2760.788	45.951	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:35:10 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : пр. Ленина д.41 1 ввод
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N BA775
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	5.86	70.22	339.19	52.93	342.27	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	5.94	70.65	340.40	53.18	343.54	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	5.89	70.64	339.65	53.28	342.76	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	5.79	70.25	338.08	53.10	341.13	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	5.77	69.72	337.48	52.59	340.50	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	5.90	70.44	335.88	52.86	338.98	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	6.02	71.47	350.02	54.23	353.24	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	6.05	71.95	369.10	55.55	372.36	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	6.07	71.66	374.64	55.45	377.91	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	6.00	71.60	374.05	55.54	377.29	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	5.97	71.08	371.24	54.99	374.43	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	5.93	71.08	368.79	55.00	371.97	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	5.95	71.31	374.78	55.43	377.98	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	5.84	71.48	368.63	55.62	371.78	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	5.77	71.62	370.16	56.03	373.27	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	5.61	70.44	370.47	55.30	373.46	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	5.74	71.03	372.82	55.62	375.90	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	5.81	71.40	368.18	55.60	371.31	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	5.97	72.12	369.76	55.96	372.99	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	6.03	72.12	368.81	55.76	372.07	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	5.99	72.19	375.16	56.21	378.41	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	5.88	71.65	379.37	56.14	382.55	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	5.91	71.85	377.08	56.18	380.28	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	5.83	71.97	369.88	56.19	373.04	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	5.86	71.99	369.10	56.10	372.28	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	5.81	72.35	368.77	56.58	371.94	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	6.02	72.41	380.34	56.58	383.62	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	5.94	72.67	379.06	56.99	382.32	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	5.90	72.59	381.61	57.12	384.84	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	6.01	72.70	383.73	57.04	387.02	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	177.04	71.49	10966.22	55.30	11061.44	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 19-02-2023

За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

АО "Жилуправление"
 пр. Ленина д.41 2 ввод
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA871
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	6.16	70.03	318.57	50.67	320.00	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	6.00	70.51	317.10	51.56	318.49	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	5.98	70.73	317.53	51.88	319.02	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	5.89	70.35	316.11	51.70	317.85	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	5.84	69.80	313.66	51.15	314.92	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	5.97	70.14	311.94	51.00	313.26	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	6.22	71.56	331.78	52.77	332.12	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	6.34	71.92	351.77	53.87	352.99	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	6.19	71.65	352.70	54.10	353.94	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	6.09	71.57	351.43	54.22	352.46	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	6.02	71.04	350.28	53.84	351.22	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	6.19	71.03	352.42	53.46	353.44	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	6.05	71.28	353.77	54.17	354.53	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	6.05	71.45	351.81	54.24	353.29	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	6.05	71.57	353.82	54.45	354.18	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	5.86	70.40	354.02	53.84	353.03	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	5.99	70.98	352.86	54.00	353.09	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	6.30	71.42	347.58	53.26	347.60	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	7.30	72.14	345.87	51.02	348.19	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	6.16	72.15	343.79	54.21	345.26	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	6.17	72.19	352.61	54.68	353.37	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	6.08	71.62	357.41	54.60	357.60	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	6.04	71.82	356.42	54.86	357.31	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	5.98	71.91	356.38	55.11	357.28	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	6.27	71.95	357.32	54.38	358.35	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	6.17	72.30	360.27	55.15	361.20	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	6.14	72.40	361.40	55.40	362.20	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	6.12	72.67	362.66	55.79	363.44	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	6.06	72.57	364.94	55.94	365.64	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	6.14	72.67	364.48	55.82	365.36	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	183.82	71.46	10382.70	53.70	10410.66	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/01/23г.-18/02/23г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Ленина 42 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
 М сет. воды= _____ т.сут МГВС= _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
 Тхв= 0.00°С G3 max = 60.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00236004 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9966 по 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	M1	v2	M2	v3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	VHP	BOC	HC
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
20/01/23	70.08	55.40	14.68	148.39	145.14	153.67	151.51	0.00	-6.37	7.87	7.74	2.128	-0.353	24	0	*
21/01/23	70.50	55.73	14.77	147.75	144.42	153.00	150.84	0.00	-6.42	7.85	7.73	2.135	-0.358	24	0	*
22/01/23	70.50	55.84	14.66	147.89	144.57	153.13	150.97	0.00	-6.40	7.87	7.74	2.116	-0.357	24	0	*
23/01/23	70.12	55.56	14.56	147.26	144.01	152.49	150.33	0.00	-6.32	7.88	7.75	2.094	-0.351	24	0	*
24/01/23	69.58	54.95	14.63	145.98	142.86	151.13	148.97	0.00	-6.11	7.89	7.77	2.087	-0.336	24	0	*
25/01/23	70.30	55.33	14.97	145.32	142.25	150.41	148.13	0.00	-5.88	7.85	7.73	2.127	-0.325	24	0	*
26/01/23	71.32	56.89	14.43	154.31	150.94	159.93	157.40	0.00	-6.46	7.87	7.73	2.177	-0.367	24	0	*
27/01/23	71.80	58.20	13.60	164.05	160.27	170.25	167.61	0.00	-7.34	7.96	7.81	2.183	-0.427	24	0	*
28/01/23	71.54	58.18	13.36	164.60	160.89	170.87	168.23	0.00	-7.34	7.97	7.82	2.147	-0.427	24	0	*
29/01/23	71.48	58.26	13.22	164.18	160.45	170.45	167.78	0.00	-7.33	7.98	7.83	2.121	-0.427	24	0	*
30/01/23	70.94	57.72	13.22	163.46	159.80	169.69	167.05	0.00	-7.25	7.99	7.84	2.112	-0.418	24	0	*
31/01/23	70.92	57.74	13.18	164.37	160.72	170.67	168.03	0.00	-7.31	8.02	7.87	2.115	-0.422	24	0	*
01/02/23	71.18	58.14	13.04	165.10	161.34	171.43	168.79	0.00	-7.45	8.03	7.88	2.105	-0.433	24	0	*
02/02/23	71.33	58.28	13.05	164.11	160.42	170.41	167.77	0.00	-7.35	8.01	7.86	2.093	-0.428	24	0	*
03/02/23	71.49	58.68	12.81	164.52	160.82	170.84	168.16	0.00	-7.34	8.02	7.87	2.060	-0.431	24	0	*
04/02/23	70.31	57.90	12.41	164.42	160.82	170.79	168.15	0.00	-7.33	8.05	7.90	1.994	-0.424	24	0	*
05/02/23	70.92	58.30	12.62	164.40	160.70	170.74	168.10	0.00	-7.40	8.04	7.89	2.029	-0.431	24	0	*
06/02/23	71.27	58.35	12.92	161.90	158.26	168.07	165.43	0.00	-7.17	8.02	7.87	2.043	-0.418	24	0	*
07/02/23	72.00	58.76	13.24	161.83	158.09	167.97	165.33	0.00	-7.24	8.01	7.86	2.092	-0.425	24	0	*
08/02/23	72.01	58.60	13.41	161.47	157.77	167.58	164.93	0.00	-7.16	8.00	7.86	2.114	-0.420	24	0	*
09/02/23	72.06	58.96	13.10	164.82	161.00	171.14	168.43	0.00	-7.43	8.04	7.88	2.112	-0.438	24	0	*
10/02/23	71.53	58.94	12.59	166.87	163.03	173.38	170.64	0.00	-7.61	8.06	7.91	2.050	-0.448	24	0	*
11/02/23	71.70	59.15	12.55	168.46	164.62	175.04	172.19	0.00	-7.57	8.07	7.91	2.066	-0.448	24	0	*
12/02/23	71.81	59.31	12.50	170.25	166.33	176.96	174.11	0.00	-7.78	8.06	7.90	2.077	-0.461	24	0	*
13/02/23	71.82	59.36	12.46	170.37	166.49	177.07	174.19	0.00	-7.70	8.07	7.90	2.074	-0.457	24	0	*
14/02/23	72.17	59.86	12.31	171.80	167.79	178.60	175.72	0.00	-7.93	8.08	7.92	2.066	-0.475	24	0	*
15/02/23	72.29	60.00	12.29	172.29	168.26	179.11	176.22	0.00	-7.96	8.07	7.90	2.067	-0.478	24	0	*
16/02/23	72.55	60.33	12.22	173.16	169.09	180.04	177.05	0.00	-7.96	8.06	7.89	2.066	-0.480	24	0	*
17/02/23	72.46	60.30	12.16	171.51	167.54	178.28	175.28	0.00	-7.74	8.07	7.91	2.039	-0.467	24	0	*
18/02/23	72.53	60.13	12.40	169.34	165.41	175.92	173.04	0.00	-7.63	8.06	7.90	2.050	-0.459	24	0	*
Итого:				4864.1	4754.10	5049.0	4970.38	0.00	-216.28			62.739	-12.589	720	0	
Средние:	71.35	58.10	13.24							7.99	7.84					

Период нормальной работы 720ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 5473ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении...

от 19-02-2023

За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

АО "Жилуправление"
 пр. Ленина д.43
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA714
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	7.10	67.86	431.82	51.40	422.48	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	7.11	68.17	428.65	51.55	419.64	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	7.06	68.20	428.51	51.72	419.72	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	7.03	68.10	426.95	51.61	417.87	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	7.04	67.69	424.55	51.09	415.69	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	7.33	68.65	422.19	51.28	413.41	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	7.39	69.61	445.75	52.99	436.60	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	7.32	70.09	471.65	54.56	461.93	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	7.47	70.38	473.03	54.56	463.44	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	7.65	70.86	471.35	54.62	462.22	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	7.79	70.71	469.24	54.09	460.45	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	7.70	70.57	471.77	54.24	462.60	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	7.74	70.92	473.34	54.54	463.98	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	7.84	71.22	471.04	54.56	461.37	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	7.71	71.20	472.35	54.85	462.38	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	7.52	70.09	472.25	54.14	462.25	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	7.74	70.75	471.98	54.34	462.24	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	7.80	71.08	464.67	54.28	455.04	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	8.06	71.89	463.42	54.48	454.29	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	8.16	71.88	460.19	54.13	451.47	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	8.18	71.99	471.26	54.61	461.93	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	8.00	71.49	477.74	54.74	468.01	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	7.97	71.74	476.60	55.00	466.91	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	7.92	71.73	476.47	55.08	466.64	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	7.91	71.75	476.92	55.15	467.02	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	7.88	72.08	481.67	55.70	470.20	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	8.05	72.29	482.32	55.59	471.38	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	8.08	72.56	484.07	55.85	472.63	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	7.98	72.38	487.44	55.99	475.39	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	8.14	72.56	487.51	55.86	475.89	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	230.68	70.68	13916.71	54.09	13625.08	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул.Ленина д.45
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N BA711
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.58	71.36	226.51	59.96	230.60	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	2.59	71.78	222.10	60.11	226.13	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	2.59	71.79	222.84	60.18	226.91	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	2.54	71.41	219.88	59.84	223.98	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.52	70.85	216.59	59.21	220.62	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	2.56	71.58	215.52	59.68	219.53	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	2.35	67.19	260.65	57.93	265.34	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	2.12	63.40	277.75	55.76	282.69	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.95	60.52	262.80	53.08	267.54	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	1.94	60.22	261.83	52.81	266.56	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	1.91	59.64	261.71	52.32	266.45	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	1.93	59.90	263.04	52.57	267.77	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	1.95	60.48	263.90	53.06	268.70	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	1.94	60.19	261.60	52.76	266.32	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	1.95	60.55	262.35	53.11	266.85	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	1.92	59.98	264.11	52.70	268.59	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	1.94	60.13	262.63	52.73	267.15	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	2.15	62.86	280.58	55.18	285.34	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	2.32	65.33	291.99	57.36	296.77	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	2.32	65.08	289.70	57.05	294.43	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	2.14	63.13	275.36	55.37	280.01	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	1.90	60.14	236.27	52.07	240.43	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	1.91	60.65	228.63	52.29	232.66	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	1.90	60.72	228.48	52.40	232.52	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	1.87	59.77	239.58	51.97	243.78	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	1.91	60.28	246.79	52.55	251.08	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	1.92	60.43	247.69	52.67	252.00	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	1.92	60.45	252.82	52.83	257.23	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	1.95	60.87	256.62	53.26	261.09	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	1.96	61.03	256.29	53.35	260.76	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	63.46	63.39	7556.62	54.87	7689.83	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : Ленина 47
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N BA727
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	3.80	70.14	251.89	55.03	250.18	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	3.83	70.57	246.78	55.05	245.07	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	3.81	70.60	247.52	55.21	245.86	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	3.76	70.22	244.50	54.84	242.90	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	3.72	69.66	240.95	54.22	239.40	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	3.78	70.38	239.85	54.59	238.24	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	3.52	66.13	288.19	53.60	286.51	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	3.21	62.39	309.83	52.05	308.10	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	2.96	59.51	292.75	49.38	290.86	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	2.92	59.26	291.71	49.24	290.03	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	2.90	58.65	291.50	48.70	289.94	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	2.95	58.88	293.01	48.78	291.40	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	2.97	59.45	294.08	49.33	292.10	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	2.92	59.14	291.61	49.11	289.43	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	2.93	59.48	292.33	49.43	290.18	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	2.87	58.93	294.40	49.18	292.52	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	2.89	59.12	292.72	49.21	290.93	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	3.22	61.75	312.34	51.45	310.50	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	3.45	64.27	325.90	53.68	323.90	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	3.44	64.03	323.29	53.38	321.48	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	3.19	62.14	307.94	51.81	306.20	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	2.83	59.06	264.09	48.28	262.24	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	2.88	59.59	254.96	48.26	253.41	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	2.89	59.67	254.81	48.30	253.28	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	2.83	58.73	266.86	48.09	265.19	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	2.88	59.24	275.05	48.75	273.37	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	2.90	59.43	276.13	48.90	274.41	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	2.90	59.47	281.52	49.15	279.96	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	2.91	59.85	286.14	49.65	284.23	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	2.94	59.98	285.91	49.69	284.00	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	94.99	62.32	8418.56	50.88	8365.79	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 51

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179189

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x4B8E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.08	54.64	14.44	207.890	203.410	206.170	203.250	1.00	1.00	2.9340	24.0	0.000
21.01.23	69.49	54.75	14.74	204.090	199.590	203.440	200.560	1.00	1.00	2.9390	24.0	0.000
22.01.23	69.48	54.84	14.64	205.160	200.700	203.430	200.550	5.50	1.00	2.9550	24.0	0.000
23.01.23	69.12	54.53	14.59	202.240	197.940	199.730	196.940	7.00	1.00	2.9090	24.0	0.000
24.01.23	68.59	54.04	14.55	199.230	195.020	197.960	195.220	7.00	1.00	2.8600	24.0	0.000
25.01.23	69.31	54.44	14.87	198.460	194.190	198.400	195.630	7.00	1.00	2.9080	24.0	0.000
26.01.23	64.45	52.93	11.52	239.440	234.900	239.310	236.130	7.00	1.00	2.7260	24.0	0.000
27.01.23	61.12	51.24	9.88	253.440	249.110	251.190	248.050	7.00	1.00	2.4830	24.0	0.000
28.01.23	58.16	48.62	9.54	238.980	235.280	238.710	236.030	7.00	1.00	2.2710	24.0	0.000
29.01.23	57.94	48.39	9.55	238.770	235.050	235.700	233.060	7.00	1.00	2.2720	24.0	0.000
30.01.23	57.39	47.87	9.52	238.910	235.310	239.130	236.500	7.00	1.00	2.2610	24.0	0.000
31.01.23	57.62	47.99	9.63	239.940	236.320	238.580	235.940	7.00	1.00	2.2990	24.0	0.000
01.02.23	58.11	48.46	9.65	240.890	237.130	242.350	239.630	7.00	1.00	2.3140	24.0	0.000
02.02.23	57.76	48.16	9.60	238.730	235.050	236.820	234.200	7.00	1.00	2.2830	24.0	0.000
03.02.23	58.12	48.53	9.59	239.540	235.790	240.930	238.230	7.00	1.00	2.2860	24.0	0.000
04.02.23	57.60	48.24	9.36	240.690	237.080	239.430	236.760	7.00	1.00	2.2420	24.0	0.000
05.02.23	57.74	48.31	9.43	239.700	236.030	240.600	237.930	7.00	1.00	2.2500	24.0	0.000
06.02.23	60.96	51.01	9.95	256.830	252.480	254.360	251.190	7.00	1.00	2.5410	24.0	0.000
07.02.23	63.30	53.02	10.28	267.720	262.870	267.520	263.930	7.00	1.00	2.7320	24.0	0.000
08.02.23	62.97	52.72	10.25	265.370	260.570	262.550	259.100	6.75	1.00	2.6980	24.0	0.000
09.02.23	60.89	51.03	9.86	251.870	247.600	251.690	248.580	7.00	1.00	2.4670	24.0	0.000
10.02.23	57.82	47.61	10.21	215.670	212.310	213.240	210.910	7.00	1.00	2.1920	24.0	0.000
11.02.23	58.40	47.75	10.65	208.730	205.380	208.720	206.450	7.00	1.00	2.2070	24.0	0.000
12.02.23	58.47	47.80	10.67	208.590	205.300	204.910	202.690	7.00	1.00	2.2120	24.0	0.000
13.02.23	57.42	47.35	10.07	218.820	215.480	220.080	217.720	6.00	1.00	2.1870	24.0	0.000
14.02.23	57.98	48.03	9.95	225.270	221.720	224.610	222.120	1.00	1.00	2.2040	24.0	0.000
15.02.23	58.19	48.19	10.00	226.280	222.680	226.370	223.880	1.00	1.00	2.2250	24.0	0.000
16.02.23	58.26	48.44	9.82	230.770	227.150	229.570	226.980	1.00	1.00	2.2280	24.0	0.000

17.02.23	58.64	48.92	9.72	234.500	230.710	234.020	231.370	1.00	1.00	2.2400	24.0	0.000
18.02.23	58.65	48.93	9.72	233.810	230.050	231.500	228.850	1.00	1.00	2.2330	24.0	0.000
Итого	---	---	---	6910.3	6792.20	6881.0	6798.38	---	---	73.5580	720.0	0.0
Среднее	61.10	50.22	10.87	---	---	---	---	5.51	1.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	125110.280	122993.169	124636.900	123143.269	1206.681	21590.000	1099.000
18.02.23 24:00	132020.610	129785.370	131517.920	129941.650	1280.239	22310.000	1099.000
Итого за период	6910.329	6792.201	6881.020	6798.380	73.558	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:38:22 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : Ленина 53
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N BA728
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	4.58	71.61	353.50	58.63	355.36	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	4.60	72.05	346.11	58.75	347.96	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	4.59	72.10	347.25	58.87	349.11	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	4.52	71.70	343.24	58.51	344.75	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	4.47	71.12	338.19	57.89	339.50	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	4.56	71.86	336.44	58.30	338.12	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	4.25	67.46	401.23	56.60	403.36	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	3.87	63.51	435.46	54.64	437.66	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	3.55	60.32	413.71	51.73	415.77	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	3.52	60.15	412.51	51.61	414.59	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	3.50	59.52	412.27	51.01	414.31	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	3.56	59.74	414.29	51.14	416.40	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	3.57	60.28	415.69	51.67	417.75	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	3.51	59.90	411.12	51.34	413.25	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	3.52	60.26	411.86	51.71	413.94	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	3.46	59.75	414.83	51.39	417.04	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	3.50	59.94	412.62	51.44	414.78	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	3.91	62.77	438.78	53.87	441.26	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	4.23	65.62	458.01	56.38	460.70	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	4.20	65.33	454.51	56.07	457.03	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	3.89	63.23	434.52	54.30	436.90	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	3.43	59.91	373.13	50.68	374.94	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	3.45	60.58	359.77	50.98	361.48	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	3.46	60.67	359.60	51.03	361.34	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	3.42	59.62	376.06	50.49	377.88	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	3.48	60.10	387.95	51.13	389.93	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	3.50	60.35	389.49	51.35	391.52	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	3.51	60.43	397.07	51.57	399.10	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	3.52	60.79	403.23	52.05	405.48	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	3.54	60.86	402.92	52.07	405.10	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	114.66	63.38	11855.33	53.57	11916.32	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 55/1

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178835

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x798С

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.87	55.08	14.79	219.430	214.910	218.390	214.910	7.08	6.77	3.1800	24.0	0.000
21.01.23	70.28	55.13	15.15	215.460	210.910	214.310	210.910	7.06	6.77	3.1910	24.0	0.000
22.01.23	70.28	55.26	15.02	216.030	211.470	214.880	211.470	7.08	6.78	3.1770	24.0	0.000
23.01.23	69.91	54.95	14.96	213.170	208.740	212.100	208.740	7.08	6.79	3.1210	24.0	0.000
24.01.23	69.37	54.39	14.98	210.000	205.720	209.000	205.720	7.09	6.82	3.0820	24.0	0.000
25.01.23	70.08	54.75	15.33	209.080	204.750	208.050	204.750	7.04	6.78	3.1390	24.0	0.000
26.01.23	65.25	53.40	11.85	252.100	247.650	251.490	247.650	7.16	6.68	2.9330	24.0	0.000
27.01.23	61.94	51.76	10.18	267.510	263.290	267.250	263.290	7.45	6.90	2.6790	24.0	0.000
28.01.23	58.90	49.02	9.88	253.260	249.680	253.200	249.680	7.55	7.08	2.4650	24.0	0.000
29.01.23	58.69	48.90	9.79	252.430	248.930	252.370	248.930	7.55	7.08	2.4360	24.0	0.000
30.01.23	58.13	48.43	9.70	252.380	249.000	252.380	249.000	7.56	7.09	2.4140	24.0	0.000
31.01.23	58.35	48.61	9.74	253.320	249.820	253.280	249.820	7.60	7.12	2.4310	24.0	0.000
01.02.23	58.85	49.03	9.82	254.130	250.570	254.070	250.570	7.62	7.14	2.4620	24.0	0.000
02.02.23	58.50	48.75	9.75	252.420	248.940	252.340	248.940	7.58	7.11	2.4270	24.0	0.000
03.02.23	58.85	49.08	9.77	253.080	249.510	252.970	249.510	7.60	7.12	2.4340	24.0	0.000
04.02.23	58.34	48.80	9.54	254.770	251.240	254.720	251.240	7.64	7.16	2.3980	24.0	0.000
05.02.23	58.49	48.87	9.62	253.220	249.700	253.170	249.700	7.62	7.14	2.4010	24.0	0.000
06.02.23	61.68	51.56	10.12	270.960	266.730	270.710	266.730	7.48	6.91	2.7000	24.0	0.000
07.02.23	64.11	53.65	10.46	281.980	277.100	281.430	277.100	7.40	6.77	2.8990	24.0	0.000
08.02.23	63.78	53.31	10.47	279.670	275.030	279.280	275.030	7.38	6.77	2.8790	24.0	0.000
09.02.23	61.72	51.57	10.15	265.650	261.610	265.580	261.610	7.54	6.99	2.6530	24.0	0.000
10.02.23	58.52	48.10	10.42	227.610	224.550	227.700	224.550	7.69	7.33	2.3390	24.0	0.000
11.02.23	59.11	48.31	10.80	220.840	217.760	220.800	217.760	7.68	7.36	2.3500	24.0	0.000
12.02.23	59.18	48.35	10.83	220.710	217.630	220.660	217.630	7.67	7.35	2.3540	24.0	0.000
13.02.23	58.14	47.98	10.16	231.500	228.380	231.500	228.380	7.67	7.30	2.3180	24.0	0.000
14.02.23	58.70	48.65	10.05	238.470	235.180	238.420	235.180	7.72	7.32	2.3630	24.0	0.000
15.02.23	58.92	48.82	10.10	239.210	235.860	239.110	235.860	7.72	7.31	2.3820	24.0	0.000
16.02.23	59.00	49.03	9.97	244.120	240.720	244.020	240.720	7.72	7.29	2.3950	24.0	0.000

17.02.23	59.38	49.45	9.93	247.860	244.300	247.730	244.300	7.77	7.33	2.4260	24.0	0.000
18.02.23	59.40	49.44	9.96	247.360	243.860	247.330	243.860	7.76	7.32	2.4280	24.0	0.000
Итого	---	---	---	7297.7	7183.54	7288.2	7183.54	---	---	78.8560	720.0	0.0
Среднее	61.85	50.74	11.10	---	---	---	---	7.49	7.06	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	82745.830	81437.659	82500.020	81429.339	775.283	11653.000	0.000
18.02.23 24:00	90043.560	88621.200	89788.260	88612.879	854.139	12373.000	0.000
Итого за период	7297.729	7183.540	7288.239	7183.539	78.856	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:39:09 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 55/1

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179191

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xEFE8

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	68.59	54.49	14.10	106.250	104.010	105.370	103.930	7.00	7.00	1.4650	24.0	0.000
21.01.23	68.98	54.63	14.35	104.160	102.000	103.400	101.960	7.00	7.00	1.4650	24.0	0.000
22.01.23	68.98	54.76	14.22	104.720	102.560	103.830	102.390	7.00	7.00	1.4580	24.0	0.000
23.01.23	68.62	54.40	14.22	103.220	101.060	102.560	101.120	7.00	7.00	1.4340	24.0	0.000
24.01.23	68.09	53.85	14.24	101.870	99.710	101.010	99.580	7.00	7.00	1.4190	24.0	0.000
25.01.23	68.78	54.23	14.55	101.410	99.250	100.630	99.190	7.00	7.00	1.4430	24.0	0.000
26.01.23	64.03	52.77	11.26	122.060	119.800	121.300	119.710	7.00	7.00	1.3440	24.0	0.000
27.01.23	60.77	51.08	9.69	129.020	126.820	128.300	126.700	7.00	7.00	1.2280	24.0	0.000
28.01.23	57.85	48.47	9.38	122.020	120.100	121.440	120.060	7.00	7.00	1.1250	24.0	0.000
29.01.23	57.64	48.32	9.32	121.830	119.970	121.090	119.750	7.00	7.00	1.1190	24.0	0.000
30.01.23	57.10	47.87	9.23	121.630	119.740	121.130	119.930	7.00	7.00	1.1020	24.0	0.000
31.01.23	57.32	48.07	9.25	122.230	120.310	121.710	120.400	7.00	7.00	1.1130	24.0	0.000
01.02.23	57.81	48.49	9.32	122.840	120.920	122.290	120.900	7.00	7.00	1.1240	24.0	0.000
02.02.23	57.47	48.19	9.28	121.600	119.680	121.050	119.770	7.00	7.00	1.1100	24.0	0.000
03.02.23	57.82	48.50	9.32	122.100	120.180	121.450	120.040	7.00	7.00	1.1190	24.0	0.000
04.02.23	57.32	48.24	9.08	122.820	120.900	122.370	120.970	7.00	7.00	1.0970	24.0	0.000
05.02.23	57.45	48.28	9.17	122.040	120.140	121.590	120.220	7.00	7.00	1.1000	24.0	0.000
06.02.23	60.66	50.97	9.69	130.780	128.570	130.210	128.680	7.00	7.00	1.2430	24.0	0.000
07.02.23	62.99	52.90	10.09	136.070	133.670	135.320	133.640	7.00	7.00	1.3460	24.0	0.000
08.02.23	62.66	52.60	10.06	134.760	132.360	134.170	132.490	7.00	7.00	1.3260	24.0	0.000
09.02.23	60.58	50.87	9.71	127.950	125.830	127.310	125.790	7.00	7.00	1.2180	24.0	0.000
10.02.23	57.50	47.52	9.98	109.960	108.280	109.420	108.220	7.00	7.00	1.0760	24.0	0.000
11.02.23	58.05	47.66	10.39	106.490	104.810	106.040	104.840	7.00	7.00	1.0880	24.0	0.000
12.02.23	58.12	47.77	10.35	106.640	104.960	105.960	104.760	7.00	7.00	1.0840	24.0	0.000
13.02.23	57.10	47.39	9.71	111.660	109.980	111.340	110.140	7.00	7.00	1.0640	24.0	0.000
14.02.23	57.67	48.03	9.64	114.930	113.200	114.350	113.150	7.00	7.00	1.0890	24.0	0.000
15.02.23	57.88	48.19	9.69	115.430	113.720	114.870	113.670	7.00	7.00	1.0990	24.0	0.000
16.02.23	57.96	48.42	9.54	117.750	115.870	117.240	116.040	7.00	7.00	1.1040	24.0	0.000

17.02.23	58.34	48.85	9.49	119.400	117.490	118.910	117.560	7.00	7.00	1.1130	24.0	0.000
18.02.23	58.31	48.79	9.52	119.420	117.500	118.800	117.470	7.00	7.00	1.1190	24.0	0.000
Итого	---	---	---	3523.0	3463.39	3504.4	3463.07	---	---	36.2340	720.0	0.0
Среднее	60.74	50.15	10.59	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	67217.780	66091.630	67389.269	66587.070	634.297	21590.000	1099.000
18.02.23 24:00	70740.840	69555.020	70893.730	70050.139	670.531	22310.000	1099.000
Итого за период	3523.059	3463.389	3504.460	3463.068	36.234	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:39:03 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 55

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179183

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x7272

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.04	55.22	14.82	233.960	228.820	233.050	229.820	6.87	6.26	3.3910	24.0	0.000
21.01.23	70.45	55.36	15.09	229.700	224.660	228.750	225.480	6.85	6.26	3.3890	24.0	0.000
22.01.23	70.46	55.43	15.03	230.530	225.420	229.510	226.210	6.86	6.27	3.3900	24.0	0.000
23.01.23	70.08	55.06	15.02	227.670	222.690	226.690	223.510	6.86	6.28	3.3460	24.0	0.000
24.01.23	69.54	54.50	15.04	224.330	219.470	223.340	220.250	6.87	6.30	3.3030	24.0	0.000
25.01.23	70.26	54.86	15.40	223.360	218.470	222.260	219.140	6.82	6.27	3.3650	24.0	0.000
26.01.23	65.40	53.47	11.93	268.560	263.370	268.270	264.730	6.97	6.15	3.1410	24.0	0.000
27.01.23	62.07	51.83	10.24	284.710	279.720	284.930	281.330	7.27	6.37	2.8650	24.0	0.000
28.01.23	59.02	49.11	9.91	269.450	265.130	269.690	266.600	7.36	6.55	2.6290	24.0	0.000
29.01.23	58.81	48.95	9.86	268.580	264.330	268.680	265.640	7.36	6.56	2.6090	24.0	0.000
30.01.23	58.25	48.34	9.91	268.540	264.360	268.810	265.930	7.37	6.56	2.6220	24.0	0.000
31.01.23	58.47	48.43	10.04	269.860	265.580	270.100	267.180	7.41	6.60	2.6670	24.0	0.000
01.02.23	58.98	48.96	10.02	270.670	266.370	270.920	267.860	7.44	6.61	2.6690	24.0	0.000
02.02.23	58.62	48.68	9.94	268.270	264.080	268.450	265.500	7.39	6.58	2.6260	24.0	0.000
03.02.23	58.98	49.05	9.93	269.100	264.800	269.330	266.260	7.41	6.59	2.6300	24.0	0.000
04.02.23	58.46	48.82	9.64	270.680	266.390	270.840	267.780	7.45	6.63	2.5680	24.0	0.000
05.02.23	58.61	48.87	9.74	269.260	264.990	269.430	266.390	7.43	6.62	2.5840	24.0	0.000
06.02.23	61.81	51.47	10.34	288.200	283.180	288.360	284.750	7.31	6.38	2.9270	24.0	0.000
07.02.23	64.24	53.59	10.65	299.900	294.300	300.030	295.950	7.24	6.24	3.1380	24.0	0.000
08.02.23	63.92	53.28	10.64	297.570	292.030	297.750	293.830	7.22	6.24	3.1060	24.0	0.000
09.02.23	61.86	51.61	10.25	282.730	277.770	282.840	279.320	7.36	6.46	2.8470	24.0	0.000
10.02.23	58.66	48.03	10.63	242.600	238.760	242.480	239.820	7.48	6.81	2.5390	24.0	0.000
11.02.23	59.25	48.10	11.15	235.040	231.200	234.840	232.200	7.46	6.84	2.5780	24.0	0.000
12.02.23	59.32	48.17	11.15	234.360	230.580	234.160	231.580	7.46	6.83	2.5730	24.0	0.000
13.02.23	58.27	47.73	10.54	246.210	242.390	246.070	243.470	7.46	6.78	2.5530	24.0	0.000
14.02.23	58.83	48.36	10.47	253.570	249.550	253.540	250.760	7.52	6.80	2.6120	24.0	0.000
15.02.23	59.05	48.62	10.43	254.470	250.390	254.520	251.640	7.52	6.79	2.6090	24.0	0.000
16.02.23	59.13	48.90	10.23	259.260	255.150	259.310	256.430	7.52	6.76	2.6070	24.0	0.000

17.02.23	59.51	49.42	10.09	262.960	258.700	263.090	260.080	7.58	6.80	2.6110	24.0	0.000
18.02.23	59.53	49.42	10.11	263.000	258.740	263.090	260.080	7.57	6.79	2.6150	24.0	0.000
Итого	---	---	---	7767.0	7631.39	7763.1	7669.52	---	---	85.1090	720.0	0.0
Среднее	61.99	50.72	11.27	---	---	---	---	7.29	6.53	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	29316.580	28805.030	29334.750	28977.390	301.566	3778.000	0.000
18.02.23 24:00	37083.680	36436.420	37097.879	36646.910	386.675	4498.000	0.000
Итого за период	7767.099	7631.389	7763.129	7669.520	85.109	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 16:45:30 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 57

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182349

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x4A0A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.76	56.44	14.32	1134.750	1109.320	1117.400	1100.930	6.18	5.81	15.8820	24.0	0.000
21.01.23	71.23	57.99	13.24	1268.650	1239.880	1250.050	1230.650	6.19	5.73	16.4190	24.0	0.000
22.01.23	71.22	58.14	13.08	1266.970	1238.270	1248.000	1228.530	6.21	5.75	16.1940	24.0	0.000
23.01.23	70.83	57.91	12.92	1257.500	1229.280	1239.150	1219.960	6.22	5.75	15.8880	24.0	0.000
24.01.23	70.32	57.38	12.94	1240.450	1212.960	1222.350	1203.740	6.23	5.78	15.7020	24.0	0.000
25.01.23	71.05	57.79	13.26	1234.900	1207.010	1216.270	1197.510	6.19	5.74	16.0180	24.0	0.000
26.01.23	68.57	56.58	11.99	1296.800	1269.340	1278.280	1259.290	6.24	5.74	15.2120	24.0	0.000
27.01.23	62.97	51.70	11.27	1147.350	1126.580	1132.250	1118.060	6.01	5.61	12.6880	24.0	0.000
28.01.23	61.53	49.74	11.79	1061.650	1043.240	1047.450	1035.290	5.84	5.51	12.2950	24.0	0.000
29.01.23	61.38	49.62	11.76	1057.250	1038.990	1042.970	1030.900	5.85	5.53	12.2060	24.0	0.000
30.01.23	61.63	49.28	12.35	1026.230	1008.380	1012.150	1000.600	5.82	5.52	12.4390	24.0	0.000
31.01.23	62.23	49.44	12.79	1015.500	997.480	1001.380	989.910	5.82	5.53	12.7460	24.0	0.000
01.02.23	61.58	49.72	11.86	1074.820	1056.140	1060.420	1048.100	5.86	5.53	12.5090	24.0	0.000
02.02.23	60.84	49.41	11.43	1084.080	1065.670	1069.750	1057.480	5.89	5.55	12.1710	24.0	0.000
03.02.23	61.13	49.81	11.32	1088.150	1069.520	1073.830	1061.310	5.89	5.54	12.0940	24.0	0.000
04.02.23	60.57	49.61	10.96	1100.450	1081.950	1086.200	1073.660	5.90	5.54	11.8470	24.0	0.000
05.02.23	60.82	49.70	11.12	1093.620	1075.060	1079.470	1066.960	5.91	5.55	11.9530	24.0	0.000
06.02.23	64.30	53.29	11.01	1274.730	1250.750	1257.100	1240.430	6.24	5.75	13.7600	24.0	0.000
07.02.23	66.25	55.39	10.86	1377.300	1349.950	1357.830	1338.460	6.45	5.87	14.6510	24.0	0.000
08.02.23	66.20	55.18	11.02	1356.370	1329.470	1337.450	1318.550	6.44	5.88	14.6580	24.0	0.000
09.02.23	64.68	54.91	9.77	1489.880	1461.570	1470.020	1449.420	6.53	5.84	14.2720	24.0	0.000
10.02.23	63.33	54.44	8.89	1569.370	1540.720	1548.380	1527.030	6.58	5.82	13.7150	24.0	0.000
11.02.23	63.03	54.12	8.91	1558.480	1530.270	1537.620	1516.680	6.58	5.83	13.6440	24.0	0.000
12.02.23	63.09	54.13	8.96	1557.270	1529.020	1536.650	1515.720	6.57	5.82	13.7060	24.0	0.000
13.02.23	63.35	54.32	9.03	1569.050	1540.390	1548.930	1527.670	6.58	5.82	13.9180	24.0	0.000
14.02.23	62.82	53.98	8.84	1556.300	1528.300	1535.550	1514.730	6.49	5.74	13.5280	24.0	0.000
15.02.23	61.74	53.04	8.70	1530.550	1503.870	1510.920	1491.100	6.39	5.67	13.0960	24.0	0.000
16.02.23	62.25	53.54	8.71	1537.680	1510.460	1517.450	1497.200	6.38	5.65	13.1570	24.0	0.000

17.02.23	61.42	52.37	9.05	1380.650	1356.810	1362.980	1345.490	6.12	5.54	12.2700	24.0	0.000
18.02.23	61.18	51.43	9.75	1260.170	1238.550	1243.570	1228.180	5.97	5.49	12.0820	24.0	0.000
Итого	---	---	---	38466.9	37739.20	37941.8	37433.54	---	---	410.7200	720.0	0.0
Среднее	64.41	53.34	11.06	---	---	---	---	6.19	5.68	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	680899.439	668147.120	471745.140	465306.620	6842.557	20245.000	0.000
18.02.23 24:00	719366.360	705886.320	509686.960	502740.159	7253.277	20965.000	0.000
Итого за период	38466.920	37739.199	37941.820	37433.538	410.720	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:38:06 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 61

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178760

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0C4E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	65.61	56.00	9.61	217.210	213.000	218.800	215.640	8.07	7.69	2.0460	24.0	0.000
21.01.23	65.61	56.02	9.59	217.320	213.140	218.900	215.710	8.08	7.69	2.0440	24.0	0.000
22.01.23	65.79	56.19	9.60	217.070	212.830	218.630	215.450	8.08	7.70	2.0440	24.0	0.000
23.01.23	65.77	56.25	9.52	217.780	213.490	219.410	216.230	8.09	7.70	2.0330	24.0	0.000
24.01.23	65.43	55.84	9.59	194.770	191.000	196.670	193.830	7.65	7.74	1.8270	24.0	0.000
25.01.23	65.61	55.93	9.68	216.060	211.870	218.080	214.940	8.06	7.67	2.0490	24.0	0.000
26.01.23	67.61	57.92	9.69	227.680	223.010	229.820	226.250	7.93	7.51	2.1620	24.0	0.000
27.01.23	68.32	58.78	9.54	232.730	227.880	234.230	230.530	7.76	7.32	2.1750	24.0	0.000
28.01.23	68.50	58.95	9.55	232.380	227.480	233.800	230.090	7.77	7.33	2.1720	24.0	0.000
29.01.23	68.37	58.86	9.51	230.800	225.960	232.610	228.930	7.75	7.31	2.1520	24.0	0.000
30.01.23	68.38	58.86	9.52	231.750	226.890	233.290	229.590	7.75	7.31	2.1620	24.0	0.000
31.01.23	68.27	58.84	9.43	232.520	227.670	233.890	230.190	7.77	7.34	2.1480	24.0	0.000
01.02.23	68.62	59.16	9.46	232.800	227.880	234.370	230.600	7.77	7.33	2.1560	24.0	0.000
02.02.23	68.57	59.15	9.42	232.560	227.680	234.500	230.720	7.76	7.32	2.1490	24.0	0.000
03.02.23	68.49	59.21	9.28	233.490	228.620	235.020	231.240	7.78	7.34	2.1230	24.0	0.000
04.02.23	68.60	59.13	9.47	232.990	228.080	234.400	230.600	7.77	7.33	2.1600	24.0	0.000
05.02.23	68.49	58.93	9.56	230.800	225.940	232.180	228.500	7.74	7.31	2.1590	24.0	0.000
06.02.23	67.31	57.76	9.55	223.620	219.060	225.290	221.820	7.69	7.29	2.0930	24.0	0.000
07.02.23	66.67	57.00	9.67	218.490	214.130	220.460	217.140	7.68	7.27	2.0710	24.0	0.000
08.02.23	66.18	56.50	9.68	216.740	212.450	218.430	215.220	7.73	7.25	2.0580	24.0	0.000
09.02.23	68.36	58.63	9.73	229.770	224.940	231.380	227.740	7.93	7.28	2.1920	24.0	0.000
10.02.23	68.79	59.24	9.55	234.540	229.560	236.170	232.350	8.14	7.32	2.1950	24.0	0.000
11.02.23	68.96	59.45	9.51	235.010	229.990	236.480	232.640	6.37	7.34	2.1830	24.0	0.000
12.02.23	68.60	59.16	9.44	233.720	228.780	235.180	231.410	6.20	7.33	2.1560	24.0	0.000
13.02.23	67.87	58.41	9.46	226.100	221.420	227.520	223.980	6.20	7.18	2.0910	24.0	0.000
14.02.23	66.58	57.10	9.48	216.180	211.870	217.570	214.280	6.20	6.97	2.0040	24.0	0.000
15.02.23	66.06	56.60	9.46	215.390	211.110	216.820	213.630	6.20	6.96	1.9930	24.0	0.000
16.02.23	66.08	56.69	9.39	216.060	211.770	217.500	214.320	6.20	6.96	1.9840	24.0	0.000

17.02.23	66.23	56.79	9.44	216.740	212.390	218.160	214.960	6.20	6.93	2.0010	24.0	0.000
18.02.23	66.10	56.66	9.44	216.000	211.730	217.460	214.270	6.20	6.92	1.9940	24.0	0.000
Итого	---	---	---	6729.0	6591.62	6777.0	6672.80	---	---	62.7760	720.0	0.0
Среднее	67.32	57.80	9.52	---	---	---	---	7.42	7.33	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	60763.270	59760.720	61147.580	60414.880	500.913	11576.000	0.000
18.02.23 24:00	67259.820	66124.670	67690.710	66857.490	561.541	12272.000	0.000
Итого за период	6496.550	6363.949	6543.130	6442.610	60.628	696.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:38:09 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060282
 Номер абонента:
 Адрес установки: ул.Ленина 63 а
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	192,0	---	---
2	80	0,387	186,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 20.01.2023 по 18.02.2023**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
20.01	3,495	364,6	360,3	---	4,2	64,98	55,40	0,50	0,50	24,00
21.01	3,493	364,3	360,0	---	4,3	65,01	55,43	0,50	0,50	24,00
22.01	3,471	363,2	359,0	---	4,3	65,23	55,67	0,50	0,50	24,00
23.01	2,691	283,0	279,7	---	3,3	65,35	55,85	0,50	0,50	18,58
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26.01	1,167	123,6	122,2	---	1,4	66,73	57,29	0,50	0,50	7,73
Итого:	14,32	1498,7	1481,2	0,0	17,5	65,26	55,71	0,50	0,50	98,31
27.01	3,689	388,2	383,6	---	4,6	67,66	58,16	0,50	0,50	24,00
28.01	3,693	388,2	383,6	---	4,6	67,85	58,34	0,50	0,50	24,00
29.01	3,634	386,6	382,0	---	4,6	67,85	58,46	0,50	0,50	24,00
30.01	3,638	387,3	382,7	---	4,6	67,73	58,34	0,50	0,50	24,00
31.01	3,617	388,6	384,1	---	4,6	67,66	58,36	0,50	0,50	24,00
01.02	3,621	389,4	384,9	---	4,5	68,02	58,72	0,50	0,50	24,00
02.02	3,582	389,4	385,0	---	4,4	67,93	58,73	0,50	0,50	24,00
Итого:	25,47	2717,8	2685,9	0,0	31,9	67,81	58,45	0,50	0,50	168,00
03.02	3,561	390,2	385,8	---	4,4	67,85	58,73	0,50	0,50	24,00
04.02	3,556	390,2	385,8	---	4,4	67,95	58,84	0,50	0,50	24,00
05.02	3,553	388,0	383,7	---	4,4	68,00	58,85	0,50	0,50	24,00
06.02	3,431	377,6	373,3	---	4,3	66,76	57,68	0,50	0,50	24,00
07.02	3,400	368,6	364,5	---	4,1	66,10	56,88	0,50	0,50	24,00
08.02	3,381	366,0	361,9	---	4,2	65,64	56,40	0,50	0,50	24,00
09.02	3,600	384,2	380,0	---	4,3	67,59	58,22	0,50	0,50	24,00
Итого:	24,48	2664,8	2634,9	0,0	29,9	67,15	57,97	0,50	0,50	168,00
10.02	3,641	393,0	388,7	---	4,2	68,17	58,91	0,50	0,50	24,00
11.02	3,647	393,9	389,6	---	4,3	68,29	59,04	0,50	0,50	24,00
12.02	3,598	392,4	388,1	---	4,3	68,05	58,88	0,50	0,50	24,00
13.02	3,516	381,8	377,6	---	4,2	67,44	58,24	0,50	0,50	24,00
14.02	3,339	363,8	359,7	---	4,0	66,01	56,84	0,50	0,50	24,00
15.02	3,314	362,9	358,9	---	4,0	65,50	56,37	0,50	0,50	24,00
16.02	3,305	364,0	359,9	---	4,1	65,52	56,44	0,50	0,50	24,00
Итого:	24,36	2651,6	2622,5	0,0	29,1	67,04	57,86	0,50	0,50	168,00
17.02	3,329	365,5	361,4	---	4,1	65,65	56,54	0,50	0,50	24,00
18.02	3,326	364,7	360,5	---	4,1	65,53	56,41	0,50	0,50	24,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	6,66	730,1	721,9	0,0	8,3	65,59	56,48	0,50	0,50	48,00
Итого:	95,29	10263,1	10146,4	0,0	116,7	66,91	57,63	0,50	0,50	650,3

$$dT = 9,28$$

Общее время работы теплосистемы, ч	720,0	=	Tнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	720,0	=	650,3 0,0 0,0 69,7
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
			95,29
Показания интеграторов	На 24:00 19.01.2023	На 24:00 18.02.2023	Результат за период На 12:16 21.02.2023
Количество теплоты, Гкал	6722,86	6818,15	95,29 6826,53
Расход теплоносителя M1, т	535663,1	545926,2	10263,1 546814,5
Расход теплоносителя M2, т	532095,4	542241,8	10146,4 543120,1
Время наработки, ч	75258,0	75908,3	650,3 75968,6
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			69,7

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ленина 65
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ552
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.78	0.12	66.30	307.15	57.22	310.03	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	2.78	0.12	66.29	307.05	57.22	309.93	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	2.77	0.12	66.46	306.50	57.43	309.34	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	2.74	0.11	66.45	307.46	57.52	310.29	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.73	0.11	66.11	305.87	57.18	308.71	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	2.76	0.11	66.30	306.11	57.29	308.95	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	2.89	0.12	68.28	321.68	59.30	324.69	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	2.88	0.12	69.02	328.16	60.23	331.27	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	2.88	0.12	69.19	328.10	60.41	331.19	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	2.83	0.12	69.05	326.27	60.37	329.36	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	3.13	0.13	69.08	327.48	59.50	330.59	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	3.07	0.13	68.96	312.72	59.14	315.70	22:51	22:51
02-02-2023 00:00:00	3.44	0.14	69.30	329.21	58.86	332.45	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	2.87	0.12	69.25	329.46	60.55	332.80	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	2.81	0.12	69.17	330.08	60.65	333.45	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	2.80	0.12	69.29	330.12	60.81	333.52	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	2.79	0.12	69.15	327.52	60.62	330.85	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	2.72	0.11	67.95	318.19	59.40	321.35	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	2.69	0.11	67.36	311.20	58.72	314.33	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	2.68	0.11	66.86	308.79	58.16	311.87	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	2.86	0.12	69.02	326.06	60.25	329.28	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	2.88	0.12	69.49	332.65	60.84	335.94	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	2.87	0.12	69.66	334.79	61.10	338.17	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	2.82	0.12	69.29	333.02	60.83	336.36	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	2.74	0.11	68.46	320.98	59.92	324.25	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	2.64	0.11	67.28	307.41	58.69	310.58	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	2.62	0.11	66.74	306.74	58.18	309.87	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	2.62	0.11	66.77	307.94	58.25	311.04	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	2.61	0.11	66.91	309.02	58.46	312.16	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	2.62	0.11	66.79	308.38	58.28	311.54	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	84.29	0.12	68.01	9556.13	59.18	9649.86	718:51	718:51

** Пересчитано из массы воды в объем:
при температуре $t = 10$ град.С
плотность воды $\rho_0(t) = 1000,29$ кг/куб.м

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

АО "Жилуправление"
Ленина 67
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ410
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	5.25	0.22	65.39	419.92	52.87	415.84	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	5.23	0.22	65.38	419.75	52.90	415.68	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	5.22	0.22	65.55	419.41	53.10	415.13	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	5.19	0.22	65.52	420.81	53.18	416.53	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	5.15	0.21	65.20	418.29	52.86	414.26	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	5.20	0.22	65.39	418.13	52.93	414.26	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	5.45	0.23	67.40	440.55	55.02	436.62	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	5.41	0.23	68.08	448.68	56.00	445.19	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	5.39	0.22	68.24	448.55	56.21	445.00	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	5.30	0.22	68.07	446.07	56.18	442.32	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	5.33	0.22	68.13	447.93	56.22	444.37	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	5.27	0.22	67.99	449.06	56.24	445.44	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	5.29	0.22	68.34	450.15	56.57	446.48	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	5.26	0.22	68.30	450.76	56.61	447.03	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	5.21	0.22	68.21	451.44	56.65	447.68	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	5.23	0.22	68.34	451.51	56.75	447.78	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	5.20	0.22	68.16	447.26	56.53	443.71	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	5.07	0.21	66.97	434.32	55.29	430.64	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	5.08	0.21	66.43	426.28	54.50	421.94	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	5.07	0.21	65.91	422.34	53.89	418.32	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	5.42	0.23	68.13	447.15	56.00	443.15	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	5.40	0.22	68.53	454.76	56.65	450.98	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	5.23	0.22	68.70	444.00	56.91	440.18	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	5.17	0.22	68.32	442.32	56.61	438.64	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	5.13	0.21	67.44	437.53	55.71	433.99	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	4.92	0.21	66.35	419.51	54.60	416.00	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	4.88	0.20	65.81	418.54	54.14	414.89	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	4.86	0.20	65.85	419.50	54.25	415.80	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	4.86	0.20	66.00	421.06	54.44	417.31	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	4.90	0.20	65.87	420.68	54.20	416.85	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	155.58	0.22	67.07	13056.24	55.13	12942.01	720:00	720:00

** Пересчитано из массы воды в объем:

при температуре $t = 10$ град.Сплотность воды $\rho_0(t) = 1000,29$ кг/куб.м

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ТЭМ-106 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 69

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060268

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	8	192	10	---
2	80	8.1	194.4	10	---

Система: 1 Подача + $Q = M1(h1 - h2)$
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
20.01.23	4.656	281.93	283.80	-1.9	68.728	52.218	0.5	0.5	24.00
21.01.23	4.645	281.59	283.46	-1.9	68.742	52.253	0.5	0.5	24.00
22.01.23	4.641	281.31	283.17	-1.9	68.989	52.498	0.5	0.5	24.00
23.01.23	4.605	282.13	283.98	-1.8	68.831	52.513	0.5	0.5	24.00
24.01.23	4.606	281.35	283.18	-1.8	68.618	52.251	0.5	0.5	24.00
25.01.23	4.636	281.31	283.16	-1.9	68.858	52.384	0.5	0.5	24.00
26.01.23	4.239	328.10	330.38	-2.3	64.456	51.539	0.5	0.5	24.00
27.01.23	4.081	357.80	360.38	-2.6	62.848	51.444	0.5	0.5	24.00
28.01.23	4.092	357.82	360.41	-2.6	63.030	51.595	0.5	0.5	24.00
29.01.23	4.053	356.64	359.20	-2.6	62.891	51.527	0.5	0.5	24.00
30.01.23	4.085	357.82	360.38	-2.6	62.872	51.456	0.5	0.5	24.00
31.01.23	4.071	358.54	361.08	-2.5	62.814	51.461	0.5	0.5	24.00
01.02.23	4.089	358.70	361.29	-2.6	63.116	51.717	0.5	0.5	24.00
02.02.23	4.074	359.09	361.69	-2.6	63.085	51.741	0.5	0.5	24.00
03.02.23	4.046	359.72	362.34	-2.6	63.064	51.817	0.5	0.5	24.00
04.02.23	4.036	359.66	362.29	-2.6	63.141	51.921	0.5	0.5	24.00
05.02.23	4.032	357.72	360.32	-2.6	63.068	51.799	0.5	0.5	24.00
06.02.23	4.239	352.67	355.22	-2.6	64.625	52.607	0.5	0.5	24.00
07.02.23	4.392	348.28	350.71	-2.4	65.747	53.139	0.5	0.5	24.00
08.02.23	4.331	346.09	348.55	-2.5	64.971	52.459	0.5	0.5	24.00
09.02.23	4.178	352.86	355.39	-2.5	63.773	51.935	0.5	0.5	24.00
10.02.23	4.049	353.67	356.20	-2.5	62.567	51.118	0.5	0.5	24.00
11.02.23	4.036	353.97	356.52	-2.6	62.682	51.280	0.5	0.5	24.00
12.02.23	3.986	352.83	355.39	-2.6	62.431	51.133	0.5	0.5	24.00
13.02.23	4.286	337.71	340.12	-2.4	65.130	52.442	0.5	0.5	24.00
14.02.23	4.603	317.72	319.94	-2.2	69.209	54.730	0.5	0.5	24.00
15.02.23	4.566	317.74	319.98	-2.2	68.662	54.299	0.5	0.5	24.00
16.02.23	4.134	313.91	316.11	-2.2	65.323	52.157	0.5	0.5	24.00
17.02.23	3.950	311.07	313.27	-2.2	63.539	50.843	0.5	0.5	24.00
18.02.23	3.935	308.02	310.20	-2.2	63.262	50.487	0.5	0.5	24.00
Итого	127.37	9967.8	10038.1	-70.5	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	64.97	52.03	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты, (Гкал)	Расход теплонос ителя М1, (т)	Расход теплонос ителя М2, (т)	Время наработк и, (ч)
19.01.23 24:00	9133.4	728641.9	727045.7	64098.0
18.02.23 24:00	9260.7	738609.7	737083.8	64818.0
Итого за период	127.3	9967.8	10038.1	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 16:45:39 системой "Умный дом от Уфанет"
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
пр.Ленина д.71
Жилой дом
ИМ 2300 N BA722
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	5.08	69.81	351.12	55.34	354.71	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	5.06	69.87	350.88	55.43	354.25	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	5.08	70.13	350.79	55.64	354.05	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	5.03	69.98	351.82	55.68	354.87	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	5.02	69.72	350.47	55.40	353.95	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	5.08	70.00	350.71	55.52	353.98	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	4.73	66.50	400.73	54.42	404.38	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	4.51	63.82	446.91	53.71	450.92	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	4.53	64.03	447.30	53.89	451.32	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	4.49	64.02	446.34	53.95	450.28	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	4.48	63.83	446.56	53.78	450.63	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	4.47	63.85	447.51	53.86	451.77	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	4.47	64.15	448.34	54.16	452.41	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	4.46	64.09	448.49	54.12	452.46	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	4.42	64.07	449.19	54.21	453.09	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	4.42	64.13	449.26	54.28	453.07	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	4.45	64.22	447.78	54.28	451.63	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	4.63	65.41	441.41	54.90	445.24	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	4.83	66.83	434.88	55.72	438.54	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	4.80	66.08	432.52	54.98	436.30	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	4.66	65.03	439.71	54.41	443.57	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	4.48	63.58	441.65	53.43	445.64	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	4.44	63.67	441.85	53.60	445.86	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	4.38	63.53	441.20	53.58	445.26	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	4.64	65.77	425.74	54.81	429.54	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	4.99	70.36	396.14	57.75	399.82	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	4.94	69.81	396.36	57.35	400.10	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	4.57	66.84	392.24	55.18	396.00	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	4.32	64.56	394.51	53.58	398.01	23:57	24:00
19-02-2023 00:00:00	4.38	64.32	413.10	53.70	416.00	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	139.84	66.07	12475.50	54.69	12587.67	719:57	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
пр. Ленина д.77
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ582
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ и ОСТ

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.86	68.37	494.56	62.59	499.29	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	2.87	68.35	493.95	62.54	498.60	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	2.85	68.59	492.92	62.81	497.32	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	2.84	68.42	493.95	62.66	498.35	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.85	68.25	494.92	62.48	499.59	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	2.88	68.66	496.64	62.86	501.51	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	2.55	64.75	452.70	59.14	458.68	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	2.39	62.63	430.71	57.07	437.21	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	2.40	62.56	429.84	56.98	436.35	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	2.38	62.43	428.48	56.87	434.80	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	2.39	62.37	429.19	56.80	435.68	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	2.37	62.21	429.46	56.69	435.96	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	2.36	62.50	429.90	57.00	436.12	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	2.34	62.40	429.57	56.94	435.79	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	2.32	62.31	429.58	56.89	435.67	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	2.34	62.49	430.36	57.04	436.31	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	2.33	62.35	428.15	56.91	434.13	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	2.55	64.84	455.55	59.23	460.82	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	2.67	66.36	467.43	60.64	472.18	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	2.66	66.18	469.14	60.51	474.80	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	2.48	64.25	446.62	58.69	452.40	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	2.50	64.20	446.94	58.61	453.25	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	2.52	64.48	448.09	58.85	454.26	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	2.48	64.19	446.48	58.64	452.50	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	2.45	63.90	441.05	58.34	447.03	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	2.42	63.80	439.50	58.29	445.18	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	2.38	63.32	438.84	57.89	444.49	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	2.32	62.34	429.06	56.94	434.79	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	2.27	61.91	423.65	56.54	429.41	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	2.26	61.79	423.42	56.44	429.54	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	75.29	64.37	13490.66	58.80	13662.02	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 79

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179020

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0хABD2

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	68.67	57.07	11.60	333.730	326.690	330.950	325.990	8.12	7.19	3.7980	24.0	0.000
21.01.23	68.65	57.06	11.59	333.160	326.110	330.350	325.440	8.12	7.19	3.7830	24.0	0.000
22.01.23	68.90	57.37	11.53	332.660	325.590	329.800	324.770	8.12	7.19	3.7590	24.0	0.000
23.01.23	68.72	57.27	11.45	333.230	326.210	330.400	325.390	8.12	7.19	3.7420	24.0	0.000
24.01.23	68.56	57.11	11.45	333.740	326.710	330.930	325.980	8.11	7.18	3.7440	24.0	0.000
25.01.23	68.97	57.42	11.55	334.930	327.770	332.130	327.070	8.13	7.18	3.7890	24.0	0.000
26.01.23	65.27	54.25	11.02	305.690	299.790	303.430	299.300	7.49	6.70	3.3040	24.0	0.000
27.01.23	62.88	52.06	10.82	290.910	285.670	288.940	285.250	7.06	6.35	3.0880	24.0	0.000
28.01.23	62.83	51.96	10.87	290.150	284.940	288.200	284.550	7.06	6.35	3.1000	24.0	0.000
29.01.23	62.71	51.82	10.89	289.130	284.010	287.360	283.760	7.06	6.35	3.0910	24.0	0.000
30.01.23	62.64	51.66	10.98	289.570	284.400	287.760	284.160	7.05	6.35	3.1220	24.0	0.000
31.01.23	62.46	51.56	10.90	289.750	284.600	287.910	284.310	7.06	6.35	3.1020	24.0	0.000
01.02.23	62.79	51.87	10.92	290.040	284.830	288.190	284.560	7.05	6.34	3.1130	24.0	0.000
02.02.23	62.70	51.81	10.89	289.880	284.690	288.000	284.380	7.04	6.33	3.1010	24.0	0.000
03.02.23	62.60	51.82	10.78	289.880	284.750	287.980	284.380	7.05	6.34	3.0680	24.0	0.000
04.02.23	62.78	51.98	10.80	290.400	285.160	288.460	284.860	7.04	6.33	3.0820	24.0	0.000
05.02.23	62.66	51.81	10.85	289.000	283.880	287.110	283.500	7.04	6.34	3.0820	24.0	0.000
06.02.23	65.21	54.01	11.20	307.080	301.170	304.860	300.750	7.34	6.54	3.3710	24.0	0.000
07.02.23	66.65	55.27	11.38	315.170	308.880	312.740	308.340	7.49	6.65	3.5220	24.0	0.000
08.02.23	66.51	55.07	11.44	316.120	309.790	313.770	309.360	7.48	6.64	3.5450	24.0	0.000
09.02.23	64.64	53.43	11.21	301.250	295.510	299.140	295.160	7.12	6.36	3.3140	24.0	0.000
10.02.23	64.46	53.34	11.12	301.240	295.570	299.300	295.340	7.08	6.31	3.2870	24.0	0.000
11.02.23	64.74	53.67	11.07	302.050	296.300	299.910	295.850	7.10	6.33	3.2820	24.0	0.000
12.02.23	64.46	53.47	10.99	301.030	295.340	298.890	294.890	7.10	6.34	3.2500	24.0	0.000
13.02.23	64.17	53.18	10.99	297.410	291.870	295.340	291.410	7.06	6.32	3.2120	24.0	0.000
14.02.23	64.07	53.12	10.95	296.390	290.890	294.290	290.450	7.01	6.28	3.1850	24.0	0.000
15.02.23	63.59	52.74	10.85	295.890	290.420	293.900	290.080	7.01	6.28	3.1540	24.0	0.000
16.02.23	62.61	51.92	10.69	289.450	284.260	287.520	283.960	6.97	6.27	3.0400	24.0	0.000

17.02.23	62.15	51.50	10.65	285.920	280.860	284.050	280.510	6.92	6.23	2.9900	24.0	0.000
18.02.23	62.09	51.44	10.65	285.820	280.770	283.980	280.480	6.91	6.22	2.9880	24.0	0.000
Итого	---	---	---	9100.6	8927.43	9035.5	8914.23	---	---	99.0080	720.0	0.0
Среднее	64.67	53.60	11.06	---	---	---	---	7.31	6.53	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	97347.750	95879.710	96855.220	95835.820	898.278	15712.000	1320.000
18.02.23 24:00	106159.290	104523.130	105603.450	104466.290	994.195	16408.000	1320.000
Итого за период	8811.539	8643.419	8748.229	8630.469	95.917	696.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:36:22 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
Ленина 81
Жилой дом
ИМ 2300 N BA652
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	dGm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	тонн	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	-1000000	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	5.61	68.83	554.75	58.71	552.19	24:00	2.56	24:00
22-01-2023 00:00:00	5.61	68.80	554.13	58.68	551.60	24:00	2.53	24:00
23-01-2023 00:00:00	5.62	69.05	553.81	58.90	551.37	24:00	2.44	24:00
24-01-2023 00:00:00	5.57	68.87	554.06	58.82	551.68	24:00	2.39	24:00
25-01-2023 00:00:00	5.57	68.71	554.28	58.65	551.89	24:00	2.39	24:00
26-01-2023 00:00:00	5.65	69.12	555.11	58.93	552.54	24:00	2.57	24:00
27-01-2023 00:00:00	4.96	65.14	535.59	55.88	533.59	24:00	2.00	24:00
28-01-2023 00:00:00	4.66	63.03	525.84	54.15	524.10	24:00	1.74	24:00
29-01-2023 00:00:00	4.68	62.99	525.73	54.07	524.02	24:00	1.71	24:00
30-01-2023 00:00:00	4.66	62.87	524.95	53.98	523.31	24:00	1.64	24:00
31-01-2023 00:00:00	4.67	62.79	525.55	53.89	523.82	24:00	1.73	24:00
01-02-2023 00:00:00	4.62	62.61	525.52	53.81	523.86	24:00	1.67	24:00
02-02-2023 00:00:00	4.65	62.94	524.97	54.07	523.13	24:00	1.84	24:00
03-02-2023 00:00:00	4.63	62.85	525.44	54.02	523.58	24:00	1.86	24:00
04-02-2023 00:00:00	4.59	62.75	525.46	54.01	523.65	24:00	1.81	24:00
05-02-2023 00:00:00	4.61	62.94	525.95	54.16	524.14	24:00	1.81	24:00
06-02-2023 00:00:00	4.60	62.80	524.52	54.02	522.68	24:00	1.84	24:00
07-02-2023 00:00:00	5.02	65.31	536.32	55.94	534.05	24:00	2.27	24:00
08-02-2023 00:00:00	5.23	66.81	541.66	57.14	539.26	24:00	2.40	24:00
09-02-2023 00:00:00	5.24	66.66	542.50	56.98	540.16	24:00	2.34	24:00
10-02-2023 00:00:00	4.93	64.69	532.70	55.43	530.27	24:00	2.43	24:00
11-02-2023 00:00:00	4.89	64.63	532.49	55.44	530.31	24:00	2.18	24:00
12-02-2023 00:00:00	4.88	64.90	533.07	55.73	530.90	24:00	2.18	24:00
13-02-2023 00:00:00	4.82	64.61	532.25	55.55	530.15	24:00	2.10	24:00
14-02-2023 00:00:00	4.76	64.32	529.65	55.31	527.63	24:00	2.02	24:00
15-02-2023 00:00:00	4.70	64.22	529.30	55.32	527.27	24:00	2.03	24:00
16-02-2023 00:00:00	4.70	63.75	528.95	54.85	527.12	24:00	1.83	24:00
17-02-2023 00:00:00	4.55	62.74	524.78	54.05	522.90	24:00	1.88	24:00
18-02-2023 00:00:00	4.48	62.31	522.66	53.72	520.97	24:00	1.68	24:00
19-02-2023 00:00:00	4.51	62.24	522.64	53.60	520.58	24:00	2.06	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	тонн	час:мин
720:00	147.69	64.81	16024.65	55.59	15962.72	720:00	61.93	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
Ленина 85
Жилой дом
ИМ 2300 N BA709
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.74	74.52	327.43	66.13	323.67	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	2.74	74.52	326.68	66.13	322.95	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	2.71	74.83	326.21	66.53	322.50	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	2.70	74.53	326.81	66.26	323.09	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.70	74.33	325.95	66.05	322.21	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	2.73	74.64	325.81	66.25	322.17	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	2.75	74.60	363.10	67.00	358.26	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	2.71	74.43	381.97	67.34	376.41	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	2.74	74.57	382.49	67.40	376.86	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	2.68	74.64	379.38	67.57	373.91	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	2.71	74.55	380.84	67.44	375.30	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	2.67	74.23	382.36	67.24	376.94	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	2.67	74.52	383.10	67.56	377.76	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	2.69	74.43	383.38	67.42	378.02	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	2.59	74.18	383.97	67.44	378.50	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	2.61	74.33	385.09	67.55	379.62	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	2.65	74.45	380.97	67.49	375.76	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	2.63	74.28	358.46	66.92	354.03	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	2.67	74.59	346.28	66.87	342.27	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	2.68	74.29	345.35	66.53	341.32	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	2.68	74.56	376.95	67.43	371.92	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	2.67	74.30	388.18	67.41	382.69	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	2.67	74.48	389.37	67.63	383.95	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	2.64	74.29	387.18	67.46	381.87	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	2.64	74.62	392.12	67.89	386.69	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	2.63	74.63	400.81	68.07	395.00	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	2.60	74.19	399.11	67.69	393.19	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	2.57	74.26	406.65	67.93	400.48	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	2.57	74.46	412.34	68.23	405.93	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	2.66	74.49	411.59	68.03	405.28	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	80.09	74.46	11159.94	67.23	11008.57	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул.Лермонтова 4
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВВ630
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.90	68.41	193.97	53.41	196.31	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	2.88	68.12	194.08	53.25	196.39	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	2.87	68.28	194.22	53.48	196.52	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	2.88	68.47	194.14	53.64	196.44	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.88	68.21	194.68	53.39	197.01	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	2.87	67.95	193.53	53.09	195.88	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	2.54	64.00	193.09	50.82	195.34	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	2.25	59.68	191.85	47.92	194.09	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	2.20	58.73	191.35	47.19	193.53	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	2.19	58.54	191.43	47.07	193.60	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	2.20	58.44	190.87	46.89	193.00	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	2.22	58.66	191.17	47.04	193.30	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	2.35	60.82	192.96	48.62	195.18	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	2.35	60.96	193.77	48.79	196.00	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	2.34	61.08	192.44	48.91	194.60	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	2.35	61.23	191.65	48.97	193.58	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	2.33	61.05	191.49	48.87	193.68	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	2.47	62.69	191.47	49.78	193.68	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	2.61	64.69	193.10	51.15	195.35	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	2.58	63.99	192.02	50.53	194.20	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	2.49	63.08	192.18	50.11	194.29	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	2.32	60.85	190.31	48.66	192.40	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	2.31	60.97	190.30	48.79	192.33	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	2.29	60.65	190.09	48.60	192.17	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	2.30	60.70	190.50	48.63	192.55	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	2.29	60.85	190.36	48.82	192.27	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	2.29	60.66	191.22	48.68	193.14	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	2.29	60.79	192.21	48.87	194.14	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	2.26	60.67	192.06	48.90	194.10	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	2.29	60.68	192.22	48.77	194.26	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	73.38	62.46	5764.74	49.72	5829.34	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 20-02-2023

За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
 Адрес : ул.Лермонтова 6
 Объект : Жилой дом
 Прибор : ИМ 2300 N ВВ644
 Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.51	69.56	152.62	53.10	148.90	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	2.49	69.27	152.68	52.91	149.00	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	2.48	69.43	152.75	53.18	149.09	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	2.49	69.62	152.65	53.30	149.02	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.47	69.36	153.14	53.18	149.48	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	2.46	69.09	152.22	52.94	148.55	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	2.19	65.06	151.78	50.61	148.16	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	1.95	60.70	150.81	47.77	147.24	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.90	59.73	150.40	47.05	146.79	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	1.90	59.55	150.43	46.92	146.87	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	1.90	59.45	149.93	46.75	146.40	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	1.91	59.68	150.19	46.96	146.61	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	2.02	61.86	151.71	48.55	148.07	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	2.02	62.00	152.35	48.74	148.71	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	2.00	62.12	151.30	48.87	147.70	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	2.01	62.28	150.48	48.92	146.94	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	2.02	62.10	150.59	48.69	146.97	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	2.12	63.77	150.56	49.67	146.94	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	2.24	65.79	151.83	51.02	148.17	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	2.21	65.07	150.97	50.42	147.26	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	2.13	64.13	151.01	50.03	147.41	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	2.00	61.89	149.52	48.49	145.99	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	2.00	62.01	149.48	48.59	145.96	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	1.98	61.68	149.31	48.43	145.78	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	1.98	61.74	149.59	48.46	146.02	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	1.97	61.89	149.40	48.70	145.84	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	1.98	61.69	149.98	48.50	146.47	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	1.97	61.83	150.75	48.75	147.20	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	1.95	61.71	150.72	48.73	147.19	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	1.98	61.72	150.86	48.55	147.31	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	63.21	63.53	4530.01	49.56	4422.03	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Лермонтова, 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024

№ ПУ 801971

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	68.910	46.160	22.750	129.923	129.923	0.001	0.590	0.549	132.682	131.317	1.366	2.953	24.000
21.01.23	68.670	45.970	22.700	129.656	129.656	0.001	0.590	0.549	132.387	131.039	1.348	2.940	24.000
22.01.23	68.630	46.180	22.450	129.807	129.805	0.002	0.590	0.549	132.543	131.198	1.345	2.911	24.000
23.01.23	68.870	46.720	22.150	132.106	132.102	0.004	0.590	0.549	134.915	133.546	1.369	2.921	24.000
24.01.23	68.710	48.390	20.320	149.243	149.243	0.000	0.590	0.549	152.405	150.982	1.423	3.030	24.000
25.01.23	68.340	48.180	20.160	149.156	149.155	0.001	0.590	0.549	152.286	150.877	1.409	3.005	24.000
26.01.23	66.480	47.680	18.800	149.533	149.533	0.000	0.590	0.549	152.497	151.243	1.254	2.809	24.000
27.01.23	60.470	44.050	16.420	145.346	145.346	0.000	0.590	0.549	147.702	146.816	0.886	2.383	24.000
28.01.23	59.130	43.300	15.830	145.254	145.254	0	0.590	0.549	147.493	146.688	0.804	2.296	24.000
29.01.23	58.920	43.210	15.710	145.246	145.246	0.000	0.590	0.549	147.460	146.684	0.776	2.279	24.000
30.01.23	58.770	42.930	15.840	145.234	145.234	0.000	0.590	0.549	147.450	146.642	0.808	2.297	24.000
31.01.23	58.510	42.910	15.600	145.543	145.527	0.016	0.590	0.549	147.737	146.944	0.793	2.268	24.000
01.02.23	60.840	44.520	16.320	149.025	149.025	0.000	0.590	0.549	151.450	150.580	0.870	2.427	24.000
02.02.23	61.220	44.930	16.290	150.759	150.759	0.000	0.590	0.549	153.258	152.345	0.914	2.453	24.000
03.02.23	61.370	45.050	16.320	149.406	149.406	0	0.590	0.549	151.886	150.993	0.894	2.435	24.000
04.02.23	61.440	44.900	16.540	146.857	146.859	-0.001	0.590	0.549	149.299	148.411	0.888	2.426	24.000
05.02.23	61.460	44.870	16.590	146.746	146.746	0.000	0.590	0.549	149.189	148.293	0.896	2.431	24.000
06.02.23	61.970	45.010	16.960	146.756	146.757	-0.000	0.590	0.549	149.254	148.301	0.953	2.485	24.000
07.02.23	64.810	46.770	18.040	149.720	149.721	-0.001	0.590	0.549	152.512	151.400	1.112	2.697	24.000
08.02.23	64.870	46.620	18.250	148.359	148.358	0.000	0.590	0.549	151.142	150.003	1.139	2.704	24.000
09.02.23	64.850	46.790	18.060	148.575	148.575	0.000	0.590	0.549	151.357	150.236	1.122	2.679	24.000
10.02.23	61.680	44.930	16.750	146.688	146.688	0.000	0.590	0.549	149.152	148.234	0.918	2.454	24.000
11.02.23	61.590	44.880	16.710	145.630	145.630	0	0.590	0.549	148.064	147.167	0.897	2.430	24.000
12.02.23	61.460	44.920	16.540	145.769	145.769	0	0.590	0.549	148.193	147.313	0.880	2.408	24.000
13.02.23	61.410	44.840	16.570	145.353	145.353	0	0.590	0.549	147.770	146.883	0.887	2.405	24.000
14.02.23	61.610	45.130	16.480	145.211	145.211	0	0.590	0.549	147.640	146.758	0.882	2.390	24.000

15.02.23	61.460	44.930	16.530	145.402	145.403	-0.001	0.590	0.549	147.824	146.938	0.886	2.400	24.000
16.02.23	61.360	45.110	16.250	148.017	148.017	0.000	0.590	0.549	150.475	149.591	0.884	2.402	24.000
17.02.23	61.460	45.330	16.130	147.954	147.951	0.003	0.590	0.549	150.419	149.539	0.880	2.385	24.000
18.02.23	61.490	45.310	16.180	148.340	148.340	0.000	0.590	0.549	150.812	149.933	0.879	2.398	24.000
Итого	---	---	---	4350.614	4350.589	0.025	---	---	4427.255	4396.891	30.363	76.501	720.000
Среднее	63.025	45.351	17.675	---	---	---	0.590	0.549	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:42:11 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Лермонтова, 11

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 802876

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	68.670	47.310	21.360	88.530	88.179	0.351	0.000	0.000	90.473	89.140	1.333	1.906	24.000
21.01.23	68.380	47.170	21.210	88.611	88.258	0.354	0.000	0.000	90.541	89.214	1.327	1.894	24.000
22.01.23	68.530	47.400	21.130	88.552	88.200	0.352	0.000	0.000	90.488	89.165	1.324	1.886	24.000
23.01.23	68.700	47.820	20.880	89.881	89.526	0.355	0.000	0.000	91.855	90.522	1.333	1.892	24.000
24.01.23	68.390	48.010	20.380	92.235	91.863	0.371	0.000	0.000	94.244	92.893	1.350	1.896	24.000
25.01.23	68.100	47.740	20.360	92.211	91.842	0.369	0.000	0.000	94.204	92.861	1.343	1.893	24.000
26.01.23	64.190	46.150	18.040	92.370	91.947	0.423	0.000	0.000	94.164	92.904	1.260	1.683	24.000
27.01.23	59.860	43.860	16.000	92.582	92.122	0.460	0.000	0.000	94.158	92.989	1.169	1.499	24.000
28.01.23	58.890	43.260	15.630	92.531	92.066	0.465	0.000	0.000	94.058	92.909	1.149	1.464	24.000
29.01.23	58.700	43.180	15.520	92.563	92.091	0.472	0.000	0.000	94.082	92.932	1.150	1.455	24.000
30.01.23	58.580	42.980	15.600	92.614	92.144	0.469	0.000	0.000	94.128	92.978	1.149	1.462	24.000
31.01.23	58.790	43.100	15.690	92.632	92.161	0.471	0.000	0.000	94.157	92.999	1.158	1.472	24.000
01.02.23	60.930	44.350	16.580	92.682	92.221	0.461	0.000	0.000	94.312	93.108	1.204	1.554	24.000
02.02.23	61.080	44.500	16.580	92.663	92.198	0.466	0.000	0.000	94.301	93.091	1.210	1.555	24.000
03.02.23	61.200	44.770	16.430	92.576	92.105	0.472	0.000	0.000	94.218	93.007	1.211	1.540	24.000
04.02.23	61.350	44.790	16.560	92.537	92.067	0.469	0.000	0.000	94.185	92.970	1.215	1.551	24.000
05.02.23	61.160	44.630	16.530	92.577	92.109	0.468	0.000	0.000	94.217	93.006	1.211	1.549	24.000
06.02.23	62.750	45.360	17.390	92.473	92.023	0.450	0.000	0.000	94.191	92.948	1.244	1.627	24.000
07.02.23	64.920	46.500	18.420	92.414	91.977	0.437	0.000	0.000	94.243	92.947	1.296	1.721	24.000
08.02.23	64.540	46.140	18.400	92.330	91.891	0.440	0.000	0.000	94.138	92.845	1.293	1.716	24.000
09.02.23	63.650	45.950	17.700	92.349	91.895	0.454	0.000	0.000	94.112	92.842	1.270	1.654	24.000
10.02.23	61.400	44.810	16.590	92.512	92.040	0.471	0.000	0.000	94.163	92.943	1.219	1.555	24.000
11.02.23	61.520	44.860	16.660	92.446	91.976	0.470	0.000	0.000	94.101	92.880	1.221	1.559	24.000
12.02.23	61.200	44.760	16.440	92.486	92.012	0.474	0.000	0.000	94.126	92.913	1.213	1.540	24.000
13.02.23	61.250	44.820	16.430	92.568	92.091	0.477	0.000	0.000	94.213	92.995	1.217	1.540	24.000
14.02.23	61.400	45.090	16.310	92.470	91.986	0.484	0.000	0.000	94.120	92.900	1.220	1.528	24.000

15.02.23	61.200	44.880	16.320	92.598	92.119	0.480	0.000	0.000	94.241	93.026	1.215	1.531	24.000
16.02.23	61.340	45.070	16.270	92.596	92.113	0.483	0.000	0.000	94.245	93.027	1.218	1.526	24.000
17.02.23	61.230	45.100	16.130	92.632	92.146	0.486	0.000	0.000	94.277	93.062	1.215	1.514	24.000
18.02.23	61.240	44.950	16.290	92.563	92.079	0.484	0.000	0.000	94.206	92.988	1.218	1.527	24.000
Итого	---	---	---	2760.784	2747.447	13.337	---	---	2812.161	2775.005	37.155	48.689	720.000
Среднее	62.771	45.310	17.461	---	---	---	0.000	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:42:13 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Лермонтова, 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024

№ ПУ 900910

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	68.970	53.840	15.130	221.406	219.185	2.221	0.591	0.601	226.244	222.183	4.061	3.454	24.000
21.01.23	68.680	53.630	15.050	222.218	219.878	2.340	0.592	0.601	227.037	222.863	4.174	3.454	24.000
22.01.23	68.620	53.740	14.880	222.358	220.016	2.343	0.590	0.601	227.172	223.015	4.158	3.419	24.000
23.01.23	68.860	53.980	14.880	222.173	219.857	2.316	0.591	0.602	227.014	222.880	4.135	3.415	24.000
24.01.23	68.690	53.880	14.810	222.312	220.110	2.202	0.592	0.601	227.134	223.125	4.008	3.396	24.000
25.01.23	68.330	53.600	14.730	222.439	220.132	2.307	0.592	0.602	227.216	223.117	4.099	3.385	24.000
26.01.23	66.880	52.850	14.030	222.786	220.509	2.277	0.590	0.601	227.388	223.420	3.968	3.230	24.000
27.01.23	60.550	48.640	11.910	220.629	218.268	2.362	0.582	0.594	224.408	220.719	3.689	2.727	24.000
28.01.23	59.140	47.660	11.480	220.447	218.114	2.333	0.586	0.598	224.057	220.466	3.591	2.627	24.000
29.01.23	58.950	47.590	11.360	220.319	217.979	2.341	0.586	0.598	223.905	220.324	3.581	2.597	24.000
30.01.23	58.780	47.380	11.400	220.365	218.010	2.355	0.585	0.598	223.931	220.334	3.597	2.607	24.000
31.01.23	58.530	47.340	11.190	223.153	220.752	2.401	0.586	0.598	226.735	223.103	3.633	2.592	24.000
01.02.23	60.730	48.920	11.810	225.208	222.870	2.338	0.592	0.603	229.086	225.401	3.685	2.758	24.000
02.02.23	61.220	49.380	11.840	226.613	224.273	2.340	0.593	0.605	230.573	226.866	3.707	2.781	24.000
03.02.23	61.360	49.570	11.790	225.530	223.211	2.318	0.594	0.605	229.488	225.812	3.676	2.757	24.000
04.02.23	61.420	49.540	11.880	223.204	220.914	2.289	0.590	0.601	227.130	223.485	3.645	2.750	24.000
05.02.23	61.470	49.560	11.910	223.206	220.924	2.281	0.590	0.601	227.137	223.497	3.640	2.756	24.000
06.02.23	61.780	49.620	12.160	223.096	220.825	2.271	0.589	0.601	227.065	223.404	3.661	2.810	24.000
07.02.23	64.710	51.660	13.050	225.391	223.111	2.280	0.592	0.602	229.763	225.928	3.835	3.045	24.000
08.02.23	64.870	51.620	13.250	224.435	222.135	2.300	0.591	0.602	228.811	224.936	3.875	3.078	24.000
09.02.23	65.010	51.750	13.260	224.287	222.060	2.226	0.589	0.600	228.676	224.874	3.803	3.075	24.000
10.02.23	61.710	49.630	12.080	224.407	222.034	2.373	0.588	0.600	228.388	224.627	3.762	2.812	24.000
11.02.23	61.570	49.430	12.140	220.983	218.664	2.318	0.589	0.599	224.887	221.198	3.689	2.782	24.000
12.02.23	61.470	49.360	12.110	221.126	218.663	2.464	0.589	0.599	225.021	221.189	3.832	2.783	24.000
13.02.23	61.400	49.320	12.080	221.173	218.726	2.447	0.588	0.600	225.060	221.250	3.810	2.774	24.000
14.02.23	61.580	49.570	12.010	221.137	218.795	2.342	0.587	0.599	225.046	221.345	3.701	2.756	24.000

15.02.23	61.470	49.450	12.020	221.264	218.983	2.280	0.587	0.599	225.161	221.523	3.638	2.755	24.000
16.02.23	61.320	49.420	11.900	223.129	220.830	2.299	0.590	0.601	227.041	223.388	3.653	2.752	24.000
17.02.23	61.490	49.670	11.820	223.260	220.911	2.349	0.591	0.602	227.195	223.495	3.700	2.740	24.000
18.02.23	61.450	49.690	11.760	224.246	221.827	2.419	0.592	0.603	228.194	224.424	3.770	2.741	24.000
Итого	---	---	---	6682.300	6612.565	69.735	---	---	6805.964	6692.190	113.775	87.610	720.000
Среднее	63.034	50.376	12.657	---	---	---	0.589	0.601	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:41:35 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Луначарского, 4

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166967

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0хАВАД

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.44	52.44	18.00	304.830	298.090	298.360	294.550	9.19	8.78	5.3620	24.0	0.000
21.01.23	70.87	52.77	18.10	305.420	298.630	298.830	294.990	9.18	8.76	5.4060	24.0	0.000
22.01.23	70.86	52.80	18.06	304.330	297.500	298.500	294.660	9.19	8.77	5.3710	24.0	0.000
23.01.23	70.48	52.64	17.84	304.500	297.790	299.220	295.390	9.20	8.79	5.3110	24.0	0.000
24.01.23	69.95	52.24	17.71	306.050	299.380	300.750	296.950	9.21	8.80	5.2980	24.0	0.000
25.01.23	70.71	51.92	18.79	276.290	270.150	268.710	265.370	9.11	8.63	5.0730	24.0	0.000
26.01.23	71.73	54.13	17.60	318.230	310.950	311.370	307.170	9.11	8.59	5.4730	24.0	0.000
27.01.23	72.14	55.08	17.06	329.400	321.800	321.730	317.220	9.26	8.65	5.4910	24.0	0.000
28.01.23	71.89	54.65	17.24	314.040	306.840	307.480	303.250	9.30	8.64	5.2910	24.0	0.000
29.01.23	71.76	50.75	21.01	229.300	224.090	224.850	222.210	9.33	8.63	4.7040	24.0	0.000
30.01.23	71.22	49.16	22.06	205.920	201.240	202.290	200.070	9.34	8.63	4.4380	24.0	0.000
31.01.23	71.16	48.03	23.13	191.780	187.460	188.150	186.210	9.37	8.66	4.3320	24.0	0.000
01.02.23	71.43	48.42	23.01	196.450	192.010	192.690	190.570	9.39	8.67	4.4160	24.0	0.000
02.02.23	71.62	49.18	22.44	204.080	199.470	200.010	197.800	9.36	8.65	4.4740	24.0	0.000
03.02.23	71.73	47.24	24.49	172.350	168.430	169.710	168.020	9.37	8.65	4.1240	24.0	0.000
04.02.23	70.55	47.41	23.14	183.490	179.390	180.520	178.690	9.41	8.68	4.1510	24.0	0.000
05.02.23	71.17	49.08	22.09	209.640	204.940	205.350	203.030	9.39	8.68	4.5250	24.0	0.000
06.02.23	71.53	48.13	23.40	187.410	183.150	184.090	182.080	9.35	8.63	4.2850	24.0	0.000
07.02.23	72.30	49.38	22.92	212.050	207.140	207.930	205.600	9.33	8.60	4.7480	24.0	0.000
08.02.23	72.29	50.37	21.92	233.630	228.210	228.290	225.640	9.32	8.58	5.0020	24.0	0.000
09.02.23	72.33	47.91	24.42	178.380	174.250	175.280	173.420	9.39	8.60	4.2560	24.0	0.000
10.02.23	71.69	44.76	26.93	145.000	141.640	143.160	141.760	9.43	8.63	3.8150	24.0	0.000
11.02.23	71.88	44.81	27.07	144.810	141.450	141.920	140.580	9.43	8.63	3.8280	24.0	0.000
12.02.23	71.99	44.82	27.17	144.880	141.520	142.390	141.020	9.43	8.62	3.8430	24.0	0.000
13.02.23	72.03	45.36	26.67	152.120	148.640	149.510	148.050	9.43	8.63	3.9620	24.0	0.000
14.02.23	72.35	44.01	28.34	131.500	128.380	129.490	128.340	9.46	8.64	3.6390	24.0	0.000
15.02.23	72.52	46.54	25.98	163.650	159.820	160.690	159.100	9.44	8.62	4.1470	24.0	0.000
16.02.23	72.75	44.47	28.28	132.480	129.360	130.270	129.070	9.44	8.61	3.6550	24.0	0.000

17.02.23	72.58	43.82	28.76	127.520	124.610	125.600	124.470	9.47	8.63	3.5840	24.0	0.000
18.02.23	72.75	46.96	25.79	166.630	162.730	164.150	162.430	9.46	8.62	4.1940	24.0	0.000
Итого	---	---	---	6476.1	6329.06	6351.2	6277.71	---	---	136.1980	720.0	0.0
Среднее	71.62	48.97	22.64	---	---	---	---	9.34	8.66	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	87264.439	86348.169	33726.599	33247.890	616.586	4469.000	0.000
18.02.23 24:00	93740.600	92677.230	40077.890	39525.600	752.784	5189.000	0.000
Итого за период	6476.161	6329.061	6351.290	6277.709	136.198	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:41:08 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул. Луначарского д.6
Жилой дом
ИМ 2300 N BA763
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	4.74	70.54	265.90	52.68	268.40	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	4.77	70.99	265.52	53.00	268.04	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	4.74	71.00	265.68	53.12	268.19	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	4.68	70.61	265.42	52.97	267.89	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	4.64	70.06	265.42	52.54	267.85	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	4.82	70.83	278.73	53.49	281.29	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	4.93	71.83	293.07	54.98	295.73	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	4.93	72.27	312.32	56.45	315.00	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	4.92	72.00	323.94	56.79	326.62	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	4.88	71.94	326.22	56.98	328.88	23:59	23:59
31-01-2023 00:00:00	4.85	71.39	327.47	56.56	330.09	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	4.85	71.36	329.34	56.62	331.97	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	4.83	71.65	330.35	57.02	332.97	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	4.82	71.81	328.28	57.11	330.90	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	4.77	71.97	330.12	57.52	332.73	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	4.63	70.77	331.55	56.78	334.05	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	4.72	71.38	329.55	57.03	332.12	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	4.81	71.76	328.85	57.13	331.47	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	4.92	72.50	332.83	57.69	335.53	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	4.99	72.49	335.16	57.58	337.90	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	5.00	72.56	341.60	57.91	344.35	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	4.87	71.98	345.69	57.89	348.36	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	4.88	72.17	345.41	58.03	348.09	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	4.89	72.29	345.43	58.13	348.12	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	4.89	72.31	344.71	58.10	347.40	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	4.88	72.68	348.79	58.67	351.48	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	4.89	72.77	349.33	58.78	352.03	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	4.90	73.05	350.72	59.06	353.44	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	4.85	72.96	353.86	59.24	356.56	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	4.87	73.06	352.25	59.22	354.95	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	145.20	71.83	9643.50	56.64	9722.37	719:59	719:59

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/01/23г.-18/02/23г.

Абонент: Матросова 123

Адрес: ул. Матросова д.123

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сег. N 001

Договорные расходы:

М сег. воды = _____ т.сут Мгвс = _____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 45.00 м3/ч G1 min = 0.12 м3/ч

G2 max = 45.00 м3/ч G2 min = 0.12 м3/ч

Серийный номер 20140326, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х6132

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.01.23 23	70.01	57.69	12.32	3.48	3.49	93.322	91.974	91.261	90.557	0.705	1.125	0.000 <	24	0	
21.01.23 23	67.39	55.79	11.60	3.29	3.30	93.281	92.002	91.353	90.671	0.682	1.060	0.000 <	24	0	
22.01.23 23	63.69	53.19	10.49	3.20	3.21	93.194	92.013	91.459	90.800	0.658	0.960	0.000 <	24	0	
23.01.23 23	67.31	55.62	11.69	3.53	3.54	93.017	91.730	91.106	90.413	0.694	1.066	0.000 <	24	0	
24.01.23 23	71.26	58.58	12.68	3.56	3.57	93.098	91.689	90.977	90.235	0.742	1.155	0.000 <	24	0	
25.01.23 23	67.58	56.20	11.38	3.38	3.39	93.181	91.853	91.240	90.503	0.737	1.039	0.000 <	24	0	
26.01.23 23	59.63	50.37	9.27	2.98	2.99	92.983	91.858	91.453	90.776	0.677	0.848	0.000 <	24	0	
27.01.23 23	57.68	48.68	9.01	2.90	2.92	92.805	91.720	91.369	90.710	0.659	0.823	0.000 <	24	0	
28.01.23 23	59.10	49.88	9.23	2.90	2.92	92.685	91.567	91.186	90.505	0.681	0.841	0.000 <	24	0	
29.01.23 23	60.74	50.96	9.78	3.05	3.06	92.537	91.375	90.960	90.266	0.694	0.890	0.000 <	24	0	
30.01.23 23	61.44	51.65	9.79	3.07	3.08	92.477	91.293	90.863	90.153	0.710	0.890	0.000 <	24	0	
31.01.23 23	58.44	49.35	9.09	2.80	2.81	92.376	91.252	90.913	90.217	0.695	0.826	0.000 <	24	0	
01.02.23 23	62.37	52.05	10.32	2.91	2.92	92.177	90.955	90.525	89.803	0.723	0.934	0.000 <	24	0	
02.02.23 23	59.30	50.17	9.13	2.82	2.83	92.325	91.172	90.816	90.098	0.718	0.829	0.000 <	24	0	
03.02.23 23	58.00	49.03	8.97	2.85	2.86	92.162	91.035	90.720	90.013	0.707	0.813	0.000 <	24	0	
04.02.23 23	60.43	50.77	9.66	3.00	3.01	92.207	91.013	90.650	89.920	0.730	0.876	0.000 <	24	0	
05.02.23 23	64.25	53.70	10.54	2.92	2.93	92.162	90.872	90.418	89.648	0.770	0.953	0.000 <	24	0	
06.02.23 23	63.45	53.09	10.36	3.08	3.09	91.954	90.675	90.252	89.479	0.773	0.935	0.000 <	24	0	
07.02.23 23	66.86	55.52	11.34	3.12	3.13	91.731	90.360	89.865	89.066	0.798	1.020	0.000 <	24	0	
08.02.23 23	69.06	57.15	11.90	3.13	3.14	91.782	90.335	89.799	88.965	0.834	1.070	0.000 <	24	0	
09.02.23 23	59.24	50.05	9.18	2.95	2.96	91.655	90.456	90.166	89.395	0.771	0.828	0.000 <	24	0	
10.02.23 23	57.31	48.55	8.76	2.99	3.00	91.596	90.438	90.201	89.444	0.757	0.790	0.000 <	24	0	
11.02.23 23	58.02	49.01	9.01	3.03	3.04	91.571	90.391	90.141	89.378	0.763	0.812	0.000 <	24	0	
12.02.23 23	59.04	49.76	9.27	3.18	3.19	91.475	90.269	90.000	89.227	0.773	0.834	0.000 <	24	0	
13.02.23 23	58.12	49.17	8.95	3.17	3.18	91.425	90.235	89.993	89.222	0.771	0.805	0.000 <	24	0	
14.02.23 23	56.99	48.12	8.88	3.22	3.23	91.152	89.983	89.770	89.013	0.757	0.797	0.000 <	24	0	
15.02.23 23	63.36	53.00	10.35	3.28	3.30	91.132	89.809	89.455	88.630	0.824	0.926	0.000 <	24	0	
16.02.23 23	57.15	48.51	8.64	3.06	3.07	91.119	89.938	89.732	88.950	0.782	0.775	0.000 <	24	0	
17.02.23 23	58.84	49.66	9.18	2.98	2.99	91.018	89.795	89.559	88.765	0.794	0.822	0.000 <	24	0	
18.02.23 23	65.04	54.03	11.01	3.40	3.41	90.782	89.406	89.026	88.189	0.837	0.980	0.000 <	24	0	
Итого/Средн	62.04	51.98	10.06	3.11	3.12	2764.381	2727.463	2715.227	2693.010	22.217	27.324	0.000	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
19.01.23 23	20393.647	19450.775	20127.861	19238.089	889.772	86.095	0.000	4499	3651
18.02.23 23	23158.028	22178.238	22843.088	21931.099	911.989	113.419	0.000	5219	3651
Итого	2764.381	2727.463	2715.227	2693.010	22.217	27.324	0.000	720	0

Условные обозначения:

(<) параметр < min

(>) параметр > max

(!) отсут.питания

(#) дисбаланс масс

(R) реверс

(o) отсут. теплонос.

(X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

**Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Мичурина, 3

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024

№ ПУ 900043

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	69.530	59.890	9.640	189.302	189.131	0.170	0.550	0.600	193.505	192.302	1.203	1.822	24.000
21.01.23	69.270	59.720	9.550	189.305	189.141	0.164	0.550	0.600	193.479	192.294	1.185	1.806	24.000
22.01.23	69.330	59.760	9.570	189.390	189.229	0.161	0.551	0.600	193.572	192.388	1.184	1.808	24.000
23.01.23	69.550	60.010	9.540	189.338	189.185	0.153	0.551	0.600	193.544	192.368	1.176	1.803	24.000
24.01.23	69.340	59.830	9.510	189.516	189.353	0.163	0.551	0.600	193.702	192.521	1.181	1.800	24.000
25.01.23	69.020	59.520	9.500	189.506	189.331	0.175	0.551	0.600	193.657	192.468	1.189	1.798	24.000
26.01.23	66.440	57.690	8.750	189.343	189.168	0.176	0.549	0.600	193.215	192.127	1.088	1.653	24.000
27.01.23	60.950	52.760	8.190	171.119	170.992	0.127	0.540	0.600	174.093	173.252	0.841	1.384	23.983
28.01.23	59.750	50.770	8.980	148.116	148.033	0.084	0.538	0.601	150.583	149.833	0.750	1.321	23.950
29.01.23	59.450	50.550	8.900	148.124	148.060	0.065	0.537	0.600	150.574	149.850	0.724	1.312	23.983
30.01.23	59.410	50.440	8.970	147.919	147.864	0.055	0.538	0.601	150.356	149.639	0.717	1.318	23.917
31.01.23	59.240	50.310	8.930	148.613	148.555	0.058	0.538	0.600	151.051	150.332	0.719	1.319	23.967
01.02.23	61.550	52.160	9.390	150.455	150.759	-0.305	0.542	0.600	153.115	152.699	0.416	1.410	24.000
02.02.23	61.850	52.440	9.410	151.268	151.569	-0.302	0.543	0.600	153.962	153.537	0.425	1.417	23.983
03.02.23	62.000	52.640	9.360	150.445	150.656	-0.210	0.542	0.600	153.139	152.626	0.513	1.403	23.983
04.02.23	62.040	52.660	9.380	149.341	149.641	-0.300	0.540	0.600	152.021	151.602	0.419	1.397	24.000
05.02.23	62.010	52.620	9.390	149.322	149.560	-0.238	0.540	0.600	151.999	151.517	0.482	1.398	24.000
06.02.23	62.980	53.260	9.720	149.308	149.668	-0.360	0.540	0.600	152.058	151.668	0.390	1.444	23.967
07.02.23	65.490	55.120	10.370	150.481	150.701	-0.220	0.540	0.600	153.470	152.858	0.613	1.557	24.000
08.02.23	65.090	54.670	10.420	149.735	150.010	-0.275	0.541	0.600	152.669	152.117	0.551	1.553	23.967
09.02.23	64.710	54.420	10.290	149.668	149.915	-0.247	0.538	0.600	152.572	152.006	0.566	1.534	23.983
10.02.23	61.830	52.330	9.500	149.007	149.300	-0.293	0.539	0.600	151.660	151.231	0.429	1.409	23.983
11.02.23	61.810	52.390	9.420	148.961	149.277	-0.316	0.539	0.600	151.612	151.211	0.401	1.397	23.983
12.02.23	61.780	52.470	9.310	148.904	149.183	-0.279	0.541	0.602	151.538	151.111	0.426	1.373	23.917
13.02.23	61.550	52.250	9.300	148.981	149.327	-0.346	0.539	0.600	151.615	151.255	0.360	1.382	24.000
14.02.23	61.790	52.510	9.280	149.023	149.288	-0.266	0.538	0.600	151.673	151.232	0.442	1.377	23.983

15.02.23	61.620	52.350	9.270	149.413	149.735	-0.322	0.539	0.600	152.056	151.672	0.384	1.378	23.983
16.02.23	61.600	52.430	9.170	150.601	151.021	-0.420	0.540	0.600	153.264	152.981	0.283	1.375	23.983
17.02.23	61.580	52.480	9.100	150.630	151.142	-0.512	0.541	0.600	153.295	153.110	0.186	1.366	24.000
18.02.23	61.670	52.470	9.200	150.618	151.041	-0.423	0.542	0.600	153.287	153.004	0.283	1.380	23.983
Итого	---	---	---	4785.751	4789.834	-4.083	---	---	4876.338	4856.812	19.526	44.697	719.500
Среднее	63.474	54.097	9.377	---	---	---	0.542	0.600	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:33:16 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/01/23г.-18/02/23г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: ул. Новоселова 12 Тип расходомера: _____
 Теплоучислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
 M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
 Тхв= 0.00 °C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00166606 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хВ64А ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
20/01/23	67.45	53.06	14.39	323.43	316.79	323.43	319.20	0.00	-2.41	5.60	5.40	4.555	24	0	*
21/01/23	67.74	53.38	14.36	325.58	318.83	325.58	321.26	0.00	-2.43	5.60	5.40	4.579	24	0	*
22/01/23	68.10	53.70	14.40	326.40	319.57	326.40	322.01	0.00	-2.44	5.60	5.40	4.596	24	0	*
23/01/23	67.85	53.60	14.25	325.83	319.05	325.83	321.45	0.00	-2.40	5.60	5.40	4.544	24	0	*
24/01/23	66.89	52.67	14.22	318.84	312.40	318.84	314.71	0.00	-2.31	5.60	5.40	4.438	24	0	*
25/01/23	67.21	52.87	14.34	320.09	313.54	320.09	315.91	0.00	-2.37	5.60	5.40	4.496	24	0	*
26/01/23	64.58	53.31	11.27	393.88	386.40	393.88	388.66	0.00	-2.26	5.60	5.40	4.351	24	0	*
27/01/23	62.05	52.28	9.77	426.09	418.56	426.09	420.66	0.00	-2.10	5.60	5.40	4.085	24	0	*
28/01/23	61.73	52.00	9.73	422.96	415.58	422.96	417.61	0.00	-2.03	5.60	5.40	4.042	24	0	*
29/01/23	61.33	51.67	9.66	417.88	410.69	417.88	412.67	0.00	-1.98	5.60	5.40	3.960	24	0	*
30/01/23	61.46	51.70	9.76	420.36	413.07	420.36	415.10	0.00	-2.03	5.60	5.40	4.024	24	0	*
31/01/23	61.93	52.26	9.67	428.83	421.28	428.83	423.37	0.00	-2.09	5.60	5.40	4.067	24	0	*
01/02/23	62.45	52.75	9.70	433.17	425.44	433.17	427.55	0.00	-2.11	5.60	5.40	4.117	24	0	*
02/02/23	62.50	52.83	9.67	433.84	426.09	433.84	428.17	0.00	-2.08	5.60	5.40	4.116	24	0	*
03/02/23	62.76	53.17	9.59	428.72	421.00	428.72	423.08	0.00	-2.08	5.60	5.40	4.032	24	0	*
04/02/23	62.80	53.21	9.59	436.55	428.68	436.55	430.78	0.00	-2.10	5.60	5.40	4.110	24	0	*
05/02/23	62.33	52.77	9.56	431.22	423.54	431.22	425.63	0.00	-2.09	5.60	5.40	4.042	24	0	*
06/02/23	62.20	52.44	9.76	424.13	416.61	424.13	418.68	0.00	-2.07	5.60	5.40	4.060	24	0	*
07/02/23	62.92	52.54	10.38	406.70	399.34	406.70	401.45	0.00	-2.11	5.60	5.40	4.141	24	0	*
08/02/23	63.72	52.57	11.15	386.62	379.46	386.62	381.61	0.00	-2.15	5.60	5.40	4.229	24	0	*
09/02/23	62.67	52.58	10.09	417.33	409.81	417.33	411.95	0.00	-2.14	5.60	5.40	4.134	24	0	*
10/02/23	60.76	51.50	9.26	438.27	430.85	438.27	432.82	0.00	-1.97	5.60	5.40	3.985	24	0	*
11/02/23	61.95	52.60	9.35	445.21	437.36	445.21	439.48	0.00	-2.12	5.60	5.40	4.084	24	0	*
12/02/23	61.57	52.33	9.24	441.45	433.75	441.45	435.83	0.00	-2.08	5.60	5.40	4.002	24	0	*
13/02/23	62.22	52.87	9.35	444.02	436.15	444.02	438.21	0.00	-2.06	5.60	5.40	4.077	24	0	*
14/02/23	59.94	51.03	8.91	428.20	421.12	428.20	423.00	0.00	-1.88	5.60	5.40	3.747	24	0	*
15/02/23	58.75	49.92	8.83	425.33	418.54	425.33	420.36	0.00	-1.82	5.60	5.40	3.692	24	0	*
16/02/23	59.13	50.28	8.85	421.75	414.95	421.75	416.72	0.00	-1.77	5.60	5.40	3.665	24	0	*
17/02/23	58.50	49.71	8.79	419.55	412.93	419.55	414.69	0.00	-1.76	5.60	5.40	3.626	24	0	*
18/02/23	58.05	49.26	8.79	418.42	411.92	418.42	413.65	0.00	-1.73	5.60	5.40	3.617	24	0	*
Итого:				12130.	11913.3	12130.	11976.2	0.00	-62.97			123.213	720	0	
Средние:	62.78	52.22	10.55							5.60	5.40				

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
19/01/23 24:00	130322.69	128430.36	130322.69	128969.46	187.45	-539.10	1109.298	13263	0

18/02/23 24:00	142453.34	140343.66	142453.34	140945.73	187.45	-602.07	1232.511	13983	0	
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------	---------	----------	-------	---	--

Итого:	12130.65	11913.30	12130.65	11976.27	0.00	-62.97	123.213	720	0	
--------	----------	----------	----------	----------	------	--------	---------	-----	---	--

Период нормальной работы 720ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 13996ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Новоселов, 14

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179200

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x2D8A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	67.48	53.54	13.94	302.130	295.960	296.430	292.510	8.45	8.21	4.1230	24.0	0.000
21.01.23	67.77	53.83	13.94	304.430	298.180	298.690	294.700	8.45	8.21	4.1540	24.0	0.000
22.01.23	68.12	54.17	13.95	305.290	298.960	299.530	295.470	8.46	8.21	4.1700	24.0	0.000
23.01.23	67.87	54.05	13.82	304.570	298.260	298.820	294.800	8.46	8.22	4.1170	24.0	0.000
24.01.23	66.91	53.15	13.76	297.760	291.800	292.100	288.280	8.44	8.20	4.0150	24.0	0.000
25.01.23	67.24	53.35	13.89	299.420	293.340	293.670	289.800	8.43	8.20	4.0730	24.0	0.000
26.01.23	64.57	53.63	10.94	367.320	360.410	360.960	356.160	8.34	7.98	3.9420	24.0	0.000
27.01.23	62.06	52.53	9.53	396.170	389.230	389.560	384.580	8.16	7.74	3.7080	24.0	0.000
28.01.23	61.74	52.26	9.48	393.240	386.420	386.750	381.850	8.17	7.75	3.6620	24.0	0.000
29.01.23	61.33	51.97	9.36	389.560	382.870	383.300	378.520	8.15	7.74	3.5790	24.0	0.000
30.01.23	61.47	52.05	9.42	391.900	385.140	385.590	380.750	8.16	7.74	3.6280	24.0	0.000
31.01.23	61.94	52.57	9.37	398.540	391.590	392.120	387.090	8.17	7.74	3.6650	24.0	0.000
01.02.23	62.45	53.06	9.39	402.500	395.370	395.870	390.730	8.17	7.73	3.7080	24.0	0.000
02.02.23	62.51	53.12	9.39	403.780	396.600	397.020	391.820	8.16	7.72	3.7240	24.0	0.000
03.02.23	62.77	53.45	9.32	406.880	399.600	400.070	394.790	8.17	7.72	3.7220	24.0	0.000
04.02.23	62.81	53.48	9.33	405.950	398.670	399.150	393.870	8.17	7.72	3.7200	24.0	0.000
05.02.23	62.32	53.01	9.31	400.820	393.750	394.100	388.990	8.15	7.71	3.6640	24.0	0.000
06.02.23	62.21	52.70	9.51	394.260	387.300	387.560	382.580	8.17	7.75	3.6840	24.0	0.000
07.02.23	62.92	52.83	10.09	379.050	372.220	372.440	367.630	8.18	7.79	3.7520	24.0	0.000
08.02.23	63.75	52.89	10.86	361.570	354.910	355.030	350.450	8.15	7.80	3.8520	24.0	0.000
09.02.23	62.65	52.85	9.80	388.500	381.560	381.540	376.610	8.06	7.65	3.7370	24.0	0.000
10.02.23	60.79	51.79	9.00	406.870	400.000	399.770	394.790	8.10	7.65	3.5960	24.0	0.000
11.02.23	61.96	52.87	9.09	413.560	406.350	406.370	401.130	8.18	7.71	3.6970	24.0	0.000
12.02.23	61.57	52.61	8.96	411.470	404.380	404.360	399.190	8.17	7.71	3.6210	24.0	0.000
13.02.23	62.23	53.16	9.07	414.800	407.490	407.470	402.120	8.19	7.72	3.6970	24.0	0.000
14.02.23	59.92	51.30	8.62	398.570	392.010	391.410	386.620	8.03	7.60	3.3750	24.0	0.000
15.02.23	58.78	50.21	8.57	394.950	388.690	387.810	383.250	8.03	7.60	3.3260	24.0	0.000
16.02.23	59.13	50.56	8.57	395.630	389.280	388.460	383.840	8.04	7.61	3.3360	24.0	0.000

17.02.23	58.51	50.04	8.47	390.980	384.840	384.060	379.580	8.01	7.59	3.2580	24.0	0.000
18.02.23	58.05	49.59	8.46	388.690	382.680	381.910	377.520	8.00	7.59	3.2370	24.0	0.000
Итого	---	---	---	11309.1	11107.86	11111.9	10970.02	---	---	111.5420	720.0	0.0
Среднее	62.79	52.55	10.24	---	---	---	---	8.20	7.81	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	176091.150	173387.780	174315.679	172494.340	1660.106	21687.000	1318.000
18.02.23 24:00	186997.810	184100.270	185031.729	183073.629	1767.940	22383.000	1318.000
Итого за период	10906.660	10712.489	10716.049	10579.288	107.834	696.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:40:21 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166594

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x9651

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.30	55.18	14.12	273.760	267.820	267.520	263.700	6.25	1.51	3.8060	24.0	0.000
21.01.23	69.02	55.03	13.99	273.480	267.660	267.440	263.600	5.79	1.51	3.7660	24.0	0.000
22.01.23	69.19	55.21	13.98	274.040	268.080	267.930	264.090	5.52	1.51	3.7650	24.0	0.000
23.01.23	69.37	55.40	13.97	273.560	267.560	267.490	263.650	5.06	1.51	3.7550	24.0	0.000
24.01.23	69.11	55.21	13.90	274.160	268.250	268.130	264.290	4.68	1.51	3.7400	24.0	0.000
25.01.23	68.85	54.98	13.87	273.140	267.300	267.230	263.390	3.02	1.51	3.7130	24.0	0.000
26.01.23	64.75	52.46	12.29	272.030	266.770	266.330	262.870	1.69	1.51	3.2760	24.0	0.000
27.01.23	60.44	49.39	11.05	268.750	264.150	263.480	260.460	1.67	1.50	2.9150	24.0	0.000
28.01.23	59.48	48.69	10.79	268.500	264.140	263.410	260.520	1.66	1.50	2.8480	24.0	0.000
29.01.23	59.31	48.53	10.78	268.370	264.040	263.020	260.140	1.64	1.50	2.8410	24.0	0.000
30.01.23	59.21	48.42	10.79	268.260	263.940	262.910	260.030	1.65	1.50	2.8460	24.0	0.000
31.01.23	59.46	48.58	10.88	269.310	264.880	264.020	261.060	1.66	1.50	2.8770	24.0	0.000
01.02.23	61.60	50.23	11.37	272.840	268.040	267.480	264.310	1.56	1.51	3.0420	24.0	0.000
02.02.23	61.75	50.40	11.35	273.800	269.000	268.220	265.000	1.51	1.51	3.0480	24.0	0.000
03.02.23	61.88	50.55	11.33	272.120	267.320	266.680	263.450	1.47	1.50	3.0250	24.0	0.000
04.02.23	62.02	50.65	11.37	270.350	265.550	264.820	261.670	1.45	1.50	3.0140	24.0	0.000
05.02.23	61.84	50.49	11.35	270.380	265.580	265.120	261.990	1.44	1.51	3.0090	24.0	0.000
06.02.23	63.57	51.55	12.02	270.640	265.600	265.170	261.830	1.41	1.50	3.1910	24.0	0.000
07.02.23	65.52	52.99	12.53	272.420	267.100	266.830	263.230	1.39	1.51	3.3440	24.0	0.000
08.02.23	64.84	52.26	12.58	267.820	262.640	262.120	258.780	1.40	1.51	3.2970	24.0	0.000
09.02.23	63.84	51.75	12.09	267.520	262.490	261.920	258.630	1.38	1.51	3.1680	24.0	0.000
10.02.23	61.63	50.19	11.44	265.290	260.660	259.870	256.750	1.36	1.50	2.9770	24.0	0.000
11.02.23	61.76	50.29	11.47	265.490	260.770	260.120	257.000	1.36	1.50	2.9830	24.0	0.000
12.02.23	61.42	50.06	11.36	264.470	259.910	259.340	256.220	1.35	1.50	2.9480	24.0	0.000
13.02.23	61.49	50.18	11.31	267.410	262.740	261.940	258.820	1.35	1.50	2.9630	24.0	0.000
14.02.23	61.63	50.40	11.23	267.490	262.760	262.310	259.170	1.35	1.50	2.9450	24.0	0.000
15.02.23	61.44	50.19	11.25	266.780	262.110	261.640	258.520	1.36	1.50	2.9420	24.0	0.000
16.02.23	61.57	50.42	11.15	270.510	265.710	264.860	261.740	1.36	1.51	2.9590	24.0	0.000

17.02.23	61.45	50.43	11.02	270.390	265.670	265.140	261.950	1.36	1.50	2.9220	24.0	0.000
18.02.23	61.46	50.38	11.08	270.180	265.380	264.860	261.740	1.35	1.50	2.9350	24.0	0.000
Итого	---	---	---	8103.2	7953.62	7937.3	7838.60	---	---	94.8600	720.0	0.0
Среднее	63.27	51.34	11.92	---	---	---	---	2.18	1.50	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	129078.819	127010.380	127109.510	125754.270	1438.607	21037.000	0.000
18.02.23 24:00	137182.080	134964.000	135046.860	133592.870	1533.467	21757.000	0.000
Итого за период	8103.260	7953.619	7937.349	7838.599	94.860	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 16:45:33 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/01/23г.-18/02/23г.

Абонент: ул. Островского д. 15

Адрес: ул. Островского д. 15

Договор N: 000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет. N 001

Договорные расходы:

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

tхв: не исп.

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20127903, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x884F

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.01.23 23	69.83	55.18	14.65	5.98	5.34	129.503	126.670	1.859	24	0	
21.01.23 23	69.53	55.03	14.50	5.98	5.34	129.500	126.689	1.839	24	0	
22.01.23 23	69.70	55.28	14.42	5.99	5.34	129.533	126.710	1.829	24	0	
23.01.23 23	69.89	55.53	14.36	5.99	5.35	129.508	126.673	1.822	24	0	
24.01.23 23	69.63	55.25	14.38	5.99	5.35	129.635	126.811	1.826	24	0	
25.01.23 23	69.36	55.06	14.30	5.99	5.35	129.550	126.753	1.815	24	0	
26.01.23 23	65.40	52.63	12.77	5.95	5.32	128.827	126.327	1.615	24	0	
27.01.23 23	60.94	49.50	11.44	5.91	5.29	127.575	125.402	1.436	24	0	
28.01.23 23	59.96	48.78	11.18	5.94	5.32	127.605	125.502	1.404	24	0	
29.01.23 23	59.76	48.65	11.11	5.95	5.32	127.605	125.519	1.396	24	0	
30.01.23 23	59.67	48.49	11.17	5.94	5.32	127.598	125.521	1.404	24	0	
31.01.23 23	59.88	48.67	11.21	5.96	5.33	128.320	126.214	1.416	24	0	
01.02.23 23	62.09	50.37	11.72	6.02	5.37	129.887	127.600	1.497	24	0	
02.02.23 23	62.23	50.56	11.67	6.02	5.37	130.335	128.027	1.496	24	0	
03.02.23 23	62.36	50.79	11.56	6.01	5.36	129.340	127.050	1.471	24	0	
04.02.23 23	62.51	50.86	11.65	5.99	5.35	128.640	126.348	1.473	24	0	
05.02.23 23	62.33	50.67	11.66	5.99	5.35	128.595	126.320	1.475	24	0	
06.02.23 23	63.97	51.65	12.32	5.98	5.34	128.595	126.206	1.557	24	0	
07.02.23 23	66.04	53.10	12.94	6.00	5.35	129.702	127.146	1.647	24	0	
08.02.23 23	65.33	52.42	12.91	5.99	5.34	128.977	126.485	1.634	24	0	
09.02.23 23	64.42	51.97	12.45	5.97	5.33	118.005 !	115.784 !	1.443	22	2 *	
10.02.23 23	62.13	50.40	11.73	5.97	5.34	128.175	125.915	1.478	24	0	
11.02.23 23	62.24	50.51	11.73	5.97	5.34	128.118	125.857	1.478	24	0	
12.02.23 23	61.92	50.29	11.63	5.97	5.34	128.065	125.827	1.464	24	0	
13.02.23 23	61.97	50.31	11.66	5.97	5.34	128.103	125.860	1.469	24	0	
14.02.23 23	62.12	50.54	11.59	5.97	5.34	128.033	125.783	1.459	24	0	
15.02.23 23	61.93	50.36	11.56	5.99	5.35	128.538	126.283	1.462	24	0	
16.02.23 23	62.06	50.57	11.48	6.00	5.35	129.223	126.954	1.459	24	0	
17.02.23 23	61.94	50.65	11.30	6.01	5.36	129.238	126.971	1.436	24	0	
18.02.23 23	61.96	50.56	11.39	6.01	5.36	129.240	126.973	1.448	24	0	
Итого/Средн	63.77	51.49	12.28	5.98	5.34	3853.565	3782.181	46.506	718	2	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.01.23 23	61934.255	52155.280	397.869	7710	3100
18.02.23 23	65787.820	55937.461	444.375	8428	3102
Итого	3853.565	3782.181	46.506	718	2

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут. питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат. неисправ.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 19

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024

№ ПУ 801959

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	69.380	53.190	16.190	85.635	85.635	0.000	0.590	0.549	86.937	87.366	-0.429	1.386	24.000
21.01.23	69.100	53.010	16.090	85.680	85.680	0.000	0.590	0.549	86.973	87.401	-0.427	1.378	24.000
22.01.23	69.080	53.060	16.020	85.706	85.706	0	0.590	0.549	86.992	87.434	-0.442	1.372	24.000
23.01.23	69.330	53.290	16.040	85.616	85.616	0	0.590	0.549	86.912	87.353	-0.441	1.372	24.000
24.01.23	69.180	53.380	15.800	85.737	85.737	0.000	0.590	0.549	87.036	87.473	-0.437	1.354	24.000
25.01.23	68.850	52.920	15.930	85.787	85.787	0.000	0.590	0.549	87.065	87.510	-0.445	1.366	24.000
26.01.23	67.360	52.320	15.040	85.833	85.833	0.000	0.590	0.549	87.052	87.520	-0.467	1.290	24.000
27.01.23	61.010	48.250	12.760	84.959	84.959	0	0.590	0.549	85.899	86.432	-0.533	1.083	24.000
28.01.23	59.600	47.220	12.380	85.149	85.149	0	0.590	0.549	86.032	86.581	-0.549	1.053	24.000
29.01.23	59.400	47.170	12.230	85.137	85.137	0	0.590	0.549	86.016	86.562	-0.545	1.041	24.000
30.01.23	59.220	46.870	12.350	85.009	85.014	-0.006	0.590	0.549	85.888	86.417	-0.529	1.049	23.967
31.01.23	58.970	46.730	12.240	85.289	85.289	0	0.590	0.549	86.157	86.694	-0.537	1.043	24.000
01.02.23	61.230	48.300	12.930	86.228	86.228	0	0.590	0.549	87.204	87.714	-0.511	1.114	24.000
02.02.23	61.710	48.790	12.920	86.785	86.785	0.000	0.590	0.549	87.792	88.297	-0.505	1.120	24.000
03.02.23	61.850	48.880	12.970	86.497	86.497	0.000	0.590	0.549	87.531	87.984	-0.453	1.121	24.000
04.02.23	61.940	49.030	12.910	85.665	85.665	0.000	0.590	0.549	86.677	87.160	-0.482	1.105	24.000
05.02.23	61.990	49.010	12.980	85.697	85.697	0	0.590	0.549	86.710	87.194	-0.484	1.112	24.000
06.02.23	62.330	49.040	13.290	85.667	85.667	0.000	0.590	0.549	86.680	87.178	-0.497	1.138	24.000
07.02.23	65.280	51.000	14.280	86.205	86.205	0	0.590	0.549	87.359	87.811	-0.452	1.230	24.000
08.02.23	64.980	50.700	14.280	85.919	85.919	0.000	0.590	0.549	87.057	87.506	-0.450	1.225	24.000
09.02.23	65.090	50.920	14.170	85.872	85.872	0	0.590	0.549	87.008	87.473	-0.465	1.215	24.000
10.02.23	61.790	48.890	12.900	85.516	85.516	0.000	0.590	0.549	86.506	87.016	-0.509	1.102	24.000
11.02.23	61.650	48.830	12.820	85.497	85.497	0	0.590	0.549	86.488	86.987	-0.499	1.095	24.000
12.02.23	61.540	48.760	12.780	85.462	85.462	0	0.590	0.549	86.458	86.937	-0.478	1.092	24.000
13.02.23	61.470	48.630	12.840	85.458	85.458	0	0.590	0.549	86.440	86.938	-0.498	1.097	24.000
14.02.23	61.670	48.890	12.780	85.457	85.457	0	0.590	0.549	86.447	86.949	-0.502	1.091	24.000

15.02.23	61.550	48.740	12.810	85.520	85.520	0	0.590	0.549	86.511	87.000	-0.489	1.094	24.000
16.02.23	61.400	48.840	12.560	86.272	86.272	0.000	0.590	0.549	87.266	87.770	-0.504	1.083	24.000
17.02.23	61.570	49.070	12.500	86.223	86.223	0	0.590	0.549	87.222	87.731	-0.508	1.077	24.000
18.02.23	61.540	48.950	12.590	86.252	86.252	0	0.590	0.549	87.249	87.757	-0.507	1.085	24.000
Итого	---	---	---	2571.727	2571.733	-0.006	---	---	2603.565	2618.143	-14.578	34.982	719.967
Среднее	63.369	49.756	13.613	---	---	---	0.590	0.549	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:35:34 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТВ-7 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 21

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 22168615

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x817A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.63	57.36	12.26	5.41	5.34	н/д	194.200	191.705	189.965	188.790	н/д	2.331	24	0
21.01.23	69.33	57.20	12.13	5.41	5.34	н/д	194.200	191.785	190.002	188.888	н/д	2.306	24	0
22.01.23	69.50	57.41	12.10	5.42	5.35	н/д	194.250	191.795	190.033	188.878	н/д	2.300	24	0
23.01.23	69.69	57.59	12.11	5.42	5.35	н/д	194.260	191.775	190.019	188.845	н/д	2.302	24	0
24.01.23	69.42	57.30	12.13	5.42	5.35	н/д	194.460	192.030	190.247	189.125	н/д	2.309	24	0
25.01.23	69.16	57.02	12.14	5.42	5.35	н/д	194.335	191.975	190.168	189.095	н/д	2.310	24	0
26.01.23	65.16	54.40	10.76	5.39	5.32	н/д	192.560	191.250	188.848	188.633	н/д	2.032	24	0
27.01.23	60.78	50.47	10.31	5.46	5.25	н/д	173.230	172.720	170.304	170.683	н/д	1.756	24	0
28.01.23	59.71	48.97	10.75	5.56	5.26	н/д	161.350	160.840	158.708	159.056	н/д	1.706	24	0
29.01.23	59.53	48.84	10.68	5.56	5.26	н/д	161.415	160.895	158.794	159.123	н/д	1.697	24	0
30.01.23	59.43	48.68	10.74	5.56	5.26	н/д	161.705	161.120	159.090	159.362	н/д	1.710	24	0
31.01.23	59.66	48.87	10.79	5.57	5.27	н/д	162.700	162.155	160.043	160.365	н/д	1.727	24	0
01.02.23	61.84	50.57	11.27	5.62	5.31	н/д	165.310	164.180	162.417	162.241	н/д	1.831	24	0
02.02.23	61.98	50.70	11.28	5.63	5.31	н/д	166.015	164.895	163.097	162.927	н/д	1.841	24	0
03.02.23	62.11	50.84	11.27	5.61	5.30	н/д	164.855	163.680	161.951	161.725	н/д	1.826	24	0
04.02.23	62.26	50.92	11.35	5.60	5.29	н/д	163.990	162.860	161.091	160.907	н/д	1.829	24	0
05.02.23	62.08	50.75	11.33	5.60	5.29	н/д	163.950	162.710	161.057	160.772	н/д	1.825	24	0
06.02.23	63.75	51.85	11.90	5.59	5.28	н/д	164.480	162.930	161.429	160.909	н/д	1.923	24	0
07.02.23	65.78	53.27	12.51	5.61	5.29	н/д	166.165	164.145	162.912	161.997	н/д	2.039	24	0
08.02.23	65.06	52.66	12.40	5.59	5.28	н/д	165.070	163.215	161.898	161.123	н/д	2.009	24	0
09.02.23	64.14	52.20	11.94	5.57	5.27	н/д	164.570	162.970	161.482	160.914	н/д	1.929	24	0
10.02.23	61.88	50.68	11.19	5.58	5.28	н/д	163.480	162.335	160.615	160.421	н/д	1.799	24	0
11.02.23	62.00	50.74	11.25	5.58	5.28	н/д	163.440	162.245	160.571	160.313	н/д	1.808	24	0
12.02.23	61.67	50.49	11.18	5.58	5.28	н/д	163.270	162.105	160.424	160.193	н/д	1.794	24	0
13.02.23	61.72	50.53	11.19	5.58	5.28	н/д	163.435	162.265	160.592	160.346	н/д	1.798	24	0
14.02.23	61.88	50.76	11.11	5.58	5.28	н/д	163.470	162.250	160.608	160.314	н/д	1.786	24	0
15.02.23	61.68	50.63	11.05	5.59	5.29	н/д	164.145	162.990	161.291	161.056	н/д	1.784	24	0

16.02.23	61.82	50.83	10.99	5.60	5.29	н/д	165.090	163.880	162.203	161.922	н/д	1.783	24	0
17.02.23	61.70	50.87	10.82	5.61	5.30	н/д	165.100	163.890	162.225	161.925	н/д	1.757	24	0
18.02.23	61.71	50.77	10.94	5.61	5.30	н/д	165.080	163.910	162.208	161.954	н/д	1.775	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	5139.580	5097.500	5044.292	5032.802	---	57.622	720	0
Среднее	63.75	52.33	11.42	5.54	5.30	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
19.01.23 24:00	11648.62 0	11481.97 5	0.000	11414.97 9	11320.06 5	0.000	127.748	1425
18.02.23 24:00	16788.20 0	16579.47 5	0.000	16459.27 1	16352.86 8	0.000	185.372	2145
Итого за период	5139.580	5097.500	0.000	5044.292	5032.803	0.000	57.624	720

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:38:50 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 35

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-026М

№ ПУ 903817

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	dM, т	V1, м3	V2, м3	dV, м3	P1, МПа	P2, МПа	T1, °C	T2, °C	dT, °C	Tнар, ч
20.01.23	2.808	179.201	180.165	0.964	183.267	182.713	0.554	0.00	0.00	69.92	54.24	15.68	24.00
21.01.23	2.834	178.351	179.329	0.978	182.442	181.883	0.559	0.00	0.00	70.34	54.44	15.89	24.00
22.01.23	2.812	178.607	179.581	0.974	182.701	182.150	0.552	0.00	0.00	70.31	54.56	15.75	24.00
23.01.23	2.766	177.345	178.293	0.948	181.370	180.822	0.548	0.00	0.00	69.93	54.32	15.60	24.00
24.01.23	2.747	174.599	175.524	0.924	178.510	177.958	0.552	0.00	0.00	69.42	53.68	15.74	24.00
25.01.23	2.796	173.501	174.415	0.914	177.460	176.862	0.598	0.00	0.00	70.13	54.00	16.12	24.00
26.01.23	2.892	188.649	189.685	1.036	193.076	192.524	0.553	0.00	0.00	71.19	55.83	15.36	24.00
27.01.23	2.902	202.243	203.337	1.094	207.037	206.521	0.516	0.00	0.00	71.61	57.25	14.35	24.00
28.01.23	2.868	203.336	204.418	1.082	208.126	207.619	0.507	0.00	0.00	71.37	57.26	14.10	24.00
29.01.23	2.836	202.467	203.582	1.115	207.227	206.772	0.455	0.00	0.00	71.27	57.27	14.00	24.00
30.01.23	2.801	201.374	202.467	1.093	206.044	205.595	0.449	0.00	0.00	70.76	56.85	13.91	24.00
31.01.23	2.800	202.997	204.103	1.106	207.705	207.269	0.437	0.00	0.00	70.76	56.96	13.80	24.00
01.02.23	2.815	204.447	205.557	1.110	209.220	208.775	0.445	0.00	0.00	71.01	57.24	13.77	24.00
02.02.23	2.812	202.508	203.623	1.115	207.257	206.816	0.441	0.00	0.00	71.18	57.29	13.89	24.00
03.02.23	2.790	204.059	205.191	1.132	208.858	208.442	0.415	0.00	0.00	71.30	57.62	13.67	24.00
04.02.23	2.709	204.096	205.215	1.119	208.756	208.389	0.367	0.00	0.00	70.16	56.88	13.28	24.00
05.02.23	2.763	203.775	204.889	1.114	208.497	208.088	0.409	0.00	0.00	70.72	57.16	13.56	24.00
06.02.23	2.793	202.458	203.542	1.084	207.201	206.739	0.462	0.00	0.00	71.15	57.34	13.80	24.00
07.02.23	2.870	202.796	203.891	1.094	207.635	207.130	0.505	0.00	0.00	71.86	57.70	14.15	24.00
08.02.23	2.891	200.770	201.848	1.078	205.558	205.027	0.531	0.00	0.00	71.84	57.43	14.40	24.00
09.02.23	2.895	207.360	208.464	1.104	212.313	211.802	0.510	0.00	0.00	71.91	57.94	13.96	24.00
10.02.23	2.835	210.064	211.218	1.154	215.014	214.593	0.421	0.00	0.00	71.37	57.88	13.49	24.00
11.02.23	2.828	209.907	211.140	1.233	214.877	214.537	0.340	0.00	0.00	71.56	58.09	13.47	24.00
12.02.23	2.809	208.934	210.148	1.215	213.894	213.544	0.350	0.00	0.00	71.66	58.22	13.44	24.00
13.02.23	2.841	210.178	211.417	1.239	215.173	214.829	0.344	0.00	0.00	71.70	58.18	13.52	24.00
14.02.23	2.840	212.203	213.476	1.273	217.290	216.975	0.316	0.00	0.00	72.05	58.66	13.38	24.00
15.02.23	2.864	213.193	214.459	1.266	218.319	217.982	0.338	0.00	0.00	72.17	58.73	13.43	24.00
16.02.23	2.825	212.575	213.866	1.291	217.722	217.425	0.296	0.00	0.00	72.44	59.15	13.28	24.00

17.02.23	2.850	216.166	217.503	1.337	221.387	221.124	0.263	0.00	0.00	72.34	59.15	13.18	24.00
18.02.23	2.884	216.387	217.701	1.314	221.628	221.321	0.307	0.00	0.00	72.45	59.11	13.33	24.00
Итого	84.776	6004.545	6038.045	33.500	6145.562	6132.223	13.339	---	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	71.20	57.01	14.18	---

Показания интеграторов

Дата	Q, Гкал	Мтс, т
19.01.23 24:00	н/д	н/д
18.02.23 24:00	н/д	н/д
Итого за период	н/д	н/д

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:42:24 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлет-024М ТС 1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 37

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024М

№ ПУ 1303571

Тхв (°С): 0.0

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	70.28	52.30	17.98	152.8074	154.2023	-1.3949	0.75	0.75	156.2545	156.1867	0.0678	2.7441	24.00
21.01.23	70.70	52.51	18.19	152.1694	153.5571	-1.3878	0.75	0.75	155.6402	155.5485	0.0918	2.7648	24.00
22.01.23	70.66	52.77	17.89	151.7084	153.0547	-1.3462	0.75	0.75	155.1658	155.0583	0.1074	2.7125	24.00
23.01.23	70.28	52.59	17.69	150.2155	151.5734	-1.3579	0.75	0.75	153.6045	153.5446	0.0599	2.6556	24.00
24.01.23	69.78	51.77	18.01	148.0329	149.4165	-1.3836	0.75	0.75	151.3279	151.3017	0.0262	2.6619	24.00
25.01.23	70.49	52.04	18.45	147.1063	148.4783	-1.3720	0.75	0.75	150.4437	150.3704	0.0732	2.7118	24.00
26.01.23	71.54	54.03	17.51	160.7339	162.1591	-1.4252	0.75	0.75	164.4847	164.3870	0.0977	2.8072	24.00
27.01.23	71.95	55.68	16.27	173.3476	174.8153	-1.4677	0.76	0.76	177.4314	177.3534	0.0780	2.8180	24.00
28.01.23	71.70	55.68	16.02	174.3684	175.8322	-1.4638	0.77	0.76	178.4505	178.3851	0.0654	2.7921	24.00
29.01.23	71.61	55.73	15.88	173.5185	174.9802	-1.4617	0.77	0.76	177.5718	177.5254	0.0463	2.7544	24.00
30.01.23	71.09	55.29	15.80	172.4866	173.9434	-1.4568	0.77	0.76	176.4605	176.4352	0.0253	2.7224	24.00
31.01.23	71.09	55.55	15.54	174.0298	175.4825	-1.4527	0.77	0.77	178.0390	178.0189	0.0201	2.7016	24.00
01.02.23	71.34	55.91	15.43	175.4938	177.0696	-1.5758	0.77	0.77	179.5632	179.6654	-0.1022	2.7068	24.00
02.02.23	71.52	56.00	15.52	173.4868	175.1687	-1.6819	0.77	0.77	177.5282	177.7507	-0.2225	2.6897	24.00
03.02.23	71.63	56.39	15.24	174.9914	176.9087	-1.9172	0.77	0.77	179.0798	179.5629	-0.4831	2.6638	24.00
04.02.23	70.48	55.52	14.96	175.2938	176.7560	-1.4622	0.77	0.77	179.2676	179.3076	-0.0400	2.6201	24.00
05.02.23	71.05	55.86	15.19	175.1274	176.7479	-1.6206	0.77	0.77	179.1579	179.3349	-0.1770	2.6588	24.00
06.02.23	71.48	56.05	15.43	174.9033	176.6216	-1.7183	0.77	0.77	178.9732	179.2294	-0.2562	2.6959	24.00
07.02.23	72.19	56.34	15.85	175.6458	177.2615	-1.6157	0.77	0.76	179.8090	179.8992	-0.0902	2.7814	24.00
08.02.23	72.17	56.02	16.15	173.7289	175.3339	-1.6050	0.77	0.76	177.8453	177.9151	-0.0698	2.8031	24.00
09.02.23	72.24	56.55	15.69	179.5033	181.1344	-1.6311	0.77	0.77	183.7628	183.8498	-0.0869	2.8121	24.00
10.02.23	71.70	56.59	15.11	182.0541	183.5395	-1.4854	0.77	0.77	186.3148	186.2875	0.0274	2.7499	24.00
11.02.23	71.89	56.81	15.08	181.9099	183.5315	-1.6217	0.77	0.77	186.1880	186.3065	-0.1185	2.7404	24.00
12.02.23	71.99	56.94	15.05	181.8071	183.3098	-1.5028	0.77	0.77	186.0939	186.0872	0.0067	2.7345	24.00
13.02.23	72.03	57.06	14.97	182.1278	183.6320	-1.5041	0.77	0.77	186.4265	186.4317	-0.0051	2.7241	24.00
14.02.23	72.37	57.54	14.83	184.0522	185.5628	-1.5106	0.78	0.77	188.4349	188.4318	0.0032	2.7278	24.00

15.02.23	72.49	57.58	14.91	185.0776	186.7449	-1.6673	0.78	0.77	189.4983	189.6422	-0.1438	2.7579	24.00
16.02.23	72.76	57.93	14.83	185.9789	187.4848	-1.5060	0.77	0.77	190.4518	190.4212	0.0306	2.7565	24.00
17.02.23	72.66	58.05	14.61	187.8897	189.4115	-1.5218	0.78	0.77	192.3976	192.3900	0.0076	2.7436	24.00
18.02.23	72.76	58.12	14.64	188.1238	189.7979	-1.6741	0.78	0.77	192.6486	192.7961	-0.1475	2.7506	23.92
Итого	---	---	---	5167.720	5213.512	-45.792	---	---	5288.316	5289.424	-1.108	81.964	719.92
Среднее	71.53	55.57	15.96	---	---	---	0.8	0.8	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
19.01.23 24:00	-132.861	247.004
18.02.23 24:00	-178.523	328.968
Итого за период	-45.662	81.964

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:34:49 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 39

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00164489

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x3460

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.14	53.92	16.22	306.160	299.420	310.230	306.100	8.40	8.43	4.8500	24.0	0.000
21.01.23	70.56	54.21	16.35	305.990	299.200	310.760	306.520	8.38	8.41	4.8870	24.0	0.000
22.01.23	70.56	54.34	16.22	305.580	298.760	309.480	305.280	8.40	8.43	4.8420	24.0	0.000
23.01.23	70.18	54.16	16.02	305.390	298.700	308.620	304.460	8.40	8.44	4.7800	24.0	0.000
24.01.23	69.65	53.69	15.96	305.040	298.420	308.450	304.370	8.42	8.45	4.7610	24.0	0.000
25.01.23	70.37	54.06	16.31	305.400	298.630	308.640	304.510	8.37	8.41	4.8670	24.0	0.000
26.01.23	71.36	55.05	16.31	306.940	300.010	309.800	305.480	8.41	8.44	4.8920	24.0	0.000
27.01.23	71.82	55.85	15.97	309.030	301.980	311.480	307.020	8.52	8.52	4.8200	24.0	0.000
28.01.23	71.55	55.77	15.78	307.560	300.540	310.590	306.170	8.54	8.54	4.7380	24.0	0.000
29.01.23	71.49	55.85	15.64	306.990	300.040	309.950	305.500	8.54	8.55	4.6880	24.0	0.000
30.01.23	70.96	55.51	15.45	307.780	300.890	310.980	306.610	8.55	8.56	4.6450	24.0	0.000
31.01.23	70.94	55.54	15.40	307.700	300.800	310.040	305.680	8.58	8.58	4.6290	24.0	0.000
01.02.23	71.19	55.80	15.39	308.260	301.320	311.410	306.950	8.59	8.59	4.6370	24.0	0.000
02.02.23	71.35	55.94	15.41	307.070	300.120	310.740	306.240	8.56	8.58	4.6220	24.0	0.000
03.02.23	71.51	56.20	15.31	308.210	301.220	310.790	306.280	8.57	8.58	4.6090	24.0	0.000
04.02.23	70.33	55.39	14.94	307.470	300.680	311.010	306.650	8.60	8.61	4.4890	24.0	0.000
05.02.23	70.93	55.74	15.19	307.880	301.000	312.220	307.760	8.59	8.60	4.5680	24.0	0.000
06.02.23	71.29	55.89	15.40	308.770	301.780	311.640	307.110	8.56	8.57	4.6450	24.0	0.000
07.02.23	72.01	56.14	15.87	307.080	300.050	310.690	306.130	8.56	8.57	4.7600	24.0	0.000
08.02.23	72.02	55.93	16.09	307.310	300.240	311.750	307.290	8.55	8.56	4.8250	24.0	0.000
09.02.23	72.07	56.12	15.95	307.450	300.370	312.310	307.750	8.60	8.59	4.7890	24.0	0.000
10.02.23	71.53	55.93	15.60	308.900	301.880	313.350	308.810	8.62	8.62	4.7060	24.0	0.000
11.02.23	71.73	56.22	15.51	308.180	301.140	312.080	307.530	8.62	8.62	4.6690	24.0	0.000
12.02.23	71.83	56.35	15.48	308.000	300.930	312.540	307.980	8.62	8.62	4.6580	24.0	0.000
13.02.23	71.86	56.35	15.51	309.590	302.510	312.660	308.100	8.62	8.62	4.6870	24.0	0.000
14.02.23	72.20	56.82	15.38	307.830	300.690	311.880	307.300	8.64	8.64	4.6220	24.0	0.000
15.02.23	72.32	56.79	15.53	307.880	300.700	311.520	306.930	8.62	8.62	4.6670	24.0	0.000
16.02.23	72.59	57.09	15.50	308.030	300.820	312.960	308.280	8.61	8.61	4.6620	24.0	0.000

17.02.23	72.49	57.15	15.34	308.980	301.780	312.620	307.920	8.64	8.63	4.6270	24.0	0.000
18.02.23	72.60	57.08	15.52	308.270	301.060	313.620	308.960	8.63	8.63	4.6700	24.0	0.000
Итого	---	---	---	9224.7	9015.68	9334.8	9201.67	---	---	141.3110	720.0	0.0
Среднее	71.38	55.69	15.68	---	---	---	---	8.54	8.55	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	108790.800	106247.780	109799.750	108287.199	1920.248	18321.000	0.000
18.02.23 24:00	118015.520	115263.459	119134.560	117488.869	2061.559	19041.000	0.000
Итого за период	9224.720	9015.679	9334.809	9201.670	141.311	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:35:31 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлет-024М ТС 1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 41

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024М

№ ПУ 902767

Тхв (°С): 0.0

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	69.57	52.55	17.02	276.9394	271.9735	4.9659	0.74	0.00	283.0718	275.5962	7.4756	4.7519	24.00
21.01.23	69.99	52.76	17.23	275.7235	270.7923	4.9312	0.73	0.00	281.8978	274.4278	7.4700	4.7861	24.00
22.01.23	69.99	52.90	17.09	276.0605	271.1371	4.9234	0.74	0.00	282.2424	274.7954	7.4470	4.7540	24.00
23.01.23	69.61	52.74	16.87	274.9068	270.0014	4.9054	0.74	0.00	281.0002	273.6236	7.3766	4.6728	24.00
24.01.23	69.07	52.23	16.84	272.9649	268.0615	4.9034	0.74	0.00	278.9288	271.5910	7.3378	4.6354	24.00
25.01.23	69.79	52.53	17.26	272.3724	267.5047	4.8677	0.73	0.00	278.4392	271.0660	7.3731	4.7366	24.00
26.01.23	70.83	54.24	16.59	290.7740	285.7937	4.9803	0.74	0.00	297.4346	289.8432	7.5914	4.8561	24.00
27.01.23	71.31	55.94	15.37	314.2101	309.0131	5.1970	0.75	0.00	321.4918	313.6452	7.8466	4.8717	24.00
28.01.23	71.04	56.07	14.97	319.2167	313.9216	5.2951	0.75	0.00	326.5634	318.6482	7.9152	4.8235	24.00
29.01.23	70.97	56.10	14.87	318.4958	313.2305	5.2653	0.75	0.00	325.8152	317.9538	7.8614	4.7808	24.00
30.01.23	70.45	55.64	14.81	316.7150	311.4253	5.2897	0.75	0.00	323.8916	316.0466	7.8450	4.7354	24.00
31.01.23	70.44	55.76	14.68	318.5032	313.2253	5.2779	0.76	0.00	325.7178	317.8922	7.8256	4.7209	24.00
01.02.23	70.69	55.92	14.77	318.4000	313.2004	5.1996	0.76	0.00	325.6610	317.8928	7.7682	4.7487	24.00
02.02.23	70.84	55.92	14.92	316.8047	311.6050	5.1997	0.75	0.00	324.0580	316.2735	7.7845	4.7720	24.00
03.02.23	71.00	56.18	14.82	318.5950	313.4424	5.1526	0.76	0.00	325.9193	318.1792	7.7402	4.7668	24.00
04.02.23	69.83	55.47	14.36	318.1996	312.9871	5.2126	0.76	0.00	325.2906	317.6046	7.6861	4.6143	24.00
05.02.23	70.42	55.76	14.66	317.8135	312.5737	5.2398	0.76	0.00	325.0100	317.2314	7.7786	4.7060	24.00
06.02.23	70.80	55.73	15.07	312.4912	307.3326	5.1586	0.75	0.00	319.6372	311.9082	7.7290	4.7511	24.00
07.02.23	71.50	55.96	15.54	312.1274	306.9853	5.1422	0.75	0.00	319.3978	311.5906	7.8072	4.8949	24.00
08.02.23	71.49	55.68	15.81	309.9915	304.8410	5.1505	0.75	0.00	317.2106	309.3720	7.8386	4.9436	24.00
09.02.23	71.58	56.22	15.36	318.2290	313.0383	5.1907	0.76	0.00	325.6550	317.7760	7.8789	4.9303	24.00
10.02.23	71.05	56.19	14.86	322.4586	317.2589	5.1997	0.76	0.00	329.8807	322.0546	7.8261	4.8389	24.00
11.02.23	71.23	56.48	14.75	322.8016	317.5923	5.2094	0.76	0.00	330.2673	322.4394	7.8279	4.8101	24.00
12.02.23	71.33	56.59	14.74	322.7025	317.4775	5.2250	0.76	0.00	330.1860	322.3414	7.8446	4.8047	24.00
13.02.23	71.36	56.69	14.67	322.9072	317.5432	5.3640	0.76	0.00	330.3996	322.4249	7.9747	4.7816	24.00
14.02.23	71.71	57.07	14.64	325.8629	320.7434	5.1195	0.76	0.00	333.4941	325.7364	7.7578	4.8185	24.00

15.02.23	71.82	57.12	14.70	326.7318	321.5145	5.2173	0.76	0.00	334.4034	326.5268	7.8765	4.8494	24.00
16.02.23	72.09	57.43	14.66	328.5468	323.3644	5.1823	0.76	0.00	336.3164	328.4576	7.8588	4.8641	24.00
17.02.23	72.00	57.59	14.41	331.7352	326.5165	5.2187	0.76	0.00	339.5612	331.6855	7.8757	4.8281	24.00
18.02.23	72.09	57.60	14.49	334.7328	329.4324	5.3004	0.76	0.00	342.6492	334.6506	7.9987	4.8991	24.00
Итого	---	---	---	9308.014	9153.529	154.485	---	---	9521.492	9289.275	232.217	143.747	720.00
Среднее	70.86	55.50	15.36	---	---	---	0.8	0.0	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
19.01.23 24:00	61206.32 8	1276.012
18.02.23 24:00	61360.81 3	1419.760
Итого за период	154.485	143.748

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:35:23 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 45

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179174

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x924С

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.53	57.03	13.50	215.860	211.050	215.790	212.610	8.71	8.49	2.8480	24.0	0.000
21.01.23	70.96	57.29	13.67	214.870	210.070	214.830	211.640	8.70	8.47	2.8710	24.0	0.000
22.01.23	70.95	57.39	13.56	215.060	210.230	215.020	211.780	8.72	8.49	2.8500	24.0	0.000
23.01.23	70.57	57.21	13.36	214.140	209.390	214.020	210.790	8.73	8.49	2.7990	24.0	0.000
24.01.23	70.04	56.39	13.65	208.800	204.210	208.470	205.450	8.74	8.50	2.7870	24.0	0.000
25.01.23	70.76	56.45	14.31	203.820	199.230	203.480	200.520	8.70	8.46	2.8480	24.0	0.000
26.01.23	71.79	58.04	13.75	217.920	212.930	217.560	214.210	8.72	8.51	2.9280	24.0	0.000
27.01.23	72.23	58.25	13.98	209.130	204.340	208.830	205.540	8.85	8.62	2.8570	24.0	0.000
28.01.23	71.90	57.11	14.79	192.240	187.840	191.970	189.090	8.89	8.65	2.7790	24.0	0.000
29.01.23	71.84	57.20	14.64	191.710	187.310	191.450	188.610	8.90	8.65	2.7420	24.0	0.000
30.01.23	71.30	56.68	14.62	190.430	186.120	190.260	187.420	8.91	8.66	2.7210	24.0	0.000
31.01.23	71.29	56.75	14.54	191.580	187.260	191.600	188.730	8.94	8.69	2.7210	24.0	0.000
01.02.23	71.55	57.10	14.45	192.960	188.580	193.020	190.140	8.95	8.70	2.7250	24.0	0.000
02.02.23	71.70	57.16	14.54	191.970	187.610	192.010	189.130	8.93	8.68	2.7290	24.0	0.000
03.02.23	71.85	57.59	14.26	193.840	189.440	193.910	190.980	8.94	8.69	2.7000	24.0	0.000
04.02.23	70.67	56.76	13.91	193.490	189.170	193.580	190.700	8.97	8.72	2.6300	24.0	0.000
05.02.23	71.27	57.18	14.09	194.400	190.000	194.480	191.600	8.96	8.71	2.6790	24.0	0.000
06.02.23	71.66	57.48	14.18	194.250	189.840	194.330	191.410	8.94	8.68	2.6900	24.0	0.000
07.02.23	72.39	57.81	14.58	194.080	189.530	194.100	191.180	8.94	8.67	2.7640	24.0	0.000
08.02.23	72.39	57.63	14.76	192.640	188.210	192.700	189.770	8.93	8.66	2.7760	24.0	0.000
09.02.23	72.45	58.02	14.43	197.940	193.350	197.980	194.920	8.96	8.71	2.7890	24.0	0.000
10.02.23	71.90	57.85	14.05	199.360	194.760	199.450	196.420	8.99	8.74	2.7410	24.0	0.000
11.02.23	72.09	57.72	14.37	195.690	191.130	195.730	192.770	8.99	8.74	2.7460	24.0	0.000
12.02.23	72.20	57.92	14.28	195.750	191.250	195.820	192.830	8.99	8.74	2.7300	24.0	0.000
13.02.23	72.22	57.98	14.24	196.630	192.080	196.700	193.600	8.99	8.74	2.7360	24.0	0.000
14.02.23	72.57	58.42	14.15	198.440	193.850	198.540	195.420	9.01	8.76	2.7440	24.0	0.000
15.02.23	72.68	58.46	14.22	198.990	194.360	199.100	195.980	9.00	8.75	2.7630	24.0	0.000
16.02.23	72.95	58.76	14.19	200.180	195.450	200.280	197.160	8.98	8.74	2.7720	24.0	0.000

17.02.23	72.85	58.92	13.93	201.390	196.650	201.520	198.340	9.01	8.77	2.7390	24.0	0.000
18.02.23	72.93	58.93	14.00	202.570	197.770	202.650	199.440	9.01	8.76	2.7690	24.0	0.000
Итого	---	---	---	6000.1	5863.01	5999.1	5908.18	---	---	82.9730	720.0	0.0
Среднее	71.74	57.58	14.16	---	---	---	---	8.90	8.65	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	24846.159	24287.810	24861.069	24479.230	322.833	6873.000	0.000
18.02.23 24:00	30846.290	30150.820	30860.250	30387.409	405.806	7593.000	0.000
Итого за период	6000.131	5863.009	5999.181	5908.179	82.973	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:40:49 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлет-024М ТС 1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 47

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024М

№ ПУ 1600628

Тхв (°С): 0.0

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	70.57	54.26	16.31	190.3097	191.4774	-1.1678	0.00	0.00	194.7108	194.1967	0.5140	3.1018	24.00
21.01.23	71.02	54.51	16.51	189.2935	190.4957	-1.2022	0.00	0.00	193.7220	193.2243	0.4977	3.1232	24.00
22.01.23	71.07	54.66	16.41	189.6868	190.8791	-1.1923	0.00	0.00	194.1311	193.6271	0.5040	3.1126	24.00
23.01.23	70.67	54.38	16.29	188.9282	190.0704	-1.1423	0.00	0.00	193.3081	192.7810	0.5272	3.0746	24.00
24.01.23	70.10	53.79	16.31	187.3345	188.4632	-1.1288	0.00	0.00	191.6138	191.0962	0.5175	3.0527	24.00
25.01.23	70.83	54.10	16.73	186.7630	187.9793	-1.2163	0.00	0.00	191.1119	190.6343	0.4776	3.1231	24.00
26.01.23	71.73	55.59	16.14	197.7918	198.9989	-1.2071	0.00	0.00	202.5086	201.9615	0.5471	3.1884	24.00
27.01.23	72.33	57.31	15.02	213.9047	215.0010	-1.0963	0.00	0.00	219.0797	218.3838	0.6959	3.2120	24.00
28.01.23	72.02	57.26	14.76	216.9345	217.9650	-1.0305	0.00	0.00	222.1415	221.3886	0.7529	3.2012	24.00
29.01.23	72.01	57.37	14.64	216.7358	217.7183	-0.9825	0.00	0.00	221.9388	221.1513	0.7875	3.1740	24.00
30.01.23	71.45	56.89	14.56	215.0201	215.9742	-0.9541	0.00	0.00	220.1064	219.3259	0.7805	3.1290	24.00
31.01.23	71.39	56.99	14.40	216.5162	217.4308	-0.9146	0.00	0.00	221.6308	220.8166	0.8141	3.1166	24.00
01.02.23	71.67	57.31	14.36	218.1089	219.0165	-0.9076	0.00	0.00	223.2975	222.4631	0.8344	3.1295	24.00
02.02.23	71.78	57.33	14.45	216.9063	217.8171	-0.9108	0.00	0.00	222.0813	221.2470	0.8342	3.1328	24.00
03.02.23	72.02	57.71	14.31	217.9973	218.8879	-0.8906	0.00	0.00	223.2294	222.3772	0.8521	3.1170	24.00
04.02.23	70.76	56.93	13.83	217.9861	218.7584	-0.7722	0.00	0.00	223.0515	222.1578	0.8938	3.0125	24.00
05.02.23	71.46	57.27	14.19	217.9142	218.7683	-0.8541	0.00	0.00	223.0710	222.2062	0.8648	3.0912	24.00
06.02.23	71.68	57.14	14.54	214.2941	215.2156	-0.9215	0.00	0.00	219.3941	218.5830	0.8111	3.1159	24.00
07.02.23	72.48	57.48	15.00	213.8345	214.8763	-1.0419	0.00	0.00	219.0279	218.2759	0.7520	3.2078	24.00
08.02.23	72.54	57.37	15.17	212.3735	213.4551	-1.0816	0.00	0.00	217.5389	216.8208	0.7181	3.2201	24.00
09.02.23	72.57	57.80	14.77	217.4091	218.4517	-1.0426	0.00	0.00	222.7003	221.9444	0.7559	3.2088	24.00
10.02.23	72.02	57.77	14.25	220.9976	221.9183	-0.9207	0.00	0.00	226.3020	225.4629	0.8391	3.1473	24.00
11.02.23	72.22	57.94	14.28	221.1126	222.0329	-0.9202	0.00	0.00	226.4471	225.5986	0.8485	3.1565	24.00
12.02.23	72.34	58.09	14.25	221.2500	222.1709	-0.9209	0.00	0.00	226.6049	225.7563	0.8486	3.1531	24.00
13.02.23	72.31	58.06	14.25	221.1582	222.0629	-0.9047	0.00	0.00	226.5064	225.6427	0.8637	3.1515	24.00
14.02.23	72.69	58.57	14.12	223.2265	224.1051	-0.8786	0.00	0.00	228.6761	227.7774	0.8988	3.1511	24.00

15.02.23	72.78	58.60	14.18	223.8247	224.7059	-0.8813	0.00	0.00	229.3021	228.3915	0.9106	3.1746	24.00
16.02.23	73.05	58.97	14.08	225.1397	226.0353	-0.8956	0.00	0.00	230.6865	229.7868	0.8997	3.1698	24.00
17.02.23	72.97	59.11	13.86	226.6276	227.4659	-0.8382	0.00	0.00	232.1995	231.2570	0.9424	3.1410	24.00
18.02.23	73.11	59.09	14.02	228.0798	228.9724	-0.8926	0.00	0.00	233.7080	232.7876	0.9205	3.1975	24.00
Итого	---	---	---	6367.460	6397.170	-29.710	---	---	6519.828	6497.123	22.704	94.287	720.00
Среднее	71.85	56.99	14.87	---	---	---	0.0	0.0	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
19.01.23 24:00	-213.642	1278.566
18.02.23 24:00	-243.353	1372.853
Итого за период	-29.711	94.287

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:34:59 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт TCPB-024 TC1 TP1
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 49

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт TCPB-024
№ ПУ 901036

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	70.130	53.990	16.140	292.366	290.252	2.114	0.697	0.684	298.966	294.253	4.714	4.834	24.000
21.01.23	70.750	54.520	16.230	300.869	298.992	1.877	0.716	0.703	307.747	303.168	4.578	4.983	24.000
22.01.23	70.830	54.680	16.150	301.760	299.892	1.868	0.717	0.704	308.670	304.105	4.566	4.971	24.000
23.01.23	70.410	54.390	16.020	298.259	296.419	1.841	0.718	0.705	305.014	300.540	4.474	4.873	24.000
24.01.23	69.830	53.570	16.260	288.209	286.435	1.773	0.719	0.706	294.637	290.302	4.334	4.776	24.000
25.01.23	70.550	53.840	16.710	286.712	284.918	1.794	0.715	0.703	293.232	288.803	4.429	4.884	24.000
26.01.23	71.450	55.440	16.010	307.836	305.895	1.941	0.718	0.704	315.008	310.320	4.688	5.022	24.000
27.01.23	72.100	57.360	14.740	336.339	334.539	1.799	0.730	0.713	344.299	339.688	4.611	5.061	24.000
28.01.23	71.780	57.250	14.530	337.067	335.409	1.658	0.732	0.715	344.979	340.553	4.426	4.990	24.000
29.01.23	71.790	57.390	14.400	336.705	335.003	1.702	0.733	0.715	344.611	340.165	4.446	4.945	24.000
30.01.23	71.210	57.000	14.210	335.374	333.718	1.656	0.733	0.716	343.131	338.793	4.338	4.859	24.000
31.01.23	71.150	57.020	14.130	337.433	335.784	1.649	0.736	0.719	345.225	340.894	4.331	4.861	24.000
01.02.23	71.430	57.380	14.050	339.039	337.379	1.660	0.738	0.720	346.924	342.575	4.349	4.856	24.000
02.02.23	71.540	57.340	14.200	335.681	334.057	1.624	0.736	0.718	343.510	339.195	4.315	4.858	24.000
03.02.23	71.790	57.720	14.070	337.734	336.096	1.638	0.736	0.719	345.662	341.331	4.331	4.843	24.000
04.02.23	70.530	57.050	13.480	341.033	339.349	1.684	0.740	0.722	348.779	344.518	4.261	4.690	24.000
05.02.23	71.240	57.490	13.750	340.861	339.170	1.691	0.739	0.721	348.749	344.413	4.336	4.781	24.000
06.02.23	71.430	57.430	14.000	339.027	337.360	1.667	0.736	0.719	346.913	342.564	4.350	4.844	24.000
07.02.23	72.240	57.890	14.350	340.077	338.387	1.690	0.735	0.718	348.154	343.688	4.465	4.975	24.000
08.02.23	72.300	57.710	14.590	337.418	335.682	1.736	0.734	0.717	345.445	340.909	4.535	5.020	24.000
09.02.23	72.330	58.100	14.230	345.620	343.846	1.774	0.738	0.720	353.847	349.269	4.578	5.019	24.000
10.02.23	71.790	58.050	13.740	351.851	350.078	1.773	0.742	0.723	360.110	355.589	4.521	4.937	24.000
11.02.23	71.990	58.280	13.710	351.248	349.470	1.779	0.742	0.723	359.536	355.013	4.523	4.919	24.000
12.02.23	72.120	58.400	13.720	351.409	349.621	1.788	0.742	0.722	359.728	355.189	4.539	4.924	24.000
13.02.23	72.080	58.380	13.700	351.048	349.287	1.761	0.742	0.723	359.350	354.846	4.505	4.912	24.000
14.02.23	72.460	58.860	13.600	352.429	350.687	1.742	0.744	0.724	360.844	356.355	4.489	4.895	24.000

15.02.23	72.550	58.910	13.640	353.263	351.483	1.780	0.743	0.723	361.718	357.175	4.543	4.921	24.000
16.02.23	72.820	59.210	13.610	355.342	353.529	1.813	0.742	0.722	363.906	359.310	4.597	4.942	24.000
17.02.23	72.740	59.340	13.400	357.644	355.823	1.821	0.744	0.724	366.247	361.664	4.582	4.900	24.000
18.02.23	72.890	59.390	13.500	357.888	356.048	1.841	0.744	0.724	366.529	361.903	4.626	4.939	24.000
Итого	---	---	---	9997.540	9944.607	52.933	---	---	10231.47	10097.09	134.379	147.229	720.000
									1	2			
Среднее	71.608	57.113	14.496	---	---	---	0.733	0.716	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:40:46 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 51

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060470

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	9.78	163	8	---
2	80	9.6	160	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработк и, (ч)
20.01.23	4.433	315.83	314.00	1.8	70.417	56.407	0.6	0.5	24.00
21.01.23	4.486	314.76	313.06	1.7	70.891	56.666	0.6	0.5	24.00
22.01.23	4.480	315.17	313.50	1.7	71.039	56.851	0.6	0.5	24.00
23.01.23	4.389	314.50	312.74	1.8	70.496	56.567	0.6	0.5	24.00
24.01.23	4.363	311.22	309.47	1.8	70.100	56.107	0.6	0.5	24.00
25.01.23	4.443	310.16	308.55	1.6	70.733	56.435	0.6	0.5	24.00
26.01.23	4.474	314.42	312.83	1.6	71.297	57.094	0.6	0.5	24.00
27.01.23	4.522	327.55	325.90	1.6	72.317	58.540	0.6	0.5	24.00
28.01.23	4.442	328.86	327.09	1.8	71.902	58.422	0.6	0.5	24.00
29.01.23	4.408	328.64	326.88	1.8	72.024	58.641	0.6	0.5	24.00
30.01.23	4.363	327.42	325.63	1.8	71.347	58.051	0.6	0.5	24.00
31.01.23	4.333	328.65	326.81	1.8	71.196	58.039	0.6	0.5	24.00
01.02.23	4.349	329.76	327.94	1.8	71.507	58.347	0.6	0.5	24.00
02.02.23	4.348	328.41	328.00	0.4	71.552	58.341	0.6	0.5	24.00
03.02.23	4.297	319.50	319.58	-0.1	72.033	58.614	0.6	0.5	24.00
04.02.23	3.956	258.08	256.80	1.3	70.495	55.194	0.6	0.5	24.00
05.02.23	4.070	257.95	256.83	1.1	71.369	55.621	0.6	0.5	24.00
06.02.23	4.071	255.40	254.29	1.1	71.195	55.282	0.6	0.5	24.00
07.02.23	4.188	255.80	254.87	0.9	72.160	55.818	0.6	0.5	24.00
08.02.23	4.235	254.30	253.46	0.8	72.407	55.783	0.6	0.5	24.00
09.02.23	4.252	257.51	256.63	0.9	72.302	55.818	0.6	0.5	24.00
10.02.23	4.177	264.81	263.75	1.1	71.854	56.109	0.6	0.5	24.00
11.02.23	4.170	264.17	263.13	1.0	72.030	56.274	0.6	0.5	24.00
12.02.23	4.163	264.69	263.66	1.0	72.149	56.448	0.6	0.5	24.00
13.02.23	4.154	263.57	262.54	1.0	71.981	56.249	0.6	0.5	24.00
14.02.23	4.176	266.28	265.29	1.0	72.369	56.716	0.6	0.5	24.00
15.02.23	4.189	267.37	266.39	1.0	72.534	56.897	0.6	0.5	24.00
16.02.23	4.194	268.53	267.56	1.0	72.765	57.178	0.6	0.5	24.00
17.02.23	4.162	270.23	269.24	1.0	72.803	57.431	0.6	0.5	24.00
18.02.23	4.177	271.07	270.11	1.0	72.929	57.549	0.6	0.5	24.00
Итого	128.46	8754.6	8716.5	38.1	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	71.67	56.92	0.6	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Количество во теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработк и, (ч)
19.01.23 24:00	6585.1	503694.9	506600.8	50902.8
18.02.23 24:00	6713.6	512449.5	515317.3	51622.8
Итого за период	128.5	8754.6	8716.5	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул. Островского д.53
Жилой дом
ИМ 2300 N BA715
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	3.04	71.44	154.71	51.78	150.10	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	3.07	71.89	153.93	51.95	149.35	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	3.06	71.92	154.27	52.08	149.61	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	3.01	71.52	153.59	51.90	148.92	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.99	70.96	152.13	51.31	147.51	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	3.05	71.70	151.43	51.52	146.82	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	3.12	72.66	160.70	53.18	155.97	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	3.14	73.22	172.43	54.97	167.26	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	3.10	72.91	173.59	55.04	168.23	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	3.05	72.88	173.33	55.25	167.98	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	3.01	72.32	171.45	54.75	166.33	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	3.00	72.29	173.12	54.97	167.63	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	3.00	72.56	174.02	55.31	168.86	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	3.01	72.69	173.41	55.31	167.97	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	3.00	72.89	174.52	55.70	168.84	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	2.90	71.65	174.19	54.98	168.80	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	2.96	72.32	173.80	55.29	168.81	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	2.98	72.61	171.03	55.17	166.07	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	3.06	73.39	170.77	55.46	165.84	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	3.09	73.42	169.63	55.19	164.71	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	3.09	73.46	173.99	55.69	168.96	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	3.04	72.91	177.41	55.76	171.64	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	3.03	73.11	176.89	55.95	171.50	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	3.03	73.23	176.60	56.05	171.56	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	3.04	73.22	176.78	55.99	171.64	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	3.05	73.59	178.69	56.51	173.28	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	3.07	73.70	178.88	56.51	173.75	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	3.08	73.96	180.33	56.85	175.08	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	3.04	73.88	180.53	57.00	175.28	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	3.08	74.01	180.71	56.93	175.51	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	91.21	72.74	5106.87	54.81	4953.80	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2023 по 18.02.2023



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Островского, д. 56

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 2816576 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 35.2048
(модификации У, УД) (v31)

Дата	Температура (°С)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
20.01.2023	69,8	49,8	66,500	1,302	24,00
21.01.2023	70,2	50,1	66,246	1,303	24,00
22.01.2023	70,1	50,2	66,156	1,292	24,00
23.01.2023	69,7	49,9	65,830	1,280	24,00
24.01.2023	69,3	49,4	65,291	1,276	24,00
25.01.2023	70,0	49,7	64,818	1,290	24,00
26.01.2023	71,2	51,7	70,502	1,344	24,00
27.01.2023	71,5	53,2	74,611	1,334	24,00
28.01.2023	71,3	53,3	74,771	1,317	24,00
29.01.2023	71,1	53,4	74,336	1,290	24,00
30.01.2023	70,6	53,1	74,123	1,271	24,00
31.01.2023	70,7	53,2	74,801	1,283	24,00
01.02.2023	70,9	53,4	74,914	1,286	24,00
02.02.2023	71,2	53,5	74,291	1,281	24,00
03.02.2023	71,1	53,8	74,393	1,260	24,00
04.02.2023	70,2	53,2	74,564	1,238	24,00
05.02.2023	70,6	53,3	74,283	1,252	24,00
06.02.2023	71,1	53,5	73,059	1,260	24,00
07.02.2023	71,8	53,7	73,207	1,297	24,00
08.02.2023	71,7	53,3	72,695	1,307	24,00
09.02.2023	71,8	53,9	75,205	1,314	24,00
10.02.2023	71,3	53,8	74,332	1,270	24,00
11.02.2023	71,4	53,4	71,803	1,266	24,00
12.02.2023	71,5	52,5	66,904	1,235	24,00
13.02.2023	71,5	51,9	63,389	1,214	24,00
14.02.2023	71,7	50,6	58,775	1,186	24,00
15.02.2023	72,0	53,9	71,551	1,268	24,00
16.02.2023	72,1	49,4	53,801	1,160	24,00
17.02.2023	71,8	47,4	47,578	1,137	24,00
18.02.2023	71,9	47,1	47,574	1,151	24,00
Итого	71,0	51,9	2060,305	37,965	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.01.2023 00:00	25126,430	577,352	13015,00
18.02.2023 01:00	27141,166	614,214	13712,00
	2014,736	36,863	697,00

Всего потреблено Qп = **37,965** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Акт осмотра


г. Октябрьский

«20» Февраля 2023 г.

Комиссия в составе Начальника СПОКПУ Морозова И.Е., мастера СПОКПУ Хайдаровой О.В. произвела осмотр теплового узла по адресу: ул. Первомайская д.3а

При осмотре обнаружено: В узле учета тепловой энергии центрального отопления отсутствовало питание с 30.01.2023 г. по 19.02.2023 г. Пломбы на приборах учета в норме, приборы в работоспособном состоянии.

Подпись:
Начальник СПОКПУ
Мастер СПОКПУ



Морозов И.Е.
Хайдарова О.В.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 30-01-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул. Первомайская д.3а
Жилой дом
ИМ 2300 N BA713
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	5.90	70.89	780.97	63.33	783.81	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	5.92	70.77	781.20	63.19	783.81	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	5.86	70.66	780.86	63.14	783.94	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	5.70	70.23	781.20	62.93	783.95	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	5.84	70.43	781.27	62.96	783.96	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	5.84	70.58	781.32	63.10	784.07	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	5.44	68.03	781.80	61.06	784.27	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	4.87	63.94	722.00	58.68	724.69	21:57	24:00
29-01-2023 00:00:00	5.33	66.14	800.47	59.48	803.34	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	5.39	66.15	800.42	59.40	803.54	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
240:00	56.08	68.78	7791.51	61.73	7819.38	237:57	240:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Первомайская, 7а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169028

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x4B22

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.49	58.81	10.68	442.740	436.840	447.870	436.840	5.17	3.91	4.6730	24.0	0.000
21.01.23	69.44	58.73	10.71	442.640	436.760	447.770	436.760	5.17	3.91	4.6850	24.0	0.000
22.01.23	69.18	58.61	10.57	442.890	437.020	447.990	437.020	5.19	3.92	4.6270	24.0	0.000
23.01.23	68.82	58.35	10.47	442.730	436.890	447.730	436.890	5.20	3.93	4.5830	24.0	0.000
24.01.23	69.16	58.57	10.59	442.730	436.900	447.830	436.900	5.19	3.93	4.6340	24.0	0.000
25.01.23	68.97	58.41	10.56	442.780	437.010	447.920	437.010	5.19	3.92	4.6240	24.0	0.000
26.01.23	66.43	56.58	9.85	442.280	436.920	447.170	436.920	5.28	4.01	4.3100	24.0	0.000
27.01.23	64.33	54.68	9.65	405.620	400.940	408.090	399.240	5.21	4.06	3.8910	24.0	0.000
28.01.23	64.81	55.37	9.44	439.220	434.350	444.350	434.350	5.41	4.15	4.1060	24.0	0.000
29.01.23	64.90	55.47	9.43	439.320	434.440	444.520	434.440	5.39	4.13	4.1050	24.0	0.000
30.01.23	65.31	55.75	9.56	439.340	434.440	444.650	434.440	5.42	4.17	4.1590	24.0	0.000
31.01.23	64.98	55.57	9.41	439.260	434.380	444.490	434.380	5.47	4.21	4.0980	24.0	0.000
01.02.23	64.94	55.52	9.42	438.740	433.910	443.970	433.910	5.42	4.17	4.0970	24.0	0.000
02.02.23	64.95	55.60	9.35	439.130	434.280	444.350	434.280	5.45	4.20	4.0690	24.0	0.000
03.02.23	64.61	55.44	9.17	438.950	434.100	444.090	434.100	5.47	4.22	3.9920	24.0	0.000
04.02.23	64.96	55.69	9.27	438.750	433.830	443.840	433.830	5.48	4.23	4.0270	24.0	0.000
05.02.23	65.27	55.87	9.40	438.860	433.910	444.060	433.910	5.41	4.16	4.0860	24.0	0.000
06.02.23	65.14	55.75	9.39	438.630	433.710	443.830	433.710	5.42	4.17	4.0810	24.0	0.000
07.02.23	65.69	56.09	9.60	438.880	433.910	444.240	433.910	5.40	4.15	4.1780	24.0	0.000
08.02.23	66.09	56.27	9.82	440.210	435.150	445.530	435.150	5.31	4.05	4.2820	24.0	0.000
09.02.23	64.75	55.34	9.41	438.840	434.040	444.070	434.040	5.48	4.22	4.0900	24.0	0.000
10.02.23	64.32	55.02	9.30	439.060	434.290	444.190	434.290	5.48	4.23	4.0470	24.0	0.000
11.02.23	64.86	55.50	9.36	438.660	433.810	443.850	433.810	5.51	4.26	4.0680	24.0	0.000
12.02.23	64.72	55.41	9.31	438.480	433.650	443.650	433.650	5.45	4.20	4.0450	24.0	0.000
13.02.23	64.82	55.51	9.31	438.300	433.510	443.560	433.510	5.48	4.24	4.0450	24.0	0.000
14.02.23	64.56	55.39	9.17	438.560	433.770	443.780	433.770	5.51	4.26	3.9850	24.0	0.000
15.02.23	65.08	55.73	9.35	438.640	433.750	443.870	433.750	5.51	4.26	4.0630	24.0	0.000
16.02.23	64.38	55.21	9.17	438.410	433.610	443.500	433.610	5.56	4.31	3.9820	24.0	0.000

17.02.23	64.29	55.20	9.09	438.440	433.690	443.570	433.690	5.56	4.31	3.9490	24.0	0.000
18.02.23	65.52	56.08	9.44	438.540	433.580	443.790	433.580	5.46	4.21	4.0980	24.0	0.000
Итого	---	---	---	13159.6	13007.39	13312.1	13005.69	---	---	125.6790	720.0	0.0
Среднее	65.82	56.18	9.64	---	---	---	---	5.39	4.14	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	295880.540	290470.609	288128.240	283759.849	2348.731	20847.000	1842.000
18.02.23 24:00	309040.170	303478.000	301440.360	296765.540	2474.410	21567.000	1842.000
Итого за период	13159.630	13007.391	13312.119	13005.690	125.679	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:40:27 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060261
 Номер абонента:
 Адрес установки: Первомайская 7а 1ввод
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Кв, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,147	70,8	---	---
2	50	0,156	75,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 20.01.2023 по 18.02.2023**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
20.01	2,110	287,8	290,0	2,2	---	69,39	62,08	0,60	0,50	24,00
21.01	2,100	287,7	289,9	2,3	---	69,28	62,01	0,60	0,50	24,00
22.01	2,074	287,9	290,1	2,2	---	69,08	61,90	0,60	0,50	24,00
23.01	2,046	288,0	290,2	2,2	---	68,72	61,64	0,60	0,50	24,00
24.01	2,072	287,8	290,1	2,2	---	69,01	61,83	0,60	0,50	24,00
25.01	2,064	288,0	290,2	2,2	---	68,94	61,79	0,60	0,50	24,00
26.01	1,923	288,2	290,5	2,3	---	66,40	59,75	0,60	0,50	24,00
Итого:	14,39	2015,3	2031,0	15,7	0,0	68,69	61,57	0,60	0,50	168,00
27.01	1,729	263,1	265,4	2,3	---	64,23	57,69	0,60	0,50	24,00
28.01	1,833	286,3	289,1	2,8	---	64,71	58,33	0,60	0,50	24,00
29.01	1,829	286,4	289,2	2,9	---	64,77	58,41	0,60	0,50	24,00
30.01	1,861	287,1	289,4	2,3	---	65,18	58,72	0,60	0,50	24,00
31.01	1,847	287,0	289,3	2,3	---	64,90	58,49	0,60	0,50	24,00
01.02	1,840	286,5	288,8	2,3	---	64,75	58,35	0,60	0,50	24,00
02.02	1,833	286,8	289,1	2,3	---	64,89	58,52	0,60	0,50	24,00
Итого:	12,77	1983,2	2000,4	17,2	0,0	64,78	58,37	0,60	0,50	168,00
03.02	1,797	286,8	289,0	2,3	---	64,50	58,25	0,60	0,50	24,00
04.02	1,808	286,2	288,5	2,3	---	64,83	58,54	0,60	0,50	24,00
05.02	1,836	286,3	288,6	2,3	---	65,16	58,77	0,60	0,50	24,00
06.02	1,830	286,3	288,6	2,3	---	65,02	58,65	0,60	0,50	24,00
07.02	1,878	286,4	288,7	2,3	---	65,59	59,05	0,60	0,50	24,00
08.02	1,914	287,2	289,5	2,3	---	65,97	59,33	0,60	0,50	24,00
09.02	1,822	286,5	288,8	2,3	---	64,68	58,34	0,60	0,50	24,00
Итого:	12,89	2005,7	2021,8	16,1	0,0	65,11	58,70	0,60	0,50	168,00
10.02	1,797	286,5	289,0	2,4	---	64,18	57,93	0,60	0,50	24,00
11.02	1,821	286,0	288,5	2,4	---	64,77	58,42	0,60	0,50	24,00
12.02	1,808	285,8	288,3	2,5	---	64,58	58,28	0,60	0,50	24,00
13.02	1,806	285,9	288,4	2,4	---	64,73	58,43	0,60	0,50	24,00
14.02	1,780	286,1	288,6	2,5	---	64,40	58,20	0,60	0,50	24,00
15.02	1,806	285,5	288,0	2,5	---	65,00	58,70	0,60	0,50	24,00
16.02	1,765	285,3	287,8	2,5	---	64,27	58,10	0,60	0,50	24,00
Итого:	12,58	2001,1	2018,4	17,3	0,0	64,56	58,30	0,60	0,50	168,00
17.02	1,753	285,2	287,8	2,5	---	64,15	58,03	0,60	0,50	24,00
18.02	1,817	285,2	287,7	2,5	---	65,36	59,01	0,60	0,50	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	3,57	570,4	575,5	5,1	0,0	64,76	58,52	0,60	0,50	48,00
Итого:	56,20	8575,7	8647,1	71,4	0,0	65,72	59,19	0,60	0,50	720,0

$$dT = 6,53$$

Общее время работы теплосистемы, ч	720,0	=	Tнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	720,0	=	720,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
		56,20	
Показания интеграторов	На 24:00 19.01.2023	На 24:00 18.02.2023	Результат за период На 12:19 20.02.2023
Количество теплоты, Гкал	3436,89	3493,09	56,20 3495,95
Расход теплоносителя M1, т	451583,2	460159,0	8575,7 460590,5
Расход теплоносителя M2, т	450725,7	459372,7	8647,1 459808,1
Время наработки, ч	64501,3	65221,3	720,0 65257,7
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166279

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xA843

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.03	54.20	15.83	234.380	229.240	236.340	233.120	6.20	6.00	3.6290	24.0	0.000
21.01.23	69.97	54.20	15.77	234.350	229.220	236.320	233.080	6.20	6.00	3.6150	24.0	0.000
22.01.23	69.93	54.27	15.66	234.330	229.220	236.300	233.110	6.20	6.00	3.5890	24.0	0.000
23.01.23	69.41	54.05	15.36	234.370	229.310	236.410	233.140	6.20	6.00	3.5210	24.0	0.000
24.01.23	68.12	53.11	15.01	234.440	229.530	236.570	233.460	6.20	6.00	3.4440	24.0	0.000
25.01.23	69.80	54.01	15.79	234.050	229.000	236.050	232.930	6.20	6.00	3.6160	24.0	0.000
26.01.23	65.68	51.65	14.03	233.810	229.240	236.050	233.150	6.20	6.00	3.2130	24.0	0.000
27.01.23	60.53	48.50	12.03	234.350	230.420	236.960	234.320	6.20	6.00	2.7690	24.0	0.000
28.01.23	59.73	47.85	11.88	234.830	230.990	237.530	234.890	6.20	6.00	2.7410	24.0	0.000
29.01.23	59.69	47.72	11.97	234.770	230.930	237.490	234.890	6.20	6.00	2.7640	24.0	0.000
30.01.23	59.50	47.43	12.07	234.640	230.790	237.390	234.960	6.20	6.00	2.7820	24.0	0.000
31.01.23	59.78	47.53	12.25	234.660	230.820	237.360	234.860	6.20	6.00	2.8250	24.0	0.000
01.02.23	60.01	47.88	12.13	234.710	230.870	237.410	234.770	6.20	6.00	2.7970	24.0	0.000
02.02.23	60.86	48.44	12.42	234.700	230.720	237.390	234.750	6.20	6.00	2.8630	24.0	0.000
03.02.23	61.86	49.26	12.60	234.900	230.820	237.550	234.910	6.20	6.00	2.9030	24.0	0.000
04.02.23	61.97	49.37	12.60	234.920	230.840	237.520	234.880	6.20	6.00	2.9070	24.0	0.000
05.02.23	62.20	49.42	12.78	234.810	230.730	237.450	234.810	6.20	6.00	2.9440	24.0	0.000
06.02.23	63.61	50.26	13.35	234.790	230.490	237.300	234.540	6.20	6.00	3.0740	24.0	0.000
07.02.23	65.66	51.60	14.06	235.040	230.480	237.430	234.550	6.20	6.00	3.2370	24.0	0.000
08.02.23	66.11	51.81	14.30	235.020	230.450	237.450	234.530	6.20	6.00	3.2930	24.0	0.000
09.02.23	63.95	50.64	13.31	234.890	230.500	237.450	234.590	6.20	6.00	3.0630	24.0	0.000
10.02.23	61.73	49.20	12.53	234.880	230.800	237.560	234.920	6.20	6.00	2.8890	24.0	0.000
11.02.23	61.96	49.38	12.58	234.890	230.810	237.470	234.830	6.20	6.00	2.9010	24.0	0.000
12.02.23	61.84	49.27	12.57	234.860	230.780	237.460	234.820	6.20	6.00	2.9000	24.0	0.000
13.02.23	61.90	49.25	12.65	234.830	230.750	237.430	234.790	6.20	6.00	2.9160	24.0	0.000
14.02.23	61.85	49.32	12.53	234.820	230.740	237.440	234.800	6.20	6.00	2.8880	24.0	0.000
15.02.23	61.89	49.28	12.61	234.840	230.760	237.500	234.860	6.20	6.00	2.9060	24.0	0.000
16.02.23	61.91	49.40	12.51	235.120	231.040	237.830	235.190	6.20	6.00	2.8860	24.0	0.000

17.02.23	62.00	49.68	12.32	235.540	231.420	238.230	235.450	6.20	6.00	2.8460	24.0	0.000
18.02.23	61.48	49.24	12.24	235.500	231.420	238.280	235.640	6.20	6.00	2.8290	24.0	0.000
Итого	---	---	---	7042.0	6913.13	7116.9	7033.54	---	---	91.5500	720.0	0.0
Среднее	63.49	50.24	13.25	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	27146.410	26724.919	26728.989	26449.539	294.585	5914.000	0.000
18.02.23 24:00	34188.450	33638.050	33845.910	33483.080	386.135	6634.000	0.000
Итого за период	7042.039	6913.131	7116.921	7033.541	91.550	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:39:44 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 12а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166946

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xB242

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.60	53.48	16.12	213.110	208.490	210.270	207.610	5.62	16.02	3.3140	24.0	0.000
21.01.23	69.55	53.55	16.00	213.990	209.370	211.230	208.560	5.61	16.52	3.3030	24.0	0.000
22.01.23	69.51	53.71	15.80	214.830	210.170	212.040	209.340	5.61	15.41	3.2770	24.0	0.000
23.01.23	68.98	53.37	15.61	213.340	208.830	210.550	207.900	5.61	16.61	3.2100	24.0	0.000
24.01.23	67.73	52.46	15.27	212.950	208.560	210.360	207.760	5.62	12.99	3.1500	24.0	0.000
25.01.23	69.37	53.37	16.00	213.110	208.540	210.150	207.490	5.61	14.77	3.2960	24.0	0.000
26.01.23	65.43	51.44	13.99	215.250	211.020	212.780	210.280	5.61	16.75	2.9000	24.0	0.000
27.01.23	60.21	48.01	12.20	212.790	209.300	210.380	208.220	5.63	15.51	2.5080	24.0	0.000
28.01.23	59.38	47.41	11.97	212.980	209.610	210.740	208.580	5.63	16.10	2.4620	24.0	0.000
29.01.23	59.34	47.42	11.92	213.320	209.890	210.920	208.760	5.64	15.97	2.4540	24.0	0.000
30.01.23	59.15	47.16	11.99	212.980	209.590	210.640	208.480	5.78	15.93	2.4670	24.0	0.000
31.01.23	59.42	47.34	12.08	213.050	209.660	210.670	208.510	5.88	16.49	2.4850	24.0	0.000
01.02.23	59.67	47.70	11.97	216.750	213.210	214.450	212.230	5.86	16.77	2.5020	24.0	0.000
02.02.23	60.53	48.41	12.12	221.330	217.650	218.950	216.650	5.77	16.76	2.5830	24.0	0.000
03.02.23	61.51	49.43	12.08	226.460	222.600	224.090	221.690	5.64	16.56	2.6350	24.0	0.000
04.02.23	61.63	49.61	12.02	225.360	221.510	223.170	220.770	5.64	16.56	2.6080	24.0	0.000
05.02.23	61.85	49.35	12.50	219.170	215.320	216.700	214.360	5.64	16.19	2.6420	24.0	0.000
06.02.23	63.25	50.19	13.06	220.730	216.720	218.330	215.850	5.64	14.57	2.7860	24.0	0.000
07.02.23	65.28	51.33	13.95	217.320	213.140	214.780	212.260	5.64	15.39	2.9280	24.0	0.000
08.02.23	65.72	51.24	14.48	213.690	209.500	211.100	208.650	5.63	14.78	2.9890	24.0	0.000
09.02.23	63.62	50.12	13.50	213.330	209.380	211.050	208.680	5.64	16.49	2.7770	24.0	0.000
10.02.23	61.38	48.85	12.53	214.460	210.820	212.120	209.860	5.64	16.21	2.5930	24.0	0.000
11.02.23	61.61	49.00	12.61	213.100	209.420	210.840	208.600	5.64	16.58	2.5900	24.0	0.000
12.02.23	61.49	48.99	12.50	213.170	209.480	210.820	208.500	5.64	14.03	2.5810	24.0	0.000
13.02.23	61.54	49.09	12.45	214.170	210.510	211.780	209.520	5.64	16.22	2.5740	24.0	0.000
14.02.23	61.50	49.35	12.15	217.640	213.870	215.340	212.960	5.64	16.62	2.5480	24.0	0.000
15.02.23	61.55	49.13	12.42	213.330	209.650	210.960	208.660	5.64	16.37	2.5580	24.0	0.000
16.02.23	61.56	49.37	12.19	218.020	214.230	215.570	213.170	5.64	15.93	2.5660	24.0	0.000

17.02.23	61.66	49.53	12.13	216.230	212.480	213.960	211.600	5.64	15.17	2.5360	24.0	0.000
18.02.23	61.14	48.97	12.17	213.720	210.110	211.430	209.050	5.65	6.44	2.5480	24.0	0.000
Итого	---	---	---	6469.6	6352.63	6396.1	6324.55	---	---	82.3700	720.0	0.0
Среднее	63.13	49.94	13.19	---	---	---	---	5.66	15.56	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	239669.929	236799.480	239736.160	236472.279	3122.893	5603.000	2608.000
18.02.23 24:00	246139.610	243152.110	246132.330	242796.830	3205.263	6323.000	2608.000
Итого за период	6469.680	6352.629	6396.169	6324.550	82.370	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:39:22 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 14а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169005

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xD931

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.83	57.45	12.38	333.860	326.560	336.310	331.180	5.75	5.71	4.0380	24.0	0.000
21.01.23	69.77	57.52	12.25	334.730	327.420	337.170	332.020	5.75	5.71	4.0090	24.0	0.000
22.01.23	69.73	57.63	12.10	335.610	328.290	338.140	332.970	5.75	5.71	3.9700	24.0	0.000
23.01.23	69.20	57.21	11.99	334.040	326.840	336.620	331.480	5.75	5.71	3.9150	24.0	0.000
24.01.23	67.94	56.24	11.70	333.850	326.880	336.410	331.460	5.74	5.71	3.8220	24.0	0.000
25.01.23	69.59	57.36	12.23	333.570	326.360	336.090	331.040	5.74	5.71	3.9880	24.0	0.000
26.01.23	65.56	54.89	10.67	335.680	329.150	338.570	333.820	5.74	5.71	3.5050	24.0	0.000
27.01.23	60.36	51.12	9.24	333.410	327.800	336.590	332.420	5.76	5.73	3.0250	24.0	0.000
28.01.23	59.54	50.47	9.07	333.830	328.310	337.010	332.930	5.76	5.73	2.9700	24.0	0.000
29.01.23	59.49	50.48	9.01	334.160	328.670	337.250	333.170	5.77	5.73	2.9570	24.0	0.000
30.01.23	59.31	50.19	9.12	333.790	328.400	337.010	333.010	5.91	5.88	2.9890	24.0	0.000
31.01.23	59.58	50.41	9.17	333.810	328.290	336.990	332.910	6.01	5.98	3.0050	24.0	0.000
01.02.23	59.79	50.30	9.49	303.830	298.790	305.670	302.000	5.79	5.71	2.8330	24.0	0.000
02.02.23	60.69	51.40	9.29	341.670	335.870	342.760	338.530	5.87	5.84	3.1140	24.0	0.000
03.02.23	61.68	52.41	9.27	346.810	340.810	348.430	343.900	5.74	5.71	3.1520	24.0	0.000
04.02.23	61.80	52.51	9.29	345.710	339.710	347.900	343.340	5.75	5.71	3.1490	24.0	0.000
05.02.23	62.03	52.47	9.56	339.140	333.210	341.720	337.330	5.74	5.72	3.1820	24.0	0.000
06.02.23	63.44	53.41	10.03	340.730	334.480	343.570	339.010	5.75	5.72	3.3500	24.0	0.000
07.02.23	65.47	54.83	10.64	337.410	330.860	340.240	335.460	5.74	5.72	3.5200	24.0	0.000
08.02.23	65.91	54.89	11.02	333.670	327.110	336.390	331.650	5.73	5.72	3.6030	24.0	0.000
09.02.23	63.77	53.54	10.23	333.330	327.140	336.390	331.860	5.75	5.73	3.3470	24.0	0.000
10.02.23	61.55	51.96	9.59	334.340	328.560	337.590	333.290	5.74	5.72	3.1460	24.0	0.000
11.02.23	61.78	52.16	9.62	332.840	327.080	335.950	331.630	5.74	5.72	3.1430	24.0	0.000
12.02.23	61.66	52.11	9.55	332.960	327.160	336.090	331.790	5.75	5.73	3.1210	24.0	0.000
13.02.23	61.71	52.17	9.54	333.890	328.080	337.020	332.700	5.75	5.73	3.1290	24.0	0.000
14.02.23	61.67	52.34	9.33	337.510	331.630	340.700	336.350	5.75	5.72	3.0900	24.0	0.000
15.02.23	61.72	52.21	9.51	333.190	327.430	336.380	332.060	5.75	5.73	3.1100	24.0	0.000
16.02.23	61.74	52.40	9.34	338.060	332.170	341.200	336.820	5.76	5.73	3.1000	24.0	0.000

17.02.23	61.83	52.55	9.28	336.330	330.480	339.630	335.240	5.75	5.73	3.0630	24.0	0.000
18.02.23	61.31	51.98	9.33	333.860	328.100	337.130	332.810	5.74	5.73	3.0560	24.0	0.000
Итого	---	---	---	10045.6	9861.64	10128.9	9994.18	---	---	99.4010	720.0	0.0
Среднее	63.31	53.22	10.09	---	---	---	---	5.77	5.74	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	98628.930	97118.930	99845.810	98747.089	861.782	11457.000	0.000
18.02.23 24:00	108674.549	106980.569	109974.730	108741.269	961.183	12177.000	0.000
Итого за период	10045.619	9861.639	10128.919	9994.179	99.401	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:39:18 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 15

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166300

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x348A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.74	54.14	15.60	224.620	219.720	225.950	222.830	6.36	6.70	3.4230	24.0	0.000
21.01.23	69.67	54.21	15.46	224.570	219.680	225.900	222.780	6.36	6.70	3.3900	24.0	0.000
22.01.23	69.63	54.33	15.30	224.610	219.750	225.960	222.840	6.36	6.70	3.3590	24.0	0.000
23.01.23	69.11	54.08	15.03	224.660	219.900	226.080	223.010	6.36	6.70	3.2990	24.0	0.000
24.01.23	67.84	53.12	14.72	224.790	220.130	226.240	223.260	6.36	6.70	3.2360	24.0	0.000
25.01.23	69.50	54.15	15.35	224.370	219.560	225.730	222.610	6.35	6.70	3.3680	24.0	0.000
26.01.23	65.36	51.83	13.53	224.150	219.840	225.830	222.990	6.36	6.70	2.9690	24.0	0.000
27.01.23	60.29	48.61	11.68	224.550	220.850	226.590	224.100	6.38	6.70	2.5740	24.0	0.000
28.01.23	59.51	48.10	11.41	225.040	221.440	227.150	224.750	6.38	6.70	2.5180	24.0	0.000
29.01.23	59.46	48.09	11.37	225.120	221.520	227.220	224.820	6.38	6.70	2.5130	24.0	0.000
30.01.23	59.28	47.85	11.43	225.030	221.420	227.150	224.750	6.53	6.70	2.5270	24.0	0.000
31.01.23	59.55	48.08	11.47	224.990	221.390	227.070	224.670	6.62	6.70	2.5340	24.0	0.000
01.02.23	59.79	48.28	11.51	225.000	221.400	227.100	224.700	6.60	6.70	2.5430	24.0	0.000
02.02.23	60.64	48.77	11.87	225.070	221.320	227.050	224.520	6.50	6.70	2.6230	24.0	0.000
03.02.23	61.64	49.62	12.02	225.350	221.510	227.290	224.650	6.38	6.70	2.6550	24.0	0.000
04.02.23	61.75	49.69	12.06	225.390	221.480	227.300	224.660	6.37	6.70	2.6660	24.0	0.000
05.02.23	61.97	49.76	12.21	225.270	221.350	227.150	224.510	6.38	6.70	2.6950	24.0	0.000
06.02.23	63.40	50.57	12.83	225.060	220.950	226.810	224.080	6.37	6.70	2.8300	24.0	0.000
07.02.23	65.40	51.91	13.49	225.350	221.010	226.970	224.110	6.38	6.70	2.9770	24.0	0.000
08.02.23	65.84	52.06	13.78	225.430	220.990	226.970	224.090	6.37	6.70	3.0420	24.0	0.000
09.02.23	63.67	50.81	12.86	225.330	221.170	227.040	224.290	6.38	4.95	2.8440	24.0	0.000
10.02.23	61.50	49.42	12.08	225.310	221.470	227.220	224.580	6.38	6.70	2.6680	24.0	0.000
11.02.23	61.73	49.70	12.03	225.200	221.360	227.110	224.470	6.38	6.70	2.6590	24.0	0.000
12.02.23	61.60	49.70	11.90	225.210	221.310	227.140	224.500	6.38	6.70	2.6310	24.0	0.000
13.02.23	61.66	49.79	11.87	225.240	221.400	227.160	224.520	6.38	6.70	2.6250	24.0	0.000
14.02.23	61.62	49.87	11.75	225.300	221.460	227.200	224.560	6.38	6.70	2.6000	24.0	0.000
15.02.23	61.67	49.80	11.87	225.490	221.640	227.390	224.750	6.38	6.70	2.6280	24.0	0.000
16.02.23	61.70	49.88	11.82	225.740	221.890	227.650	225.010	6.38	6.70	2.6160	24.0	0.000

17.02.23	61.77	50.04	11.73	225.940	221.990	227.810	225.170	6.38	6.70	2.6020	24.0	0.000
18.02.23	61.26	49.55	11.71	225.840	222.000	227.770	225.130	6.38	6.70	2.5920	24.0	0.000
Итого	---	---	---	6753.0	6630.90	6807.0	6725.71	---	---	84.2060	720.0	0.0
Среднее	63.25	50.52	12.72	---	---	---	---	6.40	6.64	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	383328.090	379019.600	386439.129	379991.910	3391.727	5719.000	2442.000
18.02.23 24:00	390081.110	385650.500	393246.129	386717.620	3475.933	6439.000	2442.000
Итого за период	6753.019	6630.900	6807.000	6725.710	84.206	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:39:57 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТВ-7 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 16

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20123889

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0F07

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	68.75	50.45	18.30	4.70	4.65	н/д	160.470	160.150	157.052	158.256	н/д	2.874	24	0
21.01.23	68.70	50.15	18.55	4.70	4.65	н/д	154.645	154.340	151.361	152.547	н/д	2.808	24	0
22.01.23	68.71	49.78	18.93	4.70	4.65	н/д	148.577	148.232	145.413	146.528	н/д	2.753	24	0
23.01.23	68.15	50.28	17.87	4.70	4.65	н/д	158.732	158.482	155.405	156.631	н/д	2.778	24	0
24.01.23	66.93	49.63	17.30	4.70	4.65	н/д	160.727	160.475	157.458	158.648	н/д	2.724	24	0
25.01.23	68.52	50.29	18.23	4.69	4.65	н/д	158.985	158.702	155.614	156.835	н/д	2.838	24	0
26.01.23	64.37	46.88	17.49	4.69	4.64	н/д	141.587	141.435	138.908	139.995	н/д	2.429	24	0
27.01.23	59.63	45.70	13.93	4.70	4.65	н/д	159.007	159.242	156.408	157.711	н/д	2.179	24	0
28.01.23	58.72	45.14	13.58	4.70	4.65	н/д	160.508	160.732	157.955	159.217	н/д	2.144	24	0
29.01.23	58.68	45.05	13.63	4.70	4.66	н/д	158.132	158.398	155.627	156.924	н/д	2.121	24	0
30.01.23	58.49	44.86	13.62	4.84	4.80	н/д	161.522	161.750	158.983	160.251	н/д	2.166	24	0
31.01.23	58.75	44.89	13.86	4.95	4.91	н/д	158.807	159.083	156.284	157.616	н/д	2.165	24	0
01.02.23	58.99	45.48	13.51	4.94	4.88	н/д	164.348	164.580	161.713	163.021	н/д	2.184	24	0
02.02.23	59.31	42.32	16.99	4.86	4.79	н/д	110.285	110.228	108.504	109.325	н/д	1.843	24	0
03.02.23	60.47	37.84	22.63	4.73	4.65	н/д	74.882	74.600	73.627	74.125	н/д	1.665	24	0
04.02.23	60.67	38.53	22.15	4.72	4.65	н/д	80.433	80.065	79.073	79.535	н/д	1.750	24	0
05.02.23	61.05	43.23	17.82	4.72	4.66	н/д	120.190	120.030	118.133	119.002	н/д	2.105	24	0
06.02.23	61.69	42.84	18.85	4.72	4.66	н/д	111.085	110.808	109.146	109.875	н/д	2.057	24	0
07.02.23	64.49	45.72	18.77	4.72	4.66	н/д	131.595	131.290	129.103	130.018	н/д	2.423	24	0
08.02.23	64.91	48.14	16.77	4.71	4.66	н/д	158.065	157.837	155.041	156.148	н/д	2.601	24	0
09.02.23	63.06	47.45	15.61	4.72	4.67	н/д	158.065	157.913	155.188	156.276	н/д	2.423	24	0
10.02.23	60.65	45.79	14.86	4.71	4.66	н/д	151.348	151.330	148.793	149.863	н/д	2.210	24	0
11.02.23	60.89	46.38	14.51	4.71	4.66	н/д	159.137	159.077	156.426	157.501	н/д	2.270	24	0
12.02.23	60.78	46.34	14.44	4.71	4.66	н/д	158.560	158.613	155.877	157.050	н/д	2.251	24	0
13.02.23	60.82	46.17	14.64	4.71	4.66	н/д	154.370	154.367	151.753	152.847	н/д	2.222	24	0
14.02.23	60.73	44.36	16.37	4.72	4.66	н/д	129.738	129.605	127.546	128.438	н/д	2.088	24	0
15.02.23	60.84	46.43	14.40	4.71	4.66	н/д	158.367	158.325	155.681	156.749	н/д	2.242	24	0

16.02.23	60.82	44.96	15.86	4.72	4.66	н/д	133.158	133.030	130.900	131.793	н/д	2.076	24	0
17.02.23	60.87	45.48	15.39	4.72	4.66	н/д	141.995	141.880	139.573	140.528	н/д	2.148	24	0
18.02.23	60.46	46.39	14.07	4.72	4.67	н/д	158.423	158.478	155.761	156.903	н/д	2.191	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	4335.743	4333.077	4258.306	4290.156	---	68.728	720	0
Среднее	62.43	46.28	16.14	4.73	4.68	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
19.01.23 24:00	73215.06 2	72941.28 0	0.000	72018.56 4	72249.91 6	0.000	1006.617	12979
18.02.23 24:00	77550.80 7	77274.35 8	0.000	76276.87 0	76540.07 3	0.000	1075.344	13699
Итого за период	4335.745	4333.078	0.000	4258.306	4290.157	0.000	68.727	720

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:34:20 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлет-024М ТС 1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 19

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024М

№ ПУ 901534

Тхв (°С): 0.0

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	69.91	51.78	18.13	193.1017	194.4649	-1.3632	0.52	0.52	197.4358	196.9389	0.4969	3.4273	24.00
21.01.23	70.01	51.96	18.05	193.0083	194.3833	-1.3750	0.52	0.52	197.3523	196.8727	0.4796	3.4104	24.00
22.01.23	70.15	52.17	17.98	193.0191	194.3813	-1.3622	0.52	0.52	197.3788	196.8901	0.4887	3.3965	24.00
23.01.23	69.34	51.85	17.49	193.0847	194.4551	-1.3703	0.52	0.52	197.3541	196.9357	0.4184	3.3033	24.00
24.01.23	68.25	51.18	17.07	193.4904	194.8473	-1.3568	0.52	0.52	197.6486	197.2723	0.3763	3.2307	24.00
25.01.23	69.76	51.82	17.94	192.9618	194.3062	-1.3444	0.52	0.52	197.2752	196.7817	0.4934	3.3884	24.00
26.01.23	67.83	51.09	16.74	193.0737	194.4312	-1.3576	0.52	0.52	197.1768	196.8439	0.3329	3.1573	24.00
27.01.23	61.30	47.45	13.85	193.7344	195.0742	-1.3399	0.52	0.52	197.1362	197.1676	-0.0315	2.6158	24.00
28.01.23	59.74	46.42	13.32	194.5092	195.8700	-1.3608	0.52	0.52	197.7620	197.8833	-0.1213	2.5231	24.00
29.01.23	59.74	46.42	13.32	194.5726	195.9309	-1.3583	0.52	0.52	197.8258	197.9441	-0.1183	2.5248	24.00
30.01.23	59.59	46.20	13.39	194.5481	195.9070	-1.3590	0.53	0.53	197.7851	197.9008	-0.1157	2.5380	24.00
31.01.23	59.71	46.27	13.44	194.4146	195.7791	-1.3644	0.54	0.54	197.6605	197.7762	-0.1158	2.5457	24.00
01.02.23	59.99	46.54	13.45	194.4663	195.8360	-1.3698	0.54	0.54	197.7417	197.8567	-0.1150	2.5479	24.00
02.02.23	60.44	46.75	13.69	194.3890	195.7469	-1.3580	0.54	0.54	197.7106	197.7851	-0.0745	2.5945	24.00
03.02.23	61.82	47.74	14.08	194.5083	195.8406	-1.3322	0.52	0.52	197.9770	197.9669	0.0100	2.6705	24.00
04.02.23	62.02	47.91	14.11	194.5295	195.8722	-1.3427	0.52	0.52	198.0205	198.0142	0.0063	2.6766	24.00
05.02.23	62.22	47.94	14.28	194.4778	195.8123	-1.3345	0.52	0.52	197.9883	197.9560	0.0323	2.7087	24.00
06.02.23	62.59	48.05	14.54	194.2917	195.6306	-1.3389	0.52	0.52	197.8397	197.7823	0.0573	2.7572	24.00
07.02.23	65.79	49.92	15.87	194.1832	195.5429	-1.3597	0.52	0.52	198.0751	197.8602	0.2150	3.0088	24.00
08.02.23	65.99	49.93	16.06	194.2050	195.5137	-1.3087	0.52	0.52	198.1200	197.8311	0.2889	3.0509	24.00
09.02.23	65.21	49.59	15.62	194.2045	195.5599	-1.3553	0.52	0.52	198.0354	197.8484	0.1869	2.9614	24.00
10.02.23	61.76	47.65	14.11	194.6422	195.9754	-1.3331	0.52	0.52	198.1071	198.0956	0.0115	2.6781	24.00
11.02.23	62.02	47.89	14.13	194.4654	195.8075	-1.3421	0.52	0.52	197.9546	197.9471	0.0075	2.6783	24.00
12.02.23	61.92	47.87	14.05	194.4570	195.7919	-1.3349	0.52	0.52	197.9357	197.9297	0.0060	2.6630	24.00
13.02.23	61.84	47.78	14.06	194.4823	195.8097	-1.3273	0.52	0.52	197.9532	197.9395	0.0136	2.6669	24.00
14.02.23	61.93	47.97	13.96	194.4377	195.7780	-1.3403	0.52	0.52	197.9173	197.9242	-0.0068	2.6459	24.00

15.02.23	61.99	47.97	14.02	194.5255	195.8746	-1.3491	0.52	0.52	198.0132	198.0222	-0.0090	2.6581	24.00
16.02.23	61.93	47.97	13.96	194.7055	196.0519	-1.3465	0.52	0.52	198.1894	198.2016	-0.0121	2.6477	24.00
17.02.23	62.02	48.18	13.84	194.9435	196.2905	-1.3470	0.52	0.52	198.4418	198.4611	-0.0193	2.6285	24.00
18.02.23	61.74	48.09	13.65	194.9868	196.3371	-1.3504	0.52	0.52	198.4557	198.5004	-0.0447	2.5909	24.00
Итого	---	---	---	5824.420	5864.902	-40.482	---	---	5934.267	5931.130	3.138	84.895	720.00
Среднее	63.62	48.68	14.94	---	---	---	0.5	0.5	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
19.01.23 24:00	- 239474.0 61	6830.348
18.02.23 24:00	- 239514.5 43	6915.244
Итого за период	-40.482	84.896

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:39:49 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 21

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00167000

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xE5DB

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.25	55.92	14.33	391.530	382.890	383.630	378.110	6.03	6.00	5.4810	24.0	0.000
21.01.23	70.19	55.91	14.28	391.510	382.870	383.620	378.100	6.03	6.00	5.4660	24.0	0.000
22.01.23	70.15	55.97	14.18	391.500	382.810	383.680	378.130	6.03	6.00	5.4250	24.0	0.000
23.01.23	69.62	55.77	13.85	391.600	383.100	383.860	378.390	6.03	6.00	5.2990	24.0	0.000
24.01.23	68.35	54.80	13.55	391.800	383.560	384.180	378.870	6.04	6.00	5.1920	24.0	0.000
25.01.23	70.01	55.81	14.20	391.090	382.480	383.260	377.740	6.03	6.00	5.4280	24.0	0.000
26.01.23	65.91	53.39	12.52	390.570	382.870	383.260	378.200	6.03	6.00	4.7860	24.0	0.000
27.01.23	60.72	49.99	10.73	391.050	384.400	384.440	380.000	6.06	6.00	4.1200	24.0	0.000
28.01.23	59.90	49.32	10.58	391.830	385.350	385.320	381.000	6.06	6.00	4.0710	24.0	0.000
29.01.23	59.86	49.27	10.59	391.880	385.400	385.440	381.100	6.06	6.00	4.0770	24.0	0.000
30.01.23	59.68	48.97	10.71	391.820	385.370	385.410	381.080	6.21	6.00	4.1170	24.0	0.000
31.01.23	59.95	49.16	10.79	391.810	385.330	385.330	381.010	6.30	6.00	4.1550	24.0	0.000
01.02.23	60.19	49.42	10.77	391.910	385.430	385.350	381.020	6.28	6.00	4.1490	24.0	0.000
02.02.23	61.05	49.97	11.08	392.130	385.430	385.470	381.000	6.19	6.00	4.2620	24.0	0.000
03.02.23	62.06	50.85	11.21	392.590	385.640	385.820	381.170	6.06	6.00	4.3180	24.0	0.000
04.02.23	62.18	51.01	11.17	392.580	385.620	385.860	381.160	6.06	6.00	4.3000	24.0	0.000
05.02.23	62.41	51.04	11.37	392.530	385.570	385.650	380.900	6.06	6.00	4.3750	24.0	0.000
06.02.23	63.81	51.86	11.95	392.430	385.140	385.320	380.490	6.06	6.00	4.5930	24.0	0.000
07.02.23	65.88	53.23	12.65	392.980	385.250	385.510	380.470	6.06	6.00	4.8680	24.0	0.000
08.02.23	66.33	53.46	12.87	393.110	385.250	385.560	380.450	6.06	6.00	4.9540	24.0	0.000
09.02.23	64.17	52.23	11.94	392.770	385.390	385.560	380.660	6.06	6.00	4.5910	24.0	0.000
10.02.23	61.92	50.83	11.09	393.030	386.100	386.170	381.500	6.06	6.00	4.2780	24.0	0.000
11.02.23	62.16	50.94	11.22	392.450	385.490	385.650	380.980	6.06	6.00	4.3170	24.0	0.000
12.02.23	62.03	50.86	11.17	392.440	385.560	385.620	380.960	6.06	6.00	4.3020	24.0	0.000
13.02.23	62.09	50.88	11.21	392.460	385.500	385.710	381.070	6.06	6.00	4.3170	24.0	0.000
14.02.23	62.05	50.98	11.07	392.490	385.540	385.720	381.000	6.06	6.00	4.2600	24.0	0.000
15.02.23	62.10	50.98	11.12	392.830	385.870	386.020	381.340	6.06	6.00	4.2830	24.0	0.000
16.02.23	62.12	51.07	11.05	393.280	386.320	386.530	381.740	6.07	6.00	4.2590	24.0	0.000

17.02.23	62.20	51.29	10.91	393.670	386.690	386.890	382.130	6.07	6.00	4.2150	24.0	0.000
18.02.23	61.68	50.86	10.82	393.450	386.630	386.760	382.100	6.07	6.00	4.1780	24.0	0.000
Итого	---	---	---	11767.1	11548.85	11556.6	11411.87	---	---	136.4360	720.0	0.0
Среднее	63.70	51.86	11.83	---	---	---	---	6.08	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	43256.139	42556.199	42614.640	42140.770	436.954	3561.000	0.000
18.02.23 24:00	55023.259	54105.050	54171.240	53552.639	573.390	4281.000	0.000
Итого за период	11767.119	11548.851	11556.599	11411.869	136.436	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:39:47 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТВ-7 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 29

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20123943

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x936A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.23	51.52	17.72	4.51	4.54	н/д	35.626	34.822	34.856	34.393	н/д	0.618	24	0
21.01.23	69.19	51.50	17.69	4.51	4.54	н/д	35.636	34.825	34.867	34.397	н/д	0.617	24	0
22.01.23	69.18	51.65	17.53	4.51	4.54	н/д	35.229	34.437	34.469	34.009	н/д	0.605	24	0
23.01.23	68.64	51.56	17.08	4.50	4.54	н/д	35.617	34.835	34.862	34.406	н/д	0.596	24	0
24.01.23	67.40	50.56	16.84	4.50	4.54	н/д	35.645	34.868	34.909	34.454	н/д	0.588	24	0
25.01.23	69.01	51.32	17.69	4.50	4.53	н/д	35.580	34.778	34.816	34.351	н/д	0.616	24	0
26.01.23	65.29	49.63	15.67	4.50	4.53	н/д	35.566	34.839	34.874	34.440	н/д	0.547	24	0
27.01.23	60.04	46.71	13.34	4.51	4.54	н/д	35.588	34.967	34.999	34.613	н/д	0.467	24	0
28.01.23	59.14	46.05	13.09	4.51	4.54	н/д	35.638	35.042	35.064	34.698	н/д	0.459	24	0
29.01.23	59.11	46.01	13.10	4.51	4.54	н/д	35.626	35.035	35.054	34.691	н/д	0.459	24	0
30.01.23	58.91	45.64	13.26	4.65	4.68	н/д	35.727	35.128	35.156	34.790	н/д	0.466	24	0
31.01.23	59.17	45.80	13.37	4.76	4.79	н/д	35.542	34.944	34.969	34.605	н/д	0.468	24	0
01.02.23	59.41	46.02	13.39	4.74	4.77	н/д	35.611	35.011	35.033	34.668	н/д	0.469	24	0
02.02.23	60.21	46.55	13.66	4.65	4.68	н/д	35.654	35.020	35.061	34.669	н/д	0.479	24	0
03.02.23	61.21	47.55	13.66	4.52	4.55	н/д	35.737	35.082	35.122	34.714	н/д	0.480	24	0
04.02.23	61.36	47.70	13.66	4.51	4.55	н/д	35.728	35.068	35.110	34.699	н/д	0.480	24	0
05.02.23	61.59	47.59	13.99	4.52	4.55	н/д	35.672	34.984	35.050	34.617	н/д	0.491	24	0
06.02.23	62.79	48.06	14.74	4.52	4.55	н/д	35.666	34.957	35.022	34.583	н/д	0.516	24	0
07.02.23	64.99	49.44	15.55	4.52	4.55	н/д	35.689	34.936	35.001	34.541	н/д	0.545	24	0
08.02.23	65.39	49.58	15.81	4.52	4.55	н/д	35.646	34.870	34.952	34.472	н/д	0.553	24	0
09.02.23	63.46	48.69	14.77	4.52	4.56	н/д	35.632	34.889	34.975	34.504	н/д	0.517	24	0
10.02.23	61.11	47.46	13.66	4.52	4.55	н/д	35.610	34.941	34.999	34.576	н/д	0.478	24	0
11.02.23	61.34	47.52	13.82	4.52	4.55	н/д	35.549	34.901	34.935	34.536	н/д	0.483	24	0
12.02.23	61.23	47.51	13.72	4.52	4.55	н/д	35.539	34.907	34.928	34.543	н/д	0.479	24	0
13.02.23	61.28	47.52	13.76	4.52	4.55	н/д	35.536	34.913	34.925	34.547	н/д	0.481	24	0
14.02.23	61.25	47.73	13.51	4.52	4.55	н/д	35.572	34.954	34.959	34.586	н/д	0.472	24	0
15.02.23	61.29	47.55	13.74	4.52	4.55	н/д	35.558	34.933	34.944	34.566	н/д	0.480	24	0

16.02.23	61.30	47.70	13.60	4.52	4.56	н/д	35.636	35.009	35.023	34.640	н/д	0.476	24	0
17.02.23	61.41	48.01	13.40	4.52	4.56	н/д	35.657	35.024	35.039	34.650	н/д	0.470	24	0
18.02.23	60.91	47.54	13.36	4.53	4.56	н/д	35.623	35.000	35.016	34.633	н/д	0.468	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	1068.335	1047.919	1048.989	1036.591	---	15.323	720	0
Среднее	62.85	48.25	14.60	4.54	4.57	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
19.01.23 24:00	21447.57 8	21223.56 4	0.000	21076.74 1	20944.21 2	0.000	231.142	18976
18.02.23 24:00	22515.91 3	22271.48 3	0.000	22125.73 1	21980.80 5	0.000	246.464	19696
Итого за период	1068.335	1047.919	0.000	1048.990	1036.593	0.000	15.322	720

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 16:45:24 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТВ-7 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 31

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20120695

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x2BC4

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	68.46	54.73	13.74	4.52	4.56	н/д	48.985	48.874	48.073	48.073	н/д	0.661	24	0
21.01.23	68.42	54.85	13.58	4.52	4.56	н/д	48.990	48.870	48.073	48.073	н/д	0.653	24	0
22.01.23	68.41	54.96	13.45	4.52	4.56	н/д	48.427	48.310	47.519	47.519	н/д	0.640	24	0
23.01.23	67.86	54.63	13.23	4.52	4.55	н/д	48.966	48.852	48.062	48.062	н/д	0.637	24	0
24.01.23	66.63	53.74	12.90	4.52	4.55	н/д	48.980	48.893	48.114	48.114	н/д	0.621	24	0
25.01.23	68.24	54.68	13.56	4.51	4.55	н/д	48.901	48.786	47.992	47.992	н/д	0.651	24	0
26.01.23	64.51	52.56	11.95	4.51	4.54	н/д	48.881	48.823	48.074	48.074	н/д	0.575	24	0
27.01.23	59.30	49.08	10.22	4.52	4.55	н/д	48.901	48.938	48.249	48.249	н/д	0.494	24	0
28.01.23	58.42	48.34	10.08	4.52	4.55	н/д	48.983	49.043	48.362	48.362	н/д	0.488	24	0
29.01.23	58.38	48.27	10.11	4.52	4.56	н/д	48.989	49.054	48.371	48.371	н/д	0.489	24	0
30.01.23	58.19	48.02	10.17	4.66	4.70	н/д	49.132	49.210	48.524	48.524	н/д	0.494	24	0
31.01.23	58.45	48.22	10.23	4.77	4.81	н/д	48.886	48.956	48.271	48.271	н/д	0.495	24	0
01.02.23	58.69	48.49	10.20	4.75	4.79	н/д	48.981	49.048	48.358	48.358	н/д	0.494	24	0
02.02.23	59.49	48.94	10.55	4.66	4.70	н/д	49.013	49.042	48.356	48.356	н/д	0.511	24	0
03.02.23	60.48	49.78	10.70	4.53	4.56	н/д	49.115	49.128	48.428	48.428	н/д	0.519	24	0
04.02.23	60.62	49.99	10.64	4.52	4.56	н/д	49.085	49.088	48.387	48.387	н/д	0.515	24	0
05.02.23	60.85	50.01	10.84	4.53	4.57	н/д	48.988	48.987	48.286	48.286	н/д	0.524	24	0
06.02.23	62.07	50.75	11.33	4.53	4.57	н/д	48.990	48.971	48.254	48.254	н/д	0.547	24	0
07.02.23	64.24	52.21	12.02	4.53	4.57	н/д	49.026	48.969	48.226	48.226	н/д	0.581	24	0
08.02.23	64.64	52.27	12.37	4.53	4.56	н/д	48.980	48.921	48.173	48.173	н/д	0.597	24	0
09.02.23	62.70	51.30	11.40	4.53	4.57	н/д	48.942	48.912	48.189	48.189	н/д	0.550	24	0
10.02.23	60.38	49.72	10.66	4.53	4.56	н/д	48.950	48.960	48.265	48.265	н/д	0.515	24	0
11.02.23	60.60	49.88	10.73	4.53	4.57	н/д	48.906	48.909	48.213	48.213	н/д	0.518	24	0
12.02.23	60.49	49.74	10.75	4.53	4.57	н/д	48.904	48.916	48.217	48.217	н/д	0.519	24	0
13.02.23	60.54	49.79	10.75	4.53	4.57	н/д	48.894	48.904	48.205	48.205	н/д	0.519	24	0
14.02.23	60.51	49.95	10.56	4.53	4.57	н/д	48.946	48.953	48.256	48.256	н/д	0.510	24	0
15.02.23	60.55	49.90	10.65	4.53	4.57	н/д	48.952	48.952	48.256	48.256	н/д	0.514	24	0

16.02.23	60.56	49.99	10.57	4.53	4.57	н/д	49.072	49.069	48.373	48.373	н/д	0.512	24	0
17.02.23	60.66	50.14	10.52	4.53	4.57	н/д	49.105	49.099	48.400	48.400	н/д	0.510	24	0
18.02.23	60.16	49.71	10.45	4.53	4.57	н/д	49.052	49.064	48.369	48.369	н/д	0.506	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	1468.922	1468.501	1446.895	1446.895	---	16.359	720	0
Среднее	62.11	50.81	11.29	4.55	4.59	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
19.01.23 24:00	19046.76 7	19003.62 8	0.000	18772.14 4	18747.50 5	0.000	224.386	19121
18.02.23 24:00	20515.68 9	20472.12 9	0.000	20219.03 6	20194.39 7	0.000	240.742	19841
Итого за период	1468.922	1468.501	0.000	1446.892	1446.892	0.000	16.356	720

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 16:45:21 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТВ-7 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 33

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20123767

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xD59F

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
20.01.23	68.70	51.19	17.51	4.50	4.54	н/д	33.522	33.398	н/д	32.899	32.899	н/д	0.576	24
21.01.23	68.66	51.14	17.52	4.50	4.54	н/д	33.524	33.400	н/д	32.902	32.902	н/д	0.577	24
22.01.23	68.66	51.32	17.34	4.50	4.54	н/д	33.143	33.024	н/д	32.529	32.529	н/д	0.565	24
23.01.23	68.11	51.18	16.92	4.50	4.54	н/д	33.516	33.405	н/д	32.905	32.905	н/д	0.557	24
24.01.23	66.88	50.34	16.54	4.49	4.54	н/д	33.533	33.431	н/д	32.944	32.944	н/д	0.545	24
25.01.23	68.48	51.09	17.39	4.49	4.53	н/д	33.467	33.343	н/д	32.849	32.849	н/д	0.572	24
26.01.23	64.83	49.42	15.41	4.48	4.53	н/д	33.464	33.386	н/д	32.914	32.914	н/д	0.507	24
27.01.23	59.57	46.41	13.16	4.49	4.54	н/д	33.512	33.481	н/д	33.056	33.056	н/д	0.435	24
28.01.23	58.66	45.80	12.86	4.49	4.54	н/д	33.588	33.558	н/д	33.143	33.143	н/д	0.426	24
29.01.23	58.63	45.76	12.87	4.50	4.54	н/д	33.588	33.555	н/д	33.144	33.144	н/д	0.426	24
30.01.23	58.43	45.47	12.96	4.64	4.68	н/д	33.710	33.680	н/д	33.268	33.268	н/д	0.431	24
31.01.23	58.69	45.57	13.12	4.75	4.79	н/д	33.484	33.449	н/д	33.039	33.039	н/д	0.433	24
01.02.23	58.92	45.84	13.08	4.73	4.77	н/д	33.544	33.508	н/д	33.096	33.096	н/д	0.433	24
02.02.23	59.71	46.21	13.50	4.64	4.69	н/д	33.559	33.510	н/д	33.093	33.093	н/д	0.447	24
03.02.23	60.71	47.09	13.62	4.50	4.55	н/д	33.617	33.572	н/д	33.136	33.136	н/д	0.451	24
04.02.23	60.86	47.22	13.65	4.50	4.54	н/д	33.601	33.558	н/д	33.120	33.120	н/д	0.452	24
05.02.23	61.08	47.11	13.97	4.51	4.55	н/д	33.529	33.483	н/д	33.046	33.046	н/д	0.462	24
06.02.23	62.26	47.65	14.61	4.51	4.55	н/д	33.517	33.459	н/д	33.015	33.015	н/д	0.482	24
07.02.23	64.48	49.06	15.42	4.51	4.55	н/д	33.524	33.451	н/д	32.983	32.983	н/д	0.509	24
08.02.23	64.87	49.15	15.72	4.51	4.55	н/д	33.487	33.411	н/д	32.940	32.940	н/д	0.518	24
09.02.23	62.99	48.34	14.64	4.51	4.55	н/д	33.467	33.419	н/д	32.958	32.958	н/д	0.483	24
10.02.23	60.62	47.07	13.55	4.50	4.55	н/д	33.485	33.459	н/д	33.017	33.017	н/д	0.447	24
11.02.23	60.84	47.24	13.60	4.51	4.55	н/д	33.457	33.424	н/д	32.983	32.983	н/д	0.449	24
12.02.23	60.73	47.18	13.55	4.51	4.55	н/д	33.464	33.429	н/д	32.992	32.992	н/д	0.447	24
13.02.23	60.78	47.13	13.64	4.51	4.55	н/д	33.473	33.434	н/д	32.997	32.997	н/д	0.450	24
14.02.23	60.74	47.26	13.48	4.51	4.55	н/д	33.510	33.477	н/д	33.036	33.036	н/д	0.446	24
15.02.23	60.79	47.22	13.57	4.51	4.55	н/д	33.493	33.458	н/д	33.019	33.019	н/д	0.448	24

16.02.23	60.80	47.30	13.50	4.51	4.55	н/д	33.561	33.530	н/д	33.087	33.087	н/д	0.447	24
17.02.23	60.92	47.49	13.43	4.51	4.55	н/д	33.579	33.550	н/д	33.103	33.103	н/д	0.445	24
18.02.23	60.42	47.07	13.35	4.51	4.55	н/д	33.550	33.525	н/д	33.084	33.084	н/д	0.442	24
Итого	---	---	---	---	---	---	1005.468	1003.767	---	990.297	990.297	---	14.308	720
Среднее	62.35	47.90	14.44	4.53	4.57	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	20339.19 6	20379.29 3	0.000	20064.07 0	20064.43 3	0.000	216.808	19126	11
18.02.23 24:00	21344.66 4	21383.06 0	0.000	21054.36 6	21054.73 0	0.000	231.117	19846	11
Итого за период	1005.468	1003.767	0.000	990.296	990.297	0.000	14.309	720	0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 16:45:18 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

0
0
0
0

ОТ ЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/01/23г.-18/02/23г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: Садовое кольцо 34 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
 M сет. воды = _____ т.сут Mгbc = _____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
 Тxb = 0.00 °C G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.04 м3/ч

Заводской номер 00179015 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮ ЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x4E41 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
20/01/23	69.71	56.15	13.56	241.28	236.04	238.96	235.47	0.00	0.57	6.90	6.70	3.199	0.032	24	0	*
21/01/23	69.41	56.00	13.41	241.27	236.03	238.92	235.45	0.00	0.58	6.90	6.70	3.163	0.032	24	0	*
22/01/23	69.58	56.17	13.41	241.29	236.01	238.96	235.49	0.00	0.52	6.90	6.70	3.165	0.029	24	0	*
23/01/23	69.77	56.40	13.37	241.56	236.28	239.22	235.68	0.00	0.60	6.90	6.70	3.160	0.034	24	0	*
24/01/23	69.49	56.19	13.30	241.96	236.68	239.66	236.16	0.00	0.52	6.90	6.70	3.148	0.029	24	0	*
25/01/23	69.24	55.94	13.30	241.53	236.34	239.28	235.82	0.00	0.52	6.90	6.70	3.142	0.029	24	0	*
26/01/23	65.23	53.46	11.77	239.92	235.30	237.85	234.67	0.00	0.63	6.90	6.70	2.768	0.034	24	0	*
27/01/23	60.95	49.53	11.42	211.26	207.73	209.84	207.38	0.00	0.35	6.90	6.70	2.368	0.017	24	0	*
28/01/23	59.89	47.84	12.05	192.49	189.37	191.41	189.37	0.00	0.00	6.90	6.70	2.280	0.000	24	0	*
29/01/23	59.70	47.69	12.01	192.52	189.40	191.43	189.40	0.00	0.00	6.90	6.70	2.273	0.000	24	0	*
30/01/23	59.60	47.50	12.10	192.62	189.50	191.51	189.53	0.00	-0.03	6.90	6.70	2.290	-0.001	24	0	*
31/01/23	59.84	47.69	12.15	193.76	190.58	192.60	190.59	0.00	-0.01	6.90	6.70	2.311	0.000	24	0	*
01/02/23	62.01	49.30	12.71	196.45	193.06	195.19	193.03	0.00	0.03	6.90	6.70	2.450	0.001	24	0	*
02/02/23	62.15	49.47	12.68	197.19	193.73	195.97	193.81	0.00	-0.08	6.90	6.70	2.453	-0.004	24	0	*
03/02/23	62.28	49.66	12.62	195.68	192.25	194.41	192.21	0.00	0.04	6.90	6.70	2.424	0.002	24	0	*
04/02/23	62.43	49.74	12.69	194.68	191.24	193.45	191.29	0.00	-0.05	6.90	6.70	2.421	-0.002	24	0	*
05/02/23	62.24	49.55	12.69	194.72	191.31	193.55	191.39	0.00	-0.08	6.90	6.70	2.424	-0.004	24	0	*
06/02/23	63.92	50.49	13.43	194.88	191.29	193.59	191.30	0.00	-0.01	6.90	6.70	2.565	-0.001	24	0	*
07/02/23	65.93	51.81	14.12	196.76	192.92	195.34	192.94	0.00	-0.02	6.90	6.70	2.722	-0.001	24	0	*
08/02/23	65.21	51.14	14.07	195.57	191.79	194.25	191.87	0.00	-0.08	6.90	6.70	2.694	-0.004	24	0	*
09/02/23	64.29	50.68	13.61	195.11	191.49	193.77	191.46	0.00	0.03	6.90	6.70	2.602	0.002	24	0	*
10/02/23	62.05	49.30	12.75	194.16	190.80	192.97	190.81	0.00	-0.01	6.90	6.70	2.429	0.000	24	0	*
11/02/23	62.17	49.44	12.73	193.92	190.56	192.70	190.54	0.00	0.02	6.90	6.70	2.422	0.001	24	0	*
12/02/23	61.84	49.30	12.54	193.71	190.35	192.55	190.39	0.00	-0.04	6.90	6.70	2.386	-0.002	24	0	*
13/02/23	61.90	49.35	12.55	193.97	190.61	192.77	190.61	0.00	0.00	6.90	6.70	2.390	0.000	24	0	*
14/02/23	62.05	49.59	12.46	194.18	190.82	192.95	190.79	0.00	0.03	6.90	6.70	2.375	0.001	24	0	*
15/02/23	61.85	49.39	12.46	195.15	191.79	193.99	191.83	0.00	-0.04	6.90	6.70	2.388	-0.002	24	0	*
16/02/23	61.99	49.58	12.41	196.28	192.88	195.07	192.90	0.00	-0.02	6.90	6.70	2.391	-0.001	24	0	*
17/02/23	61.87	49.66	12.21	196.26	192.82	195.09	192.83	0.00	-0.01	6.90	6.70	2.352	0.000	24	0	*
18/02/23	61.88	49.58	12.30	196.26	192.85	195.12	192.91	0.00	-0.06	6.90	6.70	2.366	-0.003	24	0	*
Итого:				6186.3	6071.82	6142.3	6067.92	0.00	3.90			77.521	0.218	720	0	
Средние:	63.68	50.91	12.76							6.90	6.70					

Период нормальной работы 720ч
 Период отсутств.счета тепл.Энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 19608ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ТВ-7 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 37

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20119355

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0B00

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.21	54.79	14.42	9.80	5.20	н/д	46.129	н/д	45.143	н/д	н/д	0.655	24	0
21.01.23	69.17	54.89	14.28	9.80	5.20	н/д	46.135	н/д	45.150	н/д	н/д	0.649	24	0
22.01.23	69.17	54.99	14.18	9.80	5.20	н/д	44.216	н/д	43.273	н/д	н/д	0.618	23	1
23.01.23	68.61	54.74	13.88	9.80	5.20	н/д	46.115	н/д	45.145	н/д	н/д	0.631	24	0
24.01.23	67.37	53.76	13.61	9.80	5.20	н/д	46.127	н/д	45.187	н/д	н/д	0.619	24	0
25.01.23	68.96	54.68	14.28	9.80	5.20	н/д	42.216	н/д	41.319	н/д	н/д	0.594	22	2
26.01.23	65.21	52.63	12.58	9.80	5.20	н/д	46.010	н/д	45.126	н/д	н/д	0.572	24	0
27.01.23	60.00	49.31	10.69	9.80	5.20	н/д	46.027	н/д	45.275	н/д	н/д	0.488	24	0
28.01.23	59.12	48.63	10.49	9.80	5.20	н/д	46.104	н/д	45.372	н/д	н/д	0.480	24	0
29.01.23	59.08	48.52	10.56	9.80	5.20	н/д	46.103	н/д	45.370	н/д	н/д	0.483	24	0
30.01.23	58.88	48.19	10.69	9.80	5.20	н/д	46.222	н/д	45.489	н/д	н/д	0.490	24	0
31.01.23	59.14	48.30	10.84	9.80	5.20	н/д	45.992	н/д	45.261	н/д	н/д	0.495	24	0
01.02.23	59.38	48.65	10.73	9.80	5.20	н/д	46.076	н/д	45.336	н/д	н/д	0.491	24	0
02.02.23	60.18	49.12	11.06	9.80	5.20	н/д	46.117	н/д	45.359	н/д	н/д	0.506	24	0
03.02.23	61.18	50.07	11.12	9.80	5.20	н/д	46.210	н/д	45.425	н/д	н/д	0.509	24	0
04.02.23	61.32	50.20	11.13	9.80	5.20	н/д	46.196	н/д	45.409	н/д	н/д	0.509	24	0
05.02.23	61.55	50.24	11.31	9.80	5.20	н/д	46.110	н/д	45.318	н/д	н/д	0.517	24	0
06.02.23	62.80	50.94	11.85	9.80	5.20	н/д	46.132	н/д	45.311	н/д	н/д	0.541	24	0
07.02.23	64.95	52.39	12.56	9.80	5.20	н/д	46.192	н/д	45.314	н/д	н/д	0.573	24	0
08.02.23	65.36	52.46	12.91	9.80	5.20	н/д	46.156	н/д	45.269	н/д	н/д	0.588	24	0
09.02.23	63.40	51.45	11.95	9.80	5.20	н/д	46.123	н/д	45.285	н/д	н/д	0.545	24	0
10.02.23	61.09	50.03	11.06	9.80	5.20	н/д	46.124	н/д	45.344	н/д	н/д	0.506	24	0
11.02.23	61.31	50.16	11.15	9.80	5.20	н/д	46.071	н/д	45.287	н/д	н/д	0.509	24	0
12.02.23	61.19	50.11	11.08	9.80	5.20	н/д	46.071	н/д	45.290	н/д	н/д	0.506	24	0
13.02.23	61.24	50.11	11.13	9.80	5.20	н/д	46.087	н/д	45.303	н/д	н/д	0.508	24	0
14.02.23	61.21	50.23	10.98	9.80	5.20	н/д	46.139	н/д	45.353	н/д	н/д	0.502	24	0
15.02.23	61.25	50.18	11.07	9.80	5.20	н/д	46.118	н/д	45.332	н/д	н/д	0.506	24	0

16.02.23	61.26	50.30	10.96	9.80	5.20	н/д	46.215	н/д	45.429	н/д	н/д	0.502	24	0
17.02.23	61.37	50.60	10.77	9.80	5.20	н/д	46.229	н/д	45.441	н/д	н/д	0.493	24	0
18.02.23	60.86	50.15	10.71	9.80	5.20	н/д	46.187	н/д	45.412	н/д	н/д	0.490	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	1377.949	---	1353.327	---	---	16.075	717	3
Среднее	62.80	51.01	11.79	9.80	5.20	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
19.01.23 24:00	10835.84 6	0.000	0.000	10663.48 9	0.000	0.000	113.411	6533
18.02.23 24:00	12213.79 5	0.000	0.000	12016.81 8	0.000	0.000	129.486	7250
Итого за период	1377.949	0.000	0.000	1353.329	0.000	0.000	16.075	717

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:34:22 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 38

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179107

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x37B8

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.02	52.24	17.78	133.010	130.100	131.740	130.060	8.51	8.34	2.3100	24.0	0.000
21.01.23	70.44	52.50	17.94	132.750	129.840	131.480	129.800	8.49	8.32	2.3290	24.0	0.000
22.01.23	70.43	52.66	17.77	132.650	129.730	131.380	129.700	8.51	8.34	2.3030	24.0	0.000
23.01.23	70.04	52.35	17.69	131.270	128.390	130.030	128.350	8.51	8.35	2.2710	24.0	0.000
24.01.23	69.47	51.53	17.94	127.970	125.200	126.800	125.230	8.52	8.36	2.2460	24.0	0.000
25.01.23	70.19	51.77	18.42	127.400	124.590	126.170	124.590	8.48	8.32	2.2930	24.0	0.000
26.01.23	71.26	53.73	17.53	139.350	136.220	138.070	136.190	8.52	8.35	2.3870	24.0	0.000
27.01.23	71.72	55.48	16.24	151.090	147.660	149.720	147.560	8.63	8.43	2.4020	24.0	0.000
28.01.23	71.46	55.54	15.92	151.330	147.910	149.980	147.820	8.65	8.45	2.3540	24.0	0.000
29.01.23	71.40	55.59	15.81	150.530	147.080	149.200	147.080	8.66	8.46	2.3230	24.0	0.000
30.01.23	70.87	55.08	15.79	149.650	146.270	148.430	146.350	8.67	8.47	2.3080	24.0	0.000
31.01.23	70.85	55.18	15.67	151.140	147.780	149.830	147.670	8.70	8.50	2.3150	24.0	0.000
01.02.23	71.11	55.68	15.43	152.410	149.010	151.110	148.940	8.71	8.50	2.2990	24.0	0.000
02.02.23	71.26	55.63	15.63	149.860	146.470	148.570	146.410	8.68	8.49	2.2870	24.0	0.000
03.02.23	71.41	56.04	15.37	150.920	147.520	149.810	147.650	8.69	8.49	2.2660	24.0	0.000
04.02.23	70.26	55.39	14.87	151.420	148.060	150.190	148.030	8.73	8.52	2.1990	24.0	0.000
05.02.23	70.86	55.76	15.10	151.230	147.820	150.060	147.900	8.72	8.52	2.2310	24.0	0.000
06.02.23	71.26	55.88	15.38	152.610	149.150	151.280	149.120	8.69	8.49	2.2920	24.0	0.000
07.02.23	72.01	56.33	15.68	153.610	150.070	152.320	150.120	8.68	8.48	2.3520	24.0	0.000
08.02.23	72.00	56.06	15.94	152.040	148.560	150.600	148.410	8.67	8.47	2.3700	24.0	0.000
09.02.23	72.07	56.59	15.48	156.790	153.170	155.350	153.080	8.72	8.51	2.3690	24.0	0.000
10.02.23	71.53	56.58	14.95	159.000	155.370	157.580	155.270	8.75	8.53	2.3220	24.0	0.000
11.02.23	71.72	56.75	14.97	158.610	154.960	157.340	155.020	8.75	8.54	2.3220	24.0	0.000
12.02.23	71.82	56.93	14.89	158.400	154.760	157.010	154.660	8.75	8.53	2.3050	24.0	0.000
13.02.23	71.85	56.92	14.93	158.450	154.820	157.180	154.850	8.75	8.53	2.3120	24.0	0.000
14.02.23	72.20	57.45	14.75	160.270	156.580	158.860	156.460	8.77	8.55	2.3100	24.0	0.000
15.02.23	72.31	57.80	14.51	159.230	155.550	157.960	155.540	8.76	8.54	2.2580	24.0	0.000
16.02.23	72.58	57.99	14.59	160.460	156.700	159.260	156.820	8.75	8.52	2.2890	24.0	0.000

17.02.23	72.49	58.46	14.03	160.300	156.540	159.200	156.720	8.78	8.54	2.1970	24.0	0.000
18.02.23	72.60	58.47	14.13	160.840	157.090	159.680	157.190	8.77	8.54	2.2210	24.0	0.000
Итого	---	---	---	4484.5	4382.97	4446.1	4382.59	---	---	69.0420	720.0	0.0
Среднее	71.31	55.47	15.83	---	---	---	---	8.67	8.47	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	79725.020	77924.510	100718.299	99290.149	1172.869	21998.000	1008.000
18.02.23 24:00	84209.609	82307.480	105164.490	103672.740	1241.911	22718.000	1008.000
Итого за период	4484.588	4382.970	4446.191	4382.591	69.042	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:35:43 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 40

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00175273

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x669A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	71.05	51.81	19.24	127.190	124.310	123.330	121.800	8.38	6.00	2.3950	24.0	0.000
21.01.23	71.48	52.06	19.42	126.700	123.820	122.790	121.250	8.36	6.00	2.4100	24.0	0.000
22.01.23	71.47	52.20	19.27	126.790	123.910	122.860	121.300	8.38	6.00	2.3940	24.0	0.000
23.01.23	71.08	51.88	19.20	125.320	122.510	121.510	120.020	8.38	6.00	2.3600	24.0	0.000
24.01.23	70.52	51.06	19.46	122.220	119.520	118.470	117.030	8.39	6.00	2.3320	24.0	0.000
25.01.23	71.24	51.28	19.96	121.830	119.090	118.050	116.610	8.35	6.00	2.3800	24.0	0.000
26.01.23	72.34	53.22	19.12	132.630	129.540	128.660	126.970	8.39	6.00	2.4840	24.0	0.000
27.01.23	72.81	55.04	17.77	143.670	140.310	139.540	137.620	8.50	6.00	2.5000	24.0	0.000
28.01.23	72.55	55.11	17.44	144.390	141.000	140.300	138.340	8.51	6.00	2.4660	24.0	0.000
29.01.23	72.49	55.24	17.25	143.770	140.400	139.770	137.800	8.52	6.00	2.4260	24.0	0.000
30.01.23	71.95	54.74	17.21	142.840	139.550	138.900	136.980	8.53	6.00	2.4080	24.0	0.000
31.01.23	71.94	54.87	17.07	144.100	140.740	140.110	138.190	8.56	6.00	2.4080	24.0	0.000
01.02.23	72.21	55.33	16.88	145.320	141.940	141.330	139.350	8.57	6.00	2.4020	24.0	0.000
02.02.23	72.37	55.31	17.06	143.030	139.670	138.970	137.030	8.55	6.00	2.3900	24.0	0.000
03.02.23	72.52	55.84	16.68	144.100	140.720	140.130	138.120	8.56	6.00	2.3550	24.0	0.000
04.02.23	71.34	55.29	16.05	144.380	141.130	140.450	138.470	8.59	6.00	2.2710	24.0	0.000
05.02.23	71.94	55.63	16.31	144.520	141.200	140.580	138.590	8.58	6.00	2.3090	24.0	0.000
06.02.23	72.34	55.87	16.47	145.860	142.480	141.930	139.870	8.55	6.00	2.3550	24.0	0.000
07.02.23	73.07	56.31	16.76	146.930	143.470	142.930	140.800	8.55	6.00	2.4130	24.0	0.000
08.02.23	73.07	55.98	17.09	145.400	141.970	141.360	139.320	8.54	6.00	2.4340	24.0	0.000
09.02.23	73.14	56.51	16.63	149.850	146.280	145.740	143.580	8.58	6.00	2.4370	24.0	0.000
10.02.23	72.61	56.58	16.03	152.140	148.600	147.980	145.820	8.61	6.00	2.3910	24.0	0.000
11.02.23	72.79	56.84	15.95	151.960	148.400	147.960	145.750	8.61	6.00	2.3740	24.0	0.000
12.02.23	72.90	56.94	15.96	151.990	148.380	147.900	145.700	8.60	6.00	2.3750	24.0	0.000
13.02.23	72.92	56.86	16.06	152.300	148.700	148.180	145.990	8.61	6.00	2.3940	24.0	0.000
14.02.23	73.28	57.37	15.91	153.910	150.260	149.770	147.520	8.63	6.00	2.3990	24.0	0.000
15.02.23	73.40	57.53	15.87	154.840	151.180	150.690	148.360	8.61	6.00	2.4040	24.0	0.000
16.02.23	73.67	57.94	15.73	155.390	151.680	151.310	148.910	8.60	6.00	2.3920	24.0	0.000

17.02.23	73.59	58.25	15.34	156.840	153.050	152.680	150.290	8.63	6.00	2.3570	24.0	0.000
18.02.23	73.70	58.38	15.32	156.800	153.060	152.630	150.230	8.62	6.00	2.3520	24.0	0.000
Итого	---	---	---	4297.0	4196.87	4176.8	4117.61	---	---	71.7670	720.0	0.0
Среднее	72.39	55.24	17.15	---	---	---	---	8.53	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	13856.779	13531.620	13457.380	13272.109	247.525	5966.000	0.000
18.02.23 24:00	18009.690	17587.750	17494.080	17251.530	316.884	6662.000	0.000
Итого за период	4152.910	4056.129	4036.700	3979.420	69.359	696.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:40:55 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
ул. Садовое кольцо д.42 1 ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N BA780
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	3.15	70.56	183.52	53.38	179.27	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	3.17	70.99	182.30	53.60	178.06	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	3.16	70.98	182.70	53.67	178.36	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	3.11	70.59	180.37	53.30	176.12	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	3.07	70.07	174.73	52.51	170.90	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	3.14	70.80	173.79	52.72	170.56	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	3.28	71.81	190.37	54.49	186.14	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	3.32	72.24	207.21	56.18	202.04	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	3.29	71.97	208.02	56.15	203.29	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	3.24	71.90	206.97	56.23	202.56	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	3.22	71.37	206.29	55.73	201.33	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	3.21	71.36	207.96	55.89	202.97	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	3.21	71.61	209.83	56.29	205.04	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	3.20	71.78	206.51	56.29	201.64	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	3.18	71.92	208.16	56.63	203.25	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	3.10	70.74	209.82	55.94	204.74	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	3.14	71.34	209.19	56.32	204.39	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	2.71	70.57	158.76	53.69	152.52	23:15	23:15
08-02-2023 00:00:00	2.96	72.42	155.00	53.29	150.85	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	3.05	72.41	154.42	52.67	150.65	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	3.09	72.47	159.53	53.10	155.03	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	3.03	71.92	162.35	53.23	157.30	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	3.02	72.11	161.78	53.40	157.06	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	3.01	72.21	161.22	53.52	156.94	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	3.02	72.24	161.34	53.52	157.14	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	3.02	72.59	163.02	54.05	158.67	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	3.04	72.70	163.69	54.10	159.30	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	3.05	72.97	164.43	54.39	160.12	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	3.05	72.88	165.99	54.50	161.61	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	3.09	72.99	166.70	54.45	161.61	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	93.34	71.75	5445.95	54.44	5309.47	719:15	719:15

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...

от 20-02-2023

За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 ул. Садовое кольцо д.42 2 ввод
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA779
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	3.53	70.62	214.75	54.15	210.04	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	3.57	71.05	213.27	54.30	208.53	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	3.55	71.06	213.80	54.42	209.06	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	3.50	70.67	211.02	54.08	206.27	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	3.44	70.13	204.23	53.27	199.35	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	3.52	70.87	203.09	53.52	198.44	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	3.65	71.84	220.02	55.19	215.31	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	3.69	72.30	239.13	56.87	234.05	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	3.65	72.02	240.45	56.82	235.46	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	3.61	71.96	240.04	56.90	235.13	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	3.57	71.42	238.51	56.45	233.25	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	3.57	71.40	240.28	56.55	235.21	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	3.40	70.60	224.80	55.94	217.96	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	3.55	71.81	251.79	57.72	249.26	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	3.61	71.98	258.83	58.01	253.89	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	3.49	70.78	260.89	57.37	254.81	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	3.57	71.41	260.32	57.70	254.09	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	3.45	71.74	222.40	56.01	217.57	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	3.46	72.48	197.74	54.95	192.85	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	3.50	72.49	195.68	54.60	190.93	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	3.51	72.53	201.20	55.04	196.57	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	3.45	71.98	204.37	55.09	200.03	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	3.45	72.17	204.14	55.23	199.99	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	3.46	72.28	204.08	55.31	200.06	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	3.46	72.29	204.02	55.30	200.12	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	3.46	72.65	206.07	55.85	201.31	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	3.47	72.76	206.57	55.93	201.81	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	3.49	73.02	208.05	56.25	202.57	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	3.46	72.93	209.39	56.42	203.49	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	3.50	73.05	209.92	56.36	204.15	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	105.59	71.81	6608.86	55.72	6461.57	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СПОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
Садовое кольцо 58
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ149
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	3.22	71.96	200.21	55.86	201.33	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	3.25	72.40	198.73	56.05	200.17	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	3.22	72.37	199.34	56.19	200.57	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	3.32	72.01	244.48	57.71	246.20	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	3.52	71.55	338.79	61.16	341.93	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	3.57	72.29	336.48	61.69	339.70	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	3.46	73.30	285.20	60.78	288.08	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	3.31	73.63	231.63	59.33	234.20	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	3.24	73.36	226.00	59.00	228.60	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	3.22	73.27	225.23	58.96	227.82	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	3.19	72.74	224.31	58.52	226.60	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	3.19	72.73	225.64	58.56	228.21	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	3.20	72.99	227.23	58.92	229.79	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	3.19	73.17	225.03	59.01	227.56	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	3.17	73.28	227.19	59.31	229.72	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	3.08	72.10	228.77	58.61	231.37	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	3.15	72.69	228.54	58.91	231.16	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	3.20	73.14	226.93	59.04	229.56	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	3.28	73.87	227.34	59.43	229.96	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	3.29	73.85	225.38	59.24	227.95	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	3.28	73.90	231.99	59.77	234.66	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	3.22	73.34	235.11	59.62	237.82	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	3.22	73.53	234.76	59.79	237.52	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	3.22	73.63	234.65	59.90	237.24	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	3.24	73.68	235.28	59.91	237.63	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	3.24	74.02	237.38	60.38	239.93	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	3.25	74.14	237.96	60.47	240.58	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	3.27	74.42	239.34	60.76	242.10	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	3.23	74.31	240.98	60.90	243.91	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	3.25	74.41	239.83	60.88	242.81	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	97.69	73.20	7119.73	59.29	7194.69	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СПОКПУ

Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС 2
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 59

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00179099

Система: 2

БД=1, ТВ2, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x523A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.81	55.28	14.53	246.040	240.690	246.730	243.220	-2.530	6.90	6.70	3.4940	н/д	24	0
21.01.23	70.24	55.58	14.66	246.110	240.640	246.830	243.230	-2.590	6.90	6.70	3.5270	н/д	24	0
22.01.23	70.25	55.72	14.53	246.400	240.920	246.920	243.320	-2.400	6.90	6.70	3.4990	н/д	24	0
23.01.23	69.87	55.53	14.34	245.860	240.460	246.560	243.020	-2.560	6.90	6.70	3.4440	н/д	24	0
24.01.23	69.33	55.01	14.32	245.720	240.440	246.550	243.130	-2.690	6.90	6.70	3.4410	н/д	24	0
25.01.23	70.11	56.07	14.04	258.330	252.640	259.260	255.470	-2.830	7.11	6.70	3.5470	н/д	24	0
26.01.23	71.13	57.60	13.53	271.130	265.010	272.340	268.180	-3.170	7.13	6.70	3.5860	н/д	24	0
27.01.23	71.58	59.18	12.40	296.830	290.070	298.250	293.440	-3.370	6.90	6.70	3.5990	н/д	24	0
28.01.23	71.34	59.61	11.73	313.560	306.460	314.540	309.390	-2.930	6.90	6.70	3.5920	н/д	24	0
29.01.23	71.28	59.78	11.50	316.880	309.690	317.810	312.620	-2.930	6.90	6.70	3.5630	н/д	24	0
30.01.23	70.73	59.39	11.34	318.370	311.240	318.700	313.540	-2.300	6.90	6.70	3.5280	н/д	24	0
31.01.23	70.71	59.56	11.15	319.040	311.880	320.300	315.040	-3.160	6.90	6.70	3.4780	н/д	24	0
01.02.23	70.99	59.80	11.19	320.240	313.050	321.470	316.210	-3.160	6.90	6.70	3.5040	н/д	24	0
02.02.23	71.14	59.85	11.29	318.600	311.470	319.480	314.220	-2.750	11.50	6.70	3.5490	н/д	24	0
03.02.23	71.31	60.14	11.17	320.490	313.290	321.510	316.170	-2.880	13.21	6.70	3.5400	н/д	24	0
04.02.23	70.13	59.31	10.82	320.870	313.840	321.820	316.610	-2.770	10.38	6.70	3.4150	н/д	24	0
05.02.23	70.73	59.58	11.15	319.200	312.100	319.700	314.490	-2.390	6.90	6.70	3.4790	н/д	24	0
06.02.23	71.10	59.79	11.31	319.090	311.890	319.780	314.570	-2.680	6.90	6.70	3.5250	н/д	24	0
07.02.23	71.78	59.09	12.69	281.860	275.370	283.440	278.920	-3.550	6.90	6.70	3.4950	н/д	24	0
08.02.23	71.68	56.31	15.37	224.670	219.550	225.830	222.470	-2.920	6.90	6.70	3.3730	н/д	24	0
09.02.23	71.74	56.72	15.02	229.290	224.040	230.290	226.870	-2.830	6.90	6.70	3.3660	н/д	24	0
10.02.23	71.18	56.65	14.53	232.320	227.060	233.180	229.790	-2.730	9.08	6.70	3.3100	н/д	24	0
11.02.23	71.37	56.90	14.47	232.040	226.760	232.750	229.310	-2.550	6.95	6.70	3.2780	н/д	24	0
12.02.23	71.49	57.09	14.40	231.380	226.090	232.570	229.080	-2.990	5.60	6.70	3.2480	н/д	24	0
13.02.23	71.50	57.11	14.39	230.720	225.440	231.870	228.370	-2.930	6.90	6.70	3.2450	н/д	24	0
14.02.23	71.88	57.61	14.27	233.900	228.480	234.640	231.040	-2.560	6.90	6.70	3.2600	н/д	24	0
15.02.23	71.98	57.55	14.43	234.400	228.980	235.540	231.940	-2.960	6.90	6.70	3.3030	н/д	24	0

16.02.23	72.25	57.90	14.35	234.800	229.300	236.140	232.540	-3.240	6.90	6.70	3.2900	н/д	24	0
17.02.23	72.17	57.97	14.20	236.890	231.410	238.360	234.680	-3.270	6.90	6.70	3.2850	н/д	24	0
18.02.23	72.27	57.93	14.34	236.280	230.790	237.470	233.800	-3.010	6.90	6.70	3.3110	н/д	24	0
Итого	---	---	---	8081.310	7899.050	8110.630	7984.680	-85.630	---	---	103.074	---	720.000	0.000
Среднее	71.10	57.85	13.25	---	---	---	---	---	7.43	6.70	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	V3, (м3)	Mг, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	98941.50 0	96706.12 0	99032.91 0	97393.56 0	н/д	-687.440	1063.098 0	13593.00 0	0.0
18.02.23 24:00	107022.8 10	104605.1 70	107143.5 40	105378.2 40	н/д	-773.070	1166.172 0	14313.00 0	0.0
Итого за период	8081.310	7899.050	8110.630	7984.680	н/д	-85.630	103.0740	720.000	0.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:41:06 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 59

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179099

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x523A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.87	54.76	15.11	253.080	247.570	250.560	246.960	10.72	2.00	3.7820	24.0	0.000
21.01.23	70.30	55.09	15.21	253.250	247.730	250.060	246.460	10.79	1.96	3.8100	24.0	0.000
22.01.23	70.31	55.21	15.10	252.860	247.310	249.860	246.260	10.24	2.18	3.7710	24.0	0.000
23.01.23	69.93	55.01	14.92	252.200	246.700	249.620	246.050	7.36	2.16	3.7070	24.0	0.000
24.01.23	69.38	54.51	14.87	251.870	246.430	249.050	245.550	9.62	2.79	3.6990	24.0	0.000
25.01.23	70.16	55.56	14.60	265.240	259.410	262.700	258.860	7.07	3.21	3.8050	24.0	0.000
26.01.23	71.19	57.06	14.13	279.440	273.140	276.080	271.860	6.94	1.08	3.8880	24.0	0.000
27.01.23	71.63	58.69	12.94	306.080	299.080	302.710	297.800	6.90	1.21	3.9050	24.0	0.000
28.01.23	71.39	59.21	12.18	323.450	316.120	319.880	314.630	6.90	1.38	3.8820	24.0	0.000
29.01.23	71.34	59.38	11.96	326.300	318.870	322.580	317.280	6.90	1.30	3.8480	24.0	0.000
30.01.23	70.79	58.96	11.83	327.050	319.730	323.670	318.400	6.90	1.22	3.8180	24.0	0.000
31.01.23	70.77	59.08	11.69	328.760	321.420	325.370	320.090	6.90	1.14	3.7950	24.0	0.000
01.02.23	71.05	59.37	11.68	330.060	322.630	326.350	321.020	6.90	3.00	3.7920	24.0	0.000
02.02.23	71.20	59.45	11.75	328.180	320.740	324.760	319.470	6.90	5.31	3.7800	24.0	0.000
03.02.23	71.37	59.82	11.55	329.860	322.340	326.310	320.940	6.90	4.80	3.7380	24.0	0.000
04.02.23	70.19	59.07	11.12	331.250	323.950	327.660	322.380	6.90	5.27	3.6100	24.0	0.000
05.02.23	70.79	59.44	11.35	329.060	321.730	325.580	320.310	6.90	6.70	3.6530	24.0	0.000
06.02.23	71.16	59.56	11.60	328.500	321.090	324.950	319.660	6.90	6.70	3.7230	24.0	0.000
07.02.23	71.84	58.84	13.00	291.420	284.730	288.080	283.530	6.90	6.70	3.7020	24.0	0.000
08.02.23	71.74	56.01	15.73	232.720	227.380	229.820	226.460	6.90	6.70	3.5750	24.0	0.000
09.02.23	71.80	56.30	15.50	237.210	231.730	234.560	231.140	6.90	6.70	3.5910	24.0	0.000
10.02.23	71.24	56.22	15.02	240.210	234.740	237.190	233.770	6.90	6.70	3.5230	24.0	0.000
11.02.23	71.43	56.35	15.08	239.660	234.170	236.870	233.420	6.90	6.70	3.5290	24.0	0.000
12.02.23	71.54	56.39	15.15	240.050	234.580	237.050	233.580	6.90	6.70	3.5560	24.0	0.000
13.02.23	71.56	56.42	15.14	239.300	233.790	236.470	233.020	6.90	6.70	3.5390	24.0	0.000
14.02.23	71.94	57.00	14.94	242.150	236.590	239.220	235.630	6.90	6.70	3.5360	24.0	0.000
15.02.23	72.04	57.08	14.96	242.770	237.170	239.700	236.100	6.90	6.70	3.5440	24.0	0.000
16.02.23	72.31	57.37	14.94	243.660	237.940	240.690	237.090	6.90	6.70	3.5540	24.0	0.000

17.02.23	72.23	57.64	14.59	245.780	240.070	242.820	239.080	6.90	6.70	3.5030	24.0	0.000
18.02.23	72.33	57.69	14.64	244.670	239.020	241.700	237.990	6.90	6.70	3.4980	24.0	0.000
Итого	---	---	---	8336.0	8147.90	8241.9	8114.79	---	---	110.6560	720.0	0.0
Среднее	71.16	57.41	13.74	---	---	---	---	7.38	4.46	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	69933.980	68327.090	69399.749	68375.760	1048.515	13593.000	0.000
18.02.23 24:00	78270.070	76474.989	77641.670	76490.550	1159.171	14313.000	0.000
Итого за период	8336.090	8147.899	8241.921	8114.790	110.656	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:41:05 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 60

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00177107

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xF933

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	71.83	49.97	21.86	148.050	144.670	147.260	145.580	7.82	7.84	3.1580	24.0	0.000
21.01.23	72.26	50.10	22.16	147.400	144.000	146.550	144.870	7.80	7.82	3.1880	24.0	0.000
22.01.23	72.26	50.32	21.94	147.830	144.410	146.980	145.300	7.82	7.84	3.1640	24.0	0.000
23.01.23	71.87	50.12	21.75	146.470	143.120	145.640	143.960	7.83	7.85	3.1100	24.0	0.000
24.01.23	71.33	49.43	21.90	143.390	140.130	142.600	140.920	7.84	7.87	3.0640	24.0	0.000
25.01.23	72.08	49.73	22.35	142.760	139.430	141.890	140.210	7.81	7.83	3.1130	24.0	0.000
26.01.23	73.10	51.58	21.52	153.260	149.640	152.400	150.490	7.81	7.83	3.2160	24.0	0.000
27.01.23	73.52	53.35	20.17	164.800	160.890	164.010	161.850	7.88	7.90	3.2420	24.0	0.000
28.01.23	73.24	53.41	19.83	165.360	161.440	164.640	162.480	7.90	7.92	3.2000	24.0	0.000
29.01.23	73.18	53.52	19.66	164.910	160.970	164.190	162.030	7.91	7.92	3.1640	24.0	0.000
30.01.23	72.63	53.05	19.58	163.940	160.100	163.240	161.080	7.92	7.93	3.1340	24.0	0.000
31.01.23	72.61	53.20	19.41	165.020	161.180	164.370	162.210	7.95	7.96	3.1270	24.0	0.000
01.02.23	72.87	53.50	19.37	166.010	162.120	165.300	163.140	7.96	7.97	3.1350	24.0	0.000
02.02.23	73.03	53.47	19.56	164.830	160.950	164.140	161.980	7.94	7.95	3.1440	24.0	0.000
03.02.23	73.18	53.83	19.35	165.900	161.980	165.180	163.000	7.94	7.95	3.1320	24.0	0.000
04.02.23	71.97	53.28	18.69	166.380	162.540	165.740	163.580	7.97	7.98	3.0360	24.0	0.000
05.02.23	72.60	53.56	19.04	166.310	162.390	165.630	163.470	7.96	7.98	3.0860	24.0	0.000
06.02.23	72.98	53.53	19.45	164.320	160.450	163.620	161.460	7.94	7.95	3.1180	24.0	0.000
07.02.23	73.74	53.72	20.02	164.460	160.500	163.650	161.490	7.94	7.95	3.2100	24.0	0.000
08.02.23	73.75	53.48	20.27	163.090	159.170	162.280	160.120	7.93	7.95	3.2230	24.0	0.000
09.02.23	73.79	53.91	19.88	167.590	163.540	166.810	164.580	7.96	7.97	3.2500	24.0	0.000
10.02.23	73.23	54.09	19.14	170.000	165.920	169.250	166.940	7.98	7.99	3.1720	24.0	0.000
11.02.23	73.42	54.31	19.11	169.710	165.630	169.040	166.710	7.98	7.99	3.1630	24.0	0.000
12.02.23	73.53	54.51	19.02	169.660	165.600	168.920	166.570	7.98	7.99	3.1500	24.0	0.000
13.02.23	73.55	54.51	19.04	169.750	165.680	169.040	166.660	7.98	7.99	3.1520	24.0	0.000
14.02.23	73.91	54.99	18.92	171.340	167.240	170.630	168.230	8.00	8.01	3.1630	24.0	0.000
15.02.23	74.02	55.00	19.02	171.780	167.660	171.030	168.630	7.98	7.99	3.1870	24.0	0.000
16.02.23	74.29	55.32	18.97	172.790	168.540	172.010	169.610	7.97	7.97	3.1950	24.0	0.000

17.02.23	74.19	55.53	18.66	173.930	169.710	173.210	170.790	7.99	8.00	3.1660	24.0	0.000
18.02.23	74.31	55.47	18.84	173.910	169.710	173.160	170.700	7.98	7.99	3.1950	24.0	0.000
Итого	---	---	---	4884.9	4769.31	4862.4	4798.64	---	---	94.7570	720.0	0.0
Среднее	73.07	53.12	19.94	---	---	---	---	7.92	7.94	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	48291.909	47134.850	47994.120	47349.600	932.319	11266.000	0.000
18.02.23 24:00	53176.860	51904.159	52856.530	52148.240	1027.076	11986.000	0.000
Итого за период	4884.951	4769.309	4862.409	4798.639	94.757	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:40:59 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
Садовое кольцо 60а
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ412
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Qo1	Qm1	Gm1	T2	Qo2	Qm2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	150	150	1000000	150	150	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0,75	0	0	0	0,75	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время												
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	4.75	0.20	69.74	13.31	13.02	312.52	54.52	13.15	12.97	311.28	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	4.78	0.20	70.15	13.25	12.96	310.97	54.77	13.09	12.91	309.73	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	4.74	0.20	70.11	13.27	12.98	311.54	54.87	13.12	12.93	310.39	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	4.66	0.19	69.73	13.12	12.84	308.15	54.58	12.97	12.79	307.02	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	4.62	0.19	69.26	12.82	12.55	301.20	53.90	12.67	12.50	299.93	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	4.71	0.20	69.97	12.76	12.48	299.57	54.22	12.60	12.43	298.24	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	4.89	0.20	71.02	13.90	13.59	326.07	55.96	13.73	13.53	324.78	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	4.88	0.20	71.32	14.94	14.60	350.50	57.40	14.78	14.55	349.26	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	4.82	0.20	71.09	14.99	14.66	351.78	57.39	14.83	14.61	350.54	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	4.75	0.20	70.98	14.94	14.60	350.50	57.41	14.76	14.54	348.95	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	4.71	0.20	70.47	14.86	14.54	348.88	56.98	14.70	14.48	347.57	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	4.72	0.20	70.49	14.97	14.64	351.30	57.04	14.78	14.56	349.38	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	4.74	0.20	70.73	15.07	14.73	353.60	57.31	14.88	14.66	351.80	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	4.72	0.20	70.92	14.94	14.61	350.58	57.45	14.75	14.53	348.64	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	4.68	0.20	70.98	15.05	14.72	353.19	57.72	14.92	14.70	352.71	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	4.50	0.19	69.88	15.05	14.73	353.44	57.12	14.89	14.66	351.95	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	4.62	0.19	70.41	15.03	14.70	352.73	57.31	14.82	14.60	350.30	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	4.68	0.20	70.89	14.88	14.54	349.08	57.47	14.64	14.42	346.01	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	4.79	0.20	71.59	14.90	14.56	349.37	57.87	14.67	14.44	346.64	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	4.82	0.20	71.55	14.76	14.43	346.25	57.61	14.54	14.32	343.73	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	4.82	0.20	71.61	15.23	14.88	357.22	58.11	15.00	14.77	354.49	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	4.71	0.20	71.08	15.41	15.07	361.64	58.03	15.23	15.00	359.89	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	4.70	0.20	71.26	15.39	15.04	361.04	58.24	15.23	14.99	359.81	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	4.69	0.20	71.35	15.36	15.02	360.44	58.32	15.19	14.96	358.95	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	4.71	0.20	71.41	15.40	15.05	361.29	58.37	15.23	14.99	359.79	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	4.71	0.20	71.74	15.55	15.20	364.80	58.82	15.37	15.13	363.09	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	4.74	0.20	71.85	15.60	15.25	365.96	58.88	15.42	15.18	364.29	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	4.76	0.20	72.11	15.72	15.35	368.51	59.20	15.52	15.27	366.54	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	4.72	0.20	72.01	15.81	15.45	370.81	59.27	15.65	15.40	369.54	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	4.75	0.20	72.10	15.79	15.43	370.28	59.27	15.61	15.36	368.59	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	час:мин	час:мин
720:00	141.88	0.20	70.93	14.74	14.41	10373.20	57.18	14.56	14.34	10323.81	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СПОКПУ

Морозов И.Е.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 61

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182274

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0хААЕ0

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.78	56.46	13.32	236.410	231.260	236.440	232.910	6.41	5.24	3.0840	24.0	0.000
21.01.23	70.22	56.72	13.50	236.460	231.190	236.400	232.800	6.62	5.14	3.1260	24.0	0.000
22.01.23	70.22	56.82	13.40	236.520	231.280	236.480	232.880	6.62	5.14	3.1030	24.0	0.000
23.01.23	69.83	56.66	13.17	235.940	230.750	235.980	232.440	6.44	5.27	3.0450	24.0	0.000
24.01.23	69.29	56.21	13.08	235.640	230.590	235.790	232.350	6.69	5.28	3.0220	24.0	0.000
25.01.23	70.08	57.21	12.87	248.160	242.670	248.190	244.410	6.48	5.16	3.1250	24.0	0.000
26.01.23	71.13	58.56	12.57	261.020	255.110	260.840	256.690	6.61	5.18	3.2130	24.0	0.000
27.01.23	71.41	57.61	13.80	223.180	218.110	222.530	219.130	6.41	5.13	3.0150	24.0	0.000
28.01.23	70.88	55.87	15.01	198.860	194.400	198.070	195.190	6.78	5.14	2.9240	24.0	0.000
29.01.23	70.83	56.03	14.80	200.590	196.120	199.850	196.970	6.32	5.16	2.9050	24.0	0.000
30.01.23	70.29	55.67	14.62	200.870	196.430	200.250	197.370	6.51	5.28	2.8750	24.0	0.000
31.01.23	70.29	55.65	14.64	202.050	197.560	201.490	198.610	6.35	5.24	2.8950	24.0	0.000
01.02.23	70.56	55.92	14.64	202.760	198.240	202.160	199.280	6.22	5.14	2.9050	24.0	0.000
02.02.23	70.71	56.01	14.70	201.560	197.020	200.920	198.040	6.25	5.16	2.8990	24.0	0.000
03.02.23	70.88	56.36	14.52	202.740	198.140	202.100	199.150	6.27	5.12	2.8820	24.0	0.000
04.02.23	69.72	55.68	14.04	203.110	198.690	202.820	199.940	6.20	5.05	2.7920	24.0	0.000
05.02.23	70.28	55.88	14.40	201.970	197.510	201.550	198.670	6.10	4.97	2.8460	24.0	0.000
06.02.23	70.67	56.07	14.60	201.760	197.260	201.240	198.310	6.16	5.03	2.8820	24.0	0.000
07.02.23	71.39	56.65	14.74	206.370	201.710	205.730	202.730	6.34	5.04	2.9780	24.0	0.000
08.02.23	71.37	56.69	14.68	210.720	205.910	209.940	206.820	6.40	5.08	3.0270	24.0	0.000
09.02.23	71.48	57.07	14.41	214.790	209.890	214.150	210.900	6.23	4.98	3.0270	24.0	0.000
10.02.23	70.93	56.94	13.99	216.970	212.130	216.560	213.260	6.26	5.04	2.9710	24.0	0.000
11.02.23	71.12	57.16	13.96	216.810	211.930	216.390	213.030	6.20	5.11	2.9620	24.0	0.000
12.02.23	71.23	57.17	14.06	216.760	211.860	216.340	213.040	6.08	5.04	2.9810	24.0	0.000
13.02.23	71.25	57.13	14.12	216.240	211.380	215.840	212.520	6.15	5.04	2.9910	24.0	0.000
14.02.23	71.64	57.68	13.96	218.980	213.960	218.570	215.210	6.21	4.89	2.9920	24.0	0.000
15.02.23	71.72	57.69	14.03	219.270	214.230	218.860	215.500	6.19	4.86	3.0150	24.0	0.000
16.02.23	72.00	58.08	13.92	220.140	215.090	219.730	216.370	6.21	4.87	3.0010	24.0	0.000

17.02.23	71.92	58.20	13.72	222.080	216.950	221.730	218.260	5.99	4.91	2.9800	24.0	0.000
18.02.23	72.00	58.14	13.86	221.170	216.050	220.780	217.330	6.10	4.90	2.9970	24.0	0.000
Итого	---	---	---	6529.9	6383.42	6517.7	6420.11	---	---	89.4600	720.0	0.0
Среднее	70.83	56.79	14.03	---	---	---	---	6.33	5.09	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	187396.850	183371.830	185547.090	182343.659	2106.327	26329.000	1270.000
18.02.23 24:00	193926.749	189755.249	192064.810	188763.770	2195.787	27049.000	1270.000
Итого за период	6529.899	6383.419	6517.720	6420.110	89.460	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:40:52 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 61

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182110

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x0991

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.87	53.84	16.03	262.670	256.910	267.480	263.880	8.74	8.70	4.1160	24.0	0.000
21.01.23	70.30	54.15	16.15	262.790	257.030	267.250	263.650	8.73	8.68	4.1500	24.0	0.000
22.01.23	70.31	54.28	16.03	262.880	257.090	267.360	263.760	8.74	8.69	4.1180	24.0	0.000
23.01.23	69.93	54.19	15.74	262.610	256.910	267.300	263.700	8.75	8.70	4.0430	24.0	0.000
24.01.23	69.38	53.66	15.72	262.350	256.690	267.400	263.820	8.76	8.72	4.0330	24.0	0.000
25.01.23	70.16	54.70	15.46	276.510	270.460	281.490	277.610	8.62	8.56	4.1760	24.0	0.000
26.01.23	71.20	56.28	14.92	290.090	283.570	294.730	290.440	8.60	8.52	4.2280	24.0	0.000
27.01.23	71.70	55.34	16.36	248.810	243.120	252.110	248.550	8.82	8.58	3.9780	24.0	0.000
28.01.23	71.33	52.22	19.11	202.080	197.520	204.570	201.930	8.93	8.55	3.7730	24.0	0.000
29.01.23	71.27	52.37	18.90	203.770	199.120	206.410	203.770	8.94	8.55	3.7600	24.0	0.000
30.01.23	70.72	52.05	18.67	204.100	199.540	207.140	204.500	8.95	8.56	3.7240	24.0	0.000
31.01.23	70.71	52.26	18.45	205.160	200.600	208.240	205.600	8.98	8.58	3.6970	24.0	0.000
01.02.23	70.98	52.56	18.42	205.760	201.170	208.760	206.120	8.99	8.59	3.7070	24.0	0.000
02.02.23	71.14	52.51	18.63	204.520	199.950	207.410	204.770	8.97	8.58	3.7230	24.0	0.000
03.02.23	71.30	52.93	18.37	205.450	200.810	208.400	205.760	8.98	8.58	3.6890	24.0	0.000
04.02.23	70.12	52.28	17.84	205.590	201.040	209.190	206.550	9.01	8.61	3.5860	24.0	0.000
05.02.23	70.72	52.34	18.38	204.680	200.150	207.960	205.320	9.00	8.60	3.6770	24.0	0.000
06.02.23	71.09	52.47	18.62	204.500	199.900	207.610	204.970	8.95	8.56	3.7230	24.0	0.000
07.02.23	71.80	53.03	18.77	209.080	204.270	212.030	209.290	8.93	8.52	3.8350	24.0	0.000
08.02.23	71.77	53.02	18.75	213.270	208.400	216.460	213.580	8.93	8.49	3.9070	24.0	0.000
09.02.23	71.84	53.52	18.32	216.960	211.960	220.230	217.340	8.98	8.52	3.8820	24.0	0.000
10.02.23	71.28	53.57	17.71	218.940	213.960	222.410	219.530	9.01	8.54	3.7880	24.0	0.000
11.02.23	71.47	53.84	17.63	218.690	213.750	222.190	219.300	9.01	8.54	3.7670	24.0	0.000
12.02.23	71.58	54.01	17.57	218.650	213.680	222.170	219.190	9.01	8.54	3.7520	24.0	0.000
13.02.23	71.61	53.97	17.64	218.180	213.180	221.680	218.760	9.01	8.55	3.7600	24.0	0.000
14.02.23	71.98	54.51	17.47	220.710	215.680	224.130	221.040	9.04	8.56	3.7650	24.0	0.000
15.02.23	72.08	54.40	17.68	221.280	216.220	224.660	221.540	9.02	8.54	3.8210	24.0	0.000
16.02.23	72.35	54.68	17.67	222.110	216.950	225.440	222.320	9.01	8.53	3.8340	24.0	0.000

17.02.23	72.27	54.98	17.29	223.700	218.500	227.220	224.110	9.04	8.55	3.7800	24.0	0.000
18.02.23	72.37	54.91	17.46	222.910	217.760	226.340	223.220	9.03	8.54	3.7990	24.0	0.000
Итого	---	---	---	6798.7	6645.89	6905.7	6813.92	---	---	115.5910	720.0	0.0
Среднее	71.15	53.62	17.52	---	---	---	---	8.92	8.58	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	97786.000	95571.470	96236.740	94716.400	1219.966	11726.000	0.000
18.02.23 24:00	104584.800	102217.359	103142.510	101530.320	1335.557	12446.000	0.000
Итого за период	6798.800	6645.888	6905.769	6813.920	115.591	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:41:02 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 79

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169042

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x7500

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.36	50.23	20.13	325.650	318.450	315.470	311.700	5.60	5.40	6.4040	24.0	0.000
21.01.23	70.78	50.08	20.70	316.170	309.120	306.090	302.490	5.60	5.40	6.3910	24.0	0.000
22.01.23	70.77	50.17	20.60	316.470	309.400	306.310	302.710	5.60	5.40	6.3710	24.0	0.000
23.01.23	70.39	50.02	20.37	315.170	308.140	305.120	301.520	5.60	5.40	6.2740	24.0	0.000
24.01.23	69.87	49.55	20.32	313.100	306.230	303.150	299.650	5.60	5.40	6.2170	24.0	0.000
25.01.23	70.59	49.80	20.79	311.440	304.470	301.410	297.950	5.60	5.40	6.3250	24.0	0.000
26.01.23	65.14	48.81	16.33	363.510	356.480	353.300	349.310	5.60	5.40	5.8130	24.0	0.000
27.01.23	63.38	48.95	14.43	399.960	392.620	389.490	385.160	5.60	5.40	5.6620	24.0	0.000
28.01.23	63.37	48.97	14.40	400.150	392.850	389.600	385.210	5.60	5.40	5.6490	24.0	0.000
29.01.23	63.29	49.00	14.29	399.760	392.440	389.260	384.870	5.60	5.40	5.6000	24.0	0.000
30.01.23	62.72	48.50	14.22	399.070	391.880	388.520	384.200	5.60	5.40	5.5650	24.0	0.000
31.01.23	62.81	48.60	14.21	400.710	393.480	390.210	385.890	5.60	5.40	5.5860	24.0	0.000
01.02.23	63.13	48.88	14.25	402.210	394.860	391.580	387.210	5.60	5.40	5.6220	24.0	0.000
02.02.23	63.15	48.92	14.23	400.870	393.590	390.200	385.830	5.60	5.40	5.5950	24.0	0.000
03.02.23	63.41	49.28	14.13	402.110	394.750	391.450	387.010	5.60	5.40	5.5750	24.0	0.000
04.02.23	62.49	48.73	13.76	401.970	394.770	391.550	387.230	5.60	5.40	5.4280	24.0	0.000
05.02.23	62.92	49.00	13.92	401.810	394.550	391.350	386.930	5.60	5.40	5.4860	24.0	0.000
06.02.23	64.67	49.62	15.05	388.660	381.260	378.100	373.750	5.60	5.40	5.7310	24.0	0.000
07.02.23	66.20	50.39	15.81	384.400	376.750	373.690	369.240	5.60	5.40	5.9500	24.0	0.000
08.02.23	66.08	50.18	15.90	382.260	374.680	371.470	367.080	5.60	5.40	5.9510	24.0	0.000
09.02.23	63.87	49.33	14.54	392.940	385.660	382.450	378.060	5.60	5.40	5.6030	24.0	0.000
10.02.23	61.70	47.97	13.73	393.720	386.860	383.430	379.300	5.60	5.40	5.3050	24.0	0.000
11.02.23	61.82	48.02	13.80	393.090	386.260	382.740	378.600	5.60	5.40	5.3290	24.0	0.000
12.02.23	61.91	48.08	13.83	393.190	386.270	382.820	378.650	5.60	5.40	5.3340	24.0	0.000
13.02.23	61.92	48.08	13.84	393.630	386.700	383.190	379.060	5.60	5.40	5.3460	24.0	0.000
14.02.23	62.46	48.62	13.84	396.370	389.260	385.940	381.630	5.60	5.40	5.3780	24.0	0.000
15.02.23	62.56	48.63	13.93	397.100	389.990	386.510	382.190	5.60	5.40	5.4250	24.0	0.000
16.02.23	62.89	48.90	13.99	398.110	390.900	387.490	383.170	5.60	5.40	5.4630	24.0	0.000

17.02.23	63.03	49.11	13.92	400.560	393.280	389.900	385.470	5.60	5.40	5.4690	24.0	0.000
18.02.23	63.10	49.16	13.94	400.240	392.950	389.570	385.150	5.60	5.40	5.4760	24.0	0.000
Итого	---	---	---	11384.4	11168.90	11071.3	10946.22	---	---	171.3230	720.0	0.0
Среднее	64.69	49.11	15.57	---	---	---	---	5.60	5.40	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	108163.140	106283.950	106033.800	104945.880	1540.582	11674.000	0.000
18.02.23 24:00	119547.540	117452.849	117105.160	115892.100	1711.905	12394.000	0.000
Итого за период	11384.399	11168.899	11071.360	10946.220	171.323	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:38:53 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...

от 19-02-2023

За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

АО "Жилуправление"
 ул. Садовое кольцо д.2а
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA707
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	3.66	71.46	402.08	62.36	401.07	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	3.64	71.41	402.02	62.35	401.01	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	3.61	71.39	402.06	62.40	401.21	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	3.55	70.83	402.28	62.01	401.43	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	3.46	69.54	402.53	60.94	401.48	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	3.60	71.22	401.29	62.24	400.41	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	3.21	67.26	401.72	59.26	400.53	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	2.76	61.82	372.51	54.39	370.81	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	2.69	60.91	344.78	53.10	342.95	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	2.68	60.88	344.69	53.09	342.90	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	2.70	60.68	344.70	52.83	342.78	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	2.73	60.96	344.72	53.02	342.86	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	2.73	61.20	344.53	53.26	342.70	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	2.79	62.04	344.45	53.93	342.62	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	2.84	63.08	344.25	54.81	342.55	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	2.84	63.22	344.18	54.97	342.55	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	2.86	63.46	344.07	55.13	342.46	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	2.98	64.76	343.92	56.08	342.35	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	3.16	66.99	343.62	57.79	342.11	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	3.21	67.43	343.68	58.09	342.21	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	2.99	65.37	343.80	56.67	342.35	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	2.79	62.96	344.29	54.84	342.69	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	2.84	63.21	344.23	54.96	342.69	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	2.82	63.09	344.11	54.87	342.73	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	2.82	63.14	344.15	54.92	342.75	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	2.79	63.10	344.06	54.97	342.56	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	2.80	63.14	344.10	55.00	342.40	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	2.78	63.15	344.41	55.06	342.55	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	2.76	63.26	344.76	55.24	342.96	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	2.74	62.73	344.81	54.77	343.09	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	89.84	64.79	10760.79	56.44	10715.75	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СПОКПУ

Морозов И.Е.

**Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Салавата батыра, 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024

№ ПУ 800762

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	68.910	54.650	14.260	183.485	183.482	0.003	0.590	0.549	187.326	186.230	1.097	2.616	24.000
21.01.23	68.550	54.420	14.130	183.379	183.376	0.003	0.590	0.549	187.172	186.109	1.063	2.590	24.000
22.01.23	68.530	54.500	14.030	183.487	183.487	0	0.590	0.549	187.283	186.226	1.056	2.574	24.000
23.01.23	68.770	54.810	13.960	183.660	183.655	0.005	0.590	0.549	187.500	186.410	1.090	2.564	24.000
24.01.23	68.610	54.680	13.930	184.167	184.167	0	0.590	0.549	188.007	186.911	1.095	2.565	24.000
25.01.23	68.250	54.350	13.900	184.171	184.168	0.003	0.590	0.549	188.001	186.854	1.147	2.559	24.000
26.01.23	66.950	53.760	13.190	184.313	184.313	0	0.590	0.549	188.017	186.943	1.074	2.430	24.000
27.01.23	60.520	49.370	11.150	182.558	182.555	0.003	0.590	0.549	185.611	184.739	0.873	2.034	24.000
28.01.23	59.070	48.300	10.770	182.912	182.912	0	0.590	0.549	185.789	185.053	0.735	1.968	24.000
29.01.23	58.880	48.150	10.730	182.843	182.842	0.000	0.590	0.549	185.702	184.968	0.735	1.959	24.000
30.01.23	58.700	47.870	10.830	182.858	182.858	0.000	0.590	0.549	185.716	184.945	0.770	1.979	24.000
31.01.23	58.450	47.720	10.730	182.223	182.222	0.001	0.590	0.549	185.049	184.289	0.759	1.953	24.000
01.02.23	60.590	49.290	11.300	184.102	184.077	0.025	0.590	0.549	187.152	186.308	0.843	2.081	24.000
02.02.23	61.130	49.810	11.320	185.391	185.391	0.000	0.590	0.549	188.508	187.689	0.819	2.097	24.000
03.02.23	61.270	49.910	11.360	184.404	184.404	0.000	0.590	0.549	187.504	186.713	0.791	2.093	24.000
04.02.23	61.340	49.910	11.430	182.620	182.620	0	0.590	0.549	185.705	184.900	0.804	2.085	24.000
05.02.23	61.390	49.930	11.460	182.465	182.464	0.000	0.590	0.549	185.555	184.740	0.815	2.090	24.000
06.02.23	61.640	49.990	11.650	182.256	182.256	0.000	0.590	0.549	185.379	184.522	0.856	2.121	24.000
07.02.23	64.590	52.020	12.570	183.846	183.845	0.001	0.590	0.549	187.302	186.299	1.003	2.310	24.000
08.02.23	64.780	52.050	12.730	182.963	182.962	0.001	0.590	0.549	186.414	185.416	0.997	2.327	24.000
09.02.23	64.980	52.370	12.610	183.496	183.484	0.011	0.590	0.549	187.035	185.917	1.117	2.314	24.000
10.02.23	61.640	50.140	11.500	182.505	182.442	0.063	0.590	0.549	185.736	184.620	1.116	2.101	24.000
11.02.23	61.480	49.910	11.570	179.681	179.623	0.058	0.590	0.549	182.846	181.748	1.099	2.080	24.000
12.02.23	61.390	49.840	11.550	179.746	179.686	0.060	0.590	0.549	182.903	181.807	1.095	2.076	24.000
13.02.23	61.310	49.770	11.540	179.797	179.740	0.057	0.590	0.549	182.947	181.855	1.092	2.076	24.000
14.02.23	61.490	50.000	11.490	179.806	179.745	0.061	0.590	0.549	182.975	181.880	1.094	2.067	24.000

15.02.23	61.390	49.920	11.470	179.942	179.896	0.046	0.590	0.549	183.102	182.028	1.075	2.064	24.000
16.02.23	61.220	49.890	11.330	181.531	181.503	0.028	0.590	0.549	184.701	183.652	1.049	2.056	24.000
17.02.23	61.420	50.190	11.230	181.435	181.409	0.026	0.590	0.549	184.622	183.582	1.041	2.037	24.000
18.02.23	61.360	50.160	11.200	181.577	181.547	0.030	0.590	0.549	184.763	183.718	1.044	2.033	24.000
Итого	---	---	---	5477.618	5477.133	0.485	---	---	5576.321	5547.074	29.247	65.899	720.000
Среднее	62.953	50.923	12.031	---	---	---	0.590	0.549	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:41:30 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2023 по 18.02.2023



Потребитель: АО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. С. Батыра, д. 9

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 4299129 Тхв = 5,0 °С
(модификации У, УД) (v37) Версия ПО: 37.

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал) Qп=Q1-Q2	Время раб.(ч)
	T1	T2			
20.01.2023	68,0	54,1	37,332	0,508	24,00
21.01.2023	67,7	53,9	37,364	0,504	24,00
22.01.2023	67,8	54,1	37,361	0,503	24,00
23.01.2023	68,0	54,3	37,368	0,501	24,00
24.01.2023	67,7	54,1	37,417	0,499	24,00
25.01.2023	67,4	53,8	37,403	0,499	24,00
26.01.2023	63,6	51,5	37,309	0,444	24,00
27.01.2023	59,3	48,5	36,947	0,394	24,00
28.01.2023	58,4	47,8	36,907	0,383	24,00
29.01.2023	58,2	47,7	36,909	0,381	24,00
30.01.2023	58,1	47,5	36,912	0,383	24,00
31.01.2023	58,3	47,7	37,123	0,388	24,00
01.02.2023	60,4	49,3	37,593	0,409	24,00
02.02.2023	60,5	49,5	37,703	0,410	24,00
03.02.2023	60,7	49,7	37,398	0,405	24,00
04.02.2023	60,8	49,8	37,216	0,402	24,00
05.02.2023	60,6	49,6	37,222	0,403	24,00
06.02.2023	62,2	50,5	37,188	0,425	24,00
07.02.2023	64,3	52,1	37,521	0,451	24,00
08.02.2023	63,9	51,7	37,261	0,448	24,00
09.02.2023	63,1	51,2	37,232	0,433	24,00
10.02.2023	60,9	49,8	37,476	0,408	24,00
11.02.2023	61,0	50,2	38,191	0,406	24,00
12.02.2023	60,7	50,0	38,201	0,402	24,00
13.02.2023	60,7	49,9	37,794	0,402	24,00
14.02.2023	60,8	49,9	37,130	0,399	24,00
15.02.2023	60,7	49,7	37,319	0,403	24,00
16.02.2023	60,8	49,8	37,572	0,407	24,00
17.02.2023	60,7	49,9	38,006	0,403	24,00
18.02.2023	60,7	50,1	38,758	0,404	24,00
Итого	62,2	50,6	1123,135	12,808	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.01.2023 00:00	10760,713	107,495	7416,00
19.02.2023 00:00	11883,848	120,302	8136,00
	1123,135	12,808	720,00

Всего потреблено Qп = **12,808** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179188

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x5F0D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.49	53.48	16.01	144.690	141.580	144.160	142.240	7.69	6.00	2.2690	24.0	0.000
21.01.23	69.21	53.40	15.81	144.890	141.770	144.360	142.440	7.69	6.00	2.2480	24.0	0.000
22.01.23	69.38	53.61	15.77	144.840	141.720	144.310	142.390	7.69	6.00	2.2410	24.0	0.000
23.01.23	69.57	53.80	15.77	144.600	141.480	144.090	142.170	7.69	6.00	2.2330	24.0	0.000
24.01.23	69.30	53.58	15.72	145.030	141.910	144.490	142.570	7.69	6.00	2.2330	24.0	0.000
25.01.23	69.04	53.35	15.69	144.660	141.540	144.140	142.220	7.69	6.00	2.2230	24.0	0.000
26.01.23	64.92	51.01	13.91	143.810	141.080	143.440	141.660	7.67	6.00	1.9650	24.0	0.000
27.01.23	60.59	48.18	12.41	142.250	139.850	142.010	140.480	7.64	6.00	1.7400	24.0	0.000
28.01.23	59.64	47.49	12.15	142.040	139.640	141.830	140.390	7.67	6.00	1.7000	24.0	0.000
29.01.23	59.47	47.35	12.12	142.000	139.610	141.800	140.360	7.68	6.00	1.6940	24.0	0.000
30.01.23	59.36	47.10	12.26	141.880	139.560	141.670	140.230	7.67	6.00	1.7140	24.0	0.000
31.01.23	59.62	47.25	12.37	142.380	140.110	142.150	140.690	7.69	6.00	1.7320	24.0	0.000
01.02.23	61.79	48.84	12.95	144.260	141.810	143.980	142.300	7.73	6.00	1.8360	24.0	0.000
02.02.23	61.92	49.02	12.90	144.800	142.210	144.500	142.820	7.74	6.00	1.8410	24.0	0.000
03.02.23	62.05	49.21	12.84	143.930	141.420	143.640	141.960	7.71	6.00	1.8140	24.0	0.000
04.02.23	62.21	49.30	12.91	143.070	140.530	142.770	141.090	7.70	6.00	1.8150	24.0	0.000
05.02.23	62.02	49.09	12.93	142.990	140.550	142.710	141.030	7.70	6.00	1.8150	24.0	0.000
06.02.23	63.76	50.19	13.57	143.800	141.180	143.450	141.740	7.69	6.00	1.9170	24.0	0.000
07.02.23	65.71	51.55	14.16	144.460	141.580	144.260	142.510	7.70	6.00	2.0080	24.0	0.000
08.02.23	65.03	50.85	14.18	143.390	140.590	143.270	141.590	7.69	6.00	1.9970	24.0	0.000
09.02.23	64.03	50.39	13.64	143.220	140.570	143.170	141.490	7.67	6.00	1.9210	24.0	0.000
10.02.23	61.81	48.92	12.89	141.390	138.990	141.380	139.710	7.68	6.00	1.7950	24.0	0.000
11.02.23	61.94	49.00	12.94	141.030	138.630	140.970	139.290	7.68	6.00	1.7960	24.0	0.000
12.02.23	61.61	48.74	12.87	140.210	137.810	140.120	138.530	7.68	6.00	1.7750	24.0	0.000
13.02.23	61.67	48.91	12.76	142.240	139.790	142.170	140.570	7.68	6.00	1.7890	24.0	0.000
14.02.23	61.81	49.07	12.74	140.390	137.990	140.320	138.640	7.67	6.00	1.7600	24.0	0.000
15.02.23	61.62	48.86	12.76	140.780	138.380	140.720	139.040	7.69	6.00	1.7670	24.0	0.000
16.02.23	61.76	49.05	12.71	141.610	139.210	141.530	139.850	7.70	6.00	1.7710	24.0	0.000

17.02.23	61.63	49.10	12.53	141.690	139.290	141.640	139.960	7.71	6.00	1.7430	24.0	0.000
18.02.23	61.64	49.06	12.58	141.900	139.500	141.800	140.120	7.71	6.00	1.7550	24.0	0.000
Итого	---	---	---	4288.2	4209.88	4280.8	4230.08	---	---	56.9070	720.0	0.0
Среднее	63.45	49.95	13.49	---	---	---	---	7.69	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	106010.720	104311.970	105767.770	104525.330	890.611	20385.000	0.000
18.02.23 24:00	110298.950	108521.850	110048.620	108755.410	947.518	21105.000	0.000
Итого за период	4288.229	4209.880	4280.849	4230.080	56.907	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:41:32 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул.Свердлова 14
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВВ587
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	1.60	69.07	80.61	49.20	82.78	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	1.59	68.78	80.73	49.08	82.97	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	1.58	68.94	80.76	49.33	82.91	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	1.58	69.13	80.67	49.54	82.68	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	1.58	68.87	80.94	49.36	82.96	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	1.57	68.61	80.69	49.10	82.79	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	1.39	64.73	80.29	47.37	82.73	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	1.22	60.32	79.35	44.94	82.26	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.19	59.34	79.12	44.27	82.19	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	1.18	59.14	79.06	44.13	82.15	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	1.19	59.04	78.97	43.92	82.12	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	1.21	59.24	79.27	43.98	82.36	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	1.28	61.43	80.44	45.48	83.28	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	1.28	61.57	80.78	45.67	83.59	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	1.27	61.70	80.39	45.86	83.10	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	1.27	61.84	79.94	45.91	82.59	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	1.27	61.67	79.92	45.71	82.58	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	1.35	63.25	82.22	46.72	84.75	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	1.43	65.32	80.66	47.62	83.08	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	1.41	64.63	79.94	47.02	82.53	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	1.36	63.75	79.96	46.75	82.47	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	1.39	61.61	113.94	48.66	116.41	23:52	24:00
12-02-2023 00:00:00	1.47	61.84	139.88	51.31	142.17	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	1.45	61.52	139.13	51.10	141.37	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	1.47	61.54	152.41	51.77	154.27	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	1.44	61.71	136.52	51.19	137.92	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	1.44	61.52	136.97	51.02	138.34	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	1.44	61.65	137.83	51.21	139.22	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	1.41	61.54	137.88	51.27	139.23	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	1.42	61.55	137.99	51.25	139.36	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	41.72	63.16	2917.25	47.99	2987.15	719:52	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул.Свердлова 16
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N BA705
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.63	69.35	129.60	49.07	128.12	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	2.60	69.05	129.80	49.02	128.30	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	2.59	69.21	129.74	49.22	128.29	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	2.58	69.40	129.53	49.45	128.06	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.58	69.15	129.94	49.24	128.46	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	2.57	68.87	129.61	48.99	128.12	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	2.31	65.10	129.25	47.24	127.75	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	2.03	60.56	128.19	44.66	126.67	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.98	59.55	128.06	44.03	126.54	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	1.97	59.35	128.03	43.90	126.52	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	1.98	59.25	127.94	43.72	126.44	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	2.00	59.41	128.29	43.78	126.79	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	2.11	61.64	129.72	45.32	128.20	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	2.12	61.80	130.22	45.48	128.73	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	2.10	61.93	129.47	45.71	127.99	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	2.10	62.07	128.69	45.73	127.23	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	2.10	61.91	128.64	45.56	127.17	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	2.20	63.44	129.32	46.37	127.81	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	2.33	65.57	129.74	47.57	128.23	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	2.30	64.89	128.84	47.00	127.34	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	2.23	64.06	128.78	46.69	127.27	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	2.08	61.71	127.24	45.32	125.76	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	2.08	61.81	126.83	45.37	125.34	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	2.05	61.49	126.10	45.20	124.63	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	2.07	61.53	128.07	45.36	126.60	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	2.05	61.70	126.33	45.46	124.86	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	2.05	61.50	126.65	45.32	125.18	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	2.05	61.62	127.47	45.51	126.01	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	2.02	61.53	127.51	45.62	126.04	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	2.04	61.55	127.65	45.58	126.18	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	65.92	63.33	3855.25	46.22	3810.65	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 20

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00177294

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x92D6

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.65	55.03	14.62	160.240	156.720	156.870	154.710	7.09	7.22	2.2880	24.0	0.000
21.01.23	69.36	54.92	14.44	160.240	156.880	156.980	154.820	7.10	7.22	2.2650	24.0	0.000
22.01.23	69.53	55.09	14.44	160.470	157.020	157.320	155.160	7.10	7.22	2.2650	24.0	0.000
23.01.23	69.72	55.36	14.36	160.410	156.870	157.360	155.200	7.10	7.22	2.2500	24.0	0.000
24.01.23	69.45	55.12	14.33	160.970	157.520	158.000	155.810	7.10	7.22	2.2560	24.0	0.000
25.01.23	69.19	54.86	14.33	159.430	156.070	156.560	154.400	7.10	7.22	2.2360	24.0	0.000
26.01.23	65.11	52.38	12.73	158.800	155.810	156.010	154.070	7.07	7.21	1.9790	24.0	0.000
27.01.23	60.73	49.40	11.33	157.580	154.940	154.990	153.220	7.03	7.18	1.7510	24.0	0.000
28.01.23	59.78	48.58	11.20	156.730	154.090	154.150	152.470	7.05	7.21	1.7260	24.0	0.000
29.01.23	59.60	48.46	11.14	156.810	154.170	154.210	152.530	7.06	7.22	1.7150	24.0	0.000
30.01.23	59.50	48.23	11.27	155.950	153.410	153.380	151.700	7.05	7.21	1.7240	24.0	0.000
31.01.23	59.74	48.39	11.35	155.830	153.340	153.310	151.630	7.06	7.23	1.7340	24.0	0.000
01.02.23	61.92	50.05	11.87	157.380	154.670	154.840	153.030	7.12	7.27	1.8330	24.0	0.000
02.02.23	62.05	50.19	11.86	158.190	155.310	155.610	153.690	7.12	7.27	1.8390	24.0	0.000
03.02.23	62.18	50.41	11.77	157.170	154.390	154.640	152.720	7.10	7.25	1.8130	24.0	0.000
04.02.23	62.34	50.51	11.83	156.390	153.540	153.840	151.920	7.08	7.24	1.8160	24.0	0.000
05.02.23	62.15	50.29	11.86	156.560	153.830	154.070	152.150	7.08	7.23	1.8200	24.0	0.000
06.02.23	63.87	51.33	12.54	156.830	153.940	154.240	152.350	7.07	7.23	1.9270	24.0	0.000
07.02.23	65.87	52.78	13.09	158.540	155.420	155.860	153.910	7.09	7.23	2.0290	24.0	0.000
08.02.23	65.16	52.17	12.99	157.610	154.550	154.860	152.950	7.08	7.23	2.0070	24.0	0.000
09.02.23	64.20	51.76	12.44	157.950	155.000	155.200	153.320	7.06	7.21	1.9250	24.0	0.000
10.02.23	61.95	50.18	11.77	155.700	153.060	153.030	151.290	7.06	7.22	1.7990	24.0	0.000
11.02.23	62.07	50.18	11.89	155.410	152.770	152.610	150.920	7.06	7.22	1.8130	24.0	0.000
12.02.23	61.74	49.96	11.78	155.200	152.560	152.240	150.560	7.06	7.23	1.7900	24.0	0.000
13.02.23	61.80	50.00	11.80	155.510	152.870	152.410	150.730	7.06	7.23	1.8000	24.0	0.000
14.02.23	61.95	50.24	11.71	155.320	152.680	152.080	150.400	7.06	7.22	1.7850	24.0	0.000
15.02.23	61.75	50.10	11.65	155.920	153.280	152.590	150.910	7.08	7.24	1.7850	24.0	0.000
16.02.23	61.89	50.32	11.57	156.930	154.260	153.630	151.740	7.09	7.24	1.7800	24.0	0.000

17.02.23	61.76	50.40	11.36	156.820	154.120	153.340	151.510	7.10	7.25	1.7490	24.0	0.000
18.02.23	61.78	50.29	11.49	156.770	154.120	153.210	151.400	7.10	7.25	1.7700	24.0	0.000
Итого	---	---	---	4723.6	4637.21	4637.4	4581.22	---	---	57.2690	720.0	0.0
Среднее	63.59	51.23	12.36	---	---	---	---	7.08	7.23	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	23140.269	22800.319	22629.620	22400.049	216.865	7214.000	0.000
18.02.23 24:00	27863.930	27437.529	27267.060	26981.270	274.134	7934.000	0.000
Итого за период	4723.661	4637.209	4637.440	4581.221	57.269	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:41:24 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул.Свердлова 22
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВВ316
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	4.28	69.80	423.58	59.68	434.44	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	4.22	69.49	423.76	59.51	434.54	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	4.23	69.65	424.15	59.68	434.79	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	4.22	69.85	424.00	59.89	434.55	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	4.21	69.59	425.24	59.67	435.92	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	4.20	69.31	422.80	59.36	433.38	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	3.74	65.47	421.40	56.58	432.44	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	3.28	60.90	417.90	53.03	429.53	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	3.21	59.89	416.51	52.17	428.11	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	3.20	59.69	416.72	51.99	428.35	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	3.24	59.60	415.56	51.80	426.78	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	3.26	59.77	415.95	51.92	427.50	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	3.45	62.01	420.17	53.78	432.03	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	3.45	62.16	422.06	53.96	433.91	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	3.42	62.29	419.29	54.12	430.64	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	3.43	62.44	416.98	54.21	428.23	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	3.42	62.27	417.11	54.06	428.99	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	3.61	63.85	417.21	55.19	428.70	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	3.82	65.97	420.96	56.88	432.27	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	3.78	65.29	418.35	56.25	429.82	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	3.65	64.43	418.73	55.70	429.94	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	3.41	62.07	414.35	53.83	425.91	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	3.42	62.17	414.22	53.90	425.50	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	3.39	61.86	413.76	53.65	424.76	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	3.40	61.90	414.53	53.68	425.16	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	3.38	62.06	414.13	53.89	424.73	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	3.39	61.86	415.74	53.69	426.30	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	3.38	61.98	418.31	53.89	428.92	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	3.33	61.88	418.24	53.89	428.79	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	3.36	61.89	418.39	53.86	428.89	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	107.82	63.71	12560.09	55.12	12893.85	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул. Свердлова д.24
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N BA734
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.27	69.73	208.98	58.85	205.63	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	2.25	69.43	209.06	58.66	205.76	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	2.24	69.59	209.21	58.87	205.93	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	2.23	69.79	209.02	59.11	205.79	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.23	69.53	209.63	58.88	206.41	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	2.23	69.25	208.40	58.57	205.17	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	1.97	65.41	207.93	55.93	204.85	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	1.73	60.87	206.56	52.47	203.59	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.69	59.87	205.91	51.63	202.94	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	1.68	59.66	205.98	51.48	203.03	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	1.69	59.57	205.37	51.32	202.37	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	1.70	59.74	205.58	51.47	202.62	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	1.79	61.98	207.62	53.34	204.73	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	1.80	62.12	208.53	53.47	205.86	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	1.79	62.26	207.05	53.61	204.87	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	1.79	62.40	205.89	53.68	203.75	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	1.80	62.24	206.03	53.50	203.57	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	1.89	63.81	206.01	54.62	203.22	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	2.00	65.93	207.73	56.28	204.89	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	1.99	65.24	206.52	55.59	203.61	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	1.91	64.38	206.77	55.14	203.88	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	1.77	62.03	204.90	53.37	201.75	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	1.78	62.13	204.83	53.42	201.61	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	1.76	61.82	204.56	53.20	201.43	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	1.76	61.87	205.09	53.26	201.89	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	1.76	62.03	204.70	53.44	201.97	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	1.75	61.83	205.14	53.26	202.17	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	1.74	61.95	206.19	53.49	203.71	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	1.73	61.85	206.03	53.45	203.49	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	1.75	61.86	206.17	53.38	203.48	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	56.48	63.67	6201.36	54.56	6113.99	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2023 по 18.02.2023



Потребитель: АО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 26

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 4015637 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 37.
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал) Qп=Q1-Q2	Время раб.(ч)
	T1	T2			
20.01.2023	69,5	54,5	134,227	1,975	24,00
21.01.2023	69,3	54,4	134,316	1,960	24,00
22.01.2023	69,5	54,6	134,695	1,963	24,00
23.01.2023	69,6	54,7	135,027	1,969	24,00
24.01.2023	69,3	54,5	135,145	1,966	24,00
25.01.2023	69,1	54,2	134,293	1,958	24,00
26.01.2023	64,3	51,3	132,930	1,701	24,00
27.01.2023	60,6	48,7	131,375	1,536	24,00
28.01.2023	59,7	48,0	130,871	1,505	24,00
29.01.2023	59,6	48,0	130,953	1,500	24,00
30.01.2023	59,5	47,8	130,129	1,497	24,00
31.01.2023	59,9	48,1	130,844	1,523	24,00
01.02.2023	61,9	49,7	132,602	1,597	24,00
02.02.2023	62,0	49,8	133,152	1,596	24,00
03.02.2023	62,2	50,0	131,945	1,578	24,00
04.02.2023	62,3	50,1	131,379	1,579	24,00
05.02.2023	62,1	49,8	131,391	1,580	24,00
06.02.2023	64,2	51,1	131,750	1,685	24,00
07.02.2023	65,4	52,1	133,355	1,738	24,00
08.02.2023	65,5	51,9	132,523	1,771	24,00
09.02.2023	63,8	51,0	132,359	1,657	24,00
10.02.2023	61,9	49,7	130,758	1,567	24,00
11.02.2023	62,0	49,8	130,617	1,566	24,00
12.02.2023	61,7	49,6	130,488	1,551	24,00
13.02.2023	61,8	49,7	130,902	1,551	24,00
14.02.2023	61,9	49,9	130,711	1,540	24,00
15.02.2023	61,7	49,7	131,586	1,555	24,00
16.02.2023	61,9	49,9	132,398	1,562	24,00
17.02.2023	61,7	49,9	132,328	1,536	24,00
18.02.2023	61,7	49,7	132,336	1,560	24,00
Итого	63,5	50,7	3967,387	49,822	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.01.2023 00:00	57373,223	467,103	7983,00
18.02.2023 01:00	61213,781	515,430	8680,00
	3840,559	48,327	697,00

Всего потреблено Qп = **49,822** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2023 по 18.02.2023



Потребитель: АО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 29

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 2816728 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 37.
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
20.01.2023	68,6	53,5	90,789	1,339	24,00
21.01.2023	68,3	53,4	90,867	1,330	24,00
22.01.2023	68,5	53,6	90,867	1,325	24,00
23.01.2023	68,8	53,8	90,766	1,331	24,00
24.01.2023	68,6	53,6	90,918	1,337	24,00
25.01.2023	68,4	53,4	90,707	1,326	24,00
26.01.2023	63,6	50,6	90,223	1,155	24,00
27.01.2023	59,9	48,0	89,480	1,050	24,00
28.01.2023	59,1	47,4	89,391	1,030	24,00
29.01.2023	59,0	47,3	89,328	1,032	24,00
30.01.2023	58,9	47,1	89,152	1,032	24,00
31.01.2023	59,4	47,5	89,652	1,044	24,00
01.02.2023	61,3	49,0	90,828	1,094	24,00
02.02.2023	61,4	49,1	91,086	1,095	24,00
03.02.2023	61,5	49,3	90,395	1,082	24,00
04.02.2023	61,8	49,4	89,762	1,090	24,00
05.02.2023	61,6	49,2	89,766	1,092	24,00
06.02.2023	63,6	50,5	90,000	1,159	24,00
07.02.2023	64,8	51,4	90,699	1,193	24,00
08.02.2023	64,8	51,1	90,148	1,212	24,00
09.02.2023	63,1	50,3	89,996	1,132	24,00
10.02.2023	61,4	49,1	89,180	1,077	24,00
11.02.2023	61,2	48,1	90,914	1,059	24,00
12.02.2023	61,6	52,8	135,031	1,167	24,00
13.02.2023	61,7	53,0	135,922	1,161	24,00
14.02.2023	61,7	53,1	135,664	1,147	24,00
15.02.2023	61,5	52,9	136,402	1,147	24,00
16.02.2023	61,7	53,2	137,203	1,145	24,00
17.02.2023	61,5	53,1	136,922	1,132	24,00
18.02.2023	61,5	53,0	136,930	1,148	24,00
Итого	63,0	50,9	3028,988	34,664	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.01.2023 00:00	61394,078	469,383	10956,00
18.02.2023 01:00	64291,836	502,947	11653,00
	2897,758	33,564	697,00

Всего потреблено Qп = **34,664** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 30

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182178

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x66E5

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.35	54.49	14.86	138.440	135.360	135.570	133.660	1.00	1.00	2.0100	24.0	0.000
21.01.23	69.07	54.35	14.72	138.490	135.460	135.580	133.660	1.00	1.00	1.9880	24.0	0.000
22.01.23	69.24	54.52	14.72	138.520	135.430	135.640	133.720	1.00	1.00	1.9940	24.0	0.000
23.01.23	69.42	54.77	14.65	138.520	135.400	135.650	133.730	1.00	1.00	1.9840	24.0	0.000
24.01.23	69.15	54.53	14.62	138.640	135.560	135.720	133.800	1.00	1.00	1.9810	24.0	0.000
25.01.23	68.90	54.30	14.60	138.590	135.640	135.580	133.660	1.00	1.00	1.9780	24.0	0.000
26.01.23	64.84	51.84	13.00	137.920	135.220	134.200	132.500	1.00	1.00	1.7570	24.0	0.000
27.01.23	60.48	48.78	11.70	136.470	134.170	132.230	130.790	1.00	1.00	1.5640	24.0	0.000
28.01.23	59.53	48.07	11.46	136.390	134.230	132.100	130.660	1.00	1.00	1.5330	24.0	0.000
29.01.23	59.34	47.96	11.38	136.360	134.200	132.320	130.880	1.00	1.00	1.5270	24.0	0.000
30.01.23	59.24	47.73	11.51	136.290	134.130	132.300	130.860	1.00	1.00	1.5420	24.0	0.000
31.01.23	59.49	47.87	11.62	137.060	134.820	133.160	131.720	1.00	1.00	1.5610	24.0	0.000
01.02.23	61.66	49.62	12.04	138.700	136.300	135.520	133.840	1.00	1.00	1.6410	24.0	0.000
02.02.23	61.80	49.79	12.01	139.230	136.830	136.020	134.340	1.00	1.00	1.6390	24.0	0.000
03.02.23	61.92	50.00	11.92	138.140	135.740	135.070	133.390	1.00	1.00	1.6170	24.0	0.000
04.02.23	62.08	50.07	12.01	137.410	135.010	134.350	132.670	1.00	1.00	1.6200	24.0	0.000
05.02.23	61.89	49.87	12.02	137.470	135.070	134.270	132.590	1.00	1.00	1.6260	24.0	0.000
06.02.23	63.59	50.92	12.67	137.540	135.000	134.550	132.870	1.00	1.00	1.7100	24.0	0.000
07.02.23	65.59	52.35	13.24	138.960	136.260	136.130	134.440	1.00	1.00	1.8050	24.0	0.000
08.02.23	64.87	51.66	13.21	137.980	135.360	134.980	133.310	1.00	1.00	1.7840	24.0	0.000
09.02.23	63.92	51.21	12.71	137.780	135.230	134.650	132.970	1.00	1.00	1.7160	24.0	0.000
10.02.23	61.69	49.65	12.04	137.120	134.720	133.750	132.080	1.00	1.00	1.6200	24.0	0.000
11.02.23	61.82	49.76	12.06	137.070	134.670	133.840	132.160	1.00	1.00	1.6230	24.0	0.000
12.02.23	61.48	49.58	11.90	137.030	134.630	133.830	132.180	1.00	1.00	1.6020	24.0	0.000
13.02.23	61.54	49.62	11.92	137.090	134.690	133.910	132.260	1.00	1.00	1.6050	24.0	0.000
14.02.23	61.69	49.84	11.85	136.990	134.590	133.940	132.260	1.00	1.00	1.5940	24.0	0.000
15.02.23	61.49	49.69	11.80	137.640	135.240	134.470	132.790	1.00	1.00	1.5950	24.0	0.000
16.02.23	61.64	49.94	11.70	138.380	135.980	135.380	133.700	1.00	1.00	1.5840	24.0	0.000

17.02.23	61.51	50.02	11.49	138.390	135.990	135.410	133.730	1.00	1.00	1.5620	24.0	0.000
18.02.23	61.52	49.93	11.59	138.430	136.030	135.380	133.700	1.00	1.00	1.5760	24.0	0.000
Итого	---	---	---	4133.0	4056.96	4035.5	3984.92	---	---	50.9380	720.0	0.0
Среднее	63.32	50.75	12.56	---	---	---	---	1.00	1.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	25564.889	25180.569	25224.130	24964.979	254.159	8271.000	0.000
18.02.23 24:00	29697.930	29237.530	29259.630	28949.900	305.097	8991.000	0.000
Итого за период	4133.041	4056.960	4035.500	3984.921	50.938	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:41:27 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 34

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178954

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x681E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.66	51.31	18.35	114.930	112.440	112.670	111.240	6.90	6.70	2.0630	24.0	0.000
21.01.23	69.37	51.23	18.14	114.960	112.560	112.690	111.250	6.90	6.70	2.0400	24.0	0.000
22.01.23	69.55	51.43	18.12	114.990	112.590	112.690	111.250	6.90	6.70	2.0400	24.0	0.000
23.01.23	69.73	51.62	18.11	114.960	112.560	112.690	111.250	6.90	6.70	2.0330	24.0	0.000
24.01.23	69.46	51.41	18.05	115.140	112.740	112.810	111.370	6.90	6.70	2.0310	24.0	0.000
25.01.23	69.21	51.12	18.09	115.080	112.680	112.760	111.320	6.90	6.70	2.0350	24.0	0.000
26.01.23	65.07	48.84	16.23	114.660	112.510	112.240	110.940	6.90	6.70	1.8270	24.0	0.000
27.01.23	60.73	46.07	14.66	113.610	111.690	111.090	109.930	6.90	6.70	1.6360	24.0	0.000
28.01.23	59.78	45.43	14.35	113.530	111.610	111.010	110.030	6.90	6.70	1.6000	24.0	0.000
29.01.23	59.60	45.36	14.24	113.550	111.630	111.050	110.070	6.90	6.70	1.5900	24.0	0.000
30.01.23	59.50	45.12	14.38	113.520	111.600	111.020	110.060	6.90	6.70	1.6030	24.0	0.000
31.01.23	59.76	45.27	14.49	114.170	112.280	111.670	110.630	6.90	6.70	1.6260	24.0	0.000
01.02.23	61.92	46.87	15.05	115.490	113.560	113.080	111.880	6.90	6.70	1.7070	24.0	0.000
02.02.23	62.06	47.11	14.95	115.930	113.920	113.600	112.400	6.90	6.70	1.6980	24.0	0.000
03.02.23	62.18	47.32	14.86	115.030	113.020	112.680	111.480	6.90	6.70	1.6750	24.0	0.000
04.02.23	62.34	47.39	14.95	114.430	112.500	112.110	110.910	6.90	6.70	1.6800	24.0	0.000
05.02.23	62.15	47.24	14.91	114.460	112.540	112.110	110.910	6.90	6.70	1.6740	24.0	0.000
06.02.23	63.89	48.22	15.67	114.430	112.360	112.110	110.910	6.90	6.70	1.7600	24.0	0.000
07.02.23	65.86	49.55	16.31	115.540	113.290	113.260	112.060	6.90	6.70	1.8430	24.0	0.000
08.02.23	65.18	48.92	16.26	114.780	112.640	112.540	111.340	6.90	6.70	1.8300	24.0	0.000
09.02.23	64.18	48.48	15.70	114.610	112.530	112.350	111.150	6.90	6.70	1.7620	24.0	0.000
10.02.23	61.95	47.13	14.82	114.180	112.260	111.810	110.610	6.90	6.70	1.6640	24.0	0.000
11.02.23	62.08	47.26	14.82	114.150	112.230	111.720	110.520	6.90	6.70	1.6600	24.0	0.000
12.02.23	61.75	47.05	14.70	114.100	112.180	111.620	110.420	6.90	6.70	1.6460	24.0	0.000
13.02.23	61.80	47.05	14.75	114.150	112.230	111.660	110.460	6.90	6.70	1.6520	24.0	0.000
14.02.23	61.95	47.25	14.70	114.080	112.160	111.600	110.400	6.90	6.70	1.6470	24.0	0.000
15.02.23	61.76	47.16	14.60	114.570	112.650	112.040	110.840	6.90	6.70	1.6450	24.0	0.000
16.02.23	61.90	47.41	14.49	115.210	113.290	112.690	111.490	6.90	6.70	1.6340	24.0	0.000

17.02.23	61.76	47.53	14.23	115.240	113.280	112.700	111.500	6.90	6.70	1.6080	24.0	0.000
18.02.23	61.78	47.43	14.35	115.260	113.340	112.680	111.480	6.90	6.70	1.6260	24.0	0.000
Итого	---	---	---	3438.7	3376.87	3366.7	3330.10	---	---	52.5350	720.0	0.0
Среднее	63.59	48.01	15.57	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	84913.210	83556.639	86930.880	85954.620	879.123	24112.000	1318.000
18.02.23 24:00	88351.950	86933.509	90297.629	89284.720	931.658	24832.000	1318.000
Итого за период	3438.739	3376.870	3366.748	3330.100	52.535	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:36:51 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2023 по 18.02.2023



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 38

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 4298336 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 37.4
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°С)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
20.01.2023	68,1	50,6	34,668	0,592	24,00
21.01.2023	67,9	50,3	34,693	0,598	24,00
22.01.2023	68,1	50,5	34,710	0,597	24,00
23.01.2023	68,2	50,8	34,689	0,590	24,00
24.01.2023	67,8	50,6	34,730	0,587	24,00
25.01.2023	67,6	50,6	34,698	0,579	24,00
26.01.2023	62,8	48,1	34,784	0,504	24,00
27.01.2023	59,2	45,7	34,149	0,454	24,00
28.01.2023	58,4	45,0	34,105	0,451	24,00
29.01.2023	58,3	44,8	34,096	0,454	24,00
30.01.2023	58,1	44,5	34,082	0,456	24,00
31.01.2023	58,6	44,9	34,327	0,464	24,00
01.02.2023	60,5	46,4	34,777	0,485	24,00
02.02.2023	60,7	46,5	34,862	0,485	24,00
03.02.2023	60,7	46,7	34,484	0,475	24,00
04.02.2023	60,9	46,9	34,338	0,473	24,00
05.02.2023	60,7	46,8	34,395	0,469	24,00
06.02.2023	62,7	47,6	34,386	0,509	24,00
07.02.2023	64,1	48,6	34,754	0,530	24,00
08.02.2023	64,7	48,6	34,521	0,542	24,00
09.02.2023	62,9	48,0	34,541	0,504	24,00
10.02.2023	61,1	46,9	34,452	0,480	24,00
11.02.2023	61,2	47,1	34,435	0,476	24,00
12.02.2023	60,9	47,0	34,411	0,470	24,00
13.02.2023	61,0	46,8	34,362	0,476	24,00
14.02.2023	61,1	47,0	34,287	0,474	24,00
15.02.2023	60,9	46,9	34,454	0,472	24,00
16.02.2023	61,1	47,3	34,611	0,468	24,00
17.02.2023	60,9	47,5	34,623	0,456	24,00
18.02.2023	60,9	47,3	34,627	0,460	24,00
Итого	62,3	47,5	1035,054	15,033	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.01.2023 00:00	12676,971	151,130	9447,00
18.02.2023 01:00	13678,841	165,723	10144,00
	1001,870	14,592	697,00

Всего потреблено Qп = **15,033** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 39

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182565

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x5F85

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.67	53.90	15.77	183.640	179.590	32.820	32.380	5.95	7.16	2.8350	24.0	0.000
21.01.23	69.39	53.74	15.65	183.680	179.660	0.000	0.000	6.34	7.72	2.8080	24.0	0.000
22.01.23	69.57	53.93	15.64	183.700	179.660	0.000	0.000	7.09	8.29	2.8060	24.0	0.000
23.01.23	69.75	54.11	15.64	183.680	179.600	0.000	0.000	7.52	8.50	2.8020	24.0	0.000
24.01.23	69.47	53.88	15.59	183.880	179.820	0.000	0.000	6.24	7.48	2.7960	24.0	0.000
25.01.23	69.22	53.63	15.59	183.770	179.900	0.000	0.000	9.31	3.74	2.8220	24.0	0.000
26.01.23	64.94	51.23	13.71	182.680	179.160	0.000	0.000	8.65	8.14	2.4510	24.0	0.000
27.01.23	60.69	48.49	12.20	180.720	177.720	0.000	0.000	8.61	8.56	2.1650	24.0	0.000
28.01.23	59.76	47.77	11.99	180.560	177.680	0.000	0.000	8.18	8.97	2.1230	24.0	0.000
29.01.23	59.60	47.69	11.91	180.540	177.660	0.000	0.000	8.73	8.75	2.1110	24.0	0.000
30.01.23	59.49	47.50	11.99	180.490	177.610	0.000	0.000	8.21	10.90	2.1160	24.0	0.000
31.01.23	59.79	47.73	12.06	181.580	178.620	0.000	0.000	8.39	11.18	2.1410	24.0	0.000
01.02.23	61.94	49.32	12.62	183.820	180.680	0.000	0.000	7.44	10.13	2.2650	24.0	0.000
02.02.23	62.06	49.44	12.62	184.130	180.870	0.000	0.000	6.53	9.21	2.2700	24.0	0.000
03.02.23	62.19	49.66	12.53	183.020	179.800	0.000	0.000	6.20	12.60	2.2290	24.0	0.000
04.02.23	62.35	49.72	12.63	181.870	178.650	0.000	0.000	6.20	12.45	2.2330	24.0	0.000
05.02.23	62.15	49.50	12.65	182.100	178.960	0.000	0.000	6.20	12.19	2.2390	24.0	0.000
06.02.23	63.97	50.51	13.46	182.230	178.850	0.000	0.000	6.20	12.26	2.3800	24.0	0.000
07.02.23	65.78	51.82	13.96	184.160	180.570	0.000	0.000	6.20	12.16	2.4970	24.0	0.000
08.02.23	65.26	51.20	14.06	182.880	179.330	0.000	0.000	6.20	11.53	2.5000	24.0	0.000
09.02.23	64.12	50.68	13.44	182.510	179.130	0.000	0.000	6.20	12.24	2.3800	24.0	0.000
10.02.23	61.95	49.35	12.60	181.650	178.530	0.000	0.000	6.20	12.88	2.2230	24.0	0.000
11.02.23	62.09	49.44	12.65	181.600	178.480	0.000	0.000	6.20	12.94	2.2300	24.0	0.000
12.02.23	61.75	49.19	12.56	181.540	178.420	0.000	0.000	6.20	13.27	2.2120	24.0	0.000
13.02.23	61.81	49.22	12.59	181.580	178.460	0.000	0.000	6.20	13.68	2.2180	24.0	0.000
14.02.23	61.95	49.48	12.47	181.500	178.380	0.000	0.000	6.20	13.76	2.1970	24.0	0.000
15.02.23	61.75	49.33	12.42	182.320	179.200	0.000	0.000	6.20	13.48	2.1990	24.0	0.000
16.02.23	61.91	49.59	12.32	183.290	180.140	0.000	0.000	6.20	14.23	2.1860	24.0	0.000

17.02.23	61.76	49.60	12.16	183.300	180.130	0.000	0.000	6.20	14.33	2.1590	24.0	0.000
18.02.23	61.77	49.46	12.31	183.320	180.200	0.000	0.000	6.20	14.07	2.1860	24.0	0.000
Итого	---	---	---	5475.7	5375.46	32.8	32.38	---	---	70.7790	720.0	0.0
Среднее	63.59	50.33	13.25	---	---	---	---	6.88	10.89	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	208526.220	205218.699	208109.800	206063.589	2335.580	-20718.000	1395.000
18.02.23 24:00	214001.960	210594.160	208142.620	206095.970	2406.359	-19998.000	1395.000
Итого за период	5475.739	5375.461	32.820	32.380	70.779	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:36:48 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2023 по 18.02.2023



Потребитель: АО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 42

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 4298960 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 37.
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
20.01.2023	68,6	53,1	43,805	0,664	24,00
21.01.2023	68,4	53,3	43,785	0,648	24,00
22.01.2023	68,6	53,5	43,793	0,648	24,00
23.01.2023	68,7	53,5	43,809	0,650	24,00
24.01.2023	68,2	53,0	43,217	0,645	23,00
25.01.2023	68,1	53,2	44,207	0,646	24,00
26.01.2023	63,4	50,5	44,334	0,562	24,00
27.01.2023	59,7	47,9	43,566	0,506	24,00
28.01.2023	58,8	47,1	43,537	0,501	24,00
29.01.2023	58,7	47,0	43,564	0,503	24,00
30.01.2023	58,6	46,7	43,545	0,508	24,00
31.01.2023	59,0	47,0	43,834	0,517	24,00
01.02.2023	61,0	48,6	44,346	0,539	24,00
02.02.2023	61,1	48,8	44,451	0,537	24,00
03.02.2023	61,2	49,0	43,990	0,527	24,00
04.02.2023	61,3	49,1	43,803	0,526	24,00
05.02.2023	61,1	48,9	43,873	0,527	24,00
06.02.2023	63,1	50,0	43,859	0,561	24,00
07.02.2023	64,6	51,2	44,344	0,585	24,00
08.02.2023	65,1	51,2	44,057	0,599	24,00
09.02.2023	63,3	47,1	33,572	0,519	24,00
10.02.2023	61,3	43,9	27,826	0,475	24,00
11.02.2023	61,4	43,8	27,830	0,481	24,00
12.02.2023	61,1	43,6	27,814	0,478	24,00
13.02.2023	61,3	45,8	34,318	0,513	24,00
14.02.2023	61,4	47,4	37,664	0,520	24,00
15.02.2023	61,3	47,3	37,859	0,518	24,00
16.02.2023	61,5	47,6	38,035	0,518	24,00
17.02.2023	61,3	47,8	38,039	0,504	24,00
18.02.2023	61,3	47,5	38,057	0,513	24,00
Итого	62,7	48,8	1218,734	16,439	719,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.01.2023 00:00	19433,344	156,107	8064,00
18.02.2023 01:00	20615,607	172,054	8760,00
	1182,264	15,947	696,00

Всего потреблено Qп = **16,439** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет о потреблении...
от 21-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

АО "Жилуправление"
ул.Свердлова 61
Жилой дом
ИМ 2300 N LC244
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	ts1	T2	Gm2	tm1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	час:мин	град.С	тонн	час:мин
Макс.предел	1000000	150	40	1000000	150	40	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	0.70	69.25	38.00	24:00	50.87	38.60	24:00
22-01-2023 00:00:00	0.60	69.69	37.70	24:00	51.11	38.30	24:00
23-01-2023 00:00:00	0.80	69.79	37.80	24:00	51.20	38.40	24:00
24-01-2023 00:00:00	0.60	69.35	37.70	24:00	51.05	38.40	24:00
25-01-2023 00:00:00	0.70	68.79	37.20	24:00	50.53	37.80	24:00
26-01-2023 00:00:00	0.70	69.49	37.10	24:00	50.82	37.70	24:00
27-01-2023 00:00:00	0.70	70.36	39.30	24:00	52.29	40.00	24:00
28-01-2023 00:00:00	0.70	71.15	42.40	24:00	54.13	43.20	24:00
29-01-2023 00:00:00	0.70	70.83	42.70	24:00	54.22	43.50	24:00
30-01-2023 00:00:00	0.80	70.87	42.80	24:00	54.34	43.60	24:00
31-01-2023 00:00:00	0.70	70.28	42.40	24:00	53.78	43.10	24:00
01-02-2023 00:00:00	0.60	70.20	42.70	24:00	53.96	43.50	24:00
02-02-2023 00:00:00	0.80	70.50	43.00	24:00	54.27	43.80	24:00
03-02-2023 00:00:00	0.60	70.57	42.80	24:00	54.25	43.60	24:00
04-02-2023 00:00:00	0.80	70.88	43.20	24:00	54.65	44.00	24:00
05-02-2023 00:00:00	0.60	69.61	43.20	24:00	54.01	44.00	24:00
06-02-2023 00:00:00	0.70	70.35	43.20	24:00	54.40	43.90	24:00
07-02-2023 00:00:00	0.70	70.43	42.50	24:00	54.15	43.30	24:00
08-02-2023 00:00:00	0.70	71.26	42.40	24:00	54.52	43.20	24:00
09-02-2023 00:00:00	0.70	71.35	42.10	24:00	54.36	42.90	24:00
10-02-2023 00:00:00	0.70	71.37	43.10	24:00	54.85	43.90	24:00
11-02-2023 00:00:00	0.70	70.86	43.70	24:00	54.77	44.50	24:00
12-02-2023 00:00:00	0.70	71.06	43.70	24:00	54.89	44.50	24:00
13-02-2023 00:00:00	0.70	71.19	43.80	24:00	55.08	44.50	24:00
14-02-2023 00:00:00	0.80	71.12	43.70	24:00	55.05	44.50	24:00
15-02-2023 00:00:00	0.70	71.51	44.20	24:00	55.56	45.00	24:00
16-02-2023 00:00:00	0.70	71.61	44.30	24:00	55.54	45.10	24:00
17-02-2023 00:00:00	0.70	71.88	44.50	24:00	55.99	45.40	24:00
18-02-2023 00:00:00	0.70	71.81	44.80	24:00	56.10	45.60	24:00
19-02-2023 00:00:00	0.70	71.98	44.80	24:00	56.12	45.70	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	час:мин	град.С	тонн	час:мин
720:00	21.00	70.65	1260.80	720:00	53.90	1283.50	720:00

Отв. лицо :

Начальник СПОКПУ

Морозов И.Е.



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2023 по 18.02.2023



Потребитель: АО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 66

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 5578584 Tхв = 5,0 °С
(модификации У, УД) (v37) Версия ПО: 37.

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
20.01.2023	68,9	56,1	58,452	0,734	24,00
21.01.2023	68,6	55,0	54,109	0,711	24,00
22.01.2023	68,7	52,3	42,454	0,679	24,00
23.01.2023	68,8	52,4	42,479	0,682	24,00
24.01.2023	68,5	52,2	42,505	0,680	24,00
25.01.2023	68,2	51,3	40,954	0,677	24,00
26.01.2023	64,2	48,2	37,568	0,591	24,00
27.01.2023	60,0	46,2	39,814	0,535	24,00
28.01.2023	59,0	46,2	41,868	0,529	24,00
29.01.2023	58,8	46,1	41,860	0,524	24,00
30.01.2023	58,7	45,8	41,831	0,531	24,00
31.01.2023	59,0	46,0	42,066	0,537	24,00
01.02.2023	61,1	47,6	42,604	0,564	24,00
02.02.2023	61,2	47,8	42,703	0,565	24,00
03.02.2023	61,3	47,9	42,243	0,557	24,00
04.02.2023	61,5	47,3	39,403	0,544	24,00
05.02.2023	61,2	45,8	34,823	0,529	24,00
06.02.2023	62,9	46,5	34,837	0,559	24,00
07.02.2023	65,0	47,8	35,184	0,595	24,00
08.02.2023	64,6	47,2	34,954	0,595	24,00
09.02.2023	63,7	46,9	34,899	0,575	24,00
10.02.2023	61,5	45,6	34,788	0,541	24,00
11.02.2023	61,6	45,8	34,856	0,540	24,00
12.02.2023	61,3	45,7	34,845	0,533	24,00
13.02.2023	61,3	45,8	34,795	0,531	24,00
14.02.2023	61,5	46,0	34,708	0,529	24,00
15.02.2023	61,3	45,7	34,855	0,532	24,00
16.02.2023	61,4	46,0	35,044	0,532	24,00
17.02.2023	61,3	46,1	35,096	0,524	24,00
18.02.2023	61,3	46,0	35,189	0,529	24,00
Итого	62,9	47,8	1181,790	17,285	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.01.2023 00:00	11050,019	138,765	6955,00
18.02.2023 01:00	12198,087	155,544	7652,00
	1148,068	16,778	697,00

Всего потреблено Qп = **17,285** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2023 по 18.02.2023



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 70

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР № 2816649 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 37.3
(модификации У, УД) (v37)

Дата	Температура (°С)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
20.01.2023	68,7	56,4	57,172	0,689	24,00
21.01.2023	68,4	56,2	57,432	0,686	24,00
22.01.2023	68,6	56,5	57,838	0,686	24,00
23.01.2023	68,8	56,7	57,885	0,686	24,00
24.01.2023	68,4	56,4	57,920	0,681	24,00
25.01.2023	68,2	56,2	57,951	0,678	24,00
26.01.2023	63,6	53,2	57,852	0,588	24,00
27.01.2023	59,8	50,4	57,215	0,529	24,00
28.01.2023	58,9	49,6	57,111	0,523	24,00
29.01.2023	58,8	49,5	57,113	0,521	24,00
30.01.2023	58,7	49,4	57,070	0,519	24,00
31.01.2023	59,1	49,7	57,443	0,530	24,00
01.02.2023	61,1	51,4	58,170	0,557	24,00
02.02.2023	61,2	51,5	58,270	0,554	24,00
03.02.2023	61,3	51,7	57,721	0,545	24,00
04.02.2023	61,5	51,8	57,625	0,550	24,00
05.02.2023	61,2	51,4	57,787	0,556	24,00
06.02.2023	63,2	52,8	57,791	0,587	24,00
07.02.2023	64,7	54,1	58,387	0,607	24,00
08.02.2023	65,0	54,1	57,975	0,618	24,00
09.02.2023	63,4	53,2	57,867	0,579	24,00
10.02.2023	61,5	51,9	57,723	0,545	24,00
11.02.2023	61,6	52,0	57,812	0,548	24,00
12.02.2023	61,3	51,7	57,803	0,544	24,00
13.02.2023	61,4	51,7	57,701	0,547	24,00
14.02.2023	61,5	52,0	57,561	0,540	24,00
15.02.2023	61,3	51,8	57,852	0,540	24,00
16.02.2023	61,5	52,1	58,141	0,540	24,00
17.02.2023	61,3	51,9	58,264	0,536	24,00
18.02.2023	61,3	51,9	58,389	0,538	24,00
Итого	62,8	52,7	1732,838	17,348	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.01.2023 00:00	26726,135	244,500	11742,00
18.02.2023 01:00	28403,018	261,332	12439,00
	1676,883	16,833	697,00

Всего потреблено Qп = **17,348** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

АО "Жилуправление"
ул.Свердлова 78
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ679
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	1.83	67.55	127.89	53.21	126.97	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	1.81	67.25	128.33	53.11	127.44	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	1.80	67.41	127.63	53.28	126.96	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	1.75	67.54	117.80	52.53	117.56	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	1.69	67.18	102.78	50.68	102.74	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	1.70	66.89	102.50	50.32	102.47	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	1.50	63.04	102.30	48.34	102.56	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	1.33	58.81	102.47	45.81	102.75	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.30	57.86	102.40	45.09	102.27	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	1.30	57.67	102.52	44.96	102.38	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	1.31	57.56	102.92	44.80	102.59	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	1.32	57.76	102.77	44.93	102.68	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	1.39	59.86	102.98	46.34	103.09	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	1.40	60.01	102.94	46.42	103.00	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	1.38	60.13	102.50	46.66	102.79	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	1.38	60.27	102.35	46.78	102.69	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	1.39	60.09	103.03	46.58	102.88	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	1.46	61.65	102.81	47.42	102.77	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	1.55	63.78	102.52	48.68	102.81	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	1.55	63.40	102.46	48.28	102.24	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	1.48	62.51	101.77	47.92	102.08	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	1.38	60.32	102.02	46.72	102.41	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	1.39	60.43	101.63	46.75	102.09	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	1.37	60.12	101.82	46.63	102.23	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	1.38	60.18	102.39	46.68	102.76	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	1.36	60.32	101.94	46.92	102.35	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	1.36	60.13	102.21	46.75	102.56	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	1.36	60.26	102.12	46.87	102.57	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	1.34	60.15	102.32	46.99	102.72	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	1.35	60.16	102.02	46.87	102.30	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	43.93	61.68	3164.14	47.78	3165.71	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/01/23г.-18/02/23г.

Абонент:Свердлова д. 91

Адрес:ул. Свердлова д. 91

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

tхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 20127926, ВД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x6219

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.01.23 23	67.71	57.08	10.63	4.87	0.06	135.538	132.733	1.424	24	0	
21.01.23 23	67.42	56.87	10.54	4.87	0.06	135.555	132.774	1.413	24	0	
22.01.23 23	67.57	57.02	10.55	4.87	0.06	135.540	132.739	1.414	24	0	
23.01.23 23	67.75	57.22	10.53	4.88	0.06	135.520	132.706	1.410	24	0	
24.01.23 23	67.45	56.94	10.51	4.88	0.05	135.622	132.835	1.409	24	0	
25.01.23 23	67.16	56.67	10.49	4.88	0.04	135.485	132.719	1.406	24	0	
26.01.23 23	63.38	54.14	9.24	4.84	0.02	134.900	132.424	1.237	24	0	
27.01.23 23	59.02	50.75	8.27	4.81	0.00	133.245	131.111	1.097	24	0	
28.01.23 23	58.05	49.88	8.17	4.84	0.00	132.990	130.925	1.083	24	0	
29.01.23 23	57.86	49.72	8.13	4.84	0.00	132.917	130.867	1.077	24	0	
30.01.23 23	57.76	49.52	8.24	4.84	0.00	132.878	130.834	1.091	24	0	
31.01.23 23	57.95	49.69	8.25	4.85	0.00	133.602	131.533	1.098	24	0	
01.02.23 23	60.09	51.48	8.61	4.90	0.00	135.425	133.179	1.160	24	0	
02.02.23 23	60.23	51.64	8.59	4.90	0.00	135.810	133.554	1.160	24	0	
03.02.23 23	60.34	51.82	8.53	4.89	0.00	134.717	132.458	1.143	24	0	
04.02.23 23	60.48	51.89	8.59	4.88	0.00	134.048	131.795	1.145	24	0	
05.02.23 23	60.30	51.64	8.66	4.88	0.00	134.088	131.855	1.154	24	0	
06.02.23 23	61.83	52.79	9.04	4.87	0.00	134.170	131.822	1.205	24	0	
07.02.23 23	64.01	54.47	9.53	4.88	0.00	135.633	133.100	1.282	24	0	
08.02.23 23	63.64	54.02	9.62	4.87	0.00	134.605	132.111	1.284	24	0	
09.02.23 23	62.80	53.58	9.22	4.85	0.00	134.353	131.930	1.229	24	0	
10.02.23 23	60.54	51.95	8.59	4.86	0.00	134.827	132.556	1.152	24	0	
11.02.23 23	60.66	52.16	8.49	4.86	0.00	137.415	135.097	1.161	24	0	
12.02.23 23	60.35	51.93	8.41	4.85	0.00	137.367	135.069	1.150	24	0	
13.02.23 23	60.39	51.87	8.52	4.86	0.00	136.033	133.754	1.152	24	0	
14.02.23 23	60.54	52.01	8.52	4.86	0.00	133.630	131.378	1.133	24	0	
15.02.23 23	60.34	51.84	8.50	4.87	0.00	134.198	131.955	1.135	24	0	
16.02.23 23	60.47	51.97	8.50	4.88	0.00	135.122	132.853	1.142	24	0	
17.02.23 23	60.37	52.05	8.32	4.89	0.00	136.523	134.240	1.130	24	0	
18.02.23 23	60.38	52.14	8.24	4.88	0.00	139.217	136.887	1.141	24	0	
Итого/Средн	61.90	52.90	9.00	4.87	0.01	4050.973	3979.792	36.214	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.01.23 23	42833.053	42168.291	303.890	10813	2
18.02.23 23	46884.025	46148.083	340.104	11533	2
Итого	4050.973	3979.792	36.214	720	0

Условные обозначения:

- (<) параметр < min
- (>) параметр > max
- (!) отсут.питания
- (#) дисбаланс масс
- (R) реверс
- (o) отсут. теплонос.
- (X) аппарат.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ТВ-7 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 99

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20110286

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0хD477

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	68.17	57.94	10.23	5.70	5.69	н/д	75.603	75.200	74.021	74.043	н/д	0.758	24	0
21.01.23	67.87	57.75	10.12	5.70	5.69	н/д	75.628	75.232	74.059	74.080	н/д	0.750	24	0
22.01.23	68.02	57.94	10.07	5.71	5.69	н/д	75.545	75.145	73.970	73.985	н/д	0.745	24	0
23.01.23	68.19	58.18	10.01	5.71	5.70	н/д	75.463	75.067	73.884	73.895	н/д	0.740	24	0
24.01.23	67.90	58.01	9.89	5.71	5.70	н/д	75.473	75.085	73.906	73.924	н/д	0.732	24	0
25.01.23	67.61	57.73	9.88	5.71	5.70	н/д	75.405	75.020	73.855	73.868	н/д	0.730	24	0
26.01.23	63.83	55.03	8.80	5.68	5.66	н/д	75.075	74.753	73.681	73.707	н/д	0.649	24	0
27.01.23	59.47	51.55	7.91	5.64	5.63	н/д	74.277	74.010	73.073	73.104	н/д	0.578	24	0
28.01.23	58.49	50.73	7.76	5.67	5.65	н/д	74.310	74.050	73.145	73.172	н/д	0.568	24	0
29.01.23	58.30	50.56	7.74	5.67	5.66	н/д	74.300	74.043	73.140	73.166	н/д	0.566	24	0
30.01.23	58.19	50.39	7.80	5.67	5.65	н/д	74.245	73.985	73.091	73.118	н/д	0.570	24	0
31.01.23	58.38	50.53	7.84	5.69	5.67	н/д	74.670	74.405	73.503	73.528	н/д	0.576	24	0
01.02.23	60.52	52.37	8.16	5.74	5.72	н/д	75.692	75.397	74.421	74.444	н/д	0.607	24	0
02.02.23	60.67	52.61	8.06	5.74	5.73	н/д	75.792	75.503	74.517	74.537	н/д	0.601	24	0
03.02.23	60.78	52.76	8.02	5.73	5.71	н/д	75.217	74.938	73.946	73.973	н/д	0.593	24	0
04.02.23	60.92	52.81	8.11	5.71	5.69	н/д	74.917	74.637	73.644	73.679	н/д	0.597	24	0
05.02.23	60.74	52.62	8.12	5.71	5.69	н/д	74.993	74.713	73.726	73.760	н/д	0.599	24	0
06.02.23	62.27	53.75	8.53	5.70	5.69	н/д	75.043	74.743	73.717	73.746	н/д	0.629	24	0
07.02.23	64.45	55.54	8.92	5.72	5.71	н/д	75.802	75.480	74.374	74.408	н/д	0.663	24	0
08.02.23	64.09	55.16	8.94	5.71	5.69	н/д	75.155	74.832	73.750	73.783	н/д	0.659	24	0
09.02.23	63.25	54.65	8.60	5.69	5.67	н/д	75.165	74.860	73.796	73.831	н/д	0.634	24	0
10.02.23	61.00	53.02	7.98	5.69	5.68	н/д	75.480	75.210	74.199	74.235	н/д	0.592	24	0
11.02.23	61.12	53.16	7.96	5.70	5.68	н/д	77.012	76.728	75.692	75.727	н/д	0.603	24	0
12.02.23	60.81	52.96	7.86	5.70	5.68	н/д	76.845	76.567	75.539	75.576	н/д	0.593	24	0
13.02.23	60.85	52.92	7.93	5.69	5.68	н/д	75.912	75.637	74.628	74.663	н/д	0.592	24	0
14.02.23	60.98	52.86	8.12	5.69	5.68	н/д	74.653	74.378	73.385	73.421	н/д	0.596	24	0
15.02.23	60.79	52.65	8.14	5.71	5.69	н/д	75.137	74.857	73.863	73.900	н/д	0.601	24	0

16.02.23	60.92	52.86	8.06	5.71	5.70	н/д	75.660	75.388	74.372	74.414	н/д	0.600	24	0
17.02.23	60.83	53.07	7.76	5.73	5.71	н/д	76.485	76.213	75.187	75.223	н/д	0.583	24	0
18.02.23	60.86	53.15	7.72	5.73	5.71	н/д	77.790	77.512	76.472	76.503	н/д	0.590	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	2262.744	2253.588	2222.556	2223.413	---	18.894	720	0
Среднее	62.34	53.84	8.50	5.70	5.69	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
19.01.23 24:00	8259.855	8248.002	0.000	8132.553	8152.455	0.000	61.728	3511
18.02.23 24:00	10522.60 0	10501.59 0	0.000	10355.11 3	10375.87 0	0.000	80.622	4231
Итого за период	2262.745	2253.588	0.000	2222.560	2223.415	0.000	18.894	720

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:36:42 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТВ-7 ТС1
с 20.01.23 по 18.02.23

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 99

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20140260

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x9A1A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	68.52	56.82	11.69	6.12	6.12	н/д	118.708	116.605	116.196	114.868	н/д	1.359	24	0
21.01.23	68.21	56.74	11.48	6.12	6.12	н/д	118.680	116.638	116.188	114.904	н/д	1.334	24	0
22.01.23	68.37	57.01	11.35	6.12	6.12	н/д	118.693	116.683	116.192	114.940	н/д	1.320	24	0
23.01.23	68.54	57.16	11.38	6.12	6.12	н/д	118.725	116.750	116.208	114.988	н/д	1.323	24	0
24.01.23	68.25	56.88	11.37	6.12	6.12	н/д	118.908	116.930	116.410	115.185	н/д	1.324	24	0
25.01.23	67.95	56.57	11.39	6.12	6.12	н/д	118.825	116.872	116.345	115.148	н/д	1.325	24	0
26.01.23	64.13	54.00	10.13	6.12	6.12	н/д	118.257	116.465	116.045	114.888	н/д	1.175	24	0
27.01.23	59.75	50.77	8.98	6.12	6.12	н/д	116.515	114.855	114.602	113.486	н/д	1.029	24	0
28.01.23	58.77	49.94	8.83	6.12	6.12	н/д	116.372	114.705	114.528	113.385	н/д	1.011	24	0
29.01.23	58.57	49.79	8.78	6.12	6.12	н/д	116.317	114.658	114.482	113.349	н/д	1.005	24	0
30.01.23	58.47	49.67	8.80	6.12	6.12	н/д	116.177	114.493	114.348	113.188	н/д	1.006	24	0
31.01.23	58.66	49.77	8.89	6.12	6.12	н/д	116.905	115.155	115.058	113.836	н/д	1.023	24	0
01.02.23	60.81	51.50	9.32	6.12	6.12	н/д	118.505	116.653	116.491	115.224	н/д	1.085	24	0
02.02.23	60.96	51.68	9.27	6.12	6.12	н/д	118.845	116.990	116.821	115.545	н/д	1.083	24	0
03.02.23	61.07	51.79	9.28	6.12	6.12	н/д	117.860	116.037	115.854	114.590	н/д	1.075	24	0
04.02.23	61.21	51.91	9.30	6.12	6.12	н/д	117.268	115.427	115.249	113.988	н/д	1.072	24	0
05.02.23	61.03	51.71	9.33	6.12	6.12	н/д	117.265	115.435	115.264	114.012	н/д	1.075	24	0
06.02.23	62.59	52.73	9.86	6.12	6.12	н/д	117.333	115.467	115.236	113.981	н/д	1.136	24	0
07.02.23	64.78	54.37	10.41	6.12	6.12	н/д	118.677	116.778	116.408	115.183	н/д	1.212	24	0
08.02.23	64.41	53.96	10.45	6.12	6.12	н/д	117.842	115.995	115.615	114.429	н/д	1.209	24	0
09.02.23	63.54	53.65	9.89	6.12	6.12	н/д	117.438	115.660	115.271	114.121	н/д	1.140	24	0
10.02.23	61.28	51.94	9.35	6.12	6.12	н/д	118.005	116.293	115.978	114.843	н/д	1.084	24	0
11.02.23	61.41	52.24	9.16	6.12	6.12	н/д	120.432	118.708	118.353	117.209	н/д	1.084	24	0
12.02.23	61.09	52.05	9.04	6.12	6.12	н/д	120.457	118.747	118.392	117.260	н/д	1.070	24	0
13.02.23	61.13	51.99	9.14	6.12	6.12	н/д	119.175	117.495	117.136	116.026	н/д	1.070	24	0
14.02.23	61.27	52.02	9.24	6.12	6.12	н/д	116.915	115.257	114.910	113.815	н/д	1.062	24	0
15.02.23	61.08	51.90	9.18	6.12	6.12	н/д	117.195	115.550	115.198	114.108	н/д	1.057	24	0

16.02.23	61.20	52.09	9.11	6.12	6.12	н/д	117.945	116.327	115.920	114.865	н/д	1.057	24	0
17.02.23	61.11	52.20	8.90	6.12	6.12	н/д	119.275	117.692	117.235	116.208	н/д	1.044	24	0
18.02.23	61.14	52.27	8.87	6.12	6.12	н/д	121.927	120.307	119.840	118.784	н/д	1.063	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	3545.441	3491.627	3481.773	3446.356	---	33.912	720	0
Среднее	62.65	52.91	9.74	6.12	6.12	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
19.01.23 24:00	12759.19 5	15212.14 0	0.000	12558.54 0	15053.52 4	0.000	110.217	3681
18.02.23 24:00	16304.63 8	18703.76 8	0.000	16040.31 3	18499.87 9	0.000	144.131	4401
Итого за период	3545.443	3491.628	0.000	3481.773	3446.355	0.000	33.914	720

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:36:40 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

АО "Жилуправление"
ул. Северная д.12
Жилой дом
ИМ 2300 N BA721
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	3.45	67.97	199.75	50.65	203.78	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	3.44	67.93	199.86	50.69	203.93	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	3.41	67.90	199.79	50.79	203.72	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	3.34	67.36	199.84	50.61	203.69	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	3.27	66.14	199.92	49.77	203.91	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	3.42	67.75	199.64	50.57	203.42	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	3.02	63.81	199.56	48.68	203.47	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	2.59	58.71	199.95	45.73	204.43	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	2.54	57.89	200.45	45.19	205.22	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	2.53	57.87	200.49	45.21	205.31	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	2.55	57.67	200.49	44.94	205.32	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	2.57	57.93	200.46	45.08	205.34	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	2.58	58.17	200.47	45.28	205.39	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	2.65	58.99	200.34	45.73	205.20	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	2.69	59.97	200.38	46.54	205.05	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	2.69	60.10	200.38	46.65	205.06	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	2.73	60.32	200.38	46.68	204.76	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	2.86	61.65	200.30	47.34	204.46	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	3.02	63.72	200.53	48.62	204.32	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	3.08	64.15	200.57	48.76	204.19	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	2.87	62.09	200.47	47.74	204.33	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	2.68	59.86	200.60	46.48	204.65	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	2.68	60.10	200.46	46.71	204.44	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	2.65	59.98	200.44	46.73	204.63	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	2.66	60.02	200.47	46.74	204.81	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	2.63	59.98	200.56	46.83	204.91	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	2.65	60.04	200.68	46.79	205.10	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	2.64	60.05	200.90	46.89	205.30	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	2.62	60.15	200.99	47.09	205.39	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	2.60	59.63	200.93	46.68	205.27	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	85.13	61.60	6010.05	47.41	6138.80	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Северная, 14

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166734

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xFEB4

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.07	58.67	11.40	359.830	351.770	357.410	351.770	6.90	6.19	4.0120	24.0	0.000
21.01.23	70.02	58.71	11.31	359.690	351.620	357.230	351.620	6.90	6.19	3.9800	24.0	0.000
22.01.23	69.99	58.77	11.22	359.700	351.590	357.210	351.590	6.90	6.19	3.9480	24.0	0.000
23.01.23	69.45	58.40	11.05	359.790	351.770	357.310	351.770	6.90	6.19	3.8890	24.0	0.000
24.01.23	68.19	57.38	10.81	359.990	352.190	357.470	352.190	6.90	6.19	3.8100	24.0	0.000
25.01.23	69.84	58.54	11.30	359.250	351.210	356.850	351.210	6.90	6.19	3.9700	24.0	0.000
26.01.23	65.84	55.90	9.94	359.230	351.670	356.550	351.670	6.90	6.18	3.5010	24.0	0.000
27.01.23	60.64	52.13	8.51	360.140	353.260	357.020	353.260	6.90	6.20	3.0060	24.0	0.000
28.01.23	59.79	51.48	8.31	360.900	354.090	357.750	354.090	6.90	6.20	2.9460	24.0	0.000
29.01.23	59.76	51.44	8.32	360.910	354.130	357.770	354.130	6.90	6.20	2.9470	24.0	0.000
30.01.23	59.57	51.23	8.34	360.750	354.050	357.650	354.050	6.90	6.35	2.9500	24.0	0.000
31.01.23	59.83	51.45	8.38	360.670	353.920	357.620	353.920	6.90	6.45	2.9690	24.0	0.000
01.02.23	60.08	51.64	8.44	360.710	353.910	357.660	353.910	6.90	6.43	2.9840	24.0	0.000
02.02.23	60.91	52.20	8.71	360.700	353.810	357.750	353.810	6.90	6.34	3.0790	24.0	0.000
03.02.23	61.92	53.05	8.87	361.030	354.040	358.150	354.040	6.90	6.21	3.1410	24.0	0.000
04.02.23	62.05	53.17	8.88	361.010	353.950	358.130	353.950	6.90	6.20	3.1450	24.0	0.000
05.02.23	62.28	53.26	9.02	360.880	353.770	358.060	353.770	6.90	6.21	3.1910	24.0	0.000
06.02.23	63.62	54.16	9.46	360.560	353.420	357.930	353.420	6.90	6.20	3.3500	24.0	0.000
07.02.23	65.73	55.74	9.99	360.790	353.440	358.340	353.440	6.90	6.20	3.5320	24.0	0.000
08.02.23	66.17	55.93	10.24	360.790	353.370	358.400	353.370	6.90	6.20	3.6210	24.0	0.000
09.02.23	64.08	54.59	9.49	360.800	353.600	358.200	353.600	6.90	6.21	3.3550	24.0	0.000
10.02.23	61.80	52.97	8.83	361.120	354.180	358.320	354.180	6.90	6.21	3.1290	24.0	0.000
11.02.23	62.03	53.17	8.86	360.800	353.800	358.030	353.800	6.90	6.21	3.1380	24.0	0.000
12.02.23	61.91	53.12	8.79	360.800	353.840	358.030	353.840	6.90	6.21	3.1130	24.0	0.000
13.02.23	61.96	53.19	8.77	360.810	353.830	358.030	353.830	6.90	6.21	3.1060	24.0	0.000
14.02.23	61.92	53.25	8.67	360.850	353.870	358.020	353.870	6.90	6.21	3.0740	24.0	0.000
15.02.23	61.97	53.18	8.79	361.070	354.060	358.240	354.060	6.90	6.21	3.1140	24.0	0.000
16.02.23	61.99	53.19	8.80	361.410	354.410	358.610	354.410	6.90	6.21	3.1180	24.0	0.000

17.02.23	62.08	53.36	8.72	361.680	354.640	358.850	354.640	6.90	6.21	3.0960	24.0	0.000
18.02.23	61.57	52.88	8.69	361.530	354.600	358.720	354.600	6.90	6.21	3.0820	24.0	0.000
Итого	---	---	---	10818.1	10601.81	10735.3	10601.81	---	---	99.2960	720.0	0.0
Среднее	63.56	54.20	9.36	---	---	---	---	6.90	6.23	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	40340.030	39582.790	39964.440	39582.220	319.465	5937.000	0.000
18.02.23 24:00	51158.220	50184.600	50699.749	50184.030	418.761	6657.000	0.000
Итого за период	10818.190	10601.809	10735.309	10601.809	99.296	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:39:28 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Северная, 16

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182803

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x4CAF

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.04	53.64	16.40	248.380	242.890	243.930	240.620	6.18	6.05	3.9810	24.0	0.000
21.01.23	69.95	53.66	16.29	52.390	51.220	51.130	50.440	6.18	6.04	0.8340	24.0	0.000
22.01.23	69.92	53.80	16.12	0.000	0.000	0.000	0.000	6.18	6.01	0.0000	24.0	0.000
23.01.23	69.40	53.56	15.84	0.000	0.000	0.000	0.000	6.18	6.01	0.0000	24.0	0.000
24.01.23	68.13	52.61	15.52	0.000	0.000	0.000	0.000	6.18	6.02	0.0000	24.0	0.000
25.01.23	69.79	53.57	16.22	0.000	0.000	0.000	0.000	6.17	6.01	0.0000	24.0	0.000
26.01.23	62.32	49.24	13.08	99.220	97.490	97.820	96.670	6.17	6.01	1.2740	24.0	0.000
27.01.23	60.57	48.26	12.31	248.020	243.850	244.490	241.820	6.18	6.03	2.9960	24.0	0.000
28.01.23	59.76	47.61	12.15	248.480	244.400	245.020	242.380	6.18	6.03	2.9640	24.0	0.000
29.01.23	59.72	47.63	12.09	248.420	244.340	245.090	242.450	6.19	6.03	2.9480	24.0	0.000
30.01.23	59.54	47.39	12.15	248.390	244.300	244.970	242.330	6.34	6.18	2.9630	24.0	0.000
31.01.23	59.80	47.59	12.21	248.310	244.230	245.020	242.380	6.43	6.28	2.9780	24.0	0.000
01.02.23	60.05	47.80	12.25	248.350	244.270	245.010	242.370	6.41	6.26	2.9870	24.0	0.000
02.02.23	60.89	48.23	12.66	248.410	244.190	245.040	242.390	6.32	6.16	3.0880	24.0	0.000
03.02.23	61.89	49.05	12.84	248.690	244.370	245.210	242.430	6.19	6.04	3.1360	24.0	0.000
04.02.23	62.01	49.20	12.81	248.650	244.330	245.140	242.320	6.19	6.03	3.1280	24.0	0.000
05.02.23	62.24	49.26	12.98	248.530	244.210	245.060	242.180	6.19	6.04	3.1650	24.0	0.000
06.02.23	63.64	50.02	13.62	248.380	243.800	244.870	242.040	6.19	6.04	3.3140	24.0	0.000
07.02.23	65.68	51.28	14.40	248.710	243.830	244.980	241.920	6.19	6.04	3.5080	24.0	0.000
08.02.23	66.13	51.39	14.74	248.750	243.780	244.950	241.880	6.19	6.04	3.5880	24.0	0.000
09.02.23	63.98	50.31	13.67	248.480	243.850	244.960	242.060	6.20	6.05	3.3310	24.0	0.000
10.02.23	61.76	48.94	12.82	248.570	244.250	245.200	242.480	6.19	6.04	3.1290	24.0	0.000
11.02.23	62.00	49.14	12.86	248.400	244.080	245.000	242.180	6.19	6.04	3.1320	24.0	0.000
12.02.23	61.87	49.11	12.76	248.410	244.090	245.060	242.280	6.19	6.05	3.1120	24.0	0.000
13.02.23	61.93	49.12	12.81	248.460	244.140	245.020	242.210	6.19	6.04	3.1230	24.0	0.000
14.02.23	61.89	49.30	12.59	248.390	244.070	245.050	242.190	6.19	6.05	3.0680	24.0	0.000
15.02.23	61.93	49.20	12.73	248.600	244.280	245.200	242.370	6.19	6.05	3.1070	24.0	0.000
16.02.23	61.96	49.30	12.66	249.080	244.760	245.650	242.770	6.20	6.05	3.0950	24.0	0.000

17.02.23	62.05	49.57	12.48	250.570	246.160	247.160	244.300	6.20	6.05	3.0650	24.0	0.000
18.02.23	61.53	49.20	12.33	250.450	246.130	247.040	244.160	6.20	6.05	3.0300	24.0	0.000
Итого	---	---	---	6119.4	6011.31	6033.0	5963.62	---	---	78.0440	720.0	0.0
Среднее	63.41	49.93	13.47	---	---	---	---	6.21	6.06	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	143530.850	141312.370	141730.419	140253.460	1513.583	21733.000	1273.000
18.02.23 24:00	149650.340	147323.679	147763.490	146217.080	1591.627	22453.000	1273.000
Итого за период	6119.489	6011.309	6033.070	5963.619	78.044	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:39:25 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Северная, 20

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00177469

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xF328

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.09	52.70	17.39	231.920	226.820	224.680	221.800	6.31	5.60	3.9450	24.0	0.000
21.01.23	70.04	52.71	17.33	231.910	226.830	224.700	221.820	6.32	5.61	3.9300	24.0	0.000
22.01.23	70.00	52.77	17.23	231.970	226.880	224.800	221.920	6.32	5.61	3.9090	24.0	0.000
23.01.23	69.47	52.59	16.88	231.680	226.690	224.760	221.890	6.31	5.60	3.8250	24.0	0.000
24.01.23	68.20	51.70	16.50	231.750	226.940	224.870	222.080	6.31	5.60	3.7430	24.0	0.000
25.01.23	69.86	52.56	17.30	231.400	226.360	224.390	221.510	6.29	5.59	3.9160	24.0	0.000
26.01.23	65.80	50.58	15.22	231.030	226.530	224.310	221.680	6.28	5.58	3.4450	24.0	0.000
27.01.23	60.61	47.54	13.07	231.330	227.400	225.090	222.690	6.29	5.59	2.9710	24.0	0.000
28.01.23	59.79	46.96	12.83	231.950	228.110	225.690	223.290	6.29	5.59	2.9260	24.0	0.000
29.01.23	59.75	46.96	12.79	231.820	227.980	225.480	223.080	6.30	5.59	2.9140	24.0	0.000
30.01.23	59.56	46.76	12.80	231.630	227.790	225.340	222.940	6.44	5.74	2.9110	24.0	0.000
31.01.23	59.83	46.91	12.92	231.520	227.680	225.260	222.860	6.54	5.83	2.9390	24.0	0.000
01.02.23	60.08	47.17	12.91	231.460	227.620	225.230	222.830	6.52	5.82	2.9380	24.0	0.000
02.02.23	60.92	47.58	13.34	231.320	227.350	224.970	222.570	6.43	5.73	3.0310	24.0	0.000
03.02.23	61.93	48.38	13.55	231.490	227.410	224.940	222.540	6.30	5.60	3.0800	24.0	0.000
04.02.23	62.05	48.49	13.56	231.410	227.330	224.770	222.370	6.30	5.59	3.0800	24.0	0.000
05.02.23	62.28	48.54	13.74	231.240	227.160	224.430	222.030	6.31	5.60	3.1210	24.0	0.000
06.02.23	63.66	49.27	14.39	231.110	226.830	224.210	221.690	6.31	5.60	3.2620	24.0	0.000
07.02.23	65.74	50.48	15.26	231.300	226.770	224.340	221.700	6.32	5.61	3.4580	24.0	0.000
08.02.23	66.19	50.63	15.56	231.160	226.600	224.100	221.460	6.31	5.60	3.5260	24.0	0.000
09.02.23	64.05	49.56	14.49	230.940	226.640	224.140	221.620	6.32	5.61	3.2860	24.0	0.000
10.02.23	61.80	48.26	13.54	231.210	227.130	224.600	222.200	6.31	5.60	3.0710	24.0	0.000
11.02.23	62.03	48.43	13.60	231.030	226.950	224.530	222.130	6.31	5.60	3.0850	24.0	0.000
12.02.23	61.91	48.47	13.44	231.090	227.010	225.070	222.670	6.31	5.60	3.0470	24.0	0.000
13.02.23	61.97	48.57	13.40	230.960	226.880	224.930	222.520	6.30	5.60	3.0380	24.0	0.000
14.02.23	61.92	48.63	13.29	231.040	226.960	224.980	222.580	6.30	5.59	3.0180	24.0	0.000
15.02.23	61.97	48.56	13.41	230.920	226.840	224.890	222.490	6.30	5.59	3.0400	24.0	0.000
16.02.23	61.99	48.63	13.36	231.190	227.110	225.160	222.750	6.31	5.60	3.0350	24.0	0.000

17.02.23	62.08	48.74	13.34	231.300	227.250	225.250	222.730	6.31	5.60	3.0320	24.0	0.000
18.02.23	61.56	48.34	13.22	231.380	227.300	225.340	222.940	6.30	5.60	3.0010	24.0	0.000
Итого	---	---	---	6941.4	6813.15	6745.2	6669.38	---	---	97.5230	720.0	0.0
Среднее	63.57	49.24	14.32	---	---	---	---	6.33	5.62	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	72687.450	71546.810	70952.790	70246.870	860.703	11846.000	0.000
18.02.23 24:00	79628.910	78359.960	77698.040	76916.250	958.226	12566.000	0.000
Итого за период	6941.460	6813.150	6745.250	6669.380	97.523	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:38:56 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...

от 19-02-2023

За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

АО "Жилуправление"
 ул.Северная д.22
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA708
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	3.64	71.11	258.45	57.02	263.98	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	3.64	71.08	258.46	56.97	264.09	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	3.61	71.08	258.53	57.11	264.14	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	3.55	70.49	258.65	56.76	264.26	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	3.44	69.22	258.74	55.91	264.40	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	3.61	70.89	258.13	56.90	263.69	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	3.21	67.15	258.34	54.71	264.03	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	2.73	61.64	259.09	51.07	264.93	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	2.68	60.67	259.74	50.32	265.40	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	2.68	60.64	259.89	50.33	265.55	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	2.69	60.44	259.74	50.07	265.46	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	2.71	60.71	259.78	50.27	265.46	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	2.72	60.95	259.82	50.47	265.38	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	2.81	61.76	259.79	50.94	265.34	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	2.86	62.80	259.95	51.80	265.48	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	2.85	62.96	259.96	51.98	265.65	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	2.89	63.21	259.86	52.07	265.49	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	3.01	64.39	259.50	52.77	264.97	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	3.20	66.73	259.46	54.38	265.01	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	3.27	67.14	259.27	54.53	264.95	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	3.06	65.21	259.33	53.41	265.15	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	2.84	62.71	259.85	51.78	265.66	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	2.84	62.95	259.64	52.00	265.36	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	2.82	62.83	259.63	51.95	265.30	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	2.81	62.88	259.59	52.03	265.23	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	2.80	62.85	259.76	52.07	265.38	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	2.80	62.89	259.87	52.08	265.46	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	2.80	62.89	260.18	52.11	265.77	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	2.79	63.01	260.40	52.29	266.05	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	2.76	62.50	260.41	51.89	266.10	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	90.10	64.53	7783.84	52.93	7953.12	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СПОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 19-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

АО "Жилуправление"
Северная 26
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ420
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.43	69.62	180.00	56.13	186.89	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	2.41	69.56	179.99	56.18	186.88	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	2.39	69.53	179.90	56.25	186.70	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	2.34	69.00	179.90	55.97	186.85	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.29	67.75	180.15	55.04	187.16	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	2.38	69.38	179.66	56.11	186.57	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	2.10	65.35	179.89	53.67	186.77	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	1.82	60.25	180.75	50.17	187.76	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.78	59.43	181.17	49.57	188.25	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	1.79	59.39	181.10	49.50	187.52	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	1.80	59.20	181.17	49.25	188.25	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	1.81	59.46	181.10	49.45	188.16	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	1.82	59.71	181.12	49.65	188.16	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	1.86	60.54	181.05	50.25	188.13	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	1.88	61.54	181.00	51.12	188.05	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	1.88	61.66	180.98	51.25	188.14	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	1.91	61.89	180.91	51.32	188.05	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	2.00	63.25	180.65	52.14	187.81	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	2.12	65.30	180.61	53.57	187.80	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	2.16	65.74	180.79	53.79	187.95	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	2.01	63.63	181.17	52.52	188.32	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	1.89	61.42	181.61	51.02	188.78	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	1.88	61.64	181.28	51.25	188.47	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	1.87	61.52	181.26	51.19	188.44	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	1.88	61.58	181.29	51.21	188.44	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	1.85	61.54	181.27	51.32	188.40	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	1.87	61.58	181.41	51.25	188.57	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	1.87	61.60	181.55	51.31	188.75	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	1.85	61.70	181.59	51.49	188.85	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	1.84	61.18	181.62	51.04	188.87	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	59.75	63.17	5425.93	52.13	5637.74	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Северная, 28

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169021

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x9541

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.83	57.75	12.08	265.800	260.030	265.800	261.720	6.16	5.66	3.1440	24.0	0.000
21.01.23	69.77	57.75	12.02	265.670	259.910	265.670	261.590	6.16	5.66	3.1230	24.0	0.000
22.01.23	69.74	57.81	11.93	265.730	259.920	265.730	261.650	6.16	5.66	3.1020	24.0	0.000
23.01.23	69.21	57.48	11.73	265.610	259.930	265.610	261.570	6.16	5.66	3.0490	24.0	0.000
24.01.23	67.95	56.51	11.44	265.650	260.150	265.650	261.730	6.16	5.66	2.9750	24.0	0.000
25.01.23	69.59	57.62	11.97	265.520	259.760	265.520	261.440	6.16	5.65	3.1120	24.0	0.000
26.01.23	65.60	55.01	10.59	265.100	259.940	265.100	261.400	6.15	5.66	2.7510	24.0	0.000
27.01.23	60.43	51.25	9.18	265.530	261.100	265.530	262.300	6.17	5.68	2.3960	24.0	0.000
28.01.23	59.59	50.61	8.98	265.990	261.670	265.990	262.870	6.17	5.67	2.3510	24.0	0.000
29.01.23	59.55	50.58	8.97	266.050	261.730	266.050	262.930	6.17	5.68	2.3480	24.0	0.000
30.01.23	59.36	50.39	8.97	265.950	261.620	265.950	262.820	6.32	5.82	2.3490	24.0	0.000
31.01.23	59.63	50.59	9.04	265.910	261.590	265.910	262.790	6.42	5.92	2.3670	24.0	0.000
01.02.23	59.87	50.72	9.15	265.980	261.660	265.980	262.860	6.40	5.90	2.3930	24.0	0.000
02.02.23	60.71	51.31	9.40	265.910	261.450	265.910	262.660	6.30	5.81	2.4550	24.0	0.000
03.02.23	61.71	52.13	9.58	266.300	261.740	266.300	262.940	6.17	5.68	2.5070	24.0	0.000
04.02.23	61.84	52.31	9.53	266.120	261.480	266.120	262.760	6.17	5.67	2.4920	24.0	0.000
05.02.23	62.06	52.46	9.60	266.170	261.430	266.170	262.810	6.17	5.68	2.5100	24.0	0.000
06.02.23	63.41	53.34	10.07	265.930	261.060	265.930	262.400	6.17	5.67	2.6290	24.0	0.000
07.02.23	65.50	54.87	10.63	266.230	261.000	266.230	262.480	6.17	5.67	2.7740	24.0	0.000
08.02.23	65.94	55.13	10.81	266.200	260.920	266.200	262.390	6.17	5.67	2.8190	24.0	0.000
09.02.23	63.85	53.77	10.08	266.230	261.330	266.230	262.650	6.18	5.68	2.6350	24.0	0.000
10.02.23	61.59	52.13	9.46	266.480	261.900	266.480	263.120	6.17	5.68	2.4790	24.0	0.000
11.02.23	61.81	52.29	9.52	266.180	261.570	266.180	262.820	6.18	5.68	2.4920	24.0	0.000
12.02.23	61.69	52.20	9.49	266.170	261.540	266.170	262.810	6.18	5.68	2.4810	24.0	0.000
13.02.23	61.75	52.31	9.44	266.040	261.480	266.040	262.680	6.18	5.68	2.4690	24.0	0.000
14.02.23	61.70	52.32	9.38	266.130	261.570	266.130	262.770	6.18	5.68	2.4530	24.0	0.000
15.02.23	61.76	52.30	9.46	266.390	261.770	266.390	263.030	6.18	5.68	2.4770	24.0	0.000
16.02.23	61.78	52.37	9.41	266.620	262.010	266.620	263.260	6.18	5.68	2.4650	24.0	0.000

17.02.23	61.86	52.50	9.36	266.780	262.100	266.780	263.350	6.18	5.68	2.4540	24.0	0.000
18.02.23	61.35	52.00	9.35	266.740	262.180	266.740	263.380	6.19	5.69	2.4500	24.0	0.000
Итого	---	---	---	7981.1	7835.54	7981.1	7875.98	---	---	78.5010	720.0	0.0
Среднее	63.34	53.32	10.02	---	---	---	---	6.20	5.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	61952.630	61004.999	61952.630	61242.560	476.273	8967.000	0.000
18.02.23 24:00	69933.739	68840.540	69933.739	69118.540	554.774	9687.000	0.000
Итого за период	7981.109	7835.540	7981.109	7875.979	78.501	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:39:37 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 1

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024

№ ПУ 902520

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	69.920	58.980	10.940	266.086	266.086	0	0.590	0.549	268.810	273.649	-4.838	2.911	24.000
21.01.23	70.060	59.130	10.930	265.992	265.992	0	0.590	0.549	268.727	273.582	-4.855	2.908	24.000
22.01.23	70.220	59.340	10.880	265.977	265.977	0	0.590	0.549	268.717	273.615	-4.898	2.895	24.000
23.01.23	69.380	58.800	10.580	266.092	266.092	0.000	0.590	0.549	268.723	273.639	-4.916	2.815	24.000
24.01.23	68.370	58.020	10.350	266.609	266.609	0	0.590	0.549	269.099	274.058	-4.959	2.760	24.000
25.01.23	69.690	58.840	10.850	265.590	265.590	0.000	0.590	0.549	268.262	273.130	-4.868	2.884	24.000
26.01.23	68.270	58.040	10.230	265.709	265.709	0	0.590	0.549	268.139	273.171	-5.033	2.718	24.000
27.01.23	61.470	53.110	8.360	267.385	267.385	0	0.590	0.549	268.844	274.191	-5.347	2.235	24.000
28.01.23	59.740	51.800	7.940	268.468	268.468	0.000	0.590	0.549	269.624	275.193	-5.569	2.131	24.000
29.01.23	59.750	51.800	7.950	268.329	268.329	0.000	0.590	0.549	269.470	275.069	-5.599	2.132	24.000
30.01.23	59.620	51.590	8.030	268.287	268.287	0	0.590	0.549	269.397	275.011	-5.614	2.154	24.000
31.01.23	59.690	51.650	8.040	268.116	268.116	0	0.590	0.549	269.233	274.844	-5.611	2.156	24.000
01.02.23	59.980	51.870	8.110	268.108	268.108	0.000	0.590	0.549	269.280	274.850	-5.570	2.173	24.000
02.02.23	60.340	52.130	8.210	267.928	267.927	0	0.590	0.549	269.125	274.723	-5.598	2.201	24.000
03.02.23	61.830	53.360	8.470	267.607	267.607	0	0.590	0.549	269.024	274.546	-5.522	2.263	24.000
04.02.23	62.050	53.590	8.460	267.535	267.535	0	0.590	0.549	268.986	274.499	-5.513	2.261	24.000
05.02.23	62.200	53.640	8.560	267.522	267.522	0	0.590	0.549	268.983	274.503	-5.520	2.287	24.000
06.02.23	62.490	53.840	8.650	267.490	267.490	0	0.590	0.549	269.027	274.466	-5.439	2.315	24.000
07.02.23	65.750	56.220	9.530	266.626	266.626	0.000	0.590	0.549	268.644	273.890	-5.247	2.541	24.000
08.02.23	65.970	56.230	9.740	264.580	264.580	0	0.590	0.549	266.442	271.963	-5.520	2.578	24.000
09.02.23	65.470	55.970	9.500	264.663	264.663	0	0.590	0.549	266.459	272.009	-5.550	2.514	24.000
10.02.23	61.770	53.270	8.500	265.458	265.458	0	0.590	0.549	266.719	272.464	-5.744	2.256	24.000
11.02.23	62.030	53.530	8.500	265.409	265.409	0	0.590	0.549	266.713	272.442	-5.729	2.255	24.000
12.02.23	61.960	53.540	8.420	265.287	265.287	0.000	0.590	0.549	266.588	272.312	-5.724	2.233	24.000
13.02.23	61.820	53.370	8.450	265.624	265.624	0.000	0.590	0.549	266.906	272.635	-5.728	2.243	24.000
14.02.23	61.940	53.560	8.380	265.493	265.493	0	0.590	0.549	266.791	272.524	-5.733	2.224	24.000

15.02.23	62.020	53.370	8.650	264.642	264.642	0.000	0.590	0.549	265.923	271.650	-5.727	2.287	24.000
16.02.23	61.920	53.190	8.730	264.723	264.723	0	0.590	0.549	265.992	271.711	-5.719	2.312	24.000
17.02.23	62.000	53.200	8.800	265.078	265.078	0	0.590	0.549	266.363	272.072	-5.710	2.331	24.000
18.02.23	61.790	52.980	8.810	265.141	265.141	0.000	0.590	0.549	266.401	272.103	-5.701	2.333	24.000
Итого	---	---	---	7991.554	7991.554	0.000	---	---	8041.411	8204.512	-163.101	72.306	720.000
Среднее	63.650	54.599	9.052	---	---	---	0.590	0.549	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:42:08 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 3

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024

№ ПУ 800749

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	69.920	58.870	11.050	278.725	278.725	0	0.625	0.497	283.072	285.147	-2.075	3.084	24.000
21.01.23	70.060	58.980	11.080	278.642	278.642	0.000	0.625	0.497	283.005	285.084	-2.079	3.090	24.000
22.01.23	70.210	59.150	11.060	278.640	278.639	0	0.625	0.497	283.032	285.101	-2.070	3.089	24.000
23.01.23	69.380	58.660	10.720	278.803	278.803	0	0.625	0.496	283.066	285.191	-2.125	2.993	24.000
24.01.23	68.370	57.890	10.480	279.315	279.315	0.000	0.625	0.496	283.451	285.583	-2.132	2.933	24.000
25.01.23	69.690	58.730	10.960	278.279	278.279	0	0.624	0.496	282.596	284.655	-2.059	3.056	24.000
26.01.23	68.260	57.920	10.340	278.387	278.387	0	0.623	0.496	282.501	284.630	-2.130	2.884	24.000
27.01.23	61.480	52.920	8.560	279.590	279.590	0.000	0.625	0.497	282.729	285.080	-2.351	2.397	24.000
28.01.23	59.770	51.570	8.200	280.556	280.556	0.000	0.626	0.497	283.431	285.899	-2.469	2.303	24.000
29.01.23	59.780	51.560	8.220	280.490	280.490	0	0.626	0.497	283.368	285.829	-2.462	2.307	24.000
30.01.23	59.650	51.350	8.300	280.498	280.498	0.000	0.634	0.504	283.373	285.790	-2.417	2.333	24.000
31.01.23	59.710	51.430	8.280	280.562	280.562	0	0.651	0.522	283.451	285.858	-2.406	2.327	24.000
01.02.23	60.000	51.670	8.330	280.557	280.557	0.000	0.650	0.521	283.492	285.880	-2.388	2.343	24.000
02.02.23	60.370	51.900	8.470	280.451	280.451	0.000	0.648	0.519	283.430	285.815	-2.385	2.378	24.000
03.02.23	61.840	53.180	8.660	280.173	280.173	0.000	0.626	0.497	283.362	285.718	-2.356	2.431	24.000
04.02.23	62.060	53.400	8.660	280.016	280.016	0	0.627	0.498	283.239	285.585	-2.346	2.431	24.000
05.02.23	62.210	53.480	8.730	280.000	280.000	0	0.626	0.497	283.250	285.575	-2.325	2.451	24.000
06.02.23	62.510	53.630	8.880	280.094	280.094	0	0.627	0.498	283.398	285.685	-2.287	2.491	24.000
07.02.23	65.760	56.040	9.720	279.680	279.680	0.000	0.627	0.498	283.453	285.628	-2.175	2.723	24.000
08.02.23	65.980	56.090	9.890	279.624	279.624	0	0.626	0.497	283.436	285.574	-2.138	2.772	24.000
09.02.23	65.480	55.830	9.650	279.704	279.704	0	0.627	0.498	283.462	285.600	-2.138	2.702	24.000
10.02.23	61.790	53.120	8.670	280.320	280.320	0.000	0.627	0.498	283.547	285.815	-2.268	2.435	24.000
11.02.23	62.040	53.380	8.660	280.314	280.314	0.000	0.627	0.498	283.577	285.847	-2.271	2.433	24.000
12.02.23	61.980	53.380	8.600	280.359	280.359	0	0.627	0.498	283.603	285.903	-2.300	2.414	24.000
13.02.23	61.830	53.260	8.570	280.438	280.438	0	0.627	0.498	283.665	285.963	-2.298	2.409	24.000
14.02.23	61.950	53.420	8.530	280.484	280.484	0	0.627	0.498	283.735	286.027	-2.293	2.398	24.000

15.02.23	62.040	53.450	8.590	280.586	280.586	0.000	0.627	0.498	283.836	286.149	-2.313	2.414	24.000
16.02.23	61.950	53.410	8.540	280.740	280.740	0	0.627	0.498	283.981	286.296	-2.315	2.402	24.000
17.02.23	62.020	53.570	8.450	281.185	281.185	0.000	0.628	0.498	284.440	286.778	-2.338	2.381	24.000
18.02.23	61.820	53.400	8.420	281.275	281.275	0	0.628	0.498	284.504	286.841	-2.337	2.372	24.000
Итого	---	---	---	8398.485	8398.485	0.000	---	---	8502.483	8570.529	-68.046	77.178	720.000
Среднее	63.664	54.488	9.176	---	---	---	0.629	0.500	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:42:06 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024

№ ПУ 800012

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	69.900	52.710	17.190	96.643	96.881	-0.237	0.000	0.000	97.251	99.749	-2.498	1.588	22.833
21.01.23	69.810	52.890	16.920	96.548	96.915	-0.367	0.000	0.000	97.198	99.743	-2.545	1.520	22.167
22.01.23	69.760	52.960	16.800	96.503	96.936	-0.433	0.000	0.000	97.171	99.746	-2.575	1.487	21.833
23.01.23	69.250	52.610	16.640	96.633	97.011	-0.379	0.000	0.000	97.259	99.821	-2.562	1.491	22.083
24.01.23	67.960	51.710	16.250	96.668	97.137	-0.469	0.000	0.000	97.251	99.881	-2.630	1.429	21.667
25.01.23	69.640	52.760	16.880	96.447	96.796	-0.349	0.000	0.000	97.082	99.619	-2.537	1.519	22.250
26.01.23	65.520	50.500	15.020	96.653	96.986	-0.333	0.000	0.000	97.063	99.713	-2.649	1.360	22.333
27.01.23	60.420	47.340	13.080	97.096	97.436	-0.341	0.000	0.000	97.229	100.039	-2.810	1.189	22.333
28.01.23	59.590	46.800	12.790	97.132	97.638	-0.506	0.000	0.000	97.279	100.164	-2.885	1.125	21.500
29.01.23	59.600	46.870	12.730	97.141	97.627	-0.486	0.000	0.000	97.280	100.161	-2.881	1.124	21.650
30.01.23	59.420	46.550	12.870	97.294	97.550	-0.256	0.000	0.000	97.344	100.154	-2.810	1.192	22.750
31.01.23	59.640	46.700	12.940	97.186	97.657	-0.472	0.000	0.000	97.315	100.200	-2.884	1.146	21.667
01.02.23	59.980	46.930	13.050	97.462	97.479	-0.017	0.000	0.000	97.455	100.185	-2.730	1.266	23.917
02.02.23	60.830	47.510	13.320	97.429	97.447	-0.018	0.000	0.000	97.475	100.170	-2.695	1.292	23.917
03.02.23	61.820	48.340	13.480	97.318	97.383	-0.066	0.000	0.000	97.440	100.115	-2.675	1.294	23.667
04.02.23	61.940	48.450	13.490	97.295	97.347	-0.051	0.000	0.000	97.420	100.087	-2.667	1.298	23.750
05.02.23	62.170	48.570	13.600	97.314	97.349	-0.034	0.000	0.000	97.446	100.100	-2.654	1.313	23.833
06.02.23	63.580	49.300	14.280	97.274	97.308	-0.033	0.000	0.000	97.484	100.088	-2.604	1.379	23.833
07.02.23	65.590	50.490	15.100	97.152	97.251	-0.099	0.000	0.000	97.493	100.058	-2.565	1.441	23.500
08.02.23	66.060	50.670	15.390	97.183	97.214	-0.031	0.000	0.000	97.522	100.057	-2.535	1.485	23.833
09.02.23	63.890	49.610	14.280	97.362	97.378	-0.017	0.000	0.000	97.585	100.178	-2.593	1.385	23.917
10.02.23	61.690	48.260	13.430	97.508	97.556	-0.048	0.000	0.000	97.623	100.289	-2.666	1.296	23.750
11.02.23	61.930	48.540	13.390	97.511	97.528	-0.017	0.000	0.000	97.630	100.282	-2.652	1.300	23.917
12.02.23	61.810	48.560	13.250	97.487	97.487	0	0.000	0.000	97.600	100.243	-2.644	1.290	24.000
13.02.23	61.860	48.540	13.320	97.476	97.526	-0.050	0.000	0.000	97.608	100.264	-2.656	1.284	23.750
14.02.23	61.820	48.590	13.230	97.520	97.537	-0.017	0.000	0.000	97.639	100.289	-2.650	1.284	23.917

15.02.23	61.850	48.570	13.280	97.464	97.530	-0.067	0.000	0.000	97.601	100.264	-2.663	1.277	23.667
16.02.23	61.890	48.630	13.260	97.551	97.567	-0.017	0.000	0.000	97.672	100.323	-2.652	1.288	23.917
17.02.23	61.940	48.900	13.040	97.562	97.729	-0.167	0.000	0.000	97.739	100.447	-2.709	1.232	23.167
18.02.23	61.450	48.460	12.990	97.777	97.827	-0.050	0.000	0.000	97.887	100.571	-2.684	1.257	23.750
Итого	---	---	---	2915.590	2921.014	-5.424	---	---	2923.041	3003.001	-79.960	39.831	693.067
Среднее	63.420	49.244	14.176	---	---	---	0.000	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:42:03 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024

№ ПУ 801948

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.01.23	70.080	64.070	6.010	210.158	210.158	0	0.683	0.624	213.387	215.645	-2.258	1.265	24.000
21.01.23	70.120	64.070	6.050	210.102	210.102	0.000	0.684	0.624	213.328	215.595	-2.267	1.274	24.000
22.01.23	70.230	64.230	6.000	210.047	210.047	0	0.683	0.624	213.343	215.501	-2.157	1.264	24.000
23.01.23	69.500	63.640	5.860	210.220	210.220	0.000	0.683	0.624	213.412	215.625	-2.213	1.232	24.000
24.01.23	68.320	62.630	5.690	210.654	210.654	0	0.683	0.625	213.637	216.027	-2.390	1.200	24.000
25.01.23	69.940	63.910	6.030	209.771	209.771	0.000	0.683	0.623	212.962	215.244	-2.282	1.266	24.000
26.01.23	67.340	61.860	5.480	209.999	209.999	0.000	0.682	0.623	212.896	215.232	-2.336	1.153	24.000
27.01.23	61.190	56.590	4.600	211.114	211.114	0	0.684	0.625	213.222	215.856	-2.634	0.973	24.000
28.01.23	59.860	55.410	4.450	211.741	211.741	0	0.683	0.625	213.674	216.402	-2.728	0.942	24.000
29.01.23	59.850	55.420	4.430	211.727	211.727	0	0.684	0.626	213.656	216.390	-2.733	0.939	24.000
30.01.23	59.650	55.190	4.460	211.747	211.747	0	0.700	0.636	213.631	216.406	-2.775	0.944	24.000
31.01.23	59.870	55.380	4.490	211.685	211.685	0	0.722	0.649	213.697	216.255	-2.558	0.953	24.000
01.02.23	60.120	55.620	4.500	211.648	211.648	0	0.720	0.648	213.709	216.222	-2.514	0.954	24.000
02.02.23	60.720	56.070	4.650	211.590	211.590	0.000	0.712	0.643	213.707	216.225	-2.518	0.987	24.000
03.02.23	61.930	57.220	4.710	211.336	211.336	0	0.684	0.625	213.662	216.018	-2.357	0.997	24.000
04.02.23	62.130	57.390	4.740	211.246	211.246	0	0.685	0.625	213.605	215.935	-2.330	1.002	24.000
05.02.23	62.370	57.560	4.810	211.242	211.242	0	0.685	0.625	213.611	215.966	-2.355	1.018	24.000
06.02.23	62.980	58.060	4.920	211.289	211.289	0	0.685	0.626	213.715	216.086	-2.371	1.040	24.000
07.02.23	65.920	60.590	5.330	210.924	210.924	0.000	0.685	0.625	213.747	215.937	-2.190	1.126	24.000
08.02.23	66.180	60.760	5.420	210.951	210.951	0.000	0.685	0.625	213.770	216.019	-2.249	1.145	24.000
09.02.23	64.970	59.800	5.170	211.150	211.150	0.000	0.685	0.626	213.819	216.126	-2.307	1.092	24.000
10.02.23	61.880	57.190	4.690	211.592	211.592	0	0.685	0.626	213.908	216.283	-2.374	0.994	24.000
11.02.23	62.130	57.420	4.710	211.523	211.523	0.000	0.685	0.626	213.898	216.208	-2.310	0.998	24.000
12.02.23	62.010	57.320	4.690	211.543	211.543	0	0.685	0.625	213.925	216.197	-2.272	0.993	24.000
13.02.23	62.010	57.330	4.680	211.581	211.581	0	0.685	0.625	213.947	216.253	-2.306	0.993	24.000
14.02.23	62.040	57.440	4.600	211.563	211.563	0	0.685	0.625	213.953	216.226	-2.273	0.976	24.000

15.02.23	62.090	57.420	4.670	211.641	211.641	0	0.685	0.626	214.026	216.315	-2.288	0.989	24.000
16.02.23	62.040	57.370	4.670	211.776	211.776	0	0.685	0.626	214.155	216.448	-2.293	0.990	24.000
17.02.23	62.180	57.570	4.610	212.071	212.071	0	0.685	0.626	214.496	216.746	-2.250	0.980	24.000
18.02.23	61.780	57.180	4.600	212.163	212.163	0	0.685	0.626	214.524	216.815	-2.291	0.977	24.000
Итого	---	---	---	6335.793	6335.793	0	---	---	6411.023	6482.201	-71.179	31.654	720.000
Среднее	63.714	58.724	4.991	---	---	---	0.688	0.628	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:42:00 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 5б

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00177236

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x2636

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.23	61.54	8.69	258.580	252.860	258.130	253.610	7.07	5.10	2.2060	24.0	0.000
21.01.23	70.16	61.55	8.61	258.560	252.850	258.120	253.600	7.07	5.10	2.1870	24.0	0.000
22.01.23	70.12	61.58	8.54	258.510	252.820	258.140	253.590	7.07	5.10	2.1710	24.0	0.000
23.01.23	69.59	61.14	8.45	258.320	252.670	258.020	253.560	7.06	5.09	2.1470	24.0	0.000
24.01.23	68.32	60.10	8.22	257.750	252.330	257.760	253.450	7.06	5.09	2.0800	24.0	0.000
25.01.23	69.99	61.31	8.68	257.580	251.900	257.180	252.720	7.05	5.09	2.1950	24.0	0.000
26.01.23	65.86	58.20	7.66	256.220	251.170	256.790	252.770	7.04	5.09	1.9300	24.0	0.000
27.01.23	60.67	54.09	6.58	255.270	250.990	256.990	253.530	7.05	5.10	1.6570	24.0	0.000
28.01.23	59.86	53.39	6.47	255.370	251.210	257.180	253.820	7.05	5.09	1.6320	24.0	0.000
29.01.23	59.82	53.41	6.41	255.360	251.200	257.120	253.760	7.06	5.10	1.6170	24.0	0.000
30.01.23	59.64	53.22	6.42	255.190	251.080	257.050	253.680	7.20	5.24	1.6190	24.0	0.000
31.01.23	59.91	53.40	6.51	255.380	251.210	257.140	253.780	7.30	5.34	1.6400	24.0	0.000
01.02.23	60.15	53.58	6.57	255.410	251.090	257.100	253.740	7.28	5.32	1.6580	24.0	0.000
02.02.23	61.01	54.26	6.75	255.720	251.380	257.110	253.610	7.19	5.23	1.7030	24.0	0.000
03.02.23	62.01	55.16	6.85	256.090	251.540	257.080	253.480	7.06	5.10	1.7290	24.0	0.000
04.02.23	62.13	55.29	6.84	255.930	251.370	256.980	253.380	7.05	5.10	1.7290	24.0	0.000
05.02.23	62.36	55.43	6.93	255.920	251.360	256.970	253.370	7.06	5.10	1.7490	24.0	0.000
06.02.23	63.78	56.53	7.25	256.460	251.720	257.140	253.340	7.06	5.10	1.8340	24.0	0.000
07.02.23	65.85	58.14	7.71	256.950	251.940	257.230	253.190	7.06	5.10	1.9510	24.0	0.000
08.02.23	66.30	58.47	7.83	256.980	251.940	257.220	253.140	7.05	5.10	1.9800	24.0	0.000
09.02.23	64.12	56.85	7.27	256.130	251.280	257.110	253.290	7.06	5.11	1.8360	24.0	0.000
10.02.23	61.88	55.02	6.86	255.380	250.880	257.010	253.410	7.06	5.10	1.7280	24.0	0.000
11.02.23	62.11	55.27	6.84	255.600	251.040	256.980	253.380	7.06	5.10	1.7240	24.0	0.000
12.02.23	61.99	55.20	6.79	255.520	251.040	256.960	253.360	7.06	5.10	1.7090	24.0	0.000
13.02.23	62.05	55.26	6.79	255.540	250.980	256.980	253.380	7.06	5.11	1.7100	24.0	0.000
14.02.23	62.00	55.30	6.70	255.510	250.960	257.000	253.400	7.06	5.10	1.6890	24.0	0.000
15.02.23	62.05	55.28	6.77	255.430	250.890	256.990	253.390	7.06	5.10	1.7070	24.0	0.000
16.02.23	62.07	55.34	6.73	255.630	251.080	257.190	253.590	7.06	5.11	1.6960	24.0	0.000

17.02.23	62.16	55.49	6.67	255.980	251.460	257.490	253.810	7.07	5.10	1.6830	24.0	0.000
18.02.23	61.63	55.01	6.62	255.670	251.250	257.420	253.820	7.07	5.10	1.6710	24.0	0.000
Итого	---	---	---	7687.9	7545.49	7717.5	7603.95	---	---	54.5670	720.0	0.0
Среднее	63.66	56.46	7.20	---	---	---	---	7.08	5.12	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	12799.110	12532.630	12780.580	12569.630	102.384	1186.000	0.000
18.02.23 24:00	20487.050	20078.120	20498.160	20173.580	156.951	1906.000	0.000
Итого за период	7687.939	7545.490	7717.580	7603.950	54.567	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:36:57 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00167050

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x32E5

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.93	56.45	13.48	275.630	270.590	275.630	270.590	7.62	6.20	3.6500	24.0	0.000
21.01.23	69.86	56.44	13.42	275.700	270.660	275.700	270.660	7.63	3.31	3.6550	24.0	0.000
22.01.23	69.81	56.57	13.24	275.780	270.710	275.780	270.710	7.62	5.90	3.5910	24.0	0.000
23.01.23	69.29	56.25	13.04	275.980	270.990	275.980	270.990	7.62	4.92	3.5450	24.0	0.000
24.01.23	68.01	55.24	12.77	276.070	271.230	276.070	271.230	7.63	4.90	3.4760	24.0	0.000
25.01.23	69.69	56.34	13.35	275.490	270.450	275.490	270.450	7.61	5.78	3.6170	24.0	0.000
26.01.23	65.43	53.73	11.70	275.270	270.760	275.270	270.760	7.61	4.29	3.1840	24.0	0.000
27.01.23	60.39	50.30	10.09	275.620	271.680	275.620	271.680	7.64	6.70	2.7400	24.0	0.000
28.01.23	59.63	49.70	9.93	275.750	271.910	275.750	271.910	7.64	6.70	2.6990	24.0	0.000
29.01.23	59.58	49.68	9.90	275.650	271.810	275.650	271.810	7.65	6.70	2.6930	24.0	0.000
30.01.23	59.41	49.44	9.97	275.600	271.750	275.600	271.750	7.80	6.70	2.7090	24.0	0.000
31.01.23	59.67	49.64	10.03	275.590	271.730	275.590	271.730	7.89	4.60	2.7400	24.0	0.000
01.02.23	59.92	49.86	10.06	275.520	271.680	275.520	271.680	7.87	6.70	2.7380	24.0	0.000
02.02.23	60.79	50.43	10.36	275.910	271.930	275.910	271.930	7.77	6.70	2.8180	24.0	0.000
03.02.23	61.77	51.27	10.50	275.950	271.870	275.950	271.870	7.64	6.27	2.8610	24.0	0.000
04.02.23	61.89	51.37	10.52	275.950	271.870	275.950	271.870	7.64	6.70	2.8620	24.0	0.000
05.02.23	62.10	51.43	10.67	276.110	272.030	276.110	272.030	7.64	6.70	2.9030	24.0	0.000
06.02.23	63.59	52.39	11.20	276.260	271.890	276.260	271.890	7.64	6.70	3.0460	24.0	0.000
07.02.23	65.55	53.77	11.78	276.410	271.760	276.410	271.760	7.64	6.70	3.2050	24.0	0.000
08.02.23	66.01	54.02	11.99	276.470	271.730	276.470	271.730	7.64	6.70	3.2610	24.0	0.000
09.02.23	63.77	52.64	11.13	276.400	272.010	276.400	272.010	7.65	6.70	3.0280	24.0	0.000
10.02.23	61.64	51.16	10.48	276.320	272.240	276.320	272.240	7.64	6.35	2.8550	24.0	0.000
11.02.23	61.87	51.38	10.49	276.260	272.180	276.260	272.180	7.64	6.32	2.8600	24.0	0.000
12.02.23	61.74	51.33	10.41	276.210	272.130	276.210	272.130	7.64	6.70	2.8330	24.0	0.000
13.02.23	61.80	51.41	10.39	276.210	272.130	276.210	272.130	7.65	6.54	2.8290	24.0	0.000
14.02.23	61.76	51.49	10.27	276.200	272.110	276.200	272.110	7.64	6.46	2.7980	24.0	0.000
15.02.23	61.80	51.46	10.34	276.310	272.170	276.310	272.170	7.65	4.79	2.8290	24.0	0.000
16.02.23	61.83	51.54	10.29	276.560	272.470	276.560	272.470	7.65	6.33	2.8090	24.0	0.000

17.02.23	61.90	51.65	10.25	276.970	272.820	276.970	272.820	7.66	6.37	2.8010	24.0	0.000
18.02.23	61.38	51.19	10.19	276.880	272.800	276.880	272.800	7.66	5.63	2.7880	24.0	0.000
Итого	---	---	---	8281.0	8152.09	8281.0	8152.09	---	---	90.4230	720.0	0.0
Среднее	63.39	52.31	11.07	---	---	---	---	7.66	6.07	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	215594.669	212721.289	215594.199	212720.789	1947.496	29296.000	20.000
18.02.23 24:00	223875.700	220873.380	223875.230	220872.880	2037.919	30016.000	20.000
Итого за период	8281.031	8152.091	8281.031	8152.091	90.423	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:37:00 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...

от 19-02-2023

За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
 Адрес :
 Объект :
 Прибор :
 Назначение :

ОАО "Жилуправление"
 ул. Фрунзе д.76
 Жилой дом
 ИМ 2300 N BA724
 Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	3.45	70.47	205.75	53.68	0.00	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	3.43	70.43	205.72	53.74	0.00	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	3.40	70.41	205.72	53.87	0.00	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	3.33	69.85	205.78	53.64	0.00	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	3.25	68.59	205.93	52.78	0.00	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	3.40	70.24	205.39	53.67	0.00	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	3.01	66.41	205.29	51.71	0.00	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	2.59	61.03	205.77	48.42	0.00	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	2.54	60.12	206.07	47.79	0.00	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	2.53	60.09	206.12	47.81	0.00	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	2.54	59.89	206.09	47.56	0.00	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	2.56	60.16	206.18	47.73	0.00	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	2.57	60.40	206.16	47.90	0.00	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	2.65	61.22	206.08	48.35	0.00	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	2.69	62.24	205.99	49.17	0.00	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	2.69	62.39	205.89	49.32	0.00	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	2.72	62.63	205.96	49.40	0.00	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	2.84	63.87	205.87	50.07	0.00	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	3.01	66.12	206.01	51.50	0.00	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	3.07	66.54	205.93	51.62	0.00	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	2.88	64.55	205.91	50.52	0.00	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	2.69	62.13	206.05	49.05	0.00	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	2.69	62.37	206.10	49.29	0.00	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	2.66	62.25	206.11	49.33	0.00	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	2.66	62.30	206.12	49.38	0.00	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	2.64	62.26	205.98	49.45	0.00	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	2.65	62.31	206.11	49.45	0.00	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	2.65	62.32	206.28	49.45	0.00	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	2.63	62.43	206.48	49.65	0.00	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	2.61	61.92	206.44	49.25	0.00	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	85.02	63.93	6179.30	50.15	0.00	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СПОКПУ

Морозов И.Е.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 9а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00173043

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x37C5

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	69.12	56.52	12.60	356.450	348.820	353.490	348.240	7.43	5.17	4.4090	24.0	0.000
21.01.23	69.06	56.55	12.51	356.390	348.780	353.390	348.110	7.43	5.17	4.3700	24.0	0.000
22.01.23	69.02	56.62	12.40	356.370	348.780	353.410	348.130	7.43	5.17	4.3370	24.0	0.000
23.01.23	68.50	56.28	12.22	356.480	348.940	353.630	348.420	7.43	5.17	4.2780	24.0	0.000
24.01.23	67.25	55.27	11.98	356.400	349.130	353.680	348.650	7.43	5.16	4.1950	24.0	0.000
25.01.23	68.89	56.35	12.54	355.780	348.180	352.900	347.680	7.42	5.17	4.3760	24.0	0.000
26.01.23	64.81	53.83	10.98	355.190	348.390	352.780	348.030	7.42	5.16	3.8340	24.0	0.000
27.01.23	59.76	50.29	9.47	355.270	349.450	353.270	349.090	7.43	5.17	3.3170	24.0	0.000
28.01.23	58.97	49.63	9.34	355.570	349.840	353.400	349.320	7.44	5.16	3.2760	24.0	0.000
29.01.23	58.92	49.59	9.33	355.510	349.850	353.410	349.330	7.44	5.17	3.2750	24.0	0.000
30.01.23	58.75	49.37	9.38	355.510	349.920	353.380	349.300	7.59	5.32	3.2900	24.0	0.000
31.01.23	59.01	49.63	9.38	355.640	349.900	353.490	349.410	7.68	5.41	3.2940	24.0	0.000
01.02.23	59.25	49.82	9.43	355.630	349.870	353.430	349.350	7.66	5.39	3.3110	24.0	0.000
02.02.23	60.10	50.39	9.71	355.750	349.840	353.700	349.490	7.57	5.30	3.4070	24.0	0.000
03.02.23	61.08	51.21	9.87	355.770	349.770	353.730	349.410	7.44	5.17	3.4640	24.0	0.000
04.02.23	61.19	51.32	9.87	355.690	349.610	353.620	349.300	7.44	5.17	3.4600	24.0	0.000
05.02.23	61.41	51.42	9.99	355.750	349.590	353.780	349.460	7.44	5.17	3.5040	24.0	0.000
06.02.23	62.81	52.32	10.49	356.020	349.620	353.960	349.440	7.45	5.18	3.6790	24.0	0.000
07.02.23	64.81	53.76	11.05	356.350	349.570	354.110	349.340	7.45	5.18	3.8770	24.0	0.000
08.02.23	65.26	53.97	11.29	356.380	349.480	354.110	349.310	7.44	5.17	3.9570	24.0	0.000
09.02.23	63.11	52.64	10.47	356.180	349.750	354.120	349.580	7.45	5.18	3.6740	24.0	0.000
10.02.23	60.94	51.14	9.80	355.970	349.970	354.160	349.840	7.45	5.17	3.4430	24.0	0.000
11.02.23	61.17	51.35	9.82	355.890	349.850	354.120	349.800	7.44	5.17	3.4480	24.0	0.000
12.02.23	61.05	51.28	9.77	355.860	349.790	354.010	349.690	7.45	5.17	3.4310	24.0	0.000
13.02.23	61.11	51.32	9.79	355.850	349.850	354.070	349.750	7.45	5.17	3.4330	24.0	0.000
14.02.23	61.06	51.35	9.71	355.850	349.850	354.000	349.680	7.45	5.17	3.4090	24.0	0.000
15.02.23	61.11	51.25	9.86	355.920	349.880	354.100	349.780	7.45	5.18	3.4580	24.0	0.000
16.02.23	61.13	51.32	9.81	356.210	350.190	354.410	350.090	7.45	5.18	3.4440	24.0	0.000

17.02.23	61.21	51.50	9.71	356.650	350.560	354.850	350.440	7.46	5.17	3.4120	24.0	0.000
18.02.23	60.70	51.08	9.62	356.600	350.600	354.810	350.490	7.46	5.17	3.3860	24.0	0.000
Итого	---	---	---	10678.8	10487.62	10613.3	10477.95	---	---	109.4480	720.0	0.0
Среднее	62.68	52.27	10.40	---	---	---	---	7.47	5.20	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	118787.120	117054.840	114514.840	113261.780	975.886	11486.000	0.000
18.02.23 24:00	129466.000	127542.460	125128.160	123739.730	1085.334	12206.000	0.000
Итого за период	10678.880	10487.620	10613.320	10477.949	109.448	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:36:54 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 20.01.23 по 18.02.23**

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 11

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169033

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x33A3

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.01.23	70.10	54.47	15.63	448.310	438.430	448.060	441.880	6.20	6.62	6.8420	24.0	0.000
21.01.23	70.04	54.52	15.52	448.060	438.220	447.930	441.770	6.20	6.60	6.7940	24.0	0.000
22.01.23	70.00	54.64	15.36	448.230	438.330	447.900	441.660	6.20	6.55	6.7260	24.0	0.000
23.01.23	69.47	54.42	15.05	449.950	440.250	449.600	443.440	6.20	6.54	6.6150	24.0	0.000
24.01.23	68.19	53.48	14.71	451.380	441.910	450.690	444.720	6.20	6.50	6.4920	24.0	0.000
25.01.23	69.86	54.47	15.39	450.230	440.380	449.850	443.650	6.20	6.49	6.7720	24.0	0.000
26.01.23	65.75	52.22	13.53	450.130	441.320	448.730	443.030	6.20	6.49	5.9630	24.0	0.000
27.01.23	60.57	49.03	11.54	455.560	447.910	452.920	447.790	6.20	6.53	5.1590	24.0	0.000
28.01.23	59.76	48.51	11.25	459.130	451.620	456.230	451.190	6.20	6.50	5.0740	24.0	0.000
29.01.23	59.72	48.48	11.24	458.950	451.440	456.130	451.090	6.20	6.48	5.0650	24.0	0.000
30.01.23	59.54	48.21	11.33	458.900	451.430	456.080	451.090	6.20	6.63	5.1040	24.0	0.000
31.01.23	59.80	48.36	11.44	459.040	451.520	456.290	451.250	6.20	6.75	5.1540	24.0	0.000
01.02.23	60.05	48.57	11.48	459.280	451.600	455.980	450.940	6.20	6.82	5.1670	24.0	0.000
02.02.23	60.89	49.13	11.76	459.470	451.670	456.070	450.910	6.20	6.84	5.3030	24.0	0.000
03.02.23	61.90	49.93	11.97	458.040	450.030	454.850	449.570	6.20	6.72	5.3750	24.0	0.000
04.02.23	62.02	50.05	11.97	456.720	448.670	453.420	448.140	6.20	6.66	5.3650	24.0	0.000
05.02.23	62.25	50.10	12.15	457.610	449.450	454.520	449.240	6.20	6.59	5.4490	24.0	0.000
06.02.23	63.65	50.95	12.70	460.610	452.120	457.810	452.260	6.20	6.62	5.7320	24.0	0.000
07.02.23	65.72	52.35	13.37	461.730	452.670	459.520	453.660	6.20	6.57	6.0400	24.0	0.000
08.02.23	66.17	52.54	13.63	461.170	452.060	459.380	453.460	6.20	7.63	6.1440	24.0	0.000
09.02.23	64.01	51.40	12.61	461.600	452.940	459.530	453.910	6.20	9.28	5.6790	24.0	0.000
10.02.23	61.77	49.92	11.85	461.750	453.650	458.690	453.410	6.20	9.39	5.3410	24.0	0.000
11.02.23	62.01	50.15	11.86	461.660	453.500	458.220	452.940	6.20	7.80	5.3490	24.0	0.000
12.02.23	61.88	50.15	11.73	461.580	453.510	458.010	452.640	6.20	7.37	5.3030	24.0	0.000
13.02.23	61.94	50.19	11.75	461.570	453.440	458.030	452.750	6.20	9.29	5.2950	24.0	0.000
14.02.23	61.90	50.28	11.62	461.720	453.590	458.090	452.810	6.20	9.61	5.2310	24.0	0.000
15.02.23	61.94	50.23	11.71	461.920	453.790	458.230	452.920	6.20	7.77	5.2940	24.0	0.000
16.02.23	61.96	50.33	11.63	463.170	455.010	459.600	454.080	6.20	6.19	5.2850	24.0	0.000

17.02.23	62.05	50.54	11.51	464.640	456.460	461.030	455.550	6.20	6.13	5.2470	24.0	0.000
18.02.23	61.53	50.08	11.45	464.570	456.540	460.780	455.400	6.20	6.13	5.2220	24.0	0.000
Итого	---	---	---	13736.6	13483.46	13662.1	13497.15	---	---	169.5810	720.0	0.0
Среднее	63.54	50.92	12.62	---	---	---	---	6.20	7.07	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.01.23 24:00	160234.320	157871.910	161929.659	160320.340	1591.472	15999.000	0.000
18.02.23 24:00	173971.000	171355.370	175591.830	173817.490	1761.053	16719.000	0.000
Итого за период	13736.679	13483.459	13662.170	13497.149	169.581	720.000	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 20.02.2023 08:37:04 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://dom.ufanet.ru>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.01.2023 по 18.02.2023



Потребитель: АО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 7

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 5578692 Тхв = 5,0 °С
(модификации У, УД) (v46) Версия ПО: 01:06

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал) Qп=Q1-Q2	Время раб.(ч)
	T1	T2			
20.01.2023	69,1	50,8	40,426	0,724	24,00
21.01.2023	68,8	50,7	40,452	0,719	24,00
22.01.2023	69,0	50,9	40,471	0,720	24,00
23.01.2023	69,2	51,1	40,496	0,719	24,00
24.01.2023	68,9	50,8	40,519	0,719	24,00
25.01.2023	68,7	50,6	40,414	0,717	24,00
26.01.2023	64,1	48,4	41,056	0,633	24,00
27.01.2023	60,2	45,7	39,941	0,571	24,00
28.01.2023	59,4	45,1	39,889	0,559	24,00
29.01.2023	59,2	45,1	39,892	0,556	24,00
30.01.2023	59,1	45,0	39,847	0,554	24,00
31.01.2023	59,5	45,2	40,045	0,563	24,00
01.02.2023	61,5	47,0	41,646	0,594	24,00
02.02.2023	61,7	46,9	40,634	0,591	24,00
03.02.2023	61,8	46,9	40,340	0,587	24,00
04.02.2023	61,9	47,1	40,139	0,584	24,00
05.02.2023	61,7	46,9	40,131	0,584	24,00
06.02.2023	63,7	48,0	40,158	0,618	24,00
07.02.2023	65,1	49,0	40,448	0,637	24,00
08.02.2023	65,0	48,6	40,157	0,645	24,00
09.02.2023	63,5	48,0	40,135	0,608	24,00
10.02.2023	61,5	45,5	36,231	0,564	24,00
11.02.2023	61,6	43,9	31,788	0,550	24,00
12.02.2023	61,2	43,7	31,646	0,546	24,00
13.02.2023	61,3	43,8	31,790	0,548	24,00
14.02.2023	61,4	44,0	31,684	0,543	24,00
15.02.2023	61,2	43,8	31,831	0,546	24,00
16.02.2023	61,4	44,0	31,984	0,549	24,00
17.02.2023	61,3	44,1	31,976	0,539	24,00
18.02.2023	61,2	43,9	31,971	0,544	24,00
Итого	63,1	46,8	1138,135	18,131	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.01.2023 00:00	10691,522	114,380	5310,00
18.02.2023 05:24	11804,905	132,090	6011,00
	1113,383	17,711	701,00

Всего потреблено Qп = **18,131** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул. Чапаева 19
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВВ649
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един. измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	1.89	69.57	127.96	54.78	128.09	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	1.87	69.26	128.33	54.70	128.46	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	1.86	69.43	128.24	54.90	128.41	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	1.86	69.63	127.84	55.10	128.01	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	1.86	69.36	128.45	54.84	128.58	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	1.86	69.09	128.09	54.57	128.23	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	1.65	65.19	127.66	52.26	127.82	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	1.45	60.72	126.58	49.26	126.69	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.42	59.73	126.68	48.54	126.60	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	1.40	59.53	126.66	48.44	126.55	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	1.42	59.43	126.75	48.22	126.58	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	1.43	59.63	126.91	48.37	126.77	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	1.51	61.85	128.20	50.04	128.17	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	1.51	61.99	128.73	50.22	128.68	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	1.50	62.12	128.03	50.35	128.10	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	1.50	62.26	127.44	50.51	127.49	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	1.50	62.09	127.46	50.31	127.32	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	1.58	63.70	127.92	51.35	127.85	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	1.67	65.78	128.35	52.77	128.37	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	1.66	65.08	127.59	52.08	127.46	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	1.60	64.20	127.41	51.63	127.46	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	1.49	61.89	125.96	50.06	126.01	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	1.49	61.99	125.69	50.15	125.77	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	1.47	61.68	125.00	49.91	125.05	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	1.48	61.73	126.60	50.01	126.64	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	1.47	61.88	125.09	50.10	125.22	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	1.47	61.69	125.46	49.92	125.38	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	1.48	61.81	126.04	50.08	126.16	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	1.46	61.71	126.12	50.09	126.26	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	1.47	61.72	126.43	50.10	126.37	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	47.25	63.52	3813.64	51.12	3814.57	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

АО "Жилуправление"
ул. Чапаева 21
Жилой дом
ИМ 2300 N ВВ677
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	1.79	69.11	152.07	57.33	149.11	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	1.76	68.82	152.30	57.23	149.65	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	1.75	68.99	152.31	57.46	149.82	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	1.75	69.18	152.00	57.65	149.42	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	1.76	68.91	152.52	57.38	149.67	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	1.76	68.65	152.10	57.10	149.13	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	1.56	64.83	151.62	54.56	148.91	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	1.38	60.39	150.35	51.23	147.35	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.34	59.40	150.28	50.45	147.37	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	1.33	59.21	150.27	50.33	147.26	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	1.34	59.11	150.18	50.16	147.31	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	1.35	59.30	150.54	50.30	147.57	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	1.43	61.50	152.23	52.10	149.26	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	1.44	61.64	152.82	52.23	150.00	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	1.42	61.78	151.96	52.42	148.86	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	1.42	61.93	151.05	52.52	147.99	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	1.42	61.74	151.02	52.31	148.13	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	1.51	63.31	151.75	53.37	148.85	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	1.59	65.37	152.31	54.88	149.47	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	1.57	64.68	151.26	54.31	148.50	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	1.51	63.83	151.13	53.81	148.54	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	1.41	61.54	149.37	52.11	146.45	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	1.41	61.64	148.94	52.17	145.95	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	1.39	61.32	148.10	51.92	145.14	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	1.39	61.38	150.29	52.08	147.31	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	1.39	61.53	148.35	52.18	145.28	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	1.39	61.33	148.78	51.96	145.85	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	1.38	61.47	149.73	52.22	146.68	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	1.36	61.36	149.81	52.26	146.74	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	1.37	61.36	150.02	52.18	147.17	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	44.67	63.15	4525.44	53.27	4438.75	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : ул. Чапаева 23 1 ввод
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N BA719
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един. измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	1.90	73.45	93.65	53.12	93.47	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	1.91	73.82	93.82	53.47	93.63	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	1.89	74.10	93.63	53.88	93.44	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	1.89	74.33	93.54	54.13	93.26	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	1.88	73.82	93.73	53.76	93.46	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	1.84	72.62	93.19	52.88	92.97	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	1.81	72.02	95.97	53.14	95.86	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	1.76	70.98	101.45	53.58	101.29	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.73	69.95	105.48	53.53	105.38	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	1.72	70.05	105.37	53.76	105.27	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	1.73	69.73	107.73	53.61	107.62	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	1.76	70.55	109.72	54.52	109.56	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	1.72	69.66	113.45	54.44	113.32	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	1.76	70.39	117.12	55.35	117.09	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	1.74	70.49	119.85	55.99	119.84	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	1.70	69.69	120.99	55.62	121.00	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	1.69	68.62	123.28	54.91	123.39	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	1.73	68.92	123.71	54.96	123.82	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	1.77	69.69	121.96	55.18	122.02	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	1.76	69.62	120.17	54.92	120.27	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	1.72	68.99	119.51	54.56	119.50	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	1.70	68.76	121.01	54.72	121.02	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	1.69	68.63	122.02	54.73	122.02	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	1.67	68.01	122.63	54.41	122.66	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	1.67	67.76	122.55	54.15	122.59	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	1.67	68.19	122.34	54.51	122.38	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	1.67	67.87	122.69	54.24	122.72	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	1.59	67.62	106.21	52.47	106.02	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	1.54	67.77	96.02	51.72	95.70	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	1.53	67.23	96.06	51.25	95.81	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	52.13	70.11	3298.84	54.05	3296.38	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-02-2023
За период с 20-01-2023 00:00:00 по 19-02-2023 00:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

АО "Жилуправление"
ул. Чапаева 23 2 ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N BA718
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-01-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-01-2023 00:00:00	2.05	72.37	121.51	55.49	120.58	24:00	24:00
22-01-2023 00:00:00	2.05	72.73	121.75	55.84	120.79	24:00	24:00
23-01-2023 00:00:00	2.06	73.01	121.74	56.09	120.77	24:00	24:00
24-01-2023 00:00:00	2.06	73.24	121.59	56.31	120.65	24:00	24:00
25-01-2023 00:00:00	2.05	72.76	122.01	55.95	121.08	24:00	24:00
26-01-2023 00:00:00	2.00	71.56	121.14	55.07	120.24	24:00	24:00
27-01-2023 00:00:00	1.95	71.00	124.76	55.35	123.80	24:00	24:00
28-01-2023 00:00:00	1.90	69.94	132.30	55.58	131.45	24:00	24:00
29-01-2023 00:00:00	1.87	68.91	138.88	55.46	138.01	24:00	24:00
30-01-2023 00:00:00	1.86	69.03	138.75	55.59	137.89	24:00	24:00
31-01-2023 00:00:00	1.87	68.65	141.74	55.46	140.87	24:00	24:00
01-02-2023 00:00:00	1.90	69.48	144.63	56.36	143.72	24:00	24:00
02-02-2023 00:00:00	1.87	68.63	149.36	56.11	148.39	24:00	24:00
03-02-2023 00:00:00	1.91	69.31	154.16	56.89	153.15	24:00	24:00
04-02-2023 00:00:00	1.90	69.45	157.72	57.42	156.51	24:00	24:00
05-02-2023 00:00:00	1.87	68.66	159.24	56.89	157.98	24:00	24:00
06-02-2023 00:00:00	1.85	67.60	162.21	56.18	161.06	24:00	24:00
07-02-2023 00:00:00	1.87	67.85	162.77	56.36	161.66	24:00	24:00
08-02-2023 00:00:00	1.92	68.62	160.66	56.66	159.60	24:00	24:00
09-02-2023 00:00:00	1.93	68.57	158.61	56.40	157.40	24:00	24:00
10-02-2023 00:00:00	1.88	67.97	157.39	56.01	156.32	24:00	24:00
11-02-2023 00:00:00	1.86	67.72	159.73	56.04	158.38	24:00	24:00
12-02-2023 00:00:00	1.85	67.60	160.85	56.10	159.69	24:00	24:00
13-02-2023 00:00:00	1.82	66.98	161.75	55.75	160.59	24:00	24:00
14-02-2023 00:00:00	1.81	66.71	161.59	55.52	160.43	24:00	24:00
15-02-2023 00:00:00	1.80	67.14	161.07	55.93	160.00	24:00	24:00
16-02-2023 00:00:00	1.80	66.84	161.55	55.66	160.36	24:00	24:00
17-02-2023 00:00:00	1.74	66.61	140.78	54.13	139.71	24:00	24:00
18-02-2023 00:00:00	1.71	66.74	126.45	53.21	125.53	24:00	24:00
19-02-2023 00:00:00	1.71	66.24	126.53	52.70	125.66	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	56.69	69.06	4333.22	55.75	4302.27	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СПОКПУ

Морозов И.Е.