ТВ-7 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 1

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20121035

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x2C8D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	68.49	54.89	13.60	4.97	3.67	н/д	348.400	342.770	341.028	337.970	н/д	4.648	24	0
20.02.23	68.48	55.92	12.56	4.80	3.16	н/д	389.015	382.880	380.797	377.322	н/д	4.797	24	0
21.02.23	67.86	56.35	11.51	4.74	2.93	н/д	418.665	412.220	409.961	406.136	н/д	4.736	24	0
22.02.23	61.48	51.94	9.53	4.85	2.62	н/д	418.100	412.370	410.847	407.200	н/д	3.935	24	0
23.02.23	60.79	51.13	9.66	4.98	2.73	н/д	390.350	384.975	383.732	380.269	н/д	3.723	24	0
24.02.23	61.23	51.12	10.11	4.93	2.97	н/д	396.830	391.335	390.016	386.582	н/д	3.958	24	0
25.02.23	60.89	50.78	10.11	4.92	2.94	н/д	396.775	391.290	390.033	386.589	н/д	3.959	24	0
26.02.23	61.23	51.09	10.14	4.92	2.96	н/д	396.995	391.530	390.182	386.773	н/д	3.972	24	0
27.02.23	60.11	50.51	9.59	4.92	2.69	н/д	396.320	390.965	389.743	386.304	н/д	3.756	24	0
28.02.23	57.89	48.99	8.91	5.04	2.84	н/д	394.875	389.725	388.772	385.349	н/д	3.480	24	0
01.03.23	58.23	49.25	8.99	5.07	2.94	н/д	394.765	389.555	388.605	385.141	н/д	3.509	24	0
02.03.23	58.20	49.14	9.05	5.07	2.91	н/д	394.395	389.225	388.267	384.839	н/д	3.532	24	0
03.03.23	58.13	48.50	9.63	5.13	2.83	н/д	364.205	359.310	358.545	355.362	н/д	3.468	24	0
04.03.23	57.64	46.95	10.68	5.25	2.81	н/д	312.220	307.920	307.448	304.778	н/д	3.298	24	0
05.03.23	57.21	46.79	10.42	5.27	2.95	н/д	312.380	308.165	307.656	305.034	н/д	3.220	24	0
06.03.23	57.06	46.66	10.40	5.26	2.88	н/д	311.030	306.810	306.372	303.714	н/д	3.200	24	0
07.03.23	56.36	46.20	10.16	5.26	2.87	н/д	311.795	307.580	307.228	304.530	н/д	3.134	24	0
08.03.23	57.19	46.70	10.49	5.23	2.91	н/д	312.990	308.705	308.289	305.573	н/д	3.248	24	0
09.03.23	55.05	45.44	9.61	5.23	2.51	н/д	314.645	310.490	310.245	307.504	н/д	2.996	24	0
10.03.23	53.34	44.26	9.08	5.25	2.75	н/д	314.170	310.160	310.055	307.366	н/д	2.830	24	0
11.03.23	53.68	44.51	9.17	5.24	2.95	н/д	314.715	310.665	310.533	307.812	н/д	2.862	24	0
12.03.23	53.70	44.49	9.21	5.24	2.86	н/д	314.770	310.710	310.567	307.862	н/д	2.873	24	0
13.03.23	53.72	44.59	9.13	4.74	2.77	н/д	314.565	310.530	310.369	307.666	н/д	2.845	24	0
14.03.23	54.19	44.88	9.31	4.30	2.44	н/д	314.750	310.690	310.459	307.787	н/д	2.901	24	0
15.03.23	53.97	44.66	9.31	4.33	2.31	н/д	311.445	307.480	307.231	304.617	н/д	2.871	24	0
16.03.23	54.06	44.86	9.20	4.30	2.30	н/д	314.245	310.530	309.981	307.642	н/д	2.862	24	0
17.03.23	54.28	45.12	9.16	4.33	2.29	н/д	312.025	308.340	307.757	305.430	н/д	2.830	24	0

18.03.23	54.52	45.39	9.13	4.33	2.28	н/д	314.995	311.290	310.658	308.310	н/д	2.848	24	0
19.03.23	54.40	45.21	9.19	4.28	2.22	н/д	313.745	310.105	309.437	307.160	н/д	2.857	24	0
20.03.23	54.09	44.84	9.25	4.29	2.14	н/д	309.745	306.155	305.539	303.276	н/д	2.839	24	0
21.03.23	53.56	44.60	8.96	4.31	2.17	н/д	312.810	309.210	308.634	306.345	н/д	2.778	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**10736.730**	**10593.685**	**10568.986**	**10478.242**	**---**	**104.765**	**744**	**0**
Среднее	**58.14**	**48.26**	**9.87**	**4.86**	**2.73**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
18.02.23 24:00	204203.770	202647.645	0.000	200552.367	200073.903	0.000	2113.612	21528
21.03.23 24:00	214940.500	213241.330	0.000	211121.353	210552.145	0.000	2218.380	22272
Итого за период	10736.730	10593.685	0.000	10568.986	10478.242	0.000	104.768	744

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:38:26 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 2

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 0900016

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	66.890	53.490	13.400	346.400	338.872	7.528	0.000	0.000	353.650	343.543	10.107	4.637	24.000
20.02.23	68.390	54.390	14.000	343.908	336.312	7.596	0.000	0.000	351.400	341.095	10.306	4.811	24.000
21.02.23	68.440	54.410	14.030	340.669	333.085	7.584	0.000	0.000	348.101	337.823	10.278	4.779	24.000
22.02.23	62.610	50.980	11.630	341.834	334.460	7.375	0.000	0.000	348.165	338.668	9.497	3.970	24.000
23.02.23	61.140	49.930	11.210	342.019	334.800	7.220	0.000	0.000	348.074	338.847	9.227	3.827	24.000
24.02.23	60.530	48.190	12.340	306.573	299.943	6.630	0.000	0.000	311.923	303.382	8.541	3.713	24.000
25.02.23	60.890	48.870	12.020	324.812	317.945	6.867	0.000	0.000	330.519	321.634	8.885	3.899	24.000
26.02.23	61.010	49.030	11.980	324.851	317.954	6.897	0.000	0.000	330.579	321.666	8.914	3.886	24.000
27.02.23	60.950	49.260	11.690	324.794	317.821	6.973	0.000	0.000	330.513	321.564	8.949	3.795	24.000
28.02.23	57.670	47.180	10.490	323.835	317.066	6.769	0.000	0.000	328.977	320.503	8.473	3.392	24.000
01.03.23	58.100	47.470	10.630	323.426	316.718	6.709	0.000	0.000	328.634	320.192	8.442	3.434	24.000
02.03.23	58.120	47.400	10.720	323.450	316.795	6.655	0.000	0.000	328.660	320.261	8.399	3.460	24.000
03.03.23	58.050	47.260	10.790	324.651	318.016	6.635	0.000	0.000	329.870	321.476	8.394	3.498	24.000
04.03.23	57.830	47.430	10.400	334.141	327.377	6.764	0.000	0.000	339.473	330.963	8.510	3.467	24.000
05.03.23	57.150	47.110	10.040	334.215	327.490	6.725	0.000	0.000	339.431	331.030	8.401	3.350	24.000
06.03.23	57.140	47.150	9.990	334.495	327.732	6.763	0.000	0.000	339.714	331.282	8.432	3.334	24.000
07.03.23	56.140	46.390	9.750	333.199	326.501	6.698	0.000	0.000	338.233	329.930	8.303	3.245	24.000
08.03.23	57.140	47.010	10.130	336.866	330.096	6.770	0.000	0.000	342.121	333.651	8.470	3.406	24.000
09.03.23	56.040	46.460	9.580	337.298	330.533	6.765	0.000	0.000	342.376	334.014	8.362	3.226	24.000
10.03.23	53.320	44.660	8.660	336.975	330.434	6.541	0.000	0.000	341.590	333.656	7.934	2.913	24.000
11.03.23	53.530	44.860	8.670	337.526	330.995	6.532	0.000	0.000	342.183	334.250	7.934	2.923	24.000
12.03.23	53.660	44.890	8.770	337.466	331.023	6.443	0.000	0.000	342.144	334.282	7.862	2.958	24.000
13.03.23	53.570	44.880	8.690	337.543	331.157	6.386	0.000	0.000	342.207	334.417	7.789	2.927	24.000
14.03.23	54.090	45.230	8.860	337.465	331.124	6.341	0.000	0.000	342.214	334.433	7.781	2.985	24.000
15.03.23	54.010	45.050	8.960	335.064	328.731	6.332	0.000	0.000	339.766	331.991	7.775	2.998	24.000
16.03.23	53.880	45.060	8.820	337.845	331.463	6.382	0.000	0.000	342.564	334.751	7.813	2.974	24.000

17.03.23	54.200	45.400	8.800	337.928	331.423	6.504	0.000	0.000	342.700	334.760	7.940	2.966	24.000
18.03.23	54.460	45.690	8.770	337.696	331.192	6.503	0.000	0.000	342.508	334.568	7.940	2.954	24.000
19.03.23	54.360	45.470	8.890	337.522	331.081	6.441	0.000	0.000	342.316	334.424	7.892	2.994	24.000
20.03.23	54.240	45.380	8.860	337.862	331.420	6.442	0.000	0.000	342.641	334.753	7.888	2.989	24.000
21.03.23	53.510	44.880	8.630	337.764	331.347	6.417	0.000	0.000	342.420	334.608	7.812	2.909	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**10350.095**	**10140.908**	**209.187**	**---**	**---**	**10515.665**	**10252.417**	**263.249**	**106.620**	**744.000**
Среднее	**57.776**	**47.447**	**10.329**	---	---	---	**0.000**	**0.000**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 08:56:42 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 3

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060273

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	0	160	10	---
2	80	0	160	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
19.02.23	5.160	373.57	375.60	-2.0	67.998	54.212	0.6	0.5	24.00
20.02.23	5.188	370.94	372.96	-2.0	68.149	54.188	0.6	0.5	24.00
21.02.23	5.067	368.81	370.82	-2.0	67.777	54.061	0.6	0.5	24.00
22.02.23	4.194	370.70	372.51	-1.8	61.204	49.909	0.6	0.5	24.00
23.02.23	3.949	345.53	347.24	-1.7	60.456	49.062	0.6	0.5	24.00
24.02.23	4.220	352.14	353.78	-1.6	60.818	48.852	0.6	0.5	24.00
25.02.23	4.213	352.15	353.77	-1.6	60.546	48.602	0.6	0.5	24.00
26.02.23	4.215	352.03	353.71	-1.7	60.854	48.899	0.6	0.5	24.00
27.02.23	4.001	351.83	353.48	-1.7	59.932	48.578	0.6	0.5	24.00
28.02.23	3.692	351.04	352.65	-1.6	57.523	47.022	0.6	0.5	24.00
01.03.23	3.731	350.73	352.30	-1.6	57.869	47.249	0.6	0.5	24.00
02.03.23	3.752	350.57	352.15	-1.6	57.848	47.163	0.6	0.5	24.00
03.03.23	3.768	350.29	351.65	-1.4	57.794	47.055	0.6	0.5	24.00
04.03.23	3.700	348.28	349.07	-0.8	57.382	46.777	0.6	0.5	24.00
05.03.23	3.610	348.44	349.22	-0.8	56.902	46.558	0.6	0.5	24.00
06.03.23	3.565	348.64	349.41	-0.8	56.775	46.568	0.6	0.5	24.00
07.03.23	3.489	347.88	348.77	-0.9	56.028	46.014	0.6	0.5	24.00
08.03.23	3.629	351.07	352.04	-1.0	56.882	46.563	0.6	0.5	24.00
09.03.23	3.344	351.71	352.58	-0.9	54.945	45.453	0.6	0.5	24.00
10.03.23	3.123	351.51	352.20	-0.7	53.048	44.178	0.6	0.5	24.00
11.03.23	3.158	352.00	352.68	-0.7	53.351	44.396	0.6	0.5	24.00
12.03.23	3.179	352.04	352.74	-0.7	53.393	44.380	0.6	0.5	24.00
13.03.23	3.134	351.88	352.55	-0.7	53.311	44.420	0.6	0.5	24.00
14.03.23	3.205	351.79	352.49	-0.7	53.792	44.696	0.6	0.5	24.00
15.03.23	3.196	349.17	349.85	-0.7	53.618	44.480	0.6	0.5	24.00
16.03.23	3.182	352.09	352.71	-0.6	53.679	44.658	0.6	0.5	24.00
17.03.23	3.182	352.09	352.71	-0.6	53.679	44.658	0.6	0.5	24.00
18.03.23	3.161	352.16	352.76	-0.6	53.924	44.962	0.6	0.5	24.00
19.03.23	3.180	351.95	352.54	-0.6	54.165	45.145	0.6	0.5	24.00
20.03.23	3.211	351.82	352.42	-0.6	54.057	44.947	0.6	0.5	24.00
21.03.23	3.197	352.09	352.71	-0.6	53.789	44.723	0.6	0.5	24.00
Итого	**114.60**	**10956.9**	**10992.1**	**-35.3**	**---**	**---**	**---**	**---**	**744.00**
Среднее	---	---	---	---	**57.47**	**47.05**	**0.6**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
18.02.23 24:00	9411.2	767086.2	768790.0	72612.1
21.03.23 24:00	9522.6	777691.1	779429.4	73332.1
Итого за период	111.4	10604.9	10639.4	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 4/5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00168976

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xFA6B

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	67.90	52.92	14.98	263.810	258.300	263.810	260.380	1.33	4.33	3.8510	24.0	0.000
20.02.23	67.88	52.70	15.18	261.520	256.000	261.520	258.110	1.29	2.67	3.8740	24.0	0.000
21.02.23	67.14	52.52	14.62	260.260	254.870	260.260	256.930	1.18	3.62	3.7070	24.0	0.000
22.02.23	60.90	48.67	12.23	260.150	255.630	260.150	257.260	1.19	3.64	3.1100	24.0	0.000
23.02.23	60.03	47.77	12.26	243.330	239.250	243.330	240.710	1.21	3.63	2.9160	24.0	0.000
24.02.23	60.67	47.52	13.15	245.540	241.370	245.540	242.900	1.15	4.12	3.1550	24.0	0.000
25.02.23	60.33	47.24	13.09	245.570	241.490	245.570	242.930	1.61	4.11	3.1440	24.0	0.000
26.02.23	60.67	47.74	12.93	245.660	241.500	245.660	243.020	2.31	4.09	3.1120	24.0	0.000
27.02.23	59.49	47.27	12.22	245.030	240.910	245.030	242.480	1.12	3.38	2.9300	24.0	0.000
28.02.23	57.36	45.85	11.51	244.230	240.420	244.230	241.830	2.57	4.33	2.7520	24.0	0.000
01.03.23	57.69	46.06	11.63	244.110	240.270	244.110	241.710	1.56	4.09	2.7770	24.0	0.000
02.03.23	57.65	45.90	11.75	243.960	240.120	243.960	241.560	1.60	4.58	2.8020	24.0	0.000
03.03.23	57.61	45.92	11.69	247.440	243.600	247.440	244.980	2.33	5.04	2.8270	24.0	0.000
04.03.23	57.14	45.95	11.19	252.200	248.360	252.200	249.660	1.12	4.09	2.7590	24.0	0.000
05.03.23	56.74	45.82	10.92	252.540	248.700	252.540	250.050	2.32	4.57	2.7000	24.0	0.000
06.03.23	56.58	45.69	10.89	252.420	248.580	252.420	249.930	1.34	4.10	2.6890	24.0	0.000
07.03.23	55.91	45.21	10.70	251.900	248.160	251.900	249.490	1.11	3.62	2.6370	24.0	0.000
08.03.23	56.72	45.76	10.96	254.610	250.780	254.610	252.090	3.02	4.80	2.7340	24.0	0.000
09.03.23	54.53	44.52	10.01	254.290	250.730	254.290	251.890	1.08	4.09	2.4860	24.0	0.000
10.03.23	52.77	43.39	9.38	254.150	250.810	254.150	251.900	3.75	4.56	2.3450	24.0	0.000
11.03.23	53.08	43.55	9.53	254.580	251.220	254.580	252.300	2.78	4.80	2.3760	24.0	0.000
12.03.23	53.20	43.65	9.55	254.600	251.240	254.600	252.250	3.53	4.57	2.3880	24.0	0.000
13.03.23	53.01	43.60	9.41	254.300	250.940	254.300	252.020	1.80	4.56	2.3420	24.0	0.000
14.03.23	53.61	43.89	9.72	254.620	251.250	254.620	252.220	3.03	4.57	2.4290	24.0	0.000
15.03.23	53.45	43.73	9.72	253.250	249.910	253.250	250.870	4.22	5.27	2.4230	24.0	0.000
16.03.23	53.54	43.94	9.60	255.340	251.960	255.340	252.940	4.45	5.51	2.4070	24.0	0.000
17.03.23	53.73	44.22	9.51	255.020	251.510	255.020	252.630	2.28	4.80	2.3770	24.0	0.000
18.03.23	53.99	44.40	9.59	254.820	251.280	254.820	252.420	2.52	4.56	2.3960	24.0	0.000

19.03.23	53.89	44.20	9.69	254.670	251.200	254.670	252.270	4.23	5.27	2.4240	24.0	0.000
20.03.23	53.58	43.96	9.62	255.160	251.730	255.160	252.760	4.45	5.98	2.4080	24.0	0.000
21.03.23	53.07	43.69	9.38	254.860	251.500	254.860	252.530	3.02	4.81	2.3450	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7823.9**	**7703.59**	**7823.9**	**7745.02**	**---**	**---**	**85.6220**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.22**	**46.04**	**11.18**	---	---	---	---	**2.27**	**4.39**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	141254.130	138864.369	141254.130	139731.820	1726.598	21874.000	0.000
21.03.23 24:00	149078.069	146567.960	149078.069	147476.839	1812.220	22618.000	0.000
Итого за период	7823.938	7703.590	7823.938	7745.019	85.622	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:38:58 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

			ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
Тип теплосчётчика:	ТЭМ-106						
Номер теплосчётчика:	3060241	1	80	0,480	160,0	---	---
Номер абонента:		2	80	0,495	165,0	---	---
Адрес установки:	21мкр д4\5 1ввод						
Система 1	Р-Подача						

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 19.02.2023 по 21.03.2023

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2 -	M1-M2 +	t1	t2	P1	P2	
19.02	2,954	203,9	209,2	5,2	---	67,70	53,23	0,62	0,59	24,00
20.02	2,964	202,5	207,7	5,2	---	67,68	53,05	0,62	0,58	24,00
21.02	2,873	201,7	206,9	5,2	---	67,05	52,81	0,62	0,58	24,00
22.02	2,394	202,8	208,1	5,3	---	60,78	48,98	0,63	0,59	24,00
23.02	2,250	188,9	193,8	5,0	---	59,99	48,13	0,64	0,60	24,00
24.02	2,434	195,7	200,8	5,1	---	60,50	48,07	0,63	0,60	24,00
25.02	2,431	195,7	200,8	5,1	---	60,17	47,75	0,63	0,60	24,00
Итого:	18,30	1391,2	1427,4	36,2	0,0	63,47	50,33	0,63	0,59	168,00
26.02	2,423	195,7	200,9	5,1	---	60,50	48,12	0,63	0,60	24,00
27.02	2,291	195,6	200,7	5,1	---	59,39	47,69	0,63	0,60	24,00
28.02	2,136	195,2	200,3	5,1	---	57,21	46,27	0,65	0,61	24,00
01.03	2,163	195,1	200,2	5,1	---	57,54	46,45	0,65	0,61	24,00
02.03	2,177	195,0	200,1	5,1	---	57,50	46,34	0,65	0,61	24,00
03.03	2,196	197,5	202,7	5,1	---	57,46	46,35	0,65	0,61	24,00
04.03	2,149	201,2	206,5	5,2	---	57,01	46,34	0,65	0,61	24,00
Итого:	15,53	1375,4	1411,3	35,9	0,0	58,08	46,79	0,64	0,61	168,00
05.03	2,099	201,4	206,7	5,3	---	56,60	46,18	0,65	0,61	24,00
06.03	2,097	201,5	206,7	5,2	---	56,45	46,04	0,65	0,61	24,00
07.03	2,045	201,2	206,5	5,2	---	55,75	45,60	0,65	0,61	24,00
08.03	2,118	203,1	208,4	5,3	---	56,58	46,15	0,65	0,61	24,00
09.03	1,944	203,3	208,5	5,3	---	54,45	44,89	0,65	0,61	24,00
10.03	1,818	203,2	208,5	5,3	---	52,64	43,69	0,65	0,61	24,00
11.03	1,833	203,5	208,8	5,3	---	52,93	43,93	0,65	0,61	24,00
Итого:	13,95	1417,2	1454,0	36,8	0,0	55,05	45,21	0,65	0,61	168,00
12.03	1,846	203,6	208,8	5,3	---	53,07	44,00	0,65	0,61	24,00
13.03	1,803	203,4	208,7	5,3	---	52,86	44,00	0,60	0,56	24,00
14.03	1,852	203,4	208,7	5,3	---	53,48	44,38	0,56	0,52	24,00
15.03	1,834	201,9	207,1	5,2	---	53,32	44,24	0,56	0,52	24,00
16.03	1,820	203,6	208,8	5,3	---	53,41	44,47	0,56	0,52	24,00
17.03	1,806	203,6	208,9	5,3	---	53,60	44,73	0,56	0,52	24,00
18.03	1,813	203,5	208,8	5,3	---	53,87	44,96	0,56	0,52	24,00
Итого:	12,77	1422,9	1459,8	36,9	0,0	53,37	44,40	0,58	0,54	168,00
19.03	1,827	203,4	208,7	5,3	---	53,76	44,79	0,55	0,51	24,00
20.03	1,826	203,6	208,8	5,3	---	53,47	44,50	0,55	0,52	24,00
21.03	1,791	203,6	208,9	5,3	---	52,95	44,16	0,56	0,52	24,00
Итого:	5,44	610,6	626,5	15,8	0,0	53,39	44,48	0,55	0,52	72,00
Итого:	66,00	6217,4	6378,9	161,6	0,0	57,06	46,45	0,61	0,57	744,0
						dT=	10,61			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с + 66,00	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.

Показания интеграторов	На 24:00 18.02.2023	На 24:00 21.03.2023	Результат за период	На 09:54 24.03.2023
Количество теплоты, Гкал	5380,84	5446,85	66,00	5450,79
Расход теплоносителя M1, т	395398,4	401615,8	6217,4	402105,6
Расход теплоносителя M2, т	346786,7	353165,7	6378,9	353668,1
Время наработки, ч	66142,3	66886,3	744,0	66944,2
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Ттех.н, ч			0,0	

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

TSTAT v5.28

ТВ-7 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 6

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20121046

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xE5F6

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	68.49	54.14	14.35	5.77	5.74	н/д	356.495	350.925	348.975	346.193	н/д	5.010	24	0
20.02.23	68.51	54.04	14.47	5.67	5.64	н/д	353.805	348.205	346.338	343.523	н/д	5.015	24	0
21.02.23	67.96	53.86	14.10	5.66	5.63	н/д	351.800	346.360	344.483	341.721	н/д	4.860	24	0
22.02.23	61.50	49.78	11.71	5.77	5.75	н/д	351.895	347.165	345.806	343.208	н/д	4.051	24	0
23.02.23	60.77	48.89	11.89	5.88	5.87	н/д	327.905	323.570	322.357	320.004	н/д	3.832	24	0
24.02.23	61.23	48.74	12.48	5.83	5.83	н/д	333.935	329.325	328.187	325.725	н/д	4.096	24	0
25.02.23	60.90	48.48	12.42	5.81	5.81	н/д	333.935	329.315	328.274	325.766	н/д	4.077	24	0
26.02.23	61.23	48.83	12.40	5.82	5.81	н/д	334.025	329.420	328.313	325.803	н/д	4.072	24	0
27.02.23	60.17	48.41	11.76	5.82	5.81	н/д	333.655	329.065	328.115	325.525	н/д	3.857	24	0
28.02.23	57.88	46.96	10.92	5.94	5.93	н/д	332.400	328.120	327.279	324.788	н/д	3.573	24	0
01.03.23	58.24	47.18	11.05	5.97	5.96	н/д	332.210	327.860	327.028	324.497	н/д	3.613	24	0
02.03.23	58.19	47.07	11.12	5.97	5.97	н/д	332.110	327.780	326.943	324.449	н/д	3.636	24	0
03.03.23	58.15	47.04	11.11	5.97	5.96	н/д	336.175	331.770	330.952	328.382	н/д	3.677	24	0
04.03.23	57.70	47.04	10.66	6.00	5.99	н/д	343.145	338.735	337.891	335.277	н/д	3.602	24	0
05.03.23	57.25	46.87	10.38	6.02	6.01	н/д	343.330	338.990	338.153	335.592	н/д	3.510	24	0
06.03.23	57.11	46.81	10.30	6.01	6.00	н/д	343.310	338.985	338.164	335.591	н/д	3.482	24	0
07.03.23	56.40	46.28	10.12	6.01	5.99	н/д	342.675	338.420	337.657	335.093	н/д	3.415	24	0
08.03.23	57.24	46.86	10.38	5.97	5.96	н/д	346.040	341.635	340.835	338.180	н/д	3.536	24	0
09.03.23	55.16	45.60	9.55	5.98	5.97	н/д	345.880	341.680	341.028	338.417	н/д	3.257	24	0
10.03.23	53.39	44.43	8.96	5.99	5.98	н/д	345.435	341.410	340.895	338.341	н/д	3.052	24	0
11.03.23	53.73	44.64	9.08	5.99	5.97	н/д	345.975	341.885	341.378	338.773	н/д	3.099	24	0
12.03.23	53.75	44.65	9.10	5.99	5.97	н/д	346.080	341.975	341.459	338.864	н/д	3.106	24	0
13.03.23	53.76	44.74	9.01	5.49	5.48	н/д	345.975	341.895	341.373	338.758	н/д	3.075	24	0
14.03.23	54.23	45.03	9.21	5.03	5.02	н/д	346.030	341.920	341.324	338.731	н/д	3.142	24	0
15.03.23	54.03	44.83	9.19	5.06	5.04	н/д	343.600	339.505	338.961	336.369	н/д	3.114	24	0
16.03.23	54.10	45.01	9.09	5.03	5.01	н/д	346.415	342.305	341.720	339.136	н/д	3.104	24	0
17.03.23	54.32	45.34	8.98	5.06	5.04	н/д	346.460	342.375	341.728	339.133	н/д	3.068	24	0

18.03.23	54.56	45.54	9.02	5.06	5.04	н/д	346.405	342.250	341.657	338.984	н/д	3.080	24	0
19.03.23	54.44	45.31	9.13	5.01	4.99	н/д	346.270	342.145	341.525	338.929	н/д	3.118	24	0
20.03.23	54.15	45.08	9.07	5.01	5.00	н/д	346.395	342.300	341.688	339.122	н/д	3.097	24	0
21.03.23	53.61	44.76	8.85	5.04	5.02	н/д	346.305	342.185	341.709	339.044	н/д	3.022	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**10626.070**	**10489.475**	**10462.195**	**10381.918**	**---**	**111.248**	**744**	**0**
Среднее	**57.81**	**47.17**	**10.63**	**5.67**	**5.65**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
18.02.23 24:00	198567.235	195316.815	0.000	194292.091	192733.116	0.000	2253.530	19620
21.03.23 24:00	209193.305	205806.290	0.000	204754.286	203115.033	0.000	2364.777	20364
Итого за период	10626.070	10489.475	0.000	10462.195	10381.917	0.000	111.247	744

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:46:23 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 801121

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	68.300	57.950	10.350	280.095	279.696	0.399	0.000	0.000	286.182	284.177	2.006	2.897	24.000
20.02.23	68.350	57.890	10.460	278.547	278.112	0.436	0.000	0.000	284.609	282.558	2.050	2.911	24.000
21.02.23	67.870	57.710	10.160	277.595	277.200	0.395	0.000	0.000	283.559	281.607	1.952	2.817	24.000
22.02.23	61.400	53.000	8.400	278.927	278.540	0.387	0.000	0.000	283.904	282.311	1.594	2.341	24.000
23.02.23	59.630	51.910	7.720	259.544	260.999	-1.454	0.000	0.000	264.071	264.424	-0.353	2.207	24.000
24.02.23	61.090	52.160	8.930	265.268	264.821	0.447	0.000	0.000	269.956	268.300	1.657	2.364	24.000
25.02.23	60.770	51.890	8.880	265.337	264.829	0.508	0.000	0.000	269.982	268.274	1.708	2.353	24.000
26.02.23	61.100	52.220	8.880	265.348	264.854	0.495	0.000	0.000	270.040	268.339	1.700	2.354	24.000
27.02.23	60.080	51.700	8.380	265.246	264.787	0.459	0.000	0.000	269.794	268.209	1.585	2.219	24.000
28.02.23	57.770	50.000	7.770	264.661	264.199	0.462	0.000	0.000	268.876	267.401	1.475	2.053	24.000
01.03.23	58.120	50.250	7.870	264.473	264.009	0.464	0.000	0.000	268.733	267.239	1.494	2.079	24.000
02.03.23	58.080	50.170	7.910	264.329	263.863	0.466	0.000	0.000	268.581	267.082	1.499	2.087	24.000
03.03.23	58.040	50.130	7.910	267.118	266.651	0.466	0.000	0.000	271.409	269.900	1.509	2.108	24.000
04.03.23	57.600	50.020	7.580	271.861	271.436	0.425	0.000	0.000	276.167	274.728	1.440	2.058	24.000
05.03.23	57.150	49.750	7.400	272.079	271.688	0.391	0.000	0.000	276.326	274.949	1.377	2.011	24.000
06.03.23	57.010	49.670	7.340	272.160	271.780	0.379	0.000	0.000	276.389	275.033	1.357	1.996	24.000
07.03.23	56.270	49.080	7.190	271.705	271.296	0.410	0.000	0.000	275.829	274.472	1.357	1.952	24.000
08.03.23	57.130	49.740	7.390	274.189	273.777	0.412	0.000	0.000	278.466	277.063	1.403	2.022	24.000
09.03.23	55.100	48.340	6.760	274.470	274.069	0.401	0.000	0.000	278.471	277.184	1.287	1.852	24.000
10.03.23	53.010	46.760	6.250	274.356	273.958	0.398	0.000	0.000	278.073	276.878	1.195	1.713	24.000
11.03.23	53.310	46.980	6.330	274.798	274.416	0.382	0.000	0.000	278.560	277.367	1.193	1.737	24.000
12.03.23	53.580	47.170	6.410	274.834	274.432	0.402	0.000	0.000	278.633	277.407	1.227	1.761	24.000
13.03.23	53.310	47.010	6.300	274.708	274.336	0.372	0.000	0.000	278.469	277.289	1.179	1.729	24.000
14.03.23	54.020	47.500	6.520	274.747	274.341	0.407	0.000	0.000	278.603	277.355	1.249	1.786	24.000
15.03.23	53.890	47.340	6.550	272.546	272.323	0.223	0.000	0.000	276.354	275.296	1.058	1.780	24.000
16.03.23	53.970	47.460	6.510	274.547	274.172	0.376	0.000	0.000	278.394	277.179	1.215	1.782	24.000

17.03.23	54.190	47.740	6.450	274.601	274.228	0.373	0.000	0.000	278.479	277.270	1.209	1.769	24.000
18.03.23	54.430	47.960	6.470	274.458	274.119	0.339	0.000	0.000	278.365	277.186	1.179	1.772	24.000
19.03.23	54.330	47.780	6.550	274.331	273.973	0.357	0.000	0.000	278.223	277.016	1.206	1.795	24.000
20.03.23	54.050	47.560	6.490	274.458	274.091	0.368	0.000	0.000	278.314	277.109	1.205	1.777	24.000
21.03.23	53.490	47.190	6.300	274.530	274.156	0.374	0.000	0.000	278.313	277.130	1.183	1.727	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**8425.866**	**8415.149**	**10.717**	**---**	**---**	**8560.122**	**8517.728**	**42.394**	**63.809**	**744.000**
Среднее	**57.627**	**50.065**	**7.562**	---	---	---	**0.000**	**0.000**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 08:35:16 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 8

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 801985

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	66.730	54.390	12.340	230.776	230.776	0	0.590	0.549	234.817	234.701	0.115	2.846	24.000
20.02.23	68.160	55.300	12.860	229.234	229.234	0	0.590	0.549	233.429	233.241	0.188	2.945	24.000
21.02.23	68.190	55.370	12.820	227.480	227.480	0	0.590	0.549	231.621	231.490	0.131	2.914	24.000
22.02.23	62.350	51.640	10.710	228.581	228.581	0	0.590	0.549	232.057	232.133	-0.076	2.445	24.000
23.02.23	60.970	50.660	10.310	228.644	228.644	0.000	0.590	0.549	231.918	232.117	-0.199	2.355	24.000
24.02.23	59.510	49.200	10.310	204.439	203.206	1.232	0.590	0.549	207.112	206.349	0.763	2.320	24.000
25.02.23	60.700	49.670	11.030	216.501	216.501	0	0.590	0.549	219.390	219.870	-0.480	2.385	24.000
26.02.23	60.840	49.830	11.010	216.505	216.505	0.000	0.590	0.549	219.376	219.924	-0.549	2.381	24.000
27.02.23	60.730	49.970	10.760	216.300	216.254	0.045	0.590	0.549	219.165	219.675	-0.510	2.329	24.000
28.02.23	57.520	47.840	9.680	215.823	215.823	0.000	0.590	0.549	218.337	219.008	-0.671	2.087	24.000
01.03.23	57.940	48.110	9.830	215.542	215.542	0	0.590	0.549	218.098	218.750	-0.653	2.115	24.000
02.03.23	57.950	48.080	9.870	215.543	215.543	0	0.590	0.549	218.115	218.734	-0.619	2.126	24.000
03.03.23	57.870	47.950	9.920	216.513	216.513	0	0.590	0.549	219.121	219.673	-0.552	2.146	24.000
04.03.23	57.650	48.040	9.610	222.217	222.217	0	0.590	0.549	224.852	225.486	-0.633	2.133	24.000
05.03.23	56.990	47.680	9.310	222.349	222.349	0	0.590	0.549	224.913	225.580	-0.668	2.068	24.000
06.03.23	56.970	47.700	9.270	222.486	222.486	0	0.590	0.549	225.018	225.754	-0.736	2.060	24.000
07.03.23	56.000	46.950	9.050	221.643	221.643	0	0.590	0.549	224.074	224.811	-0.737	2.004	24.000
08.03.23	56.980	47.630	9.350	224.021	224.021	0.000	0.590	0.549	226.511	227.363	-0.852	2.093	24.000
09.03.23	55.830	46.980	8.850	224.347	224.348	0	0.590	0.549	226.711	227.633	-0.923	1.984	24.000
10.03.23	53.040	45.030	8.010	224.182	224.182	0	0.590	0.549	226.292	227.215	-0.923	1.794	24.000
11.03.23	52.920	44.970	7.950	224.563	224.563	0	0.590	0.549	226.652	227.607	-0.955	1.784	24.000
12.03.23	53.430	45.280	8.150	224.498	224.498	0	0.590	0.549	226.660	227.554	-0.895	1.826	24.000
13.03.23	52.920	45.000	7.920	224.459	224.459	0	0.590	0.549	226.543	227.509	-0.967	1.777	24.000
14.03.23	53.670	45.530	8.140	224.424	224.424	0.000	0.590	0.549	226.563	227.549	-0.986	1.825	24.000
15.03.23	53.760	45.540	8.220	222.867	222.780	0.088	0.590	0.549	225.024	225.864	-0.840	1.834	24.000
16.03.23	53.660	45.550	8.110	224.875	224.875	0.000	0.590	0.549	227.150	227.876	-0.726	1.822	24.000

17.03.23	53.890	45.850	8.040	224.940	224.940	0.000	0.590	0.549	227.271	227.942	-0.671	1.805	24.000
18.03.23	54.180	46.090	8.090	224.868	224.868	0	0.590	0.549	227.280	227.844	-0.564	1.816	24.000
19.03.23	54.140	45.960	8.180	224.762	224.762	0	0.590	0.549	227.206	227.685	-0.480	1.837	24.000
20.03.23	54.030	45.840	8.190	224.973	224.973	0	0.590	0.549	227.415	227.879	-0.464	1.842	24.000
21.03.23	53.330	45.400	7.930	224.928	224.928	0	0.590	0.549	227.314	227.770	-0.456	1.783	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6893.286**	**6891.921**	**1.365**	**---**	**---**	**6976.003**	**6992.588**	**-16.586**	**65.480**	**744.000**
Среднее	**57.511**	**48.033**	**9.478**	---	---	---	**0.590**	**0.549**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 08:35:13 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-104 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-104

№ ПУ 1641706

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	3.9250000000000003	157	---	---
2	80	4	160	---	---

Система: 1 Р-Подача Q = M1(hп - hо)

ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
19.02.23	4.789	382.80	384.21	-1.4	67.54	55.05	0.6	0.5	24.00
20.02.23	4.813	381.38	382.69	-1.3	67.58	54.98	0.6	0.5	24.00
21.02.23	4.690	380.42	381.67	-1.2	67.09	54.79	0.6	0.5	24.00
22.02.23	3.899	382.07	382.91	-0.8	60.67	50.48	0.6	0.5	24.00
23.02.23	3.688	355.66	356.37	-0.7	59.97	49.64	0.6	0.5	24.00
24.02.23	3.953	363.21	363.87	-0.7	60.39	49.53	0.6	0.5	24.00
25.02.23	3.938	363.24	363.92	-0.7	60.07	49.25	0.6	0.5	24.00
26.02.23	3.922	363.26	364.02	-0.8	60.40	49.62	0.6	0.5	24.00
27.02.23	3.691	362.90	363.56	-0.7	59.40	49.24	0.6	0.5	24.00
28.02.23	3.417	361.95	362.50	-0.5	57.10	47.68	0.6	0.5	24.00
01.03.23	3.441	361.66	362.28	-0.6	57.45	47.95	0.6	0.5	24.00
02.03.23	3.478	361.57	362.09	-0.5	57.41	47.81	0.6	0.5	24.00
03.03.23	3.479	343.36	343.78	-0.4	57.36	47.25	0.6	0.5	24.00
04.03.23	3.359	325.21	325.56	-0.4	56.91	46.60	0.6	0.5	24.00
05.03.23	3.279	325.42	325.78	-0.4	56.47	46.41	0.6	0.5	24.00
06.03.23	3.253	325.50	325.83	-0.3	56.34	46.37	0.6	0.5	24.00
07.03.23	3.180	324.94	325.35	-0.4	55.62	45.85	0.6	0.5	24.00
08.03.23	3.293	328.07	328.41	-0.3	56.44	46.42	0.6	0.5	24.00
09.03.23	3.029	328.25	328.72	-0.5	54.43	45.22	0.6	0.5	24.00
10.03.23	2.830	327.96	328.56	-0.6	52.60	43.99	0.6	0.5	24.00
11.03.23	2.868	328.50	329.08	-0.6	52.95	44.24	0.6	0.5	24.00
12.03.23	2.882	328.57	329.14	-0.6	53.00	44.25	0.6	0.5	24.00
13.03.23	2.863	328.44	329.04	-0.6	53.01	44.31	0.6	0.5	24.00
14.03.23	2.909	328.45	329.00	-0.6	53.49	44.65	0.6	0.5	24.00
15.03.23	2.891	325.99	326.58	-0.6	53.29	44.44	0.6	0.5	24.00
16.03.23	2.902	328.81	329.36	-0.5	53.35	44.54	0.6	0.5	24.00
17.03.23	2.902	328.81	329.36	-0.5	53.35	44.54	0.6	0.5	24.00
18.03.23	2.866	328.82	329.32	-0.5	53.57	44.88	0.6	0.5	24.00
19.03.23	2.895	328.75	329.21	-0.5	53.80	45.02	0.6	0.5	24.00
20.03.23	2.944	328.64	329.14	-0.5	53.70	44.76	0.6	0.5	24.00
21.03.23	2.900	328.76	329.26	-0.5	53.41	44.61	0.6	0.5	24.00
Итого	**105.24**	**10661.3**	**10680.6**	**-19.2**	**---**	**---**	**---**	**---**	**744.00**
Среднее	---	---	---	---	**57.04**	**47.24**	**0.6**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя М1, (т)	Расход теплоносителя М2, (т)	Время наработки, (ч)	Общее время работы теплосистемы, (ч)	Время неработы теплосистемы, (ч)
18.02.23 24:00	7643.73	595075.8	559696.2	55016.4	54835.496	180.867
21.03.23 24:00	7746.07	605408.4	570047.4	55736.4	55555.496	180.867
Итого за период	102.34	10332.6	10351.2	720.0	720.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : Многоквартирный дом
Абонент : АО "Жилуправление"
Адрес : 21 микрорайон д.10
Прибор : ИМ 2300 N BB752

Канал	Qt1	T1	Qo1	Gm1	T2	Qo2	Gm2	tm1	dGm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	куб.м/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн	час:мин	тонн	час:мин
Макс.предел	1000000	150	60	1000000	150	60	1000000	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0,3	0	0	0,3	0	0	-1000000	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время										
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	4.43	67.45	14.14	332.33	54.11	14.00	331.43	24:00	0.90	24:00
21-02-2023 00:00:00	4.45	67.42	14.06	330.50	53.93	13.94	330.07	24:00	0.43	24:00
22-02-2023 00:00:00	4.29	66.66	14.04	330.19	53.66	13.91	329.38	24:00	0.81	24:00
23-02-2023 00:00:00	3.59	60.47	14.03	331.01	49.61	13.94	330.65	24:00	0.35	24:00
24-02-2023 00:00:00	3.38	59.00	13.02	307.30	48.69	12.94	307.03	22:28	0.28	24:00
25-02-2023 00:00:00	3.61	60.28	13.31	314.20	48.78	13.23	313.96	24:00	0.24	24:00
26-02-2023 00:00:00	3.60	59.93	13.31	314.26	48.44	13.23	314.06	24:00	0.20	24:00
27-02-2023 00:00:00	3.60	60.27	13.32	314.25	48.79	13.23	314.06	24:00	0.19	24:00
28-02-2023 00:00:00	3.38	59.08	13.29	313.93	48.29	13.22	313.71	24:00	0.22	24:00
01-03-2023 00:00:00	3.14	56.98	13.24	312.98	46.93	13.18	312.94	24:00	0.05	24:00
02-03-2023 00:00:00	3.15	57.30	13.24	312.98	47.21	13.17	312.83	24:00	0.14	24:00
03-03-2023 00:00:00	3.17	57.27	13.24	312.86	47.11	13.17	312.72	24:00	0.15	24:00
04-03-2023 00:00:00	3.22	57.22	13.48	318.66	47.10	13.41	318.48	24:00	0.18	24:00
05-03-2023 00:00:00	3.16	56.75	13.77	325.47	47.03	13.70	325.27	24:00	0.19	24:00
06-03-2023 00:00:00	3.08	56.35	13.78	325.77	46.86	13.71	325.55	24:00	0.22	24:00
07-03-2023 00:00:00	3.06	56.19	13.77	325.75	46.79	13.71	325.57	24:00	0.17	24:00
08-03-2023 00:00:00	3.00	55.50	13.74	325.11	46.28	13.69	325.16	24:00	-0.05	24:00
09-03-2023 00:00:00	3.10	56.32	13.88	328.22	46.88	13.81	328.06	24:00	0.17	24:00
10-03-2023 00:00:00	2.83	54.13	13.87	328.43	45.48	13.82	328.34	24:00	0.08	24:00
11-03-2023 00:00:00	2.65	52.35	13.85	328.18	44.26	13.81	328.25	24:00	-0.07	24:00
12-03-2023 00:00:00	2.70	52.76	13.88	328.78	44.53	13.83	328.78	24:00	-0.01	24:00
13-03-2023 00:00:00	2.71	52.87	13.88	328.85	44.62	13.83	328.86	24:00	-0.01	24:00

Канал	Qt1	T1	Qo1	Gm1	T2	Qo2	Gm2	tm1	dGm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	куб.м/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн	час:мин	тонн	час:мин
Макс.предел	1000000	150	60	1000000	150	60	1000000	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0,3	0	0	0,3	0	0	-1000000	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время										
14-03-2023 00:00:00	2.67	52.86	13.87	328.64	44.71	13.83	328.66	24:00	-0.02	24:00
15-03-2023 00:00:00	2.73	53.35	13.88	328.63	45.02	13.83	328.61	24:00	0.02	24:00
16-03-2023 00:00:00	2.71	53.15	13.77	326.24	44.82	13.72	326.23	23:50	0.00	24:00
17-03-2023 00:00:00	2.70	53.24	13.89	329.00	45.00	13.84	328.96	24:00	0.04	24:00
18-03-2023 00:00:00	2.68	53.45	13.89	328.92	45.29	13.84	328.90	24:00	0.02	24:00
19-03-2023 00:00:00	2.70	53.67	13.89	328.86	45.46	13.84	328.82	24:00	0.04	24:00
20-03-2023 00:00:00	2.72	53.57	13.88	328.71	45.27	13.83	328.70	24:00	0.01	24:00
21-03-2023 00:00:00	2.70	53.25	13.88	328.81	45.03	13.83	328.80	24:00	0.01	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.63	52.74	13.88	328.91	44.73	13.83	328.87	24:00	0.03	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	куб.м/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн	час:мин	тонн	час:мин
744:00	97.53	56.83	13.71	10046.70	47.12	13.64	10041.72	742:18	4.98	744:00

Отв. лицо :

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	21 мкр.д.11
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА649
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	4.87	68.75	367.10	55.48	365.38	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	4.89	68.71	365.73	55.32	363.97	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	4.73	67.92	365.04	54.95	363.33	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	3.96	61.62	367.35	50.81	364.34	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	3.75	60.78	341.61	49.65	338.46	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	4.00	61.43	349.22	49.97	346.24	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	3.98	61.12	349.27	49.69	346.40	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	3.98	61.44	349.30	50.02	346.26	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	3.75	60.22	348.80	49.46	345.79	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	3.49	58.11	347.98	48.07	344.88	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	3.51	58.47	347.61	48.36	344.67	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	3.54	58.40	347.58	48.20	344.60	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	3.56	58.34	342.67	47.94	339.50	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	3.45	57.87	335.01	47.55	331.46	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	3.37	57.45	335.30	47.39	331.65	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	3.34	57.30	335.27	47.30	331.57	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	3.27	56.67	334.80	46.89	331.23	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	3.38	57.46	337.89	47.44	334.26	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	3.09	55.30	337.97	46.15	334.37	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	2.91	53.59	337.80	45.00	334.34	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	2.93	53.94	338.28	45.26	334.91	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	2.95	53.91	338.32	45.19	334.92	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	2.92	54.04	338.13	45.39	334.74	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	2.96	54.47	338.02	45.71	334.68	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	2.95	54.33	335.66	45.52	332.37	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	2.95	54.37	338.64	45.66	335.28	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	2.92	54.55	338.66	45.91	335.24	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	2.93	54.80	338.65	46.13	334.93	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	702.59	54.84	351.76	46.07	345.31	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	2.94	54.40	338.57	45.71	335.15	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.88	53.80	338.70	45.30	335.26	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	806.74	58.01	10676.71	47.98	10575.48	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ТВ-7 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20120949

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xB7D3

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	68.66	54.40	14.26	9.71	6.12	н/д	342.835	337.070	335.643	332.466	н/д	4.818	24	0
20.02.23	68.68	54.25	14.43	9.71	6.12	н/д	341.520	335.765	334.337	331.191	н/д	4.855	24	0
21.02.23	68.11	54.05	14.06	9.71	6.12	н/д	340.540	334.880	333.493	330.354	н/д	4.719	24	0
22.02.23	61.64	49.90	11.73	9.71	6.12	н/д	340.075	335.110	334.237	331.262	н/д	3.952	24	0
23.02.23	60.95	49.06	11.89	9.70	6.12	н/д	317.375	312.765	312.033	309.285	н/д	3.738	24	0
24.02.23	61.38	48.92	12.46	9.70	6.12	н/д	320.840	316.060	315.374	312.568	н/д	3.956	24	0
25.02.23	61.05	48.60	12.45	9.70	6.12	н/д	320.835	316.070	315.434	312.607	н/д	3.954	24	0
26.02.23	61.39	48.90	12.49	9.70	6.12	н/д	320.930	316.145	315.466	312.653	н/д	3.967	24	0
27.02.23	60.31	48.48	11.82	9.70	6.12	н/д	320.335	315.700	315.068	312.269	н/д	3.752	24	0
28.02.23	58.03	47.05	10.98	9.70	6.12	н/д	318.990	314.615	314.110	311.410	н/д	3.478	24	0
01.03.23	58.37	47.31	11.06	9.70	6.12	н/д	318.885	314.465	313.947	311.211	н/д	3.501	24	0
02.03.23	58.34	47.23	11.11	9.70	6.12	н/д	318.690	314.275	313.761	311.048	н/д	3.514	24	0
03.03.23	58.29	46.90	11.39	9.70	6.12	н/д	309.425	305.050	304.655	301.959	н/д	3.495	24	0
04.03.23	57.82	46.17	11.65	9.70	6.12	н/д	292.410	288.325	287.962	285.495	н/д	3.380	24	0
05.03.23	57.38	46.01	11.37	9.70	6.12	н/д	292.485	288.445	288.106	285.629	н/д	3.300	24	0
06.03.23	57.24	46.00	11.24	9.70	6.12	н/д	292.470	288.485	288.111	285.677	н/д	3.265	24	0
07.03.23	56.52	45.51	11.01	9.70	6.12	н/д	291.850	287.945	287.610	285.215	н/д	3.191	24	0
08.03.23	57.36	46.06	11.30	9.70	6.12	н/д	294.715	290.655	290.322	287.825	н/д	3.307	24	0
09.03.23	55.26	44.82	10.45	9.70	6.12	н/д	294.485	290.625	290.394	287.968	н/д	3.058	24	0
10.03.23	53.52	43.69	9.82	9.70	6.12	н/д	293.945	290.245	290.108	287.731	н/д	2.875	24	0
11.03.23	53.85	43.98	9.87	9.70	6.12	н/д	294.485	290.745	290.602	288.176	н/д	2.893	24	0
12.03.23	53.87	44.02	9.85	9.70	6.12	н/д	294.500	290.755	290.608	288.183	н/д	2.887	24	0
13.03.23	53.90	43.99	9.91	9.70	6.12	н/д	294.420	290.685	290.539	288.122	н/д	2.904	24	0
14.03.23	54.36	44.37	9.99	9.70	6.12	н/д	294.500	290.735	290.535	288.115	н/д	2.928	24	0
15.03.23	54.15	44.14	10.01	9.70	6.12	н/д	292.355	288.625	288.453	286.044	н/д	2.911	24	0
16.03.23	54.22	44.33	9.90	9.70	6.12	н/д	294.610	290.905	290.675	288.288	н/д	2.902	24	0
17.03.23	54.45	44.66	9.79	9.70	6.12	н/д	294.590	290.890	290.631	288.234	н/д	2.869	24	0

18.03.23	54.68	44.88	9.80	9.70	6.12	н/д	294.545	290.840	290.536	288.159	н/д	2.874	24	0
19.03.23	54.57	44.60	9.97	9.70	6.12	н/д	294.390	290.705	290.402	288.058	н/д	2.921	24	0
20.03.23	54.27	44.38	9.89	9.70	6.12	н/д	294.515	290.815	290.562	288.193	н/д	2.899	24	0
21.03.23	53.72	44.13	9.60	9.70	6.12	н/д	294.405	290.790	290.529	288.197	н/д	2.813	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**9520.950**	**9389.185**	**9374.243**	**9293.592**	**---**	**105.876**	**744**	**0**
Среднее	**58.16**	**46.95**	**11.21**	**9.70**	**6.12**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
18.02.23 24:00	212622.275	210016.300	0.000	208584.361	207109.392	0.000	2219.742	21547
21.03.23 24:00	222143.225	219405.485	0.000	217958.606	216402.984	0.000	2325.617	22291
Итого за период	9520.950	9389.185	0.000	9374.245	9293.592	0.000	105.875	744

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:38:22 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Адрес : 21мкр 13
Прибор : ИМ 2300 N BB521
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для 3СТ.

Канал	Qt1	Wt1	T1	Qo1	Qm1	Gm1	P1	T2	Qo2
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	МПа	град.С	куб.м/час
Макс.предел	1000000	10	150	150	150	1000000	1,6	150	150
Миним.предел	0	0	0	0,75	0	0	0	0	0,75

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	6.20	0.26	67.70	18.91	18.52	444.45	0.47	53.74	18.32
21-02-2023 00:00:00	6.23	0.26	67.68	18.79	18.41	441.80	0.46	53.55	18.21
22-02-2023 00:00:00	6.03	0.25	66.98	18.72	18.34	440.17	0.46	53.26	18.14
23-02-2023 00:00:00	5.07	0.21	60.71	18.74	18.42	442.15	0.47	49.23	18.19
24-02-2023 00:00:00	4.81	0.20	59.99	17.51	17.22	413.23	0.48	48.04	16.99
25-02-2023 00:00:00	5.12	0.21	60.51	17.86	17.56	421.39	0.48	48.33	17.32
26-02-2023 00:00:00	5.09	0.21	60.17	17.86	17.56	421.49	0.48	48.06	17.32
27-02-2023 00:00:00	5.11	0.21	60.51	17.86	17.56	421.50	0.48	48.36	17.33
28-02-2023 00:00:00	4.82	0.20	59.35	17.83	17.54	421.00	0.48	47.89	17.30
01-03-2023 00:00:00	4.48	0.19	57.21	17.77	17.50	420.07	0.49	46.51	17.25
02-03-2023 00:00:00	4.51	0.19	57.53	17.77	17.49	419.87	0.49	46.78	17.25
03-03-2023 00:00:00	4.54	0.19	57.50	17.76	17.49	419.79	0.49	46.68	17.24
04-03-2023 00:00:00	4.57	0.19	57.45	17.96	17.69	424.46	0.49	46.66	17.43
05-03-2023 00:00:00	4.48	0.19	56.98	18.25	17.98	431.47	0.49	46.58	17.73
06-03-2023 00:00:00	4.37	0.18	56.57	18.26	17.99	431.79	0.49	46.43	17.74
07-03-2023 00:00:00	4.34	0.18	56.42	18.27	18.00	431.92	0.49	46.37	17.74
08-03-2023 00:00:00	4.26	0.18	55.72	18.23	17.97	431.33	0.49	45.84	17.72
09-03-2023 00:00:00	4.39	0.18	56.55	18.41	18.14	435.39	0.49	46.45	17.88
10-03-2023 00:00:00	4.05	0.17	54.39	18.40	18.15	435.65	0.49	45.09	17.88
11-03-2023 00:00:00	3.80	0.16	52.73	18.38	18.14	435.39	0.49	43.99	17.87
12-03-2023 00:00:00	3.84	0.16	53.09	18.41	18.17	436.09	0.49	44.27	17.90
13-03-2023 00:00:00	3.83	0.16	53.10	18.42	18.18	436.20	0.49	44.30	17.90
14-03-2023 00:00:00	3.85	0.16	53.13	18.39	18.15	435.68	0.44	44.28	17.88
15-03-2023 00:00:00	3.89	0.16	53.59	18.38	18.13	435.17	0.40	44.64	17.86
16-03-2023 00:00:00	3.57	0.16	53.39	18.37	18.13	403.41	0.40	44.51	17.86
17-03-2023 00:00:00	3.84	0.16	53.47	18.40	18.16	435.74	0.40	44.63	17.88
18-03-2023 00:00:00	3.80	0.16	53.69	18.40	18.16	435.72	0.40	44.95	17.89
19-03-2023 00:00:00	3.82	0.16	53.91	18.40	18.15	435.62	0.40	45.13	17.88
20-03-2023 00:00:00	3.87	0.16	53.80	18.39	18.14	435.39	0.40	44.89	17.87
21-03-2023 00:00:00	3.84	0.16	53.49	18.39	18.15	435.58	0.40	44.66	17.88
22-03-2023 00:00:00	3.73	0.16	52.97	18.39	18.15	435.61	0.40	44.40	17.88

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	МПа	град.С	куб.м/час
744:00	138.14	0.19	57.12	18.25	17.98	13344.54	0.46	46.73	17.73

Отв. лицо :

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Адрес : 21мкр 13
Прибор : ИМ 2300 N BB521
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для 3СТ.

Канал	Qm2	Gm2	P2	tm1	ts1
Един.измерения.	тонн/час	тонн	МПа	час:мин	час:мин
Макс.предел	150	1000000	1,6	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время					
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	18.07	433.72	0.44	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	17.96	431.10	0.43	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	17.90	429.58	0.43	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	17.98	431.48	0.44	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	16.80	403.22	0.46	23:59	24:00
25-02-2023 00:00:00	17.13	411.10	0.45	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	17.13	411.15	0.45	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	17.13	411.23	0.45	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	17.12	410.77	0.45	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	17.08	409.80	0.46	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	17.07	409.60	0.47	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	17.07	409.56	0.47	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	17.26	414.12	0.46	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	17.54	421.04	0.47	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	17.56	421.37	0.47	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	17.56	421.46	0.47	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	17.54	420.93	0.47	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	17.70	424.81	0.46	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	17.71	425.06	0.46	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	17.70	424.82	0.47	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	17.73	425.53	0.46	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	17.73	425.59	0.46	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	17.71	425.02	0.41	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	17.69	424.56	0.37	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	17.69	393.56	0.37	22:15	22:15
17-03-2023 00:00:00	17.71	425.14	0.37	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	17.71	425.15	0.37	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	17.71	425.07	0.37	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	17.70	424.82	0.37	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	17.71	425.03	0.37	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	17.71	425.04	0.37	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	тонн/час	тонн	МПа	час:мин	час:мин
744:00	17.54	13020.43	0.43	742:14	742:15

Отв. лицо :

ТЭМ-104 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 14

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-104

№ ПУ 3060472

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	9.6	160	10	---
2	80	9.42	157	10	---

Система: 1 Подача + расходомер Q = M1(h1 - h2)

ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
19.02.23	3.636	313.29	313.19	0.1	66.28	54.68	0.5	0.5	24.00
20.02.23	3.728	311.27	311.10	0.2	67.60	55.63	0.5	0.5	24.00
21.02.23	3.708	308.79	308.66	0.1	67.63	55.62	0.5	0.5	24.00
22.02.23	3.100	309.95	309.78	0.2	61.71	51.71	0.5	0.5	24.00
23.02.23	3.014	310.05	309.85	0.2	60.47	50.75	0.5	0.5	24.00
24.02.23	2.882	275.32	275.11	0.2	59.87	49.40	0.5	0.5	24.00
25.02.23	3.053	293.69	293.42	0.3	60.15	49.76	0.5	0.5	24.00
26.02.23	3.095	293.72	293.48	0.2	60.32	49.78	0.5	0.5	24.00
27.02.23	3.059	293.69	293.40	0.3	60.14	49.72	0.5	0.5	24.00
28.02.23	2.757	292.89	292.53	0.4	57.02	47.61	0.5	0.5	24.00
01.03.23	2.789	292.53	292.21	0.3	57.42	47.89	0.5	0.5	24.00
02.03.23	2.786	292.53	292.18	0.3	57.42	47.89	0.5	0.5	24.00
03.03.23	2.800	293.98	293.66	0.3	57.36	47.84	0.5	0.5	24.00
04.03.23	2.781	301.73	301.42	0.3	57.15	47.93	0.5	0.5	24.00
05.03.23	2.718	301.85	301.51	0.3	56.51	47.50	0.5	0.5	24.00
06.03.23	2.702	301.89	301.72	0.2	56.47	47.52	0.5	0.5	24.00
07.03.23	2.618	300.75	300.60	0.2	55.55	46.84	0.5	0.5	24.00
08.03.23	2.717	304.00	303.85	0.1	56.50	47.56	0.5	0.5	24.00
09.03.23	2.605	304.43	304.27	0.2	55.31	46.75	0.5	0.5	24.00
10.03.23	2.404	304.17	304.00	0.2	52.67	44.76	0.5	0.5	24.00
11.03.23	2.383	304.66	304.46	0.2	52.72	44.89	0.5	0.5	24.00
12.03.23	2.401	304.62	304.41	0.2	53.02	45.13	0.5	0.5	24.00
13.03.23	2.381	304.57	304.39	0.2	52.75	44.93	0.5	0.5	24.00
14.03.23	2.414	304.61	304.43	0.2	53.34	45.41	0.5	0.5	24.00
15.03.23	2.409	302.45	302.26	0.2	53.32	45.35	0.5	0.5	24.00
16.03.23	2.392	305.01	304.84	0.2	53.23	45.39	0.5	0.5	24.00
17.03.23	2.392	305.01	304.84	0.2	53.23	45.39	0.5	0.5	24.00
18.03.23	2.375	305.07	304.86	0.2	53.52	45.73	0.5	0.5	24.00
19.03.23	2.380	304.91	304.71	0.2	53.79	45.98	0.5	0.5	24.00
20.03.23	2.382	304.75	304.51	0.2	53.71	45.89	0.5	0.5	24.00
21.03.23	2.386	305.01	304.78	0.2	53.58	45.75	0.5	0.5	24.00
Итого	**85.25**	**9351.2**	**9344.4**	**6.8**	**---**	**---**	**---**	**---**	**744.00**
Среднее	---	---	---	---	**57.09**	**47.97**	**0.5**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)	Общее время работы теплосистемы, (ч)	Время неработы теплосистемы, (ч)
18.02.23 24:00	5886.58	462193.2	460363.3	57773.0	57598.013	174.974
21.03.23 24:00	5969.44	471239.4	469402.9	58493.0	58318.013	174.974
Итого за период	82.86	9046.2	9039.6	720.0	720.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТЭМ-106 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 2

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106
№ ПУ 3060257

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	8	192	10	---
2	80	8	192	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
19.02.23	3.478	265.78	263.15	2.6	66.006	52.923	0.5	0.5	24.00
20.02.23	3.814	240.50	238.07	2.4	71.243	55.394	0.5	0.5	24.00
21.02.23	3.573	260.73	258.12	2.6	68.492	54.794	0.5	0.5	24.00
22.02.23	3.133	267.18	264.56	2.6	63.518	51.793	0.5	0.5	24.00
23.02.23	2.923	265.20	262.60	2.6	60.806	49.783	0.5	0.5	24.00
24.02.23	3.027	265.27	262.67	2.6	61.304	49.894	0.5	0.5	24.00
25.02.23	3.046	264.62	262.02	2.6	60.958	49.448	0.5	0.5	24.00
26.02.23	2.977	263.85	261.26	2.6	60.591	49.308	0.5	0.5	24.00
27.02.23	2.803	262.48	259.93	2.5	58.901	48.220	0.5	0.5	24.00
28.02.23	2.592	241.74	239.36	2.4	57.369	46.643	0.5	0.5	24.00
01.03.23	2.476	230.77	228.51	2.3	55.927	45.196	0.5	0.5	24.00
02.03.23	2.485	230.66	228.39	2.3	55.749	44.971	0.5	0.5	24.00
03.03.23	2.526	231.27	228.98	2.3	56.007	45.080	0.5	0.5	24.00
04.03.23	2.597	233.65	231.33	2.3	56.849	45.733	0.5	0.5	24.00
05.03.23	2.552	233.93	231.59	2.3	56.694	45.783	0.5	0.5	24.00
06.03.23	2.561	233.87	231.52	2.4	56.549	45.594	0.5	0.5	24.00
07.03.23	2.557	234.89	232.50	2.4	56.862	45.971	0.5	0.5	24.00
08.03.23	2.549	234.51	232.10	2.4	56.628	45.756	0.5	0.5	24.00
09.03.23	2.340	221.27	218.99	2.3	54.827	44.246	0.5	0.5	24.00
10.03.23	2.142	214.52	212.30	2.2	52.352	42.362	0.5	0.5	24.00
11.03.23	2.128	216.87	214.60	2.3	52.276	42.460	0.5	0.5	24.00
12.03.23	2.163	212.51	210.28	2.2	52.915	42.731	0.5	0.5	24.00
13.03.23	2.032	207.92	205.75	2.2	51.634	41.856	0.5	0.5	24.00
14.03.23	2.119	215.92	213.67	2.3	52.232	42.410	0.5	0.5	24.00
15.03.23	2.111	200.12	197.97	2.1	52.652	42.098	0.5	0.5	24.00
16.03.23	2.010	184.74	182.72	2.0	52.135	41.246	0.5	0.5	24.00
17.03.23	2.010	184.74	182.72	2.0	52.135	41.246	0.5	0.5	24.00
18.03.23	1.975	183.17	181.16	2.0	51.831	41.040	0.5	0.5	24.00
19.03.23	2.021	185.13	183.10	2.0	52.292	41.366	0.5	0.5	24.00
20.03.23	1.986	181.94	179.94	2.0	51.440	40.517	0.5	0.5	24.00
21.03.23	1.989	182.17	180.18	2.0	51.424	40.495	0.5	0.5	24.00
Итого	**78.70**	**7051.9**	**6980.0**	**71.8**	**---**	**---**	**---**	**---**	**744.00**
Среднее	---	---	---	---	**56.79**	**45.69**	**0.5**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
18.02.23 24:00	7872.0	549262.7	547172.4	71347.4
21.03.23 24:00	7948.7	556129.8	553969.8	72067.4
Итого за период	76.7	6867.1	6797.4	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 3

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169001

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x7A15

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	66.56	56.58	9.98	239.340	234.540	238.950	235.470	8.55	7.99	2.3410	24.0	0.000
20.02.23	71.64	59.61	12.03	217.960	212.970	217.230	213.670	8.40	7.92	2.5620	24.0	0.000
21.02.23	68.72	58.36	10.36	237.500	232.460	236.960	233.240	8.38	7.83	2.4100	24.0	0.000
22.02.23	63.75	54.88	8.87	241.790	237.340	241.600	238.270	8.65	8.08	2.1060	24.0	0.000
23.02.23	61.12	52.80	8.32	239.890	235.780	239.920	236.830	8.71	8.15	1.9590	24.0	0.000
24.02.23	61.64	53.02	8.62	240.010	235.870	239.600	236.480	8.70	8.14	2.0330	24.0	0.000
25.02.23	61.30	52.66	8.64	238.800	234.720	238.630	235.510	8.69	8.13	2.0250	24.0	0.000
26.02.23	60.88	52.42	8.46	238.250	234.240	237.990	234.960	8.68	8.12	1.9820	24.0	0.000
27.02.23	59.24	51.21	8.03	236.670	232.830	236.680	233.800	8.67	8.12	1.8680	24.0	0.000
28.02.23	57.62	49.49	8.13	216.380	213.060	216.370	213.970	8.80	8.32	1.7310	24.0	0.000
01.03.23	56.25	48.09	8.16	207.110	204.130	207.100	204.890	8.84	8.40	1.6630	24.0	0.000
02.03.23	56.07	47.89	8.18	206.840	203.880	206.990	204.830	8.84	8.39	1.6680	24.0	0.000
03.03.23	56.36	48.05	8.31	206.750	203.730	207.010	204.850	8.85	8.40	1.6930	24.0	0.000
04.03.23	57.19	48.82	8.37	209.060	205.940	209.080	206.700	8.90	8.45	1.7220	24.0	0.000
05.03.23	57.00	48.80	8.20	209.300	206.180	209.470	207.130	8.91	8.46	1.6910	24.0	0.000
06.03.23	56.89	48.70	8.19	209.280	206.160	209.300	206.930	8.91	8.46	1.6920	24.0	0.000
07.03.23	57.18	48.95	8.23	210.310	207.190	210.390	207.990	8.93	8.48	1.7060	24.0	0.000
08.03.23	56.97	48.74	8.23	209.940	206.820	209.860	207.470	8.94	8.48	1.7000	24.0	0.000
09.03.23	55.06	47.10	7.96	196.890	194.170	196.890	194.830	8.98	8.57	1.5420	24.0	0.000
10.03.23	52.66	45.17	7.49	186.160	183.800	186.350	184.600	9.00	8.60	1.3770	24.0	0.000
11.03.23	52.63	45.21	7.42	193.480	191.020	193.440	191.620	8.99	8.58	1.4140	24.0	0.000
12.03.23	53.24	45.51	7.73	189.060	186.650	189.260	187.380	8.99	8.60	1.4390	24.0	0.000
13.03.23	51.93	44.54	7.39	184.340	182.070	184.670	182.930	8.37	7.99	1.3470	24.0	0.000
14.03.23	52.61	45.22	7.39	193.220	190.710	193.380	191.530	7.91	7.52	1.4120	24.0	0.000
15.03.23	52.99	45.00	7.99	177.630	175.310	177.750	176.060	7.89	7.53	1.3990	24.0	0.000
16.03.23	52.46	44.18	8.28	164.010	161.890	164.200	162.740	7.91	7.59	1.3410	24.0	0.000
17.03.23	52.20	44.01	8.19	162.550	160.440	162.540	161.100	7.92	7.61	1.3100	24.0	0.000
18.03.23	52.62	44.39	8.23	164.050	161.960	164.220	162.720	7.92	7.60	1.3290	24.0	0.000

19.03.23	51.77	43.51	8.26	161.120	159.150	161.430	159.990	7.87	7.56	1.3120	24.0	0.000
20.03.23	51.79	43.54	8.25	162.070	160.090	162.030	160.600	7.87	7.56	1.3200	24.0	0.000
21.03.23	52.78	44.39	8.39	164.100	161.980	164.010	162.530	7.89	7.57	1.3580	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6313.8**	**6217.08**	**6313.3**	**6241.62**	**---**	**---**	**52.4520**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.13**	**48.73**	**8.39**	---	---	---	---	**8.54**	**8.10**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	110156.700	108137.240	110451.379	109003.260	1097.257	22264.000	1460.000
21.03.23 24:00	116470.560	114354.320	116764.680	115244.880	1149.709	23008.000	1460.000
Итого за период	6313.860	6217.080	6313.300	6241.620	52.452	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:42:28 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 4

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00177120

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x8202

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	66.73	60.63	6.10	675.040	661.430	668.480	657.200	6.20	6.00	4.0310	24.0	0.000
20.02.23	71.56	64.66	6.90	664.190	648.990	655.520	643.100	6.20	6.00	4.4810	24.0	0.000
21.02.23	68.75	62.55	6.20	675.400	661.020	667.900	655.950	6.20	6.00	4.1030	24.0	0.000
22.02.23	63.67	58.32	5.35	675.600	663.130	668.780	658.290	6.20	6.00	3.5470	24.0	0.000
23.02.23	61.02	56.01	5.01	674.090	662.550	667.850	658.170	6.20	6.00	3.3240	24.0	0.000
24.02.23	61.55	56.37	5.18	676.690	664.960	670.060	660.230	6.20	6.00	3.4370	24.0	0.000
25.02.23	61.20	56.05	5.15	675.630	664.030	669.450	659.750	6.20	6.00	3.4240	24.0	0.000
26.02.23	60.80	55.76	5.04	673.270	661.850	666.730	657.120	6.20	6.00	3.3300	24.0	0.000
27.02.23	59.14	54.32	4.82	667.920	657.140	661.850	652.750	6.20	6.00	3.1660	24.0	0.000
28.02.23	57.47	52.89	4.58	655.840	645.820	649.890	641.380	6.20	6.00	2.9570	24.0	0.000
01.03.23	56.16	51.73	4.43	651.130	641.620	645.150	637.110	6.20	6.00	2.8490	24.0	0.000
02.03.23	55.99	51.50	4.49	651.510	642.070	645.730	637.740	6.20	6.00	2.8850	24.0	0.000
03.03.23	56.27	51.70	4.57	651.820	642.300	645.520	637.460	6.20	6.00	2.9290	24.0	0.000
04.03.23	57.10	52.47	4.63	653.200	643.370	647.190	638.850	6.20	6.00	2.9740	24.0	0.000
05.03.23	56.91	52.40	4.51	652.490	642.710	646.190	637.900	6.20	6.00	2.8980	24.0	0.000
06.03.23	56.80	52.25	4.55	652.980	643.220	646.970	638.730	6.20	6.00	2.9240	24.0	0.000
07.03.23	57.10	52.52	4.58	653.890	644.000	647.480	639.180	6.20	6.00	2.9470	24.0	0.000
08.03.23	56.87	52.32	4.55	653.240	643.480	646.910	638.660	6.20	6.00	2.9290	24.0	0.000
09.03.23	54.91	50.68	4.23	646.940	637.880	641.060	633.340	6.20	6.00	2.6920	24.0	0.000
10.03.23	52.75	48.82	3.93	547.450	540.350	542.360	536.310	6.20	6.00	2.1190	24.0	0.000
11.03.23	52.82	48.83	3.99	454.600	448.680	450.620	445.580	6.20	6.00	1.7920	24.0	0.000
12.03.23	53.16	49.17	3.99	641.460	633.040	635.440	628.270	6.20	6.00	2.5240	24.0	0.000
13.03.23	51.82	48.08	3.74	639.810	631.800	634.270	627.410	6.20	6.00	2.3620	24.0	0.000
14.03.23	52.27	46.67	5.60	409.160	403.950	405.660	401.490	6.20	6.00	2.2610	24.0	0.000
15.03.23	52.81	43.57	9.24	233.540	230.510	231.510	229.420	6.20	6.00	2.1280	24.0	0.000
16.03.23	52.29	42.71	9.58	202.820	200.240	200.860	199.120	6.20	6.00	1.9140	24.0	0.000
17.03.23	52.01	42.44	9.57	209.700	207.070	207.330	205.640	6.20	6.00	1.9780	24.0	0.000
18.03.23	52.44	42.75	9.69	211.860	209.160	210.020	208.240	6.20	6.00	2.0240	24.0	0.000

19.03.23	51.60	41.89	9.71	207.330	204.710	205.370	203.690	6.20	6.00	1.9830	24.0	0.000
20.03.23	51.60	41.84	9.76	209.690	207.080	208.220	206.510	6.20	6.00	2.0190	24.0	0.000
21.03.23	52.59	42.75	9.84	215.020	212.220	213.100	211.230	6.20	6.00	2.0890	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**16763.3**	**16500.38**	**16603.4**	**16385.82**	**---**	**---**	**87.0200**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.03**	**51.11**	**5.91**	---	---	---	---	**6.20**	**6.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	178783.610	175516.170	177582.189	175258.609	1772.514	22569.000	1155.000
21.03.23 24:00	195546.920	192016.550	194185.660	191644.430	1859.534	23313.000	1155.000
Итого за период	16763.310	16500.379	16603.470	16385.820	87.020	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:42:24 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00129521

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x26FA

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	66.60	55.05	11.55	208.430	204.320	208.430	205.460	8.73	8.31	2.3560	24.0	0.000
20.02.23	71.32	57.54	13.78	189.780	185.460	189.780	186.900	8.54	8.19	2.5580	24.0	0.000
21.02.23	68.26	56.54	11.72	209.130	204.770	209.130	206.050	8.54	8.12	2.3990	24.0	0.000
22.02.23	63.37	53.36	10.01	212.420	208.600	212.420	209.630	8.81	8.37	2.0890	24.0	0.000
23.02.23	60.89	51.33	9.56	210.400	206.850	210.400	207.830	8.84	8.40	1.9770	24.0	0.000
24.02.23	61.43	51.48	9.95	210.810	207.210	210.810	208.190	8.84	8.40	2.0580	24.0	0.000
25.02.23	61.09	51.24	9.85	210.000	206.400	210.000	207.380	8.85	8.42	2.0310	24.0	0.000
26.02.23	60.60	50.93	9.67	209.320	205.820	209.320	206.800	8.79	8.36	1.9890	24.0	0.000
27.02.23	59.05	49.88	9.17	208.080	204.720	208.080	205.680	8.79	8.36	1.8780	24.0	0.000
28.02.23	57.30	48.03	9.27	187.880	185.040	187.880	185.830	8.96	8.60	1.7120	24.0	0.000
01.03.23	56.05	46.76	9.29	179.700	177.060	179.700	177.850	9.02	8.68	1.6440	24.0	0.000
02.03.23	55.87	46.55	9.32	179.740	177.100	179.740	177.920	9.01	8.67	1.6470	24.0	0.000
03.03.23	56.21	46.75	9.46	180.270	177.630	180.270	178.400	9.02	8.68	1.6790	24.0	0.000
04.03.23	56.99	47.45	9.54	182.330	179.690	182.330	180.410	9.01	8.67	1.7120	24.0	0.000
05.03.23	56.76	47.41	9.35	182.440	179.750	182.440	180.520	9.08	8.74	1.6810	24.0	0.000
06.03.23	56.73	47.37	9.36	182.480	179.840	182.480	180.560	9.06	8.72	1.6810	24.0	0.000
07.03.23	56.97	47.57	9.40	183.410	180.710	183.410	181.490	9.10	8.75	1.6960	24.0	0.000
08.03.23	56.78	47.40	9.38	183.070	180.430	183.070	181.150	9.10	8.76	1.6910	24.0	0.000
09.03.23	54.70	45.66	9.04	169.730	167.360	169.730	168.120	9.14	8.84	1.5120	24.0	0.000
10.03.23	52.39	43.88	8.51	166.870	164.730	166.870	165.380	9.12	8.83	1.3990	24.0	0.000
11.03.23	52.47	43.93	8.54	167.590	165.420	167.590	166.090	9.16	8.86	1.4130	24.0	0.000
12.03.23	53.05	44.18	8.87	163.240	161.080	163.240	161.800	9.16	8.87	1.4250	24.0	0.000
13.03.23	51.68	43.13	8.55	158.660	156.660	158.660	157.320	8.45	8.17	1.3370	24.0	0.000
14.03.23	52.46	44.02	8.44	170.290	168.150	170.290	168.710	8.03	7.72	1.4170	24.0	0.000
15.03.23	52.75	43.70	9.05	156.040	154.020	156.040	154.690	8.04	7.77	1.3960	24.0	0.000
16.03.23	52.20	42.91	9.29	144.330	142.490	144.330	143.110	8.07	7.84	1.3240	24.0	0.000
17.03.23	52.00	42.82	9.18	143.070	141.270	143.070	141.870	8.06	7.83	1.2940	24.0	0.000
18.03.23	52.38	43.15	9.23	144.430	142.630	144.430	143.180	8.06	7.82	1.3140	24.0	0.000

19.03.23	51.55	42.32	9.23	141.900	140.190	141.900	140.700	8.00	7.77	1.2950	24.0	0.000
20.03.23	51.60	42.33	9.27	142.250	140.520	142.250	141.060	8.02	7.80	1.3020	24.0	0.000
21.03.23	52.55	43.18	9.37	144.710	142.840	144.710	143.490	8.03	7.80	1.3370	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5522.7**	**5438.76**	**5522.7**	**5463.57**	**---**	**---**	**52.2430**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.90**	**47.35**	**9.55**	---	---	---	---	**8.69**	**8.36**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	107565.710	105594.730	107565.710	106173.170	1108.791	20867.000	0.000
21.03.23 24:00	113088.510	111033.490	113088.510	111636.740	1161.034	21611.000	0.000
Итого за период	5522.799	5438.760	5522.799	5463.570	52.243	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:45:08 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166015

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x930D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	71.40	58.24	13.16	187.370	183.160	186.730	183.810	8.27	6.70	2.4130	24.0	0.000
20.02.23	71.61	57.44	14.17	175.070	171.100	174.770	172.100	8.17	6.70	2.4280	24.0	0.000
21.02.23	71.66	57.76	13.90	177.860	173.800	177.440	174.690	8.10	6.70	2.4190	24.0	0.000
22.02.23	70.82	57.85	12.97	190.720	186.460	189.870	186.950	8.30	6.70	2.4210	24.0	0.000
23.02.23	69.72	57.42	12.30	195.850	191.610	194.890	191.920	8.34	6.70	2.3630	24.0	0.000
24.02.23	70.54	57.93	12.61	197.100	192.750	196.150	193.090	8.33	6.70	2.4350	24.0	0.000
25.02.23	70.26	57.63	12.63	194.800	190.540	194.050	191.090	8.32	6.70	2.4150	24.0	0.000
26.02.23	69.68	57.31	12.37	194.220	190.040	193.480	190.540	8.32	6.70	2.3570	24.0	0.000
27.02.23	67.77	55.99	11.78	191.750	187.800	191.240	188.470	8.31	6.70	2.2150	24.0	0.000
28.02.23	68.74	57.17	11.57	200.660	196.440	199.800	196.770	8.37	6.70	2.2800	24.0	0.000
01.03.23	68.92	57.51	11.41	203.190	198.860	202.280	199.170	8.38	6.70	2.2730	24.0	0.000
02.03.23	68.80	57.39	11.41	203.150	198.810	202.210	199.090	8.38	6.70	2.2750	24.0	0.000
03.03.23	69.27	57.70	11.57	205.320	200.930	204.230	201.110	8.38	6.70	2.3280	24.0	0.000
04.03.23	69.86	58.43	11.43	207.140	202.580	205.970	202.770	8.42	6.70	2.3190	24.0	0.000
05.03.23	69.28	58.14	11.14	207.980	203.520	206.870	203.650	8.44	6.70	2.2740	24.0	0.000
06.03.23	69.26	58.03	11.23	208.240	203.740	207.030	203.860	8.44	6.70	2.2910	24.0	0.000
07.03.23	69.42	58.25	11.17	208.260	203.760	207.020	203.800	8.45	6.70	2.2820	24.0	0.000
08.03.23	69.26	58.04	11.22	209.960	205.460	208.670	205.460	8.45	6.70	2.3110	24.0	0.000
09.03.23	69.19	58.21	10.98	210.920	206.390	209.590	206.290	8.47	6.70	2.2760	24.0	0.000
10.03.23	67.92	57.60	10.32	216.440	211.930	214.900	211.590	8.48	6.70	2.1950	24.0	0.000
11.03.23	68.25	57.98	10.27	220.740	216.150	219.030	215.670	8.49	6.70	2.2270	24.0	0.000
12.03.23	68.79	58.41	10.38	222.020	217.290	220.240	216.750	8.49	6.70	2.2630	24.0	0.000
13.03.23	67.90	56.67	11.23	189.680	185.750	189.280	186.470	7.97	6.70	2.0860	24.0	0.000
14.03.23	60.77	51.13	9.64	184.690	181.490	184.630	182.380	7.71	6.70	1.7510	24.0	0.000
15.03.23	52.09	44.68	7.41	184.070	181.750	184.130	182.400	7.82	6.70	1.3480	24.0	0.000
16.03.23	51.55	43.63	7.92	166.000	163.940	166.700	165.230	7.84	6.70	1.3000	24.0	0.000
17.03.23	51.30	43.17	8.13	158.180	156.260	159.290	157.850	7.85	6.70	1.2710	24.0	0.000
18.03.23	51.74	43.47	8.27	159.900	157.920	160.860	159.420	7.85	6.70	1.3090	24.0	0.000

19.03.23	50.90	42.59	8.31	156.560	154.640	157.670	156.270	7.80	6.70	1.2860	24.0	0.000
20.03.23	50.90	42.50	8.40	156.840	154.950	157.900	156.540	7.80	6.70	1.3020	24.0	0.000
21.03.23	51.89	43.37	8.52	159.530	157.570	160.390	158.950	7.82	6.70	1.3430	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5944.2**	**5827.39**	**5927.3**	**5844.15**	**---**	**---**	**64.0560**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**65.14**	**54.24**	**10.89**	---	---	---	---	**8.21**	**6.70**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	20595.210	20182.640	21889.600	21603.440	261.993	4753.000	0.000
21.03.23 24:00	26539.420	26010.030	27816.910	27447.590	326.049	5497.000	0.000
Итого за период	5944.209	5827.389	5927.310	5844.150	64.056	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:42:18 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 8

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00234689

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xB0FD

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	71.67	52.86	18.81	115.950	113.320	113.850	112.370	8.01	6.70	2.1330	24.0	0.000
20.02.23	71.88	51.78	20.10	108.000	105.510	105.700	104.380	7.92	7.98	2.1190	24.0	0.000
21.02.23	71.91	52.06	19.85	109.770	107.220	107.480	106.110	7.86	8.40	2.1290	24.0	0.000
22.02.23	71.10	52.64	18.46	117.230	114.630	115.010	113.510	8.02	6.70	2.1200	24.0	0.000
23.02.23	69.99	52.47	17.52	120.750	118.110	118.610	117.100	8.05	6.70	2.0730	24.0	0.000
24.02.23	70.81	52.68	18.13	120.580	117.930	118.440	116.990	8.05	6.70	2.1410	24.0	0.000
25.02.23	70.54	52.43	18.11	120.500	117.860	118.390	116.950	8.04	6.70	2.1340	24.0	0.000
26.02.23	69.94	52.07	17.87	119.800	117.190	117.670	116.210	8.03	6.70	2.0950	24.0	0.000
27.02.23	68.05	51.08	16.97	118.920	116.520	116.880	115.440	8.03	7.13	1.9770	24.0	0.000
28.02.23	69.02	52.42	16.60	124.010	121.390	122.000	120.400	8.09	6.70	2.0170	24.0	0.000
01.03.23	69.20	52.85	16.35	125.910	123.230	123.910	122.230	8.09	6.70	2.0180	24.0	0.000
02.03.23	69.08	52.73	16.35	125.690	123.050	123.710	122.030	8.09	6.70	2.0120	24.0	0.000
03.03.23	69.58	52.88	16.70	126.030	123.310	123.980	122.300	8.09	6.70	2.0610	24.0	0.000
04.03.23	70.16	53.68	16.48	128.980	126.100	126.970	125.290	8.13	6.70	2.0790	24.0	0.000
05.03.23	69.57	53.53	16.04	129.210	126.440	127.240	125.560	8.14	6.70	2.0330	24.0	0.000
06.03.23	69.58	53.50	16.08	129.130	126.270	127.180	125.500	8.14	6.70	2.0290	24.0	0.000
07.03.23	69.71	53.81	15.90	130.650	127.770	128.830	127.150	8.15	6.70	2.0350	24.0	0.000
08.03.23	69.55	53.54	16.01	129.670	126.820	127.720	126.040	8.14	6.70	2.0320	24.0	0.000
09.03.23	69.49	53.87	15.62	132.330	129.470	130.430	128.740	8.17	6.70	2.0250	24.0	0.000
10.03.23	68.22	53.33	14.89	133.750	130.920	131.880	130.200	8.16	6.70	1.9510	24.0	0.000
11.03.23	68.55	53.99	14.56	138.300	135.420	136.430	134.520	8.16	6.70	1.9750	24.0	0.000
12.03.23	69.07	54.37	14.70	138.630	135.680	136.750	134.830	8.15	6.70	1.9990	24.0	0.000
13.03.23	68.20	52.35	15.85	119.980	117.500	117.940	116.460	7.67	12.64	1.8530	24.0	0.000
14.03.23	62.29	45.87	16.42	86.450	84.910	84.140	83.350	7.41	13.97	1.3810	24.0	0.000
15.03.23	52.10	37.67	14.43	69.510	68.690	67.280	66.800	7.46	10.54	0.9870	24.0	0.000
16.03.23	51.60	38.52	13.08	80.560	79.590	78.510	77.900	7.52	8.40	1.0390	24.0	0.000
17.03.23	51.57	41.31	10.26	114.170	112.730	112.660	111.710	7.57	7.56	1.1520	24.0	0.000
18.03.23	51.98	41.68	10.30	115.330	113.860	113.820	112.860	7.56	7.55	1.1710	24.0	0.000

19.03.23	51.15	40.86	10.29	113.290	111.850	111.780	110.880	7.53	9.70	1.1430	24.0	0.000
20.03.23	51.17	40.73	10.44	113.540	112.120	112.050	111.180	7.52	10.09	1.1600	24.0	0.000
21.03.23	52.14	41.49	10.65	115.340	113.900	113.840	112.900	7.54	9.27	1.2080	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**3671.9**	**3599.31**	**3611.0**	**3567.89**	**---**	**---**	**56.2810**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**65.44**	**49.84**	**15.60**	---	---	---	---	**7.92**	**7.76**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	45939.299	44995.490	47387.599	46761.750	604.013	14699.000	340.000
21.03.23 24:00	49761.110	48741.310	51146.920	50475.720	662.527	15467.000	340.000
Итого за период	3821.811	3745.819	3759.320	3713.970	58.514	768.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:45:04 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 10

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00173725

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x5E18

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.52	51.07	14.45	229.110	224.640	226.720	223.970	8.33	7.92	3.2420	24.0	0.000
20.02.23	70.41	53.15	17.26	209.310	204.700	205.910	203.250	8.18	7.86	3.5330	24.0	0.000
21.02.23	67.68	52.72	14.96	227.650	222.970	224.840	221.960	8.16	7.77	3.3350	24.0	0.000
22.02.23	62.88	50.09	12.79	232.290	228.190	229.750	227.040	8.41	8.00	2.9160	24.0	0.000
23.02.23	60.24	48.17	12.07	229.870	226.080	227.420	224.960	8.46	8.06	2.7270	24.0	0.000
24.02.23	60.75	48.24	12.51	230.140	226.290	227.540	225.130	8.46	8.05	2.8260	24.0	0.000
25.02.23	60.43	47.88	12.55	229.610	225.770	227.000	224.600	8.45	8.04	2.8310	24.0	0.000
26.02.23	60.01	47.67	12.34	228.570	224.810	226.310	223.920	8.44	8.03	2.7710	24.0	0.000
27.02.23	58.39	46.72	11.67	225.840	222.260	223.650	221.410	8.43	8.02	2.5920	24.0	0.000
28.02.23	56.72	45.02	11.70	203.990	200.940	202.040	200.180	8.55	8.22	2.3490	24.0	0.000
01.03.23	55.39	43.78	11.61	197.520	194.730	195.590	193.880	8.59	8.29	2.2590	24.0	0.000
02.03.23	55.22	43.60	11.62	198.040	195.280	195.450	193.770	8.58	8.29	2.2670	24.0	0.000
03.03.23	55.48	43.58	11.90	198.630	195.800	197.000	195.300	8.60	8.30	2.3280	24.0	0.000
04.03.23	56.31	44.23	12.08	200.680	197.800	198.810	196.980	8.65	8.35	2.3840	24.0	0.000
05.03.23	56.12	44.28	11.84	201.250	198.330	198.810	196.980	8.67	8.36	2.3460	24.0	0.000
06.03.23	56.01	44.21	11.80	201.080	198.200	198.810	196.970	8.67	8.36	2.3360	24.0	0.000
07.03.23	56.30	44.47	11.83	202.260	199.350	200.560	198.650	8.69	8.38	2.3550	24.0	0.000
08.03.23	56.07	44.24	11.83	201.800	198.920	199.830	197.960	8.69	8.38	2.3490	24.0	0.000
09.03.23	54.18	42.74	11.44	188.680	186.110	186.600	184.990	8.73	8.46	2.1240	24.0	0.000
10.03.23	51.72	41.00	10.72	184.200	181.930	182.320	180.880	8.74	8.49	1.9460	24.0	0.000
11.03.23	51.66	41.04	10.62	185.360	183.120	184.170	182.720	8.73	8.48	1.9430	24.0	0.000
12.03.23	52.30	41.20	11.10	181.260	178.940	179.460	178.020	8.74	8.50	1.9840	24.0	0.000
13.03.23	50.99	40.37	10.62	177.040	174.890	175.340	174.010	8.09	7.86	1.8540	24.0	0.000
14.03.23	51.85	40.92	10.93	180.700	178.430	179.200	177.800	7.65	7.41	1.9470	24.0	0.000
15.03.23	52.51	40.52	11.99	160.400	158.360	158.390	157.130	7.61	7.44	1.8960	24.0	0.000
16.03.23	51.97	39.66	12.31	147.650	145.780	146.100	145.030	7.63	7.49	1.7910	24.0	0.000
17.03.23	51.73	39.56	12.17	144.510	142.720	143.270	142.310	7.64	7.51	1.7360	24.0	0.000
18.03.23	52.14	39.90	12.24	145.970	144.150	144.810	143.750	7.64	7.51	1.7610	24.0	0.000

19.03.23	51.31	39.01	12.30	143.140	141.450	142.350	141.390	7.59	7.46	1.7340	24.0	0.000
20.03.23	51.33	38.90	12.43	143.300	141.570	142.440	141.480	7.59	7.47	1.7550	24.0	0.000
21.03.23	52.32	39.70	12.62	146.040	144.170	144.590	143.560	7.61	7.48	1.8200	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5975.8**	**5886.68**	**5915.0**	**5859.98**	**---**	**---**	**72.0370**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.32**	**44.11**	**12.20**	---	---	---	---	**8.29**	**8.01**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	70193.440	68965.299	69550.030	68790.840	921.101	12181.000	0.000
21.03.23 24:00	76169.329	74851.979	75465.110	74650.820	993.138	12925.000	0.000
Итого за период	5975.888	5886.680	5915.080	5859.980	72.037	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:42:21 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Тип теплосчётчика:	ТЭМ-106			ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
Номер теплосчётчика:	3060244		1	80	0,480	160,0	---	---
Номер абонента:			2	80	0,606	202,0	---	---
Адрес установки:	24мкр д11							
Система 1	Р-Подача							Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 19.02.2023 по 21.03.2023

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2 -	M1-M2 +	t1	t2	P1	P2	
19.02	3,088	309,4	309,7	0,3	---	65,43	55,51	0,75	0,50	24,00
20.02	3,346	278,1	278,5	0,4	---	70,58	58,61	0,74	0,50	24,00
21.02	3,154	303,6	303,5	---	0,1	67,91	57,57	0,73	0,50	24,00
22.02	2,818	312,7	313,0	0,3	---	63,03	54,07	0,75	0,50	24,00
23.02	2,650	310,0	310,3	0,3	---	60,35	51,85	0,76	0,50	24,00
24.02	2,715	309,9	310,1	0,2	---	60,83	52,13	0,76	0,50	24,00
25.02	2,722	309,1	309,3	0,2	---	60,48	51,73	0,76	0,50	24,00
Итого:	20,49	2132,8	2134,5	1,8	0,1	63,98	54,42	0,75	0,50	168,00
26.02	2,681	308,3	308,5	0,2	---	60,11	51,46	0,76	0,50	24,00
27.02	2,526	306,2	306,2	---	0,0	58,42	50,22	0,76	0,50	24,00
28.02	2,309	280,3	280,7	0,3	---	56,89	48,70	0,78	0,50	24,00
01.03	2,189	266,7	267,0	0,3	---	55,44	47,29	0,78	0,50	24,00
02.03	2,187	266,4	266,7	0,3	---	55,27	47,11	0,78	0,50	24,00
03.03	2,226	267,1	267,4	0,3	---	55,52	47,24	0,78	0,50	24,00
04.03	2,278	269,9	270,2	0,2	---	56,35	47,97	0,79	0,50	24,00
Итого:	16,40	1965,0	1966,7	1,7	0,0	56,96	48,66	0,78	0,50	168,00
05.03	2,242	270,4	270,7	0,2	---	56,20	47,97	0,79	0,50	24,00
06.03	2,235	270,2	270,5	0,2	---	56,05	47,83	0,79	0,50	24,00
07.03	2,251	271,6	271,9	0,3	---	56,36	48,13	0,79	0,50	24,00
08.03	2,247	271,4	271,7	0,3	---	56,13	47,91	0,79	0,50	24,00
09.03	2,050	254,4	254,6	0,2	---	54,34	46,34	0,80	0,50	24,00
10.03	1,877	247,4	247,5	0,2	---	51,84	44,30	0,80	0,50	24,00
11.03	2,124	251,3	251,6	0,3	---	51,76	43,37	0,80	0,50	24,00
Итого:	15,03	1836,7	1838,4	1,7	0,0	54,74	46,61	0,79	0,50	168,00
12.03	1,901	243,6	243,8	0,2	---	52,40	44,65	0,80	0,50	24,00
13.03	1,781	237,7	238,0	0,2	---	51,12	43,68	0,74	0,50	24,00
14.03	1,868	251,9	252,2	0,3	---	51,74	44,35	0,69	0,50	24,00
15.03	1,830	233,8	234,1	0,3	---	52,12	44,33	0,69	0,50	24,00
16.03	1,732	215,2	215,5	0,3	---	51,58	43,57	0,70	0,50	24,00
17.03	1,692	212,9	213,2	0,3	---	51,27	43,36	0,70	0,50	24,00
18.03	1,948	215,2	215,7	0,5	---	51,75	42,73	0,70	0,50	24,00
Итого:	12,75	1610,3	1612,5	2,2	0,0	51,72	43,84	0,72	0,50	168,00
19.03	1,983	211,2	211,8	0,6	---	50,90	41,55	0,69	0,50	24,00
20.03	2,000	211,6	212,1	0,5	---	50,88	41,46	0,69	0,50	24,00
21.03	2,069	215,0	215,5	0,6	---	51,89	42,29	0,69	0,50	24,00
Итого:	6,05	637,8	639,4	1,7	0,0	51,22	41,77	0,69	0,50	72,00
Итого:	70,72	8182,7	8191,5	9,0	0,1	56,81	48,22	0,75	0,50	744,0
						dT=	8,59			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с + 70,72	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.

Показания интеграторов	На 24:00 18.02.2023	На 24:00 21.03.2023	Результат за период	На 11:39 23.03.2023
Количество теплоты, Гкал	5826,44	5897,16	70,72	5900,04
Расход теплоносителя M1, т	515494,2	523676,8	8182,7	523985,7
Расход теплоносителя M2, т	516213,6	524405,1	8191,5	524714,8
Время наработки, ч	71928,5	72672,5	744,0	72708,2
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Ттех.н, ч			0,0	

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

TSTAT v5.28

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182776

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xD8AE

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.87	51.70	14.17	171.460	168.110	168.180	166.140	6.20	6.00	2.3780	24.0	0.000
20.02.23	70.89	53.69	17.20	155.250	151.760	152.040	150.010	6.20	6.00	2.6100	24.0	0.000
21.02.23	68.10	53.30	14.80	169.880	166.320	166.540	164.350	6.20	6.00	2.4590	24.0	0.000
22.02.23	63.22	50.60	12.62	173.380	170.250	170.250	168.240	6.20	6.00	2.1480	24.0	0.000
23.02.23	60.60	48.76	11.84	171.770	168.870	168.810	166.890	6.20	6.00	1.9980	24.0	0.000
24.02.23	61.10	48.94	12.16	171.800	168.900	168.820	166.900	6.20	6.00	2.0530	24.0	0.000
25.02.23	60.75	48.56	12.19	171.200	168.320	168.220	166.300	6.20	6.00	2.0490	24.0	0.000
26.02.23	60.33	48.41	11.92	170.680	167.850	167.760	165.890	6.20	6.00	1.9990	24.0	0.000
27.02.23	58.68	47.40	11.28	169.800	167.160	166.970	165.290	6.20	6.00	1.8830	24.0	0.000
28.02.23	57.09	45.73	11.36	154.730	152.390	152.240	150.690	6.20	6.00	1.7290	24.0	0.000
01.03.23	55.71	44.35	11.36	147.460	145.320	145.180	143.780	8.17	6.00	1.6520	24.0	0.000
02.03.23	55.53	44.18	11.35	147.400	145.240	145.130	143.740	6.20	6.00	1.6450	24.0	0.000
03.03.23	55.81	44.23	11.58	147.830	145.670	145.550	144.180	6.20	6.00	1.6860	24.0	0.000
04.03.23	56.63	44.91	11.72	149.400	147.240	147.080	145.640	6.20	8.16	1.7180	24.0	0.000
05.03.23	56.45	45.00	11.45	149.630	147.470	147.330	145.890	6.20	7.16	1.6820	24.0	0.000
06.03.23	56.33	44.90	11.43	149.560	147.400	147.270	145.830	6.20	6.00	1.6850	24.0	0.000
07.03.23	56.63	45.17	11.46	150.220	148.050	147.910	146.470	8.74	6.77	1.6990	24.0	0.000
08.03.23	56.42	44.95	11.47	150.000	147.840	147.710	146.270	11.18	8.96	1.6980	24.0	0.000
09.03.23	54.53	43.38	11.15	140.310	138.430	138.280	137.000	7.41	6.00	1.5440	24.0	0.000
10.03.23	52.09	41.65	10.44	136.830	135.110	134.960	133.860	6.20	9.45	1.3980	24.0	0.000
11.03.23	52.07	41.75	10.32	138.510	136.760	136.580	135.530	6.20	9.66	1.4020	24.0	0.000
12.03.23	52.69	41.88	10.81	134.600	132.920	132.740	131.780	6.20	13.23	1.4160	24.0	0.000
13.03.23	51.39	41.06	10.33	131.180	129.580	129.430	128.390	6.20	8.99	1.3280	24.0	0.000
14.03.23	52.06	41.78	10.28	139.250	137.450	137.360	136.250	6.20	10.22	1.3980	24.0	0.000
15.03.23	52.41	41.46	10.95	128.930	127.240	127.180	126.140	6.20	12.79	1.3760	24.0	0.000
16.03.23	51.86	40.50	11.36	119.090	117.630	117.480	116.520	6.20	6.90	1.3330	24.0	0.000
17.03.23	51.59	40.34	11.25	117.840	116.400	116.300	115.340	6.20	6.00	1.3070	24.0	0.000
18.03.23	52.04	40.74	11.30	119.090	117.590	117.530	116.570	6.20	6.00	1.3270	24.0	0.000

19.03.23	51.20	40.00	11.20	116.900	115.460	115.420	114.460	6.20	6.00	1.2920	24.0	0.000
20.03.23	51.20	39.91	11.29	117.090	115.660	115.630	114.710	6.20	6.00	1.3040	24.0	0.000
21.03.23	52.19	40.67	11.52	118.930	117.450	117.440	116.480	6.20	6.00	1.3500	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4530.0**	**4461.84**	**4459.3**	**4415.53**	**---**	**---**	**52.5460**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.56**	**44.83**	**11.72**	---	---	---	---	**6.55**	**7.17**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	56013.790	55042.060	55323.400	54692.870	678.135	12157.000	0.000
21.03.23 24:00	60543.789	59503.899	59782.720	59108.399	730.681	12901.000	0.000
Итого за период	4529.998	4461.839	4459.320	4415.528	52.546	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:42:08 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : 24 мкр.д.13
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА770
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	3.25	66.20	180.62	47.88	179.75	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	3.53	70.80	163.43	49.19	161.94	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	3.37	68.14	178.78	49.18	178.10	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	2.96	63.15	183.07	46.98	182.52	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	2.76	60.56	181.40	45.30	181.03	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	2.84	61.06	181.34	45.37	181.01	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	2.84	60.72	180.84	44.97	180.52	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.78	60.30	180.31	44.85	180.05	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.63	58.66	179.52	44.00	179.25	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	2.38	56.96	163.49	42.39	163.00	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	2.26	55.67	156.05	41.14	155.34	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.26	55.50	156.04	40.98	155.35	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	2.32	55.78	156.44	40.94	155.72	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	2.37	56.59	158.15	41.59	157.50	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	2.33	56.41	158.40	41.69	157.80	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	2.31	56.30	158.31	41.65	157.71	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	2.33	56.59	159.02	41.88	158.45	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	2.33	56.37	158.83	41.68	158.20	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	2.10	54.38	148.42	40.26	147.76	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.87	52.08	141.15	38.75	139.98	23:23	23:23
12-03-2023 00:00:00	1.94	52.04	146.82	38.80	146.01	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.96	52.58	142.62	38.82	141.77	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.82	51.21	138.98	38.08	138.18	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.95	51.96	147.78	38.75	147.05	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.89	52.32	136.36	38.36	135.66	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.79	51.77	125.78	37.48	125.05	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.75	51.51	124.44	37.39	123.74	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.78	51.94	125.51	37.74	125.06	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.73	51.12	123.40	37.04	122.70	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.75	51.11	123.72	36.91	122.96	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.82	52.10	125.65	37.60	124.94	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	72.01	56.52	4784.65	41.54	4764.10	743:23	743:23

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 14/15

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182441

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xE4B2

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	66.20	49.43	16.77	122.040	119.640	121.130	119.820	8.45	8.06	2.0020	24.0	0.000
20.02.23	71.20	51.04	20.16	110.780	108.300	109.890	108.550	8.32	7.97	2.1800	24.0	0.000
21.02.23	68.32	51.02	17.30	120.880	118.350	120.300	118.850	8.28	7.89	2.0470	24.0	0.000
22.02.23	63.41	48.76	14.65	123.070	120.810	122.830	121.540	8.53	8.12	1.7690	24.0	0.000
23.02.23	60.81	46.98	13.83	121.950	119.930	121.730	120.530	8.59	8.18	1.6590	24.0	0.000
24.02.23	61.32	46.92	14.40	122.270	120.130	121.630	120.430	8.58	8.19	1.7250	24.0	0.000
25.02.23	60.98	46.62	14.36	121.840	119.740	121.260	120.060	8.57	8.18	1.7210	24.0	0.000
26.02.23	60.54	46.60	13.94	121.310	119.280	121.010	119.810	8.56	8.18	1.6610	24.0	0.000
27.02.23	58.90	45.77	13.13	120.520	118.600	120.360	119.160	8.55	8.16	1.5540	24.0	0.000
28.02.23	57.29	44.13	13.16	109.780	108.190	109.780	108.750	8.69	8.34	1.4230	24.0	0.000
01.03.23	55.93	42.70	13.23	104.920	103.450	104.840	103.880	8.73	8.39	1.3680	24.0	0.000
02.03.23	55.75	42.39	13.36	105.050	103.610	104.830	103.870	8.73	8.39	1.3840	24.0	0.000
03.03.23	56.04	42.32	13.72	105.480	104.040	105.030	104.070	8.74	8.41	1.4250	24.0	0.000
04.03.23	56.86	43.11	13.75	106.650	104.990	106.160	105.200	8.79	8.46	1.4420	24.0	0.000
05.03.23	56.67	43.27	13.40	106.760	105.180	106.340	105.380	8.81	8.46	1.4060	24.0	0.000
06.03.23	56.57	43.16	13.41	106.670	105.070	106.280	105.320	8.81	8.47	1.4100	24.0	0.000
07.03.23	56.85	43.38	13.47	107.170	105.500	106.780	105.820	8.83	8.49	1.4200	24.0	0.000
08.03.23	56.64	43.09	13.55	107.070	105.440	106.630	105.670	8.83	8.50	1.4280	24.0	0.000
09.03.23	54.70	41.67	13.03	99.840	98.460	99.770	98.960	8.88	8.56	1.2810	24.0	0.000
10.03.23	52.48	40.04	12.44	80.520	79.510	80.540	79.930	8.65	8.36	0.9880	24.0	0.000
11.03.23	52.56	40.02	12.54	69.340	68.470	69.220	68.700	8.39	8.12	0.8560	24.0	0.000
12.03.23	52.91	40.17	12.74	96.120	94.920	95.850	95.130	8.89	8.60	1.2050	24.0	0.000
13.03.23	51.57	39.49	12.08	93.600	92.460	93.470	92.780	8.25	7.96	1.1150	24.0	0.000
14.03.23	52.28	40.17	12.11	99.640	98.400	99.220	98.500	7.81	7.52	1.1890	24.0	0.000
15.03.23	52.63	39.76	12.87	92.120	90.890	91.810	91.090	7.80	7.53	1.1670	24.0	0.000
16.03.23	52.08	38.91	13.17	85.200	84.160	84.990	84.400	7.82	7.57	1.1070	24.0	0.000
17.03.23	51.83	38.86	12.97	84.350	83.390	84.200	83.670	7.83	7.58	1.0810	24.0	0.000
18.03.23	52.26	39.14	13.12	85.240	84.190	85.040	84.450	7.83	7.58	1.1010	24.0	0.000

19.03.23	51.42	38.22	13.20	83.780	82.820	83.510	83.030	7.78	7.54	1.0920	24.0	0.000
20.03.23	51.42	38.13	13.29	83.920	82.910	83.660	83.180	7.78	7.54	1.1000	24.0	0.000
21.03.23	52.41	38.96	13.45	85.230	84.150	84.990	84.380	7.80	7.55	1.1320	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**3183.1**	**3134.98**	**3173.0**	**3144.91**	**---**	**---**	**43.4380**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.80**	**43.03**	**13.76**	---	---	---	---	**8.42**	**8.09**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	16109.080	15816.960	15946.989	15781.190	244.376	6663.000	0.000
21.03.23 24:00	19222.849	18883.469	19050.850	18857.400	286.958	7383.000	0.000
Итого за период	3113.768	3066.509	3103.860	3076.210	42.582	720.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:42:14 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 14/15

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182895

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x3DD3

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	66.27	53.10	13.17	252.750	247.710	255.040	251.710	8.47	8.16	3.2650	24.0	0.000
20.02.23	71.29	55.45	15.84	228.850	223.680	231.020	227.740	8.34	8.08	3.5420	24.0	0.000
21.02.23	68.35	54.76	13.59	251.010	245.750	253.230	249.710	8.31	8.00	3.3370	24.0	0.000
22.02.23	63.42	51.94	11.48	256.240	251.600	258.220	254.940	8.56	8.24	2.8860	24.0	0.000
23.02.23	60.82	50.03	10.79	253.720	249.450	255.610	252.640	8.61	8.29	2.6910	24.0	0.000
24.02.23	61.34	50.07	11.27	253.890	249.560	255.760	252.810	8.61	8.29	2.8090	24.0	0.000
25.02.23	61.00	49.75	11.25	253.110	248.790	255.000	252.120	8.60	8.28	2.7990	24.0	0.000
26.02.23	60.56	49.60	10.96	252.420	248.210	254.290	251.390	8.59	8.27	2.7170	24.0	0.000
27.02.23	58.93	48.62	10.31	251.060	247.030	252.880	250.050	8.57	8.26	2.5440	24.0	0.000
28.02.23	57.30	46.95	10.35	228.130	224.710	229.810	227.430	8.71	8.45	2.3250	24.0	0.000
01.03.23	55.95	45.50	10.45	217.600	214.460	219.160	217.000	8.75	8.51	2.2380	24.0	0.000
02.03.23	55.77	45.26	10.51	217.720	214.600	219.250	217.090	8.75	8.51	2.2520	24.0	0.000
03.03.23	56.07	45.31	10.76	218.240	215.120	219.800	217.640	8.77	8.52	2.3110	24.0	0.000
04.03.23	56.89	46.09	10.80	220.540	217.200	222.300	220.140	8.82	8.57	2.3410	24.0	0.000
05.03.23	56.69	46.16	10.53	220.900	217.650	222.780	220.620	8.83	8.58	2.2890	24.0	0.000
06.03.23	56.60	46.06	10.54	220.850	217.570	222.750	220.590	8.83	8.59	2.2890	24.0	0.000
07.03.23	56.88	46.26	10.62	221.910	218.560	223.850	221.690	8.85	8.61	2.3190	24.0	0.000
08.03.23	56.67	46.01	10.66	221.650	218.360	223.550	221.390	8.86	8.61	2.3220	24.0	0.000
09.03.23	54.73	44.51	10.22	206.930	204.040	208.600	206.700	8.90	8.68	2.0810	24.0	0.000
10.03.23	52.54	42.79	9.75	163.820	161.720	165.070	163.680	8.58	8.38	1.5730	24.0	0.000
11.03.23	52.59	42.73	9.86	143.820	141.960	144.970	143.750	8.40	8.20	1.3970	24.0	0.000
12.03.23	52.94	42.95	9.99	198.580	195.980	200.230	198.550	8.92	8.71	1.9520	24.0	0.000
13.03.23	51.61	42.11	9.50	193.430	191.050	195.090	193.500	8.27	8.08	1.8130	24.0	0.000
14.03.23	52.32	42.79	9.53	205.750	203.150	207.610	205.830	7.84	7.62	1.9350	24.0	0.000
15.03.23	52.67	42.54	10.13	189.720	187.260	191.610	190.010	7.82	7.63	1.8920	24.0	0.000
16.03.23	52.13	41.72	10.41	175.210	173.020	177.030	175.590	7.84	7.67	1.7980	24.0	0.000
17.03.23	51.88	41.63	10.25	173.480	171.320	175.350	173.910	7.86	7.69	1.7520	24.0	0.000
18.03.23	52.30	42.02	10.28	175.310	173.080	177.230	175.760	7.86	7.69	1.7760	24.0	0.000

19.03.23	51.46	41.15	10.31	172.060	169.900	173.920	172.480	7.80	7.64	1.7490	24.0	0.000
20.03.23	51.47	41.03	10.44	172.350	170.220	174.200	172.800	7.81	7.65	1.7760	24.0	0.000
21.03.23	52.46	41.85	10.61	175.150	172.940	177.080	175.640	7.83	7.66	1.8310	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6586.2**	**6485.65**	**6642.2**	**6574.90**	**---**	**---**	**70.6010**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.83**	**46.02**	**10.81**	---	---	---	---	**8.44**	**8.20**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	75782.860	74447.409	59785.360	59139.740	911.102	12393.000	0.000
21.03.23 24:00	82369.060	80933.060	66427.650	65714.640	981.703	13137.000	0.000
Итого за период	6586.199	6485.650	6642.289	6574.900	70.601	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:42:11 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/02/23г.-19/03/23г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:__24 мкр д. 27_____ Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 280.00 м3/ч G под min= 0.75 м3/ч
М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max= 280.00 м3/ч G обр min= 0.75 м3/ч
Тхв= 0.00 Град С

Заводской номер 00178846 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
19/02/23	72.61	58.29	14.32	531.82	519.33	534.68	526.27	-6.94	5.60	5.40	7.432	24	0
20/02/23	72.89	57.77	15.12	507.63	495.64	511.12	503.25	-7.61	5.60	5.40	7.495	24	0
21/02/23	72.92	58.37	14.55	529.16	516.63	532.74	524.38	-7.75	5.60	5.40	7.516	24	0
22/02/23	71.99	58.27	13.72	545.18	532.58	548.40	539.81	-7.23	5.60	5.40	7.302	24	0
23/02/23	70.85	57.52	13.33	540.03	527.89	542.50	534.19	-6.30	5.60	5.40	7.033	24	0
24/02/23	71.68	58.16	13.52	556.41	543.66	557.54	548.81	-5.15	5.60	5.40	7.349	24	0
25/02/23	71.43	57.74	13.69	547.11	534.60	547.73	539.33	-4.73	5.60	5.40	7.318	24	0
26/02/23	70.88	57.25	13.63	532.03	520.05	532.43	524.36	-4.31	5.60	5.40	7.087	24	0
27/02/23	68.88	55.19	13.69	486.42	476.02	487.94	481.05	-5.03	5.60	5.40	6.516	24	0
28/02/23	69.84	56.45	13.39	514.96	503.69	516.19	508.58	-4.89	5.60	5.40	6.741	24	0
01/03/23	70.03	57.08	12.95	539.87	527.98	540.84	532.66	-4.68	5.60	5.40	6.830	24	0
02/03/23	69.91	56.91	13.00	536.60	524.82	538.17	530.09	-5.27	5.60	5.40	6.817	24	0
03/03/23	70.40	57.07	13.33	537.54	525.62	538.93	530.81	-5.19	5.60	5.40	7.005	24	0
04/03/23	70.99	58.32	12.67	577.61	564.59	578.23	569.13	-4.54	5.60	5.40	7.151	24	0
05/03/23	70.40	57.94	12.46	565.62	553.05	566.21	557.42	-4.37	5.60	5.40	6.891	24	0
06/03/23	70.38	57.68	12.70	556.32	543.95	556.03	547.46	-3.51	5.60	5.40	6.905	24	0
07/03/23	70.52	58.14	12.38	578.37	565.52	577.20	568.23	-2.71	5.60	5.40	7.000	24	0
08/03/23	70.37	57.77	12.60	566.87	554.29	566.07	557.32	-3.03	5.60	5.40	6.982	24	0
09/03/23	70.36	58.05	12.31	577.25	564.44	576.45	567.46	-3.02	5.60	5.40	6.946	24	0
10/03/23	69.13	57.00	12.13	556.66	544.67	557.70	549.30	-4.63	5.60	5.40	6.605	24	0
11/03/23	69.42	57.13	12.29	554.35	542.33	555.59	547.20	-4.87	5.60	5.40	6.664	24	0
12/03/23	69.94	57.74	12.20	570.08	557.55	570.76	561.96	-4.41	5.60	5.40	6.799	24	0
13/03/23	69.24	55.69	13.55	469.46	459.33	472.75	465.93	-6.60	5.60	5.40	6.216	24	0
14/03/23	70.13	54.64	15.49	407.93	398.91	412.80	407.07	-8.16	5.60	5.40	6.176	24	0
15/03/23	58.65	47.52	11.13	405.09	398.58	411.41	406.98	-8.40	5.60	5.40	4.419	24	0
16/03/23	51.42	42.31	9.11	392.35	387.52	399.82	396.46	-8.94	5.60	5.40	3.525	24	0
17/03/23	51.19	42.17	9.02	391.12	386.36	398.54	395.22	-8.86	5.60	5.40	3.478	24	0
18/03/23	51.63	42.44	9.19	395.15	390.24	402.75	399.33	-9.09	5.60	5.40	3.578	24	0
19/03/23	50.74	41.44	9.30	388.01	383.38	395.85	392.67	-9.29	5.60	5.40	3.559	24	0
Итого:				14857.00	14543.22	14927.37	14712.73	-169.51			185.335	696	0
Средние:	67.55	54.90	12.65						5.60	5.40			

Дата	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
18/02/23 24:00	297236.62	290784.70	248584.53	245266.59	45518.11	3754.176	22618	1107
19/03/23 24:00	312093.62	305327.92	263511.90	259979.32	45348.60	3939.511	23314	1107

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 28

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00168975

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xFC7D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	66.51	56.26	10.25	235.160	230.470	236.400	232.930	8.32	8.05	2.3580	24.0	0.000
20.02.23	71.53	59.29	12.24	214.160	209.290	214.990	211.530	8.18	7.97	2.5610	24.0	0.000
21.02.23	68.55	58.03	10.52	233.270	228.350	234.400	230.780	8.15	7.89	2.4020	24.0	0.000
22.02.23	63.58	54.60	8.98	237.750	233.420	239.160	235.870	8.40	8.13	2.0960	24.0	0.000
23.02.23	60.98	52.50	8.48	235.500	231.560	237.060	234.070	8.46	8.18	1.9600	24.0	0.000
24.02.23	61.50	52.73	8.77	235.710	231.660	237.220	234.150	8.45	8.18	2.0320	24.0	0.000
25.02.23	61.16	52.38	8.78	234.970	230.950	236.450	233.470	8.44	8.17	2.0240	24.0	0.000
26.02.23	60.72	52.16	8.56	234.250	230.330	235.760	232.780	8.43	8.16	1.9680	24.0	0.000
27.02.23	59.10	51.01	8.09	232.810	229.130	234.400	231.520	8.42	8.15	1.8520	24.0	0.000
28.02.23	57.46	49.35	8.11	212.910	209.720	214.370	211.970	8.55	8.33	1.6970	24.0	0.000
01.03.23	56.11	48.00	8.11	203.590	200.650	205.020	202.860	8.59	8.40	1.6260	24.0	0.000
02.03.23	55.93	47.82	8.11	203.500	200.620	204.930	202.770	8.58	8.39	1.6250	24.0	0.000
03.03.23	56.23	47.94	8.29	204.070	201.110	205.500	203.340	8.60	8.41	1.6670	24.0	0.000
04.03.23	57.05	48.67	8.38	206.200	203.080	207.590	205.270	8.65	8.46	1.7010	24.0	0.000
05.03.23	56.85	48.66	8.19	206.440	203.370	207.860	205.570	8.67	8.47	1.6640	24.0	0.000
06.03.23	56.77	48.56	8.21	206.400	203.310	207.810	205.520	8.66	8.47	1.6670	24.0	0.000
07.03.23	57.05	48.80	8.25	207.370	204.250	208.760	206.380	8.69	8.49	1.6840	24.0	0.000
08.03.23	56.83	48.58	8.25	207.080	203.960	208.470	206.180	8.69	8.49	1.6810	24.0	0.000
09.03.23	54.88	46.90	7.98	194.240	191.560	195.600	193.590	8.73	8.56	1.5260	24.0	0.000
10.03.23	52.50	45.00	7.50	188.900	186.500	190.300	188.540	8.74	8.59	1.3970	24.0	0.000
11.03.23	52.51	45.04	7.47	190.240	187.830	191.660	189.910	8.74	8.58	1.4000	24.0	0.000
12.03.23	53.11	45.35	7.76	186.830	184.430	188.180	186.360	8.74	8.59	1.4300	24.0	0.000
13.03.23	51.78	44.35	7.43	182.330	180.050	183.690	182.000	8.10	7.96	1.3370	24.0	0.000
14.03.23	52.49	44.99	7.50	190.260	187.870	191.670	189.820	7.66	7.51	1.4070	24.0	0.000
15.03.23	52.85	44.75	8.10	174.530	172.250	175.770	174.160	7.64	7.52	1.3910	24.0	0.000
16.03.23	52.32	43.94	8.38	161.320	159.240	162.470	161.010	7.66	7.57	1.3350	24.0	0.000
17.03.23	52.08	43.80	8.28	160.150	158.160	161.220	159.780	7.67	7.58	1.3090	24.0	0.000
18.03.23	52.49	44.14	8.35	161.730	159.700	162.890	161.400	7.67	7.58	1.3340	24.0	0.000

19.03.23	51.65	43.32	8.33	158.810	156.890	159.940	158.500	7.62	7.53	1.3030	24.0	0.000
20.03.23	51.66	43.27	8.39	158.260	156.320	159.410	158.000	7.62	7.53	1.3080	24.0	0.000
21.03.23	52.65	44.16	8.49	161.710	159.600	162.830	161.380	7.64	7.55	1.3530	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6220.4**	**6125.63**	**6261.7**	**6191.41**	**---**	**---**	**52.0950**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.99**	**48.52**	**8.46**	---	---	---	---	**8.30**	**8.11**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	77395.810	76037.810	77574.660	76564.490	681.102	14192.000	0.000
21.03.23 24:00	83616.260	82163.440	83836.439	82755.900	733.197	14936.000	0.000
Итого за период	6220.449	6125.630	6261.778	6191.409	52.095	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:44:59 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Март 2023 г.

Тип прибора: ТСРВ-024

Адрес: 25 мкр 7 дом

Номер прибора: 801126

Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
19.02.23	28.393	448.651	63.30	0.77	22.296	448.651	49.75	0.05	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.02.23	30.470	427.591	71.11	0.80	23.257	427.588	54.37	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.02.23	30.968	448.321	68.98	0.79	24.085	448.318	53.72	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.02.23	30.533	478.258	63.72	0.82	24.492	478.258	51.20	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.02.23	30.412	496.446	61.09	0.82	24.767	496.443	49.85	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.02.23	30.326	495.720	61.00	0.81	24.581	495.720	49.55	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.02.23	28.794	488.342	58.79	0.81	23.358	488.342	47.80	0.05	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.02.23	28.589	487.372	58.49	0.81	23.265	487.372	47.70	0.05	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.02.23	27.626	469.929	58.73	0.80	22.353	469.923	47.59	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.02.23	26.960	451.703	59.55	0.77	21.778	451.703	48.19	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.03.23	26.614	462.818	57.30	0.76	21.689	462.818	46.78	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.03.23	28.733	492.457	58.17	0.80	23.605	492.457	47.89	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.03.23	28.392	488.994	57.89	0.79	23.226	488.994	47.46	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.03.23	28.205	486.984	57.73	0.78	23.172	486.981	47.53	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.03.23	25.880	476.905	54.10	0.76	21.463	476.905	44.96	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.03.23	25.634	476.837	53.59	0.76	21.296	476.837	44.62	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.03.23	26.002	477.484	54.29	0.76	21.528	477.484	45.05	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.03.23	25.997	478.592	54.15	0.75	21.486	478.592	44.85	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.03.23	26.174	479.036	54.47	0.75	21.668	479.036	45.19	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.03.23	25.813	479.031	53.72	0.76	21.487	479.031	44.81	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.03.23	25.349	478.149	52.84	0.76	21.171	478.149	44.23	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.03.23	25.774	478.963	53.64	0.76	21.440	478.963	44.72	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.03.23	24.860	474.941	52.16	0.72	20.862	474.941	43.87	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.03.23	25.355	476.751	53.03	0.70	21.166	476.751	44.35	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.03.23	25.157	474.433	52.86	0.70	21.022	474.433	44.26	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.03.23	24.389	472.815	51.42	0.70	20.481	472.815	43.27	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.03.23	24.436	472.818	51.52	0.70	20.568	472.818	43.46	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.03.23	24.563	472.805	51.79	0.70	20.679	472.805	43.69	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.03.23	24.142	472.250	50.96	0.69	20.267	472.250	42.87	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.03.23	24.017	465.681	51.43	0.69	20.064	465.681	43.04	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.03.23	24.493	464.826	52.54	0.69	20.418	464.826	43.88	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	26.873	474.061	56.59		22.032	474.061	46.47		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	833.050	14695.902			682.989	14695.884			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ /_____/

Отчет принят _____ 200 г. _____ /_____/

Программа ЗАО "ВЗЛЕТ"

www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Март 2023 г.

Адрес: 25 мкр 7 дом

Тип прибора: ТСРВ-024
Номер прибора: 801126
Теплосистема: 1

Дата	n, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
19.02.23	24.00	6.097	0.000	0.000	0.00
20.02.23	24.00	7.213	0.000	0.003	0.00
21.02.23	24.00	6.882	0.000	0.003	0.00
22.02.23	24.00	6.041	0.000	0.000	0.00
23.02.23	24.00	5.645	0.000	0.003	0.00
24.02.23	24.00	5.745	0.000	0.000	0.00
25.02.23	24.00	5.436	0.000	0.000	0.00
26.02.23	24.00	5.323	0.000	0.000	0.00
27.02.23	24.00	5.272	0.000	0.005	0.00
28.02.23	24.00	5.182	0.000	0.000	0.00
01.03.23	24.00	4.925	0.000	0.000	0.00
02.03.23	24.00	5.129	0.000	0.000	0.00
03.03.23	24.00	5.166	0.000	0.000	0.00
04.03.23	24.00	5.033	0.000	0.004	0.00
05.03.23	24.00	4.417	0.000	0.000	0.00
06.03.23	24.00	4.338	0.000	0.000	0.00
07.03.23	24.00	4.473	0.000	0.000	0.00
08.03.23	24.00	4.512	0.000	0.000	0.00
09.03.23	24.00	4.506	0.000	0.000	0.00
10.03.23	24.00	4.326	0.000	0.000	0.00
11.03.23	24.00	4.178	0.000	0.000	0.00
12.03.23	24.00	4.335	0.000	0.000	0.00
13.03.23	24.00	3.998	0.000	0.000	0.00
14.03.23	24.00	4.190	0.000	0.000	0.00
15.03.23	24.00	4.135	0.000	0.000	0.00
16.03.23	24.00	3.909	0.000	0.000	0.00
17.03.23	24.00	3.868	0.000	0.000	0.00
18.03.23	24.00	3.883	0.000	0.000	0.00
19.03.23	24.00	3.875	0.000	0.000	0.00
20.03.23	24.00	3.954	0.000	0.000	0.00
21.03.23	24.00	4.075	0.000	0.000	0.00
Среднее:		4.841	0.000	0.001	0.000
Итого:	744.00	150.061	0.000	0.018	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ /_____/
Отчет принят _____ 200 г. _____ /_____/

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Март 2023 г.

Адрес: 25 мкр 7 дом

Тип прибора: ТСРВ-024
Номер прибора: 801126
Теплосистема: 3

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
19.02.23	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
20.02.23	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
21.02.23	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
22.02.23	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
23.02.23	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
24.02.23	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
25.02.23	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
26.02.23	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
27.02.23	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
28.02.23	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.23	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.23	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
03.03.23	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.23	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.23	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
06.03.23	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
07.03.23	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
08.03.23	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
09.03.23	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
10.03.23	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
11.03.23	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
12.03.23	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
13.03.23	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
14.03.23	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
15.03.23	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
16.03.23	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
17.03.23	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
18.03.23	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
19.03.23	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
20.03.23	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
21.03.23	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
Среднее:																
Итого:	0.000	0.000			0.000	0.000			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ /_____/
Отчет принят _____ 200 г. _____ /_____/

Программа ЗАО "ВЗЛЕТ"
www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Март 2023 г.

Адрес: 25 мкр 7 дом

Тип прибора: ТСРВ-024
Номер прибора: 801126
Теплосистема: 3

Дата	n, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
19.02.23	-	-	-	-	-
20.02.23	-	-	-	-	-
21.02.23	-	-	-	-	-
22.02.23	-	-	-	-	-
23.02.23	-	-	-	-	-
24.02.23	-	-	-	-	-
25.02.23	-	-	-	-	-
26.02.23	-	-	-	-	-
27.02.23	-	-	-	-	-
28.02.23	-	-	-	-	-
01.03.23	-	-	-	-	-
02.03.23	-	-	-	-	-
03.03.23	-	-	-	-	-
04.03.23	-	-	-	-	-
05.03.23	-	-	-	-	-
06.03.23	-	-	-	-	-
07.03.23	-	-	-	-	-
08.03.23	-	-	-	-	-
09.03.23	-	-	-	-	-
10.03.23	-	-	-	-	-
11.03.23	-	-	-	-	-
12.03.23	-	-	-	-	-
13.03.23	-	-	-	-	-
14.03.23	-	-	-	-	-
15.03.23	-	-	-	-	-
16.03.23	-	-	-	-	-
17.03.23	-	-	-	-	-
18.03.23	-	-	-	-	-
19.03.23	-	-	-	-	-
20.03.23	-	-	-	-	-
21.03.23	-	-	-	-	-
Среднее:					
Итого:	0.00	0.000	0.000	0.000	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ /_____/
Отчет принят _____ 200 г. _____ /_____/

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 8

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 900470

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	62.420	49.790	12.630	424.266	424.266	0	0.467	0.464	430.625	430.625	0.000	5.326	24.000
20.02.23	70.930	55.010	15.920	406.514	406.514	0	0.490	0.495	414.102	414.102	0.000	6.466	24.000
21.02.23	68.910	54.220	14.690	420.456	420.456	0	0.484	0.483	427.967	427.967	0.000	6.156	24.000
22.02.23	63.560	51.400	12.160	442.793	442.793	0	0.501	0.489	449.728	449.728	0.000	5.373	24.000
23.02.23	60.850	49.810	11.040	457.566	457.566	0	0.501	0.482	464.229	464.229	0.000	5.046	24.000
24.02.23	60.720	49.520	11.200	456.932	456.932	0	0.499	0.480	463.540	463.540	0.000	5.115	24.000
25.02.23	58.500	47.790	10.710	451.938	451.938	0	0.493	0.477	458.033	458.033	0.000	4.836	24.000
26.02.23	58.230	47.530	10.700	451.491	451.491	0	0.494	0.478	457.522	457.522	0.000	4.824	24.000
27.02.23	58.200	47.190	11.010	440.293	440.293	0.000	0.488	0.477	446.130	446.130	0.000	4.823	24.000
28.02.23	59.510	48.300	11.210	425.868	425.868	0.000	0.472	0.468	431.780	431.780	0.000	4.757	24.000
01.03.23	56.870	46.570	10.300	431.960	431.960	0	0.463	0.458	437.498	437.498	0.000	4.440	24.000
02.03.23	57.920	47.770	10.150	454.813	454.813	0.000	0.491	0.474	460.878	460.878	0.000	4.609	24.000
03.03.23	57.500	47.270	10.230	452.201	452.201	0.000	0.483	0.467	458.131	458.131	0.000	4.616	24.000
04.03.23	57.650	47.500	10.150	451.109	451.109	0	0.479	0.464	457.072	457.072	0.000	4.574	24.000
05.03.23	53.830	44.760	9.070	443.975	443.975	0	0.464	0.452	449.150	449.150	0.000	4.019	24.000
06.03.23	53.250	44.370	8.880	443.898	443.898	0.000	0.464	0.452	448.973	448.973	0.000	3.935	24.000
07.03.23	53.970	44.890	9.080	444.571	444.572	0	0.462	0.450	449.782	449.782	0.000	4.028	24.000
08.03.23	53.870	44.750	9.120	445.012	445.012	0.000	0.461	0.449	450.204	450.204	0.000	4.048	24.000
09.03.23	54.150	44.970	9.180	445.222	445.222	0	0.461	0.449	450.469	450.469	0.000	4.080	24.000
10.03.23	53.490	44.580	8.910	445.580	445.580	0.000	0.462	0.450	450.721	450.721	0.000	3.960	24.000
11.03.23	52.550	44.050	8.500	444.751	444.751	0.000	0.465	0.454	449.732	449.732	0.000	3.774	24.000
12.03.23	53.340	44.600	8.740	445.044	445.044	0	0.464	0.453	450.165	450.165	0.000	3.883	24.000
13.03.23	52.060	43.780	8.280	442.672	442.672	0.000	0.446	0.435	447.563	447.563	0.000	3.660	24.000
14.03.23	52.720	44.160	8.560	443.646	443.646	0.000	0.426	0.416	448.651	448.651	0.000	3.793	24.000
15.03.23	52.740	44.280	8.460	442.468	442.468	0	0.426	0.416	447.475	447.475	0.000	3.736	24.000
16.03.23	51.120	43.310	7.810	439.890	439.890	0.000	0.427	0.417	444.606	444.606	0.000	3.428	24.000

17.03.23	51.240	43.400	7.840	441.867	441.867	0.000	0.427	0.417	446.625	446.625	0.000	3.460	24.000
18.03.23	51.530	43.690	7.840	442.172	442.172	0	0.428	0.418	446.991	446.991	0.000	3.464	24.000
19.03.23	50.710	42.930	7.780	441.510	441.510	0	0.424	0.415	446.167	446.167	0.000	3.427	24.000
20.03.23	51.060	43.000	8.060	436.809	436.809	0	0.422	0.414	441.459	441.459	0.000	3.512	24.000
21.03.23	52.250	43.910	8.340	435.879	435.879	0	0.422	0.415	440.723	440.723	0.000	3.629	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**13693.167**	**13693.167**	**-0.000**	**---**	**---**	**13866.690**	**13866.690**	**0.000**	**134.798**	**744.000**
Среднее	**56.311**	**46.423**	**9.889**	---	---	---	**0.463**	**0.453**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:03:47 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : АО"Жиуправление"
Адрес : 25мкр 11
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N BB508
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	T1	Gm1	P1	T2	Gm2	P2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	1,6	150	1000000	1,6	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	3.11	65.16	228.67	0.51	51.12	228.97	0.47	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	3.41	69.63	215.25	0.52	53.73	215.54	0.49	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	3.30	66.85	255.87	0.52	53.75	256.28	0.47	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	2.98	61.95	301.09	0.53	51.98	301.27	0.47	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	2.86	59.84	315.92	0.53	50.78	316.13	0.47	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	2.87	59.64	312.62	0.53	50.45	312.86	0.46	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	2.75	57.92	306.18	0.53	48.91	306.31	0.46	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.66	57.06	303.39	0.53	48.26	303.59	0.46	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.73	59.13	263.87	0.51	48.61	264.08	0.47	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	2.51	57.36	252.47	0.49	47.33	252.66	0.45	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	2.58	57.04	281.80	0.51	47.81	282.00	0.45	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.62	56.92	307.33	0.52	48.40	307.61	0.46	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	2.67	57.36	306.41	0.52	48.61	306.49	0.45	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	2.50	55.78	297.41	0.51	47.38	297.28	0.45	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	2.25	53.05	288.03	0.50	45.22	287.80	0.44	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	2.27	52.99	288.06	0.50	45.10	288.10	0.44	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	2.31	53.49	289.73	0.49	45.50	289.60	0.44	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	2.32	53.36	290.08	0.49	45.36	289.92	0.44	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	2.31	53.55	291.17	0.49	45.59	291.04	0.43	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	2.21	52.63	290.75	0.50	45.02	290.51	0.44	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	2.19	52.49	289.29	0.50	44.90	289.00	0.44	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	2.23	53.01	289.69	0.50	45.29	289.37	0.44	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	2.07	51.26	284.00	0.47	43.97	283.98	0.41	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	2.19	52.75	286.32	0.46	45.07	286.03	0.40	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	2.08	51.48	284.01	0.46	44.16	283.73	0.40	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	2.02	50.83	282.87	0.46	43.69	282.44	0.40	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.99	50.87	283.67	0.46	43.83	283.17	0.40	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	2.00	50.91	283.65	0.46	43.85	283.11	0.40	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.96	50.12	281.46	0.46	43.15	280.83	0.40	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	2.03	51.14	268.47	0.45	43.50	268.00	0.40	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.07	51.79	271.49	0.45	44.16	270.94	0.40	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
744:00	76.04	55.72	8791.00	0.49	46.92	8788.63	0.44	744:00	744:00

Отв. лицо :

ТЭМ-106 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106
№ ПУ 3060249

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	9.6	160	10	---
2	80	9.42	157	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
19.02.23	3.194	247.98	248.27	-0.3	65.519	52.642	0.5	0.5	24.00
20.02.23	3.560	232.19	232.50	-0.3	71.417	56.092	0.5	0.5	24.00
21.02.23	3.396	255.37	255.54	-0.2	69.321	56.027	0.5	0.5	24.00
22.02.23	3.071	275.38	275.42	-0.0	65.615	54.468	0.5	0.5	24.00
23.02.23	2.832	275.40	275.44	-0.0	62.516	52.234	0.5	0.5	24.00
24.02.23	2.922	276.53	276.70	-0.2	62.699	52.136	0.5	0.5	24.00
25.02.23	2.842	279.32	279.45	-0.1	61.249	51.075	0.5	0.5	24.00
26.02.23	2.716	276.31	276.38	-0.1	60.441	50.612	0.5	0.5	24.00
27.02.23	2.722	257.19	257.27	-0.1	61.377	50.795	0.5	0.5	24.00
28.02.23	2.434	251.31	251.43	-0.1	58.697	49.012	0.5	0.5	24.00
01.03.23	2.491	269.80	269.93	-0.1	58.577	49.345	0.5	0.5	24.00
02.03.23	2.516	278.25	278.37	-0.1	58.382	49.338	0.5	0.5	24.00
03.03.23	2.497	266.53	266.73	-0.2	57.954	48.584	0.5	0.5	24.00
04.03.23	2.415	280.00	280.08	-0.1	57.203	48.577	0.5	0.5	24.00
05.03.23	2.231	292.92	292.92	0.0	55.022	47.404	0.5	0.5	24.00
06.03.23	2.265	292.36	292.37	-0.0	55.026	47.275	0.5	0.5	24.00
07.03.23	2.319	291.84	291.83	0.0	55.676	47.729	0.5	0.5	24.00
08.03.23	2.336	291.95	291.98	-0.0	55.483	47.480	0.5	0.5	24.00
09.03.23	2.313	292.60	292.62	-0.0	55.777	47.871	0.5	0.5	24.00
10.03.23	2.193	291.78	291.72	0.1	54.757	47.237	0.5	0.5	24.00
11.03.23	2.155	289.94	289.91	0.0	54.156	46.721	0.5	0.5	24.00
12.03.23	2.224	290.07	290.02	0.1	54.840	47.171	0.5	0.5	24.00
13.03.23	1.933	261.54	261.60	-0.1	52.418	45.023	0.5	0.5	24.00
14.03.23	2.071	197.72	198.25	-0.5	55.437	44.957	0.5	0.5	24.00
15.03.23	2.003	211.44	211.87	-0.4	53.860	44.382	0.5	0.5	24.00
16.03.23	1.917	225.07	225.41	-0.3	52.408	43.887	0.5	0.5	24.00
17.03.23	1.917	225.07	225.41	-0.3	52.408	43.887	0.5	0.5	24.00
18.03.23	1.883	225.60	225.88	-0.3	52.388	44.036	0.5	0.5	24.00
19.03.23	1.892	225.45	225.73	-0.3	52.449	44.054	0.5	0.5	24.00
20.03.23	1.884	223.73	224.06	-0.3	51.778	43.352	0.5	0.5	24.00
21.03.23	1.894	219.96	220.37	-0.4	51.712	43.098	0.5	0.5	24.00
Итого	**75.04**	**8070.6**	**8075.5**	**-4.6**	**---**	**---**	**---**	**---**	**744.00**
Среднее	---	---	---	---	**57.63**	**48.27**	**0.5**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
18.02.23 24:00	6850.7	595635.5	603143.3	68156.3
21.03.23 24:00	6923.9	603481.0	610993.4	68876.3
Итого за период	73.2	7845.5	7850.1	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
Номер теплосчётчика: 3060256
Номер абонента:
Адрес установки: 25 мкр д. 13
Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,000	0,0	---	---
2	80	0,000	0,0	---	---

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 19.02.2023 по 21.03.2023

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т M1	M2	M1-M2 -	M1-M2 +	Температура, °C t1	t2	Давление, МПа P1	P2	Время наработки Тнар, ч
19.02	2,991	245,4	243,6	---	1,771	65,75	53,56	0,60	---	24,00
20.02	3,799	277,8	276,0	---	1,794	69,30	55,63	0,60	---	24,00
21.02	2,596	245,4	243,6	---	1,771	61,74	51,16	0,60	---	24,00
22.02	2,990	280,6	278,8	---	1,805	62,52	51,87	0,60	---	24,00
23.02	3,018	280,6	278,8	---	1,805	61,16	50,41	0,60	---	24,00
24.02	2,923	279,5	277,7	---	1,805	61,27	50,81	0,60	---	24,00
25.02	2,784	269,5	267,7	---	1,798	59,82	49,49	0,60	---	24,00
Итого:	21,100	1878,7	1866,2	0,0	12,5	63,08	51,85	0,60	0,00	168,00
26.02	2,318	268,4	266,6	---	1,798	58,13	49,49	0,60	---	24,00
27.02	2,527	263,1	261,3	---	1,804	58,58	48,98	0,60	---	24,00
28.02	2,174	273,9	272,1	---	1,805	56,36	48,42	0,60	---	24,00
01.03	2,684	275,0	273,2	---	1,805	57,97	48,21	0,60	---	24,00
02.03	2,644	288,1	286,2	---	1,829	56,36	47,46	0,60	---	24,00
03.03	2,311	289,2	287,3	---	1,829	55,03	47,04	0,60	---	24,00
04.03	2,354	288,1	286,2	---	1,829	55,22	47,04	0,60	---	24,00
Итого:	17,012	1945,7	1933,0	0,0	12,7	56,80	48,09	0,60	0,00	168,00
05.03	2,448	294,9	293,1	---	1,852	55,68	47,38	0,60	---	24,00
06.03	2,453	293,8	292,0	---	1,852	55,58	47,26	0,60	---	24,00
07.03	2,452	295,2	293,4	---	1,852	55,77	47,46	0,60	---	24,00
08.03	2,519	294,1	292,3	---	1,852	54,81	46,73	0,60	---	24,00
09.03	2,291	293,8	292,0	---	1,853	54,13	46,33	0,60	---	24,00
10.03	2,291	292,7	290,9	---	1,853	53,12	45,30	0,60	---	24,00
11.03	2,169	277,8	276,0	---	1,844	52,38	44,58	0,60	---	24,00
Итого:	16,622	2042,5	2029,5	0,0	13,0	54,50	46,43	0,60	0,00	168,00
12.03	2,041	207,4	205,7	---	1,798	53,81	43,97	0,60	---	24,00
13.03	2,307	206,3	204,6	---	1,798	52,96	44,12	0,60	---	24,00
14.03	2,041	207,4	205,7	---	1,798	53,81	43,97	0,60	---	24,00
15.03	2,027	227,1	225,3	---	1,820	52,93	43,62	0,60	---	24,00
16.03	2,245	228,2	226,4	---	1,820	53,81	43,97	0,60	---	24,00
17.03	1,797	226,5	224,7	---	1,808	51,89	43,11	0,60	---	24,00
18.03	1,999	227,6	225,8	---	1,808	51,73	42,95	0,60	---	24,00
Итого:	14,457	1530,8	1518,1	0,0	12,6	53,53	44,02	0,60	0,00	168,00
19.03	2,044	226,4	224,7	---	1,658	52,02	43,26	0,60	---	24,00
20.03	2,000	227,8	225,8	---	1,958	51,73	42,95	0,60	---	24,00
21.03	2,071	219,5	217,8	---	1,636	52,36	43,22	0,60	---	24,00
Итого:	6,11	673,6	668,4	0,0	5,3	51,88	43,14	0,60	0,00	72,00
Итого:	75,31	8071,3	8015,2	0,0	56,1	55,96	46,71	0,60	0,00	744,0
						dT =	9,25			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с + 75,31	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.

Показания интеграторов	На 24:00 20.02.2023	На 24:00 21.03.2023	Результат за период	На 09:33 23.03.2023
Количество теплоты, Гкал	4065,05	4140,36	75,31	4144,28
Расход теплоносителя Мп, т	405170,0	413241,3	8071,3	413374,5
Расход теплоносителя Мо, т	402180,4	410195,6	8015,2	410327,9
Время наработки, ч	40241,4	40985,4	744,0	40995,0
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0,0	

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

ТЭМ-106 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 13а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060232

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3.599999 99999999	60	10	---
2	50	3.54	59	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
19.02.23	2.557	163.52	163.85	-0.3	64.406	48.770	0.5	0.5	24.00
20.02.23	2.843	153.72	153.99	-0.3	70.145	51.657	0.5	0.5	24.00
21.02.23	2.741	169.31	169.62	-0.3	68.098	51.912	0.5	0.5	24.00
22.02.23	2.509	181.94	182.29	-0.4	64.461	50.672	0.5	0.5	24.00
23.02.23	2.316	181.61	181.98	-0.4	61.428	48.672	0.5	0.5	24.00
24.02.23	2.379	182.55	182.92	-0.4	61.623	48.590	0.5	0.5	24.00
25.02.23	2.300	184.34	184.73	-0.4	60.205	47.725	0.5	0.5	24.00
26.02.23	2.210	182.37	182.78	-0.4	59.377	47.255	0.5	0.5	24.00
27.02.23	2.224	169.53	169.92	-0.4	60.295	47.176	0.5	0.5	24.00
28.02.23	2.003	165.58	165.96	-0.4	57.585	45.486	0.5	0.5	24.00
01.03.23	2.031	178.08	178.52	-0.4	57.518	46.109	0.5	0.5	24.00
02.03.23	2.060	182.03	182.50	-0.5	57.338	46.020	0.5	0.5	24.00
03.03.23	2.023	174.92	175.38	-0.5	56.894	45.326	0.5	0.5	24.00
04.03.23	1.971	183.92	184.40	-0.5	56.136	45.417	0.5	0.5	24.00
05.03.23	1.840	192.09	192.60	-0.5	54.009	44.426	0.5	0.5	24.00
06.03.23	1.861	191.74	192.25	-0.5	54.024	44.313	0.5	0.5	24.00
07.03.23	1.899	191.43	191.95	-0.5	54.649	44.723	0.5	0.5	24.00
08.03.23	1.893	191.54	192.06	-0.5	54.465	44.577	0.5	0.5	24.00
09.03.23	1.886	191.91	192.44	-0.5	54.734	44.902	0.5	0.5	24.00
10.03.23	1.793	191.35	191.88	-0.5	53.691	44.314	0.5	0.5	24.00
11.03.23	1.766	190.20	190.73	-0.5	53.104	43.812	0.5	0.5	24.00
12.03.23	1.804	190.38	190.92	-0.5	53.770	44.290	0.5	0.5	24.00
13.03.23	1.600	170.67	171.18	-0.5	51.342	41.962	0.5	0.5	24.00
14.03.23	1.668	129.23	129.63	-0.4	54.165	41.250	0.5	0.5	24.00
15.03.23	1.608	138.14	138.56	-0.4	52.659	41.011	0.5	0.5	24.00
16.03.23	1.545	146.86	147.30	-0.4	51.262	40.733	0.5	0.5	24.00
17.03.23	1.545	146.86	147.30	-0.4	51.262	40.733	0.5	0.5	24.00
18.03.23	1.524	147.25	147.69	-0.4	51.227	40.870	0.5	0.5	24.00
19.03.23	1.525	147.11	147.57	-0.5	51.289	40.919	0.5	0.5	24.00
20.03.23	1.499	145.97	146.43	-0.5	50.640	40.361	0.5	0.5	24.00
21.03.23	1.510	143.49	143.94	-0.5	50.580	40.046	0.5	0.5	24.00
Итого	**60.93**	**5299.6**	**5313.3**	**-13.6**	**---**	**---**	**---**	**---**	**744.00**
Среднее	---	---	---	---	**56.53**	**44.97**	**0.5**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
18.02.23 24:00	3714.5	397917.2	397148.9	39723.2
21.03.23 24:00	3773.9	403070.0	402314.9	40443.2
Итого за период	59.4	5152.8	5166.0	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:38:17 системой "Умный дом от Уфанет"
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

				ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
Тип теплосчётчика:		ТЭМ-106	1	80	0,000	160,0	---	---
Номер теплосчётчика:		3060239	2	80	0,000	158,0	---	---
Номер абонента:								
Адрес установки:		25 мкр д. 14Б						
Система	1	Р-Подача						Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 19.02.2023 по 21.03.2023

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т M1	M2	M1-M2 -	M1-M2 +	Температура, °C t1	t2	Давление, МПа P1	P2	Время наработки Тнар, ч
19.02	5,524	429,9	426,8	---	3,144	65,81	52,97	0,60	---	24,00
20.02	7,005	486,2	482,7	---	3,500	69,37	54,97	0,60	---	24,00
21.02	4,809	429,9	426,8	---	3,144	61,81	50,62	0,60	---	24,00
22.02	5,524	491,1	487,6	---	3,521	62,58	51,33	0,60	---	24,00
23.02	5,596	491,1	487,6	---	3,521	61,26	49,86	0,60	---	24,00
24.02	5,427	490,0	486,5	---	3,521	61,34	50,26	0,60	---	24,00
25.02	5,170	471,2	468,0	---	3,131	59,91	48,94	0,60	---	24,00
Итого:	39,054	3289,4	3265,9	0,0	23,5	63,16	51,28	0,60	0,00	168,00
26.02	4,348	470,1	466,9	---	3,131	58,19	48,94	0,60	---	24,00
27.02	4,716	461,0	457,7	---	3,346	58,65	48,42	0,60	---	24,00
28.02	4,082	479,6	476,2	---	3,386	56,40	47,89	0,60	---	24,00
01.03	4,966	480,7	477,3	---	3,386	58,03	47,70	0,60	---	24,00
02.03	4,794	504,9	501,4	---	3,488	56,40	46,94	0,60	---	24,00
03.03	4,322	506,0	502,5	---	3,488	55,06	46,52	0,60	---	24,00
04.03	4,398	504,9	501,4	---	3,488	55,26	46,55	0,60	---	24,00
Итого:	31,626	3407,3	3383,6	0,0	23,7	56,86	47,57	0,60	0,00	168,00
05.03	4,556	516,1	512,3	---	3,749	55,73	46,90	0,60	---	24,00
06.03	4,444	515,0	511,2	---	3,749	55,63	46,81	0,60	---	24,00
07.03	4,532	516,5	512,8	---	3,740	55,81	47,04	0,60	---	24,00
08.03	4,547	515,4	511,7	---	3,740	54,87	46,32	0,60	---	24,00
09.03	4,257	514,0	510,4	---	3,601	54,21	45,93	0,60	---	24,00
10.03	4,248	512,9	509,3	---	3,601	53,19	44,91	0,60	---	24,00
11.03	4,003	486,1	482,7	---	3,469	52,44	44,21	0,60	---	24,00
Итого:	30,589	3576,0	3550,4	0,0	25,6	54,56	46,02	0,60	0,00	168,00
12.03	3,784	362,9	360,3	---	2,639	53,90	43,48	0,60	---	24,00
13.03	4,154	361,8	359,2	---	2,639	53,04	43,69	0,60	---	24,00
14.03	3,784	362,9	360,3	---	2,639	53,90	43,48	0,60	---	24,00
15.03	3,627	398,0	395,1	---	2,995	53,04	43,20	0,60	---	24,00
16.03	4,162	399,1	396,2	---	2,995	53,90	43,48	0,60	---	24,00
17.03	3,173	397,0	394,0	---	3,001	52,00	42,75	0,60	---	24,00
18.03	3,679	398,1	395,1	---	3,001	51,83	42,59	0,60	---	24,00
Итого:	26,362	2679,9	2660,0	0,0	19,9	53,62	43,55	0,60	0,00	168,00
19.03	3,656	396,8	394,0	---	2,851	52,13	42,90	0,60	---	24,00
20.03	3,680	398,2	395,1	---	3,151	51,83	42,59	0,60	---	24,00
21.03	3,835	384,6	381,9	---	2,756	52,47	42,85	0,60	---	24,00
Итого:	11,17	1179,7	1170,9	0,0	8,8	51,98	42,78	0,60	0,00	72,00
Итого:	138,80	14132,3	14030,8	0,0	101,5	56,03	46,24	0,60	0,00	744,0
						dT=	9,79			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с + 138,80	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.

Показания интеграторов	На 24:00 20.02.2023	На 24:00 21.03.2023	Результат за период	На 09:28 23.03.2023
Количество теплоты, Гкал	9447,87	9586,67	138,80	9592,72
Расход теплоносителя Мп, т	692252,4	706384,7	14132,3	706616,1
Расход теплоносителя Мо, т	676654,2	690685,0	14030,8	690914,4
Время наработки, ч	76088,2	76832,2	744,0	76841,7
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Ттех.н, ч			0,0	

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : 25мкр.16 дом
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВВ380
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ и ОСТ

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	3.59	65.42	237.35	50.01	234.83	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	3.97	70.56	223.44	52.76	220.38	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	3.79	68.51	245.82	52.98	245.38	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	3.43	64.75	263.95	51.74	265.25	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	3.18	61.75	263.96	49.70	265.00	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	3.30	61.94	265.49	49.48	266.51	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	3.23	60.53	268.20	48.48	269.17	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	3.08	59.68	265.41	48.04	265.59	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	3.09	60.81	246.71	48.20	244.32	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	2.75	57.97	241.29	46.43	238.83	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	2.86	57.76	261.23	46.70	259.89	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.87	57.79	266.33	46.87	264.96	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	2.86	57.40	258.97	46.22	257.37	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	2.78	56.54	274.00	46.32	273.93	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	2.59	54.36	286.40	45.28	287.33	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	2.62	54.40	285.89	45.20	286.90	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	2.68	55.02	285.51	45.61	286.60	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	2.69	54.84	285.78	45.41	286.72	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	2.68	55.09	286.46	45.74	287.54	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	2.52	54.00	285.56	45.16	286.37	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	2.45	53.21	283.86	44.56	284.17	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	2.53	54.09	284.09	45.18	285.02	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	2.17	51.34	254.24	42.62	253.94	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	2.32	54.45	194.37	42.45	195.11	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	2.25	53.07	207.96	42.20	207.98	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	2.15	51.62	220.70	41.85	218.97	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	2.11	51.59	221.17	42.05	219.40	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	2.11	51.71	221.04	42.13	219.24	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	2.13	51.11	219.50	41.41	218.17	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	2.14	51.11	215.85	41.15	215.57	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.20	52.37	211.15	41.91	211.19	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	85.13	56.93	7831.68	45.93	7821.64	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 18

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 801982

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	63.490	54.510	8.980	350.159	350.159	0	0.000	0.000	356.293	355.604	0.689	3.090	24.000
20.02.23	71.590	59.640	11.950	308.515	308.515	0.000	0.000	0.000	315.434	314.115	1.319	3.685	24.000
21.02.23	70.440	59.630	10.810	331.814	331.814	0.000	0.000	0.000	339.026	337.823	1.203	3.569	24.000
22.02.23	66.870	58.050	8.820	369.188	369.188	0.000	0.000	0.000	376.457	375.569	0.888	3.253	24.000
23.02.23	62.970	54.990	7.980	371.718	371.718	0.000	0.000	0.000	378.198	377.586	0.612	2.967	24.000
24.02.23	63.170	54.950	8.220	371.469	371.469	0.000	0.000	0.000	377.955	377.355	0.600	3.049	24.000
25.02.23	61.410	53.600	7.810	376.227	376.227	0	0.000	0.000	382.445	381.924	0.521	2.934	24.000
26.02.23	61.120	53.390	7.730	374.255	374.255	0	0.000	0.000	380.385	379.884	0.501	2.889	24.000
27.02.23	60.620	52.670	7.950	356.978	356.978	0	0.000	0.000	362.699	362.230	0.470	2.818	24.000
28.02.23	60.480	52.520	7.960	343.909	343.909	0.000	0.000	0.000	349.408	348.938	0.470	2.702	24.000
01.03.23	58.120	50.590	7.530	338.830	338.830	0	0.000	0.000	343.850	343.552	0.298	2.532	24.000
02.03.23	58.410	51.750	6.660	394.264	394.264	0	0.000	0.000	400.143	399.892	0.250	2.603	24.000
03.03.23	58.380	50.500	7.880	324.030	324.030	0	0.000	0.000	328.825	328.518	0.307	2.552	24.000
04.03.23	58.200	49.450	8.750	285.930	285.930	0.000	0.000	0.000	289.973	289.884	0.089	2.488	24.000
05.03.23	55.360	47.920	7.440	306.918	306.918	0	0.000	0.000	310.866	310.908	-0.042	2.281	24.000
06.03.23	54.840	47.480	7.360	306.629	306.629	0	0.000	0.000	310.525	310.524	0.001	2.254	24.000
07.03.23	55.760	48.110	7.650	305.814	305.814	0.000	0.000	0.000	309.825	309.799	0.026	2.335	24.000
08.03.23	55.570	47.910	7.660	306.362	306.358	0.004	0.000	0.000	310.328	310.347	-0.019	2.343	24.000
09.03.23	55.940	48.260	7.680	306.996	306.996	0	0.000	0.000	311.052	311.015	0.037	2.353	24.000
10.03.23	55.210	47.830	7.380	307.033	307.033	0.000	0.000	0.000	310.971	311.001	-0.030	2.262	24.000
11.03.23	53.700	46.670	7.030	304.386	304.386	0.000	0.000	0.000	308.069	308.159	-0.090	2.138	24.000
12.03.23	54.680	47.340	7.340	304.791	304.791	0	0.000	0.000	308.623	308.661	-0.037	2.232	24.000
13.03.23	52.620	45.880	6.740	296.143	296.143	0	0.000	0.000	299.580	299.738	-0.158	1.992	24.000
14.03.23	54.410	44.720	9.690	207.188	207.188	0.000	0.000	0.000	209.661	209.682	-0.021	2.000	24.000
15.03.23	54.470	45.110	9.360	215.310	215.278	0.032	0.000	0.000	217.961	217.832	0.129	2.008	24.000
16.03.23	52.210	44.150	8.060	235.519	235.519	0	0.000	0.000	238.314	238.067	0.246	1.894	24.000

17.03.23	52.190	44.270	7.920	236.256	236.256	0	0.000	0.000	238.995	238.887	0.108	1.870	24.000
18.03.23	52.460	44.510	7.950	236.541	236.541	0	0.000	0.000	239.310	239.202	0.108	1.877	24.000
19.03.23	51.820	43.790	8.030	234.905	234.905	0	0.000	0.000	237.613	237.447	0.166	1.882	24.000
20.03.23	51.410	43.360	8.050	233.137	233.137	0.000	0.000	0.000	235.798	235.602	0.196	1.872	24.000
21.03.23	52.970	44.230	8.740	224.978	224.978	0	0.000	0.000	227.734	227.415	0.319	1.963	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**9466.190**	**9466.154**	**0.036**	**---**	**---**	**9606.317**	**9597.161**	**9.156**	**76.687**	**744.000**
Среднее	**57.771**	**49.606**	**8.165**	---	---	---	**0.000**	**0.000**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:02:46 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : АО"Жилуправление"
Адрес : 25 мкр 19 дом
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N BB584
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	T1	Gm1	P1	T2	Gm2	P2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	1,6	150	1000000	1,6	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.77	66.07	197.53	0.76	51.69	208.86	0.62	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	3.03	71.24	182.53	0.73	54.63	195.91	0.60	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	2.90	69.21	201.66	0.73	54.71	214.44	0.60	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	2.66	65.43	218.12	0.76	53.20	229.70	0.62	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	2.50	62.41	220.02	0.77	51.01	231.31	0.63	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	2.58	62.61	222.07	0.77	50.98	233.13	0.63	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	2.51	61.20	225.74	0.77	50.08	236.01	0.63	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.41	60.33	223.20	0.77	49.51	233.59	0.63	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.42	61.44	206.51	0.77	49.62	216.83	0.63	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	2.19	58.56	203.86	0.79	47.66	211.84	0.66	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	2.28	58.37	221.54	0.79	48.00	228.66	0.65	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.30	58.40	226.25	0.79	48.10	233.29	0.65	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	2.28	58.01	222.05	0.80	47.61	229.67	0.66	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	2.22	57.15	235.87	0.81	47.65	243.74	0.66	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	2.09	54.95	247.84	0.81	46.50	254.29	0.66	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	2.11	55.00	247.17	0.81	46.44	254.02	0.66	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	2.15	55.62	247.00	0.81	46.89	253.82	0.66	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	2.16	55.44	247.05	0.81	46.68	254.14	0.66	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	2.10	55.08	247.60	0.82	46.56	254.27	0.67	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	2.00	54.05	247.17	0.82	45.94	253.95	0.66	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.99	53.67	246.49	0.81	45.59	252.85	0.66	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	2.05	54.67	245.37	0.81	46.29	252.82	0.66	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.77	51.84	220.86	0.74	43.64	225.71	0.60	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.90	54.93	168.41	0.70	43.65	171.79	0.57	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.84	53.57	180.70	0.70	43.35	184.19	0.57	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.78	52.14	192.78	0.70	42.88	195.85	0.57	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.75	52.10	191.80	0.70	42.98	196.02	0.57	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.75	52.22	192.16	0.70	43.08	196.29	0.57	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.74	51.62	191.76	0.70	42.51	195.20	0.57	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.76	51.62	188.58	0.70	42.28	191.76	0.57	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.81	52.87	183.33	0.70	43.00	187.02	0.57	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
744:00	67.80	57.48	6693.02	0.76	47.18	6920.97	0.62	744:00	744:00

Отв. лицо :

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 21

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182281

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xD22D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.60	52.94	12.66	254.270	249.210	254.370	251.040	1.03	6.65	3.1230	24.0	0.000
20.02.23	71.40	56.44	14.96	240.600	235.060	240.700	237.190	1.03	6.44	3.4900	24.0	0.000
21.02.23	69.32	56.26	13.06	263.690	257.960	264.470	260.590	1.03	6.38	3.3400	24.0	0.000
22.02.23	65.62	54.57	11.05	282.550	276.980	283.590	279.650	1.02	6.61	3.0240	24.0	0.000
23.02.23	62.55	52.29	10.26	281.790	276.670	282.310	278.710	1.00	6.71	2.8000	24.0	0.000
24.02.23	62.75	52.31	10.44	282.440	277.330	282.940	279.310	1.00	6.70	2.8600	24.0	0.000
25.02.23	61.31	51.24	10.07	284.590	279.580	284.880	281.380	1.00	6.66	2.7790	24.0	0.000
26.02.23	60.48	50.67	9.81	280.690	275.900	281.000	277.680	1.00	6.65	2.6700	24.0	0.000
27.02.23	61.40	50.73	10.67	261.270	256.710	261.520	258.380	1.00	6.71	2.7040	24.0	0.000
28.02.23	58.71	48.98	9.73	255.970	251.820	255.470	252.610	1.01	6.95	2.4210	24.0	0.000
01.03.23	58.61	49.41	9.20	275.760	271.330	275.810	272.690	1.00	6.89	2.4640	24.0	0.000
02.03.23	58.43	49.33	9.10	280.240	275.750	280.430	277.260	1.00	6.84	2.4730	24.0	0.000
03.03.23	58.03	48.31	9.72	257.380	253.300	256.950	254.130	1.00	6.94	2.4270	24.0	0.000
04.03.23	57.23	48.05	9.18	264.120	260.040	263.650	260.760	1.00	6.97	2.3520	24.0	0.000
05.03.23	55.06	46.80	8.26	274.730	270.800	273.920	271.080	1.00	6.96	2.2010	24.0	0.000
06.03.23	55.07	46.74	8.33	273.210	269.340	272.500	269.650	1.00	6.96	2.2060	24.0	0.000
07.03.23	55.71	47.20	8.51	272.140	268.120	271.420	268.540	1.00	7.00	2.2460	24.0	0.000
08.03.23	55.52	47.00	8.52	271.830	267.890	271.150	268.270	1.00	7.01	2.2450	24.0	0.000
09.03.23	55.79	47.27	8.52	272.060	268.070	271.210	268.330	1.00	7.02	2.2500	24.0	0.000
10.03.23	54.71	46.59	8.12	270.940	267.140	269.600	266.800	1.00	7.01	2.1330	24.0	0.000
11.03.23	53.84	45.91	7.93	269.120	265.480	267.410	264.770	1.00	6.98	2.0710	24.0	0.000
12.03.23	54.75	46.56	8.19	268.870	265.060	267.620	264.980	1.00	6.98	2.1350	24.0	0.000
13.03.23	52.01	44.07	7.94	241.730	238.590	240.000	237.810	1.00	6.39	1.8620	24.0	0.000
14.03.23	55.03	43.95	11.08	186.110	183.480	184.430	182.760	1.02	6.11	2.0100	24.0	0.000
15.03.23	53.67	43.61	10.06	198.670	196.000	197.020	195.290	1.03	6.11	1.9470	24.0	0.000
16.03.23	52.22	43.18	9.04	210.720	208.050	209.090	207.190	1.03	6.11	1.8570	24.0	0.000
17.03.23	52.18	43.24	8.94	210.370	207.710	208.750	206.830	1.03	6.12	1.8320	24.0	0.000
18.03.23	52.32	43.27	9.05	209.380	206.680	207.840	205.980	1.03	6.11	1.8460	24.0	0.000

19.03.23	51.71	42.67	9.04	207.730	205.090	206.180	204.500	1.03	6.06	1.8320	24.0	0.000
20.03.23	51.68	42.46	9.22	204.350	201.760	202.730	201.050	1.03	6.06	1.8360	24.0	0.000
21.03.23	52.97	43.21	9.76	200.050	197.410	198.600	196.920	1.03	6.10	1.9030	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7807.3**	**7684.31**	**7787.5**	**7702.13**	**---**	**---**	**73.3390**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.60**	**47.91**	**9.69**	---	---	---	---	**1.01**	**6.62**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	8609.759	8445.140	8638.340	8527.030	97.999	781.000	0.000
21.03.23 24:00	16417.130	16129.449	16425.900	16229.160	171.338	1525.000	0.000
Итого за период	7807.371	7684.309	7787.560	7702.129	73.339	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:41:50 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 22

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106
№ ПУ 3060254

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	9.42	157	10	---
2	80	9.9	165	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
19.02.23	4.386	348.41	347.66	0.7	65.579	53.020	0.5	0.2	24.00
20.02.23	4.901	327.42	326.58	0.8	71.409	56.478	0.5	0.2	24.00
21.02.23	4.703	360.75	360.00	0.8	69.293	56.291	0.5	0.2	24.00
22.02.23	4.272	388.27	387.68	0.6	65.583	54.615	0.5	0.2	24.00
23.02.23	3.942	388.07	387.52	0.5	62.515	52.391	0.5	0.2	24.00
24.02.23	4.049	389.98	389.42	0.6	62.717	52.370	0.5	0.2	24.00
25.02.23	3.925	393.90	393.48	0.4	61.276	51.346	0.5	0.2	24.00
26.02.23	3.784	389.74	389.32	0.4	60.432	50.756	0.5	0.2	24.00
27.02.23	3.839	362.46	361.76	0.7	61.383	50.827	0.5	0.2	24.00
28.02.23	3.454	354.19	353.45	0.7	58.666	48.951	0.6	0.2	24.00
01.03.23	3.518	381.37	380.80	0.6	58.579	49.391	0.6	0.2	24.00
02.03.23	3.552	390.78	390.13	0.6	58.398	49.344	0.5	0.2	24.00
03.03.23	3.524	380.04	379.44	0.6	57.952	48.715	0.6	0.2	24.00
04.03.23	3.418	402.88	402.39	0.5	57.182	48.735	0.6	0.2	24.00
05.03.23	3.174	420.94	420.49	0.5	55.016	47.512	0.6	0.2	24.00
06.03.23	3.212	420.19	419.73	0.5	55.039	47.430	0.6	0.2	24.00
07.03.23	3.285	419.67	419.26	0.4	55.675	47.884	0.6	0.2	24.00
08.03.23	3.284	420.01	419.58	0.4	55.491	47.709	0.6	0.2	24.00
09.03.23	3.279	421.03	420.57	0.5	55.759	48.007	0.6	0.2	24.00
10.03.23	3.093	419.83	419.40	0.4	54.638	47.307	0.6	0.2	24.00
11.03.23	3.024	417.42	416.98	0.4	53.804	46.597	0.6	0.2	24.00
12.03.23	3.110	417.67	417.16	0.5	54.710	47.300	0.6	0.2	24.00
13.03.23	2.697	375.12	374.67	0.4	51.946	44.788	0.5	0.2	24.00
14.03.23	2.916	285.27	284.69	0.6	55.021	44.829	0.5	0.2	24.00
15.03.23	2.821	305.19	304.59	0.6	53.629	44.414	0.5	0.2	24.00
16.03.23	2.691	324.50	323.84	0.7	52.189	43.925	0.5	0.2	24.00
17.03.23	2.691	324.50	323.84	0.7	52.189	43.925	0.5	0.2	24.00
18.03.23	2.656	325.47	324.82	0.6	52.153	44.020	0.5	0.2	24.00
19.03.23	2.681	325.40	324.78	0.6	52.289	44.080	0.5	0.2	24.00
20.03.23	2.655	322.93	322.29	0.6	51.683	43.490	0.5	0.2	24.00
21.03.23	2.671	317.41	316.81	0.6	51.656	43.269	0.5	0.2	24.00
Итого	**105.21**	**11520.8**	**11503.1**	**17.5**	**---**	**---**	**---**	**---**	**744.00**
Среднее	---	---	---	---	**57.54**	**48.38**	**0.5**	**0.2**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя М1, (т)	Расход теплоносителя М2, (т)	Время наработки, (ч)
18.02.23 24:00	8051.3	498596.2	507644.0	55683.0
21.03.23 24:00	8153.8	509792.5	518823.3	56403.0
Итого за период	102.5	11196.3	11179.3	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179084

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x2CE2

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.48	53.49	11.99	105.010	102.980	107.480	106.050	6.59	6.41	1.2340	24.0	0.000
20.02.23	71.29	57.20	14.09	98.900	96.700	101.130	99.630	6.35	6.19	1.3610	24.0	0.000
21.02.23	69.22	56.94	12.28	108.830	106.500	111.230	109.600	6.34	6.14	1.3060	24.0	0.000
22.02.23	65.54	54.94	10.60	116.960	114.690	119.570	117.870	6.62	6.39	1.2150	24.0	0.000
23.02.23	62.47	52.66	9.81	116.690	114.590	119.380	117.860	6.72	6.49	1.1240	24.0	0.000
24.02.23	62.67	52.74	9.93	117.340	115.230	119.980	118.470	6.71	6.48	1.1420	24.0	0.000
25.02.23	61.23	51.74	9.49	118.410	116.410	121.130	119.690	6.68	6.45	1.1060	24.0	0.000
26.02.23	60.39	51.17	9.22	117.090	115.170	119.840	118.400	6.66	6.44	1.0640	24.0	0.000
27.02.23	61.31	51.29	10.02	108.890	106.970	111.530	110.100	6.67	6.48	1.0740	24.0	0.000
28.02.23	58.64	49.28	9.36	106.130	104.460	108.840	107.610	6.90	6.71	0.9750	24.0	0.000
01.03.23	58.54	49.75	8.79	114.330	112.530	117.130	115.800	6.88	6.67	0.9870	24.0	0.000
02.03.23	58.36	49.73	8.63	117.320	115.490	120.110	118.730	6.85	6.62	0.9940	24.0	0.000
03.03.23	57.91	49.07	8.84	113.920	112.130	116.720	115.390	6.93	6.72	0.9910	24.0	0.000
04.03.23	57.16	49.07	8.09	120.810	118.990	123.680	122.240	7.01	6.77	0.9630	24.0	0.000
05.03.23	55.00	47.82	7.18	126.170	124.450	129.150	127.710	7.03	6.77	0.8930	24.0	0.000
06.03.23	55.02	47.80	7.22	126.120	124.440	129.100	127.660	7.03	6.77	0.8950	24.0	0.000
07.03.23	55.66	48.25	7.41	126.020	124.160	128.970	127.530	7.07	6.81	0.9170	24.0	0.000
08.03.23	55.47	48.11	7.36	125.790	124.070	128.710	127.270	7.07	6.81	0.9160	24.0	0.000
09.03.23	55.74	48.43	7.31	126.100	124.280	129.010	127.570	7.09	6.83	0.9070	24.0	0.000
10.03.23	54.63	47.71	6.92	125.680	123.980	128.610	127.220	7.08	6.82	0.8550	24.0	0.000
11.03.23	53.79	46.95	6.84	124.890	123.210	127.850	126.500	7.04	6.79	0.8410	24.0	0.000
12.03.23	54.69	47.64	7.05	125.090	123.410	128.050	126.610	7.05	6.79	0.8690	24.0	0.000
13.03.23	51.94	45.09	6.85	112.090	110.670	114.950	113.830	6.39	6.18	0.7540	24.0	0.000
14.03.23	54.95	45.33	9.62	85.030	83.830	87.540	86.650	5.96	5.86	0.8040	24.0	0.000
15.03.23	53.58	44.92	8.66	90.920	89.720	93.530	92.570	5.99	5.86	0.7750	24.0	0.000
16.03.23	52.15	44.31	7.84	96.630	95.430	99.330	98.370	6.01	5.87	0.7460	24.0	0.000
17.03.23	52.12	44.36	7.76	96.860	95.660	99.600	98.640	6.03	5.89	0.7440	24.0	0.000
18.03.23	52.25	44.38	7.87	96.840	95.640	99.550	98.590	6.02	5.88	0.7510	24.0	0.000

19.03.23	51.65	43.81	7.84	96.070	94.870	98.780	97.820	5.96	5.82	0.7450	24.0	0.000
20.03.23	51.62	43.73	7.89	94.500	93.320	97.190	96.260	5.96	5.83	0.7350	24.0	0.000
21.03.23	52.91	44.57	8.34	92.480	91.280	95.110	94.150	5.99	5.86	0.7610	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**3447.9**	**3395.26**	**3532.7**	**3492.39**	**---**	**---**	**29.4440**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.52**	**48.78**	**8.74**	---	---	---	---	**6.60**	**6.40**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	3492.000	3425.960	3576.109	3528.800	38.227	778.000	0.000
21.03.23 24:00	6939.910	6821.219	7108.890	7021.189	67.671	1522.000	0.000
Итого за период	3447.910	3395.259	3532.781	3492.389	29.444	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:42:45 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060468

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3.719999 99999999	62	10	---
2	50	3.599999	60	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
19.02.23	1.132	105.23	104.32	0.9	63.256	52.506	0.6	0.5	24.00
20.02.23	1.319	93.38	93.15	0.2	71.224	57.111	0.6	0.5	24.00
21.02.23	1.292	100.93	100.54	0.4	69.899	57.111	0.6	0.5	24.00
22.02.23	1.194	111.68	110.91	0.8	66.418	55.737	0.6	0.5	24.00
23.02.23	1.096	112.44	111.42	1.0	62.673	52.939	0.6	0.5	24.00
24.02.23	1.120	112.48	111.35	1.1	62.905	52.962	0.6	0.5	24.00
25.02.23	1.069	113.96	112.67	1.3	61.175	51.804	0.6	0.5	24.00
26.02.23	1.049	113.15	111.85	1.3	60.846	51.588	0.6	0.5	24.00
27.02.23	1.017	107.23	106.02	1.2	60.405	50.930	0.6	0.5	24.00
28.02.23	0.978	103.62	102.47	1.1	59.841	50.415	0.6	0.6	24.00
01.03.23	0.931	103.76	102.57	1.2	58.174	49.210	0.6	0.6	24.00
02.03.23	0.962	118.16	116.80	1.4	58.187	50.055	0.6	0.5	24.00
03.03.23	0.948	107.64	106.47	1.2	57.952	49.156	0.6	0.6	24.00
04.03.23	0.940	113.94	112.46	1.5	57.892	49.651	0.6	0.6	24.00
05.03.23	0.865	121.75	119.96	1.8	55.202	48.111	0.6	0.6	24.00
06.03.23	0.849	121.43	119.67	1.8	54.757	47.774	0.6	0.6	24.00
07.03.23	0.876	121.03	119.28	1.8	55.636	48.411	0.6	0.6	24.00
08.03.23	0.877	121.24	119.56	1.7	55.434	48.210	0.6	0.6	24.00
09.03.23	0.883	121.39	119.85	1.5	55.813	48.549	0.6	0.6	24.00
10.03.23	0.848	121.31	119.76	1.5	55.022	48.039	0.6	0.6	24.00
11.03.23	0.815	120.56	118.99	1.6	53.577	46.824	0.6	0.6	24.00
12.03.23	0.843	120.53	118.99	1.5	54.596	47.613	0.6	0.6	24.00
13.03.23	0.742	115.65	114.13	1.5	52.364	45.954	0.6	0.5	24.00
14.03.23	0.764	81.92	81.06	0.9	54.335	45.013	0.5	0.5	24.00
15.03.23	0.760	85.62	84.71	0.9	54.160	45.290	0.5	0.5	24.00
16.03.23	0.720	93.05	91.94	1.1	52.063	44.327	0.5	0.5	24.00
17.03.23	0.720	93.05	91.94	1.1	52.063	44.327	0.5	0.5	24.00
18.03.23	0.711	93.27	92.15	1.1	52.027	44.404	0.5	0.5	24.00
19.03.23	0.725	93.49	92.36	1.1	52.287	44.532	0.5	0.5	24.00
20.03.23	0.724	92.84	91.74	1.1	51.656	43.865	0.5	0.5	24.00
21.03.23	0.707	91.98	90.85	1.1	51.304	43.619	0.5	0.5	24.00
Итого	**28.48**	**3327.7**	**3289.9**	**37.7**	**---**	**---**	**---**	**---**	**744.00**
Среднее	---	---	---	---	**57.52**	**48.90**	**0.6**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
18.02.23 24:00	2037.1	191167.5	192232.3	60608.0
21.03.23 24:00	2064.8	194402.2	195430.3	61328.0
Итого за период	27.7	3234.7	3198.0	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 23а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179018

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x8423

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.54	52.61	12.93	86.770	85.060	84.480	83.340	9.47	8.93	1.0970	24.0	0.000
20.02.23	71.30	56.09	15.21	81.870	79.960	79.440	78.240	9.09	8.60	1.2150	24.0	0.000
21.02.23	69.22	55.93	13.29	90.010	88.100	87.640	86.380	9.07	8.49	1.1710	24.0	0.000
22.02.23	65.55	54.20	11.35	96.590	94.790	94.300	93.020	9.52	8.85	1.0770	24.0	0.000
23.02.23	62.50	52.03	10.47	96.300	94.620	94.110	92.910	9.67	9.00	0.9900	24.0	0.000
24.02.23	62.69	51.98	10.71	96.830	95.120	94.660	93.460	9.66	8.98	1.0200	24.0	0.000
25.02.23	61.26	50.96	10.30	97.690	96.010	95.550	94.350	9.60	8.92	0.9890	24.0	0.000
26.02.23	60.42	50.36	10.06	96.620	94.990	94.480	93.330	9.57	8.90	0.9560	24.0	0.000
27.02.23	61.36	50.46	10.90	89.910	88.460	87.750	86.780	9.59	9.01	0.9630	24.0	0.000
28.02.23	58.65	48.61	10.04	87.650	86.250	85.530	84.640	9.95	9.40	0.8680	24.0	0.000
01.03.23	58.57	49.08	9.49	94.410	92.930	92.320	91.330	9.93	9.28	0.8800	24.0	0.000
02.03.23	58.39	49.03	9.36	96.710	95.170	94.630	93.560	9.87	9.19	0.8880	24.0	0.000
03.03.23	57.94	48.41	9.53	94.060	92.620	91.960	90.980	10.01	9.37	0.8830	24.0	0.000
04.03.23	57.19	48.39	8.80	99.670	98.220	97.610	96.630	10.13	9.41	0.8630	24.0	0.000
05.03.23	55.04	47.31	7.73	104.010	102.570	102.020	101.060	10.16	9.38	0.7960	24.0	0.000
06.03.23	55.06	47.29	7.77	103.800	102.360	101.820	100.860	10.17	9.39	0.7950	24.0	0.000
07.03.23	55.69	47.73	7.96	103.740	102.300	101.730	100.750	10.23	9.45	0.8130	24.0	0.000
08.03.23	55.51	47.55	7.96	103.810	102.370	101.790	100.830	10.24	9.46	0.8150	24.0	0.000
09.03.23	55.78	47.83	7.95	104.090	102.650	102.090	101.020	10.27	9.49	0.8180	24.0	0.000
10.03.23	54.69	47.12	7.57	103.730	102.290	101.740	100.760	10.25	9.47	0.7760	24.0	0.000
11.03.23	53.85	46.47	7.38	103.070	101.640	101.080	100.120	10.19	9.42	0.7470	24.0	0.000
12.03.23	54.75	47.21	7.54	103.230	101.790	101.210	100.250	10.20	9.43	0.7660	24.0	0.000
13.03.23	52.01	44.67	7.34	92.460	91.280	90.460	89.650	9.13	8.50	0.6690	24.0	0.000
14.03.23	55.00	44.69	10.31	70.410	69.450	68.290	67.590	8.45	8.11	0.7150	24.0	0.000
15.03.23	53.63	44.28	9.35	75.250	74.290	73.170	72.450	8.48	8.09	0.6890	24.0	0.000
16.03.23	52.20	43.74	8.46	79.910	78.950	77.870	77.150	8.53	8.08	0.6660	24.0	0.000
17.03.23	52.17	43.90	8.27	80.130	79.170	78.090	77.370	8.55	8.10	0.6540	24.0	0.000
18.03.23	52.30	43.99	8.31	80.130	79.170	78.090	77.370	8.54	8.09	0.6570	24.0	0.000

19.03.23	51.69	43.40	8.29	79.490	78.530	77.440	76.720	8.45	8.01	0.6480	24.0	0.000
20.03.23	51.66	43.24	8.42	78.140	77.180	76.100	75.390	8.44	8.02	0.6520	24.0	0.000
21.03.23	52.95	44.00	8.95	76.480	75.520	74.430	73.710	8.49	8.08	0.6750	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**2846.9**	**2803.81**	**2781.8**	**2752.00**	**---**	**---**	**26.2110**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.56**	**48.14**	**9.41**	---	---	---	---	**9.48**	**8.87**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	43936.049	43245.800	43310.720	42787.199	322.945	14413.000	117.000
21.03.23 24:00	46783.020	46049.609	46092.599	45539.200	349.156	15157.000	117.000
Итого за период	2846.970	2803.808	2781.879	2752.000	26.211	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:38:12 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 23а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060265

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3	72	10	---
2	50	3	72	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
19.02.23	1.387	103.99	104.24	-0.3	65.610	52.299	0.6	0.5	24.00
20.02.23	1.542	97.96	98.17	-0.2	71.246	55.529	0.6	0.5	24.00
21.02.23	1.487	108.26	108.52	-0.3	69.126	55.413	0.6	0.5	24.00
22.02.23	1.365	116.51	116.82	-0.3	65.450	53.756	0.6	0.5	24.00
23.02.23	1.265	116.29	116.68	-0.4	62.439	51.585	0.6	0.5	24.00
24.02.23	1.283	117.00	117.33	-0.3	62.633	51.687	0.6	0.5	24.00
25.02.23	1.243	118.14	118.48	-0.3	61.218	50.713	0.6	0.5	24.00
26.02.23	1.195	116.84	117.15	-0.3	60.348	50.142	0.6	0.5	24.00
27.02.23	1.209	108.19	108.55	-0.4	61.369	50.213	0.6	0.5	24.00
28.02.23	1.085	105.56	105.99	-0.4	58.513	48.257	0.6	0.5	24.00
01.03.23	1.110	114.72	115.08	-0.4	58.562	48.901	0.6	0.5	24.00
02.03.23	1.116	116.77	117.06	-0.3	58.374	48.831	0.6	0.5	24.00
03.03.23	1.103	113.94	114.26	-0.3	57.901	48.237	0.6	0.5	24.00
04.03.23	1.075	120.99	121.36	-0.4	57.098	48.231	0.6	0.5	24.00
05.03.23	1.004	126.39	126.81	-0.4	54.994	47.070	0.6	0.5	24.00
06.03.23	1.010	126.09	126.58	-0.5	55.051	47.059	0.6	0.5	24.00
07.03.23	1.030	125.86	126.38	-0.5	55.663	47.497	0.6	0.5	24.00
08.03.23	1.025	126.04	126.55	-0.5	55.488	47.370	0.6	0.5	24.00
09.03.23	1.033	126.39	126.91	-0.5	55.727	47.574	0.6	0.5	24.00
10.03.23	0.975	125.89	126.43	-0.5	54.592	46.867	0.6	0.5	24.00
11.03.23	0.953	125.12	125.71	-0.6	53.824	46.226	0.6	0.5	24.00
12.03.23	0.981	125.22	125.85	-0.6	54.707	46.892	0.6	0.5	24.00
13.03.23	0.849	111.21	111.78	-0.6	51.921	44.302	0.6	0.5	24.00
14.03.23	0.902	84.43	84.83	-0.4	54.945	44.273	0.6	0.5	24.00
15.03.23	0.869	90.45	90.92	-0.5	53.523	43.930	0.6	0.5	24.00
16.03.23	0.839	96.16	96.63	-0.5	52.157	43.447	0.6	0.5	24.00
17.03.23	0.839	96.16	96.63	-0.5	52.157	43.447	0.6	0.5	24.00
18.03.23	0.835	96.47	96.94	-0.5	52.131	43.489	0.6	0.5	24.00
19.03.23	0.839	96.44	96.90	-0.5	52.248	43.564	0.6	0.5	24.00
20.03.23	0.832	95.64	96.11	-0.5	51.645	42.965	0.6	0.5	24.00
21.03.23	0.830	93.89	94.39	-0.5	51.647	42.817	0.6	0.5	24.00
Итого	**33.11**	**3443.0**	**3456.0**	**-13.2**	**---**	**---**	**---**	**---**	**744.00**
Среднее	---	---	---	---	**57.49**	**47.83**	**0.6**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
18.02.23 24:00	2499.9	245202.8	243628.0	63684.7
21.03.23 24:00	2532.2	248549.6	246987.4	64404.7
Итого за период	32.3	3346.8	3359.4	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:38:14 системой "Умный дом от Уфанет"
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 1

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060280

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	7.300000 00000000	175.2	10	---
2	80	8	192	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
19.02.23	3.534	376.45	376.93	-0.5	65.117	55.731	0.5	0.5	24.00
20.02.23	3.880	392.12	392.51	-0.4	69.325	59.437	0.5	0.5	24.00
21.02.23	3.495	401.08	401.38	-0.3	66.643	57.932	0.5	0.5	24.00
22.02.23	2.944	378.04	378.68	-0.6	60.651	52.864	0.5	0.5	24.00
23.02.23	2.971	374.07	374.70	-0.6	60.686	52.744	0.5	0.5	24.00
24.02.23	3.062	375.30	375.90	-0.6	60.950	52.793	0.5	0.5	24.00
25.02.23	3.139	376.75	377.36	-0.6	61.163	52.831	0.5	0.5	24.00
26.02.23	3.025	372.97	373.55	-0.6	60.270	52.159	0.5	0.5	24.00
27.02.23	2.899	371.95	372.56	-0.6	59.052	51.258	0.5	0.5	24.00
28.02.23	2.491	342.79	343.27	-0.5	55.796	48.529	0.5	0.5	24.00
01.03.23	2.576	340.73	341.25	-0.5	55.673	48.111	0.5	0.5	24.00
02.03.23	2.682	346.98	347.48	-0.5	56.990	49.258	0.5	0.5	24.00
03.03.23	2.699	346.31	347.02	-0.7	57.111	49.315	0.5	0.5	24.00
04.03.23	2.549	330.80	331.74	-0.9	55.876	48.169	0.5	0.5	24.00
05.03.23	2.401	322.23	323.16	-0.9	54.305	46.849	0.5	0.5	24.00
06.03.23	2.441	324.31	325.25	-0.9	54.541	47.012	0.5	0.5	24.00
07.03.23	2.409	320.97	321.89	-0.9	54.234	46.726	0.5	0.5	24.00
08.03.23	2.442	322.54	323.47	-0.9	54.451	46.876	0.5	0.5	24.00
09.03.23	2.360	318.51	319.40	-0.9	53.562	46.148	0.5	0.5	24.00
10.03.23	2.336	302.84	303.69	-0.9	53.749	46.033	0.5	0.5	24.00
11.03.23	2.356	323.00	323.94	-0.9	54.171	46.875	0.5	0.5	24.00
12.03.23	2.338	321.48	322.39	-0.9	53.960	46.686	0.5	0.5	24.00
13.03.23	2.347	323.17	324.09	-0.9	54.027	46.763	0.5	0.5	24.00
14.03.23	2.343	323.37	324.28	-0.9	54.286	47.039	0.5	0.5	24.00
15.03.23	2.169	313.57	314.41	-0.8	52.366	45.445	0.5	0.5	24.00
16.03.23	2.091	308.62	309.43	-0.8	51.351	44.574	0.5	0.5	24.00
17.03.23	2.091	308.62	309.43	-0.8	51.351	44.574	0.5	0.5	24.00
18.03.23	2.060	308.60	309.41	-0.8	51.520	44.842	0.5	0.5	24.00
19.03.23	2.051	307.86	308.66	-0.8	51.432	44.765	0.5	0.5	24.00
20.03.23	1.983	303.79	304.59	-0.8	50.410	43.879	0.5	0.5	24.00
21.03.23	2.044	306.33	307.13	-0.8	50.727	44.050	0.5	0.5	24.00
Итого	**80.21**	**10486.2**	**10508.9**	**-22.5**	**---**	**---**	**---**	**---**	**744.00**
Среднее	---	---	---	---	**56.31**	**48.72**	**0.5**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
18.02.23 24:00	8286.1	892669.4	891004.2	70854.4
21.03.23 24:00	8364.2	902847.0	901203.7	71574.4
Итого за период	78.1	10177.6	10199.5	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 2

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00166490

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0419

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.18	55.16	10.02	360.450	353.460	356.170	351.110	6.60	5.93	3.5430	24.0	0.000
20.02.23	69.46	58.84	10.62	377.440	369.280	372.800	366.850	6.60	5.88	3.9210	24.0	0.000
21.02.23	66.89	57.38	9.51	385.470	377.640	381.030	375.230	6.47	5.72	3.5920	24.0	0.000
22.02.23	60.82	52.34	8.48	361.610	355.470	357.630	353.050	6.38	5.71	3.0150	24.0	0.000
23.02.23	60.83	52.17	8.66	357.540	351.490	353.640	349.160	6.53	5.87	3.0460	24.0	0.000
24.02.23	61.11	52.29	8.82	358.710	352.540	354.760	350.220	6.53	5.87	3.1100	24.0	0.000
25.02.23	61.32	52.45	8.87	360.020	353.840	356.030	351.460	6.61	5.94	3.1420	24.0	0.000
26.02.23	60.46	51.82	8.64	356.290	350.300	352.360	347.920	6.59	5.93	3.0300	24.0	0.000
27.02.23	59.22	50.94	8.28	354.870	349.130	351.050	346.780	6.59	5.94	2.8910	24.0	0.000
28.02.23	56.04	48.26	7.78	326.450	321.660	323.120	319.580	6.10	5.53	2.5060	24.0	0.000
01.03.23	55.80	47.78	8.02	323.500	318.830	320.220	316.790	6.02	5.46	2.5570	24.0	0.000
02.03.23	57.16	48.91	8.25	330.030	325.050	326.650	322.990	6.16	5.58	2.6810	24.0	0.000
03.03.23	57.27	49.00	8.27	333.230	328.200	329.790	326.070	6.19	5.60	2.7140	24.0	0.000
04.03.23	56.07	48.06	8.01	324.310	319.620	320.970	317.520	6.27	5.70	2.5620	24.0	0.000
05.03.23	54.48	46.75	7.73	315.180	310.820	312.060	308.850	6.28	5.73	2.4020	24.0	0.000
06.03.23	54.71	46.91	7.80	317.400	312.990	314.240	311.010	6.21	5.66	2.4420	24.0	0.000
07.03.23	54.40	46.59	7.81	313.870	309.580	310.740	307.580	6.42	5.88	2.4160	24.0	0.000
08.03.23	54.62	46.75	7.87	315.500	311.130	312.360	309.150	6.56	6.02	2.4480	24.0	0.000
09.03.23	53.76	46.14	7.62	311.520	307.340	308.390	305.310	6.67	6.14	2.3390	24.0	0.000
10.03.23	53.88	46.00	7.88	295.840	291.850	292.860	289.950	6.73	6.21	2.3000	24.0	0.000
11.03.23	54.34	46.68	7.66	315.910	311.590	312.870	309.650	6.71	6.17	2.3870	24.0	0.000
12.03.23	54.14	46.54	7.60	314.490	310.220	311.370	308.200	6.66	6.12	2.3570	24.0	0.000
13.03.23	54.18	46.61	7.57	316.090	311.800	312.960	309.760	6.70	6.16	2.3600	24.0	0.000
14.03.23	54.45	46.81	7.64	316.530	312.190	313.420	310.220	6.73	6.19	2.3870	24.0	0.000
15.03.23	52.58	45.35	7.23	306.520	302.560	303.590	300.640	6.64	6.12	2.1860	24.0	0.000
16.03.23	51.52	44.42	7.10	301.030	297.310	298.240	295.470	6.45	5.94	2.1090	24.0	0.000
17.03.23	51.69	44.66	7.03	301.200	297.450	298.420	295.620	6.46	5.95	2.0920	24.0	0.000
18.03.23	51.60	44.52	7.08	300.390	296.650	297.620	294.890	6.42	5.91	2.0980	24.0	0.000

19.03.23	50.60	43.68	6.92	296.320	292.760	293.620	290.950	6.36	5.87	2.0270	24.0	0.000
20.03.23	50.88	43.84	7.04	298.640	295.010	295.870	293.190	6.40	5.90	2.0770	24.0	0.000
21.03.23	50.98	43.97	7.01	298.290	294.660	295.560	292.880	6.38	5.88	2.0620	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**10144.6**	**9992.42**	**10040.4**	**9928.05**	**---**	**---**	**80.7990**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.46**	**48.43**	**8.02**	---	---	---	---	**6.47**	**5.89**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	174199.970	171397.420	172802.569	170853.929	1662.495	22810.000	599.000
21.03.23 24:00	184344.610	181389.840	182842.979	180781.980	1743.294	23554.000	599.000
Итого за период	10144.639	9992.419	10040.410	9928.051	80.799	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:43:02 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	34 мкр.д.3
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N BB632
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	P1	T2	Gm2	P2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	1,6	150	1000000	1,6	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	3.34	63.89	371.81	0.68	54.92	372.40	0.58	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	3.70	68.23	387.59	0.68	58.67	389.82	0.57	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	3.40	65.71	396.85	0.67	57.11	399.03	0.56	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	2.87	59.72	374.94	0.66	52.06	374.66	0.56	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	2.88	59.73	370.70	0.68	51.95	370.44	0.57	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	2.94	60.01	371.78	0.68	52.08	371.51	0.57	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	2.99	60.22	373.01	0.68	52.19	372.81	0.58	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.87	59.35	369.54	0.68	51.56	369.12	0.58	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.76	58.14	368.62	0.68	50.65	368.00	0.58	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	2.39	54.82	339.99	0.63	47.80	339.48	0.54	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	2.43	54.75	336.88	0.62	47.51	336.15	0.53	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.55	56.12	343.35	0.64	48.67	342.56	0.54	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	2.57	56.22	336.51	0.64	48.55	335.81	0.55	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	2.41	55.01	311.95	0.64	47.29	311.59	0.56	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	2.27	53.47	304.04	0.64	45.99	303.63	0.56	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	2.30	53.71	306.22	0.64	46.19	305.92	0.55	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	2.28	53.39	302.39	0.66	45.84	302.20	0.58	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	2.31	53.61	303.94	0.67	45.98	303.68	0.59	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	2.22	52.74	300.19	0.69	45.33	299.94	0.60	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	2.17	53.23	283.92	0.69	44.87	283.94	0.61	23:51	24:00
12-03-2023 00:00:00	2.25	53.32	304.48	0.69	45.93	303.87	0.61	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	2.23	53.12	303.15	0.68	45.76	302.54	0.60	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	2.23	53.15	304.63	0.69	45.80	304.04	0.61	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	2.25	53.43	304.86	0.69	46.05	304.40	0.61	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	2.06	51.55	295.69	0.68	44.57	295.26	0.60	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.98	50.55	290.70	0.66	43.71	290.29	0.59	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.97	50.71	290.88	0.67	43.93	290.35	0.59	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.97	50.62	290.11	0.66	43.81	289.62	0.58	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.92	49.65	286.36	0.66	42.95	285.88	0.58	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.97	49.92	288.47	0.66	43.09	288.00	0.58	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.94	50.02	288.21	0.66	43.27	287.73	0.58	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
744:00	76.42	55.42	10101.76	0.67	47.87	10094.67	0.58	743:51	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	34 мкр.д.4
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА857
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	3.59	0.15	65.03	325.42	54.03	326.14	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	3.98	0.17	69.39	340.26	57.66	341.05	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	3.64	0.15	66.76	348.15	56.28	349.27	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	3.06	0.13	60.72	326.76	51.35	327.22	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	3.09	0.13	60.75	323.52	51.20	323.41	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	3.15	0.13	61.02	324.34	51.30	324.91	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	3.19	0.13	61.23	325.61	51.44	325.89	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	3.07	0.13	60.33	321.88	50.79	322.53	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.94	0.12	59.13	321.01	49.97	321.24	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	2.53	0.11	55.70	294.73	47.16	295.47	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	2.59	0.11	55.71	292.15	46.84	293.29	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.71	0.11	57.07	298.04	47.97	299.10	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	2.74	0.11	57.19	301.50	48.07	302.55	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	2.58	0.11	55.94	293.23	47.13	294.49	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	2.43	0.10	54.39	285.91	45.89	287.33	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	2.46	0.10	54.63	288.06	46.09	289.55	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	2.43	0.10	54.31	283.87	45.72	285.26	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	2.47	0.10	54.53	285.20	45.85	286.69	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	2.36	0.10	53.63	281.45	45.25	282.75	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	2.31	0.10	54.40	266.51	44.87	268.27	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	2.40	0.10	54.25	285.44	45.82	286.09	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	2.35	0.10	54.04	282.88	45.72	283.62	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	2.37	0.10	54.09	284.12	45.75	285.28	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	2.41	0.10	54.36	285.72	45.93	286.99	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	2.20	0.09	52.42	276.75	44.48	277.51	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	2.11	0.09	51.44	272.00	43.65	272.99	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	2.09	0.09	51.60	271.45	43.89	273.01	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	2.09	0.09	51.51	271.09	43.81	272.17	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	2.03	0.08	50.50	268.41	42.94	268.54	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	2.08	0.09	50.81	270.33	43.09	270.79	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.05	0.09	50.88	269.25	43.25	270.53	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	81.46	0.11	56.38	9165.04	47.52	9193.90	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ТЭМ-106 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 4а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106
№ ПУ 3060278

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	0	66	0	---
2	50	0	67.10000	0	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
19.02.23	2.064	259.67	259.20	0.5	64.882	56.946	0.6	0.6	24.00
20.02.23	2.297	271.64	271.14	0.5	69.177	60.738	0.6	0.6	24.00
21.02.23	2.111	277.92	277.43	0.5	66.655	59.075	0.6	0.6	24.00
22.02.23	1.774	261.16	260.70	0.5	60.580	53.798	0.6	0.6	24.00
23.02.23	1.774	258.16	257.70	0.5	60.577	53.717	0.6	0.6	24.00
24.02.23	1.806	258.62	258.16	0.5	60.856	53.884	0.6	0.6	24.00
25.02.23	1.836	259.59	259.12	0.5	61.063	54.003	0.6	0.6	24.00
26.02.23	1.772	257.07	256.60	0.5	60.212	53.330	0.6	0.6	24.00
27.02.23	1.692	256.11	255.65	0.5	58.966	52.369	0.6	0.6	24.00
28.02.23	1.480	235.56	235.16	0.4	55.830	49.556	0.6	0.5	24.00
01.03.23	1.504	233.48	233.09	0.4	55.540	49.105	0.6	0.5	24.00
02.03.23	1.565	238.19	237.77	0.4	56.906	50.345	0.6	0.5	24.00
03.03.23	1.582	240.40	239.98	0.4	57.011	50.438	0.6	0.5	24.00
04.03.23	1.495	233.87	233.48	0.4	55.837	49.454	0.6	0.5	24.00
05.03.23	1.414	227.67	227.33	0.3	54.234	48.031	0.6	0.5	24.00
06.03.23	1.435	229.35	229.00	0.4	54.469	48.218	0.6	0.5	24.00
07.03.23	1.422	226.48	226.14	0.3	54.154	47.882	0.6	0.6	24.00
08.03.23	1.441	227.69	227.35	0.3	54.369	48.049	0.6	0.6	24.00
09.03.23	1.376	224.75	224.42	0.3	53.521	47.404	0.6	0.6	24.00
10.03.23	1.344	213.09	212.82	0.3	53.626	47.325	0.6	0.6	24.00
11.03.23	1.387	227.77	227.47	0.3	54.086	48.004	0.6	0.6	24.00
12.03.23	1.376	226.70	226.40	0.3	53.890	47.828	0.6	0.6	24.00
13.03.23	1.371	227.87	227.56	0.3	53.910	47.901	0.6	0.6	24.00
14.03.23	1.388	228.32	228.02	0.3	54.193	48.122	0.6	0.6	24.00
15.03.23	1.282	221.16	220.90	0.3	52.340	46.549	0.6	0.6	24.00
16.03.23	1.236	217.28	217.03	0.2	51.260	45.576	0.6	0.6	24.00
17.03.23	1.236	217.28	217.03	0.2	51.260	45.576	0.6	0.6	24.00
18.03.23	1.218	217.35	217.11	0.2	51.429	45.830	0.6	0.6	24.00
19.03.23	1.210	216.59	216.35	0.2	51.343	45.763	0.6	0.6	24.00
20.03.23	1.173	213.61	213.40	0.2	50.365	44.878	0.6	0.6	24.00
21.03.23	1.197	215.23	215.03	0.2	50.624	45.070	0.6	0.6	24.00
Итого	**47.26**	**7319.6**	**7308.5**	**11.1**	**---**	**---**	**---**	**---**	**744.00**
Среднее	---	---	---	---	**56.23**	**49.83**	**0.6**	**0.6**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
18.02.23 24:00	4598.2	496963.8	494326.4	83075.2
21.03.23 24:00	4644.2	504066.2	501417.9	83795.2
Итого за период	46.0	7102.4	7091.5	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	34 мкр.д.6
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВВ146
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	4.94	0.21	65.23	336.15	50.57	339.36	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	5.75	0.24	70.33	356.61	54.18	360.25	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	5.16	0.21	67.43	366.53	53.30	370.15	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	4.18	0.17	60.80	339.39	48.47	342.23	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	4.19	0.17	60.77	333.50	48.18	336.32	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	4.27	0.18	61.03	335.39	48.28	338.14	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	4.28	0.18	61.12	336.68	48.38	339.45	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	4.14	0.17	60.28	332.38	47.82	335.16	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	3.97	0.17	59.01	330.52	46.99	333.32	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	3.40	0.14	55.79	296.38	44.35	298.73	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	3.44	0.14	55.49	291.74	43.69	293.94	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	3.63	0.15	56.97	300.17	44.85	302.50	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	3.69	0.15	57.04	306.92	45.00	309.26	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	3.47	0.14	55.91	299.37	44.30	301.68	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	3.27	0.14	54.30	294.29	43.15	296.54	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	3.34	0.14	54.53	300.87	43.41	303.14	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	3.25	0.14	54.22	285.70	42.81	287.82	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	3.30	0.14	54.45	288.00	42.97	290.14	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	3.16	0.13	53.63	281.35	42.37	283.43	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	3.09	0.13	53.07	261.37	42.09	263.37	22:30	24:00
12-03-2023 00:00:00	3.33	0.14	54.60	282.53	42.79	284.68	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	3.30	0.14	54.51	281.18	42.76	283.33	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	3.32	0.14	54.53	282.44	42.77	284.64	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	3.36	0.14	54.91	282.88	43.02	285.08	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	3.09	0.13	53.05	271.28	41.68	273.34	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	2.96	0.12	51.97	264.24	40.76	266.24	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	2.93	0.12	52.10	264.64	41.02	266.68	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	2.91	0.12	52.01	263.63	40.94	265.61	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	2.85	0.12	51.19	258.66	40.17	260.58	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	2.91	0.12	51.40	261.15	40.23	263.13	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.90	0.12	51.54	261.61	40.45	263.62	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	111.77	0.15	56.56	9247.56	44.57	9321.86	742:30	744:00

** Пересчитано из массы воды в объем:

при температуре t = 10 град.С

плотность воды Ro(t) = 1000,29 кг/куб.м

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

			ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
Тип теплосчётчика:	ТЭМ-106						
Номер теплосчётчика:	3060225	1	50	0,180	60,0	---	---
Номер абонента:		2	50	0,177	59,0	---	---
Адрес установки:	34 мкр дом 7 1ввод						
Система 1	Р-Подача						

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 19.02.2023 по 21.03.2023

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2 -	M1-M2 +	t1	t2	P1	P2	
19.02	1,909	207,1	206,3	---	0,8	64,71	55,50	0,54	0,49	24,00
20.02	2,134	211,1	210,2	---	1,0	69,27	59,18	0,54	0,49	24,00
21.02	1,970	214,3	213,4	---	0,9	67,04	57,87	0,52	0,48	24,00
22.02	1,659	208,9	208,3	---	0,6	60,74	52,81	0,52	0,47	24,00
23.02	1,665	208,2	207,5	---	0,7	60,67	52,68	0,54	0,49	24,00
24.02	1,707	208,1	207,4	---	0,7	61,00	52,80	0,54	0,49	24,00
25.02	1,722	208,3	207,7	---	0,6	61,20	52,95	0,54	0,49	24,00
Итого:	12,77	1466,1	1460,8	0,0	5,4	63,54	54,85	0,53	0,48	168,00
26.02	1,662	207,5	206,9	---	0,6	60,42	52,43	0,54	0,49	24,00
27.02	1,582	207,6	206,9	---	0,7	59,10	51,49	0,54	0,49	24,00
28.02	1,392	200,2	199,7	---	0,5	56,03	49,08	0,50	0,44	24,00
01.03	1,412	199,9	199,5	---	0,4	55,53	48,48	0,49	0,43	24,00
02.03	1,482	201,6	201,1	---	0,4	57,06	49,72	0,50	0,45	24,00
03.03	1,419	162,0	161,8	---	0,2	57,01	48,27	0,54	0,45	24,00
04.03	1,286	119,9	119,8	---	0,1	55,97	45,26	0,59	0,46	24,00
Итого:	10,23	1298,6	1295,7	0,0	2,9	57,42	49,55	0,53	0,46	168,00
05.03	1,217	119,8	119,8	---	0,0	54,31	44,17	0,59	0,46	24,00
06.03	1,236	120,9	120,8	---	0,1	54,54	44,34	0,59	0,46	24,00
07.03	1,217	118,8	118,8	0,0	---	54,22	43,99	0,61	0,48	24,00
08.03	1,231	119,0	119,1	0,0	---	54,45	44,13	0,62	0,49	24,00
09.03	1,245	148,8	147,4	---	1,4	53,37	45,02	0,61	0,51	24,00
10.03	1,339	196,3	196,0	---	0,3	53,96	47,18	0,57	0,51	24,00
11.03	1,317	198,9	198,7	---	0,3	54,25	47,63	0,57	0,51	24,00
Итого:	8,80	1022,6	1020,4	0,0	2,2	54,13	45,54	0,59	0,49	168,00
12.03	1,311	198,5	198,1	---	0,4	54,09	47,49	0,56	0,50	24,00
13.03	1,303	199,4	199,0	---	0,4	54,00	47,47	0,56	0,51	24,00
14.03	1,326	200,4	200,0	---	0,4	54,36	47,76	0,57	0,51	24,00
15.03	1,220	197,2	196,9	---	0,3	52,59	46,42	0,56	0,50	24,00
16.03	1,162	194,7	194,5	---	0,2	51,42	45,46	0,54	0,48	24,00
17.03	1,150	194,1	193,8	---	0,3	51,59	45,68	0,54	0,48	24,00
18.03	1,154	194,0	193,7	---	0,3	51,50	45,57	0,54	0,48	24,00
Итого:	8,62	1378,2	1376,1	0,0	2,2	52,81	46,56	0,55	0,50	168,00
19.03	1,123	193,2	193,0	---	0,2	50,60	44,80	0,53	0,47	24,00
20.03	1,142	194,0	193,8	---	0,2	50,77	44,89	0,54	0,47	24,00
21.03	1,132	193,6	193,4	---	0,2	50,93	45,10	0,54	0,45	24,00
Итого:	3,40	580,9	580,2	0,0	0,6	50,77	44,93	0,54	0,46	72,00
Итого:	43,83	5746,5	5733,2	0,0	13,3	56,62	49,00	0,55	0,48	744,0
						dT=	7,62			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с + 43,83	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.

Показания интеграторов	На 24:00 18.02.2023	На 24:00 21.03.2023	Результат за период	На 10:31 23.03.2023
Количество теплоты, Гкал	3468,15	3511,98	43,83	3513,54
Расход теплоносителя M1, т	306904,9	312651,4	5746,5	312927,9
Расход теплоносителя M2, т	289482,7	295215,9	5733,2	295492,2
Время наработки, ч	75481,3	76225,3	744,0	76259,8
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Ттех.н, ч			0,0	

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

TSTAT v5.26

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	34 мкр.д.7 2 ввод
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВВ377
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	1.53	63.90	106.12	49.52	105.47	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	1.71	68.15	112.94	52.97	112.05	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	1.57	65.60	116.18	52.05	115.36	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	1.30	59.70	106.41	47.44	105.86	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	1.31	59.73	104.72	47.21	104.20	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	1.33	59.98	105.33	47.28	104.82	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	1.37	60.18	106.01	47.26	105.52	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	1.31	59.30	104.36	46.71	103.91	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	1.24	58.12	103.53	46.11	103.11	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.07	54.77	91.53	43.13	91.25	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.09	54.76	90.58	42.67	90.37	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	1.15	56.09	93.25	43.72	93.01	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	1.18	56.21	95.98	43.86	95.72	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.11	54.98	93.04	43.07	92.79	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.04	53.48	92.17	42.10	91.94	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.07	53.71	94.11	42.34	93.85	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.04	53.39	88.65	41.62	88.40	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.06	53.62	89.35	41.78	89.07	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.00	52.72	86.71	41.16	86.46	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	0.96	51.95	80.99	41.04	80.76	22:30	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.01	53.31	87.72	41.72	87.45	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.00	53.11	87.19	41.65	86.93	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.00	53.10	87.73	41.72	87.49	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.01	53.42	87.72	41.90	87.47	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	0.92	51.53	83.53	40.49	83.31	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	0.88	50.56	81.16	39.71	80.96	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	0.87	50.72	81.16	40.04	80.95	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	0.86	50.65	80.90	39.96	80.65	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	0.83	49.65	78.88	39.17	78.62	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	0.85	49.95	80.03	39.29	79.78	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	0.85	50.03	80.22	39.46	79.97	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	34.52	55.37	2878.17	43.49	2867.47	742:30	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	34 мкр дом 7 Зввод
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВВ400
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	0.97	0.04	63.68	97.76	53.77	99.11	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	1.09	0.05	67.90	104.26	57.42	105.60	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	0.99	0.04	65.32	107.40	56.10	108.92	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	0.82	0.03	59.47	97.99	51.07	99.04	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	0.83	0.03	59.51	96.36	50.87	97.63	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	0.86	0.04	59.75	96.93	50.91	98.38	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	0.86	0.04	59.96	97.44	51.09	98.80	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	0.83	0.03	59.07	96.01	50.45	97.17	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	0.80	0.03	57.90	95.43	49.55	96.48	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	0.68	0.03	54.52	82.53	46.30	83.39	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	0.69	0.03	54.56	81.51	46.03	82.41	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	0.73	0.03	55.87	84.07	47.16	84.97	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	0.75	0.03	56.00	87.45	47.44	88.39	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	0.70	0.03	54.76	85.09	46.52	85.92	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	0.66	0.03	53.28	84.00	45.37	84.75	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	0.68	0.03	53.51	85.79	45.60	86.63	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	0.66	0.03	53.18	80.48	45.00	81.32	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	0.67	0.03	53.40	81.31	45.16	82.07	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	0.63	0.03	52.49	78.56	44.43	79.32	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	0.61	0.03	52.15	73.07	43.97	73.74	22:31	24:00
12-03-2023 00:00:00	0.64	0.03	53.03	79.13	44.90	79.87	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	0.64	0.03	52.84	78.75	44.75	79.41	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	0.63	0.03	52.78	79.34	44.82	80.01	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	0.63	0.03	53.16	79.16	45.13	79.83	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	0.58	0.02	51.25	74.77	43.52	75.43	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	0.55	0.02	50.31	72.57	42.70	73.10	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	0.55	0.02	50.48	72.79	42.96	73.18	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	0.55	0.02	50.41	72.30	42.78	72.80	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	0.53	0.02	49.42	70.31	41.92	70.91	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	0.54	0.02	49.73	71.38	42.14	72.00	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	0.54	0.02	49.80	71.47	42.30	72.00	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	21.87	0.03	55.14	2615.39	46.84	2642.55	742:31	744:00

** Пересчитано из массы воды в объем:

при температуре t = 10 град.С

плотность воды Ro(t) = 1000,29 кг/куб.м

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00169014

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xD178

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	64.48	55.66	8.82	144.330	141.620	144.100	142.030	6.20	6.10	1.2500	24.0	0.000
20.02.23	68.65	59.52	9.13	154.990	151.720	154.660	152.150	6.20	6.05	1.3850	24.0	0.000
21.02.23	66.18	58.09	8.09	160.190	157.040	160.000	157.500	6.20	5.84	1.2660	24.0	0.000
22.02.23	60.17	52.76	7.41	144.340	141.930	144.290	142.420	6.20	5.84	1.0540	24.0	0.000
23.02.23	60.16	52.54	7.62	142.070	139.700	141.990	140.160	6.20	6.01	1.0650	24.0	0.000
24.02.23	60.41	52.64	7.77	143.130	140.730	143.050	141.150	6.20	6.00	1.0910	24.0	0.000
25.02.23	60.61	52.83	7.78	143.690	141.290	143.590	141.670	6.20	6.08	1.1000	24.0	0.000
26.02.23	59.78	52.19	7.59	141.360	139.080	141.290	139.490	6.20	6.06	1.0540	24.0	0.000
27.02.23	58.55	51.24	7.31	141.240	139.010	141.200	139.500	6.20	6.08	1.0160	24.0	0.000
28.02.23	55.59	48.37	7.22	122.070	120.300	122.060	120.720	6.20	5.62	0.8690	24.0	0.000
01.03.23	55.16	47.64	7.52	120.140	118.460	120.130	118.810	6.20	5.59	0.8900	24.0	0.000
02.03.23	56.48	48.85	7.63	124.190	122.310	124.150	122.720	6.20	5.70	0.9330	24.0	0.000
03.03.23	56.59	48.82	7.77	123.880	122.010	123.920	122.480	6.20	5.72	0.9500	24.0	0.000
04.03.23	55.45	47.72	7.73	116.660	114.990	116.810	115.510	6.20	5.80	0.8890	24.0	0.000
05.03.23	53.83	46.46	7.37	114.770	113.250	114.940	113.740	6.20	5.84	0.8330	24.0	0.000
06.03.23	54.10	46.82	7.28	117.470	115.880	117.670	116.490	6.20	5.76	0.8410	24.0	0.000
07.03.23	53.77	46.08	7.69	110.090	108.660	110.260	109.100	6.20	5.98	0.8360	24.0	0.000
08.03.23	53.98	46.23	7.75	110.390	108.940	110.550	109.400	6.20	6.11	0.8430	24.0	0.000
09.03.23	53.14	45.57	7.57	107.060	105.650	107.230	106.160	6.20	6.22	0.7980	24.0	0.000
10.03.23	53.14	45.22	7.92	99.930	98.570	100.100	99.160	6.20	6.29	0.7810	24.0	0.000
11.03.23	53.61	45.96	7.65	108.250	106.810	108.430	107.360	6.20	6.25	0.8150	24.0	0.000
12.03.23	53.45	45.83	7.62	107.330	105.910	107.500	106.450	6.20	6.20	0.8060	24.0	0.000
13.03.23	53.35	45.83	7.52	108.080	106.640	108.270	107.220	6.20	6.25	0.8030	24.0	0.000
14.03.23	53.75	46.11	7.64	108.390	106.920	108.570	107.510	6.20	6.27	0.8180	24.0	0.000
15.03.23	51.95	44.59	7.36	102.180	100.910	102.380	101.390	6.20	6.17	0.7400	24.0	0.000
16.03.23	50.85	43.55	7.30	98.240	97.040	98.450	97.520	6.20	6.02	0.7080	24.0	0.000
17.03.23	51.02	43.77	7.25	98.750	97.550	98.970	98.030	6.20	6.02	0.7060	24.0	0.000
18.03.23	50.95	43.73	7.22	98.170	96.970	98.390	97.470	6.20	5.97	0.6980	24.0	0.000

19.03.23	49.98	42.82	7.16	95.530	94.430	95.770	94.950	6.20	5.91	0.6770	24.0	0.000
20.03.23	50.25	42.96	7.29	96.940	95.740	97.180	96.330	6.20	5.96	0.6970	24.0	0.000
21.03.23	50.35	43.13	7.22	97.010	95.840	97.250	96.390	6.20	5.93	0.6910	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**3700.8**	**3645.90**	**3703.1**	**3660.98**	**---**	**---**	**27.9030**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**55.79**	**48.17**	**7.61**	---	---	---	---	**6.20**	**5.99**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	58099.340	57144.979	58030.639	57342.790	521.969	19593.000	0.000
21.03.23 24:00	61800.200	60790.880	61733.789	61003.770	549.872	20337.000	0.000
Итого за период	3700.860	3645.900	3703.149	3660.979	27.903	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:42:00 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

			ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
Тип теплосчётчика:	ТЭМ-106						
Номер теплосчётчика:	3060236	1	80	0,400	160,0	---	---
Номер абонента:		2	80	0,393	157,0	---	---
Адрес установки:	34 мкр дом 8а 1ввод						
Система 1	Р-Подача						

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 19.02.2023 по 21.03.2023

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
19.02	4,353	334,2	337,0	2,7	---	64,54	51,52	0,50	0,50	24,00
20.02	4,857	342,9	345,7	2,8	---	69,04	54,89	0,50	0,50	24,00
21.02	4,489	348,4	351,2	2,8	---	66,71	53,82	0,50	0,50	24,00
22.02	3,753	335,6	338,3	2,7	---	60,51	49,33	0,50	0,50	24,00
23.02	3,784	333,6	336,4	2,7	---	60,47	49,12	0,50	0,50	24,00
24.02	3,859	334,2	336,9	2,7	---	60,74	49,19	0,50	0,50	24,00
25.02	3,931	334,8	337,6	2,7	---	60,96	49,22	0,50	0,50	24,00
Итого:	29,03	2363,7	2383,0	19,3	0,0	63,32	51,04	0,50	0,50	168,00
26.02	3,822	332,4	335,1	2,7	---	60,17	48,67	0,50	0,50	24,00
27.02	3,670	331,6	334,3	2,7	---	58,88	47,81	0,50	0,50	24,00
28.02	3,180	314,1	316,7	2,6	---	55,87	45,74	0,50	0,50	24,00
01.03	3,227	314,1	316,6	2,6	---	55,41	45,13	0,50	0,50	24,00
02.03	3,379	317,3	319,9	2,6	---	56,82	46,17	0,50	0,50	24,00
03.03	3,422	321,2	323,8	2,6	---	56,89	46,24	0,50	0,50	24,00
04.03	3,258	316,7	319,3	2,6	---	55,80	45,51	0,50	0,50	24,00
Итого:	23,96	2247,3	2265,7	18,3	0,0	57,16	46,49	0,50	0,50	168,00
05.03	3,095	321,8	324,4	2,6	---	54,17	44,54	0,50	0,50	24,00
06.03	3,117	324,1	326,7	2,6	---	54,37	44,75	0,50	0,50	24,00
07.03	3,050	311,7	314,2	2,5	---	54,03	44,24	0,50	0,50	24,00
08.03	3,100	312,2	314,8	2,6	---	54,29	44,35	0,50	0,50	24,00
09.03	3,001	308,0	310,5	2,5	---	53,52	43,77	0,50	0,50	24,00
10.03	3,023	304,2	306,7	2,5	---	53,70	43,76	0,50	0,50	24,00
11.03	3,005	309,5	312,1	2,5	---	54,04	44,32	0,50	0,50	24,00
Итого:	21,39	2191,5	2209,4	17,9	0,0	54,02	44,25	0,50	0,50	168,00
12.03	2,974	308,6	311,1	2,5	---	53,87	44,23	0,50	0,50	24,00
13.03	2,994	309,5	312,0	2,5	---	53,85	44,17	0,50	0,50	24,00
14.03	2,985	310,4	313,0	2,6	---	54,11	44,49	0,50	0,50	24,00
15.03	2,757	303,9	306,4	2,5	---	52,36	43,28	0,50	0,50	24,00
16.03	2,623	301,4	303,9	2,5	---	51,21	42,50	0,50	0,50	24,00
17.03	2,589	301,4	303,9	2,5	---	51,42	42,82	0,50	0,50	24,00
18.03	2,580	300,8	303,3	2,5	---	51,32	42,74	0,50	0,50	24,00
Итого:	19,50	2135,9	2153,5	17,6	0,0	52,61	43,47	0,50	0,50	168,00
19.03	2,503	298,4	300,9	2,5	---	50,35	41,96	0,50	0,50	24,00
20.03	2,567	299,9	302,4	2,5	---	50,59	42,03	0,50	0,50	24,00
21.03	2,540	300,3	302,8	2,5	---	50,72	42,26	0,50	0,50	24,00
Итого:	7,61	898,6	906,0	7,5	0,0	50,56	42,08	0,50	0,50	72,00
Итого:	101,49	9837,0	9917,6	80,6	0,0	56,35	46,03	0,50	0,50	744,0
						dT=	10,32			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с + 101,49	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.

Показания интеграторов	На 24:00 18.02.2023	На 24:00 21.03.2023	Результат за период	На 09:22 23.03.2023
Количество теплоты, Гкал	8540,60	8642,09	101,49	8645,54
Расход теплоносителя M1, т	595786,2	605623,3	9837,0	606043,7
Расход теплоносителя M2, т	586254,0	596171,6	9917,6	596595,5
Время наработки, ч	62543,6	63287,6	744,0	63320,9
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Ттех.н, ч			0,0	

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

TSTAT v5.26

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	34 мкр дом 8а 2ввод
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N LE114
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	ts1	tm1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	60	150	60	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.78	63.50	208.64	50.18	210.02	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	3.15	68.09	221.70	53.85	223.34	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	2.94	65.95	227.66	53.00	229.17	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	2.42	59.68	210.88	48.20	212.02	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	2.43	59.59	207.27	47.85	208.42	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	2.48	59.94	208.53	48.03	209.70	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	2.53	60.14	209.28	48.03	210.50	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.48	59.38	206.72	47.35	207.88	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.39	58.06	205.48	46.44	206.59	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	2.05	55.01	185.81	44.01	186.73	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	2.05	54.51	181.59	43.18	182.50	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.15	56.03	186.91	44.49	187.86	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	2.18	56.10	190.92	44.68	191.92	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	2.08	55.05	186.66	43.90	187.58	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.97	53.43	183.02	42.64	183.86	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.99	53.64	187.58	42.97	188.45	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.94	53.31	178.02	42.39	178.84	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.98	53.54	179.84	42.53	180.70	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.93	52.76	176.84	41.83	177.69	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.84	51.71	164.50	41.53	165.27	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.92	53.24	178.69	42.48	179.52	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.89	53.10	177.81	42.45	178.64	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.92	52.99	178.44	42.24	179.27	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.90	53.35	178.89	42.71	179.72	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.76	51.61	171.89	41.39	172.63	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.65	50.45	167.31	40.56	168.02	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.63	50.61	167.61	40.87	168.30	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.62	50.52	166.94	40.80	167.61	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.57	49.65	164.20	40.03	164.86	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.62	49.80	165.59	40.04	166.25	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.60	49.98	165.95	40.32	166.63	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	64.84	55.31	5791.17	44.22	5820.47	744:00	744:00

** Пересчитано из массы воды в объем:

при температуре t = 10 град.С

плотность воды Ro(t) = 1000,29 кг/куб.м

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	34 мкр дом 8а 3ввод
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВВ390
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	1.81	62.99	122.78	48.25	122.72	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	2.06	67.64	130.12	51.80	130.06	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	1.94	65.78	133.31	51.16	133.32	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	1.61	59.33	124.17	46.34	124.05	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	1.62	59.19	122.16	45.94	122.09	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	1.65	59.57	122.95	46.12	122.85	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	1.67	59.79	123.28	46.26	123.21	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	1.60	59.13	121.96	46.00	121.99	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	1.53	57.78	120.96	45.11	121.06	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.34	54.88	110.59	42.76	110.62	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.32	54.16	107.75	41.86	107.86	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	1.39	55.79	110.83	43.18	111.01	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	1.42	55.81	112.88	43.25	112.99	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.35	54.85	110.78	42.66	110.88	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.26	53.21	108.61	41.53	108.76	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.28	53.42	111.22	41.84	111.39	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.25	53.11	105.77	41.30	106.06	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.25	53.27	104.25	41.25	104.51	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.18	52.36	98.47	40.36	98.85	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.11	51.16	91.27	40.00	91.68	22:25	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.19	52.80	99.29	40.81	99.66	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.18	52.67	98.83	40.68	99.16	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.18	52.52	99.09	40.63	99.53	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.19	52.90	99.37	40.88	99.68	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.10	51.24	95.49	39.68	95.72	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.05	49.98	92.69	38.64	92.89	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.04	50.18	92.86	38.98	93.09	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.04	50.06	92.44	38.83	92.71	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.02	49.19	90.91	37.99	91.14	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.02	49.35	91.49	38.12	91.74	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.01	49.58	91.76	38.52	92.09	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	41.67	54.96	3338.35	42.61	3343.35	742:25	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ТЭМ-106 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 9/3

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060251

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	9.6	160	10	---
2	80	10.32	172	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
19.02.23	3.670	342.83	342.30	0.5	64.232	53.529	0.5	0.5	24.00
20.02.23	4.127	346.82	346.31	0.5	69.010	57.116	0.5	0.5	24.00
21.02.23	3.836	351.14	350.57	0.6	67.102	56.178	0.5	0.5	24.00
22.02.23	3.205	346.82	346.17	0.7	60.611	51.365	0.5	0.5	24.00
23.02.23	3.205	345.99	345.34	0.6	60.446	51.181	0.5	0.5	24.00
24.02.23	3.307	345.50	344.91	0.6	60.816	51.243	0.5	0.5	24.00
25.02.23	3.346	346.30	345.69	0.6	61.008	51.347	0.5	0.5	24.00
26.02.23	3.223	345.45	344.79	0.7	60.341	51.012	0.5	0.5	24.00
27.02.23	3.062	345.36	344.75	0.6	58.917	50.052	0.5	0.5	24.00
28.02.23	2.713	337.30	336.59	0.7	56.032	47.979	0.5	0.5	24.00
01.03.23	2.714	336.78	336.13	0.7	55.196	47.126	0.4	0.5	24.00
02.03.23	2.887	339.27	338.65	0.6	56.861	48.343	0.5	0.5	24.00
03.03.23	2.916	340.46	339.88	0.6	56.879	48.307	0.5	0.5	24.00
04.03.23	2.771	338.28	337.66	0.6	55.945	47.746	0.5	0.5	24.00
05.03.23	2.594	337.69	337.01	0.7	54.221	46.533	0.5	0.5	24.00
06.03.23	2.636	339.32	338.67	0.7	54.402	46.625	0.5	0.5	24.00
07.03.23	2.617	336.60	335.91	0.7	54.095	46.315	0.5	0.5	24.00
08.03.23	2.653	337.35	336.71	0.6	54.327	46.462	0.5	0.5	24.00
09.03.23	2.558	336.88	336.21	0.7	53.627	46.035	0.5	0.5	24.00
10.03.23	2.523	332.93	332.29	0.6	53.478	45.901	0.5	0.5	24.00
11.03.23	2.549	336.92	336.30	0.6	53.907	46.344	0.5	0.5	24.00
12.03.23	2.546	335.38	334.79	0.6	53.875	46.284	0.5	0.5	24.00
13.03.23	2.467	336.80	336.16	0.6	53.361	46.036	0.5	0.5	24.00
14.03.23	2.543	338.50	337.87	0.6	53.881	46.369	0.5	0.5	24.00
15.03.23	2.390	335.00	334.33	0.7	52.382	45.250	0.5	0.5	24.00
16.03.23	2.278	333.66	332.95	0.7	51.110	44.280	0.5	0.5	24.00
17.03.23	2.278	333.66	332.95	0.7	51.110	44.280	0.5	0.5	24.00
18.03.23	2.250	332.95	332.24	0.7	51.306	44.542	0.5	0.5	24.00
19.03.23	2.245	332.98	332.28	0.7	51.235	44.488	0.5	0.5	24.00
20.03.23	2.228	332.42	331.68	0.7	50.424	43.717	0.5	0.5	24.00
21.03.23	2.255	332.80	332.07	0.7	50.506	43.724	0.5	0.5	24.00
Итого	**86.59**	**10510.1**	**10490.2**	**19.9**	**---**	**---**	**---**	**---**	**744.00**
Среднее	---	---	---	---	**56.15**	**47.93**	**0.5**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
18.02.23 24:00	7463.6	610736.0	631545.1	71548.8
21.03.23 24:00	7547.9	620912.5	641702.4	72268.8
Итого за период	84.3	10176.5	10157.3	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТЭМ-106 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060227

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3	72	10	---
2	50	3	72	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
19.02.23	2.805	226.12	0.03	226.1	64.468	52.066	0.5	0.5	24.00
20.02.23	3.107	230.06	0.03	230.0	68.894	55.397	0.5	0.5	24.00
21.02.23	2.868	234.58	0.02	234.6	66.528	54.306	0.5	0.5	24.00
22.02.23	2.395	228.02	0.02	228.0	60.364	49.860	0.5	0.5	24.00
23.02.23	2.421	227.23	0.03	227.2	60.312	49.658	0.5	0.5	24.00
24.02.23	2.494	226.67	0.03	226.6	60.622	49.619	0.5	0.5	24.00
25.02.23	2.540	227.72	0.03	227.7	60.828	49.673	0.5	0.5	24.00
26.02.23	2.449	226.68	0.03	226.7	60.014	49.211	0.5	0.5	24.00
27.02.23	2.326	226.21	0.02	226.2	58.735	48.450	0.5	0.5	24.00
28.02.23	2.042	215.83	0.02	215.8	55.557	46.092	0.5	0.5	24.00
01.03.23	2.081	216.50	0.02	216.5	55.236	45.620	0.5	0.5	24.00
02.03.23	2.195	219.29	0.03	219.3	56.683	46.673	0.5	0.5	24.00
03.03.23	2.202	212.13	0.03	212.1	56.758	46.373	0.5	0.5	24.00
04.03.23	2.064	202.11	0.02	202.1	55.642	45.426	0.5	0.5	24.00
05.03.23	1.946	201.72	0.02	201.7	54.023	44.373	0.5	0.5	24.00
06.03.23	1.975	203.01	0.02	203.0	54.252	44.520	0.5	0.5	24.00
07.03.23	1.946	200.31	0.02	200.3	53.932	44.212	0.5	0.5	24.00
08.03.23	1.981	201.14	0.02	201.1	54.154	44.301	0.5	0.5	24.00
09.03.23	1.902	200.11	0.02	200.1	53.329	43.819	0.5	0.5	24.00
10.03.23	1.911	196.56	0.02	196.5	53.751	44.028	0.5	0.5	24.00
11.03.23	1.901	200.50	0.02	200.5	53.819	44.335	0.5	0.5	24.00
12.03.23	1.888	199.32	0.02	199.3	53.658	44.182	0.5	0.5	24.00
13.03.23	1.853	200.71	0.02	200.7	53.217	43.978	0.5	0.5	24.00
14.03.23	1.888	201.49	0.02	201.5	53.726	44.351	0.5	0.5	24.00
15.03.23	1.757	197.82	0.02	197.8	52.026	43.139	0.5	0.5	24.00
16.03.23	1.682	196.67	0.02	196.6	50.954	42.397	0.5	0.5	24.00
17.03.23	1.682	196.67	0.02	196.6	50.954	42.397	0.5	0.5	24.00
18.03.23	1.656	195.95	0.02	195.9	51.136	42.679	0.5	0.5	24.00
19.03.23	1.649	196.31	0.02	196.3	51.055	42.648	0.5	0.5	24.00
20.03.23	1.625	195.52	0.02	195.5	50.146	41.830	0.5	0.5	24.00
21.03.23	1.672	195.74	0.02	195.7	50.384	41.834	0.5	0.5	24.00
Итого	**64.90**	**6498.7**	**0.7**	**6498.0**	**---**	**---**	**---**	**---**	**744.00**
Среднее	---	---	---	---	**55.97**	**46.05**	**0.5**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
18.02.23 24:00	5751.5	440872.6	379964.1	66107.9
21.03.23 24:00	5814.7	447174.6	379964.8	66827.9
Итого за период	63.2	6302.0	0.7	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:38:03 системой "Умный дом от Уфанет"
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 9а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060237

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3	72	10	---
2	50	3.25	78	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
19.02.23	2.909	209.36	212.79	-3.4	63.931	50.037	0.5	0.5	24.00
20.02.23	3.268	214.53	218.01	-3.5	68.618	53.393	0.5	0.5	24.00
21.02.23	3.052	217.66	221.17	-3.5	66.683	52.670	0.5	0.5	24.00
22.02.23	2.518	210.49	214.40	-3.9	60.258	48.302	0.5	0.5	24.00
23.02.23	2.522	209.36	212.87	-3.5	60.096	48.050	0.5	0.5	24.00
24.02.23	2.603	209.75	213.23	-3.5	60.462	48.054	0.5	0.5	24.00
25.02.23	2.646	210.08	213.63	-3.5	60.653	48.058	0.5	0.5	24.00
26.02.23	2.538	209.20	212.82	-3.6	59.976	47.844	0.5	0.5	24.00
27.02.23	2.392	208.34	212.31	-4.0	58.573	47.092	0.5	0.5	24.00
28.02.23	2.121	200.67	204.59	-3.9	55.731	45.168	0.5	0.5	24.00
01.03.23	2.124	198.73	202.64	-3.9	54.916	44.234	0.5	0.4	24.00
02.03.23	2.243	200.89	204.80	-3.9	56.536	45.377	0.5	0.5	24.00
03.03.23	2.287	202.56	206.52	-4.0	56.564	45.277	0.5	0.5	24.00
04.03.23	2.169	201.13	205.11	-4.0	55.617	44.834	0.5	0.5	24.00
05.03.23	2.027	199.69	203.63	-3.9	53.915	43.764	0.5	0.5	24.00
06.03.23	2.046	201.51	205.51	-4.0	54.115	43.964	0.5	0.5	24.00
07.03.23	2.024	197.97	201.88	-3.9	53.790	43.565	0.5	0.5	24.00
08.03.23	2.057	198.55	202.43	-3.9	54.015	43.648	0.5	0.5	24.00
09.03.23	1.968	197.40	201.27	-3.9	53.307	43.329	0.5	0.5	24.00
10.03.23	1.965	193.66	197.44	-3.8	53.507	43.352	0.5	0.5	24.00
11.03.23	1.966	197.78	201.66	-3.9	53.676	43.729	0.5	0.5	24.00
12.03.23	1.934	197.33	201.23	-3.9	53.452	43.654	0.5	0.5	24.00
13.03.23	1.514	198.04	201.66	-3.6	49.209	43.491	0.5	0.5	24.00
14.03.23	1.951	198.08	201.93	-3.9	53.572	43.712	0.5	0.5	24.00
15.03.23	1.842	195.44	199.29	-3.9	52.043	42.607	0.5	0.5	24.00
16.03.23	1.758	193.73	197.57	-3.8	50.807	41.730	0.5	0.5	24.00
17.03.23	1.758	193.73	197.57	-3.8	50.807	41.730	0.5	0.5	24.00
18.03.23	1.737	193.68	197.55	-3.9	51.006	42.033	0.5	0.5	24.00
19.03.23	1.729	193.43	197.29	-3.9	50.927	41.984	0.5	0.5	24.00
20.03.23	1.708	192.56	196.39	-3.8	50.113	41.238	0.5	0.5	24.00
21.03.23	1.740	192.88	196.72	-3.8	50.215	41.190	0.5	0.5	24.00
Итого	**67.12**	**6238.2**	**6355.9**	**-117.7**	**---**	**---**	**---**	**---**	**744.00**
Среднее	---	---	---	---	**55.71**	**45.07**	**0.5**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
18.02.23 24:00	5082.3	326002.6	321217.2	66875.4
21.03.23 24:00	5147.7	332047.1	327375.6	67595.4
Итого за период	65.4	6044.5	6158.4	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:38:01 системой "Умный дом от Уфанет"
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 9б

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106
№ ПУ 3060235

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3	60	10	---
2	50	3.025000	60.5	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
19.02.23	2.421	131.26	130.32	0.9	64.060	45.617	0.5	0.5	24.00
20.02.23	2.717	137.87	136.82	1.1	68.405	48.703	0.5	0.5	24.00
21.02.23	2.525	142.11	141.02	1.1	66.047	48.283	0.5	0.5	24.00
22.02.23	2.096	134.13	133.15	1.0	59.993	44.360	0.5	0.5	24.00
23.02.23	2.099	133.49	132.52	1.0	59.928	44.199	0.5	0.5	24.00
24.02.23	2.153	133.04	132.08	1.0	60.199	44.008	0.5	0.5	24.00
25.02.23	2.186	133.88	132.93	1.0	60.395	44.063	0.5	0.5	24.00
26.02.23	2.085	131.43	130.52	0.9	59.582	43.716	0.5	0.5	24.00
27.02.23	1.992	131.93	130.96	1.0	58.333	43.233	0.5	0.5	24.00
28.02.23	1.723	121.16	120.33	0.8	55.222	40.994	0.5	0.5	24.00
01.03.23	1.754	120.68	119.84	0.8	54.857	40.310	0.5	0.5	24.00
02.03.23	1.861	124.27	123.40	0.9	56.281	41.297	0.5	0.5	24.00
03.03.23	1.898	126.38	125.49	0.9	56.389	41.362	0.5	0.5	24.00
04.03.23	1.779	122.13	121.26	0.9	55.278	40.707	0.5	0.5	24.00
05.03.23	1.672	121.82	121.01	0.8	53.656	39.923	0.5	0.5	24.00
06.03.23	1.690	122.75	121.92	0.8	53.884	40.106	0.5	0.5	24.00
07.03.23	1.665	119.71	118.87	0.8	53.551	39.634	0.5	0.5	24.00
08.03.23	1.687	121.14	120.19	0.9	53.762	39.823	0.5	0.5	24.00
09.03.23	1.606	119.11	118.30	0.8	52.946	39.453	0.5	0.5	24.00
10.03.23	1.600	115.40	114.63	0.8	53.254	39.383	0.5	0.5	24.00
11.03.23	1.623	120.68	119.88	0.8	53.438	39.981	0.5	0.5	24.00
12.03.23	1.604	118.45	117.72	0.7	53.276	39.722	0.5	0.5	24.00
13.03.23	1.579	119.91	119.11	0.8	52.816	39.637	0.5	0.5	24.00
14.03.23	1.627	122.36	121.53	0.8	53.344	40.035	0.5	0.5	24.00
15.03.23	1.507	117.83	117.05	0.8	51.669	38.871	0.5	0.5	24.00
16.03.23	1.447	115.81	115.05	0.8	50.600	38.098	0.5	0.5	24.00
17.03.23	1.447	115.81	115.05	0.8	50.600	38.098	0.5	0.5	24.00
18.03.23	1.422	114.60	113.86	0.7	50.787	38.367	0.5	0.5	24.00
19.03.23	1.416	114.66	113.95	0.7	50.720	38.363	0.5	0.5	24.00
20.03.23	1.385	113.29	112.63	0.7	49.807	37.568	0.5	0.5	24.00
21.03.23	1.423	114.36	113.70	0.7	50.038	37.583	0.5	0.5	24.00
Итого	**55.69**	**3831.4**	**3805.1**	**26.5**	**---**	**---**	**---**	**---**	**744.00**
Среднее	---	---	---	---	**55.58**	**41.15**	**0.5**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
18.02.23 24:00	2775.4	192290.9	191213.7	34473.9
21.03.23 24:00	2829.6	196006.5	194903.7	35193.9
Итого за период	54.2	3715.6	3690.0	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 10

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20127892

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x21D3

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	64.84	51.02	13.83	5.10	5.03	н/д	480.170	477.230	471.222	471.222	н/д	6.518	24	0
20.02.23	69.31	54.17	15.14	5.06	5.03	н/д	487.710	484.090	477.339	477.335	н/д	7.229	24	0
21.02.23	66.95	53.07	13.88	4.91	4.89	н/д	492.390	489.130	482.573	482.565	н/д	6.700	24	0
22.02.23	60.77	48.87	11.90	4.87	4.81	н/д	482.020	479.790	474.172	474.172	н/д	5.645	24	0
23.02.23	60.73	48.74	12.00	5.04	4.97	н/д	480.930	478.690	473.105	473.105	н/д	5.675	24	0
24.02.23	61.04	48.71	12.33	5.04	4.97	н/д	480.550	478.130	472.606	472.606	н/д	5.826	24	0
25.02.23	61.24	48.81	12.43	5.11	5.04	н/д	481.800	479.370	473.797	473.797	н/д	5.890	24	0
26.02.23	60.42	48.35	12.07	5.11	5.03	н/д	480.260	477.990	472.516	472.516	н/д	5.705	24	0
27.02.23	59.14	47.55	11.59	5.11	5.03	н/д	479.640	477.530	472.227	472.227	н/д	5.472	24	0
28.02.23	55.95	45.40	10.55	4.68	4.56	н/д	466.640	464.970	460.214	460.214	н/д	4.853	24	0
01.03.23	55.64	44.97	10.66	4.59	4.46	н/д	466.490	464.920	460.199	460.199	н/д	4.907	24	0
02.03.23	57.09	45.97	11.12	4.73	4.60	н/д	470.250	468.450	463.540	463.540	н/д	5.155	24	0
03.03.23	57.18	46.02	11.16	4.74	4.63	н/д	471.990	470.200	465.240	465.240	н/д	5.193	24	0
04.03.23	56.05	45.39	10.66	4.84	4.71	н/д	468.210	466.580	461.797	461.797	н/д	4.920	24	0
05.03.23	54.44	44.36	10.08	4.86	4.73	н/д	466.980	465.610	460.996	460.996	н/д	4.646	24	0
06.03.23	54.66	44.46	10.20	4.79	4.67	н/д	468.910	467.420	462.812	462.812	н/д	4.721	24	0
07.03.23	54.34	44.19	10.15	5.01	4.87	н/д	464.960	463.440	458.956	458.926	н/д	4.657	24	0
08.03.23	54.56	44.33	10.24	5.16	5.02	н/д	465.860	464.340	459.814	459.814	н/д	4.706	24	0
09.03.23	53.73	43.87	9.86	5.28	5.13	н/д	464.890	463.500	459.060	459.057	н/д	4.526	24	0
10.03.23	54.20	44.08	10.13	5.35	5.19	н/д	459.670	458.300	453.836	453.836	н/д	4.595	24	0
11.03.23	54.22	44.28	9.95	5.31	5.17	н/д	465.110	463.750	459.192	459.192	н/д	4.567	24	0
12.03.23	54.06	44.23	9.82	5.26	5.12	н/д	463.070	461.840	457.259	457.259	н/д	4.490	24	0
13.03.23	53.62	44.03	9.58	5.30	5.15	н/д	465.170	463.960	459.424	459.424	н/д	4.402	24	0
14.03.23	54.13	44.35	9.77	5.33	5.18	н/д	466.930	465.620	461.022	461.022	н/д	4.504	24	0
15.03.23	52.42	43.20	9.22	5.26	5.10	н/д	461.470	460.370	456.021	456.021	н/д	4.203	24	0
16.03.23	51.35	42.45	8.90	5.08	4.91	н/д	459.290	458.380	454.162	454.162	н/д	4.040	24	0
17.03.23	51.53	42.66	8.87	5.08	4.91	н/д	458.650	457.730	453.481	453.481	н/д	4.021	24	0

18.03.23	51.46	42.61	8.85	5.04	4.87	н/д	458.500	457.630	453.350	453.350	н/д	4.010	24	0
19.03.23	50.55	41.93	8.62	5.00	4.82	н/д	457.120	456.360	452.226	452.226	н/д	3.896	24	0
20.03.23	50.78	42.00	8.78	5.03	4.86	н/д	458.740	457.880	453.745	453.745	н/д	3.984	24	0
21.03.23	50.92	42.20	8.72	5.01	4.84	н/д	459.040	458.170	454.001	454.001	н/д	3.958	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**14553.410**	**14501.370**	**14349.904**	**14349.859**	**---**	**153.614**	**744**	**0**
Среднее	**56.44**	**45.74**	**10.71**	**5.03**	**4.91**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
18.02.23 24:00	138949.530	138722.000	0.000	136840.824	136828.769	0.000	1657.700	8057
21.03.23 24:00	153502.940	153223.370	0.000	151190.727	151178.627	0.000	1811.311	8801
Итого за период	14553.410	14501.370	0.000	14349.903	14349.858	0.000	153.611	744

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:36:59 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	34 мкр.д.10а
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВВ391
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.12	0.09	63.51	180.26	51.76	175.24	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	2.32	0.10	67.58	183.40	54.89	178.31	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	2.13	0.09	64.93	185.85	53.42	180.62	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	1.82	0.08	59.22	180.42	49.13	175.30	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	1.84	0.08	59.28	179.80	49.02	174.61	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	1.88	0.08	59.52	179.70	49.02	174.50	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	1.90	0.08	59.71	180.31	49.17	175.34	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	1.82	0.08	58.80	179.68	48.66	174.72	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	1.74	0.07	57.67	179.11	47.91	174.15	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.53	0.06	54.26	172.14	45.39	167.32	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.56	0.07	54.42	172.29	45.33	167.49	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	1.63	0.07	55.67	173.57	46.24	168.54	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	1.66	0.07	55.81	175.17	46.32	170.01	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.56	0.06	54.53	173.38	45.52	168.30	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.48	0.06	53.07	172.91	44.50	167.96	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.50	0.06	53.30	173.67	44.65	168.84	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.49	0.06	52.99	171.39	44.31	166.59	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.50	0.06	53.21	171.70	44.45	166.85	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.43	0.06	52.28	170.94	43.88	166.18	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.46	0.06	52.89	168.17	44.10	163.39	23:53	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.46	0.06	52.82	170.88	44.28	166.14	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.43	0.06	52.61	170.64	44.19	165.67	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.41	0.06	52.28	171.31	44.02	166.35	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.43	0.06	52.72	171.37	44.36	166.59	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.32	0.06	50.91	169.00	43.07	164.13	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.29	0.05	50.07	167.92	42.40	163.23	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.28	0.05	50.24	167.88	42.60	163.38	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.28	0.05	50.17	167.76	42.51	163.10	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.24	0.05	49.18	166.92	41.73	161.91	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.27	0.05	49.54	167.41	41.95	162.53	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.25	0.05	49.59	167.02	42.11	162.38	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	49.04	0.07	54.93	5381.97	45.84	5229.66	743:53	744:00

** Пересчитано из массы воды в объем:

при температуре t = 10 град.С

плотность воды Ro(t) = 1000,29 кг/куб.м

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	34 мкр.д.12/2
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА774
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1	tm2
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.11	64.56	172.85	52.35	173.93	24:00	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	2.36	69.07	180.50	55.98	181.69	24:00	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	2.17	66.70	183.99	54.86	185.57	24:00	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	1.81	60.52	173.40	50.05	175.17	24:00	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	1.82	60.47	171.53	49.84	173.28	24:00	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	1.88	60.76	171.97	49.81	173.52	24:00	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	1.90	60.96	172.54	49.91	174.22	24:00	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	1.82	60.13	170.19	49.43	172.53	24:00	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	1.72	58.86	169.52	48.71	171.86	24:00	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.50	55.62	156.93	46.07	159.13	24:00	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.53	55.36	155.85	45.53	157.47	24:00	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	1.62	56.81	159.06	46.63	160.69	24:00	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	1.64	56.90	160.51	46.68	162.05	24:00	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.54	55.75	156.34	45.87	158.00	24:00	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.43	54.15	151.60	44.67	153.29	24:00	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.45	54.38	152.20	44.84	154.02	24:00	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.43	54.06	150.63	44.56	152.64	24:00	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.46	54.29	151.12	44.63	152.81	24:00	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.39	53.43	149.33	44.12	151.26	24:00	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.35	53.54	142.31	43.71	144.52	24:00	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.40	54.00	151.19	44.76	153.48	24:00	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.39	53.82	150.83	44.62	152.69	24:00	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.37	53.79	151.55	44.72	153.33	24:00	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.41	54.13	151.64	44.84	153.70	24:00	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.31	52.27	147.21	43.38	149.17	24:00	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.25	51.19	144.15	42.52	146.66	24:00	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.23	51.36	143.96	42.82	146.65	24:00	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.22	51.28	143.80	42.76	146.29	24:00	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.21	50.34	142.81	41.87	144.52	24:00	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.23	50.55	143.83	41.99	145.57	24:00	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.22	50.68	143.48	42.17	145.43	24:00	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	час:мин
744:00	48.16	56.12	4866.80	46.28	4925.17	744:00	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 13а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166313

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0хАС0С

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	64.64	55.27	9.37	259.170	254.240	255.920	252.280	6.04	5.50	2.3820	24.0	0.000
20.02.23	68.88	58.90	9.98	270.470	264.690	267.040	262.770	6.04	5.45	2.6430	24.0	0.000
21.02.23	66.35	57.30	9.05	275.880	270.370	272.600	268.450	5.91	5.29	2.4460	24.0	0.000
22.02.23	60.34	52.34	8.00	259.570	255.230	256.510	253.240	5.82	5.28	2.0410	24.0	0.000
23.02.23	60.33	52.23	8.10	256.990	252.710	253.970	250.720	5.98	5.45	2.0480	24.0	0.000
24.02.23	60.60	52.32	8.28	257.750	253.430	254.680	251.370	5.97	5.45	2.0950	24.0	0.000
25.02.23	60.79	52.42	8.37	258.620	254.240	255.530	252.230	6.05	5.52	2.1280	24.0	0.000
26.02.23	59.93	51.77	8.16	255.970	251.740	252.900	249.720	6.03	5.51	2.0530	24.0	0.000
27.02.23	58.70	50.92	7.78	255.050	251.000	252.020	248.950	6.03	5.52	1.9510	24.0	0.000
28.02.23	55.55	48.22	7.33	235.570	232.180	232.670	230.160	5.54	5.11	1.7020	24.0	0.000
01.03.23	55.31	47.77	7.54	233.980	230.660	231.090	228.580	5.47	5.04	1.7380	24.0	0.000
02.03.23	56.65	48.91	7.74	238.360	234.810	235.410	232.790	5.60	5.16	1.8180	24.0	0.000
03.03.23	56.74	48.64	8.10	228.770	225.330	225.780	223.280	5.64	5.17	1.8210	24.0	0.000
04.03.23	55.54	47.41	8.13	214.090	211.000	211.110	208.840	5.72	5.28	1.7140	24.0	0.000
05.03.23	53.96	46.08	7.88	207.890	205.090	204.930	202.880	5.72	5.31	1.6130	24.0	0.000
06.03.23	54.18	46.27	7.91	208.940	206.060	205.980	203.850	5.66	5.24	1.6270	24.0	0.000
07.03.23	53.88	46.00	7.88	207.320	204.500	204.390	202.340	5.87	5.46	1.6080	24.0	0.000
08.03.23	54.09	46.17	7.92	207.930	205.090	205.000	202.930	6.01	5.59	1.6230	24.0	0.000
09.03.23	53.22	45.49	7.73	205.570	202.860	202.610	200.620	6.12	5.72	1.5680	24.0	0.000
10.03.23	53.36	45.42	7.94	196.710	194.120	193.740	191.870	6.17	5.79	1.5400	24.0	0.000
11.03.23	53.79	46.06	7.73	208.610	205.840	205.700	203.660	6.16	5.74	1.5910	24.0	0.000
12.03.23	53.60	45.94	7.66	207.660	204.900	204.740	202.720	6.10	5.69	1.5680	24.0	0.000
13.03.23	53.62	46.09	7.53	208.660	205.880	205.760	203.730	6.15	5.73	1.5500	24.0	0.000
14.03.23	53.91	46.30	7.61	208.960	206.130	206.080	204.030	6.18	5.76	1.5670	24.0	0.000
15.03.23	52.05	44.74	7.31	202.610	200.070	199.740	197.890	6.08	5.69	1.4580	24.0	0.000
16.03.23	50.99	43.83	7.16	199.320	196.900	196.500	194.730	5.90	5.52	1.4100	24.0	0.000
17.03.23	51.17	44.07	7.10	199.390	196.930	196.550	194.770	5.90	5.53	1.3940	24.0	0.000
18.03.23	51.09	44.04	7.05	198.890	196.440	196.080	194.320	5.86	5.49	1.3810	24.0	0.000

19.03.23	50.11	43.23	6.88	196.320	194.050	193.540	191.810	5.81	5.45	1.3340	24.0	0.000
20.03.23	50.38	43.34	7.04	197.840	195.440	195.070	193.360	5.85	5.48	1.3730	24.0	0.000
21.03.23	50.47	43.45	7.02	197.570	195.180	194.750	193.010	5.83	5.46	1.3690	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6960.4**	**6857.11**	**6868.3**	**6791.90**	**---**	**---**	**54.1540**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**55.94**	**48.09**	**7.84**	---	---	---	---	**5.91**	**5.46**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	85894.020	84572.499	84729.420	83751.829	669.101	12398.000	0.000
21.03.23 24:00	92598.480	91177.869	91344.910	90294.009	721.202	13118.000	0.000
Итого за период	6704.459	6605.370	6615.490	6542.180	52.101	720.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:41:34 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 13

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00182302

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x093B

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	64.75	54.76	9.99	215.100	211.000	208.180	205.300	6.90	6.70	2.1050	24.0	0.000
20.02.23	69.02	58.34	10.68	224.550	219.730	217.900	214.470	6.90	6.70	2.3460	24.0	0.000
21.02.23	66.50	56.84	9.66	229.150	224.570	222.190	218.860	6.90	6.70	2.1690	24.0	0.000
22.02.23	60.44	51.83	8.61	215.590	212.000	208.070	205.480	6.90	6.70	1.8250	24.0	0.000
23.02.23	60.42	51.69	8.73	213.500	209.950	205.960	203.390	6.90	6.70	1.8320	24.0	0.000
24.02.23	60.70	51.79	8.91	214.110	210.510	206.610	203.980	6.90	6.70	1.8750	24.0	0.000
25.02.23	60.89	51.96	8.93	214.730	211.080	207.320	204.680	6.90	6.70	1.8840	24.0	0.000
26.02.23	60.03	51.36	8.67	212.530	209.020	204.990	202.490	6.90	6.70	1.8100	24.0	0.000
27.02.23	58.80	50.50	8.30	211.780	208.420	203.970	201.550	6.90	6.70	1.7280	24.0	0.000
28.02.23	55.66	47.88	7.78	195.600	192.800	187.190	185.150	6.90	6.70	1.5000	24.0	0.000
01.03.23	55.40	47.39	8.01	194.180	191.420	185.370	183.420	6.90	6.70	1.5300	24.0	0.000
02.03.23	56.76	48.56	8.20	197.850	194.910	189.320	187.200	6.90	6.70	1.5960	24.0	0.000
03.03.23	56.87	48.61	8.26	199.630	196.660	191.160	189.020	6.90	6.70	1.6220	24.0	0.000
04.03.23	55.68	47.71	7.97	194.210	191.370	185.650	183.620	6.90	6.70	1.5240	24.0	0.000
05.03.23	54.09	46.35	7.74	188.520	185.980	179.660	177.840	6.90	6.70	1.4360	24.0	0.000
06.03.23	54.32	46.53	7.79	189.530	186.910	180.640	178.780	6.90	6.70	1.4550	24.0	0.000
07.03.23	54.02	46.30	7.72	188.120	185.550	179.130	177.300	6.90	6.70	1.4320	24.0	0.000
08.03.23	54.23	46.42	7.81	188.760	186.200	179.710	177.880	6.90	6.70	1.4530	24.0	0.000
09.03.23	53.36	45.83	7.53	186.570	184.110	177.400	175.630	6.90	6.70	1.3860	24.0	0.000
10.03.23	53.53	45.70	7.83	178.470	176.110	169.350	167.710	6.90	6.70	1.3780	24.0	0.000
11.03.23	53.96	46.32	7.64	189.440	186.910	179.740	177.950	6.90	6.70	1.4240	24.0	0.000
12.03.23	53.76	46.21	7.55	188.540	186.040	178.820	177.040	6.90	6.70	1.4040	24.0	0.000
13.03.23	53.78	46.34	7.44	189.440	186.920	179.740	177.960	6.90	6.70	1.3870	24.0	0.000
14.03.23	54.08	46.53	7.55	189.740	187.190	180.090	178.290	6.90	6.70	1.4140	24.0	0.000
15.03.23	52.21	45.05	7.16	183.950	181.640	173.980	172.330	6.90	6.70	1.3000	24.0	0.000
16.03.23	51.15	44.16	6.99	180.920	178.730	170.780	169.220	6.90	6.70	1.2470	24.0	0.000
17.03.23	51.31	44.36	6.95	181.020	178.800	170.890	169.330	6.90	6.70	1.2400	24.0	0.000
18.03.23	51.23	44.26	6.97	180.620	178.400	170.380	168.850	6.90	6.70	1.2430	24.0	0.000

19.03.23	50.27	43.39	6.88	178.320	176.280	167.720	166.200	6.90	6.70	1.2080	24.0	0.000
20.03.23	50.53	43.59	6.94	179.680	177.510	169.090	167.610	6.90	6.70	1.2310	24.0	0.000
21.03.23	50.62	43.75	6.87	179.380	177.210	168.860	167.360	6.90	6.70	1.2140	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6073.5**	**5983.93**	**5799.8**	**5735.89**	**---**	**---**	**48.1980**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.07**	**48.07**	**8.00**	---	---	---	---	**6.90**	**6.70**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	88158.729	83199.510	85934.200	81466.449	727.292	17702.000	409.000
21.03.23 24:00	94232.260	89183.440	91734.060	87202.340	775.490	18446.000	409.000
Итого за период	6073.530	5983.930	5799.860	5735.891	48.198	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:41:31 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 16а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00177716

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x2B41

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.22	57.90	7.32	359.000	355.380	364.540	355.380	6.90	1.78	2.6360	24.0	0.000
20.02.23	69.50	61.61	7.89	375.600	370.890	381.110	370.890	6.90	1.77	2.9600	24.0	0.000
21.02.23	66.93	59.93	7.00	382.960	378.700	388.820	378.700	6.90	1.91	2.6860	24.0	0.000
22.02.23	60.86	54.67	6.19	360.240	357.540	366.200	357.540	6.90	1.79	2.2480	24.0	0.000
23.02.23	60.86	54.56	6.30	356.700	353.940	362.420	353.940	6.90	1.90	2.2650	24.0	0.000
24.02.23	61.14	54.66	6.48	357.350	354.610	363.140	354.610	6.90	1.82	2.3290	24.0	0.000
25.02.23	61.35	54.84	6.51	358.640	355.800	364.370	355.800	6.90	1.95	2.3460	24.0	0.000
26.02.23	60.48	54.24	6.24	354.830	352.230	360.700	352.230	6.90	2.04	2.2310	24.0	0.000
27.02.23	59.24	53.28	5.96	353.630	351.180	359.400	351.180	6.90	2.03	2.1250	24.0	0.000
28.02.23	56.07	50.46	5.61	326.740	325.080	332.270	325.080	6.90	2.06	1.8530	24.0	0.000
01.03.23	55.84	50.04	5.80	324.200	322.640	329.780	322.640	6.90	2.02	1.9000	24.0	0.000
02.03.23	57.20	51.20	6.00	330.660	328.790	336.180	328.790	6.90	1.88	1.9990	24.0	0.000
03.03.23	57.27	50.58	6.69	293.700	292.090	298.660	292.090	6.90	1.77	1.9800	24.0	0.000
04.03.23	56.10	49.09	7.01	257.660	256.310	261.900	256.310	6.90	1.91	1.8190	24.0	0.000
05.03.23	54.51	47.73	6.78	249.850	248.870	254.220	248.870	6.90	1.96	1.7070	24.0	0.000
06.03.23	54.74	47.89	6.85	251.260	250.180	255.480	250.180	6.90	1.82	1.7360	24.0	0.000
07.03.23	54.43	47.57	6.86	249.870	248.790	254.040	248.790	6.90	1.30	1.7340	24.0	0.000
08.03.23	54.64	47.75	6.89	250.810	249.740	255.100	249.740	6.90	1.26	1.7470	24.0	0.000
09.03.23	53.78	47.12	6.66	248.220	247.210	252.340	247.210	6.90	1.41	1.6700	24.0	0.000
10.03.23	53.99	47.05	6.94	237.310	236.420	241.400	236.420	6.90	1.44	1.6650	24.0	0.000
11.03.23	54.36	47.66	6.70	251.630	250.630	256.000	250.630	6.90	1.44	1.7050	24.0	0.000
12.03.23	54.17	47.47	6.70	250.750	249.700	254.870	249.700	6.90	1.48	1.6940	24.0	0.000
13.03.23	54.20	47.58	6.62	251.730	250.750	256.090	250.750	6.90	1.67	1.6840	24.0	0.000
14.03.23	54.48	47.73	6.75	252.180	251.170	256.460	251.170	6.90	1.66	1.7190	24.0	0.000
15.03.23	52.61	46.22	6.39	244.630	243.840	248.830	243.840	6.90	1.60	1.5800	24.0	0.000
16.03.23	51.54	45.32	6.22	240.390	239.780	244.680	239.780	6.90	1.65	1.5150	24.0	0.000
17.03.23	51.71	45.58	6.13	240.710	239.950	244.740	239.950	6.90	1.76	1.4930	24.0	0.000
18.03.23	51.63	45.44	6.19	240.100	239.400	244.220	239.400	6.90	1.70	1.5010	24.0	0.000

19.03.23	50.64	44.59	6.05	236.800	236.300	241.040	236.300	6.90	1.60	1.4530	24.0	0.000
20.03.23	50.91	44.71	6.20	238.820	238.190	242.910	238.190	6.90	1.61	1.4990	24.0	0.000
21.03.23	51.00	44.91	6.09	238.260	237.720	242.560	237.720	6.90	1.72	1.4680	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**8965.2**	**8913.82**	**9114.4**	**8913.82**	**---**	**---**	**58.9470**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.49**	**49.98**	**6.51**	---	---	---	---	**6.90**	**1.73**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	7010.740	6954.580	7123.650	6954.580	45.727	471.000	0.000
21.03.23 24:00	15662.399	15555.030	15919.130	15555.030	103.492	1191.000	0.000
Итого за период	8651.659	8600.450	8795.480	8600.450	57.765	720.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:37:12 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 16б

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182774

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x040F

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.10	53.30	11.80	207.420	203.430	206.750	203.980	6.90	6.70	2.3980	24.0	0.000
20.02.23	69.33	56.83	12.50	216.530	211.880	215.660	212.460	6.90	6.70	2.6470	24.0	0.000
21.02.23	66.72	55.49	11.23	220.670	216.240	219.900	216.760	6.90	6.70	2.4270	24.0	0.000
22.02.23	60.69	50.83	9.86	207.410	203.910	206.920	204.430	6.90	6.70	2.0080	24.0	0.000
23.02.23	60.71	50.70	10.01	205.440	201.960	204.960	202.530	6.90	6.70	2.0210	24.0	0.000
24.02.23	60.97	50.78	10.19	206.130	202.580	205.650	203.250	6.90	6.70	2.0610	24.0	0.000
25.02.23	61.18	50.92	10.26	206.870	203.300	206.380	203.920	6.90	6.70	2.0870	24.0	0.000
26.02.23	60.31	50.37	9.94	204.600	201.180	204.080	201.640	6.90	6.70	1.9990	24.0	0.000
27.02.23	59.09	49.53	9.56	203.840	200.540	203.360	201.010	6.90	6.70	1.9150	24.0	0.000
28.02.23	55.88	46.89	8.99	188.210	185.500	187.870	185.960	6.90	6.70	1.6630	24.0	0.000
01.03.23	55.70	46.50	9.20	186.980	184.290	186.630	184.780	6.90	6.70	1.6940	24.0	0.000
02.03.23	57.03	47.52	9.51	190.540	187.690	190.120	188.130	6.90	6.70	1.7860	24.0	0.000
03.03.23	57.15	47.59	9.56	192.390	189.510	191.970	189.920	6.90	6.70	1.8100	24.0	0.000
04.03.23	55.94	46.74	9.20	187.200	184.520	186.830	184.930	6.90	6.70	1.6920	24.0	0.000
05.03.23	54.36	45.49	8.87	181.730	179.230	181.420	179.640	6.90	6.70	1.5880	24.0	0.000
06.03.23	54.59	45.68	8.91	182.660	180.160	182.340	180.590	6.90	6.70	1.6030	24.0	0.000
07.03.23	54.29	45.37	8.92	181.570	179.070	181.290	179.600	6.90	6.70	1.5920	24.0	0.000
08.03.23	54.50	45.53	8.97	182.360	179.860	182.050	180.290	6.90	6.70	1.6110	24.0	0.000
09.03.23	53.62	44.96	8.66	180.240	177.850	179.940	178.200	6.90	6.70	1.5370	24.0	0.000
10.03.23	53.85	44.96	8.89	172.470	170.150	172.130	170.520	6.90	6.70	1.5090	24.0	0.000
11.03.23	54.23	45.56	8.67	182.970	180.470	182.650	180.870	6.90	6.70	1.5630	24.0	0.000
12.03.23	54.02	45.38	8.64	182.120	179.670	181.840	180.080	6.90	6.70	1.5500	24.0	0.000
13.03.23	54.07	45.54	8.53	182.930	180.440	182.590	180.820	6.90	6.70	1.5380	24.0	0.000
14.03.23	54.34	45.64	8.70	183.230	180.760	182.930	181.180	6.90	6.70	1.5700	24.0	0.000
15.03.23	52.44	44.21	8.23	177.630	175.360	177.370	175.770	6.90	6.70	1.4420	24.0	0.000
16.03.23	51.40	43.36	8.04	174.730	172.600	174.510	172.980	6.90	6.70	1.3850	24.0	0.000
17.03.23	51.57	43.66	7.91	174.770	172.570	174.500	172.960	6.90	6.70	1.3650	24.0	0.000
18.03.23	51.49	43.54	7.95	174.370	172.170	174.170	172.650	6.90	6.70	1.3650	24.0	0.000

19.03.23	50.49	42.67	7.82	172.140	170.120	171.940	170.460	6.90	6.70	1.3260	24.0	0.000
20.03.23	50.77	42.76	8.01	173.490	171.390	173.280	171.810	6.90	6.70	1.3710	24.0	0.000
21.03.23	50.85	42.92	7.93	173.210	171.130	173.000	171.510	6.90	6.70	1.3550	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5856.8**	**5769.53**	**5845.0**	**5783.63**	**---**	**---**	**53.4780**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.34**	**47.13**	**9.20**	---	---	---	---	**6.90**	**6.70**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	167602.819	164872.110	167407.369	165309.030	1223.602	22809.000	600.000
21.03.23 24:00	173459.670	170641.640	173252.399	171092.660	1277.080	23553.000	600.000
Итого за период	5856.851	5769.530	5845.029	5783.630	53.478	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:41:28 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	34 мкр дом 19
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВВ704
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ и ОСТ

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	6.17	64.14	489.09	51.55	489.11	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	6.87	68.45	510.31	54.96	510.32	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	6.28	65.85	521.10	53.77	521.14	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	5.24	59.87	490.77	49.17	490.94	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	5.30	59.90	485.74	48.98	485.81	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	5.46	60.17	487.14	48.95	487.44	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	5.53	60.38	488.83	49.04	489.06	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	5.28	59.49	483.99	48.58	484.09	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	5.01	58.30	482.30	47.90	482.46	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	4.32	54.92	445.93	45.26	445.84	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	4.43	54.94	442.54	44.92	442.49	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	4.67	56.28	450.92	45.90	450.89	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	4.75	56.40	454.63	45.94	454.27	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	4.44	55.16	442.00	45.10	441.79	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	4.15	53.63	428.98	43.94	428.98	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	4.22	53.87	431.55	44.07	431.48	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	4.19	53.55	429.18	43.79	428.88	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	4.25	53.78	431.22	43.90	430.80	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	4.05	52.88	426.31	43.37	426.08	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	4.00	53.84	407.60	43.09	407.58	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	4.11	53.50	432.57	43.98	432.65	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	4.07	53.29	430.61	43.82	430.62	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	4.05	53.34	432.65	43.97	432.63	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	4.10	53.62	433.28	44.15	433.33	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	3.78	51.69	420.53	42.70	420.17	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	3.64	50.71	413.47	41.90	413.30	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	3.58	50.88	413.37	42.21	413.29	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	3.57	50.79	412.45	42.13	412.34	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	3.51	49.80	407.99	41.19	407.19	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	3.60	50.09	411.07	41.32	410.45	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	3.55	50.16	410.00	41.49	409.88	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	140.14	55.60	13848.11	45.52	13845.30	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	34 мкр.д.20
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА776
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	1.07	0.04	63.81	87.23	51.54	87.77	24:00
21-02-2023 00:00:00	1.21	0.05	68.31	91.53	55.08	92.17	24:00
22-02-2023 00:00:00	1.13	0.05	66.11	94.99	54.19	95.58	24:00
23-02-2023 00:00:00	0.93	0.04	59.95	90.21	49.63	90.65	24:00
24-02-2023 00:00:00	0.93	0.04	59.87	89.38	49.43	89.82	24:00
25-02-2023 00:00:00	0.95	0.04	60.18	88.88	49.43	89.34	24:00
26-02-2023 00:00:00	0.98	0.04	60.38	89.09	49.31	89.56	24:00
27-02-2023 00:00:00	0.94	0.04	59.58	88.00	48.89	88.45	24:00
28-02-2023 00:00:00	0.89	0.04	58.31	87.88	48.12	88.30	24:00
01-03-2023 00:00:00	0.79	0.03	55.18	83.01	45.70	83.37	24:00
02-03-2023 00:00:00	0.80	0.03	54.81	82.91	45.20	83.27	24:00
03-03-2023 00:00:00	0.84	0.03	56.28	84.12	46.33	84.50	24:00
04-03-2023 00:00:00	0.85	0.04	56.36	84.48	46.27	84.86	24:00
05-03-2023 00:00:00	0.80	0.03	55.26	82.14	45.51	82.50	24:00
06-03-2023 00:00:00	0.75	0.03	53.65	79.80	44.29	80.13	24:00
07-03-2023 00:00:00	0.75	0.03	53.87	80.05	44.50	80.38	24:00
08-03-2023 00:00:00	0.74	0.03	53.55	80.00	44.32	80.33	24:00
09-03-2023 00:00:00	0.77	0.03	53.78	81.37	44.33	81.71	24:00
10-03-2023 00:00:00	0.73	0.03	52.96	80.07	43.84	80.39	24:00
11-03-2023 00:00:00	0.72	0.03	52.89	78.31	43.51	78.62	24:00
12-03-2023 00:00:00	0.74	0.03	53.48	84.02	44.63	84.35	24:00
13-03-2023 00:00:00	0.74	0.03	53.30	82.78	44.37	83.10	24:00
14-03-2023 00:00:00	0.73	0.03	53.24	82.77	44.47	83.09	24:00
15-03-2023 00:00:00	0.74	0.03	53.57	82.81	44.62	83.14	24:00
16-03-2023 00:00:00	0.68	0.03	51.78	80.50	43.28	80.79	24:00
17-03-2023 00:00:00	0.66	0.03	50.67	79.16	42.35	79.44	24:00
18-03-2023 00:00:00	0.65	0.03	50.83	79.16	42.63	79.43	24:00
19-03-2023 00:00:00	0.64	0.03	50.74	79.05	42.63	79.33	24:00
20-03-2023 00:00:00	0.63	0.03	49.83	78.19	41.74	78.45	24:00
21-03-2023 00:00:00	0.64	0.03	50.04	78.65	41.87	78.92	24:00
22-03-2023 00:00:00	0.64	0.03	50.19	78.50	42.06	78.77	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин
744:00	25.04	0.03	55.57	2589.05	45.94	2600.52	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 21

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 801135

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	62.050	48.770	13.280	227.693	226.983	0.711	0.491	0.476	231.803	229.566	2.237	3.062	24.000
20.02.23	68.690	53.670	15.020	241.826	241.079	0.747	0.487	0.467	247.082	244.372	2.710	3.668	24.000
21.02.23	68.650	54.060	14.590	245.929	245.117	0.812	0.482	0.460	251.264	248.511	2.753	3.618	24.000
22.02.23	61.460	49.340	12.120	235.937	235.233	0.704	0.460	0.442	240.110	237.969	2.141	2.891	24.000
23.02.23	60.050	48.090	11.960	229.004	228.336	0.668	0.476	0.460	232.875	230.857	2.018	2.767	24.000
24.02.23	60.820	48.290	12.530	230.858	230.158	0.700	0.485	0.468	234.855	232.719	2.135	2.924	24.000
25.02.23	61.010	48.380	12.630	231.415	230.692	0.723	0.486	0.469	235.444	233.269	2.175	2.952	24.000
26.02.23	60.860	48.410	12.450	231.603	230.867	0.737	0.491	0.475	235.618	233.448	2.170	2.916	24.000
27.02.23	58.880	47.180	11.700	228.309	227.545	0.763	0.486	0.471	232.028	229.965	2.063	2.706	24.000
28.02.23	57.680	46.220	11.460	220.310	219.528	0.782	0.462	0.449	223.776	221.781	1.995	2.561	24.000
01.03.23	54.060	43.140	10.920	205.568	204.400	1.168	0.422	0.414	208.429	206.231	2.197	2.295	24.000
02.03.23	56.550	44.940	11.610	213.560	212.344	1.216	0.445	0.435	216.785	214.398	2.387	2.532	24.000
03.03.23	56.730	45.010	11.720	214.962	213.782	1.180	0.446	0.436	218.228	215.857	2.371	2.569	24.000
04.03.23	56.690	45.110	11.580	214.481	213.328	1.154	0.452	0.442	217.737	215.409	2.329	2.532	24.000
05.03.23	54.430	43.430	11.000	204.712	203.465	1.247	0.463	0.456	207.585	205.303	2.282	2.302	24.000
06.03.23	54.160	43.170	10.990	205.683	204.308	1.375	0.450	0.442	208.542	206.132	2.410	2.316	24.000
07.03.23	54.000	43.010	10.990	204.116	202.700	1.416	0.459	0.452	206.939	204.497	2.442	2.301	24.000
08.03.23	54.330	43.130	11.200	204.328	202.874	1.454	0.487	0.480	207.183	204.678	2.504	2.348	24.000
09.03.23	54.180	43.140	11.040	203.987	202.525	1.462	0.495	0.487	206.823	204.328	2.495	2.313	24.000
10.03.23	52.930	41.780	11.150	191.248	189.732	1.516	0.501	0.496	193.797	191.337	2.459	2.156	24.000
11.03.23	54.050	43.240	10.810	205.014	203.451	1.564	0.502	0.494	207.850	205.269	2.581	2.281	24.000
12.03.23	53.930	43.100	10.830	204.530	202.976	1.554	0.498	0.490	207.348	204.779	2.569	2.280	24.000
13.03.23	53.770	43.190	10.580	204.310	202.791	1.519	0.498	0.489	207.109	204.601	2.509	2.224	24.000
14.03.23	53.860	43.230	10.630	204.802	203.300	1.503	0.499	0.490	207.617	205.116	2.501	2.241	24.000
15.03.23	53.260	42.800	10.460	202.248	200.711	1.537	0.504	0.496	204.971	202.470	2.501	2.180	24.000
16.03.23	50.990	41.190	9.800	195.678	193.964	1.715	0.474	0.469	198.100	195.538	2.562	1.986	24.000

17.03.23	51.420	41.620	9.800	196.156	194.408	1.747	0.477	0.471	198.622	196.020	2.603	1.992	24.000
18.03.23	51.250	41.580	9.670	195.612	193.889	1.722	0.473	0.467	198.057	195.493	2.563	1.961	24.000
19.03.23	50.780	41.030	9.750	194.571	192.803	1.768	0.469	0.463	196.960	194.356	2.604	1.967	24.000
20.03.23	50.250	40.550	9.700	193.770	191.980	1.790	0.469	0.464	196.101	193.490	2.612	1.950	24.000
21.03.23	50.790	41.040	9.750	195.061	193.304	1.757	0.470	0.464	197.457	194.862	2.595	1.971	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6577.281**	**6538.572**	**38.709**	**---**	**---**	**6677.094**	**6602.622**	**74.472**	**76.761**	**744.000**
Среднее	**56.212**	**44.866**	**11.346**	---	---	---	**0.476**	**0.466**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:03:44 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 22

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00176982

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x85EF

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	64.91	51.13	13.78	220.350	216.130	222.120	219.370	6.90	6.70	2.9760	24.0	0.000
20.02.23	69.22	54.49	14.73	229.930	225.010	231.540	228.350	6.90	6.70	3.3120	24.0	0.000
21.02.23	66.75	53.41	13.34	234.380	229.650	236.240	233.090	6.90	6.70	3.0600	24.0	0.000
22.02.23	60.66	48.86	11.80	220.450	216.710	222.500	220.010	6.90	6.70	2.5520	24.0	0.000
23.02.23	60.63	48.68	11.95	218.140	214.450	220.160	217.760	6.90	6.70	2.5580	24.0	0.000
24.02.23	60.91	48.67	12.24	219.000	215.260	221.020	218.620	6.90	6.70	2.6310	24.0	0.000
25.02.23	61.11	48.57	12.54	219.840	216.070	221.830	219.430	6.90	6.70	2.7090	24.0	0.000
26.02.23	60.26	48.00	12.26	217.690	214.090	219.660	217.290	6.90	6.70	2.6240	24.0	0.000
27.02.23	59.01	47.32	11.69	216.780	213.310	218.840	216.510	6.90	6.70	2.4880	24.0	0.000
28.02.23	55.89	44.98	10.91	200.170	197.270	202.200	200.310	6.90	6.70	2.1490	24.0	0.000
01.03.23	55.58	44.34	11.24	198.600	195.770	200.620	198.800	6.90	6.70	2.1970	24.0	0.000
02.03.23	56.96	45.36	11.60	202.350	199.290	204.370	202.450	6.90	6.70	2.3070	24.0	0.000
03.03.23	57.07	45.40	11.67	204.350	201.270	206.380	204.440	6.90	6.70	2.3440	24.0	0.000
04.03.23	55.90	44.55	11.35	198.890	196.040	200.920	199.080	6.90	6.70	2.2220	24.0	0.000
05.03.23	54.30	43.34	10.96	193.090	190.450	195.120	193.450	6.90	6.70	2.0830	24.0	0.000
06.03.23	54.52	43.55	10.97	194.150	191.490	196.200	194.480	6.90	6.70	2.1000	24.0	0.000
07.03.23	54.22	43.25	10.97	192.200	189.600	194.240	192.580	6.90	6.70	2.0770	24.0	0.000
08.03.23	54.43	43.32	11.11	192.430	189.790	194.470	192.790	6.90	6.70	2.1070	24.0	0.000
09.03.23	53.57	42.68	10.89	190.340	187.810	192.400	190.800	6.90	6.70	2.0420	24.0	0.000
10.03.23	53.71	42.57	11.14	181.830	179.410	183.750	182.170	6.90	6.70	1.9960	24.0	0.000
11.03.23	54.14	43.49	10.65	192.850	190.230	194.940	193.200	6.90	6.70	2.0210	24.0	0.000
12.03.23	53.96	43.30	10.66	192.080	189.450	194.160	192.430	6.90	6.70	2.0130	24.0	0.000
13.03.23	53.96	43.43	10.53	192.950	190.340	195.040	193.300	6.90	6.70	2.0020	24.0	0.000
14.03.23	54.26	43.67	10.59	193.280	190.610	195.390	193.650	6.90	6.70	2.0140	24.0	0.000
15.03.23	52.41	42.25	10.16	187.580	185.170	189.670	188.080	6.90	6.70	1.8760	24.0	0.000
16.03.23	51.33	41.47	9.86	184.390	182.120	186.520	185.060	6.90	6.70	1.7910	24.0	0.000
17.03.23	51.49	41.80	9.69	184.470	182.220	186.610	185.120	6.90	6.70	1.7640	24.0	0.000
18.03.23	51.41	41.78	9.63	184.050	181.810	186.210	184.710	6.90	6.70	1.7490	24.0	0.000

19.03.23	50.45	40.94	9.51	181.620	179.450	183.780	182.340	6.90	6.70	1.7070	24.0	0.000
20.03.23	50.70	40.92	9.78	183.070	180.880	185.230	183.780	6.90	6.70	1.7640	24.0	0.000
21.03.23	50.80	41.13	9.67	182.820	180.620	184.990	183.520	6.90	6.70	1.7460	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6204.1**	**6111.77**	**6267.1**	**6206.97**	**---**	**---**	**68.9810**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.27**	**45.05**	**11.22**	---	---	---	---	**6.90**	**6.70**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	40074.070	39414.730	40364.380	39893.680	380.654	5634.000	0.000
21.03.23 24:00	46278.189	45526.499	46631.500	46100.650	449.635	6378.000	0.000
Итого за период	6204.118	6111.769	6267.120	6206.970	68.981	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:40:36 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТВ-7 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20127905

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x7A24

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	64.72	50.35	14.37	5.31	4.67	н/д	190.943	189.152	187.301	186.922	н/д	2.695	24	0
20.02.23	69.10	53.77	15.34	5.32	4.61	н/д	200.538	198.458	196.236	195.805	н/д	3.013	24	0
21.02.23	66.74	52.92	13.81	5.19	4.45	н/д	204.648	202.740	200.513	200.105	н/д	2.773	24	0
22.02.23	60.56	48.38	12.18	5.09	4.44	н/д	191.512	190.070	188.302	188.010	н/д	2.296	24	0
23.02.23	60.51	48.02	12.48	5.24	4.61	н/д	189.423	187.945	186.234	185.940	н/д	2.327	24	0
24.02.23	60.81	48.09	12.72	5.24	4.61	н/д	190.075	188.587	186.850	186.568	н/д	2.378	24	0
25.02.23	61.02	48.16	12.86	5.32	4.67	н/д	190.800	189.280	187.550	187.254	н/д	2.413	24	0
26.02.23	60.21	47.77	12.43	5.30	4.67	н/д	189.025	187.497	185.878	185.517	н/д	2.313	24	0
27.02.23	58.92	47.05	11.88	5.30	4.68	н/д	188.000	186.557	184.992	184.654	н/д	2.199	24	0
28.02.23	55.89	44.68	11.21	4.81	4.28	н/д	172.693	171.640	170.205	170.050	н/д	1.909	24	0
01.03.23	55.44	43.83	11.60	4.71	4.19	н/д	170.660	169.685	168.245	168.175	н/д	1.953	24	0
02.03.23	56.86	44.94	11.92	4.85	4.32	н/д	174.380	173.280	171.775	171.667	н/д	2.048	24	0
03.03.23	56.95	44.96	11.98	4.88	4.33	н/д	176.475	175.335	173.835	173.702	н/д	2.084	24	0
04.03.23	55.84	44.22	11.62	4.96	4.44	н/д	171.982	170.920	169.517	169.384	н/д	1.971	24	0
05.03.23	54.20	43.04	11.16	4.97	4.48	н/д	167.383	166.460	165.118	165.048	н/д	1.843	24	0
06.03.23	54.43	43.23	11.20	4.90	4.40	н/д	168.825	167.865	166.512	166.427	н/д	1.866	24	0
07.03.23	54.12	42.84	11.28	5.11	4.63	н/д	166.000	165.085	163.755	163.697	н/д	1.847	24	0
08.03.23	54.32	42.91	11.42	5.26	4.77	н/д	166.955	165.973	164.673	164.571	н/д	1.881	24	0
09.03.23	53.51	42.49	11.03	5.37	4.89	н/д	164.587	163.730	162.422	162.380	н/д	1.791	24	0
10.03.23	53.56	42.21	11.35	5.42	4.97	н/д	155.825	154.982	153.764	153.710	н/д	1.746	24	0
11.03.23	54.05	42.99	11.05	5.41	4.92	н/д	166.945	165.967	164.694	164.568	н/д	1.821	24	0
12.03.23	53.86	42.85	11.02	5.36	4.87	н/д	166.072	165.167	163.846	163.782	н/д	1.805	24	0
13.03.23	53.84	42.99	10.85	5.39	4.91	н/д	166.773	165.863	164.546	164.456	н/д	1.786	24	0
14.03.23	54.16	43.14	11.02	5.43	4.94	н/д	167.110	166.165	164.854	164.756	н/д	1.817	24	0
15.03.23	52.36	41.90	10.46	5.34	4.88	н/д	161.660	160.890	159.620	159.598	н/д	1.669	24	0
16.03.23	51.22	41.02	10.20	5.14	4.70	н/д	158.510	157.785	156.600	156.570	н/д	1.598	24	0
17.03.23	51.40	41.35	10.04	5.14	4.70	н/д	158.700	157.932	156.766	156.707	н/д	1.575	24	0

18.03.23	51.31	41.25	10.06	5.11	4.66	н/д	158.130	157.370	156.220	156.148	н/д	1.571	24	0
19.03.23	50.37	40.33	10.03	5.05	4.62	н/д	156.087	155.330	154.255	154.187	н/д	1.548	24	0
20.03.23	50.58	40.36	10.22	5.09	4.65	н/д	157.188	156.460	155.336	155.303	н/д	1.588	24	0
21.03.23	50.72	40.60	10.11	5.07	4.63	н/д	157.215	156.428	155.347	155.259	н/д	1.571	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**5365.119**	**5330.598**	**5285.761**	**5280.920**	**---**	**61.695**	**744**	**0**
Среднее	**56.53**	**44.87**	**11.67**	**5.16**	**4.63**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
18.02.23 24:00	45517.667	45132.445	0.000	44779.242	44699.246	0.000	618.057	7601
21.03.23 24:00	50882.785	50463.045	0.000	50065.002	49980.166	0.000	679.754	8345
Итого за период	5365.118	5330.600	0.000	5285.760	5280.920	0.000	61.697	744

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:36:57 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 24

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060269

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3.599999 99999999	60	10	---
2	50	3.599999	60	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
19.02.23	3.034	222.67	226.73	-4.1	63.816	50.204	0.5	0.5	24.00
20.02.23	3.461	234.57	238.94	-4.4	68.797	54.064	0.5	0.5	24.00
21.02.23	3.270	239.88	244.28	-4.4	67.245	53.631	0.5	0.4	24.00
22.02.23	2.665	226.30	230.39	-4.1	60.516	48.753	0.5	0.4	24.00
23.02.23	2.674	222.58	226.56	-4.0	60.210	48.207	0.5	0.5	24.00
24.02.23	2.772	223.82	227.81	-4.0	60.655	48.281	0.5	0.5	24.00
25.02.23	2.828	224.66	228.69	-4.0	60.846	48.271	0.5	0.5	24.00
26.02.23	2.731	223.37	227.36	-4.0	60.313	48.099	0.5	0.5	24.00
27.02.23	2.578	221.69	225.66	-4.0	58.742	47.122	0.5	0.5	24.00
28.02.23	2.285	206.58	210.28	-3.7	56.297	45.243	0.5	0.4	24.00
01.03.23	2.248	200.34	203.97	-3.6	54.899	43.681	0.5	0.4	24.00
02.03.23	2.398	205.97	209.69	-3.7	56.682	45.046	0.5	0.4	24.00
03.03.23	2.404	206.53	210.28	-3.8	56.661	45.026	0.5	0.4	24.00
04.03.23	2.310	201.33	205.03	-3.7	55.932	44.466	0.5	0.4	24.00
05.03.23	2.149	194.93	198.54	-3.6	54.101	43.081	0.5	0.4	24.00
06.03.23	2.176	197.33	200.94	-3.6	54.227	43.207	0.5	0.4	24.00
07.03.23	2.141	193.55	197.06	-3.5	53.939	42.882	0.5	0.5	24.00
08.03.23	2.177	194.76	198.30	-3.5	54.160	42.985	0.5	0.5	24.00
09.03.23	2.109	192.88	196.38	-3.5	53.568	42.637	0.5	0.5	24.00
10.03.23	2.016	181.20	184.46	-3.3	53.204	42.080	0.5	0.5	24.00
11.03.23	2.104	194.77	198.31	-3.5	53.874	43.074	0.5	0.5	24.00
12.03.23	2.110	194.08	197.62	-3.5	53.778	42.911	0.5	0.5	24.00
13.03.23	2.073	194.38	197.94	-3.6	53.563	42.900	0.5	0.5	24.00
14.03.23	2.099	195.04	198.59	-3.5	53.947	43.187	0.5	0.5	24.00
15.03.23	1.960	189.93	193.38	-3.4	52.512	42.196	0.5	0.5	24.00
16.03.23	1.843	185.22	188.56	-3.3	51.004	41.059	0.5	0.5	24.00
17.03.23	1.843	185.22	188.56	-3.3	51.004	41.059	0.5	0.5	24.00
18.03.23	1.818	185.36	188.69	-3.3	51.222	41.418	0.5	0.5	24.00
19.03.23	1.799	184.84	188.16	-3.3	51.127	41.395	0.5	0.5	24.00
20.03.23	1.791	182.99	186.25	-3.3	50.364	40.579	0.5	0.5	24.00
21.03.23	1.814	183.57	186.85	-3.3	50.321	40.439	0.5	0.5	24.00
Итого	**71.68**	**6290.3**	**6404.3**	**-113.8**	**---**	**---**	**---**	**---**	**744.00**
Среднее	---	---	---	---	**56.05**	**44.75**	**0.5**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
18.02.23 24:00	6359.1	345387.0	348769.9	69495.5
21.03.23 24:00	6429.0	351492.1	354985.6	70215.5
Итого за период	69.9	6105.1	6215.7	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 25

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 22170988

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xB704

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	64.65	52.47	12.18	5.20	4.93	н/д	216.428	213.575	212.308	210.848	н/д	2.588	24	0
20.02.23	68.98	56.01	12.96	5.20	4.91	н/д	227.318	224.132	222.447	220.890	н/д	2.886	24	0
21.02.23	66.56	54.84	11.73	5.08	4.76	н/д	232.048	229.000	227.383	225.816	н/д	2.669	24	0
22.02.23	60.46	50.09	10.37	4.98	4.71	н/д	217.015	214.460	213.371	211.966	н/д	2.214	24	0
23.02.23	60.44	49.96	10.48	5.14	4.87	н/д	214.488	211.930	210.899	209.478	н/д	2.211	24	0
24.02.23	60.73	49.91	10.82	5.14	4.87	н/д	215.298	212.678	211.648	210.231	н/д	2.291	24	0
25.02.23	60.93	50.00	10.94	5.21	4.94	н/д	216.075	213.423	212.408	210.967	н/д	2.324	24	0
26.02.23	60.11	49.52	10.59	5.20	4.93	н/д	213.735	211.180	210.190	208.794	н/д	2.226	24	0
27.02.23	58.84	48.73	10.11	5.20	4.93	н/д	212.785	210.307	209.395	207.998	н/д	2.118	24	0
28.02.23	55.77	46.23	9.55	4.70	4.48	н/д	195.253	193.130	192.438	191.235	н/д	1.837	24	0
01.03.23	55.39	45.55	9.84	4.61	4.40	н/д	193.190	191.072	190.443	189.236	н/д	1.874	24	0
02.03.23	56.78	46.64	10.14	4.75	4.53	н/д	197.360	195.135	194.418	193.179	н/д	1.971	24	0
03.03.23	56.88	46.68	10.20	4.78	4.55	н/д	199.708	197.460	196.722	195.471	н/д	2.006	24	0
04.03.23	55.74	45.87	9.87	4.86	4.65	н/д	194.497	192.370	191.712	190.506	н/д	1.893	24	0
05.03.23	54.12	44.64	9.48	4.87	4.67	н/д	189.400	187.410	186.847	185.698	н/д	1.770	24	0
06.03.23	54.35	44.84	9.51	4.80	4.60	н/д	191.137	189.115	188.512	187.375	н/д	1.794	24	0
07.03.23	54.03	44.43	9.60	5.02	4.82	н/д	187.915	185.915	185.372	184.233	н/д	1.779	24	0
08.03.23	54.25	44.52	9.73	5.16	4.96	н/д	189.000	186.975	186.428	185.278	н/д	1.813	24	0
09.03.23	53.42	44.05	9.37	5.27	5.07	н/д	186.322	184.365	183.864	182.717	н/д	1.723	24	0
10.03.23	53.48	43.82	9.65	5.32	5.14	н/д	176.443	174.527	174.109	173.001	н/д	1.680	24	0
11.03.23	53.97	44.59	9.38	5.31	5.11	н/д	188.950	186.837	186.402	185.134	н/д	1.748	24	0
12.03.23	53.78	44.38	9.40	5.26	5.06	н/д	188.092	186.003	185.573	184.326	н/д	1.745	24	0
13.03.23	53.77	44.51	9.26	5.30	5.10	н/д	188.988	186.917	186.456	185.214	н/д	1.726	24	0
14.03.23	54.08	44.72	9.36	5.33	5.13	н/д	189.300	187.220	186.753	185.500	н/д	1.748	24	0
15.03.23	52.26	43.33	8.93	5.24	5.05	н/д	183.038	181.148	180.728	179.598	н/д	1.614	24	0
16.03.23	51.15	42.49	8.66	5.05	4.86	н/д	179.620	177.825	177.452	176.360	н/д	1.537	24	0
17.03.23	51.33	42.79	8.53	5.05	4.87	н/д	179.747	177.935	177.554	176.441	н/д	1.514	24	0

18.03.23	51.24	42.72	8.51	5.01	4.83	н/д	179.217	177.440	177.039	175.965	н/д	1.507	24	0
19.03.23	50.28	41.76	8.52	4.95	4.78	н/д	176.667	174.930	174.599	173.540	н/д	1.488	24	0
20.03.23	50.52	41.84	8.68	5.00	4.81	н/д	178.045	176.275	175.943	174.874	н/д	1.526	24	0
21.03.23	50.64	42.06	8.58	4.98	4.79	н/д	177.975	176.197	175.857	174.785	н/д	1.509	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6075.054**	**6006.886**	**5985.270**	**5946.654**	**---**	**59.329**	**744**	**0**
Среднее	**56.45**	**46.54**	**9.91**	**5.06**	**4.84**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
18.02.23 24:00	28399.825	28062.910	0.000	27919.756	27743.071	0.000	303.418	3229
21.03.23 24:00	34474.877	34069.798	0.000	33905.025	33689.725	0.000	362.748	3973
Итого за период	6075.052	6006.888	0.000	5985.269	5946.654	0.000	59.330	744

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:37:15 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 26

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106
№ ПУ 3060240

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	9.6	160	10	---
2	80	10.02	167	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
19.02.23	2.655	355.17	350.86	4.3	65.219	57.745	0.5	0.5	24.00
20.02.23	2.918	369.15	364.87	4.3	69.329	61.429	0.5	0.5	24.00
21.02.23	2.636	377.20	372.92	4.3	66.521	59.536	0.5	0.5	24.00
22.02.23	2.225	355.63	351.55	4.1	60.624	54.368	0.5	0.5	24.00
23.02.23	2.250	352.62	348.35	4.3	60.697	54.316	0.5	0.5	24.00
24.02.23	2.296	353.54	349.18	4.4	60.935	54.442	0.5	0.5	24.00
25.02.23	2.325	354.86	350.45	4.4	61.152	54.601	0.5	0.5	24.00
26.02.23	2.260	351.46	347.09	4.4	60.225	53.797	0.5	0.5	24.00
27.02.23	2.164	350.44	346.04	4.4	59.039	52.863	0.5	0.5	24.00
28.02.23	1.857	323.28	319.22	4.1	55.699	49.954	0.5	0.5	24.00
01.03.23	1.923	322.33	318.26	4.1	55.722	49.756	0.5	0.5	24.00
02.03.23	2.018	327.86	323.72	4.1	56.988	50.833	0.5	0.5	24.00
03.03.23	2.036	330.36	326.20	4.2	57.127	50.965	0.5	0.5	24.00
04.03.23	1.922	320.86	316.81	4.1	55.836	49.847	0.5	0.5	24.00
05.03.23	1.811	312.52	308.57	3.9	54.301	48.506	0.5	0.5	24.00
06.03.23	1.835	314.17	310.19	4.0	54.537	48.693	0.5	0.5	24.00
07.03.23	1.818	312.17	308.22	3.9	54.231	48.407	0.5	0.5	24.00
08.03.23	1.837	313.68	309.73	4.0	54.449	48.591	0.5	0.5	24.00
09.03.23	1.771	315.58	311.61	4.0	53.499	47.885	0.5	0.5	24.00
10.03.23	1.806	311.22	307.31	3.9	53.841	48.037	0.5	0.5	24.00
11.03.23	1.807	330.05	325.89	4.2	54.171	48.696	0.5	0.5	24.00
12.03.23	1.785	328.41	324.27	4.1	53.947	48.509	0.5	0.5	24.00
13.03.23	1.831	330.25	326.10	4.2	54.052	48.506	0.5	0.5	24.00
14.03.23	1.808	330.46	326.32	4.1	54.281	48.810	0.5	0.5	24.00
15.03.23	1.658	320.52	316.52	4.0	52.318	47.143	0.5	0.5	24.00
16.03.23	1.604	315.77	311.85	3.9	51.359	46.278	0.5	0.5	24.00
17.03.23	1.604	315.77	311.85	3.9	51.359	46.278	0.5	0.5	24.00
18.03.23	1.583	315.72	311.81	3.9	51.527	46.511	0.5	0.5	24.00
19.03.23	1.582	314.97	311.07	3.9	51.439	46.413	0.5	0.5	24.00
20.03.23	1.527	311.27	307.45	3.8	50.383	45.475	0.5	0.5	24.00
21.03.23	1.571	313.57	309.71	3.9	50.740	45.726	0.5	0.5	24.00
Итого	**60.72**	**10250.9**	**10124.0**	**127.1**	**---**	**---**	**---**	**---**	**744.00**
Среднее	---	---	---	---	**56.31**	**50.42**	**0.5**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
18.02.23 24:00	4987.6	477447.3	475983.3	68257.1
21.03.23 24:00	5046.7	487382.4	485795.4	68977.1
Итого за период	59.1	9935.1	9812.1	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 27

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178802

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x7E72

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	64.99	52.84	12.15	428.430	420.230	428.430	422.860	6.72	6.00	5.1050	24.0	0.000
20.02.23	69.27	56.14	13.13	440.420	430.920	440.420	433.970	6.66	6.00	5.6600	24.0	0.000
21.02.23	66.65	54.82	11.83	446.700	437.720	446.700	440.460	6.52	6.00	5.1800	24.0	0.000
22.02.23	60.62	50.34	10.28	431.140	423.890	431.140	426.020	6.51	6.00	4.3580	24.0	0.000
23.02.23	60.64	50.25	10.39	429.610	422.370	429.610	424.540	6.68	6.00	4.3910	24.0	0.000
24.02.23	60.91	50.26	10.65	430.110	422.780	430.110	425.070	6.68	6.00	4.5040	24.0	0.000
25.02.23	61.13	50.35	10.78	430.710	423.390	430.710	425.600	6.74	6.00	4.5630	24.0	0.000
26.02.23	60.23	49.86	10.37	428.090	420.950	428.090	423.110	6.74	6.00	4.3690	24.0	0.000
27.02.23	59.02	49.17	9.85	427.110	420.280	427.110	422.270	6.75	6.00	4.1390	24.0	0.000
28.02.23	55.55	46.77	8.78	416.930	410.970	416.930	412.650	6.42	6.00	3.6030	24.0	0.000
01.03.23	55.62	47.31	8.31	465.480	458.790	465.480	460.600	6.49	6.00	3.8090	24.0	0.000
02.03.23	56.95	48.42	8.53	474.310	467.210	474.310	469.090	6.64	6.00	3.9870	24.0	0.000
03.03.23	57.07	48.44	8.63	477.130	469.960	477.130	471.900	6.66	6.00	4.0570	24.0	0.000
04.03.23	55.86	47.52	8.34	463.630	456.930	463.630	458.720	6.74	6.00	3.8120	24.0	0.000
05.03.23	54.29	46.24	8.05	449.880	443.720	449.880	445.340	6.74	6.00	3.5700	24.0	0.000
06.03.23	54.52	46.42	8.10	452.310	446.050	452.310	447.700	6.67	6.00	3.6120	24.0	0.000
07.03.23	54.21	46.11	8.10	449.610	443.500	449.610	445.120	6.89	6.00	3.5980	24.0	0.000
08.03.23	54.43	46.25	8.18	451.830	445.600	451.830	447.290	7.03	6.00	3.6480	24.0	0.000
09.03.23	53.54	45.69	7.85	446.260	440.340	446.260	441.880	7.14	6.00	3.4590	24.0	0.000
10.03.23	53.77	45.62	8.15	426.710	420.990	426.710	422.540	7.18	6.00	3.4310	24.0	0.000
11.03.23	54.15	46.28	7.87	452.660	446.510	452.660	448.120	7.18	6.00	3.5190	24.0	0.000
12.03.23	53.94	46.10	7.84	450.830	444.760	450.830	446.350	7.12	6.00	3.4880	24.0	0.000
13.03.23	54.00	46.25	7.75	453.050	446.900	453.050	448.510	7.17	6.00	3.4630	24.0	0.000
14.03.23	54.27	46.44	7.83	453.870	447.700	453.870	449.280	7.20	6.00	3.5080	24.0	0.000
15.03.23	52.36	44.94	7.42	440.400	434.800	440.400	436.210	7.11	6.00	3.2330	24.0	0.000
16.03.23	51.32	44.04	7.28	433.100	427.780	433.100	429.140	6.92	6.00	3.1200	24.0	0.000
17.03.23	51.49	44.32	7.17	433.220	427.870	433.220	429.210	6.92	6.00	3.0700	24.0	0.000
18.03.23	51.41	44.23	7.18	431.880	426.560	431.880	427.910	6.88	6.00	3.0620	24.0	0.000

19.03.23	50.40	43.28	7.12	426.600	421.550	426.600	422.800	6.83	6.00	3.0050	24.0	0.000
20.03.23	50.70	43.45	7.25	430.050	424.920	430.050	426.190	6.87	6.00	3.0830	24.0	0.000
21.03.23	50.77	43.59	7.18	429.360	424.220	429.360	425.510	6.84	6.00	3.0460	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**13701.4**	**13500.16**	**13701.4**	**13555.96**	**---**	**---**	**118.4520**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.26**	**47.47**	**8.78**	---	---	---	---	**6.83**	**6.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	63332.540	62325.960	63332.540	62653.200	667.521	7858.000	0.000
21.03.23 24:00	77033.960	75826.120	77033.960	76209.159	785.973	8602.000	0.000
Итого за период	13701.420	13500.159	13701.420	13555.959	118.452	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:40:28 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 28

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00175254

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x2704

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.05	56.14	8.91	264.020	258.940	247.290	243.640	7.45	5.40	2.3170	24.0	0.000
20.02.23	69.22	59.74	9.48	276.240	270.300	259.390	255.150	7.48	5.40	2.5730	24.0	0.000
21.02.23	66.58	58.11	8.47	281.610	275.980	264.770	260.630	7.36	5.40	2.3480	24.0	0.000
22.02.23	60.60	53.06	7.54	263.480	259.050	247.150	243.890	7.23	5.40	1.9620	24.0	0.000
23.02.23	60.63	52.94	7.69	260.880	256.470	244.470	241.280	7.38	5.40	1.9800	24.0	0.000
24.02.23	60.89	53.02	7.87	261.630	257.180	245.140	241.970	7.38	5.40	2.0290	24.0	0.000
25.02.23	61.11	53.21	7.90	262.570	258.100	245.820	242.610	7.45	5.40	2.0480	24.0	0.000
26.02.23	60.22	52.61	7.61	259.730	255.430	242.830	239.660	7.43	5.40	1.9540	24.0	0.000
27.02.23	59.01	51.78	7.23	258.730	254.610	241.650	238.590	7.43	5.40	1.8500	24.0	0.000
28.02.23	55.78	49.00	6.78	237.500	234.080	220.880	218.400	6.89	5.40	1.5950	24.0	0.000
01.03.23	55.64	48.59	7.05	235.940	232.570	219.390	216.940	6.81	5.40	1.6440	24.0	0.000
02.03.23	56.94	49.69	7.25	241.010	237.440	224.150	221.540	6.96	5.40	1.7240	24.0	0.000
03.03.23	57.07	49.75	7.32	242.870	239.240	226.140	223.500	6.99	5.40	1.7570	24.0	0.000
04.03.23	55.84	48.77	7.07	235.610	232.230	219.080	216.700	7.05	5.40	1.6460	24.0	0.000
05.03.23	54.27	47.46	6.81	228.480	225.350	212.330	210.070	7.04	5.40	1.5400	24.0	0.000
06.03.23	54.50	47.65	6.85	229.880	226.700	213.680	211.420	6.98	5.40	1.5580	24.0	0.000
07.03.23	54.19	47.32	6.87	228.340	225.260	212.160	209.940	7.20	5.40	1.5470	24.0	0.000
08.03.23	54.40	47.48	6.92	229.110	225.970	212.980	210.720	7.33	5.40	1.5680	24.0	0.000
09.03.23	53.53	46.88	6.65	226.150	223.130	210.000	207.810	7.44	5.40	1.4880	24.0	0.000
10.03.23	53.72	46.82	6.90	216.380	213.500	200.690	198.600	7.48	5.40	1.4810	24.0	0.000
11.03.23	54.05	47.39	6.66	230.230	227.100	214.030	211.770	7.49	5.40	1.5220	24.0	0.000
12.03.23	53.90	47.26	6.64	229.120	226.000	212.950	210.720	7.43	5.40	1.5080	24.0	0.000
13.03.23	53.98	47.39	6.59	230.450	227.350	214.100	211.830	7.48	5.40	1.5020	24.0	0.000
14.03.23	54.22	47.54	6.68	230.830	227.680	214.350	212.120	7.51	5.40	1.5250	24.0	0.000
15.03.23	52.31	45.99	6.32	223.220	220.380	206.760	204.720	7.39	5.40	1.4040	24.0	0.000
16.03.23	51.31	45.08	6.23	219.410	216.720	203.360	201.410	7.21	5.40	1.3540	24.0	0.000
17.03.23	51.48	45.33	6.15	219.560	216.860	203.490	201.520	7.21	5.40	1.3390	24.0	0.000
18.03.23	51.39	45.22	6.17	219.050	216.350	202.890	200.910	7.17	5.40	1.3390	24.0	0.000

19.03.23	50.36	44.20	6.16	215.840	213.330	199.730	197.940	7.11	5.40	1.3200	24.0	0.000
20.03.23	50.68	44.39	6.29	217.660	215.010	201.500	199.590	7.16	5.40	1.3590	24.0	0.000
21.03.23	50.75	44.56	6.19	217.340	214.700	201.200	199.300	7.13	5.40	1.3320	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7392.8**	**7283.01**	**6884.3**	**6804.89**	**---**	**---**	**52.1130**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.24**	**49.17**	**7.07**	---	---	---	---	**7.26**	**5.40**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	130646.480	128532.310	108844.090	107563.750	1078.381	22815.000	1.000
21.03.23 24:00	138039.350	135815.320	115728.439	114368.640	1130.494	23559.000	1.000
Итого за период	7392.870	7283.010	6884.349	6804.889	52.113	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:39:22 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	35 мкр.д.1
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА755
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	tm2	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	4.06	65.26	327.25	52.87	326.60	24:00	0:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	4.64	70.25	354.28	57.16	353.37	24:00	0:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	4.39	69.09	345.79	56.41	344.89	24:00	0:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	3.66	63.36	322.69	52.00	322.23	24:00	0:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	3.54	62.02	312.66	50.67	312.28	24:00	0:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	3.66	62.47	313.54	50.78	313.16	24:00	0:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	3.73	62.72	314.34	50.85	313.91	24:00	0:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	3.60	62.04	313.03	50.54	312.64	24:00	0:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	3.50	61.30	315.72	50.18	315.36	24:00	0:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	3.18	58.95	303.81	48.51	303.58	24:00	0:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	3.05	57.56	296.18	47.23	296.05	24:00	0:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	3.06	57.17	293.19	46.71	293.15	24:00	0:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	3.10	57.18	294.28	46.62	294.22	24:00	0:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	3.03	57.01	292.37	46.62	292.33	24:00	0:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	2.91	56.24	288.71	46.13	288.69	24:00	0:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	2.97	56.41	289.52	46.15	289.59	24:00	0:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	2.91	55.96	288.14	45.85	288.16	24:00	0:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	2.93	56.06	289.03	45.90	289.01	24:00	0:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	2.88	55.94	289.88	46.00	289.83	24:00	0:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	2.65	54.06	283.07	44.69	283.07	24:00	0:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	2.60	53.48	282.53	44.27	282.60	24:00	0:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	2.58	53.42	279.45	44.17	279.78	24:00	0:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	2.52	53.14	279.83	44.12	280.06	24:00	0:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	2.53	53.07	279.36	43.99	279.55	24:00	0:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	2.47	52.36	277.06	43.45	277.60	24:00	0:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	2.42	51.92	275.66	43.13	276.28	24:00	0:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	2.38	52.09	275.93	43.44	276.33	24:00	0:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	2.36	51.95	275.37	43.37	275.76	24:00	0:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	2.33	51.18	273.18	42.63	273.89	24:00	0:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	2.37	51.28	273.78	42.61	274.79	24:00	0:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.52	53.09	279.38	44.05	279.65	24:00	0:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	час:мин
744:00	94.53	57.36	9179.01	47.13	9178.40	744:00	0:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	35 мкр.д.2
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА756
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1	dGo1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	-1000000

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.93	65.71	274.53	55.07	0.00	24:00	24:00	0.00
21-02-2023 00:00:00	3.28	70.26	294.65	59.12	0.00	24:00	24:00	0.00
22-02-2023 00:00:00	3.08	68.75	286.56	58.03	0.00	24:00	24:00	0.00
23-02-2023 00:00:00	2.59	63.08	266.84	53.38	0.00	24:00	24:00	0.00
24-02-2023 00:00:00	2.53	62.10	259.62	52.35	0.00	24:00	24:00	0.00
25-02-2023 00:00:00	2.60	62.43	260.29	52.42	0.00	24:00	24:00	0.00
26-02-2023 00:00:00	2.64	62.70	260.98	52.56	0.00	24:00	24:00	0.00
27-02-2023 00:00:00	2.53	61.82	259.47	52.04	0.00	24:00	24:00	0.00
28-02-2023 00:00:00	2.47	61.35	262.06	51.90	0.00	24:00	24:00	0.00
01-03-2023 00:00:00	2.23	58.62	250.84	49.74	0.00	24:00	24:00	0.00
02-03-2023 00:00:00	2.18	57.53	245.47	48.66	0.00	24:00	24:00	0.00
03-03-2023 00:00:00	2.18	57.14	243.28	48.18	0.00	24:00	24:00	0.00
04-03-2023 00:00:00	2.21	57.23	244.37	48.18	0.00	24:00	24:00	0.00
05-03-2023 00:00:00	2.16	56.91	242.52	48.00	0.00	24:00	24:00	0.00
06-03-2023 00:00:00	2.08	56.18	239.73	47.50	0.00	24:00	24:00	0.00
07-03-2023 00:00:00	2.10	56.38	240.23	47.61	0.00	24:00	24:00	0.00
08-03-2023 00:00:00	2.07	55.93	239.24	47.25	0.00	24:00	24:00	0.00
09-03-2023 00:00:00	2.09	56.03	239.88	47.29	0.00	24:00	24:00	0.00
10-03-2023 00:00:00	2.05	55.84	240.61	47.29	0.00	24:00	24:00	0.00
11-03-2023 00:00:00	1.88	53.92	234.51	45.89	0.00	24:00	24:00	0.00
12-03-2023 00:00:00	1.67	51.34	205.92	43.94	0.00	24:00	24:00	0.00
13-03-2023 00:00:00	1.90	53.34	290.48	46.77	0.00	24:00	24:00	0.00
14-03-2023 00:00:00	1.90	53.16	293.02	46.67	0.00	24:00	24:00	0.00
15-03-2023 00:00:00	1.87	53.05	286.82	46.48	0.00	24:00	24:00	0.00
16-03-2023 00:00:00	1.82	52.22	288.79	45.90	0.00	24:00	24:00	0.00
17-03-2023 00:00:00	1.81	51.94	288.43	45.67	0.00	24:00	24:00	0.00
18-03-2023 00:00:00	1.78	52.09	288.69	45.92	0.00	24:00	24:00	0.00
19-03-2023 00:00:00	1.77	51.97	288.14	45.82	0.00	24:00	24:00	0.00
20-03-2023 00:00:00	1.72	51.05	285.61	45.01	0.00	24:00	24:00	0.00
21-03-2023 00:00:00	1.76	51.34	286.09	45.18	0.00	24:00	24:00	0.00
22-03-2023 00:00:00	1.88	53.18	291.80	46.74	0.00	24:00	24:00	0.00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м
744:00	67.76	57.24	8179.46	48.92	0.00	744:00	744:00	0.00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	35 мкр.д.2а
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА757
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.75	65.09	257.36	54.44	264.80	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	3.17	70.07	278.96	58.70	287.22	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	3.01	68.90	272.11	57.86	280.51	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	2.50	63.17	253.74	53.31	261.54	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	2.41	61.84	245.66	52.01	253.06	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	2.50	62.29	246.44	52.13	253.65	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	2.52	62.54	247.05	52.32	254.16	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.43	61.85	246.04	51.95	253.13	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.37	61.12	248.29	51.56	255.37	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	2.14	58.77	238.83	49.81	245.63	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	2.06	57.38	232.86	48.55	239.43	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.05	57.00	230.41	48.08	236.91	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	2.09	57.01	231.35	47.97	237.94	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	2.04	56.83	229.71	47.96	236.16	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.96	56.07	226.91	47.40	233.10	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.99	56.24	227.56	47.49	233.99	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.96	55.79	226.55	47.15	232.92	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.98	55.88	227.17	47.15	233.46	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.96	55.77	228.07	47.17	234.24	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.80	53.89	222.32	45.81	228.46	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.76	53.30	222.38	45.38	228.40	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.76	53.25	219.32	45.22	225.00	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.74	52.96	219.33	45.03	225.20	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.72	52.89	218.93	44.99	224.74	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.67	52.19	217.07	44.47	222.95	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.63	51.75	215.77	44.18	221.57	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.61	51.91	215.82	44.45	221.63	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.60	51.78	215.41	44.33	221.32	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.57	51.01	213.54	43.66	219.48	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.58	51.11	213.90	43.69	219.95	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.70	52.92	217.84	45.10	223.97	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	64.02	57.18	7206.69	48.37	7409.88	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	35 мкр.д.4
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА766
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	5.46	65.18	468.01	53.54	471.06	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	6.19	70.14	506.18	57.91	510.07	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	5.86	68.95	493.67	57.08	497.17	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	4.90	63.22	460.48	52.58	463.08	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	4.77	61.90	446.79	51.21	449.25	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	4.90	62.35	447.32	51.39	449.86	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	4.99	62.60	449.41	51.48	451.99	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	4.88	61.91	447.62	50.98	449.81	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	4.80	61.18	450.99	50.53	453.28	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	4.31	58.81	433.77	48.89	435.68	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	4.14	57.44	424.03	47.66	425.78	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	4.12	57.05	419.86	47.22	421.57	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	4.17	57.06	421.30	47.14	423.21	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	4.11	56.88	418.63	47.04	420.36	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	3.97	56.11	413.20	46.48	414.99	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	4.01	56.28	414.61	46.60	416.36	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	3.93	55.84	412.72	46.30	414.45	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	3.97	55.94	414.03	46.33	415.71	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	3.94	55.82	415.10	46.32	416.70	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	3.64	53.94	405.47	44.95	406.77	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	3.55	53.36	404.08	44.56	405.49	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	3.53	53.30	399.99	44.47	401.22	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	3.49	53.03	401.01	44.31	402.22	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	3.47	52.95	400.53	44.28	401.69	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	3.36	52.24	397.05	43.75	398.49	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	3.28	51.81	395.03	43.49	396.66	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	3.23	51.97	394.56	43.76	396.15	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	3.24	51.84	392.92	43.58	394.50	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	3.16	51.06	389.76	42.94	391.51	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	3.21	51.17	391.22	42.94	392.95	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	3.43	52.98	400.62	44.41	402.45	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	128.01	57.24	13129.98	47.55	13190.47	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 800026

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	63.940	53.300	10.640	339.196	334.924	4.272	0.562	0.556	345.689	339.462	6.227	3.848	24.000
20.02.23	70.240	58.780	11.460	376.995	372.032	4.963	0.627	0.619	385.515	378.050	7.465	4.611	24.000
21.02.23	69.640	58.450	11.190	370.329	365.294	5.035	0.613	0.604	378.579	371.148	7.431	4.443	24.000
22.02.23	64.560	54.500	10.060	348.494	343.706	4.789	0.570	0.564	355.254	348.544	6.711	3.768	24.000
23.02.23	61.830	51.980	9.850	331.098	326.585	4.513	0.539	0.534	337.004	330.769	6.235	3.495	24.000
24.02.23	62.610	52.440	10.170	332.879	328.365	4.514	0.542	0.536	338.957	332.643	6.314	3.620	24.000
25.02.23	62.840	52.510	10.330	333.300	328.923	4.377	0.542	0.537	339.428	333.219	6.209	3.672	24.000
26.02.23	62.610	52.440	10.170	333.133	329.060	4.073	0.548	0.542	339.217	333.348	5.869	3.599	24.000
27.02.23	61.190	51.520	9.670	333.472	329.461	4.011	0.550	0.544	339.304	333.611	5.693	3.426	24.000
28.02.23	60.050	50.820	9.230	325.998	322.080	3.918	0.540	0.535	331.527	326.049	5.478	3.210	24.000
01.03.23	57.580	48.630	8.950	314.366	310.710	3.656	0.526	0.521	319.273	314.212	5.061	2.989	24.000
02.03.23	57.150	48.130	9.020	310.324	306.837	3.487	0.520	0.515	315.094	310.224	4.870	2.960	24.000
03.03.23	57.150	48.000	9.150	311.059	307.640	3.419	0.519	0.514	315.842	311.018	4.824	3.008	24.000
04.03.23	57.350	48.190	9.160	310.538	307.160	3.377	0.513	0.509	315.345	310.559	4.786	3.005	24.000
05.03.23	56.510	47.600	8.910	306.258	302.973	3.284	0.504	0.499	310.870	306.249	4.621	2.881	24.000
06.03.23	56.360	47.520	8.840	306.076	302.857	3.219	0.489	0.485	310.663	306.121	4.542	2.856	24.000
07.03.23	56.110	47.320	8.790	305.014	301.877	3.137	0.510	0.506	309.545	305.102	4.443	2.827	24.000
08.03.23	56.200	47.310	8.890	306.206	303.065	3.141	0.537	0.533	310.764	306.297	4.467	2.867	24.000
09.03.23	56.270	47.500	8.770	307.287	304.133	3.154	0.540	0.536	311.872	307.401	4.470	2.842	24.000
10.03.23	54.540	46.290	8.250	300.839	297.892	2.947	0.537	0.533	305.076	300.941	4.135	2.619	24.000
11.03.23	53.590	45.590	8.000	298.242	295.394	2.848	0.539	0.535	302.295	298.322	3.973	2.513	24.000
12.03.23	53.600	45.480	8.120	297.092	294.500	2.592	0.538	0.534	301.131	297.405	3.726	2.526	24.000
13.03.23	53.310	45.380	7.930	295.061	292.568	2.493	0.538	0.534	299.034	295.443	3.591	2.452	24.000
14.03.23	52.830	44.920	7.910	294.193	291.485	2.708	0.536	0.533	298.084	294.291	3.793	2.447	24.000
15.03.23	52.790	44.830	7.960	293.378	290.676	2.702	0.552	0.548	297.250	293.461	3.789	2.454	24.000
16.03.23	51.890	44.160	7.730	290.506	287.783	2.723	0.549	0.545	294.215	290.459	3.756	2.363	24.000

17.03.23	52.270	44.600	7.670	291.057	288.323	2.734	0.549	0.546	294.825	291.058	3.767	2.351	24.000
18.03.23	52.020	44.480	7.540	290.266	287.572	2.694	0.547	0.544	293.990	290.285	3.704	2.305	24.000
19.03.23	51.520	43.940	7.580	288.729	286.086	2.643	0.548	0.544	292.364	288.721	3.644	2.301	24.000
20.03.23	51.220	43.650	7.570	288.000	285.427	2.573	0.550	0.546	291.586	288.020	3.566	2.291	24.000
21.03.23	52.790	44.790	8.000	290.821	288.203	2.618	0.550	0.546	294.662	290.961	3.701	2.444	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**9720.209**	**9613.594**	**106.615**	**---**	**---**	**9874.253**	**9723.391**	**150.862**	**92.991**	**744.000**
Среднее	**57.502**	**48.550**	**8.952**	---	---	---	**0.543**	**0.538**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:02:43 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 6

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00168974

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x4901

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.96	53.96	12.00	359.170	352.110	364.290	359.360	7.00	6.94	4.2220	24.0	0.000
20.02.23	70.23	57.77	12.46	387.260	378.740	392.240	386.220	7.41	7.33	4.7180	24.0	0.000
21.02.23	68.77	56.85	11.92	376.040	368.030	380.990	375.310	7.19	7.12	4.3790	24.0	0.000
22.02.23	63.14	52.40	10.74	347.660	341.310	352.840	348.340	6.72	6.67	3.6610	24.0	0.000
23.02.23	62.08	51.22	10.86	338.340	332.380	343.320	339.110	6.57	6.53	3.6020	24.0	0.000
24.02.23	62.40	51.25	11.15	338.950	332.960	343.970	339.720	6.55	6.51	3.7100	24.0	0.000
25.02.23	62.67	51.39	11.28	340.090	334.010	345.090	340.830	6.60	6.56	3.7650	24.0	0.000
26.02.23	61.80	50.86	10.94	337.860	331.970	342.910	338.770	6.63	6.60	3.6250	24.0	0.000
27.02.23	61.33	50.80	10.53	341.720	335.830	347.010	342.830	6.66	6.62	3.5290	24.0	0.000
28.02.23	58.72	48.89	9.83	325.840	320.660	331.110	327.380	6.51	6.48	3.1460	24.0	0.000
01.03.23	57.53	47.79	9.74	318.320	313.460	323.520	320.060	6.37	6.34	3.0470	24.0	0.000
02.03.23	57.11	47.26	9.85	315.190	310.440	320.460	317.130	6.33	6.31	3.0510	24.0	0.000
03.03.23	57.21	47.24	9.97	316.530	311.750	321.780	318.420	6.33	6.31	3.1060	24.0	0.000
04.03.23	56.89	47.06	9.83	313.740	309.060	318.990	315.720	6.24	6.22	3.0320	24.0	0.000
05.03.23	56.16	46.57	9.59	309.860	305.350	315.190	311.970	6.15	6.14	2.9260	24.0	0.000
06.03.23	56.36	46.68	9.68	310.780	306.180	316.120	312.910	6.05	6.03	2.9570	24.0	0.000
07.03.23	55.92	46.28	9.64	309.430	304.970	314.840	311.670	6.36	6.34	2.9320	24.0	0.000
08.03.23	56.01	46.28	9.73	310.310	305.830	315.600	312.410	6.52	6.50	2.9680	24.0	0.000
09.03.23	55.81	46.39	9.42	311.030	306.570	316.470	313.270	6.55	6.54	2.8830	24.0	0.000
10.03.23	53.91	45.09	8.82	302.620	298.530	308.140	305.210	6.53	6.51	2.6260	24.0	0.000
11.03.23	53.41	44.70	8.71	302.730	298.710	308.260	305.340	6.54	6.53	2.5960	24.0	0.000
12.03.23	53.30	44.49	8.81	297.830	293.900	303.450	300.590	6.52	6.51	2.5830	24.0	0.000
13.03.23	53.13	44.47	8.66	298.670	294.730	304.250	301.420	6.52	6.51	2.5480	24.0	0.000
14.03.23	53.02	44.26	8.76	297.960	294.080	303.510	300.750	6.54	6.53	2.5700	24.0	0.000
15.03.23	52.19	43.69	8.50	295.000	291.280	300.560	297.870	6.68	6.67	2.4720	24.0	0.000
16.03.23	51.91	43.50	8.41	293.940	290.250	299.540	296.880	6.64	6.63	2.4360	24.0	0.000
17.03.23	52.06	43.71	8.35	294.090	290.370	299.660	296.970	6.64	6.63	2.4210	24.0	0.000
18.03.23	51.94	43.59	8.35	293.380	289.690	298.940	296.250	6.62	6.61	2.4130	24.0	0.000

19.03.23	51.01	42.80	8.21	290.310	286.790	295.960	293.450	6.64	6.64	2.3530	24.0	0.000
20.03.23	51.31	42.89	8.42	290.180	286.610	295.820	293.270	6.64	6.63	2.4090	24.0	0.000
21.03.23	53.15	44.32	8.83	294.810	290.890	300.330	297.570	6.66	6.65	2.5650	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**9859.6**	**9707.44**	**10025.1**	**9917.00**	**---**	**---**	**95.2510**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.30**	**47.56**	**9.74**	---	---	---	---	**6.58**	**6.55**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	189894.010	186746.640	193078.490	190865.439	1933.318	23338.000	1319.000
21.03.23 24:00	199753.649	196454.079	203103.650	200782.440	2028.569	24082.000	1319.000
Итого за период	9859.638	9707.438	10025.160	9917.000	95.251	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:40:24 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106
№ ПУ 3060306

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	80	160	10	---
2	80	80	160	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
19.02.23	3.918	293.36	292.15	1.2	65.840	52.495	0.6	0.6	24.00
20.02.23	4.422	316.73	315.30	1.4	70.183	56.238	0.6	0.6	24.00
21.02.23	4.146	307.71	306.29	1.4	68.773	55.313	0.6	0.6	24.00
22.02.23	3.471	284.40	283.21	1.2	63.146	50.950	0.6	0.6	24.00
23.02.23	3.381	276.35	275.26	1.1	62.021	49.793	0.6	0.6	24.00
24.02.23	3.464	276.82	275.71	1.1	62.360	49.856	0.6	0.6	24.00
25.02.23	3.519	277.86	276.72	1.1	62.622	49.966	0.6	0.6	24.00
26.02.23	3.386	276.04	274.91	1.1	61.778	49.518	0.6	0.6	24.00
27.02.23	3.315	279.50	278.39	1.1	61.276	49.422	0.6	0.6	24.00
28.02.23	2.951	266.45	265.40	1.0	58.736	47.666	0.6	0.6	24.00
01.03.23	2.850	260.05	259.05	1.0	57.501	46.545	0.6	0.6	24.00
02.03.23	2.833	257.30	256.31	1.0	57.079	46.071	0.6	0.6	24.00
03.03.23	2.895	258.56	257.57	1.0	57.163	45.971	0.6	0.6	24.00
04.03.23	2.827	256.17	255.18	1.0	56.863	45.832	0.6	0.6	24.00
05.03.23	2.719	253.01	252.06	0.9	56.127	45.384	0.6	0.6	24.00
06.03.23	2.738	253.59	252.63	1.0	56.323	45.530	0.6	0.6	24.00
07.03.23	2.707	252.58	251.61	1.0	55.884	45.172	0.6	0.6	24.00
08.03.23	2.742	253.26	252.29	1.0	55.975	45.153	0.6	0.6	24.00
09.03.23	2.694	254.10	253.13	1.0	55.790	45.193	0.6	0.6	24.00
10.03.23	2.465	247.15	246.21	0.9	53.907	43.935	0.6	0.6	24.00
11.03.23	2.431	247.28	246.36	0.9	53.372	43.542	0.6	0.6	24.00
12.03.23	2.412	243.21	242.25	1.0	53.272	43.355	0.6	0.6	24.00
13.03.23	2.357	243.76	242.83	0.9	52.832	43.166	0.6	0.6	24.00
14.03.23	2.392	243.11	242.21	0.9	52.919	43.084	0.6	0.6	24.00
15.03.23	2.308	240.76	239.87	0.9	52.154	42.570	0.6	0.6	24.00
16.03.23	2.287	239.85	239.00	0.9	51.857	42.324	0.6	0.6	24.00
17.03.23	2.287	239.85	239.00	0.9	51.857	42.324	0.6	0.6	24.00
18.03.23	2.252	239.90	239.05	0.8	52.009	42.625	0.6	0.6	24.00
19.03.23	2.253	239.22	238.42	0.8	51.889	42.472	0.6	0.6	24.00
20.03.23	2.186	236.74	235.96	0.8	50.992	41.759	0.6	0.6	24.00
21.03.23	2.224	234.23	233.50	0.7	51.258	41.765	0.6	0.6	24.00
Итого	**88.83**	**8048.9**	**8017.8**	**31.0**	**---**	**---**	**---**	**---**	**744.00**
Среднее	---	---	---	---	**57.22**	**46.29**	**0.6**	**0.6**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
18.02.23 24:00	7245.1	586190.0	585962.9	62795.3
21.03.23 24:00	7331.6	593999.0	593741.7	63515.3
Итого за период	86.5	7809.0	7778.8	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:37:58 системой "Умный дом от Уфанет"
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : РБ, г. Октябрьский, 35 микрорайон д.8
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВВ678
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.77	64.51	208.04	51.23	208.60	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	3.12	69.07	225.36	55.23	225.65	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	2.92	67.65	219.04	54.30	219.31	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	2.44	62.05	202.94	50.03	203.53	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	2.39	61.02	197.21	48.87	197.85	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	2.46	61.37	197.67	48.91	198.34	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	2.50	61.63	198.30	48.99	198.97	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.40	60.79	197.08	48.61	197.72	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.35	60.29	199.37	48.49	200.01	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	2.11	57.67	190.44	46.61	191.23	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	2.05	56.55	185.92	45.54	186.76	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.04	56.17	184.03	45.05	184.95	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	2.08	56.25	184.79	44.96	185.72	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	2.03	55.96	183.28	44.85	184.16	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.96	55.22	180.96	44.39	181.83	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.96	55.43	181.43	44.59	182.37	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.92	54.98	180.59	44.31	181.56	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.94	55.08	181.12	44.35	182.06	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.91	54.90	181.71	44.39	182.50	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.75	53.02	177.02	43.11	177.77	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.73	52.54	177.10	42.74	177.98	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.72	52.42	174.28	42.56	175.14	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.68	52.22	174.56	42.59	175.46	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.68	52.15	174.16	42.48	175.08	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.63	51.34	172.56	41.89	173.38	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.62	51.04	171.91	41.62	172.65	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.60	51.18	171.93	41.88	172.70	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.60	51.06	171.50	41.70	172.29	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.56	50.18	169.78	40.99	170.66	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.59	50.44	169.85	41.07	170.79	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.70	52.24	172.99	42.39	173.79	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	63.20	56.34	5756.95	45.44	5780.81	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00173721

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xF87B

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.62	52.35	13.27	178.170	174.670	173.830	171.600	6.90	6.70	2.3150	24.0	0.000
20.02.23	69.91	56.08	13.83	191.200	187.040	186.480	183.770	6.90	6.70	2.5860	24.0	0.000
21.02.23	68.43	55.16	13.27	185.820	181.920	181.130	178.570	6.90	6.70	2.4100	24.0	0.000
22.02.23	62.81	50.82	11.99	172.530	169.400	168.300	166.210	6.90	6.70	2.0270	24.0	0.000
23.02.23	61.77	49.61	12.16	168.250	165.330	164.290	162.370	6.90	6.70	2.0100	24.0	0.000
24.02.23	62.08	49.72	12.36	168.540	165.650	164.640	162.720	6.90	6.70	2.0450	24.0	0.000
25.02.23	62.34	49.79	12.55	169.040	166.080	165.100	163.180	6.90	6.70	2.0810	24.0	0.000
26.02.23	61.47	49.23	12.24	168.010	165.080	164.130	162.300	6.90	6.70	2.0200	24.0	0.000
27.02.23	61.00	49.16	11.84	169.830	166.950	165.930	164.020	6.90	6.70	1.9770	24.0	0.000
28.02.23	58.42	47.46	10.96	162.300	159.750	158.590	156.930	6.90	6.70	1.7480	24.0	0.000
01.03.23	57.23	46.36	10.87	158.720	156.310	155.220	153.700	6.90	6.70	1.6970	24.0	0.000
02.03.23	56.81	45.83	10.98	157.310	154.950	153.810	152.370	6.90	6.70	1.6970	24.0	0.000
03.03.23	56.93	45.80	11.13	157.980	155.590	154.510	153.070	6.90	6.70	1.7290	24.0	0.000
04.03.23	56.61	45.63	10.98	156.640	154.370	153.150	151.700	6.90	6.70	1.6910	24.0	0.000
05.03.23	55.88	45.12	10.76	154.750	152.490	151.330	149.910	6.90	6.70	1.6370	24.0	0.000
06.03.23	56.08	45.30	10.78	155.250	153.020	151.840	150.400	6.90	6.70	1.6510	24.0	0.000
07.03.23	55.65	44.97	10.68	154.580	152.410	151.200	149.780	6.90	6.70	1.6250	24.0	0.000
08.03.23	55.74	44.99	10.75	154.970	152.750	151.590	150.150	6.90	6.70	1.6400	24.0	0.000
09.03.23	55.53	44.90	10.63	155.350	153.100	151.950	150.510	6.90	6.70	1.6240	24.0	0.000
10.03.23	53.65	43.58	10.07	151.400	149.350	148.160	146.870	6.90	6.70	1.5020	24.0	0.000
11.03.23	53.17	43.39	9.78	151.460	149.470	148.230	146.940	6.90	6.70	1.4590	24.0	0.000
12.03.23	53.04	43.15	9.89	149.070	147.120	145.970	144.700	6.90	6.70	1.4510	24.0	0.000
13.03.23	52.84	42.91	9.93	149.360	147.420	146.260	144.990	6.90	6.70	1.4630	24.0	0.000
14.03.23	52.75	42.97	9.78	148.950	147.020	145.840	144.600	6.90	6.70	1.4340	24.0	0.000
15.03.23	51.94	42.45	9.49	147.510	145.680	144.420	143.200	6.90	6.70	1.3790	24.0	0.000
16.03.23	51.66	42.27	9.39	147.010	145.170	143.930	142.730	6.90	6.70	1.3600	24.0	0.000
17.03.23	51.81	42.54	9.27	147.080	145.230	143.970	142.770	6.90	6.70	1.3430	24.0	0.000
18.03.23	51.69	42.32	9.37	146.870	145.070	143.730	142.530	6.90	6.70	1.3570	24.0	0.000

19.03.23	50.76	41.49	9.27	145.380	143.610	142.310	141.120	6.90	6.70	1.3300	24.0	0.000
20.03.23	51.05	41.59	9.46	145.820	144.090	142.740	141.540	6.90	6.70	1.3630	24.0	0.000
21.03.23	52.89	43.08	9.81	148.910	147.000	145.600	144.370	6.90	6.70	1.4370	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4918.0**	**4843.09**	**4808.1**	**4759.62**	**---**	**---**	**53.0880**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.01**	**46.12**	**10.88**	---	---	---	---	**6.90**	**6.70**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	204379.169	200895.960	203198.650	200849.430	2725.904	5953.000	1926.000
21.03.23 24:00	209297.230	205739.050	208006.830	205609.050	2778.992	6697.000	1926.000
Итого за период	4918.061	4843.089	4808.179	4759.619	53.088	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:40:39 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00178915

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xEE16

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.77	52.92	12.85	185.590	181.930	182.660	180.260	6.90	6.70	2.3380	24.0	0.000
20.02.23	70.12	56.79	13.33	200.080	195.680	196.850	193.900	6.90	6.70	2.6090	24.0	0.000
21.02.23	68.69	55.77	12.92	194.420	190.320	191.290	188.550	6.90	6.70	2.4540	24.0	0.000
22.02.23	63.05	51.32	11.73	180.160	176.890	177.290	175.130	6.90	6.70	2.0740	24.0	0.000
23.02.23	61.94	50.09	11.85	175.460	172.380	172.590	170.580	6.90	6.70	2.0400	24.0	0.000
24.02.23	62.28	50.18	12.10	175.750	172.630	172.870	170.850	6.90	6.70	2.0880	24.0	0.000
25.02.23	62.54	50.15	12.39	176.620	173.490	173.680	171.680	6.90	6.70	2.1510	24.0	0.000
26.02.23	61.69	49.52	12.17	175.390	172.350	172.460	170.450	6.90	6.70	2.0980	24.0	0.000
27.02.23	61.19	49.45	11.74	177.150	174.090	174.270	172.340	6.90	6.70	2.0430	24.0	0.000
28.02.23	58.64	47.71	10.93	169.070	166.370	166.330	164.570	6.90	6.70	1.8170	24.0	0.000
01.03.23	57.42	46.60	10.82	165.150	162.630	162.480	160.790	6.90	6.70	1.7570	24.0	0.000
02.03.23	57.00	46.08	10.92	163.750	161.320	161.100	159.460	6.90	6.70	1.7590	24.0	0.000
03.03.23	57.09	46.07	11.02	164.280	161.870	161.650	159.980	6.90	6.70	1.7820	24.0	0.000
04.03.23	56.78	45.88	10.90	163.040	160.600	160.420	158.870	6.90	6.70	1.7470	24.0	0.000
05.03.23	56.05	45.32	10.73	160.860	158.540	158.300	156.770	6.90	6.70	1.6980	24.0	0.000
06.03.23	56.24	45.47	10.77	161.500	159.100	158.950	157.450	6.90	6.70	1.7110	24.0	0.000
07.03.23	55.81	45.21	10.60	160.750	158.430	158.220	156.740	6.90	6.70	1.6770	24.0	0.000
08.03.23	55.90	45.25	10.65	161.190	158.870	158.670	157.170	6.90	6.70	1.6880	24.0	0.000
09.03.23	55.71	45.15	10.56	161.410	159.120	158.910	157.380	6.90	6.70	1.6790	24.0	0.000
10.03.23	53.84	43.79	10.05	157.200	155.110	154.780	153.410	6.90	6.70	1.5560	24.0	0.000
11.03.23	53.32	43.58	9.74	157.310	155.230	154.940	153.520	6.90	6.70	1.5080	24.0	0.000
12.03.23	53.21	43.37	9.84	154.970	152.950	152.650	151.270	6.90	6.70	1.5010	24.0	0.000
13.03.23	53.02	43.12	9.90	155.190	153.160	152.820	151.500	6.90	6.70	1.5140	24.0	0.000
14.03.23	52.92	43.27	9.65	154.750	152.760	152.400	151.060	6.90	6.70	1.4700	24.0	0.000
15.03.23	52.11	42.64	9.47	153.220	151.270	150.900	149.620	6.90	6.70	1.4320	24.0	0.000
16.03.23	51.81	42.53	9.28	152.580	150.680	150.290	149.060	6.90	6.70	1.3960	24.0	0.000
17.03.23	51.96	42.88	9.08	152.850	150.900	150.570	149.320	6.90	6.70	1.3680	24.0	0.000
18.03.23	51.84	42.73	9.11	152.420	150.480	150.160	148.900	6.90	6.70	1.3660	24.0	0.000

19.03.23	50.93	41.95	8.98	150.940	149.150	148.690	147.490	6.90	6.70	1.3350	24.0	0.000
20.03.23	51.20	41.94	9.26	151.360	149.480	149.080	147.880	6.90	6.70	1.3800	24.0	0.000
21.03.23	53.04	43.43	9.61	154.600	152.560	152.260	150.920	6.90	6.70	1.4610	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5119.0**	**5040.34**	**5038.5**	**4986.87**	**---**	**---**	**54.4970**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.19**	**46.45**	**10.74**	---	---	---	---	**6.90**	**6.70**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	205700.949	202384.169	204052.519	201500.460	2724.293	5073.000	1269.000
21.03.23 24:00	210819.960	207424.510	209091.050	206487.330	2778.790	5817.000	1269.000
Итого за период	5119.010	5040.341	5038.530	4986.869	54.497	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:40:49 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00179211

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x4592

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.75	53.92	11.83	194.850	191.030	191.720	189.100	6.90	6.70	2.2570	24.0	0.000
20.02.23	69.99	57.72	12.27	209.650	205.030	206.040	202.850	6.90	6.70	2.5160	24.0	0.000
21.02.23	68.51	56.67	11.84	203.460	199.160	200.140	197.160	6.90	6.70	2.3560	24.0	0.000
22.02.23	62.90	52.17	10.73	188.480	185.070	185.680	183.320	6.90	6.70	1.9840	24.0	0.000
23.02.23	61.86	50.96	10.90	183.940	180.720	181.220	179.060	6.90	6.70	1.9630	24.0	0.000
24.02.23	62.17	51.05	11.12	184.460	181.160	181.650	179.490	6.90	6.70	2.0130	24.0	0.000
25.02.23	62.44	51.13	11.31	185.070	181.750	182.190	180.030	6.90	6.70	2.0550	24.0	0.000
26.02.23	61.56	50.46	11.10	183.880	180.700	181.060	178.900	6.90	6.70	2.0060	24.0	0.000
27.02.23	61.11	50.42	10.69	186.040	182.880	183.290	181.130	6.90	6.70	1.9540	24.0	0.000
28.02.23	58.48	48.59	9.89	177.190	174.410	174.730	172.780	6.90	6.70	1.7240	24.0	0.000
01.03.23	57.31	47.52	9.79	173.200	170.590	170.830	169.070	6.90	6.70	1.6710	24.0	0.000
02.03.23	56.90	47.03	9.87	171.850	169.260	169.490	167.790	6.90	6.70	1.6690	24.0	0.000
03.03.23	57.00	47.03	9.97	172.440	169.820	170.080	168.390	6.90	6.70	1.6910	24.0	0.000
04.03.23	56.67	46.79	9.88	170.750	168.240	168.460	166.760	6.90	6.70	1.6600	24.0	0.000
05.03.23	55.95	46.28	9.67	168.840	166.380	166.660	165.000	6.90	6.70	1.6060	24.0	0.000
06.03.23	56.14	46.43	9.71	169.120	166.670	166.940	165.260	6.90	6.70	1.6190	24.0	0.000
07.03.23	55.71	46.18	9.53	168.540	166.170	166.390	164.730	6.90	6.70	1.5830	24.0	0.000
08.03.23	55.80	46.18	9.62	168.990	166.570	166.830	165.150	6.90	6.70	1.6010	24.0	0.000
09.03.23	55.59	46.06	9.53	169.490	167.070	167.340	165.680	6.90	6.70	1.5920	24.0	0.000
10.03.23	53.71	44.65	9.06	165.060	162.820	163.060	161.540	6.90	6.70	1.4720	24.0	0.000
11.03.23	53.23	44.43	8.80	164.980	162.790	163.020	161.520	6.90	6.70	1.4300	24.0	0.000
12.03.23	53.10	44.21	8.89	162.370	160.230	160.490	159.010	6.90	6.70	1.4230	24.0	0.000
13.03.23	52.93	43.96	8.97	163.060	160.960	161.140	159.660	6.90	6.70	1.4410	24.0	0.000
14.03.23	52.82	44.02	8.80	162.710	160.580	160.830	159.390	6.90	6.70	1.4120	24.0	0.000
15.03.23	51.99	43.33	8.66	160.860	158.840	159.020	157.620	6.90	6.70	1.3730	24.0	0.000
16.03.23	51.72	43.18	8.54	160.530	158.520	158.750	157.320	6.90	6.70	1.3540	24.0	0.000
17.03.23	51.87	43.48	8.39	160.560	158.580	158.820	157.380	6.90	6.70	1.3280	24.0	0.000
18.03.23	51.75	43.30	8.45	160.090	158.110	158.320	156.880	6.90	6.70	1.3350	24.0	0.000

19.03.23	50.82	42.47	8.35	158.560	156.650	156.790	155.480	6.90	6.70	1.3050	24.0	0.000
20.03.23	51.12	42.63	8.49	159.160	157.210	157.360	155.990	6.90	6.70	1.3340	24.0	0.000
21.03.23	52.96	44.11	8.85	162.420	160.290	160.540	159.100	6.90	6.70	1.4160	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5370.5**	**5288.26**	**5298.8**	**5242.54**	**---**	**---**	**52.1430**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.09**	**47.30**	**9.79**	---	---	---	---	**6.90**	**6.70**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	154287.320	152000.610	152805.479	150765.460	1776.496	-26353.000	1271.000
21.03.23 24:00	159657.920	157288.870	158104.359	156008.000	1828.639	-25609.000	1271.000
Итого за период	5370.600	5288.260	5298.880	5242.540	52.143	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:40:46 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	35мкр 9а 1ввод
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА859
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.15	65.35	167.00	52.50	166.86	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	2.42	70.17	179.96	56.70	180.08	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	2.29	68.90	175.37	55.87	175.37	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	1.93	63.20	163.56	51.40	163.43	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	1.91	61.99	158.83	49.97	158.70	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	1.96	62.38	159.54	50.08	159.19	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	1.99	62.63	160.10	50.18	159.72	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	1.93	61.88	159.23	49.72	158.86	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	1.88	61.25	160.71	49.56	160.35	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.67	58.78	154.14	47.99	153.98	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.61	57.50	150.57	46.78	150.42	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	1.61	57.11	149.08	46.32	148.99	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	1.63	57.14	149.66	46.24	149.56	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.60	56.92	148.45	46.15	148.48	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.54	56.17	146.56	45.65	146.61	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.56	56.35	147.12	45.75	147.11	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.52	55.91	146.38	45.48	146.43	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.55	56.00	146.77	45.44	146.84	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.53	55.85	147.34	45.44	147.30	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.41	53.97	143.68	44.12	143.77	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.37	53.43	143.43	43.87	143.71	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.36	53.35	141.29	43.68	141.54	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.37	53.09	141.77	43.39	141.83	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.34	53.02	141.14	43.48	141.47	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.31	52.27	139.97	42.90	140.32	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.27	51.89	139.21	42.75	139.59	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.24	52.06	139.21	43.13	139.55	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.25	51.93	138.95	42.95	139.30	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.23	51.11	137.78	42.19	138.14	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.25	51.27	138.06	42.21	138.53	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.33	53.08	140.69	43.64	141.06	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	49.99	57.29	4655.55	46.63	4657.09	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	35мкр 9а 2ввод
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА849
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	1.94	65.16	164.91	53.41	167.52	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	2.20	70.07	178.41	57.74	181.22	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	2.08	68.87	173.81	56.94	176.69	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	1.74	63.15	161.85	52.42	164.66	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	1.70	61.86	156.97	51.03	159.56	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	1.74	62.28	157.52	51.19	160.00	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	1.80	62.53	158.08	51.13	160.45	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	1.75	61.82	157.27	50.67	159.73	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	1.71	61.13	158.67	50.32	161.25	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.53	58.75	152.37	48.72	154.96	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.47	57.41	148.66	47.49	151.22	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	1.46	57.02	147.14	47.06	149.74	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	1.48	57.04	147.70	47.02	150.18	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.45	56.85	146.62	46.92	149.29	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.40	56.08	144.75	46.41	147.38	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.41	56.26	145.22	46.54	147.86	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.38	55.82	144.51	46.24	147.13	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.40	55.91	144.97	46.23	147.59	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.39	55.76	145.38	46.18	148.07	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.29	53.89	141.94	44.79	144.58	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.25	53.35	141.81	44.51	144.34	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.24	53.28	139.60	44.38	142.07	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.24	53.00	139.90	44.10	142.33	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.24	52.92	139.70	44.06	142.06	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.20	52.20	138.52	43.56	140.85	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.16	51.79	137.81	43.34	140.21	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.14	51.97	137.80	43.67	140.30	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.15	51.83	137.57	43.45	140.05	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.13	51.04	136.54	42.72	138.76	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.15	51.16	136.55	42.71	138.89	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.22	52.98	138.96	44.20	141.47	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	45.45	57.20	4601.47	47.39	4680.38	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	35мкр 9а 3ввод
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА850
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	1.96	65.15	130.54	50.13	136.61	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	2.22	69.96	140.58	54.19	147.61	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	2.09	68.69	136.99	53.43	143.67	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	1.75	63.00	127.94	49.29	133.60	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	1.72	61.80	124.35	47.96	129.87	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	1.77	62.18	124.63	47.97	130.22	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	1.81	62.43	124.94	47.93	130.57	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	1.75	61.67	124.31	47.54	129.94	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	1.72	61.06	125.57	47.31	131.34	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.54	58.59	120.71	45.87	125.89	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.49	57.31	117.99	44.67	122.95	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	1.48	56.92	116.86	44.25	121.64	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	1.50	56.96	117.31	44.18	122.14	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.47	56.73	116.46	44.06	121.31	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.42	55.98	115.07	43.60	119.86	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.43	56.16	115.38	43.72	120.18	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.40	55.72	114.81	43.52	119.61	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.41	55.81	115.11	43.54	119.84	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.40	55.65	115.50	43.48	120.33	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.30	53.79	112.77	42.22	117.64	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.27	53.26	112.85	42.00	117.44	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.23	53.17	110.52	42.03	115.14	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.24	52.91	110.74	41.72	115.38	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.21	52.86	110.48	41.84	114.96	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.19	52.09	109.77	41.24	114.28	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.17	51.74	109.46	41.03	113.96	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.14	51.90	109.27	41.44	113.68	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.15	51.78	109.38	41.25	114.05	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.13	50.95	108.36	40.54	112.43	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.14	51.11	108.35	40.56	112.84	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.21	52.93	110.24	41.91	114.84	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	45.72	57.11	3647.24	44.66	3803.84	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	35мкр 9а 4ввод
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА868
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.05	65.04	169.43	52.96	169.60	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	2.32	69.85	182.91	57.14	182.90	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	2.20	68.56	178.42	56.21	178.44	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	1.85	62.87	166.25	51.73	166.38	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	1.81	61.67	161.50	50.42	161.68	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	1.87	62.06	161.80	50.49	162.03	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	1.93	62.31	162.19	50.41	162.49	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	1.89	61.55	161.55	49.83	161.82	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	1.85	60.93	163.27	49.56	163.52	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.64	58.45	156.69	47.99	156.91	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.59	57.18	153.07	46.76	153.34	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	1.58	56.79	151.49	46.35	151.76	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	1.58	56.83	151.99	46.40	152.28	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.57	56.60	150.90	46.21	151.19	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.53	55.85	149.06	45.55	149.37	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.56	56.04	149.51	45.60	149.85	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.52	55.59	148.91	45.40	149.21	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.52	55.67	149.31	45.46	149.55	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.53	55.52	149.92	45.30	150.07	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.42	53.64	146.31	43.95	146.46	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.36	53.11	146.15	43.80	146.39	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.34	53.02	144.03	43.70	144.26	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.35	52.77	144.28	43.43	144.51	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.32	52.71	143.75	43.51	144.07	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.30	51.94	142.67	42.84	142.92	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.25	51.58	141.83	42.73	142.13	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.22	51.73	142.21	43.12	142.55	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.22	51.60	142.52	43.03	142.67	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.20	50.79	141.27	42.31	141.59	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.23	50.96	141.20	42.25	141.52	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.30	52.77	143.43	43.71	143.65	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	48.90	56.97	4737.82	46.71	4745.13	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	35мкр 9а 5ввод
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА869
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.18	64.98	169.09	52.13	172.55	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	2.48	70.11	183.85	56.60	187.54	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	2.35	69.06	179.64	56.00	183.06	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	1.95	63.36	167.56	51.72	170.74	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	1.90	61.88	161.92	50.14	165.04	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	1.96	62.35	162.28	50.28	165.58	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	2.03	62.59	162.68	50.08	166.08	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.02	61.99	162.24	49.51	165.51	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	1.97	61.16	163.54	49.10	166.79	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.73	58.96	157.62	47.97	160.61	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.68	57.46	153.43	46.52	156.49	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	1.65	57.07	151.90	46.19	154.96	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	1.66	57.05	152.31	46.12	155.42	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.65	56.94	151.54	46.01	154.50	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.61	56.17	149.70	45.42	152.61	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.61	56.30	150.11	45.57	153.05	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.55	55.88	149.35	45.47	152.25	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.58	55.96	149.77	45.42	152.69	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.60	55.87	150.36	45.20	153.29	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.49	53.98	146.85	43.84	149.70	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.42	53.39	146.80	43.68	149.61	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.41	53.36	144.60	43.57	147.34	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.41	53.04	144.53	43.26	147.31	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.38	52.97	144.35	43.41	147.07	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.36	52.32	143.29	42.79	146.02	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.31	51.83	142.54	42.61	145.16	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.29	52.02	142.80	42.94	145.32	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.28	51.88	142.39	42.88	144.95	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.27	51.15	141.21	42.17	143.86	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.29	51.17	141.21	42.01	144.02	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.37	52.98	144.00	43.46	146.63	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	51.44	57.27	4753.45	46.52	4845.74	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ТЭМ-106 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 10

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106
№ ПУ 3060471

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	0	46.8	---	---
2	80	0	49.5	---	---

Система: 1 Р-Подача Q = M1(hп - hо)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
19.02.23	4.106	342.60	352.03	-9.4	64.500	52.590	0.9	0.5	23.96
20.02.23	4.642	372.88	383.52	-10.6	68.830	56.470	0.9	0.5	23.96
21.02.23	4.376	362.77	373.01	-10.2	67.520	55.540	0.9	0.5	24.00
22.02.23	3.660	333.10	342.19	-9.1	61.980	51.070	0.9	0.5	23.99
23.02.23	3.558	322.67	331.27	-8.6	60.790	49.840	0.9	0.5	23.99
24.02.23	3.646	323.24	331.82	-8.6	61.150	49.950	0.9	0.5	24.00
25.02.23	3.719	324.73	333.37	-8.6	61.410	50.030	0.9	0.5	24.00
26.02.23	3.607	322.21	330.71	-8.5	60.620	49.500	0.9	0.5	23.99
27.02.23	3.542	326.48	335.18	-8.7	60.070	49.300	0.9	0.5	23.99
28.02.23	3.159	310.53	318.50	-8.0	57.670	47.580	0.9	0.5	24.00
01.03.23	3.043	302.16	309.77	-7.6	56.390	46.390	0.9	0.5	24.00
02.03.23	3.017	298.33	305.75	-7.4	55.970	45.940	0.9	0.5	24.00
03.03.23	3.061	299.99	307.46	-7.5	56.030	45.900	0.9	0.5	24.00
04.03.23	3.005	296.95	304.30	-7.3	55.760	45.720	0.9	0.5	24.00
05.03.23	2.904	293.14	300.30	-7.2	55.030	45.200	0.9	0.5	23.99
06.03.23	2.927	293.71	300.91	-7.2	55.220	45.330	0.9	0.5	24.00
07.03.23	2.888	292.55	299.70	-7.2	54.790	44.990	0.9	0.5	24.00
08.03.23	2.929	293.21	300.43	-7.2	54.870	44.960	0.9	0.5	24.00
09.03.23	2.900	294.35	301.60	-7.3	54.710	44.930	0.9	0.5	23.99
10.03.23	2.666	285.82	292.67	-6.8	52.870	43.610	0.9	0.5	24.00
11.03.23	2.607	285.89	292.75	-6.9	52.310	43.270	0.9	0.5	24.00
12.03.23	2.594	280.75	287.36	-6.6	52.240	43.070	0.9	0.5	23.99
13.03.23	2.568	281.20	287.85	-6.6	51.980	42.920	0.9	0.5	24.00
14.03.23	2.557	280.54	287.16	-6.6	51.890	42.860	0.9	0.5	23.99
15.03.23	2.482	277.91	284.41	-6.5	51.150	42.300	0.9	0.5	24.00
16.03.23	2.439	276.64	283.10	-6.5	50.820	42.080	0.9	0.5	24.00
17.03.23	2.439	276.64	283.10	-6.5	50.820	42.080	0.9	0.5	24.00
18.03.23	2.411	276.73	283.19	-6.5	50.970	42.330	0.9	0.5	24.00
19.03.23	2.400	275.72	282.15	-6.4	50.850	42.220	0.9	0.5	23.99
20.03.23	2.333	273.01	279.28	-6.3	50.000	41.530	0.9	0.5	24.00
21.03.23	2.369	266.38	272.34	-6.0	50.230	41.410	0.9	0.5	23.99
Итого	**94.55**	**9342.8**	**9577.2**	**-234.4**	**---**	**---**	**---**	**---**	**743.82**
Среднее	---	---	---	---	**56.11**	**46.16**	**0.9**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
18.02.23 24:00	4069.0	377702.8	391735.0	37482.4
21.03.23 24:00	4161.1	386769.1	401029.1	38202.2
Итого за период	92.1	9066.3	9294.1	719.8

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	35 мкр дом 11
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА767
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1	Qo5	Go5
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м/час	куб.м
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	20	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.22	64.97	179.01	52.56	178.83	24:00	24:00	0.00	0.00
21-02-2023 00:00:00	2.52	69.96	193.65	56.96	193.67	24:00	24:00	0.00	0.00
22-02-2023 00:00:00	2.39	68.82	188.97	56.15	189.09	24:00	24:00	0.00	0.00
23-02-2023 00:00:00	2.01	63.11	176.60	51.74	176.31	24:00	24:00	0.00	0.00
24-02-2023 00:00:00	1.94	61.74	171.54	50.41	170.93	24:00	24:00	0.00	0.00
25-02-2023 00:00:00	2.00	62.20	171.65	50.54	171.09	24:00	24:00	0.00	0.00
26-02-2023 00:00:00	2.03	62.45	171.93	50.64	171.42	24:00	24:00	0.00	0.00
27-02-2023 00:00:00	1.97	61.78	171.66	50.27	170.90	24:00	24:00	0.00	0.00
28-02-2023 00:00:00	1.92	61.03	172.98	49.92	172.36	24:00	24:00	0.00	0.00
01-03-2023 00:00:00	1.74	58.71	166.66	48.29	165.90	24:00	24:00	0.00	0.00
02-03-2023 00:00:00	1.67	57.31	162.73	47.03	161.74	24:00	24:00	0.00	0.00
03-03-2023 00:00:00	1.67	56.92	160.86	46.52	159.98	24:00	24:00	0.00	0.00
04-03-2023 00:00:00	1.69	56.92	161.06	46.44	160.41	24:00	24:00	0.00	0.00
05-03-2023 00:00:00	1.67	56.76	160.60	46.37	159.48	24:00	24:00	0.00	0.00
06-03-2023 00:00:00	1.60	56.00	158.67	45.88	157.48	24:00	24:00	0.00	0.00
07-03-2023 00:00:00	1.62	56.16	159.13	45.95	157.91	24:00	24:00	0.00	0.00
08-03-2023 00:00:00	1.60	55.72	158.32	45.61	157.12	24:00	24:00	0.00	0.00
09-03-2023 00:00:00	1.61	55.81	158.45	45.62	157.52	24:00	24:00	0.00	0.00
10-03-2023 00:00:00	1.60	55.70	159.27	45.63	158.06	24:00	24:00	0.00	0.00
11-03-2023 00:00:00	1.48	53.83	155.54	44.31	154.25	24:00	24:00	0.00	0.00
12-03-2023 00:00:00	1.44	53.24	155.56	43.95	154.22	24:00	24:00	0.00	0.00
13-03-2023 00:00:00	1.43	53.19	152.85	43.80	151.86	24:00	24:00	0.00	0.00
14-03-2023 00:00:00	1.41	52.90	153.24	43.69	152.00	24:00	24:00	0.00	0.00
15-03-2023 00:00:00	1.41	52.82	152.49	43.58	151.73	24:00	24:00	0.00	0.00
16-03-2023 00:00:00	1.37	52.13	151.25	43.07	150.44	24:00	24:00	0.00	0.00
17-03-2023 00:00:00	1.34	51.68	150.70	42.76	149.70	24:00	24:00	0.00	0.00
18-03-2023 00:00:00	1.32	51.85	151.25	43.09	149.87	24:00	24:00	0.00	0.00
19-03-2023 00:00:00	1.31	51.71	151.03	43.00	149.59	24:00	24:00	0.00	0.00
20-03-2023 00:00:00	1.30	50.95	149.53	42.25	148.30	24:00	24:00	0.00	0.00
21-03-2023 00:00:00	1.32	51.04	149.63	42.22	148.57	24:00	24:00	0.00	0.00
22-03-2023 00:00:00	1.40	52.84	152.55	43.64	151.43	24:00	24:00	0.00	0.00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м/час	куб.м
744:00	52.00	57.10	5029.34	46.83	5002.15	744:00	744:00	0.00	0.00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : 35 мкр.д.12
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА753
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1	Qo5	Go5
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м/час	куб.м
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	20	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.39	64.98	194.57	52.71	195.72	24:00	24:00	0.00	0.00
21-02-2023 00:00:00	2.71	69.85	210.23	56.93	211.18	24:00	24:00	0.00	0.00
22-02-2023 00:00:00	2.57	68.62	205.12	56.08	205.98	24:00	24:00	0.00	0.00
23-02-2023 00:00:00	2.15	62.92	191.22	51.66	192.14	24:00	24:00	0.00	0.00
24-02-2023 00:00:00	2.09	61.65	185.81	50.36	186.78	24:00	24:00	0.00	0.00
25-02-2023 00:00:00	2.17	62.05	186.64	50.39	187.42	24:00	24:00	0.00	0.00
26-02-2023 00:00:00	2.21	62.30	187.26	50.47	188.01	24:00	24:00	0.00	0.00
27-02-2023 00:00:00	2.13	61.58	186.03	50.12	186.91	24:00	24:00	0.00	0.00
28-02-2023 00:00:00	2.07	60.92	187.63	49.85	188.55	24:00	24:00	0.00	0.00
01-03-2023 00:00:00	1.87	58.52	180.11	48.16	181.15	24:00	24:00	0.00	0.00
02-03-2023 00:00:00	1.79	57.19	175.49	46.96	176.68	24:00	24:00	0.00	0.00
03-03-2023 00:00:00	1.80	56.80	173.84	46.41	174.99	24:00	24:00	0.00	0.00
04-03-2023 00:00:00	1.82	56.82	174.44	46.36	175.63	24:00	24:00	0.00	0.00
05-03-2023 00:00:00	1.79	56.63	173.32	46.27	174.55	24:00	24:00	0.00	0.00
06-03-2023 00:00:00	1.72	55.86	171.50	45.78	172.71	24:00	24:00	0.00	0.00
07-03-2023 00:00:00	1.74	56.03	171.99	45.88	173.06	24:00	24:00	0.00	0.00
08-03-2023 00:00:00	1.71	55.59	171.17	45.59	172.27	24:00	24:00	0.00	0.00
09-03-2023 00:00:00	1.74	55.68	171.87	45.54	172.94	24:00	24:00	0.00	0.00
10-03-2023 00:00:00	1.71	55.55	172.21	45.61	173.30	24:00	24:00	0.00	0.00
11-03-2023 00:00:00	1.56	53.67	167.89	44.34	168.93	24:00	24:00	0.00	0.00
12-03-2023 00:00:00	1.53	53.10	167.97	43.97	169.11	24:00	24:00	0.00	0.00
13-03-2023 00:00:00	1.52	53.04	165.36	43.83	166.46	24:00	24:00	0.00	0.00
14-03-2023 00:00:00	1.49	52.76	165.38	43.75	166.40	24:00	24:00	0.00	0.00
15-03-2023 00:00:00	1.49	52.68	165.24	43.66	166.26	24:00	24:00	0.00	0.00
16-03-2023 00:00:00	1.45	51.97	163.75	43.12	164.72	24:00	24:00	0.00	0.00
17-03-2023 00:00:00	1.42	51.57	162.81	42.83	163.85	24:00	24:00	0.00	0.00
18-03-2023 00:00:00	1.40	51.73	163.01	43.12	164.02	24:00	24:00	0.00	0.00
19-03-2023 00:00:00	1.39	51.60	162.76	43.02	163.81	24:00	24:00	0.00	0.00
20-03-2023 00:00:00	1.37	50.81	161.51	42.31	162.56	24:00	24:00	0.00	0.00
21-03-2023 00:00:00	1.40	50.94	161.78	42.30	162.78	24:00	24:00	0.00	0.00
22-03-2023 00:00:00	1.49	52.74	164.77	43.69	165.83	24:00	24:00	0.00	0.00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м/час	куб.м
744:00	55.72	56.97	5442.69	46.81	5474.71	744:00	744:00	0.00	0.00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : 35 мкр.д.13
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА768
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1	Qo5	Go5
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м/час	куб.м
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	20	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.18	64.69	189.47	53.20	185.02	24:00	24:00	0.00	0.00
21-02-2023 00:00:00	2.47	69.69	204.77	57.60	201.01	24:00	24:00	0.00	0.00
22-02-2023 00:00:00	2.36	68.56	199.84	56.76	196.48	24:00	24:00	0.00	0.00
23-02-2023 00:00:00	1.99	62.86	186.51	52.21	182.74	24:00	24:00	0.00	0.00
24-02-2023 00:00:00	1.92	61.48	180.86	50.88	176.88	24:00	24:00	0.00	0.00
25-02-2023 00:00:00	1.97	61.94	181.43	51.04	177.06	24:00	24:00	0.00	0.00
26-02-2023 00:00:00	2.00	62.19	181.85	51.16	177.29	24:00	24:00	0.00	0.00
27-02-2023 00:00:00	1.94	61.52	181.05	50.81	176.95	24:00	24:00	0.00	0.00
28-02-2023 00:00:00	1.88	60.76	182.57	50.43	178.99	24:00	24:00	0.00	0.00
01-03-2023 00:00:00	1.71	58.48	175.65	48.74	172.05	24:00	24:00	0.00	0.00
02-03-2023 00:00:00	1.64	57.06	171.36	47.45	167.45	24:00	24:00	0.00	0.00
03-03-2023 00:00:00	1.65	56.68	169.65	46.96	165.30	24:00	24:00	0.00	0.00
04-03-2023 00:00:00	1.66	56.67	170.24	46.88	165.68	24:00	24:00	0.00	0.00
05-03-2023 00:00:00	1.63	56.51	169.15	46.84	164.60	24:00	24:00	0.00	0.00
06-03-2023 00:00:00	1.57	55.74	167.06	46.34	162.59	24:00	24:00	0.00	0.00
07-03-2023 00:00:00	1.59	55.90	167.64	46.43	163.25	24:00	24:00	0.00	0.00
08-03-2023 00:00:00	1.57	55.47	166.88	46.08	162.46	24:00	24:00	0.00	0.00
09-03-2023 00:00:00	1.58	55.57	167.41	46.12	162.92	24:00	24:00	0.00	0.00
10-03-2023 00:00:00	1.56	55.43	167.82	46.14	163.61	24:00	24:00	0.00	0.00
11-03-2023 00:00:00	1.44	53.58	164.01	44.82	159.75	24:00	24:00	0.00	0.00
12-03-2023 00:00:00	1.41	52.99	164.17	44.38	159.73	24:00	24:00	0.00	0.00
13-03-2023 00:00:00	1.41	52.94	161.70	44.20	157.27	24:00	24:00	0.00	0.00
14-03-2023 00:00:00	1.39	52.65	161.81	44.05	157.41	24:00	24:00	0.00	0.00
15-03-2023 00:00:00	1.39	52.57	161.63	43.92	157.21	24:00	24:00	0.00	0.00
16-03-2023 00:00:00	1.35	51.89	160.27	43.44	155.88	24:00	24:00	0.00	0.00
17-03-2023 00:00:00	1.33	51.43	159.37	43.10	155.02	24:00	24:00	0.00	0.00
18-03-2023 00:00:00	1.30	51.61	159.24	43.41	154.86	24:00	24:00	0.00	0.00
19-03-2023 00:00:00	1.30	51.47	158.87	43.30	154.53	24:00	24:00	0.00	0.00
20-03-2023 00:00:00	1.28	50.72	157.59	42.60	153.26	24:00	24:00	0.00	0.00
21-03-2023 00:00:00	1.29	50.80	157.85	42.58	153.51	24:00	24:00	0.00	0.00
22-03-2023 00:00:00	1.37	52.59	160.88	44.04	156.51	24:00	24:00	0.00	0.00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м/час	куб.м
744:00	51.13	56.85	5308.62	47.29	5177.29	744:00	744:00	0.00	0.00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Взлет ТСРВ-043 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 14

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-043
№ ПУ 1801771

Система: 1 СО

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	∆T	M1, (т)	M2, (т)	∆M, (т)	M3, (м3)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	∆V, (м³)	V3, (м3)	Теплота (Гкал) Q	Время раб.(ч)
19.02.23	65.43	52.21	13.22	434.293	430.189	4.104	1.458	0.7	0.7	434.311	430.207	4.104	1.458	5.743	24.00
20.02.23	69.99	55.70	14.29	445.665	441.062	4.603	1.501	0.7	0.7	445.683	441.081	4.602	1.501	6.363	24.00
21.02.23	68.56	54.99	13.57	441.576	437.212	4.364	1.515	0.7	0.7	441.595	437.230	4.365	1.516	5.990	24.00
22.02.23	62.96	51.14	11.82	428.952	425.308	3.644	1.504	0.6	0.7	428.970	425.325	3.645	1.503	5.065	24.00
23.02.23	61.92	50.29	11.63	426.845	423.282	3.563	1.497	0.6	0.6	426.863	423.300	3.563	1.498	4.959	24.00
24.02.23	62.27	50.30	11.97	425.698	422.061	3.637	1.488	0.6	0.6	425.715	422.078	3.637	1.488	5.085	24.00
25.02.23	62.53	50.46	12.07	427.219	423.550	3.669	1.499	0.6	0.7	427.236	423.568	3.668	1.499	5.148	24.00
26.02.23	61.68	50.08	11.60	425.458	421.893	3.565	1.440	0.6	0.7	425.476	421.910	3.566	1.440	4.928	24.00
27.02.23	61.18	49.92	11.26	428.900	425.420	3.480	1.493	0.6	0.7	428.918	425.438	3.480	1.493	4.821	24.00
28.02.23	58.55	48.15	10.40	419.616	416.403	3.213	1.471	0.6	0.6	419.633	416.420	3.213	1.471	4.359	24.00
01.03.23	57.43	47.30	10.13	419.275	416.170	3.105	1.480	0.6	0.6	419.292	416.187	3.105	1.480	4.236	24.00
02.03.23	57.03	46.88	10.15	417.874	414.814	3.060	1.476	0.6	0.6	417.892	414.832	3.060	1.477	4.231	24.00
03.03.23	57.09	46.78	10.31	418.871	415.784	3.087	1.485	0.6	0.6	418.888	415.801	3.087	1.484	4.310	24.00
04.03.23	56.81	46.74	10.07	418.994	415.937	3.057	1.466	0.6	0.6	419.011	415.954	3.057	1.466	4.207	24.00
05.03.23	56.08	46.34	9.74	415.879	412.924	2.955	1.433	0.6	0.6	415.896	412.941	2.955	1.433	4.042	24.00
06.03.23	56.28	46.43	9.85	416.671	413.672	2.999	1.488	0.6	0.6	416.689	413.688	3.001	1.488	4.093	24.00
07.03.23	55.83	46.08	9.75	417.872	414.910	2.962	1.488	0.6	0.6	417.889	414.928	2.961	1.488	4.065	24.00
08.03.23	55.92	46.06	9.86	416.147	413.152	2.995	1.503	0.6	0.6	416.164	413.170	2.994	1.504	4.097	24.00
09.03.23	55.74	46.14	9.60	418.091	415.166	2.925	1.517	0.6	0.6	418.109	415.182	2.927	1.516	4.004	24.00
10.03.23	53.84	44.97	8.87	413.177	410.458	2.719	1.551	0.6	0.6	413.193	410.476	2.717	1.551	3.660	24.00
11.03.23	53.30	44.59	8.71	415.034	412.397	2.637	1.496	0.6	0.6	415.051	412.413	2.638	1.497	3.606	24.00
12.03.23	53.21	44.48	8.73	413.854	411.145	2.709	1.455	0.6	0.6	413.871	411.162	2.709	1.455	3.606	24.00
13.03.23	52.92	44.36	8.56	415.612	412.912	2.700	1.499	0.6	0.6	415.629	412.929	2.700	1.499	3.552	24.00
14.03.23	52.86	44.15	8.71	413.902	411.246	2.656	1.491	0.6	0.6	413.920	411.263	2.657	1.490	3.597	24.00
15.03.23	52.10	43.66	8.44	413.408	410.788	2.620	1.497	0.6	0.7	413.425	410.805	2.620	1.498	3.481	24.00
16.03.23	51.82	43.47	8.35	410.847	408.313	2.534	1.490	0.6	0.7	410.864	408.330	2.534	1.490	3.421	24.00
17.03.23	51.96	43.75	8.21	413.392	410.811	2.581	1.502	0.6	0.7	413.409	410.828	2.581	1.502	3.384	24.00

18.03.23	51.84	43.61	8.23	413.234	410.652	2.582	1.486	0.6	0.7	413.251	410.669	2.582	1.486	3.395	24.00
19.03.23	50.97	42.84	8.13	411.141	408.597	2.544	0.869	0.6	0.7	411.158	408.614	2.544	0.869	3.335	24.00
20.03.23	51.23	42.78	8.45	401.755	399.223	2.532	0.000	0.6	0.7	401.772	399.240	2.532	0.000	3.383	24.00
21.03.23	53.02	43.89	9.13	389.539	386.945	2.594	0.000	0.6	0.7	389.554	386.960	2.594	0.000	3.547	24.00
Итого	**---**	**---**	**---**	**12988.791**	**12892.396**	**96.395**	**42.538**	**---**	**---**	**12989.327**	**12892.929**	**96.398**	**42.540**	**131.713**	**744.00**
Среднее	**57.17**	**47.05**	**10.123**	---	---	---	---	**0.6**	**0.6**	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
18.02.23 24:00	47828.146	47358.822	47830.381	47361.037	652.779	5457.183
21.03.23 24:00	60816.937	60251.218	60819.708	60253.966	784.493	6201.183
Итого за период	12988.791	12892.396	12989.327	12892.929	131.714	744.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:02:27 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2023 по 21.03.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление"

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр., д. 15

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. A-F) № DD177 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО:

Дата	Температура (ºС)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Qп	
19.02.2023	65,6	48,5	218,414	222,635	-4,221	1,7	1,6	3,698	24,00
20.02.2023	70,1	53,7	256,767	259,916	-3,149	1,8	1,7	4,204	24,00
21.02.2023	68,6	52,6	243,359	246,490	-3,132	1,8	1,6	3,904	24,00
22.02.2023	63,0	47,1	200,137	204,812	-4,674	1,7	1,6	3,155	24,00
23.02.2023	62,0	45,7	188,282	193,616	-5,334	1,7	1,6	3,062	24,00
24.02.2023	62,3	45,4	187,374	192,564	-5,190	1,7	1,6	3,153	24,00
25.02.2023	62,6	45,7	191,660	196,423	-4,762	1,7	1,6	3,221	24,00
26.02.2023	61,7	45,1	186,073	190,832	-4,760	1,7	1,6	3,088	24,00
27.02.2023	61,2	45,4	193,354	197,557	-4,203	1,7	1,6	3,047	24,00
28.02.2023	58,5	42,9	168,186	173,133	-4,947	1,7	1,6	2,629	24,00
01.03.2023	57,4	41,3	158,089	162,008	-3,918	1,7	1,6	2,547	24,00
02.03.2023	57,0	40,5	149,777	155,261	-5,484	1,7	1,5	2,477	24,00
03.03.2023	57,1	40,5	153,680	159,241	-5,561	1,7	1,5	2,545	24,00
04.03.2023	56,8	40,1	147,209	152,350	-5,142	1,7	1,5	2,457	24,00
05.03.2023	56,1	39,7	144,176	149,333	-5,157	1,6	1,5	2,365	24,00
06.03.2023	56,3	39,6	142,818	147,971	-5,153	1,6	1,5	2,374	24,00
07.03.2023	55,8	39,3	142,183	146,884	-4,700	1,7	1,6	2,344	24,00
08.03.2023	55,9	39,1	142,562	146,944	-4,382	1,7	1,6	2,389	24,00
09.03.2023	55,7	39,4	145,103	149,903	-4,800	1,7	1,6	2,362	24,00
10.03.2023	53,8	37,7	129,630	134,725	-5,095	1,7	1,6	2,093	24,00
11.03.2023	53,3	37,4	129,966	135,352	-5,386	1,7	1,6	2,069	24,00
12.03.2023	53,2	36,6	120,469	125,562	-5,093	1,7	1,6	1,997	24,00
13.03.2023	53,0	36,6	121,843	126,578	-4,735	1,7	1,6	1,987	24,00
14.03.2023	52,9	36,3	119,929	124,456	-4,528	1,7	1,6	1,986	24,00
15.03.2023	52,1	35,6	116,556	119,949	-3,393	1,7	1,6	1,917	24,00
16.03.2023	51,8	35,3	114,419	117,874	-3,455	1,7	1,6	1,884	24,00
17.03.2023	52,0	35,6	114,296	117,844	-3,548	1,7	1,6	1,867	24,00
18.03.2023	51,8	35,3	111,275	114,891	-3,616	1,7	1,6	1,842	24,00
19.03.2023	50,9	34,5	107,841	110,840	-2,999	1,7	1,6	1,772	24,00
20.03.2023	51,3	37,4	167,854	171,188	-3,334	1,7	1,6	2,065	24,00
21.03.2023	53,2	43,7	267,430	270,795	-3,365	1,7	1,6	2,514	24,00
Итого	**57,2**	**41,1**	**4980,711**	**5117,925**	**-137,214**	**1,7**	**1,6**	**79,014**	**744,00**

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
19.02.2023 00:00	173124,219	181229,078	1768,455	14072,00
21.03.2023 01:00	177848,672	186087,516	1845,056	14793,00
	4724,453	4858,438	76,601	721,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **79,014** ГКал

Всего к оплате за потери воды Mп = **-137,214** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 15а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 801184

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	63.560	50.920	12.640	307.226	307.226	0.000	0.546	0.541	311.668	312.354	-0.686	3.885	24.000
20.02.23	69.700	55.200	14.500	314.349	314.349	0.000	0.612	0.606	319.868	320.333	-0.465	4.553	24.000
21.02.23	69.090	54.980	14.110	313.265	313.265	0	0.596	0.591	318.650	319.208	-0.557	4.421	24.000
22.02.23	64.030	51.760	12.270	308.438	308.438	0.000	0.552	0.547	312.924	313.747	-0.823	3.782	24.000
23.02.23	61.430	49.810	11.620	305.480	305.480	0	0.521	0.516	309.524	310.417	-0.893	3.544	24.000
24.02.23	62.170	50.190	11.980	305.653	305.653	0.000	0.523	0.519	309.821	310.646	-0.825	3.656	24.000
25.02.23	62.390	50.240	12.150	305.762	305.762	0.000	0.524	0.520	309.987	310.746	-0.759	3.711	24.000
26.02.23	62.160	50.200	11.960	305.589	305.589	0	0.529	0.524	309.768	310.568	-0.800	3.649	24.000
27.02.23	60.770	49.440	11.330	305.475	305.475	0	0.531	0.526	309.429	310.341	-0.912	3.455	24.000
28.02.23	59.590	48.880	10.710	303.271	303.271	0.000	0.520	0.516	307.015	308.034	-1.020	3.244	24.000
01.03.23	57.210	47.120	10.090	301.320	301.320	0.000	0.504	0.500	304.685	305.789	-1.105	3.035	24.000
02.03.23	56.800	46.720	10.080	301.061	301.061	0.000	0.498	0.493	304.374	305.455	-1.081	3.027	24.000
03.03.23	56.770	46.640	10.130	301.183	301.183	0.000	0.498	0.493	304.505	305.558	-1.053	3.046	24.000
04.03.23	56.960	46.800	10.160	300.310	300.310	0	0.491	0.487	303.653	304.694	-1.041	3.045	24.000
05.03.23	56.140	46.320	9.820	299.821	299.821	0.000	0.481	0.477	303.028	304.144	-1.116	2.940	24.000
06.03.23	56.020	46.190	9.830	300.471	300.471	0.000	0.469	0.465	303.670	304.785	-1.116	2.950	24.000
07.03.23	55.760	45.950	9.810	299.052	299.052	0	0.488	0.484	302.198	303.309	-1.110	2.927	24.000
08.03.23	55.820	46.000	9.820	300.757	300.757	0	0.517	0.513	303.933	305.034	-1.101	2.950	24.000
09.03.23	55.900	46.170	9.730	300.399	300.399	0	0.519	0.515	303.576	304.699	-1.123	2.919	24.000
10.03.23	54.160	45.130	9.030	299.509	299.509	0.000	0.516	0.511	302.436	303.652	-1.217	2.701	24.000
11.03.23	53.150	44.450	8.700	299.797	299.797	0.000	0.517	0.513	302.592	303.839	-1.246	2.604	24.000
12.03.23	53.240	44.380	8.860	298.376	298.376	0	0.516	0.512	301.165	302.394	-1.229	2.639	24.000
13.03.23	52.870	44.230	8.640	297.115	297.115	0	0.516	0.512	299.832	301.105	-1.273	2.563	24.000
14.03.23	52.520	43.880	8.640	298.544	298.544	0	0.515	0.511	301.238	302.496	-1.258	2.572	24.000
15.03.23	52.400	43.810	8.590	297.541	297.541	0	0.529	0.525	300.215	301.460	-1.245	2.551	24.000
16.03.23	51.560	43.270	8.290	297.511	297.511	0	0.526	0.522	300.075	301.356	-1.281	2.462	24.000

17.03.23	51.910	43.600	8.310	297.392	297.392	0.000	0.527	0.523	299.995	301.284	-1.288	2.464	24.000
18.03.23	51.670	43.460	8.210	297.099	297.099	0.000	0.525	0.521	299.665	300.972	-1.307	2.436	24.000
19.03.23	51.180	42.980	8.200	297.296	297.296	0	0.525	0.521	299.797	301.109	-1.312	2.432	24.000
20.03.23	50.900	42.690	8.210	295.308	295.308	0	0.526	0.523	297.768	299.047	-1.279	2.420	24.000
21.03.23	52.470	43.460	9.010	284.291	284.291	0	0.526	0.523	286.855	287.998	-1.143	2.557	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**9338.662**	**9338.662**	**0.000**	**---**	**---**	**9443.908**	**9476.574**	**-32.666**	**95.139**	**744.000**
Среднее	**57.106**	**46.931**	**10.175**	---	---	---	**0.522**	**0.518**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:02:39 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 16

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 902713

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	65.680	53.160	12.520	717.100	694.621	22.479	0.575	0.554	731.502	703.963	27.539	8.995	24.000
20.02.23	70.290	56.910	13.380	753.687	730.744	22.943	0.623	0.593	770.739	741.866	28.873	10.077	24.000
21.02.23	68.830	56.050	12.780	742.772	716.245	26.528	0.600	0.574	758.968	726.852	32.116	9.498	24.000
22.02.23	63.150	51.890	11.260	704.355	681.674	22.681	0.548	0.530	717.455	690.403	27.052	7.928	24.000
23.02.23	62.120	50.860	11.260	693.740	670.190	23.550	0.530	0.516	706.224	678.427	27.797	7.800	24.000
24.02.23	62.460	50.860	11.600	690.927	670.902	20.025	0.528	0.514	703.490	679.146	24.344	8.009	24.000
25.02.23	62.730	50.980	11.750	694.695	672.078	22.618	0.534	0.519	707.426	680.374	27.052	8.151	24.000
26.02.23	61.870	50.540	11.330	692.077	670.045	22.032	0.536	0.522	704.444	678.183	26.261	7.831	24.000
27.02.23	61.370	50.430	10.940	698.860	675.831	23.029	0.540	0.525	711.149	683.998	27.151	7.637	24.000
28.02.23	58.690	48.570	10.120	676.421	655.935	20.486	0.522	0.511	687.412	663.337	24.075	6.855	24.000
01.03.23	57.570	47.540	10.030	662.456	647.968	14.488	0.506	0.497	672.794	654.959	17.835	6.634	24.000
02.03.23	57.170	47.090	10.080	659.103	644.655	14.448	0.501	0.494	669.248	651.478	17.770	6.632	24.000
03.03.23	57.250	47.010	10.240	660.538	646.083	14.455	0.501	0.494	670.733	652.897	17.835	6.756	24.000
04.03.23	56.950	46.930	10.020	659.050	644.677	14.373	0.492	0.485	669.125	651.456	17.669	6.599	24.000
05.03.23	56.210	46.450	9.760	651.769	637.537	14.232	0.483	0.477	661.494	644.111	17.383	6.355	24.000
06.03.23	56.420	46.620	9.800	653.965	639.698	14.267	0.473	0.467	663.789	646.343	17.445	6.397	24.000
07.03.23	55.970	46.270	9.700	652.940	638.654	14.286	0.503	0.497	662.593	645.182	17.411	6.324	24.000
08.03.23	56.070	46.230	9.840	653.473	639.135	14.338	0.520	0.514	663.160	645.654	17.507	6.416	24.000
09.03.23	55.870	46.250	9.620	654.658	640.416	14.242	0.523	0.517	664.301	646.951	17.350	6.296	24.000
10.03.23	53.940	44.940	9.000	643.211	629.178	14.033	0.519	0.515	652.082	635.252	16.830	5.788	24.000
11.03.23	53.470	44.580	8.890	643.731	629.639	14.091	0.520	0.517	652.446	635.613	16.833	5.715	24.000
12.03.23	53.360	44.450	8.910	641.779	627.774	14.005	0.518	0.515	650.435	633.697	16.739	5.710	24.000
13.03.23	53.160	44.430	8.730	643.193	629.222	13.971	0.518	0.515	651.807	635.154	16.652	5.605	24.000
14.03.23	53.080	44.260	8.820	641.486	627.471	14.015	0.519	0.516	650.048	633.339	16.708	5.649	24.000
15.03.23	52.260	43.660	8.600	638.103	624.221	13.882	0.534	0.532	646.367	629.900	16.467	5.477	24.000
16.03.23	51.950	43.500	8.450	635.206	621.360	13.846	0.529	0.527	643.337	626.970	16.367	5.361	24.000

17.03.23	52.100	43.840	8.260	637.112	623.200	13.912	0.530	0.528	645.313	628.914	16.399	5.257	24.000
18.03.23	51.980	43.720	8.260	636.958	622.997	13.961	0.527	0.526	645.122	628.680	16.442	5.253	24.000
19.03.23	51.080	42.860	8.220	632.222	618.410	13.813	0.529	0.528	640.059	623.831	16.228	5.192	24.000
20.03.23	51.340	42.960	8.380	633.615	619.823	13.792	0.529	0.527	641.542	625.280	16.263	5.304	24.000
21.03.23	53.170	44.430	8.740	643.566	629.516	14.050	0.532	0.529	652.182	635.444	16.737	5.619	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**20642.769**	**20119.896**	**522.873**	**---**	**---**	**20966.787**	**20337.655**	**629.132**	**207.122**	**744.000**
Среднее	**57.341**	**47.364**	**9.977**	---	---	---	**0.527**	**0.519**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:02:32 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : 35 мкр 17
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА720
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.42	65.26	253.69	55.64	248.90	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	2.74	70.61	244.92	59.42	240.28	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	2.63	69.16	259.55	58.93	254.80	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	2.34	64.93	272.53	56.33	267.63	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	2.14	61.77	267.91	53.77	262.79	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	2.17	61.81	267.41	53.69	262.34	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	2.20	62.09	267.86	53.85	262.97	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.13	61.34	266.31	53.35	261.48	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.08	60.53	268.82	52.80	263.99	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.97	59.82	265.12	52.41	260.37	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.90	58.08	258.16	50.71	254.18	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	1.95	58.70	259.20	51.18	255.21	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	1.97	58.71	260.05	51.13	256.01	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.84	57.45	252.77	50.19	248.75	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.57	53.16	236.17	46.48	232.00	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.75	55.27	246.05	48.17	241.86	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.86	57.64	254.35	50.33	250.35	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.93	58.71	258.74	51.25	254.70	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.73	56.37	249.88	49.46	245.70	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.61	54.40	243.61	47.80	239.35	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.52	52.82	238.61	46.44	234.26	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.54	52.75	237.97	46.27	233.61	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.48	52.24	237.33	45.99	233.45	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.51	52.11	238.23	45.77	233.89	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.52	52.47	238.62	46.08	234.45	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.53	52.83	239.83	46.46	235.58	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.50	52.98	239.41	46.71	235.02	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.47	52.64	238.03	46.44	233.70	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.43	51.52	234.58	45.43	230.36	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.46	51.66	235.51	45.46	231.30	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.47	52.09	236.97	45.90	232.66	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	57.35	57.48	7768.18	50.12	7631.93	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 18

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00178675

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x1577

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.55	53.95	11.60	310.970	305.950	311.270	305.950	10.17	6.70	3.5660	24.0	0.000
20.02.23	70.24	57.17	13.07	302.550	296.930	302.540	296.930	11.31	6.70	3.9100	24.0	0.000
21.02.23	68.18	56.62	11.56	325.020	319.360	325.370	319.360	11.54	6.70	3.7220	24.0	0.000
22.02.23	64.20	54.20	10.00	336.540	331.380	337.210	331.380	11.90	6.70	3.3450	24.0	0.000
23.02.23	61.53	52.01	9.52	331.040	326.430	331.810	326.430	11.82	6.70	3.1390	24.0	0.000
24.02.23	61.44	51.77	9.67	330.430	325.890	331.190	325.890	12.34	6.70	3.1850	24.0	0.000
25.02.23	61.76	51.96	9.80	331.050	326.430	331.750	326.430	12.51	6.70	3.2340	24.0	0.000
26.02.23	60.62	51.22	9.40	327.660	323.270	328.450	323.270	12.54	6.70	3.0730	24.0	0.000
27.02.23	60.63	51.40	9.23	333.810	329.360	334.690	329.360	10.70	6.70	3.0630	24.0	0.000
28.02.23	59.07	50.31	8.76	324.300	320.220	325.280	320.220	10.21	6.70	2.8240	24.0	0.000
01.03.23	58.02	49.24	8.78	319.700	315.840	320.690	315.840	10.01	6.70	2.7860	24.0	0.000
02.03.23	58.39	49.49	8.90	320.110	316.180	321.030	316.180	8.41	6.70	2.8190	24.0	0.000
03.03.23	58.54	49.54	9.00	321.510	317.540	322.450	317.540	7.59	6.70	2.8560	24.0	0.000
04.03.23	56.70	48.15	8.55	308.680	305.150	309.710	305.150	7.17	6.70	2.6080	24.0	0.000
05.03.23	52.77	44.79	7.98	289.590	286.850	290.670	286.850	6.99	6.70	2.2850	24.0	0.000
06.03.23	55.49	46.98	8.51	304.900	301.580	305.920	301.580	7.14	6.70	2.5630	24.0	0.000
07.03.23	57.45	48.70	8.75	314.470	310.760	315.450	310.760	7.20	6.70	2.7180	24.0	0.000
08.03.23	58.39	49.48	8.91	319.590	315.640	320.510	315.640	6.49	6.70	2.8060	24.0	0.000
09.03.23	55.77	47.46	8.31	306.290	302.880	307.310	302.880	4.78	6.70	2.5040	24.0	0.000
10.03.23	53.88	45.98	7.90	298.470	295.450	299.580	295.450	4.46	6.70	2.3160	24.0	0.000
11.03.23	52.48	44.75	7.73	292.580	289.800	293.740	289.800	4.25	6.70	2.2200	24.0	0.000
12.03.23	52.30	44.58	7.72	291.290	288.560	292.410	288.560	3.97	6.70	2.2070	24.0	0.000
13.03.23	51.93	44.38	7.55	291.780	289.130	292.990	289.130	5.25	6.70	2.1700	24.0	0.000
14.03.23	51.87	44.28	7.59	292.200	289.560	293.410	289.560	5.89	6.70	2.1910	24.0	0.000
15.03.23	52.10	44.41	7.69	292.760	290.070	293.900	290.070	7.03	6.70	2.2280	24.0	0.000
16.03.23	52.59	44.87	7.72	294.530	291.740	295.710	291.740	6.69	6.70	2.2500	24.0	0.000
17.03.23	52.67	45.06	7.61	293.790	291.030	295.010	291.030	6.47	6.70	2.2110	24.0	0.000
18.03.23	52.37	44.70	7.67	292.240	289.490	293.370	289.490	5.51	6.70	2.2090	24.0	0.000

19.03.23	50.97	43.51	7.46	286.760	284.250	287.980	284.250	4.30	6.70	2.1000	24.0	0.000
20.03.23	51.52	43.90	7.62	289.660	287.040	290.840	287.040	3.50	6.46	2.1680	24.0	0.000
21.03.23	51.64	44.15	7.49	290.200	287.590	291.410	287.590	3.26	6.70	2.1290	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**9564.4**	**9451.35**	**9593.6**	**9451.35**	**---**	**---**	**83.4050**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.13**	**48.35**	**8.77**	---	---	---	---	**7.79**	**6.69**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	113147.219	111748.769	113331.439	111645.809	1007.106	14194.000	0.000
21.03.23 24:00	122711.689	121200.120	122925.090	121097.160	1090.511	14938.000	0.000
Итого за период	9564.470	9451.350	9593.650	9451.351	83.405	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:37:50 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 20

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 716218

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	65.070	53.340	11.730	267.288	267.287	0.001	0.579	0.000	272.264	271.240	1.024	3.167	24.000
20.02.23	69.640	57.060	12.580	278.200	278.200	0	0.623	0.000	284.029	282.885	1.143	3.535	24.000
21.02.23	68.250	56.120	12.130	269.762	269.762	0.000	0.601	0.000	275.121	274.257	0.864	3.304	24.000
22.02.23	62.680	52.380	10.300	270.592	270.592	0.000	0.551	0.000	275.126	274.601	0.525	2.818	24.000
23.02.23	61.610	51.230	10.380	263.308	263.308	0.000	0.535	0.000	267.623	266.999	0.623	2.758	24.000
24.02.23	61.970	51.530	10.440	268.741	268.741	0	0.534	0.000	273.145	272.599	0.546	2.833	24.000
25.02.23	62.220	51.420	10.800	262.504	262.504	0.000	0.539	0.000	266.828	266.271	0.556	2.860	24.000
26.02.23	61.410	51.100	10.310	268.882	268.882	0.000	0.542	0.000	273.189	272.706	0.483	2.796	24.000
27.02.23	60.890	50.720	10.170	266.516	266.516	0	0.545	0.000	270.704	270.261	0.443	2.735	24.000
28.02.23	58.300	49.150	9.150	267.116	267.117	-0.000	0.529	0.000	270.994	270.654	0.340	2.472	24.000
01.03.23	57.160	48.080	9.080	262.811	262.808	0.003	0.514	0.000	266.474	266.142	0.332	2.411	24.000
02.03.23	56.760	47.820	8.940	266.542	266.542	0	0.510	0.000	270.218	269.875	0.343	2.408	24.000
03.03.23	56.810	47.600	9.210	262.595	262.595	0.000	0.510	0.000	266.223	265.853	0.370	2.442	24.000
04.03.23	56.540	47.600	8.940	266.515	266.515	0.000	0.501	0.000	270.150	269.836	0.313	2.406	24.000
05.03.23	55.820	46.950	8.870	260.588	260.588	0	0.492	0.000	264.061	263.748	0.313	2.334	24.000
06.03.23	56.010	47.260	8.750	265.656	265.656	0	0.481	0.000	269.214	268.922	0.292	2.346	24.000
07.03.23	55.560	46.880	8.680	261.116	261.132	-0.016	0.512	0.000	264.572	264.278	0.294	2.290	24.000
08.03.23	55.660	46.960	8.700	264.730	264.730	0	0.528	0.000	268.240	267.933	0.306	2.328	24.000
09.03.23	55.490	46.820	8.670	261.893	261.893	0.000	0.532	0.000	265.368	265.021	0.347	2.295	24.000
10.03.23	53.610	45.610	8.000	264.418	264.417	0.000	0.529	0.000	267.705	267.414	0.292	2.140	24.000
11.03.23	53.050	45.140	7.910	260.700	260.697	0.003	0.530	0.000	263.866	263.602	0.265	2.087	24.000
12.03.23	52.970	45.160	7.810	264.222	264.222	0.000	0.528	0.000	267.412	267.177	0.236	2.088	24.000
13.03.23	52.630	44.900	7.730	261.465	261.465	0	0.528	0.000	264.580	264.359	0.221	2.047	24.000
14.03.23	52.600	44.890	7.710	264.029	264.029	0	0.529	0.000	267.165	266.953	0.212	2.061	24.000
15.03.23	51.860	44.300	7.560	262.175	262.175	-0.000	0.544	0.000	265.212	264.999	0.213	2.009	24.000
16.03.23	51.570	44.150	7.420	262.384	262.384	0.000	0.539	0.000	265.373	265.206	0.167	1.970	24.000

17.03.23	51.710	44.400	7.310	260.599	260.599	0	0.539	0.000	263.588	263.427	0.162	1.933	24.000
18.03.23	51.590	44.370	7.220	265.063	265.063	0.000	0.537	0.000	268.107	267.917	0.191	1.940	24.000
19.03.23	50.730	43.600	7.130	260.751	260.751	0.001	0.539	0.000	263.653	263.465	0.189	1.888	24.000
20.03.23	50.970	43.550	7.420	256.601	256.601	0.000	0.538	0.000	259.461	259.287	0.174	1.929	24.000
21.03.23	52.750	44.680	8.070	248.323	248.323	0	0.539	0.000	251.276	251.063	0.213	2.027	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**8186.086**	**8186.094**	**-0.008**	**---**	**---**	**8300.942**	**8288.950**	**11.992**	**74.658**	**744.000**
Среднее	**56.900**	**47.896**	**9.004**	---	---	---	**0.535**	**0.000**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:02:24 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 20

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 903372

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	64.270	53.120	11.150	200.136	200.136	0.000	0.579	0.539	203.424	203.424	0.000	2.236	24.000
20.02.23	68.980	57.430	11.550	219.192	219.192	0	0.625	0.577	223.282	223.282	0.000	2.533	24.000
21.02.23	67.640	56.460	11.180	212.080	212.080	0	0.603	0.558	215.900	215.925	-0.024	2.376	24.000
22.02.23	62.050	51.810	10.240	193.780	193.780	0.000	0.552	0.515	196.753	196.777	-0.023	1.985	24.000
23.02.23	60.880	50.540	10.340	186.978	186.978	0.000	0.535	0.500	189.726	189.737	-0.011	1.933	24.000
24.02.23	61.220	50.690	10.530	187.538	187.538	0	0.534	0.498	190.302	190.346	-0.044	1.974	24.000
25.02.23	61.470	50.770	10.700	188.132	188.132	0	0.539	0.503	190.931	190.953	-0.022	2.012	24.000
26.02.23	60.670	50.180	10.490	186.803	186.803	0.000	0.542	0.507	189.508	189.552	-0.044	1.959	24.000
27.02.23	60.150	49.950	10.200	189.402	189.402	0.000	0.545	0.509	192.101	192.156	-0.056	1.930	24.000
28.02.23	57.620	48.070	9.550	178.996	178.996	0	0.528	0.496	181.374	181.418	-0.044	1.714	24.000
01.03.23	56.390	46.840	9.550	173.520	173.520	0.000	0.512	0.482	175.707	175.758	-0.051	1.657	24.000
02.03.23	55.980	46.400	9.580	171.271	171.274	-0.003	0.508	0.479	173.408	173.429	-0.020	1.639	24.000
03.03.23	56.030	46.360	9.670	172.162	172.162	0.000	0.508	0.478	174.305	174.335	-0.030	1.663	24.000
04.03.23	55.770	46.100	9.670	170.163	170.163	0	0.499	0.470	172.266	172.286	-0.020	1.643	24.000
05.03.23	55.020	45.520	9.500	167.563	167.563	0	0.490	0.462	169.573	169.612	-0.039	1.592	24.000
06.03.23	55.210	45.670	9.540	168.189	168.189	0	0.480	0.451	170.234	170.244	-0.010	1.604	24.000
07.03.23	54.780	45.360	9.420	167.066	167.066	0.000	0.510	0.482	169.067	169.077	-0.010	1.572	24.000
08.03.23	54.870	45.400	9.470	167.822	167.822	0.000	0.527	0.499	169.835	169.845	-0.010	1.587	24.000
09.03.23	54.690	45.360	9.330	169.423	169.423	0	0.531	0.502	171.447	171.457	-0.010	1.578	24.000
10.03.23	51.970	43.450	8.520	165.668	165.668	0	0.528	0.501	167.482	167.482	0.000	1.412	24.000
11.03.23	50.890	42.630	8.260	164.948	164.948	0.000	0.529	0.502	166.678	166.678	0.000	1.361	24.000
12.03.23	51.490	42.990	8.500	163.211	163.211	0.000	0.527	0.501	164.959	164.959	0.000	1.386	24.000
13.03.23	48.880	41.280	7.600	163.718	163.718	0.000	0.527	0.501	165.320	165.320	0.000	1.244	24.000
14.03.23	49.460	41.470	7.990	163.228	163.228	0.000	0.528	0.501	164.847	164.847	0.000	1.302	24.000
15.03.23	49.900	41.790	8.110	161.218	161.218	0.000	0.543	0.517	162.845	162.845	0.000	1.307	24.000
16.03.23	49.810	41.760	8.050	160.585	160.585	0	0.539	0.513	162.200	162.200	0.000	1.292	24.000

17.03.23	49.410	41.690	7.720	160.461	160.461	0.000	0.539	0.513	162.059	162.059	0.000	1.239	24.000
18.03.23	49.750	41.830	7.920	159.892	159.892	0	0.536	0.511	161.500	161.500	0.000	1.265	24.000
19.03.23	49.290	41.380	7.910	157.811	157.811	0.000	0.538	0.513	159.368	159.368	0.000	1.247	24.000
20.03.23	49.560	41.490	8.070	158.922	158.922	0.000	0.538	0.513	160.502	160.502	0.000	1.280	24.000
21.03.23	51.200	42.920	8.280	164.114	164.114	0	0.541	0.514	165.857	165.857	0.000	1.358	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5413.990**	**5413.993**	**-0.003**	**---**	**---**	**5482.761**	**5483.230**	**-0.469**	**50.880**	**744.000**
Среднее	**55.655**	**46.345**	**9.309**	---	---	---	**0.534**	**0.503**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:04:15 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлет-024М ТС 1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024М
№ ПУ 1302337
Тхв (°С): 0.0
Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	64.69	54.73	9.96	363.4963	363.4964	0	0.56	0.43	369.5920	369.5920	0.0000	3.6066	24.00
20.02.23	70.66	58.92	11.74	348.9456	348.9456	0	0.55	0.47	355.7834	355.7834	0.0000	4.0976	24.00
21.02.23	69.45	58.56	10.89	365.1013	365.1013	0	0.55	0.46	372.0759	372.0759	0.0000	3.9565	24.00
22.02.23	65.46	56.34	9.12	386.7579	386.7579	0.0000	0.46	0.44	393.5110	393.5110	0.0000	3.5300	24.00
23.02.23	61.76	53.32	8.44	380.6310	380.6310	0	0.47	0.41	386.5937	386.5937	0.0000	3.2144	24.00
24.02.23	61.90	53.24	8.66	379.9301	379.9301	0	0.48	0.41	385.8876	385.8876	0.0000	3.2910	24.00
25.02.23	62.16	53.35	8.81	380.1084	380.1084	0.0000	0.46	0.41	386.1066	386.1066	0.0000	3.3495	24.00
26.02.23	61.70	53.06	8.64	379.1880	379.1880	0.0000	0.37	0.42	385.1095	385.1095	0.0000	3.2683	24.00
27.02.23	60.29	52.01	8.28	380.1069	380.1068	0	0.69	0.42	385.7784	385.7784	0.0000	3.1629	24.00
28.02.23	60.47	52.47	8.00	379.6293	379.6293	0	0.46	0.42	385.4136	385.4136	0.0000	3.0546	24.00
01.03.23	57.94	50.10	7.84	368.0658	368.0658	0.0000	0.52	0.40	373.1824	373.1824	0.0000	2.8955	24.00
02.03.23	58.74	50.71	8.03	369.9436	369.9436	0	0.50	0.39	375.2112	375.2112	0.0000	2.9766	24.00
03.03.23	58.70	50.64	8.06	370.5979	370.5979	0.0000	0.43	0.39	375.8701	375.8701	0.0000	2.9858	24.00
04.03.23	57.98	50.11	7.87	363.9579	363.9579	0	0.37	0.38	369.0478	369.0478	0.0000	2.8679	24.00
05.03.23	53.30	46.16	7.14	339.3422	339.3421	0	0.34	0.36	343.3770	343.3770	0.0000	2.4199	24.00
06.03.23	54.94	47.42	7.52	349.9764	349.9765	0	0.55	0.35	354.3704	354.3704	0.0000	2.6452	24.00
07.03.23	57.68	49.82	7.86	363.4484	363.4484	0	0.48	0.38	368.4570	368.4570	0.0000	2.8657	24.00
08.03.23	58.80	50.77	8.03	369.8129	369.8128	0	0.45	0.41	375.0919	375.0919	0.0000	2.9662	24.00
09.03.23	56.74	49.17	7.57	358.8869	358.8870	0	0.32	0.41	363.7244	363.7244	0.0000	2.7161	24.00
10.03.23	54.65	47.46	7.19	349.8076	349.8076	0.0000	0.37	0.40	354.1802	354.1802	0.0000	2.5104	24.00
11.03.23	52.91	46.01	6.90	342.3121	342.3120	0	0.55	0.40	346.3182	346.3182	0.0000	2.3671	24.00
12.03.23	52.86	45.91	6.95	341.5243	341.5243	0.0000	0.43	0.40	345.5190	345.5190	0.0000	2.3726	24.00
13.03.23	52.39	45.64	6.75	340.9713	340.9713	0	0.34	0.40	344.9124	344.9124	0.0000	2.2940	24.00
14.03.23	52.04	45.30	6.74	340.5522	340.5522	0	0.59	0.40	344.4122	344.4122	0.0000	2.3053	24.00
15.03.23	52.57	45.73	6.84	308.6151	308.6195	-0.0045	0.49	0.41	312.1878	312.1878	0.0000	2.1140	21.65
16.03.23	52.85	46.02	6.83	343.6862	343.6862	0	0.52	0.42	347.7058	347.7058	0.0000	2.3517	24.00

17.03.23	53.10	46.35	6.75	343.5067	343.5067	0	0.47	0.42	347.5742	347.5742	0.0000	2.3211	24.00
18.03.23	52.70	46.02	6.68	341.4398	341.4398	0	0.45	0.41	345.4264	345.4264	0.0000	2.2807	24.00
19.03.23	51.76	45.17	6.59	337.8544	337.8543	0	0.41	0.42	341.6660	341.6660	0.0000	2.2230	24.00
20.03.23	51.59	44.96	6.63	337.9900	337.9900	0	0.49	0.42	341.7680	341.7680	0.0000	2.2431	24.00
21.03.23	52.24	45.59	6.65	340.2853	340.2852	0	0.51	0.41	344.1848	344.1848	0.0000	2.2674	24.00
Итого	**---**	**---**	**---**	**11066.472**	**11066.476**	**-0.005**	**---**	**---**	**11220.039**	**11220.039**	**0.000**	**87.521**	**741.65**
Среднее	**57.58**	**49.71**	**7.87**	---	---	---	**0.5**	**0.4**	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
18.02.23 24:00	8.660	5556.281
21.03.23 24:00	8.655	5643.802
Итого за период	-0.005	87.521

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:03:29 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 25

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106
№ ПУ 3060287

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	8	192	10	---
2	80	8	192	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
19.02.23	3.620	294.04	290.82	3.2	65.403	53.115	0.5	0.4	24.00
20.02.23	4.037	284.25	281.12	3.1	70.522	56.348	0.5	0.4	24.00
21.02.23	3.860	304.77	301.21	3.6	68.665	56.028	0.5	0.4	24.00
22.02.23	3.445	318.75	314.96	3.8	64.603	53.819	0.5	0.4	24.00
23.02.23	3.214	313.69	310.11	3.6	61.706	51.482	0.5	0.4	24.00
24.02.23	3.259	312.93	309.39	3.5	61.653	51.260	0.5	0.4	24.00
25.02.23	3.306	313.40	309.81	3.6	61.960	51.433	0.5	0.4	24.00
26.02.23	3.162	310.66	307.14	3.5	60.992	50.835	0.5	0.4	24.00
27.02.23	3.135	315.50	311.85	3.6	60.643	50.727	0.5	0.4	24.00
28.02.23	2.921	308.60	305.08	3.5	59.572	50.126	0.5	0.4	24.00
01.03.23	2.845	302.31	299.01	3.3	58.111	48.720	0.5	0.4	23.97
02.03.23	2.899	302.91	299.61	3.3	58.577	49.025	0.5	0.4	23.96
03.03.23	2.934	304.71	301.35	3.4	58.662	49.052	0.5	0.4	24.00
04.03.23	2.707	293.85	290.69	3.2	57.145	47.951	0.5	0.4	24.00
05.03.23	2.325	274.06	271.31	2.7	52.982	44.515	0.5	0.4	24.00
06.03.23	2.611	287.78	284.78	3.0	55.480	46.426	0.5	0.4	24.00
07.03.23	2.792	297.78	294.54	3.2	57.588	48.231	0.5	0.4	24.00
08.03.23	2.904	303.01	299.65	3.4	58.574	49.010	0.5	0.4	24.00
09.03.23	2.602	290.93	287.84	3.1	56.147	47.222	0.5	0.4	24.00
10.03.23	2.408	283.24	280.31	2.9	54.184	45.700	0.5	0.4	24.00
11.03.23	2.285	277.20	274.39	2.8	52.685	44.457	0.5	0.4	24.00
12.03.23	2.275	276.03	273.24	2.8	52.558	44.335	0.5	0.4	24.00
13.03.23	2.229	276.15	273.37	2.8	52.120	44.064	0.5	0.4	24.00
14.03.23	2.245	277.23	274.43	2.8	52.044	43.963	0.5	0.4	24.00
15.03.23	2.265	277.30	274.51	2.8	52.311	44.159	0.5	0.4	24.00
16.03.23	2.288	278.92	276.11	2.8	52.750	44.564	0.5	0.4	24.00
17.03.23	2.288	278.92	276.11	2.8	52.750	44.564	0.5	0.4	24.00
18.03.23	2.258	278.28	275.48	2.8	52.854	44.758	0.5	0.4	24.00
19.03.23	2.233	276.60	273.83	2.8	52.541	44.485	0.5	0.4	24.00
20.03.23	2.136	271.94	269.23	2.7	51.284	43.444	0.5	0.4	24.00
21.03.23	1.949	241.99	239.62	2.4	51.612	43.573	0.5	0.4	21.20
Итого	**85.44**	**9027.7**	**8930.9**	**96.8**	**---**	**---**	**---**	**---**	**741.13**
Среднее	---	---	---	---	**57.38**	**47.98**	**0.5**	**0.4**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
18.02.23 24:00	7316.3	599202.6	593463.0	73219.4
21.03.23 24:00	7399.5	607951.4	602117.8	73936.6
Итого за период	83.2	8748.8	8654.8	717.2

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 26

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00179205

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x8A04

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	66.01	54.30	11.71	350.900	343.960	350.900	346.090	6.20	6.00	4.0230	24.0	0.000
20.02.23	70.70	57.46	13.24	339.620	332.020	339.620	334.450	6.20	6.00	4.3980	24.0	0.000
21.02.23	68.55	57.02	11.53	370.560	362.720	370.560	365.020	6.20	6.00	4.1790	24.0	0.000
22.02.23	64.59	54.69	9.90	385.520	378.180	385.520	380.120	6.20	6.00	3.7400	24.0	0.000
23.02.23	61.93	52.42	9.51	378.210	371.550	378.210	373.360	6.20	6.00	3.5310	24.0	0.000
24.02.23	61.83	52.15	9.68	377.360	370.750	377.360	372.580	6.20	6.00	3.5890	24.0	0.000
25.02.23	62.15	52.34	9.81	378.300	371.590	378.300	373.440	6.20	6.00	3.6410	24.0	0.000
26.02.23	60.98	51.56	9.42	373.590	367.210	373.590	368.950	6.20	6.00	3.4570	24.0	0.000
27.02.23	61.02	51.84	9.18	381.510	374.970	381.510	376.700	6.20	6.00	3.4390	24.0	0.000
28.02.23	59.43	50.73	8.70	367.970	361.970	367.970	363.520	6.20	6.00	3.1470	24.0	0.000
01.03.23	58.40	49.62	8.78	362.620	356.910	362.620	358.440	6.20	6.00	3.1270	24.0	0.000
02.03.23	58.76	49.86	8.90	363.090	357.310	363.090	358.840	6.20	6.00	3.1770	24.0	0.000
03.03.23	58.92	49.88	9.04	365.070	359.230	365.070	360.800	6.20	6.00	3.2470	24.0	0.000
04.03.23	57.07	48.43	8.64	347.030	341.780	347.030	343.220	6.20	6.00	2.9500	24.0	0.000
05.03.23	53.13	45.04	8.09	321.150	316.930	321.150	318.140	6.20	6.00	2.5590	24.0	0.000
06.03.23	55.90	47.30	8.60	342.850	337.890	342.850	339.260	6.20	6.00	2.8990	24.0	0.000
07.03.23	57.83	49.03	8.80	355.650	350.150	355.650	351.640	6.20	6.00	3.0820	24.0	0.000
08.03.23	58.76	49.83	8.93	362.630	356.860	362.630	358.410	6.20	6.00	3.1870	24.0	0.000
09.03.23	56.13	47.77	8.36	344.250	339.200	344.250	340.550	6.20	6.00	2.8350	24.0	0.000
10.03.23	54.23	46.24	7.99	333.700	329.130	333.700	330.350	6.20	6.00	2.6260	24.0	0.000
11.03.23	52.84	45.00	7.84	325.580	321.350	325.580	322.470	6.20	6.00	2.5190	24.0	0.000
12.03.23	52.66	44.77	7.89	324.000	319.850	324.000	320.960	6.20	6.00	2.5170	24.0	0.000
13.03.23	52.31	44.63	7.68	324.670	320.540	324.670	321.630	6.20	6.00	2.4610	24.0	0.000
14.03.23	52.24	44.51	7.73	326.000	321.850	326.000	322.960	6.20	6.00	2.4860	24.0	0.000
15.03.23	52.46	44.68	7.78	294.140	290.370	294.140	291.380	6.20	6.00	2.2570	24.0	0.000
16.03.23	52.96	45.14	7.82	328.560	324.280	328.560	325.420	6.20	6.00	2.5340	24.0	0.000
17.03.23	53.04	45.37	7.67	327.240	322.960	327.240	324.080	6.20	6.00	2.4740	24.0	0.000
18.03.23	52.75	45.05	7.70	324.900	320.690	324.900	321.810	6.20	6.00	2.4650	24.0	0.000

19.03.23	51.31	43.78	7.53	317.210	313.320	317.210	314.360	6.20	6.00	2.3580	24.0	0.000
20.03.23	51.90	44.13	7.77	321.490	317.450	321.490	318.550	6.20	6.00	2.4630	24.0	0.000
21.03.23	52.00	44.41	7.59	322.520	318.440	322.520	319.520	6.20	6.00	2.4140	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**10737.8**	**10571.41**	**10737.8**	**10617.02**	**---**	**---**	**93.7810**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.50**	**48.67**	**8.83**	---	---	---	---	**6.20**	**6.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	389035.500	382868.029	389035.500	383772.749	4090.719	-18015.000	1391.000
21.03.23 24:00	399773.390	393439.439	399773.390	394389.770	4184.500	-17271.000	1391.000
Итого за период	10737.890	10571.410	10737.890	10617.021	93.781	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:40:33 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	35 мкр 27
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА725
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	8.44	66.03	626.74	52.56	644.06	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	9.65	71.24	660.99	56.64	678.65	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	9.20	70.18	652.18	56.10	666.09	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	7.60	64.38	619.02	52.12	634.66	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	7.28	62.88	601.76	50.75	621.40	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	7.67	63.38	612.38	50.83	625.02	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	7.75	63.62	609.87	50.90	627.00	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	7.42	63.01	603.52	50.73	622.52	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	7.21	62.16	614.59	50.42	625.36	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	6.55	59.92	595.61	48.96	611.86	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	6.38	58.40	592.69	47.62	602.97	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	6.20	58.01	572.88	47.17	599.71	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	6.38	57.98	580.82	46.97	601.42	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	6.26	57.87	578.56	47.03	599.32	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	5.98	57.08	572.32	46.62	594.54	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	6.04	57.22	573.96	46.69	595.65	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	6.08	56.79	584.70	46.37	594.22	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	6.11	56.87	581.27	46.35	595.01	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	6.09	56.79	589.91	46.46	595.97	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	5.53	54.68	580.79	45.15	588.10	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	5.38	54.03	574.98	44.65	587.15	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	5.40	54.21	564.77	44.64	585.44	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	5.31	53.58	578.75	44.39	588.58	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	5.35	53.70	572.71	44.33	588.14	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	5.22	53.15	569.30	43.98	585.85	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	5.08	52.65	564.82	43.65	583.98	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	4.92	52.82	559.33	44.02	584.29	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	5.00	52.70	570.30	43.92	583.58	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	4.80	51.97	545.96	43.17	581.17	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	5.02	52.00	562.92	43.07	581.81	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	5.34	53.82	570.93	44.46	588.81	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	196.63	58.16	18239.33	47.44	18762.36	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 28

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00178569

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x0A9D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	64.78	54.41	10.37	953.440	935.270	961.910	948.700	7.00	7.00	9.6880	24.0	0.000
20.02.23	69.15	58.02	11.13	991.580	970.320	999.380	983.910	7.00	7.00	10.7980	24.0	0.000
21.02.23	67.71	57.11	10.60	976.560	956.400	984.020	969.220	7.00	7.00	10.1320	24.0	0.000
22.02.23	62.15	52.88	9.27	939.180	922.640	947.670	935.340	7.00	7.00	8.5400	24.0	0.000
23.02.23	61.12	51.93	9.19	926.520	910.690	935.140	923.420	7.00	7.00	8.3640	24.0	0.000
24.02.23	61.45	51.96	9.49	927.480	911.470	936.460	924.720	7.00	7.00	8.6400	24.0	0.000
25.02.23	61.72	52.02	9.70	928.910	912.740	937.610	925.810	7.00	7.00	8.8380	24.0	0.000
26.02.23	60.86	51.49	9.37	926.080	910.370	934.780	923.230	7.00	7.00	8.5230	24.0	0.000
27.02.23	60.39	51.28	9.11	931.270	915.720	940.090	928.590	7.00	7.00	8.3330	24.0	0.000
28.02.23	57.77	49.46	8.31	910.880	896.890	919.920	909.420	7.00	7.00	7.4370	24.0	0.000
01.03.23	56.65	48.43	8.22	901.270	887.930	910.720	900.740	7.00	7.00	7.2850	24.0	0.000
02.03.23	56.25	47.99	8.26	897.600	884.470	907.140	897.370	7.00	7.00	7.2930	24.0	0.000
03.03.23	56.35	47.94	8.41	899.180	886.000	908.760	899.000	7.00	7.00	7.4340	24.0	0.000
04.03.23	56.04	47.79	8.25	896.180	883.190	905.690	896.020	7.00	7.00	7.2720	24.0	0.000
05.03.23	55.31	47.31	8.00	890.420	877.820	899.960	890.520	7.00	7.00	7.0070	24.0	0.000
06.03.23	55.51	47.45	8.06	892.130	879.410	901.700	892.200	7.00	7.00	7.0740	24.0	0.000
07.03.23	55.08	47.12	7.96	890.370	877.880	900.000	890.650	7.00	7.00	6.9740	24.0	0.000
08.03.23	55.16	47.14	8.02	891.270	878.720	900.850	891.500	7.00	7.00	7.0400	24.0	0.000
09.03.23	54.98	47.06	7.92	892.350	879.860	902.030	892.680	7.00	7.00	6.9520	24.0	0.000
10.03.23	53.11	45.73	7.38	881.250	869.700	891.120	882.380	7.00	7.00	6.4040	24.0	0.000
11.03.23	52.62	45.41	7.21	880.260	868.940	890.200	881.620	7.00	7.00	6.2530	24.0	0.000
12.03.23	52.50	45.29	7.21	877.940	866.710	888.130	879.600	7.00	7.00	6.2390	24.0	0.000
13.03.23	52.32	45.20	7.12	879.060	867.850	889.100	880.600	7.00	7.00	6.1690	24.0	0.000
14.03.23	52.23	45.09	7.14	877.730	866.600	887.930	879.490	7.00	7.00	6.1730	24.0	0.000
15.03.23	51.42	44.43	6.99	874.240	863.490	884.560	876.410	7.00	7.00	6.0220	24.0	0.000
16.03.23	51.14	44.30	6.84	872.240	861.630	882.310	874.190	7.00	7.00	5.8770	24.0	0.000
17.03.23	51.28	44.59	6.69	873.020	862.310	882.730	874.520	7.00	7.00	5.7610	24.0	0.000
18.03.23	51.16	44.46	6.70	872.300	861.670	882.390	874.230	7.00	7.00	5.7590	24.0	0.000

19.03.23	50.26	43.60	6.66	868.180	857.960	878.120	870.310	7.00	7.00	5.7040	24.0	0.000
20.03.23	50.54	43.72	6.82	870.240	859.880	880.330	872.450	7.00	7.00	5.8550	24.0	0.000
21.03.23	52.33	45.22	7.11	879.860	868.660	889.480	880.970	7.00	7.00	6.1700	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**27968.9**	**27553.19**	**28260.2**	**27949.81**	**---**	**---**	**226.0100**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.43**	**48.25**	**8.17**	---	---	---	---	**7.00**	**7.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	448705.360	441428.720	460843.340	455712.690	4388.561	22823.000	1389.000
21.03.23 24:00	476674.350	468981.909	489103.570	483662.499	4614.571	23567.000	1389.000
Итого за период	27968.989	27553.189	28260.229	27949.809	226.010	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:39:12 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	35 мкр.д.29
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА762
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	6.01	65.70	612.52	55.82	616.28	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	6.61	70.36	594.97	59.25	599.15	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	6.26	68.49	636.00	58.59	639.98	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	5.61	64.34	659.88	55.85	663.72	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	5.26	61.64	650.88	53.55	654.57	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	5.35	61.57	649.42	53.32	652.82	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	5.50	61.88	649.45	53.40	652.87	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	5.34	60.76	643.56	52.46	647.01	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	5.40	60.66	655.27	52.42	658.56	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	4.88	59.03	638.09	51.42	640.77	23:58	23:58
02-03-2023 00:00:00	4.81	58.08	629.61	50.43	632.06	23:57	23:57
03-03-2023 00:00:00	4.90	58.49	632.20	50.72	634.54	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	4.97	58.62	635.58	50.79	637.88	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	4.59	56.75	613.49	49.29	615.62	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	4.03	52.88	579.59	45.92	581.00	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	4.50	55.48	606.36	48.04	607.98	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	4.72	57.50	622.92	49.92	625.05	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	4.90	58.48	632.54	50.73	635.07	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	4.48	55.81	609.27	48.47	611.22	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	4.17	53.88	595.29	46.87	596.64	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	3.87	52.45	584.57	45.83	585.97	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	3.83	52.36	582.05	45.77	583.47	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	3.85	51.84	582.67	45.23	584.39	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	3.77	51.90	581.82	45.41	583.37	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	3.84	52.15	584.00	45.56	585.35	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	3.83	52.62	586.84	46.08	588.42	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	3.77	52.71	585.54	46.26	587.09	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	3.69	52.41	582.16	46.07	583.73	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	3.52	51.06	572.77	44.91	574.20	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	3.25	51.55	511.46	45.18	512.76	21:12	21:12
22-03-2023 00:00:00	3.62	51.72	580.57	45.48	581.80	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	143.11	57.22	18881.33	49.66	18953.38	741:07	741:07

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	35 мкр.д.30 а,б,в
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА853
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	10.30	66.07	787.67	52.95	792.73	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	11.32	70.59	778.31	56.03	784.60	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	10.65	68.62	799.68	55.26	803.81	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	9.56	64.48	811.80	52.70	815.49	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	8.98	61.86	808.53	50.74	811.30	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	9.09	61.77	806.76	50.49	811.98	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	9.24	62.09	807.55	50.62	811.74	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	8.86	60.89	806.62	49.90	808.51	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	8.92	60.93	812.53	49.94	813.96	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	8.21	59.10	803.83	48.91	805.94	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	8.09	58.33	798.94	48.18	801.98	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	8.22	58.71	798.77	48.40	802.23	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	8.33	58.87	799.48	48.43	804.15	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	7.65	56.87	789.94	47.18	792.84	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	6.72	53.09	775.01	44.40	778.92	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	7.55	55.77	787.99	46.17	790.64	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	7.96	57.74	794.02	47.70	797.41	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	8.20	58.71	798.97	48.42	802.46	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	7.41	55.96	790.15	46.58	792.04	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	6.92	54.15	783.98	45.32	785.44	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	6.56	52.80	777.22	44.35	780.89	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	6.51	52.61	776.25	44.21	780.07	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	6.43	52.22	778.29	43.94	780.50	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	5.85	52.27	700.34	43.90	704.17	21:39	21:39
16-03-2023 00:00:00	6.47	52.42	778.41	44.09	781.72	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	6.53	52.91	779.65	44.52	782.65	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	6.42	52.99	779.89	44.74	782.00	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	6.36	52.70	779.01	44.51	780.75	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	6.04	51.27	773.30	43.44	777.09	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	6.28	51.85	775.35	43.73	778.93	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	6.19	51.95	777.39	43.98	780.33	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	241.83	57.45	24415.63	47.55	24517.29	741:39	741:39

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 31

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00166110

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xB72D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.62	56.58	9.04	310.060	303.990	310.930	306.330	5.05	5.38	2.7380	24.0	0.000
20.02.23	70.26	60.11	10.15	305.330	298.570	305.920	300.860	5.31	5.68	3.0240	24.0	0.000
21.02.23	68.24	59.11	9.13	320.010	313.270	320.920	315.740	5.25	5.59	2.8530	24.0	0.000
22.02.23	64.24	56.34	7.90	326.800	320.640	328.060	323.210	4.99	5.28	2.5280	24.0	0.000
23.02.23	61.59	54.19	7.40	324.090	318.450	325.410	320.960	4.80	5.08	2.3540	24.0	0.000
24.02.23	61.50	53.92	7.58	323.660	318.030	325.040	320.630	4.77	5.05	2.4080	24.0	0.000
25.02.23	61.81	54.12	7.69	324.950	319.260	326.210	321.790	4.82	5.10	2.4490	24.0	0.000
26.02.23	60.67	53.37	7.30	322.160	316.690	323.560	319.270	4.87	5.14	2.3070	24.0	0.000
27.02.23	60.67	53.55	7.12	327.680	322.110	329.110	324.740	4.95	5.22	2.2860	24.0	0.000
28.02.23	59.05	52.30	6.75	318.010	312.850	319.500	315.410	4.85	5.13	2.1090	24.0	0.000
01.03.23	58.07	51.38	6.69	317.500	312.550	319.030	315.070	4.66	4.93	2.0870	24.0	0.000
02.03.23	58.44	51.64	6.80	318.380	313.340	319.930	315.930	4.61	4.88	2.1300	24.0	0.000
03.03.23	58.59	51.68	6.91	319.340	314.280	320.900	316.870	4.62	4.89	2.1690	24.0	0.000
04.03.23	56.73	50.25	6.48	312.080	307.400	313.520	309.810	4.45	4.71	1.9880	24.0	0.000
05.03.23	52.87	47.00	5.87	296.240	292.360	297.710	294.590	4.29	4.55	1.7100	24.0	0.000
06.03.23	55.54	49.13	6.41	308.540	304.090	309.980	306.440	4.25	4.50	1.9450	24.0	0.000
07.03.23	57.49	50.82	6.67	315.470	310.620	317.040	313.190	4.59	4.86	2.0690	24.0	0.000
08.03.23	58.44	51.58	6.86	317.480	312.450	318.900	314.930	4.77	5.04	2.1370	24.0	0.000
09.03.23	55.81	49.51	6.30	309.240	304.750	310.820	307.230	4.73	5.01	1.9140	24.0	0.000
10.03.23	53.93	47.98	5.95	301.460	297.370	303.090	299.810	4.72	5.00	1.7680	24.0	0.000
11.03.23	52.52	46.76	5.76	299.100	295.260	300.740	297.650	4.71	4.98	1.6980	24.0	0.000
12.03.23	52.37	46.60	5.77	298.520	294.670	300.090	297.010	4.69	4.96	1.6930	24.0	0.000
13.03.23	51.42	45.97	5.45	300.070	296.360	301.770	298.770	4.69	4.96	1.6100	24.0	0.000
14.03.23	51.59	46.02	5.57	301.440	297.690	303.160	300.180	4.71	4.98	1.6560	24.0	0.000
15.03.23	52.12	46.39	5.73	299.610	295.800	301.280	298.240	4.86	5.16	1.6920	24.0	0.000
16.03.23	52.62	46.80	5.82	298.890	295.010	300.570	297.470	4.85	5.16	1.7140	24.0	0.000
17.03.23	52.70	47.00	5.70	301.330	297.410	302.910	299.750	4.83	5.14	1.6920	24.0	0.000
18.03.23	52.42	46.74	5.68	300.580	296.710	302.210	299.100	4.80	5.11	1.6780	24.0	0.000

19.03.23	51.04	45.54	5.50	294.940	291.350	296.560	293.700	4.85	5.16	1.6010	24.0	0.000
20.03.23	51.58	45.95	5.63	297.360	293.670	299.040	296.090	4.84	5.15	1.6480	24.0	0.000
21.03.23	51.74	46.15	5.59	264.980	261.670	266.480	263.800	4.99	5.26	1.4580	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**9575.3**	**9428.67**	**9620.3**	**9504.57**	**---**	**---**	**63.1130**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.15**	**50.46**	**6.68**	---	---	---	---	**4.78**	**5.07**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	153940.919	151384.060	154481.249	152595.340	1292.200	21973.000	0.000
21.03.23 24:00	163516.219	160812.729	164101.639	162099.909	1355.313	22717.000	0.000
Итого за период	9575.300	9428.668	9620.389	9504.569	63.113	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:40:11 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	35 мкр.д.31а
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА854
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	3.21	65.32	318.07	55.18	314.95	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	3.57	70.20	311.81	58.75	308.70	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	3.40	68.53	324.18	58.01	321.06	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	3.02	64.35	332.85	55.27	329.69	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	2.83	61.52	330.36	52.94	327.23	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	2.88	61.48	329.85	52.72	326.71	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	2.94	61.77	330.06	52.85	326.96	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.80	60.79	328.46	52.24	325.32	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.75	60.44	331.27	52.13	328.24	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	2.56	59.16	327.07	51.34	323.98	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	2.48	57.93	324.56	50.28	321.47	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.54	58.41	324.94	50.59	321.86	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	2.59	58.50	325.21	50.51	322.09	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	2.40	56.87	318.95	49.35	315.88	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	2.07	52.87	308.22	46.12	305.23	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	2.31	55.28	315.49	47.95	312.45	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	2.45	57.40	320.89	49.75	317.77	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	2.56	58.41	324.14	50.50	321.00	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	2.31	55.88	317.13	48.61	313.99	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	2.13	53.99	312.70	47.18	309.65	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	2.03	52.52	309.37	45.95	306.32	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	2.04	52.41	308.59	45.79	305.50	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.93	51.42	308.67	45.17	305.66	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.80	51.57	278.46	45.11	275.70	21:39	21:39
16-03-2023 00:00:00	2.01	52.13	309.50	45.62	306.44	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	2.02	52.58	310.32	46.05	307.26	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.97	52.68	309.78	46.30	306.69	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.94	52.38	308.84	46.08	305.76	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.88	51.13	306.94	44.99	303.89	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.95	51.49	307.86	45.15	304.76	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.94	51.75	308.80	45.44	305.72	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	75.33	57.15	9823.35	49.49	9727.91	741:39	741:39

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ТЭМ-106 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 32

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106
№ ПУ 3060286

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3	60	10	---
2	50	3.400000	68	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
19.02.23	2.480	293.25	295.51	-2.3	64.592	56.204	0.5	0.0	24.00
20.02.23	2.738	287.38	289.31	-1.9	69.208	59.787	0.5	0.0	24.00
21.02.23	2.592	301.30	303.44	-2.1	67.379	58.850	0.5	0.0	24.00
22.02.23	2.317	309.38	311.84	-2.5	63.277	55.900	0.5	0.0	24.00
23.02.23	2.158	306.70	309.34	-2.6	60.590	53.656	0.5	0.0	24.00
24.02.23	2.184	306.19	308.83	-2.6	60.531	53.499	0.5	0.0	24.00
25.02.23	2.216	306.46	309.08	-2.6	60.835	53.706	0.5	0.0	24.00
26.02.23	2.107	304.47	307.11	-2.6	59.735	52.923	0.5	0.0	24.00
27.02.23	2.123	308.91	311.60	-2.7	59.614	52.846	0.5	0.0	24.00
28.02.23	1.973	302.65	305.31	-2.7	58.040	51.656	0.5	0.0	24.00
01.03.23	1.938	300.53	303.24	-2.7	57.096	50.753	0.5	0.0	24.00
02.03.23	1.970	300.83	303.53	-2.7	57.510	51.064	0.5	0.0	24.00
03.03.23	1.998	301.68	304.38	-2.7	57.642	51.120	0.5	0.0	24.00
04.03.23	1.843	295.23	297.95	-2.7	55.819	49.694	0.5	0.0	24.00
05.03.23	1.603	282.75	285.50	-2.7	51.993	46.427	0.5	0.0	24.00
06.03.23	1.805	292.10	294.87	-2.8	54.527	48.454	0.5	0.0	24.00
07.03.23	1.905	297.98	300.67	-2.7	56.541	50.257	0.5	0.0	24.00
08.03.23	1.972	300.62	303.29	-2.7	57.516	51.061	0.5	0.0	24.00
09.03.23	1.780	293.38	296.11	-2.7	54.884	48.935	0.5	0.0	24.00
10.03.23	1.664	287.88	290.64	-2.8	53.071	47.401	0.5	0.0	24.00
11.03.23	1.578	285.17	288.01	-2.8	51.671	46.243	0.5	0.0	24.00
12.03.23	1.574	284.85	287.66	-2.8	51.508	46.088	0.5	0.0	24.00
13.03.23	1.497	285.66	288.56	-2.9	50.200	45.063	0.5	0.0	24.00
14.03.23	1.544	287.10	289.98	-2.9	50.760	45.481	0.5	0.0	24.00
15.03.23	1.575	285.54	288.36	-2.8	51.275	45.860	0.5	0.0	24.00
16.03.23	1.583	285.79	288.56	-2.8	51.769	46.332	0.5	0.0	24.00
17.03.23	1.583	285.79	288.56	-2.8	51.769	46.332	0.5	0.0	24.00
18.03.23	1.551	286.17	288.95	-2.8	51.797	46.481	0.5	0.0	24.00
19.03.23	1.549	285.67	288.45	-2.8	51.514	46.196	0.5	0.0	24.00
20.03.23	1.472	281.80	284.59	-2.8	50.231	45.111	0.5	0.0	24.00
21.03.23	1.526	283.21	286.00	-2.8	50.719	45.432	0.5	0.0	24.00
Итого	**58.40**	**9116.4**	**9199.2**	**-82.8**	**---**	**---**	**---**	**---**	**744.00**
Среднее	---	---	---	---	**56.25**	**49.96**	**0.5**	**0.0**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
18.02.23 24:00	4463.1	384563.6	386340.2	68962.4
21.03.23 24:00	4519.9	393394.3	395250.9	69682.4
Итого за период	56.8	8830.7	8910.7	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	35мкр 33
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА772
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	3.65	65.64	356.09	55.34	363.68	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	4.03	70.29	346.20	58.64	353.64	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	3.83	68.44	369.62	58.01	377.35	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	3.45	64.30	383.31	55.30	391.39	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	3.21	61.60	377.98	53.09	386.00	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	3.28	61.52	377.19	52.81	385.21	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	3.32	61.83	377.75	53.02	385.40	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	3.18	60.72	374.97	52.22	381.70	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	3.19	60.62	381.03	52.23	388.51	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	2.94	58.99	371.82	51.12	379.34	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	2.88	58.04	366.89	50.17	374.57	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.95	58.46	367.58	50.42	375.43	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	2.98	58.59	368.92	50.50	376.72	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	2.72	56.72	356.70	49.09	363.24	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	2.37	52.85	336.76	45.80	342.79	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	2.68	55.45	351.86	47.82	358.90	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	2.82	57.47	361.62	49.68	369.41	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	2.91	58.45	366.92	50.50	374.56	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	2.61	55.77	354.55	48.41	360.61	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	2.44	53.95	347.45	46.93	352.37	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	2.30	52.56	339.31	45.78	346.51	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	2.29	52.40	338.23	45.63	345.05	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	2.25	52.00	340.16	45.37	345.25	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	2.26	51.97	338.35	45.28	345.67	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	2.28	52.19	339.93	45.47	346.11	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	2.30	52.66	341.25	45.91	348.58	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	2.25	52.73	340.46	46.11	347.61	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	2.23	52.44	338.87	45.83	346.24	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	2.13	51.08	333.55	44.70	340.81	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	2.20	51.58	336.45	45.03	343.71	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.19	51.75	336.61	45.23	343.67	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	86.12	57.19	11018.38	49.40	11240.03	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 34

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00178845

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xB8A8

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.84	53.65	12.19	144.680	141.830	146.430	144.440	6.90	6.70	1.7270	24.0	0.000
20.02.23	70.55	56.79	13.76	140.980	137.810	142.830	140.720	6.90	6.70	1.8970	24.0	0.000
21.02.23	68.49	56.30	12.19	150.560	147.390	152.530	150.290	6.90	6.70	1.7950	24.0	0.000
22.02.23	64.49	53.85	10.64	155.550	152.610	157.450	155.340	6.90	6.70	1.6260	24.0	0.000
23.02.23	61.81	51.72	10.09	153.260	150.620	154.970	153.050	6.90	6.70	1.5190	24.0	0.000
24.02.23	61.71	51.38	10.33	152.950	150.310	154.630	152.710	6.90	6.70	1.5510	24.0	0.000
25.02.23	62.03	51.50	10.53	153.190	150.490	154.930	153.010	6.90	6.70	1.5850	24.0	0.000
26.02.23	60.89	50.71	10.18	151.800	149.220	153.430	151.610	6.90	6.70	1.5170	24.0	0.000
27.02.23	60.88	50.78	10.10	154.450	151.820	156.130	154.260	6.90	6.70	1.5320	24.0	0.000
28.02.23	59.32	49.72	9.60	150.500	148.070	152.010	150.260	6.90	6.70	1.4220	24.0	0.000
01.03.23	58.27	48.70	9.57	148.550	146.220	150.170	148.470	6.90	6.70	1.3950	24.0	0.000
02.03.23	58.65	48.88	9.77	148.790	146.430	150.320	148.640	6.90	6.70	1.4320	24.0	0.000
03.03.23	58.80	49.03	9.77	149.360	146.970	150.740	149.060	6.90	6.70	1.4330	24.0	0.000
04.03.23	56.96	47.70	9.26	144.020	141.880	145.060	143.570	6.90	6.70	1.3120	24.0	0.000
05.03.23	53.03	44.47	8.56	135.840	134.060	136.590	135.320	6.90	6.70	1.1460	24.0	0.000
06.03.23	55.75	46.39	9.36	142.280	140.250	143.090	141.650	6.90	6.70	1.3100	24.0	0.000
07.03.23	57.70	48.19	9.51	146.380	144.110	147.300	145.690	6.90	6.70	1.3690	24.0	0.000
08.03.23	58.65	49.01	9.64	148.540	146.210	149.520	147.840	6.90	6.70	1.4080	24.0	0.000
09.03.23	56.03	47.05	8.98	142.960	140.900	143.740	142.220	6.90	6.70	1.2610	24.0	0.000
10.03.23	54.15	45.60	8.55	139.560	137.650	140.220	138.890	6.90	6.70	1.1750	24.0	0.000
11.03.23	52.75	44.57	8.18	137.090	135.320	137.650	136.360	6.90	6.70	1.1060	24.0	0.000
12.03.23	52.58	44.52	8.06	136.520	134.780	137.070	135.800	6.90	6.70	1.0870	24.0	0.000
13.03.23	52.21	44.33	7.88	136.770	135.040	137.310	136.020	6.90	6.70	1.0660	24.0	0.000
14.03.23	52.16	44.16	8.00	136.630	134.890	137.210	135.970	6.90	6.70	1.0750	24.0	0.000
15.03.23	52.37	44.22	8.15	137.210	135.460	137.850	136.630	6.90	6.70	1.1010	24.0	0.000
16.03.23	52.86	44.76	8.10	137.880	136.080	138.520	137.220	6.90	6.70	1.1000	24.0	0.000
17.03.23	52.93	44.97	7.96	137.660	135.910	138.250	136.980	6.90	6.70	1.0810	24.0	0.000
18.03.23	52.63	44.75	7.88	136.900	135.160	137.460	136.190	6.90	6.70	1.0670	24.0	0.000

19.03.23	51.24	43.65	7.59	134.570	132.960	135.070	133.870	6.90	6.70	1.0070	24.0	0.000
20.03.23	51.78	43.99	7.79	135.920	134.210	136.430	135.210	6.90	6.70	1.0460	24.0	0.000
21.03.23	51.91	44.18	7.73	135.960	134.250	136.500	135.240	6.90	6.70	1.0360	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4457.3**	**4388.91**	**4491.4**	**4442.53**	**---**	**---**	**41.1840**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.40**	**48.04**	**9.35**	---	---	---	---	**6.90**	**6.70**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	12521.149	12273.570	12628.819	12463.730	158.578	2222.000	0.000
21.03.23 24:00	16978.460	16662.479	17120.229	16906.259	199.762	2966.000	0.000
Итого за период	4457.311	4388.909	4491.410	4442.528	41.184	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:40:06 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 34

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00179082

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x581A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.80	56.55	9.25	191.250	187.500	191.250	188.440	6.90	6.70	1.7320	24.0	0.000
20.02.23	70.50	60.01	10.49	186.470	182.330	186.470	183.400	6.90	6.70	1.9110	24.0	0.000
21.02.23	68.47	59.19	9.28	199.310	195.100	199.320	196.120	6.90	6.70	1.8140	24.0	0.000
22.02.23	64.48	56.43	8.05	205.970	202.100	205.970	202.930	6.90	6.70	1.6240	24.0	0.000
23.02.23	61.80	54.22	7.58	202.820	199.280	202.820	200.060	6.90	6.70	1.5090	24.0	0.000
24.02.23	61.71	53.92	7.79	202.200	198.640	202.200	199.530	6.90	6.70	1.5480	24.0	0.000
25.02.23	62.03	54.13	7.90	202.450	198.880	202.440	199.720	6.90	6.70	1.5730	24.0	0.000
26.02.23	60.89	53.35	7.54	200.430	197.030	200.440	197.770	6.90	6.70	1.4850	24.0	0.000
27.02.23	60.88	53.47	7.41	203.990	200.530	203.990	201.270	6.90	6.70	1.4860	24.0	0.000
28.02.23	59.34	52.27	7.07	199.020	195.770	199.010	196.480	6.90	6.70	1.3830	24.0	0.000
01.03.23	58.27	51.21	7.06	196.540	193.460	196.540	194.120	6.90	6.70	1.3660	24.0	0.000
02.03.23	58.66	51.43	7.23	196.720	193.640	196.720	194.330	6.90	6.70	1.3960	24.0	0.000
03.03.23	58.80	51.54	7.26	197.370	194.260	197.380	194.980	6.90	6.70	1.4100	24.0	0.000
04.03.23	56.97	50.09	6.88	190.230	187.390	190.230	187.990	6.90	6.70	1.2870	24.0	0.000
05.03.23	53.04	46.72	6.32	179.370	177.050	179.360	177.530	6.90	6.70	1.1190	24.0	0.000
06.03.23	55.75	48.89	6.86	187.710	185.040	187.710	185.590	6.90	6.70	1.2680	24.0	0.000
07.03.23	57.71	50.63	7.08	193.070	190.080	193.070	190.750	6.90	6.70	1.3420	24.0	0.000
08.03.23	58.66	51.46	7.20	195.880	192.790	195.890	193.460	6.90	6.70	1.3850	24.0	0.000
09.03.23	56.04	49.41	6.63	188.650	185.910	188.640	186.490	6.90	6.70	1.2330	24.0	0.000
10.03.23	54.17	47.86	6.31	184.330	181.830	184.340	182.380	6.90	6.70	1.1470	24.0	0.000
11.03.23	52.76	46.66	6.10	181.120	178.790	181.110	179.290	6.90	6.70	1.0890	24.0	0.000
12.03.23	52.59	46.53	6.06	180.220	177.910	180.230	178.430	6.90	6.70	1.0750	24.0	0.000
13.03.23	52.23	46.35	5.88	180.450	178.130	180.450	178.650	6.90	6.70	1.0480	24.0	0.000
14.03.23	52.17	46.19	5.98	180.170	177.940	180.160	178.410	6.90	6.70	1.0630	24.0	0.000
15.03.23	52.38	46.37	6.01	180.880	178.560	180.880	179.030	6.90	6.70	1.0720	24.0	0.000
16.03.23	52.87	46.85	6.02	182.000	179.620	182.000	180.140	6.90	6.70	1.0800	24.0	0.000
17.03.23	52.95	47.04	5.91	181.830	179.440	181.840	179.940	6.90	6.70	1.0590	24.0	0.000
18.03.23	52.64	46.71	5.93	180.790	178.480	180.790	178.960	6.90	6.70	1.0590	24.0	0.000

19.03.23	51.26	45.49	5.77	177.750	175.540	177.740	175.960	6.90	6.70	1.0080	24.0	0.000
20.03.23	51.80	45.96	5.84	179.250	177.040	179.260	177.530	6.90	6.70	1.0310	24.0	0.000
21.03.23	51.94	46.10	5.84	179.300	177.080	179.290	177.530	6.90	6.70	1.0330	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5887.5**	**5797.14**	**5887.5**	**5817.21**	**---**	**---**	**40.6350**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.40**	**50.42**	**6.98**	---	---	---	---	**6.90**	**6.70**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	22148.780	21753.760	22740.749	22440.710	194.251	3151.000	0.000
21.03.23 24:00	28036.320	27550.900	28628.290	28257.920	234.886	3895.000	0.000
Итого за период	5887.540	5797.140	5887.541	5817.209	40.635	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:40:02 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 37

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00166950

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xDE0E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.46	51.83	13.63	501.140	491.370	501.240	494.930	5.60	5.51	6.6850	24.0	0.000
20.02.23	70.14	54.91	15.23	496.940	485.970	496.340	489.420	5.60	5.84	7.3940	24.0	0.000
21.02.23	68.23	54.42	13.81	516.660	505.790	516.710	509.610	5.60	5.72	6.9750	24.0	0.000
22.02.23	64.23	52.15	12.08	526.790	516.880	527.550	520.830	5.60	5.40	6.2350	24.0	0.000
23.02.23	61.50	50.07	11.43	517.870	508.890	518.840	512.730	5.60	5.20	5.8130	24.0	0.000
24.02.23	61.42	49.73	11.69	516.910	507.970	517.960	511.970	5.60	5.17	5.9330	24.0	0.000
25.02.23	61.72	49.90	11.82	517.550	508.520	518.450	512.380	5.60	5.22	6.0110	24.0	0.000
26.02.23	60.63	49.31	11.32	514.990	506.290	516.110	510.200	5.60	5.27	5.7210	24.0	0.000
27.02.23	60.54	49.41	11.13	522.080	513.300	523.360	517.360	5.60	5.33	5.7040	24.0	0.000
28.02.23	59.08	48.76	10.32	519.820	511.430	521.270	515.420	5.60	5.26	5.2710	24.0	0.000
01.03.23	57.97	47.62	10.35	508.970	501.070	510.550	505.090	5.60	5.07	5.1820	24.0	0.000
02.03.23	58.37	47.82	10.55	509.300	501.310	510.980	505.490	5.60	5.02	5.2810	24.0	0.000
03.03.23	58.51	47.88	10.63	510.370	502.310	511.840	506.350	5.60	5.03	5.3340	24.0	0.000
04.03.23	56.72	46.75	9.97	500.990	493.500	502.690	497.480	5.60	4.88	4.9140	24.0	0.000
05.03.23	52.82	43.83	8.99	486.390	480.050	488.570	484.140	5.60	4.72	4.3120	24.0	0.000
06.03.23	55.40	45.60	9.80	497.910	490.830	499.740	494.820	5.60	4.66	4.8110	24.0	0.000
07.03.23	57.41	47.22	10.19	505.210	497.480	506.880	501.550	5.60	5.00	5.0680	24.0	0.000
08.03.23	58.37	47.85	10.52	509.060	501.060	510.630	505.120	5.60	5.18	5.2660	24.0	0.000
09.03.23	55.77	46.17	9.60	499.580	492.360	501.260	496.220	5.60	5.17	4.7200	24.0	0.000
10.03.23	53.90	44.87	9.03	493.720	487.040	495.720	490.990	5.60	5.16	4.3920	24.0	0.000
11.03.23	52.26	43.64	8.62	489.400	483.140	491.590	487.170	5.60	5.16	4.1640	24.0	0.000
12.03.23	52.18	43.50	8.68	488.440	482.250	490.680	486.290	5.60	5.14	4.1830	24.0	0.000
13.03.23	51.13	42.89	8.24	488.730	482.750	491.070	486.800	5.60	5.15	3.9750	24.0	0.000
14.03.23	51.07	42.74	8.33	491.060	485.050	493.560	489.300	5.60	5.15	4.0360	24.0	0.000
15.03.23	51.80	43.23	8.57	489.560	483.420	491.770	487.440	5.60	5.33	4.1390	24.0	0.000
16.03.23	52.44	43.78	8.66	490.870	484.560	493.190	488.730	5.60	5.32	4.1900	24.0	0.000
17.03.23	52.56	44.10	8.46	490.560	484.220	492.890	488.360	5.60	5.32	4.0920	24.0	0.000
18.03.23	52.09	43.76	8.33	489.490	483.290	491.720	487.270	5.60	5.29	4.0200	24.0	0.000

19.03.23	50.87	42.69	8.18	485.370	479.490	487.650	483.440	5.60	5.34	3.9180	24.0	0.000
20.03.23	51.44	42.98	8.46	487.280	481.240	489.470	485.190	5.60	5.32	4.0640	24.0	0.000
21.03.23	51.65	43.21	8.44	433.510	428.090	435.620	431.770	5.60	5.31	3.6110	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**15496.5**	**15260.92**	**15545.8**	**15383.86**	**---**	**---**	**155.4140**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.02**	**46.85**	**10.16**	---	---	---	---	**5.60**	**5.21**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	52759.460	51773.059	52720.560	52093.920	698.407	2750.000	0.000
21.03.23 24:00	68255.980	67033.980	68266.459	67477.780	853.821	3494.000	0.000
Итого за период	15496.519	15260.920	15545.899	15383.860	155.414	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:40:16 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	35 мкр.д.38
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА786
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	3.36	64.93	282.27	52.94	283.22	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	3.74	69.84	273.81	56.16	274.58	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	3.58	68.17	293.21	55.88	293.60	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	3.19	63.99	305.78	53.57	305.99	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	2.97	61.14	300.61	51.24	301.12	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	3.03	61.10	299.84	50.98	300.45	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	3.11	61.40	300.56	51.05	301.01	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.97	60.43	298.19	50.45	298.50	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.92	60.06	302.88	50.39	303.10	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	2.71	58.79	296.20	49.68	296.57	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	2.66	57.53	290.77	48.38	291.20	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.70	58.02	291.26	48.75	291.77	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	2.75	58.11	292.30	48.67	292.95	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	2.55	56.48	282.12	47.46	282.79	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	2.20	52.46	263.49	44.11	264.48	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	2.45	54.86	276.56	45.99	277.31	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	2.62	57.00	286.07	47.84	286.60	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	2.72	58.01	290.83	48.65	291.24	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	2.45	55.49	279.56	46.74	280.15	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	2.25	53.54	272.34	45.27	273.00	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	2.14	52.07	266.65	44.05	267.49	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	2.14	51.97	265.54	43.92	266.45	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	2.08	51.45	265.76	43.62	266.55	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.86	51.52	234.76	43.58	235.65	21:12	21:12
16-03-2023 00:00:00	2.12	51.90	266.46	43.92	267.46	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	2.13	52.33	268.00	44.36	268.80	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	2.09	52.44	267.68	44.61	268.35	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	2.07	52.13	266.09	44.33	266.71	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	2.01	50.89	261.63	43.18	262.43	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	2.07	51.23	263.62	43.35	264.48	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.06	51.51	264.40	43.72	265.13	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	79.69	56.82	8669.22	47.66	8689.14	741:12	741:12

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	35 мкр.д.39
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА787
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	3.12	65.45	284.37	54.41	285.74	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	3.44	70.16	275.71	57.69	276.60	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	3.29	68.37	296.65	57.20	297.66	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	2.94	64.25	308.44	54.73	309.67	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	2.73	61.51	302.87	52.47	304.16	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	2.78	61.44	302.13	52.22	303.50	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	2.86	61.76	302.66	52.30	304.02	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.76	60.67	299.74	51.44	300.99	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.76	60.50	305.23	51.45	306.42	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	2.52	58.98	297.17	50.54	298.21	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	2.49	57.95	293.33	49.44	294.44	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.53	58.38	293.88	49.74	295.01	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	2.58	58.50	295.18	49.76	296.39	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	2.38	56.70	284.17	48.34	285.22	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	2.06	52.80	265.95	45.04	267.25	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	2.30	55.32	279.76	47.09	281.15	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	2.44	57.37	288.94	48.92	290.03	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	2.53	58.36	293.49	49.74	294.62	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	2.29	55.74	280.78	47.62	281.74	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	2.12	53.83	273.71	46.08	274.59	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	2.00	52.43	268.14	44.97	269.06	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.99	52.30	267.06	44.83	268.04	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.96	51.80	267.41	44.46	268.27	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.96	51.81	269.17	44.49	270.57	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.99	52.07	269.00	44.66	270.18	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	2.01	52.53	270.81	45.11	271.88	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.95	52.62	269.32	45.38	270.15	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.91	52.32	267.54	45.19	268.42	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.85	51.01	262.91	43.97	263.83	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.70	51.45	233.82	44.18	234.68	21:06	21:06
22-03-2023 00:00:00	1.91	51.66	266.51	44.47	267.36	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	74.15	57.12	8735.86	48.66	8769.85	741:06	741:06

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/02/23г.-21/03/23г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:35 мкр дом 40 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.40 м3/ч

Заводской номер 00178765 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x5E7A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	DI
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
19/02/23	65.76	54.33	11.43	315.67	309.48	307.88	303.63	0.00	5.85	6.20	6.00	3.534	0.318	24	0	*	0.0000
20/02/23	70.36	57.53	12.83	310.83	303.94	303.57	298.92	0.00	5.02	6.20	6.00	3.899	0.289	24	0	*	0.0000
21/02/23	68.40	56.76	11.64	321.48	314.70	314.56	309.89	0.00	4.81	6.20	6.00	3.659	0.273	24	0	*	0.0000
22/02/23	64.39	54.23	10.16	327.93	321.74	320.74	316.39	0.00	5.35	6.20	6.00	3.265	0.290	24	0	*	0.0000
23/02/23	61.74	52.18	9.56	326.06	320.36	318.33	314.30	0.00	6.06	6.20	6.00	3.060	0.316	24	0	*	0.0000
24/02/23	61.65	51.86	9.79	326.35	320.67	318.03	314.01	0.00	6.66	6.20	6.00	3.133	0.345	24	0	*	0.0000
25/02/23	61.96	52.02	9.94	326.76	321.00	318.26	314.24	0.00	6.76	6.20	6.00	3.187	0.351	24	0	*	0.0000
26/02/23	60.81	51.37	9.44	324.81	319.30	316.45	312.55	0.00	6.75	6.20	6.00	3.013	0.347	24	0	*	0.0000
27/02/23	60.82	51.55	9.27	326.98	321.41	319.51	315.56	0.00	5.85	6.20	6.00	2.976	0.301	24	0	*	0.0000
28/02/23	59.16	50.49	8.67	322.04	316.84	314.67	310.90	0.00	5.94	6.20	6.00	2.745	0.300	24	0	*	0.0000
01/03/23	58.22	49.52	8.70	319.52	314.54	312.34	308.72	0.00	5.82	6.20	6.00	2.732	0.288	24	0	*	0.0000
02/03/23	58.59	49.75	8.84	320.41	315.34	312.88	309.28	0.00	6.06	6.20	6.00	2.786	0.301	24	0	*	0.0000
03/03/23	58.74	49.77	8.97	321.29	316.20	313.52	309.92	0.00	6.28	6.20	6.00	2.833	0.312	24	0	*	0.0000
04/03/23	56.85	48.45	8.40	314.16	309.45	306.87	303.50	0.00	5.95	6.20	6.00	2.599	0.288	24	0	*	0.0000
05/03/23	53.01	45.47	7.54	305.76	301.77	298.18	295.24	0.00	6.53	6.20	6.00	2.273	0.297	24	0	*	0.0000
06/03/23	55.67	47.46	8.21	313.00	308.53	305.55	302.35	0.00	6.18	6.20	6.00	2.529	0.293	24	0	*	0.0000
07/03/23	57.63	49.01	8.62	316.53	311.66	309.68	306.19	0.00	5.47	6.20	6.00	2.682	0.268	24	0	*	0.0000
08/03/23	58.58	49.75	8.83	320.82	315.75	312.89	309.26	0.00	6.49	6.20	6.00	2.785	0.323	24	0	*	0.0000
09/03/23	55.93	47.88	8.05	314.49	309.94	306.49	303.17	0.00	6.77	6.20	6.00	2.491	0.324	24	0	*	0.0000
10/03/23	54.01	46.48	7.53	309.28	305.07	302.12	299.06	0.00	6.01	6.20	6.00	2.294	0.279	24	0	*	0.0000
11/03/23	52.64	45.36	7.28	307.13	303.15	299.81	296.89	0.00	6.26	6.20	6.00	2.207	0.284	24	0	*	0.0000
12/03/23	52.49	45.18	7.31	306.13	302.20	298.71	295.82	0.00	6.38	6.20	6.00	2.209	0.288	24	0	*	0.0000
13/03/23	52.04	44.97	7.07	306.53	302.65	299.29	296.45	0.00	6.20	6.20	6.00	2.136	0.279	24	0	*	0.0000
14/03/23	52.08	44.88	7.20	272.07	268.63	264.86	262.34	0.00	6.29	6.20	6.00	1.932	0.282	24	0	*	0.0000
15/03/23	52.28	45.03	7.25	307.89	303.99	300.00	297.15	0.00	6.84	6.20	6.00	2.200	0.308	24	0	*	0.0000
16/03/23	52.77	45.48	7.29	307.48	303.47	300.35	297.44	0.00	6.03	6.20	6.00	2.207	0.274	24	0	*	0.0000
17/03/23	52.86	45.71	7.15	307.38	303.39	300.19	297.24	0.00	6.15	6.20	6.00	2.167	0.281	24	0	*	0.0000
18/03/23	52.57	45.49	7.08	307.10	303.14	299.60	296.66	0.00	6.48	6.20	6.00	2.142	0.295	24	0	*	0.0000
19/03/23	51.18	44.22	6.96	304.49	300.76	297.19	294.44	0.00	6.32	6.20	6.00	2.086	0.279	24	0	*	0.0000
20/03/23	51.72	44.50	7.22	305.17	301.32	298.26	295.51	0.00	5.81	6.20	6.00	2.172	0.258	24	0	*	0.0000
21/03/23	51.85	44.76	7.09	305.40	301.54	298.30	295.47	0.00	6.07	6.20	6.00	2.134	0.272	24	0	*	0.0000
Итого:				9720.9	9571.93	9489.0	9382.49	0.00	189.44			82.067	9.203	744	0		0.0000
Средние:	57.31	48.75	8.55							6.20	6.00						

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5438ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

ТЭМ-106 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Аксакова, 3

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060469

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3.25	78	10	---
2	50	2.85	68.39999	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
19.02.23	2.552	255.59	257.18	-1.6	71.555	61.580	0.5	0.5	24.00
20.02.23	2.536	233.37	234.68	-1.3	71.715	60.856	0.5	0.5	24.00
21.02.23	2.501	245.83	247.31	-1.5	71.830	61.667	0.5	0.5	24.00
22.02.23	2.435	265.70	267.45	-1.7	70.996	61.840	0.5	0.5	24.00
23.02.23	2.410	273.98	275.87	-1.9	69.883	61.095	0.5	0.5	24.00
24.02.23	2.514	273.81	275.68	-1.9	70.690	61.517	0.5	0.5	24.00
25.02.23	2.510	272.30	274.17	-1.9	70.419	61.207	0.5	0.5	24.00
26.02.23	2.485	267.87	269.65	-1.8	69.862	60.593	0.5	0.5	24.00
27.02.23	2.341	266.71	268.54	-1.8	67.936	59.163	0.5	0.5	24.00
28.02.23	2.402	283.51	285.54	-2.0	68.905	60.437	0.5	0.5	24.00
01.03.23	2.406	287.24	289.31	-2.1	69.091	60.721	0.5	0.5	24.00
02.03.23	2.422	285.21	287.29	-2.1	68.967	60.482	0.5	0.5	24.00
03.03.23	2.415	290.60	292.72	-2.1	69.454	61.149	0.5	0.5	24.00
04.03.23	2.420	299.34	301.58	-2.2	70.066	61.986	0.5	0.5	24.00
05.03.23	2.436	303.31	305.62	-2.3	69.510	61.486	0.5	0.5	24.00
06.03.23	2.380	303.70	306.07	-2.4	69.473	61.641	0.5	0.5	24.00
07.03.23	2.357	310.91	313.37	-2.5	69.629	62.054	0.5	0.5	24.00
08.03.23	2.405	313.45	315.91	-2.5	69.453	61.787	0.5	0.5	24.00
09.03.23	2.378	311.65	314.16	-2.5	69.464	61.840	0.5	0.5	24.00
10.03.23	2.334	311.37	313.92	-2.6	68.233	60.742	0.5	0.5	24.00
11.03.23	2.282	313.98	316.63	-2.7	68.444	61.181	0.5	0.5	24.00
12.03.23	2.372	318.40	321.15	-2.8	68.978	61.533	0.5	0.5	24.00
13.03.23	2.221	278.37	280.65	-2.3	67.974	59.999	0.5	0.5	24.00
14.03.23	2.231	241.17	242.87	-1.7	68.855	59.611	0.5	0.5	24.00
15.03.23	2.203	244.26	246.03	-1.8	68.039	59.027	0.5	0.5	24.00
16.03.23	2.190	247.71	249.49	-1.8	67.615	58.777	0.5	0.5	24.00
17.03.23	2.190	247.71	249.49	-1.8	67.615	58.777	0.5	0.5	24.00
18.03.23	1.897	233.82	235.44	-1.6	67.104	58.994	0.5	0.5	24.00
19.03.23	2.089	235.35	236.99	-1.6	67.130	58.260	0.5	0.5	24.00
20.03.23	2.175	245.48	247.25	-1.8	67.103	58.247	0.5	0.5	24.00
21.03.23	2.140	244.23	245.98	-1.8	67.115	58.357	0.5	0.5	24.00
Итого	**72.63**	**8505.9**	**8568.0**	**-62.4**	**---**	**---**	**---**	**---**	**744.00**
Среднее	---	---	---	---	**69.13**	**60.54**	**0.5**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
18.02.23 24:00	3521.4	387294.9	392576.5	43370.4
21.03.23 24:00	3591.8	395553.1	400895.0	44090.4
Итого за период	70.4	8258.2	8318.5	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Гаражная, 4

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00182805

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xF3B1

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	64.92	54.28	10.64	244.910	240.220	246.690	243.270	6.51	6.03	2.5580	24.0	0.000
20.02.23	70.04	57.94	12.10	245.840	240.430	246.850	243.010	6.53	6.04	2.9090	24.0	0.000
21.02.23	68.27	56.98	11.29	246.150	240.980	247.370	243.680	6.52	6.04	2.7190	24.0	0.000
22.02.23	56.86	48.73	8.13	244.370	240.720	247.090	244.320	6.52	6.03	1.9540	24.0	0.000
23.02.23	61.01	51.67	9.34	244.260	240.160	246.740	243.620	6.53	6.05	2.2430	24.0	0.000
24.02.23	61.70	52.04	9.66	244.450	240.130	246.840	243.720	6.53	6.05	2.3160	24.0	0.000
25.02.23	61.47	51.83	9.64	244.350	240.100	246.760	243.640	6.52	6.04	2.3140	24.0	0.000
26.02.23	60.62	51.37	9.25	244.370	240.230	246.880	243.850	6.51	6.03	2.2200	24.0	0.000
27.02.23	58.52	49.99	8.53	244.610	240.710	247.350	244.470	6.50	6.02	2.0490	24.0	0.000
28.02.23	56.38	48.45	7.93	244.500	240.870	247.430	244.690	6.50	6.01	1.9120	24.0	0.000
01.03.23	56.06	48.15	7.91	244.200	240.620	247.100	244.420	6.52	6.03	1.8980	24.0	0.000
02.03.23	57.64	49.22	8.42	244.250	240.440	247.050	244.170	6.51	6.03	2.0230	24.0	0.000
03.03.23	57.48	49.12	8.36	244.740	240.980	247.550	244.670	6.52	6.03	2.0130	24.0	0.000
04.03.23	56.17	48.28	7.89	244.860	241.300	247.780	245.040	6.52	6.03	1.9030	24.0	0.000
05.03.23	55.47	47.81	7.66	244.140	240.610	247.110	244.470	6.52	6.03	1.8440	24.0	0.000
06.03.23	55.41	47.72	7.69	243.490	239.990	246.410	243.770	6.50	6.02	1.8410	24.0	0.000
07.03.23	55.61	47.88	7.73	244.510	240.960	247.400	244.760	6.51	6.03	1.8600	24.0	0.000
08.03.23	55.13	47.51	7.62	244.460	241.080	247.410	244.770	6.52	6.03	1.8350	24.0	0.000
09.03.23	54.44	47.11	7.33	244.730	241.330	247.720	245.130	6.52	6.03	1.7680	24.0	0.000
10.03.23	53.39	46.39	7.00	244.270	241.030	247.350	244.930	6.52	6.03	1.6870	24.0	0.000
11.03.23	53.71	46.60	7.11	244.290	240.950	247.310	244.770	6.52	6.03	1.7150	24.0	0.000
12.03.23	53.61	46.51	7.10	244.330	241.010	247.360	244.870	6.51	6.02	1.7080	24.0	0.000
13.03.23	52.92	46.12	6.80	243.990	240.760	247.040	244.540	6.51	6.02	1.6350	24.0	0.000
14.03.23	51.69	45.14	6.55	243.800	240.700	246.810	244.410	6.51	6.02	1.5780	24.0	0.000
15.03.23	51.54	45.01	6.53	244.020	240.950	246.920	244.520	6.50	6.02	1.5700	24.0	0.000
16.03.23	51.64	45.15	6.49	244.260	241.160	247.070	244.670	6.49	6.01	1.5620	24.0	0.000
17.03.23	51.98	45.51	6.47	244.270	241.150	247.070	244.670	6.50	6.02	1.5590	24.0	0.000
18.03.23	52.25	45.69	6.56	244.370	241.230	247.090	244.640	6.51	6.02	1.5820	24.0	0.000

19.03.23	53.69	46.70	6.99	244.550	241.230	247.090	244.550	6.51	6.02	1.6840	24.0	0.000
20.03.23	53.70	46.66	7.04	244.550	241.210	247.070	244.550	6.50	6.01	1.6970	24.0	0.000
21.03.23	53.61	46.67	6.94	244.840	241.480	247.380	244.800	6.50	6.01	1.6730	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7578.7**	**7464.72**	**7661.0**	**7575.39**	**---**	**---**	**59.8290**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.67**	**48.65**	**8.02**	---	---	---	---	**6.51**	**6.03**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	130642.320	128653.900	132040.900	130581.350	1177.283	22257.000	1152.000
21.03.23 24:00	138221.049	136118.620	139701.990	138156.740	1237.112	23001.000	1152.000
Итого за период	7578.728	7464.720	7661.089	7575.389	59.829	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:44:09 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Гаражная, 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00169032

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0хА6С5

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.18	51.98	13.20	213.740	209.590	214.030	211.350	6.73	5.47	2.7680	24.0	0.000
20.02.23	70.28	55.20	15.08	210.800	206.110	210.830	207.830	6.75	5.49	3.1130	24.0	0.000
21.02.23	68.60	53.16	15.44	184.400	180.500	184.490	182.020	6.76	5.48	2.7900	24.0	0.000
22.02.23	56.99	45.41	11.58	178.040	175.360	178.620	176.860	6.75	5.46	2.0310	24.0	0.000
23.02.23	61.16	49.10	12.06	198.860	195.480	199.290	197.070	6.76	5.49	2.3590	24.0	0.000
24.02.23	61.85	49.29	12.56	197.490	194.130	197.850	195.690	6.76	5.49	2.4410	24.0	0.000
25.02.23	61.61	49.04	12.57	197.400	194.040	197.760	195.600	6.75	5.48	2.4440	24.0	0.000
26.02.23	60.77	48.09	12.68	184.410	181.310	184.800	182.830	6.75	5.46	2.2980	24.0	0.000
27.02.23	58.61	46.09	12.52	168.590	165.890	169.050	167.350	6.75	5.45	2.0790	24.0	0.000
28.02.23	56.44	44.58	11.86	163.580	161.180	164.130	162.600	6.75	5.44	1.9120	24.0	0.000
01.03.23	56.17	44.33	11.84	163.430	161.040	163.950	162.430	6.76	5.46	1.9060	24.0	0.000
02.03.23	57.74	45.24	12.50	163.500	161.040	163.930	162.270	6.76	5.46	2.0130	24.0	0.000
03.03.23	57.58	45.00	12.58	163.770	161.310	164.200	162.570	6.76	5.46	2.0300	24.0	0.000
04.03.23	56.23	44.28	11.95	163.850	161.380	164.340	162.810	6.77	5.46	1.9280	24.0	0.000
05.03.23	55.56	43.93	11.63	163.450	161.050	164.000	162.560	6.77	5.46	1.8740	24.0	0.000
06.03.23	55.51	43.86	11.65	163.000	160.640	163.550	162.110	6.74	5.45	1.8740	24.0	0.000
07.03.23	55.70	44.06	11.64	163.710	161.310	164.290	162.850	6.76	5.45	1.8790	24.0	0.000
08.03.23	55.22	43.59	11.63	162.760	160.390	163.290	161.850	6.77	5.46	1.8670	24.0	0.000
09.03.23	54.49	42.62	11.87	151.220	149.160	151.790	150.500	6.77	5.45	1.7680	24.0	0.000
10.03.23	53.44	42.15	11.29	151.000	149.070	151.610	150.410	6.77	5.46	1.6830	24.0	0.000
11.03.23	53.76	42.35	11.41	151.020	149.060	151.620	150.420	6.77	5.46	1.7000	24.0	0.000
12.03.23	53.53	42.13	11.40	151.040	149.080	151.630	150.430	6.77	5.45	1.6980	24.0	0.000
13.03.23	52.19	41.45	10.74	150.810	148.920	151.470	150.270	6.76	5.45	1.6030	24.0	0.000
14.03.23	51.25	40.70	10.55	150.710	148.790	151.390	150.190	6.76	5.45	1.5690	24.0	0.000
15.03.23	51.02	40.51	10.51	150.690	148.780	151.380	150.180	6.75	5.44	1.5630	24.0	0.000
16.03.23	51.54	40.88	10.66	150.890	148.970	151.550	150.350	6.75	5.43	1.5860	24.0	0.000
17.03.23	52.11	41.41	10.70	150.930	149.010	151.590	150.390	6.76	5.44	1.5940	24.0	0.000
18.03.23	52.41	41.55	10.86	150.950	149.030	151.580	150.380	6.76	5.45	1.6160	24.0	0.000

19.03.23	53.82	42.29	11.53	150.980	148.970	151.600	150.400	6.76	5.45	1.7180	24.0	0.000
20.03.23	53.82	42.22	11.60	151.030	149.020	151.600	150.400	6.75	5.44	1.7260	24.0	0.000
21.03.23	53.71	41.61	12.10	138.630	136.820	139.170	138.080	6.76	5.44	1.6580	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5154.6**	**5076.43**	**5170.3**	**5121.05**	**---**	**---**	**61.0880**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.71**	**44.77**	**11.94**	---	---	---	---	**6.76**	**5.46**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	38022.790	37420.130	38194.280	37815.280	469.896	9278.000	0.000
21.03.23 24:00	43177.469	42496.560	43364.659	42936.329	530.984	10022.000	0.000
Итого за период	5154.678	5076.430	5170.379	5121.048	61.088	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:44:02 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС3
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Геофизиков, 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 802355

Система: 3 А32-00

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	n, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
19.02.23	9.018	145.374	61.920	0.590	7.205	145.374	49.430	0.549	24.000	1.813	0.000	0.000	0.000
20.02.23	10.029	144.264	69.400	0.590	7.834	144.264	54.180	0.549	24.000	2.195	0.000	0.000	0.000
21.02.23	10.128	144.232	70.100	0.590	7.933	144.232	54.870	0.549	24.000	2.195	0.000	0.000	0.000
22.02.23	9.159	145.351	62.900	0.590	7.347	145.353	50.420	0.549	24.000	1.812	0.000	-0.002	0.000
23.02.23	8.916	145.713	61.060	0.590	7.171	145.713	49.080	0.549	24.000	1.745	0.000	0.000	0.000
24.02.23	8.977	145.749	61.470	0.590	7.197	145.750	49.240	0.549	24.000	1.780	0.000	-0.001	0.000
25.02.23	8.934	145.597	61.240	0.590	7.155	145.597	49.010	0.549	24.000	1.780	0.000	0.000	0.000
26.02.23	8.911	145.730	61.020	0.590	7.160	145.730	49.000	0.549	24.000	1.751	0.000	0.000	0.000
27.02.23	8.596	145.534	58.940	0.590	6.964	145.534	47.710	0.549	24.000	1.632	0.000	0.000	0.000
28.02.23	8.329	145.846	56.980	0.590	6.808	145.846	46.540	0.549	24.000	1.521	0.000	0.001	0.000
01.03.23	8.160	145.722	55.870	0.590	6.677	145.722	45.680	0.549	24.000	1.483	0.000	0.000	0.000
02.03.23	8.443	145.707	57.810	0.590	6.875	145.706	47.040	0.549	24.000	1.568	0.000	0.001	0.000
03.03.23	8.434	145.792	57.720	0.590	6.862	145.785	46.930	0.549	24.000	1.571	0.000	0.008	0.000
04.03.23	8.378	145.825	57.320	0.590	6.836	145.825	46.740	0.549	24.000	1.542	0.000	0.000	0.000
05.03.23	8.129	145.900	55.590	0.590	6.685	145.900	45.680	0.549	24.000	1.444	0.000	0.000	0.000
06.03.23	8.140	145.940	55.650	0.590	6.699	145.939	45.760	0.549	24.000	1.441	0.000	0.001	0.000
07.03.23	8.099	145.738	55.440	0.590	6.662	145.738	45.570	0.549	24.000	1.437	0.000	0.000	0.000
08.03.23	8.124	145.885	55.550	0.590	6.672	145.885	45.590	0.549	24.000	1.452	0.000	0.000	0.000
09.03.23	8.029	145.485	55.060	0.590	6.615	145.484	45.330	0.549	24.000	1.414	0.000	0.001	0.000
10.03.23	7.869	146.163	53.700	0.590	6.523	146.163	44.480	0.549	24.000	1.346	0.000	0.001	0.000
11.03.23	7.849	145.931	53.650	0.590	6.511	145.931	44.470	0.549	24.000	1.338	0.000	0.001	0.000
12.03.23	7.858	146.012	53.690	0.590	6.514	146.009	44.470	0.549	24.000	1.345	0.000	0.003	0.000
13.03.23	7.688	145.988	52.530	0.590	6.420	145.967	43.840	0.549	24.000	1.268	0.000	0.021	0.000
14.03.23	7.544	146.547	51.340	0.590	6.306	146.520	42.890	0.549	24.000	1.238	0.000	0.026	0.000
15.03.23	7.553	146.121	51.550	0.590	6.307	146.090	43.030	0.549	24.000	1.245	0.000	0.032	0.000
16.03.23	7.651	146.448	52.100	0.590	6.385	146.423	43.460	0.549	24.000	1.266	0.000	0.025	0.000
17.03.23	7.562	146.354	51.530	0.590	6.340	146.318	43.180	0.549	24.000	1.222	0.000	0.036	0.000

18.03.23	7.591	146.843	51.560	0.590	6.364	146.803	43.200	0.549	24.000	1.227	0.000	0.040	0.000
19.03.23	7.901	146.372	53.850	0.590	6.544	146.368	44.570	0.549	24.000	1.357	0.000	0.005	0.000
20.03.23	7.862	146.407	53.570	0.590	6.523	146.399	44.410	0.549	24.000	1.339	0.000	0.008	0.000
21.03.23	7.775	146.252	53.030	0.590	6.465	146.238	44.070	0.549	24.000	1.310	0.000	0.014	0.000
Итого	**257.637**	**4520.822**	**---**	**---**	**210.558**	**4520.604**	**---**	**---**	**744.00**	**47.079**	**0.000**	**0.218**	**---**
Среднее	**8.311**	**145.833**	**56.875**	---	**6.792**	**145.826**	**46.447**	---	---	**1.519**	**0.000**	**0.007**	**0.000**

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:03:55 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Геофизиков, 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 802355

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	61.980	51.930	10.050	123.005	123.005	0.000	0.590	0.549	124.212	125.563	-1.350	1.231	24.000
20.02.23	69.480	56.800	12.680	118.319	118.319	0.000	0.590	0.549	119.741	121.309	-1.568	1.499	24.000
21.02.23	70.180	57.880	12.300	122.110	122.110	0	0.590	0.549	123.645	125.251	-1.606	1.501	24.000
22.02.23	62.960	52.660	10.300	118.790	118.790	0.000	0.590	0.549	119.998	121.321	-1.324	1.219	24.000
23.02.23	61.120	51.540	9.580	123.719	123.719	0.000	0.590	0.549	124.923	126.226	-1.303	1.183	24.000
24.02.23	61.530	51.370	10.160	118.948	118.948	0.000	0.590	0.549	120.092	121.386	-1.294	1.207	24.000
25.02.23	61.300	51.470	9.830	123.697	123.697	0.000	0.590	0.549	124.898	126.213	-1.315	1.213	24.000
26.02.23	61.080	51.030	10.050	118.660	118.660	0	0.590	0.549	119.781	121.064	-1.282	1.188	24.000
27.02.23	58.990	49.990	9.000	123.771	123.771	0	0.590	0.549	124.892	126.136	-1.244	1.112	24.000
28.02.23	57.010	48.280	8.730	118.205	118.205	0	0.590	0.549	119.184	120.336	-1.152	1.029	24.000
01.03.23	55.900	47.780	8.120	124.186	124.186	0.000	0.590	0.549	125.192	126.350	-1.158	1.005	24.000
02.03.23	57.840	48.840	9.000	117.953	117.953	0	0.590	0.549	118.946	120.146	-1.199	1.060	24.000
03.03.23	57.750	49.140	8.610	124.471	124.471	0	0.590	0.549	125.545	126.772	-1.226	1.070	24.000
04.03.23	57.350	48.470	8.880	117.616	117.616	0	0.590	0.549	118.582	119.774	-1.192	1.041	24.000
05.03.23	55.620	47.660	7.960	124.649	124.649	0	0.590	0.549	125.641	126.818	-1.177	0.990	24.000
06.03.23	55.670	47.330	8.340	117.402	117.402	0	0.590	0.549	118.316	119.451	-1.135	0.977	24.000
07.03.23	55.470	47.590	7.880	124.627	124.627	0	0.590	0.549	125.614	126.788	-1.174	0.980	24.000
08.03.23	55.580	47.160	8.420	117.211	117.211	0	0.590	0.549	118.109	119.255	-1.146	0.985	24.000
09.03.23	55.080	47.320	7.760	124.777	124.777	0.000	0.590	0.549	125.751	126.918	-1.167	0.968	24.000
10.03.23	53.720	45.930	7.790	117.406	117.406	0	0.590	0.549	118.249	119.340	-1.091	0.912	24.000
11.03.23	53.670	46.370	7.300	125.471	125.471	0	0.590	0.549	126.399	127.532	-1.132	0.915	24.000
12.03.23	53.700	45.950	7.750	116.892	116.892	0.000	0.590	0.549	117.724	118.825	-1.101	0.904	24.000
13.03.23	52.540	45.650	6.890	125.831	125.831	0	0.590	0.549	126.722	127.837	-1.114	0.868	24.000
14.03.23	51.360	44.270	7.090	117.680	117.680	0	0.590	0.549	118.437	119.492	-1.055	0.833	24.000
15.03.23	51.560	44.840	6.720	126.211	126.211	0.000	0.590	0.549	127.065	128.154	-1.089	0.848	24.000
16.03.23	52.120	44.810	7.310	117.115	117.115	0	0.590	0.549	117.894	118.960	-1.066	0.854	24.000

17.03.23	51.550	44.950	6.600	126.755	126.755	0	0.590	0.549	127.609	128.714	-1.105	0.835	24.000
18.03.23	51.570	44.570	7.000	117.465	117.465	0.000	0.590	0.549	118.238	119.282	-1.044	0.821	24.000
19.03.23	53.870	46.650	7.220	127.145	127.145	0	0.590	0.549	128.102	129.245	-1.144	0.918	24.000
20.03.23	53.580	45.980	7.600	116.752	116.752	0.000	0.590	0.549	117.585	118.675	-1.090	0.886	24.000
21.03.23	53.050	46.160	6.890	127.027	127.027	0	0.590	0.549	127.961	129.068	-1.107	0.874	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**3763.867**	**3763.867**	**0**	**---**	**---**	**3795.048**	**3832.200**	**-37.151**	**31.927**	**744.000**
Среднее	**56.909**	**48.399**	**8.510**	---	---	---	**0.590**	**0.549**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:03:54 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : ул. Герцена д.20
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА759
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	5.68	65.01	400.56	50.81	399.08	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	6.47	70.29	399.54	54.07	398.27	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	6.08	68.66	400.86	53.47	399.35	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	4.35	57.02	401.47	46.17	399.95	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	5.02	61.19	401.49	48.66	399.97	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	5.16	61.90	401.04	49.01	399.59	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	5.19	61.66	401.31	48.71	400.03	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	5.05	60.84	401.08	48.22	399.71	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	4.71	58.72	402.53	47.01	401.14	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	4.32	56.57	401.78	45.80	400.27	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	4.30	56.19	401.56	45.47	400.17	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	4.52	57.83	401.38	46.56	400.02	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	4.52	57.67	402.19	46.41	400.76	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	4.32	56.38	403.56	45.66	401.97	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	4.20	55.65	402.82	45.21	401.29	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	4.20	55.58	401.84	45.12	400.39	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	4.23	55.79	403.45	45.29	402.01	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	4.20	55.32	403.49	44.89	401.89	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	4.09	54.62	403.50	44.45	401.89	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	3.93	53.58	402.77	43.79	401.18	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	3.94	53.91	402.21	44.09	400.74	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	3.91	53.81	402.19	44.07	400.64	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	3.81	53.18	402.85	43.71	401.28	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	3.63	51.90	402.35	42.86	400.82	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	3.63	51.76	402.98	42.73	401.39	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	3.61	51.85	403.89	42.89	402.17	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	3.62	52.21	403.84	43.22	402.24	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	3.66	52.43	403.52	43.35	402.06	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	3.88	53.92	403.14	44.28	401.68	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	3.91	53.93	403.29	44.22	401.65	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	3.88	53.82	404.13	44.19	402.47	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	136.02	56.88	12472.60	45.95	12426.05	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : Герцена 22
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА760
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.07	65.17	175.14	53.32	169.44	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	2.35	70.51	173.49	56.95	167.64	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	2.20	68.94	175.07	56.35	169.35	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	1.58	57.23	175.26	48.20	170.21	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	1.80	61.40	175.06	51.08	169.35	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	1.86	62.11	174.82	51.47	169.91	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	1.86	61.88	174.91	51.21	170.45	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	1.80	60.91	175.07	50.63	170.05	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	1.66	58.58	175.38	49.08	170.53	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.54	56.44	175.05	47.62	170.18	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.53	56.03	175.08	47.27	170.04	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	1.61	57.68	175.02	48.44	169.65	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	1.61	57.52	175.40	48.29	169.95	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.53	56.24	175.89	47.52	170.56	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.48	55.60	175.56	47.14	170.43	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.49	55.55	175.21	47.05	170.04	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.49	55.97	175.88	47.47	170.87	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.48	55.53	175.83	47.12	170.84	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.43	54.81	176.02	46.66	171.07	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.37	53.45	176.23	45.66	171.18	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.39	53.76	176.16	45.88	171.21	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.37	53.68	176.11	45.87	170.90	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.32	53.08	176.38	45.57	171.31	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.27	51.78	176.11	44.57	171.18	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.26	51.63	176.37	44.49	171.52	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.25	51.72	176.83	44.63	172.08	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.26	52.08	176.75	44.94	171.61	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.28	52.29	176.64	45.02	172.10	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.37	53.78	176.53	45.98	171.65	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.37	53.79	176.55	46.04	171.65	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.34	53.68	176.90	46.07	171.84	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	48.24	56.87	5446.69	47.99	5288.77	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 24

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 718979

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	63.030	51.130	11.900	358.155	352.268	5.888	0.000	0.000	364.873	356.726	8.148	4.559	24.000
20.02.23	70.230	55.910	14.320	357.154	351.322	5.833	0.000	0.000	365.324	356.584	8.740	5.436	24.000
21.02.23	70.230	56.160	14.070	357.815	351.966	5.848	0.000	0.000	366.002	357.282	8.720	5.363	24.000
22.02.23	58.720	48.760	9.960	359.112	353.108	6.004	0.000	0.000	365.061	357.213	7.847	3.862	24.000
23.02.23	61.000	50.070	10.930	358.519	352.589	5.930	0.000	0.000	364.840	356.874	7.966	4.211	24.000
24.02.23	61.960	50.550	11.410	358.834	352.897	5.937	0.000	0.000	365.346	357.264	8.082	4.388	24.000
25.02.23	61.980	50.460	11.520	358.730	352.788	5.942	0.000	0.000	365.245	357.138	8.107	4.431	24.000
26.02.23	61.570	50.220	11.350	358.595	352.649	5.946	0.000	0.000	365.027	356.958	8.069	4.366	24.000
27.02.23	59.340	48.840	10.500	359.686	353.702	5.984	0.000	0.000	365.708	357.801	7.908	4.062	24.000
28.02.23	57.410	47.780	9.630	359.646	353.684	5.962	0.000	0.000	365.306	357.613	7.693	3.742	24.000
01.03.23	55.810	46.520	9.290	359.458	353.598	5.859	0.000	0.000	364.824	357.329	7.495	3.609	24.000
02.03.23	58.080	48.100	9.980	359.215	353.417	5.797	0.000	0.000	364.993	357.394	7.599	3.860	24.000
03.03.23	57.930	47.950	9.980	359.419	353.644	5.776	0.000	0.000	365.173	357.600	7.573	3.858	24.000
04.03.23	57.170	47.550	9.620	361.070	355.313	5.757	0.000	0.000	366.711	359.225	7.486	3.743	24.000
05.03.23	55.780	46.550	9.230	361.050	355.291	5.759	0.000	0.000	366.433	359.045	7.388	3.594	24.000
06.03.23	55.730	46.530	9.200	359.107	353.380	5.728	0.000	0.000	364.453	357.109	7.344	3.568	24.000
07.03.23	56.040	46.800	9.240	361.106	355.344	5.762	0.000	0.000	366.538	359.137	7.401	3.602	24.000
08.03.23	55.630	46.440	9.190	360.916	355.174	5.742	0.000	0.000	366.270	358.909	7.361	3.579	24.000
09.03.23	55.150	46.150	9.000	361.426	355.652	5.774	0.000	0.000	366.702	359.348	7.354	3.515	24.000
10.03.23	53.880	45.250	8.630	361.663	355.886	5.778	0.000	0.000	366.715	359.445	7.270	3.377	24.000
11.03.23	54.020	45.460	8.560	361.804	356.027	5.777	0.000	0.000	366.882	359.621	7.261	3.352	24.000
12.03.23	54.070	45.440	8.630	361.358	355.518	5.840	0.000	0.000	366.439	359.103	7.336	3.377	24.000
13.03.23	53.890	45.390	8.500	362.152	356.483	5.669	0.000	0.000	367.212	360.070	7.142	3.330	24.000
14.03.23	52.140	44.160	7.980	361.809	356.104	5.705	0.000	0.000	366.558	359.502	7.057	3.134	24.000
15.03.23	52.050	44.060	7.990	362.122	356.367	5.755	0.000	0.000	366.860	359.751	7.109	3.143	24.000
16.03.23	52.020	44.070	7.950	362.976	357.172	5.804	0.000	0.000	367.720	360.566	7.154	3.137	24.000

17.03.23	52.310	44.360	7.950	362.909	357.102	5.807	0.000	0.000	367.702	360.538	7.164	3.138	24.000
18.03.23	52.240	44.370	7.870	362.836	357.027	5.808	0.000	0.000	367.617	360.465	7.151	3.109	24.000
19.03.23	54.160	45.660	8.500	362.340	356.544	5.796	0.000	0.000	367.451	360.172	7.279	3.342	24.000
20.03.23	54.170	45.570	8.600	362.444	356.648	5.796	0.000	0.000	367.557	360.263	7.294	3.376	24.000
21.03.23	53.970	45.510	8.460	362.770	356.966	5.804	0.000	0.000	367.852	360.576	7.276	3.326	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**11176.197**	**10995.630**	**180.568**	**---**	**---**	**11351.395**	**11116.622**	**234.773**	**116.489**	**744.000**
Среднее	**57.152**	**47.476**	**9.675**	---	---	---	**0.000**	**0.000**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:04:11 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 24а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166608

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x0083

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.29	51.63	13.66	244.920	241.050	245.160	241.050	6.20	6.00	3.2890	24.0	0.000
20.02.23	70.45	54.98	15.47	245.640	240.960	245.280	240.960	6.20	6.00	3.7270	24.0	0.000
21.02.23	68.65	54.25	14.40	245.850	241.440	245.720	241.440	6.20	6.00	3.4750	24.0	0.000
22.02.23	57.15	46.72	10.43	244.110	241.530	245.330	241.530	6.20	6.00	2.5130	24.0	0.000
23.02.23	61.33	49.40	11.93	244.540	241.320	245.360	241.320	6.20	6.00	2.8760	24.0	0.000
24.02.23	62.04	49.72	12.32	244.470	241.140	245.190	241.140	6.20	6.00	2.9640	24.0	0.000
25.02.23	61.80	49.44	12.36	244.630	241.310	245.350	241.310	6.20	6.00	2.9780	24.0	0.000
26.02.23	60.94	49.02	11.92	244.310	241.170	245.100	241.170	6.20	6.00	2.8720	24.0	0.000
27.02.23	58.83	47.86	10.97	244.570	241.740	245.570	241.740	6.20	6.00	2.6500	24.0	0.000
28.02.23	56.66	46.57	10.09	244.160	241.610	245.370	241.610	6.20	6.00	2.4350	24.0	0.000
01.03.23	56.35	46.29	10.06	243.920	241.400	245.100	241.400	6.20	6.00	2.4240	24.0	0.000
02.03.23	57.95	47.33	10.62	244.260	241.470	245.290	241.470	6.20	6.00	2.5630	24.0	0.000
03.03.23	57.79	47.15	10.64	244.480	241.710	245.540	241.710	6.20	6.00	2.5700	24.0	0.000
04.03.23	56.47	46.35	10.12	245.280	242.760	246.510	242.760	6.20	6.00	2.4530	24.0	0.000
05.03.23	55.78	45.97	9.81	244.680	242.250	245.900	242.250	6.20	6.00	2.3720	24.0	0.000
06.03.23	55.72	45.87	9.85	244.300	241.880	245.460	241.880	6.20	6.00	2.3770	24.0	0.000
07.03.23	55.92	46.06	9.86	245.120	242.660	246.300	242.660	6.20	6.00	2.3870	24.0	0.000
08.03.23	55.44	45.64	9.80	245.170	242.750	246.350	242.750	6.20	6.00	2.3760	24.0	0.000
09.03.23	54.73	45.26	9.47	245.360	242.990	246.580	242.990	6.20	6.00	2.2940	24.0	0.000
10.03.23	53.70	44.63	9.07	245.340	243.010	246.600	243.010	6.20	6.00	2.1990	24.0	0.000
11.03.23	54.06	44.85	9.21	245.230	242.880	246.380	242.880	6.20	6.00	2.2350	24.0	0.000
12.03.23	53.94	44.76	9.18	245.240	242.850	246.320	242.850	6.20	6.00	2.2260	24.0	0.000
13.03.23	53.32	44.48	8.84	245.450	243.160	246.560	243.160	6.20	6.00	2.1450	24.0	0.000
14.03.23	52.08	43.60	8.48	245.260	243.120	246.330	243.120	6.20	6.00	2.0560	24.0	0.000
15.03.23	51.91	43.44	8.47	245.810	243.620	246.800	243.620	6.20	6.00	2.0590	24.0	0.000
16.03.23	52.01	43.58	8.43	246.240	244.040	247.180	244.040	6.20	6.00	2.0540	24.0	0.000
17.03.23	52.35	43.93	8.42	246.130	243.890	247.040	243.890	6.20	6.00	2.0530	24.0	0.000
18.03.23	52.62	44.06	8.56	246.130	243.740	246.930	243.740	6.20	6.00	2.0870	24.0	0.000

19.03.23	54.07	44.91	9.16	246.260	243.610	246.820	243.610	6.20	6.00	2.2290	24.0	0.000
20.03.23	54.07	44.88	9.19	246.350	243.650	246.810	243.650	6.20	6.00	2.2350	24.0	0.000
21.03.23	53.97	44.96	9.01	246.870	244.130	247.260	244.130	6.20	6.00	2.1960	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7600.0**	**7514.84**	**7627.4**	**7514.84**	**---**	**---**	**77.3690**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.01**	**46.69**	**10.31**	---	---	---	---	**6.20**	**6.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	5738.219	5658.120	5748.740	5658.120	68.853	585.000	0.000
21.03.23 24:00	13338.300	13172.959	13376.230	13172.959	146.222	1305.000	0.000
Итого за период	7600.080	7514.839	7627.490	7514.839	77.369	720.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:44:35 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 24б

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00170297

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xBC98

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.17	50.78	14.39	209.380	205.340	205.510	203.030	6.20	6.00	2.9480	24.0	0.000
20.02.23	70.35	54.08	16.27	209.990	205.320	205.940	203.100	6.20	6.00	3.3370	24.0	0.000
21.02.23	68.61	53.36	15.25	210.460	205.990	205.630	202.910	6.20	6.00	3.1410	24.0	0.000
22.02.23	57.09	45.90	11.19	208.610	205.430	205.350	203.290	6.20	6.00	2.2950	24.0	0.000
23.02.23	61.26	48.60	12.66	208.850	205.250	205.570	203.330	6.20	6.00	2.5930	24.0	0.000
24.02.23	61.96	48.88	13.08	208.670	205.070	205.360	202.970	6.20	6.00	2.6760	24.0	0.000
25.02.23	61.72	48.71	13.01	209.120	205.520	205.770	203.460	6.20	6.00	2.6740	24.0	0.000
26.02.23	60.88	48.40	12.48	208.870	205.360	205.440	203.170	6.20	6.00	2.5620	24.0	0.000
27.02.23	58.77	47.29	11.48	209.190	205.830	205.360	203.200	6.20	6.00	2.3590	24.0	0.000
28.02.23	56.61	45.95	10.66	208.510	205.460	205.380	203.360	6.20	6.00	2.1830	24.0	0.000
01.03.23	56.28	45.69	10.59	208.350	205.260	204.990	202.990	6.20	6.00	2.1700	24.0	0.000
02.03.23	57.89	46.69	11.20	208.510	205.340	205.520	203.360	6.20	6.00	2.2970	24.0	0.000
03.03.23	57.73	46.55	11.18	208.900	205.750	206.030	203.870	6.20	6.00	2.2960	24.0	0.000
04.03.23	56.42	45.85	10.57	209.130	206.090	206.310	204.290	6.20	6.00	2.1750	24.0	0.000
05.03.23	55.72	45.45	10.27	208.740	205.720	206.200	204.280	6.20	6.00	2.1100	24.0	0.000
06.03.23	55.65	45.40	10.25	208.390	205.370	205.430	203.510	6.20	6.00	2.1030	24.0	0.000
07.03.23	55.86	45.54	10.32	209.220	206.150	206.320	204.370	6.20	6.00	2.1230	24.0	0.000
08.03.23	55.38	45.18	10.20	209.090	206.170	206.350	204.430	6.20	6.00	2.1010	24.0	0.000
09.03.23	54.67	44.82	9.85	209.300	206.360	206.290	204.370	6.20	6.00	2.0290	24.0	0.000
10.03.23	53.65	44.23	9.42	209.210	206.330	206.320	204.400	6.20	6.00	1.9400	24.0	0.000
11.03.23	54.00	44.43	9.57	209.200	206.320	206.570	204.650	6.20	6.00	1.9700	24.0	0.000
12.03.23	53.89	44.39	9.50	209.010	206.130	206.540	204.620	6.20	6.00	1.9560	24.0	0.000
13.03.23	53.28	44.14	9.14	209.250	206.470	206.340	204.420	6.20	6.00	1.8840	24.0	0.000
14.03.23	52.02	43.20	8.82	209.010	206.370	206.520	204.660	6.20	6.00	1.8160	24.0	0.000
15.03.23	51.85	43.08	8.77	209.080	206.440	206.780	204.970	6.20	6.00	1.8080	24.0	0.000
16.03.23	51.95	43.19	8.76	209.750	207.110	206.950	205.040	6.20	6.00	1.8120	24.0	0.000
17.03.23	52.31	43.53	8.78	209.600	206.960	207.060	205.140	6.20	6.00	1.8120	24.0	0.000
18.03.23	52.56	43.67	8.89	209.620	206.900	207.100	205.210	6.20	6.00	1.8370	24.0	0.000

19.03.23	54.02	44.59	9.43	209.650	206.770	206.910	204.990	6.20	6.00	1.9520	24.0	0.000
20.03.23	54.02	44.58	9.44	209.770	206.890	206.830	204.910	6.20	6.00	1.9500	24.0	0.000
21.03.23	53.92	44.62	9.30	210.130	207.250	207.280	205.360	6.20	6.00	1.9250	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6484.5**	**6386.72**	**6389.9**	**6325.66**	**---**	**---**	**68.8340**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.95**	**46.15**	**10.79**	---	---	---	---	**6.20**	**6.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	25971.900	25518.990	25400.509	25118.400	330.457	4281.000	0.000
21.03.23 24:00	32247.249	31699.380	31584.140	31239.660	397.351	5001.000	0.000
Итого за период	6275.348	6180.389	6183.631	6121.259	66.894	720.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:43:43 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 26

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 801114

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	62.650	50.770	11.880	183.954	182.690	1.264	0.000	0.000	187.366	184.972	2.394	2.183	24.000
20.02.23	69.670	55.410	14.260	183.507	182.164	1.343	0.000	0.000	187.644	184.846	2.798	2.617	24.000
21.02.23	69.640	55.640	14.000	183.841	182.432	1.410	0.000	0.000	187.982	185.139	2.843	2.572	24.000
22.02.23	58.080	48.280	9.800	184.419	183.128	1.291	0.000	0.000	187.412	185.216	2.196	1.805	24.000
23.02.23	60.600	49.650	10.950	183.811	182.504	1.307	0.000	0.000	187.012	184.687	2.326	2.011	24.000
24.02.23	61.480	50.130	11.350	184.072	182.774	1.297	0.000	0.000	187.364	185.000	2.364	2.087	24.000
25.02.23	61.490	50.050	11.440	184.002	182.727	1.275	0.000	0.000	187.295	184.946	2.349	2.103	24.000
26.02.23	61.070	49.910	11.160	183.958	182.639	1.320	0.000	0.000	187.208	184.844	2.363	2.050	24.000
27.02.23	58.850	48.600	10.250	184.506	183.127	1.379	0.000	0.000	187.548	185.230	2.318	1.887	24.000
28.02.23	56.920	47.410	9.510	184.482	183.130	1.351	0.000	0.000	187.340	185.135	2.205	1.752	24.000
01.03.23	55.410	46.300	9.110	184.399	183.157	1.242	0.000	0.000	187.115	185.072	2.043	1.679	24.000
02.03.23	57.630	47.790	9.840	184.241	182.993	1.248	0.000	0.000	187.162	185.027	2.135	1.810	24.000
03.03.23	57.480	47.630	9.850	184.372	183.122	1.249	0.000	0.000	187.280	185.144	2.135	1.813	24.000
04.03.23	56.700	47.210	9.490	185.198	183.977	1.220	0.000	0.000	188.046	185.975	2.071	1.754	24.000
05.03.23	55.360	46.340	9.020	185.130	184.013	1.117	0.000	0.000	187.851	185.941	1.910	1.666	24.000
06.03.23	55.300	46.260	9.040	184.176	183.029	1.146	0.000	0.000	186.878	184.940	1.938	1.662	24.000
07.03.23	55.600	46.480	9.120	185.192	184.038	1.154	0.000	0.000	187.937	185.977	1.960	1.687	24.000
08.03.23	55.190	46.100	9.090	185.087	183.981	1.105	0.000	0.000	187.792	185.889	1.903	1.680	24.000
09.03.23	54.710	45.930	8.780	185.350	184.203	1.148	0.000	0.000	188.015	186.099	1.916	1.625	24.000
10.03.23	53.460	45.070	8.390	185.460	184.349	1.110	0.000	0.000	188.012	186.179	1.833	1.553	24.000
11.03.23	53.590	45.230	8.360	185.546	184.423	1.123	0.000	0.000	188.112	186.266	1.845	1.548	24.000
12.03.23	53.650	45.180	8.470	185.296	184.219	1.077	0.000	0.000	187.863	186.056	1.807	1.566	24.000
13.03.23	53.440	45.200	8.240	185.667	184.572	1.095	0.000	0.000	188.221	186.415	1.806	1.527	24.000
14.03.23	51.740	43.990	7.750	185.668	184.668	1.000	0.000	0.000	188.069	186.417	1.653	1.435	24.000
15.03.23	51.650	43.930	7.720	185.666	184.703	0.964	0.000	0.000	188.060	186.447	1.613	1.431	24.000
16.03.23	51.620	43.900	7.720	186.120	185.130	0.990	0.000	0.000	188.517	186.875	1.642	1.436	24.000

17.03.23	51.920	44.140	7.780	186.084	185.077	1.007	0.000	0.000	188.507	186.840	1.667	1.446	24.000
18.03.23	51.860	44.180	7.680	186.046	185.027	1.019	0.000	0.000	188.464	186.794	1.670	1.427	24.000
19.03.23	53.740	45.440	8.300	185.807	184.778	1.029	0.000	0.000	188.390	186.642	1.748	1.540	24.000
20.03.23	53.750	45.390	8.360	185.867	184.836	1.031	0.000	0.000	188.452	186.695	1.756	1.552	24.000
21.03.23	53.550	45.310	8.240	186.044	185.019	1.025	0.000	0.000	188.612	186.874	1.739	1.532	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5732.967**	**5696.632**	**36.335**	**---**	**---**	**5821.524**	**5758.578**	**62.946**	**54.435**	**744.000**
Среднее	**56.703**	**47.189**	**9.515**	---	---	---	**0.000**	**0.000**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:04:07 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	Герцена 28
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВВ379
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Qo1	Qm1	Gm1	T2	Qo2	Qm2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	150	30	1000000	150	150	30	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0,75	0	0	0	0,75	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время												
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	4.23	0.18	65.42	13.40	13.14	315.37	51.99	13.76	13.59	326.10	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	4.77	0.20	70.42	13.40	13.11	314.62	55.25	13.78	13.58	325.93	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	4.41	0.18	68.45	13.41	13.13	315.19	54.43	13.77	13.59	326.05	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	3.23	0.13	57.16	13.42	13.22	317.18	46.96	13.71	13.57	325.57	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	3.70	0.15	61.35	13.41	13.18	316.44	49.65	13.73	13.58	325.83	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	3.77	0.16	62.03	13.41	13.18	316.27	50.09	13.75	13.59	326.07	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	3.82	0.16	61.79	13.42	13.18	316.40	49.71	13.75	13.59	326.08	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	3.70	0.15	60.90	13.44	13.21	317.09	49.22	13.74	13.58	325.94	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	3.47	0.14	58.81	13.52	13.30	319.24	47.92	13.73	13.58	325.96	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	3.20	0.13	56.66	13.79	13.59	326.12	46.83	13.99	13.85	332.39	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	3.21	0.13	56.42	13.97	13.77	330.39	46.67	14.17	14.02	336.52	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	3.36	0.14	57.97	13.97	13.75	330.00	47.78	14.18	14.03	336.75	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	3.37	0.14	57.81	14.02	13.80	331.25	47.62	14.24	14.09	338.09	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	3.22	0.13	56.45	14.07	13.87	332.81	46.75	14.29	14.15	339.52	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	3.14	0.13	55.79	13.99	13.79	330.90	46.29	14.15	14.01	336.18	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	3.14	0.13	55.74	13.94	13.74	329.77	46.20	14.07	13.93	334.29	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	3.14	0.13	55.92	14.01	13.80	331.30	46.43	14.14	13.99	335.86	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	3.14	0.13	55.45	14.01	13.81	331.41	45.96	14.12	13.98	335.54	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	3.05	0.13	54.72	14.01	13.82	331.67	45.52	14.13	13.99	335.78	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	2.64	0.12	53.69	14.00	13.81	299.55	44.87	14.13	13.99	303.41	21:41	21:41
12-03-2023 00:00:00	2.94	0.12	54.05	14.01	13.82	331.62	45.18	14.12	13.99	335.72	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	2.92	0.12	53.93	14.03	13.84	332.15	45.12	14.04	13.91	333.75	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	2.85	0.12	53.28	14.01	13.83	331.82	44.67	14.06	13.93	334.33	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	2.71	0.11	51.87	14.00	13.82	331.71	43.67	14.10	13.97	335.23	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	2.73	0.11	51.88	14.00	13.82	331.66	43.62	14.10	13.97	335.30	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	2.72	0.11	51.99	13.99	13.82	331.64	43.79	14.11	13.98	335.45	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	2.71	0.11	52.32	14.00	13.82	331.60	44.13	14.12	13.98	335.64	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	2.75	0.11	52.64	14.00	13.82	331.59	44.34	14.11	13.98	335.56	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	2.91	0.12	54.04	13.99	13.80	331.19	45.23	14.11	13.98	335.42	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	2.93	0.12	54.04	13.98	13.79	331.05	45.17	14.11	13.97	335.28	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.92	0.12	53.96	14.31	14.11	338.72	45.32	14.43	14.29	342.93	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	час:мин	час:мин
744:00	100.77	0.14	57.01	13.84	13.63	10107.71	46.99	14.02	13.88	10292.45	741:41	741:41

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 30

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 901916

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	63.320	52.840	10.480	293.806	0.000	293.806	0.474	0.503	299.302	0.000	299.302	3.073	24.000
20.02.23	70.050	57.610	12.440	292.815	0.000	292.815	0.483	0.505	299.416	0.000	299.416	3.638	24.000
21.02.23	69.820	57.640	12.180	293.090	0.000	293.090	0.483	0.505	299.659	0.000	299.659	3.566	24.000
22.02.23	57.910	49.450	8.460	294.816	0.000	294.816	0.471	0.504	299.506	0.000	299.506	2.471	23.583
23.02.23	61.030	51.470	9.560	294.196	0.000	294.196	0.473	0.506	299.324	0.000	299.324	2.806	24.000
24.02.23	61.810	51.910	9.900	294.168	0.000	294.168	0.469	0.506	299.421	0.000	299.421	2.907	24.000
25.02.23	61.760	51.840	9.920	294.149	0.000	294.149	0.468	0.505	299.393	0.000	299.393	2.913	24.000
26.02.23	61.280	51.630	9.650	294.246	0.000	294.246	0.467	0.504	299.415	0.000	299.415	2.831	24.000
27.02.23	59.060	50.240	8.820	294.745	0.000	294.745	0.465	0.503	299.574	0.000	299.574	2.591	24.000
28.02.23	57.020	49.000	8.020	298.717	0.000	298.717	0.462	0.502	303.295	0.000	303.295	2.387	24.000
01.03.23	55.730	48.130	7.600	305.029	0.000	305.029	0.461	0.504	309.507	0.000	309.507	2.312	24.000
02.03.23	57.860	49.670	8.190	304.562	0.000	304.562	0.463	0.503	309.363	0.000	309.363	2.490	24.000
03.03.23	57.670	49.430	8.240	305.195	0.000	305.195	0.461	0.504	309.976	0.000	309.976	2.506	24.000
04.03.23	56.850	48.940	7.910	308.033	0.000	308.033	0.460	0.504	312.730	0.000	312.730	2.432	24.000
05.03.23	55.650	48.080	7.570	306.704	0.000	306.704	0.459	0.504	311.194	0.000	311.194	2.313	24.000
06.03.23	55.560	47.990	7.570	304.171	0.000	304.171	0.457	0.502	308.610	0.000	308.610	2.294	24.000
07.03.23	55.830	48.190	7.640	305.958	0.000	305.958	0.456	0.503	310.465	0.000	310.465	2.331	24.000
08.03.23	55.420	47.820	7.600	306.129	0.000	306.129	0.454	0.504	310.577	0.000	310.577	2.320	24.000
09.03.23	54.910	47.600	7.310	305.688	0.000	305.688	0.453	0.503	310.051	0.000	310.051	2.229	24.000
10.03.23	53.570	46.720	6.850	276.013	0.000	276.013	0.451	0.504	279.770	0.000	279.770	1.884	21.667
11.03.23	53.740	46.750	6.990	306.321	0.000	306.321	0.450	0.504	310.516	0.000	310.516	2.132	24.000
12.03.23	53.830	46.670	7.160	306.439	0.000	306.439	0.449	0.504	310.649	0.000	310.649	2.186	24.000
13.03.23	53.530	46.640	6.890	306.408	0.000	306.408	0.449	0.503	310.574	0.000	310.574	2.102	24.000
14.03.23	51.700	45.240	6.460	306.610	0.000	306.610	0.445	0.503	310.509	0.000	310.509	1.976	24.000
15.03.23	51.780	45.280	6.500	306.679	0.000	306.679	0.444	0.502	310.591	0.000	310.591	1.988	24.000
16.03.23	51.780	45.300	6.480	306.724	0.000	306.724	0.444	0.502	310.637	0.000	310.637	1.980	24.000

17.03.23	52.120	45.620	6.500	306.697	0.000	306.697	0.444	0.503	310.659	0.000	310.659	1.987	24.000
18.03.23	52.090	45.600	6.490	306.622	0.000	306.622	0.443	0.503	310.578	0.000	310.578	1.982	24.000
19.03.23	53.910	46.800	7.110	306.341	0.000	306.341	0.444	0.502	310.562	0.000	310.562	2.168	24.000
20.03.23	53.960	46.840	7.120	306.418	0.000	306.418	0.444	0.502	310.648	0.000	310.648	2.174	24.000
21.03.23	53.750	46.840	6.910	310.331	0.000	310.331	0.444	0.502	314.584	0.000	314.584	2.135	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**9347.820**	**0.000**	**9347.820**	**---**	**---**	**9491.057**	**0.000**	**9491.057**	**75.105**	**741.250**
Среднее	**56.913**	**48.832**	**8.081**	---	---	---	**0.458**	**0.503**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:03:10 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : ул. Герцена д.32
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА765
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.36	65.11	205.15	53.61	206.36	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	2.67	70.34	205.11	57.31	206.55	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	2.48	68.67	205.31	56.58	206.63	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	1.78	57.10	205.86	48.45	206.70	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	2.04	61.26	205.57	51.34	206.57	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	2.12	61.97	205.45	51.64	206.50	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	2.11	61.74	205.83	51.45	206.87	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.04	60.91	205.95	51.01	206.95	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	1.87	58.80	206.32	49.70	207.21	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.74	56.66	210.51	48.36	211.32	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.74	56.29	213.37	48.11	214.18	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	1.83	57.91	213.02	49.30	213.89	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	1.83	57.75	214.14	49.17	215.01	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.74	56.45	215.44	48.36	216.25	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.69	55.73	214.10	47.82	214.88	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.69	55.66	212.90	47.73	213.67	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.70	55.87	214.03	47.91	214.82	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.68	55.39	214.25	47.52	215.02	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.63	54.70	214.42	47.07	215.16	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.40	53.66	193.72	46.40	194.35	21:41	21:41
12-03-2023 00:00:00	1.57	53.98	214.34	46.65	215.05	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.57	53.87	214.39	46.53	215.09	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.51	53.27	214.46	46.21	215.13	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.45	51.81	214.39	45.04	215.02	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.45	51.83	214.45	45.05	215.09	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.45	51.92	214.60	45.16	215.23	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.44	52.28	214.56	45.55	215.20	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.44	52.51	214.58	45.77	215.22	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.54	53.98	214.43	46.78	215.12	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.56	53.99	214.39	46.72	215.09	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.54	53.89	218.72	46.84	219.41	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	54.67	56.96	6543.77	48.56	6569.52	741:41	741:41

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 34

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 105738

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	63.690	51.640	12.050	352.527	350.958	1.568	0.000	0.000	359.270	355.486	3.785	4.324	24.000
20.02.23	70.160	55.930	14.230	351.878	350.150	1.728	0.000	0.000	359.911	355.398	4.514	5.099	24.000
21.02.23	69.750	55.900	13.850	352.153	350.437	1.716	0.000	0.000	360.110	355.684	4.426	4.973	24.000
22.02.23	57.570	47.980	9.590	353.291	351.830	1.461	0.000	0.000	358.923	355.791	3.132	3.455	24.000
23.02.23	61.130	50.210	10.920	352.877	351.377	1.500	0.000	0.000	359.122	355.670	3.452	3.923	24.000
24.02.23	61.870	50.590	11.280	352.902	351.412	1.491	0.000	0.000	359.289	355.767	3.521	4.049	24.000
25.02.23	61.760	50.410	11.350	352.856	351.357	1.499	0.000	0.000	359.222	355.682	3.540	4.077	24.000
26.02.23	61.230	50.100	11.130	352.901	351.440	1.461	0.000	0.000	359.167	355.716	3.451	3.996	24.000
27.02.23	59.020	48.700	10.320	353.395	351.969	1.426	0.000	0.000	359.253	356.024	3.229	3.713	24.000
28.02.23	56.970	47.670	9.300	358.908	357.541	1.367	0.000	0.000	364.474	361.494	2.980	3.396	24.000
01.03.23	55.900	46.970	8.930	366.744	365.383	1.360	0.000	0.000	372.236	369.312	2.924	3.334	24.000
02.03.23	57.920	48.420	9.500	366.330	364.935	1.395	0.000	0.000	372.191	369.093	3.098	3.543	24.000
03.03.23	57.740	48.240	9.500	367.090	365.709	1.381	0.000	0.000	372.931	369.848	3.083	3.549	24.000
04.03.23	56.790	47.690	9.100	369.725	368.356	1.370	0.000	0.000	375.428	372.433	2.995	3.425	24.000
05.03.23	55.690	46.900	8.790	368.018	366.689	1.328	0.000	0.000	373.488	370.620	2.868	3.291	24.000
06.03.23	55.580	46.750	8.830	365.186	363.874	1.312	0.000	0.000	370.595	367.751	2.845	3.281	24.000
07.03.23	55.850	47.000	8.850	367.297	365.957	1.340	0.000	0.000	372.786	369.896	2.890	3.307	24.000
08.03.23	55.420	46.690	8.730	367.422	366.102	1.320	0.000	0.000	372.834	369.991	2.843	3.267	24.000
09.03.23	54.890	46.360	8.530	367.570	366.250	1.320	0.000	0.000	372.887	370.089	2.798	3.192	24.000
10.03.23	53.710	45.530	8.180	367.635	366.352	1.284	0.000	0.000	372.738	370.060	2.678	3.058	24.000
11.03.23	53.890	45.730	8.160	367.585	366.290	1.295	0.000	0.000	372.722	370.029	2.692	3.054	24.000
12.03.23	53.900	45.740	8.160	367.621	366.351	1.270	0.000	0.000	372.759	370.093	2.667	3.053	24.000
13.03.23	53.570	45.550	8.020	333.646	332.489	1.158	0.000	0.000	338.255	335.857	2.398	2.722	21.783
14.03.23	52.330	43.780	8.550	89.389	0.000	89.389	0.000	0.000	90.566	0.000	90.566	0.730	5.833
15.03.23	51.740	44.090	7.650	367.790	0.000	367.790	0.000	0.000	372.548	0.000	372.548	2.809	24.000
16.03.23	51.780	44.240	7.540	367.796	0.000	367.796	0.000	0.000	372.561	0.000	372.561	2.769	24.000

17.03.23	52.170	44.580	7.590	367.774	0.000	367.774	0.000	0.000	372.607	0.000	372.607	2.788	24.000
18.03.23	52.180	44.620	7.560	367.731	0.000	367.731	0.000	0.000	372.565	0.000	372.565	2.776	24.000
19.03.23	53.930	45.830	8.100	367.540	0.000	367.540	0.000	0.000	372.683	0.000	372.683	2.974	24.000
20.03.23	54.010	45.810	8.200	367.488	0.000	367.488	0.000	0.000	372.643	0.000	372.643	3.006	24.000
21.03.23	53.810	45.760	8.050	372.013	0.000	372.013	0.000	0.000	377.195	0.000	377.195	2.987	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**10943.079**	**8243.209**	**2699.870**	**---**	**---**	**11113.962**	**8337.783**	**2776.179**	**103.921**	**723.617**
Среднее	**56.966**	**47.594**	**9.372**	---	---	---	**0.000**	**0.000**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:03:51 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : ул.Гоголя д.2
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА870
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	3.00	63.70	277.50	52.85	276.21	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	3.37	69.03	274.07	56.71	275.45	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	3.20	67.64	275.62	56.02	275.51	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	2.31	56.07	278.40	47.77	277.26	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	2.63	60.14	278.30	50.67	276.79	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	2.72	60.83	278.14	51.04	276.73	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	2.73	60.61	278.59	50.81	277.14	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.64	59.85	278.36	50.35	276.83	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.44	57.77	278.39	48.98	276.92	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	2.26	55.66	279.25	47.56	277.73	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	2.24	55.20	278.28	47.13	276.83	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.37	56.85	279.16	48.35	277.45	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	2.38	56.69	279.29	48.15	277.43	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	2.27	55.47	279.56	47.35	277.76	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	2.20	54.72	280.28	46.85	278.20	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	2.20	54.64	279.73	46.76	277.73	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	2.20	54.85	280.02	46.96	278.01	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	2.19	54.39	280.22	46.57	278.14	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	2.12	53.73	280.41	46.14	278.21	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	2.04	52.69	280.03	45.40	277.94	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	2.06	52.99	280.29	45.63	278.19	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	2.05	52.91	280.59	45.58	278.35	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.98	52.33	280.68	45.27	278.46	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.90	51.05	281.60	44.27	279.55	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.91	50.89	281.83	44.11	279.73	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.90	50.97	281.80	44.21	279.75	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.91	51.34	282.13	44.54	279.82	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.93	51.51	282.10	44.65	279.86	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	2.05	53.00	281.47	45.69	279.12	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	2.06	53.03	281.44	45.71	279.09	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.03	52.91	281.89	45.69	279.44	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	71.30	55.92	8669.42	47.67	8615.65	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/02/23г.-21/03/23г.

Абонент:Гоголя 6
Адрес:г. Октябрьский ул. Гоголя д. 6
Договор N:000000000 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-01М сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч
tхв: не исп.

Серийный номер 20103329, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x0C3F

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.02.23 23	61.37	49.63	11.74	6.12	6.12	103.622	0.000	101.836	0.000	101.836	1.196	0.000 <	24	0	
20.02.23 23	67.22	53.52	13.69	6.12	6.12	103.423	0.000	101.314	0.000	101.314	1.388	0.000 <	24	0	
21.02.23 23	66.65	53.61	13.04	6.12	6.12	104.320	0.000	102.222	0.000	102.222	1.333	0.000 <	24	0	
22.02.23 23	59.37	48.79	10.58	6.12	6.12	103.895	0.000	102.209	0.000	102.209	1.081	0.000 <	24	0	
23.02.23 23	59.00	48.44	10.56	6.12	6.12	103.570	0.000	101.909	0.000	101.909	1.076	0.000 <	24	0	
24.02.23 23	59.39	48.52	10.87	6.12	6.12	103.300	0.000	101.623	0.000	101.623	1.104	0.000 <	24	0	
25.02.23 23	59.02	48.15	10.86	6.12	6.12	103.313	0.000	101.657	0.000	101.657	1.104	0.000 <	24	0	
26.02.23 23	58.45	47.95	10.50	6.12	6.12	103.338	0.000	101.713	0.000	101.713	1.068	0.000 <	24	0	
27.02.23 23	56.45	46.73	9.72	6.12	6.12	102.725	0.000	101.214	0.000	101.214	0.984	0.000 <	24	0	
28.02.23 23	54.51	45.40	9.11	6.12	6.12	102.415	0.000	101.009	0.000	101.009	0.920	0.000 <	24	0	
01.03.23 23	54.52	45.26	9.26	6.12	6.12	102.400	0.000	100.992	0.000	100.992	0.935	0.000 <	24	0	
02.03.23 23	55.69	46.05	9.65	6.12	6.12	102.272	0.000	100.810	0.000	100.810	0.972	0.000 <	24	0	
03.03.23 23	55.58	45.93	9.65	6.12	6.12	101.982	0.000	100.527	0.000	100.527	0.970	0.000 <	24	0	
04.03.23 23	54.77	45.50	9.26	6.12	6.12	101.820	0.000	100.409	0.000	100.409	0.930	0.000 <	24	0	
05.03.23 23	53.65	44.71	8.93	6.12	6.12	101.760	0.000	100.406	0.000	100.406	0.897	0.000 <	24	0	
06.03.23 23	53.56	44.64	8.92	6.12	6.12	101.938	0.000	100.586	0.000	100.586	0.896	0.000 <	24	0	
07.03.23 23	53.47	44.62	8.85	6.12	6.12	101.995	0.000	100.642	0.000	100.642	0.890	0.000 <	24	0	
08.03.23 23	53.52	44.56	8.96	6.12	6.12	101.775	0.000	100.427	0.000	100.427	0.899	0.000 <	24	0	
09.03.23 23	52.60	44.08	8.52	6.12	6.12	102.378	0.000	101.068	0.000	101.068	0.860	0.000 <	24	0	
10.03.23 23	51.61	43.49	8.12	6.12	6.12	102.713	0.000	101.447	0.000	101.447	0.823	0.000 <	24	0	
11.03.23 23	51.43	43.35	8.08	6.12	6.12	102.595	0.000	101.336	0.000	101.336	0.819	0.000 <	24	0	
12.03.23 23	51.31	43.22	8.09	6.12	6.12	102.738	0.000	101.486	0.000	101.486	0.821	0.000 <	24	0	
13.03.23 23	49.53	42.14	7.39	6.12	6.12	103.137	0.000	101.966	0.000	101.966	0.753	0.000 <	24	0	
14.03.23 23	49.44	41.96	7.48	6.12	6.12	103.220	0.000	102.052	0.000	102.052	0.763	0.000 <	24	0	
15.03.23 23	49.35	41.88	7.46	6.12	6.12	104.048	0.000	102.878	0.000	102.878	0.767	0.000 <	24	0	
16.03.23 23	49.92	42.38	7.54	6.12	6.12	104.855	0.000	103.652	0.000	103.652	0.781	0.000 <	24	0	
17.03.23 23	49.24	42.05	7.19	6.12	6.12	105.223	0.000	104.044	0.000	104.044	0.747	0.000 <	24	0	
18.03.23 23	49.83	42.46	7.36	6.12	6.12	105.132	0.000	103.927	0.000	103.927	0.765	0.000 <	24	0	
19.03.23 23	51.69	43.69	8.00	6.12	6.12	104.423	0.000	103.133	0.000	103.133	0.824	0.000 <	24	0	
20.03.23 23	51.22	43.32	7.90	6.12	6.12	103.910	0.000	102.648	0.000	102.648	0.810	0.000 <	24	0	
21.03.23 23	50.97	43.14	7.83	6.12	6.12	103.710	0.000	102.465	0.000	102.465	0.802	0.000 <	24	0	
Итого/Средн	**54.64**	**45.45**	**9.19**	**6.12**	**6.12**	**3197.943**	**0.000**	**3153.604**	**0.000**	**3153.604**	**28.978**	**0.000**	**744**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
18.02.23 23	41988.792	0.000	40913.629	0.000	40913.629	356.378	0.000	9408	3925
21.03.23 23	45186.735	0.000	44067.233	0.000	44067.233	385.356	0.000	10152	3925
Итого	**3197.942**	**0.000**	**3153.604**	**0.000**	**3153.604**	**28.978**	**0.000**	**744**	**0**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2023 по 21.03.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление" Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Горького, д. 3

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v37) № 2816685 Txв = 5,0 ºC Версия ПО: 37.3

Дата	Температура (ºC)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
19.02.2023	66,2	54,8	98,949	1,104	24,00
20.02.2023	70,8	58,2	98,961	1,213	24,00
21.02.2023	68,3	56,9	99,191	1,114	24,00
22.02.2023	61,8	52,0	98,898	0,955	24,00
23.02.2023	61,8	52,0	98,695	0,953	24,00
24.02.2023	62,1	52,1	98,609	0,972	24,00
25.02.2023	61,8	51,9	98,621	0,965	24,00
26.02.2023	60,8	51,2	98,582	0,926	24,00
27.02.2023	58,8	49,7	97,883	0,872	24,00
28.02.2023	56,6	48,1	97,613	0,818	24,00
01.03.2023	57,6	48,8	97,602	0,842	24,00
02.03.2023	58,4	49,3	97,539	0,869	24,00
03.03.2023	58,2	49,2	97,516	0,873	24,00
04.03.2023	56,9	48,4	97,492	0,820	24,00
05.03.2023	56,3	47,9	97,430	0,799	24,00
06.03.2023	56,1	47,8	97,430	0,796	24,00
07.03.2023	56,1	47,8	97,461	0,790	24,00
08.03.2023	56,1	47,8	97,242	0,797	24,00
09.03.2023	54,8	46,8	97,723	0,769	24,00
10.03.2023	54,2	46,4	98,012	0,753	24,00
11.03.2023	54,4	46,7	97,996	0,749	24,00
12.03.2023	54,0	46,4	97,984	0,733	24,00
13.03.2023	52,1	45,1	98,344	0,684	24,00
14.03.2023	52,3	45,1	98,457	0,692	24,00
15.03.2023	52,2	45,1	98,734	0,697	24,00
16.03.2023	52,6	45,4	98,934	0,703	24,00
17.03.2023	52,0	45,1	99,160	0,676	24,00
18.03.2023	53,1	45,9	99,105	0,706	24,00
19.03.2023	54,5	46,9	98,488	0,740	24,00
20.03.2023	53,9	46,4	98,203	0,722	24,00
21.03.2023	53,9	46,5	98,102	0,712	24,00
Итого	**57,4**	**48,8**	**3044,957**	**25,817**	**744,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.02.2023 00:00	44607,199	429,198	10896,00
21.03.2023 01:00	47558,145	454,333	11617,00
	2950,945	25,134	721,00

Всего потреблено Qп = **25,817** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : Горького 6
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВВ650
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	1.53	65.10	107.92	50.91	108.80	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	1.72	70.24	107.78	54.30	108.60	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	1.62	68.49	109.76	53.73	110.47	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	1.19	57.05	108.66	46.07	109.40	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	1.34	61.12	108.24	48.69	108.93	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	1.38	61.75	108.25	48.96	109.09	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	1.38	61.53	108.28	48.74	109.06	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	1.33	60.72	108.48	48.42	109.12	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	1.23	58.64	108.92	47.28	109.44	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.15	56.52	108.86	45.95	109.48	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.15	56.20	108.66	45.61	109.40	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	1.21	57.79	108.79	46.69	109.46	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	1.21	57.64	108.81	46.48	109.62	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.16	56.34	109.33	45.75	109.92	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.12	55.65	109.16	45.38	109.69	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.12	55.58	108.73	45.30	109.30	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.12	55.79	109.12	45.50	109.70	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.11	55.32	109.02	45.13	109.78	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.08	54.61	109.71	44.74	110.20	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.03	53.56	109.03	44.13	109.51	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.04	53.90	109.02	44.33	109.49	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.04	53.81	108.96	44.26	109.51	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.00	53.10	108.89	43.92	109.41	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	0.97	51.94	108.77	43.00	109.40	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	0.97	51.78	108.88	42.84	109.50	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	0.97	51.89	108.98	43.00	109.50	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	0.97	52.24	109.07	43.36	109.53	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	0.98	52.50	108.97	43.47	109.44	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.04	53.96	108.94	44.42	109.42	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.04	53.96	108.87	44.41	109.36	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.02	53.87	109.27	44.50	109.91	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	36.20	56.86	3374.15	46.10	3393.45	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	ул.Горького 9
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВВ490
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.41	63.93	191.03	51.27	191.93	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	2.75	69.47	190.57	55.04	191.43	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	2.61	68.26	192.86	54.73	193.64	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	2.12	60.92	191.42	49.83	192.17	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	2.13	60.77	191.03	49.62	191.79	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	2.18	61.17	190.70	49.71	191.46	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	2.18	60.79	190.82	49.35	191.63	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.11	60.06	190.73	48.98	191.60	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	1.95	58.00	189.61	47.69	190.51	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.80	55.96	189.15	46.40	190.05	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.85	56.33	189.08	46.55	189.98	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	1.92	57.41	188.94	47.25	189.82	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	1.93	57.29	188.83	47.06	189.70	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.84	56.29	188.70	46.53	189.58	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.76	55.31	188.53	45.94	189.42	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.76	55.20	188.78	45.85	189.66	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.76	55.13	188.90	45.81	189.78	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.78	55.18	188.56	45.71	189.42	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.69	54.08	189.35	45.14	190.23	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.63	53.27	190.23	44.70	191.11	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.64	53.39	190.22	44.77	191.08	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.62	53.07	190.37	44.55	191.23	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.50	51.38	190.90	43.48	191.79	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.53	51.40	191.06	43.38	191.95	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.53	51.24	193.44	43.32	194.35	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.54	51.76	195.24	43.84	196.16	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.49	51.10	195.80	43.48	196.73	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.55	51.88	195.71	43.96	196.65	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.66	53.63	194.72	45.11	195.64	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.62	53.04	194.08	44.66	194.99	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.60	52.88	193.55	44.62	194.44	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	57.42	56.44	5922.92	46.72	5949.93	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Адрес : Горького 11
Прибор : ИМ 2300 N BB606
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	1.83	0.08	63.79	212.76	55.18	215.32	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	2.07	0.09	68.96	212.18	59.19	215.25	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	1.94	0.08	67.33	213.38	58.21	216.39	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	1.60	0.07	60.31	213.54	52.82	215.91	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	1.60	0.07	60.24	213.20	52.73	215.55	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	1.64	0.07	60.61	212.96	52.89	215.33	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	1.64	0.07	60.25	213.01	52.52	215.43	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	1.57	0.07	59.42	212.95	52.03	215.45	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	1.45	0.06	57.39	211.92	50.53	214.52	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.34	0.06	55.33	211.21	48.98	213.92	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.38	0.06	55.91	211.18	49.37	213.83	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	1.43	0.06	56.88	210.81	50.09	213.37	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	1.43	0.06	56.76	210.57	49.94	213.12	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.36	0.06	55.65	210.56	49.18	213.23	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.31	0.05	54.80	210.48	48.57	213.24	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.30	0.05	54.66	210.43	48.47	213.30	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.30	0.05	54.61	210.70	48.43	213.52	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.32	0.05	54.65	210.52	48.39	213.48	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.25	0.05	53.51	213.81	47.63	217.13	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.22	0.05	52.84	216.17	47.20	219.67	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.23	0.05	52.96	216.30	47.26	219.62	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.22	0.05	52.59	216.09	46.94	219.69	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.12	0.05	50.80	216.68	45.62	220.36	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.15	0.05	50.92	216.92	45.60	220.60	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.16	0.05	50.79	217.16	45.42	220.82	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.16	0.05	51.24	217.37	45.89	221.05	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.12	0.05	50.61	217.78	45.46	221.53	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.15	0.05	51.50	217.75	46.18	221.46	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.23	0.05	53.13	216.45	47.42	220.05	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.21	0.05	52.51	216.83	46.90	220.44	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.20	0.05	52.42	217.83	46.90	221.44	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	42.94	0.06	55.91	6629.51	49.42	6724.01	744:00	744:00

Отв. лицо :

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	ул.Горького 13
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВВ411
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	1.71	64.21	121.04	50.09	120.67	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	1.94	69.82	120.10	53.67	119.80	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	1.83	68.62	120.81	53.43	120.28	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	1.50	61.20	121.56	48.83	121.24	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	1.50	61.04	121.43	48.66	121.03	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	1.54	61.45	121.28	48.71	121.02	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	1.54	61.07	121.36	48.34	121.08	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	1.49	60.33	121.44	48.07	120.97	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	1.37	58.26	121.21	46.92	120.72	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.28	56.21	121.01	45.63	120.55	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.30	56.58	120.95	45.77	120.61	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	1.35	57.67	120.65	46.43	120.29	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	1.36	57.55	120.67	46.24	120.38	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.30	56.55	120.77	45.76	120.46	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.25	55.56	120.88	45.17	120.52	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.25	55.44	120.91	45.09	120.50	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.25	55.38	121.03	45.05	120.74	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.26	55.43	120.89	44.97	120.60	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.21	54.37	122.91	44.52	122.49	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.17	53.61	124.59	44.22	124.13	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.17	53.66	124.52	44.22	124.04	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.16	53.33	124.51	44.02	124.15	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.07	51.62	125.09	43.02	124.65	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.09	51.64	125.22	42.92	124.86	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.09	51.45	125.45	42.77	125.10	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.10	51.98	125.42	43.22	124.99	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.05	51.30	125.67	42.93	125.21	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.10	52.07	125.62	43.33	125.23	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.18	53.85	124.79	44.34	124.45	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.15	53.25	124.98	44.02	124.63	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.13	53.09	125.57	44.07	125.13	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	40.69	56.70	3802.34	45.95	3790.53	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2023 по 21.03.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление" Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Горького, д. 28

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v37) № 5578560 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 37.5

Дата	Температура (ºС)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
19.02.2023	65,5	52,2	81,480	1,063	24,00
20.02.2023	70,2	55,4	81,480	1,179	24,00
21.02.2023	67,9	54,3	81,826	1,088	24,00
22.02.2023	61,3	49,9	81,582	0,919	24,00
23.02.2023	61,3	49,8	81,402	0,924	24,00
24.02.2023	61,7	49,8	81,330	0,946	24,00
25.02.2023	61,3	49,5	81,328	0,947	24,00
26.02.2023	60,3	48,9	81,330	0,909	24,00
27.02.2023	58,3	47,7	80,779	0,846	24,00
28.02.2023	56,2	46,3	80,580	0,787	24,00
01.03.2023	57,1	46,8	80,562	0,813	24,00
02.03.2023	57,9	47,4	80,479	0,832	24,00
03.03.2023	57,8	47,3	80,164	0,830	24,00
04.03.2023	56,5	46,5	80,191	0,792	24,00
05.03.2023	55,8	46,0	80,354	0,777	24,00
06.03.2023	55,6	45,9	80,051	0,767	24,00
07.03.2023	55,6	45,9	79,877	0,764	24,00
08.03.2023	55,6	45,8	79,703	0,768	24,00
09.03.2023	54,4	45,0	80,383	0,738	24,00
10.03.2023	53,8	44,7	80,854	0,720	24,00
11.03.2023	54,0	44,9	80,848	0,725	24,00
12.03.2023	53,5	44,6	80,844	0,713	24,00
13.03.2023	51,7	43,4	81,203	0,665	24,00
14.03.2023	51,8	43,4	81,072	0,673	24,00
15.03.2023	51,8	43,4	81,406	0,675	24,00
16.03.2023	52,1	43,9	83,512	0,680	24,00
17.03.2023	51,6	43,8	85,443	0,656	24,00
18.03.2023	52,6	44,4	85,428	0,690	24,00
19.03.2023	54,1	45,4	84,932	0,725	24,00
20.03.2023	53,4	44,9	84,725	0,711	24,00
21.03.2023	53,5	44,9	82,893	0,699	24,00
Итого	**56,9**	**46,8**	**2528,041**	**25,021**	**744,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.02.2023 00:00	27765,334	295,620	8772,00
21.03.2023 01:00	30214,006	319,971	9493,00
	2448,672	24,351	721,00

Всего потреблено Qп = **25,021** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2023 по 21.03.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление" Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Горького, д. 30

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД (модификации У, УД) (v46) № 5579471 Txв = 5,0 ºC Версия ПО: 015-02.052-03.30

Дата	Температура (ºC)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
19.02.2023	66,0	55,8	99,688	0,991	24,00
20.02.2023	70,8	59,5	99,725	1,102	24,00
21.02.2023	68,5	58,0	100,089	1,022	24,00
22.02.2023	61,8	53,1	99,686	0,856	24,00
23.02.2023	61,8	53,0	99,485	0,865	24,00
24.02.2023	62,1	53,1	99,383	0,879	24,00
25.02.2023	61,8	52,9	99,389	0,875	24,00
26.02.2023	60,8	52,2	99,391	0,843	24,00
27.02.2023	58,8	50,7	98,714	0,782	24,00
28.02.2023	56,6	49,1	98,455	0,727	24,00
01.03.2023	57,5	49,7	98,441	0,755	24,00
02.03.2023	58,4	50,4	98,340	0,775	24,00
03.03.2023	58,2	50,2	98,290	0,778	24,00
04.03.2023	57,0	49,3	98,240	0,739	24,00
05.03.2023	56,3	48,8	98,183	0,720	24,00
06.03.2023	56,1	48,6	98,234	0,722	24,00
07.03.2023	56,0	48,5	98,240	0,727	24,00
08.03.2023	56,1	48,5	98,010	0,730	24,00
09.03.2023	54,8	47,6	98,421	0,696	24,00
10.03.2023	54,2	47,2	98,711	0,678	24,00
11.03.2023	54,4	47,4	98,696	0,682	24,00
12.03.2023	54,0	47,1	98,688	0,670	24,00
13.03.2023	52,1	45,8	99,042	0,622	24,00
14.03.2023	52,3	45,8	98,978	0,632	24,00
15.03.2023	52,2	45,8	99,389	0,631	24,00
16.03.2023	52,6	46,2	100,898	0,637	24,00
17.03.2023	52,0	45,9	102,344	0,618	24,00
18.03.2023	53,0	46,6	102,291	0,645	24,00
19.03.2023	54,5	47,7	101,711	0,680	24,00
20.03.2023	53,9	47,2	101,430	0,665	24,00
21.03.2023	53,9	47,2	100,119	0,659	24,00
Итого	**57,4**	**49,6**	**3080,699**	**23,404**	**744,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.02.2023 00:00	13971,715	118,192	3447,00
21.03.2023 04:28	16971,193	141,059	4171,00
	2999,479	22,867	724,00

Всего потреблено Qп = **23,404** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2023 по 21.03.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление" Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Горького, д. 32

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД (модификации У, УД) (v46) № 5578927 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 015-02.048-00.30

Дата	Температура (ºС)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
19.02.2023	66,0	52,7	83,439	1,092	24,00
20.02.2023	70,8	56,0	83,389	1,207	24,00
21.02.2023	68,4	54,9	83,715	1,111	24,00
22.02.2023	61,8	50,3	83,451	0,945	24,00
23.02.2023	61,8	50,2	83,266	0,950	24,00
24.02.2023	62,2	50,3	83,197	0,969	24,00
25.02.2023	61,8	50,0	83,195	0,967	24,00
26.02.2023	60,8	49,5	83,217	0,925	24,00
27.02.2023	58,8	48,2	82,691	0,858	24,00
28.02.2023	56,6	46,8	82,506	0,801	24,00
01.03.2023	57,6	47,4	82,475	0,828	24,00
02.03.2023	58,4	47,9	82,396	0,847	24,00
03.03.2023	58,3	47,7	82,373	0,856	24,00
04.03.2023	57,0	46,9	82,355	0,816	24,00
05.03.2023	56,3	46,5	82,330	0,795	24,00
06.03.2023	56,1	46,3	82,371	0,792	24,00
07.03.2023	56,1	46,3	82,391	0,794	24,00
08.03.2023	56,1	46,2	82,207	0,799	24,00
09.03.2023	54,8	45,5	82,566	0,758	24,00
10.03.2023	54,2	45,2	82,816	0,735	24,00
11.03.2023	54,4	45,3	82,820	0,741	24,00
12.03.2023	54,0	45,1	82,816	0,730	24,00
13.03.2023	52,1	43,8	83,068	0,680	24,00
14.03.2023	52,3	43,8	83,084	0,695	24,00
15.03.2023	52,2	43,8	83,428	0,698	24,00
16.03.2023	52,6	44,1	83,854	0,699	24,00
17.03.2023	52,0	43,8	84,246	0,681	24,00
18.03.2023	53,1	44,6	84,191	0,707	24,00
19.03.2023	54,5	45,5	83,715	0,743	24,00
20.03.2023	53,9	45,1	83,490	0,725	24,00
21.03.2023	53,9	45,2	83,150	0,717	24,00
Итого	**57,4**	**47,3**	**2574,211**	**25,663**	**744,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.02.2023 00:00	18298,426	180,416	5188,00
21.03.2023 04:24	20804,795	205,494	5912,00
	2506,369	25,077	724,00

Всего потреблено Qп = **25,663** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2023 по 21.03.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление" Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Горького, д. 34

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v37) № 5578562 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 37.5

Дата	Температура (ºС)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
19.02.2023	66,6	50,1	89,594	1,448	24,00
20.02.2023	70,4	52,4	89,645	1,571	24,00
21.02.2023	66,8	50,8	89,926	1,408	24,00
22.02.2023	61,3	47,4	89,547	1,223	24,00
23.02.2023	61,4	47,4	89,305	1,235	24,00
24.02.2023	61,6	47,3	89,277	1,257	24,00
25.02.2023	61,4	47,1	89,262	1,255	24,00
26.02.2023	60,1	46,5	89,188	1,193	24,00
27.02.2023	58,1	45,4	88,469	1,112	24,00
28.02.2023	55,9	44,0	88,273	1,040	24,00
01.03.2023	57,4	44,9	88,285	1,089	24,00
02.03.2023	57,9	45,2	88,254	1,108	24,00
03.03.2023	57,8	45,0	88,211	1,107	24,00
04.03.2023	56,2	44,2	88,094	1,045	24,00
05.03.2023	55,9	44,0	88,066	1,029	24,00
06.03.2023	55,6	43,9	88,082	1,020	24,00
07.03.2023	55,7	43,8	88,125	1,027	24,00
08.03.2023	55,6	43,8	87,910	1,027	24,00
09.03.2023	54,1	43,0	88,422	0,972	24,00
10.03.2023	53,8	42,9	88,590	0,949	24,00
11.03.2023	54,0	43,0	88,578	0,964	24,00
12.03.2023	53,5	42,7	88,605	0,945	24,00
13.03.2023	51,5	41,5	88,809	0,876	24,00
14.03.2023	51,8	41,6	88,832	0,893	24,00
15.03.2023	51,9	41,7	89,234	0,897	24,00
16.03.2023	52,1	42,0	89,488	0,890	24,00
17.03.2023	51,6	41,8	89,715	0,866	24,00
18.03.2023	53,0	42,6	89,621	0,917	24,00
19.03.2023	54,0	43,2	89,016	0,950	24,00
20.03.2023	53,4	42,8	88,965	0,929	24,00
21.03.2023	53,6	43,0	88,734	0,924	24,00
Итого	**56,9**	**44,7**	**2754,121**	**33,166**	**744,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.02.2023 00:00	38041,398	412,072	8713,00
21.03.2023 01:00	40710,488	444,353	9434,00
	2669,090	32,280	721,00

Всего потреблено Qп = **33,166** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет о потреблении...
от 24-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : ул. Горького д.40 1 узел
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА782
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.03	62.98	146.02	48.99	156.33	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	2.22	68.43	139.54	52.53	155.75	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	2.33	67.11	157.71	52.29	158.45	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	1.91	59.91	155.22	47.60	155.97	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	1.84	59.78	148.77	47.40	155.89	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	1.90	60.18	148.61	47.40	156.02	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	1.96	59.80	153.93	47.04	156.10	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	1.91	59.06	154.23	46.69	155.59	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	1.71	57.03	148.67	45.52	154.59	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.64	55.00	153.90	44.30	154.32	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.68	55.41	153.23	44.42	154.30	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	1.74	56.46	153.10	45.09	154.14	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	1.58	56.34	138.24	44.88	154.07	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.68	55.33	152.97	44.33	153.74	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.62	54.39	153.32	43.79	154.17	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.61	54.27	153.48	43.78	154.36	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.59	54.20	152.95	43.77	154.29	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.61	54.25	153.11	43.72	154.42	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.54	53.19	153.62	43.17	154.43	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.48	52.43	153.97	42.81	155.18	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.47	52.53	153.06	42.88	155.38	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.44	52.20	152.10	42.68	155.69	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.36	50.51	154.15	41.67	155.79	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.37	50.56	153.92	41.66	156.58	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.37	50.34	156.08	41.57	159.13	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.36	50.81	155.67	42.06	160.52	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.33	50.16	157.38	41.71	160.72	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.37	50.93	158.05	42.22	160.65	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.49	52.65	158.68	43.23	159.87	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.47	52.07	158.24	42.78	159.30	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.41	51.91	154.19	42.77	158.71	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	50.99	55.49	4736.12	44.67	4844.45	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул. Горького д.40 2 ввод
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА781
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.70	63.34	185.60	48.77	185.71	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	3.05	68.80	185.58	52.34	185.09	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	2.20	59.95	137.37	46.69	151.42	23:40	24:00
23-02-2023 00:00:00	2.38	60.26	185.38	47.39	184.79	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	2.41	60.12	185.28	47.11	185.44	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	2.45	60.52	184.91	47.22	185.12	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	2.45	60.14	185.03	46.88	185.35	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.37	59.40	185.04	46.55	185.26	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.20	57.36	184.08	45.42	184.14	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	2.05	55.33	183.83	44.16	183.68	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	2.08	55.74	183.80	44.39	183.68	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.15	56.79	183.88	45.09	183.59	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	2.15	56.67	183.41	44.92	183.52	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	2.06	55.66	183.22	44.37	183.45	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.99	54.71	182.99	43.81	183.23	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.98	54.59	183.27	43.78	183.46	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.98	54.53	183.51	43.75	183.48	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.99	54.58	183.16	43.71	183.17	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.91	53.49	183.96	43.09	183.92	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.85	52.74	184.81	42.71	184.90	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.86	52.83	184.79	42.73	184.89	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.85	52.50	184.99	42.51	185.07	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.71	50.80	185.46	41.55	185.63	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.74	50.85	185.72	41.48	185.74	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.73	50.63	188.71	41.44	188.67	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.74	51.10	190.77	41.94	190.84	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.69	50.44	191.34	41.61	191.48	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.74	51.22	191.23	42.11	191.42	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.86	52.96	190.39	43.18	190.44	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.82	52.36	189.73	42.77	189.77	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.80	52.21	189.26	42.70	189.30	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	63.93	55.57	5710.49	44.39	5725.63	743:40	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 902002

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	63.260	51.710	11.550	96.461	96.461	0	0.592	0.593	98.043	97.895	0.148	1.112	24.000
20.02.23	70.230	56.520	13.710	96.071	96.071	0.000	0.592	0.593	97.954	97.799	0.156	1.316	24.000
21.02.23	70.010	56.570	13.440	96.097	96.097	0	0.590	0.591	97.984	97.814	0.171	1.290	24.000
22.02.23	62.090	51.400	10.690	96.481	96.481	0	0.592	0.593	98.033	97.868	0.166	1.029	24.000
23.02.23	61.360	50.690	10.670	96.395	96.395	0.000	0.591	0.592	97.905	97.750	0.155	1.027	24.000
24.02.23	61.830	50.830	11.000	96.235	96.235	0	0.592	0.592	97.754	97.607	0.147	1.057	24.000
25.02.23	61.470	50.490	10.980	96.257	96.257	0	0.591	0.592	97.757	97.613	0.144	1.056	24.000
26.02.23	61.020	50.330	10.690	96.271	96.271	0.000	0.591	0.592	97.759	97.611	0.148	1.028	24.000
27.02.23	58.900	49.000	9.900	95.993	95.993	0.000	0.589	0.590	97.389	97.250	0.139	0.949	24.000
28.02.23	56.880	47.590	9.290	95.652	95.652	0	0.586	0.586	96.962	96.826	0.136	0.886	24.000
01.03.23	56.540	47.380	9.160	96.933	96.933	0.000	0.585	0.586	98.242	98.116	0.126	0.886	24.000
02.03.23	58.020	48.330	9.690	95.377	95.377	0	0.586	0.586	96.724	96.594	0.130	0.923	24.000
03.03.23	57.930	48.190	9.740	95.380	95.380	0	0.586	0.587	96.721	96.592	0.129	0.927	24.000
04.03.23	57.220	47.790	9.430	95.412	95.412	0	0.587	0.588	96.724	96.602	0.121	0.899	24.000
05.03.23	55.850	46.880	8.970	95.461	95.461	0	0.586	0.586	96.719	96.601	0.118	0.855	24.000
06.03.23	55.820	46.900	8.920	95.475	95.475	0.000	0.587	0.587	96.735	96.614	0.121	0.850	24.000
07.03.23	55.690	46.800	8.890	95.591	95.591	0	0.589	0.590	96.847	96.724	0.123	0.848	24.000
08.03.23	55.790	46.760	9.030	95.439	95.439	0	0.589	0.589	96.691	96.575	0.116	0.860	24.000
09.03.23	54.970	46.260	8.710	95.446	95.446	0.000	0.589	0.589	96.666	96.555	0.111	0.830	24.000
10.03.23	53.940	45.640	8.300	95.636	95.636	0.000	0.589	0.590	96.813	96.719	0.094	0.792	24.000
11.03.23	53.940	45.710	8.230	95.569	95.569	0	0.588	0.589	96.749	96.650	0.098	0.785	24.000
12.03.23	53.800	45.630	8.170	95.562	95.562	0	0.597	0.598	96.735	96.640	0.096	0.779	24.000
13.03.23	52.210	44.520	7.690	95.776	95.776	0	0.590	0.590	96.891	96.800	0.090	0.735	24.000
14.03.23	52.000	44.250	7.750	95.787	95.787	0.000	0.587	0.588	96.886	96.805	0.081	0.741	24.000
15.03.23	51.730	44.070	7.660	95.818	95.818	0.000	0.587	0.588	96.904	96.831	0.073	0.732	24.000
16.03.23	52.420	44.590	7.830	95.809	95.809	0	0.587	0.588	96.924	96.844	0.080	0.749	24.000

17.03.23	51.650	44.260	7.390	95.915	95.915	0.000	0.587	0.588	97.009	96.926	0.083	0.708	24.000
18.03.23	52.060	44.570	7.490	96.043	96.043	0	0.588	0.589	97.156	97.069	0.087	0.718	24.000
19.03.23	54.230	45.960	8.270	95.496	95.496	0	0.587	0.588	96.685	96.590	0.095	0.788	24.000
20.03.23	53.720	45.490	8.230	94.739	94.739	0.000	0.583	0.584	95.896	95.805	0.091	0.777	24.000
21.03.23	53.320	45.230	8.090	94.804	94.804	0	0.583	0.584	95.946	95.858	0.088	0.765	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**2969.381**	**2969.381**	**0**	**---**	**---**	**3010.205**	**3006.544**	**3.661**	**27.697**	**744.000**
Среднее	**57.094**	**47.753**	**9.341**	---	---	---	**0.588**	**0.589**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:03:40 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182667

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xB262

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	64.39	50.64	13.75	156.900	154.650	157.350	154.650	4.38	4.13	2.1240	24.0	0.000
20.02.23	69.76	54.16	15.60	157.000	154.310	157.250	154.310	5.99	5.83	2.4050	24.0	0.000
21.02.23	68.30	53.52	14.78	156.950	154.320	157.260	154.320	8.43	4.43	2.2900	24.0	0.000
22.02.23	61.08	48.89	12.19	156.790	154.840	157.330	154.840	5.52	4.47	1.8880	24.0	0.000
23.02.23	60.97	48.75	12.22	156.420	154.490	157.000	154.490	6.77	5.01	1.8910	24.0	0.000
24.02.23	61.36	48.85	12.51	156.230	154.310	156.800	154.310	7.34	4.37	1.9380	24.0	0.000
25.02.23	60.99	48.52	12.47	156.230	154.290	156.740	154.290	6.20	5.23	1.9250	24.0	0.000
26.02.23	60.20	48.14	12.06	156.180	154.250	156.780	154.250	5.08	4.45	1.8560	24.0	0.000
27.02.23	58.13	46.83	11.30	155.300	153.490	155.900	153.490	5.19	4.79	1.7320	24.0	0.000
28.02.23	56.02	45.50	10.52	154.730	153.160	155.450	153.160	3.78	3.81	1.6070	24.0	0.000
01.03.23	56.51	45.73	10.78	154.320	152.660	154.990	152.660	5.68	5.51	1.6440	24.0	0.000
02.03.23	57.54	46.35	11.19	154.050	152.310	154.710	152.310	3.79	3.76	1.7020	24.0	0.000
03.03.23	57.41	46.15	11.26	154.010	152.290	154.710	152.290	3.57	3.56	1.7140	24.0	0.000
04.03.23	56.34	45.52	10.82	154.020	152.470	154.730	152.470	3.44	3.47	1.6480	24.0	0.000
05.03.23	55.43	45.04	10.39	154.040	152.580	154.800	152.580	2.65	2.66	1.5810	24.0	0.000
06.03.23	55.30	44.96	10.34	154.050	152.600	154.850	152.600	2.85	2.90	1.5750	24.0	0.000
07.03.23	55.23	44.91	10.32	154.120	152.630	154.840	152.630	2.29	2.34	1.5710	24.0	0.000
08.03.23	55.28	44.85	10.43	153.880	152.400	154.630	152.400	2.74	2.80	1.5880	24.0	0.000
09.03.23	54.14	44.19	9.95	154.010	152.560	154.820	152.560	2.23	2.28	1.5150	24.0	0.000
10.03.23	53.36	43.76	9.60	154.290	152.830	155.090	152.830	1.80	1.85	1.4650	24.0	0.000
11.03.23	53.44	43.84	9.60	154.220	152.790	155.040	152.790	1.93	2.01	1.4640	24.0	0.000
12.03.23	53.11	43.60	9.51	154.150	152.760	154.950	152.760	1.74	1.83	1.4480	24.0	0.000
13.03.23	51.38	42.57	8.81	154.560	153.270	155.390	153.270	1.45	1.51	1.3490	24.0	0.000
14.03.23	51.43	42.52	8.91	154.560	153.230	155.380	153.230	1.79	1.92	1.3620	24.0	0.000
15.03.23	51.28	42.38	8.90	154.640	153.360	155.490	153.360	1.51	1.54	1.3600	24.0	0.000
16.03.23	51.77	42.80	8.97	154.680	153.340	155.540	153.340	1.36	1.38	1.3730	24.0	0.000
17.03.23	51.13	42.54	8.59	155.200	153.890	156.050	153.890	1.39	1.42	1.3170	24.0	0.000
18.03.23	51.98	43.09	8.89	155.680	154.320	156.500	154.320	1.39	1.43	1.3660	24.0	0.000

19.03.23	53.69	44.13	9.56	154.680	153.240	155.490	153.240	1.41	1.44	1.4590	24.0	0.000
20.03.23	53.08	43.65	9.43	153.740	152.280	154.520	152.280	1.39	1.41	1.4320	24.0	0.000
21.03.23	52.96	43.66	9.30	153.850	152.440	154.600	152.440	1.40	1.44	1.4130	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4803.4**	**4752.36**	**4824.9**	**4752.36**	**---**	**---**	**51.0020**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.54**	**45.80**	**10.74**	---	---	---	---	**3.43**	**3.06**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	60078.050	59436.020	60503.840	59592.140	676.328	17217.000	0.000
21.03.23 24:00	64881.530	64188.380	65328.819	64344.500	727.330	17961.000	0.000
Итого за период	4803.479	4752.360	4824.979	4752.360	51.002	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:41:47 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 14

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00173149

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xE489

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	64.91	50.84	14.07	99.260	97.370	96.760	95.520	1.66	1.00	1.3680	24.0	0.000
20.02.23	70.25	54.26	15.99	99.140	96.980	96.520	95.130	1.66	1.00	1.5510	24.0	0.000
21.02.23	68.68	53.64	15.04	99.280	97.170	96.690	95.360	1.66	1.00	1.4600	24.0	0.000
22.02.23	61.44	49.02	12.42	98.800	97.120	96.370	95.170	1.66	1.00	1.2050	24.0	0.000
23.02.23	61.35	48.77	12.58	97.800	96.120	95.380	94.260	1.66	1.00	1.2070	24.0	0.000
24.02.23	61.75	48.92	12.83	98.250	96.570	95.800	94.640	1.66	1.00	1.2370	24.0	0.000
25.02.23	61.37	48.58	12.79	98.880	97.200	96.440	95.250	1.66	1.00	1.2450	24.0	0.000
26.02.23	60.54	48.09	12.45	98.790	97.110	96.350	95.290	1.66	1.00	1.2090	24.0	0.000
27.02.23	58.47	46.78	11.69	97.520	95.980	95.150	94.190	1.65	1.00	1.1200	24.0	0.000
28.02.23	56.35	45.43	10.92	96.670	95.230	94.360	93.400	1.65	1.00	1.0360	24.0	0.000
01.03.23	56.89	45.71	11.18	96.670	95.230	94.330	93.370	1.65	1.00	1.0650	24.0	0.000
02.03.23	57.91	46.36	11.55	96.610	95.170	94.250	93.290	1.65	1.00	1.1020	24.0	0.000
03.03.23	57.79	46.25	11.54	96.790	95.350	94.420	93.460	1.65	1.00	1.1030	24.0	0.000
04.03.23	56.69	45.69	11.00	97.450	96.010	95.120	94.160	1.65	1.00	1.0540	24.0	0.000
05.03.23	55.81	45.13	10.68	97.620	96.180	95.290	94.330	1.65	1.00	1.0310	24.0	0.000
06.03.23	55.67	45.04	10.63	97.310	95.870	94.990	94.030	1.65	1.00	1.0210	24.0	0.000
07.03.23	55.61	45.00	10.61	97.380	95.940	95.070	94.110	1.65	1.00	1.0150	24.0	0.000
08.03.23	55.66	44.88	10.78	96.400	94.960	94.120	93.160	1.65	1.00	1.0220	24.0	0.000
09.03.23	54.50	44.24	10.26	97.510	96.110	95.230	94.270	1.65	1.00	0.9880	24.0	0.000
10.03.23	53.77	43.80	9.97	97.400	96.020	95.150	94.190	1.65	1.00	0.9540	24.0	0.000
11.03.23	53.90	43.94	9.96	96.870	95.480	94.620	93.660	1.65	1.00	0.9490	24.0	0.000
12.03.23	53.54	43.77	9.77	97.630	96.330	95.380	94.420	1.65	1.00	0.9390	24.0	0.000
13.03.23	51.80	42.70	9.10	97.590	96.320	95.350	94.510	1.71	1.00	0.8740	24.0	0.000
14.03.23	51.85	42.56	9.29	97.220	96.020	94.990	94.190	2.52	1.00	0.8930	24.0	0.000
15.03.23	51.69	42.46	9.23	97.840	96.640	95.610	94.830	8.10	1.00	0.9060	24.0	0.000
16.03.23	52.17	42.94	9.23	97.580	96.380	95.340	94.430	8.54	1.00	0.8990	24.0	0.000
17.03.23	51.51	42.62	8.89	97.590	96.390	95.340	94.540	9.16	1.00	0.8680	24.0	0.000
18.03.23	52.39	43.17	9.22	97.930	96.730	95.660	94.750	9.45	1.00	0.9050	24.0	0.000

19.03.23	54.09	44.22	9.87	97.470	96.170	95.170	94.210	8.85	1.00	0.9610	24.0	0.000
20.03.23	53.45	43.65	9.80	96.660	95.460	94.380	93.420	8.93	1.00	0.9500	24.0	0.000
21.03.23	53.36	43.74	9.62	96.910	95.710	94.620	93.660	8.44	1.00	0.9330	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**3026.8**	**2981.32**	**2954.2**	**2923.20**	**---**	**---**	**33.0700**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.94**	**45.87**	**11.06**	---	---	---	---	**3.29**	**1.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	63361.709	62315.899	62512.360	61789.010	661.609	21705.000	2020.000
21.03.23 24:00	66388.530	65297.220	65466.610	64712.210	694.679	22449.000	2020.000
Итого за период	3026.820	2981.321	2954.250	2923.199	33.070	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:41:41 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2023 по 21.03.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление" Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 21

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v37) № 2816791 Txв = 5,0 ºC Версия ПО: 37.4

Дата	Температура (ºC)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
19.02.2023	65,5	52,7	94,062	1,184	24,00
20.02.2023	70,0	55,7	94,090	1,315	24,00
21.02.2023	67,5	54,5	94,105	1,202	24,00
22.02.2023	61,2	50,2	94,020	1,017	24,00
23.02.2023	61,2	50,2	93,797	1,018	24,00
24.02.2023	61,5	50,2	93,750	1,044	24,00
25.02.2023	61,2	49,9	93,738	1,044	24,00
26.02.2023	60,1	49,3	93,719	0,997	24,00
27.02.2023	58,2	48,0	93,055	0,930	24,00
28.02.2023	56,0	46,5	92,750	0,865	24,00
01.03.2023	57,0	47,2	92,707	0,891	24,00
02.03.2023	57,8	47,8	92,688	0,908	24,00
03.03.2023	57,6	47,6	92,598	0,919	24,00
04.03.2023	56,3	46,7	92,594	0,874	24,00
05.03.2023	55,7	46,4	92,547	0,852	24,00
06.03.2023	55,5	46,3	92,742	0,845	24,00
07.03.2023	55,5	46,2	92,914	0,848	24,00
08.03.2023	55,5	46,1	92,695	0,855	24,00
09.03.2023	54,2	45,4	94,207	0,813	24,00
10.03.2023	53,6	45,3	95,988	0,787	24,00
11.03.2023	53,8	45,4	95,945	0,795	24,00
12.03.2023	53,4	45,1	95,930	0,780	24,00
13.03.2023	51,5	43,8	96,133	0,725	24,00
14.03.2023	51,6	43,9	96,027	0,737	24,00
15.03.2023	51,6	43,8	96,059	0,739	24,00
16.03.2023	52,0	44,2	96,098	0,735	24,00
17.03.2023	51,4	43,9	96,215	0,709	24,00
18.03.2023	52,5	44,7	96,145	0,745	24,00
19.03.2023	53,9	45,5	95,457	0,787	24,00
20.03.2023	53,3	45,0	95,059	0,777	24,00
21.03.2023	53,3	45,1	95,066	0,770	24,00
Итого	**56,8**	**47,2**	**2922,898**	**27,507**	**744,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.02.2023 00:00	36776,773	365,936	10230,00
21.03.2023 01:00	39608,566	392,704	10951,00
	2831,793	26,768	721,00

Всего потреблено Qп = **27,507** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

ТЭМ-104 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 22

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-104

№ ПУ 1648694

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	1.5	60	---	---
2	50	1.5	60	---	---

Система: 1 Р-Подача Q = M1(hп - hо)

ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
19.02.23	3.179	278.13	277.24	0.9	65.15	53.80	0.9	0.5	24.00
20.02.23	3.583	277.90	276.92	1.0	70.46	57.66	0.9	0.5	24.00
21.02.23	3.360	277.95	276.99	1.0	68.85	56.84	0.9	0.5	24.00
22.02.23	2.774	278.17	277.28	0.9	61.66	51.77	0.9	0.5	24.00
23.02.23	2.767	277.61	276.74	0.9	61.58	51.69	0.9	0.5	24.00
24.02.23	2.852	277.37	276.48	0.9	61.97	51.76	0.9	0.5	24.00
25.02.23	2.845	277.36	276.48	0.9	61.59	51.42	0.9	0.5	24.00
26.02.23	2.735	277.47	276.60	0.9	60.76	50.99	0.9	0.5	24.00
27.02.23	2.535	275.85	275.00	0.9	58.70	49.59	0.9	0.5	24.00
28.02.23	2.368	274.99	274.15	0.8	56.60	48.07	0.9	0.5	24.00
01.03.23	2.431	274.74	273.88	0.9	57.16	48.39	0.9	0.5	24.00
02.03.23	2.517	274.65	273.74	0.9	58.17	49.08	0.9	0.5	24.00
03.03.23	2.537	274.58	273.69	0.9	58.04	48.87	0.9	0.5	24.00
04.03.23	2.415	274.59	273.70	0.9	56.93	48.21	0.9	0.5	24.00
05.03.23	2.327	274.53	273.68	0.8	56.05	47.65	0.9	0.5	24.00
06.03.23	2.316	274.56	273.69	0.9	55.90	47.55	0.9	0.5	24.00
07.03.23	2.320	274.51	273.68	0.8	55.85	47.48	0.9	0.5	24.00
08.03.23	2.331	274.02	273.17	0.9	55.89	47.46	0.9	0.5	24.00
09.03.23	2.217	274.46	273.64	0.8	54.74	46.74	0.9	0.5	24.00
10.03.23	2.137	275.21	274.39	0.8	54.06	46.37	0.9	0.5	24.00
11.03.23	2.153	275.08	274.26	0.8	54.17	46.42	0.9	0.5	24.00
12.03.23	2.125	275.01	274.22	0.8	53.79	46.14	0.9	0.5	24.00
13.03.23	1.981	275.73	274.94	0.8	52.07	44.96	0.9	0.5	24.00
14.03.23	2.020	275.57	274.77	0.8	52.11	44.86	0.9	0.5	24.00
15.03.23	2.024	275.66	274.87	0.8	51.95	44.69	0.9	0.5	24.00
16.03.23	2.032	275.71	274.90	0.8	52.42	45.12	0.9	0.5	24.00
17.03.23	2.032	275.71	274.90	0.8	52.42	45.12	0.9	0.5	24.00
18.03.23	1.965	276.06	275.29	0.8	51.76	44.73	0.9	0.5	24.00
19.03.23	2.040	275.95	275.15	0.8	52.65	45.33	0.9	0.5	24.00
20.03.23	2.169	274.09	273.27	0.8	54.33	46.49	0.9	0.5	24.00
21.03.23	2.124	272.58	271.79	0.8	53.70	45.98	0.9	0.5	24.00
Итого	**75.21**	**8545.8**	**8519.5**	**26.3**	**---**	**---**	**---**	**---**	**744.00**
Среднее	---	---	---	---	**57.14**	**48.43**	**0.9**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя М1, (т)	Расход теплоносителя М2, (т)	Время наработки, (ч)	Общее время работы теплосистемы, (ч)	Время неработы теплосистемы, (ч)
18.02.23 24:00	3120.31	430550.8	423099.1	33935.2	33930.710	4.481
21.03.23 24:00	3193.49	438820.9	431343.6	34655.2	34650.710	4.481
Итого за период	73.18	8270.1	8244.5	720.0	720.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:38:37 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00167058

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x955A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	64.91	51.22	13.69	63.540	62.270	65.500	64.710	6.15	6.80	0.8530	24.0	0.000
20.02.23	70.27	54.81	15.46	63.650	62.210	65.580	64.620	6.14	6.80	0.9580	24.0	0.000
21.02.23	68.74	54.22	14.52	63.670	62.280	65.580	64.650	6.12	6.80	0.9050	24.0	0.000
22.02.23	61.52	49.69	11.83	63.450	62.250	65.530	64.810	6.16	6.80	0.7370	24.0	0.000
23.02.23	61.43	49.57	11.86	63.310	62.130	65.430	64.710	6.14	6.80	0.7360	24.0	0.000
24.02.23	61.82	49.58	12.24	63.290	62.090	65.310	64.590	6.15	6.80	0.7610	24.0	0.000
25.02.23	61.45	49.18	12.27	63.240	62.040	65.370	64.650	6.15	6.80	0.7630	24.0	0.000
26.02.23	60.64	48.88	11.76	63.280	62.220	65.340	64.620	6.15	6.80	0.7280	24.0	0.000
27.02.23	58.58	47.62	10.96	62.860	61.900	64.970	64.250	6.13	6.80	0.6750	24.0	0.000
28.02.23	56.49	46.23	10.26	62.580	61.620	64.770	64.050	6.11	6.80	0.6310	24.0	0.000
01.03.23	57.01	46.47	10.54	62.550	61.590	64.660	63.940	6.10	6.80	0.6510	24.0	0.000
02.03.23	58.04	47.10	10.94	62.530	61.570	64.680	63.960	6.11	6.80	0.6740	24.0	0.000
03.03.23	57.91	46.92	10.99	62.540	61.580	64.650	63.930	6.11	6.80	0.6750	24.0	0.000
04.03.23	56.82	46.46	10.36	62.470	61.510	64.610	63.890	6.12	6.80	0.6340	24.0	0.000
05.03.23	55.92	45.93	9.99	62.450	61.490	64.660	63.940	6.11	6.80	0.6110	24.0	0.000
06.03.23	55.78	45.76	10.02	62.550	61.590	64.700	63.980	6.12	6.80	0.6190	24.0	0.000
07.03.23	55.72	45.75	9.97	62.680	61.720	64.900	64.180	6.13	6.80	0.6160	24.0	0.000
08.03.23	55.76	45.65	10.11	62.610	61.650	64.730	64.010	6.13	6.80	0.6230	24.0	0.000
09.03.23	54.63	44.95	9.68	61.910	61.050	64.110	63.500	6.12	6.80	0.5940	24.0	0.000
10.03.23	53.90	44.41	9.49	60.670	59.950	62.840	62.360	6.10	6.80	0.5660	24.0	0.000
11.03.23	53.97	44.43	9.54	60.640	59.920	62.780	62.300	6.09	6.80	0.5740	24.0	0.000
12.03.23	53.63	44.21	9.42	60.630	59.910	62.830	62.350	6.20	6.80	0.5620	24.0	0.000
13.03.23	51.84	43.12	8.72	60.780	60.060	62.950	62.470	6.07	6.80	0.5230	24.0	0.000
14.03.23	51.94	43.04	8.90	60.660	59.940	62.900	62.420	6.08	6.80	0.5330	24.0	0.000
15.03.23	51.80	42.89	8.91	60.720	60.000	62.910	62.430	6.08	6.80	0.5310	24.0	0.000
16.03.23	52.27	43.18	9.09	60.690	59.970	62.880	62.400	6.07	6.80	0.5440	24.0	0.000
17.03.23	51.62	42.92	8.70	60.800	60.080	63.030	62.550	6.08	6.80	0.5180	24.0	0.000
18.03.23	52.48	43.41	9.07	60.760	60.040	62.920	62.440	6.08	6.80	0.5430	24.0	0.000

19.03.23	54.19	44.33	9.86	60.390	59.670	62.600	62.120	6.06	6.80	0.5880	24.0	0.000
20.03.23	53.57	44.02	9.55	60.070	59.350	62.190	61.710	6.05	6.80	0.5670	24.0	0.000
21.03.23	53.45	43.96	9.49	60.030	59.310	62.240	61.760	6.04	6.80	0.5590	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**1922.0**	**1892.96**	**1988.1**	**1968.30**	**---**	**---**	**20.0520**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.03**	**46.44**	**10.58**	---	---	---	---	**6.11**	**6.80**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	29624.290	29128.269	30660.629	30330.370	353.227	19574.000	0.000
21.03.23 24:00	31546.289	31021.230	32648.780	32298.669	373.279	20318.000	0.000
Итого за период	1921.998	1892.960	1988.150	1968.299	20.052	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:43:08 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00177808

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x18B2

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.20	54.90	10.30	127.640	125.180	127.640	125.830	3.62	6.00	1.2840	24.0	0.000
20.02.23	70.49	58.90	11.59	127.940	125.060	127.940	125.870	3.95	6.00	1.4440	24.0	0.000
21.02.23	68.84	58.02	10.82	127.900	125.180	127.900	125.910	3.75	6.00	1.3490	24.0	0.000
22.02.23	61.64	52.68	8.96	127.500	125.330	127.500	125.820	3.26	6.00	1.1140	24.0	0.000
23.02.23	61.58	52.56	9.02	127.220	125.060	127.220	125.540	3.20	6.00	1.1190	24.0	0.000
24.02.23	61.96	52.68	9.28	127.100	124.940	127.100	125.420	3.20	6.00	1.1520	24.0	0.000
25.02.23	61.59	52.37	9.22	127.080	124.920	127.080	125.400	3.22	6.00	1.1450	24.0	0.000
26.02.23	60.75	51.97	8.78	127.060	124.900	127.060	125.420	3.17	6.00	1.0870	24.0	0.000
27.02.23	58.68	50.45	8.23	126.220	124.220	126.220	124.770	2.98	6.00	1.0140	24.0	0.000
28.02.23	56.57	48.84	7.73	125.690	123.770	125.690	124.250	2.91	6.00	0.9500	24.0	0.000
01.03.23	57.16	49.23	7.93	125.610	123.690	125.610	124.170	2.84	6.00	0.9700	24.0	0.000
02.03.23	58.16	49.95	8.21	125.580	123.660	125.580	124.140	3.01	6.00	1.0080	24.0	0.000
03.03.23	58.03	49.74	8.29	125.540	123.620	125.540	124.100	3.01	6.00	1.0140	24.0	0.000
04.03.23	56.91	49.02	7.89	125.470	123.550	125.470	124.030	2.91	6.00	0.9660	24.0	0.000
05.03.23	56.04	48.45	7.59	125.400	123.480	125.400	123.960	2.85	6.00	0.9340	24.0	0.000
06.03.23	55.90	48.33	7.57	125.450	123.530	125.450	124.010	2.83	6.00	0.9270	24.0	0.000
07.03.23	55.84	48.23	7.61	125.490	123.570	125.490	124.050	2.85	6.00	0.9300	24.0	0.000
08.03.23	55.88	48.18	7.70	125.230	123.310	125.230	123.790	2.76	6.00	0.9430	24.0	0.000
09.03.23	54.73	47.42	7.31	124.640	122.870	124.640	123.340	2.76	6.00	0.8900	24.0	0.000
10.03.23	54.03	46.94	7.09	123.650	121.970	123.650	122.450	2.66	5.65	0.8550	24.0	0.000
11.03.23	54.17	47.01	7.16	123.620	121.940	123.620	122.420	2.74	6.00	0.8640	24.0	0.000
12.03.23	53.79	46.68	7.11	123.580	121.900	123.580	122.380	2.73	5.63	0.8570	24.0	0.000
13.03.23	52.06	45.52	6.54	123.840	122.260	123.840	122.680	2.65	7.50	0.7890	24.0	0.000
14.03.23	52.11	45.43	6.68	123.690	122.060	123.690	122.490	2.70	6.57	0.8030	24.0	0.000
15.03.23	51.96	45.30	6.66	123.710	122.100	123.710	122.510	2.61	7.62	0.7980	24.0	0.000
16.03.23	52.42	45.71	6.71	123.730	122.050	123.730	122.530	2.64	8.23	0.8040	24.0	0.000
17.03.23	51.77	45.28	6.49	123.880	122.250	123.880	122.680	2.63	8.08	0.7790	24.0	0.000
18.03.23	52.67	45.92	6.75	123.820	122.140	123.820	122.620	2.84	5.70	0.8170	24.0	0.000

19.03.23	54.35	47.13	7.22	123.090	121.410	123.090	121.890	2.86	6.70	0.8630	24.0	0.000
20.03.23	53.72	46.62	7.10	122.350	120.670	122.350	121.150	2.82	9.73	0.8370	24.0	0.000
21.03.23	53.62	46.59	7.03	122.390	120.710	122.390	121.190	2.74	10.17	0.8300	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**3881.1**	**3821.30**	**3881.1**	**3836.81**	**---**	**---**	**30.1360**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.18**	**49.22**	**7.95**	---	---	---	---	**2.96**	**6.50**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	69484.690	68345.609	69484.690	68653.360	590.384	22648.000	1077.000
21.03.23 24:00	73365.800	72166.910	73365.800	72490.169	620.520	23392.000	1077.000
Итого за период	3881.110	3821.301	3881.110	3836.808	30.136	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:43:11 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00231332

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xC9D1

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	64.94	51.75	13.19	64.580	63.540	64.580	63.540	7.00	6.80	0.8380	24.0	0.000
20.02.23	70.20	55.32	14.88	64.950	63.750	64.950	63.750	7.00	6.80	0.9510	24.0	0.000
21.02.23	68.54	54.63	13.91	64.910	63.740	64.910	63.740	7.00	6.80	0.8870	24.0	0.000
22.02.23	61.37	49.87	11.50	64.490	63.530	64.490	63.530	7.00	6.80	0.7280	24.0	0.000
23.02.23	61.31	49.72	11.59	64.400	63.440	64.400	63.440	7.00	6.80	0.7360	24.0	0.000
24.02.23	61.69	49.78	11.91	64.370	63.410	64.370	63.410	7.00	6.80	0.7510	24.0	0.000
25.02.23	61.32	49.53	11.79	64.370	63.410	64.370	63.410	7.00	6.80	0.7450	24.0	0.000
26.02.23	60.48	49.16	11.32	64.330	63.370	64.330	63.370	7.00	6.80	0.7160	24.0	0.000
27.02.23	58.41	47.86	10.55	63.950	62.990	63.950	62.990	7.00	6.80	0.6620	24.0	0.000
28.02.23	56.30	46.39	9.91	63.690	62.730	63.690	62.730	7.00	6.80	0.6190	24.0	0.000
01.03.23	56.89	46.70	10.19	63.700	62.740	63.700	62.740	7.00	6.80	0.6350	24.0	0.000
02.03.23	57.89	47.40	10.49	63.730	62.770	63.730	62.770	7.00	6.80	0.6540	24.0	0.000
03.03.23	57.76	47.20	10.56	63.720	62.760	63.720	62.760	7.00	6.80	0.6640	24.0	0.000
04.03.23	56.64	46.67	9.97	63.660	62.700	63.660	62.700	7.00	6.80	0.6240	24.0	0.000
05.03.23	55.77	46.00	9.77	63.610	62.650	63.610	62.650	7.00	6.80	0.6090	24.0	0.000
06.03.23	55.63	45.90	9.73	63.650	62.690	63.650	62.690	7.00	6.80	0.6060	24.0	0.000
07.03.23	55.57	45.80	9.77	63.690	62.730	63.690	62.730	7.00	6.80	0.6110	24.0	0.000
08.03.23	55.61	45.77	9.84	63.590	62.630	63.590	62.630	7.00	6.80	0.6170	24.0	0.000
09.03.23	54.50	44.67	9.83	59.080	58.250	59.080	58.250	7.00	6.80	0.5710	24.0	0.000
10.03.23	53.73	43.03	10.70	51.400	50.680	51.400	50.680	7.00	6.80	0.5410	24.0	0.000
11.03.23	53.86	43.04	10.82	51.410	50.690	51.410	50.690	7.00	6.80	0.5490	24.0	0.000
12.03.23	53.33	42.72	10.61	25.410	25.050	25.410	25.050	7.00	6.80	0.2640	24.0	0.000
13.03.23	51.53	41.71	9.82	51.500	50.840	51.500	50.840	7.00	6.80	0.5010	24.0	0.000
14.03.23	51.80	41.69	10.11	51.460	50.740	51.460	50.740	7.00	6.80	0.5100	24.0	0.000
15.03.23	51.66	41.55	10.11	51.470	50.750	51.470	50.750	7.00	6.80	0.5100	24.0	0.000
16.03.23	52.12	41.90	10.22	51.490	50.770	51.490	50.770	7.00	6.80	0.5200	24.0	0.000
17.03.23	51.48	41.58	9.90	51.550	50.830	51.550	50.830	7.00	6.80	0.5040	24.0	0.000
18.03.23	52.38	42.01	10.37	51.540	50.820	51.540	50.820	7.00	6.80	0.5250	24.0	0.000

19.03.23	54.04	42.90	11.14	51.260	50.540	51.260	50.540	7.00	6.80	0.5630	24.0	0.000
20.03.23	53.41	42.55	10.86	50.980	50.260	50.980	50.260	7.00	6.80	0.5470	24.0	0.000
21.03.23	53.32	42.60	10.72	51.000	50.280	51.000	50.280	7.00	6.80	0.5350	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**1802.9**	**1776.08**	**1802.9**	**1776.08**	**---**	**---**	**19.2930**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.88**	**46.04**	**10.84**	---	---	---	---	**7.00**	**6.80**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	21834.700	21524.380	21834.700	21524.380	233.810	14674.000	390.000
21.03.23 24:00	23637.640	23300.460	23637.640	23300.460	253.103	15418.000	390.000
Итого за период	1802.939	1776.079	1802.939	1776.079	19.293	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:43:15 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 25

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00178829

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xF572

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	64.96	57.02	7.94	497.520	487.980	496.100	488.630	6.90	6.00	3.8790	24.0	0.000
20.02.23	70.35	61.35	9.00	497.800	486.760	495.930	487.380	6.90	6.00	4.3910	24.0	0.000
21.02.23	68.80	60.38	8.42	497.980	487.380	496.540	488.280	6.90	6.00	4.1120	24.0	0.000
22.02.23	61.52	54.58	6.94	496.970	488.340	495.830	488.990	6.90	6.00	3.3910	24.0	0.000
23.02.23	61.44	54.41	7.03	495.970	487.410	495.050	488.220	6.90	6.00	3.4300	24.0	0.000
24.02.23	61.83	54.63	7.20	495.670	487.030	494.230	487.370	6.90	6.00	3.5090	24.0	0.000
25.02.23	61.46	54.31	7.15	495.480	486.880	494.650	487.930	6.90	6.00	3.4860	24.0	0.000
26.02.23	60.64	53.74	6.90	495.630	487.260	494.270	487.600	6.90	6.00	3.3670	24.0	0.000
27.02.23	58.56	52.15	6.41	492.480	484.680	491.890	485.670	6.90	6.00	3.1120	24.0	0.000
28.02.23	56.46	50.48	5.98	490.720	483.510	489.890	484.020	6.90	6.00	2.9010	24.0	0.000
01.03.23	56.99	50.86	6.13	490.480	483.150	489.850	483.880	6.90	6.00	2.9670	24.0	0.000
02.03.23	58.02	51.67	6.35	490.220	482.590	489.260	483.200	6.90	6.00	3.0680	24.0	0.000
03.03.23	57.90	51.53	6.37	490.190	482.630	489.540	483.480	6.90	6.00	3.0810	24.0	0.000
04.03.23	56.80	50.74	6.06	490.070	482.790	488.980	483.050	6.90	6.00	2.9290	24.0	0.000
05.03.23	55.89	50.03	5.86	489.880	482.860	489.200	483.440	6.90	6.00	2.8320	24.0	0.000
06.03.23	55.76	49.92	5.84	490.120	483.100	489.340	483.580	6.90	6.00	2.8240	24.0	0.000
07.03.23	55.70	49.88	5.82	491.010	483.960	490.280	484.520	6.90	6.00	2.8190	24.0	0.000
08.03.23	55.74	49.81	5.93	489.790	482.770	488.890	483.190	6.90	6.00	2.8700	24.0	0.000
09.03.23	54.67	48.65	6.02	447.670	441.530	446.990	442.010	6.90	6.00	2.6620	24.0	0.000
10.03.23	53.86	46.90	6.96	362.290	357.490	361.620	357.830	6.90	6.00	2.4880	24.0	0.000
11.03.23	53.98	46.97	7.01	362.440	357.640	361.780	357.950	6.90	6.00	2.5080	24.0	0.000
12.03.23	53.61	46.68	6.93	361.560	356.690	361.510	357.830	6.90	6.00	2.4750	24.0	0.000
13.03.23	51.86	45.45	6.41	363.370	358.840	362.710	359.160	6.90	6.00	2.3020	24.0	0.000
14.03.23	51.93	45.43	6.50	362.630	358.090	362.170	358.640	6.90	6.00	2.3330	24.0	0.000
15.03.23	51.78	45.27	6.51	363.050	358.550	362.190	358.680	6.90	6.00	2.3360	24.0	0.000
16.03.23	52.25	45.71	6.54	362.940	358.380	362.630	359.030	6.90	6.00	2.3460	24.0	0.000
17.03.23	51.59	45.28	6.31	363.320	358.760	362.610	359.080	6.90	6.00	2.2670	24.0	0.000
18.03.23	52.46	45.88	6.58	363.360	358.700	362.670	359.020	6.90	6.00	2.3630	24.0	0.000

19.03.23	54.18	47.08	7.10	360.870	355.980	359.930	356.170	6.90	6.00	2.5260	24.0	0.000
20.03.23	53.54	46.61	6.93	359.120	354.320	358.390	354.790	6.90	6.00	2.4600	24.0	0.000
21.03.23	53.43	46.56	6.87	358.770	354.000	358.190	354.540	6.90	6.00	2.4320	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**13669.3**	**13460.05**	**13643.1**	**13477.16**	**---**	**---**	**90.4660**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.03**	**50.32**	**6.70**	---	---	---	---	**6.90**	**6.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	55335.909	54452.320	55125.340	54464.080	441.122	5266.000	174.000
21.03.23 24:00	69005.280	67912.369	68768.450	67941.239	531.588	6010.000	174.000
Итого за период	13669.371	13460.049	13643.110	13477.159	90.466	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:41:38 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул. Губкина д.26
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА876
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	3.76	64.05	316.89	52.16	326.71	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	4.34	70.19	316.17	56.46	326.70	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	4.16	69.39	316.36	56.22	327.02	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	3.37	61.56	317.23	50.91	327.09	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	3.36	61.29	316.72	50.66	326.89	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	3.47	61.74	316.76	50.77	326.51	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	3.48	61.35	316.88	50.34	326.14	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	3.39	60.72	316.94	50.01	326.46	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	3.15	58.59	315.37	48.60	324.56	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	2.91	56.55	314.03	47.26	323.04	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	2.96	56.67	313.66	47.23	322.98	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	3.08	57.90	313.45	48.07	322.65	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	3.08	57.79	313.29	47.95	322.39	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	2.96	56.89	312.96	47.40	321.88	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	2.85	55.75	313.00	46.62	321.77	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	2.84	55.67	313.12	46.57	322.24	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	2.83	55.58	312.71	46.53	321.74	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	2.84	55.65	312.13	46.52	320.90	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	2.74	54.66	312.60	45.87	321.83	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	2.65	53.81	314.41	45.36	323.45	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	2.63	53.86	314.26	45.48	323.23	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	2.61	53.60	314.14	45.28	323.04	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	2.44	51.93	315.92	44.19	325.24	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	2.46	51.89	314.85	44.07	324.14	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	2.46	51.65	314.95	43.81	324.16	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	2.48	52.24	315.00	44.36	324.30	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	2.37	51.51	315.39	43.96	324.59	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	2.44	52.16	314.71	44.41	324.18	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	2.63	54.11	312.86	45.69	322.94	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	2.58	53.53	310.71	45.21	319.92	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.53	53.28	310.78	45.11	320.48	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	91.84	56.95	9748.27	47.52	10039.16	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул. Губкина д.27
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N BA900
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	3.49	64.62	336.24	54.22	341.45	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	3.99	70.22	335.42	58.30	341.29	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	3.77	68.92	335.61	57.67	341.87	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	3.07	61.47	336.60	52.33	342.39	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	3.08	61.34	336.11	52.18	341.52	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	3.17	61.75	335.90	52.29	340.77	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	3.17	61.37	336.00	51.91	340.92	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	3.06	60.61	336.01	51.48	341.28	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.84	58.53	334.31	50.01	339.84	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	2.65	56.45	332.80	48.48	337.74	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	2.71	56.86	331.68	48.68	336.53	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.80	57.94	331.48	49.49	336.33	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	2.81	57.82	331.47	49.33	336.25	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	2.68	56.78	331.46	48.68	336.13	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	2.59	55.81	331.48	47.97	336.12	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	2.59	55.69	331.45	47.85	336.23	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	2.59	55.62	331.18	47.78	335.99	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	2.61	55.67	330.72	47.77	335.42	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	2.48	54.58	331.42	47.09	336.18	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	2.40	53.83	333.16	46.62	338.03	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	2.39	53.93	333.48	46.74	338.22	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	2.38	53.59	333.48	46.44	338.10	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	2.22	51.90	334.84	45.26	339.53	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	2.23	51.92	333.99	45.22	338.72	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	2.23	51.73	334.17	45.04	338.77	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	2.25	52.24	334.13	45.50	338.76	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	2.15	51.56	334.71	45.13	339.34	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	2.21	52.36	334.31	45.73	338.89	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	2.38	54.14	332.16	46.95	336.83	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	2.33	53.52	330.26	46.44	334.75	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.30	53.37	330.26	46.38	334.76	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	83.63	56.97	10336.30	48.87	10488.94	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 28

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00168989

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x4298

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	64.70	49.41	15.29	160.700	157.610	160.450	158.620	6.20	6.00	2.4070	24.0	0.000
20.02.23	70.18	52.75	17.43	161.140	157.580	160.390	158.290	6.20	6.00	2.7440	24.0	0.000
21.02.23	68.77	52.34	16.43	161.480	158.060	160.780	158.700	6.20	6.00	2.5940	24.0	0.000
22.02.23	61.42	47.92	13.50	160.730	157.940	160.740	159.060	6.20	6.00	2.1330	24.0	0.000
23.02.23	61.31	47.84	13.47	160.320	157.550	160.280	158.600	6.20	6.00	2.1210	24.0	0.000
24.02.23	61.71	47.88	13.83	160.290	157.410	160.080	158.400	6.20	6.00	2.1750	24.0	0.000
25.02.23	61.33	47.47	13.86	160.650	157.820	160.200	158.520	6.20	6.00	2.1850	24.0	0.000
26.02.23	60.55	47.18	13.37	160.160	157.420	160.060	158.380	6.20	6.00	2.1040	24.0	0.000
27.02.23	58.48	45.97	12.51	159.330	156.840	159.140	157.580	6.20	6.00	1.9600	24.0	0.000
28.02.23	56.40	44.70	11.70	158.660	156.390	158.830	157.390	6.20	6.00	1.8260	24.0	0.000
01.03.23	56.86	44.90	11.96	158.320	156.010	158.230	156.760	6.20	6.00	1.8640	24.0	0.000
02.03.23	57.91	45.53	12.38	158.440	156.040	158.310	156.870	6.20	6.00	1.9260	24.0	0.000
03.03.23	57.79	45.35	12.44	158.170	155.770	158.260	156.820	6.20	6.00	1.9350	24.0	0.000
04.03.23	56.73	44.78	11.95	157.910	155.610	157.840	156.400	6.20	6.00	1.8550	24.0	0.000
05.03.23	55.79	44.28	11.51	157.930	155.730	158.280	156.840	6.20	6.00	1.7910	24.0	0.000
06.03.23	55.66	44.21	11.45	157.800	155.580	158.010	156.570	6.20	6.00	1.7830	24.0	0.000
07.03.23	55.60	44.15	11.45	157.900	155.710	157.860	156.420	6.20	6.00	1.7820	24.0	0.000
08.03.23	55.65	44.08	11.57	157.440	155.220	157.580	156.140	6.20	6.00	1.7920	24.0	0.000
09.03.23	54.53	43.50	11.03	157.620	155.460	157.610	156.170	6.20	6.00	1.7110	24.0	0.000
10.03.23	53.82	43.17	10.65	158.510	156.350	158.840	157.400	6.20	6.00	1.6590	24.0	0.000
11.03.23	53.91	43.29	10.62	158.170	156.010	158.590	157.150	6.20	6.00	1.6540	24.0	0.000
12.03.23	53.55	43.05	10.50	158.560	156.400	158.500	157.060	6.20	6.00	1.6410	24.0	0.000
13.03.23	51.84	42.09	9.75	159.120	157.120	159.610	158.260	6.20	6.00	1.5310	24.0	0.000
14.03.23	51.86	42.03	9.83	158.490	156.560	158.770	157.450	6.20	6.00	1.5380	24.0	0.000
15.03.23	51.69	41.85	9.84	158.830	156.910	158.920	157.660	6.20	6.00	1.5440	24.0	0.000
16.03.23	52.18	42.30	9.88	158.380	156.460	158.920	157.510	6.20	6.00	1.5430	24.0	0.000
17.03.23	51.52	41.99	9.53	159.040	157.120	159.330	158.040	6.20	6.00	1.4940	24.0	0.000
18.03.23	52.35	42.42	9.93	158.550	156.550	158.920	157.540	6.20	6.00	1.5540	24.0	0.000

19.03.23	54.10	43.40	10.70	157.690	155.530	157.830	156.390	6.20	6.00	1.6610	24.0	0.000
20.03.23	53.47	42.99	10.48	156.840	154.680	157.160	155.720	6.20	6.00	1.6210	24.0	0.000
21.03.23	53.34	42.96	10.38	156.740	154.610	156.760	155.320	6.20	6.00	1.6040	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4923.9**	**4850.05**	**4925.0**	**4878.03**	**---**	**---**	**57.7320**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.93**	**45.02**	**11.91**	---	---	---	---	**6.20**	**6.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	68224.830	67197.809	68272.539	67604.870	739.696	16718.000	0.000
21.03.23 24:00	73148.740	72047.859	73197.619	72482.899	797.428	17462.000	0.000
Итого за период	4923.910	4850.050	4925.080	4878.029	57.732	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:39:54 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 30

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00284441

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0D43

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	64.64	51.29	13.35	198.380	194.650	200.820	198.340	7.00	6.00	2.5980	24.0	0.000
20.02.23	70.12	54.88	15.24	198.520	194.170	201.150	198.320	7.00	6.00	2.9640	24.0	0.000
21.02.23	68.75	54.47	14.28	198.550	194.330	201.180	198.420	7.00	6.00	2.7760	24.0	0.000
22.02.23	61.42	49.81	11.61	198.430	195.050	200.710	198.310	7.00	6.00	2.2670	24.0	0.000
23.02.23	61.30	49.56	11.74	198.220	194.860	200.500	198.130	7.00	6.00	2.2900	24.0	0.000
24.02.23	61.70	49.64	12.06	198.070	194.700	200.350	197.950	7.00	6.00	2.3500	24.0	0.000
25.02.23	61.33	49.30	12.03	198.060	194.700	200.390	198.110	7.00	6.00	2.3430	24.0	0.000
26.02.23	60.55	49.00	11.55	198.020	194.750	200.340	198.070	7.00	6.00	2.2490	24.0	0.000
27.02.23	58.48	47.75	10.73	196.990	193.880	199.120	196.960	7.00	6.00	2.0810	24.0	0.000
28.02.23	56.40	46.43	9.97	196.160	193.220	198.330	196.320	7.00	6.00	1.9240	24.0	0.000
01.03.23	56.84	46.59	10.25	195.990	193.010	198.150	196.120	7.00	6.00	1.9790	24.0	0.000
02.03.23	57.89	47.28	10.61	195.970	192.850	198.060	195.900	7.00	6.00	2.0470	24.0	0.000
03.03.23	57.77	47.05	10.72	195.830	192.820	198.000	195.880	7.00	6.00	2.0650	24.0	0.000
04.03.23	56.72	46.49	10.23	195.660	192.690	197.740	195.720	7.00	6.00	1.9710	24.0	0.000
05.03.23	55.78	45.88	9.90	195.600	192.720	197.620	195.700	7.00	6.00	1.9070	24.0	0.000
06.03.23	55.65	45.81	9.84	195.650	192.770	197.730	195.810	7.00	6.00	1.8980	24.0	0.000
07.03.23	55.58	45.76	9.82	195.410	192.540	197.510	195.590	7.00	6.00	1.8930	24.0	0.000
08.03.23	55.63	45.64	9.99	195.190	192.310	197.170	195.250	7.00	6.00	1.9220	24.0	0.000
09.03.23	54.53	45.06	9.47	195.550	192.820	197.560	195.640	7.00	6.00	1.8240	24.0	0.000
10.03.23	53.76	44.65	9.11	196.420	193.780	198.460	196.540	7.00	6.00	1.7670	24.0	0.000
11.03.23	53.81	44.74	9.07	196.480	193.840	198.420	196.500	7.00	6.00	1.7550	24.0	0.000
12.03.23	53.47	44.45	9.02	196.440	193.800	198.390	196.470	7.00	6.00	1.7480	24.0	0.000
13.03.23	51.76	43.44	8.32	197.430	194.970	199.390	197.610	7.00	6.00	1.6260	24.0	0.000
14.03.23	51.78	43.35	8.43	196.810	194.400	198.700	197.020	7.00	6.00	1.6380	24.0	0.000
15.03.23	51.62	43.16	8.46	196.800	194.400	198.770	197.090	7.00	6.00	1.6450	24.0	0.000
16.03.23	52.12	43.59	8.53	196.920	194.520	198.840	197.160	7.00	6.00	1.6580	24.0	0.000
17.03.23	51.45	43.26	8.19	197.150	194.750	199.080	197.390	7.00	6.00	1.5960	24.0	0.000
18.03.23	52.26	43.65	8.61	196.750	194.270	198.680	196.930	7.00	6.00	1.6730	24.0	0.000

19.03.23	54.00	44.66	9.34	195.580	192.940	197.570	195.650	7.00	6.00	1.8030	24.0	0.000
20.03.23	53.40	44.26	9.14	194.490	191.850	196.390	194.500	7.00	6.00	1.7540	24.0	0.000
21.03.23	53.25	44.27	8.98	194.430	191.820	196.400	194.620	7.00	6.00	1.7220	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6095.9**	**6004.18**	**6161.5**	**6098.02**	**---**	**---**	**61.7330**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.89**	**46.61**	**10.27**	---	---	---	---	**7.00**	**6.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	27227.740	26778.989	27478.190	27177.670	311.580	5246.000	194.000
21.03.23 24:00	33125.670	32588.420	33439.370	33077.620	371.064	5966.000	194.000
Итого за период	5897.929	5809.430	5961.180	5899.950	59.484	720.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:38:35 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТВ-7 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 31

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20133745

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x93BA

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	64.56	52.58	11.98	5.20	5.00	н/д	71.643	н/д	70.277	н/д	н/д	0.842	24	0
20.02.23	70.05	56.44	13.61	5.20	5.00	н/д	71.821	н/д	70.234	н/д	н/д	0.957	24	0
21.02.23	68.65	55.89	12.76	5.20	5.00	н/д	71.877	н/д	70.352	н/д	н/д	0.898	24	0
22.02.23	61.30	50.86	10.43	5.20	5.00	н/д	71.403	н/д	70.174	н/д	н/д	0.732	24	0
23.02.23	61.19	50.70	10.49	5.20	5.00	н/д	71.196	н/д	69.971	н/д	н/д	0.734	24	0
24.02.23	61.58	50.82	10.76	5.20	5.00	н/д	71.118	н/д	69.880	н/д	н/д	0.752	24	0
25.02.23	61.21	50.37	10.83	5.20	5.00	н/д	71.084	н/д	69.862	н/д	н/д	0.757	24	0
26.02.23	60.42	49.86	10.57	5.20	5.00	н/д	70.945	н/д	69.753	н/д	н/д	0.737	24	0
27.02.23	58.36	48.58	9.78	5.20	5.00	н/д	70.467	н/д	69.361	н/д	н/д	0.678	24	0
28.02.23	56.28	47.29	8.99	5.20	5.00	н/д	69.989	н/д	68.962	н/д	н/д	0.620	24	0
01.03.23	56.74	47.48	9.26	5.20	5.00	н/д	69.808	н/д	68.769	н/д	н/д	0.637	24	0
02.03.23	57.79	48.24	9.56	5.20	5.00	н/д	69.798	н/д	68.723	н/д	н/д	0.657	24	0
03.03.23	57.67	48.03	9.64	5.20	5.00	н/д	69.864	н/д	68.792	н/д	н/д	0.663	24	0
04.03.23	56.61	47.36	9.25	5.20	5.00	н/д	69.832	н/д	68.802	н/д	н/д	0.637	24	0
05.03.23	55.68	46.82	8.86	5.20	5.00	н/д	69.817	н/д	68.815	н/д	н/д	0.610	24	0
06.03.23	55.55	46.82	8.73	5.20	5.00	н/д	70.002	н/д	68.998	н/д	н/д	0.603	24	0
07.03.23	55.49	46.71	8.78	5.20	5.00	н/д	70.081	н/д	69.081	н/д	н/д	0.607	24	0
08.03.23	55.54	46.68	8.86	5.20	5.00	н/д	69.968	н/д	68.971	н/д	н/д	0.611	24	0
09.03.23	54.43	45.92	8.51	5.20	5.00	н/д	70.025	н/д	69.065	н/д	н/д	0.588	24	0
10.03.23	53.71	45.52	8.18	5.20	5.00	н/д	70.409	н/д	69.463	н/д	н/д	0.568	24	0
11.03.23	53.81	45.64	8.18	5.20	5.00	н/д	70.546	н/д	69.598	н/д	н/д	0.569	24	0
12.03.23	53.45	45.37	8.09	5.20	5.00	н/д	70.561	н/д	69.630	н/д	н/д	0.563	24	0
13.03.23	51.75	44.24	7.52	5.20	5.00	н/д	70.610	н/д	69.734	н/д	н/д	0.524	24	0
14.03.23	51.78	44.16	7.62	5.20	5.00	н/д	70.270	н/д	69.399	н/д	н/д	0.529	24	0
15.03.23	51.60	43.97	7.63	5.20	5.00	н/д	70.305	н/д	69.437	н/д	н/д	0.530	24	0
16.03.23	52.10	44.49	7.60	5.20	5.00	н/д	70.251	н/д	69.368	н/д	н/д	0.527	24	0
17.03.23	51.43	44.18	7.25	5.20	5.00	н/д	70.262	н/д	69.400	н/д	н/д	0.503	24	0

18.03.23	52.26	44.75	7.51	5.20	5.00	н/д	70.262	н/д	69.367	н/д	н/д	0.521	24	0
19.03.23	54.00	45.81	8.19	5.20	5.00	н/д	69.841	н/д	68.893	н/д	н/д	0.564	24	0
20.03.23	53.38	45.38	8.00	5.20	5.00	н/д	69.462	н/д	68.542	н/д	н/д	0.548	24	0
21.03.23	53.25	45.37	7.88	5.20	5.00	н/д	69.595	н/д	68.675	н/д	н/д	0.541	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**2183.112**	**---**	**2150.348**	**---**	**---**	**19.807**	**744**	**0**
Среднее	**56.85**	**47.64**	**9.21**	**5.20**	**5.00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
18.02.23 24:00	34024.238	0.000	0.000	33162.428	0.000	0.000	246.083	16140
21.03.23 24:00	36207.350	0.000	0.000	35312.774	0.000	0.000	265.893	16884
Итого за период	2183.112	0.000	0.000	2150.346	0.000	0.000	19.810	744

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:37:17 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/02/23г.-21/03/23г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:ул.Губкина 35 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00166935 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x6A4D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
19/02/23	63.62	47.84	15.78	81.44	79.93	80.01	79.16	0.77	6.32	1.10	1.265	0.037	24	0	
20/02/23	69.30	51.47	17.83	81.72	80.03	80.14	79.18	0.85	6.33	1.13	1.433	0.044	24	0	
21/02/23	68.19	51.20	16.99	81.79	80.07	80.24	79.28	0.79	6.30	1.13	1.368	0.040	24	0	
22/02/23	60.73	46.79	13.94	81.39	79.95	80.06	79.26	0.69	6.32	1.11	1.121	0.032	24	0	
23/02/23	60.55	46.53	14.02	81.26	79.82	79.93	79.21	0.61	6.31	1.12	1.125	0.028	24	0	
24/02/23	60.97	46.61	14.36	81.18	79.74	79.82	79.08	0.66	6.31	1.10	1.151	0.031	24	0	
25/02/23	60.59	46.20	14.39	81.16	79.72	79.82	79.10	0.62	6.31	1.09	1.154	0.029	24	0	
26/02/23	59.88	45.88	14.00	81.14	79.82	79.81	79.09	0.73	6.31	1.08	1.127	0.033	24	0	
27/02/23	57.82	44.75	13.07	80.61	79.41	79.34	78.62	0.79	6.28	1.08	1.046	0.035	24	0	
28/02/23	55.78	43.59	12.19	80.10	78.90	78.88	78.16	0.74	6.26	1.07	0.970	0.032	24	0	
01/03/23	56.09	43.66	12.43	79.83	78.63	78.61	77.89	0.74	6.25	1.09	0.983	0.032	24	0	
02/03/23	57.21	44.45	12.76	79.84	78.64	78.59	77.87	0.77	6.26	1.09	1.009	0.034	24	0	
03/03/23	57.08	44.21	12.87	79.81	78.61	78.56	77.84	0.77	6.26	1.08	1.017	0.034	24	0	
04/03/23	56.11	43.73	12.38	79.76	78.56	78.53	77.81	0.75	6.27	1.08	0.979	0.033	24	0	
05/03/23	55.10	43.09	12.01	79.69	78.49	78.50	77.78	0.71	6.26	1.08	0.950	0.031	24	0	
06/03/23	54.99	43.02	11.97	79.69	78.49	78.49	77.77	0.72	6.27	1.07	0.949	0.031	24	0	
07/03/23	54.92	43.03	11.89	79.63	78.43	78.43	77.71	0.72	6.29	1.07	0.938	0.031	24	0	
08/03/23	54.97	42.97	12.00	79.51	78.31	78.30	77.58	0.73	6.28	1.06	0.944	0.031	24	0	
09/03/23	53.93	42.45	11.48	79.60	78.53	78.43	77.71	0.82	6.28	1.06	0.908	0.035	24	0	
10/03/23	53.08	42.10	10.98	80.08	79.12	78.93	78.21	0.91	6.29	1.07	0.878	0.038	24	0	
11/03/23	53.13	42.21	10.92	80.53	79.57	79.38	78.66	0.91	6.28	1.06	0.877	0.038	24	0	
12/03/23	52.89	41.96	10.93	80.50	79.54	79.35	78.63	0.91	6.40	1.06	0.879	0.038	24	0	
13/03/23	51.15	40.96	10.19	80.71	79.77	79.61	78.93	0.84	6.26	1.06	0.821	0.034	24	0	
14/03/23	51.22	40.94	10.28	80.51	79.55	79.40	78.68	0.87	6.27	1.05	0.825	0.036	24	0	
15/03/23	51.03	40.78	10.25	80.52	79.56	79.42	78.70	0.86	6.27	1.05	0.821	0.035	24	0	
16/03/23	51.56	41.36	10.20	80.56	79.60	79.45	78.73	0.87	6.27	1.05	0.821	0.036	24	0	
17/03/23	50.88	41.06	9.82	80.76	79.80	79.66	78.94	0.86	6.27	1.06	0.790	0.035	24	0	
18/03/23	51.62	41.49	10.13	80.86	79.90	79.76	79.04	0.86	6.27	1.06	0.817	0.036	24	0	
19/03/23	53.43	42.49	10.94	80.45	79.47	79.30	78.58	0.89	6.26	1.06	0.879	0.038	24	0	
20/03/23	52.83	42.07	10.76	79.93	78.97	78.79	78.07	0.90	6.23	1.06	0.859	0.038	24	0	
21/03/23	52.65	42.06	10.59	79.95	78.99	78.83	78.11	0.88	6.23	1.07	0.842	0.037	24	0	

Итого:				2494.5	2457.92	2456.3	2433.38	24.54			30.546	1.072	744	0	
Средние:	56.23	43.90	12.33						6.28	1.07					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13199ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

ТВ-7 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 2

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20134657

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x40EF

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.62	54.30	11.32	6.12	6.12	н/д	205.773	0.000	201.747	0.000	н/д	2.285	24	0
20.02.23	70.37	57.71	12.66	6.12	6.12	н/д	206.173	0.000	201.594	0.000	н/д	2.553	24	0
21.02.23	68.00	56.44	11.57	6.12	6.12	н/д	206.432	0.000	202.113	0.000	н/д	2.339	24	0
22.02.23	57.02	48.49	8.53	6.12	6.12	н/д	205.705	0.000	202.596	0.000	н/д	1.727	24	0
23.02.23	61.27	51.54	9.73	6.12	6.12	н/д	205.602	0.000	202.065	0.000	н/д	1.965	24	0
24.02.23	61.93	51.85	10.08	6.12	6.12	н/д	205.753	0.000	202.145	0.000	н/д	2.038	24	0
25.02.23	61.69	51.67	10.01	6.12	6.12	н/д	205.655	0.000	202.075	0.000	н/д	2.024	24	0
26.02.23	60.70	51.16	9.54	6.12	6.12	н/д	205.705	0.000	202.233	0.000	н/д	1.930	24	0
27.02.23	58.61	49.78	8.83	6.12	6.12	н/д	206.072	0.000	202.821	0.000	н/д	1.791	24	0
28.02.23	56.45	48.24	8.21	6.12	6.12	н/д	206.000	0.000	202.980	0.000	н/д	1.666	24	0
01.03.23	56.36	48.12	8.24	6.12	6.12	н/д	205.742	0.000	202.726	0.000	н/д	1.670	24	0
02.03.23	57.85	49.16	8.69	6.12	6.12	н/д	205.777	0.000	202.592	0.000	н/д	1.759	24	0
03.03.23	57.68	48.99	8.69	6.12	6.12	н/д	206.155	0.000	202.993	0.000	н/д	1.764	24	0
04.03.23	56.24	48.12	8.13	6.12	6.12	н/д	206.283	0.000	203.275	0.000	н/д	1.651	24	0
05.03.23	55.67	47.75	7.91	6.12	6.12	н/д	205.747	0.000	202.808	0.000	н/д	1.605	24	0
06.03.23	55.65	47.64	8.00	6.12	6.12	н/д	205.325	0.000	202.398	0.000	н/д	1.619	24	0
07.03.23	55.80	47.79	8.01	6.12	6.12	н/д	206.100	0.000	203.134	0.000	н/д	1.627	24	0
08.03.23	55.32	47.38	7.94	6.12	6.12	н/д	206.133	0.000	203.211	0.000	н/д	1.613	24	0
09.03.23	54.54	46.95	7.60	6.12	6.12	н/д	206.290	0.000	203.464	0.000	н/д	1.545	24	0
10.03.23	53.56	46.30	7.26	6.12	6.12	н/д	205.945	0.000	203.210	0.000	н/д	1.475	24	0
11.03.23	53.96	46.56	7.40	6.12	6.12	н/д	205.955	0.000	203.190	0.000	н/д	1.504	24	0
12.03.23	53.83	46.44	7.39	6.12	6.12	н/д	205.997	0.000	203.243	0.000	н/д	1.501	24	0
13.03.23	53.10	46.00	7.10	6.12	6.12	н/д	205.773	0.000	203.093	0.000	н/д	1.441	24	0
14.03.23	51.95	45.00	6.96	6.12	6.12	н/д	205.637	0.000	203.065	0.000	н/д	1.412	24	0
15.03.23	51.78	44.87	6.91	6.12	6.12	н/д	205.670	0.000	203.122	0.000	н/д	1.402	24	0
16.03.23	51.92	45.05	6.87	6.12	6.12	н/д	205.887	0.000	203.318	0.000	н/д	1.396	24	0
17.03.23	52.20	45.36	6.84	6.12	6.12	н/д	205.925	0.000	203.317	0.000	н/д	1.390	24	0

18.03.23	52.58	45.58	7.00	6.12	6.12	н/д	205.923	0.000	203.288	0.000	н/д	1.422	24	0
19.03.23	53.92	46.46	7.45	6.12	6.12	н/д	205.895	0.000	203.128	0.000	н/д	1.513	24	0
20.03.23	53.94	46.53	7.41	6.12	6.12	н/д	205.940	0.000	203.170	0.000	н/д	1.504	24	0
21.03.23	53.86	46.57	7.29	6.12	6.12	н/д	206.253	0.000	203.489	0.000	н/д	1.482	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6383.222**	**0.000**	**6287.603**	**0.000**	**---**	**52.613**	**744**	**0**
Среднее	**56.87**	**48.50**	**8.37**	**6.12**	**6.12**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
18.02.23 24:00	117421.715	0.000	0.000	115395.345	0.000	0.000	663.149	11448
21.03.23 24:00	123804.937	0.000	0.000	121682.950	0.000	0.000	715.760	12192
Итого за период	6383.222	0.000	0.000	6287.605	0.000	0.000	52.611	744

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:37:28 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТВ-7 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 4

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20140353

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0хС817

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	64.36	51.45	12.92	4.85	4.55	н/д	45.450	46.088	44.590	45.521	н/д	0.576	24	0
20.02.23	69.63	55.27	14.36	4.86	4.57	н/д	45.597	46.195	44.602	45.542	н/д	0.641	24	0
21.02.23	68.14	54.74	13.40	4.86	4.56	н/д	45.645	46.272	44.687	45.629	н/д	0.599	24	0
22.02.23	56.60	46.79	9.82	4.85	4.55	н/д	45.335	46.057	44.662	45.590	н/д	0.439	24	0
23.02.23	60.69	49.53	11.16	4.87	4.57	н/д	45.366	46.037	44.597	45.513	н/д	0.498	24	0
24.02.23	61.38	49.89	11.49	4.87	4.57	н/д	45.407	46.073	44.623	45.542	н/д	0.513	24	0
25.02.23	61.16	49.78	11.37	4.86	4.56	н/д	45.382	46.051	44.605	45.521	н/д	0.508	24	0
26.02.23	60.37	49.46	10.91	4.85	4.55	н/д	45.383	46.062	44.624	45.540	н/д	0.487	24	0
27.02.23	58.28	48.28	10.01	4.84	4.54	н/д	45.415	46.119	44.704	45.623	н/д	0.447	24	0
28.02.23	56.18	46.78	9.40	4.84	4.54	н/д	45.399	46.113	44.739	45.648	н/д	0.421	24	0
01.03.23	55.75	46.43	9.33	4.85	4.55	н/д	45.345	46.037	44.695	45.580	н/д	0.417	24	0
02.03.23	57.37	47.42	9.95	4.85	4.55	н/д	45.368	46.046	44.680	45.567	н/д	0.445	24	0
03.03.23	57.21	47.25	9.96	4.85	4.55	н/д	45.433	46.104	44.749	45.629	н/д	0.446	24	0
04.03.23	55.97	46.52	9.44	4.86	4.56	н/д	45.457	46.135	44.801	45.673	н/д	0.423	24	0
05.03.23	55.23	46.00	9.23	4.86	4.56	н/д	45.352	46.023	44.713	45.575	н/д	0.413	24	0
06.03.23	55.15	45.96	9.19	4.84	4.54	н/д	45.206	45.880	44.569	45.434	н/д	0.409	24	0
07.03.23	55.36	46.22	9.14	4.85	4.55	н/д	45.401	46.081	44.757	45.626	н/д	0.409	24	0
08.03.23	54.89	45.70	9.19	4.85	4.55	н/д	45.397	46.073	44.766	45.630	н/д	0.411	24	0
09.03.23	54.22	45.49	8.73	4.85	4.55	н/д	45.434	46.122	44.817	45.684	н/д	0.391	24	0
10.03.23	53.15	44.85	8.30	4.85	4.55	н/д	45.344	46.039	44.750	45.612	н/д	0.372	24	0
11.03.23	53.43	44.99	8.44	4.86	4.56	н/д	45.353	46.040	44.754	45.613	н/д	0.378	24	0
12.03.23	53.37	44.89	8.48	4.85	4.55	н/д	45.360	46.046	44.764	45.621	н/д	0.380	24	0
13.03.23	52.71	44.60	8.11	4.84	4.54	н/д	45.305	45.998	44.722	45.578	н/д	0.363	24	0
14.03.23	51.49	43.53	7.96	4.85	4.55	н/д	45.262	45.954	44.706	45.557	н/д	0.356	24	0
15.03.23	51.35	43.51	7.84	4.84	4.54	н/д	45.259	45.956	44.706	45.558	н/д	0.350	24	0
16.03.23	51.43	43.63	7.79	4.83	4.53	н/д	45.313	46.009	44.756	45.610	н/д	0.349	24	0
17.03.23	51.76	43.99	7.77	4.84	4.54	н/д	45.323	46.018	44.759	45.611	н/д	0.348	24	0

18.03.23	51.91	44.01	7.90	4.84	4.54	н/д	45.328	46.021	44.764	45.613	н/д	0.354	24	0
19.03.23	53.41	45.01	8.40	4.84	4.54	н/д	45.343	46.023	44.744	45.594	н/д	0.376	24	0
20.03.23	53.48	45.12	8.36	4.84	4.54	н/д	45.352	46.035	44.752	45.603	н/д	0.374	24	0
21.03.23	53.38	45.19	8.20	4.84	4.53	н/д	45.413	46.100	44.814	45.667	н/д	0.367	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**1406.727**	**1427.807**	**1385.971**	**1413.304**	**---**	**13.260**	**744**	**0**
Среднее	**56.41**	**46.84**	**9.56**	**4.85**	**4.55**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
18.02.23 24:00	10148.095	10348.368	0.000	10006.832	10239.353	0.000	67.253	5919
21.03.23 24:00	11554.822	11776.175	0.000	11392.803	11652.655	0.000	80.514	6663
Итого за период	1406.727	1427.807	0.000	1385.971	1413.302	0.000	13.261	744

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:38:42 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/02/23г.-21/03/23г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Девонская 6 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 60.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00170287 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х63В0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
19/02/23	65.28	56.51	8.77	329.98	323.55	319.06	314.29	0.00	9.26	6.19	5.52	2.837	0.523	24	0	*
20/02/23	70.29	60.40	9.89	330.63	323.30	319.27	313.89	0.00	9.41	6.21	5.55	3.202	0.568	24	0	*
21/02/23	68.28	59.20	9.08	331.17	324.20	319.88	314.71	0.00	9.49	6.21	5.54	2.944	0.561	24	0	*
22/02/23	56.97	50.37	6.60	329.98	324.98	319.58	315.74	0.00	9.24	6.20	5.51	2.143	0.465	24	0	*
23/02/23	61.17	53.63	7.54	329.81	324.15	319.13	314.81	0.00	9.34	6.21	5.53	2.444	0.500	24	0	*
24/02/23	61.86	54.06	7.80	330.02	324.26	319.32	315.00	0.00	9.26	6.21	5.53	2.530	0.500	24	0	*
25/02/23	61.62	53.87	7.75	329.88	324.12	319.24	314.92	0.00	9.20	6.20	5.52	2.514	0.495	24	0	*
26/02/23	60.72	53.29	7.43	329.85	324.29	319.30	315.09	0.00	9.20	6.19	5.51	2.411	0.490	24	0	*
27/02/23	58.62	51.78	6.84	330.29	325.08	319.91	315.93	0.00	9.15	6.18	5.50	2.227	0.473	24	0	*
28/02/23	56.46	50.11	6.35	330.30	325.42	320.05	316.34	0.00	9.08	6.18	5.50	2.067	0.455	24	0	*
01/03/23	56.23	49.87	6.36	329.89	325.09	319.70	315.98	0.00	9.11	6.20	5.52	2.068	0.454	24	0	*
02/03/23	57.78	51.07	6.71	329.97	324.92	319.66	315.82	0.00	9.10	6.19	5.51	2.184	0.464	24	0	*
03/03/23	57.62	50.87	6.75	330.55	325.51	320.23	316.39	0.00	9.12	6.20	5.52	2.197	0.464	24	0	*
04/03/23	56.25	49.87	6.38	330.72	325.89	320.59	316.89	0.00	9.00	6.20	5.52	2.078	0.448	24	0	*
05/03/23	55.59	49.39	6.20	329.89	325.13	319.82	316.22	0.00	8.91	6.20	5.52	2.015	0.440	24	0	*
06/03/23	55.55	49.31	6.24	328.95	324.24	318.90	315.30	0.00	8.94	6.18	5.50	2.027	0.440	24	0	*
07/03/23	55.73	49.47	6.26	330.22	325.44	320.15	316.52	0.00	8.92	6.19	5.51	2.038	0.441	24	0	*
08/03/23	55.25	49.05	6.20	330.24	325.57	320.19	316.59	0.00	8.98	6.20	5.52	2.018	0.440	24	0	*
09/03/23	54.53	48.56	5.97	330.53	325.92	320.51	316.98	0.00	8.94	6.20	5.51	1.946	0.434	24	0	*
10/03/23	53.52	47.82	5.70	329.96	325.63	320.03	316.66	0.00	8.97	6.20	5.52	1.855	0.429	24	0	*
11/03/23	53.88	48.09	5.79	330.02	325.54	320.05	316.58	0.00	8.96	6.20	5.52	1.887	0.431	24	0	*
12/03/23	53.76	47.99	5.77	330.03	325.63	320.10	316.68	0.00	8.95	6.20	5.51	1.884	0.429	24	0	*
13/03/23	53.11	47.56	5.55	329.64	325.30	319.74	316.29	0.00	9.01	6.19	5.51	1.809	0.428	24	0	*
14/03/23	51.88	46.53	5.35	329.40	325.32	319.60	316.30	0.00	9.02	6.19	5.51	1.741	0.419	24	0	*
15/03/23	51.71	46.36	5.35	329.42	325.34	319.65	316.43	0.00	8.91	6.19	5.51	1.745	0.413	24	0	*
16/03/23	51.82	46.50	5.32	329.79	325.71	320.01	316.68	0.00	9.03	6.18	5.50	1.733	0.420	24	0	*
17/03/23	52.15	46.84	5.31	329.82	325.65	320.02	316.66	0.00	8.99	6.19	5.51	1.731	0.421	24	0	*
18/03/23	52.48	47.05	5.43	329.87	325.64	320.08	316.71	0.00	8.93	6.19	5.51	1.766	0.420	24	0	*
19/03/23	53.88	48.11	5.77	329.87	325.42	320.00	316.52	0.00	8.90	6.19	5.50	1.880	0.428	24	0	*
20/03/23	53.88	48.11	5.77	329.97	325.54	320.04	316.57	0.00	8.97	6.18	5.50	1.876	0.431	24	0	*
21/03/23	53.79	48.10	5.69	330.40	325.99	320.48	317.01	0.00	8.98	6.19	5.50	1.857	0.432	24	0	*
Итого:				10231.	10077.7	9914.2	9796.50	0.00	281.27			65.654	14.156	744	0	
Средние:	56.82	50.31	6.51							6.19	5.51					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 24164ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 8

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00166102

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0хВ270

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.42	52.58	12.84	173.200	169.780	172.460	170.240	6.25	5.50	2.1770	24.0	0.000
20.02.23	70.55	55.98	14.57	173.840	170.000	172.670	170.150	6.26	5.51	2.4760	24.0	0.000
21.02.23	68.71	55.18	13.53	174.090	170.430	173.030	170.560	6.26	5.51	2.3050	24.0	0.000
22.02.23	57.26	47.44	9.82	172.610	170.000	172.520	170.660	6.25	5.50	1.6680	24.0	0.000
23.02.23	61.43	50.23	11.20	172.700	169.780	172.280	170.240	6.27	5.52	1.9020	24.0	0.000
24.02.23	62.13	50.54	11.59	172.800	169.680	172.350	170.190	6.27	5.52	1.9660	24.0	0.000
25.02.23	61.89	50.31	11.58	172.720	169.610	172.270	170.220	6.26	5.51	1.9630	24.0	0.000
26.02.23	61.03	49.92	11.11	172.710	169.730	172.360	170.330	6.25	5.50	1.8860	24.0	0.000
27.02.23	58.93	48.71	10.22	172.890	170.150	172.600	170.680	6.25	5.49	1.7400	24.0	0.000
28.02.23	56.77	47.31	9.46	172.700	170.190	172.580	170.790	6.24	5.49	1.6100	24.0	0.000
01.03.23	56.46	47.03	9.43	172.520	169.960	172.410	170.640	6.26	5.50	1.6000	24.0	0.000
02.03.23	58.06	48.09	9.97	172.610	169.970	172.430	170.510	6.25	5.50	1.6930	24.0	0.000
03.03.23	57.90	47.87	10.03	172.850	170.210	172.670	170.750	6.26	5.50	1.7060	24.0	0.000
04.03.23	56.56	47.10	9.46	172.900	170.400	172.860	171.080	6.27	5.51	1.6120	24.0	0.000
05.03.23	55.87	46.69	9.18	172.470	170.070	172.400	170.720	6.26	5.51	1.5620	24.0	0.000
06.03.23	55.82	46.62	9.20	172.000	169.590	171.950	170.270	6.24	5.49	1.5570	24.0	0.000
07.03.23	56.01	46.78	9.23	172.700	170.220	172.640	170.940	6.25	5.50	1.5720	24.0	0.000
08.03.23	55.53	46.30	9.23	172.670	170.270	172.680	171.000	6.26	5.51	1.5720	24.0	0.000
09.03.23	54.82	45.99	8.83	172.780	170.380	172.840	171.160	6.26	5.50	1.5050	24.0	0.000
10.03.23	53.79	45.33	8.46	172.420	170.020	172.540	170.860	6.26	5.50	1.4390	24.0	0.000
11.03.23	54.14	45.57	8.57	172.570	170.170	172.490	170.810	6.26	5.51	1.4540	24.0	0.000
12.03.23	54.03	45.45	8.58	172.600	170.200	172.530	170.850	6.26	5.50	1.4590	24.0	0.000
13.03.23	53.42	45.15	8.27	172.370	170.070	172.300	170.620	6.25	5.49	1.4050	24.0	0.000
14.03.23	52.17	44.20	7.97	172.190	170.030	172.220	170.540	6.25	5.50	1.3540	24.0	0.000
15.03.23	52.00	44.07	7.93	172.260	170.100	172.170	170.520	6.25	5.49	1.3470	24.0	0.000
16.03.23	52.10	44.22	7.88	172.500	170.340	172.380	170.700	6.24	5.48	1.3430	24.0	0.000
17.03.23	52.44	44.60	7.84	172.560	170.400	172.380	170.700	6.25	5.49	1.3370	24.0	0.000
18.03.23	52.72	44.76	7.96	172.600	170.360	172.400	170.720	6.25	5.49	1.3570	24.0	0.000

19.03.23	54.16	45.65	8.51	172.710	170.310	172.470	170.790	6.25	5.49	1.4460	24.0	0.000
20.03.23	54.16	45.60	8.56	172.780	170.380	172.480	170.800	6.24	5.49	1.4570	24.0	0.000
21.03.23	54.06	45.63	8.43	173.060	170.660	172.780	171.100	6.24	5.48	1.4370	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5354.3**	**5273.46**	**5347.1**	**5290.14**	**---**	**---**	**50.9070**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.10**	**47.44**	**9.65**	---	---	---	---	**6.25**	**5.50**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	91681.620	90252.659	82545.390	81679.029	979.928	21131.000	0.000
21.03.23 24:00	97036.000	95526.120	87892.529	86969.170	1030.835	21875.000	0.000
Итого за период	5354.380	5273.460	5347.138	5290.141	50.907	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:40:20 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТВ-7 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 10

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20139264

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x5CE1

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	63.93	51.35	12.59	4.80	4.64	н/д	140.583	н/д	137.961	н/д	н/д	1.737	24	0
20.02.23	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
21.02.23	67.61	54.18	13.43	4.81	4.66	н/д	141.830	н/д	138.904	н/д	н/д	1.866	24	0
22.02.23	56.16	46.47	9.68	4.80	4.65	н/д	140.430	н/д	138.371	н/д	н/д	1.340	24	0
23.02.23	60.23	49.29	10.94	4.82	4.67	н/д	140.600	н/д	138.253	н/д	н/д	1.513	24	0
24.02.23	60.94	49.48	11.46	4.82	4.67	н/д	140.260	н/д	137.878	н/д	н/д	1.580	24	0
25.02.23	60.71	49.20	11.51	4.81	4.66	н/д	140.480	н/д	138.099	н/д	н/д	1.589	24	0
26.02.23	59.91	48.91	11.00	4.80	4.65	н/д	140.803	н/д	138.480	н/д	н/д	1.523	24	0
27.02.23	57.83	47.73	10.10	4.80	4.64	н/д	141.040	н/д	138.863	н/д	н/д	1.403	24	0
28.02.23	55.72	46.36	9.36	4.79	4.64	н/д	140.533	н/д	138.510	н/д	н/д	1.296	24	0
01.03.23	55.32	45.88	9.44	4.81	4.65	н/д	140.458	н/д	138.463	н/д	н/д	1.308	24	0
02.03.23	56.94	47.03	9.91	4.81	4.65	н/д	140.615	н/д	138.513	н/д	н/д	1.373	24	0
03.03.23	56.77	46.69	10.08	4.81	4.65	н/д	140.438	н/д	138.343	н/д	н/д	1.394	24	0
04.03.23	55.53	46.01	9.52	4.81	4.66	н/д	141.160	н/д	139.151	н/д	н/д	1.325	24	0
05.03.23	54.80	45.56	9.24	4.81	4.65	н/д	140.712	н/д	138.763	н/д	н/д	1.282	24	0
06.03.23	54.74	45.47	9.27	4.79	4.63	н/д	140.322	н/д	138.382	н/д	н/д	1.283	24	0
07.03.23	54.95	45.68	9.27	4.80	4.64	н/д	140.833	н/д	138.864	н/д	н/д	1.288	24	0
08.03.23	54.49	45.21	9.28	4.81	4.65	н/д	140.747	н/д	138.809	н/д	н/д	1.288	24	0
09.03.23	53.80	44.83	8.97	4.81	4.65	н/д	141.167	н/д	139.274	н/д	н/д	1.249	24	0
10.03.23	52.77	44.26	8.51	4.81	4.65	н/д	141.288	н/д	139.472	н/д	н/д	1.187	24	0
11.03.23	53.12	44.51	8.61	4.81	4.65	н/д	141.040	н/д	139.197	н/д	н/д	1.199	24	0
12.03.23	53.02	44.35	8.68	4.81	4.65	н/д	140.845	н/д	139.011	н/д	н/д	1.206	24	0
13.03.23	52.44	44.18	8.26	4.80	4.64	н/д	141.855	н/д	140.047	н/д	н/д	1.156	24	0
14.03.23	51.19	43.18	8.01	4.80	4.64	н/д	141.800	н/д	140.086	н/д	н/д	1.121	24	0
15.03.23	51.03	43.06	7.97	4.80	4.63	н/д	142.125	н/д	140.413	н/д	н/д	1.119	24	0
16.03.23	51.11	43.26	7.86	4.79	4.62	н/д	143.363	н/д	141.626	н/д	н/д	1.112	24	0
17.03.23	51.47	43.66	7.82	4.80	4.63	н/д	142.613	н/д	140.867	н/д	н/д	1.101	24	0

18.03.23	51.67	43.73	7.94	4.80	4.64	н/д	142.515	н/д	140.749	н/д	н/д	1.118	24	0
19.03.23	53.14	44.57	8.56	4.80	4.64	н/д	142.525	н/д	140.657	н/д	н/д	1.205	24	0
20.03.23	53.15	44.58	8.57	4.80	4.63	н/д	142.595	н/д	140.734	н/д	н/д	1.206	24	0
21.03.23	53.05	44.66	8.38	4.79	4.63	н/д	142.895	н/д	141.039	н/д	н/д	1.182	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**4238.470**	**---**	**4177.779**	**---**	**---**	**39.549**	**720**	**0**
Среднее	**55.56**	**46.10**	**9.47**	**4.80**	**4.65**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
18.02.23 24:00	33137.220	0.000	0.000	32218.756	0.000	0.000	275.803	8474
21.03.23 24:00	37517.375	0.000	0.000	36535.174	0.000	0.000	317.337	9218
Итого за период	4380.155	0.000	0.000	4316.418	0.000	0.000	41.534	744

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:36:52 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлет-024М ТС 1
с 22.02.23 по 23.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 10а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024М
№ ПУ 1304498
Тхв (°С): 0.0
Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.02.23	57.25	42.13	15.12	150.8242	152.7158	-1.8916	0.48	0.46	153.1682	154.0174	-0.8492	2.2776	24.00
23.02.23	61.40	44.13	17.27	150.8735	152.7484	-1.8749	0.49	0.47	153.5322	154.1714	-0.6392	2.6022	24.00
24.02.23	62.12	44.36	17.76	150.7707	152.6309	-1.8602	0.49	0.47	153.4866	154.0678	-0.5812	2.6740	24.00
25.02.23	61.90	44.15	17.75	150.7863	152.6410	-1.8547	0.48	0.47	153.4846	154.0648	-0.5802	2.6723	24.00
26.02.23	61.15	43.97	17.18	151.0238	152.8896	-1.8658	0.48	0.46	153.6654	154.3042	-0.6388	2.5905	24.00
27.02.23	59.01	43.15	15.86	151.3283	153.2040	-1.8757	0.48	0.46	153.8026	154.5690	-0.7664	2.3960	24.00
28.02.23	56.86	42.23	14.63	151.0166	152.9080	-1.8914	0.48	0.46	153.3186	154.2130	-0.8944	2.2061	24.00
01.03.23	56.34	41.85	14.49	151.0249	152.9378	-1.9129	0.48	0.46	153.2874	154.2196	-0.9322	2.1850	24.00
02.03.23	58.06	42.70	15.36	151.1912	153.0928	-1.9015	0.48	0.46	153.5884	154.4288	-0.8404	2.3178	24.00
03.03.23	57.90	42.49	15.41	151.0614	152.9660	-1.9046	0.48	0.47	153.4438	154.2876	-0.8438	2.3235	24.00
04.03.23	56.68	42.06	14.62	151.7129	153.6460	-1.9331	0.49	0.47	154.0112	154.9466	-0.9354	2.2139	24.00
05.03.23	55.87	41.66	14.21	151.3208	153.2872	-1.9665	0.48	0.47	153.5512	154.5602	-1.0090	2.1471	24.00
06.03.23	55.79	41.52	14.27	150.9184	152.8854	-1.9670	0.48	0.46	153.1364	154.1466	-1.0102	2.1493	24.00
07.03.23	56.01	41.73	14.28	151.6148	153.5959	-1.9811	0.48	0.46	153.8602	154.8758	-1.0156	2.1618	24.00
08.03.23	55.54	41.33	14.21	151.4887	153.4742	-1.9855	0.48	0.47	153.6964	154.7286	-1.0322	2.1490	24.00
09.03.23	54.89	41.10	13.79	151.7897	153.7901	-2.0004	0.48	0.46	153.9524	155.0329	-1.0804	2.0893	24.00
10.03.23	53.83	40.70	13.13	151.9135	153.9320	-2.0185	0.48	0.47	153.9982	155.1514	-1.1532	1.9906	24.00
11.03.23	54.13	40.84	13.29	151.7712	153.7933	-2.0221	0.49	0.47	153.8762	155.0200	-1.1438	2.0131	24.00
12.03.23	54.04	40.70	13.34	151.6201	153.6518	-2.0317	0.48	0.46	153.7168	154.8692	-1.1524	2.0189	24.00
13.03.23	53.50	40.65	12.85	152.4091	154.4644	-2.0553	0.48	0.46	154.4768	155.6848	-1.2080	1.9561	24.00
14.03.23	52.17	39.90	12.27	152.7549	154.8357	-2.0808	0.48	0.46	154.7290	156.0136	-1.2846	1.8721	24.00
15.03.23	52.00	39.73	12.27	152.9583	155.0661	-2.1079	0.48	0.46	154.9226	156.2356	-1.3130	1.8746	24.00
16.03.23	52.08	39.87	12.21	154.1763	156.3079	-2.1316	0.48	0.46	156.1618	157.4954	-1.3336	1.8792	24.00
17.03.23	52.46	40.21	12.25	153.3941	155.5124	-2.1182	0.48	0.46	155.3980	156.7146	-1.3166	1.8763	24.00
18.03.23	52.60	40.22	12.38	153.3067	155.4337	-2.1270	0.48	0.46	155.3200	156.6360	-1.3160	1.8948	24.00
19.03.23	54.15	40.94	13.21	153.2079	155.3196	-2.1117	0.48	0.46	155.3350	156.5646	-1.2296	2.0214	24.00

20.03.23	54.18	40.95	13.23	153.2936	155.4016	-2.1080	0.48	0.46	155.4240	156.6478	-1.2238	2.0254	24.00
21.03.23	54.05	40.92	13.13	153.4851	155.6023	-2.1171	0.48	0.46	155.6086	156.8486	-1.2399	2.0124	24.00
22.03.23	53.03	40.62	12.41	153.9631	156.1013	-2.1383	0.48	0.46	156.0168	157.3334	-1.3166	1.9071	24.00
23.03.23	51.68	39.92	11.76	153.7672	155.9111	-2.1439	0.48	0.46	155.7186	157.0990	-1.3804	1.8044	24.00
Итого	**---**	**---**	**---**	**4560.767**	**4620.746**	**-59.979**	**---**	**---**	**4627.688**	**4658.949**	**-31.260**	**64.302**	**720.00**
Среднее	**55.69**	**41.56**	**14.13**	---	---	---	**0.5**	**0.5**	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
21.02.23 24:00	-578.082	780.380
23.03.23 24:00	-638.061	844.682
Итого за период	-59.979	64.302

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 24.03.2023 09:29:52 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 12а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00169009

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x8691

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.33	51.88	13.45	251.990	247.130	249.180	246.030	5.76	5.64	3.3210	24.0	0.000
20.02.23	70.50	55.22	15.28	252.730	247.080	249.510	245.930	5.78	5.65	3.7750	24.0	0.000
21.02.23	68.71	54.49	14.22	253.090	247.700	250.040	246.600	5.78	5.65	3.5180	24.0	0.000
22.02.23	57.18	46.90	10.28	251.350	247.520	249.140	246.540	5.77	5.64	2.5380	24.0	0.000
23.02.23	61.37	49.60	11.77	251.710	247.380	249.410	246.530	5.78	5.66	2.9080	24.0	0.000
24.02.23	62.07	49.92	12.15	251.510	247.100	249.070	246.180	5.78	5.66	2.9990	24.0	0.000
25.02.23	61.83	49.77	12.06	251.530	247.190	249.140	246.260	5.78	5.65	2.9810	24.0	0.000
26.02.23	60.98	49.37	11.61	251.860	247.570	249.650	246.770	5.77	5.64	2.8700	24.0	0.000
27.02.23	58.86	48.17	10.69	252.280	248.290	250.230	247.510	5.76	5.63	2.6500	24.0	0.000
28.02.23	56.70	46.83	9.87	251.540	247.830	249.540	247.010	5.76	5.63	2.4410	24.0	0.000
01.03.23	56.38	46.52	9.86	251.600	247.950	249.660	247.100	5.77	5.64	2.4420	24.0	0.000
02.03.23	57.99	47.61	10.38	252.280	248.420	250.210	247.560	5.77	5.64	2.5760	24.0	0.000
03.03.23	57.83	47.43	10.40	251.740	247.900	249.690	247.050	5.77	5.64	2.5760	24.0	0.000
04.03.23	56.50	46.70	9.80	253.310	249.610	251.360	248.840	5.78	5.65	2.4420	24.0	0.000
05.03.23	55.81	46.24	9.57	252.410	248.810	250.510	247.990	5.78	5.65	2.3740	24.0	0.000
06.03.23	55.75	46.18	9.57	251.910	248.310	250.020	247.500	5.76	5.63	2.3720	24.0	0.000
07.03.23	55.95	46.32	9.63	253.070	249.470	251.200	248.610	5.77	5.64	2.4000	24.0	0.000
08.03.23	55.47	45.88	9.59	252.990	249.390	251.100	248.680	5.78	5.65	2.3860	24.0	0.000
09.03.23	54.76	45.53	9.23	253.200	249.730	251.300	248.860	5.77	5.64	2.3020	24.0	0.000
10.03.23	53.73	44.91	8.82	253.550	250.190	251.630	249.230	5.78	5.64	2.2020	24.0	0.000
11.03.23	54.09	45.14	8.95	253.170	249.810	251.400	249.000	5.78	5.65	2.2290	24.0	0.000
12.03.23	53.97	45.02	8.95	253.090	249.720	251.190	248.790	5.77	5.64	2.2330	24.0	0.000
13.03.23	53.35	44.77	8.58	254.130	250.790	252.290	249.890	5.77	5.63	2.1480	24.0	0.000
14.03.23	52.10	43.82	8.28	254.340	251.160	252.680	250.360	5.77	5.63	2.0770	24.0	0.000
15.03.23	51.93	43.70	8.23	254.820	251.680	253.050	250.760	5.76	5.63	2.0690	24.0	0.000
16.03.23	52.03	43.81	8.22	256.860	253.660	255.160	252.780	5.76	5.62	2.0820	24.0	0.000
17.03.23	52.38	44.09	8.29	255.810	252.490	254.020	251.620	5.76	5.63	2.0900	24.0	0.000
18.03.23	52.65	44.26	8.39	255.730	252.450	253.870	251.500	5.77	5.63	2.1150	24.0	0.000

19.03.23	54.10	45.19	8.91	255.800	252.320	253.840	251.440	5.76	5.63	2.2460	24.0	0.000
20.03.23	54.10	45.18	8.92	255.790	252.320	253.770	251.370	5.76	5.62	2.2490	24.0	0.000
21.03.23	54.00	45.24	8.76	256.180	252.750	254.120	251.720	5.76	5.62	2.2110	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7851.3**	**7733.72**	**7786.9**	**7706.01**	**---**	**---**	**77.8220**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.04**	**46.95**	**10.08**	---	---	---	---	**5.77**	**5.64**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	8022.010	7872.859	7935.780	7840.120	102.329	777.000	0.000
21.03.23 24:00	15873.380	15606.580	15722.760	15546.130	180.151	1521.000	0.000
Итого за период	7851.369	7733.721	7786.980	7706.009	77.822	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:46:18 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Месячный отчет о работе системы теплоснабжения

Адрес: РБ, г. Октябрьский, ул. Девонская д.14

Тепловычислитель СПТ941.20; Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=92230
Схема учета СП=3

Сутки, час		НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
				t1	P1	M1	t2	P2	M2		
19.02.23	00:00	-	24.00	61.24	0.600	145.881	50.52	0.600	144.428	0.000	1.561
20.02.23	00:00	-	24.00	64.95	0.600	146.504	52.65	0.600	144.775	0.000	1.798
21.02.23	00:00	-	24.00	70.11	0.600	146.730	56.21	0.600	144.573	0.000	2.038
22.02.23	00:00	-	24.00	68.38	0.600	146.880	55.51	0.600	144.834	0.000	1.888
23.02.23	00:00	-	24.00	56.89	0.600	146.184	47.57	0.600	144.612	0.000	1.359
24.02.23	00:00	-	24.00	61.05	0.600	146.352	50.38	0.600	144.991	0.000	1.558
25.02.23	00:00	-	24.00	61.75	0.600	146.038	50.67	0.600	144.690	0.000	1.616
26.02.23	00:00	-	24.00	61.52	0.600	146.085	50.44	0.600	144.858	0.000	1.615
27.02.23	00:00	-	24.00	60.68	0.600	146.208	50.02	0.600	144.985	0.000	1.556
28.02.23	00:00	-	24.00	58.57	0.600	146.339	48.80	0.600	145.362	0.000	1.428
01.03.23	00:00	-	24.00	56.41	0.600	145.913	47.29	0.600	145.057	0.000	1.328
02.03.23	00:00	-	24.00	56.08	0.600	146.040	46.96	0.600	145.206	0.000	1.329
03.03.23	00:00	-	24.00	57.69	0.600	145.978	48.04	0.600	145.391	0.000	1.406
04.03.23	00:00	-	24.00	57.53	0.600	145.911	47.79	0.600	145.150	0.000	1.418
05.03.23	00:00	-	24.00	56.23	0.600	146.355	47.03	0.600	145.692	0.000	1.343
06.03.23	00:00	-	24.00	55.52	0.600	145.771	46.56	0.600	145.262	0.000	1.303
07.03.23	00:00	-	24.00	55.44	0.600	145.516	46.40	0.600	145.005	0.000	1.312
08.03.23	00:00	-	24.00	55.64	0.600	146.221	46.52	0.600	145.651	0.000	1.331
09.03.23	00:00	-	24.00	55.16	0.600	146.102	46.08	0.600	145.485	0.000	1.325
10.03.23	00:00	-	24.00	54.47	0.600	146.191	45.73	0.600	145.635	0.000	1.275
11.03.23	00:00	-	24.00	53.44	0.600	146.451	45.18	0.600	145.887	0.000	1.208
12.03.23	00:00	-	24.00	53.78	0.600	146.205	45.33	0.600	145.685	0.000	1.233
13.03.23	00:00	-	24.00	53.67	0.600	145.922	45.17	0.600	145.442	0.000	1.238
14.03.23	00:00	-	24.00	53.05	0.600	147.159	44.95	0.600	146.683	0.000	1.189
15.03.23	00:00	-	24.00	51.81	0.600	147.759	43.92	0.600	147.440	0.000	1.163
16.03.23	00:00	-	24.00	51.64	0.600	148.022	43.77	0.600	147.677	0.000	1.163
17.03.23	00:00	-	24.00	51.74	0.600	151.951	44.11	0.600	151.610	0.000	1.156
18.03.23	00:00	-	24.00	52.10	0.600	149.294	44.42	0.600	149.024	0.000	1.143
19.03.23	00:00	-	24.00	52.35	0.600	149.389	44.55	0.600	148.947	0.000	1.163
20.03.23	00:00	-	24.00	53.80	0.600	149.469	45.52	0.600	149.025	0.000	1.236
21.03.23	00:00	-	24.00	53.81	0.600	149.612	45.52	0.600	149.055	0.000	1.237
22.03.23	00:00	-	24.00	53.71	0.600	149.915	45.52	0.600	149.233	0.000	1.225
ИТОГО			768.00	56.88	0.600	4704.345	47.47	0.600	4677.350	0.000	44.142
			ч	°C	МПа	т	°C	МПа	т	т	Гкал

Ответственный за учет _____ Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.
Дата _____

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 15

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00169016

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xDA41

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.40	51.55	13.85	114.300	112.130	114.300	112.890	5.07	6.70	1.5450	24.0	0.000
20.02.23	70.45	54.87	15.58	114.540	111.950	114.540	112.870	5.09	6.70	1.7380	24.0	0.000
21.02.23	68.50	54.07	14.43	115.260	112.820	115.260	113.700	5.09	6.70	1.6220	24.0	0.000
22.02.23	57.11	46.43	10.68	114.460	112.740	114.460	113.350	5.08	6.70	1.1980	24.0	0.000
23.02.23	61.23	49.13	12.10	114.130	112.210	114.130	112.930	5.09	6.70	1.3520	24.0	0.000
24.02.23	61.86	49.47	12.39	114.080	112.160	114.080	112.880	5.09	6.70	1.3850	24.0	0.000
25.02.23	61.64	49.21	12.43	114.230	112.310	114.230	113.030	5.09	6.70	1.3900	24.0	0.000
26.02.23	60.78	48.76	12.02	114.360	112.440	114.360	113.160	5.07	6.70	1.3450	24.0	0.000
27.02.23	58.70	47.56	11.14	114.550	112.750	114.550	113.350	5.06	6.70	1.2510	24.0	0.000
28.02.23	56.57	46.19	10.38	114.520	112.840	114.520	113.320	5.07	6.70	1.1680	24.0	0.000
01.03.23	56.31	45.88	10.43	114.260	112.620	114.260	113.110	5.07	6.70	1.1670	24.0	0.000
02.03.23	57.88	46.93	10.95	114.440	112.750	114.440	113.240	5.07	6.70	1.2300	24.0	0.000
03.03.23	57.72	46.70	11.02	114.450	112.770	114.450	113.250	5.08	6.70	1.2360	24.0	0.000
04.03.23	56.38	45.92	10.46	114.810	113.130	114.810	113.610	5.08	6.70	1.1760	24.0	0.000
05.03.23	55.72	45.54	10.18	114.540	112.860	114.540	113.340	5.07	6.70	1.1440	24.0	0.000
06.03.23	55.67	45.46	10.21	114.290	112.610	114.290	113.120	5.05	6.70	1.1470	24.0	0.000
07.03.23	55.86	45.62	10.24	114.710	113.030	114.710	113.510	5.07	6.70	1.1510	24.0	0.000
08.03.23	55.38	45.15	10.23	114.670	112.990	114.670	113.480	5.07	6.70	1.1510	24.0	0.000
09.03.23	54.64	44.78	9.86	114.830	113.250	114.830	113.760	5.07	6.70	1.1120	24.0	0.000
10.03.23	53.61	44.19	9.42	114.480	113.040	114.480	113.520	5.08	6.70	1.0590	24.0	0.000
11.03.23	54.01	44.51	9.50	114.470	112.920	114.470	113.510	5.07	6.70	1.0690	24.0	0.000
12.03.23	53.89	44.40	9.49	114.450	112.960	114.450	113.490	5.06	6.70	1.0670	24.0	0.000
13.03.23	53.25	44.07	9.18	114.360	112.830	114.360	113.400	5.06	6.70	1.0290	24.0	0.000
14.03.23	52.03	43.15	8.88	114.160	112.720	114.160	113.200	5.06	6.70	0.9930	24.0	0.000
15.03.23	51.86	43.03	8.83	114.260	112.820	114.260	113.300	5.05	6.70	0.9900	24.0	0.000
16.03.23	51.98	43.17	8.81	114.380	112.940	114.380	113.420	5.04	6.70	0.9910	24.0	0.000
17.03.23	52.31	43.58	8.73	114.280	112.840	114.280	113.320	5.05	6.70	0.9790	24.0	0.000
18.03.23	52.62	43.75	8.87	114.320	112.840	114.320	113.350	5.06	6.70	0.9950	24.0	0.000

19.03.23	54.04	44.63	9.41	114.340	112.790	114.340	113.360	5.05	6.70	1.0550	24.0	0.000
20.03.23	54.03	44.58	9.45	114.370	112.840	114.370	113.410	5.05	6.70	1.0620	24.0	0.000
21.03.23	53.94	44.70	9.24	114.870	113.280	114.870	113.810	5.05	6.70	1.0430	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**3548.1**	**3495.18**	**3548.1**	**3512.99**	**---**	**---**	**36.8400**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.94**	**46.35**	**10.59**	---	---	---	---	**5.07**	**6.70**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	115265.700	113482.310	115265.700	113853.319	1000.695	29819.000	1391.000
21.03.23 24:00	118813.869	116977.490	118813.869	117366.310	1037.535	30563.000	1391.000
Итого за период	3548.169	3495.180	3548.169	3512.990	36.840	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:43:40 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлет-024М ТС 1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 16

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024М
№ ПУ 902533
Тхв (°С): 5.0
Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	61.98	49.64	12.34	233.3567	233.3567	0	0.00	0.00	237.0571	236.6817	0.3754	2.8771	24.00
20.02.23	69.77	54.51	15.26	233.4379	233.4379	0	0.00	0.00	238.1292	237.3514	0.7778	3.5603	24.00
21.02.23	70.30	55.05	15.25	233.6434	233.6434	0	0.00	0.00	238.4043	237.6309	0.7734	3.5616	24.00
22.02.23	59.91	48.79	11.12	234.1629	234.1630	0	0.00	0.00	237.6741	237.4063	0.2678	2.6020	24.00
23.02.23	60.19	48.55	11.64	233.6231	233.6232	0	0.00	0.00	237.1078	236.8336	0.2742	2.7148	24.00
24.02.23	61.67	49.54	12.13	233.3814	233.3814	0.0000	0.00	0.00	237.0408	236.6957	0.3451	2.8263	24.00
25.02.23	61.81	49.57	12.24	233.0697	233.0697	0	0.00	0.00	236.7452	236.3809	0.3643	2.8486	24.00
26.02.23	61.52	49.51	12.01	233.1709	233.1709	0	0.00	0.00	236.8170	236.4710	0.3459	2.7973	24.00
27.02.23	59.37	48.30	11.07	234.0112	234.0112	0	0.00	0.00	237.4229	237.1735	0.2494	2.5874	24.00
28.02.23	57.50	47.21	10.29	234.3594	234.3594	0	0.00	0.00	237.5626	237.3985	0.1640	2.4095	24.00
01.03.23	55.46	45.82	9.64	233.9474	233.9474	0.0000	0.00	0.00	236.9236	236.8181	0.1055	2.2503	24.00
02.03.23	57.77	47.26	10.51	233.3424	233.3424	0	0.00	0.00	236.5674	236.3685	0.1989	2.4494	24.00
03.03.23	57.82	47.24	10.58	233.7055	233.7055	0	0.00	0.00	236.9359	236.7402	0.1957	2.4677	24.00
04.03.23	57.23	46.94	10.29	234.8909	234.8909	0	0.00	0.00	238.0700	237.9066	0.1633	2.4139	24.00
05.03.23	55.53	45.88	9.65	234.4766	234.4766	0.0000	0.00	0.00	237.4695	237.3576	0.1119	2.2598	24.00
06.03.23	55.55	45.89	9.66	233.1183	233.1183	0.0000	0.00	0.00	236.0804	235.9987	0.0816	2.2483	24.00
07.03.23	55.92	46.21	9.71	234.7574	234.7574	0.0000	0.00	0.00	237.7779	237.6968	0.0811	2.2779	24.00
08.03.23	55.47	45.80	9.67	234.2977	234.2977	0.0000	0.00	0.00	237.2593	237.1890	0.0703	2.2621	24.00
09.03.23	55.12	45.59	9.53	235.1429	235.1428	0	0.00	0.00	238.0987	237.9998	0.0989	2.2363	24.00
10.03.23	53.73	44.74	8.99	235.0068	235.0068	0.0000	0.00	0.00	237.8036	237.7716	0.0320	2.1096	24.00
11.03.23	53.82	44.89	8.93	235.2936	235.2936	0	0.00	0.00	238.1050	238.0764	0.0286	2.0982	24.00
12.03.23	53.90	44.88	9.02	234.5291	234.5291	0.0000	0.00	0.00	237.3387	237.3051	0.0336	2.1122	24.00
13.03.23	53.84	44.97	8.87	235.6195	235.6195	0	0.00	0.00	238.4505	238.4009	0.0496	2.0864	24.00
14.03.23	52.02	43.79	8.23	238.0187	238.0187	0	0.00	0.00	240.6999	240.6790	0.0209	1.9554	24.00
15.03.23	51.98	43.68	8.30	238.2089	238.2089	0.0000	0.00	0.00	240.8768	240.8719	0.0049	1.9719	24.00
16.03.23	51.84	43.65	8.19	240.7367	240.7367	0.0000	0.00	0.00	243.4141	243.4281	-0.0140	1.9666	24.00

17.03.23	52.07	43.83	8.24	239.1480	239.1480	0	0.00	0.00	241.8413	241.8323	0.0090	1.9679	24.00
18.03.23	51.99	43.93	8.06	239.0437	239.0437	0.0000	0.00	0.00	241.7440	241.7198	0.0242	1.9244	24.00
19.03.23	53.92	45.00	8.92	238.5885	238.5885	0	0.00	0.00	241.5222	241.3517	0.1705	2.1256	24.00
20.03.23	53.99	45.07	8.92	238.9530	238.9530	0	0.00	0.00	241.9069	241.7190	0.1879	2.1285	24.00
21.03.23	53.79	44.95	8.84	238.9179	238.9179	0.0000	0.00	0.00	241.8573	241.6633	0.1940	2.1081	24.00
Итого	**---**	**---**	**---**	**7295.960**	**7295.960**	**0**	**---**	**---**	**7394.704**	**7388.918**	**5.786**	**74.205**	**744.00**
Среднее	**56.99**	**46.80**	**10.20**	---	---	---	**0.0**	**0.0**	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
18.02.23 24:00	-11663.310	5307.219
21.03.23 24:00	-11663.310	5381.424
Итого за период	0.000	74.205

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:04:31 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-026 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский,
Потребитель: АО "Жилуправление"
Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-026
№ ПУ 903820

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	Тнар, ч	Wтс, Гкал	Мгв, т	t1-t2. dt (°C)	W1, Гкал	M1, т	t1, (°C)	P1, МПа	W2, Гкал	M2, т	t2, (°C)	P2, МПа
19.02.23	24.00	3.048	0.000	13.54	14.290	225.247	63.36	0.45	11.242	225.247	49.81	0.46
20.02.23	24.00	3.477	0.000	15.44	15.454	225.371	68.50	0.46	11.977	225.371	53.06	0.46
21.02.23	24.00	3.263	0.000	14.46	15.147	225.893	66.98	0.46	11.884	225.887	52.52	0.46
22.02.23	24.00	2.351	0.000	10.43	12.590	225.779	55.68	0.45	10.239	225.769	45.25	0.46
23.02.23	24.00	2.670	0.000	11.85	13.490	225.597	59.72	0.46	10.821	225.597	47.87	0.46
24.02.23	24.00	2.755	0.000	12.25	13.617	225.154	60.40	0.46	10.862	225.146	48.15	0.46
25.02.23	24.00	2.755	0.000	12.24	13.579	225.349	60.18	0.46	10.824	225.345	47.93	0.46
26.02.23	24.00	2.665	0.000	11.81	13.438	225.944	59.40	0.45	10.774	225.935	47.59	0.46
27.02.23	24.00	2.456	0.000	10.85	13.017	226.648	57.35	0.45	10.561	226.638	46.50	0.46
28.02.23	24.00	2.265	0.000	10.03	12.517	226.141	55.27	0.45	10.252	226.127	45.23	0.46
01.03.23	24.00	2.259	0.000	10.00	12.439	226.318	54.88	0.46	10.179	226.311	44.88	0.46
02.03.23	24.00	2.393	0.000	10.59	12.798	226.316	56.46	0.45	10.405	226.316	45.87	0.46
03.03.23	24.00	2.399	0.000	10.63	12.751	226.120	56.31	0.46	10.352	226.120	45.68	0.46
04.03.23	24.00	2.276	0.000	10.03	12.532	227.175	55.08	0.46	10.256	227.167	45.04	0.46
05.03.23	24.00	2.199	0.000	9.73	12.329	226.410	54.37	0.46	10.130	226.410	44.64	0.46
06.03.23	24.00	2.203	0.000	9.76	12.291	226.031	54.29	0.45	10.088	226.031	44.52	0.46
07.03.23	24.00	2.222	0.000	9.81	12.389	226.987	54.50	0.45	10.167	226.987	44.69	0.46
08.03.23	24.00	2.211	0.000	9.76	12.280	226.881	54.04	0.46	10.069	226.879	44.27	0.46
09.03.23	24.00	2.137	0.000	9.41	12.155	227.362	53.37	0.45	10.018	227.362	43.96	0.46
10.03.23	24.00	2.040	0.000	8.98	11.939	227.659	52.35	0.46	9.899	227.660	43.37	0.46
11.03.23	24.00	2.068	0.000	9.11	11.999	227.373	52.68	0.46	9.930	227.373	43.56	0.46
12.03.23	24.00	2.065	0.000	9.10	11.967	227.194	52.58	0.45	9.902	227.185	43.48	0.46
13.03.23	24.00	1.998	0.000	8.74	11.930	229.009	52.01	0.45	9.932	229.005	43.27	0.46
14.03.23	24.00	1.928	0.000	8.39	11.707	230.167	50.77	0.45	9.779	230.167	42.38	0.46
15.03.23	24.00	1.923	0.000	8.36	11.689	230.533	50.61	0.45	9.765	230.533	42.25	0.46
16.03.23	24.00	1.928	0.000	8.28	11.846	233.195	50.71	0.45	9.918	233.180	42.42	0.46
17.03.23	24.00	1.925	0.000	8.33	11.826	231.205	51.06	0.45	9.901	231.177	42.72	0.46

18.03.23	24.00	1.949	0.000	8.45	11.863	230.980	51.27	0.45	9.914	230.980	42.81	0.46
19.03.23	24.00	2.090	0.000	9.07	12.190	230.906	52.71	0.45	10.100	230.906	43.63	0.46
20.03.23	24.00	2.084	0.000	9.04	12.197	230.989	52.72	0.45	10.113	230.989	43.68	0.46
21.03.23	24.00	2.067	0.000	8.94	12.192	231.331	52.62	0.45	10.125	231.282	43.67	0.46
Итого	**744.00**	**72.067**	**0.000**	**---**	**392.446**	**7057.266**	**---**	**---**	**320.380**	**7057.082**	**---**	**---**
Среднее	---	---	---	**10.24**	**12.660**	**227.654**	**55.56**	**0.45**	**10.335**	**227.648**	**45.31**	**0.46**

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:02:37 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	Девонская 19
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВВ491
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ и ОСТ

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	1.89	65.10	168.50	53.84	168.54	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	2.14	70.23	168.47	57.48	168.41	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	2.00	68.43	170.16	56.66	169.92	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	1.45	56.98	169.53	48.44	169.57	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	1.65	61.08	169.13	51.30	168.84	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	1.71	61.70	169.11	51.56	168.84	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	1.70	61.48	168.96	51.38	168.82	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	1.65	60.67	169.82	50.94	169.52	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	1.51	58.59	170.45	49.69	170.54	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.40	56.47	169.70	48.22	169.73	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.40	56.15	169.47	47.87	169.36	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	1.49	57.74	170.10	49.00	169.89	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	1.49	57.57	169.96	48.80	169.77	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.41	56.26	171.33	48.00	171.04	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.37	55.58	170.85	47.56	170.85	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.36	55.53	169.77	47.48	169.89	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.38	55.72	170.18	47.63	170.27	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.37	55.24	170.34	47.18	170.24	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.32	54.53	170.42	46.77	170.70	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.26	53.48	169.51	46.03	170.14	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.28	53.80	169.63	46.26	169.71	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.28	53.70	169.49	46.16	169.82	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.23	53.09	169.38	45.80	169.58	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.19	51.85	169.01	44.76	169.07	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.19	51.68	169.27	44.67	169.49	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.18	51.80	169.27	44.80	169.40	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.18	52.15	169.67	45.18	169.78	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.20	52.43	169.36	45.32	169.58	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.27	53.85	169.47	46.34	169.44	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.28	53.86	169.20	46.31	169.15	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.26	53.78	170.56	46.36	170.52	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	44.50	56.79	5260.08	48.32	5260.40	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2023 по 21.03.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление" Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Комсосмольская, д. 6

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v37) № 2816814 Txв = 5,0 ºC Версия ПО: 37.4

Дата	Температура (ºC)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
19.02.2023	64,9	49,5	69,846	1,052	24,00
20.02.2023	69,5	52,5	69,789	1,163	24,00
21.02.2023	67,2	51,7	70,141	1,067	24,00
22.02.2023	60,8	47,8	70,102	0,897	24,00
23.02.2023	60,8	47,7	70,021	0,899	24,00
24.02.2023	61,1	47,7	69,936	0,917	24,00
25.02.2023	60,8	47,5	69,961	0,912	24,00
26.02.2023	59,8	46,9	69,988	0,885	24,00
27.02.2023	57,8	45,8	69,617	0,821	24,00
28.02.2023	55,7	44,5	69,479	0,767	24,00
01.03.2023	56,6	45,0	69,459	0,793	24,00
02.03.2023	57,4	45,6	69,396	0,806	24,00
03.03.2023	57,2	45,4	69,381	0,810	24,00
04.03.2023	56,0	44,7	69,312	0,770	24,00
05.03.2023	55,3	44,3	69,250	0,751	24,00
06.03.2023	55,1	44,1	69,303	0,752	24,00
07.03.2023	55,1	44,1	69,330	0,751	24,00
08.03.2023	55,1	44,0	69,176	0,755	24,00
09.03.2023	53,9	43,4	69,514	0,716	24,00
10.03.2023	53,3	43,1	69,701	0,696	24,00
11.03.2023	53,5	43,3	69,689	0,702	24,00
12.03.2023	53,0	43,0	69,723	0,690	24,00
13.03.2023	50,4	41,2	64,488	0,608	22,00
14.03.2023	51,3	41,9	70,035	0,655	24,00
15.03.2023	51,3	41,8	70,289	0,657	24,00
16.03.2023	51,6	42,8	77,621	0,668	24,00
17.03.2023	51,0	43,1	84,248	0,655	24,00
18.03.2023	52,0	43,8	84,160	0,685	24,00
19.03.2023	53,4	44,7	83,598	0,722	24,00
20.03.2023	52,8	44,2	83,455	0,707	24,00
21.03.2023	52,9	43,9	77,615	0,689	24,00
Итого	**56,3**	**45,1**	**2227,623**	**24,417**	**742,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.02.2023 00:00	28272,150	328,626	10056,00
21.03.2023 01:00	30425,631	352,383	10775,00
	2153,480	23,757	719,00

Всего потреблено Qп = **24,417** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 17

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169030

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0хС183

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	64.99	51.55	13.44	233.120	228.620	238.010	235.060	5.67	6.00	3.0630	24.0	0.000
20.02.23	70.17	55.00	15.17	234.500	229.320	239.050	235.690	5.68	6.00	3.4770	24.0	0.000
21.02.23	68.45	54.22	14.23	234.140	229.200	238.500	235.260	5.67	6.00	3.2540	24.0	0.000
22.02.23	56.98	46.76	10.22	233.560	230.010	239.160	236.700	5.72	6.00	2.3440	24.0	0.000
23.02.23	61.12	49.46	11.66	232.620	228.620	238.550	235.860	5.71	6.00	2.6580	24.0	0.000
24.02.23	61.82	49.78	12.04	232.360	228.280	238.350	235.620	5.71	6.00	2.7410	24.0	0.000
25.02.23	61.58	49.49	12.09	233.570	229.490	239.350	236.650	5.70	6.00	2.7670	24.0	0.000
26.02.23	60.75	49.01	11.74	233.420	229.460	238.390	235.690	5.70	6.00	2.6890	24.0	0.000
27.02.23	58.65	47.75	10.90	233.130	229.440	238.450	235.920	5.70	6.00	2.4940	24.0	0.000
28.02.23	56.49	46.50	9.99	233.920	230.460	239.310	236.850	5.71	6.00	2.2970	24.0	0.000
01.03.23	56.16	46.15	10.01	232.740	229.350	238.420	236.030	5.72	6.00	2.2890	24.0	0.000
02.03.23	57.76	47.28	10.48	234.300	230.700	239.570	237.050	5.71	6.00	2.4140	24.0	0.000
03.03.23	57.60	47.08	10.52	233.760	230.160	239.090	236.630	5.71	6.00	2.4170	24.0	0.000
04.03.23	56.30	46.32	9.98	234.330	230.870	239.850	237.380	5.72	6.00	2.2970	24.0	0.000
05.03.23	55.59	45.90	9.69	234.620	231.260	240.310	237.910	5.72	6.00	2.2380	24.0	0.000
06.03.23	55.53	45.84	9.69	233.760	230.400	239.420	237.020	5.70	6.00	2.2270	24.0	0.000
07.03.23	55.73	46.04	9.69	234.560	231.200	240.290	237.890	5.71	6.00	2.2370	24.0	0.000
08.03.23	55.25	45.57	9.68	233.740	230.380	239.370	236.970	5.71	6.00	2.2240	24.0	0.000
09.03.23	54.55	45.15	9.40	234.320	231.100	239.980	237.710	5.71	6.00	2.1660	24.0	0.000
10.03.23	53.52	44.52	9.00	233.660	230.540	239.370	237.210	5.73	6.00	2.0690	24.0	0.000
11.03.23	53.87	44.82	9.05	233.810	230.690	239.440	237.230	5.72	6.00	2.0830	24.0	0.000
12.03.23	53.76	44.72	9.04	233.850	230.730	239.550	237.370	5.71	6.00	2.0810	24.0	0.000
13.03.23	53.14	44.45	8.69	234.050	231.010	239.760	237.510	5.70	6.00	2.0030	24.0	0.000
14.03.23	51.90	43.60	8.30	234.680	231.800	240.550	238.390	5.72	6.00	1.9170	24.0	0.000
15.03.23	51.73	43.42	8.31	234.880	232.000	240.700	238.540	5.72	6.00	1.9220	24.0	0.000
16.03.23	51.83	43.55	8.28	234.610	231.730	240.320	238.160	5.72	6.00	1.9120	24.0	0.000
17.03.23	52.18	43.99	8.19	234.990	232.010	240.760	238.600	5.71	6.00	1.8930	24.0	0.000
18.03.23	52.43	44.16	8.27	234.880	231.910	240.550	238.330	5.71	6.00	1.9120	24.0	0.000

19.03.23	53.89	45.03	8.86	234.190	231.050	239.750	237.480	5.72	6.00	2.0420	24.0	0.000
20.03.23	53.89	44.92	8.97	234.440	231.320	239.900	237.660	5.71	6.00	2.0700	24.0	0.000
21.03.23	53.79	44.99	8.80	235.360	232.240	241.050	238.700	5.71	6.00	2.0400	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7253.8**	**7145.35**	**7425.1**	**7349.07**	**---**	**---**	**72.2370**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.81**	**46.67**	**10.14**	---	---	---	---	**5.71**	**6.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	188734.269	185640.329	141715.480	139908.650	1463.640	20126.000	1.000
21.03.23 24:00	195988.139	192785.680	149140.600	147257.720	1535.877	20870.000	1.000
Итого за период	7253.869	7145.350	7425.119	7349.070	72.237	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:46:26 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 17а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 902185

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	63.350	51.200	12.150	233.027	233.027	0	0.468	0.465	237.032	236.293	0.739	2.829	24.000
20.02.23	69.840	55.500	14.340	233.047	233.046	0.002	0.470	0.467	237.822	236.887	0.935	3.340	24.000
21.02.23	69.490	55.500	13.990	233.472	233.471	0.001	0.469	0.467	238.205	237.321	0.883	3.262	24.000
22.02.23	57.410	47.710	9.700	233.691	233.682	0.009	0.469	0.466	237.104	236.480	0.625	2.264	24.000
23.02.23	60.870	49.870	11.000	233.315	233.315	0.000	0.471	0.468	237.033	236.406	0.627	2.561	24.000
24.02.23	61.610	50.290	11.320	233.165	233.165	0	0.471	0.468	236.964	236.308	0.656	2.635	24.000
25.02.23	61.510	50.060	11.450	233.110	233.108	0.001	0.470	0.467	236.892	236.231	0.661	2.667	24.000
26.02.23	61.000	49.770	11.230	233.516	233.516	0	0.469	0.466	237.256	236.596	0.660	2.619	24.000
27.02.23	58.800	48.430	10.370	234.282	234.265	0.018	0.468	0.465	237.828	237.146	0.681	2.425	24.000
28.02.23	56.770	47.240	9.530	234.040	234.039	0.001	0.468	0.465	237.368	236.763	0.605	2.226	24.000
01.03.23	55.630	46.400	9.230	234.006	234.006	0.000	0.470	0.466	237.225	236.619	0.606	2.157	24.000
02.03.23	57.670	47.800	9.870	234.064	234.063	0.001	0.469	0.466	237.483	236.864	0.619	2.306	24.000
03.03.23	57.500	47.620	9.880	233.591	233.591	0	0.469	0.466	236.981	236.367	0.614	2.305	24.000
04.03.23	56.570	47.080	9.490	234.975	234.974	0	0.470	0.467	238.288	237.697	0.591	2.225	24.000
05.03.23	55.450	46.290	9.160	234.556	234.555	0.001	0.470	0.467	237.750	237.173	0.577	2.146	24.000
06.03.23	55.340	46.210	9.130	233.467	233.467	0.000	0.468	0.465	236.646	236.052	0.594	2.127	24.000
07.03.23	55.600	46.460	9.140	234.811	234.811	0	0.469	0.466	238.030	237.444	0.586	2.142	24.000
08.03.23	55.180	46.080	9.100	234.457	234.454	0.003	0.470	0.467	237.643	237.022	0.620	2.130	24.000
09.03.23	54.650	45.800	8.850	235.145	235.145	0	0.365	0.362	238.301	237.694	0.606	2.079	24.000
10.03.23	53.480	45.040	8.440	235.330	235.330	0	0.470	0.466	238.370	237.763	0.607	1.983	24.000
11.03.23	53.650	45.210	8.440	235.303	235.303	0	0.471	0.467	238.336	237.780	0.556	1.982	24.000
12.03.23	53.660	45.190	8.470	234.790	234.790	0	0.470	0.467	237.817	237.260	0.558	1.984	24.000
13.03.23	53.340	45.120	8.220	236.279	236.279	0	0.469	0.465	239.310	238.736	0.574	1.937	24.000
14.03.23	51.760	44.020	7.740	237.997	237.997	0	0.470	0.466	240.895	240.336	0.559	1.838	24.000
15.03.23	51.630	43.880	7.750	238.232	238.220	0.012	0.468	0.465	241.134	240.531	0.603	1.841	24.000
16.03.23	50.650	42.830	7.820	207.310	207.007	0.303	0.428	0.408	209.861	208.973	0.888	1.650	24.000

17.03.23	51.990	44.250	7.740	238.892	238.757	0.135	0.466	0.462	241.959	240.995	0.963	1.852	24.000
18.03.23	51.970	44.310	7.660	238.693	238.687	0.006	0.470	0.466	241.704	240.983	0.721	1.826	24.000
19.03.23	53.730	45.390	8.340	238.483	238.483	0.000	0.469	0.466	241.601	240.977	0.624	1.984	24.000
20.03.23	53.780	45.410	8.370	238.755	238.755	0	0.469	0.465	241.875	241.263	0.612	1.995	24.000
21.03.23	53.580	45.350	8.230	238.844	238.844	0	0.469	0.465	241.933	241.355	0.578	1.962	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7262.644**	**7262.151**	**0.492**	**---**	**---**	**7366.645**	**7346.315**	**20.330**	**69.278**	**744.000**
Среднее	**56.692**	**47.139**	**9.553**	---	---	---	**0.465**	**0.461**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:04:44 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : ул. Комсомольская д.19а
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА769
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	3.33	65.16	257.37	52.20	253.39	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	3.77	70.33	257.41	55.67	253.57	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	3.53	68.57	257.95	54.86	254.04	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	2.54	57.07	257.93	47.18	254.33	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	2.90	61.25	257.67	49.99	253.94	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	2.99	61.95	257.45	50.31	253.62	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	3.02	61.71	257.67	49.99	253.79	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.93	60.87	258.06	49.49	254.20	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.72	58.76	258.70	48.21	254.88	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	2.51	56.60	258.27	46.86	254.49	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	2.51	56.28	258.38	46.55	254.59	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.64	57.88	258.59	47.64	254.78	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	2.65	57.72	258.47	47.43	254.66	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	2.53	56.41	259.46	46.65	255.63	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	2.45	55.71	258.85	46.22	255.01	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	2.45	55.64	258.07	46.14	254.44	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	2.46	55.84	259.39	46.32	255.55	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	2.45	55.37	259.20	45.92	255.43	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	2.38	54.67	259.68	45.50	255.85	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	2.27	53.63	259.84	44.89	256.13	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	2.27	53.96	259.62	45.19	255.86	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	2.27	53.86	259.42	45.09	255.73	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	2.18	53.20	260.61	44.82	256.88	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	2.10	51.98	260.60	43.91	257.26	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	2.11	51.83	260.80	43.73	257.61	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	2.08	51.92	262.51	43.96	259.35	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	2.07	52.25	261.37	44.31	258.22	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	2.10	52.51	261.41	44.45	258.09	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	2.24	53.98	261.57	45.38	257.97	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	2.27	53.98	261.63	45.31	258.03	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.23	53.88	262.02	45.36	258.43	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	78.95	56.93	8039.96	47.08	7925.76	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 20

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00177887

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x551C

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.27	51.02	14.25	306.840	300.900	305.070	301.380	6.90	6.70	4.2840	24.0	0.000
20.02.23	70.33	54.27	16.06	306.900	300.100	306.040	301.840	6.90	6.70	4.8160	24.0	0.000
21.02.23	68.38	53.47	14.91	307.160	300.680	305.970	301.870	6.90	6.70	4.4790	24.0	0.000
22.02.23	57.00	46.14	10.86	307.030	302.400	303.350	300.330	6.90	6.70	3.2760	24.0	0.000
23.02.23	61.20	48.76	12.44	307.020	301.740	303.920	300.560	6.90	6.70	3.7460	24.0	0.000
24.02.23	61.88	49.03	12.85	306.850	301.570	304.210	300.850	6.90	6.70	3.8680	24.0	0.000
25.02.23	61.65	48.80	12.85	306.850	301.570	304.250	300.890	6.90	6.70	3.8670	24.0	0.000
26.02.23	60.71	48.36	12.35	306.810	301.650	304.110	300.810	6.90	6.70	3.7180	24.0	0.000
27.02.23	58.66	47.25	11.41	307.130	302.240	304.040	300.870	6.90	6.70	3.4440	24.0	0.000
28.02.23	56.48	45.99	10.49	307.060	302.550	303.470	300.490	6.90	6.70	3.1700	24.0	0.000
01.03.23	56.24	45.73	10.51	306.860	302.350	303.360	300.410	6.90	6.70	3.1720	24.0	0.000
02.03.23	57.81	46.76	11.05	306.840	302.070	303.720	300.600	6.90	6.70	3.3370	24.0	0.000
03.03.23	57.65	46.59	11.06	307.400	302.650	304.130	301.010	6.90	6.70	3.3440	24.0	0.000
04.03.23	56.30	45.81	10.49	307.740	303.230	304.270	301.290	6.90	6.70	3.1750	24.0	0.000
05.03.23	55.63	45.38	10.25	307.060	302.740	303.590	300.710	6.90	6.70	3.0970	24.0	0.000
06.03.23	55.58	45.33	10.25	306.500	302.170	303.100	300.220	6.90	6.70	3.0940	24.0	0.000
07.03.23	55.77	45.49	10.28	307.740	303.340	304.230	301.350	6.90	6.70	3.1140	24.0	0.000
08.03.23	55.29	45.08	10.21	307.710	303.390	304.180	301.300	6.90	6.70	3.0940	24.0	0.000
09.03.23	54.57	44.70	9.87	307.790	303.600	304.040	301.160	6.90	6.70	2.9910	24.0	0.000
10.03.23	53.55	44.09	9.46	307.820	303.740	303.860	301.030	6.90	6.70	2.8690	24.0	0.000
11.03.23	53.92	44.37	9.55	307.790	303.710	304.160	301.280	6.90	6.70	2.8970	24.0	0.000
12.03.23	53.81	44.26	9.55	307.820	303.720	304.220	301.350	6.90	6.70	2.8940	24.0	0.000
13.03.23	53.12	43.94	9.18	307.980	303.980	304.020	301.260	6.90	6.70	2.7880	24.0	0.000
14.03.23	51.91	43.09	8.82	307.800	303.960	303.610	300.970	6.90	6.70	2.6750	24.0	0.000
15.03.23	51.75	42.97	8.78	307.960	304.120	303.800	301.160	6.90	6.70	2.6660	24.0	0.000
16.03.23	51.86	43.11	8.75	308.330	304.490	304.090	301.450	6.90	6.70	2.6570	24.0	0.000
17.03.23	52.20	43.47	8.73	308.280	304.440	304.190	301.550	6.90	6.70	2.6530	24.0	0.000
18.03.23	52.50	43.62	8.88	308.240	304.310	304.320	301.600	6.90	6.70	2.6980	24.0	0.000

19.03.23	53.92	44.45	9.47	308.020	303.880	304.430	301.550	6.90	6.70	2.8760	24.0	0.000
20.03.23	53.92	44.43	9.49	308.090	303.990	304.450	301.570	6.90	6.70	2.8810	24.0	0.000
21.03.23	53.83	44.46	9.37	308.440	304.360	304.800	301.920	6.90	6.70	2.8450	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**9531.8**	**9389.64**	**9429.0**	**9334.63**	**---**	**---**	**100.4850**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.86**	**46.13**	**10.72**	---	---	---	---	**6.90**	**6.70**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	279920.819	275422.530	278226.190	274855.749	2157.673	22286.000	1123.000
21.03.23 24:00	289452.680	284812.169	287655.189	284190.379	2258.158	23030.000	1123.000
Итого за период	9531.860	9389.638	9428.999	9334.630	100.485	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:44:41 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 20а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178613

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТ3=1, ФРТ=1, КСН=0xAFA1

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.54	53.85	11.69	231.800	227.270	234.560	231.400	8.54	7.61	2.6570	24.0	0.000
20.02.23	70.58	57.39	13.19	232.650	227.480	234.810	231.210	8.71	7.66	3.0050	24.0	0.000
21.02.23	68.63	56.33	12.30	232.530	227.600	234.950	231.530	8.66	7.67	2.8000	24.0	0.000
22.02.23	57.27	48.25	9.02	230.840	227.340	234.640	232.090	8.34	7.63	2.0480	24.0	0.000
23.02.23	61.46	51.23	10.23	231.160	227.150	234.560	231.680	8.47	7.66	2.3240	24.0	0.000
24.02.23	62.15	51.62	10.53	231.250	227.170	234.600	231.720	8.48	7.66	2.3940	24.0	0.000
25.02.23	61.91	51.40	10.51	231.200	227.120	234.460	231.580	8.46	7.65	2.3890	24.0	0.000
26.02.23	61.02	50.91	10.11	231.100	227.160	234.500	231.690	8.42	7.63	2.2960	24.0	0.000
27.02.23	58.93	49.58	9.35	231.150	227.460	234.850	232.210	8.35	7.60	2.1270	24.0	0.000
28.02.23	56.74	48.09	8.65	230.950	227.500	234.850	232.350	8.28	7.59	1.9680	24.0	0.000
01.03.23	56.50	47.84	8.66	230.790	227.380	234.730	232.240	8.30	7.60	1.9690	24.0	0.000
02.03.23	58.07	48.98	9.09	231.000	227.400	234.670	232.030	8.34	7.60	2.0660	24.0	0.000
03.03.23	57.88	49.96	7.92	241.710	238.000	246.030	243.140	7.87	7.31	1.8810	24.0	0.000
04.03.23	56.57	49.27	7.30	257.980	254.200	262.200	259.230	8.22	7.45	1.8560	24.0	0.000
05.03.23	55.91	48.72	7.19	258.150	254.440	262.390	259.510	8.19	7.44	1.8280	24.0	0.000
06.03.23	55.83	48.07	7.76	241.430	238.010	245.210	242.510	8.24	7.52	1.8500	24.0	0.000
07.03.23	56.03	47.79	8.24	236.120	232.760	239.640	237.030	8.41	7.69	1.9180	24.0	0.000
08.03.23	55.55	47.35	8.20	236.290	232.930	240.340	237.860	8.40	7.70	1.9090	24.0	0.000
09.03.23	54.83	46.87	7.96	236.400	233.170	240.760	238.270	8.39	7.70	1.8550	24.0	0.000
10.03.23	53.83	46.22	7.61	236.280	233.160	240.790	238.390	8.36	7.70	1.7720	24.0	0.000
11.03.23	54.20	46.49	7.71	236.320	233.190	240.560	238.160	8.37	7.69	1.7950	24.0	0.000
12.03.23	54.08	46.41	7.67	236.360	233.230	240.590	238.190	8.36	7.69	1.7880	24.0	0.000
13.03.23	53.43	46.04	7.39	236.360	233.300	240.590	238.190	8.33	7.68	1.7240	24.0	0.000
14.03.23	52.20	45.07	7.13	236.280	233.360	240.510	238.210	8.30	7.68	1.6620	24.0	0.000
15.03.23	52.03	44.95	7.08	236.520	233.630	240.410	238.180	8.29	7.67	1.6540	24.0	0.000
16.03.23	52.14	45.07	7.07	236.850	233.950	240.760	238.460	8.28	7.66	1.6560	24.0	0.000
17.03.23	52.47	45.41	7.06	236.850	233.800	240.720	238.320	8.30	7.68	1.6530	24.0	0.000
18.03.23	52.79	45.61	7.18	237.040	234.060	240.740	238.390	8.32	7.68	1.6800	24.0	0.000

19.03.23	54.20	46.55	7.65	237.250	234.040	240.710	238.310	8.36	7.68	1.7890	24.0	0.000
20.03.23	54.19	46.57	7.62	237.240	234.040	240.660	238.260	8.35	7.67	1.7870	24.0	0.000
21.03.23	54.10	46.59	7.51	237.590	234.460	240.920	238.520	8.35	7.67	1.7630	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7325.4**	**7215.76**	**7440.7**	**7358.86**	**---**	**---**	**61.8630**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.13**	**48.53**	**8.59**	---	---	---	---	**8.36**	**7.63**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	153961.260	151546.900	155249.650	153463.340	1294.218	22285.000	2.000
21.03.23 24:00	161286.699	158762.660	162690.360	160822.200	1356.081	23029.000	2.000
Итого за период	7325.438	7215.760	7440.709	7358.860	61.863	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:41:04 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 20б

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00121216

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x6D63

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.54	52.48	13.06	217.810	213.700	220.930	218.070	16.00	6.70	2.8250	24.0	0.000
20.02.23	70.68	55.99	14.69	218.220	213.420	221.040	217.860	16.00	6.70	3.1730	24.0	0.000
21.02.23	68.80	55.08	13.72	218.270	213.720	221.290	218.130	16.00	6.70	2.9680	24.0	0.000
22.02.23	57.29	47.20	10.09	217.330	214.160	220.980	218.660	16.00	6.70	2.1970	24.0	0.000
23.02.23	61.50	50.09	11.41	217.410	213.790	220.970	218.330	16.00	6.70	2.4770	24.0	0.000
24.02.23	62.21	50.48	11.73	217.400	213.560	220.790	218.150	16.00	6.70	2.5420	24.0	0.000
25.02.23	61.97	50.33	11.64	217.270	213.550	220.720	218.080	16.00	6.70	2.5220	24.0	0.000
26.02.23	61.10	49.90	11.20	217.160	213.510	220.680	218.120	16.00	6.70	2.4250	24.0	0.000
27.02.23	58.98	48.60	10.38	217.230	213.820	220.860	218.460	16.00	6.70	2.2560	24.0	0.000
28.02.23	56.81	47.15	9.66	217.140	213.930	220.900	218.630	16.00	6.70	2.1020	24.0	0.000
01.03.23	56.52	46.91	9.61	217.020	213.880	220.790	218.540	16.00	6.70	2.0920	24.0	0.000
02.03.23	58.12	47.99	10.13	217.040	213.680	220.750	218.350	16.00	6.70	2.1960	24.0	0.000
03.03.23	57.95	47.81	10.14	217.410	214.050	221.100	218.700	16.00	6.70	2.2050	24.0	0.000
04.03.23	56.61	47.04	9.57	217.460	214.260	221.250	218.990	16.00	6.70	2.0850	24.0	0.000
05.03.23	55.92	46.64	9.28	216.890	213.770	220.700	218.540	16.00	6.70	2.0180	24.0	0.000
06.03.23	55.87	46.56	9.31	216.310	213.250	220.040	217.880	16.00	6.70	2.0230	24.0	0.000
07.03.23	56.06	46.68	9.38	217.070	213.950	220.810	218.620	16.00	6.70	2.0430	24.0	0.000
08.03.23	55.58	46.27	9.31	217.030	214.010	220.760	218.600	16.00	6.70	2.0320	24.0	0.000
09.03.23	54.86	45.90	8.96	217.020	214.050	220.810	218.650	16.00	6.70	1.9540	24.0	0.000
10.03.23	53.85	45.25	8.60	216.810	213.930	220.640	218.480	16.00	6.70	1.8750	24.0	0.000
11.03.23	54.21	45.50	8.71	216.810	213.930	220.650	218.490	16.00	6.70	1.9010	24.0	0.000
12.03.23	54.09	45.40	8.69	216.780	213.900	220.620	218.460	16.00	6.70	1.8920	24.0	0.000
13.03.23	53.47	45.11	8.36	216.640	213.850	220.500	218.410	16.00	6.70	1.8240	24.0	0.000
14.03.23	52.22	44.14	8.08	216.530	213.890	220.470	218.550	16.00	6.70	1.7640	24.0	0.000
15.03.23	52.04	44.02	8.02	216.520	213.880	220.460	218.540	16.00	6.70	1.7540	24.0	0.000
16.03.23	52.15	44.12	8.03	216.700	214.060	220.640	218.710	16.00	6.70	1.7560	24.0	0.000
17.03.23	52.49	44.48	8.01	216.660	214.020	220.590	218.530	16.00	6.70	1.7520	24.0	0.000
18.03.23	52.77	44.66	8.11	216.660	213.930	220.600	218.590	16.00	6.70	1.7730	24.0	0.000

19.03.23	54.22	45.58	8.64	216.650	213.770	220.500	218.340	16.00	6.70	1.8800	24.0	0.000
20.03.23	54.21	45.55	8.66	216.620	213.740	220.490	218.330	16.00	6.70	1.8870	24.0	0.000
21.03.23	54.12	45.60	8.52	216.770	213.890	220.690	218.530	16.00	6.70	1.8590	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6728.6**	**6628.85**	**6843.0**	**6771.32**	**---**	**---**	**66.0520**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.16**	**47.37**	**9.79**	---	---	---	---	**16.00**	**6.70**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	52927.979	52136.849	53701.750	53095.780	440.718	8289.000	0.000
21.03.23 24:00	59656.619	58765.699	60544.770	59867.099	506.770	9033.000	0.000
Итого за период	6728.639	6628.849	6843.019	6771.319	66.052	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:40:56 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 21

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 802467

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	63.310	49.830	13.480	183.226	182.869	0.357	0.004	0.000	186.691	185.073	1.618	2.483	24.000
20.02.23	69.900	53.840	16.060	182.684	182.393	0.291	0.006	0.000	186.826	184.937	1.889	2.949	24.000
21.02.23	69.610	53.990	15.620	182.974	182.670	0.304	0.005	0.000	187.092	185.231	1.861	2.873	24.000
22.02.23	57.640	46.610	11.030	184.147	183.704	0.443	0.004	0.000	187.089	185.661	1.428	2.047	24.000
23.02.23	60.930	48.510	12.420	183.741	183.282	0.460	0.005	0.000	186.973	185.378	1.595	2.302	24.000
24.02.23	61.690	48.840	12.850	183.728	183.256	0.472	0.004	0.000	187.034	185.380	1.655	2.380	24.000
25.02.23	61.610	48.710	12.900	184.044	183.549	0.495	0.004	0.000	187.349	185.665	1.684	2.396	24.000
26.02.23	61.100	48.480	12.620	184.013	183.503	0.510	0.004	0.000	187.267	185.600	1.668	2.344	24.000
27.02.23	58.890	47.210	11.680	184.001	183.441	0.559	0.004	0.000	187.038	185.432	1.606	2.173	24.000
28.02.23	56.890	46.120	10.770	184.520	183.894	0.626	0.004	0.000	187.375	185.802	1.572	2.013	24.000
01.03.23	55.680	45.230	10.450	184.035	183.381	0.655	0.004	0.000	186.771	185.214	1.557	1.950	24.000
02.03.23	57.260	45.880	11.380	170.685	169.869	0.815	0.004	0.000	173.397	171.644	1.753	1.992	24.000
03.03.23	57.590	46.570	11.020	187.035	186.494	0.541	0.004	0.000	189.996	188.466	1.530	2.084	24.000
04.03.23	56.690	46.100	10.590	187.531	187.032	0.499	0.004	0.000	190.414	188.972	1.443	2.006	24.000
05.03.23	55.530	45.390	10.140	187.915	187.296	0.619	0.004	0.000	190.693	189.180	1.512	1.930	24.000
06.03.23	55.430	45.340	10.090	187.308	186.673	0.634	0.004	0.000	190.067	188.548	1.519	1.916	24.000
07.03.23	55.710	45.570	10.140	187.567	186.931	0.636	0.004	0.000	190.357	188.826	1.531	1.929	24.000
08.03.23	55.290	45.200	10.090	187.560	186.943	0.617	0.004	0.000	190.311	188.809	1.502	1.919	24.000
09.03.23	54.770	44.930	9.840	187.610	186.974	0.637	0.004	0.000	190.313	188.818	1.495	1.872	24.000
10.03.23	53.550	44.210	9.340	187.623	186.978	0.645	0.004	0.000	190.213	188.766	1.447	1.778	24.000
11.03.23	53.680	44.380	9.300	187.482	186.827	0.655	0.004	0.000	190.082	188.627	1.455	1.769	24.000
12.03.23	53.730	44.370	9.360	187.542	186.883	0.659	0.004	0.000	190.147	188.682	1.465	1.782	24.000
13.03.23	53.370	44.240	9.130	187.538	186.856	0.682	0.004	0.000	190.111	188.645	1.466	1.740	24.000
14.03.23	51.790	43.190	8.600	188.349	187.660	0.688	0.004	0.000	190.789	189.374	1.415	1.647	24.000
15.03.23	51.700	43.040	8.660	188.353	187.667	0.686	0.004	0.000	190.785	189.370	1.415	1.657	24.000
16.03.23	51.700	43.090	8.610	188.583	187.876	0.707	0.004	0.000	191.019	189.585	1.434	1.652	24.000

17.03.23	52.050	43.460	8.590	188.364	187.653	0.711	0.004	0.000	190.828	189.388	1.440	1.647	24.000
18.03.23	52.030	43.510	8.520	188.475	187.764	0.711	0.004	0.000	190.938	189.504	1.434	1.634	24.000
19.03.23	53.810	44.600	9.210	188.031	187.323	0.708	0.004	0.000	190.650	189.144	1.506	1.761	24.000
20.03.23	53.870	44.560	9.310	187.597	187.005	0.591	0.004	0.000	190.215	188.821	1.395	1.770	24.000
21.03.23	53.670	44.490	9.180	188.308	187.651	0.657	0.004	0.000	190.918	189.468	1.451	1.754	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5760.569**	**5742.300**	**18.269**	**---**	**---**	**5849.749**	**5802.008**	**47.740**	**62.151**	**744.000**
Среднее	**56.789**	**46.113**	**10.677**	---	---	---	**0.004**	**0.000**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:04:41 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : Комсомольская 21а
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВВ673
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.54	65.18	156.25	48.91	158.08	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	2.88	70.36	156.14	51.89	158.10	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	2.70	68.65	156.46	51.38	158.49	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	1.97	57.16	156.53	44.54	158.62	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	2.23	61.32	156.68	47.06	158.63	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	2.30	62.01	156.42	47.27	158.54	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	2.30	61.78	156.41	47.02	158.74	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.22	60.96	156.57	46.76	158.70	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.06	58.87	156.98	45.74	158.88	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.91	56.71	156.72	44.53	158.61	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.89	56.37	156.78	44.27	158.71	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.00	57.97	156.97	45.21	158.98	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	2.01	57.81	156.88	44.99	159.05	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.91	56.52	157.41	44.35	159.45	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.85	55.82	157.07	43.99	158.93	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.85	55.76	156.72	43.90	158.66	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.87	55.95	157.35	44.07	159.43	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.86	55.48	157.23	43.62	159.47	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.80	54.79	157.44	43.35	159.54	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.72	53.76	157.61	42.83	159.72	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.73	54.06	157.47	43.02	159.54	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.73	53.97	157.33	42.97	159.62	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.66	53.32	158.01	42.77	160.14	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.61	52.07	158.31	41.89	160.65	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.61	51.92	158.58	41.74	161.01	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.61	52.02	159.60	41.90	162.07	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.61	52.35	158.91	42.22	161.16	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.62	52.60	158.82	42.36	161.10	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.72	54.07	158.71	43.21	161.04	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.73	54.09	158.70	43.14	161.06	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.71	53.98	158.88	43.19	161.10	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	60.22	57.02	4879.95	44.65	4945.82	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : Комсомольская 23
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВВ522
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.58	65.21	204.44	52.59	204.17	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	2.92	70.41	204.29	56.13	203.94	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	2.72	68.71	204.72	55.39	204.38	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	1.97	57.16	204.92	47.52	204.70	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	2.24	61.34	204.68	50.37	204.56	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	2.31	62.04	204.58	50.73	204.44	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	2.33	61.80	204.71	50.43	204.53	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.24	60.97	204.80	50.00	204.63	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.07	58.87	205.23	48.75	205.06	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.91	56.70	205.11	47.38	204.93	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.90	56.36	205.04	47.07	204.88	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.01	57.98	205.02	48.15	204.89	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	2.01	57.82	205.34	47.99	205.22	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.91	56.51	205.88	47.24	205.83	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.85	55.81	205.49	46.81	205.44	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.85	55.74	205.02	46.69	204.98	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.87	55.95	205.95	46.86	205.92	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.86	55.47	205.87	46.44	205.77	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.79	54.77	206.06	46.07	205.98	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.71	53.74	206.14	45.42	206.08	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.73	54.09	206.02	45.68	205.97	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.73	53.98	205.96	45.54	205.89	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.68	53.38	206.30	45.24	206.24	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.61	52.12	206.30	44.29	206.22	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.61	51.95	206.51	44.14	206.43	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.60	52.05	207.10	44.28	207.00	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.60	52.40	206.81	44.66	206.76	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.62	52.65	206.75	44.78	206.70	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.74	54.11	206.70	45.70	206.59	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.74	54.11	206.71	45.66	206.60	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.72	54.01	207.01	45.69	206.90	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	60.43	57.04	6375.49	47.54	6371.63	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 23а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182343

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x3C57

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.16	51.14	14.02	189.150	185.480	189.140	186.790	6.20	6.38	2.5970	24.0	0.000
20.02.23	70.30	54.38	15.92	189.260	185.060	189.020	186.380	6.20	5.70	2.9450	24.0	0.000
21.02.23	68.50	53.71	14.79	189.530	185.510	189.410	186.850	6.20	5.31	2.7450	24.0	0.000
22.02.23	57.03	46.30	10.73	189.580	186.670	189.800	187.860	6.20	5.33	2.0020	24.0	0.000
23.02.23	61.22	49.06	12.16	189.390	186.120	189.480	187.320	6.20	8.07	2.2510	24.0	0.000
24.02.23	61.92	49.30	12.62	189.230	185.870	189.290	187.130	6.20	7.00	2.3380	24.0	0.000
25.02.23	61.68	49.10	12.58	189.220	185.860	189.330	187.170	6.20	7.40	2.3300	24.0	0.000
26.02.23	60.82	48.76	12.06	189.390	186.160	189.510	187.370	6.20	6.97	2.2400	24.0	0.000
27.02.23	58.71	47.61	11.10	189.970	186.980	190.060	188.080	6.20	6.97	2.0700	24.0	0.000
28.02.23	56.55	46.23	10.32	189.640	186.890	187.500	185.600	6.20	7.66	1.9150	24.0	0.000
01.03.23	56.24	45.94	10.30	189.680	186.890	189.550	187.680	6.20	7.35	1.9160	24.0	0.000
02.03.23	57.83	46.94	10.89	189.760	186.880	189.810	187.890	6.20	6.81	2.0280	24.0	0.000
03.03.23	57.67	46.72	10.95	190.020	187.140	190.190	188.270	6.20	6.73	2.0460	24.0	0.000
04.03.23	56.36	46.00	10.36	190.450	187.710	190.690	188.770	6.20	6.32	1.9390	24.0	0.000
05.03.23	55.67	45.65	10.02	189.910	187.270	190.250	188.330	6.20	6.14	1.8690	24.0	0.000
06.03.23	55.60	45.67	9.93	189.530	186.890	189.790	187.870	6.20	5.41	1.8550	24.0	0.000
07.03.23	55.78	45.63	10.15	178.610	176.030	180.450	178.640	6.20	5.82	1.7820	24.0	0.000
08.03.23	55.32	45.34	9.98	190.700	188.060	191.130	189.210	6.20	6.07	1.8720	24.0	0.000
09.03.23	54.61	45.00	9.61	191.020	188.380	191.490	189.700	6.20	6.47	1.8070	24.0	0.000
10.03.23	53.58	44.44	9.14	190.850	188.210	191.480	189.790	6.20	5.78	1.7160	24.0	0.000
11.03.23	53.92	44.72	9.20	190.650	188.010	191.310	189.480	6.20	5.50	1.7290	24.0	0.000
12.03.23	53.82	44.63	9.19	190.650	188.010	191.240	189.430	6.20	5.22	1.7270	24.0	0.000
13.03.23	53.19	44.30	8.89	191.060	188.540	191.600	189.820	6.20	5.55	1.6750	24.0	0.000
14.03.23	51.95	43.35	8.60	191.200	188.800	191.740	190.060	6.20	6.87	1.6160	24.0	0.000
15.03.23	51.78	43.23	8.55	191.300	188.900	191.940	190.260	6.20	6.79	1.6120	24.0	0.000
16.03.23	51.88	43.38	8.50	191.810	189.410	192.440	190.760	6.20	7.01	1.6060	24.0	0.000
17.03.23	52.23	43.78	8.45	191.670	189.270	192.210	190.530	6.20	6.96	1.5930	24.0	0.000
18.03.23	52.50	44.02	8.48	191.250	188.770	191.880	190.140	6.20	6.77	1.5950	24.0	0.000

19.03.23	53.95	44.86	9.09	191.220	188.580	191.810	190.000	6.20	7.03	1.7080	24.0	0.000
20.03.23	53.95	44.78	9.17	191.490	188.850	192.010	190.230	6.20	7.32	1.7230	24.0	0.000
21.03.23	53.86	44.86	9.00	191.710	189.070	192.250	190.400	6.20	7.23	1.6920	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5888.9**	**5800.27**	**5897.7**	**5837.81**	**---**	**---**	**60.5390**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.88**	**46.41**	**10.47**	---	---	---	---	**6.20**	**6.51**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	38063.390	37481.289	37687.290	37302.030	400.805	8481.000	0.000
21.03.23 24:00	43952.289	43281.560	43585.090	43139.840	461.344	9225.000	0.000
Итого за период	5888.898	5800.271	5897.799	5837.809	60.539	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:40:53 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	ул. Комсомольская д.25
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА785
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	3.25	65.26	218.82	50.39	220.48	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	3.66	70.42	218.58	53.66	220.20	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	3.41	68.62	218.91	53.03	220.39	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	2.48	57.11	219.45	45.77	220.92	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	2.83	61.31	219.29	48.40	220.68	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	2.94	62.01	219.20	48.57	220.59	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	2.94	61.77	219.30	48.34	220.74	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.83	60.92	219.35	48.01	220.79	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.60	58.81	219.89	46.94	221.30	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	2.40	56.63	219.88	45.68	221.17	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	2.38	56.33	219.78	45.46	221.20	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.52	57.92	219.72	46.43	221.12	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	2.54	57.77	220.25	46.23	221.62	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	2.40	56.44	220.87	45.53	222.26	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	2.33	55.75	220.39	45.17	221.79	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	2.33	55.69	219.96	45.06	221.32	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	2.35	55.89	221.08	45.24	222.35	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	2.34	55.41	220.81	44.81	222.25	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	2.24	54.70	220.88	44.52	222.49	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	2.14	53.68	221.18	43.99	222.50	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	2.16	54.04	221.10	44.24	222.36	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	2.16	53.92	221.10	44.13	222.39	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	2.09	53.30	221.31	43.86	222.68	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	2.02	52.05	221.29	42.88	222.75	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	2.02	51.88	221.79	42.75	223.05	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	2.01	51.98	222.40	42.92	223.60	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	2.01	52.33	221.78	43.26	223.28	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	2.03	52.60	221.81	43.45	223.18	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	2.16	54.05	221.72	44.28	223.05	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	2.15	54.05	221.70	44.33	223.09	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.13	53.95	221.98	44.34	223.36	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	75.85	56.99	6835.55	45.86	6878.95	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 27

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 719860

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	64.430	51.110	13.320	231.663	231.663	0	0.522	0.000	235.554	235.174	0.380	3.106	24.000
20.02.23	70.140	54.820	15.320	231.110	231.110	0	0.524	0.000	235.767	235.003	0.764	3.563	24.000
21.02.23	69.070	54.540	14.530	231.504	231.504	0	0.524	0.000	236.019	235.378	0.641	3.385	24.000
22.02.23	57.020	46.740	10.280	232.486	232.486	0.000	0.524	0.000	235.450	235.586	-0.137	2.411	24.000
23.02.23	61.100	49.370	11.730	231.978	231.978	0	0.525	0.000	235.444	235.299	0.145	2.743	24.000
24.02.23	61.810	49.700	12.110	232.108	232.108	0	0.525	0.000	235.714	235.419	0.295	2.833	24.000
25.02.23	61.620	49.490	12.130	232.097	232.097	0.000	0.524	0.000	235.690	235.372	0.318	2.835	24.000
26.02.23	60.920	49.240	11.680	232.100	232.100	0	0.523	0.000	235.556	235.401	0.156	2.731	24.000
27.02.23	58.780	48.000	10.780	232.653	232.653	0	0.523	0.000	235.818	235.865	-0.048	2.529	24.000
28.02.23	56.660	46.710	9.950	232.765	232.765	0	0.522	0.000	235.682	235.842	-0.161	2.338	24.000
01.03.23	56.030	46.210	9.820	232.802	232.802	0.000	0.524	0.000	235.641	235.832	-0.191	2.307	24.000
02.03.23	57.790	47.310	10.480	232.696	232.696	0.000	0.523	0.000	235.755	235.823	-0.068	2.462	24.000
03.03.23	57.630	47.110	10.520	233.199	233.199	0	0.523	0.000	236.268	236.290	-0.022	2.474	24.000
04.03.23	56.460	46.500	9.960	234.099	234.099	0	0.525	0.000	237.015	237.166	-0.151	2.353	24.000
05.03.23	55.610	46.000	9.610	233.786	233.786	0.000	0.525	0.000	236.589	236.804	-0.215	2.268	24.000
06.03.23	55.510	45.870	9.640	233.153	233.153	0	0.522	0.000	235.973	236.115	-0.142	2.268	24.000
07.03.23	55.730	45.990	9.740	234.391	234.391	0	0.522	0.000	237.390	237.242	0.148	2.303	24.000
08.03.23	55.260	45.590	9.670	234.360	234.360	0	0.523	0.000	237.341	237.134	0.208	2.287	24.000
09.03.23	54.640	45.290	9.350	234.547	234.547	0	0.523	0.000	237.375	237.377	-0.002	2.215	24.000
10.03.23	53.570	44.640	8.930	234.613	234.613	0	0.523	0.000	237.312	237.384	-0.073	2.115	24.000
11.03.23	53.830	44.820	9.010	234.562	234.562	0	0.524	0.000	237.311	237.329	-0.018	2.136	24.000
12.03.23	53.760	44.730	9.030	234.553	234.553	0.000	0.523	0.000	237.345	237.260	0.085	2.139	24.000
13.03.23	53.280	44.620	8.660	234.705	234.705	0.000	0.522	0.000	237.385	237.462	-0.077	2.055	24.000
14.03.23	51.900	43.550	8.350	234.859	234.859	0	0.522	0.000	237.485	237.413	0.072	1.983	24.000
15.03.23	51.730	43.210	8.520	228.748	228.748	0	0.523	0.000	231.271	231.221	0.049	1.969	24.000
16.03.23	51.790	43.120	8.670	223.412	223.412	0	0.523	0.000	225.829	225.872	-0.043	1.959	24.000

17.03.23	52.200	43.520	8.680	223.183	223.183	0.000	0.525	0.000	225.610	225.706	-0.096	1.959	24.000
18.03.23	52.280	43.550	8.730	223.239	223.239	0	0.525	0.000	225.754	225.689	0.065	1.969	24.000
19.03.23	53.860	44.550	9.310	223.034	223.034	0	0.524	0.000	225.756	225.536	0.221	2.095	24.000
20.03.23	53.900	44.550	9.350	223.084	223.084	0	0.523	0.000	225.801	225.596	0.205	2.106	24.000
21.03.23	53.760	44.510	9.250	223.309	223.309	0	0.523	0.000	225.976	225.857	0.119	2.085	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7164.801**	**7164.801**	**0.000**	**---**	**---**	**7258.875**	**7256.448**	**2.427**	**73.983**	**744.000**
Среднее	**56.841**	**46.612**	**10.229**	---	---	---	**0.523**	**0.000**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:56:22 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	ул.Комсомольская д.29
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА852
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.73	63.36	219.28	50.87	217.48	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	3.14	68.77	219.32	54.41	217.28	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	3.00	67.51	219.51	53.84	217.40	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	2.13	55.91	219.54	46.21	217.63	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	2.44	59.92	219.42	48.80	217.56	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	2.51	60.62	219.42	49.16	217.71	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	2.50	60.42	219.41	49.01	217.59	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.42	59.68	219.53	48.65	217.32	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.24	57.60	219.77	47.41	217.45	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	2.07	55.53	223.89	46.26	221.69	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	2.06	55.02	227.14	45.93	225.00	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.18	56.68	227.08	47.07	224.97	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	2.17	56.51	218.74	46.56	216.48	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	2.04	55.28	201.71	45.17	198.73	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.97	54.49	200.64	44.66	197.53	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.96	54.40	199.62	44.56	196.52	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.98	54.62	200.67	44.71	197.53	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.97	54.17	200.67	44.31	197.64	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.92	53.53	200.79	43.97	197.46	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.64	52.45	181.39	43.37	178.33	21:41	21:41
12-03-2023 00:00:00	1.82	52.52	200.70	43.41	197.51	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.84	52.55	200.57	43.37	197.65	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.71	51.22	200.72	42.67	197.36	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.68	50.38	200.70	42.01	197.61	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.69	50.50	200.69	42.07	197.58	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.69	50.58	200.78	42.16	197.56	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.69	50.96	200.84	42.51	197.47	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.70	51.11	200.74	42.61	197.56	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.84	52.65	200.74	43.47	197.49	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.84	52.72	200.83	43.54	197.41	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.82	52.62	204.97	43.73	201.47	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	64.38	55.63	6469.84	45.70	6385.95	741:41	741:41

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 31

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00170304

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x9B33

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.07	51.13	13.94	207.950	203.920	206.230	203.650	6.31	5.90	2.8380	24.0	0.000
20.02.23	70.14	54.44	15.70	208.180	203.620	206.210	203.330	6.32	5.91	3.1950	24.0	0.000
21.02.23	68.32	53.69	14.63	208.420	204.070	206.600	203.840	6.32	5.90	2.9840	24.0	0.000
22.02.23	56.96	46.18	10.78	207.750	204.590	206.460	204.360	6.34	5.91	2.2040	24.0	0.000
23.02.23	61.11	48.82	12.29	207.880	204.280	206.380	203.980	6.34	5.92	2.5100	24.0	0.000
24.02.23	61.80	49.09	12.71	207.820	204.220	206.260	203.860	6.34	5.92	2.5920	24.0	0.000
25.02.23	61.56	48.93	12.63	207.880	204.280	206.360	203.960	6.33	5.92	2.5790	24.0	0.000
26.02.23	60.70	48.57	12.13	207.880	204.390	206.420	204.140	6.33	5.90	2.4790	24.0	0.000
27.02.23	58.62	47.50	11.12	208.140	204.880	206.780	204.620	6.32	5.90	2.2780	24.0	0.000
28.02.23	56.47	46.20	10.27	207.880	204.890	206.650	204.620	6.32	5.90	2.1030	24.0	0.000
01.03.23	56.18	45.95	10.23	207.780	204.750	206.530	204.450	6.33	5.91	2.0920	24.0	0.000
02.03.23	57.76	46.95	10.81	207.880	204.740	206.540	204.380	6.33	5.91	2.2130	24.0	0.000
03.03.23	57.59	46.42	11.17	200.480	197.450	199.200	197.130	6.31	5.90	2.2020	24.0	0.000
04.03.23	56.22	45.06	11.16	187.580	184.850	186.470	184.690	6.30	5.89	2.0600	24.0	0.000
05.03.23	55.54	44.68	10.86	187.140	184.500	186.070	184.390	6.30	5.89	2.0000	24.0	0.000
06.03.23	55.49	44.62	10.87	186.780	184.140	185.710	184.030	6.28	5.87	1.9970	24.0	0.000
07.03.23	55.68	44.75	10.93	187.570	184.930	186.480	184.800	6.29	5.88	2.0180	24.0	0.000
08.03.23	55.20	44.35	10.85	187.460	184.820	186.390	184.710	6.30	5.89	2.0030	24.0	0.000
09.03.23	54.50	44.02	10.48	187.590	185.000	186.560	184.880	6.29	5.88	1.9380	24.0	0.000
10.03.23	53.43	43.45	9.98	169.370	167.180	168.550	167.040	6.32	5.92	1.6670	24.0	0.000
11.03.23	53.83	43.68	10.15	187.500	184.950	186.500	184.820	6.30	5.89	1.8770	24.0	0.000
12.03.23	53.72	43.54	10.18	187.480	185.010	186.480	184.800	6.29	5.88	1.8810	24.0	0.000
13.03.23	53.10	43.30	9.80	187.600	185.100	186.650	184.970	6.28	5.87	1.8090	24.0	0.000
14.03.23	51.87	42.44	9.43	187.460	185.060	186.560	184.880	6.29	5.88	1.7430	24.0	0.000
15.03.23	51.70	42.32	9.38	187.660	185.260	186.760	185.080	6.28	5.87	1.7350	24.0	0.000
16.03.23	51.80	42.45	9.35	188.050	185.650	187.160	185.480	6.27	5.86	1.7350	24.0	0.000
17.03.23	52.15	42.77	9.38	187.950	185.550	187.070	185.390	6.28	5.87	1.7370	24.0	0.000
18.03.23	52.42	42.92	9.50	187.940	185.490	187.010	185.330	6.28	5.88	1.7630	24.0	0.000

19.03.23	53.84	43.81	10.03	187.910	185.380	186.930	185.250	6.28	5.87	1.8580	24.0	0.000
20.03.23	53.84	43.78	10.06	187.940	185.410	186.950	185.270	6.28	5.87	1.8620	24.0	0.000
21.03.23	53.75	43.81	9.94	188.230	185.710	187.260	185.580	6.28	5.86	1.8440	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6055.1**	**5964.07**	**6018.1**	**5957.71**	**---**	**---**	**65.7960**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.78**	**45.79**	**10.99**	---	---	---	---	**6.30**	**5.89**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	153219.479	150821.330	152951.410	151235.370	1346.235	22305.000	1103.000
21.03.23 24:00	159274.610	156785.400	158969.590	157193.080	1412.031	23049.000	1103.000
Итого за период	6055.130	5964.070	6018.179	5957.709	65.796	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:49:46 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 31

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169027

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x733D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.39	51.96	13.43	221.750	218.270	222.010	218.270	6.65	5.93	2.9320	24.0	0.000
20.02.23	70.35	55.23	15.12	222.070	217.920	221.960	217.920	6.66	5.94	3.2930	24.0	0.000
21.02.23	68.33	54.36	13.97	222.350	218.400	222.310	218.400	6.66	5.94	3.0520	24.0	0.000
22.02.23	57.09	46.89	10.20	221.350	218.910	222.260	218.910	6.67	5.95	2.2290	24.0	0.000
23.02.23	61.27	49.69	11.58	221.500	218.500	222.100	218.500	6.67	5.96	2.5300	24.0	0.000
24.02.23	61.96	49.96	12.00	221.430	218.420	222.020	218.420	6.67	5.96	2.6230	24.0	0.000
25.02.23	61.72	49.74	11.98	221.530	218.480	222.030	218.480	6.66	5.95	2.6180	24.0	0.000
26.02.23	60.81	49.34	11.47	221.510	218.600	222.060	218.600	6.65	5.94	2.5060	24.0	0.000
27.02.23	58.74	48.18	10.56	221.820	219.150	222.430	219.150	6.64	5.93	2.3120	24.0	0.000
28.02.23	56.57	46.79	9.78	221.560	219.080	222.230	219.080	6.64	5.93	2.1420	24.0	0.000
01.03.23	56.36	46.58	9.78	221.450	218.980	222.150	218.980	6.65	5.95	2.1380	24.0	0.000
02.03.23	57.90	47.57	10.33	221.540	218.930	222.180	218.930	6.65	5.94	2.2570	24.0	0.000
03.03.23	57.73	46.92	10.81	209.340	206.820	209.750	206.820	6.64	5.97	2.2330	24.0	0.000
04.03.23	56.33	45.31	11.02	189.910	187.610	190.000	187.610	6.63	6.03	2.0680	24.0	0.000
05.03.23	55.69	44.95	10.74	189.530	187.240	189.560	187.240	6.62	6.02	2.0070	24.0	0.000
06.03.23	55.65	44.89	10.76	189.160	186.900	189.220	186.900	6.60	6.00	2.0090	24.0	0.000
07.03.23	55.82	44.98	10.84	189.930	187.620	190.010	187.620	6.61	6.01	2.0340	24.0	0.000
08.03.23	55.34	44.59	10.75	189.840	187.660	189.930	187.660	6.62	6.02	2.0190	24.0	0.000
09.03.23	54.62	44.22	10.40	189.970	187.770	190.060	187.770	6.62	6.02	1.9530	24.0	0.000
10.03.23	53.56	43.62	9.94	171.730	169.850	171.870	169.850	6.63	6.05	1.6860	24.0	0.000
11.03.23	53.98	43.88	10.10	189.850	187.700	189.980	187.700	6.62	6.02	1.8960	24.0	0.000
12.03.23	53.86	43.80	10.06	189.840	187.690	189.990	187.690	6.62	6.01	1.8870	24.0	0.000
13.03.23	53.20	43.54	9.66	189.980	187.910	190.110	187.910	6.61	6.00	1.8130	24.0	0.000
14.03.23	52.00	42.63	9.37	189.790	187.800	189.990	187.800	6.61	6.01	1.7610	24.0	0.000
15.03.23	51.83	42.48	9.35	190.000	188.000	190.180	188.000	6.61	6.00	1.7560	24.0	0.000
16.03.23	51.94	42.67	9.27	190.380	188.410	190.600	188.410	6.60	5.99	1.7470	24.0	0.000
17.03.23	52.27	43.03	9.24	190.320	188.290	190.470	188.290	6.61	6.00	1.7380	24.0	0.000
18.03.23	52.59	43.17	9.42	190.280	188.250	190.500	188.250	6.61	6.01	1.7700	24.0	0.000

19.03.23	53.98	43.94	10.04	190.280	188.100	190.390	188.100	6.61	6.00	1.8900	24.0	0.000
20.03.23	53.98	43.91	10.07	190.240	188.090	190.410	188.090	6.60	5.99	1.8930	24.0	0.000
21.03.23	53.90	43.97	9.93	190.590	188.390	190.680	188.390	6.60	5.99	1.8660	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6270.8**	**6193.74**	**6279.4**	**6193.74**	**---**	**---**	**66.6580**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.92**	**46.21**	**10.70**	---	---	---	---	**6.63**	**5.98**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	124374.930	122880.540	124830.520	122912.560	1305.481	22306.000	1103.000
21.03.23 24:00	130645.749	129074.280	131109.959	129106.300	1372.139	23050.000	1103.000
Итого за период	6270.819	6193.740	6279.438	6193.740	66.658	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:42:58 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 35

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 718940

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	62.840	53.350	9.490	309.729	308.750	0.980	0.556	0.513	315.369	312.972	2.397	2.990	24.000
20.02.23	70.150	58.630	11.520	308.846	307.959	0.887	0.558	0.514	315.793	312.953	2.840	3.608	24.000
21.02.23	70.210	58.930	11.280	309.033	308.196	0.837	0.558	0.515	315.997	313.241	2.756	3.536	24.000
22.02.23	58.850	50.810	8.040	310.280	309.285	0.995	0.557	0.514	315.304	313.163	2.141	2.542	24.000
23.02.23	60.890	52.090	8.800	309.966	308.961	1.004	0.559	0.516	315.290	312.982	2.308	2.778	24.000
24.02.23	61.900	52.800	9.100	309.935	308.872	1.063	0.559	0.516	315.448	312.974	2.475	2.875	24.000
25.02.23	61.950	52.780	9.170	309.887	308.823	1.064	0.558	0.515	315.423	312.906	2.516	2.897	24.000
26.02.23	61.550	52.530	9.020	309.952	308.934	1.018	0.557	0.514	315.371	313.034	2.338	2.848	24.000
27.02.23	59.320	51.080	8.240	310.409	309.353	1.056	0.556	0.513	315.483	313.230	2.253	2.612	24.000
28.02.23	57.360	49.790	7.570	313.657	312.523	1.134	0.557	0.513	318.485	316.230	2.255	2.428	24.000
01.03.23	55.690	48.610	7.080	321.170	319.977	1.193	0.559	0.513	325.864	323.579	2.286	2.331	24.000
02.03.23	57.990	50.290	7.700	320.744	319.590	1.154	0.559	0.513	325.806	323.432	2.374	2.526	24.000
03.03.23	57.830	50.180	7.650	321.127	319.954	1.173	0.559	0.513	326.156	323.799	2.357	2.516	24.000
04.03.23	57.160	49.760	7.400	324.336	323.103	1.234	0.561	0.514	329.318	326.909	2.409	2.458	24.000
05.03.23	55.720	48.660	7.060	323.146	321.895	1.251	0.561	0.514	327.873	325.525	2.348	2.340	24.000
06.03.23	55.680	48.630	7.050	320.012	318.801	1.211	0.558	0.512	324.680	322.399	2.281	2.315	24.000
07.03.23	56.000	48.900	7.100	322.170	320.940	1.230	0.560	0.513	326.921	324.601	2.319	2.347	24.000
08.03.23	55.580	48.550	7.030	322.252	321.028	1.224	0.561	0.514	326.929	324.646	2.283	2.324	24.000
09.03.23	55.120	48.240	6.880	322.454	321.221	1.233	0.560	0.514	327.068	324.789	2.280	2.280	24.000
10.03.23	53.730	47.240	6.490	291.271	286.555	4.716	0.561	0.514	295.225	289.626	5.599	2.115	21.667
11.03.23	53.870	47.370	6.500	322.528	0.000	322.528	0.560	0.513	326.950	0.000	326.950	17.415	24.000
12.03.23	53.980	47.370	6.610	322.547	0.000	322.547	0.560	0.513	326.987	0.000	326.987	17.453	24.000
13.03.23	53.810	47.380	6.430	322.522	0.000	322.522	0.559	0.512	326.935	0.000	326.935	17.397	24.000
14.03.23	51.850	45.840	6.010	322.730	0.000	322.730	0.560	0.513	326.841	0.000	326.841	16.776	24.000
15.03.23	51.960	45.890	6.070	322.814	29.248	293.566	0.559	0.512	326.907	29.575	297.332	15.479	24.000
16.03.23	51.930	45.890	6.040	323.038	321.703	1.335	0.558	0.511	326.951	325.150	1.802	2.010	24.000

17.03.23	52.200	46.160	6.040	323.125	321.930	1.195	0.559	0.513	326.986	325.510	1.476	2.004	24.000
18.03.23	52.130	46.120	6.010	323.116	321.932	1.184	0.560	0.513	326.991	325.482	1.509	1.996	24.000
19.03.23	54.070	47.490	6.580	322.782	321.513	1.269	0.560	0.513	327.079	325.130	1.949	2.185	24.000
20.03.23	54.080	47.500	6.580	322.824	321.623	1.201	0.559	0.512	327.045	325.320	1.725	2.182	24.000
21.03.23	53.890	47.430	6.460	325.902	324.641	1.261	0.559	0.511	330.191	328.305	1.886	2.162	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**9844.304**	**8227.310**	**1616.994**	**---**	**---**	**9993.665**	**8327.461**	**1666.204**	**149.723**	**741.667**
Среднее	**57.074**	**49.558**	**7.516**	---	---	---	**0.559**	**0.513**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:04:29 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : Комсомольская 37
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N CF598
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	4.74	65.45	383.38	53.06	395.07	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	5.39	70.62	381.74	56.50	394.83	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	5.02	68.83	382.39	55.68	395.20	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	3.63	57.30	385.90	47.88	397.05	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	4.12	61.50	384.17	50.76	395.92	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	4.26	62.20	382.48	51.04	394.25	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	4.26	61.97	382.61	50.82	394.23	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	4.09	61.11	382.79	50.40	393.89	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	3.77	58.99	383.61	49.14	393.65	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	3.39	56.82	346.29	46.98	354.82	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	3.34	56.49	318.27	45.97	326.04	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	3.54	58.09	317.90	46.93	326.04	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	3.58	57.93	319.40	46.70	327.46	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	3.39	56.61	321.40	46.03	329.25	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	3.28	55.91	319.68	45.62	327.40	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	3.29	55.85	318.27	45.49	325.75	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	3.32	56.04	319.42	45.61	327.19	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	3.30	55.56	319.24	45.20	326.70	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	3.18	54.86	319.79	44.89	327.22	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	3.04	53.84	320.08	44.33	327.44	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	3.07	54.18	319.56	44.55	325.90	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	3.08	54.07	319.61	44.41	326.80	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	2.70	53.41	292.62	44.15	299.23	21:58	21:58
15-03-2023 00:00:00	2.83	52.01	320.13	43.15	327.37	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	2.85	52.02	320.03	43.09	327.26	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	2.85	52.12	320.05	43.20	327.12	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	2.85	52.47	319.93	43.52	326.85	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	2.89	52.73	319.88	43.69	327.00	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	3.06	54.18	319.55	44.60	327.00	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	3.08	54.19	319.51	44.54	326.94	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.35	53.97	194.38	38.31	199.77	23:51	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	107.57	57.15	10354.08	46.66	10620.61	741:49	741:58

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : Комсомольская 39
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N CF597
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	4.33	65.38	329.85	52.23	321.83	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	4.87	70.55	325.93	55.59	317.66	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	4.55	68.77	326.99	54.83	318.27	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	3.36	57.24	336.36	47.23	326.67	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	3.78	61.44	333.25	50.07	324.23	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	3.90	62.14	333.05	50.40	324.20	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	3.90	61.90	333.31	50.18	324.44	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	3.77	61.05	334.02	49.75	324.81	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	3.48	58.93	336.09	48.55	326.41	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	3.19	56.77	325.31	46.94	315.82	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	3.17	56.43	315.83	46.37	306.85	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	3.36	58.03	314.62	47.35	306.00	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	3.38	57.87	316.16	47.16	307.52	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	3.22	56.55	318.85	46.43	309.73	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	3.13	55.85	317.55	45.97	308.45	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	3.13	55.79	316.01	45.88	307.12	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	3.16	55.99	317.36	46.02	308.51	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	3.13	55.51	317.78	45.66	308.88	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	3.03	54.81	318.43	45.28	309.28	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	2.90	53.78	319.13	44.68	309.68	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	2.92	54.12	318.89	44.94	309.58	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	2.93	54.01	319.00	44.81	309.70	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	2.59	53.36	292.29	44.46	283.56	21:58	21:58
15-03-2023 00:00:00	2.72	51.95	320.43	43.43	310.47	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	2.73	51.96	320.49	43.43	310.67	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	2.74	52.06	320.61	43.49	310.72	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	2.73	52.41	320.32	43.88	310.45	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	2.77	52.67	320.19	44.01	310.44	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	2.94	54.13	319.16	44.90	309.72	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	2.96	54.13	319.17	44.85	309.66	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.94	54.01	334.43	45.18	325.64	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	101.70	57.09	9990.84	46.91	9706.97	741:58	741:58

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : Комсомольская 41
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА732
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	4.32	64.90	350.43	52.54	347.25	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	4.93	70.32	349.94	56.23	346.79	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	4.63	68.82	350.29	55.59	346.87	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	3.31	56.98	350.98	47.54	347.74	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	3.79	61.18	350.47	50.35	347.24	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	3.91	61.89	350.38	50.72	347.13	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	3.90	61.67	350.34	50.51	346.81	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	3.76	60.87	350.16	50.12	346.82	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	3.46	58.73	350.50	48.84	347.30	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	3.21	56.58	354.90	47.52	351.56	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	3.19	56.14	359.33	47.23	355.70	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	3.37	57.81	359.04	48.40	355.41	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	3.40	57.65	360.08	48.19	356.35	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	3.21	56.34	365.48	47.54	360.33	23:31	24:00
06-03-2023 00:00:00	3.13	55.61	386.21	47.49	380.20	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	3.14	55.54	383.98	47.34	378.14	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	3.19	55.75	386.02	47.47	380.94	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	3.16	55.28	386.04	47.07	381.11	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	3.06	54.60	386.05	46.67	381.00	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	2.92	53.54	385.98	45.97	380.94	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	2.98	53.86	385.79	46.13	380.93	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	2.97	53.77	385.06	46.03	380.43	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	2.62	53.18	352.16	45.73	347.42	21:58	21:58
15-03-2023 00:00:00	2.75	51.90	384.82	44.75	379.37	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	2.73	51.73	384.63	44.62	379.35	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	2.74	51.81	384.50	44.68	379.64	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	2.75	52.19	384.39	45.03	379.57	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	2.78	52.37	384.32	45.11	379.49	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	2.98	53.89	384.16	46.11	379.27	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	2.98	53.91	383.88	46.13	379.34	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.95	53.79	388.79	46.19	384.17	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	102.21	56.87	11469.09	47.87	11334.60	741:29	741:58

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Академика Королева, 10а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00166936

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x4FB5

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.19	53.88	11.31	198.050	194.220	199.820	197.160	6.60	6.44	2.1900	24.0	0.000
20.02.23	70.94	57.48	13.46	186.450	182.250	187.890	185.020	6.35	6.22	2.4510	24.0	0.000
21.02.23	68.91	57.12	11.79	205.200	200.820	206.910	203.770	6.34	6.16	2.3660	24.0	0.000
22.02.23	65.28	55.30	9.98	220.280	215.990	222.440	219.220	6.62	6.40	2.1550	24.0	0.000
23.02.23	62.23	53.02	9.21	219.750	215.840	222.060	219.180	6.72	6.50	1.9860	24.0	0.000
24.02.23	62.43	53.06	9.37	221.080	217.170	223.230	220.300	6.71	6.48	2.0340	24.0	0.000
25.02.23	61.01	51.98	9.03	223.480	219.650	225.600	222.720	6.68	6.45	1.9820	24.0	0.000
26.02.23	60.17	51.38	8.79	220.880	217.210	223.150	220.390	6.66	6.44	1.9050	24.0	0.000
27.02.23	61.07	51.52	9.55	205.260	201.680	207.520	204.930	6.67	6.49	1.9210	24.0	0.000
28.02.23	58.40	49.63	8.77	199.800	196.680	202.250	199.910	6.91	6.74	1.7220	24.0	0.000
01.03.23	58.33	50.03	8.30	215.050	211.710	217.520	215.020	6.89	6.67	1.7550	24.0	0.000
02.03.23	58.15	50.03	8.12	221.050	217.600	223.320	220.710	6.85	6.62	1.7660	24.0	0.000
03.03.23	57.70	49.35	8.35	212.620	209.360	214.900	212.430	6.94	6.74	1.7430	24.0	0.000
04.03.23	56.96	49.21	7.75	224.030	220.660	226.440	223.840	7.00	6.76	1.7080	24.0	0.000
05.03.23	54.82	47.91	6.91	234.020	230.760	236.630	234.080	7.03	6.75	1.5920	24.0	0.000
06.03.23	54.84	47.89	6.95	233.590	230.320	236.230	233.650	7.03	6.76	1.5990	24.0	0.000
07.03.23	55.47	48.37	7.10	233.370	230.010	235.990	233.350	7.07	6.80	1.6340	24.0	0.000
08.03.23	55.29	48.17	7.12	233.640	230.280	236.050	233.410	7.08	6.81	1.6390	24.0	0.000
09.03.23	55.56	48.47	7.09	234.100	230.740	236.710	234.070	7.09	6.82	1.6340	24.0	0.000
10.03.23	54.15	47.53	6.62	233.610	230.420	236.290	233.760	7.08	6.81	1.5260	24.0	0.000
11.03.23	53.62	47.04	6.58	232.100	229.000	234.820	232.420	7.05	6.78	1.5040	24.0	0.000
12.03.23	54.37	47.66	6.71	232.500	229.330	235.190	232.700	7.05	6.78	1.5370	24.0	0.000
13.03.23	51.63	45.14	6.49	208.340	205.760	211.050	209.070	6.39	6.20	1.3310	24.0	0.000
14.03.23	54.67	45.47	9.20	157.530	155.370	159.890	158.320	5.97	5.91	1.4270	24.0	0.000
15.03.23	53.20	44.92	8.28	168.570	166.400	171.050	169.370	5.99	5.91	1.3760	24.0	0.000
16.03.23	51.71	44.25	7.46	179.310	177.110	181.920	180.240	6.02	5.91	1.3160	24.0	0.000
17.03.23	51.70	44.33	7.37	179.800	177.620	182.420	180.740	6.04	5.92	1.3070	24.0	0.000
18.03.23	51.87	44.41	7.46	179.750	177.510	182.400	180.720	6.03	5.92	1.3210	24.0	0.000

19.03.23	51.36	43.90	7.46	178.320	176.160	180.950	179.270	5.97	5.86	1.3150	24.0	0.000
20.03.23	51.31	43.73	7.58	175.440	173.300	178.030	176.390	5.97	5.86	1.3120	24.0	0.000
21.03.23	52.57	44.57	8.00	171.610	169.450	174.160	172.480	5.99	5.90	1.3520	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6438.5**	**6340.38**	**6512.8**	**6438.64**	**---**	**---**	**52.4060**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.25**	**48.92**	**8.32**	---	---	---	---	**6.61**	**6.41**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	28695.290	28218.380	29228.880	28883.660	265.274	6687.000	0.000
21.03.23 24:00	35133.869	34558.760	35741.710	35322.299	317.680	7431.000	0.000
Итого за период	6438.578	6340.380	6512.829	6438.638	52.406	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:37:38 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Академика Королева, 17

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00178584

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x45B7

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.72	50.42	15.30	401.880	393.950	395.330	390.590	6.28	5.92	6.0150	24.0	0.000
20.02.23	70.82	53.04	17.78	379.910	371.390	372.940	368.070	6.40	6.09	6.6030	24.0	0.000
21.02.23	67.79	53.23	14.56	446.460	437.200	439.200	433.420	6.41	5.95	6.3650	24.0	0.000
22.02.23	62.92	51.71	11.21	520.800	511.410	513.410	507.010	6.58	5.93	5.7320	24.0	0.000
23.02.23	60.86	50.71	10.15	544.760	535.530	538.000	531.510	6.59	5.88	5.4410	24.0	0.000
24.02.23	60.69	50.29	10.40	540.040	530.920	532.930	526.590	6.55	5.85	5.5170	24.0	0.000
25.02.23	58.92	48.74	10.18	527.900	519.480	521.570	515.810	6.51	5.84	5.2850	24.0	0.000
26.02.23	58.04	48.20	9.84	523.060	514.940	516.480	510.860	6.51	5.85	5.0670	24.0	0.000
27.02.23	59.98	48.41	11.57	456.650	449.080	450.590	445.600	6.36	5.88	5.1910	24.0	0.000
28.02.23	58.26	47.23	11.03	437.280	430.410	431.570	427.010	6.17	5.73	4.7420	24.0	0.000
01.03.23	58.17	47.97	10.20	485.890	478.330	479.650	474.450	6.30	5.74	4.8770	24.0	0.000
02.03.23	57.92	48.39	9.53	528.290	520.140	521.830	516.120	6.44	5.78	4.9560	24.0	0.000
03.03.23	58.36	48.58	9.78	526.580	518.330	519.640	513.890	6.40	5.74	5.0720	24.0	0.000
04.03.23	56.80	47.49	9.31	510.120	502.530	504.000	498.620	6.29	5.67	4.6770	24.0	0.000
05.03.23	53.96	45.35	8.61	493.860	487.190	487.630	482.910	6.19	5.61	4.1960	24.0	0.000
06.03.23	53.92	45.16	8.76	494.170	487.480	488.300	483.610	6.19	5.61	4.2660	24.0	0.000
07.03.23	54.42	45.56	8.86	497.100	490.240	490.520	485.720	6.17	5.58	4.3410	24.0	0.000
08.03.23	54.29	45.43	8.86	497.570	490.750	491.270	486.470	6.17	5.58	4.3470	24.0	0.000
09.03.23	54.48	45.69	8.79	499.510	492.630	492.970	488.130	6.16	5.57	4.3230	24.0	0.000
10.03.23	53.55	45.17	8.38	497.810	491.150	491.490	486.770	6.18	5.59	4.1110	24.0	0.000
11.03.23	53.41	45.07	8.34	494.810	488.270	488.830	484.160	6.20	5.62	4.0690	24.0	0.000
12.03.23	53.94	45.49	8.45	495.870	489.200	489.350	484.570	6.20	5.61	4.1310	24.0	0.000
13.03.23	52.20	44.31	7.89	485.640	479.460	479.920	475.450	5.88	5.33	3.7760	24.0	0.000
14.03.23	53.68	45.23	8.45	489.920	483.330	483.370	478.670	5.82	5.25	4.0830	24.0	0.000
15.03.23	52.38	44.34	8.04	485.150	478.930	479.200	474.730	5.81	5.25	3.8510	24.0	0.000
16.03.23	51.72	43.82	7.90	483.150	477.120	476.940	472.630	5.81	5.26	3.7660	24.0	0.000
17.03.23	51.76	44.01	7.75	483.920	477.890	477.790	473.470	5.82	5.27	3.7010	24.0	0.000
18.03.23	51.79	44.03	7.76	483.760	477.710	477.890	473.500	5.81	5.26	3.7070	24.0	0.000

19.03.23	50.99	43.31	7.68	480.240	474.390	474.110	469.930	5.78	5.23	3.6460	24.0	0.000
20.03.23	52.01	43.65	8.36	458.610	452.830	452.900	448.820	5.75	5.25	3.7820	24.0	0.000
21.03.23	52.70	44.30	8.40	464.180	458.180	457.790	453.530	5.76	5.25	3.8470	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**15114.8**	**14890.39**	**14917.4**	**14762.62**	**---**	**---**	**143.4830**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.65**	**46.91**	**9.74**	---	---	---	---	**6.18**	**5.61**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	53931.730	52883.250	53083.530	52411.460	698.486	2770.000	0.000
21.03.23 24:00	69046.619	67773.640	68000.939	67174.080	841.969	3514.000	0.000
Итого за период	15114.889	14890.390	14917.409	14762.620	143.483	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:44:56 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	ул.Кортунова д.2
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА716
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	dGm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	тонн	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	-1000000	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.80	58.83	185.38	43.45	0.00	24:00	185.38	24:00
21-02-2023 00:00:00	2.89	67.27	158.37	48.98	0.00	24:00	158.37	24:00
22-02-2023 00:00:00	5.17	69.09	191.40	52.14	0.00	23:59	191.40	24:00
23-02-2023 00:00:00	2.84	62.88	222.45	50.16	0.00	23:59	222.45	24:00
24-02-2023 00:00:00	3.06	62.73	232.12	49.53	0.00	24:00	232.12	24:00
25-02-2023 00:00:00	3.00	62.29	228.06	49.12	0.00	24:00	228.06	24:00
26-02-2023 00:00:00	2.99	63.00	231.34	50.04	0.00	24:00	231.34	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.73	62.31	228.74	50.37	0.00	24:00	228.74	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.38	51.25	213.10	43.52	0.00	23:08	213.10	23:21
01-03-2023 00:00:00	1.96	55.79	206.02	46.29	0.00	24:00	206.02	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.97	55.50	207.47	46.00	0.00	24:00	207.47	24:00
03-03-2023 00:00:00	1.98	56.21	207.49	46.65	0.00	23:57	207.49	23:57
04-03-2023 00:00:00	2.03	56.61	209.17	46.89	0.00	24:00	209.17	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.91	56.08	206.83	46.84	0.00	24:00	206.83	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.72	52.79	180.13	44.82	0.00	21:49	180.13	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.87	54.79	203.20	45.58	0.00	24:00	203.20	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.84	54.09	201.54	44.95	0.00	24:00	201.54	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.84	53.96	201.83	44.83	0.00	24:00	201.83	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.76	54.33	199.63	45.51	0.00	24:00	199.63	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.60	53.03	196.85	44.86	0.00	24:00	196.85	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.66	52.33	195.48	43.84	0.00	24:00	195.48	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.60	51.95	194.16	43.68	0.00	24:00	194.16	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.57	51.99	196.24	43.99	0.00	24:00	196.24	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.65	53.47	198.85	45.16	0.00	24:00	198.85	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.63	52.53	196.68	44.22	0.00	24:00	196.68	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.55	51.45	194.41	43.48	0.00	24:00	194.41	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.48	50.95	193.87	43.33	0.00	24:00	193.87	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.52	51.41	194.57	43.59	0.00	24:00	194.57	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.43	50.21	192.14	42.78	0.00	24:00	192.14	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.56	51.48	195.73	43.48	0.00	24:00	195.73	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.51	52.30	196.80	44.64	0.00	24:00	196.80	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	тонн	час:мин
744:00	65.49	55.90	6260.04	45.90	0.00	740:52	6260.04	743:18

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/02/23г.-22/03/23г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:ул.Кортунова 4 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00182342 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0xB6D1 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
19/02/23	58.00	46.42	11.58	275.57	271.27	274.15	271.38	0.00	-0.11	6.20	6.00	3.152	0.020	24	0	*
20/02/23	66.42	50.06	16.36	235.64	230.92	234.28	231.54	0.00	-0.62	6.20	6.00	3.780	0.006	24	0	*
21/02/23	65.38	52.07	13.31	288.35	282.75	286.51	282.87	0.00	-0.12	6.20	6.00	3.777	0.017	24	0	*
22/02/23	62.26	51.65	10.61	337.84	331.84	334.92	330.77	0.00	1.07	6.20	6.00	3.578	0.063	24	0	*
23/02/23	62.18	51.97	10.21	351.65	345.43	349.37	344.98	0.00	0.45	6.20	6.00	3.545	0.030	24	0	*
24/02/23	61.67	51.35	10.32	345.61	339.57	342.92	338.70	0.00	0.87	6.20	6.00	3.547	0.048	24	0	*
25/02/23	62.43	52.00	10.43	352.63	346.35	344.78	340.43	0.00	5.92	6.20	6.00	3.915	0.309	24	0	*
26/02/23	61.73	51.58	10.15	346.93	340.87	343.28	338.99	0.00	1.88	6.20	6.00	3.553	0.101	24	0	*
27/02/23	59.12	49.59	9.53	332.04	326.71	330.42	326.62	0.00	0.09	6.20	6.00	3.127	0.018	24	0	*
28/02/23	55.01	46.13	8.88	303.24	298.98	302.17	299.15	0.00	-0.17	6.20	6.00	2.667	0.018	24	0	*
01/03/23	54.74	45.78	8.96	310.22	305.88	309.65	306.61	0.00	-0.73	6.20	6.00	2.739	0.000	24	0	*
02/03/23	55.40	46.26	9.14	312.15	307.72	310.44	307.30	0.00	0.42	6.20	6.00	2.845	0.041	24	0	*
03/03/23	55.80	46.54	9.26	314.96	310.42	314.16	310.96	0.00	-0.54	6.20	6.00	2.872	0.000	24	0	*
04/03/23	55.24	46.23	9.01	310.38	306.00	309.71	306.60	0.00	-0.60	6.20	6.00	2.753	0.000	24	0	*
05/03/23	53.60	44.80	8.80	276.11	272.41	276.72	274.10	0.00	-1.69	6.20	6.00	2.430	0.000	24	0	*
06/03/23	53.97	45.17	8.80	304.17	300.04	302.95	300.04	0.00	0.00	6.20	6.00	2.683	0.041	24	0	*
07/03/23	53.28	44.59	8.69	301.08	297.13	300.04	297.25	0.00	-0.12	6.20	6.00	2.603	0.027	24	0	*
08/03/23	53.20	44.43	8.77	301.74	297.76	301.08	298.27	0.00	-0.51	6.20	6.00	2.620	0.014	24	0	*
09/03/23	53.56	44.94	8.62	304.49	300.41	303.03	300.15	0.00	0.26	6.20	6.00	2.636	0.045	24	0	*
10/03/23	52.41	44.11	8.30	300.77	296.93	299.49	296.77	0.00	0.16	6.20	6.00	2.500	0.039	24	0	*
11/03/23	51.75	43.62	8.13	297.94	294.21	296.95	294.30	0.00	-0.09	6.20	6.00	2.423	0.034	24	0	*
12/03/23	51.33	43.29	8.04	295.57	291.92	295.44	292.80	0.00	-0.88	6.20	6.00	2.348	0.008	24	0	*
13/03/23	51.83	43.75	8.08	300.19	296.42	297.39	294.71	0.00	1.71	6.20	6.00	2.503	0.108	24	0	*
14/03/23	53.12	44.78	8.34	303.87	299.89	303.20	300.33	0.00	-0.44	6.20	6.00	2.517	0.017	24	0	*
15/03/23	51.95	43.88	8.07	300.43	296.65	298.37	295.65	0.00	1.00	6.20	6.00	2.466	0.072	24	0	*
16/03/23	50.86	43.09	7.77	295.70	292.12	295.18	292.61	0.00	-0.49	6.20	6.00	2.289	0.022	24	0	*
17/03/23	50.43	42.81	7.62	295.38	291.90	292.38	289.84	0.00	2.06	6.20	6.00	2.328	0.113	24	0	*
18/03/23	50.86	43.11	7.75	297.32	293.73	292.42	289.91	0.00	3.82	6.20	6.00	2.446	0.175	24	0	*
19/03/23	49.62	42.15	7.47	292.09	288.71	290.36	287.93	0.00	0.78	6.20	6.00	2.228	0.070	24	0	*
20/03/23	50.94	43.07	7.87	300.13	296.50	294.45	291.85	0.00	4.65	6.20	6.00	2.551	0.225	24	0	*
21/03/23	51.69	43.77	7.92	300.05	296.33	299.03	296.36	0.00	-0.03	6.20	6.00	2.379	0.032	24	0	*

22/03/23	51.00	43.34	7.66	297.16	293.52	293.50	290.87	0.00	2.65	6.20	6.00	2.384	0.137	24	0	*
Итого:				9781.4	9641.29	9718.7	9620.64	0.00	20.65			90.184	1.850	768	0	
Средние:	55.33	46.13	9.20							6.20	6.00					

Период нормальной работы 768ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 24504ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Кортунова, 8

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00182527

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xD46A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	59.67	48.63	11.04	336.300	330.800	333.470	329.810	8.05	7.92	3.6450	24.0	0.000
20.02.23	68.44	53.36	15.08	300.160	293.840	296.750	292.840	8.20	8.10	4.4260	24.0	0.000
21.02.23	67.06	54.36	12.70	347.650	340.600	344.240	339.540	8.23	8.09	4.3210	24.0	0.000
22.02.23	63.63	53.27	10.36	392.520	385.310	389.230	384.130	8.12	7.94	3.9860	24.0	0.000
23.02.23	63.51	53.48	10.03	405.280	397.870	402.070	396.770	8.08	7.89	3.9880	24.0	0.000
24.02.23	63.02	52.85	10.17	399.440	392.200	396.230	391.100	8.03	7.84	3.9870	24.0	0.000
25.02.23	63.79	53.41	10.38	404.600	397.100	401.380	396.060	8.10	7.90	4.1190	24.0	0.000
26.02.23	62.98	52.90	10.08	400.540	393.340	397.370	392.210	8.09	7.91	3.9590	24.0	0.000
27.02.23	60.29	50.94	9.35	387.790	381.320	384.930	380.280	7.99	7.82	3.5620	24.0	0.000
28.02.23	56.10	47.55	8.55	365.410	360.100	362.990	359.170	7.83	7.68	3.0750	24.0	0.000
01.03.23	55.92	47.29	8.63	367.910	362.580	365.480	361.700	7.77	7.62	3.1250	24.0	0.000
02.03.23	56.59	47.78	8.81	369.650	364.210	367.100	363.200	7.77	7.61	3.2050	24.0	0.000
03.03.23	57.01	48.06	8.95	372.310	366.740	369.750	365.730	7.75	7.59	3.2750	24.0	0.000
04.03.23	56.40	47.69	8.71	368.140	362.760	365.660	361.830	7.65	7.50	3.1530	24.0	0.000
05.03.23	55.43	46.41	9.02	334.200	329.470	331.790	328.440	7.49	7.37	2.9680	24.0	0.000
06.03.23	55.14	46.75	8.39	365.430	360.310	362.860	359.180	7.45	7.30	3.0180	24.0	0.000
07.03.23	54.41	46.21	8.20	362.860	357.880	360.320	356.720	7.64	7.50	2.9270	24.0	0.000
08.03.23	54.39	46.08	8.31	363.600	358.620	361.150	357.550	7.70	7.55	2.9750	24.0	0.000
09.03.23	54.65	46.50	8.15	365.700	360.650	363.270	359.610	7.74	7.59	2.9360	24.0	0.000
10.03.23	53.56	45.69	7.87	362.230	357.410	359.880	356.370	7.71	7.57	2.8070	24.0	0.000
11.03.23	52.88	45.15	7.73	359.890	355.200	357.630	354.230	7.72	7.58	2.7380	24.0	0.000
12.03.23	52.40	44.79	7.61	357.570	353.010	355.320	351.980	7.70	7.56	2.6810	24.0	0.000
13.03.23	52.99	45.33	7.66	361.260	356.570	359.020	355.560	7.70	7.56	2.7270	24.0	0.000
14.03.23	54.25	46.33	7.92	365.580	360.610	363.140	359.490	7.74	7.59	2.8520	24.0	0.000
15.03.23	53.03	45.39	7.64	361.520	356.810	359.150	355.680	7.88	7.74	2.7240	24.0	0.000
16.03.23	51.89	44.54	7.35	356.980	352.520	354.840	351.560	7.81	7.68	2.5860	24.0	0.000
17.03.23	51.47	44.24	7.23	355.480	351.100	353.420	350.190	7.80	7.67	2.5350	24.0	0.000
18.03.23	51.89	44.59	7.30	356.720	352.270	354.530	351.250	7.79	7.66	2.5670	24.0	0.000

19.03.23	50.60	43.52	7.08	352.580	348.360	350.480	347.350	7.79	7.66	2.4610	24.0	0.000
20.03.23	52.00	44.50	7.50	358.770	354.270	356.600	353.290	7.82	7.68	2.6530	24.0	0.000
21.03.23	52.74	45.22	7.52	360.400	355.760	358.100	354.700	7.82	7.69	2.6700	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**11318.4**	**11149.59**	**11238.1**	**11117.52**	**---**	**---**	**98.6510**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.71**	**47.83**	**8.88**	---	---	---	---	**7.84**	**7.69**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	84754.499	83402.580	89462.520	88538.860	871.721	9991.000	0.000
21.03.23 24:00	96072.969	94552.170	100700.670	99656.379	970.372	10735.000	0.000
Итого за период	11318.470	11149.589	11238.149	11117.519	98.651	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 11:13:05 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Кортунова, 10

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00235298

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x6BDA

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	58.22	46.93	11.29	271.390	267.080	260.890	258.150	1.00	1.00	3.0080	24.0	0.000
20.02.23	66.87	51.45	15.42	240.480	235.550	231.140	228.230	1.00	1.00	3.6280	24.0	0.000
21.02.23	65.62	52.45	13.17	280.240	274.700	270.010	266.490	1.00	1.00	3.6130	24.0	0.000
22.02.23	62.23	51.45	10.78	318.230	312.540	307.060	303.210	1.00	1.00	3.3660	24.0	0.000
23.02.23	62.09	51.70	10.39	329.480	323.580	318.170	314.120	1.00	1.00	3.3570	24.0	0.000
24.02.23	61.62	51.15	10.47	324.430	318.740	313.110	309.200	1.00	1.00	3.3340	24.0	0.000
25.02.23	62.37	51.72	10.65	328.630	322.740	317.320	313.270	1.00	1.00	3.4350	24.0	0.000
26.02.23	61.65	51.28	10.37	325.210	319.480	313.890	309.960	1.00	1.00	3.3100	24.0	0.000
27.02.23	59.02	49.31	9.71	314.640	309.520	303.220	299.690	1.00	1.00	3.0020	24.0	0.000
28.02.23	54.89	45.99	8.90	295.710	291.500	284.120	281.200	1.00	1.00	2.5890	24.0	0.000
01.03.23	54.64	45.68	8.96	297.620	293.460	285.880	283.030	1.00	1.00	2.6220	24.0	0.000
02.03.23	55.31	46.10	9.21	298.820	294.520	287.420	284.490	1.00	1.00	2.7080	24.0	0.000
03.03.23	55.73	46.39	9.34	301.190	296.790	290.090	287.070	1.00	1.00	2.7650	24.0	0.000
04.03.23	55.17	46.04	9.13	297.780	293.490	286.920	284.010	1.00	1.00	2.6740	24.0	0.000
05.03.23	54.11	44.85	9.26	267.880	264.180	257.660	255.150	1.00	1.00	2.4420	24.0	0.000
06.03.23	53.89	45.02	8.87	294.290	290.250	283.190	280.460	1.00	1.00	2.5740	24.0	0.000
07.03.23	53.21	44.51	8.70	292.100	288.180	281.130	278.430	1.00	1.00	2.5010	24.0	0.000
08.03.23	53.10	44.38	8.72	292.580	288.680	281.850	279.190	1.00	1.00	2.5140	24.0	0.000
09.03.23	53.47	44.84	8.63	294.480	290.500	284.000	281.230	1.00	1.00	2.5030	24.0	0.000
10.03.23	52.36	44.04	8.32	291.390	287.590	281.120	278.490	1.00	1.00	2.3850	24.0	0.000
11.03.23	51.66	43.55	8.11	289.520	285.840	279.370	276.840	1.00	1.00	2.3110	24.0	0.000
12.03.23	51.23	43.25	7.98	287.560	283.950	277.490	275.000	1.00	1.00	2.2580	24.0	0.000
13.03.23	51.77	43.67	8.10	290.620	286.920	280.580	278.010	1.00	1.00	2.3190	24.0	0.000
14.03.23	53.03	44.65	8.38	294.360	290.450	284.420	281.700	1.00	1.00	2.4310	24.0	0.000
15.03.23	51.84	43.79	8.05	291.040	287.310	281.130	278.530	1.00	1.00	2.3080	24.0	0.000
16.03.23	50.76	42.97	7.79	287.360	283.840	277.460	274.980	1.00	1.00	2.2060	24.0	0.000
17.03.23	50.29	42.65	7.64	286.020	282.570	276.120	273.700	1.00	1.00	2.1540	24.0	0.000
18.03.23	50.70	42.98	7.72	287.020	283.520	277.230	274.760	1.00	1.00	2.1850	24.0	0.000

19.03.23	49.48	42.07	7.41	283.640	280.320	273.860	271.550	1.00	1.00	2.0750	24.0	0.000
20.03.23	50.80	42.95	7.85	288.610	285.060	278.820	276.360	1.00	1.00	2.2320	24.0	0.000
21.03.23	51.55	43.63	7.92	290.270	286.600	280.490	277.900	1.00	1.00	2.2660	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**9132.5**	**8999.45**	**8805.1**	**8714.40**	**---**	**---**	**83.0750**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**55.44**	**46.17**	**9.26**	---	---	---	---	**1.00**	**1.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	36623.240	36042.009	35598.040	35228.740	409.414	5245.000	195.000
21.03.23 24:00	45755.829	45041.459	44403.200	43943.140	492.489	5989.000	195.000
Итого за период	9132.589	8999.450	8805.159	8714.400	83.075	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 11:13:01 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/02/23г.-12/03/23г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:___Кортунова д. 12 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 280.00 м3/ч G под min= 0.75 м3/ч
М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max= 280.00 м3/ч G обр min= 0.75 м3/ч
Тхв= 0.00 Град С G3 max = 50.00 м3/ч G3 min = 0.05 м3/ч

Заводской номер 00178911 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
19/02/23	59.79	51.10	8.69	427.35	420.31	420.85	415.73	0.00	4.58	7.56	7.30	3.647	24	0
20/02/23	68.64	56.59	12.05	378.88	370.87	374.16	368.65	0.00	2.22	7.75	7.49	4.464	24	0
21/02/23	67.18	57.14	10.04	441.27	432.28	435.54	429.00	0.00	3.28	7.82	7.48	4.338	24	0
22/02/23	63.71	55.61	8.10	500.20	490.98	493.72	486.68	0.00	4.30	7.71	7.31	3.979	24	0
23/02/23	63.58	55.77	7.81	516.86	507.37	510.02	502.71	0.00	4.66	7.68	7.26	3.965	24	0
24/02/23	63.09	55.14	7.95	509.30	500.10	502.01	494.96	0.00	5.14	7.62	7.21	3.973	24	0
25/02/23	63.87	55.82	8.05	516.10	506.58	507.91	500.59	0.00	5.99	7.70	7.28	4.078	24	0
26/02/23	63.07	55.29	7.78	510.58	501.33	502.29	495.18	0.00	6.15	7.68	7.28	3.904	24	0
27/02/23	60.38	53.10	7.28	494.10	485.86	486.12	479.77	0.00	6.09	7.55	7.19	3.538	24	0
28/02/23	56.17	49.47	6.70	465.66	458.86	457.06	451.84	0.00	7.02	7.34	7.06	3.072	24	0
01/03/23	55.99	49.29	6.70	468.37	461.61	459.84	454.62	0.00	6.99	7.28	7.00	3.089	24	0
02/03/23	56.66	49.79	6.87	470.50	463.51	461.98	456.65	0.00	6.86	7.27	6.99	3.182	24	0
03/03/23	57.10	50.11	6.99	474.20	467.08	465.64	460.18	0.00	6.90	7.27	6.97	3.260	24	0
04/03/23	56.48	49.67	6.81	468.45	461.56	460.16	454.86	0.00	6.70	7.16	6.88	3.141	24	0
05/03/23	55.57	48.41	7.16	424.01	417.96	415.82	411.27	0.00	6.69	6.98	6.74	2.989	24	0
06/03/23	55.22	48.55	6.67	460.13	453.64	451.12	446.16	0.00	7.48	6.95	6.68	3.020	24	0
07/03/23	54.48	47.96	6.52	453.75	447.51	445.06	440.25	0.00	7.26	7.14	6.88	2.916	24	0
08/03/23	54.44	47.86	6.58	455.14	448.90	446.17	441.41	0.00	7.49	7.19	6.93	2.955	24	0
09/03/23	54.74	48.26	6.48	457.61	451.25	448.75	443.87	0.00	7.38	7.24	6.96	2.919	24	0
10/03/23	53.64	47.41	6.23	453.13	447.09	444.09	439.42	0.00	7.67	7.21	6.94	2.783	24	0
11/03/23	52.96	46.87	6.09	450.23	444.36	441.20	436.68	0.00	7.68	7.20	6.94	2.702	24	0
12/03/23	52.49	46.51	5.98	447.14	441.42	437.95	433.53	0.00	7.89	7.18	6.93	2.635	24	0
Итого:				10242.96	10080.43	10067.46	9944.01	0.00	136.42			74.549	528	0
Средние:	58.60	51.17	7.43							7.39	7.08			

Дата	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
18/02/23 24:00	222930.71	219485.72	219851.18	217401.56	0.00	2084.16	1934.375	22767	955
12/03/23 24:00	233173.67	229566.15	229918.64	227345.57	0.00	2220.58	2008.924	23295	955

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул. Кортунова д.14
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА733
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	5.83	61.18	431.93	47.39	434.74	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	6.98	69.97	379.87	51.56	383.51	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	6.94	68.84	441.27	52.88	444.89	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	6.52	64.98	502.94	51.97	506.23	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	6.54	64.76	521.57	52.21	524.87	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	6.51	64.29	514.10	51.61	517.37	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	6.68	65.07	519.73	52.19	523.12	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	6.39	64.27	515.08	51.86	518.30	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	5.79	61.48	498.33	49.87	501.16	23:57	23:57
01-03-2023 00:00:00	5.01	57.27	469.97	46.62	472.29	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	5.07	57.00	472.74	46.27	475.07	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	5.20	57.73	475.00	46.76	477.41	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	5.32	58.15	478.53	47.01	481.00	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	5.14	57.59	473.41	46.72	475.79	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	4.76	57.61	425.92	44.84	428.09	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	4.91	56.27	467.22	45.74	469.45	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	4.76	55.54	464.14	45.26	466.28	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	4.81	55.43	464.44	45.05	466.61	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	4.79	55.82	467.65	45.57	469.82	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	4.56	54.68	463.02	44.82	465.06	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	4.47	53.97	460.13	44.24	462.10	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	4.40	53.51	457.30	43.88	459.23	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	4.47	54.04	461.82	44.34	463.80	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	4.70	55.39	467.62	45.31	469.73	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	4.50	54.15	462.40	44.41	464.40	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	4.28	53.00	456.92	43.62	458.79	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	4.17	52.50	454.61	43.31	456.42	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	4.26	52.94	456.43	43.59	458.29	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	4.10	51.68	450.63	42.57	452.38	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	4.38	53.01	458.85	43.44	460.75	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	4.42	53.83	461.06	44.23	463.01	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	160.67	57.93	14494.63	46.75	14569.95	743:57	743:57

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Кортунова, 15

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00177123

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0хС83А

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.77	52.67	13.10	253.520	248.510	249.380	246.130	6.45	5.40	3.2540	24.0	0.000
20.02.23	71.69	56.15	15.54	238.790	233.330	234.500	231.050	6.18	5.40	3.6260	24.0	0.000
21.02.23	69.54	55.95	13.59	261.910	256.210	257.320	253.580	6.20	5.40	3.4820	24.0	0.000
22.02.23	65.78	54.32	11.46	281.010	275.480	276.440	272.660	6.52	5.40	3.1600	24.0	0.000
23.02.23	62.68	52.04	10.64	280.250	275.210	275.940	272.480	6.61	5.40	2.9300	24.0	0.000
24.02.23	62.89	52.07	10.82	281.580	276.500	277.250	273.740	6.61	5.40	2.9950	24.0	0.000
25.02.23	61.43	51.06	10.37	284.130	279.230	279.850	276.490	6.58	5.40	2.8990	24.0	0.000
26.02.23	60.60	50.49	10.11	280.930	276.220	276.780	273.470	6.55	5.40	2.7950	24.0	0.000
27.02.23	61.54	50.49	11.05	261.960	257.400	258.150	255.030	6.53	5.40	2.8470	24.0	0.000
28.02.23	58.87	48.60	10.27	255.310	251.210	251.900	249.090	6.73	5.40	2.5780	24.0	0.000
01.03.23	58.73	48.95	9.78	273.630	269.280	269.810	266.750	6.77	5.40	2.6360	24.0	0.000
02.03.23	58.54	49.02	9.52	282.450	277.990	278.410	275.270	6.74	5.40	2.6480	24.0	0.000
03.03.23	58.12	48.30	9.82	270.330	266.110	266.570	263.660	6.80	5.40	2.6160	24.0	0.000
04.03.23	57.35	48.26	9.09	283.800	279.480	279.770	276.690	6.89	5.40	2.5430	24.0	0.000
05.03.23	55.15	47.12	8.03	296.350	292.180	292.230	289.140	6.93	5.40	2.3500	24.0	0.000
06.03.23	55.16	47.04	8.12	295.810	291.670	291.700	288.610	6.94	5.40	2.3710	24.0	0.000
07.03.23	55.80	47.52	8.28	295.530	291.210	291.380	288.260	6.98	5.40	2.4170	24.0	0.000
08.03.23	55.62	47.33	8.29	295.660	291.400	291.470	288.350	6.98	5.40	2.4200	24.0	0.000
09.03.23	55.90	47.61	8.29	296.450	292.160	292.200	289.080	7.01	5.40	2.4240	24.0	0.000
10.03.23	54.88	46.94	7.94	295.420	291.320	291.250	288.200	6.99	5.40	2.3160	24.0	0.000
11.03.23	54.28	46.44	7.84	293.490	289.450	289.440	286.560	6.95	5.40	2.2760	24.0	0.000
12.03.23	54.96	46.96	8.00	293.900	289.820	289.820	286.790	6.95	5.40	2.3230	24.0	0.000
13.03.23	52.54	44.74	7.80	264.850	261.450	261.510	259.010	6.25	5.40	2.0390	24.0	0.000
14.03.23	55.63	44.61	11.02	200.930	198.060	198.760	196.870	5.70	5.40	2.1800	24.0	0.000
15.03.23	54.04	44.12	9.92	214.360	211.480	212.050	210.120	5.74	5.40	2.0960	24.0	0.000
16.03.23	52.55	43.64	8.91	227.810	224.930	225.320	223.350	5.79	5.40	2.0030	24.0	0.000
17.03.23	52.51	43.78	8.73	228.300	225.420	225.850	223.760	5.81	5.40	1.9650	24.0	0.000
18.03.23	52.58	43.88	8.70	228.110	225.170	225.690	223.640	5.80	5.40	1.9590	24.0	0.000

19.03.23	51.92	43.24	8.68	226.360	223.480	224.020	222.100	5.74	5.40	1.9370	24.0	0.000
20.03.23	51.86	42.97	8.89	222.750	219.920	220.490	218.590	5.73	5.40	1.9520	24.0	0.000
21.03.23	53.21	43.76	9.45	217.900	215.020	215.670	213.750	5.75	5.40	2.0290	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**8183.5**	**8056.30**	**8070.9**	**7982.27**	**---**	**---**	**78.0660**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.81**	**48.06**	**9.74**	---	---	---	---	**6.46**	**5.40**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	134128.309	131966.179	134022.080	132460.300	1165.981	17594.000	0.000
21.03.23 24:00	142311.889	140022.480	142093.000	140442.570	1244.047	18338.000	0.000
Итого за период	8183.579	8056.301	8070.920	7982.270	78.066	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 11:12:54 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/02/23г.-21/03/23г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:ул. Кортунова 17 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 630.00 м3/ч G под min = 1.68 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 630.00 м3/ч G обр min = 1.68 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч

Заводской номер 00224100 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xCC0D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	DI
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
19/02/23	65.80	53.96	11.84	377.55	370.14	386.77	381.51	0.00	-11.37	5.96	5.72	4.378	-0.613	24	0	*	0.0000
20/02/23	71.59	57.65	13.94	354.95	346.81	364.33	358.70	0.00	-11.89	5.74	5.53	4.834	-0.685	24	0	*	0.0000
21/02/23	69.47	57.28	12.19	390.97	382.49	401.02	394.96	0.00	-12.47	5.70	5.45	4.665	-0.714	24	0	*	0.0000
22/02/23	65.76	55.37	10.39	420.10	411.85	430.50	424.37	0.00	-12.52	5.95	5.66	4.280	-0.693	24	0	*	0.0000
23/02/23	62.71	53.11	9.60	419.40	411.89	429.48	423.86	0.00	-11.97	6.05	5.75	3.951	-0.635	24	0	*	0.0000
24/02/23	62.90	53.14	9.76	421.95	414.32	432.15	426.46	0.00	-12.14	6.04	5.74	4.041	-0.645	24	0	*	0.0000
25/02/23	61.47	51.96	9.51	426.28	418.89	436.30	430.79	0.00	-11.90	6.00	5.70	3.985	-0.618	24	0	*	0.0000
26/02/23	60.62	51.31	9.31	421.62	414.49	431.32	426.01	0.00	-11.52	5.99	5.69	3.857	-0.591	24	0	*	0.0000
27/02/23	61.57	51.40	10.17	391.93	385.18	401.05	396.14	0.00	-10.96	6.02	5.77	3.914	-0.563	24	0	*	0.0000
28/02/23	58.80	49.59	9.21	381.80	375.69	390.80	386.30	0.00	-10.61	6.26	6.01	3.457	-0.526	24	0	*	0.0000
01/03/23	58.75	50.03	8.72	411.87	405.32	421.45	416.50	0.00	-11.18	6.22	5.93	3.535	-0.559	24	0	*	0.0000
02/03/23	58.57	50.02	8.55	421.98	415.33	431.73	426.65	0.00	-11.32	6.17	5.87	3.547	-0.566	24	0	*	0.0000
03/03/23	58.13	49.41	8.72	408.45	402.10	417.85	413.09	0.00	-10.99	6.27	5.99	3.501	-0.543	24	0	*	0.0000
04/03/23	57.34	49.31	8.03	431.85	425.27	441.75	436.70	0.00	-11.43	6.32	6.01	3.413	-0.563	24	0	*	0.0000
05/03/23	55.19	48.03	7.16	451.27	444.89	461.20	456.22	0.00	-11.33	6.32	5.98	3.184	-0.544	24	0	*	0.0000
06/03/23	55.22	47.97	7.25	450.43	444.06	460.35	455.34	0.00	-11.28	6.33	5.99	3.217	-0.541	24	0	*	0.0000
07/03/23	55.85	48.47	7.38	449.92	443.44	460.00	454.96	0.00	-11.52	6.37	6.03	3.269	-0.558	24	0	*	0.0000
08/03/23	55.67	48.31	7.36	450.13	443.65	460.20	455.16	0.00	-11.51	6.37	6.03	3.262	-0.556	24	0	*	0.0000
09/03/23	55.93	48.56	7.37	451.35	444.81	461.47	456.37	0.00	-11.56	6.39	6.05	3.275	-0.561	24	0	*	0.0000
10/03/23	54.83	47.83	7.00	449.75	443.48	459.75	454.81	0.00	-11.33	6.37	6.04	3.099	-0.542	24	0	*	0.0000
11/03/23	53.99	47.12	6.87	446.95	440.94	456.80	452.04	0.00	-11.10	6.34	6.01	3.028	-0.523	24	0	*	0.0000
12/03/23	54.89	47.84	7.05	447.65	441.44	457.60	452.66	0.00	-11.22	6.35	6.01	3.107	-0.536	24	0	*	0.0000
13/03/23	52.13	45.36	6.77	400.75	395.63	409.60	405.66	0.00	-10.03	5.72	5.45	2.674	-0.455	24	0	*	0.0000
14/03/23	55.20	45.66	9.54	303.82	299.54	310.95	307.89	0.00	-8.35	5.38	5.23	2.853	-0.381	24	0	*	0.0000
15/03/23	53.80	45.16	8.64	325.20	320.80	332.63	329.43	0.00	-8.63	5.39	5.21	2.763	-0.389	24	0	*	0.0000
16/03/23	52.37	44.58	7.79	345.68	341.22	353.45	350.10	0.00	-8.88	5.40	5.20	2.654	-0.396	24	0	*	0.0000
17/03/23	52.33	44.66	7.67	346.67	342.24	354.37	351.01	0.00	-8.77	5.42	5.22	2.622	-0.391	24	0	*	0.0000
18/03/23	52.46	44.74	7.72	346.55	342.10	354.28	350.92	0.00	-8.82	5.41	5.21	2.640	-0.394	24	0	*	0.0000
19/03/23	51.86	44.16	7.70	343.88	339.56	351.52	348.29	0.00	-8.73	5.35	5.15	2.612	-0.385	24	0	*	0.0000
20/03/23	51.84	43.97	7.87	338.10	333.86	345.60	342.44	0.00	-8.58	5.36	5.17	2.623	-0.377	24	0	*	0.0000
21/03/23	53.13	44.78	8.35	330.65	326.33	338.18	335.05	0.00	-8.72	5.39	5.21	2.724	-0.390	24	0	*	0.0000
Итого:				12359.	12167.7	12644.	12500.3	0.00	-332.63			104.964	-16.433	744	0		0.0000
Средние:	57.74	49.05	8.69							5.94	5.67						

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 24529ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Март 2023 г.

Тип прибора: ТСРВ-024

Адрес: ул.Крупская 5

Номер прибора: 1304521

Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
19.02.23	10.787	170.680	68.27	0.00	9.113	170.677	58.18	1.22	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.02.23	10.325	156.161	71.15	0.00	8.545	156.158	59.51	1.22	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.02.23	10.424	157.286	71.31	0.00	8.655	157.286	59.82	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.02.23	10.330	158.007	70.42	0.00	8.617	158.007	59.32	1.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.02.23	10.121	157.412	69.33	0.00	8.452	157.411	58.48	1.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.02.23	10.325	158.735	70.09	0.00	8.612	158.737	59.04	1.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.02.23	11.638	179.177	70.03	0.00	9.873	179.183	59.93	1.21	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.02.23	8.593	134.140	68.74	0.00	7.089	134.147	54.12	1.22	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.02.23	3.433	55.355	67.04	0.00	2.192	55.353	44.31	1.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.02.23	3.894	61.864	67.96	0.00	2.573	61.862	46.30	1.22	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.03.23	4.005	63.389	68.17	0.00	2.667	63.378	46.69	1.22	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.03.23	3.777	59.869	68.07	0.00	2.473	59.857	45.92	1.22	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.03.23	3.811	60.057	68.49	0.00	2.471	60.044	45.88	1.22	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.03.23	4.171	65.047	69.15	0.00	2.790	65.026	47.64	1.22	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.03.23	4.053	63.677	68.64	0.00	2.700	63.660	47.10	1.22	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.03.23	1.656	26.100	68.49	0.00	1.112	26.086	47.33	1.22	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.03.23	5.181	86.366	65.05	0.00	4.399	86.377	55.73	1.22	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.03.23	10.785	170.755	68.20	0.00	9.226	170.755	58.82	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.03.23	10.811	172.893	67.54	0.00	9.242	172.893	58.22	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.03.23	10.485	169.166	67.01	0.00	8.964	169.166	57.78	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.03.23	10.193	165.806	66.51	0.00	8.700	165.806	57.26	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.03.23	10.199	165.133	66.79	0.00	8.697	165.133	57.45	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.03.23	10.146	164.417	66.75	0.00	8.652	164.417	57.41	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.03.23	10.212	165.420	66.76	0.00	8.714	165.420	57.46	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.03.23	10.501	168.508	67.35	0.00	9.000	168.508	58.20	1.20	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	8.210	129.533	68.35		6.721	129.530	54.47		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	199.857	3155.420			163.528	3155.348			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ /_____/

Отчет принят _____ 200 г. _____ /_____/

Программа ЗАО "ВЗЛЕТ"

www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Март 2023 г.

Адрес: ул.Крупская 5

Тип прибора: ТСРВ-024
Номер прибора: 1304521
Теплосистема: 1

Дата	n, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
19.02.23	24.00	1.674	0.000	0.003	5.00
20.02.23	24.00	1.780	0.000	0.003	5.00
21.02.23	24.00	1.769	0.000	0.000	5.00
22.02.23	24.00	1.714	0.000	0.003	5.00
23.02.23	24.00	1.669	0.000	0.004	5.00
24.02.23	24.00	1.713	0.000	0.000	5.00
25.02.23	24.00	1.764	0.000	-0.005	5.00
26.02.23	23.85	1.504	0.000	-0.006	5.00
27.02.23	24.00	1.241	0.000	0.002	5.00
28.02.23	24.00	1.322	0.000	0.002	5.00
01.03.23	24.00	1.337	0.000	0.011	5.00
02.03.23	24.00	1.303	0.000	0.012	5.00
03.03.23	24.00	1.341	0.000	0.012	5.00
04.03.23	24.00	1.381	0.000	0.020	5.00
05.03.23	24.00	1.353	0.000	0.017	5.00
06.03.23	9.37	0.544	0.000	0.013	5.00
07.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
08.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
09.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
10.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
11.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
12.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
13.03.23	12.95	0.781	0.000	-0.011	5.00
14.03.23	24.00	1.559	0.000	0.000	5.00
15.03.23	24.00	1.569	0.000	0.000	5.00
16.03.23	24.00	1.521	0.000	0.000	5.00
17.03.23	24.00	1.494	0.000	0.000	5.00
18.03.23	24.00	1.502	0.000	0.000	5.00
19.03.23	24.00	1.494	0.000	0.000	5.00
20.03.23	24.00	1.498	0.000	0.000	5.00
21.03.23	24.00	1.501	0.000	0.000	5.00
Среднее:		1.489	0.000	0.003	5.000
Итого:	574.17	36.328	0.000	0.081	

Дата и время	Wтс1итог,Гкал	Mтс1итог,т	Wгв1итог,Гкал
18.02.2023 23:59	2751.402	2005.646	0.000
21.03.2023 23:59	2787.730	2005.727	0.000

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ /_____/
Отчет принят _____ 200 г. _____ /_____/

Программа ЗАО "ВЗЛЕТ"
www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Март 2023 г.

Тип прибора: ТСРВ-024

Адрес: ул.Крупская 5

Номер прибора: 1304521

Теплосистема: 3

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
19.02.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.02.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.02.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.02.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.02.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.02.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.02.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.02.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.02.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.02.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:																
Итого:	0.000	0.000			0.000	0.000			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ /_____/

Отчет принят _____ 200 г. _____ /_____/

Программа ЗАО "ВЗЛЕТ"

www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Март 2023 г.

Адрес: ул.Крупская 5

Тип прибора: ТСРВ-024
Номер прибора: 1304521
Теплосистема: 3

Дата	n, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
19.02.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
20.02.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
21.02.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
22.02.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
23.02.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
24.02.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
25.02.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
26.02.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
27.02.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
28.02.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
01.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
02.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
03.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
04.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
05.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
06.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
07.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
08.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
09.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
10.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
11.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
12.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
13.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
14.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
15.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
16.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
17.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
18.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
19.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
20.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
21.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
Среднее:					
Итого:	0.00	0.000	0.000	0.000	

Дата и время	Wтс3итог,Гкал	Mтс3итог,т	Wгв3итог,Гкал
18.02.2023 23:59	0.000	0.000	0.000
21.03.2023 23:59	0.000	0.000	0.000

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ /_____/
Отчет принят _____ 200 г. _____ /_____/

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	Кувыкина 7
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N BB680
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ и ОСТ

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	0.98	71.30	110.93	62.44	111.24	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	0.99	71.61	104.84	62.13	105.16	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	0.99	71.65	109.23	62.57	109.53	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	0.97	70.75	114.46	62.28	114.73	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	0.93	69.61	114.97	61.47	115.22	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	0.97	70.44	116.24	62.11	116.46	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	0.97	70.18	114.93	61.74	115.12	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	0.94	69.60	113.90	61.30	114.04	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	0.89	67.69	109.31	59.50	109.45	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	0.92	68.63	114.84	60.65	114.99	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	0.92	68.81	118.32	60.99	118.47	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	0.92	68.70	117.92	60.89	118.06	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	0.94	69.19	118.32	61.27	118.47	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	0.95	69.78	123.30	62.07	123.47	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	0.93	69.18	122.77	61.63	122.97	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	0.92	69.18	121.89	61.63	122.07	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	0.91	69.32	124.67	62.02	124.87	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	0.91	69.16	123.12	61.75	123.32	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	0.90	69.14	125.04	61.92	125.26	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	0.85	67.88	122.14	60.90	122.37	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	0.87	68.18	121.82	61.06	122.04	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	0.86	68.70	123.47	61.71	123.69	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	0.82	67.96	104.19	59.99	104.39	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	0.82	68.84	90.68	59.80	90.82	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	0.58	57.67	79.41	50.55	79.58	23:40	24:00
17-03-2023 00:00:00	0.45	50.35	71.34	43.97	71.56	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	0.45	50.07	71.00	43.70	71.27	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	0.47	50.51	71.87	43.97	72.21	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	0.47	49.64	70.43	43.00	70.82	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	0.48	49.63	70.32	42.78	70.77	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	0.50	50.63	71.56	43.67	72.01	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	25.48	65.29	3287.24	57.59	3294.42	743:40	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Кувыкина, 17

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00178898

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x7218

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	72.34	61.31	11.03	239.530	233.930	238.900	234.830	6.20	6.00	2.5790	24.0	0.000
20.02.23	72.64	61.00	11.64	228.940	223.570	228.290	224.430	6.20	6.00	2.5990	24.0	0.000
21.02.23	72.63	61.31	11.32	232.640	227.160	232.030	228.010	6.20	6.00	2.5720	24.0	0.000
22.02.23	71.75	61.17	10.58	240.900	235.390	240.350	236.240	6.20	6.00	2.4900	24.0	0.000
23.02.23	70.59	60.36	10.23	243.630	238.200	243.210	239.150	6.20	6.00	2.4380	24.0	0.000
24.02.23	71.44	60.77	10.67	243.730	238.170	243.320	239.210	6.20	6.00	2.5440	24.0	0.000
25.02.23	71.17	60.52	10.65	242.930	237.420	242.530	238.450	6.20	6.00	2.5290	24.0	0.000
26.02.23	70.56	60.19	10.37	241.690	236.290	241.430	237.430	6.20	6.00	2.4470	24.0	0.000
27.02.23	68.68	58.87	9.81	239.520	234.460	240.130	236.290	6.20	6.00	2.3000	24.0	0.000
28.02.23	69.61	59.88	9.73	246.660	241.270	247.100	243.070	6.20	6.00	2.3480	24.0	0.000
01.03.23	69.77	60.13	9.64	248.590	243.190	249.030	244.890	6.20	6.00	2.3470	24.0	0.000
02.03.23	69.66	59.99	9.67	248.320	242.930	248.760	244.680	6.20	6.00	2.3480	24.0	0.000
03.03.23	70.17	60.33	9.84	249.780	244.280	250.140	245.960	6.20	6.00	2.4040	24.0	0.000
04.03.23	70.75	60.99	9.76	253.450	247.720	253.770	249.450	6.20	6.00	2.4140	24.0	0.000
05.03.23	70.12	60.70	9.42	254.290	248.670	254.690	250.400	6.20	6.00	2.3420	24.0	0.000
06.03.23	70.15	60.71	9.44	254.270	248.670	254.690	250.380	6.20	6.00	2.3450	24.0	0.000
07.03.23	70.26	60.88	9.38	255.800	250.190	256.230	251.870	6.20	6.00	2.3490	24.0	0.000
08.03.23	70.12	60.64	9.48	255.440	249.840	255.900	251.580	6.20	6.00	2.3690	24.0	0.000
09.03.23	69.82	60.64	9.18	257.510	251.870	258.050	253.670	6.20	6.00	2.3110	24.0	0.000
10.03.23	68.03	59.35	8.68	257.030	251.650	257.700	253.520	6.20	6.00	2.1850	24.0	0.000
11.03.23	68.98	60.06	8.92	256.480	250.980	257.070	252.770	6.20	6.00	2.2380	24.0	0.000
12.03.23	69.58	60.65	8.93	256.990	251.400	257.550	253.230	6.20	6.00	2.2470	24.0	0.000
13.03.23	68.83	59.10	9.73	222.440	217.710	223.300	219.690	6.20	6.00	2.1180	24.0	0.000
14.03.23	69.66	58.61	11.05	197.430	193.110	198.350	195.230	6.20	6.00	2.1330	24.0	0.000
15.03.23	68.78	58.03	10.75	199.110	194.920	200.110	196.990	6.20	6.00	2.0930	24.0	0.000
16.03.23	68.35	57.89	10.46	200.910	196.650	201.950	198.830	6.20	6.00	2.0570	24.0	0.000
17.03.23	67.91	57.72	10.19	202.540	198.310	203.630	200.510	6.20	6.00	2.0210	24.0	0.000
18.03.23	67.95	57.79	10.16	203.590	199.380	204.680	201.510	6.20	6.00	2.0260	24.0	0.000

19.03.23	67.87	57.39	10.48	199.770	195.650	200.910	197.810	6.20	6.00	2.0460	24.0	0.000
20.03.23	67.93	57.34	10.59	199.990	195.810	201.120	198.050	6.20	6.00	2.0730	24.0	0.000
21.03.23	68.42	57.97	10.45	202.010	197.720	203.090	199.970	6.20	6.00	2.0670	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7275.9**	**7116.51**	**7288.0**	**7168.10**	**---**	**---**	**71.3790**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**69.82**	**59.75**	**10.07**	---	---	---	---	**6.20**	**6.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	36085.059	35266.340	35830.550	35244.340	408.240	7930.000	0.000
21.03.23 24:00	43360.970	42382.850	43118.560	42412.440	479.619	8674.000	0.000
Итого за период	7275.911	7116.510	7288.009	7168.100	71.379	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:44:53 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Куйбышева, 17

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00179040

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x72A4

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	71.75	57.29	14.46	266.150	260.010	264.610	260.550	6.20	6.00	3.7580	24.0	0.000
20.02.23	72.05	56.89	15.16	257.930	251.940	256.420	252.580	6.20	6.00	3.8200	24.0	0.000
21.02.23	72.15	57.03	15.12	256.370	250.410	254.710	250.890	6.20	6.00	3.7850	24.0	0.000
22.02.23	71.07	52.99	18.08	184.950	180.770	184.210	181.760	6.20	6.00	3.2690	24.0	0.000
23.02.23	69.82	51.12	18.70	171.310	167.590	170.420	168.340	6.20	6.00	3.1340	24.0	0.000
24.02.23	70.96	58.64	12.32	318.000	310.820	316.310	311.240	6.20	6.00	3.8340	24.0	0.000
25.02.23	70.80	60.85	9.95	420.150	410.730	418.770	411.640	6.20	6.00	4.0880	24.0	0.000
26.02.23	70.22	60.66	9.56	421.780	412.470	420.810	413.710	6.20	6.00	3.9470	24.0	0.000
27.02.23	68.33	59.43	8.90	420.840	411.970	420.280	413.500	6.20	6.00	3.6600	24.0	0.000
28.02.23	69.28	60.62	8.66	445.020	435.410	444.370	436.870	6.20	6.00	3.7720	24.0	0.000
01.03.23	69.42	60.94	8.48	454.310	444.480	453.760	446.040	6.20	6.00	3.7650	24.0	0.000
02.03.23	69.20	60.73	8.47	451.860	442.180	451.560	443.920	6.20	6.00	3.7450	24.0	0.000
03.03.23	69.54	59.22	10.32	344.900	337.390	344.280	338.690	6.20	6.00	3.4810	24.0	0.000
04.03.23	69.92	53.54	16.38	198.160	193.840	197.200	194.560	6.20	6.00	3.1750	24.0	0.000
05.03.23	69.46	53.47	15.99	199.130	194.840	198.130	195.490	6.20	6.00	3.1180	24.0	0.000
06.03.23	69.45	53.33	16.12	199.240	194.920	198.180	195.540	6.20	6.00	3.1420	24.0	0.000
07.03.23	69.61	53.35	16.26	200.040	195.720	198.870	196.230	6.20	6.00	3.1790	24.0	0.000
08.03.23	69.44	53.18	16.26	199.490	195.170	198.620	195.980	6.20	6.00	3.1720	24.0	0.000
09.03.23	69.40	53.58	15.82	201.490	197.130	200.450	197.810	6.20	6.00	3.1190	24.0	0.000
10.03.23	68.08	53.01	15.07	201.000	196.800	200.250	197.610	6.20	6.00	2.9630	24.0	0.000
11.03.23	68.39	53.12	15.27	200.600	196.330	199.650	197.010	6.20	6.00	2.9960	24.0	0.000
12.03.23	68.96	53.39	15.57	201.990	197.670	200.990	198.350	6.20	6.00	3.0750	24.0	0.000
13.03.23	67.85	51.44	16.41	175.710	172.070	175.080	172.950	6.20	6.00	2.8220	24.0	0.000
14.03.23	68.82	50.28	18.54	155.560	152.200	154.900	152.980	6.20	6.00	2.8180	24.0	0.000
15.03.23	67.98	49.92	18.06	157.480	154.210	156.870	154.980	6.20	6.00	2.7810	24.0	0.000
16.03.23	67.60	49.89	17.71	158.640	155.340	158.020	156.120	6.20	6.00	2.7490	24.0	0.000
17.03.23	67.08	48.83	18.25	144.770	141.810	144.570	142.940	6.20	6.00	2.5850	24.0	0.000
18.03.23	66.92	46.50	20.42	120.090	117.680	119.900	118.700	6.20	6.00	2.4010	24.0	0.000

19.03.23	66.79	45.59	21.20	117.810	115.410	117.700	116.500	6.20	6.00	2.4410	24.0	0.000
20.03.23	66.81	45.15	21.66	117.580	115.220	117.550	116.380	6.20	6.00	2.4960	24.0	0.000
21.03.23	67.38	45.83	21.55	119.040	116.640	119.130	117.930	6.20	6.00	2.5090	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7481.3**	**7319.17**	**7456.5**	**7347.79**	**---**	**---**	**99.5990**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**69.17**	**53.86**	**15.31**	---	---	---	---	**6.20**	**6.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	163999.859	160222.409	164046.830	161416.749	2084.282	22551.000	1171.000
21.03.23 24:00	171481.249	167541.580	171503.399	168764.540	2183.881	23295.000	1171.000
Итого за период	7481.390	7319.170	7456.569	7347.790	99.599	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:45:46 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Куйбышева, 19

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00168994

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x3E73

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	71.94	54.24	17.70	198.430	193.880	201.930	199.170	6.90	1.14	3.4500	24.0	0.000
20.02.23	72.24	53.60	18.64	192.480	187.970	195.890	193.250	6.90	1.15	3.5230	24.0	0.000
21.02.23	72.32	53.78	18.54	193.150	188.660	196.500	193.800	6.90	1.14	3.5190	24.0	0.000
22.02.23	71.31	51.64	19.67	167.080	163.260	170.210	168.070	6.90	1.15	3.2280	24.0	0.000
23.02.23	70.06	50.09	19.97	156.380	152.940	159.490	157.570	6.90	1.15	3.0710	24.0	0.000
24.02.23	70.89	50.01	20.88	153.530	150.100	156.560	154.660	6.90	1.15	3.1480	24.0	0.000
25.02.23	70.62	49.53	21.09	152.040	148.680	155.010	153.130	6.90	1.15	3.1500	24.0	0.000
26.02.23	70.04	49.44	20.60	152.390	149.060	155.400	153.570	6.90	1.15	3.0860	24.0	0.000
27.02.23	68.18	48.65	19.53	152.230	149.110	155.400	153.720	6.90	1.15	2.9270	24.0	0.000
28.02.23	69.16	50.00	19.16	159.210	155.760	162.330	160.430	6.90	1.15	3.0020	24.0	0.000
01.03.23	69.31	50.42	18.89	161.270	157.800	164.500	162.550	6.90	1.15	2.9950	24.0	0.000
02.03.23	68.95	50.16	18.79	160.540	157.120	163.790	161.870	6.90	1.15	2.9660	24.0	0.000
03.03.23	69.37	50.57	18.80	165.480	161.920	168.870	166.850	6.90	1.14	3.0590	24.0	0.000
04.03.23	70.02	51.86	18.16	175.730	171.890	179.110	176.790	6.90	1.14	3.1390	24.0	0.000
05.03.23	69.72	52.02	17.70	176.490	172.660	179.920	177.560	6.90	1.14	3.0710	24.0	0.000
06.03.23	69.73	52.01	17.72	176.070	172.230	179.490	177.150	6.90	1.14	3.0690	24.0	0.000
07.03.23	69.88	52.18	17.70	176.850	173.010	180.220	177.820	6.90	1.14	3.0800	24.0	0.000
08.03.23	69.72	52.02	17.70	176.510	172.670	179.920	177.520	6.90	1.14	3.0760	24.0	0.000
09.03.23	69.69	52.33	17.36	178.180	174.300	181.690	179.290	6.90	1.14	3.0430	24.0	0.000
10.03.23	68.42	51.91	16.51	177.760	174.020	181.360	179.010	6.90	1.14	2.8870	24.0	0.000
11.03.23	68.72	51.69	17.03	169.000	165.380	172.380	170.140	6.90	1.14	2.8330	24.0	0.000
12.03.23	68.94	46.78	22.16	115.560	113.160	118.300	117.100	6.90	1.15	2.5180	24.0	0.000
13.03.23	67.84	44.71	23.13	100.070	98.030	102.680	101.710	6.90	1.15	2.2760	24.0	0.000
14.03.23	68.73	42.99	25.74	88.450	86.530	90.920	90.200	6.90	1.15	2.2350	24.0	0.000
15.03.23	67.91	42.81	25.10	89.460	87.560	91.940	91.220	6.90	1.15	2.2060	24.0	0.000
16.03.23	67.53	42.86	24.67	90.150	88.260	92.730	91.980	6.90	1.15	2.1850	24.0	0.000
17.03.23	67.09	43.05	24.04	91.270	89.380	93.710	92.900	6.90	1.16	2.1580	24.0	0.000
18.03.23	67.07	42.70	24.37	89.520	87.720	91.690	90.970	6.90	1.16	2.1440	24.0	0.000

19.03.23	66.96	42.06	24.90	87.860	86.160	90.010	89.290	6.90	1.16	2.1520	24.0	0.000
20.03.23	67.00	41.84	25.16	87.710	85.920	89.880	89.160	6.90	1.15	2.1680	24.0	0.000
21.03.23	67.54	42.44	25.10	88.890	87.000	90.970	90.250	6.90	1.15	2.1890	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4499.7**	**4402.14**	**4592.8**	**4538.70**	**---**	**---**	**87.5530**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**69.25**	**48.72**	**20.53**	---	---	---	---	**6.90**	**1.15**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	127502.159	124566.520	129783.940	127836.050	1935.825	22547.000	1175.000
21.03.23 24:00	132001.899	128968.660	134376.740	132374.750	2023.378	23291.000	1175.000
Итого за период	4499.740	4402.139	4592.799	4538.699	87.553	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:45:40 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	ул.Ленина 3 1 ввод
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВВ585
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.62	64.53	171.02	49.18	184.32	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	2.96	70.05	170.66	52.70	184.35	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	2.81	68.60	172.35	52.27	185.51	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	2.32	61.31	172.70	47.84	185.15	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	2.33	61.18	172.33	47.65	184.95	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	2.38	61.58	171.74	47.71	184.53	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	2.37	61.20	172.00	47.43	184.53	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.29	60.42	172.30	47.13	184.59	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.13	58.35	172.16	45.97	184.22	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.98	56.28	171.76	44.72	183.67	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	2.03	56.73	171.71	44.91	183.53	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.09	57.78	171.20	45.55	183.10	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	2.10	57.66	170.98	45.38	182.86	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	2.01	56.61	171.36	44.87	183.05	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.94	55.67	171.65	44.34	183.13	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.94	55.54	171.68	44.25	183.10	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.94	55.48	171.81	44.17	183.28	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.95	55.53	171.57	44.14	183.00	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.87	54.40	179.70	43.93	190.28	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.81	53.31	185.51	43.52	195.43	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.83	53.60	185.20	43.67	195.36	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.81	53.30	185.17	43.50	195.38	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.67	51.37	186.32	42.38	196.07	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.71	51.70	186.23	42.49	196.26	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.71	51.53	186.52	42.32	196.52	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.73	52.02	186.62	42.75	196.63	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.67	51.38	187.24	42.45	197.08	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.73	52.20	187.08	42.92	197.11	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.85	53.94	185.66	43.97	195.96	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.66	53.27	154.92	42.44	152.05	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.55	53.10	136.70	41.72	125.64	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	62.77	56.76	5423.80	45.11	5740.63	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : Ленина 3 2ввод
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА706
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.31	64.91	208.70	53.83	194.53	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	2.61	70.19	209.65	57.73	195.00	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	2.44	68.58	210.86	56.97	196.35	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	2.02	61.42	210.25	51.81	196.21	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	2.04	61.33	209.76	51.61	195.76	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	2.08	61.71	207.57	51.68	193.77	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	2.07	61.35	207.22	51.34	193.37	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	1.99	60.52	208.06	50.93	194.23	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	1.85	58.46	209.34	49.60	195.43	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.72	56.36	208.13	48.11	194.45	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.77	56.93	207.80	48.42	194.23	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	1.82	57.93	206.00	49.10	192.40	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	1.83	57.80	204.88	48.85	191.37	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.74	56.70	205.38	48.19	191.99	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.69	55.83	205.43	47.57	192.12	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.68	55.68	204.94	47.48	191.72	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.68	55.62	205.03	47.40	191.65	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.70	55.67	204.66	47.35	191.34	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.62	54.52	210.87	46.83	198.20	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.57	53.83	214.75	46.52	202.42	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.57	53.94	214.67	46.60	202.43	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.55	53.56	214.64	46.31	202.44	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.44	51.82	214.89	45.13	202.75	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.46	51.88	215.13	45.08	202.98	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.46	51.74	214.78	44.95	202.74	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.46	52.20	214.77	45.37	202.75	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.41	51.56	215.52	45.01	203.47	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.47	52.45	215.92	45.61	203.73	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.56	54.11	215.39	46.84	203.04	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.55	53.48	203.70	45.84	206.66	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.56	53.38	197.73	45.49	209.31	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	54.71	56.95	6496.42	48.50	6128.83	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	ул.Ленина 5
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВВ145
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	4.14	63.30	428.39	53.62	429.86	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	4.72	68.91	428.53	57.89	429.77	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	4.48	67.78	432.12	57.40	432.41	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	3.63	60.38	431.08	51.95	431.53	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	3.69	60.22	430.64	51.65	431.23	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	3.76	60.63	427.99	51.82	430.05	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	3.74	60.25	428.57	51.50	430.23	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	3.62	59.54	429.90	51.12	430.34	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	3.33	57.48	429.09	49.70	429.61	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	3.10	55.45	428.20	48.19	428.38	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	3.16	55.78	427.88	48.38	428.01	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	3.26	56.87	426.89	49.23	426.98	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	3.24	56.76	425.67	49.14	426.82	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	3.14	55.78	426.37	48.40	426.86	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	3.03	54.78	426.56	47.66	427.09	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	3.01	54.67	426.52	47.61	427.27	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	3.01	54.60	426.99	47.54	428.00	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	3.05	54.66	426.71	47.49	427.26	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	2.74	53.55	334.40	45.05	333.65	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	2.56	52.73	265.32	43.05	263.10	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	2.59	52.79	265.77	43.03	263.12	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	2.53	52.48	264.68	42.89	263.69	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	2.34	50.79	265.52	41.94	264.43	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	2.37	50.81	264.73	41.84	264.83	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	2.41	50.62	265.08	41.53	265.05	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	2.43	51.15	265.23	41.96	265.32	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	2.31	50.48	266.33	41.78	265.78	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	2.42	51.22	268.32	42.18	265.76	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	2.58	52.99	266.06	43.27	264.33	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	2.55	52.40	268.53	42.89	266.71	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.53	52.22	270.86	42.87	269.63	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	95.47	55.87	11238.93	47.24	11237.10	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул.Ленина 7
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N BB395
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	4.18	64.98	368.99	53.62	364.81	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	4.74	70.35	368.27	57.47	363.97	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	4.45	68.81	368.54	56.71	364.29	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	3.66	61.56	369.36	51.63	365.30	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	3.67	61.47	368.61	51.50	364.57	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	3.77	61.86	368.35	51.62	364.21	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	3.77	61.49	368.16	51.25	364.07	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	3.63	60.68	368.24	50.81	364.06	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	3.35	58.61	366.62	49.45	362.57	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	3.11	56.51	365.50	48.00	361.66	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	3.19	57.04	365.19	48.29	361.41	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	3.31	58.06	364.96	48.99	361.11	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	3.30	57.93	364.88	48.86	361.04	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	3.17	56.84	364.90	48.15	361.09	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	3.05	55.94	364.95	47.57	361.11	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	3.03	55.81	364.99	47.48	361.20	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	3.01	55.74	364.83	47.47	361.08	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	3.03	55.79	364.02	47.46	360.37	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	2.86	54.66	366.03	46.82	362.38	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	2.76	53.92	369.51	46.43	365.78	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	2.79	54.00	369.32	46.43	365.73	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	2.76	53.66	369.41	46.17	365.69	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	2.57	51.90	370.72	44.95	366.95	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	2.63	51.96	370.47	44.85	366.69	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	2.63	51.82	370.47	44.71	366.77	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	2.64	52.29	370.37	45.15	366.80	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	2.54	51.64	370.86	44.79	367.31	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	2.65	52.51	370.50	45.34	366.98	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	2.84	54.21	368.18	46.48	364.57	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	2.77	53.59	366.04	46.01	362.46	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.73	53.47	366.19	46.00	362.57	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	98.59	57.07	11397.43	48.40	11278.62	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул.Ленина 8 1 ввод
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА717
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	1.35	63.93	166.35	55.78	0.00	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	1.53	69.71	165.63	60.46	0.00	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	1.45	68.70	165.82	59.95	0.00	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	1.18	61.17	166.51	54.05	0.00	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	1.17	60.97	166.40	53.92	0.00	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	1.23	61.38	166.29	53.95	0.00	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	1.22	61.00	166.40	53.66	0.00	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	1.18	60.33	166.39	53.24	0.00	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	1.08	58.25	165.67	51.72	0.00	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	0.99	56.21	165.22	50.18	0.00	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.02	56.47	164.95	50.27	0.00	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	1.07	57.61	164.75	51.12	0.00	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	1.05	57.50	164.72	51.09	0.00	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.02	56.55	164.73	50.36	0.00	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	0.98	55.50	164.75	49.56	0.00	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	0.87	53.88	155.13	48.57	0.00	20:25	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.01	55.38	199.67	50.32	0.00	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.02	55.44	200.44	50.32	0.00	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	0.97	54.39	203.52	49.61	0.00	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	0.94	53.58	204.72	48.98	0.00	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	0.94	53.64	204.80	49.03	0.00	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	0.94	53.36	204.87	48.78	0.00	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	0.87	51.68	207.03	47.47	0.00	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	0.88	51.67	205.49	47.40	0.00	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	0.88	51.48	205.60	47.19	0.00	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	0.88	52.04	205.73	47.74	0.00	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	0.85	51.35	206.34	47.24	0.00	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	0.87	52.07	205.61	47.81	0.00	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	0.94	53.90	204.16	49.27	0.00	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	0.93	53.31	202.82	48.71	0.00	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	0.92	53.11	203.03	48.57	0.00	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	32.24	56.63	5703.56	50.85	0.00	740:25	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : Ленина 8 2 ввод
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА729
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	1.28	63.41	109.98	51.75	110.72	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	1.46	68.98	110.69	55.82	111.45	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	1.38	67.84	110.75	55.39	111.46	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	1.12	60.51	110.34	50.36	111.15	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	1.13	60.35	110.29	50.05	111.00	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	1.17	60.73	110.09	50.06	110.64	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	1.16	60.35	109.30	49.71	109.84	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	1.11	59.66	109.70	49.48	110.45	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	1.03	57.60	109.44	48.20	110.24	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	0.95	55.57	108.57	46.84	109.34	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	0.96	55.91	108.31	47.04	109.00	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	0.99	56.99	108.17	47.79	108.81	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	0.99	56.87	107.99	47.65	108.59	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	0.95	55.89	107.89	47.07	108.62	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	0.92	54.91	107.95	46.40	108.61	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	0.93	54.78	112.96	46.55	113.42	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	0.93	54.76	113.33	46.52	113.50	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	0.94	54.80	111.91	46.40	112.19	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	0.89	53.73	112.18	45.80	112.47	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	0.86	52.91	111.93	45.25	112.24	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	0.86	52.96	111.43	45.23	111.66	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	0.85	52.68	110.19	44.97	110.27	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	0.79	51.00	110.48	43.86	110.57	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	0.79	51.01	109.20	43.75	109.35	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	0.79	50.86	109.06	43.61	109.29	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	0.80	51.39	109.39	44.05	109.69	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	0.77	50.71	109.55	43.68	109.86	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	0.79	51.45	108.78	44.16	108.98	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	0.85	53.22	107.48	45.33	108.07	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	0.82	52.64	106.35	44.89	107.14	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	0.81	52.48	105.86	44.77	106.58	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	30.06	56.03	3399.56	47.17	3415.19	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ТЭМ-106 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106
№ ПУ 3060274

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	8	160	10	---
2	80	8	160	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
19.02.23	3.479	257.92	257.93	-0.0	64.088	50.661	0.9	0.6	24.00
20.02.23	4.017	257.55	257.55	0.0	70.128	54.596	0.9	0.6	24.00
21.02.23	3.864	257.71	257.71	-0.0	69.244	54.315	0.9	0.6	24.00
22.02.23	3.140	258.05	258.04	0.0	61.476	49.368	0.9	0.6	24.00
23.02.23	3.145	257.74	257.74	0.0	61.233	49.088	0.9	0.6	24.00
24.02.23	3.215	257.33	257.33	0.0	61.676	49.240	0.9	0.6	24.00
25.02.23	3.209	257.37	257.37	-0.0	61.289	48.879	0.9	0.6	24.00
26.02.23	3.112	257.37	257.36	0.0	60.637	48.602	0.9	0.6	24.00
27.02.23	2.891	256.26	256.26	0.0	58.518	47.294	0.9	0.6	24.00
28.02.23	2.686	255.24	255.24	0.0	56.466	46.000	0.9	0.6	24.00
01.03.23	2.719	255.07	255.07	-0.0	56.641	46.040	0.9	0.6	24.00
02.03.23	2.817	254.96	254.96	0	57.848	46.854	0.9	0.6	24.00
03.03.23	2.833	254.89	254.89	0.0	57.734	46.677	0.9	0.6	24.00
04.03.23	2.719	254.85	254.84	0.0	56.811	46.197	0.9	0.6	24.00
05.03.23	2.620	254.89	254.89	0.0	55.700	45.476	0.9	0.6	24.00
06.03.23	2.600	254.92	254.92	0.0	55.608	45.464	0.9	0.6	24.00
07.03.23	2.609	254.83	254.83	-0.0	55.527	45.344	0.9	0.6	24.00
08.03.23	2.623	254.44	254.44	0.0	55.592	45.338	0.9	0.6	24.00
09.03.23	2.520	255.35	255.34	0.0	54.581	44.770	0.9	0.6	24.00
10.03.23	2.438	258.17	258.17	0.0	53.760	44.373	0.9	0.6	24.00
11.03.23	2.435	257.99	257.99	0.0	53.818	44.434	0.9	0.6	24.00
12.03.23	2.409	257.99	257.99	0.0	53.536	44.254	0.9	0.6	24.00
13.03.23	2.237	258.74	258.73	0.0	51.861	43.270	0.9	0.6	24.00
14.03.23	2.261	258.40	258.40	0.0	51.835	43.140	0.9	0.6	24.00
15.03.23	2.252	258.54	258.53	0.0	51.599	42.945	0.9	0.6	24.00
16.03.23	2.282	258.53	258.53	0.0	52.179	43.409	0.9	0.6	24.00
17.03.23	2.192	258.82	258.82	0.0	51.454	43.041	0.9	0.6	24.00
18.03.23	2.254	258.75	258.75	0.0	52.133	43.477	0.9	0.6	24.00
19.03.23	2.428	257.18	257.18	0.0	54.053	44.669	0.9	0.6	24.00
20.03.23	2.374	255.48	255.48	0.0	53.464	44.228	0.9	0.6	24.00
21.03.23	2.338	255.60	255.59	0.0	53.227	44.136	0.9	0.6	24.00
Итого	**84.72**	**7960.9**	**7960.9**	**0.0**	**---**	**---**	**---**	**---**	**744.00**
Среднее	---	---	---	---	**56.89**	**46.31**	**0.9**	**0.6**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
18.02.23 24:00	3703.1	363747.2	363532.4	36830.3
21.03.23 24:00	3787.9	371708.2	371493.2	37574.3
Итого за период	84.8	7961.0	7960.8	744.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 14:09:35 системой "Умный дом от Уфанет"
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 10

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 801161

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	62.220	49.940	12.280	230.661	229.016	1.645	0.619	0.594	234.816	231.725	3.091	2.911	24.000
20.02.23	69.690	54.610	15.080	229.589	228.076	1.513	0.618	0.594	234.702	231.284	3.419	3.543	24.000
21.02.23	70.040	55.190	14.850	229.837	228.353	1.484	0.616	0.591	235.004	231.630	3.374	3.495	24.000
22.02.23	62.600	50.700	11.900	230.400	228.806	1.594	0.619	0.593	234.600	231.595	3.006	2.818	24.000
23.02.23	61.120	49.620	11.500	230.383	228.764	1.619	0.618	0.592	234.394	231.435	2.959	2.728	24.000
24.02.23	61.560	49.710	11.850	229.946	228.333	1.613	0.619	0.593	234.004	231.009	2.995	2.800	24.000
25.02.23	61.270	49.420	11.850	230.069	228.430	1.639	0.619	0.593	234.094	231.076	3.018	2.806	24.000
26.02.23	60.990	49.320	11.670	230.045	228.436	1.609	0.619	0.593	234.035	231.072	2.963	2.763	24.000
27.02.23	58.890	48.030	10.860	229.524	227.911	1.613	0.617	0.591	233.250	230.408	2.842	2.569	24.000
28.02.23	56.900	46.830	10.070	228.497	226.846	1.650	0.613	0.587	231.970	229.212	2.759	2.374	24.000
01.03.23	56.040	46.100	9.940	228.306	226.637	1.669	0.613	0.587	231.678	228.928	2.750	2.343	24.000
02.03.23	57.820	47.300	10.520	227.965	226.292	1.673	0.613	0.587	231.539	228.698	2.841	2.476	24.000
03.03.23	57.730	47.150	10.580	228.043	226.352	1.690	0.613	0.588	231.607	228.744	2.863	2.490	24.000
04.03.23	57.250	46.890	10.360	227.950	226.255	1.696	0.614	0.589	231.457	228.620	2.837	2.437	24.000
05.03.23	55.620	45.850	9.770	228.078	226.376	1.702	0.613	0.587	231.398	228.640	2.758	2.302	24.000
06.03.23	55.640	45.970	9.670	229.785	228.078	1.708	0.613	0.588	233.132	230.370	2.762	2.297	24.000
07.03.23	55.460	45.650	9.810	223.920	222.188	1.731	0.615	0.591	227.161	224.390	2.771	2.274	24.000
08.03.23	55.590	45.620	9.970	223.868	222.100	1.768	0.615	0.591	227.122	224.298	2.824	2.309	24.000
09.03.23	54.960	45.320	9.640	223.411	221.630	1.781	0.614	0.590	226.589	223.795	2.794	2.232	24.000
10.03.23	53.700	44.560	9.140	225.262	223.487	1.775	0.615	0.591	228.326	225.598	2.728	2.134	24.000
11.03.23	53.660	44.610	9.050	225.154	223.375	1.779	0.614	0.590	228.213	225.489	2.724	2.116	24.000
12.03.23	53.670	44.590	9.080	225.252	223.443	1.809	0.622	0.598	228.312	225.555	2.757	2.123	24.000
13.03.23	52.330	43.880	8.450	227.165	225.360	1.805	0.618	0.593	230.108	227.425	2.683	1.996	24.000
14.03.23	51.590	43.190	8.400	225.342	223.544	1.798	0.614	0.589	228.179	225.527	2.652	1.967	24.000
15.03.23	51.520	43.210	8.310	225.390	223.596	1.794	0.613	0.589	228.221	225.581	2.639	1.950	24.000
16.03.23	52.190	43.670	8.520	225.617	223.827	1.790	0.613	0.589	228.522	225.858	2.665	1.997	24.000

17.03.23	51.530	43.360	8.170	225.796	224.025	1.771	0.613	0.589	228.632	226.028	2.604	1.919	24.000
18.03.23	51.670	43.490	8.180	226.225	224.436	1.789	0.614	0.589	229.082	226.455	2.627	1.928	24.000
19.03.23	53.970	44.840	9.130	224.777	223.045	1.732	0.613	0.589	227.865	225.178	2.687	2.127	24.000
20.03.23	53.570	44.490	9.080	222.670	220.911	1.759	0.609	0.586	225.686	222.992	2.694	2.098	24.000
21.03.23	53.080	44.250	8.830	222.848	221.091	1.758	0.609	0.586	225.814	223.150	2.663	2.043	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7041.776**	**6989.019**	**52.757**	**---**	**---**	**7149.510**	**7061.762**	**87.748**	**74.366**	**744.000**
Среднее	**56.899**	**46.689**	**10.210**	---	---	---	**0.615**	**0.590**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:03:13 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	ул.Ленина 11
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА730
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	3.89	66.16	343.39	54.80	352.16	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	4.38	71.53	342.17	58.70	351.82	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	4.10	69.85	342.32	57.87	352.03	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	3.39	62.56	342.70	52.66	352.38	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	3.40	62.49	342.16	52.55	351.71	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	3.51	62.88	343.04	52.65	351.33	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	3.50	62.52	342.08	52.26	351.37	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	3.38	61.66	342.35	51.78	351.41	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	3.13	59.57	341.17	50.36	349.53	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	2.91	57.42	339.76	48.83	348.33	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	2.99	58.01	339.17	49.18	347.88	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	3.09	59.02	339.65	49.90	347.78	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	3.09	58.89	339.13	49.75	347.69	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	2.95	57.76	339.25	49.04	347.74	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	2.86	56.88	339.35	48.44	347.71	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	2.84	56.73	339.45	48.35	347.76	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	2.85	56.67	339.38	48.26	347.67	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	2.86	56.71	338.21	48.24	347.04	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	2.65	55.52	310.67	46.92	318.97	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	2.47	54.79	266.57	45.48	274.75	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	2.49	54.92	266.09	45.54	274.64	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	2.46	54.53	266.01	45.27	274.58	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	2.28	52.79	266.79	44.24	275.30	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	2.30	52.83	265.90	44.17	274.95	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	2.31	52.68	266.04	43.96	275.08	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	2.33	53.15	266.12	44.36	275.01	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	2.25	52.50	266.49	44.02	275.56	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	2.34	53.40	266.35	44.59	275.32	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	2.49	55.09	263.29	45.62	271.75	23:51	23:51
21-03-2023 00:00:00	2.45	54.45	263.07	45.13	271.92	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.41	54.36	263.14	45.17	272.01	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	90.36	58.01	9631.29	48.65	9903.17	743:51	743:51

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169003

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0хА0Е8

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	64.69	52.49	12.20	308.900	303.040	308.900	304.950	7.10	7.01	3.6940	24.0	0.000
20.02.23	70.00	56.18	13.82	309.170	302.360	309.170	304.670	6.98	7.01	4.1790	24.0	0.000
21.02.23	68.44	55.51	12.93	309.420	302.870	309.420	305.040	6.83	6.98	3.9110	24.0	0.000
22.02.23	61.27	50.68	10.59	308.620	303.330	308.620	304.980	6.97	7.02	3.2060	24.0	0.000
23.02.23	61.19	50.50	10.69	308.210	302.930	308.210	304.610	6.98	7.00	3.2320	24.0	0.000
24.02.23	61.57	50.55	11.02	308.080	302.800	308.080	304.480	6.98	7.01	3.3350	24.0	0.000
25.02.23	61.20	50.20	11.00	308.050	302.770	308.050	304.450	6.99	7.01	3.3260	24.0	0.000
26.02.23	60.38	49.77	10.61	307.950	302.810	307.950	304.440	6.95	7.01	3.2090	24.0	0.000
27.02.23	58.32	48.48	9.84	306.160	301.370	306.160	302.800	6.92	6.97	2.9600	24.0	0.000
28.02.23	56.23	47.11	9.12	305.040	300.600	305.040	301.840	6.89	6.95	2.7370	24.0	0.000
01.03.23	56.77	47.38	9.39	304.760	300.200	304.760	301.530	6.96	6.94	2.8140	24.0	0.000
02.03.23	57.78	48.05	9.73	304.660	299.960	304.660	301.300	6.93	6.95	2.9150	24.0	0.000
03.03.23	57.65	47.89	9.76	304.670	300.030	304.670	301.360	6.93	6.96	2.9230	24.0	0.000
04.03.23	56.56	47.25	9.31	304.470	299.960	304.470	301.260	6.89	6.96	2.7850	24.0	0.000
05.03.23	55.67	46.66	9.01	304.270	299.950	304.270	301.150	6.93	6.95	2.6960	24.0	0.000
06.03.23	55.53	46.54	8.99	304.800	300.450	304.800	301.700	6.93	6.96	2.6970	24.0	0.000
07.03.23	55.47	46.33	9.14	299.800	295.480	299.800	296.760	6.95	6.99	2.6960	24.0	0.000
08.03.23	55.52	46.34	9.18	299.220	294.900	299.220	296.220	6.94	6.97	2.7020	24.0	0.000
09.03.23	54.34	45.65	8.69	299.770	295.620	299.770	296.800	6.91	6.98	2.5630	24.0	0.000
10.03.23	53.64	45.27	8.37	301.060	296.980	301.060	298.180	6.95	6.98	2.4820	24.0	0.000
11.03.23	53.76	45.39	8.37	301.050	296.970	301.050	298.170	6.94	6.98	2.4830	24.0	0.000
12.03.23	53.41	45.15	8.26	301.070	297.130	301.070	298.190	7.05	7.10	2.4510	24.0	0.000
13.03.23	51.69	44.06	7.63	303.250	299.450	303.250	300.520	6.90	6.96	2.2800	24.0	0.000
14.03.23	51.74	44.01	7.73	300.850	297.080	300.850	298.140	6.92	6.97	2.2930	24.0	0.000
15.03.23	51.59	43.88	7.71	300.920	297.170	300.920	298.240	6.95	6.96	2.2890	24.0	0.000
16.03.23	52.07	44.34	7.73	301.050	297.240	301.050	298.250	6.90	6.96	2.2920	24.0	0.000
17.03.23	51.42	44.00	7.42	301.840	298.150	301.840	299.180	6.92	6.97	2.2080	24.0	0.000
18.03.23	52.30	44.56	7.74	300.970	297.120	300.970	298.230	6.97	6.97	2.2910	24.0	0.000

19.03.23	53.98	45.61	8.37	299.190	295.110	299.190	296.310	6.88	6.95	2.4670	24.0	0.000
20.03.23	53.35	45.11	8.24	297.530	293.660	297.530	294.650	6.84	6.93	2.4200	24.0	0.000
21.03.23	53.25	45.12	8.13	297.670	293.750	297.670	294.790	6.88	6.93	2.3850	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**9412.4**	**9271.24**	**9412.4**	**9313.19**	**---**	**---**	**86.9210**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.79**	**47.42**	**9.37**	---	---	---	---	**6.94**	**6.98**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	188487.040	185410.660	188487.030	186292.490	1724.176	21205.000	0.000
21.03.23 24:00	197899.510	194681.900	197899.500	195605.680	1811.097	21949.000	0.000
Итого за период	9412.470	9271.239	9412.470	9313.190	86.921	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:45:43 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 14

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00231302

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0х3С17

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.01	54.00	11.01	413.480	405.530	412.940	407.330	6.66	6.50	4.4600	24.0	0.000
20.02.23	70.35	57.84	12.51	414.140	404.970	413.030	406.640	6.66	6.50	5.0660	24.0	0.000
21.02.23	68.76	57.08	11.68	415.160	406.340	413.950	407.740	6.64	6.47	4.7440	24.0	0.000
22.02.23	61.53	51.99	9.54	413.560	406.350	412.700	407.490	6.67	6.50	3.8760	24.0	0.000
23.02.23	61.45	51.89	9.56	412.770	405.640	411.920	406.740	6.65	6.49	3.8740	24.0	0.000
24.02.23	61.84	51.98	9.86	412.390	405.190	411.570	406.370	6.66	6.49	3.9920	24.0	0.000
25.02.23	61.47	51.66	9.81	412.330	405.140	411.600	406.550	6.66	6.49	3.9690	24.0	0.000
26.02.23	60.64	51.23	9.41	412.320	405.380	411.600	406.540	6.66	6.49	3.8100	24.0	0.000
27.02.23	58.57	49.83	8.74	409.760	403.320	409.140	404.460	6.63	6.46	3.5240	24.0	0.000
28.02.23	56.47	48.35	8.12	408.170	402.220	407.460	403.040	6.60	6.44	3.2610	24.0	0.000
01.03.23	57.02	48.64	8.38	407.730	401.650	406.990	402.520	6.60	6.43	3.3640	24.0	0.000
02.03.23	58.04	49.34	8.70	407.590	401.350	406.860	402.300	6.61	6.44	3.4870	24.0	0.000
03.03.23	57.91	49.17	8.74	407.360	401.060	406.730	402.170	6.61	6.45	3.4990	24.0	0.000
04.03.23	56.81	48.49	8.32	407.190	401.150	406.600	402.170	6.61	6.45	3.3330	24.0	0.000
05.03.23	55.92	47.86	8.06	407.000	401.090	406.480	402.160	6.60	6.44	3.2260	24.0	0.000
06.03.23	55.77	47.75	8.02	407.220	401.370	406.660	402.340	6.61	6.45	3.2140	24.0	0.000
07.03.23	55.72	47.69	8.03	406.020	400.220	405.480	401.160	6.64	6.48	3.2090	24.0	0.000
08.03.23	55.77	47.63	8.14	405.250	399.440	404.790	400.470	6.63	6.47	3.2470	24.0	0.000
09.03.23	54.60	46.89	7.71	406.170	400.560	405.610	401.430	6.63	6.47	3.0860	24.0	0.000
10.03.23	53.87	46.45	7.42	407.970	402.450	407.410	403.330	6.63	6.47	2.9860	24.0	0.000
11.03.23	54.01	46.57	7.44	409.140	403.600	401.640	397.610	6.62	6.46	3.0060	24.0	0.000
12.03.23	53.65	46.40	7.25	406.210	400.830	406.700	402.620	6.75	6.58	2.9020	24.0	0.000
13.03.23	51.85	44.95	6.90	358.100	353.600	362.250	358.820	6.63	5.74	2.4230	24.0	0.000
14.03.23	51.98	45.34	6.64	431.200	425.760	432.170	428.020	6.55	6.48	2.8180	24.0	0.000
15.03.23	51.82	45.20	6.62	430.980	425.550	432.450	428.320	6.55	6.48	2.8120	24.0	0.000
16.03.23	52.29	45.57	6.72	426.760	421.320	428.240	424.030	6.56	6.47	2.8250	24.0	0.000
17.03.23	51.64	45.28	6.36	437.250	431.820	438.780	434.600	6.55	6.47	2.7440	24.0	0.000
18.03.23	52.52	45.85	6.67	434.580	428.960	436.060	431.740	6.55	6.48	2.8580	24.0	0.000

19.03.23	54.22	47.02	7.20	432.010	426.110	433.230	428.730	6.53	6.46	3.0620	24.0	0.000
20.03.23	53.59	46.54	7.05	429.540	423.780	430.670	426.350	6.51	6.44	2.9800	24.0	0.000
21.03.23	53.48	46.54	6.94	429.630	423.920	430.860	426.470	6.51	6.44	2.9360	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**12818.9**	**12625.67**	**12812.5**	**12670.26**	**---**	**---**	**104.5930**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.05**	**48.74**	**8.30**	---	---	---	---	**6.61**	**6.45**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	134789.170	132644.220	134243.690	132714.240	1235.063	14650.000	413.000
21.03.23 24:00	147608.150	145269.890	147056.260	145384.500	1339.656	15394.000	413.000
Итого за период	12818.979	12625.670	12812.570	12670.260	104.593	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:45:50 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТВ-7 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 17

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20133746

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0D56

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	64.47	51.44	13.02	5.20	5.00	н/д	74.718	н/д	73.301	н/д	н/д	0.955	24	0
20.02.23	70.01	55.27	14.75	5.20	5.00	н/д	74.900	н/д	73.250	н/д	н/д	1.081	24	0
21.02.23	68.68	54.69	13.98	5.20	5.00	н/д	74.875	н/д	73.282	н/д	н/д	1.025	24	0
22.02.23	61.29	49.79	11.50	5.20	5.00	н/д	74.622	н/д	73.333	н/д	н/д	0.844	24	0
23.02.23	61.17	49.61	11.55	5.20	5.00	н/д	74.500	н/д	73.217	н/д	н/д	0.846	24	0
24.02.23	61.56	49.69	11.87	5.20	5.00	н/д	74.432	н/д	73.139	н/д	н/д	0.868	24	0
25.02.23	61.19	49.33	11.86	5.20	5.00	н/д	74.434	н/д	73.155	н/д	н/д	0.868	24	0
26.02.23	60.43	49.05	11.38	5.20	5.00	н/д	74.441	н/д	73.194	н/д	н/д	0.833	24	0
27.02.23	58.36	47.76	10.59	5.20	5.00	н/д	74.001	н/д	72.837	н/д	н/д	0.772	24	0
28.02.23	56.27	46.35	9.92	5.20	5.00	н/д	73.682	н/д	72.604	н/д	н/д	0.720	24	0
01.03.23	56.70	46.57	10.14	5.20	5.00	н/д	73.636	н/д	72.537	н/д	н/д	0.735	24	0
02.03.23	57.77	47.31	10.47	5.20	5.00	н/д	73.635	н/д	72.499	н/д	н/д	0.759	24	0
03.03.23	57.65	47.08	10.57	5.20	5.00	н/д	73.635	н/д	72.505	н/д	н/д	0.766	24	0
04.03.23	56.61	46.50	10.11	5.20	5.00	н/д	73.589	н/д	72.499	н/д	н/д	0.733	24	0
05.03.23	55.66	45.92	9.73	5.20	5.00	н/д	73.551	н/д	72.495	н/д	н/д	0.706	24	0
06.03.23	55.53	45.89	9.64	5.20	5.00	н/д	73.613	н/д	72.559	н/д	н/д	0.700	24	0
07.03.23	55.47	45.82	9.64	5.20	5.00	н/д	73.694	н/д	72.642	н/д	н/д	0.701	24	0
08.03.23	55.52	45.75	9.77	5.20	5.00	н/д	73.567	н/д	72.517	н/д	н/д	0.709	24	0
09.03.23	54.42	45.23	9.18	5.20	5.00	н/д	74.466	н/д	73.444	н/д	н/д	0.674	24	0
10.03.23	53.69	45.03	8.66	5.20	5.00	н/д	76.467	н/д	75.444	н/д	н/д	0.653	24	0
11.03.23	53.79	45.06	8.72	5.20	5.00	н/д	76.441	н/д	75.417	н/д	н/д	0.658	24	0
12.03.23	53.44	44.83	8.62	5.20	5.00	н/д	76.422	н/д	75.410	н/д	н/д	0.650	24	0
13.03.23	51.71	43.72	7.99	5.20	5.00	н/д	76.574	н/д	75.622	н/д	н/д	0.604	24	0
14.03.23	51.77	43.56	8.20	5.20	5.00	н/д	76.474	н/д	75.523	н/д	н/д	0.619	24	0
15.03.23	51.59	43.44	8.15	5.20	5.00	н/д	76.443	н/д	75.499	н/д	н/д	0.615	24	0
16.03.23	52.10	43.91	8.19	5.20	5.00	н/д	76.461	н/д	75.499	н/д	н/д	0.618	24	0
17.03.23	51.42	43.56	7.86	5.20	5.00	н/д	76.555	н/д	75.618	н/д	н/д	0.594	24	0

18.03.23	52.24	44.10	8.13	5.20	5.00	н/д	76.531	н/д	75.561	н/д	н/д	0.615	24	0
19.03.23	54.00	45.28	8.72	5.20	5.00	н/д	76.114	н/д	75.086	н/д	н/д	0.655	24	0
20.03.23	53.39	44.78	8.61	5.20	5.00	н/д	75.649	н/д	74.646	н/д	н/д	0.643	24	0
21.03.23	53.24	44.77	8.46	5.20	5.00	н/д	75.681	н/д	74.684	н/д	н/д	0.632	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**2323.803**	**---**	**2289.018**	**---**	**---**	**22.851**	**744**	**0**
Среднее	**56.77**	**46.78**	**9.98**	**5.20**	**5.00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
18.02.23 24:00	28171.459	0.000	0.000	27653.799	0.000	0.000	269.795	16125
21.03.23 24:00	30495.262	0.000	0.000	29942.816	0.000	0.000	292.647	16869
Итого за период	2323.803	0.000	0.000	2289.017	0.000	0.000	22.852	744

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:36:54 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2023 по 21.03.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление" Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 21

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v31) № 2816575 Txв = 5,0 ºC Версия ПО: 35.2048

Дата	Температура (ºC)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
19.02.2023	65,6	52,0	72,051	0,963	24,00
20.02.2023	70,2	55,0	72,113	1,068	24,00
21.02.2023	67,7	53,7	72,086	0,987	24,00
22.02.2023	61,3	49,4	71,996	0,839	24,00
23.02.2023	61,3	49,4	71,828	0,843	24,00
24.02.2023	61,6	49,4	71,781	0,858	24,00
25.02.2023	61,3	49,1	71,785	0,860	24,00
26.02.2023	60,2	48,5	71,789	0,826	24,00
27.02.2023	58,2	47,3	71,328	0,766	24,00
28.02.2023	56,1	45,9	71,133	0,711	24,00
01.03.2023	57,1	46,6	71,070	0,734	24,00
02.03.2023	57,9	47,1	71,109	0,753	24,00
03.03.2023	57,7	46,9	71,195	0,756	24,00
04.03.2023	56,4	46,2	71,172	0,719	24,00
05.03.2023	55,8	45,7	71,160	0,705	24,00
06.03.2023	55,6	45,6	71,234	0,701	24,00
07.03.2023	55,6	45,6	71,293	0,701	24,00
08.03.2023	55,6	45,5	71,152	0,707	24,00
09.03.2023	54,3	44,9	72,379	0,669	24,00
10.03.2023	53,7	44,7	73,930	0,653	24,00
11.03.2023	53,9	44,8	73,914	0,663	24,00
12.03.2023	53,5	44,5	73,883	0,652	24,00
13.03.2023	51,6	43,4	74,023	0,600	24,00
14.03.2023	51,8	43,4	73,934	0,610	24,00
15.03.2023	51,7	43,4	73,844	0,609	24,00
16.03.2023	52,1	43,7	73,969	0,611	24,00
17.03.2023	51,5	43,4	73,996	0,593	24,00
18.03.2023	52,6	44,2	73,820	0,616	24,00
19.03.2023	54,0	44,9	73,430	0,659	24,00
20.03.2023	53,4	44,5	72,992	0,637	24,00
21.03.2023	53,4	44,6	73,211	0,635	24,00
Итого	**56,9**	**46,6**	**2244,602**	**22,703**	**744,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.02.2023 00:00	38620,230	437,934	13763,00
21.03.2023 01:00	40794,664	460,028	14484,00
	2174,434	22,094	721,00

Всего потреблено Qп = **22,703** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Адрес : ул.Ленина 23
Прибор : ИМ 2300 N ВВ631
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	T1	Gm1	P1	T2	Gm2	P2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	1,6	150	1000000	1,6	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	1.30	64.54	83.32	0.61	48.94	84.90	0.56	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	1.47	69.94	83.33	0.61	52.25	84.86	0.56	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	1.37	68.49	83.06	0.61	51.93	84.92	0.56	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	1.14	61.23	83.63	0.62	47.58	85.09	0.56	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	1.14	61.13	83.12	0.62	47.40	84.98	0.56	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	1.17	61.52	82.89	0.62	47.43	84.71	0.56	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	1.17	61.14	82.97	0.62	47.06	84.69	0.56	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	1.12	60.35	82.96	0.62	46.80	84.94	0.56	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	1.04	58.29	82.57	0.61	45.68	84.45	0.56	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	0.97	56.21	82.48	0.61	44.44	84.22	0.56	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	0.99	56.70	82.42	0.61	44.67	84.11	0.56	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	1.03	57.73	82.54	0.61	45.28	84.18	0.56	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	1.03	57.61	82.76	0.61	45.12	84.36	0.56	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	0.98	56.55	82.80	0.61	44.68	84.56	0.56	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	0.95	55.63	82.76	0.61	44.16	84.59	0.56	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	0.94	55.50	82.83	0.62	44.08	84.65	0.56	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	0.95	55.44	82.87	0.62	44.01	84.68	0.56	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	0.95	55.48	82.76	0.62	43.94	84.53	0.56	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	0.91	54.37	83.97	0.62	43.50	85.77	0.56	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	0.88	53.61	86.22	0.62	43.36	88.05	0.56	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	0.88	53.73	86.07	0.62	43.43	87.98	0.56	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	0.87	53.38	85.85	0.63	43.18	87.86	0.57	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	0.81	51.64	86.27	0.62	42.20	88.23	0.56	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	0.83	51.71	86.08	0.62	42.11	88.05	0.56	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	0.83	51.55	86.16	0.62	41.94	88.17	0.56	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	0.83	52.04	86.21	0.62	42.44	88.24	0.56	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	0.79	51.39	86.32	0.62	42.19	88.40	0.56	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	0.83	52.23	86.26	0.62	42.64	88.31	0.56	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	0.89	53.94	85.80	0.61	43.58	87.77	0.56	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	0.87	53.33	85.31	0.61	43.16	87.32	0.56	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	0.86	53.21	85.57	0.61	43.18	87.51	0.56	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
744:00	30.77	56.76	2608.18	0.62	44.91	2665.06	0.56	744:00	744:00

Отв. лицо :

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Адрес : Ленина 28
Прибор : ИМ 2300 N ВВ492
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	1.16	64.37	115.33	54.33	117.41	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	1.32	69.84	115.45	58.43	116.99	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	1.24	68.50	115.73	57.78	117.24	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	1.02	61.21	115.49	52.40	117.77	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	1.02	61.08	115.33	52.27	117.64	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	1.04	61.47	115.21	52.41	117.45	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	1.06	61.10	115.29	51.92	117.57	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	1.03	60.33	115.36	51.43	117.58	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	0.95	58.27	114.82	49.95	116.92	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	0.88	56.22	114.33	48.50	116.38	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	0.90	56.65	113.98	48.74	116.05	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	0.93	57.70	113.94	49.54	116.01	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	0.94	57.58	113.91	49.35	115.96	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	0.90	56.54	113.99	48.64	116.03	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	0.87	55.60	114.05	47.94	116.03	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	0.86	55.47	113.97	47.88	115.96	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	0.86	55.41	113.88	47.83	115.89	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	0.87	55.46	113.71	47.79	115.71	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	0.83	54.37	113.89	47.02	115.88	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	0.81	53.62	114.54	46.57	116.54	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	0.80	53.70	114.77	46.69	116.78	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	0.79	53.37	114.72	46.45	116.76	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	0.75	51.68	114.99	45.19	116.96	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	0.75	51.71	114.59	45.17	116.77	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	0.75	51.54	114.65	44.97	116.82	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	0.75	52.04	114.71	45.47	116.80	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	0.72	51.37	114.97	45.12	117.05	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	0.74	52.18	114.73	45.68	116.78	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	0.80	53.92	114.04	46.92	116.03	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	0.78	53.31	113.42	46.40	115.38	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	0.77	53.17	113.53	46.37	115.42	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	27.88	56.73	3551.33	48.88	3614.57	744:00	744:00

Отв. лицо :

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	Ленина 39
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N DD702
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ и ОСТ

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.17	71.21	235.58	61.76	238.19	23:56	24:00
21-02-2023 00:00:00	2.14	71.57	227.40	61.90	229.66	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	1.70	71.42	107.38	54.45	107.04	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	1.52	70.44	77.55	50.82	77.17	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	1.66	69.39	104.99	53.28	104.52	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	1.94	70.34	162.24	58.15	162.39	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	1.79	70.03	135.07	55.95	135.08	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	1.46	69.27	75.05	49.70	74.84	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	1.30	67.33	64.65	47.12	64.47	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.37	68.27	68.01	48.05	67.79	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.47	68.51	80.21	50.13	79.92	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	1.55	68.44	91.76	51.47	91.47	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	1.64	68.96	106.88	53.05	106.63	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.38	69.36	67.04	48.54	66.83	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.32	68.74	61.99	47.39	61.80	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.38	68.78	67.76	48.29	67.58	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.40	68.93	70.13	48.81	69.98	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.45	68.81	77.76	49.73	77.58	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.24	68.61	54.51	45.82	54.23	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.17	67.40	51.78	44.80	51.32	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.30	67.78	61.99	46.77	61.61	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.27	68.27	61.65	47.14	61.23	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.15	67.51	50.39	44.48	49.99	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.33	68.54	63.67	47.58	63.39	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.27	67.65	61.72	46.94	61.30	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.18	67.15	55.25	45.60	54.52	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.09	66.66	49.41	44.39	48.66	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.17	66.77	55.99	45.66	55.64	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.30	66.79	71.22	48.21	70.98	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.28	66.80	67.78	47.41	67.32	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.15	67.20	54.24	45.59	53.70	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	44.53	68.61	2641.05	49.64	2636.86	743:56	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 40

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178847

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x1E75

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	70.46	42.14	28.32	41.880	40.940	41.800	41.460	7.80	7.86	1.1570	24.0	0.000
20.02.23	70.59	40.53	30.06	39.590	38.640	39.730	39.490	7.73	7.80	1.1610	24.0	0.000
21.02.23	70.72	41.14	29.58	41.200	40.240	40.030	39.770	7.67	7.73	1.1900	24.0	0.000
22.02.23	69.95	41.96	27.99	43.450	42.490	43.170	42.840	7.82	7.87	1.1870	24.0	0.000
23.02.23	68.89	42.14	26.75	44.030	43.070	43.860	43.490	7.84	7.89	1.1480	24.0	0.000
24.02.23	69.67	42.18	27.49	44.330	43.370	43.380	43.020	7.83	7.89	1.1900	24.0	0.000
25.02.23	69.41	41.61	27.80	44.030	43.070	43.610	43.290	7.82	7.88	1.2000	24.0	0.000
26.02.23	68.83	41.54	27.29	43.990	43.030	43.540	43.210	7.82	7.87	1.1760	24.0	0.000
27.02.23	66.90	40.77	26.13	43.280	42.340	43.080	42.820	7.82	7.87	1.1040	24.0	0.000
28.02.23	67.91	42.06	25.85	44.850	43.910	45.290	44.910	7.86	7.91	1.1340	24.0	0.000
01.03.23	68.61	49.38	19.23	70.600	69.110	69.450	68.610	7.96	7.92	1.3320	24.0	0.000
02.03.23	68.89	53.82	15.07	102.110	99.950	102.390	100.960	8.07	7.92	1.5030	24.0	0.000
03.03.23	69.37	54.21	15.16	103.310	101.130	103.060	101.640	8.08	7.93	1.5310	24.0	0.000
04.03.23	69.97	55.02	14.95	105.220	102.880	104.450	103.010	8.12	7.95	1.5380	24.0	0.000
05.03.23	69.40	54.92	14.48	105.450	103.180	105.360	103.910	8.13	7.97	1.4940	24.0	0.000
06.03.23	69.38	54.90	14.48	105.150	102.920	105.240	103.800	8.13	7.97	1.4880	24.0	0.000
07.03.23	69.54	55.26	14.28	106.490	104.150	106.370	104.910	8.15	7.98	1.4840	24.0	0.000
08.03.23	69.37	55.14	14.23	106.240	103.950	106.460	104.990	8.15	7.98	1.4780	24.0	0.000
09.03.23	69.32	52.26	17.06	74.070	72.450	73.690	72.760	8.03	7.97	1.2370	24.0	0.000
10.03.23	67.02	41.99	25.03	41.570	40.760	40.370	40.110	7.91	7.97	1.0180	24.0	0.000
11.03.23	67.18	41.71	25.47	40.960	40.160	40.950	40.700	7.90	7.96	1.0230	24.0	0.000
12.03.23	67.77	41.90	25.87	41.040	40.180	40.860	40.590	7.90	7.96	1.0380	24.0	0.000
13.03.23	66.51	39.71	26.80	35.670	34.880	34.360	34.110	7.46	7.53	0.9340	24.0	0.000
14.03.23	67.16	37.42	29.74	31.440	30.740	31.040	30.800	7.18	7.26	0.9120	24.0	0.000
15.03.23	66.47	37.41	29.06	32.000	31.300	31.590	31.350	7.19	7.27	0.9070	24.0	0.000
16.03.23	66.12	37.83	28.29	32.690	31.970	32.060	31.820	7.22	7.30	0.9040	24.0	0.000
17.03.23	65.73	37.98	27.75	33.300	32.590	33.130	32.890	7.22	7.30	0.9050	24.0	0.000
18.03.23	65.83	38.49	27.34	34.020	33.310	33.720	33.480	7.21	7.29	0.9090	24.0	0.000

19.03.23	65.69	37.80	27.89	33.110	32.400	33.060	32.820	7.18	7.25	0.9020	24.0	0.000
20.03.23	65.69	37.59	28.10	33.500	32.800	32.800	32.560	7.18	7.26	0.9190	24.0	0.000
21.03.23	66.29	38.16	28.13	33.790	33.080	33.470	33.230	7.18	7.26	0.9300	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**1732.3**	**1694.99**	**1721.3**	**1703.35**	**---**	**---**	**36.0330**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**68.21**	**44.16**	**24.05**	---	---	---	---	**7.73**	**7.73**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	26829.160	26220.449	27001.309	26635.369	445.968	11462.000	0.000
21.03.23 24:00	28561.520	27915.440	28722.680	28338.719	482.001	12206.000	0.000
Итого за период	1732.360	1694.990	1721.370	1703.350	36.033	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:39:33 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	пр. Ленина д.41 1 ввод
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА775
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	5.98	71.91	364.40	55.46	367.63	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	6.00	72.19	347.14	54.91	350.37	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	5.88	72.30	354.98	55.72	358.17	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	5.76	71.37	373.03	55.91	376.14	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	5.75	70.17	385.70	55.24	388.77	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	5.94	71.09	383.78	55.61	386.97	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	5.90	70.87	376.35	55.18	379.51	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	5.65	70.32	366.74	54.92	369.74	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	5.39	68.39	366.56	53.66	369.38	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	5.57	69.30	385.89	54.84	388.84	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	5.57	69.50	390.30	55.22	393.25	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	5.62	69.36	394.55	55.09	397.53	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	5.71	69.87	394.76	55.39	397.80	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	5.64	70.51	392.63	56.13	395.66	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	5.48	69.93	392.21	55.93	395.14	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	5.60	69.87	398.40	55.79	401.40	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	5.60	70.02	401.40	56.06	404.40	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	5.60	69.86	397.06	55.75	400.05	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	5.47	69.90	393.04	55.98	395.96	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	5.11	68.73	380.74	55.29	383.44	23:23	23:23
12-03-2023 00:00:00	5.44	68.90	402.63	55.39	405.51	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	5.40	69.45	398.73	55.90	401.61	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	4.98	68.65	340.68	53.88	343.29	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	4.99	69.45	306.14	53.13	308.75	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	4.89	68.63	308.95	52.77	311.49	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	4.80	68.18	315.74	52.95	318.23	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	4.71	67.75	319.18	52.98	321.61	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	4.85	67.72	328.77	52.96	331.28	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	4.80	67.67	319.29	52.62	321.77	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	4.80	67.72	317.39	52.58	319.87	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	4.81	68.27	320.29	53.24	322.80	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	167.68	69.61	11317.46	54.72	11406.36	743:23	743:23

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	пр. Ленина д.41 2 ввод
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА871
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	6.09	71.98	341.49	54.08	341.31	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	6.31	72.34	323.99	52.86	324.39	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	6.03	72.34	334.50	54.30	334.68	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	5.92	71.41	351.45	54.55	351.72	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	5.75	70.23	356.85	54.11	356.67	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	5.69	71.09	357.62	55.15	357.01	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	5.49	70.83	355.13	55.34	355.33	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	5.60	70.21	354.28	54.38	354.12	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	5.44	68.32	350.98	52.79	350.54	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	5.53	69.25	364.88	54.07	364.35	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	5.73	69.42	368.86	53.88	368.94	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	5.72	69.30	368.69	53.77	368.42	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	5.88	69.81	370.29	53.91	370.18	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	5.94	70.38	376.95	54.62	377.37	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	5.76	69.77	377.76	54.49	377.82	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	5.80	69.79	377.60	54.41	377.66	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	5.78	69.90	381.26	54.72	381.17	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	5.81	69.76	380.27	54.47	380.33	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	5.82	69.73	385.68	54.61	385.73	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	5.45	68.54	375.52	54.02	375.29	23:23	23:23
12-03-2023 00:00:00	5.56	68.82	384.65	54.35	384.23	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	5.54	69.31	386.03	54.94	385.56	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	5.20	68.68	332.24	52.87	331.80	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	4.97	69.64	293.36	52.68	292.73	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	5.00	68.73	301.36	52.13	300.99	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	4.88	68.27	306.95	52.35	306.51	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	4.81	67.81	311.26	52.34	310.51	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	4.56	67.83	315.10	53.35	314.20	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	4.72	67.76	308.99	52.47	307.80	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	4.99	67.81	308.74	51.64	308.22	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	4.96	68.32	312.79	52.45	312.03	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	170.73	69.59	10815.51	53.74	10807.60	743:23	743:23

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/02/23г.-21/03/23г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Ленина 42 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 60.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00236004 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9966 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
19/02/23	71.76	58.81	12.95	160.03	156.38	166.05	163.42	0.00	-7.04	7.98	7.83	2.026	-0.414	24	0	*
20/02/23	71.97	57.99	13.98	152.16	148.65	157.66	155.26	0.00	-6.61	7.90	7.77	2.078	-0.383	24	0	*
21/02/23	72.07	58.56	13.51	157.26	153.65	163.06	160.48	0.00	-6.83	7.84	7.70	2.076	-0.400	24	0	*
22/02/23	71.21	58.70	12.51	165.70	161.94	172.04	169.29	0.00	-7.35	8.01	7.85	2.029	-0.431	24	0	*
23/02/23	70.11	58.29	11.82	169.20	165.51	175.79	173.06	0.00	-7.55	8.03	7.87	1.953	-0.440	24	0	*
24/02/23	70.92	58.76	12.16	169.26	165.46	175.83	173.01	0.00	-7.55	8.02	7.87	2.012	-0.444	24	0	*
25/02/23	70.65	58.21	12.44	167.76	164.06	174.22	171.54	0.00	-7.48	8.01	7.86	2.040	-0.435	24	0	*
26/02/23	70.07	57.86	12.21	167.25	163.59	173.70	171.03	0.00	-7.44	8.01	7.85	1.996	-0.430	24	0	*
27/02/23	68.10	56.40	11.70	165.50	162.10	171.89	169.41	0.00	-7.31	8.00	7.85	1.896	-0.412	24	0	*
28/02/23	69.12	57.65	11.47	172.02	168.32	178.78	176.00	0.00	-7.68	8.05	7.89	1.932	-0.443	24	0	*
01/03/23	69.33	57.98	11.35	171.63	167.93	178.38	175.63	0.00	-7.70	8.06	7.90	1.907	-0.446	24	0	*
02/03/23	69.24	57.63	11.61	168.04	164.44	174.57	171.93	0.00	-7.49	8.05	7.90	1.909	-0.432	24	0	*
03/03/23	69.72	57.99	11.73	169.19	165.50	175.77	173.08	0.00	-7.58	8.06	7.90	1.941	-0.440	24	0	*
04/03/23	70.32	58.66	11.66	172.34	168.50	179.09	176.21	0.00	-7.71	8.09	7.93	1.966	-0.452	24	0	*
05/03/23	69.75	58.42	11.33	172.77	169.03	179.59	176.79	0.00	-7.76	8.11	7.94	1.914	-0.453	24	0	*
06/03/23	69.72	58.31	11.41	172.78	168.97	179.58	176.73	0.00	-7.76	8.11	7.94	1.924	-0.452	24	0	*
07/03/23	69.89	58.77	11.12	174.44	170.61	181.36	178.48	0.00	-7.87	8.12	7.95	1.897	-0.462	24	0	*
08/03/23	69.72	58.62	11.10	173.97	170.16	180.87	177.99	0.00	-7.83	8.12	7.95	1.887	-0.459	24	0	*
09/03/23	69.67	58.85	10.82	180.04	176.18	187.30	184.33	0.00	-8.15	8.13	7.95	1.906	-0.480	24	0	*
10/03/23	68.44	58.23	10.21	183.88	180.00	191.43	188.49	0.00	-8.49	8.14	7.95	1.841	-0.494	24	0	*
11/03/23	68.64	58.54	10.10	184.00	180.13	191.57	188.53	0.00	-8.40	8.13	7.95	1.817	-0.492	24	0	*
12/03/23	69.18	59.07	10.11	184.85	180.86	192.48	189.40	0.00	-8.54	8.13	7.94	1.828	-0.504	24	0	*
13/03/23	68.17	57.14	11.03	159.97	156.88	166.13	163.35	0.00	-6.47	7.65	7.51	1.732	-0.370	24	0	*
14/03/23	68.97	56.42	12.55	141.68	138.71	146.70	144.42	0.00	-5.71	7.35	7.23	1.741	-0.322	24	0	*
15/03/23	68.20	56.12	12.08	145.38	142.32	150.63	148.46	0.00	-6.14	7.37	7.25	1.718	-0.344	24	0	*
16/03/23	67.79	56.31	11.48	148.13	145.05	153.57	151.37	0.00	-6.32	7.40	7.27	1.665	-0.356	24	0	*
17/03/23	67.36	56.40	10.96	150.64	147.54	156.24	153.93	0.00	-6.39	7.41	7.28	1.616	-0.360	24	0	*
18/03/23	67.44	56.65	10.79	152.63	149.47	158.34	155.97	0.00	-6.50	7.40	7.26	1.613	-0.368	24	0	*
19/03/23	67.31	55.99	11.32	145.93	143.38	151.19	148.51	0.00	-5.13	7.35	7.23	1.620	-0.287	24	0	*
20/03/23	67.29	55.56	11.73	142.15	140.28	147.12	143.92	0.00	-3.64	7.35	7.23	1.645	-0.202	24	0	*
21/03/23	67.86	56.27	11.59	143.96	141.92	149.05	145.93	0.00	-4.01	7.36	7.24	1.644	-0.226	24	0	*
Итого:				5084.5	4977.52	5279.9	5195.95	0.00	-218.43			57.769	-12.633	744	0	
Средние:	69.35	57.71	11.63							7.86	7.71					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 6241ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	пр. Ленина д.43
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА714
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	8.15	71.98	456.40	54.08	446.83	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	8.28	72.36	433.85	53.25	424.77	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	8.25	72.45	447.25	53.99	437.49	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	8.02	71.58	469.50	54.47	457.80	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	7.69	70.26	476.65	54.11	465.09	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	8.09	71.19	477.62	54.23	466.41	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	8.04	70.93	475.44	53.99	464.24	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	7.63	70.16	472.57	53.99	461.26	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	7.08	68.14	468.35	53.00	456.99	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	7.33	69.12	485.86	54.01	473.82	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	7.34	69.23	492.79	54.33	480.36	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	7.36	69.10	492.33	54.12	480.00	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	7.53	69.57	494.45	54.33	482.48	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	7.52	70.16	502.59	55.18	490.21	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	7.30	69.62	503.33	55.11	490.60	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	7.34	69.57	501.56	54.93	489.15	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	7.43	69.81	505.23	55.09	493.52	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	7.48	69.68	503.54	54.82	492.06	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	7.34	69.69	509.98	55.28	497.87	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	6.90	68.73	496.17	54.80	484.53	23:23	23:23
12-03-2023 00:00:00	7.29	69.12	507.19	54.74	495.25	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	7.31	69.44	508.81	55.05	496.58	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	6.70	68.55	439.93	53.13	429.42	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	6.92	69.74	389.01	51.92	380.23	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	7.01	69.47	393.25	51.61	384.52	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	6.91	68.96	397.45	51.55	388.32	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	6.48	67.81	402.10	51.66	392.64	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	6.51	67.69	405.48	51.62	395.81	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	6.70	67.85	397.70	50.98	388.14	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	6.71	67.93	397.79	51.05	388.29	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	6.71	68.43	402.34	51.73	392.27	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	227.37	69.62	14306.50	53.62	13966.93	743:23	743:23

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : ул.Ленина д.45
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА711
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.12	62.37	265.75	54.38	270.37	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	2.39	66.37	272.03	57.57	276.76	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	2.40	66.77	290.58	58.49	295.61	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	2.03	62.15	273.61	54.75	278.44	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	1.71	56.82	249.85	49.98	254.29	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	1.77	57.11	250.14	50.02	254.44	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	1.81	56.85	251.67	49.68	256.03	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.40	66.24	312.63	58.55	318.09	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	1.93	60.57	279.65	53.69	284.47	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.75	57.88	257.23	51.05	261.66	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.65	56.28	249.42	49.63	253.74	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	1.65	55.85	248.39	49.19	252.67	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	1.71	56.39	249.78	49.53	254.06	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.74	57.46	252.12	50.55	256.44	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.72	57.49	253.40	50.69	257.76	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.59	55.74	243.24	49.23	247.49	23:41	23:41
08-03-2023 00:00:00	1.49	53.59	238.21	47.31	242.30	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.49	53.31	238.38	47.06	242.39	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.49	53.48	238.82	47.24	242.97	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.41	52.38	238.43	46.46	242.46	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.41	52.17	237.72	46.25	241.51	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.45	52.97	237.67	46.86	241.44	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.39	52.03	239.26	46.23	243.16	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.35	51.71	233.69	45.94	237.57	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.42	52.16	237.23	46.21	241.17	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.36	51.45	234.71	45.66	238.77	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.35	51.45	235.23	45.71	239.27	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.34	51.50	235.13	45.77	239.22	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.32	50.90	233.60	45.24	237.66	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.31	50.61	232.99	44.96	237.01	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.35	51.31	233.69	45.53	237.79	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	51.28	55.91	7744.26	49.34	7877.00	743:41	743:41

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	Ул. Ленина д. 47
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА727
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	3.15	0.13	61.22	295.72	50.58	293.50	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	3.54	0.15	65.16	302.74	53.44	300.51	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	3.56	0.15	65.64	322.89	54.56	320.89	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	3.03	0.13	61.20	305.38	51.30	303.29	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	2.55	0.11	55.82	277.61	46.62	275.52	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	2.64	0.11	56.09	277.62	46.55	275.78	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	2.70	0.11	55.68	278.02	45.97	276.19	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	3.66	0.15	65.11	348.62	54.60	346.63	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.96	0.12	59.61	312.85	50.16	310.78	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	2.65	0.11	56.87	286.89	47.62	284.91	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	2.50	0.10	55.29	277.84	46.27	275.80	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.47	0.10	54.85	276.43	45.89	274.30	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	2.54	0.11	55.36	277.96	46.19	275.78	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	2.64	0.11	56.43	280.60	47.01	278.60	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	2.62	0.11	56.50	282.13	47.19	280.34	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	2.44	0.10	54.81	274.36	45.92	272.44	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	2.25	0.09	52.63	264.77	44.12	262.65	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	2.27	0.09	52.35	264.86	43.75	262.83	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	2.30	0.10	52.54	265.57	43.84	263.39	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	2.19	0.09	51.47	264.85	43.18	262.92	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	2.16	0.09	51.22	264.03	43.04	262.08	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	2.21	0.09	52.02	264.04	43.65	262.27	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	2.15	0.09	51.06	265.19	42.97	263.76	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	2.07	0.09	50.90	260.02	42.95	258.21	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	2.16	0.09	51.20	262.96	43.02	261.28	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	2.05	0.09	50.53	260.29	42.63	258.61	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	2.03	0.08	50.53	260.88	42.74	259.20	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	2.02	0.08	50.62	261.24	42.85	259.35	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	2.00	0.08	50.00	259.28	42.29	257.44	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	2.00	0.08	49.70	258.45	41.97	256.76	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.04	0.08	50.39	259.42	42.52	257.64	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	77.55	0.10	54.93	8613.52	45.98	8553.66	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 51

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179189

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x4B8E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	60.28	50.21	10.07	242.600	238.510	242.710	239.790	1.00	1.00	2.3950	24.0	0.000
20.02.23	64.37	53.22	11.15	248.140	243.430	246.490	243.180	1.00	1.00	2.7140	24.0	0.000
21.02.23	64.57	54.06	10.51	265.790	260.680	265.660	261.970	1.00	1.00	2.7360	24.0	0.000
22.02.23	60.01	50.60	9.41	248.900	244.690	249.030	245.990	1.00	1.00	2.2950	24.0	0.000
23.02.23	54.39	45.79	8.60	226.440	223.270	227.480	225.210	1.00	1.00	1.9170	24.0	0.000
24.02.23	54.65	45.82	8.83	226.920	223.740	224.610	222.360	1.00	1.00	1.9740	24.0	0.000
25.02.23	54.70	45.62	9.08	229.120	225.900	229.530	227.250	1.00	1.00	2.0500	24.0	0.000
26.02.23	64.25	54.10	10.15	285.950	280.500	283.650	279.730	1.00	1.00	2.8440	24.0	0.000
27.02.23	58.60	49.45	9.15	254.660	250.560	254.540	251.580	1.00	1.00	2.2920	24.0	0.000
28.02.23	55.58	46.72	8.86	234.100	230.700	232.240	229.800	1.00	1.00	2.0380	24.0	0.000
01.03.23	53.92	45.36	8.56	226.780	223.650	226.370	224.120	1.00	1.00	1.9110	24.0	0.000
02.03.23	53.49	44.97	8.52	225.700	222.580	223.630	221.460	1.00	1.00	1.8910	24.0	0.000
03.03.23	54.03	45.36	8.67	227.140	224.020	226.830	224.600	1.00	1.00	1.9370	24.0	0.000
04.03.23	55.13	46.16	8.97	229.360	226.080	231.240	228.850	1.00	1.00	2.0220	24.0	0.000
05.03.23	55.16	46.27	8.89	230.340	227.030	230.090	227.690	1.00	1.00	2.0180	24.0	0.000
06.03.23	53.36	44.84	8.52	223.750	220.750	224.570	222.390	1.00	1.00	1.8790	24.0	0.000
07.03.23	51.11	43.02	8.09	215.730	213.090	214.270	212.340	1.00	1.00	1.7200	24.0	0.000
08.03.23	50.84	42.79	8.05	216.020	213.380	215.840	213.920	1.00	1.00	1.7160	24.0	0.000
09.03.23	51.02	42.90	8.12	216.610	213.970	217.410	215.470	1.00	1.00	1.7340	24.0	0.000
10.03.23	50.04	42.26	7.78	215.570	213.000	215.270	213.410	1.00	1.00	1.6530	24.0	0.000
11.03.23	49.85	42.15	7.70	215.430	212.840	213.000	211.150	1.00	1.00	1.6340	24.0	0.000
12.03.23	50.53	42.70	7.83	215.680	213.040	215.440	213.540	1.00	1.00	1.6660	24.0	0.000
13.03.23	49.93	42.24	7.69	216.950	214.320	217.250	215.390	1.00	1.00	1.6480	24.0	0.000
14.03.23	49.31	41.89	7.42	211.240	208.790	209.750	207.950	1.00	1.00	1.5420	24.0	0.000
15.03.23	49.84	42.19	7.65	214.620	212.080	213.300	211.470	1.00	1.00	1.6230	24.0	0.000
16.03.23	49.02	41.66	7.36	212.380	209.980	212.650	210.910	1.00	1.00	1.5420	24.0	0.000
17.03.23	49.04	41.77	7.27	212.620	210.220	212.570	210.790	1.00	1.00	1.5270	24.0	0.000
18.03.23	49.07	41.84	7.23	212.650	210.210	211.330	209.550	1.00	1.00	1.5190	24.0	0.000

19.03.23	48.44	41.32	7.12	211.420	209.020	208.910	207.210	1.00	1.00	1.4880	24.0	0.000
20.03.23	48.17	41.06	7.11	210.670	208.310	210.860	209.170	1.00	1.00	1.4820	24.0	0.000
21.03.23	48.83	41.60	7.23	211.310	208.910	209.640	207.930	1.00	1.00	1.5080	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7034.5**	**6937.25**	**7016.1**	**6946.17**	**---**	**---**	**58.9150**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**53.59**	**45.15**	**8.43**	---	---	---	---	**1.00**	**1.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	132020.610	129785.370	131517.920	129941.650	1280.239	22310.000	1099.000
21.03.23 24:00	139055.200	136722.619	138534.079	136887.820	1339.154	23054.000	1099.000
Итого за период	7034.590	6937.249	7016.158	6946.170	58.915	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:42:49 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	Ул. Ленина д. 53
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА728
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	3.81	0.16	62.22	415.86	53.07	418.02	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	4.33	0.18	66.56	425.52	56.37	427.44	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	4.37	0.18	67.06	453.05	57.39	455.50	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	3.70	0.15	62.33	431.06	53.77	433.32	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	3.09	0.13	56.48	392.06	48.58	394.01	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	3.21	0.13	56.71	392.50	48.52	394.45	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	3.23	0.13	56.19	391.60	47.94	393.54	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	4.50	0.19	66.65	490.02	57.47	492.80	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	3.60	0.15	60.82	441.60	52.69	443.97	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	3.20	0.13	57.69	404.70	49.79	406.70	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	3.02	0.13	55.97	392.39	48.27	394.27	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.99	0.12	55.48	390.43	47.79	392.39	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	3.09	0.13	55.99	392.53	48.11	394.30	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	3.19	0.13	57.14	396.03	49.06	398.04	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	3.15	0.13	57.28	398.21	49.35	400.21	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	2.95	0.12	55.48	388.13	47.89	390.03	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	2.72	0.11	53.05	374.65	45.79	376.34	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	2.72	0.11	52.74	374.99	45.47	376.68	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	2.73	0.11	52.98	375.69	45.69	377.40	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	2.60	0.11	52.01	375.18	45.06	376.93	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	2.56	0.11	51.67	373.96	44.82	375.75	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	2.63	0.11	52.45	374.02	45.40	375.79	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	2.55	0.11	51.53	375.75	44.75	377.57	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	2.46	0.10	51.33	368.87	44.68	370.50	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	2.55	0.11	51.55	372.52	44.70	374.26	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	2.44	0.10	50.86	369.12	44.23	370.86	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	2.39	0.10	50.87	369.90	44.39	371.69	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	2.38	0.10	50.95	369.90	44.51	371.63	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	2.37	0.10	50.29	367.72	43.82	369.64	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	2.37	0.10	49.97	366.73	43.50	368.54	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.42	0.10	50.67	367.67	44.07	369.42	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	93.32	0.13	55.58	12172.37	47.97	12231.99	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 55/1

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00178835

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x798C

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	61.03	50.67	10.36	257.280	253.370	257.030	253.370	7.45	6.95	2.6230	24.0	0.000
20.02.23	65.15	53.72	11.43	264.050	259.330	263.330	259.330	7.20	6.67	2.9670	24.0	0.000
21.02.23	65.40	54.66	10.74	282.100	277.030	281.450	277.030	7.18	6.56	2.9770	24.0	0.000
22.02.23	60.85	51.17	9.68	264.580	260.490	264.250	260.490	7.53	7.00	2.5220	24.0	0.000
23.02.23	55.10	46.22	8.88	241.330	238.430	241.400	238.430	7.67	7.25	2.1140	24.0	0.000
24.02.23	55.35	46.19	9.16	241.620	238.710	241.750	238.710	7.67	7.25	2.1840	24.0	0.000
25.02.23	55.30	46.00	9.30	243.750	240.810	243.870	240.810	7.63	7.20	2.2360	24.0	0.000
26.02.23	65.08	54.85	10.23	303.480	298.140	302.860	298.140	7.40	6.65	3.0480	24.0	0.000
27.02.23	59.39	50.21	9.18	270.130	266.280	270.040	266.280	7.50	6.93	2.4400	24.0	0.000
28.02.23	56.29	47.38	8.91	248.510	245.430	248.630	245.430	7.73	7.28	2.1860	24.0	0.000
01.03.23	54.61	45.98	8.63	240.930	238.140	241.140	238.140	7.79	7.38	2.0540	24.0	0.000
02.03.23	54.17	45.59	8.58	239.680	236.860	239.850	236.860	7.77	7.36	2.0290	24.0	0.000
03.03.23	54.72	45.91	8.81	240.690	237.810	240.860	237.810	7.81	7.39	2.0920	24.0	0.000
04.03.23	55.81	46.80	9.01	243.210	240.190	243.300	240.190	7.89	7.46	2.1630	24.0	0.000
05.03.23	55.86	46.99	8.87	244.440	241.350	244.430	241.350	7.92	7.49	2.1380	24.0	0.000
06.03.23	54.08	45.62	8.46	237.310	234.540	237.470	234.540	7.95	7.55	1.9830	24.0	0.000
07.03.23	51.77	43.67	8.10	229.080	226.730	229.380	226.730	8.01	7.65	1.8330	24.0	0.000
08.03.23	51.49	43.43	8.06	229.260	226.950	229.570	226.950	8.01	7.65	1.8280	24.0	0.000
09.03.23	51.67	43.63	8.04	229.820	227.400	230.000	227.400	8.04	7.67	1.8250	24.0	0.000
10.03.23	50.68	42.98	7.70	229.240	226.930	229.460	226.930	8.03	7.67	1.7430	24.0	0.000
11.03.23	50.46	42.78	7.68	228.260	226.060	228.500	226.060	8.00	7.65	1.7350	24.0	0.000
12.03.23	51.18	43.28	7.90	228.360	226.060	228.630	226.060	8.01	7.65	1.7840	24.0	0.000
13.03.23	50.49	42.91	7.58	230.290	228.010	230.520	228.010	7.24	6.87	1.7280	24.0	0.000
14.03.23	49.98	42.53	7.45	224.710	222.540	225.070	222.540	6.71	6.37	1.6530	24.0	0.000
15.03.23	50.45	42.80	7.65	228.290	225.990	228.560	225.990	6.74	6.39	1.7270	24.0	0.000
16.03.23	49.63	42.25	7.38	225.640	223.460	225.960	223.460	6.79	6.45	1.6480	24.0	0.000
17.03.23	49.65	42.37	7.28	225.800	223.630	226.140	223.630	6.81	6.47	1.6280	24.0	0.000
18.03.23	49.69	42.36	7.33	225.950	223.780	226.260	223.780	6.81	6.46	1.6390	24.0	0.000

19.03.23	49.06	41.80	7.26	224.500	222.390	224.870	222.390	6.74	6.40	1.6140	24.0	0.000
20.03.23	48.77	41.56	7.21	223.790	221.740	224.180	221.740	6.74	6.41	1.5980	24.0	0.000
21.03.23	49.43	42.09	7.34	223.720	221.570	224.070	221.570	6.76	6.42	1.6290	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7469.8**	**7380.15**	**7472.8**	**7380.15**	**---**	**---**	**63.3680**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**54.27**	**45.75**	**8.52**	---	---	---	---	**7.47**	**7.05**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	90043.560	88621.200	89788.260	88612.879	854.139	12373.000	0.000
21.03.23 24:00	97513.359	96001.349	97261.090	95993.029	917.507	13117.000	0.000
Итого за период	7469.798	7380.149	7472.830	7380.149	63.368	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:43:36 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 55/1

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00179191

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xEFE8

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	59.96	49.97	9.99	123.480	121.460	123.070	121.700	7.00	7.00	1.2110	24.0	0.000
20.02.23	63.99	52.96	11.03	126.390	124.050	125.570	123.920	7.00	7.00	1.3660	24.0	0.000
21.02.23	64.21	53.89	10.32	135.180	132.680	134.480	132.680	7.00	7.00	1.3670	24.0	0.000
22.02.23	59.68	50.37	9.31	126.370	124.290	125.960	124.440	7.00	7.00	1.1560	24.0	0.000
23.02.23	54.12	45.56	8.56	115.760	114.210	115.200	114.000	7.00	7.00	0.9780	24.0	0.000
24.02.23	54.36	45.54	8.82	115.660	114.060	115.310	114.110	7.00	7.00	1.0060	24.0	0.000
25.02.23	54.48	45.48	9.00	117.150	115.540	116.630	115.400	7.00	7.00	1.0360	24.0	0.000
26.02.23	63.91	54.02	9.89	145.160	142.460	144.550	142.630	7.00	7.00	1.4060	24.0	0.000
27.02.23	58.28	49.40	8.88	129.520	127.500	128.950	127.500	7.00	7.00	1.1310	24.0	0.000
28.02.23	55.28	46.65	8.63	119.300	117.590	118.880	117.660	7.00	7.00	1.0120	24.0	0.000
01.03.23	53.64	45.32	8.32	115.630	114.090	114.930	113.800	7.00	7.00	0.9470	24.0	0.000
02.03.23	53.21	44.89	8.32	115.140	113.700	115.090	113.970	7.00	7.00	0.9450	24.0	0.000
03.03.23	53.76	45.26	8.50	115.930	114.380	115.550	114.360	7.00	7.00	0.9700	24.0	0.000
04.03.23	54.84	46.16	8.68	117.340	115.660	117.080	115.880	7.00	7.00	1.0030	24.0	0.000
05.03.23	54.87	46.35	8.52	117.770	116.090	117.420	116.220	7.00	7.00	0.9890	24.0	0.000
06.03.23	53.11	44.92	8.19	114.500	112.930	114.060	112.970	7.00	7.00	0.9220	24.0	0.000
07.03.23	50.86	43.09	7.77	110.490	109.070	110.210	109.250	7.00	7.00	0.8460	24.0	0.000
08.03.23	50.60	42.85	7.75	110.760	109.420	110.210	109.250	7.00	7.00	0.8460	24.0	0.000
09.03.23	50.76	43.04	7.72	110.790	109.430	110.590	109.630	7.00	7.00	0.8430	24.0	0.000
10.03.23	49.79	42.40	7.39	110.680	109.460	110.230	109.270	7.00	7.00	0.8100	24.0	0.000
11.03.23	49.60	42.22	7.38	110.310	109.110	110.030	109.070	7.00	7.00	0.8080	24.0	0.000
12.03.23	50.29	42.74	7.55	110.290	109.080	109.850	108.890	7.00	7.00	0.8210	24.0	0.000
13.03.23	49.65	42.38	7.27	111.210	110.000	110.930	109.970	7.00	7.00	0.7970	24.0	0.000
14.03.23	49.04	41.93	7.11	108.080	106.900	107.840	106.980	7.00	7.00	0.7580	24.0	0.000
15.03.23	49.59	42.24	7.35	110.090	108.850	109.730	108.800	7.00	7.00	0.7990	24.0	0.000
16.03.23	48.77	41.67	7.10	108.770	107.570	108.610	107.650	7.00	7.00	0.7640	24.0	0.000
17.03.23	48.79	41.79	7.00	108.950	107.750	108.700	107.740	7.00	7.00	0.7530	24.0	0.000
18.03.23	48.82	41.85	6.97	109.100	107.900	108.880	107.920	7.00	7.00	0.7520	24.0	0.000

19.03.23	48.20	41.28	6.92	108.110	106.910	108.000	107.040	7.00	7.00	0.7370	24.0	0.000
20.03.23	47.93	41.04	6.89	108.000	106.830	107.630	106.720	7.00	7.00	0.7340	24.0	0.000
21.03.23	48.58	41.58	7.00	108.380	107.180	108.280	107.320	7.00	7.00	0.7500	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**3594.2**	**3546.15**	**3582.4**	**3546.74**	**---**	**---**	**29.2630**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**53.32**	**45.12**	**8.19**	---	---	---	---	**7.00**	**7.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	70740.840	69555.020	70893.730	70050.139	670.531	22310.000	1099.000
21.03.23 24:00	74335.130	73101.170	74476.180	73596.880	699.794	23054.000	1099.000
Итого за период	3594.290	3546.149	3582.449	3546.741	29.263	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:43:30 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 55

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179183

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x7272

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	61.15	50.68	10.47	272.390	267.750	272.410	269.140	7.26	6.42	2.8010	24.0	0.000
20.02.23	65.29	53.70	11.59	278.840	273.460	278.570	274.820	7.01	6.15	3.1700	24.0	0.000
21.02.23	65.54	54.66	10.88	298.030	292.220	298.090	293.930	7.01	6.02	3.1820	24.0	0.000
22.02.23	60.98	51.20	9.78	279.720	274.940	279.930	276.520	7.34	6.46	2.6900	24.0	0.000
23.02.23	55.23	46.24	8.99	255.220	251.620	255.530	252.950	7.46	6.72	2.2610	24.0	0.000
24.02.23	55.48	46.21	9.27	255.500	251.860	255.760	253.170	7.46	6.72	2.3360	24.0	0.000
25.02.23	55.42	45.79	9.63	257.720	254.030	257.920	255.450	7.43	6.68	2.4440	24.0	0.000
26.02.23	65.21	54.60	10.61	320.970	314.780	321.190	316.770	7.25	6.11	3.3430	24.0	0.000
27.02.23	59.53	49.91	9.62	286.420	281.780	286.690	283.300	7.31	6.39	2.7100	24.0	0.000
28.02.23	56.42	47.11	9.31	263.460	259.640	263.680	260.910	7.54	6.76	2.4150	24.0	0.000
01.03.23	54.73	45.70	9.03	255.280	251.770	255.530	253.030	7.58	6.85	2.2730	24.0	0.000
02.03.23	54.29	45.32	8.97	254.120	250.700	254.410	252.010	7.57	6.84	2.2510	24.0	0.000
03.03.23	54.83	45.69	9.14	255.650	252.100	255.910	253.420	7.60	6.87	2.3040	24.0	0.000
04.03.23	55.93	46.54	9.39	258.240	254.520	258.420	255.780	7.69	6.93	2.3900	24.0	0.000
05.03.23	55.99	46.67	9.32	259.530	255.780	259.730	257.090	7.72	6.96	2.3830	24.0	0.000
06.03.23	54.20	45.25	8.95	252.000	248.530	252.190	249.760	7.74	7.02	2.2220	24.0	0.000
07.03.23	51.88	43.38	8.50	243.490	240.370	243.790	241.630	7.80	7.12	2.0420	24.0	0.000
08.03.23	51.61	43.14	8.47	243.580	240.540	243.860	241.700	7.80	7.13	2.0380	24.0	0.000
09.03.23	51.79	43.15	8.64	244.130	241.060	244.330	242.170	7.82	7.15	2.0790	24.0	0.000
10.03.23	50.79	42.48	8.31	243.620	240.700	243.930	241.850	7.81	7.14	2.0000	24.0	0.000
11.03.23	50.57	42.46	8.11	242.810	239.940	243.160	241.060	7.79	7.12	1.9400	24.0	0.000
12.03.23	51.29	43.00	8.29	242.940	240.010	243.290	241.130	7.80	7.12	1.9880	24.0	0.000
13.03.23	50.60	42.47	8.13	244.530	241.640	244.890	242.800	7.03	6.35	1.9630	24.0	0.000
14.03.23	50.09	42.29	7.80	238.340	235.570	238.700	236.730	6.50	5.85	1.8360	24.0	0.000
15.03.23	50.56	42.45	8.11	242.100	239.250	242.480	240.460	6.53	5.86	1.9380	24.0	0.000
16.03.23	49.75	42.03	7.72	239.420	236.610	239.820	237.900	6.58	5.93	1.8250	24.0	0.000
17.03.23	49.76	42.24	7.52	239.160	236.350	239.550	237.630	6.60	5.94	1.7760	24.0	0.000
18.03.23	49.80	42.34	7.46	238.540	235.800	238.930	236.930	6.59	5.94	1.7560	24.0	0.000

19.03.23	49.17	41.74	7.43	238.340	235.700	238.740	236.820	6.53	5.88	1.7480	24.0	0.000
20.03.23	48.88	41.36	7.52	237.680	235.070	237.980	236.080	6.53	5.88	1.7660	24.0	0.000
21.03.23	49.55	41.93	7.62	238.630	235.940	238.980	237.060	6.55	5.90	1.7970	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7920.4**	**7810.03**	**7928.3**	**7850.00**	**---**	**---**	**69.6670**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**54.39**	**45.53**	**8.85**	---	---	---	---	**7.27**	**6.52**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	37083.680	36436.420	37097.879	36646.910	386.675	4498.000	0.000
21.03.23 24:00	45004.079	44246.449	45026.270	44496.909	456.342	5242.000	0.000
Итого за период	7920.398	7810.029	7928.390	7849.998	69.667	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:37:20 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 57

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182349

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x4A0A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.69	53.03	12.66	1110.330	1088.520	1093.450	1079.080	6.10	5.75	13.7510	24.0	0.000
20.02.23	70.75	56.20	14.55	1054.970	1031.350	1037.150	1021.970	6.23	5.92	15.0060	24.0	0.000
21.02.23	67.71	55.81	11.90	1238.700	1213.080	1220.080	1202.470	6.23	5.78	14.4290	24.0	0.000
22.02.23	62.84	53.63	9.21	1438.730	1412.780	1420.800	1401.790	6.40	5.77	13.0200	24.0	0.000
23.02.23	60.79	52.39	8.40	1503.150	1477.670	1485.420	1466.390	6.42	5.71	12.4250	24.0	0.000
24.02.23	60.62	52.01	8.61	1489.470	1464.380	1471.380	1452.780	6.37	5.68	12.6150	24.0	0.000
25.02.23	58.84	50.21	8.63	1458.050	1434.780	1440.200	1423.200	6.34	5.67	12.3920	24.0	0.000
26.02.23	57.96	49.38	8.58	1444.600	1422.220	1427.320	1411.000	6.34	5.69	12.2040	24.0	0.000
27.02.23	59.92	49.78	10.14	1265.450	1244.560	1248.450	1233.950	6.20	5.71	12.6090	24.0	0.000
28.02.23	58.17	48.70	9.47	1214.550	1195.560	1198.480	1185.140	6.01	5.56	11.3060	24.0	0.000
01.03.23	58.09	49.30	8.79	1348.900	1327.880	1331.620	1316.430	6.14	5.58	11.6760	24.0	0.000
02.03.23	57.85	49.73	8.12	1463.930	1441.310	1446.030	1429.270	6.28	5.61	11.7120	24.0	0.000
03.03.23	58.29	49.97	8.32	1458.320	1435.470	1440.850	1424.000	6.24	5.57	11.9370	24.0	0.000
04.03.23	56.72	48.69	8.03	1414.730	1393.650	1397.750	1382.180	6.13	5.50	11.1890	24.0	0.000
05.03.23	53.89	46.29	7.60	1369.770	1351.280	1354.320	1340.670	6.03	5.44	10.2610	24.0	0.000
06.03.23	53.84	46.24	7.60	1371.280	1352.810	1355.950	1342.290	6.02	5.44	10.2840	24.0	0.000
07.03.23	54.35	46.72	7.63	1378.320	1359.400	1362.430	1348.430	6.01	5.42	10.3720	24.0	0.000
08.03.23	54.22	46.57	7.65	1380.050	1361.190	1364.200	1350.290	6.01	5.41	10.3980	24.0	0.000
09.03.23	54.40	46.65	7.75	1385.150	1366.100	1368.820	1354.790	6.00	5.40	10.5840	24.0	0.000
10.03.23	53.46	46.00	7.46	1381.880	1363.500	1366.050	1352.460	6.02	5.42	10.1720	24.0	0.000
11.03.23	53.33	46.04	7.29	1375.570	1357.350	1359.650	1346.050	6.04	5.44	9.8900	24.0	0.000
12.03.23	53.86	46.53	7.33	1377.850	1359.270	1361.730	1347.860	6.04	5.44	9.9640	24.0	0.000
13.03.23	52.11	45.05	7.06	1351.350	1334.210	1335.920	1323.090	5.73	5.15	9.4250	24.0	0.000
14.03.23	53.61	46.29	7.32	1361.330	1343.110	1345.530	1331.940	5.66	5.08	9.8230	24.0	0.000
15.03.23	52.30	45.28	7.02	1348.820	1331.580	1333.650	1320.740	5.65	5.08	9.3380	24.0	0.000
16.03.23	51.64	44.84	6.80	1342.480	1325.760	1327.400	1314.800	5.66	5.08	9.0080	24.0	0.000
17.03.23	51.68	45.04	6.64	1342.100	1325.350	1327.400	1314.670	5.66	5.09	8.8020	24.0	0.000
18.03.23	51.71	45.10	6.61	1339.350	1322.630	1324.720	1312.000	5.66	5.09	8.7370	24.0	0.000

19.03.23	50.91	44.39	6.52	1328.320	1312.190	1314.000	1301.720	5.62	5.06	8.5590	24.0	0.000
20.03.23	51.94	44.82	7.12	1273.080	1257.060	1258.580	1246.640	5.59	5.08	8.9520	24.0	0.000
21.03.23	52.62	45.36	7.26	1255.770	1239.560	1240.950	1228.890	5.60	5.07	8.9960	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**41866.3**	**41245.56**	**41360.2**	**40906.98**	**---**	**---**	**339.8360**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.58**	**48.25**	**8.32**	---	---	---	---	**6.01**	**5.44**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	719366.360	705886.320	509686.960	502740.159	7253.277	20965.000	0.000
21.03.23 24:00	759768.779	745690.570	549601.210	542217.870	7581.401	21685.000	0.000
Итого за период	40402.418	39804.250	39914.249	39477.711	328.124	720.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:42:31 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 61

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178760

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x0C4E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.42	55.84	9.58	210.580	206.490	212.090	209.010	6.20	7.12	1.9720	24.0	0.000
20.02.23	65.34	55.54	9.80	206.820	202.780	208.410	205.460	4.41	7.36	1.9730	24.0	0.000
21.02.23	67.01	57.28	9.73	215.470	211.100	217.070	213.800	6.20	7.41	2.0450	24.0	0.000
22.02.23	63.80	54.68	9.12	205.610	201.820	207.220	204.320	6.20	6.95	1.8360	24.0	0.000
23.02.23	62.23	53.04	9.19	196.630	193.170	198.140	195.500	6.20	6.66	1.7710	24.0	0.000
24.02.23	62.06	52.76	9.30	195.730	192.340	197.320	194.710	6.20	6.62	1.7850	24.0	0.000
25.02.23	62.33	53.02	9.31	196.110	192.670	197.770	195.130	6.20	6.68	1.7890	24.0	0.000
26.02.23	62.26	53.03	9.23	194.670	191.230	196.270	193.710	6.20	6.72	1.7600	24.0	0.000
27.02.23	62.06	53.04	9.02	194.500	191.140	196.000	193.380	6.20	6.74	1.7180	24.0	0.000
28.02.23	61.56	52.42	9.14	187.710	184.440	189.190	186.760	6.20	6.60	1.6820	24.0	0.000
01.03.23	59.77	51.06	8.71	186.680	183.610	188.220	185.940	6.20	6.42	1.5980	24.0	0.000
02.03.23	60.97	51.84	9.13	187.440	184.240	188.900	186.500	6.20	6.44	1.6810	24.0	0.000
03.03.23	60.65	51.57	9.08	187.770	184.650	189.320	186.930	6.20	6.41	1.6740	24.0	0.000
04.03.23	60.62	51.70	8.92	188.480	185.340	190.070	187.670	6.20	6.33	1.6510	24.0	0.000
05.03.23	60.72	51.74	8.98	187.160	184.000	188.710	186.320	6.20	6.26	1.6470	24.0	0.000
06.03.23	60.83	51.95	8.88	189.410	186.240	190.910	188.510	6.20	6.16	1.6520	24.0	0.000
07.03.23	60.02	51.15	8.87	184.070	181.010	185.580	183.300	6.20	6.40	1.6030	24.0	0.000
08.03.23	58.59	49.74	8.85	178.300	175.420	179.860	177.710	6.20	6.47	1.5460	24.0	0.000
09.03.23	59.27	50.41	8.86	178.590	175.690	180.170	178.010	6.20	6.52	1.5520	24.0	0.000
10.03.23	59.30	50.53	8.77	177.760	174.880	179.230	177.070	6.20	6.52	1.5320	24.0	0.000
11.03.23	59.28	50.41	8.87	176.640	173.760	178.150	175.990	6.20	6.53	1.5370	24.0	0.000
12.03.23	59.19	50.24	8.95	175.560	172.680	177.110	174.970	6.20	6.52	1.5410	24.0	0.000
13.03.23	59.54	50.16	9.38	158.380	155.790	159.670	157.760	6.20	6.46	1.4600	24.0	0.000
14.03.23	59.13	50.29	8.84	175.920	173.050	177.430	175.280	6.20	6.52	1.5250	24.0	0.000
15.03.23	58.04	48.88	9.16	156.070	153.650	157.510	155.720	6.20	6.56	1.4020	24.0	0.000
16.03.23	49.57	42.76	6.81	152.480	150.710	154.080	152.760	6.20	6.42	1.0240	24.0	0.000
17.03.23	51.77	44.91	6.86	169.860	167.720	171.600	169.930	6.20	6.55	1.1470	24.0	0.000
18.03.23	51.61	44.64	6.97	169.620	167.500	171.390	169.760	6.20	6.52	1.1630	24.0	0.000

19.03.23	50.39	43.63	6.76	168.340	166.320	170.140	168.610	6.20	6.54	1.1210	24.0	0.000
20.03.23	50.96	44.00	6.96	168.740	166.690	170.540	169.020	6.20	6.54	1.1550	24.0	0.000
21.03.23	50.91	44.04	6.87	168.600	166.560	170.320	168.800	6.20	6.53	1.1420	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5689.7**	**5596.69**	**5738.3**	**5668.34**	**---**	**---**	**48.6840**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**59.20**	**50.52**	**8.67**	---	---	---	---	**6.14**	**6.60**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	67492.340	66352.340	67924.600	67087.680	563.689	12296.000	0.000
21.03.23 24:00	73182.040	71949.030	73662.990	72756.020	612.373	13040.000	0.000
Итого за период	5689.699	5596.690	5738.389	5668.340	48.684	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:42:34 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 63а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106
№ ПУ 3060282

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	8	192	10	---
2	80	7.75	186	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
19.02.23	3.294	356.85	352.78	4.1	64.997	55.768	0.5	0.5	24.00
20.02.23	3.311	350.26	346.27	4.0	64.707	55.258	0.5	0.5	24.00
21.02.23	3.469	363.21	359.14	4.1	66.490	56.944	0.5	0.5	24.00
22.02.23	3.121	350.58	346.62	4.0	63.396	54.497	0.5	0.5	24.00
23.02.23	2.972	333.81	330.05	3.8	61.715	52.812	0.5	0.5	24.00
24.02.23	3.015	332.46	328.70	3.8	61.558	52.490	0.5	0.5	24.00
25.02.23	3.049	332.94	329.19	3.7	61.816	52.660	0.5	0.5	24.00
26.02.23	3.021	331.20	327.47	3.7	61.794	52.675	0.5	0.5	24.00
27.02.23	2.981	330.16	326.45	3.7	61.514	52.487	0.5	0.5	24.00
28.02.23	2.917	320.70	317.14	3.6	61.121	52.025	0.5	0.5	24.00
01.03.23	2.758	316.62	313.11	3.5	59.296	50.584	0.5	0.5	24.00
02.03.23	2.880	319.45	315.90	3.5	60.532	51.516	0.5	0.5	24.00
03.03.23	2.859	320.05	316.45	3.6	60.207	51.275	0.5	0.5	24.00
04.03.23	2.849	322.10	318.46	3.6	60.177	51.331	0.5	0.5	24.00
05.03.23	2.817	319.79	316.20	3.6	60.233	51.424	0.5	0.5	24.00
06.03.23	2.837	323.56	319.93	3.6	60.358	51.589	0.5	0.5	24.00
07.03.23	2.745	316.22	312.68	3.5	59.697	51.016	0.5	0.5	24.00
08.03.23	2.606	305.35	301.95	3.4	58.163	49.629	0.5	0.5	24.00
09.03.23	2.647	306.30	302.90	3.4	58.794	50.152	0.5	0.5	24.00
10.03.23	2.630	304.86	301.46	3.4	58.856	50.226	0.5	0.5	24.00
11.03.23	2.629	302.94	299.56	3.4	58.928	50.248	0.5	0.5	24.00
12.03.23	2.589	301.35	298.01	3.3	58.701	50.111	0.5	0.5	24.00
13.03.23	2.488	273.15	268.15	5.0	59.352	50.243	0.5	0.5	24.00
14.03.23	2.476	298.45	293.17	5.3	58.724	50.427	0.5	0.5	24.00
15.03.23	2.343	269.56	266.32	3.2	58.031	49.339	0.5	0.5	24.00
16.03.23	1.745	258.28	255.31	3.0	49.456	42.694	0.5	0.5	24.00
17.03.23	1.745	258.28	255.31	3.0	49.456	42.694	0.5	0.5	24.00
18.03.23	1.941	290.76	287.47	3.3	51.331	44.653	0.5	0.5	24.00
19.03.23	1.928	290.29	287.09	3.2	51.202	44.556	0.5	0.5	24.00
20.03.23	1.867	288.68	285.55	3.1	50.167	43.695	0.5	0.5	24.00
21.03.23	1.918	288.82	285.70	3.1	50.488	43.842	0.5	0.5	24.00
Итого	**82.45**	**9677.0**	**9564.5**	**112.5**	**---**	**---**	**---**	**---**	**744.00**
Среднее	---	---	---	---	**58.75**	**50.29**	**0.5**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
18.02.23 24:00	6818.2	545926.2	542241.8	75908.3
21.03.23 24:00	6898.9	555344.9	551551.0	76628.3
Итого за период	80.7	9418.7	9309.2	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	Ленина 65
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВВ552
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.60	0.11	66.08	300.88	57.45	303.93	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	2.65	0.11	66.07	295.77	57.11	298.71	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	2.74	0.11	67.70	307.93	58.77	311.04	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	2.47	0.10	64.35	294.34	55.94	297.27	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	2.38	0.10	62.90	281.69	54.43	284.47	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	2.43	0.10	62.74	280.69	54.07	283.43	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	2.48	0.10	63.02	281.45	54.21	284.21	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.43	0.10	62.95	279.27	54.24	282.05	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.37	0.10	62.75	278.58	54.24	281.36	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	2.27	0.09	62.22	268.77	53.76	271.51	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	2.16	0.09	60.46	267.99	52.39	270.69	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.24	0.09	61.66	269.27	53.32	272.02	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	2.21	0.09	61.32	248.97	52.39	251.14	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	2.17	0.09	61.27	231.50	51.87	233.15	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	2.16	0.09	61.37	229.84	51.95	231.50	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	2.15	0.09	61.48	232.70	52.20	234.39	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	2.08	0.09	60.61	226.36	51.41	228.06	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	2.01	0.08	59.23	219.61	50.05	221.25	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	2.03	0.08	59.93	220.02	50.67	221.70	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	2.00	0.08	59.85	218.75	50.68	220.46	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	2.00	0.08	59.96	217.25	50.73	218.97	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	2.01	0.08	59.88	216.06	50.58	217.82	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.93	0.08	60.99	195.09	49.54	196.84	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	2.00	0.08	59.84	216.22	50.56	218.11	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.86	0.08	58.60	192.21	48.75	193.78	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.38	0.06	50.04	188.31	42.69	189.80	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.55	0.06	52.34	209.40	44.92	211.06	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.56	0.06	52.16	209.26	44.70	210.87	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.51	0.06	50.91	207.95	43.63	209.49	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.57	0.07	51.53	208.41	43.98	209.93	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.54	0.06	51.46	208.24	44.03	209.79	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	64.95	0.09	59.86	7502.80	51.14	7568.79	744:00	744:00

** Пересчитано из массы воды в объем:

при температуре t = 10 град.С

плотность воды Ro(t) = 1000,29 кг/куб.м

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	Ленина 67
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВВ410
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	4.90	0.20	65.12	410.68	53.17	406.51	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	5.01	0.21	65.19	403.68	52.77	399.70	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	5.17	0.22	66.74	420.99	54.43	417.02	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	4.62	0.19	63.39	400.25	51.84	396.61	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	4.46	0.19	62.04	384.12	50.42	380.35	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	4.53	0.19	61.88	382.95	50.03	378.86	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	4.59	0.19	62.17	384.14	50.19	379.97	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	4.51	0.19	62.09	380.16	50.22	376.70	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	4.38	0.18	61.93	379.52	50.36	376.21	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	4.21	0.18	61.37	366.16	49.86	362.71	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	4.00	0.17	59.67	365.44	48.69	361.99	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	4.17	0.17	60.83	366.63	49.44	363.33	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	4.18	0.17	60.50	373.09	49.28	369.50	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	4.13	0.17	60.47	377.28	49.51	373.97	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	4.07	0.17	60.60	374.34	49.71	371.04	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	4.08	0.17	60.71	379.29	49.94	375.94	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	3.93	0.16	59.79	367.98	49.09	364.60	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	3.81	0.16	58.48	357.28	47.80	354.02	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	3.86	0.16	59.20	357.17	48.38	354.01	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	3.80	0.16	59.26	355.51	48.55	352.52	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	3.78	0.16	59.23	353.32	48.51	350.29	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	3.81	0.16	59.21	351.71	48.37	348.68	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	3.70	0.15	60.43	319.03	47.18	316.46	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	3.76	0.16	59.12	351.84	48.40	348.91	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	3.45	0.14	57.81	310.77	46.53	307.87	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	2.56	0.11	49.28	306.69	40.92	303.54	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	2.87	0.12	51.67	340.07	43.20	336.98	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	2.89	0.12	51.47	339.77	42.94	336.47	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	2.80	0.12	50.20	337.39	41.88	334.13	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	2.92	0.12	50.89	338.53	42.25	335.23	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.86	0.12	50.76	337.77	42.28	334.66	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	121.80	0.16	59.08	11273.56	48.26	11168.77	744:00	744:00

** Пересчитано из массы воды в объем:

при температуре t = 10 град.С

плотность воды Ro(t) = 1000,29 кг/куб.м

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ТЭМ-106 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 69

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106
№ ПУ 3060268

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	8	192	10	---
2	80	8.1	194.4	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
19.02.23	3.970	303.80	305.92	-2.1	62.843	49.776	0.5	0.5	24.00
20.02.23	4.698	318.08	320.33	-2.2	68.220	53.455	0.5	0.5	24.00
21.02.23	4.731	338.23	340.62	-2.4	69.460	55.479	0.5	0.5	24.00
22.02.23	4.039	330.65	333.02	-2.4	63.565	51.352	0.5	0.5	24.00
23.02.23	3.839	323.30	325.58	-2.3	61.427	49.553	0.5	0.5	24.00
24.02.23	3.884	322.21	324.46	-2.2	61.153	49.098	0.5	0.5	24.00
25.02.23	3.925	322.70	324.95	-2.3	61.389	49.225	0.5	0.5	24.00
26.02.23	3.874	321.04	323.29	-2.2	61.467	49.401	0.5	0.5	24.00
27.02.23	3.805	320.58	322.83	-2.2	61.478	49.610	0.5	0.5	24.00
28.02.23	3.460	309.36	311.47	-2.1	59.140	47.954	0.5	0.5	24.00
01.03.23	3.401	312.79	315.00	-2.2	57.978	47.102	0.5	0.5	24.00
02.03.23	3.645	316.10	318.30	-2.2	60.476	48.943	0.5	0.5	24.00
03.03.23	3.543	316.44	318.66	-2.2	59.117	47.919	0.5	0.5	24.00
04.03.23	3.136	312.92	315.11	-2.2	56.059	46.035	0.5	0.5	24.00
05.03.23	2.921	306.83	308.99	-2.2	53.779	44.254	0.5	0.5	24.00
06.03.23	3.115	312.45	314.66	-2.2	55.375	45.402	0.5	0.5	24.00
07.03.23	3.188	310.78	312.96	-2.2	56.343	46.081	0.5	0.5	24.00
08.03.23	3.114	306.94	309.10	-2.2	55.490	45.342	0.5	0.5	24.00
09.03.23	3.068	304.49	306.66	-2.2	55.618	45.537	0.5	0.5	24.00
10.03.23	2.912	300.37	302.55	-2.2	54.273	44.573	0.5	0.5	24.00
11.03.23	2.935	299.65	301.82	-2.2	54.579	44.778	0.5	0.5	24.00
12.03.23	2.958	298.92	301.09	-2.2	54.643	44.744	0.5	0.5	24.00
13.03.23	2.782	266.76	268.65	-1.9	55.010	44.576	0.5	0.5	24.00
14.03.23	2.936	301.29	303.51	-2.2	54.614	44.866	0.5	0.5	24.00
15.03.23	2.887	265.84	267.74	-1.9	55.408	44.545	0.5	0.5	24.00
16.03.23	2.252	209.90	211.39	-1.5	50.276	39.538	0.5	0.5	24.00
17.03.23	2.252	209.90	211.39	-1.5	50.276	39.538	0.5	0.5	24.00
18.03.23	2.443	214.85	216.38	-1.5	52.280	40.900	0.5	0.5	24.00
19.03.23	2.454	214.76	216.31	-1.5	52.075	40.639	0.5	0.5	24.00
20.03.23	2.390	214.10	215.64	-1.5	50.815	39.645	0.5	0.5	24.00
21.03.23	2.453	214.55	216.09	-1.5	51.497	40.055	0.5	0.5	24.00
Итого	**101.01**	**9020.6**	**9084.5**	**-63.8**	**---**	**---**	**---**	**---**	**744.00**
Среднее	---	---	---	---	**57.29**	**46.13**	**0.5**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
18.02.23 24:00	9260.7	738609.7	737083.8	64818.0
21.03.23 24:00	9359.5	747420.4	745956.9	65538.0
Итого за период	98.8	8810.7	8873.1	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	пр.Ленина д.71
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА722
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	4.45	63.97	408.62	53.08	411.67	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	5.15	68.42	423.81	56.29	427.18	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	5.37	71.18	451.83	59.29	455.63	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	4.52	64.84	444.88	54.69	448.79	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	4.26	62.46	433.39	52.61	436.68	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	4.30	62.18	432.38	52.22	435.84	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	4.38	62.39	433.23	52.27	436.44	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	4.31	62.50	431.04	52.50	434.68	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	4.18	62.43	429.64	52.68	433.24	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	3.84	60.33	416.85	51.12	420.44	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	3.69	58.51	416.62	49.66	419.71	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	4.05	61.70	424.36	52.14	427.79	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	3.87	60.14	401.54	50.47	404.79	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	3.47	57.47	371.55	48.13	374.63	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	3.16	54.56	363.31	45.84	366.11	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	3.34	55.96	368.92	46.91	371.96	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	3.45	57.36	368.83	47.99	371.77	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	3.37	56.40	363.23	47.11	366.20	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	3.33	56.59	361.19	47.35	364.23	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	3.12	55.07	355.66	46.28	358.61	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	3.16	55.57	354.73	46.64	357.57	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	3.15	55.30	354.11	46.39	356.94	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	2.88	57.25	308.85	44.98	311.20	22:19	24:00
15-03-2023 00:00:00	3.12	55.44	356.64	46.68	359.38	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	3.13	56.45	324.16	46.57	326.77	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	2.44	51.48	247.23	41.59	248.95	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	2.60	53.06	253.97	42.81	255.88	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	2.59	52.89	253.86	42.66	255.49	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	2.56	51.85	253.67	41.74	255.12	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	2.62	52.19	253.75	41.84	255.43	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.59	52.34	253.48	42.10	255.69	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	110.42	58.33	11315.33	48.47	11404.82	742:19	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	пр. Ленина д.77
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВВ582
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ и ОСТ

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.50	64.11	445.95	58.51	451.90	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	2.89	69.17	494.58	63.32	497.79	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	2.76	68.55	492.15	62.95	494.96	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	2.41	63.58	446.30	58.17	451.57	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	2.39	63.07	429.57	57.51	435.13	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	2.39	63.07	427.88	57.46	434.40	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	2.43	63.32	429.08	57.65	435.56	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.35	62.47	426.07	56.95	432.20	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.25	61.26	425.02	55.97	431.20	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	2.00	57.97	408.96	53.09	415.01	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	2.00	57.53	407.79	52.63	413.99	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.09	58.43	411.45	53.33	417.75	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	2.06	58.48	388.79	53.13	395.07	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.96	57.61	339.21	51.83	345.26	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.87	56.46	333.21	50.85	339.12	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.87	56.32	332.44	50.70	338.32	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.85	55.89	331.34	50.31	337.16	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.91	56.71	335.13	51.00	341.11	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.82	55.64	331.89	50.15	337.72	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.77	55.29	331.40	49.93	337.23	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.75	54.82	329.88	49.50	335.69	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.74	54.72	328.87	49.42	334.68	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.72	54.44	330.62	49.24	336.37	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.70	54.42	329.10	49.24	334.83	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.62	52.87	322.83	47.86	328.31	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.56	52.14	319.97	47.26	325.41	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.55	52.32	319.90	47.46	325.41	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.57	52.28	319.54	47.35	325.10	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.50	51.33	316.93	46.58	322.25	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.54	51.58	318.46	46.74	323.74	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.52	51.61	317.80	46.82	323.15	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	61.33	57.66	11522.12	52.35	11697.40	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 79

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179020

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xABD2

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	64.50	53.28	11.22	300.500	294.870	298.440	294.470	7.33	6.57	3.3120	24.0	0.000
20.02.23	69.57	57.70	11.87	333.300	326.060	330.390	325.300	7.90	6.97	3.8720	24.0	0.000
21.02.23	68.93	57.57	11.36	331.940	324.880	328.980	323.960	7.72	6.80	3.6910	24.0	0.000
22.02.23	63.87	53.24	10.63	301.040	295.470	298.800	294.890	7.14	6.38	3.1420	24.0	0.000
23.02.23	63.30	52.41	10.89	289.900	284.650	287.760	284.110	6.95	6.25	3.0980	24.0	0.000
24.02.23	63.36	52.26	11.10	288.920	283.650	286.800	283.200	6.92	6.22	3.1480	24.0	0.000
25.02.23	63.59	52.39	11.20	289.660	284.310	287.540	283.870	6.97	6.27	3.1840	24.0	0.000
26.02.23	62.72	51.85	10.87	287.650	282.470	285.530	281.930	7.00	6.30	3.0680	24.0	0.000
27.02.23	61.50	51.13	10.37	286.670	281.690	284.650	281.220	7.01	6.32	2.9210	24.0	0.000
28.02.23	58.31	48.80	9.51	275.690	271.370	274.010	270.960	6.85	6.20	2.5780	24.0	0.000
01.03.23	57.79	48.21	9.58	274.640	270.410	273.040	270.100	6.73	6.09	2.5870	24.0	0.000
02.03.23	58.68	48.85	9.83	277.160	272.780	275.570	272.490	6.72	6.07	2.6790	24.0	0.000
03.03.23	58.79	48.90	9.89	282.430	277.940	280.770	277.590	6.74	6.07	2.7460	24.0	0.000
04.03.23	57.93	48.52	9.41	286.040	281.600	284.310	281.180	6.68	5.98	2.6490	24.0	0.000
05.03.23	56.77	47.65	9.12	280.830	276.660	279.250	276.270	6.57	5.90	2.5250	24.0	0.000
06.03.23	56.63	47.57	9.06	280.150	275.970	278.580	275.610	6.45	5.79	2.4970	24.0	0.000
07.03.23	56.23	47.21	9.02	279.170	275.120	277.630	274.760	6.78	6.11	2.4780	24.0	0.000
08.03.23	57.04	47.80	9.24	282.450	278.210	280.860	277.850	6.98	6.29	2.5700	24.0	0.000
09.03.23	55.93	47.02	8.91	279.640	275.610	278.100	275.200	6.99	6.32	2.4510	24.0	0.000
10.03.23	55.63	46.90	8.73	279.170	275.150	277.620	274.760	6.98	6.32	2.4030	24.0	0.000
11.03.23	55.24	46.66	8.58	277.820	273.880	276.270	273.470	7.00	6.34	2.3500	24.0	0.000
12.03.23	55.06	46.45	8.61	276.940	273.060	275.460	272.710	6.98	6.32	2.3500	24.0	0.000
13.03.23	55.11	46.61	8.50	278.370	274.450	276.870	274.050	6.99	6.32	2.3310	24.0	0.000
14.03.23	54.85	46.19	8.66	269.990	266.210	268.830	266.170	6.87	6.24	2.3020	24.0	0.000
15.03.23	53.21	45.06	8.15	273.900	270.290	272.280	269.690	7.12	6.49	2.2000	24.0	0.000
16.03.23	52.44	44.47	7.97	271.400	267.930	269.800	267.290	7.07	6.45	2.1350	24.0	0.000
17.03.23	52.61	44.74	7.87	271.470	267.970	269.920	267.410	7.07	6.45	2.1080	24.0	0.000
18.03.23	52.55	44.71	7.84	271.270	267.810	269.790	267.300	7.04	6.42	2.0990	24.0	0.000

19.03.23	51.60	43.86	7.74	268.940	265.580	267.500	265.030	7.07	6.46	2.0550	24.0	0.000
20.03.23	51.87	43.96	7.91	270.180	266.780	268.710	266.280	7.07	6.45	2.1090	24.0	0.000
21.03.23	51.90	44.07	7.83	269.660	266.270	268.190	265.730	7.06	6.44	2.0840	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**8786.8**	**8649.10**	**8732.2**	**8634.85**	**---**	**---**	**81.7220**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.98**	**48.58**	**9.40**	---	---	---	---	**6.99**	**6.31**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	106448.420	104807.140	105890.810	104750.050	997.286	16432.000	1320.000
21.03.23 24:00	115235.309	113456.240	114623.060	113384.900	1079.008	17176.000	1320.000
Итого за период	8786.888	8649.100	8732.250	8634.849	81.722	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:40:43 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	Ленина 81
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА652
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	dGm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	тонн	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	-1000000	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	4.97	64.60	531.84	55.25	529.46	24:00	2.38	24:00
21-02-2023 00:00:00	5.72	69.67	553.20	59.33	550.41	24:00	2.79	24:00
22-02-2023 00:00:00	5.41	68.98	552.15	59.17	549.46	24:00	2.69	24:00
23-02-2023 00:00:00	4.68	63.96	532.37	55.15	530.16	24:00	2.21	24:00
24-02-2023 00:00:00	4.63	63.45	524.85	54.61	522.61	24:00	2.25	24:00
25-02-2023 00:00:00	4.74	63.51	524.21	54.47	522.33	24:00	1.88	24:00
26-02-2023 00:00:00	4.79	63.74	524.85	54.61	523.04	24:00	1.81	24:00
27-02-2023 00:00:00	4.56	62.85	523.58	54.14	521.85	24:00	1.73	24:00
28-02-2023 00:00:00	4.33	61.64	523.11	53.35	521.49	24:00	1.62	24:00
01-03-2023 00:00:00	3.87	58.32	516.67	50.82	515.02	24:00	1.65	24:00
02-03-2023 00:00:00	3.91	57.94	516.40	50.35	514.66	24:00	1.74	24:00
03-03-2023 00:00:00	4.04	58.83	518.00	51.01	516.23	24:00	1.77	24:00
04-03-2023 00:00:00	4.03	58.92	482.03	50.48	480.78	24:00	1.25	24:00
05-03-2023 00:00:00	3.74	58.02	413.31	48.96	412.77	24:00	0.54	24:00
06-03-2023 00:00:00	3.56	56.87	411.17	48.19	410.72	24:00	0.46	24:00
07-03-2023 00:00:00	3.57	56.73	410.79	48.03	410.50	24:00	0.30	24:00
08-03-2023 00:00:00	3.55	56.32	409.87	47.65	409.47	24:00	0.41	24:00
09-03-2023 00:00:00	3.66	57.14	411.90	48.23	411.47	24:00	0.43	24:00
10-03-2023 00:00:00	3.45	56.02	410.38	47.59	410.05	24:00	0.33	24:00
11-03-2023 00:00:00	3.39	55.69	410.32	47.42	410.05	24:00	0.27	24:00
12-03-2023 00:00:00	3.34	55.22	409.75	47.06	409.41	24:00	0.34	24:00
13-03-2023 00:00:00	3.33	55.13	408.86	46.96	408.54	24:00	0.32	24:00
14-03-2023 00:00:00	3.26	54.93	409.64	46.96	409.35	24:00	0.29	24:00
15-03-2023 00:00:00	3.31	54.87	409.23	46.78	408.87	24:00	0.37	24:00
16-03-2023 00:00:00	3.10	53.24	406.39	45.61	406.06	24:00	0.34	24:00
17-03-2023 00:00:00	3.03	52.53	405.61	45.05	405.31	24:00	0.30	24:00
18-03-2023 00:00:00	2.99	52.69	405.39	45.31	405.12	24:00	0.27	24:00
19-03-2023 00:00:00	2.99	52.63	405.22	45.23	404.94	24:00	0.28	24:00
20-03-2023 00:00:00	2.94	51.68	404.45	44.39	404.18	24:00	0.27	24:00
21-03-2023 00:00:00	3.01	51.97	405.14	44.52	404.84	24:00	0.30	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.96	51.98	404.91	44.65	404.65	24:00	0.26	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	тонн	час:мин
744:00	118.87	58.07	14175.62	49.72	14143.78	744:00	31.85	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	Ленина 85
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА709
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.67	74.81	359.92	67.31	355.43	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	2.64	75.14	328.10	67.09	324.69	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	2.56	74.42	356.13	67.19	351.71	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	2.47	72.32	383.20	65.87	377.74	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	2.52	72.99	389.37	66.50	383.70	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	2.57	73.36	385.73	66.69	380.16	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	2.64	73.58	388.72	66.79	383.16	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.56	72.67	383.16	66.00	377.77	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.45	71.19	381.96	64.76	376.38	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	2.42	70.91	405.88	64.93	399.21	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	2.48	71.71	423.83	65.85	416.77	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.53	72.21	423.65	66.24	416.69	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	2.46	72.21	413.09	66.24	406.42	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	2.41	72.29	401.74	66.30	395.42	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	2.37	72.23	404.90	66.36	398.43	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	2.40	72.33	410.43	66.48	403.61	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	2.29	72.06	369.27	65.79	363.81	23:56	24:00
09-03-2023 00:00:00	2.30	72.18	332.10	65.25	327.94	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	2.27	71.30	339.85	64.62	335.45	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	2.25	70.98	343.07	64.42	338.47	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	2.20	70.96	336.97	64.41	332.64	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	2.22	70.92	333.35	64.23	329.13	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	2.23	70.85	336.16	64.19	331.80	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	2.18	70.85	332.51	64.30	328.22	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	2.17	70.15	339.35	63.75	334.93	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	2.17	70.09	346.75	63.84	342.16	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	2.10	70.02	347.10	63.96	342.51	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	2.12	70.16	344.66	64.00	340.14	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	2.14	69.84	332.62	63.39	328.43	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	2.16	69.97	340.10	63.62	335.68	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.13	69.93	337.43	63.60	332.97	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	73.08	71.76	11351.10	65.29	11191.55	743:56	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул.Лермонтова 4
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N BB630
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.56	63.68	192.10	50.33	194.25	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	2.91	69.04	191.78	53.86	193.96	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	2.75	67.63	192.30	53.33	194.30	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	2.25	60.44	192.40	48.74	194.43	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	2.23	60.33	192.12	48.68	194.18	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	2.30	60.72	192.05	48.74	194.00	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	2.30	60.35	191.95	48.37	194.06	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.20	59.58	192.13	48.09	194.09	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.04	57.53	191.20	46.85	193.15	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.90	55.49	190.75	45.52	192.71	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.95	55.96	190.63	45.71	192.63	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.02	56.98	190.43	46.38	192.43	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	2.03	56.86	190.40	46.16	192.37	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.94	55.81	190.47	45.59	192.43	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.88	54.90	190.49	45.01	192.41	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.87	54.77	190.53	44.94	192.47	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.87	54.71	190.66	44.86	192.60	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.89	54.76	190.38	44.81	192.28	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.77	53.64	183.00	43.93	184.77	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.69	52.91	170.30	42.98	171.82	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.71	53.02	170.24	42.97	171.77	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.71	52.66	170.24	42.58	171.76	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.58	50.96	170.78	41.69	172.31	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.60	51.02	170.94	41.62	172.49	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.60	50.86	171.13	41.48	172.69	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.62	51.34	171.26	41.86	172.75	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.56	50.69	171.58	41.56	173.04	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.62	51.51	171.49	42.04	172.98	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.73	53.21	170.41	43.05	171.88	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.69	52.60	170.25	42.66	171.74	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.68	52.47	171.37	42.67	172.83	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	60.44	56.01	5675.75	45.39	5731.57	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул.Лермонтова д.6
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВВ644
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.22	64.80	150.87	50.05	147.19	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	2.50	70.21	150.70	53.58	146.96	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	2.36	68.74	151.02	53.06	147.33	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	1.96	61.46	151.03	48.47	147.48	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	1.96	61.36	150.62	48.35	147.13	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	1.99	61.76	150.56	48.51	146.97	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	1.98	61.38	150.60	48.22	146.98	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	1.91	60.58	150.59	47.86	147.05	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	1.78	58.51	149.96	46.64	146.41	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.66	56.44	149.54	45.31	146.11	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.69	56.93	149.52	45.59	146.09	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	1.75	57.97	149.36	46.25	145.94	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	1.76	57.84	149.35	46.04	145.89	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.68	56.77	149.36	45.51	145.95	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.63	55.85	149.36	44.92	145.97	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.62	55.72	149.35	44.86	145.99	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.62	55.66	149.38	44.79	146.06	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.63	55.71	149.23	44.77	145.79	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.56	54.57	152.08	44.29	148.62	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.52	53.85	155.79	44.06	152.31	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.53	53.96	155.70	44.15	152.25	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.51	53.61	155.67	43.88	152.26	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.41	51.87	156.06	42.82	152.71	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.43	51.94	156.27	42.76	152.82	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.43	51.78	156.45	42.65	152.99	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.43	52.27	156.53	43.11	153.12	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.37	51.61	156.79	42.82	153.41	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.43	52.45	156.76	43.29	153.30	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.53	54.17	155.84	44.35	152.38	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.50	53.55	155.69	43.93	152.30	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.48	53.42	156.72	43.97	153.24	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	52.82	56.99	4726.76	45.77	4618.99	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Лермонтова, 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 801971

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	62.130	45.170	16.960	148.732	148.732	0.000	0.590	0.549	151.288	150.296	0.991	2.520	24.000
20.02.23	69.560	49.110	20.450	148.749	148.748	0.000	0.590	0.549	151.969	150.535	1.434	3.039	24.000
21.02.23	68.250	48.620	19.630	133.640	133.613	0.027	0.590	0.549	136.567	135.214	1.354	2.775	24.000
22.02.23	62.390	45.800	16.590	148.501	148.491	0.011	0.590	0.549	151.123	150.045	1.078	2.461	24.000
23.02.23	60.980	44.970	16.010	148.382	148.382	0.000	0.590	0.549	150.843	149.924	0.919	2.373	24.000
24.02.23	61.420	45.020	16.400	147.815	147.815	0.000	0.590	0.549	150.316	149.341	0.975	2.421	24.000
25.02.23	61.120	44.750	16.370	147.865	147.865	0.000	0.590	0.549	150.340	149.377	0.962	2.417	24.000
26.02.23	60.840	44.760	16.080	147.860	147.861	-0.001	0.590	0.549	150.298	149.388	0.910	2.375	24.000
27.02.23	58.740	43.740	15.000	146.734	146.734	0.000	0.590	0.549	148.973	148.206	0.767	2.199	24.000
28.02.23	56.740	42.730	14.010	145.133	145.133	0.000	0.590	0.549	147.188	146.536	0.651	2.030	24.000
01.03.23	55.930	42.120	13.810	144.790	144.790	0.000	0.590	0.549	146.777	146.157	0.620	1.997	24.000
02.03.23	57.680	43.070	14.610	144.338	144.338	0	0.590	0.549	146.459	145.745	0.715	2.105	24.000
03.03.23	57.580	42.860	14.720	144.334	144.334	0.000	0.590	0.549	146.452	145.725	0.727	2.122	24.000
04.03.23	57.080	42.680	14.400	144.106	144.106	0	0.590	0.549	146.176	145.492	0.684	2.072	24.000
05.03.23	55.490	41.870	13.620	144.325	144.325	0.000	0.590	0.549	146.270	145.677	0.594	1.962	24.000
06.03.23	55.510	41.960	13.550	144.674	144.674	0.000	0.590	0.549	146.627	146.033	0.595	1.958	24.000
07.03.23	55.320	41.730	13.590	143.221	143.222	-0.001	0.590	0.549	145.144	144.552	0.592	1.944	24.000
08.03.23	55.440	41.630	13.810	142.943	142.944	-0.001	0.590	0.549	144.874	144.261	0.614	1.971	24.000
09.03.23	54.810	41.440	13.370	142.838	142.838	0	0.590	0.549	144.720	144.147	0.573	1.908	24.000
10.03.23	53.560	40.970	12.590	144.987	144.987	0	0.590	0.549	146.790	146.305	0.484	1.823	24.000
11.03.23	53.500	41.060	12.440	145.057	145.057	0	0.590	0.549	146.859	146.380	0.479	1.802	24.000
12.03.23	53.490	40.970	12.520	144.772	144.772	0	0.590	0.549	146.574	146.083	0.491	1.810	24.000
13.03.23	52.120	40.590	11.530	148.674	148.674	0.000	0.590	0.549	150.418	150.011	0.406	1.707	24.000
14.03.23	51.440	39.670	11.770	143.548	143.548	0	0.590	0.549	145.178	144.789	0.389	1.687	24.000
15.03.23	51.360	39.640	11.720	143.974	143.974	0	0.590	0.549	145.608	145.212	0.396	1.685	24.000
16.03.23	52.020	40.130	11.890	144.462	144.462	0	0.590	0.549	146.145	145.733	0.412	1.714	24.000

17.03.23	51.350	39.910	11.440	144.766	144.766	0	0.590	0.549	146.403	146.033	0.370	1.653	24.000
18.03.23	51.510	40.050	11.460	144.714	144.714	0	0.590	0.549	146.352	145.998	0.355	1.655	24.000
19.03.23	53.790	40.940	12.850	142.962	142.962	0	0.590	0.549	144.757	144.259	0.498	1.834	24.000
20.03.23	53.380	40.640	12.740	140.653	140.653	0	0.590	0.549	142.391	141.912	0.479	1.790	24.000
21.03.23	52.900	40.440	12.460	140.250	140.250	-0.000	0.590	0.549	141.953	141.492	0.460	1.745	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4487.799**	**4487.764**	**0.035**	**---**	**---**	**4551.833**	**4530.859**	**20.974**	**63.554**	**744.000**
Среднее	**56.691**	**42.550**	**14.142**	---	---	---	**0.590**	**0.549**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:04:56 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Лермонтова, 11

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 802876

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	64.180	45.920	18.260	92.410	91.972	0.438	0.000	0.000	94.203	92.919	1.284	1.705	24.000
20.02.23	69.620	48.890	20.730	92.190	91.787	0.403	0.000	0.000	94.265	92.852	1.413	1.930	24.000
21.02.23	68.270	48.960	19.310	94.117	93.674	0.443	0.000	0.000	96.163	94.766	1.396	1.835	24.000
22.02.23	61.000	45.020	15.980	92.682	92.187	0.495	0.000	0.000	94.316	93.100	1.216	1.502	24.000
23.02.23	60.880	44.890	15.990	92.667	92.175	0.492	0.000	0.000	94.294	93.083	1.211	1.501	24.000
24.02.23	61.270	44.800	16.470	92.626	92.142	0.483	0.000	0.000	94.272	93.046	1.226	1.545	24.000
25.02.23	60.900	44.490	16.410	92.625	92.141	0.483	0.000	0.000	94.253	93.033	1.220	1.540	24.000
26.02.23	60.140	44.320	15.820	92.635	92.137	0.498	0.000	0.000	94.226	93.022	1.203	1.485	24.000
27.02.23	58.090	43.430	14.660	92.732	92.214	0.518	0.000	0.000	94.224	93.065	1.159	1.380	24.000
28.02.23	56.030	42.350	13.680	92.697	92.157	0.540	0.000	0.000	94.091	92.967	1.124	1.289	24.000
01.03.23	56.470	42.500	13.970	92.714	92.180	0.535	0.000	0.000	94.130	92.996	1.134	1.316	24.000
02.03.23	57.520	43.070	14.450	92.665	92.133	0.532	0.000	0.000	94.128	92.970	1.158	1.360	24.000
03.03.23	57.390	42.880	14.510	92.632	92.098	0.534	0.000	0.000	94.089	92.927	1.161	1.365	24.000
04.03.23	56.360	42.460	13.900	92.722	92.175	0.548	0.000	0.000	94.132	92.989	1.143	1.310	24.000
05.03.23	55.420	42.030	13.390	92.660	92.102	0.558	0.000	0.000	94.025	92.899	1.126	1.263	24.000
06.03.23	55.300	41.930	13.370	92.744	92.181	0.562	0.000	0.000	94.104	92.976	1.128	1.262	24.000
07.03.23	55.230	41.860	13.370	92.766	92.201	0.566	0.000	0.000	94.124	92.993	1.131	1.262	24.000
08.03.23	55.280	41.820	13.460	92.683	92.117	0.565	0.000	0.000	94.041	92.907	1.134	1.269	24.000
09.03.23	54.180	41.360	12.820	92.798	92.216	0.582	0.000	0.000	94.109	92.990	1.118	1.212	24.000
10.03.23	53.410	41.030	12.380	92.784	92.193	0.591	0.000	0.000	94.058	92.954	1.104	1.171	24.000
11.03.23	53.490	41.070	12.420	92.823	92.227	0.595	0.000	0.000	94.102	92.991	1.111	1.175	24.000
12.03.23	55.400	40.860	14.540	96.725	92.251	4.474	0.000	0.000	98.043	93.007	5.036	1.165	24.000
13.03.23	51.470	40.030	11.440	93.133	92.512	0.621	0.000	0.000	94.327	93.240	1.087	1.088	24.000
14.03.23	51.490	39.870	11.620	93.000	92.381	0.618	0.000	0.000	94.192	93.103	1.089	1.103	24.000
15.03.23	51.330	39.720	11.610	93.007	92.385	0.621	0.000	0.000	94.192	93.101	1.090	1.102	24.000
16.03.23	51.820	40.150	11.670	92.893	92.269	0.624	0.000	0.000	94.098	92.999	1.099	1.107	24.000

17.03.23	51.170	39.980	11.190	93.043	92.408	0.634	0.000	0.000	94.221	93.133	1.087	1.065	24.000
18.03.23	51.970	40.290	11.680	92.957	92.330	0.627	0.000	0.000	94.170	93.066	1.104	1.109	24.000
19.03.23	53.700	41.200	12.500	92.742	92.126	0.616	0.000	0.000	94.029	92.893	1.136	1.183	24.000
20.03.23	53.100	40.880	12.220	92.717	92.096	0.621	0.000	0.000	93.977	92.851	1.126	1.156	24.000
21.03.23	52.960	40.880	12.080	92.820	92.196	0.624	0.000	0.000	94.075	92.952	1.124	1.145	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**2880.406**	**2859.364**	**21.042**	**---**	**---**	**2924.672**	**2884.793**	**39.879**	**40.898**	**744.000**
Среднее	**56.608**	**42.546**	**14.061**	---	---	---	**0.000**	**0.000**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:04:59 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Лермонтова, 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 900910

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	61.840	49.590	12.250	224.197	221.801	2.396	0.592	0.602	228.191	224.387	3.804	2.848	24.000
20.02.23	69.290	54.290	15.000	223.493	221.189	2.304	0.593	0.602	228.420	224.263	4.157	3.463	24.000
21.02.23	69.950	54.990	14.960	223.565	221.292	2.273	0.591	0.601	228.581	224.444	4.137	3.456	24.000
22.02.23	62.770	50.580	12.190	223.726	221.385	2.342	0.591	0.601	227.829	224.069	3.760	2.830	24.000
23.02.23	60.980	49.320	11.660	223.678	221.381	2.297	0.591	0.602	227.559	223.935	3.623	2.706	24.000
24.02.23	61.380	49.410	11.970	223.259	220.979	2.280	0.591	0.602	227.180	223.537	3.643	2.770	24.000
25.02.23	61.140	49.160	11.980	223.272	220.991	2.281	0.591	0.601	227.165	223.525	3.641	2.772	24.000
26.02.23	60.920	49.130	11.790	223.240	220.948	2.293	0.591	0.602	227.107	223.478	3.629	2.728	24.000
27.02.23	58.830	47.900	10.930	222.755	220.401	2.354	0.588	0.600	226.367	222.803	3.564	2.531	24.000
28.02.23	56.860	46.650	10.210	221.714	219.244	2.470	0.583	0.596	225.084	221.512	3.572	2.363	24.000
01.03.23	55.770	45.820	9.950	221.450	219.040	2.410	0.582	0.595	224.694	221.227	3.467	2.298	24.000
02.03.23	57.680	47.100	10.580	221.183	218.796	2.387	0.583	0.595	224.637	221.102	3.535	2.436	24.000
03.03.23	57.590	47.000	10.590	221.345	218.816	2.529	0.583	0.596	224.791	221.113	3.678	2.446	24.000
04.03.23	57.190	46.780	10.410	221.089	218.697	2.392	0.584	0.598	224.487	220.972	3.515	2.397	24.000
05.03.23	55.470	45.660	9.810	221.138	218.713	2.424	0.583	0.596	224.343	220.881	3.462	2.265	24.000
06.03.23	55.520	45.790	9.730	222.666	220.232	2.434	0.583	0.597	225.899	222.427	3.472	2.261	24.000
07.03.23	55.310	45.470	9.840	217.718	215.310	2.408	0.585	0.599	220.855	217.426	3.430	2.235	24.000
08.03.23	55.430	45.450	9.980	217.907	215.284	2.623	0.585	0.598	221.060	217.398	3.662	2.277	24.000
09.03.23	54.910	45.190	9.720	217.365	214.735	2.631	0.585	0.598	220.455	216.820	3.635	2.213	24.000
10.03.23	53.540	44.360	9.180	219.204	216.499	2.706	0.585	0.599	222.172	218.524	3.648	2.114	24.000
11.03.23	53.470	44.380	9.090	218.876	216.368	2.507	0.585	0.598	221.831	218.394	3.437	2.084	24.000
12.03.23	53.510	44.350	9.160	218.963	216.466	2.497	0.592	0.605	221.924	218.490	3.433	2.099	24.000
13.03.23	52.370	43.800	8.570	220.684	218.144	2.540	0.589	0.603	223.549	220.134	3.415	1.985	24.000
14.03.23	51.220	42.770	8.450	219.152	216.453	2.699	0.582	0.597	221.877	218.335	3.542	1.951	24.000
15.03.23	51.390	42.900	8.490	219.102	216.473	2.629	0.582	0.597	221.843	218.367	3.476	1.956	24.000
16.03.23	51.950	43.280	8.670	219.228	216.643	2.585	0.583	0.597	222.029	218.572	3.457	1.996	24.000

17.03.23	51.370	43.010	8.360	219.074	216.418	2.656	0.583	0.597	221.813	218.322	3.491	1.928	24.000
18.03.23	51.410	43.150	8.260	219.854	217.334	2.520	0.584	0.598	222.606	219.258	3.348	1.908	24.000
19.03.23	53.690	44.490	9.200	218.476	216.030	2.446	0.584	0.597	221.450	218.063	3.387	2.102	24.000
20.03.23	53.410	44.250	9.160	216.358	213.904	2.453	0.580	0.594	219.274	215.896	3.377	2.073	24.000
21.03.23	52.880	43.970	8.910	216.516	213.912	2.605	0.579	0.594	219.379	215.879	3.500	2.025	23.983
Итого	**---**	**---**	**---**	**6840.248**	**6763.877**	**76.371**	**---**	**---**	**6944.451**	**6833.553**	**110.898**	**73.516**	**743.983**
Среднее	**56.743**	**46.451**	**10.292**	---	---	---	**0.586**	**0.599**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:04:25 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Луначарского, 4

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166967

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xABAD

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	72.12	50.84	21.28	243.920	238.290	238.780	235.940	9.31	8.56	5.0690	24.0	0.000
20.02.23	72.47	51.95	20.52	267.150	260.930	261.350	258.080	9.18	8.48	5.3540	24.0	0.000
21.02.23	72.67	49.06	23.61	190.590	186.150	186.720	184.620	9.13	8.42	4.3910	24.0	0.000
22.02.23	71.48	44.05	27.43	133.750	130.720	129.240	128.070	9.35	8.60	3.5810	24.0	0.000
23.02.23	70.28	44.87	25.41	156.600	153.140	153.600	152.210	9.37	8.62	3.8880	24.0	0.000
24.02.23	71.27	49.01	22.26	216.080	211.170	211.730	209.350	9.36	8.64	4.7000	24.0	0.000
25.02.23	71.00	47.67	23.33	192.170	187.890	188.480	186.420	9.34	8.63	4.3840	24.0	0.000
26.02.23	70.35	43.56	26.79	137.520	134.500	135.440	134.250	9.34	8.61	3.5980	24.0	0.000
27.02.23	68.39	41.57	26.82	122.110	119.550	120.000	119.060	9.33	8.61	3.2030	24.0	0.000
28.02.23	69.36	43.87	25.49	139.940	136.890	137.390	136.150	9.43	8.64	3.4870	24.0	0.000
01.03.23	69.61	48.07	21.54	191.760	187.630	188.890	186.880	9.45	8.65	4.0420	24.0	0.000
02.03.23	69.50	48.69	20.81	201.520	197.200	197.500	195.350	9.44	8.65	4.1030	24.0	0.000
03.03.23	69.95	50.75	19.20	233.930	228.800	229.770	227.020	9.47	8.64	4.3920	24.0	0.000
04.03.23	70.54	46.97	23.57	160.260	156.690	157.530	155.880	9.57	8.62	3.6890	24.0	0.000
05.03.23	69.93	45.87	24.06	150.480	147.160	148.090	146.610	9.59	8.62	3.5390	24.0	0.000
06.03.23	69.92	46.43	23.49	156.250	152.860	153.630	152.070	9.59	8.63	3.5890	24.0	0.000
07.03.23	70.12	46.97	23.15	162.560	158.980	159.650	157.980	9.61	8.64	3.6770	24.0	0.000
08.03.23	70.00	48.83	21.17	191.750	187.550	188.320	186.220	9.61	8.64	3.9720	24.0	0.000
09.03.23	69.86	45.15	24.71	138.230	135.190	135.690	134.380	9.63	8.64	3.3400	24.0	0.000
10.03.23	68.58	44.27	24.31	131.670	128.880	129.660	128.470	9.63	8.64	3.1320	24.0	0.000
11.03.23	68.93	45.31	23.62	146.670	143.570	144.140	142.770	9.62	8.64	3.3920	24.0	0.000
12.03.23	69.55	47.32	22.23	159.930	156.480	157.290	155.640	9.62	8.63	3.4750	24.0	0.000
13.03.23	68.34	43.16	25.18	120.690	118.170	119.200	118.150	8.96	8.20	2.9730	24.0	0.000
14.03.23	69.63	47.36	22.27	168.100	164.450	165.260	163.560	8.50	7.94	3.6610	24.0	0.000
15.03.23	68.80	45.45	23.35	143.680	140.640	141.340	139.970	8.53	7.96	3.2810	24.0	0.000
16.03.23	68.30	44.49	23.81	130.010	127.280	128.110	126.920	8.58	7.98	3.0300	24.0	0.000
17.03.23	67.80	43.30	24.50	118.280	115.850	116.570	115.560	8.59	7.98	2.8350	24.0	0.000
18.03.23	67.83	44.55	23.28	135.940	133.130	133.940	132.730	8.60	7.96	3.0970	24.0	0.000

19.03.23	67.77	44.94	22.83	140.530	137.640	138.750	137.390	8.54	7.93	3.1390	24.0	0.000
20.03.23	67.70	44.48	23.22	139.470	136.620	137.730	136.450	8.54	7.94	3.1710	24.0	0.000
21.03.23	68.35	44.75	23.60	132.880	130.120	130.900	129.630	8.56	7.93	3.0690	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5054.4**	**4944.12**	**4964.6**	**4913.78**	**---**	**---**	**114.2530**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**69.69**	**46.24**	**23.44**	---	---	---	---	**9.21**	**8.43**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	93740.600	92677.230	40077.890	39525.600	752.784	5189.000	0.000
21.03.23 24:00	98795.019	97621.350	45042.580	44439.379	867.037	5933.000	0.000
Итого за период	5054.418	4944.120	4964.690	4913.779	114.253	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:45:37 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	ул. Луначарского д.6
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА763
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	4.84	72.31	336.75	57.93	339.40	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	4.93	72.64	326.03	57.49	328.74	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	4.91	72.73	328.24	57.76	330.94	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	4.75	71.78	334.16	57.56	336.75	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	4.64	70.59	337.69	56.85	340.19	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	4.75	71.44	332.17	57.11	334.76	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	4.77	71.17	329.71	56.69	332.30	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	4.67	70.62	330.93	56.49	333.44	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	4.41	68.67	331.17	55.35	333.50	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	4.49	69.63	343.96	56.56	346.37	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	4.50	69.80	348.12	56.87	350.54	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	4.10	69.69	318.33	56.81	320.52	22:03	22:03
04-03-2023 00:00:00	4.30	70.15	292.68	54.92	294.96	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	4.06	70.70	217.56	52.04	219.69	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	3.99	70.12	218.96	51.89	221.04	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	3.97	70.08	218.77	51.94	220.84	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	4.00	70.25	220.01	52.05	222.10	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	4.02	70.08	219.35	51.71	221.45	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	4.02	70.06	221.52	51.91	223.61	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	3.85	68.78	221.35	51.37	223.33	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	3.87	69.08	220.70	51.54	222.70	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	3.93	69.66	221.98	51.93	224.02	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	3.59	68.62	193.74	49.91	195.57	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	3.57	69.76	170.47	48.81	172.30	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	3.53	68.92	172.60	48.42	174.39	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	3.49	68.49	173.97	48.39	175.73	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	3.36	68.02	169.28	48.12	170.97	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	3.30	68.03	159.21	47.30	160.86	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	3.30	67.93	156.31	46.75	157.96	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	3.36	67.94	156.22	46.43	157.89	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	3.37	68.51	157.90	47.11	159.59	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	126.62	69.88	7779.83	52.76	7846.47	742:03	742:03

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/02/23г.-21/03/23г.

Абонент:Матросова 123
Адрес:ул. Матросова д.123
Договор N:000000000 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 45.00 м3/ч G1 min = 0.12 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 45.00 м3/ч G2 min = 0.12 м3/ч
tхв: не исп.

Серийный номер 20140326, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x6132

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.02.23 23	73.50	60.28	13.23	3.60	3.61	91.065	89.436	88.870	87.937	0.933	1.176	0.000 <	24	0	
20.02.23 23	72.11	59.44	12.67	3.40	3.41	91.154	89.556	89.023	88.091	0.931	1.129	0.000 <	24	0	
21.02.23 23	58.51	49.76	8.75	2.90	2.92	91.288	90.037	89.833	88.993	0.841	0.786	0.000 <	24	0	
22.02.23 23	57.48	48.68	8.80	2.96	2.97	91.169	89.953	89.771	88.961	0.811	0.790	0.000 <	24	0	
23.02.23 23	62.91	52.55	10.36	2.85	2.86	91.071	89.728	89.413	88.567	0.846	0.927	0.000 <	24	0	
24.02.23 23	65.64	54.71	10.94	3.00	3.02	91.004	89.593	89.214	88.344	0.870	0.976	0.000 <	24	0	
25.02.23 23	60.21	50.85	9.35	2.87	2.89	91.256	89.972	89.724	88.887	0.836	0.839	0.000 <	24	0	
26.02.23 23	53.56	45.83	7.73	2.96	2.98	91.153	90.016	89.935	89.141	0.794	0.695	0.000 <	24	0	
27.02.23 23	50.07	43.25	6.83	2.90	2.91	90.972	89.904	89.906	89.128	0.778	0.613	0.000 <	24	0	
28.02.23 23	53.56	45.62	7.94	3.12	3.13	90.714	89.581	89.499	88.710	0.788	0.710	0.000 <	24	0	
01.03.23 23	55.77	47.31	8.46	3.21	3.23	90.573	89.396	89.263	88.463	0.800	0.755	0.000 <	24	0	
02.03.23 23	57.93	48.99	8.94	3.28	3.29	90.652	89.420	89.237	88.420	0.817	0.798	0.000 <	24	0	
03.03.23 23	58.54	49.60	8.94	3.44	3.45	90.812	89.553	89.370	88.523	0.847	0.799	0.000 <	24	0	
04.03.23 23	51.97	44.72	7.26	3.10	3.11	90.911	89.794	89.761	88.960	0.800	0.651	0.000 <	24	0	
05.03.23 23	51.13	44.09	7.04	3.02	3.04	91.194	90.093	90.083	89.288	0.795	0.634	0.000 <	24	0	
06.03.23 23	52.77	45.23	7.54	2.96	2.97	90.834	89.698	89.650	88.848	0.802	0.676	0.000 <	24	0	
07.03.23 23	54.56	46.49	8.07	3.11	3.12	90.526	89.354	89.267	88.457	0.810	0.720	0.000 <	24	0	
08.03.23 23	54.73	46.74	7.98	2.99	3.00	90.368	89.181	89.095	88.271	0.825	0.711	0.000 <	24	0	
09.03.23 23	49.42	42.79	6.63	2.87	2.89	90.223	89.135	89.197	88.385	0.812	0.591	0.000 <	24	0	
10.03.23 23	46.75	40.87	5.88	2.81	2.82	91.516	90.457	90.586	89.764	0.822	0.532	0.000 <	24	0	
11.03.23 23	53.70	45.87	7.83	3.28	3.29	91.741	90.530	90.507	89.643	0.865	0.708	0.000 <	24	0	
12.03.23 23	51.19	44.43	6.75	3.19	3.20	91.553	90.379	90.425	89.545	0.880	0.610	0.000 <	24	0	
13.03.23 23	47.82	41.52	6.30	3.13	3.14	90.956	89.856	89.988	89.148	0.839	0.567	0.000 <	24	0	
14.03.23 23	53.94	46.12	7.82	3.38	3.39	90.032	88.790	88.812	87.909	0.903	0.694	0.000 <	24	0	
15.03.23 23	49.88	43.06	6.82	3.25	3.27	89.218	88.037	88.179	87.281	0.898	0.601	0.000 <	24	0	
16.03.23 23	47.98	41.75	6.23	3.26	3.27	89.233	88.070	88.274	87.367	0.907	0.549	0.000 <	24	0	
17.03.23 23	46.38	40.52	5.86	3.14	3.16	89.099	87.959	88.206	87.295	0.911	0.516	0.000 <	24	0	
18.03.23 23	51.43	44.15	7.28	3.39	3.41	89.140	87.898	88.040	87.108	0.932	0.641	0.000 <	24	0	
19.03.23 23	52.38	45.04	7.34	3.30	3.32	89.225	87.972	88.079	87.143	0.935	0.647	0.000 <	24	0	
20.03.23 23	50.91	43.86	7.06	3.15	3.16	89.211	87.991	88.133	87.209	0.924	0.622	0.000 <	24	0	
21.03.23 23	47.80	41.64	6.16	3.08	3.10	89.226	88.067	88.272	87.367	0.905	0.543	0.000 <	24	0	
Итого/Средн	**54.66**	**46.64**	**8.03**	**3.13**	**3.14**	**2807.089**	**2769.406**	**2767.609**	**2741.152**	**26.457**	**22.208**	**0.000**	**744**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
18.02.23 23	23158.028	22178.238	22843.088	21931.099	911.989	113.419	0.000	5219	3651
21.03.23 23	25965.117	24947.644	25610.698	24672.251	938.446	135.627	0.000	5963	3651
Итого	**2807.089**	**2769.406**	**2767.609**	**2741.152**	**26.457**	**22.208**	**0.000**	**744**	**0**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Мичурина, 3

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 900043

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	62.930	53.090	9.840	150.517	150.906	-0.389	0.541	0.600	153.295	152.917	0.378	1.477	24.000
20.02.23	69.920	58.200	11.720	150.321	150.722	-0.401	0.542	0.600	153.694	153.115	0.579	1.759	24.000
21.02.23	69.850	58.390	11.460	150.342	150.707	-0.366	0.540	0.600	153.701	153.108	0.593	1.716	23.967
22.02.23	62.000	52.830	9.170	150.536	150.954	-0.418	0.542	0.600	153.229	152.940	0.288	1.374	23.967
23.02.23	61.230	52.230	9.000	150.317	150.730	-0.413	0.541	0.600	152.941	152.668	0.273	1.346	23.967
24.02.23	61.640	52.290	9.350	150.056	150.442	-0.386	0.541	0.600	152.713	152.384	0.328	1.397	23.983
25.02.23	61.370	52.020	9.350	150.040	150.364	-0.324	0.542	0.601	152.667	152.281	0.387	1.393	23.950
26.02.23	60.860	51.780	9.080	150.067	150.486	-0.419	0.541	0.600	152.661	152.392	0.269	1.357	23.983
27.02.23	58.740	50.320	8.420	149.565	149.901	-0.335	0.539	0.600	151.984	151.697	0.286	1.254	23.983
28.02.23	56.730	48.810	7.920	148.892	149.311	-0.419	0.536	0.600	151.144	150.997	0.148	1.173	23.983
01.03.23	56.310	48.420	7.890	148.841	149.144	-0.303	0.535	0.600	151.065	150.804	0.261	1.171	24.000
02.03.23	57.810	49.540	8.270	148.608	148.973	-0.364	0.536	0.600	150.942	150.706	0.236	1.225	24.000
03.03.23	57.720	49.390	8.330	148.552	148.907	-0.356	0.536	0.600	150.877	150.630	0.247	1.233	24.000
04.03.23	57.040	49.010	8.030	148.570	148.897	-0.326	0.537	0.600	150.845	150.594	0.251	1.188	24.000
05.03.23	55.650	47.980	7.670	148.625	148.984	-0.359	0.536	0.600	150.795	150.612	0.183	1.136	24.000
06.03.23	55.610	48.000	7.610	148.647	149.011	-0.364	0.536	0.600	150.815	150.642	0.173	1.128	24.000
07.03.23	55.480	47.850	7.630	148.638	149.044	-0.406	0.539	0.600	150.796	150.664	0.131	1.131	24.000
08.03.23	55.580	47.820	7.760	148.453	148.787	-0.335	0.538	0.600	150.616	150.403	0.213	1.148	24.000
09.03.23	54.780	47.360	7.420	148.468	148.781	-0.313	0.538	0.600	150.572	150.366	0.206	1.098	24.000
10.03.23	53.720	46.660	7.060	148.910	149.276	-0.366	0.539	0.600	150.942	150.821	0.122	1.047	24.000
11.03.23	53.720	46.660	7.060	148.770	149.089	-0.319	0.538	0.600	150.798	150.629	0.169	1.046	23.983
12.03.23	53.580	46.510	7.070	148.769	149.190	-0.421	0.547	0.600	150.789	150.724	0.065	1.048	24.000
13.03.23	51.970	45.520	6.450	149.107	149.523	-0.417	0.539	0.600	151.019	150.998	0.021	0.959	24.000
14.03.23	51.770	45.220	6.550	149.110	149.460	-0.350	0.537	0.600	151.005	150.913	0.093	0.973	24.000
15.03.23	51.530	45.010	6.520	149.137	149.515	-0.378	0.537	0.600	151.016	150.956	0.060	0.968	24.000
16.03.23	52.260	45.590	6.670	149.194	149.476	-0.282	0.537	0.600	151.122	150.951	0.171	0.990	23.983

17.03.23	51.450	45.060	6.390	149.436	149.770	-0.334	0.537	0.600	151.313	151.216	0.097	0.952	24.000
18.03.23	51.850	45.360	6.490	150.245	150.584	-0.339	0.537	0.600	152.161	152.057	0.104	0.971	24.000
19.03.23	54.060	46.890	7.170	149.484	149.840	-0.356	0.537	0.600	151.546	151.403	0.143	1.067	23.983
20.03.23	53.560	46.480	7.080	148.239	148.624	-0.385	0.534	0.600	150.248	150.148	0.101	1.044	23.983
21.03.23	53.160	46.260	6.900	148.335	148.675	-0.340	0.534	0.600	150.316	150.185	0.131	1.018	23.983
Итого	**---**	**---**	**---**	**4626.790**	**4638.073**	**-11.283**	**---**	**---**	**4697.626**	**4690.921**	**6.706**	**36.786**	**743.700**
Среднее	**56.899**	**48.921**	**7.978**	---	---	---	**0.538**	**0.600**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:02:29 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Новоселов, 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166606

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xB64A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	59.74	49.32	10.42	378.130	371.870	378.130	373.830	5.60	5.40	3.8720	24.0	0.000
20.02.23	68.76	54.35	14.41	330.970	323.920	330.970	326.420	5.60	5.40	4.6660	24.0	0.000
21.02.23	67.29	55.22	12.07	389.430	381.460	389.430	383.880	5.60	5.40	4.6020	24.0	0.000
22.02.23	63.77	54.08	9.69	447.160	438.870	447.160	441.090	5.60	5.40	4.2480	24.0	0.000
23.02.23	63.62	54.28	9.34	462.950	454.390	462.950	456.600	5.60	5.40	4.2430	24.0	0.000
24.02.23	63.14	53.67	9.47	455.840	447.560	455.840	449.740	5.60	5.40	4.2370	24.0	0.000
25.02.23	63.90	54.37	9.53	462.750	454.160	462.750	456.400	5.60	5.40	4.3250	24.0	0.000
26.02.23	63.15	53.88	9.27	457.220	448.880	457.220	451.030	5.60	5.40	4.1600	24.0	0.000
27.02.23	60.45	51.80	8.65	442.470	435.040	442.470	436.930	5.60	5.40	3.7650	24.0	0.000
28.02.23	56.23	48.20	8.03	414.870	408.780	414.870	410.350	5.60	5.40	3.2780	24.0	0.000
01.03.23	55.99	47.95	8.04	417.820	411.740	417.820	413.290	5.60	5.40	3.3060	24.0	0.000
02.03.23	56.68	48.39	8.29	419.610	413.350	419.610	415.010	5.60	5.40	3.4230	24.0	0.000
03.03.23	57.10	48.72	8.38	423.050	416.670	423.050	418.310	5.60	5.40	3.4890	24.0	0.000
04.03.23	56.52	48.34	8.18	416.820	410.650	416.820	412.250	5.60	5.40	3.3540	24.0	0.000
05.03.23	55.54	47.04	8.50	372.350	367.010	372.350	368.470	5.60	5.40	3.1140	24.0	0.000
06.03.23	55.23	47.30	7.93	409.460	403.650	409.460	405.130	5.60	5.40	3.1980	24.0	0.000
07.03.23	54.51	46.73	7.78	407.140	401.510	407.140	402.980	5.60	5.40	3.1210	24.0	0.000
08.03.23	54.44	46.60	7.84	407.470	401.840	407.470	403.300	5.60	5.40	3.1480	24.0	0.000
09.03.23	54.78	47.03	7.75	409.280	403.550	409.280	405.010	5.60	5.40	3.1210	24.0	0.000
10.03.23	53.66	46.22	7.44	405.390	399.950	405.390	401.300	5.60	5.40	2.9710	24.0	0.000
11.03.23	52.97	45.68	7.29	402.970	397.690	402.970	399.010	5.60	5.40	2.8980	24.0	0.000
12.03.23	52.51	45.28	7.23	400.640	395.460	400.640	396.760	5.60	5.40	2.8540	24.0	0.000
13.03.23	53.09	45.78	7.31	405.150	399.820	405.150	401.150	5.60	5.40	2.9210	24.0	0.000
14.03.23	54.37	46.80	7.57	410.290	404.640	410.290	406.070	5.60	5.40	3.0600	24.0	0.000
15.03.23	53.14	45.91	7.23	405.570	400.240	405.570	401.540	5.60	5.40	2.8930	24.0	0.000
16.03.23	52.01	45.05	6.96	400.350	395.310	400.350	396.510	5.60	5.40	2.7460	24.0	0.000
17.03.23	51.55	44.71	6.84	398.400	393.460	398.400	394.660	5.60	5.40	2.6840	24.0	0.000
18.03.23	51.97	45.05	6.92	399.560	394.520	399.560	395.740	5.60	5.40	2.7260	24.0	0.000

19.03.23	50.70	43.95	6.75	394.240	389.520	394.240	390.630	5.60	5.40	2.6260	24.0	0.000
20.03.23	52.07	44.99	7.08	402.220	397.130	402.220	398.390	5.60	5.40	2.8090	24.0	0.000
21.03.23	52.82	45.71	7.11	404.900	399.630	404.900	400.920	5.60	5.40	2.8380	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**12754.4**	**12562.27**	**12754.4**	**12612.70**	**---**	**---**	**104.6960**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.82**	**48.46**	**8.36**	---	---	---	---	**5.60**	**5.40**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	142453.339	140343.659	142453.339	140945.729	1232.511	13983.000	0.000
21.03.23 24:00	155207.810	152905.930	155207.810	153558.430	1337.207	14727.000	0.000
Итого за период	12754.470	12562.270	12754.470	12612.701	104.696	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:37:02 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Новоселов, 14

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 179200

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x2D8A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	59.83	49.75	10.08	351.260	345.470	344.390	340.410	8.13	7.79	3.4760	24.0	0.000
20.02.23	68.80	54.82	13.98	309.470	302.920	302.680	298.480	8.24	7.98	4.2380	24.0	0.000
21.02.23	67.28	55.64	11.64	364.270	356.850	356.970	351.880	8.32	7.96	4.1540	24.0	0.000
22.02.23	63.77	54.35	9.42	416.490	408.810	408.650	403.090	8.26	7.79	3.8500	24.0	0.000
23.02.23	63.63	54.54	9.09	431.860	423.940	423.980	418.150	8.24	7.74	3.8550	24.0	0.000
24.02.23	63.14	53.94	9.20	425.080	417.370	417.280	411.670	8.18	7.70	3.8420	24.0	0.000
25.02.23	63.92	54.61	9.31	430.960	422.960	422.940	417.120	8.26	7.76	3.9350	24.0	0.000
26.02.23	63.14	54.14	9.00	426.310	418.620	418.460	412.790	8.25	7.76	3.7670	24.0	0.000
27.02.23	60.44	52.00	8.44	410.980	404.140	403.410	398.330	8.14	7.68	3.4070	24.0	0.000
28.02.23	56.22	48.42	7.80	384.560	378.940	377.180	373.030	7.95	7.54	2.9530	24.0	0.000
01.03.23	56.02	48.22	7.80	387.240	381.640	380.020	375.880	7.90	7.48	2.9730	24.0	0.000
02.03.23	56.70	48.65	8.05	389.030	383.260	381.940	377.740	7.89	7.47	3.0830	24.0	0.000
03.03.23	57.13	48.97	8.16	392.370	386.490	385.090	380.800	7.88	7.46	3.1500	24.0	0.000
04.03.23	56.51	48.52	7.99	387.900	382.220	380.580	376.450	7.77	7.36	3.0510	24.0	0.000
05.03.23	55.56	47.26	8.30	347.800	342.850	340.770	337.210	7.59	7.23	2.8400	24.0	0.000
06.03.23	55.24	47.53	7.71	381.530	376.170	373.930	370.010	7.57	7.17	2.8950	24.0	0.000
07.03.23	54.51	46.96	7.55	378.500	373.310	370.760	366.910	7.76	7.37	2.8150	24.0	0.000
08.03.23	54.46	46.89	7.57	379.250	374.030	371.390	367.570	7.81	7.42	2.8300	24.0	0.000
09.03.23	54.77	47.31	7.46	381.820	376.530	374.070	370.180	7.86	7.45	2.8060	24.0	0.000
10.03.23	53.67	46.49	7.18	377.640	372.590	370.030	366.310	7.83	7.43	2.6740	24.0	0.000
11.03.23	52.98	45.93	7.05	374.660	369.770	367.180	363.570	7.83	7.44	2.6070	24.0	0.000
12.03.23	52.50	45.56	6.94	371.960	367.230	364.480	360.980	7.81	7.42	2.5490	24.0	0.000
13.03.23	53.13	46.09	7.04	376.320	371.430	368.760	365.090	7.82	7.43	2.6120	24.0	0.000
14.03.23	54.38	47.07	7.31	381.180	375.960	373.560	369.690	7.86	7.45	2.7450	24.0	0.000
15.03.23	53.13	46.11	7.02	376.430	371.520	368.990	365.310	7.99	7.60	2.6080	24.0	0.000
16.03.23	52.01	45.26	6.75	371.610	366.930	364.190	360.700	7.93	7.54	2.4730	24.0	0.000
17.03.23	51.56	44.94	6.62	370.250	365.670	362.850	359.420	7.91	7.53	2.4210	24.0	0.000
18.03.23	51.98	45.26	6.72	371.670	367.020	364.300	360.810	7.90	7.51	2.4660	24.0	0.000

19.03.23	50.68	44.22	6.46	366.850	362.470	359.540	356.250	7.90	7.52	2.3420	24.0	0.000
20.03.23	52.09	45.26	6.83	373.810	369.110	366.350	362.840	7.94	7.55	2.5190	24.0	0.000
21.03.23	52.82	45.94	6.88	375.550	370.700	368.150	364.510	7.93	7.54	2.5520	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**11864.6**	**11686.92**	**11632.8**	**11503.18**	**---**	**---**	**94.4880**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.83**	**48.73**	**8.10**	---	---	---	---	**7.96**	**7.55**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	187400.310	184495.640	185427.599	183464.359	1771.648	22407.000	1318.000
21.03.23 24:00	199264.919	196182.560	197060.469	194967.540	1866.136	23151.000	1318.000
Итого за период	11864.608	11686.919	11632.870	11503.181	94.488	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:44:44 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/02/23г.-21/03/23г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Островского 5 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 20.00 м3/ч G3 min = 0.20 м3/ч

Заводской номер 00166594 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9651 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
19/02/23	64.64	52.18	12.46	270.44	265.25	264.92	261.52	0.00	3.73	1.36	1.50	3.296	0.194	24	0	*
20/02/23	69.96	55.87	14.09	271.01	265.04	265.07	261.23	0.00	3.81	1.36	1.51	3.729	0.212	24	0	*
21/02/23	68.39	55.16	13.23	271.80	266.03	266.16	262.34	0.00	3.69	1.37	1.51	3.511	0.203	24	0	*
22/02/23	61.21	50.24	10.97	270.25	265.56	265.12	261.97	0.00	3.59	1.37	1.51	2.903	0.180	24	0	*
23/02/23	61.12	50.10	11.02	269.72	265.04	264.44	261.32	0.00	3.72	1.39	1.51	2.918	0.186	24	0	*
24/02/23	61.50	50.26	11.24	269.56	264.78	264.08	260.96	0.00	3.82	1.37	1.50	2.971	0.192	24	0	*
25/02/23	61.13	49.93	11.20	269.52	264.89	264.16	261.04	0.00	3.85	1.39	1.50	2.963	0.192	24	0	*
26/02/23	60.32	49.48	10.84	269.43	264.86	264.20	261.14	0.00	3.72	1.41	1.50	2.865	0.184	24	0	*
27/02/23	58.26	48.11	10.15	267.49	263.30	262.55	259.65	0.00	3.65	1.41	1.50	2.666	0.175	24	0	*
28/02/23	56.17	46.71	9.46	266.65	262.72	261.52	258.79	0.00	3.93	1.38	1.50	2.478	0.183	24	0	*
01/03/23	56.69	47.01	9.68	266.51	262.51	261.61	258.85	0.00	3.66	1.32	1.50	2.535	0.172	24	0	*
02/03/23	57.70	47.73	9.97	266.21	262.13	261.25	258.37	0.00	3.76	1.35	1.50	2.606	0.179	24	0	*
03/03/23	57.57	47.58	9.99	266.19	262.11	261.25	258.37	0.00	3.74	1.34	1.50	2.616	0.178	24	0	*
04/03/23	56.48	46.93	9.55	265.93	261.99	260.96	258.22	0.00	3.77	1.33	1.49	2.499	0.176	24	0	*
05/03/23	55.59	46.31	9.28	265.82	261.98	260.95	258.31	0.00	3.67	1.35	1.49	2.425	0.170	24	0	*
06/03/23	55.46	46.20	9.26	265.83	261.99	260.85	258.21	0.00	3.78	1.38	1.49	2.419	0.174	24	0	*
07/03/23	55.39	46.14	9.25	265.81	261.97	260.79	258.15	0.00	3.82	1.38	1.49	2.417	0.176	24	0	*
08/03/23	55.44	46.09	9.35	265.42	261.58	260.49	257.85	0.00	3.73	1.40	1.49	2.439	0.171	24	0	*
09/03/23	54.29	45.39	8.90	266.43	262.73	261.39	258.79	0.00	3.94	1.43	1.49	2.331	0.178	24	0	*
10/03/23	53.54	44.94	8.60	267.38	263.78	262.73	260.10	0.00	3.68	1.39	1.49	2.266	0.165	24	0	*
11/03/23	53.64	45.02	8.62	267.20	263.60	262.55	259.91	0.00	3.69	1.51	1.49	2.270	0.166	24	0	*
12/03/23	53.27	44.76	8.51	267.06	263.46	262.29	259.79	0.00	3.67	1.62	1.49	2.240	0.164	24	0	*
13/03/23	51.45	43.57	7.88	267.77	264.41	263.12	260.70	0.00	3.71	1.66	1.48	2.080	0.161	24	0	*
14/03/23	51.57	43.57	8.00	267.91	264.55	263.34	260.94	0.00	3.61	1.72	1.48	2.112	0.157	24	0	*
15/03/23	51.43	43.42	8.01	268.54	265.18	263.83	261.43	0.00	3.75	1.80	1.48	2.123	0.162	24	0	*
16/03/23	51.90	43.87	8.03	269.29	265.93	264.72	262.32	0.00	3.61	1.76	1.48	2.135	0.158	24	0	*
17/03/23	51.26	43.50	7.76	270.17	266.81	265.42	263.02	0.00	3.79	1.80	1.48	2.068	0.164	24	0	*
18/03/23	52.14	44.08	8.06	270.27	266.82	265.53	263.06	0.00	3.76	1.77	1.48	2.149	0.165	24	0	*
19/03/23	53.81	45.21	8.60	268.63	265.02	263.74	261.10	0.00	3.92	1.84	1.48	2.278	0.177	24	0	*
20/03/23	53.20	44.72	8.48	267.30	263.70	262.68	260.15	0.00	3.55	1.78	1.48	2.235	0.158	24	0	*
21/03/23	53.09	44.67	8.42	267.01	263.43	262.34	259.85	0.00	3.58	1.74	1.48	2.217	0.160	24	0	*
Итого:				8308.5	8183.15	8154.0	8067.45	0.00	115.70			78.760	5.432	744	0	
Средние:	56.69	47.05	9.64							1.49	1.49					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 22513ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/02/23г.-21/03/23г.

Абонент:ул. Островского д. 15
Адрес:ул. Островского д. 15
Договор N:000000000 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
tхв: не исп.

Серийный номер 20127903, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x884F

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.02.23 23	64.94	52.17	12.77	6.01	5.36	129.413	126.937	1.623	24	0	
20.02.23 23	70.48	56.03	14.45	6.01	5.36	129.665	126.788	1.835	24	0	
21.02.23 23	69.11	55.51	13.60	5.98	5.34	129.557	126.780	1.726	24	0	
22.02.23 23	61.71	50.49	11.22	6.01	5.37	129.265	127.016	1.427	24	0	
23.02.23 23	61.58	50.24	11.35	6.00	5.35	129.048	126.813	1.440	24	0	
24.02.23 23	61.99	50.36	11.63	6.00	5.36	128.947	126.693	1.475	24	0	
25.02.23 23	61.61	49.99	11.62	6.00	5.36	128.943	126.707	1.474	24	0	
26.02.23 23	60.83	49.58	11.25	6.00	5.36	128.925	126.750	1.428	24	0	
27.02.23 23	58.75	48.24	10.50	5.97	5.33	128.160	126.131	1.326	24	0	
28.02.23 23	56.66	46.86	9.81	5.94	5.31	127.675	125.784	1.235	24	0	
01.03.23 23	57.10	47.07	10.04	5.93	5.30	127.888	125.974	1.265	24	0	
02.03.23 23	58.17	47.79	10.38	5.94	5.31	127.482	125.503	1.304	24	0	
03.03.23 23	58.05	47.64	10.41	5.95	5.32	127.520	125.547	1.309	24	0	
04.03.23 23	57.00	47.03	9.96	5.95	5.32	127.568	125.657	1.253	24	0	
05.03.23 23	56.04	46.41	9.63	5.94	5.31	127.510	125.666	1.212	24	0	
06.03.23 23	55.92	46.35	9.57	5.95	5.32	127.535	125.702	1.204	24	0	
07.03.23 23	55.85	46.30	9.56	5.98	5.35	127.580	125.748	1.203	24	0	
08.03.23 23	55.90	46.21	9.69	5.96	5.34	127.435	125.603	1.218	24	0	
09.03.23 23	54.79	45.51	9.28	5.97	5.34	127.455	125.689	1.168	24	0	
10.03.23 23	54.04	45.08	8.96	5.98	5.35	127.505	125.792	1.128	24	0	
11.03.23 23	54.15	45.17	8.98	5.97	5.34	127.452	125.730	1.129	24	0	
12.03.23 23	53.80	44.95	8.85	6.08	5.46	127.430	125.725	1.114	24	0	
13.03.23 23	52.10	43.80	8.30	5.95	5.32	127.632	126.039	1.047	24	0	
14.03.23 23	52.12	43.75	8.37	5.96	5.32	127.613	126.011	1.056	24	0	
15.03.23 23	51.95	43.57	8.37	5.96	5.32	127.645	126.066	1.056	24	0	
16.03.23 23	52.45	44.09	8.37	5.95	5.32	127.668	126.049	1.055	24	0	
17.03.23 23	51.78	43.77	8.01	5.96	5.33	127.827	126.246	1.012	24	0	
18.03.23 23	52.60	44.30	8.30	5.97	5.33	127.910	126.283	1.049	24	0	
19.03.23 23	54.36	45.43	8.92	5.94	5.31	127.157	125.423	1.120	24	0	
20.03.23 23	53.74	44.90	8.84	5.91	5.30	126.377	124.698	1.104	24	0	
21.03.23 23	53.59	44.94	8.65	5.91	5.29	126.440	124.766	1.081	24	0	
Итого/Средн	**57.21**	**47.22**	**9.99**	**5.97**	**5.34**	**3966.228**	**3906.314**	**39.076**	**744**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.02.23 23	65787.820	55937.461	444.375	8428	3102
21.03.23 23	69754.048	59843.776	483.451	9172	3102
Итого	**3966.228**	**3906.314**	**39.076**	**744**	**0**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 19

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 801959

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	61.940	48.930	13.010	86.268	86.268	0	0.590	0.549	87.283	87.774	-0.491	1.121	24.000
20.02.23	69.410	53.580	15.830	85.955	85.955	0.000	0.590	0.549	87.296	87.677	-0.381	1.361	24.000
21.02.23	70.040	54.310	15.730	85.949	85.949	0.000	0.590	0.549	87.317	87.707	-0.390	1.352	24.000
22.02.23	62.820	50.130	12.690	86.143	86.143	0	0.590	0.549	87.193	87.701	-0.508	1.092	24.000
23.02.23	61.060	48.810	12.250	86.172	86.172	0	0.590	0.549	87.149	87.667	-0.518	1.055	24.000
24.02.23	61.470	48.750	12.720	86.008	86.008	0	0.590	0.549	86.997	87.503	-0.507	1.093	24.000
25.02.23	61.220	48.450	12.770	86.057	86.057	0	0.590	0.549	87.034	87.541	-0.507	1.098	24.000
26.02.23	60.980	48.400	12.580	86.082	86.082	0	0.590	0.549	87.081	87.533	-0.452	1.082	24.000
27.02.23	58.910	47.200	11.710	85.851	85.851	0	0.590	0.549	86.744	87.262	-0.518	1.004	24.000
28.02.23	56.940	46.170	10.770	85.426	85.426	0.000	0.590	0.549	86.229	86.790	-0.561	0.919	24.000
01.03.23	55.880	45.400	10.480	86.368	86.368	0	0.590	0.549	87.149	87.702	-0.554	0.904	24.000
02.03.23	57.770	46.520	11.250	85.275	85.275	0	0.590	0.549	86.126	86.636	-0.509	0.958	24.000
03.03.23	57.670	46.380	11.290	85.250	85.250	0	0.590	0.549	86.086	86.616	-0.530	0.962	24.000
04.03.23	57.260	46.110	11.150	85.283	85.283	0.000	0.590	0.549	86.109	86.631	-0.523	0.950	24.000
05.03.23	55.550	45.020	10.530	85.379	85.379	0	0.590	0.549	86.163	86.659	-0.495	0.898	24.000
06.03.23	55.610	45.120	10.490	85.313	85.313	0.000	0.590	0.549	86.086	86.607	-0.521	0.894	24.000
07.03.23	55.410	45.050	10.360	85.401	85.401	0.000	0.590	0.549	86.163	86.698	-0.535	0.884	24.000
08.03.23	55.530	45.020	10.510	85.350	85.350	0.000	0.590	0.549	86.117	86.646	-0.529	0.895	24.000
09.03.23	55.010	44.730	10.280	85.275	85.275	0.000	0.590	0.549	86.020	86.558	-0.537	0.875	24.000
10.03.23	53.640	43.960	9.680	85.484	85.484	0	0.590	0.549	86.180	86.735	-0.554	0.826	24.000
11.03.23	53.620	43.960	9.660	85.412	85.412	0.000	0.590	0.549	86.105	86.663	-0.558	0.824	24.000
12.03.23	53.650	44.010	9.640	85.398	85.398	0.000	0.590	0.549	86.098	86.644	-0.546	0.822	24.000
13.03.23	52.470	43.370	9.100	85.492	85.492	0	0.590	0.549	86.155	86.709	-0.553	0.777	24.000
14.03.23	51.380	42.530	8.850	85.634	85.634	0.000	0.590	0.549	86.259	86.815	-0.555	0.757	24.000
15.03.23	51.520	42.520	9.000	85.634	85.634	0	0.590	0.549	86.268	86.812	-0.545	0.770	24.000
16.03.23	52.090	42.960	9.130	85.615	85.615	0	0.590	0.549	86.261	86.819	-0.558	0.781	24.000

17.03.23	51.500	42.670	8.830	85.641	85.641	0.000	0.590	0.549	86.266	86.833	-0.567	0.755	24.000
18.03.23	51.550	42.690	8.860	85.899	85.899	0	0.590	0.549	86.537	87.085	-0.548	0.760	24.000
19.03.23	53.840	44.050	9.790	85.539	85.539	0.000	0.590	0.549	86.255	86.782	-0.527	0.836	24.000
20.03.23	53.530	43.730	9.800	84.671	84.671	0	0.590	0.549	85.371	85.887	-0.516	0.828	24.000
21.03.23	53.000	43.440	9.560	84.764	84.764	0	0.590	0.549	85.437	85.976	-0.539	0.809	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**2653.989**	**2653.989**	**0**	**---**	**---**	**2679.536**	**2695.667**	**-16.131**	**28.943**	**744.000**
Среднее	**56.847**	**45.935**	**10.913**	---	---	---	**0.590**	**0.549**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:03:27 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТВ-7 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 21

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 22168615

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x817A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	64.76	52.45	12.31	5.61	5.30	н/д	165.675	163.885	162.516	161.792	н/д	2.002	24	0
20.02.23	70.21	56.25	13.96	5.61	5.30	н/д	166.680	163.905	162.985	161.512	н/д	2.277	24	0
21.02.23	68.78	55.61	13.16	5.59	5.28	н/д	166.310	163.910	162.763	161.571	н/д	2.144	24	0
22.02.23	61.46	50.64	10.81	5.61	5.31	н/д	164.695	163.920	161.851	161.975	н/д	1.751	24	0
23.02.23	61.35	50.48	10.87	5.60	5.29	н/д	164.415	163.550	161.587	161.625	н/д	1.757	24	0
24.02.23	61.75	50.57	11.18	5.60	5.30	н/д	164.360	163.380	161.490	161.448	н/д	1.807	24	0
25.02.23	61.37	50.22	11.16	5.60	5.30	н/д	164.280	163.365	161.452	161.466	н/д	1.802	24	0
26.02.23	60.58	49.81	10.78	5.60	5.30	н/д	164.285	163.780	161.524	161.910	н/д	1.741	24	0
27.02.23	58.51	48.50	10.01	5.57	5.27	н/д	162.695	162.485	160.132	160.718	н/д	1.603	24	0
28.02.23	56.43	47.08	9.35	5.55	5.25	н/д	161.650	161.940	159.282	160.291	н/д	1.490	24	0
01.03.23	56.91	47.31	9.59	5.54	5.24	н/д	162.005	162.225	159.587	160.548	н/д	1.531	24	0
02.03.23	57.95	48.08	9.87	5.55	5.25	н/д	161.985	161.725	159.488	160.005	н/д	1.575	24	0
03.03.23	57.83	47.93	9.90	5.56	5.25	н/д	161.960	161.990	159.464	160.279	н/д	1.579	24	0
04.03.23	56.76	47.34	9.42	5.56	5.26	н/д	161.670	161.680	159.280	160.014	н/д	1.501	24	0
05.03.23	55.83	46.67	9.16	5.55	5.25	н/д	161.470	161.655	159.154	160.039	н/д	1.458	24	0
06.03.23	55.70	46.60	9.10	5.56	5.26	н/д	161.480	161.745	159.174	160.131	н/д	1.448	24	0
07.03.23	55.64	46.52	9.12	5.58	5.28	н/д	161.485	161.720	159.180	160.112	н/д	1.452	24	0
08.03.23	55.69	46.44	9.25	5.57	5.27	н/д	161.200	161.395	158.893	159.797	н/д	1.469	24	0
09.03.23	54.57	45.76	8.80	5.58	5.28	н/д	160.960	161.575	158.752	160.027	н/д	1.398	24	0
10.03.23	53.80	45.32	8.49	5.58	5.28	н/д	161.125	161.745	158.965	160.229	н/д	1.349	24	0
11.03.23	53.94	45.38	8.56	5.57	5.27	н/д	161.085	161.725	158.927	160.193	н/д	1.361	24	0
12.03.23	53.59	45.11	8.48	5.70	5.39	н/д	160.900	161.685	158.774	160.181	н/д	1.347	24	0
13.03.23	51.85	44.01	7.84	5.56	5.25	н/д	160.690	161.970	158.698	160.535	н/д	1.244	24	0
14.03.23	51.92	43.99	7.94	5.56	5.26	н/д	160.720	161.840	158.723	160.404	н/д	1.260	24	0
15.03.23	51.75	43.80	7.94	5.56	5.26	н/д	160.845	162.050	158.858	160.631	н/д	1.262	24	0
16.03.23	52.23	44.27	7.97	5.56	5.26	н/д	161.180	162.480	159.146	161.032	н/д	1.268	24	0
17.03.23	51.57	43.96	7.62	5.57	5.26	н/д	161.240	162.440	159.259	160.996	н/д	1.213	24	0

18.03.23	52.41	44.46	7.96	5.57	5.26	н/д	162.040	163.085	159.988	161.614	н/д	1.273	24	0
19.03.23	54.15	45.60	8.55	5.55	5.25	н/д	161.515	161.890	159.329	160.347	н/д	1.362	24	0
20.03.23	53.53	45.08	8.45	5.53	5.23	н/д	160.380	160.895	158.259	159.403	н/д	1.337	24	0
21.03.23	53.39	45.06	8.33	5.53	5.23	н/д	160.510	161.315	158.394	159.810	н/д	1.320	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**5031.490**	**5032.950**	**4955.874**	**4980.635**	**---**	**47.381**	**744**	**0**
Среднее	**57.01**	**47.45**	**9.56**	**5.58**	**5.27**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
18.02.23 24:00	16788.200	16579.475	0.000	16459.271	16352.868	0.000	185.372	2145
21.03.23 24:00	21819.690	21612.425	0.000	21415.144	21333.497	0.000	232.757	2889
Итого за период	5031.490	5032.950	0.000	4955.873	4980.629	0.000	47.385	744

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:43:17 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 35

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-026М
№ ПУ 903817

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	dM, т	V1, м3	V2, м3	dV, м3	P1, МПа	P2, МПа	T1, °C	T2, °C	dT, °C	Тнар, ч
19.02.23	2.832	199.032	200.249	1.217	203.764	203.410	0.354	0.00	0.00	71.68	57.42	14.26	24.00
20.02.23	2.863	189.132	190.283	1.151	193.658	193.222	0.436	0.00	0.00	71.97	56.83	15.14	24.00
21.02.23	2.862	197.308	198.493	1.185	202.032	201.625	0.407	0.00	0.00	72.00	57.49	14.51	24.00
22.02.23	2.813	208.877	210.133	1.257	213.772	213.472	0.301	0.00	0.00	71.17	57.69	13.47	24.00
23.02.23	2.727	211.689	212.960	1.271	216.507	216.284	0.223	0.00	0.00	70.03	57.14	12.88	24.00
24.02.23	2.822	212.184	213.475	1.291	217.120	216.852	0.267	0.00	0.00	70.87	57.57	13.30	24.00
25.02.23	2.803	210.811	212.087	1.276	215.680	215.413	0.267	0.00	0.00	70.60	57.29	13.30	24.00
26.02.23	2.725	210.131	211.392	1.261	214.908	214.677	0.231	0.00	0.00	69.98	57.01	12.97	24.00
27.02.23	2.565	208.072	209.296	1.225	212.570	212.417	0.154	0.00	0.00	68.11	55.77	12.33	24.00
28.02.23	2.649	218.950	220.231	1.281	223.811	223.650	0.161	0.00	0.00	69.09	56.98	12.11	24.00
01.03.23	2.658	221.981	223.266	1.285	226.934	226.768	0.166	0.00	0.00	69.27	57.29	11.97	24.00
02.03.23	2.650	222.144	223.417	1.273	227.083	226.911	0.172	0.00	0.00	69.15	57.21	11.93	24.00
03.03.23	2.520	186.116	186.978	0.862	190.295	189.787	0.508	0.00	0.00	69.56	55.45	14.10	24.00
04.03.23	2.378	136.347	136.954	0.608	139.444	138.776	0.668	0.00	0.00	69.96	52.51	17.45	24.00
05.03.23	2.327	136.492	137.118	0.626	139.543	138.928	0.615	0.00	0.00	69.36	52.30	17.06	24.00
06.03.23	2.341	136.648	137.285	0.637	139.706	139.093	0.612	0.00	0.00	69.39	52.24	17.14	24.00
07.03.23	2.581	189.662	190.603	0.940	193.926	193.464	0.462	0.00	0.00	69.64	55.49	14.15	24.00
08.03.23	2.698	221.256	222.379	1.123	226.233	225.878	0.355	0.00	0.00	69.59	57.39	12.19	24.00
09.03.23	2.658	224.775	225.931	1.156	229.824	229.521	0.302	0.00	0.00	69.54	57.71	11.83	24.00
10.03.23	2.557	229.101	230.267	1.166	234.075	233.854	0.221	0.00	0.00	68.27	57.10	11.16	24.00
11.03.23	2.581	231.563	232.747	1.184	236.635	236.414	0.221	0.00	0.00	68.60	57.44	11.15	24.00
12.03.23	2.620	233.227	234.444	1.216	238.406	238.189	0.217	0.00	0.00	69.10	57.87	11.23	24.00
13.03.23	2.412	196.116	197.118	1.002	200.374	200.077	0.297	0.00	0.00	68.22	55.75	12.47	24.00
14.03.23	2.418	171.762	172.612	0.850	175.570	175.115	0.455	0.00	0.00	69.05	54.96	14.08	24.00
15.03.23	2.384	176.739	177.592	0.852	180.570	180.144	0.426	0.00	0.00	68.20	54.70	13.50	24.00
16.03.23	2.372	181.398	182.299	0.901	185.286	184.919	0.367	0.00	0.00	67.79	54.70	13.09	24.00
17.03.23	2.173	160.061	160.779	0.718	163.444	163.014	0.430	0.00	0.00	67.21	52.92	14.28	24.00
18.03.23	1.948	106.833	107.224	0.391	109.073	108.461	0.612	0.00	0.00	66.97	48.72	18.25	24.00

19.03.23	1.965	104.539	104.945	0.405	106.724	106.123	0.601	0.00	0.00	66.87	48.05	18.81	24.00
20.03.23	1.987	104.738	105.145	0.407	106.931	106.320	0.611	0.00	0.00	66.91	47.92	18.98	24.00
21.03.23	2.008	106.320	106.756	0.436	108.576	107.978	0.599	0.00	0.00	67.43	48.52	18.91	24.00
Итого	**77.897**	**5744.005**	**5774.458**	**30.454**	**5872.471**	**5860.754**	**11.718**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**744.00**
Среднее	---	---	---	---	---	---	---	**0.00**	**0.00**	**69.21**	**55.08**	**14.13**	---

Показания интеграторов

Дата	Q, Гкал	Мтс, т
18.02.23 24:00	н/д	н/д
21.03.23 24:00	н/д	н/д
Итого за период	н/д	н/д

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:05:04 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлет-024М ТС 1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 37

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024М
№ ПУ 1303571
Тхв (°С): 0.0
Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	72.01	56.18	15.83	172.4756	173.9688	-1.4931	0.76	0.76	176.5491	176.5469	0.0023	2.7193	24.00
20.02.23	72.30	55.39	16.91	163.1858	164.6705	-1.4846	0.76	0.75	167.0665	167.0380	0.0285	2.7583	24.00
21.02.23	72.34	56.13	16.21	170.7907	172.2741	-1.4833	0.75	0.75	174.8548	174.8155	0.0394	2.7637	24.00
22.02.23	71.48	56.54	14.94	181.2095	182.8336	-1.6240	0.77	0.77	185.4266	185.5732	-0.1466	2.7044	24.00
23.02.23	70.34	55.99	14.35	184.0179	185.6390	-1.6212	0.77	0.77	188.1752	188.3703	-0.1952	2.6378	24.00
24.02.23	71.18	56.47	14.71	184.7153	186.5638	-1.8485	0.77	0.77	188.9800	189.3639	-0.3838	2.7143	24.00
25.02.23	70.91	56.14	14.77	183.4565	185.1044	-1.6479	0.77	0.77	187.6628	187.8402	-0.1774	2.7076	24.00
26.02.23	70.30	55.89	14.41	182.8390	184.3595	-1.5205	0.77	0.77	186.9658	187.0558	-0.0900	2.6334	24.00
27.02.23	68.42	54.80	13.62	180.9684	182.4784	-1.5101	0.77	0.76	184.8497	185.0472	-0.1975	2.4622	24.00
28.02.23	69.39	56.05	13.34	190.5358	192.0724	-1.5367	0.78	0.77	194.7305	194.8970	-0.1665	2.5370	24.00
01.03.23	69.56	56.45	13.11	193.2882	194.9614	-1.6732	0.78	0.77	197.5644	197.8736	-0.3092	2.5308	23.92
02.03.23	69.45	56.38	13.07	193.5636	195.3645	-1.8009	0.78	0.77	197.8323	198.2806	-0.4483	2.5263	23.83
03.03.23	69.96	56.83	13.13	199.4007	201.2516	-1.8509	0.78	0.77	203.8592	204.3046	-0.4454	2.6092	23.83
04.03.23	70.52	57.99	12.53	211.7847	213.5815	-1.7968	0.78	0.78	216.5901	216.9397	-0.3496	2.6514	23.92
05.03.23	69.92	57.73	12.19	211.9942	213.7636	-1.7695	0.78	0.78	216.7279	217.0959	-0.3680	2.5811	23.92
06.03.23	69.95	57.84	12.11	212.2593	214.1715	-1.9122	0.78	0.78	217.0022	217.5296	-0.5273	2.5667	23.83
07.03.23	70.07	58.15	11.92	217.1200	219.0535	-1.9335	0.79	0.78	221.9869	222.5223	-0.5354	2.5858	23.83
08.03.23	69.92	58.10	11.82	218.9352	220.8979	-1.9628	0.79	0.78	223.8239	224.3975	-0.5735	2.5866	23.75
09.03.23	69.87	58.46	11.41	222.5573	224.6731	-2.1158	0.79	0.78	227.5199	228.2746	-0.7546	2.5381	23.75
10.03.23	68.56	57.76	10.80	228.5522	230.4051	-1.8529	0.79	0.78	233.4696	233.9985	-0.5289	2.4657	23.92
11.03.23	68.90	58.21	10.69	232.5359	235.0291	-2.4932	0.79	0.78	237.5868	238.7812	-1.1944	2.4864	23.58
12.03.23	69.42	58.62	10.80	234.1127	236.1664	-2.0537	0.79	0.78	239.2704	239.9653	-0.6950	2.5271	23.83
13.03.23	68.58	56.50	12.08	196.5290	198.0677	-1.5387	0.73	0.72	200.7713	201.0523	-0.2810	2.3369	24.00
14.03.23	69.44	55.63	13.81	170.1968	171.8616	-1.6648	0.70	0.70	173.9549	174.3681	-0.4133	2.3465	23.92
15.03.23	68.59	55.28	13.31	175.3930	176.8466	-1.4536	0.70	0.70	179.1781	179.3837	-0.2056	2.3324	24.00
16.03.23	68.17	55.49	12.68	179.9428	181.6585	-1.7156	0.70	0.70	183.7804	184.2951	-0.5147	2.2762	23.83

17.03.23	67.65	54.24	13.41	166.1993	167.6996	-1.5003	0.70	0.70	169.6967	170.0692	-0.3725	2.1410	24.00
18.03.23	67.58	50.73	16.85	117.0102	118.4008	-1.3906	0.69	0.69	119.4669	119.8459	-0.3791	1.9687	24.00
19.03.23	67.49	50.09	17.40	114.5356	115.9147	-1.3791	0.69	0.69	116.9338	117.2948	-0.3610	1.9889	24.00
20.03.23	67.52	50.11	17.41	114.7140	116.0123	-1.2983	0.69	0.69	117.1201	117.3919	-0.2718	1.9950	24.00
21.03.23	68.05	50.88	17.17	116.5615	118.3251	-1.7636	0.69	0.69	119.0403	119.7924	-0.7521	1.9986	24.00
Итого	**---**	**---**	**---**	**5721.381**	**5774.071**	**-52.690**	**---**	**---**	**5848.437**	**5860.005**	**-11.568**	**76.678**	**741.67**
Среднее	**69.61**	**55.84**	**13.77**	---	---	---	**0.8**	**0.7**	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
18.02.23 24:00	-178.523	328.968
21.03.23 24:00	-227.183	405.645
Итого за период	-48.660	76.677

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:02:49 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 39

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00164489

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x3460

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	71.86	56.14	15.72	305.460	298.450	310.340	305.880	8.52	8.54	4.6880	24.0	0.000
20.02.23	72.13	55.95	16.18	305.500	298.460	309.540	305.060	8.42	8.46	4.8270	24.0	0.000
21.02.23	72.20	56.20	16.00	306.160	299.100	310.750	306.220	8.38	8.40	4.7830	24.0	0.000
22.02.23	71.32	55.99	15.33	306.470	299.510	310.900	306.360	8.56	8.57	4.5900	24.0	0.000
23.02.23	70.20	55.38	14.82	307.260	300.510	312.500	308.090	8.58	8.59	4.4480	24.0	0.000
24.02.23	71.01	55.59	15.42	308.250	301.340	311.940	307.520	8.58	8.58	4.6430	24.0	0.000
25.02.23	70.75	55.39	15.36	308.290	301.440	311.800	307.410	8.56	8.57	4.6250	24.0	0.000
26.02.23	70.19	55.24	14.95	306.360	299.610	310.250	305.890	8.56	8.57	4.4750	24.0	0.000
27.02.23	68.26	54.26	14.00	306.490	300.100	309.530	305.350	8.55	8.56	4.1990	24.0	0.000
28.02.23	69.21	55.12	14.09	309.180	302.550	312.420	308.090	8.62	8.61	4.2640	24.0	0.000
01.03.23	69.40	55.31	14.09	308.060	301.420	311.430	307.050	8.63	8.62	4.2410	24.0	0.000
02.03.23	69.29	55.19	14.10	309.520	302.900	314.330	309.930	8.63	8.62	4.2680	24.0	0.000
03.03.23	69.77	55.43	14.34	310.800	304.050	315.560	311.100	8.64	8.62	4.3550	24.0	0.000
04.03.23	70.36	56.11	14.25	313.010	306.080	316.670	312.090	8.69	8.65	4.3590	24.0	0.000
05.03.23	69.78	55.93	13.85	312.610	305.820	317.070	312.480	8.70	8.66	4.2370	24.0	0.000
06.03.23	69.76	55.90	13.86	313.150	306.350	317.300	312.740	8.70	8.66	4.2410	24.0	0.000
07.03.23	69.90	56.06	13.84	314.430	307.600	318.600	314.010	8.73	8.67	4.2550	24.0	0.000
08.03.23	69.72	55.86	13.86	315.380	308.560	319.080	314.500	8.73	8.66	4.2680	24.0	0.000
09.03.23	69.70	56.05	13.65	316.850	309.980	320.300	315.660	8.74	8.67	4.2290	24.0	0.000
10.03.23	68.40	55.45	12.95	316.790	310.170	319.860	315.320	8.75	8.66	4.0130	24.0	0.000
11.03.23	68.65	55.57	13.08	318.530	311.800	321.680	317.090	8.75	8.65	4.0730	24.0	0.000
12.03.23	69.20	55.89	13.31	318.830	312.010	322.970	318.350	8.75	8.65	4.1530	24.0	0.000
13.03.23	68.30	55.21	13.09	311.040	304.520	314.610	310.210	8.20	8.17	3.9860	24.0	0.000
14.03.23	69.21	55.46	13.75	305.870	299.330	309.680	305.310	7.85	7.88	4.1150	24.0	0.000
15.03.23	68.39	55.04	13.35	307.020	300.590	310.880	306.500	7.88	7.90	4.0090	24.0	0.000
16.03.23	67.99	54.43	13.56	289.500	283.520	293.790	289.730	7.93	7.93	3.8410	24.0	0.000
17.03.23	67.24	43.32	23.92	124.660	122.120	125.800	124.680	8.04	7.89	2.9180	24.0	0.000
18.03.23	67.33	44.94	22.39	141.560	138.660	143.610	142.240	8.05	7.87	3.1020	24.0	0.000

19.03.23	67.23	44.22	23.01	138.370	135.560	140.110	138.880	8.00	7.83	3.1130	24.0	0.000
20.03.23	67.26	44.09	23.17	138.870	136.050	140.040	138.780	8.00	7.84	3.1490	24.0	0.000
21.03.23	67.80	44.65	23.15	141.100	138.190	142.650	141.320	8.02	7.84	3.1960	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**8735.3**	**8546.35**	**8845.9**	**8723.84**	**---**	**---**	**127.6630**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**69.41**	**53.72**	**15.69**	---	---	---	---	**8.44**	**8.40**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	118015.520	115263.459	119134.560	117488.869	2061.559	19041.000	0.000
21.03.23 24:00	126750.889	123809.810	127980.549	126212.710	2189.222	19785.000	0.000
Итого за период	8735.368	8546.350	8845.989	8723.841	127.663	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:39:48 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлет-024М ТС 1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 41

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024М
№ ПУ 902767
Тхв (°С): 0.0
Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	71.28	55.88	15.40	312.2170	307.1018	5.1152	0.75	0.00	319.4547	311.7086	7.7461	4.8406	24.00
20.02.23	71.56	55.23	16.33	295.8448	290.9605	4.8843	0.74	0.00	302.7478	295.2184	7.5294	4.8723	24.00
21.02.23	71.66	55.69	15.97	299.5153	297.5662	1.9491	0.74	0.00	306.5232	301.9898	4.5334	4.8241	24.00
22.02.23	70.81	55.96	14.85	314.0081	312.4558	1.5523	0.75	0.00	321.1910	317.1446	4.0464	4.7040	24.00
23.02.23	69.68	55.52	14.16	319.1465	316.9579	2.1886	0.76	0.00	326.2322	321.6432	4.5890	4.5653	24.00
24.02.23	70.50	55.85	14.65	319.6231	316.9147	2.7084	0.76	0.00	326.8742	321.6508	5.2234	4.7279	24.00
25.02.23	70.25	55.44	14.81	316.9924	314.2254	2.7671	0.76	0.00	324.1374	318.8578	5.2796	4.7383	24.00
26.02.23	69.69	55.38	14.31	314.8479	313.2916	1.5562	0.76	0.00	321.8428	317.9020	3.9408	4.5511	24.00
27.02.23	67.79	54.23	13.56	310.6050	310.3603	0.2447	0.75	0.00	317.1544	314.7492	2.4052	4.2527	24.00
28.02.23	68.64	52.50	16.14	256.6718	254.9589	1.7129	0.76	0.00	262.2102	258.3994	3.8108	4.0805	24.00
01.03.23	68.75	50.73	18.02	215.7330	215.6705	0.0625	0.77	0.00	220.4028	218.3580	2.0448	3.9163	24.00
02.03.23	68.64	50.55	18.09	217.8336	215.8253	2.0083	0.77	0.00	222.5344	218.4956	4.0388	3.9710	24.00
03.03.23	69.11	50.69	18.42	219.5093	217.3781	2.1312	0.77	0.00	224.3068	220.0830	4.2238	4.0717	24.00
04.03.23	69.72	51.59	18.13	225.1221	222.6798	2.4423	0.77	0.00	230.1230	225.5438	4.5792	4.1134	24.00
05.03.23	69.09	51.56	17.53	225.3235	223.2390	2.0845	0.77	0.00	230.2454	226.1084	4.1371	3.9797	24.00
06.03.23	68.70	51.21	17.49	225.9449	223.1290	2.8159	0.77	0.00	230.8286	225.9594	4.8693	3.9837	24.00
07.03.23	68.82	51.35	17.47	227.6843	225.2086	2.4757	0.77	0.00	232.6206	228.0800	4.5406	4.0089	24.00
08.03.23	68.86	51.21	17.65	227.0135	224.5998	2.4138	0.78	0.00	231.9416	227.4486	4.4930	4.0396	24.00
09.03.23	69.06	51.71	17.35	230.5016	227.7897	2.7119	0.78	0.00	235.5320	230.7330	4.7990	4.0315	24.00
10.03.23	67.57	51.05	16.52	231.2353	228.3028	2.9324	0.78	0.00	236.0806	231.1818	4.8988	3.8526	24.00
11.03.23	67.92	51.21	16.71	231.0701	228.2506	2.8195	0.78	0.00	235.9584	231.1462	4.8122	3.8927	24.00
12.03.23	68.62	51.74	16.88	232.2176	229.6947	2.5229	0.78	0.00	237.2250	232.6660	4.5590	3.9516	24.00
13.03.23	67.65	49.55	18.10	201.1213	198.7269	2.3944	0.72	0.00	205.3546	201.1168	4.2378	3.6309	24.00
14.03.23	68.46	48.17	20.29	176.8033	174.8719	1.9314	0.69	0.00	180.6068	176.8460	3.7608	3.6066	24.00
15.03.23	67.76	47.67	20.09	175.8177	173.7093	2.1084	0.69	0.00	179.5276	175.6306	3.8970	3.5516	24.00
16.03.23	67.34	48.02	19.32	182.6332	180.6144	2.0188	0.69	0.00	186.4412	182.6414	3.7998	3.5461	24.00

17.03.23	66.89	47.91	18.98	181.1644	179.1419	2.0225	0.70	0.00	184.8960	181.1440	3.7520	3.4579	24.00
18.03.23	66.74	47.36	19.38	176.0425	173.9242	2.1183	0.70	0.00	179.6534	175.8242	3.8292	3.4326	24.00
19.03.23	66.04	46.43	19.61	172.2438	170.3430	1.9008	0.69	0.00	175.7078	172.1334	3.5744	3.3988	24.00
20.03.23	66.55	46.64	19.91	172.2747	170.4536	1.8211	0.69	0.00	175.7912	172.2616	3.5296	3.4508	24.00
21.03.23	67.33	47.41	19.92	174.4377	172.8301	1.6075	0.69	0.00	178.0750	174.7216	3.3534	3.4958	24.00
Итого	**---**	**---**	**---**	**7381.199**	**7311.177**	**70.023**	**---**	**---**	**7542.220**	**7407.387**	**134.833**	**125.541**	**744.00**
Среднее	**68.76**	**51.47**	**17.29**	---	---	---	**0.7**	**0.0**	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
18.02.23 24:00	61360.813	1419.760
21.03.23 24:00	61430.836	1545.300
Итого за период	70.023	125.540

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:03:16 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 45

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00179174

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x924C

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	72.18	57.34	14.84	188.590	184.190	188.600	185.730	8.90	8.65	2.7340	24.0	0.000
20.02.23	72.49	56.61	15.88	178.680	174.520	178.640	176.000	8.80	8.55	2.7720	24.0	0.000
21.02.23	72.55	57.13	15.42	183.670	179.390	183.680	180.900	8.76	8.50	2.7660	24.0	0.000
22.02.23	71.66	57.34	14.32	193.050	188.620	193.090	190.180	8.94	8.69	2.7000	24.0	0.000
23.02.23	70.53	56.82	13.71	195.840	191.480	195.920	192.990	8.96	8.71	2.6260	24.0	0.000
24.02.23	71.35	57.23	14.12	196.850	192.400	196.780	193.900	8.95	8.71	2.7140	24.0	0.000
25.02.23	71.11	57.22	13.89	199.420	194.970	199.300	196.330	8.95	8.70	2.7050	24.0	0.000
26.02.23	70.54	56.95	13.59	198.150	193.770	198.130	195.170	8.95	8.69	2.6330	24.0	0.000
27.02.23	68.60	55.77	12.83	195.910	191.800	195.970	193.090	8.94	8.68	2.4600	24.0	0.000
28.02.23	69.51	55.85	13.66	184.130	180.140	184.190	181.590	8.96	8.77	2.4600	24.0	0.000
01.03.23	69.67	55.45	14.22	174.610	170.830	174.690	172.240	8.95	8.80	2.4260	24.0	0.000
02.03.23	69.56	55.18	14.38	173.400	169.670	173.460	171.050	8.94	8.79	2.4370	24.0	0.000
03.03.23	70.03	55.32	14.71	173.170	169.390	173.260	170.860	8.95	8.81	2.4890	24.0	0.000
04.03.23	70.63	56.05	14.58	177.500	173.610	177.540	174.910	8.98	8.85	2.5310	24.0	0.000
05.03.23	69.99	55.81	14.18	177.870	173.970	177.940	175.410	8.99	8.86	2.4670	24.0	0.000
06.03.23	69.92	55.74	14.18	177.810	173.950	177.870	175.270	8.99	8.86	2.4650	24.0	0.000
07.03.23	70.12	56.02	14.10	179.550	175.640	179.600	176.960	9.01	8.88	2.4750	24.0	0.000
08.03.23	70.02	55.87	14.15	179.050	175.150	179.070	176.440	9.01	8.88	2.4780	24.0	0.000
09.03.23	70.00	56.18	13.82	181.640	177.690	181.790	179.150	9.01	8.89	2.4580	24.0	0.000
10.03.23	68.76	55.47	13.29	181.910	178.050	182.150	179.550	9.02	8.90	2.3660	24.0	0.000
11.03.23	69.03	55.65	13.38	181.960	178.090	182.080	179.440	9.01	8.89	2.3800	24.0	0.000
12.03.23	69.57	56.11	13.46	183.150	179.170	183.180	180.540	9.02	8.89	2.4140	24.0	0.000
13.03.23	68.77	54.34	14.43	158.060	154.740	158.140	156.010	8.52	8.35	2.2340	24.0	0.000
14.03.23	69.25	56.15	13.10	143.550	140.460	141.400	139.320	7.49	7.28	1.8630	24.0	0.000
15.03.23	68.81	57.96	10.85	197.220	193.040	197.260	194.220	8.21	8.00	2.0940	24.0	0.000
16.03.23	68.43	55.47	12.96	171.950	168.340	172.300	169.900	8.29	8.05	2.1780	24.0	0.000
17.03.23	67.85	52.79	15.06	137.740	134.870	138.240	136.480	8.33	8.09	2.0290	24.0	0.000
18.03.23	67.82	52.83	14.99	139.430	136.540	140.030	138.230	8.31	8.09	2.0430	24.0	0.000

19.03.23	67.52	52.14	15.38	136.550	133.720	137.120	135.440	8.26	8.04	2.0560	24.0	0.000
20.03.23	67.81	52.24	15.57	136.640	133.810	137.250	135.590	8.26	8.05	2.0810	24.0	0.000
21.03.23	68.36	53.00	15.36	138.520	135.640	139.160	137.350	8.28	8.06	2.0840	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5415.5**	**5297.65**	**5417.8**	**5340.24**	**---**	**---**	**74.6180**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**69.75**	**55.61**	**14.14**	---	---	---	---	**8.74**	**8.55**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	30846.290	30150.820	30860.250	30387.409	405.806	7593.000	0.000
21.03.23 24:00	36261.860	35448.469	36278.080	35727.650	480.424	8337.000	0.000
Итого за период	5415.570	5297.648	5417.830	5340.241	74.618	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:45:16 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлет-024М ТС 1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 47

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024М
№ ПУ 1600628
Тхв (°С): 0.0
Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	72.38	57.59	14.79	214.1803	215.2039	-1.0236	0.00	0.00	219.3721	218.6287	0.7434	3.1588	24.00
20.02.23	72.60	56.80	15.80	201.0865	202.2144	-1.1279	0.00	0.00	205.9849	205.3430	0.6418	3.1774	24.00
21.02.23	72.77	57.35	15.42	206.1797	207.2765	-1.0969	0.00	0.00	211.2235	210.5426	0.6809	3.1776	24.00
22.02.23	71.80	57.52	14.28	216.2488	217.1482	-0.8994	0.00	0.00	221.4102	220.5889	0.8213	3.0855	24.00
23.02.23	70.69	57.02	13.67	220.8008	221.5566	-0.7559	0.00	0.00	225.9236	225.0098	0.9139	3.0185	24.00
24.02.23	71.48	57.41	14.07	220.6135	221.4869	-0.8735	0.00	0.00	225.8367	224.9833	0.8534	3.1034	24.00
25.02.23	71.22	57.14	14.08	218.8689	219.7302	-0.8613	0.00	0.00	224.0166	223.1684	0.8482	3.0812	24.00
26.02.23	70.81	57.04	13.77	218.4032	219.1773	-0.7741	0.00	0.00	223.4872	222.5964	0.8909	3.0072	24.00
27.02.23	68.71	55.65	13.06	216.2107	216.7704	-0.5597	0.00	0.00	220.9709	219.9979	0.9730	2.8220	24.00
28.02.23	69.61	57.00	12.61	232.2195	232.7553	-0.5358	0.00	0.00	237.4589	236.3859	1.0730	2.9212	24.00
01.03.23	69.83	57.74	12.09	243.1897	243.6682	-0.4785	0.00	0.00	248.7060	247.5560	1.1501	2.9392	24.00
02.03.23	69.75	57.63	12.12	242.9404	243.4153	-0.4749	0.00	0.00	248.4386	247.2858	1.1529	2.9411	24.00
03.03.23	70.14	57.81	12.33	244.2644	244.8299	-0.5655	0.00	0.00	249.8512	248.7459	1.1053	3.0107	24.00
04.03.23	70.81	58.71	12.10	250.4786	251.0256	-0.5470	0.00	0.00	256.3076	255.1577	1.1499	3.0298	24.00
05.03.23	70.33	58.68	11.65	251.6101	252.0247	-0.4146	0.00	0.00	257.3929	256.1699	1.2230	2.9290	24.00
06.03.23	70.15	58.50	11.65	251.1236	251.5299	-0.4063	0.00	0.00	256.8680	255.6426	1.2253	2.9245	24.00
07.03.23	70.40	58.79	11.61	253.6469	254.0423	-0.3955	0.00	0.00	259.4863	258.2338	1.2525	2.9443	24.00
08.03.23	70.17	58.53	11.64	253.0298	253.4150	-0.3852	0.00	0.00	258.8209	257.5629	1.2580	2.9438	24.00
09.03.23	70.25	58.85	11.40	256.4773	256.8241	-0.3468	0.00	0.00	262.3594	261.0704	1.2890	2.9224	24.00
10.03.23	69.02	58.16	10.86	257.3162	257.4929	-0.1768	0.00	0.00	263.0292	261.6570	1.3722	2.7937	24.00
11.03.23	69.18	58.25	10.93	257.2532	257.4479	-0.1947	0.00	0.00	262.9889	261.6233	1.3656	2.8109	24.00
12.03.23	69.79	58.78	11.01	258.7562	259.0070	-0.2509	0.00	0.00	264.6195	263.2794	1.3401	2.8487	24.00
13.03.23	68.97	57.09	11.88	227.9614	228.2398	-0.2785	0.00	0.00	233.0203	231.8250	1.1953	2.6773	24.00
14.03.23	69.86	56.19	13.67	196.6347	197.1888	-0.5541	0.00	0.00	201.0984	200.1791	0.9193	2.6859	24.00
15.03.23	69.13	55.74	13.39	197.2160	197.7038	-0.4877	0.00	0.00	201.6069	200.6561	0.9508	2.6390	24.00
16.03.23	68.59	55.66	12.93	203.4141	203.8226	-0.4085	0.00	0.00	207.8790	206.8599	1.0191	2.6269	24.00

17.03.23	68.01	52.66	15.35	161.7252	162.2299	-0.5047	0.00	0.00	165.2241	164.4777	0.7464	2.3515	24.00
18.03.23	68.02	49.32	18.70	117.4062	118.1432	-0.7370	0.00	0.00	119.9441	119.5434	0.4007	2.1940	24.00
19.03.23	67.89	48.63	19.26	115.1301	115.9232	-0.7931	0.00	0.00	117.6101	117.2605	0.3496	2.2161	24.00
20.03.23	67.86	48.54	19.32	115.0523	115.8533	-0.8009	0.00	0.00	117.5294	117.1855	0.3439	2.2207	24.00
21.03.23	68.53	49.22	19.31	116.5455	117.3730	-0.8274	0.00	0.00	119.0995	118.7586	0.3409	2.2487	24.00
Итого	**---**	**---**	**---**	**6635.984**	**6654.520**	**-18.537**	**---**	**---**	**6787.565**	**6757.975**	**29.590**	**87.451**	**744.00**
Среднее	**69.96**	**56.26**	**13.70**	---	---	---	**0.0**	**0.0**	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
18.02.23 24:00	-243.353	1372.853
21.03.23 24:00	-261.889	1460.304
Итого за период	-18.536	87.451

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:02:59 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 49

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 901036

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	72.140	57.870	14.270	335.594	333.860	1.733	0.733	0.716	343.550	339.098	4.452	4.877	24.000
20.02.23	72.320	57.050	15.270	315.924	314.339	1.585	0.722	0.707	323.445	319.129	4.317	4.914	24.000
21.02.23	72.540	57.820	14.720	329.500	327.859	1.641	0.717	0.701	337.387	332.986	4.401	4.939	24.000
22.02.23	71.580	58.030	13.550	347.709	345.964	1.745	0.736	0.717	355.827	351.409	4.418	4.808	24.000
23.02.23	70.480	57.540	12.940	355.201	353.390	1.811	0.739	0.720	363.260	358.863	4.397	4.699	24.000
24.02.23	71.250	57.830	13.420	354.640	352.779	1.862	0.738	0.720	362.849	358.294	4.555	4.864	24.000
25.02.23	70.990	57.570	13.420	352.558	350.751	1.807	0.737	0.718	360.665	356.188	4.477	4.834	24.000
26.02.23	70.610	57.470	13.140	352.088	350.306	1.783	0.737	0.718	360.105	355.717	4.387	4.729	24.000
27.02.23	68.490	56.010	12.480	348.374	346.656	1.718	0.736	0.717	355.866	351.752	4.113	4.442	24.000
28.02.23	69.390	57.000	12.390	361.021	359.207	1.814	0.742	0.722	368.976	364.671	4.305	4.571	24.000
01.03.23	69.610	57.490	12.120	367.689	365.773	1.916	0.744	0.724	375.840	371.427	4.413	4.566	24.000
02.03.23	69.530	57.450	12.080	368.370	366.455	1.915	0.744	0.723	376.518	372.112	4.406	4.558	24.000
03.03.23	69.920	57.630	12.290	368.773	366.861	1.911	0.745	0.724	377.015	372.558	4.457	4.642	24.000
04.03.23	70.620	58.650	11.970	382.959	380.951	2.008	0.749	0.726	391.675	387.066	4.608	4.700	24.000
05.03.23	70.150	58.540	11.610	385.796	383.786	2.011	0.751	0.728	394.471	389.926	4.545	4.595	24.000
06.03.23	69.940	58.330	11.610	384.786	382.792	1.994	0.751	0.728	393.389	388.873	4.516	4.584	24.000
07.03.23	70.200	58.620	11.580	389.337	387.300	2.037	0.753	0.729	398.101	393.511	4.590	4.627	24.000
08.03.23	69.970	58.450	11.520	389.034	386.962	2.072	0.753	0.729	397.738	393.134	4.604	4.602	24.000
09.03.23	70.070	58.740	11.330	394.229	392.159	2.070	0.754	0.730	403.072	398.473	4.599	4.587	23.983
10.03.23	68.850	58.060	10.790	396.582	394.793	1.789	0.755	0.731	405.189	401.023	4.165	4.398	23.917
11.03.23	68.970	58.100	10.870	397.372	395.327	2.045	0.754	0.730	406.025	401.562	4.463	4.437	24.000
12.03.23	69.590	58.540	11.050	399.078	397.026	2.053	0.754	0.729	407.909	403.385	4.525	4.531	24.000
13.03.23	68.730	59.270	9.460	350.453	362.282	-11.829	0.708	0.715	358.050	367.828	-9.778	4.181	23.917
14.03.23	69.550	55.800	13.750	299.661	298.381	1.279	0.666	0.650	306.297	302.750	3.546	4.190	24.000
15.03.23	68.860	55.740	13.120	309.033	307.878	1.154	0.668	0.653	315.755	312.382	3.373	4.123	23.917
16.03.23	68.330	55.630	12.700	315.578	314.187	1.391	0.672	0.656	322.343	318.758	3.586	4.084	24.000

17.03.23	67.620	54.830	12.790	251.678	264.016	-12.339	0.679	0.694	256.981	267.578	-10.598	3.660	24.000
18.03.23	67.480	48.970	18.510	183.427	183.073	0.354	0.684	0.677	187.267	185.152	2.115	3.409	24.000
19.03.23	67.330	48.420	18.910	179.820	179.512	0.308	0.679	0.672	183.563	181.510	2.053	3.410	24.000
20.03.23	67.280	48.300	18.980	179.805	179.608	0.197	0.679	0.672	183.548	181.600	1.948	3.417	23.917
21.03.23	67.980	48.910	19.070	182.070	181.879	0.191	0.681	0.674	185.931	183.947	1.984	3.478	23.917
Итого	**---**	**---**	**---**	**10328.140**	**10306.114**	**22.026**	**---**	**---**	**10558.605**	**10462.664**	**95.941**	**136.457**	**743.567**
Среднее	**69.689**	**56.408**	**13.281**	---	---	---	**0.725**	**0.708**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:04:18 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 51

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106
№ ПУ 3060470

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	9.78	163	8	---
2	80	9.6	160	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
19.02.23	4.134	260.36	259.50	0.9	72.280	56.433	0.6	0.5	24.00
20.02.23	4.102	237.90	237.31	0.6	72.215	55.003	0.6	0.5	24.00
21.02.23	4.205	245.45	244.88	0.6	72.712	55.610	0.6	0.5	24.00
22.02.23	4.108	258.09	257.19	0.9	71.644	55.756	0.6	0.5	24.00
23.02.23	4.011	267.79	266.61	1.2	70.696	55.746	0.6	0.5	24.00
24.02.23	4.110	266.31	265.27	1.0	71.158	55.754	0.6	0.5	24.00
25.02.23	4.114	264.98	263.97	1.0	71.041	55.543	0.6	0.5	24.00
26.02.23	4.082	265.23	264.18	1.1	70.930	55.567	0.6	0.5	24.00
27.02.23	3.808	262.05	260.63	1.4	68.597	54.092	0.6	0.5	24.00
28.02.23	3.829	268.24	266.81	1.4	69.168	54.919	0.6	0.5	24.00
01.03.23	3.877	276.96	275.50	1.5	69.592	55.619	0.6	0.5	24.00
02.03.23	3.857	277.55	276.05	1.5	69.616	55.747	0.6	0.5	24.00
03.03.23	3.876	276.45	274.99	1.5	69.680	55.684	0.6	0.5	24.00
04.03.23	3.990	287.14	285.72	1.4	70.573	56.706	0.6	0.5	24.00
05.03.23	3.933	289.77	288.27	1.5	70.383	56.837	0.6	0.5	24.00
06.03.23	3.840	288.14	286.52	1.6	69.744	56.442	0.6	0.5	24.00
07.03.23	3.893	291.51	289.97	1.5	70.269	56.942	0.6	0.5	24.00
08.03.23	3.880	291.87	290.28	1.6	69.915	56.646	0.6	0.5	24.00
09.03.23	3.901	294.63	293.03	1.6	70.163	56.951	0.6	0.5	24.00
10.03.23	3.759	296.26	294.45	1.8	69.031	56.368	0.6	0.5	24.00
11.03.23	3.720	296.36	294.49	1.9	68.725	56.197	0.6	0.5	24.00
12.03.23	3.829	297.59	295.88	1.7	69.490	56.648	0.6	0.5	24.00
13.03.23	3.644	275.86	274.23	1.6	68.963	55.779	0.6	0.5	24.00
14.03.23	3.485	223.93	222.81	1.1	69.040	53.504	0.6	0.5	24.00
15.03.23	3.515	229.48	228.31	1.2	69.059	53.766	0.6	0.5	24.00
16.03.23	3.451	235.52	234.15	1.4	68.241	53.614	0.6	0.5	24.00
17.03.23	3.451	235.52	234.15	1.4	68.241	53.614	0.6	0.5	24.00
18.03.23	3.260	215.45	214.22	1.2	67.770	52.664	0.6	0.5	24.00
19.03.23	3.052	168.93	168.22	0.7	67.731	49.690	0.6	0.5	24.00
20.03.23	3.069	165.83	165.18	0.7	67.466	48.984	0.6	0.5	24.00
21.03.23	3.082	165.01	164.37	0.6	67.305	48.648	0.6	0.5	24.00
Итого	**116.87**	**7976.2**	**7937.1**	**39.1**	**---**	**---**	**---**	**---**	**744.00**
Среднее	---	---	---	---	**69.72**	**54.89**	**0.6**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
18.02.23 24:00	6713.6	512449.5	515317.3	51622.8
21.03.23 24:00	6827.0	520190.2	523020.3	52342.8
Итого за период	113.4	7740.7	7703.0	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : ул. Островского д.53
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА715
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	3.04	73.24	169.20	55.20	164.08	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	3.09	73.49	159.70	54.14	154.81	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	3.08	73.63	164.28	54.86	159.44	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	2.99	72.69	171.89	55.27	167.04	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	2.91	71.56	175.12	54.90	170.15	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	3.02	72.37	175.15	55.11	170.13	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	3.00	72.11	174.03	54.87	169.05	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.92	71.63	173.38	54.79	168.45	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.74	69.56	171.61	53.55	166.66	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	2.81	70.51	178.88	54.77	173.53	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	2.82	70.73	182.39	55.26	176.69	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.82	70.63	181.87	55.09	176.55	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	2.89	71.08	182.72	55.26	177.35	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	2.92	71.72	187.48	56.14	181.62	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	2.84	71.18	188.01	56.08	182.27	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	2.83	71.08	187.56	55.97	181.99	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	2.85	71.29	189.39	56.21	183.79	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	2.86	71.09	189.20	55.96	183.30	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	2.82	71.10	191.50	56.36	185.84	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	2.71	69.82	191.69	55.66	186.07	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	2.72	70.09	191.48	55.86	185.89	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	2.77	70.68	192.54	56.29	186.93	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	2.57	69.85	167.75	54.35	162.78	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	2.58	70.75	145.95	53.05	141.62	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	2.55	69.94	149.61	52.89	145.23	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	2.51	69.44	152.78	53.00	148.28	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	2.40	68.92	143.82	52.15	139.58	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	2.39	68.98	136.41	51.44	132.31	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	2.41	68.87	134.10	50.86	129.76	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	2.42	68.86	133.84	50.79	129.70	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.44	69.49	135.37	51.47	131.47	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	85.73	70.85	5268.67	54.44	5112.36	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2023 по 21.03.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление" Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Островского, д. 56

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v31) № 2816576 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 35.2048

Дата	Температура (ºС)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
19.02.2023	71,1	44,6	43,609	1,126	24,00
20.02.2023	71,4	43,5	41,791	1,139	24,00
21.02.2023	71,3	44,3	43,434	1,147	24,00
22.02.2023	70,6	45,1	45,910	1,143	24,00
23.02.2023	69,4	44,0	43,838	1,091	24,00
24.02.2023	70,3	43,8	43,086	1,117	24,00
25.02.2023	69,9	43,2	42,283	1,104	24,00
26.02.2023	69,2	43,2	42,127	1,073	24,00
27.02.2023	67,5	42,8	41,707	1,008	24,00
28.02.2023	68,5	44,1	43,805	1,046	24,00
01.03.2023	68,7	44,4	44,096	1,047	24,00
02.03.2023	68,5	44,3	44,137	1,047	24,00
03.03.2023	69,1	44,7	44,496	1,065	24,00
04.03.2023	69,6	45,5	45,520	1,074	24,00
05.03.2023	69,0	45,7	45,539	1,039	24,00
06.03.2023	69,1	45,8	45,678	1,043	24,00
07.03.2023	69,2	46,2	46,301	1,040	24,00
08.03.2023	69,1	46,2	46,277	1,038	24,00
09.03.2023	69,0	47,7	50,717	1,051	24,00
10.03.2023	67,7	48,0	52,385	1,012	24,00
11.03.2023	68,2	48,2	52,369	1,028	24,00
12.03.2023	68,7	48,8	52,674	1,027	24,00
13.03.2023	66,9	44,3	39,693	0,879	23,00
14.03.2023	68,2	42,1	35,225	0,891	24,00
15.03.2023	67,0	38,4	29,139	0,813	24,00
16.03.2023	66,3	34,7	24,281	0,752	24,00
17.03.2023	64,4	32,3	20,713	0,649	24,00
18.03.2023	66,3	38,0	30,830	0,837	24,00
19.03.2023	66,6	41,7	37,221	0,908	24,00
20.03.2023	66,7	42,0	37,361	0,906	24,00
21.03.2023	66,9	39,6	31,828	0,846	24,00
Итого	**68,5**	**43,5**	**1288,068**	**30,983**	**743,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.02.2023 00:00	27186,734	615,317	13735,00
21.03.2023 01:00	28444,549	645,493	14455,00
	1257,814	30,176	720,00

Всего потреблено Qп = **30,983** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 21-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	ул. Первомайская д.3а
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА713
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
21-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
22-02-2023 00:00:00	5.31	66.54	799.95	59.89	803.04	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	5.14	65.80	800.48	59.37	803.36	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	5.17	66.11	801.00	59.65	803.79	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	5.24	67.01	800.95	60.46	803.62	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	5.37	66.79	800.68	60.08	803.18	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	5.27	65.99	800.65	59.39	803.32	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	4.57	60.82	801.15	55.11	804.66	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	5.13	65.63	800.74	59.21	803.38	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	5.05	66.01	778.89	59.63	781.88	23:23	24:00
03-03-2023 00:00:00	5.20	66.30	800.46	59.80	803.38	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	5.21	66.53	746.41	59.49	750.63	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	5.01	65.98	673.96	58.54	680.59	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	4.99	65.85	674.15	58.43	680.52	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	4.96	66.12	671.78	58.73	678.12	23:55	24:00
08-03-2023 00:00:00	5.04	66.06	673.51	58.57	680.03	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	5.14	66.35	673.93	58.70	680.54	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	5.00	65.80	674.05	58.38	680.25	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	4.80	64.91	662.42	57.67	668.39	23:40	24:00
12-03-2023 00:00:00	4.86	65.04	726.47	58.31	731.03	23:42	24:00
13-03-2023 00:00:00	4.97	65.44	785.84	59.09	789.21	23:36	24:00
14-03-2023 00:00:00	4.95	65.37	800.50	59.18	803.22	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	5.17	65.42	802.09	58.96	805.57	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	5.14	65.57	821.16	59.30	824.60	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	5.03	65.12	844.53	59.15	848.04	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	4.75	64.15	851.10	58.55	854.21	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	4.66	63.79	851.57	58.30	854.65	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	4.78	64.24	852.55	58.63	854.70	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	4.76	64.19	852.18	58.60	854.50	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	4.66	63.86	761.10	57.65	763.74	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	145.36	65.41	22384.25	58.86	22496.17	694:16	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

			ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
Тип теплосчётчика:	ТЭМ-106						
Номер теплосчётчика:	3060261	1	50	0,147	70,8	---	---
Номер абонента:		2	50	0,156	75,0	---	---
Адрес установки:	Первомайская 7а 1ввод						
Система 1	Р-Подача						Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 19.02.2023 по 21.03.2023

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2 -	M1-M2 +	t1	t2	P1	P2	
19.02	1,885	285,1	287,6	2,5	---	66,46	59,87	0,60	0,50	24,00
20.02	1,895	285,3	287,9	2,6	---	66,32	59,70	0,60	0,50	24,00
21.02	1,820	285,1	287,7	2,6	---	65,08	58,72	0,60	0,50	24,00
22.02	1,769	285,3	287,9	2,6	---	64,37	58,19	0,60	0,50	24,00
23.02	1,788	285,5	288,1	2,6	---	64,71	58,47	0,60	0,50	24,00
24.02	1,865	285,4	288,1	2,6	---	65,63	59,11	0,60	0,50	24,00
25.02	1,848	285,3	287,9	2,6	---	65,33	58,87	0,60	0,50	24,00
Итого:	12,87	1997,2	2015,2	18,0	0,0	65,41	58,99	0,60	0,50	168,00
26.02	1,809	285,4	288,0	2,6	---	64,55	58,23	0,60	0,50	24,00
27.02	1,561	286,0	288,7	2,6	---	59,43	53,99	0,60	0,50	24,00
28.02	1,764	285,9	288,5	2,6	---	64,29	58,15	0,60	0,50	24,00
01.03	1,759	278,8	281,3	2,5	---	64,75	58,46	0,60	0,50	24,00
02.03	1,786	286,4	288,9	2,5	---	64,87	58,66	0,60	0,50	24,00
03.03	1,821	291,5	294,0	2,5	---	65,13	58,90	0,60	0,50	24,00
04.03	1,778	296,9	299,4	2,5	---	64,59	58,62	0,60	0,50	24,00
Итого:	12,28	2010,8	2028,6	17,8	0,0	63,95	57,86	0,60	0,50	168,00
05.03	1,748	297,0	299,5	2,5	---	64,47	58,60	0,60	0,50	24,00
06.03	1,762	296,0	298,6	2,5	---	64,70	58,77	0,60	0,50	24,00
07.03	1,758	296,8	299,4	2,6	---	64,68	58,78	0,60	0,50	24,00
08.03	1,781	297,0	299,6	2,6	---	64,94	58,97	0,60	0,50	24,00
09.03	1,746	296,7	299,4	2,7	---	64,47	58,61	0,60	0,50	24,00
10.03	1,698	292,2	294,7	2,5	---	64,04	58,25	0,60	0,50	24,00
11.03	1,682	287,6	289,9	2,4	---	63,90	58,08	0,60	0,50	24,00
Итого:	12,18	2063,3	2081,0	17,7	0,0	64,46	58,58	0,60	0,50	168,00
12.03	1,683	281,2	283,5	2,3	---	64,07	58,10	0,60	0,50	24,00
13.03	1,715	286,1	288,5	2,3	---	64,12	58,15	0,60	0,50	24,00
14.03	1,700	285,7	288,1	2,3	---	64,19	58,26	0,60	0,50	24,00
15.03	1,716	292,4	294,7	2,4	---	64,24	58,39	0,60	0,50	24,00
16.03	1,675	301,6	304,0	2,4	---	63,74	58,21	0,60	0,50	24,00
17.03	1,600	301,1	303,5	2,4	---	62,73	57,44	0,60	0,50	24,00
18.03	1,609	301,2	303,6	2,4	---	62,48	57,16	0,60	0,50	24,00
Итого:	11,70	2049,2	2065,8	16,6	0,0	63,64	57,95	0,60	0,50	168,00
19.03	1,650	301,2	303,7	2,5	---	62,86	57,40	0,60	0,50	24,00
20.03	1,642	301,2	303,6	2,4	---	62,84	57,41	0,60	0,50	24,00
21.03	1,595	293,3	296,3	3,0	---	62,55	57,13	0,60	0,50	24,00
Итого:	4,89	895,7	903,6	7,9	0,0	62,75	57,32	0,60	0,50	72,00
Итого:	53,91	9016,2	9094,3	78,1	0,0	64,20	58,24	0,60	0,50	744,0
						dT=	5,96			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с + 53,91	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.

Показания интеграторов	На 24:00 18.02.2023	На 24:00 21.03.2023	Результат за период	На 15:15 23.03.2023
Количество теплоты, Гкал	3493,09	3547,00	53,91	3549,58
Расход теплоносителя M1, т	460159,0	469175,2	9016,2	469643,8
Расход теплоносителя M2, т	459372,7	468467,1	9094,3	468941,2
Время наработки, ч	65221,3	65965,3	744,0	66004,6
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Ттех.н, ч			0,0	

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

TSTAT v5.26

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Первомайская, 7а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169028

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x4B22

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	66.60	56.71	9.89	438.770	433.690	444.150	433.690	5.34	4.09	4.3010	24.0	0.000
20.02.23	66.41	56.47	9.94	438.870	433.840	444.270	433.840	5.35	4.10	4.3180	24.0	0.000
21.02.23	65.14	55.65	9.49	438.430	433.570	443.670	433.570	5.52	4.27	4.1220	24.0	0.000
22.02.23	64.48	55.27	9.21	438.720	433.940	443.900	433.940	5.53	4.28	4.0050	24.0	0.000
23.02.23	64.86	55.56	9.30	438.730	433.860	443.970	433.860	5.56	4.31	4.0420	24.0	0.000
24.02.23	65.77	56.07	9.70	438.740	433.880	444.220	433.880	5.48	4.23	4.2200	24.0	0.000
25.02.23	65.42	55.83	9.59	438.530	433.690	443.950	433.690	5.48	4.23	4.1640	24.0	0.000
26.02.23	64.65	55.39	9.26	438.610	433.880	443.930	433.880	5.50	4.25	4.0280	24.0	0.000
27.02.23	59.55	51.65	7.90	438.340	434.240	443.220	434.240	5.44	4.18	3.4410	24.0	0.000
28.02.23	64.47	55.43	9.04	439.150	434.390	444.400	434.390	5.51	4.26	3.9320	24.0	0.000
01.03.23	64.84	55.65	9.19	428.640	423.880	433.220	423.400	5.44	4.22	3.9030	24.0	0.000
02.03.23	64.99	55.81	9.18	439.830	434.990	445.170	434.990	5.48	4.23	4.0040	24.0	0.000
03.03.23	65.25	56.08	9.17	449.080	443.830	454.040	443.830	5.57	4.26	4.0720	24.0	0.000
04.03.23	64.73	55.97	8.76	345.650	341.420	348.980	341.420	5.89	4.78	2.9970	24.0	0.000
05.03.23	64.58	55.94	8.64	195.960	193.560	197.820	193.560	6.27	5.55	1.6760	24.0	0.000
06.03.23	64.80	56.04	8.76	455.850	450.260	460.290	450.260	5.61	4.26	3.9500	24.0	0.000
07.03.23	64.82	56.07	8.75	457.200	451.600	461.620	451.600	5.65	4.30	3.9560	24.0	0.000
08.03.23	65.02	56.18	8.84	457.620	451.960	462.030	451.960	5.58	4.23	4.0060	24.0	0.000
09.03.23	64.59	55.94	8.65	457.320	451.770	461.730	451.770	5.61	4.26	3.9140	24.0	0.000
10.03.23	64.16	55.64	8.52	450.320	444.730	454.210	444.670	5.46	4.13	3.7980	24.0	0.000
11.03.23	64.02	55.40	8.62	441.800	436.710	446.250	436.630	5.49	4.21	3.7700	24.0	0.000
12.03.23	64.17	55.34	8.83	432.380	427.610	437.090	427.410	5.45	4.21	3.7820	24.0	0.000
13.03.23	64.22	55.55	8.67	439.290	434.450	444.450	434.450	5.42	4.16	3.7740	24.0	0.000
14.03.23	64.33	55.50	8.83	439.100	434.320	444.290	434.320	5.50	4.24	3.8390	24.0	0.000
15.03.23	64.35	55.70	8.65	451.190	445.870	455.820	445.870	5.66	4.34	3.8640	24.0	0.000
16.03.23	63.86	55.59	8.27	465.940	460.120	469.880	460.120	5.82	4.42	3.8120	24.0	0.000
17.03.23	62.79	54.92	7.87	464.870	459.200	468.680	459.200	5.81	4.41	3.6240	24.0	0.000
18.03.23	62.63	54.67	7.96	464.940	459.370	468.780	459.370	5.79	4.40	3.6650	24.0	0.000

19.03.23	62.96	54.79	8.17	465.020	459.370	468.860	459.370	5.79	4.39	3.7620	24.0	0.000
20.03.23	62.96	54.81	8.15	464.940	459.320	468.800	459.320	5.80	4.40	3.7500	24.0	0.000
21.03.23	62.63	54.92	7.71	484.840	478.480	487.760	478.480	5.91	4.40	3.7030	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**13538.6**	**13381.80**	**13679.4**	**13380.98**	**---**	**---**	**118.1940**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**64.32**	**55.50**	**8.82**	---	---	---	---	**5.60**	**4.32**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	309040.170	303478.000	301440.360	296765.540	2474.410	21567.000	1842.000
21.03.23 24:00	322578.840	316859.800	315119.809	310146.520	2592.604	22311.000	1842.000
Итого за период	13538.670	13381.799	13679.449	13380.980	118.194	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:44:50 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул. Садовое кольцо д.2а
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА707
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	3.12	66.39	344.24	57.32	342.79	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	3.53	71.83	343.67	61.56	342.81	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	3.31	70.20	343.99	60.57	343.22	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	2.40	58.24	345.02	51.26	343.22	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	2.75	62.52	344.61	54.52	342.85	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	2.83	63.25	344.68	55.02	342.98	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	2.84	63.02	344.62	54.76	342.93	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.76	62.18	344.67	54.17	343.00	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.57	60.02	345.01	52.55	343.30	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	2.38	57.82	345.49	50.93	343.69	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	2.36	57.41	345.55	50.57	343.64	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.49	59.09	345.35	51.87	343.55	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	2.42	58.90	307.23	50.83	304.75	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	2.23	57.55	240.85	48.29	237.57	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	2.17	56.80	240.00	47.72	236.72	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	2.18	56.74	238.41	47.58	235.20	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	2.18	56.94	239.98	47.82	236.79	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	2.17	56.46	240.04	47.41	236.73	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	2.12	55.77	240.14	46.93	236.83	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	2.04	54.71	240.16	46.21	236.77	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	2.04	55.05	240.19	46.52	236.89	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	2.04	54.93	240.20	46.42	236.75	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.99	54.35	240.13	46.03	236.74	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.90	53.02	239.68	45.08	236.43	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.89	52.86	239.27	44.94	236.34	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.89	52.94	239.41	45.05	236.47	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.89	53.32	239.94	45.41	236.47	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.91	53.53	239.73	45.55	236.49	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	2.02	55.05	239.83	46.60	236.39	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	2.04	55.06	240.06	46.56	236.65	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.02	54.95	240.20	46.53	236.83	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	72.49	58.09	8762.37	49.76	8681.79	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00166279

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0хА843

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.33	51.17	14.16	235.210	230.660	237.680	234.810	6.20	6.00	3.2620	24.0	0.000
20.02.23	70.41	54.44	15.97	235.690	230.440	237.740	234.450	6.20	6.00	3.6830	24.0	0.000
21.02.23	68.53	53.76	14.77	236.250	231.270	238.490	235.300	6.20	6.00	3.4130	24.0	0.000
22.02.23	57.10	46.40	10.70	235.570	231.970	238.470	236.070	6.20	6.00	2.4770	24.0	0.000
23.02.23	61.31	49.05	12.26	235.230	231.150	237.910	235.270	6.20	6.00	2.8310	24.0	0.000
24.02.23	61.99	49.32	12.67	235.340	231.260	237.980	235.340	6.20	6.00	2.9250	24.0	0.000
25.02.23	61.74	48.94	12.80	235.190	231.110	237.890	235.250	6.20	6.00	2.9570	24.0	0.000
26.02.23	60.89	48.62	12.27	235.460	231.490	238.130	235.490	6.20	6.00	2.8370	24.0	0.000
27.02.23	58.79	47.43	11.36	235.920	232.210	238.710	236.210	6.20	6.00	2.6310	24.0	0.000
28.02.23	56.62	46.21	10.41	236.010	232.550	239.010	236.610	6.20	6.00	2.4180	24.0	0.000
01.03.23	56.33	45.95	10.38	235.820	232.410	238.770	236.420	6.20	6.00	2.4090	24.0	0.000
02.03.23	57.92	47.00	10.92	235.840	232.240	238.730	236.320	6.20	6.00	2.5320	24.0	0.000
03.03.23	57.75	46.79	10.96	236.200	232.600	239.100	236.700	6.20	6.00	2.5460	24.0	0.000
04.03.23	56.42	46.02	10.40	236.360	232.910	239.340	236.940	6.20	6.00	2.4210	24.0	0.000
05.03.23	55.75	45.60	10.15	235.840	232.480	238.870	236.470	6.20	6.00	2.3560	24.0	0.000
06.03.23	55.69	45.51	10.18	235.200	231.840	238.200	235.850	6.20	6.00	2.3570	24.0	0.000
07.03.23	55.88	45.72	10.16	236.180	232.820	239.240	236.840	6.20	6.00	2.3610	24.0	0.000
08.03.23	55.40	45.31	10.09	236.180	232.820	239.230	236.830	6.20	6.00	2.3490	24.0	0.000
09.03.23	54.69	44.90	9.79	236.510	233.280	239.520	237.260	6.20	6.00	2.2800	24.0	0.000
10.03.23	53.64	44.24	9.40	236.170	233.050	239.300	237.140	6.20	6.00	2.1870	24.0	0.000
11.03.23	54.01	44.56	9.45	236.190	233.070	239.340	237.180	6.20	6.00	2.1990	24.0	0.000
12.03.23	53.89	44.46	9.43	236.240	233.100	239.380	237.220	6.20	6.00	2.1940	24.0	0.000
13.03.23	53.25	44.14	9.11	236.010	232.950	239.150	236.990	6.20	6.00	2.1170	24.0	0.000
14.03.23	52.04	43.27	8.77	235.840	232.930	239.050	236.890	6.20	6.00	2.0400	24.0	0.000
15.03.23	51.87	43.07	8.80	235.800	232.920	239.110	236.950	6.20	6.00	2.0470	24.0	0.000
16.03.23	51.98	43.26	8.72	236.000	233.100	239.290	237.130	6.20	6.00	2.0260	24.0	0.000
17.03.23	52.33	43.66	8.67	236.070	233.050	239.330	237.170	6.20	6.00	2.0170	24.0	0.000
18.03.23	52.61	43.82	8.79	236.070	233.090	239.380	237.220	6.20	6.00	2.0450	24.0	0.000

19.03.23	54.04	44.67	9.37	236.070	232.890	239.280	237.120	6.20	6.00	2.1770	24.0	0.000
20.03.23	54.03	44.63	9.40	236.110	232.960	239.350	237.190	6.20	6.00	2.1880	24.0	0.000
21.03.23	53.94	44.67	9.27	236.520	233.400	239.750	237.580	6.20	6.00	2.1610	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7313.0**	**7204.02**	**7404.7**	**7330.21**	**---**	**---**	**76.4430**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.97**	**46.34**	**10.63**	---	---	---	---	**6.20**	**6.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	34188.450	33638.050	33845.910	33483.080	386.135	6634.000	0.000
21.03.23 24:00	41501.539	40842.070	41250.629	40813.289	462.578	7378.000	0.000
Итого за период	7313.089	7204.019	7404.718	7330.208	76.443	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:44:12 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 12а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166946

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0хВ242

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	64.88	50.78	14.10	213.840	209.790	211.140	208.570	5.64	8.43	2.9400	24.0	0.000
20.02.23	70.00	54.05	15.95	214.330	209.630	211.690	208.830	5.65	7.56	3.3330	24.0	0.000
21.02.23	68.21	53.74	14.47	221.030	216.390	218.460	215.550	5.66	7.56	3.1190	24.0	0.000
22.02.23	56.80	46.00	10.80	213.860	210.680	211.750	209.630	5.67	7.57	2.2600	24.0	0.000
23.02.23	60.87	48.67	12.20	213.330	209.730	211.020	208.700	5.67	10.18	2.5340	24.0	0.000
24.02.23	61.50	48.87	12.63	213.690	210.080	211.180	208.890	5.67	11.47	2.6250	24.0	0.000
25.02.23	61.29	48.67	12.62	213.410	209.810	211.020	208.680	5.66	9.30	2.6300	24.0	0.000
26.02.23	60.46	48.58	11.88	218.610	214.960	216.220	213.950	5.65	16.17	2.5050	24.0	0.000
27.02.23	58.38	47.66	10.72	223.560	220.040	221.420	219.210	5.65	17.02	2.3080	24.0	0.000
28.02.23	56.28	46.07	10.21	215.220	212.010	213.180	211.160	5.65	16.61	2.1170	24.0	0.000
01.03.23	55.96	45.63	10.33	213.460	210.330	211.230	209.230	5.66	14.09	2.1350	24.0	0.000
02.03.23	57.55	46.89	10.66	218.970	215.570	216.740	214.500	5.66	11.74	2.2670	24.0	0.000
03.03.23	57.39	46.49	10.90	215.660	212.330	213.480	211.360	5.66	11.89	2.2840	24.0	0.000
04.03.23	56.06	46.00	10.06	224.130	220.870	221.960	219.800	5.68	16.65	2.1690	24.0	0.000
05.03.23	55.41	45.69	9.72	224.860	221.630	222.890	220.770	5.67	16.75	2.0980	24.0	0.000
06.03.23	55.35	45.54	9.81	220.570	217.400	218.440	216.370	5.65	10.18	2.1090	24.0	0.000
07.03.23	55.54	45.61	9.93	219.430	216.300	217.320	215.240	5.66	8.70	2.1310	24.0	0.000
08.03.23	55.06	45.12	9.94	218.400	215.370	216.340	214.320	5.67	11.84	2.1090	24.0	0.000
09.03.23	54.40	44.85	9.55	218.910	215.840	216.810	214.830	5.67	14.54	2.0190	24.0	0.000
10.03.23	53.34	44.01	9.33	212.210	209.360	210.310	208.520	5.67	16.29	1.9030	24.0	0.000
11.03.23	53.69	44.28	9.41	213.330	210.450	211.230	209.330	5.67	16.89	1.9280	24.0	0.000
12.03.23	53.58	44.06	9.52	212.040	209.170	210.040	208.230	5.66	16.51	1.9390	24.0	0.000
13.03.23	52.99	43.90	9.09	213.160	210.370	211.110	209.280	5.65	16.25	1.8650	24.0	0.000
14.03.23	51.73	42.90	8.83	211.190	208.550	209.260	207.580	5.66	17.02	1.7900	24.0	0.000
15.03.23	51.57	42.83	8.74	213.000	210.360	211.140	209.460	5.65	16.60	1.7860	24.0	0.000
16.03.23	51.67	42.87	8.80	211.330	208.690	209.350	207.670	5.64	16.88	1.7860	24.0	0.000
17.03.23	52.02	43.36	8.66	213.850	211.210	212.010	210.310	5.65	16.82	1.7800	24.0	0.000
18.03.23	52.30	43.41	8.89	211.090	208.380	209.070	207.310	5.66	14.97	1.8120	24.0	0.000

19.03.23	53.73	44.29	9.44	213.930	211.060	211.980	210.100	5.65	17.10	1.9420	24.0	0.000
20.03.23	53.72	44.16	9.56	211.140	208.260	208.990	207.130	5.65	16.00	1.9470	24.0	0.000
21.03.23	53.62	44.58	9.04	220.310	217.340	218.420	216.410	5.65	11.43	1.9370	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6691.8**	**6591.96**	**6625.2**	**6560.92**	**---**	**---**	**68.1070**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.62**	**46.11**	**10.50**	---	---	---	---	**5.66**	**13.58**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	246139.610	243152.110	246132.330	242796.830	3205.263	6323.000	2608.000
21.03.23 24:00	252831.459	249744.069	252757.530	249357.749	3273.370	7067.000	2608.000
Итого за период	6691.849	6591.959	6625.200	6560.919	68.107	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:43:50 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 14а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00169005

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xD931

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.11	54.29	10.82	333.790	327.350	336.720	332.100	5.74	5.74	3.5410	24.0	0.000
20.02.23	70.23	57.95	12.28	334.700	327.340	337.350	332.100	5.76	5.75	4.0170	24.0	0.000
21.02.23	68.37	57.20	11.17	342.200	335.020	345.140	339.920	5.76	5.74	3.7410	24.0	0.000
22.02.23	56.95	48.71	8.24	333.970	328.920	337.690	333.880	5.78	5.75	2.7000	24.0	0.000
23.02.23	61.04	51.63	9.41	333.260	327.530	336.450	332.270	5.77	5.76	3.0770	24.0	0.000
24.02.23	61.68	51.89	9.79	333.750	327.990	336.820	332.500	5.77	5.76	3.2060	24.0	0.000
25.02.23	61.46	51.69	9.77	333.360	327.600	336.380	332.200	5.78	5.76	3.1980	24.0	0.000
26.02.23	60.61	51.40	9.21	338.830	333.130	342.050	337.790	5.77	5.74	3.0670	24.0	0.000
27.02.23	58.54	50.16	8.38	344.090	338.700	347.450	343.340	5.76	5.73	2.8340	24.0	0.000
28.02.23	56.42	48.46	7.96	335.510	330.550	338.900	335.160	5.76	5.73	2.6250	24.0	0.000
01.03.23	56.12	48.14	7.98	333.510	328.670	336.900	333.260	5.78	5.75	2.6140	24.0	0.000
02.03.23	57.71	49.37	8.34	339.120	333.900	342.620	338.690	5.77	5.75	2.7780	24.0	0.000
03.03.23	57.55	49.17	8.38	335.970	330.830	339.420	335.580	5.77	5.75	2.7680	24.0	0.000
04.03.23	56.21	48.46	7.75	344.830	339.740	348.390	344.530	5.79	5.75	2.6260	24.0	0.000
05.03.23	55.54	48.09	7.45	345.450	340.470	349.040	345.230	5.78	5.75	2.5340	24.0	0.000
06.03.23	55.49	47.91	7.58	340.770	335.910	344.280	340.600	5.76	5.73	2.5420	24.0	0.000
07.03.23	55.68	48.05	7.63	339.700	334.830	343.250	339.540	5.77	5.74	2.5480	24.0	0.000
08.03.23	55.21	47.57	7.64	339.100	334.260	342.610	338.920	5.78	5.75	2.5500	24.0	0.000
09.03.23	54.52	47.18	7.34	339.490	334.780	343.050	339.480	5.78	5.75	2.4510	24.0	0.000
10.03.23	53.47	46.35	7.12	332.540	328.110	336.050	332.690	5.77	5.75	2.3280	24.0	0.000
11.03.23	53.83	46.62	7.21	333.520	328.990	337.120	333.690	5.77	5.75	2.3650	24.0	0.000
12.03.23	53.72	46.48	7.24	332.250	327.770	335.820	332.420	5.77	5.74	2.3680	24.0	0.000
13.03.23	53.11	46.20	6.91	333.200	328.850	336.820	333.430	5.77	5.74	2.2680	24.0	0.000
14.03.23	51.86	45.11	6.75	331.120	326.950	334.600	331.390	5.77	5.74	2.2020	24.0	0.000
15.03.23	51.69	45.02	6.67	333.040	328.880	336.810	333.610	5.76	5.74	2.1920	24.0	0.000
16.03.23	51.80	45.10	6.70	331.380	327.250	334.900	331.730	5.75	5.73	2.1900	24.0	0.000
17.03.23	52.15	45.54	6.61	334.120	329.820	337.680	334.330	5.76	5.73	2.1760	24.0	0.000
18.03.23	52.44	45.69	6.75	331.370	327.130	334.840	331.580	5.76	5.74	2.2010	24.0	0.000

19.03.23	53.86	46.76	7.10	334.140	329.620	337.560	334.090	5.75	5.74	2.3340	24.0	0.000
20.03.23	53.86	46.67	7.19	331.260	326.750	334.580	331.220	5.75	5.73	2.3450	24.0	0.000
21.03.23	53.77	46.85	6.92	341.040	336.400	344.540	341.030	5.74	5.72	2.3220	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**10420.3**	**10264.04**	**10525.8**	**10408.30**	**---**	**---**	**82.7080**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.77**	**48.70**	**8.07**	---	---	---	---	**5.77**	**5.74**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	108674.549	106980.569	109974.730	108741.269	961.183	12177.000	0.000
21.03.23 24:00	119094.929	117244.610	120500.559	119149.569	1043.891	12921.000	0.000
Итого за период	10420.380	10264.040	10525.828	10408.300	82.708	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:43:46 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 15

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166300

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x348A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.15	51.66	13.49	225.740	221.410	227.380	224.520	6.38	6.70	2.9810	24.0	0.000
20.02.23	70.15	54.90	15.25	226.210	221.200	227.470	224.350	6.39	6.70	3.3640	24.0	0.000
21.02.23	68.20	54.01	14.19	226.610	221.860	228.050	224.970	6.40	6.70	3.1430	24.0	0.000
22.02.23	56.91	46.45	10.46	225.860	222.480	228.070	225.750	6.41	6.70	2.3180	24.0	0.000
23.02.23	61.08	49.28	11.80	225.650	221.810	227.660	225.020	6.41	6.70	2.6110	24.0	0.000
24.02.23	61.77	49.61	12.16	225.890	222.040	227.810	225.170	6.41	6.70	2.6960	24.0	0.000
25.02.23	61.54	49.45	12.09	225.780	221.940	227.720	225.080	6.40	6.70	2.6760	24.0	0.000
26.02.23	60.65	49.08	11.57	225.800	222.030	227.860	225.290	6.39	6.70	2.5640	24.0	0.000
27.02.23	58.56	47.95	10.61	226.300	222.710	228.530	226.110	6.39	6.70	2.3580	24.0	0.000
28.02.23	56.41	46.61	9.80	226.370	223.010	228.730	226.430	6.39	6.70	2.1810	24.0	0.000
01.03.23	56.16	46.33	9.83	226.000	222.650	228.350	226.020	6.40	6.70	2.1820	24.0	0.000
02.03.23	57.71	47.33	10.38	225.980	222.540	228.220	225.820	6.40	6.70	2.3060	24.0	0.000
03.03.23	57.56	47.12	10.44	226.390	222.970	228.630	226.230	6.40	6.70	2.3240	24.0	0.000
04.03.23	56.21	46.33	9.88	226.480	223.190	228.830	226.570	6.41	6.70	2.2010	24.0	0.000
05.03.23	55.55	45.93	9.62	225.960	222.750	228.360	226.200	6.40	6.70	2.1370	24.0	0.000
06.03.23	55.50	45.90	9.60	225.340	222.090	227.760	225.590	6.38	6.70	2.1280	24.0	0.000
07.03.23	55.68	46.06	9.62	226.410	223.120	228.820	226.570	6.39	6.70	2.1410	24.0	0.000
08.03.23	55.21	45.64	9.57	226.470	223.330	228.860	226.700	6.40	6.70	2.1290	24.0	0.000
09.03.23	54.48	45.34	9.14	226.750	223.600	229.150	226.990	6.40	6.70	2.0400	24.0	0.000
10.03.23	53.46	44.75	8.71	226.260	223.220	228.740	226.580	6.40	6.70	1.9390	24.0	0.000
11.03.23	53.84	44.99	8.85	226.310	223.190	228.790	226.630	6.40	6.70	1.9680	24.0	0.000
12.03.23	53.72	44.87	8.85	226.400	223.300	228.900	226.740	6.40	6.70	1.9690	24.0	0.000
13.03.23	53.08	44.61	8.47	226.030	223.040	228.560	226.400	6.39	6.70	1.8850	24.0	0.000
14.03.23	51.86	43.61	8.25	225.810	222.930	228.330	226.320	6.39	6.70	1.8350	24.0	0.000
15.03.23	51.70	43.45	8.25	225.820	222.940	228.410	226.470	6.39	6.70	1.8340	24.0	0.000
16.03.23	51.81	43.56	8.25	226.170	223.290	228.810	226.830	6.38	6.70	1.8370	24.0	0.000
17.03.23	52.13	43.92	8.21	226.240	223.360	228.850	226.690	6.39	6.70	1.8300	24.0	0.000
18.03.23	52.45	44.09	8.36	226.290	223.350	228.850	226.750	6.39	6.70	1.8620	24.0	0.000

19.03.23	53.85	44.96	8.89	226.210	223.120	228.670	226.510	6.38	6.70	1.9790	24.0	0.000
20.03.23	53.84	44.95	8.89	226.290	223.170	228.800	226.640	6.38	6.70	1.9800	24.0	0.000
21.03.23	53.75	45.01	8.74	226.660	223.540	229.190	227.030	6.38	6.70	1.9480	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7010.4**	**6905.18**	**7081.1**	**7008.97**	**---**	**---**	**69.3460**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.77**	**46.70**	**10.07**	---	---	---	---	**6.39**	**6.70**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	390081.110	385650.500	393246.129	386717.620	3475.933	6439.000	2442.000
21.03.23 24:00	397091.589	392555.679	400327.289	393726.590	3545.279	7183.000	2442.000
Итого за период	7010.478	6905.179	7081.159	7008.970	69.346	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:44:26 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТВ-7 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 16

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20123889

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0F07

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	63.79	47.87	15.91	4.72	4.67	н/д	159.775	159.583	156.807	157.893	н/д	2.495	24	0
20.02.23	69.12	51.00	18.12	4.74	4.69	н/д	159.750	159.325	156.312	157.408	н/д	2.833	24	0
21.02.23	67.96	47.81	20.15	4.75	4.68	н/д	120.455	120.065	117.945	118.788	н/д	2.377	24	0
22.02.23	56.19	43.81	12.37	4.73	4.68	н/д	158.835	159.075	156.500	157.673	н/д	1.936	24	0
23.02.23	60.16	46.26	13.90	4.74	4.70	н/д	160.197	160.270	157.530	158.691	н/д	2.189	24	0
24.02.23	60.78	46.40	14.38	4.74	4.70	н/д	159.550	159.585	156.842	158.008	н/д	2.255	24	0
25.02.23	60.59	46.16	14.43	4.74	4.69	н/д	160.655	160.667	157.941	159.089	н/д	2.279	24	0
26.02.23	59.97	43.89	16.08	4.73	4.67	н/д	128.648	128.530	126.522	127.393	н/д	2.034	24	0
27.02.23	57.72	39.83	17.90	4.73	4.66	н/д	98.382	98.292	96.866	97.588	н/д	1.733	24	0
28.02.23	55.61	42.82	12.78	4.72	4.66	н/д	147.600	147.830	145.489	146.590	н/д	1.859	24	0
01.03.23	55.28	43.28	12.00	4.73	4.68	н/д	159.595	159.908	157.331	158.545	н/д	1.887	24	0
02.03.23	56.82	42.37	14.45	4.74	4.68	н/д	126.055	126.085	124.180	125.049	н/д	1.793	24	0
03.03.23	56.74	43.45	13.29	4.73	4.68	н/д	148.570	148.740	146.359	147.455	н/д	1.944	24	0
04.03.23	55.89	40.18	15.71	4.75	4.68	н/д	98.878	98.813	97.450	98.083	н/д	1.530	24	0
05.03.23	54.60	37.15	17.45	4.75	4.67	н/д	85.255	85.073	84.080	84.550	н/д	1.466	24	0
06.03.23	54.49	40.37	14.11	4.72	4.66	н/д	111.457	111.387	109.921	110.564	н/д	1.550	24	0
07.03.23	54.87	40.39	14.48	4.73	4.67	н/д	120.522	120.540	118.844	119.650	н/д	1.720	24	0
08.03.23	54.50	42.04	12.46	4.74	4.68	н/д	134.348	134.268	132.506	133.183	н/д	1.650	24	0
09.03.23	53.41	40.23	13.17	4.74	4.68	н/д	124.770	124.762	123.122	123.845	н/д	1.621	24	0
10.03.23	52.80	42.44	10.36	4.73	4.69	н/д	170.110	170.355	167.910	168.954	н/д	1.739	24	0
11.03.23	53.09	42.16	10.93	4.73	4.69	н/д	160.445	160.755	158.346	159.453	н/д	1.730	24	0
12.03.23	53.02	42.80	10.22	4.72	4.68	н/д	171.600	171.820	169.362	170.381	н/д	1.730	24	0
13.03.23	52.38	41.80	10.58	4.72	4.67	н/д	159.072	159.462	157.052	158.200	н/д	1.661	24	0
14.03.23	51.19	41.79	9.40	4.72	4.68	н/д	172.985	173.320	170.888	171.947	н/д	1.605	24	0
15.03.23	51.01	40.93	10.08	4.72	4.67	н/д	158.010	158.465	156.099	157.269	н/д	1.572	24	0
16.03.23	51.12	41.92	9.21	4.71	4.66	н/д	173.973	174.280	171.862	172.887	н/д	1.581	24	0
17.03.23	51.48	41.36	10.12	4.72	4.67	н/д	155.370	155.833	153.467	154.624	н/д	1.552	24	0

18.03.23	51.58	42.40	9.18	4.72	4.68	н/д	176.225	176.587	174.054	175.146	н/д	1.596	24	0
19.03.23	53.12	42.23	10.89	4.72	4.67	н/д	155.400	155.860	153.371	154.595	н/д	1.669	24	0
20.03.23	53.19	43.35	9.84	4.71	4.67	н/д	176.852	177.055	174.528	175.534	н/д	1.717	24	0
21.03.23	53.03	42.02	11.01	4.72	4.66	н/д	148.883	149.253	146.948	148.055	н/д	1.618	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**4542.222**	**4545.843**	**4476.434**	**4507.090**	**---**	**56.921**	**744**	**0**
Среднее	**55.84**	**43.11**	**12.72**	**4.73**	**4.68**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
18.02.23 24:00	77550.807	77274.358	0.000	76276.870	76540.073	0.000	1075.344	13699
21.03.23 24:00	82093.030	81820.200	0.000	80753.306	81047.164	0.000	1132.268	14443
Итого за период	4542.223	4545.842	0.000	4476.436	4507.091	0.000	56.924	744

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:38:45 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлет-024М ТС 1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 19

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024М
№ ПУ 901534
Тхв (°С): 0.0
Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	63.08	48.28	14.80	194.7240	196.0840	-1.3600	0.52	0.52	198.3361	198.2627	0.0734	2.8117	24.00
20.02.23	70.18	52.49	17.69	194.3685	195.7381	-1.3696	0.52	0.52	198.7624	198.2941	0.4683	3.3647	24.00
21.02.23	70.14	52.70	17.44	194.6615	196.0389	-1.3774	0.52	0.52	199.0573	198.6194	0.4379	3.3179	24.00
22.02.23	58.48	46.13	12.35	195.5020	196.7972	-1.2952	0.52	0.52	198.6700	198.8064	-0.1364	2.3500	24.00
23.02.23	61.01	47.31	13.70	195.0210	196.3798	-1.3588	0.52	0.52	198.4141	198.4746	-0.0605	2.6040	24.00
24.02.23	61.91	47.80	14.11	195.0574	196.4090	-1.3516	0.52	0.52	198.5458	198.5467	-0.0009	2.6843	24.00
25.02.23	61.92	47.68	14.24	194.9780	196.3381	-1.3601	0.52	0.52	198.4657	198.4652	0.0005	2.7061	24.00
26.02.23	61.49	47.57	13.92	195.0415	196.4017	-1.3602	0.52	0.52	198.4855	198.5198	-0.0342	2.6456	24.00
27.02.23	59.25	46.51	12.74	195.4283	196.7726	-1.3442	0.52	0.52	198.6458	198.8020	-0.1562	2.4241	24.00
28.02.23	57.31	45.53	11.78	195.8121	197.1648	-1.3527	0.52	0.52	198.8385	199.1151	-0.2766	2.2400	24.00
01.03.23	55.80	44.46	11.34	195.6800	197.0287	-1.3487	0.52	0.52	198.5547	198.8876	-0.3330	2.1552	24.00
02.03.23	58.02	45.80	12.22	195.4736	196.8255	-1.3519	0.52	0.52	198.5662	198.7946	-0.2285	2.3240	24.00
03.03.23	57.86	45.62	12.24	195.6217	196.9713	-1.3495	0.52	0.52	198.7003	198.9269	-0.2266	2.3289	24.00
04.03.23	57.08	45.20	11.88	196.0931	197.4272	-1.3342	0.52	0.52	199.1007	199.3521	-0.2514	2.2642	24.00
05.03.23	55.73	44.45	11.28	196.0641	197.3776	-1.3135	0.52	0.52	198.9359	199.2382	-0.3024	2.1486	24.00
06.03.23	55.67	44.46	11.21	194.8588	196.1662	-1.3074	0.52	0.52	197.7081	198.0169	-0.3088	2.1223	24.00
07.03.23	55.97	44.65	11.32	195.9047	197.2153	-1.3106	0.52	0.52	198.7990	199.0918	-0.2928	2.1550	24.00
08.03.23	55.56	44.22	11.34	195.8633	197.1875	-1.3242	0.52	0.52	198.7164	199.0275	-0.3111	2.1591	24.00
09.03.23	55.08	44.01	11.07	196.1891	197.5429	-1.3538	0.52	0.52	198.9995	199.3688	-0.3694	2.1079	24.00
10.03.23	53.83	43.35	10.48	196.0009	197.3198	-1.3189	0.52	0.52	198.6878	199.0898	-0.4020	1.9918	24.00
11.03.23	53.97	43.50	10.47	195.9854	197.3006	-1.3152	0.52	0.52	198.6858	199.0821	-0.3963	1.9918	24.00
12.03.23	54.01	43.42	10.59	195.9682	197.2795	-1.3113	0.52	0.52	198.6720	199.0550	-0.3829	2.0133	24.00
13.03.23	53.83	43.50	10.33	195.8473	197.1626	-1.3153	0.52	0.52	198.5322	198.9434	-0.4112	1.9612	24.00
14.03.23	52.10	42.36	9.74	195.7816	197.0988	-1.3172	0.52	0.52	198.3017	198.7863	-0.4845	1.8472	24.00
15.03.23	52.00	42.23	9.77	195.8300	197.1361	-1.3061	0.52	0.52	198.3416	198.8141	-0.4725	1.8529	24.00
16.03.23	51.97	42.24	9.73	195.9748	197.2775	-1.3027	0.52	0.52	198.4857	198.9568	-0.4712	1.8490	24.00

17.03.23	52.27	42.56	9.71	196.0286	197.3518	-1.3232	0.52	0.52	198.5678	199.0578	-0.4900	1.8424	24.00
18.03.23	52.21	42.58	9.63	196.0022	197.3088	-1.3067	0.52	0.52	198.5356	199.0162	-0.4807	1.8270	24.00
19.03.23	54.11	43.65	10.46	195.8637	197.1863	-1.3226	0.52	0.52	198.5756	198.9797	-0.4041	1.9860	24.00
20.03.23	54.12	43.53	10.59	195.8560	197.1688	-1.3128	0.52	0.52	198.5688	198.9522	-0.3835	2.0118	24.00
21.03.23	53.92	43.44	10.48	195.2525	196.5561	-1.3036	0.52	0.52	197.9373	198.3267	-0.3894	1.9840	24.00
Итого	**---**	**---**	**---**	**6062.734**	**6104.013**	**-41.279**	**---**	**---**	**6156.194**	**6163.671**	**-7.477**	**70.072**	**744.00**
Среднее	**57.09**	**45.20**	**11.89**	---	---	---	**0.5**	**0.5**	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
18.02.23 24:00	-239514.543	6915.244
21.03.23 24:00	-239555.822	6985.316
Итого за период	-41.279	70.072

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:03:56 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 21

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00167000

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xE5DB

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.53	53.00	12.53	393.690	385.990	386.390	381.360	6.07	6.00	4.8310	24.0	0.000
20.02.23	70.66	56.48	14.18	394.720	385.940	386.760	381.070	6.08	6.00	5.4730	24.0	0.000
21.02.23	68.79	55.67	13.12	395.240	386.850	387.510	381.960	6.08	6.00	5.0730	24.0	0.000
22.02.23	57.29	47.77	9.52	393.130	387.150	387.030	382.860	6.09	6.00	3.6750	24.0	0.000
23.02.23	61.50	50.57	10.93	393.190	386.430	386.620	382.050	6.09	6.00	4.2180	24.0	0.000
24.02.23	62.20	50.88	11.32	393.540	386.580	386.820	382.130	6.10	6.00	4.3700	24.0	0.000
25.02.23	61.96	50.60	11.36	393.340	386.380	386.700	382.140	6.09	6.00	4.3880	24.0	0.000
26.02.23	61.08	50.17	10.91	393.440	386.720	386.900	382.380	6.08	6.00	4.2150	24.0	0.000
27.02.23	58.97	48.93	10.04	393.870	387.540	387.710	383.350	6.08	6.00	3.8840	24.0	0.000
28.02.23	56.81	47.58	9.23	393.710	387.780	387.850	383.680	6.08	6.00	3.5710	24.0	0.000
01.03.23	56.52	47.30	9.22	393.170	387.350	387.390	383.300	6.09	6.00	3.5650	24.0	0.000
02.03.23	58.11	48.42	9.69	393.370	387.240	387.340	383.030	6.09	6.00	3.7490	24.0	0.000
03.03.23	57.95	48.23	9.72	393.950	387.870	388.000	383.680	6.09	6.00	3.7640	24.0	0.000
04.03.23	56.60	47.40	9.20	394.180	388.320	388.440	384.300	6.10	6.00	3.5670	24.0	0.000
05.03.23	55.91	46.94	8.97	393.220	387.490	387.600	383.530	6.10	6.00	3.4710	24.0	0.000
06.03.23	55.86	46.84	9.02	392.080	386.410	386.380	382.400	6.08	6.00	3.4790	24.0	0.000
07.03.23	56.06	47.04	9.02	393.860	388.120	388.090	384.010	6.09	6.00	3.4970	24.0	0.000
08.03.23	55.57	46.62	8.95	393.820	388.180	388.120	384.170	6.10	6.00	3.4700	24.0	0.000
09.03.23	54.86	46.21	8.65	394.250	388.750	388.620	384.690	6.10	6.00	3.3570	24.0	0.000
10.03.23	53.84	45.58	8.26	393.470	388.180	387.990	384.150	6.10	6.00	3.1990	24.0	0.000
11.03.23	54.20	45.88	8.32	393.600	388.260	388.030	384.190	6.10	6.00	3.2280	24.0	0.000
12.03.23	54.08	45.75	8.33	393.640	388.320	388.080	384.240	6.10	6.00	3.2310	24.0	0.000
13.03.23	53.46	45.44	8.02	393.140	387.900	387.630	383.870	6.09	6.00	3.1010	24.0	0.000
14.03.23	52.20	44.47	7.73	392.710	387.670	387.390	383.790	6.10	6.00	2.9950	24.0	0.000
15.03.23	52.04	44.31	7.73	392.770	387.770	387.450	383.850	6.09	6.00	2.9910	24.0	0.000
16.03.23	52.14	44.47	7.67	393.220	388.200	387.930	384.330	6.08	6.00	2.9680	24.0	0.000
17.03.23	52.48	44.85	7.63	393.330	388.290	387.980	384.360	6.09	6.00	2.9580	24.0	0.000
18.03.23	52.77	45.02	7.75	393.530	388.420	388.030	384.350	6.09	6.00	3.0030	24.0	0.000

19.03.23	54.21	45.91	8.30	393.680	388.300	387.910	384.070	6.09	6.00	3.2180	24.0	0.000
20.03.23	54.21	45.86	8.35	393.880	388.500	388.050	384.210	6.08	6.00	3.2400	24.0	0.000
21.03.23	54.11	45.90	8.21	394.460	389.130	388.720	384.880	6.08	6.00	3.1930	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**12201.1**	**12016.03**	**12015.4**	**11886.38**	**---**	**---**	**112.9420**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.16**	**47.74**	**9.41**	---	---	---	---	**6.09**	**6.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	55023.259	54105.050	54171.240	53552.639	573.390	4281.000	0.000
21.03.23 24:00	67224.460	66121.080	66186.700	65439.020	686.332	5025.000	0.000
Итого за период	12201.201	12016.029	12015.460	11886.380	112.942	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:44:16 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТВ-7 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 29

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20123943

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x936A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	64.31	48.91	15.40	4.53	4.56	н/д	35.623	34.927	34.949	34.538	н/д	0.538	24	0
20.02.23	69.63	52.00	17.62	4.55	4.58	н/д	35.709	34.901	34.928	34.463	н/д	0.616	24	0
21.02.23	68.18	51.75	16.43	4.54	4.58	н/д	35.922	35.152	35.167	34.715	н/д	0.578	24	0
22.02.23	56.60	44.87	11.73	4.54	4.57	н/д	35.638	35.093	35.108	34.766	н/д	0.412	24	0
23.02.23	60.61	47.14	13.47	4.55	4.58	н/д	35.548	34.984	34.947	34.625	н/д	0.471	24	0
24.02.23	61.23	47.26	13.98	4.55	4.58	н/д	35.573	34.987	34.960	34.625	н/д	0.489	24	0
25.02.23	61.04	47.02	14.02	4.54	4.58	н/д	35.550	34.971	34.942	34.613	н/д	0.490	24	0
26.02.23	60.29	46.93	13.37	4.53	4.57	н/д	35.596	35.040	35.000	34.683	н/д	0.468	24	0
27.02.23	58.23	45.96	12.27	4.53	4.56	н/д	35.678	35.170	35.120	34.824	н/д	0.431	24	0
28.02.23	56.14	44.81	11.33	4.53	4.55	н/д	35.614	35.136	35.093	34.811	н/д	0.398	24	0
01.03.23	55.70	44.41	11.29	4.54	4.57	н/д	35.541	35.074	35.032	34.754	н/д	0.396	24	0
02.03.23	57.34	45.40	11.94	4.54	4.57	н/д	35.588	35.105	35.046	34.772	н/д	0.419	24	0
03.03.23	57.18	45.09	12.09	4.54	4.57	н/д	35.623	35.137	35.084	34.808	н/д	0.424	24	0
04.03.23	55.96	44.53	11.42	4.54	4.57	н/д	35.723	35.260	35.203	34.938	н/д	0.402	24	0
05.03.23	55.21	44.22	11.00	4.54	4.57	н/д	35.666	35.217	35.161	34.900	н/д	0.387	24	0
06.03.23	55.14	44.11	11.03	4.52	4.55	н/д	35.521	35.070	35.020	34.756	н/д	0.386	24	0
07.03.23	55.35	44.30	11.05	4.53	4.56	н/д	35.665	35.205	35.160	34.887	н/д	0.389	24	0
08.03.23	54.89	43.81	11.07	4.54	4.57	н/д	35.650	35.194	35.152	34.883	н/д	0.389	24	0
09.03.23	54.23	43.56	10.67	4.54	4.57	н/д	35.730	35.275	35.243	34.967	н/д	0.376	24	0
10.03.23	53.10	42.96	10.14	4.54	4.57	н/д	35.606	35.156	35.141	34.859	н/д	0.356	24	0
11.03.23	53.42	43.23	10.19	4.54	4.57	н/д	35.629	35.154	35.159	34.852	н/д	0.358	24	0
12.03.23	53.36	43.20	10.16	4.54	4.57	н/д	35.652	35.146	35.182	34.846	н/д	0.357	24	0
13.03.23	52.63	42.87	9.76	4.53	4.56	н/д	35.645	35.119	35.184	34.824	н/д	0.343	24	0
14.03.23	51.49	42.06	9.43	4.53	4.56	н/д	35.634	35.085	35.195	34.802	н/д	0.332	24	0
15.03.23	51.34	41.91	9.43	4.53	4.56	н/д	35.687	35.111	35.251	34.828	н/д	0.332	24	0
16.03.23	51.43	41.99	9.44	4.52	4.55	н/д	35.740	35.135	35.303	34.853	н/д	0.333	24	0
17.03.23	51.80	42.38	9.42	4.53	4.56	н/д	35.793	35.170	35.348	34.881	н/д	0.333	24	0

18.03.23	51.99	42.36	9.63	4.53	4.56	н/д	35.769	35.135	35.321	34.847	н/д	0.340	24	0
19.03.23	53.48	43.16	10.32	4.53	4.56	н/д	35.782	35.140	35.307	34.840	н/д	0.364	24	0
20.03.23	53.50	43.08	10.42	4.52	4.55	н/д	35.720	35.111	35.246	34.813	н/д	0.367	24	0
21.03.23	53.39	43.10	10.29	4.52	4.55	н/д	35.822	35.247	35.348	34.946	н/д	0.364	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**1105.637**	**1088.607**	**1089.300**	**1078.519**	**---**	**12.638**	**744**	**0**
Среднее	**56.38**	**44.78**	**11.60**	**4.53**	**4.57**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
18.02.23 24:00	22515.913	22271.483	0.000	22125.731	21980.805	0.000	246.464	19696
21.03.23 24:00	23621.550	23360.090	0.000	23215.028	23059.324	0.000	259.101	20440
Итого за период	1105.637	1088.607	0.000	1089.297	1078.519	0.000	12.637	744

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:37:09 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТВ-7 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 31

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20120695

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x2ВС4

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
19.02.23	63.60	51.52	12.08	4.54	4.58	н/д	49.051	49.009	н/д	48.274	48.274	н/д	0.584	24
20.02.23	68.85	55.14	13.72	4.56	4.59	н/д	49.182	49.039	н/д	48.238	48.238	н/д	0.662	24
21.02.23	67.36	54.65	12.72	4.56	4.59	н/д	49.472	49.351	н/д	48.562	48.562	н/д	0.618	24
22.02.23	55.88	46.80	9.08	4.54	4.58	н/д	49.043	49.131	н/д	48.481	48.481	н/д	0.440	24
23.02.23	59.88	49.40	10.48	4.56	4.60	н/д	49.000	49.023	н/д	48.329	48.329	н/д	0.507	24
24.02.23	60.50	49.72	10.78	4.56	4.60	н/д	49.037	49.049	н/д	48.349	48.349	н/д	0.522	24
25.02.23	60.30	49.53	10.77	4.55	4.59	н/д	49.014	49.027	н/д	48.331	48.331	н/д	0.521	24
26.02.23	59.55	49.20	10.35	4.54	4.58	н/д	49.075	49.094	н/д	48.408	48.408	н/д	0.502	24
27.02.23	57.48	48.03	9.45	4.54	4.57	н/д	49.191	49.238	н/д	48.576	48.576	н/д	0.459	24
28.02.23	55.38	46.56	8.82	4.53	4.57	н/д	49.083	49.173	н/д	48.532	48.532	н/д	0.428	24
01.03.23	54.97	46.19	8.78	4.55	4.58	н/д	48.997	49.129	н/д	48.479	48.479	н/д	0.426	24
02.03.23	56.60	47.29	9.31	4.55	4.58	н/д	49.087	49.181	н/д	48.516	48.516	н/д	0.452	24
03.03.23	56.45	47.12	9.33	4.55	4.58	н/д	49.117	49.220	н/д	48.553	48.553	н/д	0.453	24
04.03.23	55.22	46.40	8.81	4.55	4.59	н/д	49.262	49.402	н/д	48.739	48.739	н/д	0.430	24
05.03.23	54.48	45.93	8.55	4.55	4.59	н/д	49.171	49.355	н/д	48.684	48.684	н/д	0.417	24
06.03.23	54.41	45.85	8.56	4.53	4.57	н/д	48.943	49.112	н/д	48.454	48.454	н/д	0.415	24
07.03.23	54.62	46.06	8.56	4.54	4.58	н/д	49.138	49.294	н/д	48.636	48.636	н/д	0.417	24
08.03.23	54.16	45.58	8.58	4.55	4.59	н/д	49.094	49.262	н/д	48.608	48.608	н/д	0.418	24
09.03.23	53.49	45.24	8.25	4.55	4.58	н/д	49.193	49.371	н/д	48.724	48.724	н/д	0.402	24
10.03.23	52.43	44.54	7.89	4.55	4.59	н/д	48.999	49.198	н/д	48.562	48.562	н/д	0.384	24
11.03.23	52.74	44.78	7.96	4.55	4.59	н/д	49.016	49.225	н/д	48.579	48.579	н/д	0.387	24
12.03.23	52.66	44.65	8.01	4.54	4.58	н/д	48.995	49.217	н/д	48.565	48.565	н/д	0.390	24
13.03.23	52.04	44.36	7.68	4.54	4.57	н/д	48.937	49.165	н/д	48.520	48.520	н/д	0.373	24
14.03.23	50.82	43.28	7.54	4.54	4.58	н/д	48.846	49.140	н/д	48.490	48.490	н/д	0.366	24
15.03.23	50.67	43.10	7.57	4.53	4.57	н/д	48.884	49.203	н/д	48.543	48.543	н/д	0.368	24
16.03.23	50.76	43.23	7.54	4.52	4.56	н/д	48.919	49.237	н/д	48.574	48.574	н/д	0.366	24
17.03.23	51.13	43.71	7.42	4.53	4.57	н/д	48.976	49.301	н/д	48.625	48.625	н/д	0.361	24

ВОС, (ч)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

18.03.23	51.32	43.79	7.53	4.54	4.57	н/д	48.930	49.245	н/д	48.572	48.572	н/д	0.366	24
19.03.23	52.79	44.72	8.07	4.54	4.57	н/д	48.979	49.244	н/д	48.570	48.570	н/д	0.392	24
20.03.23	52.81	44.69	8.12	4.53	4.57	н/д	48.939	49.205	н/д	48.531	48.531	н/д	0.395	24
21.03.23	52.70	44.81	7.90	4.53	4.57	н/д	49.158	49.432	н/д	48.751	48.751	н/д	0.385	24
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**1520.728**	**1525.272**	**---**	**1504.355**	**1504.355**	**---**	**13.606**	**744**
Среднее	**55.67**	**46.64**	**9.04**	**4.54**	**4.58**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	20515.689	20472.129	0.000	20219.036	20194.397	0.000	240.742	19841	16
21.03.23 24:00	22036.417	21997.401	0.000	21723.390	21698.751	0.000	254.348	20585	16
Итого за период	1520.728	1525.272	0.000	1504.354	1504.354	0.000	13.606	744	0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:37:07 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

0
0
0
0
0

ТВ-7 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 33

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20123767

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xD59F

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	63.75	48.47	15.28	4.52	4.56	н/д	33.534	33.465	33.005	33.005	н/д	0.504	24	0
20.02.23	69.10	51.71	17.39	4.53	4.58	н/д	33.588	33.472	32.960	32.960	н/д	0.574	24	0
21.02.23	67.72	51.36	16.35	4.53	4.57	н/д	33.792	33.702	33.190	33.190	н/д	0.543	24	0
22.02.23	56.13	44.56	11.57	4.52	4.56	н/д	33.585	33.599	33.190	33.190	н/д	0.384	24	0
23.02.23	60.12	46.78	13.34	4.54	4.58	н/д	33.544	33.502	33.075	33.075	н/д	0.441	24	0
24.02.23	60.74	46.96	13.78	4.54	4.58	н/д	33.565	33.507	33.081	33.081	н/д	0.456	24	0
25.02.23	60.55	46.72	13.82	4.53	4.57	н/д	33.547	33.484	33.063	33.063	н/д	0.457	24	0
26.02.23	59.82	46.51	13.30	4.52	4.56	н/д	33.598	33.547	33.127	33.127	н/д	0.441	24	0
27.02.23	57.75	45.49	12.26	4.51	4.56	н/д	33.692	33.661	33.256	33.256	н/д	0.408	24	0
28.02.23	55.69	44.47	11.22	4.51	4.55	н/д	33.640	33.631	33.240	33.240	н/д	0.373	24	0
01.03.23	55.23	44.02	11.21	4.52	4.57	н/д	33.584	33.578	33.195	33.195	н/д	0.372	24	0
02.03.23	56.87	44.94	11.93	4.52	4.57	н/д	33.631	33.608	33.212	33.212	н/д	0.396	24	0
03.03.23	56.71	44.73	11.98	4.52	4.57	н/д	33.656	33.632	33.238	33.238	н/д	0.398	24	0
04.03.23	55.50	44.16	11.34	4.53	4.57	н/д	33.762	33.750	33.364	33.364	н/д	0.378	24	0
05.03.23	54.75	43.73	11.02	4.52	4.57	н/д	33.718	33.718	33.335	33.335	н/д	0.367	24	0
06.03.23	54.67	43.67	11.00	4.51	4.55	н/д	33.566	33.566	33.187	33.187	н/д	0.365	24	0
07.03.23	54.89	43.84	11.05	4.52	4.56	н/д	33.699	33.699	33.316	33.316	н/д	0.368	24	0
08.03.23	54.44	43.49	10.95	4.52	4.57	н/д	33.678	33.682	33.304	33.304	н/д	0.365	24	0
09.03.23	53.78	43.22	10.56	4.52	4.56	н/д	33.753	33.766	33.388	33.388	н/д	0.352	24	0
10.03.23	52.73	42.55	10.18	4.52	4.57	н/д	33.626	33.647	33.280	33.280	н/д	0.339	24	0
11.03.23	53.03	42.86	10.17	4.52	4.57	н/д	33.629	33.652	33.280	33.280	н/д	0.338	24	0
12.03.23	52.94	42.63	10.31	4.52	4.56	н/д	33.616	33.636	33.267	33.267	н/д	0.343	24	0
13.03.23	52.37	42.42	9.95	4.51	4.56	н/д	33.584	33.613	33.247	33.247	н/д	0.331	24	0
14.03.23	51.11	41.50	9.61	4.51	4.56	н/д	33.538	33.576	33.223	33.223	н/д	0.319	24	0
15.03.23	50.94	41.29	9.65	4.51	4.55	н/д	33.561	33.602	33.249	33.249	н/д	0.321	24	0
16.03.23	51.02	41.36	9.66	4.50	4.54	н/д	33.577	33.620	33.264	33.264	н/д	0.321	24	0
17.03.23	51.39	41.67	9.72	4.51	4.55	н/д	33.612	33.657	33.296	33.296	н/д	0.324	24	0

18.03.23	51.56	41.75	9.80	4.51	4.56	н/д	33.578	33.626	33.261	33.261	н/д	0.326	24	0
19.03.23	53.05	42.54	10.51	4.51	4.56	н/д	33.598	33.636	33.258	33.258	н/д	0.349	24	0
20.03.23	53.08	42.56	10.52	4.51	4.55	н/д	33.576	33.617	33.237	33.237	н/д	0.350	24	0
21.03.23	52.96	42.66	10.31	4.50	4.55	н/д	33.705	33.755	33.370	33.370	н/д	0.344	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**1042.332**	**1042.206**	**1029.958**	**1029.958**	**---**	**11.947**	**744**	**0**
Среднее	**55.94**	**44.34**	**11.60**	**4.52**	**4.56**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
18.02.23 24:00	21344.664	21383.060	0.000	21054.366	21054.730	0.000	231.117	19846
21.03.23 24:00	22386.996	22425.266	0.000	22084.328	22084.691	0.000	243.064	20590
Итого за период	1042.332	1042.206	0.000	1029.962	1029.961	0.000	11.947	744

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:37:05 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
19/02/23г.-21/03/23г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Садовое кольцо 34 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.04 м3/ч

Заводской номер 00179015 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0х4Е41 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
19/02/23	64.96	51.02	13.94	196.60	192.86	195.32	192.98	0.00	-0.12	6.90	6.70	2.687	-0.006	24	0	*
20/02/23	70.35	54.47	15.88	197.03	192.67	195.35	192.70	0.00	-0.03	6.90	6.70	3.057	-0.002	24	0	*
21/02/23	68.87	53.89	14.98	196.69	192.49	195.07	192.45	0.00	0.04	6.90	6.70	2.883	0.002	24	0	*
22/02/23	61.61	49.30	12.31	196.05	192.67	194.88	192.70	0.00	-0.03	6.90	6.70	2.369	-0.001	24	0	*
23/02/23	61.52	49.29	12.23	195.72	192.36	194.59	192.43	0.00	-0.07	6.90	6.70	2.348	-0.003	24	0	*
24/02/23	61.91	49.31	12.60	195.53	192.17	194.42	192.26	0.00	-0.09	6.90	6.70	2.417	-0.004	24	0	*
25/02/23	61.54	48.93	12.61	195.58	192.22	194.44	192.28	0.00	-0.06	6.90	6.70	2.421	-0.003	24	0	*
26/02/23	60.74	48.58	12.16	195.41	192.17	194.24	192.08	0.00	0.09	6.90	6.70	2.333	0.004	24	0	*
27/02/23	58.67	47.46	11.21	194.20	191.15	193.12	191.11	0.00	0.04	6.90	6.70	2.140	0.002	24	0	*
28/02/23	56.60	46.19	10.41	193.45	190.54	192.53	190.61	0.00	-0.07	6.90	6.70	1.980	-0.003	24	0	*
01/03/23	57.09	46.43	10.66	193.47	190.51	192.54	190.62	0.00	-0.11	6.90	6.70	2.024	-0.005	24	0	*
02/03/23	58.12	47.06	11.06	193.26	190.26	192.25	190.33	0.00	-0.07	6.90	6.70	2.102	-0.003	24	0	*
03/03/23	58.00	46.87	11.13	193.21	190.22	192.26	190.34	0.00	-0.12	6.90	6.70	2.114	-0.006	24	0	*
04/03/23	56.93	46.28	10.65	193.22	190.26	192.24	190.32	0.00	-0.06	6.90	6.70	2.024	-0.003	24	0	*
05/03/23	56.02	45.77	10.25	193.13	190.25	192.20	190.28	0.00	-0.03	6.90	6.70	1.948	-0.001	24	0	*
06/03/23	55.89	45.68	10.21	193.18	190.36	192.28	190.36	0.00	0.00	6.90	6.70	1.945	0.000	24	0	*
07/03/23	55.83	45.63	10.20	193.20	190.41	192.36	190.44	0.00	-0.03	6.90	6.70	1.941	-0.001	24	0	*
08/03/23	55.88	45.57	10.31	192.95	190.16	192.08	190.16	0.00	0.00	6.90	6.70	1.956	0.000	24	0	*
09/03/23	54.75	44.99	9.76	193.00	190.28	192.13	190.30	0.00	-0.02	6.90	6.70	1.853	-0.001	24	0	*
10/03/23	53.89	44.56	9.33	193.24	190.60	192.43	190.68	0.00	-0.08	6.90	6.70	1.772	-0.004	24	0	*
11/03/23	54.03	44.66	9.37	193.18	190.54	192.39	190.63	0.00	-0.09	6.90	6.70	1.781	-0.004	24	0	*
12/03/23	53.75	44.43	9.32	193.11	190.47	192.33	190.58	0.00	-0.11	6.90	6.70	1.772	-0.005	24	0	*
13/03/23	51.95	43.32	8.63	193.45	191.01	192.74	191.04	0.00	-0.03	6.90	6.70	1.647	-0.001	24	0	*
14/03/23	52.07	43.21	8.86	193.39	190.99	192.70	191.02	0.00	-0.03	6.90	6.70	1.690	-0.001	24	0	*
15/03/23	51.91	43.13	8.78	193.45	191.05	192.74	191.06	0.00	-0.01	6.90	6.70	1.675	0.000	24	0	*
16/03/23	52.40	43.54	8.86	193.49	191.09	192.76	191.08	0.00	0.01	6.90	6.70	1.689	0.000	24	0	*
17/03/23	51.72	42.47	9.25	169.52	167.45	168.74	167.31	0.00	0.14	6.90	6.70	1.547	0.006	24	0	*
18/03/23	52.55	40.42	12.13	123.78	122.19	122.90	121.94	0.00	0.25	6.90	6.70	1.481	0.010	24	0	*
19/03/23	54.26	41.04	13.22	123.14	121.46	122.17	121.21	0.00	0.25	6.90	6.70	1.602	0.010	24	0	*
20/03/23	53.64	40.58	13.06	122.37	120.69	121.42	120.46	0.00	0.23	6.90	6.70	1.574	0.009	24	0	*
21/03/23	53.52	40.62	12.90	122.48	120.80	121.50	120.54	0.00	0.26	6.90	6.70	1.559	0.011	24	0	*
Итого:				5709.4	5622.35	5679.1	5622.30	0.00	0.05			62.331	-0.003	744	0	
Средние:	57.12	45.95	11.17							6.90	6.70					

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 20352ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

ТВ-7 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 37

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20119355

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0B00

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	64.33	51.82	12.52	9.80	5.20	н/д	46.193	н/д	45.329	н/д	н/д	0.572	24	0
20.02.23	69.58	55.28	14.30	9.80	5.20	н/д	46.332	н/д	45.333	н/д	н/д	0.653	24	0
21.02.23	68.07	54.90	13.17	9.80	5.20	н/д	46.598	н/д	45.631	н/д	н/д	0.605	24	0
22.02.23	56.58	47.26	9.31	9.80	5.20	н/д	46.154	н/д	45.477	н/д	н/д	0.427	24	0
23.02.23	60.57	49.80	10.77	9.80	5.20	н/д	46.138	н/д	45.372	н/д	н/д	0.493	24	0
24.02.23	61.19	50.04	11.16	9.80	5.20	н/д	46.170	н/д	45.385	н/д	н/д	0.510	24	0
25.02.23	60.99	49.69	11.29	9.80	5.20	н/д	46.147	н/д	45.368	н/д	н/д	0.516	24	0
26.02.23	60.23	49.38	10.85	9.80	5.20	н/д	46.217	н/д	45.456	н/д	н/д	0.497	24	0
27.02.23	58.15	48.26	9.89	9.80	5.20	н/д	46.325	н/д	45.611	н/д	н/д	0.455	24	0
28.02.23	56.07	47.01	9.06	9.80	5.20	н/д	46.217	н/д	45.555	н/д	н/д	0.417	24	0
01.03.23	55.66	46.59	9.07	9.80	5.20	н/д	46.127	н/д	45.475	н/д	н/д	0.416	24	0
02.03.23	57.28	47.73	9.56	9.80	5.20	н/д	46.218	н/д	45.529	н/д	н/д	0.439	24	0
03.03.23	57.13	47.49	9.64	9.80	5.20	н/д	46.252	н/д	45.565	н/д	н/д	0.443	24	0
04.03.23	55.89	46.80	9.09	9.80	5.20	н/д	46.385	н/д	45.723	н/д	н/д	0.420	24	0
05.03.23	55.15	46.28	8.87	9.80	5.20	н/д	46.308	н/д	45.665	н/д	н/д	0.409	24	0
06.03.23	55.08	46.22	8.86	9.80	5.20	н/д	46.112	н/д	45.475	н/д	н/д	0.407	24	0
07.03.23	55.29	46.44	8.85	9.80	5.20	н/д	46.297	н/д	45.653	н/д	н/д	0.408	24	0
08.03.23	54.82	45.91	8.91	9.80	5.20	н/д	46.271	н/д	45.639	н/д	н/д	0.411	24	0
09.03.23	54.13	45.56	8.57	9.80	5.20	н/д	46.358	н/д	45.737	н/д	н/д	0.396	24	0
10.03.23	53.06	44.95	8.10	9.80	5.20	н/д	46.178	н/д	45.584	н/д	н/д	0.373	24	0
11.03.23	53.35	45.23	8.12	9.80	5.20	н/д	46.184	н/д	45.586	н/д	н/д	0.374	24	0
12.03.23	53.29	45.10	8.19	9.80	5.20	н/д	46.172	н/д	45.573	н/д	н/д	0.377	24	0
13.03.23	52.66	44.73	7.93	9.80	5.20	н/д	46.126	н/д	45.543	н/д	н/д	0.365	24	0
14.03.23	51.43	43.82	7.61	9.80	5.20	н/д	46.050	н/д	45.496	н/д	н/д	0.350	24	0
15.03.23	51.28	43.67	7.62	9.80	5.20	н/д	46.083	н/д	45.530	н/д	н/д	0.351	24	0
16.03.23	51.38	43.83	7.54	9.80	5.20	н/д	46.121	н/д	45.565	н/д	н/д	0.348	24	0
17.03.23	51.74	44.28	7.46	9.80	5.20	н/д	46.169	н/д	45.604	н/д	н/д	0.344	24	0

18.03.23	51.94	44.35	7.60	9.80	5.20	н/д	46.137	н/д	45.571	н/д	н/д	0.350	24	0
19.03.23	53.42	45.31	8.11	9.80	5.20	н/д	46.187	н/д	45.587	н/д	н/д	0.374	24	0
20.03.23	53.44	45.24	8.20	9.80	5.20	н/д	46.171	н/д	45.569	н/д	н/д	0.378	24	0
21.03.23	53.34	45.36	7.98	9.80	5.20	н/д	46.354	н/д	45.752	н/д	н/д	0.369	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**1432.751**	**---**	**1411.938**	**---**	**---**	**13.247**	**744**	**0**
Среднее	**56.33**	**47.04**	**9.29**	**9.80**	**5.20**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
18.02.23 24:00	12213.795	0.000	0.000	12016.818	0.000	0.000	129.486	7250
21.03.23 24:00	13646.546	0.000	0.000	13428.755	0.000	0.000	142.734	7994
Итого за период	1432.751	0.000	0.000	1411.937	0.000	0.000	13.248	744

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:38:48 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 38

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179107

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x37B8

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	71.87	56.67	15.20	147.850	144.440	146.890	144.740	8.65	8.45	2.1930	24.0	0.000
20.02.23	72.10	55.70	16.40	139.870	136.650	138.890	136.930	8.56	8.37	2.2390	24.0	0.000
21.02.23	72.17	56.12	16.05	148.680	145.250	147.580	145.430	8.52	8.31	2.3330	24.0	0.000
22.02.23	71.32	56.49	14.83	158.770	155.190	157.660	155.360	8.70	8.48	2.3010	24.0	0.000
23.02.23	70.20	56.06	14.14	161.220	157.660	160.090	157.780	8.72	8.50	2.2290	24.0	0.000
24.02.23	71.01	56.45	14.56	161.850	158.240	160.620	158.220	8.72	8.50	2.3040	24.0	0.000
25.02.23	70.76	56.12	14.64	161.010	157.430	159.760	157.450	8.71	8.49	2.3050	24.0	0.000
26.02.23	70.18	55.91	14.27	159.930	156.430	158.870	156.600	8.70	8.48	2.2320	24.0	0.000
27.02.23	68.25	54.74	13.51	156.970	153.710	156.100	153.940	8.69	8.47	2.0740	24.0	0.000
28.02.23	69.22	56.21	13.01	163.650	160.150	162.640	160.290	8.76	8.53	2.0820	24.0	0.000
01.03.23	69.41	56.39	13.02	168.460	164.860	167.320	164.880	8.77	8.54	2.1460	24.0	0.000
02.03.23	69.30	56.34	12.96	168.360	164.740	167.280	164.850	8.77	8.53	2.1350	24.0	0.000
03.03.23	69.80	56.91	12.89	171.370	167.610	170.240	167.690	8.79	8.54	2.1610	24.0	0.000
04.03.23	70.39	58.09	12.30	183.710	179.650	182.650	179.820	8.83	8.56	2.2090	24.0	0.000
05.03.23	69.80	57.91	11.89	183.370	179.420	182.440	179.650	8.84	8.58	2.1340	24.0	0.000
06.03.23	69.79	57.80	11.99	183.430	179.460	182.820	180.030	8.84	8.57	2.1470	24.0	0.000
07.03.23	69.89	58.32	11.57	189.990	185.890	189.500	186.560	8.87	8.58	2.1550	24.0	0.000
08.03.23	69.71	58.31	11.40	193.420	189.260	192.690	189.710	8.87	8.58	2.1610	24.0	0.000
09.03.23	69.69	58.53	11.16	196.280	192.000	195.850	192.760	8.88	8.58	2.1430	24.0	0.000
10.03.23	68.55	56.13	12.42	162.980	159.520	162.300	159.930	8.90	8.58	1.9840	24.0	0.000
11.03.23	68.74	54.22	14.52	135.690	132.810	134.750	132.850	8.90	8.56	1.9250	24.0	0.000
12.03.23	69.26	54.94	14.32	136.020	133.140	135.130	133.210	8.90	8.56	1.9070	24.0	0.000
13.03.23	68.43	52.80	15.63	114.820	112.430	114.320	112.820	8.36	8.09	1.7540	24.0	0.000
14.03.23	69.19	51.00	18.19	98.790	96.640	98.330	97.130	8.00	7.79	1.7560	24.0	0.000
15.03.23	68.39	50.93	17.46	101.600	99.460	101.310	100.100	8.03	7.81	1.7360	24.0	0.000
16.03.23	67.93	51.09	16.84	104.040	101.870	103.710	102.470	8.07	7.84	1.7140	24.0	0.000
17.03.23	67.39	52.57	14.82	120.580	118.090	120.000	118.470	8.10	7.81	1.7500	24.0	0.000
18.03.23	67.42	53.26	14.16	128.710	126.070	128.020	126.340	8.11	7.79	1.7810	24.0	0.000

19.03.23	67.31	52.81	14.50	126.020	123.420	125.270	123.590	8.06	7.76	1.7890	24.0	0.000
20.03.23	67.36	52.83	14.53	126.130	123.550	125.500	123.850	8.07	7.76	1.7950	24.0	0.000
21.03.23	67.91	53.58	14.33	128.150	125.510	127.510	125.830	8.08	7.77	1.7980	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4681.7**	**4580.55**	**4656.0**	**4589.28**	**---**	**---**	**63.3720**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**69.44**	**55.32**	**14.11**	---	---	---	---	**8.57**	**8.31**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	84209.609	82307.480	105164.490	103672.740	1241.911	22718.000	1008.000
21.03.23 24:00	88787.290	86786.159	109716.820	108159.550	1303.569	23438.000	1008.000
Итого за период	4577.680	4478.679	4552.330	4486.809	61.658	720.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:39:57 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 40

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00175273

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x669A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	72.94	56.60	16.34	144.600	141.200	140.470	138.350	8.52	6.00	2.3130	24.0	0.000
20.02.23	73.16	55.46	17.70	137.020	133.760	133.020	131.100	8.42	6.00	2.3740	24.0	0.000
21.02.23	73.24	56.21	17.03	143.860	140.480	139.800	137.730	8.38	6.00	2.4020	24.0	0.000
22.02.23	72.39	56.72	15.67	152.290	148.750	148.160	145.940	8.55	6.00	2.3360	24.0	0.000
23.02.23	71.25	56.28	14.97	154.640	151.130	150.500	148.280	8.58	6.00	2.2660	24.0	0.000
24.02.23	72.07	56.65	15.42	155.090	151.490	150.930	148.750	8.58	6.00	2.3410	24.0	0.000
25.02.23	71.80	56.12	15.68	154.230	150.690	150.060	147.890	8.57	6.00	2.3710	24.0	0.000
26.02.23	71.22	55.72	15.50	153.880	150.400	149.710	147.550	8.56	6.00	2.3400	24.0	0.000
27.02.23	69.27	54.55	14.72	151.840	148.580	147.790	145.740	8.55	6.00	2.1930	24.0	0.000
28.02.23	70.27	56.21	14.06	159.740	156.230	155.530	153.230	8.62	6.00	2.2060	24.0	0.000
01.03.23	70.47	56.65	13.82	162.780	159.180	158.580	156.220	8.63	6.00	2.2070	24.0	0.000
02.03.23	70.36	56.66	13.70	163.070	159.460	158.980	156.580	8.62	6.00	2.1910	24.0	0.000
03.03.23	70.80	56.14	14.66	152.690	149.290	148.710	146.510	8.65	6.00	2.1980	24.0	0.000
04.03.23	71.40	55.39	16.01	138.100	134.980	134.450	132.530	8.70	6.00	2.1650	24.0	0.000
05.03.23	70.81	55.18	15.63	138.260	135.180	134.730	132.810	8.71	6.00	2.1190	24.0	0.000
06.03.23	70.80	55.15	15.65	138.600	135.480	135.000	133.080	8.71	6.00	2.1260	24.0	0.000
07.03.23	70.95	55.72	15.23	142.600	139.450	138.940	136.980	8.73	6.00	2.1330	24.0	0.000
08.03.23	70.80	55.70	15.10	144.490	141.300	140.920	138.930	8.74	6.00	2.1380	24.0	0.000
09.03.23	70.78	55.85	14.93	147.000	143.680	143.410	141.300	8.75	6.00	2.1530	24.0	0.000
10.03.23	69.61	51.89	17.72	104.780	102.540	101.440	100.120	8.77	6.00	1.8290	24.0	0.000
11.03.23	69.53	45.60	23.93	70.240	68.800	67.120	66.400	8.79	6.00	1.6480	24.0	0.000
12.03.23	70.06	45.84	24.22	70.740	69.210	67.670	66.950	8.79	6.00	1.6800	24.0	0.000
13.03.23	69.15	43.23	25.92	60.520	59.290	57.550	56.980	8.24	6.00	1.5370	24.0	0.000
14.03.23	69.83	40.86	28.97	52.650	51.450	49.770	49.290	7.88	6.00	1.4920	24.0	0.000
15.03.23	69.04	40.91	28.13	54.260	53.060	51.320	50.840	7.92	6.00	1.4930	24.0	0.000
16.03.23	68.61	41.27	27.34	55.360	54.160	52.410	51.930	7.95	6.00	1.4800	24.0	0.000
17.03.23	68.26	43.09	25.17	62.680	61.390	59.690	59.210	7.99	6.00	1.5480	24.0	0.000
18.03.23	68.36	44.15	24.21	66.390	64.950	63.400	62.880	8.00	6.00	1.5740	24.0	0.000

19.03.23	68.24	43.73	24.51	65.020	63.580	62.040	61.560	7.95	6.00	1.5600	24.0	0.000
20.03.23	68.29	43.55	24.74	65.160	63.750	62.090	61.610	7.95	6.00	1.5780	24.0	0.000
21.03.23	68.83	44.23	24.60	66.170	64.730	63.140	62.620	7.97	6.00	1.5950	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**3628.7**	**3547.62**	**3517.3**	**3469.89**	**---**	**---**	**61.5860**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**70.40**	**51.33**	**19.07**	---	---	---	---	**8.44**	**6.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	18009.690	17587.750	17494.080	17251.530	316.884	6662.000	0.000
21.03.23 24:00	21782.539	21276.110	21151.519	20859.610	380.878	7430.000	0.000
Итого за период	3772.849	3688.360	3657.438	3608.080	63.994	768.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:45:23 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : ул. Садовое кольцо д.42 1 ввод
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА780
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	3.00	72.25	153.58	52.66	149.30	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	3.00	72.55	145.00	51.86	141.08	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	2.98	72.59	144.79	51.99	140.40	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	2.92	71.69	149.18	52.09	144.39	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	2.84	70.54	151.51	51.76	146.81	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	2.93	71.37	151.66	52.04	146.80	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	2.94	71.11	150.74	51.59	145.97	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.88	70.52	150.39	51.36	145.53	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.71	68.60	148.82	50.39	144.04	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	2.76	69.56	155.41	51.76	150.42	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	2.77	69.74	157.63	52.14	152.54	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.78	69.63	158.47	52.05	153.44	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	2.52	68.87	142.77	51.99	138.28	22:44	23:26
05-03-2023 00:00:00	2.69	70.68	136.31	50.95	132.10	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	2.64	70.08	136.68	50.72	132.77	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	2.67	70.08	136.82	50.57	132.86	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	2.68	70.23	139.20	50.95	135.28	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	2.69	70.06	139.80	50.79	135.89	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	2.69	70.04	141.97	51.07	137.96	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	2.60	68.81	144.11	50.75	140.15	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	2.61	69.09	145.46	51.10	141.52	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	2.67	69.62	147.50	51.48	142.82	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	4.14	64.45	130.20	32.28	124.60	22:51	23:41
15-03-2023 00:00:00	2.49	69.74	139.80	50.89	133.37	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	2.27	68.82	103.38	46.82	100.14	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	2.27	68.38	106.06	46.90	102.66	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	2.33	67.93	116.63	47.87	113.60	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	2.38	67.97	122.45	48.48	119.00	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	2.39	67.88	119.89	47.90	116.51	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	2.40	67.91	120.05	47.89	116.95	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.37	68.44	114.95	47.82	112.16	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	84.01	69.66	4301.21	49.97	4169.35	741:35	743:07

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : ул. Садовое кольцо д.42 2 ввод
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА779
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	3.44	72.32	194.90	54.61	190.43	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	3.47	72.61	184.18	53.76	179.52	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	3.29	72.66	160.38	51.94	155.66	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	3.12	71.71	148.53	50.64	143.87	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	3.05	70.58	150.91	50.37	146.08	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	3.16	71.40	150.64	50.41	145.85	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	3.17	71.14	149.70	49.97	145.05	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	3.10	70.58	149.34	49.81	144.77	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.93	68.60	147.78	48.77	143.21	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	3.00	69.55	153.86	50.04	149.28	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	3.02	69.74	156.09	50.39	151.46	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	3.02	69.64	156.97	50.36	152.34	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	3.09	70.12	158.13	50.58	153.48	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	3.14	70.73	164.17	51.58	159.53	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	3.05	70.16	164.66	51.64	160.42	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	3.04	70.10	164.62	51.64	160.20	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	3.05	70.28	166.93	51.96	162.46	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	3.07	70.10	167.08	51.68	162.53	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	3.06	70.09	169.55	52.01	164.93	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	2.94	68.83	170.72	51.60	165.94	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	2.96	69.09	171.78	51.85	166.21	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	3.00	69.64	172.44	52.23	167.36	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	2.77	68.84	148.46	49.98	143.94	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	2.73	69.76	128.74	48.52	124.28	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	2.72	68.93	133.45	48.53	128.75	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	2.70	68.46	136.68	48.66	131.72	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	2.67	67.98	140.77	49.00	135.09	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	2.70	68.03	142.57	49.09	136.24	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	2.69	67.94	139.39	48.63	133.73	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	2.69	67.95	138.66	48.53	133.90	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.72	68.53	138.97	48.94	134.29	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	92.52	69.87	4821.03	50.57	4672.49	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : Садовое кольцо 58
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВВ149
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	3.22	73.68	221.79	59.14	224.25	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	3.25	74.02	210.83	58.59	212.96	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	3.23	74.02	219.57	59.30	222.21	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	3.16	73.12	231.97	59.46	234.87	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	3.07	71.93	235.23	58.86	238.13	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	3.20	72.81	236.66	59.29	239.51	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	3.19	72.53	235.65	58.98	238.27	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	3.11	71.89	234.88	58.66	237.63	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.91	69.98	232.37	57.44	235.16	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	2.97	70.96	240.19	58.57	243.11	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	2.96	71.13	243.02	58.95	245.96	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.98	71.01	244.73	58.81	247.69	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	3.07	71.53	246.11	59.05	249.08	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	3.10	72.11	254.31	59.92	257.45	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	3.02	71.48	254.90	59.61	258.05	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	3.01	71.52	254.61	59.67	257.77	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	3.02	71.63	257.48	59.89	260.69	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	3.03	71.49	256.84	59.69	260.04	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	3.00	71.44	260.75	59.93	264.06	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	2.87	70.20	261.70	59.21	264.92	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	2.91	70.52	261.94	59.42	265.17	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	2.94	71.03	263.18	59.84	266.44	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	2.76	70.28	225.14	57.83	227.75	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	2.80	71.20	198.54	57.10	200.68	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	2.75	70.28	204.57	56.83	206.87	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	2.70	69.84	208.50	56.86	210.88	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	2.48	69.32	165.97	53.94	167.48	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	2.40	69.30	138.14	51.92	139.07	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	2.42	69.22	135.14	51.32	136.01	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	2.45	69.26	135.30	51.13	136.17	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.46	69.78	137.17	51.82	138.06	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	90.44	71.24	6907.18	57.78	6986.39	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС 2
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 59

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00179099

Система: 2

БД=1, ТВ2, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x523A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	71.53	56.48	15.05	225.820	220.670	227.290	223.940	-3.270	6.90	6.70	3.3190	н/д	24	0
20.02.23	71.81	56.00	15.81	218.410	213.370	219.890	216.770	-3.400	6.90	6.70	3.3720	н/д	24	0
21.02.23	71.99	56.19	15.80	215.150	210.150	216.850	213.710	-3.560	6.90	6.70	3.3180	н/д	24	0
22.02.23	71.04	55.78	15.26	214.740	209.900	215.540	212.490	-2.590	6.90	6.70	3.2020	н/д	24	0
23.02.23	69.85	55.11	14.74	217.410	212.660	218.270	215.160	-2.500	6.90	6.70	3.1340	н/д	24	0
24.02.23	70.76	55.30	15.46	212.880	208.100	213.990	210.940	-2.840	6.90	6.70	3.2170	н/д	24	0
25.02.23	70.51	55.01	15.50	209.700	205.080	211.100	208.220	-3.140	6.90	6.70	3.1780	н/д	24	0
26.02.23	69.97	54.98	14.99	210.700	206.090	211.350	208.380	-2.290	6.90	6.70	3.0860	н/д	24	0
27.02.23	68.04	54.01	14.03	210.700	206.350	211.410	208.530	-2.180	6.90	6.70	2.8960	н/д	24	0
28.02.23	68.91	55.36	13.55	224.920	220.120	225.700	222.530	-2.410	6.90	6.70	2.9840	н/д	24	0
01.03.23	69.03	55.79	13.24	230.720	225.810	231.790	228.440	-2.630	6.90	6.70	2.9890	н/д	24	0
02.03.23	68.89	55.57	13.32	229.250	224.380	230.280	226.920	-2.540	6.90	6.70	2.9840	н/д	24	0
03.03.23	69.38	56.14	13.24	238.980	233.830	239.350	235.840	-2.010	6.90	6.70	3.0940	н/д	24	0
04.03.23	69.95	57.44	12.51	256.380	250.770	257.350	253.460	-2.690	6.90	6.70	3.1380	н/д	24	0
05.03.23	69.45	57.35	12.10	257.730	252.150	258.470	254.560	-2.410	6.90	6.70	3.0500	н/д	24	0
06.03.23	69.41	57.34	12.07	257.400	251.870	258.020	254.150	-2.280	6.90	6.70	3.0390	н/д	24	0
07.03.23	69.58	57.52	12.06	258.450	252.850	259.560	255.590	-2.740	6.79	6.70	3.0520	н/д	24	0
08.03.23	69.40	57.25	12.15	258.000	252.490	259.090	255.250	-2.760	14.98	6.70	3.1100	н/д	24	0
09.03.23	69.39	57.53	11.86	260.390	254.830	261.540	257.530	-2.700	13.81	6.70	3.0550	н/д	24	0
10.03.23	68.11	56.81	11.30	259.870	254.500	260.950	257.060	-2.560	10.95	6.70	2.8950	н/д	24	0
11.03.23	68.39	56.84	11.55	259.130	253.680	260.500	256.660	-2.980	10.85	6.70	2.9490	н/д	24	0
12.03.23	68.97	57.26	11.71	261.510	255.930	262.250	258.260	-2.330	7.29	6.70	2.9990	н/д	24	0
13.03.23	67.89	55.53	12.36	228.150	223.420	228.500	225.240	-1.820	4.56	6.70	2.7480	н/д	24	0
14.03.23	68.88	54.64	14.24	200.510	196.190	201.600	198.750	-2.560	2.81	6.70	2.7780	н/д	24	0
15.03.23	68.06	54.25	13.81	203.000	198.750	204.100	201.290	-2.540	3.73	6.70	2.7300	н/д	24	0
16.03.23	67.64	54.07	13.57	205.520	201.250	205.880	203.050	-1.800	4.52	6.70	2.7200	н/д	24	0
17.03.23	67.09	53.12	13.97	189.400	185.570	189.470	186.960	-1.390	12.20	6.70	2.6080	н/д	24	0

18.03.23	66.99	50.28	16.71	149.870	146.890	150.710	148.950	-2.060	10.12	6.70	2.4640	н/д	24	0
19.03.23	66.88	49.84	17.04	146.890	144.010	147.670	145.990	-1.980	14.98	6.70	2.4750	н/д	24	0
20.03.23	66.90	49.95	16.95	146.330	143.400	146.980	145.310	-1.910	11.16	6.70	2.4430	н/д	24	0
21.03.23	67.47	50.53	16.94	148.430	145.350	148.940	147.200	-1.850	6.90	6.70	2.4600	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**6806.340**	**6660.410**	**6834.390**	**6737.130**	**-76.720**	**---**	**---**	**91.486**	**---**	**744.000**	**0.000**
Среднее	**69.10**	**55.14**	**13.96**	---	---	---	---	---	**7.94**	**6.70**	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	V3, (м3)	Mг, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	107022.810	104605.170	107143.540	105378.240	н/д	-773.070	1166.1720	14313.000	0.0
21.03.23 24:00	113829.150	111265.580	113977.930	112115.370	н/д	-849.790	1257.6580	15057.000	0.0
Итого за период	6806.340	6660.410	6834.390	6737.130	н/д	-76.720	91.4860	744.000	0.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:44:05 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 59

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179099

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x523A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	71.58	56.30	15.28	233.500	228.220	230.660	227.310	6.90	6.70	3.4880	24.0	0.000
20.02.23	71.86	55.75	16.11	226.270	221.030	223.450	220.290	6.90	6.70	3.5610	24.0	0.000
21.02.23	72.05	55.75	16.30	223.400	218.230	220.870	217.730	6.90	6.70	3.5570	24.0	0.000
22.02.23	71.10	55.43	15.67	222.570	217.550	219.780	216.700	6.90	6.70	3.4080	24.0	0.000
23.02.23	69.91	54.95	14.96	224.580	219.690	221.910	218.790	6.90	6.70	3.2840	24.0	0.000
24.02.23	70.82	55.02	15.80	220.040	215.100	217.640	214.580	6.90	6.70	3.3960	24.0	0.000
25.02.23	70.57	54.49	16.08	217.430	212.600	214.890	212.010	6.90	6.70	3.4200	24.0	0.000
26.02.23	70.03	54.36	15.67	218.200	213.400	215.490	212.530	6.90	6.70	3.3410	24.0	0.000
27.02.23	68.10	53.32	14.78	217.850	213.290	215.560	212.680	6.90	6.70	3.1500	24.0	0.000
28.02.23	68.97	54.76	14.21	232.540	227.560	229.910	226.740	6.90	6.70	3.2320	24.0	0.000
01.03.23	69.09	55.22	13.87	238.780	233.670	236.100	232.750	6.90	6.70	3.2360	24.0	0.000
02.03.23	68.94	55.13	13.81	237.400	232.350	234.750	231.390	6.90	6.70	3.2110	24.0	0.000
03.03.23	69.44	55.70	13.74	246.760	241.430	244.050	240.530	6.90	6.70	3.3150	24.0	0.000
04.03.23	70.01	56.98	13.03	265.430	259.670	262.550	258.600	6.90	6.70	3.3820	24.0	0.000
05.03.23	69.50	56.95	12.55	266.780	261.000	264.450	260.490	6.90	6.70	3.2730	24.0	0.000
06.03.23	69.46	56.86	12.60	266.590	260.850	264.010	260.070	6.90	6.70	3.2880	24.0	0.000
07.03.23	69.64	57.05	12.59	267.870	262.060	264.890	260.880	6.90	6.70	3.2950	24.0	0.000
08.03.23	69.46	56.85	12.61	267.430	261.670	264.390	260.480	6.90	6.70	3.2960	24.0	0.000
09.03.23	69.45	57.06	12.39	269.960	264.130	266.980	262.940	6.49	6.70	3.2710	24.0	0.000
10.03.23	68.17	56.29	11.88	269.210	263.570	266.780	262.880	6.67	6.70	3.1290	24.0	0.000
11.03.23	68.45	56.58	11.87	268.610	262.920	265.980	262.090	6.90	6.70	3.1160	24.0	0.000
12.03.23	69.03	56.99	12.04	270.380	264.620	267.730	263.700	6.90	6.70	3.1850	24.0	0.000
13.03.23	67.94	55.14	12.80	235.270	230.380	232.620	229.340	6.90	6.70	2.9490	24.0	0.000
14.03.23	68.93	54.39	14.54	207.610	203.190	205.230	202.360	6.90	6.70	2.9490	24.0	0.000
15.03.23	68.12	54.00	14.12	210.120	205.730	207.900	205.040	6.90	6.70	2.9030	24.0	0.000
16.03.23	67.70	54.03	13.67	211.880	207.540	209.780	206.920	6.90	6.70	2.8330	24.0	0.000
17.03.23	67.14	52.95	14.19	191.330	187.470	189.180	186.690	6.90	6.70	2.6620	24.0	0.000
18.03.23	67.05	49.55	17.50	143.810	140.890	142.060	140.380	6.90	6.70	2.4600	24.0	0.000

19.03.23	66.93	48.91	18.02	141.240	138.360	139.450	137.890	6.90	6.70	2.4900	24.0	0.000
20.03.23	66.94	48.55	18.39	141.090	138.250	139.420	137.880	6.90	6.70	2.5400	24.0	0.000
21.03.23	67.51	49.24	18.27	142.730	139.850	141.020	139.370	6.90	6.70	2.5510	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6996.6**	**6846.27**	**6919.4**	**6822.03**	**---**	**---**	**97.1710**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**69.15**	**54.66**	**14.49**	---	---	---	---	**6.88**	**6.70**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	78270.070	76474.989	77641.670	76490.550	1159.171	14313.000	0.000
21.03.23 24:00	85266.729	83321.260	84561.149	83312.580	1256.342	15057.000	0.000
Итого за период	6996.659	6846.270	6919.479	6822.029	97.171	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:45:33 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 60

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00177107

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xF933

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	73.61	53.81	19.80	161.960	158.060	161.180	159.030	7.92	7.93	3.1300	24.0	0.000
20.02.23	73.89	52.73	21.16	153.530	149.830	152.630	150.710	7.85	7.87	3.1680	24.0	0.000
21.02.23	73.94	53.44	20.50	159.610	155.760	158.710	156.590	7.78	7.79	3.1900	24.0	0.000
22.02.23	73.01	53.92	19.09	167.890	163.890	167.130	164.840	7.93	7.94	3.1290	24.0	0.000
23.02.23	71.84	53.65	18.19	170.380	166.450	169.740	167.490	7.95	7.96	3.0270	24.0	0.000
24.02.23	72.69	53.84	18.85	170.330	166.320	169.620	167.320	7.95	7.96	3.1330	24.0	0.000
25.02.23	72.43	53.47	18.96	169.470	165.540	168.750	166.570	7.94	7.95	3.1370	24.0	0.000
26.02.23	71.86	53.35	18.51	169.010	165.120	168.310	166.080	7.93	7.94	3.0530	24.0	0.000
27.02.23	69.87	52.32	17.55	167.050	163.430	166.530	164.370	7.93	7.94	2.8630	24.0	0.000
28.02.23	70.83	53.49	17.34	173.600	169.710	173.040	170.720	7.97	7.98	2.9390	24.0	0.000
01.03.23	71.01	53.83	17.18	176.030	172.100	175.510	173.130	7.98	7.98	2.9560	24.0	0.000
02.03.23	70.90	53.82	17.08	176.980	173.020	176.480	174.080	7.97	7.98	2.9570	24.0	0.000
03.03.23	71.39	54.01	17.38	177.660	173.640	177.120	174.720	7.98	7.98	3.0190	24.0	0.000
04.03.23	72.00	54.96	17.04	183.250	178.980	182.700	180.100	8.00	8.00	3.0460	24.0	0.000
05.03.23	71.41	54.81	16.60	183.770	179.570	183.250	180.720	8.01	8.01	2.9780	24.0	0.000
06.03.23	71.38	54.79	16.59	183.590	179.460	183.070	180.490	8.01	8.01	2.9740	24.0	0.000
07.03.23	71.54	55.03	16.51	185.430	181.260	184.940	182.300	8.02	8.02	2.9900	24.0	0.000
08.03.23	71.36	54.76	16.60	185.040	180.880	184.520	181.920	8.03	8.03	3.0020	24.0	0.000
09.03.23	71.35	55.11	16.24	187.720	183.450	187.220	184.580	8.03	8.02	2.9760	24.0	0.000
10.03.23	70.06	54.57	15.49	188.030	183.910	187.610	185.000	8.03	8.03	2.8440	24.0	0.000
11.03.23	70.30	54.58	15.72	188.000	183.880	187.580	184.950	8.02	8.02	2.8870	24.0	0.000
12.03.23	70.88	55.05	15.83	188.870	184.630	188.410	185.770	8.02	8.02	2.9220	24.0	0.000
13.03.23	70.05	53.13	16.92	163.140	159.570	162.550	160.410	7.59	7.60	2.7000	24.0	0.000
14.03.23	70.99	51.65	19.34	143.020	139.860	142.220	140.540	7.30	7.32	2.7010	24.0	0.000
15.03.23	70.13	51.51	18.62	147.110	143.900	146.370	144.550	7.32	7.34	2.6770	24.0	0.000
16.03.23	69.68	51.66	18.02	149.910	146.620	149.280	147.390	7.34	7.36	2.6380	24.0	0.000
17.03.23	69.20	52.08	17.12	156.020	152.690	155.430	153.460	7.34	7.36	2.6100	24.0	0.000
18.03.23	69.27	52.40	16.87	160.560	157.120	159.970	157.950	7.32	7.34	2.6490	24.0	0.000

19.03.23	69.17	51.80	17.37	157.310	153.950	156.720	154.800	7.29	7.30	2.6720	24.0	0.000
20.03.23	69.20	51.69	17.51	157.530	154.180	156.900	155.000	7.29	7.31	2.6990	24.0	0.000
21.03.23	69.77	52.38	17.39	159.700	156.220	159.100	157.090	7.30	7.31	2.7160	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5261.5**	**5143.00**	**5242.5**	**5172.67**	**---**	**---**	**90.3820**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**71.12**	**53.47**	**17.65**	---	---	---	---	**7.79**	**7.79**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	53176.860	51904.159	52856.530	52148.240	1027.076	11986.000	0.000
21.03.23 24:00	58438.359	57047.160	58099.120	57320.910	1117.458	12730.000	0.000
Итого за период	5261.498	5143.001	5242.590	5172.670	90.382	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:45:27 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 23-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	Садовое кольцо 60а
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВВ412
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Qo1	Qm1	Gm1	T2	Qo2	Qm2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	150	150	1000000	150	150	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0,75	0	0	0	0,75	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время												
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	4.66	0.19	71.39	14.54	14.21	341.09	57.67	14.38	14.16	339.73	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	4.79	0.20	71.74	13.84	13.53	324.67	56.99	13.67	13.46	323.07	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	4.79	0.20	71.70	14.45	14.12	338.95	57.56	14.29	14.08	337.85	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	4.66	0.19	70.85	15.29	14.95	358.71	57.82	15.10	14.87	356.93	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	4.45	0.19	69.68	15.43	15.09	362.23	57.38	15.23	15.00	360.08	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	4.70	0.20	70.55	15.49	15.15	363.54	57.62	15.26	15.03	360.68	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	4.68	0.19	70.27	15.40	15.06	361.48	57.32	15.15	14.92	358.02	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	4.55	0.19	69.62	15.33	15.00	360.09	56.99	15.13	14.90	357.59	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	4.24	0.18	67.80	15.15	14.84	356.23	55.89	14.95	14.74	353.72	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	4.36	0.18	68.76	15.85	15.51	372.31	57.03	15.64	15.41	369.75	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	4.35	0.18	68.92	16.02	15.68	376.40	57.37	15.82	15.58	374.01	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	3.55	0.15	65.78	13.44	13.16	306.26	55.21	13.22	13.02	303.16	19:35	23:17
04-03-2023 00:00:00	4.15	0.17	69.30	14.06	13.76	330.26	56.37	13.71	13.51	324.26	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	4.12	0.17	69.80	11.28	11.03	264.84	54.25	10.83	10.69	256.45	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	3.99	0.17	69.17	11.28	11.04	265.05	54.10	10.82	10.67	256.11	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	4.03	0.17	69.25	11.27	11.03	264.75	54.00	10.80	10.65	255.72	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	4.07	0.17	69.34	11.38	11.13	267.24	54.08	10.90	10.75	257.97	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	4.08	0.17	69.22	11.35	11.11	266.67	53.90	10.87	10.72	257.35	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	4.06	0.17	69.12	11.53	11.29	270.94	54.13	11.04	10.89	261.24	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	3.90	0.16	67.91	11.54	11.30	271.32	53.52	11.06	10.91	261.91	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	3.93	0.16	68.28	11.53	11.29	271.05	53.76	11.06	10.91	261.90	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	3.97	0.17	68.76	11.59	11.35	272.30	54.16	11.11	10.96	263.10	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	3.67	0.15	68.07	9.88	9.67	232.19	52.06	9.46	9.34	224.12	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	3.66	0.15	68.95	8.78	8.59	206.18	51.18	8.38	8.28	198.68	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	3.61	0.15	68.03	9.04	8.85	212.44	51.03	8.62	8.52	204.46	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	3.59	0.15	67.62	9.22	9.03	216.83	51.03	8.77	8.66	207.91	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	3.40	0.14	67.17	8.22	8.05	193.29	49.46	7.80	7.71	185.06	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	3.34	0.14	67.15	7.65	7.49	179.79	48.55	7.29	7.21	173.05	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	3.38	0.14	67.08	7.49	7.34	176.18	47.86	7.14	7.07	169.60	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	3.39	0.14	67.15	7.51	7.36	176.54	47.89	7.17	7.10	170.30	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	3.40	0.14	67.61	7.61	7.46	178.94	48.56	7.28	7.20	172.78	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	час:мин	час:мин
744:00	125.52	0.17	68.91	12.01	11.76	8738.75	54.02	11.68	11.51	8556.52	739:35	743:17

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 61

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182110

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x0991

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	71.62	53.43	18.19	212.740	207.920	216.340	213.480	8.90	8.47	3.7790	24.0	0.000
20.02.23	71.89	52.88	19.01	209.230	204.410	208.180	205.530	8.79	8.39	3.8880	24.0	0.000
21.02.23	71.90	62.22	9.68	403.870	394.610	324.970	319.260	7.36	7.44	4.6700	24.0	0.000
22.02.23	71.29	63.63	7.66	591.960	578.610	611.260	600.060	9.06	8.56	4.4330	24.0	0.000
23.02.23	70.12	62.86	7.26	599.600	586.490	619.440	608.330	9.10	8.58	4.2650	24.0	0.000
24.02.23	70.87	62.72	8.15	525.760	514.010	540.090	530.440	9.08	8.63	4.1920	24.0	0.000
25.02.23	70.60	61.88	8.72	502.380	491.250	512.360	503.420	9.06	8.69	4.2870	24.0	0.000
26.02.23	70.06	61.61	8.45	500.290	489.320	510.340	501.530	9.06	8.68	4.1340	24.0	0.000
27.02.23	68.14	60.21	7.93	494.110	483.840	505.820	497.450	9.05	8.67	3.8410	24.0	0.000
28.02.23	68.98	57.67	11.31	312.930	306.250	318.020	313.120	9.09	8.63	3.4690	24.0	0.000
01.03.23	69.06	51.23	17.83	184.740	180.820	186.510	184.270	9.08	8.58	3.2240	24.0	0.000
02.03.23	68.84	50.83	18.01	183.690	179.800	185.520	183.360	9.07	8.58	3.2370	24.0	0.000
03.03.23	69.27	49.84	19.43	169.900	166.260	171.190	169.210	9.13	8.56	3.2310	24.0	0.000
04.03.23	69.81	48.67	21.14	152.030	148.670	152.650	150.970	9.25	8.52	3.1400	24.0	0.000
05.03.23	69.37	48.70	20.67	152.710	149.430	153.510	151.830	9.27	8.53	3.0860	24.0	0.000
06.03.23	69.33	48.67	20.66	152.640	149.310	153.340	151.660	9.27	8.54	3.0840	24.0	0.000
07.03.23	69.50	48.79	20.71	153.340	149.990	153.970	152.290	9.29	8.55	3.1050	24.0	0.000
08.03.23	69.32	48.47	20.85	153.000	149.650	153.710	152.030	9.29	8.55	3.1180	24.0	0.000
09.03.23	69.30	48.82	20.48	154.410	151.080	155.170	153.490	9.31	8.55	3.0940	24.0	0.000
10.03.23	67.99	48.37	19.62	153.760	150.580	154.940	153.260	9.31	8.56	2.9540	24.0	0.000
11.03.23	68.10	48.31	19.79	153.420	150.300	154.550	152.870	9.30	8.55	2.9730	24.0	0.000
12.03.23	68.75	48.83	19.92	154.490	151.200	155.440	153.760	9.30	8.54	3.0110	24.0	0.000
13.03.23	67.43	46.86	20.57	134.700	131.960	135.430	134.040	8.67	8.10	2.7150	24.0	0.000
14.03.23	68.38	45.26	23.12	119.800	117.290	119.720	118.520	8.23	7.82	2.7090	24.0	0.000
15.03.23	67.69	45.06	22.63	121.000	118.530	121.210	120.010	8.26	7.84	2.6790	24.0	0.000
16.03.23	67.26	45.21	22.05	121.830	119.410	122.270	121.070	8.30	7.87	2.6290	24.0	0.000
17.03.23	66.75	45.51	21.24	124.450	121.970	125.150	123.950	8.33	7.86	2.5850	24.0	0.000
18.03.23	66.76	45.65	21.11	127.270	124.700	128.040	126.840	8.33	7.84	2.6280	24.0	0.000

19.03.23	66.67	44.91	21.76	125.040	122.590	125.820	124.620	8.27	7.81	2.6640	24.0	0.000
20.03.23	66.73	44.82	21.91	124.830	122.290	125.610	124.420	8.28	7.81	2.6760	24.0	0.000
21.03.23	67.27	45.65	21.62	126.360	123.730	127.050	125.850	8.29	7.81	2.6760	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7396.2**	**7236.27**	**7427.6**	**7320.94**	**---**	**---**	**102.1760**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**69.00**	**51.53**	**17.46**	---	---	---	---	**8.85**	**8.33**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	104584.800	102217.359	103142.510	101530.320	1335.557	12446.000	0.000
21.03.23 24:00	111981.079	109453.629	110570.130	108851.259	1437.733	13190.000	0.000
Итого за период	7396.278	7236.270	7427.620	7320.938	102.176	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:45:30 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 61

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182274

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xAAE0

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	71.22	56.82	14.40	210.990	206.200	210.690	207.530	5.93	4.80	2.9740	24.0	0.000
20.02.23	71.50	56.47	15.03	204.590	199.920	204.180	201.110	6.08	4.87	3.0080	24.0	0.000
21.02.23	71.81	56.67	15.14	201.250	196.650	200.700	197.670	6.11	4.90	2.9810	24.0	0.000
22.02.23	71.04	56.30	14.74	199.360	194.870	199.070	196.110	6.01	4.84	2.8720	24.0	0.000
23.02.23	69.88	55.60	14.28	201.110	196.710	201.090	198.190	6.00	4.83	2.8130	24.0	0.000
24.02.23	70.56	55.68	14.88	197.390	192.990	197.170	194.320	6.03	4.87	2.8740	24.0	0.000
25.02.23	70.28	55.26	15.02	194.900	190.580	194.740	191.950	5.75	4.80	2.8660	24.0	0.000
26.02.23	69.73	55.11	14.62	195.430	191.150	195.440	192.660	5.98	4.82	2.7980	24.0	0.000
27.02.23	67.84	54.07	13.77	195.010	190.930	195.470	192.830	6.01	4.78	2.6320	24.0	0.000
28.02.23	68.68	55.43	13.25	209.030	204.640	209.480	206.530	5.98	5.00	2.7130	24.0	0.000
01.03.23	68.75	55.84	12.91	214.900	210.310	215.380	212.260	6.08	4.83	2.7200	24.0	0.000
02.03.23	68.53	55.62	12.91	213.770	209.210	214.360	211.240	5.90	4.80	2.7020	24.0	0.000
03.03.23	68.84	54.49	14.35	187.810	183.820	187.840	185.200	5.96	4.92	2.6420	24.0	0.000
04.03.23	69.22	52.30	16.92	152.150	148.820	151.670	149.750	5.84	4.82	2.5180	24.0	0.000
05.03.23	68.79	52.26	16.53	152.880	149.620	152.550	150.630	5.89	4.89	2.4730	24.0	0.000
06.03.23	68.75	52.19	16.56	152.740	149.480	152.440	150.520	5.98	4.71	2.4780	24.0	0.000
07.03.23	68.91	52.28	16.63	153.420	150.090	153.180	151.260	5.96	4.80	2.4970	24.0	0.000
08.03.23	68.73	52.03	16.70	153.040	149.750	152.870	150.950	6.09	4.90	2.5030	24.0	0.000
09.03.23	68.73	52.32	16.41	154.570	151.250	154.400	152.480	5.77	4.76	2.4830	24.0	0.000
10.03.23	67.42	51.70	15.72	154.060	150.900	154.130	152.210	6.01	4.76	2.3720	24.0	0.000
11.03.23	67.62	51.75	15.87	153.710	150.590	153.770	151.850	5.84	4.71	2.3890	24.0	0.000
12.03.23	68.24	52.26	15.98	154.870	151.600	154.860	152.940	5.79	4.82	2.4240	24.0	0.000
13.03.23	66.99	50.18	16.81	134.240	131.530	133.870	132.300	6.00	4.70	2.2140	24.0	0.000
14.03.23	67.85	48.79	19.06	119.000	116.600	118.010	116.680	6.04	4.76	2.2230	24.0	0.000
15.03.23	67.11	48.56	18.55	120.320	117.880	119.470	118.130	6.13	4.73	2.1900	24.0	0.000
16.03.23	66.72	48.60	18.12	121.330	118.930	120.650	119.240	6.29	4.72	2.1550	24.0	0.000
17.03.23	65.84	49.60	16.24	109.560	107.400	106.280	105.020	6.05	4.71	1.7650	24.0	0.000
18.03.23	66.32	49.01	17.31	126.620	124.120	124.090	122.650	6.06	4.76	2.1490	24.0	0.000

19.03.23	66.19	48.64	17.55	124.380	121.980	121.680	120.240	6.16	4.88	2.1410	24.0	0.000
20.03.23	66.21	48.56	17.65	124.110	121.650	121.490	120.080	6.03	4.54	2.1490	24.0	0.000
21.03.23	66.78	49.16	17.62	125.580	123.020	123.190	121.750	6.01	4.76	2.1690	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5112.1**	**5003.19**	**5094.2**	**5026.28**	**---**	**---**	**77.8870**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**68.55**	**52.69**	**15.85**	---	---	---	---	**5.99**	**4.80**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	193926.749	189755.249	192064.810	188763.770	2195.787	27049.000	1270.000
21.03.23 24:00	199038.869	194758.440	197159.019	193790.049	2273.674	27793.000	1270.000
Итого за период	5112.119	5003.190	5094.209	5026.279	77.887	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:45:19 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 79

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00169042

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x7500

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	66.30	49.61	16.69	362.440	355.200	351.880	347.820	5.60	5.40	5.9220	24.0	0.000
20.02.23	71.21	51.46	19.75	332.190	324.640	321.530	317.550	5.60	5.40	6.4100	24.0	0.000
21.02.23	68.28	51.11	17.17	360.670	353.100	349.850	345.570	5.60	5.40	6.0580	24.0	0.000
22.02.23	63.36	48.51	14.85	366.610	359.910	356.510	352.520	5.60	5.40	5.3410	24.0	0.000
23.02.23	60.79	46.70	14.09	363.260	357.120	353.470	349.810	5.60	5.40	5.0220	24.0	0.000
24.02.23	61.31	46.83	14.48	363.540	357.290	353.660	350.060	5.60	5.40	5.1670	24.0	0.000
25.02.23	60.97	46.46	14.51	362.420	356.260	352.650	349.050	5.60	5.40	5.1600	24.0	0.000
26.02.23	60.52	46.26	14.26	361.320	355.240	351.560	348.020	5.60	5.40	5.0590	24.0	0.000
27.02.23	58.92	45.34	13.58	359.320	353.560	349.780	346.420	5.60	5.40	4.7940	24.0	0.000
28.02.23	57.25	43.70	13.55	329.070	324.110	320.250	317.360	5.60	5.40	4.3870	24.0	0.000
01.03.23	55.92	42.44	13.48	315.380	310.770	306.980	304.340	5.60	5.40	4.1820	24.0	0.000
02.03.23	55.74	42.26	13.48	315.210	310.650	306.670	304.030	5.60	5.40	4.1850	24.0	0.000
03.03.23	56.05	42.34	13.71	316.110	311.480	307.590	304.950	5.60	5.40	4.2620	24.0	0.000
04.03.23	56.86	43.00	13.86	319.080	314.280	310.420	307.780	5.60	5.40	4.3480	24.0	0.000
05.03.23	56.65	43.01	13.64	319.580	314.860	311.030	308.340	5.60	5.40	4.2900	24.0	0.000
06.03.23	56.58	42.92	13.66	319.570	314.800	310.870	308.230	5.60	5.40	4.2920	24.0	0.000
07.03.23	56.85	43.15	13.70	320.840	316.030	312.220	309.520	5.60	5.40	4.3200	24.0	0.000
08.03.23	56.64	42.98	13.66	320.440	315.640	311.770	309.130	5.60	5.40	4.3030	24.0	0.000
09.03.23	54.67	41.48	13.19	300.940	296.710	292.800	290.410	5.60	5.40	3.9080	24.0	0.000
10.03.23	52.31	39.85	12.46	285.570	281.900	277.910	275.800	5.60	5.40	3.5070	24.0	0.000
11.03.23	52.30	39.95	12.35	295.490	291.690	287.630	285.440	5.60	5.40	3.5960	24.0	0.000
12.03.23	52.90	40.16	12.74	290.540	286.740	282.750	280.590	5.60	5.40	3.6450	24.0	0.000
13.03.23	51.55	39.34	12.21	283.650	280.080	276.110	274.090	5.60	5.40	3.4150	24.0	0.000
14.03.23	52.28	39.99	12.29	295.790	292.030	288.060	285.930	5.60	5.40	3.5820	24.0	0.000
15.03.23	52.62	39.58	13.04	271.860	268.340	264.400	262.440	5.60	5.40	3.4920	24.0	0.000
16.03.23	52.08	38.75	13.33	252.410	249.230	245.310	243.600	5.60	5.40	3.3150	24.0	0.000
17.03.23	51.83	38.66	13.17	250.440	247.320	243.510	241.830	5.60	5.40	3.2490	24.0	0.000
18.03.23	52.24	38.95	13.29	252.950	249.720	245.910	244.160	5.60	5.40	3.3100	24.0	0.000

19.03.23	51.41	38.18	13.23	248.610	245.510	241.700	240.020	5.60	5.40	3.2400	24.0	0.000
20.03.23	51.42	38.15	13.27	249.130	246.030	242.180	240.510	5.60	5.40	3.2620	24.0	0.000
21.03.23	52.40	38.89	13.51	253.010	249.760	245.920	244.210	5.60	5.40	3.3660	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**9637.4**	**9490.00**	**9372.8**	**9289.53**	**---**	**---**	**132.3890**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.78**	**42.90**	**13.87**	---	---	---	---	**5.60**	**5.40**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	119547.540	117452.849	117105.160	115892.100	1711.905	12394.000	0.000
21.03.23 24:00	129184.980	126942.849	126478.039	125181.630	1844.294	13138.000	0.000
Итого за период	9637.440	9490.000	9372.879	9289.529	132.389	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:43:20 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2023 по 21.03.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление" Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. С. Батыра, д. 9

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v37) № 4299129 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 37.7

Дата	Температура (ºС)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
19.02.2023	63,7	51,8	38,718	0,452	24,00
20.02.2023	69,0	55,5	38,697	0,511	24,00
21.02.2023	67,6	55,0	38,870	0,482	24,00
22.02.2023	60,5	50,1	38,941	0,400	24,00
23.02.2023	60,4	49,9	38,502	0,398	24,00
24.02.2023	60,8	50,0	38,446	0,406	24,00
25.02.2023	60,4	49,7	38,448	0,406	24,00
26.02.2023	59,7	49,3	38,452	0,393	24,00
27.02.2023	57,6	47,9	38,247	0,366	24,00
28.02.2023	55,6	46,5	37,619	0,335	24,00
01.03.2023	56,0	46,6	36,856	0,343	24,00
02.03.2023	57,0	47,3	36,857	0,354	24,00
03.03.2023	56,9	47,1	36,852	0,354	24,00
04.03.2023	55,9	46,5	36,826	0,341	24,00
05.03.2023	55,0	45,9	36,797	0,330	24,00
06.03.2023	54,8	45,8	36,775	0,327	24,00
07.03.2023	54,8	45,8	36,824	0,326	24,00
08.03.2023	54,8	45,8	36,740	0,328	24,00
09.03.2023	53,7	45,1	36,841	0,313	24,00
10.03.2023	53,0	44,7	37,018	0,303	24,00
11.03.2023	53,1	44,8	37,019	0,303	24,00
12.03.2023	52,8	44,5	37,051	0,301	24,00
13.03.2023	51,1	43,4	37,190	0,282	24,00
14.03.2023	51,1	43,3	37,128	0,286	24,00
15.03.2023	50,9	43,1	37,127	0,286	24,00
16.03.2023	51,4	43,5	37,137	0,288	24,00
17.03.2023	50,8	43,2	37,221	0,279	24,00
18.03.2023	51,6	43,7	37,146	0,288	24,00
19.03.2023	53,2	44,7	36,908	0,309	24,00
20.03.2023	52,6	44,3	36,705	0,303	24,00
21.03.2023	52,5	44,3	36,721	0,298	24,00
Итого	**56,1**	**46,7**	**1160,680**	**10,691**	**744,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.02.2023 00:00	11883,848	120,302	8136,00
22.03.2023 00:00	13044,527	130,994	8880,00
	1160,680	10,691	744,00

Всего потреблено Qп = **10,691** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Салавата батыра, 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 800762

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	61.670	50.050	11.620	181.771	181.741	0.031	0.590	0.549	184.990	183.907	1.083	2.113	24.000
20.02.23	69.070	54.920	14.150	181.643	181.642	0.001	0.590	0.549	185.583	184.270	1.313	2.569	24.000
21.02.23	69.900	55.690	14.210	181.914	181.914	0	0.590	0.549	185.949	184.613	1.336	2.584	24.000
22.02.23	62.840	51.210	11.630	182.025	181.996	0.029	0.590	0.549	185.364	184.268	1.096	2.115	24.000
23.02.23	60.900	49.810	11.090	182.057	182.015	0.042	0.590	0.549	185.206	184.162	1.044	2.018	24.000
24.02.23	61.290	49.860	11.430	181.612	181.572	0.040	0.590	0.549	184.792	183.719	1.073	2.075	24.000
25.02.23	61.070	49.650	11.420	181.995	181.924	0.071	0.590	0.549	185.161	184.056	1.105	2.079	24.000
26.02.23	60.880	49.640	11.240	182.343	182.246	0.097	0.590	0.549	185.496	184.380	1.117	2.053	24.000
27.02.23	58.810	48.340	10.470	182.025	181.880	0.146	0.590	0.549	184.974	183.902	1.072	1.910	24.000
28.02.23	56.830	47.060	9.770	180.700	180.548	0.152	0.590	0.549	183.443	182.451	0.992	1.772	24.000
01.03.23	55.640	46.080	9.560	180.466	180.309	0.157	0.590	0.549	183.096	182.133	0.963	1.730	24.000
02.03.23	57.620	47.490	10.130	180.175	180.033	0.142	0.590	0.549	182.982	181.966	1.016	1.830	24.000
03.03.23	57.510	47.270	10.240	180.055	179.955	0.100	0.590	0.549	182.851	181.869	0.982	1.847	24.000
04.03.23	57.150	47.060	10.090	180.107	179.974	0.133	0.590	0.549	182.870	181.872	0.998	1.821	24.000
05.03.23	55.390	45.890	9.500	180.226	180.055	0.171	0.590	0.549	182.830	181.861	0.969	1.719	24.000
06.03.23	55.460	46.050	9.410	181.466	181.290	0.175	0.590	0.549	184.094	183.122	0.972	1.713	24.000
07.03.23	55.220	45.670	9.550	177.408	177.239	0.169	0.590	0.549	179.957	179.000	0.957	1.701	24.000
08.03.23	55.350	45.700	9.650	177.393	177.234	0.159	0.590	0.549	179.952	178.998	0.954	1.717	24.000
09.03.23	54.870	45.440	9.430	176.849	176.676	0.173	0.590	0.549	179.358	178.415	0.944	1.674	24.000
10.03.23	53.460	44.600	8.860	178.370	178.194	0.176	0.590	0.549	180.777	179.883	0.894	1.585	24.000
11.03.23	53.410	44.640	8.770	178.314	178.122	0.191	0.590	0.549	180.717	179.814	0.903	1.572	24.000
12.03.23	53.480	44.600	8.880	178.455	178.261	0.194	0.590	0.549	180.865	179.950	0.915	1.592	24.000
13.03.23	52.420	44.120	8.300	180.292	180.083	0.209	0.590	0.549	182.637	181.755	0.882	1.503	24.000
14.03.23	51.070	42.910	8.160	178.924	178.725	0.199	0.590	0.549	181.135	180.294	0.841	1.466	24.000
15.03.23	51.360	43.130	8.230	178.914	178.699	0.215	0.590	0.549	181.149	180.283	0.866	1.481	24.000
16.03.23	51.870	43.500	8.370	179.029	178.821	0.208	0.590	0.549	181.309	180.434	0.875	1.507	24.000

17.03.23	51.330	43.230	8.100	178.863	178.636	0.227	0.590	0.549	181.095	180.227	0.868	1.458	24.000
18.03.23	51.320	43.320	8.000	179.549	179.340	0.210	0.590	0.549	181.789	180.944	0.845	1.443	24.000
19.03.23	53.580	44.650	8.930	178.461	178.280	0.181	0.590	0.549	180.881	179.974	0.907	1.601	24.000
20.03.23	53.350	44.440	8.910	176.675	176.482	0.194	0.590	0.549	179.051	178.143	0.908	1.581	24.000
21.03.23	52.800	44.060	8.740	176.853	176.674	0.179	0.590	0.549	179.184	178.309	0.875	1.552	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5574.929**	**5570.560**	**4.369**	**---**	**---**	**5659.535**	**5628.971**	**30.564**	**55.382**	**744.000**
Среднее	**56.675**	**46.777**	**9.898**	---	---	---	**0.590**	**0.549**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:04:21 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179188

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x5F0D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	64.85	50.63	14.22	142.110	139.410	141.930	140.210	7.71	6.00	1.9850	24.0	0.000
20.02.23	70.17	54.02	16.15	142.180	139.060	141.860	139.940	7.69	6.00	2.2490	24.0	0.000
21.02.23	68.58	53.56	15.02	143.720	140.710	143.350	141.470	7.67	6.00	2.1170	24.0	0.000
22.02.23	61.37	48.93	12.44	141.950	139.550	141.840	140.160	7.72	6.00	1.7370	24.0	0.000
23.02.23	61.29	48.89	12.40	141.430	139.030	141.320	139.660	7.71	6.00	1.7280	24.0	0.000
24.02.23	61.68	48.89	12.79	141.310	138.910	141.180	139.500	7.70	6.00	1.7780	24.0	0.000
25.02.23	61.31	48.40	12.91	141.660	139.260	141.530	140.030	7.71	6.00	1.8010	24.0	0.000
26.02.23	60.48	48.03	12.45	141.490	139.100	141.410	139.870	7.71	6.00	1.7320	24.0	0.000
27.02.23	58.41	46.95	11.46	140.350	138.130	140.350	138.910	7.68	6.00	1.5860	24.0	0.000
28.02.23	56.32	45.65	10.67	139.970	137.960	140.000	138.560	7.67	6.00	1.4750	24.0	0.000
01.03.23	56.87	45.87	11.00	139.920	137.860	139.950	138.530	7.66	6.00	1.5160	24.0	0.000
02.03.23	57.87	46.56	11.31	139.880	137.720	139.880	138.440	7.66	6.00	1.5610	24.0	0.000
03.03.23	57.75	46.37	11.38	139.780	137.620	139.770	138.330	7.66	6.00	1.5660	24.0	0.000
04.03.23	56.65	45.77	10.88	139.610	137.580	139.620	138.180	7.67	6.00	1.5010	24.0	0.000
05.03.23	55.76	45.18	10.58	139.440	137.520	139.490	138.050	7.67	6.00	1.4570	24.0	0.000
06.03.23	55.62	45.18	10.44	139.570	137.650	139.620	138.180	7.68	6.00	1.4370	24.0	0.000
07.03.23	55.57	45.13	10.44	139.670	137.750	139.700	138.260	7.70	6.00	1.4370	24.0	0.000
08.03.23	55.61	45.03	10.58	139.420	137.500	139.460	138.090	7.68	6.00	1.4580	24.0	0.000
09.03.23	54.46	44.36	10.10	140.020	138.100	140.110	138.820	7.69	6.00	1.4000	24.0	0.000
10.03.23	53.77	44.00	9.77	140.590	138.670	140.680	139.480	7.70	6.00	1.3580	24.0	0.000
11.03.23	53.89	44.12	9.77	140.580	138.660	140.670	139.470	7.69	6.00	1.3600	24.0	0.000
12.03.23	53.52	43.85	9.67	140.670	138.750	140.740	139.540	7.81	6.00	1.3420	24.0	0.000
13.03.23	51.77	42.79	8.98	140.890	139.130	141.020	139.840	7.68	6.00	1.2520	24.0	0.000
14.03.23	51.84	42.83	9.01	141.050	139.350	141.200	140.000	7.69	6.00	1.2560	24.0	0.000
15.03.23	51.69	42.76	8.93	143.070	141.320	143.220	142.020	7.69	6.00	1.2650	24.0	0.000
16.03.23	52.16	43.23	8.93	144.560	142.680	144.700	143.500	7.68	6.00	1.2740	24.0	0.000
17.03.23	51.51	42.95	8.56	144.930	143.240	145.070	143.870	7.70	6.00	1.2280	24.0	0.000
18.03.23	52.39	43.43	8.96	144.960	143.140	145.080	143.820	7.70	6.00	1.2860	24.0	0.000

19.03.23	54.07	44.44	9.63	144.350	142.430	144.420	143.010	7.67	6.00	1.3720	24.0	0.000
20.03.23	53.45	44.00	9.45	143.790	141.870	143.900	142.660	7.65	6.00	1.3430	24.0	0.000
21.03.23	53.35	43.97	9.38	143.440	141.520	143.550	142.260	7.64	6.00	1.3280	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4386.3**	**4321.18**	**4386.6**	**4342.66**	**---**	**---**	**47.1850**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.90**	**45.99**	**10.91**	---	---	---	---	**7.69**	**6.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	110298.950	108521.850	110048.620	108755.410	947.518	21105.000	0.000
21.03.23 24:00	114685.310	112843.030	114435.240	113098.069	994.703	21849.000	0.000
Итого за период	4386.360	4321.179	4386.620	4342.659	47.185	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:46:02 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул.Свердлова 14
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВВ587
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	1.59	64.50	137.78	52.96	138.92	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	1.81	70.00	137.18	56.80	137.40	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	1.71	68.67	138.83	56.30	139.19	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	1.40	61.32	137.96	51.19	139.51	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	1.40	61.19	137.66	51.02	139.22	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	1.43	61.59	137.40	51.14	138.98	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	1.44	61.22	137.50	50.76	139.15	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	1.39	60.45	137.47	50.34	139.15	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	1.28	58.38	136.71	49.01	138.37	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.18	56.31	136.35	47.63	138.00	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.05	56.81	117.80	47.92	119.34	20:45	20:45
03-03-2023 00:00:00	1.25	57.81	136.15	48.62	137.92	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	1.26	57.68	136.05	48.41	137.84	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.21	56.65	135.89	47.71	137.82	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.17	55.70	135.73	47.03	137.75	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.17	55.57	135.90	46.95	137.95	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.17	55.51	135.91	46.90	138.10	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.18	55.56	135.64	46.81	137.90	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.12	54.44	132.15	45.97	134.46	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.07	53.65	129.81	45.40	132.15	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.07	53.80	129.88	45.57	132.10	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.05	53.46	129.65	45.32	132.42	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	0.98	51.73	130.08	44.18	132.79	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	0.99	51.80	130.28	44.19	132.81	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	0.99	51.63	131.89	44.14	134.36	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.00	52.14	133.23	44.64	135.53	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	0.96	51.47	133.62	44.28	135.91	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	0.99	52.28	133.57	44.85	135.79	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.06	54.02	133.00	46.03	135.06	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.04	53.42	132.58	45.56	134.57	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.03	53.27	132.22	45.49	134.21	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	37.41	56.84	4155.87	47.84	4214.66	740:45	740:45

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	ул.Свердлова 16
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА705
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.26	64.32	127.58	46.57	126.15	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	2.59	69.98	127.22	49.60	125.86	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	2.48	68.80	128.62	49.50	127.28	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	2.03	61.32	127.78	45.42	126.31	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	2.02	61.17	127.53	45.30	126.06	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	2.06	61.58	127.33	45.36	125.81	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	2.07	61.19	127.48	44.95	126.00	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.01	60.46	127.46	44.66	126.01	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	1.86	58.38	126.80	43.67	125.38	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.72	56.33	126.51	42.68	125.06	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.76	56.67	126.48	42.77	125.01	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	1.81	57.78	126.39	43.42	124.92	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	1.82	57.66	126.28	43.24	124.82	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.76	56.66	126.22	42.72	124.76	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.69	55.66	126.12	42.23	124.67	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.68	55.55	126.28	42.20	124.83	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.68	55.48	126.35	42.18	124.91	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.69	55.53	126.11	42.12	124.69	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.62	54.46	126.61	41.61	125.17	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.57	53.68	127.22	41.34	125.79	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.56	53.80	127.21	41.50	125.79	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.54	53.47	127.30	41.31	125.87	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.45	51.77	127.68	40.42	126.23	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.46	51.81	127.91	40.40	126.40	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.46	51.61	129.39	40.29	127.84	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.48	52.14	130.60	40.81	129.08	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.42	51.46	130.93	40.57	129.40	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.46	52.22	130.88	41.01	129.39	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.57	54.03	130.32	41.94	128.85	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.54	53.42	129.84	41.56	128.37	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.52	53.25	129.51	41.49	128.03	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	54.62	56.83	3959.91	43.00	3914.73	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 20

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00177294

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x92D6

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	64.94	51.97	12.97	157.000	154.010	153.420	151.530	7.10	7.25	1.9930	24.0	0.000
20.02.23	70.33	55.56	14.77	157.120	153.620	153.360	151.200	7.09	7.23	2.2660	24.0	0.000
21.02.23	68.79	54.94	13.85	157.500	154.120	153.620	151.500	7.07	7.21	2.1340	24.0	0.000
22.02.23	61.51	50.11	11.40	156.870	154.210	153.070	151.340	7.11	7.26	1.7550	24.0	0.000
23.02.23	61.43	49.98	11.45	156.500	153.860	152.650	150.970	7.09	7.25	1.7580	24.0	0.000
24.02.23	61.82	50.00	11.82	156.220	153.580	152.450	150.770	7.10	7.25	1.8130	24.0	0.000
25.02.23	61.44	49.61	11.83	156.250	153.610	152.500	150.820	7.10	7.26	1.8180	24.0	0.000
26.02.23	60.63	49.26	11.37	156.300	153.660	152.590	150.910	7.09	7.25	1.7440	24.0	0.000
27.02.23	58.56	47.98	10.58	155.460	152.980	151.810	150.130	7.06	7.23	1.6150	24.0	0.000
28.02.23	56.46	46.61	9.85	154.840	152.590	151.290	149.760	7.04	7.21	1.5000	24.0	0.000
01.03.23	56.99	46.91	10.08	154.760	152.460	151.280	149.720	7.03	7.20	1.5330	24.0	0.000
02.03.23	58.01	47.63	10.38	154.530	152.130	151.120	149.440	7.04	7.21	1.5800	24.0	0.000
03.03.23	57.89	47.46	10.43	154.480	152.080	151.000	149.320	7.04	7.21	1.5820	24.0	0.000
04.03.23	56.80	46.84	9.96	154.450	152.180	151.070	149.530	7.05	7.22	1.5120	24.0	0.000
05.03.23	55.89	46.25	9.64	154.360	152.200	151.030	149.590	7.04	7.21	1.4670	24.0	0.000
06.03.23	55.76	46.18	9.58	154.430	152.270	151.060	149.620	7.05	7.23	1.4560	24.0	0.000
07.03.23	55.69	46.17	9.52	154.780	152.620	151.440	150.000	7.07	7.25	1.4540	24.0	0.000
08.03.23	55.74	46.08	9.66	154.630	152.470	151.240	149.800	7.06	7.23	1.4670	24.0	0.000
09.03.23	54.59	45.49	9.10	156.430	154.270	153.130	151.690	7.07	7.24	1.4020	24.0	0.000
10.03.23	53.89	45.16	8.73	157.910	155.750	154.640	153.200	7.09	7.24	1.3580	24.0	0.000
11.03.23	54.02	45.28	8.74	157.910	155.750	154.680	153.240	7.08	7.23	1.3600	24.0	0.000
12.03.23	53.65	45.03	8.62	157.900	155.740	154.630	153.190	7.20	7.36	1.3390	24.0	0.000
13.03.23	51.90	43.93	7.97	158.380	156.400	155.200	153.810	7.06	7.22	1.2420	24.0	0.000
14.03.23	51.97	43.91	8.06	158.510	156.580	155.430	153.990	7.07	7.23	1.2560	24.0	0.000
15.03.23	51.81	43.72	8.09	158.630	156.710	155.560	154.120	7.06	7.22	1.2630	24.0	0.000
16.03.23	52.29	44.15	8.14	158.770	156.830	155.830	154.390	7.06	7.22	1.2740	24.0	0.000
17.03.23	51.63	43.80	7.83	159.010	157.090	156.050	154.610	7.07	7.23	1.2300	24.0	0.000
18.03.23	52.50	44.36	8.14	159.080	157.070	156.040	154.600	7.08	7.23	1.2770	24.0	0.000

19.03.23	54.21	45.42	8.79	158.180	156.020	155.150	153.710	7.05	7.21	1.3660	24.0	0.000
20.03.23	53.58	44.93	8.65	158.110	155.950	155.050	153.610	7.03	7.19	1.3450	24.0	0.000
21.03.23	53.47	45.03	8.44	158.750	156.590	155.750	154.310	7.03	7.18	1.3190	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4858.0**	**4785.40**	**4753.1**	**4704.42**	**---**	**---**	**47.4780**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.03**	**47.08**	**9.94**	---	---	---	---	**7.07**	**7.23**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	27863.930	27437.529	27267.060	26981.270	274.134	7934.000	0.000
21.03.23 24:00	32567.220	32070.470	31868.920	31535.969	320.079	8654.000	0.000
Итого за период	4703.290	4632.941	4601.859	4554.699	45.945	720.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:45:53 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул.Свердлова 22
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N BB316
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	3.75	64.73	418.54	55.77	428.93	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	4.29	70.44	418.56	60.19	428.55	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	4.06	69.20	419.69	59.51	429.68	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	3.30	61.66	418.98	53.78	429.47	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	3.31	61.51	418.32	53.59	428.75	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	3.40	61.93	417.77	53.78	428.21	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	3.40	61.55	417.84	53.39	428.47	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	3.31	60.81	417.95	52.88	428.67	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	3.05	58.70	416.00	51.35	427.08	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	2.82	56.62	414.54	49.82	425.90	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	2.89	56.99	414.34	50.02	425.83	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.98	58.10	414.04	50.89	425.35	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	2.99	57.98	413.89	50.74	425.14	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	2.87	56.97	413.84	50.01	425.37	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	2.77	55.96	413.80	49.26	425.29	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	2.76	55.85	413.90	49.16	425.46	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	2.76	55.78	414.06	49.11	425.54	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	2.79	55.84	413.45	49.07	424.89	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	2.68	54.76	416.22	48.31	427.40	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	2.59	54.00	419.22	47.81	430.44	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	2.58	54.09	419.02	47.92	429.89	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	2.55	53.75	418.94	47.65	430.01	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	2.36	52.04	420.05	46.40	431.02	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	2.38	52.07	420.23	46.38	430.92	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	2.38	51.88	420.71	46.20	431.35	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	2.40	52.40	421.02	46.68	431.76	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	2.31	51.71	421.75	46.21	432.47	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	2.40	52.49	421.68	46.79	432.57	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	2.58	54.30	419.35	48.14	430.39	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	2.54	53.69	418.19	47.62	429.27	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.49	53.52	419.46	47.56	430.65	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	89.76	57.14	12945.32	50.19	13284.72	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	ул. Свердлова д.24
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА734
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	1.97	64.71	206.20	55.15	203.17	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	2.24	70.37	205.75	59.49	202.94	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	2.12	69.13	206.14	58.83	203.73	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	1.73	61.63	206.64	53.22	203.48	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	1.74	61.48	206.29	53.05	203.30	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	1.78	61.90	205.98	53.22	202.77	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	1.77	61.51	206.05	52.89	202.80	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	1.71	60.77	206.08	52.47	202.94	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	1.57	58.67	205.22	50.99	202.29	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.47	56.60	204.59	49.41	201.71	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.50	56.98	204.41	49.65	201.38	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	1.54	58.08	204.15	50.50	201.19	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	1.55	57.96	204.08	50.34	201.03	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.49	56.94	204.13	49.65	201.14	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.43	55.95	204.17	48.91	201.13	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.43	55.83	204.21	48.82	201.16	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.42	55.77	204.31	48.78	201.29	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.44	55.82	203.99	48.74	201.01	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.37	54.73	205.67	48.07	202.76	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.33	53.97	207.57	47.57	204.74	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.33	54.06	207.46	47.65	204.74	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.31	53.73	207.46	47.38	204.74	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.21	52.01	208.10	46.17	205.59	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.23	52.05	208.30	46.13	205.88	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.24	51.86	208.51	45.92	206.17	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.24	52.39	208.60	46.43	206.34	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.19	51.71	208.96	46.00	206.79	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.24	52.49	208.92	46.54	206.79	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.34	54.29	207.66	47.83	205.55	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.30	53.68	207.31	47.39	205.22	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.28	53.51	208.66	47.36	206.70	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	46.52	57.12	6395.59	49.82	6310.49	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2023 по 21.03.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление" Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 26

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v37) № 4015637 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 37.4

Дата	Температура (ºС)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
19.02.2023	65,7	51,9	133,055	1,804	24,00
20.02.2023	70,3	55,1	133,504	1,989	24,00
21.02.2023	67,9	54,0	133,543	1,820	24,00
22.02.2023	61,4	49,6	132,492	1,535	24,00
23.02.2023	61,4	49,5	132,211	1,552	24,00
24.02.2023	61,7	49,5	132,113	1,590	24,00
25.02.2023	61,4	49,2	132,086	1,585	24,00
26.02.2023	60,4	48,7	131,953	1,511	24,00
27.02.2023	58,4	47,5	130,945	1,398	24,00
28.02.2023	56,2	46,1	130,309	1,297	24,00
01.03.2023	57,2	46,7	130,453	1,348	24,00
02.03.2023	58,0	47,1	130,391	1,389	24,00
03.03.2023	57,8	47,0	130,285	1,396	24,00
04.03.2023	56,5	46,3	130,074	1,318	24,00
05.03.2023	55,9	45,9	129,934	1,277	24,00
06.03.2023	55,7	45,8	129,945	1,269	24,00
07.03.2023	55,7	45,7	130,039	1,278	24,00
08.03.2023	55,7	45,7	129,781	1,284	24,00
09.03.2023	54,4	44,9	131,133	1,222	24,00
10.03.2023	53,8	44,7	131,965	1,188	24,00
11.03.2023	54,0	44,8	131,973	1,196	24,00
12.03.2023	53,6	44,5	131,891	1,177	24,00
13.03.2023	51,7	43,3	132,109	1,098	24,00
14.03.2023	51,9	43,3	132,113	1,116	24,00
15.03.2023	51,8	43,2	132,270	1,123	24,00
16.03.2023	52,2	43,6	132,402	1,120	24,00
17.03.2023	51,6	43,3	132,492	1,086	24,00
18.03.2023	52,7	44,0	132,590	1,145	24,00
19.03.2023	54,1	44,8	131,805	1,210	24,00
20.03.2023	53,5	43,6	118,781	1,148	24,00
21.03.2023	53,4	41,4	89,426	1,055	24,00
Итого	**57,0**	**46,5**	**4024,063**	**41,523**	**744,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.02.2023 00:00	61340,609	516,925	8703,00
21.03.2023 01:00	65279,676	557,439	9424,00
	3939,066	40,514	721,00

Всего потреблено Qп = **41,523** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2023 по 21.03.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 29

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v37) № 2816728 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 37.4

Дата	Температура (ºС)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
19.02.2023	65,5	55,7	136,961	1,315	24,00
20.02.2023	70,0	58,9	132,879	1,438	24,00
21.02.2023	67,6	57,4	130,992	1,308	24,00
22.02.2023	61,2	52,5	130,496	1,108	24,00
23.02.2023	61,2	52,4	130,207	1,126	24,00
24.02.2023	61,5	52,4	130,125	1,151	24,00
25.02.2023	61,3	52,3	129,793	1,148	24,00
26.02.2023	60,2	51,6	129,809	1,096	24,00
27.02.2023	58,2	50,2	128,992	1,019	24,00
28.02.2023	56,0	48,5	129,125	0,951	24,00
01.03.2023	56,9	49,1	129,109	0,986	24,00
02.03.2023	57,7	49,7	129,109	1,010	24,00
03.03.2023	57,6	49,6	128,758	1,016	24,00
04.03.2023	56,4	48,8	128,438	0,965	24,00
05.03.2023	55,8	48,4	128,383	0,939	24,00
06.03.2023	55,6	48,2	128,453	0,935	24,00
07.03.2023	55,6	48,2	128,492	0,935	24,00
08.03.2023	55,6	48,1	128,234	0,943	24,00
09.03.2023	54,3	47,3	128,906	0,893	24,00
10.03.2023	53,7	46,9	129,273	0,868	24,00
11.03.2023	53,9	47,1	129,273	0,877	24,00
12.03.2023	53,5	46,7	129,281	0,864	24,00
13.03.2023	51,6	45,3	129,609	0,810	24,00
14.03.2023	51,8	45,4	129,648	0,823	24,00
15.03.2023	51,8	45,4	130,344	0,819	24,00
16.03.2023	52,1	45,8	130,812	0,816	24,00
17.03.2023	51,5	45,4	131,180	0,791	24,00
18.03.2023	52,6	46,2	131,070	0,834	24,00
19.03.2023	54,0	47,2	130,320	0,877	24,00
20.03.2023	53,4	46,7	130,062	0,856	24,00
21.03.2023	53,4	46,8	129,648	0,845	24,00
Итого	**56,8**	**49,2**	**4027,785**	**30,363**	**744,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.02.2023 00:00	64423,066	504,047	11676,00
21.03.2023 01:00	68326,617	533,600	12397,00
	3903,551	29,553	721,00

Всего потреблено Qп = **30,363** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 30

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182178

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x66E5

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	64.65	51.58	13.07	138.580	135.910	135.720	133.990	1.00	1.00	1.7750	24.0	0.000
20.02.23	70.02	55.22	14.80	138.750	135.640	136.360	134.440	1.00	1.00	2.0060	24.0	0.000
21.02.23	68.50	54.59	13.91	138.740	135.800	136.090	134.200	1.00	1.00	1.8880	24.0	0.000
22.02.23	61.26	49.81	11.45	138.410	136.010	134.830	133.150	1.00	1.00	1.5530	24.0	0.000
23.02.23	61.17	49.68	11.49	138.120	135.720	134.690	133.030	1.00	1.00	1.5590	24.0	0.000
24.02.23	61.56	49.75	11.81	137.990	135.590	134.620	132.940	1.00	1.00	1.6000	24.0	0.000
25.02.23	61.19	49.29	11.90	137.970	135.570	134.530	132.960	1.00	1.00	1.6110	24.0	0.000
26.02.23	60.38	48.83	11.55	137.930	135.620	134.510	132.970	1.00	1.00	1.5660	24.0	0.000
27.02.23	58.31	47.56	10.75	137.090	134.930	133.400	131.960	1.00	1.00	1.4470	24.0	0.000
28.02.23	56.22	46.24	9.98	136.570	134.560	132.670	131.250	1.00	1.00	1.3440	24.0	0.000
01.03.23	56.74	46.58	10.16	136.500	134.450	133.020	131.580	1.00	1.00	1.3600	24.0	0.000
02.03.23	57.76	47.27	10.49	136.440	134.280	133.320	131.880	1.00	1.00	1.4080	24.0	0.000
03.03.23	57.64	47.09	10.55	136.430	134.270	133.220	131.780	1.00	1.00	1.4140	24.0	0.000
04.03.23	56.55	46.41	10.14	136.360	134.340	133.040	131.600	1.00	1.00	1.3580	24.0	0.000
05.03.23	55.64	45.84	9.80	136.320	134.400	132.950	131.510	1.00	1.00	1.3180	24.0	0.000
06.03.23	55.51	45.81	9.70	136.330	134.410	133.090	131.650	1.00	1.00	1.3040	24.0	0.000
07.03.23	55.45	45.77	9.68	136.330	134.410	133.170	131.730	1.00	1.00	1.2980	24.0	0.000
08.03.23	55.49	45.70	9.79	136.080	134.160	132.950	131.540	1.00	1.00	1.3120	24.0	0.000
09.03.23	54.36	45.00	9.36	136.250	134.330	132.970	131.680	1.00	1.00	1.2560	24.0	0.000
10.03.23	53.60	44.57	9.03	136.560	134.640	133.290	132.090	1.00	1.00	1.2120	24.0	0.000
11.03.23	53.61	44.64	8.97	136.500	134.580	133.400	132.200	1.00	1.00	1.2010	24.0	0.000
12.03.23	53.29	44.42	8.87	136.450	134.530	133.290	132.090	1.00	1.00	1.1940	24.0	0.000
13.03.23	51.58	43.28	8.30	136.710	134.970	133.280	132.120	1.00	1.00	1.1180	24.0	0.000
14.03.23	51.63	43.27	8.36	136.670	134.990	133.460	132.260	1.00	1.00	1.1270	24.0	0.000
15.03.23	51.49	43.12	8.37	136.700	135.020	133.520	132.320	1.00	1.00	1.1270	24.0	0.000
16.03.23	51.97	43.61	8.36	136.700	135.020	133.740	132.540	1.00	1.00	1.1270	24.0	0.000
17.03.23	51.32	43.32	8.00	136.870	135.190	133.810	132.610	1.00	1.00	1.0780	24.0	0.000
18.03.23	52.18	43.95	8.23	136.820	135.060	133.980	132.780	1.00	1.00	1.1110	24.0	0.000

19.03.23	53.89	45.02	8.87	136.040	134.120	133.440	132.240	1.00	1.00	1.1900	24.0	0.000
20.03.23	53.27	44.47	8.80	135.250	133.360	132.420	131.220	1.00	1.00	1.1690	24.0	0.000
21.03.23	53.16	44.50	8.66	135.260	133.470	132.430	131.230	1.00	1.00	1.1520	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4243.7**	**4179.35**	**4145.2**	**4101.54**	**---**	**---**	**42.1830**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.75**	**46.65**	**10.10**	---	---	---	---	**1.00**	**1.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	29697.930	29237.530	29259.630	28949.900	305.097	8991.000	0.000
21.03.23 24:00	33941.650	33416.880	33404.840	33051.440	347.280	9735.000	0.000
Итого за период	4243.720	4179.349	4145.209	4101.540	42.183	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:45:56 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 34

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00178954

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x681E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	64.98	48.88	16.10	115.210	113.020	112.740	111.470	6.90	6.70	1.8150	24.0	0.000
20.02.23	70.34	52.13	18.21	115.160	112.580	112.930	111.490	6.90	6.70	2.0480	24.0	0.000
21.02.23	68.76	51.57	17.19	115.070	112.610	112.720	111.310	6.90	6.70	1.9320	24.0	0.000
22.02.23	61.50	47.27	14.23	115.260	113.330	112.730	111.530	6.90	6.70	1.6140	24.0	0.000
23.02.23	61.43	47.18	14.25	115.030	113.110	112.510	111.310	6.90	6.70	1.6100	24.0	0.000
24.02.23	61.82	47.22	14.60	114.910	112.990	112.350	111.150	6.90	6.70	1.6510	24.0	0.000
25.02.23	61.45	46.84	14.61	114.900	112.980	112.330	111.130	6.90	6.70	1.6480	24.0	0.000
26.02.23	60.62	46.43	14.19	114.920	113.000	112.320	111.120	6.90	6.70	1.6010	24.0	0.000
27.02.23	58.55	45.19	13.36	114.290	112.520	111.640	110.590	6.90	6.70	1.5010	24.0	0.000
28.02.23	56.45	43.95	12.50	113.930	112.250	111.260	110.300	6.90	6.70	1.3990	24.0	0.000
01.03.23	57.00	44.19	12.81	113.860	112.180	111.200	110.240	6.90	6.70	1.4330	24.0	0.000
02.03.23	58.02	44.81	13.21	113.790	112.110	111.160	110.200	6.90	6.70	1.4800	24.0	0.000
03.03.23	57.89	44.71	13.18	113.770	112.090	111.130	110.170	6.90	6.70	1.4790	24.0	0.000
04.03.23	56.79	44.15	12.64	113.770	112.090	111.110	110.150	6.90	6.70	1.4170	24.0	0.000
05.03.23	55.89	43.62	12.27	113.750	112.070	111.050	110.090	6.90	6.70	1.3700	24.0	0.000
06.03.23	55.76	43.59	12.17	113.570	111.890	110.880	109.920	6.90	6.70	1.3570	24.0	0.000
07.03.23	55.70	43.62	12.08	113.780	112.100	111.050	110.090	6.90	6.70	1.3520	24.0	0.000
08.03.23	55.74	43.54	12.20	113.550	111.870	110.880	109.920	6.90	6.70	1.3620	24.0	0.000
09.03.23	54.59	42.94	11.65	113.720	112.180	111.000	110.040	6.90	6.70	1.3010	24.0	0.000
10.03.23	53.85	42.61	11.24	114.040	112.600	111.270	110.310	6.90	6.70	1.2620	24.0	0.000
11.03.23	53.97	42.74	11.23	113.990	112.550	111.230	110.270	6.90	6.70	1.2640	24.0	0.000
12.03.23	53.61	42.47	11.14	113.980	112.540	111.200	110.240	6.90	6.70	1.2520	24.0	0.000
13.03.23	51.88	41.48	10.40	114.220	112.820	111.430	110.520	6.90	6.70	1.1690	24.0	0.000
14.03.23	51.92	41.42	10.50	114.150	112.710	111.380	110.420	6.90	6.70	1.1810	24.0	0.000
15.03.23	51.76	41.27	10.49	114.190	112.750	111.400	110.440	6.90	6.70	1.1800	24.0	0.000
16.03.23	52.23	41.70	10.53	114.230	112.790	111.400	110.440	6.90	6.70	1.1850	24.0	0.000
17.03.23	51.57	41.50	10.07	114.370	112.930	111.530	110.570	6.90	6.70	1.1340	24.0	0.000
18.03.23	52.45	42.01	10.44	114.320	112.880	111.490	110.530	6.90	6.70	1.1760	24.0	0.000

19.03.23	54.15	42.89	11.26	113.590	112.090	110.820	109.860	6.90	6.70	1.2640	24.0	0.000
20.03.23	53.52	42.45	11.07	112.940	111.500	110.190	109.230	6.90	6.70	1.2340	24.0	0.000
21.03.23	53.42	42.50	10.92	112.970	111.530	110.200	109.240	6.90	6.70	1.2160	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**3539.2**	**3486.66**	**3456.5**	**3424.29**	**---**	**---**	**43.8870**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.01**	**44.41**	**12.60**	---	---	---	---	**6.90**	**6.70**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	88351.950	86933.509	90297.629	89284.720	931.658	24832.000	1318.000
21.03.23 24:00	91891.180	90420.170	93754.160	92709.010	975.545	25576.000	1318.000
Итого за период	3539.229	3486.660	3456.531	3424.289	43.887	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:41:11 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2023 по 21.03.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление" Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 38

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v37) № 4298336 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 37.4

Дата	Температура (ºС)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
19.02.2023	64,9	49,1	34,685	0,539	24,00
20.02.2023	69,3	52,1	34,728	0,585	24,00
21.02.2023	66,9	51,0	34,714	0,539	24,00
22.02.2023	60,6	47,1	34,618	0,461	24,00
23.02.2023	60,6	46,9	34,541	0,466	24,00
24.02.2023	60,9	47,1	34,527	0,469	24,00
25.02.2023	60,6	46,6	34,525	0,475	24,00
26.02.2023	59,6	46,0	34,504	0,462	24,00
27.02.2023	57,6	45,0	34,220	0,426	24,00
28.02.2023	55,5	43,8	34,145	0,394	24,00
01.03.2023	56,5	44,2	34,118	0,411	24,00
02.03.2023	57,2	44,7	34,095	0,420	24,00
03.03.2023	57,1	44,6	34,098	0,421	24,00
04.03.2023	55,8	43,8	34,097	0,404	24,00
05.03.2023	55,2	43,5	34,082	0,394	24,00
06.03.2023	55,0	43,5	34,166	0,388	24,00
07.03.2023	55,0	43,4	34,230	0,389	24,00
08.03.2023	55,0	43,5	34,155	0,388	24,00
09.03.2023	53,7	42,8	34,694	0,373	24,00
10.03.2023	53,1	42,6	35,343	0,365	24,00
11.03.2023	53,3	42,9	35,335	0,361	24,00
12.03.2023	52,9	42,8	35,335	0,352	24,00
13.03.2023	51,0	41,5	35,391	0,332	24,00
14.03.2023	51,2	41,5	35,347	0,337	24,00
15.03.2023	51,2	41,6	35,354	0,335	24,00
16.03.2023	51,5	42,1	35,374	0,329	24,00
17.03.2023	51,0	41,8	35,404	0,318	24,00
18.03.2023	52,1	42,5	35,395	0,333	24,00
19.03.2023	53,4	43,3	35,164	0,353	24,00
20.03.2023	52,8	42,7	35,014	0,350	24,00
21.03.2023	52,9	42,7	35,021	0,350	24,00
Итого	**56,2**	**44,4**	**1076,417**	**12,520**	**744,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.02.2023 00:00	13712,024	166,164	10167,00
21.03.2023 01:00	14754,880	178,349	10888,00
	1042,855	12,185	721,00

Всего потреблено Qп = **12,520** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 39

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182565

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x5F85

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.15	51.13	14.02	183.530	180.010	0.000	0.000	6.20	14.13	2.4920	24.0	0.000
20.02.23	70.37	54.53	15.84	183.830	179.760	0.000	0.000	6.20	14.34	2.8210	24.0	0.000
21.02.23	68.62	53.86	14.76	183.760	179.890	0.000	0.000	6.20	14.43	2.6250	24.0	0.000
22.02.23	61.48	49.37	12.11	183.400	180.270	0.000	0.000	6.20	14.67	2.1490	24.0	0.000
23.02.23	61.44	49.19	12.25	183.060	179.940	0.000	0.000	6.20	13.87	2.1730	24.0	0.000
24.02.23	61.82	49.24	12.58	182.920	179.800	0.000	0.000	6.23	12.74	2.2360	24.0	0.000
25.02.23	61.45	48.95	12.50	182.900	179.780	0.000	0.000	5.43	9.60	2.2300	24.0	0.000
26.02.23	60.58	48.58	12.00	182.870	179.810	0.000	0.000	5.25	9.35	2.1400	24.0	0.000
27.02.23	58.52	47.36	11.16	181.670	178.790	0.000	0.000	5.27	9.27	1.9770	24.0	0.000
28.02.23	56.40	46.00	10.40	180.870	178.160	0.000	0.000	5.12	9.33	1.8340	24.0	0.000
01.03.23	57.03	46.25	10.78	180.750	177.990	0.000	0.000	5.28	9.14	1.8990	24.0	0.000
02.03.23	58.01	46.92	11.09	180.690	177.810	0.000	0.000	5.05	9.18	1.9530	24.0	0.000
03.03.23	57.88	46.69	11.19	180.660	177.780	0.000	0.000	5.14	9.38	1.9690	24.0	0.000
04.03.23	56.73	46.09	10.64	180.590	177.870	0.000	0.000	4.97	9.29	1.8740	24.0	0.000
05.03.23	55.89	45.54	10.35	180.520	177.880	0.000	0.000	5.17	9.32	1.8240	24.0	0.000
06.03.23	55.74	45.46	10.28	180.510	177.870	0.000	0.000	5.16	9.33	1.8130	24.0	0.000
07.03.23	55.68	45.40	10.28	180.530	177.890	0.000	0.000	5.00	9.18	1.8120	24.0	0.000
08.03.23	55.73	45.32	10.41	180.180	177.540	0.000	0.000	4.95	9.10	1.8270	24.0	0.000
09.03.23	54.55	44.71	9.84	180.380	177.890	0.000	0.000	5.01	9.02	1.7350	24.0	0.000
10.03.23	53.89	44.25	9.64	177.470	175.110	107.480	106.480	5.70	12.05	1.6570	24.0	0.000
11.03.23	54.04	44.38	9.66	180.820	178.420	180.310	178.630	6.20	14.02	1.6940	24.0	0.000
12.03.23	53.64	44.18	9.46	180.750	178.350	180.480	178.800	5.95	12.23	1.6610	24.0	0.000
13.03.23	51.90	43.17	8.73	181.140	178.880	181.100	179.510	6.25	8.95	1.5480	24.0	0.000
14.03.23	51.97	43.11	8.86	180.750	178.490	181.000	179.450	6.02	8.95	1.5660	24.0	0.000
15.03.23	51.82	42.97	8.85	180.990	178.730	181.400	179.900	5.71	9.38	1.5660	24.0	0.000
16.03.23	52.27	43.40	8.87	181.150	178.780	181.340	179.690	5.77	9.47	1.5690	24.0	0.000
17.03.23	51.63	43.11	8.52	181.280	179.090	181.270	179.700	5.48	9.29	1.5080	24.0	0.000
18.03.23	52.56	43.56	9.00	181.220	178.930	181.550	179.970	5.49	9.51	1.5930	24.0	0.000

19.03.23	54.20	44.60	9.60	180.060	177.660	180.600	178.920	5.38	9.72	1.6900	24.0	0.000
20.03.23	53.56	44.12	9.44	179.120	176.720	179.490	177.810	5.56	9.68	1.6510	24.0	0.000
21.03.23	53.48	44.17	9.31	178.980	176.580	179.380	177.700	5.80	9.62	1.6260	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5617.3**	**5532.47**	**2095.3**	**2076.56**	**---**	**---**	**58.7120**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.03**	**46.30**	**10.72**	---	---	---	---	**5.59**	**10.57**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	214001.960	210594.160	208142.620	206095.970	2406.359	-19998.000	1395.000
21.03.23 24:00	219619.310	216126.630	210238.020	208172.530	2465.071	-19254.000	1395.000
Итого за период	5617.350	5532.470	2095.399	2076.559	58.712	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:41:07 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2023 по 21.03.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление" Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 42

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v37) № 4298960 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 37.5

Дата	Температура (ºС)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
19.02.2023	65,1	49,4	38,090	0,587	24,00
20.02.2023	69,7	52,2	38,096	0,654	24,00
21.02.2023	67,5	51,3	38,076	0,602	24,00
22.02.2023	61,0	47,5	38,002	0,503	24,00
23.02.2023	61,0	47,4	37,918	0,507	24,00
24.02.2023	61,3	47,4	37,898	0,518	24,00
25.02.2023	61,0	46,9	37,896	0,526	24,00
26.02.2023	60,0	46,4	37,893	0,507	24,00
27.02.2023	58,0	45,3	37,643	0,470	24,00
28.02.2023	55,9	44,1	37,531	0,435	24,00
01.03.2023	56,8	44,5	37,508	0,452	24,00
02.03.2023	57,6	45,0	37,496	0,463	24,00
03.03.2023	57,5	44,9	37,486	0,463	24,00
04.03.2023	56,2	44,2	37,473	0,443	24,00
05.03.2023	55,5	43,9	37,457	0,429	24,00
06.03.2023	55,2	41,8	31,199	0,398	24,00
07.03.2023	55,1	38,8	23,250	0,373	24,00
08.03.2023	55,1	38,6	23,199	0,377	24,00
09.03.2023	53,8	38,2	23,529	0,361	24,00
10.03.2023	53,1	38,2	23,984	0,353	24,00
11.03.2023	53,3	38,3	23,979	0,353	24,00
12.03.2023	52,9	38,2	23,971	0,348	24,00
13.03.2023	51,0	37,2	24,002	0,328	24,00
14.03.2023	51,2	37,2	23,971	0,330	24,00
15.03.2023	51,2	37,1	23,971	0,333	24,00
16.03.2023	51,5	37,6	23,973	0,330	24,00
17.03.2023	51,0	37,7	24,008	0,315	24,00
18.03.2023	52,0	38,1	23,992	0,328	24,00
19.03.2023	53,5	38,7	23,844	0,347	24,00
20.03.2023	52,8	38,3	23,730	0,341	24,00
21.03.2023	52,9	38,5	23,734	0,336	24,00
Итого	**56,4**	**42,4**	**954,799**	**13,110**	**744,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.02.2023 00:00	20652,078	172,546	8783,00
21.03.2023 01:00	21584,131	185,334	9504,00
	932,053	12,788	721,00

Всего потреблено Qп = **13,110** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул.Свердлова 61
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N LC244
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	ts1	T2	Gm2	tm1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	час:мин	град.С	тонн	час:мин
Макс.предел	1000000	150	40	1000000	150	40	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	0.70	71.21	42.30	24:00	54.50	43.00	24:00
21-02-2023 00:00:00	0.70	71.27	39.50	24:00	53.33	40.20	24:00
22-02-2023 00:00:00	0.70	71.56	40.70	24:00	54.10	41.30	23:57
23-02-2023 00:00:00	0.70	70.63	42.60	24:00	54.36	43.30	24:00
24-02-2023 00:00:00	0.70	69.60	43.70	24:00	54.12	44.50	24:00
25-02-2023 00:00:00	0.70	70.33	43.60	24:00	54.25	44.40	24:00
26-02-2023 00:00:00	0.70	70.07	43.40	24:00	53.96	44.10	24:00
27-02-2023 00:00:00	0.70	69.77	43.20	24:00	53.96	44.00	24:00
28-02-2023 00:00:00	0.60	67.57	42.80	24:00	52.50	43.40	24:00
01-03-2023 00:00:00	0.60	68.45	44.40	24:00	53.69	45.30	24:00
02-03-2023 00:00:00	0.70	68.74	45.60	24:00	54.22	46.40	24:00
03-03-2023 00:00:00	0.70	68.68	45.50	24:00	54.14	46.30	24:00
04-03-2023 00:00:00	0.60	69.02	45.70	24:00	54.17	46.50	24:00
05-03-2023 00:00:00	0.70	69.75	46.90	24:00	55.17	47.80	24:00
06-03-2023 00:00:00	0.70	69.34	47.10	24:00	55.01	48.00	24:00
07-03-2023 00:00:00	0.70	69.05	47.00	24:00	54.91	47.90	24:00
08-03-2023 00:00:00	0.60	69.37	47.50	24:00	55.42	48.40	24:00
09-03-2023 00:00:00	0.70	69.11	47.40	24:00	55.23	48.30	24:00
10-03-2023 00:00:00	0.60	69.20	48.00	24:00	55.55	48.90	24:00
11-03-2023 00:00:00	0.70	67.67	48.10	24:00	54.77	49.10	24:00
12-03-2023 00:00:00	0.60	68.04	48.20	24:00	55.19	49.10	24:00
13-03-2023 00:00:00	0.60	68.54	48.60	24:00	55.59	49.60	24:00
14-03-2023 00:00:00	0.60	66.58	43.70	24:00	53.06	44.50	24:00
15-03-2023 00:00:00	0.60	68.38	37.20	24:00	52.31	37.90	24:00
16-03-2023 00:00:00	0.60	67.86	38.10	24:00	52.18	38.70	24:00
17-03-2023 00:00:00	0.60	67.31	39.00	24:00	52.05	39.80	24:00
18-03-2023 00:00:00	0.60	66.87	40.30	24:00	52.50	41.00	24:00
19-03-2023 00:00:00	0.50	67.10	41.70	24:00	53.25	42.50	24:00
20-03-2023 00:00:00	0.60	66.94	40.90	24:00	52.49	41.70	24:00
21-03-2023 00:00:00	0.60	66.86	40.80	24:00	52.27	41.50	24:00
22-03-2023 00:00:00	0.60	67.60	41.30	24:00	53.10	42.10	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	час:мин	град.С	тонн	час:мин
744:00	20.00	68.79	1354.80	744:00	53.91	1379.50	743:57

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2023 по 21.03.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление" Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 66

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v37) № 5578584 Txв = 5,0 ºC Версия ПО: 37.7

Дата	Температура (ºC)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
19.02.2023	64,4	47,2	35,184	0,592	24,00
20.02.2023	69,7	50,3	35,211	0,667	24,00
21.02.2023	68,2	49,9	35,240	0,634	24,00
22.02.2023	61,1	45,9	35,187	0,524	24,00
23.02.2023	61,0	45,7	35,128	0,527	24,00
24.02.2023	61,3	45,8	35,091	0,537	24,00
25.02.2023	61,0	45,4	35,082	0,537	24,00
26.02.2023	60,2	45,1	35,086	0,520	24,00
27.02.2023	58,1	44,0	34,864	0,485	24,00
28.02.2023	56,1	42,9	34,687	0,451	24,00
01.03.2023	56,6	43,0	34,573	0,462	24,00
02.03.2023	57,6	43,6	34,558	0,475	24,00
03.03.2023	57,5	43,5	34,547	0,476	24,00
04.03.2023	56,4	43,0	34,543	0,456	24,00
05.03.2023	55,5	42,5	34,549	0,442	24,00
06.03.2023	55,4	42,5	34,543	0,439	24,00
07.03.2023	55,3	42,5	34,529	0,437	24,00
08.03.2023	55,4	42,3	34,465	0,443	24,00
09.03.2023	54,3	41,9	34,549	0,421	24,00
10.03.2023	53,5	41,1	32,554	0,396	24,00
11.03.2023	53,5	38,3	24,679	0,370	24,00
12.03.2023	53,2	38,0	24,660	0,369	24,00
13.03.2023	51,5	37,3	24,738	0,345	24,00
14.03.2023	51,5	37,2	24,672	0,349	24,00
15.03.2023	51,4	37,0	24,676	0,350	24,00
16.03.2023	51,8	37,4	24,682	0,351	24,00
17.03.2023	51,2	36,5	22,894	0,329	24,00
18.03.2023	51,9	35,1	19,581	0,325	24,00
19.03.2023	53,6	35,6	19,484	0,346	24,00
20.03.2023	53,0	35,2	19,363	0,340	24,00
21.03.2023	52,9	35,2	19,373	0,338	24,00
Итого	**56,6**	**41,6**	**942,970**	**13,734**	**744,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.02.2023 00:00	12231,809	156,051	7675,00
21.03.2023 01:00	13156,213	169,461	8396,00
	924,404	13,411	721,00

Всего потреблено Qп = **13,734** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2023 по 21.03.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление" Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 70

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v37) № 2816649 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 37.3

Дата	Температура (ºС)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
19.02.2023	65,1	54,4	58,383	0,614	24,00
20.02.2023	69,8	57,8	58,416	0,687	24,00
21.02.2023	67,6	56,4	58,477	0,640	24,00
22.02.2023	61,0	51,8	58,428	0,532	24,00
23.02.2023	61,0	51,7	58,316	0,535	24,00
24.02.2023	61,3	51,8	58,279	0,549	24,00
25.02.2023	61,0	51,4	58,271	0,550	24,00
26.02.2023	60,1	50,8	58,279	0,531	24,00
27.02.2023	58,1	49,4	57,881	0,491	24,00
28.02.2023	56,0	47,9	57,549	0,455	24,00
01.03.2023	56,8	48,5	57,396	0,469	24,00
02.03.2023	57,6	49,1	57,402	0,482	24,00
03.03.2023	57,5	49,0	57,377	0,480	24,00
04.03.2023	56,3	48,2	57,336	0,458	24,00
05.03.2023	55,6	47,7	57,287	0,445	24,00
06.03.2023	55,4	47,5	57,287	0,444	24,00
07.03.2023	55,4	47,4	57,252	0,447	24,00
08.03.2023	55,4	47,5	57,135	0,445	24,00
09.03.2023	54,1	46,6	57,332	0,425	24,00
10.03.2023	53,4	46,2	57,678	0,408	24,00
11.03.2023	53,7	46,4	57,965	0,414	24,00
12.03.2023	53,3	46,1	57,949	0,409	24,00
13.03.2023	51,4	44,8	58,123	0,383	24,00
14.03.2023	51,6	44,8	58,000	0,392	24,00
15.03.2023	51,6	44,8	58,016	0,389	24,00
16.03.2023	51,9	45,1	58,043	0,388	24,00
17.03.2023	51,3	44,9	58,221	0,372	24,00
18.03.2023	52,4	45,5	58,227	0,392	24,00
19.03.2023	53,8	46,5	57,826	0,415	24,00
20.03.2023	53,2	46,0	57,562	0,408	24,00
21.03.2023	53,2	46,2	57,570	0,399	24,00
Итого	**56,6**	**48,5**	**1793,264**	**14,448**	**744,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.02.2023 00:00	28458,973	261,848	12462,00
21.03.2023 01:00	30197,066	275,914	13183,00
	1738,094	14,066	721,00

Всего потреблено Qп = **14,448** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	ул.Свердлова 78
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВВ679
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	1.52	63.08	102.16	48.17	102.05	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	1.74	68.38	102.04	51.32	102.20	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	1.65	67.04	105.79	51.30	106.08	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	1.34	59.92	101.96	46.79	102.45	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	1.34	59.81	102.13	46.66	102.47	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	1.37	60.19	102.54	46.76	102.36	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	1.37	59.83	102.51	46.40	102.42	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	1.32	59.08	102.11	46.12	102.49	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	1.23	57.07	102.56	45.10	102.93	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.13	55.05	102.03	43.92	102.45	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.16	55.50	102.21	44.09	102.63	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	1.21	56.52	102.35	44.71	102.80	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	1.21	56.40	102.67	44.55	102.73	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.16	55.37	102.55	44.04	102.97	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.12	54.46	102.01	43.49	102.48	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.11	54.34	102.44	43.43	102.88	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.12	54.27	102.66	43.36	103.05	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.13	54.32	102.42	43.24	102.72	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.07	53.23	102.62	42.77	103.06	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.04	52.49	102.29	42.34	102.75	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.04	52.57	102.53	42.45	102.93	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.03	52.24	102.82	42.21	103.02	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	0.95	50.58	103.28	41.34	103.58	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	0.97	50.61	102.80	41.19	103.07	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	0.97	50.45	103.10	41.05	103.08	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	0.98	50.92	102.65	41.35	102.58	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	0.94	50.29	103.12	41.13	103.20	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	0.98	51.09	103.15	41.59	103.07	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.05	52.78	102.23	42.53	102.47	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.03	52.18	102.45	42.11	102.37	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.02	52.06	102.68	42.14	102.85	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	36.29	55.55	3180.85	44.12	3188.21	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 19/02/23г.-21/03/23г.

Абонент:Свердлова д. 91
Адрес:ул. Свердлова д. 91
Договор N:000000000 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
tхв: не исп.

Серийный номер 20127926, БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x6219

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
19.02.23 23	63.22	53.99	9.23	4.88	0.00	139.380	136.826	1.276	24	0	
20.02.23 23	68.67	58.15	10.52	4.88	0.00	139.790	136.827	1.454	24	0	
21.02.23 23	67.41	57.61	9.80	4.86	0.01	140.265	137.383	1.361	24	0	
22.02.23 23	60.16	52.09	8.06	4.88	0.00	139.700	137.376	1.121	24	0	
23.02.23 23	60.03	51.97	8.06	4.87	0.00	139.393	137.087	1.118	24	0	
24.02.23 23	60.41	52.11	8.31	4.87	0.00	139.275	136.945	1.151	24	0	
25.02.23 23	60.04	51.79	8.26	4.88	0.00	139.245	136.940	1.144	24	0	
26.02.23 23	59.31	51.35	7.96	4.87	0.00	139.163	136.918	1.103	24	0	
27.02.23 23	57.27	49.88	7.40	4.85	0.00	138.268	136.176	1.021	24	0	
28.02.23 23	55.24	48.26	6.97	4.82	0.00	136.140	134.214	0.949	24	0	
01.03.23 23	55.63	48.33	7.30	4.82	0.00	133.330	131.423	0.972	24	0	
02.03.23 23	56.68	49.14	7.54	4.83	0.00	133.332	131.349	1.003	24	0	
03.03.23 23	56.56	48.96	7.60	4.84	0.00	133.295	131.322	1.010	24	0	
04.03.23 23	55.56	48.30	7.26	4.84	0.00	133.247	131.344	0.966	24	0	
05.03.23 23	54.61	47.57	7.04	4.83	0.00	133.158	131.327	0.938	24	0	
06.03.23 23	54.49	47.47	7.01	4.84	0.00	133.125	131.297	0.933	24	0	
07.03.23 23	54.42	47.45	6.97	4.86	0.00	133.070	131.254	0.928	24	0	
08.03.23 23	54.48	47.40	7.08	4.85	0.00	132.788	130.961	0.940	24	0	
09.03.23 23	53.41	46.62	6.78	4.86	0.00	133.010	131.254	0.903	24	0	
10.03.23 23	52.67	46.18	6.49	4.86	0.00	133.755	132.042	0.870	24	0	
11.03.23 23	52.77	46.29	6.48	4.85	0.00	133.765	132.038	0.868	24	0	
12.03.23 23	52.44	45.99	6.45	4.97	0.00	133.745	132.047	0.864	24	0	
13.03.23 23	50.78	44.84	5.95	4.83	0.00	134.128	132.520	0.801	24	0	
14.03.23 23	50.80	44.72	6.08	4.84	0.00	133.762	132.162	0.816	24	0	
15.03.23 23	50.62	44.59	6.03	4.84	0.00	133.815	132.223	0.810	24	0	
16.03.23 23	51.12	45.03	6.09	4.84	0.00	133.845	132.223	0.818	24	0	
17.03.23 23	50.47	44.64	5.83	4.84	0.00	134.020	132.441	0.785	24	0	
18.03.23 23	51.25	45.13	6.12	4.85	0.00	133.893	132.260	0.822	24	0	
19.03.23 23	52.98	46.39	6.59	4.83	0.00	133.130	131.403	0.878	24	0	
20.03.23 23	52.38	45.92	6.46	4.80	0.00	132.270	130.594	0.856	24	0	
21.03.23 23	52.23	45.91	6.32	4.80	0.00	132.325	130.652	0.838	24	0	
Итого/Средн	**55.81**	**48.57**	**7.24**	**4.85**	**0.00**	**4191.425**	**4130.829**	**30.315**	**744**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	M1 т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
18.02.23 23	46884.025	46148.083	340.104	11533	2
21.03.23 23	51075.450	50278.911	370.419	12277	2
Итого	**4191.425**	**4130.829**	**30.315**	**744**	**0**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ТВ-7 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 99

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20110286

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xD477

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	63.70	55.01	8.69	5.73	5.71	н/д	77.910	77.582	76.470	76.498	н/д	0.665	24	0
20.02.23	69.15	59.30	9.85	5.73	5.71	н/д	78.103	77.702	76.426	76.449	н/д	0.753	24	0
21.02.23	67.89	58.75	9.14	5.71	5.69	н/д	78.265	77.895	76.640	76.660	н/д	0.701	24	0
22.02.23	60.66	53.16	7.50	5.74	5.71	н/д	78.145	77.880	76.828	76.866	н/д	0.576	24	0
23.02.23	60.51	52.92	7.59	5.72	5.70	н/д	77.005	76.750	75.716	75.757	н/д	0.575	24	0
24.02.23	60.90	53.01	7.89	5.72	5.70	н/д	76.930	76.658	75.622	75.661	н/д	0.596	24	0
25.02.23	60.53	52.49	8.04	5.72	5.71	н/д	77.005	76.722	75.712	75.746	н/д	0.609	24	0
26.02.23	59.78	52.01	7.77	5.72	5.70	н/д	77.025	76.753	75.763	75.797	н/д	0.589	24	0
27.02.23	57.74	50.59	7.14	5.69	5.67	н/д	76.440	76.200	75.268	75.298	н/д	0.538	24	0
28.02.23	55.69	49.00	6.69	5.66	5.65	н/д	75.120	74.915	74.047	74.087	н/д	0.495	24	0
01.03.23	56.03	49.09	6.94	5.65	5.64	н/д	73.452	73.250	72.389	72.436	н/д	0.502	24	0
02.03.23	57.07	49.89	7.18	5.66	5.65	н/д	73.472	73.255	72.369	72.416	н/д	0.519	24	0
03.03.23	56.95	49.68	7.26	5.67	5.65	н/д	73.445	73.225	72.349	72.392	н/д	0.525	24	0
04.03.23	55.94	48.95	7.00	5.67	5.66	н/д	73.565	73.360	72.503	72.549	н/д	0.507	24	0
05.03.23	54.99	48.25	6.74	5.66	5.65	н/д	73.515	73.323	72.494	72.537	н/д	0.488	24	0
06.03.23	54.85	48.16	6.69	5.67	5.66	н/д	73.518	73.327	72.497	72.543	н/д	0.485	24	0
07.03.23	54.78	48.13	6.65	5.69	5.68	н/д	73.132	72.945	72.119	72.170	н/д	0.480	24	0
08.03.23	54.83	48.05	6.77	5.68	5.67	н/д	72.990	72.802	71.979	72.026	н/д	0.487	24	0
09.03.23	53.74	47.23	6.51	5.69	5.67	н/д	73.195	73.022	72.217	72.274	н/д	0.470	24	0
10.03.23	52.86	46.68	6.18	5.69	5.68	н/д	73.507	73.345	72.559	72.613	н/д	0.448	24	0
11.03.23	53.03	46.85	6.17	5.68	5.67	н/д	73.438	73.275	72.485	72.539	н/д	0.447	24	0
12.03.23	52.75	46.70	6.05	5.81	5.79	н/д	73.287	73.130	72.345	72.398	н/д	0.438	24	0
13.03.23	50.98	45.30	5.68	5.67	5.65	н/д	73.747	73.605	72.863	72.915	н/д	0.414	24	0
14.03.23	51.10	45.36	5.74	5.67	5.66	н/д	73.543	73.400	72.654	72.714	н/д	0.417	24	0
15.03.23	50.95	45.25	5.70	5.67	5.66	н/д	73.470	73.330	72.589	72.644	н/д	0.413	24	0
16.03.23	51.45	45.74	5.71	5.67	5.66	н/д	73.442	73.300	72.545	72.597	н/д	0.414	24	0
17.03.23	50.80	45.39	5.41	5.68	5.66	н/д	73.442	73.313	72.569	72.620	н/д	0.392	24	0

18.03.23	51.59	45.91	5.68	5.68	5.66	н/д	73.440	73.298	72.537	72.587	н/д	0.412	24	0
19.03.23	53.31	47.11	6.20	5.66	5.64	н/д	73.295	73.132	72.334	72.387	н/д	0.449	24	0
20.03.23	52.72	46.58	6.14	5.63	5.62	н/д	72.845	72.690	71.907	71.966	н/д	0.441	24	0
21.03.23	52.57	46.54	6.03	5.63	5.62	н/д	72.880	72.730	71.947	72.003	н/д	0.434	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**2312.568**	**2306.114**	**2278.742**	**2280.145**	**---**	**15.679**	**744**	**0**
Среднее	**56.22**	**49.33**	**6.88**	**5.69**	**5.67**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
18.02.23 24:00	10522.600	10501.590	0.000	10355.113	10375.870	0.000	80.622	4231
21.03.23 24:00	12835.170	12807.705	0.000	12633.859	12656.015	0.000	96.301	4975
Итого за период	2312.570	2306.115	0.000	2278.746	2280.145	0.000	15.679	744

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:41:00 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТВ-7 ТС1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 99

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20140260

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x9A1A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	64.02	54.10	9.92	6.12	6.12	н/д	122.052	120.317	119.777	118.691	н/д	1.188	24	0
20.02.23	69.49	58.15	11.34	6.12	6.12	н/д	122.440	120.567	119.781	118.692	н/д	1.359	24	0
21.02.23	68.19	57.56	10.63	6.12	6.12	н/д	122.993	121.243	120.409	119.396	н/д	1.281	24	0
22.02.23	60.92	52.23	8.70	6.12	6.12	н/д	122.050	120.613	119.977	119.088	н/д	1.043	24	0
23.02.23	60.78	52.30	8.48	6.12	6.12	н/д	125.757	123.645	123.630	122.079	н/д	1.048	24	0
24.02.23	61.18	52.48	8.70	6.12	6.12	н/д	125.540	123.467	123.394	121.896	н/д	1.074	24	0
25.02.23	60.80	52.10	8.70	6.12	6.12	н/д	125.420	123.405	123.295	121.853	н/д	1.073	24	0
26.02.23	60.05	51.64	8.41	6.12	6.12	н/д	125.272	123.325	123.201	121.802	н/д	1.036	24	0
27.02.23	57.98	50.11	7.88	6.12	6.12	н/д	124.545	122.665	122.618	121.234	н/д	0.966	24	0
28.02.23	55.93	48.52	7.42	6.12	6.12	н/д	122.522	120.717	120.751	119.405	н/д	0.895	24	0
01.03.23	56.32	48.61	7.72	6.12	6.12	н/д	119.872	118.092	118.117	116.805	н/д	0.911	24	0
02.03.23	57.38	49.35	8.03	6.12	6.12	н/д	119.832	118.043	118.009	116.716	н/д	0.947	24	0
03.03.23	57.26	49.19	8.07	6.12	6.12	н/д	119.810	118.030	118.008	116.711	н/д	0.952	24	0
04.03.23	56.24	48.55	7.69	6.12	6.12	н/д	119.725	117.972	117.972	116.685	н/д	0.907	24	0
05.03.23	55.28	47.88	7.40	6.12	6.12	н/д	119.610	117.895	117.923	116.646	н/д	0.872	24	0
06.03.23	55.16	47.81	7.35	6.12	6.12	н/д	119.570	117.855	117.889	116.615	н/д	0.866	24	0
07.03.23	55.09	47.85	7.24	6.12	6.12	н/д	119.500	117.777	117.816	116.533	н/д	0.853	24	0
08.03.23	55.15	47.82	7.33	6.12	6.12	н/д	119.180	117.470	117.503	116.234	н/д	0.861	24	0
09.03.23	54.05	47.08	6.97	6.12	6.12	н/д	119.330	117.662	117.714	116.458	н/д	0.820	24	0
10.03.23	53.27	46.49	6.78	6.12	6.12	н/д	120.098	118.440	118.524	117.263	н/д	0.803	24	0
11.03.23	53.39	46.60	6.79	6.12	6.12	н/д	120.145	118.488	118.559	117.302	н/д	0.805	24	0
12.03.23	53.08	46.30	6.77	6.12	6.12	н/д	120.183	118.535	118.613	117.374	н/д	0.803	24	0
13.03.23	51.35	45.24	6.11	6.12	6.12	н/д	120.132	118.552	118.663	117.436	н/д	0.725	24	0
14.03.23	51.41	45.22	6.19	6.12	6.12	н/д	119.782	118.215	118.320	117.106	н/д	0.732	24	0
15.03.23	51.24	44.92	6.33	6.12	6.12	н/д	119.995	118.420	118.538	117.324	н/д	0.749	24	0
16.03.23	51.75	45.34	6.41	6.12	6.12	н/д	120.153	118.563	118.669	117.444	н/д	0.760	24	0
17.03.23	51.09	45.09	6.00	6.12	6.12	н/д	120.180	118.607	118.730	117.502	н/д	0.712	24	0

18.03.23	51.88	45.48	6.40	6.12	6.12	н/д	120.215	118.628	118.718	117.500	н/д	0.760	24	0
19.03.23	53.62	46.91	6.71	6.12	6.12	н/д	119.120	117.555	117.538	116.366	н/д	0.788	24	0
20.03.23	53.02	46.41	6.61	6.12	6.12	н/д	118.362	116.822	116.824	115.671	н/д	0.772	24	0
21.03.23	52.87	46.29	6.58	6.12	6.12	н/д	118.423	116.875	116.891	115.723	н/д	0.768	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**3751.808**	**3698.460**	**3696.371**	**3657.550**	**---**	**28.129**	**744**	**0**
Среднее	**56.47**	**48.86**	**7.61**	**6.12**	**6.12**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
18.02.23 24:00	16304.638	18703.768	0.000	16040.313	18499.879	0.000	144.131	4401
21.03.23 24:00	20056.448	22402.230	0.000	19736.685	22157.431	0.000	172.259	5145
Итого за период	3751.810	3698.462	0.000	3696.372	3657.552	0.000	28.128	744

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:40:58 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : ул. Северная д.12
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА721
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.99	63.29	200.75	48.36	204.79	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	3.42	68.36	200.85	51.33	204.65	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	3.19	66.64	201.31	50.75	205.08	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	2.29	55.34	201.15	43.92	205.51	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	2.62	59.45	200.72	46.35	205.56	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	2.71	60.13	200.80	46.60	205.81	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	2.72	59.90	200.73	46.33	205.63	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.61	59.07	200.89	46.05	205.67	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.41	56.98	201.41	45.01	206.31	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	2.21	54.88	201.64	43.91	206.42	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	2.20	54.55	201.44	43.61	206.47	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.33	56.13	201.31	44.54	206.41	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	2.34	55.97	201.80	44.33	206.87	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	2.22	54.68	202.10	43.68	207.13	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	2.16	53.99	201.65	43.27	206.75	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	2.15	53.92	201.03	43.22	206.14	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	2.16	54.12	201.81	43.40	206.83	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	2.14	53.67	201.88	43.04	206.90	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	2.07	52.97	202.19	42.72	207.22	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.97	51.94	201.96	42.15	207.02	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	2.00	52.27	201.92	42.36	206.95	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	2.00	52.17	201.99	42.25	207.03	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.92	51.51	201.83	41.97	206.85	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.85	50.30	201.84	41.11	206.89	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.85	50.15	201.88	40.97	206.98	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.85	50.24	202.08	41.05	207.28	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.85	50.58	202.05	41.39	207.23	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.88	50.84	202.05	41.53	207.21	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.99	52.28	201.90	42.38	207.01	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	2.00	52.28	201.93	42.36	207.01	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.98	52.18	202.21	42.38	207.28	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	70.09	55.19	6249.09	43.94	6400.89	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Северная, 14

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00166734

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xFEB4

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.28	55.25	10.03	361.230	353.920	358.800	353.920	6.90	6.21	3.5520	24.0	0.000
20.02.23	70.47	59.12	11.35	361.570	353.570	359.480	353.570	6.90	6.23	4.0180	24.0	0.000
21.02.23	68.73	58.23	10.50	362.330	354.450	360.000	354.450	6.90	6.23	3.7190	24.0	0.000
22.02.23	57.19	49.65	7.54	361.740	355.300	358.640	355.300	6.90	6.23	2.6830	24.0	0.000
23.02.23	61.38	52.69	8.69	361.360	354.480	358.540	354.480	6.90	6.24	3.0780	24.0	0.000
24.02.23	62.08	53.11	8.97	361.490	354.560	358.870	354.560	6.90	6.24	3.1820	24.0	0.000
25.02.23	61.84	52.90	8.94	361.380	354.520	358.740	354.520	6.90	6.23	3.1700	24.0	0.000
26.02.23	61.00	52.44	8.56	361.540	354.740	358.810	354.740	6.90	6.22	3.0370	24.0	0.000
27.02.23	58.88	51.00	7.88	362.180	355.590	359.270	355.590	6.90	6.22	2.8040	24.0	0.000
28.02.23	56.74	49.48	7.26	362.300	355.920	359.210	355.920	6.90	6.21	2.5820	24.0	0.000
01.03.23	56.39	49.14	7.25	361.840	355.530	358.750	355.530	6.90	6.23	2.5820	24.0	0.000
02.03.23	58.00	50.31	7.69	361.780	355.300	358.800	355.300	6.90	6.23	2.7320	24.0	0.000
03.03.23	57.84	50.12	7.72	362.500	356.100	359.560	356.100	6.90	6.23	2.7470	24.0	0.000
04.03.23	56.53	49.23	7.30	362.890	356.550	359.790	356.550	6.90	6.23	2.6010	24.0	0.000
05.03.23	55.82	48.74	7.08	361.910	355.660	358.780	355.660	6.90	6.23	2.5220	24.0	0.000
06.03.23	55.76	48.64	7.12	360.860	354.710	357.850	354.710	6.90	6.21	2.5260	24.0	0.000
07.03.23	55.96	48.79	7.17	362.300	356.100	359.290	356.100	6.90	6.22	2.5540	24.0	0.000
08.03.23	55.48	48.34	7.14	362.280	356.190	359.280	356.190	6.90	6.23	2.5430	24.0	0.000
09.03.23	54.78	47.94	6.84	362.730	356.680	359.740	356.680	6.90	6.23	2.4390	24.0	0.000
10.03.23	53.74	47.22	6.52	362.160	356.290	359.170	356.290	6.90	6.23	2.3220	24.0	0.000
11.03.23	54.06	47.49	6.57	362.130	356.220	359.180	356.220	6.90	6.23	2.3410	24.0	0.000
12.03.23	53.96	47.36	6.60	362.190	356.360	359.300	356.360	6.90	6.22	2.3530	24.0	0.000
13.03.23	53.30	46.95	6.35	361.800	355.990	358.820	355.990	6.90	6.22	2.2620	24.0	0.000
14.03.23	52.07	45.93	6.14	359.320	353.700	356.320	353.700	6.90	6.22	2.1720	24.0	0.000
15.03.23	51.91	45.79	6.12	361.590	355.960	358.580	355.960	6.90	6.22	2.1780	24.0	0.000
16.03.23	52.00	45.87	6.13	362.010	356.340	358.990	356.340	6.90	6.21	2.1840	24.0	0.000
17.03.23	52.36	46.18	6.18	362.060	356.390	359.010	356.390	6.90	6.22	2.2040	24.0	0.000
18.03.23	52.61	46.38	6.23	362.130	356.360	359.100	356.360	6.90	6.22	2.2220	24.0	0.000

19.03.23	54.07	47.42	6.65	362.080	356.200	359.170	356.200	6.90	6.22	2.3680	24.0	0.000
20.03.23	54.08	47.44	6.64	362.100	356.240	359.230	356.240	6.90	6.21	2.3630	24.0	0.000
21.03.23	53.98	47.44	6.54	362.540	356.590	359.460	356.590	6.90	6.21	2.3320	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**11218.3**	**11022.51**	**11128.5**	**11022.51**	**---**	**---**	**82.3720**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.04**	**49.56**	**7.47**	---	---	---	---	**6.90**	**6.22**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	51158.220	50184.600	50699.749	50184.030	418.761	6657.000	0.000
21.03.23 24:00	62376.540	61207.109	61828.279	61206.539	501.133	7401.000	0.000
Итого за период	11218.320	11022.508	11128.529	11022.508	82.372	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:43:56 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Северная, 16

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182803

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x4CAF

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.37	51.11	14.26	250.510	245.650	246.840	243.800	6.20	6.06	3.4980	24.0	0.000
20.02.23	70.44	54.33	16.11	251.180	245.620	247.010	243.650	6.22	6.07	3.9560	24.0	0.000
21.02.23	68.55	53.58	14.97	251.380	246.020	247.470	244.170	6.22	6.07	3.6780	24.0	0.000
22.02.23	57.17	46.33	10.84	250.180	246.370	247.080	244.560	6.21	6.08	2.6650	24.0	0.000
23.02.23	61.36	48.96	12.40	250.170	245.850	246.790	244.000	6.22	6.08	3.0420	24.0	0.000
24.02.23	62.05	49.27	12.78	250.360	246.030	246.920	244.040	6.22	6.08	3.1420	24.0	0.000
25.02.23	61.81	49.02	12.79	250.300	245.980	246.850	243.990	6.22	6.08	3.1460	24.0	0.000
26.02.23	60.93	48.67	12.26	250.330	246.110	246.960	244.210	6.21	6.07	3.0150	24.0	0.000
27.02.23	58.83	47.54	11.29	250.660	246.710	247.430	244.790	6.20	6.06	2.7810	24.0	0.000
28.02.23	56.68	46.23	10.45	250.540	246.840	247.540	245.050	6.20	6.06	2.5770	24.0	0.000
01.03.23	56.40	45.96	10.44	250.260	246.610	247.270	244.820	6.21	6.08	2.5730	24.0	0.000
02.03.23	57.98	46.93	11.05	250.340	246.500	247.240	244.600	6.21	6.07	2.7170	24.0	0.000
03.03.23	57.81	46.70	11.11	250.870	247.030	247.860	245.220	6.22	6.07	2.7440	24.0	0.000
04.03.23	56.48	45.98	10.50	250.970	247.280	248.060	245.570	6.22	6.08	2.5900	24.0	0.000
05.03.23	55.80	45.60	10.20	250.150	246.550	247.400	245.000	6.22	6.08	2.5110	24.0	0.000
06.03.23	55.74	45.54	10.20	249.530	245.930	246.680	244.280	6.20	6.06	2.5080	24.0	0.000
07.03.23	55.93	45.63	10.30	250.540	246.940	247.610	245.210	6.21	6.07	2.5410	24.0	0.000
08.03.23	55.45	45.17	10.28	250.570	246.970	247.670	245.270	6.22	6.08	2.5360	24.0	0.000
09.03.23	54.74	44.88	9.86	250.740	247.280	247.940	245.540	6.22	6.08	2.4340	24.0	0.000
10.03.23	53.72	44.32	9.40	250.270	246.910	247.590	245.280	6.22	6.08	2.3150	24.0	0.000
11.03.23	54.06	44.53	9.53	250.310	246.950	247.550	245.150	6.22	6.08	2.3500	24.0	0.000
12.03.23	53.96	44.38	9.58	250.370	247.010	247.570	245.220	6.21	6.07	2.3650	24.0	0.000
13.03.23	53.27	44.10	9.17	249.980	246.700	247.320	245.040	6.21	6.07	2.2600	24.0	0.000
14.03.23	52.07	43.14	8.93	249.760	246.640	247.190	245.030	6.21	6.07	2.1980	24.0	0.000
15.03.23	51.90	43.00	8.90	249.860	246.740	247.230	245.070	6.21	6.07	2.1930	24.0	0.000
16.03.23	52.00	43.13	8.87	250.080	246.960	247.580	245.420	6.20	6.06	2.1880	24.0	0.000
17.03.23	52.33	43.37	8.96	250.140	247.020	247.560	245.400	6.21	6.07	2.2140	24.0	0.000
18.03.23	52.63	43.44	9.19	249.080	245.870	246.580	244.420	6.21	6.07	2.2560	24.0	0.000

19.03.23	54.06	44.34	9.72	248.230	244.870	245.510	243.240	6.21	6.06	2.3750	24.0	0.000
20.03.23	54.06	44.38	9.68	249.080	245.720	246.360	244.070	6.20	6.06	2.3750	24.0	0.000
21.03.23	53.97	44.43	9.54	250.680	247.320	247.920	245.520	6.20	6.06	2.3550	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7757.4**	**7640.98**	**7664.5**	**7586.63**	**---**	**---**	**82.0980**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.01**	**46.25**	**10.76**	---	---	---	---	**6.21**	**6.07**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	149650.340	147323.679	147763.490	146217.080	1591.627	22453.000	1273.000
21.03.23 24:00	157407.759	154964.659	155428.069	153803.710	1673.725	23197.000	1273.000
Итого за период	7757.418	7640.980	7664.578	7586.630	82.098	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:43:53 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Северная, 20

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00177469

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xF328

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.36	50.09	15.27	231.210	226.690	224.830	222.210	6.31	5.60	3.4560	24.0	0.000
20.02.23	70.50	53.23	17.27	231.540	226.380	224.640	221.670	6.31	5.60	3.9090	24.0	0.000
21.02.23	68.67	52.62	16.05	231.870	226.940	225.220	222.280	6.31	5.59	3.6430	24.0	0.000
22.02.23	57.19	45.61	11.58	231.060	227.520	224.740	222.550	6.30	5.59	2.6330	24.0	0.000
23.02.23	61.38	48.14	13.24	231.120	227.080	224.450	222.050	6.31	5.60	3.0030	24.0	0.000
24.02.23	62.08	48.41	13.67	231.190	227.110	224.450	222.050	6.33	5.62	3.1030	24.0	0.000
25.02.23	61.84	48.23	13.61	231.070	226.990	224.350	221.950	6.33	5.61	3.0890	24.0	0.000
26.02.23	60.98	47.81	13.17	231.270	227.320	224.640	222.240	6.32	5.61	2.9930	24.0	0.000
27.02.23	58.86	46.76	12.10	231.380	227.690	225.010	222.650	6.31	5.60	2.7520	24.0	0.000
28.02.23	56.71	45.54	11.17	231.370	227.920	225.350	223.150	6.30	5.59	2.5470	24.0	0.000
01.03.23	56.41	45.22	11.19	230.970	227.580	224.950	222.790	6.30	5.60	2.5440	24.0	0.000
02.03.23	57.99	46.18	11.81	231.090	227.490	224.980	222.800	6.30	5.60	2.6890	24.0	0.000
03.03.23	57.83	46.02	11.81	231.650	228.050	225.490	223.330	6.31	5.60	2.6920	24.0	0.000
04.03.23	56.51	45.35	11.16	231.830	228.380	225.710	223.550	6.32	5.61	2.5490	24.0	0.000
05.03.23	55.82	44.97	10.85	231.140	227.780	224.890	222.730	6.31	5.60	2.4690	24.0	0.000
06.03.23	55.76	44.87	10.89	230.330	227.010	224.090	221.930	6.29	5.59	2.4700	24.0	0.000
07.03.23	55.95	45.00	10.95	231.150	227.790	225.010	222.850	6.31	5.60	2.4970	24.0	0.000
08.03.23	55.47	44.61	10.86	231.100	227.740	224.970	222.810	6.32	5.61	2.4730	24.0	0.000
09.03.23	54.76	44.28	10.48	231.360	228.140	225.230	223.120	6.32	5.61	2.3910	24.0	0.000
10.03.23	53.73	43.69	10.04	230.770	227.650	224.800	222.860	6.31	5.61	2.2830	24.0	0.000
11.03.23	54.08	43.91	10.17	231.000	227.880	224.910	222.840	6.32	5.62	2.3130	24.0	0.000
12.03.23	53.97	43.80	10.17	231.100	227.980	224.930	222.900	6.32	5.61	2.3180	24.0	0.000
13.03.23	53.33	43.52	9.81	230.610	227.570	224.560	222.540	6.31	5.60	2.2310	24.0	0.000
14.03.23	52.10	42.64	9.46	230.420	227.540	224.450	222.530	6.32	5.62	2.1510	24.0	0.000
15.03.23	51.93	42.46	9.47	230.250	227.370	224.290	222.370	6.32	5.62	2.1530	24.0	0.000
16.03.23	52.03	42.54	9.49	230.730	227.850	224.670	222.750	6.31	5.61	2.1610	24.0	0.000
17.03.23	52.38	42.88	9.50	230.760	227.880	224.680	222.760	6.32	5.61	2.1650	24.0	0.000
18.03.23	52.65	43.00	9.65	230.670	227.700	224.530	222.570	6.32	5.62	2.1960	24.0	0.000

19.03.23	54.10	43.88	10.22	230.620	227.500	224.460	222.440	6.33	5.62	2.3240	24.0	0.000
20.03.23	54.09	43.87	10.22	230.540	227.420	224.470	222.460	6.32	5.61	2.3220	24.0	0.000
21.03.23	54.00	43.90	10.10	230.970	227.850	224.950	222.930	6.31	5.60	2.3000	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7162.1**	**7053.79**	**6968.7**	**6900.66**	**---**	**---**	**80.8190**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.04**	**45.58**	**11.46**	---	---	---	---	**6.31**	**5.61**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	79628.910	78359.960	77698.040	76916.250	958.226	12566.000	0.000
21.03.23 24:00	86791.049	85413.750	84666.739	83816.909	1039.045	13310.000	0.000
Итого за период	7162.138	7053.789	6968.699	6900.659	80.819	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:43:24 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : ул.Северная д.22
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА708
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	3.14	65.91	259.73	53.80	265.35	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	3.62	71.51	259.69	57.56	265.19	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	3.42	70.13	260.27	56.97	265.90	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	2.41	58.03	260.52	48.75	266.43	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	2.76	62.26	260.16	51.62	265.88	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	2.86	62.99	260.24	51.98	265.97	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	2.87	62.76	260.23	51.71	265.95	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.77	61.99	260.39	51.34	266.11	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.55	59.81	261.05	50.04	266.78	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	2.36	57.64	261.31	48.61	267.13	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	2.34	57.14	261.02	48.15	266.89	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.48	58.86	260.84	49.34	266.65	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	2.48	58.69	261.28	49.17	266.96	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	2.35	57.44	261.76	48.44	267.40	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	2.27	56.64	261.30	47.94	266.98	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	2.29	56.55	260.51	47.76	266.17	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	2.30	56.78	261.60	47.98	267.26	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	2.28	56.30	261.62	47.56	267.45	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	2.20	55.63	262.01	47.21	267.59	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	2.09	54.55	261.57	46.53	267.32	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	2.12	54.85	261.46	46.73	267.23	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	2.13	54.77	261.43	46.60	267.46	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	2.05	54.20	261.15	46.33	267.10	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.97	52.86	261.18	45.31	267.51	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.98	52.69	261.38	45.12	267.77	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.98	52.77	261.43	45.19	267.67	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.99	53.16	261.39	45.53	267.50	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	2.00	53.32	261.36	45.66	267.47	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	2.13	54.88	261.24	46.70	267.36	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	2.15	54.91	261.28	46.68	267.41	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.12	54.78	261.62	46.64	267.76	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	74.47	57.90	8092.03	48.68	8273.58	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : Северная 26
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВВ420
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.12	64.94	181.25	53.22	188.47	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	2.39	70.01	180.95	56.77	188.18	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	2.22	68.20	181.38	55.95	188.62	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	1.62	56.85	181.99	47.93	189.29	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	1.85	61.00	181.56	50.79	188.74	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	1.90	61.69	181.61	51.21	188.80	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	1.90	61.45	181.61	50.97	188.74	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	1.81	60.59	181.69	50.60	188.84	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	1.69	58.51	182.09	49.24	189.33	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.56	56.38	182.24	47.80	189.53	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.56	56.08	182.08	47.48	189.35	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	1.64	57.65	181.95	48.61	189.23	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	1.66	57.49	182.33	48.38	189.58	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.57	56.17	182.58	47.58	189.83	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.52	55.49	182.24	47.15	189.50	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.52	55.43	181.76	47.05	189.00	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.53	55.63	182.49	47.23	189.75	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.53	55.15	182.56	46.77	189.79	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.47	54.45	182.79	46.41	190.05	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.40	53.41	182.61	45.73	189.85	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.41	53.73	182.54	45.99	189.80	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.41	53.62	182.60	45.90	189.86	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.36	52.99	182.44	45.50	189.70	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.32	51.75	182.44	44.53	189.67	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.31	51.59	182.46	44.40	189.67	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.30	51.69	182.61	44.53	189.88	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.30	52.03	182.55	44.87	189.90	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.33	52.26	182.54	44.97	189.90	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.40	53.69	182.35	45.99	189.72	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.40	53.73	182.40	46.04	189.78	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.39	53.64	182.67	46.04	190.02	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	49.39	56.69	5647.37	47.92	5872.37	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Северная, 28

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00169021

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x9541

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.08	54.38	10.70	266.770	261.670	266.770	263.090	6.18	5.68	2.8010	24.0	0.000
20.02.23	70.22	58.13	12.09	267.290	261.400	267.290	263.100	6.19	5.69	3.1600	24.0	0.000
21.02.23	68.46	57.22	11.24	267.530	261.880	267.530	263.440	6.20	5.69	2.9450	24.0	0.000
22.02.23	57.01	48.90	8.11	266.720	262.710	266.720	263.710	6.20	5.70	2.1290	24.0	0.000
23.02.23	61.17	51.79	9.38	266.620	262.060	266.620	263.260	6.20	5.71	2.4560	24.0	0.000
24.02.23	61.87	52.24	9.63	266.870	262.230	266.870	263.510	6.20	5.71	2.5240	24.0	0.000
25.02.23	61.63	52.03	9.60	266.780	262.190	266.780	263.420	6.20	5.70	2.5140	24.0	0.000
26.02.23	60.78	51.57	9.21	266.760	262.260	266.760	263.470	6.19	5.69	2.4150	24.0	0.000
27.02.23	58.67	50.18	8.49	267.200	263.010	267.200	264.070	6.18	5.69	2.2320	24.0	0.000
28.02.23	56.54	48.65	7.89	267.260	263.320	267.260	264.280	6.18	5.69	2.0740	24.0	0.000
01.03.23	56.21	48.34	7.87	266.950	263.070	266.950	264.020	6.20	5.70	2.0680	24.0	0.000
02.03.23	57.79	49.53	8.26	266.880	262.800	266.880	263.760	6.20	5.69	2.1730	24.0	0.000
03.03.23	57.64	49.37	8.27	267.310	263.230	267.310	264.190	6.20	5.70	2.1730	24.0	0.000
04.03.23	56.33	48.45	7.88	267.530	263.590	267.530	264.550	6.21	5.71	2.0750	24.0	0.000
05.03.23	55.63	47.94	7.69	266.870	263.030	266.870	263.990	6.20	5.70	2.0230	24.0	0.000
06.03.23	55.55	47.88	7.67	266.100	262.290	266.100	263.220	6.18	5.69	2.0130	24.0	0.000
07.03.23	55.76	48.03	7.73	267.160	263.320	267.160	264.280	6.19	5.70	2.0340	24.0	0.000
08.03.23	55.28	47.59	7.69	267.250	263.410	267.250	264.370	6.20	5.71	2.0270	24.0	0.000
09.03.23	54.59	47.20	7.39	267.560	263.860	267.560	264.800	6.20	5.70	1.9450	24.0	0.000
10.03.23	53.54	46.49	7.05	267.030	263.430	267.030	264.390	6.20	5.71	1.8580	24.0	0.000
11.03.23	53.87	46.73	7.14	267.120	263.520	267.120	264.430	6.20	5.71	1.8810	24.0	0.000
12.03.23	53.77	46.58	7.19	267.220	263.620	267.220	264.570	6.19	5.70	1.8950	24.0	0.000
13.03.23	53.16	46.23	6.93	266.900	263.390	266.900	264.230	6.18	5.70	1.8210	24.0	0.000
14.03.23	51.91	45.17	6.74	266.620	263.260	266.620	263.980	6.19	5.70	1.7760	24.0	0.000
15.03.23	51.75	45.05	6.70	266.740	263.380	266.740	264.100	6.18	5.70	1.7620	24.0	0.000
16.03.23	51.85	45.18	6.67	266.980	263.620	266.980	264.340	6.17	5.69	1.7560	24.0	0.000
17.03.23	52.19	45.55	6.64	267.050	263.690	267.050	264.410	6.18	5.69	1.7530	24.0	0.000
18.03.23	52.40	45.69	6.71	267.170	263.730	267.170	264.530	6.19	5.69	1.7680	24.0	0.000

19.03.23	53.86	46.72	7.14	267.100	263.500	267.100	264.380	6.18	5.69	1.8790	24.0	0.000
20.03.23	53.90	46.75	7.15	267.140	263.540	267.140	264.420	6.18	5.68	1.8840	24.0	0.000
21.03.23	53.80	46.77	7.03	267.570	263.970	267.570	264.860	6.18	5.68	1.8570	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**8278.0**	**8153.98**	**8278.0**	**8185.17**	**---**	**---**	**65.6710**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.84**	**48.78**	**8.06**	---	---	---	---	**6.19**	**5.70**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	69933.739	68840.540	69933.739	69118.540	554.774	9687.000	0.000
21.03.23 24:00	78211.790	76994.519	78211.790	77303.710	620.445	10431.000	0.000
Итого за период	8278.050	8153.979	8278.050	8185.170	65.671	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:44:06 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Март 2023 г.

Тип прибора: ТСРВ-024

Адрес: Фрунзе 1

Номер прибора: 902520

Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
19.02.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.02.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.02.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.02.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.02.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.02.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.02.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.02.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.02.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.02.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01.03.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.03.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.03.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.03.23	0.651	11.586	56.08	0.64	0.615	0.576	52.85	0.43	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.03.23	25.011	445.189	56.04	0.65	23.050	0.000	51.67	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.03.23	24.833	445.428	55.61	0.65	22.889	0.000	51.28	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.03.23	24.656	445.624	55.19	0.65	22.757	0.000	50.96	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.03.23	24.099	446.114	53.87	0.65	22.298	0.000	49.88	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.03.23	24.136	445.914	53.98	0.65	22.345	0.000	50.00	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.03.23	24.164	445.948	54.04	0.65	22.363	0.000	50.04	0.42	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.03.23	24.109	445.882	53.92	0.65	22.341	0.000	50.00	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.03.23	23.326	446.351	52.11	0.65	21.672	0.000	48.45	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.03.23	23.298	446.334	52.05	0.65	21.635	0.000	48.37	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.03.23	23.278	446.437	51.99	0.65	21.616	0.000	48.31	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.03.23	23.390	446.471	52.24	0.65	21.725	0.000	48.55	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.03.23	23.364	446.577	52.17	0.65	21.727	0.000	48.54	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.03.23	24.206	445.961	54.13	0.65	22.422	0.000	50.17	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
20.03.23	24.197	445.774	54.13	0.65	22.402	0.000	50.15	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.03.23	24.136	446.210	53.94	0.65	22.366	0.000	50.02	0.41	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:																
Итого:	360.855	6701.801			334.222	0.576			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ /_____/

Отчет принят _____ 200 г. _____ /_____/

Программа ЗАО "ВЗЛЕТ"

www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Март 2023 г.

Тип прибора: ТСРВ-024
Адрес: Фрунзе 1
Номер прибора: 902520
Теплосистема: 1

Дата	n, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
19.02.23	-	-	-	-	-
20.02.23	-	-	-	-	-
21.02.23	-	-	-	-	-
22.02.23	-	-	-	-	-
23.02.23	-	-	-	-	-
24.02.23	-	-	-	-	-
25.02.23	-	-	-	-	-
26.02.23	-	-	-	-	-
27.02.23	-	-	-	-	-
28.02.23	-	-	-	-	-
01.03.23	-	-	-	-	-
02.03.23	-	-	-	-	-
03.03.23	-	-	-	-	-
04.03.23	-	-	-	-	-
05.03.23	-	-	-	-	-
06.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	2.28
07.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
08.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
09.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
10.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
11.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
12.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
13.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
14.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
15.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
16.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
17.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
18.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
19.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
20.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
21.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
Среднее:					
Итого:	0.00	0.000	0.000	0.000	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ /_____/
Отчет принят _____ 200 г. _____ /_____/

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 3

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 800749

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	62.680	53.650	9.030	281.125	281.125	0	0.628	0.498	284.487	286.725	-2.238	2.543	24.000
20.02.23	70.150	59.220	10.930	280.158	280.158	0.000	0.629	0.499	284.631	286.597	-1.965	3.068	24.000
21.02.23	70.300	59.480	10.820	280.342	280.342	0.000	0.630	0.500	284.854	286.815	-1.961	3.039	24.000
22.02.23	59.110	51.320	7.790	281.740	281.740	0.000	0.629	0.498	284.665	287.008	-2.343	2.197	24.000
23.02.23	60.810	52.410	8.400	281.412	281.412	0	0.631	0.501	284.505	286.832	-2.327	2.369	24.000
24.02.23	61.890	53.170	8.720	281.276	281.276	0.000	0.631	0.501	284.518	286.809	-2.291	2.456	24.000
25.02.23	61.960	53.160	8.800	281.246	281.246	0.000	0.630	0.500	284.498	286.778	-2.280	2.480	24.000
26.02.23	61.590	53.000	8.590	281.294	281.294	0	0.629	0.499	284.509	286.786	-2.278	2.420	24.000
27.02.23	59.370	51.480	7.890	281.664	281.664	0	0.628	0.498	284.568	286.940	-2.372	2.225	24.000
28.02.23	57.470	50.120	7.350	282.174	282.174	0.000	0.628	0.497	284.813	287.273	-2.460	2.075	24.000
01.03.23	55.710	48.720	6.990	282.768	282.768	0	0.630	0.498	285.181	287.674	-2.492	1.982	24.000
02.03.23	58.010	50.400	7.610	282.481	282.481	0	0.629	0.498	285.246	287.576	-2.329	2.153	24.000
03.03.23	57.910	50.300	7.610	282.593	282.593	0.000	0.629	0.498	285.314	287.708	-2.394	2.153	24.000
04.03.23	57.220	49.870	7.350	283.909	283.909	0.000	0.631	0.498	286.556	288.980	-2.424	2.090	24.000
05.03.23	55.710	48.790	6.920	283.984	283.984	0.000	0.632	0.499	286.428	288.900	-2.473	1.970	24.000
06.03.23	55.680	48.720	6.960	281.110	281.110	0	0.627	0.498	283.514	285.978	-2.465	1.962	24.000
07.03.23	56.020	49.000	7.020	283.039	283.039	0	0.630	0.498	285.500	287.985	-2.485	1.990	24.000
08.03.23	55.590	48.640	6.950	283.176	283.176	0.000	0.631	0.499	285.586	288.067	-2.481	1.973	24.000
09.03.23	55.160	48.370	6.790	283.296	283.296	0	0.630	0.498	285.669	288.133	-2.464	1.929	24.000
10.03.23	53.840	47.410	6.430	283.445	283.445	0.000	0.631	0.498	285.658	288.140	-2.482	1.825	24.000
11.03.23	53.920	47.530	6.390	283.396	283.396	0.000	0.631	0.499	285.609	288.115	-2.505	1.813	24.000
12.03.23	54.010	47.560	6.450	283.368	283.368	0.000	0.630	0.498	285.581	288.101	-2.520	1.832	24.000
13.03.23	53.880	47.530	6.350	283.342	283.342	0	0.629	0.497	285.557	288.052	-2.495	1.802	24.000
14.03.23	52.050	46.090	5.960	283.514	283.514	0	0.630	0.498	285.495	288.034	-2.540	1.693	24.000
15.03.23	52.010	46.010	6.000	283.534	283.534	0.000	0.629	0.497	285.520	288.033	-2.514	1.704	24.000
16.03.23	51.960	45.960	6.000	283.574	283.574	0	0.628	0.496	285.554	288.067	-2.512	1.706	24.000

17.03.23	52.200	46.230	5.970	283.569	283.569	0.000	0.629	0.497	285.576	288.102	-2.526	1.697	24.000
18.03.23	52.130	46.180	5.950	283.589	283.589	0.000	0.629	0.497	285.589	288.113	-2.524	1.693	24.000
19.03.23	54.090	47.610	6.480	283.297	283.297	0.000	0.629	0.497	285.542	288.015	-2.473	1.839	24.000
20.03.23	54.090	47.610	6.480	283.290	283.290	0	0.629	0.497	285.552	287.992	-2.440	1.841	24.000
21.03.23	53.910	47.510	6.400	283.504	283.504	0.000	0.629	0.497	285.737	288.202	-2.465	1.817	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**8760.210**	**8760.210**	**0.000**	**---**	**---**	**8842.009**	**8916.528**	**-74.519**	**64.336**	**744.000**
Среднее	**57.111**	**49.776**	**7.335**	---	---	---	**0.630**	**0.498**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:04:53 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 800012

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	65.310	50.280	15.030	97.700	97.700	0.000	0.000	0.000	97.998	100.547	-2.549	1.467	24.000
20.02.23	70.370	53.560	16.810	97.477	97.477	0.000	0.000	0.000	98.062	100.461	-2.399	1.638	24.000
21.02.23	68.450	52.660	15.790	97.573	97.623	-0.050	0.000	0.000	98.069	100.552	-2.483	1.524	23.750
22.02.23	57.100	45.560	11.540	98.108	98.108	0	0.000	0.000	97.981	100.762	-2.782	1.130	24.000
23.02.23	61.280	48.170	13.110	97.863	97.879	-0.017	0.000	0.000	97.945	100.631	-2.686	1.277	23.917
24.02.23	61.970	48.500	13.470	97.839	97.856	-0.017	0.000	0.000	97.956	100.623	-2.667	1.312	23.917
25.02.23	61.730	48.350	13.380	97.826	97.859	-0.034	0.000	0.000	97.934	100.615	-2.681	1.299	23.833
26.02.23	60.860	47.870	12.990	97.895	97.895	0.000	0.000	0.000	97.945	100.644	-2.698	1.270	24.000
27.02.23	58.760	46.730	12.030	98.035	98.035	0	0.000	0.000	97.975	100.740	-2.766	1.178	24.000
28.02.23	56.600	45.400	11.200	98.232	98.247	-0.015	0.000	0.000	98.066	100.899	-2.833	1.095	23.917
01.03.23	56.320	45.240	11.080	98.293	98.293	0	0.000	0.000	98.099	100.953	-2.854	1.087	24.000
02.03.23	57.880	46.240	11.640	98.205	98.205	0.000	0.000	0.000	98.091	100.903	-2.812	1.141	24.000
03.03.23	57.720	46.020	11.700	98.430	98.430	0.000	0.000	0.000	98.300	101.133	-2.832	1.150	24.000
04.03.23	56.380	45.270	11.110	98.730	98.747	-0.017	0.000	0.000	98.531	101.429	-2.898	1.092	23.917
05.03.23	55.700	44.820	10.880	98.420	98.362	0.058	0.000	0.000	98.179	101.026	-2.847	1.065	24.000
06.03.23	55.650	44.780	10.870	97.967	97.967	0	0.000	0.000	97.711	100.628	-2.917	1.062	24.000
07.03.23	55.840	44.960	10.880	98.445	98.445	0	0.000	0.000	98.196	101.128	-2.932	1.069	24.000
08.03.23	55.360	44.500	10.860	98.472	98.414	0.058	0.000	0.000	98.201	101.078	-2.877	1.064	24.000
09.03.23	54.630	44.160	10.470	98.525	98.525	0	0.000	0.000	98.213	101.181	-2.968	1.029	24.000
10.03.23	53.510	43.510	10.000	98.529	98.471	0.058	0.000	0.000	98.164	101.101	-2.937	0.980	24.000
11.03.23	53.870	43.710	10.160	98.518	98.460	0.058	0.000	0.000	98.168	101.100	-2.932	0.996	24.000
12.03.23	53.780	43.720	10.060	98.530	98.530	0	0.000	0.000	98.169	101.176	-3.007	0.990	24.000
13.03.23	53.140	43.450	9.690	98.519	98.519	0	0.000	0.000	98.127	101.154	-3.026	0.953	24.000
14.03.23	51.900	42.530	9.370	98.569	98.569	0.000	0.000	0.000	98.114	101.174	-3.059	0.922	24.000
15.03.23	51.750	42.400	9.350	98.578	98.578	0	0.000	0.000	98.111	101.182	-3.071	0.920	24.000
16.03.23	51.860	42.480	9.380	98.584	98.584	0	0.000	0.000	98.119	101.196	-3.077	0.922	24.000

17.03.23	52.200	42.820	9.380	98.567	98.567	0.000	0.000	0.000	98.117	101.192	-3.074	0.922	24.000
18.03.23	52.490	42.980	9.510	98.568	98.568	0	0.000	0.000	98.131	101.201	-3.071	0.936	24.000
19.03.23	53.900	43.880	10.020	98.507	98.507	0.000	0.000	0.000	98.137	101.174	-3.037	0.986	24.000
20.03.23	53.910	43.890	10.020	98.505	98.505	0	0.000	0.000	98.135	101.173	-3.037	0.986	24.000
21.03.23	53.820	43.960	9.860	98.650	98.650	0.000	0.000	0.000	98.277	101.323	-3.046	0.971	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**3046.658**	**3046.576**	**0.082**	**---**	**---**	**3041.221**	**3130.078**	**-88.858**	**34.435**	**743.250**
Среднее	**56.905**	**45.561**	**11.343**	---	---	---	**0.000**	**0.000**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:04:50 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 801948

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
19.02.23	63.860	58.720	5.140	211.954	211.954	0.000	0.685	0.627	214.492	216.843	-2.351	1.090	24.000
20.02.23	70.400	64.340	6.060	211.273	211.273	0	0.688	0.628	214.559	216.820	-2.261	1.284	24.000
21.02.23	70.030	64.200	5.830	211.400	211.400	0	0.688	0.628	214.714	216.864	-2.150	1.235	24.000
22.02.23	57.840	53.810	4.030	212.624	213.013	-0.390	0.686	0.628	214.605	217.308	-2.703	0.805	21.083
23.02.23	61.340	56.730	4.610	212.249	212.249	0.000	0.689	0.629	214.469	216.946	-2.477	0.979	24.000
24.02.23	62.090	57.300	4.790	212.136	212.136	0.000	0.690	0.629	214.480	216.854	-2.374	1.017	24.000
25.02.23	61.990	57.210	4.780	212.140	212.140	0	0.688	0.628	214.462	216.860	-2.398	1.016	24.000
26.02.23	61.470	56.780	4.690	212.166	212.166	0	0.687	0.628	214.464	216.803	-2.339	0.996	24.000
27.02.23	59.230	54.990	4.240	212.519	212.519	0	0.685	0.627	214.537	217.004	-2.467	0.901	24.000
28.02.23	57.200	53.310	3.890	212.950	212.950	0.000	0.684	0.627	214.734	217.282	-2.549	0.828	24.000
01.03.23	56.080	52.240	3.840	213.313	213.333	-0.021	0.686	0.629	214.913	217.629	-2.716	0.814	23.833
02.03.23	58.120	54.030	4.090	213.031	213.031	0.000	0.686	0.628	214.862	217.494	-2.631	0.873	24.000
03.03.23	57.950	53.850	4.100	213.401	213.401	0.000	0.686	0.629	215.186	217.882	-2.696	0.876	24.000
04.03.23	57.000	53.080	3.920	214.331	214.331	0	0.686	0.631	216.024	218.748	-2.724	0.842	24.000
05.03.23	55.870	52.120	3.750	214.074	214.074	0	0.686	0.630	215.636	218.393	-2.757	0.805	24.000
06.03.23	55.770	51.990	3.780	212.173	212.173	0	0.685	0.626	213.732	216.419	-2.688	0.803	24.000
07.03.23	56.040	52.250	3.790	213.587	213.587	0	0.685	0.629	215.216	217.857	-2.641	0.809	24.000
08.03.23	55.620	51.860	3.760	213.716	213.716	0	0.686	0.629	215.279	217.969	-2.690	0.804	24.000
09.03.23	55.080	51.440	3.640	213.807	213.807	0	0.686	0.629	215.318	218.017	-2.699	0.780	24.000
10.03.23	53.880	50.440	3.440	213.868	213.868	0	0.686	0.630	215.234	217.995	-2.761	0.738	24.000
11.03.23	54.050	50.580	3.470	213.825	213.825	0.000	0.687	0.630	215.227	217.949	-2.722	0.744	24.000
12.03.23	54.070	50.560	3.510	213.843	213.843	0	0.686	0.629	215.229	217.983	-2.754	0.752	24.000
13.03.23	53.750	50.340	3.410	213.803	213.803	0	0.684	0.628	215.160	217.915	-2.755	0.730	24.000
14.03.23	52.160	48.910	3.250	213.969	213.969	0.000	0.685	0.629	215.120	217.986	-2.866	0.697	24.000
15.03.23	52.030	48.770	3.260	213.971	213.971	0.000	0.684	0.628	215.101	217.983	-2.882	0.698	24.000
16.03.23	52.040	48.820	3.220	213.917	213.939	-0.022	0.682	0.627	215.067	217.936	-2.869	0.685	23.833

17.03.23	52.400	49.160	3.240	213.916	213.916	0	0.684	0.629	215.109	217.939	-2.830	0.695	24.000
18.03.23	52.390	49.130	3.260	213.916	213.937	-0.021	0.684	0.629	215.128	217.937	-2.809	0.692	23.833
19.03.23	54.160	50.640	3.520	213.705	213.705	0.000	0.684	0.628	215.119	217.830	-2.711	0.753	24.000
20.03.23	54.210	50.690	3.520	213.743	213.743	0	0.683	0.628	215.162	217.876	-2.714	0.753	24.000
21.03.23	54.010	50.530	3.480	214.057	214.057	0	0.683	0.628	215.460	218.175	-2.715	0.745	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6609.375**	**6609.828**	**-0.453**	**---**	**---**	**6663.795**	**6745.495**	**-81.700**	**26.239**	**740.583**
Среднее	**57.165**	**53.188**	**3.978**	---	---	---	**0.686**	**0.628**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 23.03.2023 09:04:47 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 5б

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00177236

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x2636

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.53	57.86	7.67	256.900	251.880	257.560	253.570	7.07	5.11	1.9350	24.0	0.000
20.02.23	70.64	62.02	8.62	258.520	252.760	257.980	253.420	7.10	5.13	2.1850	24.0	0.000
21.02.23	68.74	60.71	8.03	257.920	252.480	258.040	253.690	7.10	5.12	2.0330	24.0	0.000
22.02.23	57.30	51.41	5.89	252.240	248.420	257.070	253.880	7.08	5.11	1.4540	24.0	0.000
23.02.23	61.46	54.80	6.66	255.210	250.860	257.250	253.650	7.09	5.13	1.6790	24.0	0.000
24.02.23	62.16	55.27	6.89	255.560	251.000	257.260	253.660	7.09	5.13	1.7400	24.0	0.000
25.02.23	61.92	55.06	6.86	255.630	251.100	257.310	253.710	7.08	5.12	1.7300	24.0	0.000
26.02.23	61.04	54.47	6.57	255.240	250.880	257.280	253.750	7.07	5.11	1.6580	24.0	0.000
27.02.23	58.92	52.86	6.06	254.220	250.190	257.280	253.920	7.07	5.11	1.5220	24.0	0.000
28.02.23	56.74	51.14	5.60	253.150	249.450	257.440	254.230	7.07	5.10	1.4040	24.0	0.000
01.03.23	56.47	50.85	5.62	253.160	249.480	257.490	254.350	7.08	5.11	1.4080	24.0	0.000
02.03.23	58.05	52.12	5.93	253.940	250.050	257.550	254.210	7.08	5.11	1.4890	24.0	0.000
03.03.23	57.89	51.97	5.92	254.300	250.440	258.120	254.790	7.09	5.11	1.4900	24.0	0.000
04.03.23	56.54	50.97	5.57	254.120	250.360	258.650	255.440	7.10	5.11	1.3980	24.0	0.000
05.03.23	55.85	50.43	5.42	252.940	249.340	257.690	254.570	7.09	5.12	1.3550	24.0	0.000
06.03.23	55.80	50.30	5.50	251.650	248.050	256.310	253.240	7.06	5.11	1.3720	24.0	0.000
07.03.23	55.99	50.49	5.50	253.010	249.380	257.620	254.500	7.08	5.11	1.3800	24.0	0.000
08.03.23	55.51	50.06	5.45	252.730	249.130	257.580	254.460	7.09	5.12	1.3650	24.0	0.000
09.03.23	54.79	49.56	5.23	252.500	249.030	257.600	254.620	7.08	5.11	1.3110	24.0	0.000
10.03.23	53.77	48.77	5.00	251.910	248.550	257.430	254.550	7.09	5.12	1.2500	24.0	0.000
11.03.23	54.13	49.04	5.09	252.010	248.650	257.420	254.540	7.09	5.12	1.2760	24.0	0.000
12.03.23	54.02	48.96	5.06	252.000	248.640	257.420	254.540	7.08	5.11	1.2640	24.0	0.000
13.03.23	53.39	48.51	4.88	251.580	248.300	257.300	254.490	7.07	5.10	1.2210	24.0	0.000
14.03.23	52.14	47.43	4.71	250.790	247.670	257.150	254.510	7.08	5.11	1.1770	24.0	0.000
15.03.23	51.97	47.31	4.66	250.660	247.540	257.110	254.470	7.07	5.10	1.1610	24.0	0.000
16.03.23	52.07	47.42	4.65	250.710	247.590	257.200	254.550	7.06	5.09	1.1570	24.0	0.000
17.03.23	52.41	47.74	4.67	250.750	247.620	257.250	254.490	7.07	5.10	1.1630	24.0	0.000
18.03.23	52.71	47.95	4.76	251.000	247.790	257.300	254.570	7.08	5.11	1.1850	24.0	0.000

19.03.23	54.14	49.11	5.03	251.760	248.380	257.330	254.450	7.07	5.10	1.2580	24.0	0.000
20.03.23	54.14	49.11	5.03	251.780	248.420	257.330	254.450	7.07	5.10	1.2580	24.0	0.000
21.03.23	54.04	49.07	4.97	252.020	248.660	257.700	254.820	7.07	5.09	1.2460	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7849.9**	**7732.09**	**7981.0**	**7882.09**	**---**	**---**	**44.5240**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**57.10**	**51.37**	**5.72**	---	---	---	---	**7.08**	**5.11**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	20487.050	20078.120	20498.160	20173.580	156.951	1906.000	0.000
21.03.23 24:00	28336.959	27810.209	28479.180	28055.670	201.475	2650.000	0.000
Итого за период	7849.909	7732.089	7981.020	7882.089	44.524	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:41:17 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00167050

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x32E5

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.38	53.57	11.81	277.040	272.500	277.040	272.500	7.66	6.70	3.2210	24.0	0.000
20.02.23	70.34	57.01	13.33	277.320	272.140	277.320	272.140	7.67	6.70	3.6330	24.0	0.000
21.02.23	68.26	55.98	12.28	277.270	272.290	277.270	272.290	7.67	6.70	3.3450	24.0	0.000
22.02.23	57.02	48.09	8.93	276.730	273.110	276.730	273.110	7.68	6.23	2.4400	24.0	0.000
23.02.23	61.23	51.00	10.23	276.560	272.480	276.560	272.480	7.68	5.79	2.7930	24.0	0.000
24.02.23	61.92	51.34	10.58	276.620	272.540	276.620	272.540	7.68	5.58	2.8890	24.0	0.000
25.02.23	61.67	51.12	10.55	276.540	272.460	276.540	272.460	7.67	6.70	2.8750	24.0	0.000
26.02.23	60.75	50.67	10.08	276.430	272.420	276.430	272.420	7.66	6.70	2.7490	24.0	0.000
27.02.23	58.67	49.37	9.30	276.450	272.580	276.450	272.580	7.66	4.47	2.5480	24.0	0.000
28.02.23	56.50	47.90	8.60	276.730	273.120	276.730	273.120	7.66	6.32	2.3490	24.0	0.000
01.03.23	56.29	47.69	8.60	276.770	273.180	276.770	273.180	7.68	6.70	2.3500	24.0	0.000
02.03.23	57.83	48.78	9.05	276.800	272.970	276.800	272.970	7.67	6.70	2.4710	24.0	0.000
03.03.23	57.67	48.62	9.05	277.390	273.550	277.390	273.550	7.68	6.24	2.4810	24.0	0.000
04.03.23	56.29	47.78	8.51	277.960	274.420	277.960	274.420	7.69	6.70	2.3360	24.0	0.000
05.03.23	55.65	47.33	8.32	276.830	273.320	276.830	273.320	7.68	6.70	2.2750	24.0	0.000
06.03.23	55.61	47.25	8.36	275.620	272.140	275.620	272.140	7.65	6.70	2.2770	24.0	0.000
07.03.23	55.78	47.40	8.38	276.980	273.450	276.980	273.450	7.68	6.70	2.2940	24.0	0.000
08.03.23	55.30	46.97	8.33	276.990	273.620	276.990	273.620	7.68	6.70	2.2810	24.0	0.000
09.03.23	54.58	46.56	8.02	276.970	273.650	276.970	273.650	7.68	6.70	2.1980	24.0	0.000
10.03.23	53.54	45.88	7.66	276.800	273.630	276.800	273.630	7.69	5.89	2.1030	24.0	0.000
11.03.23	53.93	46.13	7.80	276.830	273.560	276.830	273.560	7.69	5.51	2.1440	24.0	0.000
12.03.23	53.82	46.05	7.77	276.820	273.640	276.820	273.640	7.68	6.70	2.1250	24.0	0.000
13.03.23	53.13	45.64	7.49	276.630	273.420	276.630	273.420	7.67	5.62	2.0570	24.0	0.000
14.03.23	51.93	44.67	7.26	276.610	273.490	276.610	273.490	7.68	5.78	1.9930	24.0	0.000
15.03.23	51.76	44.51	7.25	276.540	273.420	276.540	273.420	7.67	6.70	1.9860	24.0	0.000
16.03.23	51.88	44.64	7.24	276.560	273.440	276.560	273.440	7.66	6.47	1.9870	24.0	0.000
17.03.23	52.20	44.99	7.21	276.510	273.390	276.510	273.390	7.67	6.70	1.9750	24.0	0.000
18.03.23	52.55	45.18	7.37	276.510	273.340	276.510	273.340	7.67	6.23	2.0170	24.0	0.000

19.03.23	53.94	46.10	7.84	276.530	273.270	276.530	273.270	7.67	5.69	2.1480	24.0	0.000
20.03.23	53.93	46.07	7.86	276.540	273.310	276.540	273.310	7.66	6.70	2.1520	24.0	0.000
21.03.23	53.85	46.13	7.72	276.920	273.690	276.920	273.690	7.67	6.70	2.1130	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**8579.8**	**8467.54**	**8579.8**	**8467.54**	**---**	**---**	**74.6050**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.87**	**48.07**	**8.79**	---	---	---	---	**7.67**	**6.34**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	223875.700	220873.380	223875.230	220872.880	2037.919	30016.000	20.000
21.03.23 24:00	232455.500	229340.920	232455.030	229340.420	2112.524	30760.000	20.000
Итого за период	8579.799	8467.540	8579.799	8467.540	74.605	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:41:21 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : ул. Фрунзе д.7б
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА724
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	2.98	65.43	206.33	50.99	0.00	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	3.40	70.87	206.40	54.37	0.00	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	3.22	69.36	206.56	53.76	0.00	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	2.31	57.49	206.76	46.29	0.00	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	2.64	61.69	206.39	48.89	0.00	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	2.72	62.42	206.40	49.22	0.00	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	2.73	62.19	206.36	48.95	0.00	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	2.62	61.39	206.37	48.65	0.00	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	2.42	59.24	206.55	47.48	0.00	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	2.24	57.08	206.87	46.23	0.00	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	2.21	56.65	206.94	45.95	0.00	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	2.33	58.32	206.83	47.02	0.00	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	2.34	58.16	207.21	46.84	0.00	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	2.24	56.89	207.82	46.11	0.00	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	2.16	56.12	207.27	45.71	0.00	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	2.15	56.05	206.10	45.60	0.00	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	2.16	56.26	207.18	45.81	0.00	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	2.14	55.79	207.22	45.42	0.00	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	2.08	55.11	207.34	45.07	0.00	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.99	54.02	207.13	44.41	13.31	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.69	54.24	206.87	48.91	0.00	19:53	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.75	54.18	206.85	47.16	0.00	20:48	24:00
14-03-2023 00:00:00	0.01	53.54	206.86	56.51	0.00	4:17	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.70	52.31	207.01	44.15	0.00	22:29	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.87	52.18	206.91	43.11	0.00	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.87	52.28	206.98	43.23	0.00	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.88	52.65	207.05	43.54	0.00	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.90	52.84	207.05	43.67	0.00	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	2.03	54.38	206.95	44.55	0.00	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	2.04	54.40	206.89	44.52	0.00	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	2.01	54.28	207.14	44.57	0.00	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	67.83	57.35	6412.58	46.99	13.31	715:27	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 9а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00173043

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x37C5

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	64.53	53.39	11.14	356.990	350.270	354.760	350.010	7.46	5.18	3.9100	24.0	0.000
20.02.23	69.52	57.00	12.52	357.770	350.010	355.090	349.710	7.48	5.20	4.3950	24.0	0.000
21.02.23	67.61	56.06	11.55	357.680	350.300	355.190	349.980	7.47	5.19	4.0610	24.0	0.000
22.02.23	56.40	47.87	8.53	356.030	350.780	354.740	350.900	7.47	5.18	3.0000	24.0	0.000
23.02.23	60.54	50.87	9.67	356.130	350.130	354.630	350.310	7.48	5.20	3.3940	24.0	0.000
24.02.23	61.22	51.23	9.99	356.240	350.200	354.540	350.220	7.48	5.20	3.5090	24.0	0.000
25.02.23	60.99	51.08	9.91	356.170	350.170	354.470	350.150	7.47	5.19	3.4830	24.0	0.000
26.02.23	60.11	50.63	9.48	356.090	350.210	354.560	350.340	7.46	5.18	3.3300	24.0	0.000
27.02.23	58.04	49.30	8.74	355.990	350.480	354.670	350.590	7.46	5.17	3.0750	24.0	0.000
28.02.23	55.92	47.82	8.10	356.180	351.040	355.020	351.170	7.46	5.17	2.8550	24.0	0.000
01.03.23	55.64	47.54	8.10	356.260	351.200	355.040	351.230	7.47	5.18	2.8580	24.0	0.000
02.03.23	57.20	48.68	8.52	356.330	351.020	354.960	351.020	7.47	5.18	3.0040	24.0	0.000
03.03.23	57.03	47.92	9.11	328.750	323.840	327.170	323.710	7.31	5.23	2.9570	24.0	0.000
04.03.23	55.64	46.04	9.60	286.160	282.060	284.390	281.590	7.07	5.32	2.7150	24.0	0.000
05.03.23	54.98	45.60	9.38	285.080	281.040	283.340	280.500	7.06	5.32	2.6390	24.0	0.000
06.03.23	54.93	45.51	9.42	283.790	279.810	282.150	279.380	7.04	5.31	2.6410	24.0	0.000
07.03.23	55.12	45.63	9.49	285.260	281.210	283.510	280.670	7.05	5.31	2.6720	24.0	0.000
08.03.23	54.65	45.17	9.48	285.250	281.350	283.560	280.900	7.06	5.32	2.6700	24.0	0.000
09.03.23	53.94	44.83	9.11	285.260	281.340	283.530	280.820	7.06	5.32	2.5660	24.0	0.000
10.03.23	52.93	44.22	8.71	285.010	281.380	283.450	280.810	7.06	5.32	2.4570	24.0	0.000
11.03.23	53.26	44.40	8.86	285.090	281.280	283.440	280.800	7.06	5.32	2.5000	24.0	0.000
12.03.23	53.14	44.27	8.87	285.040	281.280	283.490	280.850	7.06	5.32	2.4960	24.0	0.000
13.03.23	52.50	43.96	8.54	284.850	281.160	283.290	280.720	7.05	5.31	2.4080	24.0	0.000
14.03.23	51.28	43.02	8.26	284.680	281.170	283.130	280.730	7.05	5.31	2.3260	24.0	0.000
15.03.23	51.11	42.87	8.24	284.580	281.150	283.180	280.780	7.05	5.31	2.3210	24.0	0.000
16.03.23	51.21	42.96	8.25	284.590	281.100	283.140	280.740	7.04	5.30	2.3220	24.0	0.000
17.03.23	51.54	43.29	8.25	284.610	281.040	283.170	280.710	7.05	5.31	2.3230	24.0	0.000
18.03.23	51.83	43.42	8.41	284.730	281.180	283.190	280.700	7.05	5.31	2.3700	24.0	0.000

19.03.23	53.23	44.30	8.93	284.890	281.140	283.220	280.580	7.05	5.31	2.5150	24.0	0.000
20.03.23	53.23	44.37	8.86	284.910	281.140	283.210	280.570	7.04	5.30	2.4950	24.0	0.000
21.03.23	53.14	44.44	8.70	285.320	281.500	283.650	281.010	7.04	5.30	2.4500	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**9735.7**	**9590.98**	**9684.8**	**9582.20**	**---**	**---**	**88.7170**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.20**	**47.02**	**9.18**	---	---	---	---	**7.22**	**5.26**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	129466.000	127542.460	125128.160	123739.730	1085.334	12206.000	0.000
21.03.23 24:00	139201.710	137133.440	134813.040	133321.930	1174.051	12950.000	0.000
Итого за период	9735.709	9590.979	9684.880	9582.199	88.717	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:41:14 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 19.02.23 по 21.03.23

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 11

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169033

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x33A3

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.02.23	65.37	52.03	13.34	464.500	455.450	461.750	455.930	6.20	6.12	6.0730	24.0	0.000
20.02.23	70.50	55.42	15.08	464.660	454.310	463.520	456.920	6.20	6.11	6.8510	24.0	0.000
21.02.23	68.63	54.68	13.95	464.890	455.010	463.350	456.920	6.20	6.12	6.3390	24.0	0.000
22.02.23	57.13	47.09	10.04	464.460	457.410	459.520	454.720	6.20	6.34	4.5880	24.0	0.000
23.02.23	61.35	49.87	11.48	464.190	456.230	459.900	454.610	6.20	6.25	5.2330	24.0	0.000
24.02.23	62.05	50.13	11.92	464.310	456.150	460.180	454.760	6.20	6.28	5.4300	24.0	0.000
25.02.23	61.82	49.91	11.91	464.180	456.020	459.980	454.700	6.20	6.29	5.4190	24.0	0.000
26.02.23	60.87	49.47	11.40	464.150	456.280	459.720	454.450	6.20	6.27	5.1920	24.0	0.000
27.02.23	58.64	48.18	10.46	464.630	457.250	459.630	454.670	6.20	6.27	4.7750	24.0	0.000
28.02.23	56.52	46.53	9.99	443.960	437.360	438.200	433.820	6.20	6.25	4.3620	24.0	0.000
01.03.23	56.24	45.99	10.25	430.790	424.490	425.210	420.990	6.20	6.25	4.3440	24.0	0.000
02.03.23	57.92	47.05	10.87	430.810	424.110	426.040	421.680	6.20	6.25	4.6040	24.0	0.000
03.03.23	57.76	46.90	10.86	432.260	425.540	427.360	423.040	6.20	6.25	4.6120	24.0	0.000
04.03.23	56.43	46.19	10.24	434.420	428.000	429.200	424.900	6.20	6.39	4.3720	24.0	0.000
05.03.23	55.75	45.77	9.98	432.230	426.010	426.860	422.640	6.20	6.40	4.2420	24.0	0.000
06.03.23	55.70	45.69	10.01	430.040	423.880	424.770	420.610	6.20	6.31	4.2330	24.0	0.000
07.03.23	55.89	45.87	10.02	432.640	426.400	426.990	422.750	6.20	6.37	4.2670	24.0	0.000
08.03.23	55.42	45.46	9.96	432.690	426.510	426.740	422.640	6.20	6.27	4.2380	24.0	0.000
09.03.23	54.70	45.08	9.62	432.970	426.950	426.730	422.640	6.20	6.25	4.1000	24.0	0.000
10.03.23	53.66	44.44	9.22	433.040	427.270	426.510	422.620	6.20	6.36	3.9290	24.0	0.000
11.03.23	54.01	44.70	9.31	433.230	427.360	426.760	422.680	6.20	6.36	3.9730	24.0	0.000
12.03.23	53.90	44.61	9.29	433.080	427.260	426.620	422.590	6.20	6.33	3.9610	24.0	0.000
13.03.23	53.22	44.25	8.97	396.090	390.810	390.140	386.530	6.20	6.46	3.4980	24.0	0.000
14.03.23	52.01	43.40	8.61	432.910	427.410	426.140	422.320	6.20	6.58	3.6670	24.0	0.000
15.03.23	51.85	43.24	8.61	432.850	427.420	426.140	422.380	6.20	6.58	3.6690	24.0	0.000
16.03.23	51.96	43.39	8.57	432.810	427.320	426.290	422.450	6.20	6.57	3.6500	24.0	0.000
17.03.23	52.30	43.75	8.55	433.030	427.510	426.320	422.480	6.20	6.58	3.6450	24.0	0.000
18.03.23	52.59	43.92	8.67	433.100	427.490	426.830	422.920	6.20	6.54	3.6980	24.0	0.000

19.03.23	54.04	44.81	9.23	433.130	427.250	427.260	423.200	6.20	6.52	3.9300	24.0	0.000
20.03.23	54.04	44.76	9.28	432.950	427.090	427.340	423.260	6.20	6.53	3.9490	24.0	0.000
21.03.23	53.94	44.88	9.06	439.580	433.670	433.970	429.840	6.20	6.50	3.9160	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**13678.5**	**13471.22**	**13515.9**	**13376.66**	**---**	**---**	**138.7590**	**744.0**	**0.0**
Среднее	**56.97**	**46.69**	**10.28**	---	---	---	---	**6.20**	**6.35**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
18.02.23 24:00	173971.000	171355.370	175591.830	173817.490	1761.053	16719.000	0.000
21.03.23 24:00	187649.580	184826.590	189107.800	187194.150	1899.812	17463.000	0.000
Итого за период	13678.579	13471.220	13515.970	13376.660	138.759	744.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 22.03.2023 08:41:24 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 19.02.2023 по 21.03.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление" Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 7

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД (модификации У, УД) (v46) № 5578692 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 015-02.046-06.30

Дата	Температура (ºС)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
19.02.2023	65,0	45,2	31,969	0,621	24,00
20.02.2023	69,7	47,7	31,974	0,688	24,00
21.02.2023	67,6	47,3	32,141	0,638	24,00
22.02.2023	60,8	42,7	29,123	0,519	23,00
23.02.2023	60,9	42,0	28,344	0,527	24,00
24.02.2023	61,2	41,9	28,339	0,539	24,00
25.02.2023	60,9	41,7	28,342	0,536	24,00
26.02.2023	59,9	41,4	28,347	0,516	24,00
27.02.2023	57,9	40,6	28,189	0,480	24,00
28.02.2023	55,8	39,6	28,158	0,449	24,00
01.03.2023	56,6	39,9	28,145	0,463	24,00
02.03.2023	57,5	40,3	28,114	0,476	24,00
03.03.2023	57,4	40,1	28,094	0,477	24,00
04.03.2023	56,1	39,7	28,105	0,456	24,00
05.03.2023	55,4	39,4	28,103	0,444	24,00
06.03.2023	55,3	39,3	28,116	0,443	24,00
07.03.2023	55,2	39,3	28,127	0,441	24,00
08.03.2023	55,2	39,2	28,060	0,444	24,00
09.03.2023	54,0	38,7	28,206	0,424	24,00
10.03.2023	53,4	38,5	28,300	0,414	24,00
11.03.2023	53,6	38,6	28,283	0,415	24,00
12.03.2023	53,1	38,5	28,280	0,408	24,00
13.03.2023	51,3	37,8	28,595	0,381	24,00
14.03.2023	51,4	37,8	28,381	0,383	24,00
15.03.2023	51,4	37,7	28,489	0,384	24,00
16.03.2023	51,7	38,9	31,460	0,392	24,00
17.03.2023	51,0	39,6	34,321	0,386	24,00
18.03.2023	52,0	40,0	34,301	0,404	24,00
19.03.2023	53,4	40,8	34,096	0,424	24,00
20.03.2023	52,8	40,5	34,002	0,412	24,00
21.03.2023	52,9	40,0	31,654	0,402	24,00
Итого	**56,5**	**40,5**	**918,156**	**14,389**	**743,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.02.2023 00:00	11829,657	132,511	6030,00
21.03.2023 04:22	12722,357	146,572	6753,00
	892,700	14,061	723,00

Всего потреблено Qп = **14,389** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул.Чапаева 19
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N BB649
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	1.65	64.63	126.41	51.56	126.26	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	1.88	70.21	125.78	55.24	125.89	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	1.79	68.89	127.52	54.85	127.71	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	1.46	61.47	126.44	49.91	126.62	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	1.46	61.34	126.23	49.78	126.33	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	1.49	61.75	126.07	49.88	125.95	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	1.49	61.37	126.33	49.53	126.26	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	1.44	60.61	126.10	49.19	126.23	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	1.33	58.53	125.21	47.92	125.43	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.23	56.45	125.05	46.62	125.07	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.26	56.87	125.09	46.76	125.05	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	1.30	57.95	125.05	47.52	125.00	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	1.30	57.82	125.01	47.38	124.88	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.24	56.80	124.78	46.81	124.82	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.20	55.83	124.53	46.19	124.59	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.20	55.70	124.87	46.09	124.92	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.21	55.64	125.09	45.97	125.04	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.22	55.69	124.83	45.89	124.77	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.16	54.60	125.23	45.32	125.31	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.12	53.82	125.83	44.93	125.91	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.12	53.92	125.98	45.01	125.93	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.11	53.59	126.13	44.74	126.03	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.03	51.77	126.40	43.63	126.31	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.05	51.90	126.80	43.60	126.56	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.06	51.73	128.70	43.49	128.42	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.07	52.23	130.15	44.02	129.82	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.02	51.56	130.51	43.69	130.18	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.06	52.37	130.50	44.21	130.11	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.14	54.14	129.81	45.33	129.46	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.12	53.53	129.32	44.88	128.97	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.10	53.38	128.90	44.82	128.62	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	39.30	56.97	3924.62	46.93	3922.46	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	ул.Чапаева 21
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВВ677
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	1.56	64.20	149.97	53.80	147.04	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	1.78	69.73	149.50	57.84	146.67	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	1.67	68.48	151.59	57.42	148.89	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	1.37	61.14	150.04	51.98	147.22	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	1.37	61.00	149.73	51.85	147.03	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	1.40	61.40	149.47	52.01	146.99	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	1.40	61.02	149.69	51.64	147.22	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	1.35	60.27	149.62	51.22	146.66	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	1.25	58.21	148.75	49.76	145.72	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.17	56.15	148.40	48.28	145.37	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.19	56.57	148.36	48.51	145.34	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	1.23	57.64	148.25	49.32	145.25	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	1.24	57.51	148.17	49.14	145.28	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.18	56.51	148.02	48.52	145.03	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.14	55.54	147.88	47.82	144.91	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.14	55.42	148.09	47.68	145.11	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.14	55.35	148.19	47.66	145.21	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.15	55.40	147.94	47.62	144.95	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.09	54.31	148.56	46.93	145.56	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.07	53.51	149.31	46.32	146.30	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.06	53.59	149.30	46.49	146.28	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.05	53.27	149.48	46.23	146.46	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	0.97	51.54	149.91	45.03	146.88	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	0.99	51.60	150.09	45.01	147.07	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	0.99	51.43	152.56	44.92	149.53	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.00	51.93	154.46	45.41	151.37	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	0.97	51.26	154.90	44.99	151.79	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.01	52.04	154.87	45.54	151.76	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.08	53.80	154.10	46.76	151.02	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.06	53.21	153.51	46.29	150.44	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.05	53.06	153.06	46.21	149.97	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	37.13	56.65	4655.74	48.65	4564.31	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул.Чапаева 23 1 ввод
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА719
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	1.62	68.36	94.86	51.22	94.69	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	1.69	69.70	91.94	51.28	91.67	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	1.63	69.08	89.83	50.93	89.45	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	1.54	67.34	90.45	50.34	90.02	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	1.49	66.00	90.96	49.61	90.57	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	1.50	65.49	91.85	49.19	91.54	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	1.52	65.25	93.04	48.90	92.77	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	1.51	65.65	93.15	49.38	92.87	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	1.45	64.77	94.66	49.45	94.42	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.37	62.86	95.36	48.50	95.15	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.35	62.35	94.32	48.07	94.08	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	1.35	62.21	94.23	47.86	93.97	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	1.35	61.95	94.06	47.62	93.80	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.35	62.26	94.31	47.93	94.02	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.34	62.50	94.30	48.24	93.99	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.33	62.57	94.21	48.38	93.91	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.34	62.76	94.19	48.50	93.91	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.35	62.74	94.08	48.36	93.83	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.34	62.75	94.38	48.51	94.19	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.31	62.32	94.61	48.47	94.40	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.32	62.54	95.31	48.68	95.12	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.35	63.15	95.88	49.03	95.68	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.29	62.33	95.67	48.78	95.46	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.32	62.77	95.19	48.90	94.98	24:00	24:00
16-03-2023 00:00:00	1.33	63.22	95.81	49.35	95.61	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.33	63.11	98.78	49.67	98.65	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.29	62.87	99.42	49.82	99.26	24:00	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.25	61.79	95.71	48.67	95.49	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.25	61.54	95.25	48.42	94.98	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.23	61.01	94.16	47.94	93.87	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.27	62.15	93.90	48.63	93.62	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	42.94	63.72	2923.85	48.99	2915.94	744:00	744:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 22-03-2023
За период с 19-02-2023 00:00:00 по 22-03-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул.Чапаева 23 2 ввод
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА718
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
19-02-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
20-02-2023 00:00:00	1.81	67.27	124.90	52.77	124.06	24:00	24:00
21-02-2023 00:00:00	1.88	68.64	119.38	52.87	118.47	24:00	24:00
22-02-2023 00:00:00	1.80	68.15	114.73	52.46	113.96	24:00	24:00
23-02-2023 00:00:00	1.68	66.38	115.72	51.81	115.14	24:00	24:00
24-02-2023 00:00:00	1.63	65.03	116.29	50.96	115.68	24:00	24:00
25-02-2023 00:00:00	1.65	64.54	118.17	50.58	117.30	24:00	24:00
26-02-2023 00:00:00	1.65	64.29	120.61	50.58	119.73	24:00	24:00
27-02-2023 00:00:00	1.64	64.66	120.51	51.07	119.83	24:00	24:00
28-02-2023 00:00:00	1.57	63.84	123.49	51.12	122.67	24:00	24:00
01-03-2023 00:00:00	1.49	61.90	125.61	50.00	124.72	24:00	24:00
02-03-2023 00:00:00	1.47	61.40	124.18	49.53	123.33	24:00	24:00
03-03-2023 00:00:00	1.47	61.27	123.94	49.41	123.20	24:00	24:00
04-03-2023 00:00:00	1.48	61.01	123.79	49.06	123.05	24:00	24:00
05-03-2023 00:00:00	1.48	61.30	124.09	49.36	123.37	24:00	24:00
06-03-2023 00:00:00	1.46	61.54	124.05	49.72	123.37	24:00	24:00
07-03-2023 00:00:00	1.46	61.60	123.96	49.78	123.24	24:00	24:00
08-03-2023 00:00:00	1.49	61.80	123.92	49.79	123.22	24:00	24:00
09-03-2023 00:00:00	1.49	61.78	123.77	49.69	123.11	24:00	24:00
10-03-2023 00:00:00	1.46	61.78	124.41	49.99	123.69	24:00	24:00
11-03-2023 00:00:00	1.43	61.35	124.97	49.90	124.16	24:00	24:00
12-03-2023 00:00:00	1.44	61.55	125.91	50.08	124.98	24:00	24:00
13-03-2023 00:00:00	1.48	62.19	126.74	50.48	125.78	24:00	24:00
14-03-2023 00:00:00	1.41	61.47	126.59	50.34	125.81	24:00	24:00
15-03-2023 00:00:00	1.36	61.77	118.83	50.34	117.86	22:40	22:40
16-03-2023 00:00:00	1.46	62.28	126.55	50.75	125.60	24:00	24:00
17-03-2023 00:00:00	1.45	62.14	130.39	51.02	129.46	24:00	24:00
18-03-2023 00:00:00	1.32	59.85	150.53	49.80	149.19	20:16	24:00
19-03-2023 00:00:00	1.52	61.01	231.27	54.44	228.84	24:00	24:00
20-03-2023 00:00:00	1.51	60.77	230.38	54.21	228.12	24:00	24:00
21-03-2023 00:00:00	1.48	60.24	227.71	53.71	225.55	24:00	24:00
22-03-2023 00:00:00	1.52	61.36	227.01	54.65	224.58	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	47.43	62.72	4262.40	50.98	4231.03	738:56	742:40

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.