ТВ-7 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 1

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20121035

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x2C8D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	53.49	44.68	8.80	4.34	2.15	н/д	312.930	309.300	308.782	306.439	н/д	2.731	24	0
23.03.23	51.90	43.73	8.17	4.38	1.98	н/д	313.175	309.645	309.263	306.902	н/д	2.541	24	0
24.03.23	47.88	40.92	6.96	4.33	1.91	н/д	308.930	305.700	305.647	303.355	н/д	2.140	24	0
25.03.23	47.92	40.96	6.95	4.33	2.03	н/д	309.535	306.290	306.252	303.943	н/д	2.143	24	0
26.03.23	47.93	41.00	6.93	4.34	2.19	н/д	309.805	306.575	306.513	304.211	н/д	2.136	24	0
27.03.23	48.06	41.23	6.83	4.35	2.21	н/д	309.355	306.150	306.047	303.774	н/д	2.102	24	0
28.03.23	46.18	40.09	6.09	4.38	1.89	н/д	313.460	310.330	310.382	308.050	н/д	1.904	24	0
29.03.23	45.23	39.15	6.08	4.39	2.25	н/д	314.715	311.605	311.746	309.453	н/д	1.906	24	0
30.03.23	46.39	39.94	6.45	4.40	2.25	н/д	313.430	310.260	310.321	308.003	н/д	2.013	24	0
31.03.23	46.00	39.69	6.31	4.42	2.12	н/д	314.965	311.825	311.886	309.589	н/д	1.980	24	0
01.04.23	45.62	39.43	6.19	4.43	2.31	н/д	316.330	313.195	313.302	310.990	н/д	1.952	24	0
02.04.23	45.75	39.58	6.17	4.43	2.33	н/д	318.040	314.885	314.977	312.643	н/д	1.956	24	0
03.04.23	44.49	38.87	5.62	4.45	2.01	н/д	320.380	317.305	317.455	315.133	н/д	1.800	24	0
04.04.23	42.90	37.82	5.08	4.53	2.18	н/д	322.545	319.530	319.824	317.465	н/д	1.640	24	0
05.04.23	42.59	37.63	4.96	4.60	2.37	н/д	322.495	319.520	319.839	317.482	н/д	1.601	24	0
06.04.23	42.58	37.61	4.96	4.66	2.36	н/д	322.530	319.555	319.866	317.527	н/д	1.601	24	0
07.04.23	42.76	37.58	5.17	4.64	2.48	н/д	322.075	319.065	319.401	317.034	н/д	1.665	24	0
08.04.23	43.47	38.01	5.47	4.64	2.44	н/д	321.335	318.285	318.555	316.192	н/д	1.755	24	0
09.04.23	43.43	37.88	5.55	4.72	2.56	н/д	317.285	314.260	314.559	312.227	н/д	1.758	24	0
10.04.23	43.47	38.01	5.46	4.68	2.49	н/д	323.735	320.650	320.941	318.556	н/д	1.766	24	0
11.04.23	43.50	38.07	5.43	4.69	2.57	н/д	321.705	318.655	318.923	316.591	н/д	1.743	24	0
12.04.23	43.56	38.16	5.39	4.71	2.59	н/д	321.690	318.665	318.917	316.571	н/д	1.732	24	0
13.04.23	43.72	38.36	5.36	4.29	2.41	н/д	321.735	318.755	318.916	316.629	н/д	1.720	24	0
14.04.23	43.76	37.96	5.80	4.68	2.57	н/д	290.895	288.135	288.358	286.271	н/д	1.682	24	0
15.04.23	45.19	39.13	6.07	4.62	2.50	н/д	332.370	329.175	329.251	326.875	н/д	2.010	24	0
16.04.23	45.21	39.16	6.05	4.63	2.46	н/д	333.775	330.585	330.620	328.296	н/д	2.014	24	0
17.04.23	44.68	38.80	5.88	4.52	2.37	н/д	327.795	324.700	324.795	322.501	н/д	1.922	24	0

18.04.23	44.06	38.63	5.43	4.38	2.43	н/д	338.320	335.200	335.310	332.944	н/д	1.833	24	0
19.04.23	44.30	38.97	5.33	4.45	2.45	н/д	338.320	335.170	335.274	332.859	н/д	1.800	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**9253.655**	**9162.970**	**9165.922**	**9098.505**	**---**	**55.546**	**696**	**0**
Среднее	**45.35**	**39.33**	**6.02**	**4.50**	**2.31**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
21.03.23 24:00	214940.500	213241.330	0.000	211121.353	210552.145	0.000	2218.380	22272
19.04.23 24:00	224194.155	222404.300	0.000	220287.273	219650.649	0.000	2273.925	22968
Итого за период	9253.655	9162.970	0.000	9165.920	9098.504	0.000	55.545	696

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:30:15 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 2

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 0900016

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	53.550	45.030	8.520	338.094	331.608	6.486	0.000	0.000	342.762	334.893	7.869	2.877	24.000
23.03.23	53.150	44.820	8.330	337.814	331.348	6.466	0.000	0.000	342.412	334.600	7.812	2.811	24.000
24.03.23	47.960	41.270	6.690	333.466	327.349	6.118	0.000	0.000	337.198	330.084	7.114	2.226	24.000
25.03.23	47.880	41.220	6.660	333.517	327.438	6.079	0.000	0.000	337.236	330.168	7.068	2.214	24.000
26.03.23	47.850	41.200	6.650	319.561	313.743	5.818	0.000	0.000	323.121	316.356	6.766	2.120	23.000
27.03.23	48.020	41.410	6.610	333.482	327.450	6.032	0.000	0.000	337.222	330.205	7.018	2.198	24.000
28.03.23	47.300	41.050	6.250	335.405	329.380	6.025	0.000	0.000	339.060	332.103	6.957	2.091	24.000
29.03.23	44.560	38.970	5.590	340.334	334.463	5.870	0.000	0.000	343.638	336.959	6.679	1.897	24.000
30.03.23	46.320	40.160	6.160	337.710	331.811	5.899	0.000	0.000	341.244	334.438	6.807	2.078	24.000
31.03.23	46.220	40.100	6.120	337.836	331.912	5.924	0.000	0.000	341.357	334.532	6.824	2.063	24.000
01.04.23	45.600	39.660	5.940	342.870	336.891	5.979	0.000	0.000	346.351	339.493	6.858	2.033	24.000
02.04.23	45.600	39.610	5.990	342.952	336.990	5.962	0.000	0.000	346.434	339.586	6.848	2.051	24.000
03.04.23	45.310	39.620	5.690	343.970	337.840	6.130	0.000	0.000	347.420	340.445	6.975	1.951	24.000
04.04.23	42.990	38.000	4.990	348.395	342.352	6.043	0.000	0.000	351.549	344.780	6.769	1.736	24.000
05.04.23	42.520	37.680	4.840	348.276	342.242	6.034	0.000	0.000	351.361	344.630	6.732	1.681	24.000
06.04.23	42.570	37.760	4.810	348.280	342.246	6.034	0.000	0.000	351.373	344.643	6.730	1.672	24.000
07.04.23	42.430	37.500	4.930	348.121	342.109	6.012	0.000	0.000	351.192	344.472	6.720	1.713	24.000
08.04.23	43.400	38.080	5.320	346.926	340.939	5.986	0.000	0.000	350.125	343.369	6.757	1.841	24.000
09.04.23	43.360	37.960	5.400	347.045	341.094	5.952	0.000	0.000	350.241	343.508	6.732	1.871	24.000
10.04.23	43.430	38.140	5.290	350.926	344.961	5.965	0.000	0.000	354.167	347.426	6.740	1.852	24.000
11.04.23	43.440	38.140	5.300	347.709	341.775	5.935	0.000	0.000	350.922	344.217	6.705	1.841	24.000
12.04.23	43.460	38.140	5.320	347.713	341.773	5.940	0.000	0.000	350.928	344.215	6.713	1.846	24.000
13.04.23	43.620	38.380	5.240	347.713	341.740	5.973	0.000	0.000	350.951	344.213	6.737	1.816	24.000
14.04.23	43.110	37.430	5.680	311.794	305.821	5.973	0.000	0.000	314.672	307.993	6.678	1.686	24.000
15.04.23	44.980	39.190	5.790	361.571	355.403	6.168	0.000	0.000	365.147	358.084	7.063	2.091	24.000
16.04.23	45.170	39.320	5.850	361.439	355.261	6.177	0.000	0.000	365.041	357.959	7.082	2.110	24.000

17.04.23	45.040	39.200	5.840	355.124	349.002	6.122	0.000	0.000	358.643	351.637	7.006	2.066	23.983
18.04.23	43.960	38.660	5.300	365.492	359.316	6.176	0.000	0.000	368.948	361.954	6.994	1.935	24.000
19.04.23	44.190	38.980	5.210	365.429	359.199	6.230	0.000	0.000	368.919	361.879	7.040	1.902	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**9978.965**	**9803.455**	**175.510**	**---**	**---**	**10079.633**	**9878.841**	**200.792**	**58.269**	**694.983**
Среднее	**45.413**	**39.541**	**5.873**	---	---	---	**0.000**	**0.000**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:39:20 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 3

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060273

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	0	160	10	---
2	80	0	160	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
22.03.23	3.061	352.21	352.90	-0.7	53.173	44.499	0.6	0.5	24.00
23.03.23	2.885	350.91	351.68	-0.8	51.850	43.644	0.6	0.5	24.00
24.03.23	2.402	347.10	348.42	-1.3	47.564	40.658	0.6	0.5	24.00
25.03.23	2.395	346.98	348.34	-1.4	47.602	40.714	0.6	0.5	24.00
26.03.23	2.380	346.76	348.29	-1.5	47.607	40.759	0.6	0.5	24.00
27.03.23	2.351	346.68	348.17	-1.5	47.740	40.973	0.6	0.5	24.00
28.03.23	2.351	346.68	348.17	-1.5	47.740	40.973	0.6	0.5	24.00
29.03.23	2.126	350.78	352.33	-1.5	46.070	40.025	0.6	0.5	24.00
30.03.23	2.096	352.93	354.60	-1.7	44.819	38.894	0.6	0.5	24.00
31.03.23	2.227	351.14	352.71	-1.6	46.086	39.759	0.6	0.5	24.00
01.04.23	2.186	352.57	354.16	-1.6	45.747	39.563	0.6	0.5	24.00
02.04.23	2.152	356.50	358.12	-1.6	45.325	39.303	0.6	0.5	24.00
03.04.23	2.165	356.23	357.90	-1.7	45.439	39.376	0.6	0.5	24.00
04.04.23	2.002	358.91	360.67	-1.8	44.341	38.777	0.6	0.5	24.00
05.04.23	1.826	362.08	363.90	-1.8	42.638	37.609	0.6	0.5	24.00
06.04.23	1.777	361.88	363.77	-1.9	42.302	37.406	0.6	0.5	24.00
07.04.23	1.765	361.83	363.81	-2.0	42.297	37.434	0.6	0.5	24.00
08.04.23	1.818	361.21	363.28	-2.1	42.422	37.402	0.6	0.5	24.00
09.04.23	1.950	360.24	362.29	-2.1	43.192	37.795	0.6	0.5	24.00
10.04.23	1.970	360.41	362.44	-2.0	43.144	37.693	0.6	0.5	24.00
11.04.23	1.737	301.95	303.61	-1.7	43.140	37.401	0.6	0.5	24.00
12.04.23	1.922	350.22	351.95	-1.7	43.209	37.736	0.6	0.5	24.00
13.04.23	1.908	350.12	351.76	-1.6	43.261	37.826	0.6	0.5	24.00
14.04.23	1.882	349.81	351.48	-1.7	43.420	38.055	0.6	0.5	24.00
15.04.23	1.807	316.42	317.93	-1.5	43.381	37.699	0.6	0.5	24.00
16.04.23	2.167	363.70	365.27	-1.6	44.907	38.964	0.6	0.5	24.00
17.04.23	2.193	363.47	365.01	-1.5	44.927	38.910	0.6	0.5	24.00
18.04.23	2.113	357.99	359.53	-1.5	44.451	38.565	0.6	0.5	24.00
19.04.23	2.010	367.72	369.25	-1.5	43.769	38.318	0.6	0.5	24.00
Итого	**61.62**	**10205.4**	**10251.7**	**-46.4**	**---**	**---**	**---**	**---**	**696.00**
Среднее	---	---	---	---	**45.23**	**39.20**	**0.6**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
21.03.23 24:00	9525.7	778043.1	779782.0	73356.1
19.04.23 24:00	9585.0	787901.8	789685.6	74028.1
Итого за период	59.3	9858.7	9903.6	672.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:30:12 системой "Умный дом от Уфанет"

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 4/5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00168976

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xFA6B

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.99	43.82	9.17	254.910	251.550	254.910	252.510	4.21	5.27	2.2940	24.0	0.000
23.03.23	51.34	42.76	8.58	253.430	250.270	253.430	251.270	3.72	5.51	2.1350	24.0	0.000
24.03.23	47.45	40.11	7.34	250.440	247.800	250.440	248.520	3.74	6.70	1.8000	24.0	0.000
25.03.23	47.48	40.13	7.35	250.430	247.790	250.430	248.510	4.00	5.27	1.8090	24.0	0.000
26.03.23	47.51	40.23	7.28	250.460	247.820	250.460	248.540	3.49	5.27	1.7920	24.0	0.000
27.03.23	47.63	40.49	7.14	250.450	247.810	250.450	248.530	4.20	5.75	1.7570	24.0	0.000
28.03.23	45.70	39.34	6.36	253.780	251.270	253.780	251.980	2.01	5.27	1.5790	24.0	0.000
29.03.23	44.87	38.46	6.41	254.910	252.480	254.910	253.130	4.22	5.04	1.6110	24.0	0.000
30.03.23	45.99	39.23	6.76	253.810	251.260	253.810	251.890	3.71	5.27	1.6850	24.0	0.000
31.03.23	45.59	38.96	6.63	255.190	252.660	255.190	253.320	3.47	4.80	1.6640	24.0	0.000
01.04.23	45.23	38.69	6.54	257.870	255.380	257.870	256.040	4.69	5.51	1.6630	24.0	0.000
02.04.23	45.36	38.85	6.51	257.590	255.080	257.590	255.700	4.21	5.04	1.6560	24.0	0.000
03.04.23	44.06	38.16	5.90	259.920	257.530	259.920	258.120	4.70	5.27	1.5150	24.0	0.000
04.04.23	42.53	37.14	5.39	261.340	259.100	261.340	259.660	4.46	5.27	1.3890	24.0	0.000
05.04.23	42.24	36.98	5.26	261.320	259.160	261.320	259.640	3.96	5.27	1.3540	24.0	0.000
06.04.23	42.21	36.98	5.23	261.350	259.190	261.350	259.670	4.69	6.70	1.3430	24.0	0.000
07.04.23	42.41	36.93	5.48	261.260	259.030	261.260	259.580	3.46	5.98	1.4020	24.0	0.000
08.04.23	43.10	37.32	5.78	260.530	258.180	260.530	258.850	3.50	4.10	1.4820	24.0	0.000
09.04.23	43.06	37.21	5.85	261.050	258.730	261.050	259.370	5.45	5.51	1.5080	24.0	0.000
10.04.23	43.10	37.34	5.76	264.240	261.910	264.240	262.530	5.42	6.22	1.5050	24.0	0.000
11.04.23	43.12	37.36	5.76	261.550	259.220	261.550	259.870	4.45	4.56	1.4890	24.0	0.000
12.04.23	43.19	37.45	5.74	261.660	259.310	261.660	259.980	4.68	6.46	1.4760	24.0	0.000
13.04.23	43.35	37.71	5.64	261.550	259.200	261.550	259.870	5.42	6.70	1.4520	24.0	0.000
14.04.23	43.23	37.23	6.00	240.830	238.680	240.830	239.260	4.20	5.98	1.4330	24.0	0.000
15.04.23	44.82	38.42	6.40	273.040	270.400	273.040	271.120	4.44	5.98	1.7230	24.0	0.000
16.04.23	44.85	38.46	6.39	272.980	270.340	272.980	271.060	4.93	6.46	1.7160	24.0	0.000
17.04.23	44.28	38.09	6.19	269.340	266.810	269.340	267.470	3.70	5.98	1.6360	24.0	0.000
18.04.23	43.71	37.91	5.80	276.020	273.560	276.020	274.100	5.18	5.75	1.5820	24.0	0.000

19.04.23	43.95	38.28	5.67	275.980	273.440	275.980	274.060	3.47	5.51	1.5340	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7527.2**	**7454.96**	**7527.2**	**7474.15**	**---**	**---**	**46.9840**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**44.97**	**38.62**	**6.35**	---	---	---	---	**4.20**	**5.60**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	149078.069	146567.960	149078.069	147476.839	1812.220	22618.000	0.000
19.04.23 24:00	156605.300	154022.920	156605.300	154950.990	1859.204	23314.000	0.000
Итого за период	7527.231	7454.960	7527.231	7474.150	46.984	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:30:56 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 4/5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060241

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	9.6	160	10	---
2	80	9.9	165	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
22.03.23	1.742	203.74	209.01	-5.3	52.876	44.331	0.6	0.5	24.00
23.03.23	1.626	202.96	208.20	-5.2	51.307	43.298	0.6	0.5	24.00
24.03.23	1.368	201.28	206.48	-5.2	47.352	40.559	0.6	0.5	24.00
25.03.23	1.356	201.25	206.42	-5.2	47.387	40.652	0.6	0.5	24.00
26.03.23	1.346	201.23	206.40	-5.2	47.406	40.718	0.6	0.5	24.00
27.03.23	1.335	201.10	206.30	-5.2	47.530	40.939	0.6	0.5	24.00
28.03.23	1.326	201.05	206.22	-5.2	47.530	40.939	0.6	0.5	24.00
29.03.23	1.192	203.40	208.63	-5.2	45.677	39.820	0.6	0.5	24.00
30.03.23	1.195	204.26	209.53	-5.3	44.748	38.901	0.6	0.5	24.00
31.03.23	1.261	203.28	208.53	-5.2	45.889	39.686	0.6	0.5	24.00
01.04.23	1.236	204.26	209.52	-5.3	45.503	39.454	0.6	0.5	24.00
02.04.23	1.226	206.75	212.16	-5.4	45.138	39.198	0.6	0.5	24.00
03.04.23	1.227	206.12	211.42	-5.3	45.267	39.318	0.6	0.5	24.00
04.04.23	1.124	208.07	213.42	-5.3	44.022	38.623	0.6	0.5	24.00
05.04.23	1.016	209.60	214.98	-5.4	42.462	37.617	0.6	0.5	24.00
06.04.23	0.985	209.52	214.87	-5.3	42.163	37.462	0.6	0.5	24.00
07.04.23	0.990	209.55	214.89	-5.3	42.144	37.424	0.6	0.6	24.00
08.04.23	1.028	209.15	214.51	-5.4	42.323	37.411	0.6	0.6	24.00
09.04.23	1.088	208.66	214.00	-5.3	43.033	37.822	0.6	0.6	24.00
10.04.23	1.089	208.79	214.13	-5.3	42.995	37.781	0.6	0.6	24.00
11.04.23	1.095	210.92	216.32	-5.4	43.039	37.853	0.6	0.6	24.00
12.04.23	1.088	209.10	214.46	-5.4	43.063	37.863	0.6	0.6	24.00
13.04.23	1.084	209.12	214.46	-5.3	43.121	37.943	0.6	0.6	24.00
14.04.23	1.067	209.04	214.40	-5.4	43.280	38.179	0.6	0.5	24.00
15.04.23	1.035	190.05	194.93	-4.9	43.269	37.859	0.6	0.6	24.00
16.04.23	1.250	218.18	223.75	-5.6	44.751	39.027	0.6	0.5	24.00
17.04.23	1.261	218.17	223.77	-5.6	44.774	38.999	0.6	0.5	24.00
18.04.23	1.204	215.05	220.56	-5.5	44.232	38.634	0.6	0.5	24.00
19.04.23	1.145	220.68	226.33	-5.7	43.641	38.456	0.6	0.5	24.00
Итого	**34.98**	**6004.3**	**6158,6**	**−154.3**	**---**	**---**	**---**	**---**	**696.00**
Среднее	---	---	---	---	**45.03**	**39.20**	**0.6**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
21.03.23 24:00	5446.9	401615.8	353165.7	66886.3
19.04.23 24:00	6004.3	407418.5	359117.3	67558.2
Итого за период	34.98	6004.3	6158,6	696.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:30:52 системой "Умный дом от Уфанет"

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТВ-7 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 6

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20121046

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xE5F6

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	53.53	44.92	8.62	5.06	5.05	н/д	346.205	342.150	341.627	338.983	н/д	2.942	24	0
23.03.23	52.03	43.97	8.06	5.11	5.10	н/д	344.160	340.315	339.844	337.315	н/д	2.737	24	0
24.03.23	47.91	41.07	6.84	5.06	5.05	н/д	340.320	336.810	336.711	334.251	н/д	2.302	24	0
25.03.23	47.95	41.13	6.82	5.07	5.05	н/д	340.310	336.805	336.708	334.236	н/д	2.294	24	0
26.03.23	47.96	41.17	6.79	5.07	5.06	н/д	340.270	336.785	336.652	334.217	н/д	2.285	24	0
27.03.23	48.09	41.37	6.72	5.08	5.06	н/д	340.435	336.950	336.807	334.335	н/д	2.260	24	0
28.03.23	46.27	40.26	6.01	5.12	5.10	н/д	344.440	341.055	341.055	338.584	н/д	2.049	24	0
29.03.23	45.22	39.25	5.97	5.13	5.10	н/д	346.030	342.630	342.781	340.262	н/д	2.046	24	0
30.03.23	46.43	40.09	6.34	5.14	5.12	н/д	344.495	340.995	341.085	338.528	н/д	2.159	24	0
31.03.23	46.05	39.82	6.23	5.16	5.14	н/д	346.225	342.815	342.864	340.386	н/д	2.134	24	0
01.04.23	45.66	39.54	6.12	5.17	5.14	н/д	349.810	346.430	346.462	344.004	н/д	2.118	24	0
02.04.23	45.78	39.66	6.12	5.17	5.15	н/д	349.710	346.305	346.345	343.864	н/д	2.119	24	0
03.04.23	44.57	38.99	5.58	5.19	5.17	н/д	352.345	349.005	349.142	346.626	н/д	1.945	24	0
04.04.23	42.94	37.87	5.07	5.28	5.25	н/д	354.930	351.665	351.962	349.462	н/д	1.782	24	0
05.04.23	42.62	37.68	4.94	5.35	5.32	н/д	354.780	351.535	351.865	349.337	н/д	1.736	24	0
06.04.23	42.60	37.70	4.90	5.41	5.38	н/д	354.800	351.595	351.865	349.387	н/д	1.723	24	0
07.04.23	42.77	37.65	5.11	5.39	5.36	н/д	354.250	350.985	351.318	348.803	н/д	1.795	24	0
08.04.23	43.51	38.07	5.44	5.39	5.36	н/д	353.555	350.245	350.506	347.992	н/д	1.904	24	0
09.04.23	43.47	37.98	5.49	5.47	5.44	н/д	353.705	350.395	350.655	348.148	н/д	1.922	24	0
10.04.23	43.51	38.09	5.42	5.43	5.40	н/д	357.730	354.400	354.640	352.119	н/д	1.920	24	0
11.04.23	43.53	38.11	5.42	5.44	5.41	н/д	354.285	350.940	351.227	348.699	н/д	1.903	24	0
12.04.23	43.59	38.21	5.37	5.46	5.43	н/д	354.370	351.030	351.306	348.764	н/д	1.886	24	0
13.04.23	43.75	38.42	5.33	5.03	5.00	н/д	354.380	351.030	351.277	348.726	н/д	1.869	24	0
14.04.23	43.77	38.09	5.68	5.43	5.41	н/д	321.820	318.695	318.339	316.000	н/д	1.807	22	2
15.04.23	45.24	39.34	5.90	5.36	5.33	н/д	368.650	364.940	365.193	362.422	н/д	2.152	24	0
16.04.23	45.26	39.33	5.93	5.38	5.34	н/д	368.650	364.920	365.190	362.392	н/д	2.164	24	0
17.04.23	44.74	38.95	5.79	5.27	5.24	н/д	363.110	359.480	359.773	357.060	н/д	2.079	24	0

18.04.23	44.09	38.69	5.41	5.13	5.09	н/д	372.520	368.870	369.215	366.419	н/д	1.994	24	0
19.04.23	44.33	39.04	5.28	5.20	5.16	н/д	372.555	368.920	369.206	366.429	н/д	1.949	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**10198.845**	**10098.695**	**10101.620**	**10027.750**	**---**	**59.975**	**694**	**2**
Среднее	**45.39**	**39.44**	**5.94**	**5.24**	**5.21**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
21.03.23 24:00	209193.305	205806.290	0.000	204754.286	203115.033	0.000	2364.777	20364
19.04.23 24:00	219392.150	215904.985	0.000	214855.905	213142.781	0.000	2424.752	21058
Итого за период	10198.845	10098.695	0.000	10101.619	10027.748	0.000	59.975	694

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:38:54 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 801121

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	53.430	47.240	6.190	274.714	274.356	0.358	0.000	0.000	278.491	277.338	1.153	1.699	24.000
23.03.23	51.980	46.200	5.780	273.677	273.320	0.357	0.000	0.000	277.254	276.169	1.084	1.580	24.000
24.03.23	47.840	42.950	4.890	271.203	270.860	0.343	0.000	0.000	274.223	273.307	0.916	1.324	24.000
25.03.23	47.870	42.970	4.900	271.157	270.818	0.338	0.000	0.000	274.181	273.267	0.913	1.328	24.000
26.03.23	47.880	43.020	4.860	259.853	259.542	0.311	0.000	0.000	262.751	261.894	0.858	1.261	23.000
27.03.23	48.020	43.150	4.870	271.216	270.881	0.335	0.000	0.000	274.258	273.351	0.907	1.316	24.000
28.03.23	46.430	42.010	4.420	274.399	274.084	0.315	0.000	0.000	277.284	276.456	0.828	1.209	24.000
29.03.23	45.070	40.760	4.310	276.156	275.868	0.288	0.000	0.000	278.897	278.118	0.779	1.185	24.000
30.03.23	46.360	41.790	4.570	274.683	274.367	0.316	0.000	0.000	277.562	276.717	0.845	1.252	24.000
31.03.23	46.040	41.540	4.500	275.656	275.307	0.350	0.000	0.000	278.507	277.637	0.871	1.238	24.000
01.04.23	45.600	41.230	4.370	278.210	277.897	0.313	0.000	0.000	281.035	280.215	0.820	1.214	24.000
02.04.23	45.710	41.350	4.360	278.109	277.777	0.332	0.000	0.000	280.946	280.107	0.839	1.210	24.000
03.04.23	44.680	40.650	4.030	280.203	279.886	0.316	0.000	0.000	282.937	282.156	0.782	1.127	24.000
04.04.23	42.930	39.280	3.650	282.667	282.375	0.292	0.000	0.000	285.219	284.516	0.703	1.029	24.000
05.04.23	42.590	39.010	3.580	282.614	282.363	0.251	0.000	0.000	285.125	284.473	0.652	1.009	24.000
06.04.23	42.590	39.010	3.580	282.664	282.386	0.278	0.000	0.000	285.176	284.496	0.679	1.009	24.000
07.04.23	42.690	38.950	3.740	282.244	281.986	0.258	0.000	0.000	284.764	284.087	0.676	1.052	24.000
08.04.23	43.470	39.490	3.980	281.481	281.226	0.255	0.000	0.000	284.085	283.379	0.706	1.119	24.000
09.04.23	43.430	39.420	4.010	281.583	281.336	0.247	0.000	0.000	284.183	283.483	0.700	1.125	24.000
10.04.23	43.470	39.460	4.010	283.987	283.701	0.286	0.000	0.000	286.614	285.871	0.744	1.136	24.000
11.04.23	43.500	39.540	3.960	282.023	281.744	0.279	0.000	0.000	284.635	283.907	0.728	1.115	24.000
12.04.23	43.540	39.610	3.930	281.964	281.649	0.315	0.000	0.000	284.581	283.819	0.762	1.107	24.000
13.04.23	43.700	39.780	3.920	281.922	281.631	0.291	0.000	0.000	284.558	283.819	0.738	1.104	24.000
14.04.23	42.430	39.190	3.240	255.111	256.638	-1.527	0.000	0.000	257.489	258.604	-1.114	1.054	24.000
15.04.23	45.190	40.930	4.260	293.820	293.488	0.333	0.000	0.000	296.751	295.900	0.851	1.248	24.000
16.04.23	45.210	40.960	4.250	293.778	293.486	0.292	0.000	0.000	296.712	295.902	0.810	1.247	24.000

17.04.23	44.740	40.590	4.150	289.109	289.148	-0.039	0.000	0.000	291.941	291.489	0.452	1.197	23.983
18.04.23	44.050	40.230	3.820	296.710	296.397	0.313	0.000	0.000	299.527	298.753	0.775	1.132	24.000
19.04.23	44.290	40.550	3.740	296.777	296.461	0.316	0.000	0.000	299.624	298.853	0.771	1.109	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**8107.693**	**8100.979**	**6.714**	**---**	**---**	**8189.312**	**8168.084**	**21.228**	**34.736**	**694.983**
Среднее	**45.336**	**41.064**	**4.271**	---	---	---	**0.000**	**0.000**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:39:25 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 8

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 801985

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	53.360	45.530	7.830	225.200	225.200	0.000	0.590	0.549	227.697	227.953	-0.256	1.762	24.000
23.03.23	52.930	45.240	7.690	224.978	224.978	0	0.590	0.549	227.423	227.703	-0.280	1.727	24.000
24.03.23	47.800	41.560	6.240	221.987	221.987	0	0.590	0.549	223.811	224.397	-0.586	1.383	24.000
25.03.23	47.740	41.540	6.200	221.996	221.996	0	0.590	0.549	223.792	224.427	-0.635	1.376	24.000
26.03.23	47.720	41.510	6.210	212.687	212.687	0.000	0.590	0.549	214.380	215.039	-0.658	1.319	23.000
27.03.23	47.880	41.720	6.160	221.897	221.897	0	0.590	0.549	223.619	224.429	-0.810	1.367	24.000
28.03.23	47.130	41.340	5.790	223.200	223.200	0	0.590	0.549	224.739	225.832	-1.094	1.292	24.000
29.03.23	44.490	39.260	5.230	226.306	226.306	0.000	0.590	0.549	227.599	228.801	-1.202	1.182	24.000
30.03.23	46.220	40.440	5.780	224.519	224.519	0.000	0.590	0.549	225.906	227.157	-1.251	1.296	24.000
31.03.23	46.100	40.370	5.730	224.679	224.679	0	0.590	0.549	226.047	227.323	-1.275	1.286	24.000
01.04.23	45.500	39.970	5.530	227.695	227.695	0	0.590	0.549	229.035	230.325	-1.290	1.257	24.000
02.04.23	45.510	39.940	5.570	227.704	227.704	0.000	0.590	0.549	229.046	230.331	-1.285	1.266	24.000
03.04.23	45.190	39.840	5.350	228.540	228.540	0.000	0.590	0.549	229.844	231.179	-1.335	1.219	24.000
04.04.23	42.930	38.240	4.690	231.447	231.447	0	0.590	0.549	232.593	233.933	-1.340	1.085	24.000
05.04.23	42.460	37.960	4.500	231.368	231.368	0.000	0.590	0.549	232.481	233.818	-1.336	1.043	24.000
06.04.23	42.520	38.020	4.500	231.325	231.325	0.000	0.590	0.549	232.406	233.817	-1.410	1.041	24.000
07.04.23	42.390	37.840	4.550	231.135	231.135	0.000	0.590	0.549	232.194	233.618	-1.425	1.050	24.000
08.04.23	43.340	38.370	4.970	230.312	230.312	0	0.590	0.549	231.438	232.851	-1.412	1.145	24.000
09.04.23	43.300	38.270	5.030	230.361	230.361	0.000	0.590	0.549	231.488	232.888	-1.399	1.159	24.000
10.04.23	43.370	38.350	5.020	232.664	232.664	0	0.590	0.549	233.807	235.225	-1.418	1.165	24.000
11.04.23	43.390	38.370	5.020	230.837	230.837	0	0.590	0.549	232.002	233.350	-1.348	1.156	24.000
12.04.23	43.410	38.430	4.980	230.844	230.836	0.008	0.590	0.549	232.031	233.334	-1.304	1.149	24.000
13.04.23	43.570	38.620	4.950	230.825	230.825	0.000	0.590	0.549	231.990	233.377	-1.387	1.140	24.000
14.04.23	42.260	38.080	4.180	207.802	206.475	1.327	0.590	0.549	208.816	208.743	0.073	1.082	24.000
15.04.23	44.950	39.570	5.380	240.400	240.400	0.000	0.590	0.549	241.709	243.190	-1.481	1.294	24.000
16.04.23	45.110	39.680	5.430	240.329	240.329	0	0.590	0.549	241.665	243.116	-1.451	1.304	24.000

17.04.23	44.910	39.550	5.360	236.202	235.994	0.207	0.590	0.549	237.511	238.709	-1.199	1.281	23.983
18.04.23	43.920	39.000	4.920	243.154	243.154	0.000	0.590	0.549	244.395	245.900	-1.505	1.196	24.000
19.04.23	44.150	39.320	4.830	243.145	243.146	0	0.590	0.549	244.393	245.937	-1.544	1.173	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6633.539**	**6631.997**	**1.542**	**---**	**---**	**6673.859**	**6706.702**	**-32.843**	**36.199**	**694.983**
Среднее	**45.295**	**39.860**	**5.435**	---	---	---	**0.590**	**0.549**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:39:23 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-104 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-104

№ ПУ 1641706

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	3.9250000000000003	157	---	---
2	80	4	160	---	---

Система: 1 Р-Подача Q = M1(hп - hо)

ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
22.03.23	2.775	328.92	329.46	-0.5	52.80	44.39	0.6	0.5	24.00
23.03.23	2.587	327.61	328.21	-0.6	51.36	43.48	0.6	0.5	24.00
24.03.23	2.180	324.26	324.99	-0.7	47.26	40.55	0.6	0.5	24.00
25.03.23	2.185	324.23	325.00	-0.8	47.30	40.57	0.6	0.5	24.00
26.03.23	2.169	324.22	324.98	-0.8	47.31	40.63	0.6	0.5	24.00
27.03.23	2.121	324.16	324.90	-0.7	47.43	40.90	0.6	0.5	24.00
28.03.23	2.121	324.16	324.90	-0.7	47.43	40.90	0.6	0.5	24.00
29.03.23	1.915	328.23	328.96	-0.7	45.67	39.85	0.6	0.5	24.00
30.03.23	1.908	330.02	330.75	-0.7	44.59	38.82	0.6	0.5	24.00
31.03.23	2.012	328.43	329.16	-0.7	45.79	39.68	0.6	0.5	24.00
01.04.23	1.969	329.49	330.19	-0.7	45.43	39.46	0.6	0.5	24.00
02.04.23	1.965	332.14	332.84	-0.7	45.03	39.13	0.6	0.5	24.00
03.04.23	1.961	332.03	332.75	-0.7	45.15	39.25	0.6	0.5	24.00
04.04.23	1.796	334.78	335.39	-0.6	43.98	38.63	0.6	0.5	24.00
05.04.23	1.645	337.40	338.11	-0.7	42.35	37.49	0.6	0.5	24.00
06.04.23	1.615	337.33	338.05	-0.7	42.03	37.26	0.6	0.5	24.00
07.04.23	1.617	337.32	338.04	-0.7	42.02	37.24	0.6	0.5	24.00
08.04.23	1.690	336.93	337.65	-0.7	42.17	37.17	0.6	0.5	24.00
09.04.23	1.789	336.14	336.85	-0.7	42.91	37.60	0.6	0.5	24.00
10.04.23	1.799	336.22	336.94	-0.7	42.86	37.53	0.6	0.5	24.00
11.04.23	1.811	338.34	339.07	-0.7	42.90	37.57	0.6	0.5	24.00
12.04.23	1.792	336.53	337.27	-0.7	42.93	37.62	0.6	0.5	24.00
13.04.23	1.774	336.50	337.25	-0.7	42.98	37.72	0.6	0.5	24.00
14.04.23	1.751	336.46	337.19	-0.7	43.14	37.95	0.6	0.5	24.00
15.04.23	1.696	304.89	305.56	-0.7	43.16	37.63	0.6	0.5	24.00
16.04.23	2.002	350.41	351.20	-0.8	44.61	38.91	0.6	0.5	24.00
17.04.23	2.021	350.39	351.19	-0.8	44.63	38.88	0.6	0.5	24.00
18.04.23	1.953	345.17	345.97	-0.8	44.13	38.49	0.6	0.5	24.00
19.04.23	1.868	354.47	355.27	-0.8	43.49	38.24	0.6	0.5	24.00
Итого	**56.49**	**9667.2**	**9688.1**	**-20.9**	**---**	**---**	**---**	**---**	**696.00**
Среднее	---	---	---	---	**44.93**	**39.09**	**0.6**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)	Общее время работы теплосистемы, (ч)	Время неработы теплосистемы, (ч)
21.03.23 24:00	7748.89	605737.1	570376.7	55760.4	55579.496	180.867
19.04.23 24:00	7803.26	615080.2	579739.9	56432.4	56251.494	180.867
Итого за период	54.37	9343.1	9363.2	672.0	671.998	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:30:22 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Адрес : г. Октябрьский, 21 микрорайон д.10
Объект : Многоквартирный дом
Прибор : ИМ 2300 N BB752
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	T1	Gm1	P1	T2	Gm2	P2	tm1	dGm1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	тонн
Макс.предел	1000000	150	1000000	1,6	150	1000000	1,6	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000000

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	2.59	52.66	329.07	0.80	44.78	329.07	0.33	24:00	0.00
24-03-2023 00:00:00	2.39	50.98	327.66	0.80	43.66	327.73	0.34	24:00	-0.07
25-03-2023 00:00:00	2.02	47.14	324.89	0.80	40.90	325.15	0.33	24:00	-0.26
26-03-2023 00:00:00	2.02	47.18	324.75	0.80	40.94	325.06	0.33	24:00	-0.31
27-03-2023 00:00:00	2.00	47.20	324.76	0.80	41.02	325.09	0.34	24:00	-0.32
28-03-2023 00:00:00	1.98	47.32	324.75	0.80	41.22	325.07	0.34	24:00	-0.31
29-03-2023 00:00:00	1.77	45.40	329.14	0.80	40.01	329.48	0.34	24:00	-0.34
30-03-2023 00:00:00	1.78	44.58	330.50	0.80	39.17	330.88	0.34	24:00	-0.38
31-03-2023 00:00:00	1.88	45.68	329.02	0.80	39.94	329.38	0.34	24:00	-0.36
01-04-2023 00:00:00	1.85	45.28	330.29	0.81	39.68	330.66	0.34	24:00	-0.37
02-04-2023 00:00:00	1.84	44.92	332.64	0.81	39.39	332.99	0.34	24:00	-0.35
03-04-2023 00:00:00	1.83	45.05	332.40	0.81	39.52	332.80	0.35	24:00	-0.41
04-04-2023 00:00:00	1.68	43.76	335.52	0.81	38.74	335.91	0.35	24:00	-0.38
05-04-2023 00:00:00	1.54	42.22	337.76	0.82	37.66	338.37	0.36	24:00	-0.61
06-04-2023 00:00:00	1.50	41.94	338.02	0.82	37.49	338.43	0.36	24:00	-0.42
07-04-2023 00:00:00	1.50	41.91	338.08	0.83	37.45	338.49	0.37	24:00	-0.41
08-04-2023 00:00:00	1.57	42.12	337.42	0.83	37.46	337.90	0.37	24:00	-0.48
09-04-2023 00:00:00	1.68	42.80	336.37	0.83	37.81	337.05	0.37	24:00	-0.68
10-04-2023 00:00:00	1.69	42.77	336.84	0.84	37.73	337.27	0.38	24:00	-0.43
11-04-2023 00:00:00	1.68	42.81	338.46	0.83	37.83	339.17	0.37	24:00	-0.72
12-04-2023 00:00:00	1.68	42.83	336.72	0.83	37.84	337.53	0.37	24:00	-0.81
13-04-2023 00:00:00	1.67	42.89	336.96	0.84	37.93	337.53	0.37	24:00	-0.57
14-04-2023 00:00:00	1.65	43.04	336.97	0.79	38.15	337.46	0.33	24:00	-0.49
15-04-2023 00:00:00	1.61	42.12	305.46	0.83	37.63	306.10	0.37	21:22	-0.64
16-04-2023 00:00:00	1.91	44.51	350.05	0.83	39.03	350.41	0.36	24:00	-0.36
17-04-2023 00:00:00	1.93	44.53	350.00	0.83	39.00	350.39	0.37	24:00	-0.39
18-04-2023 00:00:00	1.84	43.98	344.45	0.82	38.61	345.13	0.35	23:34	-0.68
19-04-2023 00:00:00	1.75	43.39	353.64	0.80	38.43	354.31	0.34	24:00	-0.66
20-04-2023 00:00:00	1.71	43.62	353.76	0.81	38.79	354.33	0.35	24:00	-0.57

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	тонн
696:00	52.55	44.64	9706.33	0.81	39.23	9719.12	0.35	692:56	-12.79

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Адрес :	г. Октябрьский, 21 микрорайон д.10
Объект :	Многоквартирный дом
Прибор :	ИМ 2300 N BB752
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	ts1
Един.измерения.	час:мин
Макс.предел	1000000
Миним.предел	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	
22-03-2023 00:00:00	-
23-03-2023 00:00:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	час:мин
696:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : 21 мкр.д.11
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА649
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	2.83	53.77	338.84	45.40	335.36	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	2.62	51.99	337.57	44.21	333.83	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	2.23	48.12	335.02	41.45	331.10	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	2.23	48.20	335.04	41.53	331.07	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	2.21	48.17	335.06	41.57	330.98	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	2.18	48.26	334.96	41.77	330.98	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.95	46.30	339.43	40.54	335.59	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.97	45.49	340.90	39.70	337.13	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	2.07	46.63	339.49	40.52	335.56	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	2.04	46.22	340.78	40.24	336.93	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	2.02	45.81	343.03	39.92	339.43	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	2.02	45.96	342.93	40.05	339.24	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.85	44.66	345.99	39.29	342.27	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	21.38	43.14	349.74	38.22	344.32	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.67	42.79	349.20	38.01	344.18	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.66	42.79	349.20	38.02	344.36	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.74	43.02	348.61	38.03	343.75	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.83	43.65	347.77	38.38	342.97	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.85	43.61	347.75	38.27	343.28	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.85	43.65	349.78	38.36	345.27	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.84	43.68	348.15	38.39	343.75	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.83	43.74	347.99	38.48	343.75	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.80	43.89	347.80	38.71	343.95	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.76	43.57	315.91	37.97	311.67	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	2.09	45.39	361.80	39.60	357.75	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	2.11	45.40	361.74	39.57	357.60	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	2.02	44.83	356.75	39.15	352.39	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.93	44.24	366.04	38.95	361.68	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.89	44.48	366.03	39.29	361.69	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	77.48	45.57	10023.31	39.78	9901.80	696:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ТВ-7 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20120949

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xB7D3

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	53.65	44.25	9.41	9.70	6.12	н/д	294.555	290.960	290.704	288.347	н/д	2.760	24	0
23.03.23	52.13	43.34	8.80	9.70	6.12	н/д	293.095	289.650	289.472	287.173	н/д	2.571	24	0
24.03.23	48.02	40.56	7.46	9.70	6.12	н/д	289.530	286.395	286.516	284.275	н/д	2.163	24	0
25.03.23	48.06	40.58	7.48	9.69	6.12	н/д	289.415	286.345	286.387	284.208	н/д	2.166	24	0
26.03.23	48.07	40.65	7.43	9.70	6.12	н/д	289.380	286.310	286.352	284.185	н/д	2.151	24	0
27.03.23	48.20	40.85	7.35	9.70	6.12	н/д	289.455	286.365	286.422	284.212	н/д	2.130	24	0
28.03.23	46.37	39.78	6.59	9.69	6.12	н/д	292.665	289.740	289.827	287.684	н/д	1.934	24	0
29.03.23	45.33	38.76	6.57	9.69	6.12	н/д	293.965	291.055	291.233	289.112	н/д	1.938	24	0
30.03.23	46.53	39.56	6.97	9.69	6.12	н/д	292.845	289.890	289.987	287.859	н/д	2.045	24	0
31.03.23	46.15	39.27	6.88	9.69	6.12	н/д	293.760	290.830	290.946	288.834	н/д	2.025	24	0
01.04.23	45.76	39.02	6.74	9.69	6.12	н/д	295.850	292.880	293.070	290.895	н/д	2.000	24	0
02.04.23	45.88	39.13	6.76	9.69	6.12	н/д	295.735	292.790	292.931	290.789	н/д	2.005	24	0
03.04.23	44.66	38.52	6.14	9.69	6.12	н/д	297.895	295.015	295.224	293.076	н/д	1.839	24	0
04.04.23	43.03	37.51	5.52	9.69	6.12	н/д	299.875	297.110	297.423	295.277	н/д	1.666	24	0
05.04.23	42.71	37.37	5.34	9.69	6.12	н/д	299.775	297.000	297.353	295.188	н/д	1.613	24	0
06.04.23	42.69	37.38	5.32	9.69	6.12	н/д	299.770	297.010	297.361	295.190	н/д	1.607	24	0
07.04.23	42.86	37.33	5.54	9.69	6.12	н/д	299.345	296.595	296.898	294.764	н/д	1.670	24	0
08.04.23	43.60	37.71	5.89	9.69	6.12	н/д	298.780	295.965	296.244	294.128	н/д	1.771	24	0
09.04.23	43.56	37.60	5.96	9.69	6.12	н/д	298.825	295.995	296.296	294.155	н/д	1.790	24	0
10.04.23	43.60	37.69	5.91	9.69	6.12	н/д	300.415	297.575	297.870	295.718	н/д	1.786	24	0
11.04.23	43.62	37.70	5.92	9.69	6.12	н/д	298.805	295.990	296.254	294.121	н/д	1.781	24	0
12.04.23	43.68	37.81	5.87	9.69	6.12	н/д	298.730	295.955	296.188	294.092	н/д	1.764	24	0
13.04.23	43.84	38.05	5.79	9.69	6.12	н/д	298.700	295.945	296.146	294.059	н/д	1.740	24	0
14.04.23	43.87	37.65	6.22	9.69	6.12	н/д	271.940	269.370	269.617	267.675	н/д	1.699	24	0
15.04.23	45.32	38.82	6.50	9.69	6.12	н/д	311.060	307.915	308.191	305.855	н/д	2.030	24	0
16.04.23	45.35	38.78	6.57	9.69	6.12	н/д	311.075	307.945	308.206	305.868	н/д	2.051	24	0
17.04.23	44.82	38.48	6.35	9.69	6.12	н/д	306.375	303.400	303.625	301.414	н/д	1.954	24	0

18.04.23	44.18	38.27	5.91	9.69	6.12	н/д	314.180	311.260	311.439	309.242	н/д	1.869	24	0
19.04.23	44.42	38.60	5.82	9.69	6.12	н/д	314.240	311.320	311.471	309.265	н/д	1.841	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**8630.035**	**8544.575**	**8549.653**	**8486.660**	**---**	**56.359**	**696**	**0**
Среднее	**45.49**	**38.99**	**6.51**	**9.69**	**6.12**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
21.03.23 24:00	222143.225	219405.485	0.000	217958.606	216402.984	0.000	2325.617	22291
19.04.23 24:00	230773.260	227950.060	0.000	226508.258	224889.645	0.000	2381.977	22987
Итого за период	8630.035	8544.575	0.000	8549.652	8486.661	0.000	56.360	696

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:30:10 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : Многоквартирный Жилой Дом
Адрес : 21 мкр. д. 13
Прибор : ИМ 2300 N BB521
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	T1	Gm1	P1	T2	Gm2	P2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	1,6	150	1000000	1,6	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	3.65	52.89	435.86	0.40	44.49	425.26	0.37	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	3.38	51.26	433.97	0.41	43.46	423.41	0.38	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	2.86	47.35	429.88	0.40	40.69	419.41	0.37	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	2.85	47.39	429.86	0.40	40.74	419.31	0.37	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	2.84	47.41	429.75	0.40	40.79	419.26	0.38	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	2.81	47.53	429.81	0.40	40.98	419.34	0.38	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	2.52	45.64	435.54	0.41	39.83	424.94	0.38	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	2.54	44.76	437.45	0.41	38.94	426.83	0.38	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	2.67	45.88	435.61	0.41	39.73	424.99	0.38	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	2.59	45.48	408.63	0.41	39.09	398.46	0.38	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	2.49	45.11	349.94	0.42	37.98	340.94	0.38	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	2.49	45.23	349.65	0.42	38.10	340.79	0.38	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	2.29	43.97	352.78	0.43	37.47	343.83	0.38	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	2.09	42.40	355.78	0.43	36.52	346.85	0.39	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	2.04	42.11	355.94	0.44	36.36	346.98	0.40	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	2.02	42.09	356.13	0.45	36.40	347.18	0.40	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	2.10	42.28	355.58	0.44	36.36	346.65	0.40	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	2.22	42.98	354.79	0.45	36.70	345.83	0.40	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	2.25	42.94	355.08	0.45	36.59	346.15	0.41	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	2.24	42.98	358.01	0.45	36.70	349.00	0.41	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	2.22	43.00	355.68	0.45	36.75	346.70	0.41	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	2.20	43.06	355.58	0.45	36.87	346.59	0.41	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	2.18	43.22	354.88	0.41	37.08	345.85	0.37	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	2.08	43.10	322.66	0.45	36.34	314.54	0.41	21:24	24:00
16-04-2023 00:00:00	2.49	44.68	369.22	0.44	37.91	359.62	0.40	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	2.52	44.70	368.85	0.44	37.86	359.04	0.40	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	2.41	44.16	363.58	0.43	37.50	353.89	0.39	23:34	24:00
19-04-2023 00:00:00	2.33	43.56	372.98	0.42	37.30	363.08	0.37	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	2.29	43.79	372.99	0.43	37.64	363.08	0.38	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
696:00	71.66	44.86	11086.44	0.43	38.39	10807.78	0.39	692:58	696:00

Отв. лицо :

ТЭМ-104 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 14

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-104

№ ПУ 3060472

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	9.6	160	10	---
2	80	9.42	157	10	---

Система: 1 Подача + расходомер Q = M1(h1 - h2)

ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
22.03.23	2.298	305.14	304.93	0.2	52.92	45.39	0.5	0.5	24.00
23.03.23	2.223	304.75	304.50	0.3	52.43	45.13	0.5	0.5	24.00
24.03.23	1.796	300.93	300.64	0.3	47.37	41.40	0.5	0.5	24.00
25.03.23	1.793	300.96	300.68	0.3	47.34	41.38	0.5	0.5	24.00
26.03.23	1.790	300.90	300.62	0.3	47.32	41.37	0.5	0.5	24.00
27.03.23	1.774	300.90	300.67	0.2	47.49	41.59	0.5	0.5	24.00
28.03.23	1.774	300.90	300.67	0.2	47.49	41.59	0.5	0.5	24.00
29.03.23	1.664	303.53	302.89	0.6	46.53	41.04	0.5	0.5	24.00
30.03.23	1.526	307.02	306.74	0.3	44.24	39.26	0.5	0.5	24.00
31.03.23	1.650	304.93	304.62	0.3	45.85	40.43	0.5	0.5	24.00
01.04.23	1.635	305.38	305.05	0.3	45.68	40.32	0.5	0.5	24.00
02.04.23	1.607	309.36	309.02	0.3	45.13	39.93	0.5	0.5	24.00
03.04.23	1.610	309.37	309.02	0.3	45.16	39.95	0.5	0.5	24.00
04.04.23	1.548	310.79	310.44	0.3	44.66	39.67	0.5	0.5	24.00
05.04.23	1.378	314.38	314.05	0.3	42.55	38.16	0.5	0.5	24.00
06.04.23	1.331	314.31	313.97	0.3	42.12	37.88	0.5	0.5	24.00
07.04.23	1.318	314.36	314.02	0.3	42.17	37.97	0.5	0.5	24.00
08.04.23	1.336	314.14	313.78	0.4	42.08	37.82	0.5	0.5	24.00
09.04.23	1.433	313.15	312.76	0.4	43.01	38.43	0.5	0.5	24.00
10.04.23	1.449	313.27	312.83	0.4	42.95	38.32	0.5	0.5	24.00
11.04.23	1.459	316.65	316.06	0.6	43.01	38.40	0.5	0.5	24.00
12.04.23	1.449	314.10	313.32	0.8	43.03	38.41	0.5	0.5	24.00
13.04.23	1.444	314.08	313.36	0.7	43.06	38.45	0.5	0.5	24.00
14.04.23	1.433	313.78	313.43	0.4	43.22	38.65	0.5	0.5	24.00
15.04.23	1.324	281.57	281.27	0.3	42.93	38.23	0.5	0.5	24.00
16.04.23	1.628	326.40	326.09	0.3	44.67	39.68	0.5	0.5	24.00
17.04.23	1.650	326.29	325.98	0.3	44.75	39.69	0.5	0.5	24.00
18.04.23	1.621	320.78	320.47	0.3	44.50	39.45	0.5	0.5	24.00
19.04.23	1.538	330.04	329.79	0.3	43.58	38.92	0.5	0.5	24.00
Итого	**46.48**	**8992.2**	**8981.7**	**10.5**	**---**	**---**	**---**	**---**	**696.00**
Среднее	---	---	---	---	**45.08**	**39.89**	**0.5**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)	Общее время работы теплосистемы, (ч)	Время неработы теплосистемы, (ч)
21.03.23 24:00	5971.76	471544.2	469707.5	58517.0	58342.013	174.974
19.04.23 24:00	6016.46	480235.5	478388.5	59189.0	59014.009	174.974
Итого за период	44.70	8691.3	8681.0	672.0	671.996	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:30:18 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 2

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060257

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	8	192	10	---
2	80	8	192	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
22.03.23	1.939	180.06	178.08	2.0	51.491	40.713	0.5	0.5	24.00
23.03.23	1.744	171.03	169.12	1.9	49.531	39.323	0.5	0.5	24.00
24.03.23	1.538	164.54	162.70	1.8	46.796	37.441	0.5	0.5	24.00
25.03.23	1.470	161.60	159.80	1.8	45.959	36.852	0.5	0.5	24.00
26.03.23	1.441	161.59	159.79	1.8	45.753	36.826	0.5	0.5	24.00
27.03.23	1.445	161.88	160.07	1.8	46.161	37.223	0.5	0.5	24.00
28.03.23	1.445	161.88	160.07	1.8	46.161	37.223	0.5	0.5	24.00
29.03.23	1.381	158.53	156.74	1.8	45.623	36.902	0.5	0.5	24.00
30.03.23	1.414	159.23	157.44	1.8	45.192	36.300	0.5	0.5	24.00
31.03.23	1.402	158.63	156.84	1.8	45.256	36.405	0.5	0.5	24.00
01.04.23	1.410	158.94	157.15	1.8	45.289	36.408	0.5	0.5	24.00
02.04.23	1.445	160.29	158.49	1.8	45.644	36.621	0.5	0.5	24.00
03.04.23	1.440	160.31	158.52	1.8	45.844	36.854	0.5	0.5	24.00
04.04.23	1.235	152.34	150.61	1.7	43.779	35.662	0.5	0.5	24.00
05.04.23	1.052	145.80	144.15	1.7	40.970	33.743	0.5	0.5	24.00
06.04.23	1.066	145.91	144.25	1.7	41.347	34.034	0.5	0.5	24.00
07.04.23	1.090	146.91	145.24	1.7	41.720	34.288	0.5	0.5	24.00
08.04.23	1.221	152.60	150.88	1.7	42.911	34.901	0.5	0.5	24.00
09.04.23	1.313	156.29	154.54	1.7	44.171	35.756	0.5	0.5	24.00
10.04.23	1.324	156.05	154.29	1.8	44.419	35.922	0.5	0.5	24.00
11.04.23	1.284	155.97	154.22	1.7	43.948	35.704	0.5	0.5	24.00
12.04.23	1.290	156.16	154.40	1.8	44.181	35.909	0.5	0.5	24.00
13.04.23	1.305	156.61	154.85	1.8	44.676	36.334	0.5	0.5	24.00
14.04.23	1.491	164.81	162.97	1.8	47.477	38.419	0.5	0.5	24.00
15.04.23	1.435	159.47	157.67	1.8	45.828	36.820	0.5	0.5	24.00
16.04.23	1.591	164.68	162.85	1.8	47.380	37.711	0.5	0.5	24.00
17.04.23	1.641	166.33	164.49	1.8	48.387	38.511	0.5	0.5	24.00
18.04.23	1.420	158.74	156.97	1.8	46.064	37.112	0.5	0.5	24.00
19.04.23	1.141	146.78	145.13	1.7	42.038	34.253	0.5	0.5	24.00
Итого	**40.41**	**4604.0**	**4552.3**	**51.7**	**---**	**---**	**---**	**---**	**696.00**
Среднее	---	---	---	---	**45.31**	**36.56**	**0.5**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя М1, (т)	Расход теплоносителя М2, (т)	Время наработки, (ч)
21.03.23 24:00	7950.7	556314.8	554152.7	72091.4
19.04.23 24:00	7989.7	560756.9	558544.9	72763.4
Итого за период	39.0	4442.1	4392.2	672.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:29:25 системой "Умный дом от Уфанет"

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 3

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169001

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x7A15

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	51.83	43.67	8.16	159.410	157.430	159.430	157.990	7.93	7.62	1.2830	24.0	0.000
23.03.23	49.73	42.03	7.70	150.990	149.220	151.030	149.790	8.00	7.72	1.1490	24.0	0.000
24.03.23	47.18	40.06	7.12	145.160	143.650	145.340	144.290	7.96	7.69	1.0210	24.0	0.000
25.03.23	46.29	39.35	6.94	142.520	141.080	142.720	141.760	7.97	7.71	0.9750	24.0	0.000
26.03.23	46.08	39.28	6.80	142.610	141.170	142.640	141.680	7.97	7.71	0.9580	24.0	0.000
27.03.23	46.51	39.67	6.84	142.920	141.480	143.100	142.140	7.98	7.71	0.9650	24.0	0.000
28.03.23	45.89	39.26	6.63	139.460	138.110	139.940	138.930	8.04	7.78	0.9160	24.0	0.000
29.03.23	45.57	38.71	6.86	140.510	139.170	140.730	139.740	8.04	7.79	0.9550	24.0	0.000
30.03.23	45.56	38.73	6.83	139.810	138.500	139.960	139.000	8.05	7.79	0.9450	24.0	0.000
31.03.23	45.64	38.77	6.87	140.140	138.730	140.340	139.380	8.09	7.84	0.9500	24.0	0.000
01.04.23	45.97	39.10	6.87	141.250	139.810	141.480	140.520	8.10	7.85	0.9590	24.0	0.000
02.04.23	46.18	39.30	6.88	141.410	139.970	141.590	140.630	8.11	7.85	0.9600	24.0	0.000
03.04.23	43.97	37.78	6.19	133.850	132.650	133.990	133.110	8.16	7.92	0.8190	24.0	0.000
04.04.23	41.30	35.72	5.58	128.070	127.090	128.390	127.660	8.25	8.02	0.7090	24.0	0.000
05.04.23	41.68	36.05	5.63	128.200	127.240	128.400	127.680	8.32	8.09	0.7150	24.0	0.000
06.04.23	42.04	36.34	5.70	129.060	128.040	129.450	128.730	8.36	8.12	0.7290	24.0	0.000
07.04.23	43.29	37.12	6.17	134.540	133.440	134.610	133.760	8.35	8.11	0.8200	24.0	0.000
08.04.23	44.48	38.00	6.48	137.880	136.680	137.860	136.900	8.31	8.06	0.8850	24.0	0.000
09.04.23	44.73	38.21	6.52	137.590	136.390	137.790	136.830	8.28	8.02	0.8880	24.0	0.000
10.04.23	44.26	37.93	6.33	137.370	136.170	137.600	136.640	8.28	8.02	0.8600	24.0	0.000
11.04.23	44.51	38.12	6.39	137.860	136.660	137.920	136.960	8.28	8.02	0.8720	24.0	0.000
12.04.23	45.00	38.56	6.44	138.200	136.930	138.350	137.390	8.30	8.05	0.8810	24.0	0.000
13.04.23	47.86	40.85	7.01	146.220	144.680	146.290	145.150	8.24	7.97	1.0110	24.0	0.000
14.04.23	46.16	39.19	6.97	141.130	139.760	141.090	140.080	8.25	7.99	0.9740	24.0	0.000
15.04.23	47.74	40.27	7.47	145.610	144.100	145.700	144.590	8.23	7.96	1.0740	24.0	0.000
16.04.23	48.70	41.07	7.63	147.140	145.460	147.110	145.910	8.27	8.00	1.1090	24.0	0.000
17.04.23	46.24	39.33	6.91	139.790	138.370	139.820	138.790	8.13	7.87	0.9540	24.0	0.000
18.04.23	42.34	36.30	6.04	129.190	128.120	129.320	128.600	8.02	7.79	0.7720	24.0	0.000

19.04.23	43.21	37.06	6.15	130.340	129.180	130.460	129.630	8.10	7.86	0.7910	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4048.2**	**4009.28**	**4052.4**	**4024.26**	**---**	**---**	**26.8990**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.51**	**38.82**	**6.69**	---	---	---	---	**8.15**	**7.89**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	116470.560	114354.320	116764.680	115244.880	1149.709	23008.000	1460.000
19.04.23 24:00	120518.790	118363.599	120817.130	119269.140	1176.608	23704.000	1460.000
Итого за период	4048.229	4009.278	4052.450	4024.259	26.899	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:34:46 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 4

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00177120

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x8202

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	51.65	42.12	9.53	209.160	206.550	207.710	205.980	6.20	6.00	1.9650	24.0	0.000
23.03.23	49.59	40.60	8.99	198.840	196.560	197.140	195.590	6.20	6.00	1.7640	24.0	0.000
24.03.23	46.99	38.72	8.27	191.840	189.900	190.560	189.210	6.20	6.00	1.5640	24.0	0.000
25.03.23	46.11	38.03	8.08	186.160	184.250	184.660	183.460	6.20	6.00	1.4860	24.0	0.000
26.03.23	45.90	37.95	7.95	185.960	184.040	184.660	183.460	6.20	6.00	1.4600	24.0	0.000
27.03.23	46.32	38.36	7.96	186.460	184.540	185.040	183.840	6.20	6.00	1.4670	24.0	0.000
28.03.23	45.72	38.00	7.72	182.370	180.550	181.080	179.860	6.20	6.00	1.3920	24.0	0.000
29.03.23	45.38	37.53	7.85	183.910	182.100	182.530	181.300	6.20	6.00	1.4300	24.0	0.000
30.03.23	45.38	37.60	7.78	183.170	181.420	181.720	180.520	6.20	6.00	1.4090	24.0	0.000
31.03.23	45.45	37.62	7.83	183.820	182.020	182.560	181.360	6.20	6.00	1.4200	24.0	0.000
01.04.23	45.78	37.88	7.90	185.380	183.500	183.890	182.690	6.20	6.00	1.4470	24.0	0.000
02.04.23	45.99	38.05	7.94	185.760	183.850	184.490	183.290	6.20	6.00	1.4550	24.0	0.000
03.04.23	43.83	36.65	7.18	175.580	173.950	174.020	172.920	6.20	6.00	1.2460	24.0	0.000
04.04.23	41.12	34.66	6.46	167.660	166.310	166.580	165.620	6.20	6.00	1.0720	24.0	0.000
05.04.23	41.49	34.95	6.54	167.460	166.030	165.880	164.920	6.20	6.00	1.0820	24.0	0.000
06.04.23	41.85	35.16	6.69	168.630	167.190	167.510	166.550	6.20	6.00	1.1140	24.0	0.000
07.04.23	43.09	35.92	7.17	175.760	174.190	174.080	173.000	6.20	6.00	1.2460	24.0	0.000
08.04.23	44.30	36.75	7.55	179.420	177.740	178.160	176.960	6.20	6.00	1.3380	24.0	0.000
09.04.23	44.55	36.90	7.65	179.960	178.280	178.220	177.020	6.20	6.00	1.3610	24.0	0.000
10.04.23	44.08	36.63	7.45	179.990	178.310	178.650	177.450	6.20	6.00	1.3230	24.0	0.000
11.04.23	44.32	36.79	7.53	180.600	178.920	178.880	177.680	6.20	6.00	1.3470	24.0	0.000
12.04.23	44.81	37.22	7.59	181.650	179.970	180.150	178.950	6.20	6.00	1.3640	24.0	0.000
13.04.23	47.66	39.45	8.21	191.050	189.020	189.310	187.920	6.20	6.00	1.5520	24.0	0.000
14.04.23	45.99	37.91	8.08	184.900	183.070	183.280	182.000	6.20	6.00	1.4780	24.0	0.000
15.04.23	47.55	38.88	8.67	191.410	189.400	189.800	188.420	6.20	6.00	1.6440	24.0	0.000
16.04.23	48.52	39.66	8.86	193.660	191.500	191.840	190.400	6.20	6.00	1.6930	24.0	0.000
17.04.23	46.15	38.10	8.05	181.690	179.820	180.210	178.950	6.20	6.00	1.4430	24.0	0.000
18.04.23	42.17	35.18	6.99	170.020	168.580	168.420	167.460	6.20	6.00	1.1740	24.0	0.000

19.04.23	43.02	35.87	7.15	172.070	170.630	170.670	169.710	6.20	6.00	1.2180	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5304.3**	**5252.19**	**5261.7**	**5226.49**	**---**	**---**	**40.9540**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.33**	**37.55**	**7.78**	---	---	---	---	**6.20**	**6.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	194895.100	191374.250	193540.140	191006.970	1856.605	23289.000	1155.000
19.04.23 24:00	200851.260	197268.740	199447.360	196870.919	1900.488	24009.000	1155.000
Итого за период	5956.160	5894.489	5907.219	5863.948	43.883	720.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:34:42 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00129521

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x26FA

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	51.60	42.48	9.12	139.980	138.240	139.980	138.780	8.07	7.85	1.2590	24.0	0.000
23.03.23	49.33	40.74	8.59	131.480	129.960	131.480	130.450	8.16	7.96	1.1160	24.0	0.000
24.03.23	47.07	39.02	8.05	126.970	125.700	126.970	126.070	8.11	7.91	1.0100	24.0	0.000
25.03.23	46.10	38.38	7.72	124.170	122.970	124.170	123.280	8.11	7.91	0.9460	24.0	0.000
26.03.23	45.90	38.30	7.60	119.180	118.030	119.180	118.310	8.12	7.93	0.8970	23.0	0.000
27.03.23	46.34	38.73	7.61	124.530	123.330	124.530	123.570	8.11	7.92	0.9410	24.0	0.000
28.03.23	45.74	38.35	7.39	121.470	120.300	121.470	120.660	8.18	8.00	0.8880	24.0	0.000
29.03.23	45.42	37.85	7.57	122.200	121.080	122.200	121.370	8.16	7.98	0.9150	24.0	0.000
30.03.23	45.41	37.82	7.59	121.670	120.470	121.670	120.880	8.16	7.98	0.9140	24.0	0.000
31.03.23	45.47	37.88	7.59	121.950	120.750	121.950	121.230	8.20	8.03	0.9150	24.0	0.000
01.04.23	45.81	38.16	7.65	123.230	122.030	123.230	122.460	8.23	8.06	0.9340	24.0	0.000
02.04.23	46.02	38.35	7.67	123.130	121.930	123.130	122.280	8.23	8.05	0.9350	24.0	0.000
03.04.23	43.87	36.86	7.01	115.900	114.880	115.900	115.200	8.29	8.12	0.8020	24.0	0.000
04.04.23	41.18	34.87	6.31	110.540	109.660	110.540	109.910	8.38	8.23	0.6910	24.0	0.000
05.04.23	41.55	35.17	6.38	110.640	109.680	110.640	109.920	8.44	8.29	0.6990	24.0	0.000
06.04.23	41.91	35.46	6.45	111.560	110.600	111.560	110.840	8.47	8.31	0.7110	24.0	0.000
07.04.23	43.15	36.28	6.87	116.540	115.490	116.540	115.820	8.47	8.31	0.7900	24.0	0.000
08.04.23	44.34	37.11	7.23	119.780	118.580	119.780	119.060	8.43	8.27	0.8550	24.0	0.000
09.04.23	44.58	37.23	7.35	119.510	118.330	119.510	118.790	8.40	8.23	0.8670	24.0	0.000
10.04.23	44.11	36.95	7.16	119.600	118.490	119.600	118.880	8.40	8.23	0.8470	24.0	0.000
11.04.23	44.36	37.12	7.24	119.670	118.510	119.670	118.950	8.41	8.24	0.8540	24.0	0.000
12.04.23	44.84	37.51	7.33	120.210	119.010	120.210	119.490	8.39	8.23	0.8720	24.0	0.000
13.04.23	47.68	39.80	7.88	127.280	125.900	127.280	126.370	8.37	8.19	0.9910	24.0	0.000
14.04.23	46.02	38.23	7.79	122.680	121.500	122.680	121.860	8.36	8.18	0.9450	24.0	0.000
15.04.23	47.57	39.21	8.36	126.870	125.510	126.870	125.910	8.34	8.15	1.0470	24.0	0.000
16.04.23	48.53	39.95	8.58	128.570	127.130	128.570	127.610	8.39	8.21	1.0900	24.0	0.000
17.04.23	46.13	38.27	7.86	121.690	120.440	121.690	120.820	8.26	8.08	0.9440	24.0	0.000
18.04.23	42.22	35.32	6.90	111.810	110.850	111.810	111.090	8.15	7.99	0.7650	24.0	0.000

19.04.23	43.07	36.04	7.03	112.900	111.940	112.900	112.180	8.24	8.08	0.7820	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**3515.7**	**3481.29**	**3515.7**	**3492.04**	**---**	**---**	**26.2220**	**695.0**	**0.0**
Среднее	**45.35**	**37.84**	**7.51**	---	---	---	---	**8.28**	**8.10**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	113088.510	111033.490	113088.510	111636.740	1161.034	21611.000	0.000
19.04.23 24:00	116604.219	114514.780	116604.219	115128.780	1187.256	22306.000	0.000
Итого за период	3515.709	3481.289	3515.709	3492.039	26.222	695.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:37:39 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166015

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x930D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	50.94	42.66	8.28	154.470	152.640	155.610	154.270	7.86	6.70	1.2660	24.0	0.000
23.03.23	48.92	41.04	7.88	145.370	143.770	146.930	145.800	7.94	6.70	1.1310	24.0	0.000
24.03.23	46.33	39.01	7.32	139.460	138.040	141.330	140.310	7.90	6.70	1.0110	24.0	0.000
25.03.23	45.47	38.41	7.06	136.730	135.400	138.700	137.740	7.92	6.70	0.9570	24.0	0.000
26.03.23	45.26	38.36	6.90	137.300	136.050	139.340	138.380	7.92	6.70	0.9400	24.0	0.000
27.03.23	45.67	38.75	6.92	137.920	136.480	140.030	139.070	7.93	6.70	0.9480	24.0	0.000
28.03.23	45.11	38.40	6.71	134.640	133.350	137.020	136.060	7.99	6.70	0.8960	24.0	0.000
29.03.23	44.75	37.88	6.87	136.050	134.740	138.420	137.460	7.99	6.70	0.9270	24.0	0.000
30.03.23	44.76	37.89	6.87	135.210	133.940	137.620	136.660	7.99	6.70	0.9250	24.0	0.000
31.03.23	44.82	37.94	6.88	135.930	134.730	138.370	137.410	8.04	6.70	0.9280	24.0	0.000
01.04.23	45.15	38.23	6.92	137.300	136.040	139.640	138.680	8.05	6.70	0.9430	24.0	0.000
02.04.23	45.37	38.42	6.95	137.200	135.870	139.570	138.610	8.06	6.70	0.9450	24.0	0.000
03.04.23	43.25	36.93	6.32	128.730	127.620	131.450	130.610	8.12	6.70	0.8090	24.0	0.000
04.04.23	40.56	34.84	5.72	122.700	121.740	125.660	124.940	8.21	6.70	0.6990	24.0	0.000
05.04.23	40.93	35.14	5.79	122.860	121.900	125.800	125.080	8.28	6.70	0.7080	24.0	0.000
06.04.23	41.28	35.36	5.92	123.860	122.900	126.780	126.060	8.32	6.70	0.7320	24.0	0.000
07.04.23	42.52	36.20	6.32	129.660	128.570	132.360	131.520	8.31	6.70	0.8140	24.0	0.000
08.04.23	43.71	37.07	6.64	133.030	131.830	135.540	134.580	8.27	6.70	0.8760	24.0	0.000
09.04.23	43.95	37.24	6.71	132.690	131.490	135.240	134.280	8.23	6.70	0.8850	24.0	0.000
10.04.23	43.50	37.00	6.50	132.790	131.590	135.340	134.380	8.23	6.70	0.8560	24.0	0.000
11.04.23	43.74	37.15	6.59	132.640	131.440	135.220	134.260	8.24	6.70	0.8670	24.0	0.000
12.04.23	44.22	37.53	6.69	132.720	131.520	135.240	134.280	8.26	6.70	0.8810	24.0	0.000
13.04.23	47.04	39.84	7.20	141.020	139.570	143.200	142.120	8.20	6.70	1.0060	24.0	0.000
14.04.23	45.39	38.21	7.18	135.960	134.670	138.240	137.300	8.20	6.70	0.9660	24.0	0.000
15.04.23	46.93	39.21	7.72	140.750	139.310	142.740	141.780	8.18	6.70	1.0770	24.0	0.000
16.04.23	47.88	39.94	7.94	142.410	140.970	144.350	143.240	8.22	6.70	1.1240	24.0	0.000
17.04.23	45.53	38.30	7.23	134.460	133.190	136.750	135.870	8.08	6.70	0.9610	24.0	0.000
18.04.23	41.61	35.31	6.30	123.240	122.280	126.020	125.300	7.98	6.70	0.7710	24.0	0.000

19.04.23	42.46	36.02	6.44	124.560	123.560	127.280	126.560	8.05	6.70	0.7970	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**3901.6**	**3865.20**	**3969.7**	**3942.61**	**---**	**---**	**26.6460**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**44.72**	**37.87**	**6.85**	---	---	---	---	**8.10**	**6.70**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	26539.420	26010.030	27816.910	27447.590	326.049	5497.000	0.000
19.04.23 24:00	30441.079	29875.230	31786.700	31390.200	352.695	6193.000	0.000
Итого за период	3901.659	3865.200	3969.790	3942.610	26.646	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:34:35 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 8

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00234689

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xB0FD

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	51.19	40.83	10.36	112.060	110.690	110.530	109.690	7.59	7.99	1.1460	24.0	0.000
23.03.23	49.09	39.37	9.72	106.110	104.930	104.540	103.780	7.68	6.70	1.0180	24.0	0.000
24.03.23	46.61	37.56	9.05	102.370	101.340	100.820	100.160	7.63	8.41	0.9120	24.0	0.000
25.03.23	45.73	36.96	8.77	100.470	99.510	98.900	98.190	7.65	7.13	0.8730	24.0	0.000
26.03.23	45.52	36.94	8.58	100.780	99.820	99.230	98.530	7.64	7.56	0.8540	24.0	0.000
27.03.23	45.94	37.31	8.63	100.960	100.000	99.390	98.670	7.66	6.70	0.8650	24.0	0.000
28.03.23	45.33	36.98	8.35	98.590	97.630	97.000	96.370	7.73	6.70	0.8150	24.0	0.000
29.03.23	45.03	36.55	8.48	99.130	98.170	97.560	96.940	7.72	6.70	0.8330	24.0	0.000
30.03.23	45.01	36.54	8.47	98.440	97.480	96.860	96.300	7.72	7.12	0.8280	24.0	0.000
31.03.23	45.09	36.56	8.53	98.930	97.970	97.360	96.760	7.77	7.13	0.8350	24.0	0.000
01.04.23	45.41	36.78	8.63	99.760	98.800	98.210	97.490	7.79	6.70	0.8540	24.0	0.000
02.04.23	45.63	37.01	8.62	99.680	98.720	98.090	97.370	7.79	6.70	0.8500	24.0	0.000
03.04.23	43.44	35.66	7.78	94.070	93.240	92.460	91.910	7.85	6.70	0.7290	24.0	0.000
04.04.23	40.84	33.83	7.01	90.330	89.610	88.700	88.220	7.92	6.70	0.6270	24.0	0.000
05.04.23	41.20	34.11	7.09	90.370	89.650	88.740	88.260	8.01	6.70	0.6350	24.0	0.000
06.04.23	41.55	34.37	7.18	91.060	90.340	89.410	88.930	8.05	6.70	0.6480	24.0	0.000
07.04.23	42.80	35.05	7.75	94.780	93.930	93.160	92.680	8.04	6.70	0.7270	24.0	0.000
08.04.23	43.97	35.84	8.13	96.920	95.960	95.300	94.820	8.00	6.70	0.7800	24.0	0.000
09.04.23	44.21	35.92	8.29	96.820	95.860	95.190	94.710	7.95	7.13	0.7970	24.0	0.000
10.04.23	43.75	35.53	8.22	96.790	95.830	95.160	94.680	7.95	6.70	0.7870	24.0	0.000
11.04.23	44.00	35.72	8.28	96.980	96.020	95.360	94.880	7.97	6.70	0.7940	24.0	0.000
12.04.23	44.49	36.09	8.40	97.380	96.420	95.760	95.230	7.99	6.70	0.8120	24.0	0.000
13.04.23	47.33	38.33	9.00	102.650	101.570	101.040	100.370	7.94	8.72	0.9110	24.0	0.000
14.04.23	45.62	36.83	8.79	99.240	98.280	97.640	97.010	7.91	6.70	0.8660	24.0	0.000
15.04.23	47.18	37.72	9.46	102.420	101.390	100.830	100.110	7.91	6.70	0.9570	24.0	0.000
16.04.23	48.12	38.45	9.67	103.560	102.370	101.950	101.230	7.95	6.70	0.9910	24.0	0.000
17.04.23	45.69	36.92	8.77	98.250	97.280	96.630	96.000	7.80	8.40	0.8540	24.0	0.000
18.04.23	41.87	34.16	7.71	91.110	90.390	89.470	88.990	7.70	10.14	0.6910	24.0	0.000

19.04.23	42.73	34.87	7.86	91.980	91.260	90.320	89.840	7.78	8.84	0.7120	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**2851.9**	**2824.46**	**2805.6**	**2788.12**	**---**	**---**	**24.0010**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**44.97**	**36.51**	**8.46**	---	---	---	---	**7.83**	**7.21**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	49761.110	48741.310	51146.920	50475.720	662.527	15467.000	340.000
19.04.23 24:00	52613.100	51565.770	53952.530	53263.840	686.528	16163.000	340.000
Итого за период	2851.989	2824.459	2805.610	2788.119	24.001	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:37:36 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 10

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00173725

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x5E18

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	51.37	39.14	12.23	141.620	139.880	140.440	139.480	7.66	7.54	1.7080	24.0	0.000
23.03.23	49.27	37.78	11.49	133.790	132.250	132.540	131.670	7.73	7.62	1.5150	24.0	0.000
24.03.23	46.75	36.13	10.62	128.830	127.560	127.750	126.970	7.68	7.58	1.3540	24.0	0.000
25.03.23	45.87	35.59	10.28	125.800	124.600	124.710	123.990	7.69	7.60	1.2780	24.0	0.000
26.03.23	45.65	35.42	10.23	120.400	119.200	119.550	118.830	7.69	7.60	1.2170	24.0	0.000
27.03.23	46.08	35.85	10.23	120.510	119.310	119.320	118.600	7.70	7.61	1.2170	24.0	0.000
28.03.23	45.46	35.55	9.91	117.710	116.600	117.030	116.320	7.76	7.68	1.1560	24.0	0.000
29.03.23	45.18	34.97	10.21	121.400	120.280	120.230	119.510	7.76	7.67	1.2250	24.0	0.000
30.03.23	45.14	34.95	10.19	120.430	119.230	119.970	119.250	7.76	7.68	1.2120	24.0	0.000
31.03.23	45.22	34.95	10.27	119.030	117.830	118.000	117.280	7.81	7.72	1.2050	24.0	0.000
01.04.23	45.55	35.16	10.39	119.160	117.960	118.260	117.540	7.83	7.74	1.2240	24.0	0.000
02.04.23	45.76	35.30	10.46	121.470	120.270	120.590	119.870	7.83	7.75	1.2540	24.0	0.000
03.04.23	43.56	34.34	9.22	118.110	117.070	117.200	116.560	7.88	7.81	1.0790	24.0	0.000
04.04.23	40.93	32.69	8.24	113.210	112.330	112.590	112.100	7.96	7.90	0.9230	24.0	0.000
05.04.23	41.30	33.00	8.30	113.300	112.340	112.360	111.880	8.03	7.97	0.9280	24.0	0.000
06.04.23	41.65	33.24	8.41	113.870	112.910	113.310	112.830	8.07	8.01	0.9480	24.0	0.000
07.04.23	42.92	33.84	9.08	118.870	117.800	118.410	117.800	8.07	7.99	1.0670	24.0	0.000
08.04.23	44.08	34.45	9.63	121.650	120.450	120.780	120.060	8.03	7.95	1.1590	24.0	0.000
09.04.23	44.33	34.53	9.80	121.550	120.380	120.650	119.930	8.00	7.91	1.1760	24.0	0.000
10.04.23	43.85	34.35	9.50	121.130	119.980	120.730	120.010	7.99	7.91	1.1370	24.0	0.000
11.04.23	44.11	34.56	9.55	121.370	120.200	120.080	119.360	8.00	7.92	1.1450	24.0	0.000
12.04.23	44.60	35.02	9.58	122.170	120.970	121.310	120.590	8.02	7.95	1.1550	24.0	0.000
13.04.23	47.46	37.12	10.34	129.370	127.980	128.220	127.380	7.98	7.89	1.3220	24.0	0.000
14.04.23	45.77	35.71	10.06	124.490	123.270	123.370	122.650	7.96	7.88	1.2370	24.0	0.000
15.04.23	47.33	36.34	10.99	128.700	127.350	128.100	127.380	7.95	7.85	1.3980	24.0	0.000
16.04.23	48.26	36.91	11.35	130.270	128.830	129.510	128.790	8.00	7.90	1.4590	24.0	0.000
17.04.23	45.82	35.53	10.29	122.990	121.740	122.360	121.720	7.84	7.75	1.2480	24.0	0.000
18.04.23	41.96	33.08	8.88	113.960	113.000	112.760	112.280	7.73	7.67	0.9990	24.0	0.000

19.04.23	42.83	33.81	9.02	115.160	114.200	114.050	113.450	7.81	7.74	1.0280	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**3540.3**	**3505.77**	**3514.1**	**3494.08**	**---**	**---**	**34.9730**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.10**	**35.14**	**9.95**	---	---	---	---	**7.87**	**7.79**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	76169.329	74851.979	75465.110	74650.820	993.138	12925.000	0.000
19.04.23 24:00	79709.650	78357.750	78979.289	78144.900	1028.111	13621.000	0.000
Итого за период	3540.320	3505.770	3514.179	3494.079	34.973	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:34:39 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

			ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
Тип теплосчётчика:	ТЭМ-106						
Номер теплосчётчика:	3060244	1	80	0,480	160,0	---	---
Номер абонента:		2	80	0,606	202,0	---	---
Адрес установки:	г. Октябрьский 24 мкр.д.11						
Система 1	Р-Подача						Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 22.03.23 по 22.04.23

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2 -	M1-M2 +	t1	t2	P1	P2	
22.03	1,959	208,7	209,2	0,6	---	50,95	41,60	0,70	0,50	24,00
23.03	1,759	197,6	198,1	0,5	---	49,06	40,19	0,71	0,50	24,00
24.03	1,573	189,9	190,4	0,5	---	46,30	38,05	0,70	0,50	24,00
25.03	1,503	186,4	186,9	0,5	---	45,48	37,45	0,71	0,50	24,00
26.03	1,488	186,6	187,1	0,5	---	45,27	37,33	0,71	0,50	24,00
27.03	1,496	187,1	187,6	0,5	---	45,67	37,71	0,71	0,50	24,00
28.03	1,426	183,0	183,5	0,5	---	45,16	37,41	0,71	0,50	24,00
Итого:	11,21	1339,3	1343,0	3,6	0,0	46,93	38,60	0,71	0,50	168,00
29.03	1,440	183,9	184,4	0,5	---	44,71	36,91	0,71	0,50	24,00
30.03	1,425	183,0	183,5	0,5	---	44,78	37,03	0,71	0,50	24,00
31.03	1,429	183,4	183,9	0,5	---	44,80	37,05	0,72	0,50	24,00
01.04	1,461	185,1	185,6	0,5	---	45,16	37,31	0,72	0,50	24,00
02.04	1,466	185,1	185,6	0,5	---	45,36	37,47	0,72	0,50	24,00
03.04	1,265	175,3	175,8	0,5	---	43,36	36,18	0,73	0,50	24,00
04.04	1,092	167,5	168,0	0,5	---	40,54	34,06	0,74	0,50	24,00
Итого:	9,58	1263,2	1266,8	3,5	0,0	44,15	36,61	0,72	0,50	168,00
05.04	1,097	167,6	168,1	0,5	---	40,91	34,41	0,74	0,50	24,00
06.04	1,121	168,8	169,3	0,5	---	41,29	34,69	0,75	0,50	24,00
07.04	1,234	175,8	176,3	0,5	---	42,45	35,48	0,75	0,50	24,00
08.04	1,321	180,2	180,7	0,5	---	43,71	36,42	0,74	0,50	24,00
09.04	1,335	179,9	180,4	0,5	---	43,95	36,57	0,74	0,50	24,00
10.04	1,303	179,9	180,4	0,5	---	43,49	36,29	0,74	0,50	24,00
11.04	1,318	180,1	180,7	0,5	---	43,72	36,44	0,74	0,50	24,00
Итого:	8,73	1232,4	1236,0	3,6	0,0	42,82	35,78	0,74	0,50	168,00
12.04	1,331	180,7	181,2	0,5	---	44,20	36,88	0,74	0,50	24,00
13.04	1,515	190,8	191,4	0,6	---	46,98	39,08	0,73	0,50	24,00
14.04	1,439	184,2	184,7	0,5	---	45,37	37,60	0,73	0,50	24,00
15.04	1,578	190,4	190,9	0,5	---	46,89	38,64	0,73	0,50	24,00
16.04	1,647	192,5	193,0	0,5	---	47,89	39,38	0,74	0,50	24,00
17.04	1,453	183,2	183,6	0,5	---	45,64	37,75	0,72	0,50	24,00
18.04	1,200	168,8	169,3	0,5	---	41,61	34,54	0,71	0,50	24,00
Итого:	10,16	1290,6	1294,1	3,5	0,0	45,59	37,76	0,73	0,50	168,00
19.04	1,245	170,4	170,9	0,5	---	42,42	35,15	0,72	0,50	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	1,24	170,4	170,9	0,5	0,0	42,42	35,15	0,72	0,50	24,00
Итого:	40,92	5296,0	5310,7	14,7	0,0	44,84	37,15	0,72	0,50	696,0
						dT=	7,69			

Общее время работы теплосистемы, ч	744,0	=	Тнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Ттех.н, ч
	744,0	=	696,0	0,0	0,0	0,0	48,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с + 40,92	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.

Показания интеграторов	На 24:00 21.03.23	На 24:00 19.04.23	Результат за период	На 14:56 20.04.2023
Количество теплоты, Гкал	5897,16	5938,08	40,92	5938,89
Расход теплоносителя M1, т	523676,8	528972,8	5296,0	529080,3
Расход теплоносителя M2, т	524405,1	529715,8	5310,7	529823,6
Время наработки, ч	72672,5	73368,5	696,0	73383,4
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Ттех.н, ч			48,0	

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

TSTAT v5.28

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00182776

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xD8AE

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	51.25	40.13	11.12	115.510	114.070	114.100	113.240	6.20	6.84	1.2630	24.0	0.000
23.03.23	49.24	38.76	10.48	109.330	108.080	108.010	107.260	6.20	8.32	1.1250	24.0	0.000
24.03.23	46.63	36.93	9.70	105.280	104.250	104.060	103.390	6.20	9.04	1.0020	24.0	0.000
25.03.23	45.77	36.39	9.38	103.320	102.360	102.130	101.410	6.20	7.40	0.9550	24.0	0.000
26.03.23	45.57	36.33	9.24	103.360	102.400	102.180	101.560	6.20	10.34	0.9380	24.0	0.000
27.03.23	45.98	36.76	9.22	103.600	102.640	102.430	101.740	6.20	13.30	0.9270	24.0	0.000
28.03.23	45.41	36.50	8.91	101.220	100.260	100.070	99.500	6.20	13.70	0.8760	24.0	0.000
29.03.23	45.05	35.97	9.08	101.880	100.900	100.740	100.190	6.20	11.37	0.9020	24.0	0.000
30.03.23	45.06	36.02	9.04	101.260	100.300	100.130	99.620	6.20	12.10	0.8950	24.0	0.000
31.03.23	45.12	36.02	9.10	101.590	100.630	100.460	99.910	6.20	8.53	0.9090	24.0	0.000
01.04.23	45.46	36.28	9.18	102.460	101.500	101.300	100.650	6.20	9.13	0.9240	24.0	0.000
02.04.23	45.66	36.46	9.20	102.450	101.490	101.320	100.690	6.20	10.02	0.9220	24.0	0.000
03.04.23	43.56	35.25	8.31	96.920	96.050	95.880	95.380	6.20	12.47	0.7830	24.0	0.000
04.04.23	40.85	33.38	7.47	92.930	92.210	91.930	91.450	6.20	6.00	0.6900	24.0	0.000
05.04.23	41.22	33.72	7.50	92.990	92.270	92.010	91.530	6.20	6.00	0.6910	24.0	0.000
06.04.23	41.59	33.94	7.65	93.700	92.980	92.680	92.200	6.20	6.00	0.7100	24.0	0.000
07.04.23	42.80	34.60	8.20	97.540	96.690	96.430	95.950	6.20	6.00	0.7920	24.0	0.000
08.04.23	44.01	35.34	8.67	99.900	98.940	98.740	98.260	6.20	6.00	0.8560	24.0	0.000
09.04.23	44.25	35.43	8.82	99.770	98.810	98.610	98.130	6.20	6.00	0.8690	24.0	0.000
10.04.23	43.79	35.27	8.52	99.740	98.780	98.550	98.070	5.56	6.00	0.8380	24.0	0.000
11.04.23	44.03	35.36	8.67	99.900	98.940	98.720	98.240	6.86	6.00	0.8580	24.0	0.000
12.04.23	44.51	35.72	8.79	100.250	99.290	99.040	98.480	7.00	6.00	0.8710	24.0	0.000
13.04.23	47.32	37.84	9.48	105.780	104.660	104.420	103.750	6.48	6.00	0.9920	24.0	0.000
14.04.23	45.68	36.43	9.25	102.130	101.110	100.840	100.190	6.69	6.00	0.9370	24.0	0.000
15.04.23	47.22	37.19	10.03	105.440	104.310	104.120	103.400	9.01	6.00	1.0480	24.0	0.000
16.04.23	48.19	37.84	10.35	106.590	105.390	105.290	104.570	8.93	6.00	1.0940	24.0	0.000
17.04.23	45.83	36.38	9.45	101.350	100.340	100.140	99.500	8.51	6.00	0.9510	24.0	0.000
18.04.23	41.91	33.71	8.20	93.720	93.000	92.600	92.120	6.20	6.00	0.7630	24.0	0.000

19.04.23	42.74	34.38	8.36	94.600	93.850	93.480	93.000	6.29	6.00	0.7830	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**2934.5**	**2906.50**	**2900.4**	**2883.38**	**---**	**---**	**26.1640**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.02**	**36.01**	**9.01**	---	---	---	---	**6.53**	**7.88**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	60543.789	59503.899	59782.720	59108.399	730.681	12901.000	0.000
19.04.23 24:00	63478.299	62410.400	62683.130	61991.780	756.845	13597.000	0.000
Итого за период	2934.510	2906.501	2900.409	2883.381	26.164	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:34:24 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	24 мкр.д.13
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА770
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.71	51.16	122.03	37.09	121.29	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.53	49.08	115.37	35.86	114.56	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.35	46.53	111.07	34.37	110.22	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.27	45.71	109.01	34.00	108.12	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.25	45.50	109.10	33.98	108.20	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.26	45.92	109.36	34.36	108.45	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.19	45.33	106.73	34.15	105.81	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.22	44.98	107.67	33.67	106.37	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.20	45.01	106.86	33.73	105.68	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.22	45.07	107.21	33.70	106.25	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.24	45.41	108.14	33.91	107.23	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.24	45.62	108.14	34.10	107.21	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.06	43.44	102.08	33.12	101.14	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.90	40.82	97.72	31.61	96.78	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.91	41.19	97.83	31.85	96.87	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.93	41.56	98.63	32.09	97.65	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.04	42.74	102.72	32.62	101.88	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.13	43.97	105.19	33.22	104.40	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.15	44.21	105.05	33.19	104.27	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.12	43.75	105.07	33.07	104.29	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.13	43.99	105.19	33.26	104.48	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.14	44.47	105.49	33.61	104.85	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.32	47.09	111.22	35.31	110.70	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.22	45.62	107.41	34.24	106.89	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.36	47.18	111.09	34.90	110.60	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.43	48.14	112.33	35.40	111.90	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.23	45.63	106.67	34.16	106.15	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.98	41.89	98.51	31.89	97.85	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.02	42.72	99.43	32.46	98.81	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	34.76	44.96	3092.33	33.76	3068.89	696:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 14/15

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182441

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xE4B2

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	51.46	38.57	12.89	82.670	81.700	82.590	82.100	7.85	7.59	1.0520	24.0	0.000
23.03.23	49.39	37.21	12.18	78.150	77.280	78.210	77.730	7.92	7.68	0.9380	24.0	0.000
24.03.23	46.85	35.66	11.19	75.070	74.280	75.380	74.900	7.87	7.63	0.8280	24.0	0.000
25.03.23	45.96	35.22	10.74	73.690	72.970	74.010	73.530	7.88	7.64	0.7830	24.0	0.000
26.03.23	45.76	35.17	10.59	73.730	73.010	74.080	73.600	7.88	7.65	0.7720	24.0	0.000
27.03.23	46.18	35.61	10.57	73.960	73.240	74.310	73.830	7.90	7.65	0.7740	24.0	0.000
28.03.23	45.57	35.35	10.22	72.270	71.550	72.640	72.160	7.95	7.72	0.7300	24.0	0.000
29.03.23	45.26	34.79	10.47	72.880	72.160	73.080	72.600	7.95	7.72	0.7540	24.0	0.000
30.03.23	45.24	34.74	10.50	72.450	71.730	72.630	72.150	7.96	7.73	0.7510	24.0	0.000
31.03.23	45.32	34.81	10.51	72.740	72.020	72.900	72.420	8.01	7.78	0.7530	24.0	0.000
01.04.23	45.65	35.00	10.65	73.390	72.670	73.520	73.040	8.02	7.79	0.7750	24.0	0.000
02.04.23	45.86	35.19	10.67	73.380	72.660	73.570	73.090	8.03	7.80	0.7730	24.0	0.000
03.04.23	43.68	34.19	9.49	69.190	68.560	69.570	69.180	8.07	7.86	0.6500	24.0	0.000
04.04.23	41.03	32.48	8.55	66.280	65.800	66.710	66.470	8.16	7.95	0.5600	24.0	0.000
05.04.23	41.39	32.81	8.58	66.390	65.910	66.790	66.550	8.23	8.02	0.5620	24.0	0.000
06.04.23	41.76	32.87	8.89	67.030	66.550	67.330	67.090	8.27	8.05	0.5910	24.0	0.000
07.04.23	43.01	33.35	9.66	69.980	69.370	70.080	69.710	8.26	8.05	0.6720	24.0	0.000
08.04.23	44.19	33.88	10.31	71.740	71.020	71.710	71.230	8.23	8.02	0.7300	24.0	0.000
09.04.23	44.43	33.91	10.52	71.650	70.930	71.610	71.130	8.19	7.98	0.7440	24.0	0.000
10.04.23	43.97	33.78	10.19	71.620	70.900	71.580	71.100	8.19	7.97	0.7210	24.0	0.000
11.04.23	44.21	34.03	10.18	71.710	70.990	71.680	71.200	8.19	7.97	0.7230	24.0	0.000
12.04.23	44.69	34.43	10.26	71.950	71.230	71.950	71.470	8.22	7.99	0.7300	24.0	0.000
13.04.23	47.54	36.52	11.02	75.910	75.080	75.890	75.380	8.17	7.93	0.8270	24.0	0.000
14.04.23	45.86	35.03	10.83	73.530	72.810	73.340	72.860	8.16	7.93	0.7880	24.0	0.000
15.04.23	47.43	35.64	11.79	76.060	75.340	75.680	75.200	8.14	7.92	0.8840	24.0	0.000
16.04.23	48.38	36.28	12.10	76.890	76.040	76.530	76.050	8.19	7.96	0.9170	24.0	0.000
17.04.23	45.95	35.01	10.94	72.870	72.240	72.710	72.310	8.04	7.82	0.7890	24.0	0.000
18.04.23	42.07	32.64	9.43	67.280	66.800	67.310	67.070	7.93	7.73	0.6290	24.0	0.000

19.04.23	42.93	33.40	9.53	67.940	67.400	68.000	67.720	8.01	7.80	0.6390	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**2102.4**	**2082.24**	**2105.3**	**2092.87**	**---**	**---**	**21.8390**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.20**	**34.74**	**10.46**	---	---	---	---	**8.06**	**7.84**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	19292.189	18951.939	19120.070	18926.100	287.814	7407.000	0.000
19.04.23 24:00	21394.589	21034.180	21225.460	21018.970	309.653	8103.000	0.000
Итого за период	2102.400	2082.241	2105.389	2092.870	21.839	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:34:32 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 14/15

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182895

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x3DD3

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	51.50	41.26	10.24	169.970	167.910	171.890	170.550	7.87	7.71	1.7170	24.0	0.000
23.03.23	49.40	39.75	9.65	160.660	158.840	162.440	161.250	7.94	7.80	1.5290	24.0	0.000
24.03.23	46.88	37.91	8.97	154.760	153.180	156.360	155.330	7.90	7.76	1.3720	24.0	0.000
25.03.23	45.98	37.33	8.65	151.820	150.380	153.420	152.460	7.91	7.77	1.3010	24.0	0.000
26.03.23	45.77	37.21	8.56	151.900	150.460	153.550	152.590	7.91	7.77	1.2850	24.0	0.000
27.03.23	46.20	37.66	8.54	152.230	150.790	154.020	153.060	7.92	7.79	1.2840	24.0	0.000
28.03.23	45.58	37.32	8.26	148.600	147.160	150.420	149.460	7.98	7.85	1.2120	24.0	0.000
29.03.23	45.29	36.82	8.47	149.750	148.350	151.570	150.610	7.98	7.85	1.2530	24.0	0.000
30.03.23	45.26	36.83	8.43	148.700	147.260	150.600	149.640	7.98	7.85	1.2380	24.0	0.000
31.03.23	45.34	36.86	8.48	149.270	147.830	151.230	150.270	8.03	7.90	1.2520	24.0	0.000
01.04.23	45.67	37.06	8.61	150.550	149.110	152.560	151.600	8.05	7.91	1.2810	24.0	0.000
02.04.23	45.88	37.24	8.64	150.560	149.120	152.650	151.690	8.05	7.92	1.2840	24.0	0.000
03.04.23	43.66	35.98	7.68	142.060	140.830	144.070	143.200	8.10	7.98	1.0800	24.0	0.000
04.04.23	41.02	34.12	6.90	136.170	135.110	138.040	137.320	8.19	8.07	0.9300	24.0	0.000
05.04.23	41.39	34.46	6.93	136.200	135.130	138.210	137.490	8.26	8.14	0.9380	24.0	0.000
06.04.23	41.75	34.69	7.06	137.290	136.090	139.360	138.640	8.30	8.18	0.9600	24.0	0.000
07.04.23	43.02	35.38	7.64	143.170	141.890	145.320	144.470	8.29	8.17	1.0820	24.0	0.000
08.04.23	44.19	36.09	8.10	146.580	145.150	148.860	147.900	8.25	8.13	1.1740	24.0	0.000
09.04.23	44.44	36.21	8.23	146.350	144.950	148.670	147.710	8.22	8.09	1.1880	24.0	0.000
10.04.23	43.97	36.06	7.91	146.290	145.010	148.640	147.680	8.21	8.09	1.1430	24.0	0.000
11.04.23	44.22	36.25	7.97	146.480	145.100	148.870	147.910	8.22	8.09	1.1540	24.0	0.000
12.04.23	44.70	36.65	8.05	147.010	145.570	149.440	148.480	8.25	8.12	1.1700	24.0	0.000
13.04.23	47.56	38.90	8.66	155.220	153.560	157.830	156.710	8.20	8.05	1.3280	24.0	0.000
14.04.23	45.88	37.55	8.33	149.940	148.440	152.480	151.510	8.19	8.05	1.2330	24.0	0.000
15.04.23	47.46	38.34	9.12	154.910	153.230	157.570	156.530	8.17	8.03	1.3930	24.0	0.000
16.04.23	48.40	39.01	9.39	156.670	154.990	159.370	158.170	8.22	8.08	1.4530	24.0	0.000
17.04.23	45.94	37.43	8.51	148.590	147.100	151.120	150.100	8.06	7.93	1.2500	24.0	0.000
18.04.23	42.07	34.71	7.36	137.280	136.080	139.590	138.870	7.96	7.84	1.0000	24.0	0.000

19.04.23	42.93	35.42	7.51	138.610	137.410	141.010	140.230	8.04	7.92	1.0310	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4307.5**	**4266.03**	**4369.1**	**4341.43**	**---**	**---**	**35.5150**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.21**	**36.91**	**8.30**	---	---	---	---	**8.09**	**7.96**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	82369.060	80933.060	66427.650	65714.640	981.703	13137.000	0.000
19.04.23 24:00	86676.649	85199.090	70796.810	70056.070	1017.218	13833.000	0.000
Итого за период	4307.589	4266.029	4369.160	4341.430	35.515	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:34:28 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 27

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178846

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0хС71С

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
23.03.23	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
24.03.23	46.51	38.46	8.05	686.020	673.710	694.940	686.580	286.03	-197.01	7.9370	39.0	0.000
25.03.23	44.81	37.22	7.59	344.410	341.130	353.950	351.620	5.60	5.40	2.5850	24.0	0.000
26.03.23	44.61	37.11	7.50	344.430	341.180	353.950	351.630	5.60	5.40	2.5570	24.0	0.000
27.03.23	45.03	37.50	7.53	345.290	341.930	354.780	352.380	5.60	5.40	2.5720	24.0	0.000
28.03.23	44.44	37.13	7.31	337.460	334.330	347.130	344.880	5.60	5.40	2.4390	24.0	0.000
29.03.23	44.12	36.67	7.45	339.810	336.650	349.360	347.170	5.60	5.40	2.5050	24.0	0.000
30.03.23	44.08	36.63	7.45	337.920	334.790	347.410	345.180	5.60	5.40	2.4870	24.0	0.000
31.03.23	44.15	36.67	7.48	339.200	336.080	348.510	346.350	5.60	5.40	2.5120	24.0	0.000
01.04.23	44.48	36.89	7.59	342.160	339.000	351.120	348.920	5.60	5.40	2.5690	24.0	0.000
02.04.23	44.69	37.09	7.60	342.520	339.320	351.230	348.960	5.60	5.40	2.5770	24.0	0.000
03.04.23	42.61	35.86	6.75	324.440	321.690	333.690	331.690	5.60	5.40	2.1650	24.0	0.000
04.04.23	40.07	34.02	6.05	311.130	308.790	321.010	319.310	5.60	5.40	1.8640	24.0	0.000
05.04.23	40.42	34.32	6.10	311.440	309.040	321.400	319.640	5.60	5.40	1.8820	24.0	0.000
06.04.23	40.76	34.55	6.21	313.900	311.490	323.800	322.020	5.60	5.40	1.9290	24.0	0.000
07.04.23	41.92	35.23	6.69	326.750	324.080	336.240	334.230	5.60	5.40	2.1640	24.0	0.000
08.04.23	43.04	35.90	7.14	334.430	331.550	343.540	341.380	5.60	5.40	2.3630	24.0	0.000
09.04.23	43.27	36.02	7.25	333.950	331.050	343.030	340.870	5.60	5.40	2.3960	24.0	0.000
10.04.23	42.84	35.80	7.04	333.810	330.930	342.960	340.860	5.60	5.40	2.3290	24.0	0.000
11.04.23	43.08	35.98	7.10	334.280	331.370	343.350	341.190	5.60	5.40	2.3460	24.0	0.000
12.04.23	43.55	36.39	7.16	335.470	332.500	344.590	342.430	5.60	5.40	2.3770	24.0	0.000
13.04.23	46.49	38.63	7.86	353.640	350.030	361.970	359.420	5.60	5.40	2.7440	24.0	0.000
14.04.23	44.69	37.10	7.59	341.710	338.510	350.280	348.030	5.60	5.40	2.5640	24.0	0.000
15.04.23	46.21	37.92	8.29	352.600	349.050	360.920	358.520	5.60	5.40	2.8890	24.0	0.000
16.04.23	47.17	38.61	8.56	356.260	352.510	364.610	362.030	5.60	5.40	3.0140	24.0	0.000
17.04.23	44.80	37.06	7.74	338.080	334.920	347.640	345.430	5.60	5.40	2.5840	24.0	0.000
18.04.23	41.02	34.39	6.63	312.760	310.330	324.240	322.470	5.60	5.40	2.0560	24.0	0.000

19.04.23	41.85	35.12	6.73	315.650	313.060	327.050	325.170	5.60	5.40	2.1020	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**9389.5**	**9299.02**	**9642.6**	**9578.36**	**---**	**---**	**70.5080**	**663.0**	**0.0**
Среднее	**43.72**	**36.45**	**7.27**	---	---	---	---	**15.99**	**-2.10**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
23.03.23 24:00	0	0	0	0	0	0	0
19.04.23 24:00	8920.060	8839.690	9169.949	9112.429	64.292	639.000	0.000
Итого за период	8920.060	8839.690	9169.949	9112.429	64.292	639.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:34:21 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 28

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00168975

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xFC7D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	51.69	43.45	8.24	157.030	155.070	158.160	156.730	7.69	7.60	1.2730	24.0	0.000
23.03.23	49.54	41.80	7.74	148.620	146.900	149.740	148.540	7.76	7.69	1.1340	24.0	0.000
24.03.23	47.05	39.84	7.21	143.180	141.730	144.340	143.310	7.71	7.65	1.0210	24.0	0.000
25.03.23	46.14	39.18	6.96	140.430	138.990	141.610	140.650	7.72	7.66	0.9670	24.0	0.000
26.03.23	45.94	39.10	6.84	140.480	139.040	141.650	140.690	7.72	7.66	0.9480	24.0	0.000
27.03.23	46.36	39.50	6.86	140.800	139.360	141.980	141.020	7.73	7.67	0.9580	24.0	0.000
28.03.23	45.73	39.09	6.64	137.540	136.200	138.700	137.740	7.79	7.74	0.9040	24.0	0.000
29.03.23	45.46	38.69	6.77	138.510	137.180	139.690	138.730	7.79	7.73	0.9250	24.0	0.000
30.03.23	45.41	38.68	6.73	137.640	136.360	138.800	137.840	7.79	7.74	0.9140	24.0	0.000
31.03.23	45.50	38.69	6.81	138.140	136.810	139.300	138.340	7.84	7.79	0.9300	24.0	0.000
01.04.23	45.82	38.94	6.88	139.280	137.840	140.430	139.470	7.86	7.80	0.9460	24.0	0.000
02.04.23	46.03	39.15	6.88	139.320	137.880	140.480	139.520	7.86	7.81	0.9460	24.0	0.000
03.04.23	43.77	37.59	6.18	131.730	130.530	132.900	132.030	7.91	7.87	0.8050	24.0	0.000
04.04.23	41.15	35.58	5.57	126.310	125.330	127.470	126.750	7.99	7.96	0.6970	24.0	0.000
05.04.23	41.53	35.90	5.63	126.370	125.410	127.550	126.830	8.07	8.03	0.7020	24.0	0.000
06.04.23	41.89	36.20	5.69	127.310	126.350	128.480	127.760	8.10	8.07	0.7180	24.0	0.000
07.04.23	43.17	37.06	6.11	132.550	131.450	133.710	132.860	8.10	8.06	0.8020	24.0	0.000
08.04.23	44.34	37.90	6.44	135.660	134.460	136.820	135.860	8.06	8.01	0.8650	24.0	0.000
09.04.23	44.58	38.03	6.55	135.480	134.280	136.630	135.670	8.03	7.98	0.8780	24.0	0.000
10.04.23	44.11	37.75	6.36	135.410	134.210	136.600	135.640	8.02	7.97	0.8530	24.0	0.000
11.04.23	44.37	37.98	6.39	135.610	134.410	136.780	135.820	8.03	7.98	0.8580	24.0	0.000
12.04.23	44.85	38.40	6.45	136.090	134.890	137.250	136.290	8.06	8.00	0.8680	24.0	0.000
13.04.23	47.73	40.72	7.01	143.550	142.050	144.700	143.580	8.01	7.94	0.9950	24.0	0.000
14.04.23	46.04	39.21	6.83	138.810	137.440	139.980	138.970	8.00	7.94	0.9350	24.0	0.000
15.04.23	47.63	40.26	7.37	143.330	141.890	144.480	143.370	7.98	7.92	1.0440	24.0	0.000
16.04.23	48.56	40.93	7.63	144.930	143.310	146.060	144.860	8.03	7.96	1.0920	24.0	0.000
17.04.23	46.05	39.16	6.89	137.560	136.210	138.710	137.690	7.88	7.82	0.9350	24.0	0.000
18.04.23	42.20	36.21	5.99	127.360	126.370	128.500	127.780	7.77	7.73	0.7520	24.0	0.000

19.04.23	43.07	36.92	6.15	128.560	127.410	129.720	128.930	7.84	7.81	0.7820	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**3987.5**	**3949.36**	**4021.2**	**3993.27**	**---**	**---**	**26.4470**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.36**	**38.68**	**6.68**	---	---	---	---	**7.90**	**7.85**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	83616.260	82163.440	83836.439	82755.900	733.197	14936.000	0.000
19.04.23 24:00	87603.849	86112.800	87857.660	86749.170	759.644	15632.000	0.000
Итого за период	3987.589	3949.360	4021.221	3993.270	26.447	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:37:32 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2023 г.

Тип прибора: ТСРВ-024

Адрес: 25 мкр дом 7

Номер прибора: 801126

Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
22.03.23	23.989	461.987	51.77	0.69	20.150	461.852	43.58	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.03.23	22.295	455.990	48.74	0.68	18.882	455.990	41.36	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.23	21.869	465.990	46.74	0.69	18.727	465.990	40.12	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.23	21.779	464.642	46.70	0.69	18.749	464.642	40.30	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.23	20.476	444.790	45.86	0.69	17.676	444.790	39.69	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.23	19.684	422.879	46.53	0.69	16.817	422.886	39.56	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.23	14.039	295.863	47.17	0.71	11.404	295.863	38.36	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.23	12.027	259.867	46.07	0.68	9.517	259.867	36.55	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.23	13.344	278.184	47.83	0.69	10.564	278.170	37.93	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.23	14.018	295.374	47.29	0.70	11.214	295.313	37.92	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.23	14.052	296.098	47.29	0.70	11.261	296.098	37.98	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.23	14.058	296.200	47.29	0.70	11.257	296.200	37.95	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.23	14.140	299.801	47.01	0.70	11.440	299.802	38.11	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.23	14.033	313.877	44.53	0.70	11.590	313.877	36.86	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.23	15.697	343.627	45.50	0.71	13.107	343.627	38.09	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.23	16.133	349.712	45.96	0.71	13.511	349.712	38.58	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.23	15.359	337.773	45.27	0.71	12.815	337.773	37.86	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.23	14.173	316.661	44.58	0.71	11.688	316.661	36.85	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.23	14.188	316.392	44.67	0.70	11.655	316.392	36.78	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.23	14.089	316.507	44.34	0.70	11.597	316.225	36.62	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.23	14.061	317.434	44.12	0.70	11.613	317.434	36.53	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.23	14.319	320.088	44.56	0.70	11.823	320.088	36.88	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.23	14.686	320.734	45.62	0.68	12.106	321.019	37.67	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.23	16.031	335.221	47.62	0.69	13.098	335.012	39.04	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.23	17.476	345.926	50.35	0.72	14.044	345.926	40.55	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.23	18.030	347.301	51.75	0.72	14.430	347.301	41.50	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.23	17.508	343.932	50.69	0.71	14.145	343.932	41.06	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.23	15.725	328.642	47.48	0.69	12.827	328.642	38.83	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.23	12.821	288.332	44.29	0.66	10.497	288.332	36.34	0.06	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	16.204	343.983	46.82		13.380	343.969	38.60		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	470.099	9979.825			388.206	9979.415			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ /_____/

Отчет принят _____ 200 г. _____ /_____/

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2023 г.

Адрес: 25 мкр дом 7

Тип прибора: ТСРВ-024
Номер прибора: 801126
Теплосистема: 1

Дата	n, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
22.03.23	24.00	3.838	0.000	0.135	0.00
23.03.23	24.00	3.413	0.000	0.000	0.00
24.03.23	24.00	3.142	0.000	0.000	0.00
25.03.23	24.00	3.030	0.000	0.000	0.00
26.03.23	23.00	2.800	0.000	0.000	0.00
27.03.23	23.97	2.867	0.000	-0.006	0.00
28.03.23	24.00	2.635	0.000	0.000	0.00
29.03.23	24.00	2.510	0.000	0.000	0.00
30.03.23	24.00	2.780	0.000	0.014	0.00
31.03.23	24.00	2.804	0.000	0.061	0.00
01.04.23	24.00	2.791	0.000	0.000	0.00
02.04.23	24.00	2.801	0.000	0.000	0.00
03.04.23	24.00	2.700	0.000	0.000	0.00
04.04.23	24.00	2.443	0.000	0.000	0.00
05.04.23	24.00	2.590	0.000	0.000	0.00
06.04.23	24.00	2.622	0.000	0.000	0.00
07.04.23	24.00	2.544	0.000	0.000	0.00
08.04.23	24.00	2.485	0.000	0.000	0.00
09.04.23	24.00	2.533	0.000	0.000	0.00
10.04.23	24.00	2.492	0.000	0.282	0.00
11.04.23	24.00	2.448	0.000	0.000	0.00
12.04.23	24.00	2.497	0.000	0.000	0.00
13.04.23	24.00	2.579	0.000	-0.286	0.00
14.04.23	24.00	2.932	0.000	0.210	0.00
15.04.23	24.00	3.432	0.000	0.000	0.00
16.04.23	24.00	3.600	0.000	0.000	0.00
17.04.23	24.00	3.363	0.000	0.000	0.00
18.04.23	24.00	2.898	0.000	0.000	0.00
19.04.23	24.00	2.324	0.000	0.000	0.00
Среднее:		2.824	0.000	0.014	0.000
Итого:	694.97	81.893	0.000	0.410	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ /_____/
Отчет принят _____ 200 г. _____ /_____/

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 8

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 900470

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	51.740	43.700	8.040	434.405	434.405	0	0.420	0.413	439.164	439.164	0.000	3.480	24.000
23.03.23	48.520	41.460	7.060	430.599	430.599	0.000	0.412	0.408	434.805	434.805	0.000	3.029	24.000
24.03.23	46.280	40.000	6.280	437.723	437.723	0.000	0.418	0.410	441.660	441.660	0.000	2.747	24.000
25.03.23	46.690	40.530	6.160	437.111	437.111	0	0.418	0.411	441.116	441.116	0.000	2.687	24.000
26.03.23	45.600	39.640	5.960	417.834	417.834	0	0.420	0.413	421.488	421.488	0.000	2.483	23.000
27.03.23	46.140	40.080	6.060	430.470	430.770	-0.300	0.420	0.413	434.321	434.627	-0.306	2.571	23.967
28.03.23	47.040	39.460	7.580	333.039	333.042	-0.003	0.429	0.409	336.062	336.062	0.000	2.512	24.000
29.03.23	45.660	37.560	8.100	288.373	288.377	-0.004	0.413	0.399	290.794	290.794	0.000	2.336	24.000
30.03.23	47.680	39.220	8.460	307.808	307.808	0.000	0.417	0.400	310.614	310.614	0.000	2.592	24.000
31.03.23	47.020	39.170	7.850	328.292	328.292	0.000	0.421	0.402	331.235	331.235	0.000	2.574	24.000
01.04.23	47.030	39.130	7.900	329.344	329.344	0.000	0.422	0.403	332.295	332.295	0.000	2.600	24.000
02.04.23	46.980	39.090	7.890	329.529	329.530	0	0.422	0.403	332.477	332.477	0.000	2.595	24.000
03.04.23	46.940	39.370	7.570	332.621	332.621	0.000	0.422	0.402	335.610	335.610	0.000	2.512	24.000
04.04.23	44.180	37.740	6.440	340.410	340.410	0.000	0.423	0.400	343.162	343.162	0.000	2.184	24.000
05.04.23	45.110	33.830	11.280	147.005	147.005	0	0.433	0.396	148.124	148.124	0.000	1.634	24.000
06.04.23	45.560	32.470	13.090	115.760	115.760	0	0.434	0.395	116.623	116.623	0.000	1.512	24.000
07.04.23	44.990	33.760	11.230	190.677	190.677	0.000	0.433	0.399	192.156	192.156	0.000	1.821	24.000
08.04.23	44.310	37.700	6.610	350.759	350.759	0	0.429	0.406	353.601	353.601	0.000	2.316	24.000
09.04.23	44.360	37.660	6.700	350.688	350.688	0	0.426	0.403	353.531	353.531	0.000	2.349	24.000
10.04.23	44.120	37.560	6.560	350.133	350.133	0	0.423	0.401	352.949	352.949	0.000	2.293	24.000
11.04.23	43.830	37.380	6.450	351.044	351.044	0	0.425	0.403	353.833	353.833	0.000	2.261	24.000
12.04.23	44.250	37.730	6.520	354.300	354.300	0	0.425	0.402	357.169	357.169	0.000	2.308	24.000
13.04.23	45.070	38.380	6.690	356.098	356.098	0	0.419	0.395	359.091	359.091	0.000	2.382	24.000
14.04.23	47.400	40.100	7.300	367.483	367.483	0.000	0.405	0.380	370.879	370.879	0.000	2.690	24.000
15.04.23	50.010	41.590	8.420	381.592	381.592	0	0.438	0.411	385.450	385.450	0.000	3.207	24.000
16.04.23	51.430	42.550	8.880	383.309	383.309	0	0.440	0.412	387.386	387.386	0.000	3.396	24.000

17.04.23	50.920	42.400	8.520	380.745	380.745	0	0.435	0.407	384.743	384.743	0.000	3.246	24.000
18.04.23	47.080	39.770	7.310	362.346	362.346	0	0.418	0.393	365.676	365.676	0.000	2.664	24.000
19.04.23	43.990	37.160	6.830	313.790	313.790	0	0.398	0.381	316.284	316.284	0.000	2.139	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**9933.287**	**9933.594**	**-0.307**	**---**	**---**	**10022.298**	**10022.604**	**-0.306**	**73.119**	**694.967**
Среднее	**46.549**	**38.834**	**7.715**	---	---	---	**0.423**	**0.402**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:35:53 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Адрес : 25мкр 11
Прибор : ИМ 2300 N BB508
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	T1	Gm1	P1	T2	Gm2	P2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	1,6	150	1000000	1,6	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.87	49.92	264.20	0.45	42.77	263.60	0.40	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.65	47.34	257.33	0.44	40.80	256.72	0.40	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.65	46.70	275.49	0.45	40.72	274.81	0.40	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.52	45.55	270.86	0.45	39.92	270.08	0.40	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.48	45.10	269.18	0.45	39.60	268.50	0.40	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.57	46.44	272.71	0.45	40.63	272.16	0.40	23:59	23:59
29-03-2023 00:00:00	1.45	45.70	253.57	0.45	39.93	253.48	0.40	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.55	46.45	240.99	0.44	40.03	240.73	0.40	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.58	46.82	260.93	0.44	40.74	260.44	0.40	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.58	46.58	269.54	0.45	40.72	269.13	0.40	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.58	46.53	269.99	0.45	40.68	269.50	0.40	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.59	46.85	269.95	0.45	40.95	269.73	0.40	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.46	45.48	275.36	0.45	40.16	275.24	0.40	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.37	44.12	284.92	0.45	39.30	285.21	0.39	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.42	44.98	293.58	0.46	40.13	294.37	0.40	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.43	45.17	295.40	0.46	40.31	296.43	0.40	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.38	44.29	288.15	0.46	39.49	288.86	0.40	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.37	43.88	284.51	0.46	39.07	284.73	0.40	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.40	44.08	284.34	0.45	39.14	284.37	0.40	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.35	43.50	284.10	0.45	38.72	284.19	0.40	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.37	43.58	286.04	0.45	38.80	286.17	0.40	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.38	44.03	287.32	0.45	39.23	287.65	0.40	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.48	45.41	292.43	0.42	40.34	293.00	0.37	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.70	47.92	303.04	0.46	42.30	303.13	0.40	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.91	50.04	309.72	0.47	43.86	309.15	0.40	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.98	51.01	311.05	0.47	44.63	310.51	0.40	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.82	49.26	306.02	0.46	43.33	305.66	0.39	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.43	45.27	272.51	0.44	40.04	272.73	0.38	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.30	43.81	253.24	0.42	38.66	254.07	0.38	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
696:00	44.61	46.06	8086.47	0.45	40.52	8084.34	0.40	695:59	695:59

Отв. лицо :

ТЭМ-106 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060249

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	9.6	160	10	---
2	80	9.42	157	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
22.03.23	1.908	224.60	224.97	-0.4	52.743	44.242	0.5	0.5	24.00
23.03.23	1.781	248.96	249.16	-0.2	50.732	43.573	0.5	0.5	24.00
24.03.23	1.602	249.04	249.22	-0.2	48.272	41.834	0.5	0.5	24.00
25.03.23	1.590	238.40	238.60	-0.2	47.956	41.279	0.5	0.5	24.00
26.03.23	1.751	213.87	214.19	-0.3	51.703	43.510	0.5	0.5	24.00
27.03.23	1.636	232.55	232.66	-0.1	50.079	43.039	0.5	0.5	23.99
28.03.23	1.636	232.55	232.66	-0.1	50.079	43.039	0.5	0.5	23.99
29.03.23	1.416	263.26	263.12	0.1	46.591	41.206	0.5	0.5	24.00
30.03.23	1.461	276.53	276.36	0.2	45.936	40.649	0.5	0.5	24.00
31.03.23	1.524	278.14	277.98	0.2	46.946	41.461	0.5	0.5	24.00
01.04.23	1.415	275.23	275.07	0.2	45.437	40.290	0.5	0.5	24.00
02.04.23	1.415	275.35	275.19	0.2	45.341	40.199	0.5	0.5	24.00
03.04.23	1.421	275.84	275.70	0.1	45.630	40.472	0.5	0.5	24.00
04.04.23	1.337	274.25	274.06	0.2	45.008	40.130	0.5	0.5	24.00
05.04.23	1.248	257.55	257.49	0.1	43.856	39.003	0.5	0.5	24.00
06.04.23	1.229	272.59	272.33	0.3	43.814	39.300	0.5	0.5	24.00
07.04.23	1.256	273.54	273.28	0.3	44.100	39.505	0.5	0.5	24.00
08.04.23	1.320	274.98	274.77	0.2	44.353	39.549	0.5	0.5	24.00
09.04.23	1.507	280.21	280.05	0.2	46.562	41.181	0.5	0.5	24.00
10.04.23	1.525	281.24	281.07	0.2	46.770	41.341	0.5	0.5	24.00
11.04.23	1.460	281.05	280.84	0.2	46.156	40.956	0.5	0.5	24.00
12.04.23	1.469	280.88	280.75	0.1	46.356	41.122	0.5	0.5	24.00
13.04.23	1.438	280.19	280.04	0.1	46.334	41.197	0.5	0.5	24.00
14.04.23	1.403	278.91	278.80	0.1	46.040	41.006	0.5	0.5	24.00
15.04.23	1.517	237.06	237.29	-0.2	47.990	41.585	0.5	0.5	24.00
16.04.23	1.700	208.39	208.79	-0.4	50.714	42.549	0.5	0.5	24.00
17.04.23	1.757	209.28	209.69	-0.4	51.503	43.103	0.5	0.5	24.00
18.04.23	1.551	235.08	235.31	-0.2	47.989	41.387	0.5	0.5	24.00
19.04.23	1.391	276.93	276.81	0.1	45.847	40.818	0.5	0.5	24.00
Итого	**43.66**	**7486.4**	**7486.2**	**0.4**	**---**	**---**	**---**	**---**	**695.98**
Среднее	---	---	---	---	**47.27**	**41.33**	**0.5**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
21.03.23 24:00	6925.8	603695.9	611208.7	68900.3
19.04.23 24:00	6967.8	610949.8	618462.3	69572.3
Итого за период	42.0	7253.9	7253.6	672.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:30:04 системой "Умный дом от Уфанет"

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

			ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
Тип теплосчётчика:	ТЭМ-106						
Номер теплосчётчика:	3060256	1	80	0,000	0,0	---	---
Номер абонента:		2	80	0,000	0,0	---	---
Адрес установки:	г. Октябрьский, ул. 25 мкр.д.13						
Система 1	Р-Подача						Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 21.03.2023 по 19.04.2023

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т M1	M2	M1-M2 -	+	Температура, °C t1	t2	Давление, МПа P1	P2	Время наработки Тнар, ч
21.03	4,115	440,3	436,7	---	3,6	52,99	43,50	0,60	---	48,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23.03	3,953	478,8	475,2	---	3,6	50,71	43,26	0,60	---	48,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25.03	3,426	491,5	487,9	---	3,6	47,91	40,91	0,60	---	48,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27.03	3,629	450,3	446,7	---	3,6	50,03	42,69	0,60	---	47,99
Итого:	15,12	1861,0	1846,6	0,0	14,4	50,34	42,56	0,60	---	191,99
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29.03	3,062	542,8	539,1	---	3,7	45,93	40,50	0,60	---	48,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31.03	3,134	556,4	552,7	---	3,7	45,43	40,05	0,60	---	48,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
02.04	3,062	555,1	551,4	---	3,7	45,61	40,20	0,60	---	48,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	9,26	1654,2	1643,2	0,0	11,0	45,65	40,25	0,60	---	144,00
04.04	2,811	536,2	532,5	---	3,7	43,83	38,73	0,60	---	48,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
06.04	2,711	550,6	546,9	---	3,7	44,08	39,25	0,60	---	48,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
08.04	3,038	559,8	556,1	---	3,7	46,54	40,98	0,60	---	48,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10.04	3,174	567,7	564,0	---	3,7	46,14	40,77	0,60	---	48,00
Итого:	11,73	2214,3	2199,6	0,0	14,7	45,17	39,95	0,60	---	192,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12.04	3,105	567,0	563,3	---	3,7	46,32	41,02	0,60	---	48,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14.04	3,150	522,3	518,7	---	3,6	47,97	41,25	0,60	---	48,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16.04	3,689	423,5	419,9	---	3,7	51,45	42,75	0,60	---	48,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	9,94	1512,8	1501,9	0,0	11,0	48,33	41,58	0,60	---	144,00
18.04	3,182	516,9	513,3	---	3,6	45,85	40,55	0,60	---	48,00
19.04	1,263	232,9	231,1	---	1,8	44,07	38,77	0,60	---	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	4,44	749,8	744,4	0,0	5,4	45,30	39,99	0,60	---	72,00
Итого:	50,50	7992,1	7935,7	0,0	56,4	47,08	40,93	0,60	---	744,0
						dT=	6,15			

Общее время работы теплосистемы, ч	720,0	=	Тнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Ттех.н, ч
	720,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	-24,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с + 50,50	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.

Показания интеграторов	На 24:00 20.03.2023	На 24:00 19.04.2023	Результат за период	На 14:40 20.04.2023
Количество теплоты, Гкал	4137,34	4187,85	50,50	4188,55
Расход теплоносителя M1, т	412610,4	420602,5	7992,1	420688,7
Расход теплоносителя M2, т	409569,8	417505,5	7935,7	417590,8
Время наработки, ч	40913,4	41657,4	744,0	41672,1
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Ттех.н, ч			-24,0	

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

TSTAT v5.26

ТЭМ-106 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 13а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060232

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3.599999 99999999	60	10	---
2	50	3.54	59	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
22.03.23	1.532	146.91	147.38	-0.5	51.587	41.154	0.5	0.5	24.00
23.03.23	1.441	162.82	163.33	-0.5	49.635	40.776	0.5	0.5	24.00
24.03.23	1.291	162.20	162.73	-0.5	47.215	39.249	0.5	0.5	24.00
25.03.23	1.321	154.63	155.15	-0.5	46.915	38.361	0.5	0.5	24.00
26.03.23	1.394	138.98	139.45	-0.5	50.520	40.481	0.5	0.5	24.00
27.03.23	1.317	151.34	151.85	-0.5	48.952	40.240	0.5	0.5	23.99
28.03.23	1.317	151.34	151.85	-0.5	48.952	40.240	0.5	0.5	23.99
29.03.23	1.160	171.20	171.77	-0.6	45.564	38.781	0.5	0.5	24.00
30.03.23	1.193	179.77	180.37	-0.6	44.965	38.319	0.5	0.5	24.00
31.03.23	1.254	180.91	181.51	-0.6	45.941	39.001	0.5	0.5	24.00
01.04.23	1.181	178.30	178.90	-0.6	44.462	37.833	0.5	0.5	24.00
02.04.23	1.191	178.44	179.03	-0.6	44.367	37.684	0.5	0.5	24.00
03.04.23	1.184	178.71	179.31	-0.6	44.644	38.012	0.5	0.5	24.00
04.04.23	1.116	177.64	178.25	-0.6	44.012	37.722	0.5	0.5	24.00
05.04.23	1.043	166.72	167.29	-0.6	42.885	36.620	0.5	0.5	24.00
06.04.23	1.035	176.52	177.11	-0.6	42.856	36.984	0.5	0.5	24.00
07.04.23	1.048	177.11	177.70	-0.6	43.131	37.207	0.5	0.5	24.00
08.04.23	1.099	178.24	178.86	-0.6	43.407	37.236	0.5	0.5	24.00
09.04.23	1.236	181.91	182.54	-0.6	45.569	38.769	0.5	0.5	24.00
10.04.23	1.249	182.58	183.21	-0.6	45.778	38.932	0.5	0.5	24.00
11.04.23	1.208	182.50	183.12	-0.6	45.179	38.555	0.5	0.5	24.00
12.04.23	1.206	182.35	182.98	-0.6	45.384	38.764	0.5	0.5	24.00
13.04.23	1.180	182.04	182.66	-0.6	45.346	38.858	0.5	0.5	24.00
14.04.23	1.153	181.38	182.00	-0.6	45.077	38.716	0.5	0.5	24.00
15.04.23	1.249	153.39	153.93	-0.5	46.948	38.794	0.5	0.5	24.00
16.04.23	1.368	135.20	135.67	-0.5	49.580	39.452	0.5	0.5	24.00
17.04.23	1.411	135.83	136.30	-0.5	50.352	39.953	0.5	0.5	24.00
18.04.23	1.262	152.96	153.49	-0.5	46.942	38.686	0.5	0.5	24.00
19.04.23	1.147	179.30	179.93	-0.6	44.885	38.482	0.5	0.5	24.00
Итого	**35.79**	**4861.2**	**4877.7**	**-16.3**	**---**	**---**	**---**	**---**	**695.98**
Среднее	---	---	---	---	**46.24**	**38.75**	**0.5**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
21.03.23 24:00	3775.5	403210.4	402455.7	40467.2
19.04.23 24:00	3810.0	407920.2	407181.5	41139.2
Итого за период	34.5	4709.8	4725.8	672.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:30:02 системой "Умный дом от Уфанет"

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

			ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
Тип теплосчётчика:	ТЭМ-106						
Номер теплосчётчика:	3060239	1	80	0,000	160,0	---	---
Номер абонента:		2	80	0,000	158,0	---	---
Адрес установки:	г. Октябрьский, ул. 25 мкр.д.14б						
Система 1	Р-Подача						Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 21.03.2023 по 19.04.2023

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2 -	M1-M2 +	t1	t2	P1	P2	
21.03	7,491	770,6	764,8	---	5,8	53,11	43,12	0,50	0,50	48,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23.03	7,223	839,3	833,2	---	6,2	50,74	42,82	0,50	0,50	48,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25.03	6,277	860,2	854,0	---	6,2	48,06	40,60	0,50	0,50	48,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27.03	6,615	789,0	783,2	---	5,8	50,08	42,31	0,50	0,50	47,99
Итого:	27,61	3259,2	3235,2	0,0	24,0	50,43	42,18	0,50	0,50	191,99
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
29.03	5,629	951,1	944,4	---	6,7	45,98	40,13	0,50	0,50	48,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
31.03	5,697	974,3	967,5	---	6,9	45,46	39,79	0,50	0,50	48,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
02.04	5,561	971,0	964,2	---	6,8	45,65	39,90	0,50	0,50	48,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	16,89	2896,5	2876,1	0,0	20,4	45,70	39,94	0,50	0,50	144,00
04.04	5,042	936,6	929,9	---	6,7	43,89	38,50	0,50	0,50	48,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
06.04	4,892	960,9	954,1	---	6,8	44,12	38,98	0,50	0,50	48,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
08.04	5,513	978,0	971,1	---	6,8	46,59	40,68	0,50	0,50	48,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10.04	5,789	991,4	984,6	---	6,8	46,18	40,42	0,50	0,50	48,00
Итого:	21,24	3866,9	3839,7	0,0	27,2	45,22	39,66	0,50	0,50	192,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12.04	5,673	990,0	983,2	---	6,8	46,35	40,67	0,50	0,50	48,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14.04	5,740	911,5	905,2	---	6,3	48,06	40,93	0,50	0,50	48,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16.04	6,688	739,7	734,9	---	4,8	51,55	42,41	0,50	0,50	48,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	18,10	2641,3	2623,4	0,0	17,9	48,39	41,24	0,50	0,50	144,00
18.04	5,736	903,8	897,9	---	5,9	45,87	40,27	0,50	0,50	48,00
19.04	2,263	404,3	401,8	---	2,5	44,09	38,49	0,50	0,50	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	8,00	1308,1	1299,7	0,0	8,4	45,32	39,72	0,50	0,50	72,00
Итого:	91,83	13971,9	13874,0	0,0	97,9	47,14	40,61	0,50	0,50	744,0
						dT=	6,53			

Общее время работы теплосистемы, ч	720,0	=	Тнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Ттех.н, ч
	720,0	=	744,0	0,0	0,0	0,0	-24,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с + 91,83	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.

Показания интеграторов	На 24:00 20.03.2023	На 24:00 19.04.2023	Результат за период	На 14:49 20.04.2023
Количество теплоты, Гкал	9580,10	9671,93	91,83	9673,20
Расход теплоносителя M1, т	705279,5	719251,4	13971,9	719403,0
Расход теплоносителя M2, т	689587,8	703461,9	13874,0	703612,6
Время наработки, ч	76760,2	77504,2	744,0	77519,0
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Ттех.н, ч			-24,0	

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

TSTAT v5.26

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : 25 мкр 16 дом
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N BB380
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ и ОСТ

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	2.16	52.07	221.05	42.25	219.75	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	2.01	50.08	244.61	41.77	241.60	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.81	47.99	243.71	40.31	241.25	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.81	47.90	231.95	39.88	231.04	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.96	51.03	209.35	41.64	210.18	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.83	49.46	227.78	41.38	226.22	23:59	23:59
29-03-2023 00:00:00	1.60	46.06	257.30	39.78	254.00	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.65	45.41	269.83	39.29	265.96	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.71	46.34	271.41	40.04	267.48	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.59	44.89	268.79	38.95	264.75	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.61	44.79	269.06	38.80	264.95	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.61	45.08	269.50	39.09	265.41	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.50	44.39	267.63	38.78	263.79	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.40	43.42	251.31	37.78	249.18	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.39	43.30	266.61	38.08	262.74	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.41	43.56	268.44	38.28	264.48	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.51	43.85	270.29	38.26	266.34	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.71	45.98	276.12	39.79	272.16	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.72	46.19	277.94	39.99	274.27	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.66	45.59	277.73	39.60	273.90	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.67	45.80	277.74	39.79	274.11	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.62	45.73	276.96	39.86	273.35	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.59	45.49	275.91	39.72	272.28	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.74	47.66	233.76	39.99	232.72	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.95	50.10	207.32	40.68	208.04	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	2.00	50.83	208.10	41.21	208.81	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.77	47.76	234.31	39.92	233.16	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.60	45.26	273.45	39.39	269.33	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.30	43.30	224.91	37.16	222.30	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	48.88	46.53	7352.88	39.70	7273.54	695:59	695:59

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 18

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 801982

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	52.840	44.430	8.410	228.874	228.874	0	0.000	0.000	231.642	231.397	0.246	1.921	24.000
23.03.23	51.780	44.440	7.340	253.637	253.637	0	0.000	0.000	256.583	256.427	0.157	1.854	24.000
24.03.23	49.410	42.850	6.560	260.704	260.704	0.000	0.000	0.000	263.432	263.378	0.054	1.655	24.000
25.03.23	46.790	41.030	5.760	264.489	264.489	0	0.000	0.000	266.947	267.002	-0.055	1.478	24.000
26.03.23	51.780	44.150	7.630	214.326	215.674	-1.347	0.000	0.000	216.849	218.025	-1.176	1.514	23.000
27.03.23	50.930	44.210	6.720	234.607	237.311	-2.704	0.000	0.000	237.278	239.928	-2.650	1.326	24.000
28.03.23	47.800	42.550	5.250	265.255	267.429	-2.174	0.000	0.000	267.896	270.158	-2.261	1.194	24.000
29.03.23	45.480	41.110	4.370	287.818	291.294	-3.476	0.000	0.000	290.407	294.123	-3.715	0.972	24.000
30.03.23	47.390	42.390	5.000	291.921	293.688	-1.767	0.000	0.000	294.785	296.654	-1.869	1.309	24.000
31.03.23	45.650	41.020	4.630	287.492	289.041	-1.549	0.000	0.000	290.098	291.789	-1.691	1.204	24.000
01.04.23	45.520	40.640	4.880	287.883	287.883	0	0.000	0.000	290.464	290.547	-0.083	1.401	24.000
02.04.23	45.460	40.550	4.910	288.239	288.239	0	0.000	0.000	290.817	290.897	-0.080	1.411	24.000
03.04.23	45.850	41.000	4.850	288.998	288.998	0	0.000	0.000	291.628	291.717	-0.089	1.399	24.000
04.04.23	43.720	39.060	4.660	268.979	268.979	0.000	0.000	0.000	271.173	271.309	-0.135	1.236	24.000
05.04.23	43.800	39.510	4.290	284.518	284.901	-0.383	0.000	0.000	286.859	287.426	-0.567	1.186	24.000
06.04.23	44.210	39.820	4.390	288.152	288.152	0.000	0.000	0.000	290.570	290.732	-0.163	1.264	24.000
07.04.23	43.730	39.310	4.420	287.725	287.725	0	0.000	0.000	290.081	290.245	-0.165	1.269	24.000
08.04.23	46.590	41.460	5.130	295.065	295.065	0.000	0.000	0.000	297.853	297.885	-0.031	1.510	24.000
09.04.23	46.750	41.620	5.130	298.269	298.269	0	0.000	0.000	301.110	301.140	-0.029	1.527	24.000
10.04.23	46.420	41.420	5.000	298.308	298.308	0	0.000	0.000	301.106	301.154	-0.048	1.488	24.000
11.04.23	46.240	41.290	4.950	298.007	298.007	0	0.000	0.000	300.778	300.836	-0.057	1.474	24.000
12.04.23	46.810	41.760	5.050	298.475	298.475	0	0.000	0.000	301.325	301.365	-0.039	1.502	24.000
13.04.23	45.630	40.870	4.760	295.187	295.187	0	0.000	0.000	297.850	297.952	-0.102	1.404	24.000
14.04.23	47.300	41.800	5.500	274.938	275.140	-0.201	0.000	0.000	277.602	277.832	-0.230	1.451	24.000
15.04.23	50.340	42.620	7.720	221.390	221.539	-0.149	0.000	0.000	223.831	223.790	0.041	1.693	24.000
16.04.23	51.500	43.460	8.040	222.308	222.308	0	0.000	0.000	224.890	224.632	0.258	1.784	24.000

17.04.23	50.130	42.710	7.420	227.937	227.937	0.000	0.000	0.000	230.434	230.226	0.209	1.662	24.000
18.04.23	46.080	41.040	5.040	294.338	294.338	0.000	0.000	0.000	297.060	297.097	-0.037	1.481	24.000
19.04.23	44.560	40.090	4.470	287.253	287.353	-0.100	0.000	0.000	289.741	289.954	-0.212	1.281	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7895.094**	**7908.945**	**-13.850**	**---**	**---**	**7971.090**	**7985.614**	**-14.524**	**41.848**	**695.000**
Среднее	**47.258**	**41.662**	**5.596**	---	---	---	**0.000**	**0.000**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:30:59 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : 25 мкр 19
Прибор : ИМ 2300 N BB584
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	T1	Gm1	P1	T2	Gm2	P2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	1,6	150	1000000	1,6	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.77	52.58	191.57	0.70	43.27	196.92	0.57	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.67	50.59	213.92	0.71	42.70	219.08	0.57	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.51	48.47	214.00	0.70	41.14	218.21	0.56	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.52	48.39	202.78	0.70	40.66	206.42	0.57	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.63	51.55	180.05	0.70	42.50	185.35	0.57	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.52	49.98	196.56	0.70	42.17	202.14	0.57	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.34	46.56	224.34	0.71	40.51	229.78	0.56	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.40	45.92	238.22	0.70	40.03	241.63	0.56	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.44	46.86	239.21	0.70	40.81	243.22	0.56	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.35	45.40	237.95	0.71	39.72	241.25	0.56	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.33	45.30	237.35	0.71	39.70	240.58	0.56	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.34	45.59	238.01	0.71	39.93	241.29	0.56	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.26	44.89	235.71	0.72	39.56	238.85	0.57	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.18	43.90	221.03	0.73	38.48	223.34	0.59	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.18	43.80	234.43	0.74	38.73	237.49	0.59	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.22	44.06	237.05	0.74	38.92	239.91	0.59	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.27	44.36	238.80	0.74	39.02	241.67	0.59	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.42	46.51	241.51	0.73	40.61	247.33	0.58	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.48	46.72	243.15	0.72	40.64	249.28	0.58	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.42	46.12	243.31	0.72	40.27	249.27	0.57	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.43	46.34	243.02	0.72	40.45	249.08	0.58	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.40	46.26	242.36	0.73	40.48	248.44	0.58	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.37	46.02	241.59	0.71	40.33	247.55	0.56	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.49	48.17	204.77	0.73	40.69	207.92	0.59	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.63	50.62	179.90	0.73	41.54	183.64	0.60	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.65	51.36	178.98	0.74	42.12	183.96	0.61	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.49	48.31	204.12	0.71	40.72	208.68	0.58	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.38	45.79	240.15	0.69	40.04	245.17	0.54	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.14	43.75	197.19	0.71	37.60	200.07	0.58	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
696:00	41.23	47.04	6441.01	0.72	40.46	6567.53	0.57	696:00	696:00

Отв. лицо :

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 21

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00182281

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xD22D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.67	43.47	9.20	208.960	206.240	207.620	205.830	1.03	6.12	1.8740	24.0	0.000
23.03.23	50.71	42.90	7.81	230.260	227.430	228.990	227.000	1.03	6.08	1.7500	24.0	0.000
24.03.23	48.28	41.22	7.06	229.860	227.290	228.320	226.500	1.03	6.02	1.5780	24.0	0.000
25.03.23	47.97	40.65	7.32	219.920	217.470	218.220	216.560	1.03	6.05	1.5700	24.0	0.000
26.03.23	51.63	42.81	8.82	199.210	196.670	197.920	196.240	1.03	6.13	1.7120	24.0	0.000
27.03.23	50.02	42.43	7.59	216.360	213.740	215.210	213.370	1.03	6.08	1.6000	24.0	0.000
28.03.23	46.58	40.70	5.88	243.260	240.730	242.050	240.140	1.03	6.03	1.3890	24.0	0.000
29.03.23	45.95	40.18	5.77	254.230	251.700	252.800	250.850	1.03	5.97	1.4240	24.0	0.000
30.03.23	46.94	40.96	5.98	255.260	252.570	254.090	252.100	1.03	5.96	1.4840	24.0	0.000
31.03.23	45.45	39.78	5.67	252.160	249.760	250.750	248.830	1.03	6.03	1.3880	24.0	0.000
01.04.23	45.35	39.68	5.67	252.290	249.830	250.970	249.050	1.03	6.03	1.3890	24.0	0.000
02.04.23	45.63	39.93	5.70	252.680	250.150	251.480	249.560	1.03	6.04	1.3990	24.0	0.000
03.04.23	45.00	39.60	5.40	251.250	248.790	250.000	248.150	1.03	6.08	1.3170	24.0	0.000
04.04.23	43.87	38.47	5.40	236.680	234.470	235.090	233.430	1.03	6.24	1.2370	24.0	0.000
05.04.23	43.82	38.75	5.07	250.210	247.920	248.800	247.060	1.03	6.26	1.2290	24.0	0.000
06.04.23	44.10	38.95	5.15	251.730	249.330	250.460	248.730	1.03	6.28	1.2570	24.0	0.000
07.04.23	44.37	38.99	5.38	252.900	250.500	251.670	249.910	1.03	6.25	1.3190	24.0	0.000
08.04.23	46.56	40.65	5.91	258.570	255.930	257.780	255.830	1.03	6.18	1.4840	24.0	0.000
09.04.23	46.77	40.81	5.96	260.140	257.410	259.340	257.320	1.03	6.14	1.5050	24.0	0.000
10.04.23	46.17	40.43	5.74	259.660	257.020	258.750	256.830	1.03	6.13	1.4440	24.0	0.000
11.04.23	46.37	40.61	5.76	259.090	256.440	258.310	256.330	1.03	6.14	1.4480	24.0	0.000
12.04.23	46.34	40.65	5.69	258.190	255.560	257.450	255.480	1.03	6.17	1.4230	24.0	0.000
13.04.23	46.05	40.45	5.60	257.060	254.450	256.240	254.250	1.03	6.01	1.3970	24.0	0.000
14.04.23	47.98	40.80	7.18	219.590	217.170	218.670	216.960	1.03	6.30	1.5320	24.0	0.000
15.04.23	50.66	41.66	9.00	195.150	192.750	194.350	192.750	1.03	6.40	1.7160	24.0	0.000
16.04.23	51.45	42.27	9.18	196.310	193.910	195.550	193.870	1.03	6.44	1.7530	24.0	0.000
17.04.23	48.02	40.70	7.32	219.760	217.350	219.050	217.330	1.03	6.15	1.5680	24.0	0.000
18.04.23	45.87	40.15	5.72	256.230	253.640	255.360	253.440	1.02	5.83	1.4260	24.0	0.000

19.04.23	44.08	38.35	5.73	212.630	210.630	211.500	210.040	1.01	6.13	1.1830	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6909.6**	**6836.85**	**6876.7**	**6823.74**	**---**	**---**	**42.7950**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**47.05**	**40.58**	**6.47**	---	---	---	---	**1.03**	**6.13**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	16417.130	16129.449	16425.900	16229.160	171.338	1525.000	0.000
19.04.23 24:00	23326.730	22966.300	23302.689	23052.900	214.133	2221.000	0.000
Итого за период	6909.599	6836.850	6876.788	6823.740	42.795	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:34:11 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 22

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060254

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	9.42	157	10	---
2	80	9.9	165	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
22.03.23	2.727	324.84	324.25	0.6	52.645	44.279	0.5	0.2	24.00
23.03.23	2.544	359.81	359.37	0.4	50.652	43.612	0.5	0.2	24.00
24.03.23	2.285	358.53	358.20	0.3	48.216	41.871	0.5	0.2	24.00
25.03.23	2.279	341.69	341.29	0.4	47.934	41.292	0.5	0.2	24.00
26.03.23	2.489	307.81	307.20	0.6	51.608	43.551	0.5	0.2	24.00
27.03.23	2.322	335.12	334.48	0.6	49.983	43.084	0.5	0.2	24.00
28.03.23	2.322	335.12	334.48	0.6	49.983	43.084	0.5	0.2	24.00
29.03.23	2.004	378.43	378.05	0.4	46.517	41.250	0.5	0.2	24.00
30.03.23	2.049	396.92	396.69	0.2	45.900	40.766	0.5	0.2	24.00
31.03.23	2.124	399.25	398.97	0.3	46.890	41.597	0.5	0.2	24.00
01.04.23	1.976	395.04	394.79	0.3	45.397	40.425	0.5	0.2	24.00
02.04.23	1.978	395.38	395.12	0.3	45.301	40.328	0.5	0.2	24.00
03.04.23	1.997	396.11	395.85	0.3	45.583	40.570	0.5	0.2	24.00
04.04.23	1.875	393.79	393.52	0.3	44.942	40.210	0.5	0.2	24.00
05.04.23	1.763	369.89	369.49	0.4	43.814	39.080	0.5	0.2	24.00
06.04.23	1.747	391.83	391.56	0.3	43.775	39.347	0.5	0.2	24.00
07.04.23	1.786	394.66	394.38	0.3	44.051	39.558	0.5	0.2	24.00
08.04.23	1.887	397.10	396.84	0.3	44.326	39.604	0.5	0.2	24.00
09.04.23	2.105	406.16	405.88	0.3	46.512	41.359	0.5	0.2	24.00
10.04.23	2.127	408.46	408.19	0.3	46.723	41.546	0.5	0.2	24.00
11.04.23	2.063	408.65	408.37	0.3	46.117	41.098	0.5	0.2	24.00
12.04.23	2.083	408.58	408.30	0.3	46.323	41.253	0.5	0.2	24.00
13.04.23	2.044	407.66	407.36	0.3	46.284	41.300	0.5	0.2	24.00
14.04.23	2.009	406.26	405.96	0.3	46.007	41.089	0.5	0.2	24.00
15.04.23	2.236	344.97	344.50	0.5	47.942	41.490	0.5	0.2	24.00
16.04.23	2.475	304.31	303.75	0.6	50.643	42.542	0.5	0.2	24.00
17.04.23	2.535	305.58	305.04	0.5	51.425	43.160	0.5	0.2	24.00
18.04.23	2.241	343.37	342.94	0.4	47.946	41.448	0.5	0.2	24.00
19.04.23	2.034	402.31	402.06	0.2	45.814	40.784	0.4	0.2	24.00
Итого	**62.11**	**10817.6**	**10806.9**	**10.9**	**---**	**---**	**---**	**---**	**696.00**
Среднее	---	---	---	---	**47.22**	**41.40**	**0.5**	**0.2**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
21.03.23 24:00	8156.5	510102.8	519133.1	56427.0
19.04.23 24:00	8216.3	520585.3	529605.5	57099.0
Итого за период	59.8	10482.5	10472.4	672.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:30:00 системой "Умный дом от Уфанет"

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179084

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x2CE2

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.61	44.74	7.87	96.740	95.470	99.430	98.480	6.02	5.88	0.7490	24.0	0.000
23.03.23	50.65	44.01	6.64	107.110	105.850	109.950	108.960	6.05	5.87	0.6990	24.0	0.000
24.03.23	48.21	42.21	6.00	106.650	105.460	109.550	108.620	5.99	5.81	0.6330	24.0	0.000
25.03.23	47.91	41.65	6.26	101.650	100.500	104.520	103.620	5.99	5.83	0.6240	24.0	0.000
26.03.23	51.57	44.05	7.52	91.620	90.420	94.310	93.350	6.02	5.90	0.6800	24.0	0.000
27.03.23	49.97	43.54	6.43	99.630	98.430	102.450	101.490	6.01	5.85	0.6300	24.0	0.000
28.03.23	46.54	41.51	5.03	112.550	111.380	115.570	114.610	6.03	5.83	0.5590	24.0	0.000
29.03.23	45.91	40.89	5.02	118.180	116.980	121.280	120.320	6.00	5.78	0.5870	24.0	0.000
30.03.23	46.91	41.77	5.14	118.940	117.740	122.030	121.070	6.00	5.77	0.6060	24.0	0.000
31.03.23	45.42	40.60	4.82	117.570	116.370	120.660	119.700	6.05	5.84	0.5600	24.0	0.000
01.04.23	45.32	40.52	4.80	117.680	116.480	120.770	119.810	6.06	5.84	0.5580	24.0	0.000
02.04.23	45.60	40.76	4.84	117.920	116.720	120.960	120.000	6.07	5.85	0.5670	24.0	0.000
03.04.23	44.97	40.42	4.55	117.150	116.020	120.240	119.310	6.11	5.89	0.5270	24.0	0.000
04.04.23	43.83	39.31	4.52	109.840	108.860	112.870	112.060	6.23	6.04	0.4930	24.0	0.000
05.04.23	43.80	39.58	4.22	116.510	115.490	119.570	118.610	6.28	6.07	0.4830	24.0	0.000
06.04.23	44.08	39.86	4.22	117.350	116.340	120.440	119.480	6.31	6.09	0.4860	24.0	0.000
07.04.23	44.34	39.80	4.54	118.150	117.110	121.190	120.260	6.29	6.07	0.5300	24.0	0.000
08.04.23	46.53	41.65	4.88	121.010	119.810	124.070	123.110	6.23	6.00	0.5810	24.0	0.000
09.04.23	46.74	41.86	4.88	121.880	120.680	124.930	123.970	6.19	5.96	0.5890	24.0	0.000
10.04.23	46.14	41.40	4.74	121.760	120.560	124.820	123.860	6.18	5.95	0.5700	24.0	0.000
11.04.23	46.34	41.59	4.75	121.710	120.510	124.800	123.840	6.19	5.95	0.5710	24.0	0.000
12.04.23	46.30	41.61	4.69	121.450	120.250	124.470	123.510	6.22	5.99	0.5610	24.0	0.000
13.04.23	46.02	41.40	4.62	120.980	119.740	124.080	123.080	6.06	5.83	0.5530	24.0	0.000
14.04.23	47.93	41.69	6.24	102.640	101.580	105.450	104.630	6.24	6.08	0.6330	24.0	0.000
15.04.23	50.61	42.99	7.62	90.500	89.400	93.130	92.410	6.28	6.16	0.6810	24.0	0.000
16.04.23	51.39	43.74	7.65	90.880	89.680	93.480	92.630	6.32	6.19	0.6870	24.0	0.000
17.04.23	47.95	41.91	6.04	102.050	100.910	104.850	104.030	6.10	5.93	0.6070	24.0	0.000
18.04.23	45.83	41.17	4.66	119.660	118.460	122.730	121.770	5.87	5.64	0.5510	24.0	0.000

19.04.23	44.05	39.33	4.72	98.820	97.920	101.650	100.890	6.08	5.91	0.4630	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**3218.5**	**3185.12**	**3304.2**	**3277.48**	**---**	**---**	**17.0180**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**47.01**	**41.57**	**5.44**	---	---	---	---	**6.12**	**5.92**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	6939.910	6821.219	7108.890	7021.189	67.671	1522.000	0.000
19.04.23 24:00	10158.489	10006.339	10413.139	10298.669	84.689	2218.000	0.000
Итого за период	3218.578	3185.120	3304.248	3277.479	17.018	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:35:06 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060468

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3.719999 99999999	62	10	---
2	50	3.599999	60	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
22.03.23	0.728	90.83	89.70	1.1	52.667	44.653	0.5	0.5	24.00
23.03.23	0.706	100.75	99.43	1.3	51.547	44.547	0.5	0.5	24.00
24.03.23	0.634	103.13	101.70	1.4	48.889	42.747	0.5	0.5	24.00
25.03.23	0.576	103.69	102.17	1.5	46.524	40.969	0.5	0.5	24.00
26.03.23	0.677	88.48	87.45	1.0	51.589	43.939	0.5	0.5	24.00
27.03.23	0.648	93.80	92.64	1.2	50.525	43.616	0.5	0.5	24.00
28.03.23	0.648	93.80	92.64	1.2	50.525	43.616	0.5	0.5	24.00
29.03.23	0.567	106.23	104.65	1.6	47.269	41.934	0.5	0.5	24.00
30.03.23	0.552	114.18	112.26	1.9	45.537	40.712	0.5	0.5	24.00
31.03.23	0.598	115.44	113.53	1.9	47.224	42.048	0.5	0.5	24.00
01.04.23	0.544	113.81	111.84	2.0	45.470	40.697	0.5	0.5	24.00
02.04.23	0.542	113.99	111.94	2.1	45.388	40.638	0.5	0.5	24.00
03.04.23	0.546	114.16	112.05	2.1	45.427	40.648	0.5	0.5	24.00
04.04.23	0.537	114.00	111.88	2.1	45.586	40.885	0.5	0.5	24.00
05.04.23	0.472	106.18	104.17	2.0	43.589	39.146	0.5	0.5	24.00
06.04.23	0.474	112.48	110.26	2.2	43.696	39.489	0.5	0.5	24.00
07.04.23	0.483	113.80	111.72	2.1	44.109	39.867	0.5	0.5	24.00
08.04.23	0.489	113.74	111.83	1.9	43.779	39.488	0.5	0.5	24.00
09.04.23	0.570	116.59	114.69	1.9	46.529	41.644	0.5	0.5	24.00
10.04.23	0.577	117.69	115.76	1.9	46.702	41.804	0.5	0.5	24.00
11.04.23	0.558	117.50	115.52	2.0	46.234	41.488	0.5	0.5	24.00
12.04.23	0.564	117.56	115.72	1.8	46.193	41.406	0.5	0.5	24.00
13.04.23	0.566	117.59	115.67	1.9	46.633	41.830	0.5	0.5	24.00
14.04.23	0.549	116.77	114.89	1.9	45.889	41.193	0.5	0.5	24.00
15.04.23	0.594	105.73	104.22	1.5	47.014	41.403	0.5	0.5	24.00
16.04.23	0.680	87.40	86.31	1.1	50.275	42.502	0.6	0.5	24.00
17.04.23	0.697	87.91	86.73	1.2	51.384	43.455	0.6	0.5	24.00
18.04.23	0.634	92.80	91.42	1.4	49.000	42.175	0.5	0.5	24.00
19.04.23	0.573	116.75	115.06	1.7	46.097	41.192	0.5	0.5	24.00
Итого	**16.98**	**3106.8**	**3057.8**	**48.9**	**---**	**---**	**---**	**---**	**696.00**
Среднее	---	---	---	---	**47.29**	**41.71**	**0.5**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
21.03.23 24:00	2065.6	194491.1	195518.1	61352.0
19.04.23 24:00	2081.9	197504.1	198483.3	62024.0
Итого за период	16.3	3013.0	2965.2	672.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:29:07 системой "Умный дом от Уфанет"

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 23а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179018

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x8423

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.65	44.21	8.44	80.070	79.020	78.010	77.290	8.55	8.10	0.6660	24.0	0.000
23.03.23	50.68	43.55	7.13	88.570	87.550	86.600	85.850	8.59	8.03	0.6240	24.0	0.000
24.03.23	48.26	41.79	6.47	88.140	87.170	86.210	85.510	8.49	7.92	0.5650	24.0	0.000
25.03.23	47.99	41.17	6.82	84.000	83.050	82.050	81.350	8.49	7.98	0.5670	24.0	0.000
26.03.23	51.62	43.40	8.22	75.830	74.870	73.810	73.090	8.54	8.14	0.6120	24.0	0.000
27.03.23	50.02	43.03	6.99	82.430	81.470	80.450	79.730	8.51	8.03	0.5700	24.0	0.000
28.03.23	46.58	41.17	5.41	92.970	92.010	91.080	90.360	8.55	7.93	0.4990	24.0	0.000
29.03.23	45.98	40.72	5.26	97.530	96.570	95.660	94.940	8.51	7.82	0.5090	24.0	0.000
30.03.23	46.96	41.53	5.43	98.180	97.220	96.280	95.560	8.51	7.81	0.5270	24.0	0.000
31.03.23	45.48	40.32	5.16	97.040	96.080	95.170	94.450	8.59	7.91	0.4980	24.0	0.000
01.04.23	45.38	40.24	5.14	97.110	96.150	95.250	94.530	8.60	7.92	0.4960	24.0	0.000
02.04.23	45.66	40.50	5.16	97.330	96.370	95.460	94.740	8.61	7.93	0.4980	24.0	0.000
03.04.23	45.03	40.13	4.90	96.690	95.780	94.820	94.100	8.68	8.00	0.4700	24.0	0.000
04.04.23	43.90	39.05	4.85	90.700	89.900	88.830	88.170	8.87	8.27	0.4340	24.0	0.000
05.04.23	43.87	39.34	4.53	96.150	95.270	94.310	93.590	8.96	8.29	0.4310	24.0	0.000
06.04.23	44.15	39.65	4.50	96.860	95.900	95.020	94.300	9.00	8.32	0.4350	24.0	0.000
07.04.23	44.42	39.64	4.78	97.500	96.590	95.650	94.930	8.97	8.27	0.4640	24.0	0.000
08.04.23	46.59	41.39	5.20	99.860	98.900	97.980	97.260	8.88	8.15	0.5130	24.0	0.000
09.04.23	46.80	41.60	5.20	100.620	99.660	98.690	97.970	8.82	8.08	0.5190	24.0	0.000
10.04.23	46.20	41.20	5.00	100.610	99.650	98.580	97.860	8.80	8.07	0.4990	24.0	0.000
11.04.23	46.41	41.39	5.02	100.570	99.610	98.540	97.820	8.81	8.08	0.5000	24.0	0.000
12.04.23	46.36	41.40	4.96	100.330	99.370	98.290	97.570	8.86	8.13	0.4930	24.0	0.000
13.04.23	46.10	41.22	4.88	100.010	99.010	97.940	97.180	8.61	7.88	0.4840	24.0	0.000
14.04.23	48.01	41.71	6.30	84.950	84.030	82.760	82.090	8.90	8.37	0.5260	24.0	0.000
15.04.23	50.67	42.74	7.93	75.160	74.200	72.870	72.160	8.95	8.56	0.5870	24.0	0.000
16.04.23	51.45	43.30	8.15	75.520	74.560	73.230	72.510	9.01	8.62	0.6040	24.0	0.000
17.04.23	48.01	41.56	6.45	84.720	83.790	82.510	81.820	8.66	8.14	0.5420	24.0	0.000
18.04.23	45.89	40.88	5.01	99.110	98.150	97.010	96.290	8.29	7.58	0.4950	24.0	0.000

19.04.23	44.12	39.14	4.98	81.870	81.110	79.740	79.210	8.62	8.11	0.4070	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**2660.4**	**2633.01**	**2602.8**	**2582.23**	**---**	**---**	**15.0340**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**47.07**	**41.27**	**5.80**	---	---	---	---	**8.70**	**8.08**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	46783.020	46049.609	46092.599	45539.200	349.156	15157.000	117.000
19.04.23 24:00	49443.450	48682.620	48695.400	48121.430	364.190	15853.000	117.000
Итого за период	2660.430	2633.011	2602.800	2582.230	15.034	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:29:56 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр. , 23а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060265

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3	72	10	---
2	50	3	72	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
22.03.23	0.848	96.43	96.99	-0.6	52.614	43.831	0.6	0.5	24.00
23.03.23	0.789	107.15	107.76	-0.6	50.555	43.204	0.6	0.5	24.00
24.03.23	0.712	106.55	107.16	-0.6	48.172	41.508	0.6	0.5	24.00
25.03.23	0.716	100.99	101.54	-0.6	48.066	40.988	0.6	0.5	24.00
26.03.23	0.779	91.11	91.60	-0.5	51.582	43.042	0.6	0.5	24.00
27.03.23	0.732	99.59	100.14	-0.6	49.937	42.603	0.6	0.5	24.00
28.03.23	0.732	99.59	100.14	-0.6	49.937	42.603	0.6	0.5	24.00
29.03.23	0.634	112.85	113.52	-0.7	46.489	40.886	0.6	0.5	24.00
30.03.23	0.649	118.34	119.05	-0.7	45.979	40.514	0.6	0.5	24.00
31.03.23	0.675	118.99	119.72	-0.7	46.905	41.249	0.6	0.5	24.00
01.04.23	0.634	117.68	118.45	-0.8	45.443	40.071	0.6	0.5	24.00
02.04.23	0.638	117.79	118.60	-0.8	45.348	39.947	0.6	0.5	24.00
03.04.23	0.637	118.01	118.82	-0.8	45.637	40.258	0.6	0.5	24.00
04.04.23	0.588	117.23	118.01	-0.8	44.937	39.936	0.6	0.5	24.00
05.04.23	0.557	109.89	110.64	-0.7	43.892	38.838	0.6	0.5	24.00
06.04.23	0.552	116.67	117.47	-0.8	43.851	39.136	0.6	0.5	24.00
07.04.23	0.551	117.58	118.33	-0.7	44.110	39.442	0.6	0.5	24.00
08.04.23	0.591	118.28	118.98	-0.7	44.443	39.466	0.6	0.5	24.00
09.04.23	0.665	121.50	122.08	-0.6	46.560	41.104	0.6	0.5	24.00
10.04.23	0.668	122.35	122.94	-0.6	46.771	41.331	0.6	0.5	24.00
11.04.23	0.642	122.16	122.87	-0.7	46.169	40.934	0.6	0.5	24.00
12.04.23	0.641	122.06	122.80	-0.7	46.392	41.154	0.6	0.5	24.00
13.04.23	0.625	121.70	122.44	-0.7	46.306	41.188	0.6	0.5	24.00
14.04.23	0.618	121.35	122.11	-0.8	46.125	41.052	0.6	0.5	24.00
15.04.23	0.678	101.75	102.43	-0.7	48.010	41.360	0.6	0.5	24.00
16.04.23	0.746	89.97	90.55	-0.6	50.665	42.387	0.6	0.5	24.00
17.04.23	0.760	90.26	90.92	-0.7	51.397	42.991	0.6	0.5	24.00
18.04.23	0.674	102.34	103.18	-0.8	47.875	41.304	0.6	0.5	24.00
19.04.23	0.613	119.72	120.73	-1.0	45.835	40.728	0.6	0.5	24.00
Итого	**19.34**	**3219.9**	**3240.0**	**-20.2**	**---**	**---**	**---**	**---**	**696.00**
Среднее	---	---	---	---	**47.24**	**41.14**	**0.6**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
21.03.23 24:00	2533.1	248641.4	247079.7	64428.7
19.04.23 24:00	2551.7	251761.7	250219.5	65100.7
Итого за период	18.6	3120.3	3139.8	672.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:29:58 системой "Умный дом от Уфанет"

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 1

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060280

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	7.300000 00000000	175.2	10	---
2	80	8	192	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
22.03.23	1.972	302.45	303.22	-0.8	50.369	43.845	0.5	0.5	24.00
23.03.23	1.794	293.82	294.55	-0.7	48.687	42.575	0.5	0.5	24.00
24.03.23	1.577	284.11	284.83	-0.7	46.234	40.680	0.5	0.5	24.00
25.03.23	1.489	281.11	281.82	-0.7	45.045	39.741	0.5	0.5	24.00
26.03.23	1.572	285.54	286.25	-0.7	45.998	40.489	0.5	0.5	24.00
27.03.23	1.654	292.37	293.08	-0.7	47.830	42.166	0.5	0.5	24.00
28.03.23	1.654	292.37	293.08	-0.7	47.830	42.166	0.5	0.5	24.00
29.03.23	1.459	284.11	284.77	-0.7	45.567	40.425	0.5	0.5	24.00
30.03.23	1.503	284.94	285.58	-0.6	45.456	40.175	0.5	0.5	24.00
31.03.23	1.425	280.33	280.93	-0.6	44.462	39.374	0.5	0.5	24.00
01.04.23	1.370	277.97	278.56	-0.6	43.613	38.678	0.5	0.5	24.00
02.04.23	1.405	278.33	278.91	-0.6	43.701	38.648	0.5	0.5	24.00
03.04.23	1.394	277.97	278.52	-0.6	43.796	38.775	0.5	0.5	24.00
04.04.23	1.292	274.13	274.71	-0.6	43.068	38.350	0.5	0.5	24.00
05.04.23	1.197	270.46	271.10	-0.6	41.689	37.257	0.5	0.5	24.00
06.04.23	1.271	274.21	274.73	-0.5	43.241	38.600	0.5	0.5	24.00
07.04.23	1.219	272.05	272.59	-0.5	42.478	37.993	0.5	0.5	24.00
08.04.23	1.306	274.76	275.27	-0.5	43.034	38.273	0.5	0.5	24.00
09.04.23	1.359	276.35	276.84	-0.5	43.314	38.390	0.5	0.5	24.00
10.04.23	1.361	276.19	276.67	-0.5	43.345	38.413	0.5	0.5	24.00
11.04.23	1.346	276.17	276.64	-0.5	43.256	38.378	0.5	0.5	24.00
12.04.23	1.356	276.49	276.95	-0.5	43.527	38.616	0.5	0.5	24.00
13.04.23	1.322	275.74	276.22	-0.5	43.387	38.586	0.5	0.5	24.00
14.04.23	1.324	275.89	276.35	-0.5	43.688	38.885	0.5	0.5	24.00
15.04.23	1.478	279.85	280.32	-0.5	44.873	39.585	0.5	0.5	24.00
16.04.23	1.488	279.46	279.90	-0.4	44.701	39.372	0.5	0.5	24.00
17.04.23	1.503	279.84	280.27	-0.4	44.900	39.522	0.5	0.5	24.00
18.04.23	1.383	275.34	275.80	-0.5	43.777	38.749	0.5	0.5	24.00
19.04.23	1.283	271.73	272.23	-0.5	42.515	37.788	0.5	0.5	24.00
Итого	**41.76**	**8124.1**	**8140.7**	**-16.7**	**---**	**---**	**---**	**---**	**696.00**
Среднее	---	---	---	---	**44.60**	**39.47**	**0.5**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
21.03.23 24:00	8366.2	903152.8	901510.3	71598.4
19.04.23 24:00	8406.3	910984.5	909357.9	72270.4
Итого за период	40.1	7831.7	7847.6	672.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:29:53 системой "Умный дом от Уфанет"

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 2

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166490

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0419

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	50.55	43.70	6.85	294.830	291.370	292.170	289.540	6.61	6.11	1.9910	24.0	0.000
23.03.23	48.90	42.40	6.50	286.250	283.040	283.720	281.320	6.77	6.29	1.8370	24.0	0.000
24.03.23	46.44	40.54	5.90	276.090	273.280	273.850	271.750	6.37	5.92	1.6130	24.0	0.000
25.03.23	45.23	39.60	5.63	272.790	270.130	270.640	268.660	5.96	5.52	1.5210	24.0	0.000
26.03.23	46.14	40.30	5.84	277.130	274.350	274.850	272.750	6.23	5.78	1.6010	24.0	0.000
27.03.23	48.04	41.98	6.06	284.560	281.490	282.160	279.830	6.68	6.21	1.7040	24.0	0.000
28.03.23	45.77	40.21	5.56	275.870	273.150	273.650	271.560	6.45	6.01	1.5180	24.0	0.000
29.03.23	45.65	40.01	5.64	276.610	273.910	274.340	272.280	6.48	6.03	1.5440	24.0	0.000
30.03.23	44.66	39.23	5.43	272.000	269.460	269.740	267.760	6.48	6.04	1.4650	24.0	0.000
31.03.23	43.80	38.48	5.32	269.470	267.050	267.250	265.330	6.47	6.04	1.4190	24.0	0.000
01.04.23	43.89	38.51	5.38	269.690	267.240	267.470	265.550	6.49	6.05	1.4400	24.0	0.000
02.04.23	43.99	38.64	5.35	269.240	266.780	266.990	265.090	6.46	6.02	1.4290	24.0	0.000
03.04.23	43.26	38.16	5.10	250.990	248.790	248.930	247.210	6.51	6.09	1.2650	24.0	0.000
04.04.23	41.87	37.09	4.78	261.450	259.300	259.410	257.720	6.60	6.18	1.2370	24.0	0.000
05.04.23	43.44	38.41	5.03	265.690	263.320	263.620	261.750	6.56	6.13	1.3220	24.0	0.000
06.04.23	42.68	37.82	4.86	263.460	261.210	261.500	259.780	6.43	6.02	1.2710	24.0	0.000
07.04.23	43.22	38.13	5.09	266.110	263.750	264.020	262.230	6.57	6.14	1.3400	24.0	0.000
08.04.23	43.50	38.32	5.18	267.550	265.150	265.440	263.570	6.64	6.22	1.3740	24.0	0.000
09.04.23	43.54	38.28	5.26	267.440	265.040	265.310	263.450	6.64	6.22	1.3930	24.0	0.000
10.04.23	43.45	38.25	5.20	267.360	264.960	265.240	263.400	6.64	6.22	1.3770	24.0	0.000
11.04.23	43.73	38.47	5.26	267.680	265.290	265.520	263.630	6.68	6.25	1.3970	24.0	0.000
12.04.23	43.58	38.41	5.17	267.000	264.600	264.890	263.010	6.65	6.22	1.3670	24.0	0.000
13.04.23	43.88	38.70	5.18	267.150	264.750	265.080	263.160	6.67	6.24	1.3710	24.0	0.000
14.04.23	45.05	39.46	5.59	271.090	268.520	268.910	266.930	6.71	6.27	1.4980	24.0	0.000
15.04.23	44.89	39.26	5.63	270.750	268.220	268.490	266.570	6.69	6.25	1.5110	24.0	0.000
16.04.23	45.10	39.37	5.73	271.160	268.550	268.890	266.970	6.69	6.25	1.5370	24.0	0.000
17.04.23	44.02	38.64	5.38	266.720	264.280	264.570	262.730	6.65	6.23	1.4210	24.0	0.000
18.04.23	42.69	37.57	5.12	262.650	260.410	260.550	258.810	6.66	6.24	1.3320	24.0	0.000

19.04.23	43.63	38.44	5.19	264.270	261.890	262.150	260.300	6.79	6.37	1.3600	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7843.0**	**7769.28**	**7779.3**	**7722.64**	**---**	**---**	**42.4550**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**44.64**	**39.18**	**5.45**	---	---	---	---	**6.56**	**6.12**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	184344.610	181389.840	182842.979	180781.980	1743.294	23554.000	599.000
19.04.23 24:00	192187.659	189159.119	190622.329	188504.620	1785.749	24250.000	599.000
Итого за период	7843.049	7769.279	7779.350	7722.639	42.455	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:35:27 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : 34 мкр.д.3
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N BB632
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	P1	T2	Gm2	P2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	1,6	150	1000000	1,6	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.90	49.59	285.12	0.68	42.93	284.54	0.60	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.74	47.96	277.09	0.70	41.66	276.60	0.62	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.54	45.55	267.96	0.66	39.80	267.67	0.58	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.46	44.37	265.13	0.61	38.86	264.90	0.54	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.53	45.23	269.07	0.64	39.52	268.71	0.57	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.62	47.11	275.86	0.69	41.23	275.47	0.61	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.44	44.88	267.79	0.67	39.52	267.51	0.59	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.46	44.79	268.44	0.67	39.32	268.07	0.59	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.39	43.81	264.12	0.67	38.55	263.75	0.59	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.35	42.97	261.89	0.67	37.81	261.52	0.59	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.36	43.05	262.22	0.67	37.84	261.81	0.60	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.36	43.16	261.85	0.67	37.95	261.47	0.59	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.28	42.45	258.52	0.67	37.48	258.06	0.60	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.18	41.04	254.77	0.68	36.39	254.26	0.61	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.26	42.61	258.50	0.68	37.71	258.10	0.60	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.21	41.86	256.52	0.67	37.13	256.12	0.59	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.28	42.39	259.01	0.68	37.45	258.61	0.60	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.31	42.67	260.38	0.69	37.62	259.94	0.61	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.32	42.71	260.26	0.69	37.62	259.83	0.61	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.31	42.62	260.27	0.69	37.57	259.87	0.61	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.32	42.89	260.58	0.69	37.82	260.11	0.62	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.30	42.74	259.98	0.69	37.73	259.54	0.61	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.30	43.04	260.01	0.69	38.04	259.56	0.61	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.42	44.18	263.54	0.69	38.77	263.06	0.62	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.43	44.04	263.20	0.69	38.60	262.73	0.62	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.45	44.24	263.53	0.69	38.71	263.24	0.62	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.35	43.16	259.39	0.69	37.96	259.18	0.61	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.26	41.84	255.73	0.69	36.91	255.41	0.62	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.28	42.79	257.05	0.70	37.79	256.77	0.63	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
696:00	40.43	43.78	7637.77	0.68	38.49	7626.41	0.60	696:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : 34 мкр.д.4
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА857
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.99	0.08	50.45	265.83	42.97	267.31	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.83	0.08	48.78	258.65	41.71	259.55	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.60	0.07	46.33	249.73	39.92	250.43	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.52	0.06	45.15	246.97	39.01	247.58	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.60	0.07	46.06	250.55	39.68	251.61	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.69	0.07	47.92	255.97	41.33	258.47	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.51	0.06	45.66	248.87	39.61	250.21	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.55	0.06	45.57	249.79	39.36	250.78	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.46	0.06	44.57	245.77	38.61	246.61	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.40	0.06	43.73	243.50	37.96	244.33	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.42	0.06	43.81	243.81	37.96	244.54	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.42	0.06	43.91	243.34	38.08	244.13	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.32	0.05	43.18	240.15	37.69	240.78	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.21	0.05	41.78	235.81	36.64	236.78	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.31	0.05	43.36	240.15	37.89	240.72	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.25	0.05	42.60	238.34	37.33	238.84	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.32	0.06	43.15	240.03	37.62	241.27	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.36	0.06	43.43	241.47	37.77	242.62	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.37	0.06	43.46	241.71	37.80	242.56	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.36	0.06	43.37	241.82	37.72	242.49	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.38	0.06	43.65	242.16	37.95	242.76	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.35	0.06	43.50	241.34	37.90	242.07	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.35	0.06	43.80	241.37	38.21	242.24	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.50	0.06	44.96	244.06	38.82	245.77	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.51	0.06	44.81	243.79	38.60	245.48	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.54	0.06	45.01	244.49	38.71	245.81	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.42	0.06	43.89	240.33	37.97	241.66	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.32	0.05	42.59	236.80	37.02	238.08	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.35	0.06	43.54	238.86	37.90	239.61	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	42.18	0.06	44.55	7095.47	38.61	7125.07	696:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ТЭМ-106 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 4а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060278

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	0	66	0	---
2	50	0	67.10000	0	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
22.03.23	1.153	212.69	212.48	0.2	50.299	44.884	0.6	0.6	24.00
23.03.23	1.062	206.57	206.41	0.2	48.663	43.529	0.6	0.6	24.00
24.03.23	0.937	199.28	199.17	0.1	46.208	41.508	0.6	0.6	24.00
25.03.23	0.892	197.07	197.00	0.1	44.993	40.472	0.6	0.5	24.00
26.03.23	0.932	200.11	200.03	0.1	45.880	41.228	0.6	0.5	24.00
27.03.23	0.990	205.41	205.27	0.1	47.812	42.999	0.6	0.6	24.00
28.03.23	0.990	205.41	205.27	0.1	47.812	42.999	0.6	0.6	24.00
29.03.23	0.876	199.21	199.11	0.1	45.541	41.149	0.6	0.6	24.00
30.03.23	0.888	199.73	199.62	0.1	45.424	40.980	0.6	0.6	24.00
31.03.23	0.844	196.51	196.41	0.1	44.442	40.150	0.6	0.6	24.00
01.04.23	0.816	194.61	194.52	0.1	43.574	39.384	0.6	0.6	24.00
02.04.23	0.823	194.82	194.72	0.1	43.658	39.435	0.6	0.6	24.00
03.04.23	0.824	194.45	194.35	0.1	43.769	39.533	0.6	0.6	24.00
04.04.23	0.774	191.75	191.66	0.1	43.075	39.044	0.6	0.6	24.00
05.04.23	0.715	188.85	188.78	0.1	41.631	37.851	0.6	0.6	24.00
06.04.23	0.767	191.88	191.79	0.1	43.213	39.221	0.6	0.6	24.00
07.04.23	0.727	190.32	190.23	0.1	42.459	38.645	0.6	0.6	24.00
08.04.23	0.777	192.24	192.13	0.1	42.992	38.954	0.6	0.6	24.00
09.04.23	0.794	193.24	193.12	0.1	43.278	39.171	0.6	0.6	24.00
10.04.23	0.801	193.16	193.04	0.1	43.315	39.173	0.6	0.6	24.00
11.04.23	0.794	193.11	192.99	0.1	43.222	39.112	0.6	0.6	24.00
12.04.23	0.801	193.42	193.30	0.1	43.503	39.364	0.6	0.6	24.00
13.04.23	0.785	192.96	192.85	0.1	43.351	39.287	0.6	0.6	24.00
14.04.23	0.781	193.06	192.94	0.1	43.657	39.618	0.6	0.6	24.00
15.04.23	0.868	196.00	195.85	0.1	44.814	40.387	0.6	0.6	24.00
16.04.23	0.868	195.84	195.69	0.2	44.670	40.239	0.6	0.6	24.00
17.04.23	0.878	196.10	195.94	0.2	44.865	40.389	0.6	0.6	24.00
18.04.23	0.817	192.89	192.74	0.2	43.810	39.580	0.6	0.6	24.00
19.04.23	0.761	189.90	189.78	0.1	42.453	38.451	0.6	0.6	24.00
Итого	**24.73**	**5690.6**	**5687.2**	**3.4**	**---**	**---**	**---**	**---**	**696.00**
Среднее	---	---	---	---	**44.56**	**40.23**	**0.6**	**0.6**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
21.03.23 24:00	4645.4	504281.4	501632.9	83819.2
19.04.23 24:00	4669.1	509766.6	507114.8	84491.2
Итого за период	23.7	5485.2	5481.9	672.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:29:52 системой "Умный дом от Уфанет"

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : 34 мкр.д.6
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВВ146
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	2.82	0.12	51.11	257.35	40.15	259.39	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	2.58	0.11	49.46	246.17	38.98	247.99	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	2.25	0.09	46.97	232.72	37.28	234.26	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	2.13	0.09	45.73	228.37	36.40	229.83	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	2.23	0.09	46.52	233.54	36.96	235.11	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	2.39	0.10	48.58	243.49	38.77	245.27	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	2.11	0.09	46.27	231.95	37.18	233.50	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	2.17	0.09	46.20	233.00	36.88	234.51	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	2.05	0.09	45.24	227.25	36.20	228.67	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.96	0.08	44.32	223.63	35.51	224.96	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.99	0.08	44.42	223.81	35.51	225.17	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.99	0.08	44.55	223.72	35.64	225.10	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.87	0.08	43.86	218.90	35.32	220.19	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.72	0.07	42.36	212.45	34.27	213.68	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.86	0.08	44.04	218.35	35.52	219.72	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.77	0.07	43.28	215.54	35.05	216.79	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.87	0.08	43.76	218.77	35.20	220.06	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.94	0.08	44.08	220.80	35.29	222.11	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.94	0.08	44.13	220.65	35.34	221.99	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.92	0.08	44.04	220.71	35.31	222.05	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.94	0.08	44.32	220.66	35.52	222.03	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.90	0.08	44.15	219.19	35.44	220.54	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.90	0.08	44.46	219.20	35.77	220.56	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	2.09	0.09	45.63	224.16	36.27	225.60	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	2.12	0.09	45.51	224.07	36.05	225.47	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	2.14	0.09	45.66	225.01	36.13	226.39	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.98	0.08	44.62	219.79	35.59	221.06	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.84	0.08	43.18	213.43	34.54	214.62	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.89	0.08	44.26	215.50	35.45	216.77	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	59.35	0.09	45.20	6532.17	36.12	6573.38	696:00	696:00

** Пересчитано из массы воды в объем:

при температуре t = 10 град.С

плотность воды Ro(t) = 1000,29 кг/куб.м

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169014

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xD178

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	49.93	42.83	7.10	95.000	93.910	95.250	94.450	6.20	6.17	0.6690	24.0	0.000
23.03.23	48.32	41.37	6.95	88.960	88.000	89.210	88.510	6.20	6.32	0.6090	24.0	0.000
24.03.23	45.89	39.36	6.53	81.700	80.880	81.990	81.400	6.20	5.94	0.5240	24.0	0.000
25.03.23	44.66	38.35	6.31	79.560	78.840	79.870	79.390	6.20	5.54	0.4980	24.0	0.000
26.03.23	45.59	39.18	6.41	82.560	81.780	82.890	82.350	6.20	5.84	0.5240	24.0	0.000
27.03.23	47.49	41.06	6.43	87.400	86.490	87.700	86.990	6.20	6.24	0.5540	24.0	0.000
28.03.23	45.25	39.11	6.14	81.370	80.590	81.690	81.100	6.20	6.03	0.4950	24.0	0.000
29.03.23	45.10	38.94	6.16	81.880	81.160	82.200	81.640	6.20	6.05	0.5020	24.0	0.000
30.03.23	44.14	38.11	6.03	78.850	78.130	79.170	78.680	6.20	6.06	0.4680	24.0	0.000
31.03.23	43.28	37.33	5.95	76.830	76.110	77.160	76.680	6.20	6.06	0.4530	24.0	0.000
01.04.23	43.36	37.32	6.04	76.870	76.150	77.190	76.710	6.20	6.07	0.4560	24.0	0.000
02.04.23	43.47	37.47	6.00	76.930	76.210	77.260	76.780	6.20	6.04	0.4530	24.0	0.000
03.04.23	42.82	37.06	5.76	73.650	73.010	73.970	73.490	6.20	6.09	0.4190	24.0	0.000
04.04.23	41.40	35.89	5.51	69.820	69.260	70.160	69.680	6.20	6.19	0.3830	24.0	0.000
05.04.23	42.93	37.21	5.72	72.970	72.270	73.310	72.830	6.20	6.14	0.4080	24.0	0.000
06.04.23	42.18	36.55	5.63	71.560	70.970	71.910	71.430	6.20	6.00	0.3970	24.0	0.000
07.04.23	42.71	36.87	5.84	73.310	72.630	73.660	73.180	6.20	6.14	0.4240	24.0	0.000
08.04.23	42.99	37.02	5.97	74.390	73.670	74.730	74.250	6.20	6.21	0.4400	24.0	0.000
09.04.23	43.03	36.99	6.04	74.330	73.610	74.660	74.180	6.20	6.22	0.4460	24.0	0.000
10.04.23	42.93	36.97	5.96	74.450	73.730	74.790	74.310	6.20	6.22	0.4370	24.0	0.000
11.04.23	43.21	37.12	6.09	74.210	73.500	74.520	74.040	6.20	6.26	0.4480	24.0	0.000
12.04.23	43.06	37.03	6.03	73.310	72.590	73.630	73.150	6.20	6.23	0.4370	24.0	0.000
13.04.23	43.37	37.33	6.04	73.290	72.570	73.600	73.120	6.20	6.25	0.4360	24.0	0.000
14.04.23	44.52	38.16	6.36	76.070	75.350	76.380	75.890	6.20	6.30	0.4760	24.0	0.000
15.04.23	44.35	37.83	6.52	76.000	75.280	76.280	75.800	6.20	6.27	0.4910	24.0	0.000
16.04.23	44.54	37.90	6.64	76.590	75.870	76.870	76.390	6.20	6.27	0.5040	24.0	0.000
17.04.23	43.53	37.15	6.38	73.580	72.910	73.860	73.390	6.20	6.23	0.4640	24.0	0.000
18.04.23	42.23	36.08	6.15	70.290	69.680	70.570	70.170	6.20	6.27	0.4260	24.0	0.000

19.04.23	43.12	36.96	6.16	71.250	70.560	71.520	71.040	6.20	6.38	0.4320	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**2236.9**	**2215.71**	**2246.0**	**2231.02**	**---**	**---**	**13.6730**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**44.11**	**37.94**	**6.16**	---	---	---	---	**6.20**	**6.14**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	61800.200	60790.880	61733.789	61003.770	549.872	20337.000	0.000
19.04.23 24:00	64037.179	63006.590	63979.790	63234.790	563.545	21033.000	0.000
Итого за период	2236.978	2215.709	2246.001	2231.020	13.673	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 05.05.2023 17:05:14 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	34 мкр.д.7 2 ввод
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВВ377
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	0.81	49.61	78.57	39.24	78.33	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	0.75	47.98	74.44	37.93	74.19	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	0.66	45.58	69.91	36.21	69.70	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	0.61	44.42	68.64	35.45	68.44	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	0.65	45.30	70.80	36.05	70.59	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	0.69	47.14	73.73	37.72	73.44	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	0.61	44.93	69.79	36.14	69.55	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	0.63	44.79	70.00	35.83	70.09	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	0.59	43.83	67.93	35.15	67.84	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	0.57	43.04	66.76	34.53	66.55	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	0.57	43.12	66.85	34.54	66.64	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	0.57	43.23	67.02	34.76	66.79	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.53	42.51	65.03	34.39	64.81	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.48	41.14	62.98	33.44	62.81	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.52	42.69	64.91	34.67	64.67	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.50	41.94	63.92	34.17	63.72	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.53	42.44	65.11	34.31	65.04	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.55	42.73	65.85	34.41	65.68	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.55	42.78	65.87	34.40	65.68	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.54	42.69	65.82	34.46	65.63	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.55	42.96	65.63	34.61	65.42	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.54	42.83	65.03	34.52	64.83	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.54	43.12	64.98	34.85	64.78	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	0.60	44.24	66.81	35.30	66.62	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	0.60	44.08	66.62	34.99	66.56	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	0.62	44.28	67.28	35.03	67.16	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	0.57	43.21	65.19	34.46	65.03	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.52	41.94	63.14	33.63	63.00	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.54	42.88	63.80	34.43	63.61	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	16.98	43.84	1952.43	35.16	1947.17	696:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : 34 мкр дом 7 Зввод
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВВ400
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	0.52	0.02	49.38	70.03	42.01	70.49	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	0.47	0.02	47.75	65.61	40.56	66.11	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	0.41	0.02	45.36	60.45	38.60	60.89	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	0.38	0.02	44.22	59.04	37.69	59.46	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	0.41	0.02	45.12	61.23	38.48	61.68	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	0.44	0.02	46.92	64.66	40.17	64.93	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	0.38	0.02	44.73	60.32	38.36	60.66	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	0.39	0.02	44.63	60.64	38.15	61.11	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	0.36	0.02	43.66	58.50	37.41	58.91	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	0.35	0.01	42.84	57.18	36.71	57.52	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	0.36	0.01	42.93	57.24	36.68	57.57	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	0.36	0.01	43.02	57.22	36.78	57.59	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.33	0.01	42.31	55.06	36.33	55.43	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.30	0.01	40.96	52.59	35.22	52.94	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.33	0.01	42.49	54.76	36.53	55.12	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.31	0.01	41.75	53.85	35.98	54.17	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.33	0.01	42.29	55.14	36.28	55.50	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.34	0.01	42.56	55.84	36.42	56.31	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.34	0.01	42.59	55.78	36.45	56.27	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.34	0.01	42.50	55.93	36.38	56.39	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.34	0.01	42.77	55.67	36.58	56.11	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.34	0.01	42.64	55.00	36.51	55.43	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.34	0.01	42.93	54.92	36.81	55.34	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	0.38	0.02	44.07	56.96	37.46	57.45	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	0.39	0.02	43.91	57.02	37.07	57.33	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	0.39	0.02	44.10	57.32	37.25	57.60	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	0.36	0.01	43.01	55.07	36.55	55.52	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.33	0.01	41.76	52.93	35.54	53.16	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.33	0.01	42.68	53.51	36.41	53.72	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	10.64	0.02	43.65	1669.49	37.29	1680.73	696:00	696:00

** Пересчитано из массы воды в объем:

при температуре t = 10 град.С

плотность воды Ro(t) = 1000,29 кг/куб.м

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ТЭМ-106 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060225

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3.599999 99999999	60	10	---
2	50	3.54	59	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
22.03.23	1.098	192.22	192.05	0.2	50.492	44.798	0.6	0.5	24.00
23.03.23	1.014	190.91	190.75	0.2	48.906	43.619	0.6	0.4	24.00
24.03.23	0.895	189.27	189.17	0.1	46.434	41.737	0.5	0.4	24.00
25.03.23	0.851	188.93	188.89	0.0	45.184	40.715	0.5	0.3	24.00
26.03.23	0.888	189.41	189.33	0.1	45.933	41.279	0.5	0.3	24.00
27.03.23	0.947	191.63	191.50	0.1	48.071	43.165	0.6	0.4	24.00
28.03.23	0.947	191.63	191.50	0.1	48.071	43.165	0.6	0.4	24.00
29.03.23	0.837	189.79	189.76	0.0	45.751	41.378	0.5	0.4	24.00
30.03.23	0.867	189.96	189.91	0.0	45.636	41.105	0.6	0.4	24.00
31.03.23	0.819	188.76	188.78	-0.0	44.659	40.354	0.6	0.4	24.00
01.04.23	0.789	188.62	188.66	-0.0	43.769	39.623	0.6	0.4	24.00
02.04.23	0.799	188.87	188.95	-0.1	43.848	39.654	0.6	0.4	24.00
03.04.23	0.798	188.13	188.12	0.0	43.978	39.772	0.6	0.4	24.00
04.04.23	0.754	188.03	188.08	-0.1	43.326	39.352	0.6	0.4	24.00
05.04.23	0.689	187.85	187.99	-0.1	41.762	38.132	0.6	0.4	24.00
06.04.23	0.739	188.43	188.46	-0.0	43.424	39.535	0.6	0.4	24.00
07.04.23	0.706	187.79	187.85	-0.1	42.683	38.960	0.5	0.4	24.00
08.04.23	0.753	188.35	188.40	-0.1	43.165	39.201	0.6	0.4	24.00
09.04.23	0.776	188.36	188.44	-0.1	43.471	39.385	0.6	0.4	24.00
10.04.23	0.774	188.50	188.62	-0.1	43.526	39.454	0.6	0.4	24.00
11.04.23	0.764	188.11	188.19	-0.1	43.423	39.397	0.6	0.4	24.00
12.04.23	0.780	189.23	189.30	-0.1	43.723	39.638	0.6	0.4	24.00
13.04.23	0.755	189.80	189.92	-0.1	43.546	39.602	0.6	0.4	24.00
14.04.23	0.753	190.15	190.25	-0.1	43.860	39.937	0.6	0.4	24.00
15.04.23	0.844	191.30	191.40	-0.1	44.968	40.591	0.6	0.4	24.00
16.04.23	0.859	190.86	190.76	0.1	44.869	40.400	0.6	0.4	24.00
17.04.23	0.864	190.04	190.12	-0.1	45.062	40.551	0.6	0.4	24.00
18.04.23	0.805	188.93	189.03	-0.1	44.102	39.875	0.6	0.4	24.00
19.04.23	0.738	188.75	188.96	-0.2	42.562	38.687	0.6	0.4	24.00
Итого	**23.90**	**5492.6**	**5493.1**	**-0.7**	**---**	**---**	**---**	**---**	**696.00**
Среднее	---	---	---	---	**44.77**	**40.45**	**0.6**	**0.4**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
21.03.23 24:00	3512.0	312651.4	295215.9	76225.3
19.04.23 24:00	3534.9	317952.3	300517.5	76897.3
Итого за период	22.9	5300.9	5301.6	672.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 05.05.2023 17:05:08 системой "Умный дом от Уфанет"

			ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
Тип теплосчётчика:	ТЭМ-106						
Номер теплосчётчика:	3060236	1	80	0,400	160,0	---	---
Номер абонента:		2	80	0,393	157,0	---	---
Адрес установки:	34 мкр дом 8а 1ввод						
Система 1	Р-Подача						

Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 22.03.2023 по 19.04.2023

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т M1	Масса, т M2	M1-M2 -	M1-M2 +	Температура, °C t1	Температура, °C t2	Давление, МПа P1	Давление, МПа P2	Время наработки Тнар, ч
22.03	2,479	297,9	300,4	2,5	---	50,32	41,99	0,50	0,50	24,00
23.03	2,271	292,6	294,9	2,4	---	48,73	40,97	0,50	0,50	24,00
24.03	2,000	287,3	289,7	2,4	---	46,27	39,30	0,50	0,50	24,00
25.03	1,888	285,9	288,3	2,4	---	45,00	38,39	0,50	0,50	24,00
26.03	1,988	289,1	291,5	2,4	---	45,75	38,87	0,50	0,50	24,00
27.03	2,116	291,9	294,3	2,5	---	47,88	40,62	0,50	0,50	24,00
28.03	1,860	287,4	289,9	2,4	---	45,53	39,06	0,50	0,50	24,00
Итого:	14,60	2032,1	2049,1	17,0	0,0	47,09	39,90	0,50	0,50	168,00
29.03	1,886	287,5	289,9	2,4	---	45,46	38,89	0,50	0,50	24,00
30.03	1,788	285,0	287,4	2,4	---	44,49	38,21	0,50	0,50	24,00
31.03	1,730	283,8	286,2	2,4	---	43,57	37,47	0,50	0,50	24,00
01.04	1,751	283,9	286,2	2,4	---	43,66	37,49	0,50	0,50	24,00
02.04	1,732	283,7	286,1	2,4	---	43,79	37,67	0,50	0,50	24,00
03.04	1,636	281,3	283,6	2,3	---	43,18	37,36	0,50	0,50	24,00
04.04	1,482	280,3	282,6	2,3	---	41,49	36,20	0,50	0,50	24,00
Итого:	12,01	1985,5	2002,0	16,5	0,0	43,67	37,62	0,50	0,50	168,00
05.04	1,596	281,8	284,1	2,3	---	43,22	37,54	0,50	0,50	24,00
06.04	1,511	280,7	283,0	2,3	---	42,46	37,07	0,50	0,50	24,00
07.04	1,613	282,3	284,7	2,4	---	42,95	37,23	0,50	0,50	24,00
08.04	1,659	282,8	285,2	2,4	---	43,25	37,37	0,50	0,50	24,00
09.04	1,656	282,7	285,1	2,4	---	43,30	37,43	0,50	0,50	24,00
10.04	1,649	282,9	285,2	2,3	---	43,20	37,36	0,50	0,50	24,00
11.04	1,670	282,8	285,2	2,4	---	43,48	37,57	0,50	0,50	24,00
Итого:	11,35	1976,1	1992,5	16,4	0,0	43,12	37,37	0,50	0,50	168,00
12.04	1,639	282,5	284,9	2,3	---	43,33	37,52	0,50	0,50	24,00
13.04	1,639	282,5	284,9	2,4	---	43,63	37,82	0,50	0,50	24,00
14.04	1,810	284,5	286,9	2,4	---	44,76	38,40	0,50	0,50	24,00
15.04	1,850	284,2	286,6	2,4	---	44,68	38,16	0,50	0,50	24,00
16.04	1,877	284,5	286,9	2,4	---	44,85	38,25	0,50	0,50	24,00
17.04	1,753	282,0	284,3	2,3	---	43,88	37,65	0,50	0,50	24,00
18.04	1,617	280,5	282,8	2,3	---	42,32	36,54	0,50	0,50	24,00
Итого:	12,19	1980,8	1997,3	16,5	0,0	43,93	37,77	0,50	0,50	168,00
19.04	1,658	280,7	283,1	2,3	---	43,46	37,54	0,50	0,50	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	1,66	280,7	283,1	2,3	0,0	43,46	37,54	0,50	0,50	24,00
Итого:	51,81	8255,3	8324,0	68,8	0,0	44,44	38,15	0,50	0,50	696,0
						dT=	6,29			

Общее время работы теплосистемы, ч	696,0	=	Тнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Ттех.н, ч
	696,0	=	696,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с + 51,81	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.

Показания интеграторов	На 24:00 21.03.2023	На 24:00 19.04.2023	Результат за период	На 14:26 20.04.2023
Количество теплоты, Гкал	8642,09	8693,90	51,81	8694,87
Расход теплоносителя M1, т	605623,3	613878,5	8255,3	614061,3
Расход теплоносителя M2, т	596171,6	604495,6	8324,0	604680,0
Время наработки, ч	63287,6	63983,6	696,0	63998,0
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Ттех.н, ч			0,0	

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

TSTAT v5.26

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	34 мкр дом 8а 2ввод
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N LE114
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	ts1	tm1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	60	150	60	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.56	49.53	163.45	39.97	164.09	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.41	47.98	156.72	38.94	157.28	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.24	45.54	148.86	37.23	149.33	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.16	44.30	146.30	36.34	146.75	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.22	45.00	149.20	36.81	149.69	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.33	47.14	155.56	38.62	156.08	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.15	44.85	148.47	37.09	148.91	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.17	44.75	149.14	36.86	149.59	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.10	43.79	145.61	36.23	146.03	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.06	42.91	143.36	35.54	143.73	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.08	42.99	143.48	35.47	143.89	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.06	43.12	143.44	35.70	143.84	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.00	42.48	140.73	35.39	141.11	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.89	40.91	136.78	34.36	137.11	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.97	42.56	140.56	35.63	140.91	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.93	41.83	138.80	35.11	139.14	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.99	42.30	140.77	35.23	141.14	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.03	42.61	142.06	35.40	142.44	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.01	42.67	141.95	35.49	142.33	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.00	42.56	141.97	35.50	142.34	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.02	42.86	141.97	35.64	142.34	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.00	42.68	141.00	35.58	141.38	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.01	42.98	141.11	35.85	141.48	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.12	44.07	144.06	36.25	144.50	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.15	44.01	144.00	36.00	144.44	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.15	44.20	144.50	36.19	144.92	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.07	43.27	141.50	35.72	141.89	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.97	41.70	137.44	34.66	137.81	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.99	42.78	138.84	35.59	139.20	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	31.84	43.74	4191.64	36.15	4203.70	696:00	696:00

** Пересчитано из массы воды в объем:

при температуре t = 10 град.С

плотность воды Ro(t) = 1000,29 кг/куб.м

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : 34 мкр дом 8а 3ввод
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВВ390
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	0.98	49.14	90.29	38.29	90.69	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	0.90	47.64	86.48	37.24	86.77	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	0.78	45.23	81.89	35.69	82.19	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	0.73	43.97	80.37	34.86	80.68	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	0.76	44.59	81.89	35.31	82.18	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	0.83	46.84	85.71	37.10	86.08	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	0.73	44.53	81.52	35.56	81.77	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	0.76	44.30	81.82	35.02	82.08	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	0.71	43.40	79.83	34.45	80.08	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	0.68	42.55	78.50	33.91	78.70	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	0.68	42.65	78.61	33.92	78.82	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	0.69	42.77	78.60	34.02	78.75	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.64	42.21	77.05	33.86	77.28	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.58	40.55	74.63	32.78	74.84	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.63	42.23	76.90	33.99	77.11	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.60	41.50	75.86	33.60	76.02	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.64	41.86	76.85	33.55	77.11	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.66	42.19	77.63	33.63	77.94	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.66	42.29	77.66	33.77	77.85	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.65	42.19	77.62	33.81	77.81	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.66	42.49	77.65	33.98	77.84	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.64	42.31	77.11	34.00	77.29	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.64	42.62	77.22	34.25	77.33	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	0.72	43.52	78.86	34.34	79.02	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	0.74	43.50	78.89	34.06	79.06	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	0.74	43.76	79.06	34.34	79.28	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	0.70	42.96	77.54	33.98	77.70	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.63	41.30	75.12	32.94	75.30	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.65	42.46	76.03	33.91	76.21	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	20.42	43.36	2297.21	34.49	2303.79	696:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ТЭМ-106 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 9/3

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060251

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	9.6	160	10	---
2	80	10.32	172	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
22.03.23	2.167	330.61	329.83	0.8	50.293	43.736	0.5	0.5	24.00
23.03.23	2.022	330.12	329.28	0.8	48.785	42.662	0.5	0.5	24.00
24.03.23	1.785	328.62	327.73	0.9	46.311	40.875	0.5	0.5	24.00
25.03.23	1.683	328.30	327.43	0.9	45.008	39.867	0.5	0.5	24.00
26.03.23	1.739	328.53	327.69	0.8	45.620	40.317	0.5	0.5	24.00
27.03.23	1.876	331.18	330.30	0.9	47.948	42.285	0.5	0.5	24.00
28.03.23	1.876	331.18	330.30	0.9	47.948	42.285	0.5	0.5	24.00
29.03.23	1.659	330.25	329.28	1.0	45.603	40.576	0.5	0.5	24.00
30.03.23	1.731	330.49	329.54	1.0	45.485	40.244	0.5	0.5	24.00
31.03.23	1.662	329.30	328.29	1.0	44.528	39.477	0.5	0.5	24.00
01.04.23	1.590	329.40	328.33	1.1	43.616	38.786	0.5	0.5	24.00
02.04.23	1.601	329.99	328.97	1.0	43.691	38.837	0.5	0.5	24.00
03.04.23	1.608	328.21	327.17	1.0	43.836	38.931	0.5	0.5	24.00
04.04.23	1.500	328.52	327.43	1.1	43.252	38.684	0.5	0.5	24.00
05.04.23	1.361	329.24	328.10	1.1	41.543	37.409	0.5	0.5	24.00
06.04.23	1.469	329.40	328.28	1.1	43.267	38.808	0.5	0.5	24.00
07.04.23	1.413	328.66	327.53	1.1	42.546	38.242	0.5	0.5	24.00
08.04.23	1.521	329.36	328.27	1.1	42.974	38.353	0.5	0.5	24.00
09.04.23	1.562	329.20	328.11	1.1	43.306	38.563	0.5	0.5	24.00
10.04.23	1.554	329.10	327.84	1.3	43.381	38.659	0.5	0.5	24.00
11.04.23	1.533	328.46	327.22	1.2	43.265	38.598	0.5	0.5	24.00
12.04.23	1.556	330.10	328.85	1.2	43.578	38.866	0.5	0.5	24.00
13.04.23	1.516	331.51	330.25	1.3	43.376	38.804	0.5	0.5	24.00
14.04.23	1.507	332.18	331.00	1.2	43.689	39.155	0.5	0.5	24.00
15.04.23	1.684	333.48	332.34	1.1	44.760	39.710	0.5	0.5	24.00
16.04.23	1.732	332.49	331.43	1.1	44.730	39.521	0.5	0.5	24.00
17.04.23	1.731	331.46	330.41	1.1	44.904	39.682	0.5	0.5	24.00
18.04.23	1.632	330.27	329.16	1.1	44.073	39.132	0.5	0.5	24.00
19.04.23	1.465	330.96	329.78	1.2	42.337	37.910	0.5	0.5	24.00
Итого	**47.73**	**9570.6**	**9540.1**	**30.5**	**---**	**---**	**---**	**---**	**696.00**
Среднее	---	---	---	---	**44.61**	**39.62**	**0.5**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
21.03.23 24:00	7550.2	621245.3	642034.4	72292.8
19.04.23 24:00	7596.0	630484.7	651244.3	72964.8
Итого за период	45.8	9239.4	9209.9	672.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:29:49 системой "Умный дом от Уфанет"

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060227

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3	72	10	---
2	50	3	72	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
22.03.23	1.591	193.25	0.02	193.2	50.088	41.849	0.5	0.5	24.00
23.03.23	1.470	192.04	0.01	192.0	48.486	40.824	0.5	0.5	24.00
24.03.23	1.304	190.29	0.01	190.3	46.042	39.182	0.5	0.5	24.00
25.03.23	1.226	189.41	0.01	189.4	44.820	38.338	0.5	0.5	24.00
26.03.23	1.287	190.72	0.01	190.7	45.619	38.865	0.5	0.5	24.00
27.03.23	1.368	193.21	0.01	193.2	47.645	40.557	0.5	0.5	24.00
28.03.23	1.368	193.21	0.01	193.2	47.645	40.557	0.5	0.5	24.00
29.03.23	1.213	191.13	0.01	191.1	45.365	39.014	0.5	0.5	24.00
30.03.23	1.248	191.28	0.01	191.3	45.249	38.716	0.5	0.5	24.00
31.03.23	1.194	190.05	0.01	190.0	44.278	37.986	0.5	0.5	24.00
01.04.23	1.150	189.78	0.01	189.8	43.411	37.347	0.5	0.5	24.00
02.04.23	1.171	190.22	0.01	190.2	43.495	37.334	0.5	0.5	24.00
03.04.23	1.161	189.13	0.01	189.1	43.612	37.464	0.5	0.5	24.00
04.04.23	1.085	188.85	0.01	188.8	42.936	37.186	0.5	0.5	24.00
05.04.23	0.993	188.47	0.01	188.5	41.443	36.170	0.5	0.5	24.00
06.04.23	1.060	189.55	0.01	189.5	43.055	37.457	0.5	0.5	24.00
07.04.23	1.010	188.79	0.01	188.8	42.309	36.951	0.5	0.5	24.00
08.04.23	1.081	189.09	0.01	189.1	42.810	37.086	0.5	0.5	24.00
09.04.23	1.129	189.44	0.01	189.4	43.109	37.141	0.5	0.5	24.00
10.04.23	1.129	189.40	0.01	189.4	43.158	37.189	0.5	0.5	24.00
11.04.23	1.113	188.75	0.01	188.7	43.058	37.156	0.5	0.5	24.00
12.04.23	1.125	190.16	0.01	190.2	43.346	37.423	0.5	0.5	24.00
13.04.23	1.105	191.06	0.01	191.0	43.186	37.394	0.5	0.5	24.00
14.04.23	1.106	191.61	0.01	191.6	43.501	37.724	0.5	0.5	24.00
15.04.23	1.210	192.84	0.01	192.8	44.618	38.336	0.5	0.5	24.00
16.04.23	1.257	192.08	0.02	192.1	44.497	37.947	0.5	0.5	24.00
17.04.23	1.276	191.45	0.02	191.4	44.692	38.019	0.5	0.5	24.00
18.04.23	1.198	190.12	0.01	190.1	43.688	37.379	0.5	0.5	24.00
19.04.23	1.094	189.78	0.01	189.8	42.246	36.471	0.5	0.5	24.00
Итого	**34.72**	**5525.2**	**0.3**	**5524.7**	**---**	**---**	**---**	**---**	**696.00**
Среднее	---	---	---	---	**44.39**	**38.11**	**0.5**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
21.03.23 24:00	5816.4	447369.7	379964.8	66851.9
19.04.23 24:00	5849.7	452701.7	379965.2	67523.9
Итого за период	33.3	5332.0	0.4	672.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:29:47 системой "Умный дом от Уфанет"

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 9а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060237

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3	72	10	---
2	50	3.25	78	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
22.03.23	1.670	191.87	195.75	-3.9	49.997	41.285	0.5	0.5	24.00
23.03.23	1.549	189.79	193.60	-3.8	48.491	40.315	0.5	0.5	24.00
24.03.23	1.377	187.26	191.02	-3.8	46.032	38.672	0.5	0.5	24.00
25.03.23	1.276	186.57	190.29	-3.7	44.183	37.817	0.5	0.4	24.00
26.03.23	1.335	187.44	191.22	-3.8	45.374	38.250	0.5	0.5	24.00
27.03.23	1.425	189.81	193.61	-3.8	47.666	40.148	0.5	0.5	24.00
28.03.23	1.425	189.81	193.61	-3.8	47.666	40.148	0.5	0.5	24.00
29.03.23	1.272	187.66	191.29	-3.6	45.340	38.554	0.5	0.5	24.00
30.03.23	1.309	187.63	191.49	-3.9	45.219	38.237	0.5	0.5	24.00
31.03.23	1.253	186.44	190.33	-3.9	44.263	37.535	0.5	0.5	24.00
01.04.23	1.200	185.80	189.65	-3.8	43.359	36.891	0.5	0.5	24.00
02.04.23	1.217	185.72	189.62	-3.9	43.431	36.873	0.5	0.5	24.00
03.04.23	1.226	185.54	189.50	-4.0	43.572	36.960	0.5	0.5	24.00
04.04.23	1.135	184.80	188.75	-4.0	42.986	36.837	0.5	0.5	24.00
05.04.23	1.033	184.24	187.66	-3.4	41.318	35.699	0.5	0.5	24.00
06.04.23	1.117	185.18	188.75	-3.6	43.017	36.975	0.5	0.5	24.00
07.04.23	1.065	184.11	188.18	-4.1	42.294	36.504	0.5	0.5	24.00
08.04.23	1.135	184.72	188.78	-4.1	42.731	36.579	0.5	0.5	24.00
09.04.23	1.195	185.41	189.14	-3.7	43.053	36.597	0.5	0.5	24.00
10.04.23	1.189	184.94	189.14	-4.2	43.121	36.683	0.5	0.5	24.00
11.04.23	1.177	185.52	189.15	-3.6	43.007	36.653	0.5	0.5	24.00
12.04.23	1.184	186.21	189.31	-3.1	43.320	36.947	0.5	0.5	24.00
13.04.23	1.155	186.13	189.15	-3.0	43.125	36.907	0.5	0.5	24.00
14.04.23	1.148	186.17	189.20	-3.0	43.440	37.263	0.5	0.5	24.00
15.04.23	1.245	187.22	190.29	-3.1	44.517	37.855	0.5	0.5	24.00
16.04.23	1.302	186.96	190.10	-3.1	44.471	37.492	0.5	0.5	24.00
17.04.23	1.326	186.92	190.06	-3.1	44.640	37.535	0.5	0.5	24.00
18.04.23	1.203	186.02	189.17	-3.2	43.164	37.095	0.5	0.5	24.00
19.04.23	1.125	184.99	188.01	-3.0	42.109	36.016	0.5	0.5	24.00
Итого	**36.27**	**5410.9**	**5515.8**	**-105.0**	**---**	**---**	**---**	**---**	**696.00**
Среднее	---	---	---	---	**44.31**	**37.63**	**0.5**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
21.03.23 24:00	5147.7	332047.1	327375.6	67595.4
19.04.23 24:00	5184.2	337461.1	332894.6	68291.4
Итого за период	36.5	5414.0	5519.0	696.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:29:46 системой "Умный дом от Уфанет"

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 9б

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060235

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3	60	10	---
2	50	3.025000	60.5	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
22.03.23	1.357	111.42	110.78	0.6	49.747	37.556	0.5	0.5	24.00
23.03.23	1.259	110.18	109.53	0.7	48.161	36.723	0.5	0.5	24.00
24.03.23	1.113	107.47	106.87	0.6	45.754	35.388	0.5	0.5	24.00
25.03.23	1.052	106.06	105.46	0.6	44.547	34.618	0.5	0.5	24.00
26.03.23	1.096	106.97	106.40	0.6	45.364	35.104	0.5	0.5	24.00
27.03.23	1.168	111.51	110.91	0.6	47.354	36.871	0.5	0.5	24.00
28.03.23	1.168	111.51	110.91	0.6	47.354	36.871	0.5	0.5	24.00
29.03.23	1.049	110.24	109.63	0.6	45.116	35.585	0.5	0.5	24.00
30.03.23	1.068	109.46	108.85	0.6	45.002	35.236	0.5	0.5	24.00
31.03.23	1.016	106.73	106.16	0.6	44.053	34.519	0.5	0.5	24.00
01.04.23	0.988	106.84	106.24	0.6	43.176	33.920	0.5	0.5	24.00
02.04.23	1.000	107.51	106.92	0.6	43.257	33.941	0.5	0.5	24.00
03.04.23	0.990	104.95	104.33	0.6	43.377	33.928	0.5	0.5	24.00
04.04.23	0.929	105.28	104.67	0.6	42.699	33.863	0.5	0.5	24.00
05.04.23	0.859	106.02	105.39	0.6	41.261	33.145	0.5	0.5	24.00
06.04.23	0.912	106.00	105.34	0.7	42.846	34.233	0.5	0.5	24.00
07.04.23	0.867	104.99	104.44	0.5	42.113	33.848	0.5	0.5	24.00
08.04.23	0.931	106.38	105.79	0.6	42.604	33.845	0.5	0.5	24.00
09.04.23	0.965	106.23	105.67	0.6	42.887	33.790	0.5	0.5	24.00
10.04.23	0.967	106.10	105.50	0.6	42.932	33.802	0.5	0.5	24.00
11.04.23	0.947	105.76	105.14	0.6	42.842	33.874	0.5	0.5	24.00
12.04.23	0.956	108.84	108.23	0.6	43.131	34.335	0.5	0.5	24.00
13.04.23	0.941	110.08	109.49	0.6	42.980	34.418	0.5	0.5	24.00
14.04.23	0.944	111.68	111.05	0.6	43.295	34.829	0.5	0.5	24.00
15.04.23	1.025	112.91	112.21	0.7	44.410	35.317	0.5	0.5	24.00
16.04.23	1.058	112.02	111.31	0.7	44.277	34.822	0.5	0.5	24.00
17.04.23	1.070	109.97	109.26	0.7	44.459	34.716	0.5	0.5	24.00
18.04.23	1.001	108.77	108.08	0.7	43.446	34.232	0.5	0.5	24.00
19.04.23	0.921	108.56	107.85	0.7	42.054	33.557	0.5	0.5	24.00
Итого	**29.62**	**3140.4**	**3122.4**	**18.0**	**---**	**---**	**---**	**---**	**696.00**
Среднее	---	---	---	---	**44.16**	**34.72**	**0.5**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
21.03.23 24:00	2831.1	196121.7	195018.2	35217.9
19.04.23 24:00	2859.5	199150.7	198029.7	35889.9
Итого за период	28.4	3029.0	3011.5	672.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:29:45 системой "Умный дом от Уфанет"

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТВ-7 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 10

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20127892

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x21D3

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	50.48	41.95	8.53	5.24	5.06	н/д	456.190	455.370	451.275	451.275	н/д	3.849	24	0
23.03.23	48.88	40.94	7.94	5.42	5.23	н/д	454.590	453.910	450.030	450.030	н/д	3.571	24	0
24.03.23	46.43	39.32	7.12	5.05	4.84	н/д	451.350	451.010	447.360	447.360	н/д	3.183	24	0
25.03.23	45.21	38.47	6.74	4.62	4.41	н/д	448.980	448.840	445.312	445.312	н/д	3.001	24	0
26.03.23	46.00	39.02	6.98	4.88	4.68	н/д	450.050	449.850	446.238	446.238	н/д	3.114	24	0
27.03.23	48.03	40.65	7.38	5.35	5.15	н/д	454.020	453.560	449.700	449.700	н/д	3.316	24	0
28.03.23	45.75	39.14	6.61	5.12	4.91	н/д	451.540	451.310	447.704	447.704	н/д	2.957	24	0
29.03.23	45.65	38.90	6.75	5.15	4.95	н/д	451.630	451.460	447.864	447.864	н/д	3.020	24	0
30.03.23	44.67	38.28	6.39	5.16	4.95	н/д	449.360	449.290	445.814	445.814	н/д	2.847	24	0
31.03.23	43.80	37.66	6.14	5.16	4.94	н/д	449.650	449.630	446.261	446.261	н/д	2.739	24	0
01.04.23	43.88	37.69	6.20	5.17	4.95	н/д	450.140	450.130	446.745	446.745	н/д	2.767	24	0
02.04.23	44.00	37.80	6.20	5.14	4.92	н/д	448.260	448.230	444.851	444.851	н/д	2.758	24	0
03.04.23	43.32	37.49	5.83	5.20	4.98	н/д	447.980	447.830	444.619	444.559	н/д	2.593	24	0
04.04.23	41.82	36.44	5.38	5.30	5.07	н/д	448.100	447.970	444.959	444.959	н/д	2.392	24	0
05.04.23	43.44	37.64	5.80	5.25	5.03	н/д	448.820	448.790	445.472	445.472	н/д	2.584	24	0
06.04.23	42.70	37.14	5.56	5.12	4.90	н/д	447.630	447.720	444.461	444.461	н/д	2.469	24	0
07.04.23	43.20	37.36	5.84	5.25	5.03	н/д	448.420	448.480	445.165	445.165	н/д	2.598	24	0
08.04.23	43.50	37.53	5.97	5.33	5.11	н/д	448.620	448.590	445.273	445.273	н/д	2.656	24	0
09.04.23	43.55	37.58	5.97	5.33	5.11	н/д	448.840	448.820	445.521	445.521	н/д	2.660	24	0
10.04.23	43.45	37.48	5.97	5.33	5.11	н/д	448.090	448.040	444.748	444.748	н/д	2.655	24	0
11.04.23	43.74	37.71	6.03	5.37	5.15	н/д	450.410	450.390	447.020	447.020	н/д	2.692	24	0
12.04.23	43.57	37.69	5.88	5.34	5.11	н/д	453.070	453.050	449.681	449.681	н/д	2.645	24	0
13.04.23	43.88	37.98	5.90	5.36	5.13	н/д	453.460	453.450	450.003	450.003	н/д	2.654	24	0
14.04.23	45.00	38.60	6.41	5.40	5.17	н/д	454.770	454.670	451.116	451.116	н/д	2.889	24	0
15.04.23	44.90	38.44	6.46	5.38	5.16	н/д	453.780	453.630	450.124	450.124	н/д	2.907	24	0
16.04.23	45.09	38.51	6.58	5.37	5.15	н/д	452.260	451.800	448.471	448.445	н/д	2.950	24	0
17.04.23	44.08	37.89	6.19	5.35	5.13	н/д	450.160	449.750	446.530	446.530	н/д	2.761	24	0

18.04.23	42.62	36.87	5.75	0.00	0.00	н/д	450.300	450.210	447.060	447.060	н/д	0.000	24	0
19.04.23	43.65	37.76	5.89	5.49	5.26	н/д	451.970	451.320	448.450	448.092	н/д	2.638	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**13072.440**	**13067.100**	**12967.827**	**12967.383**	**---**	**79.865**	**696**	**0**
Среднее	**44.64**	**38.28**	**6.36**	**5.06**	**4.85**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
21.03.23 24:00	153502.940	153223.370	0.000	151190.727	151178.627	0.000	1811.311	8801
19.04.23 24:00	166575.380	166290.470	0.000	164158.552	164146.008	0.000	1893.745	9497
Итого за период	13072.440	13067.100	0.000	12967.825	12967.381	0.000	82.434	696

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:28:44 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : 34 мкр.д.10а
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N BB391
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.22	0.05	49.18	166.21	41.85	161.70	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.12	0.05	47.55	164.68	40.73	160.18	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.00	0.04	45.21	162.89	39.08	158.52	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	0.95	0.04	44.10	162.41	38.24	158.05	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	0.99	0.04	45.03	163.13	38.95	158.81	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.04	0.04	46.73	164.45	40.37	160.19	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	0.94	0.04	44.59	162.95	38.84	158.70	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	0.96	0.04	44.50	163.42	38.64	158.90	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	0.91	0.04	43.54	162.52	37.93	158.02	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	0.88	0.04	42.74	162.28	37.29	157.78	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	0.89	0.04	42.83	162.11	37.32	157.63	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	0.88	0.04	42.91	161.83	37.44	157.48	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.83	0.03	42.18	161.07	37.01	156.79	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.78	0.03	40.91	160.58	36.06	156.35	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.83	0.03	42.39	161.22	37.24	157.04	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.79	0.03	41.66	160.68	36.72	156.48	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.84	0.03	42.21	161.38	37.01	157.01	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.86	0.04	42.47	161.60	37.14	157.19	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.86	0.04	42.50	161.53	37.16	157.22	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.86	0.04	42.42	161.35	37.07	157.09	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.87	0.04	42.68	161.43	37.30	157.15	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.85	0.04	42.56	161.55	37.28	157.32	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.85	0.04	42.85	161.53	37.57	157.35	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	0.94	0.04	43.98	162.74	38.19	158.30	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	0.95	0.04	43.81	162.61	37.93	158.10	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	0.96	0.04	44.00	162.32	38.11	157.94	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	0.88	0.04	42.87	161.28	37.39	156.99	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.83	0.03	41.72	161.08	36.55	156.83	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.84	0.04	42.59	161.10	37.35	156.93	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	26.40	0.04	43.54	4703.92	37.92	4578.03	696:00	696:00

** Пересчитано из массы воды в объем:

при температуре t = 10 град.С

плотность воды Ro(t) = 1000,29 кг/куб.м

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	34 мкр.д.12/2
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА774
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1	tm2
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.17	50.24	141.49	41.96	143.51	24:00	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.08	48.64	137.71	40.79	139.73	24:00	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	0.95	46.18	133.08	39.04	135.32	24:00	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	0.90	44.96	131.91	38.15	134.17	24:00	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	0.94	45.76	133.47	38.74	135.94	24:00	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	0.99	47.79	136.63	40.52	139.09	24:00	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	0.88	45.51	132.69	38.84	135.11	24:00	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	0.92	45.41	133.89	38.53	135.43	24:00	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	0.87	44.43	131.68	37.80	133.40	24:00	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	0.84	43.55	130.68	37.12	132.21	24:00	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	0.85	43.64	130.73	37.12	132.52	24:00	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	0.85	43.77	130.12	37.22	131.97	24:00	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.76	43.07	123.01	36.89	124.76	22:56	22:56	22:56
05-04-2023 00:00:00	0.72	41.58	126.62	35.89	128.71	24:00	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.77	43.21	128.18	37.21	130.49	24:00	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.73	42.47	127.37	36.72	129.58	24:00	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.79	42.97	129.20	36.86	130.71	24:00	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.83	43.27	129.78	36.88	131.58	24:00	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.82	43.31	129.48	36.96	131.51	24:00	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.81	43.22	129.34	36.98	131.45	24:00	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.81	43.51	129.57	37.25	131.66	24:00	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.79	43.34	129.07	37.24	131.35	24:00	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.78	43.65	129.09	37.56	131.45	24:00	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	0.89	44.76	131.98	38.01	132.77	24:00	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	0.92	44.65	131.10	37.63	132.13	24:00	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	0.85	44.84	121.76	37.84	123.50	24:00	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	0.82	43.83	124.28	37.21	125.56	24:00	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.78	42.38	126.65	36.20	127.83	24:00	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.79	43.42	127.54	37.25	128.98	24:00	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	час:мин
696:00	24.88	44.39	3778.10	37.81	3832.42	694:56	694:56	694:56

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 13

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182302

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x093B

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	50.19	43.46	6.73	177.410	175.280	166.860	165.380	6.90	6.70	1.1790	24.0	0.000
23.03.23	48.56	42.19	6.37	172.660	170.770	161.870	160.530	6.90	6.70	1.0870	24.0	0.000
24.03.23	46.11	40.31	5.80	166.850	165.220	155.770	154.560	6.90	6.70	0.9580	24.0	0.000
25.03.23	44.90	39.37	5.53	165.160	163.630	154.010	152.810	6.90	6.70	0.9040	24.0	0.000
26.03.23	45.79	40.09	5.70	167.770	166.120	156.880	155.650	6.90	6.70	0.9460	24.0	0.000
27.03.23	47.70	41.78	5.92	172.050	170.230	161.690	160.390	6.90	6.70	1.0060	24.0	0.000
28.03.23	45.45	40.03	5.42	167.080	165.440	156.480	155.310	6.90	6.70	0.8940	24.0	0.000
29.03.23	45.34	39.78	5.56	167.480	165.840	156.860	155.660	6.90	6.70	0.9210	24.0	0.000
30.03.23	44.37	39.02	5.35	164.750	163.240	154.260	153.200	6.90	6.70	0.8710	24.0	0.000
31.03.23	43.50	38.29	5.21	163.310	161.870	152.880	151.900	6.90	6.70	0.8410	24.0	0.000
01.04.23	43.58	38.34	5.24	163.480	162.040	153.260	152.230	6.90	6.70	0.8490	24.0	0.000
02.04.23	43.70	38.45	5.25	163.210	161.770	153.210	152.170	6.90	6.70	0.8460	24.0	0.000
03.04.23	43.00	38.00	5.00	161.090	159.720	151.220	150.210	6.90	6.70	0.7990	24.0	0.000
04.04.23	41.57	36.92	4.65	158.680	157.390	148.630	147.670	6.90	6.70	0.7310	24.0	0.000
05.04.23	43.14	38.23	4.91	161.220	159.780	151.530	150.570	6.90	6.70	0.7830	24.0	0.000
06.04.23	42.39	37.69	4.70	160.030	158.660	150.540	149.580	6.90	6.70	0.7450	24.0	0.000
07.04.23	42.92	37.96	4.96	161.470	160.040	152.250	151.290	6.90	6.70	0.7940	24.0	0.000
08.04.23	43.21	38.10	5.11	162.300	160.860	153.340	152.380	6.90	6.70	0.8210	24.0	0.000
09.04.23	43.25	38.19	5.06	162.250	160.810	153.590	152.630	6.90	6.70	0.8140	24.0	0.000
10.04.23	43.15	38.13	5.02	162.200	160.760	153.740	152.780	6.90	6.70	0.8060	24.0	0.000
11.04.23	43.43	38.32	5.11	162.490	161.050	154.240	153.240	6.90	6.70	0.8230	24.0	0.000
12.04.23	43.28	38.26	5.02	162.130	160.690	154.010	153.050	6.90	6.70	0.8050	24.0	0.000
13.04.23	43.58	38.54	5.04	162.310	160.870	154.350	153.290	6.90	6.70	0.8080	24.0	0.000
14.04.23	44.73	39.25	5.48	164.550	163.020	156.800	155.650	6.90	6.70	0.8920	24.0	0.000
15.04.23	44.59	39.07	5.52	164.280	162.790	156.570	155.370	6.90	6.70	0.8980	24.0	0.000
16.04.23	44.78	39.20	5.58	164.590	163.050	156.990	155.790	6.90	6.70	0.9060	24.0	0.000
17.04.23	43.73	38.46	5.27	161.960	160.550	154.340	153.220	6.90	6.70	0.8430	24.0	0.000
18.04.23	42.38	37.43	4.95	159.630	158.300	151.810	150.800	6.90	6.70	0.7870	24.0	0.000

19.04.23	43.33	38.27	5.06	160.590	159.170	152.990	151.990	6.90	6.70	0.8010	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4762.9**	**4718.96**	**4490.9**	**4459.30**	**---**	**---**	**25.1580**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**44.33**	**39.00**	**5.32**	---	---	---	---	**6.90**	**6.70**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	94232.260	89183.440	91734.060	87202.340	775.490	18446.000	409.000
19.04.23 24:00	98995.240	93902.399	96225.030	91661.639	800.648	19142.000	409.000
Итого за период	4762.980	4718.959	4490.970	4459.298	25.158	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:33:50 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 13а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166313

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0хАС0С

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	50.05	43.19	6.86	195.410	193.140	192.580	190.860	6.05	5.70	1.3250	24.0	0.000
23.03.23	48.42	41.88	6.54	190.150	188.070	187.390	185.810	6.21	5.87	1.2300	24.0	0.000
24.03.23	45.99	40.02	5.97	183.920	182.100	181.230	179.900	5.80	5.49	1.0860	24.0	0.000
25.03.23	44.79	39.13	5.66	182.110	180.390	179.440	178.180	5.40	5.10	1.0190	24.0	0.000
26.03.23	45.68	39.85	5.83	184.860	183.060	182.160	180.820	5.69	5.37	1.0640	24.0	0.000
27.03.23	47.58	41.53	6.05	189.390	187.370	186.670	185.140	6.12	5.79	1.1310	24.0	0.000
28.03.23	45.34	39.84	5.50	183.930	182.180	181.290	179.930	5.90	5.59	0.9970	24.0	0.000
29.03.23	45.23	39.67	5.56	184.280	182.530	181.640	180.270	5.93	5.61	1.0140	24.0	0.000
30.03.23	44.25	38.85	5.40	181.370	179.650	178.740	177.480	5.93	5.62	0.9680	24.0	0.000
31.03.23	43.39	38.12	5.27	179.880	178.230	177.260	176.060	5.92	5.62	0.9380	24.0	0.000
01.04.23	43.48	38.13	5.35	180.040	178.410	177.430	176.230	5.93	5.63	0.9550	24.0	0.000
02.04.23	43.59	38.25	5.34	179.690	178.040	177.060	175.860	5.90	5.61	0.9510	24.0	0.000
03.04.23	42.89	37.85	5.04	177.400	175.830	174.800	173.650	5.96	5.68	0.8850	24.0	0.000
04.04.23	41.47	36.81	4.66	174.930	173.540	172.350	171.290	6.04	5.77	0.8100	24.0	0.000
05.04.23	43.03	38.08	4.95	177.500	175.980	174.910	173.710	6.00	5.72	0.8710	24.0	0.000
06.04.23	42.30	37.55	4.75	176.220	174.780	173.630	172.430	5.88	5.60	0.8290	24.0	0.000
07.04.23	42.83	37.85	4.98	177.780	176.280	175.190	173.990	6.01	5.73	0.8770	24.0	0.000
08.04.23	43.11	37.95	5.16	178.660	177.090	176.080	174.880	6.09	5.80	0.9110	24.0	0.000
09.04.23	43.14	37.93	5.21	178.630	177.070	176.000	174.800	6.09	5.80	0.9230	24.0	0.000
10.04.23	43.05	37.95	5.10	178.570	177.040	175.970	174.770	6.09	5.80	0.9040	24.0	0.000
11.04.23	43.33	38.18	5.15	178.850	177.260	176.250	175.050	6.12	5.83	0.9130	24.0	0.000
12.04.23	43.18	38.10	5.08	178.490	176.920	175.880	174.680	6.09	5.80	0.8960	24.0	0.000
13.04.23	43.48	38.43	5.05	178.640	177.030	176.030	174.830	6.11	5.82	0.8910	24.0	0.000
14.04.23	44.64	39.18	5.46	181.130	179.420	178.500	177.220	6.15	5.85	0.9780	24.0	0.000
15.04.23	44.49	38.95	5.54	180.860	179.180	178.200	177.000	6.13	5.83	0.9900	24.0	0.000
16.04.23	44.68	39.02	5.66	181.240	179.560	178.560	177.360	6.13	5.83	1.0140	24.0	0.000
17.04.23	43.62	38.28	5.34	178.360	176.770	175.700	174.530	6.10	5.81	0.9430	24.0	0.000
18.04.23	42.29	37.32	4.97	175.870	174.350	173.250	172.150	6.11	5.83	0.8650	24.0	0.000

19.04.23	43.23	38.19	5.04	176.830	175.290	174.180	172.980	6.23	5.95	0.8830	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5244.9**	**5196.56**	**5168.3**	**5131.86**	**---**	**---**	**28.0610**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**44.22**	**38.83**	**5.39**	---	---	---	---	**6.00**	**5.71**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	92854.450	91429.609	91597.810	90543.729	723.255	13142.000	0.000
19.04.23 24:00	98099.440	96626.169	96766.180	95675.589	751.316	13838.000	0.000
Итого за период	5244.990	5196.559	5168.369	5131.860	28.061	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:33:54 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 16а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00177716

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x2B41

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	50.58	44.61	5.97	235.840	235.280	239.930	235.280	6.90	1.77	1.4250	24.0	0.000
23.03.23	48.93	43.23	5.70	229.600	229.230	233.620	229.230	6.90	1.65	1.3240	24.0	0.000
24.03.23	46.47	41.32	5.15	221.860	221.850	226.040	221.850	6.90	1.72	1.1640	24.0	0.000
25.03.23	45.26	40.34	4.92	219.780	219.740	223.730	219.740	6.90	1.72	1.1030	24.0	0.000
26.03.23	46.16	41.09	5.07	222.960	222.900	227.040	222.900	6.90	1.84	1.1540	24.0	0.000
27.03.23	48.07	42.78	5.29	228.380	228.170	232.620	228.170	6.90	1.90	1.2280	24.0	0.000
28.03.23	45.80	40.93	4.87	221.990	221.960	226.050	221.960	6.90	1.84	1.1000	24.0	0.000
29.03.23	45.69	40.77	4.92	222.550	222.540	226.600	222.540	6.90	1.89	1.1130	24.0	0.000
30.03.23	44.70	39.97	4.73	218.910	219.000	223.000	219.000	6.90	1.93	1.0560	24.0	0.000
31.03.23	43.83	39.22	4.61	217.150	217.260	221.140	217.260	6.90	1.92	1.0220	24.0	0.000
01.04.23	43.92	39.22	4.70	217.190	217.350	221.290	217.350	6.90	2.09	1.0390	24.0	0.000
02.04.23	44.03	39.39	4.64	216.990	217.090	220.920	217.090	6.90	2.10	1.0250	24.0	0.000
03.04.23	43.32	38.90	4.42	214.000	214.260	218.100	214.260	6.90	2.30	0.9650	24.0	0.000
04.04.23	41.89	37.74	4.15	211.140	211.390	215.050	211.390	6.90	2.27	0.8930	24.0	0.000
05.04.23	43.46	39.10	4.36	214.150	214.350	218.210	214.350	6.90	2.38	0.9550	24.0	0.000
06.04.23	42.71	38.54	4.17	212.520	212.840	216.600	212.840	6.90	2.22	0.9060	24.0	0.000
07.04.23	43.25	38.81	4.44	214.670	214.790	218.540	214.790	6.90	2.23	0.9730	24.0	0.000
08.04.23	43.53	38.95	4.58	215.560	215.750	219.660	215.750	6.90	1.97	1.0060	24.0	0.000
09.04.23	43.57	38.99	4.58	215.610	215.750	219.570	215.750	6.90	2.18	1.0070	24.0	0.000
10.04.23	43.47	38.96	4.51	215.490	215.660	219.520	215.660	6.90	2.48	0.9910	24.0	0.000
11.04.23	43.75	39.15	4.60	215.710	215.930	219.800	215.930	6.90	2.70	1.0110	24.0	0.000
12.04.23	43.60	39.10	4.50	215.410	215.500	219.330	215.500	6.90	2.89	0.9840	24.0	0.000
13.04.23	43.89	39.43	4.46	215.300	215.580	219.520	215.580	6.90	3.10	0.9770	24.0	0.000
14.04.23	45.04	40.20	4.84	218.530	218.570	222.490	218.570	6.90	2.56	1.0740	24.0	0.000
15.04.23	44.89	39.97	4.92	218.150	218.270	222.210	218.270	6.90	2.48	1.0890	24.0	0.000
16.04.23	45.12	40.09	5.03	218.480	218.580	222.560	218.580	6.90	2.54	1.1160	24.0	0.000
17.04.23	44.04	39.33	4.71	215.350	215.440	219.220	215.440	6.90	2.52	1.0320	24.0	0.000
18.04.23	42.70	38.29	4.41	211.940	212.220	216.050	212.220	6.90	2.63	0.9510	24.0	0.000

19.04.23	43.65	39.17	4.48	213.400	213.510	217.310	213.510	6.90	2.77	0.9730	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6328.6**	**6330.76**	**6445.7**	**6330.76**	**---**	**---**	**30.6560**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**44.66**	**39.91**	**4.74**	---	---	---	---	**6.90**	**2.23**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	15662.399	15555.030	15919.130	15555.030	103.492	1191.000	0.000
19.04.23 24:00	21991.010	21885.789	22364.850	21885.789	134.148	1887.000	0.000
Итого за период	6328.610	6330.759	6445.719	6330.759	30.656	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:28:57 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 16б

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182774

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x040F

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	50.43	42.64	7.79	171.280	169.280	171.040	169.560	6.90	6.70	1.3170	24.0	0.000
23.03.23	48.77	41.42	7.35	166.630	164.790	166.430	165.090	6.90	6.70	1.2100	24.0	0.000
24.03.23	46.32	39.68	6.64	161.200	159.600	161.040	159.840	6.90	6.70	1.0570	24.0	0.000
25.03.23	45.12	38.77	6.35	159.540	158.040	159.360	158.160	6.90	6.70	1.0020	24.0	0.000
26.03.23	46.05	39.44	6.61	161.970	160.370	161.790	160.570	6.90	6.70	1.0570	24.0	0.000
27.03.23	47.92	41.06	6.86	165.900	164.130	165.680	164.390	6.90	6.70	1.1230	24.0	0.000
28.03.23	45.65	39.38	6.27	161.160	159.610	160.940	159.780	6.90	6.70	1.0000	24.0	0.000
29.03.23	45.55	39.17	6.38	161.580	160.030	161.390	160.190	6.90	6.70	1.0180	24.0	0.000
30.03.23	44.56	38.39	6.17	158.990	157.490	158.880	157.820	6.90	6.70	0.9710	24.0	0.000
31.03.23	43.70	37.68	6.02	157.660	156.220	157.500	156.530	6.90	6.70	0.9400	24.0	0.000
01.04.23	43.78	37.70	6.08	157.830	156.390	157.650	156.640	6.90	6.70	0.9500	24.0	0.000
02.04.23	43.89	37.87	6.02	157.490	156.050	157.360	156.350	6.90	6.70	0.9360	24.0	0.000
03.04.23	43.17	37.55	5.62	155.430	154.070	155.300	154.300	6.90	6.70	0.8670	24.0	0.000
04.04.23	41.77	36.50	5.27	153.270	151.990	153.150	152.190	6.90	6.70	0.8030	24.0	0.000
05.04.23	43.33	37.73	5.60	155.490	154.080	155.370	154.410	6.90	6.70	0.8610	24.0	0.000
06.04.23	42.57	37.16	5.41	154.400	153.100	154.300	153.340	6.90	6.70	0.8260	24.0	0.000
07.04.23	43.12	37.35	5.77	155.820	154.420	155.690	154.730	6.90	6.70	0.8890	24.0	0.000
08.04.23	43.40	37.52	5.88	156.610	155.170	156.470	155.510	6.90	6.70	0.9080	24.0	0.000
09.04.23	43.43	37.56	5.87	156.550	155.110	156.420	155.460	6.90	6.70	0.9080	24.0	0.000
10.04.23	43.34	37.57	5.77	156.470	155.030	156.360	155.400	6.90	6.70	0.8910	24.0	0.000
11.04.23	43.62	37.78	5.84	156.680	155.240	156.560	155.600	6.90	6.70	0.9040	24.0	0.000
12.04.23	43.47	37.74	5.73	156.340	154.900	156.190	155.230	6.90	6.70	0.8880	24.0	0.000
13.04.23	43.78	38.04	5.74	156.460	155.020	156.330	155.350	6.90	6.70	0.8860	24.0	0.000
14.04.23	44.95	38.76	6.19	158.690	157.190	158.570	157.440	6.90	6.70	0.9700	24.0	0.000
15.04.23	44.79	38.44	6.35	158.520	157.080	158.380	157.250	6.90	6.70	0.9940	24.0	0.000
16.04.23	44.99	38.56	6.43	158.690	157.250	158.580	157.410	6.90	6.70	1.0100	24.0	0.000
17.04.23	43.89	37.86	6.03	156.190	154.800	156.060	154.990	6.90	6.70	0.9340	24.0	0.000
18.04.23	42.59	36.95	5.64	154.020	152.690	153.900	152.920	6.90	6.70	0.8560	24.0	0.000

19.04.23	43.52	37.83	5.69	154.830	153.430	154.660	153.680	6.90	6.70	0.8710	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4595.6**	**4552.57**	**4591.3**	**4560.13**	**---**	**---**	**27.8470**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**44.53**	**38.41**	**6.11**	---	---	---	---	**6.90**	**6.70**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	173459.670	170641.640	173252.399	171092.660	1277.080	23553.000	600.000
19.04.23 24:00	178055.359	175194.209	177843.749	175652.790	1304.927	24249.000	600.000
Итого за период	4595.688	4552.568	4591.350	4560.130	27.847	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:33:46 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	34 мкр дом 19
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВВ704
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ и ОСТ

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	3.42	49.74	405.35	41.29	405.21	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	3.15	48.08	394.62	40.09	394.36	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	2.77	45.66	381.70	38.39	381.38	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	2.61	44.50	377.59	37.56	377.24	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	2.74	45.39	383.04	38.24	382.72	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	2.87	47.23	392.29	39.90	392.06	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	2.55	45.00	381.08	38.29	380.73	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	2.65	44.91	382.40	37.96	381.96	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	2.53	43.92	376.99	37.19	376.06	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	2.45	43.08	373.85	36.51	372.94	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	2.48	43.17	374.08	36.52	373.25	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	2.46	43.27	372.96	36.66	372.49	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	2.28	42.53	367.99	36.33	367.43	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	2.10	41.16	363.01	35.37	362.35	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	2.23	42.72	367.87	36.64	367.46	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	2.13	41.96	365.22	36.13	364.85	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	2.30	42.51	368.62	36.26	368.12	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	2.40	42.79	371.22	36.32	370.21	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	2.40	42.82	370.70	36.34	370.13	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	2.35	42.73	370.51	36.37	369.96	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	2.37	43.00	370.84	36.59	370.31	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	2.32	42.86	369.91	36.58	369.52	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	2.30	43.15	370.08	36.93	369.76	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	2.57	44.31	375.58	37.45	375.09	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	2.67	44.16	374.59	37.02	374.63	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	2.69	44.36	375.78	37.18	375.27	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	2.48	43.24	370.24	36.55	369.39	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	2.26	41.95	364.39	35.74	364.01	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	2.28	42.89	366.33	36.65	365.88	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	72.81	43.90	10878.83	37.21	10864.79	696:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 24-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : 34 мкр.д.20
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА776
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	0.62	49.76	77.77	41.78	78.03	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	0.57	48.20	75.97	40.66	76.21	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	0.47	45.86	68.96	39.01	69.15	22:25	22:25
26-03-2023 00:00:00	0.47	44.57	73.59	38.14	73.77	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	0.49	45.32	74.72	38.68	74.91	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	0.53	47.37	76.53	40.38	76.75	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	0.48	45.13	79.58	39.07	79.77	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	0.50	45.07	88.81	39.47	89.00	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	0.47	44.10	85.49	38.55	85.67	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	0.45	43.23	84.12	37.84	84.30	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	0.46	43.31	83.80	37.81	83.98	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	0.46	43.44	83.50	37.89	83.68	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.43	42.78	82.42	37.54	82.58	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.39	41.27	81.00	36.43	81.14	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.43	42.89	82.02	37.68	82.18	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.41	42.17	81.43	37.17	81.59	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.43	42.64	82.08	37.39	82.24	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.46	42.94	82.67	37.42	82.84	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.45	43.00	82.59	37.48	82.77	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.45	42.91	81.12	37.38	81.29	23:36	23:36
12-04-2023 00:00:00	0.45	43.20	80.54	37.62	80.71	23:23	23:23
13-04-2023 00:00:00	0.45	43.02	82.37	37.54	82.54	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.45	43.33	82.46	37.87	82.63	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	0.48	44.41	84.24	38.65	84.43	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	0.50	44.32	84.22	38.36	84.41	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	0.51	44.51	84.43	38.46	84.63	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	0.47	43.56	83.07	37.88	83.25	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.43	42.08	81.62	36.81	81.78	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.44	43.12	82.25	37.78	82.41	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	13.61	44.05	2353.38	38.23	2358.65	693:24	693:24

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Взлёт ТСРВ-024 ТС3
с 23.03.23 по 22.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 21

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 801135

Система: 3 А32-00

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	n, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
23.03.23	0.982	16.477	59.410	0.551	0.325	8.118	39.890	0.567	24.000	0.657	0.000	8.359	0.000
24.03.23	1.047	17.532	59.520	0.542	0.326	8.036	40.470	0.560	24.000	0.721	0.000	9.496	0.000
25.03.23	0.934	16.159	57.470	0.551	0.321	8.087	39.580	0.566	24.000	0.613	0.000	8.072	0.000
26.03.23	0.914	15.829	57.510	0.559	0.302	7.676	39.290	0.572	23.000	0.612	0.000	8.153	0.000
27.03.23	1.006	17.282	57.990	0.530	0.321	8.014	40.020	0.550	24.000	0.685	0.000	9.267	0.000
28.03.23	0.940	16.016	58.460	0.555	0.326	8.102	40.080	0.572	24.000	0.614	0.000	7.915	0.000
29.03.23	0.985	16.793	58.400	0.555	0.322	8.014	39.990	0.572	24.000	0.663	0.000	8.778	0.000
30.03.23	0.979	16.728	58.220	0.551	0.317	7.960	39.780	0.568	24.000	0.661	0.000	8.768	0.000
31.03.23	0.968	16.498	58.370	0.548	0.320	8.025	39.810	0.565	24.000	0.647	0.000	8.473	0.000
01.04.23	1.012	17.223	58.490	0.556	0.319	7.902	40.300	0.572	24.000	0.693	0.000	9.321	0.000
02.04.23	0.997	16.927	58.680	0.554	0.319	7.964	39.900	0.570	24.000	0.678	0.000	8.964	0.000
03.04.23	0.977	16.664	58.340	0.538	0.320	8.004	39.850	0.555	24.000	0.657	0.000	8.660	0.000
04.04.23	0.934	15.845	58.710	0.545	0.321	8.046	39.760	0.560	24.000	0.614	0.000	7.799	0.000
05.04.23	0.945	16.031	58.630	0.551	0.324	8.057	40.050	0.566	24.000	0.621	0.000	7.973	0.000
06.04.23	0.990	16.641	59.260	0.544	0.345	8.395	40.870	0.563	24.000	0.645	0.000	8.246	0.000
07.04.23	0.954	16.109	58.920	0.547	0.327	8.019	40.750	0.565	24.000	0.626	0.000	8.090	0.000
08.04.23	0.961	16.291	58.630	0.550	0.321	8.013	39.920	0.565	24.000	0.640	0.000	8.278	0.000
09.04.23	0.917	15.544	58.690	0.564	0.316	7.923	39.910	0.575	24.000	0.600	0.000	7.621	0.000
10.04.23	1.035	17.565	58.660	0.531	0.324	7.977	40.470	0.547	24.000	0.712	0.000	9.588	0.000
11.04.23	0.962	16.292	58.790	0.550	0.349	8.575	40.640	0.563	24.000	0.612	0.000	7.717	0.000
12.04.23	1.042	17.630	58.840	0.551	0.348	8.478	40.950	0.565	24.000	0.694	0.000	9.152	0.000
13.04.23	0.945	16.023	58.780	0.544	0.353	8.635	40.740	0.559	24.000	0.593	0.000	7.388	0.000
14.04.23	0.992	16.737	59.060	0.539	0.353	8.594	40.910	0.556	24.000	0.639	0.000	8.143	0.000
15.04.23	1.027	17.183	59.560	0.552	0.348	8.509	40.830	0.565	24.000	0.679	0.000	8.674	0.000
16.04.23	1.024	17.112	59.660	0.559	0.342	8.432	40.510	0.569	24.000	0.682	0.000	8.681	0.000
17.04.23	1.008	16.899	59.380	0.539	0.347	8.554	40.450	0.551	24.000	0.660	0.000	8.344	0.000
18.04.23	0.954	15.997	59.420	0.553	0.348	8.584	40.400	0.563	24.000	0.606	0.000	7.413	0.000

19.04.23	0.928	15.533	59.610	0.549	0.350	8.555	40.820	0.561	24.000	0.578	0.000	6.978	0.000
20.04.23	0.983	16.554	59.190	0.539	0.350	8.458	41.230	0.555	24.000	0.634	0.000	8.096	0.000
21.04.23	0.991	16.596	59.530	0.554	0.353	8.521	41.260	0.569	24.000	0.638	0.000	8.075	0.000
22.04.23	0.895	15.019	59.410	0.566	0.348	8.529	40.610	0.580	24.000	0.548	0.000	6.490	0.000
Итого	**30.227**	**511.729**	**---**	**---**	**10.304**	**254.757**	**---**	**---**	**743.00**	**19.922**	**0.000**	**256.972**	**---**
Среднее	**0.975**	**16.507**	**58.825**	---	**0.332**	**8.218**	**40.324**	---	---	**0.643**	**0.000**	**8.289**	**0.000**

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 25.04.2023 14:06:26 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 21

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 801135

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	50.430	40.910	9.520	193.326	191.531	1.795	0.480	0.475	195.668	193.064	2.604	1.911	24.000
23.03.23	49.380	40.200	9.180	189.779	187.874	1.905	0.503	0.500	191.982	189.323	2.659	1.815	24.000
24.03.23	46.900	38.560	8.340	182.656	180.780	1.876	0.497	0.496	184.574	182.061	2.513	1.593	24.000
25.03.23	45.030	37.310	7.720	179.750	177.944	1.807	0.429	0.429	181.497	179.127	2.371	1.452	24.000
26.03.23	45.080	37.320	7.760	172.456	170.790	1.665	0.431	0.430	174.135	171.927	2.208	1.397	23.000
27.03.23	47.810	39.380	8.430	187.321	185.617	1.704	0.506	0.502	189.367	186.991	2.376	1.646	24.000
28.03.23	45.950	38.260	7.690	182.084	180.377	1.707	0.475	0.473	183.924	181.637	2.287	1.465	24.000
29.03.23	45.550	37.660	7.890	179.635	177.936	1.699	0.481	0.480	181.417	179.138	2.279	1.478	24.000
30.03.23	44.830	37.200	7.630	178.059	176.329	1.730	0.479	0.478	179.770	177.491	2.280	1.420	24.000
31.03.23	43.670	36.400	7.270	175.607	173.917	1.690	0.480	0.480	177.209	175.012	2.197	1.336	24.000
01.04.23	43.680	36.330	7.350	175.842	174.169	1.672	0.482	0.481	177.446	175.261	2.185	1.350	24.000
02.04.23	43.720	36.250	7.470	175.752	174.108	1.644	0.480	0.479	177.359	175.195	2.165	1.371	24.000
03.04.23	43.670	36.440	7.230	175.298	173.685	1.614	0.477	0.477	176.897	174.781	2.117	1.323	24.000
04.04.23	41.130	34.820	6.310	169.411	167.773	1.638	0.493	0.494	170.780	168.734	2.046	1.124	24.000
05.04.23	43.170	36.230	6.940	173.838	172.326	1.512	0.493	0.492	175.386	173.399	1.987	1.258	24.000
06.04.23	42.720	36.070	6.650	172.233	170.763	1.470	0.476	0.476	173.737	171.817	1.919	1.196	24.000
07.04.23	42.620	35.810	6.810	172.727	171.268	1.459	0.482	0.482	174.227	172.309	1.918	1.227	24.000
08.04.23	43.270	36.120	7.150	174.437	172.991	1.446	0.497	0.497	175.997	174.061	1.936	1.296	24.000
09.04.23	43.350	36.100	7.250	174.546	173.128	1.418	0.499	0.498	176.113	174.197	1.916	1.315	24.000
10.04.23	43.240	36.080	7.160	174.193	172.803	1.390	0.496	0.496	175.750	173.869	1.881	1.295	24.000
11.04.23	43.380	36.210	7.170	174.510	173.186	1.324	0.501	0.500	176.079	174.262	1.817	1.297	24.000
12.04.23	43.380	36.280	7.100	174.210	172.915	1.295	0.499	0.498	175.776	173.994	1.782	1.281	24.000
13.04.23	43.550	36.530	7.020	174.257	172.998	1.259	0.498	0.498	175.836	174.094	1.743	1.266	24.000
14.04.23	44.270	36.930	7.340	175.534	174.324	1.210	0.502	0.501	177.178	175.454	1.725	1.331	24.000
15.04.23	44.960	37.160	7.800	176.395	175.176	1.219	0.504	0.504	178.098	176.324	1.773	1.420	24.000
16.04.23	44.670	36.830	7.840	176.551	175.326	1.225	0.502	0.502	178.233	176.454	1.779	1.427	24.000

17.04.23	44.660	36.810	7.850	176.582	175.376	1.207	0.502	0.502	178.264	176.504	1.761	1.427	24.000
18.04.23	42.000	35.210	6.790	170.145	168.912	1.233	0.490	0.492	171.581	169.903	1.678	1.197	24.000
19.04.23	43.670	36.430	7.240	172.745	171.663	1.083	0.517	0.517	174.318	172.742	1.576	1.288	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5129.879**	**5085.983**	**43.896**	**---**	**---**	**5178.602**	**5119.124**	**59.478**	**40.199**	**695.000**
Среднее	**44.474**	**36.960**	**7.514**	---	---	---	**0.488**	**0.487**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:35:31 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 22

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00176982

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x85EF

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	50.36	40.89	9.47	180.810	178.650	182.980	181.510	6.90	6.70	1.6870	24.0	0.000
23.03.23	48.75	39.83	8.92	176.090	174.130	178.270	176.930	6.90	6.70	1.5530	24.0	0.000
24.03.23	46.29	38.12	8.17	170.400	168.660	172.600	171.400	6.90	6.70	1.3780	24.0	0.000
25.03.23	45.08	37.28	7.80	168.460	166.820	170.680	169.530	6.90	6.70	1.2980	24.0	0.000
26.03.23	45.94	37.86	8.08	171.010	169.280	173.240	172.030	6.90	6.70	1.3650	24.0	0.000
27.03.23	47.89	39.56	8.33	175.150	173.280	177.360	176.070	6.90	6.70	1.4400	24.0	0.000
28.03.23	45.61	38.03	7.58	169.610	167.930	171.840	170.680	6.90	6.70	1.2690	24.0	0.000
29.03.23	45.50	37.66	7.84	169.110	167.460	171.350	170.170	6.90	6.70	1.3090	24.0	0.000
30.03.23	44.53	36.94	7.59	166.720	165.200	168.950	167.910	6.90	6.70	1.2510	24.0	0.000
31.03.23	43.68	36.28	7.40	165.380	163.940	167.640	166.680	6.90	6.70	1.2110	24.0	0.000
01.04.23	43.77	36.25	7.52	165.550	164.090	167.800	166.840	6.90	6.70	1.2310	24.0	0.000
02.04.23	43.89	36.45	7.44	165.240	163.770	167.490	166.530	6.90	6.70	1.2150	24.0	0.000
03.04.23	43.20	36.17	7.03	163.100	161.700	165.360	164.380	6.90	6.70	1.1330	24.0	0.000
04.04.23	41.74	35.26	6.48	160.790	159.490	163.080	162.120	6.90	6.70	1.0310	24.0	0.000
05.04.23	43.33	36.56	6.77	163.140	161.700	165.390	164.430	6.90	6.70	1.0910	24.0	0.000
06.04.23	42.58	36.08	6.50	162.030	160.600	164.300	163.340	6.90	6.70	1.0410	24.0	0.000
07.04.23	43.11	36.17	6.94	163.500	162.060	165.770	164.810	6.90	6.70	1.1210	24.0	0.000
08.04.23	43.40	36.23	7.17	164.330	162.890	166.600	165.640	6.90	6.70	1.1640	24.0	0.000
09.04.23	43.44	36.27	7.17	164.440	163.000	166.710	165.750	6.90	6.70	1.1660	24.0	0.000
10.04.23	43.34	36.29	7.05	164.390	162.950	166.650	165.690	6.90	6.70	1.1460	24.0	0.000
11.04.23	43.62	36.54	7.08	164.650	163.210	166.930	165.970	6.90	6.70	1.1540	24.0	0.000
12.04.23	43.46	36.49	6.97	164.340	162.900	166.610	165.650	6.90	6.70	1.1330	24.0	0.000
13.04.23	43.77	36.80	6.97	164.330	162.890	166.590	165.630	6.90	6.70	1.1340	24.0	0.000
14.04.23	44.92	37.31	7.61	166.640	165.090	168.900	167.820	6.90	6.70	1.2540	24.0	0.000
15.04.23	44.78	36.95	7.83	166.460	164.910	168.690	167.640	6.90	6.70	1.2930	24.0	0.000
16.04.23	44.98	37.02	7.96	166.830	165.200	169.060	167.980	6.90	6.70	1.3120	24.0	0.000
17.04.23	43.94	36.42	7.52	164.210	162.710	166.420	165.440	6.90	6.70	1.2210	24.0	0.000
18.04.23	42.55	35.53	7.02	161.740	160.400	163.950	162.990	6.90	6.70	1.1240	24.0	0.000

19.04.23	43.52	36.44	7.08	162.700	161.260	164.920	163.960	6.90	6.70	1.1390	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4831.1**	**4786.17**	**4896.1**	**4865.52**	**---**	**---**	**35.8640**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**44.51**	**37.02**	**7.49**	---	---	---	---	**6.90**	**6.70**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	46278.189	45526.499	46631.500	46100.650	449.635	6378.000	0.000
19.04.23 24:00	51109.340	50312.669	51527.629	50966.170	485.499	7074.000	0.000
Итого за период	4831.150	4786.169	4896.129	4865.519	35.864	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:32:47 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТВ-7 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20127905

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x7A24

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	50.28	40.43	9.85	5.29	4.87	н/д	155.223	154.505	153.412	153.364	н/д	1.511	24	0
23.03.23	48.68	39.34	9.34	5.45	5.05	н/д	150.445	149.958	148.862	148.852	н/д	1.391	24	0
24.03.23	46.22	37.73	8.49	5.06	4.69	н/д	144.810	144.432	143.455	143.455	н/д	1.218	24	0
25.03.23	44.98	36.85	8.14	4.63	4.27	н/д	142.973	142.598	141.694	141.690	н/д	1.152	24	0
26.03.23	45.81	37.37	8.44	4.89	4.52	н/д	145.235	144.860	143.900	143.899	н/д	1.215	24	0
27.03.23	47.84	39.11	8.73	5.37	4.98	н/д	149.550	149.040	148.006	147.989	н/д	1.293	24	0
28.03.23	45.55	37.54	8.00	5.13	4.76	н/д	144.700	144.307	143.365	143.365	н/д	1.147	24	0
29.03.23	45.42	37.18	8.23	5.16	4.79	н/д	145.102	144.675	143.764	143.760	н/д	1.183	24	0
30.03.23	44.45	36.46	7.99	5.16	4.80	н/д	142.508	142.178	141.285	141.285	н/д	1.128	24	0
31.03.23	43.57	35.78	7.79	5.15	4.80	н/д	141.115	140.807	139.953	139.953	н/д	1.090	24	0
01.04.23	43.66	35.74	7.92	5.16	4.81	н/д	141.295	140.955	140.121	140.118	н/д	1.109	24	0
02.04.23	43.78	35.91	7.87	5.13	4.78	н/д	141.080	140.727	139.893	139.892	н/д	1.101	24	0
03.04.23	43.12	35.68	7.44	5.19	4.85	н/д	139.055	138.822	137.965	137.965	н/д	1.026	24	0
04.04.23	41.61	34.71	6.90	5.28	4.95	н/д	136.492	136.280	135.507	135.505	н/д	0.934	24	0
05.04.23	43.22	35.91	7.31	5.24	4.90	н/д	138.995	138.730	137.882	137.882	н/д	1.008	24	0
06.04.23	42.47	35.46	7.01	5.11	4.77	н/д	137.735	137.565	136.710	136.710	н/д	0.958	24	0
07.04.23	42.98	35.53	7.45	5.24	4.90	н/д	139.173	138.910	138.078	138.078	н/д	1.028	24	0
08.04.23	43.27	35.56	7.71	5.32	4.98	н/д	140.015	139.740	138.894	138.894	н/д	1.071	24	0
09.04.23	43.32	35.63	7.69	5.32	4.98	н/д	140.012	139.775	138.910	138.910	н/д	1.068	24	0
10.04.23	43.22	35.58	7.64	5.32	4.98	н/д	140.005	139.762	138.911	138.911	н/д	1.061	24	0
11.04.23	43.51	35.83	7.69	5.36	5.01	н/д	140.027	139.820	138.930	138.930	н/д	1.067	24	0
12.04.23	43.35	35.82	7.53	5.33	4.98	н/д	139.667	139.410	138.554	138.554	н/д	1.043	24	0
13.04.23	43.65	36.15	7.51	5.35	5.00	н/д	139.780	139.605	138.686	138.686	н/д	1.041	24	0
14.04.23	44.78	36.70	8.09	5.39	5.03	н/д	141.940	141.667	140.734	140.734	н/д	1.138	24	0
15.04.23	44.66	36.34	8.33	5.37	5.01	н/д	141.815	141.490	140.598	140.598	н/д	1.170	24	0
16.04.23	44.86	36.42	8.44	5.37	5.01	н/д	142.023	141.705	140.800	140.800	н/д	1.189	24	0
17.04.23	43.86	35.86	8.00	5.34	4.99	н/д	139.700	139.428	138.557	138.557	н/д	1.109	24	0

18.04.23	42.42	34.95	7.48	5.33	5.00	н/д	137.202	136.973	136.169	136.168	н/д	1.018	24	0
19.04.23	43.43	35.92	7.51	5.47	5.13	н/д	138.333	137.997	137.189	137.186	н/д	1.030	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**4116.005**	**4106.721**	**4080.784**	**4080.690**	**---**	**32.497**	**696**	**0**
Среднее	**44.46**	**36.50**	**7.97**	**5.24**	**4.88**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
21.03.23 24:00	50882.785	50463.045	0.000	50065.002	49980.166	0.000	679.754	8345
19.04.23 24:00	54998.790	54569.768	0.000	54145.783	54060.852	0.000	712.251	9041
Итого за период	4116.005	4106.723	0.000	4080.781	4080.686	0.000	32.497	696

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:28:41 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 24

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060269

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3.599999 99999999	60	10	---
2	50	3.599999	60	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
22.03.23	1.749	181.85	185.08	-3.2	50.177	40.563	0.5	0.5	24.00
23.03.23	1.619	176.88	179.99	-3.1	48.743	39.591	0.5	0.5	24.00
24.03.23	1.415	170.33	173.25	-2.9	46.247	37.941	0.5	0.5	24.00
25.03.23	1.326	167.99	170.87	-2.9	44.846	36.952	0.5	0.4	24.00
26.03.23	1.384	169.63	172.55	-2.9	45.319	37.161	0.5	0.4	24.00
27.03.23	1.513	175.96	179.04	-3.1	47.891	39.292	0.5	0.5	24.00
28.03.23	1.513	175.96	179.04	-3.1	47.891	39.292	0.5	0.5	24.00
29.03.23	1.329	170.12	173.03	-2.9	45.503	37.688	0.5	0.5	24.00
30.03.23	1.352	170.45	173.38	-2.9	45.347	37.417	0.5	0.5	24.00
31.03.23	1.299	167.79	170.66	-2.9	44.401	36.656	0.5	0.5	24.00
01.04.23	1.247	165.87	168.69	-2.8	43.434	35.914	0.5	0.5	24.00
02.04.23	1.276	166.02	168.86	-2.8	43.488	35.800	0.5	0.5	24.00
03.04.23	1.281	165.89	168.70	-2.8	43.667	35.944	0.5	0.5	24.00
04.04.23	1.193	164.08	166.87	-2.8	43.172	35.901	0.5	0.5	24.00
05.04.23	1.055	160.41	163.09	-2.7	41.292	34.714	0.5	0.5	24.00
06.04.23	1.148	163.67	166.42	-2.8	43.110	36.096	0.5	0.5	24.00
07.04.23	1.085	162.18	164.88	-2.7	42.402	35.712	0.5	0.5	24.00
08.04.23	1.157	163.49	166.26	-2.8	42.766	35.686	0.5	0.5	24.00
09.04.23	1.215	164.64	167.41	-2.8	43.125	35.746	0.5	0.5	24.00
10.04.23	1.222	164.70	167.48	-2.8	43.219	35.795	0.5	0.5	24.00
11.04.23	1.205	164.56	167.32	-2.8	43.087	35.762	0.5	0.5	24.00
12.04.23	1.219	164.97	167.73	-2.8	43.419	36.027	0.5	0.5	24.00
13.04.23	1.192	164.40	167.16	-2.8	43.200	35.947	0.5	0.5	24.00
14.04.23	1.185	164.55	167.31	-2.8	43.517	36.313	0.5	0.5	24.00
15.04.23	1.281	166.76	169.58	-2.8	44.552	36.871	0.5	0.5	24.00
16.04.23	1.355	166.77	169.60	-2.8	44.570	36.445	0.5	0.5	24.00
17.04.23	1.377	167.10	169.90	-2.8	44.719	36.479	0.5	0.5	24.00
18.04.23	1.303	165.25	167.95	-2.7	44.037	36.150	0.5	0.5	24.00
19.04.23	1.156	161.37	163.96	-2.6	42.112	34.945	0.5	0.5	24.00
Итого	**37.65**	**4853.6**	**4936.1**	**-82.6**	**---**	**---**	**---**	**---**	**696.00**
Среднее	---	---	---	---	**44.46**	**36.72**	**0.5**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
21.03.23 24:00	6430.8	351676.2	355172.9	70239.5
19.04.23 24:00	6466.9	356353.8	359929.9	70911.5
Итого за период	36.1	4677.6	4757.0	672.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:29:29 системой "Умный дом от Уфанет"

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТВ-7 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 25

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 22170988

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xB704

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	50.21	41.85	8.36	5.20	5.02	н/д	175.835	174.105	173.780	172.714	н/д	1.453	24	0
23.03.23	48.60	40.62	7.98	5.36	5.20	н/д	170.363	168.795	168.511	167.537	н/д	1.344	24	0
24.03.23	46.16	38.88	7.28	4.96	4.81	н/д	164.018	162.592	162.408	161.491	н/д	1.181	24	0
25.03.23	44.93	38.02	6.91	4.54	4.39	н/д	161.967	160.590	160.470	159.564	н/д	1.108	24	0
26.03.23	45.78	38.61	7.17	4.82	4.66	н/д	164.607	163.165	163.020	162.081	н/д	1.169	24	0
27.03.23	47.77	40.41	7.35	5.28	5.11	н/д	169.322	167.790	167.540	166.557	н/д	1.231	24	0
28.03.23	45.49	38.76	6.74	5.05	4.89	н/д	163.842	162.423	162.277	161.340	н/д	1.093	24	0
29.03.23	45.37	38.40	6.97	5.08	4.92	н/д	164.290	162.855	162.735	161.800	н/д	1.134	24	0
30.03.23	44.39	37.62	6.77	5.07	4.92	н/д	161.410	160.033	159.951	159.039	н/д	1.082	24	0
31.03.23	43.52	36.87	6.66	5.07	4.92	н/д	159.790	158.425	158.408	157.479	н/д	1.054	24	0
01.04.23	43.61	36.79	6.82	5.08	4.93	н/д	159.935	158.563	158.543	157.622	н/д	1.080	24	0
02.04.23	43.73	36.95	6.77	5.05	4.90	н/д	159.680	158.307	158.287	157.355	н/д	1.071	24	0
03.04.23	43.06	36.70	6.35	5.11	4.96	н/д	157.405	156.085	156.077	155.166	н/д	0.991	24	0
04.04.23	41.58	35.70	5.88	5.19	5.05	н/д	154.712	153.432	153.497	152.586	н/д	0.902	24	0
05.04.23	43.18	37.01	6.17	5.15	5.01	н/д	157.458	156.125	156.122	155.187	н/д	0.962	24	0
06.04.23	42.43	36.48	5.95	5.03	4.88	н/д	156.085	154.790	154.809	153.888	н/д	0.921	24	0
07.04.23	42.95	36.64	6.31	5.16	5.02	н/д	157.700	156.365	156.375	155.448	н/д	0.986	24	0
08.04.23	43.24	36.67	6.56	5.24	5.09	н/д	158.630	157.272	157.281	156.351	н/д	1.031	24	0
09.04.23	43.28	36.71	6.57	5.24	5.09	н/д	158.575	157.223	157.227	156.300	н/д	1.033	24	0
10.04.23	43.19	36.72	6.47	5.24	5.09	н/д	158.540	157.197	157.198	156.271	н/д	1.015	24	0
11.04.23	43.47	37.01	6.46	5.28	5.13	н/д	158.690	157.387	157.325	156.439	н/д	1.016	24	0
12.04.23	43.31	36.97	6.35	5.25	5.10	н/д	158.220	156.905	156.872	155.969	н/д	0.995	24	0
13.04.23	43.62	37.28	6.34	5.27	5.12	н/д	158.352	157.033	156.968	156.076	н/д	0.994	24	0
14.04.23	44.75	37.90	6.85	5.31	5.16	н/д	160.803	159.415	159.333	158.405	н/д	1.091	24	0
15.04.23	44.61	37.43	7.18	5.29	5.14	н/д	160.590	159.200	159.127	158.222	н/д	1.142	24	0
16.04.23	44.81	37.56	7.26	5.28	5.13	н/д	160.910	159.503	159.432	158.510	н/д	1.156	24	0
17.04.23	43.80	36.96	6.84	5.25	5.11	н/д	158.210	156.857	156.827	155.921	н/д	1.072	24	0

18.04.23	42.40	36.04	6.36	5.26	5.11	н/д	155.500	154.225	154.231	153.358	н/д	0.980	24	0
19.04.23	43.39	36.98	6.41	5.39	5.25	н/д	156.563	155.247	155.222	154.308	н/д	0.994	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**4662.002**	**4621.904**	**4619.853**	**4592.984**	**---**	**31.281**	**696**	**0**
Среднее	**44.42**	**37.64**	**6.78**	**5.16**	**5.00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
21.03.23 24:00	34474.877	34069.798	0.000	33905.025	33689.725	0.000	362.748	3973
19.04.23 24:00	39136.880	38691.703	0.000	38524.878	38282.711	0.000	394.029	4669
Итого за период	4662.003	4621.905	0.000	4619.853	4592.986	0.000	31.281	696

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:28:59 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 26

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060240

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	9.6	160	10	---
2	80	10.02	167	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
22.03.23	1.516	309.56	305.72	3.8	50.362	45.462	0.5	0.5	24.00
23.03.23	1.393	301.18	297.46	3.7	48.649	44.021	0.5	0.5	24.00
24.03.23	1.224	290.35	286.80	3.5	46.210	41.992	0.5	0.5	24.00
25.03.23	1.150	288.58	285.05	3.5	45.043	41.054	0.5	0.5	24.00
26.03.23	1.215	293.10	289.50	3.6	46.049	41.899	0.5	0.5	24.00
27.03.23	1.288	299.69	295.96	3.7	47.787	43.488	0.5	0.5	24.00
28.03.23	1.288	299.69	295.96	3.7	47.787	43.488	0.5	0.5	24.00
29.03.23	1.142	291.65	288.04	3.6	45.550	41.629	0.5	0.5	24.00
30.03.23	1.167	292.36	288.76	3.6	45.443	41.447	0.5	0.5	24.00
31.03.23	1.094	287.67	284.14	3.5	44.445	40.638	0.5	0.5	24.00
01.04.23	1.062	285.59	282.10	3.5	43.610	39.888	0.5	0.5	24.00
02.04.23	1.074	285.89	282.39	3.5	43.699	39.939	0.5	0.5	24.00
03.04.23	1.064	285.21	281.76	3.5	43.782	40.049	0.5	0.5	24.00
04.04.23	1.004	281.49	278.11	3.4	43.028	39.458	0.5	0.5	24.00
05.04.23	0.935	278.05	274.73	3.3	41.714	38.348	0.5	0.5	24.00
06.04.23	0.998	281.69	278.35	3.3	43.234	39.686	0.5	0.5	24.00
07.04.23	0.955	279.67	276.36	3.3	42.469	39.049	0.5	0.5	24.00
08.04.23	1.015	282.23	278.90	3.3	43.040	39.440	0.5	0.5	24.00
09.04.23	1.040	283.40	280.08	3.3	43.314	39.640	0.5	0.5	24.00
10.04.23	1.044	283.35	280.05	3.3	43.338	39.649	0.5	0.5	24.00
11.04.23	1.039	283.31	280.01	3.3	43.255	39.585	0.5	0.5	24.00
12.04.23	1.049	283.68	280.39	3.3	43.517	39.816	0.5	0.5	24.00
13.04.23	1.025	283.01	279.72	3.3	43.386	39.761	0.5	0.5	24.00
14.04.23	1.026	283.18	279.90	3.3	43.685	40.057	0.5	0.5	24.00
15.04.23	1.140	287.13	283.82	3.3	44.884	40.911	0.5	0.5	24.00
16.04.23	1.147	286.55	283.27	3.3	44.689	40.683	0.5	0.5	24.00
17.04.23	1.163	286.84	283.57	3.3	44.894	40.835	0.5	0.5	24.00
18.04.23	1.066	282.20	278.97	3.2	43.716	39.936	0.5	0.5	24.00
19.04.23	1.004	279.00	275.81	3.2	42.541	38.939	0.5	0.5	24.00
Итого	**32.33**	**8335.3**	**8235.7**	**99.4**	**---**	**---**	**---**	**---**	**696.00**
Среднее	---	---	---	---	**44.59**	**40.72**	**0.5**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
21.03.23 24:00	5048.3	487695.3	486104.4	69001.1
19.04.23 24:00	5079.3	495730.9	494044.2	69673.1
Итого за период	31.0	8035.6	7939.8	672.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:29:31 системой "Умный дом от Уфанет"

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 27

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178802

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x7E72

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	50.35	43.35	7.00	424.510	419.500	424.510	420.810	7.06	6.00	2.9350	24.0	0.000
23.03.23	48.68	42.05	6.63	412.700	408.130	412.700	409.240	7.22	6.00	2.7110	24.0	0.000
24.03.23	46.22	40.20	6.02	398.600	394.620	398.600	395.550	6.82	6.00	2.3830	24.0	0.000
25.03.23	45.02	39.31	5.71	393.990	390.270	393.990	391.090	6.40	6.00	2.2270	24.0	0.000
26.03.23	45.95	40.01	5.94	400.180	396.200	400.180	397.160	6.68	6.00	2.3530	24.0	0.000
27.03.23	47.82	41.67	6.15	410.460	406.080	410.460	407.080	7.12	6.00	2.5040	24.0	0.000
28.03.23	45.55	39.92	5.63	398.530	394.640	398.530	395.560	6.89	6.00	2.2280	24.0	0.000
29.03.23	45.45	39.61	5.84	399.580	395.710	399.580	396.630	6.93	6.00	2.3120	24.0	0.000
30.03.23	44.46	38.83	5.63	393.080	389.420	393.080	390.300	6.93	6.00	2.1910	24.0	0.000
31.03.23	43.60	38.14	5.46	389.490	386.050	389.490	386.830	6.93	6.00	2.1100	24.0	0.000
01.04.23	43.68	38.19	5.49	389.920	386.470	389.920	387.230	6.93	6.00	2.1250	24.0	0.000
02.04.23	43.79	38.30	5.49	389.230	385.760	389.230	386.540	6.90	6.00	2.1190	24.0	0.000
03.04.23	43.06	37.92	5.14	384.200	380.870	384.200	381.620	6.96	6.00	1.9600	24.0	0.000
04.04.23	41.66	36.89	4.77	378.480	375.400	378.480	376.050	7.05	6.00	1.7940	24.0	0.000
05.04.23	43.23	38.18	5.05	384.440	381.070	384.440	381.810	7.00	6.00	1.9260	24.0	0.000
06.04.23	42.47	37.62	4.85	381.500	378.280	381.500	378.960	6.87	6.00	1.8370	24.0	0.000
07.04.23	43.02	37.84	5.18	385.170	381.840	385.170	382.560	7.01	6.00	1.9810	24.0	0.000
08.04.23	43.30	37.94	5.36	387.170	383.810	387.170	384.530	7.09	6.00	2.0620	24.0	0.000
09.04.23	43.33	37.98	5.35	387.110	383.730	387.110	384.470	7.09	6.00	2.0550	24.0	0.000
10.04.23	43.24	37.98	5.26	386.940	383.540	386.940	384.300	7.09	6.00	2.0220	24.0	0.000
11.04.23	43.51	38.19	5.32	387.600	384.140	387.600	384.960	7.13	6.00	2.0470	24.0	0.000
12.04.23	43.37	38.14	5.23	386.580	383.210	386.580	383.940	7.10	6.00	2.0070	24.0	0.000
13.04.23	43.67	38.46	5.21	386.700	383.240	386.700	384.060	7.12	6.00	2.0010	24.0	0.000
14.04.23	44.86	39.13	5.73	392.140	388.450	392.140	389.350	7.16	6.00	2.2310	24.0	0.000
15.04.23	44.69	38.82	5.87	391.650	388.000	391.650	388.900	7.14	6.00	2.2800	24.0	0.000
16.04.23	44.88	38.97	5.91	392.130	388.420	392.130	389.290	7.14	6.00	2.2990	24.0	0.000
17.04.23	43.78	38.25	5.53	386.020	382.580	386.020	383.350	7.11	6.00	2.1160	24.0	0.000
18.04.23	42.48	37.33	5.15	380.470	377.240	380.470	378.000	7.11	6.00	1.9490	24.0	0.000

19.04.23	43.42	38.23	5.19	382.810	379.450	382.810	380.180	7.24	6.00	1.9740	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**11361.3**	**11256.12**	**11361.3**	**11280.35**	**---**	**---**	**62.7390**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**44.43**	**38.87**	**5.55**	---	---	---	---	**7.01**	**6.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	77033.960	75826.120	77033.960	76209.159	785.973	8602.000	0.000
19.04.23 24:00	88395.340	87082.239	88395.340	87489.510	848.712	9298.000	0.000
Итого за период	11361.379	11256.119	11361.379	11280.350	62.739	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:32:39 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 28

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00175254

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x2704

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	50.33	44.30	6.03	214.700	212.180	198.610	196.730	7.36	5.40	1.2880	24.0	0.000
23.03.23	48.66	42.96	5.70	207.880	205.600	192.050	190.390	7.50	5.40	1.1760	24.0	0.000
24.03.23	46.22	41.07	5.15	200.350	198.330	184.880	183.370	7.08	5.40	1.0250	24.0	0.000
25.03.23	45.04	40.08	4.96	198.000	196.080	182.640	181.200	6.68	5.40	0.9740	24.0	0.000
26.03.23	45.99	40.80	5.19	201.480	199.480	185.910	184.420	6.97	5.40	1.0420	24.0	0.000
27.03.23	47.82	42.50	5.32	206.970	204.760	190.950	189.350	7.41	5.40	1.0970	24.0	0.000
28.03.23	45.56	40.69	4.87	200.660	198.710	184.830	183.370	7.18	5.40	0.9750	24.0	0.000
29.03.23	45.44	40.39	5.05	201.310	199.350	185.560	184.120	7.21	5.40	1.0120	24.0	0.000
30.03.23	44.46	39.61	4.85	197.940	196.140	182.380	181.080	7.21	5.40	0.9570	24.0	0.000
31.03.23	43.61	38.94	4.67	196.180	194.470	180.710	179.470	7.19	5.40	0.9160	24.0	0.000
01.04.23	43.70	38.95	4.75	196.400	194.660	180.920	179.650	7.21	5.40	0.9300	24.0	0.000
02.04.23	43.80	39.06	4.74	196.090	194.340	180.610	179.330	7.18	5.40	0.9250	24.0	0.000
03.04.23	43.08	38.62	4.46	193.400	191.740	178.010	176.760	7.23	5.40	0.8620	24.0	0.000
04.04.23	41.71	37.55	4.16	190.520	188.980	175.100	173.920	7.31	5.40	0.7900	24.0	0.000
05.04.23	43.25	38.88	4.37	193.680	192.000	178.260	177.060	7.27	5.40	0.8450	24.0	0.000
06.04.23	42.49	38.25	4.24	192.070	190.420	176.830	175.630	7.15	5.40	0.8110	24.0	0.000
07.04.23	43.04	38.50	4.54	194.000	192.320	178.760	177.560	7.29	5.40	0.8750	24.0	0.000
08.04.23	43.32	38.64	4.68	195.010	193.330	179.890	178.690	7.36	5.40	0.9090	24.0	0.000
09.04.23	43.35	38.66	4.69	194.960	193.280	179.870	178.670	7.36	5.40	0.9120	24.0	0.000
10.04.23	43.26	38.65	4.61	194.860	193.180	179.780	178.580	7.36	5.40	0.8980	24.0	0.000
11.04.23	43.53	38.85	4.68	195.230	193.550	179.980	178.780	7.40	5.40	0.9110	24.0	0.000
12.04.23	43.39	38.82	4.57	194.770	193.090	179.600	178.400	7.37	5.40	0.8870	24.0	0.000
13.04.23	43.70	39.18	4.52	195.000	193.320	179.950	178.680	7.39	5.40	0.8820	24.0	0.000
14.04.23	44.87	39.87	5.00	198.000	196.140	182.740	181.350	7.43	5.40	0.9840	24.0	0.000
15.04.23	44.70	39.53	5.17	197.500	195.600	182.460	181.070	7.41	5.40	1.0170	24.0	0.000
16.04.23	44.90	39.68	5.22	197.740	195.840	182.780	181.360	7.41	5.40	1.0290	24.0	0.000
17.04.23	43.79	38.89	4.90	194.420	192.650	179.530	178.210	7.37	5.40	0.9490	24.0	0.000
18.04.23	42.53	38.00	4.53	191.630	190.030	176.920	175.720	7.38	5.40	0.8690	24.0	0.000

19.04.23	43.44	38.89	4.55	192.920	191.210	177.990	176.760	7.50	5.40	0.8730	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5723.6**	**5670.78**	**5278.4**	**5239.68**	**---**	**---**	**27.6200**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**44.44**	**39.61**	**4.83**	---	---	---	---	**7.28**	**5.40**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	138039.350	135815.320	115728.439	114368.640	1130.494	23559.000	1.000
19.04.23 24:00	143763.020	141486.100	121006.940	119608.319	1158.114	24255.000	1.000
Итого за период	5723.669	5670.779	5278.501	5239.679	27.620	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:31:26 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	35 мкр.д.1
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА755
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	tm2	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	2.41	52.51	275.14	43.77	275.38	24:00	0:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	2.24	50.81	267.74	42.43	268.53	24:00	0:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	2.04	48.93	262.86	41.17	264.06	24:00	0:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.98	48.52	264.43	41.02	265.84	24:00	0:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	2.04	49.28	267.10	41.63	267.86	24:00	0:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.82	47.61	265.54	40.72	266.74	24:00	0:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.70	46.25	264.06	39.79	265.06	24:00	0:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.67	45.40	261.22	38.99	261.68	24:00	0:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.70	45.48	260.70	38.94	261.12	24:00	0:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.72	45.65	261.53	39.06	261.97	24:00	0:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.75	45.79	261.81	39.10	262.20	24:00	0:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.74	45.95	261.38	39.30	261.81	24:00	0:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.54	44.36	255.80	38.32	256.25	24:00	0:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.43	43.05	252.93	37.36	253.37	24:00	0:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.45	43.41	253.69	37.69	254.12	24:00	0:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.42	43.22	253.28	37.61	253.69	24:00	0:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.45	43.11	253.72	37.38	253.97	24:00	0:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.46	42.71	253.46	36.93	253.69	24:00	0:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.47	42.65	253.48	36.84	253.68	24:00	0:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.45	42.47	253.77	36.74	253.87	24:00	0:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.47	42.78	254.67	37.01	254.94	24:00	0:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.44	42.56	253.83	36.87	254.12	24:00	0:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.43	42.87	253.93	37.21	254.29	24:00	0:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.67	45.00	259.59	38.55	260.00	24:00	0:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.85	46.46	264.30	39.45	264.66	24:00	0:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	2.09	49.21	271.37	41.50	272.17	24:00	0:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.80	46.74	258.89	39.81	259.57	24:00	0:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.50	43.16	253.67	37.23	254.04	24:00	0:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.41	42.53	251.16	36.92	251.53	24:00	0:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	час:мин
696:00	49.14	45.46	7525.05	38.94	7540.21	696:00	0:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : 35 мкр.д.2
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА756
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1	dGo1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	-1000000

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.77	52.35	285.87	46.17	0.00	24:00	24:00	0.00
24-03-2023 00:00:00	1.64	50.65	279.24	44.76	0.00	24:00	24:00	0.00
25-03-2023 00:00:00	1.52	48.91	274.38	43.36	0.00	24:00	24:00	0.00
26-03-2023 00:00:00	1.48	48.52	275.91	43.14	0.00	24:00	24:00	0.00
27-03-2023 00:00:00	1.52	49.29	278.40	43.84	0.00	24:00	24:00	0.00
28-03-2023 00:00:00	1.35	47.46	279.01	42.62	0.00	24:00	24:00	0.00
29-03-2023 00:00:00	1.25	46.15	277.92	41.63	0.00	24:00	24:00	0.00
30-03-2023 00:00:00	1.25	45.34	275.85	40.80	0.00	24:00	24:00	0.00
31-03-2023 00:00:00	1.28	45.55	275.18	40.89	0.00	24:00	24:00	0.00
01-04-2023 00:00:00	1.29	45.65	275.69	40.97	0.00	24:00	24:00	0.00
02-04-2023 00:00:00	1.31	45.79	275.89	41.03	0.00	24:00	24:00	0.00
03-04-2023 00:00:00	1.30	45.91	275.35	41.16	0.00	24:00	24:00	0.00
04-04-2023 00:00:00	1.15	44.15	269.01	39.88	0.00	24:00	24:00	0.00
05-04-2023 00:00:00	1.08	43.10	266.82	39.02	0.00	24:00	24:00	0.00
06-04-2023 00:00:00	1.09	43.43	267.47	39.36	0.00	24:00	24:00	0.00
07-04-2023 00:00:00	1.07	43.18	267.16	39.16	0.00	24:00	24:00	0.00
08-04-2023 00:00:00	1.11	43.10	267.75	38.95	0.00	24:00	24:00	0.00
09-04-2023 00:00:00	1.11	42.71	267.43	38.56	0.00	24:00	24:00	0.00
10-04-2023 00:00:00	1.11	42.63	267.12	38.46	0.00	24:00	24:00	0.00
11-04-2023 00:00:00	1.09	42.47	267.78	38.39	0.00	24:00	24:00	0.00
12-04-2023 00:00:00	1.10	42.75	269.03	38.65	0.00	24:00	24:00	0.00
13-04-2023 00:00:00	1.08	42.58	268.31	38.54	0.00	24:00	24:00	0.00
14-04-2023 00:00:00	1.07	42.88	266.72	38.87	0.00	23:51	23:51	0.00
15-04-2023 00:00:00	1.28	45.15	275.92	40.50	0.00	24:00	24:00	0.00
16-04-2023 00:00:00	1.42	46.67	280.60	41.59	0.00	24:00	24:00	0.00
17-04-2023 00:00:00	1.57	49.20	286.81	43.71	0.00	24:00	24:00	0.00
18-04-2023 00:00:00	1.32	46.27	272.12	41.43	0.00	24:00	24:00	0.00
19-04-2023 00:00:00	1.13	43.21	268.26	38.99	0.00	24:00	24:00	0.00
20-04-2023 00:00:00	1.05	42.49	265.39	38.54	0.00	24:00	24:00	0.00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м
696:00	36.79	45.43	7922.40	40.79	0.00	695:51	695:51	0.00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	35 мкр.д.2а
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА757
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.62	52.33	214.37	44.79	220.42	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.49	50.64	209.09	43.49	215.00	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.35	48.76	204.77	42.15	210.49	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.33	48.36	206.08	41.89	211.82	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.37	49.11	208.25	42.51	214.06	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.19	47.47	201.09	41.51	206.75	23:13	23:13
29-03-2023 00:00:00	1.15	46.09	207.38	40.55	213.33	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.13	45.25	205.32	39.72	210.91	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.15	45.33	204.92	39.70	210.55	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.17	45.50	205.54	39.80	211.28	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.17	45.63	205.69	39.91	211.51	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.18	45.80	205.47	40.04	211.30	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.06	44.20	201.09	38.93	206.94	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.98	42.90	199.19	37.98	204.91	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.98	43.27	200.13	38.34	205.88	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.97	43.08	199.87	38.21	205.55	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.99	42.97	200.04	38.01	205.88	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.99	42.56	199.74	37.62	205.52	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.00	42.51	199.94	37.51	205.71	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.99	42.32	200.66	37.39	206.36	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.00	42.63	202.05	37.68	207.76	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.98	42.41	201.26	37.52	207.01	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.99	42.72	201.34	37.82	207.09	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.14	44.85	205.81	39.29	211.67	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.26	46.31	209.41	40.29	215.48	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.42	49.05	214.96	42.41	221.05	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.23	46.58	205.10	40.57	210.81	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.02	43.01	201.15	37.93	206.92	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.96	42.38	199.15	37.57	204.74	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	33.28	45.31	5918.86	39.69	6086.68	695:13	695:13

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	35 мкр.д.4
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА766
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	3.27	52.38	394.60	44.08	396.29	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	3.02	50.68	385.32	42.84	386.71	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	2.76	48.81	377.10	41.48	378.38	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	2.71	48.40	379.12	41.23	380.37	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	2.79	49.16	381.26	41.83	383.82	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	2.51	47.48	377.89	40.82	380.79	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	2.33	46.12	374.80	39.90	377.56	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	2.31	45.28	370.93	39.05	373.66	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	2.34	45.37	370.17	39.03	372.94	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	2.37	45.53	371.21	39.13	373.77	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	2.40	45.67	371.80	39.21	374.39	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	2.39	45.83	370.83	39.38	373.56	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	2.13	44.23	362.98	38.36	365.27	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.98	42.93	359.53	37.42	361.86	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	2.00	43.30	361.31	37.75	363.72	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.99	43.10	360.80	37.56	363.18	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	2.03	43.00	361.58	37.38	362.93	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	2.02	42.59	360.88	36.99	363.24	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	2.03	42.53	360.90	36.89	363.20	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	2.01	42.35	361.05	36.77	363.43	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	2.04	42.66	362.19	37.01	364.63	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	2.00	42.44	361.13	36.90	363.54	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	2.01	42.75	361.31	37.18	363.81	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	2.35	44.89	369.39	38.52	372.02	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	2.61	46.36	375.99	39.41	378.81	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	2.94	49.09	385.89	41.46	388.99	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	2.52	46.59	368.17	39.76	370.89	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	2.11	43.04	361.22	37.20	363.41	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.96	42.40	357.50	36.91	359.63	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	67.93	45.34	10716.84	39.02	10784.79	696:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 800026

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	53.060	45.210	7.850	289.889	287.308	2.581	0.550	0.546	293.759	290.112	3.647	2.392	24.000
23.03.23	51.320	43.800	7.520	282.086	279.585	2.501	0.545	0.542	285.611	282.143	3.468	2.226	24.000
24.03.23	49.060	42.150	6.910	273.298	270.886	2.412	0.525	0.523	276.431	273.183	3.247	1.989	24.000
25.03.23	48.640	42.000	6.640	276.308	273.866	2.442	0.513	0.510	279.423	276.173	3.249	1.934	24.000
26.03.23	48.880	42.180	6.700	265.747	263.403	2.343	0.515	0.512	268.771	265.642	3.129	1.876	23.000
27.03.23	48.530	42.160	6.370	281.139	278.686	2.453	0.547	0.544	284.290	281.048	3.243	1.892	24.000
28.03.23	46.700	40.970	5.730	283.567	281.103	2.464	0.540	0.536	286.515	283.353	3.163	1.723	24.000
29.03.23	45.670	39.960	5.710	280.720	278.286	2.434	0.538	0.535	283.512	280.402	3.109	1.697	24.000
30.03.23	45.360	39.630	5.730	278.663	276.263	2.399	0.538	0.535	281.397	278.329	3.068	1.688	24.000
31.03.23	45.850	39.970	5.880	280.088	277.690	2.398	0.535	0.532	282.895	279.802	3.093	1.740	24.000
01.04.23	45.920	39.990	5.930	280.317	277.920	2.397	0.535	0.532	283.135	280.037	3.099	1.754	24.000
02.04.23	46.030	40.050	5.980	280.101	277.713	2.388	0.534	0.531	282.931	279.834	3.096	1.768	24.000
03.04.23	45.200	39.560	5.640	276.272	273.910	2.362	0.534	0.532	278.969	275.952	3.016	1.653	24.000
04.04.23	42.910	37.800	5.110	270.243	267.891	2.352	0.530	0.527	272.617	269.709	2.909	1.469	24.000
05.04.23	43.490	38.360	5.130	271.897	269.547	2.349	0.530	0.527	274.350	271.432	2.918	1.483	24.000
06.04.23	43.470	38.350	5.120	271.578	269.218	2.360	0.530	0.527	274.026	271.100	2.926	1.478	24.000
07.04.23	43.290	38.110	5.180	271.872	269.495	2.376	0.529	0.527	274.303	271.354	2.948	1.498	24.000
08.04.23	42.870	37.640	5.230	271.462	269.059	2.403	0.528	0.525	273.842	270.868	2.974	1.509	24.000
09.04.23	42.820	37.570	5.250	271.637	269.253	2.384	0.528	0.526	274.013	271.057	2.956	1.514	24.000
10.04.23	42.620	37.430	5.190	271.370	269.014	2.357	0.528	0.526	273.722	270.802	2.920	1.494	24.000
11.04.23	42.840	37.590	5.250	273.425	271.052	2.373	0.530	0.527	275.819	272.870	2.949	1.520	24.000
12.04.23	42.710	37.490	5.220	272.267	269.914	2.354	0.531	0.528	274.636	271.713	2.922	1.507	24.000
13.04.23	42.930	37.760	5.170	272.300	269.926	2.374	0.530	0.528	274.694	271.753	2.941	1.495	24.000
14.04.23	44.570	38.870	5.700	275.262	273.009	2.253	0.533	0.530	277.881	274.976	2.904	1.659	23.850
15.04.23	45.920	39.790	6.130	280.809	278.442	2.367	0.535	0.532	283.633	280.542	3.091	1.812	24.000
16.04.23	49.170	42.310	6.860	290.888	288.450	2.438	0.537	0.533	294.233	290.912	3.321	2.098	24.000

17.04.23	48.330	41.760	6.570	282.361	279.958	2.403	0.535	0.531	285.510	282.291	3.219	1.954	24.000
18.04.23	43.260	37.990	5.270	272.104	269.681	2.422	0.525	0.523	274.541	271.535	3.006	1.526	24.000
19.04.23	42.800	37.760	5.040	269.648	267.249	2.399	0.522	0.519	272.005	269.059	2.946	1.449	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**8017.315**	**7947.779**	**69.536**	**---**	**---**	**8097.462**	**8007.983**	**89.478**	**49.795**	**694.850**
Среднее	**45.663**	**39.800**	**5.862**	---	---	---	**0.532**	**0.529**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:30:51 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 6

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00168974

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x4901

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.36	43.89	8.47	288.470	284.770	293.960	291.310	6.63	6.62	2.4080	24.0	0.000
23.03.23	50.63	42.55	8.08	280.700	277.340	286.260	283.820	6.58	6.58	2.2360	24.0	0.000
24.03.23	48.89	41.30	7.59	275.080	272.030	280.740	278.490	6.33	6.34	2.0610	24.0	0.000
25.03.23	48.49	41.07	7.42	276.730	273.720	282.450	280.230	6.27	6.27	2.0250	24.0	0.000
26.03.23	49.27	41.76	7.51	279.470	276.280	285.150	282.840	6.40	6.41	2.0730	24.0	0.000
27.03.23	47.42	40.80	6.62	275.390	272.500	281.240	279.070	6.60	6.60	1.8030	24.0	0.000
28.03.23	46.13	39.93	6.20	286.810	283.940	293.020	290.800	6.54	6.54	1.7560	24.0	0.000
29.03.23	45.32	39.08	6.24	283.590	280.880	289.770	287.700	6.53	6.53	1.7490	24.0	0.000
30.03.23	45.53	39.14	6.39	283.520	280.750	289.800	287.670	6.52	6.52	1.7900	24.0	0.000
31.03.23	45.63	39.17	6.46	284.270	281.530	290.490	288.330	6.50	6.50	1.8140	24.0	0.000
01.04.23	45.77	39.21	6.56	284.530	281.780	290.650	288.560	6.50	6.50	1.8420	24.0	0.000
02.04.23	45.89	39.38	6.51	283.920	281.130	290.100	287.960	6.49	6.49	1.8260	24.0	0.000
03.04.23	44.17	38.24	5.93	277.100	274.550	283.380	281.470	6.47	6.47	1.6220	24.0	0.000
04.04.23	43.08	37.40	5.68	274.920	272.530	281.340	279.510	6.44	6.45	1.5460	24.0	0.000
05.04.23	43.42	37.75	5.67	275.640	273.240	281.960	280.040	6.44	6.44	1.5450	24.0	0.000
06.04.23	43.16	37.54	5.62	275.230	272.820	281.490	279.600	6.45	6.45	1.5300	24.0	0.000
07.04.23	43.08	37.36	5.72	275.570	273.170	281.880	279.980	6.43	6.43	1.5600	24.0	0.000
08.04.23	42.70	36.92	5.78	275.100	272.700	281.400	279.640	6.42	6.42	1.5710	24.0	0.000
09.04.23	42.61	36.79	5.82	275.020	272.620	281.340	279.630	6.43	6.43	1.5830	24.0	0.000
10.04.23	42.46	36.64	5.82	275.430	273.060	281.750	280.050	6.43	6.43	1.5840	24.0	0.000
11.04.23	42.73	36.92	5.81	277.350	274.970	283.750	281.910	6.45	6.45	1.5940	24.0	0.000
12.04.23	42.57	36.84	5.73	276.010	273.610	282.460	280.700	6.45	6.45	1.5620	24.0	0.000
13.04.23	42.86	37.16	5.70	276.170	273.770	282.480	280.630	6.46	6.46	1.5560	24.0	0.000
14.04.23	45.17	38.60	6.57	283.130	280.430	289.320	287.300	6.49	6.48	1.8400	24.0	0.000
15.04.23	46.69	39.58	7.11	288.900	285.960	295.020	292.850	6.51	6.50	2.0270	24.0	0.000
16.04.23	49.18	41.46	7.72	296.170	292.830	302.150	299.750	6.52	6.51	2.2550	24.0	0.000
17.04.23	46.32	39.49	6.83	280.390	277.540	286.480	284.390	6.45	6.44	1.8900	24.0	0.000
18.04.23	43.23	37.30	5.93	276.050	273.650	282.430	280.580	6.40	6.40	1.6180	24.0	0.000

19.04.23	42.47	36.89	5.58	272.850	270.510	279.350	277.610	6.37	6.37	1.5070	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**8113.5**	**8034.61**	**8291.6**	**8232.42**	**---**	**---**	**51.7730**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.42**	**38.97**	**6.45**	---	---	---	---	**6.47**	**6.46**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	199753.649	196454.079	203103.650	200782.440	2028.569	24082.000	1319.000
19.04.23 24:00	207867.160	204488.689	211395.259	209014.860	2080.342	24778.000	1319.000
Итого за период	8113.510	8034.610	8291.608	8232.419	51.773	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:32:32 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060306

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	80	160	10	---
2	80	80	160	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
22.03.23	2.239	229.09	228.47	0.6	52.355	42.585	0.6	0.6	24.00
23.03.23	2.068	222.01	221.43	0.6	50.621	41.306	0.6	0.6	24.00
24.03.23	1.905	216.73	216.18	0.6	48.852	40.063	0.6	0.6	24.00
25.03.23	1.856	218.23	217.67	0.6	48.446	39.944	0.6	0.6	24.00
26.03.23	1.899	220.79	220.24	0.6	49.235	40.636	0.6	0.6	24.00
27.03.23	1.736	234.61	234.01	0.6	47.367	39.967	0.6	0.6	24.00
28.03.23	1.736	234.61	234.01	0.6	47.367	39.967	0.6	0.6	24.00
29.03.23	1.645	242.95	242.33	0.6	46.103	39.335	0.6	0.6	24.00
30.03.23	1.626	240.34	239.73	0.6	45.288	38.524	0.6	0.6	24.00
31.03.23	1.665	240.23	239.62	0.6	45.474	38.545	0.6	0.6	24.00
01.04.23	1.681	240.82	240.22	0.6	45.581	38.602	0.6	0.6	24.00
02.04.23	1.690	240.95	240.35	0.6	45.720	38.706	0.6	0.6	24.00
03.04.23	1.688	240.49	239.89	0.6	45.851	38.832	0.6	0.6	24.00
04.04.23	1.506	234.91	234.31	0.6	44.168	37.759	0.6	0.6	24.00
05.04.23	1.420	233.08	232.47	0.6	43.044	36.952	0.6	0.6	24.00
06.04.23	1.437	233.75	233.15	0.6	43.380	37.231	0.6	0.6	24.00
07.04.23	1.415	233.36	232.76	0.6	43.137	37.072	0.6	0.6	24.00
08.04.23	1.437	233.68	233.07	0.6	43.052	36.902	0.6	0.6	24.00
09.04.23	1.437	233.41	232.79	0.6	42.662	36.505	0.6	0.6	24.00
10.04.23	1.448	233.28	232.65	0.6	42.577	36.372	0.6	0.6	24.00
11.04.23	1.444	233.72	233.09	0.6	42.422	36.242	0.6	0.6	24.00
12.04.23	1.476	236.13	235.48	0.6	42.699	36.447	0.6	0.6	24.00
13.04.23	1.443	234.17	233.53	0.6	42.525	36.364	0.6	0.6	24.00
14.04.23	1.445	234.26	233.62	0.6	42.826	36.660	0.6	0.6	24.00
15.04.23	1.683	239.88	239.22	0.7	45.104	38.088	0.6	0.6	24.00
16.04.23	1.848	244.48	243.81	0.7	46.603	39.043	0.6	0.6	24.00
17.04.23	2.073	250.36	249.65	0.7	49.130	40.853	0.6	0.6	24.00
18.04.23	1.745	237.63	236.90	0.7	46.352	39.009	0.6	0.6	24.00
19.04.23	1.498	234.34	233.45	0.9	43.192	36.799	0.6	0.6	24.00
Итого	**48.19**	**6802.3**	**6784.1**	**18.1**	**---**	**---**	**---**	**---**	**696.00**
Среднее	---	---	---	---	**45.56**	**38.46**	**0.6**	**0.6**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
21.03.23 24:00	7334.0	594233.8	593975.8	63539.3
19.04.23 24:00	7380.4	600801.4	600525.8	64211.3
Итого за период	46.4	6567.6	6550.0	672.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:29:43 системой "Умный дом от Уфанет"

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : РБ, г. Октябрьский, 35 микрорайон д.8
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВВ678
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.60	51.47	169.42	42.00	170.27	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.49	49.79	164.96	40.72	165.91	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.36	48.06	161.61	39.61	162.70	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.33	47.67	162.58	39.48	163.70	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.36	48.43	164.14	40.12	165.24	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.19	46.67	160.47	39.23	161.54	23:13	23:13
29-03-2023 00:00:00	1.16	45.35	166.42	38.38	167.55	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.14	44.55	164.58	37.61	165.73	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.16	44.73	164.43	37.65	165.59	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.17	44.84	164.85	37.71	165.98	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.19	44.98	164.97	37.72	166.04	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.19	45.11	164.63	37.87	165.69	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.05	43.41	160.80	36.86	161.87	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.99	42.32	159.44	36.11	160.53	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.99	42.66	159.90	36.43	161.03	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.99	42.42	159.65	36.23	160.71	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.00	42.34	159.89	36.08	160.97	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.01	41.95	159.68	35.63	160.77	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.01	41.87	159.62	35.51	160.70	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.00	41.72	159.91	35.47	160.99	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.02	41.99	160.85	35.67	161.94	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.99	41.82	160.13	35.62	161.24	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.99	42.11	160.19	35.92	161.34	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.16	44.32	164.10	37.23	165.19	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.28	45.81	167.29	38.13	168.36	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.44	48.34	171.54	39.95	172.56	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.21	45.53	162.76	38.11	163.73	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.03	42.43	160.26	35.98	161.15	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.96	41.74	158.51	35.65	159.36	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	33.49	44.63	4717.58	37.54	4748.39	695:13	695:13

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00173721

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xF87B

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.11	42.68	9.43	145.950	144.130	142.770	141.510	6.90	6.70	1.3550	24.0	0.000
23.03.23	50.40	41.46	8.94	142.320	140.640	139.270	138.140	6.90	6.70	1.2520	24.0	0.000
24.03.23	48.67	40.31	8.36	139.740	138.200	136.810	135.820	6.90	6.70	1.1520	24.0	0.000
25.03.23	48.27	40.14	8.13	140.480	138.980	137.550	136.560	6.90	6.70	1.1280	24.0	0.000
26.03.23	49.06	40.79	8.27	141.780	140.210	138.780	137.730	6.90	6.70	1.1550	24.0	0.000
27.03.23	47.21	39.80	7.41	141.870	140.430	138.940	137.940	6.90	6.70	1.0390	24.0	0.000
28.03.23	45.93	38.98	6.95	141.090	139.680	138.230	137.270	6.90	6.70	0.9700	24.0	0.000
29.03.23	45.12	38.02	7.10	139.610	138.290	136.790	135.830	6.90	6.70	0.9820	24.0	0.000
30.03.23	45.33	38.18	7.15	139.550	138.160	136.730	135.770	6.90	6.70	0.9850	24.0	0.000
31.03.23	45.42	38.22	7.20	139.870	138.450	137.040	136.080	6.90	6.70	0.9950	24.0	0.000
01.04.23	45.56	38.29	7.27	139.960	138.520	137.130	136.170	6.90	6.70	1.0080	24.0	0.000
02.04.23	45.69	38.47	7.22	139.770	138.360	136.920	135.960	6.90	6.70	0.9990	24.0	0.000
03.04.23	43.98	37.36	6.62	136.460	135.180	133.720	132.880	6.90	6.70	0.8940	24.0	0.000
04.04.23	42.90	36.68	6.22	135.540	134.350	132.860	132.030	6.90	6.70	0.8360	24.0	0.000
05.04.23	43.24	37.01	6.23	136.220	135.020	133.520	132.630	6.90	6.70	0.8420	24.0	0.000
06.04.23	42.98	36.76	6.22	136.050	134.850	133.330	132.490	6.90	6.70	0.8390	24.0	0.000
07.04.23	42.90	36.45	6.45	136.230	135.030	133.540	132.770	6.90	6.70	0.8700	24.0	0.000
08.04.23	42.51	36.06	6.45	136.040	134.840	133.400	132.680	6.90	6.70	0.8700	24.0	0.000
09.04.23	42.42	35.97	6.45	135.970	134.770	133.320	132.600	6.90	6.70	0.8670	24.0	0.000
10.04.23	42.27	35.96	6.31	136.820	135.620	134.120	133.400	6.90	6.70	0.8550	24.0	0.000
11.04.23	42.55	36.20	6.35	137.910	136.710	135.170	134.400	6.90	6.70	0.8640	24.0	0.000
12.04.23	42.39	36.19	6.20	137.460	136.260	134.730	133.960	6.90	6.70	0.8420	24.0	0.000
13.04.23	42.69	36.44	6.25	137.520	136.320	134.760	133.960	6.90	6.70	0.8480	24.0	0.000
14.04.23	44.99	37.43	7.56	141.150	139.800	138.190	137.320	6.90	6.70	1.0550	24.0	0.000
15.04.23	46.49	38.21	8.28	143.990	142.480	140.880	139.920	6.90	6.70	1.1760	24.0	0.000
16.04.23	48.98	40.26	8.72	147.480	145.800	144.190	143.030	6.90	6.70	1.2710	24.0	0.000
17.04.23	46.13	38.44	7.69	139.720	138.330	136.680	135.750	6.90	6.70	1.0610	24.0	0.000
18.04.23	43.06	36.42	6.64	137.350	136.160	134.700	133.880	6.90	6.70	0.9010	24.0	0.000

19.04.23	42.31	36.12	6.19	135.710	134.530	133.160	132.440	6.90	6.70	0.8360	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4039.6**	**4000.10**	**3957.2**	**3930.92**	**---**	**---**	**28.7470**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.22**	**38.04**	**7.18**	---	---	---	---	**6.90**	**6.70**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	209297.230	205739.050	208006.830	205609.050	2778.992	6697.000	1926.000
19.04.23 24:00	213336.839	209739.149	211964.060	209539.969	2807.739	7393.000	1926.000
Итого за период	4039.608	4000.099	3957.230	3930.919	28.747	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:32:51 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00178915

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xEE16

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.28	43.04	9.24	152.000	150.060	149.680	148.390	6.90	6.70	1.3880	24.0	0.000
23.03.23	50.56	41.83	8.73	148.240	146.460	146.020	144.860	6.90	6.70	1.2770	24.0	0.000
24.03.23	48.80	40.66	8.14	145.340	143.730	143.200	142.080	6.90	6.70	1.1680	24.0	0.000
25.03.23	48.40	40.44	7.96	145.880	144.320	143.770	142.680	6.90	6.70	1.1450	24.0	0.000
26.03.23	49.18	41.18	8.00	146.990	145.290	144.820	143.610	6.90	6.70	1.1610	24.0	0.000
27.03.23	47.35	40.11	7.24	147.150	145.610	145.060	143.970	6.90	6.70	1.0510	24.0	0.000
28.03.23	46.05	39.26	6.79	146.570	145.090	144.550	143.530	6.90	6.70	0.9830	24.0	0.000
29.03.23	45.24	38.51	6.73	144.900	143.490	142.890	141.930	6.90	6.70	0.9660	24.0	0.000
30.03.23	45.43	38.55	6.88	144.760	143.340	142.740	141.780	6.90	6.70	0.9840	24.0	0.000
31.03.23	45.54	38.54	7.00	145.480	144.040	143.450	142.490	6.90	6.70	1.0050	24.0	0.000
01.04.23	45.68	38.57	7.11	145.630	144.190	143.590	142.630	6.90	6.70	1.0210	24.0	0.000
02.04.23	45.81	38.78	7.03	145.040	143.600	142.990	142.030	6.90	6.70	1.0060	24.0	0.000
03.04.23	44.12	37.73	6.39	141.600	140.290	139.600	138.680	6.90	6.70	0.8950	24.0	0.000
04.04.23	43.00	36.96	6.04	140.770	139.570	138.820	137.900	6.90	6.70	0.8390	24.0	0.000
05.04.23	43.33	37.34	5.99	141.420	140.220	139.470	138.510	6.90	6.70	0.8410	24.0	0.000
06.04.23	43.09	37.10	5.99	141.200	140.000	139.250	138.290	6.90	6.70	0.8380	24.0	0.000
07.04.23	43.00	36.92	6.08	141.320	140.120	139.380	138.420	6.90	6.70	0.8490	24.0	0.000
08.04.23	42.62	36.48	6.14	141.140	139.940	139.200	138.240	6.90	6.70	0.8580	24.0	0.000
09.04.23	42.53	36.36	6.17	141.040	139.840	139.070	138.130	6.90	6.70	0.8590	24.0	0.000
10.04.23	42.38	36.31	6.07	141.740	140.540	139.760	138.830	6.90	6.70	0.8520	24.0	0.000
11.04.23	42.65	36.53	6.12	143.170	141.970	141.170	140.210	6.90	6.70	0.8670	24.0	0.000
12.04.23	42.49	36.48	6.01	142.470	141.270	140.480	139.520	6.90	6.70	0.8500	24.0	0.000
13.04.23	42.78	36.77	6.01	141.980	140.790	139.990	139.040	6.90	6.70	0.8460	24.0	0.000
14.04.23	45.07	38.04	7.03	146.360	144.960	144.280	143.270	6.90	6.70	1.0150	24.0	0.000
15.04.23	46.57	38.88	7.69	149.490	147.950	147.320	146.260	6.90	6.70	1.1370	24.0	0.000
16.04.23	49.09	40.81	8.28	153.260	151.580	150.990	149.790	6.90	6.70	1.2540	24.0	0.000
17.04.23	46.30	38.96	7.34	145.160	143.680	142.990	141.940	6.90	6.70	1.0520	24.0	0.000
18.04.23	43.15	36.76	6.39	142.730	141.470	140.710	139.850	6.90	6.70	0.9030	24.0	0.000

19.04.23	42.40	36.41	5.99	141.040	139.840	139.100	138.190	6.90	6.70	0.8360	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4193.8**	**4153.25**	**4134.3**	**4105.05**	**---**	**---**	**28.7460**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.34**	**38.42**	**6.91**	---	---	---	---	**6.90**	**6.70**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	210819.960	207424.510	209091.050	206487.330	2778.790	5817.000	1269.000
19.04.23 24:00	215013.830	211577.760	213225.390	210592.379	2807.536	6513.000	1269.000
Итого за период	4193.869	4153.250	4134.340	4105.048	28.746	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:33:01 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00179211

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x4592

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.17	43.68	8.49	158.750	156.710	156.970	155.560	6.90	6.70	1.3270	24.0	0.000
23.03.23	50.44	42.43	8.01	154.760	152.920	153.080	151.740	6.90	6.70	1.2230	24.0	0.000
24.03.23	48.71	41.21	7.50	151.830	150.130	150.310	149.110	6.90	6.70	1.1240	24.0	0.000
25.03.23	48.31	41.05	7.26	152.410	150.720	150.900	149.700	6.90	6.70	1.0930	24.0	0.000
26.03.23	49.10	41.72	7.38	153.860	152.140	152.320	151.090	6.90	6.70	1.1200	24.0	0.000
27.03.23	47.26	40.63	6.63	148.940	147.370	147.530	146.370	6.90	6.70	0.9760	24.0	0.000
28.03.23	45.96	39.76	6.20	153.030	151.520	151.700	150.540	6.90	6.70	0.9410	24.0	0.000
29.03.23	45.15	38.89	6.26	151.410	149.960	150.060	149.030	6.90	6.70	0.9400	24.0	0.000
30.03.23	45.37	39.01	6.36	151.340	149.900	150.020	148.980	6.90	6.70	0.9510	24.0	0.000
31.03.23	45.46	39.05	6.41	151.720	150.280	150.350	149.330	6.90	6.70	0.9600	24.0	0.000
01.04.23	45.60	39.10	6.50	151.800	150.360	150.440	149.390	6.90	6.70	0.9760	24.0	0.000
02.04.23	45.72	39.35	6.37	151.490	150.050	150.140	149.040	6.90	6.70	0.9540	24.0	0.000
03.04.23	44.00	38.16	5.84	147.830	146.500	146.610	145.580	6.90	6.70	0.8550	24.0	0.000
04.04.23	42.94	37.40	5.54	146.980	145.730	145.820	144.860	6.90	6.70	0.8040	24.0	0.000
05.04.23	43.27	37.76	5.51	147.590	146.340	146.420	145.460	6.90	6.70	0.8060	24.0	0.000
06.04.23	43.01	37.52	5.49	147.420	146.190	146.260	145.300	6.90	6.70	0.8020	24.0	0.000
07.04.23	42.93	37.27	5.66	147.950	146.720	146.750	145.790	6.90	6.70	0.8280	24.0	0.000
08.04.23	42.54	36.91	5.63	147.450	146.250	146.250	145.290	6.90	6.70	0.8220	24.0	0.000
09.04.23	42.46	36.85	5.61	147.340	146.140	146.150	145.190	6.90	6.70	0.8190	24.0	0.000
10.04.23	42.31	36.78	5.53	148.290	147.090	147.110	146.150	6.90	6.70	0.8130	24.0	0.000
11.04.23	42.58	37.02	5.56	149.530	148.330	148.310	147.350	6.90	6.70	0.8200	24.0	0.000
12.04.23	42.42	36.96	5.46	149.010	147.810	147.820	146.860	6.90	6.70	0.8060	24.0	0.000
13.04.23	42.72	37.27	5.45	149.310	148.110	148.140	147.180	6.90	6.70	0.8040	24.0	0.000
14.04.23	45.03	38.36	6.67	153.180	151.750	151.800	150.760	6.90	6.70	1.0130	24.0	0.000
15.04.23	46.54	39.21	7.33	156.280	154.730	154.790	153.720	6.90	6.70	1.1320	24.0	0.000
16.04.23	49.01	41.20	7.81	160.480	158.680	158.870	157.670	6.90	6.70	1.2390	24.0	0.000
17.04.23	46.14	39.23	6.91	151.880	150.380	150.490	149.400	6.90	6.70	1.0380	24.0	0.000
18.04.23	43.09	37.11	5.98	149.470	148.160	148.260	147.260	6.90	6.70	0.8830	24.0	0.000

19.04.23	42.33	36.78	5.55	147.720	146.520	146.600	145.640	6.90	6.70	0.8140	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4379.0**	**4337.49**	**4340.2**	**4309.34**	**---**	**---**	**27.6830**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.26**	**38.88**	**6.37**	---	---	---	---	**6.90**	**6.70**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	159657.920	157288.870	158104.359	156008.000	1828.639	-25609.000	1271.000
19.04.23 24:00	164036.970	161626.359	162444.630	160317.340	1856.322	-24913.000	1271.000
Итого за период	4379.049	4337.489	4340.271	4309.339	27.683	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:32:58 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	35мкр 9а 1ввод
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА859
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.26	52.42	138.37	43.30	138.68	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.16	50.73	135.04	42.13	135.34	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.06	48.91	132.52	40.86	132.79	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.04	48.51	133.37	40.68	133.62	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.07	49.28	134.62	41.34	134.88	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	0.96	47.56	134.67	40.40	134.87	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	0.90	46.22	134.30	39.52	134.56	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	0.89	45.40	132.98	38.68	133.26	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	0.90	45.52	132.76	38.72	133.05	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	0.91	45.66	133.10	38.79	133.40	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	0.92	45.80	133.20	38.85	133.50	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	0.91	45.95	132.99	39.09	133.27	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.82	44.30	130.17	38.04	130.39	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.76	43.10	129.11	37.20	129.28	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.77	43.45	129.81	37.53	130.01	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.77	43.25	129.67	37.32	129.85	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.79	43.15	129.86	37.04	130.04	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.79	42.75	129.67	36.64	129.86	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.79	42.68	129.61	36.60	129.82	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.78	42.51	130.32	36.49	130.54	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.79	42.81	131.44	36.78	131.65	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.78	42.60	130.96	36.67	131.20	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.77	42.91	130.24	36.95	130.47	23:51	23:51
15-04-2023 00:00:00	0.94	45.08	134.20	38.05	134.43	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.05	46.55	136.62	38.83	136.88	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.16	49.21	139.95	40.89	140.23	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	0.98	46.59	133.36	39.25	133.58	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.82	43.21	131.01	36.95	131.21	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.76	42.55	129.72	36.65	129.90	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	26.33	45.47	3843.64	38.63	3850.55	695:51	695:51

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : 35мкр 9а 2ввод
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА849
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.17	52.37	136.74	43.84	139.14	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.07	50.68	133.48	42.63	135.79	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	0.98	48.83	130.88	41.34	133.23	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	0.95	48.42	131.70	41.18	134.01	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	0.98	49.19	132.95	41.82	135.31	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	0.85	47.53	128.51	40.88	130.77	23:13	23:13
29-03-2023 00:00:00	0.82	46.16	132.56	39.96	134.90	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	0.82	45.32	131.28	39.09	133.55	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	0.83	45.42	131.07	39.09	133.40	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	0.84	45.57	131.39	39.17	133.78	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	0.85	45.71	131.49	39.24	133.88	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	0.84	45.87	131.25	39.47	133.65	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.76	44.27	128.69	38.40	130.90	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.70	43.00	127.55	37.48	129.75	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.70	43.37	128.26	37.89	130.48	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.70	43.17	128.10	37.69	130.27	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.73	43.06	128.35	37.38	130.52	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.72	42.66	128.22	37.01	130.33	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.73	42.60	128.27	36.91	130.33	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.72	42.42	128.97	36.81	131.07	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.73	42.73	130.12	37.08	132.32	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.71	42.52	129.65	37.01	131.79	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.71	42.83	129.69	37.32	131.90	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	0.85	44.96	132.63	38.55	134.97	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	0.94	46.42	135.02	39.42	137.29	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.05	49.13	138.45	41.52	140.91	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	0.90	46.61	132.09	39.79	134.37	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.75	43.12	129.64	37.33	131.82	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.70	42.48	128.23	37.05	130.43	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	24.11	45.39	3795.23	39.04	3860.84	695:13	695:13

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	35мкр 9а 3ввод
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА850
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.16	52.26	108.70	41.60	112.92	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.06	50.58	105.89	40.56	110.00	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	0.96	48.76	103.63	39.51	107.60	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	0.95	48.37	104.72	39.30	108.72	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	0.96	49.13	105.32	39.98	109.36	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	0.83	47.44	101.30	39.24	105.31	23:13	23:13
29-03-2023 00:00:00	0.79	46.10	104.16	38.50	108.12	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	0.77	45.27	102.62	37.79	106.59	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	0.80	45.40	103.17	37.67	107.20	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	0.79	45.53	103.15	37.81	107.13	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	0.82	45.67	103.72	37.74	107.44	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	0.78	45.83	102.90	38.24	106.54	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.69	44.19	100.24	37.33	103.86	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.67	42.99	100.42	36.35	103.91	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.67	43.34	101.05	36.70	104.70	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.65	43.13	100.36	36.60	103.88	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.67	43.04	100.27	36.31	103.93	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.69	42.63	100.71	35.80	104.35	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.69	42.56	101.12	35.71	104.77	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.69	42.39	101.72	35.63	105.28	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.70	42.69	102.60	35.88	106.41	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.68	42.49	102.35	35.79	105.86	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.68	42.80	102.13	36.14	105.68	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	0.80	44.98	104.24	37.28	107.87	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	0.90	46.45	106.55	37.96	110.45	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.02	49.09	109.13	39.77	113.35	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	0.87	46.46	103.99	38.11	107.95	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.73	43.10	102.21	35.96	105.86	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.67	42.45	101.14	35.79	104.87	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	23.13	45.35	2989.51	37.62	3099.90	695:13	695:13

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	35мкр 9а 4ввод
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА868
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.24	52.10	140.45	43.24	140.78	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.14	50.41	137.01	42.08	137.34	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.06	48.59	134.78	40.69	135.14	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.03	48.19	135.58	40.59	136.00	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.06	48.96	136.70	41.19	136.99	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	0.92	47.25	132.46	40.28	132.67	23:13	23:13
29-03-2023 00:00:00	0.89	45.91	136.61	39.40	136.87	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	0.88	45.08	135.29	38.56	135.64	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	0.88	45.20	135.00	38.68	135.35	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	0.88	45.34	135.32	38.79	135.73	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	0.90	45.48	135.21	38.80	135.64	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	0.89	45.63	134.95	39.06	135.34	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.79	43.99	131.94	38.01	132.34	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.74	42.79	131.11	37.16	131.56	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.73	43.14	131.96	37.57	132.43	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.73	42.93	132.00	37.40	132.39	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.75	42.83	132.27	37.14	132.61	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.76	42.43	132.11	36.68	132.41	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.76	42.36	131.96	36.58	132.24	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.76	42.19	138.02	36.63	138.25	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.78	42.48	143.95	37.04	144.20	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.76	42.29	143.39	36.95	143.63	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.76	42.59	143.37	37.28	143.64	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	0.91	44.76	146.81	38.56	147.05	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.03	46.23	149.82	39.38	150.08	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.15	48.88	153.67	41.39	153.89	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	0.98	46.24	146.29	39.56	146.53	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.82	42.88	143.65	37.19	143.86	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.75	42.22	142.09	36.93	142.31	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	25.74	45.15	4003.77	38.72	4012.90	695:13	695:13

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : 35мкр 9а 5ввод
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА869
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.32	52.49	142.09	43.22	144.59	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.20	50.81	138.57	42.11	141.05	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.10	48.89	135.60	40.77	138.02	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.07	48.48	136.46	40.60	139.01	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.11	49.21	137.97	41.13	140.45	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	0.99	47.65	137.81	40.42	140.12	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	0.92	46.26	137.71	39.54	140.01	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	0.91	45.41	136.11	38.71	138.59	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	0.92	45.44	135.77	38.66	138.22	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	0.93	45.64	136.10	38.78	138.65	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	0.94	45.76	136.25	38.83	138.74	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	0.93	45.94	136.16	39.08	138.54	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.84	44.43	133.46	38.17	135.77	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.77	43.03	132.05	37.17	134.33	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.77	43.41	132.86	37.57	135.15	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.77	43.25	132.70	37.41	134.96	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.79	43.13	132.84	37.19	135.17	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.79	42.71	132.53	36.77	134.93	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.80	42.66	132.58	36.59	134.95	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.80	42.47	133.88	36.50	136.20	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.82	42.79	135.77	36.76	138.19	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.80	42.56	135.33	36.66	137.68	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.79	42.86	134.44	36.97	136.80	23:50	23:50
15-04-2023 00:00:00	0.94	44.93	138.29	38.14	140.72	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.05	46.36	140.56	38.88	143.10	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.18	49.17	144.47	40.95	147.04	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.03	46.88	138.20	39.45	140.61	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.85	43.15	135.29	36.89	137.65	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.78	42.55	133.97	36.73	136.27	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	26.92	45.46	3945.80	38.64	4015.49	695:50	695:50

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ТЭМ-106 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 10

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060471

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	0	46.8	---	---
2	80	0	49.5	---	---

Система: 1 Р-Подача Q = M1(hп - hо)

ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
22.03.23	2.375	253.60	258.95	-5.4	51.370	42.080	0.9	0.5	23.99
23.03.23	2.196	243.72	248.59	-4.9	49.650	40.720	0.9	0.5	23.99
24.03.23	2.012	236.28	240.76	-4.5	47.880	39.440	0.9	0.5	24.00
25.03.23	1.969	238.24	242.81	-4.6	47.470	39.280	0.9	0.5	24.00
26.03.23	2.025	242.06	246.80	-4.7	48.250	39.960	0.9	0.5	24.00
27.03.23	1.809	263.82	269.78	-6.0	46.420	39.630	0.9	0.5	23.22
28.03.23	1.809	263.82	269.78	-6.0	46.420	39.630	0.9	0.5	23.22
29.03.23	1.772	295.61	302.88	-7.3	45.170	39.250	0.9	0.5	23.99
30.03.23	1.738	292.70	299.82	-7.1	44.370	38.510	0.9	0.5	24.00
31.03.23	1.771	292.23	299.32	-7.1	44.530	38.550	0.9	0.5	23.99
01.04.23	1.790	293.06	300.17	-7.1	44.650	38.610	0.9	0.5	23.99
02.04.23	1.815	293.21	300.32	-7.1	44.780	38.670	0.9	0.5	23.99
03.04.23	1.732	280.62	287.41	-6.8	44.970	38.870	0.9	0.5	23.00
04.04.23	1.625	286.92	293.70	-6.8	43.420	37.830	0.9	0.5	23.99
05.04.23	1.512	284.07	290.72	-6.6	42.100	36.850	0.9	0.5	23.99
06.04.23	1.535	285.02	291.72	-6.7	42.460	37.150	0.9	0.5	23.99
07.04.23	1.526	284.55	291.24	-6.7	42.280	36.990	0.9	0.5	24.00
08.04.23	1.536	284.74	291.44	-6.7	42.180	36.860	0.9	0.5	23.99
09.04.23	1.536	284.54	291.22	-6.7	41.770	36.450	0.9	0.5	24.00
10.04.23	1.552	284.52	291.18	-6.7	41.710	36.340	0.9	0.5	23.99
11.04.23	1.544	284.80	291.49	-6.7	41.540	36.190	0.9	0.5	23.99
12.04.23	1.483	263.57	268.94	-5.4	41.850	36.310	0.9	0.5	23.99
13.04.23	1.516	284.01	290.19	-6.2	41.620	36.360	0.9	0.5	23.99
14.04.23	1.533	284.96	291.20	-6.2	41.920	36.620	0.9	0.5	23.99
15.04.23	1.765	291.26	297.88	-6.6	44.050	38.070	0.9	0.5	23.99
16.04.23	1.930	296.17	303.12	-6.9	45.470	39.030	0.9	0.5	23.99
17.04.23	2.180	303.69	311.09	-7.4	48.130	41.030	0.9	0.5	23.99
18.04.23	1.883	289.95	296.82	-6.9	45.790	39.380	0.9	0.5	23.99
19.04.23	1.580	284.79	291.45	-6.7	42.240	36.780	0.9	0.5	23.99
Итого	**51.05**	**8066.5**	**8250.8**	**-184.5**	**---**	**---**	**---**	**---**	**693.24**
Среднее	---	---	---	---	**44.64**	**38.33**	**0.9**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя М1, (т)	Расход теплоносителя М2, (т)	Время наработки, (ч)
21.03.23 24:00	4163.7	387029.9	401295.7	38226.2
19.04.23 24:00	4212.9	394832.7	409276.7	38896.2
Итого за период	49.2	7802.8	7981.0	670.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:29:42 системой "Умный дом от Уфанет"

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	35 мкр дом 11
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА767
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1	Qo5	Go5
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м/час	куб.м
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	20	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.34	52.28	150.44	43.39	149.03	24:00	24:00	0.00	0.00
24-03-2023 00:00:00	1.23	50.59	146.88	42.20	145.32	24:00	24:00	0.00	0.00
25-03-2023 00:00:00	1.12	48.71	144.00	40.90	142.27	24:00	24:00	0.00	0.00
26-03-2023 00:00:00	1.10	48.30	144.98	40.69	143.22	24:00	24:00	0.00	0.00
27-03-2023 00:00:00	1.14	49.06	146.21	41.28	144.60	24:00	24:00	0.00	0.00
28-03-2023 00:00:00	0.99	47.44	141.10	40.42	139.48	23:13	23:13	0.00	0.00
29-03-2023 00:00:00	0.94	46.06	145.69	39.57	143.94	24:00	24:00	0.00	0.00
30-03-2023 00:00:00	0.93	45.22	144.36	38.75	142.57	24:00	24:00	0.00	0.00
31-03-2023 00:00:00	0.94	45.29	143.96	38.73	142.19	24:00	24:00	0.00	0.00
01-04-2023 00:00:00	0.95	45.46	144.36	38.86	142.56	24:00	24:00	0.00	0.00
02-04-2023 00:00:00	0.97	45.60	144.49	38.87	142.76	24:00	24:00	0.00	0.00
03-04-2023 00:00:00	0.97	45.76	144.33	39.05	142.48	24:00	24:00	0.00	0.00
04-04-2023 00:00:00	0.87	44.19	141.29	38.07	139.41	24:00	24:00	0.00	0.00
05-04-2023 00:00:00	0.80	42.87	139.76	37.15	138.01	24:00	24:00	0.00	0.00
06-04-2023 00:00:00	0.80	43.24	140.72	37.51	138.86	24:00	24:00	0.00	0.00
07-04-2023 00:00:00	0.80	43.06	140.58	37.34	138.67	24:00	24:00	0.00	0.00
08-04-2023 00:00:00	0.82	42.95	140.76	37.11	138.98	24:00	24:00	0.00	0.00
09-04-2023 00:00:00	0.82	42.55	139.99	36.68	138.75	24:00	24:00	0.00	0.00
10-04-2023 00:00:00	0.82	42.49	139.82	36.63	138.70	24:00	24:00	0.00	0.00
11-04-2023 00:00:00	0.81	42.31	140.58	36.51	139.46	24:00	24:00	0.00	0.00
12-04-2023 00:00:00	0.82	42.62	142.04	36.82	140.76	24:00	24:00	0.00	0.00
13-04-2023 00:00:00	0.80	42.40	141.48	36.71	140.17	24:00	24:00	0.00	0.00
14-04-2023 00:00:00	0.81	42.70	141.81	37.00	140.23	24:00	24:00	0.00	0.00
15-04-2023 00:00:00	0.94	44.81	145.11	38.35	143.52	24:00	24:00	0.00	0.00
16-04-2023 00:00:00	1.05	46.26	147.61	39.15	146.16	24:00	24:00	0.00	0.00
17-04-2023 00:00:00	1.19	49.01	151.50	41.13	150.00	24:00	24:00	0.00	0.00
18-04-2023 00:00:00	1.03	46.58	144.70	39.46	142.98	24:00	24:00	0.00	0.00
19-04-2023 00:00:00	0.86	43.00	141.64	36.91	140.19	24:00	24:00	0.00	0.00
20-04-2023 00:00:00	0.80	42.38	140.70	36.65	138.86	24:00	24:00	0.00	0.00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м/час	куб.м
696:00	27.47	45.28	4160.88	38.68	4114.12	695:13	695:13	0.00	0.00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : 35 мкр.д.12
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА753
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1	Qo5	Go5
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м/час	куб.м
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	20	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.41	52.13	161.95	43.43	163.00	24:00	24:00	0.00	0.00
24-03-2023 00:00:00	1.30	50.44	158.12	42.18	159.12	24:00	24:00	0.00	0.00
25-03-2023 00:00:00	1.20	48.60	155.11	40.88	156.12	24:00	24:00	0.00	0.00
26-03-2023 00:00:00	1.17	48.20	156.08	40.69	157.17	24:00	24:00	0.00	0.00
27-03-2023 00:00:00	1.20	48.96	157.44	41.32	158.58	24:00	24:00	0.00	0.00
28-03-2023 00:00:00	1.03	47.26	152.09	40.43	153.19	23:13	23:13	0.00	0.00
29-03-2023 00:00:00	0.99	45.81	156.60	39.47	157.70	24:00	24:00	0.00	0.00
30-03-2023 00:00:00	0.98	44.97	155.22	38.63	156.27	24:00	24:00	0.00	0.00
31-03-2023 00:00:00	1.01	45.08	155.09	38.58	156.08	24:00	24:00	0.00	0.00
01-04-2023 00:00:00	1.01	45.23	155.54	38.71	156.49	24:00	24:00	0.00	0.00
02-04-2023 00:00:00	1.02	45.37	155.66	38.77	156.72	24:00	24:00	0.00	0.00
03-04-2023 00:00:00	1.02	45.53	155.31	38.94	156.38	24:00	24:00	0.00	0.00
04-04-2023 00:00:00	0.91	43.92	151.96	37.94	152.95	24:00	24:00	0.00	0.00
05-04-2023 00:00:00	0.84	42.66	150.62	37.05	151.55	24:00	24:00	0.00	0.00
06-04-2023 00:00:00	0.85	43.02	151.39	37.39	152.37	24:00	24:00	0.00	0.00
07-04-2023 00:00:00	0.84	42.83	151.18	37.25	152.16	24:00	24:00	0.00	0.00
08-04-2023 00:00:00	0.86	42.72	151.46	37.01	152.47	24:00	24:00	0.00	0.00
09-04-2023 00:00:00	0.87	42.32	151.43	36.54	152.35	24:00	24:00	0.00	0.00
10-04-2023 00:00:00	0.88	42.26	151.43	36.44	152.33	24:00	24:00	0.00	0.00
11-04-2023 00:00:00	0.87	42.09	152.24	36.38	153.12	24:00	24:00	0.00	0.00
12-04-2023 00:00:00	0.87	42.39	153.56	36.69	154.41	24:00	24:00	0.00	0.00
13-04-2023 00:00:00	0.86	42.18	153.00	36.55	153.83	24:00	24:00	0.00	0.00
14-04-2023 00:00:00	0.86	42.49	152.93	36.86	153.82	24:00	24:00	0.00	0.00
15-04-2023 00:00:00	1.01	44.63	156.30	38.17	157.29	24:00	24:00	0.00	0.00
16-04-2023 00:00:00	1.13	46.09	159.32	38.99	160.31	24:00	24:00	0.00	0.00
17-04-2023 00:00:00	1.27	48.77	163.35	41.01	164.38	24:00	24:00	0.00	0.00
18-04-2023 00:00:00	1.10	42.56	155.92	35.54	156.82	24:00	24:00	0.00	0.00
19-04-2023 00:00:00	0.94	33.38	153.38	27.28	154.23	24:00	24:00	0.00	0.00
20-04-2023 00:00:00	0.87	32.72	151.70	27.00	152.56	24:00	24:00	0.00	0.00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м/час	куб.м
696:00	29.18	44.29	4485.40	37.79	4513.80	695:13	695:13	0.00	0.00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : 35 мкр дом 13
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА768
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1	Qo5	Go5
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м/час	куб.м
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	20	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.31	52.04	158.37	43.80	154.05	24:00	24:00	0.00	0.00
24-03-2023 00:00:00	1.21	50.36	154.53	42.49	150.23	24:00	24:00	0.00	0.00
25-03-2023 00:00:00	1.11	48.48	151.31	41.15	147.10	24:00	24:00	0.00	0.00
26-03-2023 00:00:00	1.08	48.08	152.33	40.96	148.08	24:00	24:00	0.00	0.00
27-03-2023 00:00:00	1.11	48.83	153.85	41.61	149.99	24:00	24:00	0.00	0.00
28-03-2023 00:00:00	0.96	47.23	148.44	40.72	145.08	23:13	23:13	0.00	0.00
29-03-2023 00:00:00	0.94	45.86	153.08	39.73	150.07	24:00	24:00	0.00	0.00
30-03-2023 00:00:00	0.92	45.01	151.49	38.91	147.80	24:00	24:00	0.00	0.00
31-03-2023 00:00:00	0.94	45.08	151.25	38.84	147.47	24:00	24:00	0.00	0.00
01-04-2023 00:00:00	0.95	45.26	151.66	38.98	147.78	24:00	24:00	0.00	0.00
02-04-2023 00:00:00	0.96	45.39	151.80	39.04	148.01	24:00	24:00	0.00	0.00
03-04-2023 00:00:00	0.96	45.56	151.59	39.23	147.99	24:00	24:00	0.00	0.00
04-04-2023 00:00:00	0.85	44.00	148.32	38.25	144.67	24:00	24:00	0.00	0.00
05-04-2023 00:00:00	0.79	42.67	146.90	37.25	143.28	24:00	24:00	0.00	0.00
06-04-2023 00:00:00	0.80	43.04	147.80	37.60	144.36	24:00	24:00	0.00	0.00
07-04-2023 00:00:00	0.80	42.87	147.61	37.47	144.26	24:00	24:00	0.00	0.00
08-04-2023 00:00:00	0.81	42.76	147.77	37.24	144.17	24:00	24:00	0.00	0.00
09-04-2023 00:00:00	0.82	42.36	147.59	36.77	143.73	24:00	24:00	0.00	0.00
10-04-2023 00:00:00	0.82	42.30	147.59	36.72	143.82	24:00	24:00	0.00	0.00
11-04-2023 00:00:00	0.81	42.12	148.38	36.63	144.60	24:00	24:00	0.00	0.00
12-04-2023 00:00:00	0.83	42.43	149.69	36.91	145.86	24:00	24:00	0.00	0.00
13-04-2023 00:00:00	0.81	42.21	149.19	36.78	145.35	24:00	24:00	0.00	0.00
14-04-2023 00:00:00	0.81	42.51	149.29	37.09	145.66	24:00	24:00	0.00	0.00
15-04-2023 00:00:00	0.92	44.61	152.46	38.60	149.25	24:00	24:00	0.00	0.00
16-04-2023 00:00:00	1.02	46.05	155.23	39.46	151.91	24:00	24:00	0.00	0.00
17-04-2023 00:00:00	1.15	48.79	159.46	41.54	156.34	24:00	24:00	0.00	0.00
18-04-2023 00:00:00	1.00	46.40	152.13	39.81	149.05	24:00	24:00	0.00	0.00
19-04-2023 00:00:00	0.85	42.81	149.18	37.15	145.58	24:00	24:00	0.00	0.00
20-04-2023 00:00:00	0.78	42.19	147.60	36.88	144.16	24:00	24:00	0.00	0.00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин	куб.м/час	куб.м
696:00	27.14	45.08	4375.90	38.88	4269.67	695:13	695:13	0.00	0.00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Взлет ТСРВ-043 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 14

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-043
№ ПУ 1801771

Система: 1 СО

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	∆T	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	M3, (м3)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	∆V, (м³)	Теплота (Гкал) Q	Время раб.(ч)
22.03.23	52.25	43.48	8.77	385.592	383.085	2.507	0.000	0.6	0.7	385.608	383.101	2.507	3.379	24.00
23.03.23	50.58	42.30	8.28	382.181	379.809	2.372	0.000	0.6	0.6	382.197	379.825	2.372	3.159	24.00
24.03.23	48.86	41.25	7.61	379.124	376.893	2.231	0.000	0.6	0.6	379.140	376.908	2.232	2.879	24.00
25.03.23	48.47	41.00	7.47	381.376	379.141	2.235	0.000	0.6	0.6	381.392	379.157	2.235	2.839	24.00
26.03.23	49.22	41.63	7.59	381.634	379.446	2.188	0.000	0.6	0.6	381.649	379.462	2.187	2.892	24.00
27.03.23	47.42	39.63	7.79	323.383	321.542	1.841	0.000	0.6	0.6	323.397	321.555	1.842	2.493	24.00
28.03.23	46.09	38.06	8.03	286.243	284.623	1.620	0.000	0.6	0.6	286.255	284.635	1.620	2.297	24.00
29.03.23	45.29	37.14	8.15	283.137	281.544	1.593	0.000	0.6	0.6	283.149	281.556	1.593	2.302	24.00
30.03.23	45.46	37.12	8.34	283.129	281.511	1.618	0.000	0.6	0.6	283.140	281.522	1.618	2.357	24.00
31.03.23	45.57	37.19	8.38	283.776	282.126	1.650	0.000	0.6	0.6	283.788	282.138	1.650	2.371	24.00
01.04.23	45.70	37.23	8.47	284.070	282.395	1.675	0.000	0.6	0.6	284.082	282.406	1.676	2.401	24.00
02.04.23	45.83	37.41	8.42	283.408	281.726	1.682	0.000	0.6	0.6	283.419	281.738	1.681	2.381	24.00
03.04.23	44.15	36.48	7.67	276.881	275.302	1.579	0.000	0.6	0.6	276.893	275.313	1.580	2.124	24.00
04.04.23	43.06	35.73	7.33	274.599	273.083	1.516	0.000	0.6	0.6	274.610	273.095	1.515	2.009	24.00
05.04.23	43.40	36.02	7.38	275.496	273.954	1.542	0.000	0.6	0.6	275.508	273.965	1.543	2.029	24.00
06.04.23	43.16	35.86	7.30	273.622	272.474	1.148	0.000	0.6	0.6	274.893	273.349	1.544	1.993	24.00
07.04.23	43.08	35.57	7.51	272.999	272.221	0.778	0.000	0.6	0.6	275.418	273.848	1.570	2.044	24.00
08.04.23	42.69	35.23	7.46	272.576	271.803	0.773	0.001	0.6	0.6	274.946	273.395	1.551	2.030	24.00
09.04.23	42.61	35.10	7.51	272.487	271.699	0.788	0.000	0.6	0.6	274.848	273.277	1.571	2.042	24.00
10.04.23	42.45	35.00	7.45	272.963	272.181	0.782	0.000	0.6	0.6	275.309	273.753	1.556	2.030	24.00
11.04.23	42.72	35.29	7.43	276.849	276.054	0.795	0.000	0.6	0.6	279.261	277.677	1.584	2.052	24.00
12.04.23	42.55	35.19	7.36	273.561	272.798	0.763	0.000	0.6	0.6	275.924	274.391	1.533	2.009	24.00
13.04.23	42.85	35.51	7.34	273.511	272.711	0.800	0.000	0.6	0.6	275.906	274.334	1.572	2.002	24.00
14.04.23	45.04	36.70	8.34	280.059	279.263	0.796	0.000	0.6	0.6	282.777	281.047	1.730	2.335	24.00
15.04.23	46.53	37.52	9.01	285.444	284.646	0.798	0.000	0.6	0.6	288.393	286.549	1.844	2.567	24.00
16.04.23	49.05	39.30	9.75	292.153	291.344	0.809	0.000	0.6	0.6	295.498	293.484	2.014	2.843	24.00
17.04.23	46.28	37.60	8.68	277.468	276.629	0.839	0.000	0.6	0.6	280.321	278.494	1.827	2.412	24.00

18.04.23	43.18	35.62	7.56	273.577	272.694	0.883	0.000	0.6	0.6	276.019	274.332	1.687	2.069	24.00
19.04.23	42.49	35.35	7.14	270.596	269.698	0.898	0.000	0.6	0.6	272.928	271.289	1.639	1.927	24.00
Итого	**---**	**---**	**---**	**8631.894**	**8592.395**	**39.499**	**0.001**	**---**	**---**	**8666.668**	**8615.595**	**51.073**	**68.267**	**696.00**
Среднее	**45.38**	**37.47**	**7.914**	---	---	---	---	**0.6**	**0.6**	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
21.03.23 24:00	60816.937	60251.218	60819.708	60253.966	784.493	6201.183
19.04.23 24:00	69448.831	68843.613	69486.376	68869.561	852.758	6897.183
Итого за период	8631.894	8592.395	8666.668	8615.595	68.265	696.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 24.04.2023 09:15:59 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Ведомость потребления горячей воды по двум магистралям

с 23.03.2023 по 22.04.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление"

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр., д. 15

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. A-F) № BB660 Тхв = 5,0 °С Версия ПО:

Дата	Температура (°С)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
23.03.2023	57,9	40,7	21,362	10,313	11,049	1,7	1,7	1,133	0,368	0,766	24,00
24.03.2023	57,4	40,6	19,750	10,361	9,389	1,7	1,7	1,035	0,368	0,667	24,00
25.03.2023	57,3	40,7	20,601	10,359	10,242	1,7	1,7	1,079	0,369	0,710	24,00
26.03.2023	57,5	40,7	22,193	10,025	12,168	1,7	1,7	1,169	0,357	0,812	24,00
27.03.2023	58,2	41,1	20,183	10,116	10,068	1,7	1,7	1,074	0,364	0,710	24,00
28.03.2023	57,8	40,8	20,080	10,048	10,032	1,7	1,7	1,062	0,360	0,703	24,00
29.03.2023	57,9	40,6	20,946	9,986	10,960	1,7	1,7	1,109	0,355	0,755	24,00
30.03.2023	57,9	40,6	19,422	9,968	9,454	1,7	1,7	1,029	0,354	0,675	24,00
31.03.2023	58,0	40,7	21,170	9,851	11,318	1,7	1,7	1,127	0,351	0,776	24,00
01.04.2023	57,9	40,6	19,713	9,865	9,847	1,7	1,7	1,047	0,350	0,696	24,00
02.04.2023	57,9	40,7	22,078	9,630	12,448	1,7	1,7	1,172	0,343	0,829	24,00
03.04.2023	58,3	40,9	22,459	9,744	12,714	1,7	1,7	1,201	0,349	0,851	24,00
04.04.2023	58,0	40,7	19,684	9,897	9,787	1,7	1,7	1,046	0,352	0,694	24,00
05.04.2023	58,2	40,8	20,005	9,935	10,070	1,7	1,7	1,067	0,355	0,711	24,00
06.04.2023	58,1	40,7	19,450	9,840	9,610	1,7	1,7	1,036	0,351	0,686	24,00
07.04.2023	58,1	40,8	19,613	9,858	9,755	1,7	1,7	1,044	0,352	0,692	24,00
08.04.2023	58,3	41,1	20,981	9,756	11,226	1,7	1,7	1,121	0,351	0,770	24,00
09.04.2023	58,3	40,8	22,806	9,514	13,293	1,7	1,7	1,222	0,339	0,883	24,00
10.04.2023	58,0	39,9	18,238	9,618	8,620	1,7	1,7	0,969	0,335	0,634	24,00
11.04.2023	58,1	40,1	20,506	9,506	10,999	1,7	1,7	1,093	0,333	0,760	24,00
12.04.2023	58,1	40,3	19,672	9,605	10,067	1,7	1,7	1,046	0,338	0,708	24,00
13.04.2023	58,3	40,4	20,994	9,359	11,635	1,7	1,7	1,123	0,330	0,793	24,00
14.04.2023	58,1	40,1	18,348	9,406	8,942	1,7	1,7	0,977	0,330	0,647	24,00
15.04.2023	58,5	40,3	20,879	9,285	11,594	1,7	1,7	1,121	0,327	0,794	24,00
16.04.2023	58,6	40,2	21,667	9,185	12,483	1,7	1,7	1,166	0,323	0,843	24,00
17.04.2023	58,6	40,0	19,691	8,820	10,871	1,7	1,7	1,060	0,309	0,751	23,88
18.04.2023	58,3	39,7	19,558	8,424	11,134	1,7	1,7	1,046	0,292	0,754	24,00
19.04.2023	58,4	39,8	19,720	8,371	11,349	1,7	1,7	1,056	0,290	0,766	24,00
20.04.2023	58,4	39,7	20,339	8,307	12,031	1,7	1,7	1,090	0,288	0,802	24,00
21.04.2023	58,2	39,4	19,135	8,304	10,831	1,7	1,7	1,022	0,285	0,737	24,00
22.04.2023	58,1	39,9	19,171	8,349	10,822	1,7	1,7	1,022	0,291	0,731	24,00
Итого	**58,1**	**40,4**	**630,412**	**295,604**	**334,808**	**1,7**	**1,7**	**33,565**	**10,461**	**23,104**	**743,88**

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **23,104** ГКал

Всего к оплате за горячую воду Mп = **334,808** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.03.2023 по 19.04.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление"

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр., д. 15

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ИМ2300 (сер. A-F) № DD177 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО:

Дата	Температура (ºС)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Qп	
22.03.2023	52,3	43,5	266,711	269,923	-3,212	1,7	1,6	2,354	24,00
23.03.2023	50,7	42,4	265,889	269,128	-3,239	1,7	1,6	2,183	24,00
24.03.2023	49,0	41,4	265,785	268,572	-2,787	1,7	1,6	2,004	24,00
25.03.2023	48,6	41,3	267,106	269,858	-2,751	1,6	1,5	1,943	24,00
26.03.2023	49,3	41,9	266,753	269,690	-2,937	1,7	1,6	1,970	24,00
27.03.2023	47,5	40,7	260,512	262,955	-2,443	1,7	1,6	1,771	24,00
28.03.2023	46,2	39,6	253,678	255,619	-1,940	1,7	1,6	1,664	24,00
29.03.2023	45,4	38,8	250,128	252,559	-2,431	1,7	1,6	1,647	24,00
30.03.2023	45,6	38,9	250,118	252,755	-2,638	1,7	1,6	1,662	24,00
31.03.2023	45,7	39,0	250,785	253,190	-2,405	1,7	1,6	1,681	24,00
01.04.2023	45,8	39,1	251,386	253,779	-2,393	1,7	1,6	1,699	24,00
02.04.2023	46,0	39,2	251,137	253,202	-2,066	1,7	1,6	1,702	24,00
03.04.2023	44,2	38,1	244,234	247,279	-3,045	1,7	1,6	1,504	24,00
04.04.2023	43,2	37,3	242,076	245,183	-3,107	1,7	1,6	1,414	24,00
05.04.2023	43,5	37,7	242,493	245,900	-3,408	1,7	1,6	1,414	24,00
06.04.2023	43,3	37,4	242,041	245,039	-2,998	1,7	1,6	1,411	24,00
07.04.2023	43,2	37,3	242,669	245,643	-2,975	1,7	1,6	1,433	24,00
08.04.2023	42,8	36,9	242,597	245,398	-2,801	1,7	1,6	1,439	24,00
09.04.2023	42,7	36,6	242,877	245,385	-2,508	1,7	1,6	1,475	24,00
10.04.2023	42,6	36,5	243,285	246,498	-3,213	1,7	1,6	1,462	24,00
11.04.2023	42,8	36,8	247,005	250,076	-3,071	1,7	1,6	1,497	24,00
12.04.2023	42,7	36,7	244,713	247,019	-2,306	1,7	1,6	1,457	24,00
13.04.2023	43,0	37,0	244,220	247,230	-3,010	1,7	1,6	1,456	24,00
14.04.2023	45,2	38,4	250,447	253,214	-2,767	1,7	1,6	1,706	24,00
15.04.2023	46,7	39,4	255,204	257,929	-2,725	1,7	1,6	1,871	24,00
16.04.2023	49,2	41,2	261,900	263,764	-1,864	1,7	1,6	2,080	24,00
17.04.2023	46,3	39,2	248,101	250,495	-2,394	1,7	1,6	1,763	24,00
18.04.2023	43,3	37,1	244,050	247,214	-3,165	1,7	1,6	1,513	24,00
19.04.2023	42,6	36,8	241,509	244,106	-2,597	1,7	1,5	1,403	24,00
Итого	**45,5**	**38,8**	**7279,407**	**7358,601**	**-79,195**	**1,7**	**1,6**	**48,576**	**696,00**

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
22.03.2023 00:00	178104,922	186347,016	1847,469	14816,00
20.04.2023 00:00	185384,328	193705,609	1896,045	15512,00
	7279,406	7358,594	48,576	696,00

Теплопотери на участке от границы раздела до узла учета Qпотерь = **0,000** ГКал

Всего к оплате с учетом теплопотерь Qп + Qпотерь = **48,576** ГКал

Всего к оплате за потери воды Mп = **-79,195** т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 15а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 801184

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	52.680	43.880	8.800	283.786	283.786	0	0.526	0.522	286.365	287.550	-1.185	2.494	24.000
23.03.23	50.970	42.690	8.280	280.667	280.667	0.000	0.520	0.517	283.032	284.203	-1.171	2.322	24.000
24.03.23	48.850	41.250	7.600	278.371	278.371	0	0.499	0.496	280.558	281.608	-1.050	2.111	24.000
25.03.23	48.360	41.020	7.340	278.158	278.158	0.000	0.486	0.483	280.311	281.341	-1.031	2.037	24.000
26.03.23	48.600	41.230	7.370	267.513	267.513	0	0.489	0.486	269.558	270.653	-1.095	1.967	23.000
27.03.23	48.210	40.490	7.720	243.115	243.095	0.020	0.526	0.524	244.926	245.928	-1.003	1.839	23.200
28.03.23	46.340	37.640	8.700	184.968	184.968	0	0.524	0.526	186.179	186.894	-0.715	1.606	24.000
29.03.23	45.330	36.710	8.620	183.088	183.088	0	0.523	0.524	184.227	184.912	-0.685	1.575	24.000
30.03.23	45.020	36.320	8.700	181.844	181.844	0	0.523	0.524	182.957	183.622	-0.665	1.579	24.000
31.03.23	45.500	36.540	8.960	182.769	182.769	0	0.520	0.522	183.915	184.582	-0.667	1.633	24.000
01.04.23	45.560	36.610	8.950	182.883	182.883	0	0.520	0.522	184.041	184.696	-0.655	1.634	24.000
02.04.23	45.670	36.600	9.070	182.758	182.758	0	0.519	0.521	183.917	184.575	-0.657	1.655	24.000
03.04.23	44.850	36.290	8.560	180.119	180.119	0	0.519	0.520	181.211	181.881	-0.669	1.541	24.000
04.04.23	42.630	34.890	7.740	176.242	176.242	0.000	0.513	0.515	177.157	177.867	-0.710	1.361	24.000
05.04.23	43.180	35.350	7.830	177.360	177.360	0.000	0.514	0.515	178.324	179.020	-0.696	1.386	24.000
06.04.23	43.170	35.300	7.870	177.262	177.262	0.000	0.514	0.516	178.229	178.915	-0.686	1.391	24.000
07.04.23	42.990	35.140	7.850	177.417	177.417	0	0.513	0.515	178.369	179.063	-0.694	1.390	24.000
08.04.23	42.570	34.680	7.890	177.089	177.089	0	0.512	0.514	178.032	178.681	-0.648	1.395	24.000
09.04.23	42.530	34.510	8.020	177.194	177.194	0	0.512	0.514	178.099	178.811	-0.712	1.418	24.000
10.04.23	42.330	34.410	7.920	177.049	177.049	0.000	0.512	0.514	177.939	178.659	-0.720	1.399	24.000
11.04.23	42.550	34.620	7.930	180.001	180.001	0	0.514	0.515	180.927	181.645	-0.718	1.424	24.000
12.04.23	42.410	34.650	7.760	177.448	177.438	0.010	0.515	0.516	178.372	179.040	-0.668	1.376	24.000
13.04.23	42.630	34.900	7.730	177.483	177.483	0	0.514	0.516	178.418	179.106	-0.689	1.368	24.000
14.04.23	44.250	35.830	8.420	180.661	180.661	0	0.518	0.519	181.743	182.371	-0.628	1.521	24.000
15.04.23	45.560	36.450	9.110	183.395	183.395	0	0.520	0.521	184.628	185.132	-0.504	1.669	24.000
16.04.23	48.740	38.450	10.290	190.121	190.121	0	0.522	0.524	191.662	192.064	-0.402	1.953	24.000

17.04.23	47.890	37.950	9.940	184.064	184.064	0	0.519	0.521	185.486	185.919	-0.433	1.828	23.983
18.04.23	42.970	34.900	8.070	177.368	177.368	0.000	0.509	0.511	178.356	178.969	-0.613	1.431	24.000
19.04.23	42.510	34.790	7.720	175.681	175.681	0.000	0.505	0.507	176.619	177.261	-0.642	1.354	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5775.875**	**5775.845**	**0.030**	**---**	**---**	**5813.558**	**5834.968**	**-21.410**	**47.660**	**694.183**
Среднее	**45.340**	**37.038**	**8.302**	---	---	---	**0.514**	**0.515**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:30:47 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 16

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 902713

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	52.390	44.080	8.310	635.718	621.873	13.845	0.528	0.526	644.005	627.646	16.358	5.282	24.000
23.03.23	50.690	42.870	7.820	627.447	613.764	13.683	0.522	0.522	635.113	619.152	15.962	4.896	24.000
24.03.23	48.930	41.690	7.240	619.490	605.198	14.293	0.496	0.497	626.559	610.223	16.336	4.474	24.000
25.03.23	48.530	41.540	6.990	622.482	608.977	13.505	0.489	0.490	629.472	613.997	15.475	4.346	24.000
26.03.23	49.350	42.130	7.220	598.967	585.975	12.992	0.502	0.502	605.916	590.945	14.971	4.314	23.000
27.03.23	47.570	40.620	6.950	568.678	556.041	12.637	0.530	0.518	574.824	560.437	14.387	3.928	24.000
28.03.23	46.220	38.890	7.330	484.025	473.787	10.238	0.527	0.507	488.958	477.201	11.757	3.544	24.000
29.03.23	45.390	38.730	6.660	562.685	550.567	12.118	0.521	0.512	568.203	554.506	13.697	3.686	24.000
30.03.23	45.500	39.270	6.230	628.988	615.312	13.676	0.516	0.515	635.201	619.831	15.370	3.906	24.000
31.03.23	45.650	39.340	6.310	631.774	618.023	13.751	0.514	0.513	638.057	622.579	15.478	3.978	24.000
01.04.23	45.790	39.410	6.380	631.159	617.434	13.725	0.514	0.513	637.474	622.001	15.473	4.020	24.000
02.04.23	45.950	39.590	6.360	632.203	618.377	13.825	0.513	0.513	638.572	622.995	15.577	4.013	24.000
03.04.23	44.330	38.610	5.720	624.661	611.035	13.626	0.511	0.512	630.535	615.377	15.158	3.570	24.000
04.04.23	43.060	37.710	5.350	621.942	608.404	13.537	0.507	0.508	627.449	612.516	14.933	3.321	24.000
05.04.23	43.420	38.030	5.390	622.768	609.190	13.578	0.507	0.508	628.375	613.381	14.994	3.346	24.000
06.04.23	43.210	37.870	5.340	617.002	602.891	14.111	0.508	0.509	622.506	607.004	15.503	3.289	24.000
07.04.23	43.110	37.630	5.480	621.880	608.367	13.513	0.506	0.507	627.401	612.461	14.940	3.403	24.000
08.04.23	42.710	37.170	5.540	624.420	610.803	13.617	0.504	0.506	629.860	614.810	15.050	3.452	24.000
09.04.23	42.650	37.050	5.600	620.845	607.260	13.586	0.505	0.506	626.238	611.218	15.021	3.466	24.000
10.04.23	42.470	36.940	5.530	620.368	606.842	13.525	0.505	0.507	625.711	610.773	14.938	3.422	24.000
11.04.23	42.780	37.200	5.580	623.209	609.620	13.590	0.507	0.508	628.656	613.626	15.029	3.466	24.000
12.04.23	42.560	37.100	5.460	620.078	606.547	13.531	0.507	0.508	625.442	610.509	14.933	3.382	24.000
13.04.23	42.870	37.420	5.450	619.576	606.054	13.522	0.508	0.509	625.013	610.083	14.930	3.372	24.000
14.04.23	45.020	38.800	6.220	627.041	613.304	13.736	0.512	0.512	633.120	617.706	15.413	3.892	24.000
15.04.23	46.490	39.580	6.910	633.129	619.275	13.854	0.515	0.514	639.663	623.900	15.763	4.370	24.000
16.04.23	49.200	41.560	7.640	640.532	626.490	14.041	0.518	0.514	647.911	631.653	16.259	4.888	24.000

17.04.23	46.700	39.970	6.730	627.553	613.813	13.740	0.509	0.508	634.115	618.501	15.614	4.226	23.967
18.04.23	43.170	37.510	5.660	622.053	608.506	13.547	0.502	0.503	627.602	612.581	15.021	3.517	24.000
19.04.23	42.520	37.250	5.270	620.129	606.623	13.506	0.498	0.500	625.487	610.623	14.864	3.262	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**17850.800**	**17460.353**	**390.448**	**---**	**---**	**18027.440**	**17588.234**	**439.206**	**112.029**	**694.967**
Среднее	**45.456**	**39.157**	**6.299**	---	---	---	**0.510**	**0.509**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:29:40 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : 35 мкр дом 17
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА720
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.44	52.07	235.77	45.95	231.62	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.37	51.14	232.08	45.24	227.68	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.19	48.53	223.19	43.21	219.89	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.01	45.41	215.88	40.72	213.90	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.06	46.07	218.43	41.20	216.46	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.14	48.15	225.45	43.07	222.62	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.04	46.39	222.20	41.72	219.92	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.02	45.55	220.67	40.90	218.67	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.05	45.65	220.95	40.90	219.00	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.06	45.91	220.77	41.11	218.90	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.07	46.08	220.21	41.23	218.34	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.07	46.26	220.12	41.41	218.17	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.96	44.88	216.25	40.43	214.42	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.86	42.87	212.24	38.82	210.58	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.85	42.86	212.16	38.84	210.45	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.84	42.68	211.83	38.72	210.13	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.86	42.55	212.00	38.49	210.38	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.85	42.15	211.57	38.14	210.08	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.85	42.19	211.55	38.15	210.07	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.84	42.02	211.37	38.04	209.87	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.85	42.34	211.88	38.31	210.40	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.91	43.31	214.34	39.08	212.80	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.97	44.90	216.99	40.44	215.33	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.17	47.62	224.88	42.43	222.25	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.37	51.12	234.26	45.24	230.17	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.39	51.45	234.66	45.53	230.41	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.38	52.11	229.15	45.65	225.17	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.10	47.77	223.25	42.89	219.50	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.73	40.94	206.85	37.41	205.23	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	30.27	45.90	6370.97	41.15	6302.39	696:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 18

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00178675

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x1577

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	51.85	44.33	7.52	289.790	287.170	291.000	287.170	3.22	6.70	2.1330	24.0	0.000
23.03.23	50.59	43.40	7.19	283.500	281.060	284.710	281.060	2.88	6.70	1.9950	24.0	0.000
24.03.23	47.93	41.43	6.50	273.960	271.960	275.230	271.960	2.21	6.04	1.7430	24.0	0.000
25.03.23	45.10	39.19	5.91	267.100	265.490	268.520	265.490	4.23	6.46	1.5530	24.0	0.000
26.03.23	46.15	40.00	6.15	271.550	269.770	272.890	269.770	6.90	4.61	1.6670	24.0	0.000
27.03.23	47.62	41.38	6.24	277.570	275.540	278.920	275.540	6.90	1.61	1.7440	24.0	0.000
28.03.23	45.98	40.16	5.82	274.080	272.290	275.500	272.290	6.90	1.49	1.6090	24.0	0.000
29.03.23	45.17	39.38	5.79	272.670	270.960	274.060	270.960	6.90	2.10	1.5900	24.0	0.000
30.03.23	45.46	39.56	5.90	273.470	271.740	274.870	271.740	6.90	2.03	1.6270	24.0	0.000
31.03.23	45.61	39.66	5.95	272.930	271.200	274.300	271.200	6.90	3.08	1.6320	24.0	0.000
01.04.23	45.79	39.78	6.01	272.500	270.750	273.820	270.750	6.90	4.85	1.6330	24.0	0.000
02.04.23	45.90	39.96	5.94	271.970	270.200	273.340	270.200	6.90	4.46	1.6150	24.0	0.000
03.04.23	44.35	38.89	5.46	266.840	265.250	268.170	265.250	6.90	3.48	1.4670	24.0	0.000
04.04.23	42.54	37.53	5.01	262.590	261.300	264.080	261.300	6.90	3.30	1.3220	24.0	0.000
05.04.23	42.61	37.62	4.99	262.510	261.200	263.940	261.200	6.90	2.88	1.3180	24.0	0.000
06.04.23	42.33	37.43	4.90	261.960	260.670	263.460	260.670	6.90	2.86	1.2950	24.0	0.000
07.04.23	42.23	37.17	5.06	262.290	261.010	263.750	261.010	6.90	2.94	1.3400	24.0	0.000
08.04.23	41.87	36.85	5.02	262.060	260.800	263.500	260.800	6.90	2.71	1.3260	24.0	0.000
09.04.23	41.86	36.85	5.01	261.790	260.550	263.280	260.550	6.90	3.03	1.3240	24.0	0.000
10.04.23	41.74	36.77	4.97	261.740	260.470	263.180	260.470	6.90	2.93	1.3110	24.0	0.000
11.04.23	42.00	36.99	5.01	262.020	260.810	263.540	260.810	6.90	2.17	1.3280	24.0	0.000
12.04.23	43.29	38.00	5.29	265.920	264.490	267.330	264.490	6.90	1.77	1.4220	24.0	0.000
13.04.23	44.63	39.16	5.47	268.560	267.000	270.010	267.000	6.90	1.48	1.4850	24.0	0.000
14.04.23	47.98	41.42	6.56	279.240	277.170	280.550	277.170	6.90	1.85	1.8400	24.0	0.000
15.04.23	50.81	43.66	7.15	287.770	285.280	288.970	285.280	6.90	1.96	2.0630	24.0	0.000
16.04.23	51.13	43.95	7.18	287.990	285.480	289.230	285.480	6.90	1.64	2.0760	24.0	0.000
17.04.23	51.36	44.14	7.22	281.180	278.670	282.360	278.670	6.90	1.51	2.0360	24.0	0.000
18.04.23	46.73	40.93	5.80	271.370	269.520	272.750	269.520	6.90	1.85	1.5870	24.0	0.000

19.04.23	40.56	36.13	4.43	255.630	254.610	257.240	254.610	6.90	6.70	1.1280	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7862.5**	**7812.41**	**7902.5**	**7812.41**	**---**	**---**	**46.2090**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.55**	**39.71**	**5.84**	---	---	---	---	**6.38**	**3.28**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	122418.929	120910.049	122631.190	120807.090	1088.283	14914.000	0.000
19.04.23 24:00	130311.730	128751.330	130563.650	128648.370	1135.402	15610.000	0.000
Итого за период	7892.800	7841.281	7932.459	7841.279	47.119	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:29:35 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 20

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 716218

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	52.010	44.330	7.680	246.795	246.795	0.000	0.536	0.000	249.658	249.474	0.184	1.919	24.000
23.03.23	50.350	43.090	7.260	243.471	243.471	0.000	0.531	0.000	246.127	245.964	0.163	1.791	24.000
24.03.23	48.630	41.920	6.710	242.970	242.970	0.001	0.505	0.000	245.448	245.322	0.126	1.653	24.000
25.03.23	48.240	41.670	6.570	243.825	243.824	0.001	0.499	0.000	246.267	246.164	0.104	1.623	24.000
26.03.23	49.030	42.320	6.710	235.435	235.435	0.000	0.511	0.000	237.872	237.760	0.112	1.603	23.000
27.03.23	47.250	40.030	7.220	197.549	197.536	0.013	0.538	0.000	199.486	199.296	0.190	1.409	24.000
28.03.23	45.850	37.910	7.940	155.183	155.160	0.022	0.536	0.000	156.638	156.357	0.281	1.248	24.000
29.03.23	45.010	37.070	7.940	153.928	153.893	0.034	0.534	0.000	155.305	155.043	0.262	1.239	24.000
30.03.23	45.080	37.020	8.060	153.527	153.511	0.016	0.534	0.000	154.901	154.658	0.243	1.252	24.000
31.03.23	45.250	37.040	8.210	153.933	153.922	0.010	0.531	0.000	155.297	155.098	0.199	1.279	24.000
01.04.23	45.380	37.060	8.320	153.914	153.908	0.007	0.531	0.000	155.276	155.095	0.181	1.295	24.000
02.04.23	45.540	37.260	8.280	154.185	154.179	0.006	0.531	0.000	155.550	155.390	0.160	1.291	24.000
03.04.23	44.010	36.440	7.570	150.377	150.369	0.007	0.529	0.000	151.617	151.504	0.112	1.156	24.000
04.04.23	42.730	35.540	7.190	149.227	149.220	0.007	0.525	0.000	150.365	150.307	0.059	1.088	24.000
05.04.23	43.090	35.850	7.240	149.445	149.441	0.004	0.525	0.000	150.594	150.559	0.035	1.095	24.000
06.04.23	42.900	35.700	7.200	149.299	149.295	0.005	0.526	0.000	150.443	150.396	0.046	1.089	24.000
07.04.23	42.790	35.540	7.250	149.468	149.465	0.003	0.524	0.000	150.598	150.568	0.030	1.099	24.000
08.04.23	42.400	35.100	7.300	149.332	149.329	0.003	0.523	0.000	150.435	150.409	0.027	1.104	24.000
09.04.23	42.340	34.980	7.360	149.357	149.354	0.003	0.523	0.000	150.445	150.440	0.005	1.114	24.000
10.04.23	42.160	34.880	7.280	149.658	149.655	0.003	0.524	0.000	150.742	150.733	0.009	1.105	24.000
11.04.23	42.470	35.110	7.360	151.365	151.364	0.001	0.525	0.000	152.456	152.491	-0.035	1.127	24.000
12.04.23	42.250	35.010	7.240	149.744	149.743	0.002	0.526	0.000	150.810	150.852	-0.042	1.099	24.000
13.04.23	42.550	35.320	7.230	149.774	149.772	0.001	0.526	0.000	150.858	150.898	-0.039	1.098	24.000
14.04.23	44.610	36.510	8.100	152.990	152.989	0.001	0.529	0.000	154.231	154.207	0.024	1.255	24.000
15.04.23	46.030	37.230	8.800	155.753	155.752	0.001	0.532	0.000	157.112	157.031	0.081	1.387	24.000
16.04.23	48.700	39.020	9.680	160.040	160.040	0.001	0.534	0.000	161.607	161.475	0.133	1.564	24.000

17.04.23	46.340	37.560	8.780	152.148	152.144	0.004	0.526	0.000	153.498	153.418	0.079	1.353	23.967
18.04.23	42.850	35.310	7.540	149.309	149.307	0.002	0.521	0.000	150.422	150.421	0.001	1.143	24.000
19.04.23	42.240	35.100	7.140	147.781	147.780	0.001	0.517	0.000	148.833	148.879	-0.047	1.069	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4899.781**	**4899.621**	**0.159**	**---**	**---**	**4942.891**	**4940.208**	**2.683**	**37.546**	**694.967**
Среднее	**45.106**	**37.480**	**7.626**	---	---	---	**0.526**	**0.000**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:29:15 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 20

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 903372

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	50.330	42.380	7.950	159.940	159.940	0.000	0.537	0.512	161.593	161.593	0.000	1.273	24.000
23.03.23	48.780	41.190	7.590	154.488	154.488	0	0.532	0.508	155.990	155.990	0.000	1.172	24.000
24.03.23	46.960	39.860	7.100	150.635	150.635	0	0.506	0.483	152.000	152.000	0.000	1.069	24.000
25.03.23	46.430	39.540	6.890	151.831	151.831	0	0.499	0.476	153.179	153.179	0.000	1.044	24.000
26.03.23	47.200	40.170	7.030	147.765	147.765	0	0.512	0.487	149.119	149.119	0.000	1.038	23.000
27.03.23	45.950	39.830	6.120	165.968	165.968	0	0.536	0.508	167.431	167.431	0.000	1.003	24.000
28.03.23	44.800	39.120	5.680	165.886	165.886	0	0.530	0.502	167.285	167.285	0.000	0.943	24.000
29.03.23	44.070	38.270	5.800	159.515	159.515	0	0.528	0.502	160.811	160.811	0.000	0.925	24.000
30.03.23	44.120	38.090	6.030	155.659	155.659	0	0.526	0.501	156.919	156.919	0.000	0.938	24.000
31.03.23	44.320	38.180	6.140	156.131	156.131	0	0.524	0.499	157.404	157.404	0.000	0.957	24.000
01.04.23	44.460	38.240	6.220	156.337	156.337	0.000	0.524	0.499	157.618	157.618	0.000	0.972	24.000
02.04.23	44.630	38.430	6.200	155.870	155.870	0	0.523	0.498	157.159	157.159	0.000	0.966	24.000
03.04.23	43.180	37.500	5.680	151.672	151.779	-0.107	0.521	0.498	152.857	152.967	-0.111	0.855	24.000
04.04.23	41.890	36.520	5.370	149.556	149.556	0	0.517	0.494	150.656	150.656	0.000	0.802	24.000
05.04.23	42.240	36.850	5.390	150.034	150.034	0.000	0.517	0.494	151.157	151.157	0.000	0.807	24.000
06.04.23	42.080	36.730	5.350	150.052	150.052	0.000	0.518	0.495	151.167	151.167	0.000	0.802	24.000
07.04.23	41.980	36.560	5.420	150.024	150.024	0	0.516	0.493	151.130	151.130	0.000	0.813	24.000
08.04.23	41.600	36.150	5.450	149.559	149.559	0	0.515	0.492	150.639	150.639	0.000	0.814	24.000
09.04.23	41.540	36.040	5.500	149.795	149.795	0	0.515	0.492	150.873	150.873	0.000	0.824	24.000
10.04.23	41.370	35.890	5.480	149.873	149.873	0	0.516	0.493	150.943	150.943	0.000	0.820	24.000
11.04.23	41.670	36.130	5.540	150.246	150.246	0.000	0.517	0.494	151.333	151.333	0.000	0.832	24.000
12.04.23	41.470	36.050	5.420	149.913	149.913	0.000	0.518	0.495	150.990	150.990	0.000	0.812	24.000
13.04.23	41.770	36.310	5.460	150.096	150.096	0	0.518	0.495	151.190	151.190	0.000	0.817	24.000
14.04.23	43.780	37.690	6.090	154.424	154.424	0.000	0.522	0.498	155.656	155.656	0.000	0.942	24.000
15.04.23	45.190	38.610	6.580	157.972	157.972	0.000	0.525	0.500	159.305	159.305	0.000	1.039	24.000
16.04.23	47.860	40.610	7.250	163.377	163.377	0	0.527	0.500	164.911	164.911	0.000	1.182	24.000

17.04.23	45.540	38.940	6.600	153.088	153.089	-0.001	0.519	0.494	154.410	154.410	0.000	1.023	23.983
18.04.23	42.140	36.420	5.720	148.733	148.733	0	0.513	0.490	149.835	149.835	0.000	0.851	24.000
19.04.23	41.530	36.130	5.400	146.606	146.606	0.000	0.509	0.486	147.663	147.663	0.000	0.792	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4455.044**	**4455.152**	**-0.108**	**---**	**---**	**4491.222**	**4491.333**	**-0.111**	**27.131**	**694.983**
Среднее	**44.099**	**38.015**	**6.084**	---	---	---	**0.520**	**0.496**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:37:20 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлет-024М ТС 3
с 23.03.23 по 22.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024М
№ ПУ 1302337

Система: 3 А32-00

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
23.03.23	67.99	63.87	4.12	122.2272	112.8035	0.44	0.57	124.8358	114.9402	9.8956	1.101	24.000
24.03.23	67.37	63.34	4.03	121.6331	112.9079	0.43	0.56	124.1861	115.0138	9.1723	1.039	24.000
25.03.23	65.63	61.81	3.82	122.6222	112.6827	0.44	0.57	125.0734	114.6897	10.3838	1.080	24.000
26.03.23	65.72	61.86	3.86	117.1237	107.7228	0.44	0.57	119.4705	109.6440	9.8265	1.030	23.000
27.03.23	66.40	62.53	3.87	122.3388	112.2021	0.43	0.56	124.8373	114.2448	10.5925	1.102	24.000
28.03.23	66.27	62.42	3.85	121.1471	111.7761	0.44	0.57	123.6123	113.8035	9.8087	1.048	24.000
29.03.23	66.17	62.30	3.87	120.7123	111.6855	0.44	0.57	123.1619	113.7043	9.4575	1.025	24.000
30.03.23	66.31	62.38	3.93	119.6914	111.7273	0.43	0.57	122.1301	113.7517	8.3784	0.964	24.000
31.03.23	66.32	62.42	3.90	120.5395	111.5596	0.43	0.57	122.9966	113.5834	9.4132	1.028	24.000
01.04.23	66.44	62.49	3.95	120.8144	111.7361	0.44	0.57	123.2844	113.7674	9.5170	1.040	24.000
02.04.23	66.87	62.92	3.95	121.9977	111.5180	0.44	0.57	124.5218	113.5716	10.9501	1.136	24.000
03.04.23	66.65	62.73	3.92	120.8517	111.6675	0.42	0.55	123.3378	113.7130	9.6248	1.045	24.000
04.04.23	66.64	62.74	3.90	120.1970	111.6367	0.43	0.57	122.6693	113.6813	8.9880	1.004	24.000
05.04.23	66.51	62.57	3.94	119.9270	111.4185	0.44	0.57	122.3845	113.4492	8.9353	1.001	24.000
06.04.23	66.53	62.64	3.89	120.5103	111.3011	0.43	0.56	122.9814	113.3337	9.6477	1.043	24.000
07.04.23	66.54	62.58	3.96	120.0771	111.2318	0.43	0.57	122.5395	113.2598	9.2797	1.025	24.000
08.04.23	66.48	62.53	3.95	120.6441	111.3500	0.44	0.57	123.1146	113.3765	9.7381	1.056	24.000
09.04.23	66.66	62.69	3.97	120.4100	111.4908	0.44	0.57	122.8875	113.5296	9.3579	1.034	24.000
10.04.23	66.38	62.45	3.93	121.6769	111.4145	0.42	0.55	124.1622	113.4384	10.7238	1.116	24.000
11.04.23	66.63	62.63	4.00	119.9212	111.0786	0.44	0.57	122.3866	113.1064	9.2802	1.030	24.000
12.04.23	66.32	62.41	3.91	121.3894	111.9003	0.44	0.57	123.8637	113.9299	9.9338	1.064	24.000
13.04.23	66.45	62.54	3.91	120.9396	111.8847	0.43	0.56	123.4138	113.9221	9.4917	1.036	24.000
14.04.23	67.26	63.24	4.02	121.2811	111.9622	0.43	0.56	123.8192	114.0440	9.7752	1.074	24.000
15.04.23	67.89	63.82	4.07	122.1248	112.0017	0.44	0.57	124.7243	114.1198	10.6045	1.140	24.000
16.04.23	68.16	64.06	4.10	122.8962	112.4847	0.45	0.57	125.5308	114.6270	10.9038	1.167	24.000
17.04.23	67.80	63.50	4.30	118.4334	109.3253	0.44	0.56	120.9545	111.3891	9.5654	1.068	24.000

18.04.23	68.00	64.02	3.98	124.4368	115.9210	0.45	0.57	127.0932	118.1263	8.9669	1.037	24.000
19.04.23	67.90	63.94	3.96	124.3015	115.6624	0.44	0.56	126.9481	117.8578	9.0903	1.041	24.000
20.04.23	67.39	63.48	3.91	124.1201	115.3908	0.44	0.56	126.7262	117.5517	9.1746	1.036	24.000
21.04.23	67.47	63.57	3.90	124.4805	115.3064	0.45	0.57	127.0994	117.4710	9.6284	1.065	24.000
22.04.23	67.19	63.32	3.87	124.2747	115.1343	0.45	0.58	126.8687	117.2797	9.5890	1.056	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**3763.741**	**3477.885**	**---**	**---**	**3841.615**	**3541.921**	**299.695**	**32.731**	**743.00**
Среднее	**66.85**	**62.90**	**3.95**	---	---	**0.4**	**0.6**	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
22.03.23 24:00	-55830.513	4294965040.741
22.04.23 24:00	-55544.657	4294965073.471
Итого за период	285.856	32.730

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 25.04.2023 14:09:28 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлет-024М ТС 1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024М
№ ПУ 1302337
Тхв (°С): 0.0
Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	52.09	45.49	6.60	339.1533	339.1532	0	0.52	0.41	343.0214	343.0214	0.0000	2.2436	24.00
23.03.23	51.41	45.09	6.32	334.8728	334.8728	0	0.44	0.41	338.6144	338.6144	0.0000	2.1163	24.00
24.03.23	48.89	43.12	5.77	324.6937	324.6937	0	0.38	0.39	328.0058	328.0058	0.0000	1.8705	24.00
25.03.23	45.50	40.46	5.04	316.3226	316.3226	0.0000	0.35	0.37	319.1415	319.1415	0.0000	1.5919	24.00
26.03.23	45.72	40.60	5.12	304.5690	304.5691	0	0.43	0.37	307.3014	307.3014	0.0000	1.5622	23.00
27.03.23	48.44	42.89	5.55	327.3907	327.3906	0	0.46	0.41	330.6720	330.6720	0.0000	1.8186	24.00
28.03.23	46.62	41.52	5.10	321.6658	321.6658	0.0000	0.47	0.41	324.6676	324.6676	0.0000	1.6426	24.00
29.03.23	45.71	40.70	5.01	319.7566	319.7566	0	0.39	0.40	322.6304	322.6304	0.0000	1.5976	24.00
30.03.23	45.58	40.53	5.05	319.7155	319.7155	0.0000	0.47	0.40	322.5644	322.5644	0.0000	1.6180	24.00
31.03.23	46.02	40.85	5.17	320.5960	320.5959	0	0.45	0.40	323.5040	323.5040	0.0000	1.6588	24.00
01.04.23	46.15	40.93	5.22	320.2500	320.2500	0	0.42	0.40	323.1714	323.1714	0.0000	1.6698	24.00
02.04.23	46.32	41.10	5.22	320.1585	320.1585	0.0000	0.56	0.40	323.0916	323.0916	0.0000	1.6815	24.00
03.04.23	45.29	40.42	4.87	315.7952	315.7952	0.0000	0.39	0.40	318.5920	318.5920	0.0000	1.5344	24.00
04.04.23	42.99	38.65	4.34	309.8742	309.8743	0	0.45	0.40	312.3550	312.3550	0.0000	1.3438	24.00
05.04.23	42.92	38.62	4.30	309.5103	309.5103	0	0.49	0.40	311.9794	311.9794	0.0000	1.3323	24.00
06.04.23	42.83	38.61	4.22	308.9779	308.9779	0	0.39	0.40	311.4438	311.4438	0.0000	1.3021	24.00
07.04.23	42.68	38.40	4.28	309.3605	309.3605	0	0.39	0.39	311.8068	311.8068	0.0000	1.3195	24.00
08.04.23	42.24	37.94	4.30	308.9971	308.9971	0	0.45	0.39	311.3827	311.3827	0.0000	1.3290	24.00
09.04.23	42.28	37.94	4.34	309.1044	309.1044	0.0000	0.46	0.39	311.4922	311.4922	0.0000	1.3437	24.00
10.04.23	42.11	37.79	4.32	308.5452	308.5452	0	0.42	0.39	310.9130	310.9130	0.0000	1.3322	24.00
11.04.23	42.40	38.02	4.38	309.1837	309.1837	0.0000	0.48	0.39	311.5832	311.5832	0.0000	1.3553	24.00
12.04.23	43.11	38.59	4.52	311.7139	311.7139	0	0.53	0.40	314.2106	314.2106	0.0000	1.4168	24.00
13.04.23	44.95	40.16	4.79	316.0163	316.0163	0.0000	0.49	0.40	318.7644	318.7644	0.0000	1.5164	24.00
14.04.23	47.03	41.68	5.35	323.5529	323.5529	0.0000	0.42	0.40	326.6282	326.6282	0.0000	1.7353	24.00
15.04.23	51.20	44.90	6.30	336.9001	336.9001	0.0000	0.53	0.41	340.6244	340.6244	0.0000	2.1270	24.00
16.04.23	51.48	45.10	6.38	337.2722	337.2721	0	0.53	0.41	341.0376	341.0376	0.0000	2.1549	24.00

17.04.23	52.05	45.09	6.96	329.4802	329.4802	0.0000	0.45	0.40	333.1894	333.1894	0.0000	2.1626	24.00
18.04.23	49.20	43.62	5.58	326.4650	326.4650	0.0000	0.32	0.40	329.8692	329.8692	0.0000	1.8242	24.00
19.04.23	41.17	37.26	3.91	302.2024	302.2024	0.0000	0.27	0.38	304.4454	304.4454	0.0000	1.1714	24.00
Итого	**---**	**---**	**---**	**9242.096**	**9242.096**	**0.000**	**---**	**---**	**9326.703**	**9326.703**	**0.000**	**47.372**	**695.00**
Среднее	**46.01**	**40.90**	**5.11**	---	---	---	**0.4**	**0.4**	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
21.03.23 24:00	8.655	5643.802
19.04.23 24:00	8.655	5691.174
Итого за период	0.000	47.372

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:34:55 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 25

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106
№ ПУ 3060287

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	8	192	10	---
2	80	8	192	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
22.03.23	2.190	274.20	271.51	2.7	51.997	44.027	0.5	0.4	24.00
23.03.23	2.067	268.68	266.07	2.6	50.890	43.214	0.5	0.4	24.00
24.03.23	1.794	259.22	256.74	2.5	48.249	41.342	0.5	0.4	24.00
25.03.23	1.564	252.28	249.87	2.4	45.266	39.082	0.5	0.4	24.00
26.03.23	1.654	256.06	253.62	2.4	46.160	39.713	0.5	0.4	24.00
27.03.23	1.741	263.39	260.87	2.5	47.906	41.311	0.5	0.4	24.00
28.03.23	1.741	263.39	260.87	2.5	47.906	41.311	0.5	0.4	24.00
29.03.23	1.594	260.70	258.20	2.5	46.198	40.097	0.5	0.4	24.00
30.03.23	1.569	259.36	256.87	2.5	45.382	39.348	0.5	0.4	24.00
31.03.23	1.605	259.95	257.47	2.5	45.587	39.426	0.5	0.4	24.00
01.04.23	1.624	259.29	256.81	2.5	45.782	39.536	0.5	0.4	24.00
02.04.23	1.640	258.44	255.97	2.5	45.957	39.627	0.5	0.4	24.00
03.04.23	1.630	258.09	255.64	2.5	46.104	39.802	0.5	0.4	24.00
04.04.23	1.464	253.44	251.07	2.4	44.637	38.875	0.5	0.4	24.00
05.04.23	1.311	249.23	246.90	2.3	42.715	37.469	0.5	0.4	24.00
06.04.23	1.307	249.08	246.77	2.3	42.746	37.515	0.5	0.4	24.00
07.04.23	1.298	248.59	246.27	2.3	42.513	37.307	0.5	0.4	24.00
08.04.23	1.308	248.98	246.65	2.3	42.405	37.168	0.5	0.4	24.00
09.04.23	1.306	248.70	246.39	2.3	42.018	36.781	0.5	0.4	24.00
10.04.23	1.319	248.56	246.25	2.3	42.023	36.731	0.5	0.4	24.00
11.04.23	1.317	248.41	246.11	2.3	41.884	36.596	0.5	0.4	24.00
12.04.23	1.339	248.79	246.48	2.3	42.170	36.802	0.5	0.4	24.00
13.04.23	1.431	252.13	249.77	2.4	43.326	37.664	0.5	0.4	24.00
14.04.23	1.518	254.87	252.47	2.4	44.786	38.844	0.5	0.4	24.00
15.04.23	1.841	264.15	261.66	2.5	47.904	40.951	0.5	0.4	24.00
16.04.23	2.105	272.79	270.20	2.6	51.009	43.310	0.5	0.4	24.00
17.04.23	2.137	273.00	270.42	2.6	51.334	43.524	0.5	0.4	24.00
18.04.23	2.124	266.53	264.06	2.5	51.607	43.654	0.5	0.4	24.00
19.04.23	1.664	258.49	256.14	2.4	47.295	40.875	0.5	0.4	24.00
Итого	**47.20**	**7478.8**	**7408.1**	**70.8**	**---**	**---**	**---**	**---**	**696.00**
Среднее	---	---	---	---	**45.99**	**39.72**	**0.5**	**0.4**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
21.03.23 24:00	7401.7	608226.6	602390.4	73960.6
19.04.23 24:00	7447.1	615442.0	609537.6	74632.6
Итого за период	45.4	7215.4	7147.2	672.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:29:28 системой "Умный дом от Уфанет"

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 26

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00179205

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x8A04

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.22	44.64	7.58	321.610	317.530	321.610	318.560	6.20	6.00	2.4040	24.0	0.000
23.03.23	50.93	43.65	7.28	312.670	308.880	312.670	309.880	6.20	6.00	2.2460	24.0	0.000
24.03.23	48.27	41.65	6.62	299.260	296.000	299.260	296.780	6.20	6.00	1.9550	24.0	0.000
25.03.23	45.43	39.38	6.05	289.600	286.820	289.600	287.470	6.20	6.00	1.7320	24.0	0.000
26.03.23	46.53	40.23	6.30	296.010	292.980	296.010	293.730	6.20	6.00	1.8420	24.0	0.000
27.03.23	47.93	41.71	6.22	307.680	304.360	307.680	305.160	6.20	6.00	1.8910	24.0	0.000
28.03.23	46.30	40.51	5.79	305.660	302.600	305.660	303.270	6.20	6.00	1.7500	24.0	0.000
29.03.23	45.50	39.70	5.80	304.000	301.070	304.000	301.770	6.20	6.00	1.7450	24.0	0.000
30.03.23	45.82	39.88	5.94	305.000	301.960	305.000	302.720	6.20	6.00	1.7910	24.0	0.000
31.03.23	45.96	39.97	5.99	302.700	299.740	302.700	300.460	6.20	6.00	1.7940	24.0	0.000
01.04.23	46.14	39.93	6.21	301.150	298.180	301.150	298.900	6.20	6.00	1.8460	24.0	0.000
02.04.23	46.24	40.01	6.23	300.710	297.720	300.710	298.460	6.20	6.00	1.8520	24.0	0.000
03.04.23	44.68	39.03	5.65	294.060	291.290	294.060	291.960	6.20	6.00	1.6410	24.0	0.000
04.04.23	42.87	37.72	5.15	288.680	286.190	288.680	286.760	6.20	6.00	1.4700	24.0	0.000
05.04.23	42.94	37.84	5.10	288.500	286.000	288.500	286.580	6.20	6.00	1.4570	24.0	0.000
06.04.23	42.66	37.59	5.07	287.790	285.340	287.790	285.870	6.20	6.00	1.4450	24.0	0.000
07.04.23	42.56	37.38	5.18	288.220	285.780	288.220	286.300	6.20	6.00	1.4790	24.0	0.000
08.04.23	42.20	36.95	5.25	287.820	285.420	287.820	285.900	6.20	6.00	1.4960	24.0	0.000
09.04.23	42.19	36.89	5.30	287.730	285.330	287.730	285.830	6.20	6.00	1.5110	24.0	0.000
10.04.23	42.07	36.85	5.22	288.060	285.660	288.060	286.180	6.20	6.00	1.4870	24.0	0.000
11.04.23	42.32	37.06	5.26	288.430	286.030	288.430	286.530	6.20	6.00	1.5020	24.0	0.000
12.04.23	43.64	38.09	5.55	293.230	290.600	293.230	291.190	6.20	6.00	1.6110	24.0	0.000
13.04.23	44.97	39.29	5.68	296.330	293.520	296.330	294.170	6.20	6.00	1.6660	24.0	0.000
14.04.23	48.38	41.69	6.69	309.230	305.820	309.230	306.690	6.20	6.00	2.0440	24.0	0.000
15.04.23	51.18	43.76	7.42	319.830	315.930	319.830	316.920	6.20	6.00	2.3420	24.0	0.000
16.04.23	51.50	44.01	7.49	319.960	315.990	319.960	317.080	6.20	6.00	2.3660	24.0	0.000
17.04.23	51.70	44.17	7.53	311.740	307.830	311.740	308.890	6.20	6.00	2.3150	24.0	0.000
18.04.23	47.04	41.03	6.01	299.260	296.150	299.260	296.880	6.20	6.00	1.7770	24.0	0.000

19.04.23	40.88	36.29	4.59	279.890	277.710	279.890	278.190	6.20	6.00	1.2740	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**8674.8**	**8588.43**	**8674.8**	**8609.08**	**---**	**---**	**51.7310**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.89**	**39.89**	**6.00**	---	---	---	---	**6.20**	**6.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	399773.390	393439.439	399773.390	394389.770	4184.500	-17271.000	1391.000
19.04.23 24:00	408448.200	402027.870	408448.200	402998.850	4236.231	-16575.000	1391.000
Итого за период	8674.809	8588.430	8674.809	8609.079	51.731	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:32:43 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	35 мкр дом 27
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА725
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	5.03	53.32	563.37	44.40	584.39	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	4.73	51.61	562.04	43.19	576.94	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	4.34	49.65	560.30	41.90	570.84	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	4.21	49.23	560.65	41.72	573.35	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	4.24	49.98	549.09	42.25	576.08	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	3.82	48.37	524.08	41.02	536.83	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	3.41	46.96	438.00	39.16	450.59	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	3.31	46.08	415.26	38.08	431.11	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	3.39	46.12	405.30	37.75	417.30	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	3.42	46.32	404.73	37.84	418.79	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	3.45	46.45	402.35	37.87	419.43	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	3.42	46.63	398.02	38.02	418.22	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	3.06	45.08	388.36	37.24	405.70	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	2.85	43.66	388.76	36.32	397.85	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	2.82	44.04	383.90	36.67	399.69	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	2.82	43.87	384.89	36.54	399.81	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	2.88	43.75	385.43	36.27	399.72	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	2.91	43.33	383.10	35.72	398.08	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	2.95	43.28	385.01	35.62	398.90	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	2.86	43.08	381.45	35.57	398.97	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	2.85	43.41	377.79	35.85	400.21	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	2.78	43.17	376.07	35.77	399.07	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	2.78	43.49	378.39	36.13	399.69	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	3.29	45.59	403.47	37.45	412.59	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	3.66	47.06	408.09	38.06	422.94	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	4.16	49.91	424.11	40.09	440.46	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	3.61	47.60	396.08	38.63	412.33	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	2.90	43.77	376.03	36.05	396.89	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	2.71	43.17	372.58	35.89	390.96	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	98.65	46.14	12376.71	38.17	12847.75	696:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 28

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178569

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x0A9D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	51.56	44.78	6.78	872.350	861.550	882.150	873.870	7.00	7.00	5.8260	24.0	0.000
23.03.23	49.86	43.52	6.34	862.970	852.960	873.130	865.390	7.00	7.00	5.3940	24.0	0.000
24.03.23	48.16	42.30	5.86	856.650	847.360	866.980	859.730	7.00	7.00	4.9550	24.0	0.000
25.03.23	47.76	42.01	5.75	859.060	849.920	869.400	862.240	7.00	7.00	4.8700	24.0	0.000
26.03.23	48.53	42.60	5.93	862.190	852.700	872.380	864.950	7.00	7.00	5.0440	24.0	0.000
27.03.23	46.71	41.17	5.54	725.140	717.720	734.610	728.790	7.00	7.00	3.9680	24.0	0.000
28.03.23	45.42	40.55	4.87	885.980	877.400	896.820	889.930	7.00	7.00	4.2660	24.0	0.000
29.03.23	44.63	39.72	4.91	874.570	866.390	885.660	879.140	7.00	7.00	4.2440	24.0	0.000
30.03.23	44.83	39.77	5.06	869.790	861.610	880.640	874.120	7.00	7.00	4.3560	24.0	0.000
31.03.23	44.93	39.83	5.10	870.300	862.050	881.210	874.670	7.00	7.00	4.3900	24.0	0.000
01.04.23	45.07	39.90	5.17	870.170	861.880	881.150	874.570	7.00	7.00	4.4430	24.0	0.000
02.04.23	45.20	40.07	5.13	870.040	861.750	880.950	874.370	7.00	7.00	4.4040	24.0	0.000
03.04.23	43.48	38.94	4.54	862.430	854.800	873.540	867.350	7.00	7.00	3.8770	24.0	0.000
04.04.23	42.42	38.15	4.27	859.810	852.570	871.220	865.290	7.00	7.00	3.6340	24.0	0.000
05.04.23	42.75	38.47	4.28	860.450	853.100	871.730	865.710	7.00	7.00	3.6420	24.0	0.000
06.04.23	42.50	38.27	4.23	860.350	853.090	871.570	865.630	7.00	7.00	3.6040	24.0	0.000
07.04.23	42.42	38.06	4.36	860.750	853.490	872.310	866.430	7.00	7.00	3.7220	24.0	0.000
08.04.23	42.04	37.61	4.43	861.080	853.960	872.770	867.010	7.00	7.00	3.7800	24.0	0.000
09.04.23	41.96	37.52	4.44	859.630	852.540	871.380	865.670	7.00	7.00	3.7750	24.0	0.000
10.04.23	41.81	37.43	4.38	859.760	852.720	871.410	865.730	7.00	7.00	3.7210	24.0	0.000
11.04.23	42.08	37.69	4.39	861.240	854.120	872.850	867.090	7.00	7.00	3.7410	24.0	0.000
12.04.23	41.91	37.61	4.30	859.880	852.800	871.420	865.680	7.00	7.00	3.6610	24.0	0.000
13.04.23	42.21	37.93	4.28	859.790	852.630	871.320	865.470	7.00	7.00	3.6380	24.0	0.000
14.04.23	44.45	39.48	4.97	868.120	860.080	879.780	873.360	7.00	7.00	4.2690	24.0	0.000
15.04.23	45.94	40.36	5.58	874.550	865.900	885.910	879.170	7.00	7.00	4.8190	24.0	0.000
16.04.23	48.44	42.32	6.12	882.510	872.830	893.260	885.790	7.00	7.00	5.3330	24.0	0.000
17.04.23	45.57	40.36	5.21	866.970	858.590	878.150	871.450	7.00	7.00	4.4650	24.0	0.000
18.04.23	42.54	38.05	4.49	860.150	852.860	872.210	866.320	7.00	7.00	3.8230	24.0	0.000

19.04.23	41.82	37.67	4.15	856.950	849.930	869.100	863.350	7.00	7.00	3.5250	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**24953.6**	**24719.30**	**25275.0**	**25088.27**	**---**	**---**	**123.1890**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**44.72**	**39.72**	**4.99**	---	---	---	---	**7.00**	**7.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	476674.350	468981.909	489103.570	483662.499	4614.571	23567.000	1389.000
19.04.23 24:00	501627.979	493701.210	514378.579	508750.769	4737.760	24263.000	1389.000
Итого за период	24953.629	24719.301	25275.009	25088.269	123.189	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:31:14 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : 35 мкр.д.29
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА762
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	3.66	51.88	581.70	45.58	582.98	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	3.37	50.67	570.49	44.75	571.89	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	2.96	48.01	552.45	42.66	554.55	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	2.61	45.17	539.46	40.32	542.81	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	2.78	46.14	547.61	41.06	550.74	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	2.89	47.71	556.53	42.52	558.38	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	2.61	46.07	547.53	41.29	549.73	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	2.57	45.27	545.03	40.55	547.34	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	2.62	45.53	546.45	40.72	548.64	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	2.68	45.70	546.29	40.79	548.32	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	2.71	45.87	545.90	40.89	547.68	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	2.66	45.99	545.13	41.11	546.95	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	2.41	44.46	535.29	39.96	537.89	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	2.14	42.64	528.90	38.60	532.11	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	2.10	42.69	528.51	38.71	531.61	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	2.08	42.43	527.67	38.48	530.36	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	2.15	42.34	528.48	38.27	531.32	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	2.14	41.97	527.53	37.90	530.66	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	2.15	41.96	527.27	37.88	530.41	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	2.14	41.84	527.34	37.78	530.60	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	2.17	42.10	527.53	37.99	530.77	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	2.32	43.32	535.65	38.99	538.49	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	2.43	44.71	542.08	40.21	544.37	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	3.07	47.88	562.56	42.43	564.41	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	3.51	50.88	578.85	44.81	580.35	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	3.54	51.21	579.55	45.10	581.03	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	3.51	51.58	566.63	45.21	568.25	23:51	24:00
19-04-2023 00:00:00	2.70	46.80	547.62	41.91	549.88	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.87	40.69	515.11	37.04	518.42	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	76.52	45.64	15811.15	40.81	15880.93	695:51	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	35 мкр.д.30 а,б,в
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА853
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	6.22	52.17	776.77	44.15	778.34	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	5.81	50.88	771.54	43.34	773.84	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	5.08	48.21	764.88	41.56	766.99	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	4.49	45.43	760.25	39.52	763.17	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	4.75	46.48	763.93	40.25	766.11	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	5.01	47.93	837.01	41.88	837.77	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	4.67	46.30	887.43	41.03	888.20	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	4.60	45.51	881.59	40.28	883.39	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	4.68	45.81	883.29	40.50	886.55	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	4.70	45.96	868.75	40.54	871.00	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	4.76	46.14	859.11	40.59	860.99	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	4.72	46.24	857.09	40.73	858.64	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	4.23	44.66	837.35	39.61	838.77	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	3.79	42.88	821.28	38.26	823.03	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	3.77	42.96	820.80	38.36	822.71	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	3.72	42.67	818.92	38.12	820.66	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	3.80	42.58	819.75	37.93	822.11	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	3.81	42.22	817.02	37.54	820.93	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	3.82	42.21	817.20	37.52	820.86	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	3.78	42.09	816.52	37.45	820.26	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	3.82	42.34	817.39	37.66	821.27	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	4.13	43.64	833.40	38.67	836.34	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	4.33	44.98	844.53	39.84	846.08	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	5.44	48.27	886.11	42.14	886.67	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	6.14	51.16	917.38	44.46	918.00	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	6.20	51.49	918.11	44.73	918.58	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	6.07	51.85	889.31	44.75	890.44	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	4.68	46.87	853.91	41.44	854.86	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	3.31	40.91	793.71	36.73	796.07	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	134.32	45.89	24234.33	40.33	24292.59	696:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 25-04-2023
За период с 23-03-2023 00:00:00 по 22-04-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : 35 мкр.д. 30а,б,в
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА853
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt3	Wt3	T3	Qm3	Gm3	Qt4	Wt4	T4	Qm4	Gm4	dQt5	dGm5	tm2	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн/час	тонн	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн/час	тонн	Гкал	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	100	200	1000000	1000000	10	100	60	1000000	1000000	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1000000	-1000000	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время														
23-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2023 00:00:00	8.50	0.35	66.28	5.79	138.84	5.79	0.24	55.22	4.81	115.33	2.71	23.51	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	8.30	0.35	65.18	5.76	138.28	5.70	0.24	54.54	4.80	115.30	2.60	22.97	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	8.21	0.34	63.97	5.81	139.41	5.60	0.23	53.59	4.81	115.48	2.60	23.92	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	8.57	0.36	64.10	6.05	145.18	5.64	0.24	53.90	4.81	115.49	2.93	29.69	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	8.34	0.35	64.78	5.82	139.74	5.68	0.24	54.35	4.80	115.19	2.66	24.55	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	8.24	0.34	64.47	5.79	138.90	5.61	0.23	54.16	4.76	114.24	2.63	24.66	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	8.29	0.35	64.47	5.82	139.69	5.61	0.23	54.02	4.77	114.50	2.69	25.19	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	8.29	0.35	64.78	5.79	138.89	5.62	0.23	54.15	4.77	114.44	2.67	24.45	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	8.23	0.34	64.63	5.76	138.30	5.63	0.23	54.10	4.78	114.82	2.60	23.48	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	8.30	0.35	64.89	5.79	138.85	5.65	0.24	54.25	4.79	114.93	2.65	23.92	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	8.70	0.36	65.06	6.05	145.24	5.67	0.24	54.56	4.78	114.65	3.03	30.59	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	8.34	0.35	65.10	5.79	139.02	5.66	0.24	54.58	4.76	114.34	2.68	24.68	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	8.24	0.34	64.83	5.75	137.99	5.65	0.24	54.42	4.77	114.48	2.59	23.51	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	8.35	0.35	64.91	5.82	139.57	5.65	0.24	54.54	4.76	114.21	2.70	25.35	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	8.30	0.35	64.72	5.80	139.22	5.66	0.24	54.42	4.78	114.76	2.63	24.46	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	8.24	0.34	64.93	5.74	137.65	5.66	0.24	54.41	4.78	114.76	2.57	22.89	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	8.32	0.35	64.91	5.79	138.99	5.68	0.24	54.38	4.80	115.22	2.64	23.77	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	8.70	0.36	64.92	6.06	145.43	5.66	0.24	54.50	4.77	114.52	3.04	30.91	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	8.19	0.34	64.67	5.73	137.46	5.64	0.23	54.14	4.79	114.87	2.55	22.58	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	8.36	0.35	64.87	5.83	139.91	5.67	0.24	54.39	4.79	114.94	2.69	24.96	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	8.25	0.34	64.69	5.77	138.44	5.66	0.24	54.24	4.80	115.16	2.59	23.28	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	8.36	0.35	64.80	5.84	140.04	5.67	0.24	54.37	4.79	115.03	2.69	25.01	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	8.40	0.35	66.00	5.74	137.86	5.73	0.24	55.02	4.78	114.76	2.67	23.10	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	8.55	0.36	66.14	5.84	140.17	5.76	0.24	55.22	4.79	114.94	2.79	25.23	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	8.81	0.37	66.52	5.97	143.36	5.80	0.24	55.59	4.78	114.77	3.01	28.59	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	8.17	0.34	66.05	5.58	134.00	5.48	0.23	54.98	4.57	109.73	2.69	24.27	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	8.36	0.35	66.36	5.68	136.43	5.66	0.24	55.32	4.69	112.67	2.70	23.76	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	8.44	0.35	66.02	5.78	138.64	5.66	0.24	55.21	4.70	112.82	2.79	25.83	24:00	24:00
21-04-2023 00:00:00	8.24	0.34	65.68	5.66	135.93	5.59	0.23	54.87	4.68	112.29	2.64	23.64	24:00	24:00
22-04-2023 00:00:00	8.32	0.35	65.73	5.72	137.21	5.66	0.24	55.02	4.72	113.24	2.66	23.98	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн/час	тонн	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн/час	тонн	Гкал	тонн	час:мин	час:мин
720:00	250.93	0.35	65.15	5.80	4178.62	169.83	0.24	54.55	4.77	3431.88	81.10	746.75	720:00	720:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 31

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00166110

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xB72D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	51.89	46.36	5.53	297.960	294.190	299.700	296.660	4.81	5.12	1.6230	24.0	0.000
23.03.23	50.65	45.35	5.30	293.650	290.130	295.260	292.410	4.78	5.10	1.5320	24.0	0.000
24.03.23	48.01	43.27	4.74	286.830	283.720	288.620	286.060	4.49	4.79	1.3370	24.0	0.000
25.03.23	45.21	41.03	4.18	283.750	281.010	285.610	283.360	4.40	4.69	1.1690	24.0	0.000
26.03.23	46.25	41.84	4.41	285.670	282.820	287.480	285.120	4.55	4.85	1.2420	24.0	0.000
27.03.23	47.81	42.86	4.95	257.630	254.840	259.130	256.860	4.88	5.23	1.2610	24.0	0.000
28.03.23	46.04	41.03	5.01	230.200	227.920	231.480	229.660	4.89	5.26	1.1400	24.0	0.000
29.03.23	45.24	40.30	4.94	229.050	226.830	230.350	228.600	4.88	5.25	1.1150	24.0	0.000
30.03.23	45.53	40.48	5.05	230.150	227.910	231.390	229.610	4.87	5.24	1.1450	24.0	0.000
31.03.23	45.69	40.50	5.19	224.530	222.290	225.690	223.930	4.85	5.23	1.1490	24.0	0.000
01.04.23	45.87	40.53	5.34	221.000	218.790	222.050	220.330	4.85	5.24	1.1660	24.0	0.000
02.04.23	45.98	40.65	5.33	220.440	218.210	221.560	219.840	4.84	5.23	1.1600	24.0	0.000
03.04.23	44.47	39.58	4.89	215.190	213.140	216.310	214.730	4.82	5.22	1.0390	24.0	0.000
04.04.23	42.66	38.18	4.48	210.880	209.050	212.080	210.640	4.80	5.19	0.9330	24.0	0.000
05.04.23	42.73	38.25	4.48	210.580	208.730	211.760	210.320	4.80	5.18	0.9330	24.0	0.000
06.04.23	42.46	37.99	4.47	210.290	208.500	211.440	210.000	4.80	5.19	0.9270	24.0	0.000
07.04.23	42.36	37.81	4.55	210.790	209.020	211.950	210.510	4.79	5.17	0.9500	24.0	0.000
08.04.23	42.00	37.41	4.59	210.440	208.760	211.630	210.190	4.78	5.16	0.9560	24.0	0.000
09.04.23	41.99	37.43	4.56	210.410	208.730	211.550	210.110	4.78	5.17	0.9460	24.0	0.000
10.04.23	41.87	37.37	4.50	210.200	208.490	211.450	210.010	4.78	5.17	0.9350	24.0	0.000
11.04.23	42.13	37.56	4.57	210.460	208.700	211.620	210.180	4.79	5.19	0.9490	24.0	0.000
12.04.23	43.40	38.55	4.85	214.390	212.510	215.590	214.040	4.81	5.20	1.0270	24.0	0.000
13.04.23	44.74	39.77	4.97	216.540	214.480	217.760	216.080	4.81	5.22	1.0600	24.0	0.000
14.04.23	48.05	42.19	5.86	227.590	225.090	228.730	226.800	4.86	5.27	1.3150	24.0	0.000
15.04.23	50.87	44.43	6.44	235.550	232.640	236.700	234.500	4.85	5.27	1.4930	24.0	0.000
16.04.23	51.20	44.65	6.55	235.800	232.920	236.910	234.740	4.84	5.26	1.5170	24.0	0.000
17.04.23	51.46	44.83	6.63	228.030	225.200	229.110	226.950	4.93	5.22	1.4880	24.0	0.000
18.04.23	46.90	41.57	5.33	219.100	216.800	220.130	218.340	5.01	5.18	1.1520	24.0	0.000

19.04.23	40.74	36.75	3.99	203.320	201.690	204.520	203.270	4.87	5.07	0.8020	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6740.4**	**6673.11**	**6777.5**	**6723.85**	**---**	**---**	**33.4610**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.66**	**40.63**	**5.02**	---	---	---	---	**4.80**	**5.16**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	163516.219	160812.729	164101.639	162099.909	1355.313	22717.000	0.000
19.04.23 24:00	170256.640	167485.840	170879.200	168823.759	1388.774	23413.000	0.000
Итого за период	6740.421	6673.111	6777.561	6723.849	33.461	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:32:22 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	35 мкр.д.31а
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА854
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.91	51.83	307.28	45.60	304.17	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.80	50.74	304.25	44.80	301.17	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.57	48.12	299.76	42.89	296.76	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.39	45.21	295.56	40.51	292.62	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.46	46.07	297.54	41.16	294.65	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.43	47.78	246.76	41.84	244.29	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.24	46.08	193.42	39.64	191.50	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.24	45.27	192.30	38.82	190.41	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.28	45.46	192.76	38.83	190.89	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.28	45.67	188.54	38.90	186.63	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.29	45.86	185.16	38.86	183.29	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.29	46.01	184.76	38.99	182.89	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.16	44.54	180.59	38.14	178.77	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.03	42.68	176.92	36.84	175.11	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.02	42.71	176.83	36.92	175.03	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.01	42.48	176.39	36.76	174.60	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.04	42.37	176.64	36.45	174.87	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.07	41.99	176.26	35.91	174.51	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.08	42.00	176.28	35.88	174.52	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.05	41.87	176.14	35.88	174.39	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.06	42.15	176.39	36.11	174.64	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.13	43.27	179.41	36.96	177.61	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.18	44.72	181.91	38.24	180.05	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.41	47.68	190.14	40.27	188.21	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.67	50.84	197.68	42.40	195.67	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.68	51.18	197.93	42.65	195.91	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.66	51.29	191.21	42.79	189.33	23:48	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.31	47.08	184.91	40.03	183.23	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.91	40.78	171.01	35.45	169.47	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	37.65	45.65	5974.75	39.26	5915.20	695:48	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ТЭМ-106 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 32

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106
№ ПУ 3060286

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3	60	10	---
2	50	3.400000	68	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
22.03.23	1.506	283.14	285.91	-2.8	51.017	45.802	0.5	0.0	24.00
23.03.23	1.418	279.78	282.54	-2.8	49.847	44.885	0.5	0.0	24.00
24.03.23	1.239	274.54	277.32	-2.8	47.220	42.818	0.5	0.0	24.00
25.03.23	1.075	271.55	274.46	-2.9	44.231	40.376	0.5	0.0	24.00
26.03.23	1.131	273.55	276.44	-2.9	45.028	41.000	0.5	0.0	24.00
27.03.23	1.194	278.89	281.73	-2.8	46.701	42.521	0.5	0.0	24.00
28.03.23	1.194	278.89	281.73	-2.8	46.701	42.521	0.5	0.0	24.00
29.03.23	1.107	280.16	283.10	-2.9	45.287	41.439	0.5	0.0	24.00
30.03.23	1.098	279.57	282.57	-3.0	44.517	40.692	0.5	0.0	24.00
31.03.23	1.119	279.99	282.94	-3.0	44.785	40.891	0.5	0.0	24.00
01.04.23	1.124	278.30	281.22	-2.9	44.956	41.021	0.5	0.0	24.00
02.04.23	1.139	276.47	279.33	-2.9	45.133	41.117	0.5	0.0	24.00
03.04.23	1.127	277.31	280.19	-2.9	45.259	41.298	0.5	0.0	24.00
04.04.23	1.018	274.85	277.75	-2.9	43.742	40.144	0.5	0.0	24.00
05.04.23	0.914	273.55	276.48	-2.9	41.954	38.717	0.5	0.0	24.00
06.04.23	0.905	273.48	276.40	-2.9	42.009	38.805	0.5	0.0	24.00
07.04.23	0.896	272.87	275.79	-2.9	41.752	38.571	0.5	0.0	24.00
08.04.23	0.924	273.57	276.52	-2.9	41.650	38.374	0.5	0.0	24.00
09.04.23	0.925	274.78	277.78	-3.0	41.285	38.022	0.5	0.0	24.00
10.04.23	0.921	272.74	275.68	-2.9	41.284	38.011	0.5	0.0	24.00
11.04.23	0.919	272.77	275.74	-3.0	41.158	37.893	0.5	0.0	24.00
12.04.23	0.933	274.01	276.99	-3.0	41.427	38.125	0.5	0.0	24.00
13.04.23	0.999	274.29	277.21	-2.9	42.629	39.087	0.5	0.0	24.00
14.04.23	1.049	274.82	277.68	-2.9	44.006	40.292	0.5	0.0	24.00
15.04.23	1.281	279.58	282.44	-2.9	47.115	42.639	0.5	0.0	24.00
16.04.23	1.440	283.03	285.82	-2.8	50.075	45.089	0.5	0.0	24.00
17.04.23	1.460	282.99	285.74	-2.7	50.404	45.349	0.5	0.0	24.00
18.04.23	1.485	281.46	284.18	-2.7	50.918	45.743	0.5	0.0	24.00
19.04.23	1.133	276.96	279.79	-2.8	46.058	42.087	0.5	0.0	24.00
Итого	**32.67**	**8027.9**	**8111.5**	**-83.5**	**---**	**---**	**---**	**---**	**696.00**
Среднее	---	---	---	---	**45.11**	**41.15**	**0.5**	**0.0**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
21.03.23 24:00	4521.3	393646.5	395505.6	69703.8
19.04.23 24:00	4552.7	401395.5	403335.3	70375.8
Итого за период	31.4	7749.0	7829.7	672.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:29:37 системой "Умный дом от Уфанет"

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : 35мкр 33
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА772
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	2.19	51.91	336.34	45.40	343.19	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	2.05	50.69	330.16	44.49	337.30	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.78	48.03	320.28	42.47	326.98	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.57	45.21	313.52	40.21	320.07	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.66	46.19	318.49	40.96	324.44	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.71	47.75	322.51	42.44	329.21	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.56	46.10	317.70	41.18	324.60	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.55	45.29	316.34	40.37	323.21	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.58	45.56	317.13	40.56	324.04	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.59	45.73	317.27	40.70	324.14	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.60	45.90	316.76	40.84	323.64	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.60	46.02	316.43	40.96	323.31	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.43	44.48	312.58	39.90	319.36	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.28	42.67	311.28	38.54	318.12	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.27	42.73	311.14	38.64	318.10	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.25	42.47	310.42	38.42	317.46	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.30	42.36	311.10	38.19	318.08	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.29	41.99	310.79	37.84	317.69	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.30	41.99	310.66	37.79	317.46	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.29	41.86	310.56	37.71	317.47	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.30	42.13	310.96	37.94	317.86	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.40	43.36	315.11	38.91	322.19	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.46	44.75	317.92	40.15	325.08	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.81	47.92	329.44	42.43	336.80	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	2.05	50.90	338.98	44.85	346.46	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	2.08	51.24	339.11	45.11	346.60	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	2.06	51.73	331.17	45.18	338.58	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.60	46.80	320.84	41.86	327.95	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.13	40.72	303.18	36.99	309.96	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	45.73	45.67	9238.15	40.72	9439.35	696:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 34

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00178845

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xB8A8

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.11	44.33	7.78	135.900	134.160	136.450	135.190	6.90	6.70	1.0420	24.0	0.000
23.03.23	50.85	43.47	7.38	133.260	131.660	133.750	132.580	6.90	6.70	0.9670	24.0	0.000
24.03.23	48.19	41.49	6.70	129.230	127.820	129.570	128.510	6.90	6.70	0.8550	24.0	0.000
25.03.23	45.36	39.32	6.04	126.350	125.140	126.590	125.630	6.90	6.70	0.7530	24.0	0.000
26.03.23	46.41	40.07	6.34	128.150	126.870	128.460	127.490	6.90	6.70	0.8020	24.0	0.000
27.03.23	47.88	41.52	6.36	130.120	128.710	130.490	129.430	6.90	6.70	0.8200	24.0	0.000
28.03.23	46.23	40.37	5.86	128.200	126.930	128.470	127.510	6.90	6.70	0.7450	24.0	0.000
29.03.23	45.43	39.48	5.95	127.580	126.350	127.860	126.900	6.90	6.70	0.7520	24.0	0.000
30.03.23	45.72	39.70	6.02	127.920	126.720	128.210	127.250	6.90	6.70	0.7630	24.0	0.000
31.03.23	45.88	39.83	6.05	127.960	126.740	128.240	127.280	6.90	6.70	0.7650	24.0	0.000
01.04.23	46.05	39.99	6.06	127.910	126.660	128.180	127.220	6.90	6.70	0.7630	24.0	0.000
02.04.23	46.16	40.11	6.05	127.720	126.460	127.970	127.010	6.90	6.70	0.7630	24.0	0.000
03.04.23	44.67	39.04	5.63	121.620	120.510	121.980	121.130	6.90	6.70	0.6750	24.0	0.000
04.04.23	42.79	37.48	5.31	113.770	112.810	114.350	113.630	6.90	6.70	0.5980	24.0	0.000
05.04.23	42.86	37.60	5.26	113.700	112.740	114.210	113.490	6.90	6.70	0.5930	24.0	0.000
06.04.23	42.59	37.38	5.21	113.460	112.500	113.750	113.030	6.90	6.70	0.5840	24.0	0.000
07.04.23	42.49	37.09	5.40	113.670	112.710	113.990	113.270	6.90	6.70	0.6060	24.0	0.000
08.04.23	42.12	36.78	5.34	113.580	112.620	113.930	113.210	6.90	6.70	0.6010	24.0	0.000
09.04.23	42.12	36.78	5.34	113.440	112.480	113.830	113.110	6.90	6.70	0.5990	24.0	0.000
10.04.23	41.99	36.70	5.29	113.400	112.440	113.810	113.090	6.90	6.70	0.5930	24.0	0.000
11.04.23	42.25	36.93	5.32	113.550	112.590	113.950	113.230	6.90	6.70	0.5970	24.0	0.000
12.04.23	43.54	37.80	5.74	115.180	114.150	115.620	114.900	6.90	6.70	0.6570	24.0	0.000
13.04.23	44.89	39.02	5.87	116.280	115.160	116.880	116.060	6.90	6.70	0.6770	24.0	0.000
14.04.23	48.23	41.09	7.14	120.760	119.440	121.500	120.560	6.90	6.70	0.8500	24.0	0.000
15.04.23	51.08	43.23	7.85	124.310	122.830	125.200	124.060	6.90	6.70	0.9600	24.0	0.000
16.04.23	51.40	43.59	7.81	124.350	122.860	125.210	124.030	6.90	6.70	0.9550	24.0	0.000
17.04.23	51.63	43.66	7.97	121.510	120.030	122.340	121.190	6.90	6.70	0.9550	24.0	0.000
18.04.23	47.00	40.61	6.39	117.420	116.180	118.070	117.160	6.90	6.70	0.7400	24.0	0.000

19.04.23	40.82	36.08	4.74	110.900	109.980	111.170	110.450	6.90	6.70	0.5200	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**3531.2**	**3496.25**	**3544.0**	**3517.60**	**---**	**---**	**21.5500**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.81**	**39.67**	**6.14**	---	---	---	---	**6.90**	**6.70**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	16827.959	16514.409	16968.219	16755.999	198.340	2942.000	0.000
19.04.23 24:00	20509.659	20158.730	20664.260	20423.860	221.312	3662.000	0.000
Итого за период	3681.700	3644.321	3696.040	3667.861	22.972	720.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:32:18 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 34

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00179082

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x581A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.13	46.34	5.79	179.290	177.040	179.300	177.500	6.90	6.70	1.0270	24.0	0.000
23.03.23	50.87	45.36	5.51	175.830	173.710	175.820	174.140	6.90	6.70	0.9550	24.0	0.000
24.03.23	48.22	43.28	4.94	170.160	168.290	170.160	168.680	6.90	6.70	0.8290	24.0	0.000
25.03.23	45.40	40.95	4.45	166.360	164.770	166.360	165.090	6.90	6.70	0.7310	24.0	0.000
26.03.23	46.44	41.76	4.68	168.850	167.110	168.860	167.500	6.90	6.70	0.7790	24.0	0.000
27.03.23	47.92	43.13	4.79	171.450	169.640	171.440	169.930	6.90	6.70	0.8110	24.0	0.000
28.03.23	46.27	41.82	4.45	169.050	167.320	169.050	167.640	6.90	6.70	0.7430	24.0	0.000
29.03.23	45.45	41.00	4.45	167.980	166.340	167.990	166.680	6.90	6.70	0.7410	24.0	0.000
30.03.23	45.75	41.23	4.52	168.530	166.870	168.520	167.110	6.90	6.70	0.7500	24.0	0.000
31.03.23	45.90	41.41	4.49	168.660	166.980	168.670	167.230	6.90	6.70	0.7490	24.0	0.000
01.04.23	46.08	41.53	4.55	168.760	167.080	168.760	167.320	6.90	6.70	0.7600	24.0	0.000
02.04.23	46.19	41.69	4.50	168.320	166.640	168.310	166.900	6.90	6.70	0.7510	24.0	0.000
03.04.23	44.68	40.48	4.20	162.700	161.160	162.710	161.410	6.90	6.70	0.6730	24.0	0.000
04.04.23	42.84	38.97	3.87	156.430	155.050	156.430	155.270	6.90	6.70	0.5990	24.0	0.000
05.04.23	42.90	39.03	3.87	156.120	154.720	156.120	154.930	6.90	6.70	0.6000	24.0	0.000
06.04.23	42.63	38.82	3.81	156.000	154.650	156.000	154.860	6.90	6.70	0.5880	24.0	0.000
07.04.23	42.52	38.62	3.90	156.030	154.720	156.030	154.930	6.90	6.70	0.6020	24.0	0.000
08.04.23	42.16	38.25	3.91	155.830	154.590	155.830	154.830	6.90	6.70	0.6030	24.0	0.000
09.04.23	42.15	38.26	3.89	155.650	154.430	155.640	154.680	6.90	6.70	0.6020	24.0	0.000
10.04.23	42.03	38.17	3.86	155.710	154.470	155.710	154.720	6.90	6.70	0.5950	24.0	0.000
11.04.23	42.29	38.35	3.94	156.060	154.750	156.060	154.990	6.90	6.70	0.6100	24.0	0.000
12.04.23	43.58	39.38	4.20	158.130	156.760	158.130	157.010	6.90	6.70	0.6580	24.0	0.000
13.04.23	44.93	40.54	4.39	159.740	158.300	159.740	158.540	6.90	6.70	0.6930	24.0	0.000
14.04.23	48.23	42.94	5.29	166.200	164.400	166.210	164.760	6.90	6.70	0.8680	24.0	0.000
15.04.23	51.08	45.24	5.84	171.150	169.040	171.150	169.470	6.90	6.70	0.9870	24.0	0.000
16.04.23	51.42	45.62	5.80	171.200	169.070	171.200	169.520	6.90	6.70	0.9810	24.0	0.000
17.04.23	51.65	45.80	5.85	167.090	165.000	167.090	165.430	6.90	6.70	0.9630	24.0	0.000
18.04.23	47.05	42.36	4.69	161.330	159.640	161.330	159.970	6.90	6.70	0.7500	24.0	0.000

19.04.23	40.87	37.40	3.47	152.430	151.230	152.430	151.470	6.90	6.70	0.5260	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4761.0**	**4713.77**	**4761.0**	**4722.51**	**---**	**---**	**21.5240**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.84**	**41.30**	**4.54**	---	---	---	---	**6.90**	**6.70**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	28036.320	27550.900	28628.290	28257.920	234.886	3895.000	0.000
19.04.23 24:00	32797.360	32264.670	33389.340	32980.430	256.410	4591.000	0.000
Итого за период	4761.040	4713.769	4761.049	4722.510	21.524	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:32:15 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 25-04-2023
За период с 23-03-2023 00:00:00 по 22-04-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : 35мкр д34
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N СА812
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
23-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
24-03-2023 00:00:00	8.94	66.68	145.15	59.36	133.88	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	8.73	65.69	144.09	58.56	133.62	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	8.58	64.37	144.76	57.48	133.16	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	8.71	64.45	146.74	57.59	132.86	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	8.66	65.17	144.06	58.22	132.94	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	8.60	64.85	144.00	58.00	132.94	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	8.60	64.87	143.86	57.86	132.75	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	8.61	65.13	143.32	58.07	132.71	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	8.53	64.98	142.33	57.95	132.74	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	8.56	65.22	142.42	58.16	132.52	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	8.89	65.45	147.43	58.52	131.93	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	8.60	65.43	142.49	58.40	131.94	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	8.56	65.21	142.45	58.26	131.87	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	8.62	65.23	143.37	58.32	131.84	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	8.55	65.09	142.57	58.22	131.86	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	8.56	65.28	142.14	58.24	131.73	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	8.69	65.27	144.44	58.23	131.59	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	8.75	65.29	145.44	58.28	131.56	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	8.53	65.05	142.21	58.04	131.41	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	8.62	65.25	143.24	58.24	131.42	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	8.61	65.03	143.64	58.08	131.27	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	8.73	65.15	145.37	58.25	130.95	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	8.70	66.29	142.06	58.93	130.88	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	8.87	66.55	144.29	59.20	130.81	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	8.97	66.90	145.13	59.56	130.69	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	8.51	66.42	138.70	59.03	126.06	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	8.73	66.73	141.62	59.44	130.63	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	8.71	66.42	142.11	59.22	130.60	24:00	24:00
21-04-2023 00:00:00	8.60	66.02	141.15	58.87	130.03	24:00	24:00
22-04-2023 00:00:00	8.63	66.14	141.30	59.00	130.04	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	259.94	65.52	4301.87	58.45	3949.19	720:00	720:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 37

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00166950

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xDE0E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	51.56	43.30	8.26	487.220	481.180	489.510	485.180	5.60	5.30	3.9680	24.0	0.000
23.03.23	50.28	42.47	7.81	482.560	476.850	485.060	480.900	5.60	5.29	3.7140	24.0	0.000
24.03.23	47.69	40.75	6.94	475.520	470.420	478.430	474.670	5.60	4.99	3.2620	24.0	0.000
25.03.23	44.88	38.71	6.17	470.980	466.520	474.060	470.660	5.60	4.90	2.8740	24.0	0.000
26.03.23	45.90	39.40	6.50	474.390	469.680	477.150	473.640	5.60	5.05	3.0510	24.0	0.000
27.03.23	47.58	40.38	7.20	433.300	428.680	434.840	431.470	5.60	5.28	3.0870	24.0	0.000
28.03.23	45.86	38.67	7.19	392.670	388.750	393.300	390.540	5.60	5.20	2.7900	24.0	0.000
29.03.23	45.10	37.82	7.28	390.250	386.530	390.850	388.200	5.60	5.19	2.8140	24.0	0.000
30.03.23	45.38	37.95	7.43	391.480	387.680	392.040	389.420	5.60	5.19	2.8790	24.0	0.000
31.03.23	45.60	38.80	6.80	446.490	442.130	448.510	445.300	5.60	5.20	3.0000	24.0	0.000
01.04.23	45.84	39.37	6.47	481.910	477.170	484.870	481.330	5.60	5.22	3.0840	24.0	0.000
02.04.23	45.97	39.53	6.44	482.040	477.220	485.080	481.500	5.60	5.21	3.0670	24.0	0.000
03.04.23	44.46	38.68	5.78	479.300	474.850	482.470	479.100	5.60	5.20	2.7440	24.0	0.000
04.04.23	42.67	37.49	5.18	477.260	473.160	480.530	477.380	5.60	5.17	2.4450	24.0	0.000
05.04.23	42.72	37.57	5.15	477.080	472.980	480.510	477.340	5.60	5.16	2.4350	24.0	0.000
06.04.23	42.46	37.40	5.06	476.910	472.860	480.220	477.070	5.60	5.17	2.3950	24.0	0.000
07.04.23	42.36	37.13	5.23	476.970	472.910	480.420	477.300	5.60	5.15	2.4790	24.0	0.000
08.04.23	42.00	36.71	5.29	477.190	473.210	480.490	477.390	5.60	5.14	2.5050	24.0	0.000
09.04.23	42.00	36.72	5.28	476.700	472.710	479.970	476.860	5.60	5.14	2.4950	24.0	0.000
10.04.23	41.87	36.68	5.19	476.700	472.790	479.930	476.850	5.60	5.15	2.4530	24.0	0.000
11.04.23	42.14	36.89	5.25	477.200	473.220	480.350	477.240	5.60	5.16	2.4810	24.0	0.000
12.04.23	43.35	37.79	5.56	478.700	474.440	481.950	478.720	5.60	5.18	2.6350	24.0	0.000
13.04.23	44.73	38.93	5.80	480.040	475.520	483.010	479.560	5.60	5.20	2.7520	24.0	0.000
14.04.23	47.87	40.84	7.03	485.730	480.490	488.410	484.550	5.60	5.25	3.3770	24.0	0.000
15.04.23	50.82	42.81	8.01	490.420	484.530	492.700	488.400	5.60	5.25	3.8780	24.0	0.000
16.04.23	51.16	43.11	8.05	490.430	484.450	492.780	488.460	5.60	5.24	3.8910	24.0	0.000
17.04.23	51.47	43.47	8.00	488.430	482.370	490.890	486.520	5.60	5.20	3.8540	24.0	0.000
18.04.23	46.86	40.58	6.28	482.480	477.440	485.610	481.820	5.60	5.16	2.9910	24.0	0.000

19.04.23	40.77	36.23	4.54	474.240	470.520	477.920	475.000	5.60	5.05	2.1320	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**13574.5**	**13441.26**	**13651.8**	**13552.37**	**---**	**---**	**85.5320**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.56**	**39.17**	**6.38**	---	---	---	---	**5.60**	**5.17**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	68255.980	67033.980	68266.459	67477.780	853.821	3494.000	0.000
19.04.23 24:00	81830.569	80475.240	81918.319	81030.150	939.353	4190.000	0.000
Итого за период	13574.589	13441.260	13651.860	13552.369	85.532	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:32:25 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	35 мкр.д.38
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА786
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	2.02	51.58	263.89	43.90	264.59	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.91	50.50	258.71	43.13	259.38	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.67	47.86	249.74	41.19	250.33	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.45	44.90	243.15	38.92	243.91	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.54	45.74	246.75	39.50	247.41	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.61	47.51	256.24	41.21	256.60	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.48	45.84	256.28	40.05	256.85	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.47	45.04	254.86	39.27	255.58	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.50	45.24	255.50	39.34	256.16	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.51	45.44	255.60	39.51	256.25	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.55	45.61	255.40	39.53	256.07	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.54	45.76	255.02	39.71	255.69	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.38	44.30	250.54	38.79	251.17	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.23	42.42	246.40	37.42	247.15	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.21	42.44	246.28	37.50	247.03	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.21	42.21	245.85	37.30	246.59	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.24	42.10	246.08	37.07	246.95	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.25	41.72	245.63	36.62	246.72	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.26	41.73	245.47	36.59	246.60	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.24	41.59	245.38	36.51	246.39	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.25	41.88	245.73	36.77	246.77	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.33	42.99	248.80	37.65	249.89	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.39	44.46	251.50	38.92	252.35	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.70	47.42	260.52	40.89	261.36	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	2.01	50.61	269.00	43.13	269.71	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	2.02	50.94	269.25	43.41	269.88	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.99	51.29	263.10	43.58	263.81	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.56	46.86	255.09	40.78	255.94	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.08	40.50	239.86	35.99	240.86	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	43.60	45.40	7325.61	39.45	7347.98	696:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	35 мкр.д.39
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА787
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.89	51.78	266.15	44.67	266.95	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.76	50.63	260.18	43.86	260.93	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.53	47.98	251.16	41.89	251.88	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.34	45.10	244.67	39.63	245.43	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.43	46.02	249.11	40.29	249.85	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.50	47.65	258.84	41.85	259.52	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.37	46.00	258.61	40.69	259.36	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.35	45.22	257.23	39.95	258.10	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.40	45.46	258.24	40.03	259.11	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.41	45.64	258.10	40.16	258.97	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.43	45.81	257.93	40.27	258.79	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.43	45.94	257.62	40.37	258.43	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.28	44.43	252.45	39.38	253.24	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.12	42.61	248.29	38.08	249.10	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.10	42.65	248.06	38.20	248.88	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.07	42.40	247.49	38.06	248.36	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.12	42.30	248.16	37.78	249.11	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.13	41.93	248.12	37.35	249.68	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.14	41.93	248.09	37.32	249.53	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.13	41.80	247.95	37.25	249.45	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.14	42.07	248.43	37.49	249.62	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.21	43.25	252.37	38.43	253.41	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.27	44.66	254.51	39.67	255.34	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.55	47.76	264.10	41.90	265.27	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.80	50.79	272.06	44.18	273.08	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.84	51.13	272.28	44.37	273.24	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.81	51.38	265.36	44.49	266.17	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.41	46.84	257.03	41.40	257.79	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.99	40.68	242.34	36.61	243.12	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	39.92	45.58	7394.93	40.19	7421.74	696:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/03/23г.-19/04/23г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:35 мкр дом 40 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.40 м3/ч

Заводской номер 00178765 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0x5E7A ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	DI
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
22/03/23	52.03	45.03	7.00	304.55	300.72	297.91	295.09	0.00	5.63	6.20	6.00	2.103	0.253	24	0	*	0.0000
23/03/23	50.80	44.16	6.64	301.66	298.00	295.07	292.37	0.00	5.63	6.20	6.00	1.976	0.249	24	0	*	0.0000
24/03/23	48.15	42.24	5.91	297.47	294.22	290.69	288.27	0.00	5.95	6.20	6.00	1.736	0.251	24	0	*	0.0000
25/03/23	45.32	40.09	5.23	295.64	292.74	288.49	286.30	0.00	6.44	6.20	6.00	1.531	0.258	24	0	*	0.0000
26/03/23	46.35	40.83	5.52	297.26	294.23	290.18	287.92	0.00	6.31	6.20	6.00	1.624	0.258	24	0	*	0.0000
27/03/23	47.94	41.81	6.13	269.40	266.52	263.12	260.93	0.00	5.59	6.20	6.00	1.633	0.234	24	0	*	0.0000
28/03/23	46.19	40.05	6.14	243.20	240.76	237.54	235.78	0.00	4.98	6.20	6.00	1.476	0.199	24	0	*	0.0000
29/03/23	45.40	39.20	6.20	242.64	240.27	236.34	234.63	0.00	5.64	6.20	6.00	1.489	0.221	24	0	*	0.0000
30/03/23	45.69	39.32	6.37	242.97	240.59	237.04	235.36	0.00	5.23	6.20	6.00	1.528	0.206	24	0	*	0.0000
31/03/23	45.85	39.49	6.36	242.75	240.34	236.99	235.29	0.00	5.05	6.20	6.00	1.525	0.199	24	0	*	0.0000
01/04/23	46.02	39.59	6.43	243.04	240.60	236.80	235.07	0.00	5.53	6.20	6.00	1.545	0.219	24	0	*	0.0000
02/04/23	46.13	39.73	6.40	242.18	239.74	236.38	234.65	0.00	5.09	6.20	6.00	1.532	0.202	24	0	*	0.0000
03/04/23	44.61	38.82	5.79	237.50	235.27	231.91	230.30	0.00	4.97	6.20	6.00	1.362	0.193	24	0	*	0.0000
04/04/23	42.81	37.58	5.23	234.19	232.20	228.43	226.99	0.00	5.21	6.20	6.00	1.211	0.196	24	0	*	0.0000
05/04/23	42.87	37.69	5.18	233.98	231.97	228.37	226.92	0.00	5.05	6.20	6.00	1.198	0.190	24	0	*	0.0000
06/04/23	42.60	37.47	5.13	233.98	232.00	227.92	226.48	0.00	5.52	6.20	6.00	1.190	0.207	24	0	*	0.0000
07/04/23	42.50	37.17	5.33	234.51	232.54	228.23	226.79	0.00	5.75	6.20	6.00	1.236	0.214	24	0	*	0.0000
08/04/23	42.14	36.72	5.42	234.22	232.30	227.98	226.54	0.00	5.76	6.20	6.00	1.254	0.212	24	0	*	0.0000
09/04/23	42.13	36.73	5.40	234.56	232.64	227.78	226.34	0.00	6.30	6.20	6.00	1.251	0.231	24	0	*	0.0000
10/04/23	42.01	36.67	5.34	234.07	232.15	227.66	226.22	0.00	5.93	6.20	6.00	1.237	0.217	24	0	*	0.0000
11/04/23	42.27	36.91	5.36	234.14	232.22	227.93	226.49	0.00	5.73	6.20	6.00	1.243	0.211	24	0	*	0.0000
12/04/23	43.53	37.91	5.62	237.32	235.25	231.12	229.54	0.00	5.71	6.20	6.00	1.318	0.216	24	0	*	0.0000
13/04/23	44.88	39.10	5.78	239.60	237.33	233.37	231.69	0.00	5.64	6.20	6.00	1.371	0.220	24	0	*	0.0000
14/04/23	48.16	41.29	6.87	249.79	247.04	242.63	240.69	0.00	6.35	6.20	6.00	1.698	0.262	24	0	*	0.0000
15/04/23	51.00	43.29	7.71	257.03	253.87	249.77	247.58	0.00	6.29	6.20	6.00	1.953	0.272	24	0	*	0.0000
16/04/23	51.33	43.57	7.76	257.06	253.93	249.89	247.72	0.00	6.21	6.20	6.00	1.968	0.270	24	0	*	0.0000
17/04/23	51.57	43.74	7.83	250.42	247.33	244.13	241.95	0.00	5.38	6.20	6.00	1.933	0.235	24	0	*	0.0000
18/04/23	47.01	40.80	6.21	241.58	239.05	235.61	233.77	0.00	5.28	6.20	6.00	1.481	0.215	24	0	*	0.0000
19/04/23	40.88	36.27	4.61	228.19	226.40	222.44	221.03	0.00	5.37	6.20	6.00	1.043	0.195	24	0	*	0.0000
Итого:				7294.9	7222.22	7111.7	7058.70	0.00	163.52			43.645	6.505	696	0		0.0000
Средние:	45.79	39.76	6.03							6.20	6.00						

Период нормальной работы 696ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 6130ч

35 мкр 40

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

ТЭМ-106 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Аксакова, 3

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060469

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	50	3.25	78	10	---
2	50	2.85	68.39999	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
22.03.23	2.190	246.68	248.46	-1.8	67.683	58.810	0.5	0.5	24.00
23.03.23	2.185	251.49	253.32	-1.8	67.567	58.882	0.5	0.5	24.00
24.03.23	2.159	258.58	260.50	-1.9	67.039	58.692	0.5	0.5	24.00
25.03.23	2.009	254.95	256.85	-1.9	65.455	57.580	0.5	0.5	24.00
26.03.23	1.999	252.49	254.38	-1.9	65.091	57.178	0.5	0.5	24.00
27.03.23	2.042	250.56	252.42	-1.9	64.649	56.503	0.5	0.5	24.00
28.03.23	1.928	257.54	259.49	-1.9	64.989	57.505	0.5	0.5	24.00
29.03.23	1.985	271.29	273.47	-2.2	65.311	57.995	0.5	0.5	24.00
30.03.23	2.036	271.25	273.43	-2.2	65.118	57.615	0.5	0.5	24.00
31.03.23	1.974	271.30	273.46	-2.2	65.204	57.930	0.5	0.5	24.00
01.04.23	1.949	276.98	279.22	-2.2	65.304	58.272	0.5	0.5	24.00
02.04.23	2.015	277.74	279.98	-2.2	65.167	57.913	0.5	0.5	24.00
03.04.23	2.037	278.58	280.88	-2.3	65.423	58.113	0.5	0.5	24.00
04.04.23	2.000	282.74	285.09	-2.3	65.274	58.203	0.5	0.5	24.00
05.04.23	1.959	290.40	292.86	-2.5	64.913	58.169	0.5	0.5	24.00
06.04.23	1.939	298.31	300.91	-2.6	65.414	58.917	0.5	0.5	24.00
07.04.23	1.960	303.40	306.12	-2.7	65.394	58.938	0.5	0.5	24.00
08.04.23	1.890	298.46	301.16	-2.7	64.623	58.293	0.5	0.5	24.00
09.04.23	1.969	292.95	295.59	-2.6	64.730	58.011	0.5	0.5	24.00
10.04.23	2.006	292.62	295.18	-2.6	65.295	58.442	0.5	0.5	24.00
11.04.23	1.954	293.14	295.77	-2.6	64.246	57.582	0.5	0.5	24.00
12.04.23	1.959	294.37	297.02	-2.6	64.601	57.949	0.5	0.5	24.00
13.04.23	1.970	296.52	299.13	-2.6	64.993	58.353	0.5	0.5	24.00
14.04.23	2.051	304.30	307.03	-2.7	65.678	58.942	0.5	0.5	24.00
15.04.23	2.028	290.33	292.95	-2.6	65.980	58.998	0.5	0.5	24.00
16.04.23	2.128	287.30	289.86	-2.6	66.670	59.266	0.5	0.5	24.00
17.04.23	2.145	290.77	293.35	-2.6	67.431	60.059	0.5	0.5	24.00
18.04.23	2.034	282.13	284.61	-2.5	66.608	59.404	0.5	0.5	24.00
19.04.23	2.080	274.37	276.72	-2.4	67.221	59.643	0.5	0.5	24.00
Итого	**58.58**	**8091.5**	**8159.2**	**-67.6**	**---**	**---**	**---**	**---**	**696.00**
Среднее	---	---	---	---	**65.62**	**58.35**	**0.5**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
21.03.23 24:00	3591.8	395553.1	400895.0	44090.4
19.04.23 24:00	3650.4	403644.6	409054.3	44786.4
Итого за период	58.6	8091.5	8159.3	696.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:29:50 системой "Умный дом от Уфанет"

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Гаражная, 4

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182805

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xF3B1

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.51	45.97	6.54	244.850	241.650	247.440	244.960	6.50	6.01	1.5810	24.0	0.000
23.03.23	51.13	44.97	6.16	245.020	242.000	247.660	245.300	6.50	6.01	1.4910	24.0	0.000
24.03.23	49.12	43.56	5.56	245.010	242.220	247.800	245.640	6.51	6.02	1.3450	24.0	0.000
25.03.23	47.52	42.30	5.22	244.260	241.620	247.150	244.990	6.51	6.02	1.2620	24.0	0.000
26.03.23	47.55	42.36	5.19	244.570	241.940	247.420	245.270	6.50	6.01	1.2560	24.0	0.000
27.03.23	47.30	42.25	5.05	244.890	242.300	247.620	245.510	6.50	6.01	1.2280	24.0	0.000
28.03.23	45.52	40.99	4.53	244.700	242.330	247.480	245.530	6.50	6.01	1.0990	24.0	0.000
29.03.23	42.78	38.71	4.07	243.630	241.470	246.530	244.850	6.50	6.01	0.9840	24.0	0.000
30.03.23	44.16	39.70	4.46	243.700	241.430	246.540	244.730	6.50	6.01	1.0780	24.0	0.000
31.03.23	45.77	40.98	4.79	244.060	241.660	246.890	244.970	6.50	6.01	1.1600	24.0	0.000
01.04.23	45.54	40.80	4.74	244.370	241.970	247.220	245.300	6.51	6.02	1.1480	24.0	0.000
02.04.23	45.82	41.05	4.77	244.880	242.480	247.760	245.840	6.51	6.01	1.1570	24.0	0.000
03.04.23	44.05	39.82	4.23	244.990	242.740	247.980	246.190	6.51	6.01	1.0270	24.0	0.000
04.04.23	42.73	38.80	3.93	245.170	243.040	248.230	246.510	6.51	6.01	0.9580	24.0	0.000
05.04.23	42.99	39.04	3.95	245.720	243.560	248.780	247.000	6.51	6.01	0.9650	24.0	0.000
06.04.23	43.02	39.07	3.95	246.890	244.730	250.040	248.240	6.52	6.01	0.9650	24.0	0.000
07.04.23	42.65	38.72	3.93	248.200	246.040	251.350	249.650	6.52	6.01	0.9680	24.0	0.000
08.04.23	42.34	38.40	3.94	248.000	245.840	251.190	249.510	6.52	6.01	0.9700	24.0	0.000
09.04.23	42.36	38.38	3.98	247.890	245.730	250.970	249.290	6.52	6.01	0.9760	24.0	0.000
10.04.23	42.91	38.82	4.09	248.330	246.170	251.350	249.600	6.52	6.01	1.0100	24.0	0.000
11.04.23	42.62	38.62	4.00	248.070	245.910	251.100	249.420	6.52	6.01	0.9820	24.0	0.000
12.04.23	42.88	38.87	4.01	248.780	246.620	251.780	250.030	6.52	6.01	0.9890	24.0	0.000
13.04.23	43.21	39.19	4.02	248.740	246.580	251.760	249.890	6.52	6.01	0.9970	24.0	0.000
14.04.23	43.65	39.36	4.29	248.480	246.240	251.430	249.620	6.52	6.01	1.0580	24.0	0.000
15.04.23	46.25	41.30	4.95	248.400	245.960	251.130	249.180	6.52	6.01	1.2180	24.0	0.000
16.04.23	46.54	41.50	5.04	248.160	245.620	250.810	248.800	6.52	6.01	1.2390	24.0	0.000
17.04.23	45.05	40.46	4.59	248.050	245.640	250.750	248.790	6.51	6.00	1.1260	24.0	0.000
18.04.23	42.75	38.73	4.02	248.700	246.540	251.560	249.820	6.52	6.01	0.9900	24.0	0.000

19.04.23	43.19	39.17	4.02	248.920	246.760	251.820	249.960	6.52	6.01	0.9920	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7145.4**	**7076.79**	**7229.5**	**7174.39**	**---**	**---**	**32.2190**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**44.96**	**40.41**	**4.55**	---	---	---	---	**6.51**	**6.01**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	138221.049	136118.620	139701.990	138156.740	1237.112	23001.000	1152.000
19.04.23 24:00	145122.850	142953.940	146685.000	145086.280	1268.347	23673.000	1152.000
Итого за период	6901.801	6835.320	6983.010	6929.540	31.235	672.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:36:36 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Гаражная, 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00169032

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0хА6С5

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.55	40.42	12.13	127.120	125.480	127.700	126.670	6.77	5.43	1.5220	24.0	0.000
23.03.23	51.14	38.63	12.51	112.690	111.330	113.290	112.410	6.77	5.43	1.3930	24.0	0.000
24.03.23	49.12	37.81	11.31	112.850	111.520	113.530	112.780	6.78	5.43	1.2610	24.0	0.000
25.03.23	47.60	39.31	8.29	160.810	159.070	161.670	160.470	6.76	5.45	1.3200	24.0	0.000
26.03.23	47.55	37.49	10.06	119.930	118.610	120.700	119.870	6.76	5.43	1.1930	24.0	0.000
27.03.23	47.50	37.87	9.63	124.470	123.140	125.230	124.360	6.76	5.43	1.1840	24.0	0.000
28.03.23	45.65	37.85	7.80	144.340	142.890	145.230	144.250	6.76	5.43	1.1130	24.0	0.000
29.03.23	42.83	36.99	5.84	183.920	182.300	185.090	183.890	6.74	5.45	1.0670	24.0	0.000
30.03.23	44.28	37.94	6.34	184.000	182.270	185.130	183.870	6.74	5.45	1.1550	24.0	0.000
31.03.23	45.85	39.06	6.79	184.230	182.370	185.310	183.900	6.74	5.45	1.2450	24.0	0.000
01.04.23	45.61	38.36	7.25	166.570	164.890	167.580	166.380	6.76	5.45	1.1970	24.0	0.000
02.04.23	45.82	36.93	8.89	122.230	121.040	123.090	122.260	6.77	5.43	1.0770	24.0	0.000
03.04.23	44.36	35.76	8.60	110.290	109.230	111.140	110.540	6.77	5.43	0.9400	24.0	0.000
04.04.23	42.40	34.93	7.47	60.870	60.350	61.310	60.960	6.83	6.06	0.4510	24.0	0.000
05.04.23	42.81	31.94	10.87	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	24.0	0.000
06.04.23	42.80	30.86	11.94	28.380	28.120	28.660	28.550	6.84	5.95	0.3370	24.0	0.000
07.04.23	42.72	36.52	6.20	169.130	167.690	169.870	168.910	6.77	5.44	1.0430	24.0	0.000
08.04.23	42.41	36.20	6.21	169.030	167.590	169.930	168.970	6.77	5.44	1.0410	24.0	0.000
09.04.23	42.43	36.21	6.22	168.920	167.480	169.910	168.950	6.77	5.44	1.0470	24.0	0.000
10.04.23	42.90	35.52	7.38	130.210	129.100	131.080	130.360	6.78	5.43	0.9580	24.0	0.000
11.04.23	42.63	35.91	6.72	148.440	147.170	149.350	148.420	6.77	5.44	0.9910	24.0	0.000
12.04.23	42.83	33.32	9.51	82.900	82.230	83.610	83.190	6.79	5.42	0.7820	24.0	0.000
13.04.23	43.20	35.68	7.52	113.110	112.150	113.770	113.140	6.79	5.43	0.8440	24.0	0.000
14.04.23	43.83	36.94	6.89	162.020	160.570	162.770	161.740	6.77	5.44	1.1110	24.0	0.000
15.04.23	46.33	39.20	7.13	183.850	181.930	184.720	183.310	6.76	5.45	1.2990	24.0	0.000
16.04.23	46.63	39.39	7.24	183.750	181.830	184.710	183.270	6.76	5.45	1.3170	24.0	0.000
17.04.23	45.62	37.69	7.93	141.040	139.660	141.950	140.980	6.76	5.42	1.1080	24.0	0.000
18.04.23	42.65	35.47	7.18	117.500	116.520	118.450	117.730	6.78	5.43	0.8350	24.0	0.000

19.04.23	43.10	33.76	9.34	72.550	71.940	73.200	72.780	6.80	5.42	0.6690	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**3785.1**	**3748.47**	**3807.9**	**3782.91**	**---**	**---**	**29.5000**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.00**	**36.68**	**8.31**	---	---	---	---	**6.78**	**5.52**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	43177.469	42496.560	43364.659	42936.329	530.984	10022.000	0.000
19.04.23 24:00	46962.620	46245.030	47172.639	46719.240	560.484	10718.000	0.000
Итого за период	3785.151	3748.470	3807.980	3782.911	29.500	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:36:29 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Геофизиков, 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 802355

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	53.320	45.950	7.370	116.440	116.440	0.000	0.590	0.549	117.273	118.340	-1.067	0.858	24.000
23.03.23	51.600	45.230	6.370	127.394	127.394	0	0.590	0.549	128.288	129.346	-1.058	0.810	24.000
24.03.23	49.410	43.210	6.200	116.510	116.510	0	0.590	0.549	117.223	118.183	-0.960	0.721	24.000
25.03.23	47.700	42.390	5.310	128.190	128.190	0.000	0.590	0.549	128.943	129.920	-0.977	0.680	24.000
26.03.23	47.540	41.840	5.700	111.973	111.973	0	0.590	0.549	112.589	113.492	-0.903	0.637	23.000
27.03.23	47.570	42.340	5.230	127.764	127.764	0	0.590	0.549	128.503	129.488	-0.984	0.668	24.000
28.03.23	47.470	41.980	5.490	118.075	118.075	0	0.590	0.549	118.719	119.686	-0.967	0.647	24.000
29.03.23	44.650	40.160	4.490	128.388	128.388	0.000	0.590	0.549	129.015	129.965	-0.949	0.575	24.000
30.03.23	45.800	40.520	5.280	118.532	118.534	-0.002	0.590	0.549	119.105	120.066	-0.962	0.625	24.000
31.03.23	45.600	40.740	4.860	127.943	127.946	-0.002	0.590	0.549	128.587	129.574	-0.987	0.621	24.000
01.04.23	45.590	40.410	5.180	118.661	118.661	0	0.590	0.549	119.229	120.185	-0.956	0.613	24.000
02.04.23	45.590	40.720	4.870	127.877	127.877	0	0.590	0.549	128.511	129.515	-1.004	0.621	24.000
03.04.23	45.480	40.460	5.020	119.829	119.829	0	0.590	0.549	120.400	121.370	-0.971	0.601	24.000
04.04.23	43.400	39.180	4.220	129.107	129.107	0.000	0.590	0.549	129.680	130.632	-0.953	0.544	24.000
05.04.23	43.840	39.340	4.500	121.423	121.423	0	0.590	0.549	121.955	122.894	-0.938	0.546	24.000
06.04.23	43.540	39.380	4.160	129.253	129.253	0.000	0.590	0.549	129.832	130.790	-0.957	0.537	24.000
07.04.23	43.410	38.990	4.420	121.088	121.088	0	0.590	0.549	121.604	122.531	-0.927	0.535	24.000
08.04.23	44.180	39.720	4.460	129.109	129.109	0.000	0.590	0.549	129.706	130.679	-0.973	0.575	24.000
09.04.23	43.160	38.690	4.470	122.052	122.052	0.000	0.590	0.549	122.562	123.491	-0.929	0.545	24.000
10.04.23	43.810	39.350	4.460	128.263	128.263	0.000	0.590	0.549	128.838	129.802	-0.964	0.570	24.000
11.04.23	44.260	39.500	4.760	121.021	121.085	-0.064	0.590	0.549	121.540	122.590	-1.050	0.572	24.000
12.04.23	44.300	39.760	4.540	127.907	127.907	0	0.590	0.549	128.419	129.551	-1.132	0.579	24.000
13.04.23	43.670	39.190	4.480	121.585	121.585	0	0.590	0.549	122.041	123.119	-1.078	0.545	24.000
14.04.23	44.370	39.780	4.590	127.526	127.526	0	0.590	0.549	128.046	129.160	-1.114	0.584	24.000
15.04.23	46.640	41.120	5.520	120.945	120.945	0	0.590	0.549	121.494	122.622	-1.127	0.667	24.000
16.04.23	46.470	41.220	5.250	126.954	126.954	0.000	0.590	0.549	127.550	128.686	-1.136	0.665	24.000

17.04.23	46.150	40.820	5.330	121.992	121.997	-0.005	0.590	0.549	122.546	123.644	-1.099	0.649	23.983
18.04.23	43.460	39.070	4.390	129.658	129.658	0	0.590	0.549	130.151	131.269	-1.118	0.569	24.000
19.04.23	44.410	39.560	4.850	118.919	118.919	0.000	0.590	0.549	119.368	120.468	-1.100	0.576	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**3584.379**	**3584.452**	**-0.073**	**---**	**---**	**3601.718**	**3631.058**	**-29.340**	**17.937**	**694.983**
Среднее	**45.738**	**40.711**	**5.027**	---	---	---	**0.590**	**0.549**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:36:26 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС3
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Геофизиков, 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 802355

Система: 3 А32-00

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	n, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
22.03.23	7.825	146.398	53.310	0.590	6.533	146.382	44.480	0.549	24.000	1.292	0.000	0.017	0.000
23.03.23	7.572	146.386	51.580	0.590	6.374	146.332	43.410	0.549	24.000	1.198	0.000	0.054	0.000
24.03.23	7.275	146.823	49.410	0.590	6.185	146.711	42.010	0.549	24.000	1.090	0.000	0.112	0.000
25.03.23	7.028	146.889	47.700	0.590	6.016	146.727	40.850	0.549	24.000	1.012	0.000	0.162	0.000
26.03.23	6.732	141.151	47.550	0.590	5.770	140.985	40.780	0.549	23.000	0.961	0.000	0.166	0.000
27.03.23	7.013	146.967	47.570	0.590	6.023	146.789	40.880	0.549	24.000	0.990	0.000	0.178	0.000
28.03.23	7.024	147.474	47.480	0.590	6.052	147.283	40.930	0.549	24.000	0.972	0.000	0.191	0.000
29.03.23	6.617	147.644	44.670	0.590	5.756	147.394	38.890	0.549	24.000	0.862	0.000	0.250	0.000
30.03.23	6.793	147.789	45.810	0.590	5.857	147.573	39.530	0.549	24.000	0.936	0.000	0.216	0.000
31.03.23	6.754	147.618	45.600	0.590	5.832	147.390	39.410	0.549	24.000	0.922	0.000	0.228	0.000
01.04.23	6.760	147.767	45.600	0.590	5.838	147.538	39.420	0.549	24.000	0.921	0.000	0.229	0.000
02.04.23	6.756	147.702	45.590	0.590	5.832	147.477	39.390	0.549	24.000	0.924	0.000	0.225	0.000
03.04.23	6.768	148.288	45.490	0.590	5.871	148.043	39.500	0.549	24.000	0.897	0.000	0.245	0.000
04.04.23	6.478	148.705	43.410	0.590	5.674	148.418	38.070	0.549	24.000	0.804	0.000	0.287	0.000
05.04.23	6.565	149.171	43.860	0.590	5.747	148.881	38.450	0.549	24.000	0.818	0.000	0.290	0.000
06.04.23	6.507	148.874	43.550	0.590	5.708	148.568	38.260	0.549	24.000	0.799	0.000	0.306	0.000
07.04.23	6.488	148.885	43.430	0.590	5.685	148.582	38.100	0.549	24.000	0.803	0.000	0.303	0.000
08.04.23	6.609	149.045	44.190	0.590	5.756	148.764	38.540	0.549	24.000	0.852	0.000	0.281	0.000
09.04.23	6.474	149.426	43.170	0.590	5.654	149.122	37.760	0.549	24.000	0.820	0.000	0.304	0.000
10.04.23	6.536	148.637	43.810	0.590	5.695	148.357	38.230	0.549	24.000	0.841	0.000	0.280	0.000
11.04.23	6.600	148.586	44.270	0.590	5.749	148.309	38.600	0.549	24.000	0.852	0.000	0.278	0.000
12.04.23	6.609	148.670	44.300	0.590	5.759	148.399	38.650	0.549	24.000	0.851	0.000	0.270	0.000
13.04.23	6.528	148.924	43.680	0.590	5.717	148.636	38.310	0.549	24.000	0.811	0.000	0.288	0.000
14.04.23	6.610	148.484	44.360	0.590	5.752	148.218	38.650	0.549	24.000	0.857	0.000	0.266	0.000
15.04.23	6.927	148.067	46.640	0.590	5.940	147.866	40.020	0.549	24.000	0.987	0.000	0.201	0.000
16.04.23	6.901	148.071	46.460	0.590	5.927	147.861	39.930	0.549	24.000	0.974	0.000	0.210	0.000
17.04.23	6.861	148.180	46.150	0.590	5.908	147.956	39.780	0.549	23.983	0.953	0.000	0.224	0.000

18.04.23	6.471	148.372	43.460	0.590	5.637	148.088	37.900	0.549	24.000	0.835	0.000	0.284	0.000
19.04.23	6.618	148.498	44.420	0.590	5.761	148.220	38.710	0.549	24.000	0.857	0.000	0.278	0.000
Итого	**196.700**	**4287.493**	**---**	**---**	**170.010**	**4280.867**	**---**	**---**	**694.98**	**26.689**	**0.000**	**6.626**	**---**
Среднее	**6.783**	**147.845**	**45.742**	---	**5.862**	**147.616**	**39.567**	---	---	**0.920**	**0.000**	**0.228**	**0.000**

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:36:27 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 24-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : Герцена 22
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА760
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.26	52.60	177.42	45.46	172.36	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.20	51.23	177.23	44.45	172.46	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.09	49.19	177.52	43.05	172.72	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.01	47.73	177.13	42.02	173.15	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.01	47.89	177.49	42.20	172.95	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.00	47.56	177.69	41.94	173.38	23:59	23:59
29-03-2023 00:00:00	0.89	45.60	177.41	40.59	173.31	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	0.79	42.74	175.81	38.23	171.83	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	0.88	44.20	176.48	39.23	172.19	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	0.95	46.03	177.61	40.69	174.12	23:59	24:00
02-04-2023 00:00:00	0.94	45.81	178.06	40.55	174.29	23:59	24:00
03-04-2023 00:00:00	0.94	46.17	178.54	40.90	175.05	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.83	44.29	178.62	39.63	174.89	23:59	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.77	43.02	178.61	38.70	175.44	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.77	43.17	179.03	38.86	175.58	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.77	43.01	178.98	38.72	175.36	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.78	42.68	178.33	38.30	174.16	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.77	42.35	178.43	38.00	174.65	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.78	42.41	178.55	38.05	175.00	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.80	43.12	178.70	38.61	175.35	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.79	42.82	178.60	38.41	174.93	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.78	42.88	179.26	38.49	175.58	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.78	43.22	179.51	38.84	176.24	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	0.85	43.88	177.86	39.09	174.90	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.00	46.46	178.15	40.85	174.90	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.00	46.71	178.29	41.10	174.77	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	0.91	45.35	178.05	40.26	174.66	23:56	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.81	42.83	178.94	38.39	175.27	23:34	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.80	43.44	179.43	39.00	176.37	23:55	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	25.92	45.12	5165.72	40.09	5055.87	695:21	695:59

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 24

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 718979

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	53.450	45.290	8.160	364.093	358.264	5.829	369.103	361.853	7.250	3.231	24.000
23.03.23	52.060	44.390	7.670	363.985	358.124	5.862	368.750	361.574	7.176	3.049	24.000
24.03.23	50.040	43.020	7.020	364.270	358.373	5.897	368.690	361.621	7.070	2.806	24.000
25.03.23	47.950	41.590	6.360	364.097	358.180	5.917	368.170	361.219	6.951	2.557	24.000
26.03.23	47.900	41.500	6.400	349.134	343.458	5.676	353.032	346.360	6.672	2.466	23.000
27.03.23	47.710	41.460	6.250	364.210	358.289	5.922	368.246	361.310	6.936	2.516	23.967
28.03.23	47.310	41.250	6.060	364.861	358.914	5.947	368.841	361.911	6.931	2.454	24.000
29.03.23	43.320	38.230	5.090	363.233	357.282	5.951	366.571	359.847	6.724	2.074	24.000
30.03.23	43.460	38.230	5.230	362.985	357.056	5.929	366.343	359.621	6.722	2.120	24.000
31.03.23	46.040	40.110	5.930	364.249	358.333	5.917	368.016	361.163	6.854	2.393	24.000
01.04.23	46.010	40.130	5.880	365.906	359.959	5.947	369.687	362.805	6.881	2.387	24.000
02.04.23	45.990	40.090	5.900	366.038	360.104	5.934	369.815	362.946	6.869	2.392	24.000
03.04.23	45.300	39.780	5.520	366.924	360.955	5.969	370.604	363.761	6.843	2.258	24.000
04.04.23	42.990	38.100	4.890	366.944	360.936	6.007	370.266	363.511	6.755	2.019	24.000
05.04.23	43.220	38.300	4.920	367.856	361.889	5.967	371.221	364.497	6.724	2.035	24.000
06.04.23	43.490	38.560	4.930	368.039	362.089	5.949	371.447	364.734	6.713	2.042	24.000
07.04.23	43.140	38.200	4.940	367.849	361.874	5.976	371.202	364.469	6.734	2.040	24.000
08.04.23	42.750	37.810	4.940	367.168	361.289	5.879	370.455	363.826	6.629	2.033	24.000
09.04.23	42.630	37.660	4.970	367.170	361.264	5.907	370.441	363.781	6.660	2.046	24.000
10.04.23	43.060	37.970	5.090	367.458	361.552	5.906	370.795	364.113	6.682	2.092	24.000
11.04.23	43.070	38.050	5.020	367.500	361.632	5.867	370.839	364.205	6.634	2.065	24.000
12.04.23	43.160	38.150	5.010	368.092	362.191	5.902	371.450	364.780	6.670	2.065	24.000
13.04.23	43.490	38.480	5.010	368.738	362.844	5.894	372.152	365.484	6.669	2.070	24.000
14.04.23	43.260	38.260	5.000	367.914	362.039	5.875	371.286	364.643	6.643	2.061	24.000
15.04.23	46.310	40.210	6.100	366.241	360.371	5.870	370.072	363.231	6.841	2.466	24.000
16.04.23	46.860	40.610	6.250	366.485	360.644	5.841	370.407	363.563	6.844	2.524	24.000

17.04.23	46.730	40.590	6.140	366.388	360.538	5.850	370.291	363.454	6.837	2.484	24.000
18.04.23	42.900	37.890	5.010	368.209	362.236	5.973	371.529	364.791	6.738	2.069	24.000
19.04.23	43.420	38.400	5.020	369.303	363.316	5.987	372.711	365.948	6.763	2.079	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**10605.342**	**10433.995**	**171.347**	**10712.434**	**10515.021**	**197.413**	**66.896**	**694.967**
Среднее	**45.414**	**39.735**	**5.680**	---	---	---	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:37:04 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 24а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166608

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x0083

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.85	44.37	8.48	247.340	244.760	247.770	244.760	6.20	6.00	2.0730	24.0	0.000
23.03.23	51.46	43.46	8.00	247.140	244.690	247.570	244.690	6.20	6.00	1.9600	24.0	0.000
24.03.23	49.42	42.16	7.26	247.220	244.960	247.720	244.960	6.20	6.00	1.7770	24.0	0.000
25.03.23	47.82	41.01	6.81	246.660	244.570	247.190	244.570	6.20	6.00	1.6610	24.0	0.000
26.03.23	47.84	41.01	6.83	247.060	244.950	247.560	244.950	6.20	6.00	1.6710	24.0	0.000
27.03.23	47.58	40.88	6.70	247.470	245.380	247.930	245.380	6.20	6.00	1.6410	24.0	0.000
28.03.23	45.78	39.80	5.98	246.980	245.100	247.550	245.100	6.20	6.00	1.4620	24.0	0.000
29.03.23	43.02	37.60	5.42	245.510	243.840	246.120	243.840	6.20	6.00	1.3220	24.0	0.000
30.03.23	44.42	38.44	5.98	245.950	244.120	246.440	244.120	6.20	6.00	1.4590	24.0	0.000
31.03.23	46.04	39.60	6.44	247.110	245.110	247.510	245.110	6.20	6.00	1.5750	24.0	0.000
01.04.23	45.81	39.42	6.39	247.750	245.730	248.080	245.730	6.20	6.00	1.5670	24.0	0.000
02.04.23	46.09	39.71	6.38	248.290	246.180	248.560	246.180	6.20	6.00	1.5680	24.0	0.000
03.04.23	44.30	38.54	5.76	248.130	246.240	248.460	246.240	6.20	6.00	1.4130	24.0	0.000
04.04.23	42.98	37.65	5.33	248.150	246.360	248.520	246.360	6.20	6.00	1.3130	24.0	0.000
05.04.23	43.27	37.92	5.35	248.720	246.880	249.050	246.880	6.20	6.00	1.3180	24.0	0.000
06.04.23	43.30	37.97	5.33	248.710	246.910	249.070	246.910	6.20	6.00	1.3140	24.0	0.000
07.04.23	42.93	37.63	5.30	248.290	246.500	248.650	246.500	6.20	6.00	1.3070	24.0	0.000
08.04.23	42.61	37.26	5.35	248.090	246.310	248.490	246.310	6.20	6.00	1.3150	24.0	0.000
09.04.23	42.63	37.20	5.43	248.230	246.450	248.610	246.450	6.20	6.00	1.3380	24.0	0.000
10.04.23	43.19	37.60	5.59	248.600	246.770	248.920	246.770	6.20	6.00	1.3810	24.0	0.000
11.04.23	42.89	37.44	5.45	248.420	246.620	248.790	246.620	6.20	6.00	1.3420	24.0	0.000
12.04.23	43.16	37.69	5.47	249.150	247.330	249.490	247.330	6.20	6.00	1.3530	24.0	0.000
13.04.23	43.49	38.03	5.46	249.460	247.620	249.780	247.620	6.20	6.00	1.3510	24.0	0.000
14.04.23	43.93	38.14	5.79	248.310	246.410	248.610	246.410	6.20	6.00	1.4270	24.0	0.000
15.04.23	46.56	39.83	6.73	248.270	246.080	248.440	246.080	6.20	6.00	1.6540	24.0	0.000
16.04.23	46.85	39.96	6.89	248.440	246.220	248.630	246.220	6.20	6.00	1.6910	24.0	0.000
17.04.23	45.33	39.06	6.27	248.470	246.450	248.780	246.440	6.20	6.00	1.5430	24.0	0.000
18.04.23	43.01	37.50	5.51	249.430	247.690	249.890	247.690	6.20	6.00	1.3620	24.0	0.000

19.04.23	43.46	37.99	5.47	249.720	247.930	250.100	247.930	6.20	6.00	1.3530	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7191.0**	**7134.16**	**7202.2**	**7134.15**	**---**	**---**	**43.5110**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.24**	**39.13**	**6.10**	---	---	---	---	**6.20**	**6.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	13338.300	13172.959	13376.230	13172.959	146.222	1305.000	0.000
19.04.23 24:00	20529.370	20307.120	20578.510	20307.110	189.733	2001.000	0.000
Итого за период	7191.070	7134.160	7202.279	7134.151	43.511	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:37:07 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 24б

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00170297

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xBC98

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.81	44.04	8.77	210.590	207.860	207.360	205.440	6.20	6.00	1.8210	24.0	0.000
23.03.23	51.42	43.10	8.32	210.330	207.760	207.260	205.420	6.20	6.00	1.7260	24.0	0.000
24.03.23	49.39	41.89	7.50	210.340	207.960	207.630	205.950	6.20	6.00	1.5600	24.0	0.000
25.03.23	47.78	40.75	7.03	209.910	207.710	207.750	206.070	6.20	6.00	1.4560	24.0	0.000
26.03.23	47.80	40.83	6.97	210.540	208.340	208.070	206.390	6.20	6.00	1.4510	24.0	0.000
27.03.23	47.55	40.72	6.83	210.550	208.300	207.590	205.950	6.20	6.00	1.4210	24.0	0.000
28.03.23	45.77	39.66	6.11	209.810	207.700	207.810	206.270	6.20	6.00	1.2680	24.0	0.000
29.03.23	42.99	37.49	5.50	208.690	206.860	206.730	205.290	6.20	6.00	1.1360	24.0	0.000
30.03.23	44.38	38.30	6.08	209.010	207.060	207.280	205.840	6.20	6.00	1.2570	24.0	0.000
31.03.23	46.01	38.90	7.11	187.250	185.380	185.310	184.010	6.20	6.00	1.3160	24.0	0.000
01.04.23	45.75	38.23	7.52	171.830	170.150	169.810	168.610	6.20	6.00	1.2760	24.0	0.000
02.04.23	46.03	38.44	7.59	172.100	170.420	170.700	169.500	6.20	6.00	1.2900	24.0	0.000
03.04.23	44.26	37.47	6.79	172.020	170.470	170.700	169.520	6.20	6.00	1.1540	24.0	0.000
04.04.23	42.93	36.62	6.31	172.180	170.740	170.610	169.570	6.20	6.00	1.0740	24.0	0.000
05.04.23	43.21	36.88	6.33	172.340	170.860	171.080	169.980	6.20	6.00	1.0810	24.0	0.000
06.04.23	43.25	36.89	6.36	172.420	170.980	171.210	170.070	6.20	6.00	1.0840	24.0	0.000
07.04.23	42.88	36.52	6.36	171.990	170.550	170.540	169.520	6.20	6.00	1.0840	24.0	0.000
08.04.23	42.56	36.11	6.45	171.750	170.310	170.560	169.600	6.20	6.00	1.0930	24.0	0.000
09.04.23	42.57	36.03	6.54	172.020	170.580	170.970	170.010	6.20	6.00	1.1120	24.0	0.000
10.04.23	43.14	36.42	6.72	172.310	170.870	171.010	169.980	6.20	6.00	1.1450	24.0	0.000
11.04.23	42.84	36.26	6.58	172.170	170.730	170.660	169.700	6.20	6.00	1.1240	24.0	0.000
12.04.23	43.10	36.51	6.59	172.690	171.250	171.330	170.320	6.20	6.00	1.1250	24.0	0.000
13.04.23	43.43	36.83	6.60	172.930	171.490	171.370	170.250	6.20	6.00	1.1290	24.0	0.000
14.04.23	43.86	36.83	7.03	172.030	170.500	170.370	169.290	6.20	6.00	1.1970	24.0	0.000
15.04.23	46.49	38.38	8.11	172.040	170.360	170.560	169.360	6.20	6.00	1.3770	24.0	0.000
16.04.23	46.78	38.59	8.19	172.210	170.520	170.800	169.600	6.20	6.00	1.3940	24.0	0.000
17.04.23	45.29	37.79	7.50	172.400	170.730	170.740	169.630	6.20	6.00	1.2790	24.0	0.000
18.04.23	42.95	36.36	6.59	172.810	171.370	171.300	170.280	6.20	6.00	1.1270	24.0	0.000

19.04.23	43.40	36.84	6.56	172.980	171.540	171.590	170.450	6.20	6.00	1.1210	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5350.2**	**5299.35**	**5298.7**	**5261.87**	**---**	**---**	**36.6780**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.19**	**38.26**	**6.92**	---	---	---	---	**6.20**	**6.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	32456.459	31905.710	31790.460	31444.060	399.291	5025.000	0.000
19.04.23 24:00	37806.699	37205.060	37089.159	36705.929	435.969	5721.000	0.000
Итого за период	5350.240	5299.349	5298.699	5261.868	36.678	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:36:10 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 26

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 801114

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	53.010	45.130	7.880	186.678	185.596	1.081	0.000	0.000	189.207	187.444	1.763	1.469	24.000
23.03.23	51.640	44.200	7.440	186.642	185.595	1.047	0.000	0.000	189.048	187.369	1.679	1.386	24.000
24.03.23	50.240	43.340	6.900	18.826	18.723	0.103	0.000	0.000	19.057	18.895	0.161	0.130	2.417
25.03.23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
26.03.23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
27.03.23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
28.03.23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
29.03.23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
30.03.23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
31.03.23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
01.04.23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
02.04.23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
03.04.23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
04.04.23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
05.04.23	43.280	38.750	4.530	16.252	16.169	0.083	0.000	0.000	16.401	16.289	0.113	0.074	2.050
06.04.23	43.180	38.590	4.590	188.862	187.869	0.993	0.000	0.000	190.586	189.244	1.343	0.865	24.000
07.04.23	42.820	38.270	4.550	188.768	187.778	0.990	0.000	0.000	190.464	189.129	1.334	0.858	24.000
08.04.23	42.440	37.870	4.570	188.478	187.532	0.946	0.000	0.000	190.142	188.854	1.289	0.860	24.000
09.04.23	42.330	37.730	4.600	188.475	187.556	0.919	0.000	0.000	190.130	188.867	1.263	0.866	24.000
10.04.23	42.770	38.070	4.700	188.671	187.744	0.927	0.000	0.000	190.362	189.081	1.281	0.885	24.000
11.04.23	42.760	38.080	4.680	188.697	187.757	0.940	0.000	0.000	190.388	189.095	1.293	0.881	24.000
12.04.23	42.850	38.190	4.660	188.994	188.034	0.961	0.000	0.000	190.695	189.381	1.313	0.879	24.000
13.04.23	43.190	38.560	4.630	189.337	188.341	0.996	0.000	0.000	191.066	189.717	1.350	0.875	24.000
14.04.23	42.970	38.340	4.630	188.861	187.881	0.980	0.000	0.000	190.570	189.238	1.332	0.873	24.000
15.04.23	46.000	40.220	5.780	187.950	186.971	0.979	0.000	0.000	189.890	188.455	1.435	1.085	24.000
16.04.23	46.530	40.620	5.910	188.047	187.057	0.990	0.000	0.000	190.032	188.572	1.460	1.108	24.000

17.04.23	46.330	40.580	5.750	187.988	187.002	0.986	0.000	0.000	189.958	188.514	1.444	1.079	24.000
18.04.23	42.610	37.950	4.660	188.946	188.026	0.919	0.000	0.000	190.627	189.357	1.270	0.879	24.000
19.04.23	43.120	38.490	4.630	189.459	188.466	0.993	0.000	0.000	191.184	189.838	1.347	0.875	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**3049.931**	**3034.098**	**15.833**	**---**	**---**	**3079.807**	**3057.336**	**22.470**	**15.929**	**388.467**
Среднее	**27.864**	**24.586**	**3.279**	---	---	---	**0.000**	**0.000**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:37:01 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 24-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	Герцена 28
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВВ379
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Qo1	Qm1	Gm1	T2	Qo2	Qm2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	150	30	1000000	150	150	30	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0,75	0	0	0	0,75	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время												
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	2.75	0.11	52.81	14.58	14.39	345.27	44.84	14.69	14.55	349.31	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	2.58	0.11	51.41	14.58	14.40	345.58	43.94	14.69	14.56	349.32	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	2.33	0.10	49.39	14.25	14.08	338.03	42.47	14.36	14.24	341.77	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	2.18	0.09	47.83	14.00	13.85	332.29	41.25	14.11	13.99	335.83	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	2.18	0.09	47.85	13.99	13.84	332.15	41.27	14.10	13.99	335.70	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	2.13	0.09	47.60	13.99	13.84	332.00	41.17	14.10	13.98	335.47	23:59	23:59
29-03-2023 00:00:00	1.90	0.08	45.70	13.98	13.84	332.17	39.97	14.08	13.97	335.25	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.72	0.07	43.04	13.96	13.84	332.20	37.85	14.05	13.96	334.99	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.89	0.08	44.50	13.96	13.83	331.98	38.79	14.06	13.95	334.90	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	2.03	0.08	46.05	13.96	13.82	331.78	39.91	14.07	13.96	335.11	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	2.05	0.09	45.82	13.97	13.83	331.93	39.65	14.06	13.96	334.97	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	2.04	0.09	46.10	13.98	13.84	332.13	39.94	14.07	13.96	335.14	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.83	0.08	44.27	14.03	13.90	333.61	38.77	14.12	14.02	336.48	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.71	0.07	43.01	14.09	13.97	335.23	37.90	14.18	14.08	337.98	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.72	0.07	43.30	14.10	13.97	335.38	38.16	14.19	14.09	338.27	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.71	0.07	43.32	14.10	13.98	335.45	38.21	14.19	14.09	338.23	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.70	0.07	42.95	14.11	13.99	335.77	37.86	14.19	14.10	338.30	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.72	0.07	42.64	14.11	13.98	335.60	37.51	14.18	14.09	338.12	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.73	0.07	42.66	14.10	13.98	335.59	37.49	14.19	14.09	338.17	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.78	0.07	43.22	14.11	13.99	335.64	37.90	14.21	14.11	338.66	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.75	0.07	42.92	14.11	13.99	335.70	37.70	14.20	14.11	338.57	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.76	0.07	43.19	14.11	13.99	335.69	37.95	14.21	14.11	338.62	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.76	0.07	43.51	14.11	13.98	335.49	38.26	14.20	14.10	338.45	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.88	0.08	44.01	14.10	13.97	335.18	38.39	14.18	14.08	337.84	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	2.13	0.09	46.57	14.09	13.95	334.72	40.18	14.18	14.07	337.68	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	2.18	0.09	46.87	14.09	13.94	334.59	40.35	14.19	14.08	337.98	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.98	0.08	45.28	14.12	13.98	335.48	39.37	14.22	14.11	338.70	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.76	0.07	43.04	14.16	14.03	336.82	37.81	14.26	14.16	339.83	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.75	0.07	43.48	14.16	14.03	336.79	38.27	14.26	14.16	339.95	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	час:мин	час:мин
696:00	56.62	0.08	45.25	14.10	13.97	9720.21	39.42	14.20	14.09	9809.58	695:59	695:59

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 30

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 901916

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	53.120	46.710	6.410	319.370	0.000	319.370	0.445	0.502	323.650	0.000	323.650	2.039	24.000
23.03.23	51.770	45.730	6.040	319.728	0.000	319.728	0.442	0.502	323.805	0.000	323.805	1.925	24.000
24.03.23	49.760	44.240	5.520	316.089	0.000	316.089	0.439	0.502	319.823	0.000	319.823	1.738	24.000
25.03.23	47.710	42.540	5.170	308.067	0.000	308.067	0.436	0.502	311.419	0.000	311.419	1.585	24.000
26.03.23	47.760	42.540	5.220	295.411	0.000	295.411	0.436	0.502	298.640	0.000	298.640	1.543	23.000
27.03.23	47.480	42.370	5.110	307.638	0.000	307.638	0.435	0.502	310.956	0.000	310.956	1.556	23.467
28.03.23	46.900	42.070	4.830	308.220	0.000	308.220	0.434	0.502	311.468	0.000	311.468	1.480	24.000
29.03.23	43.120	39.040	4.080	308.577	0.000	308.577	0.430	0.502	311.327	0.000	311.327	1.252	24.000
30.03.23	43.480	39.170	4.310	308.591	0.000	308.591	0.429	0.502	311.389	0.000	311.389	1.322	24.000
31.03.23	45.900	41.040	4.860	308.221	0.000	308.221	0.432	0.502	311.331	0.000	311.331	1.491	24.000
01.04.23	45.800	40.930	4.870	308.484	0.000	308.484	0.429	0.502	311.582	0.000	311.582	1.493	24.000
02.04.23	45.860	40.950	4.910	308.618	0.000	308.618	0.429	0.502	311.727	0.000	311.727	1.508	24.000
03.04.23	44.970	40.430	4.540	309.244	0.000	309.244	0.428	0.502	312.242	0.000	312.242	1.397	24.000
04.04.23	42.840	38.830	4.010	311.701	0.000	311.701	0.426	0.502	314.444	0.000	314.444	1.241	24.000
05.04.23	43.100	39.080	4.020	311.871	0.000	311.871	0.427	0.502	314.649	0.000	314.649	1.247	24.000
06.04.23	43.320	39.320	4.000	311.837	0.000	311.837	0.427	0.503	314.643	0.000	314.643	1.237	24.000
07.04.23	42.950	39.000	3.950	312.148	0.000	312.148	0.426	0.502	314.909	0.000	314.909	1.225	24.000
08.04.23	42.590	38.560	4.030	312.177	0.000	312.177	0.424	0.503	314.892	0.000	314.892	1.248	24.000
09.04.23	42.480	38.350	4.130	312.207	0.000	312.207	0.424	0.502	314.910	0.000	314.910	1.282	24.000
10.04.23	42.960	38.760	4.200	312.294	0.000	312.294	0.425	0.503	315.058	0.000	315.058	1.304	24.000
11.04.23	42.890	38.740	4.150	312.412	0.000	312.412	0.425	0.502	315.168	0.000	315.168	1.289	24.000
12.04.23	43.010	38.860	4.150	312.381	0.000	312.381	0.425	0.502	315.152	0.000	315.152	1.289	24.000
13.04.23	43.360	39.200	4.160	312.287	0.000	312.287	0.426	0.503	315.102	0.000	315.102	1.288	24.000
14.04.23	43.190	39.050	4.140	312.230	0.000	312.230	0.426	0.503	315.024	0.000	315.024	1.286	24.000
15.04.23	46.220	41.180	5.040	311.598	0.000	311.598	0.428	0.502	314.785	0.000	314.785	1.563	24.000
16.04.23	46.710	41.490	5.220	311.465	0.000	311.465	0.429	0.503	314.718	0.000	314.718	1.615	24.000

17.04.23	46.290	41.290	5.000	311.730	0.000	311.730	0.428	0.501	314.931	0.000	314.931	1.517	22.917
18.04.23	42.820	38.730	4.090	313.682	0.000	313.682	0.424	0.502	316.440	0.000	316.440	1.275	24.000
19.04.23	43.280	39.170	4.110	313.707	0.000	313.707	0.424	0.503	316.526	0.000	316.526	1.284	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**9021.985**	**0.000**	**9021.985**	**---**	**---**	**9110.710**	**0.000**	**9110.710**	**41.519**	**693.383**
Среднее	**45.229**	**40.599**	**4.630**	---	---	---	**0.430**	**0.502**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:31:44 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 34

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 105738

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	53.090	45.500	7.590	380.682	0.000	380.682	0.000	0.000	385.854	0.000	385.854	2.886	24.000
23.03.23	51.750	44.630	7.120	380.945	0.000	380.945	0.000	0.000	385.875	0.000	385.875	2.708	24.000
24.03.23	49.720	43.200	6.520	376.821	0.000	376.821	0.000	0.000	381.340	0.000	381.340	2.454	24.000
25.03.23	47.730	41.660	6.070	368.899	0.000	368.899	0.000	0.000	372.988	0.000	372.988	2.234	24.000
26.03.23	47.750	41.600	6.150	353.425	0.000	353.425	0.000	0.000	357.347	0.000	357.347	2.171	23.000
27.03.23	47.510	41.540	5.970	368.276	0.000	368.276	0.000	0.000	372.326	0.000	372.326	2.186	23.500
28.03.23	46.770	41.150	5.620	368.841	0.000	368.841	0.000	0.000	372.779	0.000	372.779	2.068	24.000
29.03.23	43.100	38.320	4.780	368.897	0.000	368.897	0.000	0.000	372.254	0.000	372.254	1.762	24.000
30.03.23	43.630	38.530	5.100	368.810	0.000	368.810	0.000	0.000	372.248	0.000	372.248	1.877	24.000
31.03.23	45.960	40.280	5.680	368.713	0.000	368.713	0.000	0.000	372.513	0.000	372.513	2.088	24.000
01.04.23	45.810	40.180	5.630	368.958	0.000	368.958	0.000	0.000	372.737	0.000	372.737	2.072	24.000
02.04.23	45.920	40.300	5.620	369.186	0.000	369.186	0.000	0.000	372.985	0.000	372.985	2.072	24.000
03.04.23	44.900	39.660	5.240	369.886	0.000	369.886	0.000	0.000	373.531	0.000	373.531	1.932	24.000
04.04.23	42.870	38.200	4.670	372.038	0.000	372.038	0.000	0.000	375.387	0.000	375.387	1.732	24.000
05.04.23	43.150	38.440	4.710	372.252	0.000	372.252	0.000	0.000	375.646	0.000	375.646	1.750	24.000
06.04.23	43.320	38.610	4.710	372.310	0.000	372.310	0.000	0.000	375.732	0.000	375.732	1.750	24.000
07.04.23	42.950	38.280	4.670	372.733	0.000	372.733	0.000	0.000	376.101	0.000	376.101	1.737	24.000
08.04.23	42.600	37.920	4.680	372.617	0.000	372.617	0.000	0.000	375.930	0.000	375.930	1.739	24.000
09.04.23	42.510	37.760	4.750	372.576	0.000	372.576	0.000	0.000	375.876	0.000	375.876	1.769	24.000
10.04.23	43.020	38.120	4.900	372.854	0.000	372.854	0.000	0.000	376.233	0.000	376.233	1.823	24.000
11.04.23	42.900	38.020	4.880	369.449	0.000	369.449	0.000	0.000	372.779	0.000	372.779	1.796	23.800
12.04.23	43.040	38.190	4.850	372.759	0.000	372.759	0.000	0.000	376.141	0.000	376.141	1.806	24.000
13.04.23	43.400	38.520	4.880	372.643	0.000	372.643	0.000	0.000	376.079	0.000	376.079	1.815	24.000
14.04.23	43.290	38.380	4.910	372.533	0.000	372.533	0.000	0.000	375.952	0.000	375.952	1.826	24.000
15.04.23	46.300	40.420	5.880	372.158	0.000	372.158	0.000	0.000	376.049	0.000	376.049	2.183	24.000
16.04.23	46.750	40.740	6.010	371.992	0.000	371.992	0.000	0.000	375.954	0.000	375.954	2.232	24.000

17.04.23	46.150	40.380	5.770	372.278	0.000	372.278	0.000	0.000	376.151	0.000	376.151	2.117	23.333
18.04.23	42.870	38.080	4.790	374.179	0.000	374.179	0.000	0.000	377.547	0.000	377.547	1.787	24.000
19.04.23	43.320	38.540	4.780	374.239	0.000	374.239	0.000	0.000	377.679	0.000	377.679	1.787	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**10771.951**	**0.000**	**10771.951**	**---**	**---**	**10880.012**	**0.000**	**10880.012**	**58.161**	**693.633**
Среднее	**45.244**	**39.833**	**5.411**	---	---	---	**0.000**	**0.000**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:36:00 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 24-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : ул. Герцена д.20
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА759
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	3.66	52.73	405.36	43.70	403.73	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	3.43	51.36	404.97	42.87	403.34	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	3.12	49.33	405.62	41.63	403.98	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	2.88	47.69	404.90	40.56	403.33	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	2.90	47.71	405.76	40.55	404.17	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	2.84	47.46	405.89	40.44	404.31	23:59	23:59
29-03-2023 00:00:00	2.54	45.74	405.43	39.45	403.88	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	2.26	42.91	403.78	37.31	401.96	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	2.48	44.25	404.47	38.11	402.62	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	2.69	45.93	406.35	39.30	404.47	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	2.67	45.68	407.25	39.12	405.44	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	2.69	45.97	408.37	39.36	406.59	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	2.40	44.23	408.67	38.33	406.77	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	2.22	42.87	409.01	37.43	406.99	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	2.22	43.15	409.72	37.71	407.71	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	2.24	43.19	409.62	37.71	407.59	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	2.23	42.82	408.70	37.36	406.70	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	2.25	42.50	408.91	36.98	406.83	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	2.28	42.52	409.13	36.93	407.01	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	2.35	43.08	409.52	37.33	407.36	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	2.29	42.78	409.36	37.16	407.22	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	2.31	43.04	410.73	37.41	408.61	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	2.32	43.38	411.09	37.72	408.92	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	2.45	43.76	408.22	37.76	406.07	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	2.85	46.43	407.71	39.43	405.70	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	2.90	46.72	408.04	39.60	406.00	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	2.63	45.29	408.64	38.82	406.60	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	2.30	42.89	410.58	37.26	408.44	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	2.32	43.34	411.59	37.69	409.30	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	74.72	45.13	11827.41	38.79	11771.64	695:59	695:59

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 24-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : ул. Герцена д.32
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА765
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.45	52.80	222.93	46.30	223.57	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.37	51.43	223.58	45.30	224.17	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.22	49.39	219.34	43.82	219.86	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.13	47.77	215.37	42.49	215.84	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.13	47.79	215.33	42.54	215.80	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.10	47.54	215.26	42.41	215.72	23:59	23:59
29-03-2023 00:00:00	0.98	45.80	215.33	41.24	215.73	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	0.88	42.99	214.95	38.89	215.29	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	0.96	44.35	214.90	39.86	215.28	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.04	46.00	214.84	41.16	215.25	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.03	45.76	215.12	40.96	215.54	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.02	46.04	215.31	41.28	215.72	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.91	44.30	216.18	40.06	216.54	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.85	42.95	217.14	39.05	217.46	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.85	43.23	217.31	39.31	217.64	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.85	43.26	217.35	39.34	217.68	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.85	42.90	217.52	38.99	217.84	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.86	42.58	217.49	38.63	217.81	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.87	42.59	217.48	38.60	217.81	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.89	43.15	217.62	39.07	217.96	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.86	42.86	217.62	38.91	217.95	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.87	43.12	217.62	39.13	217.95	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.87	43.45	217.47	39.44	217.81	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	0.92	43.86	217.33	39.60	217.69	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.08	46.50	216.99	41.50	217.43	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.12	46.79	216.92	41.63	217.38	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.01	45.34	217.52	40.71	217.92	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.88	42.99	218.24	38.95	218.58	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.88	43.42	218.43	39.38	218.77	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	28.71	45.21	6298.47	40.64	6309.98	695:59	695:59

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 24-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	ул. Гоголя 2
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА870
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.93	51.88	282.12	45.04	279.59	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.82	50.56	282.22	44.09	279.68	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.65	48.56	282.37	42.69	279.89	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.55	46.90	282.59	41.41	280.24	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.54	46.93	282.87	41.48	280.61	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.50	46.68	282.06	41.34	279.77	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.35	45.10	282.55	40.30	280.10	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.21	42.23	283.12	37.94	280.61	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.32	43.47	283.22	38.78	280.75	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.43	45.18	283.10	40.13	280.73	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.41	44.94	283.54	39.95	281.19	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.41	45.21	283.67	40.24	281.50	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.27	43.57	283.62	39.10	281.36	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.18	42.17	284.17	38.02	281.69	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.18	42.44	285.08	38.29	282.55	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.18	42.49	285.04	38.34	282.40	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.18	42.14	284.74	37.99	282.07	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.18	41.81	284.71	37.65	282.01	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.19	41.82	284.76	37.64	282.23	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.23	42.37	284.82	38.05	282.24	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.19	42.09	284.64	37.88	282.18	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.20	42.34	284.66	38.11	282.28	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.21	42.68	284.52	38.40	282.10	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.28	42.99	284.80	38.47	282.37	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.48	45.66	284.26	40.45	281.95	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.50	45.94	284.25	40.66	281.91	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.37	44.63	284.23	39.79	281.72	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.20	42.19	285.13	37.96	282.42	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.20	42.64	285.18	38.42	282.38	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	39.34	44.40	8232.05	39.61	8160.53	696:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ТВ-7 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Гоголя, 6

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20103329

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x4EA0

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	50.63	43.10	7.53	6.12	6.12	н/д	104.035	0.000	102.802	0.000	н/д	0.774	24	0
23.03.23	49.15	42.03	7.12	6.12	6.12	н/д	104.670	0.000	103.502	0.000	н/д	0.737	24	0
24.03.23	46.95	40.60	6.35	6.12	6.12	н/д	104.830	0.000	103.765	0.000	н/д	0.658	24	0
25.03.23	46.02	39.88	6.13	6.12	6.12	н/д	105.505	0.000	104.476	0.000	н/д	0.640	24	0
26.03.23	45.84	39.79	6.05	6.12	6.12	н/д	105.493	0.000	104.473	0.000	н/д	0.631	24	0
27.03.23	45.95	40.22	5.73	6.12	6.12	н/д	110.610	0.000	109.534	0.000	н/д	0.627	24	0
28.03.23	45.37	39.93	5.44	6.12	6.12	н/д	110.775	0.000	109.727	0.000	н/д	0.597	24	0
29.03.23	42.91	37.72	5.19	6.12	6.12	н/д	106.355	0.000	105.464	0.000	н/д	0.547	24	0
30.03.23	44.49	38.83	5.66	6.12	6.12	н/д	106.095	0.000	105.135	0.000	н/д	0.594	24	0
31.03.23	43.90	38.43	5.47	6.12	6.12	н/д	106.222	0.000	105.287	0.000	н/д	0.575	24	0
01.04.23	44.09	38.59	5.50	6.12	6.12	н/д	107.018	0.000	106.063	0.000	н/д	0.583	24	0
02.04.23	44.22	38.75	5.47	6.12	6.12	н/д	107.635	0.000	106.673	0.000	н/д	0.583	24	0
03.04.23	43.25	37.73	5.52	6.12	6.12	н/д	64.613	0.000	62.877	0.000	н/д	0.347	15	9
04.04.23	42.29	37.47	4.83	6.12	6.12	н/д	111.067	0.000	110.165	0.000	н/д	0.531	24	0
05.04.23	42.32	37.61	4.72	6.12	6.12	н/д	111.313	0.000	110.408	0.000	н/д	0.520	24	0
06.04.23	42.19	37.50	4.68	6.12	6.12	н/д	110.807	0.000	109.917	0.000	н/д	0.514	24	0
07.04.23	42.18	37.27	4.91	6.12	6.12	н/д	105.010	0.000	104.167	0.000	н/д	0.511	24	0
08.04.23	42.48	37.62	4.86	6.12	6.12	н/д	110.580	0.000	109.669	0.000	н/д	0.533	24	0
09.04.23	42.10	37.24	4.85	6.12	6.12	н/д	109.833	0.000	108.946	0.000	н/д	0.528	24	0
10.04.23	42.40	37.38	5.03	6.12	6.12	н/д	107.780	0.000	106.898	0.000	н/д	0.537	24	0
11.04.23	42.80	37.74	5.07	6.12	6.12	н/д	108.000	0.000	107.104	0.000	н/д	0.542	24	0
12.04.23	42.88	37.84	5.04	6.12	6.12	н/д	107.823	0.000	106.920	0.000	н/д	0.538	24	0
13.04.23	42.35	37.51	4.83	6.12	6.12	н/д	108.092	0.000	107.213	0.000	н/д	0.517	24	0
14.04.23	43.79	38.44	5.35	6.12	6.12	н/д	107.730	0.000	106.779	0.000	н/д	0.571	24	0
15.04.23	44.87	39.14	5.74	6.12	6.12	н/д	107.745	0.000	106.747	0.000	н/д	0.612	24	0
16.04.23	44.77	38.95	5.82	6.12	6.12	н/д	108.003	0.000	107.009	0.000	н/д	0.622	24	0
17.04.23	43.98	38.59	5.40	6.12	6.12	н/д	110.700	0.000	109.725	0.000	н/д	0.591	24	0

18.04.23	42.40	37.66	4.74	6.12	6.12	н/д	116.052	0.000	115.111	0.000	н/д	0.545	24	0
19.04.23	42.84	38.00	4.84	6.12	6.12	н/д	111.137	0.000	110.211	0.000	н/д	0.533	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**3095.528**	**0.000**	**3066.767**	**0.000**	**---**	**16.638**	**687**	**9**
Среднее	**44.10**	**38.67**	**5.43**	**6.12**	**6.12**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
21.03.23 24:00	45186.735	0.000	0.000	44067.233	0.000	0.000	385.356	10152
19.04.23 24:00	48282.262	0.000	0.000	47134.001	0.000	0.000	401.993	10839
Итого за период	3095.527	0.000	0.000	3066.768	0.000	0.000	16.637	687

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:28:35 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.03.2023 по 19.04.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление" Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Горького, д. 3

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v37) № 2816685 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 37.3

Дата	Температура (ºС)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
22.03.2023	53,0	46,0	98,477	0,675	24,00
23.03.2023	51,3	44,8	98,746	0,634	24,00
24.03.2023	48,9	43,0	98,879	0,569	24,00
25.03.2023	48,3	42,6	99,266	0,555	24,00
26.03.2023	48,1	42,5	99,293	0,547	24,00
27.03.2023	48,2	42,7	99,797	0,543	24,00
28.03.2023	46,8	41,7	100,305	0,502	24,00
29.03.2023	45,1	40,2	100,172	0,486	24,00
30.03.2023	46,4	41,2	99,973	0,510	24,00
31.03.2023	46,0	40,9	99,930	0,503	24,00
01.04.2023	46,1	41,0	100,715	0,511	24,00
02.04.2023	46,3	41,3	101,125	0,504	24,00
03.04.2023	44,7	40,1	101,266	0,459	24,00
04.04.2023	44,2	39,9	103,648	0,449	24,00
05.04.2023	44,0	39,8	104,145	0,434	24,00
06.04.2023	44,0	39,7	103,992	0,439	24,00
07.04.2023	44,4	39,9	104,008	0,462	24,00
08.04.2023	44,0	39,6	103,996	0,456	24,00
09.04.2023	44,1	39,6	103,375	0,462	24,00
10.04.2023	44,4	39,8	101,938	0,463	24,00
11.04.2023	44,7	40,1	102,148	0,467	24,00
12.04.2023	44,6	40,1	102,105	0,459	24,00
13.04.2023	44,2	39,8	102,105	0,444	24,00
14.04.2023	46,3	41,2	101,938	0,517	24,00
15.04.2023	46,9	41,6	102,027	0,532	24,00
16.04.2023	46,8	41,6	102,117	0,523	24,00
17.04.2023	45,3	40,5	101,367	0,480	24,00
18.04.2023	44,4	39,9	101,496	0,456	24,00
19.04.2023	44,5	40,1	101,379	0,445	24,00
Итого	**46,1**	**41,1**	**2939,727**	**14,489**	**696,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
22.03.2023 00:00	47652,156	455,015	11640,00
20.04.2023 00:00	50591,883	469,504	12336,00
	2939,727	14,489	696,00

Всего потреблено Qп = **14,489** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет о потреблении...
от 24-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул.Горького 6
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N BB650
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	0.96	52.75	109.15	43.90	109.81	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	0.91	51.38	109.36	43.03	109.99	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	0.83	49.35	109.46	41.76	110.00	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	0.78	47.75	109.34	40.61	109.86	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	0.77	47.78	109.40	40.71	109.97	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	0.75	47.54	109.66	40.69	110.24	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	0.68	45.76	109.31	39.56	109.86	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	0.62	43.01	109.15	37.29	109.57	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	0.68	44.39	108.99	38.17	109.44	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	0.72	46.01	109.28	39.37	109.68	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	0.71	45.78	109.32	39.25	109.71	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	0.72	46.06	109.87	39.52	110.29	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.64	44.29	109.75	38.44	110.15	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.60	42.98	110.09	37.49	110.53	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.61	43.26	110.27	37.75	110.72	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.60	43.30	110.80	37.84	111.24	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.61	42.93	110.82	37.43	111.26	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.62	42.62	110.98	37.05	111.39	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.63	42.63	110.70	36.93	111.14	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.64	43.19	110.96	37.41	111.40	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.63	42.90	110.69	37.23	111.15	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.63	43.16	111.29	37.49	111.73	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.62	43.49	111.18	37.86	111.63	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	0.67	43.92	110.93	37.89	111.42	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	0.77	46.53	110.59	39.52	111.15	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	0.78	46.82	110.63	39.73	111.03	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	0.72	45.34	110.48	38.81	110.89	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.63	43.01	111.14	37.31	111.58	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.63	43.46	111.23	37.81	111.63	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	20.17	45.22	3194.80	38.89	3208.44	696:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	ул.Горького 9
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N BB490
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.54	52.30	194.20	44.37	195.13	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.43	50.69	194.89	43.33	195.83	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.27	48.28	195.15	41.74	196.14	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.25	47.52	196.25	41.16	197.25	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.22	47.31	196.27	41.06	197.26	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.21	47.38	197.49	41.23	198.48	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.14	46.45	198.46	40.69	199.46	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.06	44.22	197.83	38.87	198.88	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.14	45.81	197.36	40.01	198.36	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.11	45.21	197.32	39.56	198.29	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.14	45.42	198.62	39.69	199.63	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.13	45.58	199.53	39.90	200.50	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.04	44.33	199.57	39.10	200.57	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.00	43.53	203.53	38.61	204.56	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.98	43.46	204.09	38.64	205.11	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.98	43.35	203.69	38.53	204.72	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.02	43.54	203.79	38.51	204.81	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.03	43.56	203.76	38.50	204.78	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.04	43.35	203.17	38.23	204.17	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.05	43.65	199.85	38.39	200.89	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.07	44.04	200.33	38.68	201.36	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.06	44.07	200.28	38.77	201.25	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.02	43.56	200.35	38.46	201.30	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.18	45.28	200.10	39.38	201.08	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.26	46.21	200.21	39.92	201.25	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.24	46.07	200.38	39.89	201.37	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.15	45.02	199.47	39.22	200.43	23:59	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.06	43.57	199.98	38.25	201.04	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.04	43.94	199.29	38.74	200.29	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	32.85	45.40	5785.21	39.70	5814.17	695:59	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 24-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Адрес : Горького 11
Прибор : ИМ 2300 N ВВ606
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.14	0.05	51.71	219.69	46.51	223.36	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.07	0.04	50.09	221.07	45.23	224.88	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	0.95	0.04	47.68	220.37	43.35	224.43	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	0.93	0.04	47.02	221.20	42.81	225.27	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	0.92	0.04	46.81	221.11	42.66	225.24	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	0.91	0.04	46.89	221.12	42.78	225.25	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	0.85	0.04	45.79	223.86	41.99	228.08	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	0.81	0.03	43.76	225.06	40.16	229.34	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	0.87	0.04	45.24	224.84	41.39	229.06	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	0.85	0.04	44.70	224.65	40.92	228.87	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	0.85	0.04	44.89	226.25	41.10	230.52	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	0.85	0.04	45.07	227.32	41.31	231.61	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.77	0.03	43.66	232.09	40.33	236.57	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.75	0.03	42.99	244.75	39.91	249.61	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.73	0.03	42.85	244.88	39.86	249.81	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.73	0.03	42.78	244.54	39.77	249.53	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.77	0.03	43.05	244.61	39.88	249.65	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.77	0.03	42.92	244.85	39.76	249.75	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.78	0.03	42.82	243.85	39.60	248.67	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.79	0.03	43.12	239.81	39.80	244.59	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.80	0.03	43.47	240.30	40.13	245.14	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.78	0.03	43.46	240.34	40.19	245.17	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.76	0.03	43.00	240.45	39.84	245.24	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	0.86	0.04	44.83	240.27	41.24	245.05	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	0.91	0.04	45.64	236.15	41.78	240.76	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	0.90	0.04	45.52	225.89	41.53	230.20	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	0.83	0.03	44.31	224.04	40.58	228.34	23:54	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.78	0.03	43.10	224.18	39.62	228.48	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.76	0.03	43.37	224.07	39.99	228.46	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	24.49	0.04	44.85	6711.61	41.17	6840.91	695:54	696:00

Отв. лицо :

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 23/03/23г.-31/03/23г.

Абонент:Горького д. 12
Адрес:Горького д. 12
Договор N:000000000 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 45.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 45.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч
tхв: не исп.

Серийный номер 22171589, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x1FCC

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
23.03.23 23	59.36 <>	54.44 <>	4.92	5.82 <	5.77 <	0.000 !	0.000 !	0.000 !	0.000 !	0.000	0.00	4.00	0.000	0.000 <	1	16	*
24.03.23 23	49.18	41.82	7.36	5.20 <	5.00 <	--- !	--- !	--- !	--- !	---	0.00	4.00	---	0.000 <	0	24	*
25.03.23 23	47.58	40.68	6.90	5.20 <	5.00 <	--- !	--- !	--- !	--- !	---	0.00	4.00	---	0.000 <	0	24	*
26.03.23 23	47.60	40.69	6.91	5.20 <	5.00 <	--- !	--- !	--- !	--- !	---	0.00	4.00	---	0.000 <	0	24	*
27.03.23 23	47.36	40.92	6.45	5.20 <	5.00 <	--- !	--- !	--- !	--- !	---	0.00	4.00	---	0.000 <	0	24	*
28.03.23 23	45.62	39.58	6.04	5.20 <	5.00 <	--- !	--- !	--- !	--- !	---	0.00	4.00	---	0.000 <	0	24	*
29.03.23 23	42.86	37.47	5.39	5.20 <	5.00 <	--- !	--- !	--- !	--- !	---	0.00	4.00	---	0.000 <	0	24	*
30.03.23 23	44.19	38.23	5.97	5.20 <	5.00 <	--- !	--- !	--- !	--- !	---	0.00	4.00	---	0.000 <	0	24	*
Итого/Средн	**47.97**	**41.73**	**6.24**	**5.28**	**5.10**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.00**	**4.00**	**0.000**	**0.000**	**1**	**184**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
23.03.23 06	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
30.03.23 23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	184
Итого	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**0.000**	**1**	**184**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 31/03/23г.-19/04/23г.

Абонент:Горького д. 12
Адрес:Горького д. 12
Договор N:000000000 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04М сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 45.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 45.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч
tхв: не исп.

Серийный номер 22171589, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x72F1

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	tx °C	Px кгс/см2	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
31.03.23 23	45.78	39.60	6.18	4.89 <	4.77 <	43.877 !	44.121 !	43.450 !	43.809 !	-0.360	0.00	4.00	0.268	0.000 <	12	12
01.04.23 23	45.60	39.21	6.39	4.63	4.58	85.250	85.731	84.432	85.142	-0.710	0.00	4.00	0.539	0.000 <	24	0
02.04.23 23	45.89	39.84	6.05	4.64	4.58	90.221	90.750	89.347	90.104	-0.757	0.00	4.00	0.540	0.000 <	24	0
03.04.23 23	44.14	38.51	5.62	4.64	4.58	86.420	86.975	85.644	86.402	-0.758	0.00	4.00	0.481	0.000 <	24	0
04.04.23 23	42.83	37.82	5.02	4.64	4.58	90.151	90.756	89.397	90.183	-0.786	0.00	4.00	0.448	0.000 <	24	0
05.04.23 23	43.12	37.96	5.15	4.64	4.58	87.777	88.387	87.035	87.816	-0.782	0.00	4.00	0.448	0.000 <	24	0
06.04.23 23	43.16	38.10	5.05	4.65	4.58	90.362	90.995	89.594	90.408	-0.814	0.00	4.00	0.452	0.000 <	24	0
07.04.23 23	42.80	37.58	5.22	4.64	4.59	86.401	87.006	85.675	86.460	-0.785	0.00	4.00	0.446	0.000 <	24	0
08.04.23 23	42.48	37.32	5.16	4.65	4.58	89.198	89.824	88.464	89.266	-0.802	0.00	4.00	0.456	0.000 <	24	0
09.04.23 23	42.49	37.14	5.35	4.64	4.59	86.315	86.904	85.603	86.373	-0.770	0.00	4.00	0.457	0.000 <	24	0
10.04.23 23	43.05	37.69	5.36	4.65	4.59	89.135	89.742	88.381	89.180	-0.798	0.00	4.00	0.473	0.000 <	24	0
11.04.23 23	42.75	37.35	5.40	4.64	4.59	86.481	87.069	85.763	86.537	-0.775	0.00	4.00	0.462	0.000 <	24	0
12.04.23 23	43.01	37.77	5.24	4.65	4.58	90.900	91.511	90.133	90.934	-0.801	0.00	4.00	0.472	0.000 <	24	0
13.04.23 23	43.35	38.08	5.27	4.65	4.59	89.407	90.015	88.634	89.436	-0.801	0.00	4.00	0.467	0.000 <	24	0
14.04.23 23	43.31	37.89	5.42	5.06 <	4.90 <	10.808 !	10.880 !	10.715 !	10.811 !	-0.096	0.00	4.00	0.058	0.000 <	3	21
15.04.23 23	46.34	39.80	6.54	5.20 <	5.00 <	--- !	--- !	--- !	--- !	---	0.00	4.00	---	0.000 <	0	24
16.04.23 23	46.63	40.21	6.43	5.20 <	5.00 <	--- !	--- !	--- !	--- !	---	0.00	4.00	---	0.000 <	0	24
17.04.23 23	45.19	39.19	6.00	5.20 <	5.00 <	--- !	--- !	--- !	--- !	---	0.00	4.00	---	0.000 <	0	24
18.04.23 23	42.85	37.72	5.14	5.20 <	5.00 <	--- !	--- !	--- !	--- !	---	0.00	4.00	---	0.000 <	0	24
19.04.23 23	43.40	38.35	5.05	4.90 <	4.78 <	45.500 !	45.722 !	45.107 !	45.423 !	-0.317	0.00	4.00	0.228	0.000 <	12	12
Итого/Средн	**43.51**	**38.10**	**5.42**	**4.80**	**4.70**	**1248.203**	**1256.388**	**1237.375**	**1248.285**	**-10.911**	**0.00**	**4.00**	**6.697**	**0.000**	**339**	**141**

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
30.03.23 23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1	184
19.04.23 23	1248.203	1256.388	1237.375	1248.285	-10.911	6.697	0.000	340	325
Итого	**1248.203**	**1256.388**	**1237.375**	**1248.285**	**-10.911**	**6.697**	**0.000**	**339**	**141**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	ул.Горького 13
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВВ411
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.08	52.52	127.46	44.00	126.91	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.02	50.89	129.20	42.99	128.75	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	0.90	48.46	129.27	41.47	128.74	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	0.87	47.68	129.73	40.92	129.25	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	0.86	47.47	129.75	40.86	129.31	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	0.84	47.54	129.90	41.08	129.51	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	0.79	46.61	131.57	40.61	131.13	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	0.75	44.35	132.94	38.67	132.53	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	0.81	45.96	132.37	39.84	131.96	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	0.79	45.35	132.35	39.38	131.90	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	0.81	45.56	133.17	39.50	132.68	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	0.79	45.73	133.77	39.80	133.30	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.72	44.47	134.49	39.11	133.99	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.70	43.65	137.06	38.54	136.57	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.68	43.58	137.12	38.60	136.69	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.68	43.48	136.98	38.52	136.52	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.71	43.65	137.09	38.45	136.78	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.72	43.69	137.26	38.44	136.86	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.72	43.46	136.88	38.20	136.39	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.74	43.78	134.45	38.25	134.03	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.75	44.16	134.65	38.58	134.21	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.74	44.19	134.72	38.69	134.25	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.72	43.68	134.77	38.37	134.32	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	0.82	45.37	134.68	39.25	134.21	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	0.87	46.33	134.54	39.87	134.09	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	0.85	46.21	134.02	39.84	133.59	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	0.78	45.16	133.00	39.31	132.58	23:58	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.72	43.68	133.00	38.29	132.46	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.70	44.07	132.89	38.76	132.41	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	22.92	45.54	3869.08	39.59	3855.97	695:58	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.03.2023 по 19.04.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление" Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Горького, д. 28

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v37) № 5578560 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 37.5

Дата	Температура (ºС)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
22.03.2023	52,5	44,4	82,551	0,662	24,00
23.03.2023	50,9	43,3	82,736	0,621	24,00
24.03.2023	48,5	41,7	82,797	0,559	24,00
25.03.2023	47,9	41,2	83,129	0,547	24,00
26.03.2023	47,7	41,2	83,115	0,538	24,00
27.03.2023	47,8	41,4	83,578	0,533	24,00
28.03.2023	46,5	40,5	83,955	0,492	24,00
29.03.2023	44,7	39,0	83,924	0,472	24,00
30.03.2023	46,0	40,1	83,639	0,495	24,00
31.03.2023	45,6	39,7	83,605	0,490	24,00
01.04.2023	45,8	39,8	84,221	0,497	24,00
02.04.2023	46,0	40,1	84,553	0,493	24,00
03.04.2023	44,4	39,0	84,637	0,448	24,00
04.04.2023	43,9	38,7	86,281	0,438	24,00
05.04.2023	43,7	38,7	86,385	0,426	24,00
06.04.2023	43,6	38,6	86,262	0,426	24,00
07.04.2023	44,1	38,8	86,264	0,447	24,00
08.04.2023	43,7	38,5	86,281	0,445	24,00
09.04.2023	43,7	38,4	85,797	0,452	24,00
10.04.2023	44,0	38,7	84,586	0,452	24,00
11.04.2023	44,3	38,9	84,754	0,454	24,00
12.04.2023	44,3	39,0	84,748	0,445	24,00
13.04.2023	43,9	38,7	84,736	0,434	24,00
14.04.2023	45,9	39,9	84,641	0,507	24,00
15.04.2023	46,5	40,3	84,715	0,526	24,00
16.04.2023	46,4	40,2	84,770	0,521	24,00
17.04.2023	44,9	39,2	84,293	0,475	23,00
18.04.2023	44,0	38,6	84,543	0,453	24,00
19.04.2023	44,2	38,9	84,412	0,442	24,00
Итого	**45,7**	**39,8**	**2449,906**	**14,189**	**695,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
22.03.2023 00:00	30293,375	320,641	9516,00
20.04.2023 00:00	32743,281	334,830	10211,00
	2449,906	14,189	695,00

Всего потреблено Qп = **14,189** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.03.2023 по 19.04.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление" Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Горького, д. 30

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД (модификации У, УД) (v46) № 5579471 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 015-02.052-03.30

Дата	Температура (ºС)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
22.03.2023	53,0	46,6	100,100	0,627	24,00
23.03.2023	51,3	45,3	100,330	0,588	24,00
24.03.2023	48,9	43,6	100,418	0,527	24,00
25.03.2023	48,3	43,1	100,758	0,512	24,00
26.03.2023	48,1	43,0	100,738	0,503	24,00
27.03.2023	48,2	43,3	101,299	0,494	24,00
28.03.2023	46,8	42,3	101,822	0,459	24,00
29.03.2023	45,1	40,6	101,715	0,446	24,00
30.03.2023	46,4	41,7	101,447	0,472	24,00
31.03.2023	45,9	41,3	101,414	0,464	24,00
01.04.2023	46,1	41,4	102,166	0,471	24,00
02.04.2023	46,3	41,7	102,576	0,470	24,00
03.04.2023	44,7	40,5	102,604	0,427	24,00
04.04.2023	44,2	40,2	104,615	0,417	24,00
05.04.2023	44,0	40,1	104,760	0,406	24,00
06.04.2023	44,0	40,0	104,596	0,408	24,00
07.04.2023	44,4	40,2	104,633	0,430	24,00
08.04.2023	44,0	39,9	104,629	0,426	24,00
09.04.2023	44,1	39,9	104,037	0,429	24,00
10.04.2023	44,4	40,1	102,549	0,433	24,00
11.04.2023	44,7	40,4	102,766	0,436	24,00
12.04.2023	44,6	40,4	102,734	0,429	24,00
13.04.2023	44,2	40,1	102,752	0,414	24,00
14.04.2023	46,3	41,5	102,627	0,479	24,00
15.04.2023	46,9	42,0	102,713	0,498	24,00
16.04.2023	46,8	41,9	102,791	0,491	24,00
17.04.2023	45,3	40,8	102,172	0,451	24,00
18.04.2023	44,4	40,1	102,426	0,429	24,00
19.04.2023	44,5	40,4	102,273	0,420	24,00
Итого	**46,1**	**41,5**	**2970,459**	**13,459**	**696,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
22.03.2023 00:00	17052,414	141,595	4191,00
20.04.2023 00:00	20022,873	155,054	4887,00
	2970,459	13,459	696,00

Всего потреблено Qп = **13,459** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.03.2023 по 19.04.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление" Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Горького, д. 32

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД (модификации У, УД) (v46) № 5578927 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 015-02.048-00.30

Дата	Температура (ºС)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
22.03.2023	53,0	44,7	83,416	0,680	24,00
23.03.2023	51,3	43,6	83,641	0,638	24,00
24.03.2023	48,9	41,9	83,697	0,576	24,00
25.03.2023	48,3	41,5	83,982	0,565	24,00
26.03.2023	48,1	41,5	83,980	0,552	24,00
27.03.2023	48,2	41,7	84,420	0,545	24,00
28.03.2023	46,8	40,8	84,861	0,506	24,00
29.03.2023	45,1	39,3	84,764	0,491	24,00
30.03.2023	46,4	40,3	84,598	0,515	24,00
31.03.2023	46,0	39,9	84,586	0,510	24,00
01.04.2023	46,1	40,0	85,215	0,515	24,00
02.04.2023	46,3	40,3	85,539	0,511	24,00
03.04.2023	44,7	39,2	85,553	0,469	24,00
04.04.2023	44,2	38,9	87,223	0,460	24,00
05.04.2023	44,1	38,9	87,381	0,448	24,00
06.04.2023	44,0	38,8	87,232	0,450	24,00
07.04.2023	44,4	38,9	87,277	0,476	24,00
08.04.2023	44,1	38,6	87,275	0,468	24,00
09.04.2023	44,1	38,5	86,783	0,478	24,00
10.04.2023	44,4	38,8	85,525	0,477	24,00
11.04.2023	44,7	39,1	85,715	0,478	24,00
12.04.2023	44,7	39,1	85,689	0,471	24,00
13.04.2023	44,3	38,9	85,705	0,457	24,00
14.04.2023	46,3	40,1	85,619	0,529	24,00
15.04.2023	46,9	40,5	85,709	0,545	24,00
16.04.2023	46,8	40,4	85,773	0,541	24,00
17.04.2023	45,3	39,4	85,289	0,497	24,00
18.04.2023	44,4	38,8	85,484	0,472	24,00
19.04.2023	44,6	39,1	85,375	0,459	24,00
Итого	**46,1**	**40,1**	**2477,309**	**14,781**	**696,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
22.03.2023 00:00	20872,637	206,079	5932,00
20.04.2023 00:00	23349,945	220,860	6628,00
	2477,309	14,781	696,00

Всего потреблено Qп = **14,781** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.03.2023 по 19.04.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление" Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Горького, д. 34

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v37) № 5578562 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 37.5

Дата	Температура (ºС)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
22.03.2023	52,3	42,4	89,141	0,870	24,00
23.03.2023	50,6	41,4	89,250	0,815	24,00
24.03.2023	48,4	40,0	89,309	0,738	24,00
25.03.2023	47,8	39,6	89,574	0,722	24,00
26.03.2023	47,8	39,7	89,570	0,717	24,00
27.03.2023	47,9	39,9	90,160	0,713	24,00
28.03.2023	46,0	38,8	90,410	0,646	24,00
29.03.2023	45,0	37,8	90,199	0,639	24,00
30.03.2023	45,9	38,5	90,086	0,654	24,00
31.03.2023	45,7	38,4	90,051	0,650	24,00
01.04.2023	45,8	38,4	90,836	0,660	24,00
02.04.2023	46,0	38,7	91,090	0,655	24,00
03.04.2023	44,1	37,5	91,250	0,589	24,00
04.04.2023	43,9	37,6	92,922	0,579	24,00
05.04.2023	43,6	37,5	92,816	0,562	24,00
06.04.2023	43,6	37,5	92,805	0,564	24,00
07.04.2023	44,3	37,7	92,836	0,606	24,00
08.04.2023	43,5	37,2	92,848	0,582	24,00
09.04.2023	43,8	37,3	92,074	0,597	24,00
10.04.2023	44,2	37,5	91,059	0,603	24,00
11.04.2023	44,4	37,6	91,254	0,608	24,00
12.04.2023	44,2	37,7	91,234	0,588	24,00
13.04.2023	43,9	37,5	91,285	0,576	24,00
14.04.2023	46,3	38,8	91,191	0,680	24,00
15.04.2023	46,6	38,9	91,301	0,694	24,00
16.04.2023	46,4	38,8	91,371	0,692	24,00
17.04.2023	44,5	37,7	90,719	0,615	24,00
18.04.2023	44,2	37,6	90,988	0,598	24,00
19.04.2023	44,1	37,6	90,781	0,584	24,00
Итого	**45,7**	**38,5**	**2638,410**	**18,795**	**696,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
22.03.2023 00:00	40795,520	445,239	9457,00
20.04.2023 00:00	43433,930	464,034	10153,00
	2638,410	18,795	696,00

Всего потреблено Qп = **18,795** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул. Горького д.40 1 узел
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА782
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.35	51.33	154.63	42.53	159.21	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.05	49.73	127.26	41.54	159.81	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.07	47.35	148.26	40.12	160.07	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.10	46.61	158.03	39.66	161.04	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	0.77	46.40	112.62	39.58	161.03	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	0.61	46.47	90.69	39.72	162.04	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	0.39	45.53	64.01	39.24	162.85	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	0.55	43.35	96.08	37.55	162.71	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	0.41	44.91	64.75	38.65	162.03	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	0.29	44.32	46.91	38.17	161.90	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	0.33	44.53	53.05	38.29	163.10	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	0.19	44.69	31.16	38.52	163.90	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.13	43.44	23.83	37.76	163.73	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.63	42.66	118.29	37.31	166.96	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.88	42.58	167.84	37.35	167.35	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.84	42.48	161.79	37.25	167.07	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.90	42.67	163.37	37.17	167.27	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.90	42.68	163.08	37.16	168.04	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.92	42.48	166.14	36.92	167.54	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.93	42.78	164.93	37.10	164.64	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.94	43.15	164.24	37.39	165.13	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.77	43.18	135.75	37.50	165.24	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.80	42.69	147.33	37.24	164.81	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	0.85	44.39	134.93	38.21	164.80	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	0.96	45.30	146.66	38.75	165.26	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.07	45.17	164.02	38.64	165.49	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	0.98	44.11	160.45	38.00	164.90	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.93	42.70	166.02	37.06	165.13	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.74	43.06	133.29	37.46	163.72	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	22.27	44.51	3629.40	38.34	4756.78	696:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул. Горького д.40 2 ввод
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА781
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.72	51.63	189.98	42.55	189.95	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.62	50.02	190.65	41.50	190.70	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.45	47.63	190.90	40.00	190.98	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.41	46.88	192.07	39.51	192.03	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.39	46.67	192.02	39.42	192.10	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.38	46.75	193.23	39.61	193.23	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.30	45.80	194.21	39.07	194.27	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.21	43.61	193.59	37.34	193.63	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.30	45.19	193.18	38.47	193.19	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.27	44.60	193.07	37.99	193.20	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.29	44.81	194.41	38.14	194.39	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.30	44.97	195.29	38.30	195.38	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.20	43.71	195.38	37.55	195.42	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.16	42.93	199.13	37.08	199.22	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.15	42.85	199.70	37.09	199.74	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.14	42.75	199.25	36.99	199.39	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.17	42.94	199.42	37.03	199.43	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.18	42.95	199.33	36.99	199.41	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.20	42.74	198.78	36.71	198.84	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.21	43.05	195.76	36.84	195.79	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.22	43.42	196.05	37.17	196.12	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.21	43.45	196.10	37.27	196.16	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.16	42.95	196.02	37.02	196.14	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.30	44.67	195.86	38.01	195.97	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.37	45.58	195.87	38.55	195.95	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.38	45.45	196.09	38.41	196.12	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.29	44.39	195.19	37.77	195.36	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.20	42.96	195.74	36.82	195.80	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.18	43.33	195.01	37.24	195.21	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	37.39	44.78	5661.27	38.15	5663.12	696:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 902002

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	53.200	45.300	7.900	94.856	94.856	0	0.582	0.583	95.999	95.908	0.092	0.748	24.000
23.03.23	51.540	44.100	7.440	95.053	95.053	0	0.583	0.584	96.137	96.045	0.091	0.706	24.000
24.03.23	49.170	42.470	6.700	95.294	95.294	0	0.583	0.584	96.288	96.210	0.078	0.637	24.000
25.03.23	47.900	41.560	6.340	95.922	95.922	0	0.585	0.586	96.874	96.803	0.071	0.607	24.000
26.03.23	47.720	41.440	6.280	91.920	91.920	0.000	0.585	0.586	92.827	92.757	0.070	0.577	23.000
27.03.23	47.760	41.590	6.170	96.512	96.512	0	0.585	0.586	97.465	97.398	0.068	0.594	24.000
28.03.23	47.400	41.540	5.860	98.711	98.711	0	0.585	0.586	99.668	99.618	0.050	0.577	24.000
29.03.23	44.510	39.250	5.260	98.856	98.856	0	0.587	0.587	99.698	99.668	0.030	0.519	24.000
30.03.23	46.280	40.560	5.720	98.467	98.467	0	0.586	0.587	99.370	99.337	0.033	0.561	24.000
31.03.23	45.690	40.150	5.540	98.497	98.497	0	0.586	0.587	99.378	99.348	0.029	0.545	24.000
01.04.23	45.810	40.230	5.580	98.980	98.980	0.000	0.587	0.587	99.867	99.842	0.025	0.550	24.000
02.04.23	45.860	40.310	5.550	99.834	99.834	0	0.589	0.589	100.732	100.704	0.028	0.552	24.000
03.04.23	45.270	39.990	5.280	99.911	99.911	0.000	0.590	0.590	100.789	100.766	0.023	0.526	24.000
04.04.23	43.710	38.920	4.790	101.426	101.426	0	0.592	0.592	102.255	102.247	0.007	0.484	24.000
05.04.23	43.960	39.300	4.660	103.800	103.800	0	0.594	0.594	104.656	104.658	-0.002	0.482	24.000
06.04.23	43.720	39.210	4.510	103.534	103.534	0.000	0.593	0.593	104.383	104.381	0.001	0.466	24.000
07.04.23	43.620	38.970	4.650	103.536	103.536	0.000	0.594	0.594	104.378	104.376	0.002	0.480	24.000
08.04.23	44.190	39.350	4.840	103.531	103.531	0	0.593	0.593	104.392	104.392	-0.001	0.501	24.000
09.04.23	43.470	38.720	4.750	103.565	103.565	0	0.594	0.594	104.397	104.399	-0.002	0.491	24.000
10.04.23	43.970	39.050	4.920	101.460	101.460	0	0.585	0.585	102.297	102.291	0.006	0.498	24.000
11.04.23	44.400	39.400	5.000	101.654	101.654	0	0.586	0.586	102.509	102.500	0.010	0.507	24.000
12.04.23	44.510	39.560	4.950	101.656	101.656	0.000	0.586	0.586	102.520	102.504	0.016	0.503	24.000
13.04.23	43.830	39.190	4.640	101.673	101.673	0	0.585	0.586	102.516	102.500	0.017	0.471	24.000
14.04.23	45.100	40.040	5.060	101.556	101.557	0	0.586	0.586	102.447	102.423	0.024	0.512	24.000
15.04.23	46.710	41.090	5.620	101.335	101.335	0	0.585	0.586	102.284	102.249	0.035	0.568	24.000
16.04.23	46.530	40.940	5.590	101.414	101.414	0	0.586	0.586	102.356	102.323	0.033	0.566	24.000

17.04.23	45.970	40.520	5.450	101.149	101.149	-0.001	0.584	0.584	102.069	102.034	0.035	0.547	23.733
18.04.23	43.720	38.940	4.780	103.477	103.477	0	0.584	0.584	104.333	104.305	0.028	0.493	24.000
19.04.23	44.450	39.670	4.780	102.749	102.749	0	0.584	0.584	103.628	103.604	0.025	0.490	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**2900.329**	**2900.330**	**-0.001**	**---**	**---**	**2926.512**	**2925.589**	**0.923**	**15.758**	**694.733**
Среднее	**45.861**	**40.392**	**5.469**	---	---	---	**0.587**	**0.587**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:35:15 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00182667

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xB262

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.31	43.44	8.87	154.010	152.590	154.760	152.590	1.42	1.47	1.3500	24.0	0.000
23.03.23	50.68	42.40	8.28	154.160	152.860	154.980	152.860	1.37	1.40	1.2640	24.0	0.000
24.03.23	48.26	40.89	7.37	154.560	153.490	155.430	153.490	1.43	1.46	1.1300	24.0	0.000
25.03.23	47.55	40.41	7.14	155.410	154.350	156.270	154.350	1.43	1.46	1.1010	24.0	0.000
26.03.23	47.34	40.35	6.99	155.370	154.320	156.260	154.320	1.40	1.44	1.0760	24.0	0.000
27.03.23	47.44	40.84	6.60	165.310	164.180	166.250	164.180	1.36	1.39	1.0810	24.0	0.000
28.03.23	46.42	40.57	5.85	177.700	176.490	178.650	176.490	1.45	1.48	1.0280	24.0	0.000
29.03.23	44.29	38.82	5.47	177.530	176.450	178.500	176.450	1.41	1.44	0.9610	24.0	0.000
30.03.23	45.83	39.95	5.88	177.210	176.040	178.170	176.040	1.41	1.44	1.0320	24.0	0.000
31.03.23	45.25	39.49	5.76	177.200	176.100	178.210	176.100	1.35	1.38	1.0140	24.0	0.000
01.04.23	45.45	39.62	5.83	178.740	177.580	179.700	177.580	1.36	1.38	1.0350	24.0	0.000
02.04.23	45.63	39.89	5.74	179.890	178.700	180.850	178.700	1.43	1.46	1.0240	24.0	0.000
03.04.23	44.28	39.02	5.26	179.200	178.140	180.190	178.140	1.39	1.42	0.9330	24.0	0.000
04.04.23	43.55	38.58	4.97	183.090	182.030	184.100	182.030	1.45	1.48	0.9030	24.0	0.000
05.04.23	43.44	38.60	4.84	183.270	182.220	184.280	182.220	1.43	1.47	0.8790	24.0	0.000
06.04.23	43.35	38.51	4.84	182.970	181.940	183.990	181.940	1.39	1.42	0.8830	24.0	0.000
07.04.23	43.58	38.52	5.06	182.990	181.910	184.000	181.910	1.41	1.45	0.9180	24.0	0.000
08.04.23	43.53	38.44	5.09	183.050	182.040	184.070	182.040	1.41	1.45	0.9250	24.0	0.000
09.04.23	43.37	38.27	5.10	182.290	181.260	183.290	181.260	1.37	1.40	0.9200	24.0	0.000
10.04.23	43.68	38.47	5.21	179.180	178.190	180.240	178.190	1.39	1.41	0.9250	24.0	0.000
11.04.23	44.04	38.79	5.25	179.710	178.680	180.720	178.680	1.37	1.40	0.9360	24.0	0.000
12.04.23	44.05	38.85	5.20	179.720	178.660	180.720	178.660	1.46	1.50	0.9250	24.0	0.000
13.04.23	43.56	38.54	5.02	179.750	178.760	180.830	178.760	1.39	1.41	0.8990	24.0	0.000
14.04.23	45.36	39.62	5.74	179.560	178.430	180.520	178.430	1.39	1.41	1.0220	24.0	0.000
15.04.23	46.23	40.16	6.07	179.430	178.230	180.380	178.230	1.38	1.40	1.0830	24.0	0.000
16.04.23	46.10	40.09	6.01	179.540	178.260	180.470	178.260	1.40	1.42	1.0660	24.0	0.000
17.04.23	44.95	39.30	5.65	178.180	177.060	179.130	177.060	1.34	1.37	1.0000	24.0	0.000
18.04.23	43.61	38.33	5.28	178.500	177.420	179.410	177.420	1.35	1.38	0.9320	24.0	0.000

19.04.23	43.93	38.76	5.17	178.630	177.620	179.600	177.620	1.46	1.51	0.9150	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5076.1**	**5044.00**	**5103.9**	**5044.00**	**---**	**---**	**29.1600**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.41**	**39.56**	**5.84**	---	---	---	---	**1.40**	**1.43**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	64881.530	64188.380	65328.819	64344.500	727.330	17961.000	0.000
19.04.23 24:00	69777.969	69053.699	70252.070	69209.819	755.554	18633.000	0.000
Итого за период	4896.438	4865.318	4923.251	4865.319	28.224	672.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:34:07 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 14

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00173149

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xE489

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.66	43.37	9.29	95.940	94.740	93.680	92.850	8.09	1.00	0.8910	24.0	0.000
23.03.23	51.01	42.36	8.65	96.800	95.600	94.560	93.840	7.23	1.00	0.8380	24.0	0.000
24.03.23	48.56	40.82	7.74	96.280	95.190	94.090	93.370	5.09	1.00	0.7450	24.0	0.000
25.03.23	47.87	40.47	7.40	97.660	96.660	95.460	94.740	4.40	1.00	0.7210	24.0	0.000
26.03.23	47.65	40.33	7.32	97.630	96.670	95.690	94.970	3.53	1.00	0.7110	24.0	0.000
27.03.23	47.74	40.57	7.17	98.180	97.180	96.400	95.680	3.12	1.00	0.7010	24.0	0.000
28.03.23	46.66	40.05	6.61	99.610	98.570	97.810	97.090	2.98	1.00	0.6540	24.0	0.000
29.03.23	44.55	38.33	6.22	99.420	98.490	97.660	96.940	2.93	1.00	0.6140	24.0	0.000
30.03.23	46.09	39.42	6.67	99.170	98.210	97.380	96.660	2.78	1.00	0.6550	24.0	0.000
31.03.23	45.52	39.02	6.50	99.210	98.250	97.450	96.730	2.78	1.00	0.6410	24.0	0.000
01.04.23	45.72	39.12	6.60	99.720	98.760	97.960	97.240	2.75	1.00	0.6520	24.0	0.000
02.04.23	45.90	39.39	6.51	100.070	99.110	98.320	97.600	3.76	1.00	0.6470	24.0	0.000
03.04.23	44.51	38.57	5.94	100.180	99.220	98.450	97.730	4.06	1.00	0.5930	24.0	0.000
04.04.23	43.81	38.15	5.66	102.060	101.100	100.340	99.620	4.22	1.00	0.5770	24.0	0.000
05.04.23	43.68	38.16	5.52	101.450	100.490	99.760	99.040	4.59	1.00	0.5600	24.0	0.000
06.04.23	43.60	38.12	5.48	101.270	100.310	99.570	98.850	4.40	1.00	0.5530	24.0	0.000
07.04.23	43.86	38.11	5.75	101.160	100.200	99.460	98.740	4.31	1.00	0.5780	24.0	0.000
08.04.23	43.77	37.98	5.79	100.710	99.750	99.010	98.290	4.22	1.00	0.5800	24.0	0.000
09.04.23	43.63	37.85	5.78	100.820	99.860	99.120	98.400	4.16	1.00	0.5800	24.0	0.000
10.04.23	43.94	38.04	5.90	99.650	98.690	97.940	97.220	3.88	1.00	0.5890	24.0	0.000
11.04.23	44.30	38.33	5.97	99.990	99.030	98.260	97.540	3.58	1.00	0.5930	24.0	0.000
12.04.23	44.30	38.37	5.93	98.850	97.890	97.130	96.410	3.36	1.00	0.5820	24.0	0.000
13.04.23	43.82	38.17	5.65	99.550	98.590	97.850	97.130	3.35	1.00	0.5600	24.0	0.000
14.04.23	45.66	39.12	6.54	98.760	97.790	97.000	96.280	3.12	1.00	0.6420	24.0	0.000
15.04.23	46.51	39.70	6.81	99.600	98.640	97.830	97.110	2.45	1.00	0.6700	24.0	0.000
16.04.23	46.37	39.52	6.85	98.670	97.710	96.920	96.200	2.10	1.00	0.6710	24.0	0.000
17.04.23	45.18	38.80	6.38	98.030	97.070	96.660	95.940	2.10	1.00	0.6200	24.0	0.000
18.04.23	43.89	37.98	5.91	98.420	97.470	97.430	96.710	2.58	1.00	0.5750	24.0	0.000

19.04.23	44.19	38.44	5.75	98.770	97.810	97.850	97.130	2.82	1.00	0.5620	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**2877.6**	**2849.05**	**2827.0**	**2806.05**	**---**	**---**	**18.5550**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.68**	**39.19**	**6.49**	---	---	---	---	**3.75**	**1.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	66388.530	65297.220	65466.610	64712.210	694.679	22449.000	2020.000
19.04.23 24:00	69266.160	68146.270	68293.650	67518.260	713.234	23145.000	2020.000
Итого за период	2877.630	2849.050	2827.039	2806.049	18.555	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:34:01 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.03.2023 по 19.04.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление" Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 21

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v37) № 2816791 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 37.4

Дата	Температура (ºС)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
22.03.2023	52,3	44,6	95,168	0,730	24,00
23.03.2023	50,7	43,4	95,285	0,683	24,00
24.03.2023	48,3	41,9	95,484	0,612	24,00
25.03.2023	47,8	41,4	95,746	0,597	24,00
26.03.2023	47,6	41,4	95,715	0,591	24,00
27.03.2023	47,8	41,6	96,121	0,586	24,00
28.03.2023	46,3	40,6	96,555	0,539	24,00
29.03.2023	44,7	39,2	95,508	0,518	24,00
30.03.2023	45,9	40,1	94,199	0,543	24,00
31.03.2023	45,5	39,7	94,211	0,538	24,00
01.04.2023	45,7	39,9	94,914	0,543	24,00
02.04.2023	45,9	40,1	95,211	0,541	24,00
03.04.2023	44,2	39,0	95,023	0,488	24,00
04.04.2023	43,8	38,8	96,609	0,478	24,00
05.04.2023	43,6	38,8	96,363	0,461	24,00
06.04.2023	43,5	38,8	96,234	0,455	24,00
07.04.2023	44,0	38,9	96,234	0,484	24,00
08.04.2023	43,6	38,6	96,293	0,470	24,00
09.04.2023	43,7	38,5	95,719	0,486	24,00
10.04.2023	44,0	38,7	94,359	0,491	24,00
11.04.2023	44,3	39,0	94,523	0,496	24,00
12.04.2023	44,2	39,0	94,527	0,487	24,00
13.04.2023	43,8	38,7	94,449	0,472	24,00
14.04.2023	45,9	40,1	93,973	0,542	24,00
15.04.2023	46,4	40,5	94,348	0,556	24,00
16.04.2023	46,3	40,4	94,379	0,554	24,00
17.04.2023	44,8	39,3	93,359	0,508	24,00
18.04.2023	44,0	38,8	93,789	0,486	24,00
19.04.2023	44,1	39,0	93,891	0,475	24,00
Итого	**45,6**	**40,0**	**2758,191**	**15,408**	**696,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
22.03.2023 00:00	39699,672	393,443	10974,00
20.04.2023 00:00	42457,863	408,851	11670,00
	2758,191	15,408	696,00

Всего потреблено Qп = **15,408** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

ТЭМ-104 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 22

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-104

№ ПУ 1648694

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	1.5	60	---	---
2	50	1.5	60	---	---

Система: 1 Р-Подача Q = M1(hп - hо)

ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
22.03.23	2.004	272.88	272.11	0.8	52.89	45.63	0.9	0.5	24.00
23.03.23	1.884	273.29	272.55	0.7	51.23	44.42	0.9	0.5	24.00
24.03.23	1.684	273.82	273.10	0.7	48.79	42.71	0.9	0.5	24.00
25.03.23	1.636	274.80	274.07	0.7	48.10	42.23	0.9	0.5	24.00
26.03.23	1.603	274.77	274.06	0.7	47.89	42.13	0.9	0.5	24.00
27.03.23	1.584	275.63	274.90	0.7	47.97	42.30	0.9	0.5	24.00
28.03.23	1.584	275.63	274.90	0.7	47.97	42.30	0.9	0.5	24.00
29.03.23	1.485	276.89	276.15	0.7	46.86	41.58	0.9	0.5	24.00
30.03.23	1.413	272.70	271.86	0.8	44.77	39.66	0.9	0.5	24.00
31.03.23	1.504	266.35	265.24	1.1	46.29	40.72	0.9	0.5	24.00
01.04.23	1.465	266.39	265.28	1.1	45.73	40.31	0.9	0.5	24.00
02.04.23	1.484	268.03	266.93	1.1	45.93	40.47	0.9	0.5	24.00
03.04.23	1.475	269.18	268.08	1.1	46.11	40.71	0.9	0.5	24.00
04.04.23	1.350	268.22	267.14	1.1	44.71	39.76	0.9	0.5	24.00
05.04.23	1.320	272.90	271.80	1.1	44.01	39.26	0.9	0.5	24.00
06.04.23	1.285	272.46	271.35	1.1	43.89	39.25	0.9	0.5	24.00
07.04.23	1.293	271.92	270.82	1.1	43.80	39.13	0.9	0.5	24.00
08.04.23	1.357	271.97	270.86	1.1	44.07	39.16	0.9	0.5	24.00
09.04.23	1.362	272.07	270.98	1.1	43.96	39.03	0.9	0.5	24.00
10.04.23	1.371	270.91	269.82	1.1	43.83	38.85	0.9	0.5	24.00
11.04.23	1.377	266.43	265.34	1.1	44.15	39.06	0.9	0.5	24.00
12.04.23	1.393	266.99	265.89	1.1	44.51	39.37	0.9	0.5	24.00
13.04.23	1.372	267.01	265.91	1.1	44.50	39.44	0.9	0.5	24.00
14.04.23	1.324	266.96	265.86	1.1	44.03	39.15	0.9	0.5	24.00
15.04.23	1.518	266.66	265.56	1.1	45.88	40.26	0.9	0.5	24.00
16.04.23	1.594	266.59	265.50	1.1	46.71	40.81	0.9	0.5	24.00
17.04.23	1.579	266.74	265.65	1.1	46.57	40.72	0.9	0.5	24.00
18.04.23	1.467	268.27	267.35	0.9	45.34	39.95	0.9	0.5	24.00
19.04.23	1.384	271.13	270.50	0.6	44.10	39.07	0.9	0.5	24.00
Итого	**43.15**	**7847.6**	**7819.6**	**28.0**	**---**	**---**	**---**	**---**	**696.00**
Среднее	---	---	---	---	**46.02**	**40.60**	**0.9**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)	Общее время работы теплосистемы, (ч)	Время неработы теплосистемы, (ч)
21.03.23 24:00	3195.58	439093.6	431615.5	34679.2	34674.710	4.481
19.04.23 24:00	3237.15	446665.6	439160.2	35351.2	35346.707	4.481
Итого за период	41.57	7572.0	7544.7	672.0	671.997	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:30:31 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00167058

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x955A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.78	43.73	9.05	60.130	59.410	62.340	61.860	6.04	6.80	0.5370	24.0	0.000
23.03.23	51.13	42.60	8.53	60.200	59.480	62.380	61.900	6.04	6.80	0.5060	24.0	0.000
24.03.23	48.69	41.10	7.59	60.280	59.560	62.560	62.080	6.05	6.80	0.4500	24.0	0.000
25.03.23	48.00	40.69	7.31	60.520	59.800	62.750	62.270	6.05	6.80	0.4370	24.0	0.000
26.03.23	47.79	40.57	7.22	60.450	59.730	62.760	62.280	6.05	6.80	0.4310	24.0	0.000
27.03.23	47.88	40.81	7.07	60.680	59.970	62.930	62.450	6.05	6.80	0.4210	24.0	0.000
28.03.23	46.80	40.28	6.52	60.960	60.330	63.240	62.760	6.05	6.80	0.3910	24.0	0.000
29.03.23	44.67	38.47	6.20	60.410	59.900	62.780	62.300	6.07	6.80	0.3720	24.0	0.000
30.03.23	46.22	39.39	6.83	59.490	58.940	61.710	61.230	6.07	6.80	0.4010	24.0	0.000
31.03.23	45.65	38.88	6.77	59.460	58.980	61.800	61.320	6.07	6.80	0.4000	24.0	0.000
01.04.23	45.85	39.04	6.81	59.890	59.410	62.140	61.660	6.08	6.80	0.4040	24.0	0.000
02.04.23	46.02	39.22	6.80	60.100	59.510	62.420	61.940	6.08	6.80	0.4050	24.0	0.000
03.04.23	44.66	38.57	6.09	59.890	59.350	62.190	61.710	6.11	6.80	0.3630	24.0	0.000
04.04.23	43.94	38.20	5.74	60.910	60.430	63.230	62.750	6.10	6.80	0.3410	24.0	0.000
05.04.23	43.82	38.19	5.63	60.810	60.330	63.170	62.690	6.11	6.80	0.3350	24.0	0.000
06.04.23	43.73	38.05	5.68	60.700	60.220	62.980	62.500	6.11	6.80	0.3420	24.0	0.000
07.04.23	43.98	37.94	6.04	60.660	60.180	63.050	62.570	6.11	6.80	0.3610	24.0	0.000
08.04.23	43.90	37.81	6.09	60.740	60.260	63.020	62.540	6.11	6.80	0.3660	24.0	0.000
09.04.23	43.75	37.64	6.11	60.460	59.980	62.820	62.340	6.10	6.80	0.3660	24.0	0.000
10.04.23	44.07	37.89	6.18	59.470	58.990	61.760	61.280	6.05	6.80	0.3620	24.0	0.000
11.04.23	44.43	38.35	6.08	59.560	59.080	61.880	61.400	6.06	6.80	0.3560	24.0	0.000
12.04.23	44.43	38.39	6.04	59.590	59.110	61.880	61.400	6.06	6.80	0.3530	24.0	0.000
13.04.23	43.95	38.05	5.90	59.530	59.050	61.850	61.370	6.05	6.80	0.3470	24.0	0.000
14.04.23	45.77	38.95	6.82	59.560	58.960	61.860	61.380	6.06	6.80	0.4020	24.0	0.000
15.04.23	46.62	39.36	7.26	59.540	58.870	61.790	61.310	6.06	6.80	0.4300	24.0	0.000
16.04.23	46.48	39.43	7.05	59.570	58.880	61.860	61.380	6.06	6.80	0.4160	24.0	0.000
17.04.23	45.31	38.72	6.59	59.140	58.580	61.420	60.940	6.04	6.80	0.3860	24.0	0.000
18.04.23	44.00	37.87	6.13	59.210	58.730	61.550	61.070	6.04	6.80	0.3560	24.0	0.000

19.04.23	44.31	38.31	6.00	59.260	58.780	61.530	61.050	6.04	6.80	0.3510	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**1741.1**	**1724.80**	**1807.6**	**1793.73**	**---**	**---**	**11.3880**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.81**	**39.18**	**6.62**	---	---	---	---	**6.07**	**6.80**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	31546.289	31021.230	32648.780	32298.669	373.279	20318.000	0.000
19.04.23 24:00	33226.650	32685.700	34393.260	34029.710	384.332	20990.000	0.000
Итого за период	1680.361	1664.470	1744.480	1731.040	11.053	672.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:35:35 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00177808

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x18B2

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.89	46.29	6.60	122.470	120.800	122.470	121.270	2.72	9.03	0.7840	24.0	0.000
23.03.23	51.23	44.98	6.25	122.600	121.070	122.600	121.400	2.66	8.94	0.7390	24.0	0.000
24.03.23	48.77	43.18	5.59	122.790	121.390	122.790	121.690	2.59	5.94	0.6700	24.0	0.000
25.03.23	48.09	42.65	5.44	123.210	121.770	123.210	122.220	2.63	5.88	0.6530	24.0	0.000
26.03.23	47.87	42.53	5.34	123.150	121.710	123.150	122.190	2.61	5.51	0.6440	24.0	0.000
27.03.23	47.96	42.70	5.26	123.570	122.160	123.570	122.550	2.60	5.27	0.6360	24.0	0.000
28.03.23	46.84	41.91	4.93	124.180	122.900	124.180	123.140	2.51	6.00	0.5940	24.0	0.000
29.03.23	44.76	40.08	4.68	123.540	122.380	123.540	122.600	2.29	6.00	0.5610	24.0	0.000
30.03.23	46.28	41.27	5.01	122.500	121.300	122.500	121.540	2.29	5.34	0.5970	24.0	0.000
31.03.23	45.73	40.81	4.92	122.500	121.300	122.500	121.540	2.14	6.00	0.5870	24.0	0.000
01.04.23	45.92	40.99	4.93	123.300	122.100	123.300	122.340	2.19	6.00	0.5900	24.0	0.000
02.04.23	46.10	41.19	4.91	123.840	122.640	123.840	122.880	2.16	6.00	0.5930	24.0	0.000
03.04.23	44.68	40.16	4.52	123.330	122.150	123.330	122.380	2.08	6.00	0.5440	24.0	0.000
04.04.23	44.00	39.66	4.34	125.550	124.350	125.550	124.590	2.03	6.00	0.5290	24.0	0.000
05.04.23	43.86	39.59	4.27	125.270	124.070	125.270	124.310	2.06	6.00	0.5190	24.0	0.000
06.04.23	43.78	39.51	4.27	125.010	123.810	125.010	124.050	2.01	6.00	0.5190	24.0	0.000
07.04.23	44.05	39.61	4.44	125.050	123.850	125.050	124.090	1.98	6.00	0.5410	24.0	0.000
08.04.23	43.93	39.48	4.45	125.070	123.870	125.070	124.110	1.95	6.00	0.5410	24.0	0.000
09.04.23	43.82	39.33	4.49	124.530	123.330	124.530	123.570	1.97	6.00	0.5460	24.0	0.000
10.04.23	44.13	39.54	4.59	122.450	121.250	122.450	121.490	1.99	6.00	0.5440	24.0	0.000
11.04.23	44.49	39.82	4.67	122.730	121.530	122.730	121.770	2.05	6.00	0.5560	24.0	0.000
12.04.23	44.48	39.88	4.60	122.700	121.500	122.700	121.740	2.02	6.00	0.5500	24.0	0.000
13.04.23	44.00	39.58	4.42	122.680	121.480	122.680	121.720	1.95	6.00	0.5260	24.0	0.000
14.04.23	45.88	40.78	5.10	122.630	121.360	122.630	121.670	2.00	6.00	0.6080	24.0	0.000
15.04.23	46.70	41.35	5.35	122.630	121.430	122.630	121.670	2.02	6.00	0.6410	24.0	0.000
16.04.23	46.55	41.28	5.27	122.680	121.480	122.680	121.720	2.15	6.00	0.6310	24.0	0.000
17.04.23	45.32	40.38	4.94	121.850	120.670	121.850	120.890	2.10	6.00	0.5860	24.0	0.000
18.04.23	44.07	39.45	4.62	122.040	120.860	122.040	121.090	2.01	6.00	0.5490	24.0	0.000

19.04.23	44.36	39.83	4.53	122.040	120.840	122.040	121.080	2.00	6.00	0.5380	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**3575.8**	**3539.35**	**3575.8**	**3547.30**	**---**	**---**	**17.1160**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.88**	**40.95**	**4.92**	---	---	---	---	**2.20**	**6.13**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	73365.800	72166.910	73365.800	72490.169	620.520	23392.000	1077.000
19.04.23 24:00	76941.689	75706.260	76941.689	76037.470	637.636	24088.000	1077.000
Итого за период	3575.888	3539.349	3575.888	3547.301	17.116	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:35:38 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00231332

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xC9D1

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.59	42.33	10.26	51.050	50.330	51.050	50.330	7.00	6.80	0.5190	24.0	0.000
23.03.23	50.94	41.38	9.56	51.100	50.450	51.100	50.450	7.00	6.80	0.4820	24.0	0.000
24.03.23	48.48	39.93	8.55	51.160	50.680	51.160	50.680	7.00	6.80	0.4350	24.0	0.000
25.03.23	47.81	39.48	8.33	51.320	50.840	51.320	50.840	7.00	6.80	0.4210	24.0	0.000
26.03.23	47.60	39.42	8.18	51.310	50.830	51.310	50.830	7.00	6.80	0.4160	24.0	0.000
27.03.23	47.69	39.63	8.06	51.480	51.000	51.480	51.000	7.00	6.80	0.4070	24.0	0.000
28.03.23	46.55	39.06	7.49	51.710	51.230	51.710	51.230	7.00	6.80	0.3850	24.0	0.000
29.03.23	44.48	37.30	7.18	51.270	50.790	51.270	50.790	7.00	6.80	0.3660	24.0	0.000
30.03.23	46.00	38.22	7.78	50.510	50.030	50.510	50.030	7.00	6.80	0.3910	24.0	0.000
31.03.23	45.45	37.82	7.63	50.510	50.030	50.510	50.030	7.00	6.80	0.3800	24.0	0.000
01.04.23	45.64	38.06	7.58	50.830	50.350	50.830	50.350	7.00	6.80	0.3830	24.0	0.000
02.04.23	45.82	38.24	7.58	51.030	50.550	51.030	50.550	7.00	6.80	0.3850	24.0	0.000
03.04.23	44.40	37.48	6.92	50.840	50.360	50.840	50.360	7.00	6.80	0.3470	24.0	0.000
04.04.23	43.73	37.12	6.61	51.700	51.220	51.700	51.220	7.00	6.80	0.3360	24.0	0.000
05.04.23	43.59	37.19	6.40	51.600	51.120	51.600	51.120	7.00	6.80	0.3280	24.0	0.000
06.04.23	43.51	36.92	6.59	51.500	51.020	51.500	51.020	7.00	6.80	0.3350	24.0	0.000
07.04.23	43.79	36.97	6.82	51.500	51.020	51.500	51.020	7.00	6.80	0.3470	24.0	0.000
08.04.23	43.66	36.93	6.73	51.520	51.040	51.520	51.040	7.00	6.80	0.3430	24.0	0.000
09.04.23	43.55	36.73	6.82	51.300	50.820	51.300	50.820	7.00	6.80	0.3430	24.0	0.000
10.04.23	43.86	36.90	6.96	50.500	50.020	50.500	50.020	7.00	6.80	0.3470	24.0	0.000
11.04.23	44.22	37.17	7.05	50.610	50.130	50.610	50.130	7.00	6.80	0.3510	24.0	0.000
12.04.23	44.21	37.30	6.91	50.600	50.120	50.600	50.120	7.00	6.80	0.3450	24.0	0.000
13.04.23	43.73	36.98	6.75	50.580	50.100	50.580	50.100	7.00	6.80	0.3370	24.0	0.000
14.04.23	45.61	37.93	7.68	50.590	50.110	50.590	50.110	7.00	6.80	0.3870	24.0	0.000
15.04.23	46.42	38.44	7.98	50.580	50.100	50.580	50.100	7.00	6.80	0.4020	24.0	0.000
16.04.23	46.28	38.27	8.01	50.610	50.130	50.610	50.130	7.00	6.80	0.4010	24.0	0.000
17.04.23	45.04	37.61	7.43	50.290	49.810	50.290	49.810	7.00	6.80	0.3700	24.0	0.000
18.04.23	43.81	36.88	6.93	50.380	49.900	50.380	49.900	7.00	6.80	0.3470	24.0	0.000

19.04.23	44.09	37.25	6.84	50.400	49.920	50.400	49.920	7.00	6.80	0.3430	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**1478.3**	**1464.05**	**1478.3**	**1464.05**	**---**	**---**	**10.9790**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.60**	**38.10**	**7.50**	---	---	---	---	**7.00**	**6.80**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	23637.640	23300.460	23637.640	23300.460	253.103	15418.000	390.000
19.04.23 24:00	25116.020	24764.510	25116.020	24764.510	264.082	16114.000	390.000
Итого за период	1478.380	1464.049	1478.380	1464.049	10.979	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:35:41 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 25

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178829

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xF572

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.75	46.18	6.57	359.660	355.010	358.880	355.210	6.90	6.00	2.3340	24.0	0.000
23.03.23	51.09	44.95	6.14	359.760	355.370	359.310	355.870	6.90	6.00	2.1820	24.0	0.000
24.03.23	48.63	43.15	5.48	360.880	356.900	360.130	356.940	6.90	6.00	1.9540	24.0	0.000
25.03.23	47.92	42.62	5.30	361.850	357.960	361.580	358.460	6.90	6.00	1.9010	24.0	0.000
26.03.23	47.71	42.50	5.21	361.740	357.900	361.100	357.980	6.90	6.00	1.8630	24.0	0.000
27.03.23	47.79	42.66	5.13	363.080	359.220	362.740	359.640	6.90	6.00	1.8440	24.0	0.000
28.03.23	46.71	41.92	4.79	364.640	360.880	364.290	361.290	6.90	6.00	1.7300	24.0	0.000
29.03.23	44.70	40.51	4.19	402.150	398.350	401.800	398.680	6.90	6.00	1.6720	24.0	0.000
30.03.23	46.16	42.31	3.85	477.720	472.920	477.780	473.760	6.90	6.00	1.8290	24.0	0.000
31.03.23	45.58	41.84	3.74	477.900	473.290	477.450	473.590	6.90	6.00	1.7740	24.0	0.000
01.04.23	45.78	42.02	3.76	480.950	476.190	480.850	476.780	6.90	6.00	1.7940	24.0	0.000
02.04.23	45.95	42.20	3.75	482.200	477.410	482.480	478.400	6.90	6.00	1.7940	24.0	0.000
03.04.23	44.57	41.14	3.43	480.040	475.560	480.920	477.080	6.90	6.00	1.6370	24.0	0.000
04.04.23	43.85	40.55	3.30	488.240	483.830	489.590	485.840	6.90	6.00	1.5990	24.0	0.000
05.04.23	43.73	40.50	3.23	487.370	482.990	488.260	484.500	6.90	6.00	1.5620	24.0	0.000
06.04.23	43.64	40.41	3.23	486.710	482.340	487.730	484.000	6.90	6.00	1.5660	24.0	0.000
07.04.23	43.89	40.51	3.38	486.380	482.000	487.540	483.790	6.90	6.00	1.6330	24.0	0.000
08.04.23	43.81	40.46	3.35	486.840	482.440	487.450	483.740	6.90	6.00	1.6220	24.0	0.000
09.04.23	43.66	40.33	3.33	483.900	479.570	485.020	481.320	6.90	6.00	1.6060	24.0	0.000
10.04.23	43.98	40.54	3.44	475.790	471.450	476.710	473.020	6.90	6.00	1.6260	24.0	0.000
11.04.23	44.35	40.84	3.51	477.700	473.280	478.570	474.830	6.90	6.00	1.6650	24.0	0.000
12.04.23	44.35	40.91	3.44	477.060	472.690	478.330	474.530	6.90	6.00	1.6300	24.0	0.000
13.04.23	43.86	40.55	3.31	477.310	473.010	478.080	474.380	6.90	6.00	1.5680	24.0	0.000
14.04.23	45.70	41.88	3.82	477.050	472.390	478.100	474.150	6.90	6.00	1.8140	24.0	0.000
15.04.23	46.56	42.54	4.02	476.730	471.900	477.380	473.320	6.90	6.00	1.9040	24.0	0.000
16.04.23	46.42	42.44	3.98	477.360	472.560	477.990	473.910	6.90	6.00	1.8830	24.0	0.000
17.04.23	45.23	41.55	3.68	473.810	469.280	474.640	470.760	6.90	6.00	1.7300	24.0	0.000
18.04.23	43.91	40.48	3.43	474.970	470.680	475.690	472.000	6.90	6.00	1.6190	24.0	0.000

19.04.23	44.22	40.86	3.36	474.690	470.370	475.980	472.220	6.90	6.00	1.5900	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**13014.4**	**12887.74**	**13026.3**	**12919.99**	**---**	**---**	**50.9250**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.74**	**41.70**	**4.03**	---	---	---	---	**6.90**	**6.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	69005.280	67912.369	68768.450	67941.239	531.588	6010.000	174.000
19.04.23 24:00	82019.759	80800.109	81794.820	80861.229	582.513	6706.000	174.000
Итого за период	13014.479	12887.739	13026.370	12919.990	50.925	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:33:57 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	ул. Губкина д.26
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА876
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	2.44	52.85	311.04	44.99	321.05	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	2.28	51.20	311.77	43.86	321.88	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	2.04	48.77	312.78	42.23	322.22	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.96	47.80	314.35	41.54	323.42	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.94	47.60	314.18	41.41	323.43	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.91	47.66	314.97	41.57	324.88	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.81	46.89	317.75	41.17	327.48	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.67	44.40	317.68	39.14	327.02	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.81	46.12	316.60	40.39	325.70	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.76	45.48	316.55	39.89	325.70	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.80	45.68	318.26	40.02	327.15	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.79	45.81	320.04	40.19	329.53	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.65	44.71	318.80	39.54	327.95	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.56	43.69	324.39	38.87	333.79	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.51	43.69	324.34	39.01	333.81	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.51	43.56	323.51	38.89	332.88	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.55	43.64	323.55	38.82	332.79	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.59	43.85	323.74	38.92	332.91	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.59	43.48	323.01	38.55	332.39	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.61	43.83	316.71	38.72	325.88	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.65	44.25	317.55	39.05	326.83	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.63	44.32	317.55	39.17	326.83	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.56	43.74	317.50	38.82	326.77	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.76	45.36	317.19	39.81	326.69	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.87	46.47	316.95	40.56	326.21	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.86	46.33	317.19	40.47	326.29	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.76	45.45	315.30	39.87	324.27	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.61	43.68	315.59	38.57	324.73	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.58	44.18	315.57	39.14	324.84	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	51.07	45.67	9214.41	40.11	9485.30	696:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул. Губкина д.27
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N BA900
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	2.20	52.76	330.62	46.08	335.12	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	2.05	51.11	331.45	44.91	335.87	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.83	48.65	336.27	43.19	340.70	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.79	47.89	345.09	42.69	349.89	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.76	47.67	344.25	42.55	348.99	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.74	47.74	345.27	42.69	349.97	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.64	46.77	347.41	42.05	352.09	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.52	44.52	347.31	40.13	351.87	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.65	46.13	345.96	41.35	350.52	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.61	45.52	345.98	40.85	350.55	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.63	45.73	345.02	40.99	349.57	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.63	45.89	342.90	41.13	347.42	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.49	44.60	341.72	40.22	346.14	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.43	43.80	348.38	39.68	352.87	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.39	43.71	348.07	39.71	352.57	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.38	43.61	347.50	39.64	352.00	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.44	43.81	347.50	39.66	351.93	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.45	43.82	347.53	39.65	351.97	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.45	43.61	346.25	39.42	350.70	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.46	43.93	340.19	39.61	344.55	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.48	44.31	340.86	39.95	345.28	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.45	44.33	340.85	40.06	345.27	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.39	43.82	340.81	39.73	345.21	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.58	45.59	340.42	40.92	344.78	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.69	46.52	340.15	41.55	344.59	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.69	46.38	340.33	41.41	344.82	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.58	45.29	337.84	40.61	342.24	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.45	43.83	337.94	39.52	342.23	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.43	44.20	337.91	39.97	342.28	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	46.29	45.71	9931.75	41.03	10061.98	696:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 28

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00168989

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x4298

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.69	42.77	9.92	157.080	155.060	157.090	155.700	6.20	6.00	1.5370	24.0	0.000
23.03.23	51.05	41.73	9.32	157.160	155.240	157.470	156.270	6.20	6.00	1.4420	24.0	0.000
24.03.23	48.59	40.32	8.27	157.210	155.450	157.800	156.600	6.20	6.00	1.2810	24.0	0.000
25.03.23	47.87	39.81	8.06	158.370	156.690	158.520	157.320	6.20	6.00	1.2610	24.0	0.000
26.03.23	47.65	39.76	7.89	157.740	156.060	158.320	157.120	6.20	6.00	1.2290	24.0	0.000
27.03.23	47.73	39.97	7.76	158.480	156.810	158.750	157.550	6.20	6.00	1.2160	24.0	0.000
28.03.23	46.68	39.53	7.15	162.560	160.890	163.100	161.900	6.20	6.00	1.1500	24.0	0.000
29.03.23	44.52	37.89	6.63	162.310	160.760	162.910	161.780	6.20	6.00	1.0620	24.0	0.000
30.03.23	46.10	38.96	7.14	162.020	160.340	162.420	161.220	6.20	6.00	1.1410	24.0	0.000
31.03.23	45.50	38.53	6.97	161.920	160.280	162.750	161.550	6.20	6.00	1.1180	24.0	0.000
01.04.23	45.71	38.66	7.05	162.720	161.040	163.370	162.170	6.20	6.00	1.1310	24.0	0.000
02.04.23	45.87	38.86	7.01	163.810	162.130	164.250	163.050	6.20	6.00	1.1340	24.0	0.000
03.04.23	44.55	38.09	6.46	162.940	161.410	163.640	162.470	6.20	6.00	1.0390	24.0	0.000
04.04.23	43.78	37.64	6.14	165.550	164.110	166.420	165.290	6.20	6.00	1.0050	24.0	0.000
05.04.23	43.68	37.64	6.04	165.650	164.210	166.210	165.060	6.20	6.00	0.9890	24.0	0.000
06.04.23	43.58	37.57	6.01	165.240	163.800	165.930	164.790	6.20	6.00	0.9860	24.0	0.000
07.04.23	43.81	37.57	6.24	165.240	163.800	165.600	164.490	6.20	6.00	1.0210	24.0	0.000
08.04.23	43.77	37.49	6.28	165.370	163.930	165.940	164.830	6.20	6.00	1.0300	24.0	0.000
09.04.23	43.59	37.21	6.38	164.650	163.210	165.250	164.210	6.20	6.00	1.0400	24.0	0.000
10.04.23	43.91	37.36	6.55	161.760	160.320	162.420	161.380	6.20	6.00	1.0460	24.0	0.000
11.04.23	44.29	37.68	6.61	162.460	161.020	162.880	161.790	6.20	6.00	1.0640	24.0	0.000
12.04.23	44.30	37.76	6.54	162.140	160.700	162.570	161.470	6.20	6.00	1.0480	24.0	0.000
13.04.23	43.80	37.48	6.32	162.370	160.930	162.760	161.700	6.20	6.00	1.0150	24.0	0.000
14.04.23	45.60	38.46	7.14	162.170	160.600	162.950	161.840	6.20	6.00	1.1400	24.0	0.000
15.04.23	46.49	38.97	7.52	161.840	160.170	162.560	161.360	6.20	6.00	1.2040	24.0	0.000
16.04.23	46.35	38.89	7.46	162.310	160.630	162.750	161.550	6.20	6.00	1.1940	24.0	0.000
17.04.23	45.22	38.20	7.02	161.090	159.520	161.810	160.690	6.20	6.00	1.1190	24.0	0.000
18.04.23	43.83	37.28	6.55	161.170	159.730	161.630	160.570	6.20	6.00	1.0450	24.0	0.000

19.04.23	44.17	37.72	6.45	161.500	160.060	161.890	160.800	6.20	6.00	1.0290	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4694.8**	**4648.90**	**4709.9**	**4676.52**	**---**	**---**	**32.7160**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.67**	**38.61**	**7.06**	---	---	---	---	**6.20**	**6.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	73148.740	72047.859	73197.619	72482.899	797.428	17462.000	0.000
19.04.23 24:00	77843.569	76696.760	77907.580	77159.420	830.144	18158.000	0.000
Итого за период	4694.828	4648.900	4709.960	4676.520	32.716	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:32:08 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 30

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00284441

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0D43

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.63	44.10	8.53	194.640	192.140	196.520	194.740	7.00	6.00	1.6400	24.0	0.000
23.03.23	51.00	43.03	7.97	195.040	192.700	196.860	195.180	7.00	6.00	1.5390	24.0	0.000
24.03.23	48.56	41.47	7.09	195.570	193.430	197.390	195.760	7.00	6.00	1.3680	24.0	0.000
25.03.23	47.83	41.02	6.81	196.450	194.290	198.130	196.590	7.00	6.00	1.3220	24.0	0.000
26.03.23	47.61	40.91	6.70	196.290	194.130	198.010	196.500	7.00	6.00	1.3020	24.0	0.000
27.03.23	47.69	41.02	6.67	196.930	194.800	198.670	197.050	7.00	6.00	1.3030	24.0	0.000
28.03.23	46.79	39.88	6.91	168.480	166.720	167.440	166.140	7.00	6.00	1.1550	24.0	0.000
29.03.23	44.46	37.56	6.90	162.560	161.060	163.170	162.050	7.00	6.00	1.1160	24.0	0.000
30.03.23	46.03	38.62	7.41	161.980	160.300	162.700	161.500	7.00	6.00	1.1880	24.0	0.000
31.03.23	45.44	38.17	7.27	161.950	160.330	162.640	161.440	7.00	6.00	1.1680	24.0	0.000
01.04.23	45.65	38.32	7.33	163.010	161.330	163.620	162.420	7.00	6.00	1.1850	24.0	0.000
02.04.23	45.81	38.52	7.29	163.690	162.010	164.380	163.180	7.00	6.00	1.1820	24.0	0.000
03.04.23	44.52	37.86	6.66	163.030	161.500	163.680	162.540	7.00	6.00	1.0770	24.0	0.000
04.04.23	43.74	37.41	6.33	165.980	164.540	166.630	165.560	7.00	6.00	1.0440	24.0	0.000
05.04.23	43.65	37.41	6.24	165.690	164.250	166.350	165.240	7.00	6.00	1.0260	24.0	0.000
06.04.23	43.55	37.29	6.26	165.370	163.930	165.990	164.930	7.00	6.00	1.0280	24.0	0.000
07.04.23	43.76	37.24	6.52	165.340	163.900	166.010	164.920	7.00	6.00	1.0710	24.0	0.000
08.04.23	43.75	37.19	6.56	165.490	164.050	166.060	165.010	7.00	6.00	1.0760	24.0	0.000
09.04.23	43.56	36.92	6.64	164.740	163.300	165.460	164.440	7.00	6.00	1.0840	24.0	0.000
10.04.23	43.87	37.08	6.79	162.000	160.560	162.640	161.620	7.00	6.00	1.0910	24.0	0.000
11.04.23	44.24	37.36	6.88	162.420	160.980	163.000	161.970	7.00	6.00	1.1080	24.0	0.000
12.04.23	44.26	37.52	6.74	162.380	160.940	162.980	161.930	7.00	6.00	1.0880	24.0	0.000
13.04.23	43.77	37.29	6.48	162.340	160.900	162.950	161.910	7.00	6.00	1.0440	24.0	0.000
14.04.23	45.53	38.14	7.39	162.220	160.650	162.870	161.780	7.00	6.00	1.1850	24.0	0.000
15.04.23	46.43	38.66	7.77	162.240	160.570	162.820	161.620	7.00	6.00	1.2480	24.0	0.000
16.04.23	46.30	38.47	7.83	162.220	160.540	162.940	161.740	7.00	6.00	1.2590	24.0	0.000
17.04.23	45.20	37.91	7.29	161.190	159.620	161.890	160.800	7.00	6.00	1.1640	24.0	0.000
18.04.23	43.79	37.10	6.69	161.380	159.940	162.070	161.040	7.00	6.00	1.0720	24.0	0.000

19.04.23	44.14	37.57	6.57	161.470	160.030	162.130	161.140	7.00	6.00	1.0530	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4932.0**	**4883.44**	**4956.0**	**4920.74**	**---**	**---**	**34.1860**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.64**	**38.65**	**6.98**	---	---	---	---	**7.00**	**6.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	33323.690	32783.170	33639.710	33275.690	373.313	5990.000	194.000
19.04.23 24:00	38255.780	37666.610	38595.709	38196.430	407.499	6686.000	194.000
Итого за период	4932.089	4883.440	4955.999	4920.739	34.186	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:30:28 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТВ-7 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 31

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20133745

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x93BA

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.61	45.05	7.57	5.20	5.00	н/д	69.612	н/д	68.717	н/д	н/д	0.520	24	0
23.03.23	50.97	43.88	7.09	5.20	5.00	н/д	69.745	н/д	68.905	н/д	н/д	0.488	24	0
24.03.23	48.51	42.24	6.27	5.20	5.00	н/д	70.044	н/д	69.278	н/д	н/д	0.434	24	0
25.03.23	47.78	41.72	6.07	5.20	5.00	н/д	70.485	н/д	69.742	н/д	н/д	0.423	24	0
26.03.23	47.57	41.61	5.95	5.20	5.00	н/д	70.323	н/д	69.583	н/д	н/д	0.414	24	0
27.03.23	47.65	41.76	5.89	5.20	5.00	н/д	70.540	н/д	69.799	н/д	н/д	0.411	24	0
28.03.23	46.63	41.21	5.42	5.20	5.00	н/д	70.804	н/д	70.094	н/д	н/д	0.380	24	0
29.03.23	44.44	39.31	5.13	5.20	5.00	н/д	70.736	н/д	70.093	н/д	н/д	0.360	24	0
30.03.23	46.03	40.44	5.59	5.20	5.00	н/д	70.558	н/д	69.867	н/д	н/д	0.390	24	0
31.03.23	45.43	40.00	5.43	5.20	5.00	н/д	70.485	н/д	69.810	н/д	н/д	0.379	24	0
01.04.23	45.63	40.16	5.47	5.20	5.00	н/д	70.860	н/д	70.177	н/д	н/д	0.384	24	0
02.04.23	45.80	40.42	5.39	5.20	5.00	н/д	71.071	н/д	70.383	н/д	н/д	0.379	24	0
03.04.23	44.48	39.58	4.90	5.20	5.00	н/д	70.758	н/д	70.114	н/д	н/д	0.344	24	0
04.04.23	43.71	39.05	4.67	5.20	5.00	н/д	72.023	н/д	71.393	н/д	н/д	0.333	24	0
05.04.23	43.62	39.10	4.52	5.20	5.00	н/д	71.864	н/д	71.238	н/д	н/д	0.322	24	0
06.04.23	43.52	39.01	4.51	5.20	5.00	н/д	71.749	н/д	71.124	н/д	н/д	0.321	24	0
07.04.23	43.73	39.00	4.73	5.20	5.00	н/д	71.660	н/д	71.031	н/д	н/д	0.336	24	0
08.04.23	43.71	38.95	4.76	5.20	5.00	н/д	71.539	н/д	70.910	н/д	н/д	0.337	24	0
09.04.23	43.52	38.72	4.80	5.20	5.00	н/д	71.294	н/д	70.675	н/д	н/д	0.339	24	0
10.04.23	43.84	38.93	4.90	5.20	5.00	н/д	70.065	н/д	69.448	н/д	н/д	0.340	24	0
11.04.23	44.22	39.32	4.90	5.20	5.00	н/д	70.170	н/д	69.541	н/д	н/д	0.341	24	0
12.04.23	44.23	39.40	4.83	5.20	5.00	н/д	70.233	н/д	69.603	н/д	н/д	0.336	24	0
13.04.23	43.73	39.11	4.62	5.20	5.00	н/д	70.159	н/д	69.546	н/д	н/д	0.321	24	0
14.04.23	45.52	40.09	5.43	5.20	5.00	н/д	70.048	н/д	69.379	н/д	н/д	0.377	24	0
15.04.23	46.41	40.65	5.77	5.20	5.00	н/д	70.012	н/д	69.314	н/д	н/д	0.400	24	0
16.04.23	46.27	40.55	5.72	5.20	5.00	н/д	70.025	н/д	69.331	н/д	н/д	0.397	24	0
17.04.23	45.09	39.94	5.15	5.20	5.00	н/д	72.916	н/д	72.231	н/д	н/д	0.372	24	0

18.04.23	43.77	39.31	4.45	5.20	5.00	н/д	78.325	н/д	77.635	н/д	н/д	0.346	24	0
19.04.23	44.12	39.78	4.34	5.20	5.00	н/д	78.303	н/д	77.602	н/д	н/д	0.337	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**2066.406**	**---**	**2046.563**	**---**	**---**	**10.861**	**696**	**0**
Среднее	**45.58**	**40.27**	**5.31**	**5.20**	**5.00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
21.03.23 24:00	36207.350	0.000	0.000	35312.774	0.000	0.000	265.893	16884
19.04.23 24:00	38273.756	0.000	0.000	37359.335	0.000	0.000	276.754	17580
Итого за период	2066.406	0.000	0.000	2046.561	0.000	0.000	10.861	696

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:29:02 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/03/23г.-19/04/23г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:ул.Губкина 35 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 72.00 м3/ч G под min = 0.19 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 72.00 м3/ч G обр min = 0.19 м3/ч
Тхв= 0.00°С

Заводской номер 00166935 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x6A4D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
22/03/23	52.12	42.02	10.10	80.04	79.08	78.93	78.21	0.87	6.22	1.07	0.803	0.036	24	0	
23/03/23	50.49	41.10	9.39	80.14	79.18	79.06	78.34	0.84	6.23	1.06	0.751	0.034	24	0	
24/03/23	48.08	39.67	8.41	80.45	79.55	79.43	78.78	0.77	6.23	1.05	0.678	0.030	24	0	
25/03/23	47.28	39.15	8.13	81.04	80.20	80.03	79.49	0.71	6.24	1.05	0.656	0.028	24	0	
26/03/23	47.07	39.08	7.99	80.79	79.95	79.79	79.31	0.64	6.24	1.05	0.642	0.025	24	0	
27/03/23	47.14	39.25	7.89	81.03	80.11	80.04	79.49	0.62	6.24	1.05	0.638	0.024	24	0	
28/03/23	46.24	38.85	7.39	81.56	80.75	80.57	79.99	0.76	6.24	1.05	0.603	0.029	24	0	
29/03/23	43.94	37.00	6.94	81.51	80.79	80.56	80.08	0.71	6.25	1.04	0.566	0.026	24	0	
30/03/23	45.57	38.11	7.46	81.27	80.55	80.30	79.82	0.73	6.24	1.04	0.608	0.028	24	0	
31/03/23	44.96	37.67	7.29	81.26	80.54	80.28	79.80	0.74	6.24	1.04	0.595	0.028	24	0	
01/04/23	45.17	37.82	7.35	81.67	80.95	80.71	80.23	0.72	6.25	1.04	0.606	0.027	24	0	
02/04/23	45.32	38.12	7.20	82.00	81.28	81.04	80.56	0.72	6.27	1.04	0.591	0.027	24	0	
03/04/23	44.10	37.42	6.68	81.66	80.94	80.71	80.23	0.71	6.29	1.04	0.550	0.026	24	0	
04/04/23	43.25	36.96	6.29	83.22	82.50	82.31	81.83	0.67	6.29	1.04	0.527	0.025	24	0	
05/04/23	43.19	37.09	6.10	83.35	82.63	82.44	81.96	0.67	6.30	1.04	0.513	0.025	24	0	
06/04/23	43.08	36.94	6.14	83.41	82.69	82.50	82.02	0.67	6.30	1.04	0.517	0.025	24	0	
07/04/23	43.23	36.80	6.43	83.28	82.56	82.35	81.87	0.69	6.30	1.04	0.539	0.025	24	0	
08/04/23	43.30	36.80	6.50	83.11	82.39	82.19	81.71	0.68	6.30	1.04	0.545	0.025	24	0	
09/04/23	43.05	36.49	6.56	82.81	82.09	81.89	81.41	0.68	6.29	1.04	0.546	0.025	24	0	
10/04/23	43.37	36.53	6.84	81.36	80.64	80.43	79.95	0.69	6.22	1.04	0.559	0.025	24	0	
11/04/23	43.76	36.97	6.79	81.56	80.84	80.62	80.14	0.70	6.23	1.04	0.558	0.026	24	0	
12/04/23	43.80	37.09	6.71	81.56	80.84	80.63	80.15	0.69	6.23	1.04	0.549	0.026	24	0	
13/04/23	43.28	36.78	6.50	81.54	80.82	80.61	80.13	0.69	6.23	1.04	0.533	0.025	24	0	
14/04/23	44.96	37.48	7.48	81.54	80.75	80.56	80.08	0.67	6.23	1.04	0.611	0.025	24	0	
15/04/23	45.93	37.95	7.98	81.54	80.82	80.54	80.06	0.76	6.23	1.04	0.651	0.029	24	0	
16/04/23	45.80	37.89	7.91	81.57	80.85	80.58	80.10	0.75	6.23	1.04	0.642	0.028	24	0	
17/04/23	44.79	37.34	7.45	80.88	80.16	79.91	79.43	0.73	6.20	1.04	0.603	0.027	24	0	
18/04/23	43.26	36.45	6.81	80.75	80.03	79.82	79.34	0.69	6.20	1.04	0.552	0.025	24	0	
19/04/23	43.67	36.95	6.72	80.80	80.08	79.86	79.38	0.70	6.21	1.04	0.540	0.026	24	0	
Итого:				2366.7	2344.56	2338.6	2323.89	20.67			17.272	0.780	696	0	

Средние:	45.14	37.85	7.29						6.24	1.04				

Период нормальной работы 696ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13891ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

ТВ-7 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 2

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20134657

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x40EF

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.64	45.85	6.79	6.12	6.12	н/д	206.235	0.000	н/д	203.589	0.000	1.382	24	0
23.03.23	51.23	44.82	6.41	6.12	6.12	н/д	206.313	0.000	н/д	203.815	0.000	1.305	24	0
24.03.23	49.20	43.42	5.78	6.12	6.12	н/д	206.335	0.000	н/д	204.029	0.000	1.179	24	0
25.03.23	47.74	42.24	5.50	6.12	6.12	н/д	205.813	0.000	н/д	203.651	0.000	1.118	24	0
26.03.23	47.77	42.33	5.44	6.12	6.12	н/д	206.050	0.000	н/д	203.889	0.000	1.109	24	0
27.03.23	47.51	42.17	5.34	6.12	6.12	н/д	206.193	0.000	н/д	204.046	0.000	1.089	24	0
28.03.23	45.43	40.72	4.71	6.12	6.12	н/д	205.815	0.000	н/д	203.860	0.000	0.958	24	0
29.03.23	42.91	38.52	4.38	6.12	6.12	н/д	205.117	0.000	н/д	203.401	0.000	0.890	24	0
30.03.23	44.50	39.66	4.84	6.12	6.12	н/д	205.200	0.000	н/д	203.335	0.000	0.982	24	0
31.03.23	45.94	40.85	5.10	6.12	6.12	н/д	205.585	0.000	н/д	203.599	0.000	1.036	24	0
01.04.23	45.73	40.68	5.05	6.12	6.12	н/д	206.068	0.000	н/д	204.091	0.000	1.029	24	0
02.04.23	46.01	40.96	5.05	6.12	6.12	н/д	206.520	0.000	н/д	204.514	0.000	1.031	24	0
03.04.23	44.06	39.59	4.47	6.12	6.12	н/д	206.738	0.000	н/д	204.905	0.000	0.914	24	0
04.04.23	42.91	38.70	4.21	6.12	6.12	н/д	206.738	0.000	н/д	205.010	0.000	0.863	24	0
05.04.23	43.21	39.01	4.21	6.12	6.12	н/д	207.317	0.000	н/д	205.561	0.000	0.864	24	0
06.04.23	43.20	39.04	4.16	6.12	6.12	н/д	210.785	0.000	н/д	208.989	0.000	0.868	24	0
07.04.23	42.80	38.69	4.12	6.12	6.12	н/д	215.255	0.000	н/д	213.464	0.000	0.878	24	0
08.04.23	42.51	38.32	4.19	6.12	6.12	н/д	215.148	0.000	н/д	213.391	0.000	0.892	24	0
09.04.23	42.54	38.28	4.27	6.12	6.12	н/д	214.925	0.000	н/д	213.166	0.000	0.908	24	0
10.04.23	43.08	38.72	4.35	6.12	6.12	н/д	215.280	0.000	н/д	213.463	0.000	0.928	24	0
11.04.23	42.78	38.52	4.26	6.12	6.12	н/д	215.083	0.000	н/д	213.283	0.000	0.907	24	0
12.04.23	43.07	38.82	4.25	6.12	6.12	н/д	215.798	0.000	н/д	213.976	0.000	0.908	24	0
13.04.23	43.37	39.14	4.23	6.12	6.12	н/д	215.643	0.000	н/д	213.799	0.000	0.903	24	0
14.04.23	43.99	39.39	4.60	6.12	6.12	н/д	215.268	0.000	н/д	213.369	0.000	0.980	24	0
15.04.23	46.46	41.23	5.23	6.12	6.12	н/д	215.155	0.000	н/д	213.014	0.000	1.113	24	0
16.04.23	46.76	41.47	5.28	6.12	6.12	н/д	214.967	0.000	н/д	212.806	0.000	1.123	24	0
17.04.23	45.01	40.27	4.75	6.12	6.12	н/д	214.850	0.000	н/д	212.849	0.000	1.009	24	0

18.04.23	42.93	38.71	4.22	6.12	6.12	н/д	215.410	0.000	н/д	213.609	0.000	0.900	24	0
19.04.23	43.36	39.19	4.17	6.12	6.12	н/д	215.643	0.000	н/д	213.787	0.000	0.890	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6101.247**	**0.000**	**---**	**6044.260**	**0.000**	**28.956**	**696**	**0**
Среднее	**45.09**	**40.30**	**4.80**	**6.12**	**6.12**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	123804.937	0.000	0.000	121682.950	0.000	0.000	715.760	12192	4935
19.04.23 24:00	129906.180	0.000	0.000	127727.209	0.000	0.000	744.719	12888	4935
Итого за период	6101.243	0.000	0.000	6044.259	0.000	0.000	28.959	696	0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:29:13 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТВ-7 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 4

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20140353

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0хС817

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.32	44.62	7.71	4.84	4.54	н/д	45.408	46.108	н/д	44.834	45.687	0.346	24	0
23.03.23	50.97	43.58	7.39	4.84	4.54	н/д	45.415	46.126	н/д	44.869	45.725	0.332	24	0
24.03.23	48.97	42.25	6.72	4.84	4.54	н/д	45.407	46.137	н/д	44.902	45.761	0.302	24	0
25.03.23	47.34	41.03	6.31	4.84	4.54	н/д	45.272	46.014	н/д	44.805	45.665	0.283	24	0
26.03.23	47.37	41.17	6.20	4.83	4.53	н/д	45.324	46.070	н/д	44.854	45.718	0.278	24	0
27.03.23	47.13	41.11	6.02	4.83	4.53	н/д	45.346	46.099	н/д	44.881	45.749	0.270	24	0
28.03.23	45.50	40.00	5.49	4.83	4.53	н/д	45.266	46.034	н/д	44.835	45.702	0.246	24	0
29.03.23	42.65	37.57	5.08	4.83	4.54	н/д	45.074	45.853	н/д	44.702	45.564	0.227	24	0
30.03.23	43.92	38.38	5.55	4.84	4.54	н/д	45.090	45.853	н/д	44.694	45.553	0.248	24	0
31.03.23	45.62	39.71	5.91	4.84	4.54	н/д	45.176	45.935	н/д	44.743	45.610	0.264	24	0
01.04.23	45.38	39.55	5.82	4.84	4.54	н/д	45.291	46.054	н/д	44.862	45.731	0.261	24	0
02.04.23	45.66	39.89	5.76	4.84	4.54	н/д	45.399	46.164	н/д	44.966	45.834	0.259	24	0
03.04.23	43.98	38.72	5.25	4.84	4.53	н/д	45.432	46.202	н/д	45.030	45.893	0.237	24	0
04.04.23	42.60	37.69	4.92	4.84	4.54	н/д	45.439	46.222	н/д	45.061	45.932	0.222	24	0
05.04.23	42.88	37.98	4.90	4.84	4.53	н/д	45.553	46.338	н/д	45.174	46.041	0.221	24	0
06.04.23	42.92	38.05	4.87	4.85	4.53	н/д	46.200	46.994	н/д	45.811	46.694	0.223	24	0
07.04.23	42.55	37.74	4.81	4.84	4.51	н/д	47.313	48.127	н/д	46.924	47.822	0.226	24	0
08.04.23	42.22	37.36	4.87	4.84	4.51	н/д	47.293	48.111	н/д	46.910	47.817	0.228	24	0
09.04.23	42.22	37.23	5.00	4.85	4.51	н/д	47.241	48.055	н/д	46.860	47.761	0.234	24	0
10.04.23	42.78	37.68	5.10	4.85	4.51	н/д	47.316	48.132	н/д	46.922	47.830	0.239	24	0
11.04.23	42.49	37.51	4.98	4.85	4.51	н/д	47.266	48.087	н/д	46.879	47.788	0.234	24	0
12.04.23	42.75	37.72	5.02	4.84	4.51	н/д	47.439	48.262	н/д	47.045	47.957	0.236	24	0
13.04.23	43.09	38.14	4.94	4.85	4.51	н/д	47.394	48.217	н/д	46.994	47.906	0.232	24	0
14.04.23	43.42	38.22	5.20	4.85	4.51	н/д	47.333	48.154	н/д	46.924	47.839	0.244	24	0
15.04.23	46.08	40.01	6.07	4.84	4.51	н/д	47.328	48.127	н/д	46.866	47.778	0.284	24	0
16.04.23	46.36	40.20	6.16	4.85	4.51	н/д	47.288	48.089	н/д	46.820	47.739	0.288	24	0
17.04.23	45.01	39.36	5.65	4.83	4.50	н/д	47.232	48.044	н/д	46.793	47.710	0.264	24	0

18.04.23	42.60	37.63	4.97	4.85	4.51	н/д	47.356	48.186	н/д	46.966	47.883	0.233	24	0
19.04.23	43.05	38.15	4.90	4.85	4.51	н/д	47.420	48.253	н/д	47.018	47.942	0.231	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**1341.311**	**1364.047**	**---**	**1328.944**	**1354.631**	**7.392**	**696**	**0**
Среднее	**44.79**	**39.23**	**5.56**	**4.84**	**4.52**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	11554.822	11776.175	0.000	11392.803	11652.655	0.000	80.514	6663	0
19.04.23 24:00	12896.133	13140.222	0.000	12721.747	13007.289	0.000	87.908	7359	0
Итого за период	1341.311	1364.047	0.000	1328.944	1354.634	0.000	7.394	696	0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:30:37 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 6

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00170287

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x63B0

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.63	47.29	5.34	330.450	326.200	320.610	317.170	6.19	5.50	1.7420	24.0	0.000
23.03.23	51.22	46.15	5.07	330.610	326.580	320.910	317.650	6.19	5.50	1.6540	24.0	0.000
24.03.23	49.19	44.64	4.55	330.610	326.860	321.080	318.030	6.20	5.50	1.4910	24.0	0.000
25.03.23	47.64	43.35	4.29	329.710	326.190	320.300	317.420	6.20	5.51	1.4030	24.0	0.000
26.03.23	47.66	43.42	4.24	330.090	326.540	320.680	317.810	6.19	5.50	1.3870	24.0	0.000
27.03.23	47.41	43.29	4.12	330.300	326.790	320.910	318.080	6.19	5.50	1.3470	24.0	0.000
28.03.23	45.49	41.83	3.66	329.720	326.530	320.430	317.810	6.19	5.50	1.1990	24.0	0.000
29.03.23	42.83	39.50	3.33	328.440	325.560	319.380	316.980	6.19	5.50	1.0890	24.0	0.000
30.03.23	44.30	40.61	3.69	328.550	325.500	319.410	316.890	6.19	5.51	1.2040	24.0	0.000
31.03.23	45.85	41.89	3.96	329.190	325.910	319.900	317.260	6.20	5.51	1.2910	24.0	0.000
01.04.23	45.62	41.70	3.92	330.030	326.800	320.720	318.080	6.20	5.51	1.2810	24.0	0.000
02.04.23	45.90	41.99	3.91	330.800	327.440	321.450	318.810	6.20	5.51	1.2820	24.0	0.000
03.04.23	44.05	40.57	3.48	331.120	328.110	321.860	319.370	6.20	5.50	1.1440	24.0	0.000
04.04.23	42.80	39.56	3.24	331.240	328.380	322.090	319.690	6.20	5.51	1.0650	24.0	0.000
05.04.23	43.09	39.85	3.24	332.150	329.270	322.960	320.560	6.21	5.51	1.0690	24.0	0.000
06.04.23	43.05	39.07	3.98	247.400	245.240	240.600	238.890	6.24	5.49	0.9760	24.0	0.000
07.04.23	42.62	34.44	8.18	105.360	104.400	102.610	102.130	6.28	5.46	0.8560	24.0	0.000
08.04.23	42.31	33.98	8.33	105.350	104.390	102.570	102.090	6.28	5.46	0.8710	24.0	0.000
09.04.23	42.33	33.83	8.50	105.300	104.340	102.480	102.000	6.28	5.46	0.8860	24.0	0.000
10.04.23	42.89	34.12	8.77	105.520	104.560	102.650	102.170	6.28	5.46	0.9170	24.0	0.000
11.04.23	42.59	33.95	8.64	105.450	104.490	102.560	102.080	6.28	5.46	0.9020	24.0	0.000
12.04.23	42.86	34.18	8.68	105.820	104.860	102.890	102.410	6.28	5.46	0.9110	24.0	0.000
13.04.23	43.18	34.50	8.68	105.760	104.800	102.820	102.340	6.29	5.46	0.9080	24.0	0.000
14.04.23	43.69	34.39	9.30	105.620	104.660	102.620	102.090	6.28	5.46	0.9740	24.0	0.000
15.04.23	46.23	35.59	10.64	105.560	104.580	102.550	101.860	6.28	5.46	1.1130	24.0	0.000
16.04.23	46.53	35.69	10.84	105.470	104.460	102.470	101.750	6.28	5.46	1.1310	24.0	0.000
17.04.23	44.93	35.02	9.91	105.380	104.310	102.450	101.830	6.26	5.45	1.0320	24.0	0.000
18.04.23	42.71	33.94	8.77	105.650	104.690	102.740	102.260	6.28	5.46	0.9180	24.0	0.000

19.04.23	43.15	34.42	8.73	105.760	104.800	102.890	102.410	6.29	5.46	0.9120	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6572.4**	**6507.24**	**6387.5**	**6337.92**	**---**	**---**	**32.9550**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**44.99**	**38.71**	**6.27**	---	---	---	---	**6.24**	**5.48**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	167448.010	164877.120	162525.080	160666.440	1314.260	23607.000	522.000
19.04.23 24:00	174244.189	171605.009	169129.580	167218.530	1348.042	24303.000	522.000
Итого за период	6796.179	6727.888	6604.500	6552.089	33.782	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:36:43 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 8

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00166102

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0хВ270

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.93	44.99	7.94	172.990	170.750	172.780	171.100	6.25	5.49	1.3550	24.0	0.000
23.03.23	51.54	44.06	7.48	173.030	170.890	172.840	171.230	6.25	5.49	1.2790	24.0	0.000
24.03.23	49.51	42.73	6.78	172.910	170.970	172.800	171.360	6.25	5.49	1.1560	24.0	0.000
25.03.23	47.91	41.56	6.35	172.300	170.380	172.280	170.840	6.25	5.49	1.0810	24.0	0.000
26.03.23	47.93	41.62	6.31	172.450	170.540	172.500	171.060	6.25	5.49	1.0790	24.0	0.000
27.03.23	47.68	41.55	6.13	172.530	170.650	172.630	171.220	6.25	5.48	1.0470	24.0	0.000
28.03.23	45.86	40.36	5.50	172.200	170.510	172.360	171.050	6.25	5.48	0.9360	24.0	0.000
29.03.23	43.12	38.11	5.01	171.440	170.000	171.530	170.330	6.24	5.49	0.8520	24.0	0.000
30.03.23	44.53	39.04	5.49	171.460	169.880	171.630	170.430	6.25	5.49	0.9330	24.0	0.000
31.03.23	46.13	40.25	5.88	172.020	170.340	172.190	170.930	6.25	5.49	1.0050	24.0	0.000
01.04.23	45.89	40.10	5.79	172.720	171.040	172.750	171.470	6.25	5.49	0.9930	24.0	0.000
02.04.23	46.18	40.40	5.78	173.100	171.420	173.220	171.840	6.25	5.48	0.9920	24.0	0.000
03.04.23	44.43	39.08	5.35	164.250	162.770	164.880	163.710	6.26	5.48	0.8690	24.0	0.000
04.04.23	43.08	38.23	4.85	173.030	171.570	173.090	171.890	6.26	5.48	0.8350	24.0	0.000
05.04.23	43.36	38.53	4.83	173.540	172.020	173.600	172.400	6.26	5.48	0.8290	24.0	0.000
06.04.23	43.39	38.57	4.82	175.120	173.580	175.240	174.040	6.27	5.48	0.8380	24.0	0.000
07.04.23	43.02	38.20	4.82	177.180	175.700	177.200	176.000	6.28	5.47	0.8460	24.0	0.000
08.04.23	42.70	37.82	4.88	177.170	175.730	177.290	176.090	6.28	5.47	0.8610	24.0	0.000
09.04.23	42.72	37.82	4.90	176.920	175.480	177.190	175.990	6.28	5.47	0.8630	24.0	0.000
10.04.23	43.28	38.26	5.02	177.290	175.760	177.390	176.190	6.29	5.47	0.8820	24.0	0.000
11.04.23	42.98	38.11	4.87	177.150	175.660	177.360	176.160	6.28	5.47	0.8550	24.0	0.000
12.04.23	43.25	38.25	5.00	168.280	166.780	169.860	168.710	6.28	5.46	0.8290	24.0	0.000
13.04.23	43.57	38.68	4.89	177.930	176.280	177.470	176.270	6.29	5.47	0.8630	24.0	0.000
14.04.23	44.02	38.84	5.18	177.640	176.040	177.110	175.850	6.28	5.47	0.9150	24.0	0.000
15.04.23	46.64	40.66	5.98	177.800	175.940	176.960	175.520	6.28	5.47	1.0540	24.0	0.000
16.04.23	46.93	40.86	6.07	177.640	175.730	176.940	175.500	6.28	5.47	1.0670	24.0	0.000
17.04.23	45.41	39.89	5.52	177.580	175.820	176.790	175.450	6.27	5.46	0.9710	24.0	0.000
18.04.23	43.09	38.23	4.86	177.850	176.310	177.280	176.080	6.29	5.47	0.8580	24.0	0.000

19.04.23	43.54	38.73	4.81	178.130	176.470	177.570	176.370	6.29	5.47	0.8510	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5053.6**	**5005.01**	**5052.7**	**5015.08**	**---**	**---**	**27.7940**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.33**	**39.77**	**5.55**	---	---	---	---	**6.27**	**5.48**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	97036.000	95526.120	87892.529	86969.170	1030.835	21875.000	0.000
19.04.23 24:00	102089.649	100531.129	92945.260	91984.250	1058.629	22571.000	0.000
Итого за период	5053.649	5005.009	5052.731	5015.080	27.794	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:32:29 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТВ-7 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 10

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20139264

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0х5СЕ1

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	51.99	44.15	7.84	4.80	4.63	н/д	143.417	н/д	н/д	141.625	н/д	1.111	24	0
23.03.23	50.65	43.24	7.42	4.80	4.63	н/д	143.042	н/д	н/д	141.347	н/д	1.048	24	0
24.03.23	48.65	41.92	6.73	4.80	4.63	н/д	143.352	н/д	н/д	141.781	н/д	0.954	24	0
25.03.23	47.03	40.73	6.30	4.80	4.64	н/д	142.730	н/д	н/д	141.278	н/д	0.889	24	0
26.03.23	47.05	40.81	6.24	4.80	4.63	н/д	143.197	н/д	н/д	141.731	н/д	0.885	24	0
27.03.23	46.80	40.76	6.04	4.80	4.63	н/д	143.710	н/д	н/д	142.255	н/д	0.858	24	0
28.03.23	45.16	39.70	5.46	4.80	4.63	н/д	143.057	н/д	н/д	141.712	н/д	0.773	24	0
29.03.23	42.35	37.32	5.03	4.80	4.63	н/д	142.042	н/д	н/д	140.892	н/д	0.708	24	0
30.03.23	43.64	38.16	5.48	4.80	4.63	н/д	142.390	н/д	н/д	141.152	н/д	0.772	24	0
31.03.23	45.31	39.50	5.80	4.80	4.63	н/д	143.905	н/д	н/д	142.549	н/д	0.827	24	0
01.04.23	45.07	39.33	5.74	4.80	4.63	н/д	144.747	н/д	н/д	143.396	н/д	0.823	24	0
02.04.23	45.34	39.63	5.71	4.80	4.63	н/д	145.405	н/д	н/д	144.032	н/д	0.823	24	0
03.04.23	43.66	38.58	5.07	4.80	4.63	н/д	145.400	н/д	н/д	144.130	н/д	0.731	24	0
04.04.23	42.31	37.58	4.73	4.81	4.63	н/д	145.660	н/д	н/д	144.478	н/д	0.683	24	0
05.04.23	42.58	37.84	4.74	4.81	4.63	н/д	146.447	н/д	н/д	145.236	н/д	0.689	24	0
06.04.23	42.62	37.88	4.74	4.81	4.64	н/д	146.435	н/д	н/д	145.222	н/д	0.688	24	0
07.04.23	42.26	37.41	4.86	4.81	4.63	н/д	146.027	н/д	н/д	144.839	н/д	0.703	24	0
08.04.23	41.95	36.95	5.00	4.81	4.63	н/д	145.960	н/д	н/д	144.794	н/д	0.723	24	0
09.04.23	41.96	36.96	5.00	4.81	4.63	н/д	146.163	н/д	н/д	144.999	н/д	0.724	24	0
10.04.23	42.51	37.43	5.08	4.81	4.64	н/д	146.527	н/д	н/д	145.323	н/д	0.738	24	0
11.04.23	42.22	37.26	4.96	4.81	4.63	н/д	146.277	н/д	н/д	145.095	н/д	0.720	24	0
12.04.23	42.48	37.53	4.95	4.81	4.63	н/д	146.970	н/д	н/д	145.763	н/д	0.721	24	0
13.04.23	42.81	37.89	4.92	4.82	4.64	н/д	147.140	н/д	н/д	145.912	н/д	0.718	24	0
14.04.23	43.16	37.87	5.29	4.81	4.64	н/д	146.143	н/д	н/д	144.896	н/д	0.766	24	0
15.04.23	45.80	39.60	6.20	4.81	4.63	н/д	146.122	н/д	н/д	144.714	н/д	0.897	24	0
16.04.23	46.08	39.78	6.30	4.81	4.64	н/д	146.363	н/д	н/д	144.930	н/д	0.913	24	0
17.04.23	44.71	38.96	5.74	4.80	4.62	н/д	146.425	н/д	н/д	145.073	н/д	0.833	24	0

18.04.23	42.33	37.34	4.99	4.81	4.63	н/д	146.982	н/д	н/д	145.790	н/д	0.727	24	0
19.04.23	42.78	37.88	4.90	4.82	4.63	н/д	147.360	н/д	н/д	146.134	н/д	0.716	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**4209.395**	**---**	**---**	**4171.078**	**---**	**23.161**	**696**	**0**
Среднее	**44.51**	**38.95**	**5.55**	**4.81**	**4.63**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	37517.375	0.000	0.000	36535.174	0.000	0.000	317.337	9218	31
19.04.23 24:00	41726.775	0.000	0.000	40706.252	0.000	0.000	340.498	9914	31
Итого за период	4209.400	0.000	0.000	4171.078	0.000	0.000	23.161	696	0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:28:37 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлет-024М ТС 1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 10а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024М
№ ПУ 1304498
Тхв (°С): 0.0
Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	53.03	40.62	12.41	153.9631	156.1013	-2.1383	0.48	0.46	156.0168	157.3334	-1.3166	1.9071	24.00
23.03.23	51.68	39.92	11.76	153.7672	155.9111	-2.1439	0.48	0.46	155.7186	157.0990	-1.3804	1.8044	24.00
24.03.23	49.62	38.96	10.66	154.0195	156.1942	-2.1747	0.48	0.46	155.8260	157.3262	-1.5002	1.6398	24.00
25.03.23	47.88	37.92	9.96	153.5260	155.7099	-2.1839	0.48	0.46	155.2054	156.7776	-1.5722	1.5268	24.00
26.03.23	47.90	37.99	9.91	147.4041	149.5055	-2.1015	0.48	0.46	149.0174	150.5348	-1.5174	1.4572	23.00
27.03.23	47.67	37.97	9.70	154.2689	156.4725	-2.2036	0.48	0.46	155.9422	157.5488	-1.6066	1.4927	24.00
28.03.23	46.32	37.42	8.90	153.9493	156.1436	-2.1944	0.48	0.46	155.5300	157.1862	-1.6562	1.3687	24.00
29.03.23	43.15	35.31	7.84	153.1292	155.3343	-2.2051	0.48	0.46	154.4926	156.2526	-1.7600	1.1994	24.00
30.03.23	44.20	35.77	8.43	153.2801	155.4979	-2.2178	0.48	0.46	154.7128	156.4426	-1.7298	1.2911	24.00
31.03.23	46.16	36.95	9.21	154.6787	156.9053	-2.2266	0.48	0.46	156.2528	157.9250	-1.6722	1.4220	24.00
01.04.23	45.89	36.82	9.07	155.8175	158.0719	-2.2544	0.48	0.46	157.3854	159.0918	-1.7064	1.4114	24.00
02.04.23	46.15	37.04	9.11	156.2224	158.4814	-2.2590	0.48	0.46	157.8116	159.5166	-1.7050	1.4206	24.00
03.04.23	44.67	36.35	8.32	156.3868	158.6645	-2.2777	0.48	0.46	157.8786	159.6616	-1.7830	1.2971	24.00
04.04.23	43.04	35.40	7.64	156.7119	158.9930	-2.2811	0.48	0.46	158.1000	159.9382	-1.8382	1.1955	24.00
05.04.23	43.32	35.67	7.65	157.4767	159.7644	-2.2878	0.48	0.46	158.8896	160.7296	-1.8400	1.2023	24.00
06.04.23	43.41	35.81	7.60	157.5648	159.8557	-2.2908	0.48	0.46	158.9846	160.8288	-1.8442	1.1968	24.00
07.04.23	43.04	35.39	7.65	157.3849	159.6685	-2.2836	0.48	0.46	158.7786	160.6170	-1.8383	1.2017	24.00
08.04.23	42.70	35.05	7.65	157.3192	159.6013	-2.2821	0.48	0.46	158.6906	160.5304	-1.8398	1.2018	24.00
09.04.23	42.74	34.95	7.79	157.5843	159.6706	-2.0863	0.49	0.46	158.9668	160.5944	-1.6276	1.2352	24.00
10.04.23	43.24	35.21	8.03	157.6367	159.9224	-2.2857	0.49	0.46	159.0458	160.8624	-1.8166	1.2637	24.00
11.04.23	42.98	35.14	7.84	157.4276	159.7101	-2.2826	0.48	0.46	158.8178	160.6450	-1.8272	1.2318	24.00
12.04.23	43.21	35.37	7.84	157.9690	160.2641	-2.2951	0.48	0.46	159.3790	161.2148	-1.8358	1.2369	24.00
13.04.23	43.58	35.74	7.84	158.1247	160.4322	-2.3075	0.49	0.46	159.5604	161.4054	-1.8450	1.2368	24.00
14.04.23	43.72	35.57	8.15	157.3747	159.6714	-2.2967	0.48	0.46	158.8134	160.6302	-1.8168	1.2804	24.00
15.04.23	46.59	37.09	9.50	157.1325	159.3913	-2.2588	0.48	0.46	158.7614	160.4356	-1.6742	1.4899	24.00
16.04.23	46.93	37.29	9.64	157.3174	159.4843	-2.1669	0.49	0.46	158.9754	160.5404	-1.5650	1.5199	24.00

17.04.23	45.80	36.79	9.01	157.2925	159.5413	-2.2488	0.48	0.46	158.8712	160.5696	-1.6984	1.4137	24.00
18.04.23	43.06	35.32	7.74	157.9575	160.2411	-2.2837	0.48	0.46	159.3576	161.1894	-1.8318	1.2197	24.00
19.04.23	43.51	35.77	7.74	158.3489	160.6417	-2.2928	0.48	0.46	159.7822	161.6178	-1.8356	1.2234	24.00
Итого	**---**	**---**	**---**	**4521.036**	**4585.847**	**-64.811**	**---**	**---**	**4565.565**	**4615.045**	**-49.481**	**39.588**	**695.00**
Среднее	**45.35**	**36.57**	**8.78**	---	---	---	**0.5**	**0.5**	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
21.03.23 24:00	-633.779	840.970
19.04.23 24:00	-698.590	880.558
Итого за период	-64.811	39.588

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:31:05 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 12а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169009

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x8691

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.88	44.65	8.23	256.660	253.250	254.750	252.350	5.77	5.63	2.0810	24.0	0.000
23.03.23	51.48	43.71	7.77	256.180	252.990	254.200	251.880	5.77	5.63	1.9630	24.0	0.000
24.03.23	49.44	42.39	7.05	256.390	253.460	254.570	252.420	5.77	5.63	1.7830	24.0	0.000
25.03.23	47.83	41.20	6.63	255.600	252.870	253.740	251.730	5.77	5.63	1.6720	24.0	0.000
26.03.23	47.86	41.28	6.58	256.190	253.440	254.340	252.300	5.76	5.62	1.6660	24.0	0.000
27.03.23	47.60	41.20	6.40	256.910	254.130	255.090	252.980	5.76	5.62	1.6240	24.0	0.000
28.03.23	45.79	40.06	5.73	255.870	253.350	254.030	252.110	5.76	5.62	1.4490	24.0	0.000
29.03.23	43.03	37.86	5.17	254.360	252.200	252.550	250.870	5.76	5.62	1.2990	24.0	0.000
30.03.23	44.43	38.75	5.68	254.980	252.610	253.200	251.400	5.77	5.63	1.4320	24.0	0.000
31.03.23	46.06	39.97	6.09	257.950	255.310	256.050	254.130	5.77	5.62	1.5520	24.0	0.000
01.04.23	45.82	39.78	6.04	259.600	256.980	257.540	255.620	5.77	5.62	1.5470	24.0	0.000
02.04.23	46.10	40.05	6.05	260.320	257.680	258.350	256.430	5.77	5.62	1.5540	24.0	0.000
03.04.23	44.30	38.89	5.41	260.280	257.800	258.320	256.500	5.77	5.62	1.3920	24.0	0.000
04.04.23	42.99	37.93	5.06	260.490	258.240	258.700	256.970	5.77	5.62	1.3020	24.0	0.000
05.04.23	43.27	38.21	5.06	261.770	259.460	259.870	258.080	5.78	5.62	1.3120	24.0	0.000
06.04.23	43.30	38.22	5.08	261.760	259.410	260.010	258.240	5.78	5.63	1.3190	24.0	0.000
07.04.23	42.93	37.81	5.12	261.440	259.170	259.580	257.900	5.78	5.62	1.3270	24.0	0.000
08.04.23	42.62	37.41	5.21	261.450	259.290	259.610	257.930	5.78	5.62	1.3470	24.0	0.000
09.04.23	42.63	37.39	5.24	261.560	259.360	259.750	258.070	5.78	5.62	1.3580	24.0	0.000
10.04.23	43.19	37.80	5.39	262.040	259.700	260.090	258.380	5.78	5.63	1.3970	24.0	0.000
11.04.23	42.90	37.65	5.25	261.760	259.510	259.790	258.110	5.78	5.62	1.3600	24.0	0.000
12.04.23	43.16	37.94	5.22	262.620	260.280	260.750	259.030	5.78	5.62	1.3550	24.0	0.000
13.04.23	43.49	38.30	5.19	262.990	260.590	261.000	259.210	5.78	5.62	1.3480	24.0	0.000
14.04.23	43.93	38.40	5.53	261.460	259.080	259.410	257.640	5.78	5.63	1.4290	24.0	0.000
15.04.23	46.56	40.13	6.43	261.610	258.970	259.450	257.530	5.78	5.62	1.6640	24.0	0.000
16.04.23	46.86	40.38	6.48	261.790	259.150	259.610	257.690	5.78	5.63	1.6770	24.0	0.000
17.04.23	45.34	39.44	5.90	261.550	259.070	259.470	257.640	5.76	5.61	1.5240	24.0	0.000
18.04.23	43.01	37.81	5.20	262.370	260.090	260.310	258.630	5.78	5.62	1.3480	24.0	0.000

19.04.23	43.46	38.26	5.20	263.040	260.640	261.010	259.220	5.78	5.62	1.3510	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7530.9**	**7458.08**	**7475.1**	**7420.99**	**---**	**---**	**43.4320**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.25**	**39.40**	**5.84**	---	---	---	---	**5.77**	**5.62**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	15873.380	15606.580	15722.760	15546.130	180.151	1521.000	0.000
19.04.23 24:00	23404.369	23064.660	23197.900	22967.120	223.583	2217.000	0.000
Итого за период	7530.989	7458.080	7475.140	7420.990	43.432	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:38:49 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Месячный отчет о работе системы теплоснабжения

Адрес: РБ, г. Октябрьский, ул. Девонская д.14

Тепловычислитель СПТ941.20; Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=92230
Схема учета СП=3

Сутки, час		НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
				t1	P1	M1	t2	P2	M2		
22.03.23	00:00	-	24.00	53.71	0.600	149.915	45.52	0.600	149.233	0.000	1.225
23.03.23	00:00	-	24.00	52.60	0.600	150.433	44.92	0.600	149.701	0.000	1.154
24.03.23	00:00	-	24.00	51.22	0.600	149.952	43.91	0.600	149.313	0.000	1.093
25.03.23	00:00	-	24.00	49.19	0.600	150.096	42.58	0.600	149.493	0.000	0.991
26.03.23	00:00	-	24.00	47.59	0.600	149.303	41.34	0.600	148.848	0.000	0.931
27.03.23	00:00	-	24.00	47.62	0.600	150.008	41.45	0.600	149.466	0.000	0.924
28.03.23	00:00	*	24.00	47.36	0.600	150.376	41.33	0.600	149.756	0.000	0.899
29.03.23	00:00	-	24.00	45.59	0.600	149.577	40.13	0.600	148.956	0.000	0.814
30.03.23	00:00	-	24.00	42.81	0.600	148.042	37.79	0.600	147.538	0.000	0.740
31.03.23	00:00	-	24.00	44.20	0.600	148.334	38.74	0.600	147.784	0.000	0.807
01.04.23	00:00	-	24.00	45.83	0.600	150.471	40.07	0.600	149.685	0.000	0.864
02.04.23	00:00	-	24.00	45.59	0.600	151.392	39.89	0.600	150.767	0.000	0.860
03.04.23	00:00	-	24.00	45.87	0.600	151.993	40.22	0.600	151.344	0.000	0.856
04.04.23	00:00	-	24.00	44.09	0.600	151.883	39.07	0.600	151.097	0.000	0.761
05.04.23	00:00	*	24.00	42.78	0.600	152.168	38.09	0.600	151.504	0.000	0.711
06.04.23	00:00	-	24.00	43.06	0.600	153.172	38.38	0.600	152.466	0.000	0.715
07.04.23	00:00	-	24.00	43.09	0.600	153.323	38.37	0.600	152.616	0.000	0.723
08.04.23	00:00	-	24.00	42.72	0.600	152.786	38.00	0.600	152.081	0.000	0.719
09.04.23	00:00	-	24.00	42.40	0.600	152.687	37.65	0.600	152.031	0.000	0.724
10.04.23	00:00	-	24.00	42.42	0.600	152.691	37.64	0.600	152.190	0.000	0.728
11.04.23	00:00	-	24.00	42.98	0.600	153.157	38.08	0.600	152.409	0.000	0.749
12.04.23	00:00	-	24.00	42.68	0.600	152.918	37.87	0.600	152.257	0.000	0.734
13.04.23	00:00	-	24.00	42.95	0.600	153.550	38.15	0.600	152.857	0.000	0.735
14.04.23	00:00	-	24.00	43.28	0.600	153.877	38.50	0.600	153.076	0.000	0.735
15.04.23	00:00	-	24.00	43.70	0.600	152.794	38.53	0.600	152.020	0.000	0.788
16.04.23	00:00	-	24.00	46.33	0.600	153.250	40.34	0.600	152.225	0.000	0.915
17.04.23	00:00	-	24.00	46.62	0.600	153.370	40.58	0.600	152.404	0.000	0.923
18.04.23	00:00	*	24.00	45.13	0.600	152.929	39.66	0.600	151.921	0.000	0.825
19.04.23	00:00	-	24.00	42.80	0.600	152.757	38.00	0.600	151.947	0.000	0.732
ИТОГО			696.00	45.39	0.600	4397.204	39.82	0.600	4376.984	0.000	24.377
			ч	°C	МПа	т	°C	МПа	т	т	Гкал

Ответственный за учет _____ Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.
Дата _____

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 15

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00169016

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xDA41

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.79	44.11	8.68	114.680	113.190	114.680	113.670	5.05	6.70	0.9770	24.0	0.000
23.03.23	51.39	43.22	8.17	114.860	113.420	114.860	113.900	5.05	6.70	0.9180	24.0	0.000
24.03.23	49.35	41.94	7.41	114.790	113.460	114.790	113.830	5.05	6.70	0.8370	24.0	0.000
25.03.23	47.78	40.80	6.98	114.490	113.290	114.490	113.530	5.06	6.70	0.7850	24.0	0.000
26.03.23	47.81	40.91	6.90	114.570	113.370	114.570	113.610	5.05	6.70	0.7760	24.0	0.000
27.03.23	47.55	40.85	6.70	114.850	113.660	114.850	113.910	5.05	6.70	0.7560	24.0	0.000
28.03.23	45.67	39.64	6.03	114.430	113.350	114.430	113.600	5.05	6.70	0.6790	24.0	0.000
29.03.23	42.97	37.43	5.54	114.110	113.150	114.110	113.390	5.04	6.70	0.6180	24.0	0.000
30.03.23	44.42	38.33	6.09	114.020	112.940	114.020	113.300	5.04	6.70	0.6830	24.0	0.000
31.03.23	46.00	39.53	6.47	114.370	113.170	114.370	113.580	5.04	6.70	0.7270	24.0	0.000
01.04.23	45.77	39.34	6.43	114.390	113.190	114.390	113.630	5.05	6.70	0.7220	24.0	0.000
02.04.23	46.05	39.70	6.35	114.940	113.740	114.940	114.080	5.05	6.70	0.7150	24.0	0.000
03.04.23	44.21	38.54	5.67	114.740	113.690	114.740	113.990	5.05	6.70	0.6400	24.0	0.000
04.04.23	42.94	37.68	5.26	115.080	114.120	115.080	114.360	5.05	6.70	0.5910	24.0	0.000
05.04.23	43.23	37.94	5.29	115.300	114.340	115.300	114.580	5.05	6.70	0.5990	24.0	0.000
06.04.23	43.25	37.99	5.26	115.790	114.830	115.790	115.070	5.05	6.70	0.5980	24.0	0.000
07.04.23	42.88	37.59	5.29	115.810	114.850	115.810	115.090	5.05	6.70	0.6000	24.0	0.000
08.04.23	42.57	37.23	5.34	115.980	115.020	115.980	115.260	5.05	6.70	0.6110	24.0	0.000
09.04.23	42.59	37.16	5.43	115.690	114.730	115.690	114.970	5.06	6.70	0.6170	24.0	0.000
10.04.23	43.15	37.59	5.56	116.080	115.120	116.080	115.360	5.05	6.70	0.6330	24.0	0.000
11.04.23	42.85	37.42	5.43	115.690	114.730	115.690	114.970	5.06	6.70	0.6170	24.0	0.000
12.04.23	43.12	37.70	5.42	116.430	115.470	116.430	115.710	5.05	6.70	0.6240	24.0	0.000
13.04.23	43.44	38.06	5.38	116.240	115.280	116.240	115.520	5.05	6.70	0.6140	24.0	0.000
14.04.23	43.94	38.15	5.79	116.070	115.020	116.070	115.300	5.05	6.70	0.6610	24.0	0.000
15.04.23	46.52	39.85	6.67	115.860	114.660	115.860	114.900	5.06	6.70	0.7620	24.0	0.000
16.04.23	46.82	40.13	6.69	115.800	114.600	115.800	114.840	5.05	6.70	0.7620	24.0	0.000
17.04.23	45.23	39.12	6.11	115.690	114.590	115.690	114.830	5.04	6.70	0.6950	24.0	0.000
18.04.23	42.97	37.60	5.37	116.350	115.390	116.350	115.630	5.06	6.70	0.6130	24.0	0.000

19.04.23	43.41	38.08	5.33	116.360	115.400	116.360	115.640	5.06	6.70	0.6110	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**3343.4**	**3311.77**	**3343.4**	**3320.05**	**---**	**---**	**20.0410**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.19**	**39.09**	**6.10**	---	---	---	---	**5.05**	**6.70**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	118699.429	116864.740	118699.429	117253.070	1036.305	30539.000	1391.000
19.04.23 24:00	122157.330	120289.260	122157.330	120686.360	1057.576	31259.000	1391.000
Итого за период	3457.900	3424.519	3457.900	3433.289	21.271	720.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:36:06 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлет-024М ТС 1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 16

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024М
№ ПУ 902533
Тхв (°С): 5.0
Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	53.48	44.93	8.55	240.1194	240.1194	0	0.00	0.00	243.0282	242.8853	0.1429	2.0481	24.00
23.03.23	52.02	44.01	8.01	239.6898	239.6898	0.0000	0.00	0.00	242.3762	242.4054	-0.0292	1.9153	24.00
24.03.23	50.01	42.73	7.28	240.2236	240.2236	0.0000	0.00	0.00	242.7030	242.8049	-0.1019	1.7459	24.00
25.03.23	48.00	41.43	6.57	239.8952	239.8952	0	0.00	0.00	242.1593	242.3389	-0.1796	1.5743	24.00
26.03.23	47.76	41.16	6.60	229.9173	229.9174	0	0.00	0.00	232.0600	232.2369	-0.1769	1.5151	23.00
27.03.23	47.67	41.29	6.38	232.7995	232.8013	-0.0018	0.00	0.00	234.9689	235.1707	-0.2018	1.5107	23.22
28.03.23	47.41	41.11	6.30	240.4358	240.4358	0	0.00	0.00	242.6721	242.8252	-0.1532	1.5112	24.00
29.03.23	43.33	38.19	5.14	239.2440	239.2440	0	0.00	0.00	241.0820	241.3188	-0.2367	1.2278	24.00
30.03.23	43.06	37.78	5.28	238.9744	238.9744	0.0000	0.00	0.00	240.7583	241.0361	-0.2779	1.2611	24.00
31.03.23	45.84	39.73	6.11	240.1584	240.1584	0	0.00	0.00	242.2550	242.3847	-0.1297	1.4629	24.00
01.04.23	45.93	39.90	6.03	242.4295	242.4289	0.0007	0.00	0.00	244.7485	244.5000	0.2485	1.4568	23.92
02.04.23	45.80	39.72	6.08	243.0087	243.0087	0	0.00	0.00	245.2727	245.1141	0.1586	1.4741	24.00
03.04.23	45.48	39.69	5.79	243.9895	243.9895	0.0000	0.00	0.00	246.2135	246.1185	0.0950	1.4094	24.00
04.04.23	42.92	37.89	5.03	244.2019	244.2004	0.0014	0.00	0.00	246.2048	246.1230	0.0819	1.2254	24.00
05.04.23	43.05	38.03	5.02	245.8775	245.8397	0.0378	0.00	0.00	248.0684	247.6271	0.4413	1.2316	24.00
06.04.23	43.40	38.35	5.05	246.5329	246.5233	0.0096	0.00	0.00	248.6690	248.4421	0.2269	1.2443	24.00
07.04.23	43.10	38.07	5.03	246.6494	246.6494	0	0.00	0.00	248.6720	248.6262	0.0457	1.2383	24.00
08.04.23	42.65	37.58	5.07	245.9429	245.9429	0	0.00	0.00	247.9715	247.8117	0.1597	1.2447	24.00
09.04.23	42.51	37.38	5.13	245.7997	245.7997	0	0.00	0.00	247.8115	247.6520	0.1595	1.2591	24.00
10.04.23	42.87	37.65	5.22	246.3257	246.3257	0	0.00	0.00	248.3331	248.2508	0.0823	1.2833	24.00
11.04.23	43.02	37.81	5.21	246.3607	246.3607	0	0.00	0.00	248.4159	248.2688	0.1471	1.2790	24.00
12.04.23	43.03	37.79	5.24	246.3738	246.3738	0.0000	0.00	0.00	248.4591	248.2504	0.2087	1.2872	24.00
13.04.23	43.32	38.10	5.22	247.2280	247.2280	0	0.00	0.00	249.3356	249.1547	0.1809	1.2873	24.00
14.04.23	43.13	37.99	5.14	247.3232	247.3230	0.0002	0.00	0.00	249.3968	249.2561	0.1407	1.2696	24.00
15.04.23	45.92	39.61	6.31	245.6491	245.6491	0	0.00	0.00	247.8510	247.8673	-0.0164	1.5475	24.00
16.04.23	46.66	40.18	6.48	245.8441	245.8441	0	0.00	0.00	248.1137	248.1311	-0.0174	1.5919	24.00

17.04.23	47.02	40.43	6.59	245.5102	245.5110	-0.0008	0.00	0.00	247.8535	247.7819	0.0716	1.6150	23.97
18.04.23	42.77	37.72	5.05	246.8034	246.8021	0.0013	0.00	0.00	248.7834	248.7589	0.0244	1.2457	24.00
19.04.23	43.26	38.11	5.15	247.5870	247.5721	0.0149	0.00	0.00	249.7724	249.4216	0.3508	1.2741	24.00
Итого	**---**	**---**	**---**	**7050.895**	**7050.831**	**0.063**	**---**	**---**	**7114.010**	**7112.563**	**1.446**	**41.237**	**694.10**
Среднее	**45.32**	**39.46**	**5.86**	---	---	---	**0.0**	**0.0**	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
21.03.23 24:00	-11663.310	5381.424
19.04.23 24:00	-11663.246	5422.661
Итого за период	0.064	41.237

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:38:40 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-026 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 18
Потребитель: АО "Жилуправление"
Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-026
№ ПУ 903820

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	Тнар, ч	Wтс, Гкал	Мтс, т	t1-t2. dt (°C)	W1, Гкал	M1, т	t1, (°C)	P1, МПа	W2, Гкал	M2, т	t2, (°C)	P2, МПа	W3, Гкал	M3, т
22.03.23	24.00	1.938	0.000	8.36	11.992	232.103	51.58	0.45	10.054	232.103	43.21	0.46	0.000	0.000
23.03.23	24.00	1.829	0.000	7.91	11.667	231.777	50.25	0.45	9.838	231.777	42.34	0.46	0.000	0.000
24.03.23	24.00	1.656	0.000	7.14	11.237	232.302	48.28	0.45	9.581	232.302	41.13	0.46	0.000	0.000
25.03.23	24.00	1.542	0.004	6.67	10.830	231.534	46.68	0.45	9.289	231.530	40.00	0.46	0.000	0.000
26.03.23	24.00	1.538	0.006	6.64	10.858	231.983	46.70	0.45	9.319	231.978	40.06	0.46	0.000	0.000
27.03.23	23.50	1.451	0	6.49	10.474	225.045	46.44	0.44	9.020	225.196	39.94	0.45	0.000	0.000
28.03.23	24.00	1.362	0.000	5.88	10.426	232.118	44.81	0.45	9.064	232.118	38.93	0.46	0.000	0.000
29.03.23	24.00	1.222	0.017	5.30	9.732	230.863	42.05	0.45	8.510	230.846	36.74	0.46	0.000	0.000
30.03.23	24.00	1.349	0.000	5.85	10.040	231.117	43.33	0.45	8.691	231.117	37.48	0.46	0.000	0.000
31.03.23	23.98	1.447	0.015	6.22	10.498	232.903	44.97	0.45	9.052	232.902	38.75	0.46	0.000	0.000
01.04.23	24.00	1.435	0.010	6.11	10.541	235.060	44.74	0.45	9.106	235.050	38.62	0.46	0.000	0.000
02.04.23	24.00	1.446	0.013	6.14	10.638	235.787	45.01	0.45	9.193	235.774	38.87	0.46	0.000	0.000
03.04.23	24.00	1.292	0.002	5.49	10.251	235.959	43.34	0.45	8.959	235.957	37.85	0.46	0.000	0.000
04.04.23	24.00	1.204	0.000	5.09	9.974	236.766	42.01	0.45	8.770	236.766	36.92	0.46	0.000	0.000
05.04.23	24.00	1.205	0.000	5.07	10.097	238.173	42.28	0.45	8.893	238.173	37.21	0.46	0.000	0.000
06.04.23	24.00	1.205	0.009	5.07	10.113	238.291	42.33	0.45	8.907	238.282	37.26	0.46	0.000	0.000
07.04.23	24.00	1.207	0.000	5.09	10.009	237.838	41.97	0.45	8.802	237.838	36.88	0.46	0.000	0.000
08.04.23	24.00	1.228	0.009	5.17	9.929	237.715	41.66	0.45	8.701	237.707	36.48	0.46	0.000	0.000
09.04.23	24.00	1.241	0.000	5.23	9.936	237.827	41.67	0.45	8.695	237.827	36.44	0.46	0.000	0.000
10.04.23	24.00	1.277	0.009	5.37	10.084	238.250	42.22	0.45	8.807	238.241	36.84	0.46	0.000	0.000
11.04.23	24.00	1.241	0.009	5.23	10.003	237.918	41.93	0.45	8.761	237.909	36.70	0.46	0.000	0.000
12.04.23	24.00	1.252	0.007	5.25	10.099	238.770	42.19	0.45	8.846	238.763	36.93	0.46	0.000	0.000
13.04.23	24.00	1.246	0.000	5.23	10.189	239.036	42.52	0.45	8.942	239.036	37.29	0.46	0.000	0.000
14.04.23	24.00	1.317	0.000	5.56	10.207	237.481	42.87	0.45	8.889	237.481	37.31	0.46	0.000	0.000
15.04.23	24.00	1.523	0.000	6.43	10.808	237.186	45.46	0.45	9.284	237.186	39.02	0.46	0.000	0.000
16.04.23	24.00	1.555	0.000	6.56	10.885	237.423	45.75	0.45	9.330	237.423	39.18	0.46	0.000	0.000
17.04.23	23.63	1.405	0.000	5.96	10.563	237.623	44.36	0.45	9.150	237.631	38.39	0.46	0.000	0.000

18.04.23	24.00	1.249	0.000	5.24	10.065	238.758	42.05	0.45	8.816	238.758	36.80	0.46	0.000	0.000
19.04.23	24.00	1.242	0.006	5.20	10.189	239.220	42.48	0.45	8.946	239.213	37.28	0.46	0.000	0.000
Итого	**695.12**	**40.105**	**0.117**	**---**	**302.332**	**6826.827**	**---**	**---**	**262.215**	**6826.882**	**---**	**---**	**0.000**	**0.000**
Среднее	---	---	---	**5.89**	**10.425**	**235.408**	**44.20**	**0.45**	**9.042**	**235.410**	**38.31**	**0.46**	**0.000**	**0.000**

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:30:40 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 24-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Адрес : ул.Девонская 19
Прибор : ИМ 2300 N BB491
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.19	52.66	169.76	45.61	169.65	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.13	51.28	170.30	44.64	170.20	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.02	49.26	170.08	43.23	170.12	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	0.95	47.67	169.91	42.07	169.80	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	0.94	47.70	169.87	42.14	169.77	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	0.92	47.45	170.77	42.02	170.67	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	0.83	45.64	169.51	40.73	169.41	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	0.76	42.89	169.49	38.42	169.86	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	0.83	44.29	168.93	39.37	168.96	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	0.89	45.90	169.72	40.65	169.64	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	0.88	45.67	169.40	40.45	169.30	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	0.88	45.96	170.95	40.81	170.89	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.78	44.17	170.24	39.55	170.20	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.73	42.87	171.28	38.59	171.30	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.73	43.15	171.12	38.87	171.19	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.73	43.19	172.28	38.93	172.25	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.74	42.81	171.77	38.51	171.71	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.75	42.50	172.40	38.15	172.48	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.75	42.52	171.51	38.13	171.48	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.77	43.08	172.39	38.60	172.41	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.75	42.78	171.67	38.38	171.60	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.76	43.05	173.15	38.68	173.13	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.75	43.38	172.68	39.02	172.67	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	0.81	43.81	172.36	39.09	172.52	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	0.94	46.42	171.61	40.91	171.56	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	0.95	46.72	171.82	41.20	171.77	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	0.86	45.21	171.31	40.18	171.24	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.76	42.91	172.88	38.48	172.89	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.76	43.35	172.73	38.93	172.68	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	24.56	45.11	4961.87	40.15	4961.36	696:00	696:00

Отв. лицо :

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.03.2023 по 19.04.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление" Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Комсосмольская, д. 6

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v37) № 2816814 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 37.4

Дата	Температура (ºС)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
22.03.2023	52,0	43,3	75,857	0,652	24,00
23.03.2023	50,4	42,2	76,041	0,616	24,00
24.03.2023	48,0	40,7	76,133	0,553	24,00
25.03.2023	47,4	40,3	76,414	0,539	24,00
26.03.2023	47,3	40,3	76,422	0,528	24,00
27.03.2023	47,4	40,4	76,836	0,528	24,00
28.03.2023	46,0	39,7	77,172	0,483	24,00
29.03.2023	44,3	38,3	77,523	0,462	24,00
30.03.2023	45,6	39,2	76,928	0,488	24,00
31.03.2023	45,2	38,8	76,902	0,482	24,00
01.04.2023	45,3	38,9	77,471	0,490	24,00
02.04.2023	45,5	39,2	77,764	0,486	24,00
03.04.2023	44,0	38,2	77,871	0,445	24,00
04.04.2023	43,5	37,9	79,318	0,437	24,00
05.04.2023	43,3	37,9	79,424	0,427	24,00
06.04.2023	43,3	37,8	79,336	0,430	24,00
07.04.2023	43,7	37,9	79,312	0,454	24,00
08.04.2023	43,3	37,6	79,361	0,450	24,00
09.04.2023	43,4	37,5	78,900	0,455	24,00
10.04.2023	43,7	37,8	77,832	0,454	24,00
11.04.2023	44,0	38,0	77,969	0,458	24,00
12.04.2023	43,9	38,1	77,953	0,449	24,00
13.04.2023	43,5	37,9	77,986	0,436	24,00
14.04.2023	45,5	39,0	77,865	0,500	24,00
15.04.2023	46,1	39,4	77,934	0,519	24,00
16.04.2023	46,0	39,3	78,004	0,517	24,00
17.04.2023	44,5	38,3	77,561	0,477	24,00
18.04.2023	43,7	37,8	77,750	0,455	24,00
19.04.2023	43,8	38,0	77,609	0,444	24,00
Итого	**45,3**	**39,0**	**2253,449**	**14,114**	**696,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
22.03.2023 00:00	30499,773	353,043	10798,00
20.04.2023 00:00	32753,223	367,157	11494,00
	2253,449	14,114	696,00

Всего потреблено Qп = **14,114** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 17

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169030

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0хС183

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.69	44.46	8.23	235.210	232.230	240.760	238.510	5.72	6.00	1.9060	24.0	0.000
23.03.23	51.31	43.58	7.73	235.200	232.290	240.880	238.720	5.72	6.00	1.7900	24.0	0.000
24.03.23	49.28	42.31	6.97	235.110	232.450	240.870	238.820	5.72	6.00	1.6170	24.0	0.000
25.03.23	47.67	41.18	6.49	235.360	232.880	241.190	239.270	5.73	6.00	1.5090	24.0	0.000
26.03.23	47.70	41.25	6.45	235.880	233.390	241.880	239.960	5.73	6.00	1.4990	24.0	0.000
27.03.23	47.44	41.09	6.35	234.100	231.620	240.100	238.200	5.72	6.00	1.4660	24.0	0.000
28.03.23	45.68	39.99	5.69	234.480	232.120	240.550	238.760	5.73	6.00	1.3160	24.0	0.000
29.03.23	42.89	37.75	5.14	234.090	232.080	240.350	238.670	5.75	6.00	1.1900	24.0	0.000
30.03.23	44.26	38.66	5.60	234.570	232.400	240.550	238.860	5.75	6.00	1.2960	24.0	0.000
31.03.23	45.91	39.87	6.04	235.090	232.720	241.080	239.280	5.73	6.00	1.3990	24.0	0.000
01.04.23	45.67	39.69	5.98	235.440	233.130	241.240	239.470	5.74	6.00	1.3900	24.0	0.000
02.04.23	45.95	39.99	5.96	236.210	233.810	242.140	240.240	5.73	6.00	1.3890	24.0	0.000
03.04.23	44.19	38.85	5.34	235.400	233.170	241.510	239.780	5.74	6.00	1.2400	24.0	0.000
04.04.23	42.86	37.89	4.97	235.690	233.650	241.680	240.000	5.75	6.00	1.1570	24.0	0.000
05.04.23	43.14	38.20	4.94	236.790	234.680	242.680	241.000	5.75	6.00	1.1550	24.0	0.000
06.04.23	43.18	38.21	4.97	236.470	234.350	242.520	240.840	5.74	6.00	1.1590	24.0	0.000
07.04.23	42.81	37.76	5.05	235.670	233.640	241.600	239.920	5.75	6.00	1.1760	24.0	0.000
08.04.23	42.49	37.36	5.13	235.390	233.450	241.350	239.730	5.77	6.00	1.1970	24.0	0.000
09.04.23	42.50	37.33	5.17	235.370	233.440	241.320	239.720	5.76	6.00	1.2020	24.0	0.000
10.04.23	43.07	37.78	5.29	235.860	233.750	241.700	240.020	5.76	6.00	1.2360	24.0	0.000
11.04.23	42.77	37.62	5.15	236.020	234.000	241.690	240.030	5.76	6.00	1.2020	24.0	0.000
12.04.23	43.03	37.89	5.14	236.200	234.110	242.250	240.570	5.75	6.00	1.2010	24.0	0.000
13.04.23	43.37	38.22	5.15	235.940	233.780	242.070	240.390	5.76	6.00	1.2000	24.0	0.000
14.04.23	43.78	38.21	5.57	236.210	234.060	242.110	240.460	5.76	6.00	1.3030	24.0	0.000
15.04.23	46.41	39.93	6.48	236.290	233.890	241.840	240.000	5.74	6.00	1.5120	24.0	0.000
16.04.23	46.70	40.15	6.55	236.230	233.830	241.890	239.980	5.75	6.00	1.5290	24.0	0.000
17.04.23	45.23	39.26	5.97	235.990	233.740	241.940	240.140	5.74	6.00	1.3900	24.0	0.000
18.04.23	42.88	37.71	5.17	236.560	234.510	242.660	240.980	5.76	6.00	1.2090	24.0	0.000

19.04.23	43.33	38.21	5.12	236.680	234.520	242.710	241.030	5.76	6.00	1.1970	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6833.5**	**6767.69**	**7005.1**	**6953.35**	**---**	**---**	**39.0320**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.11**	**39.32**	**5.78**	---	---	---	---	**5.74**	**6.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	195988.139	192785.680	149140.600	147257.720	1535.877	20870.000	1.000
19.04.23 24:00	202821.640	199553.370	156145.710	154211.070	1574.909	21566.000	1.000
Итого за период	6833.501	6767.690	7005.109	6953.350	39.032	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:38:57 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 17а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 902185

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	52.880	45.040	7.840	239.732	239.732	0.000	0.469	0.465	242.767	242.204	0.563	1.875	24.000
23.03.23	51.540	44.170	7.370	239.503	239.503	0.000	0.469	0.465	242.405	241.861	0.543	1.761	24.000
24.03.23	49.520	42.860	6.660	240.013	240.013	0.001	0.470	0.466	242.740	242.200	0.540	1.594	24.000
25.03.23	47.520	41.450	6.070	239.429	239.418	0.011	0.469	0.466	241.979	241.417	0.562	1.450	24.000
26.03.23	47.540	41.460	6.080	229.675	229.667	0.007	0.468	0.464	232.114	231.596	0.518	1.395	23.000
27.03.23	47.300	41.330	5.970	240.499	240.482	0.017	0.467	0.463	243.027	242.489	0.538	1.433	24.000
28.03.23	46.590	40.970	5.620	240.222	240.184	0.037	0.469	0.465	242.679	242.152	0.526	1.347	24.000
29.03.23	42.910	38.160	4.750	239.058	238.900	0.158	0.469	0.465	241.164	240.559	0.604	1.139	24.000
30.03.23	43.400	38.380	5.020	238.955	238.830	0.125	0.469	0.465	241.108	240.511	0.597	1.203	24.000
31.03.23	45.740	40.090	5.650	240.687	240.660	0.027	0.469	0.465	243.083	242.520	0.562	1.358	24.000
01.04.23	45.600	40.030	5.570	243.018	242.982	0.036	0.470	0.465	245.420	244.857	0.563	1.351	24.000
02.04.23	45.700	40.110	5.590	243.296	243.262	0.034	0.470	0.465	245.709	245.149	0.560	1.359	24.000
03.04.23	44.700	39.540	5.160	244.079	244.010	0.069	0.470	0.465	246.405	245.842	0.563	1.258	24.000
04.04.23	42.660	38.090	4.570	244.492	244.347	0.146	0.470	0.465	246.620	246.038	0.582	1.118	24.000
05.04.23	42.930	38.360	4.570	246.110	245.974	0.136	0.470	0.465	248.279	247.702	0.577	1.126	24.000
06.04.23	43.110	38.540	4.570	246.258	246.141	0.117	0.471	0.466	248.446	247.888	0.558	1.126	24.000
07.04.23	42.740	38.200	4.540	246.136	245.999	0.137	0.468	0.463	248.288	247.713	0.575	1.119	24.000
08.04.23	42.380	37.840	4.540	245.866	245.717	0.149	0.471	0.466	247.978	247.395	0.583	1.120	24.000
09.04.23	42.300	37.640	4.660	245.890	245.740	0.150	0.471	0.466	247.994	247.400	0.594	1.147	24.000
10.04.23	42.790	37.990	4.800	246.275	246.154	0.121	0.460	0.455	248.433	247.850	0.583	1.184	24.000
11.04.23	42.680	37.990	4.690	246.063	245.946	0.117	0.471	0.465	248.206	247.640	0.566	1.157	24.000
12.04.23	42.820	38.110	4.710	246.665	246.549	0.117	0.467	0.462	248.828	248.258	0.570	1.163	24.000
13.04.23	43.170	38.480	4.690	246.996	246.893	0.103	0.466	0.461	249.198	248.640	0.558	1.159	24.000
14.04.23	43.060	38.270	4.790	246.180	246.057	0.123	0.458	0.454	248.364	247.780	0.584	1.179	24.000
15.04.23	46.050	40.240	5.810	245.160	245.151	0.009	0.470	0.465	247.618	247.077	0.540	1.422	24.000
16.04.23	46.510	40.580	5.930	245.355	245.340	0.016	0.471	0.466	247.859	247.304	0.555	1.451	24.000

17.04.23	45.950	40.230	5.720	245.343	245.293	0.051	0.469	0.464	247.784	247.230	0.554	1.400	24.000
18.04.23	42.640	37.900	4.740	246.774	246.649	0.125	0.470	0.466	248.919	248.340	0.578	1.169	24.000
19.04.23	43.090	38.380	4.710	247.452	247.348	0.104	0.471	0.466	249.649	249.087	0.562	1.167	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7055.183**	**7052.940**	**2.243**	**---**	**---**	**7123.061**	**7106.702**	**16.360**	**37.730**	**695.000**
Среднее	**45.028**	**39.670**	**5.358**	---	---	---	**0.469**	**0.464**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:39:00 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 24-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : ул. Комсомольская д.19а
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА769
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	2.09	52.75	262.64	44.77	259.20	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.97	51.37	262.26	43.85	258.95	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.79	49.35	262.44	42.50	259.41	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.67	47.75	261.63	41.35	258.71	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.67	47.78	262.11	41.38	259.17	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.63	47.52	262.71	41.30	259.88	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.45	45.73	261.87	40.18	259.21	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.31	42.97	260.43	37.93	258.06	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.45	44.36	260.68	38.78	258.36	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.57	45.99	263.23	40.01	260.82	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.56	45.75	264.77	39.83	262.33	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.55	46.04	265.54	40.18	263.10	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.39	44.26	265.61	39.01	263.23	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.29	42.94	266.09	38.08	263.72	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.29	43.22	267.15	38.36	264.78	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.31	43.25	267.26	38.35	264.88	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.31	42.89	266.81	37.97	264.47	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.32	42.57	266.64	37.62	264.36	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.34	42.59	266.70	37.56	264.44	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.36	43.15	267.11	38.03	264.83	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.33	42.85	266.85	37.85	264.56	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.34	43.11	267.72	38.10	265.41	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.34	43.44	268.04	38.45	265.71	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.42	43.87	266.53	38.55	264.21	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.65	46.50	266.25	40.29	263.87	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.68	46.79	266.41	40.49	264.01	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.53	45.30	266.55	39.56	264.21	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.34	42.96	267.55	37.94	265.27	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.33	43.41	268.12	38.43	265.79	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	43.28	45.19	7687.68	39.54	7614.92	696:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 20

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00177887

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x551C

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.67	43.89	8.78	308.750	304.820	304.910	302.180	6.90	6.70	2.6730	24.0	0.000
23.03.23	51.26	43.02	8.24	308.830	305.070	304.930	302.300	6.90	6.70	2.5120	24.0	0.000
24.03.23	49.23	41.78	7.45	308.980	305.460	304.340	301.830	6.90	6.70	2.2710	24.0	0.000
25.03.23	47.65	40.66	6.99	308.400	305.100	303.680	301.280	6.90	6.70	2.1300	24.0	0.000
26.03.23	47.67	40.69	6.98	308.640	305.300	304.030	301.630	6.90	6.70	2.1310	24.0	0.000
27.03.23	47.42	40.60	6.82	308.850	305.580	304.080	301.720	6.90	6.70	2.0830	24.0	0.000
28.03.23	45.54	39.44	6.10	308.450	305.470	303.510	301.320	6.90	6.70	1.8580	24.0	0.000
29.03.23	42.85	37.35	5.50	307.630	304.990	302.370	300.450	6.90	6.70	1.6750	24.0	0.000
30.03.23	44.30	38.21	6.09	307.630	304.800	302.730	300.680	6.90	6.70	1.8580	24.0	0.000
31.03.23	45.88	39.35	6.53	308.330	305.250	303.410	301.250	6.90	6.70	1.9920	24.0	0.000
01.04.23	45.65	39.20	6.45	308.630	305.600	303.790	301.630	6.90	6.70	1.9670	24.0	0.000
02.04.23	45.93	39.44	6.49	309.180	306.060	304.340	302.180	6.90	6.70	1.9820	24.0	0.000
03.04.23	44.10	38.36	5.74	309.240	306.450	304.060	302.020	6.90	6.70	1.7590	24.0	0.000
04.04.23	42.82	37.52	5.30	309.320	306.680	304.040	302.070	6.90	6.70	1.6230	24.0	0.000
05.04.23	43.11	37.76	5.35	309.920	307.220	304.640	302.610	6.90	6.70	1.6390	24.0	0.000
06.04.23	43.13	37.78	5.35	310.080	307.440	304.570	302.560	6.90	6.70	1.6410	24.0	0.000
07.04.23	42.76	37.41	5.35	309.820	307.180	304.430	302.510	6.90	6.70	1.6400	24.0	0.000
08.04.23	42.45	37.05	5.40	309.740	307.100	304.140	302.220	6.90	6.70	1.6560	24.0	0.000
09.04.23	42.47	36.99	5.48	309.730	307.090	304.310	302.390	6.90	6.70	1.6810	24.0	0.000
10.04.23	43.03	37.37	5.66	310.020	307.380	304.790	302.860	6.90	6.70	1.7360	24.0	0.000
11.04.23	42.73	37.23	5.50	309.860	307.220	304.630	302.710	6.90	6.70	1.6860	24.0	0.000
12.04.23	43.00	37.47	5.53	310.460	307.820	305.220	303.290	6.90	6.70	1.6970	24.0	0.000
13.04.23	43.32	37.80	5.52	310.560	307.890	305.250	303.240	6.90	6.70	1.6940	24.0	0.000
14.04.23	43.81	37.87	5.94	309.760	306.980	304.670	302.660	6.90	6.70	1.8220	24.0	0.000
15.04.23	46.39	39.50	6.89	309.680	306.560	304.930	302.770	6.90	6.70	2.1120	24.0	0.000
16.04.23	46.69	39.70	6.99	309.700	306.580	305.020	302.850	6.90	6.70	2.1390	24.0	0.000
17.04.23	45.11	38.78	6.33	309.730	306.840	304.740	302.610	6.90	6.70	1.9410	24.0	0.000
18.04.23	42.85	37.29	5.56	310.400	307.760	305.150	303.220	6.90	6.70	1.7110	24.0	0.000

19.04.23	43.29	37.75	5.54	310.650	307.970	305.520	303.500	6.90	6.70	1.7030	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**8970.9**	**8885.66**	**8826.2**	**8764.54**	**---**	**---**	**55.0120**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.07**	**38.87**	**6.20**	---	---	---	---	**6.90**	**6.70**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	289452.680	284812.169	287655.189	284190.379	2258.158	23030.000	1123.000
19.04.23 24:00	298423.650	293697.829	296481.420	292954.919	2313.170	23726.000	1123.000
Итого за период	8970.970	8885.660	8826.230	8764.539	55.012	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:37:13 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 20а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178613

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТ3=1, ФРТ=1, КСН=0xAFA1

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.94	45.89	7.05	237.620	234.570	241.180	238.780	8.32	7.67	1.6540	24.0	0.000
23.03.23	51.54	44.88	6.66	237.640	234.700	241.260	238.970	8.29	7.67	1.5620	24.0	0.000
24.03.23	49.51	43.47	6.04	237.540	234.800	241.360	239.220	8.28	7.68	1.4180	24.0	0.000
25.03.23	47.94	42.26	5.68	236.870	234.340	240.890	238.960	8.27	7.68	1.3330	24.0	0.000
26.03.23	47.97	42.32	5.65	237.040	234.470	240.920	238.960	8.27	7.67	1.3250	24.0	0.000
27.03.23	47.71	42.20	5.51	237.020	234.460	241.030	239.020	8.27	7.68	1.2930	24.0	0.000
28.03.23	45.83	40.83	5.00	236.480	234.130	240.800	238.920	8.26	7.69	1.1680	24.0	0.000
29.03.23	43.13	38.60	4.53	235.540	233.520	240.040	238.360	8.26	7.70	1.0600	24.0	0.000
30.03.23	44.59	39.64	4.95	235.790	233.630	240.310	238.520	8.27	7.72	1.1570	24.0	0.000
31.03.23	46.16	40.85	5.31	236.340	233.940	240.640	238.720	8.27	7.72	1.2410	24.0	0.000
01.04.23	45.93	40.66	5.27	236.700	234.310	240.980	239.060	8.27	7.73	1.2360	24.0	0.000
02.04.23	46.21	40.91	5.30	237.300	234.900	241.530	239.610	8.27	7.74	1.2430	24.0	0.000
03.04.23	44.37	39.62	4.75	236.960	234.720	241.510	239.740	8.26	7.74	1.1170	24.0	0.000
04.04.23	43.10	38.66	4.44	236.270	234.220	241.110	239.430	8.27	7.75	1.0410	24.0	0.000
05.04.23	43.39	38.91	4.48	236.350	234.260	241.320	239.640	8.28	7.75	1.0500	24.0	0.000
06.04.23	43.42	38.88	4.54	236.370	234.250	241.530	239.850	8.28	7.76	1.0630	24.0	0.000
07.04.23	43.04	38.51	4.53	236.240	234.200	241.290	239.610	8.28	7.77	1.0630	24.0	0.000
08.04.23	42.73	38.18	4.55	236.110	234.190	241.240	239.560	8.28	7.77	1.0660	24.0	0.000
09.04.23	42.75	38.15	4.60	236.170	234.200	241.170	239.490	8.28	7.78	1.0750	24.0	0.000
10.04.23	43.31	38.64	4.67	236.640	234.540	241.440	239.760	8.28	7.78	1.0970	24.0	0.000
11.04.23	43.01	38.45	4.56	236.440	234.420	241.220	239.540	8.28	7.78	1.0690	24.0	0.000
12.04.23	43.28	38.71	4.57	236.860	234.760	241.630	239.950	8.27	7.78	1.0730	24.0	0.000
13.04.23	43.60	39.03	4.57	236.840	234.680	241.740	240.060	8.28	7.79	1.0700	24.0	0.000
14.04.23	44.10	39.21	4.89	236.460	234.320	241.210	239.460	8.28	7.79	1.1460	24.0	0.000
15.04.23	46.68	41.07	5.61	236.760	234.360	241.230	239.310	8.29	7.79	1.3150	24.0	0.000
16.04.23	46.98	41.31	5.67	236.890	234.490	241.160	239.240	8.29	7.80	1.3300	24.0	0.000
17.04.23	45.39	40.17	5.22	236.630	234.390	241.220	239.400	8.26	7.77	1.2220	24.0	0.000
18.04.23	43.13	38.53	4.60	236.890	234.830	241.530	239.850	8.28	7.79	1.0790	24.0	0.000

19.04.23	43.57	38.97	4.60	237.070	234.910	241.820	240.140	8.28	7.79	1.0820	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6863.8**	**6797.51**	**6994.3**	**6941.13**	**---**	**---**	**34.6480**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.35**	**40.25**	**5.09**	---	---	---	---	**8.28**	**7.74**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	161286.699	158762.660	162690.360	160822.200	1356.081	23029.000	2.000
19.04.23 24:00	168150.530	165560.170	169684.670	167763.329	1390.729	23725.000	2.000
Итого за период	6863.831	6797.510	6994.310	6941.128	34.648	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:33:20 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 20б

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00121216

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x6D63

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.98	44.94	8.04	216.830	214.100	220.820	218.720	16.00	6.70	1.7550	24.0	0.000
23.03.23	51.57	43.95	7.62	216.860	214.300	220.900	218.920	16.00	6.70	1.6670	24.0	0.000
24.03.23	49.53	42.61	6.92	216.780	214.400	220.930	219.030	16.00	6.70	1.5190	24.0	0.000
25.03.23	47.93	41.46	6.47	216.360	214.180	220.570	218.860	16.00	6.70	1.4240	24.0	0.000
26.03.23	47.96	41.51	6.45	216.420	214.230	220.640	218.910	16.00	6.70	1.4180	24.0	0.000
27.03.23	47.70	41.37	6.33	216.490	214.300	220.720	218.930	16.00	6.70	1.3940	24.0	0.000
28.03.23	45.85	40.14	5.71	216.240	214.140	220.550	218.890	16.00	6.70	1.2600	24.0	0.000
29.03.23	43.10	37.92	5.18	215.730	213.960	220.120	218.680	16.00	6.70	1.1450	24.0	0.000
30.03.23	44.54	38.88	5.66	215.850	213.950	220.180	218.620	16.00	6.70	1.2490	24.0	0.000
31.03.23	46.15	40.11	6.04	216.070	213.940	220.350	218.670	16.00	6.70	1.3270	24.0	0.000
01.04.23	45.91	39.94	5.97	216.260	214.200	220.530	218.850	16.00	6.70	1.3150	24.0	0.000
02.04.23	46.19	40.19	6.00	216.540	214.380	220.810	219.130	16.00	6.70	1.3230	24.0	0.000
03.04.23	44.37	39.00	5.37	216.510	214.540	220.860	219.320	16.00	6.70	1.1880	24.0	0.000
04.04.23	43.07	38.07	5.00	216.510	214.720	220.960	219.520	16.00	6.70	1.1080	24.0	0.000
05.04.23	43.35	38.33	5.02	216.830	214.990	221.290	219.800	16.00	6.70	1.1170	24.0	0.000
06.04.23	43.38	38.37	5.01	217.010	215.130	221.480	220.040	16.00	6.70	1.1140	24.0	0.000
07.04.23	43.01	38.00	5.01	216.970	215.190	221.430	219.990	16.00	6.70	1.1180	24.0	0.000
08.04.23	42.70	37.70	5.00	216.900	215.220	221.350	219.910	16.00	6.70	1.1130	24.0	0.000
09.04.23	42.72	37.70	5.02	216.830	215.110	221.290	219.850	16.00	6.70	1.1160	24.0	0.000
10.04.23	43.28	38.13	5.15	217.090	215.230	221.530	220.090	16.00	6.70	1.1470	24.0	0.000
11.04.23	42.98	37.93	5.05	216.970	215.200	221.430	219.990	16.00	6.70	1.1260	24.0	0.000
12.04.23	43.24	38.20	5.04	217.300	215.450	221.740	220.300	16.00	6.70	1.1250	24.0	0.000
13.04.23	43.57	38.50	5.07	217.250	215.330	221.700	220.240	16.00	6.70	1.1270	24.0	0.000
14.04.23	44.04	38.60	5.44	217.020	215.130	221.410	219.890	16.00	6.70	1.2080	24.0	0.000
15.04.23	46.66	40.43	6.23	217.050	214.890	221.330	219.650	16.00	6.70	1.3730	24.0	0.000
16.04.23	46.95	40.66	6.29	217.000	214.840	221.290	219.610	16.00	6.70	1.3870	24.0	0.000
17.04.23	45.40	39.63	5.77	216.870	214.870	221.220	219.640	16.00	6.70	1.2780	24.0	0.000
18.04.23	43.09	37.97	5.12	217.250	215.450	221.700	220.260	16.00	6.70	1.1420	24.0	0.000

19.04.23	43.54	38.42	5.12	217.400	215.480	221.860	220.420	16.00	6.70	1.1390	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6285.1**	**6226.85**	**6410.9**	**6364.73**	**---**	**---**	**36.7220**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.33**	**39.60**	**5.72**	---	---	---	---	**16.00**	**6.70**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	59656.619	58765.699	60544.770	59867.099	506.770	9033.000	0.000
19.04.23 24:00	65941.810	64992.549	66955.760	66231.829	543.492	9729.000	0.000
Итого за период	6285.190	6226.849	6410.989	6364.729	36.722	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:33:12 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 21

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 802467

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	53.000	44.250	8.750	188.671	187.880	0.791	0.004	0.000	191.226	189.679	1.547	1.685	24.000
23.03.23	51.660	43.390	8.270	188.674	187.989	0.685	0.004	0.000	191.107	189.722	1.386	1.588	24.000
24.03.23	49.650	42.110	7.540	189.029	188.210	0.819	0.004	0.000	191.289	189.846	1.442	1.457	24.000
25.03.23	47.640	40.770	6.870	189.245	188.425	0.821	0.004	0.000	191.335	189.962	1.374	1.331	24.000
26.03.23	47.660	40.780	6.880	181.560	180.784	0.776	0.004	0.000	183.567	182.260	1.307	1.278	23.000
27.03.23	47.420	40.710	6.710	188.599	187.835	0.764	0.004	0.000	190.664	189.362	1.302	1.295	24.000
28.03.23	46.780	40.410	6.370	188.754	188.087	0.667	0.004	0.000	190.769	189.596	1.174	1.227	24.000
29.03.23	43.060	37.600	5.460	188.812	188.176	0.636	0.004	0.000	190.527	189.483	1.044	1.053	24.000
30.03.23	43.490	37.740	5.750	188.982	188.387	0.595	0.004	0.000	190.732	189.705	1.027	1.107	24.000
31.03.23	45.850	39.400	6.450	189.345	188.761	0.584	0.004	0.000	191.288	190.200	1.088	1.244	24.000
01.04.23	45.720	39.330	6.390	190.409	189.835	0.574	0.004	0.000	192.351	191.277	1.074	1.238	24.000
02.04.23	45.800	39.410	6.390	190.995	190.289	0.705	0.004	0.000	192.950	191.740	1.209	1.248	24.000
03.04.23	44.870	38.940	5.930	190.920	190.222	0.698	0.004	0.000	192.799	191.640	1.159	1.157	24.000
04.04.23	42.780	37.460	5.320	190.642	189.958	0.685	0.004	0.000	192.352	191.267	1.084	1.038	24.000
05.04.23	43.050	37.700	5.350	191.770	191.043	0.727	0.004	0.000	193.510	192.377	1.133	1.053	24.000
06.04.23	43.250	37.860	5.390	191.385	190.774	0.612	0.004	0.000	193.138	192.117	1.021	1.053	24.000
07.04.23	42.890	37.520	5.370	191.019	190.443	0.576	0.004	0.000	192.740	191.760	0.980	1.045	24.000
08.04.23	42.530	37.090	5.440	190.775	190.210	0.564	0.004	0.000	192.465	191.496	0.969	1.056	24.000
09.04.23	42.430	36.890	5.540	190.787	190.226	0.561	0.004	0.000	192.470	191.498	0.972	1.076	24.000
10.04.23	42.920	37.270	5.650	190.697	190.151	0.546	0.004	0.000	192.417	191.448	0.969	1.096	24.000
11.04.23	42.830	37.280	5.550	190.944	190.377	0.567	0.004	0.000	192.660	191.677	0.983	1.079	24.000
12.04.23	42.960	37.430	5.530	191.321	190.752	0.568	0.004	0.000	193.050	192.065	0.984	1.077	24.000
13.04.23	43.320	37.780	5.540	191.158	190.574	0.584	0.004	0.000	192.914	191.910	1.003	1.078	24.000
14.04.23	43.170	37.630	5.540	191.166	190.595	0.571	0.004	0.000	192.911	191.921	0.990	1.079	24.000
15.04.23	46.180	39.480	6.700	190.873	190.326	0.547	0.004	0.000	192.858	191.783	1.076	1.298	24.000
16.04.23	46.650	39.760	6.890	190.799	190.236	0.563	0.004	0.000	192.822	191.712	1.110	1.335	24.000

17.04.23	46.160	39.500	6.660	190.621	190.034	0.587	0.003	0.000	192.605	191.491	1.113	1.289	24.000
18.04.23	42.780	37.230	5.550	191.270	190.663	0.607	0.004	0.000	192.985	191.961	1.024	1.083	24.000
19.04.23	43.250	37.740	5.510	191.409	190.812	0.597	0.004	0.000	193.162	192.147	1.015	1.075	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5510.632**	**5492.054**	**18.578**	**---**	**---**	**5565.664**	**5533.104**	**32.560**	**34.719**	**695.000**
Среднее	**45.164**	**38.981**	**6.182**	---	---	---	**0.004**	**0.000**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:38:52 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 24-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : Комсомольская 23
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N BB522
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.61	52.91	207.43	45.13	207.33	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.52	51.53	207.40	44.19	207.28	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.37	49.50	207.65	42.88	207.56	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.28	47.88	207.36	41.69	207.22	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.28	47.90	207.63	41.73	207.48	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.25	47.64	207.86	41.60	207.67	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.13	45.88	207.57	40.41	207.36	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.04	43.07	206.94	38.05	206.64	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.12	44.46	207.07	39.03	206.85	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.21	46.11	207.92	40.28	207.73	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.20	45.87	208.54	40.09	208.31	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.20	46.15	209.00	40.38	208.76	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.08	44.39	209.13	39.23	208.86	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.00	43.06	209.41	38.27	209.08	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.01	43.34	209.88	38.54	209.57	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.00	43.38	209.99	38.61	209.66	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.01	43.01	209.82	38.19	209.43	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.02	42.69	209.72	37.83	209.33	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.02	42.71	209.68	37.83	209.35	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.05	43.27	209.90	38.24	209.58	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.03	42.97	209.79	38.04	209.44	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.03	43.23	210.34	38.32	209.98	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.03	43.57	210.51	38.66	210.17	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.10	43.98	209.53	38.72	209.23	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.27	46.62	209.27	40.56	209.01	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.29	46.91	209.34	40.74	209.05	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.17	45.44	209.49	39.83	209.14	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.03	43.08	210.37	38.19	209.92	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.02	43.53	210.59	38.66	210.23	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	33.38	45.31	6059.14	39.79	6051.22	696:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 23а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182343

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x3C57

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.73	44.32	8.41	192.080	189.600	192.660	190.890	6.20	7.11	1.5890	24.0	0.000
23.03.23	51.34	43.40	7.94	191.960	189.590	192.610	190.930	6.20	6.51	1.4990	24.0	0.000
24.03.23	49.31	42.18	7.13	192.050	189.900	192.770	191.110	6.20	5.81	1.3510	24.0	0.000
25.03.23	47.71	40.93	6.78	191.540	189.500	192.450	191.010	6.20	5.37	1.2860	24.0	0.000
26.03.23	47.74	41.03	6.71	191.820	189.760	192.700	191.140	6.20	2.29	1.2860	24.0	0.000
27.03.23	47.48	40.89	6.59	192.070	189.980	192.980	191.470	6.20	3.66	1.2560	24.0	0.000
28.03.23	45.68	39.78	5.90	191.780	189.890	192.740	191.250	6.20	4.28	1.1250	24.0	0.000
29.03.23	42.93	37.54	5.39	191.130	189.450	190.540	189.340	6.20	5.68	1.0210	24.0	0.000
30.03.23	44.33	38.44	5.89	191.360	189.570	192.020	190.670	6.20	4.35	1.1220	24.0	0.000
31.03.23	45.95	39.63	6.32	192.060	190.140	193.070	191.630	6.20	6.49	1.1950	24.0	0.000
01.04.23	45.71	39.46	6.25	192.620	190.700	193.630	192.190	6.20	5.08	1.1970	24.0	0.000
02.04.23	46.00	39.73	6.27	193.070	191.150	194.070	192.630	6.20	6.27	1.1970	24.0	0.000
03.04.23	44.20	38.58	5.62	193.120	191.350	194.200	192.800	6.20	5.28	1.0750	24.0	0.000
04.04.23	42.89	37.66	5.23	193.250	191.570	194.390	193.150	6.20	5.75	1.0020	24.0	0.000
05.04.23	43.18	37.91	5.27	193.790	192.110	194.890	193.580	6.20	6.88	1.0060	24.0	0.000
06.04.23	43.21	37.92	5.29	193.850	192.170	194.960	193.740	6.20	8.09	1.0050	24.0	0.000
07.04.23	42.83	37.54	5.29	193.600	191.920	194.770	193.570	6.20	7.36	1.0110	24.0	0.000
08.04.23	42.52	37.21	5.31	193.500	191.820	194.640	193.440	6.20	7.58	1.0130	24.0	0.000
09.04.23	42.54	37.09	5.45	193.560	191.880	194.700	193.500	6.20	7.48	1.0370	24.0	0.000
10.04.23	43.10	37.58	5.52	194.010	192.330	195.060	193.860	6.20	7.77	1.0520	24.0	0.000
11.04.23	42.80	37.42	5.38	193.680	192.000	194.800	193.600	6.20	7.61	1.0240	24.0	0.000
12.04.23	43.07	37.73	5.34	194.260	192.580	195.350	194.140	6.20	7.79	1.0190	24.0	0.000
13.04.23	43.40	38.04	5.36	194.390	192.710	195.520	194.230	6.20	7.73	1.0230	24.0	0.000
14.04.23	43.84	38.07	5.77	193.530	191.770	194.650	193.370	6.20	7.49	1.0970	24.0	0.000
15.04.23	46.46	39.84	6.62	193.510	191.590	194.580	193.140	6.20	7.52	1.2600	24.0	0.000
16.04.23	46.76	40.08	6.68	193.320	191.400	194.440	193.000	6.20	7.56	1.2720	24.0	0.000
17.04.23	45.23	39.16	6.07	193.430	191.610	194.630	193.270	6.20	6.91	1.1570	24.0	0.000
18.04.23	42.92	37.55	5.37	194.120	192.440	195.320	194.090	6.20	6.83	1.0290	24.0	0.000

19.04.23	43.36	38.04	5.32	194.270	192.590	195.460	194.150	6.20	6.92	1.0200	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5596.7**	**5543.07**	**5624.5**	**5584.89**	**---**	**---**	**33.2260**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.14**	**39.12**	**6.01**	---	---	---	---	**6.20**	**6.39**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	43952.289	43281.560	43585.090	43139.840	461.344	9225.000	0.000
19.04.23 24:00	49549.020	48824.629	49209.689	48724.729	494.570	9921.000	0.000
Итого за период	5596.731	5543.069	5624.599	5584.889	33.226	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:33:08 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 24-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	ул. Комсомольская д.25
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА785
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.99	52.83	222.35	43.84	223.76	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.88	51.43	222.38	42.96	223.77	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.70	49.39	222.63	41.73	224.16	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.60	47.78	222.42	40.57	223.94	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.59	47.82	222.61	40.67	224.11	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.55	47.56	222.83	40.58	224.35	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.39	45.75	222.79	39.48	224.06	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.27	42.99	221.83	37.27	223.59	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.38	44.40	222.09	38.15	223.73	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.48	46.02	223.15	39.36	224.57	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.48	45.78	223.69	39.15	225.11	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.47	46.07	224.17	39.49	225.53	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.32	44.28	224.36	38.36	225.69	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.23	42.96	224.53	37.47	225.98	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.24	43.23	224.87	37.72	226.46	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.24	43.27	224.96	37.73	226.63	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.24	42.90	224.73	37.35	226.49	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.26	42.59	224.67	36.98	226.45	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.27	42.61	224.74	36.96	226.48	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.29	43.17	224.95	37.42	226.64	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.26	42.87	224.86	37.27	226.49	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.26	43.14	225.48	37.55	227.01	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.26	43.47	225.74	37.88	227.14	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.35	43.91	224.47	37.89	226.24	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.57	46.53	224.19	39.52	225.94	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.59	46.81	224.34	39.70	225.91	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.44	45.31	224.23	38.86	226.13	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.27	42.99	225.23	37.35	226.98	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.26	43.43	225.83	37.83	227.22	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	41.14	45.22	6495.11	38.87	6540.55	696:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 27

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 719860

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	52.810	44.100	8.710	223.786	223.786	0	0.524	0.000	226.340	226.317	0.022	1.970	24.000
23.03.23	51.470	43.230	8.240	223.901	223.900	0	0.524	0.000	226.368	226.296	0.071	1.865	24.000
24.03.23	49.430	41.970	7.460	224.205	224.205	0	0.525	0.000	226.472	226.479	-0.008	1.694	24.000
25.03.23	47.630	40.740	6.890	224.032	224.032	0.001	0.524	0.000	226.193	226.117	0.076	1.567	24.000
26.03.23	47.660	40.800	6.860	214.858	214.858	0.000	0.524	0.000	216.905	216.889	0.016	1.495	23.000
27.03.23	47.430	40.700	6.730	224.351	224.350	0.001	0.524	0.000	226.472	226.459	0.012	1.531	24.000
28.03.23	46.230	40.030	6.200	224.240	224.239	0.001	0.525	0.000	226.272	226.261	0.010	1.414	24.000
29.03.23	42.960	37.480	5.480	223.930	223.916	0.014	0.524	0.000	225.778	225.585	0.192	1.249	24.000
30.03.23	43.900	38.000	5.900	223.906	223.898	0.008	0.524	0.000	225.821	225.633	0.188	1.345	24.000
31.03.23	45.930	39.510	6.420	224.334	224.328	0.006	0.525	0.000	226.429	226.209	0.220	1.462	24.000
01.04.23	45.690	39.310	6.380	224.937	224.929	0.008	0.525	0.000	227.025	226.787	0.238	1.457	24.000
02.04.23	45.920	39.490	6.430	225.284	225.276	0.008	0.525	0.000	227.396	227.155	0.241	1.471	24.000
03.04.23	44.540	38.670	5.870	225.539	225.524	0.015	0.525	0.000	227.540	227.315	0.225	1.347	24.000
04.04.23	42.840	37.500	5.340	225.809	225.795	0.014	0.525	0.000	227.666	227.476	0.190	1.231	24.000
05.04.23	43.130	37.750	5.380	226.240	226.224	0.016	0.526	0.000	228.126	227.928	0.198	1.240	24.000
06.04.23	43.240	37.870	5.370	226.295	226.280	0.015	0.526	0.000	228.195	227.993	0.202	1.239	24.000
07.04.23	42.860	37.490	5.370	226.217	226.194	0.022	0.526	0.000	228.096	227.859	0.237	1.237	24.000
08.04.23	42.520	37.110	5.410	226.194	226.155	0.039	0.526	0.000	228.063	227.767	0.296	1.248	24.000
09.04.23	42.490	37.000	5.490	226.188	226.128	0.059	0.526	0.000	228.065	227.720	0.346	1.266	24.000
10.04.23	43.040	37.400	5.640	226.361	226.316	0.045	0.526	0.000	228.283	227.950	0.333	1.300	24.000
11.04.23	42.810	37.320	5.490	226.171	226.133	0.038	0.526	0.000	228.065	227.764	0.301	1.266	24.000
12.04.23	43.020	37.490	5.530	226.694	226.657	0.038	0.526	0.000	228.609	228.308	0.301	1.279	24.000
13.04.23	43.380	37.860	5.520	226.910	226.863	0.048	0.526	0.000	228.868	228.540	0.328	1.276	24.000
14.04.23	43.470	37.790	5.680	226.159	226.116	0.043	0.526	0.000	228.123	227.780	0.343	1.307	24.000
15.04.23	46.360	39.560	6.800	225.653	225.607	0.046	0.525	0.000	227.892	227.414	0.478	1.558	24.000
16.04.23	46.700	39.790	6.910	225.580	225.567	0.013	0.526	0.000	227.806	227.439	0.366	1.581	24.000

17.04.23	45.700	39.220	6.480	225.734	225.691	0.043	0.524	0.000	227.908	227.474	0.434	1.484	24.000
18.04.23	42.870	37.360	5.510	226.686	226.646	0.041	0.526	0.000	228.602	228.272	0.329	1.273	24.000
19.04.23	43.320	37.830	5.490	226.972	226.951	0.021	0.527	0.000	228.898	228.654	0.244	1.269	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6527.169**	**6526.565**	**0.604**	**---**	**---**	**6586.273**	**6579.843**	**6.431**	**40.921**	**695.000**
Среднее	**45.150**	**38.978**	**6.172**	---	---	---	**0.525**	**0.000**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:37:10 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 24-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	ул.Комсомольская д.29
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА852
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.73	51.64	209.31	43.38	205.76	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.63	50.34	209.50	42.56	205.97	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.47	48.35	205.48	41.20	201.92	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.35	46.66	201.45	39.92	197.91	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.35	46.69	201.37	39.95	197.80	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.32	46.45	201.22	39.87	197.71	23:59	23:59
29-03-2023 00:00:00	1.20	44.96	201.27	38.98	197.77	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.07	42.05	201.15	36.72	197.93	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.16	43.22	201.23	37.43	197.91	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.26	44.98	201.33	38.69	197.79	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.25	44.72	201.39	38.48	197.85	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.26	44.99	201.53	38.72	197.93	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.13	43.42	202.19	37.82	198.62	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.04	41.98	203.24	36.84	199.70	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.05	42.25	203.32	37.08	199.78	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.05	42.31	203.41	37.12	199.84	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.06	41.96	203.46	36.75	200.16	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.06	41.64	203.36	36.40	200.18	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.09	41.64	203.43	36.28	200.12	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.11	42.19	203.61	36.73	200.24	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.08	41.91	203.60	36.58	200.26	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.08	42.15	203.67	36.84	200.24	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.08	42.49	203.59	37.16	200.05	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.14	42.75	203.25	37.11	200.18	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.36	45.45	203.07	38.76	200.28	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.37	45.73	203.21	38.98	200.15	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.27	44.50	203.67	38.23	200.49	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.10	42.01	204.50	36.62	201.15	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.09	42.45	204.57	37.11	201.04	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	35.23	44.20	5895.35	38.22	5796.75	695:59	695:59

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 31

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169027

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x733D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.74	43.43	9.31	190.850	188.790	191.020	188.790	6.60	6.00	1.7560	24.0	0.000
23.03.23	51.34	42.57	8.77	190.680	188.780	190.960	188.780	6.60	6.00	1.6530	24.0	0.000
24.03.23	49.32	41.34	7.98	190.660	188.970	191.060	188.970	6.61	6.00	1.5080	24.0	0.000
25.03.23	47.78	40.27	7.51	190.180	188.660	190.720	188.660	6.61	6.00	1.4150	24.0	0.000
26.03.23	47.81	40.29	7.52	190.400	188.860	190.950	188.860	6.60	6.00	1.4160	24.0	0.000
27.03.23	47.55	40.21	7.34	190.300	188.840	190.980	188.840	6.60	5.99	1.3840	24.0	0.000
28.03.23	45.64	39.07	6.57	189.620	188.540	190.790	188.540	6.60	5.99	1.2390	24.0	0.000
29.03.23	42.98	36.99	5.99	188.690	187.910	190.160	187.910	6.60	6.00	1.1300	24.0	0.000
30.03.23	44.46	37.85	6.61	189.060	188.110	190.360	188.110	6.61	6.00	1.2410	24.0	0.000
31.03.23	46.00	38.93	7.07	189.990	188.770	191.000	188.770	6.60	6.00	1.3320	24.0	0.000
01.04.23	45.78	38.77	7.01	190.450	189.160	191.350	189.160	6.60	6.00	1.3240	24.0	0.000
02.04.23	46.06	39.06	7.00	190.960	189.650	191.770	189.650	6.60	6.00	1.3270	24.0	0.000
03.04.23	44.21	37.94	6.27	190.710	189.680	191.850	189.680	6.61	6.00	1.1900	24.0	0.000
04.04.23	42.97	37.09	5.88	190.540	189.730	191.920	189.730	6.61	6.00	1.1140	24.0	0.000
05.04.23	43.25	37.35	5.90	191.050	190.190	192.320	190.190	6.61	6.00	1.1250	24.0	0.000
06.04.23	43.27	37.39	5.88	191.050	190.190	192.340	190.190	6.61	6.00	1.1190	24.0	0.000
07.04.23	42.90	36.95	5.95	190.870	190.070	192.260	190.070	6.61	6.00	1.1300	24.0	0.000
08.04.23	42.60	36.61	5.99	190.690	189.930	192.160	189.930	6.62	6.01	1.1380	24.0	0.000
09.04.23	42.62	36.58	6.04	190.860	190.000	192.150	190.000	6.62	6.01	1.1460	24.0	0.000
10.04.23	43.18	37.01	6.17	191.210	190.240	192.310	190.240	6.62	6.01	1.1740	24.0	0.000
11.04.23	42.88	36.88	6.00	191.010	190.100	192.220	190.100	6.62	6.01	1.1400	24.0	0.000
12.04.23	43.15	37.16	5.99	191.560	190.620	192.680	190.620	6.62	6.00	1.1410	24.0	0.000
13.04.23	43.46	37.52	5.94	192.020	191.060	193.080	191.060	6.62	6.00	1.1350	24.0	0.000
14.04.23	43.97	37.60	6.37	191.110	190.130	192.270	190.130	6.62	6.01	1.2110	24.0	0.000
15.04.23	46.52	39.17	7.35	191.410	190.020	192.140	190.020	6.62	6.00	1.3960	24.0	0.000
16.04.23	46.82	39.39	7.43	191.520	190.050	192.050	190.050	6.62	6.01	1.4110	24.0	0.000
17.04.23	45.22	38.44	6.78	191.310	190.140	192.190	190.140	6.61	5.99	1.2840	24.0	0.000
18.04.23	43.00	37.02	5.98	191.310	190.500	192.730	190.500	6.63	6.01	1.1360	24.0	0.000

19.04.23	43.44	37.47	5.97	191.720	190.890	193.030	190.890	6.62	6.01	1.1390	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5531.7**	**5498.58**	**5560.8**	**5498.58**	**---**	**---**	**36.8540**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.20**	**38.49**	**6.70**	---	---	---	---	**6.61**	**6.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	130645.749	129074.280	131109.959	129106.300	1372.139	23050.000	1103.000
19.04.23 24:00	136177.539	134572.860	136670.780	134604.880	1408.993	23746.000	1103.000
Итого за период	5531.789	5498.579	5560.820	5498.580	36.854	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:35:23 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 31

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00170304

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x9B33

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.64	43.28	9.36	188.490	186.010	187.590	185.910	6.29	5.87	1.7380	24.0	0.000
23.03.23	51.26	42.43	8.83	188.390	186.080	187.540	185.930	6.28	5.87	1.6400	24.0	0.000
24.03.23	49.24	41.16	8.08	188.460	186.320	187.690	186.250	6.29	5.87	1.5030	24.0	0.000
25.03.23	47.66	40.09	7.57	188.090	186.150	187.380	185.940	6.29	5.88	1.4090	24.0	0.000
26.03.23	47.69	40.15	7.54	188.290	186.340	187.600	186.160	6.28	5.87	1.4040	24.0	0.000
27.03.23	47.43	40.04	7.39	188.290	186.330	187.650	186.220	6.28	5.87	1.3750	24.0	0.000
28.03.23	45.63	38.93	6.70	188.110	186.240	187.500	186.190	6.28	5.87	1.2440	24.0	0.000
29.03.23	42.90	36.80	6.10	187.400	185.720	186.850	185.650	6.29	5.88	1.1320	24.0	0.000
30.03.23	44.31	37.61	6.70	187.640	185.870	187.010	185.780	6.28	5.88	1.2420	24.0	0.000
31.03.23	45.90	38.78	7.12	188.290	186.370	187.620	186.240	6.28	5.87	1.3280	24.0	0.000
01.04.23	45.67	38.61	7.06	188.650	186.730	188.000	186.690	6.29	5.88	1.3170	24.0	0.000
02.04.23	45.95	38.89	7.06	189.060	187.140	188.410	186.970	6.29	5.87	1.3210	24.0	0.000
03.04.23	44.17	37.81	6.36	189.030	187.270	188.450	187.200	6.29	5.88	1.1910	24.0	0.000
04.04.23	42.88	36.96	5.92	189.120	187.440	188.590	187.390	6.29	5.88	1.1090	24.0	0.000
05.04.23	43.16	37.22	5.94	189.520	187.840	188.980	187.780	6.29	5.88	1.1180	24.0	0.000
06.04.23	43.19	37.26	5.93	189.570	187.890	189.060	187.860	6.30	5.88	1.1130	24.0	0.000
07.04.23	42.82	36.88	5.94	189.370	187.690	188.860	187.660	6.29	5.88	1.1160	24.0	0.000
08.04.23	42.51	36.48	6.03	189.310	187.630	188.780	187.580	6.30	5.88	1.1320	24.0	0.000
09.04.23	42.53	36.45	6.08	189.340	187.660	188.790	187.590	6.30	5.88	1.1390	24.0	0.000
10.04.23	43.09	36.87	6.22	189.550	187.870	188.980	187.780	6.30	5.88	1.1670	24.0	0.000
11.04.23	42.79	36.70	6.09	189.430	187.750	188.880	187.680	6.30	5.88	1.1410	24.0	0.000
12.04.23	43.06	36.98	6.08	189.850	188.170	189.300	188.100	6.29	5.88	1.1420	24.0	0.000
13.04.23	43.39	37.09	6.30	176.180	174.600	175.460	174.340	6.07	5.87	1.1010	24.0	0.000
14.04.23	43.82	37.25	6.57	183.560	181.900	182.380	181.180	6.38	5.88	1.1930	24.0	0.000
15.04.23	46.40	38.88	7.52	183.610	181.690	182.530	181.310	6.37	5.88	1.3650	24.0	0.000
16.04.23	46.70	39.07	7.63	183.670	181.750	182.630	181.410	6.37	5.87	1.3840	24.0	0.000
17.04.23	45.18	38.21	6.97	183.680	181.900	182.720	181.410	6.36	5.86	1.2690	24.0	0.000
18.04.23	42.90	36.75	6.15	184.220	182.590	183.160	181.960	6.38	5.87	1.1200	24.0	0.000

19.04.23	43.34	37.19	6.15	184.440	182.760	183.450	182.250	6.38	5.87	1.1220	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5432.6**	**5379.70**	**5411.8**	**5374.41**	**---**	**---**	**36.5750**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.11**	**38.30**	**6.80**	---	---	---	---	**6.30**	**5.88**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	159274.610	156785.400	158969.590	157193.080	1412.031	23049.000	1103.000
19.04.23 24:00	164707.219	162165.100	164381.430	162567.490	1448.606	23745.000	1103.000
Итого за период	5432.609	5379.700	5411.839	5374.410	36.575	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:35:19 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 35

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 718940

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	53.400	47.340	6.060	336.488	335.216	1.272	0.562	0.511	340.849	338.973	1.876	2.101	24.000
23.03.23	52.020	46.300	5.720	336.800	335.517	1.283	0.562	0.511	340.901	339.161	1.740	1.987	24.000
24.03.23	49.990	44.760	5.230	334.108	332.795	1.313	0.562	0.511	337.824	336.226	1.598	1.803	24.000
25.03.23	47.910	43.020	4.890	324.318	323.004	1.314	0.560	0.512	327.687	326.031	1.656	1.643	24.000
26.03.23	47.840	42.900	4.940	310.597	309.248	1.349	0.559	0.512	313.930	312.014	1.917	1.591	23.000
27.03.23	47.660	42.860	4.800	323.806	322.388	1.418	0.559	0.512	327.307	325.215	2.092	1.618	23.983
28.03.23	47.300	42.650	4.650	324.151	322.712	1.439	0.559	0.512	327.605	325.517	2.088	1.569	24.000
29.03.23	43.280	39.430	3.850	324.313	322.815	1.497	0.559	0.512	327.207	325.206	2.001	1.311	24.000
30.03.23	45.150	39.340	5.810	337.764	322.725	15.040	0.582	0.512	340.788	325.105	15.683	1.361	24.000
31.03.23	45.970	41.380	4.590	324.064	322.548	1.516	0.559	0.512	327.324	325.184	2.140	1.548	24.000
01.04.23	45.970	41.420	4.550	324.219	322.726	1.493	0.559	0.512	327.481	325.368	2.113	1.537	24.000
02.04.23	45.920	41.330	4.590	324.487	322.948	1.539	0.559	0.512	327.745	325.581	2.164	1.551	24.000
03.04.23	45.290	40.950	4.340	324.607	323.115	1.492	0.559	0.512	327.780	325.701	2.079	1.469	24.000
04.04.23	42.940	39.140	3.800	327.749	326.217	1.532	0.560	0.512	330.627	328.597	2.030	1.305	24.000
05.04.23	43.150	39.340	3.810	327.678	326.153	1.525	0.560	0.512	330.584	328.557	2.026	1.309	24.000
06.04.23	43.440	39.610	3.830	327.744	326.241	1.503	0.561	0.512	330.690	328.680	2.010	1.316	24.000
07.04.23	43.090	39.280	3.810	328.161	326.647	1.514	0.560	0.512	331.063	329.048	2.015	1.310	24.000
08.04.23	42.690	38.850	3.840	328.067	326.545	1.523	0.561	0.512	330.915	328.891	2.024	1.322	24.000
09.04.23	42.570	38.730	3.840	328.035	326.486	1.548	0.560	0.512	330.866	328.817	2.049	1.322	24.000
10.04.23	42.990	39.010	3.980	328.194	326.656	1.538	0.561	0.512	331.082	329.023	2.059	1.365	24.000
11.04.23	43.020	39.070	3.950	328.243	326.743	1.501	0.560	0.512	331.137	329.118	2.018	1.355	24.000
12.04.23	43.090	39.120	3.970	328.226	326.739	1.488	0.560	0.512	331.129	329.120	2.009	1.361	24.000
13.04.23	43.420	39.460	3.960	328.152	326.663	1.488	0.561	0.512	331.098	329.086	2.012	1.358	24.000
14.04.23	43.180	39.280	3.900	328.096	326.605	1.491	0.561	0.512	331.010	329.005	2.005	1.339	24.000
15.04.23	46.220	41.430	4.790	327.665	326.180	1.484	0.560	0.512	330.997	328.852	2.145	1.631	24.000
16.04.23	46.790	41.860	4.930	327.589	326.099	1.490	0.561	0.512	331.002	328.826	2.175	1.674	24.000

17.04.23	46.750	41.900	4.850	327.654	326.143	1.511	0.559	0.510	331.064	328.878	2.187	1.650	24.000
18.04.23	42.820	38.930	3.890	329.558	328.043	1.515	0.561	0.512	332.436	330.410	2.026	1.342	24.000
19.04.23	43.350	39.420	3.930	329.663	328.123	1.540	0.561	0.512	332.613	330.551	2.062	1.357	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**9500.194**	**9444.039**	**56.155**	**---**	**---**	**9592.740**	**9520.742**	**71.999**	**43.405**	**694.983**
Среднее	**45.421**	**40.969**	**4.452**	---	---	---	**0.561**	**0.512**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:38:38 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 24-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : Комсомольская 37
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N CF598
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.70	52.74	79.25	31.20	82.57	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.64	51.36	79.43	30.69	82.77	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	2.13	49.45	208.99	36.05	214.46	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	2.36	47.94	315.12	40.44	322.66	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	2.32	47.97	314.81	40.58	322.82	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	2.24	47.71	314.60	40.57	322.71	23:59	23:59
29-03-2023 00:00:00	2.00	45.91	315.02	39.54	322.83	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.80	43.15	315.35	37.42	322.86	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.99	44.54	314.93	38.20	322.42	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	2.16	46.17	314.59	39.30	321.88	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	2.13	45.93	315.12	39.16	322.49	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	2.14	46.21	315.13	39.39	322.28	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.93	44.42	318.19	38.33	325.10	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.80	43.10	322.13	37.50	328.78	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.81	43.38	322.23	37.75	329.04	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.81	43.42	322.40	37.78	329.25	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.81	43.05	322.77	37.43	329.67	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.84	42.74	322.60	37.03	328.90	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.85	42.75	322.76	37.00	329.37	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.92	43.31	322.92	37.37	329.83	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.88	43.01	322.92	37.19	329.72	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.87	43.28	323.03	37.49	329.97	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.86	43.61	322.89	37.85	329.82	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.96	44.05	322.37	37.94	328.81	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	2.27	46.68	321.67	39.61	328.07	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	2.31	46.97	321.63	39.78	328.45	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	2.10	45.46	322.66	38.94	329.67	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.85	43.13	324.23	37.40	331.32	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.84	43.57	324.25	37.87	331.64	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	57.33	45.35	8683.97	37.82	8880.16	695:59	695:59

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 24-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : Комсомольская 39
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N CF597
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	2.79	52.88	348.74	44.87	340.67	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	2.63	51.49	349.55	43.94	341.70	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	2.38	49.48	335.34	42.38	326.56	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	2.21	47.89	323.47	41.03	313.60	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	2.21	47.91	323.42	41.07	313.59	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	2.16	47.66	323.45	40.95	313.61	23:59	23:59
29-03-2023 00:00:00	1.95	45.86	324.60	39.84	314.35	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.76	43.10	325.93	37.68	315.60	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.94	44.49	325.14	38.49	315.35	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	2.10	46.12	324.36	39.64	314.75	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	2.08	45.88	323.28	39.44	315.10	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	2.08	46.16	323.29	39.71	315.38	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.84	44.36	304.02	38.30	296.51	23:31	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.69	43.05	280.25	37.00	273.39	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.69	43.33	278.85	37.27	273.25	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.68	43.36	278.78	37.31	273.06	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.70	43.00	279.15	36.89	273.69	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.71	42.68	279.33	36.54	274.13	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.73	42.70	279.51	36.49	273.99	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.74	43.26	278.17	36.99	273.58	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.70	42.96	279.68	36.88	274.03	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.71	43.22	280.98	37.14	273.86	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.72	43.55	280.48	37.39	273.95	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.79	43.99	280.18	37.58	273.45	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	2.08	46.62	279.86	39.17	272.79	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	2.12	46.91	279.79	39.33	272.57	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.96	45.41	281.00	38.42	274.48	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.72	43.08	282.73	36.96	275.75	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.71	43.52	280.51	37.42	275.30	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	56.58	45.31	8733.84	38.83	8518.05	695:30	695:59

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 24-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : Комсомольская 41
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА732
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	2.78	52.72	394.02	45.65	389.61	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	2.62	51.35	394.38	44.69	390.12	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	2.38	49.30	389.68	43.19	385.19	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	2.21	47.61	384.54	41.84	380.21	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	2.21	47.64	384.40	41.88	379.91	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	2.16	47.39	384.28	41.75	379.74	23:59	23:59
29-03-2023 00:00:00	1.94	45.73	384.17	40.66	379.94	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.74	42.82	383.27	38.28	380.09	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.91	44.12	382.62	39.11	379.97	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	2.06	45.86	382.58	40.47	379.82	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	2.04	45.60	382.72	40.26	380.02	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	2.06	45.89	383.05	40.50	379.61	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.84	44.18	383.84	39.38	380.11	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.71	42.77	385.27	38.32	381.07	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.72	43.04	385.24	38.57	381.30	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.73	43.09	385.26	38.59	381.41	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.73	42.73	384.67	38.23	382.11	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.74	42.40	383.80	37.87	382.16	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.75	42.41	383.68	37.83	382.06	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.80	42.98	383.79	38.29	382.12	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.76	42.68	383.76	38.09	382.09	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.76	42.94	384.06	38.34	382.11	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.76	43.28	384.04	38.69	381.86	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.85	43.62	383.87	38.79	381.59	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	2.15	46.35	383.87	40.73	381.40	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	2.19	46.64	383.79	40.92	381.13	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	2.01	45.26	384.47	40.03	381.80	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.74	42.78	385.91	38.25	383.22	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.76	43.24	385.64	38.67	383.00	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	57.10	45.05	11164.65	39.93	11074.77	695:59	695:59

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 24-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : Комсомоьская 21а
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВВ673
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.62	52.88	159.33	42.68	161.46	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.53	51.51	159.25	41.88	161.42	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.39	49.49	159.52	40.77	161.69	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.30	47.89	159.09	39.70	161.33	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.30	47.92	159.32	39.77	161.55	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.27	47.67	159.73	39.71	161.94	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.14	45.91	159.30	38.74	161.50	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.04	43.14	158.64	36.58	161.18	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.13	44.50	158.81	37.40	161.39	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.21	46.14	160.31	38.57	162.95	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.20	45.91	161.24	38.42	163.90	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.20	46.19	161.68	38.74	164.27	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.09	44.44	161.76	37.68	164.44	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.01	43.11	162.08	36.85	164.84	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.02	43.39	162.74	37.11	165.55	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.02	43.42	162.82	37.16	165.53	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.03	43.06	162.62	36.69	165.47	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.05	42.74	162.55	36.30	165.39	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.04	42.76	162.57	36.34	165.33	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.07	43.32	162.77	36.75	165.66	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.04	43.02	162.58	36.60	165.55	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.04	43.29	163.06	36.87	166.02	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.04	43.62	163.21	37.24	166.13	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.10	44.03	162.33	37.21	165.14	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.28	46.65	162.17	38.73	164.93	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.30	46.95	162.21	38.92	165.15	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.19	45.48	162.34	38.12	165.24	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.05	43.14	162.95	36.67	165.88	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.05	43.59	163.23	37.16	166.06	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	33.76	45.35	4680.20	38.12	4756.86	696:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Академика Королева, 10а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166936

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x4FB5

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.22	44.72	7.50	179.580	177.330	182.220	180.460	6.02	5.91	1.3280	24.0	0.000
23.03.23	50.35	44.00	6.35	199.110	196.730	201.890	200.060	6.05	5.89	1.2470	24.0	0.000
24.03.23	47.96	42.23	5.73	198.270	196.150	201.100	199.430	5.99	5.82	1.1240	24.0	0.000
25.03.23	47.70	41.70	6.00	188.980	186.970	191.800	190.210	5.99	5.85	1.1180	24.0	0.000
26.03.23	51.36	44.04	7.32	170.000	167.840	172.680	171.040	6.01	5.93	1.2290	24.0	0.000
27.03.23	49.82	43.52	6.30	184.880	182.730	187.710	186.040	6.00	5.88	1.1480	24.0	0.000
28.03.23	46.41	41.59	4.82	208.950	206.830	212.040	210.350	6.03	5.83	0.9930	24.0	0.000
29.03.23	45.81	41.14	4.67	219.380	217.160	222.500	220.730	5.99	5.77	1.0120	24.0	0.000
30.03.23	46.80	42.02	4.78	220.790	218.500	223.880	222.020	5.99	5.77	1.0420	24.0	0.000
31.03.23	45.32	40.80	4.52	218.230	216.070	221.370	219.690	6.05	5.83	0.9750	24.0	0.000
01.04.23	45.22	40.68	4.54	218.370	216.210	221.560	219.880	6.06	5.84	0.9810	24.0	0.000
02.04.23	45.50	40.94	4.56	218.870	216.710	222.060	220.370	6.06	5.83	0.9880	24.0	0.000
03.04.23	44.87	40.55	4.32	217.320	215.260	220.560	218.870	6.10	5.88	0.9320	24.0	0.000
04.04.23	43.73	39.40	4.33	203.680	201.870	206.860	205.350	6.23	6.04	0.8730	24.0	0.000
05.04.23	43.71	39.66	4.05	217.100	215.140	220.370	218.720	6.28	6.06	0.8690	24.0	0.000
06.04.23	44.02	40.00	4.02	220.970	219.020	224.240	222.560	6.31	6.08	0.8780	24.0	0.000
07.04.23	44.23	40.79	3.44	222.540	220.500	225.700	223.900	6.29	6.05	0.7570	24.0	0.000
08.04.23	46.38	41.87	4.51	229.900	227.580	232.980	231.060	6.23	5.97	1.0240	24.0	0.000
09.04.23	46.63	42.05	4.58	233.200	230.800	236.300	234.380	6.19	5.93	1.0560	24.0	0.000
10.04.23	46.02	41.61	4.41	232.940	230.540	236.060	234.140	6.19	5.92	1.0170	24.0	0.000
11.04.23	46.23	41.77	4.46	232.960	230.590	236.040	234.120	6.19	5.93	1.0280	24.0	0.000
12.04.23	46.20	41.83	4.37	232.340	230.000	235.460	233.540	6.22	5.96	1.0050	24.0	0.000
13.04.23	45.92	41.57	4.35	231.510	229.190	234.700	232.820	6.06	5.80	0.9970	24.0	0.000
14.04.23	47.80	42.16	5.64	196.420	194.340	199.410	197.780	6.25	6.08	1.0900	24.0	0.000
15.04.23	50.44	43.33	7.11	172.820	170.750	175.620	174.090	6.29	6.19	1.2100	24.0	0.000
16.04.23	51.22	44.01	7.21	173.540	171.380	176.380	174.700	6.32	6.23	1.2350	24.0	0.000
17.04.23	47.80	42.11	5.69	194.830	192.690	197.930	196.220	6.11	5.95	1.0950	24.0	0.000
18.04.23	45.73	41.38	4.35	228.880	226.640	232.230	230.310	5.87	5.62	0.9850	24.0	0.000

19.04.23	43.94	39.53	4.41	189.040	187.340	192.170	190.730	6.08	5.93	0.8230	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6055.4**	**5992.86**	**6143.8**	**6093.57**	**---**	**---**	**30.0590**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**46.87**	**41.75**	**5.11**	---	---	---	---	**6.12**	**5.92**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	35133.869	34558.760	35741.710	35322.299	317.680	7431.000	0.000
19.04.23 24:00	41189.270	40551.620	41885.530	41415.869	347.739	8127.000	0.000
Итого за период	6055.400	5992.860	6143.820	6093.570	30.059	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:29:23 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Академика Королева, 17

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00178584

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x45B7

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	50.73	43.00	7.73	451.090	445.650	445.460	441.550	5.70	5.22	3.4390	24.0	0.000
23.03.23	48.10	41.00	7.10	439.580	434.790	434.050	430.600	5.64	5.18	3.0810	24.0	0.000
24.03.23	47.62	41.00	6.62	469.180	464.160	463.960	460.270	5.74	5.22	3.0720	24.0	0.000
25.03.23	46.34	40.16	6.18	460.670	456.040	455.510	452.050	5.72	5.22	2.8150	24.0	0.000
26.03.23	45.88	39.85	6.03	457.680	453.120	452.540	449.180	5.73	5.24	2.7290	24.0	0.000
27.03.23	47.24	40.89	6.35	459.050	454.190	454.040	450.480	5.75	5.26	2.8830	24.0	0.000
28.03.23	46.62	40.28	6.34	418.750	414.510	413.940	410.780	5.65	5.25	2.6250	24.0	0.000
29.03.23	47.33	40.10	7.23	397.580	393.380	393.030	390.080	5.57	5.22	2.8420	24.0	0.000
30.03.23	47.60	40.79	6.81	431.670	427.070	426.630	423.310	5.64	5.21	2.9100	24.0	0.000
31.03.23	47.40	40.82	6.58	446.530	441.760	441.310	437.860	5.68	5.22	2.9010	24.0	0.000
01.04.23	47.35	40.80	6.55	447.170	442.470	442.270	438.810	5.68	5.22	2.8990	24.0	0.000
02.04.23	47.67	41.08	6.59	447.960	443.190	442.670	439.120	5.68	5.22	2.9190	24.0	0.000
03.04.23	46.24	40.38	5.86	457.400	452.800	452.460	448.960	5.68	5.20	2.6520	24.0	0.000
04.04.23	44.89	39.53	5.36	470.600	466.120	465.570	462.120	5.70	5.18	2.4950	24.0	0.000
05.04.23	45.77	40.29	5.48	481.770	477.050	476.420	472.740	5.74	5.20	2.6130	24.0	0.000
06.04.23	45.95	40.45	5.50	484.420	479.620	479.290	475.630	5.74	5.20	2.6380	24.0	0.000
07.04.23	45.05	39.70	5.35	479.580	474.950	474.490	471.000	5.75	5.22	2.5370	24.0	0.000
08.04.23	44.64	39.22	5.42	477.140	472.600	471.900	468.530	5.75	5.21	2.5590	24.0	0.000
09.04.23	44.84	39.31	5.53	476.380	471.890	471.530	468.080	5.71	5.17	2.6090	24.0	0.000
10.04.23	44.24	38.93	5.31	476.140	471.800	470.860	467.500	5.71	5.18	2.5090	24.0	0.000
11.04.23	44.30	38.38	5.92	412.940	409.130	408.610	405.770	5.75	5.36	2.4230	24.0	0.000
12.04.23	44.78	38.19	6.59	370.580	367.120	366.260	363.760	5.77	5.48	2.4160	24.0	0.000
13.04.23	46.23	39.29	6.94	376.000	372.220	371.620	368.940	5.48	5.17	2.5800	24.0	0.000
14.04.23	48.78	40.95	7.83	391.580	387.190	387.050	383.940	5.85	5.51	3.0290	24.0	0.000
15.04.23	50.90	42.29	8.61	400.190	395.340	394.830	391.540	5.93	5.57	3.4010	24.0	0.000
16.04.23	51.88	43.02	8.86	402.390	397.360	397.020	393.550	5.94	5.58	3.5160	24.0	0.000
17.04.23	50.16	41.95	8.21	394.720	390.070	389.500	386.310	5.84	5.49	3.1980	24.0	0.000
18.04.23	46.24	39.06	7.18	348.690	345.210	344.380	341.900	5.59	5.32	2.4730	24.0	0.000

19.04.23	44.56	37.50	7.06	321.860	318.850	318.340	316.200	5.44	5.23	2.2450	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**12549.2**	**12419.65**	**12405.5**	**12310.56**	**---**	**---**	**81.0080**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**46.87**	**40.28**	**6.59**	---	---	---	---	**5.71**	**5.27**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	69046.619	67773.640	68000.939	67174.080	841.969	3514.000	0.000
19.04.23 24:00	81595.910	80193.290	80406.480	79484.639	922.977	4210.000	0.000
Итого за период	12549.290	12419.649	12405.540	12310.558	81.008	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:37:29 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	ул.Кортунова д.2
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА716
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	dGm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	тонн	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	-1000000	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.38	51.58	194.69	44.47	0.00	24:00	194.69	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.34	50.77	198.83	44.02	0.00	24:00	198.83	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.22	49.14	186.68	42.62	0.00	24:00	186.68	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.14	47.57	168.93	40.82	0.00	24:00	168.93	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.27	49.41	177.00	42.22	0.00	24:00	177.00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.29	50.67	192.78	43.99	0.00	24:00	192.78	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.02	45.53	183.62	39.96	0.00	24:00	183.62	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.07	45.49	184.60	39.69	0.00	24:00	184.60	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.08	46.12	185.22	40.31	0.00	24:00	185.22	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.02	44.94	185.83	39.45	0.00	24:00	185.83	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.06	45.84	185.36	40.09	0.00	24:00	185.36	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.05	46.00	184.97	40.29	0.00	24:00	184.97	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.98	44.71	182.53	39.32	0.00	24:00	182.53	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.95	43.72	180.89	38.47	0.00	24:00	180.89	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.94	44.02	181.18	38.82	0.00	24:00	181.18	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.93	43.83	180.89	38.68	0.00	24:00	180.89	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.94	43.74	181.02	38.56	0.00	24:00	181.02	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.94	43.38	180.61	38.17	0.00	24:00	180.61	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.92	43.41	180.61	38.29	0.00	24:00	180.61	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.94	43.65	181.19	38.43	0.00	24:00	181.19	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.96	44.12	181.59	38.82	0.00	24:00	181.59	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.94	43.86	181.30	38.67	0.00	24:00	181.30	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.95	44.11	181.25	38.85	0.00	24:00	181.25	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.04	45.30	183.48	39.61	0.00	24:00	183.48	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.05	45.56	183.79	39.83	0.00	24:00	183.79	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.04	45.39	184.42	39.75	0.00	24:00	184.42	24:00
18-04-2023 00:00:00	0.98	43.87	182.03	38.48	0.00	24:00	182.03	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.95	43.02	180.03	37.74	0.00	24:00	180.03	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.96	43.90	180.36	38.59	0.00	24:00	180.36	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	тонн	час:мин
696:00	30.35	45.61	5315.71	39.90	0.00	696:00	5315.71	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/03/23г.-19/04/23г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:ул.Кортунова 4 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00182342 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 ТЗ=1 КС=0хВ6D1 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
20/03/23	50.94	43.07	7.87	300.13	296.50	294.45	291.85	0.00	4.65	6.20	6.00	2.551	0.225	24	0	*
21/03/23	51.69	43.77	7.92	300.05	296.33	299.03	296.36	0.00	-0.03	6.20	6.00	2.379	0.032	24	0	*
22/03/23	51.00	43.34	7.66	297.16	293.52	293.50	290.87	0.00	2.65	6.20	6.00	2.384	0.137	24	0	*
23/03/23	50.21	42.82	7.39	300.92	297.38	299.98	297.42	0.00	-0.04	6.20	6.00	2.226	0.029	24	0	*
24/03/23	48.76	41.67	7.09	280.13	276.99	278.51	276.22	0.00	0.77	6.20	6.00	2.030	0.067	24	0	*
25/03/23	46.98	39.67	7.31	246.87	244.29	246.65	244.83	0.00	-0.54	6.20	6.00	1.825	0.038	24	0	*
26/03/23	48.96	41.16	7.80	257.64	254.76	256.87	254.83	0.00	-0.07	6.20	6.00	2.032	0.049	24	0	*
27/03/23	50.11	42.97	7.14	283.33	280.00	282.79	280.30	0.00	-0.30	6.20	6.00	2.017	0.018	24	0	*
28/03/23	44.96	39.12	5.84	272.78	270.17	269.38	267.44	0.00	2.73	6.20	6.00	1.710	0.130	24	0	*
29/03/23	44.93	38.80	6.13	274.05	271.43	273.36	271.45	0.00	-0.02	6.20	6.00	1.682	0.023	24	0	*
30/03/23	45.55	39.33	6.22	275.31	272.63	274.89	272.88	0.00	-0.25	6.20	6.00	1.696	0.002	24	0	*
31/03/23	44.37	38.34	6.03	231.13	229.02	225.84	224.23	0.00	4.79	6.20	6.00	1.569	0.193	24	0	*
01/04/23	45.28	39.10	6.18	270.69	268.11	267.50	265.56	0.00	2.55	6.20	6.00	1.751	0.097	24	0	*
02/04/23	45.43	39.25	6.18	274.50	271.83	269.92	267.96	0.00	3.87	6.20	6.00	1.828	0.154	24	0	*
03/04/23	44.17	38.41	5.76	270.43	267.95	265.48	263.67	0.00	4.28	6.20	6.00	1.705	0.162	24	0	*
04/04/23	43.21	37.74	5.47	268.22	265.86	263.33	261.60	0.00	4.26	6.20	6.00	1.615	0.160	24	0	*
05/04/23	43.48	38.03	5.45	268.99	266.59	264.29	262.51	0.00	4.08	6.20	6.00	1.605	0.154	24	0	*
06/04/23	43.29	37.84	5.45	268.38	266.03	263.92	262.16	0.00	3.87	6.20	6.00	1.592	0.147	24	0	*
07/04/23	43.18	37.60	5.58	268.62	266.24	264.40	262.69	0.00	3.55	6.20	6.00	1.618	0.134	24	0	*
08/04/23	42.84	37.25	5.59	267.93	265.59	264.05	262.37	0.00	3.22	6.20	6.00	1.604	0.121	24	0	*
09/04/23	42.86	37.31	5.55	267.74	265.40	264.22	262.54	0.00	2.86	6.20	6.00	1.575	0.101	24	0	*
10/04/23	43.11	37.54	5.57	269.13	266.78	265.97	264.26	0.00	2.52	6.20	6.00	1.578	0.095	24	0	*
11/04/23	43.55	37.86	5.69	269.86	267.48	267.01	265.22	0.00	2.26	6.20	6.00	1.606	0.081	24	0	*
12/04/23	43.32	37.73	5.59	268.98	266.58	266.42	264.67	0.00	1.91	6.20	6.00	1.562	0.074	24	0	*
13/04/23	43.54	37.98	5.56	268.73	266.35	266.43	264.62	0.00	1.73	6.20	6.00	1.544	0.066	24	0	*
14/04/23	44.73	38.53	6.20	273.08	270.50	270.87	268.98	0.00	1.52	6.20	6.00	1.733	0.055	24	0	*
15/04/23	45.27	38.83	6.44	273.83	271.19	271.78	269.86	0.00	1.33	6.20	6.00	1.797	0.050	24	0	*
16/04/23	45.81	39.18	6.63	275.35	272.64	273.41	271.49	0.00	1.15	6.20	6.00	1.850	0.046	24	0	*
17/04/23	44.44	38.37	6.07	270.82	268.32	269.13	267.30	0.00	1.02	6.20	6.00	1.665	0.042	24	0	*
18/04/23	43.01	37.34	5.67	267.00	264.68	265.54	263.78	0.00	0.90	6.20	6.00	1.530	0.034	24	0	*
19/04/23	43.65	37.99	5.66	267.40	265.02	266.00	264.20	0.00	0.82	6.20	6.00	1.532	0.033	24	0	*

Итого:				8449.1	8366.16	8364.9	8304.12	0.00	62.04			55.391	2.749	744	0		
Средние:	45.56	39.28	6.28							6.20	6.00						

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 25181ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Кортунова, 8

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00182527

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xD46A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.01	44.72	7.29	356.630	352.180	354.340	350.990	7.82	7.69	2.5610	24.0	0.000
23.03.23	51.20	44.12	7.08	355.430	351.110	353.180	349.970	7.79	7.66	2.4800	24.0	0.000
24.03.23	49.61	42.89	6.72	335.940	332.070	334.020	331.140	7.44	7.33	2.2280	24.0	0.000
25.03.23	48.02	41.20	6.82	309.890	306.550	308.410	305.940	7.25	7.16	2.0860	24.0	0.000
26.03.23	50.07	42.77	7.30	319.900	316.150	318.200	315.500	7.47	7.37	2.3050	24.0	0.000
27.03.23	50.98	44.28	6.70	343.760	339.590	341.830	338.670	7.91	7.79	2.2710	24.0	0.000
28.03.23	45.79	40.31	5.48	332.710	329.470	331.160	328.650	7.78	7.67	1.8030	24.0	0.000
29.03.23	45.82	40.08	5.74	334.160	330.900	332.800	330.300	7.79	7.69	1.8970	24.0	0.000
30.03.23	46.44	40.61	5.83	335.440	332.080	333.700	331.130	7.80	7.69	1.9330	24.0	0.000
31.03.23	45.28	39.68	5.60	333.370	330.210	331.970	329.570	7.77	7.66	1.8490	24.0	0.000
01.04.23	46.15	40.29	5.86	334.580	331.280	334.470	331.970	7.80	7.69	1.9360	24.0	0.000
02.04.23	46.28	40.49	5.79	334.540	331.160	333.750	331.210	7.77	7.66	1.9110	24.0	0.000
03.04.23	44.96	39.59	5.37	331.180	328.040	329.600	327.180	7.77	7.67	1.7580	24.0	0.000
04.04.23	43.98	38.90	5.08	329.050	326.060	327.320	325.010	7.76	7.66	1.6550	24.0	0.000
05.04.23	44.29	39.22	5.07	329.780	326.760	327.910	325.520	7.75	7.65	1.6530	24.0	0.000
06.04.23	44.08	39.09	4.99	329.330	326.340	327.400	325.060	7.75	7.65	1.6230	24.0	0.000
07.04.23	44.00	38.87	5.13	329.780	326.800	327.750	325.430	7.74	7.65	1.6710	24.0	0.000
08.04.23	43.65	38.47	5.18	329.310	326.430	327.250	325.050	7.73	7.63	1.6890	24.0	0.000
09.04.23	43.66	38.47	5.19	329.190	326.310	327.110	324.920	7.73	7.64	1.6890	24.0	0.000
10.04.23	43.92	38.73	5.19	330.180	327.190	328.100	325.780	7.74	7.64	1.6970	24.0	0.000
11.04.23	44.36	39.09	5.27	330.960	327.930	328.860	326.480	7.76	7.65	1.7260	24.0	0.000
12.04.23	44.12	38.99	5.13	330.560	327.550	328.480	326.150	7.75	7.65	1.6740	24.0	0.000
13.04.23	44.35	39.23	5.12	330.530	327.490	328.420	326.040	7.75	7.65	1.6730	24.0	0.000
14.04.23	45.67	39.91	5.76	334.640	331.370	332.400	329.960	7.80	7.70	1.9060	24.0	0.000
15.04.23	46.16	40.18	5.98	335.400	332.050	333.060	330.580	7.80	7.70	1.9800	24.0	0.000
16.04.23	46.68	40.57	6.11	336.540	333.120	334.130	331.530	7.76	7.66	2.0310	24.0	0.000
17.04.23	45.22	39.62	5.60	332.090	328.920	329.820	327.410	7.73	7.63	1.8410	24.0	0.000
18.04.23	43.81	38.57	5.24	328.630	325.690	326.730	324.440	7.71	7.61	1.7010	24.0	0.000

19.04.23	44.43	39.24	5.19	329.170	326.120	327.160	324.820	7.71	7.61	1.6880	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**9652.6**	**9556.92**	**9599.3**	**9526.40**	**---**	**---**	**54.9150**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**46.03**	**40.28**	**5.75**	---	---	---	---	**7.73**	**7.62**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	96072.969	94552.170	100700.670	99656.379	970.372	10735.000	0.000
19.04.23 24:00	105725.639	104109.089	110300.000	109182.780	1025.287	11431.000	0.000
Итого за период	9652.669	9556.919	9599.330	9526.400	54.915	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:33:05 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Кортунова, 10

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00235298

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x6BDA

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	50.85	43.14	7.71	287.080	283.540	277.330	274.870	1.00	1.00	2.1820	24.0	0.000
23.03.23	50.02	42.55	7.47	285.890	282.460	276.110	273.690	1.00	1.00	2.1070	24.0	0.000
24.03.23	48.51	41.40	7.11	270.170	267.120	260.570	258.410	1.00	1.00	1.8960	24.0	0.000
25.03.23	46.90	39.74	7.16	248.370	245.760	239.030	237.210	1.00	1.00	1.7560	24.0	0.000
26.03.23	48.85	41.19	7.66	256.390	253.450	247.080	245.050	1.00	1.00	1.9390	24.0	0.000
27.03.23	49.95	42.79	7.16	276.660	273.360	267.020	264.660	1.00	1.00	1.9530	24.0	0.000
28.03.23	44.77	38.95	5.82	267.500	264.910	257.720	255.800	1.00	1.00	1.5410	24.0	0.000
29.03.23	44.78	38.74	6.04	268.740	266.160	259.040	257.170	1.00	1.00	1.6020	24.0	0.000
30.03.23	45.39	39.24	6.15	269.550	266.880	260.130	258.200	1.00	1.00	1.6350	24.0	0.000
31.03.23	44.22	38.35	5.87	268.030	265.510	258.710	256.810	1.00	1.00	1.5560	24.0	0.000
01.04.23	45.09	38.95	6.14	270.250	267.560	261.100	259.180	1.00	1.00	1.6410	24.0	0.000
02.04.23	45.23	39.14	6.09	269.420	266.750	260.460	258.540	1.00	1.00	1.6220	24.0	0.000
03.04.23	43.94	38.28	5.66	265.880	263.400	256.990	255.200	1.00	1.00	1.4900	24.0	0.000
04.04.23	42.97	37.58	5.39	263.880	261.530	255.070	253.380	1.00	1.00	1.4050	24.0	0.000
05.04.23	43.27	37.83	5.44	264.380	261.980	255.660	253.930	1.00	1.00	1.4210	24.0	0.000
06.04.23	43.06	37.69	5.37	263.920	261.580	255.280	253.560	1.00	1.00	1.4000	24.0	0.000
07.04.23	42.99	37.53	5.46	264.130	261.750	255.560	253.860	1.00	1.00	1.4230	24.0	0.000
08.04.23	42.64	37.19	5.45	263.660	261.320	255.130	253.450	1.00	1.00	1.4210	24.0	0.000
09.04.23	42.65	37.22	5.43	263.670	261.330	255.180	253.500	1.00	1.00	1.4200	24.0	0.000
10.04.23	42.90	37.40	5.50	264.500	262.150	256.060	254.380	1.00	1.00	1.4380	24.0	0.000
11.04.23	43.34	37.76	5.58	265.170	262.790	256.800	255.040	1.00	1.00	1.4650	24.0	0.000
12.04.23	43.10	37.60	5.50	264.860	262.470	256.470	254.760	1.00	1.00	1.4380	24.0	0.000
13.04.23	43.32	37.86	5.46	264.820	262.440	256.460	254.690	1.00	1.00	1.4300	24.0	0.000
14.04.23	44.58	38.53	6.05	267.940	265.350	259.570	257.700	1.00	1.00	1.6010	24.0	0.000
15.04.23	45.11	38.84	6.27	268.410	265.770	260.120	258.200	1.00	1.00	1.6620	24.0	0.000
16.04.23	45.61	39.18	6.43	269.310	266.660	260.980	259.060	1.00	1.00	1.7120	24.0	0.000
17.04.23	44.23	38.28	5.95	265.760	263.250	257.380	255.550	1.00	1.00	1.5600	24.0	0.000
18.04.23	42.76	37.16	5.60	263.010	260.690	254.470	252.800	1.00	1.00	1.4590	24.0	0.000

19.04.23	43.41	37.83	5.58	263.460	261.080	255.050	253.300	1.00	1.00	1.4530	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7744.8**	**7669.00**	**7486.5**	**7431.95**	**---**	**---**	**46.6280**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**44.98**	**38.89**	**6.08**	---	---	---	---	**1.00**	**1.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	45755.829	45041.459	44403.200	43943.140	492.489	5989.000	195.000
19.04.23 24:00	53500.640	52710.460	51889.729	51375.090	539.117	6685.000	195.000
Итого за период	7744.811	7669.000	7486.529	7431.949	46.628	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:32:36 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Кортунова, 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00178911

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xAF62

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
23.03.23	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
24.03.23	47.67	42.53	5.14	697.180	686.620	685.350	677.360	190.75	26.10	5.0130	38.0	0.000
25.03.23	48.02	42.59	5.43	388.050	383.870	378.600	375.400	6.67	6.51	2.0840	24.0	0.000
26.03.23	50.00	44.17	5.83	399.670	394.990	390.510	386.940	6.89	6.71	2.3000	24.0	0.000
27.03.23	51.11	45.70	5.41	430.960	425.710	421.420	417.310	7.37	7.13	2.3050	24.0	0.000
28.03.23	45.82	41.44	4.38	417.100	413.030	407.160	403.900	7.22	7.02	1.8050	24.0	0.000
29.03.23	45.82	41.21	4.61	419.070	414.960	408.970	405.730	7.24	7.03	1.9070	24.0	0.000
30.03.23	46.44	41.76	4.68	420.510	416.260	410.680	407.320	7.24	7.03	1.9490	24.0	0.000
31.03.23	45.25	40.77	4.48	418.190	414.150	407.480	404.360	7.21	7.00	1.8530	24.0	0.000
01.04.23	46.14	41.44	4.70	421.710	417.500	408.450	405.190	7.23	7.02	1.9580	24.0	0.000
02.04.23	46.29	41.64	4.65	420.890	416.700	408.210	404.890	7.21	7.00	1.9340	24.0	0.000
03.04.23	44.97	40.67	4.30	415.510	411.560	404.210	401.070	7.21	7.01	1.7670	24.0	0.000
04.04.23	43.97	39.88	4.09	412.740	409.010	401.820	398.830	7.20	7.00	1.6670	24.0	0.000
05.04.23	44.27	40.18	4.09	413.150	409.380	402.740	399.700	7.19	6.99	1.6720	24.0	0.000
06.04.23	44.06	40.01	4.05	412.590	408.850	402.190	399.180	7.19	6.99	1.6570	24.0	0.000
07.04.23	43.98	39.84	4.14	412.660	408.930	402.520	399.530	7.18	6.98	1.6910	24.0	0.000
08.04.23	43.62	39.49	4.13	412.260	408.600	402.170	399.270	7.17	6.97	1.6850	24.0	0.000
09.04.23	43.64	39.50	4.14	412.260	408.590	402.190	399.310	7.17	6.97	1.6880	24.0	0.000
10.04.23	43.89	39.72	4.17	413.320	409.570	403.390	400.410	7.17	6.97	1.7020	24.0	0.000
11.04.23	44.35	40.13	4.22	414.410	410.630	404.420	401.390	7.20	7.00	1.7290	24.0	0.000
12.04.23	44.10	39.96	4.14	413.620	409.850	403.800	400.780	7.19	6.98	1.6950	24.0	0.000
13.04.23	44.33	40.20	4.13	413.760	409.960	403.880	400.830	7.19	6.99	1.6900	24.0	0.000
14.04.23	45.61	40.91	4.70	418.460	414.400	408.910	405.710	7.24	7.03	1.9490	24.0	0.000
15.04.23	46.16	41.26	4.90	419.650	415.490	410.080	406.800	7.25	7.04	2.0330	24.0	0.000
16.04.23	46.67	41.71	4.96	420.810	416.540	411.550	408.210	7.21	7.00	2.0630	24.0	0.000
17.04.23	45.25	40.69	4.56	415.600	411.620	406.060	402.900	7.18	6.97	1.8760	24.0	0.000
18.04.23	43.75	39.50	4.25	411.220	407.540	401.410	398.480	7.14	6.94	1.7300	24.0	0.000

19.04.23	44.42	40.20	4.22	411.980	408.160	402.260	399.210	7.15	6.95	1.7160	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**11477.3**	**11362.47**	**11200.4**	**11110.01**	**---**	**---**	**53.1180**	**662.0**	**0.0**
Среднее	**45.54**	**41.00**	**4.53**	---	---	---	---	**13.97**	**7.68**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
23.03.23 24:00	0	0	0	0	0	0	0
19.04.23 24:00	11009.699	10902.960	10739.209	10654.880	49.271	638.000	0.000
Итого за период	11009.699	10902.960	10739.209	10654.880	49.271	638.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:31:41 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул. Кортунова д.14
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА733
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	4.24	53.09	456.05	43.78	457.90	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	4.12	52.23	454.76	43.16	456.54	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	3.70	50.54	431.16	41.97	432.73	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	3.42	48.98	395.81	40.32	397.22	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	3.74	50.90	407.29	41.72	408.88	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	3.78	52.07	437.63	43.47	439.28	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	3.01	46.75	425.36	39.67	426.57	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	3.18	46.72	428.74	39.30	430.01	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	3.24	47.38	430.04	39.84	431.35	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	3.07	46.16	427.54	38.97	428.76	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	3.22	47.07	431.34	39.59	432.63	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	3.20	47.23	430.50	39.77	431.79	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	2.94	45.88	425.30	38.96	426.46	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	2.78	44.86	422.02	38.26	423.10	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	2.79	45.16	422.60	38.54	423.70	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	2.78	44.96	421.68	38.36	422.76	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	2.86	44.87	422.05	38.07	423.16	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	2.86	44.50	421.31	37.71	422.41	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	2.86	44.52	421.31	37.73	422.42	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	2.90	44.77	422.64	37.88	423.77	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	2.95	45.25	423.59	38.27	424.74	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	2.87	44.99	423.08	38.19	424.20	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	2.86	45.23	423.02	38.46	424.13	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	3.25	46.47	427.51	38.86	428.80	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	3.36	47.08	428.51	39.21	429.85	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	3.44	47.60	430.18	39.58	431.57	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	3.15	46.17	424.97	38.76	426.22	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	2.90	44.60	420.47	37.68	421.59	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	2.89	45.32	421.18	38.44	422.31	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	92.38	46.94	12357.65	39.47	12394.84	696:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Кортунова, 15

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00177123

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0хС83А

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.88	43.99	8.89	227.530	224.570	225.160	223.140	5.80	5.40	1.9960	24.0	0.000
23.03.23	50.85	43.36	7.49	251.560	248.550	248.730	246.510	5.87	5.40	1.8630	24.0	0.000
24.03.23	48.38	41.62	6.76	250.860	248.080	248.170	246.140	5.81	5.40	1.6730	24.0	0.000
25.03.23	48.05	41.06	6.99	240.030	237.420	237.590	235.700	5.79	5.40	1.6560	24.0	0.000
26.03.23	51.81	43.25	8.56	216.230	213.590	213.970	212.050	5.77	5.40	1.8250	24.0	0.000
27.03.23	50.16	42.77	7.39	234.730	231.920	231.830	229.810	5.79	5.40	1.7110	24.0	0.000
28.03.23	46.65	40.99	5.66	264.490	261.780	261.140	259.040	5.87	5.40	1.4820	24.0	0.000
29.03.23	46.00	40.58	5.42	277.760	275.020	274.120	271.990	5.87	5.40	1.4890	24.0	0.000
30.03.23	47.01	41.44	5.57	279.750	276.860	275.990	273.760	5.87	5.40	1.5420	24.0	0.000
31.03.23	45.49	40.26	5.23	276.490	273.850	272.830	270.670	5.93	5.40	1.4350	24.0	0.000
01.04.23	45.40	40.16	5.24	276.650	274.010	272.990	270.830	5.93	5.40	1.4370	24.0	0.000
02.04.23	45.67	40.42	5.25	277.640	274.950	274.070	271.910	5.94	5.40	1.4430	24.0	0.000
03.04.23	45.05	40.08	4.97	275.970	273.350	272.500	270.410	5.98	5.40	1.3580	24.0	0.000
04.04.23	43.90	38.95	4.95	259.000	256.660	255.970	254.160	6.07	5.40	1.2710	24.0	0.000
05.04.23	43.85	39.24	4.61	273.870	271.390	270.650	268.670	6.15	5.40	1.2520	24.0	0.000
06.04.23	44.13	39.51	4.62	274.730	272.260	271.450	269.490	6.18	5.40	1.2600	24.0	0.000
07.04.23	44.40	39.55	4.85	276.090	273.540	272.560	270.570	6.16	5.40	1.3260	24.0	0.000
08.04.23	46.61	41.24	5.37	282.240	279.360	278.450	276.260	6.11	5.40	1.5020	24.0	0.000
09.04.23	46.82	41.41	5.41	283.520	280.600	279.790	277.540	6.07	5.40	1.5170	24.0	0.000
10.04.23	46.20	41.01	5.19	283.310	280.430	279.610	277.430	6.07	5.40	1.4560	24.0	0.000
11.04.23	46.40	41.17	5.23	283.190	280.310	279.500	277.280	6.07	5.40	1.4690	24.0	0.000
12.04.23	46.38	41.24	5.14	282.800	279.940	279.170	276.980	6.10	5.40	1.4410	24.0	0.000
13.04.23	46.08	41.02	5.06	281.830	279.010	278.220	275.980	5.94	5.40	1.4080	24.0	0.000
14.04.23	48.07	41.51	6.56	240.110	237.520	237.150	235.250	6.04	5.40	1.5610	24.0	0.000
15.04.23	50.83	42.56	8.27	211.430	208.870	209.040	207.270	6.03	5.40	1.7240	24.0	0.000
16.04.23	51.61	43.18	8.43	212.380	209.740	210.020	208.100	6.07	5.40	1.7700	24.0	0.000
17.04.23	48.09	41.41	6.68	237.110	234.510	234.520	232.570	5.90	5.40	1.5630	24.0	0.000
18.04.23	45.90	40.72	5.18	278.390	275.660	275.010	272.850	5.74	5.40	1.4280	24.0	0.000

19.04.23	44.13	38.98	5.15	232.210	230.110	230.000	228.330	5.87	5.40	1.1800	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7541.9**	**7463.86**	**7450.2**	**7390.69**	**---**	**---**	**44.0380**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**47.13**	**41.12**	**6.00**	---	---	---	---	**5.96**	**5.40**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	142311.889	140022.480	142093.000	140442.570	1244.047	18338.000	0.000
19.04.23 24:00	149853.789	147486.340	149543.199	147833.260	1288.085	19034.000	0.000
Итого за период	7541.899	7463.859	7450.198	7390.690	44.038	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:31:02 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Кортунова, 17

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00224100

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xCC0D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.82	44.93	7.89	346.270	341.780	353.900	350.560	5.41	5.21	2.6950	24.0	0.000
23.03.23	50.81	44.18	6.63	383.750	379.100	392.050	388.440	5.40	5.16	2.5110	24.0	0.000
24.03.23	48.38	42.37	6.01	382.350	378.160	390.370	387.040	5.34	5.09	2.2700	24.0	0.000
25.03.23	48.14	41.85	6.29	364.200	360.260	371.850	368.800	5.36	5.13	2.2640	24.0	0.000
26.03.23	51.79	44.15	7.64	327.930	323.850	335.250	332.130	5.42	5.24	2.4710	24.0	0.000
27.03.23	50.16	43.63	6.53	356.650	352.400	364.350	361.060	5.38	5.17	2.2970	24.0	0.000
28.03.23	46.69	41.72	4.97	402.820	398.680	411.030	407.650	5.36	5.09	1.9790	24.0	0.000
29.03.23	46.10	41.24	4.86	423.080	418.810	431.450	427.990	5.31	5.01	2.0340	24.0	0.000
30.03.23	47.07	42.09	4.98	425.750	421.330	434.270	430.650	5.31	5.01	2.1010	24.0	0.000
31.03.23	45.58	40.90	4.68	420.920	416.840	429.280	425.920	5.37	5.07	1.9520	24.0	0.000
01.04.23	45.49	40.79	4.70	421.350	417.260	429.650	426.290	5.38	5.08	1.9580	24.0	0.000
02.04.23	45.77	41.04	4.73	422.280	418.100	430.670	427.250	5.38	5.08	1.9750	24.0	0.000
03.04.23	45.12	40.66	4.46	419.700	415.690	427.900	424.580	5.43	5.13	1.8540	24.0	0.000
04.04.23	44.01	39.54	4.47	393.300	389.730	401.130	398.170	5.57	5.31	1.7400	24.0	0.000
05.04.23	43.96	39.79	4.17	416.920	413.150	425.270	422.070	5.60	5.31	1.7260	24.0	0.000
06.04.23	44.24	40.05	4.19	420.230	416.390	428.600	425.370	5.63	5.33	1.7450	24.0	0.000
07.04.23	44.52	40.11	4.41	423.120	419.180	431.580	428.310	5.60	5.30	1.8480	24.0	0.000
08.04.23	46.70	41.88	4.82	433.300	428.840	442.050	438.410	5.53	5.22	2.0680	24.0	0.000
09.04.23	46.91	42.09	4.82	436.150	431.660	445.050	441.320	5.50	5.17	2.0850	24.0	0.000
10.04.23	46.31	41.65	4.66	435.850	431.490	444.670	441.050	5.49	5.17	2.0060	24.0	0.000
11.04.23	46.51	41.81	4.70	435.650	431.230	444.600	440.930	5.49	5.17	2.0250	24.0	0.000
12.04.23	46.47	41.84	4.63	434.630	430.210	443.500	439.850	5.52	5.21	1.9870	24.0	0.000
13.04.23	46.21	41.66	4.55	433.120	428.730	441.950	438.320	5.37	5.05	1.9510	24.0	0.000
14.04.23	48.14	42.17	5.97	367.130	363.120	374.750	371.610	5.61	5.38	2.1640	24.0	0.000
15.04.23	50.84	43.43	7.41	323.820	319.890	330.830	327.880	5.68	5.51	2.3670	24.0	0.000
16.04.23	51.61	44.04	7.57	325.150	321.080	332.370	329.270	5.72	5.54	2.4270	24.0	0.000
17.04.23	48.12	42.13	5.99	365.700	361.680	373.500	370.380	5.47	5.23	2.1610	24.0	0.000
18.04.23	45.99	41.34	4.65	428.950	424.640	437.830	434.310	5.18	4.87	1.9720	24.0	0.000

19.04.23	44.22	39.54	4.68	353.750	350.460	361.070	358.390	5.44	5.21	1.6360	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**11523.8**	**11403.74**	**11760.7**	**11664.00**	**---**	**---**	**60.2690**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**47.19**	**41.81**	**5.38**	---	---	---	---	**5.46**	**5.19**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	284174.209	278641.099	299839.219	295215.069	1878.452	21873.000	2597.000
19.04.23 24:00	295698.030	290044.840	311599.990	306879.070	1938.721	22569.000	2597.000
Итого за период	11523.821	11403.741	11760.771	11664.000	60.269	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:32:04 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлет-024М ТС 1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Крупской, 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024М
№ ПУ 1304521
Тхв (°С): 5.0
Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	67.13	58.08	9.05	169.6364	169.7536	-0.1172	0.00	1.20	172.3654	173.2381	-0.8727	1.4803	23.97
23.03.23	66.79	57.88	8.91	170.1398	170.1398	0.0000	0.00	1.20	172.8440	173.6090	-0.7650	1.4751	24.00
24.03.23	65.09	56.58	8.51	169.0880	169.1998	-0.1118	0.00	1.20	171.6165	172.5383	-0.9218	1.3866	24.00
25.03.23	64.78	56.48	8.30	171.2258	171.2258	0	0.00	1.20	173.7545	174.5901	-0.8356	1.3788	24.00
26.03.23	64.38	56.18	8.20	163.3740	163.4894	-0.1154	0.00	1.20	165.7521	166.6790	-0.9269	1.2865	23.00
27.03.23	64.73	57.03	7.70	182.2422	182.7205	-0.4783	0.00	1.20	184.9298	186.3794	-1.4496	1.3046	24.00
28.03.23	65.08	58.00	7.08	194.0568	194.1866	-0.1297	0.00	1.19	196.9490	198.1652	-1.2162	1.3128	24.00
29.03.23	64.92	57.44	7.48	192.7153	192.7153	0	0.00	1.22	195.5553	196.6180	-1.0627	1.3915	24.00
30.03.23	65.01	57.99	7.02	202.4180	202.5527	-0.1347	0.00	1.20	205.4155	206.7132	-1.2977	1.3551	24.00
31.03.23	65.14	58.43	6.71	201.0696	201.4913	-0.4217	0.00	1.20	204.0743	205.6818	-1.6075	1.2522	24.00
01.04.23	64.44	57.40	7.04	191.3040	191.3040	0.0000	0.00	1.20	194.0838	195.1626	-1.0788	1.3002	24.00
02.04.23	64.74	57.70	7.04	192.3493	192.4793	-0.1300	0.00	1.20	195.1784	196.3949	-1.2165	1.2945	24.00
03.04.23	64.49	57.40	7.09	196.4071	196.5408	-0.1337	0.00	1.19	199.2620	200.5147	-1.2527	1.3287	24.00
04.04.23	57.72	50.83	6.89	127.0426	127.0426	0.0000	0.00	1.20	128.8844	129.5793	-0.6949	0.9686	24.00
05.04.23	56.81	50.09	6.72	118.7358	118.7358	0.0000	0.00	1.20	120.5187	121.0947	-0.5760	0.9082	24.00
06.04.23	59.44	52.20	7.24	136.7200	136.7200	0	0.00	1.20	138.7952	139.4559	-0.6606	1.0301	24.00
07.04.23	64.40	57.35	7.05	194.1018	194.2256	-0.1238	0.00	1.22	197.3973	197.6653	-0.2680	1.3058	24.00
08.04.23	64.50	57.36	7.14	189.4309	189.4308	0	0.00	1.20	192.9760	192.4635	0.5125	1.3059	24.00
09.04.23	65.10	57.87	7.23	189.5178	189.5178	0	0.00	1.20	193.1323	192.5995	0.5328	1.3240	24.00
10.04.23	55.64	49.07	6.57	113.4472	113.5809	-0.1337	0.00	1.21	115.4760	115.4243	0.0517	0.8547	24.00
11.04.23	64.36	57.66	6.70	204.5652	204.8430	-0.2778	0.00	1.20	207.6149	208.9312	-1.3162	1.2875	24.00
12.04.23	64.64	58.42	6.22	216.3826	216.9724	-0.5898	0.00	1.20	219.6370	221.3923	-1.7552	1.2280	23.98
13.04.23	53.06	47.82	5.24	128.9916	129.0128	-0.0212	0.00	1.22	130.7074	131.4437	-0.7363	0.8225	24.00
14.04.23	65.35	58.60	6.75	209.7231	210.1488	-0.4256	0.00	1.26	212.9758	214.4422	-1.4664	1.3119	24.00
15.04.23	65.73	58.75	6.98	199.8610	200.7926	-0.9316	0.00	1.26	203.0208	204.9102	-1.8894	1.2413	24.00
16.04.23	67.00	59.74	7.26	202.0388	202.3094	-0.2706	0.00	1.21	205.3691	206.5470	-1.1778	1.3887	24.00

17.04.23	59.94	52.69	7.25	137.7041	137.8387	-0.1346	0.00	1.21	139.9415	140.7090	-0.7675	1.0398	24.00
18.04.23	63.18	56.14	7.04	164.8727	165.1602	-0.2875	0.00	1.20	167.5994	168.6854	-1.0860	1.1323	24.00
19.04.23	67.48	60.96	6.52	222.2184	222.5253	-0.3069	0.00	1.19	225.9565	227.3209	-1.3644	1.3609	24.00
Итого	**---**	**---**	**---**	**5151.380**	**5156.656**	**-5.276**	**---**	**---**	**5231.783**	**5258.949**	**-27.166**	**36.057**	**694.95**
Среднее	**63.49**	**56.28**	**7.20**	---	---	---	**0.0**	**1.2**	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
21.03.23 24:00	2005.727	2787.730
19.04.23 24:00	2000.452	2823.788
Итого за период	-5.275	36.058

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:39:31 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	ул. Кувыкина д.7
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N BB680
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	0.47	49.59	69.49	42.81	69.87	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	0.41	47.38	65.37	41.06	65.73	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	0.37	44.75	62.69	38.81	63.00	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	0.35	43.88	61.43	38.12	61.68	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	0.35	43.69	61.43	38.02	61.66	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	0.35	44.08	61.52	38.40	61.73	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	0.33	43.52	60.18	37.99	60.40	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	0.34	43.13	60.54	37.55	60.83	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	0.34	43.17	60.19	37.57	60.47	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	0.35	43.21	60.51	37.46	60.78	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	0.36	43.55	61.05	37.71	61.31	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	0.36	43.75	61.10	37.90	61.34	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.31	41.73	57.84	36.42	58.03	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.27	39.21	55.52	34.42	55.54	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.27	39.56	55.53	34.75	55.62	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.28	39.90	57.71	35.11	57.85	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.30	40.98	63.86	36.20	64.10	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.33	42.15	65.33	37.08	65.73	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.34	42.37	65.21	37.22	65.62	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.33	41.95	65.19	36.94	65.61	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.33	42.17	65.34	37.14	65.77	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.33	42.64	65.62	37.54	66.06	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.39	45.31	69.75	39.81	70.12	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	0.36	43.74	67.19	38.41	67.49	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	0.40	45.23	69.76	39.49	70.11	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	0.41	46.20	70.58	40.31	70.91	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	0.36	43.82	66.66	38.47	67.00	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.29	40.18	61.10	35.42	61.38	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.30	40.95	61.73	36.05	62.04	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	9.95	43.17	1829.45	37.73	1837.76	696:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Кувыкина, 17

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00178898

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x7218

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	68.36	58.19	10.17	205.140	200.810	206.250	203.050	6.20	6.00	2.0410	24.0	0.000
23.03.23	67.59	57.83	9.76	209.610	205.300	210.760	207.500	6.20	6.00	2.0020	24.0	0.000
24.03.23	66.21	56.80	9.41	206.270	202.150	207.560	204.440	6.20	6.00	1.9030	24.0	0.000
25.03.23	65.78	56.54	9.24	205.640	201.610	206.960	203.890	6.20	6.00	1.8630	24.0	0.000
26.03.23	65.33	56.28	9.05	205.180	201.190	206.550	203.490	6.20	6.00	1.8200	24.0	0.000
27.03.23	65.68	56.69	8.99	206.440	202.360	207.780	204.660	6.20	6.00	1.8170	24.0	0.000
28.03.23	66.00	57.15	8.85	211.070	206.950	212.330	209.170	6.20	6.00	1.8290	24.0	0.000
29.03.23	65.80	56.15	9.65	193.760	189.950	195.080	192.240	6.20	6.00	1.8330	24.0	0.000
30.03.23	65.76	51.91	13.85	113.420	111.200	115.130	113.610	6.20	6.00	1.5340	24.0	0.000
31.03.23	65.33	43.77	21.56	64.290	63.090	66.230	65.620	6.20	6.00	1.3560	24.0	0.000
01.04.23	65.19	43.24	21.95	63.790	62.590	65.760	65.280	6.20	6.00	1.3730	24.0	0.000
02.04.23	65.42	43.66	21.76	63.870	62.670	65.850	65.300	6.20	6.00	1.3620	24.0	0.000
03.04.23	65.31	44.07	21.24	65.450	64.230	67.480	66.850	6.20	6.00	1.3640	24.0	0.000
04.04.23	64.95	44.54	20.41	68.140	66.840	70.190	69.470	6.20	6.00	1.3630	24.0	0.000
05.04.23	65.50	45.48	20.02	70.790	69.370	72.870	72.150	6.20	6.00	1.3870	24.0	0.000
06.04.23	65.49	45.96	19.53	74.000	72.560	76.080	75.360	6.20	6.00	1.4180	24.0	0.000
07.04.23	64.73	44.76	19.97	70.080	68.790	72.200	71.480	6.20	6.00	1.3700	24.0	0.000
08.04.23	64.76	43.84	20.92	66.770	65.570	68.890	68.170	6.20	6.00	1.3690	24.0	0.000
09.04.23	65.31	43.97	21.34	66.720	65.520	68.840	68.120	6.20	6.00	1.3970	24.0	0.000
10.04.23	64.28	43.49	20.79	66.880	65.670	69.040	68.330	6.20	6.00	1.3620	24.0	0.000
11.04.23	64.68	43.83	20.85	66.790	65.590	68.940	68.220	6.20	6.00	1.3650	24.0	0.000
12.04.23	65.06	44.91	20.15	70.330	69.030	72.490	71.770	6.20	6.00	1.3890	24.0	0.000
13.04.23	66.19	47.53	18.66	80.520	78.920	82.660	81.790	6.20	6.00	1.4680	24.0	0.000
14.04.23	66.02	44.57	21.45	67.950	66.610	70.090	69.370	6.20	6.00	1.4280	24.0	0.000
15.04.23	66.87	44.41	22.46	67.720	66.300	69.790	69.070	6.20	6.00	1.4900	24.0	0.000
16.04.23	67.51	44.87	22.64	68.500	67.060	70.570	69.850	6.20	6.00	1.5170	24.0	0.000
17.04.23	66.67	52.86	13.81	119.140	116.710	122.720	121.080	6.20	6.00	1.6030	24.0	0.000
18.04.23	67.94	56.83	11.11	174.620	170.980	176.820	174.180	6.20	6.00	1.8980	24.0	0.000

19.04.23	68.35	56.20	12.15	153.590	150.350	155.540	153.260	6.20	6.00	1.8260	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**3366.4**	**3299.97**	**3421.4**	**3376.77**	**---**	**---**	**45.7470**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**65.93**	**49.32**	**16.61**	---	---	---	---	**6.20**	**6.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	43360.970	42382.850	43118.560	42412.440	479.619	8674.000	0.000
19.04.23 24:00	46727.439	45682.819	46540.010	45789.210	525.366	9370.000	0.000
Итого за период	3366.468	3299.969	3421.450	3376.769	45.747	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:37:26 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Куйбышева, 17

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00179040

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x72A4

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	67.30	46.27	21.03	120.800	118.310	120.850	119.650	6.20	6.00	2.4870	24.0	0.000
23.03.23	66.72	46.48	20.24	124.950	122.450	124.960	123.720	6.20	6.00	2.4760	24.0	0.000
24.03.23	65.26	45.94	19.32	123.770	121.360	124.090	122.880	6.20	6.00	2.3400	24.0	0.000
25.03.23	64.87	45.85	19.02	123.590	121.230	123.800	122.600	6.20	6.00	2.3020	24.0	0.000
26.03.23	64.44	45.85	18.59	123.760	121.370	124.130	122.930	6.20	6.00	2.2550	24.0	0.000
27.03.23	64.81	46.74	18.07	130.430	127.930	130.980	129.670	6.20	6.00	2.3100	24.0	0.000
28.03.23	65.17	48.10	17.07	143.630	140.850	144.060	142.520	6.20	6.00	2.4030	24.0	0.000
29.03.23	64.96	47.84	17.12	145.900	143.060	146.160	144.550	6.20	6.00	2.4460	24.0	0.000
30.03.23	65.07	48.01	17.06	147.530	144.660	147.930	146.270	6.20	6.00	2.4650	24.0	0.000
31.03.23	65.16	48.30	16.86	148.790	145.910	149.390	147.710	6.20	6.00	2.4570	24.0	0.000
01.04.23	65.03	48.14	16.89	148.820	145.940	149.240	147.560	6.20	6.00	2.4620	24.0	0.000
02.04.23	65.29	48.54	16.75	149.300	146.420	149.780	148.100	6.20	6.00	2.4510	24.0	0.000
03.04.23	65.16	48.80	16.36	150.690	147.790	151.200	149.520	6.20	6.00	2.4130	24.0	0.000
04.04.23	64.83	49.59	15.24	161.750	158.660	162.260	160.400	6.20	6.00	2.4160	24.0	0.000
05.04.23	65.37	50.71	14.66	171.030	167.710	171.410	169.370	6.20	6.00	2.4550	24.0	0.000
06.04.23	65.33	50.96	14.37	176.390	173.010	176.870	174.710	6.20	6.00	2.4860	24.0	0.000
07.04.23	64.54	50.20	14.34	174.590	171.270	175.190	173.090	6.20	6.00	2.4540	24.0	0.000
08.04.23	64.65	49.90	14.75	172.100	168.790	172.600	170.680	6.20	6.00	2.4860	24.0	0.000
09.04.23	65.22	50.00	15.22	170.970	167.670	171.340	169.350	6.20	6.00	2.5470	24.0	0.000
10.04.23	64.17	49.71	14.46	172.300	169.070	172.760	170.770	6.20	6.00	2.4440	24.0	0.000
11.04.23	64.56	50.06	14.50	174.340	171.010	174.650	172.620	6.20	6.00	2.4770	24.0	0.000
12.04.23	64.94	50.60	14.34	175.350	171.990	175.860	173.710	6.20	6.00	2.4610	24.0	0.000
13.04.23	65.66	51.26	14.40	177.960	174.470	178.520	176.320	6.20	6.00	2.5100	24.0	0.000
14.04.23	65.81	50.80	15.01	172.870	169.470	173.170	171.060	6.20	6.00	2.5420	24.0	0.000
15.04.23	66.60	50.88	15.72	172.870	169.390	173.090	170.960	6.20	6.00	2.6610	24.0	0.000
16.04.23	67.35	51.46	15.89	174.230	170.650	174.540	172.380	6.20	6.00	2.7110	24.0	0.000
17.04.23	66.59	50.79	15.80	168.790	165.390	169.220	167.180	6.20	6.00	2.6090	24.0	0.000
18.04.23	67.16	51.15	16.01	164.900	161.550	165.230	163.230	6.20	6.00	2.5860	24.0	0.000

19.04.23	67.68	52.26	15.42	173.430	169.880	173.610	171.380	6.20	6.00	2.6190	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4535.8**	**4447.26**	**4546.8**	**4494.89**	**---**	**---**	**71.7310**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**65.50**	**49.14**	**16.36**	---	---	---	---	**6.20**	**6.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	171481.249	167541.580	171503.399	168764.540	2183.881	23295.000	1171.000
19.04.23 24:00	176017.080	171988.840	176050.290	173259.429	2255.612	23991.000	1171.000
Итого за период	4535.830	4447.260	4546.891	4494.888	71.731	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:38:16 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Куйбышева, 19

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00168994

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x3E73

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	67.48	42.98	24.50	90.450	88.590	92.560	91.770	6.90	1.15	2.1780	24.0	0.000
23.03.23	66.85	43.47	23.38	93.360	91.480	95.510	94.610	6.90	1.15	2.1470	24.0	0.000
24.03.23	65.43	42.91	22.52	92.570	90.770	94.840	94.020	6.90	1.15	2.0500	24.0	0.000
25.03.23	64.93	42.30	22.63	86.810	85.180	89.130	88.360	6.90	1.15	1.9340	24.0	0.000
26.03.23	64.15	38.80	25.35	66.520	65.320	68.550	68.070	6.90	1.16	1.6610	24.0	0.000
27.03.23	64.56	39.79	24.77	70.300	68.990	72.300	71.730	6.90	1.15	1.7140	24.0	0.000
28.03.23	64.96	41.28	23.68	77.410	75.970	79.360	78.640	6.90	1.15	1.8030	24.0	0.000
29.03.23	64.76	41.11	23.65	78.500	77.060	80.580	79.860	6.90	1.15	1.8270	24.0	0.000
30.03.23	64.88	41.10	23.78	77.680	76.270	79.640	78.950	6.90	1.15	1.8180	24.0	0.000
31.03.23	64.78	39.41	25.37	69.070	67.780	70.990	70.510	6.90	1.15	1.7230	24.0	0.000
01.04.23	64.64	39.27	25.37	69.010	67.730	71.030	70.550	6.90	1.15	1.7250	24.0	0.000
02.04.23	64.90	39.55	25.35	69.180	67.820	71.200	70.720	6.90	1.15	1.7210	24.0	0.000
03.04.23	64.78	39.75	25.03	70.020	68.680	72.050	71.570	6.90	1.15	1.7250	24.0	0.000
04.04.23	64.49	40.67	23.82	75.250	73.840	77.320	76.700	6.90	1.15	1.7650	24.0	0.000
05.04.23	65.06	41.67	23.39	78.200	76.720	80.230	79.530	6.90	1.14	1.7980	24.0	0.000
06.04.23	64.94	42.25	22.69	81.910	80.330	84.020	83.310	6.90	1.14	1.8280	24.0	0.000
07.04.23	64.65	46.12	18.53	119.680	117.430	122.160	120.960	6.90	1.14	2.1860	24.0	0.000
08.04.23	64.76	45.93	18.83	117.760	115.590	120.240	119.040	6.90	1.14	2.1850	24.0	0.000
09.04.23	65.35	46.06	19.29	114.880	112.630	117.290	116.110	6.90	1.14	2.1840	24.0	0.000
10.04.23	63.70	39.63	24.07	70.480	69.240	72.460	71.980	6.90	1.16	1.6710	24.0	0.000
11.04.23	64.09	39.70	24.39	71.340	69.990	73.380	72.900	6.90	1.16	1.7110	24.0	0.000
12.04.23	64.46	40.08	24.38	71.860	70.450	73.820	73.300	6.90	1.15	1.7240	24.0	0.000
13.04.23	65.20	40.63	24.57	73.000	71.580	75.000	74.450	6.90	1.15	1.7650	24.0	0.000
14.04.23	65.29	39.99	25.30	70.660	69.260	72.700	72.190	6.90	1.15	1.7550	24.0	0.000
15.04.23	66.06	39.77	26.29	70.840	69.400	72.780	72.300	6.90	1.16	1.8280	24.0	0.000
16.04.23	66.79	40.06	26.73	71.420	69.980	73.260	72.780	6.90	1.16	1.8740	24.0	0.000
17.04.23	66.03	39.43	26.60	69.000	67.610	70.860	70.380	6.90	1.16	1.8040	24.0	0.000
18.04.23	66.58	39.53	27.05	67.390	65.960	69.310	68.830	6.90	1.16	1.7900	24.0	0.000

19.04.23	67.15	40.77	26.38	71.020	69.580	72.980	72.380	6.90	1.15	1.8370	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**2305.5**	**2261.23**	**2365.5**	**2346.50**	**---**	**---**	**53.7310**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**65.23**	**41.17**	**24.05**	---	---	---	---	**6.90**	**1.15**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	132001.899	128968.660	134376.740	132374.750	2023.378	23291.000	1175.000
19.04.23 24:00	134230.060	131153.919	136662.930	134642.610	2075.306	23963.000	1175.000
Итого за период	2228.160	2185.258	2286.190	2267.859	51.928	672.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:38:09 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	ул.Ленина 3 1 ввод
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВВ585
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.50	52.49	138.27	41.58	126.69	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.42	50.86	139.26	40.67	127.50	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.27	48.44	139.28	39.32	127.38	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.24	47.70	139.67	38.84	127.99	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.21	47.48	139.88	38.79	128.05	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.28	47.52	193.31	40.46	181.45	23:11	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.03	46.58	172.01	40.33	214.86	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	0.78	44.35	116.86	37.64	197.39	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	0.83	45.91	116.55	38.75	197.05	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	0.81	45.32	116.47	38.34	196.82	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	0.82	45.53	117.31	38.49	198.17	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	0.82	45.69	117.97	38.75	199.16	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.75	44.39	119.06	38.04	201.27	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.73	43.63	121.30	37.62	206.11	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.71	43.53	121.53	37.67	206.36	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.71	43.43	121.48	37.57	206.12	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.74	43.64	121.47	37.53	206.29	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.74	43.62	121.45	37.50	206.42	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.75	43.44	120.92	37.26	205.70	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.75	43.74	119.01	37.42	202.26	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.76	44.12	119.35	37.74	202.70	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.75	44.14	119.38	37.84	202.77	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.72	43.64	119.55	37.57	202.88	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	0.81	45.40	119.23	38.55	202.69	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	0.86	46.29	118.98	39.07	202.59	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	0.85	46.16	118.76	38.96	202.05	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	0.80	45.06	117.79	38.27	200.20	23:57	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.74	43.67	117.58	37.36	199.73	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.73	44.02	117.81	37.81	199.78	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	25.91	45.51	3681.52	38.47	5478.43	695:08	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	Ленина 3 2ввод
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА706
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.50	52.68	199.12	45.15	211.01	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.41	51.03	199.54	43.97	211.86	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.26	48.59	199.74	42.26	212.23	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.24	47.90	202.88	41.80	215.19	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.21	47.69	203.09	41.71	215.40	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.10	47.67	165.36	40.85	178.88	23:01	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.38	46.63	139.96	36.59	94.43	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.61	44.54	132.91	32.43	49.44	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.75	46.06	132.78	32.81	49.44	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.72	45.51	132.36	32.48	49.36	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.76	45.70	133.21	32.48	49.66	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.76	45.88	133.89	32.69	49.92	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.64	44.46	136.36	32.36	51.11	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.61	43.75	141.20	32.29	53.28	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.59	43.62	141.31	32.36	53.32	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.58	43.53	141.20	32.33	53.26	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.64	43.79	141.27	32.19	53.28	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.65	43.67	141.19	31.95	53.26	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.67	43.55	140.67	31.63	53.03	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.69	43.85	138.40	31.62	52.19	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.71	44.21	138.68	31.84	52.31	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.70	44.21	138.80	31.92	52.32	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.65	43.74	138.84	31.84	52.34	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.88	45.57	138.70	31.97	52.26	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.97	46.39	138.56	32.11	52.17	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.96	46.25	138.19	32.00	52.08	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.83	45.04	136.87	31.63	51.61	23:58	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.71	43.80	136.67	31.28	51.57	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.68	44.09	136.80	31.78	51.58	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	46.87	45.63	4338.55	34.43	2477.78	694:59	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	ул.Ленина 5
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВВ145
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	2.41	51.69	272.88	42.82	271.05	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	2.27	50.08	275.09	41.80	273.26	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	2.01	47.69	275.21	40.36	272.91	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.96	46.88	276.59	39.80	274.06	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.92	46.67	276.49	39.72	274.01	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.89	46.75	274.84	39.85	273.00	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.79	45.86	279.44	39.41	277.62	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.66	43.58	283.03	37.72	282.62	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.78	45.19	283.32	38.89	281.88	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.71	44.58	283.00	38.51	281.53	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.79	44.78	285.60	38.49	283.48	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.79	44.93	286.39	38.66	284.71	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.62	43.73	288.65	38.09	287.02	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.56	42.88	294.16	37.57	293.42	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.53	42.82	294.59	37.63	293.84	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.52	42.71	294.54	37.53	293.46	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.58	42.87	294.39	37.49	293.71	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.59	42.94	293.69	37.50	293.66	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.60	42.69	293.44	37.21	292.89	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.63	43.00	288.68	37.36	288.19	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.65	43.39	289.28	37.69	288.78	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.63	43.43	289.50	37.77	288.82	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.56	42.91	289.63	37.50	288.67	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.77	44.58	289.56	38.47	288.45	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.86	45.55	288.52	39.07	288.20	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.86	45.41	288.00	38.94	287.37	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.74	44.42	285.47	38.31	284.85	23:58	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.61	42.89	285.14	37.25	284.67	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.58	43.30	286.37	37.76	284.52	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	50.89	44.77	8285.48	38.59	8250.66	695:58	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул.Ленина 7
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N BB395
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	2.61	52.79	366.50	45.66	362.94	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	2.45	51.13	368.44	44.48	364.88	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	2.18	48.68	370.01	42.78	366.66	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	2.13	47.98	371.01	42.23	368.11	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	2.10	47.76	370.97	42.10	368.11	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	2.07	47.85	372.14	42.26	369.21	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.95	46.78	374.23	41.56	371.24	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.84	44.66	374.00	39.73	371.01	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.97	46.20	372.60	40.91	369.61	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.92	45.63	372.65	40.46	369.66	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.97	45.83	374.98	40.57	372.02	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.96	46.00	376.61	40.78	373.59	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.78	44.63	375.26	39.87	372.29	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.72	43.91	383.84	39.41	380.77	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.67	43.79	381.21	39.40	378.21	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.66	43.71	380.45	39.34	377.49	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.73	43.96	380.62	39.40	377.65	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.74	43.88	380.66	39.31	377.71	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.75	43.73	379.04	39.10	376.15	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.77	44.04	372.66	39.29	369.89	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.79	44.41	373.43	39.60	370.63	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.76	44.41	373.27	39.69	370.53	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.70	43.93	373.35	39.36	370.71	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.93	45.76	372.88	40.56	370.12	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	2.05	46.61	372.82	41.10	370.02	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	2.04	46.47	372.97	40.98	370.21	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.89	45.29	371.37	40.18	367.75	23:57	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.77	43.98	373.91	39.22	368.30	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.74	44.29	374.14	39.63	368.47	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	55.64	45.80	10856.03	40.65	10763.95	695:57	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : ул.Ленина 8 1 ввод
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА717
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	0.90	52.60	203.28	48.18	0.00	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	0.83	50.97	203.82	46.87	0.00	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	0.74	48.56	204.50	44.95	0.00	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	0.72	47.70	205.47	44.21	0.00	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	0.69	47.51	205.46	44.14	0.00	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	0.69	47.57	206.07	44.20	0.00	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	0.66	46.72	207.52	43.52	0.00	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	0.63	44.37	207.50	41.34	0.00	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	0.65	46.03	206.74	42.85	0.00	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	0.64	45.40	206.83	42.31	0.00	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	0.65	45.61	208.04	42.49	0.00	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	0.65	45.76	208.98	42.63	0.00	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.61	44.58	208.01	41.64	0.00	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.57	43.68	211.91	40.97	0.00	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.57	43.63	211.55	40.95	0.00	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.57	43.52	210.74	40.80	0.00	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.60	43.65	211.12	40.82	0.00	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.60	43.76	211.51	40.94	0.00	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.60	43.48	210.88	40.65	0.00	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.61	43.80	207.11	40.86	0.00	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.62	44.19	207.49	41.18	0.00	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.61	44.25	207.48	41.28	0.00	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.58	43.71	207.47	40.90	0.00	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	0.67	45.37	204.96	42.08	72.71	23:47	23:58
16-04-2023 00:00:00	0.71	46.38	206.46	42.96	209.03	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	0.68	46.25	206.75	42.96	209.49	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	0.63	45.28	205.31	42.18	208.10	23:54	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.58	43.68	205.44	40.84	208.24	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.58	44.12	205.60	41.29	208.44	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	18.84	45.59	6014.02	42.45	1116.00	695:41	695:58

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	Ленина 8 2 ввод
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА729
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	0.79	51.91	105.78	44.45	106.49	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	0.73	50.29	105.56	43.33	106.33	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	0.65	47.90	106.00	41.71	106.59	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	0.64	47.12	106.76	41.11	106.89	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	0.63	46.91	105.99	40.98	106.27	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	0.63	46.99	106.35	41.09	106.65	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	0.59	46.07	106.22	40.50	106.50	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	0.54	43.83	104.92	38.66	105.71	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	0.58	45.42	104.01	39.79	104.55	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	0.57	44.83	103.80	39.35	104.38	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	0.58	45.04	104.17	39.50	104.76	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	0.58	45.20	105.12	39.71	105.75	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.53	43.97	105.44	38.98	106.19	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.51	43.15	107.40	38.42	107.80	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.50	43.08	105.98	38.37	106.42	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.49	42.98	106.16	38.31	106.51	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.51	43.14	105.19	38.29	105.64	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.52	43.18	104.63	38.20	105.07	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.52	42.95	103.97	37.93	104.37	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.52	43.25	100.72	38.04	101.17	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.53	43.63	101.18	38.33	101.61	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.53	43.68	100.89	38.36	101.29	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.51	43.17	101.17	38.13	101.54	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	0.58	44.86	104.84	39.36	105.36	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	0.61	45.80	108.72	40.17	109.19	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	0.61	45.67	107.76	40.00	108.13	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	0.57	44.64	107.26	39.30	107.70	23:58	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.53	43.18	109.11	38.33	109.43	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.52	43.57	108.09	38.79	108.35	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	16.59	45.01	3053.18	39.57	3066.64	695:58	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ТЭМ-106 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060274

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	8	160	10	---
2	80	8	160	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
22.03.23	2.267	255.87	255.86	0.0	52.768	43.966	0.9	0.6	24.00
23.03.23	2.087	242.72	242.62	0.1	51.140	42.598	0.9	0.6	24.00
24.03.23	1.863	231.76	231.75	0.0	48.670	40.685	0.9	0.6	24.00
25.03.23	1.788	232.76	232.76	0.0	47.732	40.104	0.9	0.6	24.00
26.03.23	1.767	232.65	232.64	0.0	47.535	39.997	0.9	0.6	24.00
27.03.23	1.750	233.28	233.27	0.0	47.593	40.147	0.9	0.6	24.00
28.03.23	1.750	233.28	233.27	0.0	47.593	40.147	0.9	0.6	24.00
29.03.23	1.667	234.64	234.64	0.0	46.794	39.745	0.9	0.6	24.00
30.03.23	1.527	234.49	234.48	0.0	44.335	37.880	0.9	0.6	24.00
31.03.23	1.653	233.61	233.60	0.0	46.042	39.022	0.9	0.6	24.00
01.04.23	1.610	233.59	233.58	0.0	45.406	38.569	0.9	0.6	24.00
02.04.23	1.641	234.84	234.83	0.0	45.609	38.678	0.9	0.6	24.00
03.04.23	1.643	236.03	236.02	0.0	45.742	38.838	0.9	0.6	24.00
04.04.23	1.517	235.07	235.07	0.0	44.620	38.220	0.9	0.6	24.00
05.04.23	1.337	214.09	214.12	-0.0	43.580	37.392	0.9	0.6	22.21
06.04.23	1.429	239.56	239.56	-0.0	43.615	37.704	0.9	0.6	24.00
07.04.23	1.414	238.95	238.94	0.0	43.486	37.622	0.9	0.6	24.00
08.04.23	1.448	238.94	238.94	0.0	43.584	37.581	0.9	0.6	24.00
09.04.23	1.468	239.00	238.99	0.0	43.768	37.683	0.9	0.6	24.00
10.04.23	1.464	238.50	238.49	0.0	43.423	37.338	0.9	0.6	24.00
11.04.23	1.485	234.06	234.06	0.0	43.764	37.473	0.9	0.6	24.00
12.04.23	1.509	234.57	234.57	0.0	44.177	37.797	0.9	0.6	24.00
13.04.23	1.501	234.57	234.56	0.0	44.240	37.894	0.9	0.6	24.00
14.04.23	1.448	234.55	234.54	0.0	43.678	37.558	0.9	0.6	24.00
15.04.23	1.603	234.31	234.30	0.0	45.315	38.530	0.9	0.6	24.00
16.04.23	1.717	234.14	234.13	0.0	46.394	39.116	0.9	0.6	24.00
17.04.23	1.728	234.26	234.26	0.0	46.260	38.937	0.9	0.6	24.00
18.04.23	1.633	232.83	232.88	-0.0	45.342	38.385	0.9	0.6	24.00
19.04.23	1.495	233.09	233.08	0.0	43.620	37.260	0.9	0.6	24.00
Итого	**47.21**	**6820.0**	**6819.8**	**0.1**	**---**	**---**	**---**	**---**	**694.21**
Среднее	---	---	---	---	**45.72**	**38.86**	**0.9**	**0.6**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
21.03.23 24:00	3787.9	371708.2	371493.2	37574.3
19.04.23 24:00	3833.3	378294.9	378079.8	38244.5
Итого за период	45.4	6586.7	6586.6	670.2

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:30:34 системой "Умный дом от Уфанет"

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 10

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 801161

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	53.250	44.500	8.750	222.898	221.152	1.746	0.608	0.585	225.883	223.236	2.647	2.025	24.000
23.03.23	51.550	43.390	8.160	223.498	221.716	1.782	0.609	0.585	226.308	223.702	2.606	1.898	24.000
24.03.23	49.290	42.010	7.280	224.025	222.223	1.802	0.609	0.585	226.606	224.088	2.518	1.704	24.000
25.03.23	47.710	41.000	6.710	225.583	223.753	1.831	0.611	0.587	228.021	225.540	2.481	1.587	24.000
26.03.23	47.570	40.890	6.680	216.058	214.312	1.745	0.611	0.586	218.378	216.014	2.364	1.512	23.000
27.03.23	47.580	40.990	6.590	225.587	223.775	1.812	0.611	0.586	228.012	225.561	2.450	1.559	24.000
28.03.23	47.430	40.980	6.450	227.411	225.605	1.806	0.612	0.586	229.841	227.406	2.436	1.539	24.000
29.03.23	44.540	38.940	5.600	228.236	226.352	1.884	0.614	0.587	230.389	227.980	2.409	1.349	24.000
30.03.23	45.980	39.790	6.190	227.021	225.141	1.880	0.613	0.587	229.301	226.832	2.469	1.480	24.000
31.03.23	45.610	39.550	6.060	227.159	225.275	1.884	0.614	0.587	229.404	226.947	2.458	1.449	24.000
01.04.23	45.630	39.550	6.080	227.898	226.009	1.889	0.614	0.587	230.153	227.686	2.467	1.460	24.000
02.04.23	45.640	39.560	6.080	229.737	227.840	1.897	0.617	0.589	232.010	229.532	2.478	1.470	24.000
03.04.23	45.420	39.570	5.850	229.640	227.766	1.874	0.617	0.588	231.891	229.458	2.433	1.415	24.000
04.04.23	43.460	38.210	5.250	231.112	229.100	2.012	0.622	0.593	233.185	230.683	2.502	1.288	24.000
05.04.23	43.890	38.640	5.250	233.181	231.174	2.007	0.622	0.592	235.315	232.809	2.506	1.301	24.000
06.04.23	43.570	38.470	5.100	232.508	230.514	1.994	0.622	0.592	234.605	232.129	2.476	1.264	24.000
07.04.23	43.460	38.270	5.190	232.646	230.647	1.999	0.622	0.592	234.732	232.246	2.487	1.282	24.000
08.04.23	44.170	38.620	5.550	232.754	230.735	2.018	0.623	0.592	234.911	232.365	2.546	1.368	24.000
09.04.23	43.240	37.870	5.370	232.997	230.950	2.047	0.623	0.593	235.065	232.516	2.549	1.326	24.000
10.04.23	43.840	38.250	5.590	228.794	226.781	2.013	0.615	0.586	230.884	228.351	2.532	1.355	24.000
11.04.23	44.290	38.580	5.710	228.497	226.496	2.001	0.615	0.586	230.626	228.093	2.534	1.381	24.000
12.04.23	44.360	38.640	5.720	228.543	226.537	2.006	0.615	0.586	230.679	228.139	2.541	1.383	24.000
13.04.23	43.700	38.300	5.400	228.578	226.563	2.015	0.614	0.585	230.652	228.136	2.516	1.311	24.000
14.04.23	44.590	38.830	5.760	228.457	226.446	2.011	0.615	0.586	230.616	228.065	2.551	1.392	24.000
15.04.23	46.670	40.130	6.540	227.032	225.045	1.987	0.614	0.585	229.380	226.766	2.615	1.561	24.000
16.04.23	46.470	39.930	6.540	227.287	225.311	1.977	0.614	0.585	229.618	227.015	2.603	1.564	24.000

17.04.23	46.050	39.630	6.420	226.547	224.569	1.978	0.612	0.584	228.829	226.242	2.587	1.531	24.000
18.04.23	43.550	37.980	5.570	227.588	225.565	2.022	0.612	0.583	229.638	227.105	2.533	1.342	24.000
19.04.23	44.430	38.780	5.650	227.607	225.625	1.982	0.612	0.583	229.742	227.233	2.509	1.362	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6608.878**	**6552.977**	**55.901**	**---**	**---**	**6674.674**	**6601.872**	**72.802**	**42.460**	**695.000**
Среднее	**45.757**	**39.650**	**6.107**	---	---	---	**0.615**	**0.587**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:31:47 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	ул.Ленина 11
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА730
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	2.31	53.64	264.45	44.87	272.31	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	2.16	51.95	264.49	43.77	273.17	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.92	49.47	265.24	42.20	274.14	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.87	48.78	265.25	41.72	274.19	23:55	23:55
27-03-2023 00:00:00	1.69	48.55	244.47	41.61	253.42	22:07	22:07
28-03-2023 00:00:00	1.82	48.66	266.30	41.81	275.96	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.70	47.52	267.83	41.16	277.45	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.59	45.41	267.34	39.45	277.08	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.70	46.95	266.48	40.56	276.09	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.67	46.38	266.50	40.10	276.32	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.71	46.58	268.28	40.21	278.06	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.71	46.77	269.37	40.42	279.19	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.55	45.33	268.41	39.54	278.22	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.50	44.64	273.95	39.14	283.84	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.47	44.51	272.81	39.12	282.66	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.44	44.42	268.02	39.03	277.65	23:38	23:38
08-04-2023 00:00:00	1.53	44.70	272.33	39.05	282.14	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.54	44.57	272.35	38.90	282.26	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.55	44.46	271.09	38.72	281.00	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.55	44.77	266.48	38.94	276.38	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.57	45.13	267.05	39.25	276.93	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.56	45.13	267.01	39.28	276.94	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.50	44.65	266.96	39.01	276.86	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.72	46.54	266.74	40.06	276.53	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.82	47.37	266.60	40.54	276.32	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.81	47.22	266.77	40.42	276.65	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.68	45.98	265.02	39.64	274.86	23:57	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.57	44.72	265.54	38.80	275.39	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.54	45.01	265.57	39.21	275.48	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	48.75	46.54	7738.70	40.22	8017.49	693:37	693:40

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169003

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0хА0Е8

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.56	44.78	7.78	297.910	294.100	297.910	295.160	6.80	6.92	2.2820	24.0	0.000
23.03.23	50.91	43.69	7.22	298.440	294.880	298.440	295.800	6.80	6.93	2.1250	24.0	0.000
24.03.23	48.47	42.07	6.40	299.150	295.890	299.150	296.660	6.80	6.93	1.8850	24.0	0.000
25.03.23	47.79	41.56	6.23	300.310	297.120	300.310	297.910	6.90	6.94	1.8460	24.0	0.000
26.03.23	47.57	41.42	6.15	300.160	297.040	300.160	297.760	6.87	6.94	1.8230	24.0	0.000
27.03.23	47.66	41.55	6.11	301.150	297.990	301.150	298.750	6.90	6.94	1.8150	24.0	0.000
28.03.23	46.57	40.88	5.69	302.970	299.920	302.970	300.600	6.79	6.94	1.7040	24.0	0.000
29.03.23	44.48	39.14	5.34	302.630	299.830	302.630	300.490	6.92	6.95	1.5990	24.0	0.000
30.03.23	46.01	40.24	5.77	301.810	298.860	301.810	299.570	6.86	6.95	1.7200	24.0	0.000
31.03.23	45.45	39.84	5.61	301.860	298.980	301.860	299.700	6.89	6.95	1.6710	24.0	0.000
01.04.23	45.64	40.00	5.64	303.790	300.900	303.790	301.570	6.89	6.96	1.6940	24.0	0.000
02.04.23	45.82	40.25	5.57	304.920	301.920	304.920	302.560	6.91	6.97	1.6780	24.0	0.000
03.04.23	44.44	39.36	5.08	303.730	300.920	303.730	301.510	6.83	7.00	1.5240	24.0	0.000
04.04.23	43.74	38.87	4.87	309.190	306.440	309.190	307.030	6.95	7.00	1.4890	24.0	0.000
05.04.23	43.61	38.86	4.75	308.710	305.980	308.710	306.550	6.92	7.01	1.4510	24.0	0.000
06.04.23	43.53	38.76	4.77	308.150	305.430	308.150	305.990	6.94	7.01	1.4520	24.0	0.000
07.04.23	43.79	38.79	5.00	308.230	305.440	308.230	306.070	6.99	7.01	1.5240	24.0	0.000
08.04.23	43.69	38.67	5.02	308.450	305.730	308.450	306.290	6.89	7.01	1.5300	24.0	0.000
09.04.23	43.55	38.49	5.06	307.230	304.510	307.230	305.070	6.95	6.99	1.5370	24.0	0.000
10.04.23	43.87	38.69	5.18	302.280	299.560	302.280	300.150	6.87	6.93	1.5460	24.0	0.000
11.04.23	44.23	39.00	5.23	302.870	300.080	302.870	300.710	6.86	6.94	1.5660	24.0	0.000
12.04.23	44.23	39.08	5.15	302.870	300.090	302.870	300.710	6.82	6.94	1.5400	24.0	0.000
13.04.23	43.75	38.75	5.00	302.760	300.040	302.760	300.620	6.86	6.93	1.4940	24.0	0.000
14.04.23	45.59	39.86	5.73	302.340	299.420	302.340	300.070	6.97	6.94	1.7110	24.0	0.000
15.04.23	46.43	40.32	6.11	301.730	298.650	301.730	299.410	6.83	6.93	1.8200	24.0	0.000
16.04.23	46.28	40.26	6.02	301.990	298.890	301.990	299.660	6.84	6.93	1.7960	24.0	0.000
17.04.23	45.09	39.53	5.56	299.950	297.070	299.950	297.740	6.65	6.91	1.6460	24.0	0.000
18.04.23	43.81	38.63	5.18	300.120	297.390	300.120	298.050	6.90	6.91	1.5340	24.0	0.000

19.04.23	44.11	39.05	5.06	300.320	297.610	300.320	298.160	6.78	6.91	1.5010	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**8786.0**	**8700.68**	**8786.0**	**8720.32**	**---**	**---**	**48.5030**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.60**	**40.01**	**5.59**	---	---	---	---	**6.87**	**6.95**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	197899.510	194681.900	197899.500	195605.680	1811.097	21949.000	0.000
19.04.23 24:00	206685.530	203382.580	206685.520	204326.000	1859.600	22645.000	0.000
Итого за период	8786.019	8700.679	8786.019	8720.320	48.503	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:38:13 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 14

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00231302

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0х3С17

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.77	46.14	6.63	430.020	424.480	431.350	427.040	6.50	6.43	2.8110	24.0	0.000
23.03.23	51.12	44.92	6.20	430.570	425.320	431.970	427.920	6.51	6.44	2.6290	24.0	0.000
24.03.23	48.66	43.16	5.50	431.430	426.630	433.100	429.350	6.51	6.44	2.3430	24.0	0.000
25.03.23	47.97	42.65	5.32	433.070	428.430	434.780	431.100	6.52	6.45	2.2770	24.0	0.000
26.03.23	47.76	42.52	5.24	432.750	428.190	434.440	430.840	6.52	6.45	2.2400	24.0	0.000
27.03.23	47.85	42.64	5.21	434.260	429.600	436.010	432.250	6.52	6.45	2.2310	24.0	0.000
28.03.23	46.74	41.93	4.81	436.870	432.390	438.680	435.070	6.52	6.44	2.0730	24.0	0.000
29.03.23	44.65	40.11	4.54	435.840	431.780	437.850	434.560	6.53	6.46	1.9530	24.0	0.000
30.03.23	46.18	41.28	4.90	434.750	430.370	436.610	433.170	6.53	6.45	2.1050	24.0	0.000
31.03.23	45.61	40.81	4.80	434.740	430.460	436.710	433.350	6.53	6.45	2.0670	24.0	0.000
01.04.23	45.81	40.96	4.85	437.470	433.150	439.400	436.000	6.54	6.46	2.0930	24.0	0.000
02.04.23	45.99	41.18	4.81	439.330	435.010	441.280	437.740	6.55	6.47	2.0830	24.0	0.000
03.04.23	44.59	40.22	4.37	437.610	433.550	439.620	436.250	6.57	6.49	1.8890	24.0	0.000
04.04.23	43.89	39.72	4.17	445.340	441.350	447.610	444.320	6.57	6.49	1.8360	24.0	0.000
05.04.23	43.76	39.68	4.08	444.530	440.540	446.740	443.440	6.58	6.50	1.7950	24.0	0.000
06.04.23	43.68	39.58	4.10	443.650	439.670	445.870	442.620	6.58	6.50	1.7980	24.0	0.000
07.04.23	43.94	39.67	4.27	443.770	439.770	445.900	442.620	6.58	6.50	1.8780	24.0	0.000
08.04.23	43.84	39.57	4.27	443.910	439.960	445.980	442.740	6.58	6.50	1.8740	24.0	0.000
09.04.23	43.71	39.39	4.32	442.010	438.060	444.000	440.780	6.56	6.49	1.8900	24.0	0.000
10.04.23	44.02	39.60	4.42	434.790	430.860	436.720	433.510	6.51	6.43	1.9020	24.0	0.000
11.04.23	44.38	39.92	4.46	435.710	431.670	437.600	434.340	6.51	6.44	1.9240	24.0	0.000
12.04.23	44.38	39.99	4.39	435.710	431.640	437.470	434.150	6.51	6.44	1.8910	24.0	0.000
13.04.23	43.90	39.67	4.23	435.590	431.650	437.410	434.190	6.51	6.43	1.8230	24.0	0.000
14.04.23	45.76	40.90	4.86	435.450	431.170	437.160	433.740	6.51	6.44	2.0910	24.0	0.000
15.04.23	46.60	41.48	5.12	435.270	430.830	436.950	433.410	6.51	6.44	2.2030	24.0	0.000
16.04.23	46.45	41.36	5.09	435.500	431.160	437.080	433.490	6.51	6.44	2.1910	24.0	0.000
17.04.23	45.24	40.50	4.74	432.550	428.400	434.230	430.870	6.49	6.41	2.0260	24.0	0.000
18.04.23	43.96	39.54	4.42	433.100	429.150	434.950	431.730	6.49	6.42	1.8920	24.0	0.000

19.04.23	44.26	39.91	4.35	433.250	429.260	435.130	431.860	6.49	6.42	1.8630	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**12658.8**	**12534.50**	**12712.5**	**12612.45**	**---**	**---**	**59.6710**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.77**	**40.99**	**4.77**	---	---	---	---	**6.53**	**6.45**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	147608.150	145269.890	147056.260	145384.500	1339.656	15394.000	413.000
19.04.23 24:00	160266.989	157804.390	159768.860	157996.949	1399.327	16090.000	413.000
Итого за период	12658.839	12534.500	12712.599	12612.448	59.671	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:38:19 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТВ-7 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 17

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20133746

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0D56

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.62	44.50	8.12	5.20	5.00	н/д	75.829	н/д	н/д	74.851	н/д	0.608	24	0
23.03.23	50.98	43.40	7.58	5.20	5.00	н/д	76.038	н/д	н/д	75.119	н/д	0.569	24	0
24.03.23	48.52	41.75	6.77	5.20	5.00	н/д	76.148	н/д	н/д	75.318	н/д	0.510	24	0
25.03.23	47.78	41.26	6.52	5.20	5.00	н/д	76.435	н/д	н/д	75.626	н/д	0.493	24	0
26.03.23	47.56	41.15	6.42	5.20	5.00	н/д	76.400	н/д	н/д	75.600	н/д	0.485	24	0
27.03.23	47.64	41.32	6.32	5.20	5.00	н/д	76.632	н/д	н/д	75.824	н/д	0.479	24	0
28.03.23	46.68	40.66	6.02	5.20	5.00	н/д	74.955	н/д	н/д	74.199	н/д	0.447	24	0
29.03.23	44.41	38.60	5.81	5.20	5.00	н/д	73.059	н/д	н/д	72.395	н/д	0.421	24	0
30.03.23	46.02	39.69	6.33	5.20	5.00	н/д	71.599	н/д	н/д	70.897	н/д	0.449	24	0
31.03.23	45.42	39.24	6.17	5.20	5.00	н/д	71.655	н/д	н/д	70.973	н/д	0.438	24	0
01.04.23	45.63	39.38	6.24	5.20	5.00	н/д	72.127	н/д	н/д	71.437	н/д	0.446	24	0
02.04.23	45.79	39.61	6.18	5.20	5.00	н/д	72.455	н/д	н/д	71.757	н/д	0.444	24	0
03.04.23	44.49	38.78	5.71	5.20	5.00	н/д	72.147	н/д	н/д	71.490	н/д	0.408	24	0
04.04.23	43.70	38.28	5.42	5.20	5.00	н/д	73.447	н/д	н/д	72.806	н/д	0.395	24	0
05.04.23	43.61	38.33	5.28	5.20	5.00	н/д	73.312	н/д	н/д	72.675	н/д	0.383	24	0
06.04.23	43.51	38.26	5.25	5.20	5.00	н/д	73.159	н/д	н/д	72.524	н/д	0.381	24	0
07.04.23	43.71	38.22	5.49	5.20	5.00	н/д	73.185	н/д	н/д	72.545	н/д	0.398	24	0
08.04.23	43.71	38.16	5.54	5.20	5.00	н/д	73.206	н/д	н/д	72.568	н/д	0.402	24	0
09.04.23	43.50	37.86	5.65	5.20	5.00	н/д	72.952	н/д	н/д	72.318	н/д	0.408	24	0
10.04.23	43.82	38.06	5.76	5.20	5.00	н/д	71.705	н/д	н/д	71.073	н/д	0.409	24	0
11.04.23	44.20	38.40	5.81	5.20	5.00	н/д	71.856	н/д	н/д	71.212	н/д	0.413	24	0
12.04.23	44.23	38.47	5.76	5.20	5.00	н/д	71.847	н/д	н/д	71.202	н/д	0.410	24	0
13.04.23	43.72	38.20	5.52	5.20	5.00	н/д	71.831	н/д	н/д	71.202	н/д	0.393	24	0
14.04.23	45.49	39.22	6.27	5.20	5.00	н/д	71.815	н/д	н/д	71.129	н/д	0.446	24	0
15.04.23	46.41	39.72	6.68	5.20	5.00	н/д	71.806	н/д	н/д	71.090	н/д	0.475	24	0
16.04.23	46.27	39.61	6.66	5.20	5.00	н/д	71.844	н/д	н/д	71.132	н/д	0.473	24	0
17.04.23	45.18	38.91	6.26	5.20	5.00	н/д	71.286	н/д	н/д	70.616	н/д	0.442	24	0

18.04.23	43.73	37.96	5.77	5.20	5.00	н/д	71.264	н/д	н/д	70.640	н/д	0.408	24	0
19.04.23	44.11	38.43	5.68	5.20	5.00	н/д	71.279	н/д	н/д	70.643	н/д	0.401	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**2121.273**	**---**	**---**	**2100.861**	**---**	**12.834**	**696**	**0**
Среднее	**45.64**	**39.53**	**6.11**	**5.20**	**5.00**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	30495.262	0.000	0.000	29942.816	0.000	0.000	292.647	16869	205
19.04.23 24:00	32616.535	0.000	0.000	32043.678	0.000	0.000	305.480	17565	205
Итого за период	2121.273	0.000	0.000	2100.862	0.000	0.000	12.833	696	0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:28:39 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.03.2023 по 19.04.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление" Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 21

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v31) № 2816575 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 35.2048

Дата	Температура (ºС)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
22.03.2023	52,5	44,3	74,609	0,602	24,00
23.03.2023	50,8	43,2	75,797	0,569	24,00
24.03.2023	48,4	41,6	75,883	0,511	24,00
25.03.2023	47,8	41,2	76,012	0,497	24,00
26.03.2023	47,7	41,1	76,090	0,493	24,00
27.03.2023	47,8	41,3	76,418	0,489	24,00
28.03.2023	46,4	40,4	76,867	0,455	24,00
29.03.2023	44,7	38,9	75,918	0,436	24,00
30.03.2023	46,0	39,8	74,676	0,457	24,00
31.03.2023	45,6	39,1	69,457	0,442	24,00
01.04.2023	45,7	39,0	67,688	0,447	24,00
02.04.2023	45,9	39,3	67,871	0,445	24,00
03.04.2023	44,3	38,2	67,684	0,404	24,00
04.04.2023	43,8	38,0	68,793	0,396	24,00
05.04.2023	43,6	38,0	68,609	0,383	24,00
06.04.2023	43,6	37,9	68,523	0,384	24,00
07.04.2023	44,0	38,0	68,527	0,407	24,00
08.04.2023	43,6	37,7	68,574	0,405	24,00
09.04.2023	43,7	37,6	68,238	0,415	24,00
10.04.2023	44,0	37,7	67,402	0,421	24,00
11.04.2023	44,3	37,9	67,516	0,426	24,00
12.04.2023	44,2	38,0	67,500	0,414	24,00
13.04.2023	43,8	37,9	67,434	0,399	24,00
14.04.2023	45,9	39,1	67,340	0,457	24,00
15.04.2023	46,5	39,4	67,348	0,472	24,00
16.04.2023	46,3	39,1	67,492	0,481	24,00
17.04.2023	44,8	38,1	66,977	0,443	24,00
18.04.2023	44,0	37,7	67,031	0,417	24,00
19.04.2023	44,1	38,1	66,934	0,402	24,00
Итого	**45,7**	**39,2**	**2039,207**	**12,966**	**696,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
22.03.2023 00:00	40864,832	460,637	14507,00
20.04.2023 00:00	42904,039	473,603	15203,00
	2039,207	12,966	696,00

Всего потреблено Qп = **12,966** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Адрес : ул.Ленина 23
Прибор : ИМ 2300 N ВВ631
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	T1	Gm1	P1	T2	Gm2	P2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	1,6	150	1000000	1,6	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	0.81	52.54	88.23	0.61	43.27	90.20	0.55	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	0.78	50.88	91.13	0.61	42.34	93.40	0.55	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	0.69	48.45	91.48	0.62	40.87	93.56	0.55	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	0.68	47.73	91.97	0.62	40.35	93.96	0.56	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	0.67	47.52	91.97	0.62	40.23	93.97	0.56	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	0.65	47.60	92.19	0.62	40.54	94.33	0.56	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	0.61	46.57	92.83	0.62	39.98	94.94	0.56	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	0.58	44.42	92.16	0.62	38.12	94.01	0.56	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	0.62	45.97	90.30	0.62	39.12	92.07	0.56	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	0.60	45.39	91.34	0.62	38.77	93.08	0.56	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	0.61	45.59	92.47	0.62	38.94	94.26	0.56	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	0.61	45.76	92.89	0.62	39.19	94.67	0.56	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.55	44.42	92.64	0.62	38.45	94.34	0.56	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.54	43.69	94.38	0.62	37.99	96.09	0.56	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.53	43.58	94.23	0.62	37.93	95.91	0.56	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.53	43.49	94.04	0.62	37.86	95.75	0.56	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.55	43.72	94.08	0.62	37.88	95.76	0.56	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.56	43.67	94.16	0.62	37.71	95.94	0.56	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.56	43.50	93.82	0.62	37.51	95.51	0.56	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.57	43.81	92.23	0.62	37.66	93.85	0.56	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.57	44.18	92.34	0.62	37.99	94.02	0.56	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.56	44.19	92.31	0.62	38.08	94.00	0.56	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.54	43.70	92.36	0.62	37.81	94.01	0.56	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	0.62	45.50	92.13	0.62	38.79	93.88	0.56	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	0.66	46.37	92.07	0.62	39.22	93.83	0.56	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	0.65	46.23	92.10	0.62	39.10	93.85	0.56	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	0.61	45.08	91.57	0.61	38.40	93.29	0.55	23:57	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.57	43.74	91.86	0.61	37.54	93.39	0.55	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.56	44.07	91.73	0.61	37.97	93.40	0.55	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
696:00	17.63	45.56	2677.01	0.62	38.95	2729.27	0.56	695:57	696:00

Отв. лицо :

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Адрес : Ленина 28
Прибор : ИМ 2300 N BB492
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	0.74	52.55	113.73	46.06	115.59	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	0.69	50.92	113.95	44.88	115.88	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	0.61	48.50	114.57	43.12	116.56	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	0.60	47.77	115.40	42.58	117.41	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	0.59	47.55	115.14	42.44	117.11	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	0.58	47.63	115.44	42.62	117.40	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	0.54	46.64	116.11	41.99	118.08	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	0.50	44.45	115.81	40.11	117.93	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	0.54	46.02	115.43	41.37	117.44	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	0.53	45.43	115.43	40.83	117.45	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	0.54	45.64	116.06	40.97	118.06	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	0.54	45.81	116.50	41.17	118.46	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.49	44.50	116.08	40.26	118.09	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.48	43.74	118.46	39.72	120.52	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.47	43.64	118.42	39.70	120.46	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.47	43.55	118.20	39.60	120.22	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.48	43.76	118.15	39.65	120.17	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.49	43.74	118.28	39.61	120.25	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.49	43.55	117.80	39.40	119.03	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.50	43.86	115.76	39.57	117.07	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.50	44.24	116.02	39.93	117.38	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.50	44.26	116.13	39.99	117.49	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.48	43.76	116.08	39.63	117.48	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	0.54	45.52	115.92	40.86	117.61	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	0.57	46.42	115.87	41.50	117.67	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	0.57	46.28	115.88	41.37	117.72	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	0.53	45.18	115.02	40.56	116.61	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.50	43.78	115.17	39.46	116.52	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.49	44.13	115.25	39.90	116.68	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	15.50	45.62	3366.06	40.99	3418.36	696:00	696:00

Отв. лицо :

Отчет о потреблении...
от 24-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : пр. Ленина д.39
Прибор : ИМ 2300 N DD702
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Qm1	T2	Qm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн/час	град.С	тонн/час	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	60	150	60	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.04	67.01	1.92	44.11	1.90	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.06	66.37	2.11	45.03	2.08	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	0.96	64.90	1.92	43.05	1.89	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	0.94	64.49	1.80	42.53	1.77	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	0.88	63.99	1.64	41.52	1.61	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	0.83	64.27	1.48	40.75	1.44	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	0.83	64.55	1.45	40.62	1.41	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.02	64.62	2.09	44.06	2.07	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	0.94	64.63	1.82	42.81	1.79	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	0.91	64.66	1.69	42.10	1.66	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	0.95	64.57	1.82	42.78	1.79	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	0.85	64.69	1.58	41.78	1.55	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.82	64.51	1.47	41.07	1.44	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.83	64.12	1.54	41.56	1.51	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.79	64.57	1.44	41.50	1.40	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.78	64.52	1.41	41.40	1.38	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.90	63.95	1.85	43.33	1.81	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.95	64.09	2.07	44.33	2.05	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.93	64.58	1.95	43.99	1.93	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.88	63.52	1.86	43.20	1.83	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.85	63.86	1.66	42.27	1.63	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.84	64.19	1.66	42.67	1.63	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.59	59.91	1.24	42.16	1.25	18:26	24:00
15-04-2023 00:00:00	0.87	65.32	1.98	46.41	1.93	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.03	66.25	2.61	48.44	2.57	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	0.95	66.78	1.91	45.55	1.87	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	0.91	65.99	1.79	43.84	1.75	23:59	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.83	66.42	1.41	41.64	1.37	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.76	66.76	1.20	40.37	1.16	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	25.70	64.76	1.74	42.93	1.71	690:25	696:00

Отв. лицо :

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 40

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00178847

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x1E75

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	66.20	38.71	27.49	34.490	33.770	34.530	34.290	7.20	7.28	0.9260	24.0	0.000
23.03.23	65.80	39.29	26.51	35.860	35.140	35.650	35.410	7.22	7.29	0.9310	24.0	0.000
24.03.23	64.19	38.76	25.43	35.170	34.460	34.630	34.390	7.20	7.27	0.8770	24.0	0.000
25.03.23	63.87	38.79	25.08	34.970	34.260	34.670	34.430	7.20	7.28	0.8570	24.0	0.000
26.03.23	63.45	38.81	24.64	34.980	34.290	34.510	34.270	7.21	7.28	0.8440	24.0	0.000
27.03.23	63.78	39.21	24.57	35.240	34.540	34.850	34.610	7.21	7.29	0.8470	24.0	0.000
28.03.23	64.15	39.84	24.31	36.330	35.610	35.940	35.700	7.24	7.31	0.8630	24.0	0.000
29.03.23	64.03	39.74	24.29	37.190	36.470	36.430	36.190	7.23	7.30	0.8850	24.0	0.000
30.03.23	64.13	40.01	24.12	37.120	36.400	36.750	36.510	7.22	7.29	0.8760	24.0	0.000
31.03.23	64.23	40.25	23.98	37.450	36.730	37.200	36.960	7.24	7.31	0.8780	24.0	0.000
01.04.23	64.14	40.21	23.93	37.740	37.020	37.680	37.440	7.24	7.31	0.8850	24.0	0.000
02.04.23	64.38	40.59	23.79	37.740	37.020	37.040	36.800	7.24	7.31	0.8790	24.0	0.000
03.04.23	64.27	41.23	23.04	38.980	38.260	38.090	37.850	7.24	7.31	0.8820	24.0	0.000
04.04.23	64.02	41.96	22.06	41.140	40.410	40.540	40.280	7.25	7.31	0.8890	24.0	0.000
05.04.23	64.55	42.88	21.67	41.850	41.110	42.680	42.310	7.28	7.34	0.8890	24.0	0.000
06.04.23	64.62	43.68	20.94	44.450	43.640	43.420	43.000	7.28	7.33	0.9150	24.0	0.000
07.04.23	63.15	40.43	22.72	24.420	23.950	24.260	24.050	7.24	7.33	0.5530	24.0	0.000
08.04.23	58.99	24.91	34.08	9.240	9.010	10.290	10.290	7.20	7.31	0.3060	24.0	0.000
09.04.23	62.79	35.61	27.18	20.380	19.970	20.710	20.600	7.18	7.28	0.5270	24.0	0.000
10.04.23	63.50	42.23	21.27	44.780	44.030	44.470	44.060	7.22	7.27	0.9360	24.0	0.000
11.04.23	63.87	42.75	21.12	45.230	44.420	44.410	43.980	7.22	7.27	0.9370	24.0	0.000
12.04.23	64.28	43.36	20.92	45.490	44.640	45.190	44.720	7.23	7.28	0.9300	24.0	0.000
13.04.23	61.52	40.52	21.00	29.680	29.190	29.050	28.800	5.18	5.26	0.6170	24.0	0.000
14.04.23	65.19	43.31	21.88	44.070	43.220	43.540	43.140	7.22	7.27	0.9440	24.0	0.000
15.04.23	65.89	43.02	22.87	43.520	42.650	43.510	43.080	7.23	7.28	0.9750	24.0	0.000
16.04.23	66.65	43.63	23.02	44.050	43.110	43.140	42.720	7.24	7.29	0.9920	24.0	0.000
17.04.23	65.89	42.97	22.92	42.760	41.910	41.800	41.420	7.12	7.18	0.9600	24.0	0.000
18.04.23	66.44	43.48	22.96	42.560	41.660	41.650	41.230	7.01	7.07	0.9550	24.0	0.000

19.04.23	66.93	44.68	22.25	43.700	42.780	43.520	43.060	7.04	7.09	0.9510	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**1080.5**	**1059.67**	**1070.1**	**1061.59**	**---**	**---**	**24.7060**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**64.30**	**40.51**	**23.79**	---	---	---	---	**7.14**	**7.21**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	28561.520	27915.440	28722.680	28338.719	482.001	12206.000	0.000
19.04.23 24:00	29642.100	28975.110	29792.829	29400.309	506.707	12902.000	0.000
Итого за период	1080.579	1059.670	1070.149	1061.590	24.706	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:31:37 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	пр. Ленина д.41 1 ввод
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА775
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	4.75	68.17	322.07	53.39	324.55	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	4.70	67.55	336.47	53.55	338.91	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	4.40	66.04	325.52	52.50	327.76	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	4.32	65.65	325.18	52.33	327.38	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	4.21	65.20	322.23	52.10	324.37	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	4.20	65.55	322.89	52.52	325.03	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	4.30	65.85	336.25	53.04	338.45	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	4.52	65.62	349.75	52.69	352.05	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	4.41	65.78	345.05	52.98	347.30	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	4.35	65.90	342.71	53.18	344.93	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	4.35	65.77	345.01	53.13	347.24	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	4.35	65.98	349.65	53.51	351.89	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	4.30	65.85	353.63	53.67	355.84	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	4.32	65.45	377.57	53.98	379.78	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	4.39	65.92	394.11	54.78	396.38	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	4.52	65.86	409.93	54.81	412.27	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	4.59	65.09	419.53	54.13	421.89	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	4.61	65.22	413.57	54.06	415.93	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	4.63	65.79	410.60	54.51	412.98	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	4.49	64.72	411.56	53.79	413.85	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	4.51	65.12	410.77	54.13	413.08	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	4.47	65.49	412.75	54.65	415.06	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	3.02	60.04	259.15	48.89	260.67	23:48	24:00
15-04-2023 00:00:00	4.78	66.36	406.04	54.56	408.52	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	4.97	67.15	403.41	54.82	406.00	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	5.00	67.90	404.32	55.52	406.95	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	4.80	67.14	388.64	54.79	391.15	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	4.68	67.77	375.97	55.32	378.42	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	4.64	68.26	382.90	56.13	385.36	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	129.59	65.94	10657.24	53.71	10724.00	695:48	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : Жилой Дом
Адрес : Ленина 41 2 ввод
Прибор : ИМ 2300 N ВА871
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ и ОСТ

Канал	Qt1	T1	Gm1	P1	T2	Gm2	P2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	1,6	150	1000000	1,6	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	4.92	68.23	318.83	-0.39	52.76	317.86	-0.40	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	4.60	67.46	327.99	-0.39	53.43	326.74	-0.40	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	4.38	66.04	321.78	-0.39	52.38	320.14	-0.40	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	4.18	65.61	321.48	-0.39	52.57	319.70	-0.40	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	4.19	65.15	320.99	-0.39	52.08	319.24	-0.40	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	4.54	65.50	323.00	-0.39	51.44	321.33	-0.40	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	4.31	65.81	331.75	-0.39	52.78	329.97	-0.40	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	5.39	65.62	335.60	-0.39	49.52	334.24	-0.40	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	4.39	65.74	336.93	-0.39	52.69	335.47	-0.40	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	4.49	65.79	342.22	-0.39	52.66	340.68	-0.40	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	4.57	65.66	344.18	-0.39	52.38	342.42	-0.40	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	4.37	65.88	344.58	-0.39	53.18	342.94	-0.40	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	4.55	65.72	353.54	-0.39	52.82	351.57	-0.40	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	4.53	65.28	372.18	-0.39	53.08	369.81	-0.40	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	4.53	65.78	384.55	-0.39	53.98	382.08	-0.40	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	4.67	65.71	394.44	-0.39	53.84	392.48	-0.40	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	4.97	64.93	396.22	-0.39	52.38	394.59	-0.40	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	4.75	65.05	392.69	-0.39	52.93	390.92	-0.40	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	4.75	65.61	392.10	-0.39	53.49	390.03	-0.40	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	4.51	64.55	392.03	-0.39	53.04	389.88	-0.40	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	4.51	64.94	393.45	-0.39	53.46	391.14	-0.40	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	4.37	65.30	398.24	-0.39	54.30	395.70	-0.40	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	2.67	60.26	239.35	-0.39	51.52	234.53	-0.40	23:09	24:00
15-04-2023 00:00:00	3.44	66.31	359.93	-0.39	56.82	359.06	-0.40	23:26	24:00
16-04-2023 00:00:00	4.36	67.19	362.41	-0.39	55.16	362.11	-0.40	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	4.60	67.83	367.13	-0.39	55.28	366.70	-0.40	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	6.38	67.09	355.91	-0.39	49.29	356.06	-0.40	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	4.49	67.68	354.00	-0.39	54.98	352.95	-0.40	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	4.46	68.15	370.36	-0.39	56.08	368.84	-0.40	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	МПа	град.С	тонн	МПа	час:мин	час:мин
696:00	130.86	65.86	10247.84	-0.39	53.11	10199.18	-0.40	694:35	696:00

Отв. лицо :

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/03/23г.-19/04/23г.

Абонент:_____ Договор N:_____

Адрес:пр. Ленина д.42 Тип расходомера:_____

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:

Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч

Тхв= 0.00°С G3 max = 60.00 м3/ч G3 min = 0.45 м3/ч

Заводской номер 00236004 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x9966 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
22/03/23	67.75	56.41	11.34	147.05	145.01	152.31	149.10	0.00	-4.09	7.38	7.25	1.645	24	0	*
23/03/23	67.23	56.51	10.72	151.86	149.13	157.43	154.73	0.00	-5.60	7.41	7.27	1.597	24	0	*
24/03/23	65.65	55.30	10.35	148.84	146.17	154.27	151.85	0.00	-5.68	7.38	7.25	1.511	24	0	*
25/03/23	65.29	55.06	10.23	148.71	145.96	154.16	151.87	0.00	-5.91	7.38	7.25	1.493	24	0	*
26/03/23	64.85	54.84	10.01	148.48	145.60	153.92	151.76	0.00	-6.16	7.39	7.25	1.456	24	0	*
27/03/23	65.19	55.24	9.95	149.43	146.79	154.92	152.50	0.00	-5.71	7.39	7.26	1.457	24	0	*
28/03/23	65.53	55.84	9.69	153.81	151.29	159.56	156.72	0.00	-5.43	7.43	7.28	1.464	24	0	*
29/03/23	65.40	55.63	9.77	155.63	152.74	161.48	158.99	0.00	-6.25	7.42	7.27	1.489	24	0	*
30/03/23	65.50	55.79	9.71	156.63	153.67	162.53	160.02	0.00	-6.35	7.41	7.27	1.491	24	0	*
31/03/23	65.59	56.08	9.51	159.00	155.88	165.07	162.67	0.00	-6.79	7.43	7.28	1.482	24	0	*
01/04/23	65.46	55.96	9.50	159.75	156.63	165.86	163.46	0.00	-6.83	7.44	7.28	1.488	24	0	*
02/04/23	65.70	56.37	9.33	160.00	156.88	166.12	163.72	0.00	-6.84	7.44	7.29	1.463	24	0	*
03/04/23	65.57	56.60	8.97	164.14	160.95	170.53	168.00	0.00	-7.05	7.45	7.29	1.442	24	0	*
04/04/23	65.23	57.00	8.23	172.43	169.15	179.37	176.64	0.00	-7.49	7.47	7.29	1.394	24	0	*
05/04/23	65.75	57.69	8.06	177.58	174.12	184.81	181.96	0.00	-7.84	7.51	7.32	1.402	24	0	*
06/04/23	65.76	58.03	7.73	184.63	181.01	192.29	189.31	0.00	-8.30	7.52	7.32	1.398	24	0	*
07/04/23	64.99	57.25	7.74	185.23	181.67	192.92	190.04	0.00	-8.37	7.51	7.31	1.404	24	0	*
08/04/23	65.07	57.18	7.89	185.20	181.60	192.90	190.02	0.00	-8.42	7.49	7.29	1.433	24	0	*
09/04/23	65.64	57.59	8.05	183.88	180.31	191.48	188.57	0.00	-8.26	7.46	7.26	1.451	24	0	*
10/04/23	64.62	56.77	7.85	181.57	178.16	189.06	186.21	0.00	-8.05	7.45	7.26	1.400	24	0	*
11/04/23	64.99	57.16	7.83	182.28	178.78	189.80	186.94	0.00	-8.16	7.45	7.26	1.401	24	0	*
12/04/23	65.38	57.64	7.74	184.69	181.12	192.38	189.43	0.00	-8.31	7.46	7.26	1.400	24	0	*
13/04/23	62.93	54.42	8.51	119.30	117.15	123.86	122.17	0.00	-5.02	5.36	5.23	1.006	24	0	*
14/04/23	66.34	57.92	8.42	178.16	174.61	186.11	183.21	0.00	-8.60	7.44	7.25	1.471	24	0	*
15/04/23	67.09	58.26	8.83	176.57	173.00	184.03	181.17	0.00	-8.17	7.45	7.26	1.527	24	0	*
16/04/23	67.84	59.07	8.77	179.39	175.67	186.71	183.71	0.00	-8.04	7.46	7.27	1.540	24	0	*
17/04/23	67.03	58.30	8.73	174.58	171.04	181.53	178.70	0.00	-7.66	7.34	7.16	1.493	24	0	*
18/04/23	67.65	58.80	8.85	171.91	168.36	178.73	175.86	0.00	-7.50	7.23	7.05	1.489	24	0	*
19/04/23	68.10	59.19	8.91	168.74	165.64	175.49	172.18	0.00	-6.54	7.25	7.07	1.477	24	0	*
Итого:				4809.4	4718.09	4999.6	4921.51	0.00	-203.42			42.164	696	0	

Средние:	65.83	56.82	9.00							7.35	7.18				

Период нормальной работы 696ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 6890ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	ул.Ленина 43
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА714
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	6.62	68.23	409.69	52.06	399.34	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	6.63	67.82	420.75	52.04	410.10	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	6.17	66.12	412.88	51.15	402.38	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	6.18	66.01	412.10	51.00	401.45	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	6.15	65.80	411.21	50.84	400.54	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	6.11	66.12	413.86	51.34	402.20	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	6.15	66.29	424.80	51.79	412.59	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	6.36	66.12	428.05	51.23	416.02	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	6.63	66.89	430.58	51.46	418.67	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	6.79	67.28	437.12	51.72	425.02	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	6.68	66.93	439.69	51.71	427.37	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	6.51	66.75	439.99	51.93	427.34	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	4.12	54.03	359.25	43.74	349.42	23:25	24:00
05-04-2023 00:00:00	2.34	45.15	270.89	36.65	264.19	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	2.15	43.39	248.52	34.74	242.38	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	2.42	44.81	278.18	36.05	271.47	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	2.46	43.85	286.15	35.25	279.80	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	2.52	43.58	285.68	34.73	280.08	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	2.58	43.87	285.42	34.80	280.02	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	3.08	46.70	307.35	36.72	301.31	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	3.13	47.99	309.12	37.88	302.53	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	2.75	45.82	295.54	36.48	289.21	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	2.68	46.22	297.92	37.20	288.85	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	2.99	47.33	310.21	37.72	303.48	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	3.89	51.75	337.21	40.19	330.13	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	4.04	52.66	341.68	40.82	334.65	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	3.32	49.58	307.67	38.91	301.25	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	2.82	46.01	288.02	36.34	281.82	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	3.35	50.32	322.92	39.91	315.77	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	127.63	55.29	10212.44	43.32	9959.38	695:25	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул.Ленина д.45
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА711
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.36	51.76	235.48	45.97	239.46	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.29	50.97	227.12	45.28	231.05	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.12	47.88	213.90	42.64	217.57	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.07	46.82	223.37	42.04	227.20	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.04	46.47	223.08	41.79	226.90	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.06	50.25	185.91	41.79	189.02	23:54	24:00
29-03-2023 00:00:00	0.95	45.81	198.97	41.01	202.36	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	0.95	44.78	208.82	40.20	212.28	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	0.97	45.20	205.82	40.47	209.15	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	0.97	45.42	206.88	40.72	210.24	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	0.97	45.23	208.19	40.55	211.56	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	0.99	45.49	208.25	40.75	211.64	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.00	46.33	190.95	41.06	194.05	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.95	47.10	161.29	41.29	163.85	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.87	45.50	147.68	39.59	150.05	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.95	46.80	164.91	41.03	167.71	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.93	45.74	169.64	40.27	172.50	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.93	45.43	169.39	39.94	172.15	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.94	45.65	169.23	40.05	171.92	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.12	48.56	181.74	42.43	184.58	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.15	49.78	182.69	43.50	185.57	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.02	47.63	174.82	41.79	177.72	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.04	47.98	180.76	42.24	183.70	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.14	49.22	188.96	43.18	192.02	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.40	53.67	202.67	46.73	206.16	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.44	54.57	203.39	47.50	207.00	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.21	51.47	182.81	44.76	185.92	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.05	47.88	169.71	41.75	172.42	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.23	52.10	190.20	45.60	193.30	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	31.10	47.98	5576.59	42.27	5669.05	695:54	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : Ленина 47
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА727
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	2.06	50.82	261.45	42.91	259.65	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.94	50.16	253.04	42.48	251.14	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.67	47.03	237.23	39.97	235.64	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.59	45.98	247.75	39.54	246.23	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.57	45.62	247.44	39.28	245.82	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.59	49.46	207.15	38.68	205.52	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.43	45.04	221.37	38.58	219.65	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.41	43.96	230.08	37.82	228.52	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.43	44.35	227.31	38.00	225.96	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.45	44.60	227.71	38.21	226.23	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.45	44.40	229.36	38.06	227.83	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.46	44.65	229.41	38.27	227.92	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.49	45.33	212.78	38.31	211.13	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.43	46.40	182.96	38.68	181.34	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.30	44.59	166.29	36.77	164.85	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.42	45.96	185.69	38.26	183.90	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.37	44.90	191.16	37.71	189.34	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.38	44.58	190.50	37.31	188.85	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.40	44.80	190.24	37.43	188.64	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.66	47.56	204.15	39.47	202.36	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.70	48.93	206.45	40.68	204.34	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.52	46.75	197.21	39.04	195.21	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.54	47.07	203.61	39.48	201.59	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.72	48.25	212.55	40.18	210.49	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	2.11	52.67	228.07	43.40	225.89	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	2.17	53.61	228.78	44.10	226.84	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.83	50.73	207.14	41.83	205.18	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.58	46.86	192.33	38.74	190.34	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.86	51.22	215.98	42.60	214.19	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	46.52	47.11	6235.19	39.51	6184.60	696:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 51

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00179189

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x4B8E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	49.33	41.96	7.37	212.960	210.480	209.840	208.060	1.00	1.00	1.5460	24.0	0.000
23.03.23	48.51	41.39	7.12	205.430	203.140	205.420	203.720	1.00	1.00	1.4450	24.0	0.000
24.03.23	45.49	39.02	6.47	193.030	191.150	194.490	193.070	1.00	1.00	1.2320	24.0	0.000
25.03.23	44.36	38.46	5.90	201.290	199.370	202.460	201.010	1.00	1.00	1.1740	24.0	0.000
26.03.23	44.05	38.28	5.77	200.820	198.900	201.170	199.730	1.00	1.00	1.1450	24.0	0.000
27.03.23	45.75	38.69	7.06	169.250	167.530	167.550	166.360	1.00	1.00	1.1810	24.0	0.000
28.03.23	43.48	37.62	5.86	178.420	176.790	179.040	177.850	1.00	1.00	1.0350	24.0	0.000
29.03.23	42.35	36.82	5.53	187.710	186.060	187.770	186.590	1.00	1.00	1.0240	24.0	0.000
30.03.23	42.85	37.05	5.80	184.600	182.950	184.470	183.270	1.00	1.00	1.0570	24.0	0.000
31.03.23	43.25	37.34	5.91	185.810	184.130	185.800	184.580	1.00	1.00	1.0870	24.0	0.000
01.04.23	43.07	37.23	5.84	186.880	185.200	187.100	185.890	1.00	1.00	1.0770	24.0	0.000
02.04.23	43.34	37.51	5.83	187.020	185.340	186.340	185.110	1.00	1.00	1.0780	24.0	0.000
03.04.23	42.12	36.54	5.58	182.760	181.170	182.010	180.840	1.00	1.00	1.0010	24.0	0.000
04.04.23	41.36	36.00	5.36	162.570	161.200	162.640	161.630	1.00	1.00	0.8480	24.0	0.000
05.04.23	38.88	33.74	5.14	149.010	147.950	149.980	149.160	1.00	1.00	0.7560	24.0	0.000
06.04.23	40.19	35.09	5.10	166.800	165.490	166.240	165.270	1.00	1.00	0.8410	24.0	0.000
07.04.23	39.06	34.33	4.73	171.490	170.290	172.600	171.640	1.00	1.00	0.8050	24.0	0.000
08.04.23	38.64	34.00	4.64	171.170	169.970	170.920	169.960	1.00	1.00	0.7870	24.0	0.000
09.04.23	38.79	34.08	4.71	171.010	169.810	171.010	170.050	1.00	1.00	0.7980	24.0	0.000
10.04.23	42.77	37.01	5.76	185.940	184.300	185.120	183.880	1.00	1.00	1.0650	24.0	0.000
11.04.23	43.67	37.81	5.86	188.050	186.340	188.570	187.230	1.00	1.00	1.0850	24.0	0.000
12.04.23	40.82	35.67	5.15	179.850	178.410	179.870	178.760	1.00	1.00	0.9180	24.0	0.000
13.04.23	42.39	36.85	5.54	184.280	182.690	182.960	181.760	1.00	1.00	1.0080	24.0	0.000
14.04.23	44.53	38.34	6.19	191.960	190.110	190.220	188.870	1.00	1.00	1.1740	24.0	0.000
15.04.23	49.36	41.96	7.40	206.750	204.350	205.380	203.660	1.00	1.00	1.5060	24.0	0.000
16.04.23	50.20	42.64	7.56	207.530	205.120	208.480	206.640	1.00	1.00	1.5460	24.0	0.000
17.04.23	45.05	39.12	5.93	186.700	184.850	184.750	183.360	1.00	1.00	1.1190	24.0	0.000
18.04.23	36.34	32.28	4.06	175.730	174.610	176.320	175.410	1.00	1.00	0.7040	24.0	0.000

19.04.23	45.64	39.29	6.35	195.750	193.740	195.560	194.090	1.00	1.00	1.2350	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5370.5**	**5321.44**	**5364.0**	**5327.45**	**---**	**---**	**31.2770**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**43.29**	**37.45**	**5.84**	---	---	---	---	**1.00**	**1.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	139055.200	136722.619	138534.079	136887.820	1339.154	23054.000	1099.000
19.04.23 24:00	144425.770	142044.060	143898.160	142215.270	1370.431	23750.000	1099.000
Итого за период	5370.569	5321.440	5364.081	5327.449	31.277	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:35:10 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : Ленина 53
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА728
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	2.43	51.09	370.22	44.51	372.01	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	2.31	50.53	358.60	44.09	360.22	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.96	47.27	336.32	41.41	337.78	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.87	46.10	351.85	40.78	353.39	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.84	45.75	351.28	40.51	352.79	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.89	50.18	294.75	40.77	295.63	23:54	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.65	45.17	314.86	39.91	316.21	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.64	43.95	325.76	38.91	327.16	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.69	44.45	323.52	39.19	324.92	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.73	44.93	323.54	39.56	324.79	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.74	44.74	326.09	39.41	327.39	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.75	44.98	326.16	39.61	327.52	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.59	43.26	317.99	38.32	319.16	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.41	42.78	288.43	38.01	289.52	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.22	40.15	260.56	35.49	261.44	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.36	41.84	290.44	37.14	291.09	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.30	40.62	300.32	36.27	301.21	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.32	40.16	299.60	35.74	300.62	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.35	40.30	299.30	35.76	300.26	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.72	43.85	320.40	38.53	321.44	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.76	45.51	324.90	40.10	326.20	23:59	23:59
13-04-2023 00:00:00	1.49	42.40	310.51	37.61	311.84	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.60	43.86	317.36	38.80	318.34	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.84	45.82	329.59	40.29	330.72	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	2.38	51.15	354.35	44.43	355.17	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	2.45	52.13	355.94	45.22	356.99	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.86	47.15	325.58	41.34	326.66	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.13	36.92	303.07	33.30	303.87	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.92	47.09	337.26	41.39	338.71	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	50.19	44.97	9338.55	39.53	9373.04	695:53	695:59

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 55/1

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00178835

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x798C

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	49.92	42.53	7.39	225.040	222.850	225.330	222.850	6.81	6.46	1.6430	24.0	0.000
23.03.23	49.16	41.98	7.18	216.790	214.760	217.130	214.760	6.89	6.58	1.5380	24.0	0.000
24.03.23	46.07	39.58	6.49	204.010	202.410	204.490	202.410	6.85	6.60	1.3110	24.0	0.000
25.03.23	44.93	38.98	5.95	212.880	211.360	213.360	211.360	6.83	6.54	1.2600	24.0	0.000
26.03.23	44.61	38.78	5.83	212.460	210.970	212.950	210.970	6.83	6.54	1.2260	24.0	0.000
27.03.23	46.35	39.28	7.07	179.330	177.880	179.510	177.870	6.88	6.68	1.2550	24.0	0.000
28.03.23	44.06	38.14	5.92	190.620	189.080	190.760	189.080	6.97	6.76	1.1170	24.0	0.000
29.03.23	42.90	37.23	5.67	200.550	199.090	200.710	199.090	6.95	6.71	1.1280	24.0	0.000
30.03.23	43.38	37.46	5.92	196.100	194.660	196.250	194.660	6.96	6.74	1.1520	24.0	0.000
31.03.23	43.80	37.81	5.99	196.950	195.450	197.070	195.450	7.01	6.78	1.1690	24.0	0.000
01.04.23	43.62	37.71	5.91	198.250	196.740	198.310	196.740	7.01	6.78	1.1630	24.0	0.000
02.04.23	43.88	37.94	5.94	198.370	196.770	198.410	196.770	7.02	6.79	1.1700	24.0	0.000
03.04.23	42.61	37.03	5.58	193.350	191.900	193.420	191.900	7.05	6.83	1.0670	24.0	0.000
04.04.23	41.97	36.58	5.39	171.460	170.320	171.650	170.320	7.15	7.01	0.9180	24.0	0.000
05.04.23	39.29	34.10	5.19	157.350	156.480	157.640	156.480	7.25	7.18	0.8090	24.0	0.000
06.04.23	40.59	35.39	5.20	176.040	174.920	176.260	174.920	7.27	7.12	0.9070	24.0	0.000
07.04.23	39.47	34.58	4.89	180.980	179.910	181.220	179.910	7.25	7.08	0.8790	24.0	0.000
08.04.23	39.07	34.21	4.86	180.430	179.450	180.720	179.450	7.21	7.05	0.8710	24.0	0.000
09.04.23	39.24	34.31	4.93	180.550	179.510	180.850	179.510	7.17	7.01	0.8820	24.0	0.000
10.04.23	43.16	37.24	5.92	194.510	193.110	194.660	193.110	7.14	6.92	1.1400	24.0	0.000
11.04.23	44.29	38.30	5.99	195.530	193.990	195.630	193.990	7.14	6.91	1.1570	24.0	0.000
12.04.23	41.38	36.12	5.26	187.090	185.830	187.290	185.830	7.18	6.99	0.9760	24.0	0.000
13.04.23	42.93	37.29	5.64	191.670	190.250	191.860	190.250	7.00	6.80	1.0720	24.0	0.000
14.04.23	45.09	38.67	6.42	199.840	198.210	200.000	198.210	7.09	6.85	1.2710	24.0	0.000
15.04.23	50.00	42.36	7.64	214.720	212.450	214.620	212.450	7.05	6.75	1.6200	24.0	0.000
16.04.23	50.86	43.12	7.74	216.120	213.670	215.880	213.670	7.09	6.78	1.6540	24.0	0.000
17.04.23	45.81	39.57	6.24	195.730	193.880	195.610	193.880	6.96	6.73	1.2060	24.0	0.000
18.04.23	36.75	32.68	4.07	184.430	183.420	184.650	183.420	6.82	6.65	0.7470	24.0	0.000

19.04.23	46.19	39.77	6.42	205.010	203.090	204.850	203.090	6.89	6.63	1.3040	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5656.1**	**5612.41**	**5661.0**	**5612.40**	**---**	**---**	**33.6120**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**43.84**	**37.88**	**5.95**	---	---	---	---	**7.02**	**6.80**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	97513.359	96001.349	97261.090	95993.029	917.507	13117.000	0.000
19.04.23 24:00	103169.519	101613.760	102922.180	101605.430	951.119	13813.000	0.000
Итого за период	5656.160	5612.410	5661.089	5612.400	33.612	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:36:03 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 55/1

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00179191

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xEFE8

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	49.09	42.02	7.07	109.240	108.040	109.000	108.050	7.00	7.00	0.7630	24.0	0.000
23.03.23	48.26	41.40	6.86	105.270	104.160	105.040	104.190	7.00	7.00	0.7130	24.0	0.000
24.03.23	45.25	39.04	6.21	99.280	98.320	99.080	98.360	7.00	7.00	0.6100	24.0	0.000
25.03.23	44.16	38.49	5.67	103.260	102.300	103.200	102.480	7.00	7.00	0.5800	24.0	0.000
26.03.23	43.84	38.29	5.55	103.290	102.330	103.050	102.330	7.00	7.00	0.5670	24.0	0.000
27.03.23	45.44	38.80	6.64	86.950	86.090	86.960	86.340	7.00	7.00	0.5700	24.0	0.000
28.03.23	43.20	37.58	5.62	91.350	90.530	91.310	90.730	7.00	7.00	0.5040	24.0	0.000
29.03.23	42.12	36.82	5.30	96.430	95.660	96.350	95.690	7.00	7.00	0.5050	24.0	0.000
30.03.23	42.62	37.06	5.56	94.620	93.900	94.500	93.840	7.00	7.00	0.5200	24.0	0.000
31.03.23	43.01	37.35	5.66	95.030	94.310	94.970	94.260	7.00	7.00	0.5320	24.0	0.000
01.04.23	42.84	37.23	5.61	95.490	94.770	95.470	94.750	7.00	7.00	0.5340	24.0	0.000
02.04.23	43.10	37.42	5.68	95.690	94.910	95.440	94.720	7.00	7.00	0.5390	24.0	0.000
03.04.23	41.93	36.59	5.34	93.650	92.930	93.550	92.940	7.00	7.00	0.4930	24.0	0.000
04.04.23	41.08	35.96	5.12	83.110	82.430	83.150	82.610	7.00	7.00	0.4200	24.0	0.000
05.04.23	38.69	33.76	4.93	76.490	75.930	76.420	76.030	7.00	7.00	0.3750	24.0	0.000
06.04.23	39.97	35.12	4.85	85.640	84.920	85.440	84.960	7.00	7.00	0.4140	24.0	0.000
07.04.23	38.89	34.35	4.54	87.960	87.240	87.880	87.400	7.00	7.00	0.3930	24.0	0.000
08.04.23	38.47	33.94	4.53	87.730	87.050	87.610	87.130	7.00	7.00	0.3910	24.0	0.000
09.04.23	38.61	33.97	4.64	87.700	87.050	87.460	86.980	7.00	7.00	0.4030	24.0	0.000
10.04.23	42.54	36.88	5.66	94.630	93.850	94.380	93.760	7.00	7.00	0.5310	24.0	0.000
11.04.23	43.47	37.82	5.65	94.940	94.090	94.790	94.170	7.00	7.00	0.5340	24.0	0.000
12.04.23	40.67	35.70	4.97	90.860	90.140	90.630	90.150	7.00	7.00	0.4460	24.0	0.000
13.04.23	42.22	36.91	5.31	93.220	92.450	92.970	92.390	7.00	7.00	0.4910	24.0	0.000
14.04.23	44.39	38.35	6.04	97.160	96.270	97.120	96.450	7.00	7.00	0.5820	24.0	0.000
15.04.23	49.14	41.91	7.23	104.120	102.920	103.840	102.950	7.00	7.00	0.7420	24.0	0.000
16.04.23	49.97	42.59	7.38	104.720	103.520	104.380	103.420	7.00	7.00	0.7640	24.0	0.000
17.04.23	44.77	38.91	5.86	94.430	93.520	94.250	93.550	7.00	7.00	0.5490	24.0	0.000
18.04.23	36.25	32.33	3.92	88.910	88.330	88.860	88.470	7.00	7.00	0.3460	24.0	0.000

19.04.23	45.45	39.26	6.19	98.990	98.100	98.720	98.000	7.00	7.00	0.6040	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**2740.1**	**2716.06**	**2735.8**	**2717.10**	**---**	**---**	**15.4150**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**43.08**	**37.44**	**5.64**	---	---	---	---	**7.00**	**7.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	74335.130	73101.170	74476.180	73596.880	699.794	23054.000	1099.000
19.04.23 24:00	77075.290	75817.230	77212.000	76313.979	715.209	23750.000	1099.000
Итого за период	2740.159	2716.059	2735.820	2717.099	15.415	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:35:56 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 55

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00179183

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x7272

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	50.07	42.41	7.66	225.640	223.010	226.050	224.160	6.58	5.94	1.7070	24.0	0.000
23.03.23	49.27	41.95	7.32	231.110	228.490	231.480	229.560	6.67	6.05	1.6740	24.0	0.000
24.03.23	46.17	39.47	6.70	217.420	215.270	217.790	216.190	6.63	6.08	1.4420	24.0	0.000
25.03.23	45.04	38.87	6.17	227.410	225.250	227.910	226.230	6.61	6.02	1.3880	24.0	0.000
26.03.23	44.71	38.65	6.06	227.170	225.010	227.660	225.980	6.61	6.01	1.3630	24.0	0.000
27.03.23	46.48	39.11	7.37	191.590	189.660	191.660	190.260	6.64	6.16	1.3980	24.0	0.000
28.03.23	44.16	38.03	6.13	201.530	199.680	201.780	200.380	6.72	6.24	1.2210	24.0	0.000
29.03.23	43.00	37.24	5.76	211.930	210.100	212.400	210.990	6.72	6.19	1.2110	24.0	0.000
30.03.23	43.48	37.47	6.01	208.120	206.240	208.500	207.100	6.72	6.22	1.2390	24.0	0.000
31.03.23	43.90	37.74	6.16	208.900	206.980	209.300	207.860	6.77	6.26	1.2750	24.0	0.000
01.04.23	43.73	37.63	6.10	210.300	208.380	210.690	209.250	6.77	6.25	1.2720	24.0	0.000
02.04.23	43.99	37.92	6.07	210.400	208.480	210.730	209.290	6.78	6.26	1.2640	24.0	0.000
03.04.23	42.71	36.91	5.80	205.690	203.880	206.090	204.780	6.81	6.31	1.1820	24.0	0.000
04.04.23	42.09	36.55	5.54	183.270	181.670	183.450	182.300	6.90	6.50	1.0060	24.0	0.000
05.04.23	39.45	34.10	5.35	168.030	166.770	168.200	167.360	6.99	6.66	0.8910	24.0	0.000
06.04.23	40.82	35.56	5.26	187.900	186.460	188.160	187.030	7.02	6.60	0.9810	24.0	0.000
07.04.23	39.69	34.86	4.83	193.110	191.670	193.480	192.370	7.00	6.56	0.9270	24.0	0.000
08.04.23	39.26	34.48	4.78	192.730	191.290	193.070	192.100	6.96	6.53	0.9130	24.0	0.000
09.04.23	39.41	34.52	4.89	192.560	191.120	192.860	191.820	6.93	6.49	0.9360	24.0	0.000
10.04.23	43.33	37.36	5.97	207.430	205.570	207.780	206.420	6.90	6.40	1.2280	24.0	0.000
11.04.23	44.39	38.38	6.01	208.700	206.750	209.010	207.530	6.90	6.39	1.2440	24.0	0.000
12.04.23	41.47	36.15	5.32	199.650	197.970	199.950	198.750	6.94	6.47	1.0520	24.0	0.000
13.04.23	43.03	37.34	5.69	204.530	202.720	204.880	203.530	6.77	6.28	1.1520	24.0	0.000
14.04.23	45.18	38.82	6.36	213.390	211.310	213.830	212.310	6.85	6.33	1.3460	24.0	0.000
15.04.23	50.11	42.60	7.51	229.110	226.440	229.430	227.510	6.82	6.22	1.6970	24.0	0.000
16.04.23	50.98	43.36	7.62	229.450	226.620	229.750	227.740	6.86	6.25	1.7270	24.0	0.000
17.04.23	45.89	39.75	6.14	206.750	204.670	207.030	205.530	6.72	6.20	1.2570	24.0	0.000
18.04.23	36.84	32.68	4.16	195.520	194.230	195.970	194.990	6.58	6.12	0.8070	24.0	0.000

19.04.23	46.30	39.76	6.54	217.630	215.400	217.940	216.340	6.65	6.10	1.4080	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6006.9**	**5951.09**	**6016.8**	**5975.66**	**---**	**---**	**36.2080**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**43.96**	**37.91**	**6.04**	---	---	---	---	**6.79**	**6.28**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	45004.079	44246.449	45026.270	44496.909	456.342	5242.000	0.000
19.04.23 24:00	51011.049	50197.540	51043.100	50472.569	492.550	5938.000	0.000
Итого за период	6006.970	5951.091	6016.830	5975.660	36.208	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:29:05 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 57

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182349

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x4A0A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	50.64	43.80	6.84	1197.650	1183.240	1183.870	1173.130	5.56	5.05	8.0910	24.0	0.000
23.03.23	48.01	41.80	6.21	1165.450	1152.790	1152.700	1143.170	5.49	5.00	7.1510	24.0	0.000
24.03.23	47.53	41.72	5.81	1238.550	1225.370	1225.500	1215.400	5.60	5.04	7.1090	24.0	0.000
25.03.23	46.25	40.83	5.42	1214.150	1201.940	1201.630	1192.150	5.59	5.05	6.5180	24.0	0.000
26.03.23	45.79	40.44	5.35	1207.330	1195.400	1195.000	1185.770	5.59	5.06	6.4060	24.0	0.000
27.03.23	47.16	41.53	5.63	1207.970	1195.320	1195.270	1185.520	5.62	5.08	6.7170	24.0	0.000
28.03.23	46.53	40.98	5.55	1101.530	1090.320	1089.930	1081.260	5.52	5.07	6.0440	24.0	0.000
29.03.23	47.25	41.02	6.23	1047.100	1036.040	1036.070	1027.820	5.43	5.04	6.4460	24.0	0.000
30.03.23	47.52	41.70	5.82	1134.150	1122.140	1122.680	1113.430	5.50	5.03	6.5210	24.0	0.000
31.03.23	47.31	41.73	5.58	1162.750	1150.530	1151.050	1141.580	5.54	5.04	6.4140	24.0	0.000
01.04.23	47.26	41.69	5.57	1152.170	1140.060	1140.650	1131.240	5.55	5.04	6.3530	24.0	0.000
02.04.23	47.58	42.05	5.53	1153.180	1140.910	1141.650	1132.100	5.55	5.04	6.3080	24.0	0.000
03.04.23	46.15	41.19	4.96	1178.350	1166.530	1166.620	1157.280	5.56	5.02	5.7870	24.0	0.000
04.04.23	44.79	40.20	4.59	1186.920	1175.700	1175.300	1166.340	5.58	5.01	5.3920	24.0	0.000
05.04.23	45.66	40.73	4.93	1121.680	1110.690	1110.500	1101.780	5.64	5.01	5.4850	24.0	0.000
06.04.23	45.86	40.77	5.09	1100.270	1089.380	1089.180	1080.610	5.65	5.01	5.5560	24.0	0.000
07.04.23	44.96	39.92	5.04	1066.130	1055.980	1055.570	1047.630	5.66	5.03	5.3270	24.0	0.000
08.04.23	44.55	39.43	5.12	1040.770	1031.030	1030.430	1022.880	5.65	5.03	5.2770	24.0	0.000
09.04.23	44.75	39.54	5.21	1040.050	1030.230	1029.570	1021.960	5.61	4.99	5.3650	24.0	0.000
10.04.23	44.16	39.10	5.06	1039.400	1029.840	1028.950	1021.510	5.62	4.99	5.2120	24.0	0.000
11.04.23	44.25	39.19	5.06	1048.430	1038.730	1037.800	1030.270	5.63	5.00	5.2520	24.0	0.000
12.04.23	44.70	39.62	5.08	1055.600	1045.650	1045.050	1037.290	5.64	5.00	5.3170	24.0	0.000
13.04.23	46.13	40.76	5.37	1070.320	1059.600	1058.130	1049.800	5.35	4.68	5.6880	24.0	0.000
14.04.23	48.70	42.75	5.95	1131.400	1118.800	1112.820	1103.200	5.72	5.00	6.6590	24.0	0.000
15.04.23	50.83	44.29	6.54	1155.930	1141.960	1135.650	1125.150	5.79	5.04	7.4730	24.0	0.000
16.04.23	51.80	45.06	6.74	1162.850	1148.310	1141.600	1130.690	5.80	5.05	7.7370	24.0	0.000
17.04.23	50.07	43.78	6.29	1142.670	1129.230	1122.030	1111.840	5.71	4.97	7.1000	24.0	0.000
18.04.23	46.15	40.61	5.54	1011.400	1001.210	994.120	986.340	5.46	4.87	5.5420	24.0	0.000

19.04.23	44.48	39.00	5.48	935.750	927.030	920.230	913.620	5.32	4.82	5.0760	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**32469.9**	**32133.96**	**32089.5**	**31830.76**	**---**	**---**	**179.3230**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**46.78**	**41.21**	**5.57**	---	---	---	---	**5.58**	**5.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	761232.709	747131.880	551047.239	543647.140	7593.113	21709.000	0.000
19.04.23 24:00	793702.610	779265.840	583136.790	575477.899	7772.436	22405.000	0.000
Итого за период	32469.900	32133.959	32089.551	31830.758	179.323	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:34:49 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 61

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00178760

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x0C4E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	51.49	44.58	6.91	169.900	167.780	171.680	170.040	6.20	6.54	1.1560	24.0	0.000
23.03.23	51.87	44.88	6.99	170.400	168.250	172.180	170.510	6.20	6.53	1.1740	24.0	0.000
24.03.23	48.69	42.70	5.99	165.400	163.560	167.180	165.750	6.20	6.24	0.9760	24.0	0.000
25.03.23	44.50	39.39	5.11	161.250	159.740	163.070	161.870	6.20	6.11	0.8160	24.0	0.000
26.03.23	45.33	39.95	5.38	162.870	161.300	164.640	163.420	6.20	6.26	0.8630	24.0	0.000
27.03.23	49.46	43.18	6.28	160.880	159.030	162.570	161.150	8.01	6.52	1.0000	24.0	0.000
28.03.23	49.15	43.00	6.15	165.200	163.380	166.990	165.510	11.81	6.49	1.0200	24.0	0.000
29.03.23	50.50	43.48	7.02	164.520	162.580	166.270	164.800	11.43	6.52	1.1550	24.0	0.000
30.03.23	51.01	44.21	6.80	162.850	160.880	164.430	162.920	9.56	6.49	1.1030	24.0	0.000
31.03.23	47.55	41.69	5.86	167.170	165.440	168.850	167.440	10.23	6.45	0.9770	24.0	0.000
01.04.23	47.70	41.82	5.88	166.950	165.190	168.620	167.190	10.68	6.45	0.9810	24.0	0.000
02.04.23	47.56	41.78	5.78	165.980	164.230	167.650	166.270	9.32	6.44	0.9590	24.0	0.000
03.04.23	48.00	42.01	5.99	162.780	161.060	164.440	163.070	10.00	6.43	0.9740	24.0	0.000
04.04.23	47.59	41.66	5.93	156.930	155.280	158.580	157.330	10.31	6.37	0.9320	24.0	0.000
05.04.23	47.75	41.85	5.90	157.070	155.420	158.740	157.460	10.12	6.37	0.9260	24.0	0.000
06.04.23	47.44	41.56	5.88	156.780	155.150	158.360	157.100	10.63	6.37	0.9260	24.0	0.000
07.04.23	47.50	41.47	6.03	157.140	155.500	158.740	157.490	10.86	6.36	0.9480	24.0	0.000
08.04.23	47.12	41.11	6.01	156.920	155.310	158.500	157.270	10.52	6.35	0.9450	24.0	0.000
09.04.23	47.18	41.19	5.99	156.820	155.200	158.450	157.210	10.50	6.35	0.9420	24.0	0.000
10.04.23	46.97	41.04	5.93	156.590	154.970	158.220	156.980	10.19	6.36	0.9280	24.0	0.000
11.04.23	47.82	41.67	6.15	156.510	154.860	158.160	156.870	9.53	6.38	0.9580	24.0	0.000
12.04.23	48.04	41.90	6.14	156.160	154.510	157.830	156.550	10.65	6.38	0.9590	24.0	0.000
13.04.23	48.18	42.15	6.03	156.160	154.490	157.810	156.490	10.26	6.39	0.9430	24.0	0.000
14.04.23	48.30	42.01	6.29	156.340	154.660	157.940	156.640	11.03	6.40	0.9840	24.0	0.000
15.04.23	48.71	42.13	6.58	157.660	155.910	159.270	157.970	9.31	6.42	1.0330	24.0	0.000
16.04.23	49.31	42.53	6.78	157.740	155.990	159.370	157.980	10.34	6.40	1.0680	24.0	0.000
17.04.23	49.46	42.51	6.95	151.240	149.520	152.830	151.520	9.82	6.36	1.0470	24.0	0.000
18.04.23	49.61	42.98	6.63	156.260	154.490	157.990	156.580	10.56	6.34	1.0370	24.0	0.000

19.04.23	50.21	43.54	6.67	155.890	154.060	157.550	156.140	9.97	6.33	1.0330	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4648.3**	**4597.74**	**4696.9**	**4657.52**	**---**	**---**	**28.7630**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**48.41**	**42.20**	**6.20**	---	---	---	---	**9.54**	**6.39**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	73182.040	71949.030	73662.990	72756.020	612.373	13040.000	0.000
19.04.23 24:00	77830.400	76546.770	78359.900	77413.540	641.136	13736.000	0.000
Итого за период	4648.360	4597.740	4696.909	4657.519	28.763	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:34:53 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 63а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060282

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	8	192	10	---
2	80	7.75	186	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
22.03.23	1.942	290.55	287.43	3.1	50.996	44.309	0.5	0.5	24.00
23.03.23	1.962	291.62	288.50	3.1	51.458	44.725	0.5	0.5	24.00
24.03.23	1.694	284.49	281.43	3.1	48.807	42.848	0.5	0.5	24.00
25.03.23	1.376	276.73	273.75	3.0	44.115	39.139	0.5	0.5	24.00
26.03.23	1.442	278.85	275.87	3.0	44.685	39.508	0.5	0.5	24.00
27.03.23	1.682	275.97	273.09	2.9	49.033	42.934	0.5	0.5	23.22
28.03.23	1.682	275.97	273.09	2.9	49.033	42.934	0.5	0.5	23.22
29.03.23	1.686	283.15	280.15	3.0	48.849	42.891	0.5	0.5	24.00
30.03.23	1.803	282.12	279.14	3.0	49.529	43.133	0.5	0.5	24.00
31.03.23	1.857	278.37	275.42	2.9	51.340	44.664	0.5	0.5	24.00
01.04.23	1.567	284.99	281.99	3.0	47.104	41.603	0.5	0.5	24.00
02.04.23	1.595	285.30	282.32	3.0	47.286	41.690	0.5	0.5	24.00
03.04.23	1.582	283.94	280.99	2.9	47.290	41.714	0.5	0.5	24.00
04.04.23	1.579	279.36	276.48	2.9	47.523	41.865	0.5	0.5	24.00
05.04.23	1.520	268.37	265.60	2.8	47.247	41.580	0.5	0.5	24.00
06.04.23	1.513	267.91	265.14	2.8	47.360	41.706	0.5	0.5	24.00
07.04.23	1.492	267.16	264.41	2.7	47.110	41.522	0.5	0.5	24.00
08.04.23	1.514	267.77	265.01	2.8	47.085	41.425	0.5	0.5	24.00
09.04.23	1.507	267.90	265.12	2.8	46.711	41.082	0.5	0.5	24.00
10.04.23	1.510	267.83	265.04	2.8	46.883	41.242	0.5	0.5	24.00
11.04.23	1.489	267.16	264.38	2.8	46.577	40.998	0.5	0.5	24.00
12.04.23	1.547	266.98	264.21	2.8	47.454	41.656	0.5	0.5	24.00
13.04.23	1.546	266.56	263.79	2.8	47.635	41.832	0.5	0.5	24.00
14.04.23	1.534	266.40	263.64	2.8	47.825	42.061	0.5	0.5	24.00
15.04.23	1.583	266.60	263.84	2.8	47.819	41.878	0.5	0.5	24.00
16.04.23	1.656	269.13	266.34	2.8	48.361	42.203	0.5	0.5	24.00
17.04.23	1.704	269.32	266.52	2.8	48.922	42.590	0.5	0.5	24.00
18.04.23	1.691	258.87	256.16	2.7	49.124	42.587	0.5	0.5	24.00
19.04.23	1.697	266.84	264.07	2.8	49.146	42.783	0.5	0.5	24.00
Итого	**46.95**	**7956.2**	**7872.9**	**83.6**	**---**	**---**	**---**	**---**	**694.44**
Среднее	---	---	---	---	**48.01**	**42.11**	**0.5**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
21.03.23 24:00	6900.8	555633.6	551836.6	76652.3
19.04.23 24:00	6946.0	563313.8	559436.5	77323.5
Итого за период	45.2	7680.2	7599.9	671.2

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:29:26 системой "Умный дом от Уфанет"

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 24-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : Ленина 65
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N BB552
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.57	0.07	52.07	209.84	44.56	211.40	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.58	0.07	52.45	210.50	44.91	212.04	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.33	0.06	49.02	204.51	42.53	206.00	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.12	0.05	44.97	199.57	39.35	201.09	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.17	0.05	45.84	201.34	40.01	202.93	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.37	0.06	50.05	203.60	43.30	205.13	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.33	0.06	49.68	203.94	43.16	205.50	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.49	0.06	51.18	203.09	43.81	204.65	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.41	0.06	51.47	200.92	44.43	202.52	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.27	0.05	48.05	211.16	42.00	212.75	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.29	0.05	48.20	211.09	42.08	212.70	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.26	0.05	48.04	208.72	41.99	210.35	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.27	0.05	48.50	204.20	42.28	205.84	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.22	0.05	48.10	196.32	41.89	197.94	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.22	0.05	48.26	196.06	42.02	197.72	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.21	0.05	47.94	194.93	41.72	196.54	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.24	0.05	48.00	195.49	41.64	197.03	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.23	0.05	47.62	195.42	41.32	197.02	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.23	0.05	47.67	195.26	41.38	196.87	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.23	0.05	47.47	194.97	41.16	196.58	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.27	0.05	48.34	194.90	41.81	196.51	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.27	0.05	48.57	194.44	42.03	196.08	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.25	0.05	48.68	193.91	42.20	195.59	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.33	0.06	48.83	193.62	41.96	195.21	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.38	0.06	49.22	195.20	42.15	196.76	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.41	0.06	49.84	195.23	42.61	196.82	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.38	0.06	50.11	187.19	42.50	188.78	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.37	0.06	50.16	193.36	43.04	194.98	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.36	0.06	50.72	192.70	43.63	194.38	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	38.07	0.05	48.93	5781.50	42.33	5827.73	696:00	696:00

** Пересчитано из массы воды в объем:

при температуре t = 10 град.С

плотность воды Ro(t) = 1000,29 кг/куб.м

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 24-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : Жилой Дом
Адрес : Проспект Ленина 67
Прибор : ИМ 2300 N BB410
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	2.89	51.44	340.10	42.91	337.10	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	2.92	51.77	341.25	43.20	338.21	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	2.41	48.13	330.70	40.87	327.63	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	2.05	44.34	322.89	37.98	319.74	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	2.16	45.33	326.52	38.71	323.30	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	2.53	49.41	329.76	41.73	326.84	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	2.44	48.98	330.49	41.58	327.55	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	2.78	50.78	329.27	42.31	326.30	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	2.61	50.49	325.54	42.44	320.06	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	2.05	47.35	289.83	40.32	280.75	23:29	24:00
02-04-2023 00:00:00	2.04	47.54	292.12	40.54	289.72	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	2.07	47.32	301.65	40.44	299.30	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	2.04	47.86	283.81	40.66	281.39	22:46	22:46
05-04-2023 00:00:00	2.09	47.43	295.11	40.32	292.67	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	2.12	47.61	298.63	40.48	296.08	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	2.19	47.27	304.29	40.06	302.18	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	2.26	47.35	304.92	39.92	302.25	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	2.23	46.98	304.66	39.64	301.73	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	2.23	46.99	304.53	39.64	301.45	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	2.22	46.82	304.27	39.51	301.14	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	2.29	47.68	303.78	40.14	300.79	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	2.28	47.92	303.79	40.40	301.30	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	2.31	48.01	307.44	40.49	304.65	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	2.53	48.23	314.36	40.17	311.50	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	2.60	48.57	316.89	40.36	313.67	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	2.66	49.16	317.06	40.74	313.95	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	2.59	49.78	304.37	40.68	301.45	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	2.57	49.52	313.97	41.31	310.84	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	2.52	50.02	312.27	41.94	309.34	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	68.70	48.28	9054.28	40.67	8962.87	694:15	694:46

Отв. лицо :

ТЭМ-106 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 69

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060268

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	8	192	10	---
2	80	8.1	194.4	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
22.03.23	2.461	215.60	217.15	-1.5	52.101	40.679	0.5	0.5	24.00
23.03.23	2.469	215.85	217.40	-1.5	52.490	41.043	0.5	0.5	24.00
24.03.23	2.092	212.80	214.31	-1.5	49.180	39.341	0.5	0.5	24.00
25.03.23	1.863	210.85	212.35	-1.5	46.256	37.413	0.5	0.5	24.00
26.03.23	2.017	212.16	213.67	-1.5	47.819	38.302	0.5	0.5	24.00
27.03.23	2.109	217.15	218.68	-1.5	49.752	40.032	0.5	0.5	24.00
28.03.23	2.109	217.15	218.68	-1.5	49.752	40.032	0.5	0.5	24.00
29.03.23	1.873	228.04	229.64	-1.6	46.788	38.564	0.5	0.5	24.00
30.03.23	2.174	227.26	228.85	-1.6	48.228	38.654	0.5	0.5	24.00
31.03.23	2.151	257.18	258.98	-1.8	48.612	40.241	0.5	0.5	24.00
01.04.23	2.032	270.49	272.47	-2.0	46.929	39.412	0.5	0.5	24.00
02.04.23	2.044	270.03	272.02	-2.0	47.066	39.490	0.5	0.5	24.00
03.04.23	2.002	269.67	271.61	-1.9	46.898	39.467	0.5	0.5	24.00
04.04.23	1.853	270.56	272.50	-1.9	45.826	38.971	0.5	0.5	24.00
05.04.23	1.603	273.96	275.93	-2.0	43.096	37.236	0.5	0.5	24.00
06.04.23	1.621	283.65	285.69	-2.0	43.323	37.603	0.5	0.5	24.00
07.04.23	1.604	283.54	285.61	-2.1	42.981	37.319	0.5	0.5	24.00
08.04.23	1.671	283.78	285.83	-2.0	42.907	37.011	0.5	0.5	24.00
09.04.23	1.660	283.88	285.90	-2.0	42.447	36.591	0.5	0.5	24.00
10.04.23	1.651	283.88	285.89	-2.0	42.515	36.693	0.5	0.5	24.00
11.04.23	1.637	277.20	279.13	-1.9	42.339	36.425	0.5	0.5	24.00
12.04.23	1.709	271.04	272.90	-1.9	43.312	36.999	0.5	0.5	24.00
13.04.23	1.626	257.05	258.82	-1.8	43.702	37.370	0.5	0.5	22.77
14.04.23	1.679	270.86	272.70	-1.8	43.803	37.596	0.5	0.5	24.00
15.04.23	1.938	271.21	273.06	-1.8	44.701	37.548	0.5	0.5	24.00
16.04.23	2.161	271.60	273.44	-1.8	46.702	38.737	0.5	0.5	24.00
17.04.23	2.190	271.58	273.39	-1.8	47.345	39.273	0.5	0.5	24.00
18.04.23	2.042	264.90	266.68	-1.8	46.598	38.881	0.5	0.5	24.00
19.04.23	1.921	281.46	283.52	-2.1	45.363	38.533	0.5	0.5	24.00
Итого	**55.96**	**7424.4**	**7476.8**	**-52.1**	**---**	**---**	**---**	**---**	**694.77**
Среднее	---	---	---	---	**46.17**	**38.46**	**0.5**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
21.03.23 24:00	9361.9	747635.2	746173.3	65562.0
19.04.23 24:00	9415.8	754842.5	753431.4	66232.8
Итого за период	53.9	7207.3	7258.1	670.8

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:29:32 системой "Умный дом от Уфанет"

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 24-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : Ленина 71
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА722
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	2.60	52.79	254.35	42.53	256.47	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	2.63	53.31	254.71	42.95	256.75	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	2.29	50.57	251.72	41.46	253.88	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.98	46.99	249.49	39.06	251.01	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	2.07	47.98	250.20	39.69	252.13	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	2.26	51.03	254.60	42.12	256.77	23:46	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.98	47.76	269.17	40.39	271.31	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	2.17	48.01	268.54	39.92	270.31	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	2.40	50.76	298.70	42.47	301.22	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	2.19	47.62	319.47	40.75	322.12	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	2.21	47.80	319.28	40.87	322.08	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	2.17	47.83	319.01	41.01	321.63	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	2.02	46.82	319.62	40.48	322.16	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.71	43.82	321.10	38.48	323.79	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.71	44.01	328.06	38.78	330.71	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.68	43.74	328.15	38.60	330.40	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.76	43.56	328.64	38.19	330.72	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.77	43.09	328.85	37.71	330.70	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.79	43.32	328.90	37.88	330.54	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.75	42.98	325.43	37.60	326.90	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.83	43.98	320.79	38.26	322.45	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.82	44.39	320.19	38.69	322.26	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.80	44.56	319.87	38.93	322.29	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.97	45.05	320.40	38.89	322.34	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	2.30	47.50	321.36	40.33	322.92	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	2.33	48.09	321.15	40.82	323.03	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	2.17	48.01	310.25	40.33	311.94	23:14	24:00
19-04-2023 00:00:00	2.02	46.06	332.81	39.97	335.08	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	2.00	46.41	343.23	40.54	345.86	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	59.38	46.82	8828.05	39.92	8889.77	695:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 24-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	ул.Ленина 77
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВВ582
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.55	52.09	319.03	47.23	324.69	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.42	50.49	309.82	45.91	315.64	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.31	48.64	301.50	44.30	307.31	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.19	46.53	297.24	42.53	302.20	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.24	47.44	300.62	43.31	305.66	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.21	49.29	276.51	43.63	281.61	23:25	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.14	46.01	295.95	42.15	300.60	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.23	46.83	299.37	42.73	303.77	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.23	47.22	300.14	43.11	304.61	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.23	47.27	300.86	43.16	305.35	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.24	47.48	301.07	43.34	305.66	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.23	47.56	300.16	43.44	304.83	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.10	45.66	293.29	41.90	297.57	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.99	43.77	288.34	40.34	292.26	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.03	44.50	290.50	40.95	294.75	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.07	45.06	291.32	41.38	295.74	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.09	44.87	291.84	41.11	295.85	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.16	45.85	295.23	41.91	299.44	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.15	45.86	295.08	41.95	299.27	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.13	45.43	299.17	41.66	303.28	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.11	45.19	305.03	41.56	309.20	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.09	44.96	304.39	41.37	308.54	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.08	44.96	303.54	41.41	307.67	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.20	45.57	305.77	41.64	309.45	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.32	47.32	310.69	43.06	314.50	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.34	47.65	311.39	43.34	315.44	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.24	46.85	296.07	42.69	299.97	23:05	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.10	44.63	301.45	40.98	305.23	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.04	43.75	299.37	40.28	303.07	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	34.46	46.51	8684.70	42.50	8813.17	694:30	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 79

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179020

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xABD2

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.35	45.25	7.10	258.780	255.480	255.130	252.680	7.06	6.43	1.8150	24.0	0.000
23.03.23	50.56	44.47	6.09	277.900	274.590	273.530	270.990	6.99	6.41	1.6730	24.0	0.000
24.03.23	48.91	43.36	5.55	310.460	306.980	306.060	303.350	6.71	6.20	1.7040	24.0	0.000
25.03.23	46.74	41.67	5.07	305.690	302.520	301.820	299.360	6.63	6.13	1.5340	24.0	0.000
26.03.23	47.70	42.43	5.27	309.270	305.980	306.010	303.440	6.75	6.24	1.6120	24.0	0.000
27.03.23	48.85	43.32	5.53	284.360	281.200	282.150	279.680	6.91	6.45	1.5570	24.0	0.000
28.03.23	46.24	41.40	4.84	303.890	300.870	302.270	299.800	6.91	6.41	1.4570	24.0	0.000
29.03.23	47.08	41.98	5.10	307.450	304.290	306.060	303.550	6.91	6.41	1.5510	24.0	0.000
30.03.23	47.53	42.27	5.26	245.860	243.230	244.670	242.600	6.89	6.44	1.2760	24.0	0.000
31.03.23	47.29	42.11	5.18	143.830	142.330	143.050	141.820	6.89	6.54	0.7350	24.0	0.000
01.04.23	47.72	42.45	5.27	309.570	306.320	308.160	305.520	6.87	6.37	1.6150	24.0	0.000
02.04.23	47.80	42.54	5.26	308.580	305.300	307.260	304.650	6.87	6.37	1.6050	24.0	0.000
03.04.23	45.91	41.14	4.77	301.390	298.390	300.300	297.920	6.84	6.36	1.4250	24.0	0.000
04.04.23	43.96	39.59	4.37	296.010	293.340	295.130	292.950	6.81	6.34	1.2820	24.0	0.000
05.04.23	44.70	40.22	4.48	294.350	291.580	291.100	288.870	6.81	6.33	1.3070	24.0	0.000
06.04.23	45.26	40.70	4.56	298.780	295.900	296.720	294.410	6.82	6.35	1.3470	24.0	0.000
07.04.23	45.06	40.38	4.68	299.450	296.600	297.720	295.440	6.81	6.33	1.3890	24.0	0.000
08.04.23	46.06	40.88	5.18	304.390	301.350	302.660	300.260	6.80	6.32	1.5610	24.0	0.000
09.04.23	46.07	40.89	5.18	304.280	301.260	302.750	300.350	6.81	6.32	1.5570	24.0	0.000
10.04.23	45.62	40.65	4.97	308.360	305.360	307.010	304.610	6.83	6.33	1.5170	24.0	0.000
11.04.23	45.38	40.58	4.80	314.520	311.490	312.780	310.390	6.86	6.34	1.4930	24.0	0.000
12.04.23	45.14	40.47	4.67	313.530	310.520	312.050	309.650	6.87	6.36	1.4490	24.0	0.000
13.04.23	45.14	40.55	4.59	312.900	309.920	311.470	309.080	6.87	6.36	1.4250	24.0	0.000
14.04.23	45.81	40.93	4.88	315.060	311.950	313.790	311.320	6.89	6.37	1.5240	24.0	0.000
15.04.23	47.56	42.17	5.39	320.430	317.010	319.260	316.580	6.95	6.41	1.7070	24.0	0.000
16.04.23	47.89	42.38	5.51	321.170	317.710	319.970	317.300	6.92	6.39	1.7500	24.0	0.000
17.04.23	47.26	41.76	5.50	307.090	303.890	305.840	303.330	6.87	6.36	1.6730	24.0	0.000
18.04.23	44.82	40.10	4.72	310.850	307.920	309.380	307.070	6.83	6.33	1.4540	24.0	0.000

19.04.23	43.93	39.44	4.49	308.530	305.730	307.130	304.880	6.81	6.31	1.3720	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**8596.7**	**8509.01**	**8541.2**	**8471.85**	**---**	**---**	**43.3660**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**46.70**	**41.58**	**5.11**	---	---	---	---	**6.85**	**6.36**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	115235.309	113456.240	114623.060	113384.900	1079.008	17176.000	1320.000
19.04.23 24:00	123832.040	121965.249	123164.290	121856.750	1122.374	17872.000	1320.000
Итого за период	8596.731	8509.008	8541.229	8471.850	43.366	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:32:54 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 24-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : Ленина 81
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА652
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	dGm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	тонн	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	-1000000	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	2.96	52.44	405.00	45.12	404.82	24:00	0.18	24:00
24-03-2023 00:00:00	2.74	50.75	401.54	43.93	401.24	24:00	0.30	24:00
25-03-2023 00:00:00	2.49	48.96	398.38	42.70	398.20	24:00	0.18	24:00
26-03-2023 00:00:00	2.27	46.81	396.89	41.07	396.74	24:00	0.15	24:00
27-03-2023 00:00:00	2.38	47.74	398.29	41.75	398.17	24:00	0.12	24:00
28-03-2023 00:00:00	2.47	49.89	381.33	43.33	381.43	22:49	-0.11	23:13
29-03-2023 00:00:00	2.18	46.30	396.53	40.79	396.56	24:00	-0.03	24:00
30-03-2023 00:00:00	2.36	47.13	397.83	41.18	397.43	24:00	0.40	24:00
31-03-2023 00:00:00	2.41	47.53	397.77	41.45	397.36	24:00	0.41	24:00
01-04-2023 00:00:00	2.40	47.58	397.91	41.53	397.53	24:00	0.39	24:00
02-04-2023 00:00:00	2.44	47.79	398.27	41.65	398.02	24:00	0.24	24:00
03-04-2023 00:00:00	2.42	47.86	397.56	41.77	397.35	24:00	0.21	24:00
04-04-2023 00:00:00	2.13	45.92	395.18	40.51	395.06	24:00	0.12	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.90	43.99	385.52	39.06	385.49	23:32	0.03	23:32
06-04-2023 00:00:00	2.01	44.78	393.95	39.67	394.01	24:00	-0.06	24:00
07-04-2023 00:00:00	2.04	45.32	394.40	40.14	394.38	24:00	0.03	24:00
08-04-2023 00:00:00	2.13	45.15	395.01	39.76	394.74	24:00	0.27	24:00
09-04-2023 00:00:00	2.28	46.14	396.57	40.37	396.23	24:00	0.34	24:00
10-04-2023 00:00:00	2.27	46.15	396.46	40.42	396.18	24:00	0.28	24:00
11-04-2023 00:00:00	2.19	45.71	398.06	40.19	397.80	24:00	0.26	24:00
12-04-2023 00:00:00	2.15	45.46	400.20	40.07	399.83	24:00	0.37	24:00
13-04-2023 00:00:00	2.11	45.24	400.32	39.95	400.07	24:00	0.25	24:00
14-04-2023 00:00:00	2.06	45.24	399.87	40.09	399.61	24:00	0.26	24:00
15-04-2023 00:00:00	2.24	45.89	401.08	40.28	400.52	24:00	0.56	24:00
16-04-2023 00:00:00	2.51	47.65	402.71	41.41	402.07	24:00	0.64	24:00
17-04-2023 00:00:00	2.53	47.99	403.07	41.69	402.50	24:00	0.57	24:00
18-04-2023 00:00:00	2.52	48.09	398.53	41.72	398.24	23:36	0.29	24:00
19-04-2023 00:00:00	2.08	44.90	398.63	39.68	398.45	24:00	0.17	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.96	44.03	397.83	39.09	397.70	24:00	0.13	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	тонн	час:мин
696:00	66.63	46.84	11524.70	41.05	11517.74	693:57	6.96	694:45

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 24-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул.Ленина 85
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА709
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	2.16	70.26	354.08	64.16	349.23	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	2.18	70.13	358.02	64.04	353.09	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.99	69.09	303.90	62.40	300.18	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.88	67.64	256.20	60.30	253.64	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.90	67.78	270.54	60.72	267.66	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.87	68.09	312.39	62.09	308.31	23:13	23:13
29-03-2023 00:00:00	1.92	67.72	331.84	61.92	327.34	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.95	67.78	328.70	61.83	324.31	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	2.00	68.12	333.34	62.11	328.93	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.99	67.89	336.39	61.98	331.89	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.99	68.16	337.42	62.26	332.95	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.99	68.31	334.22	62.36	329.84	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.95	68.34	345.41	62.68	340.70	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.89	68.03	350.76	62.63	345.83	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.90	68.14	349.84	62.70	345.01	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.89	67.94	346.04	62.48	341.38	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.94	68.18	348.56	62.61	343.93	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.94	68.23	346.29	62.63	341.67	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.94	68.22	345.89	62.60	341.24	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.94	67.94	345.91	62.32	341.20	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.94	68.12	348.25	62.54	343.46	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.91	67.95	345.10	62.42	340.31	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.93	68.05	346.41	62.48	341.58	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	2.05	69.45	342.77	63.44	338.25	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	2.09	69.79	341.01	63.67	336.51	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	2.09	70.08	342.35	63.97	337.84	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	2.06	69.71	350.07	63.81	345.20	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	2.02	69.75	356.19	64.08	351.16	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.98	69.57	364.28	64.12	358.94	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	57.26	68.57	9772.19	62.67	9641.58	695:13	695:13

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	ул.Лермонтова 4
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВВ630
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.60	51.84	173.08	42.57	174.53	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.50	50.22	174.35	41.57	175.81	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.35	47.81	174.03	40.06	175.47	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.31	47.10	174.40	39.56	175.86	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.29	46.88	174.41	39.48	175.85	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.27	46.96	174.85	39.68	176.27	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.19	45.95	176.26	39.18	177.71	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.11	43.82	176.67	37.53	178.26	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.20	45.36	176.17	38.52	177.67	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.17	44.79	175.85	38.12	177.33	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.19	44.99	177.02	38.22	178.54	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.20	45.15	177.87	38.40	179.36	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.10	43.84	178.02	37.66	179.50	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.06	43.10	181.29	37.23	182.83	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.04	43.00	181.34	37.28	182.87	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.03	42.91	181.04	37.21	182.58	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.07	43.13	181.13	37.22	182.68	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.08	43.09	181.20	37.12	182.77	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.08	42.92	180.41	36.93	182.09	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.09	43.23	177.49	37.07	179.02	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.11	43.59	177.92	37.36	179.40	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.09	43.61	177.88	37.48	179.36	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.04	43.12	177.95	37.25	179.39	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.17	44.89	177.74	38.28	179.22	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.24	45.76	177.75	38.76	179.27	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.24	45.62	177.67	38.62	179.18	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.15	44.50	176.44	37.94	177.91	23:57	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.07	43.15	176.57	37.06	177.98	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.06	43.48	176.50	37.47	177.89	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	34.11	44.96	5143.30	38.30	5186.59	695:57	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	ул.Лермонтова 6
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВВ644
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.41	52.76	158.30	43.80	154.73	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.33	51.12	159.36	42.73	155.90	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.19	48.68	159.03	41.15	155.62	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.16	47.96	159.32	40.66	155.94	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.14	47.75	159.31	40.58	155.96	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.13	47.83	159.78	40.76	156.34	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.07	46.79	161.12	40.15	157.63	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.00	44.64	161.51	38.42	158.07	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.07	46.19	161.03	39.54	157.61	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.05	45.62	160.71	39.09	157.33	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.06	45.82	161.66	39.26	158.24	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.05	45.99	162.25	39.49	158.74	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.97	44.64	162.39	38.65	158.89	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.94	43.90	165.38	38.20	161.78	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.92	43.79	165.41	38.20	161.83	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.93	43.70	165.10	38.09	161.57	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.96	43.94	165.21	38.12	161.66	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.97	43.88	165.23	38.01	161.71	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.98	43.72	164.55	37.76	161.07	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.98	44.03	161.79	37.97	158.38	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.99	44.40	162.22	38.27	158.75	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.98	44.41	162.15	38.37	158.65	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.94	43.92	162.03	38.09	158.54	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.06	45.73	161.88	39.17	158.37	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.12	46.60	161.90	39.66	158.39	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.11	46.46	161.77	39.58	158.30	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.03	45.30	160.63	38.86	157.25	23:57	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.96	43.96	160.68	37.95	157.35	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.96	44.29	160.71	38.33	157.34	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	30.47	45.79	4692.40	39.27	4591.93	695:57	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Лермонтова, 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 801971

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	53.050	40.750	12.300	140.411	140.411	0.000	0.590	0.549	142.122	141.676	0.447	1.724	24.000
23.03.23	51.370	39.890	11.480	141.004	141.004	0	0.590	0.549	142.601	142.235	0.366	1.616	24.000
24.03.23	49.110	38.760	10.350	141.418	141.418	0.000	0.590	0.549	142.860	142.603	0.256	1.461	24.000
25.03.23	47.560	37.930	9.630	143.048	143.048	0	0.590	0.549	144.405	144.203	0.202	1.376	24.000
26.03.23	47.400	37.820	9.580	143.011	143.012	-0.001	0.590	0.549	144.355	144.162	0.193	1.367	24.000
27.03.23	47.420	38.020	9.400	143.690	143.690	0	0.590	0.549	145.033	144.866	0.167	1.349	24.000
28.03.23	47.200	38.120	9.080	145.618	145.618	0.000	0.590	0.549	146.967	146.814	0.153	1.319	24.000
29.03.23	44.280	36.160	8.120	145.896	145.896	0.000	0.590	0.549	147.070	146.985	0.085	1.184	24.000
30.03.23	45.920	36.930	8.990	144.416	144.416	-0.000	0.590	0.549	145.688	145.523	0.165	1.296	24.000
31.03.23	45.420	36.720	8.700	144.389	144.389	0.000	0.590	0.549	145.622	145.493	0.129	1.254	24.000
01.04.23	45.500	36.760	8.740	145.416	145.416	0	0.590	0.549	146.652	146.540	0.112	1.269	24.000
02.04.23	45.510	36.790	8.720	147.395	147.395	0	0.590	0.549	148.649	148.535	0.114	1.285	24.000
03.04.23	45.140	36.820	8.320	147.717	147.717	0.000	0.590	0.549	148.959	148.853	0.106	1.228	24.000
04.04.23	43.360	35.800	7.560	149.264	149.264	0.000	0.590	0.549	150.397	150.369	0.029	1.127	24.000
05.04.23	43.730	36.220	7.510	151.574	151.574	0.000	0.590	0.549	152.749	152.717	0.032	1.137	24.000
06.04.23	43.440	36.030	7.410	150.808	150.808	0	0.590	0.549	151.958	151.936	0.022	1.115	24.000
07.04.23	43.320	35.790	7.530	150.987	150.987	0	0.590	0.549	152.139	152.096	0.043	1.136	24.000
08.04.23	43.970	36.000	7.970	150.432	150.432	0.000	0.590	0.549	151.635	151.533	0.102	1.197	24.000
09.04.23	43.120	35.430	7.690	150.886	150.886	0	0.590	0.549	152.042	151.958	0.084	1.160	24.000
10.04.23	43.680	35.610	8.070	145.669	145.669	0	0.590	0.549	146.818	146.713	0.105	1.175	24.000
11.04.23	44.120	35.920	8.200	145.157	145.157	0.000	0.590	0.549	146.317	146.225	0.093	1.189	24.000
12.04.23	44.220	36.010	8.210	145.428	145.428	0.000	0.590	0.549	146.602	146.497	0.106	1.193	24.000
13.04.23	43.550	35.800	7.750	145.711	145.711	0	0.590	0.549	146.843	146.774	0.069	1.128	24.000
14.04.23	44.610	36.210	8.400	145.562	145.562	0	0.590	0.549	146.762	146.643	0.119	1.221	24.000
15.04.23	46.430	37.000	9.430	144.805	144.805	0	0.590	0.549	146.143	145.890	0.253	1.364	24.000
16.04.23	46.240	36.940	9.300	145.145	145.145	0.000	0.590	0.549	146.473	146.230	0.242	1.348	24.000

17.04.23	45.770	36.660	9.110	143.693	143.693	0.000	0.590	0.549	144.965	144.767	0.198	1.307	23.967
18.04.23	43.420	35.370	8.050	143.660	143.660	0	0.590	0.549	144.776	144.679	0.097	1.155	24.000
19.04.23	44.240	36.060	8.180	143.202	143.202	0	0.590	0.549	144.352	144.263	0.090	1.169	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4225.413**	**4225.414**	**-0.001**	**---**	**---**	**4261.954**	**4257.776**	**4.178**	**36.847**	**695.967**
Среднее	**45.590**	**36.839**	**8.751**	---	---	---	**0.590**	**0.549**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:39:15 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Лермонтова, 11

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 802876

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	52.350	40.780	11.570	92.807	92.167	0.640	0.000	0.000	94.035	92.920	1.115	1.098	24.000
23.03.23	50.720	39.790	10.930	92.902	92.250	0.652	0.000	0.000	94.060	92.968	1.092	1.039	24.000
24.03.23	48.310	38.580	9.730	93.028	92.353	0.674	0.000	0.000	94.083	93.028	1.055	0.929	24.000
25.03.23	47.570	38.160	9.410	93.135	92.457	0.678	0.000	0.000	94.161	93.118	1.042	0.901	24.000
26.03.23	47.350	38.100	9.250	89.221	88.566	0.656	0.000	0.000	90.196	89.198	0.998	0.848	23.000
27.03.23	47.420	38.250	9.170	93.055	92.367	0.689	0.000	0.000	94.074	93.030	1.044	0.878	24.000
28.03.23	46.570	37.880	8.690	93.201	92.497	0.704	0.000	0.000	94.187	93.149	1.038	0.836	24.000
29.03.23	44.210	36.180	8.030	93.323	92.611	0.712	0.000	0.000	94.216	93.207	1.009	0.773	24.000
30.03.23	45.860	37.180	8.680	93.256	92.555	0.701	0.000	0.000	94.213	93.183	1.030	0.834	24.000
31.03.23	45.240	36.820	8.420	93.275	92.569	0.706	0.000	0.000	94.208	93.185	1.023	0.811	24.000
01.04.23	45.450	36.840	8.610	93.267	92.562	0.705	0.000	0.000	94.208	93.179	1.029	0.828	24.000
02.04.23	45.600	37.030	8.570	93.351	92.644	0.707	0.000	0.000	94.299	93.268	1.031	0.825	24.000
03.04.23	44.430	36.480	7.950	93.338	92.615	0.723	0.000	0.000	94.240	93.221	1.019	0.767	24.000
04.04.23	43.520	35.930	7.590	93.557	92.828	0.729	0.000	0.000	94.425	93.417	1.008	0.735	24.000
05.04.23	43.490	36.020	7.470	93.552	92.816	0.736	0.000	0.000	94.418	93.407	1.011	0.724	24.000
06.04.23	43.360	35.950	7.410	93.492	92.756	0.736	0.000	0.000	94.353	93.345	1.008	0.718	24.000
07.04.23	43.490	35.770	7.720	93.498	92.769	0.729	0.000	0.000	94.364	93.352	1.012	0.746	24.000
08.04.23	43.610	35.830	7.780	93.589	92.859	0.730	0.000	0.000	94.461	93.445	1.016	0.753	24.000
09.04.23	43.320	35.560	7.760	93.426	92.700	0.726	0.000	0.000	94.284	93.276	1.008	0.749	24.000
10.04.23	43.640	35.760	7.880	93.246	92.519	0.727	0.000	0.000	94.115	93.100	1.015	0.760	24.000
11.04.23	44.050	36.020	8.030	93.324	92.598	0.726	0.000	0.000	94.210	93.188	1.022	0.774	24.000
12.04.23	44.100	36.160	7.940	93.225	92.496	0.729	0.000	0.000	94.112	93.090	1.021	0.764	24.000
13.04.23	43.560	35.920	7.640	93.190	92.455	0.735	0.000	0.000	94.056	93.041	1.014	0.737	24.000
14.04.23	45.200	36.590	8.610	93.149	92.434	0.715	0.000	0.000	94.080	93.043	1.038	0.827	24.000
15.04.23	46.210	36.990	9.220	93.122	92.415	0.707	0.000	0.000	94.092	93.036	1.056	0.884	24.000
16.04.23	46.090	36.880	9.210	93.129	92.424	0.706	0.000	0.000	94.095	93.041	1.053	0.882	24.000

17.04.23	45.130	36.480	8.650	93.214	92.494	0.719	0.000	0.000	94.142	93.099	1.043	0.831	23.983
18.04.23	43.530	35.610	7.920	93.365	92.637	0.727	0.000	0.000	94.231	93.214	1.017	0.764	24.000
19.04.23	43.970	36.140	7.830	93.520	92.787	0.733	0.000	0.000	94.405	93.382	1.023	0.758	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**2700.758**	**2680.202**	**20.556**	**---**	**---**	**2728.020**	**2698.128**	**29.892**	**23.774**	**694.983**
Среднее	**45.426**	**36.886**	**8.540**	---	---	---	**0.000**	**0.000**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:39:17 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Лермонтова, 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 900910

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	53.160	44.290	8.870	216.615	214.102	2.513	0.579	0.593	219.509	216.100	3.409	2.015	24.000
23.03.23	51.440	43.160	8.280	217.105	214.609	2.496	0.580	0.594	219.826	216.509	3.317	1.890	24.000
24.03.23	49.280	41.800	7.480	217.442	214.909	2.533	0.579	0.594	219.949	216.693	3.256	1.717	24.000
25.03.23	47.590	40.710	6.880	218.941	216.314	2.627	0.580	0.595	221.298	218.016	3.283	1.597	24.000
26.03.23	47.450	40.580	6.870	209.695	207.175	2.521	0.580	0.595	211.939	208.794	3.145	1.525	23.000
27.03.23	47.470	40.740	6.730	218.877	216.263	2.614	0.580	0.595	221.222	217.967	3.255	1.562	24.000
28.03.23	47.380	40.820	6.560	220.778	218.015	2.763	0.580	0.595	223.135	219.740	3.395	1.545	24.000
29.03.23	44.580	38.820	5.760	221.205	218.511	2.694	0.581	0.597	223.299	220.071	3.228	1.362	24.000
30.03.23	45.750	39.440	6.310	220.137	217.490	2.647	0.581	0.596	222.329	219.093	3.236	1.476	24.000
31.03.23	45.530	39.370	6.160	220.248	217.521	2.726	0.581	0.596	222.419	219.119	3.301	1.447	24.000
01.04.23	45.530	39.320	6.210	220.756	218.037	2.719	0.582	0.596	222.933	219.634	3.299	1.461	24.000
02.04.23	45.520	39.320	6.200	222.599	219.869	2.730	0.583	0.598	224.794	221.479	3.315	1.472	24.000
03.04.23	45.420	39.360	6.060	222.540	219.808	2.732	0.583	0.598	224.725	221.422	3.303	1.438	24.000
04.04.23	43.360	37.870	5.490	223.661	220.824	2.837	0.587	0.603	225.661	222.321	3.340	1.318	24.000
05.04.23	43.800	38.360	5.440	225.885	223.132	2.753	0.586	0.602	227.947	224.686	3.261	1.317	24.000
06.04.23	43.500	38.160	5.340	225.040	222.310	2.731	0.585	0.602	227.066	223.840	3.226	1.288	24.000
07.04.23	43.380	37.970	5.410	225.204	222.324	2.880	0.586	0.602	227.220	223.839	3.381	1.309	24.000
08.04.23	44.130	38.470	5.660	225.144	222.394	2.750	0.586	0.602	227.230	223.951	3.279	1.361	24.000
09.04.23	43.120	37.660	5.460	225.364	222.603	2.761	0.586	0.602	227.358	224.094	3.264	1.318	24.000
10.04.23	43.760	38.010	5.750	221.473	218.756	2.717	0.579	0.595	223.492	220.251	3.241	1.360	24.000
11.04.23	44.210	38.350	5.860	221.128	218.259	2.869	0.579	0.595	223.185	219.778	3.407	1.388	24.000
12.04.23	44.250	38.430	5.820	221.035	218.353	2.682	0.579	0.595	223.094	219.879	3.215	1.372	24.000
13.04.23	43.630	38.040	5.590	221.051	218.355	2.696	0.578	0.595	223.053	219.850	3.204	1.320	24.000
14.04.23	44.330	38.500	5.830	221.064	218.370	2.694	0.579	0.595	223.132	219.902	3.230	1.376	24.000
15.04.23	46.580	39.890	6.690	219.881	217.271	2.610	0.579	0.594	222.150	218.911	3.238	1.557	24.000
16.04.23	46.390	39.750	6.640	220.181	217.565	2.616	0.579	0.594	222.435	219.195	3.240	1.549	24.000

17.04.23	46.070	39.580	6.490	219.430	216.803	2.628	0.577	0.593	221.647	218.414	3.233	1.511	24.000
18.04.23	43.420	37.750	5.670	219.024	216.260	2.764	0.575	0.592	220.990	217.716	3.274	1.330	24.000
19.04.23	44.360	38.530	5.830	219.144	216.433	2.711	0.576	0.592	221.196	217.954	3.242	1.366	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6400.648**	**6322.635**	**78.013**	**---**	**---**	**6464.233**	**6369.220**	**95.014**	**42.546**	**695.000**
Среднее	**45.669**	**39.416**	**6.253**	---	---	---	**0.581**	**0.596**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:38:35 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Луначарского, 4

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00166967

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xABAD

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	68.72	49.99	18.73	189.440	185.410	186.150	183.960	8.58	7.94	3.4660	24.0	0.000
23.03.23	67.42	43.80	23.62	121.750	119.270	120.160	119.070	8.64	7.94	2.8150	24.0	0.000
24.03.23	65.94	44.15	21.79	123.000	120.580	121.390	120.310	8.59	7.91	2.6210	24.0	0.000
25.03.23	65.56	40.53	25.03	95.740	93.890	94.950	94.290	8.60	7.91	2.3480	24.0	0.000
26.03.23	65.14	40.97	24.17	96.420	94.620	95.870	95.170	8.60	7.91	2.2850	24.0	0.000
27.03.23	65.41	39.08	26.33	76.630	75.190	76.280	75.760	8.64	7.88	1.9770	24.0	0.000
28.03.23	65.65	38.22	27.43	72.550	71.180	72.630	72.190	8.75	7.83	1.9490	24.0	0.000
29.03.23	65.55	41.13	24.42	104.930	102.950	104.420	103.550	8.76	7.81	2.5080	24.0	0.000
30.03.23	65.64	40.61	25.03	92.360	90.590	92.130	91.430	8.77	7.79	2.2670	24.0	0.000
31.03.23	65.77	39.59	26.18	85.700	84.040	85.400	84.790	8.80	7.81	2.1970	24.0	0.000
01.04.23	65.51	38.47	27.04	79.600	78.100	79.540	79.060	8.81	7.81	2.1090	24.0	0.000
02.04.23	65.80	39.43	26.37	80.150	78.560	80.020	79.450	8.81	7.81	2.0680	24.0	0.000
03.04.23	65.57	38.93	26.64	76.200	74.720	76.470	75.960	8.84	7.82	1.9870	24.0	0.000
04.04.23	65.12	39.49	25.63	81.360	79.820	81.650	81.100	8.94	7.75	2.0410	24.0	0.000
05.04.23	65.65	38.69	26.96	70.910	69.610	71.110	70.640	9.04	7.71	1.8730	24.0	0.000
06.04.23	65.70	38.80	26.90	74.350	72.920	74.540	74.060	9.09	7.67	1.9600	24.0	0.000
07.04.23	64.89	39.72	25.17	88.730	87.070	88.880	88.220	9.08	7.69	2.1890	24.0	0.000
08.04.23	65.12	41.97	23.15	113.010	110.810	112.810	111.890	9.03	7.69	2.5630	24.0	0.000
09.04.23	65.70	42.23	23.47	108.000	105.920	107.410	106.520	8.99	7.66	2.4840	24.0	0.000
10.04.23	64.69	41.07	23.62	98.400	96.550	98.410	97.650	9.00	7.65	2.2780	24.0	0.000
11.04.23	64.93	40.94	23.99	99.340	97.460	99.130	98.340	9.01	7.64	2.3350	24.0	0.000
12.04.23	65.33	41.01	24.32	92.590	90.850	92.560	91.850	9.04	7.64	2.2060	24.0	0.000
13.04.23	65.83	40.00	25.83	80.370	78.790	80.420	79.830	8.85	7.40	2.0320	24.0	0.000
14.04.23	66.16	41.92	24.24	109.750	107.580	109.410	108.510	8.98	7.63	2.6040	24.0	0.000
15.04.23	67.00	43.19	23.81	121.670	119.230	121.200	120.180	8.98	7.63	2.8390	24.0	0.000
16.04.23	67.85	42.84	25.01	112.270	109.900	111.710	110.770	9.01	7.64	2.7470	24.0	0.000
17.04.23	67.18	42.12	25.06	101.430	99.370	101.190	100.370	8.84	7.55	2.4890	24.0	0.000
18.04.23	67.72	40.56	27.16	78.970	77.400	78.750	78.160	8.68	7.45	2.1000	24.0	0.000

19.04.23	67.95	38.37	29.58	63.930	62.550	64.380	63.940	8.78	7.42	1.8490	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**2789.5**	**2734.93**	**2778.9**	**2757.02**	**---**	**---**	**67.1860**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**66.01**	**40.95**	**25.05**	---	---	---	---	**8.85**	**7.72**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	98795.019	97621.350	45042.580	44439.379	867.037	5933.000	0.000
19.04.23 24:00	101584.569	100356.279	47821.549	47196.400	934.223	6629.000	0.000
Итого за период	2789.550	2734.928	2778.968	2757.021	67.186	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:38:06 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	ул. Луначарского д.6
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА763
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	3.35	68.38	160.54	47.45	162.23	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	3.32	67.80	165.69	47.73	167.36	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	3.15	66.24	164.81	47.08	166.37	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	3.11	65.85	164.73	46.95	166.26	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	3.04	65.40	164.88	46.94	166.37	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	3.08	65.75	172.51	47.84	174.03	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	3.18	66.04	188.64	49.13	190.23	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	3.25	65.84	191.20	48.83	192.82	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	3.27	65.95	193.09	48.99	194.72	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	3.28	66.03	195.14	49.21	196.78	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	3.26	65.89	195.18	49.16	196.81	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	3.25	66.15	195.50	49.48	197.13	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	3.24	65.99	197.59	49.58	199.21	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	3.23	65.59	211.66	50.28	213.27	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	3.31	66.09	223.97	51.29	225.64	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	3.38	66.04	231.39	51.43	233.10	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	3.33	65.23	229.20	50.66	230.88	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	3.35	65.35	225.55	50.48	227.23	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	3.41	65.94	223.99	50.69	225.71	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	3.32	64.87	225.70	50.13	227.36	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	3.35	65.24	228.39	50.57	230.07	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	3.35	65.63	229.76	51.04	231.45	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	3.41	66.32	233.10	51.59	234.84	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	3.45	66.55	226.20	51.30	227.95	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	3.59	67.31	225.83	51.39	227.67	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	3.67	68.10	227.73	51.95	229.62	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	3.53	67.30	221.01	51.29	222.82	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	3.49	67.96	215.43	51.73	217.23	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	3.52	68.42	226.54	52.83	228.37	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	96.47	66.32	5954.94	49.90	6003.51	696:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/03/23г.-19/04/23г.

Абонент:Матросова 123
Адрес:ул. Матросова д.123
Договор N:000000000 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 45.00 м3/ч G1 min = 0.12 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 45.00 м3/ч G2 min = 0.12 м3/ч
tхв: не исп.

Серийный номер 20140326, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x6132

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
22.03.23 23	45.03	39.50	5.53	2.97	2.99	89.220	88.112	88.380	87.491	0.889	0.488	0.000 <	24	0	
23.03.23 23	45.49	39.86	5.63 <	3.23	3.25	88.976	87.849	88.099	87.204	0.896	0.496	0.000 <	24	0	*
24.03.23 23	43.97	38.83	5.14	3.12	3.13	89.398	88.313	88.602	87.712	0.889	0.455	0.000 <	24	0	
25.03.23 23	43.33	38.32	5.01	2.84	2.86	89.236	88.160	88.461	87.580	0.881	0.442	0.000 <	24	0	
26.03.23 23	41.79	37.21	4.58	2.88	2.89	89.843	88.788	89.122	88.233	0.889	0.407	0.000 <	24	0	
27.03.23 23	41.33	36.85	4.48	2.83	2.85	89.708	88.661	89.003	88.122	0.881	0.398	0.000 <	24	0	
28.03.23 23	41.30	36.70	4.60 <	3.08	3.10	89.294	88.249	88.593	87.719	0.874	0.407	0.000 <	24	0	*
29.03.23 23	48.06	41.95	6.11	3.31	3.32	89.632	88.457	88.665	87.745	0.920	0.541	0.000 <	24	0	
30.03.23 23	45.19	39.94	5.25	3.06	3.07	89.795	88.672	88.938	88.025	0.912	0.466	0.000 <	24	0	
31.03.23 23	43.03	38.44	4.60	2.91	2.93	89.717	88.635	88.950	88.045	0.905	0.408	0.000 <	24	0	
01.04.23 23	44.17	39.04	5.13	3.03	3.05	89.624	88.530	88.816	87.920	0.896	0.455	0.000 <	24	0	
02.04.23 23	43.18	38.42	4.76	2.95	2.97	89.554	88.487	88.783	87.899	0.883	0.422	0.000 <	24	0	
03.04.23 23	43.21	38.37	4.84	3.08	3.10	89.464	88.396	88.691	87.813	0.878	0.429	0.000 <	24	0	
04.04.23 23	44.94	39.69	5.25	3.16	3.18	89.488	88.384	88.646	87.753	0.893	0.465	0.000 <	24	0	
05.04.23 23	44.39	39.36	5.03	3.23	3.25	89.445	88.352	88.626	87.729	0.897	0.446	0.000 <	24	0	
06.04.23 23	44.71	39.64	5.07	3.26	3.28	89.481	88.382	88.651	87.751	0.901	0.449	0.000 <	24	0	
07.04.23 23	47.38	41.58	5.80	3.31	3.32	89.534	88.379	88.595	87.676	0.919	0.513	0.000 <	24	0	
08.04.23 23	49.00	42.82	6.17	3.38	3.40	89.552	88.356	88.542	87.608	0.934	0.546	0.000 <	24	0	
09.04.23 23	48.86	42.81	6.04	3.34	3.36	89.632	88.435	88.619	87.681	0.938	0.535	0.000 <	24	0	
10.04.23 23	47.59	41.91	5.68	3.34	3.35	89.574	88.402	88.615	87.681	0.934	0.503	0.000 <	24	0	
11.04.23 23	47.34	41.58	5.76	3.35	3.37	89.477	88.308	88.534	87.597	0.937	0.509	0.000 <	24	0	
12.04.23 23	46.58	41.23	5.35	3.25	3.26	89.550	88.398	88.635	87.706	0.929	0.474	0.000 <	24	0	
13.04.23 23	45.02	40.12	4.90	3.12	3.14	89.521	88.405	88.670	87.750	0.920	0.434	0.000 <	24	0	
14.04.23 23	50.85	44.13	6.72	3.19	3.20	89.404	88.169	88.324	87.376	0.949	0.593	0.000 <	24	0	
15.04.23 23	52.74	45.63	7.10	3.22	3.24	89.378	88.087	88.213	87.233	0.979	0.626	0.000 <	24	0	
16.04.23 23	50.79	44.18	6.62	3.36	3.38	89.355	88.107	88.270	87.308	0.962	0.584	0.000 <	24	0	
17.04.23 23	48.15	42.32	5.83	3.41	3.43	89.296	88.108	88.318	87.373	0.944	0.514	0.000 <	24	0	
18.04.23 23	43.83	39.25	4.58	3.27	3.29	89.188	88.096	88.390	87.478	0.912	0.405	0.000 <	24	0	
19.04.23 23	41.64	37.34	4.30	3.18	3.20	89.066	88.020	88.358	87.472	0.886	0.379	0.000 <	24	0	
Итого/Средн	**45.61**	**40.24**	**5.37**	**3.16**	**3.18**	**2594.402**	**2561.697**	**2569.109**	**2542.679**	**26.430**	**13.792**	**0.000**	**696**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
21.03.23 23	25965.117	24947.644	25610.698	24672.251	938.446	135.627	0.000	5963	3651
19.04.23 23	28559.519	27509.341	28179.807	27214.931	964.876	149.419	0.000	6659	3651
Итого	**2594.402**	**2561.697**	**2569.109**	**2542.679**	**26.430**	**13.792**	**0.000**	**696**	**0**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Мичурина, 3

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 900043

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	53.020	46.330	6.690	148.465	148.843	-0.378	0.532	0.600	150.442	150.362	0.081	0.990	24.000
23.03.23	51.370	45.060	6.310	148.718	149.125	-0.407	0.533	0.600	150.580	150.564	0.016	0.935	24.000
24.03.23	49.020	43.350	5.670	148.995	149.320	-0.325	0.533	0.600	150.699	150.654	0.045	0.842	24.000
25.03.23	47.730	42.370	5.360	149.955	150.070	-0.115	0.534	0.600	151.582	151.351	0.232	0.800	24.000
26.03.23	47.550	42.280	5.270	143.657	143.726	-0.069	0.534	0.600	145.204	144.947	0.257	0.754	23.000
27.03.23	47.590	42.510	5.080	154.297	154.375	-0.078	0.532	0.600	155.962	155.701	0.260	0.779	24.000
28.03.23	47.290	42.780	4.510	170.572	170.640	-0.068	0.527	0.600	172.390	172.125	0.266	0.765	24.000
29.03.23	44.400	40.320	4.080	170.685	170.738	-0.053	0.528	0.600	172.291	172.056	0.236	0.689	23.833
30.03.23	46.150	41.640	4.510	170.154	170.218	-0.064	0.528	0.600	171.882	171.620	0.262	0.764	24.000
31.03.23	45.580	41.210	4.370	170.577	170.730	-0.153	0.528	0.600	172.267	172.107	0.160	0.741	24.000
01.04.23	45.690	41.320	4.370	171.445	171.599	-0.153	0.529	0.600	173.152	172.990	0.162	0.745	24.000
02.04.23	45.740	41.390	4.350	172.998	173.158	-0.160	0.530	0.600	174.724	174.567	0.157	0.748	24.000
03.04.23	45.190	41.090	4.100	173.148	173.301	-0.153	0.531	0.600	174.835	174.691	0.144	0.706	24.000
04.04.23	43.600	39.830	3.770	174.436	174.575	-0.139	0.532	0.600	176.018	175.889	0.130	0.653	24.000
05.04.23	43.860	40.110	3.750	176.323	176.460	-0.138	0.532	0.600	177.941	177.807	0.134	0.658	24.000
06.04.23	43.620	39.910	3.710	175.789	175.929	-0.140	0.532	0.600	177.385	177.258	0.126	0.647	24.000
07.04.23	43.510	39.700	3.810	175.840	175.988	-0.148	0.532	0.600	177.428	177.303	0.125	0.666	24.000
08.04.23	44.100	40.080	4.020	175.909	176.051	-0.142	0.532	0.600	177.541	177.393	0.149	0.703	24.000
09.04.23	43.360	39.420	3.940	175.899	176.043	-0.144	0.532	0.600	177.477	177.339	0.137	0.689	24.000
10.04.23	43.870	39.760	4.110	172.318	172.354	-0.036	0.526	0.599	173.900	173.647	0.253	0.699	24.000
11.04.23	44.300	40.170	4.130	172.687	172.849	-0.162	0.527	0.600	174.304	174.172	0.132	0.708	24.000
12.04.23	44.410	40.290	4.120	172.701	172.879	-0.178	0.527	0.600	174.326	174.211	0.115	0.707	24.000
13.04.23	43.730	39.840	3.890	172.730	172.917	-0.187	0.526	0.600	174.306	174.219	0.087	0.667	24.000
14.04.23	44.970	40.730	4.240	172.622	172.819	-0.197	0.527	0.600	174.289	174.181	0.108	0.728	24.000
15.04.23	46.610	41.960	4.650	172.303	172.491	-0.188	0.526	0.600	174.088	173.934	0.154	0.797	24.000
16.04.23	46.430	41.760	4.670	172.368	172.577	-0.208	0.526	0.600	174.139	174.006	0.133	0.799	24.000

17.04.23	45.880	41.320	4.560	171.160	171.352	-0.192	0.525	0.600	172.879	172.741	0.137	0.766	23.350
18.04.23	43.610	39.600	4.010	170.951	171.069	-0.118	0.524	0.600	172.503	172.341	0.162	0.681	24.000
19.04.23	44.370	40.370	4.000	171.140	171.272	-0.132	0.524	0.600	172.747	172.596	0.152	0.681	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4868.843**	**4873.467**	**-4.624**	**---**	**---**	**4917.282**	**4912.771**	**4.511**	**21.507**	**694.183**
Среднее	**45.743**	**41.259**	**4.484**	---	---	---	**0.529**	**0.600**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:29:20 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Новоселов, 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00166606

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xB64A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.10	45.20	6.90	399.010	393.930	399.010	395.150	5.60	5.40	2.7160	24.0	0.000
23.03.23	51.27	44.60	6.67	403.700	398.720	403.700	399.920	5.60	5.40	2.6540	24.0	0.000
24.03.23	49.74	43.41	6.33	381.340	376.920	381.340	377.950	5.60	5.40	2.3810	24.0	0.000
25.03.23	48.09	41.65	6.44	344.410	340.670	344.410	341.590	5.60	5.40	2.1890	24.0	0.000
26.03.23	50.11	43.28	6.83	355.860	351.690	355.860	352.720	5.60	5.40	2.3970	24.0	0.000
27.03.23	51.14	44.68	6.46	384.610	379.910	384.610	380.960	5.60	5.40	2.4500	24.0	0.000
28.03.23	45.84	40.59	5.25	371.480	367.800	371.480	368.590	5.60	5.40	1.9270	24.0	0.000
29.03.23	45.86	40.39	5.47	373.140	369.450	373.140	370.270	5.60	5.40	2.0140	24.0	0.000
30.03.23	46.48	40.87	5.61	374.200	370.390	374.200	371.250	5.60	5.40	2.0740	24.0	0.000
31.03.23	45.29	39.94	5.35	373.340	369.750	373.340	370.490	5.60	5.40	1.9770	24.0	0.000
01.04.23	46.18	40.59	5.59	375.280	371.530	375.280	372.330	5.60	5.40	2.0700	24.0	0.000
02.04.23	46.32	40.76	5.56	374.180	370.400	374.180	371.250	5.60	5.40	2.0570	24.0	0.000
03.04.23	44.99	39.81	5.18	369.090	365.580	369.090	366.340	5.60	5.40	1.8880	24.0	0.000
04.04.23	43.99	39.08	4.91	366.230	362.920	366.230	363.600	5.60	5.40	1.7810	24.0	0.000
05.04.23	44.29	39.37	4.92	366.760	363.380	366.760	364.110	5.60	5.40	1.7850	24.0	0.000
06.04.23	44.08	39.21	4.87	366.050	362.710	366.050	363.390	5.60	5.40	1.7640	24.0	0.000
07.04.23	44.01	39.02	4.99	366.350	362.990	366.350	363.720	5.60	5.40	1.8100	24.0	0.000
08.04.23	43.65	38.69	4.96	367.690	364.370	367.690	365.050	5.60	5.40	1.8040	24.0	0.000
09.04.23	43.66	38.66	5.00	366.430	363.130	366.430	363.810	5.60	5.40	1.8140	24.0	0.000
10.04.23	43.91	38.87	5.04	368.010	364.690	368.010	365.390	5.60	5.40	1.8370	24.0	0.000
11.04.23	44.37	39.27	5.10	368.410	364.980	368.410	365.750	5.60	5.40	1.8590	24.0	0.000
12.04.23	44.12	39.11	5.01	368.230	364.870	368.230	365.590	5.60	5.40	1.8250	24.0	0.000
13.04.23	44.35	39.36	4.99	367.520	364.130	367.520	364.870	5.60	5.40	1.8100	24.0	0.000
14.04.23	45.67	40.19	5.48	371.960	368.300	371.960	369.100	5.60	5.40	2.0140	24.0	0.000
15.04.23	46.19	40.54	5.65	374.900	371.140	374.900	372.020	5.60	5.40	2.0960	24.0	0.000
16.04.23	46.71	40.91	5.80	376.340	372.520	376.340	373.360	5.60	5.40	2.1560	24.0	0.000
17.04.23	45.26	39.86	5.40	370.600	367.010	370.600	367.830	5.60	5.40	1.9800	24.0	0.000
18.04.23	43.78	38.75	5.03	366.420	363.110	366.420	363.820	5.60	5.40	1.8260	24.0	0.000

19.04.23	44.43	39.38	5.05	367.100	363.690	367.100	364.420	5.60	5.40	1.8340	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**10778.6**	**10670.68**	**10778.6**	**10694.64**	**---**	**---**	**58.7890**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**46.06**	**40.55**	**5.51**	---	---	---	---	**5.60**	**5.40**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	155207.810	152905.930	155207.810	153558.430	1337.207	14727.000	0.000
19.04.23 24:00	165986.450	163576.610	165986.450	164253.069	1395.996	15423.000	0.000
Итого за период	10778.640	10670.679	10778.640	10694.638	58.789	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:28:47 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Новоселов, 14

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 179200

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x2D8A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.11	45.41	6.70	371.360	366.710	364.050	360.570	7.93	7.54	2.4530	24.0	0.000
23.03.23	51.28	44.85	6.43	373.230	368.680	365.910	362.470	7.90	7.51	2.3690	24.0	0.000
24.03.23	49.71	43.58	6.13	351.430	347.380	344.380	341.310	7.54	7.19	2.1260	24.0	0.000
25.03.23	48.10	41.84	6.26	318.770	315.340	312.190	309.620	7.32	7.03	1.9710	24.0	0.000
26.03.23	50.18	43.48	6.70	329.840	325.970	323.260	320.410	7.54	7.23	2.1810	24.0	0.000
27.03.23	51.09	44.86	6.23	357.290	352.930	350.480	347.170	8.01	7.65	2.1980	24.0	0.000
28.03.23	45.82	40.78	5.04	344.380	341.000	337.490	334.870	7.88	7.53	1.7180	24.0	0.000
29.03.23	45.86	40.65	5.21	345.840	342.450	338.800	336.210	7.90	7.55	1.7880	24.0	0.000
30.03.23	46.47	41.12	5.35	347.030	343.530	340.300	337.610	7.90	7.55	1.8360	24.0	0.000
31.03.23	45.29	40.18	5.11	345.730	342.390	339.190	336.620	7.87	7.52	1.7500	24.0	0.000
01.04.23	46.17	40.85	5.32	347.070	343.620	341.040	338.350	7.89	7.54	1.8290	24.0	0.000
02.04.23	46.30	41.02	5.28	346.680	343.250	340.570	337.900	7.87	7.52	1.8110	24.0	0.000
03.04.23	44.97	40.05	4.92	341.960	338.740	335.750	333.240	7.87	7.53	1.6630	24.0	0.000
04.04.23	43.98	39.32	4.66	339.220	336.180	332.990	330.590	7.86	7.52	1.5620	24.0	0.000
05.04.23	44.29	39.60	4.69	340.360	337.250	334.170	331.770	7.85	7.51	1.5810	24.0	0.000
06.04.23	44.07	39.40	4.67	339.420	336.360	333.270	330.860	7.84	7.51	1.5700	24.0	0.000
07.04.23	44.00	39.27	4.73	339.900	336.830	333.730	331.330	7.84	7.50	1.5930	24.0	0.000
08.04.23	43.64	38.93	4.71	339.520	336.500	333.410	331.010	7.82	7.49	1.5840	24.0	0.000
09.04.23	43.65	38.92	4.73	339.400	336.370	333.340	330.950	7.83	7.49	1.5890	24.0	0.000
10.04.23	43.91	39.11	4.80	340.710	337.640	334.690	332.300	7.83	7.50	1.6190	24.0	0.000
11.04.23	44.36	39.47	4.89	341.490	338.380	335.550	333.140	7.86	7.52	1.6520	24.0	0.000
12.04.23	44.11	39.31	4.80	340.980	337.880	335.040	332.640	7.85	7.51	1.6210	24.0	0.000
13.04.23	44.33	39.56	4.77	340.770	337.670	334.870	332.470	7.85	7.51	1.6060	24.0	0.000
14.04.23	45.68	40.46	5.22	345.350	341.990	339.340	336.730	7.90	7.55	1.7870	24.0	0.000
15.04.23	46.18	40.82	5.36	346.380	342.960	340.350	337.710	7.90	7.56	1.8380	24.0	0.000
16.04.23	46.70	41.16	5.54	347.540	343.990	341.580	338.930	7.86	7.52	1.9030	24.0	0.000
17.04.23	45.23	40.10	5.13	342.290	339.010	336.400	333.880	7.83	7.50	1.7350	24.0	0.000
18.04.23	43.79	39.00	4.79	338.590	335.560	332.490	330.150	7.80	7.47	1.6090	24.0	0.000

19.04.23	44.42	39.62	4.80	339.170	336.070	333.360	330.940	7.81	7.47	1.6160	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**9981.7**	**9882.63**	**9797.9**	**9721.75**	**---**	**---**	**52.1580**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**46.05**	**40.78**	**5.27**	---	---	---	---	**7.83**	**7.48**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	199264.919	196182.560	197060.469	194967.540	1866.136	23151.000	1318.000
19.04.23 24:00	209246.620	206065.190	206858.459	204689.289	1918.294	23847.000	1318.000
Итого за период	9981.701	9882.630	9797.989	9721.748	52.158	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:37:17 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00166594

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x9651

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.42	44.40	8.02	268.350	264.900	263.630	261.140	1.86	1.48	2.1220	24.0	0.000
23.03.23	50.78	43.30	7.48	268.980	265.710	264.300	261.910	2.29	1.48	1.9890	24.0	0.000
24.03.23	48.35	41.67	6.68	269.420	266.410	264.690	262.480	2.49	1.48	1.7810	24.0	0.000
25.03.23	47.66	41.19	6.47	270.950	268.060	266.400	264.240	2.50	1.48	1.7360	24.0	0.000
26.03.23	47.44	41.10	6.34	271.030	268.150	266.680	264.520	2.45	1.48	1.7030	24.0	0.000
27.03.23	47.53	41.27	6.26	272.870	269.970	268.350	266.190	2.42	1.48	1.6920	24.0	0.000
28.03.23	46.44	40.64	5.80	274.350	271.540	269.960	267.750	2.97	1.47	1.5810	24.0	0.000
29.03.23	44.35	38.89	5.46	273.850	271.280	269.580	267.640	3.07	1.47	1.4860	24.0	0.000
30.03.23	45.88	40.01	5.87	273.480	270.770	269.230	267.090	3.05	1.47	1.5950	24.0	0.000
31.03.23	45.32	39.57	5.75	273.140	270.500	268.790	266.810	2.98	1.47	1.5620	24.0	0.000
01.04.23	45.51	39.74	5.77	275.450	272.800	270.930	268.770	2.52	1.47	1.5780	24.0	0.000
02.04.23	45.69	39.95	5.74	277.220	274.430	272.790	270.630	1.42	1.47	1.5700	24.0	0.000
03.04.23	44.32	39.09	5.23	278.420	275.740	274.110	272.090	1.39	1.47	1.4370	24.0	0.000
04.04.23	43.62	38.65	4.97	285.260	282.630	280.790	278.770	1.48	1.47	1.4010	24.0	0.000
05.04.23	43.49	38.67	4.82	287.660	285.020	283.220	281.190	2.25	1.47	1.3760	24.0	0.000
06.04.23	43.41	38.59	4.82	286.890	284.300	282.260	280.260	3.43	1.47	1.3810	24.0	0.000
07.04.23	43.66	38.67	4.99	287.200	284.630	282.730	280.680	3.95	1.47	1.4330	24.0	0.000
08.04.23	43.57	38.56	5.01	286.540	283.940	282.030	280.030	3.82	1.47	1.4320	24.0	0.000
09.04.23	43.44	38.38	5.06	285.520	282.920	281.240	279.270	1.58	1.47	1.4290	24.0	0.000
10.04.23	43.77	38.63	5.14	278.580	276.010	274.120	272.170	1.65	1.47	1.4150	24.0	0.000
11.04.23	44.11	39.01	5.10	278.620	275.980	274.060	272.100	2.39	1.47	1.4090	24.0	0.000
12.04.23	44.11	39.05	5.06	278.080	275.440	273.670	271.720	1.72	1.47	1.3910	24.0	0.000
13.04.23	43.63	38.76	4.87	278.460	275.920	274.090	272.120	1.71	1.47	1.3440	24.0	0.000
14.04.23	45.45	39.92	5.53	277.840	275.090	273.360	271.290	1.75	1.47	1.5220	24.0	0.000
15.04.23	46.30	40.50	5.80	278.120	275.280	273.770	271.610	1.71	1.47	1.5970	24.0	0.000
16.04.23	46.17	40.38	5.79	278.750	275.870	274.430	272.270	1.71	1.47	1.5960	24.0	0.000
17.04.23	44.97	39.59	5.38	276.760	274.060	272.460	270.410	1.72	1.48	1.4700	24.0	0.000
18.04.23	43.69	38.59	5.10	276.660	274.120	272.510	270.580	1.69	1.47	1.3950	24.0	0.000

19.04.23	43.99	38.96	5.03	276.690	274.070	272.200	270.280	1.63	1.47	1.3740	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**8045.1**	**7965.54**	**7916.3**	**7856.01**	**---**	**---**	**44.7970**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.48**	**39.85**	**5.63**	---	---	---	---	**2.26**	**1.47**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	145490.630	143147.149	143200.909	141660.320	1612.227	22501.000	0.000
19.04.23 24:00	153535.770	151112.690	151117.289	149516.329	1657.024	23197.000	0.000
Итого за период	8045.139	7965.540	7916.379	7856.008	44.797	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:29:10 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 19

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 801959

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	53.260	43.900	9.360	84.728	84.728	0.000	0.590	0.549	85.413	85.954	-0.541	0.793	24.000
23.03.23	51.550	42.860	8.690	84.920	84.920	0	0.590	0.549	85.543	86.107	-0.564	0.737	24.000
24.03.23	49.360	41.570	7.790	85.016	85.016	0	0.590	0.549	85.572	86.142	-0.570	0.661	24.000
25.03.23	47.670	40.420	7.250	85.686	85.686	0.000	0.590	0.549	86.193	86.769	-0.576	0.621	24.000
26.03.23	47.520	40.360	7.160	82.116	82.116	0	0.590	0.549	82.604	83.145	-0.541	0.587	23.000
27.03.23	47.540	40.460	7.080	85.816	85.816	0	0.590	0.549	86.332	86.889	-0.557	0.607	24.000
28.03.23	47.450	40.630	6.820	88.125	88.125	0	0.590	0.549	88.651	89.235	-0.584	0.601	24.000
29.03.23	44.630	38.610	6.020	88.313	88.313	0	0.590	0.549	88.754	89.334	-0.580	0.531	24.000
30.03.23	45.830	39.270	6.560	87.973	87.973	0.000	0.590	0.549	88.445	89.023	-0.578	0.577	24.000
31.03.23	45.590	39.180	6.410	87.960	87.960	0.000	0.590	0.549	88.425	89.005	-0.580	0.564	24.000
01.04.23	45.590	39.180	6.410	88.224	88.224	0	0.590	0.549	88.693	89.269	-0.576	0.565	24.000
02.04.23	45.590	39.150	6.440	89.169	89.169	0.000	0.590	0.549	89.645	90.223	-0.578	0.574	24.000
03.04.23	45.460	39.270	6.190	69.428	69.429	-0.001	0.590	0.549	69.810	70.259	-0.448	0.441	22.817
04.04.23	43.410	37.890	5.520	0.000	0.000	0.000	0.590	0.549	0.000	0.000	0.000	0.000	24.000
05.04.23	43.870	38.370	5.500	0.000	0.000	0.000	0.590	0.549	0.000	0.000	0.000	0.000	24.000
06.04.23	43.560	38.250	5.310	0.000	0.000	0.000	0.590	0.549	0.000	0.000	0.000	0.000	24.000
07.04.23	43.430	38.000	5.430	0.000	0.000	0.000	0.590	0.549	0.000	0.000	0.000	0.000	24.000
08.04.23	44.180	38.420	5.760	0.000	0.000	0.000	0.590	0.549	0.000	0.000	0.000	0.000	24.000
09.04.23	43.180	37.670	5.510	0.000	0.000	0.000	0.590	0.549	0.000	0.000	0.000	0.000	24.000
10.04.23	43.810	38.010	5.800	0.000	0.000	0.000	0.590	0.549	0.000	0.000	0.000	0.000	24.000
11.04.23	44.250	38.320	5.930	19.574	19.574	0	0.590	0.549	19.669	19.792	-0.123	0.114	24.000
12.04.23	44.300	38.410	5.890	90.749	90.749	0.000	0.590	0.549	91.204	91.776	-0.573	0.535	24.000
13.04.23	43.680	38.110	5.570	90.764	90.764	0.000	0.590	0.549	91.196	91.780	-0.584	0.506	24.000
14.04.23	44.400	38.540	5.860	90.712	90.712	0.000	0.590	0.549	91.175	91.738	-0.563	0.531	24.000
15.04.23	46.640	40.000	6.640	90.475	90.475	0	0.590	0.549	91.019	91.554	-0.534	0.600	24.000
16.04.23	46.460	39.770	6.690	90.574	90.574	0.000	0.590	0.549	91.098	91.660	-0.562	0.605	24.000

17.04.23	46.120	39.450	6.670	90.258	90.205	0.052	0.590	0.549	90.778	91.265	-0.487	0.603	23.983
18.04.23	43.440	37.580	5.860	92.206	92.206	0	0.590	0.549	92.631	93.226	-0.595	0.540	24.000
19.04.23	44.380	38.420	5.960	91.910	91.910	0.000	0.590	0.549	92.368	92.957	-0.588	0.548	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**1854.697**	**1854.645**	**0.051**	**---**	**---**	**1865.218**	**1877.101**	**-11.883**	**12.440**	**693.800**
Среднее	**45.729**	**39.313**	**6.417**	---	---	---	**0.590**	**0.549**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:32:00 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТВ-7 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 21

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 22168615

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x817A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.75	44.77	7.98	5.52	5.22	н/д	160.425	161.105	158.371	159.632	н/д	1.263	24	0
23.03.23	51.10	43.64	7.46	5.53	5.22	н/д	160.120	161.255	158.183	159.853	н/д	1.180	24	0
24.03.23	48.65	42.00	6.64	5.53	5.22	н/д	159.675	161.685	157.931	160.391	н/д	1.049	24	0
25.03.23	47.92	41.45	6.47	5.54	5.24	н/д	160.280	162.405	158.593	161.148	н/д	1.027	24	0
26.03.23	47.70	41.36	6.34	5.54	5.23	н/д	160.325	162.430	158.650	161.173	н/д	1.007	24	0
27.03.23	47.79	41.76	6.03	5.55	5.20	н/д	170.335	172.550	168.542	171.190	н/д	1.016	24	0
28.03.23	46.78	41.46	5.31	5.55	5.15	н/д	182.650	185.420	180.808	183.990	н/д	0.962	24	0
29.03.23	44.60	39.61	4.99	5.56	5.16	н/д	181.605	185.225	179.944	183.924	н/д	0.898	24	0
30.03.23	46.17	40.83	5.35	5.56	5.16	н/д	182.175	184.830	180.391	183.442	н/д	0.965	24	0
31.03.23	45.58	40.38	5.20	5.56	5.16	н/д	182.070	184.780	180.343	183.425	н/д	0.939	24	0
01.04.23	45.78	40.54	5.24	5.57	5.16	н/д	183.840	186.350	182.075	184.972	н/д	0.955	24	0
02.04.23	45.95	40.77	5.18	5.58	5.17	н/д	185.160	187.540	183.363	186.139	н/д	0.951	24	0
03.04.23	44.62	39.87	4.75	5.60	5.19	н/д	184.055	186.760	182.376	185.432	н/д	0.867	24	0
04.04.23	43.86	39.36	4.50	5.61	5.18	н/д	187.685	190.725	186.039	189.391	н/д	0.837	24	0
05.04.23	43.76	39.37	4.39	5.61	5.19	н/д	187.925	190.855	186.297	189.544	н/д	0.818	24	0
06.04.23	43.66	39.24	4.42	5.61	5.18	н/д	187.610	190.480	185.982	189.177	н/д	0.823	24	0
07.04.23	43.89	39.28	4.61	5.62	5.19	н/д	187.685	190.450	186.034	189.141	н/д	0.859	24	0
08.04.23	43.85	39.20	4.65	5.62	5.19	н/д	187.835	190.490	186.192	189.183	н/д	0.865	24	0
09.04.23	43.67	39.00	4.67	5.60	5.18	н/д	187.115	189.805	185.482	188.519	н/д	0.867	24	0
10.04.23	43.99	39.19	4.80	5.54	5.13	н/д	184.070	186.460	182.446	185.176	н/д	0.876	24	0
11.04.23	44.36	39.52	4.84	5.55	5.14	н/д	184.855	187.025	183.202	185.720	н/д	0.888	24	0
12.04.23	44.37	39.59	4.78	5.55	5.13	н/д	184.860	187.010	183.200	185.689	н/д	0.876	24	0
13.04.23	43.87	39.29	4.58	5.54	5.13	н/д	184.750	187.020	183.135	185.740	н/д	0.840	24	0
14.04.23	45.68	40.41	5.26	5.55	5.13	н/д	185.360	187.205	183.582	185.825	н/д	0.967	24	0
15.04.23	46.57	41.04	5.53	5.55	5.14	н/д	185.355	186.705	183.509	185.288	н/д	1.016	24	0
16.04.23	46.42	40.91	5.52	5.55	5.13	н/д	185.420	186.810	183.580	185.406	н/д	1.013	24	0
17.04.23	45.29	40.14	5.15	5.52	5.11	н/д	183.950	185.725	182.215	184.385	н/д	0.939	24	0

18.04.23	43.90	39.14	4.76	5.52	5.11	н/д	184.120	186.385	182.500	185.114	н/д	0.869	24	0
19.04.23	44.25	39.61	4.64	5.52	5.11	н/д	184.415	186.405	182.774	185.101	н/д	0.849	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**5225.725**	**5291.890**	**5175.739**	**5253.110**	**---**	**27.281**	**696**	**0**
Среднее	**45.65**	**40.38**	**5.27**	**5.56**	**5.17**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
21.03.23 24:00	21819.690	21612.425	0.000	21415.144	21333.497	0.000	232.757	2889
19.04.23 24:00	27045.415	26904.315	0.000	26590.881	26586.606	0.000	260.037	3585
Итого за период	5225.725	5291.890	0.000	5175.737	5253.109	0.000	27.280	696

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:35:44 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 35

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-026М
№ ПУ 903817

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	dM, т	V1, м3	V2, м3	dV, м3	P1, МПа	P2, МПа	T1, °C	T2, °C	dT, °C	Тнар, ч
22.03.23	2.014	109.667	110.136	0.469	111.994	111.422	0.572	0.00	0.00	67.38	48.99	18.38	24.00
23.03.23	1.974	113.232	113.725	0.494	115.588	115.064	0.523	0.00	0.00	66.70	49.24	17.46	24.00
24.03.23	1.880	110.652	111.105	0.453	112.866	112.365	0.501	0.00	0.00	65.29	48.27	17.02	24.00
25.03.23	1.852	110.625	111.075	0.450	112.812	112.326	0.486	0.00	0.00	64.88	48.12	16.75	24.00
26.03.23	1.817	110.468	110.923	0.455	112.624	112.165	0.459	0.00	0.00	64.44	47.97	16.46	24.00
27.03.23	1.747	100.041	100.423	0.381	102.025	101.526	0.499	0.00	0.00	65.00	47.38	17.62	24.00
28.03.23	1.721	92.860	93.170	0.310	94.731	94.173	0.558	0.00	0.00	65.56	46.98	18.58	24.00
29.03.23	1.739	95.059	95.459	0.400	96.966	96.491	0.475	0.00	0.00	65.41	47.10	18.31	24.00
30.03.23	1.738	95.460	95.897	0.437	97.382	96.942	0.440	0.00	0.00	65.52	47.29	18.22	24.00
31.03.23	1.751	96.707	97.158	0.451	98.657	98.223	0.434	0.00	0.00	65.59	47.46	18.13	24.00
01.04.23	1.751	96.915	97.352	0.437	98.863	98.416	0.446	0.00	0.00	65.47	47.37	18.09	24.00
02.04.23	1.751	97.099	97.548	0.449	99.063	98.625	0.438	0.00	0.00	65.69	47.63	18.06	24.00
03.04.23	1.761	100.864	101.324	0.461	102.897	102.464	0.433	0.00	0.00	65.58	48.08	17.50	24.00
04.04.23	1.766	108.478	108.990	0.513	110.642	110.257	0.385	0.00	0.00	65.20	48.88	16.32	24.00
05.04.23	1.803	112.572	113.137	0.565	114.853	114.493	0.360	0.00	0.00	65.76	49.72	16.04	24.00
06.04.23	1.831	116.942	117.520	0.578	119.309	118.946	0.363	0.00	0.00	65.73	50.03	15.69	24.00
07.04.23	1.833	118.820	119.395	0.575	121.176	120.817	0.359	0.00	0.00	64.99	49.54	15.44	24.00
08.04.23	1.856	118.226	118.786	0.560	120.576	120.191	0.385	0.00	0.00	65.08	49.36	15.71	24.00
09.04.23	1.885	118.055	118.627	0.571	120.438	120.044	0.394	0.00	0.00	65.62	49.63	15.98	24.00
10.04.23	1.828	118.157	118.735	0.578	120.473	120.125	0.348	0.00	0.00	64.59	49.09	15.49	24.00
11.04.23	1.840	118.665	119.256	0.592	121.018	120.673	0.345	0.00	0.00	65.00	49.48	15.52	24.00
12.04.23	1.849	120.397	121.009	0.612	122.807	122.472	0.334	0.00	0.00	65.33	49.94	15.38	24.00
13.04.23	1.160	72.945	73.336	0.391	74.351	74.161	0.190	0.00	0.00	51.79	47.14	250.40	24.00
14.04.23	1.901	112.567	113.155	0.588	114.882	114.494	0.388	0.00	0.00	66.28	49.37	16.91	24.00
15.04.23	1.968	111.249	111.871	0.622	113.594	113.199	0.395	0.00	0.00	67.18	49.47	17.70	24.00
16.04.23	1.990	112.298	112.937	0.639	114.705	114.308	0.397	0.00	0.00	67.79	50.05	17.74	24.00
17.04.23	1.926	108.935	109.543	0.608	111.228	110.840	0.388	0.00	0.00	67.07	49.38	17.68	24.00
18.04.23	1.915	107.105	107.717	0.612	109.389	109.008	0.381	0.00	0.00	67.61	49.71	17.89	24.00

19.04.23	1.931	111.227	111.892	0.665	113.633	113.287	0.346	0.00	0.00	68.14	50.75	17.38	24.00
Итого	**52.778**	**3116.285**	**3131.201**	**14.916**	**3179.541**	**3167.519**	**12.021**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**696.00**
Среднее	---	---	---	---	---	---	---	**0.00**	**0.00**	**65.37**	**48.74**	**25.10**	---

Показания интеграторов

Дата	Q, Гкал	Мтс, т
21.03.23 24:00	н/д	н/д
19.04.23 24:00	н/д	н/д
Итого за период	н/д	н/д

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:39:28 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлет-024М ТС 1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 37

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024М
№ ПУ 1303571
Тхв (°С): 0.0
Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	67.96	51.25	16.71	120.5308	122.0871	-1.5563	0.69	0.69	123.0904	123.6158	-0.5253	2.0104	24.00
23.03.23	67.29	51.26	16.03	124.7432	126.0791	-1.3358	0.70	0.69	127.3413	127.6460	-0.3047	1.9961	24.00
24.03.23	65.85	50.40	15.45	121.7448	123.0634	-1.3187	0.69	0.69	124.1802	124.5436	-0.3634	1.8764	24.00
25.03.23	65.44	50.22	15.22	121.6597	122.8972	-1.2375	0.69	0.69	124.0651	124.3618	-0.2967	1.8490	24.00
26.03.23	65.00	50.00	15.00	116.3043	117.4806	-1.1763	0.69	0.69	118.5742	118.8679	-0.2938	1.7422	23.00
27.03.23	65.36	49.83	15.53	114.2643	115.4650	-1.2007	0.69	0.69	116.5180	116.8226	-0.3046	1.7664	24.00
28.03.23	65.70	49.55	16.15	109.0836	110.2729	-1.1893	0.70	0.70	111.2552	111.5527	-0.2975	1.7572	24.00
29.03.23	65.55	49.48	16.07	112.5601	113.7676	-1.2075	0.70	0.70	114.7921	115.0837	-0.2917	1.8067	24.00
30.03.23	65.64	49.56	16.08	113.0659	114.2725	-1.2066	0.70	0.70	115.3133	115.5988	-0.2855	1.8149	24.00
31.03.23	65.76	49.82	15.94	114.1871	115.3923	-1.2052	0.70	0.70	116.4638	116.7452	-0.2814	1.8163	24.00
01.04.23	65.62	49.71	15.91	114.6392	115.8409	-1.2017	0.70	0.70	116.9158	117.1930	-0.2772	1.8202	24.00
02.04.23	65.86	50.02	15.84	114.8275	116.0322	-1.2048	0.70	0.70	117.1237	117.4033	-0.2796	1.8153	24.00
03.04.23	65.71	50.29	15.42	118.6125	119.8295	-1.2170	0.70	0.70	120.9746	121.2612	-0.2866	1.8246	24.00
04.04.23	65.36	50.81	14.55	127.2099	128.4429	-1.2330	0.70	0.70	129.7187	130.0098	-0.2911	1.8459	24.00
05.04.23	65.86	51.69	14.17	132.6061	133.8540	-1.2479	0.71	0.70	135.2580	135.5402	-0.2822	1.8764	24.00
06.04.23	65.90	52.12	13.78	137.4348	138.7011	-1.2663	0.71	0.70	140.1852	140.4769	-0.2917	1.8887	24.00
07.04.23	65.13	51.63	13.50	140.1025	141.3821	-1.2796	0.71	0.70	142.8465	143.1594	-0.3129	1.8884	24.00
08.04.23	65.22	51.44	13.78	139.4163	140.6992	-1.2830	0.71	0.70	142.1537	142.4551	-0.3014	1.9182	24.00
09.04.23	65.81	51.63	14.18	139.2122	140.4999	-1.2877	0.70	0.70	141.9915	142.2659	-0.2743	1.9698	24.00
10.04.23	64.75	51.05	13.70	139.2844	140.5664	-1.2820	0.70	0.70	141.9821	142.2948	-0.3128	1.9042	24.00
11.04.23	65.09	51.38	13.71	139.9352	141.2222	-1.2869	0.70	0.70	142.6725	142.9811	-0.3086	1.9142	24.00
12.04.23	65.51	52.04	13.47	141.7742	143.0548	-1.2805	0.70	0.70	144.5810	144.8813	-0.3003	1.9054	24.00
13.04.23	52.30	48.27	4.03	86.0000	86.7968	-0.7968	0.49	0.49	87.6164	87.8311	-0.2148	1.1583	14.42
14.04.23	66.56	52.09	14.47	131.7585	132.9663	-1.2078	0.70	0.70	134.4481	134.6691	-0.2210	1.9025	24.00
15.04.23	67.19	52.01	15.18	129.8256	131.0505	-1.2249	0.70	0.70	132.5215	132.7219	-0.2003	1.9678	24.00
16.04.23	68.01	52.76	15.25	130.8606	132.1045	-1.2439	0.70	0.70	133.6397	133.8360	-0.1963	1.9934	24.00

17.04.23	67.13	52.13	15.00	127.2714	128.5113	-1.2398	0.69	0.69	129.9158	130.1599	-0.2441	1.9087	24.00
18.04.23	67.83	53.09	14.74	123.9635	125.1854	-1.2219	0.68	0.68	126.5852	126.8479	-0.2626	1.8252	24.00
19.04.23	68.26	53.72	14.54	129.0537	130.2178	-1.1640	0.68	0.68	131.8149	131.9872	-0.1723	1.8737	24.00
Итого	**---**	**---**	**---**	**3611.932**	**3647.735**	**-35.804**	**---**	**---**	**3684.538**	**3692.813**	**-8.275**	**53.636**	**685.42**
Среднее	**65.61**	**51.01**	**14.60**	---	---	---	**0.7**	**0.7**	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
21.03.23 24:00	-227.183	405.645
19.04.23 24:00	-262.971	459.282
Итого за период	-35.788	53.637

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:31:16 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 39

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00164489

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x3460

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	67.70	45.25	22.45	144.870	141.910	147.050	145.650	8.05	7.86	3.1840	24.0	0.000
23.03.23	67.12	45.69	21.43	151.370	148.280	152.940	151.450	8.09	7.88	3.1730	24.0	0.000
24.03.23	65.57	44.81	20.76	147.220	144.390	148.980	147.590	8.05	7.86	2.9950	24.0	0.000
25.03.23	65.22	44.86	20.36	147.680	144.860	148.640	147.250	8.06	7.86	2.9440	24.0	0.000
26.03.23	64.76	44.81	19.95	147.280	144.470	149.000	147.560	8.06	7.86	2.8820	24.0	0.000
27.03.23	65.05	44.56	20.49	138.410	135.780	139.940	138.610	8.05	7.89	2.7760	24.0	0.000
28.03.23	65.20	44.20	21.00	135.240	132.650	136.050	134.810	8.09	7.93	2.7810	24.0	0.000
29.03.23	65.03	44.16	20.87	139.060	136.420	140.370	139.110	8.09	7.92	2.8430	24.0	0.000
30.03.23	65.13	44.31	20.82	139.780	137.130	140.620	139.370	8.08	7.92	2.8500	24.0	0.000
31.03.23	65.26	44.49	20.77	141.480	138.790	142.640	141.340	8.11	7.94	2.8800	24.0	0.000
01.04.23	65.12	44.38	20.74	141.170	138.490	142.790	141.470	8.11	7.94	2.8670	24.0	0.000
02.04.23	65.36	44.68	20.68	142.190	139.470	143.310	141.990	8.12	7.94	2.8800	24.0	0.000
03.04.23	65.25	45.17	20.08	146.190	143.380	147.460	146.060	8.14	7.95	2.8750	24.0	0.000
04.04.23	64.93	46.04	18.89	156.830	153.830	158.000	156.430	8.19	7.96	2.9040	24.0	0.000
05.04.23	65.44	46.92	18.52	163.540	160.370	165.400	163.690	8.25	8.00	2.9660	24.0	0.000
06.04.23	65.47	47.34	18.13	168.930	165.660	171.130	169.370	8.28	8.00	2.9990	24.0	0.000
07.04.23	64.73	46.95	17.78	172.230	168.970	173.480	171.690	8.28	7.99	3.0000	24.0	0.000
08.04.23	64.80	46.67	18.13	171.380	168.100	173.050	171.310	8.26	7.97	3.0470	24.0	0.000
09.04.23	65.36	46.83	18.53	171.440	168.100	173.330	171.580	8.22	7.94	3.1100	24.0	0.000
10.04.23	64.32	46.41	17.91	171.250	168.050	173.020	171.310	8.22	7.93	3.0050	24.0	0.000
11.04.23	64.69	46.70	17.99	172.120	168.870	173.240	171.500	8.23	7.93	3.0350	24.0	0.000
12.04.23	65.08	47.24	17.84	174.930	171.580	176.460	174.630	8.25	7.94	3.0570	24.0	0.000
13.04.23	61.62	45.05	16.57	112.410	110.460	114.080	112.980	6.02	5.86	1.8840	24.0	0.000
14.04.23	66.13	47.05	19.08	168.250	164.930	171.060	169.310	8.21	7.94	3.1450	24.0	0.000
15.04.23	66.87	46.91	19.96	165.740	162.370	169.130	167.420	8.21	7.94	3.2390	24.0	0.000
16.04.23	67.63	47.36	20.27	167.770	164.330	170.790	169.010	8.23	7.96	3.3270	24.0	0.000
17.04.23	66.84	46.77	20.07	162.400	159.130	165.700	164.040	8.09	7.84	3.1910	24.0	0.000
18.04.23	67.45	47.19	20.26	159.150	155.900	162.270	160.590	7.96	7.73	3.1560	24.0	0.000

19.04.23	67.92	48.29	19.63	165.940	162.520	168.750	166.930	8.02	7.76	3.1930	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4486.2**	**4399.19**	**4538.6**	**4494.05**	**---**	**---**	**86.1880**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**65.55**	**45.89**	**19.65**	---	---	---	---	**8.07**	**7.84**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	126750.889	123809.810	127980.549	126212.710	2189.222	19785.000	0.000
19.04.23 24:00	131237.139	128209.000	132519.229	130706.759	2275.410	20481.000	0.000
Итого за период	4486.250	4399.190	4538.679	4494.048	86.188	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:31:57 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлет-024М ТС 1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 41

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024М
№ ПУ 902767
Тхв (°С): 0.0
Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	67.31	47.90	19.41	178.4089	176.7402	1.6687	0.70	0.00	182.1294	178.7150	3.4144	3.4841	24.00
23.03.23	66.77	48.10	18.67	183.8663	181.9891	1.8772	0.70	0.00	187.6412	184.0382	3.6030	3.4532	24.00
24.03.23	65.24	47.22	18.02	180.3034	178.2808	2.0226	0.70	0.00	183.8476	180.2172	3.6304	3.2692	24.00
25.03.23	64.88	47.18	17.70	179.8107	178.0933	1.7174	0.70	0.00	183.3080	180.0244	3.2836	3.2038	24.00
26.03.23	64.45	47.11	17.34	172.1213	170.3078	1.8135	0.70	0.00	175.4268	172.1490	3.2778	3.0043	23.00
27.03.23	64.78	47.39	17.39	177.4194	177.6690	-0.2496	0.70	0.00	180.8598	179.6120	1.2478	3.1057	24.00
28.03.23	65.07	47.60	17.47	94.9061	178.7604	-83.8543	0.70	0.00	96.7666	180.7318	-83.9652	1.6791	24.00
29.03.23	64.34	47.09	17.25	6.0255	181.9910	-175.9655	0.70	0.00	6.1418	183.9568	-177.8150	0.1063	24.00
30.03.23	64.75	47.41	17.34	0.0000	182.9410	-182.9410	0.70	0.00	0.0000	184.9436	-184.9436	0.0000	24.00
31.03.23	65.05	47.81	17.24	0.0000	186.6102	-186.6102	0.70	0.00	0.0000	188.6862	-188.6862	0.0000	24.00
01.04.23	64.99	47.91	17.08	0.0000	187.0909	-187.0909	0.70	0.00	0.0000	189.1806	-189.1806	0.0000	24.00
02.04.23	65.25	48.09	17.16	121.1405	187.1531	-66.0126	0.70	0.00	123.5320	189.2578	-65.7258	2.0907	24.00
03.04.23	65.10	48.49	16.61	194.4247	191.9967	2.4280	0.71	0.00	198.2296	194.1922	4.0374	3.2514	24.00
04.04.23	64.60	45.18	19.42	152.1536	150.2099	1.9437	0.71	0.00	155.0852	151.7692	3.3160	2.8364	24.00
05.04.23	64.92	41.88	23.04	110.5520	108.8466	1.7054	0.72	0.00	112.7034	109.7830	2.9204	2.5595	24.00
06.04.23	65.00	42.13	22.87	61.8347	112.8947	-51.0600	0.73	0.00	63.0464	113.8774	-50.8310	1.4518	24.00
07.04.23	64.23	41.80	22.43	0.0000	115.0916	-115.0916	0.73	0.00	0.0000	116.0780	-116.0780	0.0000	24.00
08.04.23	64.31	41.36	22.95	0.0049	113.9923	-113.9874	0.73	0.00	0.0050	114.9486	-114.9436	0.0001	24.00
09.04.23	64.89	41.32	23.57	0.0000	113.8731	-113.8731	0.72	0.00	0.0000	114.8270	-114.8270	0.0000	24.00
10.04.23	63.88	41.19	22.69	0.0000	114.3312	-114.3312	0.72	0.00	0.0000	115.2830	-115.2830	0.0000	24.00
11.04.23	64.06	41.45	22.61	60.7788	53.5998	7.1791	0.72	0.00	61.9458	54.0448	7.9010	1.3787	23.97
12.04.23	64.46	41.78	22.68	109.3402	0.0000	109.3402	0.69	0.00	111.4540	0.0000	111.4540	2.5076	24.00
13.04.23	50.51	42.86	7.65	69.6241	175.0513	-105.4272	0.50	0.00	70.8940	176.3104	-105.4164	1.5566	24.00
14.04.23	65.73	41.74	23.99	108.8509	908.3044	-799.4535	0.72	0.00	111.0206	916.0736	-805.0530	2.6236	24.00
15.04.23	66.24	41.30	24.94	106.7744	261.4234	-154.6490	0.72	0.00	108.9324	263.5820	-154.6496	2.6740	24.00
16.04.23	67.13	41.84	25.29	108.7142	0.0000	108.7142	0.72	0.00	110.9668	0.0000	110.9668	2.7615	24.00

17.04.23	66.23	41.18	25.05	105.9593	0.0000	105.9593	0.71	0.00	108.1036	0.0000	108.1036	2.6651	23.98
18.04.23	66.98	41.61	25.37	103.7859	0.0000	103.7859	0.69	0.00	105.9288	0.0000	105.9288	2.6431	24.00
19.04.23	67.38	42.56	24.82	107.4436	0.0000	107.4436	0.70	0.00	109.6870	0.0000	109.6870	2.6774	24.00
Итого	**---**	**---**	**---**	**2694.243**	**4587.242**	**-1892.998**	**---**	**---**	**2747.656**	**4632.281**	**-1884.626**	**54.983**	**694.95**
Среднее	**64.78**	**44.50**	**20.28**	---	---	---	**0.7**	**0.0**	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
21.03.23 24:00	61430.836	1545.300
19.04.23 24:00	59537.838	1600.283
Итого за период	-1892.998	54.983

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:31:48 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 45

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00179174

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x924C

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	68.28	53.18	15.10	141.730	138.780	142.370	140.520	8.31	8.09	2.0940	24.0	0.000
23.03.23	67.66	53.24	14.42	146.030	143.020	146.610	144.670	8.34	8.13	2.0610	24.0	0.000
24.03.23	66.14	52.18	13.96	142.950	140.140	143.440	141.610	8.31	8.10	1.9530	24.0	0.000
25.03.23	65.76	52.06	13.70	142.730	139.920	143.250	141.420	8.31	8.10	1.9150	24.0	0.000
26.03.23	65.31	51.89	13.42	142.400	139.650	142.930	141.190	8.32	8.10	1.8740	24.0	0.000
27.03.23	65.68	53.75	11.93	160.180	157.040	161.730	159.520	8.00	7.80	1.8730	24.0	0.000
28.03.23	66.03	56.68	9.35	224.120	219.700	224.390	221.080	8.27	8.13	2.0560	24.0	0.000
29.03.23	65.84	56.40	9.44	228.940	224.440	229.420	226.080	8.26	8.13	2.1160	24.0	0.000
30.03.23	66.00	56.47	9.53	230.930	226.390	231.390	228.030	8.26	8.12	2.1570	24.0	0.000
31.03.23	66.08	56.76	9.32	235.470	230.880	235.800	232.300	8.28	8.15	2.1520	24.0	0.000
01.04.23	65.95	56.65	9.30	235.650	231.030	235.940	232.480	8.28	8.16	2.1500	24.0	0.000
02.04.23	66.19	57.03	9.16	235.970	231.300	236.320	232.770	8.29	8.16	2.1200	24.0	0.000
03.04.23	66.05	57.13	8.92	244.320	239.510	244.720	241.040	8.30	8.18	2.1310	24.0	0.000
04.04.23	65.48	53.60	11.88	157.620	154.590	158.070	155.910	8.22	8.29	1.8330	24.0	0.000
05.04.23	65.83	46.98	18.85	89.290	87.610	89.660	88.700	8.18	8.38	1.6480	24.0	0.000
06.04.23	65.82	47.31	18.51	92.870	91.050	93.180	92.220	8.17	8.41	1.6820	24.0	0.000
07.04.23	65.07	46.88	18.19	94.160	92.370	94.480	93.520	8.16	8.42	1.6790	24.0	0.000
08.04.23	65.16	46.48	18.68	93.390	91.640	93.590	92.630	8.14	8.40	1.7080	24.0	0.000
09.04.23	65.73	46.85	18.88	93.320	91.470	93.530	92.570	8.11	8.36	1.7240	24.0	0.000
10.04.23	64.67	46.35	18.32	93.550	91.830	93.830	92.870	8.10	8.36	1.6800	24.0	0.000
11.04.23	65.04	46.70	18.34	94.350	92.540	94.630	93.670	8.10	8.37	1.6920	24.0	0.000
12.04.23	65.42	47.25	18.17	95.880	93.990	96.200	95.240	8.11	8.39	1.7050	24.0	0.000
13.04.23	62.78	45.41	17.37	60.370	59.290	60.470	59.930	6.06	6.10	1.0600	24.0	0.000
14.04.23	66.37	46.87	19.50	91.100	89.330	91.330	90.370	8.10	8.33	1.7390	24.0	0.000
15.04.23	67.14	46.61	20.53	89.650	87.800	89.890	88.930	8.12	8.33	1.7990	24.0	0.000
16.04.23	67.87	47.31	20.56	90.960	89.040	91.220	90.260	8.13	8.35	1.8270	24.0	0.000
17.04.23	67.08	46.79	20.29	88.320	86.520	88.590	87.650	8.01	8.21	1.7540	24.0	0.000
18.04.23	67.68	47.26	20.42	86.770	85.020	87.110	86.150	7.91	8.08	1.7340	24.0	0.000

19.04.23	68.14	48.12	20.02	90.010	88.120	90.330	89.370	7.93	8.14	1.7590	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4013.0**	**3934.01**	**4024.4**	**3972.70**	**---**	**---**	**53.6750**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**66.07**	**50.69**	**15.38**	---	---	---	---	**8.11**	**8.15**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	36261.860	35448.469	36278.080	35727.650	480.424	8337.000	0.000
19.04.23 24:00	40274.890	39382.480	40302.500	39700.350	534.099	9033.000	0.000
Итого за период	4013.029	3934.011	4024.419	3972.699	53.675	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:37:45 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлет-024М ТС 1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 47

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024М
№ ПУ 1600628
Тхв (°С): 0.0
Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	68.23	49.45	18.78	118.9719	119.7471	-0.7752	0.00	0.00	121.5605	121.1749	0.3856	2.2327	24.00
23.03.23	68.04	49.92	18.12	122.8379	123.5671	-0.7292	0.00	0.00	125.4952	125.0665	0.4287	2.2231	24.00
24.03.23	66.12	48.78	17.34	120.5895	121.1766	-0.5871	0.00	0.00	123.0645	122.5836	0.4809	2.0874	24.00
25.03.23	65.83	48.79	17.04	120.4294	120.9658	-0.5364	0.00	0.00	122.8806	122.3706	0.5100	2.0497	24.00
26.03.23	65.45	48.71	16.74	115.1658	115.6409	-0.4751	0.00	0.00	117.4845	116.9794	0.5051	1.9252	23.00
27.03.23	65.72	49.04	16.68	120.4926	120.9740	-0.4814	0.00	0.00	122.9374	122.3925	0.5449	2.0076	24.00
28.03.23	66.06	49.29	16.77	121.3749	121.8723	-0.4974	0.00	0.00	123.8606	123.3150	0.5456	2.0329	24.00
29.03.23	65.91	49.14	16.77	124.3738	124.9054	-0.5316	0.00	0.00	126.9105	126.3757	0.5348	2.0831	24.00
30.03.23	65.95	49.22	16.73	124.9464	125.4768	-0.5304	0.00	0.00	127.4977	126.9581	0.5395	2.0881	24.00
31.03.23	66.12	49.63	16.49	127.2445	127.7665	-0.5221	0.00	0.00	129.8546	129.2986	0.5560	2.0961	24.00
01.04.23	65.96	49.61	16.35	127.6510	128.1494	-0.4983	0.00	0.00	130.2580	129.6854	0.5726	2.0840	24.00
02.04.23	66.19	49.90	16.29	127.8688	128.3686	-0.4998	0.00	0.00	130.4974	129.9241	0.5732	2.0812	24.00
03.04.23	66.00	50.16	15.84	130.9790	131.4301	-0.4511	0.00	0.00	133.6580	133.0395	0.6185	2.0723	24.00
04.04.23	65.64	50.91	14.73	143.7069	144.0803	-0.3734	0.00	0.00	146.6173	145.8998	0.7175	2.1064	24.00
05.04.23	66.06	52.18	13.88	155.5263	155.8309	-0.3046	0.00	0.00	158.7115	157.8867	0.8248	2.1554	24.00
06.04.23	66.17	52.60	13.57	160.7348	161.0141	-0.2793	0.00	0.00	164.0368	163.1710	0.8658	2.1773	24.00
07.04.23	65.36	52.18	13.18	164.5908	164.8286	-0.2378	0.00	0.00	167.8964	167.0029	0.8935	2.1669	24.00
08.04.23	65.44	51.97	13.47	162.8889	163.1673	-0.2784	0.00	0.00	166.1680	165.3027	0.8653	2.1935	24.00
09.04.23	66.06	52.32	13.74	162.7055	163.0462	-0.3407	0.00	0.00	166.0381	165.2076	0.8305	2.2339	24.00
10.04.23	64.99	51.79	13.20	163.0131	163.2513	-0.2382	0.00	0.00	166.2528	165.3740	0.8788	2.1500	24.00
11.04.23	65.21	51.99	13.22	164.1880	164.4274	-0.2395	0.00	0.00	167.4718	166.5819	0.8899	2.1679	24.00
12.04.23	65.76	52.55	13.21	166.3698	166.6328	-0.2630	0.00	0.00	169.7486	168.8609	0.8877	2.1942	24.00
13.04.23	52.12	50.27	1.85	101.3773	101.1698	0.2075	0.00	0.00	103.3186	102.4395	0.8791	1.3105	15.00
14.04.23	66.96	53.31	13.65	159.1555	159.7740	-0.6185	0.00	0.00	162.4997	161.9705	0.5292	2.1705	24.00
15.04.23	67.20	52.93	14.27	155.8339	156.5527	-0.7188	0.00	0.00	159.1284	158.6740	0.4543	2.2230	24.00
16.04.23	68.28	53.84	14.44	157.9631	158.7560	-0.7929	0.00	0.00	161.4016	160.9772	0.4244	2.2804	24.00

17.04.23	67.23	52.98	14.25	154.4407	155.2036	-0.7629	0.00	0.00	157.7136	157.3124	0.4013	2.2008	23.97
18.04.23	68.16	53.30	14.86	150.8965	151.6555	-0.7590	0.00	0.00	154.1704	153.7379	0.4325	2.2394	24.00
19.04.23	68.42	54.02	14.40	155.8757	156.5686	-0.6929	0.00	0.00	159.2820	158.7741	0.5079	2.2427	24.00
Итого	**---**	**---**	**---**	**4082.192**	**4096.000**	**-13.807**	**---**	**---**	**4166.415**	**4148.337**	**18.078**	**61.277**	**685.97**
Среднее	**65.88**	**51.06**	**14.82**	---	---	---	**0.0**	**0.0**	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
21.03.23 24:00	-261.889	1460.304
19.04.23 24:00	-276.041	1521.580
Итого за период	-14.152	61.276

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:31:28 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 49

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 901036

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	67.650	49.210	18.440	187.065	186.713	0.352	0.684	0.676	190.999	188.858	2.141	3.463	24.000
23.03.23	67.580	49.800	17.780	194.607	194.175	0.432	0.689	0.681	198.690	196.456	2.234	3.476	24.000
24.03.23	65.580	48.470	17.110	188.836	188.458	0.378	0.685	0.677	192.579	190.561	2.018	3.245	24.000
25.03.23	65.330	48.400	16.930	188.562	188.175	0.388	0.686	0.678	192.279	190.260	2.019	3.209	24.000
26.03.23	64.970	48.370	16.600	180.196	179.839	0.357	0.686	0.678	183.711	181.830	1.880	3.004	23.000
27.03.23	65.230	48.560	16.670	188.116	187.741	0.375	0.686	0.678	191.813	189.835	1.977	3.150	24.000
28.03.23	65.570	49.150	16.420	193.529	193.112	0.417	0.691	0.683	197.369	195.319	2.050	3.192	24.000
29.03.23	65.440	49.200	16.240	200.873	200.402	0.471	0.692	0.684	204.838	202.701	2.137	3.281	24.000
30.03.23	65.480	49.320	16.160	202.165	201.677	0.488	0.692	0.683	206.165	203.996	2.169	3.286	24.000
31.03.23	65.670	49.430	16.240	203.247	202.759	0.487	0.695	0.686	207.290	205.101	2.188	3.319	24.000
01.04.23	65.510	49.410	16.100	204.785	204.276	0.509	0.695	0.687	208.841	206.634	2.207	3.318	24.000
02.04.23	65.730	49.710	16.020	204.988	204.487	0.501	0.696	0.687	209.073	206.875	2.198	3.304	24.000
03.04.23	65.560	50.070	15.490	209.480	208.936	0.544	0.698	0.688	213.636	211.411	2.225	3.268	24.000
04.04.23	64.800	46.080	18.720	159.207	158.890	0.317	0.707	0.700	162.255	160.649	1.607	2.766	24.000
05.04.23	64.710	40.850	23.860	97.575	97.551	0.024	0.718	0.715	99.362	98.418	0.944	2.324	24.000
06.04.23	64.870	41.180	23.690	100.238	100.237	0.001	0.722	0.718	102.096	101.128	0.968	2.370	24.000
07.04.23	64.090	40.780	23.310	102.075	102.073	0.002	0.723	0.719	103.934	102.951	0.983	2.374	24.000
08.04.23	64.140	40.350	23.790	101.300	101.291	0.009	0.720	0.717	103.140	102.154	0.987	2.407	24.000
09.04.23	64.740	40.340	24.400	101.194	101.193	0.001	0.716	0.713	103.073	102.048	1.025	2.465	24.000
10.04.23	63.740	40.010	23.730	101.264	101.261	0.003	0.715	0.712	103.090	102.102	0.988	2.398	24.000
11.04.23	63.910	40.100	23.810	101.694	101.641	0.052	0.716	0.713	103.532	102.494	1.038	2.419	24.000
12.04.23	64.490	40.510	23.980	102.853	102.840	0.014	0.718	0.715	104.757	103.707	1.050	2.462	24.000
13.04.23	48.820	37.710	11.110	63.019	62.858	0.161	0.487	0.483	64.090	63.350	0.740	1.447	23.917
14.04.23	65.480	40.010	25.470	100.278	100.260	0.018	0.714	0.710	102.200	101.079	1.121	2.550	24.000
15.04.23	65.720	39.750	25.970	98.797	98.795	0.002	0.711	0.708	100.694	99.599	1.095	2.562	24.000
16.04.23	66.930	40.310	26.620	100.214	100.148	0.066	0.715	0.711	102.224	100.974	1.250	2.671	24.000

17.04.23	65.820	39.840	25.980	98.127	98.121	0.006	0.703	0.700	100.022	98.922	1.100	2.546	23.967
18.04.23	66.730	40.060	26.670	94.943	94.939	0.004	0.685	0.682	96.820	95.728	1.092	2.527	24.000
19.04.23	66.990	41.080	25.910	98.228	98.225	0.003	0.693	0.689	100.196	99.069	1.127	2.540	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4167.455**	**4161.073**	**6.382**	**---**	**---**	**4248.768**	**4204.210**	**44.557**	**81.343**	**694.883**
Среднее	**64.872**	**44.416**	**20.456**	---	---	---	**0.694**	**0.689**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:37:42 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТЭМ-106 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 51

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-106

№ ПУ 3060470

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv,	Fmax,
1	80	9.78	163	8	---
2	80	9.6	160	10	---

Система: 1 Подача + Q = M1(h1 - h2)
ТВ1

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
22.03.23	3.103	169.99	169.30	0.7	67.621	49.391	0.6	0.5	24.00
23.03.23	2.493	146.81	146.22	0.6	68.271	51.313	0.6	0.5	23.61
24.03.23	3.171	268.24	266.54	1.7	65.889	54.092	0.6	0.5	24.00
25.03.23	3.203	267.59	265.74	1.8	65.908	53.959	0.6	0.5	24.00
26.03.23	3.189	266.41	264.54	1.9	65.496	53.548	0.6	0.5	24.00
27.03.23	3.144	267.10	265.12	2.0	65.526	53.779	0.6	0.5	24.00
28.03.23	3.144	267.10	265.12	2.0	65.526	53.779	0.6	0.5	24.00
29.03.23	2.603	202.19	201.12	1.1	65.804	52.954	0.6	0.5	24.00
30.03.23	1.635	69.78	69.87	-0.1	64.677	41.254	0.6	0.5	24.00
31.03.23	2.113	105.16	105.06	0.1	65.178	45.098	0.6	0.5	24.00
01.04.23	2.895	175.08	174.23	0.8	65.829	49.315	0.6	0.5	24.00
02.04.23	2.875	177.11	176.20	0.9	65.641	49.432	0.6	0.5	24.00
03.04.23	2.868	177.11	176.21	0.9	65.692	49.519	0.6	0.5	24.00
04.04.23	2.817	179.83	178.53	1.3	65.623	49.982	0.6	0.5	24.00
05.04.23	2.808	190.37	188.21	2.2	65.360	50.631	0.6	0.5	24.00
06.04.23	2.862	201.27	199.02	2.3	65.693	51.494	0.6	0.5	24.00
07.04.23	2.871	205.69	203.44	2.3	65.966	52.031	0.6	0.5	24.00
08.04.23	2.849	210.70	208.34	2.4	65.132	51.631	0.6	0.5	24.00
09.04.23	2.887	208.32	206.04	2.3	65.179	51.341	0.6	0.5	24.00
10.04.23	2.931	208.05	205.85	2.2	65.690	51.627	0.6	0.5	24.00
11.04.23	2.840	207.79	205.48	2.3	64.866	51.222	0.6	0.5	24.00
12.04.23	2.845	208.58	206.25	2.3	64.756	51.137	0.6	0.5	24.00
13.04.23	2.893	210.42	208.15	2.3	65.477	51.753	0.6	0.5	24.00
14.04.23	1.814	132.95	131.46	1.5	64.960	51.756	0.6	0.5	24.00
15.04.23	2.909	202.12	200.11	2.0	65.736	51.377	0.6	0.5	24.00
16.04.23	2.963	201.42	199.37	2.0	66.613	51.928	0.6	0.5	24.00
17.04.23	3.123	203.87	201.97	1.9	68.042	52.749	0.6	0.5	24.00
18.04.23	2.881	188.40	187.04	1.4	66.835	51.565	0.6	0.5	24.00
19.04.23	3.000	192.89	191.03	1.9	67.984	52.456	0.6	0.5	24.00
Итого	**81.73**	**5712.3**	**5665.6**	**47.0**	**---**	**---**	**---**	**---**	**695.61**
Среднее	---	---	---	---	**65.90**	**51.11**	**0.6**	**0.5**	---

Показания интеграторов

Дата	Количество теплоты, (Гкал)	Расход теплоносителя M1, (т)	Расход теплоносителя M2, (т)	Время наработки, (ч)
21.03.23 24:00	6830.1	520356.9	523186.5	52366.8
19.04.23 24:00	6908.7	525802.2	528587.0	53038.5
Итого за период	78.6	5445.3	5400.5	671.7

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:39:29 системой "Умный дом от Уфанет"

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	ул. Островского д.53
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА715
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	2.43	69.25	138.52	51.72	134.43	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	2.40	68.88	142.57	52.05	138.32	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	2.24	67.09	139.47	50.98	135.27	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	2.21	66.75	139.29	50.87	135.01	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	2.17	66.35	138.98	50.72	134.71	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	2.17	66.65	140.82	51.24	136.43	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	2.18	66.88	146.69	51.97	142.12	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	2.23	66.63	150.45	51.82	145.97	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	2.24	66.70	151.39	51.88	146.86	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	2.24	66.82	154.02	52.23	149.48	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	2.24	66.68	154.61	52.14	150.05	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	2.24	66.93	154.93	52.45	150.30	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	2.20	66.71	159.04	52.84	154.31	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.86	65.74	114.59	48.09	111.93	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.67	65.79	76.74	43.95	75.80	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.71	65.88	79.31	44.24	78.23	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.72	65.10	80.31	43.69	79.35	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.74	65.18	79.64	43.36	78.76	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.77	65.77	79.53	43.53	78.61	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.71	64.71	79.53	43.13	78.62	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.73	65.02	79.85	43.33	78.88	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.74	65.50	80.89	43.90	79.82	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.05	51.84	48.88	40.14	48.35	14:21	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.75	66.51	77.90	44.06	76.66	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.81	66.97	76.91	43.41	75.78	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.85	67.89	78.18	44.16	76.95	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.77	66.94	75.87	43.56	74.91	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.76	67.68	74.14	43.91	73.33	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.77	68.11	76.72	44.96	75.64	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	56.60	66.10	3169.76	47.39	3094.91	686:21	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.03.2023 по 19.04.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление" Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Островского, д. 56

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v31) № 2816576 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 35.2048

Дата	Температура (ºС)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
22.03.2023	66,7	37,8	28,508	0,807	24,00
23.03.2023	65,8	38,1	28,732	0,779	24,00
24.03.2023	64,7	37,6	28,055	0,747	24,00
25.03.2023	64,2	37,2	28,033	0,741	24,00
26.03.2023	63,8	37,2	27,992	0,730	24,00
27.03.2023	63,4	34,6	22,680	0,613	24,00
28.03.2023	63,4	31,6	21,889	0,602	24,00
29.03.2023	64,4	39,0	31,170	0,774	24,00
30.03.2023	64,1	34,6	23,268	0,671	24,00
31.03.2023	61,5	33,1	21,807	0,618	21,00
01.04.2023	64,2	35,2	24,916	0,708	24,00
02.04.2023	64,3	34,9	23,453	0,675	24,00
03.04.2023	61,8	31,6	17,994	0,533	24,00
04.04.2023	59,9	32,8	20,420	0,555	18,00
05.04.2023	63,8	33,8	21,779	0,609	24,00
06.04.2023	61,0	33,3	20,754	0,556	17,00
07.04.2023	63,9	38,8	30,832	0,744	24,00
08.04.2023	63,9	37,7	28,689	0,711	24,00
09.04.2023	64,1	34,7	23,607	0,667	24,00
10.04.2023	63,1	35,1	24,453	0,653	24,00
11.04.2023	63,6	35,6	24,893	0,667	24,00
12.04.2023	62,6	34,7	23,111	0,604	23,00
13.04.2023	51,1	30,1	17,398	0,457	15,00
14.04.2023	64,8	35,4	25,602	0,738	24,00
15.04.2023	66,1	36,3	26,613	0,776	24,00
16.04.2023	66,1	34,1	23,340	0,709	24,00
17.04.2023	64,9	33,8	21,961	0,658	24,00
18.04.2023	54,7	30,0	16,199	0,492	13,00
19.04.2023	65,2	31,7	18,561	0,581	24,00
Итого	**63,1**	**34,8**	**696,709**	**19,173**	**659,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
22.03.2023 00:00	28474,803	646,300	14478,00
20.04.2023 00:00	29171,512	665,474	15137,00
	696,709	19,173	659,00

Всего потреблено Qп = **19,173** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет о потреблении...
от 24-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	ул. Первомайская д.3а
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА713
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	4.53	63.87	678.92	57.18	681.84	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	4.54	64.04	678.26	57.33	681.55	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	4.39	63.70	677.58	57.21	681.21	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	4.34	63.85	676.36	57.41	680.22	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	4.34	63.52	676.75	57.09	680.68	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	4.18	63.59	660.37	57.25	664.06	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	4.22	63.59	678.49	57.36	682.10	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	4.39	63.91	678.76	57.43	682.13	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	4.35	63.72	679.26	57.30	681.94	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	4.41	63.97	679.55	57.47	682.50	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	4.43	64.03	680.01	57.50	682.88	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	4.35	63.40	679.26	56.98	682.48	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	4.22	62.06	801.60	56.79	804.64	23:59	24:00
05-04-2023 00:00:00	3.93	59.33	830.67	54.59	833.88	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	3.82	59.31	834.91	54.73	838.04	23:58	24:00
07-04-2023 00:00:00	3.85	59.57	834.29	54.94	837.07	23:59	24:00
08-04-2023 00:00:00	3.93	59.65	834.43	54.93	837.52	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	4.07	59.89	835.11	55.01	837.84	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	4.01	59.87	834.43	55.06	837.38	23:59	24:00
11-04-2023 00:00:00	3.94	59.75	834.19	55.01	836.81	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	4.03	59.56	823.36	54.65	825.98	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	3.83	59.07	791.60	54.22	794.73	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	3.78	58.98	786.34	54.16	789.39	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	3.99	59.51	792.29	54.46	795.66	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	4.06	59.74	790.88	54.60	794.86	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	4.00	59.72	791.92	54.65	795.44	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	3.82	58.61	751.74	54.01	754.54	22:47	24:00
19-04-2023 00:00:00	3.84	59.06	790.02	54.19	793.05	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	3.77	58.68	790.12	53.90	793.11	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	119.41	61.30	21871.44	55.77	21963.55	694:42	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

			ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
Тип теплосчётчика:	ТЭМ-106						
Номер теплосчётчика:	3060261	1	50	0,147	70,8	---	---
Номер абонента:		2	50	0,156	75,0	---	---
Адрес установки:	Первомайская 7а 1ввод						
Система 1	Р-Подача						Q = M1(h1 - h2)

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 22.03.2023 по 19.04.2023

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т M1	Масса, т M2	M1-M2 -	M1-M2 +	Температура, °C t1	Температура, °C t2	Давление, МПа P1	Давление, МПа P2	Время наработки Тнар, ч
22.03	1,561	286,4	289,8	3,4	---	62,49	57,06	0,60	0,50	24,00
23.03	1,580	286,4	289,8	3,4	---	62,74	57,25	0,60	0,50	24,00
24.03	1,529	286,2	289,6	3,4	---	62,36	57,04	0,60	0,50	24,00
25.03	1,540	286,4	289,9	3,4	---	62,52	57,17	0,60	0,50	24,00
26.03	1,503	286,5	289,9	3,4	---	62,17	56,94	0,60	0,50	24,00
27.03	1,485	288,2	291,6	3,4	---	62,30	57,17	0,60	0,50	24,00
28.03	1,463	286,7	290,1	3,4	---	62,30	57,21	0,60	0,50	24,00
Итого:	10,66	2006,9	2030,6	23,7	0,0	62,41	57,12	0,60	0,50	168,00
29.03	1,510	286,7	290,1	3,4	---	62,57	57,33	0,60	0,50	24,00
30.03	1,502	286,4	289,8	3,3	---	62,41	57,19	0,60	0,50	24,00
31.03	1,519	286,6	289,9	3,3	---	62,67	57,39	0,60	0,50	24,00
01.04	1,531	286,9	290,1	3,3	---	62,71	57,40	0,60	0,50	24,00
02.04	1,500	286,1	289,4	3,3	---	62,07	56,85	0,60	0,50	24,00
03.04	1,336	272,0	275,2	3,1	---	60,44	55,56	0,60	0,50	22,93
04.04	1,285	298,8	302,3	3,5	---	58,06	53,78	0,60	0,50	23,90
Итого:	10,18	2003,4	2026,7	23,2	0,0	61,55	56,49	0,60	0,50	166,83
05.04	1,281	301,7	305,3	3,5	---	58,07	53,85	0,60	0,50	23,98
06.04	1,307	301,8	305,4	3,5	---	58,29	53,99	0,60	0,50	24,00
07.04	1,354	301,8	305,3	3,5	---	58,43	53,97	0,60	0,50	24,00
08.04	1,370	302,0	305,6	3,6	---	58,65	54,14	0,60	0,50	24,00
09.04	1,359	302,0	305,5	3,5	---	58,57	54,09	0,60	0,50	24,00
10.04	1,353	301,9	305,5	3,6	---	58,49	54,03	0,60	0,50	24,00
11.04	1,323	292,6	296,0	3,4	---	58,32	53,82	0,60	0,50	24,00
Итого:	9,35	2103,9	2128,6	24,7	0,0	58,40	53,98	0,60	0,50	167,98
12.04	1,275	273,9	277,0	3,1	---	57,84	53,21	0,60	0,50	24,00
13.04	1,265	274,0	277,1	3,1	---	57,72	53,12	0,60	0,50	24,00
14.04	1,333	274,3	277,4	3,1	---	58,37	53,53	0,60	0,50	24,00
15.04	1,369	274,2	277,3	3,1	---	58,48	53,50	0,60	0,50	24,00
16.04	1,371	274,4	277,5	3,1	---	58,45	53,47	0,60	0,50	24,00
17.04	1,301	260,0	263,0	2,9	---	58,02	53,03	0,60	0,50	24,00
18.04	1,295	273,2	276,3	3,1	---	57,80	53,08	0,60	0,50	24,00
Итого:	9,21	1904,1	1925,6	21,5	0,0	58,10	53,28	0,60	0,50	168,00
19.04	1,259	273,3	276,4	3,1	---	57,47	52,89	0,60	0,50	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	1,26	273,3	276,4	3,1	0,0	57,47	52,89	0,60	0,50	24,00
Итого:	40,66	8291,6	8387,9	96,3	0,0	60,03	55,15	0,60	0,50	694,8
						dT=	4,88			

Общее время работы теплосистемы, ч	696,0	=	Тнар, ч +	Tmax, ч +	Tmin, ч +	Tdt, ч +	Ттех.н, ч
	696,0	=	694,8	0,0	0,0	0,0	1,2
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с + 40,66	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.

Показания интеграторов	На 24:00 21.03.2023	На 24:00 19.04.2023	Результат за период	На 10:01 24.04.2023
Количество теплоты, Гкал	3547,00	3587,66	40,66	3593,20
Расход теплоносителя M1, т	469175,2	477466,8	8291,6	478673,1
Расход теплоносителя M2, т	468467,1	476854,9	8387,9	478075,0
Время наработки, ч	65965,3	66660,1	694,8	66766,2
Время неработы Тнер = Tmax + Tmin + Tdt + Ттех.н, ч			1,2	

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

TSTAT v5.26

ВКТ-7 ТС 1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Первомайская, 7а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00169028

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x4B22

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	V3, (м3)	M3, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	62.60	55.14	7.46	497.260	490.370	499.580	490.370	0.000	н/д	0.000	5.98	4.40	3.6670	н/д	24.0	0.0
23.03.23	62.88	55.34	7.54	497.140	490.200	499.490	490.200	0.000	н/д	0.000	5.98	4.41	3.7050	н/д	24.0	0.0
24.03.23	62.48	55.15	7.33	497.070	490.220	499.420	490.220	0.000	н/д	0.000	5.99	4.41	3.6040	н/д	24.0	0.0
25.03.23	62.61	55.30	7.31	497.030	490.160	499.400	490.160	0.000	н/д	0.000	5.99	4.41	3.5990	н/д	24.0	0.0
26.03.23	62.29	55.08	7.21	496.310	489.450	498.620	489.450	0.000	н/д	0.000	5.98	4.40	3.5360	н/д	24.0	0.0
27.03.23	62.39	55.28	7.11	496.690	489.830	498.990	489.830	0.000	н/д	0.000	5.95	4.35	3.4980	н/д	24.0	0.0
28.03.23	62.43	55.31	7.12	494.150	487.360	496.520	487.360	0.000	н/д	0.000	5.95	4.36	3.4870	н/д	24.0	0.0
29.03.23	62.70	55.28	7.42	494.050	487.270	496.560	487.270	0.000	н/д	0.000	5.99	4.40	3.6220	н/д	24.0	0.0
30.03.23	62.51	55.18	7.33	493.800	487.060	496.290	487.060	0.000	н/д	0.000	5.99	4.41	3.5800	н/д	24.0	0.0
31.03.23	62.79	55.39	7.40	493.940	487.120	496.440	487.120	0.000	н/д	0.000	6.00	4.42	3.6170	н/д	24.0	0.0
01.04.23	62.84	55.40	7.44	493.970	487.150	496.410	487.150	0.000	н/д	0.000	5.98	4.40	3.6360	н/д	24.0	0.0
02.04.23	62.14	54.90	7.24	492.020	485.390	494.570	485.390	0.000	н/д	0.000	5.97	4.40	3.5240	н/д	24.0	0.0
03.04.23	60.97	53.26	7.71	389.890	386.710	395.570	386.710	0.000	н/д	0.000	5.93	4.32	2.9790	н/д	24.0	0.0
04.04.23	58.15	49.35	8.80	303.990	304.720	313.900	304.720	0.000	н/д	0.000	6.11	4.27	2.6860	н/д	24.0	0.0
05.04.23	58.15	49.44	8.71	307.640	308.290	317.520	308.290	0.000	н/д	0.000	6.14	4.28	2.6940	н/д	24.0	0.0
06.04.23	58.38	49.43	8.95	307.390	308.080	317.370	308.080	0.000	н/д	0.000	6.15	4.29	2.7660	н/д	24.0	0.0
07.04.23	58.54	49.31	9.23	307.450	308.120	317.420	308.120	0.000	н/д	0.000	6.16	4.30	2.8530	н/д	24.0	0.0
08.04.23	58.75	49.40	9.35	307.590	308.220	317.540	308.220	0.000	н/д	0.000	6.17	4.31	2.8910	н/д	24.0	0.0
09.04.23	58.63	49.34	9.29	307.590	308.220	317.540	308.220	0.000	н/д	0.000	6.16	4.30	2.8740	н/д	24.0	0.0
10.04.23	58.57	49.38	9.19	307.510	308.170	317.490	308.170	0.000	н/д	0.000	6.17	4.31	2.8370	н/д	24.0	0.0
11.04.23	58.11	50.62	7.49	397.870	395.450	404.210	395.450	0.000	н/д	0.000	6.03	4.35	2.9670	н/д	24.0	0.0
12.04.23	57.96	52.30	5.66	561.770	553.630	561.470	553.630	0.000	н/д	0.000	5.83	4.44	3.1460	н/д	24.0	0.0
13.04.23	57.83	52.28	5.55	561.630	553.530	561.410	553.530	0.000	н/д	0.000	5.82	4.42	3.0800	н/д	24.0	0.0
14.04.23	58.55	52.67	5.88	561.890	553.630	561.710	553.630	0.000	н/д	0.000	5.85	4.46	3.2680	н/д	24.0	0.0
15.04.23	58.61	52.58	6.03	561.820	553.640	561.690	553.640	0.000	н/д	0.000	5.86	4.46	3.3480	н/д	24.0	0.0
16.04.23	58.58	52.55	6.03	562.190	553.920	561.940	553.920	0.000	н/д	0.000	5.86	4.47	3.3530	н/д	24.0	0.0
17.04.23	58.12	52.09	6.03	534.550	526.840	533.200	525.690	0.000	н/д	1.150	5.70	4.38	3.1950	н/д	24.0	0.0
18.04.23	57.90	52.18	5.72	560.270	552.190	560.030	552.190	0.000	н/д	0.000	5.81	4.43	3.1620	н/д	24.0	0.0
19.04.23	57.63	52.09	5.54	559.850	551.860	559.670	551.860	0.000	н/д	0.000	5.81	4.43	3.0690	н/д	24.0	0.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**13344.3**	**13196.80**	**13451.9**	**13195.65**	**0.00**	**---**	**1.150**	**---**	**---**	**94.2430**	**---**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**60.14**	**52.79**	**7.34**	---	---	---	---	---	---	---	**5.98**	**4.38**	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	V3, (м3)	M3, (т)	Mг, (т)	Qo, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)

21.03.23 24:00	322140.230	316425.920	314675.879	309712.640	131.000	н/д	6713.280	2588.5760	н/д	22287.0	1842.0
19.04.23 24:00	335923.160	330056.600	328571.779	323342.170	131.000	н/д	6714.429	2686.8470	н/д	23007.0	1842.0
Итого за период	13782.929	13630.679	13895.899	13629.529	0.000	н/д	1.149	98.2710	н/д	720.0	0.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 24.04.2023 16:07:18 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 24-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	ул. Садовое кольцо д.2а
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВА707
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.91	53.85	240.08	45.86	236.92	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.81	52.45	240.30	44.92	236.94	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.64	50.37	240.62	43.53	236.82	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.53	48.68	240.10	42.29	236.50	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.51	48.71	240.07	42.42	236.52	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.43	48.63	229.02	42.39	225.59	22:53	22:53
29-03-2023 00:00:00	1.34	46.72	240.28	41.12	236.61	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.20	43.80	239.86	38.79	236.47	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.31	45.16	239.90	39.71	236.59	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.40	46.89	240.12	41.04	236.47	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.39	46.64	240.27	40.84	236.64	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.39	46.93	240.40	41.12	236.77	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.26	45.16	240.41	39.92	236.78	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.18	43.76	240.59	38.86	236.94	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.18	44.04	240.76	39.12	237.08	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.18	44.09	240.89	39.16	237.18	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.17	43.71	240.99	38.82	237.53	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.17	43.38	240.76	38.50	237.49	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.19	43.39	240.80	38.44	237.49	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.23	43.97	241.09	38.84	237.60	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.21	43.67	240.98	38.65	237.47	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.21	43.93	241.16	38.90	237.51	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.22	44.28	241.16	39.21	237.39	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.29	44.65	240.62	39.27	237.14	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.50	47.39	240.57	41.14	236.93	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.51	47.68	240.77	41.41	237.26	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.39	46.24	240.66	40.47	237.14	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.22	43.77	240.97	38.68	237.66	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.22	44.23	241.22	39.16	237.71	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	39.20	46.07	6965.42	40.43	6863.17	694:53	694:53

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00166279

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0хА843

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.80	44.12	8.68	236.750	233.710	240.060	237.890	6.20	6.00	2.0240	24.0	0.000
23.03.23	51.40	43.23	8.17	237.010	234.070	240.380	238.240	6.20	6.00	1.9080	24.0	0.000
24.03.23	49.35	41.95	7.40	237.390	234.660	240.870	238.930	6.20	6.00	1.7360	24.0	0.000
25.03.23	47.78	40.82	6.96	235.850	233.330	239.430	237.510	6.20	6.00	1.6230	24.0	0.000
26.03.23	47.80	40.90	6.90	236.580	234.010	240.190	238.270	6.20	6.00	1.6120	24.0	0.000
27.03.23	47.55	40.81	6.74	236.660	234.110	240.280	238.390	6.20	6.00	1.5780	24.0	0.000
28.03.23	45.68	39.69	5.99	236.090	233.730	239.810	238.030	6.20	6.00	1.3990	24.0	0.000
29.03.23	42.96	37.47	5.49	234.730	232.720	238.610	237.050	6.20	6.00	1.2730	24.0	0.000
30.03.23	44.40	38.36	6.04	234.840	232.690	238.570	236.950	6.20	6.00	1.4030	24.0	0.000
31.03.23	46.00	39.53	6.47	235.070	232.670	238.730	237.050	6.20	6.00	1.5010	24.0	0.000
01.04.23	45.76	39.32	6.44	235.610	233.250	239.260	237.580	6.20	6.00	1.4990	24.0	0.000
02.04.23	46.04	39.63	6.41	236.620	234.220	240.330	238.600	6.20	6.00	1.5020	24.0	0.000
03.04.23	44.22	38.54	5.68	236.790	234.550	240.570	238.890	6.20	6.00	1.3300	24.0	0.000
04.04.23	42.93	37.66	5.27	237.110	235.030	240.940	239.330	6.20	6.00	1.2370	24.0	0.000
05.04.23	43.18	37.71	5.47	198.710	196.980	201.830	200.460	6.20	6.00	1.0780	24.0	0.000
06.04.23	43.23	37.95	5.28	238.920	236.770	241.910	240.230	6.20	6.00	1.2490	24.0	0.000
07.04.23	42.85	37.50	5.35	237.350	235.270	240.650	239.020	6.20	6.00	1.2560	24.0	0.000
08.04.23	42.54	37.11	5.43	236.990	235.020	240.540	238.990	6.20	6.00	1.2760	24.0	0.000
09.04.23	42.55	37.09	5.46	237.060	235.070	240.680	239.140	6.20	6.00	1.2830	24.0	0.000
10.04.23	43.10	37.51	5.59	237.830	235.720	241.540	239.910	6.20	6.00	1.3170	24.0	0.000
11.04.23	42.80	37.35	5.45	237.430	235.390	241.230	239.640	6.20	6.00	1.2840	24.0	0.000
12.04.23	43.07	37.64	5.43	238.830	236.690	242.660	240.980	6.20	6.00	1.2850	24.0	0.000
13.04.23	43.40	37.96	5.44	238.400	236.240	242.260	240.580	6.20	6.00	1.2860	24.0	0.000
14.04.23	43.85	37.99	5.86	237.410	235.260	241.260	239.650	6.20	6.00	1.3760	24.0	0.000
15.04.23	46.44	39.65	6.79	237.050	234.650	240.860	239.130	6.20	6.00	1.5940	24.0	0.000
16.04.23	46.74	39.85	6.89	236.930	234.530	240.720	238.940	6.20	6.00	1.6150	24.0	0.000
17.04.23	45.19	38.96	6.23	237.510	235.260	241.330	239.530	6.20	6.00	1.4620	24.0	0.000
18.04.23	42.93	37.51	5.42	238.390	236.310	242.340	240.720	6.20	6.00	1.2770	24.0	0.000

19.04.23	43.37	37.99	5.38	239.260	237.100	243.190	241.510	6.20	6.00	1.2750	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6835.1**	**6769.01**	**6941.0**	**6891.14**	**---**	**---**	**41.5380**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.16**	**39.02**	**6.14**	---	---	---	---	**6.20**	**6.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	41501.539	40842.070	41250.629	40813.289	462.578	7378.000	0.000
19.04.23 24:00	48336.710	47611.080	48191.660	47704.430	504.116	8074.000	0.000
Итого за период	6835.171	6769.010	6941.031	6891.141	41.538	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:36:40 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 12а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166946

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0хВ242

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.51	43.71	8.80	212.200	209.480	210.220	208.310	5.65	10.98	1.8190	24.0	0.000
23.03.23	51.14	42.93	8.21	215.740	213.150	213.940	212.070	5.66	6.70	1.7410	24.0	0.000
24.03.23	49.10	41.59	7.51	213.120	210.730	211.290	209.590	5.66	8.87	1.5660	24.0	0.000
25.03.23	47.52	40.56	6.96	214.930	212.660	213.310	211.670	5.67	9.30	1.4610	24.0	0.000
26.03.23	47.55	40.57	6.98	213.180	210.920	211.490	209.820	5.66	6.70	1.4660	24.0	0.000
27.03.23	47.28	40.62	6.66	219.890	217.540	218.330	216.640	5.66	6.70	1.4400	24.0	0.000
28.03.23	45.49	39.32	6.17	210.310	208.210	208.820	207.280	5.66	6.70	1.2770	24.0	0.000
29.03.23	42.75	37.25	5.50	214.220	212.320	212.780	211.360	5.67	6.70	1.1580	24.0	0.000
30.03.23	44.14	37.92	6.22	209.090	207.200	207.710	206.330	5.66	6.70	1.2800	24.0	0.000
31.03.23	45.76	39.21	6.55	214.960	212.810	213.370	211.920	5.66	7.13	1.3840	24.0	0.000
01.04.23	45.52	38.93	6.59	209.590	207.530	208.080	206.640	5.66	11.04	1.3450	24.0	0.000
02.04.23	45.81	39.48	6.33	219.920	217.720	218.390	216.860	5.67	10.15	1.3570	24.0	0.000
03.04.23	44.01	38.22	5.79	212.040	210.070	210.740	209.340	5.66	11.88	1.1850	24.0	0.000
04.04.23	42.72	37.49	5.23	219.630	217.730	218.310	216.920	5.67	11.86	1.1090	24.0	0.000
05.04.23	43.01	37.65	5.36	214.930	213.060	213.650	212.320	5.67	13.15	1.1100	24.0	0.000
06.04.23	43.04	37.81	5.23	220.330	218.400	219.020	217.600	5.68	12.17	1.1090	24.0	0.000
07.04.23	42.67	37.25	5.42	212.210	210.360	211.020	209.810	5.67	16.48	1.0920	24.0	0.000
08.04.23	42.36	36.94	5.42	217.990	216.070	216.630	215.330	5.68	12.70	1.1360	24.0	0.000
09.04.23	42.37	36.79	5.58	211.960	210.200	210.740	209.480	5.67	14.40	1.1340	24.0	0.000
10.04.23	42.93	37.35	5.58	217.900	215.980	216.530	215.110	5.68	9.29	1.1850	24.0	0.000
11.04.23	42.63	37.07	5.56	212.340	210.520	211.030	209.680	5.67	9.72	1.1530	24.0	0.000
12.04.23	42.90	37.53	5.37	221.630	219.710	220.310	218.900	5.68	10.60	1.1570	24.0	0.000
13.04.23	43.23	37.82	5.41	218.400	216.480	217.060	215.690	5.68	15.38	1.1270	24.0	0.000
14.04.23	43.67	37.81	5.86	217.500	215.500	216.150	214.830	5.68	16.58	1.2130	24.0	0.000
15.04.23	46.27	39.33	6.94	213.050	210.890	211.390	209.950	5.67	16.95	1.4150	24.0	0.000
16.04.23	46.56	39.67	6.89	217.000	214.840	215.490	214.030	5.67	16.13	1.4330	24.0	0.000
17.04.23	45.08	38.70	6.38	212.780	210.770	211.170	209.740	5.66	10.11	1.3220	24.0	0.000
18.04.23	42.76	37.35	5.41	221.300	219.380	220.030	218.590	5.68	6.70	1.1800	24.0	0.000

19.04.23	43.20	37.80	5.40	218.360	216.440	216.940	215.500	5.68	6.70	1.1640	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6246.4**	**6186.67**	**6203.9**	**6161.31**	**---**	**---**	**37.5180**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**44.96**	**38.78**	**6.18**	---	---	---	---	**5.67**	**10.64**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	252831.459	249744.069	252757.530	249357.749	3273.370	7067.000	2608.000
19.04.23 24:00	259077.959	255930.740	258961.469	255519.060	3310.888	7763.000	2608.000
Итого за период	6246.500	6186.671	6203.939	6161.310	37.518	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:36:16 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 14а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169005

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xD931

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.64	46.03	6.61	332.650	328.330	336.050	332.730	5.75	5.73	2.1660	24.0	0.000
23.03.23	51.25	45.07	6.18	335.970	331.850	339.590	336.320	5.76	5.73	2.0470	24.0	0.000
24.03.23	49.21	43.58	5.63	333.280	329.510	336.990	333.960	5.77	5.74	1.8490	24.0	0.000
25.03.23	47.62	42.38	5.24	334.640	331.040	338.460	335.580	5.76	5.73	1.7330	24.0	0.000
26.03.23	47.65	42.44	5.21	333.190	329.640	337.020	334.150	5.76	5.73	1.7170	24.0	0.000
27.03.23	47.38	42.39	4.99	340.170	336.590	344.050	341.150	5.76	5.72	1.6780	24.0	0.000
28.03.23	45.56	40.98	4.58	330.210	327.000	334.160	331.530	5.76	5.72	1.4910	24.0	0.000
29.03.23	42.83	38.65	4.18	333.240	330.360	337.510	335.110	5.77	5.73	1.3750	24.0	0.000
30.03.23	44.25	39.54	4.71	328.580	325.530	332.540	330.070	5.76	5.74	1.5330	24.0	0.000
31.03.23	45.85	40.90	4.95	334.600	331.260	338.380	335.740	5.76	5.74	1.6390	24.0	0.000
01.04.23	45.62	40.67	4.95	329.570	326.330	333.530	330.890	5.76	5.74	1.6110	24.0	0.000
02.04.23	45.89	41.08	4.81	340.600	337.190	344.370	341.650	5.75	5.73	1.6190	24.0	0.000
03.04.23	44.08	39.69	4.39	332.570	329.530	336.640	334.140	5.76	5.73	1.4440	24.0	0.000
04.04.23	42.80	38.79	4.01	340.440	337.490	344.420	341.970	5.77	5.74	1.3480	24.0	0.000
05.04.23	43.09	39.02	4.07	336.000	333.050	340.230	337.770	5.76	5.74	1.3530	24.0	0.000
06.04.23	43.11	39.09	4.02	342.050	339.080	345.970	343.500	5.77	5.74	1.3650	24.0	0.000
07.04.23	42.74	38.61	4.13	333.900	331.020	338.210	335.810	5.77	5.74	1.3670	24.0	0.000
08.04.23	42.43	38.32	4.11	339.930	337.050	343.870	341.470	5.77	5.75	1.3840	24.0	0.000
09.04.23	42.45	38.26	4.19	333.410	330.530	337.360	335.020	5.77	5.75	1.3860	24.0	0.000
10.04.23	43.01	38.74	4.27	339.270	336.330	343.860	341.460	5.77	5.74	1.4280	24.0	0.000
11.04.23	42.71	38.52	4.19	334.080	331.200	338.120	335.720	5.77	5.75	1.3840	24.0	0.000
12.04.23	42.97	38.90	4.07	343.700	340.720	347.920	345.460	5.76	5.74	1.3860	24.0	0.000
13.04.23	43.30	39.17	4.13	340.400	337.400	344.610	342.120	5.77	5.74	1.3900	24.0	0.000
14.04.23	43.77	39.32	4.45	339.480	336.440	343.630	341.150	5.77	5.75	1.4960	24.0	0.000
15.04.23	46.37	41.19	5.18	334.510	331.150	338.300	335.630	5.77	5.75	1.7130	24.0	0.000
16.04.23	46.66	41.47	5.19	338.720	335.260	342.690	339.860	5.76	5.74	1.7390	24.0	0.000
17.04.23	45.13	40.35	4.78	334.050	330.850	338.190	335.600	5.75	5.73	1.5780	24.0	0.000
18.04.23	42.83	38.70	4.13	343.100	340.110	347.560	345.090	5.78	5.75	1.4020	24.0	0.000

19.04.23	43.27	39.16	4.11	340.110	337.100	344.800	342.330	5.78	5.75	1.3830	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**9752.4**	**9658.94**	**9869.0**	**9792.98**	**---**	**---**	**45.0040**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.05**	**40.37**	**4.67**	---	---	---	---	**5.76**	**5.74**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	119094.929	117244.610	120500.559	119149.569	1043.891	12921.000	0.000
19.04.23 24:00	128847.350	126903.550	130369.590	128942.550	1088.895	13617.000	0.000
Итого за период	9752.421	9658.940	9869.031	9792.981	45.004	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:36:13 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 15

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00166300

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x348A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.60	44.44	8.16	226.720	223.760	229.290	227.130	6.38	6.70	1.8230	24.0	0.000
23.03.23	51.22	43.49	7.73	226.810	224.020	229.470	227.410	6.39	6.70	1.7260	24.0	0.000
24.03.23	49.19	42.18	7.01	226.910	224.340	229.740	227.820	6.39	6.70	1.5710	24.0	0.000
25.03.23	47.64	41.07	6.57	226.160	223.760	228.990	227.140	6.39	6.70	1.4640	24.0	0.000
26.03.23	47.66	41.16	6.50	226.560	224.160	229.400	227.530	6.38	6.70	1.4540	24.0	0.000
27.03.23	47.41	41.04	6.37	226.760	224.400	229.670	227.800	6.38	6.70	1.4250	24.0	0.000
28.03.23	45.52	39.80	5.72	226.360	224.210	229.300	227.580	6.38	6.70	1.2770	24.0	0.000
29.03.23	42.85	37.57	5.28	225.150	223.230	228.160	226.720	6.38	6.70	1.1770	24.0	0.000
30.03.23	44.30	38.52	5.78	225.240	223.180	228.260	226.690	6.38	6.70	1.2860	24.0	0.000
31.03.23	45.86	39.67	6.19	221.330	219.210	224.110	222.460	6.38	6.70	1.3520	24.0	0.000
01.04.23	45.64	39.54	6.10	225.910	223.750	228.870	227.190	6.38	6.70	1.3630	24.0	0.000
02.04.23	45.91	39.81	6.10	226.570	224.410	229.500	227.820	6.38	6.70	1.3670	24.0	0.000
03.04.23	44.09	38.62	5.47	226.590	224.570	229.590	228.010	6.39	6.70	1.2230	24.0	0.000
04.04.23	42.83	37.71	5.12	226.800	224.880	229.890	228.390	6.39	6.70	1.1470	24.0	0.000
05.04.23	43.11	37.98	5.13	227.710	225.730	230.740	229.180	6.40	6.70	1.1560	24.0	0.000
06.04.23	43.14	38.03	5.11	228.210	226.290	231.310	229.740	6.40	6.70	1.1500	24.0	0.000
07.04.23	42.77	37.62	5.15	228.290	226.370	231.360	229.900	6.40	6.70	1.1620	24.0	0.000
08.04.23	42.46	37.22	5.24	228.130	226.210	231.180	229.740	6.40	6.70	1.1810	24.0	0.000
09.04.23	42.48	37.18	5.30	227.760	225.840	230.880	229.440	6.40	6.70	1.1900	24.0	0.000
10.04.23	43.04	37.62	5.42	228.260	226.340	231.310	229.810	6.40	6.70	1.2220	24.0	0.000
11.04.23	42.74	37.44	5.30	227.960	226.040	230.980	229.540	6.40	6.70	1.1920	24.0	0.000
12.04.23	43.01	37.76	5.25	228.790	226.870	231.890	230.380	6.40	6.70	1.1890	24.0	0.000
13.04.23	43.33	38.07	5.26	228.930	226.980	231.980	230.390	6.40	6.70	1.1910	24.0	0.000
14.04.23	43.83	38.22	5.61	228.460	226.430	231.460	229.900	6.40	6.70	1.2610	24.0	0.000
15.04.23	46.39	39.94	6.45	228.340	226.000	231.220	229.540	6.39	6.70	1.4550	24.0	0.000
16.04.23	46.68	40.14	6.54	228.030	225.630	230.860	229.180	6.40	6.70	1.4730	24.0	0.000
17.04.23	45.10	39.13	5.97	227.740	225.550	230.660	229.080	6.38	6.70	1.3400	24.0	0.000
18.04.23	42.86	37.61	5.25	228.590	226.670	231.650	230.140	6.41	6.70	1.1880	24.0	0.000

19.04.23	43.30	38.09	5.21	229.030	227.070	232.030	230.420	6.41	6.70	1.1770	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6588.1**	**6525.90**	**6673.7**	**6626.07**	**---**	**---**	**38.1820**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.06**	**39.19**	**5.87**	---	---	---	---	**6.39**	**6.70**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	397091.589	392555.679	400327.289	393726.590	3545.279	7183.000	2442.000
19.04.23 24:00	403453.130	398857.420	406771.639	400125.130	3582.007	7855.000	2442.000
Итого за период	6361.541	6301.740	6444.350	6398.539	36.728	672.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:36:58 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТВ-7 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 16

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20123889

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0F07

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.07	43.02	9.05	4.71	4.67	н/д	177.200	177.438	н/д	174.966	175.940	1.582	24	0
23.03.23	50.63	40.99	9.64	4.72	4.67	н/д	151.930	152.455	н/д	150.127	151.300	1.446	24	0
24.03.23	48.74	40.81	7.93	4.72	4.67	н/д	170.510	170.920	н/д	168.635	169.636	1.336	24	0
25.03.23	47.03	38.84	8.19	4.72	4.67	н/д	151.622	152.295	н/д	150.080	151.267	1.228	24	0
26.03.23	47.04	39.58	7.46	4.71	4.67	н/д	166.643	167.063	н/д	164.942	165.896	1.229	24	0
27.03.23	46.92	37.85	9.08	4.72	4.66	н/д	122.507	122.935	н/д	121.264	122.161	1.100	24	0
28.03.23	45.30	39.08	6.22	4.71	4.67	н/д	182.240	182.725	н/д	180.518	181.480	1.122	24	0
29.03.23	42.35	35.79	6.56	4.72	4.66	н/д	149.122	149.962	н/д	147.907	149.131	0.970	24	0
30.03.23	43.59	37.55	6.03	4.71	4.67	н/д	184.185	184.758	н/д	182.594	183.617	1.100	24	0
31.03.23	45.30	37.50	7.80	4.72	4.67	н/д	147.923	148.640	н/д	146.524	147.723	1.141	24	0
01.04.23	45.09	38.63	6.46	4.71	4.67	н/д	185.780	186.298	н/д	184.045	185.057	1.187	24	0
02.04.23	45.28	36.67	8.61	4.73	4.66	н/д	121.272	121.783	н/д	120.132	121.067	1.033	24	0
03.04.23	43.80	37.69	6.11	4.72	4.67	н/д	172.905	173.345	н/д	171.394	172.260	1.047	24	0
04.04.23	42.22	35.22	7.00	4.73	4.66	н/д	125.927	126.512	н/д	124.900	125.838	0.874	24	0
05.04.23	42.49	36.56	5.93	4.72	4.67	н/д	157.580	157.982	н/д	156.279	157.064	0.926	24	0
06.04.23	42.60	35.74	6.86	4.74	4.67	н/д	132.175	132.765	н/д	131.078	132.027	0.898	24	0
07.04.23	42.29	36.80	5.49	4.72	4.68	н/д	183.320	183.910	н/д	181.830	182.813	0.997	24	0
08.04.23	41.95	35.49	6.45	4.73	4.67	н/д	150.145	150.935	н/д	148.945	150.114	0.960	24	0
09.04.23	41.96	36.38	5.58	4.72	4.68	н/д	182.415	183.025	н/д	180.955	181.968	1.009	24	0
10.04.23	42.50	35.89	6.61	4.73	4.67	н/д	151.595	152.378	н/д	150.345	151.526	0.992	24	0
11.04.23	42.23	36.57	5.66	4.72	4.68	н/д	181.342	181.960	н/д	179.869	180.890	1.017	24	0
12.04.23	42.46	35.43	7.03	4.73	4.67	н/д	131.102	131.655	н/д	130.024	130.939	0.913	24	0
13.04.23	42.78	36.29	6.49	4.73	4.67	н/д	147.063	147.505	н/д	145.835	146.652	0.946	24	0
14.04.23	43.09	36.20	6.89	4.73	4.67	н/д	154.872	155.637	н/д	153.560	154.744	1.057	24	0
15.04.23	45.81	38.55	7.26	4.72	4.68	н/д	179.303	179.798	н/д	177.577	178.610	1.288	24	0
16.04.23	46.08	37.97	8.11	4.73	4.67	н/д	156.022	156.637	н/д	154.491	155.631	1.252	24	0
17.04.23	44.69	37.95	6.74	4.71	4.66	н/д	177.523	178.068	н/д	175.888	176.925	1.185	24	0

18.04.23	42.28	35.20	7.08	4.74	4.67	н/д	130.762	131.298	н/д	129.701	130.596	0.917	24	0
19.04.23	42.75	36.25	6.50	4.73	4.67	н/д	148.182	148.660	н/д	146.949	147.814	0.954	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**4573.167**	**4589.342**	**---**	**4531.354**	**4560.686**	**31.706**	**696**	**0**
Среднее	**44.58**	**37.57**	**7.00**	**4.72**	**4.67**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	82093.030	81820.200	0.000	80753.306	81047.164	0.000	1132.268	14443	6251
19.04.23 24:00	86666.200	86409.540	0.000	85284.663	85607.848	0.000	1163.974	15139	6251
Итого за период	4573.170	4589.340	0.000	4531.357	4560.684	0.000	31.706	696	0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:30:41 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлет-024М ТС 1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 19

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024М
№ ПУ 901534
Тхв (°С): 0.0
Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	53.37	43.36	10.01	195.4464	196.7412	-1.2948	0.52	0.52	198.0827	198.5068	-0.4241	1.8968	24.00
23.03.23	51.99	42.55	9.44	195.6147	196.9120	-1.2973	0.52	0.52	198.1224	198.6129	-0.4906	1.7880	24.00
24.03.23	49.96	41.34	8.62	195.8598	197.1584	-1.2986	0.52	0.52	198.1844	198.7654	-0.5810	1.6317	24.00
25.03.23	47.88	40.09	7.79	195.6717	196.9767	-1.3050	0.52	0.52	197.8087	198.4853	-0.6766	1.4689	24.00
26.03.23	47.85	40.03	7.82	187.4782	188.7336	-1.2554	0.52	0.52	189.5231	190.1747	-0.6516	1.4126	23.00
27.03.23	47.64	40.00	7.64	195.9079	197.2026	-1.2947	0.52	0.52	198.0274	198.7067	-0.6793	1.4409	24.00
28.03.23	47.21	39.86	7.35	196.0000	197.2622	-1.2622	0.52	0.52	198.0839	198.7563	-0.6724	1.3860	24.00
29.03.23	43.25	37.12	6.13	196.7053	197.9767	-1.2713	0.52	0.52	198.4617	199.2708	-0.8091	1.1566	24.00
30.03.23	43.44	37.08	6.36	196.4922	197.7562	-1.2640	0.52	0.52	198.2627	199.0460	-0.7832	1.2015	24.00
31.03.23	45.99	38.77	7.22	196.5641	197.8678	-1.3036	0.52	0.52	198.5472	199.2823	-0.7352	1.3667	24.00
01.04.23	45.95	38.76	7.19	197.0565	198.3382	-1.2817	0.52	0.52	199.0411	199.7561	-0.7150	1.3639	24.00
02.04.23	45.94	38.68	7.26	197.3334	198.6183	-1.2849	0.52	0.52	199.3198	200.0316	-0.7118	1.3806	24.00
03.04.23	45.21	38.41	6.80	197.7018	199.0048	-1.3031	0.52	0.52	199.6306	200.4009	-0.7702	1.2921	24.00
04.04.23	42.93	36.92	6.01	197.9706	199.2678	-1.2973	0.52	0.52	199.7119	200.5558	-0.8439	1.1398	24.00
05.04.23	43.17	37.17	6.00	198.5146	199.8119	-1.2972	0.52	0.52	200.2804	201.1216	-0.8412	1.1407	24.00
06.04.23	43.44	37.39	6.05	198.7028	200.0130	-1.3103	0.52	0.52	200.4917	201.3405	-0.8488	1.1488	24.00
07.04.23	43.08	37.12	5.96	200.7196	202.0363	-1.3167	0.52	0.52	202.4972	203.3571	-0.8599	1.1439	24.00
08.04.23	42.69	36.67	6.02	200.5401	201.8525	-1.3124	0.52	0.52	202.2843	203.1385	-0.8542	1.1580	24.00
09.04.23	42.58	36.43	6.15	200.2684	201.5812	-1.3128	0.52	0.52	202.0011	202.8483	-0.8473	1.1811	24.00
10.04.23	43.02	36.75	6.27	200.4751	201.8059	-1.3308	0.52	0.52	202.2457	203.0977	-0.8520	1.2053	24.00
11.04.23	43.02	36.81	6.21	200.4042	201.7198	-1.3156	0.52	0.52	202.1737	203.0153	-0.8417	1.1926	24.00
12.04.23	43.10	36.94	6.16	200.8242	202.1614	-1.3372	0.52	0.52	202.6046	203.4697	-0.8650	1.1852	24.00
13.04.23	43.44	37.24	6.20	200.8355	202.1603	-1.3248	0.52	0.52	202.6441	203.4904	-0.8463	1.1935	24.00
14.04.23	43.22	37.06	6.16	200.8090	202.1240	-1.3149	0.52	0.52	202.5995	203.4408	-0.8413	1.1860	24.00
15.04.23	46.28	38.69	7.59	200.2110	201.5414	-1.3304	0.52	0.52	202.2559	202.9761	-0.7201	1.4656	24.00
16.04.23	46.81	39.00	7.81	200.0312	201.3535	-1.3223	0.52	0.52	202.1205	202.8111	-0.6906	1.5060	24.00

17.04.23	46.62	38.96	7.66	199.7146	201.0498	-1.3353	0.52	0.52	201.7859	202.5025	-0.7166	1.4742	24.00
18.04.23	42.86	36.62	6.24	200.5539	201.8789	-1.3250	0.52	0.52	202.3121	203.1615	-0.8494	1.2012	24.00
19.04.23	43.37	37.12	6.25	200.9167	202.2413	-1.3246	0.52	0.52	202.7198	203.5631	-0.8434	1.2031	24.00
Итого	**---**	**---**	**---**	**5745.324**	**5783.148**	**-37.824**	**---**	**---**	**5801.824**	**5823.686**	**-21.862**	**38.511**	**695.00**
Среднее	**45.36**	**38.38**	**6.98**	---	---	---	**0.5**	**0.5**	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
21.03.23 24:00	-239555.822	6985.316
19.04.23 24:00	-239593.646	7023.827
Итого за период	-37.824	38.511

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:36:49 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 21

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00167000

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xE5DB

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.96	45.28	7.68	394.420	389.260	388.850	385.160	6.09	6.00	2.9870	24.0	0.000
23.03.23	51.56	44.36	7.20	394.580	389.670	389.090	385.520	6.09	6.00	2.8020	24.0	0.000
24.03.23	49.52	43.02	6.50	394.490	390.000	389.170	385.830	6.10	6.00	2.5250	24.0	0.000
25.03.23	47.92	41.84	6.08	393.250	389.000	388.120	384.980	6.10	6.00	2.3600	24.0	0.000
26.03.23	47.95	41.86	6.09	393.760	389.490	388.630	385.460	6.09	6.00	2.3650	24.0	0.000
27.03.23	47.69	41.76	5.93	394.080	389.850	389.020	385.810	6.09	6.00	2.3110	24.0	0.000
28.03.23	45.84	40.55	5.29	393.230	389.320	388.280	385.270	6.09	6.00	2.0560	24.0	0.000
29.03.23	43.10	38.29	4.81	391.380	387.960	386.770	384.130	6.10	6.00	1.8650	24.0	0.000
30.03.23	44.53	39.21	5.32	391.540	387.910	386.810	384.040	6.10	6.00	2.0590	24.0	0.000
31.03.23	46.14	40.41	5.73	392.320	388.460	387.420	384.500	6.10	6.00	2.2210	24.0	0.000
01.04.23	45.90	40.22	5.68	393.290	389.450	388.470	385.560	6.10	6.00	2.2080	24.0	0.000
02.04.23	46.18	40.52	5.66	394.380	390.490	389.430	386.430	6.10	6.00	2.2070	24.0	0.000
03.04.23	44.36	39.37	4.99	394.540	390.900	389.740	386.930	6.10	6.00	1.9470	24.0	0.000
04.04.23	43.06	38.40	4.66	394.670	391.230	390.000	387.300	6.11	6.00	1.8250	24.0	0.000
05.04.23	43.35	38.68	4.67	395.980	392.490	391.290	388.540	6.11	6.00	1.8280	24.0	0.000
06.04.23	43.38	38.72	4.66	398.960	395.420	394.300	391.540	6.12	6.00	1.8370	24.0	0.000
07.04.23	43.00	38.36	4.64	403.050	399.530	398.250	395.510	6.13	6.00	1.8510	24.0	0.000
08.04.23	42.69	37.99	4.70	402.920	399.490	398.170	395.530	6.13	6.00	1.8770	24.0	0.000
09.04.23	42.71	37.97	4.74	402.550	399.120	397.780	395.140	6.13	6.00	1.8910	24.0	0.000
10.04.23	43.27	38.40	4.87	403.180	399.610	398.300	395.560	6.13	6.00	1.9440	24.0	0.000
11.04.23	42.97	38.21	4.76	402.570	399.090	397.820	395.120	6.13	6.00	1.8970	24.0	0.000
12.04.23	43.24	38.51	4.73	404.120	400.540	399.310	396.510	6.13	6.00	1.8910	24.0	0.000
13.04.23	43.57	38.82	4.75	403.850	400.250	399.060	396.210	6.14	6.00	1.8960	24.0	0.000
14.04.23	44.03	38.92	5.11	403.320	399.640	398.360	395.520	6.13	6.00	2.0400	24.0	0.000
15.04.23	46.65	40.67	5.98	403.250	399.160	398.030	394.910	6.13	6.00	2.3810	24.0	0.000
16.04.23	46.94	40.89	6.05	402.880	398.750	397.640	394.520	6.12	6.00	2.4110	24.0	0.000
17.04.23	45.39	39.92	5.47	402.490	398.540	397.450	394.500	6.11	6.00	2.1770	24.0	0.000
18.04.23	43.08	38.29	4.79	403.500	399.970	398.630	395.900	6.14	6.00	1.9160	24.0	0.000

19.04.23	43.53	38.79	4.74	404.070	400.470	399.190	396.340	6.14	6.00	1.8970	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**11546.6**	**11435.06**	**11403.3**	**11318.27**	**---**	**---**	**61.4720**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.32**	**39.93**	**5.38**	---	---	---	---	**6.11**	**6.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	67224.460	66121.080	66186.700	65439.020	686.332	5025.000	0.000
19.04.23 24:00	78771.080	77556.140	77590.080	76757.289	747.804	5721.000	0.000
Итого за период	11546.619	11435.059	11403.380	11318.269	61.472	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:36:47 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТВ-7 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 29

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20123943

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x936A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.35	42.73	9.63	4.53	4.56	н/д	35.737	35.201	н/д	35.281	34.906	0.340	24	0
23.03.23	51.01	42.03	8.98	4.53	4.55	н/д	35.768	35.263	н/д	35.336	34.980	0.317	24	0
24.03.23	49.00	40.80	8.20	4.53	4.56	н/д	35.738	35.263	н/д	35.341	34.995	0.290	24	0
25.03.23	47.34	39.63	7.71	4.53	4.56	н/д	35.653	35.201	н/д	35.284	34.952	0.272	24	0
26.03.23	47.37	39.76	7.61	4.53	4.55	н/д	35.667	35.224	н/д	35.296	34.971	0.269	24	0
27.03.23	47.12	39.65	7.48	4.53	4.55	н/д	35.760	35.326	н/д	35.393	35.074	0.265	24	0
28.03.23	45.51	38.77	6.74	4.53	4.55	н/д	35.616	35.210	н/д	35.276	34.973	0.238	24	0
29.03.23	42.65	36.59	6.06	4.53	4.55	н/д	35.519	35.139	н/д	35.223	34.931	0.214	24	0
30.03.23	43.91	37.14	6.76	4.53	4.56	н/д	35.486	35.094	н/д	35.172	34.881	0.238	24	0
31.03.23	45.61	38.35	7.27	4.53	4.56	н/д	35.589	35.191	н/д	35.247	34.961	0.256	24	0
01.04.23	45.37	38.22	7.16	4.53	4.56	н/д	35.593	35.206	н/д	35.254	34.977	0.252	24	0
02.04.23	45.65	38.52	7.13	4.53	4.56	н/д	35.769	35.384	н/д	35.425	35.150	0.253	24	0
03.04.23	43.99	37.60	6.39	4.53	4.56	н/д	35.710	35.341	н/д	35.391	35.120	0.226	24	0
04.04.23	42.60	36.70	5.90	4.53	4.56	н/д	35.826	35.458	н/д	35.530	35.248	0.210	24	0
05.04.23	42.88	36.97	5.91	4.53	4.56	н/д	35.884	35.512	н/д	35.582	35.298	0.210	24	0
06.04.23	42.93	37.03	5.90	4.54	4.56	н/д	36.050	35.674	н/д	35.747	35.459	0.211	24	0
07.04.23	42.57	36.48	6.09	4.53	4.56	н/д	36.075	35.688	н/д	35.777	35.480	0.218	24	0
08.04.23	42.24	36.14	6.11	4.53	4.56	н/д	36.125	35.729	н/д	35.830	35.526	0.219	24	0
09.04.23	42.24	36.02	6.22	4.53	4.56	н/д	36.041	35.638	н/д	35.748	35.435	0.222	24	0
10.04.23	42.80	36.44	6.36	4.53	4.56	н/д	36.140	35.738	н/д	35.837	35.530	0.228	24	0
11.04.23	42.51	36.29	6.22	4.53	4.56	н/д	36.060	35.664	н/д	35.764	35.459	0.223	24	0
12.04.23	42.77	36.60	6.17	4.53	4.56	н/д	36.244	35.854	н/д	35.941	35.644	0.222	24	0
13.04.23	43.12	36.92	6.19	4.54	4.56	н/д	36.194	35.813	н/д	35.886	35.599	0.222	24	0
14.04.23	43.45	36.93	6.52	4.53	4.56	н/д	36.135	35.749	н/д	35.823	35.535	0.233	24	0
15.04.23	46.11	38.43	7.68	4.53	4.56	н/д	36.071	35.666	н/д	35.718	35.430	0.274	24	0
16.04.23	46.39	38.63	7.76	4.53	4.56	н/д	36.066	35.661	н/д	35.707	35.424	0.277	24	0
17.04.23	45.05	37.89	7.17	4.52	4.54	н/д	35.994	35.612	н/д	35.658	35.385	0.255	24	0

18.04.23	42.63	36.39	6.23	4.53	4.56	н/д	36.170	35.811	н/д	35.869	35.602	0.224	24	0
19.04.23	43.08	36.94	6.15	4.53	4.56	н/д	36.190	35.838	н/д	35.883	35.623	0.220	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**1040.870**	**1029.148**	**---**	**1031.219**	**1022.548**	**7.098**	**696**	**0**
Среднее	**44.83**	**37.94**	**6.88**	**4.53**	**4.56**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	23621.550	23360.090	0.000	23215.028	23059.324	0.000	259.101	20440	165
19.04.23 24:00	24662.420	24389.238	0.000	24246.243	24081.870	0.000	266.196	21136	165
Итого за период	1040.870	1029.148	0.000	1031.215	1022.546	0.000	7.095	696	0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:28:54 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТВ-7 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 31

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20120695

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x2ВС4

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	51.67	44.22	7.45	4.53	4.57	н/д	49.062	49.345	н/д	48.679	48.679	0.363	24	0
23.03.23	50.33	43.25	7.08	4.53	4.57	н/д	49.120	49.459	н/д	48.790	48.790	0.346	24	0
24.03.23	48.33	41.86	6.47	4.53	4.57	н/д	49.055	49.445	н/д	48.788	48.788	0.316	24	0
25.03.23	46.69	40.64	6.05	4.53	4.57	н/д	48.920	49.325	н/д	48.692	48.692	0.295	24	0
26.03.23	46.72	40.69	6.03	4.53	4.57	н/д	48.945	49.349	н/д	48.713	48.713	0.294	24	0
27.03.23	46.47	40.67	5.80	4.53	4.56	н/д	49.067	49.464	н/д	48.835	48.835	0.283	24	0
28.03.23	44.85	39.56	5.29	4.53	4.57	н/д	48.830	49.236	н/д	48.633	48.633	0.258	24	0
29.03.23	42.03	37.17	4.86	4.53	4.57	н/д	48.633	49.065	н/д	48.503	48.503	0.236	24	0
30.03.23	43.30	38.02	5.27	4.53	4.57	н/д	48.600	49.003	н/д	48.435	48.435	0.256	24	0
31.03.23	44.98	39.21	5.76	4.53	4.57	н/д	48.787	49.144	н/д	48.569	48.569	0.280	24	0
01.04.23	44.74	39.14	5.59	4.53	4.57	н/д	48.800	49.143	н/д	48.579	48.579	0.272	24	0
02.04.23	45.01	39.44	5.57	4.53	4.57	н/д	49.072	49.398	н/д	48.834	48.834	0.272	24	0
03.04.23	43.35	38.38	4.97	4.53	4.57	н/д	48.942	49.276	н/д	48.735	48.735	0.242	24	0
04.04.23	41.99	37.38	4.60	4.53	4.57	н/д	49.059	49.415	н/д	48.887	48.887	0.225	24	0
05.04.23	42.26	37.66	4.60	4.53	4.57	н/д	49.152	49.501	н/д	48.971	48.971	0.226	24	0
06.04.23	42.31	37.66	4.65	4.54	4.57	н/д	49.392	49.742	н/д	49.212	49.212	0.229	24	0
07.04.23	41.95	37.24	4.71	4.53	4.57	н/д	49.406	49.773	н/д	49.240	49.240	0.232	24	0
08.04.23	41.64	36.84	4.80	4.53	4.57	н/д	49.456	49.828	н/д	49.296	49.296	0.237	24	0
09.04.23	41.64	36.80	4.85	4.54	4.57	н/д	49.320	49.695	н/д	49.165	49.165	0.238	24	0
10.04.23	42.19	37.24	4.96	4.54	4.57	н/д	49.477	49.848	н/д	49.311	49.311	0.245	24	0
11.04.23	41.91	37.08	4.82	4.54	4.57	н/д	49.354	49.713	н/д	49.185	49.185	0.237	24	0
12.04.23	42.16	37.29	4.87	4.53	4.57	н/д	49.644	49.991	н/д	49.463	49.463	0.241	24	0
13.04.23	42.50	37.68	4.82	4.54	4.57	н/д	49.595	49.925	н/д	49.399	49.399	0.238	24	0
14.04.23	42.83	37.45	5.38	4.54	4.57	н/д	49.510	49.848	н/д	49.316	49.316	0.266	24	0
15.04.23	45.48	39.01	6.46	4.53	4.57	н/д	49.465	49.796	н/д	49.225	49.225	0.318	24	0
16.04.23	45.76	39.29	6.47	4.54	4.57	н/д	49.469	49.805	н/д	49.225	49.225	0.319	24	0
17.04.23	44.41	38.61	5.80	4.52	4.56	н/д	49.363	49.717	н/д	49.151	49.151	0.286	24	0

18.04.23	42.01	37.06	4.95	4.54	4.57	н/д	49.540	49.911	н/д	49.377	49.377	0.245	24	0
19.04.23	42.46	37.68	4.77	4.54	4.57	н/д	49.535	49.859	н/д	49.337	49.337	0.236	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**1426.570**	**1437.019**	**---**	**1420.545**	**1420.545**	**7.731**	**696**	**0**
Среднее	**44.20**	**38.76**	**5.44**	**4.53**	**4.57**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	22036.417	21997.401	0.000	21723.390	21698.751	0.000	254.348	20585	16
19.04.23 24:00	23462.987	23434.420	0.000	23143.935	23119.297	0.000	262.078	21281	16
Итого за период	1426.570	1437.019	0.000	1420.545	1420.546	0.000	7.730	696	0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:28:52 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТВ-7 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 33

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20123767

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xD59F

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	51.94	42.16	9.79	4.51	4.55	н/д	33.646	33.706	н/д	33.329	33.329	0.326	24	0
23.03.23	50.62	41.43	9.19	4.51	4.55	н/д	33.678	33.755	н/д	33.384	33.384	0.307	24	0
24.03.23	48.61	40.25	8.36	4.51	4.56	н/д	33.671	33.763	н/д	33.408	33.408	0.279	24	0
25.03.23	46.95	39.12	7.83	4.51	4.56	н/д	33.601	33.705	н/д	33.367	33.367	0.261	24	0
26.03.23	46.98	39.17	7.81	4.50	4.55	н/д	33.619	33.722	н/д	33.382	33.382	0.260	24	0
27.03.23	46.73	39.16	7.58	4.50	4.55	н/д	33.709	33.818	н/д	33.477	33.477	0.254	24	0
28.03.23	45.17	38.36	6.81	4.50	4.55	н/д	33.581	33.704	н/д	33.374	33.374	0.227	24	0
29.03.23	42.29	36.24	6.06	4.50	4.55	н/д	33.493	33.630	н/д	33.327	33.327	0.202	24	0
30.03.23	43.51	36.83	6.68	4.51	4.55	н/д	33.452	33.575	н/д	33.269	33.269	0.222	24	0
31.03.23	45.24	38.01	7.22	4.51	4.55	н/д	33.555	33.671	н/д	33.346	33.346	0.241	24	0
01.04.23	44.99	37.85	7.14	4.51	4.55	н/д	33.567	33.683	н/д	33.362	33.362	0.238	24	0
02.04.23	45.26	38.02	7.23	4.51	4.55	н/д	33.740	33.853	н/д	33.530	33.530	0.242	24	0
03.04.23	43.63	37.08	6.55	4.51	4.55	н/д	33.688	33.809	н/д	33.497	33.497	0.219	24	0
04.04.23	42.23	36.16	6.07	4.51	4.55	н/д	33.792	33.922	н/д	33.622	33.622	0.204	24	0
05.04.23	42.50	36.38	6.12	4.51	4.55	н/д	33.849	33.975	н/д	33.673	33.673	0.206	24	0
06.04.23	42.55	36.41	6.14	4.51	4.56	н/д	33.994	34.121	н/д	33.818	33.818	0.208	24	0
07.04.23	42.19	36.05	6.15	4.51	4.56	н/д	34.017	34.141	н/д	33.844	33.844	0.208	24	0
08.04.23	41.86	35.60	6.26	4.51	4.56	н/д	34.053	34.174	н/д	33.883	33.883	0.212	24	0
09.04.23	41.86	35.57	6.29	4.51	4.56	н/д	33.967	34.086	н/д	33.798	33.798	0.212	24	0
10.04.23	42.43	36.04	6.39	4.51	4.56	н/д	34.055	34.180	н/д	33.880	33.880	0.216	24	0
11.04.23	42.14	35.84	6.30	4.51	4.56	н/д	33.981	34.107	н/д	33.810	33.810	0.213	24	0
12.04.23	42.39	36.00	6.39	4.51	4.55	н/д	34.162	34.289	н/д	33.988	33.988	0.217	24	0
13.04.23	42.73	36.36	6.37	4.51	4.56	н/д	34.118	34.246	н/д	33.940	33.940	0.216	24	0
14.04.23	43.04	36.20	6.84	4.51	4.56	н/д	34.062	34.185	н/д	33.881	33.881	0.232	24	0
15.04.23	45.71	37.82	7.90	4.51	4.56	н/д	33.997	34.102	н/д	33.778	33.778	0.267	24	0
16.04.23	45.99	38.13	7.87	4.51	4.56	н/д	33.991	34.097	н/д	33.768	33.768	0.265	24	0
17.04.23	44.70	37.46	7.24	4.49	4.54	н/д	33.937	34.056	н/д	33.734	33.734	0.244	24	0

18.04.23	42.25	35.98	6.27	4.51	4.56	н/д	34.105	34.243	н/д	33.939	33.939	0.213	24	0
19.04.23	42.70	36.46	6.24	4.51	4.56	н/д	34.066	34.206	н/д	33.895	33.895	0.211	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**981.146**	**984.524**	**---**	**975.303**	**975.303**	**6.822**	**696**	**0**
Среднее	**44.44**	**37.45**	**7.00**	**4.51**	**4.55**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	22386.996	22425.266	0.000	22084.328	22084.691	0.000	243.064	20590	11
19.04.23 24:00	23368.142	23409.790	0.000	23059.632	23059.995	0.000	249.887	21286	11
Итого за период	981.146	984.524	0.000	975.304	975.304	0.000	6.823	696	0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:28:49 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
22/03/23г.-19/04/23г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:ул. Садовое кольцо д.34 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 40.00 м3/ч G3 min = 0.04 м3/ч

Заводской номер 00179015 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0x4E41 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
22/03/23	52.87	40.54	12.33	122.53	120.98	121.60	120.64	0.00	0.34	6.90	6.70	1.488	24	0	*
23/03/23	51.23	39.66	11.57	122.62	121.18	121.76	120.80	0.00	0.38	6.90	6.70	1.398	24	0	*
24/03/23	48.78	38.47	10.31	122.83	121.48	122.04	121.18	0.00	0.30	6.90	6.70	1.248	24	0	*
25/03/23	48.07	38.12	9.95	123.42	122.08	122.63	121.85	0.00	0.23	6.90	6.70	1.213	24	0	*
26/03/23	47.85	38.01	9.84	123.41	122.09	122.64	121.88	0.00	0.21	6.90	6.70	1.198	24	0	*
27/03/23	53.06	38.62	14.44	98.06	96.74	97.00	96.33	0.00	0.41	6.90	6.70	1.392	24	0	*
28/03/23	65.41	41.12	24.29	70.73	69.33	69.29	68.79	0.00	0.54	6.90	6.70	1.681	24	0	*
29/03/23	65.29	41.27	24.02	72.75	71.32	71.32	70.82	0.00	0.50	6.90	6.70	1.712	24	0	*
30/03/23	65.40	41.58	23.82	73.11	71.67	71.68	71.14	0.00	0.53	6.90	6.70	1.707	24	0	*
31/03/23	65.50	41.79	23.71	74.00	72.56	72.54	71.99	0.00	0.57	6.90	6.70	1.717	24	0	*
01/04/23	65.38	41.85	23.53	74.18	72.74	72.76	72.16	0.00	0.58	6.90	6.70	1.710	24	0	*
02/04/23	65.61	42.18	23.43	74.39	72.95	72.93	72.32	0.00	0.63	6.90	6.70	1.706	24	0	*
03/04/23	65.49	42.95	22.54	78.09	76.58	76.63	75.94	0.00	0.64	6.90	6.70	1.724	24	0	*
04/04/23	65.17	44.15	21.02	84.55	82.91	83.10	82.33	0.00	0.58	6.90	6.70	1.741	24	0	*
05/04/23	65.69	45.03	20.66	88.04	86.36	86.55	85.77	0.00	0.59	6.90	6.70	1.782	24	0	*
06/04/23	65.71	45.50	20.21	91.45	89.69	89.92	89.03	0.00	0.66	6.90	6.70	1.809	24	0	*
07/04/23	64.97	45.03	19.94	93.20	91.39	91.72	90.84	0.00	0.55	6.90	6.70	1.818	24	0	*
08/04/23	65.06	44.76	20.30	92.80	91.01	91.30	90.45	0.00	0.56	6.90	6.70	1.843	24	0	*
09/04/23	65.61	45.07	20.54	92.67	90.87	91.18	90.27	0.00	0.60	6.90	6.70	1.862	24	0	*
10/04/23	64.58	44.60	19.98	92.57	90.86	91.14	90.29	0.00	0.57	6.90	6.70	1.814	24	0	*
11/04/23	64.95	44.71	20.24	93.00	91.24	91.56	90.70	0.00	0.54	6.90	6.70	1.844	24	0	*
12/04/23	65.34	45.25	20.09	94.34	92.49	92.88	91.96	0.00	0.53	6.90	6.70	1.858	24	0	*
13/04/23	61.72	43.58	18.14	61.05	59.95	60.59	60.04	0.00	-0.09	6.90	6.70	1.134	24	0	*
14/04/23	66.31	44.72	21.59	88.60	86.85	87.11	86.32	0.00	0.53	6.90	6.70	1.872	24	0	*
15/04/23	67.01	44.44	22.57	87.48	85.74	85.94	85.17	0.00	0.57	6.90	6.70	1.932	24	0	*
16/04/23	67.78	45.13	22.65	88.37	86.52	86.79	85.98	0.00	0.54	6.90	6.70	1.958	24	0	*
17/04/23	66.98	44.45	22.53	85.86	84.14	84.33	83.61	0.00	0.53	6.90	6.70	1.895	24	0	*
18/04/23	67.59	44.64	22.95	84.27	82.58	82.70	81.98	0.00	0.60	6.90	6.70	1.892	24	0	*
19/04/23	68.06	45.69	22.37	87.46	85.63	85.85	85.02	0.00	0.61	6.90	6.70	1.915	24	0	*
Итого:				2635.8	2589.93	2597.4	2575.60	0.00	14.33			48.863	696	0	

Средние:	62.49	42.85	19.64							6.90	6.70				

Период нормальной работы 696ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 21028ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

ТВ-7 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 37

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20119355

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0B00

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.29	44.80	7.49	9.80	5.20	н/д	46.264	н/д	н/д	45.687	н/д	0.346	24	0
23.03.23	50.95	43.96	6.99	9.80	5.20	н/д	46.316	н/д	н/д	45.769	н/д	0.324	24	0
24.03.23	48.95	42.64	6.30	9.80	5.20	н/д	46.268	н/д	н/д	45.765	н/д	0.292	24	0
25.03.23	47.31	41.38	5.93	9.80	5.20	н/д	46.148	н/д	н/д	45.683	н/д	0.275	24	0
26.03.23	47.34	41.41	5.93	9.80	5.20	н/д	46.182	н/д	н/д	45.713	н/д	0.275	24	0
27.03.23	47.09	41.32	5.77	9.80	5.20	н/д	46.297	н/д	н/д	45.832	н/д	0.268	24	0
28.03.23	45.45	40.22	5.22	9.80	5.20	н/д	46.089	н/д	н/д	45.659	н/д	0.243	24	0
29.03.23	42.62	37.98	4.63	9.80	5.20	н/д	45.918	н/д	н/д	45.546	н/д	0.215	24	0
30.03.23	43.90	38.74	5.16	9.80	5.20	н/д	45.883	н/д	н/д	45.487	н/д	0.239	24	0
31.03.23	45.58	39.99	5.59	9.80	5.20	н/д	46.047	н/д	н/д	45.615	н/д	0.259	24	0
01.04.23	45.34	39.80	5.54	9.80	5.20	н/д	46.057	н/д	н/д	45.631	н/д	0.257	24	0
02.04.23	45.62	40.16	5.46	9.80	5.20	н/д	46.289	н/д	н/д	45.855	н/д	0.254	24	0
03.04.23	43.94	39.13	4.81	9.80	5.20	н/д	46.188	н/д	н/д	45.788	н/д	0.224	24	0
04.04.23	42.58	38.12	4.45	9.80	5.20	н/д	46.315	н/д	н/д	45.943	н/д	0.209	24	0
05.04.23	42.85	38.41	4.44	9.80	5.20	н/д	46.387	н/д	н/д	46.005	н/д	0.209	24	0
06.04.23	42.90	38.43	4.48	9.80	5.20	н/д	46.599	н/д	н/д	46.218	н/д	0.211	24	0
07.04.23	42.54	37.98	4.56	9.80	5.20	н/д	46.612	н/д	н/д	46.238	н/д	0.215	24	0
08.04.23	42.22	37.55	4.67	9.80	5.20	н/д	46.653	н/д	н/д	46.283	н/д	0.220	24	0
09.04.23	42.23	37.48	4.75	9.80	5.20	н/д	46.525	н/д	н/д	46.158	н/д	0.223	24	0
10.04.23	42.79	37.91	4.88	9.80	5.20	н/д	46.660	н/д	н/д	46.281	н/д	0.230	24	0
11.04.23	42.50	37.81	4.69	9.80	5.20	н/д	46.552	н/д	н/д	46.177	н/д	0.221	24	0
12.04.23	42.75	38.08	4.68	9.80	5.20	н/д	46.804	н/д	н/д	46.423	н/д	0.221	24	0
13.04.23	43.09	38.45	4.64	9.80	5.20	н/д	46.751	н/д	н/д	46.363	н/д	0.219	24	0
14.04.23	43.44	38.44	5.00	9.80	5.20	н/д	46.661	н/д	н/д	46.267	н/д	0.235	24	0
15.04.23	46.09	40.21	5.87	9.80	5.20	н/д	46.611	н/д	н/д	46.166	н/д	0.275	24	0
16.04.23	46.37	40.41	5.96	9.80	5.20	н/д	46.610	н/д	н/д	46.158	н/д	0.279	24	0
17.04.23	45.01	39.56	5.45	9.80	5.20	н/д	46.519	н/д	н/д	46.095	н/д	0.255	24	0

18.04.23	42.62	37.91	4.70	9.80	5.20	н/д	46.727	н/д	н/д	46.349	н/д	0.222	24	0
19.04.23	43.06	38.42	4.64	9.80	5.20	н/д	46.769	н/д	н/д	46.383	н/д	0.219	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**1345.701**	**---**	**---**	**1333.537**	**---**	**7.134**	**696**	**0**
Среднее	**44.80**	**39.54**	**5.26**	**9.80**	**5.20**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	13646.546	0.000	0.000	13428.755	0.000	0.000	142.734	7994	3127
19.04.23 24:00	14992.247	0.000	0.000	14762.291	0.000	0.000	149.870	8690	3127
Итого за период	1345.701	0.000	0.000	1333.536	0.000	0.000	7.136	696	0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:30:44 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 38

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00179107

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x37B8

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	67.86	54.09	13.77	132.710	130.000	131.960	130.180	8.12	7.78	1.7910	24.0	0.000
23.03.23	67.29	54.23	13.06	137.760	134.960	137.000	135.150	8.16	7.80	1.7610	24.0	0.000
24.03.23	65.72	53.05	12.67	134.040	131.430	133.350	131.620	8.12	7.78	1.6660	24.0	0.000
25.03.23	65.36	53.05	12.31	132.900	130.350	132.420	130.710	8.12	7.78	1.6020	24.0	0.000
26.03.23	64.90	52.72	12.18	133.330	130.790	132.710	131.030	8.12	7.79	1.5950	24.0	0.000
27.03.23	65.31	52.63	12.68	126.060	123.620	125.570	123.980	8.12	7.81	1.5650	24.0	0.000
28.03.23	65.74	49.06	16.68	77.860	76.330	78.130	77.290	8.15	7.92	1.2670	24.0	0.000
29.03.23	65.42	44.00	21.42	60.660	59.460	60.910	60.430	8.16	7.99	1.2740	24.0	0.000
30.03.23	65.52	44.12	21.40	60.750	59.550	61.120	60.640	8.16	7.98	1.2710	24.0	0.000
31.03.23	65.59	44.11	21.48	61.260	60.060	61.680	61.200	8.18	8.01	1.2880	24.0	0.000
01.04.23	65.46	44.06	21.40	61.360	60.160	61.880	61.400	8.18	8.01	1.2850	24.0	0.000
02.04.23	65.70	44.33	21.37	61.530	60.330	61.960	61.460	8.19	8.02	1.2870	24.0	0.000
03.04.23	65.57	44.98	20.59	63.440	62.240	64.020	63.430	8.21	8.03	1.2810	24.0	0.000
04.04.23	65.22	46.37	18.85	68.140	66.820	68.540	67.830	8.27	8.06	1.2570	24.0	0.000
05.04.23	65.74	47.19	18.55	70.850	69.410	71.230	70.510	8.33	8.12	1.2840	24.0	0.000
06.04.23	65.72	47.62	18.10	73.990	72.550	74.280	73.550	8.36	8.13	1.3130	24.0	0.000
07.04.23	64.97	47.31	17.66	75.050	73.610	75.440	74.720	8.36	8.13	1.3000	24.0	0.000
08.04.23	65.07	46.83	18.24	74.960	73.520	75.330	74.610	8.34	8.11	1.3400	24.0	0.000
09.04.23	65.62	46.75	18.87	75.250	73.810	75.420	74.700	8.30	8.07	1.3910	24.0	0.000
10.04.23	64.58	46.76	17.82	74.750	73.310	75.030	74.310	8.30	8.07	1.3040	24.0	0.000
11.04.23	64.96	46.96	18.00	75.010	73.570	75.460	74.740	8.30	8.07	1.3230	24.0	0.000
12.04.23	65.33	47.55	17.78	76.370	74.930	76.670	75.890	8.33	8.09	1.3320	24.0	0.000
13.04.23	61.70	44.75	16.95	50.100	49.240	48.920	48.500	6.08	5.91	0.8670	24.0	0.000
14.04.23	66.29	46.79	19.50	70.370	68.980	70.990	70.270	8.27	8.05	1.3440	24.0	0.000
15.04.23	67.06	46.44	20.62	69.290	67.850	70.120	69.400	8.26	8.05	1.3990	24.0	0.000
16.04.23	67.77	47.16	20.61	69.800	68.360	70.540	69.820	8.29	8.07	1.4070	24.0	0.000
17.04.23	67.01	46.65	20.36	67.670	66.280	68.480	67.780	8.15	7.94	1.3480	24.0	0.000
18.04.23	67.59	46.87	20.72	66.050	64.640	66.950	66.230	8.02	7.82	1.3380	24.0	0.000

19.04.23	68.07	48.02	20.05	68.890	67.450	69.900	69.180	8.08	7.87	1.3540	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**2370.2**	**2323.61**	**2376.0**	**2350.56**	**---**	**---**	**39.8340**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**65.79**	**47.73**	**18.05**	---	---	---	---	**8.14**	**7.91**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	88891.330	86888.029	109820.530	108262.020	1305.283	23462.000	1008.000
19.04.23 24:00	91261.530	89211.640	112196.540	110612.579	1345.117	24158.000	1008.000
Итого за период	2370.199	2323.611	2376.009	2350.558	39.834	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:32:11 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 40

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00175273

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x669A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	68.77	44.87	23.90	68.550	67.090	65.430	64.840	8.00	6.00	1.6050	24.0	0.000
23.03.23	68.16	45.44	22.72	71.010	69.540	67.970	67.260	8.04	6.00	1.5820	24.0	0.000
24.03.23	66.63	44.73	21.90	69.210	67.820	66.140	65.490	8.00	6.00	1.4850	24.0	0.000
25.03.23	66.26	44.81	21.45	69.150	67.770	66.040	65.390	8.00	6.00	1.4570	24.0	0.000
26.03.23	65.80	44.93	20.87	69.030	67.660	65.750	65.040	8.01	6.00	1.4120	24.0	0.000
27.03.23	66.13	44.82	21.31	66.180	64.850	63.040	62.430	8.01	6.00	1.3870	24.0	0.000
28.03.23	66.46	44.79	21.67	65.590	64.290	62.360	61.770	8.04	6.00	1.3920	24.0	0.000
29.03.23	66.32	44.88	21.44	67.590	66.210	64.190	63.570	8.05	6.00	1.4210	24.0	0.000
30.03.23	66.42	45.01	21.41	67.790	66.370	64.460	63.770	8.04	6.00	1.4220	24.0	0.000
31.03.23	66.50	45.02	21.48	68.270	66.830	64.950	64.230	8.07	6.00	1.4370	24.0	0.000
01.04.23	66.37	44.92	21.45	68.640	67.200	65.170	64.490	8.07	6.00	1.4430	24.0	0.000
02.04.23	66.61	45.23	21.38	68.750	67.310	65.260	64.540	8.08	6.00	1.4390	24.0	0.000
03.04.23	66.49	45.82	20.67	70.790	69.350	67.380	66.660	8.10	6.00	1.4370	24.0	0.000
04.04.23	66.15	46.88	19.27	75.730	74.240	72.190	71.470	8.16	6.00	1.4320	24.0	0.000
05.04.23	66.68	47.89	18.79	78.660	77.080	75.090	74.310	8.22	6.00	1.4510	24.0	0.000
06.04.23	66.67	48.27	18.40	81.460	79.780	78.000	77.170	8.24	6.00	1.4710	24.0	0.000
07.04.23	65.91	47.91	18.00	83.000	81.340	79.510	78.620	8.25	6.00	1.4660	24.0	0.000
08.04.23	66.00	47.68	18.32	82.740	81.060	79.320	78.470	8.23	6.00	1.4860	24.0	0.000
09.04.23	66.56	47.98	18.58	82.750	81.070	79.290	78.380	8.19	6.00	1.5060	24.0	0.000
10.04.23	65.50	47.49	18.01	82.750	81.090	79.190	78.360	8.19	6.00	1.4630	24.0	0.000
11.04.23	65.89	47.89	18.00	83.070	81.390	79.590	78.700	8.19	6.00	1.4680	24.0	0.000
12.04.23	66.27	48.42	17.85	84.350	82.670	80.870	79.910	8.21	6.00	1.4760	24.0	0.000
13.04.23	64.89	52.94	11.95	86.870	85.220	87.070	85.930	5.93	8.31	0.9850	24.0	0.000
14.04.23	67.51	59.08	8.43	241.120	236.220	237.440	233.620	8.11	6.00	2.0010	24.0	0.000
15.04.23	68.30	59.44	8.86	235.470	230.570	231.650	227.890	8.11	6.00	2.0520	24.0	0.000
16.04.23	69.04	60.13	8.91	232.600	227.660	228.490	224.660	8.13	6.00	2.0360	24.0	0.000
17.04.23	68.28	59.41	8.87	225.350	220.630	221.190	217.610	7.99	6.00	1.9640	24.0	0.000
18.04.23	68.87	59.91	8.96	220.760	216.080	216.540	212.970	7.86	6.00	1.9430	24.0	0.000

19.04.23	69.36	60.81	8.55	229.310	224.390	224.910	221.090	7.91	6.00	1.9270	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**3096.5**	**3032.78**	**2998.4**	**2958.64**	**---**	**---**	**45.0460**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**66.85**	**49.22**	**17.63**	---	---	---	---	**8.01**	**6.08**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	21782.539	21276.110	21151.519	20859.610	380.878	7430.000	0.000
19.04.23 24:00	24879.079	24308.890	24149.999	23818.250	425.924	8126.000	0.000
Итого за период	3096.540	3032.779	2998.479	2958.639	45.046	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:37:52 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул. Садовое кольцо д.42 1 ввод
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА780
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	2.00	68.23	83.71	43.53	81.16	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.81	67.55	68.49	41.08	66.07	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.70	66.04	65.82	40.14	63.52	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.68	65.66	65.79	40.12	63.57	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.66	65.20	65.81	39.98	63.48	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.63	65.55	64.39	40.13	62.30	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.67	65.89	66.27	40.60	64.05	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.72	65.72	68.51	40.59	66.48	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.63	62.27	77.83	42.40	75.39	23:41	24:00
01-04-2023 00:00:00	2.12	66.01	115.32	47.43	111.46	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	2.13	65.88	113.19	47.03	109.76	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	3.15	66.11	113.12	38.26	110.30	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	5.34	65.97	116.18	19.94	114.28	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	5.85	65.58	124.28	18.45	122.68	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	5.84	66.09	129.43	20.91	127.74	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	5.42	66.07	133.70	25.42	131.83	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	4.43	65.20	89.51	12.40	87.96	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	3.05	65.23	61.40	15.53	59.39	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	2.00	65.79	61.26	33.09	59.94	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.90	64.75	61.10	33.57	60.04	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.57	65.13	61.32	39.54	60.24	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.58	65.50	62.34	40.03	60.97	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.98	51.67	37.79	40.57	36.91	15:03	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.60	66.48	58.97	39.22	57.81	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.68	67.27	58.32	38.36	57.11	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.74	67.97	59.21	38.56	57.51	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.65	67.18	57.67	38.56	55.61	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.58	67.80	55.94	39.54	54.64	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.62	68.28	58.17	40.34	56.96	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	70.74	65.59	2254.85	35.70	2199.15	686:44	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : ул. Садовое кольцо д.42 2 ввод
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА779
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	2.18	68.22	93.47	43.00	89.77	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.89	67.63	64.93	38.53	61.76	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.78	66.01	62.95	37.70	59.95	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.76	65.65	62.98	37.65	59.94	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.74	65.22	62.74	37.47	59.80	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.74	65.56	62.67	37.77	59.58	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.77	65.89	64.47	38.38	61.31	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.81	65.73	66.48	38.39	63.21	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.82	65.81	66.79	38.50	63.46	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.83	65.91	67.20	38.59	63.82	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.84	65.77	67.58	38.44	64.17	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.85	66.01	67.71	38.65	64.28	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.83	65.85	69.05	39.25	65.87	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.86	65.47	73.56	40.11	70.23	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.91	65.97	76.47	40.95	73.05	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.94	65.97	78.71	41.32	75.15	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.91	65.19	79.23	40.99	75.91	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.95	65.29	79.00	40.60	75.57	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.97	65.86	78.97	40.82	75.53	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.91	64.80	78.66	40.48	75.42	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.93	65.16	79.18	40.77	75.78	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.95	65.56	80.48	41.25	76.82	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.20	52.10	48.88	41.58	46.64	15:24	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.98	66.59	77.36	41.01	73.66	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	2.05	67.29	76.68	40.56	72.90	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	2.11	68.06	77.93	40.99	73.90	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	2.02	67.22	75.67	40.54	72.06	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.99	67.89	73.99	40.89	70.32	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.87	68.30	66.42	39.97	62.99	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	54.39	65.72	2080.23	39.83	1982.84	687:24	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	ул. Садовое кольцо д.58
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВВ149
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	2.48	69.70	141.32	52.12	142.17	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	2.46	68.92	146.25	52.07	146.88	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	2.31	67.51	141.43	51.13	142.15	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	2.27	67.06	141.21	50.94	142.03	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	2.24	66.61	141.06	50.70	141.81	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	2.24	66.97	140.99	51.06	141.76	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	2.27	67.29	146.91	51.77	147.63	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	2.02	67.00	108.38	47.05	108.50	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.84	67.02	77.14	43.09	76.88	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.85	67.08	77.77	43.26	77.52	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.87	66.95	78.44	43.07	77.85	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.87	67.18	78.59	43.39	77.87	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.87	67.04	80.59	43.79	79.93	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.88	66.64	86.00	44.76	85.48	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.92	67.18	89.05	45.56	88.76	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.93	67.14	91.53	45.97	91.31	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.92	66.37	92.41	45.59	92.14	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.93	66.47	91.71	45.44	91.48	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.95	67.03	91.48	45.64	91.30	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.90	65.96	91.55	45.16	91.34	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.92	66.37	91.74	45.39	91.64	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.92	66.72	92.81	46.05	92.77	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.22	60.58	56.43	44.76	56.11	14:44	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.95	67.70	89.17	45.76	88.38	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	2.03	68.59	88.42	45.57	87.54	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	2.07	69.24	89.55	46.08	88.65	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	2.01	68.49	87.07	45.41	86.23	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	2.01	69.06	84.96	45.41	84.14	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	2.02	69.58	88.16	46.58	87.27	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	58.18	67.22	2902.11	46.64	2897.55	686:44	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 59

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00179099

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x523A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	67.39	49.65	17.74	145.360	142.420	143.190	141.540	6.90	6.70	2.5230	24.0	0.000
23.03.23	66.90	49.90	17.00	150.150	147.100	148.050	146.320	6.90	6.70	2.5000	24.0	0.000
24.03.23	65.32	49.22	16.10	148.580	145.680	147.220	145.560	6.90	6.70	2.3450	24.0	0.000
25.03.23	64.95	49.17	15.78	148.500	145.660	146.960	145.280	6.90	6.70	2.2960	24.0	0.000
26.03.23	64.53	49.07	15.46	148.920	146.060	147.260	145.580	6.90	6.70	2.2550	24.0	0.000
27.03.23	64.82	48.61	16.21	137.830	135.240	135.490	133.980	6.90	6.70	2.1890	24.0	0.000
28.03.23	65.06	48.70	16.36	136.380	133.750	134.010	132.570	6.90	6.70	2.1850	24.0	0.000
29.03.23	64.84	48.57	16.27	138.780	136.140	136.150	134.710	6.90	6.70	2.2140	24.0	0.000
30.03.23	64.96	48.82	16.14	140.260	137.620	137.530	136.010	6.90	6.70	2.2190	24.0	0.000
31.03.23	65.06	48.94	16.12	141.640	138.940	139.050	137.520	6.90	6.70	2.2390	24.0	0.000
01.04.23	64.91	48.79	16.12	141.890	139.190	139.020	137.510	6.90	6.70	2.2450	24.0	0.000
02.04.23	65.18	49.18	16.00	142.110	139.370	139.390	137.800	6.90	6.70	2.2300	24.0	0.000
03.04.23	65.03	49.43	15.60	143.640	140.900	140.790	139.200	6.90	6.70	2.1970	24.0	0.000
04.04.23	64.71	50.20	14.51	154.240	151.330	151.150	149.340	6.90	6.70	2.1950	24.0	0.000
05.04.23	65.23	51.28	13.95	163.140	160.010	160.040	158.060	6.90	6.70	2.2280	24.0	0.000
06.04.23	65.21	51.56	13.65	168.490	165.240	165.310	163.240	6.90	6.70	2.2530	24.0	0.000
07.04.23	64.42	50.65	13.77	166.510	163.380	163.500	161.580	6.90	6.70	2.2460	24.0	0.000
08.04.23	64.52	50.46	14.06	164.030	160.910	160.970	159.050	6.90	6.70	2.2570	24.0	0.000
09.04.23	65.10	50.75	14.35	163.020	159.910	159.970	158.050	6.90	6.70	2.2910	24.0	0.000
10.04.23	64.06	50.29	13.77	164.260	161.170	161.380	159.460	6.90	6.70	2.2180	24.0	0.000
11.04.23	64.42	50.68	13.74	166.260	163.140	163.050	161.130	6.90	6.70	2.2410	24.0	0.000
12.04.23	64.82	51.10	13.72	167.460	164.280	164.290	162.300	6.90	6.70	2.2540	24.0	0.000
13.04.23	65.46	51.81	13.65	169.840	166.580	166.770	164.700	6.90	6.70	2.2700	24.0	0.000
14.04.23	65.74	51.41	14.33	165.110	161.890	161.720	159.730	6.90	6.70	2.3160	24.0	0.000
15.04.23	66.43	51.40	15.03	164.580	161.280	161.300	159.310	6.90	6.70	2.4230	24.0	0.000
16.04.23	67.25	51.98	15.27	166.560	163.200	162.860	160.800	6.90	6.70	2.4880	24.0	0.000
17.04.23	66.45	51.25	15.20	161.310	158.100	157.970	156.050	6.90	6.70	2.4010	24.0	0.000
18.04.23	67.06	51.54	15.52	157.510	154.370	154.180	152.260	6.90	6.70	2.3930	24.0	0.000

19.04.23	67.54	52.66	14.88	165.720	162.330	162.120	160.030	6.90	6.70	2.4140	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4492.0**	**4405.19**	**4410.6**	**4358.67**	**---**	**---**	**66.5250**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**65.42**	**50.24**	**15.18**	---	---	---	---	**6.90**	**6.70**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	85266.729	83321.260	84561.149	83312.580	1256.342	15057.000	0.000
19.04.23 24:00	89758.810	87726.450	88971.839	87671.250	1322.867	15753.000	0.000
Итого за период	4492.080	4405.190	4410.690	4358.669	66.525	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:38:03 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС 2
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 59

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00179099

Система: 2

БД=1, ТВ2, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x523A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	V3, (м3)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	67.34	50.82	16.52	151.530	148.420	151.390	149.570	н/д	-1.150	6.90	6.70	2.4510	24	0
23.03.23	66.85	50.89	15.96	156.320	153.160	156.770	154.860	н/д	-1.700	6.90	6.70	2.4440	24	0
24.03.23	65.28	50.03	15.25	155.210	152.270	155.550	153.740	н/д	-1.470	11.86	6.70	2.3370	24	0
25.03.23	64.90	49.99	14.91	155.190	152.310	155.510	153.660	н/д	-1.350	12.92	6.70	2.2900	24	0
26.03.23	64.48	49.90	14.58	155.250	152.370	155.550	153.690	н/д	-1.320	7.31	6.70	2.2190	24	0
27.03.23	64.79	48.90	15.89	135.080	132.450	135.090	133.570	н/д	-1.120	6.90	6.70	2.1040	24	0
28.03.23	65.00	48.14	16.86	125.370	122.970	125.690	124.280	н/д	-1.310	13.10	6.70	2.0870	24	0
29.03.23	64.78	47.69	17.09	126.970	124.570	127.890	126.450	н/д	-1.880	11.79	6.70	2.1390	24	0
30.03.23	64.90	48.00	16.90	128.960	126.550	129.060	127.620	н/д	-1.070	6.90	6.70	2.1360	24	0
31.03.23	65.00	48.32	16.68	130.760	128.260	130.560	129.120	н/д	-0.860	6.90	6.70	2.1380	24	0
01.04.23	64.86	48.21	16.65	130.550	128.090	130.660	129.220	н/д	-1.130	6.90	6.70	2.1320	24	0
02.04.23	65.12	48.50	16.62	130.090	127.590	130.880	129.440	н/д	-1.850	6.90	6.70	2.1210	24	0
03.04.23	64.98	48.67	16.31	131.690	129.200	132.250	130.810	н/д	-1.610	6.95	6.70	2.1030	24	0
04.04.23	64.66	49.28	15.38	142.000	139.310	141.960	140.380	н/д	-1.070	6.90	6.70	2.1390	24	0
05.04.23	65.18	50.28	14.90	149.970	147.110	150.440	148.650	н/д	-1.540	6.90	6.70	2.1930	24	0
06.04.23	65.16	50.49	14.67	154.340	151.410	155.130	153.220	н/д	-1.810	6.90	6.70	2.2190	24	0
07.04.23	64.37	49.67	14.70	153.790	150.910	153.510	151.770	н/д	-0.860	6.90	6.70	2.2150	24	0
08.04.23	64.47	49.40	15.07	151.230	148.350	151.180	149.500	н/д	-1.150	6.90	6.70	2.2330	24	0
09.04.23	65.05	49.75	15.30	149.710	146.840	150.270	148.590	н/д	-1.750	6.90	6.70	2.2440	24	0
10.04.23	64.01	49.18	14.83	150.800	148.010	151.340	149.660	н/д	-1.650	13.38	6.70	2.2120	24	0
11.04.23	64.37	49.56	14.81	153.150	150.290	153.250	151.520	н/д	-1.230	6.41	6.70	2.2230	24	0
12.04.23	64.77	49.99	14.78	153.860	150.930	154.320	152.530	н/д	-1.600	5.10	6.70	2.2240	24	0
13.04.23	65.40	50.56	14.84	156.110	153.100	156.240	154.390	н/д	-1.290	4.62	6.70	2.2620	24	0
14.04.23	65.68	49.93	15.75	151.750	148.790	151.920	150.170	н/д	-1.380	6.71	6.70	2.3420	24	0
15.04.23	66.38	49.92	16.46	151.850	148.800	152.340	150.580	н/д	-1.780	6.20	6.70	2.4420	24	0
16.04.23	67.19	50.66	16.53	152.610	149.490	153.360	151.450	н/д	-1.960	3.05	6.70	2.4560	24	0
17.04.23	66.40	50.10	16.30	147.810	144.840	148.300	146.540	н/д	-1.700	6.66	6.70	2.3590	24	0

18.04.23	67.01	50.55	16.46	144.290	141.420	144.470	142.790	н/д	-1.370	6.90	6.70	2.3250	24	0
19.04.23	67.49	51.71	15.78	151.900	148.830	152.180	150.330	н/д	-1.500	6.90	6.70	2.3470	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**4228.140**	**4146.640**	**4237.060**	**4188.100**	**---**	**-41.460**	**---**	**---**	**65.136**	**696.000**	**0.000**
Среднее	**65.37**	**49.62**	**15.75**	---	---	---	---	---	---	**7.57**	**6.70**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	V3, (м3)	Mг, (т)	Qo, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	113829.150	111265.580	113977.930	112115.370	н/д	-849.790	1257.6580	н/д	15057.000	0.0
19.04.23 24:00	118057.290	115412.220	118214.990	116303.470	н/д	-891.250	1322.7940	н/д	15753.000	0.0
Итого за период	4228.140	4146.640	4237.060	4188.100	н/д	-41.460	65.1360	н/д	696.000	0.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:38:04 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 60

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00177107

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xF933

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	69.64	52.76	16.88	163.640	160.060	163.040	160.960	7.31	7.32	2.7000	24.0	0.000
23.03.23	69.03	52.93	16.10	168.880	165.270	168.370	166.170	7.33	7.34	2.6610	24.0	0.000
24.03.23	67.43	51.80	15.63	164.250	160.880	163.860	161.810	7.31	7.32	2.5100	24.0	0.000
25.03.23	67.04	51.69	15.35	164.080	160.760	163.680	161.620	7.31	7.32	2.4640	24.0	0.000
26.03.23	66.58	51.55	15.03	163.730	160.440	163.390	161.430	7.31	7.33	2.4080	24.0	0.000
27.03.23	66.92	51.96	14.96	164.130	160.770	163.770	161.650	7.32	7.33	2.4040	24.0	0.000
28.03.23	67.24	52.56	14.68	169.710	166.230	169.400	167.240	7.34	7.35	2.4380	24.0	0.000
29.03.23	67.01	50.31	16.70	140.470	137.610	139.700	138.050	7.50	7.44	2.2950	24.0	0.000
30.03.23	67.04	47.29	19.75	112.740	110.470	111.580	110.380	7.64	7.52	2.1800	24.0	0.000
31.03.23	67.11	47.45	19.66	114.030	111.660	112.880	111.680	7.67	7.54	2.1930	24.0	0.000
01.04.23	66.98	47.46	19.52	114.650	112.290	113.490	112.290	7.67	7.54	2.1900	24.0	0.000
02.04.23	67.22	47.77	19.45	114.870	112.500	113.710	112.510	7.68	7.55	2.1870	24.0	0.000
03.04.23	67.06	48.15	18.91	117.750	115.370	116.640	115.390	7.69	7.55	2.1800	24.0	0.000
04.04.23	66.50	45.22	21.28	89.900	88.070	88.610	87.820	7.86	7.80	1.8710	24.0	0.000
05.04.23	66.97	45.12	21.85	82.680	80.990	81.530	80.740	7.53	7.54	1.7700	24.0	0.000
06.04.23	66.72	38.65	28.07	54.920	53.740	53.370	52.970	7.43	7.48	1.5050	24.0	0.000
07.04.23	65.95	38.07	27.88	55.390	54.300	53.820	53.450	7.42	7.48	1.5110	24.0	0.000
08.04.23	66.04	37.48	28.56	54.910	53.830	53.340	53.100	7.41	7.46	1.5370	24.0	0.000
09.04.23	66.61	37.16	29.45	54.880	53.740	53.320	53.070	7.37	7.42	1.5790	24.0	0.000
10.04.23	65.55	36.89	28.66	54.800	53.800	53.300	53.060	7.36	7.42	1.5390	24.0	0.000
11.04.23	65.92	37.06	28.86	55.020	53.930	53.510	53.260	7.37	7.42	1.5550	24.0	0.000
12.04.23	66.31	37.54	28.77	55.720	54.550	54.270	53.930	7.37	7.43	1.5660	24.0	0.000
13.04.23	63.98	36.06	27.92	35.100	34.430	35.900	35.740	5.33	5.38	0.9760	24.0	0.000
14.04.23	67.33	36.95	30.38	53.610	52.550	52.200	51.930	7.36	7.41	1.5960	24.0	0.000
15.04.23	68.05	36.61	31.44	53.070	51.910	51.670	51.430	7.37	7.42	1.6290	24.0	0.000
16.04.23	68.82	37.09	31.73	53.810	52.610	52.390	52.150	7.38	7.43	1.6680	24.0	0.000
17.04.23	68.31	39.77	28.54	61.810	60.460	60.480	60.110	7.27	7.32	1.7250	24.0	0.000
18.04.23	69.25	54.65	14.60	193.810	189.670	193.870	191.230	7.11	7.10	2.7680	24.0	0.000

19.04.23	69.56	51.00	18.56	115.030	112.570	114.230	112.820	7.14	7.17	2.0970	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**2997.3**	**2935.46**	**2969.3**	**2937.99**	**---**	**---**	**57.7020**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**67.17**	**44.79**	**22.38**	---	---	---	---	**7.35**	**7.35**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	58438.359	57047.160	58099.120	57320.910	1117.458	12730.000	0.000
19.04.23 24:00	61435.749	59982.620	61068.439	60258.900	1175.160	13426.000	0.000
Итого за период	2997.390	2935.459	2969.318	2937.989	57.702	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:37:55 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул.Садовое кольцо д.60а
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВВ412
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	3.41	67.59	183.99	49.04	177.54	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	3.34	66.71	189.47	49.04	183.01	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	3.17	65.47	184.20	48.21	178.03	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	3.10	64.98	184.25	48.16	177.92	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	3.03	64.56	183.94	48.05	177.46	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	3.04	64.91	184.20	48.39	177.87	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	3.08	65.21	191.20	49.06	184.77	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	3.14	65.03	195.60	48.96	189.18	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	3.15	65.16	196.64	49.13	190.09	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	3.16	65.19	199.21	49.32	192.48	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	3.16	65.08	200.04	49.23	193.17	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	3.15	65.29	200.28	49.53	193.48	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	3.13	65.16	205.83	49.90	198.98	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	2.56	64.62	139.00	44.86	133.92	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	2.34	65.10	101.37	42.01	97.26	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	2.37	65.02	104.35	42.24	100.34	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	2.36	64.28	104.99	41.79	101.01	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	2.40	64.37	104.34	41.37	100.29	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	2.45	64.91	104.36	41.42	100.16	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	2.37	63.88	104.33	41.16	100.26	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	2.40	64.31	104.73	41.33	100.76	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	2.42	64.62	106.31	41.83	102.05	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.50	52.88	64.36	42.22	61.73	14:35	24:00
15-04-2023 00:00:00	2.37	65.52	101.29	42.09	97.34	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	2.45	66.48	100.18	41.94	96.43	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	2.53	67.03	101.51	42.07	96.97	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	2.46	66.37	98.77	41.45	94.18	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	2.42	66.88	96.87	41.80	92.33	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	2.46	67.41	100.62	42.90	96.26	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	78.92	64.97	4136.23	45.12	3985.25	686:35	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 61

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00182110

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x0991

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	67.15	45.87	21.28	128.300	125.700	129.120	127.880	8.32	7.82	2.6740	24.0	0.000
23.03.23	66.65	46.44	20.21	132.230	129.590	133.340	132.000	8.36	7.82	2.6170	24.0	0.000
24.03.23	65.13	45.86	19.27	130.830	128.340	132.380	131.100	8.32	7.79	2.4670	24.0	0.000
25.03.23	64.76	45.75	19.01	130.690	128.260	132.330	131.130	8.32	7.79	2.4370	24.0	0.000
26.03.23	64.35	45.79	18.56	130.660	128.260	132.440	131.220	8.32	7.79	2.3780	24.0	0.000
27.03.23	64.71	46.88	17.83	137.880	135.280	139.690	138.230	8.36	7.76	2.4110	24.0	0.000
28.03.23	64.98	48.19	16.79	151.430	148.550	153.650	151.970	8.45	7.70	2.4920	24.0	0.000
29.03.23	64.66	47.78	16.88	154.010	151.130	156.490	154.810	8.46	7.68	2.5490	24.0	0.000
30.03.23	64.78	48.05	16.73	155.470	152.560	157.980	156.300	8.46	7.67	2.5530	24.0	0.000
31.03.23	64.88	48.18	16.70	156.950	153.970	159.560	157.880	8.49	7.69	2.5690	24.0	0.000
01.04.23	64.73	48.19	16.54	156.910	153.960	159.580	157.900	8.49	7.69	2.5440	24.0	0.000
02.04.23	65.00	48.74	16.26	157.220	154.180	159.850	158.060	8.50	7.69	2.5040	24.0	0.000
03.04.23	64.86	49.01	15.85	158.690	155.660	161.450	159.640	8.52	7.69	2.4680	24.0	0.000
04.04.23	64.56	49.67	14.89	169.540	166.360	172.970	171.010	8.60	7.63	2.4780	24.0	0.000
05.04.23	65.09	50.78	14.31	178.920	175.510	182.690	180.470	8.69	7.60	2.5150	24.0	0.000
06.04.23	65.08	51.17	13.91	184.490	180.930	188.480	186.180	8.73	7.57	2.5190	24.0	0.000
07.04.23	64.29	50.04	14.25	182.440	179.040	186.700	184.540	8.72	7.58	2.5510	24.0	0.000
08.04.23	64.39	49.88	14.51	179.630	176.270	183.830	181.670	8.68	7.58	2.5580	24.0	0.000
09.04.23	64.96	50.26	14.70	178.720	175.360	182.700	180.540	8.64	7.56	2.5800	24.0	0.000
10.04.23	63.95	49.93	14.02	179.490	176.150	183.990	181.830	8.64	7.54	2.4690	24.0	0.000
11.04.23	64.32	50.30	14.02	181.630	178.270	186.090	183.930	8.66	7.53	2.5030	24.0	0.000
12.04.23	64.72	50.86	13.86	182.770	179.320	187.200	184.950	8.68	7.53	2.4860	24.0	0.000
13.04.23	65.39	51.42	13.97	185.750	182.170	189.950	187.620	8.48	7.29	2.5450	24.0	0.000
14.04.23	65.62	50.81	14.81	181.630	178.100	184.540	182.320	8.62	7.52	2.6390	24.0	0.000
15.04.23	66.32	50.94	15.38	181.450	177.880	184.310	182.100	8.63	7.52	2.7370	24.0	0.000
16.04.23	67.12	51.67	15.45	182.840	179.160	185.750	183.450	8.66	7.53	2.7700	24.0	0.000
17.04.23	66.36	50.90	15.46	177.080	173.560	179.880	177.710	8.49	7.44	2.6840	24.0	0.000
18.04.23	66.94	51.30	15.64	173.050	169.530	175.130	172.970	8.33	7.34	2.6510	24.0	0.000

19.04.23	67.44	52.46	14.98	181.310	177.580	183.970	181.640	8.41	7.31	2.6620	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4762.0**	**4670.63**	**4846.0**	**4791.05**	**---**	**---**	**74.0100**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**65.28**	**49.21**	**16.07**	---	---	---	---	**8.52**	**7.61**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	111981.079	109453.629	110570.130	108851.259	1437.733	13190.000	0.000
19.04.23 24:00	116743.090	114124.260	115416.170	113642.309	1511.743	13886.000	0.000
Итого за период	4762.010	4670.630	4846.039	4791.049	74.010	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:37:59 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 61

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00182274

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xAAE0

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	66.70	49.30	17.40	127.740	125.160	125.400	123.970	6.22	4.78	2.1800	24.0	0.000
23.03.23	66.19	49.43	16.76	131.840	129.220	129.720	128.230	6.14	4.72	2.1650	24.0	0.000
24.03.23	64.70	48.69	16.01	130.590	128.110	128.620	127.190	6.06	4.59	2.0550	24.0	0.000
25.03.23	64.33	48.58	15.75	130.450	128.050	128.690	127.250	5.85	4.57	2.0180	24.0	0.000
26.03.23	63.91	48.48	15.43	130.460	128.060	128.840	127.400	5.86	4.71	1.9750	24.0	0.000
27.03.23	64.30	49.41	14.89	138.000	135.480	136.420	134.870	6.15	4.69	2.0190	24.0	0.000
28.03.23	64.62	48.80	15.82	120.960	118.660	118.980	117.650	6.24	4.60	1.8810	24.0	0.000
29.03.23	63.93	42.59	21.34	77.770	76.330	75.120	74.400	6.11	4.58	1.6300	24.0	0.000
30.03.23	64.05	42.88	21.17	78.550	77.110	76.060	75.340	6.00	4.68	1.6320	24.0	0.000
31.03.23	64.15	42.98	21.17	79.270	77.830	76.910	76.190	6.18	4.52	1.6480	24.0	0.000
01.04.23	64.03	42.72	21.31	79.220	77.780	76.880	76.160	5.98	4.59	1.6560	24.0	0.000
02.04.23	64.30	43.07	21.23	79.410	77.970	77.130	76.410	5.90	4.55	1.6530	24.0	0.000
03.04.23	64.16	43.31	20.85	80.180	78.720	78.030	77.310	6.02	4.61	1.6420	24.0	0.000
04.04.23	63.90	43.94	19.96	86.140	84.550	84.170	83.390	6.12	4.64	1.6880	24.0	0.000
05.04.23	64.48	44.98	19.50	91.090	89.410	89.280	88.440	5.99	4.54	1.7430	24.0	0.000
06.04.23	64.47	45.22	19.25	94.030	92.310	92.330	91.370	5.92	4.68	1.7780	24.0	0.000
07.04.23	63.68	44.52	19.16	92.920	91.240	91.220	90.300	5.88	4.74	1.7460	24.0	0.000
08.04.23	63.77	44.10	19.67	91.380	89.700	89.610	88.890	6.10	4.72	1.7650	24.0	0.000
09.04.23	64.33	44.28	20.05	90.950	89.270	89.140	88.340	5.82	4.61	1.7900	24.0	0.000
10.04.23	63.29	43.87	19.42	91.480	89.800	89.830	89.050	5.64	4.49	1.7440	24.0	0.000
11.04.23	63.66	44.23	19.43	92.620	90.940	91.010	90.180	5.91	4.62	1.7660	24.0	0.000
12.04.23	64.06	44.64	19.42	93.180	91.490	91.640	90.730	5.87	4.37	1.7750	24.0	0.000
13.04.23	64.77	45.19	19.58	94.540	92.750	92.960	92.010	5.90	4.71	1.8150	24.0	0.000
14.04.23	64.92	44.57	20.35	91.610	89.860	89.890	89.020	5.85	4.58	1.8280	24.0	0.000
15.04.23	65.64	44.63	21.01	91.710	89.940	89.880	89.030	5.81	4.58	1.8880	24.0	0.000
16.04.23	66.41	45.17	21.24	92.450	90.540	90.650	89.690	5.63	4.53	1.9220	24.0	0.000
17.04.23	65.63	44.52	21.11	89.370	87.610	87.590	86.740	5.91	4.47	1.8500	24.0	0.000
18.04.23	66.20	44.82	21.38	87.430	85.750	85.490	84.750	5.85	4.42	1.8350	24.0	0.000

19.04.23	66.75	45.97	20.78	92.170	90.310	90.280	89.380	5.55	4.47	1.8760	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**2847.5**	**2793.95**	**2791.7**	**2763.68**	**---**	**---**	**52.9630**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**64.66**	**45.34**	**19.32**	---	---	---	---	**5.95**	**4.60**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	199038.869	194758.440	197159.019	193790.049	2273.674	27793.000	1270.000
19.04.23 24:00	201886.379	197552.389	199950.790	196553.729	2326.637	28489.000	1270.000
Итого за период	2847.509	2793.948	2791.771	2763.679	52.963	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:37:48 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 79

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169042

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x7500

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	51.45	38.31	13.14	245.910	242.880	238.990	237.310	5.60	5.40	3.1870	24.0	0.000
23.03.23	49.30	37.00	12.30	232.910	230.250	226.300	224.850	5.60	5.40	2.8260	24.0	0.000
24.03.23	46.83	35.44	11.39	224.710	222.370	218.560	217.290	5.60	5.40	2.5290	24.0	0.000
25.03.23	45.94	34.95	10.99	220.530	218.370	214.400	213.200	5.60	5.40	2.3950	24.0	0.000
26.03.23	45.73	34.91	10.82	220.580	218.420	214.550	213.350	5.60	5.40	2.3600	24.0	0.000
27.03.23	46.16	35.28	10.88	221.110	218.950	215.050	213.850	5.60	5.40	2.3780	24.0	0.000
28.03.23	45.53	35.01	10.52	216.080	213.970	210.080	208.880	5.60	5.40	2.2470	24.0	0.000
29.03.23	45.27	34.48	10.79	217.480	215.390	211.310	210.130	5.60	5.40	2.3180	24.0	0.000
30.03.23	45.22	34.53	10.69	215.810	213.800	209.880	208.680	5.60	5.40	2.2810	24.0	0.000
31.03.23	45.31	34.62	10.69	216.600	214.470	210.620	209.420	5.60	5.40	2.2870	24.0	0.000
01.04.23	45.63	34.83	10.80	218.170	216.010	212.310	211.110	5.60	5.40	2.3290	24.0	0.000
02.04.23	45.85	35.04	10.81	218.200	216.040	212.150	210.950	5.60	5.40	2.3320	24.0	0.000
03.04.23	43.60	33.88	9.72	206.510	204.650	200.750	199.690	5.60	5.40	1.9840	24.0	0.000
04.04.23	41.01	32.28	8.73	198.360	196.750	192.940	191.980	5.60	5.40	1.7140	24.0	0.000
05.04.23	41.38	32.60	8.78	198.570	196.890	193.120	192.160	5.60	5.40	1.7270	24.0	0.000
06.04.23	41.74	32.78	8.96	199.990	198.310	194.460	193.500	5.60	5.40	1.7760	24.0	0.000
07.04.23	43.01	33.34	9.67	208.020	206.210	202.280	201.200	5.60	5.40	1.9910	24.0	0.000
08.04.23	44.18	34.03	10.15	212.690	210.770	206.810	205.610	5.60	5.40	2.1320	24.0	0.000
09.04.23	44.42	34.16	10.26	212.420	210.500	206.530	205.330	5.60	5.40	2.1540	24.0	0.000
10.04.23	43.96	34.01	9.95	212.350	210.430	206.550	205.350	5.60	5.40	2.0890	24.0	0.000
11.04.23	44.21	34.19	10.02	212.490	210.570	206.640	205.440	5.60	5.40	2.1070	24.0	0.000
12.04.23	44.69	34.55	10.14	213.340	211.360	207.440	206.240	5.60	5.40	2.1390	24.0	0.000
13.04.23	47.54	36.47	11.07	224.560	222.190	218.310	216.920	5.60	5.40	2.4560	24.0	0.000
14.04.23	45.85	34.84	11.01	217.450	215.260	211.460	210.280	5.60	5.40	2.3680	24.0	0.000
15.04.23	47.43	35.54	11.89	224.350	221.950	217.950	216.680	5.60	5.40	2.6350	24.0	0.000
16.04.23	48.37	36.29	12.08	226.730	224.270	220.420	218.980	5.60	5.40	2.7010	24.0	0.000
17.04.23	45.87	34.96	10.91	215.350	213.230	209.280	208.050	5.60	5.40	2.3220	24.0	0.000
18.04.23	42.05	32.50	9.55	199.950	198.270	194.420	193.460	5.60	5.40	1.8910	24.0	0.000

19.04.23	42.92	33.11	9.81	201.820	200.070	196.080	195.120	5.60	5.40	1.9610	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6253.0**	**6192.60**	**6079.6**	**6045.01**	**---**	**---**	**65.6160**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.18**	**34.61**	**10.56**	---	---	---	---	**5.60**	**5.40**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	129184.980	126942.849	126478.039	125181.630	1844.294	13138.000	0.000
19.04.23 24:00	135438.020	133135.450	132557.680	131226.640	1909.910	13834.000	0.000
Итого за период	6253.039	6192.601	6079.640	6045.010	65.616	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:35:47 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2023 г.

Тип прибора: ТСРВ-024

Адрес: ул. Салавата Батыра 5

Номер прибора: 800762

Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
20.03.23	9.450	176.675	53.35	0.59	7.869	176.482	44.44	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.03.23	9.361	176.853	52.80	0.59	7.809	176.674	44.06	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.03.23	9.421	176.919	53.11	0.59	7.879	176.730	44.44	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.03.23	9.136	177.331	51.38	0.59	7.701	177.127	43.33	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.23	8.777	177.668	49.26	0.59	7.465	177.428	41.92	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.23	8.526	178.884	47.52	0.59	7.310	178.630	40.77	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.23	8.140	171.310	47.37	0.59	6.977	171.050	40.63	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.23	8.502	178.835	47.40	0.59	7.304	178.560	40.76	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.23	8.557	180.267	47.32	0.59	7.379	179.999	40.84	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.23	8.087	180.782	44.58	0.59	7.032	180.475	38.81	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.23	8.231	179.944	45.59	0.59	7.096	179.649	39.34	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.23	8.194	179.677	45.45	0.59	7.081	179.383	39.32	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.23	8.222	180.325	45.44	0.59	7.103	180.027	39.30	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.23	8.291	181.852	45.44	0.59	7.161	181.560	39.28	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.23	8.276	181.773	45.38	0.59	7.185	181.466	39.44	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.23	7.928	182.523	43.28	0.59	6.947	182.198	37.97	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.23	8.097	184.520	43.73	0.59	7.106	184.206	38.42	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.23	8.012	183.817	43.43	0.59	7.049	183.477	38.26	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.23	7.988	183.790	43.31	0.59	7.015	183.455	38.08	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.23	8.122	183.634	44.08	0.59	7.074	183.315	38.43	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.23	7.910	183.087	43.05	0.59	6.893	182.728	37.56	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.23	7.917	180.573	43.69	0.59	6.885	180.232	38.04	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.23	7.977	180.129	44.13	0.59	6.925	179.804	38.36	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.23	7.997	180.452	44.16	0.59	6.944	180.108	38.39	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.23	7.892	180.535	43.56	0.59	6.890	180.209	38.07	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.23	7.995	180.334	44.18	0.59	6.954	180.033	38.47	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.23	8.368	179.324	46.51	0.59	7.180	179.085	39.94	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.23	8.341	179.456	46.33	0.59	7.150	179.205	39.74	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.23	8.265	178.742	46.09	0.59	7.090	178.497	39.56	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.23	7.761	178.617	43.30	0.59	6.750	178.332	37.69	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.23	7.942	178.701	44.29	0.59	6.905	178.447	38.54	0.55	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	8.313	179.925	46.08		7.165	179.643	39.75		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	257.684	5577.328			222.108	5568.568			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ /_____/

Отчет принят _____ 200 г. _____ /_____/

Программа ЗАО "ВЗЛЕТ"

www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2023 г.

Адрес: ул. Салавата Батыра 5

Тип прибора: ТСРВ-024
Номер прибора: 800762
Теплосистема: 1

Дата	n, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
20.03.23	24.00	1.581	0.000	0.194	0.00
21.03.23	24.00	1.552	0.000	0.179	0.00
22.03.23	24.00	1.542	0.000	0.189	0.00
23.03.23	24.00	1.435	0.000	0.204	0.00
24.03.23	24.00	1.312	0.000	0.240	0.00
25.03.23	24.00	1.217	0.000	0.254	0.00
26.03.23	23.00	1.163	0.000	0.260	0.00
27.03.23	24.00	1.198	0.000	0.275	0.00
28.03.23	24.00	1.178	0.000	0.268	0.00
29.03.23	24.00	1.056	0.000	0.307	0.00
30.03.23	24.00	1.135	0.000	0.295	0.00
31.03.23	24.00	1.113	0.000	0.294	0.00
01.04.23	24.00	1.118	0.000	0.297	0.00
02.04.23	24.00	1.129	0.000	0.293	0.00
03.04.23	24.00	1.091	0.000	0.307	0.00
04.04.23	24.00	0.981	0.000	0.325	0.00
05.04.23	24.00	0.991	0.000	0.314	0.00
06.04.23	24.00	0.963	0.000	0.340	0.00
07.04.23	24.00	0.973	0.000	0.335	0.00
08.04.23	24.00	1.048	0.000	0.319	0.00
09.04.23	24.00	1.017	0.000	0.359	0.00
10.04.23	24.00	1.032	0.000	0.342	0.00
11.04.23	24.00	1.052	0.000	0.325	0.00
12.04.23	24.00	1.053	0.000	0.344	0.00
13.04.23	24.00	1.003	0.000	0.326	0.00
14.04.23	24.00	1.041	0.000	0.301	0.00
15.04.23	24.00	1.187	0.000	0.240	0.00
16.04.23	24.00	1.191	0.000	0.251	0.00
17.04.23	24.00	1.175	0.000	0.245	0.00
18.04.23	24.00	1.011	0.000	0.284	0.00
19.04.23	24.00	1.037	0.000	0.254	0.00
Среднее:		1.148	0.000	0.283	0.000
Итого:	743.00	35.575	0.000	8.760	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ /_____/
Отчет принят _____ 200 г. _____ /_____/

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2023 г.

Тип прибора: ТСРВ-024

Адрес: ул. Салавата Батыра 5

Номер прибора: 800762

Теплосистема: 3

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
20.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
21.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
22.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.23	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	0.000	0.000			0.000	0.000			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ /_____/

Отчет принят _____ 200 г. _____ /_____/

Программа ЗАО "ВЗЛЕТ"

www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2023 г.

Адрес: ул. Салавата Батыра 5

Тип прибора: ТСРВ-024
Номер прибора: 800762
Теплосистема: 3

Дата	n, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
20.03.23	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
21.03.23	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
22.03.23	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
23.03.23	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
24.03.23	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
25.03.23	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
26.03.23	23.00	0.000	0.000	0.000	0.00
27.03.23	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
28.03.23	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
29.03.23	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
30.03.23	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
31.03.23	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
01.04.23	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
02.04.23	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
03.04.23	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
04.04.23	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
05.04.23	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
06.04.23	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
07.04.23	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
08.04.23	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
09.04.23	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
10.04.23	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
11.04.23	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
12.04.23	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
13.04.23	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
14.04.23	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
15.04.23	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
16.04.23	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
17.04.23	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
18.04.23	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
19.04.23	24.00	0.000	0.000	0.000	0.00
Среднее:		0.000	0.000	0.000	0.000
Итого:	743.00	0.000	0.000	0.000	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ /_____/
Отчет принят _____ 200 г. _____ /_____/

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.03.2023 по 19.04.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление" Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. С. Батыра, д. 9

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v37) № 4299129 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 37.7

Дата	Температура (ºС)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
22.03.2023	51,9	44,0	36,816	0,286	24,00
23.03.2023	50,3	43,0	36,951	0,268	24,00
24.03.2023	48,0	41,5	37,704	0,242	24,00
25.03.2023	47,3	41,1	38,258	0,235	24,00
26.03.2023	47,0	40,8	37,612	0,231	24,00
27.03.2023	47,1	41,0	37,731	0,229	24,00
28.03.2023	46,1	40,4	37,926	0,215	24,00
29.03.2023	44,0	38,6	37,827	0,202	24,00
30.03.2023	45,6	39,7	37,702	0,219	24,00
31.03.2023	45,0	39,2	37,671	0,214	24,00
01.04.2023	45,2	39,4	37,916	0,217	24,00
02.04.2023	45,4	39,6	38,132	0,217	24,00
03.04.2023	44,1	38,8	38,104	0,199	24,00
04.04.2023	43,4	38,4	38,938	0,193	24,00
05.04.2023	43,3	38,4	38,887	0,188	24,00
06.04.2023	43,2	38,3	38,821	0,188	24,00
07.04.2023	43,4	38,3	38,799	0,195	24,00
08.04.2023	43,3	38,2	38,819	0,197	24,00
09.04.2023	43,2	38,0	38,656	0,198	24,00
10.04.2023	43,5	38,2	38,002	0,200	24,00
11.04.2023	43,8	38,5	38,091	0,203	24,00
12.04.2023	43,9	38,5	38,079	0,201	24,00
13.04.2023	43,4	38,2	38,066	0,194	24,00
14.04.2023	45,1	39,3	38,065	0,219	24,00
15.04.2023	46,0	39,8	38,082	0,232	24,00
16.04.2023	45,8	39,7	38,113	0,231	24,00
17.04.2023	44,7	39,0	37,936	0,215	24,00
18.04.2023	43,4	38,1	38,089	0,202	24,00
19.04.2023	43,8	38,5	38,106	0,197	24,00
Итого	**45,2**	**39,5**	**1103,901**	**6,225**	**696,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
22.03.2023 00:00	13044,527	130,994	8880,00
20.04.2023 00:00	14148,429	137,219	9576,00
	1103,901	6,225	696,00

Всего потреблено Qп = **6,225** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00179188

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x5F0D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.64	43.63	9.01	143.900	142.080	144.070	142.790	7.64	6.00	1.2870	24.0	0.000
23.03.23	51.00	42.63	8.37	144.230	142.510	144.420	143.220	7.65	6.00	1.1920	24.0	0.000
24.03.23	48.54	41.10	7.44	144.180	142.600	144.430	143.230	7.66	6.00	1.0630	24.0	0.000
25.03.23	47.85	40.71	7.14	144.800	143.290	145.060	143.860	7.68	6.00	1.0250	24.0	0.000
26.03.23	47.64	40.62	7.02	144.790	143.350	145.060	143.860	7.68	6.00	1.0060	24.0	0.000
27.03.23	47.73	40.81	6.92	145.760	144.260	146.040	144.850	7.68	6.00	0.9990	24.0	0.000
28.03.23	46.63	40.19	6.44	146.330	144.810	146.660	145.580	7.68	6.00	0.9370	24.0	0.000
29.03.23	44.53	38.48	6.05	145.700	144.340	145.920	144.940	7.70	6.00	0.8780	24.0	0.000
30.03.23	46.06	39.56	6.50	145.490	144.050	145.810	144.780	7.68	6.00	0.9400	24.0	0.000
31.03.23	45.50	39.16	6.34	145.390	143.950	145.730	144.770	7.69	6.00	0.9140	24.0	0.000
01.04.23	45.69	39.27	6.42	146.420	144.980	146.760	145.800	7.70	6.00	0.9360	24.0	0.000
02.04.23	45.87	39.51	6.36	147.140	145.700	147.480	146.400	7.71	6.00	0.9330	24.0	0.000
03.04.23	44.48	38.67	5.81	147.110	145.760	147.490	146.470	7.73	6.00	0.8500	24.0	0.000
04.04.23	43.79	38.24	5.55	149.940	148.610	150.390	149.410	7.75	6.00	0.8280	24.0	0.000
05.04.23	43.66	38.24	5.42	150.290	148.930	150.820	149.860	7.76	6.00	0.8090	24.0	0.000
06.04.23	43.57	38.20	5.37	149.990	148.640	150.560	149.600	7.75	6.00	0.8020	24.0	0.000
07.04.23	43.84	38.26	5.58	150.060	148.700	150.630	149.670	7.75	6.00	0.8340	24.0	0.000
08.04.23	43.73	38.13	5.60	150.070	148.760	150.570	149.610	7.75	6.00	0.8370	24.0	0.000
09.04.23	43.61	37.96	5.65	149.530	148.210	150.010	149.050	7.74	6.00	0.8390	24.0	0.000
10.04.23	43.92	38.09	5.83	147.220	145.910	147.740	146.780	7.67	6.00	0.8510	24.0	0.000
11.04.23	44.28	38.41	5.87	147.560	146.120	148.110	147.150	7.68	6.00	0.8620	24.0	0.000
12.04.23	44.28	38.48	5.80	147.530	146.090	148.090	147.130	7.68	6.00	0.8500	24.0	0.000
13.04.23	43.80	38.22	5.58	147.530	146.210	148.130	147.170	7.68	6.00	0.8180	24.0	0.000
14.04.23	45.65	39.26	6.39	147.480	146.080	148.030	146.950	7.68	6.00	0.9370	24.0	0.000
15.04.23	46.48	39.81	6.67	147.640	146.200	148.120	146.960	7.67	6.00	0.9800	24.0	0.000
16.04.23	46.35	39.71	6.64	147.660	146.220	148.120	146.920	7.68	6.00	0.9740	24.0	0.000
17.04.23	45.14	38.94	6.20	146.900	145.530	147.440	146.350	7.65	6.00	0.9060	24.0	0.000
18.04.23	43.86	38.12	5.74	147.100	145.770	147.720	146.760	7.66	6.00	0.8400	24.0	0.000

19.04.23	44.16	38.49	5.67	146.580	145.220	147.220	146.260	7.65	6.00	0.8280	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4264.3**	**4222.88**	**4276.6**	**4246.18**	**---**	**---**	**26.7550**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.66**	**39.34**	**6.32**	---	---	---	---	**7.69**	**6.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	114685.310	112843.030	114435.240	113098.069	994.703	21849.000	0.000
19.04.23 24:00	118949.629	117065.909	118711.870	117344.250	1021.458	22545.000	0.000
Итого за период	4264.319	4222.879	4276.629	4246.180	26.755	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:38:32 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул.Свердлова 14
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВВ587
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	0.99	52.65	132.72	45.21	134.65	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	0.92	51.02	133.05	44.07	135.22	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	0.81	48.58	132.95	42.45	135.57	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	0.79	47.84	133.59	41.93	136.35	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	0.77	47.62	133.55	41.81	136.39	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	0.77	47.70	134.47	41.98	137.15	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	0.72	46.71	135.00	41.36	137.91	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	0.66	44.51	134.06	39.55	137.87	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	0.72	46.09	134.09	40.71	137.31	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	0.71	45.50	133.96	40.23	137.33	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	0.72	45.71	134.92	40.39	138.17	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	0.72	45.87	135.60	40.57	138.81	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.65	44.57	135.44	39.76	138.98	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.63	43.80	137.96	39.24	141.75	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.61	43.71	138.46	39.29	142.04	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.61	43.61	138.19	39.18	141.76	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.64	43.82	138.19	39.16	141.90	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.65	43.81	138.10	39.10	141.95	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.65	43.62	137.64	38.88	141.57	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.66	43.93	135.60	39.05	139.18	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.68	44.30	135.96	39.31	139.46	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.67	44.33	136.00	39.42	139.37	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.64	43.83	135.99	39.10	139.44	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	0.74	45.59	135.93	40.16	139.15	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	0.79	46.50	136.15	40.68	139.15	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	0.79	46.36	136.27	40.56	139.30	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	0.73	45.27	136.60	39.90	140.08	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.67	43.85	138.09	38.97	142.40	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.66	44.21	137.79	39.43	141.79	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	20.76	45.69	3936.33	40.39	4032.00	696:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул.Свердлова 16
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА705
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.47	52.68	129.92	41.34	128.41	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.37	51.05	130.39	40.50	128.90	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.23	48.62	130.56	39.21	129.04	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.19	47.81	131.31	38.75	129.75	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.17	47.61	131.33	38.68	129.78	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.16	47.68	132.11	38.90	130.57	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.08	46.75	132.74	38.58	131.20	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.00	44.47	132.35	36.88	130.78	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.08	46.10	132.10	37.87	130.54	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.05	45.48	132.07	37.48	130.49	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.07	45.69	132.91	37.60	131.33	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.08	45.84	133.58	37.77	132.00	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.00	44.60	133.55	37.12	131.98	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.96	43.76	136.14	36.70	134.53	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.94	43.69	136.56	36.82	134.93	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.93	43.59	136.29	36.74	134.67	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.96	43.76	136.33	36.66	134.71	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.98	43.81	136.30	36.62	134.68	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.98	43.57	135.92	36.35	134.32	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.00	43.89	133.66	36.42	132.11	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.01	44.28	134.00	36.70	132.46	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.00	44.31	133.94	36.83	132.41	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.96	43.79	133.98	36.57	132.42	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.08	45.51	133.76	37.45	132.26	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.14	46.47	133.84	37.92	132.36	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.15	46.34	133.97	37.72	132.47	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.08	45.30	133.42	37.19	131.90	23:59	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.00	43.78	133.79	36.28	132.19	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.99	44.18	133.32	36.75	131.75	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	31.11	45.67	3870.16	37.60	3824.95	695:59	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Акт осмотра

г. Октябрьский «24» Апреля 2023 г.

Комиссия в составе начальника СпОКПУ Морозова И.Е., мастера СпОКПУ Калинушкин А.М. произвела осмотр теплового узла по адресу: ул. Свердлова д. 20

При осмотре обнаружено: В тепловычислителе ВКТ-7 заводской номер 177294 вышла из строя литиевая батарея, в связи с чем отсутствует архивация данных с 10.04.2023 г. по 24.04.2023 г.

Подпись:
Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.
Мастер СпОКПУ Калинушкин А.М.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 22/03/23г.-10/04/23г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес: ул. Свердлова д.20 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ7 сет.N 1 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max= 90.00 м3/ч G под min= 0.24 м3/ч
М сет.воды=_____ т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max= 90.00 м3/ч G обр min= 0.24 м3/ч
Тхв= 5.00 Град С

Заводской номер 00177294 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
22/03/23	52.78	44.76	8.02	160.01	157.97	157.00	155.56	2.41	7.03	7.18	1.264	24	0
23/03/23	51.13	43.66	7.47	161.02	159.10	158.05	156.61	2.49	7.04	7.19	1.183	24	0
24/03/23	48.67	42.04	6.63	160.70	158.89	157.73	156.43	2.46	7.04	7.19	1.050	24	0
25/03/23	47.96	41.54	6.42	161.23	159.55	158.23	157.03	2.52	7.06	7.21	1.025	24	0
26/03/23	47.74	41.39	6.35	161.21	159.53	158.24	157.04	2.49	7.06	7.21	1.010	24	0
27/03/23	47.83	41.61	6.22	161.52	159.85	158.51	157.30	2.55	7.06	7.20	0.990	24	0
28/03/23	46.74	41.01	5.73	163.14	161.42	160.01	158.73	2.69	7.07	7.20	0.924	24	0
29/03/23	44.62	39.26	5.36	163.76	162.17	160.69	159.53	2.64	7.08	7.22	0.866	24	0
30/03/23	46.17	40.40	5.77	163.49	161.81	160.32	159.12	2.69	7.07	7.21	0.931	24	0
31/03/23	45.59	39.93	5.66	163.35	161.67	160.27	159.07	2.60	7.07	7.21	0.913	24	0
01/04/23	45.79	40.06	5.73	164.50	162.82	161.47	160.27	2.55	7.09	7.22	0.928	24	0
02/04/23	45.96	40.31	5.65	165.43	163.75	162.41	161.21	2.54	7.10	7.23	0.922	24	0
03/04/23	44.58	39.46	5.12	166.10	164.57	163.07	161.89	2.68	7.13	7.26	0.840	24	0
04/04/23	43.87	38.97	4.90	169.05	167.56	166.04	164.84	2.72	7.15	7.26	0.817	24	0
05/04/23	43.75	38.94	4.81	169.13	167.65	166.12	164.92	2.73	7.16	7.27	0.802	24	0
06/04/23	43.67	38.86	4.81	168.79	167.34	165.80	164.60	2.74	7.16	7.27	0.800	24	0
07/04/23	43.91	38.92	4.99	168.94	167.42	165.97	164.77	2.65	7.16	7.27	0.835	24	0
08/04/23	43.84	38.78	5.06	168.92	167.41	165.88	164.68	2.73	7.17	7.28	0.843	24	0
09/04/23	43.69	38.50	5.19	168.32	166.84	165.32	164.12	2.72	7.15	7.26	0.862	24	0
10/04/23	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д.	Ош.д	Ош.д
Итого:				3128.61	3097.32	3071.13	3047.72	49.60			17.805	456	0
Средние:	46.23	40.44	5.79						7.10	7.23			

Дата	V1	M1	V2	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
21/03/23 24:00	32721.98	32222.93	32020.20	31685.69	537.24	321.612	8678	0
10/04/23 24:00	35850.59	35320.25	35091.33	34733.41	586.84	339.417	9134	0

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул.Свердлова 22
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N BB316
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	2.29	52.93	338.49	45.93	347.87	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	2.07	51.26	267.56	43.52	275.23	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.93	48.81	325.31	42.71	331.73	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.93	48.01	370.22	42.79	375.89	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.90	47.79	370.09	42.64	375.79	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.89	47.86	370.94	42.75	376.76	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.78	46.92	373.78	42.14	379.59	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.66	44.62	374.65	40.19	380.44	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.79	46.26	373.78	41.46	379.53	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.74	45.64	373.51	40.96	379.24	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.77	45.85	375.83	41.13	381.65	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.74	46.01	377.73	41.38	383.63	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.58	44.73	377.72	40.55	383.62	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.52	43.89	384.68	39.94	390.89	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.48	43.82	384.93	39.96	391.18	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.48	43.71	384.22	39.86	390.39	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.53	43.89	384.35	39.89	390.55	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.54	43.93	384.49	39.92	390.70	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.55	43.70	383.29	39.65	389.51	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.56	44.02	376.66	39.87	382.56	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.58	44.41	377.57	40.21	383.48	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.56	44.44	377.60	40.30	383.45	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.50	43.92	377.63	39.93	383.49	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.71	45.67	377.27	41.13	383.21	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.83	46.63	377.31	41.77	383.23	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.82	46.49	377.14	41.65	383.00	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.70	45.43	374.62	40.89	380.45	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.56	43.92	374.73	39.75	380.63	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.53	44.31	374.77	40.21	380.56	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	49.52	45.82	10740.87	41.14	10918.26	696:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул. Свердлова д.24
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА734
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.24	52.92	210.71	47.03	208.87	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.15	51.28	212.27	45.83	210.52	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.03	48.82	211.89	43.96	210.14	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.00	48.03	212.32	43.30	210.56	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	0.98	47.81	212.35	43.18	210.60	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	0.97	47.89	212.89	43.30	211.17	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	0.92	46.94	214.55	42.65	212.85	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	0.86	44.66	215.18	40.66	213.55	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	0.92	46.29	214.56	41.99	212.97	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	0.90	45.67	214.13	41.45	212.58	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	0.92	45.88	215.43	41.59	214.00	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	0.91	46.04	216.49	41.81	215.11	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.83	44.76	216.51	40.90	215.17	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.80	43.94	220.48	40.30	219.23	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.78	43.86	220.64	40.30	219.42	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.79	43.75	220.28	40.17	219.14	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.82	43.94	220.29	40.20	219.31	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.83	43.97	220.38	40.18	219.53	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.84	43.75	219.63	39.93	218.84	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.84	44.06	215.86	40.15	215.10	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.85	44.45	216.36	40.51	215.61	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.85	44.48	216.37	40.56	215.58	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.81	43.96	216.42	40.21	215.66	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	0.91	45.71	216.16	41.48	215.39	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	0.98	46.66	216.16	42.13	215.31	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	0.98	46.53	216.14	41.97	215.28	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	0.92	45.47	214.71	41.17	213.95	23:57	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.85	43.96	214.84	40.02	214.28	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.84	44.35	214.83	40.46	214.37	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	26.34	45.86	6258.81	41.63	6224.06	695:57	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.03.2023 по 19.04.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление" Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 26

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v37) № 4015637 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 37.4

Дата	Температура (ºС)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
22.03.2023	52,5	40,4	82,836	0,987	24,00
23.03.2023	50,8	39,5	83,156	0,928	24,00
24.03.2023	48,5	38,2	82,836	0,839	24,00
25.03.2023	47,9	37,9	82,836	0,820	24,00
26.03.2023	47,7	37,9	82,844	0,808	24,00
27.03.2023	47,8	38,1	83,109	0,799	24,00
28.03.2023	46,4	37,5	83,742	0,740	24,00
29.03.2023	44,8	36,1	83,844	0,721	24,00
30.03.2023	46,0	37,3	90,633	0,773	24,00
31.03.2023	45,6	37,7	100,430	0,785	24,00
01.04.2023	45,8	37,8	101,250	0,798	24,00
02.04.2023	46,0	38,1	101,633	0,793	24,00
03.04.2023	44,4	37,2	101,836	0,720	24,00
04.04.2023	43,9	37,0	103,664	0,707	24,00
05.04.2023	43,7	37,0	103,586	0,689	24,00
06.04.2023	43,7	37,0	103,453	0,686	24,00
07.04.2023	44,1	37,0	103,508	0,725	24,00
08.04.2023	43,7	36,7	103,578	0,718	24,00
09.04.2023	43,8	36,6	102,898	0,729	24,00
10.04.2023	44,1	36,8	101,406	0,734	24,00
11.04.2023	44,4	37,1	101,625	0,735	24,00
12.04.2023	44,3	37,2	101,594	0,717	24,00
13.04.2023	43,9	37,0	101,633	0,694	24,00
14.04.2023	46,0	37,9	101,602	0,810	24,00
15.04.2023	46,6	38,1	101,641	0,848	24,00
16.04.2023	46,4	38,1	101,570	0,839	24,00
17.04.2023	44,9	37,2	100,727	0,765	24,00
18.04.2023	44,1	36,8	100,805	0,730	24,00
19.04.2023	44,2	37,1	100,727	0,710	24,00
Итого	**45,7**	**37,5**	**2795,000**	**22,345**	**696,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
22.03.2023 00:00	65364,672	558,448	9447,00
20.04.2023 00:00	68159,672	580,793	10143,00
	2795,000	22,345	696,00

Всего потреблено Qп = **22,345** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.03.2023 по 19.04.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление" Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 29

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v37) № 2816728 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 37.4

Дата	Температура (ºС)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
22.03.2023	52,5	46,3	130,172	0,800	24,00
23.03.2023	50,8	45,0	130,477	0,752	24,00
24.03.2023	48,5	43,2	130,570	0,676	24,00
25.03.2023	47,9	42,8	130,984	0,660	24,00
26.03.2023	47,7	42,7	131,000	0,650	24,00
27.03.2023	47,9	42,9	131,844	0,645	24,00
28.03.2023	46,4	41,9	132,367	0,599	24,00
29.03.2023	44,8	40,3	132,039	0,581	23,00
30.03.2023	46,0	41,4	131,812	0,608	24,00
31.03.2023	45,6	41,0	131,766	0,599	24,00
01.04.2023	45,8	41,2	132,758	0,607	24,00
02.04.2023	46,0	41,4	133,242	0,600	24,00
03.04.2023	44,4	40,2	133,406	0,546	24,00
04.04.2023	43,9	40,0	135,891	0,534	24,00
05.04.2023	43,7	39,9	136,031	0,521	24,00
06.04.2023	43,7	39,8	135,820	0,524	24,00
07.04.2023	44,1	40,0	135,875	0,558	24,00
08.04.2023	43,7	39,7	135,867	0,547	24,00
09.04.2023	43,8	39,7	135,062	0,551	24,00
10.04.2023	44,1	39,9	133,273	0,553	24,00
11.04.2023	44,4	40,2	133,508	0,557	24,00
12.04.2023	44,3	40,2	133,484	0,544	24,00
13.04.2023	43,9	39,9	133,492	0,528	24,00
14.04.2023	46,0	41,2	133,320	0,625	24,00
15.04.2023	46,6	41,7	133,422	0,645	24,00
16.04.2023	46,4	41,6	133,539	0,641	24,00
17.04.2023	44,9	40,5	132,844	0,573	23,00
18.04.2023	44,1	39,9	133,227	0,551	24,00
19.04.2023	44,2	40,2	132,852	0,535	24,00
Итого	**45,7**	**41,2**	**3859,945**	**17,314**	**694,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
22.03.2023 00:00	68450,852	534,410	12420,00
20.04.2023 00:00	72310,797	551,723	13114,00
	3859,945	17,314	694,00

Всего потреблено Qп = **17,314** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 30

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00182178

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x66E5

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.48	44.22	8.26	135.350	133.580	132.430	131.230	1.00	1.00	1.1040	24.0	0.000
23.03.23	50.84	43.11	7.73	135.480	133.800	132.260	131.060	1.00	1.00	1.0350	24.0	0.000
24.03.23	48.40	41.50	6.90	135.670	134.140	132.020	130.910	1.00	1.00	0.9240	24.0	0.000
25.03.23	47.71	40.97	6.74	136.140	134.700	132.530	131.490	1.00	1.00	0.9050	24.0	0.000
26.03.23	47.49	40.83	6.66	136.130	134.690	132.670	131.690	1.00	1.00	0.8960	24.0	0.000
27.03.23	47.58	41.03	6.55	136.570	135.130	133.420	132.270	1.00	1.00	0.8840	24.0	0.000
28.03.23	46.51	40.41	6.10	137.220	135.780	134.000	132.950	1.00	1.00	0.8300	24.0	0.000
29.03.23	44.39	38.64	5.75	137.030	135.680	133.340	132.380	1.00	1.00	0.7770	24.0	0.000
30.03.23	45.93	39.71	6.22	136.770	135.330	133.700	132.740	1.00	1.00	0.8390	24.0	0.000
31.03.23	45.36	39.24	6.12	136.740	135.300	133.600	132.640	1.00	1.00	0.8270	24.0	0.000
01.04.23	45.56	39.37	6.19	137.610	136.170	134.550	133.590	1.00	1.00	0.8420	24.0	0.000
02.04.23	45.73	39.62	6.11	138.230	136.790	135.340	134.380	1.00	1.00	0.8360	24.0	0.000
03.04.23	44.37	38.79	5.58	137.680	136.390	134.580	133.620	1.00	1.00	0.7610	24.0	0.000
04.04.23	43.65	38.30	5.35	140.050	138.800	136.920	135.960	1.00	1.00	0.7420	24.0	0.000
05.04.23	43.54	38.33	5.21	139.820	138.590	136.810	135.850	1.00	1.00	0.7240	24.0	0.000
06.04.23	43.45	38.29	5.16	139.540	138.340	136.630	135.670	1.00	1.00	0.7150	24.0	0.000
07.04.23	43.69	38.28	5.41	139.570	138.290	136.680	135.720	1.00	1.00	0.7500	24.0	0.000
08.04.23	43.62	38.14	5.48	139.620	138.350	136.660	135.700	1.00	1.00	0.7550	24.0	0.000
09.04.23	43.47	37.93	5.54	139.040	137.820	136.070	135.110	1.00	1.00	0.7630	24.0	0.000
10.04.23	43.78	38.10	5.68	136.740	135.540	133.910	132.950	1.00	1.00	0.7700	24.0	0.000
11.04.23	44.15	38.43	5.72	137.010	135.810	134.300	133.340	1.00	1.00	0.7760	24.0	0.000
12.04.23	44.16	38.51	5.65	137.020	135.820	134.340	133.380	1.00	1.00	0.7650	24.0	0.000
13.04.23	43.67	38.26	5.41	136.990	135.790	134.250	133.290	1.00	1.00	0.7330	24.0	0.000
14.04.23	45.49	39.34	6.15	136.940	135.600	134.470	133.460	1.00	1.00	0.8340	24.0	0.000
15.04.23	46.35	39.80	6.55	136.950	135.510	134.520	133.560	1.00	1.00	0.8860	24.0	0.000
16.04.23	46.21	39.68	6.53	137.020	135.580	134.470	133.510	1.00	1.00	0.8820	24.0	0.000
17.04.23	45.04	38.93	6.11	136.120	134.790	133.300	132.340	1.00	1.00	0.8190	24.0	0.000
18.04.23	43.72	38.05	5.67	136.230	135.030	133.240	132.280	1.00	1.00	0.7630	24.0	0.000

19.04.23	44.04	38.49	5.55	136.260	135.060	133.510	132.550	1.00	1.00	0.7470	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**3981.5**	**3942.20**	**3894.5**	**3865.62**	**---**	**---**	**23.8840**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.53**	**39.45**	**6.07**	---	---	---	---	**1.00**	**1.00**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	33941.650	33416.880	33404.840	33051.440	347.280	9735.000	0.000
19.04.23 24:00	37786.450	37223.539	37165.449	36784.109	370.394	10407.000	0.000
Итого за период	3844.799	3806.658	3760.609	3732.668	23.114	672.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:38:26 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 34

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00178954

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x681E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.72	42.30	10.42	113.100	111.660	110.300	109.340	6.90	6.70	1.1610	24.0	0.000
23.03.23	51.06	41.34	9.72	113.260	111.880	110.430	109.470	6.90	6.70	1.0840	24.0	0.000
24.03.23	48.61	39.90	8.71	113.490	112.290	110.630	109.830	6.90	6.70	0.9790	24.0	0.000
25.03.23	47.91	39.47	8.44	113.880	112.680	111.010	110.290	6.90	6.70	0.9490	24.0	0.000
26.03.23	47.69	39.42	8.27	113.870	112.670	110.970	110.250	6.90	6.70	0.9300	24.0	0.000
27.03.23	47.78	39.60	8.18	114.250	113.050	111.330	110.600	6.90	6.70	0.9240	24.0	0.000
28.03.23	46.70	39.01	7.69	114.610	113.420	111.660	110.860	6.90	6.70	0.8720	24.0	0.000
29.03.23	44.58	37.37	7.21	114.710	113.590	111.750	111.030	6.90	6.70	0.8180	24.0	0.000
30.03.23	46.12	38.43	7.69	114.480	113.280	111.520	110.800	6.90	6.70	0.8710	24.0	0.000
31.03.23	45.55	38.02	7.53	114.480	113.280	111.480	110.760	6.90	6.70	0.8530	24.0	0.000
01.04.23	45.75	38.14	7.61	115.200	114.000	112.180	111.460	6.90	6.70	0.8650	24.0	0.000
02.04.23	45.93	38.47	7.46	115.730	114.530	112.700	111.980	6.90	6.70	0.8540	24.0	0.000
03.04.23	44.54	37.71	6.83	115.290	114.240	112.230	111.510	6.90	6.70	0.7830	24.0	0.000
04.04.23	43.83	37.37	6.46	117.300	116.280	114.180	113.460	6.90	6.70	0.7490	24.0	0.000
05.04.23	43.70	37.48	6.22	117.080	116.090	113.970	113.250	6.90	6.70	0.7230	24.0	0.000
06.04.23	43.62	37.39	6.23	116.860	115.900	113.730	113.010	6.90	6.70	0.7200	24.0	0.000
07.04.23	43.88	37.36	6.52	116.870	115.830	113.770	113.050	6.90	6.70	0.7540	24.0	0.000
08.04.23	43.79	37.25	6.54	116.900	115.870	113.830	113.110	6.90	6.70	0.7570	24.0	0.000
09.04.23	43.65	37.03	6.62	116.420	115.430	113.330	112.610	6.90	6.70	0.7620	24.0	0.000
10.04.23	43.97	37.16	6.81	114.470	113.510	111.420	110.700	6.90	6.70	0.7700	24.0	0.000
11.04.23	44.33	37.46	6.87	114.720	113.760	111.670	110.950	6.90	6.70	0.7780	24.0	0.000
12.04.23	44.33	37.52	6.81	114.700	113.740	111.680	110.960	6.90	6.70	0.7720	24.0	0.000
13.04.23	43.85	37.28	6.57	114.730	113.760	111.680	110.960	6.90	6.70	0.7470	24.0	0.000
14.04.23	45.70	38.19	7.51	114.640	113.540	111.610	110.890	6.90	6.70	0.8530	24.0	0.000
15.04.23	46.55	38.54	8.01	114.590	113.390	111.580	110.860	6.90	6.70	0.9100	24.0	0.000
16.04.23	46.40	38.43	7.97	114.650	113.450	111.590	110.870	6.90	6.70	0.9020	24.0	0.000
17.04.23	45.20	37.67	7.53	113.890	112.800	110.920	110.200	6.90	6.70	0.8500	24.0	0.000
18.04.23	43.91	36.94	6.97	114.000	113.040	111.180	110.460	6.90	6.70	0.7850	24.0	0.000

19.04.23	44.21	37.38	6.83	114.030	113.070	111.160	110.440	6.90	6.70	0.7700	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**3332.2**	**3300.03**	**3245.4**	**3223.96**	**---**	**---**	**24.5450**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.71**	**38.26**	**7.45**	---	---	---	---	**6.90**	**6.70**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	91891.180	90420.170	93754.160	92709.010	975.545	25576.000	1318.000
19.04.23 24:00	95223.379	93720.199	96999.649	95932.970	1000.090	26272.000	1318.000
Итого за период	3332.199	3300.028	3245.489	3223.960	24.545	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:33:28 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.03.2023 по 19.04.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 38

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v37) № 4298336 Txв = 5,0 ºC Версия ПО: 37.4

Дата	Температура (ºC)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
22.03.2023	51,9	42,4	35,040	0,328	24,00
23.03.2023	50,3	41,4	35,066	0,305	24,00
24.03.2023	47,9	40,2	35,161	0,271	24,00
25.03.2023	47,4	39,7	35,274	0,266	24,00
26.03.2023	47,2	39,7	35,264	0,261	24,00
27.03.2023	47,4	39,9	35,402	0,263	24,00
28.03.2023	45,9	39,1	35,531	0,240	24,00
29.03.2023	44,3	37,6	35,151	0,232	24,00
30.03.2023	45,5	38,4	34,672	0,245	24,00
31.03.2023	45,2	38,0	34,675	0,245	24,00
01.04.2023	45,3	38,0	34,937	0,253	24,00
02.04.2023	45,5	38,5	35,049	0,243	24,00
03.04.2023	43,9	37,5	34,986	0,220	24,00
04.04.2023	43,5	37,3	35,588	0,217	24,00
05.04.2023	43,3	37,2	35,471	0,212	24,00
06.04.2023	43,2	37,2	35,421	0,212	24,00
07.04.2023	43,7	37,3	35,429	0,225	24,00
08.04.2023	43,3	37,1	35,438	0,217	24,00
09.04.2023	43,3	37,0	35,216	0,220	24,00
10.04.2023	43,7	37,2	34,730	0,223	24,00
11.04.2023	43,9	37,4	34,785	0,225	24,00
12.04.2023	43,9	37,3	34,777	0,224	24,00
13.04.2023	43,5	37,3	34,775	0,214	24,00
14.04.2023	45,6	38,2	34,804	0,253	24,00
15.04.2023	46,1	38,4	34,751	0,264	24,00
16.04.2023	46,0	38,3	34,757	0,264	24,00
17.04.2023	44,4	37,3	34,563	0,243	23,00
18.04.2023	43,7	36,9	34,601	0,231	24,00
19.04.2023	43,8	37,2	34,603	0,224	24,00
Итого	**45,3**	**38,2**	**1015,918**	**7,040**	**695,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
22.03.2023 00:00	14788,441	178,684	10911,00
20.04.2023 00:00	15804,359	185,724	11606,00
	1015,918	7,040	695,00

Всего потреблено Qп = **7,040** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 39

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00182565

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x5F85

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.73	43.78	8.95	179.230	176.950	179.430	177.820	5.43	9.32	1.5670	24.0	0.000
23.03.23	51.06	42.72	8.34	179.180	177.020	179.420	177.970	5.40	9.47	1.4600	24.0	0.000
24.03.23	48.60	41.23	7.37	179.630	177.620	179.780	178.340	5.66	9.43	1.2890	24.0	0.000
25.03.23	47.93	40.79	7.14	180.200	178.280	180.750	179.310	5.48	9.22	1.2570	24.0	0.000
26.03.23	47.72	40.73	6.99	179.990	178.070	180.530	179.090	5.66	9.30	1.2270	24.0	0.000
27.03.23	47.81	40.95	6.86	180.570	178.660	180.930	179.500	5.31	9.03	1.2100	24.0	0.000
28.03.23	46.65	40.24	6.41	181.460	179.650	182.000	180.690	5.42	9.25	1.1370	24.0	0.000
29.03.23	44.61	38.53	6.08	181.270	179.590	181.890	180.660	5.34	9.25	1.0750	24.0	0.000
30.03.23	46.11	39.57	6.54	180.680	178.900	181.280	180.010	5.35	9.20	1.1520	24.0	0.000
31.03.23	45.56	39.18	6.38	180.860	179.180	181.630	180.430	5.38	9.15	1.1250	24.0	0.000
01.04.23	45.75	39.29	6.46	181.940	180.180	182.570	181.350	5.17	8.97	1.1450	24.0	0.000
02.04.23	45.94	39.62	6.32	182.960	181.090	183.260	181.920	5.08	9.26	1.1250	24.0	0.000
03.04.23	44.49	38.76	5.73	181.950	180.220	182.710	181.460	6.12	10.08	1.0180	24.0	0.000
04.04.23	43.83	38.35	5.48	185.200	183.520	185.880	184.670	5.27	9.16	0.9870	24.0	0.000
05.04.23	43.68	38.33	5.35	184.910	183.230	185.560	184.360	5.29	9.20	0.9630	24.0	0.000
06.04.23	43.60	38.24	5.36	184.710	183.030	185.410	184.210	5.13	8.98	0.9650	24.0	0.000
07.04.23	43.90	38.21	5.69	184.640	182.960	185.100	183.900	5.73	11.97	1.0150	24.0	0.000
08.04.23	43.74	38.05	5.69	184.790	183.110	185.270	184.070	6.20	13.65	1.0120	24.0	0.000
09.04.23	43.65	37.87	5.78	183.840	182.160	184.500	183.300	6.20	13.46	1.0260	24.0	0.000
10.04.23	43.96	38.04	5.92	180.600	178.920	181.220	180.020	6.20	13.57	1.0290	24.0	0.000
11.04.23	44.32	38.32	6.00	181.150	179.470	181.710	180.510	6.31	12.81	1.0500	24.0	0.000
12.04.23	44.30	38.44	5.86	181.070	179.390	181.420	180.220	5.50	9.04	1.0340	24.0	0.000
13.04.23	43.84	38.20	5.64	181.080	179.400	181.820	180.620	5.26	9.04	0.9970	24.0	0.000
14.04.23	45.74	39.20	6.54	180.910	179.100	181.570	180.280	5.89	11.30	1.1510	24.0	0.000
15.04.23	46.54	39.70	6.84	180.980	179.090	181.550	180.300	6.60	12.72	1.1990	24.0	0.000
16.04.23	46.39	39.57	6.82	181.180	179.270	181.790	180.590	5.87	12.80	1.1950	24.0	0.000
17.04.23	45.12	38.81	6.31	180.230	178.470	180.730	179.500	6.90	9.32	1.1140	24.0	0.000
18.04.23	43.92	38.07	5.85	180.430	178.780	181.420	180.220	6.20	13.25	1.0160	24.0	0.000

19.04.23	44.18	38.47	5.71	180.530	178.850	181.270	180.070	6.20	12.96	0.9950	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5266.1**	**5214.16**	**5282.4**	**5245.39**	**---**	**---**	**32.5350**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.71**	**39.35**	**6.35**	---	---	---	---	**5.71**	**10.49**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	219619.310	216126.630	210238.020	208172.530	2465.071	-19254.000	1395.000
19.04.23 24:00	224885.480	221340.789	215520.420	213417.919	2497.606	-18558.000	1395.000
Итого за период	5266.170	5214.158	5282.400	5245.388	32.535	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:33:24 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.03.2023 по 19.04.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление" Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 42

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v37) № 4298960 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 37.5

Дата	Температура (ºС)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
22.03.2023	52,0	38,3	23,756	0,319	24,00
23.03.2023	50,3	37,5	23,785	0,301	24,00
24.03.2023	48,0	36,5	23,809	0,270	24,00
25.03.2023	47,4	36,3	23,865	0,263	24,00
26.03.2023	47,3	36,3	23,848	0,259	24,00
27.03.2023	47,4	36,6	23,953	0,257	24,00
28.03.2023	46,0	36,0	24,062	0,239	24,00
29.03.2023	44,4	34,5	23,799	0,231	24,00
30.03.2023	45,6	35,2	23,467	0,242	24,00
31.03.2023	45,2	34,9	23,473	0,240	24,00
01.04.2023	45,4	34,9	23,646	0,244	24,00
02.04.2023	45,6	35,4	23,727	0,239	24,00
03.04.2023	44,0	34,6	23,648	0,219	24,00
04.04.2023	43,5	34,4	24,053	0,217	24,00
05.04.2023	43,3	34,6	23,982	0,208	24,00
06.04.2023	43,3	34,7	23,938	0,205	24,00
07.04.2023	43,7	34,6	23,951	0,217	24,00
08.04.2023	43,4	34,3	23,949	0,216	24,00
09.04.2023	43,4	34,1	23,811	0,218	24,00
10.04.2023	43,7	34,2	23,477	0,221	24,00
11.04.2023	44,0	34,4	23,529	0,223	24,00
12.04.2023	43,9	34,5	23,512	0,219	24,00
13.04.2023	43,5	34,5	23,502	0,210	24,00
14.04.2023	45,5	35,0	23,490	0,245	24,00
15.04.2023	46,2	34,9	23,494	0,262	24,00
16.04.2023	46,0	34,8	23,512	0,260	24,00
17.04.2023	44,6	34,3	23,340	0,238	24,00
18.04.2023	43,7	34,1	23,379	0,223	24,00
19.04.2023	43,9	34,5	23,391	0,216	24,00
Итого	**45,3**	**35,1**	**687,146**	**6,920**	**696,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
22.03.2023 00:00	21606,877	185,656	9527,00
20.04.2023 00:00	22294,023	192,577	10223,00
	687,146	6,920	696,00

Всего потреблено Qп = **6,920** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул.Свердлова 61
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N LC244
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	ts1	T2	Gm2	tm1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	час:мин	град.С	тонн	час:мин
Макс.предел	1000000	150	40	1000000	150	40	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	0.60	67.22	42.10	24:00	53.28	42.90	24:00
24-03-2023 00:00:00	0.60	67.32	43.50	24:00	53.70	44.40	24:00
25-03-2023 00:00:00	0.50	65.21	42.80	24:00	52.30	43.70	24:00
26-03-2023 00:00:00	0.60	65.00	42.80	24:00	52.20	43.60	24:00
27-03-2023 00:00:00	0.50	64.65	42.60	24:00	52.12	43.50	24:00
28-03-2023 00:00:00	0.60	64.89	42.80	24:00	52.46	43.60	24:00
29-03-2023 00:00:00	0.50	65.22	43.60	24:00	53.34	44.60	24:00
30-03-2023 00:00:00	0.50	65.11	44.70	24:00	53.33	45.70	24:00
31-03-2023 00:00:00	0.50	65.15	44.90	24:00	53.39	45.90	24:00
01-04-2023 00:00:00	0.60	65.26	47.40	24:00	53.93	48.30	24:00
02-04-2023 00:00:00	0.50	65.17	46.00	24:00	53.63	47.00	24:00
03-04-2023 00:00:00	0.50	65.41	46.00	24:00	53.89	47.20	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.60	65.25	47.50	24:00	54.16	48.40	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.50	64.96	50.60	24:00	54.64	51.70	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.50	65.42	53.00	24:00	55.53	54.10	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.50	65.58	56.00	24:00	56.08	57.10	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.60	64.80	58.60	24:00	55.89	59.70	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.50	64.88	58.00	24:00	55.62	59.30	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.50	65.50	58.00	24:00	56.21	59.10	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.50	64.44	58.00	24:00	55.49	59.40	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.60	64.67	58.20	24:00	55.83	59.50	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.50	65.22	59.10	24:00	56.39	60.30	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.30	53.50	36.00	24:00	44.51	36.70	14:47
15-04-2023 00:00:00	0.50	66.39	56.80	24:00	57.00	58.00	24:00
16-04-2023 00:00:00	0.60	66.61	55.20	24:00	56.86	56.30	24:00
17-04-2023 00:00:00	0.50	67.68	56.10	24:00	57.70	57.00	24:00
18-04-2023 00:00:00	0.60	66.63	54.80	24:00	56.79	55.90	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.50	67.53	53.50	24:00	57.39	54.40	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.50	67.81	55.40	24:00	58.12	56.30	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	час:мин	град.С	тонн	час:мин
696:00	15.30	65.26	1454.00	696:00	54.54	1483.60	686:47

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.03.2023 по 19.04.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление" Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 66

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v37) № 5578584 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 37.7

Дата	Температура (ºС)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
22.03.2023	52,2	35,3	19,386	0,324	24,00
23.03.2023	50,6	34,6	19,417	0,307	24,00
24.03.2023	48,2	33,8	19,530	0,278	24,00
25.03.2023	47,5	33,6	19,658	0,270	24,00
26.03.2023	47,3	33,7	19,606	0,264	24,00
27.03.2023	47,4	34,0	19,667	0,259	24,00
28.03.2023	46,3	33,2	18,256	0,236	24,00
29.03.2023	44,2	30,7	15,584	0,208	24,00
30.03.2023	45,7	31,0	15,537	0,225	24,00
31.03.2023	45,1	30,8	15,542	0,221	24,00
01.04.2023	45,3	30,8	15,631	0,225	24,00
02.04.2023	45,5	31,0	15,683	0,225	24,00
03.04.2023	44,2	30,7	15,623	0,208	24,00
04.04.2023	43,5	30,6	15,908	0,202	24,00
05.04.2023	43,1	27,7	11,141	0,159	24,00
06.04.2023	42,8	24,2	6,841	0,126	24,00
07.04.2023	43,2	26,2	10,167	0,164	24,00
08.04.2023	43,4	28,9	13,713	0,197	24,00
09.04.2023	43,2	28,5	13,656	0,199	24,00
10.04.2023	43,5	28,6	13,437	0,199	24,00
11.04.2023	43,9	28,7	13,476	0,202	24,00
12.04.2023	43,9	28,9	13,474	0,200	24,00
13.04.2023	43,4	29,1	13,462	0,191	24,00
14.04.2023	45,2	29,3	13,458	0,211	24,00
15.04.2023	46,0	29,3	13,466	0,223	24,00
16.04.2023	45,9	28,9	13,486	0,226	24,00
17.04.2023	44,8	28,5	13,368	0,215	24,00
18.04.2023	43,5	28,5	13,346	0,198	24,00
19.04.2023	43,8	29,1	13,349	0,194	24,00
Итого	**45,3**	**30,3**	**434,866**	**6,357**	**696,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
22.03.2023 00:00	13174,778	169,785	8419,00
20.04.2023 00:00	13609,645	176,142	9115,00
	434,866	6,357	696,00

Всего потреблено Qп = **6,357** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.03.2023 по 19.04.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление" Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 70

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР (модификации У, УД) (v37) № 2816649 Тхв = 5,0 ºС Версия ПО: 37.3

Дата	Температура (ºС)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
22.03.2023	52,3	45,6	57,666	0,379	24,00
23.03.2023	50,7	44,4	57,732	0,356	24,00
24.03.2023	48,3	42,7	58,105	0,320	24,00
25.03.2023	47,7	42,3	58,424	0,315	24,00
26.03.2023	47,6	42,2	58,297	0,309	24,00
27.03.2023	47,7	42,4	58,510	0,302	24,00
28.03.2023	46,3	41,5	58,863	0,284	24,00
29.03.2023	44,6	40,0	58,805	0,269	24,00
30.03.2023	45,9	40,8	58,627	0,294	24,00
31.03.2023	45,5	40,4	58,615	0,291	24,00
01.04.2023	45,6	40,6	58,979	0,292	24,00
02.04.2023	45,8	40,9	59,145	0,287	24,00
03.04.2023	44,2	39,8	59,049	0,261	24,00
04.04.2023	43,8	39,4	60,131	0,257	24,00
05.04.2023	43,6	39,4	60,217	0,248	24,00
06.04.2023	43,5	39,3	60,252	0,252	24,00
07.04.2023	43,9	39,4	60,100	0,266	24,00
08.04.2023	43,6	39,1	60,037	0,266	24,00
09.04.2023	43,6	39,1	59,662	0,267	24,00
10.04.2023	43,9	39,2	58,781	0,272	24,00
11.04.2023	44,2	39,5	58,883	0,273	24,00
12.04.2023	44,2	39,6	58,904	0,268	24,00
13.04.2023	43,8	39,3	58,887	0,258	24,00
14.04.2023	45,7	40,7	58,836	0,296	24,00
15.04.2023	46,4	41,1	58,820	0,308	24,00
16.04.2023	46,2	40,9	58,838	0,309	24,00
17.04.2023	44,8	39,9	58,326	0,280	24,00
18.04.2023	43,9	39,3	58,350	0,265	24,00
19.04.2023	44,1	39,6	58,369	0,259	24,00
Итого	**45,6**	**40,6**	**1708,209**	**8,301**	**696,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
22.03.2023 00:00	30252,236	276,296	13206,00
20.04.2023 00:00	31960,445	284,598	13902,00
	1708,209	8,301	696,00

Всего потреблено Qп = **8,301** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	ул.Свердлова 78
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВВ679
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	0.97	51.44	102.24	41.94	102.71	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	0.91	49.84	102.56	40.98	102.81	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	0.81	47.47	102.56	39.59	102.99	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	0.79	46.76	102.88	39.09	103.30	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	0.77	46.56	102.67	39.02	103.09	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	0.77	46.64	102.30	39.13	102.72	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	0.72	45.65	102.79	38.67	103.21	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	0.67	43.52	103.29	37.03	103.29	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	0.73	45.06	103.17	37.99	103.30	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	0.71	44.49	102.97	37.55	103.34	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	0.72	44.69	103.32	37.66	103.27	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	0.72	44.85	103.43	37.86	103.59	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.66	43.56	103.10	37.14	103.46	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.64	42.82	103.84	36.68	103.97	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.62	42.73	103.78	36.71	103.96	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.62	42.63	103.56	36.61	103.67	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.64	42.85	103.64	36.66	103.80	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.65	42.82	104.43	36.59	104.22	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.66	42.64	103.61	36.25	103.30	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.67	42.94	103.29	36.45	102.99	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.68	43.31	103.61	36.75	103.49	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.67	43.33	103.10	36.83	103.03	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.65	42.85	102.89	36.51	103.00	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	0.73	44.58	103.32	37.44	103.11	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	0.77	45.44	103.52	37.94	103.02	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	0.77	45.30	103.36	37.86	102.98	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	0.72	44.21	103.63	37.26	103.28	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.66	42.87	103.05	36.42	102.86	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.65	43.21	103.53	36.90	103.63	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	20.75	44.66	2993.43	37.71	2995.36	696:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ТВ-7 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 99

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20110286

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xD477

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	51.99	46.18	5.81	5.62	5.61	н/д	72.973	72.827	н/д	72.060	72.118	0.419	24	0
23.03.23	50.40	45.04	5.36	5.63	5.62	н/д	72.993	72.870	н/д	72.136	72.194	0.386	24	0
24.03.23	48.01	43.32	4.69	5.64	5.62	н/д	74.560	74.452	н/д	73.769	73.813	0.346	24	0
25.03.23	47.31	42.83	4.48	5.65	5.63	н/д	75.885	75.777	н/д	75.105	75.145	0.337	24	0
26.03.23	47.08	42.56	4.52	5.65	5.63	н/д	74.525	74.423	н/д	73.769	73.809	0.333	24	0
27.03.23	47.16	42.71	4.45	5.65	5.63	н/д	74.743	74.645	н/д	73.979	74.028	0.329	24	0
28.03.23	46.21	42.08	4.13	5.65	5.63	н/д	75.077	74.987	н/д	74.338	74.387	0.307	24	0
29.03.23	44.04	40.13	3.91	5.66	5.64	н/д	74.755	74.675	н/д	74.092	74.140	0.289	24	0
30.03.23	45.59	41.34	4.25	5.65	5.64	н/д	74.603	74.512	н/д	73.893	73.939	0.314	24	0
31.03.23	45.01	40.77	4.24	5.65	5.64	н/д	74.667	74.580	н/д	73.972	74.023	0.313	24	0
01.04.23	45.21	40.93	4.28	5.67	5.65	н/д	75.060	74.965	н/д	74.357	74.399	0.318	24	0
02.04.23	45.37	41.22	4.15	5.68	5.66	н/д	75.330	75.243	н/д	74.621	74.673	0.310	24	0
03.04.23	44.13	40.27	3.86	5.70	5.68	н/д	75.360	75.283	н/д	74.692	74.736	0.288	24	0
04.04.23	43.36	39.72	3.64	5.71	5.69	н/д	77.065	76.985	н/д	76.407	76.444	0.277	24	0
05.04.23	43.28	39.80	3.48	5.72	5.70	н/д	76.870	76.802	н/д	76.216	76.259	0.265	24	0
06.04.23	43.18	39.69	3.49	5.71	5.69	н/д	76.585	76.515	н/д	75.934	75.979	0.265	24	0
07.04.23	43.38	39.73	3.64	5.72	5.70	н/д	76.520	76.448	н/д	75.864	75.909	0.276	24	0
08.04.23	43.39	39.74	3.65	5.72	5.70	н/д	76.548	76.472	н/д	75.891	75.935	0.276	24	0
09.04.23	43.17	39.51	3.67	5.70	5.68	н/д	76.228	76.158	н/д	75.585	75.627	0.277	24	0
10.04.23	43.48	39.75	3.73	5.63	5.62	н/д	74.890	74.823	н/д	74.243	74.295	0.277	24	0
11.04.23	43.86	40.08	3.78	5.64	5.63	н/д	75.052	74.982	н/д	74.397	74.443	0.281	24	0
12.04.23	43.89	40.15	3.73	5.64	5.62	н/д	75.063	74.993	н/д	74.405	74.446	0.278	24	0
13.04.23	43.40	39.80	3.60	5.64	5.62	н/д	75.158	75.092	н/д	74.511	74.561	0.268	24	0
14.04.23	45.11	41.06	4.05	5.64	5.62	н/д	74.990	74.910	н/д	74.293	74.343	0.301	24	0
15.04.23	46.02	41.73	4.28	5.64	5.62	н/д	74.930	74.840	н/д	74.200	74.252	0.318	24	0
16.04.23	45.89	41.62	4.26	5.64	5.62	н/д	74.870	74.777	н/д	74.149	74.196	0.316	24	0
17.04.23	44.83	40.83	3.99	5.61	5.59	н/д	74.647	74.570	н/д	73.963	74.015	0.295	24	0

18.04.23	43.41	39.66	3.75	5.62	5.60	н/д	75.030	74.960	н/д	74.386	74.428	0.279	24	0
19.04.23	43.78	40.07	3.71	5.62	5.60	н/д	75.118	75.048	н/д	74.464	74.505	0.276	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**2180.095**	**2177.614**	**---**	**2159.691**	**2161.041**	**8.814**	**696**	**0**
Среднее	**45.18**	**41.10**	**4.08**	**5.66**	**5.64**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	12835.170	12807.705	0.000	12633.859	12656.015	0.000	96.301	4975	1
19.04.23 24:00	15015.263	14985.320	0.000	14793.548	14817.056	0.000	105.112	5671	1
Итого за период	2180.093	2177.615	0.000	2159.689	2161.041	0.000	8.811	696	0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:33:17 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТВ-7 ТС1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 99

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ-7
№ ПУ 20140260

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x9A1A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.27	45.71	6.56	6.12	6.12	н/д	119.037	117.478	117.534	116.349	н/д	0.771	24	0
23.03.23	50.66	44.49	6.17	6.12	6.12	н/д	119.493	117.957	118.070	116.891	н/д	0.728	24	0
24.03.23	48.23	42.86	5.37	6.12	6.12	н/д	121.885	120.387	120.578	119.383	н/д	0.647	24	0
25.03.23	47.53	42.40	5.13	6.12	6.12	н/д	123.715	122.200	122.425	121.197	н/д	0.627	24	0
26.03.23	47.30	42.20	5.10	6.12	6.12	н/д	121.533	120.040	120.282	119.069	н/д	0.613	24	0
27.03.23	47.38	42.30	5.07	6.12	6.12	н/д	121.908	120.425	120.645	119.448	н/д	0.612	24	0
28.03.23	46.40	41.60	4.80	6.12	6.12	н/д	122.620	121.132	121.406	120.183	н/д	0.582	24	0
29.03.23	44.22	39.70	4.52	6.12	6.12	н/д	122.270	120.815	121.174	119.958	н/д	0.547	24	0
30.03.23	45.79	40.86	4.93	6.12	6.12	н/д	121.795	120.305	120.623	119.405	н/д	0.594	24	0
31.03.23	45.20	40.40	4.81	6.12	6.12	н/д	121.715	120.247	120.578	119.367	н/д	0.579	24	0
01.04.23	45.41	40.63	4.77	6.12	6.12	н/д	122.442	120.972	121.284	120.072	н/д	0.578	24	0
02.04.23	45.57	40.95	4.62	6.12	6.12	н/д	122.817	121.355	121.643	120.447	н/д	0.561	24	0
03.04.23	44.30	40.01	4.29	6.12	6.12	н/д	122.688	121.237	121.585	120.361	н/д	0.521	24	0
04.04.23	43.52	39.48	4.04	6.12	6.12	н/д	125.430	123.950	124.344	123.085	н/д	0.502	24	0
05.04.23	43.44	39.47	3.97	6.12	6.12	н/д	125.253	123.793	124.173	122.931	н/д	0.492	24	0
06.04.23	43.34	39.35	3.99	6.12	6.12	н/д	125.092	123.628	124.016	122.772	н/д	0.494	24	0
07.04.23	43.54	39.25	4.29	6.12	6.12	н/д	125.385	123.897	124.302	123.043	н/д	0.532	24	0
08.04.23	43.54	39.14	4.40	6.12	6.12	н/д	125.423	123.930	124.336	123.091	н/д	0.547	24	0
09.04.23	43.34	38.96	4.38	6.12	6.12	н/д	124.912	123.423	123.841	122.584	н/д	0.541	24	0
10.04.23	43.65	39.19	4.46	6.12	6.12	н/д	122.728	121.278	121.662	120.450	н/д	0.542	24	0
11.04.23	44.02	39.53	4.49	6.12	6.12	н/д	122.950	121.500	121.859	120.652	н/д	0.547	24	0
12.04.23	44.05	39.55	4.50	6.12	6.12	н/д	122.972	121.510	121.883	120.660	н/д	0.547	24	0
13.04.23	43.55	39.24	4.31	6.12	6.12	н/д	122.892	121.448	121.825	120.614	н/д	0.525	24	0
14.04.23	45.29	40.40	4.88	6.12	6.12	н/д	122.900	121.402	121.745	120.514	н/д	0.594	24	0
15.04.23	46.20	41.12	5.08	6.12	6.12	н/д	122.923	121.410	121.716	120.486	н/д	0.617	24	0
16.04.23	46.06	40.97	5.09	6.12	6.12	н/д	123.033	121.518	121.827	120.595	н/д	0.620	24	0
17.04.23	44.99	40.17	4.82	6.12	6.12	н/д	122.445	120.872	121.314	120.002	н/д	0.584	24	0

18.04.23	43.57	39.14	4.42	6.12	6.12	н/д	122.908	121.250	121.837	120.423	н/д	0.538	24	0
19.04.23	43.93	39.59	4.34	6.12	6.12	н/д	122.995	121.350	121.910	120.498	н/д	0.528	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**3564.159**	**3520.709**	**3530.417**	**3494.530**	**---**	**16.710**	**696**	**0**
Среднее	**45.37**	**40.63**	**4.74**	**6.12**	**6.12**	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	Qтв, (Гкал)	ВНР, (ч)
21.03.23 24:00	20056.448	22402.230	0.000	19736.685	22157.431	0.000	172.259	5145
19.04.23 24:00	23620.605	25922.940	0.000	23267.102	25651.962	0.000	188.971	5841
Итого за период	3564.157	3520.710	0.000	3530.417	3494.531	0.000	16.712	696

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:33:14 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 24-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул. Северная д.12
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА721
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.85	51.09	202.34	41.91	207.44	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.74	49.74	202.65	41.14	207.86	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.58	47.74	202.87	39.96	208.16	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.47	46.16	202.49	38.91	207.65	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.46	46.20	202.78	38.96	207.94	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.44	45.94	202.97	38.85	208.15	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.28	44.19	202.88	37.86	208.04	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.15	41.48	202.47	35.78	207.63	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.27	42.83	202.41	36.53	207.63	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.38	44.43	202.51	37.62	207.76	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.37	44.20	202.88	37.45	208.14	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.38	44.47	203.32	37.67	208.65	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.23	42.74	203.66	36.68	209.00	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.14	41.43	203.87	35.83	209.31	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.14	41.68	204.31	36.07	209.78	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.15	41.70	205.42	36.11	210.98	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.15	41.34	206.58	35.78	212.20	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.16	41.04	206.57	35.41	212.16	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.18	41.06	206.36	35.33	211.89	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.22	41.61	206.68	35.69	212.25	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.18	41.31	206.54	35.57	212.08	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.19	41.58	207.16	35.84	212.75	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.19	41.90	206.98	36.16	212.58	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.25	42.32	206.61	36.28	212.20	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.45	44.90	206.11	37.82	211.66	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.49	45.19	205.86	37.93	211.39	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.36	43.76	205.91	37.15	211.40	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.20	41.51	206.85	35.67	212.38	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.20	41.94	207.06	36.15	212.53	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	38.23	43.64	5935.10	37.18	6091.56	696:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Северная, 14

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00166734

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xFEB4

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.87	46.73	6.14	362.650	356.800	359.430	356.800	6.90	6.22	2.1930	24.0	0.000
23.03.23	51.49	45.68	5.81	362.940	357.210	359.590	357.210	6.90	6.21	2.0770	24.0	0.000
24.03.23	49.46	44.18	5.28	363.090	357.580	359.630	357.580	6.90	6.22	1.8870	24.0	0.000
25.03.23	47.84	42.91	4.93	362.170	356.870	358.650	356.870	6.90	6.22	1.7610	24.0	0.000
26.03.23	47.87	42.95	4.92	362.600	357.300	359.120	357.300	6.90	6.21	1.7590	24.0	0.000
27.03.23	47.62	42.81	4.81	362.900	357.700	359.460	357.700	6.90	6.21	1.7190	24.0	0.000
28.03.23	45.84	41.51	4.33	362.420	357.420	358.960	357.420	6.90	6.22	1.5510	24.0	0.000
29.03.23	43.06	39.14	3.92	361.100	356.390	357.580	356.390	6.90	6.22	1.3980	24.0	0.000
30.03.23	44.44	40.14	4.30	361.130	356.320	357.720	356.320	6.90	6.23	1.5350	24.0	0.000
31.03.23	46.08	41.46	4.62	361.600	356.600	358.240	356.600	6.90	6.22	1.6480	24.0	0.000
01.04.23	45.84	41.28	4.56	362.160	357.180	358.810	357.180	6.90	6.22	1.6320	24.0	0.000
02.04.23	46.12	41.52	4.60	363.060	358.070	359.710	358.070	6.90	6.22	1.6500	24.0	0.000
03.04.23	44.35	40.24	4.11	363.320	358.450	359.770	358.450	6.90	6.22	1.4740	24.0	0.000
04.04.23	43.01	39.19	3.82	364.050	359.290	360.440	359.290	6.90	6.23	1.3750	24.0	0.000
05.04.23	43.27	39.41	3.86	365.390	360.590	361.770	360.590	6.90	6.23	1.3950	24.0	0.000
06.04.23	43.30	39.46	3.84	366.570	361.820	362.970	361.820	6.90	6.23	1.3870	24.0	0.000
07.04.23	42.93	39.09	3.84	368.320	363.540	364.690	363.540	6.90	6.22	1.3980	24.0	0.000
08.04.23	42.62	38.73	3.89	368.110	363.370	364.490	363.370	6.90	6.22	1.4160	24.0	0.000
09.04.23	42.63	38.72	3.91	367.740	362.990	364.080	362.990	6.90	6.23	1.4240	24.0	0.000
10.04.23	43.19	39.19	4.00	368.280	363.480	364.660	363.480	6.90	6.23	1.4590	24.0	0.000
11.04.23	42.90	38.99	3.91	367.920	363.150	364.310	363.150	6.90	6.22	1.4200	24.0	0.000
12.04.23	43.16	39.25	3.91	369.100	364.280	365.400	364.280	6.90	6.22	1.4240	24.0	0.000
13.04.23	43.49	39.57	3.92	368.890	364.020	365.200	364.020	6.90	6.22	1.4310	24.0	0.000
14.04.23	43.92	39.76	4.16	368.300	363.400	364.700	363.400	6.90	6.22	1.5140	24.0	0.000
15.04.23	46.55	41.76	4.79	367.910	362.740	364.430	362.740	6.90	6.22	1.7380	24.0	0.000
16.04.23	46.84	41.98	4.86	367.460	362.260	364.050	362.260	6.90	6.22	1.7620	24.0	0.000
17.04.23	45.36	40.92	4.44	367.240	362.200	363.720	362.200	6.90	6.21	1.6100	24.0	0.000
18.04.23	43.02	39.12	3.90	368.560	363.700	364.820	363.700	6.90	6.23	1.4180	24.0	0.000

19.04.23	43.46	39.56	3.90	369.050	364.150	365.330	364.150	6.90	6.23	1.4220	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**10594.0**	**10448.87**	**10491.7**	**10448.87**	**---**	**---**	**45.8770**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.25**	**40.87**	**4.38**	---	---	---	---	**6.90**	**6.22**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	62376.540	61207.109	61828.279	61206.539	501.133	7401.000	0.000
19.04.23 24:00	72970.570	71655.979	72320.010	71655.409	547.010	8097.000	0.000
Итого за период	10594.030	10448.870	10491.730	10448.870	45.877	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:36:23 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Северная, 16

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00182803

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x4CAF

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.83	43.79	9.04	250.610	247.400	248.050	245.800	6.21	6.06	2.2310	24.0	0.000
23.03.23	51.44	42.84	8.60	250.670	247.610	248.240	246.080	6.21	6.07	2.1230	24.0	0.000
24.03.23	49.42	41.65	7.77	250.700	247.860	248.330	246.280	6.21	6.08	1.9240	24.0	0.000
25.03.23	47.84	40.54	7.30	249.950	247.310	247.750	245.830	6.21	6.09	1.8040	24.0	0.000
26.03.23	47.86	40.62	7.24	250.270	247.630	248.090	246.170	6.20	6.08	1.7890	24.0	0.000
27.03.23	47.61	40.53	7.08	250.460	247.860	248.230	246.340	6.21	6.08	1.7530	24.0	0.000
28.03.23	45.76	39.41	6.35	250.010	247.550	247.900	246.110	6.20	6.08	1.5710	24.0	0.000
29.03.23	43.05	37.23	5.82	248.870	246.710	247.170	245.490	6.21	6.09	1.4340	24.0	0.000
30.03.23	44.48	38.12	6.36	248.960	246.670	247.180	245.500	6.21	6.08	1.5660	24.0	0.000
31.03.23	46.06	39.27	6.79	249.380	246.970	247.490	245.760	6.21	6.07	1.6760	24.0	0.000
01.04.23	45.83	39.09	6.74	249.760	247.360	247.890	246.140	6.21	6.07	1.6650	24.0	0.000
02.04.23	46.11	39.34	6.77	250.380	247.950	248.520	246.710	6.21	6.07	1.6760	24.0	0.000
03.04.23	44.30	38.23	6.07	250.450	248.190	248.690	246.990	6.21	6.07	1.5030	24.0	0.000
04.04.23	43.01	37.33	5.68	250.630	248.470	248.880	247.200	6.22	6.07	1.4090	24.0	0.000
05.04.23	43.27	37.55	5.72	251.400	249.220	249.560	247.880	6.22	6.07	1.4260	24.0	0.000
06.04.23	43.29	37.55	5.74	252.620	250.460	250.800	249.120	6.23	6.08	1.4350	24.0	0.000
07.04.23	42.92	37.22	5.70	253.850	251.690	252.110	250.430	6.23	6.08	1.4340	24.0	0.000
08.04.23	42.61	36.85	5.76	253.740	251.580	252.000	250.320	6.23	6.07	1.4460	24.0	0.000
09.04.23	42.63	36.80	5.83	253.460	251.300	251.770	250.100	6.23	6.08	1.4620	24.0	0.000
10.04.23	43.19	37.22	5.97	253.970	251.810	252.080	250.400	6.23	6.08	1.5030	24.0	0.000
11.04.23	42.89	37.03	5.86	253.650	251.490	251.920	250.240	6.23	6.08	1.4730	24.0	0.000
12.04.23	43.16	37.30	5.86	254.470	252.310	252.690	251.010	6.23	6.07	1.4770	24.0	0.000
13.04.23	43.48	37.59	5.89	254.350	252.160	252.540	250.860	6.23	6.07	1.4840	24.0	0.000
14.04.23	43.96	37.71	6.25	253.980	251.690	252.150	250.430	6.23	6.07	1.5720	24.0	0.000
15.04.23	46.54	39.39	7.15	253.990	251.360	251.820	249.920	6.22	6.06	1.7950	24.0	0.000
16.04.23	46.84	39.54	7.30	253.630	250.990	251.620	249.700	6.23	6.07	1.8270	24.0	0.000
17.04.23	45.29	38.61	6.68	253.390	250.960	251.450	249.640	6.21	6.06	1.6730	24.0	0.000
18.04.23	43.02	37.15	5.87	254.100	251.940	252.340	250.660	6.23	6.08	1.4770	24.0	0.000

19.04.23	43.46	37.63	5.83	254.370	252.160	252.670	250.990	6.23	6.08	1.4670	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7306.0**	**7236.66**	**7249.9**	**7198.10**	**---**	**---**	**47.0750**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.24**	**38.72**	**6.51**	---	---	---	---	**6.22**	**6.07**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	157407.759	154964.659	155428.069	153803.710	1673.725	23197.000	1273.000
19.04.23 24:00	164713.830	162201.319	162678.000	161001.810	1720.800	23893.000	1273.000
Итого за период	7306.070	7236.659	7249.931	7198.100	47.075	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:36:19 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Северная, 20

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00177469

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xF328

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.87	43.37	9.50	231.170	228.200	225.240	223.230	6.31	5.60	2.1680	24.0	0.000
23.03.23	51.48	42.50	8.98	231.240	228.390	225.330	223.410	6.31	5.60	2.0480	24.0	0.000
24.03.23	49.44	41.23	8.21	231.150	228.530	225.210	223.370	6.31	5.60	1.8750	24.0	0.000
25.03.23	47.84	40.18	7.66	230.290	227.880	224.490	222.810	6.31	5.60	1.7450	24.0	0.000
26.03.23	47.87	40.23	7.64	230.460	228.020	224.640	222.960	6.30	5.60	1.7400	24.0	0.000
27.03.23	47.61	40.11	7.50	230.660	228.240	224.880	223.210	6.30	5.59	1.7120	24.0	0.000
28.03.23	45.79	39.08	6.71	230.210	227.910	224.620	223.060	6.30	5.60	1.5300	24.0	0.000
29.03.23	43.04	36.93	6.11	229.390	227.440	223.840	222.400	6.31	5.62	1.3910	24.0	0.000
30.03.23	44.45	37.73	6.72	229.770	227.660	223.930	222.410	6.32	5.62	1.5310	24.0	0.000
31.03.23	46.07	38.86	7.21	229.810	227.490	224.150	222.470	6.31	5.61	1.6380	24.0	0.000
01.04.23	45.83	38.71	7.12	230.380	228.100	224.710	223.060	6.32	5.62	1.6230	24.0	0.000
02.04.23	46.11	38.96	7.15	230.840	228.440	225.150	223.470	6.32	5.61	1.6320	24.0	0.000
03.04.23	44.31	37.89	6.42	230.910	228.790	225.340	223.830	6.32	5.62	1.4670	24.0	0.000
04.04.23	42.99	37.00	5.99	231.090	229.100	225.520	224.080	6.32	5.62	1.3720	24.0	0.000
05.04.23	43.25	37.25	6.00	231.790	229.770	226.130	224.690	6.31	5.61	1.3790	24.0	0.000
06.04.23	43.27	37.27	6.00	232.760	230.690	227.140	225.700	6.32	5.62	1.3830	24.0	0.000
07.04.23	42.91	36.96	5.95	234.080	232.080	228.340	226.900	6.33	5.62	1.3810	24.0	0.000
08.04.23	42.59	36.63	5.96	233.990	232.070	228.200	226.760	6.34	5.63	1.3850	24.0	0.000
09.04.23	42.61	36.52	6.09	233.780	231.830	227.880	226.440	6.34	5.63	1.4110	24.0	0.000
10.04.23	43.17	36.88	6.29	234.490	232.420	228.310	226.870	6.33	5.62	1.4590	24.0	0.000
11.04.23	42.87	36.76	6.11	234.030	232.040	227.890	226.450	6.33	5.62	1.4200	24.0	0.000
12.04.23	43.14	36.98	6.16	234.580	232.490	228.460	227.020	6.32	5.61	1.4310	24.0	0.000
13.04.23	43.46	37.31	6.15	234.540	232.390	228.370	226.930	6.32	5.62	1.4320	24.0	0.000
14.04.23	43.92	37.45	6.47	234.170	232.030	228.050	226.550	6.33	5.62	1.4980	24.0	0.000
15.04.23	46.54	39.04	7.50	234.150	231.750	227.790	226.110	6.33	5.62	1.7380	24.0	0.000
16.04.23	46.83	39.21	7.62	233.980	231.580	227.630	225.950	6.33	5.62	1.7610	24.0	0.000
17.04.23	45.30	38.37	6.93	233.470	231.230	227.210	225.630	6.32	5.61	1.6030	24.0	0.000
18.04.23	42.99	36.89	6.10	234.200	232.180	228.070	226.630	6.33	5.63	1.4170	24.0	0.000

19.04.23	43.43	37.37	6.06	234.390	232.260	228.290	226.850	6.33	5.62	1.4080	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6735.7**	**6671.00**	**6564.8**	**6519.25**	**---**	**---**	**45.5780**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.24**	**38.40**	**6.83**	---	---	---	---	**6.32**	**5.61**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	86791.049	85413.750	84666.739	83816.909	1039.045	13310.000	0.000
19.04.23 24:00	93526.820	92084.750	91231.549	90336.160	1084.623	14006.000	0.000
Итого за период	6735.771	6671.000	6564.809	6519.251	45.578	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:35:50 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 24-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : ул.Северная д.22
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА708
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	2.00	53.73	261.79	46.07	267.87	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.89	52.36	262.00	45.11	268.22	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.71	50.27	262.30	43.73	268.56	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.60	48.52	261.72	42.41	268.24	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.59	48.56	262.03	42.48	268.37	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.55	48.31	262.18	42.40	268.61	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.41	46.71	262.02	41.33	268.40	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.26	43.69	261.37	38.87	267.50	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.38	44.94	261.27	39.67	267.70	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.50	46.76	261.43	41.02	268.16	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.47	46.49	261.90	40.87	268.38	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.48	46.78	262.54	41.13	269.14	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.33	45.10	262.82	40.02	269.30	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.24	43.61	263.08	38.91	269.25	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.25	43.87	263.71	39.12	270.06	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.22	43.94	257.01	39.17	263.12	23:17	23:17
08-04-2023 00:00:00	1.24	43.56	266.37	38.88	272.79	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.25	43.22	266.32	38.51	272.45	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.28	43.22	266.08	38.38	272.22	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.32	43.80	266.43	38.82	272.50	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.30	43.50	266.11	38.61	272.25	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.30	43.76	266.98	38.86	273.19	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.31	44.11	266.77	39.20	273.19	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.37	44.41	266.41	39.27	272.76	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.59	47.21	265.88	41.22	272.35	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.61	47.49	265.55	41.42	272.06	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.50	46.18	265.49	40.53	272.00	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.30	43.60	266.58	38.71	273.18	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.30	44.07	266.94	39.20	273.83	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	41.54	45.93	7651.07	40.48	7835.65	695:17	695:17

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 24-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	Северная 26
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N BB420
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	Wt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	10	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время								
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.30	0.05	52.52	182.73	45.40	190.15	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.23	0.05	51.15	183.03	44.41	190.44	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.11	0.05	49.14	183.24	43.05	190.67	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.04	0.04	47.57	182.96	41.89	190.30	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.03	0.04	47.59	183.15	41.94	190.54	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.01	0.04	47.35	183.37	41.81	190.72	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	0.91	0.04	45.54	183.28	40.56	190.58	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	0.83	0.03	42.83	182.81	38.29	190.17	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	0.90	0.04	44.22	182.72	39.27	190.06	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	0.97	0.04	45.81	182.95	40.49	190.20	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	0.96	0.04	45.59	183.43	40.32	190.70	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	0.96	0.04	45.87	183.81	40.61	191.12	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.87	0.04	44.09	184.15	39.35	191.49	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.80	0.03	42.80	184.32	38.43	191.66	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.81	0.03	43.08	184.84	38.71	192.19	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.81	0.03	43.11	187.72	38.79	195.17	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.82	0.03	42.73	191.95	38.43	199.72	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.82	0.03	42.42	191.91	38.12	199.70	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.83	0.03	42.44	191.70	38.11	199.53	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.86	0.04	42.99	191.99	38.52	199.74	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.83	0.03	42.70	191.80	38.34	199.58	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.84	0.03	42.96	192.46	38.60	200.26	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.84	0.03	43.29	192.27	38.93	199.97	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	0.91	0.04	43.73	191.90	38.98	199.54	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.05	0.04	46.32	191.57	40.84	199.02	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.06	0.04	46.61	191.38	41.08	198.53	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	0.96	0.04	45.11	191.40	40.10	198.95	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.84	0.03	42.82	192.24	38.47	199.75	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.83	0.03	43.26	192.32	38.94	199.90	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	27.03	0.04	45.02	5433.37	40.03	5650.37	696:00	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Северная, 28

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00169021

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x9541

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.70	46.06	6.64	267.640	264.190	267.640	264.920	6.18	5.69	1.7500	24.0	0.000
23.03.23	51.31	45.10	6.21	267.780	264.500	267.780	265.210	6.18	5.69	1.6430	24.0	0.000
24.03.23	49.29	43.64	5.65	267.880	264.830	267.880	265.490	6.19	5.70	1.4950	24.0	0.000
25.03.23	47.69	42.37	5.32	267.200	264.320	267.200	265.000	6.19	5.70	1.4110	24.0	0.000
26.03.23	47.72	42.42	5.30	267.490	264.610	267.490	265.230	6.18	5.69	1.4020	24.0	0.000
27.03.23	47.47	42.31	5.16	267.620	264.790	267.620	265.330	6.18	5.69	1.3690	24.0	0.000
28.03.23	45.69	41.05	4.64	267.390	264.780	267.390	265.250	6.18	5.69	1.2290	24.0	0.000
29.03.23	42.92	38.71	4.21	266.460	264.150	266.460	264.540	6.19	5.71	1.1130	24.0	0.000
30.03.23	44.30	39.68	4.62	266.460	263.970	266.460	264.450	6.19	5.71	1.2230	24.0	0.000
31.03.23	45.94	40.99	4.95	266.810	264.170	266.810	264.650	6.18	5.70	1.3040	24.0	0.000
01.04.23	45.70	40.80	4.90	267.580	264.940	267.580	265.420	6.18	5.70	1.2980	24.0	0.000
02.04.23	45.98	41.07	4.91	268.210	265.570	268.210	266.050	6.18	5.70	1.3050	24.0	0.000
03.04.23	44.21	39.80	4.41	268.500	266.010	268.500	266.490	6.18	5.70	1.1710	24.0	0.000
04.04.23	42.89	38.76	4.13	268.650	266.300	268.650	266.730	6.19	5.71	1.1000	24.0	0.000
05.04.23	43.17	39.02	4.15	269.340	266.970	269.340	267.420	6.19	5.70	1.1110	24.0	0.000
06.04.23	43.20	39.07	4.13	273.350	270.950	273.350	271.390	6.20	5.70	1.1230	24.0	0.000
07.04.23	42.82	38.76	4.06	279.670	277.270	279.670	277.750	6.21	5.68	1.1280	24.0	0.000
08.04.23	42.51	38.42	4.09	279.650	277.250	279.650	277.730	6.21	5.68	1.1360	24.0	0.000
09.04.23	42.52	38.36	4.16	279.380	276.980	279.380	277.460	6.21	5.68	1.1510	24.0	0.000
10.04.23	43.08	38.80	4.28	279.680	277.280	279.680	277.760	6.21	5.68	1.1870	24.0	0.000
11.04.23	42.78	38.58	4.20	279.370	276.970	279.370	277.450	6.21	5.68	1.1660	24.0	0.000
12.04.23	43.05	38.82	4.23	280.470	278.070	280.470	278.550	6.21	5.68	1.1780	24.0	0.000
13.04.23	43.38	39.15	4.23	280.180	277.780	280.180	278.190	6.21	5.68	1.1750	24.0	0.000
14.04.23	43.81	39.32	4.49	279.730	277.200	279.730	277.730	6.21	5.68	1.2420	24.0	0.000
15.04.23	46.42	41.26	5.16	279.550	276.680	279.550	277.360	6.20	5.67	1.4270	24.0	0.000
16.04.23	46.71	41.50	5.21	279.280	276.400	279.280	277.080	6.20	5.67	1.4430	24.0	0.000
17.04.23	45.23	40.48	4.75	278.990	276.320	278.990	276.790	6.19	5.66	1.3120	24.0	0.000
18.04.23	42.90	38.76	4.14	279.870	277.470	279.870	277.950	6.21	5.68	1.1520	24.0	0.000

19.04.23	43.35	39.23	4.12	280.200	277.800	280.200	278.200	6.21	5.67	1.1440	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7924.3**	**7848.52**	**7924.3**	**7863.57**	**---**	**---**	**36.8880**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.12**	**40.42**	**4.70**	---	---	---	---	**6.19**	**5.69**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	78211.790	76994.519	78211.790	77303.710	620.445	10431.000	0.000
19.04.23 24:00	86136.170	84843.040	86136.170	85167.279	657.333	11127.000	0.000
Итого за период	7924.380	7848.520	7924.380	7863.568	36.888	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:36:32 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 1

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 902520

Система: 1 А42-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	53.490	49.730	3.760	446.172	0.000	446.172	0.651	0.414	452.191	0.000	452.191	0.000	0.000
23.03.23	52.090	48.540	3.550	447.380	0.000	447.380	0.651	0.414	453.111	0.000	453.111	0.000	0.000
24.03.23	50.040	46.820	3.220	448.109	0.000	448.109	0.651	0.414	453.417	0.000	453.417	0.000	0.000
25.03.23	47.960	45.070	2.890	448.352	0.000	448.352	0.651	0.414	453.240	0.000	453.240	0.000	0.000
26.03.23	47.860	44.960	2.900	429.585	0.000	429.585	0.650	0.414	434.248	0.000	434.248	0.000	0.000
27.03.23	47.800	44.920	2.880	426.828	0.000	426.828	0.651	0.414	431.469	0.000	431.469	0.000	0.000
28.03.23	47.380	44.640	2.740	448.055	0.000	448.055	0.650	0.414	452.826	0.000	452.826	0.000	0.000
29.03.23	43.300	41.020	2.280	448.849	0.000	448.849	0.650	0.414	452.839	0.000	452.839	0.000	0.000
30.03.23	43.290	40.940	2.350	448.757	0.000	448.757	0.650	0.414	452.745	0.000	452.745	0.000	0.000
31.03.23	45.960	43.290	2.670	448.311	0.000	448.311	0.650	0.414	452.803	0.000	452.803	0.000	0.000
01.04.23	45.990	43.330	2.660	448.576	0.000	448.576	0.651	0.414	453.075	0.000	453.075	0.000	0.000
02.04.23	45.920	43.220	2.700	448.783	0.000	448.783	0.651	0.414	453.270	0.000	453.270	0.000	0.000
03.04.23	45.350	42.830	2.520	448.575	0.000	448.575	0.651	0.414	452.953	0.000	452.953	0.000	0.000
04.04.23	42.940	40.740	2.200	448.971	0.000	448.971	0.651	0.414	452.895	0.000	452.895	0.000	0.000
05.04.23	43.130	40.960	2.170	448.405	0.000	448.405	0.652	0.415	452.360	0.000	452.360	0.000	0.000
06.04.23	43.450	41.240	2.210	448.281	0.000	448.281	0.652	0.414	452.293	0.000	452.293	0.000	0.000
07.04.23	42.740	40.450	2.290	411.942	0.000	411.942	0.653	0.385	415.579	0.000	415.579	0.000	0.833
08.04.23	42.690	40.380	2.310	437.337	0.000	437.337	0.653	0.413	441.115	0.000	441.115	0.000	0.000
09.04.23	42.560	40.220	2.340	433.767	0.000	433.767	0.653	0.413	437.491	0.000	437.491	0.000	0.000
10.04.23	42.840	40.300	2.540	412.075	0.000	412.075	0.654	0.397	415.683	0.000	415.683	0.030	1.117
11.04.23	43.030	40.620	2.410	425.598	0.000	425.598	0.653	0.412	429.334	0.000	429.334	0.000	0.000
12.04.23	43.080	40.690	2.390	425.107	0.000	425.107	0.654	0.412	428.847	0.000	428.847	0.000	0.000
13.04.23	43.400	40.980	2.420	425.574	0.000	425.574	0.653	0.411	429.375	0.000	429.375	0.000	0.000
14.04.23	43.160	40.780	2.380	425.486	0.000	425.486	0.653	0.411	429.245	0.000	429.245	0.000	0.000
15.04.23	46.190	43.240	2.950	424.497	0.000	424.497	0.653	0.411	428.792	0.000	428.792	0.000	0.000
16.04.23	46.790	43.770	3.020	424.174	0.000	424.174	0.653	0.412	428.577	0.000	428.577	0.000	0.000

17.04.23	46.880	43.890	2.990	423.889	0.000	423.889	0.651	0.410	428.306	0.000	428.306	0.003	0.067
18.04.23	42.790	40.440	2.350	432.714	0.000	432.714	0.653	0.412	436.469	0.000	436.469	0.000	0.000
19.04.23	43.340	41.000	2.340	432.993	0.000	432.993	0.654	0.412	436.848	0.000	436.848	0.000	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**12667.141**	**0.000**	**12667.141**	**---**	**---**	**12791.393**	**0.000**	**12791.393**	**0.033**	**2.017**
Среднее	**45.360**	**42.724**	**2.636**	---	---	---	**0.652**	**0.412**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:39:12 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Взлёт ТСРВ-024 ТС1 ТР1
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 3

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
№ ПУ 800749

Система: 1 А32-00

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
22.03.23	53.460	47.310	6.150	284.137	284.137	0.000	0.630	0.497	286.323	288.812	-2.489	1.752	24.000
23.03.23	52.060	46.270	5.790	284.389	284.389	0	0.630	0.497	286.401	288.921	-2.520	1.651	24.000
24.03.23	50.020	44.770	5.250	284.776	284.776	0	0.630	0.497	286.556	289.093	-2.537	1.502	24.000
25.03.23	47.960	43.180	4.780	284.503	284.503	0.000	0.630	0.497	286.038	288.604	-2.566	1.364	24.000
26.03.23	47.860	43.070	4.790	272.556	272.556	0	0.629	0.497	274.021	276.466	-2.445	1.308	23.000
27.03.23	47.800	43.060	4.740	270.943	270.960	-0.017	0.630	0.497	272.407	274.851	-2.444	1.288	22.867
28.03.23	47.380	42.860	4.520	284.545	284.545	0.000	0.630	0.497	286.031	288.587	-2.555	1.292	24.000
29.03.23	43.320	39.540	3.780	284.862	284.862	0	0.629	0.496	285.911	288.472	-2.561	1.085	24.000
30.03.23	43.310	39.370	3.940	284.830	284.830	0	0.630	0.497	285.888	288.411	-2.523	1.126	24.000
31.03.23	45.970	41.520	4.450	284.541	284.541	0.000	0.630	0.497	285.884	288.392	-2.508	1.273	24.000
01.04.23	46.000	41.560	4.440	284.704	284.704	0.000	0.630	0.497	286.053	288.559	-2.507	1.268	24.000
02.04.23	45.920	41.460	4.460	284.873	284.873	0.000	0.630	0.497	286.219	288.715	-2.496	1.277	24.000
03.04.23	45.370	41.160	4.210	284.999	284.999	0	0.630	0.497	286.281	288.807	-2.525	1.206	24.000
04.04.23	42.960	39.250	3.710	285.503	285.503	0	0.630	0.497	286.541	289.062	-2.522	1.065	24.000
05.04.23	43.160	39.450	3.710	285.660	285.660	0	0.631	0.497	286.723	289.241	-2.517	1.065	24.000
06.04.23	43.470	39.740	3.730	285.662	285.662	0	0.631	0.497	286.764	289.273	-2.509	1.071	24.000
07.04.23	43.120	39.400	3.720	286.040	286.040	0.000	0.631	0.497	287.110	289.611	-2.500	1.072	24.000
08.04.23	42.720	38.970	3.750	286.007	286.007	0.000	0.631	0.497	287.053	289.506	-2.453	1.078	24.000
09.04.23	42.590	38.830	3.760	286.008	286.008	0	0.631	0.497	287.048	289.482	-2.434	1.083	24.000
10.04.23	42.990	39.150	3.840	286.068	286.068	0.000	0.631	0.497	287.152	289.582	-2.430	1.105	24.000
11.04.23	43.060	39.240	3.820	285.986	285.986	0.000	0.631	0.497	287.081	289.504	-2.423	1.097	24.000
12.04.23	43.110	39.300	3.810	286.076	286.076	0	0.631	0.497	287.183	289.597	-2.414	1.098	24.000
13.04.23	43.430	39.610	3.820	286.049	286.049	0	0.631	0.497	287.188	289.610	-2.422	1.100	24.000
14.04.23	43.200	39.410	3.790	286.043	286.043	0	0.632	0.497	287.148	289.588	-2.440	1.089	24.000
15.04.23	46.200	41.570	4.630	285.530	285.530	0	0.631	0.497	286.956	289.352	-2.396	1.329	24.000
16.04.23	46.800	42.070	4.730	285.414	285.414	0	0.631	0.497	286.906	289.300	-2.394	1.357	24.000

17.04.23	46.890	42.210	4.680	285.165	285.165	0	0.629	0.496	286.667	289.064	-2.397	1.339	24.000
18.04.23	42.820	39.040	3.780	286.248	286.248	0.000	0.631	0.497	287.328	289.735	-2.407	1.088	24.000
19.04.23	43.360	39.580	3.780	286.280	286.280	0	0.632	0.497	287.414	289.837	-2.423	1.090	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**8248.401**	**8248.417**	**-0.017**	**---**	**---**	**8286.273**	**8358.031**	**-71.758**	**35.519**	**693.867**
Среднее	**45.390**	**41.102**	**4.288**	---	---	---	**0.630**	**0.497**	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:39:09 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2023 г.

Тип прибора: ТСРВ-024

Адрес: Фрунзе 5 1ввод

Номер прибора: 800012

Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
22.03.23	5.208	98.811	52.69	0.00	4.294	98.811	43.43	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.03.23	5.077	98.919	51.30	0.00	4.207	98.919	42.49	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.23	4.878	98.928	49.29	0.00	4.088	98.928	41.29	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.23	4.720	98.848	47.72	0.00	3.973	98.790	40.15	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.23	4.522	94.685	47.73	0.00	3.802	94.570	40.11	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.23	4.491	94.161	47.57	0.00	3.787	94.173	40.09	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.23	4.535	98.805	45.84	0.00	3.881	98.885	39.21	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.23	4.254	98.901	42.98	0.00	3.664	98.843	37.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.23	4.378	98.877	44.25	0.00	3.740	98.877	37.78	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.23	4.547	98.830	45.98	0.00	3.857	98.772	38.99	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.23	4.526	98.895	45.73	0.00	3.847	98.895	38.86	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.23	4.556	98.948	46.01	0.00	3.874	98.948	39.11	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.23	4.393	99.017	44.34	0.00	3.782	99.017	38.15	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.23	4.259	99.115	42.93	0.00	3.687	99.115	37.15	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.23	4.287	99.144	43.21	0.00	3.712	99.184	37.38	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.23	4.292	99.145	43.26	0.00	3.723	99.240	37.47	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.23	4.261	99.258	42.90	0.00	3.688	99.277	37.10	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.23	4.227	99.223	42.57	0.00	3.655	99.255	36.77	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.23	4.228	99.232	42.57	0.00	3.643	99.232	36.66	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.23	4.285	99.264	43.14	0.00	3.685	99.277	37.08	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.23	4.255	99.236	42.85	0.00	3.659	99.236	36.83	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.23	4.281	99.261	43.10	0.00	3.688	99.312	37.09	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.23	4.315	99.244	43.45	0.00	3.715	99.244	37.39	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.23	4.345	99.194	43.77	0.00	3.722	99.220	37.47	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.23	4.609	99.105	46.48	0.00	3.891	99.105	39.23	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.23	4.636	99.085	46.76	0.00	3.909	99.085	39.42	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.23	4.504	99.100	45.42	0.00	3.837	99.111	38.67	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.23	4.270	99.324	42.96	0.00	3.685	99.356	37.04	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.23	4.314	99.300	43.41	0.00	3.729	99.395	37.47	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	4.464	98.766	45.18		3.808	98.773	38.51		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	129.452	2863.854			110.424	2864.069			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ /_____/

Отчет принят _____ 200 г. _____ /_____/

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2023 г.

Тип прибора: ТСРВ-024

Адрес: Фрунзе 5 1ввод

Номер прибора: 800012

Теплосистема: 1

Дата	n, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
22.03.23	24.00	0.913	0.000	0.000	0.00
23.03.23	24.00	0.870	0.000	0.000	0.00
24.03.23	24.00	0.790	0.000	0.000	0.00
25.03.23	24.00	0.744	0.000	-0.012	0.00
26.03.23	23.00	0.714	0.000	-0.024	0.00
27.03.23	22.87	0.704	0.000	-0.012	0.00
28.03.23	23.92	0.655	0.000	0.000	0.00
29.03.23	24.00	0.588	0.000	-0.012	0.00
30.03.23	24.00	0.638	0.000	0.000	0.00
31.03.23	24.00	0.687	0.000	-0.012	0.00
01.04.23	24.00	0.678	0.000	0.000	0.00
02.04.23	24.00	0.682	0.000	0.000	0.00
03.04.23	24.00	0.611	0.000	0.000	0.00
04.04.23	24.00	0.572	0.000	0.000	0.00
05.04.23	23.83	0.572	0.000	0.000	0.00
06.04.23	23.58	0.563	0.000	0.000	0.00
07.04.23	23.92	0.572	0.000	0.000	0.00
08.04.23	23.92	0.571	0.000	-0.026	0.00
09.04.23	24.00	0.585	0.000	0.000	0.00
10.04.23	24.00	0.599	0.000	-0.026	0.00
11.04.23	24.00	0.596	0.000	0.000	0.00
12.04.23	23.83	0.590	0.000	-0.026	0.00
13.04.23	24.00	0.600	0.000	0.000	0.00
14.04.23	24.00	0.622	0.000	-0.053	0.00
15.04.23	24.00	0.717	0.000	0.000	0.00
16.04.23	24.00	0.727	0.000	0.000	0.00
17.04.23	23.92	0.666	0.000	0.000	0.00
18.04.23	23.92	0.583	0.000	-0.026	0.00
19.04.23	23.58	0.578	0.000	0.000	0.00
Среднее:		0.655	0.000	-0.008	0.000
Итого:	692.28	18.989	0.000	-0.231	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ /_____/

Отчет принят _____ 200 г. _____ /_____/

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2023 г.

Тип прибора: ТСРВ-024

Адрес: Фрунзе 5 2ввод

Номер прибора: 801948

Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
22.03.23	11.466	214.543	53.29	0.68	10.759	214.543	50.00	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.03.23	11.178	214.574	51.94	0.68	10.534	215.076	48.83	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.23	10.690	213.532	49.90	0.68	10.226	216.539	47.07	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.23	10.247	213.252	47.89	0.68	9.836	216.464	45.28	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.23	9.821	204.274	47.91	0.68	9.431	207.359	45.32	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.23	9.751	203.123	47.77	0.68	9.370	206.169	45.23	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.23	10.051	213.308	46.95	0.68	9.690	216.522	44.59	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.23	9.270	213.479	43.25	0.68	8.979	216.929	41.22	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.23	9.372	213.413	43.74	0.68	9.057	216.892	41.59	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.23	9.866	213.228	46.10	0.68	9.500	216.607	43.70	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.23	9.842	213.360	45.96	0.68	9.482	216.732	43.59	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.23	9.870	213.510	46.06	0.68	9.502	216.887	43.65	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.23	9.663	213.656	45.06	0.68	9.330	217.056	42.82	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.23	9.239	214.007	42.99	0.68	8.953	217.505	40.99	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.23	9.304	214.140	43.27	0.68	9.018	217.648	41.26	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.23	9.345	214.164	43.46	0.68	9.054	217.679	41.43	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.23	9.278	214.441	43.09	0.68	8.989	218.009	41.07	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.23	9.200	214.423	42.73	0.68	8.913	218.023	40.71	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.23	9.180	214.396	42.64	0.68	8.889	218.017	40.60	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.23	9.291	214.490	43.14	0.68	8.991	218.089	41.06	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.23	9.265	214.432	43.03	0.68	8.967	218.033	40.96	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.23	9.299	214.537	43.17	0.68	9.004	218.127	41.11	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.23	9.373	214.484	43.53	0.68	9.073	218.060	41.44	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.23	9.347	214.438	43.41	0.68	9.045	218.034	41.31	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.23	9.978	214.060	46.44	0.68	9.590	217.577	43.91	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.23	10.072	213.984	46.90	0.68	9.679	217.444	44.35	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.23	9.947	213.944	46.33	0.68	9.574	217.382	43.88	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.23	9.281	215.008	42.99	0.68	8.987	218.576	40.95	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.23	9.386	215.155	43.45	0.68	9.093	218.699	41.41	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	11.318	214.513	52.60		10.644	214.809	49.41		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	281.871	6187.357			271.514	6280.678			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ /_____/

Отчет принят _____ 200 г. _____ /_____/

Программа ЗАО "ВЗЛЕТ"

www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2023 г.

Тип прибора: ТСРВ-024

Адрес: Фрунзе 5 2ввод

Номер прибора: 801948

Теплосистема: 1

Дата	n, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
22.03.23	24.00	0.707	0.000	0.000	0.00
23.03.23	20.08	0.567	0.000	0.000	0.00
24.03.23	1.00	0.028	0.000	0.000	0.00
25.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
26.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
27.03.23	0.08	0.001	0.000	-0.012	0.00
28.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
29.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
30.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
31.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
01.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
02.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
03.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
04.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
05.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
06.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
07.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
08.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
09.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
10.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
11.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
12.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
13.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
14.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
15.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
16.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
17.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
18.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
19.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
Среднее:		0.629	0.000	-0.000	0.000
Итого:	45.17	1.304	0.000	-0.012	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ /_____/

Отчет принят _____ 200 г. _____ /_____/

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2023 г.

Тип прибора: ТСРВ-024

Адрес: Фрунзе 5 2ввод

Номер прибора: 801948

Теплосистема: 1

Дата	W1, Гкал	m1, т	t1, °C	P1, МПа	W2, Гкал	m2, т	t2, °C	P2, МПа	W3, Гкал	m3, т	t3, °C	P3, МПа	W4, Гкал	m4, т	t4, °C	P4, МПа
22.03.23	11.466	214.543	53.29	0.68	10.759	214.543	50.00	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
23.03.23	11.178	214.574	51.94	0.68	10.534	215.076	48.83	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
24.03.23	10.690	213.532	49.90	0.68	10.226	216.539	47.07	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
25.03.23	10.247	213.252	47.89	0.68	9.836	216.464	45.28	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
26.03.23	9.821	204.274	47.91	0.68	9.431	207.359	45.32	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
27.03.23	9.751	203.123	47.77	0.68	9.370	206.169	45.23	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
28.03.23	10.051	213.308	46.95	0.68	9.690	216.522	44.59	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29.03.23	9.270	213.479	43.25	0.68	8.979	216.929	41.22	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
30.03.23	9.372	213.413	43.74	0.68	9.057	216.892	41.59	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
31.03.23	9.866	213.228	46.10	0.68	9.500	216.607	43.70	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
01.04.23	9.842	213.360	45.96	0.68	9.482	216.732	43.59	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
02.04.23	9.870	213.510	46.06	0.68	9.502	216.887	43.65	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
03.04.23	9.663	213.656	45.06	0.68	9.330	217.056	42.82	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
04.04.23	9.239	214.007	42.99	0.68	8.953	217.505	40.99	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
05.04.23	9.304	214.140	43.27	0.68	9.018	217.648	41.26	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
06.04.23	9.345	214.164	43.46	0.68	9.054	217.679	41.43	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
07.04.23	9.278	214.441	43.09	0.68	8.989	218.009	41.07	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
08.04.23	9.200	214.423	42.73	0.68	8.913	218.023	40.71	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
09.04.23	9.180	214.396	42.64	0.68	8.889	218.017	40.60	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
10.04.23	9.291	214.490	43.14	0.68	8.991	218.089	41.06	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
11.04.23	9.265	214.432	43.03	0.68	8.967	218.033	40.96	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
12.04.23	9.299	214.537	43.17	0.68	9.004	218.127	41.11	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
13.04.23	9.373	214.484	43.53	0.68	9.073	218.060	41.44	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
14.04.23	9.347	214.438	43.41	0.68	9.045	218.034	41.31	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
15.04.23	9.978	214.060	46.44	0.68	9.590	217.577	43.91	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
16.04.23	10.072	213.984	46.90	0.68	9.679	217.444	44.35	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
17.04.23	9.947	213.944	46.33	0.68	9.574	217.382	43.88	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
18.04.23	9.281	215.008	42.99	0.68	8.987	218.576	40.95	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
19.04.23	9.386	215.155	43.45	0.68	9.093	218.699	41.41	0.63	0.000	0.000	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
Среднее:	11.318	214.513	52.60		10.644	214.809	49.41		0.000	0.000	0.00		0.000	0.000	0.00	
Итого:	281.871	6187.357			271.514	6280.678			0.000	0.000			0.000	0.000		

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ /_____/

Отчет принят _____ 200 г. _____ /_____/

Программа ЗАО "ВЗЛЕТ"

www.vzljot.ru

Отчет о потреблении тепловой энергии и теплоносителя за Апрель 2023 г.

Тип прибора: ТСРВ-024

Адрес: Фрунзе 5 2ввод

Номер прибора: 801948

Теплосистема: 1

Дата	n, ч	Wтс, Гкал	Wгв, Гкал	Mтс, т	tхв, °C
22.03.23	24.00	0.707	0.000	0.000	0.00
23.03.23	20.08	0.567	0.000	0.000	0.00
24.03.23	1.00	0.028	0.000	0.000	0.00
25.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
26.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
27.03.23	0.08	0.001	0.000	-0.012	0.00
28.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
29.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
30.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
31.03.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
01.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
02.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
03.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
04.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
05.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
06.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
07.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
08.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
09.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
10.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
11.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
12.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
13.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
14.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
15.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
16.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
17.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
18.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
19.04.23	0.00	0.000	0.000	0.000	0.00
Среднее:		0.629	0.000	-0.000	0.000
Итого:	45.17	1.304	0.000	-0.012	

Ответственный за учет тепловой энергии: _____ /_____/

Отчет принят _____ 200 г. _____ /_____/

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 5б

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00177236

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x2636

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.89	48.25	4.64	251.460	248.250	257.920	255.120	7.08	5.10	1.1600	24.0	0.000
23.03.23	51.49	47.08	4.41	250.890	247.850	257.930	255.220	7.08	5.09	1.0970	24.0	0.000
24.03.23	49.45	45.43	4.02	249.490	246.660	257.570	255.050	7.08	5.10	0.9970	24.0	0.000
25.03.23	47.85	44.09	3.76	248.150	245.510	257.090	254.690	7.08	5.10	0.9320	24.0	0.000
26.03.23	47.88	44.11	3.77	248.260	245.620	257.020	254.620	7.07	5.10	0.9330	24.0	0.000
27.03.23	47.80	44.06	3.74	236.850	234.370	245.160	242.910	7.08	5.10	0.8860	24.0	0.000
28.03.23	45.76	42.46	3.30	246.810	244.420	256.930	254.770	7.07	5.10	0.8120	24.0	0.000
29.03.23	43.02	40.08	2.94	244.770	242.610	256.470	254.550	7.07	5.10	0.7210	24.0	0.000
30.03.23	44.47	41.19	3.28	245.930	243.640	256.610	254.560	7.08	5.10	0.8020	24.0	0.000
31.03.23	46.07	42.55	3.52	247.330	244.930	256.820	254.660	7.08	5.10	0.8710	24.0	0.000
01.04.23	45.83	42.33	3.50	247.480	245.080	256.950	254.790	7.08	5.10	0.8630	24.0	0.000
02.04.23	46.11	42.60	3.51	247.860	245.460	257.130	254.970	7.08	5.10	0.8710	24.0	0.000
03.04.23	44.28	41.14	3.14	246.610	244.350	257.030	255.010	7.08	5.10	0.7770	24.0	0.000
04.04.23	42.98	40.04	2.94	245.820	243.680	257.060	255.140	7.08	5.10	0.7240	24.0	0.000
05.04.23	43.27	40.33	2.94	246.270	244.110	257.310	255.360	7.09	5.10	0.7270	24.0	0.000
06.04.23	43.29	40.38	2.91	245.900	243.740	257.450	255.530	7.09	5.10	0.7180	24.0	0.000
07.04.23	42.92	40.00	2.92	245.790	243.630	257.740	255.820	7.09	5.10	0.7210	24.0	0.000
08.04.23	42.61	39.69	2.92	246.480	244.320	258.860	256.940	7.11	5.10	0.7210	24.0	0.000
09.04.23	42.63	39.67	2.96	247.750	245.590	258.940	257.020	7.11	5.10	0.7370	24.0	0.000
10.04.23	43.19	40.14	3.05	248.750	246.590	259.180	257.260	7.11	5.10	0.7610	24.0	0.000
11.04.23	42.89	39.89	3.00	248.630	246.470	259.010	257.090	7.11	5.10	0.7500	24.0	0.000
12.04.23	43.16	40.16	3.00	249.110	246.950	259.200	257.280	7.11	5.10	0.7460	24.0	0.000
13.04.23	43.49	40.49	3.00	249.150	246.990	259.190	257.270	7.12	5.10	0.7510	24.0	0.000
14.04.23	43.97	40.79	3.18	249.600	247.330	259.090	257.080	7.11	5.10	0.7960	24.0	0.000
15.04.23	46.59	42.88	3.71	251.410	248.830	259.230	257.030	7.11	5.10	0.9270	24.0	0.000
16.04.23	46.88	43.12	3.76	251.680	249.040	259.240	256.950	7.11	5.10	0.9440	24.0	0.000
17.04.23	45.32	41.90	3.42	250.770	248.360	259.490	257.300	7.10	5.08	0.8560	24.0	0.000
18.04.23	43.01	40.01	3.00	249.830	247.670	260.220	258.300	7.13	5.10	0.7520	24.0	0.000

19.04.23	43.45	40.46	2.99	250.360	248.200	260.280	258.320	7.14	5.10	0.7480	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7189.1**	**7120.25**	**7472.1**	**7410.61**	**---**	**---**	**24.1010**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.26**	**41.90**	**3.35**	---	---	---	---	**7.09**	**5.10**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	28336.959	27810.209	28479.180	28055.670	201.475	2650.000	0.000
19.04.23 24:00	35526.150	34930.459	35951.300	35466.279	225.576	3346.000	0.000
Итого за период	7189.191	7120.250	7472.120	7410.609	24.101	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:33:35 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00167050

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x32E5

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.66	45.44	7.22	277.160	273.960	277.160	273.960	7.68	6.50	1.9830	24.0	0.000
23.03.23	51.26	44.46	6.80	277.280	274.240	277.280	274.240	7.68	5.84	1.8710	24.0	0.000
24.03.23	49.23	43.01	6.22	277.000	274.160	277.000	274.160	7.68	6.70	1.7090	24.0	0.000
25.03.23	47.70	41.78	5.92	276.540	273.900	276.540	273.900	7.68	6.70	1.6250	24.0	0.000
26.03.23	47.73	41.89	5.84	276.440	273.800	276.440	273.800	7.67	6.70	1.6030	24.0	0.000
27.03.23	47.65	41.85	5.80	263.550	261.040	263.550	261.040	7.68	6.70	1.5170	24.0	0.000
28.03.23	45.52	40.46	5.06	276.350	273.910	276.350	273.910	7.68	5.18	1.3950	24.0	0.000
29.03.23	42.89	38.24	4.65	276.120	273.960	276.120	273.960	7.69	5.54	1.2810	24.0	0.000
30.03.23	44.38	39.25	5.13	276.150	273.860	276.150	273.860	7.69	5.57	1.4150	24.0	0.000
31.03.23	45.92	40.43	5.49	276.150	273.750	276.150	273.750	7.68	6.12	1.5090	24.0	0.000
01.04.23	45.69	40.23	5.46	276.260	273.860	276.260	273.860	7.68	6.70	1.4960	24.0	0.000
02.04.23	45.97	40.52	5.45	276.360	273.950	276.360	273.950	7.68	6.70	1.4950	24.0	0.000
03.04.23	44.10	39.24	4.86	276.330	274.080	276.330	274.080	7.69	6.70	1.3340	24.0	0.000
04.04.23	42.87	38.31	4.56	276.450	274.290	276.450	274.290	7.70	6.70	1.2510	24.0	0.000
05.04.23	43.16	38.57	4.59	276.600	274.440	276.600	274.440	7.70	6.70	1.2600	24.0	0.000
06.04.23	43.17	38.57	4.60	276.630	274.470	276.630	274.470	7.70	6.70	1.2680	24.0	0.000
07.04.23	42.80	38.18	4.62	276.850	274.690	276.850	274.690	7.70	6.70	1.2710	24.0	0.000
08.04.23	42.49	37.82	4.67	276.810	274.650	276.810	274.650	7.71	6.70	1.2840	24.0	0.000
09.04.23	42.51	37.81	4.70	276.850	274.690	276.850	274.690	7.71	6.70	1.2950	24.0	0.000
10.04.23	43.07	38.25	4.82	277.020	274.860	277.020	274.860	7.71	5.61	1.3340	24.0	0.000
11.04.23	42.77	38.08	4.69	276.860	274.700	276.860	274.700	7.71	6.70	1.2940	24.0	0.000
12.04.23	43.05	38.35	4.70	277.000	274.840	277.000	274.840	7.70	6.70	1.2940	24.0	0.000
13.04.23	43.37	38.71	4.66	276.910	274.750	276.910	274.750	7.71	6.70	1.2830	24.0	0.000
14.04.23	43.91	38.89	5.02	276.820	274.550	276.820	274.550	7.70	5.84	1.3840	24.0	0.000
15.04.23	46.44	40.65	5.79	276.910	274.340	276.910	274.340	7.70	6.70	1.5900	24.0	0.000
16.04.23	46.74	40.84	5.90	276.880	274.250	276.880	274.250	7.70	6.70	1.6200	24.0	0.000
17.04.23	45.10	39.78	5.32	276.880	274.460	276.880	274.460	7.69	6.70	1.4610	24.0	0.000
18.04.23	42.91	38.21	4.70	277.250	275.090	277.250	275.090	7.72	6.02	1.2960	24.0	0.000

19.04.23	43.34	38.68	4.66	277.190	275.030	277.190	275.030	7.72	6.70	1.2850	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**8011.6**	**7942.57**	**8011.6**	**7942.57**	**---**	**---**	**41.7030**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.11**	**39.87**	**5.23**	---	---	---	---	**7.69**	**6.42**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	232455.500	229340.920	232455.030	229340.420	2112.524	30760.000	20.000
19.04.23 24:00	240467.100	237283.489	240466.630	237282.989	2154.227	31456.000	20.000
Итого за период	8011.600	7942.568	8011.600	7942.568	41.703	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:33:39 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Отчет о потреблении...
от 24-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : ул. Фрунзе д.7б
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА724
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.90	53.21	207.47	44.06	0.00	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.79	51.84	207.47	43.18	0.00	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.63	49.78	207.55	41.90	0.00	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.52	48.09	207.44	40.75	0.00	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.51	48.13	207.44	40.84	0.00	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.42	48.05	197.80	40.84	0.00	22:53	22:53
29-03-2023 00:00:00	1.33	46.22	207.57	39.78	0.00	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.20	43.30	207.54	37.52	0.00	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.32	44.60	207.50	38.23	0.00	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.42	46.34	207.45	39.47	0.00	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.41	46.09	207.60	39.27	0.00	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.42	46.37	207.80	39.51	0.00	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.27	44.66	207.84	38.52	0.00	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.19	43.24	207.97	37.51	0.00	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.20	43.52	208.15	37.76	0.00	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.20	43.57	208.12	37.80	0.00	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.20	43.20	208.42	37.44	0.00	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.21	42.88	208.32	37.07	0.00	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.23	42.88	208.24	36.97	0.00	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.26	43.45	208.36	37.41	0.00	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.22	43.15	208.14	37.30	0.00	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.22	43.41	208.33	37.52	0.00	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.23	43.76	208.36	37.84	0.00	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.30	44.10	208.23	37.86	0.00	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.49	46.84	208.14	39.65	0.00	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.51	47.12	208.06	39.85	0.00	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.39	45.74	208.03	39.06	0.00	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.21	43.25	208.22	37.44	0.00	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.21	43.71	208.43	37.91	0.00	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	39.39	45.53	6019.99	38.97	0.00	694:53	694:53

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 9а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7
№ ПУ 00173043

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x37C5

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.02	43.83	8.19	285.510	281.870	284.000	281.430	7.05	5.30	2.3100	24.0	0.000
23.03.23	50.64	42.88	7.76	285.530	282.100	284.110	281.660	7.05	5.30	2.1940	24.0	0.000
24.03.23	48.66	41.60	7.06	285.140	281.990	283.830	281.480	7.05	5.30	1.9960	24.0	0.000
25.03.23	47.12	40.44	6.68	284.580	281.680	283.270	281.110	7.05	5.30	1.8860	24.0	0.000
26.03.23	47.14	40.49	6.65	284.470	281.560	283.180	281.020	7.04	5.30	1.8780	24.0	0.000
27.03.23	47.06	40.46	6.60	271.390	268.590	270.100	268.050	7.05	5.30	1.7790	24.0	0.000
28.03.23	45.04	39.22	5.82	284.590	281.870	283.330	281.300	7.04	5.29	1.6440	24.0	0.000
29.03.23	42.40	37.04	5.36	284.190	281.790	283.040	281.180	7.04	5.30	1.5180	24.0	0.000
30.03.23	43.80	37.98	5.82	284.320	281.790	282.950	281.010	7.05	5.30	1.6470	24.0	0.000
31.03.23	45.36	39.17	6.19	284.560	281.860	283.050	280.970	7.05	5.30	1.7510	24.0	0.000
01.04.23	45.14	39.02	6.12	284.730	282.080	283.210	281.180	7.05	5.30	1.7280	24.0	0.000
02.04.23	45.41	39.27	6.14	284.920	282.240	283.250	281.090	7.05	5.30	1.7380	24.0	0.000
03.04.23	43.62	38.13	5.49	284.800	282.300	283.300	281.340	7.05	5.30	1.5540	24.0	0.000
04.04.23	42.36	37.21	5.15	284.850	282.450	283.400	281.500	7.05	5.30	1.4610	24.0	0.000
05.04.23	42.64	37.48	5.16	285.060	282.660	283.500	281.580	7.05	5.30	1.4660	24.0	0.000
06.04.23	42.67	37.53	5.14	285.020	282.620	283.620	281.700	7.06	5.30	1.4550	24.0	0.000
07.04.23	42.30	37.12	5.18	285.220	282.820	283.840	281.930	7.06	5.30	1.4750	24.0	0.000
08.04.23	42.00	36.73	5.27	285.010	282.610	283.670	281.870	7.06	5.30	1.4970	24.0	0.000
09.04.23	42.02	36.74	5.28	285.300	282.900	283.770	281.980	7.06	5.30	1.4990	24.0	0.000
10.04.23	42.57	37.18	5.39	285.620	283.220	283.870	281.950	7.06	5.30	1.5310	24.0	0.000
11.04.23	42.28	37.00	5.28	285.530	283.130	283.850	281.980	7.06	5.30	1.5020	24.0	0.000
12.04.23	42.54	37.26	5.28	285.730	283.330	283.980	282.060	7.06	5.30	1.5000	24.0	0.000
13.04.23	42.85	37.57	5.28	285.700	283.300	283.870	281.950	7.06	5.30	1.5040	24.0	0.000
14.04.23	43.34	37.65	5.69	285.750	283.230	283.840	281.940	7.06	5.30	1.6200	24.0	0.000
15.04.23	45.87	39.35	6.52	286.010	283.160	283.770	281.640	7.06	5.30	1.8510	24.0	0.000
16.04.23	46.16	39.60	6.56	286.060	283.180	283.910	281.750	7.06	5.30	1.8640	24.0	0.000
17.04.23	44.62	38.65	5.97	285.950	283.300	283.890	281.850	7.04	5.27	1.6980	24.0	0.000
18.04.23	42.40	37.11	5.29	286.190	283.790	284.210	282.320	7.06	5.30	1.5070	24.0	0.000

19.04.23	42.82	37.53	5.29	286.330	283.930	284.320	282.400	7.06	5.30	1.5070	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**8258.0**	**8181.35**	**8211.9**	**8153.22**	**---**	**---**	**48.5600**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**44.58**	**38.66**	**5.91**	---	---	---	---	**7.05**	**5.30**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	139201.710	137133.440	134813.040	133321.930	1174.051	12950.000	0.000
19.04.23 24:00	147459.770	145314.789	143024.969	141475.150	1222.611	13646.000	0.000
Итого за период	8258.059	8181.348	8211.929	8153.220	48.560	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:33:31 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ВКТ-7 ТС1 без ГВС
с 22.03.23 по 19.04.23

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 11

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ВКТ-7

№ ПУ 00169033

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x33A3

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
22.03.23	52.80	44.40	8.40	445.430	439.680	439.610	435.490	6.20	6.49	3.6820	24.0	0.000
23.03.23	51.40	43.52	7.88	445.650	440.140	439.730	435.810	6.20	6.44	3.4590	24.0	0.000
24.03.23	49.36	42.14	7.22	439.210	434.170	432.970	429.320	6.20	6.48	3.1270	24.0	0.000
25.03.23	47.77	40.93	6.84	433.800	429.180	427.280	423.920	6.20	6.54	2.9220	24.0	0.000
26.03.23	47.79	40.98	6.81	433.540	428.930	427.200	423.840	6.20	6.50	2.9120	24.0	0.000
27.03.23	47.54	40.88	6.66	432.990	428.390	427.000	423.680	6.20	6.50	2.8430	24.0	0.000
28.03.23	45.69	39.76	5.93	432.910	428.650	426.870	423.730	6.20	6.51	2.5370	24.0	0.000
29.03.23	42.95	37.62	5.33	432.360	428.620	426.260	423.380	6.20	6.52	2.2790	24.0	0.000
30.03.23	44.38	38.47	5.91	432.260	428.260	426.670	423.680	6.20	6.54	2.5230	24.0	0.000
31.03.23	45.99	39.63	6.36	432.460	428.150	427.100	423.980	6.20	6.47	2.7160	24.0	0.000
01.04.23	45.75	39.45	6.30	432.450	428.220	427.210	424.090	6.20	6.39	2.6870	24.0	0.000
02.04.23	46.03	39.73	6.30	432.730	428.410	427.630	424.510	6.20	6.39	2.6900	24.0	0.000
03.04.23	44.22	38.62	5.60	433.700	429.690	428.310	425.330	6.20	6.40	2.3970	24.0	0.000
04.04.23	42.92	37.69	5.23	434.970	431.210	429.430	426.560	6.20	6.42	2.2480	24.0	0.000
05.04.23	43.20	37.94	5.26	435.550	431.750	429.950	427.070	6.20	6.41	2.2660	24.0	0.000
06.04.23	43.23	37.99	5.24	435.880	432.050	429.830	426.950	6.20	6.43	2.2560	24.0	0.000
07.04.23	42.86	37.64	5.22	435.990	432.220	430.230	427.350	6.20	6.43	2.2490	24.0	0.000
08.04.23	42.55	37.27	5.28	435.860	432.160	429.850	427.020	6.20	6.44	2.2760	24.0	0.000
09.04.23	42.57	37.20	5.37	435.820	432.130	430.020	427.230	6.20	6.43	2.3070	24.0	0.000
10.04.23	43.13	37.62	5.51	436.150	432.310	430.540	427.660	6.20	6.46	2.3700	24.0	0.000
11.04.23	42.82	37.48	5.34	436.140	432.360	430.420	427.540	6.20	6.47	2.3030	24.0	0.000
12.04.23	43.09	37.73	5.36	436.180	432.340	430.610	427.730	6.20	6.47	2.3120	24.0	0.000
13.04.23	43.42	38.05	5.37	436.090	432.250	430.400	427.520	6.20	6.47	2.3160	24.0	0.000
14.04.23	43.89	38.13	5.76	436.120	432.190	430.480	427.560	6.20	6.47	2.4790	24.0	0.000
15.04.23	46.50	39.83	6.67	436.170	431.710	430.960	427.790	6.20	6.49	2.8710	24.0	0.000
16.04.23	46.80	40.05	6.75	436.390	431.880	430.950	427.710	6.20	6.48	2.9070	24.0	0.000
17.04.23	45.25	39.14	6.11	437.360	433.150	431.520	428.390	6.20	6.46	2.6390	24.0	0.000
18.04.23	42.94	37.57	5.37	438.550	434.730	432.360	429.480	6.20	6.54	2.3280	24.0	0.000

19.04.23	43.38	38.04	5.34	438.490	434.650	432.610	429.730	6.20	6.55	2.3110	24.0	0.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**12641.1**	**12519.58**	**12474.0**	**12384.05**	**---**	**---**	**75.2120**	**696.0**	**0.0**
Среднее	**45.18**	**39.15**	**6.02**	---	---	---	---	**6.20**	**6.47**	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	M1, (т)	V2, (м3)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.03.23 24:00	187649.580	184826.590	189107.800	187194.150	1899.812	17463.000	0.000
19.04.23 24:00	200290.780	197346.169	201581.800	199578.200	1975.024	18159.000	0.000
Итого за период	12641.200	12519.578	12474.000	12384.050	75.212	696.000	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 20.04.2023 08:33:42 системой "Умный дом от Уфанет" (https://dom.ufanet.ru)
Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

Ведомость учета параметров потребления тепла

с 22.03.2023 по 19.04.2023

Потребитель: ОАО "Жилуправление" Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Чапаева, д. 7

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД (модификации У, УД) (v46) № 5578692 Txв = 5,0 ºC Версия ПО: 015-02.046-06.30

Дата	Температура (ºC)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2	V1	Qп=Q1-Q2	
22.03.2023	52,1	39,5	30,876	0,384	24,00
23.03.2023	50,5	38,7	30,974	0,360	24,00
24.03.2023	48,1	37,5	31,037	0,325	24,00
25.03.2023	47,5	37,2	31,144	0,318	24,00
26.03.2023	47,3	37,2	31,139	0,313	24,00
27.03.2023	47,5	37,4	31,315	0,310	24,00
28.03.2023	46,2	37,0	31,490	0,286	24,00
29.03.2023	44,0	35,4	27,427	0,246	21,00
30.03.2023	45,7	36,4	31,801	0,291	24,00
31.03.2023	45,3	36,1	31,791	0,288	24,00
01.04.2023	45,4	36,2	32,013	0,292	24,00
02.04.2023	45,6	36,5	32,123	0,290	24,00
03.04.2023	44,1	35,7	32,156	0,266	24,00
04.04.2023	43,6	35,6	32,779	0,260	24,00
05.04.2023	43,4	35,6	32,835	0,253	24,00
06.04.2023	43,3	35,6	32,795	0,253	24,00
07.04.2023	43,7	35,6	32,808	0,265	24,00
08.04.2023	43,4	35,4	32,813	0,261	24,00
09.04.2023	43,4	35,3	32,640	0,262	24,00
10.04.2023	43,7	35,4	32,192	0,264	24,00
11.04.2023	44,0	35,7	32,246	0,266	24,00
12.04.2023	44,0	35,8	32,246	0,262	24,00
13.04.2023	43,6	35,5	32,242	0,257	24,00
14.04.2023	45,5	36,3	32,192	0,295	24,00
15.04.2023	46,2	36,6	32,214	0,305	24,00
16.04.2023	46,1	36,6	32,228	0,302	24,00
17.04.2023	44,7	36,0	32,052	0,276	24,00
18.04.2023	43,7	35,5	32,147	0,263	24,00
19.04.2023	43,9	35,8	32,098	0,259	24,00
Итого	**45,4**	**36,3**	**923,813**	**8,272**	**693,00**

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
22.03.2023 00:00	12747,813	146,900	6773,00
20.04.2023 00:00	13671,626	155,172	7466,00
	923,812	8,272	693,00

Всего потреблено Qп = **8,272** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул. Чапаева 19
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N BB649
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.06	52.77	129.34	44.59	129.07	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.00	51.13	129.94	43.43	129.57	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	0.89	48.68	130.24	41.80	129.89	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	0.87	47.92	131.25	41.26	130.86	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	0.85	47.70	131.12	41.21	130.87	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	0.84	47.78	131.83	41.37	131.53	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	0.79	46.80	132.44	40.83	132.16	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	0.74	44.57	131.60	38.92	131.55	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	0.80	46.18	131.48	40.11	131.30	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	0.78	45.57	131.49	39.60	131.24	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	0.79	45.78	132.40	39.80	132.10	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	0.79	45.94	133.06	39.97	132.75	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.73	44.65	133.07	39.17	132.74	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.70	43.85	135.64	38.65	135.47	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.68	43.77	135.96	38.74	135.81	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.68	43.66	135.68	38.66	135.52	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.71	43.86	135.63	38.63	135.58	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.71	43.87	135.60	38.64	135.55	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.71	43.66	135.37	38.38	135.33	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.72	43.97	133.33	38.53	133.24	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.73	44.36	133.74	38.88	133.62	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.72	44.38	133.75	38.97	133.61	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.69	43.88	133.67	38.69	133.53	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	0.80	45.63	133.37	39.65	133.33	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	0.84	46.56	133.48	40.27	133.42	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	0.82	46.42	133.78	40.25	133.63	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	0.77	45.34	133.22	39.53	133.11	23:59	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.72	43.89	133.42	38.48	133.29	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.71	44.26	132.97	38.92	132.74	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	22.66	45.75	3857.88	39.86	3852.41	695:59	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель :	АО "Жилуправление"
Адрес :	ул.Чапаева 21
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВВ677
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.00	52.48	153.63	45.97	150.53	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	0.94	50.85	154.20	44.77	151.09	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	0.84	48.44	154.47	43.01	151.32	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	0.82	47.68	155.44	42.39	152.31	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	0.81	47.46	155.47	42.27	152.30	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	0.79	47.55	156.45	42.47	153.22	24:00	24:00
29-03-2023 00:00:00	0.74	46.59	157.24	41.85	154.00	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	0.70	44.35	156.73	39.90	153.49	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	0.75	45.95	156.35	41.18	153.14	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	0.72	45.36	156.35	40.72	153.11	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	0.74	45.57	157.51	40.86	154.19	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	0.74	45.73	158.38	41.06	154.93	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	0.68	44.46	158.39	40.16	154.95	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.66	43.67	161.61	39.60	158.12	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.64	43.59	162.06	39.63	158.56	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.64	43.48	161.74	39.51	158.22	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.66	43.67	161.78	39.56	158.39	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.67	43.69	161.73	39.55	158.36	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.67	43.48	161.26	39.31	157.88	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.67	43.78	158.56	39.52	155.22	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.68	44.17	158.95	39.87	155.62	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.67	44.20	158.92	39.95	155.54	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.66	43.69	158.93	39.56	155.56	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	0.75	45.40	158.70	40.65	155.35	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	0.79	46.33	158.78	41.31	155.45	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	0.78	46.20	158.91	41.25	155.62	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	0.73	45.14	158.27	40.52	154.96	23:59	24:00
19-04-2023 00:00:00	0.68	43.70	158.66	39.40	155.28	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	0.66	44.08	158.06	39.86	154.63	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	21.29	45.54	4587.50	40.88	4491.33	695:59	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул.Чапаева 23 1 ввод
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА719
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.27	62.81	94.69	49.37	94.41	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.27	63.00	95.19	49.63	94.92	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.23	62.56	94.58	49.49	94.29	24:00	24:00
26-03-2023 00:00:00	1.22	62.32	94.18	49.35	93.86	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.21	62.50	94.33	49.60	94.08	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.21	62.48	94.09	49.65	93.84	23:59	24:00
29-03-2023 00:00:00	1.13	60.92	91.33	48.59	91.07	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.07	58.94	87.95	46.70	87.62	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.10	59.55	88.03	47.07	87.69	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.14	60.47	89.37	47.70	89.08	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.13	60.29	89.21	47.57	88.94	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.12	60.11	88.71	47.49	88.43	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.03	59.00	82.06	46.39	81.74	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	0.95	56.79	75.24	44.19	74.91	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	0.93	56.90	74.38	44.34	74.11	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	0.93	57.09	72.25	44.13	71.97	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	0.94	57.32	69.49	43.77	69.13	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	0.93	56.67	69.09	43.14	68.72	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	0.94	56.63	69.07	42.98	68.73	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	0.96	56.82	70.16	43.16	69.81	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	0.96	56.85	71.39	43.35	71.00	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	0.96	56.68	71.37	43.27	70.99	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	0.97	57.62	71.60	44.03	71.17	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	0.98	57.26	71.59	43.55	71.19	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.00	56.45	71.51	42.49	71.15	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.00	56.42	71.52	42.42	71.16	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	0.96	55.42	71.94	41.99	71.64	23:59	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.03	57.78	74.04	43.82	73.81	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.03	58.57	75.59	44.86	75.27	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	30.61	58.84	2333.96	45.66	2324.70	695:58	696:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Отчет о потреблении...
от 20-04-2023
За период с 22-03-2023 00:00:00 по 20-04-2023 00:00:00

Потребитель : АО "Жилуправление"
Адрес : ул.Чапаева 23 2 ввод
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВА718
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
22-03-2023 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
23-03-2023 00:00:00	1.52	62.00	228.92	55.37	226.25	24:00	24:00
24-03-2023 00:00:00	1.51	62.25	229.75	55.67	227.04	24:00	24:00
25-03-2023 00:00:00	1.47	61.79	227.68	55.33	225.14	23:59	23:59
26-03-2023 00:00:00	1.43	61.54	226.52	55.20	224.34	24:00	24:00
27-03-2023 00:00:00	1.43	61.70	226.95	55.40	224.71	24:00	24:00
28-03-2023 00:00:00	1.36	61.68	222.45	55.57	220.07	23:28	23:28
29-03-2023 00:00:00	1.30	60.24	219.92	54.33	217.83	24:00	24:00
30-03-2023 00:00:00	1.26	58.21	211.69	52.24	209.69	24:00	24:00
31-03-2023 00:00:00	1.28	58.77	212.13	52.71	209.88	24:00	24:00
01-04-2023 00:00:00	1.33	59.72	215.59	53.54	213.52	24:00	24:00
02-04-2023 00:00:00	1.33	59.56	215.25	53.37	213.29	24:00	24:00
03-04-2023 00:00:00	1.30	59.36	213.97	53.27	212.06	24:00	24:00
04-04-2023 00:00:00	1.23	58.37	198.90	52.20	197.16	24:00	24:00
05-04-2023 00:00:00	1.13	56.10	181.85	49.85	180.24	24:00	24:00
06-04-2023 00:00:00	1.12	56.23	180.00	49.97	178.35	24:00	24:00
07-04-2023 00:00:00	1.13	56.39	174.99	49.89	173.51	24:00	24:00
08-04-2023 00:00:00	1.17	56.67	168.13	49.71	166.72	24:00	24:00
09-04-2023 00:00:00	1.15	56.02	167.24	49.11	165.83	24:00	24:00
10-04-2023 00:00:00	1.16	55.97	167.21	49.04	165.78	24:00	24:00
11-04-2023 00:00:00	1.17	56.15	169.69	49.24	168.24	24:00	24:00
12-04-2023 00:00:00	1.16	56.20	172.67	49.44	171.21	24:00	24:00
13-04-2023 00:00:00	1.15	55.99	172.74	49.33	171.23	24:00	24:00
14-04-2023 00:00:00	1.17	56.92	173.31	50.14	171.78	24:00	24:00
15-04-2023 00:00:00	1.19	56.62	173.40	49.76	171.82	24:00	24:00
16-04-2023 00:00:00	1.19	55.80	173.14	48.93	171.59	24:00	24:00
17-04-2023 00:00:00	1.18	55.77	173.31	48.96	171.25	24:00	24:00
18-04-2023 00:00:00	1.14	54.77	176.84	48.31	174.91	24:00	24:00
19-04-2023 00:00:00	1.25	57.04	184.40	50.26	182.95	24:00	24:00
20-04-2023 00:00:00	1.23	57.89	188.18	51.32	186.83	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
696:00	36.45	58.13	5646.80	51.63	5593.22	695:27	695:27

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.