

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 1

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ7-04.1

№ ПУ: 20121035

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x2C8D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.12.24	60.13	50.56	н/д	9.57	4.24	0.37	н/д	412.710	408.500	н/д	405.849	403.593	н/д	2.256	3.917	н/д	24	0
22.12.24	58.27	49.63	н/д	8.64	4.26	0.22	н/д	423.885	419.785	н/д	417.246	414.900	н/д	2.345	3.640	н/д	24	0
23.12.24	58.34	48.84	н/д	9.50	4.32	0.32	н/д	389.945	386.035	н/д	383.786	381.688	н/д	2.099	3.675	н/д	24	0
24.12.24	61.35	50.98	н/д	10.38	4.40	0.49	н/д	395.845	391.595	н/д	389.016	386.808	н/д	2.208	4.068	н/д	24	0
25.12.24	62.26	51.73	н/д	10.54	4.60	0.45	н/д	399.800	395.485	н/д	392.704	390.505	н/д	2.198	4.170	н/д	24	0
26.12.24	60.87	50.88	н/д	9.99	4.61	0.29	н/д	399.785	395.610	н/д	392.992	390.771	н/д	2.221	3.958	н/д	24	0
27.12.24	58.72	49.39	н/д	9.32	4.65	0.22	н/д	399.730	395.760	н/д	393.363	391.213	н/д	2.150	3.702	н/д	24	0
28.12.24	58.00	48.98	н/д	9.02	4.66	0.25	н/д	400.205	396.320	н/д	393.993	391.813	н/д	2.180	3.590	н/д	24	0
29.12.24	58.02	48.99	н/д	9.02	4.66	0.30	н/д	400.055	396.150	н/д	393.827	391.666	н/д	2.161	3.587	н/д	24	0
30.12.24	57.89	48.80	н/д	9.10	4.63	0.31	н/д	401.095	397.185	н/д	394.894	392.725	н/д	2.169	3.626	н/д	24	0
31.12.24	57.83	48.76	н/д	9.07	4.66	0.33	н/д	399.800	395.920	н/д	393.647	391.467	н/д	2.180	3.605	н/д	24	0
01.01.25	57.91	48.84	н/д	9.08	4.67	0.34	н/д	399.795	395.895	н/д	393.612	391.449	н/д	2.163	3.606	н/д	24	0
02.01.25	57.86	48.82	н/д	9.04	4.68	0.35	н/д	399.735	395.840	н/д	393.547	391.386	н/д	2.162	3.590	н/д	24	0
03.01.25	57.97	49.03	н/д	8.94	4.69	0.36	н/д	400.100	396.230	н/д	393.897	391.749	н/д	2.138	3.555	н/д	24	0
04.01.25	58.02	49.18	н/д	8.85	4.69	0.38	н/д	400.095	396.270	н/д	393.903	391.745	н/д	2.158	3.518	н/д	24	0
05.01.25	58.02	49.20	н/д	8.82	4.68	0.38	н/д	399.920	396.090	н/д	393.706	391.554	н/д	2.152	3.506	н/д	24	0
06.01.25	57.98	49.08	н/д	8.90	4.67	0.35	н/д	399.730	395.865	н/д	393.544	391.380	н/д	2.164	3.537	н/д	24	0
07.01.25	57.91	48.83	н/д	9.08	4.66	0.34	н/д	399.870	395.960	н/д	393.673	391.538	н/д	2.135	3.608	н/д	24	0
08.01.25	57.78	48.65	н/д	9.12	4.68	0.35	н/д	399.945	396.070	н/д	393.790	391.660	н/д	2.130	3.626	н/д	24	0
09.01.25	57.77	48.68	н/д	9.09	4.67	0.38	н/д	399.995	396.130	н/д	393.863	391.734	н/д	2.129	3.615	н/д	24	0
10.01.25	58.02	49.03	н/д	8.98	4.70	0.39	н/д	400.310	396.435	н/д	394.077	391.945	н/д	2.132	3.574	н/д	24	0
11.01.25	58.04	49.18	н/д	8.86	4.71	0.41	н/д	400.115	396.285	н/д	393.872	391.775	н/д	2.098	3.523	н/д	24	0
12.01.25	58.11	49.23	н/д	8.88	4.70	0.43	н/д	399.760	395.935	н/д	393.521	391.395	н/д	2.126	3.527	н/д	24	0
13.01.25	57.98	49.09	н/д	8.89	4.69	0.42	н/д	399.725	395.905	н/д	393.523	391.412	н/д	2.111	3.532	н/д	24	0
14.01.25	56.83	48.25	н/д	8.59	4.69	0.30	н/д	399.490	395.745	н/д	393.527	391.394	н/д	2.133	3.413	н/д	24	0
15.01.25	54.84	46.71	н/д	8.13	4.68	0.27	н/д	400.425	396.815	н/д	394.826	392.763	н/д	2.063	3.245	н/д	24	0
16.01.25	56.44	47.73	н/д	8.71	4.67	1.11	н/д	400.685	396.915	н/д	394.794	392.676	н/д	2.118	3.467	н/д	24	0
17.01.25	60.13	50.30	н/д	9.83	4.62	0.82	н/д	401.920	397.780	н/д	395.244	393.038	н/д	2.206	3.915	н/д	24	0
18.01.25	60.53	50.67	н/д	9.87	4.62	0.67	н/д	402.460	398.270	н/д	395.694	393.437	н/д	2.256	3.935	н/д	24	0
19.01.25	60.58	50.74	н/д	9.84	4.62	0.69	н/д	402.750	398.550	н/д	395.956	393.712	н/д	2.244	3.927	н/д	24	0
20.01.25	60.69	50.98	н/д	9.71	4.65	0.70	н/д	403.170	399.030	н/д	396.358	394.141	н/д	2.217	3.878	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	12432.850	12310.360	---	12236.234	12169.032	---	67.202	113.635	---	744	0
Среднее	58.55	49.35	---	9.20	4.62	0.42	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.12.24 24:00	29425.255	29137.415	0.000	29024.121	28845.171	0.000	178.950	234.612	0.000	2605	1656
20.01.25 24:00	41858.105	41447.775	0.000	41260.357	41014.202	0.000	246.155	348.251	0.000	3349	1656
Итого за период	12432.850	12310.360	0.000	12236.236	12169.031	0.000	67.205	113.639	0.000	744	0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:49:28 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tim.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 2
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Вэлёт TCPB-024M
 № ПУ: 1900916
 Тип системы: А42-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	60.06	48.62	11.44	333.45	339.94	-6.49	0.5	0.5	339.09	343.78	-4.69	3.810	24.00
22.12.24	57.82	47.50	10.32	342.06	348.65	-6.60	0.5	0.5	347.48	352.45	-4.97	3.525	24.00
23.12.24	58.45	47.07	11.38	315.42	321.51	-6.10	0.5	0.5	320.48	324.92	-4.43	3.585	24.00
24.12.24	61.35	48.94	12.41	319.87	326.26	-6.38	0.5	0.5	325.50	329.98	-4.48	3.966	24.00
25.12.24	62.18	49.57	12.61	322.56	328.98	-6.42	0.5	0.5	328.37	332.83	-4.45	4.063	24.00
26.12.24	60.69	48.74	11.95	322.95	329.27	-6.32	0.5	0.5	328.51	333.00	-4.48	3.854	24.00
27.12.24	58.58	47.40	11.18	323.42	329.65	-6.24	0.5	0.5	328.63	333.19	-4.56	3.610	24.00
28.12.24	57.94	47.09	10.85	323.78	329.99	-6.21	0.5	0.5	328.89	333.48	-4.59	3.508	24.00
29.12.24	57.94	47.01	10.93	323.49	329.72	-6.23	0.5	0.5	328.60	333.20	-4.60	3.531	24.00
30.12.24	57.82	46.83	10.99	324.21	330.46	-6.24	0.5	0.5	329.31	333.92	-4.61	3.559	24.00
31.12.24	57.76	46.83	10.93	323.33	329.47	-6.14	0.5	0.5	328.40	332.92	-4.52	3.530	24.00
01.01.25	57.85	46.92	10.93	323.50	329.66	-6.16	0.5	0.5	328.59	333.12	-4.53	3.532	24.00
02.01.25	57.80	46.88	10.92	323.43	329.57	-6.14	0.5	0.5	328.51	333.02	-4.51	3.526	24.00
03.01.25	57.90	47.15	10.75	323.70	329.90	-6.20	0.5	0.5	328.80	333.39	-4.60	3.475	24.00
04.01.25	57.95	47.34	10.61	323.71	329.82	-6.11	0.5	0.5	328.82	333.34	-4.52	3.431	24.00
05.01.25	57.95	47.39	10.56	323.42	329.66	-6.24	0.5	0.5	328.53	333.19	-4.67	3.411	24.00
06.01.25	57.91	47.17	10.74	323.30	329.51	-6.21	0.5	0.5	328.40	333.01	-4.61	3.466	24.00
07.01.25	57.84	46.86	10.98	323.61	329.64	-6.02	0.5	0.5	328.70	333.09	-4.39	3.547	24.00
08.01.25	57.71	46.78	10.93	323.53	329.67	-6.13	0.5	0.5	328.60	333.11	-4.51	3.532	24.00
09.01.25	57.71	46.89	10.82	323.52	329.69	-6.18	0.5	0.5	328.59	333.15	-4.57	3.496	24.00
10.01.25	57.95	47.22	10.73	323.80	330.02	-6.21	0.5	0.5	328.91	333.53	-4.61	3.469	24.00
11.01.25	57.97	47.34	10.63	323.67	329.90	-6.23	0.5	0.5	328.78	333.43	-4.64	3.434	24.00
12.01.25	58.03	47.40	10.63	323.36	329.55	-6.20	0.5	0.5	328.47	333.08	-4.61	3.433	24.00
13.01.25	57.90	47.20	10.70	323.25	329.47	-6.22	0.5	0.5	328.35	332.97	-4.63	3.456	24.00
14.01.25	56.64	46.34	10.30	323.60	329.73	-6.13	0.5	0.5	328.50	333.11	-4.62	3.331	24.00
15.01.25	54.78	45.01	9.77	324.79	330.81	-6.03	0.5	0.5	329.39	334.01	-4.62	3.170	24.00
16.01.25	56.57	46.05	10.52	324.51	330.59	-6.08	0.5	0.5	329.40	333.94	-4.53	3.408	24.00
17.01.25	60.09	48.28	11.81	324.61	330.88	-6.27	0.5	0.5	330.10	334.56	-4.46	3.826	24.00
18.01.25	60.46	48.58	11.88	325.08	331.37	-6.29	0.5	0.5	330.64	335.10	-4.46	3.856	24.00
19.01.25	60.51	48.71	11.80	325.21	331.54	-6.33	0.5	0.5	330.78	335.28	-4.51	3.833	24.00
20.01.25	60.61	48.94	11.67	325.43	331.88	-6.46	0.5	0.5	331.02	335.67	-4.65	3.793	24.00
Итого	---	---	---	10053.57	10246.76	-193.19	---	---	10215.16	10356.78	-141.62	110.966	744.00
Среднее	58.47	47.42	11.05	---	---	---	0.5	0.5	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
20.12.24 24:00	-411.76	232.757
20.01.25 24:00	-604.95	343.723
Итого за период	-193.19	110.966

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:41:22 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 3
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ТЭМ-106
 № ПУ: 3060273
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер
 Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	0	160	10	---
2	80	0	160	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.12.24	4.098	363.45	362.03	1.4	59.876	48.621	0.6	0.5	24.00
22.12.24	3.860	375.42	374.01	1.4	58.336	48.073	0.6	0.5	24.00
23.12.24	3.812	343.11	341.97	1.1	57.762	46.669	0.6	0.5	24.00
24.12.24	4.240	346.65	345.54	1.1	60.926	48.713	0.6	0.5	24.00
25.12.24	4.379	350.34	349.25	1.1	61.994	49.514	0.6	0.5	24.00
26.12.24	4.195	350.60	349.51	1.1	60.791	48.846	0.6	0.5	24.00
27.12.24	3.907	351.10	350.02	1.1	58.583	47.473	0.6	0.5	24.00
28.12.24	3.783	351.57	350.51	1.1	57.745	47.004	0.6	0.5	24.00
29.12.24	3.787	351.31	350.20	1.1	57.766	47.004	0.6	0.5	24.00
30.12.24	3.814	352.14	351.04	1.1	57.649	46.835	0.6	0.5	24.00
31.12.24	3.813	350.90	349.82	1.1	57.579	46.730	0.6	0.5	24.00
01.01.25	3.804	350.91	349.83	1.1	57.648	46.826	0.6	0.5	24.00
02.01.25	3.795	350.66	349.58	1.1	57.609	46.804	0.6	0.5	24.00
03.01.25	3.747	351.06	349.93	1.1	57.709	47.052	0.6	0.5	24.00
04.01.25	3.709	351.07	349.85	1.2	57.767	47.219	0.6	0.5	24.00
05.01.25	3.682	350.87	349.67	1.2	57.759	47.282	0.6	0.5	24.00
06.01.25	3.732	350.68	349.47	1.2	57.732	47.107	0.6	0.5	24.00
07.01.25	3.826	350.78	349.55	1.2	57.664	46.776	0.6	0.5	24.00
08.01.25	3.830	350.71	349.45	1.3	57.533	46.629	0.6	0.5	24.00
09.01.25	3.796	350.72	349.50	1.2	57.509	46.702	0.6	0.5	24.00
10.01.25	3.762	350.96	349.76	1.2	57.743	47.041	0.6	0.5	24.00
11.01.25	3.724	350.83	349.63	1.2	57.784	47.186	0.6	0.5	24.00
12.01.25	3.722	350.42	349.21	1.2	57.842	47.237	0.6	0.5	24.00
13.01.25	3.727	350.24	348.98	1.3	57.734	47.111	0.6	0.5	24.00
14.01.25	3.630	350.38	349.11	1.3	56.817	46.473	0.6	0.5	24.00
15.01.25	3.432	351.75	350.43	1.3	54.592	44.850	0.6	0.5	24.00
16.01.25	3.621	351.42	350.15	1.3	55.833	45.546	0.6	0.5	24.00
17.01.25	4.137	351.06	349.85	1.2	59.813	48.049	0.6	0.5	24.00
18.01.25	4.171	351.64	350.42	1.2	60.269	48.427	0.6	0.5	24.00
19.01.25	4.143	351.77	350.52	1.3	60.307	48.547	0.6	0.5	24.00
20.01.25	4.091	352.15	350.88	1.3	60.410	48.810	0.6	0.5	24.00
Итого	119.77	10906.7	10869.7	37.1	---	---	---	---	744.00
Среднее	---	---	---	---	58.29	47.33	0.6	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.12.24 24:00	10566.5	868798.3	870922.6	82430.8
20.01.25 24:00	10686.3	879704.9	881792.3	83174.8
Итого за период	119.8	10906.6	10869.7	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:49:25 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://t1m.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 4/5

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00168976

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x2983

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	59.65	47.82	11.83	264.220	264.220	259.900	261.340	-1.440	6.90	6.70	3.0700	0.0	24.0
22.12.24	57.84	47.11	10.73	271.480	271.480	267.250	268.640	-1.390	6.90	6.70	2.8630	0.0	24.0
23.12.24	57.86	46.08	11.78	249.520	249.520	245.630	246.980	-1.350	6.90	6.70	2.8910	0.0	24.0
24.12.24	60.84	48.01	12.83	253.440	253.440	249.090	250.660	-1.570	6.90	6.70	3.1950	0.0	24.0
25.12.24	61.75	48.73	13.02	255.940	255.940	251.380	253.060	-1.680	6.90	6.70	3.2650	0.0	24.0
26.12.24	60.37	47.96	12.41	255.960	255.960	251.670	253.210	-1.540	6.90	6.70	3.1230	0.0	24.0
27.12.24	58.25	46.65	11.60	255.910	255.910	251.960	253.270	-1.310	6.90	6.70	2.9160	0.0	24.0
28.12.24	57.54	46.27	11.27	256.160	256.160	252.320	253.520	-1.200	6.90	6.70	2.8370	0.0	24.0
29.12.24	57.54	46.26	11.28	255.870	255.870	252.030	253.230	-1.200	6.90	6.70	2.8380	0.0	24.0
30.12.24	57.40	46.03	11.37	256.690	256.690	252.840	254.050	-1.210	6.90	6.70	2.8720	0.0	24.0
31.12.24	57.37	46.00	11.37	255.780	255.780	251.940	253.140	-1.200	6.90	6.70	2.8590	0.0	24.0
01.01.25	57.45	46.12	11.33	255.840	255.840	252.000	253.200	-1.200	6.90	6.70	2.8510	0.0	24.0
02.01.25	57.40	46.11	11.29	255.680	255.680	251.840	253.040	-1.200	6.90	6.70	2.8380	0.0	24.0
03.01.25	57.50	46.35	11.15	255.980	255.980	252.140	253.340	-1.200	6.90	6.70	2.8070	0.0	24.0
04.01.25	57.55	46.56	10.99	255.910	255.910	252.070	253.270	-1.200	6.90	6.70	2.7690	0.0	24.0
05.01.25	57.54	46.57	10.97	255.840	255.840	252.000	253.200	-1.200	6.90	6.70	2.7620	0.0	24.0
06.01.25	57.50	46.36	11.14	255.680	255.680	251.840	253.040	-1.200	6.90	6.70	2.8020	0.0	24.0
07.01.25	57.44	46.02	11.42	255.880	255.880	252.040	253.240	-1.200	6.90	6.70	2.8750	0.0	24.0
08.01.25	57.31	45.97	11.34	255.900	255.900	252.060	253.270	-1.210	6.90	6.70	2.8510	0.0	24.0
09.01.25	57.31	46.07	11.24	255.840	255.840	252.000	253.200	-1.200	6.90	6.70	2.8290	0.0	24.0
10.01.25	57.55	46.39	11.16	256.150	256.150	252.310	253.510	-1.200	6.90	6.70	2.8100	0.0	24.0
11.01.25	57.56	46.55	11.01	255.970	255.970	252.130	253.330	-1.200	6.90	6.70	2.7730	0.0	24.0
12.01.25	57.63	46.56	11.07	255.700	255.700	251.860	253.060	-1.200	6.90	6.70	2.7860	0.0	24.0
13.01.25	57.50	46.42	11.08	255.590	255.590	251.750	252.950	-1.200	6.90	6.70	2.7840	0.0	24.0
14.01.25	56.35	45.64	10.71	255.710	255.710	252.000	253.200	-1.200	6.90	6.70	2.6940	0.0	24.0
15.01.25	54.41	44.21	10.20	256.320	256.320	252.720	253.920	-1.200	6.90	6.70	2.5690	0.0	24.0
16.01.25	55.99	45.12	10.87	256.410	256.410	252.650	253.930	-1.280	6.90	6.70	2.7430	0.0	24.0
17.01.25	59.64	47.43	12.21	257.030	257.030	252.820	254.390	-1.570	6.90	6.70	3.0810	0.0	24.0
18.01.25	60.04	47.75	12.29	257.410	257.410	253.090	254.770	-1.680	6.90	6.70	3.1080	0.0	24.0
19.01.25	60.09	47.94	12.15	257.500	257.500	253.180	254.740	-1.560	6.90	6.70	3.0760	0.0	24.0
20.01.25	60.18	48.21	11.97	257.750	257.750	253.430	254.870	-1.440	6.90	6.70	3.0330	0.0	24.0
Итого	---	---	---	7955.0	7955.0	7831.94	7872.57	-40.630	---	---	89.5700	0.0	744.0
Среднее	58.07	46.62	11.45	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	69703.520	69703.520	68652.410	69018.530	756.7270	-366.120	2323.0	11198.0
20.01.25 24:00	77936.870	77936.870	76758.189	77166.389	849.3180	-408.200	2323.0	11966.0
Итого за период	8233.349	8233.349	8105.778	8147.858	92.5910	-42.080	0.0	768.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:50:14 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 4/5
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ТЭМ-106
 № ПУ: 3060241
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер
 Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	9.6	160	10	---
2	80	9.9	165	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.12.24	3.211	354.37	352.86	1.5	59.482	50.428	0.6	0.5	24.00
22.12.24	2.977	364.48	362.81	1.7	57.698	49.537	0.6	0.5	24.00
23.12.24	3.004	335.00	333.38	1.6	57.662	48.702	0.6	0.5	24.00
24.12.24	3.325	339.48	337.86	1.6	60.644	50.858	0.6	0.5	24.00
25.12.24	3.396	342.57	340.97	1.6	61.558	51.652	0.6	0.6	24.00
26.12.24	3.233	343.00	341.39	1.6	60.206	50.786	0.6	0.6	24.00
27.12.24	3.033	343.56	341.93	1.6	58.087	49.265	0.6	0.6	24.00
28.12.24	2.932	344.01	342.40	1.6	57.372	48.854	0.6	0.6	24.00
29.12.24	2.957	343.92	342.29	1.6	57.376	48.854	0.6	0.6	24.00
30.12.24	2.975	344.67	343.08	1.6	57.241	48.614	0.6	0.6	24.00
31.12.24	2.969	343.52	341.92	1.6	57.205	48.567	0.6	0.6	24.00
01.01.25	2.957	343.71	342.09	1.6	57.285	48.688	0.6	0.6	24.00
02.01.25	2.947	343.52	341.91	1.6	57.234	48.659	0.6	0.6	24.00
03.01.25	2.911	343.94	342.31	1.6	57.337	48.879	0.6	0.6	24.00
04.01.25	2.860	343.60	341.96	1.6	57.384	49.066	0.6	0.6	24.00
05.01.25	2.847	343.45	341.79	1.7	57.371	49.088	0.6	0.6	24.00
06.01.25	2.906	343.72	342.08	1.6	57.334	48.884	0.6	0.6	24.00
07.01.25	2.972	343.75	342.11	1.6	57.271	48.631	0.6	0.6	24.00
08.01.25	2.977	343.83	342.20	1.6	57.144	48.491	0.6	0.6	24.00
09.01.25	2.957	343.92	342.29	1.6	57.138	48.547	0.6	0.6	24.00
10.01.25	2.909	344.26	342.63	1.6	57.378	48.933	0.6	0.6	24.00
11.01.25	2.867	344.16	342.50	1.7	57.399	49.075	0.6	0.6	24.00
12.01.25	2.866	343.79	342.19	1.6	57.457	49.126	0.6	0.6	24.00
13.01.25	2.884	343.66	342.00	1.7	57.335	48.948	0.6	0.6	24.00
14.01.25	2.794	344.01	342.38	1.6	56.198	48.081	0.6	0.6	24.00
15.01.25	2.670	345.27	343.65	1.6	54.253	46.525	0.6	0.6	24.00
16.01.25	2.835	344.98	343.34	1.6	55.797	47.585	0.6	0.6	24.00
17.01.25	3.200	344.87	343.24	1.6	59.453	50.179	0.6	0.6	24.00
18.01.25	3.221	345.34	343.68	1.7	59.858	50.538	0.6	0.6	24.00
19.01.25	3.194	345.52	343.91	1.6	59.908	50.670	0.6	0.6	24.00
20.01.25	3.156	345.91	344.32	1.6	60.002	50.885	0.6	0.6	24.00
Итого	89.99	10339.9	10291.2	50.0	---	---	---	---	744.00
Среднее	---	---	---	---	57.91	49.21	0.6	0.6	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.12.24 24:00	6246.0	491563.3	443193.6	76357.6
20.01.25 24:00	6338.9	502246.9	453826.9	0.0
Итого за период	92.9	10683.6	10633.3	

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:50:12 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 6

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ7-04.1

№ ПУ: 20121046

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xЕ5F6

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.12.24	60.14	48.25	н/д	11.88	5.11	5.12	н/д	332.565	332.330	н/д	327.899	327.899	н/д	0.000	3.896	н/д	24	0
22.12.24	58.29	47.52	н/д	10.76	5.15	5.14	н/д	341.625	341.625	н/д	337.177	337.177	н/д	0.000	3.628	н/д	24	0
23.12.24	58.37	46.73	н/д	11.64	5.17	5.18	н/д	320.195	320.170	н/д	316.065	316.065	н/д	0.000	3.676	н/д	24	0
24.12.24	61.36	48.82	н/д	12.54	5.25	5.26	н/д	330.875	330.485	н/д	326.011	326.011	н/д	0.000	4.086	н/д	24	0
25.12.24	62.27	49.56	н/д	12.72	5.46	5.46	н/д	334.165	333.685	н/д	329.085	329.085	н/д	0.000	4.184	н/д	24	0
26.12.24	60.88	48.77	н/д	12.11	5.47	5.47	н/д	334.240	333.885	н/д	329.406	329.406	н/д	0.000	3.989	н/д	24	0
27.12.24	58.73	47.44	н/д	11.29	5.51	5.51	н/д	334.305	334.135	н/д	329.835	329.835	н/д	0.000	3.724	н/д	24	0
28.12.24	58.01	47.08	н/д	10.93	5.52	5.52	н/д	334.555	334.480	н/д	330.225	330.225	н/д	0.000	3.607	н/д	24	0
29.12.24	58.02	47.04	н/д	10.99	5.51	5.52	н/д	334.290	334.235	н/д	329.968	329.968	н/д	0.000	3.624	н/д	24	0
30.12.24	57.91	46.85	н/д	11.05	5.49	5.49	н/д	335.000	334.930	н/д	330.697	330.697	н/д	0.000	3.655	н/д	24	0
31.12.24	57.84	46.82	н/д	11.02	5.51	5.52	н/д	333.985	333.940	н/д	329.711	329.711	н/д	0.000	3.632	н/д	24	0
01.01.25	57.92	46.89	н/д	11.04	5.53	5.53	н/д	334.150	334.110	н/д	329.865	329.865	н/д	0.000	3.639	н/д	24	0
02.01.25	57.87	46.87	н/д	11.01	5.53	5.54	н/д	333.995	334.005	н/д	329.737	329.737	н/д	0.000	3.628	н/д	24	0
03.01.25	57.98	47.17	н/д	10.81	5.55	5.55	н/д	334.345	334.385	н/д	330.072	330.072	н/д	0.000	3.566	н/д	24	0
04.01.25	58.03	47.33	н/д	10.70	5.55	5.55	н/д	334.335	334.385	н/д	330.051	330.051	н/д	0.000	3.530	н/д	24	0
05.01.25	58.02	47.36	н/д	10.67	5.54	5.54	н/д	334.215	334.260	н/д	329.922	329.922	н/д	0.000	3.518	н/д	24	0
06.01.25	57.99	47.18	н/д	10.81	5.53	5.53	н/д	334.030	334.050	н/д	329.741	329.741	н/д	0.000	3.562	н/д	24	0
07.01.25	57.92	46.88	н/д	11.04	5.52	5.52	н/д	334.205	334.165	н/д	329.913	329.913	н/д	0.000	3.642	н/д	24	0
08.01.25	57.79	46.72	н/д	11.07	5.54	5.54	н/д	334.160	334.125	н/д	329.903	329.903	н/д	0.000	3.651	н/д	24	0
09.01.25	57.78	46.79	н/д	10.99	5.53	5.53	н/д	334.215	334.185	н/д	329.944	329.944	н/д	0.000	3.625	н/д	24	0
10.01.25	58.02	47.15	н/д	10.87	5.56	5.56	н/д	334.590	334.570	н/д	330.275	330.275	н/д	0.000	3.590	н/д	24	0
11.01.25	58.04	47.32	н/д	10.72	5.57	5.58	н/д	334.465	334.485	н/д	330.162	330.162	н/д	0.000	3.539	н/д	24	0
12.01.25	58.11	47.34	н/д	10.76	5.56	5.56	н/д	334.125	334.160	н/д	329.829	329.829	н/д	0.000	3.549	н/д	24	0
13.01.25	57.99	47.17	н/д	10.82	5.55	5.56	н/д	333.990	334.025	н/д	329.723	329.723	н/д	0.000	3.565	н/д	24	0
14.01.25	56.85	46.38	н/д	10.46	5.55	5.55	н/д	334.050	334.145	н/д	329.949	329.949	н/д	0.000	3.452	н/д	24	0
15.01.25	54.85	44.91	н/д	9.94	5.55	5.55	н/д	334.865	335.125	н/д	331.132	331.132	н/д	0.000	3.290	н/д	24	0
16.01.25	56.44	45.80	н/д	10.64	5.53	5.54	н/д	335.590	335.695	н/д	331.570	331.570	н/д	0.000	3.527	н/д	24	0
17.01.25	60.14	48.10	н/д	12.04	5.47	5.48	н/д	337.495	337.230	н/д	332.753	332.753	н/д	0.000	4.006	н/д	24	0
18.01.25	60.54	48.44	н/д	12.10	5.48	5.49	н/д	338.090	337.820	н/д	333.286	333.286	н/д	0.000	4.032	н/д	24	0
19.01.25	60.59	48.60	н/д	11.99	5.48	5.49	н/д	338.265	338.000	н/д	333.437	333.437	н/д	0.000	3.997	н/д	24	0
20.01.25	60.69	48.89	н/д	11.80	5.50	5.51	н/д	338.730	338.405	н/д	333.848	333.848	н/д	0.000	3.938	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	10367.705	10365.230	---	10231.191	10231.191	---	0.000	114.547	---	744	0
Среднее	58.56	47.36	---	11.20	5.48	5.48	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.12.24 24:00	25173.135	25283.665	0.000	24944.855	24935.723	0.000	9.132	238.373	0.000	2605	1656
20.01.25 24:00	35540.840	35648.895	0.000	35176.048	35166.915	0.000	9.132	352.920	0.000	3349	1656
Итого за период	10367.705	10365.230	0.000	10231.193	10231.192	0.000	0.000	114.547	0.000	744	0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:06:40 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tim.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 7
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
 № ПУ: 801121
 Тип системы: А42-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	59.94	51.77	8.17	280.86	284.39	-3.53	0.000	0.000	285.65	288.08	-2.42	2.291	24.000
22.12.24	58.32	50.90	7.42	289.95	293.59	-3.64	0.000	0.000	294.68	297.30	-2.62	2.145	24.000
23.12.24	57.75	49.78	7.97	265.81	269.19	-3.37	0.000	0.000	270.04	272.42	-2.38	2.115	24.000
24.12.24	60.90	52.12	8.78	268.63	272.02	-3.38	0.000	0.000	273.35	275.59	-2.23	2.358	24.000
25.12.24	62.02	53.06	8.96	271.74	275.13	-3.38	0.000	0.000	276.68	278.86	-2.18	2.433	24.000
26.12.24	60.88	52.29	8.59	272.05	275.44	-3.39	0.000	0.000	276.83	279.07	-2.25	2.335	24.000
27.12.24	58.68	50.70	7.98	272.48	275.89	-3.40	0.000	0.000	276.95	279.33	-2.37	2.171	24.000
28.12.24	57.81	50.10	7.71	272.87	276.28	-3.40	0.000	0.000	277.22	279.64	-2.42	2.101	24.000
29.12.24	57.82	50.11	7.71	272.65	276.08	-3.43	0.000	0.000	277.00	279.44	-2.44	2.100	24.000
30.12.24	57.62	49.86	7.76	273.81	277.27	-3.46	0.000	0.000	278.15	280.61	-2.47	2.120	24.000
31.12.24	57.66	49.90	7.76	272.45	275.93	-3.47	0.000	0.000	276.78	279.26	-2.48	2.111	24.000
01.01.25	57.72	49.99	7.73	272.60	276.01	-3.41	0.000	0.000	276.93	279.36	-2.42	2.105	24.000
02.01.25	57.68	49.98	7.70	272.48	275.89	-3.41	0.000	0.000	276.81	279.23	-2.43	2.095	24.000
03.01.25	57.79	50.22	7.57	272.87	276.28	-3.41	0.000	0.000	277.22	279.66	-2.44	2.062	24.000
04.01.25	57.84	50.38	7.46	272.77	276.16	-3.38	0.000	0.000	277.12	279.55	-2.43	2.032	24.000
05.01.25	57.82	50.39	7.43	272.66	276.05	-3.39	0.000	0.000	277.01	279.45	-2.44	2.023	24.000
06.01.25	57.79	50.24	7.55	272.46	275.87	-3.41	0.000	0.000	276.80	279.25	-2.45	2.054	24.000
07.01.25	57.72	49.97	7.75	272.50	275.92	-3.42	0.000	0.000	276.83	279.26	-2.43	2.108	24.000
08.01.25	57.60	49.89	7.71	272.53	275.96	-3.42	0.000	0.000	276.84	279.29	-2.44	2.098	24.000
09.01.25	57.58	49.92	7.66	272.64	276.04	-3.39	0.000	0.000	276.95	279.37	-2.42	2.086	24.000
10.01.25	57.81	50.20	7.61	272.95	276.37	-3.41	0.000	0.000	277.30	279.74	-2.44	2.074	24.000
11.01.25	57.85	50.35	7.50	272.90	276.29	-3.38	0.000	0.000	277.26	279.68	-2.42	2.046	24.000
12.01.25	57.90	50.35	7.55	272.59	275.99	-3.40	0.000	0.000	276.95	279.38	-2.43	2.057	24.000
13.01.25	57.80	50.17	7.63	272.49	275.88	-3.38	0.000	0.000	276.83	279.24	-2.41	2.077	24.000
14.01.25	56.85	49.46	7.39	272.73	276.11	-3.38	0.000	0.000	276.94	279.39	-2.44	2.014	24.000
15.01.25	54.67	47.69	6.98	273.78	277.19	-3.40	0.000	0.000	277.71	280.26	-2.55	1.908	24.000
16.01.25	55.79	48.46	7.33	273.59	277.07	-3.48	0.000	0.000	277.68	280.24	-2.56	2.003	24.000
17.01.25	59.83	51.41	8.42	273.28	276.75	-3.46	0.000	0.000	277.93	280.29	-2.36	2.300	24.000
18.01.25	60.31	51.82	8.49	273.73	277.19	-3.45	0.000	0.000	278.45	280.78	-2.33	2.320	24.000
19.01.25	60.35	51.97	8.38	273.85	277.29	-3.43	0.000	0.000	278.58	280.90	-2.32	2.292	24.000
20.01.25	60.43	52.16	8.27	274.19	277.63	-3.43	0.000	0.000	278.94	281.27	-2.33	2.266	24.000
Итого	---	---	---	8472.88	8579.14	-106.25	---	---	8610.43	8685.20	-74.77	66.300	744.000
Среднее	58.34	50.50	7.84	---	---	---	0.000	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:07:21 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 8
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
 № ПУ: 801985
 Тип системы: А32-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	59.84	49.60	10.24	226.62	226.62	0	0.590	0.549	229.53	230.14	-0.60	2.318	24.000
22.12.24	59.16	49.62	9.54	236.78	236.78	0	0.590	0.549	239.84	240.39	-0.55	2.249	24.000
23.12.24	56.70	46.95	9.75	214.34	214.34	0.00	0.590	0.549	216.72	217.44	-0.72	2.087	24.000
24.12.24	60.29	49.38	10.91	215.48	215.48	0.00	0.590	0.549	218.28	218.83	-0.55	2.350	24.000
25.12.24	61.89	50.63	11.26	219.17	219.17	0	0.590	0.549	222.23	222.67	-0.43	2.466	24.000
26.12.24	61.31	50.32	10.99	219.30	219.30	0	0.590	0.549	222.30	222.76	-0.46	2.406	24.000
27.12.24	58.93	48.77	10.16	219.57	219.57	0	0.590	0.549	222.29	222.90	-0.60	2.230	24.000
28.12.24	57.70	48.01	9.69	219.92	219.92	0	0.590	0.549	222.51	223.18	-0.67	2.129	24.000
29.12.24	57.72	48.04	9.68	219.84	219.84	0	0.590	0.549	222.42	223.11	-0.69	2.126	24.000
30.12.24	57.52	47.81	9.71	220.60	220.60	0	0.590	0.549	223.14	223.87	-0.73	2.140	24.000
31.12.24	57.56	47.75	9.81	219.64	219.64	0	0.590	0.549	222.19	222.89	-0.70	2.151	24.000
01.01.25	57.58	47.82	9.76	219.66	219.66	0.00	0.590	0.549	222.22	222.91	-0.68	2.142	24.000
02.01.25	57.58	47.77	9.81	219.62	219.62	0	0.590	0.549	222.16	222.87	-0.72	2.151	24.000
03.01.25	57.64	48.01	9.63	219.84	219.84	0	0.590	0.549	222.41	223.09	-0.68	2.116	24.000
04.01.25	57.72	48.17	9.55	219.86	219.86	0	0.590	0.549	222.46	223.12	-0.66	2.097	24.000
05.01.25	57.68	48.28	9.40	219.75	219.75	0	0.590	0.549	222.35	223.02	-0.68	2.066	24.000
06.01.25	57.70	48.19	9.51	219.66	219.66	0	0.590	0.549	222.23	222.93	-0.70	2.087	24.000
07.01.25	57.61	47.88	9.73	219.73	219.73	0.00	0.590	0.549	222.24	223.03	-0.79	2.136	24.000
08.01.25	57.50	47.72	9.78	219.65	219.65	0	0.590	0.549	222.13	222.96	-0.83	2.145	24.000
09.01.25	57.45	47.72	9.73	219.70	219.70	0.00	0.590	0.549	222.19	223.00	-0.81	2.136	24.000
10.01.25	57.63	48.01	9.62	219.88	219.88	0	0.590	0.549	222.42	223.18	-0.76	2.114	24.000
11.01.25	57.73	48.21	9.52	219.93	219.93	0.00	0.590	0.549	222.50	223.22	-0.72	2.092	24.000
12.01.25	57.77	48.27	9.50	219.71	219.71	0	0.590	0.549	222.27	223.01	-0.74	2.086	24.000
13.01.25	57.71	48.20	9.51	219.55	219.55	0	0.590	0.549	222.07	222.88	-0.81	2.085	24.000
14.01.25	57.18	47.78	9.40	219.63	219.63	0.00	0.590	0.549	222.08	222.93	-0.84	2.062	24.000
15.01.25	54.78	46.05	8.73	220.27	220.27	0	0.590	0.549	222.44	223.43	-1.00	1.921	24.000
16.01.25	54.69	45.89	8.80	220.45	220.45	0	0.590	0.549	222.61	223.61	-1.01	1.938	24.000
17.01.25	59.50	49.05	10.45	220.13	220.13	0	0.590	0.549	222.83	223.58	-0.75	2.297	24.000
18.01.25	60.17	49.54	10.63	220.67	220.67	0	0.590	0.549	223.48	224.17	-0.68	2.343	24.000
19.01.25	60.20	49.64	10.56	220.69	220.69	0.00	0.590	0.549	223.52	224.18	-0.66	2.329	24.000
20.01.25	60.28	49.88	10.40	220.96	220.96	0	0.590	0.549	223.83	224.45	-0.62	2.297	24.000
Итого	---	---	---	6830.57	6830.57	0.00	---	---	6911.90	6933.76	-21.86	67.292	744.000
Среднее	58.22	48.35	9.86	---	---	---	0.590	0.549	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:07:18 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 9
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ТЭМ-104
 № ПУ: 1641706
 Формула: $Q = M1(hп - hо)$
 Тип системы: Р-Подача
 Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Кв, л/имп	Fmax, КГц
1	80	0.92000000 0000003	157	---	---
2	80	4	160	---	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.12.24	3.689	322.47	321.76	0.7	59.31	47.89	0.6	0.5	24.00
22.12.24	3.439	332.56	331.74	0.8	57.65	47.34	0.6	0.5	24.00
23.12.24	3.428	304.73	304.19	0.5	57.35	46.11	0.6	0.5	24.00
24.12.24	3.815	308.73	308.14	0.6	60.41	48.07	0.6	0.5	24.00
25.12.24	3.933	312.06	311.47	0.6	61.40	48.82	0.6	0.5	24.00
26.12.24	3.758	312.33	311.71	0.6	60.14	48.13	0.6	0.5	24.00
27.12.24	3.507	312.72	312.10	0.6	57.97	46.78	0.6	0.5	24.00
28.12.24	3.401	313.08	312.48	0.6	57.19	46.35	0.6	0.5	24.00
29.12.24	3.402	312.85	312.25	0.6	57.21	46.36	0.6	0.5	24.00
30.12.24	3.433	313.66	313.07	0.6	57.10	46.17	0.6	0.5	24.00
31.12.24	3.413	312.63	312.05	0.6	57.04	46.14	0.6	0.5	24.00
01.01.25	3.410	312.76	312.19	0.6	57.11	46.23	0.6	0.5	24.00
02.01.25	3.406	312.65	312.10	0.5	57.07	46.19	0.6	0.5	24.00
03.01.25	3.351	312.98	312.44	0.5	57.16	46.47	0.6	0.5	24.00
04.01.25	3.308	312.91	312.35	0.6	57.22	46.66	0.6	0.5	24.00
05.01.25	3.288	312.73	312.16	0.6	57.21	46.72	0.6	0.5	24.00
06.01.25	3.323	312.57	312.00	0.6	57.18	46.56	0.6	0.5	24.00
07.01.25	3.424	312.75	312.22	0.5	57.11	46.18	0.6	0.5	24.00
08.01.25	3.435	312.78	312.21	0.6	56.99	46.02	0.6	0.5	24.00
09.01.25	3.404	312.83	312.25	0.6	56.98	46.11	0.6	0.5	24.00
10.01.25	3.359	313.12	312.55	0.6	57.20	46.50	0.6	0.5	24.00
11.01.25	3.313	313.00	312.42	0.6	57.23	46.67	0.6	0.5	24.00
12.01.25	3.310	312.64	312.04	0.6	57.30	46.73	0.6	0.5	24.00
13.01.25	3.320	312.51	311.95	0.6	57.18	46.57	0.6	0.5	24.00
14.01.25	3.224	312.70	312.13	0.6	56.18	45.88	0.6	0.5	24.00
15.01.25	3.066	313.96	313.38	0.6	54.09	44.34	0.6	0.5	24.00
16.01.25	3.275	313.89	313.33	0.6	55.45	45.04	0.6	0.5	24.00
17.01.25	3.728	313.76	313.17	0.6	59.28	47.41	0.6	0.5	24.00
18.01.25	3.761	314.12	313.52	0.6	59.71	47.75	0.6	0.5	24.00
19.01.25	3.721	314.21	313.62	0.6	59.75	47.92	0.6	0.5	24.00
20.01.25	3.672	314.05	313.43	0.6	59.85	48.17	0.6	0.5	23.97
Итого	107.32	9720.7	9702.4	18.3	---	---	---	---	743.97
Среднее	---	---	---	---	57.74	46.72	0.6	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)	Общее время раб. (ч)	Время неработы, (ч)
20.12.24 24:00	8766.51	727939.9	692675.3	65400.7	65219.87	180.881
20.01.25 24:00	8873.83	737660.7	702377.7	66144.7	65963.83	180.882
Итого за период	107.32	9720.8	9702.4	744.0	743.96	0.001

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:49:34 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 10

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: BV752

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	3.52	59.31	331.91	48.68	331.73	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	3.54	59.18	331.92	48.51	331.79	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	3.28	57.13	340.73	47.47	340.64	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	3.32	57.44	312.48	46.79	312.60	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	3.69	60.38	317.41	48.75	317.25	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	3.77	61.28	320.48	49.49	320.28	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	3.60	59.89	320.59	48.65	320.49	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	3.36	57.78	320.70	47.30	320.78	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	3.25	57.09	321.04	46.94	321.07	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	3.25	57.10	320.78	46.93	320.79	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	3.29	56.98	321.49	46.72	321.55	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	3.27	56.92	320.47	46.68	320.54	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	3.26	57.00	320.72	46.81	320.68	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	3.25	56.95	320.51	46.78	320.48	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	3.20	57.05	320.99	47.07	320.83	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	3.17	57.10	321.03	47.21	320.82	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	3.15	57.10	320.97	47.28	320.71	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	3.19	57.06	320.77	47.09	320.61	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	3.28	56.99	320.77	46.76	320.72	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	3.28	56.86	320.76	46.63	320.68	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	3.25	56.87	320.82	46.71	320.71	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	3.22	57.10	321.13	47.05	321.02	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	3.16	57.12	321.13	47.24	320.81	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	3.17	57.18	320.83	47.27	320.49	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	3.19	57.06	320.63	47.09	320.38	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	3.09	55.92	320.72	46.27	320.62	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	2.94	53.98	321.43	44.82	321.58	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	3.15	55.58	321.29	45.76	321.15	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	3.57	59.19	322.03	48.10	321.56	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	3.60	59.58	322.37	48.40	322.09	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	3.58	59.63	322.60	48.52	322.22	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	102.84	---	9981.50	---	9977.67	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.606	---	47.283	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:46:54 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ7-04.1

№ ПУ: 20120949

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xВ7D3

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.12.24	60.30	49.95	н/д	10.35	9.70	6.12	н/д	382.600	383.755	н/д	377.813	377.813	н/д	0.000	3.943	н/д	24	0
22.12.24	58.44	48.99	н/д	9.45	9.70	6.12	н/д	389.405	390.295	н/д	384.643	384.643	н/д	0.000	3.669	н/д	24	0
23.12.24	58.51	48.07	н/д	10.44	9.70	6.12	н/д	355.715	356.330	н/д	351.365	351.365	н/д	0.000	3.699	н/д	24	0
24.12.24	61.53	50.15	н/д	11.38	9.70	6.12	н/д	360.910	361.360	н/д	355.947	355.947	н/д	0.000	4.083	н/д	24	0
25.12.24	62.44	50.84	н/д	11.60	9.70	6.12	н/д	363.620	364.320	н/д	358.592	358.592	н/д	0.000	4.191	н/д	24	0
26.12.24	61.04	49.98	н/д	11.05	9.70	6.12	н/д	363.150	363.950	н/д	358.380	358.380	н/д	0.000	3.993	н/д	24	0
27.12.24	58.88	48.54	н/д	10.34	9.70	6.12	н/д	362.750	363.705	н/д	358.401	358.401	н/д	0.000	3.736	н/д	24	0
28.12.24	58.16	48.18	н/д	9.98	9.70	6.12	н/д	362.575	363.760	н/д	358.436	358.436	н/д	0.000	3.609	н/д	24	0
29.12.24	58.18	48.18	н/д	10.00	9.70	6.12	н/д	362.285	363.405	н/д	358.118	358.118	н/д	0.000	3.613	н/д	24	0
30.12.24	58.06	47.98	н/д	10.07	9.70	6.12	н/д	362.795	364.055	н/д	358.705	358.705	н/д	0.000	3.645	н/д	24	0
31.12.24	58.00	47.96	н/д	10.04	9.70	6.12	н/д	363.795	365.360	н/д	359.858	359.858	н/д	0.000	3.645	н/д	24	0
01.01.25	58.08	48.07	н/д	10.01	9.70	6.12	н/д	365.275	366.780	н/д	361.270	361.270	н/д	0.000	3.646	н/д	24	0
02.01.25	58.03	48.06	н/д	9.97	9.70	6.12	н/д	365.320	366.840	н/д	361.329	361.329	н/д	0.000	3.633	н/д	24	0
03.01.25	58.13	48.30	н/д	9.83	9.70	6.12	н/д	365.925	367.400	н/д	361.882	361.882	н/д	0.000	3.590	н/д	24	0
04.01.25	58.18	48.46	н/д	9.73	9.70	6.12	н/д	366.110	367.510	н/д	362.019	362.019	н/д	0.000	3.553	н/д	24	0
05.01.25	58.18	48.56	н/д	9.62	9.70	6.12	н/д	366.420	367.905	н/д	362.328	362.328	н/д	0.000	3.518	н/д	24	0
06.01.25	58.14	48.45	н/д	9.69	9.70	6.12	н/д	366.285	367.840	н/д	362.258	362.258	н/д	0.000	3.543	н/д	24	0
07.01.25	58.08	48.19	н/д	9.89	9.69	6.12	н/д	366.290	367.870	н/д	362.312	362.312	н/д	0.000	3.616	н/д	24	0
08.01.25	57.95	47.98	н/д	9.97	9.70	6.12	н/д	366.575	367.880	н/д	362.473	362.473	н/д	0.000	3.644	н/д	24	0
09.01.25	57.94	48.01	н/д	9.94	9.70	6.12	н/д	366.300	367.780	н/д	362.285	362.285	н/д	0.000	3.632	н/д	24	0
10.01.25	58.18	48.39	н/д	9.79	9.69	6.12	н/д	368.145	369.530	н/д	364.011	364.011	н/д	0.000	3.595	н/д	24	0
11.01.25	58.20	48.61	н/д	9.59	9.70	6.12	н/д	370.510	371.960	н/д	366.350	366.350	н/д	0.000	3.546	н/д	24	0
12.01.25	58.26	48.70	н/д	9.56	9.70	6.12	н/д	371.350	372.645	н/д	367.097	367.097	н/д	0.000	3.543	н/д	24	0
13.01.25	58.14	48.56	н/д	9.58	9.70	6.12	н/д	371.110	372.420	н/д	366.893	366.893	н/д	0.000	3.546	н/д	24	0
14.01.25	56.99	47.74	н/д	9.26	9.70	6.12	н/д	371.205	372.580	н/д	367.175	367.175	н/д	0.000	3.431	н/д	24	0
15.01.25	55.00	46.20	н/д	8.80	9.69	6.12	н/д	371.980	373.470	н/д	368.333	368.333	н/д	0.000	3.274	н/д	24	0
16.01.25	56.60	47.15	н/д	9.45	9.69	6.12	н/д	371.830	373.230	н/д	367.894	367.894	н/д	0.000	3.508	н/д	24	0
17.01.25	60.30	49.62	н/д	10.68	9.70	6.12	н/д	372.090	373.270	н/д	367.496	367.496	н/д	0.000	3.956	н/д	24	0
18.01.25	60.70	49.90	н/д	10.81	9.70	6.12	н/д	372.365	373.285	н/д	367.571	367.571	н/д	0.000	4.004	н/д	24	0
19.01.25	60.75	50.05	н/д	10.70	9.70	6.12	н/д	372.675	373.505	н/д	367.815	367.815	н/д	0.000	3.969	н/д	24	0
20.01.25	60.85	50.30	н/д	10.55	9.70	6.12	н/д	373.085	374.155	н/д	368.311	368.311	н/д	0.000	3.919	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	11410.445	11448.150	---	11277.360	11277.360	---	0.000	114.492	---	744	0
Среднее	58.72	48.65	---	10.06	9.70	6.12	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.12.24 24:00	23073.870	23300.395	0.000	22915.492	22907.337	0.000	8.155	234.825	0.000	2892	1369
20.01.25 24:00	34484.315	34748.545	0.000	34192.852	34184.697	0.000	8.155	349.314	0.000	3636	1369
Итого за период	11410.445	11448.150	0.000	11277.360	11277.360	0.000	0.000	114.489	0.000	744	0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:49:23 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tim.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.H00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 13

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ521

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	5.10	59.55	506.40	49.45	493.30	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	5.13	59.43	506.66	49.29	493.44	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	4.76	57.43	521.07	48.27	507.43	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	4.79	57.62	478.93	47.59	466.34	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	5.30	60.60	485.78	49.67	473.01	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	5.45	61.53	490.72	50.40	477.86	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	5.20	60.19	491.04	49.59	478.18	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	4.86	58.05	491.39	48.15	478.51	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	4.70	57.32	491.90	47.74	479.03	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	4.72	57.34	491.49	47.73	478.62	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	4.75	57.22	492.53	47.57	479.63	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	4.73	57.16	491.26	47.50	478.38	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	4.76	57.24	491.53	47.54	478.65	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	4.74	57.19	491.34	47.53	478.47	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	4.66	57.29	491.89	47.79	478.99	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	4.60	57.33	491.75	47.96	478.86	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	4.58	57.32	491.49	47.99	478.60	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	4.61	57.31	491.28	47.90	478.37	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	4.73	57.24	491.49	47.60	478.59	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	4.76	57.11	491.61	47.41	478.69	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	4.73	57.10	491.63	47.47	478.71	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	4.68	57.34	492.21	47.81	479.27	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	4.61	57.36	492.11	47.97	479.17	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	4.60	57.42	491.73	48.05	478.79	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	4.62	57.30	491.49	47.88	478.56	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	4.46	56.20	491.64	47.11	478.75	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	4.25	54.21	493.15	45.58	480.27	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	4.54	55.73	493.04	46.51	480.14	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	5.09	59.42	477.51	48.73	465.34	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	5.13	59.82	466.02	48.79	454.43	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	5.10	59.87	466.20	48.90	454.59	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	148.74	---	15218.28	---	14820.97	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.846	---	48.047	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:46:51 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, 21 мкр., 14
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ТЭМ-106
 № ПУ: 3060472
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер
 Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Кв, л/имп	Fmax, КГц
1	80	9.6	160	10	---
2	80	9.42	157	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.12.24	2.831	297.65	296.67	1.0	59.41	49.90	0.5	0.5	24.00
22.12.24	2.774	310.54	309.75	0.8	58.86	49.93	0.5	0.5	24.00
23.12.24	2.559	281.61	280.75	0.9	56.26	47.17	0.5	0.5	24.00
24.12.24	2.864	283.12	282.29	0.8	59.86	49.74	0.5	0.5	24.00
25.12.24	2.979	287.87	287.07	0.8	61.45	51.10	0.5	0.5	24.00
26.12.24	2.898	288.02	287.19	0.8	60.88	50.82	0.5	0.5	24.00
27.12.24	2.710	288.36	287.49	0.9	58.51	49.11	0.5	0.5	24.00
28.12.24	2.598	288.83	287.97	0.9	57.28	48.28	0.5	0.5	24.00
29.12.24	2.594	288.69	287.83	0.9	57.30	48.31	0.5	0.5	24.00
30.12.24	2.593	289.50	288.65	0.9	57.18	48.22	0.5	0.5	24.00
31.12.24	2.619	288.47	287.57	0.9	57.12	48.04	0.5	0.5	24.00
01.01.25	2.614	288.50	287.63	0.9	57.15	48.09	0.5	0.5	24.00
02.01.25	2.613	288.46	287.59	0.9	57.16	48.10	0.5	0.5	24.00
03.01.25	2.588	288.77	287.88	0.9	57.22	48.25	0.5	0.5	24.00
04.01.25	2.581	288.75	287.92	0.8	57.29	48.35	0.5	0.5	24.00
05.01.25	2.569	288.62	287.76	0.9	57.26	48.36	0.5	0.5	24.00
06.01.25	2.564	287.53	286.68	0.9	57.27	48.35	0.5	0.5	24.00
07.01.25	2.597	287.63	286.75	0.9	57.19	48.16	0.5	0.5	24.00
08.01.25	2.617	287.59	286.74	0.9	57.08	47.98	0.5	0.5	24.00
09.01.25	2.636	287.70	286.82	0.9	57.03	47.87	0.5	0.5	24.00
10.01.25	2.623	287.91	287.04	0.9	57.21	48.09	0.5	0.5	24.00
11.01.25	2.586	287.96	287.08	0.9	57.31	48.32	0.5	0.5	24.00
12.01.25	2.570	287.67	286.81	0.9	57.35	48.41	0.5	0.5	24.00
13.01.25	2.551	287.51	286.63	0.9	57.29	48.42	0.5	0.5	24.00
14.01.25	2.527	287.57	286.70	0.9	56.84	48.05	0.5	0.5	24.00
15.01.25	2.356	288.42	287.52	0.9	54.39	46.22	0.5	0.5	24.00
16.01.25	2.371	288.65	287.77	0.9	54.29	46.07	0.5	0.5	24.00
17.01.25	2.778	288.28	287.45	0.8	59.07	49.43	0.5	0.5	24.00
18.01.25	2.826	289.04	288.20	0.8	59.75	49.97	0.5	0.5	24.00
19.01.25	2.819	289.09	288.21	0.9	59.77	50.02	0.5	0.5	24.00
20.01.25	2.807	289.41	288.58	0.8	59.87	50.17	0.5	0.5	24.00
Итого	82.21	8957.7	8931.0	26.7	---	---	---	---	744.00
Среднее	---	---	---	---	57.80	48.62	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)	Общее время раб. (ч)	Время неработы, (ч)
20.12.24 24:00	6717.87	561539.1	559474.2	67764.5	67589.48	174.974
20.01.25 24:00	6800.08	570496.8	568405.2	68508.5	68333.48	174.974
Итого за период	82.21	8957.7	8931.0	744.0	744.00	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:49:30 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tln.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 2
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ТЭМ-106
 № ПУ: 3060257
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер
 Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Кв, л/имп	Fmax, КГц
1	80	8	192	10	---
2	80	8	192	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.12.24	3.117	260.66	256.95	3.7	62.737	50.649	0.0	0.6	24.00
22.12.24	2.786	241.91	238.50	3.4	59.828	48.181	0.0	0.6	24.00
23.12.24	2.802	222.41	219.26	3.2	60.008	47.281	0.0	0.6	24.00
24.12.24	3.277	247.59	244.01	3.6	64.704	51.340	0.0	0.7	24.00
25.12.24	3.462	277.83	273.82	4.0	66.118	53.528	0.0	0.7	24.00
26.12.24	3.333	278.04	274.07	4.0	64.904	52.785	0.0	0.7	24.00
27.12.24	3.248	286.75	282.66	4.1	63.742	52.283	0.0	0.7	24.00
28.12.24	3.154	292.36	288.20	4.2	62.874	51.953	0.0	0.7	24.00
29.12.24	3.148	291.75	287.58	4.2	62.774	51.849	0.0	0.7	24.00
30.12.24	3.190	290.34	286.20	4.1	62.917	51.798	0.0	0.7	24.00
31.12.24	3.167	290.43	286.32	4.1	62.727	51.688	0.0	0.7	24.00
01.01.25	3.200	292.53	288.38	4.2	63.166	52.094	0.0	0.7	24.00
02.01.25	3.154	292.24	288.10	4.1	62.690	51.765	0.0	0.7	24.00
03.01.25	3.097	292.81	288.68	4.1	62.502	51.792	0.0	0.7	24.00
04.01.25	3.090	292.49	288.40	4.1	62.404	51.724	0.1	0.7	24.00
05.01.25	3.095	292.01	287.93	4.1	62.366	51.675	0.2	0.7	24.00
06.01.25	3.183	292.37	288.24	4.1	62.977	52.057	0.5	0.7	24.00
07.01.25	3.225	291.25	287.15	4.1	63.193	52.028	0.2	0.7	24.00
08.01.25	3.194	292.02	287.98	4.0	62.848	51.777	0.0	0.7	24.00
09.01.25	3.154	290.36	286.36	4.0	62.541	51.545	0.0	0.7	24.00
10.01.25	3.186	293.79	289.74	4.0	63.299	52.323	0.0	0.7	24.00
11.01.25	3.164	294.51	290.47	4.0	63.283	52.406	0.0	0.7	24.00
12.01.25	3.102	293.22	289.23	4.0	62.868	52.156	0.0	0.7	24.00
13.01.25	3.067	298.14	294.06	4.1	62.198	51.779	0.0	0.7	24.00
14.01.25	2.981	302.19	298.09	4.1	60.948	50.949	0.0	0.7	24.00
15.01.25	2.985	303.18	299.04	4.1	60.621	50.640	0.0	0.7	24.00
16.01.25	3.108	294.66	290.57	4.1	62.327	51.647	0.0	0.7	24.00
17.01.25	3.139	288.59	284.57	4.0	62.613	51.606	0.0	0.7	24.00
18.01.25	3.074	291.98	287.91	4.1	61.700	51.040	0.0	0.7	24.00
19.01.25	3.173	292.94	288.84	4.1	62.640	51.677	0.0	0.7	24.00
20.01.25	3.148	290.04	286.00	4.0	62.821	51.835	0.0	0.7	24.00
Итого	97.20	8851.4	8727.3	124.0	---	---	---	---	744.00
Среднее	---	---	---	---	62.69	51.54	0.0	0.7	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.12.24 24:00	8738.3	618024.6	615520.0	81860.1
20.01.25 24:00	8835.5	626876.0	624247.2	82604.1
Итого за период	97.2	8851.4	8727.2	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:48:25 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://t1m.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 3

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00169001

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x0E76

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	63.05	52.72	10.33	199.730	195.220	196.130	192.700	3.430	7.88	7.52	2.0220	0.0	24.0
22.12.24	60.07	50.10	9.97	184.470	180.330	181.410	178.230	3.180	7.82	7.50	1.8070	0.0	24.0
23.12.24	60.46	49.42	11.04	169.530	165.470	166.670	163.550	3.120	7.75	7.47	1.8350	0.0	24.0
24.12.24	65.15	53.57	11.58	190.860	186.360	187.170	183.870	3.300	7.93	7.59	2.1670	0.0	24.0
25.12.24	66.42	55.55	10.87	213.560	208.560	209.300	205.580	3.720	8.17	7.77	2.2760	0.0	24.0
26.12.24	65.25	54.77	10.48	213.590	208.580	209.510	205.700	3.810	8.18	7.78	2.1950	0.0	24.0
27.12.24	64.05	54.22	9.83	220.300	215.450	216.200	212.560	3.640	8.21	7.79	2.1220	0.0	24.0
28.12.24	63.21	53.81	9.40	224.390	219.460	220.310	216.570	3.740	8.23	7.80	2.0720	0.0	24.0
29.12.24	63.12	53.72	9.40	223.590	218.620	219.520	215.740	3.780	8.23	7.80	2.0600	0.0	24.0
30.12.24	63.25	53.67	9.58	222.490	217.510	218.420	214.630	3.790	8.22	7.79	2.0940	0.0	24.0
31.12.24	63.06	53.59	9.47	222.530	217.620	218.530	214.740	3.790	8.22	7.79	2.0710	0.0	24.0
01.01.25	63.50	54.09	9.41	224.010	219.170	219.930	216.250	3.680	8.23	7.80	2.0680	0.0	24.0
02.01.25	63.02	53.70	9.32	223.860	219.010	219.810	216.130	3.680	8.24	7.81	2.0490	0.0	24.0
03.01.25	62.84	53.70	9.14	224.420	219.630	220.340	216.750	3.590	8.25	7.82	2.0130	0.0	24.0
04.01.25	62.73	53.69	9.04	223.980	219.200	219.960	216.320	3.640	8.24	7.81	1.9900	0.0	24.0
05.01.25	62.70	53.69	9.01	223.610	218.830	219.540	215.950	3.590	8.24	7.81	1.9780	0.0	24.0
06.01.25	63.32	54.06	9.26	223.970	219.000	219.890	216.040	3.850	8.23	7.80	2.0370	0.0	24.0
07.01.25	63.55	54.01	9.54	223.280	218.370	219.200	215.490	3.710	8.22	7.80	2.0900	0.0	24.0
08.01.25	63.16	53.75	9.41	223.920	219.010	219.880	216.130	3.750	8.24	7.81	2.0660	0.0	24.0
09.01.25	62.90	53.52	9.38	222.400	217.380	218.380	214.510	3.870	8.24	7.81	2.0460	0.0	24.0
10.01.25	63.66	54.29	9.37	225.080	220.400	221.000	217.380	3.620	8.25	7.82	2.0680	0.0	24.0
11.01.25	63.60	54.38	9.22	225.520	220.540	221.390	217.520	3.870	8.26	7.82	2.0420	0.0	24.0
12.01.25	63.19	54.02	9.17	224.440	219.550	220.360	216.610	3.750	8.26	7.82	2.0210	0.0	24.0
13.01.25	62.44	53.55	8.89	228.400	223.450	224.330	220.520	3.810	8.23	7.78	1.9950	0.0	24.0
14.01.25	61.30	52.76	8.54	231.400	226.190	227.410	223.300	4.110	8.26	7.81	1.9430	0.0	24.0
15.01.25	60.96	52.46	8.50	232.180	226.840	228.280	223.960	4.320	8.26	7.80	1.9410	0.0	24.0
16.01.25	62.77	53.49	9.28	225.230	220.220	221.210	217.340	3.870	8.24	7.81	2.0480	0.0	24.0
17.01.25	62.90	53.36	9.54	221.130	216.170	217.140	213.300	3.840	8.20	7.78	2.0720	0.0	24.0
18.01.25	62.00	52.74	9.26	223.730	218.720	219.830	215.920	3.910	8.21	7.78	2.0360	0.0	24.0
19.01.25	62.99	53.51	9.48	224.630	219.670	220.600	216.790	3.810	8.20	7.77	2.0890	0.0	24.0
20.01.25	63.20	53.74	9.46	221.980	217.030	217.920	214.150	3.770	8.21	7.78	2.0600	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6782.2	6631.560	6659.57	6544.23	115.340	---	---	63.3730	0.0	744.0
Среднее	63.02	53.47	9.55	---	---	---	---	---	8.18	7.76	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	13904.100	13630.680	13693.310	13483.080	126.5870	210.230	45.0	3586.0
20.01.25 24:00	20686.310	20262.240	20352.880	20027.310	189.9600	325.570	45.0	4330.0
Итого за период	6782.210	6631.560	6659.570	6544.230	63.3730	115.340	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:57:58 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 4

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00177120

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x8202

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	62.88	53.21	9.67	345.870	344.640	339.650	340.080	-0.430	6.20	6.00	3.2800	0.0	24.0
22.12.24	59.91	50.61	9.30	318.710	317.630	313.440	313.820	-0.380	6.20	6.00	2.9130	0.0	24.0
23.12.24	60.29	49.97	10.32	293.150	292.100	288.260	288.730	-0.470	6.20	6.00	2.9740	0.0	24.0
24.12.24	64.98	54.21	10.77	330.120	328.490	323.820	324.040	-0.220	6.20	6.00	3.4880	0.0	24.0
25.12.24	66.26	56.10	10.16	366.990	365.590	359.690	360.270	-0.580	6.20	6.00	3.6530	0.0	24.0
26.12.24	65.08	55.29	9.79	367.480	365.920	360.390	360.710	-0.320	6.20	6.00	3.5220	0.0	24.0
27.12.24	63.87	54.66	9.21	377.440	376.380	370.430	371.160	-0.730	6.20	6.00	3.4110	0.0	24.0
28.12.24	63.03	54.23	8.80	384.780	383.520	377.780	378.270	-0.490	6.20	6.00	3.3210	0.0	24.0
29.12.24	62.95	54.13	8.82	384.070	383.150	377.150	377.930	-0.780	6.20	6.00	3.3220	0.0	24.0
30.12.24	63.08	54.14	8.94	382.250	381.010	375.340	375.800	-0.460	6.20	6.00	3.3520	0.0	24.0
31.12.24	62.89	54.15	8.74	385.010	384.070	378.080	378.890	-0.810	6.20	6.00	3.3040	0.0	24.0
01.01.25	63.32	54.55	8.77	387.670	386.590	380.600	381.260	-0.660	6.20	6.00	3.3360	0.0	24.0
02.01.25	62.84	54.11	8.73	385.560	384.510	378.600	379.300	-0.700	6.20	6.00	3.3030	0.0	24.0
03.01.25	62.66	54.06	8.60	384.620	383.730	377.740	378.500	-0.760	6.20	6.00	3.2450	0.0	24.0
04.01.25	62.55	54.01	8.54	382.780	381.720	375.980	376.550	-0.570	6.20	6.00	3.2060	0.0	24.0
05.01.25	62.52	53.97	8.55	381.130	380.320	374.330	375.150	-0.820	6.20	6.00	3.1980	0.0	24.0
06.01.25	63.14	54.34	8.80	381.680	380.450	374.760	375.240	-0.480	6.20	6.00	3.2960	0.0	24.0
07.01.25	63.37	54.38	8.99	379.330	378.450	372.380	373.220	-0.840	6.20	6.00	3.3440	0.0	24.0
08.01.25	62.98	54.17	8.81	380.850	379.620	373.980	374.430	-0.450	6.20	6.00	3.2940	0.0	24.0
09.01.25	62.72	53.99	8.73	381.230	380.380	374.390	375.210	-0.820	6.20	6.00	3.2660	0.0	24.0
10.01.25	63.48	54.74	8.74	383.450	382.210	376.400	376.900	-0.500	6.20	6.00	3.2870	0.0	24.0
11.01.25	63.42	54.89	8.53	388.430	387.530	381.330	382.110	-0.780	6.20	6.00	3.2500	0.0	24.0
12.01.25	63.02	54.47	8.55	383.360	382.330	376.410	377.050	-0.640	6.20	6.00	3.2140	0.0	24.0
13.01.25	62.29	53.99	8.30	388.990	388.070	382.100	382.800	-0.700	6.20	6.00	3.1680	0.0	24.0
14.01.25	61.12	53.11	8.01	394.150	393.480	387.410	388.290	-0.880	6.20	6.00	3.1000	0.0	24.0
15.01.25	60.78	52.88	7.90	399.190	398.370	392.450	393.180	-0.730	6.20	6.00	3.0980	0.0	24.0
16.01.25	62.58	54.08	8.50	390.940	390.180	383.930	384.910	-0.980	6.20	6.00	3.2600	0.0	24.0
17.01.25	62.74	54.01	8.73	383.880	382.690	376.980	377.480	-0.500	6.20	6.00	3.2850	0.0	24.0
18.01.25	61.84	53.43	8.41	387.850	386.960	381.050	381.810	-0.760	6.20	6.00	3.2020	0.0	24.0
19.01.25	62.81	54.19	8.62	389.530	386.590	382.500	381.350	1.150	6.20	6.00	3.2980	0.0	24.0
20.01.25	63.02	54.23	8.79	382.350	379.480	375.460	374.290	1.170	6.20	6.00	3.2990	0.0	24.0
Итого	---	---	---	11652.8	11616.1	11442.81	11458.73	-15.920	---	---	101.4890	0.0	744.0
Среднее	62.85	53.94	8.90	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	23790.670	23680.869	23428.390	23417.169	205.5740	11.220	691.0	3013.0
20.01.25 24:00	35443.509	35297.030	34871.200	34875.900	307.0630	-4.700	691.0	3757.0
Итого за период	11652.839	11616.161	11442.809	11458.731	101.4890	-15.920	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:57:48 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00129521

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x26FA

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	62.80	52.97	9.83	216.810	215.900	212.970	213.040	-0.070	8.24	7.75	2.0910	0.0	24.0
22.12.24	59.72	50.23	9.49	197.870	197.290	194.660	194.910	-0.250	8.15	7.72	1.8480	0.0	24.0
23.12.24	60.42	49.88	10.54	180.520	179.750	177.480	177.620	-0.140	8.07	7.69	1.8730	0.0	24.0
24.12.24	65.09	54.07	11.02	209.080	208.030	205.070	205.150	-0.080	8.30	7.83	2.2590	0.0	24.0
25.12.24	66.16	55.84	10.32	232.030	230.940	227.510	227.630	-0.120	8.54	7.99	2.3460	0.0	24.0
26.12.24	65.05	55.07	9.98	232.040	230.840	227.590	227.590	0.000	8.58	8.03	2.2700	0.0	24.0
27.12.24	63.80	54.48	9.32	240.380	239.280	235.980	235.940	0.040	8.60	8.01	2.1960	0.0	24.0
28.12.24	63.02	54.12	8.90	244.480	243.450	240.100	240.090	0.010	8.62	8.02	2.1370	0.0	24.0
29.12.24	62.96	54.04	8.92	243.960	242.890	239.610	239.570	0.040	8.63	8.03	2.1360	0.0	24.0
30.12.24	63.09	54.03	9.06	242.930	241.790	238.580	238.520	0.060	8.61	8.01	2.1580	0.0	24.0
31.12.24	62.88	53.96	8.92	242.890	241.860	238.520	238.620	-0.100	8.61	8.01	2.1300	0.0	24.0
01.01.25	63.29	54.34	8.95	245.020	243.870	240.590	240.510	0.080	8.63	8.02	2.1540	0.0	24.0
02.01.25	62.83	53.97	8.86	244.750	243.730	240.370	240.430	-0.060	8.66	8.05	2.1320	0.0	24.0
03.01.25	62.66	53.97	8.69	245.040	244.040	240.720	240.700	0.020	8.65	8.04	2.0930	0.0	24.0
04.01.25	62.54	53.93	8.61	244.640	243.600	240.300	240.290	0.010	8.63	8.02	2.0680	0.0	24.0
05.01.25	62.52	53.92	8.60	244.380	243.420	240.060	240.060	0.000	8.65	8.05	2.0660	0.0	24.0
06.01.25	63.14	54.33	8.81	245.000	243.830	240.590	240.470	0.120	8.63	8.03	2.1220	0.0	24.0
07.01.25	63.39	54.31	9.08	244.140	243.060	239.740	239.700	0.040	8.63	8.03	2.1760	0.0	24.0
08.01.25	62.93	54.03	8.90	244.690	243.520	240.280	240.210	0.070	8.63	8.03	2.1370	0.0	24.0
09.01.25	62.75	53.82	8.93	242.040	241.080	237.730	237.860	-0.130	8.63	8.03	2.1240	0.0	24.0
10.01.25	63.50	54.57	8.93	245.830	244.750	241.310	241.390	-0.080	8.65	8.04	2.1580	0.0	24.0
11.01.25	63.40	54.54	8.86	246.320	245.230	241.860	241.870	-0.010	8.64	8.03	2.1440	0.0	24.0
12.01.25	63.01	54.27	8.74	245.010	244.040	240.600	240.710	-0.110	8.65	8.05	2.1010	0.0	24.0
13.01.25	62.16	53.73	8.43	249.930	248.830	245.590	245.510	0.080	8.64	8.01	2.0710	0.0	24.0
14.01.25	61.16	53.00	8.16	253.790	252.700	249.490	249.400	0.090	8.68	8.03	2.0380	0.0	24.0
15.01.25	60.83	52.73	8.10	254.510	253.390	250.190	250.090	0.100	8.66	8.02	2.0280	0.0	24.0
16.01.25	62.76	53.88	8.88	245.010	243.940	240.580	240.620	-0.040	8.64	8.04	2.1370	0.0	24.0
17.01.25	62.64	53.63	9.01	241.900	240.860	237.610	237.670	-0.060	8.60	8.00	2.1380	0.0	24.0
18.01.25	61.80	53.04	8.76	244.200	243.250	239.980	240.070	-0.090	8.59	7.99	2.1020	0.0	24.0
19.01.25	62.82	53.86	8.96	245.500	244.410	241.090	241.120	-0.030	8.60	7.99	2.1610	0.0	24.0
20.01.25	63.08	53.99	9.09	242.500	241.470	238.140	238.190	-0.050	8.59	7.99	2.1630	0.0	24.0
Итого	---	---	---	7397.1	7365.0	7264.89	7265.55	-0.660	---	---	65.7570	0.0	744.0
Среднее	62.84	53.75	9.08	---	---	---	---	---	8.57	7.99	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	14182.120	14148.940	13963.009	13990.700	125.4000	-27.690	665.0	3040.0
20.01.25 24:00	21579.309	21513.980	21227.900	21256.249	191.1570	-28.350	665.0	3784.0
Итого за период	7397.189	7365.039	7264.891	7265.548	65.7570	-0.660	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:03:55 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00166015

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x5FF4

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	69.96	57.49	12.47	193.460	194.130	189.190	191.220	-2.030	7.81	6.70	2.3640	0.0	24.0
22.12.24	68.60	56.94	11.66	198.360	198.950	194.150	195.950	-1.800	7.83	6.70	2.2660	0.0	24.0
23.12.24	70.02	57.95	12.07	199.290	199.850	194.940	196.750	-1.810	7.81	6.70	2.3590	0.0	24.0
24.12.24	70.85	58.51	12.34	201.850	202.160	197.340	198.980	-1.640	7.91	6.70	2.4380	0.0	24.0
25.12.24	70.19	58.39	11.80	211.850	211.860	207.190	208.540	-1.350	8.10	6.70	2.4490	0.0	24.0
26.12.24	68.83	57.38	11.45	210.790	210.910	206.330	207.730	-1.400	8.12	6.70	2.3660	0.0	24.0
27.12.24	68.91	57.57	11.34	214.840	214.790	210.310	211.470	-1.160	8.15	6.70	2.3870	0.0	24.0
28.12.24	68.69	57.62	11.07	216.420	216.380	211.850	213.020	-1.170	8.16	6.70	2.3460	0.0	24.0
29.12.24	68.68	57.64	11.04	216.930	216.840	212.360	213.490	-1.130	8.16	6.70	2.3510	0.0	24.0
30.12.24	69.00	57.85	11.15	217.630	217.500	213.010	214.140	-1.130	8.15	6.70	2.3810	0.0	24.0
31.12.24	68.72	57.74	10.98	217.790	217.670	213.170	214.310	-1.140	8.16	6.70	2.3470	0.0	24.0
01.01.25	69.04	58.07	10.97	219.180	219.010	214.480	215.650	-1.170	8.16	6.70	2.3570	0.0	24.0
02.01.25	68.48	57.56	10.92	215.530	215.490	210.990	212.160	-1.170	8.18	6.70	2.3050	0.0	24.0
03.01.25	68.15	57.45	10.70	217.120	217.060	212.570	213.710	-1.140	8.19	6.70	2.2810	0.0	24.0
04.01.25	68.00	57.43	10.57	216.890	216.860	212.350	213.520	-1.170	8.18	6.70	2.2470	0.0	24.0
05.01.25	68.00	57.39	10.61	216.310	216.280	211.790	212.980	-1.190	8.18	6.70	2.2540	0.0	24.0
06.01.25	68.71	57.77	10.94	215.830	215.770	211.270	212.430	-1.160	8.17	6.70	2.3160	0.0	24.0
07.01.25	69.16	57.91	11.25	216.270	216.170	211.640	212.820	-1.180	8.16	6.70	2.3860	0.0	24.0
08.01.25	68.56	57.53	11.03	216.430	216.350	211.890	213.030	-1.140	8.18	6.70	2.3420	0.0	24.0
09.01.25	68.33	57.30	11.03	215.480	215.430	210.940	212.160	-1.220	8.18	6.70	2.3320	0.0	24.0
10.01.25	68.86	57.91	10.95	217.760	217.620	213.170	214.260	-1.090	8.19	6.70	2.3370	0.0	24.0
11.01.25	68.65	57.95	10.70	219.460	219.300	214.800	215.890	-1.090	8.20	6.70	2.3070	0.0	24.0
12.01.25	68.31	57.57	10.74	217.420	217.340	212.870	214.010	-1.140	8.19	6.70	2.2880	0.0	24.0
13.01.25	68.65	57.93	10.72	220.200	220.000	215.560	216.590	-1.030	8.16	6.70	2.3170	0.0	24.0
14.01.25	68.52	57.79	10.73	220.300	220.110	215.660	216.760	-1.100	8.20	6.70	2.3180	0.0	24.0
15.01.25	68.50	57.84	10.66	223.110	222.800	218.410	219.390	-0.980	8.19	6.70	2.3370	0.0	24.0
16.01.25	68.84	57.90	10.94	219.290	219.100	214.630	215.740	-1.110	8.18	6.70	2.3500	0.0	24.0
17.01.25	68.73	57.23	11.50	208.990	209.180	204.540	206.030	-1.490	8.13	6.70	2.3540	0.0	24.0
18.01.25	68.36	56.51	11.85	197.370	198.030	193.240	195.100	-1.860	8.13	6.70	2.2950	0.0	24.0
19.01.25	69.40	57.29	12.11	197.970	198.550	193.690	195.550	-1.860	8.12	6.70	2.3520	0.0	24.0
20.01.25	68.65	56.85	11.80	197.120	197.800	192.980	194.890	-1.910	8.13	6.70	2.2790	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6587.240	6589.220	6447.310	6488.270	-40.960	---	---	72.4080	0.0	744.0
Среднее	68.85	57.62	11.22	---	---	---	---	---	8.12	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	13660.090	13811.760	13448.220	13659.310	129.8220	-211.090	0.0	2415.0
20.01.25 24:00	20247.330	20401.049	19895.530	20147.579	202.2300	-252.050	0.0	3159.0
Итого за период	6587.240	6589.288	6447.309	6488.269	72.4080	-40.960	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:57:31 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО1.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 8

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00234689

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xВ0FD

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	70.27	54.45	15.82	138.210	142.170	135.120	140.250	-5.130	6.90	6.70	2.1400	0.0	24.0
22.12.24	68.92	54.03	14.89	142.680	146.830	139.590	144.900	-5.310	6.90	6.70	2.0770	0.0	24.0
23.12.24	70.41	54.91	15.50	143.350	147.420	140.220	145.320	-5.100	6.90	6.70	2.1710	0.0	24.0
24.12.24	71.16	55.43	15.73	144.710	148.760	141.410	146.650	-5.240	6.90	6.70	2.2270	0.0	24.0
25.12.24	70.46	55.62	14.84	151.910	156.200	148.570	154.030	-5.460	6.90	6.70	2.2080	0.0	24.0
26.12.24	69.16	54.82	14.34	152.090	156.450	148.790	154.290	-5.500	6.90	6.70	2.1320	0.0	24.0
27.12.24	69.25	55.11	14.14	154.200	158.580	150.850	156.400	-5.550	6.90	6.70	2.1340	0.0	24.0
28.12.24	69.01	55.21	13.80	155.920	160.390	152.560	158.160	-5.600	6.90	6.70	2.1030	0.0	24.0
29.12.24	69.01	55.13	13.88	155.050	159.500	151.710	157.310	-5.600	6.90	6.70	2.1060	0.0	24.0
30.12.24	69.33	55.10	14.23	153.480	157.850	150.120	155.690	-5.570	6.90	6.70	2.1340	0.0	24.0
31.12.24	69.05	54.95	14.10	153.580	157.960	150.300	155.800	-5.500	6.90	6.70	2.1200	0.0	24.0
01.01.25	69.35	55.31	14.04	154.930	159.320	151.570	157.130	-5.560	6.90	6.70	2.1280	0.0	24.0
02.01.25	68.81	55.05	13.76	156.020	160.500	152.670	158.270	-5.600	6.90	6.70	2.1020	0.0	24.0
03.01.25	68.49	54.92	13.57	156.070	160.540	152.720	158.380	-5.660	6.90	6.70	2.0710	0.0	24.0
04.01.25	68.32	54.89	13.43	155.730	160.190	152.440	157.990	-5.550	6.90	6.70	2.0430	0.0	24.0
05.01.25	68.34	54.97	13.37	155.400	159.840	152.080	157.680	-5.600	6.90	6.70	2.0330	0.0	24.0
06.01.25	69.05	55.41	13.64	155.940	160.330	152.580	158.050	-5.470	6.90	6.70	2.0800	0.0	24.0
07.01.25	69.50	55.42	14.08	154.690	159.030	151.330	156.870	-5.540	6.90	6.70	2.1290	0.0	24.0
08.01.25	68.87	54.99	13.88	155.450	159.860	152.130	157.660	-5.530	6.90	6.70	2.1100	0.0	24.0
09.01.25	68.71	54.77	13.94	154.650	159.070	151.320	156.910	-5.590	6.90	6.70	2.1070	0.0	24.0
10.01.25	69.21	55.44	13.77	157.070	161.490	153.710	159.140	-5.430	6.90	6.70	2.1150	0.0	24.0
11.01.25	68.97	55.41	13.56	156.950	161.340	153.590	159.020	-5.430	6.90	6.70	2.0840	0.0	24.0
12.01.25	68.63	55.16	13.47	156.360	160.760	153.000	158.530	-5.530	6.90	6.70	2.0640	0.0	24.0
13.01.25	68.94	55.37	13.57	157.080	161.490	153.760	159.150	-5.390	6.90	6.70	2.0860	0.0	24.0
14.01.25	68.89	55.36	13.53	159.010	163.480	155.660	161.110	-5.450	6.90	6.70	2.1030	0.0	24.0
15.01.25	68.86	55.41	13.45	159.620	164.110	156.260	161.720	-5.460	6.90	6.70	2.1030	0.0	24.0
16.01.25	69.20	55.44	13.76	157.320	161.740	153.960	159.450	-5.490	6.90	6.70	2.1160	0.0	24.0
17.01.25	69.10	55.24	13.86	157.620	162.060	154.240	159.760	-5.520	6.90	6.70	2.1330	0.0	24.0
18.01.25	68.72	55.36	13.36	163.050	167.700	159.630	165.320	-5.690	6.90	6.70	2.1340	0.0	24.0
19.01.25	69.80	56.13	13.67	163.820	168.450	160.240	166.050	-5.810	6.90	6.70	2.1900	0.0	24.0
20.01.25	69.04	55.68	13.36	163.160	167.810	159.640	165.410	-5.770	6.90	6.70	2.1320	0.0	24.0
Итого	---	---	---	4795.120	4931.221	4691.770	4862.400	-170.630	---	---	65.6150	0.0	744.0
Среднее	69.18	55.17	14.01	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	90692.459	92664.919	88963.580	91539.690	1173.6840	-2576.110	1155.0	30012.0
20.01.25 24:00	95487.580	97596.140	93655.350	96402.090	1239.2990	-2746.740	1155.0	30756.0
Итого за период	4795.120	4931.221	4691.770	4862.399	65.6150	-170.630	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:03:46 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 10

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00173725

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x8170

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	62.21	49.33	12.88	237.010	240.440	232.860	237.790	-4.930	7.82	7.39	2.9970	0.0	24.0
22.12.24	59.28	46.97	12.31	218.540	222.050	215.040	219.770	-4.730	7.73	7.37	2.6450	0.0	24.0
23.12.24	59.51	46.06	13.45	200.790	204.330	197.500	202.300	-4.800	7.63	7.34	2.6540	0.0	24.0
24.12.24	64.14	49.83	14.31	225.790	229.090	221.600	226.490	-4.890	7.86	7.47	3.1700	0.0	24.0
25.12.24	65.53	51.93	13.60	252.460	255.530	247.530	252.370	-4.840	8.15	7.65	3.3650	0.0	24.0
26.12.24	64.37	51.31	13.06	252.450	255.630	247.710	252.510	-4.800	8.16	7.66	3.2340	0.0	24.0
27.12.24	63.25	51.01	12.24	260.490	263.600	255.780	260.460	-4.680	8.20	7.67	3.1290	0.0	24.0
28.12.24	62.42	50.76	11.66	265.120	267.980	260.430	264.790	-4.360	8.22	7.67	3.0350	0.0	24.0
29.12.24	62.32	50.61	11.71	264.270	267.590	259.590	264.470	-4.880	8.22	7.67	3.0370	0.0	24.0
30.12.24	62.45	50.55	11.90	263.140	266.480	258.450	263.360	-4.910	8.20	7.66	3.0770	0.0	24.0
31.12.24	62.28	50.44	11.84	263.170	266.470	258.510	263.340	-4.830	8.21	7.66	3.0580	0.0	24.0
01.01.25	62.72	50.88	11.84	265.110	268.390	260.330	265.190	-4.860	8.22	7.67	3.0800	0.0	24.0
02.01.25	62.25	50.55	11.70	264.830	268.010	260.160	264.880	-4.720	8.24	7.68	3.0410	0.0	24.0
03.01.25	62.07	50.68	11.39	265.510	268.820	260.880	265.650	-4.770	8.25	7.69	2.9710	0.0	24.0
04.01.25	61.95	50.66	11.29	264.980	268.010	260.350	264.850	-4.500	8.24	7.69	2.9400	0.0	24.0
05.01.25	61.90	50.66	11.24	264.180	267.600	259.620	264.470	-4.850	8.23	7.68	2.9170	0.0	24.0
06.01.25	62.51	50.97	11.54	264.990	268.300	260.280	265.080	-4.800	8.22	7.67	3.0020	0.0	24.0
07.01.25	62.72	50.82	11.90	263.970	267.190	259.210	264.040	-4.830	8.21	7.67	3.0830	0.0	24.0
08.01.25	62.36	50.57	11.79	264.690	267.950	260.000	264.810	-4.810	8.23	7.68	3.0620	0.0	24.0
09.01.25	62.09	50.36	11.73	262.860	266.290	258.240	263.170	-4.930	8.23	7.68	3.0260	0.0	24.0
10.01.25	62.85	51.22	11.63	266.440	269.250	261.650	265.920	-4.270	8.25	7.69	3.0430	0.0	24.0
11.01.25	62.82	51.34	11.48	266.660	270.160	261.890	266.820	-4.930	8.26	7.70	3.0060	0.0	24.0
12.01.25	62.39	51.02	11.37	265.680	268.570	260.990	265.330	-4.340	8.25	7.70	2.9640	0.0	24.0
13.01.25	61.68	50.58	11.10	269.960	273.160	265.310	269.910	-4.600	8.23	7.65	2.9440	0.0	24.0
14.01.25	60.56	49.80	10.76	273.440	276.930	268.870	273.750	-4.880	8.27	7.67	2.8920	0.0	24.0
15.01.25	60.23	49.56	10.67	274.670	277.910	270.110	274.790	-4.680	8.26	7.66	2.8810	0.0	24.0
16.01.25	61.93	50.44	11.49	266.460	269.830	261.800	266.680	-4.880	8.24	7.67	3.0070	0.0	24.0
17.01.25	62.09	50.20	11.89	261.760	264.960	257.160	261.850	-4.690	8.19	7.64	3.0560	0.0	24.0
18.01.25	61.22	49.69	11.53	264.150	267.350	259.660	264.280	-4.620	8.20	7.64	2.9940	0.0	24.0
19.01.25	62.19	50.47	11.72	265.480	268.850	260.780	265.700	-4.920	8.19	7.63	3.0540	0.0	24.0
20.01.25	62.40	50.66	11.74	262.720	265.760	258.070	262.640	-4.570	8.20	7.65	3.0270	0.0	24.0
Итого	---	---	---	8021.7	8122.4	7880.36	8027.46	-147.100	---	---	93.3910	0.0	744.0
Среднее	62.21	50.32	11.89	---	---	---	---	---	8.16	7.63	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	15176.560	15446.000	14947.199	15298.260	180.6590	-351.060	626.0	3013.0
20.01.25 24:00	22933.219	23300.089	22567.229	23060.530	270.9700	-493.300	626.0	3733.0
Итого за период	7756.659	7854.089	7620.029	7762.269	90.3110	-142.240	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:57:39 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 11

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ854

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.57	62.77	289.71	53.89	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.51	61.47	291.52	52.86	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	2.22	58.47	268.90	50.21	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.23	58.87	246.64	49.80	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	2.64	63.26	277.81	53.70	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.80	64.78	311.04	55.76	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	2.71	63.63	311.31	54.91	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	2.65	62.51	321.57	54.26	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	2.58	61.67	327.44	53.79	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	2.58	61.58	326.81	53.69	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	2.60	61.71	325.12	53.71	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	2.57	61.52	325.18	53.59	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	2.60	61.95	327.83	54.01	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	2.56	61.48	327.28	53.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	2.53	61.30	328.08	53.57	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	2.51	61.20	327.80	53.54	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	2.49	61.15	327.17	53.52	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	2.55	61.75	327.48	53.96	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	2.60	61.98	326.32	54.01	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	2.56	61.61	327.15	53.77	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	2.55	61.33	324.87	53.46	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	2.58	62.08	329.01	54.23	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	2.56	62.04	329.67	54.27	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	2.52	61.64	328.26	53.95	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	2.48	60.96	334.12	53.51	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.35	59.81	335.70	52.81	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	2.36	59.48	338.03	52.50	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	2.53	61.26	329.60	53.56	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	2.55	61.39	323.26	53.50	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.50	60.50	327.09	52.85	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	2.58	61.44	328.51	53.58	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	78.62	---	9870.28	---	0.00	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	61.503	---	53.497	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:41:02 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00231827

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x67F3

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	62.80	48.12	14.68	146.610	143.850	143.970	142.360	1.610	7.94	7.69	2.1110	0.0	24.0
22.12.24	59.86	45.70	14.16	135.500	132.740	133.290	131.450	1.840	7.86	7.65	1.8850	0.0	24.0
23.12.24	60.14	44.64	15.50	124.840	121.900	122.730	120.710	2.020	7.78	7.60	1.8980	0.0	24.0
24.12.24	64.82	48.56	16.26	140.360	137.220	137.670	135.660	2.010	7.98	7.76	2.2370	0.0	24.0
25.12.24	66.17	50.73	15.44	156.710	153.450	153.620	151.560	2.060	8.25	7.97	2.3710	0.0	24.0
26.12.24	65.00	50.10	14.90	156.790	153.520	153.780	151.750	2.030	8.26	7.98	2.2900	0.0	24.0
27.12.24	63.84	49.81	14.03	161.640	158.570	158.680	156.680	2.000	8.30	8.00	2.2240	0.0	24.0
28.12.24	63.01	49.62	13.39	164.420	161.490	161.490	159.570	1.920	8.31	8.00	2.1630	0.0	24.0
29.12.24	62.93	49.52	13.41	164.030	161.110	161.150	159.190	1.960	8.31	8.00	2.1600	0.0	24.0
30.12.24	63.05	49.48	13.57	163.270	160.310	160.390	158.450	1.940	8.29	7.99	2.1730	0.0	24.0
31.12.24	62.86	49.40	13.46	163.300	160.340	160.410	158.520	1.890	8.30	7.99	2.1560	0.0	24.0
01.01.25	63.29	49.79	13.50	164.580	161.570	161.610	159.650	1.960	8.31	8.00	2.1810	0.0	24.0
02.01.25	62.82	49.52	13.30	164.460	161.460	161.540	159.540	2.000	8.32	8.01	2.1460	0.0	24.0
03.01.25	62.64	49.59	13.05	164.760	161.800	161.880	159.880	2.000	8.33	8.02	2.1090	0.0	24.0
04.01.25	62.53	49.62	12.91	164.580	161.640	161.700	159.720	1.980	8.33	8.01	2.0880	0.0	24.0
05.01.25	62.49	49.63	12.86	164.290	161.350	161.410	159.430	1.980	8.32	8.01	2.0720	0.0	24.0
06.01.25	63.10	49.91	13.19	164.510	161.540	161.550	159.620	1.930	8.31	8.00	2.1300	0.0	24.0
07.01.25	63.33	49.82	13.51	163.880	160.940	160.950	159.020	1.930	8.30	7.99	2.1750	0.0	24.0
08.01.25	62.95	49.61	13.34	164.270	161.350	161.360	159.440	1.920	8.32	8.01	2.1510	0.0	24.0
09.01.25	62.67	49.41	13.26	163.100	160.170	160.230	158.320	1.910	8.32	8.01	2.1220	0.0	24.0
10.01.25	63.43	50.13	13.30	165.240	162.320	162.200	160.400	1.800	8.34	8.02	2.1570	0.0	24.0
11.01.25	63.39	50.22	13.17	165.590	162.670	162.570	160.750	1.820	8.35	8.03	2.1390	0.0	24.0
12.01.25	62.99	49.96	13.03	164.850	161.950	161.900	160.030	1.870	8.34	8.03	2.1060	0.0	24.0
13.01.25	62.28	49.72	12.56	167.620	164.830	164.690	162.930	1.760	8.31	7.98	2.0660	0.0	24.0
14.01.25	61.13	48.96	12.17	170.250	167.420	167.380	165.520	1.860	8.35	8.01	2.0340	0.0	24.0
15.01.25	60.80	48.72	12.08	170.680	167.890	167.800	165.970	1.830	8.34	8.00	2.0250	0.0	24.0
16.01.25	62.54	49.43	13.11	165.490	162.610	162.530	160.710	1.820	8.32	8.01	2.1280	0.0	24.0
17.01.25	62.71	49.29	13.42	162.510	159.600	159.600	157.780	1.820	8.27	7.97	2.1390	0.0	24.0
18.01.25	61.83	48.79	13.04	164.180	161.350	161.290	159.580	1.710	8.28	7.97	2.1010	0.0	24.0
19.01.25	62.78	49.44	13.34	164.940	162.050	162.010	160.160	1.850	8.28	7.96	2.1590	0.0	24.0
20.01.25	62.98	49.57	13.41	163.220	160.280	160.340	158.380	1.960	8.28	7.98	2.1480	0.0	24.0
Итого	---	---	---	4980.4	4889.2	4891.72	4832.73	58.990	---	---	66.0440	0.0	744.0
Среднее	62.81	49.25	13.55	---	---	---	---	---	8.25	7.96	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	10922.759	10728.910	10759.279	10629.520	134.5440	129.760	313.0	2102.0
20.01.25 24:00	15903.230	15618.200	15651.000	15462.250	200.5880	188.750	313.0	2846.0
Итого за период	4980.471	4889.290	4891.721	4832.730	66.0440	58.990	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:57:06 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО1.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 13

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА770

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	3.04	63.78	191.27	47.85	185.33	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.95	62.46	192.57	47.14	186.62	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	2.61	59.42	177.82	44.75	171.94	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.62	59.83	163.29	43.71	157.36	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	3.13	64.28	183.50	47.12	177.42	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	3.34	65.83	205.20	49.53	199.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	3.22	64.65	205.46	48.93	199.24	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	3.12	63.51	212.20	48.75	205.90	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	3.05	62.67	216.13	48.54	209.86	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	3.03	62.58	215.63	48.50	209.38	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	3.06	62.71	214.57	48.44	208.31	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	3.03	62.51	214.58	48.39	208.34	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	3.06	62.95	216.15	48.79	209.92	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	3.01	62.48	216.03	48.53	209.75	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	2.96	62.30	216.27	48.60	210.08	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	2.92	62.18	215.43	48.61	210.17	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	2.90	62.13	214.62	48.59	210.15	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	2.99	62.74	214.96	48.83	210.26	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	3.04	62.97	213.86	48.72	209.47	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	3.00	62.59	214.55	48.58	210.12	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	2.98	62.31	212.85	48.31	208.99	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	3.02	63.07	215.17	49.00	212.06	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	3.00	63.04	216.28	49.13	212.52	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	2.96	62.63	215.14	48.84	211.67	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	2.93	61.93	219.05	48.53	215.59	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.88	60.78	222.52	47.79	219.20	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	2.87	60.44	223.28	47.58	219.99	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	3.01	62.25	216.15	48.25	212.86	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	3.03	62.37	212.17	48.06	208.56	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.97	61.47	214.65	47.60	211.26	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	3.06	62.43	215.46	48.19	212.10	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	92.79	---	6496.81	---	6343.42	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	62.493	---	48.135	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:46:47 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 14/15

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00182441

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xЕ4В2

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	62.70	48.31	14.39	120.330	122.220	118.170	120.820	-2.650	7.94	7.54	1.6970	0.0	24.0
22.12.24	59.74	45.91	13.83	110.780	112.640	108.930	111.590	-2.660	7.86	7.50	1.5070	0.0	24.0
23.12.24	60.08	44.83	15.25	101.720	103.370	100.040	102.410	-2.370	7.77	7.46	1.5230	0.0	24.0
24.12.24	64.76	48.60	16.16	114.920	116.600	112.790	115.370	-2.580	7.98	7.62	1.8210	0.0	24.0
25.12.24	66.07	50.84	15.23	128.610	130.500	126.050	128.890	-2.840	8.24	7.83	1.9190	0.0	24.0
26.12.24	64.90	50.20	14.70	128.560	130.530	126.160	129.090	-2.930	8.26	7.84	1.8520	0.0	24.0
27.12.24	63.72	49.96	13.76	132.620	134.740	130.220	133.130	-2.910	8.30	7.85	1.7900	0.0	24.0
28.12.24	62.89	49.75	13.14	134.960	137.130	132.560	135.470	-2.910	8.31	7.85	1.7390	0.0	24.0
29.12.24	62.80	49.59	13.21	134.680	136.830	132.280	135.220	-2.940	8.31	7.85	1.7460	0.0	24.0
30.12.24	62.93	49.49	13.44	134.090	136.210	131.690	134.690	-3.000	8.29	7.84	1.7690	0.0	24.0
31.12.24	62.73	49.46	13.27	134.060	136.240	131.660	134.690	-3.030	8.30	7.83	1.7440	0.0	24.0
01.01.25	63.17	49.85	13.32	135.080	137.260	132.680	135.580	-2.900	8.31	7.83	1.7670	0.0	24.0
02.01.25	62.69	49.59	13.10	134.960	137.160	132.560	135.560	-3.000	8.32	7.85	1.7370	0.0	24.0
03.01.25	62.51	49.74	12.77	135.190	137.410	132.790	135.730	-2.940	8.33	7.86	1.6940	0.0	24.0
04.01.25	62.40	49.80	12.60	135.070	137.290	132.670	135.650	-2.980	8.33	7.86	1.6680	0.0	24.0
05.01.25	62.36	49.75	12.61	134.810	137.030	132.410	135.350	-2.940	8.32	7.85	1.6720	0.0	24.0
06.01.25	62.98	49.91	13.07	135.080	137.240	132.680	135.610	-2.930	8.31	7.86	1.7340	0.0	24.0
07.01.25	63.21	49.69	13.52	134.660	136.760	132.260	135.100	-2.840	8.30	7.86	1.7840	0.0	24.0
08.01.25	62.82	49.58	13.24	134.970	137.120	132.570	135.500	-2.930	8.32	7.87	1.7530	0.0	24.0
09.01.25	62.55	49.40	13.15	133.990	136.140	131.600	134.620	-3.020	8.32	7.86	1.7270	0.0	24.0
10.01.25	63.31	50.16	13.15	135.700	137.880	133.300	136.210	-2.910	8.34	7.89	1.7530	0.0	24.0
11.01.25	63.27	50.31	12.96	135.980	138.220	133.580	136.540	-2.960	8.35	7.89	1.7300	0.0	24.0
12.01.25	62.86	49.87	12.99	135.410	137.600	133.010	135.960	-2.950	8.34	7.89	1.7280	0.0	24.0
13.01.25	62.13	49.50	12.63	137.790	140.100	135.370	138.450	-3.080	8.31	7.84	1.7090	0.0	24.0
14.01.25	61.00	48.83	12.17	139.860	142.250	137.470	140.630	-3.160	8.35	7.86	1.6720	0.0	24.0
15.01.25	60.66	48.63	12.03	140.320	142.680	137.920	141.040	-3.120	8.34	7.85	1.6590	0.0	24.0
16.01.25	62.43	49.38	13.05	136.060	138.260	133.660	136.630	-2.970	8.32	7.85	1.7430	0.0	24.0
17.01.25	62.58	49.12	13.46	133.550	135.680	131.150	134.150	-3.000	8.27	7.82	1.7630	0.0	24.0
18.01.25	61.69	48.65	13.04	134.980	137.170	132.640	135.650	-3.010	8.28	7.82	1.7280	0.0	24.0
19.01.25	62.66	49.39	13.27	135.570	137.760	133.170	136.170	-3.000	8.28	7.81	1.7630	0.0	24.0
20.01.25	62.86	49.60	13.26	134.070	136.240	131.670	134.670	-3.000	8.28	7.81	1.7440	0.0	24.0
Итого	---	---	---	4088.4	4154.2	4015.71	4106.17	-90.460	---	---	53.6350	0.0	744.0
Среднее	62.69	49.28	13.41	---	---	---	---	---	8.25	7.81	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	8427.650	8533.590	8298.270	8453.080	106.5010	-154.810	688.0	3015.0
20.01.25 24:00	12516.079	12687.850	12313.980	12559.249	160.1360	-245.270	688.0	3759.0
Итого за период	4088.429	4154.260	4015.709	4106.169	53.6350	-90.460	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:57:24 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО1.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 14/15

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00182895

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x3DD3

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	62.74	51.50	11.24	260.960	258.770	256.240	255.640	0.600	6.90	6.70	2.8770	0.0	24.0
22.12.24	59.77	49.01	10.76	240.140	238.500	236.190	235.830	0.360	6.90	6.70	2.5390	0.0	24.0
23.12.24	60.13	48.22	11.91	220.410	218.640	216.780	216.240	0.540	6.90	6.70	2.5780	0.0	24.0
24.12.24	64.83	52.25	12.58	249.270	246.830	244.500	243.660	0.840	6.90	6.70	3.0730	0.0	24.0
25.12.24	66.11	54.25	11.86	279.290	276.650	273.810	272.850	0.960	6.90	6.70	3.2460	0.0	24.0
26.12.24	64.94	53.53	11.41	279.100	276.630	273.780	272.990	0.790	6.90	6.70	3.1200	0.0	24.0
27.12.24	63.74	53.04	10.70	287.980	285.730	282.650	281.950	0.700	6.90	6.70	3.0230	0.0	24.0
28.12.24	62.90	52.71	10.19	293.110	291.030	287.830	287.240	0.590	6.90	6.70	2.9290	0.0	24.0
29.12.24	62.82	52.64	10.18	292.250	290.210	287.000	286.440	0.560	6.90	6.70	2.9200	0.0	24.0
30.12.24	62.95	52.56	10.39	291.100	289.030	285.820	285.310	0.510	6.90	6.70	2.9700	0.0	24.0
31.12.24	62.76	52.45	10.31	291.100	289.090	285.910	285.380	0.530	6.90	6.70	2.9440	0.0	24.0
01.01.25	63.19	52.86	10.33	293.380	291.340	288.070	287.500	0.570	6.90	6.70	2.9720	0.0	24.0
02.01.25	62.71	52.58	10.13	292.980	291.050	287.730	287.290	0.440	6.90	6.70	2.9130	0.0	24.0
03.01.25	62.53	52.64	9.89	293.530	291.590	288.250	287.800	0.450	6.90	6.70	2.8480	0.0	24.0
04.01.25	62.42	52.59	9.83	293.140	291.250	287.930	287.490	0.440	6.90	6.70	2.8280	0.0	24.0
05.01.25	62.38	52.54	9.84	292.630	290.790	287.370	287.060	0.310	6.90	6.70	2.8250	0.0	24.0
06.01.25	63.01	52.86	10.15	293.190	291.230	287.840	287.450	0.390	6.90	6.70	2.9180	0.0	24.0
07.01.25	63.24	52.75	10.49	292.080	290.080	286.800	286.260	0.540	6.90	6.70	3.0070	0.0	24.0
08.01.25	62.85	52.52	10.33	292.850	290.960	287.610	287.200	0.410	6.90	6.70	2.9650	0.0	24.0
09.01.25	62.58	52.37	10.21	290.620	288.810	285.450	285.120	0.330	6.90	6.70	2.9110	0.0	24.0
10.01.25	63.34	53.12	10.22	294.560	292.580	289.160	288.750	0.410	6.90	6.70	2.9540	0.0	24.0
11.01.25	63.29	53.24	10.05	295.240	293.300	289.840	289.460	0.380	6.90	6.70	2.9100	0.0	24.0
12.01.25	62.88	52.87	10.01	293.800	291.950	288.510	288.150	0.360	6.90	6.70	2.8880	0.0	24.0
13.01.25	62.15	52.40	9.75	298.820	296.970	293.540	293.170	0.370	6.90	6.70	2.8590	0.0	24.0
14.01.25	61.00	51.57	9.43	303.030	301.560	297.840	297.790	0.050	6.90	6.70	2.8070	0.0	24.0
15.01.25	60.66	51.32	9.34	304.210	302.820	299.130	299.110	0.020	6.90	6.70	2.7910	0.0	24.0
16.01.25	62.46	52.30	10.16	295.240	293.460	290.020	289.680	0.340	6.90	6.70	2.9420	0.0	24.0
17.01.25	62.61	52.13	10.48	289.940	288.180	284.740	284.550	0.190	6.90	6.70	2.9820	0.0	24.0
18.01.25	61.71	51.60	10.11	293.040	291.420	287.920	287.790	0.130	6.90	6.70	2.9090	0.0	24.0
19.01.25	62.68	52.40	10.28	294.040	292.250	288.810	288.500	0.310	6.90	6.70	2.9680	0.0	24.0
20.01.25	62.89	52.58	10.31	291.130	289.350	285.880	285.610	0.270	6.90	6.70	2.9440	0.0	24.0
Итого	---	---	---	8872.1	8812.0	8712.95	8699.26	13.690	---	---	90.3600	0.0	744.0
Среднее	62.71	52.30	10.41	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	17926.020	17892.320	17653.280	17706.059	177.8100	-52.780	626.0	3014.0
20.01.25 24:00	26798.179	26704.370	26366.230	26405.320	268.1700	-39.090	626.0	3758.0
Итого за период	8872.159	8812.050	8712.950	8699.260	90.3600	13.690	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:57:16 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 27
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 № ПУ: 00178846
 Модель ПУ: ВКТ-7
 Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x8D39

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	71.06	56.64	14.42	482.800	519.900	471.890	512.180	-40.290	5.60	5.40	6.8060	0.0	24.0
22.12.24	69.63	56.69	13.94	477.410	514.670	467.000	507.260	-40.260	5.60	5.40	6.5100	0.0	24.0
23.12.24	71.12	56.70	14.42	486.650	524.630	475.640	516.820	-41.180	5.60	5.40	6.8570	0.0	24.0
24.12.24	71.91	57.67	14.24	511.510	551.520	499.660	543.030	-43.370	5.60	5.40	7.1110	0.0	24.0
25.12.24	71.17	57.73	13.44	539.840	581.770	527.620	572.820	-45.200	5.60	5.40	7.0910	0.0	24.0
26.12.24	69.80	56.54	13.26	524.360	565.810	512.890	557.430	-44.540	5.60	5.40	6.8000	0.0	24.0
27.12.24	69.87	56.78	13.09	529.870	571.790	518.260	563.250	-44.990	5.60	5.40	6.7850	0.0	24.0
28.12.24	69.62	56.87	12.75	536.790	577.870	525.080	569.230	-44.150	5.60	5.40	6.6910	0.0	24.0
29.12.24	69.61	56.70	12.91	531.660	573.770	520.090	565.230	-45.140	5.60	5.40	6.7110	0.0	24.0
30.12.24	69.95	56.67	13.28	526.550	568.300	515.000	559.850	-44.850	5.60	5.40	6.8440	0.0	24.0
31.12.24	69.67	56.28	13.39	513.140	554.050	501.930	545.900	-43.970	5.60	5.40	6.7220	0.0	24.0
01.01.25	69.97	57.04	12.93	538.400	580.760	526.550	572.010	-45.460	5.60	5.40	6.8090	0.0	24.0
02.01.25	69.43	56.71	12.72	537.010	579.190	525.370	570.570	-45.200	5.60	5.40	6.6810	0.0	24.0
03.01.25	69.10	56.48	12.62	530.340	572.070	518.960	563.600	-44.640	5.60	5.40	6.5440	0.0	24.0
04.01.25	68.95	56.32	12.63	522.290	563.630	511.120	555.340	-44.220	5.60	5.40	6.4500	0.0	24.0
05.01.25	68.97	56.35	12.62	519.840	561.060	508.700	552.790	-44.090	5.60	5.40	6.4150	0.0	24.0
06.01.25	69.69	56.93	12.76	534.610	576.520	522.950	567.880	-44.930	5.60	5.40	6.6720	0.0	24.0
07.01.25	70.16	57.04	13.12	537.270	579.510	525.430	570.800	-45.370	5.60	5.40	6.8930	0.0	24.0
08.01.25	69.55	56.61	12.94	533.160	575.530	521.580	567.000	-45.420	5.60	5.40	6.7480	0.0	24.0
09.01.25	69.35	55.88	13.47	497.900	537.810	487.140	530.030	-42.890	5.60	5.40	6.5590	0.0	24.0
10.01.25	69.85	57.08	12.77	538.700	581.250	526.870	572.470	-45.600	5.60	5.40	6.7240	0.0	24.0
11.01.25	69.62	57.05	12.57	539.660	582.540	527.920	573.790	-45.870	5.60	5.40	6.6290	0.0	24.0
12.01.25	69.27	56.55	12.72	524.240	566.090	512.940	557.680	-44.740	5.60	5.40	6.5210	0.0	24.0
13.01.25	69.66	57.00	12.66	538.030	580.690	526.310	571.930	-45.620	5.60	5.40	6.6610	0.0	24.0
14.01.25	69.51	56.73	12.78	534.470	576.950	522.870	568.330	-45.460	5.60	5.40	6.6810	0.0	24.0
15.01.25	69.47	56.65	12.82	533.530	576.060	521.930	567.500	-45.570	5.60	5.40	6.6920	0.0	24.0
16.01.25	69.83	56.81	13.02	529.250	571.600	517.640	563.020	-45.380	5.60	5.40	6.7370	0.0	24.0
17.01.25	69.88	56.37	13.51	514.290	555.400	503.000	547.200	-44.200	5.60	5.40	6.7890	0.0	24.0
18.01.25	69.45	56.12	13.33	515.260	556.530	504.100	548.370	-44.270	5.60	5.40	6.7220	0.0	24.0
19.01.25	70.48	57.32	13.16	541.240	584.130	529.220	575.230	-46.010	5.60	5.40	6.9640	0.0	24.0
20.01.25	69.68	56.88	12.80	541.340	584.240	529.530	575.480	-45.950	5.60	5.40	6.7780	0.0	24.0
Итого	---	---	---	16261.4	17545.6	15905.19	17284.02	-1378.830	---	---	208.5970	0.0	744.0
Среднее	69.84	56.71	13.13	---	---	---	---	---	5.60	5.40	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	39901.460	42959.990	39119.090	42376.200	452.0210	-3257.110	626.0	2988.0
20.01.25 24:00	56173.170	60511.509	55034.450	59665.940	660.4640	-4631.490	626.0	3732.0
Итого за период	16271.710	17551.519	15915.360	17289.740	208.4430	-1374.380	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:56:57 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 24 мкр., 28

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00168975

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xFC7D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	62.92	53.96	8.96	236.100	239.370	231.810	236.190	-4.380	7.79	7.55	2.0750	0.0	24.0
22.12.24	59.93	51.25	8.68	217.810	221.080	214.250	218.410	-4.160	7.71	7.51	1.8570	0.0	24.0
23.12.24	60.37	50.71	9.66	200.280	203.390	196.940	200.990	-4.050	7.62	7.47	1.8990	0.0	24.0
24.12.24	65.06	54.96	10.10	225.650	228.690	221.320	225.480	-4.160	7.84	7.62	2.2340	0.0	24.0
25.12.24	66.30	56.86	9.44	252.240	255.410	247.240	251.610	-4.370	8.11	7.82	2.3330	0.0	24.0
26.12.24	65.12	55.98	9.14	252.310	255.540	247.510	251.880	-4.370	8.12	7.84	2.2630	0.0	24.0
27.12.24	63.91	55.36	8.55	260.300	263.630	255.460	259.920	-4.460	8.16	7.85	2.1830	0.0	24.0
28.12.24	63.07	54.91	8.16	264.870	268.410	260.070	264.680	-4.610	8.18	7.85	2.1230	0.0	24.0
29.12.24	62.99	54.82	8.17	264.340	267.910	259.570	264.180	-4.610	8.18	7.85	2.1180	0.0	24.0
30.12.24	63.13	54.82	8.31	263.050	266.690	258.260	263.010	-4.750	8.16	7.84	2.1460	0.0	24.0
31.12.24	62.93	54.70	8.23	263.040	266.700	258.330	263.000	-4.670	8.17	7.85	2.1250	0.0	24.0
01.01.25	63.36	55.12	8.24	265.050	268.690	260.250	264.850	-4.600	8.18	7.85	2.1470	0.0	24.0
02.01.25	62.89	54.77	8.12	264.760	268.410	260.000	264.680	-4.680	8.19	7.87	2.1080	0.0	24.0
03.01.25	62.71	54.75	7.96	265.290	269.010	260.520	265.270	-4.750	8.20	7.88	2.0730	0.0	24.0
04.01.25	62.59	54.71	7.88	264.900	268.670	260.170	264.970	-4.800	8.20	7.87	2.0510	0.0	24.0
05.01.25	62.57	54.72	7.85	264.390	268.180	259.620	264.520	-4.900	8.19	7.86	2.0340	0.0	24.0
06.01.25	63.19	55.08	8.11	264.790	268.540	259.990	264.780	-4.790	8.18	7.86	2.1050	0.0	24.0
07.01.25	63.42	55.11	8.31	263.870	267.610	259.070	263.790	-4.720	8.17	7.85	2.1530	0.0	24.0
08.01.25	63.02	54.86	8.16	264.510	268.290	259.750	264.540	-4.790	8.19	7.86	2.1170	0.0	24.0
09.01.25	62.77	54.64	8.13	262.860	266.610	258.160	262.930	-4.770	8.19	7.86	2.0980	0.0	24.0
10.01.25	63.53	55.34	8.19	266.260	270.040	261.410	266.210	-4.800	8.21	7.88	2.1370	0.0	24.0
11.01.25	63.47	55.39	8.08	266.820	270.630	261.930	266.790	-4.860	8.22	7.89	2.1140	0.0	24.0
12.01.25	63.06	54.98	8.08	265.600	269.390	260.810	265.610	-4.800	8.21	7.88	2.1040	0.0	24.0
13.01.25	62.30	54.50	7.80	270.110	273.940	265.320	270.170	-4.850	8.18	7.84	2.0690	0.0	24.0
14.01.25	61.17	53.65	7.52	273.750	277.640	269.080	273.960	-4.880	8.22	7.86	2.0220	0.0	24.0
15.01.25	60.83	53.39	7.44	274.510	278.430	269.930	274.830	-4.900	8.21	7.86	2.0090	0.0	24.0
16.01.25	62.65	54.56	8.09	266.420	270.220	261.700	266.470	-4.770	8.19	7.86	2.1160	0.0	24.0
17.01.25	62.77	54.46	8.31	261.630	265.320	256.940	261.700	-4.760	8.14	7.82	2.1320	0.0	24.0
18.01.25	61.87	53.80	8.07	264.350	268.100	259.740	264.480	-4.740	8.15	7.83	2.0970	0.0	24.0
19.01.25	62.86	54.62	8.24	265.410	269.170	260.660	265.430	-4.770	8.15	7.82	2.1470	0.0	24.0
20.01.25	63.04	54.32	8.72	245.470	249.470	241.030	246.110	-5.080	8.10	7.81	2.0990	0.0	24.0
Итого	---	---	---	8000.7	8113.1	7856.84	8001.44	-144.600	---	---	65.2880	0.0	744.0
Среднее	62.89	54.55	8.34	---	---	---	---	---	8.12	7.81	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	16719.490	17003.440	16466.210	16812.000	133.0490	-345.790	768.0	2936.0
20.01.25 24:00	24720.229	25116.620	24323.050	24813.440	198.3370	-490.390	768.0	3680.0
Итого за период	8000.738	8113.180	7856.840	8001.439	65.2880	-144.600	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:03:38 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр., 7
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Вzlёт ТСРВ-024
 № ПУ: 801126
 Тип системы: А42-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	64.79	51.89	12.90	465.23	462.87	2.36	0.455	0.460	474.31	468.80	5.51	5.992	24.000
22.12.24	59.65	48.99	10.66	483.26	480.70	2.55	0.454	0.465	491.33	486.20	5.13	5.129	24.000
23.12.24	60.87	49.39	11.48	480.00	477.52	2.47	0.454	0.463	488.32	483.07	5.25	5.491	24.000
24.12.24	64.65	51.97	12.68	491.18	488.50	2.68	0.463	0.475	500.73	494.78	5.96	6.217	24.000
25.12.24	64.68	52.60	12.08	517.13	514.42	2.71	0.475	0.496	527.18	521.17	6.01	6.232	24.000
26.12.24	62.80	51.45	11.35	526.06	523.16	2.89	0.475	0.499	535.73	529.74	5.99	5.961	24.000
27.12.24	60.44	50.12	10.32	535.52	532.62	2.89	0.476	0.504	544.68	538.99	5.69	5.514	24.000
28.12.24	58.65	48.95	9.70	539.67	536.79	2.87	0.477	0.506	548.38	542.90	5.48	5.218	23.983
29.12.24	58.34	48.66	9.68	538.63	535.69	2.93	0.478	0.506	547.25	541.73	5.51	5.200	24.000
30.12.24	57.88	48.19	9.69	538.07	535.00	3.06	0.478	0.507	546.55	540.92	5.63	5.199	24.000
31.12.24	57.84	48.22	9.62	538.03	534.95	3.08	0.478	0.507	546.51	540.88	5.63	5.163	24.000
01.01.25	58.80	48.97	9.83	540.71	537.69	3.02	0.477	0.506	549.49	543.83	5.66	5.301	24.000
02.01.25	58.06	48.44	9.62	538.90	535.84	3.06	0.479	0.508	547.45	541.83	5.62	5.170	24.000
03.01.25	58.31	48.82	9.49	539.19	536.20	2.98	0.479	0.508	547.81	542.29	5.52	5.105	24.000
04.01.25	58.25	48.88	9.37	539.22	536.37	2.84	0.478	0.508	547.82	542.47	5.35	5.040	24.000
05.01.25	58.14	48.84	9.30	539.05	536.25	2.80	0.478	0.507	547.63	542.34	5.28	5.004	24.000
06.01.25	58.25	48.69	9.56	537.64	534.74	2.89	0.479	0.507	546.22	540.78	5.44	5.125	24.000
07.01.25	57.94	48.21	9.73	536.86	533.83	3.02	0.479	0.508	545.34	539.75	5.59	5.211	24.000
08.01.25	57.94	48.29	9.65	539.69	536.70	2.99	0.480	0.509	548.22	542.66	5.56	5.200	24.000
09.01.25	57.53	48.03	9.50	538.50	535.55	2.94	0.480	0.509	546.89	541.43	5.46	5.106	24.000
10.01.25	57.28	48.09	9.19	545.10	542.25	2.84	0.478	0.509	553.53	548.23	5.29	4.996	24.000
11.01.25	56.78	47.93	8.85	552.91	550.07	2.84	0.477	0.511	561.31	556.09	5.22	4.877	24.000
12.01.25	56.22	47.47	8.75	552.53	549.65	2.88	0.478	0.511	560.78	555.55	5.22	4.823	24.000
13.01.25	55.82	47.14	8.68	551.28	548.43	2.85	0.475	0.508	559.40	554.24	5.16	4.776	24.000
14.01.25	55.32	46.66	8.66	552.57	549.06	3.50	0.479	0.512	560.56	554.77	5.80	4.770	24.000
15.01.25	57.22	47.85	9.37	547.44	544.65	2.79	0.479	0.510	555.89	550.59	5.30	5.115	24.000
16.01.25	60.29	49.82	10.47	535.73	533.22	2.51	0.478	0.505	544.85	539.51	5.34	5.580	24.000
17.01.25	61.98	50.61	11.37	516.27	513.84	2.43	0.479	0.499	525.55	520.10	5.45	5.865	24.000
18.01.25	61.74	50.48	11.26	517.08	514.70	2.37	0.479	0.500	526.29	520.94	5.35	5.812	24.000
19.01.25	62.98	51.44	11.54	517.59	515.27	2.31	0.477	0.498	527.16	521.75	5.41	5.965	24.000
20.01.25	62.47	51.29	11.18	517.08	514.87	2.20	0.477	0.498	526.49	521.31	5.19	5.770	24.000
Итого	---	---	---	16408.13	16321.42	86.70	---	---	16679.67	16509.67	170.00	165.927	743.983
Среднее	59.42	49.24	10.18	---	---	---	0.475	0.501	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:42:46 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр., 8
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Вzlёт TCPB-024
 № ПУ: 900470
 Тип системы: А32-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	64.60	51.40	13.20	414.93	414.84	0.09	0.453	0.017	421.63	421.48	0.15	5.513	24.000
22.12.24	62.27	50.13	12.14	420.62	420.59	0.02	0.455	0.016	426.99	426.94	0.05	5.127	24.000
23.12.24	58.01	47.26	10.75	431.23	431.16	0.07	0.456	0.015	437.01	436.90	0.11	4.663	24.000
24.12.24	63.04	50.42	12.62	423.93	423.90	0.02	0.456	0.018	430.46	430.43	0.03	5.379	24.000
25.12.24	65.53	52.58	12.95	447.21	447.17	0.03	0.490	0.449	454.59	454.56	0.03	5.784	24.000
26.12.24	62.48	50.80	11.68	457.65	457.56	0.09	0.493	0.464	464.65	464.51	0.14	5.343	24.000
27.12.24	61.54	50.32	11.22	461.61	461.47	0.13	0.496	0.455	468.50	468.30	0.21	5.181	24.000
28.12.24	58.16	48.23	9.93	467.81	467.73	0.08	0.498	0.450	474.14	474.02	0.12	4.644	24.000
29.12.24	58.05	48.16	9.89	467.85	467.81	0.04	0.499	0.449	474.16	474.10	0.06	4.624	24.000
30.12.24	57.60	47.70	9.90	466.74	466.66	0.07	0.497	0.443	472.93	472.82	0.11	4.623	24.000
31.12.24	57.56	47.57	9.99	466.62	466.50	0.12	0.498	0.434	472.81	472.64	0.17	4.668	24.000
01.01.25	57.93	47.82	10.11	466.99	466.99	0	0.498	0.434	473.23	473.23	0.00	4.722	24.000
02.01.25	57.79	47.78	10.01	466.98	466.98	0	0.499	0.433	473.20	473.20	0.00	4.675	24.000
03.01.25	57.77	47.86	9.91	467.73	467.73	0	0.501	0.432	473.96	473.96	0.00	4.634	24.000
04.01.25	57.89	48.06	9.83	467.61	467.61	0	0.501	0.431	473.87	473.87	0.00	4.600	24.000
05.01.25	57.75	47.96	9.79	467.54	467.54	0.00	0.500	0.425	473.78	473.78	0.00	4.577	24.000
06.01.25	58.00	48.13	9.87	467.04	467.04	0	0.500	0.425	473.32	473.32	0.00	4.608	24.000
07.01.25	57.39	47.53	9.86	465.67	465.67	0.00	0.498	0.422	471.80	471.80	0.00	4.591	24.000
08.01.25	57.64	47.51	10.13	466.28	466.28	0	0.499	0.414	472.44	472.44	0.00	4.725	24.000
09.01.25	57.12	47.11	10.01	466.85	466.85	0	0.500	0.408	472.92	472.92	0.00	4.671	24.000
10.01.25	57.10	47.28	9.82	467.59	467.59	0	0.501	0.414	473.68	473.68	0.00	4.586	24.000
11.01.25	56.54	47.19	9.35	476.81	476.81	0	0.504	0.417	482.95	482.95	0.00	4.459	24.000
12.01.25	56.05	46.94	9.11	476.63	476.63	0.00	0.503	0.415	482.68	482.68	0.00	4.340	24.000
13.01.25	55.95	46.87	9.08	476.11	476.11	0	0.503	0.411	482.13	482.13	0.00	4.325	24.000
14.01.25	54.63	45.82	8.81	475.90	475.90	0.00	0.499	0.406	481.65	481.65	0.00	4.191	24.000
15.01.25	55.55	46.27	9.28	473.93	473.93	0.00	0.502	0.401	479.81	479.81	0.00	4.395	24.000
16.01.25	58.03	48.03	10.00	472.40	472.40	0.00	0.502	0.409	478.74	478.74	0.00	4.724	24.000
17.01.25	61.85	50.12	11.73	451.71	451.71	0	0.494	0.411	458.46	458.46	0.00	5.299	24.000
18.01.25	61.56	49.89	11.67	451.52	451.52	0	0.494	0.409	458.20	458.20	0.00	5.269	24.000
19.01.25	62.13	50.28	11.85	451.63	451.63	0.00	0.492	0.405	458.42	458.42	0.00	5.353	24.000
20.01.25	62.17	50.53	11.64	452.04	452.04	0	0.494	0.405	458.86	458.86	0.00	5.260	24.000
Итого	---	---	---	14255.16	14254.34	0.82	---	---	14451.95	14450.78	1.16	149.553	744.000
Среднее	59.02	48.50	10.52	---	---	---	0.493	0.372	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:00:33 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр., 11

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ508

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	3.01	63.92	234.27	51.00	232.81	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	3.00	63.85	232.82	50.93	231.70	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	2.64	58.95	258.86	48.57	257.61	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.76	59.73	256.55	48.86	255.46	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	3.13	63.56	271.30	51.94	270.15	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	3.22	63.81	310.43	53.39	309.60	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	3.08	61.80	322.16	52.23	321.41	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	2.89	59.58	334.54	50.91	333.74	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	2.73	57.66	339.92	49.61	339.12	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	2.71	57.40	339.11	49.39	338.19	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	2.69	56.93	337.13	48.93	336.08	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	2.69	56.90	337.74	48.92	336.85	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	2.77	57.87	340.21	49.71	339.38	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	2.70	57.12	339.04	49.14	338.08	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	2.71	57.36	340.44	49.40	339.52	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	2.68	57.32	340.05	49.43	339.46	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	2.64	57.22	339.63	49.43	338.93	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	2.67	57.33	338.44	49.42	337.62	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	2.69	57.00	336.68	49.00	335.94	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	2.70	57.03	338.74	49.04	338.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	2.67	56.60	338.63	48.70	337.64	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	2.63	56.38	346.88	48.78	346.03	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	2.59	55.87	356.45	48.60	355.93	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	2.53	55.32	355.80	48.19	355.14	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	2.51	55.02	354.42	47.93	353.65	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.49	54.36	353.68	47.30	352.82	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	2.65	56.18	348.70	48.54	347.94	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	2.89	59.18	335.92	50.52	335.17	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	3.01	61.04	310.08	51.33	309.35	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.97	60.81	310.51	51.22	309.48	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	3.07	61.98	311.07	52.09	310.46	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	86.12	---	10010.20	---	9983.26	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	58.551	---	49.756	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:46:44 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр., 12
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ТЭМ-106
 № ПУ: 3060249
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер
 Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Кв, л/имп	Fmax, КГц
1	80	9.6	160	10	---
2	80	9.42	157	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.12.24	2.956	356.30	359.12	-2.8	59.093	50.795	0.5	0.5	24.00
22.12.24	2.741	382.81	385.83	-3.0	56.569	49.408	0.5	0.5	24.00
23.12.24	2.960	371.79	374.66	-2.9	58.521	50.558	0.5	0.5	24.00
24.12.24	3.206	363.28	366.20	-2.9	61.328	52.502	0.5	0.5	24.00
25.12.24	3.248	395.45	398.89	-3.4	61.531	53.320	0.5	0.5	24.00
26.12.24	3.024	416.86	420.53	-3.7	58.689	51.435	0.5	0.5	24.00
27.12.24	2.992	431.91	435.83	-3.9	58.262	51.336	0.5	0.5	24.00
28.12.24	3.022	432.58	436.07	-3.5	59.192	52.205	0.5	0.5	24.00
29.12.24	3.032	430.91	434.39	-3.5	59.077	52.040	0.5	0.5	24.00
30.12.24	3.061	427.94	431.53	-3.6	58.946	51.794	0.5	0.5	24.00
31.12.24	3.038	428.59	432.21	-3.6	58.841	51.752	0.5	0.5	24.00
01.01.25	3.067	431.57	435.16	-3.6	59.448	52.340	0.5	0.5	24.00
02.01.25	3.010	429.10	432.64	-3.5	58.805	51.791	0.5	0.5	24.00
03.01.25	2.961	430.12	433.38	-3.3	58.792	51.907	0.5	0.5	24.00
04.01.25	2.911	430.08	433.15	-3.1	58.775	52.006	0.5	0.5	24.00
05.01.25	2.908	429.27	432.54	-3.3	58.731	51.957	0.5	0.5	24.00
06.01.25	2.997	427.52	430.81	-3.3	59.013	52.003	0.5	0.5	24.00
07.01.25	3.063	425.21	428.61	-3.4	58.963	51.759	0.5	0.5	24.00
08.01.25	3.027	427.72	431.03	-3.3	58.760	51.683	0.5	0.5	24.00
09.01.25	2.971	425.60	428.82	-3.2	58.441	51.461	0.5	0.5	24.00
10.01.25	2.774	392.22	395.11	-2.9	57.729	50.655	0.5	0.5	24.00
11.01.25	2.420	324.11	326.56	-2.4	54.555	47.086	0.5	0.5	24.00
12.01.25	2.402	323.45	325.91	-2.5	54.178	46.749	0.5	0.5	24.00
13.01.25	2.532	370.40	373.16	-2.8	54.291	47.454	0.5	0.5	24.00
14.01.25	2.675	398.88	401.78	-2.9	55.166	48.458	0.5	0.5	24.00
15.01.25	2.672	397.97	400.91	-2.9	55.004	48.288	0.5	0.5	24.00
16.01.25	2.922	393.38	396.44	-3.1	57.547	50.118	0.5	0.5	24.00
17.01.25	3.166	381.68	384.60	-2.9	60.455	52.162	0.5	0.5	24.00
18.01.25	3.124	381.56	384.35	-2.8	60.254	52.066	0.5	0.5	24.00
19.01.25	3.183	382.50	385.19	-2.7	61.238	52.916	0.5	0.5	24.00
20.01.25	3.078	382.30	384.74	-2.4	60.747	52.696	0.5	0.5	24.00
Итого	91.14	12423.1	12520.2	-97.1	---	---	---	---	744.00
Среднее	---	---	---	---	58.42	51.05	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.12.24 24:00	7733.9	720986.5	729312.1	78386.2
20.01.25 24:00	7825.0	733409.6	741832.2	79130.2
Итого за период	91.1	12423.1	12520.1	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:49:20 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://t1m.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр., 13
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ТЭМ-106
 № ПУ: 3060256
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер
 Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	8	160	10	---
2	80	8.55	171	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.12.24	2.854	325.31	325.26	0.1	59.047	50.280	0.4	0.4	24.00
22.12.24	2.649	350.08	349.97	0.1	56.523	48.962	0.4	0.4	24.00
23.12.24	2.861	339.72	339.70	0.0	58.470	50.053	0.4	0.4	24.00
24.12.24	3.107	331.82	331.92	-0.1	61.270	51.913	0.5	0.4	24.00
25.12.24	3.142	361.92	361.98	-0.1	61.469	52.796	0.5	0.4	24.00
26.12.24	2.931	382.19	382.10	0.1	58.640	50.980	0.5	0.4	24.00
27.12.24	2.898	395.54	395.27	0.3	58.224	50.905	0.5	0.4	24.00
28.12.24	2.933	395.88	395.83	0.0	59.131	51.731	0.5	0.4	24.00
29.12.24	2.932	394.96	394.90	0.1	59.014	51.599	0.5	0.4	24.00
30.12.24	2.942	392.58	392.51	0.1	58.897	51.411	0.5	0.4	24.00
31.12.24	2.904	393.37	393.33	0.0	58.797	51.424	0.5	0.4	24.00
01.01.25	2.957	396.41	396.36	0.1	59.398	51.948	0.5	0.4	24.00
02.01.25	2.903	394.15	394.07	0.1	58.751	51.393	0.5	0.4	24.00
03.01.25	2.865	395.31	395.26	0.0	58.729	51.489	0.5	0.4	24.00
04.01.25	2.835	395.21	395.16	0.0	58.703	51.537	0.5	0.4	24.00
05.01.25	2.813	394.88	394.78	0.1	58.664	51.548	0.5	0.4	24.00
06.01.25	2.889	393.24	393.15	0.1	58.950	51.614	0.5	0.4	24.00
07.01.25	2.949	391.31	391.22	0.1	58.897	51.370	0.5	0.4	24.00
08.01.25	2.932	393.67	393.59	0.1	58.695	51.257	0.5	0.4	24.00
09.01.25	2.894	392.15	392.08	0.1	58.375	51.004	0.5	0.4	24.00
10.01.25	2.704	360.30	360.31	-0.0	57.661	50.161	0.5	0.5	24.00
11.01.25	2.362	295.54	295.72	-0.2	54.474	46.484	0.5	0.5	24.00
12.01.25	2.341	295.08	295.30	-0.2	54.095	46.162	0.5	0.5	24.00
13.01.25	2.451	338.64	338.69	-0.0	54.218	46.984	0.5	0.5	24.00
14.01.25	2.582	365.39	365.40	-0.0	55.095	48.036	0.5	0.5	24.00
15.01.25	2.581	364.59	364.56	0.0	54.940	47.868	0.5	0.5	24.00
16.01.25	2.827	360.15	360.17	-0.0	57.472	49.630	0.5	0.5	24.00
17.01.25	3.065	350.00	350.10	-0.1	60.366	51.617	0.5	0.4	24.00
18.01.25	3.044	350.66	350.74	-0.1	60.167	51.493	0.5	0.4	24.00
19.01.25	3.106	351.78	351.88	-0.1	61.153	52.330	0.5	0.4	24.00
20.01.25	3.016	351.85	351.99	-0.1	60.661	52.097	0.5	0.4	24.00
Итого	88.27	11393.7	11393.3	0.5	---	---	---	---	744.00
Среднее	---	---	---	---	58.35	50.58	0.5	0.4	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.12.24 24:00	739.2	89595.8	89110.0	8270.3
20.01.25 24:00	827.5	100989.5	100503.3	9014.3
Итого за период	88.3	11393.7	11393.3	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:56:27 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://t1m.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр., 13а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ТЭМ-106
 № ПУ: 3060232
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер
 Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	3.5999999	60	10	---
2	50	3.54	59	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.12.24	2.167	252.71	259.44	-6.7	57.997	49.423	0.5	0.5	24.00
22.12.24	2.010	270.84	277.88	-7.0	55.618	48.195	0.5	0.5	24.00
23.12.24	2.148	265.42	272.36	-6.9	57.135	49.042	0.5	0.5	24.00
24.12.24	2.335	257.41	264.19	-6.8	60.066	50.995	0.5	0.5	24.00
25.12.24	2.389	280.89	288.09	-7.2	60.589	52.084	0.5	0.5	24.00
26.12.24	2.210	297.69	305.39	-7.7	57.531	50.105	0.5	0.5	24.00
27.12.24	2.199	307.33	315.31	-8.0	57.161	50.005	0.5	0.5	24.00
28.12.24	2.237	308.27	316.34	-8.1	58.065	50.809	0.5	0.5	24.00
29.12.24	2.217	307.30	315.33	-8.0	57.943	50.729	0.5	0.5	24.00
30.12.24	2.219	305.35	313.33	-8.0	57.838	50.571	0.5	0.5	24.00
31.12.24	2.196	305.97	313.98	-8.0	57.731	50.554	0.5	0.5	24.00
01.01.25	2.249	308.56	316.60	-8.0	58.344	51.056	0.5	0.5	24.00
02.01.25	2.189	306.77	314.76	-8.0	57.706	50.568	0.5	0.5	24.00
03.01.25	2.151	307.27	315.26	-8.0	57.671	50.671	0.5	0.5	24.00
04.01.25	2.124	307.28	315.25	-8.0	57.658	50.744	0.5	0.5	24.00
05.01.25	2.108	306.53	314.47	-7.9	57.613	50.735	0.5	0.5	24.00
06.01.25	2.154	305.53	313.25	-7.7	57.895	50.845	0.5	0.5	24.00
07.01.25	2.201	304.12	311.70	-7.6	57.813	50.575	0.5	0.5	24.00
08.01.25	2.193	306.38	314.01	-7.6	57.676	50.518	0.5	0.5	24.00
09.01.25	2.161	305.16	312.72	-7.6	57.309	50.227	0.5	0.5	24.00
10.01.25	2.041	282.62	289.86	-7.2	56.747	49.524	0.5	0.5	24.00
11.01.25	1.774	228.72	235.31	-6.6	53.429	45.669	0.5	0.5	24.00
12.01.25	1.761	228.51	235.09	-6.6	53.038	45.327	0.5	0.5	24.00
13.01.25	1.836	260.88	267.84	-7.0	53.218	46.179	0.5	0.5	24.00
14.01.25	1.933	283.80	290.89	-7.1	53.974	47.161	0.5	0.5	24.00
15.01.25	1.922	283.21	290.30	-7.1	53.871	47.081	0.5	0.5	24.00
16.01.25	2.105	280.10	287.10	-7.0	56.144	48.628	0.5	0.5	24.00
17.01.25	2.309	272.28	279.07	-6.8	59.283	50.802	0.5	0.5	24.00
18.01.25	2.286	272.54	279.32	-6.8	59.119	50.729	0.5	0.5	24.00
19.01.25	2.351	273.54	280.32	-6.8	60.038	51.445	0.5	0.5	24.00
20.01.25	2.289	273.72	280.50	-6.8	59.575	51.212	0.5	0.5	24.00
Итого	66.46	8856.7	9085.3	-228.6	---	---	---	---	744.00
Среднее	---	---	---	---	57.28	49.75	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.12.24 24:00	4391.5	480475.2	481199.4	49951.9
20.01.25 24:00	4458.0	489331.9	490284.7	50695.9
Итого за период	66.5	8856.7	9085.3	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:49:18 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://t1m.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр., 14б

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ7-04.1

№ ПУ: 22179475

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x71FC

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.12.24	59.17	48.11	н/д	11.06	5.12	4.67	н/д	471.250	466.830	н/д	463.666	461.846	н/д	1.821	5.133	н/д	24	0
22.12.24	56.64	47.06	н/д	9.58	5.16	4.64	н/д	505.940	501.640	н/д	498.468	496.502	н/д	1.966	4.778	н/д	24	0
23.12.24	58.59	47.98	н/д	10.61	5.15	4.66	н/д	491.800	487.310	н/д	484.023	482.148	н/д	1.875	5.140	н/д	24	0
24.12.24	61.40	49.68	н/д	11.72	5.26	4.78	н/д	482.490	477.650	н/д	474.171	472.207	н/д	1.964	5.562	н/д	24	0
25.12.24	61.60	50.69	н/д	10.91	5.49	4.93	н/д	528.490	523.300	н/д	519.311	517.060	н/д	2.251	5.670	н/д	24	0
26.12.24	58.76	49.11	н/д	9.65	5.52	4.89	н/д	557.070	552.120	н/д	548.234	545.962	н/д	2.272	5.296	н/д	24	0
27.12.24	58.35	49.09	н/д	9.25	5.56	4.89	н/д	576.000	570.970	н/д	566.972	564.615	н/д	2.357	5.253	н/д	24	0
28.12.24	59.25	49.88	н/д	9.38	5.57	4.90	н/д	577.020	571.880	н/д	567.704	565.294	н/д	2.410	5.331	н/д	24	0
29.12.24	59.14	49.80	н/д	9.33	5.57	4.90	н/д	575.560	570.470	н/д	566.351	563.930	н/д	2.421	5.293	н/д	24	0
30.12.24	59.02	49.55	н/д	9.48	5.55	4.89	н/д	572.070	566.930	н/д	562.897	560.516	н/д	2.381	5.340	н/д	24	0
31.12.24	58.92	49.50	н/д	9.42	5.56	4.90	н/д	573.330	568.140	н/д	564.192	561.711	н/д	2.481	5.319	н/д	24	0
01.01.25	59.52	50.08	н/д	9.44	5.57	4.90	н/д	577.900	572.630	н/д	568.482	565.987	н/д	2.495	5.372	н/д	24	0
02.01.25	58.87	49.58	н/д	9.30	5.58	4.92	н/д	574.530	569.380	н/д	565.376	562.896	н/д	2.480	5.264	н/д	24	0
03.01.25	58.86	49.68	н/д	9.18	5.59	4.92	н/д	576.110	570.970	н/д	566.931	564.469	н/д	2.461	5.211	н/д	24	0
04.01.25	58.83	49.79	н/д	9.04	5.59	4.92	н/д	575.950	570.840	н/д	566.766	564.302	н/д	2.464	5.130	н/д	24	0
05.01.25	58.79	49.79	н/д	9.00	5.58	4.91	н/д	575.270	570.190	н/д	566.166	563.662	н/д	2.505	5.104	н/д	24	0
06.01.25	59.08	49.82	н/д	9.26	5.57	4.91	н/д	573.090	567.910	н/д	563.922	561.371	н/д	2.551	5.229	н/д	24	0
07.01.25	59.04	49.56	н/д	9.48	5.56	4.90	н/д	570.360	565.090	н/д	561.229	558.666	н/д	2.563	5.326	н/д	24	0
08.01.25	58.84	49.51	н/д	9.33	5.57	4.91	н/д	573.640	568.470	н/д	564.510	561.997	н/д	2.513	5.273	н/д	24	0
09.01.25	58.51	49.33	н/д	9.19	5.57	4.91	н/д	570.940	565.850	н/д	561.939	559.468	н/д	2.472	5.168	н/д	24	0
10.01.25	57.79	48.45	н/д	9.34	5.66	5.10	н/д	524.590	519.900	н/д	516.529	514.246	н/д	2.283	4.829	н/д	24	0
11.01.25	54.61	44.68	н/д	9.93	5.80	5.42	н/д	429.990	426.210	н/д	424.081	422.330	н/д	1.751	4.212	н/д	24	0
12.01.25	54.23	44.34	н/д	9.89	5.79	5.41	н/д	429.460	425.670	н/д	423.640	421.861	н/д	1.779	4.191	н/д	24	0
13.01.25	54.35	45.28	н/д	9.08	5.69	5.19	н/д	492.480	488.280	н/д	485.790	483.697	н/д	2.093	4.411	н/д	24	0
14.01.25	55.23	46.36	н/д	8.87	5.68	5.11	н/д	531.560	527.010	н/д	524.098	521.774	н/д	2.324	4.653	н/д	24	0
15.01.25	55.08	46.16	н/д	8.91	5.68	5.11	н/д	530.340	525.800	н/д	522.925	520.638	н/д	2.287	4.665	н/д	24	0
16.01.25	57.61	47.79	н/д	9.82	5.63	5.08	н/д	524.590	519.770	н/д	516.568	514.269	н/д	2.298	5.078	н/д	24	0
17.01.25	60.52	49.58	н/д	10.94	5.52	4.99	н/д	510.460	505.370	н/д	501.872	499.628	н/д	2.244	5.494	н/д	24	0
18.01.25	60.32	49.58	н/д	10.74	5.52	4.99	н/д	509.650	504.530	н/д	501.131	498.790	н/д	2.340	5.386	н/д	24	0
19.01.25	61.30	50.33	н/д	10.97	5.52	4.98	н/д	511.410	506.290	н/д	502.613	500.350	н/д	2.263	5.517	н/д	24	0
20.01.25	60.81	50.11	н/д	10.70	5.52	4.99	н/д	512.550	507.220	н/д	503.851	501.318	н/д	2.534	5.396	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	16585.890	16434.620	---	16324.408	16253.510	---	70.899	159.024	---	744	0
Среднее	58.54	48.81	---	9.73	5.54	4.96	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.12.24 24:00	32442.070	32166.630	0.000	31994.730	31846.341	0.000	148.389	260.018	0.000	1381	2
20.01.25 24:00	49027.960	48601.250	0.000	48319.137	48099.852	0.000	219.285	419.042	0.000	2125	2
Итого за период	16585.890	16434.620	0.000	16324.407	16253.511	0.000	70.896	159.024	0.000	744	0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:44:37 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tim.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр., 16

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ380

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.93	59.45	229.17	46.66	229.93	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.86	58.12	228.41	45.59	228.98	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	2.65	55.71	245.92	44.85	246.85	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.86	57.80	238.02	45.67	238.82	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	3.11	60.30	234.13	47.00	234.80	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	3.16	60.54	256.41	48.16	257.44	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	2.96	57.78	270.22	46.80	271.43	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	2.93	57.41	280.36	46.90	281.07	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	2.95	58.25	280.03	47.69	281.10	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	2.94	58.14	279.33	47.57	280.43	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	2.97	58.01	277.58	47.28	278.78	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	2.97	57.91	278.28	47.23	279.31	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	3.01	58.50	280.80	47.77	281.65	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	2.95	57.87	279.18	47.30	280.21	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	2.88	57.86	279.73	47.54	280.78	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	2.84	57.83	279.73	47.65	280.70	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	2.84	57.79	279.43	47.61	280.41	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	2.92	58.07	278.23	47.57	279.25	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	2.99	58.03	277.01	47.21	278.05	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	2.97	57.81	279.18	47.15	279.94	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	2.91	57.51	277.75	47.00	278.55	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	2.67	56.53	254.09	45.93	254.56	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	2.32	53.66	209.74	42.58	209.14	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	2.32	53.29	209.51	42.21	208.88	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	2.47	53.47	241.11	43.07	241.10	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.62	54.30	259.08	44.18	259.57	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	2.62	54.14	258.45	43.98	258.89	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	2.86	56.75	255.17	45.50	255.60	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	3.09	59.44	248.12	46.95	248.40	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	3.06	59.24	248.79	46.91	249.05	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	3.13	60.23	249.46	47.67	249.89	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	88.76	---	8042.42	---	8063.56	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.475	---	46.361	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:46:41 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр., 18
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
 № ПУ: 801982
 Тип системы: А32-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	59.05	48.82	10.23	259.78	259.78	0.00	0.000	0.000	263.11	263.77	-0.66	2.656	24.000
22.12.24	57.71	48.28	9.43	270.81	270.80	0.00	0.000	0.000	274.10	274.87	-0.78	2.541	24.000
23.12.24	56.76	47.70	9.06	281.46	281.46	0	0.000	0.000	284.74	285.61	-0.87	2.526	24.000
24.12.24	60.44	49.63	10.81	260.41	260.41	0.00	0.000	0.000	263.92	264.52	-0.59	2.810	24.000
25.12.24	62.64	51.96	10.68	283.89	283.89	0	0.000	0.000	288.10	288.64	-0.54	3.028	24.000
26.12.24	58.37	49.58	8.79	308.68	308.68	-0.00	0.000	0.000	312.58	313.47	-0.89	2.712	24.000
27.12.24	58.27	49.64	8.63	314.76	314.76	0	0.000	0.000	318.72	319.65	-0.93	2.705	24.000
28.12.24	58.99	50.38	8.61	318.77	318.77	0.00	0.000	0.000	322.90	323.83	-0.93	2.741	24.000
29.12.24	58.94	50.46	8.48	318.94	318.94	0.00	0.000	0.000	323.06	324.02	-0.95	2.700	24.000
30.12.24	58.88	50.26	8.62	316.96	316.96	0	0.000	0.000	321.05	321.99	-0.94	2.729	24.000
31.12.24	58.79	50.20	8.59	317.17	317.17	0	0.000	0.000	321.24	322.18	-0.95	2.723	24.000
01.01.25	59.14	50.58	8.56	318.72	318.72	0	0.000	0.000	322.88	323.81	-0.94	2.724	24.000
02.01.25	58.83	50.33	8.50	318.09	318.09	0	0.000	0.000	322.19	323.13	-0.94	2.700	24.000
03.01.25	58.59	50.28	8.31	318.81	318.81	0.00	0.000	0.000	322.87	323.87	-1.00	2.646	24.000
04.01.25	58.67	50.45	8.22	318.64	318.64	0	0.000	0.000	322.71	323.71	-1.00	2.616	24.000
05.01.25	58.61	50.49	8.12	318.42	318.42	0.00	0.000	0.000	322.48	323.49	-1.01	2.582	24.000
06.01.25	58.92	50.61	8.31	317.65	317.65	0.00	0.000	0.000	321.77	322.73	-0.96	2.637	24.000
07.01.25	58.68	50.23	8.45	315.42	315.42	0.00	0.000	0.000	319.45	320.42	-0.96	2.661	24.000
08.01.25	58.82	50.30	8.52	316.64	316.64	0	0.000	0.000	320.71	321.66	-0.95	2.695	24.000
09.01.25	58.27	49.90	8.37	316.83	316.83	0.00	0.000	0.000	320.83	321.79	-0.96	2.651	24.000
10.01.25	58.45	50.07	8.38	313.33	313.33	0.00	0.000	0.000	317.30	318.26	-0.96	2.619	24.000
11.01.25	54.58	45.43	9.15	238.57	238.57	0	0.000	0.000	241.03	241.93	-0.90	2.179	24.000
12.01.25	54.07	45.05	9.02	238.51	238.51	0	0.000	0.000	240.91	241.82	-0.92	2.146	24.000
13.01.25	54.02	45.29	8.73	256.40	256.40	0	0.000	0.000	259.00	259.97	-0.97	2.208	24.000
14.01.25	54.83	46.80	8.03	294.77	294.77	0	0.000	0.000	297.94	299.00	-1.06	2.364	24.000
15.01.25	54.80	46.70	8.10	294.00	294.00	0	0.000	0.000	297.16	298.20	-1.04	2.378	24.000
16.01.25	55.61	47.20	8.41	293.62	293.62	0.00	0.000	0.000	296.89	297.88	-0.99	2.463	24.000
17.01.25	60.33	50.31	10.02	283.23	283.23	0	0.000	0.000	287.10	287.73	-0.62	2.836	24.000
18.01.25	60.24	50.25	9.99	283.24	283.24	0.00	0.000	0.000	287.08	287.74	-0.65	2.824	24.000
19.01.25	60.78	50.70	10.08	283.57	283.57	0.00	0.000	0.000	287.49	288.13	-0.64	2.853	24.000
20.01.25	60.60	50.77	9.83	284.53	284.53	0.00	0.000	0.000	288.43	289.12	-0.69	2.792	24.000
Итого	---	---	---	9174.61	9174.61	0.00	---	---	9289.73	9316.93	-27.20	81.443	744.000
Среднее	58.25	49.31	8.94	---	---	---	0.000	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:50:21 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр., 19

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ584

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.35	60.05	205.26	48.56	206.26	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.29	58.72	205.34	47.56	206.01	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	2.15	56.27	223.43	46.58	223.71	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.31	58.47	213.84	47.55	214.66	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	2.49	60.95	209.94	49.10	211.14	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.52	61.13	230.03	50.10	231.62	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	2.39	58.44	243.75	48.62	245.11	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	2.37	58.06	252.93	48.63	254.43	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	2.40	58.89	252.01	49.34	253.74	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	2.40	58.78	251.61	49.24	253.29	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	2.42	58.67	250.75	48.99	252.29	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	2.40	58.56	251.27	49.01	252.79	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	2.42	59.14	252.70	49.54	254.23	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	2.38	58.52	251.36	49.04	252.94	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	2.34	58.50	251.41	49.18	252.75	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	2.30	58.45	251.75	49.29	253.10	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	2.31	58.40	251.20	49.19	252.60	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	2.35	58.71	250.67	49.31	252.24	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	2.40	58.68	250.27	49.08	251.68	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	2.37	58.45	251.92	49.01	253.45	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	2.37	58.16	254.04	48.82	254.04	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	2.21	57.07	232.57	47.49	231.97	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.91	54.20	190.28	44.14	190.24	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.90	53.83	190.67	43.83	190.79	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	2.01	54.03	220.72	44.78	220.72	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.11	54.91	235.91	45.93	235.99	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	2.11	54.74	236.17	45.78	236.04	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	2.30	57.43	231.06	47.43	231.71	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	2.47	60.07	223.59	49.02	224.61	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.43	59.86	224.56	49.01	225.54	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	2.48	60.87	223.85	49.75	225.39	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	71.66	---	7264.86	---	7295.08	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	58.097	---	48.158	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:46:39 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр., 21
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 № ПУ: 00182281
 Модель ПУ: ВКТ-7
 Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0хD22D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	58.87	47.31	11.56	220.770	216.850	217.200	214.590	2.610	6.17	6.07	2.5040	0.0	24.0
22.12.24	56.39	46.33	10.06	237.240	233.070	233.730	230.740	2.990	6.19	6.07	2.3450	0.0	24.0
23.12.24	58.29	47.20	11.09	230.310	226.270	226.720	223.880	2.840	6.18	6.07	2.5090	0.0	24.0
24.12.24	61.07	48.80	12.27	226.090	222.250	222.210	219.750	2.460	6.29	6.19	2.7250	0.0	24.0
25.12.24	61.31	49.78	11.53	247.420	243.560	243.150	240.720	2.430	6.49	6.36	2.8000	0.0	24.0
26.12.24	58.50	48.29	10.21	260.290	256.040	256.210	253.200	3.010	6.50	6.35	2.6120	0.0	24.0
27.12.24	58.10	48.36	9.74	269.070	264.630	264.840	261.740	3.100	6.53	6.37	2.5730	0.0	24.0
28.12.24	58.99	49.13	9.86	268.840	264.400	264.520	261.450	3.070	6.54	6.38	2.6050	0.0	24.0
29.12.24	58.88	48.99	9.89	267.630	263.090	263.360	260.170	3.190	6.54	6.38	2.6020	0.0	24.0
30.12.24	58.76	48.75	10.01	265.470	260.820	261.250	257.940	3.310	6.52	6.36	2.6080	0.0	24.0
31.12.24	58.66	48.79	9.87	265.820	261.350	261.610	258.450	3.160	6.52	6.37	2.5800	0.0	24.0
01.01.25	59.25	49.33	9.92	267.670	263.390	263.350	260.420	2.930	6.53	6.37	2.6090	0.0	24.0
02.01.25	58.61	48.87	9.74	265.890	261.570	261.690	258.690	3.000	6.54	6.39	2.5460	0.0	24.0
03.01.25	58.59	48.99	9.60	266.340	262.070	262.110	259.190	2.920	6.56	6.40	2.5130	0.0	24.0
04.01.25	58.57	49.08	9.49	266.060	261.900	261.870	259.000	2.870	6.55	6.39	2.4790	0.0	24.0
05.01.25	58.52	49.10	9.42	265.500	261.520	261.340	258.640	2.700	6.54	6.38	2.4600	0.0	24.0
06.01.25	58.81	49.11	9.70	264.160	260.100	259.960	257.190	2.770	6.53	6.38	2.5220	0.0	24.0
07.01.25	58.76	48.74	10.02	262.630	258.450	258.500	255.570	2.930	6.52	6.37	2.5890	0.0	24.0
08.01.25	58.57	48.68	9.89	264.160	259.950	260.000	257.070	2.930	6.54	6.38	2.5700	0.0	24.0
09.01.25	58.25	48.47	9.78	262.740	258.470	258.620	255.610	3.010	6.54	6.38	2.5270	0.0	24.0
10.01.25	57.53	47.55	9.98	240.880	236.840	237.230	234.360	2.870	6.66	6.53	2.3660	0.0	24.0
11.01.25	54.32	43.76	10.56	197.780	193.850	195.140	192.170	2.970	6.86	6.78	2.0550	0.0	24.0
12.01.25	53.93	43.43	10.50	197.460	193.560	194.820	191.880	2.940	6.85	6.78	2.0440	0.0	24.0
13.01.25	54.09	44.48	9.61	226.950	222.780	223.920	220.720	3.200	6.71	6.60	2.1480	0.0	24.0
14.01.25	54.97	45.59	9.38	244.670	240.460	241.280	238.080	3.200	6.68	6.55	2.2600	0.0	24.0
15.01.25	54.82	45.40	9.42	243.990	239.710	240.630	237.320	3.310	6.67	6.54	2.2630	0.0	24.0
16.01.25	57.31	46.84	10.47	241.240	237.160	237.600	234.690	2.910	6.63	6.51	2.4850	0.0	24.0
17.01.25	60.20	48.55	11.65	234.570	230.740	230.690	228.200	2.490	6.52	6.41	2.6810	0.0	24.0
18.01.25	59.99	48.52	11.47	235.460	231.510	231.560	228.950	2.610	6.53	6.41	2.6560	0.0	24.0
19.01.25	60.97	49.28	11.69	235.720	231.930	231.700	229.290	2.410	6.52	6.41	2.7050	0.0	24.0
20.01.25	60.48	49.09	11.39	235.600	231.700	231.630	229.060	2.570	6.53	6.41	2.6330	0.0	24.0
Итого	---	---	---	7678.420	7549.990	7558.444	7468.731	89.710	---	---	77.5740	0.0	744.0
Среднее	58.20	47.89	10.31	---	---	---	---	---	6.53	6.40	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	19938.980	19862.609	19682.920	19683.679	163.6830	-0.760	1272.0	3010.0
20.01.25 24:00	27617.400	27412.600	27241.359	27152.410	241.2570	88.950	1272.0	3754.0
Итого за период	7678.420	7549.990	7558.439	7468.731	77.5740	89.710	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:56:39 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр., 22
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ТЭМ-106
 № ПУ: 3060254
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер
 Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	9.6	160	10	---
2	80	10.92	182	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.12.24	3.428	250.75	249.69	1.1	58.777	45.128	0.5	0.2	24.00
22.12.24	3.221	269.73	268.42	1.3	56.329	44.409	0.5	0.2	24.00
23.12.24	3.435	262.23	261.07	1.2	58.121	45.041	0.5	0.2	24.00
24.12.24	3.714	256.68	255.57	1.1	60.952	46.502	0.5	0.2	24.00
25.12.24	3.820	281.44	280.12	1.3	61.267	47.718	0.5	0.2	24.00
26.12.24	3.583	297.35	295.96	1.4	58.398	46.370	0.5	0.2	24.00
27.12.24	3.566	307.57	306.09	1.5	58.000	46.430	0.5	0.2	24.00
28.12.24	3.619	308.27	306.78	1.5	58.901	47.183	0.5	0.2	24.00
29.12.24	3.598	307.58	306.03	1.5	58.784	47.108	0.5	0.2	24.00
30.12.24	3.596	305.69	304.11	1.6	58.668	46.926	0.5	0.2	24.00
31.12.24	3.567	306.33	304.80	1.5	58.564	46.943	0.5	0.2	24.00
01.01.25	3.618	308.72	307.24	1.5	59.159	47.463	0.5	0.2	24.00
02.01.25	3.540	306.99	305.47	1.5	58.529	47.020	0.5	0.2	24.00
03.01.25	3.502	307.91	306.41	1.5	58.506	47.158	0.5	0.2	24.00
04.01.25	3.463	307.79	306.26	1.5	58.480	47.250	0.5	0.2	24.00
05.01.25	3.446	307.56	306.06	1.5	58.428	47.247	0.5	0.2	24.00
06.01.25	3.515	306.28	304.83	1.4	58.725	47.271	0.5	0.2	24.00
07.01.25	3.568	304.83	303.39	1.4	58.670	46.986	0.5	0.2	24.00
08.01.25	3.554	306.67	305.26	1.4	58.480	46.911	0.5	0.2	24.00
09.01.25	3.507	305.24	303.87	1.4	58.151	46.683	0.5	0.2	24.00
10.01.25	3.241	280.65	279.46	1.2	57.492	45.966	0.5	0.2	24.00
11.01.25	2.782	229.59	228.96	0.6	54.253	42.157	0.5	0.2	24.00
12.01.25	2.765	229.28	228.66	0.6	53.867	41.827	0.5	0.2	24.00
13.01.25	2.936	263.15	262.11	1.0	54.017	42.881	0.5	0.2	24.00
14.01.25	3.110	284.46	283.15	1.3	54.864	43.951	0.5	0.2	24.00
15.01.25	3.105	283.75	282.42	1.3	54.725	43.799	0.5	0.2	24.00
16.01.25	3.383	280.33	279.01	1.3	57.153	45.104	0.5	0.2	24.00
17.01.25	3.671	272.43	271.19	1.2	60.113	46.658	0.5	0.2	24.00
18.01.25	3.650	273.15	271.87	1.3	59.925	46.584	0.5	0.2	24.00
19.01.25	3.729	273.85	272.61	1.2	60.881	47.283	0.5	0.2	24.00
20.01.25	3.634	273.84	272.63	1.2	60.397	47.149	0.5	0.2	24.00
Итого	106.87	8860.1	8819.5	40.3	---	---	---	---	744.00
Среднее	---	---	---	---	58.12	46.04	0.5	0.2	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.12.24 24:00	9182.5	620268.2	619247.5	65420.6
20.01.25 24:00	9289.4	629128.3	628067.0	66164.6
Итого за период	106.9	8860.1	8819.5	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:49:16 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://t1m.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр., 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00179084

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x2СЕ2

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	58.73	48.03	10.70	90.610	94.550	89.170	93.590	-4.420	5.91	5.73	0.9530	0.0	24.0
22.12.24	56.28	47.05	9.23	97.260	101.370	95.820	100.380	-4.560	5.94	5.72	0.8860	0.0	24.0
23.12.24	58.15	47.94	10.21	94.370	98.360	92.930	97.370	-4.440	5.93	5.73	0.9460	0.0	24.0
24.12.24	60.93	49.64	11.29	92.860	96.780	91.320	95.720	-4.400	6.04	5.84	1.0310	0.0	24.0
25.12.24	61.19	50.68	10.51	101.970	106.040	100.240	104.820	-4.580	6.25	6.01	1.0560	0.0	24.0
26.12.24	58.39	49.08	9.31	107.530	111.740	105.850	110.540	-4.690	6.26	6.00	0.9840	0.0	24.0
27.12.24	57.99	49.07	8.92	111.310	115.620	109.620	114.340	-4.720	6.29	6.01	0.9770	0.0	24.0
28.12.24	58.89	49.90	8.99	111.340	115.630	109.640	114.190	-4.550	6.31	6.02	0.9880	0.0	24.0
29.12.24	58.77	49.83	8.94	110.960	115.230	109.270	113.840	-4.570	6.31	6.02	0.9770	0.0	24.0
30.12.24	58.66	49.58	9.08	110.370	114.640	108.690	113.320	-4.630	6.29	6.01	0.9860	0.0	24.0
31.12.24	58.56	49.57	8.99	110.800	115.050	109.080	113.710	-4.630	6.30	6.01	0.9820	0.0	24.0
01.01.25	59.14	50.14	9.00	111.560	115.820	109.800	114.380	-4.580	6.31	6.02	0.9890	0.0	24.0
02.01.25	58.51	49.65	8.86	110.890	115.150	109.210	113.780	-4.570	6.32	6.03	0.9690	0.0	24.0
03.01.25	58.50	49.78	8.72	111.250	115.520	109.570	114.080	-4.510	6.33	6.04	0.9550	0.0	24.0
04.01.25	58.47	49.78	8.69	111.240	115.580	109.560	114.180	-4.620	6.33	6.04	0.9520	0.0	24.0
05.01.25	58.42	49.72	8.70	111.010	115.330	109.330	113.920	-4.590	6.32	6.03	0.9520	0.0	24.0
06.01.25	58.71	49.79	8.92	110.660	114.940	108.960	113.580	-4.620	6.31	6.03	0.9720	0.0	24.0
07.01.25	58.66	49.56	9.10	110.190	114.400	108.510	113.150	-4.640	6.30	6.02	0.9850	0.0	24.0
08.01.25	58.46	49.46	9.00	110.850	115.130	109.170	113.830	-4.660	6.32	6.03	0.9840	0.0	24.0
09.01.25	58.15	49.27	8.88	110.240	114.480	108.560	113.200	-4.640	6.31	6.03	0.9630	0.0	24.0
10.01.25	57.44	48.41	9.03	100.970	105.120	99.450	103.990	-4.540	6.42	6.18	0.8990	0.0	24.0
11.01.25	54.21	44.58	9.63	82.600	86.540	81.400	85.820	-4.420	6.59	6.44	0.7820	0.0	24.0
12.01.25	53.83	44.24	9.59	82.590	86.530	81.390	85.810	-4.420	6.59	6.43	0.7780	0.0	24.0
13.01.25	53.99	45.29	8.70	94.900	99.050	93.580	98.110	-4.530	6.46	6.25	0.8130	0.0	24.0
14.01.25	54.87	46.38	8.49	102.430	106.670	100.990	105.550	-4.560	6.44	6.20	0.8560	0.0	24.0
15.01.25	54.72	46.23	8.49	102.060	106.300	100.620	105.340	-4.720	6.43	6.19	0.8540	0.0	24.0
16.01.25	57.20	47.67	9.53	101.290	105.470	99.760	104.330	-4.570	6.39	6.16	0.9490	0.0	24.0
17.01.25	60.07	49.45	10.62	98.600	102.670	96.970	101.500	-4.530	6.28	6.06	1.0280	0.0	24.0
18.01.25	59.88	49.44	10.44	98.810	102.890	97.170	101.690	-4.520	6.29	6.06	1.0150	0.0	24.0
19.01.25	60.85	50.31	10.54	99.060	103.110	97.380	101.910	-4.530	6.28	6.05	1.0270	0.0	24.0
20.01.25	60.36	50.08	10.28	99.150	103.230	97.470	102.030	-4.560	6.29	6.06	1.0020	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3199.7	3328.9	3150.48	3292.00	-141.520	---	---	29.4900	0.0	744.0
Среднее	58.09	48.69	9.39	---	---	---	---	---	6.29	6.05	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	9279.269	9569.160	9160.949	9476.710	62.5600	-315.760	956.0	2746.0
20.01.25 24:00	12478.999	12898.099	12311.429	12768.710	92.0500	-457.280	956.0	3490.0
Итого за период	3199.729	3328.939	3150.479	3292.000	29.4900	-141.520	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:58:54 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО1.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр., 23
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ТЭМ-106
 № ПУ: 3060468
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер
 Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	3.7199999	62	10	---
2	50	3.5999999	60	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.12.24	0.941	91.05	90.24	0.8	58.811	48.479	0.5	0.5	24.00
22.12.24	0.903	95.17	94.31	0.9	57.317	47.834	0.5	0.5	24.00
23.12.24	0.897	98.23	97.18	1.0	56.552	47.431	0.5	0.5	24.00
24.12.24	0.990	91.42	90.64	0.8	60.274	49.453	0.5	0.5	24.00
25.12.24	1.066	99.72	98.95	0.8	62.329	51.646	0.6	0.5	24.00
26.12.24	0.956	107.99	106.98	1.0	58.165	49.315	0.6	0.5	24.00
27.12.24	0.960	110.33	109.27	1.1	57.989	49.295	0.6	0.5	24.00
28.12.24	0.977	111.66	110.55	1.1	58.811	50.068	0.6	0.5	24.00
29.12.24	0.970	111.98	110.58	1.4	58.729	50.071	0.6	0.5	24.00
30.12.24	0.976	111.57	109.94	1.6	58.689	49.950	0.6	0.5	24.00
31.12.24	0.973	111.63	109.94	1.7	58.589	49.877	0.6	0.5	24.00
01.01.25	0.982	112.21	110.49	1.7	58.966	50.226	0.6	0.5	24.00
02.01.25	0.970	111.91	110.23	1.7	58.615	49.957	0.6	0.5	24.00
03.01.25	0.953	112.03	110.55	1.5	58.403	49.901	0.6	0.5	24.00
04.01.25	0.947	112.03	110.49	1.5	58.470	50.028	0.6	0.5	24.00
05.01.25	0.933	111.96	110.27	1.7	58.402	50.079	0.6	0.5	24.00
06.01.25	0.955	111.88	110.02	1.9	58.721	50.192	0.6	0.5	24.00
07.01.25	0.949	110.99	109.09	1.9	58.491	49.947	0.6	0.5	24.00
08.01.25	0.965	111.51	109.63	1.9	58.600	49.950	0.6	0.5	24.00
09.01.25	0.950	111.51	109.69	1.8	58.073	49.558	0.6	0.5	24.00
10.01.25	0.931	109.32	107.55	1.8	58.212	49.706	0.6	0.5	24.00
11.01.25	0.772	83.97	82.29	1.7	54.345	45.158	0.6	0.6	24.00
12.01.25	0.761	84.00	82.28	1.7	53.854	44.796	0.6	0.6	24.00
13.01.25	0.786	90.83	89.15	1.7	53.806	45.160	0.6	0.5	24.00
14.01.25	0.832	103.43	101.80	1.6	54.654	46.612	0.6	0.5	24.00
15.01.25	0.840	103.32	101.69	1.6	54.615	46.492	0.6	0.5	24.00
16.01.25	0.877	103.13	101.49	1.6	55.539	47.041	0.6	0.5	24.00
17.01.25	1.002	99.52	98.11	1.4	60.093	50.030	0.6	0.5	24.00
18.01.25	0.997	99.59	98.16	1.4	60.010	50.010	0.6	0.5	24.00
19.01.25	1.010	99.69	98.22	1.5	60.579	50.457	0.6	0.5	24.00
20.01.25	0.996	100.00	98.52	1.5	60.356	50.401	0.6	0.5	24.00
Итого	29.02	3223.6	3178.3	45.3	---	---	---	---	744.00
Среднее	---	---	---	---	58.03	49.00	0.6	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.12.24 24:00	2339.2	230026.9	230157.6	71163.6
20.01.25 24:00	2368.2	233250.4	233335.9	71907.6
Итого за период	29.0	3223.5	3178.3	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:47:55 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://t1m.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр., 23а

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00179018

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x8423

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	58.88	50.28	8.60	112.200	110.550	110.330	109.310	1.020	1.76	6.70	0.9340	0.0	24.0
22.12.24	56.40	48.92	7.48	120.540	119.000	118.780	117.660	1.120	1.76	6.70	0.8710	0.0	24.0
23.12.24	58.34	50.05	8.29	117.030	115.380	115.150	113.960	1.190	1.76	6.70	0.9440	0.0	24.0
24.12.24	61.09	51.95	9.14	115.090	113.410	113.110	111.930	1.180	1.76	6.70	1.0220	0.0	24.0
25.12.24	61.30	52.82	8.48	126.070	124.410	123.900	122.760	1.140	1.77	6.70	1.0330	0.0	24.0
26.12.24	58.53	51.02	7.51	132.670	131.130	130.510	129.470	1.040	1.77	6.70	0.9650	0.0	24.0
27.12.24	58.13	50.92	7.21	137.200	135.670	135.040	133.990	1.050	1.77	6.70	0.9600	0.0	24.0
28.12.24	59.02	51.71	7.31	137.450	135.850	135.290	134.170	1.120	1.77	6.70	0.9710	0.0	24.0
29.12.24	58.91	51.62	7.29	137.110	135.510	134.950	133.830	1.120	1.77	6.70	0.9690	0.0	24.0
30.12.24	58.79	51.42	7.37	136.260	134.690	134.100	133.010	1.090	1.77	6.70	0.9750	0.0	24.0
31.12.24	58.69	51.37	7.32	136.550	134.990	134.390	133.310	1.080	1.77	6.70	0.9700	0.0	24.0
01.01.25	59.28	51.87	7.41	137.700	136.110	135.500	134.430	1.070	1.77	6.70	0.9850	0.0	24.0
02.01.25	58.65	51.39	7.26	136.890	135.310	134.730	133.630	1.100	1.77	6.70	0.9630	0.0	24.0
03.01.25	58.63	51.44	7.19	137.280	135.720	135.120	134.040	1.080	1.77	6.70	0.9580	0.0	24.0
04.01.25	58.60	51.50	7.10	137.240	135.670	135.080	133.990	1.090	1.77	6.70	0.9430	0.0	24.0
05.01.25	58.56	51.48	7.08	137.110	135.520	134.950	133.840	1.110	1.77	6.70	0.9410	0.0	24.0
06.01.25	58.85	51.58	7.27	136.580	134.990	134.410	133.310	1.100	1.77	6.70	0.9660	0.0	24.0
07.01.25	58.80	51.42	7.38	135.950	134.360	133.790	132.680	1.110	1.78	6.70	0.9760	0.0	24.0
08.01.25	58.60	51.33	7.27	136.750	135.170	134.590	133.490	1.100	1.78	6.70	0.9660	0.0	24.0
09.01.25	58.28	51.04	7.24	136.070	134.500	133.920	132.840	1.080	1.77	6.70	0.9570	0.0	24.0
10.01.25	57.55	50.27	7.28	124.710	123.100	122.790	121.670	1.120	1.78	6.70	0.8810	0.0	24.0
11.01.25	54.35	46.65	7.70	102.560	100.900	101.120	99.940	1.180	1.78	6.70	0.7640	0.0	24.0
12.01.25	53.97	46.31	7.66	102.400	100.750	100.960	99.790	1.170	1.78	6.70	0.7630	0.0	24.0
13.01.25	54.11	47.12	6.99	117.570	116.040	115.930	114.840	1.090	1.78	6.70	0.7990	0.0	24.0
14.01.25	55.01	48.12	6.89	126.650	125.150	124.800	123.730	1.070	1.78	6.70	0.8450	0.0	24.0
15.01.25	54.85	47.97	6.88	126.330	124.830	124.590	123.390	1.200	1.78	6.70	0.8450	0.0	24.0
16.01.25	57.38	49.79	7.59	124.970	123.370	122.980	121.940	1.040	1.78	6.70	0.9190	0.0	24.0
17.01.25	60.22	51.75	8.47	121.810	120.080	119.740	118.560	1.180	1.78	6.70	0.9990	0.0	24.0
18.01.25	60.02	51.63	8.39	122.130	120.400	120.110	118.920	1.190	1.78	6.70	0.9950	0.0	24.0
19.01.25	61.00	52.42	8.58	122.550	120.780	120.390	119.250	1.140	1.78	6.70	1.0220	0.0	24.0
20.01.25	60.50	52.09	8.41	122.500	120.750	120.350	119.310	1.040	1.78	6.70	0.9990	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3953.9	3904.0	3891.40	3856.99	34.410	---	---	29.1000	0.0	744.0
Среднее	58.23	50.62	7.61	---	---	---	---	---	1.77	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	92701.420	91556.319	91264.140	90429.329	629.5180	834.810	117.0	30517.0
20.01.25 24:00	96655.340	95460.410	95155.539	94286.319	658.6180	869.220	117.0	31261.0
Итого за период	3953.919	3904.091	3891.399	3856.990	29.1000	34.410	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:49:09 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 25 мкр., 23а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ7-04.1

№ ПУ: 22179188

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0DDC

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.12.24	58.99	49.10	н/д	9.89	4.82	4.62	н/д	95.522	91.217	н/д	93.992	90.200	н/д	3.793	0.930	н/д	24	0
22.12.24	56.56	47.89	н/д	8.68	4.84	4.62	н/д	102.438	97.982	н/д	100.924	96.945	н/д	3.979	0.876	н/д	24	0
23.12.24	58.33	48.78	н/д	9.55	4.84	4.63	н/д	99.790	95.393	н/д	98.227	94.340	н/д	3.887	0.939	н/д	24	0
24.12.24	61.16	50.60	н/д	10.55	4.94	4.74	н/д	97.817	93.415	н/д	96.137	92.308	н/д	3.828	1.015	н/д	24	0
25.12.24	61.50	51.70	н/д	9.79	5.16	4.92	н/д	107.037	102.363	н/д	105.182	101.095	н/д	4.087	1.031	н/д	24	0
26.12.24	58.63	49.93	н/д	8.69	5.18	4.90	н/д	112.817	108.048	н/д	111.030	106.802	н/д	4.228	0.966	н/д	24	0
27.12.24	58.23	49.90	н/д	8.33	5.21	4.91	н/д	116.597	111.730	н/д	114.767	110.442	н/д	4.325	0.957	н/д	24	0
28.12.24	59.13	50.67	н/д	8.47	5.22	4.93	н/д	116.917	112.045	н/д	115.041	110.719	н/д	4.322	0.975	н/д	24	0
29.12.24	59.02	50.61	н/д	8.41	5.22	4.92	н/д	116.680	111.808	н/д	114.810	110.479	н/д	4.331	0.966	н/д	24	0
30.12.24	58.90	50.43	н/д	8.48	5.20	4.91	н/д	115.972	111.112	н/д	114.122	109.803	н/д	4.320	0.968	н/д	24	0
31.12.24	58.80	50.39	н/д	8.41	5.21	4.92	н/д	116.190	111.342	н/д	114.342	110.031	н/д	4.311	0.963	н/д	24	0
01.01.25	59.40	50.92	н/д	8.48	5.22	4.92	н/д	117.113	112.230	н/д	115.215	110.884	н/д	4.331	0.978	н/д	24	0
02.01.25	58.76	50.45	н/д	8.31	5.23	4.94	н/д	116.430	111.603	н/д	114.578	110.289	н/д	4.289	0.953	н/д	24	0
03.01.25	58.74	50.49	н/д	8.25	5.24	4.95	н/д	116.787	111.960	н/д	114.937	110.640	н/д	4.297	0.949	н/д	24	0
04.01.25	58.72	50.53	н/д	8.19	5.24	4.94	н/д	116.745	111.927	н/д	114.893	110.601	н/д	4.292	0.941	н/д	24	0
05.01.25	58.67	50.50	н/д	8.17	5.23	4.93	н/д	116.643	111.835	н/д	114.798	110.511	н/д	4.287	0.939	н/д	24	0
06.01.25	58.97	50.57	н/д	8.39	5.22	4.93	н/д	116.202	111.390	н/д	114.341	110.070	н/д	4.271	0.960	н/д	24	0
07.01.25	58.91	50.39	н/д	8.52	5.21	4.92	н/д	115.658	110.842	н/д	113.813	109.543	н/д	4.270	0.970	н/д	24	0
08.01.25	58.73	50.35	н/д	8.38	5.23	4.93	н/д	116.290	111.485	н/д	114.444	110.179	н/д	4.266	0.960	н/д	24	0
09.01.25	58.39	50.07	н/д	8.32	5.23	4.93	н/д	115.753	110.965	н/д	113.936	109.678	н/д	4.258	0.949	н/д	24	0
10.01.25	57.73	49.24	н/д	8.49	5.33	5.08	н/д	106.625	102.125	н/д	104.992	100.977	н/д	4.015	0.892	н/д	24	0
11.01.25	54.48	45.50	н/д	8.98	5.51	5.35	н/д	87.372	83.485	н/д	86.169	82.689	н/д	3.480	0.774	н/д	24	0
12.01.25	54.09	45.21	н/д	8.89	5.50	5.34	н/д	87.238	83.340	н/д	86.055	82.559	н/д	3.496	0.765	н/д	24	0
13.01.25	54.26	46.14	н/д	8.12	5.38	5.16	н/д	99.795	95.507	н/д	98.435	94.573	н/д	3.862	0.799	н/д	24	0
14.01.25	55.10	47.14	н/д	7.96	5.36	5.11	н/д	107.743	103.212	н/д	106.234	102.151	н/д	4.083	0.845	н/д	24	0
15.01.25	54.96	47.04	н/д	7.93	5.35	5.10	н/д	107.458	102.940	н/д	105.958	101.889	н/д	4.069	0.840	н/д	24	0
16.01.25	57.38	48.65	н/д	8.73	5.31	5.07	н/д	106.363	101.835	н/д	104.746	100.721	н/д	4.025	0.915	н/д	24	0
17.01.25	60.34	50.59	н/д	9.75	5.20	4.97	н/д	103.580	99.088	н/д	101.850	97.915	н/д	3.935	0.994	н/д	24	0
18.01.25	60.15	50.49	н/д	9.66	5.20	4.97	н/д	103.842	99.372	н/д	102.120	98.200	н/д	3.920	0.987	н/д	24	0
19.01.25	61.10	51.26	н/д	9.85	5.19	4.96	н/д	104.122	99.635	н/д	102.336	98.419	н/д	3.917	1.008	н/д	24	0
20.01.25	60.62	50.99	н/д	9.63	5.20	4.97	н/д	104.057	99.600	н/д	102.304	98.400	н/д	3.904	0.986	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	3363.593	3220.831	---	3310.728	3184.052	---	126.678	28.990	---	744	0
Среднее	58.40	49.65	---	8.75	5.21	4.95	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.12.24 24:00	33712.727	32460.717	0.000	32988.710	31801.632	0.000	1187.078	252.943	0.000	8271	2706
20.01.25 24:00	37076.322	35681.550	0.000	36299.440	34985.685	0.000	1313.755	281.928	0.000	9015	2706
Итого за период	3363.595	3220.833	0.000	3310.730	3184.053	0.000	126.677	28.985	0.000	744	0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:44:41 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tim.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 1
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ТЭМ-106
 № ПУ: 3060280
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер
 Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	7.5	180	10	---
2	80	8	192	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.12.24	3.175	507.19	507.75	-0.6	57.548	51.298	0.6	0.5	24.00
22.12.24	2.998	500.65	501.17	-0.5	56.002	50.022	0.6	0.5	24.00
23.12.24	3.344	480.74	481.37	-0.6	59.141	52.195	0.6	0.5	24.00
24.12.24	3.482	454.58	455.25	-0.7	61.068	53.416	0.6	0.5	24.00
25.12.24	3.376	435.67	436.34	-0.7	60.295	52.555	0.6	0.5	24.00
26.12.24	3.283	414.01	414.67	-0.7	59.358	51.434	0.6	0.5	24.00
27.12.24	3.266	423.37	424.00	-0.6	59.253	51.545	0.6	0.5	24.00
28.12.24	3.033	461.31	461.87	-0.6	57.040	50.473	0.6	0.5	24.00
29.12.24	2.980	473.95	474.52	-0.6	55.780	49.500	0.6	0.5	24.00
30.12.24	3.112	453.19	453.81	-0.6	56.786	49.926	0.6	0.5	24.00
31.12.24	3.260	437.93	438.57	-0.6	58.801	51.365	0.6	0.5	24.00
01.01.25	3.258	441.22	441.90	-0.7	59.168	51.791	0.6	0.5	24.00
02.01.25	3.254	439.65	440.32	-0.7	59.008	51.615	0.6	0.5	24.00
03.01.25	3.149	435.96	436.59	-0.6	58.682	51.466	0.6	0.5	24.00
04.01.25	3.148	436.96	437.57	-0.6	59.005	51.807	0.6	0.5	24.00
05.01.25	3.047	447.42	447.97	-0.6	57.940	51.136	0.6	0.5	24.00
06.01.25	3.044	450.19	450.89	-0.7	57.346	50.591	0.6	0.5	24.00
07.01.25	3.088	448.43	449.20	-0.8	57.001	50.122	0.6	0.5	24.00
08.01.25	3.131	451.17	451.97	-0.8	57.276	50.343	0.6	0.5	24.00
09.01.25	3.094	452.47	453.28	-0.8	56.826	49.995	0.6	0.5	24.00
10.01.25	2.829	455.03	455.84	-0.8	55.064	48.853	0.6	0.5	24.00
11.01.25	2.716	470.34	471.16	-0.8	53.788	48.020	0.6	0.5	24.00
12.01.25	2.684	467.74	468.51	-0.8	53.554	47.823	0.6	0.5	24.00
13.01.25	2.743	472.16	472.99	-0.8	53.793	47.990	0.6	0.5	24.00
14.01.25	2.832	483.27	484.11	-0.8	54.423	48.570	0.6	0.5	24.00
15.01.25	2.811	481.01	481.85	-0.8	54.065	48.228	0.6	0.5	24.00
16.01.25	3.018	440.71	441.61	-0.9	56.128	49.285	0.6	0.5	24.00
17.01.25	3.345	399.31	400.29	-1.0	60.139	51.768	0.6	0.5	24.00
18.01.25	3.352	402.84	403.79	-1.0	60.412	52.098	0.6	0.5	24.00
19.01.25	3.340	401.25	402.18	-0.9	60.315	51.998	0.6	0.5	24.00
20.01.25	3.213	408.63	409.52	-0.9	59.508	51.653	0.6	0.5	24.00
Итого	96.40	13928.3	13950.9	-22.6	---	---	---	---	744.00
Среднее	---	---	---	---	57.56	50.61	0.6	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.12.24 24:00	9202.1	1016969.3	1016983.7	83407.9
20.01.25 24:00	9298.5	1030897.7	1030934.5	84151.9
Итого за период	96.4	13928.4	13950.8	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:49:06 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://t1m.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 2

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00166490

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0419

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	57.67	48.55	9.12	313.000	315.600	308.170	312.130	-3.960	6.82	6.65	2.8050	0.0	24.0
22.12.24	56.08	47.36	8.72	308.550	311.190	304.100	307.960	-3.860	6.82	6.65	2.6490	0.0	24.0
23.12.24	59.08	49.02	10.06	297.590	299.880	292.810	296.500	-3.690	6.79	6.65	2.9440	0.0	24.0
24.12.24	61.13	49.99	11.14	281.210	283.280	276.390	279.940	-3.550	6.67	6.57	3.0780	0.0	24.0
25.12.24	60.39	49.15	11.24	269.290	271.310	264.810	268.230	-3.420	6.63	6.55	2.9730	0.0	24.0
26.12.24	59.38	47.97	11.41	255.330	257.310	251.180	254.560	-3.380	6.61	6.56	2.8620	0.0	24.0
27.12.24	59.33	48.19	11.14	260.390	262.450	256.160	259.580	-3.420	6.67	6.61	2.8500	0.0	24.0
28.12.24	57.20	47.52	9.68	283.340	285.770	279.070	282.760	-3.690	6.75	6.64	2.6950	0.0	24.0
29.12.24	55.85	46.75	9.10	291.710	294.120	287.520	291.130	-3.610	6.76	6.63	2.6120	0.0	24.0
30.12.24	56.78	46.96	9.82	279.500	281.690	275.350	278.760	-3.410	6.70	6.60	2.6980	0.0	24.0
31.12.24	58.83	48.17	10.66	269.690	271.790	265.420	268.840	-3.420	6.71	6.62	2.8290	0.0	24.0
01.01.25	59.21	48.56	10.65	272.180	274.270	267.800	271.240	-3.440	6.72	6.63	2.8480	0.0	24.0
02.01.25	59.07	48.48	10.59	271.230	273.350	266.910	270.300	-3.390	6.71	6.63	2.8240	0.0	24.0
03.01.25	58.73	48.28	10.45	268.900	271.180	264.580	268.300	-3.720	6.67	6.59	2.7590	0.0	24.0
04.01.25	59.05	48.61	10.44	269.630	271.950	265.310	268.930	-3.620	6.67	6.59	2.7640	0.0	24.0
05.01.25	58.05	48.22	9.83	275.780	278.260	271.530	275.250	-3.720	6.70	6.60	2.6680	0.0	24.0
06.01.25	57.41	47.70	9.71	278.450	280.610	274.230	277.630	-3.400	6.70	6.60	2.6580	0.0	24.0
07.01.25	57.06	47.28	9.78	277.080	279.060	272.920	276.180	-3.260	6.66	6.56	2.6620	0.0	24.0
08.01.25	57.33	47.50	9.83	279.000	280.920	274.800	277.960	-3.160	6.70	6.60	2.7010	0.0	24.0
09.01.25	56.87	47.22	9.65	279.360	281.330	275.150	278.410	-3.260	6.70	6.59	2.6540	0.0	24.0
10.01.25	55.23	46.19	9.04	280.360	282.470	276.390	279.590	-3.200	6.63	6.52	2.4920	0.0	24.0
11.01.25	53.87	45.50	8.37	290.070	292.400	286.170	289.520	-3.350	6.66	6.53	2.3920	0.0	24.0
12.01.25	53.65	45.33	8.32	288.420	290.750	284.540	287.960	-3.420	6.63	6.51	2.3620	0.0	24.0
13.01.25	53.86	45.46	8.40	290.780	293.160	286.890	290.290	-3.400	6.64	6.51	2.4090	0.0	24.0
14.01.25	54.49	46.03	8.46	297.840	300.260	293.760	297.230	-3.470	6.64	6.50	2.4810	0.0	24.0
15.01.25	54.16	45.75	8.41	296.360	298.700	292.310	295.820	-3.510	6.64	6.50	2.4560	0.0	24.0
16.01.25	56.04	46.27	9.77	273.050	275.090	269.110	272.310	-3.200	6.57	6.47	2.6250	0.0	24.0
17.01.25	60.16	48.16	12.00	246.200	247.750	242.120	245.110	-2.990	6.49	6.44	2.9020	0.0	24.0
18.01.25	60.46	48.50	11.96	248.600	250.170	244.440	247.440	-3.000	6.53	6.48	2.9230	0.0	24.0
19.01.25	60.36	48.44	11.92	247.520	249.140	243.370	246.410	-3.040	6.52	6.47	2.8960	0.0	24.0
20.01.25	59.60	48.20	11.40	251.870	253.590	247.740	250.860	-3.120	6.60	6.55	2.8210	0.0	24.0
Итого	---	---	---	8592.280	8658.8	8461.05	8567.13	-106.080	---	---	84.2920	0.0	744.0
Среднее	57.62	47.59	10.03	---	---	---	---	---	6.67	6.57	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	21830.799	21984.149	21531.889	21767.430	181.1150	-235.540	740.0	2963.0
20.01.25 24:00	30423.079	30642.950	29992.939	30334.560	265.4070	-341.620	740.0	3707.0
Итого за период	8592.280	8658.801	8461.050	8567.130	84.2920	-106.080	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:59:32 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 3

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ632

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.65	57.09	320.29	48.79	323.63	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.62	56.58	318.42	48.35	322.10	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	2.47	55.03	313.61	47.13	317.84	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.73	58.03	301.70	48.92	305.35	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	2.85	59.98	284.17	49.92	287.68	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.75	59.23	271.55	49.08	275.30	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	2.65	58.25	256.72	47.91	260.85	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	2.65	58.29	262.04	48.11	266.16	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	2.51	56.23	286.95	47.43	291.20	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	2.43	54.81	295.69	46.57	300.14	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	2.52	55.76	282.66	46.81	286.91	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	2.63	57.73	271.82	48.03	275.95	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	2.65	58.11	274.54	48.43	278.53	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	2.64	57.98	273.97	48.31	277.78	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	2.58	57.65	271.80	48.13	275.43	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	2.59	57.94	272.90	48.43	276.05	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	2.50	56.98	279.17	48.02	282.83	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	2.48	56.34	281.37	47.52	285.52	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	2.48	56.00	279.76	47.11	284.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	2.52	56.27	281.93	47.30	286.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	2.49	55.80	282.35	46.97	286.58	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	2.33	54.25	282.99	45.96	287.52	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	2.25	52.85	292.70	45.17	297.49	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	2.21	52.64	291.06	45.02	295.90	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	2.25	52.85	293.57	45.17	298.38	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.33	53.46	301.62	45.72	306.19	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	2.31	53.14	300.43	45.46	305.12	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	2.44	55.22	274.72	46.13	279.19	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	2.70	59.04	244.64	47.98	248.75	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.72	59.33	247.21	48.30	251.20	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	2.70	59.23	246.37	48.24	250.13	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	78.63	---	8738.72	---	8865.70	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.519	---	47.433	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:46:36 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 4

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА857

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.83	58.11	303.52	48.77	301.85	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.78	57.58	301.97	48.35	299.67	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	2.62	56.01	297.36	47.17	295.30	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.92	59.12	285.46	48.82	284.58	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	3.04	61.06	268.09	49.70	267.97	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.93	60.29	255.79	48.82	254.95	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	2.82	59.32	241.50	47.63	240.47	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	2.82	59.33	246.86	47.83	246.16	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	2.67	57.20	272.01	47.31	271.01	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	2.59	55.79	279.86	46.50	277.96	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	2.68	56.79	266.53	46.68	265.61	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	2.82	58.78	256.58	47.77	255.08	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	2.86	59.16	259.12	48.11	257.59	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	2.83	59.01	258.23	48.03	257.01	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	2.75	58.68	255.85	47.92	255.88	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	2.77	58.99	256.51	48.18	256.56	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	2.68	57.99	263.27	47.77	263.05	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	2.65	57.35	265.86	47.35	265.22	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	2.66	57.00	264.23	46.94	262.75	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	2.69	57.27	265.87	47.13	264.90	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	2.66	56.81	266.22	46.80	265.35	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	2.48	55.18	267.50	45.88	266.18	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	2.38	53.80	277.38	45.19	275.99	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	2.35	53.58	275.92	45.03	274.41	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	2.39	53.80	278.12	45.18	277.07	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.47	54.42	287.14	45.79	285.53	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	2.45	54.09	285.98	45.52	284.88	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	2.61	56.27	260.18	46.02	258.93	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	2.87	60.11	230.47	47.65	229.52	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.90	60.40	232.74	47.94	232.93	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	2.87	60.30	231.51	47.87	231.99	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	83.84	---	8257.63	---	8226.35	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.535	---	47.279	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:44:05 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 4а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ТЭМ-106
 № ПУ: 3060278
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер
 Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	0	66	0	---
2	50	0	67.100000	0	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.12.24	1.563	222.86	222.54	0.3	57.424	50.417	0.7	0.6	24.00
22.12.24	1.476	219.74	219.43	0.3	55.837	49.127	0.7	0.6	24.00
23.12.24	1.637	211.36	211.03	0.3	58.780	51.043	0.7	0.6	24.00
24.12.24	1.718	199.21	198.88	0.3	60.867	52.251	0.7	0.6	24.00
25.12.24	1.664	190.61	190.28	0.3	60.134	51.413	0.6	0.6	24.00
26.12.24	1.606	180.56	180.21	0.4	59.105	50.219	0.6	0.6	24.00
27.12.24	1.605	184.17	183.81	0.4	59.078	50.370	0.7	0.6	24.00
28.12.24	1.429	191.60	191.28	0.3	56.820	49.370	0.7	0.6	22.84
29.12.24	1.458	207.36	207.02	0.3	55.608	48.584	0.7	0.6	24.00
30.12.24	1.509	198.41	198.07	0.3	56.506	48.909	0.7	0.6	24.00
31.12.24	1.587	190.91	190.58	0.3	58.579	50.273	0.7	0.6	24.00
01.01.25	1.606	192.79	192.43	0.4	58.960	50.634	0.7	0.6	24.00
02.01.25	1.587	192.18	191.82	0.4	58.827	50.575	0.7	0.6	24.00
03.01.25	1.540	190.49	190.12	0.4	58.492	50.414	0.7	0.6	24.00
04.01.25	1.554	191.03	190.65	0.4	58.791	50.662	0.7	0.6	24.00
05.01.25	1.508	195.67	195.30	0.4	57.823	50.121	0.7	0.6	24.00
06.01.25	1.494	197.44	197.09	0.4	57.164	49.603	0.7	0.6	24.00
07.01.25	1.502	196.28	195.94	0.3	56.813	49.166	0.7	0.6	24.00
08.01.25	1.516	197.55	197.23	0.3	57.089	49.419	0.7	0.6	24.00
09.01.25	1.489	197.86	197.54	0.3	56.623	49.106	0.7	0.6	24.00
10.01.25	1.399	198.28	197.96	0.3	55.019	47.970	0.6	0.6	24.00
11.01.25	1.334	205.04	204.74	0.3	53.622	47.123	0.7	0.6	24.00
12.01.25	1.313	203.96	203.65	0.3	53.413	46.979	0.6	0.6	24.00
13.01.25	1.341	205.61	205.33	0.3	53.613	47.096	0.6	0.6	24.00
14.01.25	1.386	211.15	210.86	0.3	54.243	47.685	0.7	0.6	24.00
15.01.25	1.370	210.42	210.12	0.3	53.920	47.413	0.7	0.6	24.00
16.01.25	1.466	193.19	192.58	0.6	55.726	48.140	0.6	0.6	24.00
17.01.25	1.550	162.98	162.67	0.3	59.906	50.403	0.6	0.6	22.74
18.01.25	1.649	173.86	173.52	0.3	60.203	50.722	0.6	0.6	24.00
19.01.25	1.635	173.08	172.74	0.3	60.097	50.656	0.6	0.6	24.00
20.01.25	1.585	176.29	175.95	0.3	59.353	50.369	0.6	0.6	24.00
Итого	47.08	6061.9	6051.4	10.4	---	---	---	---	741.58
Среднее	---	---	---	---	57.37	49.56	0.7	0.6	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.12.24 24:00	5081.7	566253.0	563397.9	93990.3
20.01.25 24:00	5128.8	572314.9	569449.3	94731.9
Итого за период	47.1	6061.9	6051.4	741.6

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:49:03 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 6

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ146

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	4.25	58.68	398.07	47.98	405.12	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	4.22	58.24	397.76	47.59	404.89	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	4.09	56.79	396.58	46.45	403.79	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	4.57	59.89	391.96	48.19	399.11	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	4.82	62.10	385.86	49.58	393.06	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	4.71	61.40	382.44	49.06	389.53	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	4.57	60.30	378.70	48.21	385.72	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	4.46	60.10	380.12	48.35	387.10	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	4.11	57.92	388.90	47.33	396.07	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	3.87	56.14	390.98	46.21	398.13	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	3.88	56.67	387.23	46.62	394.31	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	4.12	58.74	383.16	47.97	390.22	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	4.15	59.11	383.98	48.29	390.88	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	4.11	59.00	383.55	48.27	390.38	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	4.03	58.66	382.70	48.11	389.47	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	4.04	58.94	382.84	48.36	389.49	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	3.90	58.04	384.87	47.90	391.87	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	3.87	57.33	385.82	47.30	392.82	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	3.87	56.97	385.48	46.91	392.45	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	3.92	57.21	385.54	47.02	392.59	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	3.87	56.73	385.71	46.68	392.72	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	3.63	55.29	386.39	45.86	393.33	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	3.45	53.77	389.89	44.91	397.05	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	3.42	53.58	390.30	44.80	396.66	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	3.44	53.71	389.91	44.86	396.92	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	3.52	54.29	394.91	45.35	402.01	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	3.51	54.00	395.79	45.10	402.85	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	3.85	56.11	386.04	46.08	392.98	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	4.31	60.15	371.83	48.53	378.43	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	4.36	60.54	372.61	48.81	379.19	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	4.29	60.30	372.30	48.76	378.86	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	125.21	---	11972.22	---	12188.00	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.765	---	47.272	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:43:58 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00169014

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xD178

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	57.02	47.46	9.56	101.340	99.810	99.820	98.760	1.060	6.20	6.00	0.9520	0.0	24.0
22.12.24	55.45	46.31	9.14	99.660	98.150	98.220	97.190	1.030	6.20	6.00	0.8960	0.0	24.0
23.12.24	58.31	47.86	10.45	97.030	95.420	95.540	94.420	1.120	6.20	6.00	0.9970	0.0	24.0
24.12.24	60.33	48.73	11.60	92.310	90.630	90.800	89.670	1.130	6.20	6.00	1.0530	0.0	24.0
25.12.24	59.61	48.03	11.58	90.010	88.330	88.530	87.370	1.160	6.20	6.00	1.0230	0.0	24.0
26.12.24	58.59	47.06	11.53	87.560	85.900	86.160	84.970	1.190	6.20	6.00	0.9940	0.0	24.0
27.12.24	58.63	47.31	11.32	88.700	87.070	87.290	86.120	1.170	6.20	6.00	0.9870	0.0	24.0
28.12.24	56.46	46.55	9.91	89.290	87.830	87.930	86.890	1.040	6.20	6.00	0.8690	0.0	24.0
29.12.24	55.19	45.63	9.56	94.930	93.400	93.580	92.440	1.140	6.20	6.00	0.8930	0.0	24.0
30.12.24	56.07	45.81	10.26	92.590	91.020	91.180	90.060	1.120	6.20	6.00	0.9350	0.0	24.0
31.12.24	58.10	47.10	11.00	90.310	88.700	88.870	87.740	1.130	6.20	6.00	0.9770	0.0	24.0
01.01.25	58.48	47.44	11.04	91.020	89.390	89.580	88.430	1.150	6.20	6.00	0.9870	0.0	24.0
02.01.25	58.35	47.31	11.04	90.580	88.950	89.140	87.990	1.150	6.20	6.00	0.9850	0.0	24.0
03.01.25	58.02	47.24	10.78	90.000	88.380	88.560	87.420	1.140	6.20	6.00	0.9560	0.0	24.0
04.01.25	58.31	47.54	10.77	90.000	88.400	88.560	87.440	1.120	6.20	6.00	0.9500	0.0	24.0
05.01.25	57.35	47.14	10.21	91.570	89.990	90.130	89.030	1.100	6.20	6.00	0.9180	0.0	24.0
06.01.25	56.70	46.56	10.14	91.990	90.410	90.550	89.450	1.100	6.20	6.00	0.9180	0.0	24.0
07.01.25	56.35	46.14	10.21	91.660	90.090	90.230	89.130	1.100	6.20	6.00	0.9210	0.0	24.0
08.01.25	56.63	46.30	10.33	91.870	90.290	90.450	89.330	1.120	6.20	6.00	0.9350	0.0	24.0
09.01.25	56.18	46.01	10.17	91.850	90.290	90.470	89.360	1.110	6.20	6.00	0.9170	0.0	24.0
10.01.25	54.63	45.25	9.38	92.130	90.610	90.870	89.660	1.210	6.20	6.00	0.8510	0.0	24.0
11.01.25	53.24	44.48	8.76	94.410	92.960	93.210	92.000	1.210	6.20	6.00	0.8160	0.0	24.0
12.01.25	53.03	44.34	8.69	94.060	92.620	92.860	91.750	1.110	6.20	6.00	0.8060	0.0	24.0
13.01.25	53.22	44.37	8.85	94.380	92.940	93.180	91.980	1.200	6.20	6.00	0.8230	0.0	24.0
14.01.25	53.88	45.15	8.73	99.380	97.940	98.020	96.980	1.040	6.20	6.00	0.8570	0.0	24.0
15.01.25	53.58	44.93	8.65	99.720	98.290	98.350	97.330	1.020	6.20	6.00	0.8520	0.0	24.0
16.01.25	55.37	45.38	9.99	93.090	91.560	91.700	90.690	1.010	6.20	6.00	0.9160	0.0	24.0
17.01.25	59.36	47.18	12.18	84.990	83.310	83.550	82.350	1.200	6.20	6.00	1.0140	0.0	24.0
18.01.25	59.67	47.59	12.08	85.840	84.160	84.400	83.200	1.200	6.20	6.00	1.0190	0.0	24.0
19.01.25	59.58	47.61	11.97	85.660	84.010	84.220	83.050	1.170	6.20	6.00	1.0070	0.0	24.0
20.01.25	58.86	47.36	11.50	85.980	84.330	84.560	83.370	1.190	6.20	6.00	0.9710	0.0	24.0
Итого	---	---	---	2853.9	2805.1	2810.51	2775.57	34.940	---	---	28.9950	0.0	744.0
Среднее	56.92	46.55	10.36	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	8264.630	8153.750	8158.630	8075.990	62.1540	82.640	735.0	2967.0
20.01.25 24:00	11118.539	10958.930	10969.140	10851.560	91.1490	117.580	735.0	3711.0
Итого за период	2853.909	2805.180	2810.509	2775.569	28.9950	34.940	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:56:48 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ377

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	1.23	57.14	117.40	46.65	118.04	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	1.22	56.62	116.95	46.16	117.62	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.15	55.09	115.49	45.11	116.14	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.27	58.12	111.43	46.62	112.06	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	1.32	59.99	105.94	47.49	106.46	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	1.28	59.23	101.88	46.68	102.34	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	1.23	58.28	97.44	45.64	97.85	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	1.24	58.30	99.24	45.77	99.63	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.16	56.24	108.91	45.53	109.50	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.13	54.86	110.14	44.61	110.80	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.17	55.83	105.87	44.73	106.34	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.22	57.76	102.41	45.78	102.90	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.24	58.14	103.23	46.13	103.75	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.23	58.00	102.97	46.05	103.44	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.20	57.66	102.30	45.89	102.72	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.20	57.97	102.73	46.22	103.05	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.16	56.99	104.69	45.91	105.10	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.16	56.37	105.35	45.38	105.85	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.17	56.03	105.02	44.90	105.42	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.17	56.30	105.54	45.16	105.99	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.16	55.84	105.35	44.83	105.80	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.08	54.26	104.52	43.85	105.04	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.03	52.92	107.54	43.32	108.11	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.01	52.70	107.02	43.20	107.57	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.04	52.91	108.80	43.31	109.32	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.09	53.55	115.92	44.12	116.43	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.09	53.22	116.73	43.85	117.10	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.15	55.34	105.59	44.22	105.88	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	1.26	59.04	91.91	45.34	92.14	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	1.26	59.33	92.76	45.69	92.98	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	1.25	59.23	92.39	45.63	92.62	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	36.57	---	3273.46	---	3287.99	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.557	---	45.283	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:46:18 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ400

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	0.75	56.95	70.09	46.27	70.63	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	0.73	56.42	69.69	45.88	70.25	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	0.69	54.91	68.67	44.84	69.16	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	0.76	57.93	66.59	46.41	67.19	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	0.80	59.76	63.32	47.06	64.01	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	0.78	59.01	61.73	46.42	62.50	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	0.75	58.07	60.05	45.57	60.89	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	0.75	58.09	60.95	45.76	61.73	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	0.67	55.86	61.54	44.99	62.12	22.84	22.84	0.00	0.00
30.12.24	0.68	54.68	65.29	44.26	66.00	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	0.71	55.65	63.58	44.50	64.35	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	0.74	57.56	62.10	45.60	62.81	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	0.75	57.93	62.55	45.91	63.27	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	0.75	57.79	62.30	45.80	63.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	0.73	57.46	61.95	45.72	62.58	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	0.73	57.76	61.95	46.02	62.54	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	0.70	56.76	63.06	45.65	63.66	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	0.70	56.17	63.34	45.04	64.00	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	0.70	55.82	63.01	44.64	63.81	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	0.71	56.09	63.23	44.80	63.89	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	0.70	55.64	63.26	44.55	63.85	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	0.65	54.06	63.52	43.72	64.13	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	0.63	52.74	65.06	43.10	65.68	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	0.62	52.51	64.83	42.92	65.44	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	0.63	52.73	65.07	43.03	65.72	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	0.66	53.38	68.47	43.79	69.13	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	0.65	53.06	68.64	43.55	69.30	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	0.70	55.18	63.77	44.09	64.49	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	0.77	58.83	58.28	45.67	59.21	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	0.77	59.12	58.83	46.05	59.72	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	0.76	59.02	58.65	46.03	59.60	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	22.12	---	1973.37	---	1994.66	742.84	742.84	0.00	0.00
Среднее	---	56.353	---	45.085	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:46:21 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 7
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ТЭМ-106
 № ПУ: 3060225
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер
 Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	3.5999999	60	10	---
2	50	3.54	59	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.12.24	1.527	197.29	196.20	1.1	57.669	49.949	0.6	0.5	24.00
22.12.24	1.437	196.43	195.43	1.0	56.048	48.750	0.6	0.5	24.00
23.12.24	1.605	193.47	192.31	1.2	58.847	50.573	0.6	0.5	24.00
24.12.24	1.700	189.10	187.96	1.1	61.052	52.082	0.6	0.5	24.00
25.12.24	1.667	186.81	185.79	1.0	60.346	51.443	0.6	0.5	24.00
26.12.24	1.615	183.97	182.85	1.1	59.248	50.488	0.6	0.5	24.00
27.12.24	1.605	185.08	183.99	1.1	59.360	50.707	0.6	0.5	24.00
28.12.24	1.495	191.43	190.22	1.2	57.386	49.594	0.6	0.5	24.00
29.12.24	1.436	192.91	191.84	1.1	55.802	48.374	0.6	0.5	24.00
30.12.24	1.497	190.79	189.58	1.2	56.651	48.825	0.6	0.5	24.00
31.12.24	1.578	188.13	186.77	1.4	58.750	50.379	0.6	0.5	24.00
01.01.25	1.581	189.19	187.93	1.3	59.135	50.797	0.6	0.5	24.00
02.01.25	1.569	188.52	187.44	1.1	59.031	50.729	0.6	0.5	24.00
03.01.25	1.528	187.83	186.73	1.1	58.699	50.584	0.6	0.5	24.00
04.01.25	1.536	187.72	186.58	1.1	58.972	50.808	0.6	0.5	24.00
05.01.25	1.485	189.39	188.17	1.2	58.104	50.280	0.6	0.5	24.00
06.01.25	1.470	189.51	188.51	1.0	57.365	49.626	0.6	0.5	24.00
07.01.25	1.480	189.23	188.24	1.0	57.013	49.209	0.6	0.5	24.00
08.01.25	1.499	189.10	188.16	0.9	57.284	49.374	0.6	0.5	24.00
09.01.25	1.464	189.13	188.14	1.0	56.797	49.072	0.6	0.5	24.00
10.01.25	1.380	189.63	188.73	0.9	55.354	48.094	0.6	0.5	24.00
11.01.25	1.316	191.99	191.08	0.9	53.813	46.974	0.6	0.5	24.00
12.01.25	1.307	191.76	190.91	0.8	53.635	46.834	0.6	0.5	24.00
13.01.25	1.322	191.87	190.96	0.9	53.788	46.911	0.6	0.5	24.00
14.01.25	1.362	196.01	195.17	0.8	54.421	47.487	0.6	0.5	24.00
15.01.25	1.353	197.05	196.33	0.7	54.128	47.278	0.6	0.5	24.00
16.01.25	1.446	190.49	189.58	0.9	55.878	48.301	0.6	0.5	24.00
17.01.25	1.640	180.41	179.48	0.9	60.067	50.991	0.6	0.5	24.00
18.01.25	1.652	181.43	180.45	1.0	60.401	51.313	0.6	0.5	24.00
19.01.25	1.635	181.30	180.21	1.1	60.291	51.288	0.6	0.5	24.00
20.01.25	1.577	181.49	180.57	0.9	59.593	50.923	0.6	0.5	24.00
Итого	46.76	5868.5	5836.3	32.0	---	---	---	---	744.00
Среднее	---	---	---	---	57.58	49.61	0.6	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.12.24 24:00	3919.1	367346.8	349701.3	87094.4
20.01.25 24:00	3965.9	373215.2	355537.6	87838.4
Итого за период	46.8	5868.4	5836.3	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:56:29 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://t1m.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 8а

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ390

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	1.54	56.82	174.03	47.94	174.62	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	1.53	56.44	173.92	47.63	174.53	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.45	54.83	173.25	46.47	173.86	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.59	57.39	171.54	48.08	172.16	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	1.70	59.68	168.81	49.61	169.40	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	1.65	59.03	166.86	49.10	167.42	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	1.44	57.86	150.66	48.32	150.80	22.73	23.04	0.00	0.00
28.12.24	1.61	58.06	164.86	48.28	167.22	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.51	56.25	169.04	47.30	171.09	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.43	54.55	170.10	46.11	171.66	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.49	55.30	168.40	46.44	169.62	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.58	57.40	166.48	47.92	167.43	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.60	57.78	167.01	48.21	167.83	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.59	57.70	166.76	48.17	167.63	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.55	57.39	166.25	48.07	167.19	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.54	57.62	166.15	48.34	167.10	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.48	56.87	167.12	47.97	168.04	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.47	56.07	167.60	47.27	168.42	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.49	55.73	167.45	46.81	168.07	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.50	56.00	167.62	47.01	168.38	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.48	55.50	167.68	46.68	168.44	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.40	54.23	167.73	45.86	168.46	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.32	52.61	169.50	44.83	170.23	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.31	52.47	169.36	44.75	170.05	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.32	52.57	169.61	44.78	170.28	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.35	53.20	172.16	45.34	172.82	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.35	52.94	172.68	45.12	173.37	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.44	54.51	168.86	45.92	169.50	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	1.64	58.67	161.75	48.53	162.32	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	1.64	59.04	162.19	48.89	162.81	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	1.63	58.93	162.00	48.85	162.66	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	46.62	---	5197.43	---	5223.41	742.73	743.04	0.00	0.00
Среднее	---	56.240	---	47.245	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:42:50 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 8а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ТЭМ-106
 № ПУ: 3060236
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер
 Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	8	160	10	---
2	80	8.65	173	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.12.24	3.638	345.34	352.33	-7.0	57.341	46.805	0.5	0.5	24.00
22.12.24	3.456	343.80	350.78	-7.0	55.757	45.702	0.5	0.5	24.00
23.12.24	3.790	339.17	346.17	-7.0	58.487	47.310	0.5	0.5	24.00
24.12.24	3.968	332.25	339.21	-7.0	60.330	48.386	0.5	0.5	24.00
25.12.24	3.846	327.42	334.32	-6.9	59.460	47.712	0.5	0.5	24.00
26.12.24	3.715	322.28	329.13	-6.8	58.342	46.811	0.5	0.5	24.00
27.12.24	3.727	324.02	330.87	-6.9	58.415	46.911	0.5	0.5	24.00
28.12.24	3.337	319.38	326.05	-6.7	56.567	46.115	0.5	0.5	22.84
29.12.24	3.370	336.76	343.77	-7.0	55.335	45.324	0.5	0.5	24.00
30.12.24	3.505	331.93	338.90	-7.0	56.038	45.475	0.5	0.5	24.00
31.12.24	3.704	327.71	334.63	-6.9	57.918	46.613	0.5	0.5	24.00
01.01.25	3.733	328.54	335.44	-6.9	58.321	46.956	0.5	0.5	24.00
02.01.25	3.722	328.21	335.12	-6.9	58.188	46.845	0.5	0.5	24.00
03.01.25	3.634	327.43	334.35	-6.9	57.848	46.748	0.5	0.5	24.00
04.01.25	3.641	327.77	334.68	-6.9	58.149	47.037	0.5	0.5	24.00
05.01.25	3.521	330.38	337.32	-6.9	57.271	46.612	0.5	0.5	24.00
06.01.25	3.480	331.51	338.40	-6.9	56.631	46.129	0.5	0.5	24.00
07.01.25	3.476	330.94	337.79	-6.9	56.267	45.759	0.5	0.5	24.00
08.01.25	3.566	331.74	338.60	-6.9	56.541	45.788	0.5	0.5	24.00
09.01.25	3.552	332.14	338.99	-6.9	56.076	45.377	0.5	0.5	24.00
10.01.25	3.278	332.79	339.64	-6.8	54.608	44.753	0.5	0.5	24.00
11.01.25	3.131	336.92	343.83	-6.9	53.310	44.011	0.5	0.5	24.00
12.01.25	3.067	336.25	343.15	-6.9	53.082	43.957	0.5	0.5	24.00
13.01.25	3.129	337.15	344.05	-6.9	53.355	44.068	0.5	0.5	24.00
14.01.25	3.256	348.75	355.71	-7.0	54.131	44.792	0.5	0.5	24.00
15.01.25	3.260	351.07	358.09	-7.0	53.824	44.534	0.5	0.5	24.00
16.01.25	3.441	336.47	343.34	-6.9	55.432	45.202	0.5	0.5	24.00
17.01.25	3.805	314.58	321.21	-6.6	58.955	46.856	0.5	0.5	24.00
18.01.25	3.819	315.41	322.04	-6.6	59.281	47.169	0.5	0.5	24.00
19.01.25	3.792	314.94	321.55	-6.6	59.168	47.123	0.5	0.5	24.00
20.01.25	3.671	316.96	323.63	-6.7	58.495	46.909	0.5	0.5	24.00
Итого	110.03	10260.0	10473.1	-213.2	---	---	---	---	742.84
Среднее	---	---	---	---	56.87	46.12	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.12.24 24:00	9704.3	695611.0	685122.8	73145.6
20.01.25 24:00	9814.4	705871.0	695595.8	73888.5
Итого за период	110.1	10260.0	10473.0	742.9

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:42:43 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://t1m.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 9/3
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ТЭМ-106
 № ПУ: 3060251
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер
 Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	9.6	160	10	---
2	80	10.32	172	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.12.24	3.537	388.51	388.90	-0.4	57.478	48.482	0.5	0.0	24.00
22.12.24	3.339	388.08	388.40	-0.3	55.832	47.335	0.5	0.0	24.00
23.12.24	3.656	383.12	383.66	-0.5	58.395	48.960	0.5	0.0	24.00
24.12.24	3.912	376.40	376.97	-0.6	60.754	50.469	0.5	0.0	24.00
25.12.24	3.840	373.91	374.47	-0.6	60.106	49.942	0.5	0.0	24.00
26.12.24	3.702	370.24	370.63	-0.4	58.909	49.016	0.5	0.0	24.00
27.12.24	3.689	371.68	372.10	-0.4	59.108	49.289	0.5	0.0	24.00
28.12.24	3.455	379.23	379.49	-0.3	57.278	48.275	0.5	0.0	24.00
29.12.24	3.299	382.03	382.28	-0.3	55.551	47.021	0.5	0.0	24.00
30.12.24	3.448	379.58	379.93	-0.4	56.293	47.316	0.5	0.0	24.00
31.12.24	3.644	374.97	375.39	-0.4	58.452	48.840	0.5	0.0	24.00
01.01.25	3.676	376.78	377.13	-0.4	58.835	49.187	0.5	0.0	24.00
02.01.25	3.641	375.57	375.89	-0.3	58.752	49.165	0.5	0.0	24.00
03.01.25	3.547	374.42	374.73	-0.3	58.424	49.058	0.5	0.0	24.00
04.01.25	3.524	374.22	374.54	-0.3	58.658	49.348	0.5	0.0	24.00
05.01.25	3.412	376.61	376.88	-0.3	57.891	48.937	0.5	0.0	24.00
06.01.25	3.396	377.11	377.37	-0.3	57.080	48.182	0.5	0.0	24.00
07.01.25	3.459	376.60	376.89	-0.3	56.745	47.667	0.5	0.0	24.00
08.01.25	3.499	375.97	376.19	-0.2	57.032	47.832	0.5	0.0	24.00
09.01.25	3.388	376.04	376.20	-0.2	56.543	47.639	0.5	0.0	24.00
10.01.25	3.203	376.74	376.92	-0.2	55.208	46.810	0.5	0.0	24.00
11.01.25	3.032	380.91	381.05	-0.1	53.558	45.702	0.5	0.0	24.00
12.01.25	3.028	380.99	381.18	-0.2	53.424	45.579	0.5	0.0	24.00
13.01.25	3.072	380.58	380.90	-0.3	53.520	45.551	0.5	0.0	24.00
14.01.25	3.165	384.93	385.26	-0.3	54.155	46.035	0.5	0.0	24.00
15.01.25	3.154	386.36	386.68	-0.3	53.885	45.824	0.5	0.0	24.00
16.01.25	3.345	378.37	378.71	-0.3	55.393	46.655	0.5	0.0	24.00
17.01.25	3.807	364.04	364.38	-0.3	59.715	49.360	0.5	0.0	24.00
18.01.25	3.821	365.25	365.59	-0.3	60.090	49.733	0.5	0.0	24.00
19.01.25	3.775	365.02	365.38	-0.4	59.984	49.745	0.5	0.0	24.00
20.01.25	3.638	365.24	365.58	-0.3	59.330	49.476	0.5	0.0	24.00
Итого	108.10	11679.5	11689.7	-10.2	---	---	---	---	744.00
Среднее	---	---	---	---	57.30	48.14	0.5	0.0	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.12.24 24:00	8521.2	727364.6	754394.6	84500.0
20.01.25 24:00	8629.3	739044.1	766084.2	85244.0
Итого за период	108.1	11679.5	11689.6	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:48:58 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ7-04.1

№ ПУ: 22179274

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0х3DCE

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.12.24	57.59	47.84	н/д	9.75	5.41	5.53	н/д	208.167	212.365	н/д	207.563	207.563	н/д	0.000	2.023	н/д	24	0
22.12.24	56.01	46.72	н/д	9.29	5.40	5.54	н/д	206.773	210.840	н/д	206.259	206.259	н/д	0.000	1.915	н/д	24	0
23.12.24	58.95	48.50	н/д	10.45	5.38	5.53	н/д	203.708	207.930	н/д	203.065	203.065	н/д	0.000	2.120	н/д	24	0
24.12.24	60.99	49.68	н/д	11.32	5.27	5.44	н/д	197.848	202.083	н/д	197.123	197.123	н/д	0.000	2.230	н/д	24	0
25.12.24	60.27	49.02	н/д	11.25	5.22	5.41	н/д	194.770	198.913	н/д	194.115	194.115	н/д	0.000	2.183	н/д	24	0
26.12.24	59.25	48.12	н/д	11.13	5.21	5.41	н/д	190.270	194.135	н/д	189.632	189.632	н/д	0.000	2.110	н/д	24	0
27.12.24	59.29	48.33	н/д	10.96	5.27	5.47	н/д	192.773	196.835	н/д	192.187	192.187	н/д	0.000	2.105	н/д	24	0
28.12.24	57.25	47.41	н/д	9.83	5.35	5.51	н/д	200.372	204.527	н/д	199.877	199.877	н/д	0.000	1.964	н/д	24	0
29.12.24	55.77	46.38	н/д	9.39	5.35	5.51	н/д	202.415	206.555	н/д	202.019	202.019	н/д	0.000	1.896	н/д	24	0
30.12.24	56.70	46.76	н/д	9.94	5.29	5.47	н/д	199.633	203.760	н/д	199.195	199.195	н/д	0.000	1.979	н/д	24	0
31.12.24	58.73	48.09	н/д	10.64	5.30	5.49	н/д	196.842	201.073	н/д	196.330	196.330	н/д	0.000	2.087	н/д	24	0
01.01.25	59.10	48.49	н/д	10.61	5.31	5.50	н/д	198.020	202.307	н/д	197.471	197.471	н/д	0.000	2.095	н/д	24	0
02.01.25	58.97	48.37	н/д	10.60	5.31	5.49	н/д	196.678	200.805	н/д	196.088	196.088	н/д	0.000	2.078	н/д	24	0
03.01.25	58.64	48.27	н/д	10.36	5.27	5.46	н/д	196.365	200.482	н/д	195.798	195.798	н/д	0.000	2.028	н/д	24	0
04.01.25	58.93	48.56	н/д	10.37	5.26	5.45	н/д	195.700	199.750	н/д	195.080	195.080	н/д	0.000	2.021	н/д	24	0
05.01.25	57.98	48.11	н/д	9.87	5.29	5.47	н/д	198.967	203.277	н/д	198.496	198.496	н/д	0.000	1.957	н/д	24	0
06.01.25	57.31	47.41	н/д	9.90	5.29	5.47	н/д	199.053	203.508	н/д	198.727	198.727	н/д	0.000	1.967	н/д	24	0
07.01.25	56.97	46.95	н/д	10.02	5.25	5.43	н/д	198.118	202.548	н/д	197.826	197.826	н/д	0.000	1.981	н/д	24	0
08.01.25	57.24	47.04	н/д	10.20	5.30	5.47	н/д	197.803	202.247	н/д	197.504	197.504	н/д	0.000	2.014	н/д	24	0
09.01.25	56.78	46.78	н/д	10.00	5.29	5.46	н/д	197.613	201.985	н/д	197.321	197.321	н/д	0.000	1.971	н/д	24	0
10.01.25	55.22	45.96	н/д	9.26	5.22	5.39	н/д	198.553	202.813	н/д	198.305	198.305	н/д	0.000	1.835	н/д	24	0
11.01.25	53.79	45.11	н/д	8.68	5.24	5.40	н/д	201.533	205.768	н/д	201.349	201.349	н/д	0.000	1.747	н/д	24	0
12.01.25	53.58	45.01	н/д	8.57	5.22	5.38	н/д	201.402	205.613	н/д	201.221	201.221	н/д	0.000	1.723	н/д	24	0
13.01.25	53.78	45.00	н/д	8.78	5.22	5.38	н/д	201.522	205.775	н/д	201.343	201.343	н/д	0.000	1.765	н/д	24	0
14.01.25	54.40	45.52	н/д	8.89	5.23	5.37	н/д	206.255	210.665	н/д	206.056	206.056	н/д	0.000	1.829	н/д	24	0
15.01.25	54.09	45.25	н/д	8.84	5.23	5.37	н/д	206.935	211.307	н/д	206.732	206.732	н/д	0.000	1.826	н/д	24	0
16.01.25	55.98	46.02	н/д	9.96	5.16	5.34	н/д	197.275	201.520	н/д	196.990	196.990	н/д	0.000	1.960	н/д	24	0
17.01.25	60.04	48.16	н/д	11.87	5.07	5.31	н/д	184.702	188.993	н/д	184.315	184.315	н/д	0.000	2.187	н/д	24	0
18.01.25	60.34	48.48	н/д	11.87	5.11	5.35	н/д	185.550	189.863	н/д	185.130	185.130	н/д	0.000	2.196	н/д	24	0
19.01.25	60.24	48.48	н/д	11.76	5.10	5.34	н/д	185.510	189.798	н/д	185.079	185.079	н/д	0.000	2.175	н/д	24	0
20.01.25	59.51	48.18	н/д	11.33	5.18	5.41	н/д	185.480	189.710	н/д	185.066	185.066	н/д	0.000	2.095	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	6126.605	6257.750	---	6113.262	6113.262	---	0.000	62.062	---	744	0
Среднее	57.49	47.33	---	10.16	5.26	5.44	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.12.24 24:00	51134.307	52135.378	0.000	50967.916	50975.846	0.000	-7.930	524.957	0.000	10942	15
20.01.25 24:00	57260.910	58393.125	0.000	57081.178	57089.107	0.000	-7.930	587.020	0.000	11686	15
Итого за период	6126.603	6257.747	0.000	6113.262	6113.261	0.000	0.000	62.063	0.000	744	0

Представитель абонента _____ /

Представитель поставщика _____ /

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:44:02 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tim.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 9а

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ858

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	1.95	56.92	150.94	43.97	151.39	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	1.94	56.42	150.50	43.54	151.03	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.83	54.88	149.38	42.62	149.88	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.00	57.81	146.36	44.06	146.85	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	2.11	59.75	142.03	44.86	142.52	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.06	59.02	139.01	44.17	139.53	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	2.00	58.03	135.76	43.30	136.30	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	1.98	58.09	136.85	43.55	137.32	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.87	56.08	144.77	43.11	145.23	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.80	54.65	145.05	42.20	145.59	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.87	55.57	141.77	42.34	142.37	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.97	57.52	139.31	43.35	139.86	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.98	57.89	139.80	43.73	140.31	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.96	57.77	139.69	43.70	140.18	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.91	57.44	139.12	43.71	139.73	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.91	57.74	139.31	43.98	139.98	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.84	56.79	140.95	43.72	141.56	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.85	56.15	141.54	43.08	142.09	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.87	55.81	141.20	42.53	141.83	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.89	56.07	141.68	42.69	142.28	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.85	55.61	141.82	42.56	142.45	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.73	54.10	142.16	41.92	142.70	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.66	52.71	144.74	41.24	145.34	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.65	52.50	144.31	41.07	144.88	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.68	52.70	144.95	41.07	145.60	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.75	53.31	149.03	41.57	149.68	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.74	53.00	149.55	41.37	149.97	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.83	55.00	139.35	41.70	139.96	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	2.02	58.79	126.99	42.89	127.42	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.03	59.09	127.54	43.14	128.16	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	2.00	58.99	127.23	43.21	127.79	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	58.53	---	4382.69	---	4399.78	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.329	---	42.902	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:41:16 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 96
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ТЭМ-106
 № ПУ: 3060235
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер
 Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	3	60	10	---
2	50	3.0250000	60.5	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.12.24	2.074	172.80	170.85	2.0	56.523	44.517	0.5	0.5	24.00
22.12.24	1.957	171.67	169.73	1.9	54.967	43.563	0.5	0.5	24.00
23.12.24	2.157	168.48	166.47	2.0	57.876	45.070	0.5	0.5	24.00
24.12.24	2.275	164.53	162.54	2.0	59.873	46.045	0.5	0.5	24.00
25.12.24	2.231	162.90	160.88	2.0	59.145	45.443	0.5	0.5	24.00
26.12.24	2.164	160.21	158.26	2.0	58.140	44.628	0.5	0.5	24.00
27.12.24	2.150	161.57	159.60	2.0	58.185	44.876	0.5	0.5	24.00
28.12.24	2.012	167.31	165.34	2.0	56.202	44.170	0.5	0.5	24.00
29.12.24	1.942	168.43	166.49	1.9	54.745	43.208	0.5	0.5	24.00
30.12.24	2.028	166.83	165.01	1.8	55.631	43.467	0.5	0.5	24.00
31.12.24	2.121	163.78	161.87	1.9	57.620	44.665	0.5	0.5	24.00
01.01.25	2.132	166.21	164.29	1.9	58.013	45.182	0.5	0.5	24.00
02.01.25	2.114	164.80	162.87	1.9	57.877	45.046	0.5	0.5	24.00
03.01.25	2.056	163.93	162.06	1.9	57.555	45.008	0.5	0.5	24.00
04.01.25	2.053	164.30	162.38	1.9	57.855	45.355	0.5	0.5	24.00
05.01.25	1.983	164.81	162.90	1.9	56.907	44.871	0.5	0.5	24.00
06.01.25	1.987	165.88	163.97	1.9	56.241	44.259	0.5	0.5	24.00
07.01.25	2.011	165.48	163.58	1.9	55.890	43.730	0.5	0.5	24.00
08.01.25	2.034	165.04	163.13	1.9	56.137	43.807	0.5	0.5	24.00
09.01.25	1.990	164.81	162.93	1.9	55.681	43.601	0.5	0.5	24.00
10.01.25	1.867	165.18	163.33	1.9	54.170	42.862	0.5	0.5	24.00
11.01.25	1.782	166.99	165.17	1.8	52.781	42.102	0.5	0.5	24.00
12.01.25	1.768	167.35	165.51	1.8	52.576	42.002	0.5	0.5	24.00
13.01.25	1.803	167.60	165.74	1.9	52.749	41.988	0.5	0.5	24.00
14.01.25	1.863	171.07	169.19	1.9	53.364	42.467	0.5	0.5	24.00
15.01.25	1.852	171.50	169.61	1.9	53.032	42.227	0.5	0.5	24.00
16.01.25	1.977	163.94	162.08	1.9	54.900	42.835	0.5	0.5	24.00
17.01.25	2.194	154.15	152.32	1.8	58.844	44.608	0.5	0.5	24.00
18.01.25	2.207	154.80	152.97	1.8	59.148	44.887	0.5	0.5	24.00
19.01.25	2.181	154.45	152.73	1.7	59.046	44.920	0.5	0.5	24.00
20.01.25	2.111	154.59	152.74	1.9	58.343	44.682	0.5	0.5	24.00
Итого	63.08	5105.4	5046.5	58.9	---	---	---	---	744.00
Среднее	---	---	---	---	56.45	44.07	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.12.24 24:00	3401.5	241440.9	239850.8	45880.5
20.01.25 24:00	3464.6	246546.3	244897.3	46624.5
Итого за период	63.1	5105.4	5046.5	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:48:56 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 10

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ7-04.1

№ ПУ: 20127892

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x21D3

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.12.24	57.67	45.75	н/д	11.92	5.68	5.46	н/д	442.590	441.210	н/д	436.379	436.379	н/д	0.000	5.201	н/д	24	0
22.12.24	56.06	44.71	н/д	11.34	5.68	5.45	н/д	441.180	439.980	н/д	435.374	435.374	н/д	0.000	4.938	н/д	24	0
23.12.24	58.85	46.25	н/д	12.60	5.67	5.43	н/д	436.630	435.060	н/д	430.235	430.235	н/д	0.000	5.421	н/д	24	0
24.12.24	61.03	47.50	н/д	13.53	5.58	5.32	н/д	429.900	428.050	н/д	423.101	423.101	н/д	0.000	5.727	н/д	24	0
25.12.24	60.33	47.01	н/д	13.32	5.55	5.27	н/д	426.450	424.640	н/д	419.830	419.830	н/д	0.000	5.594	н/д	24	0
26.12.24	59.24	46.18	н/д	13.05	5.56	5.25	н/д	421.320	419.750	н/д	415.091	415.091	н/д	0.000	5.420	н/д	24	0
27.12.24	59.35	46.23	н/д	13.12	5.61	5.31	н/д	423.560	421.870	н/д	417.205	417.205	н/д	0.000	5.475	н/д	24	0
28.12.24	57.11	45.08	н/д	12.03	5.66	5.40	н/д	394.750	408.310	н/д	389.333	389.333	н/д	0.000	4.683	н/д	22	2
29.12.24	55.81	44.38	н/д	11.43	5.65	5.39	н/д	434.210	432.970	н/д	428.524	428.524	н/д	0.000	4.896	н/д	24	0
30.12.24	56.66	44.74	н/д	11.92	5.61	5.34	н/д	431.460	430.080	н/д	425.607	425.607	н/д	0.000	5.073	н/д	24	0
31.12.24	58.74	46.00	н/д	12.74	5.63	5.34	н/д	427.670	426.010	н/д	421.383	421.383	н/д	0.000	5.371	н/д	24	0
01.01.25	59.12	46.29	н/д	12.83	5.64	5.35	н/д	429.800	428.090	н/д	423.384	423.384	н/д	0.000	5.431	н/д	24	0
02.01.25	59.02	46.24	н/д	12.78	5.64	5.35	н/д	428.540	426.820	н/д	422.142	422.142	н/д	0.000	5.395	н/д	24	0
03.01.25	58.68	46.09	н/д	12.58	5.61	5.32	н/д	426.980	425.360	н/д	420.717	420.717	н/д	0.000	5.293	н/д	24	0
04.01.25	58.94	46.39	н/д	12.56	5.59	5.31	н/д	426.840	425.210	н/д	420.523	420.523	н/д	0.000	5.282	н/д	24	0
05.01.25	58.08	46.05	н/д	12.03	5.61	5.34	н/д	429.270	427.810	н/д	423.130	423.130	н/д	0.000	5.089	н/д	24	0
06.01.25	57.34	45.44	н/д	11.90	5.61	5.34	н/д	429.530	427.980	н/д	423.477	423.477	н/д	0.000	5.039	н/д	24	0
07.01.25	57.00	45.07	н/д	11.93	5.57	5.30	н/д	429.080	427.560	н/д	423.122	423.122	н/д	0.000	5.048	н/д	24	0
08.01.25	57.28	45.21	н/д	12.07	5.61	5.34	н/д	428.660	427.080	н/д	422.636	422.636	н/д	0.000	5.102	н/д	24	0
09.01.25	56.79	44.91	н/д	11.88	5.60	5.34	н/д	428.500	426.990	н/д	422.594	422.594	н/д	0.000	5.020	н/д	24	0
10.01.25	55.36	44.15	н/д	11.20	5.53	5.27	н/д	429.080	427.800	н/д	423.523	423.523	н/д	0.000	4.745	н/д	24	0
11.01.25	53.82	43.27	н/д	10.55	5.54	5.29	н/д	432.670	431.560	н/д	427.399	427.399	н/д	0.000	4.506	н/д	24	0
12.01.25	53.64	43.19	н/д	10.45	5.53	5.27	н/д	432.380	431.320	н/д	427.154	427.154	н/д	0.000	4.463	н/д	24	0
13.01.25	53.79	43.21	н/д	10.59	5.52	5.27	н/д	431.930	430.830	н/д	426.663	426.663	н/д	0.000	4.516	н/д	24	0
14.01.25	54.42	43.69	н/д	10.74	5.51	5.29	н/д	438.310	437.100	н/д	432.805	432.805	н/д	0.000	4.646	н/д	24	0
15.01.25	54.13	43.43	н/д	10.70	5.51	5.28	н/д	439.640	438.450	н/д	434.175	434.175	н/д	0.000	4.644	н/д	24	0
16.01.25	56.13	45.15	н/д	10.99	5.49	5.20	н/д	472.110	470.690	н/д	465.759	465.759	н/д	0.000	5.117	н/д	24	0
17.01.25	60.07	48.33	н/д	11.74	5.47	5.09	н/д	508.150	506.270	н/д	500.279	500.279	н/д	0.000	5.874	н/д	24	0
18.01.25	60.41	48.67	н/д	11.74	5.51	5.13	н/д	509.470	507.570	н/д	501.476	501.476	н/д	0.000	5.890	н/д	24	0
19.01.25	60.30	48.66	н/д	11.64	5.51	5.12	н/д	509.190	507.310	н/д	501.234	501.234	н/д	0.000	5.835	н/д	24	0
20.01.25	59.59	48.30	н/д	11.29	5.57	5.20	н/д	509.770	508.030	н/д	502.028	502.028	н/д	0.000	5.672	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	13679.620	13647.760	---	13486.282	13486.282	---	0.000	160.406	---	742	2
Среднее	57.61	45.72	---	11.89	5.58	5.30	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.12.24 24:00	283843.80 0	283403.36 0	0.000	279546.31 7	279525.23 3	0.000	21.084	3279.664	0.000	17419	9854
20.01.25 24:00	297523.42 0	297051.12 0	0.000	293032.59 9	293011.51 5	0.000	21.084	3440.069	0.000	18161	9856
Итого за период	13679.620	13647.760	0.000	13486.282	13486.282	0.000	0.000	160.405	0.000	742	2

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:47:10 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tim.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 10а

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ391

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	1.72	56.66	187.76	47.50	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	1.69	56.10	187.62	47.06	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.61	54.63	186.90	46.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.80	57.71	182.98	47.85	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	1.88	59.44	178.52	48.91	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	1.83	58.67	175.67	48.26	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	1.78	57.79	172.67	47.45	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	1.77	57.76	174.10	47.56	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.66	55.68	182.47	46.54	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.61	54.41	182.57	45.58	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.67	55.41	178.88	46.03	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.75	57.25	176.40	47.34	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.77	57.62	176.68	47.58	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.75	57.46	176.74	47.54	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.70	57.16	176.08	47.47	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.71	57.46	176.34	47.75	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.64	56.44	178.31	47.20	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.64	55.87	178.62	46.67	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.65	55.55	178.45	46.29	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.66	55.80	179.02	46.48	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.64	55.36	179.26	46.18	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.54	53.73	179.95	45.16	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.47	52.49	182.71	44.43	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.45	52.26	182.08	44.26	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.48	52.49	182.70	44.35	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.53	53.10	186.78	44.89	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.51	52.75	187.21	44.66	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.63	54.96	175.53	45.56	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	1.79	58.49	163.72	47.51	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	1.81	58.76	164.46	47.74	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	1.79	58.66	164.13	47.74	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	51.93	---	5535.31	---	0.00	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.062	---	46.630	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:44:19 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 12/2

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА774

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	1.69	57.89	155.94	47.06	157.88	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	1.67	57.40	155.09	46.63	157.05	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.57	55.81	152.60	45.51	155.07	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.72	58.73	147.93	47.06	149.98	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	1.81	60.79	140.86	47.89	142.38	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	1.76	60.05	135.29	47.04	137.20	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	1.69	58.99	128.80	45.84	130.99	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	1.69	59.07	130.84	46.09	133.19	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.59	57.07	140.64	45.68	143.15	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.55	55.57	143.83	44.80	146.12	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.60	56.47	136.67	44.72	138.70	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.68	58.49	131.65	45.73	133.98	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.68	58.87	132.68	46.16	135.13	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.67	58.76	132.25	46.09	134.65	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.61	58.41	130.73	46.04	133.53	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.61	58.70	131.27	46.42	133.84	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.56	57.77	134.70	46.14	136.64	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.57	57.08	135.87	45.54	137.84	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.58	56.74	135.23	45.02	137.23	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.61	57.00	136.23	45.16	137.93	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.57	56.52	136.54	44.98	138.05	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.48	55.04	137.24	44.22	138.91	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.41	53.57	141.93	43.63	143.79	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.38	53.38	140.84	43.55	143.10	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.42	53.56	142.27	43.54	143.99	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.48	54.18	144.92	43.93	146.46	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.47	53.87	144.04	43.66	145.71	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.56	55.82	134.45	44.04	135.80	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	1.74	59.76	122.84	45.61	124.10	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	1.75	60.09	123.88	45.95	125.40	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	1.73	59.97	123.58	45.99	125.14	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	49.90	---	4261.63	---	4322.93	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.272	---	45.475	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:43:20 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 13

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00182302

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x093В

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	57.33	49.51	7.82	219.820	219.820	216.460	217.310	-0.850	6.90	6.70	1.6930	0.0	24.0
22.12.24	55.75	48.26	7.49	217.030	217.030	213.910	214.630	-0.720	6.90	6.70	1.5990	0.0	24.0
23.12.24	58.70	50.08	8.62	210.120	210.120	206.800	207.680	-0.880	6.90	6.70	1.7800	0.0	24.0
24.12.24	60.74	51.17	9.57	199.830	199.830	196.450	197.370	-0.920	6.90	6.70	1.8780	0.0	24.0
25.12.24	60.00	50.34	9.66	192.390	192.390	189.220	190.120	-0.900	6.90	6.70	1.8280	0.0	24.0
26.12.24	58.98	49.26	9.72	183.490	183.490	180.580	181.400	-0.820	6.90	6.70	1.7520	0.0	24.0
27.12.24	58.95	49.44	9.51	186.820	186.820	183.840	184.660	-0.820	6.90	6.70	1.7450	0.0	24.0
28.12.24	56.88	48.56	8.32	200.630	200.630	197.660	198.440	-0.780	6.90	6.70	1.6410	0.0	24.0
29.12.24	55.53	47.66	7.87	205.700	205.700	202.760	203.540	-0.780	6.90	6.70	1.5940	0.0	24.0
30.12.24	56.42	47.90	8.52	197.280	197.280	194.410	195.140	-0.730	6.90	6.70	1.6540	0.0	24.0
31.12.24	58.45	49.26	9.19	191.120	191.120	188.150	188.920	-0.770	6.90	6.70	1.7250	0.0	24.0
01.01.25	58.83	49.64	9.19	192.770	192.770	189.650	190.570	-0.920	6.90	6.70	1.7430	0.0	24.0
02.01.25	58.69	49.55	9.14	192.110	192.110	189.020	189.950	-0.930	6.90	6.70	1.7260	0.0	24.0
03.01.25	58.35	49.38	8.97	190.690	190.690	187.740	188.530	-0.790	6.90	6.70	1.6800	0.0	24.0
04.01.25	58.65	49.65	9.00	191.160	191.160	188.080	189.000	-0.920	6.90	6.70	1.6900	0.0	24.0
05.01.25	57.69	49.16	8.53	195.060	195.060	192.060	192.860	-0.800	6.90	6.70	1.6340	0.0	24.0
06.01.25	57.05	48.65	8.40	196.520	196.520	193.590	194.360	-0.770	6.90	6.70	1.6220	0.0	24.0
07.01.25	56.71	48.22	8.49	195.620	195.620	192.740	193.460	-0.720	6.90	6.70	1.6330	0.0	24.0
08.01.25	56.96	48.43	8.53	196.750	196.750	193.800	194.590	-0.790	6.90	6.70	1.6500	0.0	24.0
09.01.25	56.49	48.12	8.37	196.970	196.970	194.060	194.860	-0.800	6.90	6.70	1.6240	0.0	24.0
10.01.25	54.91	47.05	7.86	197.920	197.920	195.150	195.850	-0.700	6.90	6.70	1.5280	0.0	24.0
11.01.25	53.54	46.28	7.26	204.360	204.360	201.670	202.320	-0.650	6.90	6.70	1.4590	0.0	24.0
12.01.25	53.33	46.13	7.20	203.470	203.470	200.760	201.440	-0.680	6.90	6.70	1.4440	0.0	24.0
13.01.25	53.54	46.24	7.30	204.780	204.780	202.090	202.700	-0.610	6.90	6.70	1.4740	0.0	24.0
14.01.25	54.17	46.77	7.40	208.140	208.140	205.300	205.980	-0.680	6.90	6.70	1.5140	0.0	24.0
15.01.25	53.83	46.45	7.38	207.030	207.030	204.190	204.890	-0.700	6.90	6.70	1.5070	0.0	24.0
16.01.25	55.69	47.23	8.46	193.080	193.080	190.260	191.060	-0.800	6.90	6.70	1.6080	0.0	24.0
17.01.25	59.75	49.50	10.25	177.790	177.790	174.910	175.750	-0.840	6.90	6.70	1.7890	0.0	24.0
18.01.25	60.05	49.88	10.17	179.310	179.310	176.350	177.160	-0.810	6.90	6.70	1.7930	0.0	24.0
19.01.25	59.93	49.83	10.10	178.680	178.680	175.740	176.580	-0.840	6.90	6.70	1.7750	0.0	24.0
20.01.25	59.20	49.51	9.69	181.290	181.290	178.350	179.180	-0.830	6.90	6.70	1.7250	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6087.730	6087.730	5995.75	6020.30	-24.550	---	---	51.5070	0.0	744.0
Среднее	57.26	48.61	8.64	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	13577.100	15265.560	13396.639	15114.760	97.6130	-1718.120	975.0	2728.0
20.01.25 24:00	19664.830	21353.290	19392.389	21135.059	149.1200	-1742.670	975.0	3472.0
Итого за период	6087.730	6087.730	5995.750	6020.299	51.5070	-24.550	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:55:55 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 13а

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00166313

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0хАС0С

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	57.33	51.80	5.53	359.540	364.220	354.080	359.630	-5.550	6.47	6.26	1.9570	0.0	24.0
22.12.24	55.75	50.48	5.27	354.980	359.620	349.850	355.380	-5.530	6.46	6.27	1.8460	0.0	24.0
23.12.24	58.70	52.62	6.08	343.810	347.980	338.360	343.490	-5.130	6.43	6.26	2.0550	0.0	24.0
24.12.24	60.74	54.00	6.74	327.140	330.810	321.600	326.340	-4.740	6.32	6.17	2.1650	0.0	24.0
25.12.24	59.99	53.18	6.81	315.010	318.410	309.800	314.220	-4.420	6.27	6.15	2.1100	0.0	24.0
26.12.24	58.97	52.08	6.89	300.560	303.690	295.750	299.850	-4.100	6.25	6.15	2.0350	0.0	24.0
27.12.24	58.94	52.20	6.74	315.660	319.210	311.130	315.530	-4.400	6.31	6.20	1.9230	0.0	24.0
28.12.24	56.87	51.01	5.86	328.450	332.410	323.530	328.370	-4.840	6.39	6.25	1.8920	0.0	24.0
29.12.24	55.51	49.96	5.55	336.460	340.640	331.600	336.680	-5.080	6.40	6.24	1.8390	0.0	24.0
30.12.24	56.42	50.37	6.05	322.350	326.120	317.580	322.280	-4.700	6.34	6.21	1.9190	0.0	24.0
31.12.24	58.45	51.90	6.55	312.200	315.660	307.280	311.700	-4.420	6.35	6.22	2.0110	0.0	24.0
01.01.25	58.82	52.33	6.49	314.920	318.410	309.850	314.320	-4.470	6.35	6.23	2.0100	0.0	24.0
02.01.25	58.69	52.21	6.48	313.860	317.370	308.860	313.300	-4.440	6.35	6.23	1.9970	0.0	24.0
03.01.25	58.35	52.01	6.34	311.550	315.060	306.730	311.070	-4.340	6.31	6.20	1.9410	0.0	24.0
04.01.25	58.65	52.33	6.32	312.330	315.850	307.350	311.770	-4.420	6.31	6.19	1.9410	0.0	24.0
05.01.25	57.69	51.73	5.96	318.700	322.450	313.770	318.460	-4.690	6.34	6.21	1.8660	0.0	24.0
06.01.25	57.04	51.11	5.93	321.090	324.810	316.250	320.860	-4.610	6.34	6.20	1.8730	0.0	24.0
07.01.25	56.70	50.65	6.05	319.620	323.280	314.860	319.400	-4.540	6.30	6.17	1.9040	0.0	24.0
08.01.25	56.96	50.88	6.08	321.440	325.110	316.600	321.190	-4.590	6.34	6.21	1.9230	0.0	24.0
09.01.25	56.50	50.53	5.97	321.830	325.520	317.070	321.650	-4.580	6.33	6.20	1.8910	0.0	24.0
10.01.25	54.90	49.35	5.55	323.380	327.180	318.860	323.450	-4.590	6.27	6.13	1.7660	0.0	24.0
11.01.25	53.54	48.42	5.12	333.950	338.080	329.530	334.390	-4.860	6.30	6.14	1.6840	0.0	24.0
12.01.25	53.32	48.24	5.08	332.320	336.410	327.900	332.720	-4.820	6.27	6.12	1.6670	0.0	24.0
13.01.25	53.53	48.39	5.14	334.720	338.850	330.250	335.140	-4.890	6.27	6.12	1.6980	0.0	24.0
14.01.25	54.15	48.93	5.22	340.220	344.460	335.600	340.590	-4.990	6.28	6.12	1.7540	0.0	24.0
15.01.25	53.82	48.63	5.19	338.310	342.540	333.780	338.730	-4.950	6.27	6.11	1.7340	0.0	24.0
16.01.25	55.69	49.67	6.02	315.660	319.210	311.130	315.530	-4.400	6.20	6.08	1.8720	0.0	24.0
17.01.25	59.73	52.39	7.34	290.710	293.460	285.920	289.660	-3.740	6.13	6.04	2.0980	0.0	24.0
18.01.25	60.03	52.70	7.33	293.200	295.990	288.330	292.150	-3.820	6.17	6.08	2.1110	0.0	24.0
19.01.25	59.93	52.66	7.27	292.160	294.930	287.330	291.130	-3.800	6.16	6.07	2.0870	0.0	24.0
20.01.25	59.19	52.28	6.91	296.420	299.360	291.620	295.570	-3.950	6.24	6.15	2.0150	0.0	24.0
Итого	---	---	---	9646.8	9757.8	9501.02	9639.02	-138.000	---	---	57.6610	0.0	744.0
Среднее	57.25	51.13	6.12	---	---	---	---	---	6.31	6.17	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	25425.370	25736.560	25082.039	25450.030	128.5390	-367.990	741.0	2963.0
20.01.25 24:00	35378.220	35803.690	34884.130	35394.409	188.2260	-510.280	741.0	3707.0
Итого за период	9952.850	10067.130	9802.090	9944.379	59.6870	-142.290	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:56:03 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 16а

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00178920

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x764A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	57.70	52.48	5.22	400.440	398.430	394.230	393.510	0.720	2.01	16.20	1.9430	0.0	24.0
22.12.24	56.13	51.10	5.03	395.270	393.460	389.410	388.800	0.610	2.01	16.14	1.8470	0.0	24.0
23.12.24	59.19	53.34	5.85	382.730	380.720	376.480	375.840	0.640	2.01	15.89	2.0960	0.0	24.0
24.12.24	61.20	54.75	6.45	364.180	362.050	357.860	357.170	0.690	2.01	15.04	2.2090	0.0	24.0
25.12.24	60.44	53.97	6.47	350.550	348.690	344.610	344.080	0.530	2.01	14.86	2.1380	0.0	24.0
26.12.24	59.46	52.92	6.54	334.770	332.800	329.250	328.590	0.660	2.01	14.51	2.0670	0.0	24.0
27.12.24	59.40	53.02	6.38	340.800	339.000	335.250	334.700	0.550	2.01	14.00	2.0570	0.0	24.0
28.12.24	57.07	51.54	5.53	349.190	347.440	343.850	343.260	0.590	2.01	14.42	1.8130	0.0	24.0
29.12.24	55.91	50.62	5.29	375.910	374.000	370.360	369.610	0.750	2.01	13.60	1.8740	0.0	24.0
30.12.24	56.88	51.12	5.76	361.570	359.660	356.080	355.360	0.720	2.01	12.81	1.9670	0.0	24.0
31.12.24	58.91	52.72	6.19	350.420	348.640	344.750	344.240	0.510	2.01	12.94	2.0560	0.0	24.0
01.01.25	59.28	53.09	6.19	353.660	351.640	347.850	347.090	0.760	2.01	13.00	2.0740	0.0	24.0
02.01.25	59.13	52.99	6.14	352.400	350.490	346.660	345.990	0.670	2.01	13.04	2.0520	0.0	24.0
03.01.25	58.79	52.73	6.06	349.880	348.000	344.250	343.640	0.610	2.01	12.99	2.0070	0.0	24.0
04.01.25	59.11	53.05	6.06	350.880	348.870	345.140	344.370	0.770	2.01	12.79	2.0120	0.0	24.0
05.01.25	58.09	52.38	5.71	357.780	355.910	352.110	351.450	0.660	2.01	11.80	1.9410	0.0	24.0
06.01.25	57.47	51.78	5.69	360.090	358.270	354.510	353.860	0.650	2.01	11.16	1.9480	0.0	24.0
07.01.25	57.13	51.34	5.79	358.690	356.800	353.240	352.480	0.760	2.01	10.94	1.9770	0.0	24.0
08.01.25	57.40	51.64	5.76	360.540	358.750	354.990	354.360	0.630	2.01	11.17	1.9760	0.0	24.0
09.01.25	56.94	51.36	5.58	361.080	359.230	355.600	354.910	0.690	2.01	11.08	1.9180	0.0	24.0
10.01.25	55.26	50.04	5.22	362.870	361.140	357.670	357.010	0.660	2.01	11.80	1.7920	0.0	24.0
11.01.25	53.91	49.07	4.84	374.210	372.550	369.090	368.430	0.660	2.01	11.26	1.7170	0.0	24.0
12.01.25	53.70	48.85	4.85	372.630	370.950	367.550	366.870	0.680	2.01	11.08	1.7140	0.0	24.0
13.01.25	53.92	48.99	4.93	375.120	373.480	369.990	369.400	0.590	2.01	10.88	1.7550	0.0	24.0
14.01.25	54.55	49.53	5.02	381.420	379.600	376.100	375.340	0.760	2.01	10.86	1.8180	0.0	24.0
15.01.25	54.21	49.24	4.97	379.120	377.490	373.880	373.290	0.590	2.01	11.31	1.7840	0.0	24.0
16.01.25	56.21	50.45	5.76	353.930	352.080	348.670	347.960	0.710	2.01	10.98	1.9400	0.0	24.0
17.01.25	60.25	53.27	6.98	326.760	324.890	321.250	320.630	0.620	2.01	10.83	2.1830	0.0	24.0
18.01.25	60.54	53.60	6.94	329.630	327.620	324.030	323.300	0.730	2.01	11.03	2.1890	0.0	24.0
19.01.25	60.43	53.58	6.85	328.280	326.420	322.720	322.100	0.620	2.01	10.14	2.1560	0.0	24.0
20.01.25	59.65	53.14	6.51	333.030	331.180	327.500	326.870	0.630	2.01	10.51	2.0730	0.0	24.0
Итого	---	---	---	11127.8	11070.2	10954.93	10934.51	20.420	---	---	61.0930	0.0	744.0
Среднее	57.68	51.86	5.82	---	---	---	---	---	2.01	12.55	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	81214.680	80507.670	79997.590	79589.500	531.5280	408.090	523.0	11797.0
20.01.25 24:00	92342.510	91577.920	90952.520	90524.009	592.6210	428.510	523.0	12541.0
Итого за период	11127.830	11070.250	10954.930	10934.509	61.0930	20.420	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:47:32 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 166

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00182774

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xD783

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	57.65	51.64	6.01	357.510	358.970	352.030	354.560	-2.530	6.90	6.70	2.1130	0.0	24.0
22.12.24	56.07	50.34	5.73	352.870	354.390	347.740	350.200	-2.460	6.90	6.70	1.9910	0.0	24.0
23.12.24	59.07	52.46	6.61	341.750	343.050	336.280	338.660	-2.380	6.90	6.70	2.2180	0.0	24.0
24.12.24	61.12	53.79	7.33	325.210	326.260	319.670	321.890	-2.220	6.65	6.70	2.3390	0.0	24.0
25.12.24	60.38	52.98	7.40	313.110	314.110	307.890	310.010	-2.120	6.90	6.70	2.2750	0.0	24.0
26.12.24	59.37	51.90	7.47	298.560	299.570	293.740	295.790	-2.050	6.90	6.70	2.1880	0.0	24.0
27.12.24	59.33	52.03	7.30	303.860	304.900	298.950	301.060	-2.110	6.90	6.70	2.1780	0.0	24.0
28.12.24	57.20	50.83	6.37	326.070	327.400	321.130	323.480	-2.350	6.90	6.70	2.0460	0.0	24.0
29.12.24	55.84	49.83	6.01	335.270	336.660	330.410	332.740	-2.330	6.90	6.70	1.9830	0.0	24.0
30.12.24	56.77	50.24	6.53	322.760	323.970	317.980	320.150	-2.170	6.90	6.70	2.0750	0.0	24.0
31.12.24	58.83	51.79	7.04	312.630	313.700	307.660	309.780	-2.120	6.90	6.70	2.1640	0.0	24.0
01.01.25	59.20	52.18	7.02	315.260	316.340	310.170	312.330	-2.160	6.90	6.70	2.1780	0.0	24.0
02.01.25	59.07	52.09	6.98	314.170	315.280	309.130	311.260	-2.130	6.90	6.70	2.1510	0.0	24.0
03.01.25	58.73	51.90	6.83	311.650	312.940	306.680	309.090	-2.410	6.90	6.70	2.0900	0.0	24.0
04.01.25	59.03	52.20	6.83	312.360	313.630	307.320	309.630	-2.310	6.90	6.70	2.0980	0.0	24.0
05.01.25	58.05	51.56	6.49	318.730	320.110	313.780	316.150	-2.370	6.90	6.70	2.0330	0.0	24.0
06.01.25	57.40	50.88	6.52	321.280	322.530	316.400	318.630	-2.230	6.90	6.70	2.0580	0.0	24.0
07.01.25	57.05	50.47	6.58	319.870	321.070	315.050	317.230	-2.180	6.90	6.70	2.0710	0.0	24.0
08.01.25	57.32	50.77	6.55	321.600	322.800	316.730	318.900	-2.170	6.90	6.70	2.0730	0.0	24.0
09.01.25	56.86	50.48	6.38	321.860	323.060	317.070	319.220	-2.150	6.90	6.70	2.0200	0.0	24.0
10.01.25	55.22	49.28	5.94	323.330	324.780	318.770	321.100	-2.330	6.90	6.70	1.8920	0.0	24.0
11.01.25	53.85	48.34	5.51	333.550	335.100	329.090	331.450	-2.360	6.76	6.70	1.8100	0.0	24.0
12.01.25	53.63	48.15	5.48	331.880	333.450	327.450	329.810	-2.360	6.92	6.70	1.7930	0.0	24.0
13.01.25	53.84	48.29	5.55	334.410	335.960	329.900	332.330	-2.430	7.19	6.70	1.8320	0.0	24.0
14.01.25	54.47	48.82	5.65	340.020	341.520	335.300	337.730	-2.430	6.90	6.70	1.8920	0.0	24.0
15.01.25	54.14	48.53	5.61	338.250	339.740	333.690	335.970	-2.280	6.83	6.70	1.8700	0.0	24.0
16.01.25	56.07	49.59	6.48	315.980	317.220	311.400	313.550	-2.150	6.90	6.70	2.0160	0.0	24.0
17.01.25	60.17	52.32	7.85	291.520	292.330	286.720	288.590	-1.870	6.91	6.70	2.2470	0.0	24.0
18.01.25	60.46	52.68	7.78	293.890	294.720	288.990	290.880	-1.890	7.01	6.70	2.2500	0.0	24.0
19.01.25	60.35	52.58	7.77	293.020	293.860	288.130	290.080	-1.950	6.93	6.70	2.2370	0.0	24.0
20.01.25	59.59	52.23	7.36	297.080	298.040	292.230	294.260	-2.030	6.90	6.70	2.1530	0.0	24.0
Итого	---	---	---	9939.310	9977.459	9787.480	9856.51	-69.030	---	---	64.3340	0.0	744.0
Среднее	57.61	51.00	6.61	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	25065.389	25174.810	24723.500	24897.020	140.0250	-173.520	628.0	3010.0
20.01.25 24:00	35004.700	35152.270	34510.980	34753.530	204.3590	-242.550	628.0	3754.0
Итого за период	9939.310	9977.459	9787.480	9856.509	64.3340	-69.030	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:55:46 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 19

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ704

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	4.84	57.25	456.28	46.63	459.45	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	4.81	56.73	454.20	46.12	457.26	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	4.54	55.18	448.63	45.05	451.66	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	4.98	58.25	433.67	46.72	436.56	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	5.20	60.18	412.08	47.54	414.73	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	5.05	59.42	396.79	46.66	399.19	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	4.87	58.47	378.53	45.58	380.86	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	4.86	58.48	385.37	45.81	387.98	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	4.58	56.36	414.29	45.23	417.11	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	4.45	54.96	426.18	44.50	429.01	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	4.62	55.96	409.97	44.64	412.35	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	4.83	57.93	397.12	45.74	399.69	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	4.86	58.30	400.39	46.14	403.04	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	4.83	58.16	399.05	46.04	401.79	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	4.71	57.82	396.18	45.91	399.02	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	4.69	58.13	397.12	46.30	400.43	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	4.54	57.14	405.29	45.92	408.61	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	4.57	56.51	408.21	45.30	410.91	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	4.62	56.17	406.32	44.78	408.77	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	4.68	56.44	408.68	44.97	411.17	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	4.56	55.97	409.10	44.81	411.86	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	4.26	54.37	411.29	43.97	414.02	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	4.07	53.00	424.82	43.39	427.50	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	4.03	52.78	422.75	43.22	425.49	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	4.13	53.00	425.85	43.29	428.71	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	4.26	53.61	432.66	43.75	435.62	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	4.24	53.28	430.13	43.40	433.17	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	4.49	55.45	401.89	44.12	403.38	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	4.97	59.26	369.69	45.79	371.67	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	5.02	59.55	372.83	46.06	375.15	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	4.94	59.44	371.47	46.10	373.99	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	144.10	---	12706.83	---	12790.15	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.695	---	45.274	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:43:19 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 20

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА776

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	0.86	57.37	84.94	47.21	85.34	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	0.85	56.90	84.48	46.80	84.88	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	0.80	55.32	83.24	45.67	83.60	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	0.88	58.09	80.01	47.04	80.42	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	0.92	60.11	75.13	47.82	75.57	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	0.90	59.37	71.59	46.85	72.01	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	0.86	58.27	67.44	45.53	67.84	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	0.86	58.40	68.83	45.84	69.23	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	0.82	56.53	75.39	45.51	75.76	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	0.78	54.99	72.12	44.13	72.47	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	0.77	55.71	60.02	42.72	60.36	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	0.81	57.66	56.31	43.33	56.68	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	0.81	58.05	57.12	43.80	57.49	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	0.81	57.94	56.87	43.69	57.23	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	0.78	57.60	56.10	43.61	56.45	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	0.78	57.87	56.40	43.96	56.76	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	0.76	57.03	58.58	43.97	58.92	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	0.76	56.35	59.57	43.55	59.91	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	0.77	55.99	59.04	42.95	59.38	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	0.79	56.27	59.83	43.06	60.18	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	0.77	55.81	59.97	42.98	60.31	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	0.72	54.40	60.37	42.37	60.68	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	0.69	52.97	64.15	42.13	64.45	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	0.69	52.77	63.64	41.87	63.94	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	0.71	52.94	64.45	41.96	64.76	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	0.73	53.58	66.33	42.53	66.64	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	0.73	53.29	65.66	42.16	65.97	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	0.75	54.98	57.89	41.67	58.21	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	0.81	58.72	48.62	42.10	48.98	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	0.82	59.07	49.45	42.47	49.82	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	0.81	58.97	49.11	42.45	49.48	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	24.60	---	1992.65	---	2003.72	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.559	---	43.927	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:44:17 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 21
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
 № ПУ: 801135
 Тип системы: А32-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	57.75	47.79	9.96	269.17	267.48	1.68	0.535	0.541	273.39	270.39	3.00	2.756	24.000
22.12.24	56.33	46.93	9.40	268.66	266.91	1.75	0.535	0.541	272.68	269.71	2.97	2.603	24.000
23.12.24	57.14	47.28	9.86	266.58	264.86	1.72	0.535	0.542	270.68	267.68	3.00	2.701	24.000
24.12.24	60.75	49.50	11.25	260.38	258.71	1.67	0.523	0.534	264.88	261.72	3.16	3.006	24.000
25.12.24	60.73	49.41	11.32	257.75	255.98	1.76	0.519	0.531	262.19	258.95	3.24	3.000	24.000
26.12.24	58.78	48.02	10.76	254.52	252.65	1.87	0.514	0.528	258.65	255.42	3.23	2.823	24.000
27.12.24	59.36	48.33	11.03	253.68	251.84	1.83	0.518	0.532	257.87	254.64	3.22	2.880	24.000
28.12.24	58.51	48.11	10.40	257.62	255.75	1.87	0.525	0.537	261.76	258.57	3.20	2.761	24.000
29.12.24	55.70	46.33	9.37	262.70	260.72	1.98	0.530	0.540	266.55	263.38	3.17	2.549	24.000
30.12.24	55.63	45.83	9.80	251.94	249.92	2.01	0.524	0.541	255.61	252.43	3.19	2.554	24.000
31.12.24	58.54	47.66	10.88	246.86	244.96	1.89	0.522	0.540	250.83	247.61	3.22	2.771	24.000
01.01.25	58.69	47.91	10.78	246.82	244.98	1.84	0.521	0.540	250.81	247.65	3.16	2.747	24.000
02.01.25	58.82	47.98	10.84	247.32	245.46	1.85	0.522	0.540	251.33	248.15	3.18	2.766	24.000
03.01.25	58.62	48.00	10.62	246.06	244.33	1.73	0.521	0.540	250.03	247.01	3.02	2.691	24.000
04.01.25	58.71	48.11	10.60	245.57	244.01	1.56	0.517	0.535	249.55	246.69	2.85	2.675	24.000
05.01.25	58.63	48.16	10.47	246.28	244.91	1.37	0.519	0.537	250.26	247.61	2.64	2.639	24.000
06.01.25	57.11	47.05	10.06	247.97	246.43	1.54	0.521	0.538	251.78	249.02	2.76	2.564	24.000
07.01.25	56.96	46.77	10.19	247.92	246.02	1.89	0.518	0.536	251.71	248.59	3.12	2.608	24.000
08.01.25	57.04	46.73	10.31	248.16	246.01	2.15	0.521	0.538	251.96	248.57	3.40	2.654	24.000
09.01.25	57.13	46.91	10.22	248.11	245.77	2.33	0.522	0.539	251.92	248.35	3.57	2.641	24.000
10.01.25	55.76	46.07	9.69	247.60	245.05	2.54	0.513	0.531	251.23	247.53	3.70	2.512	24.000
11.01.25	53.74	44.84	8.90	251.90	249.15	2.75	0.517	0.532	255.34	251.54	3.80	2.360	24.000
12.01.25	53.67	44.76	8.91	252.38	249.53	2.85	0.516	0.532	255.82	251.92	3.91	2.371	24.000
13.01.25	53.38	44.49	8.89	251.63	248.70	2.92	0.514	0.529	255.02	251.05	3.98	2.362	24.000
14.01.25	54.15	45.02	9.13	253.54	250.52	3.02	0.516	0.531	257.06	252.94	4.12	2.446	24.000
15.01.25	54.07	44.95	9.12	253.84	250.85	2.98	0.515	0.529	257.35	253.27	4.08	2.445	24.000
16.01.25	54.00	44.81	9.19	252.93	249.90	3.03	0.514	0.529	256.42	252.29	4.13	2.454	24.000
17.01.25	59.55	48.00	11.55	240.89	238.01	2.88	0.499	0.520	244.90	240.62	4.28	2.916	24.000
18.01.25	60.23	48.55	11.68	242.11	239.22	2.89	0.504	0.525	246.23	241.90	4.33	2.964	24.000
19.01.25	60.16	48.61	11.55	242.35	239.48	2.86	0.504	0.524	246.46	242.17	4.28	2.933	24.000
20.01.25	59.79	48.53	11.26	241.81	238.97	2.84	0.508	0.528	245.86	241.64	4.22	2.857	24.000
Итого	---	---	---	7805.06	7737.05	68.01	---	---	7926.13	7819.01	107.11	83.008	744.000
Среднее	57.40	47.14	10.26	---	---	---	0.519	0.534	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:59:39 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 22

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00176982

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xЕ736

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	57.58	48.75	8.83	298.030	295.520	293.440	292.260	1.180	6.47	6.24	2.5900	0.0	24.0
22.12.24	56.00	47.56	8.44	293.960	291.540	289.730	288.430	1.300	6.47	6.25	2.4420	0.0	24.0
23.12.24	58.93	49.33	9.60	283.490	280.960	278.960	277.780	1.180	6.43	6.23	2.6740	0.0	24.0
24.12.24	60.99	50.39	10.60	267.850	265.270	263.270	262.120	1.150	6.33	6.14	2.7880	0.0	24.0
25.12.24	60.26	49.50	10.76	256.180	253.690	251.930	250.790	1.140	6.28	6.11	2.7090	0.0	24.0
26.12.24	59.22	48.32	10.90	242.490	240.130	238.580	237.490	1.090	6.27	6.11	2.5980	0.0	24.0
27.12.24	59.18	48.53	10.65	247.540	245.150	243.520	242.500	1.020	6.33	6.17	2.5910	0.0	24.0
28.12.24	56.95	47.75	9.20	256.670	254.430	252.810	251.700	1.110	6.41	6.22	2.3230	0.0	24.0
29.12.24	55.78	46.58	9.20	256.800	254.590	253.060	252.030	1.030	6.40	6.23	2.3260	0.0	24.0
30.12.24	56.62	45.61	11.01	218.060	215.990	214.840	213.950	0.890	6.34	6.21	2.3640	0.0	24.0
31.12.24	58.69	46.44	12.25	206.740	204.620	203.470	202.590	0.880	6.34	6.22	2.4890	0.0	24.0
01.01.25	59.07	46.91	12.16	209.450	207.270	206.050	205.110	0.940	6.35	6.23	2.5020	0.0	24.0
02.01.25	58.93	46.73	12.20	208.470	206.340	205.110	204.180	0.930	6.35	6.23	2.4970	0.0	24.0
03.01.25	58.59	46.56	12.03	205.960	203.880	202.670	201.720	0.950	6.31	6.19	2.4340	0.0	24.0
04.01.25	58.89	46.93	11.96	207.110	205.040	203.760	202.880	0.880	6.31	6.19	2.4320	0.0	24.0
05.01.25	57.91	46.74	11.17	214.150	212.100	210.890	209.910	0.980	6.33	6.21	2.3540	0.0	24.0
06.01.25	57.27	46.22	11.05	216.990	214.940	213.690	212.780	0.910	6.33	6.20	2.3570	0.0	24.0
07.01.25	56.93	45.69	11.24	215.260	213.220	212.040	211.060	0.980	6.29	6.17	2.3800	0.0	24.0
08.01.25	57.20	45.85	11.35	217.650	215.550	214.370	213.410	0.960	6.34	6.21	2.4290	0.0	24.0
09.01.25	56.75	45.63	11.12	218.090	216.020	214.840	213.910	0.930	6.33	6.20	2.3840	0.0	24.0
10.01.25	55.12	44.87	10.25	219.640	217.670	216.540	215.620	0.920	6.26	6.13	2.2170	0.0	24.0
11.01.25	53.76	44.39	9.37	231.350	229.380	228.230	227.220	1.010	6.29	6.14	2.1350	0.0	24.0
12.01.25	53.56	44.28	9.28	229.420	227.470	226.370	225.370	1.000	6.26	6.12	2.0980	0.0	24.0
13.01.25	53.76	44.40	9.36	232.340	230.380	229.230	228.220	1.010	6.27	6.12	2.1410	0.0	24.0
14.01.25	54.39	44.94	9.45	238.480	236.410	235.190	234.190	1.000	6.27	6.12	2.2200	0.0	24.0
15.01.25	54.06	44.54	9.52	236.130	234.110	232.950	231.950	1.000	6.27	6.12	2.2160	0.0	24.0
16.01.25	55.77	44.70	11.07	210.560	208.610	207.500	206.690	0.810	6.20	6.08	2.2930	0.0	24.0
17.01.25	59.98	45.91	14.07	182.510	180.490	179.450	178.740	0.710	6.13	6.03	2.5220	0.0	24.0
18.01.25	60.29	46.30	13.99	185.060	183.000	181.940	181.110	0.830	6.17	6.07	2.5430	0.0	24.0
19.01.25	60.17	46.29	13.88	183.920	181.870	180.860	180.030	0.830	6.16	6.06	2.5070	0.0	24.0
20.01.25	59.43	46.29	13.14	189.190	187.190	186.120	185.280	0.840	6.24	6.14	2.4410	0.0	24.0
Итого	---	---	---	7079.5	7012.8	6971.41	6941.02	30.390	---	---	74.9960	0.0	744.0
Среднее	57.48	46.54	10.93	---	---	---	---	---	6.31	6.16	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	21884.619	21675.540	21591.519	21462.680	169.5750	128.840	378.0	2581.0
20.01.25 24:00	28964.160	28688.370	28562.930	28403.700	244.5710	159.230	378.0	3325.0
Итого за период	7079.541	7012.829	6971.411	6941.020	74.9960	30.390	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:53:47 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 24
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ТЭМ-106
 № ПУ: 3060269
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер
 Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	3.5999999	60	10	---
2	50	3.5999999	60	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.12.24	1.910	157.27	155.09	2.2	57.388	45.250	0.6	0.5	24.00
22.12.24	1.793	154.99	152.77	2.2	55.700	44.137	0.6	0.5	24.00
23.12.24	1.946	150.08	147.85	2.2	58.006	45.043	0.6	0.5	24.00
24.12.24	2.065	140.62	138.53	2.1	60.594	45.915	0.5	0.5	24.00
25.12.24	1.987	133.96	131.91	2.0	60.002	45.174	0.5	0.5	24.00
26.12.24	1.885	126.43	124.43	2.0	58.660	43.749	0.5	0.5	24.00
27.12.24	1.902	127.75	125.72	2.0	58.869	43.983	0.5	0.5	24.00
28.12.24	1.828	139.65	137.50	2.2	57.151	44.063	0.6	0.5	24.00
29.12.24	1.755	145.78	143.64	2.1	55.387	43.349	0.6	0.5	24.00
30.12.24	1.803	140.41	138.32	2.1	55.976	43.135	0.5	0.5	24.00
31.12.24	1.903	133.50	131.44	2.1	58.261	44.005	0.5	0.5	24.00
01.01.25	1.920	134.73	132.64	2.1	58.617	44.371	0.5	0.5	24.00
02.01.25	1.909	134.36	132.34	2.0	58.561	44.351	0.5	0.5	24.00
03.01.25	1.866	133.37	131.37	2.0	58.255	44.266	0.5	0.5	24.00
04.01.25	1.857	133.44	131.44	2.0	58.460	44.549	0.5	0.5	24.00
05.01.25	1.814	136.52	134.50	2.0	57.775	44.492	0.5	0.5	24.00
06.01.25	1.807	138.51	136.44	2.1	56.897	43.856	0.5	0.5	24.00
07.01.25	1.816	137.53	135.48	2.0	56.561	43.355	0.5	0.5	24.00
08.01.25	1.842	138.55	136.49	2.1	56.849	43.558	0.5	0.5	24.00
09.01.25	1.796	138.76	136.72	2.0	56.401	43.456	0.5	0.5	24.00
10.01.25	1.708	138.50	136.39	2.1	55.071	42.737	0.5	0.5	24.00
11.01.25	1.624	144.68	142.44	2.2	53.377	42.154	0.5	0.5	24.00
12.01.25	1.608	144.06	141.87	2.2	53.281	42.119	0.5	0.5	24.00
13.01.25	1.633	144.82	142.60	2.2	53.312	42.033	0.5	0.5	24.00
14.01.25	1.690	149.56	147.30	2.3	53.990	42.694	0.5	0.5	24.00
15.01.25	1.696	149.68	147.40	2.3	53.741	42.410	0.5	0.5	24.00
16.01.25	1.744	139.53	137.33	2.2	54.827	42.327	0.5	0.5	24.00
17.01.25	1.927	119.38	117.33	2.0	59.463	43.319	0.5	0.5	24.00
18.01.25	1.955	120.99	119.01	2.0	59.881	43.721	0.5	0.5	24.00
19.01.25	1.934	120.67	118.66	2.0	59.776	43.748	0.5	0.5	24.00
20.01.25	1.881	122.41	120.43	2.0	59.159	43.793	0.5	0.5	24.00
Итого	56.80	4270.5	4205.4	65.0	---	---	---	---	744.00
Среднее	---	---	---	---	57.10	43.71	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.12.24 24:00	6970.5	398037.7	401102.2	80765.3
20.01.25 24:00	7027.3	402308.2	405307.6	81509.3
Итого за период	56.8	4270.5	4205.4	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:48:30 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://t1m.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 25

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ7-04.1

№ ПУ: 22170988

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xВ704

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.12.24	57.41	49.01	н/д	8.40	5.60	5.22	н/д	250.765	247.268	н/д	246.962	244.522	н/д	2.440	2.077	н/д	24	0
22.12.24	55.80	47.75	н/д	8.06	5.59	5.22	н/д	246.780	243.397	н/д	243.236	240.844	н/д	2.391	1.960	н/д	24	0
23.12.24	58.57	49.37	н/д	9.20	5.56	5.22	н/д	237.732	234.305	н/д	233.980	231.674	н/д	2.306	2.154	н/д	24	0
24.12.24	60.74	50.46	н/д	10.29	5.43	5.14	н/д	223.527	220.148	н/д	219.758	217.560	н/д	2.198	2.262	н/д	24	0
25.12.24	60.03	49.53	н/д	10.50	5.38	5.12	н/д	212.898	209.675	н/д	209.378	207.297	н/д	2.081	2.200	н/д	24	0
26.12.24	58.93	48.25	н/д	10.68	5.36	5.13	н/д	200.500	197.497	н/д	197.299	195.375	н/д	1.924	2.107	н/д	24	0
27.12.24	58.95	48.46	н/д	10.49	5.42	5.18	н/д	204.425	201.350	н/д	201.162	199.167	н/д	1.995	2.112	н/д	24	0
28.12.24	56.99	47.90	н/д	9.08	5.52	5.22	н/д	224.927	221.713	н/д	221.567	219.360	н/д	2.206	2.013	н/д	24	0
29.12.24	55.54	46.99	н/д	8.55	5.52	5.20	н/д	232.022	228.798	н/д	228.727	226.463	н/д	2.265	1.957	н/д	24	0
30.12.24	56.35	47.11	н/д	9.24	5.46	5.18	н/д	221.762	218.607	н/д	218.518	216.374	н/д	2.144	2.019	н/д	24	0
31.12.24	58.44	48.29	н/д	10.16	5.46	5.20	н/д	212.705	209.530	н/д	209.375	207.288	н/д	2.088	2.127	н/д	24	0
01.01.25	58.82	48.73	н/д	10.08	5.47	5.20	н/д	214.910	211.712	н/д	211.501	209.398	н/д	2.102	2.133	н/д	24	0
02.01.25	58.71	48.66	н/д	10.05	5.47	5.21	н/д	214.210	211.057	н/д	210.829	208.756	н/д	2.073	2.118	н/д	24	0
03.01.25	58.37	48.49	н/д	9.88	5.44	5.17	н/д	212.230	209.115	н/д	208.904	206.846	н/д	2.058	2.066	н/д	24	0
04.01.25	58.65	48.81	н/д	9.85	5.43	5.16	н/д	212.712	209.665	н/д	209.341	207.360	н/д	1.980	2.062	н/д	24	0
05.01.25	57.76	48.47	н/д	9.29	5.46	5.18	н/д	218.038	214.935	н/д	214.685	212.615	н/д	2.070	1.995	н/д	24	0
06.01.25	57.06	47.84	н/д	9.22	5.46	5.17	н/д	220.383	217.240	н/д	217.075	214.948	н/д	2.127	2.003	н/д	24	0
07.01.25	56.71	47.39	н/д	9.32	5.42	5.14	н/д	219.038	215.940	н/д	215.785	213.694	н/д	2.091	2.011	н/д	24	0
08.01.25	56.99	47.62	н/д	9.37	5.46	5.18	н/д	220.800	217.852	н/д	217.491	215.375	н/д	2.116	2.039	н/д	24	0
09.01.25	56.52	47.37	н/д	9.15	5.46	5.17	н/д	221.042	217.900	н/д	217.792	215.646	н/д	2.146	1.993	н/д	24	0
10.01.25	55.01	46.44	н/д	8.57	5.39	5.10	н/д	221.420	218.345	н/д	218.336	216.175	н/д	2.161	1.872	н/д	24	0
11.01.25	53.55	45.68	н/д	7.88	5.42	5.10	н/д	229.952	226.875	н/д	226.911	224.694	н/д	2.216	1.788	н/д	24	0
12.01.25	53.37	45.55	н/д	7.82	5.40	5.08	н/д	228.658	225.605	н/д	225.643	223.461	н/д	2.183	1.765	н/д	24	0
13.01.25	53.53	45.63	н/д	7.90	5.40	5.08	н/д	230.595	227.492	н/д	227.546	225.316	н/д	2.229	1.798	н/д	24	0
14.01.25	54.17	46.26	н/д	7.91	5.41	5.07	н/д	238.300	235.092	н/д	235.062	232.762	н/д	2.300	1.860	н/д	24	0
15.01.25	53.87	45.98	н/д	7.89	5.41	5.06	н/д	237.860	234.658	н/д	234.665	232.383	н/д	2.282	1.853	н/д	24	0
16.01.25	55.44	46.38	н/д	9.07	5.33	5.05	н/д	217.500	214.428	н/д	214.411	212.311	н/д	2.100	1.944	н/д	24	0
17.01.25	59.67	48.11	н/д	11.57	5.22	5.02	н/д	190.548	187.540	н/д	187.428	185.539	н/д	1.889	2.168	н/д	24	0
18.01.25	60.01	48.46	н/д	11.55	5.27	5.06	н/д	192.788	189.747	н/д	189.611	187.695	н/д	1.915	2.190	н/д	24	0
19.01.25	59.91	48.44	н/д	11.47	5.26	5.06	н/д	191.905	188.880	н/д	188.742	186.834	н/д	1.908	2.165	н/д	24	0
20.01.25	59.21	48.38	н/д	10.83	5.34	5.12	н/д	195.523	192.605	н/д	192.375	190.530	н/д	1.845	2.084	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	6796.455	6698.771	---	6694.095	6628.262	---	65.829	62.895	---	744	0
Среднее	57.16	47.77	---	9.39	5.43	5.14	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.12.24 24:00	94456.552	93268.308	0.000	93032.098	92314.398	0.000	717.700	921.183	0.000	19333	0
20.01.25 24:00	101253.007	99967.080	0.000	99726.192	98942.663	0.000	783.529	984.077	0.000	20077	0
Итого за период	6796.455	6698.772	0.000	6894.094	6628.265	0.000	65.829	62.894	0.000	744	0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:47:40 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tim.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 26
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ТЭМ-106
 № ПУ: 3060240
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер
 Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Кв, л/имп	Fmax, КГц
1	80	9.6	160	10	---
2	80	10.02	167	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.12.24	3.189	495.63	494.92	0.7	57.459	51.024	0.5	0.5	24.00
22.12.24	3.023	489.59	488.90	0.7	55.931	49.754	0.5	0.5	24.00
23.12.24	3.334	469.80	469.23	0.6	59.121	52.024	0.5	0.5	24.00
24.12.24	3.460	447.88	447.44	0.4	60.996	53.272	0.5	0.5	24.00
25.12.24	3.344	430.99	430.60	0.4	60.208	52.449	0.5	0.5	24.00
26.12.24	3.236	411.19	410.88	0.3	59.297	51.426	0.5	0.5	24.00
27.12.24	3.217	419.59	419.23	0.4	59.181	51.515	0.5	0.5	24.00
28.12.24	3.034	453.36	452.85	0.5	56.926	50.232	0.5	0.5	24.00
29.12.24	2.968	465.18	464.62	0.6	55.693	49.312	0.5	0.5	24.00
30.12.24	3.079	446.68	446.21	0.5	56.733	49.838	0.5	0.5	24.00
31.12.24	3.213	432.58	432.21	0.4	58.730	51.303	0.5	0.5	24.00
01.01.25	3.223	433.86	433.51	0.3	59.094	51.666	0.5	0.5	24.00
02.01.25	3.214	433.94	433.57	0.4	58.930	51.522	0.5	0.5	23.97
03.01.25	3.144	431.05	430.66	0.4	58.616	51.321	0.5	0.5	24.00
04.01.25	3.160	431.99	431.58	0.4	58.940	51.624	0.5	0.5	24.00
05.01.25	3.044	441.27	440.80	0.5	57.850	50.951	0.5	0.5	24.00
06.01.25	3.029	444.18	443.84	0.3	57.271	50.451	0.5	0.5	24.00
07.01.25	3.045	442.41	442.20	0.2	56.925	50.041	0.5	0.5	24.00
08.01.25	3.088	445.07	444.93	0.1	57.203	50.263	0.5	0.5	24.00
09.01.25	3.049	445.83	445.76	0.1	56.760	49.920	0.5	0.5	24.00
10.01.25	2.842	448.46	448.38	0.1	54.957	48.619	0.5	0.5	24.00
11.01.25	2.739	460.88	460.82	0.1	53.712	47.767	0.5	0.5	24.00
12.01.25	2.719	460.06	460.01	0.0	53.469	47.556	0.5	0.5	24.00
13.01.25	2.777	464.39	464.37	0.0	53.718	47.737	0.5	0.5	24.00
14.01.25	2.853	472.25	472.21	0.0	54.347	48.305	0.5	0.5	24.00
15.01.25	2.828	470.23	470.22	0.0	53.984	47.968	0.5	0.5	24.00
16.01.25	3.035	434.72	434.86	-0.1	56.147	49.165	0.5	0.5	24.00
17.01.25	3.320	400.96	401.29	-0.3	60.079	51.799	0.5	0.5	24.00
18.01.25	3.334	403.97	404.32	-0.4	60.343	52.091	0.5	0.5	24.00
19.01.25	3.313	402.64	403.01	-0.4	60.253	52.025	0.5	0.5	24.00
20.01.25	3.207	408.76	409.10	-0.3	59.429	51.582	0.5	0.5	24.00
Итого	96.06	13739.4	13732.5	6.9	---	---	---	---	743.97
Среднее	---	---	---	---	57.49	50.47	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.12.24 24:00	5885.0	603347.6	601578.3	79220.9
20.01.25 24:00	5981.1	617087.0	615310.8	79964.9
Итого за период	96.1	13739.4	13732.5	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:48:31 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 27

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00178802

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x7E72

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	57.49	48.74	8.75	475.700	475.700	468.460	470.390	-1.930	7.34	6.53	4.1000	0.0	24.0
22.12.24	55.91	47.55	8.36	469.360	469.360	462.580	464.440	-1.860	7.33	6.55	3.8690	0.0	24.0
23.12.24	58.94	49.35	9.59	454.590	454.590	447.330	449.400	-2.070	7.29	6.55	4.2870	0.0	24.0
24.12.24	60.97	50.35	10.62	432.540	432.540	425.210	427.410	-2.200	7.16	6.50	4.5140	0.0	24.0
25.12.24	60.22	49.49	10.73	416.280	416.280	409.380	411.520	-2.140	7.11	6.50	4.3910	0.0	24.0
26.12.24	59.23	48.41	10.82	397.300	397.300	390.860	392.930	-2.070	7.08	6.53	4.2270	0.0	24.0
27.12.24	59.18	48.61	10.57	404.470	404.470	397.970	399.960	-1.990	7.15	6.57	4.2020	0.0	24.0
28.12.24	57.03	47.79	9.24	433.750	433.750	427.250	429.100	-1.850	7.24	6.57	3.9470	0.0	24.0
29.12.24	55.68	46.97	8.71	446.040	446.040	439.680	441.400	-1.720	7.25	6.55	3.8310	0.0	24.0
30.12.24	56.64	47.21	9.43	429.160	429.160	422.750	424.720	-1.970	7.19	6.54	3.9840	0.0	24.0
31.12.24	58.68	48.51	10.17	416.110	416.110	409.510	411.560	-2.050	7.18	6.57	4.1630	0.0	24.0
01.01.25	59.06	48.91	10.15	419.720	419.720	412.960	415.080	-2.120	7.20	6.57	4.1910	0.0	24.0
02.01.25	58.91	48.80	10.11	418.140	418.140	411.470	413.500	-2.030	7.19	6.57	4.1590	0.0	24.0
03.01.25	58.57	48.67	9.90	415.050	415.050	408.570	410.490	-1.920	7.15	6.54	4.0420	0.0	24.0
04.01.25	58.88	49.01	9.87	415.900	415.900	409.270	411.260	-1.990	7.15	6.53	4.0380	0.0	24.0
05.01.25	57.88	48.55	9.33	423.620	423.620	417.120	418.930	-1.810	7.18	6.54	3.8930	0.0	24.0
06.01.25	57.24	47.95	9.29	426.810	426.810	420.350	422.190	-1.840	7.18	6.53	3.9030	0.0	24.0
07.01.25	56.89	47.43	9.46	425.140	425.140	418.800	420.700	-1.900	7.15	6.50	3.9630	0.0	24.0
08.01.25	57.17	47.68	9.49	427.500	427.500	421.050	422.930	-1.880	7.19	6.54	3.9940	0.0	24.0
09.01.25	56.71	47.46	9.25	428.520	428.520	422.140	423.990	-1.850	7.18	6.53	3.9030	0.0	24.0
10.01.25	55.06	46.45	8.61	429.610	429.610	423.590	425.280	-1.690	7.12	6.45	3.6470	0.0	24.0
11.01.25	53.70	45.71	7.99	443.080	443.080	437.210	438.730	-1.520	7.15	6.45	3.4920	0.0	24.0
12.01.25	53.48	45.52	7.96	441.460	441.460	435.610	437.160	-1.550	7.13	6.43	3.4670	0.0	24.0
13.01.25	53.69	45.60	8.09	444.690	444.690	438.740	440.370	-1.630	7.13	6.43	3.5480	0.0	24.0
14.01.25	54.32	46.11	8.21	452.030	452.030	445.840	447.530	-1.690	7.14	6.41	3.6610	0.0	24.0
15.01.25	53.98	45.80	8.18	449.500	449.500	443.440	445.060	-1.620	7.14	6.42	3.6270	0.0	24.0
16.01.25	55.95	46.58	9.37	420.260	420.260	414.140	416.010	-1.870	7.05	6.42	3.8760	0.0	24.0
17.01.25	60.01	48.67	11.34	387.970	387.970	381.560	383.650	-2.090	6.96	6.42	4.3250	0.0	24.0
18.01.25	60.30	48.97	11.33	391.310	391.310	384.760	386.910	-2.150	7.00	6.45	4.3610	0.0	24.0
19.01.25	60.19	48.98	11.21	389.950	389.950	383.470	385.550	-2.080	6.98	6.45	4.2980	0.0	24.0
20.01.25	59.43	48.76	10.67	395.210	395.210	388.800	390.810	-2.010	7.07	6.52	4.1440	0.0	24.0
Итого	---	---	---	13220.770	13220.770	13019.869	13078.96	-59.090	---	---	124.0470	0.0	744.0
Среднее	57.46	47.88	9.57	---	---	---	---	---	7.15	6.51	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	33257.170	33257.170	32808.970	32932.070	269.5520	-123.100	976.0	2726.0
20.01.25 24:00	46477.940	46477.940	45828.840	46011.030	393.5990	-182.190	976.0	3470.0
Итого за период	13220.770	13220.770	13019.869	13078.960	124.0470	-59.090	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:53:31 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 28

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00000001

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x7BF7

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	56.54	48.85	7.69	231.780	224.240	228.370	221.750	6.620	7.00	7.00	1.7520	0.0	24.0
22.12.24	55.00	47.65	7.35	228.490	220.900	225.280	218.530	6.750	7.00	7.00	1.6530	0.0	24.0
23.12.24	57.95	49.49	8.46	221.270	213.670	217.840	211.230	6.610	7.00	7.00	1.8400	0.0	24.0
24.12.24	59.90	50.51	9.39	209.410	202.260	205.990	199.850	6.140	7.00	7.00	1.9330	0.0	24.0
25.12.24	59.17	49.69	9.48	200.470	193.960	197.260	191.710	5.550	7.00	7.00	1.8670	0.0	24.0
26.12.24	58.18	48.62	9.56	190.070	183.970	187.140	181.960	5.180	7.00	7.00	1.7840	0.0	24.0
27.12.24	58.16	48.79	9.37	193.080	187.130	190.060	185.000	5.060	7.00	7.00	1.7780	0.0	24.0
28.12.24	56.06	47.98	8.08	208.500	202.140	205.520	199.960	5.560	7.00	7.00	1.6570	0.0	24.0
29.12.24	54.76	47.15	7.61	215.270	208.210	212.290	206.050	6.240	7.00	7.00	1.6130	0.0	24.0
30.12.24	55.68	47.39	8.29	207.040	200.080	204.130	197.940	6.190	7.00	7.00	1.6880	0.0	24.0
31.12.24	57.69	48.70	8.99	200.110	193.390	197.070	191.210	5.860	7.00	7.00	1.7690	0.0	24.0
01.01.25	58.05	49.09	8.96	202.110	195.150	198.970	192.990	5.980	7.00	7.00	1.7820	0.0	24.0
02.01.25	57.91	49.00	8.91	200.520	194.040	197.400	191.880	5.520	7.00	7.00	1.7570	0.0	24.0
03.01.25	57.60	48.83	8.77	197.630	192.130	194.570	189.970	4.600	7.00	7.00	1.7000	0.0	24.0
04.01.25	57.89	49.13	8.76	197.300	192.570	194.180	190.410	3.770	7.00	7.00	1.6980	0.0	24.0
05.01.25	56.91	48.64	8.27	200.930	196.990	197.930	194.810	3.120	7.00	7.00	1.6360	0.0	24.0
06.01.25	56.27	48.03	8.24	205.730	199.780	202.750	197.620	5.130	7.00	7.00	1.6690	0.0	24.0
07.01.25	55.92	47.52	8.40	206.180	198.970	203.220	196.810	6.410	7.00	7.00	1.7030	0.0	24.0
08.01.25	56.22	47.80	8.42	208.110	200.360	205.070	198.200	6.870	7.00	7.00	1.7230	0.0	24.0
09.01.25	55.77	47.56	8.21	208.630	200.480	205.620	198.370	7.250	7.00	7.00	1.6860	0.0	24.0
10.01.25	54.13	46.53	7.60	209.910	201.240	207.060	199.200	7.860	7.00	7.00	1.5720	0.0	24.0
11.01.25	52.82	45.77	7.05	217.110	207.950	214.240	205.930	8.310	7.00	7.00	1.5070	0.0	24.0
12.01.25	52.59	45.55	7.04	216.040	206.750	213.280	204.740	8.540	7.00	7.00	1.5000	0.0	24.0
13.01.25	52.80	45.66	7.14	217.390	208.210	214.520	206.190	8.330	7.00	7.00	1.5290	0.0	24.0
14.01.25	53.43	46.17	7.26	221.560	212.090	218.640	209.960	8.680	7.00	7.00	1.5830	0.0	24.0
15.01.25	53.10	45.88	7.22	220.200	210.730	217.320	208.610	8.710	7.00	7.00	1.5670	0.0	24.0
16.01.25	55.00	46.68	8.32	204.860	196.080	202.030	194.050	7.980	7.00	7.00	1.6770	0.0	24.0
17.01.25	58.94	48.80	10.14	187.610	179.690	184.610	177.770	6.840	7.00	7.00	1.8680	0.0	24.0
18.01.25	59.24	49.13	10.11	189.160	180.940	186.090	178.930	7.160	7.00	7.00	1.8760	0.0	24.0
19.01.25	59.15	49.17	9.98	188.420	180.170	185.390	178.160	7.230	7.00	7.00	1.8500	0.0	24.0
20.01.25	58.40	48.94	9.46	191.420	182.740	188.440	180.730	7.710	7.00	7.00	1.7800	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6396.330	6167.010	6302.279	6100.520	201.760	---	---	52.9970	0.0	744.0
Среднее	56.49	48.02	8.46	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	16470.839	35143.719	16253.180	34968.320	117.9620	-18715.140	432.0	5726.0
20.01.25 24:00	22867.170	41310.729	22555.460	41068.840	170.9590	-18513.380	432.0	6470.0
Итого за период	6396.330	6167.010	6302.279	6100.519	52.9970	201.760	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:51:07 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 1

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА755

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	3.50	61.54	310.41	50.25	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	3.48	61.17	310.08	49.92	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	3.18	58.53	302.74	48.03	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	3.29	59.12	303.67	48.28	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	3.57	61.75	311.86	50.27	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	3.51	61.17	311.81	49.91	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	3.36	59.35	310.81	48.52	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	3.41	59.66	310.33	48.66	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	3.23	58.61	303.39	47.95	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	3.22	58.69	303.53	48.05	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	3.19	58.06	301.42	47.45	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	3.21	58.12	301.28	47.45	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	3.25	58.66	303.36	47.94	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	3.25	58.63	303.18	47.89	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	3.17	57.95	301.08	47.42	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	3.17	58.61	302.54	48.12	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	3.14	58.66	302.91	48.29	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	3.17	58.45	302.37	47.95	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	3.19	58.02	301.16	47.39	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	3.26	58.42	303.21	47.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	3.18	57.83	302.81	47.32	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	3.10	57.49	298.78	47.09	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	3.06	57.70	298.91	47.44	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	3.10	58.13	300.57	47.82	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	3.02	57.41	297.04	47.25	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	3.05	57.46	298.20	47.21	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	3.07	57.42	297.77	47.08	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	3.18	58.11	302.58	47.59	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	3.58	61.70	315.51	50.33	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	3.61	62.10	317.84	50.74	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	3.58	62.09	317.31	50.78	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	101.28	---	9448.46	---	0.00	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	59.052	---	48.324	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:45:01 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 2

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА756

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.62	61.46	320.95	53.29	322.18	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.58	60.99	320.76	52.94	321.69	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	2.33	58.20	312.08	50.72	312.62	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.48	59.38	315.33	51.52	316.23	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	2.68	61.74	323.02	53.43	324.05	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.60	60.90	322.25	52.81	323.24	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	2.52	59.44	322.57	51.63	323.46	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	2.50	59.71	319.59	51.89	320.92	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	2.40	58.58	313.75	50.93	315.05	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	2.40	58.62	313.75	50.95	314.82	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	2.37	57.93	311.81	50.32	312.58	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	2.37	58.08	311.46	50.45	312.61	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	2.42	58.64	313.72	50.92	315.07	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	2.40	58.54	313.32	50.85	314.58	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	2.34	57.98	311.03	50.45	312.51	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	2.35	58.58	312.79	51.05	314.27	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	2.32	58.55	312.98	51.11	314.90	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	2.35	58.37	312.39	50.83	313.82	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	2.37	57.95	311.71	50.32	312.54	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	2.40	58.38	313.24	50.72	314.54	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	2.33	57.74	312.53	50.27	314.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	2.28	57.44	308.31	50.04	309.92	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	2.27	57.66	308.74	50.28	310.40	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	2.31	58.12	311.27	50.70	312.76	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	2.23	57.23	306.86	49.95	308.16	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.27	57.41	308.22	50.03	309.49	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	2.28	57.33	307.82	49.91	309.07	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	2.40	58.37	314.39	50.72	315.46	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	2.67	61.65	326.50	53.45	327.70	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.69	62.03	328.63	53.84	330.00	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	2.65	62.01	325.90	53.88	329.88	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	75.18	---	9767.67	---	9808.52	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	59.000	---	51.297	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:43:09 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 2а

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА757

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.35	61.48	233.45	51.41	239.88	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.34	61.10	233.37	51.06	239.73	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	2.13	58.47	227.74	49.11	233.86	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.21	59.08	228.55	49.40	234.76	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	2.40	61.69	234.85	51.45	241.21	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.34	61.10	234.62	51.10	240.99	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	2.23	59.30	234.24	49.76	240.60	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	2.26	59.96	233.86	50.31	240.24	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	2.14	58.55	228.55	49.17	234.69	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	2.15	58.64	228.63	49.20	234.81	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	2.12	58.01	227.04	48.67	233.10	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	2.13	58.07	227.15	48.67	233.18	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	2.18	58.61	228.72	49.07	234.77	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	2.17	58.58	228.50	49.05	234.50	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	2.09	58.01	226.66	48.75	232.59	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	2.11	58.56	227.77	49.26	233.78	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	2.11	58.60	228.03	49.32	234.10	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	2.11	58.40	227.64	49.11	233.69	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	2.13	57.96	226.95	48.56	232.97	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	2.19	58.41	228.45	48.81	234.57	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	2.14	57.77	228.19	48.39	234.42	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	2.08	57.47	225.05	48.23	231.15	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	2.06	57.64	224.92	48.49	231.04	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	2.09	58.08	226.52	48.83	232.62	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	2.03	57.36	223.82	48.27	229.88	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.06	57.41	224.47	48.19	230.57	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	2.07	57.37	224.09	48.13	230.24	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	2.15	58.06	227.85	48.65	234.15	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	2.42	61.64	237.57	51.42	244.29	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.44	62.04	239.25	51.81	246.05	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	2.43	62.03	239.30	51.88	246.11	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	67.86	---	7115.80	---	7308.54	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	59.015	---	49.469	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:44:59 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 4

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА766

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	4.76	61.42	473.80	51.37	487.67	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	4.72	61.04	473.18	51.06	486.53	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	4.32	58.39	462.84	49.06	474.33	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	4.48	59.03	463.84	49.37	476.12	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	4.88	61.64	477.16	51.40	489.48	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	4.75	61.03	476.12	51.05	489.11	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	4.55	59.24	476.08	49.67	487.05	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	4.57	59.89	473.91	50.24	486.63	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	4.35	58.49	463.61	49.08	475.88	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	4.34	58.57	463.06	49.18	475.99	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	4.30	57.94	459.31	48.56	472.94	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	4.30	58.00	455.40	48.54	471.63	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	4.42	58.55	461.62	48.97	474.77	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	4.40	58.51	462.80	48.99	475.69	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	4.29	57.95	458.88	48.57	470.66	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	4.30	58.49	459.04	49.12	473.57	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	4.30	58.54	461.70	49.22	473.69	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	4.31	58.33	461.16	48.97	473.53	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	4.33	57.90	460.03	48.47	472.10	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	4.44	58.35	462.47	48.73	474.80	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	4.37	57.70	461.42	48.23	474.18	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	4.25	57.41	455.26	48.06	467.53	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	4.20	57.58	454.99	48.34	468.24	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	4.20	58.02	455.97	48.79	472.22	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	4.09	57.29	453.00	48.26	466.46	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	4.17	57.34	455.57	48.18	467.49	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	3.98	57.30	452.22	48.49	461.13	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	4.25	58.02	461.67	48.80	473.36	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	4.88	61.59	483.12	51.46	494.34	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	4.91	61.99	484.32	51.84	498.60	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	4.88	61.97	482.99	51.85	497.32	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	137.29	---	14406.54	---	14803.04	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	58.952	---	49.417	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:43:17 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 5
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
 № ПУ: 800026
 Тип системы: А32-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	61.40	52.66	8.74	383.23	383.23	0.00	0.612	0.602	389.19	389.04	0.15	3.346	24.000
22.12.24	59.56	51.38	8.18	378.50	378.50	0.00	0.610	0.599	383.84	384.18	-0.34	3.092	24.000
23.12.24	58.34	50.18	8.16	370.70	370.70	0.00	0.605	0.595	375.58	376.18	-0.61	3.028	24.000
24.12.24	61.62	52.83	8.79	384.32	384.32	0	0.618	0.608	390.14	390.35	-0.21	3.372	24.000
25.12.24	61.90	53.13	8.77	386.99	386.99	0	0.623	0.612	392.96	393.08	-0.13	3.393	24.000
26.12.24	59.12	50.88	8.24	381.43	381.43	0.00	0.626	0.616	386.66	387.11	-0.45	3.140	24.000
27.12.24	60.74	52.10	8.64	377.54	377.25	0.28	0.613	0.603	382.96	383.19	-0.23	3.280	24.000
28.12.24	58.61	50.46	8.15	374.32	374.32	0	0.619	0.609	379.40	379.76	-0.35	3.045	24.000
29.12.24	58.87	50.70	8.17	375.42	375.42	0.00	0.622	0.612	380.53	380.97	-0.44	3.064	24.000
30.12.24	58.40	50.27	8.13	373.27	373.27	-0.00	0.620	0.610	378.30	378.67	-0.36	3.032	24.000
31.12.24	58.23	50.06	8.17	367.01	367.01	0.00	0.614	0.604	371.81	372.40	-0.60	2.998	24.000
01.01.25	58.56	50.43	8.13	373.79	373.79	0	0.618	0.608	378.73	379.36	-0.63	3.034	24.000
02.01.25	58.72	50.60	8.12	374.54	374.54	0	0.617	0.607	379.51	380.14	-0.63	3.036	24.000
03.01.25	58.31	50.33	7.98	372.41	372.41	0	0.619	0.610	377.13	378.09	-0.97	2.966	24.000
04.01.25	58.70	50.75	7.95	373.70	373.70	0	0.614	0.604	378.62	379.36	-0.74	2.968	24.000
05.01.25	58.95	51.04	7.91	374.62	374.62	0.00	0.615	0.605	379.70	380.25	-0.56	2.959	24.000
06.01.25	58.59	50.66	7.93	374.14	374.14	0	0.617	0.607	379.23	379.60	-0.37	2.962	24.000
07.01.25	58.20	50.20	8.00	372.40	372.40	0	0.616	0.606	377.36	377.79	-0.43	2.975	24.000
08.01.25	58.53	50.38	8.15	374.45	374.45	0.00	0.616	0.606	379.46	379.96	-0.50	3.046	24.000
09.01.25	58.56	50.50	8.06	374.88	374.88	0	0.616	0.606	379.76	380.55	-0.79	3.016	24.000
10.01.25	57.21	49.49	7.72	369.15	369.10	0.05	0.613	0.604	373.82	374.39	-0.58	2.848	24.000
11.01.25	57.83	50.05	7.78	367.60	367.60	0	0.610	0.600	372.47	372.86	-0.40	2.853	24.000
12.01.25	58.03	50.19	7.84	368.78	368.78	0	0.611	0.601	373.70	374.08	-0.38	2.889	24.000
13.01.25	57.92	50.04	7.88	368.07	367.96	0.10	0.611	0.601	373.05	373.16	-0.11	2.908	24.000
14.01.25	57.54	49.62	7.92	368.78	368.78	0	0.609	0.599	373.70	373.90	-0.21	2.916	24.000
15.01.25	57.55	49.59	7.96	367.74	367.74	0	0.608	0.599	372.40	373.08	-0.69	2.923	24.000
16.01.25	57.35	49.44	7.91	369.04	369.04	0	0.609	0.600	373.42	374.65	-1.23	2.914	24.000
17.01.25	61.74	52.96	8.78	389.33	389.33	0.00	0.622	0.612	394.69	396.03	-1.35	3.415	24.000
18.01.25	62.27	53.45	8.82	392.57	392.57	0	0.627	0.615	398.26	399.26	-1.00	3.457	24.000
19.01.25	62.26	53.57	8.69	393.44	393.44	0.00	0.625	0.614	399.36	399.94	-0.58	3.417	24.000
20.01.25	61.07	52.68	8.39	384.78	384.78	0	0.621	0.611	390.42	390.89	-0.47	3.232	24.000
Итого	---	---	---	11656.94	11656.50	0.43	---	---	11816.13	11832.31	-16.17	95.522	744.000
Среднее	59.18	50.99	8.20	---	---	---	0.616	0.606	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:50:09 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 6

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00168974

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x4901

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	61.00	50.01	10.99	343.130	340.470	337.300	336.490	0.810	6.20	7.19	3.6950	0.0	24.0
22.12.24	58.29	48.10	10.19	332.970	330.650	327.740	327.120	0.620	6.20	7.14	3.3270	0.0	24.0
23.12.24	59.42	48.68	10.74	336.840	334.370	331.340	330.670	0.670	6.20	7.17	3.5440	0.0	24.0
24.12.24	61.75	50.41	11.34	345.700	342.840	339.670	338.790	0.880	6.20	7.26	3.8360	0.0	24.0
25.12.24	60.95	49.91	11.04	344.800	342.130	338.930	338.150	0.780	6.20	7.29	3.7320	0.0	24.0
26.12.24	59.47	48.82	10.65	344.810	342.280	339.200	338.470	0.730	6.20	7.35	3.5980	0.0	24.0
27.12.24	59.80	49.16	10.64	342.070	339.450	336.450	335.630	0.820	6.20	7.31	3.5660	0.0	24.0
28.12.24	58.59	48.17	10.42	335.530	333.000	330.210	329.400	0.810	6.20	7.27	3.4280	0.0	24.0
29.12.24	58.63	48.19	10.44	335.320	332.850	329.980	329.210	0.770	6.20	7.28	3.4320	0.0	24.0
30.12.24	57.95	47.57	10.38	332.980	330.500	327.840	327.020	0.820	6.20	7.27	3.3870	0.0	24.0
31.12.24	58.10	47.71	10.39	332.750	330.420	327.560	326.940	0.620	6.20	7.27	3.3900	0.0	24.0
01.01.25	58.65	48.19	10.46	335.500	333.030	330.160	329.410	0.750	6.20	7.24	3.4410	0.0	24.0
02.01.25	58.55	48.19	10.36	334.960	332.400	329.690	328.800	0.890	6.20	7.24	3.4020	0.0	24.0
03.01.25	57.99	47.93	10.06	332.440	329.980	327.300	326.390	0.910	6.20	7.25	3.2800	0.0	24.0
04.01.25	58.58	48.47	10.11	334.350	331.850	329.040	328.210	0.830	6.20	7.21	3.3140	0.0	24.0
05.01.25	58.54	48.50	10.04	334.570	332.180	329.290	328.490	0.800	6.20	7.23	3.2960	0.0	24.0
06.01.25	58.38	48.17	10.21	334.080	331.800	328.840	328.190	0.650	6.20	7.24	3.3420	0.0	24.0
07.01.25	57.96	47.64	10.32	332.840	330.640	327.710	327.170	0.540	6.20	7.22	3.3710	0.0	24.0
08.01.25	58.39	48.01	10.38	335.020	332.860	329.740	329.260	0.480	6.20	7.23	3.4130	0.0	24.0
09.01.25	57.76	47.66	10.10	334.110	332.100	328.960	328.560	0.400	6.20	7.23	3.3100	0.0	24.0
10.01.25	57.46	47.47	9.99	329.530	327.680	324.500	324.250	0.250	6.20	7.19	3.2300	0.0	24.0
11.01.25	57.66	47.70	9.96	329.990	328.190	324.900	324.730	0.170	6.20	7.17	3.2260	0.0	24.0
12.01.25	58.13	48.07	10.06	332.620	330.640	327.440	327.080	0.360	6.20	7.19	3.2850	0.0	24.0
13.01.25	57.31	47.36	9.95	327.630	325.570	322.660	322.170	0.490	6.20	7.16	3.1990	0.0	24.0
14.01.25	57.42	47.42	10.00	328.960	326.600	323.940	323.190	0.750	6.20	7.16	3.2290	0.0	24.0
15.01.25	57.34	47.29	10.05	328.490	326.080	323.490	322.710	0.780	6.20	7.16	3.2400	0.0	24.0
16.01.25	58.42	48.07	10.35	335.530	332.840	330.230	329.240	0.990	6.20	7.20	3.4060	0.0	24.0
17.01.25	61.66	50.56	11.10	349.350	346.180	343.270	342.100	1.170	6.20	7.29	3.7970	0.0	24.0
18.01.25	62.04	50.89	11.15	351.720	348.290	345.550	344.120	1.430	6.20	7.31	3.8380	0.0	24.0
19.01.25	62.02	50.97	11.05	351.640	348.210	345.460	344.030	1.430	6.20	7.30	3.8060	0.0	24.0
20.01.25	59.85	49.39	10.46	337.640	334.850	332.070	331.070	1.000	6.20	7.24	3.4610	0.0	24.0
Итого	---	---	---	10437.8	10360.9	10270.46	10247.06	23.400	---	---	106.8210	0.0	744.0
Среднее	58.96	48.53	10.43	---	---	---	---	---	6.20	7.23	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	25246.179	24969.590	24899.109	24731.860	227.5640	167.250	644.0	3059.0
20.01.25 24:00	35684.049	35330.519	35169.570	34978.920	334.3850	190.650	644.0	3803.0
Итого за период	10437.869	10360.929	10270.461	10247.059	106.8210	23.400	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:53:21 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 7
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ТЭМ-106
 № ПУ: 3060306
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер
 Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	80	160	10	---
2	80	80	160	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.12.24	3.304	281.00	279.51	1.5	60.958	49.209	0.6	0.6	24.00
22.12.24	2.985	273.31	271.89	1.4	58.251	47.334	0.6	0.6	24.00
23.12.24	3.157	276.18	274.74	1.4	59.354	47.930	0.6	0.6	24.00
24.12.24	3.424	282.90	281.41	1.5	61.691	49.597	0.6	0.6	24.00
25.12.24	3.331	282.26	280.79	1.5	60.897	49.102	0.6	0.6	24.00
26.12.24	3.212	282.78	281.29	1.5	59.411	48.057	0.6	0.6	24.00
27.12.24	3.194	280.40	278.90	1.5	59.757	48.371	0.6	0.6	24.00
28.12.24	3.067	275.30	273.86	1.4	58.540	47.405	0.6	0.6	24.00
29.12.24	3.070	275.13	273.68	1.5	58.584	47.431	0.6	0.6	24.00
30.12.24	3.024	273.42	271.98	1.4	57.903	46.848	0.6	0.6	24.00
31.12.24	3.033	273.23	271.80	1.4	58.048	46.953	0.6	0.6	24.00
01.01.25	3.082	275.22	273.80	1.4	58.600	47.409	0.6	0.6	24.00
02.01.25	3.050	274.85	273.41	1.4	58.505	47.412	0.6	0.6	24.00
03.01.25	2.942	272.91	271.49	1.4	57.935	47.159	0.6	0.6	24.00
04.01.25	2.979	274.37	272.94	1.4	58.525	47.674	0.6	0.6	24.00
05.01.25	2.964	274.58	273.16	1.4	58.496	47.706	0.6	0.6	24.00
06.01.25	2.990	274.12	272.72	1.4	58.275	47.372	0.6	0.6	24.00
07.01.25	3.016	272.85	271.48	1.4	57.878	46.829	0.6	0.6	23.96
08.01.25	3.081	274.88	273.50	1.4	58.308	47.104	0.6	0.6	24.00
09.01.25	2.999	274.36	273.00	1.4	57.678	46.753	0.6	0.6	24.00
10.01.25	2.925	270.73	269.43	1.3	57.385	46.586	0.6	0.6	24.00
11.01.25	2.903	270.99	269.71	1.3	57.600	46.892	0.6	0.6	24.00
12.01.25	2.951	273.02	271.73	1.3	58.068	47.266	0.6	0.6	24.00
13.01.25	2.871	269.14	267.89	1.3	57.257	46.596	0.6	0.6	24.00
14.01.25	2.905	270.26	269.02	1.2	57.362	46.617	0.6	0.6	24.00
15.01.25	2.900	269.87	268.62	1.3	57.288	46.546	0.6	0.6	24.00
16.01.25	3.067	275.52	274.13	1.4	58.343	47.215	0.6	0.6	24.00
17.01.25	3.434	286.15	284.68	1.5	61.593	49.600	0.6	0.6	24.00
18.01.25	3.469	288.24	286.74	1.5	61.973	49.945	0.6	0.6	24.00
19.01.25	3.438	287.98	286.47	1.5	61.966	50.037	0.6	0.6	24.00
20.01.25	3.126	277.05	275.63	1.4	59.801	48.525	0.6	0.6	24.00
Итого	95.89	8563.0	8519.4	43.6	---	---	---	---	743.96
Среднее	---	---	---	---	58.91	47.73	0.6	0.6	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.12.24 24:00	8204.2	677575.3	676862.4	73206.0
20.01.25 24:00	8300.1	686138.3	685381.8	73950.0
Итого за период	95.9	8563.0	8519.4	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:48:53 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00173721

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xФ87В

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	60.72	47.96	12.76	152.530	152.700	149.930	151.020	-1.090	6.90	6.70	1.9110	0.0	24.0
22.12.24	58.02	46.15	11.87	148.080	148.360	145.760	146.820	-1.060	6.90	6.70	1.7270	0.0	24.0
23.12.24	59.11	46.67	12.44	149.840	150.050	147.430	148.470	-1.040	6.90	6.70	1.8310	0.0	24.0
24.12.24	61.44	48.35	13.09	153.700	153.780	151.060	152.100	-1.040	6.90	6.70	1.9750	0.0	24.0
25.12.24	60.67	47.86	12.81	153.220	153.330	150.650	151.720	-1.070	6.90	6.70	1.9250	0.0	24.0
26.12.24	59.18	46.82	12.36	153.140	153.320	150.670	151.720	-1.050	6.90	6.70	1.8590	0.0	24.0
27.12.24	59.53	47.19	12.34	151.950	152.180	149.470	150.610	-1.140	6.90	6.70	1.8390	0.0	24.0
28.12.24	58.31	46.30	12.01	149.090	149.370	146.700	147.930	-1.230	6.90	6.70	1.7600	0.0	24.0
29.12.24	58.36	46.30	12.06	149.040	149.290	146.640	147.850	-1.210	6.90	6.70	1.7640	0.0	24.0
30.12.24	57.67	45.69	11.98	148.000	148.250	145.740	146.810	-1.070	6.90	6.70	1.7440	0.0	24.0
31.12.24	57.81	45.76	12.05	147.980	148.240	145.720	146.800	-1.080	6.90	6.70	1.7520	0.0	24.0
01.01.25	58.36	46.30	12.06	149.110	149.370	146.720	147.930	-1.210	6.90	6.70	1.7660	0.0	24.0
02.01.25	58.27	46.22	12.05	148.890	149.150	146.520	147.710	-1.190	6.90	6.70	1.7630	0.0	24.0
03.01.25	57.71	46.01	11.70	147.760	148.090	145.520	146.650	-1.130	6.90	6.70	1.7000	0.0	24.0
04.01.25	58.30	46.49	11.81	148.610	148.930	146.220	147.490	-1.270	6.90	6.70	1.7240	0.0	24.0
05.01.25	58.28	46.56	11.72	148.740	149.060	146.450	147.580	-1.130	6.90	6.70	1.7160	0.0	24.0
06.01.25	58.10	46.31	11.79	148.510	148.770	146.220	147.330	-1.110	6.90	6.70	1.7210	0.0	24.0
07.01.25	57.67	45.73	11.94	148.020	148.240	145.770	146.800	-1.030	6.90	6.70	1.7380	0.0	24.0
08.01.25	58.10	45.89	12.21	148.970	149.150	146.620	147.710	-1.090	6.90	6.70	1.7880	0.0	24.0
09.01.25	57.46	45.46	12.00	148.620	148.830	146.370	147.420	-1.050	6.90	6.70	1.7550	0.0	24.0
10.01.25	57.18	45.51	11.67	146.640	146.950	144.470	145.520	-1.050	6.90	6.70	1.6820	0.0	24.0
11.01.25	57.38	45.73	11.65	146.830	147.170	144.630	145.730	-1.100	6.90	6.70	1.6810	0.0	24.0
12.01.25	57.85	46.15	11.70	147.960	148.270	145.650	146.830	-1.180	6.90	6.70	1.7010	0.0	24.0
13.01.25	57.04	45.52	11.52	145.800	146.120	143.610	144.680	-1.070	6.90	6.70	1.6540	0.0	24.0
14.01.25	57.14	45.49	11.65	146.420	146.720	144.240	145.280	-1.040	6.90	6.70	1.6790	0.0	24.0
15.01.25	57.06	45.35	11.71	146.210	146.490	144.050	145.050	-1.000	6.90	6.70	1.6860	0.0	24.0
16.01.25	58.11	46.11	12.00	149.140	149.430	146.830	147.940	-1.110	6.90	6.70	1.7580	0.0	24.0
17.01.25	61.35	48.38	12.97	155.170	155.230	152.530	153.550	-1.020	6.90	6.70	1.9760	0.0	24.0
18.01.25	61.74	48.78	12.96	156.260	156.320	153.560	154.640	-1.080	6.90	6.70	1.9860	0.0	24.0
19.01.25	61.72	48.87	12.85	156.160	156.230	153.440	154.500	-1.060	6.90	6.70	1.9750	0.0	24.0
20.01.25	59.58	47.45	12.13	150.100	150.300	147.660	148.700	-1.040	6.90	6.70	1.7890	0.0	24.0
Итого	---	---	---	4640.4	4647.6	4566.85	4600.89	-34.040	---	---	55.3250	0.0	744.0
Среднее	58.68	46.55	12.12	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	11150.110	11151.470	10997.390	11050.250	115.8620	-52.860	581.0	3058.0
20.01.25 24:00	15790.599	15799.160	15564.239	15651.139	171.1870	-86.900	581.0	3802.0
Итого за период	4640.489	4647.690	4566.849	4600.888	55.3250	-34.040	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:53:55 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00178915

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x4Е6С

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	60.92	48.12	12.80	159.550	161.980	156.830	160.250	-3.420	6.90	6.70	2.0060	0.0	24.0
22.12.24	58.22	46.23	11.99	154.780	157.270	152.370	155.700	-3.330	6.90	6.70	1.8210	0.0	24.0
23.12.24	59.31	46.82	12.49	156.970	159.440	154.440	157.840	-3.400	6.90	6.70	1.9260	0.0	24.0
24.12.24	61.65	48.57	13.08	161.080	163.550	158.240	161.760	-3.520	6.90	6.70	2.0660	0.0	24.0
25.12.24	60.86	48.10	12.76	160.540	163.040	157.820	161.250	-3.430	6.90	6.70	2.0130	0.0	24.0
26.12.24	59.37	47.03	12.34	160.170	162.750	157.580	161.090	-3.510	6.90	6.70	1.9430	0.0	24.0
27.12.24	59.72	47.27	12.45	158.920	161.410	156.330	159.720	-3.390	6.90	6.70	1.9440	0.0	24.0
28.12.24	58.49	46.43	12.06	155.800	158.330	153.390	156.660	-3.270	6.90	6.70	1.8480	0.0	24.0
29.12.24	58.54	46.45	12.09	155.780	158.290	153.340	156.610	-3.270	6.90	6.70	1.8480	0.0	24.0
30.12.24	57.86	45.81	12.05	154.720	157.220	152.320	155.680	-3.360	6.90	6.70	1.8320	0.0	24.0
31.12.24	58.01	45.75	12.26	154.720	157.230	152.280	155.710	-3.430	6.90	6.70	1.8640	0.0	24.0
01.01.25	58.56	46.29	12.27	155.940	158.460	153.490	156.810	-3.320	6.90	6.70	1.8820	0.0	24.0
02.01.25	58.46	46.18	12.28	155.730	158.270	153.330	156.640	-3.310	6.90	6.70	1.8820	0.0	24.0
03.01.25	57.90	45.91	11.99	154.540	157.080	152.140	155.540	-3.400	6.90	6.70	1.8200	0.0	24.0
04.01.25	58.49	46.48	12.01	155.380	157.930	152.980	156.250	-3.270	6.90	6.70	1.8340	0.0	24.0
05.01.25	58.47	46.57	11.90	155.510	158.090	153.060	156.430	-3.370	6.90	6.70	1.8220	0.0	24.0
06.01.25	58.28	46.34	11.94	155.270	157.840	152.860	156.220	-3.360	6.90	6.70	1.8250	0.0	24.0
07.01.25	57.87	45.80	12.07	154.750	157.300	152.350	155.780	-3.430	6.90	6.70	1.8350	0.0	24.0
08.01.25	58.30	45.91	12.39	155.810	158.330	153.410	156.790	-3.380	6.90	6.70	1.8980	0.0	24.0
09.01.25	57.67	45.44	12.23	155.770	158.300	153.380	156.760	-3.380	6.90	6.70	1.8720	0.0	24.0
10.01.25	57.37	45.55	11.82	153.350	155.920	150.970	154.450	-3.480	6.90	6.70	1.7830	0.0	24.0
11.01.25	57.57	45.87	11.70	153.360	155.910	150.960	154.430	-3.470	6.90	6.70	1.7670	0.0	24.0
12.01.25	58.03	46.33	11.70	154.590	157.140	152.200	155.540	-3.340	6.90	6.70	1.7790	0.0	24.0
13.01.25	57.23	45.67	11.56	152.280	154.820	150.020	153.330	-3.310	6.90	6.70	1.7280	0.0	24.0
14.01.25	57.33	45.67	11.66	152.880	155.420	150.530	153.950	-3.420	6.90	6.70	1.7540	0.0	24.0
15.01.25	57.26	45.45	11.81	152.790	155.330	150.430	153.890	-3.460	6.90	6.70	1.7770	0.0	24.0
16.01.25	58.31	46.23	12.08	156.080	158.630	153.630	157.050	-3.420	6.90	6.70	1.8500	0.0	24.0
17.01.25	61.56	48.63	12.93	162.660	165.150	159.810	163.290	-3.480	6.90	6.70	2.0680	0.0	24.0
18.01.25	61.94	49.02	12.92	163.800	166.320	160.920	164.400	-3.480	6.90	6.70	2.0750	0.0	24.0
19.01.25	61.93	49.06	12.87	163.270	165.780	160.410	163.880	-3.470	6.90	6.70	2.0610	0.0	24.0
20.01.25	59.77	47.60	12.17	156.860	159.370	154.290	157.720	-3.430	6.90	6.70	1.8730	0.0	24.0
Итого	---	---	---	4853.6	4931.9	4776.11	4881.42	-105.310	---	---	58.2960	0.0	744.0
Среднее	58.87	46.66	12.21	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	11568.620	11677.590	11410.410	11572.739	120.1050	-162.330	0.0	2198.0
20.01.25 24:00	16421.130	16608.169	16185.379	16452.840	178.4160	-267.460	0.0	2942.0
Итого за период	4852.510	4930.579	4774.969	4880.101	58.3110	-105.130	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:54:20 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00179211

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x4592

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	60.77	49.07	11.70	169.510	170.540	166.660	168.620	-1.960	6.90	6.70	1.9470	0.0	24.0
22.12.24	58.07	47.14	10.93	164.580	165.600	161.990	163.870	-1.880	6.90	6.70	1.7670	0.0	24.0
23.12.24	59.17	47.82	11.35	166.530	167.530	163.840	165.720	-1.880	6.90	6.70	1.8570	0.0	24.0
24.12.24	61.50	49.63	11.87	170.780	171.810	167.850	169.890	-2.040	6.90	6.70	1.9930	0.0	24.0
25.12.24	60.72	49.09	11.63	170.250	171.280	167.370	169.340	-1.970	6.90	6.70	1.9450	0.0	24.0
26.12.24	59.23	48.01	11.22	170.220	171.300	167.490	169.460	-1.970	6.90	6.70	1.8790	0.0	24.0
27.12.24	59.58	48.30	11.28	168.980	170.010	166.230	168.160	-1.930	6.90	6.70	1.8710	0.0	24.0
28.12.24	58.36	47.35	11.01	165.820	166.790	163.180	165.110	-1.930	6.90	6.70	1.7950	0.0	24.0
29.12.24	58.40	47.40	11.00	165.730	166.720	163.090	165.000	-1.910	6.90	6.70	1.7910	0.0	24.0
30.12.24	57.72	46.78	10.94	164.560	165.590	162.060	163.910	-1.850	6.90	6.70	1.7730	0.0	24.0
31.12.24	57.86	46.78	11.08	164.570	165.580	162.060	163.900	-1.840	6.90	6.70	1.7930	0.0	24.0
01.01.25	58.41	47.26	11.15	165.840	166.860	163.200	165.160	-1.960	6.90	6.70	1.8180	0.0	24.0
02.01.25	58.32	47.15	11.17	165.620	166.640	162.980	164.960	-1.980	6.90	6.70	1.8160	0.0	24.0
03.01.25	57.76	46.91	10.85	164.400	165.390	161.890	163.710	-1.820	6.90	6.70	1.7550	0.0	24.0
04.01.25	58.35	47.42	10.93	165.350	166.320	162.710	164.640	-1.930	6.90	6.70	1.7780	0.0	24.0
05.01.25	58.34	47.51	10.83	165.480	166.480	162.890	164.740	-1.850	6.90	6.70	1.7590	0.0	24.0
06.01.25	58.15	47.31	10.84	165.160	166.180	162.580	164.480	-1.900	6.90	6.70	1.7610	0.0	24.0
07.01.25	57.73	46.78	10.95	164.560	165.610	162.070	163.930	-1.860	6.90	6.70	1.7710	0.0	24.0
08.01.25	58.16	46.92	11.24	165.630	166.690	163.020	165.010	-1.990	6.90	6.70	1.8320	0.0	24.0
09.01.25	57.53	46.43	11.10	165.260	166.300	162.720	164.650	-1.930	6.90	6.70	1.8040	0.0	24.0
10.01.25	57.23	46.45	10.78	163.070	164.050	160.640	162.390	-1.750	6.90	6.70	1.7260	0.0	24.0
11.01.25	57.44	46.72	10.72	163.280	164.240	160.830	162.560	-1.730	6.90	6.70	1.7210	0.0	24.0
12.01.25	57.90	47.18	10.72	164.240	165.200	161.680	163.520	-1.840	6.90	6.70	1.7320	0.0	24.0
13.01.25	57.09	46.47	10.62	162.150	163.140	159.690	161.470	-1.780	6.90	6.70	1.6930	0.0	24.0
14.01.25	57.19	46.49	10.70	162.810	163.810	160.380	162.130	-1.750	6.90	6.70	1.7140	0.0	24.0
15.01.25	57.12	46.35	10.77	162.570	163.590	160.170	161.910	-1.740	6.90	6.70	1.7200	0.0	24.0
16.01.25	58.17	47.15	11.02	165.920	166.950	163.340	165.230	-1.890	6.90	6.70	1.7950	0.0	24.0
17.01.25	61.42	49.61	11.81	172.610	173.600	169.650	171.680	-2.030	6.90	6.70	2.0000	0.0	24.0
18.01.25	61.80	49.98	11.82	173.850	174.790	170.810	172.780	-1.970	6.90	6.70	2.0160	0.0	24.0
19.01.25	61.79	49.99	11.80	173.790	174.720	170.780	172.700	-1.920	6.90	6.70	2.0120	0.0	24.0
20.01.25	59.63	48.44	11.19	167.020	167.920	164.310	166.040	-1.730	6.90	6.70	1.8320	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5160.1	5191.2	5078.16	5136.67	-58.510	---	---	56.4660	0.0	744.0
Среднее	58.73	47.60	11.12	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	12315.650	12335.729	12146.530	12218.550	116.6970	-72.020	577.0	3062.0
20.01.25 24:00	17475.789	17526.960	17224.690	17355.219	173.1630	-130.530	577.0	3806.0
Итого за период	5160.139	5191.231	5078.159	5136.669	56.4660	-58.510	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:54:12 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 9а

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА849

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	1.75	61.41	186.53	52.03	186.60	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	1.74	61.01	186.32	51.63	186.45	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.59	58.35	181.66	49.61	181.74	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.66	59.06	182.71	49.98	182.77	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	1.78	61.62	187.54	52.10	187.65	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	1.75	60.99	187.35	51.65	187.45	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	1.67	59.26	186.99	50.31	187.08	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	1.68	59.85	186.37	50.81	186.41	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.59	58.49	182.36	49.75	182.31	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.60	58.57	182.47	49.76	182.43	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.59	57.92	181.16	49.14	181.22	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.60	57.99	181.16	49.14	181.28	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.62	58.54	182.48	49.66	182.51	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.62	58.50	182.31	49.60	182.39	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.57	57.93	180.96	49.27	180.96	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.58	58.49	181.95	49.79	181.85	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.57	58.52	182.16	49.91	182.11	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.58	58.32	181.81	49.63	181.85	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.59	57.88	180.95	49.11	181.08	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.62	58.33	181.91	49.43	182.06	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.59	57.68	181.60	48.93	181.76	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.53	57.40	179.26	48.83	179.23	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.52	57.58	179.43	49.09	179.32	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.54	58.02	180.72	49.51	180.56	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.49	57.27	178.38	48.91	178.32	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.51	57.34	178.93	48.89	178.93	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.53	57.29	178.73	48.71	178.77	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.58	58.05	181.81	49.37	181.82	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	1.77	61.56	189.36	52.20	189.43	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	1.78	61.96	190.45	52.58	190.44	23.58	23.58	0.00	0.00
20.01.25	1.77	61.95	190.69	52.63	190.66	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	50.36	---	5676.51	---	5677.44	743.58	743.58	0.00	0.00
Среднее	---	58.940	---	50.063	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:46:31 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 9а

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА850

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	1.77	61.39	180.38	51.53	187.58	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	1.77	60.96	180.22	51.12	187.85	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.62	58.25	175.61	49.04	182.73	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.69	59.14	177.00	49.61	184.23	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	1.81	61.63	181.39	51.62	189.05	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	1.77	60.92	181.08	51.12	188.62	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	1.70	59.28	181.01	49.91	188.47	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	1.70	59.76	180.01	50.32	187.41	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.61	58.49	176.41	49.35	183.25	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.60	58.55	176.35	49.44	183.32	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.59	57.88	175.25	48.77	182.44	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.62	57.98	175.22	48.73	182.53	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.64	58.54	176.58	49.26	183.66	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.63	58.48	176.42	49.20	183.87	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.59	57.91	175.14	48.83	182.10	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.60	58.48	176.02	49.39	182.98	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.58	58.50	176.23	49.50	183.12	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.59	58.30	175.91	49.23	183.10	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.60	57.87	175.29	48.74	182.47	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.65	58.31	176.34	48.94	183.54	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.63	57.65	176.07	48.38	183.19	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.56	57.39	173.70	48.38	180.45	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.54	57.57	173.87	48.68	180.88	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.55	58.03	175.08	49.17	182.14	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.51	57.22	172.77	48.50	179.64	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.53	57.33	173.43	48.46	180.27	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.57	57.27	173.67	48.23	181.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.63	58.13	176.90	48.93	183.98	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	1.82	61.55	184.01	51.65	191.87	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	1.84	61.94	185.29	52.00	192.91	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	1.83	61.93	185.25	52.01	192.78	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	51.14	---	5497.90	---	5721.43	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	58.924	---	49.614	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:46:29 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 9а

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА859

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	1.90	61.49	190.18	51.50	189.76	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	1.90	61.07	190.24	51.08	189.63	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.72	58.37	185.05	49.09	184.62	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.79	59.23	186.50	49.61	186.10	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	1.94	61.73	191.45	51.57	190.98	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	1.90	61.04	191.23	51.08	190.72	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	1.82	59.38	191.03	49.86	190.43	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	1.83	59.88	190.09	50.25	189.51	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.74	58.59	186.03	49.25	185.62	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.73	58.66	186.05	49.32	185.66	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.72	57.99	185.18	48.68	184.46	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.74	58.09	185.09	48.67	184.42	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.76	58.64	186.18	49.18	185.69	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.77	58.58	186.37	49.07	185.59	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.70	58.01	184.59	48.77	184.12	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.71	58.59	185.40	49.34	185.04	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.71	58.60	185.71	49.39	185.30	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.72	58.40	185.73	49.14	185.06	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.74	57.97	185.13	48.54	184.39	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.79	58.41	185.93	48.78	185.61	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.76	57.76	185.49	48.25	185.32	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.69	57.49	183.15	48.24	182.78	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.66	57.68	183.18	48.57	182.84	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.68	58.12	184.45	48.98	184.15	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.64	57.33	182.16	48.31	181.80	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.67	57.43	182.84	48.28	182.48	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.70	57.37	183.01	48.08	182.30	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.75	58.21	185.94	48.79	185.59	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	1.95	61.66	193.40	51.54	193.10	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	1.97	62.05	194.64	51.91	194.38	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	1.95	62.04	194.59	52.00	194.27	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	55.05	---	5796.01	---	5781.72	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	59.028	---	49.520	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:46:34 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 9а

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА868

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	1.81	61.24	179.42	51.13	182.37	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	1.83	60.81	179.66	50.62	182.52	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.69	58.10	175.29	48.48	178.18	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.74	58.99	176.55	49.15	179.41	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	1.86	61.48	180.83	51.20	183.70	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	1.81	60.77	180.63	50.73	183.50	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	1.74	59.13	180.32	49.48	183.22	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	1.76	59.61	179.48	49.79	182.40	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.67	58.34	175.89	48.84	178.85	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.66	58.40	175.95	48.94	178.84	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.65	57.73	174.89	48.26	177.67	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.69	57.83	174.84	48.15	177.57	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.70	58.39	175.83	48.71	178.67	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.71	58.33	175.79	48.57	178.63	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.67	57.76	174.72	48.18	177.59	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.67	58.33	175.39	48.79	178.39	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.65	58.35	175.30	48.89	178.28	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.66	58.15	174.84	48.62	177.70	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.67	57.72	174.11	48.14	176.88	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.74	58.16	175.46	48.20	178.14	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.75	57.50	175.48	47.53	178.13	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.65	57.20	172.85	47.66	175.78	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.63	57.42	173.02	48.00	176.04	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.63	57.87	174.26	48.52	177.30	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.59	57.07	171.84	47.83	174.78	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.60	57.18	172.47	47.86	175.41	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.64	57.12	172.39	47.61	175.21	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.69	57.98	175.48	48.35	178.55	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	1.88	61.41	182.76	51.10	185.74	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	1.89	61.79	183.86	51.50	186.89	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	1.89	61.78	183.72	51.46	186.81	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	53.22	---	5473.32	---	5563.15	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	58.772	---	49.042	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:46:26 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 9а

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА869

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	1.97	61.52	214.69	52.31	216.13	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	1.99	61.16	214.34	51.88	215.65	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.84	58.61	209.48	49.84	210.78	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.87	58.97	209.48	50.06	210.88	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	2.02	61.68	215.68	52.29	217.07	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	1.98	61.21	215.79	52.04	217.21	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	1.88	59.26	214.79	50.49	216.24	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	1.93	60.09	215.03	51.12	216.43	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.80	58.56	209.88	49.96	211.49	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.80	58.67	209.73	50.09	211.25	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.79	58.06	208.26	49.47	209.58	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.84	58.08	208.15	49.24	209.30	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.85	58.61	209.53	49.77	210.96	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.85	58.60	209.66	49.74	210.93	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.81	58.05	208.30	49.32	209.71	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.83	58.57	209.29	49.84	210.70	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.81	58.65	209.28	49.99	210.69	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.81	58.43	208.92	49.77	210.27	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.81	57.99	208.07	49.26	209.38	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.91	58.44	209.53	49.31	210.75	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.91	57.82	209.34	48.67	210.60	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.81	57.48	206.79	48.73	208.12	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.77	57.67	207.01	49.11	208.26	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.74	58.09	205.98	49.61	209.54	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.72	57.44	205.86	49.07	207.13	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.75	57.43	206.37	48.93	207.75	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.79	57.40	205.89	48.70	207.07	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.84	57.96	208.92	49.16	210.38	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	2.06	61.65	218.13	52.18	219.54	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.07	62.07	219.86	52.64	221.46	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	2.08	62.07	220.05	52.62	221.50	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	57.93	---	6532.08	---	6576.75	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	59.042	---	50.168	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:46:24 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 11

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА767

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	1.91	61.29	162.24	49.48	160.36	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	1.90	60.91	162.30	49.17	160.24	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.74	58.30	158.47	47.30	156.28	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.80	58.87	159.03	47.52	156.97	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	1.96	61.49	163.38	49.45	161.36	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	1.93	60.92	163.28	49.10	161.24	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	1.85	59.10	162.62	47.74	160.69	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	1.87	59.79	162.39	48.29	160.28	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.77	58.36	159.01	47.20	156.79	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.78	58.45	159.05	47.26	156.83	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.76	57.82	157.67	46.65	155.75	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.76	57.88	157.61	46.69	155.67	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.79	58.42	158.83	47.13	156.81	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.79	58.39	158.52	47.10	156.71	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.73	57.83	157.72	46.83	155.54	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.74	58.37	158.48	47.35	156.29	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.73	58.42	158.63	47.48	156.41	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.74	58.21	158.24	47.20	156.17	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.74	57.77	157.03	46.65	155.63	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.78	58.22	158.21	46.92	156.59	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.74	57.58	157.81	46.57	156.29	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.70	57.28	156.33	46.42	154.30	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.68	57.46	156.53	46.69	154.37	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.69	57.89	157.60	47.13	155.40	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.65	57.18	155.46	46.55	153.49	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.68	57.22	155.98	46.46	154.03	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.68	57.18	155.45	46.35	153.78	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.74	57.86	158.19	46.86	156.31	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	1.95	61.44	164.61	49.55	162.90	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	1.98	61.85	166.01	49.89	164.16	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	1.98	61.84	166.41	49.92	164.47	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	55.54	---	4943.09	---	4882.11	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	58.825	---	47.577	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:44:57 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА753

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.01	60.98	166.97	48.92	167.99	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	1.99	60.58	166.92	48.62	167.95	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.82	57.92	162.97	46.71	163.81	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.90	58.68	163.91	47.10	164.80	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	2.05	61.21	168.11	48.99	169.04	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.01	60.56	167.82	48.57	168.74	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	1.93	58.86	167.53	47.33	168.52	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	1.95	59.42	166.91	47.73	167.89	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.87	58.08	163.55	46.64	164.53	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.86	58.16	163.46	46.74	164.67	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.84	57.51	162.43	46.19	163.51	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.85	57.59	162.51	46.20	163.53	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.88	58.14	163.67	46.66	164.76	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.87	58.09	163.47	46.66	164.57	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.81	57.52	162.26	46.35	163.36	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.81	58.08	163.04	46.94	164.07	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.80	58.10	163.19	47.03	164.22	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.81	57.91	163.01	46.76	164.13	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.83	57.47	162.51	46.21	163.45	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.87	57.92	163.62	46.44	164.42	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.82	57.27	163.02	46.08	163.90	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.77	56.99	160.74	45.95	161.70	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.75	57.17	160.77	46.23	161.75	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.77	57.61	161.84	46.65	162.69	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.73	56.85	159.86	46.00	160.71	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.76	56.92	160.50	45.95	161.38	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.77	56.88	160.30	45.84	161.17	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.84	57.66	163.34	46.38	164.23	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	2.06	61.15	170.33	49.01	171.21	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.08	61.54	171.32	49.41	172.37	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	2.06	61.53	171.10	49.48	172.38	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	58.17	---	5090.98	---	5121.45	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	58.527	---	47.089	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:43:11 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 13

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА768

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	1.88	61.02	163.41	49.49	158.42	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	1.86	60.65	163.17	49.21	158.21	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.70	58.05	159.18	47.34	154.27	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.77	58.61	159.94	47.56	155.05	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	1.92	61.23	164.27	49.49	159.31	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	1.89	60.66	164.07	49.15	159.15	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	1.80	58.85	163.59	47.81	158.74	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	1.82	59.54	163.26	48.36	158.36	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.73	58.11	159.79	47.26	154.95	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.73	58.20	159.84	47.36	154.99	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.71	57.58	158.68	46.80	153.88	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.71	57.63	158.68	46.83	153.86	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.74	58.16	159.82	47.27	154.96	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.74	58.14	159.70	47.25	154.85	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.68	57.56	158.51	46.94	153.71	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.69	58.11	159.33	47.48	154.43	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.68	58.16	159.50	47.58	154.59	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.69	57.95	159.27	47.32	154.40	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.70	57.52	158.59	46.77	153.76	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.74	57.97	159.58	47.05	154.77	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.69	57.33	159.27	46.71	154.39	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.65	57.03	157.37	46.50	152.40	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.64	57.20	157.49	46.78	152.51	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.65	57.63	158.54	47.19	153.55	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.62	56.93	156.63	46.57	151.63	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.64	56.96	157.15	46.48	152.16	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.65	56.93	156.90	46.39	151.91	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.71	57.60	159.38	46.86	154.41	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	1.92	61.17	165.98	49.60	160.85	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	1.94	61.58	167.14	49.94	161.98	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	1.93	61.57	167.16	50.01	161.95	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	54.22	---	4975.19	---	4822.40	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	58.569	---	47.656	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:44:55 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 14

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Вэлт ТСРВ-043

№ ПУ: 1801771

Тип системы СО

Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	M3, (м3)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	V3, (м3)	Теплота (Гкал) Q	Время раб.(ч)
21.12.24	60.80	45.56	15.24	289.901	291.622	-1.721	0.000	0.7	0.7	294.901	294.499	0.402	0.000	4.413	24.00
22.12.24	58.08	43.87	14.21	279.896	281.416	-1.520	0.000	0.7	0.7	284.336	283.999	0.337	0.000	3.975	24.00
23.12.24	59.15	44.21	14.94	283.189	284.912	-1.723	0.000	0.7	0.7	287.837	287.565	0.272	0.000	4.226	24.00
24.12.24	61.52	45.77	15.75	293.121	295.023	-1.902	0.000	0.7	0.7	298.289	297.958	0.331	0.000	4.609	24.00
25.12.24	60.74	45.42	15.32	291.950	293.173	-1.223	0.000	0.7	0.7	296.981	296.049	0.932	0.000	4.467	24.00
26.12.24	59.24	44.47	14.77	293.420	294.161	-0.741	0.000	0.7	0.7	298.244	296.928	1.316	0.000	4.331	24.00
27.12.24	59.57	44.81	14.76	288.966	290.081	-1.115	0.000	0.7	0.7	293.776	292.857	0.919	0.000	4.264	24.00
28.12.24	58.41	43.92	14.49	282.096	283.525	-1.429	0.000	0.7	0.7	286.603	286.123	0.480	0.000	4.079	24.00
29.12.24	58.45	43.90	14.55	281.539	283.207	-1.668	0.000	0.7	0.7	286.045	285.801	0.244	0.000	4.087	24.00
30.12.24	57.78	43.25	14.53	279.012	280.758	-1.746	0.000	0.7	0.7	283.380	283.252	0.128	0.000	4.046	24.00
31.12.24	57.91	43.37	14.54	278.718	280.502	-1.784	0.000	0.7	0.7	283.101	283.010	0.091	0.000	4.044	24.00
01.01.25	58.45	43.86	14.59	281.526	283.364	-1.838	0.000	0.7	0.7	286.031	285.954	0.077	0.000	4.101	24.00
02.01.25	58.36	43.79	14.57	281.076	282.939	-1.863	0.000	0.7	0.7	285.561	285.516	0.045	0.000	4.085	24.00
03.01.25	57.79	43.62	14.17	278.895	280.712	-1.817	0.000	0.7	0.7	283.263	283.251	0.012	0.000	3.946	24.00
04.01.25	58.37	44.16	14.21	280.702	282.571	-1.869	0.000	0.7	0.7	285.183	285.189	-0.006	0.000	3.981	24.00
05.01.25	58.33	44.25	14.08	280.865	282.734	-1.869	0.000	0.7	0.7	285.343	285.365	-0.022	0.000	3.947	24.00
06.01.25	58.12	43.89	14.23	280.565	282.468	-1.903	0.000	0.7	0.7	285.006	285.053	-0.047	0.001	3.983	24.00
07.01.25	57.75	43.25	14.50	279.406	281.297	-1.891	0.000	0.7	0.7	283.776	283.797	-0.021	0.000	4.044	24.00
08.01.25	58.18	43.66	14.52	282.115	284.050	-1.935	0.000	0.7	0.7	286.591	286.622	-0.031	0.000	4.090	24.00
09.01.25	57.55	43.40	14.15	280.991	282.918	-1.927	0.000	0.7	0.7	285.361	285.452	-0.091	0.000	3.970	24.00
10.01.25	57.26	43.20	14.06	276.395	278.284	-1.889	0.000	0.7	0.7	280.651	280.753	-0.102	0.000	3.880	24.00
11.01.25	57.46	43.39	14.07	276.320	278.203	-1.883	0.000	0.7	0.7	280.602	280.692	-0.090	0.000	3.882	24.00
12.01.25	57.92	43.74	14.18	279.490	281.402	-1.912	0.000	0.7	0.7	283.886	283.961	-0.075	0.000	3.954	24.00
13.01.25	57.07	42.97	14.10	273.456	275.310	-1.854	0.000	0.7	0.7	277.654	277.733	-0.079	0.000	3.855	24.00
14.01.25	57.22	43.02	14.20	275.470	277.347	-1.877	0.000	0.7	0.7	279.704	279.787	-0.083	0.000	3.905	24.00
15.01.25	57.15	42.87	14.28	274.553	276.422	-1.869	0.000	0.7	0.7	278.763	278.835	-0.072	0.000	3.913	24.00
16.01.25	58.11	43.61	14.50	283.144	285.075	-1.931	0.000	0.7	0.7	287.641	287.658	-0.017	0.000	4.107	24.00
17.01.25	61.40	45.88	15.52	297.642	299.681	-2.039	0.000	0.7	0.7	302.870	302.678	0.192	0.000	4.610	24.00
18.01.25	61.77	46.32	15.45	301.150	303.227	-2.077	0.000	0.7	0.7	306.501	306.315	0.186	0.000	4.646	24.00
19.01.25	61.76	46.51	15.25	299.947	302.038	-2.091	0.000	0.7	0.7	305.273	305.140	0.133	0.000	4.567	24.00
20.01.25	59.54	45.03	14.51	285.558	287.479	-1.921	0.000	0.7	0.7	290.317	290.267	0.050	0.000	4.144	24.00
Итого	---	---	---	8791.074	8845.901	-54.827	0.000	---	---	8933.470	8928.059	5.411	0.001	128.151	744.00
Среднее	58.75	44.16	14.588	---	---	---	---	0.7	0.7	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
20.12.24 24:00	150478.51 2	149664.92 7	151806.72 5	150443.19 1	1967.424	15867.500
20.01.25 24:00	159269.58 6	158510.82 8	160740.19 5	159371.25 0	2095.575	16611.500
Итого за период	8791.074	8845.901	8933.470	8928.059	128.151	744.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:48:13 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlim.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 15а

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024

№ ПУ: 801184

Тип системы А32-00

Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	60.80	45.31	15.49	210.09	210.09	0	0.602	0.596	212.09	213.76	-1.67	3.248	24.000
22.12.24	58.97	44.37	14.60	206.90	206.90	0.00	0.599	0.593	208.69	210.41	-1.71	3.019	24.000
23.12.24	57.79	43.20	14.59	202.61	202.61	0.00	0.595	0.589	204.25	205.94	-1.69	2.956	24.000
24.12.24	61.01	45.23	15.78	210.83	210.83	0.00	0.609	0.602	212.89	214.47	-1.58	3.320	24.000
25.12.24	61.28	45.54	15.74	212.53	212.53	0	0.613	0.606	214.66	216.20	-1.54	3.341	24.000
26.12.24	58.57	43.77	14.80	209.16	209.16	0.00	0.616	0.610	210.98	212.59	-1.61	3.092	24.000
27.12.24	60.21	45.01	15.20	213.38	213.38	0	0.619	0.612	215.41	217.01	-1.60	3.242	24.000
28.12.24	58.05	43.38	14.67	204.46	204.46	0.00	0.609	0.602	206.18	207.78	-1.60	2.994	24.000
29.12.24	58.30	43.65	14.65	205.28	205.28	0	0.611	0.605	207.03	208.65	-1.62	3.002	24.000
30.12.24	57.84	43.20	14.64	203.54	203.54	0	0.609	0.603	205.25	206.83	-1.58	2.973	24.000
31.12.24	57.69	43.10	14.59	203.52	203.52	0	0.609	0.603	205.21	206.80	-1.59	2.965	24.000
01.01.25	57.99	43.35	14.64	204.07	204.07	0	0.607	0.601	205.80	207.38	-1.58	2.981	24.000
02.01.25	58.14	43.48	14.66	204.77	204.77	0	0.607	0.600	206.53	208.08	-1.55	2.995	24.000
03.01.25	57.71	43.36	14.35	203.31	203.31	0.00	0.608	0.602	205.05	206.56	-1.51	2.913	24.000
04.01.25	58.10	43.80	14.30	204.37	204.37	0	0.603	0.597	206.16	207.67	-1.51	2.918	24.000
05.01.25	58.31	44.05	14.26	204.52	204.52	0.00	0.605	0.599	206.34	207.84	-1.49	2.912	24.000
06.01.25	57.92	43.71	14.21	204.52	204.52	0.00	0.607	0.600	206.33	207.77	-1.44	2.900	24.000
07.01.25	57.59	43.23	14.36	203.51	203.51	0	0.605	0.599	205.31	206.67	-1.36	2.918	24.000
08.01.25	57.91	43.35	14.56	205.15	205.15	0.00	0.605	0.599	207.04	208.32	-1.28	2.983	24.000
09.01.25	57.94	43.51	14.43	205.02	205.02	0	0.606	0.600	206.95	208.15	-1.20	2.953	24.000
10.01.25	56.62	42.77	13.85	201.87	201.87	0	0.603	0.597	203.65	204.87	-1.22	2.791	24.000
11.01.25	57.22	43.20	14.02	201.59	201.59	0	0.599	0.593	203.42	204.63	-1.21	2.823	24.000
12.01.25	57.44	43.32	14.12	202.72	202.72	0	0.600	0.594	204.58	205.81	-1.23	2.857	24.000
13.01.25	57.33	43.30	14.03	201.31	201.31	0	0.600	0.594	203.15	204.38	-1.22	2.824	24.000
14.01.25	56.95	42.90	14.05	201.27	201.27	0	0.598	0.592	203.01	204.35	-1.34	2.822	24.000
15.01.25	56.96	42.83	14.13	200.41	200.41	0	0.598	0.591	202.09	203.52	-1.43	2.827	24.000
16.01.25	56.79	42.75	14.04	202.12	202.12	0.00	0.599	0.593	203.80	205.26	-1.46	2.835	24.000
17.01.25	61.11	45.53	15.58	214.32	214.32	0	0.613	0.606	216.51	217.96	-1.45	3.334	24.000
18.01.25	61.63	45.98	15.65	216.85	216.85	0	0.617	0.610	219.14	220.57	-1.43	3.388	24.000
19.01.25	61.63	46.02	15.61	216.65	216.65	0	0.615	0.608	218.93	220.37	-1.45	3.376	24.000
20.01.25	60.44	45.42	15.02	211.60	211.60	0.00	0.611	0.605	213.71	215.19	-1.48	3.178	24.000
Итого	---	---	---	6392.25	6392.25	0	---	---	6450.15	6495.78	-45.63	93.681	744.000
Среднее	58.59	43.92	14.67	---	---	---	0.606	0.600	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:50:05 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 16
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Вzlёт ТСРВ-024
 № ПУ: 902713
 Тип системы: А42-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	61.15	49.95	11.20	683.58	680.20	3.38	0.590	0.575	695.50	688.25	7.25	7.647	24.000
22.12.24	58.50	48.15	10.35	673.53	670.22	3.31	0.583	0.571	684.35	677.62	6.74	6.965	24.000
23.12.24	59.16	48.43	10.73	674.22	670.86	3.35	0.585	0.572	685.29	678.35	6.94	7.237	24.000
24.12.24	61.75	50.23	11.52	686.41	682.90	3.51	0.598	0.582	698.61	691.07	7.54	7.903	24.000
25.12.24	61.14	49.84	11.30	685.39	681.88	3.51	0.601	0.585	697.35	689.92	7.43	7.740	24.000
26.12.24	59.37	48.55	10.82	683.82	680.34	3.47	0.606	0.590	695.11	687.97	7.14	7.391	24.000
27.12.24	59.99	49.18	10.81	683.96	680.37	3.58	0.603	0.588	695.48	688.20	7.29	7.396	24.000
28.12.24	58.61	48.17	10.44	675.76	672.19	3.56	0.597	0.584	686.63	679.60	7.03	7.047	24.000
29.12.24	58.69	48.22	10.47	675.89	672.32	3.57	0.598	0.585	686.79	679.74	7.05	7.065	24.000
30.12.24	58.05	47.62	10.43	674.04	670.56	3.47	0.596	0.584	684.70	677.79	6.91	7.022	24.000
31.12.24	58.12	47.63	10.49	673.06	669.61	3.45	0.596	0.584	683.73	676.83	6.89	7.046	24.000
01.01.25	58.66	48.13	10.53	676.84	673.40	3.44	0.593	0.581	687.75	680.81	6.94	7.119	24.000
02.01.25	58.63	48.12	10.51	675.82	672.42	3.39	0.594	0.581	686.70	679.82	6.88	7.092	24.000
03.01.25	58.06	47.86	10.20	672.15	668.75	3.39	0.594	0.582	682.77	676.03	6.74	6.847	24.000
04.01.25	58.61	48.34	10.27	674.39	670.94	3.45	0.591	0.578	685.24	678.39	6.86	6.915	24.000
05.01.25	58.65	48.45	10.20	675.63	672.13	3.49	0.592	0.580	686.52	679.63	6.89	6.883	24.000
06.01.25	58.45	48.14	10.31	674.30	670.82	3.47	0.594	0.581	685.10	678.21	6.89	6.942	24.000
07.01.25	58.01	47.56	10.45	672.89	669.47	3.42	0.591	0.579	683.51	676.67	6.85	7.020	24.000
08.01.25	58.46	47.85	10.61	674.52	671.20	3.31	0.593	0.580	685.32	678.50	6.82	7.150	24.000
09.01.25	57.81	47.55	10.26	674.28	671.00	3.28	0.592	0.580	684.86	678.21	6.65	6.912	24.000
10.01.25	57.53	47.41	10.12	668.64	665.30	3.34	0.588	0.577	679.03	672.41	6.62	6.756	24.000
11.01.25	57.70	47.67	10.03	669.33	665.97	3.35	0.585	0.574	679.78	673.17	6.62	6.705	24.000
12.01.25	58.14	48.03	10.11	672.26	668.78	3.47	0.588	0.576	682.91	676.12	6.80	6.786	24.000
13.01.25	57.40	47.41	9.99	666.26	662.91	3.35	0.585	0.574	676.59	670.01	6.58	6.652	24.000
14.01.25	57.46	47.55	9.91	688.50	685.31	3.18	0.591	0.575	699.17	692.68	6.49	6.806	24.000
15.01.25	57.42	47.73	9.69	709.84	706.88	2.96	0.597	0.576	720.82	714.53	6.29	6.869	24.000
16.01.25	58.14	48.21	9.93	716.92	713.56	3.36	0.602	0.579	728.31	721.45	6.85	7.116	24.000
17.01.25	61.69	50.75	10.94	734.96	731.71	3.25	0.615	0.587	747.99	740.64	7.35	8.033	24.000
18.01.25	62.10	51.12	10.98	739.61	736.33	3.27	0.618	0.590	752.88	745.45	7.43	8.112	24.000
19.01.25	62.09	51.23	10.86	739.65	736.48	3.17	0.618	0.589	752.92	745.63	7.29	8.027	24.000
20.01.25	60.04	49.85	10.19	722.71	719.58	3.12	0.608	0.583	734.92	728.09	6.83	7.368	24.000
Итого	---	---	---	21269.16	21164.39	104.77	---	---	21616.65	21401.77	214.88	222.566	744.000
Среднее	59.02	48.55	10.47	---	---	---	0.596	0.581	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:48:46 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 17

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА720

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.16	61.38	296.57	54.09	291.35	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.14	60.96	295.29	53.71	290.08	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.98	58.80	288.44	51.94	283.49	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.03	59.29	289.27	52.24	284.23	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	2.13	60.66	275.61	52.84	270.40	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.10	61.22	236.19	52.32	230.91	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	1.89	57.71	223.09	49.25	217.98	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	2.06	60.54	221.65	51.24	216.56	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	2.05	60.44	237.12	51.76	231.92	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	2.06	60.69	245.18	52.28	239.92	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.99	59.79	237.28	51.39	232.06	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.93	59.05	232.09	50.72	226.94	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.96	59.46	234.25	51.06	229.06	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.95	59.30	233.20	50.94	227.98	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.89	58.83	231.28	50.65	226.08	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.90	59.20	232.32	50.99	227.16	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.92	59.65	235.34	51.46	230.11	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.95	59.65	236.08	51.40	230.79	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.96	59.36	234.96	51.02	229.70	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	2.00	59.80	237.18	51.37	231.96	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.95	59.28	237.63	51.08	232.40	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.94	59.28	234.77	51.00	229.57	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.99	60.32	240.09	52.03	234.76	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.98	60.26	239.45	51.99	233.97	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.91	59.11	243.00	51.22	237.54	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.83	57.20	256.03	50.03	250.60	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.81	56.65	252.76	49.48	247.34	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.89	57.92	235.83	49.66	230.48	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	2.17	63.09	207.35	52.61	201.86	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.10	61.93	215.08	52.14	209.72	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	2.07	61.71	213.77	52.00	208.52	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	61.69	---	7528.15	---	7365.44	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	59.759	---	51.481	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:45:14 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 18

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00178675

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x1577

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	60.51	50.67	9.84	318.160	329.850	314.550	324.080	-9.530	6.12	5.99	3.0930	0.0	24.0
22.12.24	58.44	49.03	9.41	310.250	321.410	307.810	315.210	-7.400	6.17	6.04	2.8920	0.0	24.0
23.12.24	59.16	49.48	9.68	312.070	323.180	310.450	315.970	-5.520	6.15	6.02	3.0040	0.0	24.0
24.12.24	60.60	50.15	10.45	303.660	315.500	299.800	310.520	-10.720	6.09	5.94	3.1290	0.0	24.0
25.12.24	60.66	49.79	10.87	285.490	296.150	282.190	291.140	-8.950	6.10	5.95	3.0640	0.0	24.0
26.12.24	57.64	47.11	10.53	269.230	278.850	267.890	273.090	-5.200	6.15	5.99	2.8140	0.0	24.0
27.12.24	60.27	48.94	11.33	270.400	279.910	268.450	274.130	-5.680	6.18	6.02	3.0400	0.0	24.0
28.12.24	60.23	49.65	10.58	291.120	301.740	288.650	295.810	-7.160	6.19	6.05	3.0500	0.0	24.0
29.12.24	60.47	50.03	10.44	298.250	308.620	296.210	301.910	-5.700	6.17	6.04	3.0920	0.0	24.0
30.12.24	59.31	48.85	10.46	286.990	297.910	283.780	293.080	-9.300	6.17	6.03	2.9650	0.0	24.0
31.12.24	58.84	48.39	10.45	282.270	291.980	281.260	285.180	-3.920	6.19	6.05	2.9360	0.0	24.0
01.01.25	59.27	48.89	10.38	285.260	295.480	283.750	289.010	-5.260	6.18	6.04	2.9440	0.0	24.0
02.01.25	59.01	48.61	10.40	283.580	294.230	281.060	288.850	-7.790	6.19	6.05	2.9190	0.0	24.0
03.01.25	58.51	48.30	10.21	280.720	290.540	278.900	284.760	-5.860	6.16	6.02	2.8460	0.0	24.0
04.01.25	59.01	48.75	10.26	282.900	293.000	281.040	286.970	-5.930	6.15	6.00	2.8800	0.0	24.0
05.01.25	59.37	49.22	10.15	286.580	296.810	283.780	291.500	-7.720	6.16	6.02	2.8780	0.0	24.0
06.01.25	59.41	49.13	10.28	287.560	297.930	284.690	292.740	-8.050	6.16	6.01	2.9220	0.0	24.0
07.01.25	59.08	48.71	10.37	286.010	295.800	283.800	290.080	-6.280	6.13	5.99	2.9390	0.0	24.0
08.01.25	59.52	49.14	10.38	288.810	298.490	287.330	291.820	-4.490	6.16	6.02	2.9770	0.0	24.0
09.01.25	59.04	48.89	10.15	289.270	299.270	286.540	294.000	-7.460	6.16	6.02	2.9070	0.0	24.0
10.01.25	59.17	48.98	10.19	286.550	296.740	284.340	290.970	-6.630	6.09	5.95	2.8950	0.0	24.0
11.01.25	60.08	49.89	10.19	292.410	302.370	290.630	295.720	-5.090	6.09	5.95	2.9590	0.0	24.0
12.01.25	59.93	49.78	10.15	291.040	300.410	289.610	293.440	-3.830	6.07	5.93	2.9410	0.0	24.0
13.01.25	58.43	48.88	9.55	297.250	307.380	295.450	300.990	-5.540	6.07	5.94	2.8160	0.0	24.0
14.01.25	57.02	48.15	8.87	311.770	322.780	309.820	316.460	-6.640	6.05	5.93	2.7460	0.0	24.0
15.01.25	56.35	47.48	8.87	307.240	318.490	305.020	312.760	-7.740	6.07	5.94	2.7040	0.0	24.0
16.01.25	58.10	47.78	10.32	279.410	289.700	277.110	284.500	-7.390	6.06	5.90	2.8540	0.0	24.0
17.01.25	62.47	49.96	12.51	254.060	263.170	251.580	257.970	-6.390	6.02	5.85	3.1450	0.0	24.0
18.01.25	61.62	49.65	11.97	261.550	270.850	258.580	266.010	-7.430	6.05	5.89	3.0940	0.0	24.0
19.01.25	61.37	49.48	11.89	259.330	268.650	256.250	264.090	-7.840	6.05	5.88	3.0430	0.0	24.0
20.01.25	61.06	49.29	11.77	256.680	266.060	253.940	261.340	-7.400	6.13	5.97	2.9860	0.0	24.0
Итого	---	---	---	8895.870	9213.251	8824.26	9034.10	-209.840	---	---	91.4740	0.0	744.0
Среднее	59.48	49.06	10.41	---	---	---	---	---	6.13	5.98	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	20793.260	21537.999	20682.410	21137.229	194.2430	-454.820	0.0	2298.0
20.01.25 24:00	29689.130	30751.250	29506.670	30171.330	285.7170	-664.660	0.0	3042.0
Итого за период	8895.870	9213.251	8824.259	9034.101	91.4740	-209.840	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:48:36 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 20
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Вzlёт ТСРВ-024
 № ПУ: 716218
 Тип системы: А32-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	60.64	51.34	9.30	294.85	294.78	0.06	0.000	0.596	299.62	298.82	0.80	2.705	24.000
22.12.24	58.05	49.50	8.55	292.10	292.08	0.01	0.000	0.590	296.46	295.81	0.64	2.458	24.000
23.12.24	58.70	49.85	8.85	294.21	294.15	0.05	0.000	0.592	298.69	297.98	0.71	2.567	24.000
24.12.24	61.23	51.67	9.56	293.82	293.78	0.03	0.000	0.602	298.67	297.85	0.83	2.770	24.000
25.12.24	60.63	51.28	9.35	294.41	294.38	0.03	0.000	0.605	299.16	298.43	0.73	2.714	24.000
26.12.24	58.91	49.93	8.98	293.36	293.26	0.09	0.000	0.611	297.83	297.10	0.73	2.596	24.000
27.12.24	59.51	50.55	8.96	294.56	294.49	0.06	0.000	0.608	299.17	298.40	0.77	2.603	24.000
28.12.24	58.15	49.58	8.57	293.68	293.66	0.01	0.000	0.603	298.06	297.43	0.63	2.479	24.000
29.12.24	58.23	49.64	8.59	293.85	293.83	0.01	0.000	0.604	298.21	297.65	0.56	2.483	24.000
30.12.24	57.60	49.14	8.46	294.62	294.59	0.02	0.000	0.603	298.92	298.33	0.59	2.453	24.000
31.12.24	57.67	49.14	8.53	293.46	293.43	0.03	0.000	0.603	297.76	297.14	0.62	2.463	24.000
01.01.25	58.20	49.59	8.61	294.95	294.95	0	0.000	0.600	299.33	298.76	0.57	2.499	24.000
02.01.25	58.15	49.53	8.62	293.88	293.86	0.01	0.000	0.601	298.24	297.66	0.58	2.494	24.000
03.01.25	57.59	49.19	8.40	293.48	293.48	0	0.000	0.601	297.74	297.22	0.52	2.424	24.000
04.01.25	58.13	49.64	8.49	293.30	293.30	-0.00	0.000	0.597	297.60	297.15	0.45	2.449	24.000
05.01.25	58.14	49.78	8.36	294.70	294.70	0.00	0.000	0.599	299.04	298.56	0.47	2.426	24.000
06.01.25	57.90	49.49	8.41	292.88	292.88	0	0.000	0.600	297.14	296.70	0.43	2.425	24.000
07.01.25	57.52	49.08	8.44	294.19	294.19	0	0.000	0.598	298.42	297.96	0.46	2.444	24.000
08.01.25	57.97	49.29	8.68	293.34	293.34	-0.00	0.000	0.600	297.62	297.14	0.49	2.507	24.000
09.01.25	57.34	48.90	8.44	294.93	294.93	0.00	0.000	0.600	299.13	298.71	0.42	2.450	24.000
10.01.25	57.06	48.73	8.33	292.08	292.08	0.00	0.000	0.596	296.25	295.75	0.50	2.393	24.000
11.01.25	57.23	48.99	8.24	293.49	293.49	0.00	0.000	0.593	297.69	297.23	0.47	2.380	24.000
12.01.25	57.66	49.31	8.35	292.71	292.71	0.00	0.000	0.595	296.95	296.49	0.46	2.406	24.000
13.01.25	56.94	48.80	8.14	294.42	294.42	0	0.000	0.592	298.59	298.15	0.44	2.358	24.000
14.01.25	56.99	48.74	8.25	293.11	293.11	0.00	0.000	0.592	297.25	296.82	0.43	2.376	24.000
15.01.25	56.95	48.68	8.27	295.47	295.47	-0.00	0.000	0.591	299.64	299.21	0.43	2.402	24.000
16.01.25	57.66	49.10	8.56	292.94	292.94	0	0.000	0.596	297.15	296.74	0.41	2.469	24.000
17.01.25	61.13	51.64	9.49	296.12	296.12	0.00	0.000	0.606	300.95	300.27	0.68	2.772	24.000
18.01.25	61.53	51.92	9.61	294.74	294.74	0.00	0.000	0.609	299.62	298.90	0.72	2.793	24.000
19.01.25	61.52	52.05	9.47	296.96	296.96	0.00	0.000	0.608	301.92	301.13	0.80	2.773	24.000
20.01.25	59.51	50.66	8.85	292.20	292.20	0.00	0.000	0.600	296.79	296.10	0.70	2.548	24.000
Итого	---	---	---	9112.81	9112.33	0.47	---	---	9249.65	9231.62	18.03	78.080	744.000
Среднее	58.53	49.83	8.70	---	---	---	0.000	0.600	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:48:09 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 20
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
 № ПУ: 903372
 Тип системы: А32-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	60.21	51.66	8.55	252.80	252.80	0	0.601	0.573	256.54	256.54	0.00	2.161	24.000
22.12.24	57.66	49.63	8.03	245.04	245.04	0	0.594	0.568	248.39	248.39	0.00	1.968	24.000
23.12.24	58.21	49.90	8.31	246.40	246.40	0.00	0.596	0.570	249.82	249.82	0.00	2.048	24.000
24.12.24	60.78	52.04	8.74	254.52	254.52	0	0.608	0.579	258.35	258.35	0.00	2.221	24.000
25.12.24	60.24	51.70	8.54	254.63	254.63	0.00	0.611	0.582	258.41	258.41	0.00	2.173	24.000
26.12.24	58.48	50.27	8.21	253.76	253.76	0	0.617	0.588	257.32	257.32	0.00	2.083	24.000
27.12.24	59.14	50.90	8.24	252.91	252.91	0	0.614	0.585	256.55	256.55	0.00	2.084	24.000
28.12.24	57.73	49.66	8.07	245.94	245.94	0	0.607	0.581	249.30	249.30	0.00	1.983	24.000
29.12.24	57.81	49.76	8.05	246.03	246.03	0	0.608	0.582	249.41	249.41	0.00	1.980	24.000
30.12.24	57.19	49.16	8.03	243.54	243.55	-0.00	0.606	0.581	246.81	246.81	0.00	1.953	24.000
31.12.24	57.23	49.12	8.11	243.63	243.63	0.00	0.607	0.581	246.90	246.90	0.00	1.975	24.000
01.01.25	57.76	49.62	8.14	245.64	245.65	-0.00	0.604	0.578	249.00	249.00	0.00	1.998	24.000
02.01.25	57.74	49.58	8.16	245.69	245.69	0	0.605	0.579	249.04	249.05	-0.01	2.003	24.000
03.01.25	57.20	49.27	7.93	243.59	243.59	-0.00	0.605	0.579	246.86	246.86	0.00	1.928	24.000
04.01.25	57.73	49.80	7.93	245.20	245.20	0	0.601	0.575	248.55	248.57	-0.01	1.942	24.000
05.01.25	57.78	49.93	7.85	245.36	245.36	0	0.603	0.577	248.73	248.73	0.00	1.923	24.000
06.01.25	57.56	49.70	7.86	244.90	244.90	0	0.604	0.578	248.24	248.24	0.00	1.923	24.000
07.01.25	57.12	49.19	7.93	243.51	243.52	-0.00	0.602	0.577	246.78	246.78	0.00	1.929	24.000
08.01.25	57.56	49.47	8.09	245.71	245.71	0	0.603	0.578	249.04	249.04	0.00	1.986	24.000
09.01.25	56.94	48.99	7.95	245.17	245.17	0	0.603	0.578	248.44	248.44	0.00	1.948	24.000
10.01.25	56.64	48.76	7.88	241.21	241.21	0	0.599	0.575	244.39	244.39	0.00	1.898	24.000
11.01.25	56.81	48.97	7.84	241.34	241.34	0	0.596	0.572	244.54	244.54	0.00	1.891	24.000
12.01.25	57.24	49.38	7.86	243.34	243.34	0.00	0.599	0.574	246.62	246.62	0.00	1.911	24.000
13.01.25	56.54	48.80	7.74	239.66	239.66	0.00	0.595	0.571	242.83	242.83	0.00	1.854	24.000
14.01.25	56.56	48.73	7.83	239.06	239.06	0	0.594	0.571	242.20	242.22	-0.01	1.871	24.000
15.01.25	56.51	48.57	7.94	236.93	236.93	0.00	0.594	0.571	240.03	240.04	-0.01	1.880	24.000
16.01.25	57.19	49.16	8.03	242.14	242.14	0	0.599	0.574	245.40	245.40	0.00	1.945	24.000
17.01.25	60.71	52.10	8.61	255.30	255.30	0	0.612	0.582	259.13	259.13	0.00	2.197	24.000
18.01.25	61.14	52.51	8.63	257.45	257.45	0	0.615	0.584	261.37	261.37	0.00	2.219	24.000
19.01.25	61.14	52.54	8.60	257.52	257.52	-0.00	0.614	0.584	261.44	261.45	-0.02	2.212	24.000
20.01.25	59.17	50.93	8.24	246.33	246.33	-0.00	0.604	0.578	249.86	249.90	-0.04	2.032	24.000
Итого	---	---	---	7644.27	7644.29	-0.02	---	---	7750.27	7750.39	-0.12	62.119	744.000
Среднее	58.12	49.99	8.13	---	---	---	0.604	0.578	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:03:13 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Вэлёт ТСРВ-024М

№ ПУ: 1302337

Тип системы: А32-00

Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	60.76	52.48	8.28	383.52	383.52	0.00	0.4	0.5	389.34	389.34	0.00	3.164	24.00
22.12.24	58.72	50.84	7.88	375.36	375.36	0.00	0.6	0.5	380.70	380.70	0.00	2.963	24.00
23.12.24	59.54	51.38	8.16	377.54	377.30	0.24	0.6	0.5	383.06	382.79	0.27	3.113	24.00
24.12.24	61.02	52.27	8.75	367.81	367.81	0	0.6	0.5	373.38	373.38	0.00	3.219	24.00
25.12.24	60.80	51.80	9.00	349.96	349.96	0	0.5	0.5	355.23	355.23	0.00	3.150	24.00
26.12.24	57.99	49.28	8.71	333.14	333.14	0	0.5	0.5	337.71	337.71	0.00	2.900	24.00
27.12.24	60.61	51.28	9.33	334.79	334.79	0	0.7	0.5	339.75	339.75	0.00	3.128	24.00
28.12.24	60.60	51.92	8.68	357.69	357.69	0.00	0.6	0.5	363.04	363.04	0.00	3.099	24.00
29.12.24	60.82	52.16	8.66	360.95	360.95	0	0.5	0.5	366.40	366.40	0.00	3.117	24.00
30.12.24	59.54	50.91	8.63	346.82	346.82	0	0.4	0.5	351.86	351.86	0.00	2.980	24.00
31.12.24	59.17	50.53	8.64	342.52	342.52	0	0.4	0.5	347.42	347.42	0.00	2.947	24.00
01.01.25	59.62	50.95	8.67	345.60	345.60	0	0.7	0.5	350.59	350.59	0.00	3.008	24.00
02.01.25	59.32	50.72	8.60	343.57	343.57	0	0.5	0.5	348.50	348.50	0.00	2.954	24.00
03.01.25	58.85	50.41	8.44	340.67	340.67	0	0.6	0.5	345.49	345.49	0.00	2.881	24.00
04.01.25	59.37	50.88	8.49	343.01	343.01	0.00	0.4	0.5	347.97	347.97	0.00	2.896	24.00
05.01.25	59.68	51.25	8.43	346.87	346.87	0	0.7	0.5	351.92	351.92	0.00	2.932	24.00
06.01.25	59.75	51.20	8.55	347.46	347.46	0	0.6	0.5	352.52	352.52	0.00	2.972	24.00
07.01.25	59.41	50.80	8.61	345.80	345.80	0.00	0.4	0.5	350.79	350.79	0.00	2.962	24.00
08.01.25	59.82	51.10	8.72	348.68	348.68	0	0.4	0.5	353.78	353.78	0.00	3.026	24.00
09.01.25	59.34	50.77	8.57	349.21	349.21	0	0.3	0.5	354.25	354.25	0.00	2.980	24.00
10.01.25	59.52	50.97	8.55	346.70	346.70	0	0.9	0.5	351.69	351.69	0.00	2.989	24.00
11.01.25	60.43	51.84	8.59	352.53	352.53	0.00	0.6	0.5	357.79	357.79	0.00	3.029	24.00
12.01.25	60.27	51.73	8.54	350.95	350.95	0.00	0.5	0.5	356.16	356.16	0.00	2.994	24.00
13.01.25	58.66	50.65	8.01	358.49	358.49	0.00	0.4	0.5	363.58	363.58	0.00	2.852	24.00
14.01.25	57.35	49.83	7.52	373.79	373.79	0.00	0.5	0.5	378.89	378.89	0.00	2.810	24.00
15.01.25	56.63	49.13	7.50	368.98	368.98	0.00	0.4	0.5	373.89	373.89	0.00	2.758	24.00
16.01.25	59.14	50.08	9.06	336.98	336.98	0.00	0.7	0.5	341.71	341.71	0.00	2.984	24.00
17.01.25	62.80	52.34	10.46	312.24	312.24	0.00	0.6	0.5	317.13	317.13	0.00	3.265	24.00
18.01.25	61.99	51.98	10.01	319.67	319.67	0	0.5	0.5	324.59	324.59	0.00	3.196	24.00
19.01.25	61.72	51.77	9.95	317.25	317.25	0	0.4	0.5	322.10	322.10	0.00	3.144	24.00
20.01.25	61.39	51.60	9.79	314.47	314.47	0	0.5	0.5	319.23	319.23	0.00	3.079	24.00
Итого	---	---	---	10793.03	10792.78	0.24	---	---	10950.47	10950.20	0.27	93.491	744.00
Среднее	59.83	51.12	8.70	---	---	---	0.5	0.5	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
20.12.24 24:00	72.17	6517.369
20.01.25 24:00	72.41	6610.860
Итого за период	0.24	93.491

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:58:38 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 25
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ТЭМ-106
 № ПУ: 3060287
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер
 Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	8	192	10	---
2	80	8	192	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.12.24	3.283	368.29	361.85	6.4	60.810	51.917	0.5	0.4	24.00
22.12.24	3.058	358.86	352.73	6.1	58.688	50.187	0.5	0.4	24.00
23.12.24	3.144	360.52	354.33	6.2	59.330	50.629	0.5	0.4	24.00
24.12.24	3.303	352.21	346.18	6.0	60.745	51.389	0.5	0.4	24.00
25.12.24	3.267	331.60	326.11	5.5	61.035	51.204	0.5	0.4	24.00
26.12.24	2.952	311.14	306.31	4.8	57.810	48.340	0.5	0.4	24.00
27.12.24	3.204	311.09	306.17	4.9	60.533	50.256	0.5	0.4	24.00
28.12.24	3.218	336.74	331.12	5.6	60.449	50.913	0.5	0.4	24.00
29.12.24	3.257	347.02	341.10	5.9	60.690	51.326	0.5	0.4	24.00
30.12.24	3.132	333.58	328.10	5.5	59.645	50.275	0.5	0.4	24.00
31.12.24	3.063	326.61	321.31	5.3	59.060	49.701	0.5	0.4	24.00
01.01.25	3.104	330.26	324.82	5.4	59.485	50.107	0.5	0.4	24.00
02.01.25	3.089	328.34	322.97	5.4	59.263	49.874	0.5	0.4	24.00
03.01.25	3.001	325.03	319.76	5.3	58.770	49.555	0.5	0.4	24.00
04.01.25	3.030	327.38	322.04	5.3	59.221	49.985	0.5	0.4	24.00
05.01.25	3.059	332.11	326.61	5.5	59.621	50.430	0.5	0.4	24.00
06.01.25	3.089	333.10	327.50	5.6	59.640	50.388	0.5	0.4	24.00
07.01.25	3.098	331.14	325.63	5.5	59.319	49.982	0.5	0.4	24.00
08.01.25	3.154	334.59	328.98	5.6	59.762	50.356	0.5	0.4	24.00
09.01.25	3.085	335.13	329.52	5.6	59.253	50.068	0.5	0.4	24.00
10.01.25	3.076	331.44	325.92	5.5	59.381	50.120	0.5	0.4	24.00
11.01.25	3.147	339.14	333.39	5.7	60.313	51.054	0.5	0.4	24.00
12.01.25	3.120	337.55	331.84	5.7	60.200	50.976	0.5	0.4	24.00
13.01.25	3.009	344.67	338.79	5.9	58.804	50.094	0.5	0.4	24.00
14.01.25	2.927	363.98	357.61	6.4	57.203	49.181	0.5	0.4	24.00
15.01.25	2.871	358.57	352.35	6.2	56.583	48.594	0.5	0.4	24.00
16.01.25	3.025	326.37	321.04	5.3	57.995	48.744	0.5	0.4	24.00
17.01.25	3.361	288.74	284.33	4.4	62.855	51.236	0.5	0.4	24.00
18.01.25	3.301	299.48	294.79	4.7	61.903	50.902	0.5	0.4	24.00
19.01.25	3.258	297.01	292.40	4.6	61.658	50.710	0.5	0.4	24.00
20.01.25	3.182	293.70	289.18	4.5	61.359	50.545	0.5	0.4	24.00
Итого	96.87	10295.4	10124.8	170.3	---	---	---	---	744.00
Среднее	---	---	---	---	59.72	50.29	0.5	0.4	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.12.24 24:00	8262.5	711886.3	704433.3	83032.4
20.01.25 24:00	8359.3	722181.7	714558.1	83776.4
Итого за период	96.8	10295.4	10124.8	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:48:28 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://t1m.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 26

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00179205

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x8A04

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	60.80	51.21	9.59	345.580	345.580	339.720	341.350	-1.630	6.20	6.00	3.2510	0.0	24.0
22.12.24	58.72	49.50	9.22	334.620	334.620	329.310	330.790	-1.480	6.20	6.00	3.0340	0.0	24.0
23.12.24	59.46	49.98	9.48	337.640	337.640	332.160	333.710	-1.550	6.20	6.00	3.1450	0.0	24.0
24.12.24	60.90	50.59	10.31	327.470	327.470	321.880	323.540	-1.660	6.20	6.00	3.3140	0.0	24.0
25.12.24	61.00	50.10	10.90	304.610	304.610	299.430	301.040	-1.610	6.20	6.00	3.2580	0.0	24.0
26.12.24	57.96	47.25	10.71	304.260	304.260	299.330	300.850	-1.520	6.20	6.00	3.1370	0.0	24.0
27.12.24	60.59	49.14	11.45	281.500	281.500	276.750	278.320	-1.570	6.20	6.00	3.1660	0.0	24.0
28.12.24	60.53	50.09	10.44	313.790	313.790	308.530	310.090	-1.560	6.20	6.00	3.2190	0.0	24.0
29.12.24	60.77	50.51	10.26	324.030	324.030	318.580	320.140	-1.560	6.20	6.00	3.2670	0.0	24.0
30.12.24	59.62	49.29	10.33	306.680	306.680	301.660	303.200	-1.540	6.20	6.00	3.1120	0.0	24.0
31.12.24	59.15	48.70	10.45	299.480	299.480	294.670	296.150	-1.480	6.20	6.00	3.0740	0.0	24.0
01.01.25	59.58	49.21	10.37	303.830	303.830	298.900	300.370	-1.470	6.20	6.00	3.0940	0.0	24.0
02.01.25	59.31	48.99	10.32	301.090	301.090	296.230	297.730	-1.500	6.20	6.00	3.0580	0.0	24.0
03.01.25	58.81	48.65	10.16	297.170	297.170	292.390	293.810	-1.420	6.20	6.00	2.9660	0.0	24.0
04.01.25	59.31	49.12	10.19	300.200	300.200	295.320	296.820	-1.500	6.20	6.00	3.0050	0.0	24.0
05.01.25	59.66	49.57	10.09	305.930	305.930	300.940	302.430	-1.490	6.20	6.00	3.0330	0.0	24.0
06.01.25	59.70	49.46	10.24	306.740	306.740	301.720	303.210	-1.490	6.20	6.00	3.0850	0.0	24.0
07.01.25	59.37	48.98	10.39	304.260	304.260	299.330	300.850	-1.520	6.20	6.00	3.1070	0.0	24.0
08.01.25	59.82	49.46	10.36	308.510	308.510	303.400	304.990	-1.590	6.20	6.00	3.1370	0.0	24.0
09.01.25	59.35	49.27	10.08	309.130	309.130	304.110	305.600	-1.490	6.20	6.00	3.0630	0.0	24.0
10.01.25	59.48	49.30	10.18	305.170	305.170	300.220	301.710	-1.490	6.20	6.00	3.0520	0.0	24.0
11.01.25	60.38	50.23	10.15	314.080	314.080	308.790	310.390	-1.600	6.20	6.00	3.1290	0.0	24.0
12.01.25	60.23	50.12	10.11	312.080	312.080	306.920	308.400	-1.480	6.20	6.00	3.1030	0.0	24.0
13.01.25	58.69	49.20	9.49	321.470	321.470	316.360	317.810	-1.450	6.20	6.00	2.9970	0.0	24.0
14.01.25	57.30	48.64	8.66	342.870	342.870	337.670	339.070	-1.400	6.20	6.00	2.9220	0.0	24.0
15.01.25	56.62	47.99	8.63	336.040	336.040	331.040	332.440	-1.400	6.20	6.00	2.8530	0.0	24.0
16.01.25	58.22	47.84	10.38	292.520	292.520	287.910	289.340	-1.430	6.20	6.00	2.9820	0.0	24.0
17.01.25	62.77	49.61	13.16	254.310	254.310	249.720	251.390	-1.670	6.20	6.00	3.2810	0.0	24.0
18.01.25	61.95	49.49	12.46	266.270	266.270	261.600	263.270	-1.670	6.20	6.00	3.2580	0.0	24.0
19.01.25	61.69	49.27	12.42	262.690	262.690	258.110	259.750	-1.640	6.20	6.00	3.2010	0.0	24.0
20.01.25	61.39	49.16	12.23	258.290	258.290	253.850	255.340	-1.490	6.20	6.00	3.1000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	9178.0	9178.0	9027.22	9073.05	-45.830	---	---	93.2660	0.0	744.0
Среднее	59.77	49.35	10.42	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	21747.799	21747.799	21432.859	21528.160	200.6390	-95.300	2015.0	2939.0
20.01.25 24:00	31205.450	31205.450	30735.350	30877.870	296.8490	-142.520	2015.0	3683.0
Итого за период	9457.651	9457.651	9302.490	9349.710	96.2100	-47.220	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:53:39 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 27

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА725

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	7.66	62.41	648.41	50.58	630.57	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	7.57	61.94	648.17	50.24	630.35	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	6.81	59.06	639.14	48.40	621.46	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	7.19	60.13	642.25	48.92	624.64	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	7.83	62.59	650.57	50.54	633.10	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	7.63	61.78	649.98	50.03	632.50	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	7.33	60.24	650.22	48.95	632.39	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	7.30	60.62	648.47	49.35	630.18	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	6.98	59.42	641.58	48.51	623.96	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	7.00	59.47	641.53	48.53	623.60	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	6.95	58.78	639.11	47.89	621.76	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	6.96	58.93	638.99	48.01	621.56	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	7.03	59.50	641.88	48.52	624.04	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	6.99	59.40	641.34	48.47	623.63	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	6.99	59.20	638.42	48.23	621.02	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	6.93	59.62	640.31	48.78	622.70	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	6.71	59.35	640.92	48.87	623.11	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	6.76	59.08	640.28	48.50	622.41	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	6.98	58.80	638.99	47.86	621.55	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	7.03	59.23	640.90	48.24	623.29	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	6.77	58.58	640.67	48.00	622.87	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	6.60	58.25	635.73	47.84	618.18	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	6.62	58.49	636.06	48.06	618.51	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	6.70	58.88	638.72	48.38	621.17	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	6.58	58.11	634.08	47.72	616.78	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	6.70	58.26	633.82	47.68	616.29	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	6.71	58.20	632.18	47.56	614.61	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	7.03	59.20	638.48	48.19	620.61	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	7.88	62.58	651.49	50.47	633.54	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	7.96	62.98	654.41	50.80	636.07	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	7.81	62.94	654.01	50.98	635.77	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	219.99	---	19911.11	---	19362.22	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	59.872	---	48.810	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:43:26 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 28

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00178569

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x5549

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	60.07	49.60	10.47	781.710	778.650	768.780	769.710	-0.930	7.00	7.00	8.0390	0.0	24.0
22.12.24	57.38	47.70	9.68	767.170	764.200	755.510	756.070	-0.560	7.00	7.00	7.3010	0.0	24.0
23.12.24	58.50	48.35	10.15	772.500	769.010	760.340	760.590	-0.250	7.00	7.00	7.7020	0.0	24.0
24.12.24	60.80	50.01	10.79	786.580	782.250	773.290	773.120	0.170	7.00	7.00	8.3330	0.0	24.0
25.12.24	60.01	49.46	10.55	784.230	780.620	771.280	771.700	-0.420	7.00	7.00	8.1220	0.0	24.0
26.12.24	58.53	48.41	10.12	783.030	780.100	770.680	771.550	-0.870	7.00	7.00	7.7850	0.0	24.0
27.12.24	58.86	48.79	10.07	780.960	777.280	768.540	768.660	-0.120	7.00	7.00	7.7250	0.0	24.0
28.12.24	57.69	47.94	9.75	771.920	768.490	760.090	760.270	-0.180	7.00	7.00	7.3990	0.0	24.0
29.12.24	57.74	47.96	9.78	771.350	768.350	759.470	760.060	-0.590	7.00	7.00	7.4110	0.0	24.0
30.12.24	57.06	47.31	9.75	768.900	765.940	757.340	757.900	-0.560	7.00	7.00	7.3720	0.0	24.0
31.12.24	57.21	47.36	9.85	768.070	764.620	756.450	756.620	-0.170	7.00	7.00	7.4380	0.0	24.0
01.01.25	57.76	47.88	9.88	772.960	769.330	761.100	761.090	0.010	7.00	7.00	7.5050	0.0	24.0
02.01.25	57.66	47.78	9.88	771.170	767.850	759.360	759.680	-0.320	7.00	7.00	7.4910	0.0	24.0
03.01.25	57.10	47.54	9.56	766.470	763.690	754.930	755.600	-0.670	7.00	7.00	7.2090	0.0	24.0
04.01.25	57.69	48.07	9.62	769.380	766.880	757.590	758.610	-1.020	7.00	7.00	7.2760	0.0	24.0
05.01.25	57.67	48.12	9.55	770.510	767.750	758.680	759.400	-0.720	7.00	7.00	7.2290	0.0	24.0
06.01.25	57.49	47.85	9.64	769.270	765.820	757.560	757.630	-0.070	7.00	7.00	7.2910	0.0	24.0
07.01.25	57.08	47.29	9.79	768.160	764.640	756.650	756.640	0.010	7.00	7.00	7.3960	0.0	24.0
08.01.25	57.51	47.54	9.97	770.250	767.050	758.520	758.980	-0.460	7.00	7.00	7.5440	0.0	24.0
09.01.25	56.88	47.15	9.73	769.530	766.260	758.050	758.290	-0.240	7.00	7.00	7.3650	0.0	24.0
10.01.25	56.58	47.07	9.51	762.300	759.750	751.040	751.890	-0.850	7.00	7.00	7.1330	0.0	24.0
11.01.25	56.79	47.36	9.43	763.110	759.560	751.700	751.590	0.110	7.00	7.00	7.0780	0.0	24.0
12.01.25	57.24	47.78	9.46	767.120	763.830	755.550	755.700	-0.150	7.00	7.00	7.1410	0.0	24.0
13.01.25	56.42	47.11	9.31	759.890	757.290	748.710	749.430	-0.720	7.00	7.00	6.9570	0.0	24.0
14.01.25	56.55	47.07	9.48	759.460	756.650	748.280	748.820	-0.540	7.00	7.00	7.0780	0.0	24.0
15.01.25	56.47	46.89	9.58	757.410	754.230	746.250	746.470	-0.220	7.00	7.00	7.1380	0.0	24.0
16.01.25	57.50	47.62	9.88	766.660	763.730	754.970	755.650	-0.680	7.00	7.00	7.4470	0.0	24.0
17.01.25	60.71	49.88	10.83	786.610	782.510	773.340	773.410	-0.070	7.00	7.00	8.3630	0.0	24.0
18.01.25	61.08	50.24	10.84	790.960	787.250	777.470	777.990	-0.520	7.00	7.00	8.4160	0.0	24.0
19.01.25	61.07	50.33	10.74	790.370	787.190	776.910	777.880	-0.970	7.00	7.00	8.3330	0.0	24.0
20.01.25	58.89	48.88	10.01	770.140	766.760	757.840	758.230	-0.390	7.00	7.00	7.5760	0.0	24.0
Итого	---	---	---	23938.1	23837.5	23566.27	23579.23	-12.960	---	---	233.5930	0.0	744.0
Среднее	58.06	48.14	9.92	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	57883.690	57684.760	57102.770	57129.600	488.0840	-26.830	0.0	2963.0
20.01.25 24:00	81821.840	81522.289	80669.039	80708.829	721.6770	-39.790	0.0	3707.0
Итого за период	23938.149	23837.529	23566.269	23579.229	233.5930	-12.960	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:50:47 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 29

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА762

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	5.26	61.21	600.07	52.44	604.32	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	5.25	60.63	597.19	51.82	601.29	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	4.92	58.54	584.33	50.11	588.12	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	5.02	59.21	586.31	50.64	590.24	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	5.26	60.68	573.59	51.48	577.78	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	5.19	60.73	545.45	51.22	549.89	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	4.73	57.67	517.68	48.52	521.91	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	5.13	60.36	518.38	50.45	522.75	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	5.10	60.32	552.94	51.07	557.23	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	5.23	60.50	679.51	52.66	680.56	23.97	24.00	0.00	0.00
31.12.24	5.21	59.45	764.87	52.63	766.55	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	5.21	58.95	753.28	52.03	754.74	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	5.25	59.40	760.22	52.49	761.69	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	5.23	59.16	756.59	52.24	758.06	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	5.07	58.66	748.25	51.87	749.66	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	5.11	59.13	752.71	52.34	754.13	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	5.14	59.50	761.48	52.74	763.02	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	5.21	59.55	764.23	52.72	765.68	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	5.21	59.22	760.74	52.36	762.15	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	5.38	59.65	767.25	52.63	768.53	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	5.35	59.14	767.79	52.17	768.98	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	5.19	59.29	761.10	52.46	762.47	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	5.24	60.22	774.01	53.43	775.55	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	5.15	60.08	771.93	53.40	773.50	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	4.92	58.65	787.06	52.39	788.43	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	4.79	57.13	822.08	51.30	823.12	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	4.76	56.48	812.14	50.60	812.93	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	5.08	58.52	748.89	51.56	750.62	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	5.63	62.70	685.04	54.46	687.16	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	5.52	61.77	703.71	53.91	705.53	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	5.49	61.51	697.56	53.63	699.38	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	160.23	---	21676.38	---	21745.97	743.97	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	59.613	---	52.057	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:43:08 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 30а

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА853

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	8.69	61.37	745.51	49.69	750.51	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	8.57	60.74	745.68	49.23	750.02	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	8.01	58.68	740.40	47.85	744.91	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	8.24	59.42	740.14	48.26	745.54	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	8.68	60.91	733.96	49.06	741.58	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	8.58	60.83	724.40	48.97	732.21	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	7.90	57.91	714.99	46.84	723.27	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	8.54	60.55	717.15	48.62	722.01	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	8.50	60.52	729.93	48.86	734.90	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	8.55	60.75	732.92	49.07	738.55	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	8.22	59.55	725.00	48.19	732.88	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	8.15	59.11	724.80	47.84	729.76	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	8.23	59.54	725.06	48.18	731.94	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	8.17	59.28	725.21	48.00	730.10	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	7.97	58.79	724.08	47.76	728.21	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	8.05	59.29	725.15	48.17	729.39	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	8.07	59.62	726.57	48.49	731.51	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	8.18	59.67	727.20	48.40	731.72	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	8.20	59.35	724.40	48.01	731.74	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	8.34	59.77	729.03	48.31	733.47	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	8.22	59.28	729.26	48.00	733.23	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	8.13	59.44	726.80	48.23	731.41	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	8.29	60.36	730.92	48.99	734.88	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	8.18	60.20	729.57	48.97	734.18	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	7.83	58.71	733.74	48.02	738.65	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	7.61	57.28	743.21	47.02	748.11	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	7.48	56.60	739.82	46.47	745.11	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	8.10	58.86	720.91	47.55	728.10	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	8.98	62.79	704.55	50.02	713.04	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	8.83	61.92	710.64	49.47	716.85	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	8.73	61.65	710.49	49.35	715.32	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	256.22	---	22561.49	---	22733.10	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	59.766	---	48.384	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:45:08 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 31

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00166110

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xВ72D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	60.54	52.36	8.18	275.600	279.770	270.980	276.190	-5.210	6.90	6.70	2.2170	0.0	24.0
22.12.24	58.45	50.77	7.68	271.770	276.090	267.570	272.830	-5.260	6.90	6.70	2.0530	0.0	24.0
23.12.24	59.07	51.14	7.93	272.380	276.600	268.020	273.230	-5.210	6.90	6.70	2.1220	0.0	24.0
24.12.24	60.48	51.99	8.49	270.970	275.090	266.430	271.620	-5.190	6.90	6.70	2.2590	0.0	24.0
25.12.24	60.73	52.01	8.72	261.970	265.840	257.540	262.510	-4.970	6.90	6.70	2.2430	0.0	24.0
26.12.24	57.56	49.41	8.15	253.270	257.240	249.410	254.290	-4.880	6.90	6.70	2.0290	0.0	24.0
27.12.24	60.23	51.45	8.78	255.040	258.910	250.820	255.710	-4.890	6.90	6.70	2.2000	0.0	24.0
28.12.24	60.17	51.80	8.37	265.280	269.430	260.890	266.090	-5.200	6.90	6.70	2.1800	0.0	24.0
29.12.24	60.42	52.04	8.38	268.390	272.470	263.950	269.040	-5.090	6.90	6.70	2.2070	0.0	24.0
30.12.24	59.38	51.16	8.22	264.220	268.350	259.890	265.060	-5.170	6.90	6.70	2.1340	0.0	24.0
31.12.24	58.79	50.56	8.23	260.890	264.990	256.710	261.800	-5.090	6.90	6.70	2.1120	0.0	24.0
01.01.25	59.22	50.99	8.23	263.350	267.380	259.140	264.190	-5.050	6.90	6.70	2.1300	0.0	24.0
02.01.25	59.00	50.82	8.18	261.300	265.390	257.120	262.260	-5.140	6.90	6.70	2.1010	0.0	24.0
03.01.25	58.50	50.56	7.94	259.080	263.160	255.000	260.040	-5.040	6.90	6.70	2.0210	0.0	24.0
04.01.25	58.94	50.96	7.98	260.140	264.340	256.010	261.170	-5.160	6.90	6.70	2.0400	0.0	24.0
05.01.25	59.32	51.27	8.05	262.730	266.880	258.490	263.630	-5.140	6.90	6.70	2.0790	0.0	24.0
06.01.25	59.35	51.16	8.19	262.400	266.470	258.160	263.240	-5.080	6.90	6.70	2.1140	0.0	24.0
07.01.25	59.04	50.79	8.25	261.740	265.750	257.560	262.540	-4.980	6.90	6.70	2.1230	0.0	24.0
08.01.25	59.47	51.12	8.35	262.390	266.450	258.160	263.230	-5.070	6.90	6.70	2.1550	0.0	24.0
09.01.25	58.96	50.86	8.10	263.430	267.520	259.230	264.320	-5.090	6.90	6.70	2.0980	0.0	24.0
10.01.25	59.08	50.98	8.10	261.490	265.640	257.290	262.390	-5.100	6.90	6.70	2.0850	0.0	24.0
11.01.25	60.01	51.82	8.19	264.790	268.850	260.420	265.490	-5.070	6.90	6.70	2.1310	0.0	24.0
12.01.25	59.90	51.76	8.14	264.470	268.510	260.090	265.150	-5.060	6.90	6.70	2.1140	0.0	24.0
13.01.25	58.58	50.84	7.74	266.540	270.680	262.340	267.410	-5.070	6.90	6.70	2.0270	0.0	24.0
14.01.25	56.97	49.71	7.26	274.090	278.530	269.990	275.360	-5.370	6.90	6.70	1.9550	0.0	24.0
15.01.25	56.36	49.15	7.21	272.720	277.160	268.700	274.040	-5.340	6.90	6.70	1.9350	0.0	24.0
16.01.25	57.94	49.86	8.08	259.970	264.030	255.960	260.980	-5.020	6.90	6.70	2.0640	0.0	24.0
17.01.25	62.55	52.93	9.62	246.660	250.350	242.240	247.090	-4.850	6.90	6.70	2.3300	0.0	24.0
18.01.25	61.58	52.38	9.20	251.260	255.110	246.870	251.890	-5.020	6.90	6.70	2.2690	0.0	24.0
19.01.25	61.33	52.24	9.09	250.180	253.990	245.850	250.780	-4.930	6.90	6.70	2.2340	0.0	24.0
20.01.25	61.03	52.05	8.98	248.430	252.190	244.200	248.990	-4.790	6.90	6.70	2.1920	0.0	24.0
Итого	---	---	---	8136.939	8263.160	8005.029	8162.560	-157.530	---	---	65.9530	0.0	744.0
Среднее	59.44	51.19	8.25	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	18080.090	18211.620	17823.960	18019.520	139.4240	-195.560	1505.0	3446.0
20.01.25 24:00	26217.030	26474.780	25828.989	26182.080	205.3770	-353.090	1505.0	4190.0
Итого за период	8136.939	8263.160	8005.029	8162.560	65.9530	-157.530	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:52:49 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 31а

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА854

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.72	61.05	295.76	51.85	293.19	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.69	60.52	294.98	51.37	292.35	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	2.51	58.43	291.63	49.80	289.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.58	59.05	292.24	50.20	289.63	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	2.72	60.48	289.10	51.04	286.52	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.72	60.67	282.14	51.03	279.68	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	2.49	57.52	275.53	48.48	273.20	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	2.68	60.22	275.27	50.48	272.92	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	2.66	60.16	284.05	50.79	281.71	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	2.68	60.40	287.36	51.06	285.00	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	2.60	59.34	282.71	50.12	280.36	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	2.56	58.76	280.60	49.62	278.31	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	2.59	59.20	281.78	49.99	279.49	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	2.57	58.98	281.11	49.83	278.85	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	2.49	58.49	280.07	49.60	277.73	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	2.50	58.93	280.83	50.02	278.52	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	2.52	59.31	282.41	50.38	280.07	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	2.55	59.33	282.70	50.31	280.36	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	2.58	59.02	281.95	49.84	279.70	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	2.62	59.45	283.30	50.17	281.07	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	2.56	58.93	283.43	49.90	281.22	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	2.54	59.07	282.20	50.05	279.94	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	2.58	60.01	284.65	50.94	282.38	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	2.56	59.90	284.13	50.87	281.81	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	2.47	58.58	286.98	49.94	284.65	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.40	56.95	293.65	48.75	291.39	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	2.37	56.34	291.54	48.20	289.24	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	2.51	58.12	280.46	49.07	278.25	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	2.82	62.54	267.67	51.98	265.49	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.76	61.56	271.07	51.35	268.89	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	2.70	61.31	270.31	51.30	268.15	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	80.30	---	8781.61	---	8709.07	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	59.439	---	50.269	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:45:06 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 32
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ТЭМ-106
 № ПУ: 3060286
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер
 Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	3.2	64	10	---
2	50	3	60	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.12.24	2.361	317.98	324.81	-6.8	59.619	52.208	0.5	0.5	24.00
22.12.24	2.194	314.88	321.64	-6.8	57.562	50.605	0.6	0.5	24.00
23.12.24	2.271	315.44	322.24	-6.8	58.226	51.038	0.6	0.5	24.00
24.12.24	2.402	312.73	319.45	-6.7	59.668	51.994	0.5	0.5	24.00
25.12.24	2.372	305.05	311.62	-6.6	59.756	51.995	0.5	0.5	24.00
26.12.24	2.178	298.34	304.70	-6.4	56.724	49.433	0.5	0.5	24.00
27.12.24	2.353	298.85	305.25	-6.4	59.372	51.509	0.5	0.5	24.00
28.12.24	2.334	307.95	314.56	-6.6	59.327	51.757	0.5	0.5	24.00
29.12.24	2.358	311.03	317.70	-6.7	59.561	51.989	0.5	0.5	24.00
30.12.24	2.274	306.77	313.36	-6.6	58.460	51.057	0.5	0.5	24.00
31.12.24	2.241	304.30	310.80	-6.5	57.933	50.579	0.5	0.5	24.00
01.01.25	2.269	305.92	312.42	-6.5	58.362	50.953	0.5	0.5	24.00
02.01.25	2.246	304.74	311.26	-6.5	58.137	50.777	0.5	0.5	24.00
03.01.25	2.184	303.19	309.67	-6.5	57.648	50.453	0.5	0.5	24.00
04.01.25	2.213	304.11	310.66	-6.5	58.110	50.842	0.5	0.5	24.00
05.01.25	2.223	305.98	312.54	-6.6	58.470	51.216	0.5	0.5	24.00
06.01.25	2.251	306.06	312.62	-6.6	58.508	51.163	0.5	0.5	24.00
07.01.25	2.260	305.73	312.26	-6.5	58.194	50.811	0.5	0.5	24.00
08.01.25	2.288	306.30	312.81	-6.5	58.604	51.144	0.5	0.5	24.00
09.01.25	2.237	306.87	313.38	-6.5	58.100	50.820	0.5	0.5	24.00
10.01.25	2.239	305.42	311.96	-6.5	58.256	50.938	0.5	0.5	24.00
11.01.25	2.291	308.06	314.66	-6.6	59.178	51.752	0.5	0.5	24.00
12.01.25	2.262	307.54	314.14	-6.6	59.052	51.707	0.5	0.5	24.00
13.01.25	2.160	310.17	316.82	-6.6	57.682	50.721	0.5	0.5	24.00
14.01.25	2.085	317.29	324.05	-6.8	56.140	49.580	0.5	0.5	24.00
15.01.25	2.050	315.90	322.59	-6.7	55.512	49.031	0.5	0.5	24.00
16.01.25	2.216	304.15	310.58	-6.4	57.450	50.105	0.5	0.5	24.00
17.01.25	2.478	291.31	297.54	-6.2	61.651	53.152	0.5	0.5	24.00
18.01.25	2.419	295.07	301.36	-6.3	60.718	52.531	0.5	0.5	24.00
19.01.25	2.389	294.29	300.62	-6.3	60.466	52.360	0.5	0.5	24.00
20.01.25	2.345	293.12	299.44	-6.3	60.159	52.171	0.5	0.5	24.00
Итого	70.44	9484.5	9687.5	-202.9	---	---	---	---	744.00
Среднее	---	---	---	---	58.60	51.17	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.12.24 24:00	5102.8	467909.8	471079.0	79182.5
20.01.25 24:00	5173.3	477394.3	480766.6	79926.5
Итого за период	70.5	9484.5	9687.6	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:48:44 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://t1m.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 33

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА772

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	3.14	61.09	332.35	51.63	338.12	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	3.09	60.50	330.60	51.14	335.94	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	2.88	58.42	323.64	49.49	328.92	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.97	59.12	325.15	49.95	330.70	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	3.11	60.58	317.84	50.78	323.25	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	3.07	60.60	302.26	50.44	307.43	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	2.81	57.55	287.56	47.77	292.48	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	3.04	60.22	287.93	49.64	292.80	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	3.04	60.19	307.10	50.27	312.25	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	3.06	60.43	313.91	50.67	319.37	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	2.95	59.30	303.94	49.58	309.12	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	2.91	58.78	299.37	49.04	304.25	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	2.95	59.22	301.84	49.44	306.83	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	2.92	58.98	300.19	49.24	305.16	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	2.85	58.50	297.77	48.92	302.61	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	2.87	58.96	299.46	49.37	304.53	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	2.90	59.31	302.94	49.73	308.11	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	2.93	59.34	303.60	49.69	308.69	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	2.94	59.02	302.11	49.28	307.28	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	2.98	59.45	304.63	49.65	309.22	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	2.94	58.95	305.04	49.30	309.15	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	2.88	59.10	302.52	49.57	307.79	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	2.90	60.02	307.96	50.59	313.36	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	2.87	59.89	306.82	50.51	312.12	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	2.75	58.50	312.60	49.68	317.96	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.71	57.02	326.32	48.72	332.08	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	2.68	56.38	322.37	48.05	327.89	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	2.86	58.35	297.42	48.48	302.44	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	3.18	62.47	272.08	50.75	276.73	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	3.12	61.55	279.36	50.36	284.18	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	3.09	61.30	277.59	50.16	282.25	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	91.39	---	9454.27	---	9613.01	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	59.455	---	49.738	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:46:16 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 34

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00178845

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xВ8А8

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	60.62	49.15	11.47	134.940	130.140	132.680	128.660	4.020	6.62	6.19	1.5200	0.0	24.0
22.12.24	58.55	47.59	10.96	131.950	127.150	129.900	125.790	4.110	6.63	6.22	1.4220	0.0	24.0
23.12.24	59.30	48.12	11.18	132.750	127.780	130.570	126.360	4.210	6.62	6.22	1.4600	0.0	24.0
24.12.24	60.76	48.74	12.02	129.920	125.050	127.720	123.630	4.090	6.53	6.17	1.5340	0.0	24.0
25.12.24	60.78	48.40	12.38	123.670	118.950	121.570	117.630	3.940	6.47	6.15	1.5040	0.0	24.0
26.12.24	57.77	45.89	11.88	117.520	112.850	115.720	111.750	3.970	6.47	6.18	1.3720	0.0	24.0
27.12.24	60.41	47.42	12.99	117.910	113.370	115.950	112.170	3.780	6.51	6.21	1.5040	0.0	24.0
28.12.24	60.36	48.29	12.07	125.770	120.960	123.650	119.600	4.050	6.59	6.24	1.4930	0.0	24.0
29.12.24	60.61	48.65	11.96	128.320	123.450	126.160	122.010	4.150	6.59	6.24	1.5060	0.0	24.0
30.12.24	59.45	47.52	11.93	124.200	119.400	122.160	118.100	4.060	6.56	6.22	1.4530	0.0	24.0
31.12.24	58.98	46.91	12.07	122.440	117.710	120.460	116.470	3.990	6.57	6.24	1.4560	0.0	24.0
01.01.25	59.40	47.30	12.10	123.560	118.780	121.570	117.540	4.030	6.56	6.22	1.4680	0.0	24.0
02.01.25	59.14	47.04	12.10	122.890	118.140	120.970	116.940	4.030	6.57	6.24	1.4610	0.0	24.0
03.01.25	58.66	46.59	12.07	121.780	117.010	119.860	115.810	4.050	6.53	6.20	1.4440	0.0	24.0
04.01.25	59.13	47.23	11.90	122.590	117.770	120.670	116.570	4.100	6.53	6.20	1.4360	0.0	24.0
05.01.25	59.47	47.67	11.80	124.100	119.170	122.110	117.930	4.180	6.55	6.21	1.4410	0.0	24.0
06.01.25	59.52	47.48	12.04	124.390	119.460	122.400	118.260	4.140	6.55	6.21	1.4700	0.0	24.0
07.01.25	59.19	47.06	12.13	123.890	118.850	121.950	117.650	4.300	6.52	6.20	1.4780	0.0	24.0
08.01.25	59.62	47.43	12.19	124.980	119.930	122.980	118.670	4.310	6.57	6.23	1.4980	0.0	24.0
09.01.25	59.15	47.07	12.08	125.180	120.140	123.210	118.880	4.330	6.57	6.22	1.4860	0.0	24.0
10.01.25	59.30	47.41	11.89	124.090	119.050	122.070	117.830	4.240	6.47	6.14	1.4500	0.0	24.0
11.01.25	60.20	48.39	11.81	126.360	121.240	124.200	119.870	4.330	6.50	6.16	1.4650	0.0	24.0
12.01.25	60.05	48.39	11.66	125.850	120.760	123.720	119.440	4.280	6.48	6.14	1.4410	0.0	24.0
13.01.25	58.56	47.59	10.97	128.220	123.000	126.160	121.660	4.500	6.51	6.14	1.3810	0.0	24.0
14.01.25	57.19	46.87	10.32	133.600	128.240	131.580	126.890	4.690	6.53	6.12	1.3570	0.0	24.0
15.01.25	56.51	46.15	10.36	131.880	126.610	129.960	125.410	4.550	6.53	6.12	1.3450	0.0	24.0
16.01.25	58.33	46.37	11.96	121.550	116.530	119.670	115.350	4.320	6.42	6.12	1.4280	0.0	24.0
17.01.25	62.59	48.31	14.28	112.080	107.470	110.090	106.270	3.820	6.31	6.08	1.5700	0.0	24.0
18.01.25	61.74	48.15	13.59	114.830	110.110	112.830	108.910	3.920	6.36	6.11	1.5310	0.0	24.0
19.01.25	61.49	47.95	13.54	113.970	109.300	111.990	108.100	3.890	6.35	6.10	1.5150	0.0	24.0
20.01.25	61.19	47.76	13.43	112.930	108.250	110.960	107.070	3.890	6.41	6.16	1.4880	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3848.1	3696.6	3785.49	3657.22	128.270	---	---	45.3770	0.0	744.0
Среднее	59.61	47.57	12.03	---	---	---	---	---	6.52	6.18	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	8775.090	8415.549	8650.710	8338.310	93.0080	312.400	1505.0	3449.0
20.01.25 24:00	12623.199	12112.170	12436.199	11995.530	138.3850	440.670	1505.0	4193.0
Итого за период	3848.109	3696.620	3785.489	3657.220	45.3770	128.270	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:52:40 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 34

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00179082

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0D62

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	60.70	51.70	9.00	162.070	162.070	159.340	160.060	-0.720	6.66	6.31	1.4330	0.0	24.0
22.12.24	58.58	50.00	8.58	158.500	158.500	155.980	156.630	-0.650	6.68	6.34	1.3360	0.0	24.0
23.12.24	59.20	50.44	8.76	159.070	159.070	156.510	157.160	-0.650	6.67	6.34	1.3710	0.0	24.0
24.12.24	60.59	51.25	9.34	156.160	156.160	153.540	154.240	-0.700	6.58	6.27	1.4340	0.0	24.0
25.12.24	60.92	51.20	9.72	148.390	148.390	145.860	146.560	-0.700	6.52	6.26	1.4170	0.0	24.0
26.12.24	57.64	48.40	9.24	140.870	140.870	138.690	139.330	-0.640	6.53	6.28	1.2790	0.0	24.0
27.12.24	60.35	50.27	10.08	140.660	140.660	138.280	138.980	-0.700	6.55	6.32	1.3940	0.0	24.0
28.12.24	60.29	50.82	9.47	149.700	149.700	147.180	147.870	-0.690	6.64	6.35	1.3910	0.0	24.0
29.12.24	60.54	51.17	9.37	153.690	153.690	151.050	151.770	-0.720	6.65	6.35	1.4150	0.0	24.0
30.12.24	59.54	50.19	9.35	148.850	148.850	146.420	147.050	-0.630	6.61	6.32	1.3700	0.0	24.0
31.12.24	58.91	49.54	9.37	146.260	146.260	143.940	144.530	-0.590	6.62	6.34	1.3490	0.0	24.0
01.01.25	59.32	49.86	9.46	147.670	147.670	145.240	145.940	-0.700	6.62	6.34	1.3720	0.0	24.0
02.01.25	59.12	49.71	9.41	146.870	146.870	144.470	145.190	-0.720	6.63	6.35	1.3570	0.0	24.0
03.01.25	58.64	49.37	9.27	145.690	145.690	143.300	144.010	-0.710	6.59	6.32	1.3270	0.0	24.0
04.01.25	59.06	49.88	9.18	146.500	146.500	144.120	144.820	-0.700	6.58	6.30	1.3210	0.0	24.0
05.01.25	59.45	50.34	9.11	148.220	148.220	145.780	146.470	-0.690	6.61	6.32	1.3250	0.0	24.0
06.01.25	59.46	50.23	9.23	148.620	148.620	146.220	146.900	-0.680	6.61	6.32	1.3480	0.0	24.0
07.01.25	59.16	49.85	9.31	147.930	147.930	145.530	146.250	-0.720	6.57	6.29	1.3550	0.0	24.0
08.01.25	59.60	50.26	9.34	149.210	149.210	146.750	147.460	-0.710	6.62	6.33	1.3700	0.0	24.0
09.01.25	59.08	49.90	9.18	149.340	149.340	146.930	147.620	-0.690	6.63	6.32	1.3490	0.0	24.0
10.01.25	59.21	50.01	9.20	147.940	147.940	145.580	146.200	-0.620	6.53	6.25	1.3370	0.0	24.0
11.01.25	60.15	50.96	9.19	150.830	150.830	148.360	148.920	-0.560	6.55	6.26	1.3640	0.0	24.0
12.01.25	60.05	50.91	9.14	150.300	150.300	147.830	148.480	-0.650	6.54	6.24	1.3480	0.0	24.0
13.01.25	58.75	50.15	8.60	152.540	152.540	150.130	150.720	-0.590	6.55	6.23	1.2900	0.0	24.0
14.01.25	57.13	49.18	7.95	159.390	159.390	157.010	157.550	-0.540	6.60	6.23	1.2460	0.0	24.0
15.01.25	56.53	48.51	8.02	157.550	157.550	155.170	155.870	-0.700	6.60	6.24	1.2420	0.0	24.0
16.01.25	57.85	48.86	8.99	146.680	146.680	144.400	145.050	-0.650	6.50	6.21	1.2930	0.0	24.0
17.01.25	62.69	51.52	11.17	132.900	132.900	130.460	131.220	-0.760	6.34	6.15	1.4550	0.0	24.0
18.01.25	61.71	51.17	10.54	136.720	136.720	134.320	135.040	-0.720	6.41	6.19	1.4150	0.0	24.0
19.01.25	61.47	51.03	10.44	135.840	135.840	133.480	134.180	-0.700	6.40	6.18	1.3940	0.0	24.0
20.01.25	61.17	50.76	10.41	134.730	134.730	132.470	133.090	-0.620	6.47	6.25	1.3790	0.0	24.0
Итого	---	---	---	4599.6	4599.6	4524.34	4545.16	-20.820	---	---	42.0760	0.0	744.0
Среднее	59.57	50.24	9.33	---	---	---	---	---	6.57	6.28	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	9666.119	9666.119	9526.530	9566.139	84.7200	-39.610	1503.0	3447.0
20.01.25 24:00	14265.810	14265.810	14050.869	14111.300	126.7960	-60.430	1503.0	4191.0
Итого за период	4599.690	4599.690	4524.339	4545.161	42.0760	-20.820	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:52:33 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 37

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00166950

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0хDE0E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	60.38	47.64	12.74	451.260	465.560	443.690	460.620	-16.930	5.60	6.38	5.6400	0.0	24.0
22.12.24	58.33	46.31	12.02	446.130	460.600	439.110	455.930	-16.820	5.60	6.40	5.2640	0.0	24.0
23.12.24	59.01	46.66	12.35	447.080	461.440	439.890	456.740	-16.850	5.60	6.39	5.4190	0.0	24.0
24.12.24	60.44	47.20	13.24	442.270	456.400	434.850	451.630	-16.780	5.60	6.33	5.7400	0.0	24.0
25.12.24	60.50	47.08	13.42	432.460	446.390	425.180	441.740	-16.560	5.60	6.32	5.6930	0.0	24.0
26.12.24	57.49	44.93	12.56	423.530	437.710	417.060	433.520	-16.460	5.60	6.33	5.2230	0.0	24.0
27.12.24	60.12	46.64	13.48	423.330	437.250	416.290	432.800	-16.510	5.60	6.38	5.5950	0.0	24.0
28.12.24	60.08	47.04	13.04	433.070	447.180	425.890	442.610	-16.720	5.60	6.42	5.5390	0.0	24.0
29.12.24	60.32	47.32	13.00	438.000	452.070	430.720	447.280	-16.560	5.60	6.41	5.5840	0.0	24.0
30.12.24	59.20	46.42	12.78	432.180	446.280	425.150	441.730	-16.580	5.60	6.38	5.4170	0.0	24.0
31.12.24	58.70	46.01	12.69	428.830	442.940	422.020	438.530	-16.510	5.60	6.39	5.3390	0.0	24.0
01.01.25	59.13	46.35	12.78	430.290	444.510	423.350	440.080	-16.730	5.60	6.40	5.3910	0.0	24.0
02.01.25	58.89	46.20	12.69	429.410	443.600	422.520	439.110	-16.590	5.60	6.40	5.3440	0.0	24.0
03.01.25	58.40	46.07	12.33	427.790	442.230	421.070	437.910	-16.840	5.60	6.37	5.1750	0.0	24.0
04.01.25	58.86	46.50	12.36	428.760	443.260	421.890	438.720	-16.830	5.60	6.36	5.2050	0.0	24.0
05.01.25	59.22	46.79	12.43	430.640	445.140	423.720	440.530	-16.810	5.60	6.38	5.2470	0.0	24.0
06.01.25	59.25	46.66	12.59	431.080	445.900	424.080	441.340	-17.260	5.60	6.38	5.3240	0.0	24.0
07.01.25	58.94	46.14	12.80	430.470	445.180	423.610	440.740	-17.130	5.60	6.34	5.4090	0.0	24.0
08.01.25	59.36	46.43	12.93	432.270	446.940	425.260	442.420	-17.160	5.60	6.38	5.4830	0.0	24.0
09.01.25	58.87	46.29	12.58	432.260	446.890	425.320	442.380	-17.060	5.60	6.37	5.3330	0.0	24.0
10.01.25	59.01	46.51	12.50	431.020	445.690	424.130	441.180	-17.050	5.60	6.31	5.2860	0.0	24.0
11.01.25	59.92	47.28	12.64	433.890	448.530	426.690	443.820	-17.130	5.60	6.33	5.3780	0.0	24.0
12.01.25	59.79	47.24	12.55	433.430	448.000	426.340	443.320	-16.980	5.60	6.31	5.3360	0.0	24.0
13.01.25	58.38	46.42	11.96	436.660	451.480	429.790	446.900	-17.110	5.60	6.30	5.1270	0.0	24.0
14.01.25	56.90	45.47	11.43	446.560	461.620	439.880	457.130	-17.250	5.60	6.28	5.0130	0.0	24.0
15.01.25	56.26	44.94	11.32	444.010	459.010	437.530	454.690	-17.160	5.60	6.28	4.9360	0.0	24.0
16.01.25	58.15	45.60	12.55	430.090	444.670	423.330	440.340	-17.010	5.60	6.26	5.2920	0.0	24.0
17.01.25	62.35	47.86	14.49	416.720	430.420	409.300	425.780	-16.480	5.60	6.22	5.9180	0.0	24.0
18.01.25	61.46	47.37	14.09	419.980	433.830	412.690	429.260	-16.570	5.60	6.26	5.8020	0.0	24.0
19.01.25	61.20	47.35	13.85	418.930	432.780	411.710	428.220	-16.510	5.60	6.25	5.6920	0.0	24.0
20.01.25	60.90	47.34	13.56	417.950	431.910	410.850	427.350	-16.500	5.60	6.33	5.5530	0.0	24.0
Итого	---	---	---	13400.3	13845.4	13182.91	13704.35	-521.440	---	---	167.6970	0.0	744.0
Среднее	59.34	46.58	12.76	---	---	---	---	---	5.60	6.34	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	30690.130	32074.499	30258.579	31795.539	351.8290	-1536.960	1057.0	3897.0
20.01.25 24:00	43661.720	45476.650	43019.600	45061.169	514.3210	-2041.570	1057.0	4617.0
Итого за период	12971.590	13402.151	12761.020	13265.630	162.4920	-504.610	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:52:57 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 38

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА786

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.75	61.00	249.90	49.96	249.28	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.73	60.49	248.27	49.47	247.75	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	2.55	58.38	242.53	47.85	242.09	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.60	58.96	243.29	48.26	243.10	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	2.73	60.38	237.88	48.86	237.93	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.70	60.66	224.54	48.62	224.79	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	2.43	57.40	211.62	45.92	212.15	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	2.62	60.13	211.68	47.73	211.98	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	2.63	60.07	227.48	48.47	227.34	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	2.67	60.32	233.94	48.90	233.80	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	2.58	59.31	225.44	47.84	225.62	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	2.56	58.67	221.20	47.09	221.34	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	2.58	59.11	223.41	47.54	223.49	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	2.57	58.91	222.19	47.34	222.39	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	2.49	58.42	220.17	47.11	220.28	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	2.50	58.84	221.50	47.54	221.52	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	2.52	59.24	224.54	48.00	224.41	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	2.54	59.26	225.06	47.95	225.11	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	2.56	58.95	223.60	47.48	223.90	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	2.63	59.38	225.96	47.70	226.02	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	2.58	58.85	226.27	47.44	226.39	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	2.55	58.97	222.60	47.51	222.68	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	2.58	59.93	225.86	48.50	225.80	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	2.55	59.84	224.90	48.47	224.83	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	2.46	58.57	228.90	47.79	228.97	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.40	56.87	241.00	46.88	240.85	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	2.37	56.27	237.65	46.27	237.71	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	2.02	23.14	182.33	46.13	218.81	19.34	24.00	0.00	0.00
18.01.25	1.38	-57.93	92.33	47.43	195.58	11.38	24.00	0.00	0.00
19.01.25	0.00	-107.35	0.00	48.05	202.04	0.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	0.00	-75.45	0.00	47.90	200.52	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	72.83	---	6446.04	---	6988.47	678.72	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	44.503	---	47.806	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:44:51 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 39

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА787

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.67	60.97	246.32	50.11	245.62	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.65	60.41	244.70	49.54	244.68	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	2.47	58.32	239.02	47.96	239.28	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.54	58.98	240.17	48.38	240.64	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	2.67	60.42	234.45	49.01	235.49	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.63	60.52	221.23	48.63	222.37	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	2.38	57.42	208.63	46.00	210.53	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	2.57	60.10	209.17	47.81	209.97	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	2.58	60.06	225.12	48.59	225.75	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	2.60	60.31	231.46	49.07	232.15	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	2.51	59.20	223.18	47.93	224.32	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	2.49	58.66	219.31	47.28	220.16	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	2.52	59.10	221.56	47.71	222.33	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	2.51	58.87	220.34	47.47	221.08	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	2.43	58.38	218.52	47.24	219.14	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	2.45	58.83	220.05	47.67	220.64	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	2.47	59.20	222.91	48.12	223.47	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	2.49	59.24	223.24	48.07	223.91	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	2.50	58.92	221.99	47.61	223.30	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	2.58	59.35	224.20	47.80	225.12	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	2.55	58.84	224.64	47.48	225.40	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	2.50	58.98	220.68	47.65	221.32	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	2.54	59.92	223.65	48.54	224.14	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	2.50	59.79	222.62	48.56	223.12	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	2.40	58.43	227.28	47.81	227.87	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.36	56.87	239.04	46.99	239.77	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	2.33	56.24	235.45	46.31	236.22	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	2.43	58.11	214.66	46.45	215.60	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	2.70	62.38	193.35	48.37	193.89	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.66	61.44	199.66	48.07	200.26	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	2.63	61.19	197.98	47.90	198.49	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	78.31	---	6914.58	---	6936.03	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	59.337	---	47.940	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:44:53 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 40

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00178765

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0хВСЕЕ

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	60.61	50.62	9.99	297.420	292.890	292.420	289.420	3.000	6.20	6.00	2.9170	0.0	24.0
22.12.24	58.54	49.14	9.40	292.690	288.640	288.020	285.400	2.620	6.20	6.00	2.7030	0.0	24.0
23.12.24	59.23	49.56	9.67	292.720	289.080	287.980	285.720	2.260	6.20	6.00	2.7820	0.0	24.0
24.12.24	60.67	50.33	10.34	291.250	286.650	286.360	283.230	3.130	6.20	6.00	2.9600	0.0	24.0
25.12.24	60.71	50.22	10.49	284.690	280.300	279.900	277.010	2.890	6.20	6.00	2.9330	0.0	24.0
26.12.24	57.69	47.92	9.77	278.440	274.230	274.170	271.280	2.890	6.20	6.00	2.6740	0.0	24.0
27.12.24	60.33	49.82	10.51	277.720	274.110	273.050	270.950	2.100	6.20	6.00	2.8680	0.0	24.0
28.12.24	60.31	50.16	10.15	286.180	282.170	281.400	278.850	2.550	6.20	6.00	2.8510	0.0	24.0
29.12.24	60.55	50.41	10.14	288.950	284.680	284.100	281.320	2.780	6.20	6.00	2.8790	0.0	24.0
30.12.24	59.41	49.41	10.00	285.590	280.780	281.010	277.540	3.470	6.20	6.00	2.8060	0.0	24.0
31.12.24	58.91	48.99	9.92	283.170	278.800	278.670	275.620	3.050	6.20	6.00	2.7600	0.0	24.0
01.01.25	59.34	49.37	9.97	285.030	280.210	280.400	277.030	3.370	6.20	6.00	2.7960	0.0	24.0
02.01.25	59.10	49.20	9.90	283.320	279.080	278.760	275.960	2.800	6.20	6.00	2.7570	0.0	24.0
03.01.25	58.60	48.99	9.61	281.300	277.580	276.830	274.460	2.370	6.20	6.00	2.6550	0.0	24.0
04.01.25	59.08	49.43	9.65	282.130	278.430	277.570	275.310	2.260	6.20	6.00	2.6760	0.0	24.0
05.01.25	59.43	49.75	9.68	283.750	280.050	279.130	276.820	2.310	6.20	6.00	2.7000	0.0	24.0
06.01.25	59.47	49.63	9.84	284.200	280.100	279.600	276.880	2.720	6.20	6.00	2.7460	0.0	24.0
07.01.25	59.14	49.12	10.02	283.970	279.630	279.380	276.510	2.870	6.20	6.00	2.7960	0.0	24.0
08.01.25	59.57	49.49	10.08	285.500	281.120	280.860	277.920	2.940	6.20	6.00	2.8290	0.0	24.0
09.01.25	59.09	49.25	9.84	283.900	280.650	279.350	277.490	1.860	6.20	6.00	2.7480	0.0	24.0
10.01.25	59.26	49.73	9.53	293.120	290.070	288.370	286.730	1.640	6.20	6.00	2.7450	0.0	24.0
11.01.25	60.17	50.78	9.39	305.290	301.660	300.220	298.060	2.160	6.20	6.00	2.8130	0.0	24.0
12.01.25	60.03	50.72	9.31	306.250	301.660	301.220	298.060	2.160	6.20	6.00	2.7460	0.0	24.0
13.01.25	58.58	49.72	8.86	308.520	303.800	303.660	300.290	3.370	6.20	6.00	2.6900	0.0	24.0
14.01.25	57.12	48.65	8.47	314.300	309.450	309.570	306.040	3.530	6.20	6.00	2.6200	0.0	24.0
15.01.25	56.47	48.07	8.40	312.380	307.640	307.790	304.280	3.510	6.20	6.00	2.5830	0.0	24.0
16.01.25	58.37	49.05	9.32	301.860	297.580	297.100	294.240	2.860	6.20	6.00	2.7660	0.0	24.0
17.01.25	62.55	51.78	10.77	292.330	288.080	287.100	284.460	2.640	6.20	6.00	3.0920	0.0	24.0
18.01.25	61.67	51.26	10.41	295.250	290.810	290.120	287.210	2.910	6.20	6.00	3.0180	0.0	24.0
19.01.25	61.42	51.16	10.26	294.340	290.030	289.270	286.480	2.790	6.20	6.00	2.9660	0.0	24.0
20.01.25	61.12	51.05	10.07	292.510	288.980	287.490	285.510	1.980	6.20	6.00	2.8910	0.0	24.0
Итого	---	---	---	8721.8	8597.2	8579.65	8498.02	81.630	---	---	84.0200	0.0	744.0
Среднее	59.56	49.76	9.79	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	18019.840	17722.509	17753.039	17538.010	167.8820	215.030	0.0	2600.0
20.01.25 24:00	27046.830	26621.010	26632.779	26333.649	254.6920	299.130	0.0	3344.0
Итого за период	9026.990	8898.501	8879.739	8795.639	86.8100	84.100	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:42:36 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, Аксакова, 3
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ТЭМ-106
 № ПУ: 3060469
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер
 Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	3.25	78	10	---
2	50	2.85	68.399999	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.12.24	2.197	161.35	162.55	-1.2	69.667	56.056	0.5	0.5	24.00
22.12.24	2.146	166.84	168.14	-1.3	68.309	55.451	0.5	0.5	24.00
23.12.24	2.175	165.02	166.27	-1.2	69.611	56.439	0.5	0.5	24.00
24.12.24	2.256	166.67	167.93	-1.3	70.485	56.959	0.5	0.5	24.00
25.12.24	2.263	181.07	182.51	-1.4	69.925	57.435	0.5	0.5	24.00
26.12.24	2.237	184.68	186.19	-1.5	68.595	56.489	0.5	0.5	24.00
27.12.24	2.265	188.48	190.08	-1.6	68.672	56.662	0.5	0.5	24.00
28.12.24	2.177	190.10	191.75	-1.6	68.472	57.023	0.5	0.5	24.00
29.12.24	2.146	189.51	191.14	-1.6	68.428	57.107	0.5	0.5	24.00
30.12.24	2.245	188.02	189.64	-1.6	68.732	56.797	0.5	0.5	24.00
31.12.24	2.221	188.93	190.54	-1.6	68.467	56.716	0.5	0.5	24.00
01.01.25	2.134	190.41	192.12	-1.7	68.803	57.604	0.5	0.5	24.00
02.01.25	2.146	189.60	191.28	-1.7	68.248	56.935	0.5	0.5	24.00
03.01.25	2.105	190.77	192.42	-1.7	67.935	56.905	0.5	0.5	24.00
04.01.25	2.062	190.69	192.38	-1.7	67.790	56.982	0.5	0.5	24.00
05.01.25	2.120	190.42	192.07	-1.7	67.747	56.618	0.5	0.5	24.00
06.01.25	2.142	189.39	191.07	-1.7	68.438	57.135	0.5	0.5	24.00
07.01.25	2.179	188.09	189.75	-1.7	68.867	57.290	0.5	0.5	24.00
08.01.25	2.194	189.62	191.26	-1.6	68.335	56.768	0.5	0.5	24.00
09.01.25	2.148	189.43	191.10	-1.7	68.072	56.737	0.5	0.5	24.00
10.01.25	2.148	192.33	194.00	-1.7	68.644	57.481	0.5	0.5	24.00
11.01.25	2.156	195.41	197.14	-1.7	68.469	57.440	0.5	0.5	24.00
12.01.25	2.148	194.95	196.67	-1.7	68.107	57.094	0.5	0.5	24.00
13.01.25	2.136	194.02	195.75	-1.7	68.449	57.445	0.5	0.5	24.00
14.01.25	2.166	193.53	195.25	-1.7	68.262	57.077	0.5	0.5	24.00
15.01.25	2.152	192.77	194.52	-1.7	68.247	57.089	0.5	0.5	24.00
16.01.25	2.185	190.27	191.95	-1.7	68.566	57.090	0.5	0.5	24.00
17.01.25	2.184	182.22	183.78	-1.6	68.461	56.483	0.5	0.5	24.00
18.01.25	2.157	182.70	184.26	-1.6	68.149	56.351	0.5	0.5	24.00
19.01.25	2.247	183.39	184.94	-1.5	69.164	56.918	0.5	0.5	24.00
20.01.25	2.130	183.53	185.09	-1.6	68.435	56.834	0.5	0.5	24.00
Итого	67.37	5764.2	5813.5	-49.3	---	---	---	---	744.00
Среднее	---	---	---	---	68.60	56.88	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.12.24 24:00	4339.0	493055.9	499270.6	55255.9
20.01.25 24:00	4406.4	498820.2	505084.1	55999.9
Итого за период	67.4	5764.3	5813.5	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:49:00 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Гаражная, 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00169032

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x818C

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	59.36	47.60	11.76	192.410	190.440	189.340	188.340	1.000	6.37	5.76	2.2250	0.0	24.0
22.12.24	55.97	45.42	10.55	191.440	189.660	188.580	187.740	0.840	6.35	5.75	1.9850	0.0	24.0
23.12.24	58.15	46.67	11.48	191.450	189.570	188.440	187.600	0.840	6.36	5.76	2.1590	0.0	24.0
24.12.24	60.90	48.28	12.62	191.560	189.520	188.310	187.430	0.880	6.35	5.75	2.3770	0.0	24.0
25.12.24	61.16	48.48	12.68	191.620	189.570	188.330	187.450	0.880	6.33	5.73	2.3870	0.0	24.0
26.12.24	60.11	47.90	12.21	191.560	189.570	188.440	187.520	0.920	6.33	5.73	2.3000	0.0	24.0
27.12.24	58.08	46.68	11.40	191.460	189.580	188.500	187.610	0.890	6.32	5.73	2.1470	0.0	24.0
28.12.24	58.00	46.77	11.23	191.360	189.490	188.470	187.570	0.900	6.39	5.79	2.1150	0.0	24.0
29.12.24	57.63	46.53	11.10	191.300	189.440	188.420	187.520	0.900	6.43	5.83	2.0910	0.0	24.0
30.12.24	57.65	46.39	11.26	191.290	189.440	188.410	187.520	0.890	6.44	5.84	2.1190	0.0	24.0
31.12.24	57.80	46.54	11.26	191.430	189.550	188.550	187.630	0.920	6.45	5.85	2.1220	0.0	24.0
01.01.25	58.05	46.74	11.31	191.450	189.590	188.570	187.670	0.900	6.45	5.85	2.1340	0.0	24.0
02.01.25	57.81	46.57	11.24	191.470	189.630	188.590	187.710	0.880	6.46	5.86	2.1180	0.0	24.0
03.01.25	58.37	47.15	11.22	191.580	189.720	188.520	187.800	0.720	6.46	5.86	2.1110	0.0	24.0
04.01.25	57.85	46.94	10.91	191.500	189.690	188.560	187.770	0.790	6.46	5.86	2.0550	0.0	24.0
05.01.25	57.83	46.98	10.85	191.510	189.700	188.630	187.780	0.850	6.40	5.80	2.0430	0.0	24.0
06.01.25	57.59	46.68	10.91	191.610	189.790	188.730	187.870	0.860	6.36	5.76	2.0580	0.0	24.0
07.01.25	57.71	46.45	11.26	191.550	189.710	188.670	187.790	0.880	6.36	5.76	2.1240	0.0	24.0
08.01.25	57.71	46.40	11.31	191.520	189.680	188.640	187.760	0.880	6.36	5.76	2.1320	0.0	24.0
09.01.25	57.25	46.15	11.10	191.430	189.630	188.580	187.730	0.850	6.36	5.76	2.0930	0.0	24.0
10.01.25	56.56	45.97	10.59	191.800	190.060	189.000	188.140	0.860	6.36	5.76	2.0000	0.0	24.0
11.01.25	54.73	44.86	9.87	192.230	190.590	189.590	188.710	0.880	6.36	5.75	1.8710	0.0	24.0
12.01.25	54.65	44.74	9.91	192.180	190.530	189.540	188.770	0.770	6.36	5.75	1.8770	0.0	24.0
13.01.25	54.68	44.54	10.14	192.140	190.430	189.500	188.700	0.800	6.35	5.75	1.9190	0.0	24.0
14.01.25	54.89	44.66	10.23	192.150	190.440	189.510	188.760	0.750	6.42	5.82	1.9390	0.0	24.0
15.01.25	54.94	44.66	10.28	192.100	190.380	189.460	188.700	0.760	6.46	5.85	1.9460	0.0	24.0
16.01.25	57.19	46.03	11.16	192.280	190.440	189.410	188.490	0.920	6.48	5.87	2.1120	0.0	24.0
17.01.25	59.89	47.74	12.15	192.540	190.540	189.420	188.500	0.920	6.48	5.87	2.2990	0.0	24.0
18.01.25	59.91	47.87	12.04	192.530	190.560	189.410	188.410	1.000	6.48	5.87	2.2810	0.0	24.0
19.01.25	60.07	48.07	12.00	192.690	190.700	189.570	188.540	1.030	6.48	5.87	2.2690	0.0	24.0
20.01.25	60.07	48.26	11.81	192.680	190.710	189.560	188.550	1.010	6.48	5.87	2.2410	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5945.8	5888.3	5855.25	5828.08	27.170	---	---	65.6490	0.0	744.0
Среднее	57.82	46.60	11.22	---	---	---	---	---	6.40	5.80	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	19194.050	19121.180	18950.460	18944.620	148.7790	5.840	433.0	2531.0
20.01.25 24:00	25139.870	25009.530	24805.709	24772.699	214.4280	33.010	433.0	3275.0
Итого за период	5945.820	5888.349	5855.249	5828.079	65.6490	27.170	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:01:49 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 20

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА759

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	5.09	60.11	466.92	49.19	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	5.00	59.38	466.56	48.64	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	4.47	55.91	465.21	46.28	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	4.86	57.96	463.86	47.46	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	5.31	60.77	461.46	49.24	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	5.34	61.14	463.12	49.58	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	5.14	60.03	463.54	48.92	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	4.79	58.06	461.01	47.67	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	4.73	57.96	457.02	47.60	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	4.65	57.56	455.91	47.35	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	4.71	57.58	454.95	47.21	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	4.75	57.72	456.20	47.28	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	4.76	57.98	456.59	47.53	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	4.73	57.74	456.71	47.38	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	4.75	58.29	457.05	47.88	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	4.64	57.79	457.36	47.64	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	4.61	57.75	457.17	47.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	4.60	57.53	458.14	47.48	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	4.69	57.64	455.16	47.31	0.00	23.60	24.00	0.00	0.00
09.01.25	4.76	57.63	456.39	47.17	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	4.74	57.18	456.67	46.79	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	4.52	56.58	457.66	46.68	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	4.20	54.65	459.13	45.48	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	4.16	54.60	457.86	45.49	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	4.23	54.59	457.05	45.32	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	4.29	54.83	458.11	45.44	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	4.35	54.87	458.15	45.35	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	4.69	56.97	457.88	46.71	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	5.14	59.81	456.85	48.55	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	5.11	59.83	458.10	48.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	5.13	59.98	458.60	48.78	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	146.94	---	14226.39	---	0.00	743.60	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.755	---	47.410	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:44:23 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 22

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА760

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	1.84	60.34	224.67	52.13	225.49	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	1.81	59.66	224.50	51.59	225.44	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.60	56.15	223.81	48.98	224.89	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.75	58.15	223.32	50.28	224.35	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	1.91	61.00	222.02	52.36	222.94	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	1.92	61.41	222.07	52.73	222.62	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	1.85	60.27	221.64	51.90	222.31	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	1.73	58.32	221.17	50.49	222.27	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.71	58.21	219.80	50.43	220.95	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.68	57.80	219.14	50.10	220.25	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.71	57.82	218.74	49.97	219.86	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.72	57.96	219.46	50.09	220.47	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.73	58.21	219.61	50.31	220.66	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.72	57.98	219.67	50.14	220.54	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.71	58.52	219.67	50.72	220.36	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.66	58.03	219.82	50.44	220.87	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.66	57.98	219.75	50.41	220.88	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.67	57.76	220.10	50.17	221.23	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.71	57.88	218.67	50.02	219.76	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.72	57.86	219.52	50.00	220.43	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.68	57.41	219.54	49.75	220.54	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.62	56.85	220.14	49.47	221.15	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.51	54.88	220.73	48.04	221.85	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.50	54.84	219.98	47.99	221.27	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.53	54.81	219.56	47.85	220.79	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.54	55.06	220.02	48.04	220.97	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.56	55.10	219.98	48.01	220.91	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.69	57.15	219.93	49.47	220.79	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	1.85	60.05	219.53	51.61	220.28	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	1.85	60.07	220.10	51.66	220.83	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	1.86	60.22	220.37	51.78	221.14	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	53.00	---	6837.03	---	6867.09	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.992	---	50.224	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:43:22 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 24
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
 № ПУ: 718979
 Тип системы: А32-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	60.26	49.61	10.65	367.16	360.01	7.15	0.000	0.000	373.49	364.31	9.18	4.259	24.000
22.12.24	56.85	47.28	9.57	366.37	359.19	7.18	0.000	0.000	372.04	363.10	8.93	3.843	24.000
23.12.24	56.99	47.21	9.78	365.50	358.35	7.15	0.000	0.000	371.18	362.24	8.94	3.907	24.000
24.12.24	60.45	49.48	10.97	363.78	356.69	7.08	0.000	0.000	370.09	360.93	9.16	4.337	24.000
25.12.24	61.93	50.49	11.44	364.33	357.22	7.10	0.000	0.000	370.93	361.64	9.30	4.521	24.000
26.12.24	60.32	49.51	10.81	364.74	357.60	7.13	0.000	0.000	371.04	361.86	9.18	4.291	24.000
27.12.24	59.03	48.75	10.28	364.31	357.18	7.12	0.000	0.000	370.36	361.31	9.05	4.089	24.000
28.12.24	58.19	48.09	10.10	359.82	352.73	7.08	0.000	0.000	365.62	356.70	8.93	3.971	24.000
29.12.24	57.92	47.98	9.94	358.69	351.65	7.04	0.000	0.000	364.43	355.58	8.85	3.897	24.000
30.12.24	57.90	47.81	10.09	358.25	351.21	7.03	0.000	0.000	363.98	355.12	8.86	3.948	24.000
31.12.24	57.92	47.74	10.18	358.62	351.56	7.05	0.000	0.000	364.36	355.46	8.89	3.983	24.000
01.01.25	58.14	47.99	10.15	359.18	352.12	7.06	0.000	0.000	364.97	356.06	8.91	3.982	24.000
02.01.25	58.05	47.93	10.12	359.08	352.00	7.08	0.000	0.000	364.85	355.93	8.92	3.968	24.000
03.01.25	58.42	48.30	10.12	359.46	352.43	7.03	0.000	0.000	365.31	356.43	8.88	3.971	24.000
04.01.25	58.33	48.38	9.95	359.53	352.48	7.05	0.000	0.000	365.36	356.49	8.87	3.914	24.000
05.01.25	57.90	48.12	9.78	359.53	352.47	7.06	0.000	0.000	365.28	356.44	8.84	3.847	24.000
06.01.25	57.92	48.11	9.81	360.50	353.41	7.08	0.000	0.000	366.26	357.39	8.87	3.873	24.000
07.01.25	57.83	47.76	10.07	358.32	351.28	7.04	0.000	0.000	364.04	355.18	8.86	3.941	24.000
08.01.25	57.87	47.67	10.20	358.66	351.61	7.04	0.000	0.000	364.39	355.50	8.89	3.990	24.000
09.01.25	57.54	47.48	10.06	359.54	352.43	7.10	0.000	0.000	365.22	356.30	8.92	3.950	24.000
10.01.25	57.60	47.68	9.92	359.54	352.44	7.10	0.000	0.000	365.24	356.34	8.90	3.902	24.000
11.01.25	54.95	46.03	8.92	361.36	354.22	7.13	0.000	0.000	366.60	357.89	8.71	3.550	24.000
12.01.25	54.97	46.00	8.97	360.67	353.56	7.11	0.000	0.000	365.91	357.21	8.69	3.559	24.000
13.01.25	54.62	45.66	8.96	359.99	352.90	7.08	0.000	0.000	365.15	356.50	8.66	3.545	24.000
14.01.25	55.18	45.93	9.25	360.36	353.26	7.09	0.000	0.000	365.62	356.90	8.72	3.655	24.000
15.01.25	55.09	45.80	9.29	360.64	353.54	7.10	0.000	0.000	365.90	357.16	8.74	3.672	24.000
16.01.25	55.70	46.23	9.47	360.61	353.42	7.18	0.000	0.000	365.98	357.11	8.87	3.744	24.000
17.01.25	60.06	49.11	10.95	359.93	352.84	7.09	0.000	0.000	366.10	356.97	9.12	4.287	24.000
18.01.25	60.12	49.19	10.93	360.20	353.14	7.06	0.000	0.000	366.38	357.29	9.10	4.281	24.000
19.01.25	60.24	49.34	10.90	360.64	353.48	7.15	0.000	0.000	366.85	357.66	9.19	4.277	24.000
20.01.25	60.26	49.52	10.74	360.98	353.82	7.15	0.000	0.000	367.20	358.03	9.17	4.228	24.000
Итого	---	---	---	11190.29	10970.26	220.03	---	---	11370.10	11093.00	277.10	123.184	744.000
Среднее	58.02	47.94	10.08	---	---	---	0.000	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:02:40 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 24а

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00166608

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x780В

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	59.43	48.38	11.05	260.840	259.030	256.600	256.190	0.410	2.23	6.00	2.8100	0.0	24.0
22.12.24	56.05	46.14	9.91	259.630	258.130	255.790	255.470	0.320	5.21	6.00	2.5230	0.0	24.0
23.12.24	58.23	47.43	10.80	259.220	257.550	255.130	254.780	0.350	4.89	6.00	2.7480	0.0	24.0
24.12.24	60.99	49.10	11.89	258.820	256.820	254.370	253.940	0.430	3.25	6.00	3.0040	0.0	24.0
25.12.24	61.24	49.38	11.86	259.430	257.390	254.940	254.500	0.440	3.56	6.00	3.0080	0.0	24.0
26.12.24	60.19	48.73	11.46	259.370	257.450	255.050	254.570	0.480	2.97	6.00	2.9050	0.0	24.0
27.12.24	57.88	49.25	8.63	335.970	334.460	330.800	330.590	0.210	5.79	6.00	2.8490	0.0	24.0
28.12.24	58.15	50.61	7.54	393.130	391.580	386.990	386.850	0.140	6.20	6.00	2.9120	0.0	24.0
29.12.24	57.77	50.32	7.45	392.540	391.080	386.560	386.470	0.090	6.20	6.00	2.8780	0.0	24.0
30.12.24	57.79	50.21	7.58	391.920	390.450	385.920	385.830	0.090	6.20	6.00	2.9220	0.0	24.0
31.12.24	57.94	50.42	7.52	392.550	391.010	386.530	386.390	0.140	6.20	6.00	2.9010	0.0	24.0
01.01.25	58.20	50.70	7.50	393.080	391.350	386.880	386.550	0.330	6.20	6.00	2.8990	0.0	24.0
02.01.25	57.95	50.51	7.44	392.940	391.220	386.890	386.580	0.310	6.20	6.00	2.8750	0.0	24.0
03.01.25	58.51	51.09	7.42	392.560	390.770	386.320	385.970	0.350	3.17	6.00	2.8380	0.0	24.0
04.01.25	57.99	50.77	7.22	392.200	390.470	386.100	385.790	0.310	5.55	6.00	2.7790	0.0	24.0
05.01.25	57.97	50.77	7.20	391.260	389.470	385.110	384.710	0.400	3.00	6.00	2.7450	0.0	24.0
06.01.25	57.72	50.34	7.38	351.640	349.540	346.140	345.330	0.810	2.02	6.00	2.5170	0.0	24.0
07.01.25	57.85	50.52	7.33	388.020	383.550	382.020	378.990	3.030	4.70	6.00	2.7870	0.0	24.0
08.01.25	57.85	50.48	7.37	392.970	390.430	387.010	385.700	1.310	5.76	6.00	2.8450	0.0	24.0
09.01.25	57.39	50.19	7.20	392.060	391.460	386.410	386.410	0.000	6.02	6.00	2.7770	0.0	24.0
10.01.25	56.69	49.80	6.89	391.430	390.720	385.820	385.820	0.000	6.20	6.00	2.6570	0.0	24.0
11.01.25	54.87	48.41	6.46	392.750	392.280	387.530	387.530	0.000	6.20	6.00	2.4980	0.0	24.0
12.01.25	54.79	48.32	6.47	391.080	390.630	385.890	385.890	0.000	6.20	6.00	2.4870	0.0	24.0
13.01.25	54.81	48.23	6.58	392.250	391.810	387.080	387.080	0.000	6.20	6.00	2.5480	0.0	24.0
14.01.25	55.03	48.38	6.65	393.760	393.280	388.530	388.530	0.000	6.20	6.00	2.5800	0.0	24.0
15.01.25	55.08	48.34	6.74	392.150	391.710	386.950	386.950	0.000	6.20	6.00	2.6030	0.0	24.0
16.01.25	57.34	50.01	7.33	392.840	392.240	387.210	387.210	0.000	6.20	6.00	2.8300	0.0	24.0
17.01.25	60.03	52.01	8.02	391.920	390.870	385.630	385.620	0.010	6.21	6.00	3.0920	0.0	24.0
18.01.25	60.05	52.06	7.99	393.430	392.320	387.050	387.040	0.010	5.98	6.00	3.0910	0.0	24.0
19.01.25	60.21	52.23	7.98	394.990	393.870	388.580	388.580	0.000	6.20	6.00	3.0980	0.0	24.0
20.01.25	60.22	52.40	7.82	395.270	394.170	388.860	388.860	0.000	6.20	6.00	3.0390	0.0	24.0
Итого	---	---	---	11272.020	11227.110	11100.69	11090.72	9.970	---	---	87.0450	0.0	744.0
Среднее	57.94	49.85	8.08	---	---	---	---	---	5.27	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	103883.359	104075.289	102438.969	102731.190	749.8760	-292.220	359.0	13186.0
20.01.25 24:00	115155.379	115302.400	113539.660	113821.910	836.9210	-282.250	359.0	13930.0
Итого за период	11272.020	11227.110	11100.691	11090.720	87.0450	9.970	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:02:44 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 24б

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00170297

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0хFD2E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	59.51	52.14	7.37	368.150	369.050	362.150	364.340	-2.190	6.20	6.00	2.6660	0.0	24.0
22.12.24	56.11	49.51	6.60	366.110	367.410	360.820	363.170	-2.350	6.20	6.00	2.3780	0.0	24.0
23.12.24	58.25	51.06	7.19	365.240	366.370	359.560	361.860	-2.300	6.20	6.00	2.5810	0.0	24.0
24.12.24	61.02	53.07	7.95	364.640	365.610	358.410	360.810	-2.400	6.20	6.00	2.8460	0.0	24.0
25.12.24	61.31	53.33	7.98	365.640	366.600	359.320	361.770	-2.450	6.20	6.00	2.8630	0.0	24.0
26.12.24	60.24	52.52	7.72	365.550	366.960	359.530	362.160	-2.630	6.20	6.00	2.7710	0.0	24.0
27.12.24	58.24	51.03	7.21	363.090	364.450	357.340	360.030	-2.690	6.20	6.00	2.5750	0.0	24.0
28.12.24	58.15	50.97	7.18	359.670	360.960	354.090	356.640	-2.550	6.20	6.00	2.5400	0.0	24.0
29.12.24	57.76	50.63	7.13	358.770	359.840	353.250	355.520	-2.270	6.20	6.00	2.5210	0.0	24.0
30.12.24	57.78	50.55	7.23	358.190	359.810	352.670	355.490	-2.820	6.20	6.00	2.5460	0.0	24.0
31.12.24	57.93	50.73	7.20	359.030	360.390	353.510	356.070	-2.560	6.20	6.00	2.5440	0.0	24.0
01.01.25	58.18	50.93	7.25	359.410	360.950	353.860	356.630	-2.770	6.20	6.00	2.5620	0.0	24.0
02.01.25	57.94	50.77	7.17	359.430	360.860	353.900	356.540	-2.640	6.20	6.00	2.5360	0.0	24.0
03.01.25	58.50	51.33	7.17	360.750	361.010	354.990	356.520	-1.530	6.20	6.00	2.5430	0.0	24.0
04.01.25	57.99	51.01	6.98	360.840	361.360	355.220	356.950	-1.730	6.20	6.00	2.4780	0.0	24.0
05.01.25	57.96	51.03	6.93	360.390	360.900	354.870	356.580	-1.710	6.20	6.00	2.4580	0.0	24.0
06.01.25	57.72	50.77	6.95	361.310	362.090	355.760	357.740	-1.980	6.20	6.00	2.4710	0.0	24.0
07.01.25	57.84	50.64	7.20	359.190	360.420	353.670	356.100	-2.430	6.20	6.00	2.5410	0.0	24.0
08.01.25	57.84	50.66	7.18	360.230	361.160	354.710	356.840	-2.130	6.20	6.00	2.5410	0.0	24.0
09.01.25	57.38	50.35	7.03	360.110	361.030	354.670	356.760	-2.090	6.20	6.00	2.4920	0.0	24.0
10.01.25	56.72	49.96	6.76	360.880	361.520	355.520	357.290	-1.770	6.20	6.00	2.4010	0.0	24.0
11.01.25	54.86	48.54	6.32	361.730	362.490	356.690	358.410	-1.720	6.20	6.00	2.2540	0.0	24.0
12.01.25	54.79	48.44	6.35	360.620	361.700	355.580	357.750	-2.170	6.20	6.00	2.2500	0.0	24.0
13.01.25	54.80	48.36	6.44	360.220	361.200	355.180	357.270	-2.090	6.20	6.00	2.2850	0.0	24.0
14.01.25	55.02	48.53	6.49	361.140	362.120	356.100	358.040	-1.940	6.20	6.00	2.3050	0.0	24.0
15.01.25	55.07	48.54	6.53	360.990	361.990	355.950	357.910	-1.960	6.20	6.00	2.3200	0.0	24.0
16.01.25	57.28	50.17	7.11	360.990	362.300	355.550	358.040	-2.490	6.20	6.00	2.5230	0.0	24.0
17.01.25	60.02	52.26	7.76	360.810	361.890	354.810	357.330	-2.520	6.20	6.00	2.7520	0.0	24.0
18.01.25	60.04	52.28	7.76	361.580	362.270	355.580	357.710	-2.130	6.20	6.00	2.7580	0.0	24.0
19.01.25	60.20	52.47	7.73	362.110	362.650	356.110	358.060	-1.950	6.20	6.00	2.7500	0.0	24.0
20.01.25	60.21	52.62	7.59	362.270	362.880	356.270	358.240	-1.970	6.20	6.00	2.7030	0.0	24.0
Итого	---	---	---	11209.079	11240.238	11035.640	11104.570	-68.930	---	---	78.7540	0.0	744.0
Среднее	57.95	50.81	7.14	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	25341.090	25430.450	25007.519	25172.879	167.2850	-165.360	0.0	3470.0
20.01.25 24:00	36550.169	36670.689	36043.159	36277.450	246.0390	-234.290	0.0	4214.0
Итого за период	11209.079	11240.238	11035.640	11104.570	78.7540	-68.930	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:01:11 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО1.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 26
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
 № ПУ: 801114
 Тип системы: А42-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	59.79	48.95	10.84	180.91	179.97	0.94	0.000	0.000	183.98	182.06	1.92	1.958	24.000
22.12.24	56.37	46.77	9.60	180.50	179.59	0.91	0.000	0.000	183.24	181.50	1.74	1.731	24.000
23.12.24	56.59	46.68	9.91	180.12	179.25	0.86	0.000	0.000	182.88	181.16	1.72	1.781	24.000
24.12.24	59.99	48.81	11.18	179.26	178.38	0.88	0.000	0.000	182.33	180.44	1.88	2.003	24.000
25.12.24	61.44	49.85	11.59	179.46	178.58	0.88	0.000	0.000	182.67	180.73	1.94	2.077	24.000
26.12.24	59.84	48.85	10.99	179.64	178.78	0.86	0.000	0.000	182.69	180.85	1.85	1.971	24.000
27.12.24	58.52	48.04	10.48	179.45	178.58	0.87	0.000	0.000	182.38	180.58	1.80	1.880	24.000
28.12.24	57.76	47.45	10.31	177.28	176.41	0.87	0.000	0.000	180.10	178.34	1.76	1.824	24.000
29.12.24	57.46	47.28	10.18	176.75	175.88	0.87	0.000	0.000	179.54	177.80	1.74	1.797	24.000
30.12.24	57.44	47.16	10.28	176.59	175.75	0.84	0.000	0.000	179.37	177.65	1.72	1.814	24.000
31.12.24	57.47	47.13	10.34	176.79	175.97	0.82	0.000	0.000	179.58	177.87	1.71	1.824	24.000
01.01.25	57.69	47.31	10.38	177.11	176.25	0.86	0.000	0.000	179.93	178.17	1.75	1.837	24.000
02.01.25	57.59	47.27	10.32	177.07	176.20	0.86	0.000	0.000	179.87	178.12	1.75	1.825	24.000
03.01.25	57.97	47.72	10.25	177.25	176.31	0.94	0.000	0.000	180.09	178.26	1.83	1.814	24.000
04.01.25	57.86	47.78	10.08	177.28	176.30	0.97	0.000	0.000	180.11	178.26	1.85	1.783	24.000
05.01.25	57.45	47.47	9.98	177.21	176.24	0.97	0.000	0.000	180.01	178.18	1.83	1.764	24.000
06.01.25	57.46	47.44	10.02	177.60	176.67	0.93	0.000	0.000	180.40	178.61	1.80	1.776	23.983
07.01.25	57.38	47.12	10.26	176.64	175.79	0.85	0.000	0.000	179.41	177.69	1.73	1.808	24.000
08.01.25	57.42	47.10	10.32	176.80	175.97	0.83	0.000	0.000	179.58	177.87	1.72	1.822	24.000
09.01.25	57.08	46.89	10.19	177.27	176.39	0.87	0.000	0.000	180.03	178.28	1.75	1.803	24.000
10.01.25	57.14	47.12	10.02	177.25	176.33	0.92	0.000	0.000	180.02	178.24	1.78	1.772	24.000
11.01.25	54.52	45.42	9.10	178.19	177.32	0.86	0.000	0.000	180.74	179.11	1.63	1.618	24.000
12.01.25	54.54	45.40	9.14	177.82	176.99	0.83	0.000	0.000	180.36	178.77	1.59	1.622	24.000
13.01.25	54.20	45.08	9.12	177.46	176.66	0.79	0.000	0.000	179.96	178.42	1.54	1.616	24.000
14.01.25	54.75	45.34	9.41	177.62	176.85	0.77	0.000	0.000	180.18	178.62	1.56	1.669	24.000
15.01.25	54.67	45.31	9.36	177.74	176.95	0.78	0.000	0.000	180.29	178.73	1.56	1.660	24.000
16.01.25	55.32	45.72	9.60	177.72	176.94	0.78	0.000	0.000	180.33	178.74	1.59	1.703	24.000
17.01.25	59.60	48.48	11.12	177.38	176.54	0.83	0.000	0.000	180.37	178.56	1.82	1.969	24.000
18.01.25	59.65	48.54	11.11	177.50	176.68	0.82	0.000	0.000	180.51	178.70	1.80	1.968	24.000
19.01.25	59.76	48.72	11.04	177.69	176.83	0.85	0.000	0.000	180.70	178.87	1.83	1.959	24.000
20.01.25	59.79	48.90	10.89	177.88	176.91	0.96	0.000	0.000	180.90	178.97	1.93	1.934	24.000
Итого	---	---	---	5515.25	5488.26	26.98	---	---	5602.57	5548.16	54.41	56.381	743.983
Среднее	57.56	47.33	10.24	---	---	---	0.000	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:02:37 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 28

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ379

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	3.54	60.17	262.79	46.67	259.93	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	3.50	59.28	262.49	45.94	259.76	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	3.15	55.97	262.01	43.92	258.83	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	3.53	58.22	295.05	46.09	291.59	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	4.00	60.98	356.26	49.74	350.97	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	3.98	61.18	355.50	49.96	350.18	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	3.85	60.17	356.23	49.36	350.48	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	3.56	58.12	355.58	48.08	349.40	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	3.52	58.07	355.97	48.15	349.93	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	3.47	57.70	355.58	47.92	349.58	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	3.52	57.72	355.90	47.82	350.52	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	3.53	57.87	355.62	47.93	350.51	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	3.52	58.13	356.45	48.22	351.27	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	3.50	57.88	355.88	48.03	350.57	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	3.51	58.43	356.91	48.59	351.56	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	3.42	57.91	358.04	48.35	352.51	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	3.41	57.91	358.55	48.38	353.11	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	3.43	57.67	358.53	48.09	352.82	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	3.51	57.78	358.36	47.96	352.72	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	3.57	57.78	357.89	47.79	352.21	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	3.54	57.33	358.75	47.45	353.23	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	3.35	56.59	357.10	47.19	351.33	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	3.16	54.81	358.18	45.97	352.08	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	3.13	54.72	358.13	45.95	351.74	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	3.18	54.76	359.65	45.91	353.33	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	3.22	54.97	359.15	45.99	352.80	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	3.26	55.02	358.65	45.90	352.36	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	3.54	57.32	357.12	47.39	351.60	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	3.85	59.94	355.62	49.10	351.11	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	3.83	59.97	355.83	49.18	351.21	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	3.82	60.12	355.74	49.36	351.46	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	108.90	---	10723.51	---	10560.70	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.887	---	47.625	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:45:10 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 30
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Вzlёт ТСРВ-024М
 № ПУ: 901916
 Тип системы: А42-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	59.22	48.04	11.18	227.65	227.57	0.08	0.000	0.000	231.46	230.13	1.33	2.542	24.000
22.12.24	55.95	45.87	10.08	227.25	227.13	0.11	0.000	0.000	230.66	229.47	1.19	2.287	24.000
23.12.24	58.22	47.15	11.07	225.34	225.27	0.07	0.000	0.000	228.99	227.72	1.28	2.489	24.000
24.12.24	60.90	48.55	12.35	222.35	222.31	0.03	0.000	0.000	226.27	224.87	1.40	2.743	24.000
25.12.24	61.06	48.71	12.35	222.39	222.35	0.04	0.000	0.000	226.32	224.92	1.40	2.742	24.000
26.12.24	60.08	48.10	11.98	222.52	222.47	0.04	0.000	0.000	226.34	224.99	1.36	2.661	24.000
27.12.24	58.00	46.95	11.05	222.90	222.81	0.09	0.000	0.000	226.49	225.21	1.28	2.460	24.000
28.12.24	57.96	47.01	10.95	222.88	222.79	0.08	0.000	0.000	226.46	225.20	1.26	2.437	24.000
29.12.24	57.61	46.76	10.85	222.88	222.78	0.09	0.000	0.000	226.42	225.17	1.25	2.415	24.000
30.12.24	57.63	46.63	11.00	222.90	222.81	0.09	0.000	0.000	226.45	225.19	1.26	2.448	24.000
31.12.24	57.76	46.80	10.96	222.96	222.87	0.09	0.000	0.000	226.52	225.26	1.27	2.441	24.000
01.01.25	58.03	47.03	11.00	222.93	222.84	0.09	0.000	0.000	226.52	225.25	1.27	2.449	24.000
02.01.25	57.79	46.94	10.85	222.99	222.89	0.09	0.000	0.000	226.55	225.30	1.26	2.415	24.000
03.01.25	58.34	47.44	10.90	222.86	222.77	0.09	0.000	0.000	226.48	225.22	1.27	2.425	24.000
04.01.25	57.81	47.25	10.56	222.83	222.72	0.11	0.000	0.000	226.39	225.15	1.24	2.350	24.000
05.01.25	57.79	47.27	10.52	222.83	222.73	0.10	0.000	0.000	226.40	225.16	1.23	2.342	24.000
06.01.25	57.55	46.96	10.59	223.02	222.91	0.10	0.000	0.000	226.55	225.31	1.24	2.358	24.000
07.01.25	57.67	46.77	10.90	223.05	222.95	0.09	0.000	0.000	226.60	225.34	1.26	2.428	24.000
08.01.25	57.67	46.78	10.89	223.10	223.00	0.10	0.000	0.000	226.65	225.39	1.26	2.426	24.000
09.01.25	57.22	46.58	10.64	223.05	222.93	0.11	0.000	0.000	226.55	225.30	1.25	2.368	24.000
10.01.25	56.45	46.30	10.15	223.70	223.57	0.13	0.000	0.000	227.12	225.92	1.21	2.268	24.000
11.01.25	54.71	45.13	9.58	224.55	224.40	0.14	0.000	0.000	227.79	226.64	1.15	2.148	24.000
12.01.25	54.61	45.02	9.59	224.54	224.39	0.15	0.000	0.000	227.77	226.62	1.15	2.149	24.000
13.01.25	54.66	44.91	9.75	224.41	224.28	0.13	0.000	0.000	227.65	226.50	1.15	2.184	24.000
14.01.25	54.86	45.02	9.84	225.93	225.79	0.13	0.000	0.000	229.21	228.04	1.17	2.221	24.000
15.01.25	54.91	44.98	9.93	225.16	225.02	0.13	0.000	0.000	228.43	227.26	1.17	2.232	24.000
16.01.25	57.25	46.35	10.90	224.35	224.26	0.08	0.000	0.000	227.87	226.62	1.25	2.442	24.000
17.01.25	59.83	47.92	11.91	224.06	224.00	0.06	0.000	0.000	227.88	226.51	1.37	2.665	24.000
18.01.25	59.85	47.99	11.86	223.98	223.91	0.06	0.000	0.000	227.80	226.43	1.37	2.653	24.000
19.01.25	60.01	48.23	11.78	223.96	223.90	0.06	0.000	0.000	227.80	226.44	1.37	2.636	24.000
20.01.25	60.02	48.40	11.62	223.95	223.88	0.07	0.000	0.000	227.79	226.43	1.36	2.599	24.000
Итого	---	---	---	6937.28	6934.28	2.99	---	---	7048.20	7008.94	39.26	75.419	744.000
Среднее	57.79	46.90	10.89	---	---	---	0.000	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:51:38 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 32

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА765

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	1.93	60.14	168.43	48.64	169.36	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	1.89	59.41	168.29	48.15	169.19	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.69	55.96	167.93	45.90	168.70	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.82	58.02	165.29	46.95	166.14	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	1.99	60.83	159.92	48.37	160.87	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	1.99	61.19	160.03	48.73	160.99	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	1.93	60.09	160.10	48.04	161.02	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	1.79	58.12	160.20	46.91	161.03	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.78	58.02	160.17	46.91	161.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.77	57.63	160.26	46.58	161.08	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.79	57.65	160.36	46.45	161.19	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.78	57.79	160.32	46.68	161.14	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.78	58.05	160.15	46.90	160.98	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.77	57.81	160.21	46.76	161.03	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.77	58.36	159.68	47.24	160.51	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.72	57.86	159.88	47.07	160.68	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.73	57.83	159.98	47.01	160.78	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.74	57.60	159.98	46.68	160.79	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.80	57.71	160.10	46.47	160.93	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.80	57.71	160.27	46.48	161.10	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.76	57.25	160.07	46.24	160.87	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.69	56.64	160.49	46.08	161.27	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.59	54.73	161.31	44.87	162.02	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.60	54.67	161.40	44.76	162.11	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.62	54.67	161.22	44.62	161.94	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.63	54.90	162.36	44.84	163.09	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.64	54.95	161.92	44.80	162.65	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.77	57.06	161.34	46.09	162.15	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	1.95	59.87	161.30	47.75	162.23	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	1.95	59.89	161.21	47.78	162.13	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	1.94	60.04	161.10	48.01	162.02	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	55.40	---	5005.27	---	5030.99	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.821	---	46.734	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:44:21 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, Герцена, 34
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
 № ПУ: 801948
 Тип системы: А32-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	60.05	47.94	12.11	303.86	303.86	0	0.516	0.514	307.64	308.52	-0.88	3.672	24.000
22.12.24	56.32	45.60	10.72	302.88	302.88	0.00	0.514	0.511	306.06	307.23	-1.17	3.243	24.000
23.12.24	57.16	45.95	11.21	302.33	302.33	0.00	0.515	0.513	305.63	306.73	-1.10	3.382	24.000
24.12.24	60.42	47.85	12.57	298.50	298.50	0	0.514	0.513	302.29	303.07	-0.78	3.746	24.000
25.12.24	61.63	48.63	13.00	298.47	298.47	0.00	0.512	0.511	302.44	303.14	-0.70	3.875	24.000
26.12.24	60.07	47.75	12.32	298.63	298.84	-0.20	0.511	0.510	302.34	303.41	-1.07	3.670	23.917
27.12.24	58.54	46.92	11.62	298.88	299.09	-0.20	0.511	0.510	302.35	303.57	-1.22	3.467	23.917
28.12.24	58.11	46.69	11.42	299.01	299.01	0.00	0.516	0.514	302.41	303.46	-1.05	3.409	24.000
29.12.24	57.70	46.56	11.14	298.98	299.19	-0.20	0.523	0.521	302.31	303.62	-1.31	3.324	23.917
30.12.24	57.69	46.37	11.32	298.97	299.17	-0.20	0.523	0.522	302.31	303.57	-1.27	3.376	23.917
31.12.24	57.75	46.29	11.46	299.14	299.14	0.00	0.525	0.523	302.49	303.53	-1.04	3.423	24.000
01.01.25	58.01	46.52	11.49	299.12	299.12	0.00	0.525	0.523	302.50	303.55	-1.05	3.431	24.000
02.01.25	57.85	46.48	11.37	299.20	299.20	0.00	0.525	0.523	302.54	303.64	-1.10	3.397	24.000
03.01.25	58.29	46.89	11.40	299.17	299.17	0	0.525	0.524	302.57	303.67	-1.10	3.405	24.000
04.01.25	58.05	46.84	11.21	299.09	299.09	0	0.525	0.524	302.44	303.60	-1.16	3.347	24.000
05.01.25	57.78	46.72	11.06	299.02	299.02	0	0.521	0.520	302.35	303.49	-1.13	3.299	24.000
06.01.25	57.70	46.64	11.06	299.23	299.23	0.00	0.515	0.513	302.55	303.68	-1.13	3.303	24.000
07.01.25	57.66	46.37	11.29	299.24	299.24	0	0.515	0.513	302.58	303.65	-1.07	3.371	24.000
08.01.25	57.70	46.22	11.48	299.33	299.33	0.00	0.515	0.513	302.69	303.71	-1.02	3.430	24.000
09.01.25	57.32	45.93	11.39	299.33	299.33	0	0.515	0.513	302.59	303.70	-1.10	3.404	24.000
10.01.25	57.27	46.10	11.17	299.57	299.57	0	0.515	0.513	302.84	303.97	-1.13	3.338	24.000
11.01.25	54.72	44.63	10.09	301.06	301.06	0	0.515	0.513	303.93	305.30	-1.37	3.033	24.000
12.01.25	54.78	44.75	10.03	301.00	301.00	0	0.515	0.513	303.89	305.24	-1.35	3.015	24.000
13.01.25	54.50	44.42	10.08	300.96	300.96	0	0.514	0.512	303.81	305.16	-1.35	3.027	24.000
14.01.25	54.99	44.68	10.31	288.91	288.93	-0.01	0.519	0.517	291.76	292.95	-1.19	2.975	22.950
15.01.25	54.94	44.55	10.39	301.51	301.51	0.00	0.525	0.523	304.47	305.69	-1.22	3.126	24.000
16.01.25	55.96	45.12	10.84	300.97	300.97	0	0.526	0.524	304.06	305.23	-1.17	3.254	24.000
17.01.25	59.90	47.61	12.29	300.78	300.78	0.00	0.527	0.526	304.52	305.34	-0.81	3.690	24.000
18.01.25	59.92	47.63	12.29	300.62	300.62	0.00	0.527	0.525	304.35	305.19	-0.84	3.688	24.000
19.01.25	60.05	47.76	12.29	300.65	300.65	0	0.526	0.525	304.39	305.24	-0.85	3.689	24.000
20.01.25	60.07	47.95	12.12	300.70	300.70	0.00	0.527	0.525	304.43	305.33	-0.89	3.639	24.000
Итого	---	---	---	9289.11	9289.95	-0.84	---	---	9393.58	9427.18	-33.60	105.447	742.617
Среднее	57.84	46.46	11.37	---	---	---	0.519	0.518	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:00:49 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Гоголя, 2

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА870

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.63	59.05	336.73	51.23	334.61	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.58	58.44	336.36	50.76	334.04	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	2.30	54.97	336.85	48.14	334.45	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.48	56.85	336.29	49.46	334.15	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	2.72	59.66	335.49	51.55	333.39	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.73	60.12	334.63	51.94	332.39	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	2.64	58.98	334.96	51.09	332.76	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	2.46	57.11	334.20	49.72	332.15	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	2.42	56.97	332.79	49.68	330.64	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	2.40	56.57	331.60	49.33	329.48	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	2.43	56.58	332.34	49.25	330.16	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	2.44	56.71	332.04	49.36	329.94	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	2.45	56.97	333.56	49.63	331.29	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	2.42	56.74	332.33	49.44	330.15	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	2.44	57.28	332.58	49.94	330.31	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	2.37	56.82	333.81	49.69	331.38	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	2.36	56.75	334.12	49.67	331.58	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	2.38	56.54	334.53	49.40	331.72	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	2.43	56.64	334.03	49.34	331.35	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	2.45	56.62	333.98	49.27	331.11	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	2.42	56.19	334.44	48.96	331.45	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	2.32	55.68	333.05	48.70	330.03	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	2.17	53.71	333.96	47.21	330.88	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	2.17	53.68	334.26	47.17	331.10	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	2.20	53.63	334.73	47.04	331.56	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.22	53.88	333.74	47.21	330.49	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	2.25	53.92	334.34	47.18	330.90	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	2.41	55.85	334.20	48.63	330.67	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	2.65	58.75	333.72	50.79	329.97	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.65	58.78	333.89	50.83	330.14	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	2.65	58.92	333.77	50.98	330.10	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	75.64	---	10357.32	---	10274.34	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.754	---	49.438	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:41:19 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Гоголя, 6

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ7-01

№ ПУ: 20103329

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xВ1DC

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.12.24	56.62	47.21	н/д	9.41	6.12	6.12	н/д	106.768	н/д	н/д	105.185	н/д	н/д	н/д	0.989	н/д	24	0
22.12.24	53.75	45.14	н/д	8.61	6.12	6.12	н/д	106.815	н/д	н/д	105.388	н/д	н/д	н/д	0.907	н/д	24	0
23.12.24	55.65	46.36	н/д	9.29	6.12	6.12	н/д	106.795	н/д	н/д	105.267	н/д	н/д	н/д	0.977	н/д	24	0
24.12.24	58.69	48.40	н/д	10.29	6.12	6.12	н/д	106.690	н/д	н/д	104.999	н/д	н/д	н/д	1.080	н/д	24	0
25.12.24	58.76	48.51	н/д	10.25	6.12	6.12	н/д	106.938	н/д	н/д	105.243	н/д	н/д	н/д	1.078	н/д	24	0
26.12.24	57.59	47.77	н/д	9.83	6.12	6.12	н/д	106.872	н/д	н/д	105.235	н/д	н/д	н/д	1.034	н/д	24	0
27.12.24	56.95	48.90	н/д	8.05	6.12	6.12	н/д	133.370	н/д	н/д	131.377	н/д	н/д	н/д	1.057	н/д	24	0
28.12.24	55.77	48.89	н/д	6.88	6.12	6.12	н/д	152.615	н/д	н/д	150.428	н/д	н/д	н/д	1.035	н/д	24	0
29.12.24	55.79	48.92	н/д	6.87	6.12	6.12	н/д	152.585	н/д	н/д	150.391	н/д	н/д	н/д	1.033	н/д	24	0
30.12.24	56.35	49.34	н/д	7.01	6.12	6.12	н/д	152.400	н/д	н/д	150.170	н/д	н/д	н/д	1.052	н/д	24	0
31.12.24	56.14	49.20	н/д	6.95	6.12	6.12	н/д	152.553	н/д	н/д	150.339	н/д	н/д	н/д	1.044	н/д	24	0
01.01.25	56.18	49.25	н/д	6.93	6.12	6.12	н/д	152.620	н/д	н/д	150.393	н/д	н/д	н/д	1.041	н/д	24	0
02.01.25	56.20	49.30	н/д	6.90	6.12	6.12	н/д	152.630	н/д	н/д	150.410	н/д	н/д	н/д	1.038	н/д	24	0
03.01.25	56.47	49.64	н/д	6.84	6.12	6.12	н/д	152.537	н/д	н/д	150.291	н/д	н/д	н/д	1.027	н/д	24	0
04.01.25	56.45	49.71	н/д	6.74	6.12	6.12	н/д	152.570	н/д	н/д	150.323	н/д	н/д	н/д	1.014	н/д	24	0
05.01.25	56.37	49.71	н/д	6.67	6.12	6.12	н/д	152.527	н/д	н/д	150.291	н/д	н/д	н/д	1.002	н/д	24	0
06.01.25	56.46	49.62	н/д	6.84	6.12	6.12	н/д	152.590	н/д	н/д	150.348	н/д	н/д	н/д	1.029	н/д	24	0
07.01.25	56.04	49.14	н/д	6.90	6.12	6.12	н/д	152.492	н/д	н/д	150.281	н/д	н/д	н/д	1.037	н/д	24	0
08.01.25	56.31	49.34	н/д	6.98	6.12	6.12	н/д	152.475	н/д	н/д	150.244	н/д	н/д	н/д	1.048	н/д	24	0
09.01.25	55.35	48.59	н/д	6.76	6.12	6.12	н/д	150.130	н/д	н/д	147.998	н/д	н/д	н/д	1.000	н/д	24	0
10.01.25	54.41	47.89	н/д	6.52	6.12	6.12	н/д	149.710	н/д	н/д	147.668	н/д	н/д	н/д	0.962	н/д	24	0
11.01.25	53.45	47.19	н/д	6.27	6.12	6.12	н/д	150.375	н/д	н/д	148.389	н/д	н/д	н/д	0.929	н/д	24	0
12.01.25	52.14	46.04	н/д	6.10	6.12	6.12	н/д	150.610	н/д	н/д	148.717	н/д	н/д	н/д	0.907	н/д	24	0
13.01.25	53.59	47.04	н/д	6.55	6.12	6.12	н/д	150.855	н/д	н/д	148.851	н/д	н/д	н/д	0.975	н/д	24	0
14.01.25	53.63	47.07	н/д	6.56	6.12	6.12	н/д	150.658	н/д	н/д	148.665	н/д	н/д	н/д	0.975	н/д	24	0
15.01.25	53.42	46.90	н/д	6.51	6.12	6.12	н/д	151.025	н/д	н/д	149.029	н/д	н/д	н/д	0.970	н/д	24	0
16.01.25	55.13	48.19	н/д	6.94	6.12	6.12	н/д	151.798	н/д	н/д	149.667	н/д	н/д	н/д	1.038	н/д	24	0
17.01.25	57.79	50.23	н/д	7.57	6.12	6.12	н/д	152.260	н/д	н/д	149.921	н/д	н/д	н/д	1.134	н/д	24	0
18.01.25	57.87	50.26	н/д	7.61	6.12	6.12	н/д	152.830	н/д	н/д	150.470	н/д	н/д	н/д	1.145	н/д	24	0
19.01.25	58.25	50.63	н/д	7.62	6.12	6.12	н/д	152.485	н/д	н/д	150.106	н/д	н/д	н/д	1.144	н/д	24	0
20.01.25	58.49	50.96	н/д	7.54	6.12	6.12	н/д	152.583	н/д	н/д	150.178	н/д	н/д	н/д	1.132	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	4420.161	---	---	4356.262	---	---	---	31.833	---	744	0
Среднее	55.95	48.64	---	7.31	6.12	6.12	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.12.24 24:00	10552.655	0.000	0.000	10357.829	0.000	0.000	0.000	96.512	0.000	6917	582
20.01.25 24:00	14972.815	0.000	0.000	14714.092	0.000	0.000	0.000	128.345	0.000	7661	582
Итого за период	4420.160	0.000	0.000	4356.263	0.000	0.000	0.000	31.833	0.000	744	0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:46:57 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tim.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Горького, 6

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ650

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	1.28	60.07	105.52	47.89	106.91	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	1.26	59.29	105.47	47.34	106.85	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.13	55.90	105.17	45.09	106.54	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.23	58.00	105.00	46.29	106.37	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	1.33	60.76	104.89	48.01	106.21	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	1.34	61.06	104.91	48.25	106.23	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	1.30	59.99	104.97	47.60	106.30	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	1.22	58.01	105.03	46.39	106.39	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.21	57.92	105.06	46.43	106.39	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.20	57.54	105.04	46.12	106.37	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.21	57.56	105.03	46.01	106.34	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.21	57.70	105.12	46.19	106.46	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.21	57.95	105.14	46.44	106.47	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.20	57.71	105.21	46.31	106.53	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.20	58.26	105.48	46.89	106.80	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.17	57.75	105.46	46.64	106.79	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.17	57.71	105.31	46.62	106.65	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.18	57.49	105.27	46.29	106.59	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.21	57.61	105.21	46.12	106.50	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.21	57.60	105.18	46.07	106.49	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.18	57.14	105.17	45.88	106.50	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.14	56.50	105.56	45.66	106.88	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.07	54.65	105.83	44.48	107.15	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.08	54.58	105.76	44.36	107.08	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.07	54.42	101.77	43.97	102.66	23.07	23.81	0.00	0.00
15.01.25	1.11	54.81	106.00	44.32	106.92	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.11	54.86	105.89	44.33	106.75	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.20	57.02	105.78	45.69	106.71	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	1.30	59.76	105.70	47.42	106.64	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	1.30	59.78	105.71	47.42	106.76	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	1.29	59.93	105.81	47.70	106.94	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	37.32	---	3262.45	---	3301.17	743.07	743.81	0.00	0.00
Среднее	---	57.720	---	46.265	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:43:13 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Горького, 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ490

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.05	59.89	194.24	49.31	195.23	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	1.97	58.48	194.21	48.34	195.21	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.80	55.75	194.32	46.47	195.32	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.96	58.01	194.26	47.91	195.28	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	2.16	61.11	194.18	49.97	195.20	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.14	60.91	194.12	49.90	195.13	23.97	23.97	0.00	0.00
27.12.24	2.07	59.78	194.05	49.10	195.07	23.98	23.98	0.00	0.00
28.12.24	1.98	58.83	193.10	48.54	194.12	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.87	57.29	191.35	47.50	192.35	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.88	57.41	191.38	47.55	192.39	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.93	57.93	191.39	47.81	192.38	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.92	57.74	191.41	47.69	192.39	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.91	57.77	191.43	47.75	192.41	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.91	57.80	191.38	47.79	192.36	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.90	58.09	191.34	48.15	192.34	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.87	58.05	191.34	48.25	192.33	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.87	58.02	191.38	48.25	192.37	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.90	58.09	191.38	48.13	192.37	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.91	57.64	191.45	47.64	192.44	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.93	57.95	191.46	47.87	192.45	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.84	56.84	188.84	47.08	189.82	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.76	55.91	188.28	46.55	189.24	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.70	54.95	189.15	45.94	190.13	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.63	53.57	189.25	44.93	190.19	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.75	55.14	189.34	45.86	190.31	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.76	55.16	189.39	45.86	190.37	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.74	54.92	189.80	45.71	190.80	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.88	56.99	190.52	47.10	191.48	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	2.03	59.33	190.82	48.69	191.76	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.06	59.74	191.00	48.93	191.95	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	2.05	59.97	190.85	49.21	191.82	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	59.13	---	5936.41	---	5967.01	743.95	743.95	0.00	0.00
Среднее	---	57.712	---	47.735	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:44:11 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Горького, 11

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ606

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	1.53	58.79	180.42	50.30	178.81	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	1.46	57.16	180.07	49.04	178.28	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.36	54.73	180.14	47.18	178.17	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.48	57.11	180.18	48.87	178.38	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	1.64	60.04	180.21	50.94	178.54	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	1.61	59.69	180.26	50.74	178.60	23.97	23.97	0.00	0.00
27.12.24	1.56	58.66	180.08	50.00	178.32	23.98	23.98	0.00	0.00
28.12.24	1.50	57.66	179.15	49.29	177.32	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.41	56.18	177.66	48.20	175.73	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.43	56.38	177.69	48.30	175.76	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.47	56.81	177.69	48.53	175.71	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.46	56.64	177.73	48.44	175.73	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.44	56.69	177.69	48.57	175.71	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.44	56.71	177.53	48.58	175.52	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.42	57.00	177.39	48.96	175.50	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.41	56.98	177.46	49.00	175.61	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.40	56.97	177.52	49.07	175.67	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.43	57.01	177.52	48.93	175.61	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.45	56.57	177.70	48.40	175.64	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.48	56.90	177.97	48.59	175.94	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.39	55.69	175.39	47.75	173.27	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.33	54.79	175.06	47.21	172.92	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.28	53.92	175.77	46.61	173.61	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.24	52.57	175.79	45.52	173.58	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.32	54.12	175.92	46.58	173.68	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.32	54.13	175.94	46.58	173.69	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.32	53.88	176.32	46.38	174.07	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.45	56.19	176.99	48.00	174.90	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	1.53	58.10	177.26	49.46	175.25	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	1.57	58.77	177.43	49.92	175.51	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	1.55	58.87	177.33	50.09	175.46	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	44.68	---	5511.26	---	5450.49	743.95	743.95	0.00	0.00
Среднее	---	56.636	---	48.517	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:42:56 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Горького, 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ7-04.1

№ ПУ: 22180505

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КСН=0xВ27F

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.12.24	59.16	51.26	н/д	7.90	4.85	5.00	н/д	131.322	129.900	н/д	129.202	128.308	н/д	0.894	1.023	н/д	24	0
22.12.24	55.78	48.81	н/д	6.97	4.84	5.00	н/д	131.788	130.606	н/д	129.898	129.166	н/д	0.732	0.908	н/д	24	0
23.12.24	57.86	50.34	н/д	7.53	4.84	5.00	н/д	132.751	131.456	н/д	130.703	129.909	н/д	0.794	0.986	н/д	24	0
24.12.24	60.58	52.23	н/д	8.35	4.83	5.00	н/д	131.410	129.916	н/д	129.194	128.269	н/д	0.925	1.081	н/д	24	0
25.12.24	60.92	52.54	н/д	8.38	4.81	5.00	н/д	132.461	130.889	н/д	130.204	129.206	н/д	0.998	1.093	н/д	24	0
26.12.24	59.85	51.68	н/д	8.17	4.81	5.00	н/д	131.296	129.805	н/д	129.132	128.196	н/д	0.936	1.057	н/д	24	0
27.12.24	57.87	50.26	н/д	7.61	4.81	5.00	н/д	131.666	130.283	н/д	129.633	128.750	н/д	0.883	0.988	н/д	24	0
28.12.24	57.79	50.24	н/д	7.56	4.87	5.00	н/д	130.873	129.482	н/д	128.860	127.961	н/д	0.900	0.976	н/д	24	0
29.12.24	57.41	49.98	н/д	7.43	4.91	5.00	н/д	132.040	130.664	н/д	129.031	129.147	н/д	0.885	0.968	н/д	24	0
30.12.24	57.43	49.79	н/д	7.63	4.92	5.00	н/д	131.232	129.842	н/д	129.232	128.350	н/д	0.882	0.989	н/д	24	0
31.12.24	57.56	49.99	н/д	7.58	4.94	5.00	н/д	131.801	130.398	н/д	129.794	128.886	н/д	0.908	0.986	н/д	24	0
01.01.25	57.82	50.22	н/д	7.60	4.93	5.00	н/д	131.076	129.640	н/д	129.060	128.119	н/д	0.942	0.983	н/д	24	0
02.01.25	57.54	49.69	н/д	7.85	4.94	5.00	н/д	122.199	120.897	н/д	120.338	119.513	н/д	0.825	0.947	н/д	24	0
03.01.25	57.91	46.89	н/д	11.02	4.97	5.00	н/д	78.665	77.842	н/д	77.449	77.052	н/д	0.397	0.855	н/д	24	0
04.01.25	57.45	47.37	н/д	10.08	4.97	5.00	н/д	86.659	85.747	н/д	85.341	84.856	н/д	0.485	0.862	н/д	24	0
05.01.25	57.54	49.42	н/д	8.11	4.89	5.00	н/д	116.181	114.861	н/д	114.407	113.564	н/д	0.842	0.930	н/д	24	0
06.01.25	57.35	49.93	н/д	7.42	4.84	5.00	н/д	132.691	131.169	н/д	130.679	129.645	н/д	1.034	0.972	н/д	24	0
07.01.25	57.47	49.89	н/д	7.58	4.84	5.00	н/д	131.874	130.341	н/д	129.868	128.833	н/д	1.035	0.986	н/д	24	0
08.01.25	57.45	49.78	н/д	7.67	4.84	5.00	н/д	130.023	128.541	н/д	128.044	127.066	н/д	0.978	0.985	н/д	24	0
09.01.25	57.01	49.47	н/д	7.54	4.84	5.00	н/д	129.642	128.163	н/д	127.692	126.700	н/д	0.992	0.965	н/д	24	0
10.01.25	56.11	47.75	н/д	8.36	4.85	5.00	н/д	107.687	106.526	н/д	106.125	105.403	н/д	0.722	0.889	н/д	24	0
11.01.25	54.51	47.74	н/д	6.77	4.84	5.00	н/д	131.100	129.714	н/д	129.297	128.350	н/д	0.947	0.877	н/д	24	0
12.01.25	54.44	47.68	н/д	6.76	4.84	5.00	н/д	132.282	130.897	н/д	130.457	129.521	н/д	0.936	0.884	н/д	24	0
13.01.25	54.44	47.61	н/д	6.83	4.84	5.00	н/д	131.764	130.380	н/д	129.953	129.011	н/д	0.942	0.890	н/д	24	0
14.01.25	54.67	47.79	н/д	6.88	4.91	5.00	н/д	131.981	130.570	н/д	130.163	129.185	н/д	0.978	0.898	н/д	24	0
15.01.25	54.72	47.71	н/д	7.01	4.94	5.00	н/д	130.896	129.467	н/д	129.081	128.103	н/д	0.978	0.907	н/д	24	0
16.01.25	56.87	49.40	н/д	7.47	4.96	5.00	н/д	132.149	130.542	н/д	130.178	129.062	н/д	1.116	0.974	н/д	24	0
17.01.25	59.60	51.40	н/д	8.20	4.96	5.00	н/д	131.369	129.565	н/д	129.222	127.974	н/д	1.249	1.063	н/д	24	0
18.01.25	59.63	51.47	н/д	8.17	4.96	5.00	н/д	132.683	130.807	н/д	130.513	129.198	н/д	1.315	1.068	н/д	24	0
19.01.25	59.78	51.58	н/д	8.20	4.96	4.58	н/д	131.102	129.193	н/д	128.953	127.596	н/д	1.357	1.061	н/д	24	0
20.01.25	59.74	50.42	н/д	9.32	4.97	5.00	н/д	108.506	106.943	н/д	106.727	105.676	н/д	1.052	0.997	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	3909.169	3865.046	---	3849.430	3820.575	---	28.859	30.048	---	744	0
Среднее	57.55	49.76	---	7.79	4.89	4.99	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.12.24 24:00	7214.459	7169.110	0.000	7113.103	7092.264	0.000	20.838	50.800	0.000	1380	1
20.01.25 24:00	11123.628	11034.156	0.000	10962.535	10912.838	0.000	49.696	80.845	0.000	2124	1
Итого за период	3909.169	3865.046	0.000	3849.432	3820.574	0.000	28.858	30.045	0.000	744	0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:41:51 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tln.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Горького, 13

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ411

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	1.54	59.86	168.20	50.69	167.75	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	1.49	58.58	168.18	49.73	167.65	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.36	55.71	168.77	47.64	168.26	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.41	57.89	161.28	49.12	160.73	22.99	22.99	0.00	0.00
25.12.24	1.64	61.04	167.52	51.24	166.93	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	1.63	60.94	167.77	51.23	167.13	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	1.56	59.76	167.72	50.43	167.09	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	1.50	58.85	166.95	49.83	166.37	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.42	57.30	165.69	48.70	165.12	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.44	57.36	165.72	48.67	165.14	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.47	57.93	165.50	49.01	164.91	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.45	57.71	165.55	48.92	164.99	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.45	57.75	165.53	49.00	164.95	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.45	57.77	165.49	49.02	164.90	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.44	58.07	165.48	49.36	164.94	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.42	58.05	165.55	49.46	164.95	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.41	58.02	165.61	49.47	165.02	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.44	58.08	165.52	49.39	164.95	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.45	57.63	165.67	48.83	165.30	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.46	57.92	165.66	49.08	165.12	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.39	56.87	163.73	48.35	163.17	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.33	55.92	163.41	47.76	162.87	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.28	54.93	164.36	47.10	163.78	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.24	53.55	164.60	45.97	164.24	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.33	55.11	164.50	47.00	164.22	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.33	55.13	164.43	47.00	164.04	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.34	54.90	164.83	46.76	164.52	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.43	56.83	165.13	48.13	164.62	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	1.55	59.40	164.94	49.98	164.64	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	1.57	59.63	165.14	50.09	164.77	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	1.56	59.94	164.92	50.46	164.37	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	44.78	---	5133.35	---	5117.44	742.99	742.99	0.00	0.00
Среднее	---	57.691	---	48.949	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:45:22 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Горького, 30

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: 405

№ ПУ: 05579471

Система: 1

ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.12.24	58.4	51.4	121.578	0.839	24.00
22.12.24	56.2	49.7	121.605	0.785	24.00
23.12.24	58.8	51.6	121.609	0.859	24.00
24.12.24	61.7	53.8	121.570	0.941	24.00
25.12.24	61.2	53.5	121.645	0.921	24.00
26.12.24	60.2	52.8	122.605	0.897	24.00
27.12.24	59.1	51.9	120.520	0.856	24.00
28.12.24	57.6	50.7	119.500	0.809	24.00
29.12.24	57.9	50.9	119.504	0.822	24.00
30.12.24	58.3	51.2	119.543	0.839	24.00
31.12.24	58.1	51.1	119.562	0.831	24.00
01.01.25	58.2	51.2	119.645	0.829	24.00
02.01.25	58.2	51.2	119.598	0.826	24.00
03.01.25	58.5	51.5	119.609	0.821	24.00
04.01.25	58.5	51.6	119.562	0.813	24.00
05.01.25	58.5	51.6	119.598	0.811	24.00
06.01.25	58.5	51.5	119.586	0.823	24.00
07.01.25	58.1	51.0	119.605	0.832	24.00
08.01.25	58.4	51.3	119.543	0.836	24.00
09.01.25	57.1	50.3	117.727	0.792	24.00
10.01.25	56.2	49.6	117.652	0.763	24.00
11.01.25	55.4	49.0	118.000	0.741	24.00
12.01.25	54.0	47.9	117.992	0.714	24.00
13.01.25	55.6	49.0	118.117	0.762	24.00
14.01.25	55.6	49.0	118.145	0.764	24.00
15.01.25	55.3	48.8	118.441	0.761	24.00
16.01.25	58.0	50.8	118.934	0.832	24.00
17.01.25	59.5	52.1	119.070	0.870	24.00
18.01.25	60.4	52.8	119.297	0.895	24.00
19.01.25	60.4	52.9	119.121	0.886	24.00
20.01.25	60.7	53.2	119.145	0.881	24.00
Итого	---	---	3707.629	25.649	744.00
Среднее	58.2	51.1	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.12.24 24:00	51253.332	369.256	11835.000
20.01.25 24:00	54960.961	394.905	12579.000
Итого за период	3707.629	25.649	744.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:42:07 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

г. Октябрьский, Горького, 30 ТС1 Пульсар ДУ-40 05579471 Отопление

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Горького, 32

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: 405

№ ПУ: 05578927

Система: 1

ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.12.24	58.4	49.7	100.547	0.865	24.00
22.12.24	56.3	48.1	100.594	0.814	24.00
23.12.24	58.9	49.9	100.625	0.894	24.00
24.12.24	61.8	51.9	100.598	0.975	24.00
25.12.24	61.2	51.6	100.688	0.953	24.00
26.12.24	60.2	50.9	100.812	0.928	24.00
27.12.24	59.1	50.1	99.844	0.889	24.00
28.12.24	57.7	49.0	99.078	0.848	24.00
29.12.24	58.0	49.1	99.074	0.864	24.00
30.12.24	58.3	49.3	99.070	0.877	24.00
31.12.24	58.2	49.3	99.062	0.869	24.00
01.01.25	58.3	49.4	99.086	0.862	24.00
02.01.25	58.3	49.4	99.062	0.866	24.00
03.01.25	58.6	49.8	99.055	0.857	24.00
04.01.25	58.5	49.9	99.051	0.844	24.00
05.01.25	58.5	49.9	99.070	0.844	24.00
06.01.25	58.5	49.8	99.070	0.857	24.00
07.01.25	58.1	49.2	99.105	0.867	24.00
08.01.25	58.5	49.5	99.094	0.873	24.00
09.01.25	57.1	48.5	97.574	0.829	24.00
10.01.25	56.2	47.9	97.547	0.795	24.00
11.01.25	55.4	47.4	97.871	0.776	24.00
12.01.25	54.0	46.2	97.844	0.752	24.00
13.01.25	55.6	47.3	97.879	0.799	24.00
14.01.25	55.6	47.4	97.949	0.798	24.00
15.01.25	55.4	47.1	98.223	0.797	24.00
16.01.25	58.0	49.0	98.652	0.874	24.00
17.01.25	59.6	50.2	98.824	0.909	24.00
18.01.25	60.5	50.9	99.035	0.933	24.00
19.01.25	60.5	51.0	98.852	0.924	24.00
20.01.25	60.7	51.3	98.887	0.918	24.00
Итого	---	---	3071.723	26.750	744.00
Среднее	58.2	49.3	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.12.24 24:00	48914.695	450.008	13465.000
20.01.25 24:00	51986.418	476.758	14209.000
Итого за период	3071.723	26.750	744.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:41:01 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

г. Октябрьский, Горького, 32 ТС1 Пульсар ДУ-40 05578927 Отопление

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 1
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ТВ7-04.1
 № ПУ: 23200150
 Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, ФРТ=1, КСН=0хDDC1

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.12.24	58.57	49.87	н/д	8.71	6.13	6.00	н/д	215.637	212.430	н/д	212.246	209.994	н/д	2.251	1.960	н/д	24	0
22.12.24	55.87	47.88	н/д	7.99	6.11	5.98	н/д	215.495	212.415	н/д	212.396	210.168	н/д	2.228	1.804	н/д	24	0
23.12.24	58.17	49.47	н/д	8.70	6.10	5.97	н/д	215.740	212.522	н/д	212.392	210.135	н/д	2.256	1.960	н/д	24	0
24.12.24	61.26	51.69	н/д	9.57	6.09	5.96	н/д	215.988	212.582	н/д	212.287	209.965	н/д	2.322	2.153	н/д	24	0
25.12.24	61.05	51.61	н/д	9.44	6.09	5.96	н/д	216.005	212.610	н/д	212.320	210.007	н/д	2.313	2.124	н/д	24	0
26.12.24	59.92	50.78	н/д	9.14	6.11	5.98	н/д	215.835	212.482	н/д	212.284	209.950	н/д	2.334	2.059	н/д	24	0
27.12.24	58.96	50.10	н/д	8.86	6.06	5.93	н/д	214.675	211.357	н/д	211.244	208.914	н/д	2.330	1.989	н/д	24	0
28.12.24	57.42	48.98	н/д	8.44	6.03	5.91	н/д	212.647	209.428	н/д	209.425	207.111	н/д	2.314	1.881	н/д	24	0
29.12.24	57.55	49.03	н/д	8.52	6.03	5.91	н/д	212.675	209.435	н/д	209.435	207.119	н/д	2.316	1.898	н/д	24	0
30.12.24	58.06	49.31	н/д	8.75	6.02	5.89	н/д	212.725	209.460	н/д	209.432	207.110	н/д	2.321	1.948	н/д	24	0
31.12.24	57.87	49.18	н/д	8.69	6.05	5.93	н/д	212.840	209.605	н/д	209.569	207.275	н/д	2.294	1.934	н/д	24	0
01.01.25	57.91	49.27	н/д	8.64	6.04	5.92	н/д	212.988	209.745	н/д	209.715	207.400	н/д	2.315	1.927	н/д	24	0
02.01.25	57.93	49.28	н/д	8.66	6.05	5.93	н/д	212.848	209.610	н/д	209.559	207.264	н/д	2.295	1.927	н/д	24	0
03.01.25	58.23	49.64	н/д	8.59	6.04	5.91	н/д	212.880	209.617	н/д	209.566	207.241	н/д	2.325	1.917	н/д	24	0
04.01.25	58.21	49.70	н/д	8.51	6.04	5.92	н/д	212.900	209.632	н/д	209.599	207.253	н/д	2.346	1.900	н/д	24	0
05.01.25	58.17	49.70	н/д	8.47	6.04	5.91	н/д	212.997	209.720	н/д	209.690	207.324	н/д	2.366	1.894	н/д	24	0
06.01.25	58.24	49.63	н/д	8.61	6.01	5.89	н/д	213.070	209.775	н/д	209.748	207.394	н/д	2.354	1.923	н/д	24	0
07.01.25	57.79	49.10	н/д	8.69	6.01	5.88	н/д	213.022	209.735	н/д	209.760	207.408	н/д	2.352	1.938	н/д	24	0
08.01.25	58.11	49.31	н/д	8.80	6.04	5.92	н/д	213.035	209.720	н/д	209.736	207.375	н/д	2.361	1.962	н/д	24	0
09.01.25	56.98	48.47	н/д	8.51	6.00	5.88	н/д	210.220	206.993	н/д	207.080	204.752	н/д	2.328	1.876	н/д	24	0
10.01.25	56.13	46.74	н/д	9.39	6.01	5.95	н/д	173.352	170.678	н/д	170.839	168.962	н/д	1.876	1.692	н/д	24	0
11.01.25	55.05	44.75	н/д	10.30	6.02	6.00	н/д	148.708	146.385	н/д	146.633	145.047	н/д	1.586	1.580	н/д	24	0
12.01.25	53.67	43.75	н/д	9.91	5.99	5.97	н/д	148.697	146.430	н/д	146.724	145.149	н/д	1.575	1.523	н/д	24	0
13.01.25	55.24	44.57	н/д	10.67	6.01	5.99	н/д	148.872	146.525	н/д	146.780	145.196	н/д	1.584	1.637	н/д	24	0
14.01.25	55.26	44.52	н/д	10.74	6.05	6.03	н/д	149.128	146.745	н/д	147.035	145.423	н/д	1.612	1.650	н/д	24	0
15.01.25	55.01	44.30	н/д	10.72	6.06	6.04	н/д	149.820	147.443	н/д	147.731	146.124	н/д	1.606	1.654	н/д	24	0
16.01.25	57.15	45.65	н/д	11.50	6.05	6.03	н/д	150.467	147.975	н/д	148.207	146.559	н/д	1.648	1.779	н/д	24	0
17.01.25	59.43	47.17	н/д	12.26	6.05	6.03	н/д	150.923	148.325	н/д	148.490	146.816	н/д	1.674	1.899	н/д	24	0
18.01.25	59.88	47.44	н/д	12.45	6.07	6.05	н/д	151.005	148.378	н/д	148.525	146.850	н/д	1.675	1.928	н/д	24	0
19.01.25	60.09	47.72	н/д	12.37	6.07	6.05	н/д	151.005	148.370	н/д	148.505	146.819	н/д	1.686	1.917	н/д	24	0
20.01.25	60.35	48.05	н/д	12.30	6.07	6.05	н/д	151.045	148.395	н/д	148.518	146.826	н/д	1.692	1.908	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	5947.244	5854.522	---	5855.470	5790.930	---	64.535	58.141	---	744	0
Среднее	57.95	48.56	---	9.39	6.05	5.96	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.12.24 24:00	10582.262	10436.028	0.000	10432.416	10327.917	0.000	104.500	88.171	0.000	1210	48
20.01.25 24:00	16529.507	16290.550	0.000	16287.885	16118.849	0.000	169.036	146.313	0.000	1954	48
Итого за период	5947.245	5854.522	0.000	5855.469	5790.932	0.000	64.536	58.142	0.000	744	0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:41:06 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tim.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 5
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Вzlёт ТСРВ-024
 № ПУ: 902002
 Тип системы: А32-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	59.49	51.19	8.30	119.20	119.20	0	0.594	0.600	120.05	121.79	-1.74	0.988	24.000
22.12.24	55.87	48.49	7.38	119.48	119.66	-0.17	0.595	0.600	120.20	122.04	-1.84	0.882	23.833
23.12.24	57.36	49.69	7.67	119.39	119.90	-0.50	0.593	0.600	120.18	122.38	-2.20	0.923	23.583
24.12.24	60.81	52.13	8.68	119.19	119.28	-0.08	0.592	0.600	120.10	121.95	-1.85	1.033	23.917
25.12.24	61.52	52.58	8.94	119.18	119.18	0.00	0.592	0.600	120.11	121.91	-1.79	1.064	24.000
26.12.24	59.97	51.71	8.26	119.24	119.93	-0.68	0.593	0.600	120.13	122.58	-2.45	0.990	23.333
27.12.24	59.31	50.99	8.32	119.01	119.09	-0.08	0.590	0.600	119.85	121.68	-1.83	0.989	23.917
28.12.24	57.61	49.76	7.85	117.72	117.72	0	0.586	0.600	118.48	120.16	-1.68	0.922	24.000
29.12.24	57.41	49.70	7.71	117.72	118.14	-0.41	0.586	0.600	118.50	120.59	-2.09	0.913	23.667
30.12.24	58.09	50.08	8.01	117.71	118.05	-0.33	0.585	0.600	118.51	120.53	-2.02	0.944	23.667
31.12.24	57.87	49.81	8.06	117.73	117.82	-0.08	0.588	0.600	118.51	120.28	-1.77	0.948	23.917
01.01.25	57.89	49.89	8.00	117.76	117.76	0.00	0.588	0.600	118.54	120.21	-1.67	0.941	24.000
02.01.25	57.92	49.88	8.04	117.74	117.74	0	0.587	0.600	118.52	120.20	-1.68	0.945	24.000
03.01.25	58.21	50.20	8.01	117.69	117.69	0	0.588	0.600	118.48	120.17	-1.69	0.940	24.000
04.01.25	58.22	50.25	7.97	117.67	117.67	0	0.587	0.600	118.47	120.15	-1.69	0.935	24.000
05.01.25	58.16	50.29	7.87	117.70	117.70	0	0.587	0.600	118.50	120.18	-1.69	0.924	24.000
06.01.25	58.29	50.27	8.02	117.76	117.76	0	0.585	0.600	118.55	120.25	-1.70	0.942	24.000
07.01.25	57.84	49.81	8.03	117.81	117.81	0	0.584	0.600	118.58	120.27	-1.68	0.944	24.000
08.01.25	58.05	49.89	8.16	117.78	117.78	0.00	0.586	0.600	118.56	120.24	-1.68	0.960	24.000
09.01.25	57.44	49.39	8.05	116.64	116.64	0.00	0.585	0.600	117.38	119.05	-1.67	0.937	24.000
10.01.25	56.26	48.65	7.61	116.78	116.78	0.00	0.580	0.600	117.47	119.14	-1.66	0.886	24.000
11.01.25	55.13	48.02	7.11	119.12	119.12	0	0.579	0.600	119.80	121.45	-1.64	0.845	24.000
12.01.25	53.83	47.01	6.82	119.26	119.26	0	0.577	0.600	119.89	121.50	-1.61	0.812	24.000
13.01.25	55.13	47.80	7.33	119.24	119.24	0.00	0.576	0.600	119.91	121.56	-1.64	0.872	24.000
14.01.25	55.28	47.91	7.37	119.31	119.31	0	0.581	0.600	119.99	121.65	-1.67	0.877	24.000
15.01.25	55.14	47.82	7.32	119.88	119.88	0	0.582	0.600	120.55	122.22	-1.67	0.875	24.000
16.01.25	56.00	48.47	7.53	120.24	120.24	0.00	0.580	0.600	120.96	122.63	-1.68	0.903	24.000
17.01.25	59.96	51.44	8.52	120.31	120.31	0	0.580	0.600	121.19	122.95	-1.76	1.023	24.000
18.01.25	59.44	51.08	8.36	120.39	120.39	0	0.582	0.600	121.25	123.01	-1.77	1.004	24.000
19.01.25	60.18	51.72	8.46	120.33	120.33	0.00	0.582	0.600	121.22	122.99	-1.77	1.016	24.000
20.01.25	60.35	51.97	8.38	120.34	120.34	0	0.583	0.600	121.24	123.02	-1.78	1.006	24.000
Итого	---	---	---	3679.32	3681.71	-2.38	---	---	3703.67	3758.73	-55.06	29.184	741.833
Среднее	57.87	49.93	7.94	---	---	---	0.586	0.600	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:59:15 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 9
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 № ПУ: 00182667
 Модель ПУ: ВКТ-7
 Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xD282

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	58.23	47.56	10.67	167.500	168.010	165.480	165.480	0.000	6.20	6.00	1.7670	0.0	24.0
22.12.24	55.56	45.75	9.81	168.020	168.630	166.230	166.230	0.000	6.20	6.00	1.6290	0.0	24.0
23.12.24	57.83	47.15	10.68	167.710	168.220	165.730	165.730	0.000	6.20	6.00	1.7680	0.0	24.0
24.12.24	60.89	49.09	11.80	167.160	167.570	164.950	164.950	0.000	6.20	6.00	1.9480	0.0	24.0
25.12.24	60.68	48.98	11.70	167.230	167.630	164.990	164.990	0.000	6.20	6.00	1.9330	0.0	24.0
26.12.24	59.57	48.28	11.29	167.320	167.790	165.200	165.200	0.000	6.20	6.00	1.8640	0.0	24.0
27.12.24	58.62	47.65	10.97	166.680	167.140	164.650	164.650	0.000	6.20	6.00	1.8050	0.0	24.0
28.12.24	57.08	46.67	10.41	165.340	165.890	163.510	163.510	0.000	6.20	6.00	1.6980	0.0	24.0
29.12.24	57.21	46.71	10.50	165.330	165.910	163.490	163.490	0.000	6.20	6.00	1.7140	0.0	24.0
30.12.24	57.71	46.92	10.79	165.270	165.830	163.340	163.340	0.000	6.20	6.00	1.7600	0.0	24.0
31.12.24	57.52	46.80	10.72	165.270	165.840	163.390	163.390	0.000	6.20	6.00	1.7530	0.0	24.0
01.01.25	57.56	46.91	10.65	165.330	165.880	163.420	163.420	0.000	6.20	6.00	1.7370	0.0	24.0
02.01.25	57.58	46.91	10.67	165.250	165.800	163.310	163.310	0.000	6.20	6.00	1.7430	0.0	24.0
03.01.25	57.87	47.26	10.61	165.200	165.740	163.240	163.240	0.000	6.20	6.00	1.7280	0.0	24.0
04.01.25	57.84	47.31	10.53	165.220	165.750	163.260	163.260	0.000	6.20	6.00	1.7190	0.0	24.0
05.01.25	57.79	47.33	10.46	165.310	165.740	163.300	163.300	0.000	6.20	6.00	1.7060	0.0	24.0
06.01.25	57.82	47.27	10.55	165.320	165.710	163.280	163.280	0.000	6.20	6.00	1.7230	0.0	24.0
07.01.25	57.37	46.74	10.63	165.470	165.830	163.500	163.500	0.000	6.20	6.00	1.7340	0.0	24.0
08.01.25	57.69	46.95	10.74	165.400	165.770	163.370	163.370	0.000	6.20	6.00	1.7530	0.0	24.0
09.01.25	56.58	46.20	10.38	163.220	163.500	161.260	161.260	0.000	6.20	6.00	1.6730	0.0	24.0
10.01.25	55.63	45.69	9.94	162.960	163.210	161.000	161.000	0.000	6.20	6.00	1.5970	0.0	24.0
11.01.25	54.70	45.12	9.58	163.900	164.150	162.000	162.000	0.000	6.20	6.00	1.5480	0.0	24.0
12.01.25	53.33	44.17	9.16	164.200	164.470	162.430	162.430	0.000	6.20	6.00	1.4830	0.0	24.0
13.01.25	54.88	45.12	9.76	164.070	164.280	162.080	162.080	0.000	6.20	6.00	1.5830	0.0	24.0
14.01.25	54.90	45.09	9.81	163.660	163.890	161.780	161.780	0.000	6.20	6.00	1.5840	0.0	24.0
15.01.25	54.66	44.84	9.82	163.720	163.940	161.940	161.940	0.000	6.20	6.00	1.5870	0.0	24.0
16.01.25	56.76	46.26	10.50	163.990	164.160	161.980	161.980	0.000	6.20	6.00	1.7030	0.0	24.0
17.01.25	59.03	47.81	11.22	163.940	164.040	161.780	161.780	0.000	6.20	6.00	1.8120	0.0	24.0
18.01.25	59.48	48.06	11.42	163.920	164.030	161.720	161.720	0.000	6.20	6.00	1.8420	0.0	24.0
19.01.25	59.70	48.28	11.42	163.890	163.950	161.730	161.730	0.000	6.20	6.00	1.8470	0.0	24.0
20.01.25	59.94	48.62	11.32	163.870	163.960	161.570	161.570	0.000	6.20	6.00	1.8300	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5120.670	5132.261	5058.910	5058.910	0.000	---	---	53.5710	0.0	744.0
Среднее	57.48	46.88	10.59	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	15450.390	15457.619	15321.539	15255.279	113.7250	66.260	1416.0	3423.0
20.01.25 24:00	20571.060	20589.880	20380.449	20314.189	167.2960	66.260	1416.0	4167.0
Итого за период	5120.670	5132.261	5058.910	5058.909	53.5710	0.000	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:56:31 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО1.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 14

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00173149

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0хС8ВD

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	58.40	47.81	10.59	112.800	110.990	111.020	109.790	1.230	7.00	6.80	1.1760	0.0	24.0
22.12.24	55.74	45.98	9.76	112.800	111.050	111.120	109.850	1.270	7.00	6.80	1.0850	0.0	24.0
23.12.24	58.06	47.39	10.67	112.870	111.040	111.100	109.840	1.260	7.00	6.80	1.1830	0.0	24.0
24.12.24	61.14	49.46	11.68	113.000	111.060	111.080	109.860	1.220	7.00	6.80	1.3000	0.0	24.0
25.12.24	60.91	49.37	11.54	112.950	111.020	111.030	109.820	1.210	7.00	6.80	1.2840	0.0	24.0
26.12.24	59.79	48.68	11.11	112.820	110.880	110.900	109.680	1.220	7.00	6.80	1.2300	0.0	24.0
27.12.24	58.83	48.05	10.78	112.220	110.310	110.430	109.110	1.320	7.00	6.80	1.1850	0.0	24.0
28.12.24	57.30	46.97	10.33	111.170	109.290	109.490	108.090	1.400	7.00	6.80	1.1320	0.0	24.0
29.12.24	57.44	47.00	10.44	111.140	109.270	109.460	108.070	1.390	7.00	6.80	1.1400	0.0	24.0
30.12.24	57.92	47.16	10.76	111.120	109.210	109.440	108.010	1.430	7.00	6.80	1.1740	0.0	24.0
31.12.24	57.74	47.05	10.69	110.990	109.100	109.310	107.900	1.410	7.00	6.80	1.1660	0.0	24.0
01.01.25	57.78	47.16	10.62	111.040	109.150	109.360	107.950	1.410	7.00	6.80	1.1580	0.0	24.0
02.01.25	57.80	47.14	10.66	110.990	109.100	109.310	107.900	1.410	7.00	6.80	1.1610	0.0	24.0
03.01.25	58.09	47.50	10.59	110.960	109.100	109.280	107.900	1.380	7.00	6.80	1.1550	0.0	24.0
04.01.25	58.07	47.58	10.49	110.960	109.100	109.280	107.900	1.380	7.00	6.80	1.1480	0.0	24.0
05.01.25	58.04	47.53	10.51	111.000	109.060	109.320	107.860	1.460	7.00	6.80	1.1490	0.0	24.0
06.01.25	58.09	47.44	10.65	111.000	109.060	109.320	107.860	1.460	7.00	6.80	1.1590	0.0	24.0
07.01.25	57.65	46.96	10.69	110.990	109.040	109.310	107.840	1.470	7.00	6.80	1.1650	0.0	24.0
08.01.25	57.96	47.18	10.78	111.020	109.070	109.340	107.870	1.470	7.00	6.80	1.1780	0.0	24.0
09.01.25	56.82	46.31	10.51	109.640	107.640	107.980	106.570	1.410	7.00	6.80	1.1340	0.0	24.0
10.01.25	55.89	45.84	10.05	109.460	107.420	107.890	106.420	1.470	7.00	6.80	1.0810	0.0	24.0
11.01.25	54.94	45.30	9.64	109.860	107.820	108.420	106.860	1.560	7.00	6.80	1.0460	0.0	24.0
12.01.25	53.57	44.35	9.22	109.790	107.820	108.370	106.860	1.510	7.00	6.80	0.9950	0.0	24.0
13.01.25	55.14	45.23	9.91	109.860	107.800	108.420	106.840	1.580	7.00	6.80	1.0750	0.0	24.0
14.01.25	55.16	45.22	9.94	109.840	107.800	108.400	106.840	1.560	7.00	6.80	1.0800	0.0	24.0
15.01.25	54.90	44.99	9.91	110.040	107.990	108.600	107.030	1.570	7.00	6.80	1.0770	0.0	24.0
16.01.25	57.09	46.45	10.64	110.490	108.370	108.860	107.300	1.560	7.00	6.80	1.1590	0.0	24.0
17.01.25	59.32	47.99	11.33	110.720	108.540	108.910	107.350	1.560	7.00	6.80	1.2360	0.0	24.0
18.01.25	59.80	48.28	11.52	110.760	108.580	108.900	107.380	1.520	7.00	6.80	1.2500	0.0	24.0
19.01.25	59.99	48.55	11.44	110.700	108.560	108.780	107.360	1.420	7.00	6.80	1.2460	0.0	24.0
20.01.25	60.25	48.87	11.38	110.730	108.580	108.810	107.380	1.430	7.00	6.80	1.2410	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3443.7	3382.8	3391.24	3347.29	43.950	---	---	35.9480	0.0	744.0
Среднее	57.72	47.12	10.60	---	---	---	---	---	7.00	6.80	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	8242.550	8201.690	8137.310	8131.550	73.0350	5.760	1000.0	3518.0
20.01.25 24:00	11797.310	11693.669	11638.140	11587.040	109.9750	51.100	1000.0	4286.0
Итого за период	3554.760	3491.978	3500.829	3455.490	36.9400	45.340	0.0	768.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:56:20 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 21

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: 378

№ ПУ: 02816791

Система: 1

ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.12.24	57.7	49.1	111.398	0.943	24.00
22.12.24	55.8	47.6	111.383	0.895	24.00
23.12.24	58.5	49.4	111.477	0.991	24.00
24.12.24	61.2	51.4	111.547	1.081	24.00
25.12.24	60.5	50.8	111.625	1.062	24.00
26.12.24	59.7	50.2	111.352	1.031	24.00
27.12.24	58.5	49.4	110.477	0.987	24.00
28.12.24	57.1	48.4	109.609	0.936	24.00
29.12.24	57.4	48.6	109.664	0.953	24.00
30.12.24	57.7	48.7	109.742	0.971	24.00
31.12.24	57.6	48.7	109.750	0.962	24.00
01.01.25	57.7	48.8	109.781	0.957	24.00
02.01.25	57.7	48.8	109.727	0.958	24.00
03.01.25	58.0	49.2	109.719	0.947	24.00
04.01.25	57.9	49.3	109.680	0.935	24.00
05.01.25	58.0	49.4	109.727	0.929	24.00
06.01.25	57.9	49.2	109.727	0.945	24.00
07.01.25	57.5	48.7	109.758	0.953	24.00
08.01.25	57.9	49.0	109.750	0.967	24.00
09.01.25	56.5	47.9	107.945	0.911	24.00
10.01.25	55.6	47.4	108.023	0.874	24.00
11.01.25	54.9	46.9	108.367	0.846	24.00
12.01.25	53.5	45.9	108.398	0.818	24.00
13.01.25	55.1	46.9	108.438	0.876	24.00
14.01.25	55.1	46.8	108.453	0.882	24.00
15.01.25	54.8	46.6	108.695	0.879	24.00
16.01.25	57.7	48.6	109.211	0.970	24.00
17.01.25	58.9	49.6	109.398	1.004	24.00
18.01.25	59.9	50.3	109.445	1.038	24.00
19.01.25	59.9	50.3	109.414	1.026	24.00
20.01.25	60.1	50.7	109.477	1.022	24.00
Итого	---	---	3401.156	29.546	744.00
Среднее	57.6	48.8	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.12.24 24:00	71762.984	659.066	18443.000
20.01.25 24:00	75164.141	688.612	19187.000
Итого за период	3401.157	29.546	744.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:41:58 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

г. Октябрьский, Губкина, 21 __ТС1_Пульсар_ДУ-40__02816791__Отопление

ТС1, Суточный с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 22

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТЭМ-104

№ ПУ: 1648694

Формула: $Q = M1(hп - hо)$

Тип системы: Р-Подача

Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Кв, л/имп	Fmax, КГц
1	50	1.5	60	---	---
2	50	1.5	60	---	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.12.24	2.571	284.74	284.65	0.1	58.64	49.69	0.9	0.5	24.00
22.12.24	2.377	284.84	284.81	0.0	55.94	47.68	0.9	0.5	24.00
23.12.24	2.579	284.76	284.68	0.1	58.24	49.26	0.9	0.5	24.00
24.12.24	2.841	284.96	284.88	0.1	61.33	51.44	0.9	0.5	24.00
25.12.24	2.809	284.97	284.90	0.1	61.10	51.33	0.9	0.5	24.00
26.12.24	2.713	284.67	284.61	0.1	59.98	50.52	0.9	0.5	24.00
27.12.24	2.614	283.23	283.22	0.0	59.03	49.88	0.9	0.5	24.00
28.12.24	2.473	280.88	280.94	-0.1	57.49	48.77	0.9	0.5	24.00
29.12.24	2.503	280.88	280.93	-0.0	57.62	48.79	0.9	0.5	24.00
30.12.24	2.571	281.02	281.08	-0.1	58.13	49.06	0.9	0.5	24.00
31.12.24	2.555	281.05	281.12	-0.1	57.93	48.92	0.9	0.5	24.00
01.01.25	2.546	281.26	281.39	-0.1	57.98	49.00	0.9	0.5	24.00
02.01.25	2.545	280.95	281.00	-0.1	58.00	49.02	0.9	0.5	24.00
03.01.25	2.528	280.67	280.65	0.0	58.30	49.37	0.9	0.5	24.00
04.01.25	2.482	280.64	280.62	0.0	58.28	49.51	0.9	0.5	24.00
05.01.25	2.474	280.85	280.87	-0.0	58.25	49.53	0.9	0.5	24.00
06.01.25	2.520	280.82	280.85	-0.0	58.31	49.41	0.9	0.5	24.00
07.01.25	2.549	281.16	281.25	-0.1	57.86	48.87	0.9	0.5	24.00
08.01.25	2.571	280.98	281.02	-0.0	58.17	49.10	0.9	0.5	24.00
09.01.25	2.445	278.55	278.72	-0.2	57.05	48.35	0.9	0.5	24.00
10.01.25	2.352	278.91	279.14	-0.2	56.11	47.75	0.9	0.5	24.00
11.01.25	2.268	280.18	280.44	-0.3	55.16	47.14	0.9	0.5	24.00
12.01.25	2.179	280.41	280.64	-0.2	53.79	46.09	0.9	0.5	24.00
13.01.25	2.332	280.56	280.74	-0.2	55.35	47.12	0.9	0.5	24.00
14.01.25	2.337	280.59	280.79	-0.2	55.37	47.12	0.9	0.5	24.00
15.01.25	2.335	281.34	281.51	-0.2	55.12	46.90	0.9	0.5	24.00
16.01.25	2.517	282.08	282.24	-0.2	57.27	48.42	0.9	0.5	24.00
17.01.25	2.682	282.54	282.67	-0.1	59.54	50.12	0.9	0.5	24.00
18.01.25	2.736	282.75	282.87	-0.1	60.00	50.40	0.9	0.5	24.00
19.01.25	2.718	282.79	282.90	-0.1	60.21	50.67	0.9	0.5	24.00
20.01.25	2.703	282.80	282.92	-0.1	60.46	50.98	0.9	0.5	24.00
Итого	78.43	8736.8	8739.1	-2.2	---	---	---	---	744.00
Среднее	---	---	---	---	57.94	49.04	0.9	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)	Общее время раб. (ч)	Время неработы, (ч)
20.12.24 24:00	3865.05	525947.8	518446.9	43187.7	43182.17	5.557
20.01.25 24:00	3943.47	534684.7	527186.0	43931.7	43926.17	5.557
Итого за период	78.42	8736.9	8739.1	744.0	744.00	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:49:45 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00167058

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x955A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	58.65	52.87	5.78	139.410	135.140	137.180	133.360	3.820	7.00	6.80	0.7940	0.0	24.0
22.12.24	55.96	50.62	5.34	139.370	135.040	137.410	133.360	4.050	7.00	6.80	0.7360	0.0	24.0
23.12.24	58.26	52.41	5.85	139.440	135.200	137.260	133.440	3.820	7.00	6.80	0.8020	0.0	24.0
24.12.24	61.34	54.86	6.48	139.660	135.210	137.260	133.290	3.970	7.00	6.80	0.8840	0.0	24.0
25.12.24	61.12	54.76	6.36	139.750	135.380	137.350	133.460	3.890	7.00	6.80	0.8680	0.0	24.0
26.12.24	59.99	53.84	6.15	139.390	135.060	137.050	133.180	3.870	7.00	6.80	0.8420	0.0	24.0
27.12.24	59.03	53.13	5.90	138.500	134.160	136.250	132.380	3.870	7.00	6.80	0.8070	0.0	24.0
28.12.24	57.50	51.85	5.65	137.070	132.880	134.910	131.200	3.710	7.00	6.80	0.7660	0.0	24.0
29.12.24	57.63	51.86	5.77	137.130	132.840	134.970	131.160	3.810	7.00	6.80	0.7770	0.0	24.0
30.12.24	58.14	52.21	5.93	137.160	132.940	135.000	131.260	3.740	7.00	6.80	0.7970	0.0	24.0
31.12.24	57.95	52.09	5.86	137.210	132.910	135.050	131.230	3.820	7.00	6.80	0.7910	0.0	24.0
01.01.25	57.99	52.15	5.84	137.240	132.980	135.080	131.300	3.780	7.00	6.80	0.7910	0.0	24.0
02.01.25	58.02	52.20	5.82	137.160	132.910	135.000	131.230	3.770	7.00	6.80	0.7870	0.0	24.0
03.01.25	58.31	52.54	5.77	137.190	132.890	135.030	131.210	3.820	7.00	6.80	0.7770	0.0	24.0
04.01.25	58.29	52.61	5.68	137.080	132.910	134.920	131.230	3.690	7.00	6.80	0.7670	0.0	24.0
05.01.25	58.25	52.62	5.63	137.170	132.870	135.010	131.190	3.820	7.00	6.80	0.7600	0.0	24.0
06.01.25	58.31	52.60	5.71	137.130	132.920	134.970	131.240	3.730	7.00	6.80	0.7700	0.0	24.0
07.01.25	57.87	52.06	5.81	137.130	132.860	134.970	131.180	3.790	7.00	6.80	0.7860	0.0	24.0
08.01.25	58.18	52.33	5.85	137.170	132.900	135.010	131.220	3.790	7.00	6.80	0.7920	0.0	24.0
09.01.25	57.06	51.43	5.63	135.190	131.040	133.160	129.440	3.720	7.00	6.80	0.7490	0.0	24.0
10.01.25	56.11	50.68	5.43	134.830	130.640	132.910	129.090	3.820	7.00	6.80	0.7230	0.0	24.0
11.01.25	55.16	49.91	5.25	135.310	131.210	133.390	129.770	3.620	7.00	6.80	0.6960	0.0	24.0
12.01.25	53.78	48.73	5.05	135.310	131.130	133.480	129.710	3.770	7.00	6.80	0.6740	0.0	24.0
13.01.25	55.35	49.95	5.40	135.430	131.270	133.510	129.830	3.680	7.00	6.80	0.7200	0.0	24.0
14.01.25	55.37	49.96	5.41	135.460	131.280	133.540	129.840	3.700	7.00	6.80	0.7210	0.0	24.0
15.01.25	55.13	49.74	5.39	135.760	131.550	133.840	130.110	3.730	7.00	6.80	0.7200	0.0	24.0
16.01.25	57.28	51.50	5.78	136.260	132.070	134.200	130.490	3.710	7.00	6.80	0.7790	0.0	24.0
17.01.25	59.53	53.42	6.11	136.680	132.330	134.470	130.610	3.860	7.00	6.80	0.8210	0.0	24.0
18.01.25	60.00	53.77	6.23	136.650	132.400	134.380	130.630	3.750	7.00	6.80	0.8380	0.0	24.0
19.01.25	60.20	54.04	6.16	136.680	132.340	134.520	130.630	3.890	7.00	6.80	0.8290	0.0	24.0
20.01.25	60.46	54.38	6.08	136.760	132.470	134.370	130.550	3.820	7.00	6.80	0.8160	0.0	24.0
Итого	---	---	---	4251.680	4119.729	4185.449	4067.819	117.630	---	---	24.1800	0.0	744.0
Среднее	57.94	52.16	5.77	---	---	---	---	---	7.00	6.80	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	10652.509	10349.050	10515.760	10242.480	51.9730	273.280	1198.0	3279.0
20.01.25 24:00	14904.189	14468.779	14701.209	14310.299	76.1530	390.910	1198.0	4023.0
Итого за период	4251.680	4119.729	4185.449	4067.819	24.1800	117.630	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:59:42 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00177808

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x320С

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	58.63	50.63	8.00	138.660	138.660	136.430	137.020	-0.590	3.30	6.00	1.0830	0.0	24.0
22.12.24	55.96	48.56	7.40	138.540	138.540	136.510	137.100	-0.590	3.30	6.00	1.0010	0.0	24.0
23.12.24	58.28	50.20	8.08	138.700	138.700	136.470	137.110	-0.640	3.20	6.00	1.0920	0.0	24.0
24.12.24	61.36	52.48	8.88	138.890	138.890	136.490	137.080	-0.590	3.18	6.00	1.2050	0.0	24.0
25.12.24	61.12	52.39	8.73	138.980	138.980	136.580	137.200	-0.620	3.23	6.00	1.1850	0.0	24.0
26.12.24	59.99	51.52	8.47	138.640	138.640	136.260	136.960	-0.700	3.27	6.00	1.1490	0.0	24.0
27.12.24	59.03	50.83	8.20	137.650	137.650	135.400	135.970	-0.570	3.28	6.00	1.1010	0.0	24.0
28.12.24	57.49	49.70	7.79	136.290	136.290	134.130	134.620	-0.490	3.26	6.00	1.0360	0.0	24.0
29.12.24	57.63	49.77	7.86	136.300	136.300	134.140	134.620	-0.480	3.24	6.00	1.0450	0.0	24.0
30.12.24	58.14	50.10	8.04	136.380	136.380	134.220	134.700	-0.480	3.15	6.00	1.0670	0.0	24.0
31.12.24	57.95	50.03	7.92	136.390	136.390	134.230	134.710	-0.480	3.10	6.00	1.0550	0.0	24.0
01.01.25	57.99	50.10	7.89	136.430	136.430	134.270	134.750	-0.480	3.03	6.00	1.0540	0.0	24.0
02.01.25	58.02	50.16	7.86	136.390	136.390	134.230	134.710	-0.480	3.01	6.00	1.0460	0.0	24.0
03.01.25	58.32	50.48	7.84	136.370	136.370	134.210	134.690	-0.480	3.12	6.00	1.0410	0.0	24.0
04.01.25	58.29	50.51	7.78	136.330	136.330	134.170	134.650	-0.480	3.04	6.00	1.0320	0.0	24.0
05.01.25	58.27	50.52	7.75	136.360	136.360	134.200	134.680	-0.480	2.92	6.00	1.0320	0.0	24.0
06.01.25	58.33	50.41	7.92	136.360	136.360	134.200	134.680	-0.480	2.87	6.00	1.0550	0.0	24.0
07.01.25	57.88	49.92	7.96	136.380	136.380	134.220	134.710	-0.490	2.85	6.00	1.0570	0.0	24.0
08.01.25	58.20	50.22	7.98	136.380	136.380	134.220	134.700	-0.480	2.87	6.00	1.0580	0.0	24.0
09.01.25	57.05	49.34	7.71	134.450	134.450	132.420	132.900	-0.480	2.90	6.00	1.0120	0.0	24.0
10.01.25	56.11	48.64	7.47	134.020	134.020	132.090	132.580	-0.490	2.92	6.00	0.9760	0.0	24.0
11.01.25	55.16	47.96	7.20	134.530	134.530	132.610	133.090	-0.480	2.89	6.00	0.9460	0.0	24.0
12.01.25	53.78	46.85	6.93	134.480	134.480	132.640	133.090	-0.450	2.89	6.00	0.9080	0.0	24.0
13.01.25	55.36	48.00	7.36	134.630	134.630	132.710	133.190	-0.480	2.95	6.00	0.9660	0.0	24.0
14.01.25	55.38	48.00	7.38	134.670	134.670	132.750	133.230	-0.480	2.93	6.00	0.9700	0.0	24.0
15.01.25	55.13	47.77	7.36	134.940	134.940	133.020	133.500	-0.480	3.00	6.00	0.9680	0.0	24.0
16.01.25	57.32	49.34	7.98	135.560	135.560	133.480	134.020	-0.540	3.04	6.00	1.0530	0.0	24.0
17.01.25	59.54	51.00	8.54	135.930	135.930	133.720	134.270	-0.550	3.20	6.00	1.1350	0.0	24.0
18.01.25	60.03	51.37	8.66	136.010	136.010	133.700	134.330	-0.630	3.25	6.00	1.1470	0.0	24.0
19.01.25	60.22	51.70	8.52	136.000	136.000	133.700	134.320	-0.620	3.10	6.00	1.1290	0.0	24.0
20.01.25	60.48	51.95	8.53	136.070	136.070	133.670	134.390	-0.720	3.05	6.00	1.1290	0.0	24.0
Итого	---	---	---	4227.709	4227.7	4161.09	4177.57	-16.480	---	---	32.7330	0.0	744.0
Среднее	57.94	50.01	7.93	---	---	---	---	---	3.08	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	11738.450	11738.450	11588.110	11622.740	71.1310	-34.630	0.0	2559.0
20.01.25 24:00	15966.160	15966.160	15749.199	15800.310	103.8640	-51.110	0.0	3303.0
Итого за период	4227.709	4227.709	4161.089	4177.570	32.7330	-16.480	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:59:51 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00231332

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x1634

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	58.48	49.46	9.02	78.310	77.090	77.110	76.170	0.940	6.90	6.70	0.6960	0.0	24.0
22.12.24	55.80	47.45	8.35	78.250	76.990	77.050	76.270	0.780	6.90	6.70	0.6400	0.0	24.0
23.12.24	58.11	48.96	9.15	78.300	77.120	77.100	76.250	0.850	6.90	6.70	0.7020	0.0	24.0
24.12.24	61.19	51.18	10.01	78.450	77.290	77.100	76.330	0.770	6.90	6.70	0.7720	0.0	24.0
25.12.24	60.96	51.04	9.92	78.500	77.350	77.140	76.390	0.750	6.90	6.70	0.7680	0.0	24.0
26.12.24	59.83	50.32	9.51	78.300	77.130	77.100	76.170	0.930	6.90	6.70	0.7350	0.0	24.0
27.12.24	58.87	49.65	9.22	77.760	76.590	76.560	75.630	0.930	6.90	6.70	0.7040	0.0	24.0
28.12.24	57.33	48.49	8.84	77.000	75.820	75.800	75.050	0.750	6.90	6.70	0.6730	0.0	24.0
29.12.24	57.48	48.58	8.90	77.020	75.850	75.820	75.090	0.730	6.90	6.70	0.6750	0.0	24.0
30.12.24	57.97	48.85	9.12	77.070	75.910	75.870	75.010	0.860	6.90	6.70	0.6950	0.0	24.0
31.12.24	57.79	48.74	9.05	77.080	75.910	75.880	74.990	0.890	6.90	6.70	0.6870	0.0	24.0
01.01.25	57.83	48.80	9.03	77.110	75.940	75.910	74.990	0.920	6.90	6.70	0.6840	0.0	24.0
02.01.25	57.85	48.85	9.00	77.090	75.930	75.890	74.970	0.920	6.90	6.70	0.6790	0.0	24.0
03.01.25	58.15	49.13	9.02	77.080	75.910	75.880	74.950	0.930	6.90	6.70	0.6810	0.0	24.0
04.01.25	58.13	49.21	8.92	77.050	75.890	75.850	74.930	0.920	6.90	6.70	0.6720	0.0	24.0
05.01.25	58.10	49.17	8.93	77.070	75.920	75.870	74.960	0.910	6.90	6.70	0.6800	0.0	24.0
06.01.25	58.16	49.06	9.10	77.080	75.910	75.880	74.950	0.930	6.90	6.70	0.6950	0.0	24.0
07.01.25	57.71	48.55	9.16	77.060	75.910	75.860	75.090	0.770	6.90	6.70	0.6940	0.0	24.0
08.01.25	58.03	48.88	9.15	77.090	75.940	75.890	74.980	0.910	6.90	6.70	0.6930	0.0	24.0
09.01.25	56.90	48.14	8.76	76.160	75.100	74.970	74.310	0.660	6.90	6.70	0.6580	0.0	24.0
10.01.25	55.95	47.47	8.48	76.030	75.050	74.900	74.330	0.570	6.90	6.70	0.6320	0.0	24.0
11.01.25	55.00	46.88	8.12	76.340	75.320	75.380	74.600	0.780	6.90	6.70	0.6120	0.0	24.0
12.01.25	53.62	45.76	7.86	76.330	75.320	75.370	74.600	0.770	6.90	6.70	0.5950	0.0	24.0
13.01.25	55.20	46.83	8.37	76.360	75.360	75.340	74.640	0.700	6.90	6.70	0.6240	0.0	24.0
14.01.25	55.22	46.84	8.38	76.360	75.410	75.370	74.690	0.680	6.90	6.70	0.6240	0.0	24.0
15.01.25	54.97	46.62	8.35	76.520	75.550	75.540	74.830	0.710	6.90	6.70	0.6270	0.0	24.0
16.01.25	57.14	48.20	8.94	76.810	75.800	75.730	74.990	0.740	6.90	6.70	0.6790	0.0	24.0
17.01.25	59.38	49.79	9.59	76.960	75.960	75.760	75.020	0.740	6.90	6.70	0.7250	0.0	24.0
18.01.25	59.86	50.06	9.80	77.010	76.050	75.810	75.100	0.710	6.90	6.70	0.7430	0.0	24.0
19.01.25	60.06	50.36	9.70	76.990	76.040	75.790	75.080	0.710	6.90	6.70	0.7390	0.0	24.0
20.01.25	60.32	50.69	9.63	77.020	76.080	75.820	75.120	0.700	6.90	6.70	0.7250	0.0	24.0
Итого	---	---	---	2391.5	2357.4	2355.34	2330.48	24.860	---	---	21.2080	0.0	744.0
Среднее	57.78	48.77	9.01	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	5864.870	5772.119	5788.150	5713.209	38.6590	74.940	244.0	1522.0
20.01.25 24:00	8256.430	8129.559	8143.490	8043.690	59.8670	99.800	244.0	2266.0
Итого за период	2391.560	2357.440	2355.340	2330.480	21.2080	24.860	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:59:58 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 25

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00178829

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xФ572

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	58.48	50.77	7.71	393.890	396.400	387.720	391.590	-3.870	6.90	6.00	2.9920	0.0	24.0
22.12.24	55.79	48.72	7.07	393.550	396.790	387.870	392.370	-4.500	6.90	6.00	2.7440	0.0	24.0
23.12.24	58.10	50.38	7.72	393.780	397.130	387.660	392.370	-4.710	6.90	6.00	2.9910	0.0	24.0
24.12.24	61.18	52.72	8.46	394.380	396.910	387.620	391.740	-4.120	6.90	6.00	3.2810	0.0	24.0
25.12.24	60.95	52.60	8.35	394.960	397.190	388.220	392.040	-3.820	6.90	6.00	3.2440	0.0	24.0
26.12.24	59.83	51.72	8.11	394.110	396.700	387.620	391.720	-4.100	6.90	6.00	3.1450	0.0	24.0
27.12.24	58.87	50.94	7.93	388.930	392.060	382.730	387.290	-4.560	6.90	6.00	3.0340	0.0	24.0
28.12.24	57.33	49.82	7.51	387.260	390.840	381.420	386.270	-4.850	6.90	6.00	2.8670	0.0	24.0
29.12.24	57.47	49.88	7.59	387.460	390.890	381.580	386.330	-4.750	6.90	6.00	2.8990	0.0	24.0
30.12.24	57.98	50.21	7.77	388.040	390.800	382.040	386.200	-4.160	6.90	6.00	2.9690	0.0	24.0
31.12.24	57.79	50.08	7.71	387.660	391.570	381.660	387.010	-5.350	6.90	6.00	2.9450	0.0	24.0
01.01.25	57.83	50.13	7.70	387.720	391.710	381.720	387.150	-5.430	6.90	6.00	2.9390	0.0	24.0
02.01.25	57.85	50.15	7.70	387.760	390.960	381.760	386.400	-4.640	6.90	6.00	2.9440	0.0	24.0
03.01.25	58.15	50.54	7.61	387.580	390.820	381.580	386.240	-4.660	6.90	6.00	2.9040	0.0	24.0
04.01.25	58.12	50.59	7.53	387.350	390.810	381.350	386.140	-4.790	6.90	6.00	2.8790	0.0	24.0
05.01.25	58.10	50.61	7.49	387.480	391.030	381.480	386.330	-4.850	6.90	6.00	2.8590	0.0	24.0
06.01.25	58.16	50.57	7.59	387.530	391.280	381.530	386.610	-5.080	6.90	6.00	2.8990	0.0	24.0
07.01.25	57.71	50.01	7.70	387.400	391.100	381.430	386.540	-5.110	6.90	6.00	2.9400	0.0	24.0
08.01.25	58.03	50.25	7.78	387.620	391.000	381.620	386.440	-4.820	6.90	6.00	2.9720	0.0	24.0
09.01.25	56.90	49.42	7.48	381.850	385.760	376.150	381.320	-5.170	6.90	6.00	2.8140	0.0	24.0
10.01.25	55.95	48.74	7.21	380.230	384.780	374.750	380.490	-5.740	6.90	6.00	2.7020	0.0	24.0
11.01.25	55.00	48.06	6.94	381.690	386.280	376.410	382.150	-5.740	6.90	6.00	2.6130	0.0	24.0
12.01.25	53.62	46.97	6.65	382.080	386.320	377.010	382.350	-5.340	6.90	6.00	2.5110	0.0	24.0
13.01.25	55.20	48.08	7.12	382.660	386.450	377.280	382.310	-5.030	6.90	6.00	2.6880	0.0	24.0
14.01.25	55.22	48.10	7.12	382.540	386.570	377.170	382.440	-5.270	6.90	6.00	2.6880	0.0	24.0
15.01.25	54.97	47.89	7.08	383.230	387.440	377.950	383.340	-5.390	6.90	6.00	2.6800	0.0	24.0
16.01.25	57.13	49.47	7.66	385.130	388.550	379.350	384.160	-4.810	6.90	6.00	2.9100	0.0	24.0
17.01.25	59.38	51.22	8.16	385.940	389.090	379.690	384.340	-4.650	6.90	6.00	3.1020	0.0	24.0
18.01.25	59.85	51.51	8.34	385.930	389.690	379.570	384.870	-5.300	6.90	6.00	3.1720	0.0	24.0
19.01.25	60.05	51.79	8.26	386.100	389.320	379.620	384.520	-4.900	6.90	6.00	3.1370	0.0	24.0
20.01.25	60.31	52.11	8.20	386.270	389.470	379.790	384.460	-4.670	6.90	6.00	3.1160	0.0	24.0
Итого	---	---	---	12008.1	12115.7	11823.35	11973.53	-150.180	---	---	90.5800	0.0	744.0
Среднее	57.78	50.13	7.65	---	---	---	---	---	6.90	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	16540.830	16708.300	16324.590	16544.959	122.0270	-220.370	0.0	1424.0
20.01.25 24:00	28548.939	28824.009	28147.939	28518.490	212.6070	-370.550	0.0	2168.0
Итого за период	12008.108	12115.708	11823.348	11973.531	90.5800	-150.180	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:56:13 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 26

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА876

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	3.34	59.84	365.86	50.70	371.40	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	3.26	58.85	365.92	49.93	371.62	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	2.96	55.64	366.16	47.56	371.92	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	3.19	57.63	366.15	48.91	371.90	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	3.54	60.95	366.38	51.26	372.12	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	3.52	61.07	367.51	51.48	373.29	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	3.39	59.76	366.76	50.50	372.57	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	3.28	58.93	364.67	49.93	370.39	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	3.08	57.32	361.03	48.77	366.70	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	3.11	57.30	361.08	48.68	366.81	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	3.21	57.92	361.21	49.03	366.90	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	3.18	57.70	361.30	48.87	366.99	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	3.16	57.73	361.35	48.96	367.05	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	3.17	57.75	361.28	48.97	367.10	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	3.14	58.05	361.09	49.33	366.63	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	3.11	58.04	360.91	49.40	366.20	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	3.10	57.99	361.01	49.40	366.36	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	3.14	58.09	361.00	49.39	366.50	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	3.16	57.64	361.12	48.88	366.88	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	3.20	57.91	361.13	49.02	367.02	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	3.09	56.99	356.85	48.32	362.04	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	2.94	55.98	355.07	47.67	360.41	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	2.80	54.91	356.85	47.04	362.49	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	2.67	53.54	356.87	46.05	362.12	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	2.88	55.08	357.04	46.99	362.01	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.89	55.12	357.25	47.00	362.26	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	2.90	54.91	357.91	46.80	362.62	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	3.08	56.51	359.14	47.93	364.13	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	3.37	59.64	359.57	50.25	365.18	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	3.37	59.44	359.58	50.06	365.30	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	3.37	59.97	359.80	50.57	365.34	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	97.60	---	11198.85	---	11370.25	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.684	---	48.956	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:44:10 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 27

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА900

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	3.05	59.90	336.10	50.82	340.23	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.92	58.53	336.23	49.83	340.30	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	2.69	55.74	337.68	47.76	341.72	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.94	57.97	339.74	49.30	343.86	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	3.27	61.11	339.68	51.48	343.79	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.95	59.33	292.31	49.67	295.71	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	3.11	59.77	323.46	50.15	326.88	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	2.97	58.84	320.40	49.55	323.79	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	2.81	57.29	318.19	48.46	321.52	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	2.84	57.39	318.52	48.47	321.72	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	2.92	57.93	319.29	48.76	322.46	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	2.89	57.73	319.48	48.65	322.85	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	2.89	57.77	319.13	48.71	322.75	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	2.89	57.79	319.31	48.71	322.73	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	2.88	58.09	318.91	49.04	322.34	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	2.85	58.07	318.68	49.11	322.31	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	2.84	58.04	318.43	49.12	322.11	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	2.87	58.10	318.67	49.07	322.01	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	2.90	57.65	319.01	48.56	322.18	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	2.93	57.96	319.29	48.75	322.56	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	2.77	56.87	314.50	48.03	317.80	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	2.66	55.92	314.86	47.46	318.03	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	2.55	54.95	317.29	46.89	320.48	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	2.46	53.57	317.32	45.81	320.41	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	2.64	55.14	317.09	46.80	320.20	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.64	55.16	317.42	46.83	320.50	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	2.62	54.92	318.58	46.67	321.63	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	2.83	56.96	320.60	48.10	323.75	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	3.06	59.38	321.51	49.85	324.63	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	3.12	59.73	321.88	50.02	325.02	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	3.10	59.99	320.62	50.29	323.82	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	88.86	---	9954.18	---	10060.09	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.664	---	48.733	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:43:55 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 28

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00168989

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x4298

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	58.44	46.80	11.64	180.680	178.510	177.800	176.640	1.160	6.20	6.00	2.0670	0.0	24.0
22.12.24	55.73	45.02	10.71	180.490	178.710	177.850	177.030	0.820	6.20	6.00	1.9020	0.0	24.0
23.12.24	58.02	46.40	11.62	180.950	179.000	178.130	177.190	0.940	6.20	6.00	2.0630	0.0	24.0
24.12.24	61.11	48.33	12.78	181.440	179.110	178.400	177.190	1.210	6.20	6.00	2.2770	0.0	24.0
25.12.24	60.89	48.24	12.65	181.550	179.140	178.500	177.220	1.280	6.20	6.00	2.2540	0.0	24.0
26.12.24	59.77	47.53	12.24	180.810	178.730	177.890	176.810	1.080	6.20	6.00	2.1760	0.0	24.0
27.12.24	58.82	46.92	11.90	179.780	177.840	176.930	176.020	0.910	6.20	6.00	2.1020	0.0	24.0
28.12.24	57.28	45.91	11.37	178.230	176.030	175.570	174.350	1.220	6.20	6.00	1.9880	0.0	24.0
29.12.24	57.40	45.99	11.41	178.000	175.810	175.350	174.130	1.220	6.20	6.00	1.9970	0.0	24.0
30.12.24	57.92	46.21	11.71	177.940	175.950	175.240	174.270	0.970	6.20	6.00	2.0480	0.0	24.0
31.12.24	57.72	46.11	11.61	178.130	176.240	175.490	174.560	0.930	6.20	6.00	2.0350	0.0	24.0
01.01.25	57.76	46.20	11.56	178.430	176.410	175.790	174.730	1.060	6.20	6.00	2.0310	0.0	24.0
02.01.25	57.78	46.25	11.53	178.390	176.220	175.750	174.540	1.210	6.20	6.00	2.0260	0.0	24.0
03.01.25	58.09	46.59	11.50	178.200	175.930	175.340	174.210	1.130	6.20	6.00	2.0100	0.0	24.0
04.01.25	58.06	46.69	11.37	177.850	175.900	175.060	174.050	1.010	6.20	6.00	1.9870	0.0	24.0
05.01.25	58.04	46.72	11.32	178.160	176.240	175.330	174.340	0.990	6.20	6.00	1.9830	0.0	24.0
06.01.25	58.10	46.63	11.47	178.380	176.210	175.500	174.420	1.080	6.20	6.00	2.0110	0.0	24.0
07.01.25	57.65	46.11	11.54	178.220	175.940	175.550	174.260	1.290	6.20	6.00	2.0250	0.0	24.0
08.01.25	57.96	46.24	11.72	178.030	175.900	175.290	174.220	1.070	6.20	6.00	2.0530	0.0	24.0
09.01.25	56.84	45.51	11.33	175.480	173.580	172.830	171.900	0.930	6.20	6.00	1.9550	0.0	24.0
10.01.25	55.89	44.97	10.92	175.120	173.330	172.600	171.650	0.950	6.20	6.00	1.8820	0.0	24.0
11.01.25	54.94	44.46	10.48	176.080	174.050	173.680	172.370	1.310	6.20	6.00	1.8200	0.0	24.0
12.01.25	53.57	43.49	10.08	175.920	173.830	173.580	172.260	1.320	6.20	6.00	1.7460	0.0	24.0
13.01.25	55.13	44.36	10.77	175.910	173.800	173.510	172.120	1.390	6.20	6.00	1.8670	0.0	24.0
14.01.25	55.15	44.34	10.81	175.830	173.850	173.430	172.170	1.260	6.20	6.00	1.8730	0.0	24.0
15.01.25	54.91	44.12	10.79	176.170	174.350	173.770	172.670	1.100	6.20	6.00	1.8700	0.0	24.0
16.01.25	57.04	45.51	11.53	177.080	175.220	174.470	173.460	1.010	6.20	6.00	2.0090	0.0	24.0
17.01.25	59.32	47.03	12.29	177.880	175.660	175.030	173.780	1.250	6.20	6.00	2.1490	0.0	24.0
18.01.25	59.77	47.21	12.56	177.940	175.570	175.070	173.690	1.380	6.20	6.00	2.1960	0.0	24.0
19.01.25	59.98	47.49	12.49	177.690	175.310	174.810	173.390	1.420	6.20	6.00	2.1820	0.0	24.0
20.01.25	60.23	47.85	12.38	177.760	175.670	174.880	173.750	1.130	6.20	6.00	2.1610	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5522.520	5458.0	5438.42	5403.39	35.030	---	---	62.7450	0.0	744.0
Среднее	57.71	46.16	11.55	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	15115.729	14959.460	14921.190	14826.959	132.1050	94.230	0.0	2722.0
20.01.25 24:00	20638.249	20417.500	20359.610	20230.349	194.8500	129.260	0.0	3466.0
Итого за период	5522.520	5458.040	5438.420	5403.389	62.7450	35.030	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:52:18 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 30

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00284441

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x9D9D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	58.48	48.02	10.46	211.170	217.150	207.820	214.800	-6.980	7.00	6.00	2.1760	0.0	24.0
22.12.24	55.77	46.14	9.63	211.200	217.130	208.150	214.970	-6.820	7.00	6.00	2.0050	0.0	24.0
23.12.24	58.03	47.60	10.43	211.200	217.300	207.900	215.010	-7.110	7.00	6.00	2.1700	0.0	24.0
24.12.24	61.12	49.63	11.49	211.290	217.520	207.700	215.000	-7.300	7.00	6.00	2.3880	0.0	24.0
25.12.24	60.92	49.60	11.32	211.690	217.960	208.150	215.420	-7.270	7.00	6.00	2.3570	0.0	24.0
26.12.24	59.79	48.83	10.96	211.140	217.380	207.740	214.980	-7.240	7.00	6.00	2.2760	0.0	24.0
27.12.24	58.85	48.28	10.57	209.670	215.820	206.400	213.480	-7.080	7.00	6.00	2.1800	0.0	24.0
28.12.24	57.31	47.25	10.06	207.820	213.830	204.690	211.640	-6.950	7.00	6.00	2.0580	0.0	24.0
29.12.24	57.43	47.23	10.20	207.820	213.860	204.690	211.700	-7.010	7.00	6.00	2.0910	0.0	24.0
30.12.24	57.94	47.46	10.48	207.970	213.990	204.790	211.760	-6.970	7.00	6.00	2.1470	0.0	24.0
31.12.24	57.75	47.38	10.37	208.060	214.020	204.940	211.860	-6.920	7.00	6.00	2.1270	0.0	24.0
01.01.25	57.79	47.49	10.30	208.190	214.080	205.070	211.920	-6.850	7.00	6.00	2.1120	0.0	24.0
02.01.25	57.81	47.49	10.32	208.030	213.990	204.910	211.810	-6.900	7.00	6.00	2.1160	0.0	24.0
03.01.25	58.11	47.88	10.23	207.930	213.910	204.780	211.510	-6.730	7.00	6.00	2.0950	0.0	24.0
04.01.25	58.08	47.99	10.09	207.840	213.830	204.710	211.430	-6.720	7.00	6.00	2.0690	0.0	24.0
05.01.25	58.05	47.97	10.08	207.940	213.920	204.810	211.520	-6.710	7.00	6.00	2.0650	0.0	24.0
06.01.25	58.11	47.86	10.25	207.940	214.020	204.730	211.640	-6.910	7.00	6.00	2.1010	0.0	24.0
07.01.25	57.67	47.32	10.35	208.110	214.140	204.990	211.970	-6.980	7.00	6.00	2.1230	0.0	24.0
08.01.25	57.97	47.54	10.43	208.050	214.160	204.920	211.920	-7.000	7.00	6.00	2.1410	0.0	24.0
09.01.25	56.93	46.83	10.10	188.280	193.680	185.490	191.660	-6.170	7.00	6.00	1.8750	0.0	24.0
10.01.25	55.57	46.09	9.48	140.740	144.770	138.740	143.290	-4.550	7.00	6.00	1.3170	0.0	24.0
11.01.25	54.96	45.70	9.26	205.780	211.680	202.900	209.520	-6.620	7.00	6.00	1.8800	0.0	24.0
12.01.25	53.60	44.73	8.87	205.890	211.650	203.140	209.610	-6.470	7.00	6.00	1.7970	0.0	24.0
13.01.25	55.15	45.62	9.53	205.930	211.790	203.050	209.630	-6.580	7.00	6.00	1.9380	0.0	24.0
14.01.25	55.17	45.60	9.57	206.070	211.880	203.190	209.720	-6.530	7.00	6.00	1.9460	0.0	24.0
15.01.25	54.93	45.39	9.54	206.410	212.270	203.530	210.120	-6.590	7.00	6.00	1.9410	0.0	24.0
16.01.25	57.02	46.76	10.26	207.070	213.070	203.980	210.830	-6.850	7.00	6.00	2.0910	0.0	24.0
17.01.25	59.34	48.35	10.99	207.460	213.610	204.130	211.230	-7.100	7.00	6.00	2.2420	0.0	24.0
18.01.25	59.76	48.53	11.23	207.500	213.760	204.150	211.390	-7.240	7.00	6.00	2.2900	0.0	24.0
19.01.25	59.98	48.82	11.16	207.500	213.770	204.140	211.370	-7.230	7.00	6.00	2.2790	0.0	24.0
20.01.25	60.23	49.21	11.02	207.600	213.820	204.240	211.420	-7.180	7.00	6.00	2.2550	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6369.2	6553.7	6272.57	6484.13	-211.560	---	---	64.6480	0.0	744.0
Среднее	57.72	47.43	10.29	---	---	---	---	---	7.00	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	16334.390	16750.800	16132.839	16606.460	138.4490	-473.620	19.0	2102.0
20.01.25 24:00	22703.679	23304.560	22405.410	23090.589	203.0970	-685.180	19.0	2846.0
Итого за период	6369.289	6553.760	6272.571	6484.129	64.6480	-211.560	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:49:38 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 31

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ7-01

№ ПУ: 20133745

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x93BA

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.12.24	58.31	50.03	н/д	8.28	5.20	5.00	н/д	87.555	н/д	н/д	86.179	н/д	н/д	н/д	0.714	н/д	24	0
22.12.24	55.66	48.00	н/д	7.66	5.20	5.00	н/д	87.144	н/д	н/д	85.894	н/д	н/д	н/д	0.658	н/д	24	0
23.12.24	57.98	49.57	н/д	8.41	5.20	5.00	н/д	87.300	н/д	н/д	85.940	н/д	н/д	н/д	0.723	н/д	24	0
24.12.24	61.04	51.79	н/д	9.25	5.20	5.00	н/д	87.558	н/д	н/д	86.063	н/д	н/д	н/д	0.796	н/д	24	0
25.12.24	60.77	51.85	н/д	8.92	5.20	5.00	н/д	90.732	н/д	н/д	89.193	н/д	н/д	н/д	0.796	н/д	24	0
26.12.24	59.69	51.09	н/д	8.60	5.20	5.00	н/д	90.866	н/д	н/д	89.372	н/д	н/д	н/д	0.769	н/д	24	0
27.12.24	58.73	50.39	н/д	8.34	5.20	5.00	н/д	89.929	н/д	н/д	88.497	н/д	н/д	н/д	0.738	н/д	24	0
28.12.24	57.19	49.25	н/д	7.94	5.20	5.00	н/д	88.986	н/д	н/д	87.643	н/д	н/д	н/д	0.696	н/д	24	0
29.12.24	57.34	49.30	н/д	8.04	5.20	5.00	н/д	88.595	н/д	н/д	87.247	н/д	н/д	н/д	0.702	н/д	24	0
30.12.24	57.83	49.56	н/д	8.27	5.20	5.00	н/д	88.543	н/д	н/д	87.176	н/д	н/д	н/д	0.721	н/д	24	0
31.12.24	57.65	49.36	н/д	8.28	5.20	5.00	н/д	88.501	н/д	н/д	87.143	н/д	н/д	н/д	0.722	н/д	24	0
01.01.25	57.69	49.44	н/д	8.25	5.20	5.00	н/д	88.269	н/д	н/д	86.913	н/д	н/д	н/д	0.717	н/д	24	0
02.01.25	57.71	49.45	н/д	8.27	5.20	5.00	н/д	88.055	н/д	н/д	86.701	н/д	н/д	н/д	0.717	н/д	24	0
03.01.25	58.02	49.88	н/д	8.14	5.20	5.00	н/д	87.796	н/д	н/д	86.434	н/д	н/д	н/д	0.704	н/д	24	0
04.01.25	57.99	49.98	н/д	8.01	5.20	5.00	н/д	87.525	н/д	н/д	86.166	н/д	н/д	н/д	0.691	н/д	24	0
05.01.25	57.97	50.00	н/д	7.98	5.20	5.00	н/д	87.589	н/д	н/д	86.230	н/д	н/д	н/д	0.688	н/д	24	0
06.01.25	58.02	49.93	н/д	8.10	5.20	5.00	н/д	87.537	н/д	н/д	86.177	н/д	н/д	н/д	0.698	н/д	24	0
07.01.25	57.57	49.35	н/д	8.21	5.20	5.00	н/д	87.453	н/д	н/д	86.115	н/д	н/д	н/д	0.707	н/д	24	0
08.01.25	57.88	49.54	н/д	8.35	5.20	5.00	н/д	87.354	н/д	н/д	86.001	н/д	н/д	н/д	0.718	н/д	24	0
09.01.25	56.73	48.80	н/д	7.93	5.20	5.00	н/д	88.505	н/д	н/д	87.188	н/д	н/д	н/д	0.691	н/д	24	0
10.01.25	55.81	48.40	н/д	7.42	5.20	5.00	н/д	90.139	н/д	н/д	88.838	н/д	н/д	н/д	0.659	н/д	24	0
11.01.25	54.88	47.78	н/д	7.10	5.20	5.00	н/д	90.671	н/д	н/д	89.409	н/д	н/д	н/д	0.635	н/д	24	0
12.01.25	53.50	46.61	н/д	6.89	5.20	5.00	н/д	90.447	н/д	н/д	89.242	н/д	н/д	н/д	0.615	н/д	24	0
13.01.25	55.07	47.75	н/д	7.32	5.20	5.00	н/д	90.446	н/д	н/д	89.176	н/д	н/д	н/д	0.653	н/д	24	0
14.01.25	55.09	47.74	н/д	7.35	5.20	5.00	н/д	90.556	н/д	н/д	89.286	н/д	н/д	н/д	0.656	н/д	24	0
15.01.25	54.84	47.47	н/д	7.37	5.20	5.00	н/д	90.553	н/д	н/д	89.293	н/д	н/д	н/д	0.658	н/д	24	0
16.01.25	57.01	49.09	н/д	7.92	5.20	5.00	н/д	90.346	н/д	н/д	88.983	н/д	н/д	н/д	0.705	н/д	24	0
17.01.25	59.22	50.75	н/д	8.47	5.20	5.00	н/д	90.303	н/д	н/д	88.845	н/д	н/д	н/д	0.753	н/д	24	0
18.01.25	59.71	51.10	н/д	8.61	5.20	5.00	н/д	90.331	н/д	н/д	88.847	н/д	н/д	н/д	0.766	н/д	24	0
19.01.25	59.91	51.34	н/д	8.57	5.20	5.00	н/д	90.185	н/д	н/д	88.696	н/д	н/д	н/д	0.760	н/д	24	0
20.01.25	60.17	51.78	н/д	8.39	5.20	5.00	н/д	90.789	н/д	н/д	89.273	н/д	н/д	н/д	0.749	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	2760.558	---	---	2718.160	---	---	---	21.975	---	744	0
Среднее	57.64	49.56	---	8.08	5.20	5.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.12.24 24:00	8058.097	0.000	0.000	7243.180	0.000	0.000	0.000	43.657	0.000	2947	1507
20.01.25 24:00	10818.655	0.000	0.000	9961.342	0.000	0.000	0.000	65.633	0.000	3691	1507
Итого за период	2760.558	0.000	0.000	2718.162	0.000	0.000	0.000	21.976	0.000	744	0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:47:43 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tjm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Губкина, 35

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00166935

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x38A7

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	57.97	46.24	11.73	94.340	92.730	92.910	91.770	1.140	7.00	6.80	1.0880	0.0	24.0
22.12.24	55.30	44.52	10.78	94.390	92.850	93.020	91.890	1.130	7.00	6.80	1.0010	0.0	24.0
23.12.24	57.56	45.99	11.57	94.720	93.100	93.280	92.140	1.140	7.00	6.80	1.0780	0.0	24.0
24.12.24	60.62	48.02	12.60	94.890	93.190	93.300	92.230	1.070	7.00	6.80	1.1720	0.0	24.0
25.12.24	60.41	48.02	12.39	95.570	93.870	93.970	92.880	1.090	7.00	6.80	1.1630	0.0	24.0
26.12.24	59.29	47.12	12.17	93.750	92.090	92.310	91.130	1.180	7.00	6.80	1.1220	0.0	24.0
27.12.24	58.35	46.57	11.78	93.400	91.760	91.960	90.800	1.160	7.00	6.80	1.0840	0.0	24.0
28.12.24	56.83	45.61	11.22	92.930	91.340	91.490	90.380	1.110	7.00	6.80	1.0250	0.0	24.0
29.12.24	56.95	45.56	11.39	92.470	90.880	91.030	89.920	1.110	7.00	6.80	1.0390	0.0	24.0
30.12.24	57.45	45.81	11.64	92.660	91.030	91.220	90.070	1.150	7.00	6.80	1.0580	0.0	24.0
31.12.24	57.27	45.67	11.60	92.770	91.150	91.330	90.190	1.140	7.00	6.80	1.0560	0.0	24.0
01.01.25	57.31	45.73	11.58	92.820	91.200	91.380	90.240	1.140	7.00	6.80	1.0560	0.0	24.0
02.01.25	57.33	45.83	11.50	92.810	91.190	91.370	90.230	1.140	7.00	6.80	1.0480	0.0	24.0
03.01.25	57.63	46.30	11.33	92.670	91.050	91.230	90.090	1.140	7.00	6.80	1.0320	0.0	24.0
04.01.25	57.61	46.33	11.28	92.630	91.010	91.190	90.050	1.140	7.00	6.80	1.0310	0.0	24.0
05.01.25	57.58	46.33	11.25	92.810	91.190	91.370	90.230	1.140	7.00	6.80	1.0310	0.0	24.0
06.01.25	57.64	46.34	11.30	92.820	91.200	91.380	90.240	1.140	7.00	6.80	1.0330	0.0	24.0
07.01.25	57.19	45.78	11.41	92.820	91.190	91.380	90.230	1.150	7.00	6.80	1.0430	0.0	24.0
08.01.25	57.50	45.85	11.65	92.840	91.190	91.400	90.230	1.170	7.00	6.80	1.0620	0.0	24.0
09.01.25	56.38	45.00	11.38	91.470	89.850	90.160	89.020	1.140	7.00	6.80	1.0270	0.0	24.0
10.01.25	55.44	44.60	10.84	91.430	89.850	90.160	89.030	1.130	7.00	6.80	0.9780	0.0	24.0
11.01.25	54.51	44.10	10.41	92.570	91.010	91.370	90.290	1.080	7.00	6.80	0.9480	0.0	24.0
12.01.25	53.14	43.07	10.07	92.520	90.980	91.330	90.260	1.070	7.00	6.80	0.9200	0.0	24.0
13.01.25	54.69	43.92	10.77	92.660	91.060	91.460	90.340	1.120	7.00	6.80	0.9850	0.0	24.0
14.01.25	54.71	43.99	10.72	92.840	91.250	91.640	90.530	1.110	7.00	6.80	0.9840	0.0	24.0
15.01.25	54.47	43.79	10.68	93.010	91.420	91.810	90.700	1.110	7.00	6.80	0.9790	0.0	24.0
16.01.25	56.58	45.13	11.45	92.990	91.350	91.670	90.520	1.150	7.00	6.80	1.0440	0.0	24.0
17.01.25	58.84	46.60	12.24	93.480	91.760	92.040	90.800	1.240	7.00	6.80	1.1240	0.0	24.0
18.01.25	59.29	46.84	12.45	93.870	92.140	92.430	91.180	1.250	7.00	6.80	1.1510	0.0	24.0
19.01.25	59.50	47.19	12.31	93.880	92.150	92.440	91.190	1.250	7.00	6.80	1.1330	0.0	24.0
20.01.25	59.76	47.68	12.08	94.560	92.810	93.090	91.850	1.240	7.00	6.80	1.1210	0.0	24.0
Итого	---	---	---	2889.3	2838.8	2846.12	2810.65	35.470	---	---	32.6160	0.0	744.0
Среднее	57.26	45.79	11.47	---	---	---	---	---	7.00	6.80	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	7971.890	7861.010	7875.350	7798.080	68.4080	77.270	1056.0	3423.0
20.01.25 24:00	10861.279	10699.850	10721.469	10608.730	101.0240	112.740	1056.0	4167.0
Итого за период	2889.389	2838.840	2846.118	2810.649	32.6160	35.470	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:42:23 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 2

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ7-01

№ ПУ: 20134657

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x40EF

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.12.24	59.17	49.64	н/д	9.53	6.12	6.12	н/д	194.268	0.000	н/д	191.143	0.000	н/д	191.143	1.822	н/д	24	0
22.12.24	55.89	47.24	н/д	8.64	6.12	6.12	н/д	193.387	0.000	н/д	190.599	0.000	н/д	190.599	1.647	н/д	24	0
23.12.24	58.15	48.74	н/д	9.40	6.12	6.12	н/д	193.355	0.000	н/д	190.344	0.000	н/д	190.344	1.789	н/д	24	0
24.12.24	60.84	50.53	н/д	10.31	6.12	6.12	н/д	193.455	0.000	н/д	190.174	0.000	н/д	190.174	1.961	н/д	24	0
25.12.24	61.01	50.76	н/д	10.26	6.12	6.12	н/д	193.515	0.000	н/д	190.220	0.000	н/д	190.220	1.951	н/д	24	0
26.12.24	60.02	50.11	н/д	9.90	6.12	6.12	н/д	193.467	0.000	н/д	190.270	0.000	н/д	190.270	1.884	н/д	24	0
27.12.24	57.95	48.72	н/д	9.23	6.12	6.12	н/д	193.393	0.000	н/д	190.395	0.000	н/д	190.395	1.757	н/д	24	0
28.12.24	57.90	48.71	н/д	9.19	6.12	6.12	н/д	193.288	0.000	н/д	190.310	0.000	н/д	190.310	1.749	н/д	24	0
29.12.24	57.54	48.32	н/д	9.22	6.12	6.12	н/д	193.262	0.000	н/д	190.314	0.000	н/д	190.314	1.754	н/д	24	0
30.12.24	57.56	48.25	н/д	9.31	6.12	6.12	н/д	193.255	0.000	н/д	190.308	0.000	н/д	190.308	1.772	н/д	24	0
31.12.24	57.71	48.45	н/д	9.27	6.12	6.12	н/д	193.387	0.000	н/д	190.414	0.000	н/д	190.414	1.764	н/д	24	0
01.01.25	57.96	48.72	н/д	9.24	6.12	6.12	н/д	193.420	0.000	н/д	190.425	0.000	н/д	190.425	1.760	н/д	24	0
02.01.25	57.72	48.60	н/д	9.12	6.12	6.12	н/д	193.445	0.000	н/д	190.475	0.000	н/д	190.475	1.737	н/д	24	0
03.01.25	58.27	49.18	н/д	9.10	6.12	6.12	н/д	193.580	0.000	н/д	190.557	0.000	н/д	190.557	1.733	н/д	24	0
04.01.25	57.75	48.87	н/д	8.88	6.12	6.12	н/д	193.508	0.000	н/д	190.539	0.000	н/д	190.539	1.692	н/д	24	0
05.01.25	57.74	48.85	н/д	8.89	6.12	6.12	н/д	193.470	0.000	н/д	190.494	0.000	н/д	190.494	1.694	н/д	24	0
06.01.25	57.51	48.56	н/д	8.95	6.12	6.12	н/д	193.560	0.000	н/д	190.604	0.000	н/д	190.604	1.706	н/д	24	0
07.01.25	57.62	48.38	н/д	9.24	6.12	6.12	н/д	193.518	0.000	н/д	190.556	0.000	н/д	190.556	1.761	н/д	24	0
08.01.25	57.62	48.38	н/д	9.24	6.12	6.12	н/д	193.463	0.000	н/д	190.503	0.000	н/д	190.503	1.759	н/д	24	0
09.01.25	57.16	48.10	н/д	9.06	6.12	6.12	н/д	193.400	0.000	н/д	190.489	0.000	н/д	190.489	1.726	н/д	24	0
10.01.25	56.41	47.82	н/д	8.58	6.12	6.12	н/д	193.807	0.000	н/д	190.962	0.000	н/д	190.962	1.638	н/д	24	0
11.01.25	54.66	46.60	н/д	8.06	6.12	6.12	н/д	194.268	0.000	н/д	191.590	0.000	н/д	191.590	1.544	н/д	24	0
12.01.25	54.56	46.48	н/д	8.08	6.12	6.12	н/д	194.215	0.000	н/д	191.537	0.000	н/д	191.537	1.547	н/д	24	0
13.01.25	54.61	46.39	н/д	8.22	6.12	6.12	н/д	194.167	0.000	н/д	191.485	0.000	н/д	191.485	1.573	н/д	24	0
14.01.25	54.81	46.45	н/д	8.35	6.12	6.12	н/д	194.173	0.000	н/д	191.469	0.000	н/д	191.469	1.599	н/д	24	0
15.01.25	54.86	46.42	н/д	8.44	6.12	6.12	н/д	194.090	0.000	н/д	191.380	0.000	н/д	191.380	1.614	н/д	24	0
16.01.25	57.19	48.05	н/д	9.14	6.12	6.12	н/д	194.230	0.000	н/д	191.300	0.000	н/д	191.300	1.748	н/д	24	0
17.01.25	59.78	49.88	н/д	9.90	6.12	6.12	н/д	194.428	0.000	н/д	191.231	0.000	н/д	191.231	1.893	н/д	24	0
18.01.25	59.80	49.99	н/д	9.81	6.12	6.12	н/д	194.420	0.000	н/д	191.224	0.000	н/д	191.224	1.876	н/д	24	0
19.01.25	59.96	50.20	н/д	9.77	6.12	6.12	н/д	194.602	0.000	н/д	191.394	0.000	н/д	191.394	1.869	н/д	24	0
20.01.25	59.97	50.36	н/д	9.61	6.12	6.12	н/д	194.600	0.000	н/д	191.395	0.000	н/д	191.395	1.839	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	6006.396	0.000	---	5914.100	0.000	---	5914.100	54.158	---	744	0
Среднее	57.73	48.57	---	9.16	6.12	6.12	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.12.24 24:00	229546.390	0.000	0.000	223340.730	0.000	0.000	223340.730	1244.877	0.000	23231	9256
20.01.25 24:00	235552.785	0.000	0.000	229254.831	0.000	0.000	229254.831	1299.034	0.000	23975	9256
Итого за период	6006.395	0.000	0.000	5914.101	0.000	0.000	5914.101	54.157	0.000	744	0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:48:06 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tim.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 4

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ7-04.1

№ ПУ: 20140353

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0хС817

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.12.24	59.10	49.02	н/д	10.08	5.00	5.03	н/д	46.833	47.447	н/д	46.078	46.921	н/д	-0.842	0.464	н/д	24	0
22.12.24	55.56	46.57	н/д	8.99	4.99	5.01	н/д	46.581	47.225	н/д	45.917	46.755	н/д	-0.838	0.413	н/д	24	0
23.12.24	57.41	47.68	н/д	9.73	4.99	5.02	н/д	46.583	47.204	н/д	45.876	46.709	н/д	-0.833	0.446	н/д	24	0
24.12.24	60.27	49.46	н/д	10.81	4.99	5.01	н/д	46.619	47.209	н/д	45.838	46.675	н/д	-0.837	0.496	н/д	24	0
25.12.24	60.78	49.90	н/д	10.88	4.97	4.99	н/д	46.638	47.226	н/д	45.848	46.683	н/д	-0.835	0.499	н/д	24	0
26.12.24	59.59	49.16	н/д	10.43	4.96	4.98	н/д	46.617	47.220	н/д	45.857	46.694	н/д	-0.837	0.478	н/д	24	0
27.12.24	57.73	48.00	н/д	9.73	4.96	4.98	н/д	46.599	47.217	н/д	45.882	46.714	н/д	-0.832	0.446	н/д	24	0
28.12.24	57.59	48.00	н/д	9.59	5.02	5.05	н/д	46.572	47.194	н/д	45.859	46.693	н/д	-0.834	0.440	н/д	24	0
29.12.24	57.18	47.67	н/д	9.51	5.07	5.09	н/д	46.550	47.177	н/д	45.850	46.683	н/д	-0.833	0.436	н/д	24	0
30.12.24	57.18	47.49	н/д	9.69	5.08	5.10	н/д	46.551	47.170	н/д	45.850	46.679	н/д	-0.829	0.444	н/д	24	0
31.12.24	57.32	47.68	н/д	9.64	5.09	5.11	н/д	46.589	47.207	н/д	45.886	46.712	н/д	-0.826	0.442	н/д	24	0
01.01.25	57.57	47.98	н/д	9.59	5.09	5.11	н/д	46.596	47.216	н/д	45.886	46.717	н/д	-0.831	0.440	н/д	24	0
02.01.25	57.35	47.80	н/д	9.55	5.09	5.12	н/д	46.598	47.223	н/д	45.891	46.726	н/д	-0.835	0.438	н/д	24	0
03.01.25	57.89	48.41	н/д	9.47	5.10	5.12	н/д	46.640	47.265	н/д	45.921	46.753	н/д	-0.832	0.435	н/д	24	0
04.01.25	57.43	48.22	н/д	9.21	5.10	5.12	н/д	46.622	47.257	н/д	45.914	46.749	н/д	-0.835	0.423	н/д	24	0
05.01.25	57.35	48.19	н/д	9.17	5.04	5.06	н/д	46.610	47.247	н/д	45.905	46.739	н/д	-0.834	0.421	н/д	24	0
06.01.25	57.14	47.82	н/д	9.31	4.99	5.02	н/д	46.638	47.269	н/д	45.937	46.771	н/д	-0.834	0.428	н/д	24	0
07.01.25	57.24	47.60	н/д	9.64	4.99	5.02	н/д	46.623	47.249	н/д	45.918	46.755	н/д	-0.837	0.442	н/д	24	0
08.01.25	57.22	47.62	н/д	9.59	4.99	5.01	н/д	46.603	47.228	н/д	45.900	46.735	н/д	-0.835	0.440	н/д	24	0
09.01.25	56.79	47.41	н/д	9.38	4.99	5.01	н/д	46.583	47.216	н/д	45.890	46.726	н/д	-0.837	0.430	н/д	24	0
10.01.25	56.31	47.30	н/д	9.00	4.99	5.02	н/д	46.663	47.308	н/д	45.977	46.822	н/д	-0.845	0.414	н/д	24	0
11.01.25	54.28	45.86	н/д	8.42	4.99	5.01	н/д	46.783	47.446	н/д	46.145	46.987	н/д	-0.842	0.388	н/д	24	0
12.01.25	54.26	45.77	н/д	8.49	4.99	5.01	н/д	46.769	47.428	н/д	46.133	46.971	н/д	-0.838	0.392	н/д	24	0
13.01.25	54.20	45.52	н/д	8.68	4.99	5.01	н/д	46.753	47.408	н/д	46.119	46.958	н/д	-0.840	0.400	н/д	24	0
14.01.25	54.46	45.74	н/д	8.73	5.05	5.07	н/д	46.760	47.412	н/д	46.119	46.957	н/д	-0.838	0.402	н/д	24	0
15.01.25	54.50	45.69	н/д	8.81	5.09	5.12	н/д	46.741	47.391	н/д	46.098	46.936	н/д	-0.838	0.406	н/д	24	0
16.01.25	56.39	46.98	н/д	9.41	5.11	5.13	н/д	46.780	47.406	н/д	46.093	46.922	н/д	-0.829	0.433	н/д	24	0
17.01.25	59.38	48.96	н/д	10.42	5.12	5.14	н/д	46.853	47.451	н/д	46.093	46.924	н/д	-0.831	0.480	н/д	24	0
18.01.25	59.40	49.04	н/д	10.37	5.11	5.14	н/д	46.846	47.449	н/д	46.087	46.921	н/д	-0.834	0.478	н/д	24	0
19.01.25	59.55	49.28	н/д	10.26	5.11	5.13	н/д	46.889	47.493	н/д	46.127	46.958	н/д	-0.832	0.473	н/д	24	0
20.01.25	59.57	49.50	н/д	10.07	5.11	5.13	н/д	46.898	47.506	н/д	46.134	46.966	н/д	-0.832	0.464	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	1446.980	1466.364	---	1425.028	1450.911	---	-25.885	13.631	---	744	0
Среднее	57.35	47.78	---	9.57	5.04	5.06	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.12.24 24:00	25717.663	26033.724	0.000	25356.356	25768.740	0.000	-412.385	199.021	0.000	22023	0
20.01.25 24:00	27164.643	27500.088	0.000	26781.385	27219.653	0.000	-438.268	212.652	0.000	22767	0
Итого за период	1446.980	1466.364	0.000	1425.029	1450.913	0.000	-25.883	13.631	0.000	744	0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:49:54 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tim.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 6

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00170287

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x0993

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	59.19	48.41	10.78	208.620	201.310	205.310	199.160	6.150	6.44	6.22	2.2100	0.0	24.0
22.12.24	55.80	46.12	9.68	207.510	200.420	204.550	198.500	6.050	6.42	6.20	1.9740	0.0	24.0
23.12.24	57.93	47.38	10.55	207.550	200.310	204.360	198.250	6.110	6.43	6.21	2.1520	0.0	24.0
24.12.24	60.69	49.05	11.64	207.760	200.340	204.270	198.080	6.190	6.42	6.20	2.3730	0.0	24.0
25.12.24	60.98	49.31	11.67	207.820	200.370	204.290	198.060	6.230	6.40	6.18	2.3800	0.0	24.0
26.12.24	59.91	48.63	11.28	207.750	200.390	204.390	198.230	6.160	6.39	6.17	2.3040	0.0	24.0
27.12.24	57.91	47.44	10.47	207.580	200.380	204.400	198.290	6.110	6.39	6.17	2.1390	0.0	24.0
28.12.24	57.83	47.49	10.34	207.450	200.240	204.330	198.080	6.250	6.46	6.24	2.1090	0.0	24.0
29.12.24	57.46	47.22	10.24	207.390	200.240	204.270	198.080	6.190	6.50	6.28	2.0900	0.0	24.0
30.12.24	57.47	47.10	10.37	207.360	200.210	204.240	198.050	6.190	6.51	6.29	2.1180	0.0	24.0
31.12.24	57.62	47.28	10.34	207.540	200.320	204.420	198.160	6.260	6.52	6.30	2.1120	0.0	24.0
01.01.25	57.87	47.47	10.40	207.560	200.360	204.440	198.200	6.240	6.52	6.30	2.1250	0.0	24.0
02.01.25	57.63	47.33	10.30	207.570	200.400	204.450	198.240	6.210	6.53	6.31	2.1010	0.0	24.0
03.01.25	58.18	47.91	10.27	207.760	200.560	204.490	198.400	6.090	6.53	6.31	2.1010	0.0	24.0
04.01.25	57.68	47.65	10.03	207.650	200.510	204.490	198.350	6.140	6.53	6.31	2.0510	0.0	24.0
05.01.25	57.66	47.65	10.01	207.620	200.430	204.500	198.270	6.230	6.47	6.25	2.0430	0.0	24.0
06.01.25	57.42	47.36	10.06	207.710	200.530	204.590	198.370	6.220	6.43	6.21	2.0580	0.0	24.0
07.01.25	57.54	47.16	10.38	207.660	200.460	204.540	198.300	6.240	6.43	6.21	2.1190	0.0	24.0
08.01.25	57.53	47.15	10.38	207.560	200.410	204.440	198.250	6.190	6.43	6.21	2.1190	0.0	24.0
09.01.25	57.08	46.92	10.16	207.450	200.340	204.370	198.230	6.140	6.43	6.21	2.0700	0.0	24.0
10.01.25	56.41	46.67	9.74	207.910	200.770	204.870	198.690	6.180	6.43	6.21	1.9930	0.0	24.0
11.01.25	54.55	45.47	9.08	208.350	201.360	205.470	199.440	6.030	6.43	6.21	1.8650	0.0	24.0
12.01.25	54.48	45.38	9.10	208.270	201.310	205.390	199.390	6.000	6.43	6.21	1.8650	0.0	24.0
13.01.25	54.50	45.17	9.33	208.220	201.230	205.340	199.310	6.030	6.43	6.20	1.9130	0.0	24.0
14.01.25	54.72	45.29	9.43	208.270	201.250	205.390	199.330	6.060	6.50	6.27	1.9350	0.0	24.0
15.01.25	54.77	45.28	9.49	208.160	201.150	205.280	199.230	6.050	6.53	6.31	1.9440	0.0	24.0
16.01.25	56.96	46.63	10.33	208.360	201.250	205.290	199.230	6.060	6.55	6.33	2.1180	0.0	24.0
17.01.25	59.69	48.47	11.22	208.670	201.370	205.310	199.210	6.100	6.55	6.33	2.3020	0.0	24.0
18.01.25	59.71	48.53	11.18	208.630	201.300	205.270	199.140	6.130	6.55	6.33	2.2930	0.0	24.0
19.01.25	59.87	48.76	11.11	208.880	201.520	205.520	199.360	6.160	6.55	6.33	2.2800	0.0	24.0
20.01.25	59.88	48.95	10.93	208.890	201.550	205.520	199.370	6.150	6.55	6.32	2.2430	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6445.5	6222.5	6347.79	6157.25	190.540	---	---	65.4990	0.0	744.0
Среднее	57.64	47.31	10.33	---	---	---	---	---	6.47	6.25	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	19616.800	18927.780	19367.340	18752.020	142.3010	615.320	187.0	2751.0
20.01.25 24:00	26273.800	25354.740	25923.750	25111.720	209.6350	812.030	187.0	3519.0
Итого за период	6657.000	6426.960	6556.410	6359.700	67.3340	196.710	0.0	768.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:02:14 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 8

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00166102

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0хВ9ФВ

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	59.42	48.07	11.35	160.100	160.350	157.510	158.670	-1.160	6.46	5.80	1.7880	0.0	24.0
22.12.24	56.03	45.80	10.23	158.830	159.410	156.430	157.730	-1.300	6.45	5.79	1.6020	0.0	24.0
23.12.24	58.18	46.99	11.19	159.190	159.530	156.670	157.850	-1.180	6.44	5.79	1.7540	0.0	24.0
24.12.24	60.94	48.71	12.23	159.500	159.460	156.760	157.670	-0.910	6.44	5.79	1.9150	0.0	24.0
25.12.24	61.22	48.94	12.28	159.410	159.670	156.650	157.850	-1.200	6.42	5.76	1.9230	0.0	24.0
26.12.24	60.16	48.29	11.87	159.310	159.560	156.670	157.880	-1.210	6.41	5.76	1.8570	0.0	24.0
27.12.24	58.14	47.09	11.05	158.990	159.410	156.550	157.780	-1.230	6.41	5.76	1.7270	0.0	24.0
28.12.24	58.07	47.12	10.95	158.880	159.380	156.480	157.700	-1.220	6.48	5.83	1.7100	0.0	24.0
29.12.24	57.70	46.85	10.85	158.940	159.370	156.540	157.690	-1.150	6.52	5.87	1.6940	0.0	24.0
30.12.24	57.71	46.76	10.95	158.960	159.370	156.560	157.690	-1.130	6.53	5.87	1.7140	0.0	24.0
31.12.24	57.86	46.88	10.98	159.080	159.480	156.680	157.800	-1.120	6.54	5.89	1.7200	0.0	24.0
01.01.25	58.11	47.08	11.03	159.120	159.410	156.720	157.730	-1.010	6.54	5.89	1.7280	0.0	24.0
02.01.25	57.87	46.98	10.89	159.110	159.510	156.710	157.830	-1.120	6.55	5.89	1.7070	0.0	24.0
03.01.25	58.42	47.50	10.92	159.430	159.660	157.020	157.980	-0.960	6.55	5.89	1.7150	0.0	24.0
04.01.25	57.92	47.31	10.61	159.190	159.620	156.790	157.940	-1.150	6.55	5.89	1.6640	0.0	24.0
05.01.25	57.89	47.32	10.57	159.170	159.470	156.770	157.790	-1.020	6.49	5.83	1.6580	0.0	24.0
06.01.25	57.66	47.05	10.61	159.210	159.550	156.810	157.870	-1.060	6.45	5.79	1.6610	0.0	24.0
07.01.25	57.77	46.83	10.94	159.190	159.480	156.790	157.800	-1.010	6.45	5.79	1.7120	0.0	24.0
08.01.25	57.76	46.82	10.94	159.070	159.450	156.670	157.770	-1.100	6.45	5.79	1.7100	0.0	24.0
09.01.25	57.31	46.63	10.68	159.050	159.440	156.680	157.790	-1.110	6.45	5.79	1.6730	0.0	24.0
10.01.25	56.64	46.40	10.24	159.340	159.730	157.010	158.110	-1.100	6.45	5.79	1.6080	0.0	24.0
11.01.25	54.79	45.17	9.62	159.570	160.090	157.410	158.650	-1.240	6.45	5.79	1.5140	0.0	24.0
12.01.25	54.71	45.04	9.67	159.480	160.050	157.320	158.590	-1.270	6.45	5.79	1.5200	0.0	24.0
13.01.25	54.73	44.87	9.86	159.430	160.050	157.270	158.610	-1.340	6.45	5.79	1.5490	0.0	24.0
14.01.25	54.95	45.01	9.94	159.540	160.090	157.380	158.650	-1.270	6.52	5.86	1.5630	0.0	24.0
15.01.25	54.99	44.98	10.01	159.400	159.930	157.240	158.490	-1.250	6.55	5.89	1.5740	0.0	24.0
16.01.25	57.21	46.34	10.87	159.640	160.120	157.250	158.560	-1.310	6.57	5.91	1.7090	0.0	24.0
17.01.25	59.94	48.07	11.87	160.240	160.420	157.600	158.740	-1.140	6.57	5.91	1.8710	0.0	24.0
18.01.25	59.96	48.17	11.79	160.180	160.320	157.540	158.640	-1.100	6.57	5.91	1.8550	0.0	24.0
19.01.25	60.10	48.34	11.76	160.320	160.450	157.680	158.770	-1.090	6.57	5.91	1.8550	0.0	24.0
20.01.25	60.11	48.52	11.59	160.340	160.510	157.700	158.830	-1.130	6.57	5.90	1.8280	0.0	24.0
Итого	---	---	---	4941.2	4952.3	4865.86	4901.45	-35.590	---	---	53.0780	0.0	744.0
Среднее	57.87	46.96	10.91	---	---	---	---	---	6.49	5.84	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	9461.739	9484.180	9327.199	9393.790	91.3920	-66.590	186.0	2774.0
20.01.25 24:00	14402.949	14436.520	14193.060	14295.240	144.4700	-102.180	186.0	3518.0
Итого за период	4941.210	4952.340	4865.860	4901.449	53.0780	-35.590	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:53:14 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 10

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ7-04.1

№ ПУ: 20139264

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x5CE1

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.12.24	58.34	48.11	н/д	10.24	5.03	4.91	н/д	145.140	н/д	н/д	142.867	н/д	н/д	н/д	1.462	н/д	24	0
22.12.24	54.87	45.73	н/д	9.15	5.01	4.90	н/д	144.190	н/д	н/д	142.186	н/д	н/д	н/д	1.300	н/д	24	0
23.12.24	56.72	46.86	н/д	9.85	5.01	4.90	н/д	144.277	н/д	н/д	142.130	н/д	н/д	н/д	1.400	н/д	24	0
24.12.24	59.52	48.64	н/д	10.88	5.01	4.89	н/д	143.990	н/д	н/д	141.642	н/д	н/д	н/д	1.541	н/д	24	0
25.12.24	60.00	49.00	н/д	11.01	4.99	4.87	н/д	144.140	н/д	н/д	141.761	н/д	н/д	н/д	1.560	н/д	24	0
26.12.24	58.85	48.27	н/д	10.58	4.98	4.87	н/д	143.725	н/д	н/д	141.438	н/д	н/д	н/д	1.496	н/д	24	0
27.12.24	56.78	48.62	н/д	8.15	4.97	4.87	н/д	182.020	н/д	н/д	179.307	н/д	н/д	н/д	1.462	н/д	24	0
28.12.24	57.04	50.00	н/д	7.04	5.02	4.95	н/д	211.450	н/д	н/д	208.281	н/д	н/д	н/д	1.466	н/д	24	0
29.12.24	56.63	49.64	н/д	6.98	5.06	4.99	н/д	208.837	н/д	н/д	205.746	н/д	н/д	н/д	1.437	н/д	24	0
30.12.24	56.64	49.51	н/д	7.13	5.07	5.00	н/д	208.523	н/д	н/д	205.440	н/д	н/д	н/д	1.465	н/д	24	0
31.12.24	56.77	49.63	н/д	7.14	5.08	5.02	н/д	208.580	н/д	н/д	205.476	н/д	н/д	н/д	1.468	н/д	24	0
01.01.25	57.03	49.87	н/д	7.16	5.08	5.01	н/д	209.712	н/д	н/д	206.567	н/д	н/д	н/д	1.478	н/д	24	0
02.01.25	56.80	49.74	н/д	7.06	5.09	5.02	н/д	209.572	н/д	н/д	206.457	н/д	н/д	н/д	1.457	н/д	24	0
03.01.25	57.33	50.25	н/д	7.08	5.09	5.02	н/д	208.648	н/д	н/д	205.492	н/д	н/д	н/д	1.455	н/д	24	0
04.01.25	56.87	49.98	н/д	6.89	5.09	5.02	н/д	208.450	н/д	н/д	205.340	н/д	н/д	н/д	1.415	н/д	24	0
05.01.25	56.80	49.91	н/д	6.89	5.03	4.96	н/д	208.255	н/д	н/д	205.162	н/д	н/д	н/д	1.413	н/д	24	0
06.01.25	56.60	49.68	н/д	6.92	4.99	4.92	н/д	208.908	н/д	н/д	205.824	н/д	н/д	н/д	1.424	н/д	24	0
07.01.25	56.70	49.47	н/д	7.23	4.99	4.92	н/д	207.962	н/д	н/д	204.872	н/д	н/д	н/д	1.481	н/д	24	0
08.01.25	56.68	49.48	н/д	7.20	4.99	4.92	н/д	208.967	н/д	н/д	205.870	н/д	н/д	н/д	1.483	н/д	24	0
09.01.25	56.25	49.24	н/д	7.01	4.99	4.92	н/д	208.930	н/д	н/д	205.872	н/д	н/д	н/д	1.443	н/д	24	0
10.01.25	55.74	49.03	н/д	6.71	4.99	4.92	н/д	209.230	н/д	н/д	206.225	н/д	н/д	н/д	1.383	н/д	24	0
11.01.25	53.77	47.56	н/д	6.21	4.99	4.92	н/д	209.825	н/д	н/д	207.029	н/д	н/д	н/д	1.285	н/д	24	0
12.01.25	53.74	47.48	н/д	6.26	4.99	4.92	н/д	209.520	н/д	н/д	206.718	н/д	н/д	н/д	1.294	н/д	24	0
13.01.25	53.70	47.28	н/д	6.42	4.98	4.91	н/д	208.960	н/д	н/д	206.170	н/д	н/д	н/д	1.323	н/д	24	0
14.01.25	53.96	47.51	н/д	6.45	5.05	4.98	н/д	209.568	н/д	н/д	206.750	н/д	н/д	н/д	1.333	н/д	24	0
15.01.25	53.99	47.52	н/д	6.47	5.09	5.02	н/д	209.675	н/д	н/д	206.854	н/д	н/д	н/д	1.339	н/д	24	0
16.01.25	55.90	48.95	н/д	6.95	5.11	5.04	н/д	209.850	н/д	н/д	206.819	н/д	н/д	н/д	1.438	н/д	24	0
17.01.25	58.82	51.11	н/д	7.71	5.11	5.04	н/д	210.283	н/д	н/д	206.946	н/д	н/д	н/д	1.595	н/д	24	0
18.01.25	58.84	51.16	н/д	7.68	5.11	5.04	н/д	209.868	н/д	н/д	206.515	н/д	н/д	н/д	1.587	н/д	24	0
19.01.25	58.99	51.33	н/д	7.66	5.11	5.04	н/д	209.780	н/д	н/д	206.425	н/д	н/д	н/д	1.581	н/д	24	0
20.01.25	59.01	51.52	н/д	7.48	5.11	5.04	н/д	210.135	н/д	н/д	206.772	н/д	н/д	н/д	1.548	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	6070.970	---	---	5980.953	---	---	---	44.812	---	744	0
Среднее	56.68	49.19	---	7.49	5.04	4.96	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.12.24 24:00	100599.60 5	0.000	0.000	98718.230	0.000	0.000	0.000	733.249	0.000	24575	34
20.01.25 24:00	106670.57 5	0.000	0.000	104699.18 2	0.000	0.000	0.000	778.062	0.000	25319	34
Итого за период	6070.970	0.000	0.000	5980.952	0.000	0.000	0.000	44.813	0.000	744	0

Представитель абонента _____ /

Представитель поставщика _____ /

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:47:02 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tim.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 10а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Вэлёт ТСРВ-024М
 № ПУ: 1304498
 Тип системы: А42-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	59.96	48.00	11.96	226.94	229.87	-2.93	0.5	0.5	230.76	232.40	-1.64	2.712	24.00
22.12.24	56.23	45.61	10.62	225.92	228.85	-2.92	0.5	0.5	229.29	231.12	-1.83	2.396	24.00
23.12.24	57.83	46.43	11.40	225.60	228.56	-2.96	0.5	0.5	229.15	230.91	-1.76	2.569	24.00
24.12.24	60.86	48.19	12.67	225.99	226.77	-0.77	0.5	0.5	229.91	229.28	0.63	2.859	24.00
25.12.24	61.61	48.79	12.82	227.65	225.30	2.35	0.5	0.5	231.69	227.86	3.83	2.915	24.00
26.12.24	60.25	47.94	12.31	227.19	224.90	2.29	0.5	0.5	231.05	227.37	3.68	2.793	24.00
27.12.24	58.49	46.84	11.65	225.24	222.94	2.31	0.5	0.5	228.87	225.27	3.60	2.620	24.00
28.12.24	58.27	46.48	11.79	218.97	216.50	2.47	0.5	0.5	222.47	218.74	3.73	2.578	24.00
29.12.24	57.84	46.06	11.78	215.79	213.19	2.60	0.5	0.5	219.19	215.35	3.83	2.537	24.00
30.12.24	57.72	45.93	11.79	196.83	197.57	-0.74	0.5	0.5	199.92	199.57	0.35	2.319	24.00
31.12.24	57.95	45.89	12.06	212.28	215.09	-2.81	0.5	0.5	215.64	217.25	-1.62	2.556	24.00
01.01.25	58.21	46.21	12.00	213.32	216.55	-3.23	0.5	0.5	216.71	218.76	-2.04	2.554	24.00
02.01.25	58.00	46.11	11.89	213.24	216.52	-3.28	0.5	0.5	216.61	218.72	-2.10	2.532	24.00
03.01.25	58.52	46.60	11.92	212.24	215.16	-2.92	0.5	0.5	215.65	217.39	-1.74	2.527	24.00
04.01.25	58.11	46.49	11.62	212.01	214.84	-2.83	0.5	0.5	215.37	217.05	-1.68	2.460	24.00
05.01.25	57.99	46.47	11.52	211.84	214.62	-2.78	0.5	0.5	215.19	216.84	-1.65	2.437	24.00
06.01.25	57.82	46.25	11.57	212.68	215.45	-2.77	0.5	0.5	216.02	217.65	-1.63	2.457	24.00
07.01.25	57.88	45.99	11.89	211.52	214.28	-2.76	0.5	0.5	214.85	216.44	-1.59	2.510	24.00
08.01.25	57.87	45.91	11.96	212.35	215.10	-2.76	0.5	0.5	215.69	217.27	-1.58	2.534	24.00
09.01.25	57.43	45.68	11.75	208.93	211.75	-2.82	0.5	0.5	212.18	213.86	-1.68	2.462	23.57
10.01.25	57.12	45.67	11.45	212.84	215.74	-2.89	0.5	0.5	216.11	217.88	-1.77	2.434	24.00
11.01.25	54.88	44.32	10.56	213.65	216.60	-2.95	0.5	0.5	216.69	218.63	-1.94	2.252	24.00
12.01.25	54.91	44.33	10.58	213.22	216.16	-2.94	0.5	0.5	216.26	218.19	-1.94	2.251	24.00
13.01.25	54.76	44.07	10.69	212.78	215.71	-2.93	0.5	0.5	215.79	217.71	-1.92	2.270	24.00
14.01.25	55.11	44.22	10.89	213.29	216.22	-2.93	0.5	0.5	216.35	218.24	-1.89	2.320	24.00
15.01.25	55.12	44.18	10.94	213.50	216.42	-2.92	0.5	0.5	216.56	218.44	-1.88	2.331	24.00
16.01.25	56.75	45.12	11.63	213.46	216.38	-2.92	0.5	0.5	216.70	218.49	-1.78	2.479	24.00
17.01.25	60.08	47.22	12.86	213.59	216.46	-2.87	0.5	0.5	217.20	218.76	-1.56	2.743	24.00
18.01.25	60.10	47.25	12.85	213.17	216.04	-2.88	0.5	0.5	216.77	218.35	-1.57	2.736	24.00
19.01.25	60.23	47.38	12.85	213.18	216.06	-2.88	0.5	0.5	216.80	218.37	-1.57	2.735	24.00
20.01.25	60.27	47.58	12.69	213.59	216.49	-2.89	0.5	0.5	217.23	218.82	-1.60	2.706	24.00
Итого	---	---	---	6682.80	6742.09	-59.29	---	---	6788.68	6810.99	-22.31	78.583	743.57
Среднее	58.01	46.23	11.77	---	---	---	0.5	0.5	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
20.12.24 24:00	-1234.91	1524.153
20.01.25 24:00	-1294.20	1602.736
Итого за период	-59.29	78.583

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:50:33 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 12а

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00169009

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x8691

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	59.46	47.48	11.98	225.050	227.040	222.970	222.970	0.000	5.99	5.90	2.6700	0.0	24.0
22.12.24	56.06	45.28	10.78	223.390	225.570	221.690	221.690	0.000	5.98	5.88	2.3850	0.0	24.0
23.12.24	58.20	46.45	11.75	223.350	225.380	221.400	221.400	0.000	5.98	5.89	2.5960	0.0	24.0
24.12.24	60.97	48.01	12.96	222.940	224.670	220.680	220.680	0.000	5.97	5.88	2.8560	0.0	24.0
25.12.24	61.26	48.27	12.99	222.980	224.780	220.720	220.720	0.000	5.95	5.86	2.8640	0.0	24.0
26.12.24	60.19	47.67	12.52	222.420	224.430	220.350	220.350	0.000	5.95	5.86	2.7540	0.0	24.0
27.12.24	58.20	46.46	11.74	219.580	221.560	217.660	217.660	0.000	5.94	5.86	2.5520	0.0	24.0
28.12.24	58.09	46.19	11.90	213.230	215.130	211.370	211.370	0.000	6.00	5.93	2.5160	0.0	24.0
29.12.24	57.72	45.79	11.93	211.220	213.130	209.410	209.410	0.000	6.04	5.97	2.4940	0.0	24.0
30.12.24	57.73	45.65	12.08	210.790	212.630	208.940	208.940	0.000	6.05	5.98	2.5230	0.0	24.0
31.12.24	57.87	45.74	12.13	211.080	212.890	209.160	209.160	0.000	6.07	5.99	2.5340	0.0	24.0
01.01.25	58.13	46.00	12.13	211.960	213.810	210.060	210.060	0.000	6.06	5.99	2.5440	0.0	24.0
02.01.25	57.89	45.87	12.02	211.870	213.690	209.950	209.950	0.000	6.07	6.00	2.5200	0.0	24.0
03.01.25	58.44	46.35	12.09	211.080	212.890	209.180	209.180	0.000	6.07	6.00	2.5260	0.0	24.0
04.01.25	57.94	46.23	11.71	210.980	212.840	209.140	209.140	0.000	6.07	6.00	2.4470	0.0	24.0
05.01.25	57.91	46.22	11.69	210.600	212.410	208.690	208.690	0.000	6.01	5.94	2.4350	0.0	24.0
06.01.25	57.68	46.01	11.67	211.170	212.940	209.320	209.320	0.000	5.97	5.90	2.4360	0.0	24.0
07.01.25	57.79	45.70	12.09	209.990	211.840	208.170	208.170	0.000	5.97	5.90	2.5130	0.0	24.0
08.01.25	57.79	45.71	12.08	211.260	212.990	209.350	209.350	0.000	5.97	5.90	2.5220	0.0	24.0
09.01.25	57.37	45.48	11.89	208.000	209.910	206.270	206.270	0.000	5.97	5.90	2.4510	0.0	24.0
10.01.25	56.67	45.29	11.38	211.770	213.610	210.020	210.020	0.000	5.97	5.90	2.3860	0.0	24.0
11.01.25	54.80	44.18	10.62	211.970	214.060	210.550	210.550	0.000	5.97	5.89	2.2350	0.0	24.0
12.01.25	54.73	44.08	10.65	211.840	213.760	210.330	210.330	0.000	5.97	5.89	2.2390	0.0	24.0
13.01.25	54.75	43.90	10.85	211.260	213.310	209.810	209.810	0.000	5.97	5.89	2.2680	0.0	24.0
14.01.25	54.97	44.02	10.95	211.900	213.940	210.450	210.450	0.000	6.04	5.96	2.3020	0.0	24.0
15.01.25	55.02	44.06	10.96	211.710	213.880	210.330	210.330	0.000	6.07	5.99	2.3020	0.0	24.0
16.01.25	57.23	45.37	11.86	212.150	214.040	210.430	210.430	0.000	6.09	6.01	2.4920	0.0	24.0
17.01.25	59.97	47.00	12.97	212.530	214.270	210.460	210.460	0.000	6.09	6.02	2.7250	0.0	24.0
18.01.25	59.99	47.01	12.98	212.480	214.180	210.400	210.400	0.000	6.09	6.01	2.7300	0.0	24.0
19.01.25	60.14	47.17	12.97	212.390	214.000	210.270	210.270	0.000	6.09	6.01	2.7230	0.0	24.0
20.01.25	60.15	47.45	12.70	212.740	214.490	210.680	210.680	0.000	6.09	6.01	2.6720	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6635.680	6694.070	6578.209	6578.210	0.000	---	---	78.2120	0.0	744.0
Среднее	57.90	46.00	11.90	---	---	---	---	---	6.02	5.94	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	19063.860	19248.840	18940.050	18941.640	174.7470	-1.590	1682.0	2798.0
20.01.25 24:00	25699.540	25942.910	25518.260	25519.850	252.9590	-1.590	1682.0	3542.0
Итого за период	6635.680	6694.070	6578.209	6578.209	78.2120	0.000	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:06:29 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://fm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО1.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 15

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00169016

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0CB8

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	59.41	47.80	11.61	112.280	112.280	110.420	111.080	-0.660	6.14	5.75	1.2810	0.0	24.0
22.12.24	56.01	45.51	10.50	111.620	111.620	109.940	110.450	-0.510	6.16	5.77	1.1520	0.0	24.0
23.12.24	58.18	46.74	11.44	111.750	111.750	109.960	110.560	-0.600	6.14	5.75	1.2550	0.0	24.0
24.12.24	60.93	48.48	12.45	111.710	111.710	109.790	110.510	-0.720	6.10	5.73	1.3660	0.0	24.0
25.12.24	61.21	48.71	12.50	111.670	111.670	109.750	110.470	-0.720	6.09	5.70	1.3700	0.0	24.0
26.12.24	60.15	48.02	12.13	111.600	111.600	109.680	110.400	-0.720	6.09	5.71	1.3260	0.0	24.0
27.12.24	58.12	46.84	11.28	111.650	111.650	109.920	110.500	-0.580	6.11	5.72	1.2400	0.0	24.0
28.12.24	58.05	46.91	11.14	111.560	111.560	109.880	110.360	-0.480	6.17	5.78	1.2240	0.0	24.0
29.12.24	57.67	46.63	11.04	111.510	111.510	109.830	110.310	-0.480	6.22	5.83	1.2110	0.0	24.0
30.12.24	57.69	46.47	11.22	111.550	111.550	109.870	110.350	-0.480	6.23	5.84	1.2330	0.0	24.0
31.12.24	57.84	46.57	11.27	111.650	111.650	109.970	110.450	-0.480	6.24	5.85	1.2400	0.0	24.0
01.01.25	58.09	46.85	11.24	111.720	111.720	110.040	110.520	-0.480	6.23	5.85	1.2330	0.0	24.0
02.01.25	57.85	46.68	11.17	111.820	111.820	110.140	110.620	-0.480	6.24	5.85	1.2270	0.0	24.0
03.01.25	58.40	47.23	11.17	112.030	112.030	110.350	110.830	-0.480	6.23	5.84	1.2290	0.0	24.0
04.01.25	57.88	47.05	10.83	111.970	111.970	110.290	110.770	-0.480	6.24	5.85	1.1940	0.0	24.0
05.01.25	57.87	47.07	10.80	111.890	111.890	110.210	110.690	-0.480	6.18	5.78	1.1890	0.0	24.0
06.01.25	57.63	46.77	10.86	111.770	111.770	110.090	110.570	-0.480	6.15	5.75	1.1930	0.0	24.0
07.01.25	57.75	46.57	11.18	111.840	111.840	110.160	110.640	-0.480	6.15	5.76	1.2260	0.0	24.0
08.01.25	57.75	46.50	11.25	111.760	111.760	110.080	110.560	-0.480	6.15	5.76	1.2380	0.0	24.0
09.01.25	57.29	46.24	11.05	111.650	111.650	109.980	110.480	-0.500	6.14	5.76	1.2130	0.0	24.0
10.01.25	56.60	46.09	10.51	112.030	112.030	110.380	110.900	-0.520	6.15	5.76	1.1570	0.0	24.0
11.01.25	54.76	44.91	9.85	112.340	112.340	110.730	111.370	-0.640	6.17	5.77	1.0850	0.0	24.0
12.01.25	54.68	44.84	9.84	112.180	112.180	110.660	111.200	-0.540	6.17	5.78	1.0870	0.0	24.0
13.01.25	54.70	44.65	10.05	112.290	112.290	110.760	111.330	-0.570	6.17	5.78	1.1130	0.0	24.0
14.01.25	54.92	44.75	10.17	112.290	112.290	110.630	111.330	-0.700	6.23	5.84	1.1240	0.0	24.0
15.01.25	54.97	44.74	10.23	112.130	112.130	110.450	111.170	-0.720	6.27	5.88	1.1280	0.0	24.0
16.01.25	57.20	46.18	11.02	112.230	112.230	110.470	111.140	-0.670	6.26	5.88	1.2170	0.0	24.0
17.01.25	59.93	47.94	11.99	112.380	112.380	110.460	111.180	-0.720	6.24	5.86	1.3240	0.0	24.0
18.01.25	59.95	47.97	11.98	112.250	112.250	110.330	111.050	-0.720	6.24	5.86	1.3200	0.0	24.0
19.01.25	60.10	48.16	11.94	112.470	112.470	110.550	111.270	-0.720	6.23	5.85	1.3180	0.0	24.0
20.01.25	60.11	48.35	11.76	112.540	112.540	110.620	111.340	-0.720	6.23	5.85	1.3000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3470.1	3470.1	3416.39	3434.40	-18.010	---	---	38.0130	0.0	744.0
Среднее	57.86	46.71	11.14	---	---	---	---	---	6.19	5.80	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	9059.339	9059.339	8940.659	8978.390	81.0890	-37.730	0.0	2534.0
20.01.25 24:00	12417.820	12417.820	12247.129	12302.290	117.8620	-55.160	0.0	3254.0
Итого за период	3358.480	3358.480	3306.470	3323.900	36.7730	-17.430	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:01:02 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 16
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Вэлёт ТСРВ-024М
 № ПУ: 902533
 Тип системы: А32-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	60.05	47.08	12.97	203.67	203.67	0	0.0	0.0	205.91	207.11	-1.21	2.637	24.00
22.12.24	57.11	45.37	11.74	203.25	203.25	0	0.0	0.0	205.20	206.51	-1.30	2.383	24.00
23.12.24	56.28	44.69	11.59	202.36	202.36	0	0.0	0.0	204.29	205.47	-1.18	2.341	24.00
24.12.24	59.93	46.75	13.18	202.09	202.09	0.00	0.0	0.0	204.39	205.39	-1.00	2.660	24.00
25.12.24	61.70	47.73	13.97	201.73	201.73	0	0.0	0.0	204.20	205.12	-0.92	2.816	24.00
26.12.24	60.21	46.94	13.27	201.46	201.46	0	0.0	0.0	203.85	204.71	-0.86	2.668	24.00
27.12.24	59.44	46.59	12.85	201.83	201.83	0.00	0.0	0.0	204.11	205.07	-0.96	2.590	24.00
28.12.24	57.51	45.18	12.33	197.78	197.78	0	0.0	0.0	199.82	200.83	-1.01	2.434	24.00
29.12.24	57.66	44.79	12.87	185.34	185.34	0	0.0	0.0	187.21	188.23	-1.02	2.382	24.00
30.12.24	57.69	44.73	12.96	186.43	186.43	0	0.0	0.0	188.28	189.36	-1.08	2.412	24.00
31.12.24	57.64	44.55	13.09	185.38	185.38	0	0.0	0.0	187.20	188.30	-1.11	2.423	24.00
01.01.25	57.85	44.92	12.93	188.58	188.58	0.00	0.0	0.0	190.49	191.54	-1.05	2.433	24.00
02.01.25	57.83	45.07	12.76	190.55	190.55	0.00	0.0	0.0	192.51	193.52	-1.00	2.427	24.00
03.01.25	58.06	45.08	12.98	186.23	186.23	0.00	0.0	0.0	188.17	189.13	-0.96	2.413	24.00
04.01.25	58.20	45.27	12.93	185.12	185.12	0	0.0	0.0	187.04	188.04	-1.00	2.389	24.00
05.01.25	57.59	45.07	12.52	185.52	185.52	0.00	0.0	0.0	187.37	188.45	-1.08	2.319	24.00
06.01.25	57.70	45.06	12.64	185.39	185.39	0	0.0	0.0	187.24	188.32	-1.08	2.339	24.00
07.01.25	57.56	44.73	12.83	185.07	185.07	0.00	0.0	0.0	186.89	187.98	-1.08	2.371	24.00
08.01.25	57.60	44.50	13.10	184.83	184.83	0.00	0.0	0.0	186.64	187.73	-1.09	2.417	24.00
09.01.25	57.49	44.82	12.67	189.88	189.88	0	0.0	0.0	191.75	192.86	-1.11	2.403	24.00
10.01.25	57.28	44.54	12.74	185.09	185.09	0.00	0.0	0.0	186.94	187.93	-0.99	2.355	24.00
11.01.25	54.94	43.45	11.49	187.55	187.55	0	0.0	0.0	189.20	190.33	-1.13	2.152	24.00
12.01.25	54.75	43.28	11.47	186.52	186.52	0	0.0	0.0	188.23	189.20	-0.97	2.137	24.00
13.01.25	54.38	42.99	11.39	187.11	187.11	0	0.0	0.0	188.73	189.84	-1.11	2.129	24.00
14.01.25	54.87	43.00	11.87	185.56	185.56	0.00	0.0	0.0	187.18	188.30	-1.12	2.198	24.00
15.01.25	54.86	43.07	11.79	187.60	187.60	0	0.0	0.0	189.23	190.39	-1.16	2.207	24.00
16.01.25	55.10	43.16	11.94	187.15	187.15	0.00	0.0	0.0	188.80	189.93	-1.13	2.231	24.00
17.01.25	59.51	45.57	13.94	187.27	187.27	0.00	0.0	0.0	189.33	190.26	-0.94	2.607	24.00
18.01.25	59.85	45.84	14.01	176.52	176.52	-0.01	0.0	0.0	178.50	179.35	-0.85	2.469	22.67
19.01.25	59.94	46.00	13.94	187.24	187.24	0	0.0	0.0	189.31	190.28	-0.97	2.607	24.00
20.01.25	59.99	46.21	13.78	187.15	187.15	0.00	0.0	0.0	189.22	190.22	-1.00	2.576	24.00
Итого	---	---	---	5897.26	5897.26	-0.01	---	---	5957.22	5989.67	-32.46	74.925	742.67
Среднее	57.76	45.03	12.73	---	---	---	0.0	0.0	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
20.12.24 24:00	-11659.37	6079.873
20.01.25 24:00	-11659.38	6154.798
Итого за период	-0.01	74.925

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:06:20 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Девонская, 19

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ491

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	1.58	60.05	157.82	50.02	157.92	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	1.53	59.23	157.67	49.49	157.87	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.37	55.85	157.14	47.09	157.38	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.49	57.98	156.77	48.43	157.04	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	1.64	60.73	156.58	50.27	156.84	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	1.64	61.02	156.61	50.52	156.81	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	1.59	59.97	156.67	49.82	156.85	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	1.49	57.97	156.72	48.45	156.90	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.47	57.88	156.81	48.48	156.95	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.46	57.51	156.76	48.16	156.92	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.47	57.51	156.66	48.09	156.88	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.47	57.66	156.67	48.26	156.90	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.47	57.92	156.72	48.50	156.84	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.46	57.67	156.96	48.36	157.08	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.46	58.23	157.62	48.92	157.85	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.42	57.71	157.37	48.65	157.70	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.42	57.69	156.94	48.62	157.23	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.43	57.45	156.75	48.29	156.98	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.47	57.56	156.64	48.14	156.91	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.46	57.55	156.40	48.21	156.69	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.44	57.09	156.39	47.85	156.69	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.39	56.45	157.31	47.58	157.49	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.31	54.59	157.53	46.29	157.70	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.31	54.52	157.39	46.15	157.56	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.33	54.53	157.38	46.05	157.59	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.34	54.74	157.36	46.23	157.48	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.34	54.79	156.81	46.22	156.82	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.46	57.00	156.64	47.67	156.64	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	1.59	59.70	156.57	49.53	156.56	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	1.58	59.72	156.39	49.63	156.52	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	1.57	59.88	156.84	49.82	156.76	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	45.45	---	4864.89	---	4870.35	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.682	---	48.316	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:43:30 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 6

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: 378

№ ПУ: 02816814

Система: 1

ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.12.24	57.4	44.9	68.402	0.837	24.00
22.12.24	55.4	43.7	68.426	0.789	24.00
23.12.24	58.0	45.1	68.477	0.868	24.00
24.12.24	60.8	46.6	68.438	0.950	24.00
25.12.24	60.1	46.4	68.496	0.926	24.00
26.12.24	59.3	46.0	69.551	0.907	24.00
27.12.24	58.1	45.3	68.027	0.860	24.00
28.12.24	56.7	44.4	67.566	0.816	24.00
29.12.24	57.0	44.5	67.539	0.835	24.00
30.12.24	57.3	44.6	67.555	0.846	24.00
31.12.24	57.2	44.6	67.590	0.836	24.00
01.01.25	57.3	44.7	67.551	0.834	24.00
02.01.25	57.3	44.8	67.539	0.832	24.00
03.01.25	57.6	45.1	67.520	0.826	24.00
04.01.25	57.5	45.3	67.531	0.816	24.00
05.01.25	57.5	45.3	67.551	0.813	24.00
06.01.25	57.6	45.1	67.578	0.828	24.00
07.01.25	57.1	44.6	67.863	0.837	24.00
08.01.25	57.5	44.9	67.898	0.843	24.00
09.01.25	56.1	44.1	67.258	0.799	24.00
10.01.25	55.2	43.6	67.496	0.777	24.00
11.01.25	54.5	43.2	67.703	0.753	24.00
12.01.25	53.1	42.3	67.766	0.726	24.00
13.01.25	54.7	43.1	67.730	0.775	24.00
14.01.25	54.7	43.1	67.719	0.774	24.00
15.01.25	54.4	42.9	67.957	0.770	24.00
16.01.25	57.1	44.5	68.148	0.849	24.00
17.01.25	58.5	45.3	68.227	0.887	24.00
18.01.25	59.5	46.0	68.355	0.909	24.00
19.01.25	59.5	46.1	68.230	0.897	24.00
20.01.25	59.7	46.5	68.262	0.891	24.00
Итого	---	---	2105.949	25.906	744.00
Среднее	57.2	44.7	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.12.24 24:00	55073.578	598.062	18532.000
20.01.25 24:00	57179.527	623.968	19276.000
Итого за период	2105.949	25.906	744.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:41:00 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 17

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00169030

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x27DD

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	59.33	52.15	7.18	409.270	0.000	402.660	0.000	402.660	6.20	6.00	2.8870	0.0	24.0
22.12.24	55.91	49.48	6.43	407.480	0.000	401.590	0.000	401.590	6.20	6.00	2.5810	0.0	24.0
23.12.24	58.01	50.99	7.02	407.460	0.000	401.100	0.000	401.100	6.20	6.00	2.8110	0.0	24.0
24.12.24	60.79	53.09	7.70	405.630	0.000	398.750	0.000	398.750	6.20	6.00	3.0680	0.0	24.0
25.12.24	61.11	53.40	7.71	405.760	0.000	398.810	0.000	398.810	6.20	6.00	3.0740	0.0	24.0
26.12.24	60.03	52.55	7.48	405.180	0.000	398.460	0.000	398.460	6.20	6.00	2.9760	0.0	24.0
27.12.24	58.08	51.00	7.08	398.670	0.000	392.460	0.000	392.460	6.20	6.00	2.7630	0.0	24.0
28.12.24	57.96	50.82	7.14	385.870	0.000	379.870	0.000	379.870	6.20	6.00	2.7060	0.0	24.0
29.12.24	57.57	50.42	7.15	380.420	0.000	374.640	0.000	374.640	6.20	6.00	2.6770	0.0	24.0
30.12.24	57.59	50.33	7.26	380.450	0.000	374.630	0.000	374.630	6.20	6.00	2.7170	0.0	24.0
31.12.24	57.73	50.42	7.31	380.490	0.000	374.690	0.000	374.690	6.20	6.00	2.7370	0.0	24.0
01.01.25	57.99	50.71	7.28	382.770	0.000	376.770	0.000	376.770	6.20	6.00	2.7390	0.0	24.0
02.01.25	57.75	50.52	7.23	382.630	0.000	376.700	0.000	376.700	6.20	6.00	2.7230	0.0	24.0
03.01.25	58.30	51.04	7.26	380.860	0.000	374.860	0.000	374.860	6.20	6.00	2.7190	0.0	24.0
04.01.25	57.80	50.73	7.07	381.970	0.000	376.100	0.000	376.100	6.20	6.00	2.6560	0.0	24.0
05.01.25	57.77	50.74	7.03	380.540	0.000	374.700	0.000	374.700	6.20	6.00	2.6340	0.0	24.0
06.01.25	57.54	50.47	7.07	382.840	0.000	377.040	0.000	377.040	6.20	6.00	2.6640	0.0	24.0
07.01.25	57.65	50.35	7.30	380.570	0.000	374.760	0.000	374.760	6.20	6.00	2.7310	0.0	24.0
08.01.25	57.64	50.33	7.31	382.550	0.000	376.710	0.000	376.710	6.20	6.00	2.7520	0.0	24.0
09.01.25	57.19	49.97	7.22	382.960	0.000	377.170	0.000	377.170	6.20	6.00	2.7190	0.0	24.0
10.01.25	56.55	49.71	6.84	381.700	0.000	376.090	0.000	376.090	6.20	6.00	2.5710	0.0	24.0
11.01.25	54.68	48.29	6.39	382.880	0.000	377.600	0.000	377.600	6.20	6.00	2.4080	0.0	24.0
12.01.25	54.61	48.22	6.39	381.900	0.000	376.620	0.000	376.620	6.20	6.00	2.4020	0.0	24.0
13.01.25	54.61	48.10	6.51	382.230	0.000	376.940	0.000	376.940	6.20	6.00	2.4520	0.0	24.0
14.01.25	54.83	48.29	6.54	382.790	0.000	377.500	0.000	377.500	6.20	6.00	2.4670	0.0	24.0
15.01.25	54.88	48.28	6.60	382.180	0.000	376.860	0.000	376.860	6.20	6.00	2.4840	0.0	24.0
16.01.25	57.04	49.91	7.13	382.640	0.000	376.890	0.000	376.890	6.20	6.00	2.6860	0.0	24.0
17.01.25	59.81	51.99	7.82	383.050	0.000	376.770	0.000	376.770	6.20	6.00	2.9460	0.0	24.0
18.01.25	59.84	52.03	7.81	382.920	0.000	376.680	0.000	376.680	6.20	6.00	2.9390	0.0	24.0
19.01.25	59.99	52.21	7.78	383.980	0.000	377.660	0.000	377.660	6.20	6.00	2.9360	0.0	24.0
20.01.25	60.01	52.36	7.65	383.260	0.000	376.960	0.000	376.960	6.20	6.00	2.8810	0.0	24.0
Итого	---	---	---	12013.9	0.0	11829.04	0.00	11829.040	---	---	84.5060	0.0	744.0
Среднее	57.76	50.60	7.15	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	28434.350	0.000	28067.280	0.000	176.6550	28067.280	0.0	3610.0
20.01.25 24:00	40448.250	0.000	39896.319	0.000	261.1610	39896.320	0.0	4354.0
Итого за период	12013.900	0.000	11829.039	0.000	84.5060	11829.040	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:06:43 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 17а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Вzlёт TCPB-024
 № ПУ: 902185
 Тип системы: А32-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	59.74	47.63	12.11	206.07	206.05	0.01	0.000	0.000	209.51	208.38	1.14	2.493	24.000
22.12.24	56.03	45.28	10.75	205.15	205.06	0.08	0.000	0.000	208.18	207.17	1.01	2.205	24.000
23.12.24	56.90	45.62	11.28	204.84	204.75	0.08	0.000	0.000	207.97	206.87	1.10	2.309	24.000
24.12.24	60.13	47.62	12.51	204.24	204.23	0.01	0.000	0.000	207.69	206.54	1.16	2.552	24.000
25.12.24	61.31	48.39	12.92	204.28	204.28	0.00	0.000	0.000	207.85	206.67	1.18	2.637	24.000
26.12.24	59.77	47.45	12.32	203.86	203.83	0.02	0.000	0.000	207.28	206.10	1.18	2.507	24.000
27.12.24	58.24	46.50	11.74	202.11	202.06	0.05	0.000	0.000	205.38	204.20	1.18	2.374	24.000
28.12.24	57.85	47.38	10.47	240.71	240.66	0.05	0.000	0.000	244.52	243.37	1.15	2.414	24.000
29.12.24	57.49	49.64	7.85	316.93	316.93	0.00	0.000	0.000	321.90	320.76	1.14	2.483	24.000
30.12.24	57.48	49.60	7.88	317.82	317.82	0.00	0.000	0.000	322.76	321.69	1.07	2.500	24.000
31.12.24	57.54	49.62	7.92	316.88	316.88	0.00	0.000	0.000	321.77	320.79	0.98	2.507	24.000
01.01.25	57.80	49.87	7.93	317.80	317.80	0.00	0.000	0.000	322.83	321.67	1.16	2.515	24.000
02.01.25	57.63	49.78	7.85	317.67	317.67	0.00	0.000	0.000	322.67	321.52	1.16	2.491	24.000
03.01.25	58.08	50.24	7.84	317.28	317.28	0.00	0.000	0.000	322.33	321.21	1.12	2.485	24.000
04.01.25	57.84	50.20	7.64	318.94	318.93	0.00	0.000	0.000	323.98	322.88	1.10	2.432	24.000
05.01.25	57.58	50.05	7.53	319.50	319.50	0.00	0.000	0.000	324.51	323.43	1.08	2.402	24.000
06.01.25	57.49	49.94	7.55	319.58	319.58	0.00	0.000	0.000	324.58	323.48	1.10	2.409	24.000
07.01.25	57.45	49.71	7.74	319.38	319.38	0.00	0.000	0.000	324.38	323.25	1.13	2.468	24.000
08.01.25	57.49	49.67	7.82	318.64	318.64	0.00	0.000	0.000	323.64	322.48	1.16	2.490	24.000
09.01.25	57.11	49.41	7.70	319.84	319.82	0.02	0.000	0.000	324.81	323.63	1.18	2.460	24.000
10.01.25	57.05	49.49	7.56	317.28	317.28	0.00	0.000	0.000	322.19	321.07	1.12	2.396	24.000
11.01.25	54.52	47.64	6.88	317.62	317.56	0.05	0.000	0.000	322.15	321.07	1.08	2.182	24.000
12.01.25	54.58	47.70	6.88	317.82	317.76	0.06	0.000	0.000	322.37	321.28	1.09	2.186	24.000
13.01.25	54.30	47.41	6.89	318.32	318.22	0.09	0.000	0.000	322.83	321.71	1.12	2.194	24.000
14.01.25	54.78	47.75	7.03	318.23	318.17	0.05	0.000	0.000	322.81	321.70	1.11	2.237	24.000
15.01.25	54.73	47.64	7.09	315.87	315.74	0.13	0.000	0.000	320.41	319.23	1.18	2.243	24.000
16.01.25	55.77	48.39	7.38	318.39	318.12	0.26	0.000	0.000	323.14	321.75	1.39	2.357	24.000
17.01.25	59.68	51.21	8.47	316.94	316.81	0.13	0.000	0.000	322.30	320.83	1.48	2.685	24.000
18.01.25	59.70	51.23	8.47	316.78	316.64	0.13	0.000	0.000	322.14	320.66	1.48	2.686	24.000
19.01.25	59.83	51.36	8.47	316.89	316.76	0.12	0.000	0.000	322.27	320.80	1.47	2.686	24.000
20.01.25	59.85	51.49	8.36	316.84	316.74	0.10	0.000	0.000	322.23	320.80	1.43	2.651	24.000
Итого	---	---	---	8982.50	8980.96	1.54	---	---	9123.41	9086.96	36.45	75.635	744.000
Среднее	57.60	48.87	8.74	---	---	---	0.000	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:06:52 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 19а

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА769

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.81	60.15	227.99	47.81	223.22	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.76	59.36	228.09	47.22	223.12	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	2.48	55.96	226.30	44.97	222.08	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.70	58.07	226.21	46.12	221.87	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	2.94	60.84	225.53	47.78	221.20	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.95	61.15	225.69	48.07	221.32	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	2.85	60.07	225.20	47.41	220.93	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	2.69	58.08	236.63	46.67	232.32	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	2.67	58.00	241.54	46.94	237.37	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	2.62	57.62	239.61	46.65	235.47	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	2.66	57.63	239.18	46.49	234.99	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	2.68	57.78	239.69	46.59	235.26	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	2.69	58.04	240.36	46.84	236.11	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	2.67	57.80	240.43	46.68	236.02	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	2.67	58.35	239.90	47.20	235.23	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	2.59	57.84	239.92	47.02	235.26	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	2.57	57.81	239.75	47.06	234.95	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	2.59	57.58	240.36	46.79	235.70	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	2.65	57.69	238.58	46.55	234.50	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	2.69	57.69	240.02	46.47	235.61	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	2.65	57.24	239.91	46.17	235.50	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	2.54	56.59	240.38	46.01	236.23	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	2.36	54.72	240.82	44.90	236.76	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	2.35	54.65	240.62	44.85	236.54	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	2.39	54.66	239.90	44.68	235.91	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.42	54.88	240.49	44.78	236.53	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	2.45	54.93	241.03	44.75	237.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	2.65	57.10	240.50	46.08	236.62	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	2.90	59.86	240.71	47.81	236.61	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.90	59.88	240.76	47.84	236.55	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	2.89	60.04	241.10	48.02	236.47	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	82.43	---	7347.20	---	7213.25	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.808	---	46.555	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:44:48 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 20

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00177887

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x551С

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	59.36	50.67	8.69	444.990	449.820	437.790	444.400	-6.610	6.90	6.52	3.8060	0.0	24.0
22.12.24	55.96	48.14	7.82	443.070	447.610	436.590	442.810	-6.220	6.90	5.83	3.4130	0.0	24.0
23.12.24	58.12	49.57	8.55	442.670	447.440	435.780	442.310	-6.530	6.90	6.70	3.7250	0.0	24.0
24.12.24	60.89	51.53	9.36	442.240	447.140	434.760	441.590	-6.830	6.90	6.51	4.0660	0.0	24.0
25.12.24	61.17	51.84	9.33	442.660	447.610	435.110	441.960	-6.850	6.90	6.70	4.0540	0.0	24.0
26.12.24	60.10	51.12	8.98	442.740	447.560	435.380	442.040	-6.660	6.90	6.70	3.9070	0.0	24.0
27.12.24	58.08	49.71	8.37	442.050	446.770	435.150	441.590	-6.440	6.90	6.70	3.6370	0.0	24.0
28.12.24	58.01	49.67	8.34	440.390	445.150	433.610	440.070	-6.460	6.90	6.70	3.6080	0.0	24.0
29.12.24	57.63	49.34	8.29	440.050	444.730	433.330	439.690	-6.360	6.90	6.70	3.5850	0.0	24.0
30.12.24	57.64	49.28	8.36	439.940	444.750	433.220	439.710	-6.490	6.90	6.70	3.6180	0.0	24.0
31.12.24	57.79	49.38	8.41	440.320	445.040	433.600	440.000	-6.400	6.90	6.70	3.6390	0.0	24.0
01.01.25	58.05	49.63	8.42	440.540	445.290	433.730	440.240	-6.510	6.90	6.70	3.6470	0.0	24.0
02.01.25	57.80	49.47	8.33	440.620	445.290	433.870	440.250	-6.380	6.90	6.70	3.6100	0.0	24.0
03.01.25	58.36	50.00	8.36	440.590	445.240	433.630	439.960	-6.330	6.90	6.70	3.6200	0.0	24.0
04.01.25	57.85	49.74	8.11	440.580	445.230	433.760	440.000	-6.240	6.90	3.67	3.5380	0.0	24.0
05.01.25	57.83	49.77	8.06	440.590	445.170	433.870	439.940	-6.070	6.90	5.45	3.5020	0.0	24.0
06.01.25	57.59	49.50	8.09	441.040	445.630	434.320	440.450	-6.130	6.90	2.86	3.5460	0.0	24.0
07.01.25	57.71	49.35	8.36	440.200	444.870	433.480	439.730	-6.250	6.90	1.76	3.6600	0.0	24.0
08.01.25	57.71	49.32	8.39	440.330	444.980	433.610	439.890	-6.280	6.90	2.07	3.6700	0.0	24.0
09.01.25	57.24	49.01	8.23	440.370	444.940	433.750	439.810	-6.060	6.90	1.34	3.6130	0.0	24.0
10.01.25	56.57	48.69	7.88	441.250	445.830	434.720	440.770	-6.050	6.90	1.33	3.4680	0.0	24.0
11.01.25	54.71	47.37	7.34	442.350	446.910	436.200	442.130	-5.930	6.90	3.65	3.2240	0.0	24.0
12.01.25	54.64	47.27	7.37	442.130	446.640	436.040	442.010	-5.970	6.90	6.84	3.2070	0.0	24.0
13.01.25	54.66	47.20	7.46	441.940	446.490	435.860	441.860	-6.000	6.90	6.70	3.2500	0.0	24.0
14.01.25	54.87	47.32	7.55	442.140	446.730	435.910	442.040	-6.130	6.90	6.70	3.2890	0.0	24.0
15.01.25	54.92	47.31	7.61	442.120	446.640	435.880	441.970	-6.090	6.90	6.70	3.3160	0.0	24.0
16.01.25	57.15	48.85	8.30	442.180	447.100	435.520	442.070	-6.550	6.90	6.70	3.6120	0.0	24.0
17.01.25	59.89	50.84	9.05	442.550	447.390	435.350	442.010	-6.660	6.90	6.70	3.9330	0.0	24.0
18.01.25	59.91	50.89	9.02	442.630	447.440	435.410	442.050	-6.640	6.90	6.70	3.9230	0.0	24.0
19.01.25	60.06	51.07	8.99	442.810	447.690	435.480	442.170	-6.690	6.90	6.70	3.9080	0.0	24.0
20.01.25	60.07	51.25	8.82	442.710	447.570	435.420	442.050	-6.630	6.90	6.70	3.8370	0.0	24.0
Итого	---	---	---	13690.7	13836.6	13480.13	13677.57	-197.440	---	---	112.4310	0.0	744.0
Среднее	57.81	49.48	8.33	---	---	---	---	---	6.90	5.65	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	36828.329	37344.459	36351.680	36974.120	241.3550	-622.440	990.0	3441.0
20.01.25 24:00	50966.470	51633.400	50272.680	51099.110	357.1660	-826.430	990.0	4209.0
Итого за период	14138.141	14288.940	13921.000	14124.989	115.8110	-203.990	0.0	768.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:02:57 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 206

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00121216

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0хЕА7С

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	59.68	51.80	7.88	308.800	303.920	303.860	300.140	3.720	16.00	6.70	2.4480	0.0	24.0
22.12.24	56.28	49.17	7.11	307.210	302.640	302.890	299.280	3.610	16.00	6.70	2.2070	0.0	24.0
23.12.24	58.46	50.73	7.73	307.040	302.310	302.340	298.690	3.650	16.00	6.70	2.3900	0.0	24.0
24.12.24	61.24	52.77	8.47	306.950	302.000	301.810	298.060	3.750	16.00	6.70	2.6090	0.0	24.0
25.12.24	61.51	53.03	8.48	307.110	302.100	301.910	298.120	3.790	16.00	6.70	2.6150	0.0	24.0
26.12.24	60.45	52.22	8.23	306.860	302.070	301.820	298.230	3.590	16.00	6.70	2.5350	0.0	24.0
27.12.24	58.41	50.74	7.67	306.680	302.010	301.990	298.390	3.600	16.00	6.70	2.3680	0.0	24.0
28.12.24	58.33	50.69	7.64	306.110	301.350	301.480	297.750	3.730	16.00	6.70	2.3540	0.0	24.0
29.12.24	57.95	50.41	7.54	306.050	301.250	301.490	297.650	3.840	16.00	6.70	2.3240	0.0	24.0
30.12.24	57.97	50.37	7.60	306.080	301.240	301.520	297.640	3.880	16.00	6.70	2.3460	0.0	24.0
31.12.24	58.12	50.53	7.59	306.160	301.270	301.590	297.670	3.920	16.00	6.70	2.3400	0.0	24.0
01.01.25	58.38	50.74	7.64	306.200	301.290	301.530	297.690	3.840	16.00	6.70	2.3540	0.0	24.0
02.01.25	58.13	50.59	7.54	306.150	301.200	301.570	297.600	3.970	16.00	6.70	2.3240	0.0	24.0
03.01.25	58.69	51.14	7.55	306.020	301.090	301.220	297.490	3.730	16.00	6.70	2.3240	0.0	24.0
04.01.25	58.17	50.79	7.38	305.690	300.920	301.030	297.320	3.710	16.00	6.70	2.2720	0.0	24.0
05.01.25	58.16	50.78	7.38	305.560	300.820	301.000	297.220	3.780	16.00	6.70	2.2730	0.0	24.0
06.01.25	57.92	50.52	7.40	305.860	301.050	301.300	297.450	3.850	16.00	6.70	2.2820	0.0	24.0
07.01.25	58.04	50.46	7.58	305.800	300.890	301.240	297.290	3.950	16.00	6.70	2.3330	0.0	24.0
08.01.25	58.03	50.45	7.58	305.810	301.020	301.250	297.420	3.830	16.00	6.70	2.3350	0.0	24.0
09.01.25	57.57	50.17	7.40	305.630	300.910	301.140	297.370	3.770	16.00	6.70	2.2800	0.0	24.0
10.01.25	56.88	49.73	7.15	306.160	301.450	301.740	297.940	3.800	16.00	6.70	2.2090	0.0	24.0
11.01.25	55.03	48.33	6.70	306.840	302.200	302.730	298.840	3.890	16.00	6.70	2.0800	0.0	24.0
12.01.25	54.95	48.23	6.72	306.760	302.060	302.610	298.710	3.900	16.00	6.70	2.0900	0.0	24.0
13.01.25	54.98	48.18	6.80	306.690	301.970	302.540	298.630	3.910	16.00	6.70	2.1090	0.0	24.0
14.01.25	55.20	48.33	6.87	306.740	302.020	302.520	298.660	3.860	16.00	6.70	2.1320	0.0	24.0
15.01.25	55.25	48.37	6.88	306.780	302.130	302.520	298.770	3.750	16.00	6.70	2.1380	0.0	24.0
16.01.25	57.50	50.00	7.50	306.980	302.210	302.390	298.670	3.720	16.00	6.70	2.3190	0.0	24.0
17.01.25	60.23	52.07	8.16	307.190	302.250	302.150	298.410	3.740	16.00	6.70	2.5180	0.0	24.0
18.01.25	60.25	52.10	8.15	307.180	302.320	302.140	298.480	3.660	16.00	6.70	2.5160	0.0	24.0
19.01.25	60.40	52.25	8.15	307.270	302.430	302.230	298.590	3.640	16.00	6.70	2.5160	0.0	24.0
20.01.25	60.41	52.35	8.06	307.380	302.470	302.340	298.630	3.710	16.00	6.70	2.4910	0.0	24.0
Итого	---	---	---	9503.7	9354.8	9359.89	9242.80	117.090	---	---	72.4310	0.0	744.0
Среднее	58.14	50.58	7.56	---	---	---	---	---	16.00	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	25036.180	24724.049	24715.480	24470.550	159.3910	244.930	23.0	3443.0
20.01.25 24:00	34539.920	34078.910	34075.370	33713.349	231.8220	362.020	23.0	4187.0
Итого за период	9503.739	9354.861	9359.890	9242.799	72.4310	117.090	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:54:43 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 21
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
 № ПУ: 802467
 Тип системы: А32-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	59.80	45.61	14.19	149.51	149.46	0.05	0.005	0.000	152.05	150.98	1.07	2.121	24.000
22.12.24	56.13	43.52	12.61	149.05	148.93	0.11	0.005	0.000	151.30	150.32	0.98	1.882	24.000
23.12.24	56.91	43.75	13.16	148.73	148.63	0.10	0.005	0.000	151.03	150.02	1.01	1.959	24.000
24.12.24	60.16	45.44	14.72	148.35	148.30	0.05	0.005	0.000	150.90	149.79	1.11	2.183	24.000
25.12.24	61.41	46.81	14.60	157.34	157.31	0.02	0.005	0.000	160.10	159.03	1.07	2.286	24.000
26.12.24	59.89	46.94	12.95	170.37	170.37	0.00	0.005	0.000	173.19	172.28	0.91	2.204	24.000
27.12.24	58.39	46.08	12.31	169.66	169.66	0.00	0.005	0.000	172.36	171.48	0.88	2.087	24.000
28.12.24	57.93	45.70	12.23	166.50	166.50	0.00	0.005	0.000	169.12	168.24	0.88	2.034	24.000
29.12.24	57.53	45.43	12.10	164.39	164.38	0.00	0.005	0.000	166.96	166.07	0.89	1.986	24.000
30.12.24	57.51	45.29	12.22	164.80	164.80	0.00	0.005	0.000	167.37	166.48	0.88	2.011	24.000
31.12.24	57.56	45.25	12.31	164.49	164.49	0.00	0.005	0.000	167.06	166.16	0.91	2.022	24.000
01.01.25	57.81	45.53	12.28	164.98	164.97	0.00	0.005	0.000	167.58	166.68	0.90	2.023	24.000
02.01.25	57.66	45.43	12.23	164.99	164.99	0.00	0.005	0.000	167.58	166.69	0.89	2.015	24.000
03.01.25	58.10	45.88	12.22	164.74	164.74	0.00	0.005	0.000	167.36	166.46	0.90	2.009	24.000
04.01.25	57.87	45.93	11.94	164.47	164.47	0.00	0.005	0.000	167.07	166.19	0.88	1.962	24.000
05.01.25	57.58	45.77	11.81	164.53	164.53	0.00	0.005	0.000	167.12	166.23	0.89	1.941	24.000
06.01.25	57.51	45.66	11.85	164.72	164.71	0.00	0.005	0.000	167.30	166.41	0.89	1.950	24.000
07.01.25	57.47	45.30	12.17	164.35	164.34	0.00	0.005	0.000	166.93	166.00	0.92	1.996	24.000
08.01.25	57.50	45.19	12.31	164.41	164.40	0.00	0.005	0.000	166.98	166.06	0.92	2.022	24.000
09.01.25	57.12	44.99	12.13	165.03	165.02	0.01	0.005	0.000	167.58	166.68	0.90	2.000	24.000
10.01.25	57.09	45.14	11.95	164.67	164.66	0.01	0.005	0.000	167.22	166.31	0.91	1.965	24.000
11.01.25	54.55	43.70	10.85	165.49	165.46	0.03	0.005	0.000	167.86	167.01	0.85	1.794	24.000
12.01.25	54.61	43.68	10.93	165.24	165.21	0.03	0.005	0.000	167.61	166.75	0.85	1.806	24.000
13.01.25	54.32	43.33	10.99	165.17	165.13	0.04	0.005	0.000	167.51	166.65	0.86	1.814	24.000
14.01.25	54.82	43.52	11.30	165.11	165.08	0.02	0.005	0.000	167.48	166.62	0.87	1.864	24.000
15.01.25	54.76	43.39	11.37	165.42	165.40	0.02	0.005	0.000	167.80	166.93	0.87	1.878	24.000
16.01.25	55.74	43.93	11.81	165.22	165.18	0.04	0.005	0.000	167.68	166.75	0.93	1.950	24.000
17.01.25	59.69	46.29	13.40	165.35	165.35	0.00	0.005	0.000	168.12	167.10	1.02	2.212	24.000
18.01.25	59.71	46.34	13.37	165.08	165.07	0.00	0.005	0.000	167.85	166.83	1.02	2.205	24.000
19.01.25	59.84	46.52	13.32	165.17	165.17	0.00	0.005	0.000	167.95	166.95	1.00	2.197	24.000
20.01.25	59.87	46.73	13.14	165.21	165.20	0.00	0.005	0.000	167.99	166.99	1.01	2.167	24.000
Итого	---	---	---	5052.55	5051.89	0.66	---	---	5131.99	5103.11	28.88	62.546	744.000
Среднее	57.64	45.23	12.41	---	---	---	0.005	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:06:36 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 21а

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ673

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.06	60.21	139.08	45.38	144.54	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.02	59.45	138.97	44.91	144.35	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.81	56.04	138.29	42.91	143.87	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.97	58.11	138.23	43.87	143.57	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	2.15	60.87	137.83	45.23	142.83	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.17	61.20	137.91	45.44	142.91	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	2.10	60.12	137.63	44.85	142.63	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	1.95	58.15	133.41	43.55	138.40	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.90	58.05	127.77	43.14	132.79	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.88	57.66	126.73	42.77	131.63	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.91	57.66	126.45	42.56	131.13	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.91	57.81	126.60	42.72	131.43	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.92	58.07	127.09	42.96	131.84	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.90	57.84	127.02	42.87	131.90	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.89	58.39	126.55	43.40	131.87	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.84	57.88	126.56	43.33	131.85	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.83	57.83	126.38	43.31	131.62	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.84	57.60	126.82	43.08	131.98	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.88	57.71	126.19	42.76	130.88	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.90	57.71	126.79	42.71	131.76	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.86	57.27	126.67	42.56	132.03	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.79	56.64	127.02	42.50	132.44	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.68	54.76	127.33	41.53	132.86	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.69	54.70	127.25	41.42	132.33	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.71	54.70	126.92	41.21	131.74	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.73	54.92	127.25	41.29	132.13	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.73	54.94	125.42	41.12	130.05	23.66	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.87	57.11	127.39	42.37	132.14	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	2.05	59.87	127.45	43.77	132.10	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.04	59.90	127.42	43.84	132.14	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	2.05	60.05	127.35	43.97	132.26	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	59.03	---	4019.77	---	4176.00	743.66	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.846	---	43.140	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:44:45 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ522

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.15	60.41	186.09	48.84	185.02	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.11	59.65	185.91	48.28	184.83	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.89	56.20	185.19	45.98	184.16	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.06	58.28	184.93	47.14	183.89	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	2.25	61.07	184.43	48.84	183.35	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.27	61.41	184.69	49.12	183.59	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	2.19	60.32	184.70	48.43	183.60	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	2.04	58.34	177.17	46.82	176.24	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.99	58.24	169.62	46.49	168.89	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.97	57.84	169.10	46.20	168.39	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.98	57.86	168.96	46.11	168.24	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.98	58.01	169.24	46.25	168.52	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	2.00	58.26	169.38	46.44	168.63	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.98	58.02	169.34	46.31	168.60	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.96	58.58	169.32	46.97	168.58	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.91	58.08	169.34	46.76	168.64	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.91	58.06	169.29	46.75	168.59	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.93	57.83	169.69	46.45	168.96	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.98	57.93	169.04	46.22	168.29	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.98	57.92	169.38	46.20	168.66	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.95	57.47	169.37	45.93	168.65	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.87	56.86	169.73	45.79	169.01	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.76	54.95	170.19	44.61	169.47	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.76	54.89	170.01	44.52	169.31	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.79	54.89	169.80	44.32	169.11	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.81	55.12	170.03	44.44	169.33	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.83	55.16	169.99	44.38	169.30	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.97	57.29	169.98	45.71	169.23	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	2.16	60.10	169.98	47.39	169.20	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.15	60.12	170.07	47.45	169.30	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	2.15	60.28	170.14	47.64	169.37	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	61.73	---	5374.10	---	5348.95	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	58.046	---	46.541	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:44:08 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 23а

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00182343

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x3C57

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	59.30	47.24	12.06	182.040	177.510	179.100	175.630	3.470	6.29	6.00	2.1550	0.0	24.0
22.12.24	55.90	45.06	10.84	181.270	176.810	178.630	175.130	3.500	6.27	6.00	1.9350	0.0	24.0
23.12.24	58.04	46.28	11.76	181.110	176.600	178.310	174.810	3.500	6.28	6.00	2.0940	0.0	24.0
24.12.24	60.80	47.89	12.91	180.640	175.870	177.620	173.950	3.670	6.28	6.00	2.2940	0.0	24.0
25.12.24	61.27	48.10	13.17	159.810	176.300	157.060	174.380	-17.320	6.26	6.00	2.0480	0.0	24.0
26.12.24	60.05	47.49	12.56	0.960	176.230	0.940	174.310	-173.370	6.25	6.00	0.0120	0.0	24.0
27.12.24	58.02	46.25	11.77	0.000	175.140	0.000	173.370	-173.370	6.24	6.00	0.0000	0.0	24.0
28.12.24	57.89	46.23	11.66	152.820	173.100	150.500	171.420	-20.920	6.31	6.00	1.7580	0.0	24.0
29.12.24	57.55	45.96	11.59	177.360	172.780	174.720	171.100	3.620	6.35	6.00	2.0260	0.0	24.0
30.12.24	57.57	45.82	11.75	177.290	172.690	174.650	171.010	3.640	6.36	6.00	2.0490	0.0	24.0
31.12.24	57.71	45.96	11.75	177.450	172.830	174.810	171.150	3.660	6.37	6.00	2.0510	0.0	24.0
01.01.25	57.97	46.20	11.77	177.560	172.880	174.880	171.200	3.680	6.37	6.00	2.0560	0.0	24.0
02.01.25	57.73	46.03	11.70	177.670	173.120	175.030	171.440	3.590	6.38	6.00	2.0460	0.0	24.0
03.01.25	58.28	46.60	11.68	177.510	172.840	174.630	171.160	3.470	6.38	6.00	2.0380	0.0	24.0
04.01.25	57.78	46.43	11.35	177.480	172.810	174.740	171.130	3.610	6.38	6.00	1.9810	0.0	24.0
05.01.25	57.75	46.41	11.34	177.420	172.720	174.780	171.040	3.740	6.32	6.00	1.9800	0.0	24.0
06.01.25	57.52	46.07	11.45	177.860	173.190	175.200	171.510	3.690	6.28	6.00	2.0020	0.0	24.0
07.01.25	57.63	45.78	11.85	177.240	172.590	174.600	170.910	3.690	6.28	6.00	2.0670	0.0	24.0
08.01.25	57.63	45.79	11.84	177.610	172.900	174.970	171.220	3.750	6.28	6.00	2.0720	0.0	24.0
09.01.25	57.17	45.58	11.59	177.650	172.990	175.030	171.320	3.710	6.28	6.00	2.0270	0.0	24.0
10.01.25	56.51	45.42	11.09	177.950	173.200	175.380	171.520	3.860	6.28	6.00	1.9400	0.0	24.0
11.01.25	54.66	44.28	10.38	178.360	173.710	175.960	172.030	3.930	6.28	6.00	1.8240	0.0	24.0
12.01.25	54.58	44.18	10.40	178.170	173.540	175.770	171.860	3.910	6.28	6.00	1.8260	0.0	24.0
13.01.25	54.60	44.03	10.57	178.040	173.410	175.630	171.760	3.870	6.27	6.00	1.8540	0.0	24.0
14.01.25	54.82	44.09	10.73	178.240	173.580	175.840	171.900	3.940	6.34	6.00	1.8870	0.0	24.0
15.01.25	54.87	44.08	10.79	178.260	173.640	175.860	171.960	3.900	6.37	6.00	1.8960	0.0	24.0
16.01.25	57.07	45.41	11.66	178.400	173.680	175.750	171.940	3.810	6.39	6.00	2.0460	0.0	24.0
17.01.25	59.80	47.02	12.78	178.320	173.420	175.440	171.620	3.820	6.40	6.00	2.2400	0.0	24.0
18.01.25	59.83	47.08	12.75	178.420	173.560	175.540	171.680	3.860	6.40	6.00	2.2360	0.0	24.0
19.01.25	59.98	47.31	12.67	178.540	173.730	175.660	171.810	3.850	6.40	6.00	2.2220	0.0	24.0
20.01.25	59.99	47.57	12.42	178.580	173.680	175.700	171.760	3.940	6.40	6.00	2.1800	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5130.0	5391.0	5052.73	5337.03	-284.300	---	---	58.8420	0.0	744.0
Среднее	57.75	46.05	11.69	---	---	---	---	---	6.32	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	14120.460	13828.770	13933.810	13705.550	136.4180	228.260	1150.0	3371.0
20.01.25 24:00	19432.670	19397.400	19165.600	19218.239	197.4580	-52.640	1150.0	4139.0
Итого за период	5312.209	5568.630	5231.789	5512.689	61.0400	-280.900	0.0	768.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:54:35 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 25

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА785

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.80	60.24	247.13	48.89	248.78	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.75	59.44	246.90	48.29	248.60	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	2.46	56.03	246.13	46.02	247.83	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.66	58.16	245.72	47.32	247.38	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	2.92	60.94	244.98	48.99	246.66	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.95	61.24	245.36	49.19	247.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	2.84	60.16	245.27	48.55	247.02	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	2.73	58.17	285.14	48.42	287.07	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	2.74	58.11	316.44	49.43	318.38	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	2.72	57.72	315.64	49.10	317.60	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	2.75	57.74	315.42	48.99	317.33	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	2.74	57.88	315.61	49.17	317.70	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	2.74	58.14	315.86	49.46	317.96	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	2.72	57.90	315.88	49.28	318.03	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	2.71	58.46	315.65	49.85	317.84	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	2.64	57.95	315.76	49.56	317.93	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	2.63	57.93	315.67	49.58	317.81	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	2.66	57.69	316.41	49.27	318.55	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	2.73	57.80	315.27	49.12	317.32	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	2.74	57.80	315.98	49.11	318.01	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	2.68	57.34	315.94	48.83	318.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	2.57	56.68	316.71	48.54	318.73	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	2.41	54.81	317.73	47.20	319.80	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	2.43	54.74	317.41	47.08	319.42	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	2.46	54.76	317.10	46.97	319.08	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.48	54.98	317.59	47.14	319.49	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	2.51	55.03	317.58	47.12	319.46	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	2.70	57.23	317.27	48.70	319.30	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	2.96	59.98	316.88	50.62	318.83	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.94	60.00	316.92	50.71	319.00	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	2.93	60.16	316.93	50.88	319.07	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	83.70	---	9284.28	---	9344.98	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.910	---	48.754	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:44:43 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 27
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Вzlёт TCPB-024
 № ПУ: 719860
 Тип системы: А32-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	59.01	46.16	12.85	194.78	194.76	0.01	0.528	0.000	197.82	196.93	0.89	2.522	24.000
22.12.24	55.35	43.97	11.38	194.17	194.17	0.00	0.527	0.000	196.76	196.23	0.53	2.226	24.000
23.12.24	56.65	44.52	12.13	193.41	193.41	0.00	0.527	0.000	196.09	195.53	0.56	2.364	24.000
24.12.24	59.65	45.88	13.77	190.45	190.45	0.00	0.525	0.000	193.34	192.69	0.65	2.639	24.000
25.12.24	60.54	46.53	14.01	190.51	190.51	0	0.523	0.000	193.41	192.90	0.51	2.687	24.000
26.12.24	59.15	45.74	13.41	190.64	190.64	0	0.523	0.000	193.32	193.04	0.27	2.572	24.000
27.12.24	57.52	44.86	12.66	190.85	190.85	0	0.523	0.000	193.31	193.23	0.08	2.431	24.000
28.12.24	57.23	44.70	12.53	190.95	190.95	0	0.527	0.000	193.39	193.31	0.08	2.410	24.000
29.12.24	56.82	44.55	12.27	190.94	190.94	0	0.533	0.000	193.34	193.30	0.03	2.360	24.000
30.12.24	56.81	44.43	12.38	190.98	190.98	0	0.533	0.000	193.41	193.29	0.12	2.381	24.000
31.12.24	56.91	44.54	12.37	191.02	191.02	0	0.535	0.000	193.43	193.37	0.05	2.381	24.000
01.01.25	57.17	44.79	12.38	190.93	190.93	0.00	0.535	0.000	193.33	193.33	0.00	2.381	24.000
02.01.25	56.98	44.67	12.31	190.98	190.98	0	0.536	0.000	193.39	193.34	0.06	2.369	24.000
03.01.25	57.48	45.20	12.28	190.78	190.78	0	0.537	0.000	193.19	193.23	-0.04	2.360	24.000
04.01.25	57.13	45.16	11.97	190.70	190.70	0.00	0.537	0.000	193.09	193.14	-0.05	2.300	24.000
05.01.25	56.97	45.07	11.90	190.68	190.68	0	0.532	0.000	193.07	193.09	-0.02	2.285	24.000
06.01.25	56.82	44.89	11.93	190.91	190.91	0	0.526	0.000	193.36	193.25	0.11	2.294	24.000
07.01.25	56.83	44.58	12.25	191.02	191.02	0.00	0.526	0.000	193.52	193.28	0.24	2.357	24.000
08.01.25	56.85	44.53	12.32	191.04	191.04	0.00	0.526	0.000	193.49	193.34	0.16	2.370	24.000
09.01.25	56.46	44.37	12.09	190.95	190.95	0	0.526	0.000	193.35	193.25	0.11	2.324	24.000
10.01.25	56.23	44.49	11.74	191.15	191.15	0.00	0.527	0.000	193.50	193.51	-0.01	2.261	24.000
11.01.25	53.94	43.13	10.81	192.04	192.04	0	0.527	0.000	194.17	194.30	-0.13	2.094	24.000
12.01.25	53.98	43.17	10.81	192.09	192.09	0	0.527	0.000	194.27	194.30	-0.03	2.093	24.000
13.01.25	53.78	42.81	10.97	190.11	190.11	0	0.526	0.000	192.29	192.24	0.06	2.101	23.750
14.01.25	52.40	41.68	10.72	166.68	166.67	0.01	0.482	0.000	168.68	168.46	0.22	1.939	24.000
15.01.25	53.87	42.67	11.20	181.78	180.33	1.44	0.516	0.000	184.19	182.07	2.12	2.108	24.000
16.01.25	55.53	43.60	11.93	191.92	191.91	0.01	0.538	0.000	194.58	193.82	0.76	2.306	24.000
17.01.25	58.97	45.62	13.35	191.84	191.80	0.03	0.538	0.000	194.89	193.83	1.06	2.580	24.000
18.01.25	59.00	45.70	13.30	191.63	191.61	0.02	0.538	0.000	194.66	193.67	0.99	2.566	24.000
19.01.25	59.13	45.87	13.26	191.54	191.52	0.01	0.538	0.000	194.56	193.60	0.96	2.558	24.000
20.01.25	59.17	46.12	13.05	191.46	191.46	0.00	0.538	0.000	194.42	193.63	0.79	2.515	24.000
Итого	---	---	---	5898.94	5897.38	1.56	---	---	5977.61	5966.49	11.13	73.135	743.750
Среднее	56.91	44.65	12.27	---	---	---	0.528	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:02:53 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 29

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА852

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.31	59.20	177.18	46.15	174.05	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.27	58.62	177.11	45.77	173.98	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	2.03	55.11	176.54	43.60	173.43	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.18	56.96	175.50	44.52	172.37	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	2.39	59.79	172.84	45.94	169.70	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.41	60.28	172.94	46.30	169.78	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	2.33	59.11	173.04	45.62	169.90	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	2.15	56.99	172.90	44.56	154.87	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	2.16	57.10	173.15	44.62	169.62	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	2.13	56.70	173.11	44.36	169.74	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	2.15	56.71	173.09	44.25	169.84	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	2.17	56.85	173.16	44.31	169.98	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	2.17	57.10	173.25	44.58	170.03	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	2.14	56.88	173.28	44.52	170.09	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	2.14	57.41	173.20	45.05	169.68	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	2.09	56.95	173.26	44.88	169.40	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	2.08	56.88	173.30	44.85	63.96	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	2.09	56.67	173.38	44.59	4.22	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	2.15	56.77	173.45	44.38	4.81	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	2.15	56.76	173.27	44.30	5.23	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	2.12	56.33	173.41	44.08	7.71	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	2.05	55.83	173.81	44.03	4.54	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.91	53.83	174.22	42.86	4.42	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.91	53.81	174.11	42.82	12.70	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.93	53.75	173.89	42.65	11.95	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.96	54.01	175.19	42.83	4.58	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.96	54.05	174.57	42.78	2.48	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	2.10	55.95	173.92	43.82	1.04	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	2.32	58.90	173.92	45.55	3.33	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.32	58.92	173.83	45.58	1.27	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	2.31	59.06	173.83	45.76	0.09	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	66.58	---	5391.65	---	2848.79	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.880	---	44.513	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:43:28 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 31

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00170304

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x9B33

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	59.27	49.49	9.78	251.160	247.800	247.150	244.960	2.190	6.38	6.18	2.4160	0.0	24.0
22.12.24	55.87	47.06	8.81	250.000	246.910	246.400	244.270	2.130	6.37	6.17	2.1640	0.0	24.0
23.12.24	57.95	48.34	9.61	248.490	245.250	244.630	242.500	2.130	6.36	6.17	2.3450	0.0	24.0
24.12.24	60.71	50.02	10.69	245.510	242.100	241.320	239.260	2.060	6.36	6.16	2.5770	0.0	24.0
25.12.24	61.03	50.34	10.69	245.530	242.160	241.310	239.280	2.030	6.33	6.14	2.5750	0.0	24.0
26.12.24	59.96	49.67	10.29	245.510	242.220	241.430	239.340	2.090	6.33	6.14	2.4790	0.0	24.0
27.12.24	57.97	48.38	9.59	245.540	242.360	241.730	239.680	2.050	6.33	6.14	2.3160	0.0	24.0
28.12.24	57.89	48.36	9.53	245.540	242.380	241.700	239.740	1.960	6.40	6.20	2.3000	0.0	24.0
29.12.24	57.51	48.07	9.44	245.510	242.330	241.670	239.690	1.980	6.44	6.25	2.2790	0.0	24.0
30.12.24	57.53	47.98	9.55	245.550	242.380	241.730	239.740	1.990	6.45	6.26	2.3040	0.0	24.0
31.12.24	57.67	48.14	9.53	245.670	242.480	241.840	239.840	2.000	6.46	6.27	2.3040	0.0	24.0
01.01.25	57.92	48.36	9.56	245.680	242.490	241.840	239.850	1.990	6.46	6.26	2.3090	0.0	24.0
02.01.25	57.69	48.25	9.44	245.770	242.540	241.930	239.900	2.030	6.46	6.27	2.2820	0.0	24.0
03.01.25	58.23	48.78	9.45	245.710	242.500	241.870	239.860	2.010	6.46	6.27	2.2820	0.0	24.0
04.01.25	57.74	48.53	9.21	245.660	242.420	241.870	239.780	2.090	6.47	6.27	2.2220	0.0	24.0
05.01.25	57.71	48.53	9.18	245.630	242.410	241.790	239.770	2.020	6.40	6.21	2.2180	0.0	24.0
06.01.25	57.48	48.21	9.27	245.800	242.580	241.990	239.940	2.050	6.36	6.17	2.2390	0.0	24.0
07.01.25	57.59	48.09	9.50	245.850	242.560	242.010	239.920	2.090	6.37	6.17	2.3010	0.0	24.0
08.01.25	57.59	48.06	9.53	245.930	242.650	242.090	240.010	2.080	6.37	6.17	2.3030	0.0	24.0
09.01.25	57.13	47.77	9.36	245.780	242.540	242.050	239.940	2.110	6.37	6.17	2.2610	0.0	24.0
10.01.25	56.49	47.53	8.96	246.340	243.150	242.700	240.580	2.120	6.37	6.17	2.1700	0.0	24.0
11.01.25	54.63	46.27	8.36	246.990	243.880	243.630	241.480	2.150	6.37	6.17	2.0290	0.0	24.0
12.01.25	54.56	46.16	8.40	247.030	243.910	243.670	241.510	2.160	6.37	6.17	2.0440	0.0	24.0
13.01.25	54.57	46.01	8.56	246.910	243.740	243.530	241.340	2.190	6.37	6.17	2.0800	0.0	24.0
14.01.25	54.77	46.18	8.59	248.710	245.550	245.320	243.120	2.200	6.43	6.23	2.1030	0.0	24.0
15.01.25	54.83	46.20	8.63	247.800	244.630	244.420	242.210	2.210	6.47	6.27	2.1100	0.0	24.0
16.01.25	56.99	47.62	9.37	247.250	243.960	243.540	241.380	2.160	6.48	6.29	2.2790	0.0	24.0
17.01.25	59.74	49.44	10.30	247.400	243.950	243.320	241.070	2.250	6.48	6.29	2.5010	0.0	24.0
18.01.25	59.76	49.52	10.24	247.270	243.820	243.190	240.940	2.250	6.48	6.28	2.4900	0.0	24.0
19.01.25	59.91	49.72	10.19	247.310	243.860	243.230	240.980	2.250	6.48	6.28	2.4760	0.0	24.0
20.01.25	59.93	49.84	10.09	247.300	243.860	243.220	240.980	2.240	6.48	6.28	2.4500	0.0	24.0
Итого	---	---	---	7646.1	7545.3	7528.12	7462.86	65.260	---	---	71.2080	0.0	744.0
Среднее	57.69	48.22	9.47	---	---	---	---	---	6.41	6.21	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	19963.540	19713.100	19701.410	19524.509	156.0040	176.900	1075.0	3472.0
20.01.25 24:00	27609.669	27258.470	27229.529	26987.369	227.2120	242.160	1075.0	4216.0
Итого за период	7646.129	7545.370	7528.118	7462.860	71.2080	65.260	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:59:18 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 31
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 № ПУ: 00169027
 Модель ПУ: ВКТ-7
 Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xС225

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	59.38	46.77	12.61	184.770	184.740	182.220	182.220	0.000	6.67	6.17	2.2990	0.0	24.0
22.12.24	55.97	44.66	11.31	183.940	184.040	181.780	181.780	0.000	6.66	6.16	2.0550	0.0	24.0
23.12.24	58.07	45.68	12.39	182.840	182.870	180.480	180.480	0.000	6.65	6.16	2.2350	0.0	24.0
24.12.24	60.85	47.09	13.76	180.760	180.610	178.150	178.150	0.000	6.64	6.16	2.4490	0.0	24.0
25.12.24	61.15	47.29	13.86	180.840	180.660	178.190	178.190	0.000	6.62	6.14	2.4670	0.0	24.0
26.12.24	60.08	46.68	13.40	180.800	180.610	178.200	178.200	0.000	6.62	6.14	2.3850	0.0	24.0
27.12.24	58.09	45.61	12.48	180.740	180.700	178.340	178.340	0.000	6.62	6.14	2.2200	0.0	24.0
28.12.24	58.00	45.70	12.30	180.800	180.740	178.420	178.420	0.000	6.68	6.21	2.1900	0.0	24.0
29.12.24	57.62	45.42	12.20	180.670	180.700	178.390	178.390	0.000	6.72	6.25	2.1740	0.0	24.0
30.12.24	57.64	45.30	12.34	180.740	180.740	178.460	178.460	0.000	6.73	6.26	2.2010	0.0	24.0
31.12.24	57.78	45.46	12.32	180.810	180.790	178.460	178.460	0.000	6.75	6.27	2.1970	0.0	24.0
01.01.25	58.04	45.70	12.34	180.860	180.800	178.480	178.480	0.000	6.74	6.27	2.2020	0.0	24.0
02.01.25	57.80	45.56	12.24	180.890	180.880	178.570	178.570	0.000	6.75	6.27	2.1830	0.0	24.0
03.01.25	58.36	46.13	12.23	180.890	180.790	178.380	178.380	0.000	6.74	6.27	2.1790	0.0	24.0
04.01.25	57.85	45.93	11.92	180.790	180.750	178.430	178.430	0.000	6.75	6.28	2.1240	0.0	24.0
05.01.25	57.82	45.96	11.86	180.850	180.780	178.550	178.550	0.000	6.68	6.21	2.2020	0.0	24.0
06.01.25	57.59	45.64	11.95	180.830	180.820	178.550	178.550	0.000	6.65	6.17	2.1350	0.0	24.0
07.01.25	57.70	45.38	12.32	180.890	180.860	178.550	178.550	0.000	6.65	6.18	2.1990	0.0	24.0
08.01.25	57.70	45.31	12.39	180.990	180.920	178.620	178.620	0.000	6.65	6.17	2.2100	0.0	24.0
09.01.25	57.24	45.09	12.15	180.850	180.780	178.550	178.550	0.000	6.65	6.17	2.1680	0.0	24.0
10.01.25	56.60	44.94	11.66	181.200	181.230	178.950	178.950	0.000	6.65	6.17	2.0830	0.0	24.0
11.01.25	54.74	43.83	10.91	181.520	181.610	179.390	179.390	0.000	6.65	6.17	1.9560	0.0	24.0
12.01.25	54.67	43.75	10.92	181.220	181.300	179.110	179.110	0.000	6.65	6.17	1.9540	0.0	24.0
13.01.25	54.68	43.59	11.09	181.470	181.560	179.380	179.380	0.000	6.65	6.17	1.9860	0.0	24.0
14.01.25	54.88	43.73	11.15	182.930	183.040	180.780	180.780	0.000	6.72	6.24	2.0120	0.0	24.0
15.01.25	54.95	43.67	11.28	182.220	182.320	180.050	180.050	0.000	6.76	6.27	2.0270	0.0	24.0
16.01.25	57.12	44.89	12.23	181.850	181.820	179.510	179.510	0.000	6.77	6.29	2.1920	0.0	24.0
17.01.25	59.87	46.47	13.40	182.110	182.040	179.560	179.560	0.000	6.77	6.29	2.4030	0.0	24.0
18.01.25	59.89	46.59	13.30	182.060	181.900	179.490	179.490	0.000	6.77	6.29	2.3830	0.0	24.0
19.01.25	60.04	46.82	13.22	182.100	181.910	179.460	179.460	0.000	6.77	6.29	2.3710	0.0	24.0
20.01.25	60.06	47.10	12.96	182.060	181.880	179.410	179.410	0.000	6.77	6.29	2.3240	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5445.4	5444.8	5374.31	5374.31	0.000	---	---	65.9630	0.0	744.0
Среднее	57.81	45.54	12.27	---	---	---	---	---	6.70	6.22	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	14985.090	14995.710	14824.270	14821.380	146.9540	2.890	1006.0	3448.0
20.01.25 24:00	20797.120	20806.540	20560.179	20557.289	217.4780	2.890	1006.0	4216.0
Итого за период	5812.029	5810.830	5735.909	5735.909	70.5240	0.000	0.0	768.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:59:25 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 35
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
 № ПУ: 718940
 Тип системы: А32-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	60.25	52.96	7.29	375.31	373.54	1.76	0.568	0.545	381.68	378.50	3.17	2.828	24.000
22.12.24	56.92	50.41	6.51	374.23	372.41	1.81	0.565	0.542	379.93	376.91	3.03	2.526	24.000
23.12.24	56.90	50.28	6.62	373.92	372.10	1.82	0.566	0.543	379.61	376.56	3.05	2.563	24.000
24.12.24	60.40	52.80	7.60	366.51	364.75	1.76	0.565	0.543	372.76	369.56	3.20	2.878	24.000
25.12.24	61.93	53.94	7.99	366.31	364.59	1.72	0.563	0.541	372.86	369.60	3.26	3.016	24.000
26.12.24	60.32	52.73	7.59	366.55	364.77	1.77	0.562	0.540	372.78	369.57	3.21	2.871	24.000
27.12.24	59.09	51.88	7.21	366.72	364.91	1.80	0.562	0.539	372.73	369.57	3.15	2.736	24.000
28.12.24	58.13	51.12	7.01	367.01	365.22	1.79	0.566	0.543	372.83	369.75	3.08	2.661	24.000
29.12.24	57.90	51.03	6.87	366.93	365.12	1.80	0.573	0.550	372.70	369.63	3.07	2.609	24.000
30.12.24	57.89	50.91	6.98	367.02	365.16	1.85	0.573	0.551	372.79	369.65	3.14	2.654	24.000
31.12.24	57.90	50.96	6.94	367.19	365.34	1.84	0.575	0.552	372.97	369.84	3.13	2.639	24.000
01.01.25	58.12	51.17	6.95	367.21	365.35	1.86	0.575	0.552	373.03	369.89	3.14	2.644	24.000
02.01.25	58.04	51.11	6.93	367.32	365.45	1.87	0.575	0.553	373.11	370.00	3.11	2.642	24.000
03.01.25	58.39	51.49	6.90	367.24	365.38	1.86	0.576	0.553	373.11	369.97	3.14	2.627	24.000
04.01.25	58.33	51.54	6.79	367.01	365.15	1.86	0.575	0.553	372.87	369.75	3.12	2.587	24.000
05.01.25	57.87	51.26	6.61	366.90	365.06	1.84	0.573	0.550	372.67	369.61	3.06	2.516	24.000
06.01.25	57.91	51.26	6.65	367.17	365.34	1.82	0.566	0.543	372.95	369.90	3.05	2.531	24.000
07.01.25	57.82	51.01	6.81	367.27	365.44	1.83	0.566	0.543	373.03	369.95	3.08	2.592	24.000
08.01.25	57.86	50.92	6.94	367.47	365.60	1.86	0.566	0.543	373.24	370.11	3.13	2.642	24.000
09.01.25	57.55	50.78	6.77	367.43	365.55	1.87	0.565	0.543	373.15	370.03	3.12	2.583	24.000
10.01.25	57.60	50.88	6.72	367.51	365.64	1.86	0.566	0.543	373.24	370.14	3.10	2.562	24.000
11.01.25	54.96	48.92	6.04	369.62	367.71	1.90	0.566	0.543	374.88	371.90	2.99	2.326	24.000
12.01.25	54.96	48.88	6.08	369.62	367.68	1.93	0.566	0.543	374.88	371.86	3.02	2.339	24.000
13.01.25	54.60	48.52	6.08	369.63	367.62	2.00	0.565	0.542	374.83	371.74	3.09	2.343	24.000
14.01.25	55.16	48.91	6.25	371.94	369.94	1.99	0.569	0.545	377.27	374.15	3.11	2.423	24.000
15.01.25	55.08	48.78	6.30	370.79	368.77	2.02	0.576	0.552	376.09	372.94	3.15	2.430	24.000
16.01.25	55.62	49.16	6.46	369.79	367.78	2.00	0.577	0.554	375.17	372.02	3.16	2.483	24.000
17.01.25	60.03	52.46	7.57	369.49	367.58	1.91	0.578	0.555	375.72	372.37	3.35	2.893	24.000
18.01.25	60.11	52.55	7.56	369.20	367.28	1.92	0.577	0.555	375.44	372.08	3.36	2.889	24.000
19.01.25	60.22	52.70	7.52	369.21	367.28	1.92	0.577	0.554	375.46	372.11	3.35	2.876	24.000
20.01.25	60.24	52.82	7.42	369.28	367.38	1.90	0.577	0.554	375.52	372.25	3.27	2.840	24.000
Итого	---	---	---	11428.82	11370.92	57.89	---	---	11609.31	11511.92	97.39	81.750	744.000
Среднее	58.00	51.10	6.90	---	---	---	0.570	0.547	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:06:17 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 37

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: CF598

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	3.92	60.39	390.27	50.34	399.09	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	3.84	59.59	390.19	49.74	398.93	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	3.43	56.17	390.22	47.35	398.27	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	3.74	58.31	387.26	48.62	395.68	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	4.11	61.09	382.22	50.32	390.51	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	4.13	61.38	382.35	50.56	390.55	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	3.99	60.31	382.79	49.86	390.95	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	3.71	58.30	383.59	48.61	391.50	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	3.67	58.22	383.69	48.65	391.68	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	3.63	57.83	383.79	48.36	391.79	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	3.68	57.85	383.76	48.25	391.68	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	3.69	58.00	383.92	48.38	391.80	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	3.68	58.26	383.96	48.64	391.75	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	3.65	58.02	384.15	48.49	391.91	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	3.66	58.57	383.81	49.02	391.62	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	3.55	58.06	383.95	48.78	391.65	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	3.53	58.04	383.91	48.82	391.89	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	3.57	57.80	384.24	48.49	392.17	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	3.69	57.92	384.32	48.30	392.12	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	3.71	57.91	384.40	48.26	392.02	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	3.61	57.46	384.20	48.06	391.77	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	3.45	56.79	385.40	47.82	392.83	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	3.23	54.92	387.40	46.56	394.62	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	3.24	54.85	387.39	46.47	394.52	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	3.31	54.87	387.16	46.31	394.18	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	3.22	55.10	372.43	46.45	379.27	22.97	22.97	0.00	0.00
16.01.25	3.37	55.14	387.99	46.44	395.14	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	3.67	57.34	386.46	47.83	393.87	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	4.02	60.09	385.77	49.67	393.26	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	4.01	60.11	385.63	49.69	393.28	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	3.98	60.26	385.60	49.92	393.33	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	113.69	---	11932.22	---	12173.63	742.97	742.97	0.00	0.00
Среднее	---	58.031	---	48.486	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:44:27 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 39

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: CF597

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	3.60	60.37	303.94	48.50	307.19	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	3.52	59.58	303.63	47.97	307.62	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	3.18	56.15	306.04	45.75	308.91	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	3.44	58.28	303.32	46.89	306.18	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	3.76	61.06	297.50	48.40	301.41	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	3.78	61.37	297.22	48.63	301.07	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	3.65	60.29	297.99	48.01	301.64	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	3.40	58.28	299.60	46.90	302.85	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	3.37	58.20	299.72	46.95	302.89	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	3.33	57.81	299.95	46.70	302.99	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	3.37	57.83	300.13	46.58	303.54	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	3.38	57.98	300.31	46.70	303.34	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	3.39	58.24	300.58	46.95	302.97	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	3.36	58.00	300.66	46.80	303.44	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	3.36	58.54	300.28	47.33	303.04	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	3.26	58.03	300.09	47.16	302.35	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	3.24	58.01	300.40	47.19	302.23	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	3.27	57.78	300.93	46.87	302.87	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	3.37	57.89	301.11	46.68	303.39	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	3.39	57.89	301.02	46.62	303.67	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	3.33	57.43	301.32	46.37	303.65	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	3.20	56.78	302.37	46.16	304.67	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	2.99	54.90	304.39	45.05	306.45	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	3.00	54.83	304.37	44.94	306.40	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	3.06	54.85	304.52	44.77	306.67	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.97	55.08	292.78	44.92	294.83	22.98	22.98	0.00	0.00
16.01.25	3.11	55.12	304.69	44.89	306.71	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	3.35	57.31	302.45	46.20	305.41	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	3.66	60.07	300.39	47.87	304.12	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	3.66	60.09	300.87	47.91	303.79	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	3.63	60.24	300.53	48.14	303.43	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	104.38	---	9333.10	---	9419.72	742.98	742.98	0.00	0.00
Среднее	---	58.009	---	46.800	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:44:25 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Комсомольская, 41

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА732

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	3.64	60.13	314.95	48.54	309.05	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	3.57	59.49	314.75	48.12	308.80	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	3.19	55.93	313.52	45.73	307.55	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	3.46	57.88	312.55	46.80	306.70	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	3.80	60.76	310.48	48.49	304.72	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	3.83	61.22	310.54	48.87	304.82	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	3.69	60.04	310.62	48.14	304.85	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	3.45	58.12	310.81	46.99	305.03	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	3.42	57.99	310.69	46.96	304.86	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	3.39	57.58	310.66	46.66	304.88	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	3.42	57.59	310.68	46.56	304.86	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	3.43	57.73	310.94	46.69	305.05	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	3.42	57.99	310.15	46.93	304.30	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	3.40	57.76	309.90	46.76	304.01	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	3.40	58.31	309.75	47.31	303.90	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	3.30	57.82	309.61	47.13	303.79	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	3.30	57.76	309.61	47.09	303.63	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	3.32	57.55	309.79	46.80	303.83	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	3.40	57.66	309.79	46.65	303.80	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	3.41	57.64	309.78	46.63	303.88	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	3.34	57.20	309.67	46.39	303.77	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	3.22	56.66	310.16	46.26	304.18	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	3.01	54.64	311.14	44.96	305.13	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	3.02	54.61	311.06	44.89	305.04	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	3.06	54.57	310.86	44.70	304.91	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.97	54.84	298.70	44.87	292.98	22.60	23.00	0.00	0.00
16.01.25	3.12	54.87	311.20	44.82	305.26	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	3.36	56.87	310.69	46.02	304.91	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	3.69	59.84	310.41	47.94	304.69	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	3.68	59.86	310.19	47.98	304.54	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	3.65	60.00	310.21	48.21	304.47	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	105.36	---	9623.86	---	9442.19	742.60	743.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.771	---	46.803	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:45:59 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Академика Королева, 10а

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00166936

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x4FB5

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	58.46	47.88	10.58	170.060	167.890	167.420	166.000	1.420	5.93	5.00	1.7730	0.0	24.0
22.12.24	56.04	46.82	9.22	182.730	180.570	180.080	178.680	1.400	5.96	4.24	1.6650	0.0	24.0
23.12.24	57.89	47.68	10.21	177.680	175.420	174.900	173.510	1.390	5.95	6.20	1.7810	0.0	24.0
24.12.24	60.64	49.39	11.25	174.440	172.100	171.490	170.130	1.360	6.05	6.68	1.9240	0.0	24.0
25.12.24	60.92	50.44	10.48	191.130	188.660	187.840	186.450	1.390	6.27	7.04	1.9620	0.0	24.0
26.12.24	58.14	48.83	9.31	201.690	199.170	198.570	197.010	1.560	6.29	5.28	1.8500	0.0	24.0
27.12.24	57.76	48.86	8.90	208.740	206.170	205.500	203.830	1.670	6.31	6.25	1.8260	0.0	24.0
28.12.24	58.65	49.65	9.00	209.350	206.760	205.990	204.360	1.630	6.33	6.88	1.8480	0.0	24.0
29.12.24	58.53	49.56	8.97	208.670	206.130	205.360	203.730	1.630	6.32	5.57	1.8420	0.0	24.0
30.12.24	58.41	49.37	9.04	207.300	204.730	204.030	202.330	1.700	6.31	5.37	1.8480	0.0	24.0
31.12.24	58.32	49.34	8.98	208.020	205.500	204.760	203.150	1.610	6.31	5.94	1.8360	0.0	24.0
01.01.25	58.92	49.91	9.01	209.760	207.180	206.400	204.780	1.620	6.32	6.51	1.8540	0.0	24.0
02.01.25	58.28	49.42	8.86	208.520	206.000	205.240	203.600	1.640	6.34	5.84	1.8200	0.0	24.0
03.01.25	58.27	49.52	8.75	208.940	206.480	205.620	204.080	1.540	6.35	6.42	1.7960	0.0	24.0
04.01.25	58.24	49.61	8.63	208.420	205.960	205.130	203.560	1.570	6.34	6.26	1.7710	0.0	24.0
05.01.25	58.20	49.66	8.54	208.110	205.700	204.850	203.300	1.550	6.34	6.01	1.7470	0.0	24.0
06.01.25	58.47	49.70	8.77	207.300	204.830	204.040	202.430	1.610	6.32	5.49	1.7920	0.0	24.0
07.01.25	58.42	49.44	8.98	206.420	203.990	203.160	201.590	1.570	6.32	5.01	1.8250	0.0	24.0
08.01.25	58.23	49.36	8.87	207.920	205.460	204.660	203.060	1.600	6.33	5.67	1.8160	0.0	24.0
09.01.25	57.92	49.14	8.78	206.940	204.510	203.740	202.140	1.600	6.33	5.80	1.7860	0.0	24.0
10.01.25	57.19	48.28	8.91	189.800	187.710	186.910	185.630	1.280	6.43	5.18	1.6650	0.0	24.0
11.01.25	53.94	44.53	9.41	155.260	153.740	153.100	152.300	0.800	6.61	2.99	1.4490	0.0	24.0
12.01.25	53.56	44.20	9.36	155.100	153.610	152.980	152.170	0.810	6.61	4.51	1.4350	0.0	24.0
13.01.25	53.74	45.16	8.58	178.260	176.450	175.850	174.760	1.090	6.48	6.82	1.5050	0.0	24.0
14.01.25	54.64	46.21	8.43	192.570	190.490	189.940	188.580	1.360	6.46	7.59	1.5930	0.0	24.0
15.01.25	54.48	46.06	8.42	192.250	190.150	189.610	188.230	1.380	6.45	6.48	1.5950	0.0	24.0
16.01.25	56.95	47.64	9.31	190.250	188.070	187.430	186.070	1.360	6.41	7.86	1.7360	0.0	24.0
17.01.25	59.80	49.43	10.37	185.310	183.050	182.300	180.960	1.340	6.30	8.07	1.8810	0.0	24.0
18.01.25	59.61	49.32	10.29	185.630	183.400	182.590	181.300	1.290	6.30	6.81	1.8750	0.0	24.0
19.01.25	60.58	50.05	10.53	186.280	184.050	183.160	181.890	1.270	6.29	7.74	1.9210	0.0	24.0
20.01.25	60.11	49.91	10.20	186.240	184.070	183.120	181.910	1.210	6.30	6.23	1.8670	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6009.0	5937.9	5915.77	5871.52	44.250	---	---	54.8840	0.0	744.0
Среднее	57.84	48.52	9.32	---	---	---	---	---	6.31	6.06	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	15768.199	15582.620	15565.189	15432.480	111.2890	132.710	1364.0	2893.0
20.01.25 24:00	21964.219	21705.220	21665.159	21486.680	167.8400	178.480	1364.0	3661.0
Итого за период	6196.020	6122.600	6099.969	6054.200	56.5510	45.770	0.0	768.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:48:19 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Академика Королева, 17

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00178584

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x45B7

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	64.95	50.86	14.09	405.600	412.670	397.840	407.660	-9.820	6.05	5.69	5.6020	0.0	24.0
22.12.24	59.65	48.44	11.21	449.310	459.270	441.950	454.200	-12.250	6.11	5.63	4.9520	0.0	24.0
23.12.24	60.64	48.72	11.92	446.320	455.040	438.790	450.010	-11.220	6.09	5.63	5.2230	0.0	24.0
24.12.24	68.47	53.96	14.51	459.500	467.620	449.780	461.310	-11.530	6.17	5.69	6.5240	0.0	24.0
25.12.24	71.11	57.12	13.99	514.930	524.430	503.280	516.540	-13.260	6.39	5.78	7.0470	0.0	24.0
26.12.24	69.76	56.59	13.17	526.700	536.430	515.220	528.490	-13.270	6.42	5.77	6.7860	0.0	24.0
27.12.24	69.82	56.96	12.86	539.360	549.880	527.590	541.620	-14.030	6.44	5.75	6.7880	0.0	24.0
28.12.24	69.58	57.21	12.37	548.350	559.430	536.440	551.020	-14.580	6.47	5.76	6.6390	0.0	24.0
29.12.24	69.56	57.29	12.27	548.620	558.910	536.730	550.410	-13.680	6.48	5.76	6.5890	0.0	24.0
30.12.24	69.90	57.34	12.56	542.950	552.950	531.050	544.550	-13.500	6.46	5.76	6.6730	0.0	24.0
31.12.24	69.61	57.33	12.28	546.320	556.680	534.480	548.240	-13.760	6.47	5.77	6.5710	0.0	24.0
01.01.25	69.92	57.70	12.22	550.620	561.360	538.550	552.740	-14.190	6.47	5.76	6.5840	0.0	24.0
02.01.25	69.37	57.29	12.08	547.560	558.260	535.750	549.800	-14.050	6.49	5.79	6.4740	0.0	24.0
03.01.25	69.05	57.27	11.78	551.610	562.130	539.810	553.580	-13.770	6.51	5.79	6.3650	0.0	24.0
04.01.25	68.90	57.31	11.59	550.730	561.460	538.960	552.930	-13.970	6.50	5.78	6.2500	0.0	24.0
05.01.25	68.91	57.30	11.61	549.400	559.740	537.680	551.250	-13.570	6.49	5.77	6.2440	0.0	24.0
06.01.25	69.64	57.60	12.04	546.090	555.910	534.210	547.380	-13.170	6.48	5.77	6.4390	0.0	24.0
07.01.25	70.11	57.66	12.45	541.370	550.690	529.430	542.250	-12.820	6.46	5.77	6.5950	0.0	24.0
08.01.25	69.50	57.36	12.14	547.080	556.630	535.230	548.160	-12.930	6.49	5.77	6.5000	0.0	24.0
09.01.25	69.28	57.17	12.11	545.270	554.600	533.520	546.210	-12.690	6.48	5.77	6.4610	0.0	24.0
10.01.25	69.80	57.88	11.92	553.300	563.230	541.250	554.560	-13.310	6.51	5.78	6.4560	0.0	24.0
11.01.25	69.59	58.03	11.56	563.090	572.660	550.860	563.740	-12.880	6.53	5.77	6.3760	0.0	24.0
12.01.25	69.24	57.71	11.53	561.940	571.560	549.840	562.750	-12.910	6.51	5.75	6.3430	0.0	24.0
13.01.25	69.58	57.89	11.69	558.240	567.030	546.120	558.250	-12.130	6.48	5.72	6.3880	0.0	24.0
14.01.25	69.45	57.65	11.80	558.140	566.790	546.070	558.090	-12.020	6.52	5.77	6.4470	0.0	24.0
15.01.25	69.42	57.58	11.84	555.580	564.170	543.580	555.540	-11.960	6.49	5.75	6.4450	0.0	24.0
16.01.25	69.75	57.65	12.10	546.470	554.410	534.540	545.890	-11.350	6.49	5.77	6.4760	0.0	24.0
17.01.25	69.73	56.96	12.77	519.480	524.770	508.150	516.900	-8.750	6.43	5.79	6.4920	0.0	24.0
18.01.25	69.36	56.70	12.66	520.540	525.700	509.270	517.870	-8.600	6.44	5.80	6.4460	0.0	24.0
19.01.25	70.40	57.55	12.85	524.310	530.310	512.670	522.210	-9.540	6.42	5.77	6.5900	0.0	24.0
20.01.25	69.62	57.19	12.43	524.410	531.770	512.970	523.690	-10.720	6.43	5.78	6.3790	0.0	24.0
Итого	---	---	---	16443.1	16726.4	16091.61	16477.84	-386.230	---	---	198.1440	0.0	744.0
Среднее	68.82	56.49	12.33	---	---	---	---	---	6.42	5.76	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	34300.330	37815.170	33811.100	37442.680	319.4770	-3631.580	1366.0	2916.0
20.01.25 24:00	50743.520	54541.659	49902.710	53920.520	517.6210	-4017.810	1366.0	3660.0
Итого за период	16443.189	16726.489	16091.610	16477.839	198.1440	-386.230	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:03:31 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Картунова, 2

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА726

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.40	59.59	221.99	48.77	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.39	59.46	222.10	48.70	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	2.23	57.69	213.49	47.23	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.27	57.70	214.89	47.13	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	2.46	60.14	225.98	49.24	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.47	60.50	225.89	49.55	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	2.36	59.03	217.37	48.15	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	2.33	58.19	217.41	47.45	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	2.17	57.62	208.29	47.17	0.00	22.48	22.48	0.00	0.00
30.12.24	2.27	57.28	218.16	46.85	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	2.28	57.02	218.11	46.55	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	2.28	57.03	218.44	46.56	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	2.31	57.45	218.49	46.86	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	2.29	57.38	218.38	46.90	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	2.28	57.61	218.39	47.17	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	2.26	57.75	218.43	47.38	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	2.26	57.70	218.46	47.32	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	2.24	57.21	218.37	46.92	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	2.28	57.05	218.11	46.59	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	2.28	57.00	218.41	46.55	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	2.28	57.10	218.37	46.64	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	2.18	56.07	212.19	45.80	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	2.10	55.09	208.69	45.02	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	2.10	55.11	208.80	45.05	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	2.13	55.38	210.67	45.26	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.18	56.17	213.82	45.93	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	2.18	55.99	213.57	45.76	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	2.27	57.07	219.69	46.71	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	2.54	60.12	237.16	49.41	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.58	60.92	241.89	50.22	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	2.56	60.95	241.31	50.33	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	71.21	---	6795.32	---	0.00	742.48	742.48	0.00	0.00
Среднее	---	57.754	---	47.264	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:43:00 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Кортюнова, 4

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00182342

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТ3=1, ФРТ=1, КСН=0xВ6D1

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	57.81	48.27	9.54	337.810	348.210	332.650	344.370	-11.720	8.24	8.17	3.1690	0.0	24.0
22.12.24	56.22	46.98	9.24	323.750	334.260	319.060	330.780	-11.720	8.11	8.06	2.9450	0.0	24.0
23.12.24	56.13	46.76	9.37	325.710	336.220	321.010	332.810	-11.800	8.07	8.03	3.0000	0.0	24.0
24.12.24	58.50	48.79	9.71	344.390	354.670	338.950	350.740	-11.790	8.09	8.02	3.2850	0.0	24.0
25.12.24	58.87	49.19	9.68	344.670	354.980	339.180	351.020	-11.840	8.03	7.95	3.2800	0.0	24.0
26.12.24	57.40	47.76	9.64	330.060	340.450	325.020	336.850	-11.830	7.86	7.80	3.1260	0.0	24.0
27.12.24	56.59	47.24	9.35	329.710	340.180	324.820	336.660	-11.840	7.92	7.86	3.0300	0.0	24.0
28.12.24	56.09	47.10	8.99	333.290	343.820	328.410	340.320	-11.910	8.10	8.04	2.9490	0.0	24.0
29.12.24	55.74	46.75	8.99	330.980	341.580	326.280	338.110	-11.830	8.13	8.08	2.9280	0.0	24.0
30.12.24	55.48	46.49	8.99	330.730	341.320	326.050	337.910	-11.860	8.06	8.00	2.9250	0.0	24.0
31.12.24	55.48	46.51	8.97	331.020	341.590	326.360	338.170	-11.810	8.04	7.99	2.9180	0.0	24.0
01.01.25	55.87	46.83	9.04	331.250	341.800	326.450	338.290	-11.840	8.05	8.00	2.9440	0.0	24.0
02.01.25	55.81	46.78	9.03	331.020	341.590	326.240	338.090	-11.850	8.05	7.99	2.9390	0.0	24.0
03.01.25	56.06	47.05	9.01	331.340	341.880	326.540	338.280	-11.740	8.00	7.94	2.9370	0.0	24.0
04.01.25	56.21	47.25	8.96	331.210	341.740	326.410	338.140	-11.730	8.00	7.94	2.9150	0.0	24.0
05.01.25	56.24	47.31	8.93	330.930	341.480	326.130	337.880	-11.750	8.04	7.98	2.9100	0.0	24.0
06.01.25	55.73	46.83	8.90	330.650	341.200	325.910	337.730	-11.820	8.05	7.98	2.8980	0.0	24.0
07.01.25	55.56	46.51	9.05	330.430	340.990	325.740	337.580	-11.840	8.01	7.95	2.9450	0.0	24.0
08.01.25	55.47	46.44	9.03	330.790	341.360	326.050	338.000	-11.950	8.06	8.01	2.9410	0.0	24.0
09.01.25	55.56	46.52	9.04	330.790	341.340	326.050	337.940	-11.890	8.04	7.99	2.9480	0.0	24.0
10.01.25	54.62	45.85	8.77	320.630	331.300	316.230	328.020	-11.790	7.89	7.85	2.7700	0.0	24.0
11.01.25	53.63	45.04	8.59	314.850	325.580	310.680	322.460	-11.780	7.91	7.86	2.6640	0.0	24.0
12.01.25	53.65	45.04	8.61	315.330	326.070	311.160	322.950	-11.790	7.88	7.83	2.6750	0.0	24.0
13.01.25	53.90	45.18	8.72	318.750	329.460	314.460	326.280	-11.820	7.83	7.79	2.7400	0.0	24.0
14.01.25	54.66	45.86	8.80	323.800	334.440	319.280	331.110	-11.830	7.75	7.70	2.8080	0.0	24.0
15.01.25	54.48	45.67	8.81	323.030	333.690	318.620	330.450	-11.830	7.74	7.68	2.8010	0.0	24.0
16.01.25	55.54	46.57	8.97	333.320	343.890	328.560	340.390	-11.830	7.75	7.68	2.9430	0.0	24.0
17.01.25	58.51	49.26	9.25	362.280	372.630	356.580	368.440	-11.860	7.64	7.55	3.2960	0.0	24.0
18.01.25	59.29	50.09	9.20	370.330	380.620	364.330	376.170	-11.840	7.52	7.43	3.3520	0.0	24.0
19.01.25	59.33	50.15	9.18	369.480	379.800	363.520	375.300	-11.780	7.52	7.43	3.3300	0.0	24.0
20.01.25	59.19	49.92	9.27	358.450	368.810	352.700	364.530	-11.830	7.50	7.42	3.2670	0.0	24.0
Итого	---	---	---	10350.7	10676.9	10199.43	10565.77	-366.340	---	---	92.5780	0.0	744.0
Среднее	56.24	47.16	9.08	---	---	---	---	---	7.93	7.87	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	27302.799	29991.499	27001.859	29764.879	194.2450	-2763.020	802.0	2837.0
20.01.25 24:00	37653.580	40668.450	37201.290	40330.649	286.8230	-3129.360	802.0	3581.0
Итого за период	10350.781	10676.950	10199.431	10565.769	92.5780	-366.340	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:42:09 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Кортюнова, 8

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00182527

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xD46A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	59.31	50.67	8.64	443.430	430.830	436.280	425.720	10.560	8.08	7.88	3.7610	0.0	24.0
22.12.24	57.62	49.30	8.32	429.780	417.480	423.270	412.730	10.540	7.95	7.76	3.5200	0.0	24.0
23.12.24	57.59	49.16	8.43	431.230	418.940	424.690	414.200	10.490	7.92	7.73	3.5760	0.0	24.0
24.12.24	59.99	51.19	8.80	449.940	437.150	442.520	431.860	10.660	7.93	7.72	3.8900	0.0	24.0
25.12.24	60.37	51.53	8.84	450.240	437.380	442.710	431.980	10.730	7.87	7.66	3.9080	0.0	24.0
26.12.24	58.89	50.18	8.71	434.830	422.330	427.890	417.320	10.570	7.70	7.51	3.7250	0.0	24.0
27.12.24	58.04	49.57	8.47	434.600	422.230	427.870	417.370	10.500	7.77	7.57	3.6160	0.0	24.0
28.12.24	57.51	49.33	8.18	438.030	425.670	431.360	420.790	10.570	7.94	7.74	3.5200	0.0	24.0
29.12.24	57.13	48.99	8.14	435.710	423.420	429.140	418.720	10.420	7.97	7.78	3.4920	0.0	24.0
30.12.24	56.88	48.74	8.14	435.530	423.230	429.030	418.550	10.480	7.90	7.71	3.4890	0.0	24.0
31.12.24	56.88	48.75	8.13	435.740	423.460	429.220	418.800	10.420	7.88	7.69	3.4890	0.0	24.0
01.01.25	57.28	49.02	8.26	435.840	423.490	429.300	418.700	10.600	7.90	7.71	3.5470	0.0	24.0
02.01.25	57.21	48.98	8.23	435.730	423.350	429.180	418.590	10.590	7.89	7.70	3.5280	0.0	24.0
03.01.25	57.45	49.23	8.22	436.050	423.710	429.440	418.910	10.530	7.85	7.66	3.5270	0.0	24.0
04.01.25	57.61	49.45	8.16	435.890	423.540	429.220	418.740	10.480	7.84	7.65	3.5030	0.0	24.0
05.01.25	57.63	49.48	8.15	435.640	423.310	428.960	418.510	10.450	7.88	7.69	3.4940	0.0	24.0
06.01.25	57.12	49.01	8.11	435.240	422.930	428.680	418.200	10.480	7.89	7.70	3.4730	0.0	24.0
07.01.25	56.96	48.73	8.23	435.250	422.900	428.720	418.240	10.480	7.85	7.66	3.5270	0.0	24.0
08.01.25	56.87	48.67	8.20	435.590	423.220	429.110	418.620	10.490	7.90	7.71	3.5110	0.0	24.0
09.01.25	56.95	48.77	8.18	435.640	423.320	429.130	418.680	10.450	7.89	7.70	3.5080	0.0	24.0
10.01.25	55.97	48.07	7.90	425.140	413.130	419.000	408.680	10.320	7.74	7.56	3.3090	0.0	24.0
11.01.25	54.97	47.25	7.72	418.340	406.540	412.500	402.320	10.180	7.75	7.57	3.1780	0.0	24.0
12.01.25	55.00	47.29	7.71	418.380	406.560	412.540	402.270	10.270	7.72	7.55	3.1790	0.0	24.0
13.01.25	55.28	47.44	7.84	421.690	409.800	415.710	405.480	10.230	7.67	7.50	3.2520	0.0	24.0
14.01.25	56.05	48.07	7.98	427.000	415.100	420.790	410.580	10.210	7.59	7.41	3.3520	0.0	24.0
15.01.25	55.87	47.91	7.96	426.570	414.680	420.430	410.240	10.190	7.58	7.40	3.3420	0.0	24.0
16.01.25	56.93	48.83	8.10	436.660	424.510	430.140	419.780	10.360	7.59	7.40	3.4780	0.0	24.0
17.01.25	59.98	51.41	8.57	466.250	453.280	458.600	447.720	10.880	7.47	7.26	3.9250	0.0	24.0
18.01.25	60.75	52.21	8.54	474.840	461.630	466.860	455.820	11.040	7.36	7.13	3.9830	0.0	24.0
19.01.25	60.77	52.27	8.50	474.230	460.950	466.220	455.100	11.120	7.36	7.13	3.9620	0.0	24.0
20.01.25	60.65	52.09	8.56	462.830	449.970	455.080	444.280	10.800	7.34	7.12	3.8910	0.0	24.0
Итого	---	---	---	13591.8	13208.0	13383.59	13057.50	326.090	---	---	110.4550	0.0	744.0
Среднее	57.66	49.40	8.25	---	---	---	---	---	7.77	7.58	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	32302.450	31119.960	31887.750	30818.480	228.1350	1069.270	404.0	2365.0
20.01.25 24:00	45894.309	44327.999	45271.340	43875.980	338.5900	1395.360	404.0	3109.0
Итого за период	13591.859	13208.039	13383.589	13057.500	110.4550	326.090	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:54:28 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО1.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Кортюнова, 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00178911

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x8A69

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	59.27	51.39	7.88	462.940	459.900	455.470	454.260	1.210	7.48	7.18	3.5860	0.0	24.0
22.12.24	57.56	50.01	7.55	447.710	444.700	440.890	439.530	1.360	7.33	7.07	3.3240	0.0	24.0
23.12.24	57.57	49.87	7.70	449.410	446.610	442.520	441.470	1.050	7.30	7.03	3.4040	0.0	24.0
24.12.24	59.95	51.93	8.02	469.930	466.890	462.190	461.080	1.110	7.34	7.02	3.7060	0.0	24.0
25.12.24	60.32	52.23	8.09	469.800	466.850	462.000	460.910	1.090	7.28	6.96	3.7340	0.0	24.0
26.12.24	58.84	50.87	7.97	453.140	450.400	445.940	444.920	1.020	7.09	6.81	3.5550	0.0	24.0
27.12.24	57.99	50.24	7.75	453.080	450.290	446.080	444.980	1.100	7.15	6.88	3.4560	0.0	24.0
28.12.24	57.46	50.00	7.46	457.070	454.100	450.140	448.810	1.330	7.32	7.05	3.3530	0.0	24.0
29.12.24	57.09	49.65	7.44	454.540	451.520	447.710	446.360	1.350	7.35	7.09	3.3270	0.0	24.0
30.12.24	56.84	49.41	7.43	454.020	451.340	447.240	446.200	1.040	7.28	7.01	3.3180	0.0	24.0
31.12.24	56.84	49.46	7.38	454.590	451.600	447.810	446.460	1.350	7.26	7.00	3.3030	0.0	24.0
01.01.25	57.24	49.73	7.51	454.570	451.930	447.710	446.660	1.050	7.28	7.01	3.3590	0.0	24.0
02.01.25	57.18	49.69	7.49	454.500	451.790	447.670	446.560	1.110	7.27	7.01	3.3490	0.0	24.0
03.01.25	57.41	49.95	7.46	454.860	451.910	447.910	446.630	1.280	7.23	6.96	3.3370	0.0	24.0
04.01.25	57.57	50.17	7.40	454.590	451.840	447.650	446.560	1.090	7.23	6.96	3.3110	0.0	24.0
05.01.25	57.59	50.23	7.36	454.480	451.710	447.540	446.420	1.120	7.27	7.00	3.2890	0.0	24.0
06.01.25	57.08	49.73	7.35	454.070	451.080	447.260	445.880	1.380	7.27	7.00	3.2840	0.0	24.0
07.01.25	56.93	49.46	7.47	453.890	451.050	446.900	445.920	0.980	7.23	6.97	3.3330	0.0	24.0
08.01.25	56.84	49.40	7.44	454.150	451.290	447.430	446.240	1.190	7.27	7.01	3.3260	0.0	24.0
09.01.25	56.92	49.51	7.41	454.240	451.270	447.470	446.160	1.310	7.27	7.00	3.3130	0.0	24.0
10.01.25	55.92	48.72	7.20	443.330	440.530	436.940	435.670	1.270	7.11	6.86	3.1460	0.0	24.0
11.01.25	54.92	47.92	7.00	436.580	433.750	430.480	429.110	1.370	7.11	6.88	3.0110	0.0	24.0
12.01.25	54.95	47.93	7.02	436.570	433.860	430.480	429.220	1.260	7.08	6.85	3.0190	0.0	24.0
13.01.25	55.23	48.12	7.11	440.050	437.340	433.820	432.640	1.180	7.03	6.80	3.0810	0.0	24.0
14.01.25	56.01	48.74	7.27	445.470	442.790	439.010	437.890	1.120	6.96	6.71	3.1860	0.0	24.0
15.01.25	55.82	48.59	7.23	445.270	442.740	438.870	437.860	1.010	6.95	6.71	3.1720	0.0	24.0
16.01.25	56.91	49.54	7.37	456.290	453.570	449.500	448.360	1.140	6.97	6.70	3.3090	0.0	24.0
17.01.25	59.95	52.17	7.78	488.160	485.330	480.090	479.170	0.920	6.89	6.55	3.7310	0.0	24.0
18.01.25	60.71	52.95	7.76	497.190	494.480	488.790	488.000	0.790	6.79	6.42	3.7890	0.0	24.0
19.01.25	60.73	53.02	7.71	496.570	493.860	488.200	487.410	0.790	6.78	6.42	3.7630	0.0	24.0
20.01.25	60.62	52.83	7.79	484.510	481.220	476.320	474.980	1.340	6.76	6.41	3.7090	0.0	24.0
Итого	---	---	---	14185.370	14097.540	13968.031	13932.319	35.710	---	---	104.8830	0.0	744.0
Среднее	57.62	50.11	7.50	---	---	---	---	---	7.16	6.88	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	33329.710	33446.520	32898.799	33114.570	215.7910	-215.770	215.0	2750.0
20.01.25 24:00	47515.080	47544.060	46866.830	47046.889	320.6740	-180.060	215.0	3494.0
Итого за период	14185.370	14097.540	13968.031	13932.319	104.8830	35.710	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:51:32 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Картунова, 14

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА733

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	5.67	60.57	473.90	48.59	476.61	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	5.69	60.44	473.79	48.40	476.51	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	5.28	58.70	458.50	47.18	460.98	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	5.39	58.61	460.03	46.89	462.55	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	5.89	61.10	481.50	48.85	484.34	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	5.91	61.51	481.79	49.22	484.66	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	5.63	60.02	464.43	47.88	467.10	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	5.48	59.15	463.81	47.31	466.38	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	5.34	58.61	468.15	47.19	470.65	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	5.28	58.23	465.84	46.87	468.29	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	5.30	57.97	465.62	46.56	468.08	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	5.29	57.97	465.42	46.58	467.87	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	5.32	58.38	465.94	46.94	468.42	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	5.31	58.32	465.47	46.89	467.94	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	5.30	58.57	465.36	47.16	467.83	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	5.26	58.72	465.42	47.40	467.88	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	5.23	58.75	465.45	47.48	467.91	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	5.21	58.23	465.00	47.00	467.43	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	5.29	58.06	464.93	46.66	467.39	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	5.28	57.98	465.19	46.61	467.64	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	5.26	58.06	465.35	46.74	467.79	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	4.98	57.03	454.14	46.06	456.43	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	4.78	56.03	446.93	45.31	449.10	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	4.81	56.06	447.37	45.29	449.55	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	4.90	56.32	450.52	45.42	452.75	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	5.05	57.13	456.54	46.05	458.85	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	5.06	56.95	455.81	45.82	458.12	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	5.30	57.99	467.05	46.63	469.51	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	5.96	61.07	500.30	49.15	503.18	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	6.06	61.90	510.14	50.00	513.10	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	6.01	61.93	508.70	50.10	511.64	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	166.52	---	14508.39	---	14586.48	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	58.721	---	47.233	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:45:47 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Кортюнова, 15

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00177123

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0хС83А

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	59.06	47.75	11.31	247.260	245.550	243.260	242.910	0.350	5.69	5.40	2.7510	0.0	24.0
22.12.24	56.52	46.68	9.84	264.520	263.000	260.640	260.330	0.310	5.75	5.40	2.5620	0.0	24.0
23.12.24	58.53	47.68	10.85	257.540	255.790	253.480	253.080	0.400	5.73	5.40	2.7450	0.0	24.0
24.12.24	61.49	50.83	10.66	289.770	287.760	284.740	284.280	0.460	5.83	5.40	3.0340	0.0	24.0
25.12.24	61.49	52.91	8.58	372.530	370.450	366.100	365.610	0.490	6.08	5.40	3.1400	0.0	24.0
26.12.24	58.66	51.10	7.56	391.880	389.840	385.670	385.070	0.600	6.11	5.40	2.9180	0.0	24.0
27.12.24	58.25	50.98	7.27	404.960	402.760	398.630	397.830	0.800	6.16	5.40	2.9000	0.0	24.0
28.12.24	59.15	51.80	7.35	405.590	403.330	399.070	398.290	0.780	6.18	5.40	2.9360	0.0	24.0
29.12.24	59.03	51.68	7.35	404.840	402.450	398.370	397.440	0.930	6.17	5.40	2.9340	0.0	24.0
30.12.24	58.92	51.50	7.42	402.430	400.040	396.020	395.090	0.930	6.15	5.40	2.9370	0.0	24.0
31.12.24	58.82	51.44	7.38	403.330	400.880	396.900	395.940	0.960	6.16	5.40	2.9280	0.0	24.0
01.01.25	59.42	51.97	7.45	406.470	404.050	399.880	398.970	0.910	6.18	5.40	2.9790	0.0	24.0
02.01.25	58.77	51.44	7.33	404.270	401.740	397.860	396.760	1.100	6.18	5.40	2.9170	0.0	24.0
03.01.25	58.76	51.48	7.28	405.170	402.750	398.710	397.720	0.990	6.19	5.40	2.9050	0.0	24.0
04.01.25	58.73	51.56	7.17	405.090	402.640	398.670	397.640	1.030	6.19	5.40	2.8570	0.0	24.0
05.01.25	58.69	51.53	7.16	404.730	402.260	398.270	397.220	1.050	6.18	5.40	2.8540	0.0	24.0
06.01.25	58.98	51.66	7.32	403.190	400.570	396.740	395.580	1.160	6.17	5.40	2.9080	0.0	24.0
07.01.25	58.94	51.50	7.44	401.130	398.570	394.670	393.550	1.120	6.16	5.40	2.9400	0.0	24.0
08.01.25	58.73	51.42	7.31	403.370	400.870	396.950	395.880	1.070	6.18	5.40	2.9030	0.0	24.0
09.01.25	58.42	51.16	7.26	401.430	399.020	395.130	394.140	0.990	6.17	5.40	2.8720	0.0	24.0
10.01.25	57.68	50.27	7.41	369.700	367.490	363.990	363.110	0.880	6.24	5.40	2.7030	0.0	24.0
11.01.25	54.53	46.64	7.89	305.410	303.520	301.200	300.400	0.800	6.33	5.40	2.3800	0.0	24.0
12.01.25	54.16	46.31	7.85	304.960	303.120	300.820	300.010	0.810	6.32	5.40	2.3620	0.0	24.0
13.01.25	54.26	47.14	7.12	348.200	346.370	343.430	342.740	0.690	6.25	5.40	2.4500	0.0	24.0
14.01.25	55.15	48.21	6.94	374.980	373.150	369.730	369.090	0.640	6.26	5.40	2.5680	0.0	24.0
15.01.25	54.99	48.01	6.98	373.990	372.070	368.730	368.000	0.730	6.25	5.40	2.5770	0.0	24.0
16.01.25	57.56	49.80	7.76	369.930	367.610	364.280	363.360	0.920	6.21	5.40	2.8250	0.0	24.0
17.01.25	60.44	51.82	8.62	360.410	358.070	354.370	353.540	0.830	6.09	5.40	3.0580	0.0	24.0
18.01.25	60.23	51.72	8.51	360.940	358.600	354.920	354.100	0.820	6.10	5.40	3.0230	0.0	24.0
19.01.25	61.22	52.53	8.69	362.060	359.860	355.860	355.230	0.630	6.09	5.40	3.0930	0.0	24.0
20.01.25	60.72	52.25	8.47	361.930	359.740	355.770	355.180	0.590	6.10	5.40	3.0190	0.0	24.0
Итого	---	---	---	11372.0	11303.9	11192.86	11168.09	24.770	---	---	87.9780	0.0	744.0
Среднее	58.39	50.41	7.98	---	---	---	---	---	6.12	5.40	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	2721.649	2700.760	2677.069	2671.180	29.8880	5.890	24.0	253.0
20.01.25 24:00	14093.660	14004.680	13869.930	13839.270	117.8660	30.660	0.0	997.0
Итого за период	11372.011	11303.920	11192.861	11168.090	87.9780	24.770	-24.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:50:25 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Кортюнова, 17

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00224100

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0хСС0D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	59.07	49.46	9.61	380.070	379.400	373.980	375.070	-1.090	5.50	5.21	3.5900	0.0	24.0
22.12.24	56.57	48.21	8.36	408.630	407.700	402.590	403.220	-0.630	5.53	5.20	3.3630	0.0	24.0
23.12.24	58.49	49.23	9.26	396.850	396.200	390.550	391.670	-1.120	5.52	5.21	3.6120	0.0	24.0
24.12.24	61.28	51.09	10.19	389.650	389.250	382.910	384.480	-1.570	5.63	5.33	3.8960	0.0	24.0
25.12.24	61.50	52.02	9.48	427.070	426.720	419.670	421.330	-1.660	5.65	5.49	3.9730	0.0	24.0
26.12.24	58.69	50.28	8.41	450.330	449.600	443.170	444.320	-1.150	5.87	5.47	3.7210	0.0	24.0
27.12.24	58.28	50.20	8.08	465.820	465.000	458.510	459.530	-1.020	5.91	5.47	3.7010	0.0	24.0
28.12.24	59.18	50.98	8.20	466.780	466.000	459.270	460.320	-1.050	5.92	5.49	3.7630	0.0	24.0
29.12.24	59.06	50.89	8.17	465.570	464.730	458.100	459.080	-0.980	5.92	5.48	3.7400	0.0	24.0
30.12.24	58.95	50.70	8.25	462.780	461.920	455.400	456.360	-0.960	5.90	5.47	3.7530	0.0	24.0
31.12.24	58.85	50.57	8.28	463.800	463.130	456.380	457.580	-1.200	5.91	5.48	3.7730	0.0	24.0
01.01.25	59.44	51.13	8.31	467.470	466.720	459.870	460.990	-1.120	5.92	5.48	3.8190	0.0	24.0
02.01.25	58.81	50.58	8.23	464.830	464.080	457.460	458.520	-1.060	5.93	5.50	3.7580	0.0	24.0
03.01.25	58.79	50.68	8.11	466.170	465.270	458.740	459.750	-1.010	5.94	5.51	3.7210	0.0	24.0
04.01.25	58.76	50.80	7.96	466.080	465.000	458.690	459.390	-0.700	5.94	5.50	3.6500	0.0	24.0
05.01.25	58.71	50.81	7.90	465.270	464.130	457.860	458.550	-0.690	5.93	5.50	3.6160	0.0	24.0
06.01.25	59.00	50.98	8.02	463.730	462.620	456.280	456.990	-0.710	5.92	5.49	3.6610	0.0	24.0
07.01.25	58.96	50.76	8.20	461.620	460.500	454.200	454.980	-0.780	5.91	5.49	3.7200	0.0	24.0
08.01.25	58.76	50.68	8.08	464.530	463.330	457.140	457.760	-0.620	5.92	5.50	3.6920	0.0	24.0
09.01.25	58.44	50.39	8.05	462.300	461.070	455.030	455.560	-0.530	5.92	5.50	3.6670	0.0	24.0
10.01.25	57.73	49.56	8.17	424.100	422.600	417.590	417.760	-0.170	6.02	5.66	3.4110	0.0	24.0
11.01.25	54.52	45.87	8.65	347.800	345.880	343.000	342.520	0.480	6.18	5.93	2.9640	0.0	24.0
12.01.25	54.13	45.52	8.61	347.450	345.470	342.700	342.110	0.590	6.17	5.92	2.9470	0.0	24.0
13.01.25	54.27	46.40	7.87	398.820	397.100	393.390	393.090	0.300	6.06	5.73	3.0930	0.0	24.0
14.01.25	55.16	47.45	7.71	430.230	428.750	424.150	424.230	-0.080	6.04	5.67	3.2670	0.0	24.0
15.01.25	55.00	47.30	7.70	429.170	427.750	423.170	423.220	-0.050	6.03	5.67	3.2580	0.0	24.0
16.01.25	57.52	48.97	8.55	424.630	423.480	418.120	418.730	-0.610	5.99	5.63	3.5730	0.0	24.0
17.01.25	60.40	50.91	9.49	413.200	412.300	406.290	407.290	-1.000	5.88	5.54	3.8540	0.0	24.0
18.01.25	60.20	50.83	9.37	414.050	412.920	407.140	407.900	-0.760	5.89	5.55	3.8120	0.0	24.0
19.01.25	61.18	51.62	9.56	415.620	414.430	408.500	409.250	-0.750	5.88	5.54	3.9040	0.0	24.0
20.01.25	60.68	51.38	9.30	415.730	414.270	408.720	409.200	-0.480	5.89	5.55	3.8020	0.0	24.0
Итого	---	---	---	13420.1	13387.3	13208.57	13230.75	-22.180	---	---	112.0740	0.0	744.0
Среднее	58.39	49.87	8.52	---	---	---	---	---	5.90	5.52	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	36736.860	36613.070	36260.590	36244.839	234.0510	15.750	1362.0	2919.0
20.01.25 24:00	50157.010	50000.390	49469.159	49475.590	346.1250	-6.430	1362.0	3663.0
Итого за период	13420.150	13387.320	13208.569	13230.750	112.0740	-22.180	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:52:11 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, Крупской, 5
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Вэлёт ТСРВ-024М
 № ПУ: 1304521
 Тип системы: А42-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	69.86	59.96	9.90	173.09	171.93	1.16	0.0	1.2	177.01	174.77	2.24	1.671	24.00
22.12.24	68.41	59.01	9.40	174.05	172.87	1.19	0.0	1.2	177.85	175.64	2.21	1.595	24.00
23.12.24	69.50	59.76	9.74	174.36	173.18	1.18	0.0	1.2	178.27	176.02	2.25	1.656	24.00
24.12.24	70.58	60.56	10.02	174.69	173.51	1.18	0.0	1.2	178.72	176.43	2.29	1.709	24.00
25.12.24	69.98	60.15	9.83	175.99	174.79	1.20	0.0	1.2	179.99	177.70	2.29	1.688	24.00
26.12.24	68.54	59.02	9.52	176.42	175.20	1.22	0.0	1.2	180.28	178.01	2.27	1.636	24.00
27.12.24	68.55	59.09	9.46	176.57	175.35	1.22	0.0	1.2	180.43	178.17	2.26	1.626	24.00
28.12.24	68.37	59.01	9.36	176.41	175.20	1.21	0.0	1.2	180.25	178.00	2.25	1.609	24.00
29.12.24	68.26	58.91	9.35	176.15	174.93	1.22	0.0	1.2	179.98	177.73	2.25	1.604	24.00
30.12.24	68.64	59.16	9.48	176.30	175.08	1.21	0.0	1.2	180.16	177.90	2.26	1.630	24.00
31.12.24	68.38	58.99	9.39	176.76	175.54	1.22	0.0	1.2	180.61	178.35	2.26	1.617	24.00
01.01.25	68.70	59.48	9.22	176.04	175.38	0.66	0.0	1.2	179.91	178.26	1.64	1.588	23.58
02.01.25	68.17	59.06	9.11	176.12	175.45	0.68	0.0	1.2	179.94	178.29	1.65	1.570	23.58
03.01.25	67.81	58.92	8.89	175.68	175.12	0.55	0.0	1.2	179.44	177.96	1.49	1.527	23.50
04.01.25	67.70	58.75	8.95	175.06	174.29	0.77	0.0	1.2	178.81	177.08	1.72	1.531	23.67
05.01.25	67.65	58.82	8.83	174.85	174.30	0.55	0.0	1.2	178.59	177.11	1.47	1.511	23.50
06.01.25	68.31	59.05	9.26	175.07	173.85	1.22	0.0	1.2	178.88	176.64	2.23	1.579	24.00
07.01.25	68.71	59.42	9.29	174.65	174.10	0.55	0.0	1.2	178.48	176.96	1.52	1.589	23.50
08.01.25	68.35	59.08	9.27	175.07	174.43	0.64	0.0	1.2	178.88	177.27	1.62	1.587	23.58
09.01.25	67.93	58.79	9.14	175.73	175.19	0.53	0.0	1.2	179.51	178.01	1.49	1.575	23.50
10.01.25	68.47	59.52	8.95	176.20	175.76	0.44	0.0	1.2	180.05	178.68	1.37	1.541	23.33
11.01.25	68.37	59.37	9.00	175.45	174.58	0.88	0.0	1.2	179.27	177.43	1.85	1.542	23.75
12.01.25	67.97	59.09	8.88	175.43	174.77	0.66	0.0	1.2	179.21	177.61	1.60	1.524	23.58
13.01.25	68.66	59.50	9.16	175.84	175.05	0.79	0.0	1.2	179.70	177.93	1.77	1.574	23.67
14.01.25	67.85	58.71	9.14	175.86	174.63	1.23	0.0	1.2	179.63	177.39	2.24	1.562	23.57
15.01.25	68.10	58.82	9.28	176.84	175.59	1.25	0.0	1.2	180.66	178.39	2.27	1.598	24.00
16.01.25	68.44	59.04	9.40	176.66	175.43	1.23	0.0	1.2	180.51	178.24	2.27	1.614	23.98
17.01.25	68.37	58.79	9.58	176.07	174.85	1.23	0.0	1.2	179.91	177.63	2.28	1.642	23.58
18.01.25	68.16	58.66	9.50	175.21	173.99	1.22	0.0	1.2	179.01	176.75	2.26	1.621	24.00
19.01.25	69.07	59.24	9.83	175.20	173.99	1.21	0.0	1.2	179.09	176.80	2.29	1.680	24.00
20.01.25	68.35	58.98	9.37	175.75	174.51	1.23	0.0	1.2	179.57	177.31	2.26	1.603	24.00
Итого	---	---	---	5443.57	5412.84	30.72	---	---	5562.58	5500.46	62.13	49.599	737.88
Среднее	68.52	59.18	9.34	---	---	---	0.0	1.2	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
20.12.24 24:00	18337.49	416.457
20.01.25 24:00	18374.77	466.056
Итого за период	37.28	49.599

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:07:28 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Кувыкина, 7
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 № ПУ: ВВ680
 Модель ПУ: ИМ2300
 Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	0.82	70.36	48.17	53.32	47.73	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	0.81	69.63	47.94	52.66	47.54	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	0.78	68.22	48.30	52.02	47.95	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	0.82	69.65	48.77	52.87	48.42	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	0.84	70.48	50.38	53.71	50.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	0.84	69.77	53.14	53.91	52.77	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	0.81	68.42	52.35	52.93	52.05	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	0.81	68.49	52.92	53.09	52.65	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	0.80	68.26	53.51	53.23	53.23	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	0.81	68.24	53.22	53.08	52.94	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	0.81	68.56	52.74	53.14	52.49	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	0.80	68.29	52.16	52.87	51.88	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	0.81	68.61	53.55	53.49	53.26	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	0.80	68.06	53.47	53.13	53.20	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	0.78	67.75	53.27	53.08	52.99	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	0.77	67.59	52.99	53.00	52.72	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	0.77	67.61	52.76	52.99	52.51	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	0.80	68.32	53.40	53.40	53.16	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	0.82	68.77	53.35	53.46	53.10	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	0.81	68.19	53.33	52.98	53.07	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	0.79	67.96	51.58	52.54	51.29	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	0.80	68.48	53.83	53.52	53.58	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	0.79	68.26	54.03	53.58	53.80	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	0.79	67.91	53.10	53.07	52.86	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	0.80	68.24	53.83	53.45	53.61	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	0.79	68.12	53.69	53.33	53.53	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	0.79	68.11	53.63	53.29	53.50	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	0.80	68.45	53.04	53.37	52.90	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	0.80	68.36	51.77	52.81	51.63	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	0.80	68.01	51.91	52.63	51.80	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	0.82	69.07	53.22	53.58	53.12	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	24.88	---	1623.35	---	1615.28	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	68.524	---	53.146	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:43:47 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Кувыкина, 17

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00178898

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xВ0Е3

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	70.77	57.98	12.79	180.480	187.560	176.430	184.680	-8.250	6.20	6.00	2.2560	0.0	24.0
22.12.24	69.37	57.21	12.16	183.320	190.510	179.360	187.630	-8.270	6.20	6.00	2.1800	0.0	24.0
23.12.24	70.85	58.22	12.63	183.490	190.800	179.420	187.850	-8.430	6.20	6.00	2.2700	0.0	24.0
24.12.24	71.61	58.83	12.78	188.150	195.720	183.800	192.560	-8.760	6.20	6.00	2.3500	0.0	24.0
25.12.24	70.88	58.89	11.99	199.170	207.550	194.670	204.230	-9.560	6.20	6.00	2.3330	0.0	24.0
26.12.24	69.54	58.00	11.54	199.750	208.200	195.430	204.950	-9.520	6.20	6.00	2.2570	0.0	24.0
27.12.24	69.62	58.28	11.34	201.750	210.340	197.410	207.010	-9.600	6.20	6.00	2.2370	0.0	24.0
28.12.24	69.37	58.31	11.06	202.910	211.680	198.540	208.320	-9.780	6.20	6.00	2.1930	0.0	24.0
29.12.24	69.37	58.18	11.19	202.580	211.400	198.250	208.060	-9.810	6.20	6.00	2.2150	0.0	24.0
30.12.24	69.69	58.27	11.42	201.740	210.440	197.380	207.080	-9.700	6.20	6.00	2.2540	0.0	24.0
31.12.24	69.41	58.15	11.26	201.990	210.680	197.630	207.370	-9.740	6.20	6.00	2.2260	0.0	24.0
01.01.25	69.71	58.49	11.22	203.140	211.940	198.720	208.580	-9.860	6.20	6.00	2.2270	0.0	24.0
02.01.25	69.17	58.13	11.04	202.920	211.880	198.560	208.520	-9.960	6.20	6.00	2.1910	0.0	24.0
03.01.25	68.86	58.13	10.73	203.540	212.720	199.220	209.360	-10.140	6.20	6.00	2.1380	0.0	24.0
04.01.25	68.68	58.07	10.61	203.390	212.670	199.070	209.310	-10.240	6.20	6.00	2.1110	0.0	24.0
05.01.25	68.61	58.00	10.61	203.070	212.320	198.750	208.960	-10.210	6.20	6.00	2.1100	0.0	24.0
06.01.25	69.40	58.49	10.91	205.140	214.430	200.710	211.040	-10.330	6.20	6.00	2.1900	0.0	24.0
07.01.25	69.86	58.47	11.39	203.000	211.970	198.560	208.610	-10.050	6.20	6.00	2.2630	0.0	24.0
08.01.25	69.23	58.04	11.19	203.560	212.720	199.170	209.390	-10.220	6.20	6.00	2.2310	0.0	24.0
09.01.25	69.06	57.87	11.19	203.080	212.330	198.760	209.000	-10.240	6.20	6.00	2.2250	0.0	24.0
10.01.25	69.55	58.62	10.93	205.020	214.530	200.550	211.170	-10.620	6.20	6.00	2.1920	0.0	24.0
11.01.25	69.32	58.67	10.65	205.700	215.230	201.260	211.870	-10.610	6.20	6.00	2.1410	0.0	24.0
12.01.25	68.98	58.39	10.59	205.030	214.360	200.660	211.000	-10.340	6.20	6.00	2.1260	0.0	24.0
13.01.25	69.29	58.47	10.82	205.460	214.890	201.010	211.520	-10.510	6.20	6.00	2.1730	0.0	24.0
14.01.25	69.22	58.47	10.75	205.830	215.530	201.390	212.180	-10.790	6.20	6.00	2.1630	0.0	24.0
15.01.25	69.19	58.32	10.87	205.780	215.420	201.380	212.060	-10.680	6.20	6.00	2.1880	0.0	24.0
16.01.25	69.54	58.48	11.06	204.130	213.490	199.730	210.130	-10.400	6.20	6.00	2.2100	0.0	24.0
17.01.25	69.44	58.06	11.38	201.000	209.850	196.660	206.590	-9.930	6.20	6.00	2.2390	0.0	24.0
18.01.25	69.06	57.83	11.23	201.270	210.110	196.940	206.920	-9.980	6.20	6.00	2.2100	0.0	24.0
19.01.25	70.15	58.63	11.52	201.480	210.340	197.020	206.990	-9.970	6.20	6.00	2.2690	0.0	24.0
20.01.25	69.38	58.26	11.12	201.140	209.860	196.820	206.530	-9.710	6.20	6.00	2.1900	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6218.0	6491.4	6083.26	6389.47	-306.210	---	---	68.5580	0.0	744.0
Среднее	69.55	58.26	11.28	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	55485.539	56157.940	54260.039	55265.450	621.2430	-1005.410	645.0	12324.0
20.01.25 24:00	61703.549	62649.409	60343.300	61654.919	689.8010	-1311.620	645.0	13068.0
Итого за период	6218.010	6491.468	6083.261	6389.469	68.5580	-306.210	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:03:24 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО1.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Куйбышева, 17

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00179040

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0хДСВ4

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	70.19	53.95	16.24	203.850	205.600	199.320	202.750	-3.430	6.20	6.00	3.2330	0.0	24.0
22.12.24	68.81	53.28	15.53	206.350	208.390	202.020	205.650	-3.630	6.20	6.00	3.1360	0.0	24.0
23.12.24	70.24	53.94	16.30	205.790	207.530	201.260	204.670	-3.410	6.20	6.00	3.2770	0.0	24.0
24.12.24	71.06	54.42	16.64	209.020	211.110	204.350	208.170	-3.820	6.20	6.00	3.4010	0.0	24.0
25.12.24	70.40	54.64	15.76	222.850	224.670	217.880	221.550	-3.670	6.20	6.00	3.4310	0.0	24.0
26.12.24	69.07	54.06	15.01	226.660	228.950	221.840	225.830	-3.990	6.20	6.00	3.3290	0.0	24.0
27.12.24	69.21	56.62	12.59	288.470	291.300	282.290	287.050	-4.760	6.20	6.00	3.5560	0.0	24.0
28.12.24	69.07	58.03	11.04	330.090	333.870	323.010	328.650	-5.640	6.20	6.00	3.5670	0.0	24.0
29.12.24	69.05	58.06	10.99	330.620	334.020	323.510	328.800	-5.290	6.20	6.00	3.5530	0.0	24.0
30.12.24	69.35	58.20	11.15	328.220	332.430	321.110	327.220	-6.110	6.20	6.00	3.5840	0.0	24.0
31.12.24	69.07	58.18	10.89	330.800	333.870	323.720	328.660	-4.940	6.20	6.00	3.5240	0.0	24.0
01.01.25	69.39	58.54	10.85	331.010	334.440	323.840	329.160	-5.320	6.20	6.00	3.5130	0.0	24.0
02.01.25	68.83	58.15	10.68	330.330	334.100	323.280	328.870	-5.590	6.20	6.00	3.4510	0.0	24.0
03.01.25	68.53	58.17	10.36	333.250	337.230	326.260	331.950	-5.690	6.20	6.00	3.3790	0.0	24.0
04.01.25	68.39	58.16	10.23	332.490	336.280	325.470	331.040	-5.570	6.20	6.00	3.3310	0.0	24.0
05.01.25	68.36	58.14	10.22	331.690	335.750	324.730	330.470	-5.740	6.20	6.00	3.3170	0.0	24.0
06.01.25	69.09	58.51	10.58	330.390	333.730	323.310	328.490	-5.180	6.20	6.00	3.4220	0.0	24.0
07.01.25	69.55	58.43	11.12	326.160	329.990	319.120	324.730	-5.610	6.20	6.00	3.5460	0.0	24.0
08.01.25	68.93	58.05	10.88	328.820	332.480	321.790	327.320	-5.530	6.20	6.00	3.5030	0.0	24.0
09.01.25	68.71	57.91	10.80	329.350	333.160	322.380	327.990	-5.610	6.20	6.00	3.4780	0.0	24.0
10.01.25	69.30	58.61	10.69	332.480	336.110	325.310	330.830	-5.520	6.20	6.00	3.4750	0.0	24.0
11.01.25	69.08	58.60	10.48	333.770	337.860	326.660	332.530	-5.870	6.20	6.00	3.4210	0.0	24.0
12.01.25	68.72	58.35	10.37	333.630	337.330	326.550	332.050	-5.500	6.20	6.00	3.3850	0.0	24.0
13.01.25	69.04	58.41	10.63	331.980	336.030	324.850	330.740	-5.890	6.20	6.00	3.4520	0.0	24.0
14.01.25	68.92	58.24	10.68	331.870	335.200	324.750	329.940	-5.190	6.20	6.00	3.4630	0.0	24.0
15.01.25	68.87	58.20	10.67	331.170	335.880	324.130	330.600	-6.470	6.20	6.00	3.4610	0.0	24.0
16.01.25	69.21	58.69	10.52	342.270	346.200	334.910	340.730	-5.820	6.20	6.00	3.5200	0.0	24.0
17.01.25	69.11	58.45	10.66	340.150	343.710	332.850	338.260	-5.410	6.20	6.00	3.5480	0.0	24.0
18.01.25	68.77	58.15	10.62	340.620	344.510	333.360	339.160	-5.800	6.20	6.00	3.5380	0.0	24.0
19.01.25	69.83	59.12	10.71	345.010	348.880	337.430	343.240	-5.810	6.20	6.00	3.6120	0.0	24.0
20.01.25	69.08	58.66	10.42	344.780	348.640	337.380	343.120	-5.740	6.20	6.00	3.5150	0.0	24.0
Итого	---	---	---	9563.9	9669.2	9358.67	9520.22	-161.550	---	---	106.9210	0.0	744.0
Среднее	69.20	57.44	11.75	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	25331.989	25619.280	24794.080	25218.450	260.3260	-424.370	958.0	3880.0
20.01.25 24:00	34895.930	35288.529	34152.750	34738.670	367.2470	-585.920	958.0	4624.0
Итого за период	9563.940	9669.249	9358.669	9520.219	106.9210	-161.550	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:05:23 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Куйбышева, 19

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00168994

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x3E73

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	70.21	48.31	21.90	140.170	147.340	137.060	145.660	-8.600	6.90	1.14	3.0150	0.0	24.0
22.12.24	68.83	47.94	20.89	141.900	149.240	138.810	147.560	-8.750	6.90	1.14	2.9120	0.0	24.0
23.12.24	70.26	48.46	21.80	141.500	148.640	138.380	146.960	-8.580	6.90	1.14	3.0310	0.0	24.0
24.12.24	71.07	48.90	22.17	144.230	151.430	141.010	149.650	-8.640	6.90	1.14	3.1370	0.0	24.0
25.12.24	70.42	49.33	21.09	153.370	160.990	150.010	159.070	-9.060	6.90	1.14	3.1800	0.0	24.0
26.12.24	69.09	48.96	20.13	156.300	164.150	152.940	162.230	-9.290	6.90	1.14	3.0930	0.0	24.0
27.12.24	69.16	49.16	20.00	156.710	164.430	153.350	162.510	-9.160	6.90	1.14	3.0800	0.0	24.0
28.12.24	68.95	49.25	19.70	156.600	164.510	153.240	162.590	-9.350	6.90	1.14	3.0330	0.0	24.0
29.12.24	68.92	49.23	19.69	156.710	164.630	153.350	162.710	-9.360	6.90	1.14	3.0340	0.0	24.0
30.12.24	69.21	49.05	20.16	153.860	161.590	150.550	159.720	-9.170	6.90	1.14	3.0480	0.0	24.0
31.12.24	68.90	48.38	20.52	147.360	154.830	144.240	153.150	-8.910	6.90	1.14	2.9730	0.0	24.0
01.01.25	69.22	48.76	20.46	147.910	155.420	144.790	153.740	-8.950	6.90	1.14	2.9760	0.0	24.0
02.01.25	68.67	48.52	20.15	147.690	155.250	144.570	153.570	-9.000	6.90	1.14	2.9290	0.0	24.0
03.01.25	68.39	48.71	19.68	148.760	156.340	145.640	154.660	-9.020	6.90	1.14	2.8790	0.0	24.0
04.01.25	68.25	48.89	19.36	148.540	156.160	145.420	154.430	-9.010	6.90	1.14	2.8280	0.0	24.0
05.01.25	68.23	48.92	19.31	148.270	155.830	145.150	154.140	-8.990	6.90	1.14	2.8150	0.0	24.0
06.01.25	68.94	48.97	19.97	147.610	155.140	144.490	153.380	-8.890	6.90	1.14	2.9000	0.0	24.0
07.01.25	69.39	48.57	20.82	146.000	153.410	142.880	151.730	-8.850	6.90	1.14	2.9880	0.0	24.0
08.01.25	68.78	48.31	20.47	146.990	154.400	143.870	152.720	-8.850	6.90	1.14	2.9600	0.0	24.0
09.01.25	68.56	48.27	20.29	147.170	154.610	144.060	152.930	-8.870	6.90	1.14	2.9360	0.0	24.0
10.01.25	69.15	48.98	20.17	148.460	156.000	145.340	154.250	-8.910	6.90	1.14	2.9440	0.0	24.0
11.01.25	68.94	48.99	19.95	146.930	154.350	143.820	152.530	-8.710	6.90	1.14	2.8820	0.0	24.0
12.01.25	68.52	47.99	20.53	137.560	144.630	134.680	142.950	-8.270	6.90	1.14	2.7770	0.0	24.0
13.01.25	68.82	47.83	20.99	136.940	143.960	134.050	142.300	-8.250	6.90	1.14	2.8280	0.0	24.0
14.01.25	68.70	47.64	21.06	136.950	144.140	134.080	142.530	-8.450	6.90	1.14	2.8370	0.0	24.0
15.01.25	68.65	47.53	21.12	137.010	144.130	134.130	142.580	-8.450	6.90	1.14	2.8470	0.0	24.0
16.01.25	69.01	47.92	21.09	139.390	146.490	136.400	144.810	-8.410	6.90	1.14	2.8900	0.0	24.0
17.01.25	68.92	47.37	21.55	137.480	144.440	134.540	142.880	-8.340	6.90	1.14	2.9110	0.0	24.0
18.01.25	68.58	47.10	21.48	137.710	144.670	134.780	143.120	-8.340	6.90	1.14	2.9050	0.0	24.0
19.01.25	69.64	47.81	21.83	139.350	146.330	136.300	144.650	-8.350	6.90	1.14	2.9900	0.0	24.0
20.01.25	68.89	47.73	21.16	139.390	146.440	136.500	144.760	-8.260	6.90	1.14	2.9010	0.0	24.0
Итого	---	---	---	4514.8	4743.9	4418.43	4690.47	-272.040	---	---	91.4590	0.0	744.0
Среднее	69.07	48.44	20.62	---	---	---	---	---	6.90	1.14	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	9025.639	9512.680	8835.160	9415.790	198.0700	-580.630	961.0	3879.0
20.01.25 24:00	13540.460	14256.599	13253.589	14106.259	289.5290	-852.670	961.0	4623.0
Итого за период	4514.821	4743.919	4418.429	4690.468	91.4590	-272.040	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:05:02 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 3

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА706

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.14	59.79	239.27	50.85	207.32	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.06	58.21	238.65	49.58	206.81	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.89	55.66	237.85	47.70	206.08	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.07	58.03	238.39	49.35	206.57	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	2.27	61.04	238.52	51.50	206.40	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.23	60.73	238.72	51.36	206.76	23.58	23.58	0.00	0.00
27.12.24	2.17	59.65	238.33	50.53	206.54	23.59	23.59	0.00	0.00
28.12.24	2.06	58.67	237.01	49.96	205.43	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.95	57.16	234.80	48.84	203.56	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.99	57.34	235.12	48.87	203.79	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	2.02	57.80	234.65	49.17	203.19	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	2.00	57.63	234.48	49.08	203.26	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.99	57.68	233.59	49.14	202.44	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.99	57.70	233.31	49.14	202.10	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.98	58.00	234.64	49.55	203.19	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.96	57.98	235.38	49.62	203.87	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.96	57.96	236.02	49.63	204.37	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.99	58.00	235.73	49.55	204.25	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	2.00	57.54	235.66	49.02	203.96	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	2.02	57.88	236.56	49.33	204.85	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.92	56.70	232.65	48.42	201.41	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.82	55.77	230.40	47.85	199.04	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.78	54.85	232.20	47.17	201.02	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.71	53.47	231.46	46.07	200.46	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.83	55.04	231.68	47.14	200.62	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.84	55.06	231.88	47.11	200.89	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.84	54.81	232.14	46.86	201.16	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	2.01	57.07	233.21	48.43	201.95	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	2.12	59.14	233.88	50.06	202.33	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.15	59.74	234.58	50.55	203.11	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	2.13	59.89	234.81	50.79	203.30	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	61.89	---	7285.57	---	6310.03	743.17	743.17	0.00	0.00
Среднее	---	57.613	---	49.104	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:45:20 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 3

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ585

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.47	59.88	257.08	50.23	276.40	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.37	58.45	256.34	49.18	275.61	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	2.18	55.74	256.48	47.23	276.13	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.37	58.00	256.43	48.73	275.61	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	2.61	61.10	256.20	50.88	275.27	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.58	60.90	256.36	50.83	275.42	23.97	23.97	0.00	0.00
27.12.24	2.49	59.76	256.14	50.02	275.07	23.98	23.98	0.00	0.00
28.12.24	2.39	58.81	254.99	49.41	274.05	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	2.26	57.28	252.77	48.32	271.80	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	2.29	57.40	252.89	48.33	271.64	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	2.34	57.91	252.74	48.63	271.68	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	2.31	57.72	252.77	48.56	271.67	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	2.30	57.76	252.67	48.64	271.52	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	2.30	57.78	252.51	48.67	271.32	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	2.28	58.08	252.58	49.05	272.06	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	2.26	58.06	252.68	49.10	272.34	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	2.25	58.04	252.83	49.10	272.41	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	2.29	58.09	252.81	49.01	271.82	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	2.30	57.64	252.87	48.52	271.95	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	2.32	57.96	252.95	48.77	272.19	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	2.21	56.84	249.53	47.96	268.81	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	2.12	55.90	248.85	47.36	268.27	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	2.06	54.94	249.97	46.70	269.45	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.98	53.57	250.03	45.63	268.76	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	2.11	55.13	250.30	46.67	268.84	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.12	55.15	250.26	46.67	269.03	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	2.11	54.91	250.82	46.47	269.65	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	2.29	57.00	251.69	47.87	270.46	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	2.45	59.32	251.89	49.57	270.52	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.50	59.74	252.21	49.83	270.98	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	2.48	59.97	252.02	50.11	271.13	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	71.39	---	7840.66	---	8431.86	743.95	743.95	0.00	0.00
Среднее	---	57.704	---	48.582	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:43:52 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 5

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ145

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	3.17	58.36	266.23	46.77	263.73	22.61	24.00	0.00	0.00
22.12.24	3.14	57.53	270.67	45.92	268.18	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	2.86	54.65	270.63	44.07	267.89	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.98	56.76	259.16	45.23	256.69	22.99	22.99	0.00	0.00
25.12.24	3.45	59.87	270.53	47.10	267.81	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	3.42	59.82	271.15	47.18	268.41	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	3.31	58.63	270.75	46.40	268.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	3.18	57.76	269.29	45.92	266.53	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	3.01	56.22	266.80	44.93	263.53	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	3.05	56.26	266.96	44.81	263.74	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	3.13	56.83	267.38	45.09	263.90	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	3.09	56.62	266.90	45.04	263.92	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	3.08	56.65	266.68	45.07	263.69	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	3.09	56.67	266.70	45.06	263.63	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	3.04	56.96	266.55	45.53	263.18	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	3.01	56.94	266.70	45.64	263.88	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	3.00	56.91	266.91	45.66	264.30	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	3.05	56.99	267.07	45.53	264.12	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	3.07	56.54	265.89	44.98	264.47	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	3.10	56.83	267.17	45.20	264.40	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	2.96	55.82	264.04	44.59	260.80	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	2.86	54.87	263.01	43.98	259.88	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	2.74	53.88	264.14	43.49	260.98	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	2.63	52.54	263.28	42.51	261.38	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	2.82	54.06	263.93	43.34	261.66	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.83	54.09	264.81	43.36	261.59	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	2.83	53.86	264.85	43.16	262.08	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	3.03	55.70	266.35	44.30	263.16	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	3.28	58.32	265.97	45.97	263.44	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	3.31	58.47	266.79	46.05	263.87	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	3.30	58.81	266.29	46.38	263.70	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	94.82	---	8263.58	---	8176.54	741.60	742.99	0.00	0.00
Среднее	---	56.588	---	45.105	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:43:45 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ395

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	3.55	60.04	429.54	51.77	424.32	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	3.41	58.55	429.79	50.60	424.64	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	3.15	55.90	430.22	48.55	425.36	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	3.44	58.22	429.81	50.20	425.05	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	3.78	61.28	429.50	52.45	424.58	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	3.74	61.03	429.51	52.32	424.49	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	3.59	59.92	426.50	51.48	421.58	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	3.45	58.95	421.34	50.75	416.73	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	3.26	57.42	418.60	49.62	413.97	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	3.30	57.57	418.94	49.68	414.29	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	3.36	58.06	418.95	50.02	414.24	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	3.35	57.88	418.91	49.87	414.21	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	3.33	57.92	419.03	49.95	414.31	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	3.33	57.94	418.92	49.98	414.23	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	3.31	58.24	418.61	50.33	414.03	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	3.27	58.21	418.52	50.37	413.93	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	3.26	58.18	418.68	50.37	414.07	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	3.31	58.24	418.72	50.32	414.06	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	3.34	57.80	418.82	49.80	414.28	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	3.37	58.12	418.76	50.07	414.15	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	3.21	56.97	413.21	49.20	408.73	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	3.08	56.03	412.41	48.54	407.87	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	2.98	55.09	414.33	47.89	409.72	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	2.86	53.72	414.63	46.81	410.08	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	3.05	55.29	414.61	47.92	409.97	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	3.06	55.31	414.81	47.91	410.10	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	3.05	55.06	415.74	47.72	411.01	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	3.30	57.24	416.83	49.30	412.09	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	3.53	59.45	417.18	50.98	412.38	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	3.62	59.95	417.23	51.27	412.40	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	3.60	60.13	417.12	51.49	412.27	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	103.24	---	13019.77	---	12873.14	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.862	---	49.920	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:43:56 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 8

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА717

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	1.17	59.54	156.16	52.06	158.39	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	1.13	58.43	156.23	51.17	158.47	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.02	55.42	156.50	48.87	158.76	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.11	57.45	156.39	50.32	158.62	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	1.24	60.65	156.34	52.70	158.54	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	1.24	60.68	156.79	52.75	158.93	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	1.19	59.44	156.40	51.83	158.63	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	1.14	58.59	155.44	51.25	157.66	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.07	57.03	154.00	50.04	156.22	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.08	57.04	154.01	50.04	156.24	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.11	57.62	154.08	50.39	156.32	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.09	57.41	154.17	50.30	156.42	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.08	57.45	154.24	50.41	156.49	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.09	57.46	154.21	50.41	156.47	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.08	57.76	154.10	50.75	156.38	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.07	57.73	154.03	50.77	156.30	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.06	57.68	154.09	50.76	156.35	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.08	57.77	154.11	50.75	156.37	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.09	57.33	154.15	50.25	156.44	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.11	57.61	154.14	50.40	156.43	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.06	56.65	151.88	49.65	154.10	23.59	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.01	55.68	150.94	48.97	153.20	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	0.97	54.66	151.87	48.29	154.11	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	0.93	53.29	151.98	47.19	154.24	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	0.99	54.82	151.96	48.33	154.20	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	0.99	54.86	151.99	48.32	154.27	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	0.99	54.65	152.25	48.14	154.60	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.06	56.37	152.72	49.44	155.05	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	1.17	59.22	152.91	51.59	155.17	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	1.17	59.19	153.04	51.55	155.29	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	1.18	59.63	153.00	51.91	155.24	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	33.77	---	4774.12	---	4843.90	743.59	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.391	---	50.310	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:46:05 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 8

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА729

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	1.11	58.87	118.94	49.55	118.92	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	1.06	57.57	118.37	48.58	118.37	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	0.97	54.81	118.09	46.57	118.19	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.06	56.96	118.97	48.03	118.94	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	1.18	60.02	119.60	50.15	119.44	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	1.17	59.90	119.78	50.12	119.67	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	1.12	58.76	119.32	49.35	119.26	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	1.08	57.86	118.39	48.74	118.43	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.02	56.34	117.19	47.66	117.33	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.02	56.41	117.12	47.66	117.24	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.05	56.94	117.00	47.93	117.08	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.04	56.75	116.86	47.85	116.96	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.04	56.79	116.92	47.88	117.01	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.03	56.81	116.73	47.96	116.83	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.03	57.11	116.51	48.29	116.65	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.01	57.07	116.33	48.36	116.43	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.01	57.02	116.26	48.31	116.34	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.03	57.10	116.18	48.22	116.26	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.04	56.65	116.26	47.72	116.19	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.05	56.96	116.16	47.89	116.17	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.00	55.91	114.70	47.15	114.81	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	0.96	55.00	114.59	46.57	114.67	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	0.92	54.03	115.10	45.98	115.17	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	0.88	52.66	115.18	44.98	115.19	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	0.95	54.18	115.24	45.93	115.11	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	0.95	54.21	115.20	45.99	115.09	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	0.94	53.99	115.39	45.80	115.31	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.02	55.93	115.68	47.13	115.56	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	1.10	58.35	115.87	48.80	115.56	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	1.11	58.66	115.83	49.04	115.60	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	1.10	58.94	115.74	49.40	115.56	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	32.05	---	3619.50	---	3619.34	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.728	---	47.858	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:46:02 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 9
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ТЭМ-106
 № ПУ: 3060274
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер
 Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	8	160	10	---
2	80	8	160	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.12.24	2.823	226.30	221.72	4.6	58.357	45.941	0.9	0.6	24.00
22.12.24	2.602	226.58	221.98	4.6	55.544	44.114	0.9	0.6	24.00
23.12.24	2.821	226.46	221.88	4.6	57.773	45.370	0.9	0.6	24.00
24.12.24	3.120	226.28	221.72	4.6	60.917	47.186	0.9	0.6	24.00
25.12.24	3.090	226.44	221.87	4.6	60.768	47.180	0.9	0.6	24.00
26.12.24	2.992	225.40	220.84	4.6	59.599	46.384	0.9	0.6	24.00
27.12.24	2.878	222.65	218.16	4.5	58.677	45.807	0.9	0.6	24.00
28.12.24	2.724	220.78	216.30	4.5	57.120	44.837	0.9	0.6	24.00
29.12.24	2.733	220.77	216.29	4.5	57.212	44.890	0.9	0.6	24.00
30.12.24	2.800	220.80	216.34	4.5	57.759	45.131	0.9	0.6	24.00
31.12.24	2.782	220.85	216.39	4.5	57.555	45.013	0.9	0.6	24.00
01.01.25	2.778	220.88	216.42	4.5	57.593	45.072	0.9	0.6	24.00
02.01.25	2.772	220.79	216.34	4.5	57.615	45.116	0.9	0.6	24.00
03.01.25	2.749	220.73	216.25	4.5	57.916	45.516	0.9	0.6	24.00
04.01.25	2.723	220.64	216.20	4.4	57.892	45.606	0.9	0.6	24.00
05.01.25	2.708	220.70	216.24	4.5	57.860	45.648	0.9	0.6	24.00
06.01.25	2.747	220.67	216.25	4.4	57.935	45.541	0.9	0.6	24.00
07.01.25	2.764	220.77	216.32	4.5	57.482	45.016	0.9	0.6	24.00
08.01.25	2.799	220.76	216.31	4.4	57.787	45.165	0.9	0.6	24.00
09.01.25	2.678	217.97	213.53	4.4	56.707	44.476	0.9	0.6	24.00
10.01.25	2.575	217.30	212.89	4.4	55.745	43.950	0.9	0.6	24.00
11.01.25	2.481	218.31	213.87	4.4	54.770	43.462	0.9	0.6	24.00
12.01.25	2.372	218.45	214.00	4.4	53.389	42.586	0.9	0.6	24.00
13.01.25	2.528	218.44	213.99	4.5	54.961	43.441	0.9	0.6	24.00
14.01.25	2.542	218.51	214.06	4.5	54.983	43.404	0.9	0.6	24.00
15.01.25	2.542	218.96	214.49	4.5	54.745	43.191	0.9	0.6	24.00
16.01.25	2.743	219.61	215.14	4.5	56.759	44.326	0.9	0.6	24.00
17.01.25	2.942	219.87	215.37	4.5	59.224	45.900	0.9	0.6	24.00
18.01.25	2.995	219.97	215.46	4.5	59.546	45.986	0.9	0.6	24.00
19.01.25	2.982	219.94	215.41	4.5	59.818	46.318	0.9	0.6	24.00
20.01.25	2.964	220.04	215.48	4.6	60.072	46.660	0.9	0.6	24.00
Итого	85.75	6856.6	6717.5	139.5	---	---	---	---	744.00
Среднее	---	---	---	---	57.55	45.10	0.9	0.6	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.12.24 24:00	4602.4	458912.6	458508.3	47364.6
20.01.25 24:00	4688.1	465769.3	465225.8	48108.6
Итого за период	85.7	6856.7	6717.5	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:49:50 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 10
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
 № ПУ: 801161
 Тип системы: А32-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	59.56	49.96	9.60	273.58	271.81	1.77	0.647	0.617	278.11	275.02	3.09	2.714	24.000
22.12.24	55.91	47.41	8.50	274.31	272.48	1.83	0.649	0.620	278.34	275.39	2.95	2.416	24.000
23.12.24	56.71	47.85	8.86	274.16	272.35	1.80	0.646	0.617	278.30	275.31	2.99	2.513	24.000
24.12.24	60.36	50.35	10.01	273.59	271.78	1.81	0.646	0.617	278.24	275.04	3.20	2.828	24.000
25.12.24	61.55	51.30	10.25	274.29	272.45	1.83	0.645	0.616	279.13	275.84	3.28	2.903	24.000
26.12.24	59.82	50.08	9.74	274.19	272.34	1.85	0.647	0.618	278.77	275.57	3.20	2.762	24.000
27.12.24	59.30	49.79	9.51	273.08	271.26	1.82	0.644	0.615	277.57	274.45	3.12	2.685	24.000
28.12.24	57.53	48.53	9.00	269.76	267.98	1.78	0.638	0.610	273.94	270.97	2.97	2.512	24.000
29.12.24	57.19	48.31	8.88	269.75	268.01	1.74	0.639	0.611	273.89	270.97	2.92	2.477	24.000
30.12.24	57.84	48.67	9.17	269.77	268.00	1.76	0.638	0.610	274.00	271.01	2.99	2.557	24.000
31.12.24	57.68	48.56	9.12	270.01	268.21	1.79	0.640	0.612	274.22	271.21	3.01	2.548	24.000
01.01.25	57.69	48.60	9.09	270.09	268.30	1.79	0.640	0.613	274.30	271.30	3.00	2.538	24.000
02.01.25	57.73	48.68	9.05	270.06	268.27	1.79	0.640	0.612	274.28	271.28	3.00	2.529	24.000
03.01.25	57.98	48.94	9.04	269.85	268.11	1.74	0.641	0.613	274.09	271.15	2.94	2.521	24.000
04.01.25	58.02	49.05	8.97	269.60	267.85	1.74	0.639	0.612	273.85	270.91	2.94	2.500	24.000
05.01.25	57.94	49.06	8.88	269.67	267.91	1.75	0.640	0.612	273.91	270.97	2.94	2.478	24.000
06.01.25	58.08	49.14	8.94	269.73	267.98	1.75	0.638	0.610	273.99	271.05	2.94	2.494	24.000
07.01.25	57.65	48.69	8.96	269.88	268.07	1.81	0.636	0.609	274.09	271.09	3.00	2.504	24.000
08.01.25	57.83	48.66	9.17	269.98	268.15	1.82	0.639	0.611	274.21	271.16	3.04	2.561	24.000
09.01.25	57.50	48.47	9.03	268.10	266.26	1.84	0.638	0.611	272.26	269.23	3.03	2.507	24.000
10.01.25	56.15	47.51	8.64	265.38	263.53	1.84	0.632	0.606	269.31	266.36	2.95	2.377	24.000
11.01.25	54.99	46.78	8.21	267.33	265.48	1.84	0.631	0.605	271.13	268.24	2.89	2.278	24.000
12.01.25	53.85	46.00	7.85	267.58	265.72	1.85	0.629	0.602	271.24	268.40	2.84	2.181	24.000
13.01.25	54.71	46.51	8.20	267.50	265.64	1.85	0.627	0.601	271.27	268.37	2.90	2.278	24.000
14.01.25	55.08	46.73	8.35	267.49	265.62	1.87	0.633	0.607	271.31	268.37	2.93	2.319	24.000
15.01.25	54.99	46.62	8.37	267.82	265.94	1.87	0.634	0.608	271.63	268.68	2.94	2.325	24.000
16.01.25	55.27	46.76	8.51	268.66	266.79	1.86	0.633	0.606	272.52	269.56	2.96	2.371	24.000
17.01.25	59.75	49.90	9.85	268.77	266.93	1.84	0.633	0.607	273.26	270.08	3.18	2.739	24.000
18.01.25	59.09	49.45	9.64	269.09	267.21	1.87	0.635	0.608	273.48	270.31	3.17	2.684	24.000
19.01.25	60.03	50.17	9.86	268.92	267.07	1.85	0.635	0.608	273.44	270.25	3.19	2.743	24.000
20.01.25	60.11	50.34	9.77	269.00	267.18	1.82	0.635	0.608	273.54	270.39	3.15	2.716	24.000
Итого	---	---	---	8370.97	8314.67	56.30	---	---	8501.59	8407.94	93.65	78.557	744.000
Среднее	57.67	48.61	9.07	---	---	---	0.638	0.611	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:51:41 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 11

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА730

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	3.20	60.97	277.68	49.43	287.23	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	3.05	59.38	278.10	48.39	287.24	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	2.84	56.77	279.15	46.58	287.50	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	3.10	59.17	278.65	48.04	287.45	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	3.39	62.24	278.05	50.02	287.27	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	3.35	61.94	278.14	49.87	287.58	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	3.25	60.32	321.63	50.18	330.06	22.14	24.00	0.00	0.00
28.12.24	3.39	59.93	394.84	51.35	404.56	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	3.18	58.39	391.32	50.24	400.98	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	3.21	58.57	391.32	50.34	400.93	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	3.28	59.04	391.50	50.65	400.91	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	3.24	58.86	391.42	50.58	401.07	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	3.22	58.91	391.44	50.67	401.08	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	3.21	58.93	391.41	50.72	401.07	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	3.20	59.24	391.32	51.05	401.01	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	3.16	59.21	391.19	51.11	400.98	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	3.14	59.19	391.43	51.15	401.28	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	3.19	59.24	391.51	51.07	401.12	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	3.23	58.78	391.88	50.53	401.28	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	3.26	59.12	391.55	50.79	401.21	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	3.10	57.91	386.64	49.88	396.29	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	2.99	56.97	386.52	49.21	396.23	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	2.89	56.03	388.18	48.58	397.94	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	2.78	54.63	389.42	47.47	398.09	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	2.99	56.23	389.81	48.55	398.15	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.98	56.25	389.63	48.58	398.36	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	2.97	55.99	390.81	48.38	399.35	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	3.23	58.29	391.64	50.04	400.53	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	3.43	60.42	391.52	51.64	400.88	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	3.52	61.01	391.54	52.01	400.95	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	3.49	61.16	391.25	52.24	400.88	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	98.46	---	11370.49	---	11659.46	742.14	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	58.809	---	49.979	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:45:57 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00169003

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xА0Е8

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	58.29	50.48	7.81	397.870	397.870	391.650	393.160	-1.510	7.35	7.12	3.0550	0.0	24.0
22.12.24	55.60	48.44	7.16	397.870	397.870	392.190	393.550	-1.360	7.34	7.10	2.8050	0.0	24.0
23.12.24	57.87	50.02	7.85	397.960	397.960	391.840	393.350	-1.510	7.33	7.10	3.0740	0.0	24.0
24.12.24	60.94	52.29	8.65	398.960	398.960	392.200	393.870	-1.670	7.31	7.08	3.3890	0.0	24.0
25.12.24	60.72	52.24	8.48	399.970	399.970	393.230	394.890	-1.660	7.32	7.08	3.3360	0.0	24.0
26.12.24	59.60	51.40	8.20	398.970	398.970	392.470	394.100	-1.630	7.33	7.10	3.2170	0.0	24.0
27.12.24	58.66	50.76	7.90	396.470	396.470	390.230	391.770	-1.540	7.28	7.05	3.0780	0.0	24.0
28.12.24	57.12	49.59	7.53	392.930	392.930	387.040	388.370	-1.330	7.26	7.03	2.9150	0.0	24.0
29.12.24	57.25	49.59	7.66	393.050	393.050	387.060	388.490	-1.430	7.25	7.03	2.9610	0.0	24.0
30.12.24	57.75	49.95	7.80	393.430	393.430	387.380	388.870	-1.490	7.24	7.01	3.0200	0.0	24.0
31.12.24	57.56	49.79	7.77	393.530	393.530	387.530	388.970	-1.440	7.27	7.05	3.0050	0.0	24.0
01.01.25	57.60	49.88	7.72	393.670	393.670	387.670	389.110	-1.440	7.27	7.04	2.9900	0.0	24.0
02.01.25	57.61	49.88	7.73	393.570	393.570	387.570	389.010	-1.440	7.27	7.05	2.9900	0.0	24.0
03.01.25	57.90	50.27	7.63	393.370	393.370	387.370	388.810	-1.440	7.26	7.04	2.9510	0.0	24.0
04.01.25	57.86	50.31	7.55	393.160	393.160	387.160	388.600	-1.440	7.27	7.04	2.9180	0.0	24.0
05.01.25	57.84	50.28	7.56	393.290	393.290	387.290	388.730	-1.440	7.26	7.03	2.9270	0.0	24.0
06.01.25	57.91	50.24	7.67	393.370	393.370	387.370	388.810	-1.440	7.24	7.01	2.9710	0.0	24.0
07.01.25	57.46	49.77	7.69	393.480	393.480	387.490	388.920	-1.430	7.23	7.01	2.9760	0.0	24.0
08.01.25	57.78	49.98	7.80	393.490	393.490	387.490	388.930	-1.440	7.26	7.04	3.0180	0.0	24.0
09.01.25	56.66	49.10	7.56	388.180	388.180	382.450	383.770	-1.320	7.22	7.00	2.8880	0.0	24.0
10.01.25	55.72	48.52	7.20	387.070	387.070	381.490	382.860	-1.370	7.19	6.97	2.7450	0.0	24.0
11.01.25	54.78	47.85	6.93	389.010	389.010	383.630	384.930	-1.300	7.18	6.96	2.6550	0.0	24.0
12.01.25	53.41	46.80	6.61	389.170	389.170	384.060	385.210	-1.150	7.15	6.93	2.5350	0.0	24.0
13.01.25	54.98	47.89	7.09	389.260	389.260	383.750	385.150	-1.400	7.16	6.94	2.7150	0.0	24.0
14.01.25	55.00	47.90	7.10	389.390	389.390	383.870	385.310	-1.440	7.20	6.98	2.7200	0.0	24.0
15.01.25	54.75	47.65	7.10	390.320	390.320	384.910	386.240	-1.330	7.21	6.99	2.7280	0.0	24.0
16.01.25	56.88	49.20	7.68	391.750	391.750	385.850	387.370	-1.520	7.20	6.98	2.9610	0.0	24.0
17.01.25	59.15	50.89	8.26	392.520	392.520	386.240	387.780	-1.540	7.20	6.98	3.1860	0.0	24.0
18.01.25	59.59	51.19	8.40	392.830	392.830	386.440	388.070	-1.630	7.22	7.00	3.2420	0.0	24.0
19.01.25	59.80	51.46	8.34	392.710	392.710	386.230	387.910	-1.680	7.22	7.00	3.2210	0.0	24.0
20.01.25	60.06	51.78	8.28	392.820	392.820	386.340	388.010	-1.670	7.23	7.00	3.1980	0.0	24.0
Итого	---	---	---	12193.4	12193.4	12007.49	12052.92	-45.430	---	---	92.3900	0.0	744.0
Среднее	57.55	49.85	7.70	---	---	---	---	---	7.25	7.02	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	31383.149	31383.149	30996.460	31083.629	192.6580	-87.170	1557.0	2724.0
20.01.25 24:00	43576.590	43576.590	43003.950	43136.549	285.0480	-132.600	1557.0	3468.0
Итого за период	12193.440	12193.440	12007.489	12052.919	92.3900	-45.430	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:05:14 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 14

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00231302

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0х3С17

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	58.43	50.81	7.62	504.450	490.750	496.600	484.810	11.790	9.55	5.40	3.8180	0.0	24.0
22.12.24	55.87	48.84	7.03	504.360	490.810	497.150	485.290	11.860	9.58	5.40	3.5290	0.0	24.0
23.12.24	58.24	50.54	7.70	504.570	490.920	496.770	485.040	11.730	9.70	5.40	3.8670	0.0	24.0
24.12.24	61.27	52.76	8.51	504.890	491.200	496.270	484.820	11.450	9.32	5.40	4.2540	0.0	24.0
25.12.24	60.97	52.61	8.36	505.850	492.100	497.300	485.710	11.590	9.65	5.40	4.1890	0.0	24.0
26.12.24	59.89	51.81	8.08	504.480	490.790	496.290	484.610	11.680	9.67	5.40	4.0470	0.0	24.0
27.12.24	58.89	51.10	7.79	500.910	487.210	493.000	481.230	11.770	9.48	5.40	3.8730	0.0	24.0
28.12.24	57.37	49.96	7.41	496.560	483.060	489.100	477.440	11.660	9.42	5.40	3.6590	0.0	24.0
29.12.24	57.55	50.01	7.54	496.540	483.080	489.050	477.390	11.660	9.78	5.40	3.7260	0.0	24.0
30.12.24	58.01	50.30	7.71	496.820	483.500	489.140	477.740	11.400	9.56	5.40	3.8090	0.0	24.0
31.12.24	57.84	50.22	7.62	496.910	483.540	489.230	477.780	11.450	9.31	5.40	3.7590	0.0	24.0
01.01.25	57.88	50.31	7.57	497.040	483.650	489.360	477.890	11.470	9.25	5.40	3.7360	0.0	24.0
02.01.25	57.91	50.32	7.59	496.990	483.700	489.310	477.940	11.370	9.38	5.40	3.7490	0.0	24.0
03.01.25	58.20	50.65	7.55	496.850	483.480	489.170	477.720	11.450	9.44	5.40	3.7320	0.0	24.0
04.01.25	58.17	50.71	7.46	496.620	483.270	488.940	477.510	11.430	9.27	5.40	3.6850	0.0	24.0
05.01.25	58.15	50.72	7.43	496.800	483.410	489.120	477.650	11.470	9.13	5.40	3.6680	0.0	24.0
06.01.25	58.20	50.64	7.56	496.810	483.510	489.130	477.750	11.380	9.24	5.40	3.7310	0.0	24.0
07.01.25	57.76	50.16	7.60	496.920	483.600	489.330	477.860	11.470	9.43	5.40	3.7550	0.0	24.0
08.01.25	58.09	50.40	7.69	496.930	483.560	489.250	477.800	11.450	9.63	5.40	3.7970	0.0	24.0
09.01.25	56.91	49.51	7.40	489.890	476.750	482.650	471.280	11.370	9.50	5.40	3.6030	0.0	24.0
10.01.25	55.96	48.90	7.06	488.750	475.770	481.730	470.390	11.340	9.48	5.40	3.4390	0.0	24.0
11.01.25	55.04	48.24	6.80	490.760	477.750	483.960	472.470	11.490	9.41	5.40	3.3270	0.0	24.0
12.01.25	53.67	47.14	6.53	490.740	477.870	484.270	472.850	11.420	9.54	5.40	3.1960	0.0	24.0
13.01.25	55.25	48.22	7.03	491.050	478.310	484.110	473.030	11.080	9.63	5.40	3.4410	0.0	24.0
14.01.25	55.26	48.21	7.05	491.270	478.540	484.310	473.260	11.050	9.55	5.40	3.4490	0.0	24.0
15.01.25	55.01	48.03	6.98	492.290	479.520	485.490	474.240	11.250	9.55	5.40	3.4230	0.0	24.0
16.01.25	57.30	49.68	7.62	494.170	481.220	486.710	475.640	11.070	9.59	5.40	3.7420	0.0	24.0
17.01.25	59.37	51.28	8.09	495.220	482.070	487.300	476.150	11.150	9.52	5.40	3.9740	0.0	24.0
18.01.25	59.96	51.71	8.25	495.410	482.330	487.330	476.310	11.020	9.34	5.40	4.0580	0.0	24.0
19.01.25	60.11	51.91	8.20	495.400	482.290	487.240	476.290	10.950	9.21	5.40	4.0220	0.0	24.0
20.01.25	60.37	52.23	8.14	495.680	482.560	487.520	476.320	11.200	9.29	5.40	3.9980	0.0	24.0
Итого	---	---	---	15401.9	14990.1	15166.13	14812.21	353.920	---	---	116.0550	0.0	744.0
Среднее	57.83	50.25	7.57	---	---	---	---	---	9.46	5.40	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	287252.299	282982.409	282902.240	279887.170	2578.0620	3015.070	413.0	30754.0
20.01.25 24:00	302654.229	297972.529	298068.370	294699.380	2694.1170	3368.990	413.0	31498.0
Итого за период	15401.929	14990.119	15166.130	14812.210	116.0550	353.920	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:05:32 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ631

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	1.12	59.74	104.89	49.05	104.62	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	1.07	58.30	104.94	48.04	104.68	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	0.98	55.61	105.11	46.26	104.97	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.07	57.89	105.10	47.68	104.71	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	1.19	60.96	104.96	49.61	104.04	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	1.18	60.74	105.07	49.54	104.05	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	1.13	59.62	104.88	48.87	104.42	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	1.09	58.67	104.25	48.23	104.15	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.02	57.14	103.24	47.26	103.15	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.03	57.27	103.10	47.27	102.97	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.06	57.77	103.45	47.54	103.25	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.05	57.58	104.26	47.53	104.26	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.05	57.63	104.37	47.59	104.36	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.05	57.65	104.38	47.60	104.28	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.04	57.94	104.25	47.96	104.14	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.03	57.92	104.38	48.08	104.23	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.01	57.88	104.42	48.15	104.13	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.04	57.94	104.47	48.01	103.88	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.06	57.50	104.46	47.36	103.81	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.06	57.82	104.46	47.61	104.38	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.01	56.69	103.09	46.86	102.89	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	0.96	55.76	102.77	46.38	102.43	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	0.94	54.81	103.21	45.71	103.05	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	0.90	53.44	103.27	44.71	103.16	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	0.96	55.00	103.24	45.67	103.32	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	0.97	55.02	103.28	45.63	103.35	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	0.96	54.78	103.48	45.47	103.70	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.05	56.90	103.90	46.82	103.93	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	1.11	59.17	104.16	48.45	103.87	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	1.14	59.61	104.16	48.65	103.95	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	1.14	59.83	104.20	48.87	103.81	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	32.47	---	3227.20	---	3219.94	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.567	---	47.499	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:43:50 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 25

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ7-04.1

№ ПУ: 22180297

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КСН=0xBA07

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.12.24	58.17	48.52	н/д	9.66	5.77	5.69	н/д	120.603	118.000	н/д	118.732	116.720	н/д	2.011	1.147	н/д	24	0
22.12.24	55.45	46.61	н/д	8.85	5.77	5.68	н/д	120.590	118.052	н/д	118.882	116.874	н/д	2.008	1.052	н/д	24	0
23.12.24	57.70	48.10	н/д	9.60	5.74	5.66	н/д	120.675	118.085	н/д	118.824	116.827	н/д	1.997	1.140	н/д	24	0
24.12.24	60.78	50.22	н/д	10.56	5.70	5.63	н/д	120.792	118.113	н/д	118.743	116.735	н/д	2.009	1.254	н/д	24	0
25.12.24	60.59	50.11	н/д	10.48	5.70	5.63	н/д	120.890	118.210	н/д	118.856	116.842	н/д	2.014	1.246	н/д	24	0
26.12.24	59.46	49.33	н/д	10.13	5.73	5.65	н/д	120.658	118.007	н/д	118.701	116.684	н/д	2.018	1.203	н/д	24	0
27.12.24	58.53	48.70	н/д	9.83	5.69	5.61	н/д	119.893	117.265	н/д	118.009	115.988	н/д	2.021	1.160	н/д	24	0
28.12.24	56.99	47.63	н/д	9.36	5.68	5.60	н/д	118.762	116.213	н/д	116.981	115.006	н/д	1.975	1.095	н/д	24	0
29.12.24	57.10	47.75	н/д	9.36	5.68	5.59	н/д	118.832	116.275	н/д	117.047	115.052	н/д	1.994	1.095	н/д	24	0
30.12.24	57.62	48.05	н/д	9.57	5.66	5.58	н/д	119.190	116.600	н/д	117.371	115.362	н/д	2.009	1.123	н/д	24	0
31.12.24	57.43	47.98	н/д	9.45	5.70	5.61	н/д	120.433	117.825	н/д	118.606	116.579	н/д	2.027	1.121	н/д	24	0
01.01.25	57.47	48.06	н/д	9.41	5.69	5.60	н/д	120.482	117.880	н/д	118.649	116.628	н/д	2.021	1.117	н/д	24	0
02.01.25	57.49	48.07	н/д	9.42	5.70	5.61	н/д	120.448	117.850	н/д	118.619	116.592	н/д	2.027	1.117	н/д	24	0
03.01.25	57.78	48.42	н/д	9.36	5.68	5.59	н/д	120.432	117.830	н/д	118.577	116.558	н/д	2.019	1.110	н/д	24	0
04.01.25	57.71	48.48	н/д	9.24	5.69	5.60	н/д	120.387	117.782	н/д	118.540	116.510	н/д	2.031	1.095	н/д	24	0
05.01.25	57.67	48.48	н/д	9.19	5.68	5.59	н/д	120.415	117.815	н/д	118.574	116.543	н/д	2.032	1.090	н/д	24	0
06.01.25	57.78	48.47	н/д	9.31	5.66	5.57	н/д	120.417	117.810	н/д	118.574	116.530	н/д	2.044	1.104	н/д	24	0
07.01.25	57.34	47.95	н/д	9.39	5.65	5.57	н/д	120.460	117.840	н/д	118.637	116.594	н/д	2.042	1.114	н/д	24	0
08.01.25	57.65	48.11	н/д	9.54	5.68	5.59	н/д	120.475	117.868	н/д	118.634	116.615	н/д	2.019	1.132	н/д	24	0
09.01.25	56.55	47.30	н/д	9.25	5.66	5.57	н/д	118.875	116.313	н/д	117.127	115.112	н/д	2.015	1.083	н/д	24	0
10.01.25	55.60	46.71	н/д	8.89	5.63	5.54	н/д	118.520	116.000	н/д	116.830	114.836	н/д	1.994	1.039	н/д	24	0
11.01.25	54.66	46.12	н/д	8.54	5.63	5.53	н/д	118.988	116.472	н/д	117.352	115.335	н/д	2.017	1.002	н/д	24	0
12.01.25	53.29	45.11	н/д	8.18	5.61	5.51	н/д	119.035	116.550	н/д	117.471	115.456	н/д	2.015	0.961	н/д	24	0
13.01.25	54.85	46.11	н/д	8.74	5.60	5.51	н/д	119.270	116.730	н/д	117.611	115.588	н/д	2.023	1.028	н/д	24	0
14.01.25	54.87	46.10	н/д	8.77	5.64	5.55	н/д	119.310	116.770	н/д	117.654	115.630	н/д	2.024	1.032	н/д	24	0
15.01.25	54.64	45.92	н/д	8.72	5.65	5.56	н/д	119.545	117.010	н/д	117.897	115.880	н/д	2.017	1.028	н/д	24	0
16.01.25	56.70	47.34	н/д	9.37	5.62	5.54	н/д	120.012	117.428	н/д	118.233	116.213	н/д	2.020	1.107	н/д	24	0
17.01.25	59.03	49.03	н/д	10.00	5.60	5.53	н/д	120.310	117.628	н/д	118.383	116.334	н/д	2.049	1.184	н/д	24	0
18.01.25	59.43	49.21	н/д	10.23	5.63	5.55	н/д	120.272	117.632	н/д	118.330	116.322	н/д	2.008	1.210	н/д	24	0
19.01.25	59.66	49.52	н/д	10.14	5.62	5.54	н/д	120.113	117.603	н/д	118.156	116.271	н/д	1.885	1.198	н/д	24	0
20.01.25	59.91	49.84	н/д	10.07	5.63	5.54	н/д	120.195	117.658	н/д	118.217	116.307	н/д	1.910	1.191	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	3719.279	3639.114	---	3662.817	3600.523	---	62.295	34.578	---	744	0
Среднее	57.42	47.98	---	9.44	5.67	5.58	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.12.24 24:00	19654.645	9326.595	0.000	19355.323	9216.814	0.000	141.320	161.649	0.000	8161	9
20.01.25 24:00	23373.925	12965.707	0.000	23018.140	12817.337	0.000	203.614	196.225	0.000	8905	9
Итого за период	3719.280	3639.112	0.000	3662.817	3600.523	0.000	62.294	34.576	0.000	744	0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:41:14 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tim.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 28

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ492

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	0.99	59.63	122.70	51.59	124.05	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	0.96	58.28	122.74	50.47	124.24	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	0.88	55.52	122.74	48.32	124.47	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	0.96	57.73	122.78	49.94	124.40	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	1.04	60.82	122.84	52.32	124.18	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	1.03	60.67	125.03	52.37	126.42	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	1.00	59.52	122.90	51.38	124.33	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	0.96	58.60	122.30	50.72	123.77	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	0.91	57.07	121.38	49.58	122.91	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	0.91	57.17	121.31	49.62	122.88	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	0.94	57.70	121.50	49.94	123.05	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	0.94	57.50	121.59	49.76	123.44	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	0.94	57.54	121.73	49.79	123.41	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	0.94	57.56	121.69	49.80	123.50	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	0.94	57.85	121.47	50.10	122.92	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	0.93	57.83	121.34	50.15	122.77	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	0.93	57.80	121.49	50.16	123.02	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	0.94	57.86	121.49	50.11	123.29	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	0.95	57.42	121.39	49.61	123.04	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	0.97	57.72	121.40	49.73	122.79	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	0.93	56.63	119.75	48.82	121.86	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	0.89	55.69	120.26	48.30	122.61	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	0.86	54.71	123.57	47.78	126.04	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	0.82	53.35	123.43	46.71	126.14	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	0.87	54.90	123.52	47.82	126.21	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	0.88	54.92	123.64	47.82	126.32	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	0.88	54.68	123.87	47.57	126.57	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	0.94	56.69	124.12	49.10	126.58	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	1.01	59.09	124.34	50.98	126.31	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	1.02	59.43	124.47	51.20	126.52	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	1.02	59.69	124.58	51.47	126.39	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	29.18	---	3797.36	---	3854.43	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.470	---	49.775	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:43:03 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 39

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: DD702

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	1.76	70.46	115.26	55.05	116.01	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	1.76	69.73	126.46	55.45	127.41	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.58	68.28	98.99	52.28	99.39	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.75	69.79	117.68	54.76	118.54	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	1.98	70.60	158.33	58.03	159.78	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	1.83	69.80	133.22	55.99	134.14	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	1.76	68.48	128.12	54.73	129.08	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	1.67	68.53	111.52	53.45	112.04	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.55	68.23	92.56	51.47	92.89	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.72	68.31	121.15	53.96	122.07	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.88	68.69	157.72	56.69	159.19	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.72	68.37	123.50	54.38	124.34	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.65	68.62	107.67	53.22	108.27	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.67	68.11	119.88	53.85	120.81	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.45	67.71	82.24	50.10	82.62	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.43	67.54	81.18	49.87	81.56	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.51	67.60	92.13	51.03	92.53	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.77	68.41	134.95	55.06	136.07	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.92	68.92	165.75	57.27	167.31	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.66	68.21	114.92	53.50	115.55	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.58	67.98	98.42	51.85	98.75	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.48	68.40	83.57	50.62	83.84	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.48	68.16	83.63	50.45	83.72	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.64	67.90	111.42	52.97	112.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.75	68.26	139.69	55.28	140.82	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.66	68.16	117.02	53.85	117.66	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.72	68.16	129.61	54.79	130.63	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.76	68.51	133.41	55.13	134.45	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	1.92	68.47	198.12	57.86	200.11	23.97	24.00	0.00	0.00
19.01.25	1.80	68.07	156.96	56.10	158.27	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	1.70	69.09	116.14	54.38	116.71	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	52.51	---	3751.22	---	3776.56	743.97	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	68.566	---	53.981	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:42:29 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 40

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00178847

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x1E75

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	70.15	55.55	14.60	103.750	106.200	101.480	104.690	-3.210	7.72	7.49	1.4820	0.0	24.0
22.12.24	68.70	55.13	13.57	109.210	111.430	106.890	109.870	-2.980	7.76	7.50	1.4500	0.0	24.0
23.12.24	70.15	55.81	14.34	107.690	109.970	105.300	108.350	-3.050	7.75	7.50	1.5100	0.0	24.0
24.12.24	71.04	56.31	14.73	107.570	110.240	105.140	108.640	-3.500	7.84	7.59	1.5470	0.0	24.0
25.12.24	70.38	56.62	13.76	114.870	117.100	112.330	115.390	-3.060	8.05	7.76	1.5430	0.0	24.0
26.12.24	68.98	55.90	13.08	116.940	119.590	114.440	117.910	-3.470	8.07	7.76	1.4970	0.0	24.0
27.12.24	69.02	56.25	12.77	119.980	122.550	117.400	120.760	-3.360	8.11	7.78	1.5000	0.0	24.0
28.12.24	68.77	56.33	12.44	122.450	124.960	119.820	123.090	-3.270	8.12	7.78	1.4920	0.0	24.0
29.12.24	68.80	56.11	12.69	119.530	122.240	116.980	120.490	-3.510	8.12	7.79	1.4850	0.0	24.0
30.12.24	69.20	55.83	13.37	114.390	116.850	111.960	115.170	-3.210	8.09	7.79	1.4950	0.0	24.0
31.12.24	68.86	56.02	12.84	119.060	121.420	116.530	119.680	-3.150	8.10	7.78	1.4950	0.0	24.0
01.01.25	69.14	56.41	12.73	121.320	123.950	118.700	122.090	-3.390	8.12	7.78	1.5090	0.0	24.0
02.01.25	68.60	56.00	12.60	120.650	122.830	118.090	121.080	-2.990	8.13	7.80	1.4870	0.0	24.0
03.01.25	68.22	56.05	12.17	122.990	125.440	120.390	123.580	-3.190	8.15	7.80	1.4630	0.0	24.0
04.01.25	68.08	56.04	12.04	122.660	124.870	120.080	123.040	-2.960	8.14	7.80	1.4410	0.0	24.0
05.01.25	68.08	55.92	12.16	121.480	123.460	118.950	121.650	-2.700	8.13	7.79	1.4460	0.0	24.0
06.01.25	68.86	56.24	12.62	120.280	122.290	117.750	120.530	-2.780	8.12	7.79	1.4850	0.0	24.0
07.01.25	69.33	55.97	13.36	114.060	116.330	111.610	114.630	-3.020	8.10	7.81	1.4940	0.0	24.0
08.01.25	68.68	55.97	12.71	119.720	121.930	117.170	120.170	-3.000	8.13	7.80	1.4920	0.0	24.0
09.01.25	68.38	56.13	12.25	123.140	125.600	120.560	123.770	-3.210	8.13	7.78	1.4760	0.0	24.0
10.01.25	68.86	56.77	12.09	125.670	127.850	122.970	125.940	-2.970	8.16	7.79	1.4870	0.0	24.0
11.01.25	68.70	56.57	12.13	123.310	125.780	120.690	123.890	-3.200	8.16	7.81	1.4640	0.0	24.0
12.01.25	68.39	56.32	12.07	120.560	123.500	118.010	121.690	-3.680	8.15	7.82	1.4240	0.0	24.0
13.01.25	68.83	56.36	12.47	119.340	122.290	116.790	120.480	-3.690	8.11	7.78	1.4520	0.0	24.0
14.01.25	68.64	56.24	12.40	120.730	123.020	118.190	121.200	-3.010	8.15	7.81	1.4640	0.0	24.0
15.01.25	68.63	56.16	12.47	120.290	122.410	117.720	120.660	-2.940	8.14	7.81	1.4700	0.0	24.0
16.01.25	68.94	56.30	12.64	118.010	120.140	115.500	118.370	-2.870	8.12	7.81	1.4590	0.0	24.0
17.01.25	68.93	55.69	13.24	113.560	115.920	111.160	114.270	-3.110	8.06	7.77	1.4720	0.0	24.0
18.01.25	68.59	55.46	13.13	113.950	116.450	111.500	114.790	-3.290	8.07	7.78	1.4610	0.0	24.0
19.01.25	69.56	56.30	13.26	116.710	118.700	114.190	116.970	-2.780	8.07	7.77	1.5130	0.0	24.0
20.01.25	68.75	55.96	12.79	116.970	119.190	114.540	117.510	-2.970	8.08	7.78	1.4650	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3650.8	3724.4	3572.83	3670.35	-97.520	---	---	45.9200	0.0	744.0
Среднее	68.97	56.08	12.88	---	---	---	---	---	8.07	7.75	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	10871.620	11119.440	10643.760	10949.990	117.1310	-306.230	240.0	2722.0
20.01.25 24:00	14522.459	14843.940	14216.590	14620.340	163.0510	-403.750	240.0	3466.0
Итого за период	3650.839	3724.500	3572.830	3670.350	45.9200	-97.520	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:51:24 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 41

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА775

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	5.24	71.59	512.50	61.35	515.42	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	5.21	70.87	507.07	60.58	509.92	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	5.05	69.42	520.31	59.72	523.06	23.60	24.00	0.00	0.00
24.12.24	5.29	70.87	524.63	60.79	527.55	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	5.54	71.69	544.40	61.49	547.49	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	5.48	70.97	571.60	61.38	574.64	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	5.28	69.60	571.02	60.34	573.91	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	5.31	69.67	578.77	60.48	581.68	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	5.16	69.44	578.62	60.51	581.44	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	5.23	69.41	582.80	60.43	585.66	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	5.33	69.75	579.76	60.55	582.68	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	5.22	69.50	570.59	60.33	573.45	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	5.26	69.79	580.38	60.71	583.27	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	5.16	69.25	573.61	60.25	576.43	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	5.10	68.93	576.46	60.08	579.23	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	4.96	68.80	566.18	60.03	568.87	23.60	24.00	0.00	0.00
06.01.25	5.04	68.78	574.07	60.00	576.80	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	5.25	69.49	584.12	60.49	586.99	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	5.41	69.95	584.64	60.69	587.62	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	5.18	69.40	566.01	60.24	568.84	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	5.16	69.19	558.41	59.94	561.22	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	5.27	69.65	583.17	60.61	586.06	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	5.13	69.44	580.00	60.59	582.80	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	5.16	69.07	587.18	60.27	590.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	5.22	69.41	589.96	60.56	592.82	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	5.27	69.28	594.08	60.40	596.96	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	5.30	69.28	592.45	60.33	595.35	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	5.33	69.57	590.49	60.53	593.41	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	5.37	69.48	580.93	60.23	583.87	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	5.29	69.17	579.11	60.03	581.99	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	5.36	70.26	573.10	60.91	576.05	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	162.56	---	17656.42	---	17745.48	743.20	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	69.709	---	60.479	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:43:38 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 41

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА871

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	5.21	69.08	298.41	51.60	300.96	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	5.59	69.39	298.06	50.60	299.97	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	5.50	68.33	304.77	50.26	307.18	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	5.74	69.82	305.81	51.01	308.19	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	5.88	70.63	311.85	51.73	313.50	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	5.84	69.55	328.70	51.77	330.83	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	5.66	68.43	329.30	51.23	331.35	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	5.68	68.59	333.41	51.53	335.44	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	5.57	68.41	336.24	51.82	337.87	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	5.57	68.38	335.17	51.74	337.41	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	5.73	68.71	332.95	51.48	335.06	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	5.72	68.41	333.38	51.22	335.36	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	5.71	68.71	336.54	51.73	339.05	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	5.68	68.12	336.08	51.21	338.11	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	5.57	67.73	337.05	51.18	339.30	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	5.52	67.75	336.06	51.30	338.11	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	5.39	67.60	335.12	51.49	336.40	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	5.45	68.09	335.65	51.81	337.34	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	5.74	68.99	334.01	51.77	336.40	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	5.91	68.85	335.36	51.21	337.38	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	5.81	68.32	333.49	50.88	335.33	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	5.61	68.66	338.91	52.10	339.89	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	5.51	68.47	340.59	52.28	340.11	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	5.38	68.11	337.56	52.14	338.54	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	5.48	68.39	339.86	52.26	340.38	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	5.52	68.32	341.43	52.12	341.71	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	5.58	68.29	341.51	51.94	341.42	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	5.53	68.64	336.50	52.18	337.09	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	5.60	68.55	331.37	51.62	331.16	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	5.54	68.18	331.94	51.45	332.56	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	5.73	69.29	333.44	52.10	334.53	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	173.95	---	10240.52	---	10287.93	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	68.606	---	51.573	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:43:36 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 42

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00236004

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, КСН=0x9966

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	70.55	58.33	12.22	167.910	173.170	165.080	169.570	-4.490	7.78	7.48	2.0250	0.0	24.0
22.12.24	68.57	51.28	17.29	103.890	105.990	103.140	103.140	0.000	7.83	7.47	1.7830	0.0	24.0
23.12.24	70.35	56.74	13.61	155.790	160.360	155.080	155.080	0.000	7.81	7.47	2.1120	0.0	24.0
24.12.24	71.50	61.33	10.17	224.580	232.450	220.060	227.860	-7.800	7.88	7.59	2.2430	0.0	24.0
25.12.24	70.75	59.86	10.89	199.200	205.680	197.240	199.740	-2.500	8.10	7.74	2.1520	0.0	24.0
26.12.24	69.13	55.92	13.21	149.600	153.610	148.830	148.830	0.000	8.14	7.74	1.9660	0.0	24.0
27.12.24	69.00	53.39	15.61	116.890	119.320	116.020	116.020	0.000	8.18	7.75	1.8120	0.0	24.0
28.12.24	68.46	49.95	18.51	91.110	92.390	90.190	90.190	0.000	8.20	7.74	1.6680	0.0	24.0
29.12.24	68.92	55.63	13.29	149.830	153.990	149.160	149.160	0.000	8.18	7.76	1.9860	0.0	24.0
30.12.24	69.58	60.63	8.95	247.400	256.390	243.420	250.670	-7.250	8.13	7.80	2.1820	0.0	24.0
31.12.24	68.92	55.23	13.69	142.810	146.440	142.020	142.020	0.000	8.17	7.75	1.9440	0.0	24.0
01.01.25	69.07	53.77	15.30	121.710	124.310	120.850	120.850	0.000	8.19	7.75	1.8490	0.0	24.0
02.01.25	68.77	54.90	13.87	133.320	136.540	132.510	132.510	0.000	8.20	7.77	1.8400	0.0	24.0
03.01.25	67.68	47.35	20.33	76.420	77.050	75.500	75.500	0.000	8.23	7.76	1.5340	0.0	24.0
04.01.25	67.57	47.44	20.13	77.110	77.920	76.270	76.270	0.000	8.22	7.76	1.5320	0.0	24.0
05.01.25	67.83	50.26	17.57	95.670	97.460	94.960	94.960	0.000	8.21	7.76	1.6680	0.0	24.0
06.01.25	69.03	57.31	11.72	174.560	180.190	172.830	175.380	-2.550	8.18	7.77	2.0310	0.0	24.0
07.01.25	69.73	59.96	9.77	221.670	229.520	217.500	225.080	-7.580	8.14	7.80	2.1280	0.0	24.0
08.01.25	68.92	55.09	13.83	132.770	136.070	131.170	132.820	-1.650	8.19	7.77	1.8210	0.0	24.0
09.01.25	68.12	50.04	18.08	96.970	98.530	96.130	96.130	0.000	8.21	7.74	1.7370	0.0	24.0
10.01.25	68.31	47.43	20.88	75.720	76.400	74.790	74.790	0.000	8.24	7.75	1.5610	0.0	24.0
11.01.25	68.17	47.51	20.66	76.560	77.410	75.750	75.750	0.000	8.24	7.77	1.5660	0.0	24.0
12.01.25	68.33	52.67	15.66	111.920	114.580	111.290	111.250	0.040	8.23	7.78	1.7460	0.0	24.0
13.01.25	68.74	55.96	12.78	158.720	163.600	157.680	158.820	-1.140	8.17	7.76	2.0150	0.0	24.0
14.01.25	68.64	54.98	13.66	139.940	143.790	138.920	139.760	-0.840	8.21	7.78	1.9000	0.0	24.0
15.01.25	68.78	55.83	12.95	154.790	159.270	154.010	154.360	-0.350	8.20	7.78	1.9940	0.0	24.0
16.01.25	69.27	57.25	12.02	167.860	172.920	165.790	168.700	-2.910	8.18	7.79	1.9990	0.0	24.0
17.01.25	69.32	60.45	8.87	248.220	257.150	244.870	250.780	-5.910	8.10	7.78	2.1710	0.0	24.0
18.01.25	68.92	59.44	9.48	222.530	230.000	221.390	222.640	-1.250	8.12	7.78	2.0970	0.0	24.0
19.01.25	69.63	55.61	14.02	140.180	143.500	139.250	139.250	0.000	8.14	7.74	1.9520	0.0	24.0
20.01.25	68.53	51.04	17.49	98.040	99.410	97.070	97.070	0.000	8.16	7.74	1.6950	0.0	24.0
Итого	---	---	---	4473.6	4595.4	4428.77	4474.95	-46.180	---	---	58.7090	0.0	744.0
Среднее	69.00	54.59	14.40	---	---	---	---	---	8.13	7.73	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	30820.870	36745.090	30451.450	36011.459	462.3330	-5560.010	0.0	12015.0
20.01.25 24:00	35294.560	41340.500	34880.219	40486.409	521.0420	-5606.190	0.0	12759.0
Итого за период	4473.689	4595.410	4428.768	4474.949	58.7090	-46.180	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:41:42 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 43

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА714

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	7.89	72.98	353.68	50.65	345.12	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	7.79	72.20	352.70	50.07	344.49	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	7.53	70.76	359.95	49.81	351.32	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	7.86	72.28	360.54	50.44	352.01	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	8.19	73.08	366.27	50.65	357.64	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	8.22	72.29	385.38	50.94	375.49	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	7.96	70.92	387.05	50.35	375.88	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	7.54	69.95	392.72	50.71	380.78	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	7.09	68.87	395.85	50.93	383.39	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	7.07	68.80	394.42	50.84	382.07	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	7.20	69.13	390.79	50.69	379.50	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	7.04	68.76	390.31	50.70	379.33	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	7.13	69.25	394.54	51.16	382.65	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	6.90	68.39	395.35	50.92	383.40	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	6.72	68.16	395.68	51.16	385.39	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	6.58	68.01	392.94	51.25	383.81	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	6.58	68.09	390.67	51.22	382.10	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	6.85	68.82	389.91	51.24	381.75	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	7.18	69.49	387.30	50.93	379.59	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	7.05	68.88	388.87	50.74	380.91	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	6.95	68.72	386.70	50.74	378.67	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	6.92	69.12	389.99	51.36	381.43	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	6.83	69.25	389.22	51.67	380.77	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	6.67	68.46	388.34	51.26	379.52	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	6.90	68.66	392.24	51.06	383.09	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	6.99	68.77	391.17	50.87	382.39	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	7.08	68.97	391.10	50.85	382.10	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	7.01	68.97	386.19	50.78	377.23	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	7.25	69.16	378.93	50.01	370.14	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	7.12	68.63	380.31	49.87	370.61	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	7.25	69.67	382.58	50.69	371.63	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	223.34	---	11921.69	---	11624.20	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	69.596	---	50.792	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:45:54 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 45

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА711

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	1.80	58.37	238.89	50.83	244.12	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	1.72	56.58	238.25	49.37	243.44	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.63	55.40	237.08	48.52	242.20	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.75	57.02	234.84	49.54	239.84	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	2.06	61.72	239.33	53.09	244.52	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.18	63.67	257.44	55.18	262.94	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	1.99	60.91	256.55	53.16	261.42	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	1.93	60.03	251.40	52.36	256.53	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.90	60.02	249.05	52.36	254.19	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.88	59.81	248.19	52.21	253.33	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.89	59.73	246.75	52.06	251.77	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.87	59.63	247.32	52.05	252.31	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.90	60.29	249.46	52.68	254.50	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.86	59.68	248.49	52.19	253.56	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.83	59.68	249.34	52.33	254.41	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.81	59.62	249.12	52.33	254.24	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.80	59.55	248.74	52.31	253.87	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.84	59.92	247.88	52.50	253.05	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.88	59.93	246.90	52.31	251.96	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.85	59.69	247.87	52.23	252.96	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.84	60.38	238.65	52.37	243.52	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.87	60.54	250.43	53.05	255.55	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.88	60.93	252.87	53.48	258.04	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.87	60.54	252.06	53.09	257.37	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	2.07	63.84	242.91	55.28	248.28	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.15	65.58	237.33	56.49	242.71	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.99	62.97	239.96	54.68	245.33	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.88	61.16	235.75	53.16	240.84	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	1.80	59.00	224.54	50.98	229.23	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	1.79	58.79	224.68	50.82	229.37	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	1.83	59.68	225.53	51.55	230.39	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	58.34	---	7557.60	---	7715.79	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	60.150	---	52.405	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:45:24 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 47

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА727

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.75	57.43	285.63	47.77	292.81	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.66	55.64	284.85	46.26	292.05	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	2.53	54.49	283.69	45.55	290.70	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.70	55.93	280.90	46.29	287.97	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	3.14	60.60	286.02	49.60	293.44	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	3.33	62.60	309.19	51.83	317.01	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	3.04	59.94	309.04	50.08	316.48	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	2.96	58.98	303.11	49.22	310.57	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	2.90	59.00	300.15	49.32	307.66	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	2.89	58.78	299.27	49.11	306.65	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	2.91	58.71	297.58	48.91	304.83	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	2.92	58.62	298.12	48.81	305.74	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	2.94	59.27	300.20	49.45	307.95	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	2.90	58.67	299.07	48.96	306.84	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	2.86	58.67	300.26	49.14	307.99	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	2.84	58.62	300.25	49.15	307.93	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	2.83	58.53	299.86	49.10	307.50	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	2.86	58.90	298.97	49.30	306.65	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	2.91	58.89	297.97	49.09	305.25	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	2.91	58.71	299.02	48.94	306.68	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	2.94	59.37	287.80	48.79	295.34	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	2.94	59.49	302.26	49.74	310.10	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	2.94	59.91	305.34	50.27	313.24	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	2.88	59.51	304.64	50.04	312.46	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	3.17	62.70	293.89	51.88	302.14	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	3.30	64.45	286.48	52.90	295.04	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	3.09	61.97	289.70	51.30	297.87	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	2.90	60.17	285.48	49.99	293.09	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	2.77	57.99	271.78	47.77	278.69	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.76	57.80	271.85	47.64	278.88	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	2.84	58.66	272.59	48.21	279.94	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	90.31	---	9104.96	---	9339.49	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	59.129	---	49.175	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:45:26 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 51

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00179189

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x4B8E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	58.35	48.80	9.55	250.270	236.560	246.370	233.900	12.470	7.00	7.00	2.3500	0.0	24.0
22.12.24	57.13	47.92	9.21	248.790	234.180	245.100	231.660	13.440	7.00	7.00	2.2540	0.0	24.0
23.12.24	58.71	48.81	9.90	247.210	231.930	243.270	229.370	13.900	7.00	7.00	2.4050	0.0	24.0
24.12.24	62.59	51.75	10.84	253.350	237.430	248.790	234.470	14.320	7.00	7.00	2.6960	0.0	24.0
25.12.24	63.86	53.33	10.53	269.390	256.400	264.400	253.010	11.390	7.00	7.00	2.7820	0.0	24.0
26.12.24	61.37	51.72	9.65	262.930	261.420	258.410	258.160	0.250	7.00	7.00	2.4940	0.0	24.0
27.12.24	59.82	50.48	9.34	257.760	253.180	253.530	250.200	3.330	7.00	7.00	2.3630	0.0	24.0
28.12.24	59.15	49.97	9.18	255.070	251.290	250.990	248.390	2.600	7.00	7.00	2.3010	0.0	24.0
29.12.24	58.97	49.79	9.18	255.030	252.430	250.970	249.500	1.470	7.00	7.00	2.3000	0.0	24.0
30.12.24	58.92	49.66	9.26	253.000	246.110	248.950	243.270	5.680	7.00	7.00	2.3040	0.0	24.0
31.12.24	58.84	49.58	9.26	254.330	252.840	250.320	249.920	0.400	7.00	7.00	2.3150	0.0	24.0
01.01.25	59.42	50.06	9.36	255.650	252.120	251.530	249.200	2.330	7.00	7.00	2.3540	0.0	24.0
02.01.25	58.84	49.60	9.24	255.280	251.320	251.230	248.460	2.770	7.00	7.00	2.3180	0.0	24.0
03.01.25	58.83	49.65	9.18	255.820	251.270	251.740	248.390	3.350	7.00	7.00	2.3080	0.0	24.0
04.01.25	58.75	49.66	9.09	256.010	251.590	251.970	248.700	3.270	7.00	7.00	2.2890	0.0	24.0
05.01.25	58.69	49.65	9.04	255.730	253.260	251.650	250.340	1.310	7.00	7.00	2.2690	0.0	24.0
06.01.25	59.07	49.87	9.20	254.760	251.040	250.650	248.120	2.530	7.00	7.00	2.3040	0.0	24.0
07.01.25	59.12	49.81	9.31	254.090	251.350	250.010	248.450	1.560	7.00	7.00	2.3250	0.0	24.0
08.01.25	58.89	49.60	9.29	254.820	249.550	250.770	246.690	4.080	7.00	7.00	2.3270	0.0	24.0
09.01.25	59.24	49.49	9.75	245.930	241.400	241.950	238.620	3.330	7.00	7.00	2.3570	0.0	24.0
10.01.25	59.61	50.28	9.33	257.850	255.620	253.680	252.630	1.050	7.00	7.00	2.3650	0.0	24.0
11.01.25	59.94	50.69	9.25	260.520	255.850	256.230	252.780	3.450	7.00	7.00	2.3680	0.0	24.0
12.01.25	59.56	50.50	9.06	259.780	257.190	255.530	254.110	1.420	7.00	7.00	2.3110	0.0	24.0
13.01.25	57.17	48.64	8.53	251.920	247.790	248.110	245.030	3.080	7.00	7.00	2.1060	0.0	24.0
14.01.25	55.12	46.90	8.22	247.390	244.040	243.880	241.530	2.350	7.00	7.00	2.0040	0.0	24.0
15.01.25	56.31	47.64	8.67	249.030	246.730	245.390	244.120	1.270	7.00	7.00	2.1240	0.0	24.0
16.01.25	58.29	48.92	9.37	243.670	237.960	239.820	235.340	4.480	7.00	7.00	2.2450	0.0	24.0
17.01.25	59.29	49.25	10.04	231.510	228.570	227.770	225.990	1.780	7.00	7.00	2.2860	0.0	24.0
18.01.25	59.06	49.06	10.00	231.420	228.710	227.760	226.150	1.610	7.00	7.00	2.2690	0.0	24.0
19.01.25	59.98	49.70	10.28	232.330	227.210	228.490	224.590	3.900	7.00	7.00	2.3440	0.0	24.0
20.01.25	60.13	49.45	10.68	220.470	218.240	216.800	215.740	1.060	7.00	7.00	2.3150	0.0	24.0
Итого	---	---	---	7781.110	7614.580	7656.06	7526.83	129.230	---	---	72.1520	0.0	744.0
Среднее	59.12	49.68	9.44	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	44924.860	44589.519	44204.230	44085.920	423.6020	118.310	45.0	8557.0
20.01.25 24:00	52705.970	52204.100	51860.290	51612.749	495.7540	247.540	45.0	9301.0
Итого за период	7781.110	7614.580	7656.059	7526.829	72.1520	129.230	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:59:06 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО1.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 53

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА728

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	3.37	62.15	408.46	53.89	410.08	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	3.26	60.51	407.61	52.51	409.18	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	3.11	59.28	406.32	51.62	407.88	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	3.25	60.56	402.35	52.48	402.38	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	3.65	64.66	408.55	55.70	407.52	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	3.84	66.22	442.33	57.52	441.52	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	3.56	63.75	442.32	55.70	441.61	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	3.37	62.03	434.42	54.26	433.53	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	3.27	61.30	430.43	53.68	429.50	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	3.26	61.10	429.28	53.50	428.31	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	3.29	61.08	426.77	53.36	425.77	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	3.28	60.98	427.92	53.29	426.91	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	3.32	61.60	430.97	53.89	429.93	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	3.26	61.00	429.23	53.39	428.12	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	3.21	60.97	431.06	53.50	430.21	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	3.20	60.93	430.84	53.50	430.04	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	3.18	60.85	430.47	53.44	429.68	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	3.23	61.23	429.20	53.68	428.24	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	3.29	61.23	427.31	53.51	426.42	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	3.27	61.10	429.11	53.46	428.17	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	3.27	61.61	413.69	53.46	412.66	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	3.30	61.71	433.24	54.09	432.27	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	3.32	62.17	438.00	54.59	437.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	3.27	61.76	436.96	54.28	436.07	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	3.05	59.66	426.29	52.49	425.39	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.86	56.95	417.72	50.10	416.75	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	3.00	58.22	419.80	51.06	418.90	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	3.18	60.27	412.26	52.53	411.36	23.60	23.60	0.00	0.00
18.01.25	3.27	61.45	389.72	53.04	388.76	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	3.25	61.27	389.72	52.92	388.64	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	3.34	62.15	390.98	53.59	390.12	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	101.58	---	13073.33	---	13052.92	743.60	743.60	0.00	0.00
Среднее	---	61.282	---	53.485	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:45:28 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 55/1

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00178835

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x798C

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
22.12.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
23.12.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
24.12.24	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
25.12.24	64.21	49.36	14.85	159.590	162.180	156.660	160.010	-3.350	154.40	245.03	1.6270	7.0	0.0
26.12.24	62.17	52.17	10.00	268.220	267.310	263.660	263.660	0.000	7.23	6.70	2.6380	0.0	24.0
27.12.24	60.58	50.91	9.67	263.010	262.190	258.760	258.760	0.000	7.31	6.80	2.5030	0.0	24.0
28.12.24	59.90	50.38	9.52	260.780	259.970	256.600	256.600	0.000	7.34	6.84	2.4420	0.0	24.0
29.12.24	59.71	50.19	9.52	260.000	259.270	255.920	255.920	0.000	7.33	6.84	2.4340	0.0	24.0
30.12.24	59.66	50.10	9.56	258.910	258.180	254.900	254.900	0.000	7.31	6.83	2.4390	0.0	24.0
31.12.24	59.57	50.07	9.50	259.370	258.700	255.370	255.370	0.000	7.32	6.83	2.4240	0.0	24.0
01.01.25	60.17	50.60	9.57	261.260	260.590	257.130	257.130	0.000	7.34	6.84	2.4580	0.0	24.0
02.01.25	59.58	50.11	9.47	260.050	259.400	256.020	256.020	0.000	7.35	6.86	2.4210	0.0	24.0
03.01.25	59.56	50.24	9.32	260.760	260.000	256.630	256.630	0.000	7.36	6.87	2.3930	0.0	24.0
04.01.25	59.49	50.27	9.22	260.800	260.040	256.690	256.690	0.000	7.36	6.86	2.3660	0.0	24.0
05.01.25	59.42	50.23	9.19	260.170	259.480	256.100	256.100	0.000	7.35	6.85	2.3520	0.0	24.0
06.01.25	59.80	50.39	9.41	259.400	258.710	255.350	255.350	0.000	7.34	6.85	2.4030	0.0	24.0
07.01.25	59.85	50.24	9.61	258.710	258.010	254.630	254.630	0.000	7.32	6.84	2.4440	0.0	24.0
08.01.25	59.63	50.16	9.47	260.060	259.350	256.010	256.010	0.000	7.34	6.85	2.4230	0.0	24.0
09.01.25	59.95	50.08	9.87	250.210	249.430	246.220	246.220	0.000	7.35	6.90	2.4270	0.0	24.0
10.01.25	60.34	50.78	9.56	262.210	261.440	258.020	258.020	0.000	7.38	6.87	2.4670	0.0	24.0
11.01.25	60.69	51.23	9.46	264.870	263.970	260.520	260.520	0.000	7.40	6.88	2.4670	0.0	24.0
12.01.25	60.32	50.94	9.38	264.170	263.210	259.860	259.860	0.000	7.39	6.87	2.4360	0.0	24.0
13.01.25	57.95	49.09	8.86	256.610	255.900	252.770	252.770	0.000	7.37	6.89	2.2380	0.0	24.0
14.01.25	55.80	47.24	8.56	251.800	251.280	248.380	248.380	0.000	7.41	6.96	2.1240	0.0	24.0
15.01.25	57.00	48.09	8.91	253.800	253.220	250.160	250.160	0.000	7.40	6.94	2.2270	0.0	24.0
16.01.25	58.98	49.31	9.67	248.470	247.670	244.560	244.560	0.000	7.37	6.94	2.3620	0.0	24.0
17.01.25	60.01	49.51	10.50	235.660	234.900	231.940	231.940	0.000	7.28	6.92	2.4330	0.0	24.0
18.01.25	59.78	49.33	10.45	235.500	234.750	231.790	231.790	0.000	7.29	6.93	2.4190	0.0	24.0
19.01.25	60.69	50.03	10.66	236.560	235.700	232.670	232.670	0.000	7.29	6.92	2.4810	0.0	24.0
20.01.25	60.76	49.79	10.97	224.250	223.410	220.640	220.640	0.000	7.30	6.98	2.4180	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6795.2	6778.2	6687.96	6691.31	-3.350	---	---	64.2660	7.0	624.0
Среднее	59.83	50.03	9.80	---	---	---	---	---	12.79	15.69	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
23.12.24 24:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.0	0.0
20.01.25 24:00	6791.360	6771.059	6684.120	6684.110	64.2660	0.010	0.0	638.0
Итого за период	6791.360	6771.059	6684.120	6684.110	64.2660	0.010	0.0	638.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:00:54 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 55/1

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00179191

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xFBEO

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	58.02	48.67	9.35	124.400	120.260	122.480	118.900	3.580	7.00	7.00	1.1450	0.0	24.0
22.12.24	56.82	47.87	8.95	123.680	119.740	121.810	118.460	3.350	7.00	7.00	1.0870	0.0	24.0
23.12.24	58.33	48.74	9.59	122.640	118.730	120.690	117.430	3.260	7.00	7.00	1.1560	0.0	24.0
24.12.24	62.19	51.61	10.58	125.290	121.250	123.070	119.740	3.330	7.00	7.00	1.2990	0.0	24.0
25.12.24	63.51	53.22	10.29	135.100	131.020	132.650	129.340	3.310	7.00	7.00	1.3650	0.0	24.0
26.12.24	61.09	51.56	9.53	134.590	130.640	132.340	129.030	3.310	7.00	7.00	1.2600	0.0	24.0
27.12.24	59.52	50.28	9.24	132.100	128.160	129.940	126.660	3.280	7.00	7.00	1.1960	0.0	24.0
28.12.24	58.85	49.79	9.06	130.950	127.060	128.790	125.620	3.170	7.00	7.00	1.1650	0.0	24.0
29.12.24	58.67	49.60	9.07	130.590	126.660	128.490	125.220	3.270	7.00	7.00	1.1620	0.0	24.0
30.12.24	58.62	49.52	9.10	129.870	125.980	127.810	124.540	3.270	7.00	7.00	1.1620	0.0	24.0
31.12.24	58.53	49.47	9.06	130.260	126.370	128.210	124.930	3.280	7.00	7.00	1.1570	0.0	24.0
01.01.25	59.12	49.97	9.15	131.120	127.190	128.960	125.750	3.210	7.00	7.00	1.1760	0.0	24.0
02.01.25	58.53	49.55	8.98	130.640	126.650	128.540	125.210	3.330	7.00	7.00	1.1530	0.0	24.0
03.01.25	58.52	49.59	8.93	131.180	127.220	129.060	125.780	3.280	7.00	7.00	1.1480	0.0	24.0
04.01.25	58.45	49.62	8.83	131.170	127.240	129.070	125.800	3.270	7.00	7.00	1.1340	0.0	24.0
05.01.25	58.38	49.57	8.81	130.960	127.080	128.860	125.640	3.220	7.00	7.00	1.1340	0.0	24.0
06.01.25	58.75	49.76	8.99	130.530	126.630	128.430	125.190	3.240	7.00	7.00	1.1520	0.0	24.0
07.01.25	58.80	49.61	9.19	130.070	126.100	127.930	124.660	3.270	7.00	7.00	1.1730	0.0	24.0
08.01.25	58.59	49.50	9.09	130.660	126.610	128.560	125.170	3.390	7.00	7.00	1.1650	0.0	24.0
09.01.25	58.87	49.53	9.34	126.070	122.190	124.050	120.810	3.240	7.00	7.00	1.1570	0.0	24.0
10.01.25	59.29	50.20	9.09	132.050	128.100	129.890	126.660	3.230	7.00	7.00	1.1770	0.0	24.0
11.01.25	59.64	50.58	9.06	133.430	129.430	131.270	127.930	3.340	7.00	7.00	1.1860	0.0	24.0
12.01.25	59.27	50.35	8.92	133.000	129.060	130.840	127.620	3.220	7.00	7.00	1.1640	0.0	24.0
13.01.25	56.96	48.59	8.37	129.210	125.420	127.300	124.070	3.230	7.00	7.00	1.0630	0.0	24.0
14.01.25	54.83	46.76	8.07	126.760	122.950	125.040	121.750	3.290	7.00	7.00	1.0080	0.0	24.0
15.01.25	56.00	47.53	8.47	127.620	123.700	125.760	122.330	3.430	7.00	7.00	1.0620	0.0	24.0
16.01.25	57.95	48.77	9.18	125.150	121.250	123.230	119.810	3.420	7.00	7.00	1.1270	0.0	24.0
17.01.25	58.95	49.03	9.92	118.860	114.900	116.990	113.600	3.390	7.00	7.00	1.1570	0.0	24.0
18.01.25	58.73	48.91	9.82	118.870	114.980	117.000	113.690	3.310	7.00	7.00	1.1440	0.0	24.0
19.01.25	59.61	49.53	10.08	119.390	115.400	117.470	114.060	3.410	7.00	7.00	1.1850	0.0	24.0
20.01.25	59.68	49.34	10.34	113.820	109.770	111.960	108.530	3.430	7.00	7.00	1.1530	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3970.030	3847.740	3906.488	3803.931	102.560	---	---	35.9720	0.0	744.0
Среднее	58.80	49.56	9.24	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	9908.210	9570.980	9770.670	9473.639	81.1680	297.030	311.0	2462.0
20.01.25 24:00	13878.240	13418.720	13677.159	13277.570	117.1400	399.590	311.0	3206.0
Итого за период	3970.030	3847.740	3906.488	3803.931	35.9720	102.560	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:00:38 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 55

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00179183

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x7272

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	59.19	49.12	10.07	265.180	261.300	260.900	258.380	2.520	6.57	5.78	2.6280	0.0	24.0
22.12.24	57.96	48.30	9.66	263.850	260.040	259.720	257.190	2.530	6.63	5.84	2.5100	0.0	24.0
23.12.24	59.53	49.18	10.35	261.750	257.890	257.510	254.960	2.550	6.61	5.84	2.6610	0.0	24.0
24.12.24	63.47	52.20	11.27	267.900	263.790	263.020	260.430	2.590	6.69	5.88	2.9660	0.0	24.0
25.12.24	64.78	53.88	10.90	289.280	284.370	283.790	280.510	3.280	6.94	6.01	3.0930	0.0	24.0
26.12.24	62.29	52.11	10.18	288.340	283.750	283.210	280.170	3.040	6.99	6.07	2.8850	0.0	24.0
27.12.24	60.71	50.82	9.89	282.880	278.450	278.130	275.070	3.060	7.06	6.17	2.7510	0.0	24.0
28.12.24	60.02	50.38	9.64	280.430	276.170	275.820	272.860	2.960	7.09	6.22	2.6610	0.0	24.0
29.12.24	59.84	50.27	9.57	279.470	275.250	274.910	271.980	2.930	7.09	6.21	2.6330	0.0	24.0
30.12.24	59.79	50.06	9.73	277.880	273.700	273.320	270.480	2.840	7.06	6.20	2.6610	0.0	24.0
31.12.24	59.70	49.91	9.79	278.680	274.480	274.160	271.260	2.900	7.07	6.21	2.6870	0.0	24.0
01.01.25	60.30	50.47	9.83	280.790	276.560	276.130	273.210	2.920	7.09	6.21	2.7170	0.0	24.0
02.01.25	59.70	49.95	9.75	279.680	275.490	275.120	272.320	2.800	7.10	6.23	2.6830	0.0	24.0
03.01.25	59.69	50.02	9.67	280.850	276.630	276.290	273.390	2.900	7.12	6.24	2.6690	0.0	24.0
04.01.25	59.62	50.04	9.58	280.680	276.500	276.130	273.270	2.860	7.11	6.23	2.6460	0.0	24.0
05.01.25	59.54	50.03	9.51	280.300	276.130	275.740	272.930	2.810	7.10	6.23	2.6250	0.0	24.0
06.01.25	59.93	50.27	9.66	279.360	275.180	274.740	271.940	2.800	7.09	6.22	2.6570	0.0	24.0
07.01.25	59.98	50.19	9.79	278.220	274.090	273.660	270.910	2.750	7.07	6.21	2.6800	0.0	24.0
08.01.25	59.75	49.93	9.82	279.560	275.360	275.000	272.180	2.820	7.09	6.22	2.7040	0.0	24.0
09.01.25	60.08	49.72	10.36	269.620	265.580	265.180	262.550	2.630	7.09	6.27	2.7430	0.0	24.0
10.01.25	60.48	50.65	9.83	282.590	278.330	277.870	275.000	2.870	7.13	6.24	2.7350	0.0	24.0
11.01.25	60.83	51.10	9.73	285.470	281.160	280.650	277.770	2.880	7.15	6.25	2.7340	0.0	24.0
12.01.25	60.44	50.89	9.55	284.820	280.570	280.070	277.210	2.860	7.15	6.24	2.6740	0.0	24.0
13.01.25	58.05	49.04	9.01	276.440	272.460	272.140	269.390	2.750	7.12	6.27	2.4570	0.0	24.0
14.01.25	55.93	47.20	8.73	271.450	267.750	267.520	264.930	2.590	7.16	6.33	2.3330	0.0	24.0
15.01.25	57.13	47.95	9.18	273.230	269.390	269.150	266.560	2.590	7.15	6.31	2.4710	0.0	24.0
16.01.25	59.12	49.27	9.85	267.330	263.460	263.030	260.480	2.550	7.12	6.32	2.5900	0.0	24.0
17.01.25	60.14	49.57	10.57	253.510	249.830	249.300	246.940	2.360	7.02	6.30	2.6360	0.0	24.0
18.01.25	59.92	49.41	10.51	253.720	250.040	249.580	247.180	2.400	7.03	6.30	2.6220	0.0	24.0
19.01.25	60.83	50.04	10.79	254.840	251.080	250.520	248.200	2.320	7.03	6.30	2.7050	0.0	24.0
20.01.25	60.92	49.73	11.19	241.250	237.780	237.110	235.060	2.050	7.04	6.37	2.6530	0.0	24.0
Итого	---	---	---	8489.349	8362.560	8349.420	8264.710	84.710	---	---	82.8700	0.0	744.0
Среднее	59.98	50.05	9.93	---	---	---	---	---	7.02	6.18	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	20296.610	20039.559	19999.149	19830.260	176.9650	168.890	788.0	2915.0
20.01.25 24:00	28785.960	28402.120	28348.570	28094.969	259.8350	253.600	788.0	3659.0
Итого за период	8489.349	8362.560	8349.420	8264.709	82.8700	84.710	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:47:47 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 57

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00182349

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x4A0A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	64.88	53.19	11.69	1193.200	1175.850	1170.370	1160.350	10.020	6.00	5.80	13.6780	0.0	24.0
22.12.24	59.61	50.23	9.38	1312.730	1295.350	1291.200	1280.040	11.160	6.00	5.80	12.0840	0.0	24.0
23.12.24	60.55	50.66	9.89	1302.570	1285.200	1280.630	1269.750	10.880	6.00	5.80	12.6490	0.0	24.0
24.12.24	68.53	56.75	11.78	1346.400	1326.850	1317.880	1307.030	10.850	6.00	5.80	15.5230	0.0	24.0
25.12.24	71.15	59.92	11.23	1509.830	1487.070	1475.680	1462.520	13.160	6.00	5.80	16.5700	0.0	24.0
26.12.24	69.78	59.24	10.54	1543.100	1520.880	1509.400	1496.320	13.080	6.00	5.80	15.9180	0.0	24.0
27.12.24	69.85	59.56	10.29	1579.250	1557.100	1544.680	1531.700	12.980	6.00	5.80	15.8960	0.0	24.0
28.12.24	69.60	59.72	9.88	1605.400	1582.950	1570.480	1556.960	13.520	6.00	5.80	15.5160	0.0	24.0
29.12.24	69.58	59.72	9.86	1605.770	1582.920	1570.870	1556.930	13.940	6.00	5.80	15.4970	0.0	24.0
30.12.24	69.93	59.81	10.12	1589.000	1565.530	1554.130	1539.760	14.370	6.00	5.80	15.7270	0.0	24.0
31.12.24	69.64	59.58	10.06	1599.700	1575.070	1564.880	1549.340	15.540	6.00	5.80	15.7430	0.0	24.0
01.01.25	69.94	59.99	9.95	1615.230	1590.130	1579.780	1563.840	15.940	6.00	5.80	15.7240	0.0	24.0
02.01.25	69.39	59.49	9.90	1605.800	1580.720	1571.100	1554.960	16.140	6.00	5.80	15.5490	0.0	24.0
03.01.25	69.07	59.34	9.73	1617.250	1592.030	1582.580	1566.250	16.330	6.00	5.80	15.3890	0.0	24.0
04.01.25	68.92	59.29	9.63	1616.070	1591.450	1581.520	1565.690	15.830	6.00	5.80	15.2340	0.0	24.0
05.01.25	68.93	59.31	9.62	1612.380	1588.120	1577.930	1562.410	15.520	6.00	5.80	15.1810	0.0	24.0
06.01.25	69.67	59.78	9.89	1601.720	1577.780	1566.840	1551.860	14.980	6.00	5.80	15.4990	0.0	24.0
07.01.25	70.14	59.93	10.21	1589.380	1565.500	1554.330	1539.650	14.680	6.00	5.80	15.8740	0.0	24.0
08.01.25	69.52	59.40	10.12	1606.120	1581.300	1571.230	1555.610	15.620	6.00	5.80	15.9130	0.0	24.0
09.01.25	69.30	59.02	10.28	1604.830	1579.020	1570.190	1553.700	16.490	6.00	5.80	16.1460	0.0	24.0
10.01.25	69.82	59.86	9.96	1627.620	1602.400	1592.030	1575.990	16.040	6.00	5.80	15.8580	0.0	24.0
11.01.25	69.61	60.04	9.57	1655.830	1630.680	1619.820	1603.660	16.160	6.00	5.80	15.5010	0.0	24.0
12.01.25	69.25	59.84	9.41	1647.550	1623.450	1612.050	1596.720	15.330	6.00	5.80	15.1790	0.0	24.0
13.01.25	69.60	60.06	9.54	1632.650	1608.200	1597.160	1581.560	15.600	6.00	5.80	15.2400	0.0	24.0
14.01.25	69.46	59.86	9.60	1630.870	1606.070	1595.530	1579.580	15.950	6.00	5.80	15.3230	0.0	24.0
15.01.25	69.44	59.70	9.74	1623.480	1598.550	1588.320	1572.330	15.990	6.00	5.80	15.4680	0.0	24.0
16.01.25	69.78	59.89	9.89	1601.550	1576.430	1566.540	1550.400	16.140	6.00	5.80	15.4790	0.0	24.0
17.01.25	69.76	59.34	10.42	1522.370	1498.270	1489.100	1473.970	15.130	6.00	5.80	15.5210	0.0	24.0
18.01.25	69.39	59.11	10.28	1526.830	1503.000	1493.790	1478.830	14.960	6.00	5.80	15.3560	0.0	24.0
19.01.25	70.43	59.90	10.53	1537.220	1512.530	1503.050	1487.550	15.500	6.00	5.80	15.8260	0.0	24.0
20.01.25	69.65	59.49	10.16	1539.180	1514.250	1505.670	1489.580	16.090	6.00	5.80	15.2940	0.0	24.0
Итого	---	---	---	48200.8	47474.6	47168.76	46714.84	453.920	---	---	475.3550	0.0	744.0
Среднее	68.84	58.74	10.10	---	---	---	---	---	6.00	5.80	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	98572.339	97850.420	97170.879	96824.409	761.8720	346.470	42.0	2366.0
20.01.25 24:00	146773.219	145325.070	144339.640	143539.249	1237.2270	800.390	42.0	3110.0
Итого за период	48200.880	47474.650	47168.761	46714.840	475.3550	453.920	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:58:13 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 61

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00178760

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0C4E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	70.18	45.15	25.03	63.830	63.620	62.390	62.910	-0.520	1.53	1.53	1.5600	0.0	24.0
22.12.24	68.72	44.69	24.03	63.990	63.850	62.550	63.140	-0.590	1.50	1.81	1.5000	0.0	24.0
23.12.24	69.85	46.53	23.32	71.360	71.140	69.770	70.400	-0.630	1.50	1.81	1.6250	0.0	24.0
24.12.24	70.97	49.19	21.78	83.970	83.840	82.050	82.880	-0.830	1.56	1.62	1.7860	0.0	24.0
25.12.24	70.02	50.36	19.66	94.730	94.660	92.630	93.530	-0.900	1.64	1.49	1.8210	0.0	24.0
26.12.24	68.55	50.23	18.32	99.130	99.000	97.010	97.830	-0.820	1.44	1.36	1.7730	0.0	24.0
27.12.24	69.37	51.07	18.30	101.200	100.980	99.040	99.770	-0.730	1.52	1.40	1.8130	0.0	24.0
28.12.24	69.32	51.25	18.07	101.790	101.630	99.590	100.390	-0.800	1.53	1.41	1.8010	0.0	24.0
29.12.24	69.38	50.86	18.52	99.360	99.310	97.200	98.110	-0.910	1.62	1.47	1.8000	0.0	24.0
30.12.24	69.17	50.26	18.91	99.130	99.000	97.010	97.830	-0.820	1.62	1.55	1.7610	0.0	24.0
31.12.24	69.42	50.46	18.96	94.260	94.380	92.230	93.180	-0.950	1.55	1.43	1.7450	0.0	24.0
01.01.25	69.45	50.70	18.75	95.560	95.490	93.420	94.290	-0.870	1.61	1.48	1.7510	0.0	24.0
02.01.25	69.39	50.44	18.95	93.690	93.500	91.620	92.300	-0.680	1.54	1.42	1.7330	0.0	24.0
03.01.25	69.10	50.08	19.02	91.070	90.810	89.150	89.710	-0.560	1.55	1.41	1.6950	0.0	24.0
04.01.25	69.34	50.29	19.05	91.250	90.930	89.330	89.770	-0.440	1.59	1.47	1.7000	0.0	24.0
05.01.25	69.13	50.24	18.89	90.780	90.430	88.780	89.360	-0.580	1.50	1.36	1.6760	0.0	24.0
06.01.25	69.20	49.64	19.56	88.670	88.350	86.750	87.360	-0.610	1.60	1.48	1.6950	0.0	24.0
07.01.25	69.19	49.10	20.09	87.240	86.940	85.320	85.980	-0.660	1.52	1.39	1.7110	0.0	24.0
08.01.25	69.34	49.51	19.83	88.870	88.570	86.950	87.610	-0.660	1.56	1.43	1.7230	0.0	24.0
09.01.25	68.59	49.32	19.27	88.660	88.440	86.780	87.440	-0.660	1.52	1.40	1.6680	0.0	24.0
10.01.25	69.00	49.27	19.73	86.550	86.360	84.650	85.400	-0.750	1.62	1.48	1.6690	0.0	24.0
11.01.25	69.15	49.49	19.66	87.930	87.660	86.010	86.700	-0.690	1.56	1.42	1.6890	0.0	24.0
12.01.25	69.08	49.12	19.96	86.240	86.000	84.360	85.040	-0.680	1.55	1.44	1.6800	0.0	24.0
13.01.25	69.10	49.20	19.90	86.440	86.220	84.520	85.260	-0.740	1.58	1.42	1.6800	0.0	24.0
14.01.25	69.08	49.16	19.92	86.940	86.750	85.020	85.790	-0.770	1.54	1.44	1.6900	0.0	24.0
15.01.25	69.06	49.43	19.63	88.820	88.640	86.900	87.640	-0.740	1.54	1.49	1.7030	0.0	24.0
16.01.25	68.90	49.30	19.60	89.760	89.550	87.810	88.490	-0.680	1.52	1.38	1.7190	0.0	24.0
17.01.25	70.06	49.15	20.91	85.840	85.570	83.920	84.610	-0.690	1.49	1.39	1.7540	0.0	24.0
18.01.25	70.01	49.31	20.70	86.850	86.590	84.930	85.630	-0.700	1.52	2.17	1.7540	0.0	24.0
19.01.25	69.97	49.41	20.56	86.740	86.480	84.820	85.520	-0.700	1.58	1.83	1.7390	0.0	24.0
20.01.25	69.92	49.99	19.93	89.590	89.290	87.670	88.250	-0.580	1.64	2.22	1.7450	0.0	24.0
Итого	---	---	---	2651.1	2644.9	2593.17	2614.29	-21.120	---	---	51.3980	0.0	720.0
Среднее	69.38	49.42	19.96	---	---	---	---	---	1.55	1.53	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	5306.880	5281.650	5196.369	5230.589	112.2310	-34.220	240.0	2702.0
20.01.25 24:00	8115.799	8084.270	7943.879	8000.710	166.9050	-56.830	240.0	3470.0
Итого за период	2808.919	2802.620	2747.510	2770.121	54.6740	-22.610	0.0	768.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:58:25 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 65

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ552

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.64	71.54	195.30	58.01	194.18	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.61	71.07	194.72	57.68	193.54	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	2.52	69.59	196.35	56.77	195.17	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.65	70.62	218.62	58.30	217.25	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	2.83	71.70	260.12	60.81	258.30	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.84	70.76	300.50	61.17	298.43	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	2.79	69.14	330.33	60.69	328.02	23.71	24.00	0.00	0.00
28.12.24	2.84	69.98	343.31	61.69	340.96	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	2.82	69.92	354.06	61.94	351.97	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	2.82	69.99	353.53	62.01	351.47	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	2.83	69.81	347.39	61.65	345.30	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	2.82	70.05	348.59	61.94	346.40	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	2.82	70.10	354.24	62.13	352.16	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	2.82	70.04	353.40	62.06	351.20	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	2.79	69.75	348.56	61.75	346.66	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	2.77	69.99	352.11	62.11	350.39	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	2.76	69.77	348.39	61.86	346.59	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	2.80	69.86	342.34	61.67	340.54	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	2.83	69.87	339.01	61.51	337.06	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	2.83	70.01	344.78	61.80	342.60	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	2.75	69.24	343.85	61.23	341.74	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	2.75	69.68	337.25	61.52	335.56	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	2.75	69.82	344.14	61.83	342.56	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	2.74	69.76	339.51	61.68	337.71	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	2.77	69.78	340.74	61.65	338.78	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.78	69.76	342.79	61.65	340.87	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	2.78	69.74	345.99	61.70	343.95	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	2.79	69.61	340.78	61.38	338.81	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	2.87	70.79	325.58	61.97	323.67	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.86	70.72	330.12	62.06	328.30	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	2.83	70.68	330.18	62.11	328.37	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	86.10	---	9946.58	---	9888.51	743.71	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	70.101	---	61.172	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:43:35 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 67

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ410

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	4.89	70.74	261.10	51.97	258.88	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	4.86	70.20	260.56	51.55	257.99	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	4.67	68.80	262.23	50.96	259.67	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	4.99	69.85	294.08	52.64	291.66	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	5.36	70.80	345.27	55.25	343.03	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	5.41	69.78	402.81	56.14	400.38	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	5.31	68.22	439.01	56.09	436.25	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	5.41	69.01	456.58	57.16	453.76	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	5.32	68.96	470.09	57.64	467.21	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	5.34	69.04	469.52	57.64	466.67	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	5.33	68.84	460.99	57.27	458.16	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	5.32	69.11	463.20	57.60	460.21	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	5.36	69.14	470.52	57.75	467.46	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	5.28	69.05	469.27	57.78	466.21	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	5.15	68.82	462.43	57.67	459.63	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	5.16	69.05	467.40	57.99	464.58	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	5.10	68.82	461.37	57.74	458.53	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	5.18	68.93	454.09	57.50	451.16	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	5.30	68.94	450.12	57.16	447.03	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	5.31	69.06	457.51	57.44	454.34	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	5.16	68.33	455.07	56.98	451.90	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	5.11	68.73	446.75	57.28	443.76	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	5.12	68.88	456.41	57.66	453.27	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	5.13	68.83	450.08	57.41	446.55	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	5.17	68.82	452.82	57.40	449.69	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	5.20	68.85	454.52	57.40	451.36	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	5.20	68.77	459.44	57.44	456.31	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	5.23	68.72	451.29	57.10	447.95	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	5.42	69.85	433.76	57.33	430.36	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	5.42	69.77	439.54	57.43	436.15	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	5.38	69.75	439.64	57.51	436.30	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	161.59	---	13217.47	---	13126.41	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	69.176	---	56.577	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:43:05 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 69
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ТЭМ-106
 № ПУ: 3060268
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер
 Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	8	192	10	---
2	80	8.1	194.4	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.12.24	4.028	524.04	519.63	4.4	61.234	53.549	0.5	0.5	24.00
22.12.24	3.658	515.99	511.62	4.4	58.677	51.587	0.5	0.5	24.00
23.12.24	3.877	518.26	513.91	4.4	59.750	52.270	0.5	0.5	24.00
24.12.24	4.252	533.65	529.23	4.4	62.387	54.420	0.5	0.5	24.00
25.12.24	4.162	532.45	528.00	4.5	62.088	54.272	0.5	0.5	24.00
26.12.24	3.759	513.29	508.91	4.4	58.475	51.152	0.5	0.5	24.00
27.12.24	3.790	518.98	514.57	4.4	58.947	51.644	0.5	0.5	24.00
28.12.24	3.728	522.26	517.86	4.4	58.594	51.455	0.5	0.5	24.00
29.12.24	3.717	521.84	517.44	4.4	58.537	51.415	0.5	0.5	24.00
30.12.24	3.592	516.92	512.52	4.4	57.082	50.133	0.5	0.5	24.00
31.12.24	3.623	517.53	513.12	4.4	57.412	50.411	0.5	0.5	24.00
01.01.25	3.777	522.29	517.87	4.4	58.650	51.418	0.5	0.5	24.00
02.01.25	3.729	521.62	517.21	4.4	58.522	51.374	0.5	0.5	24.00
03.01.25	3.561	517.72	513.33	4.4	57.614	50.735	0.5	0.5	24.00
04.01.25	3.646	520.82	516.41	4.4	58.536	51.535	0.5	0.5	24.00
05.01.25	3.627	521.79	517.39	4.4	58.657	51.705	0.5	0.5	24.00
06.01.25	3.619	520.29	515.91	4.4	58.261	51.305	0.5	0.5	24.00
07.01.25	3.602	517.40	513.04	4.4	57.348	50.386	0.5	0.5	24.00
08.01.25	3.752	522.11	517.74	4.4	58.490	51.303	0.5	0.5	24.00
09.01.25	3.688	523.17	518.77	4.4	58.050	51.001	0.5	0.5	24.00
10.01.25	3.698	526.79	522.39	4.4	58.723	51.703	0.5	0.5	24.00
11.01.25	3.680	527.45	523.06	4.4	58.837	51.860	0.5	0.5	24.00
12.01.25	3.524	523.22	518.85	4.4	57.893	51.158	0.5	0.5	24.00
13.01.25	3.597	523.96	519.61	4.4	58.057	51.191	0.5	0.5	24.00
14.01.25	3.648	525.78	521.39	4.4	58.423	51.484	0.5	0.5	24.00
15.01.25	3.662	527.59	523.20	4.4	58.370	51.430	0.5	0.5	24.00
16.01.25	3.442	521.40	516.98	4.4	56.435	49.833	0.5	0.5	24.00
17.01.25	3.387	511.41	507.04	4.4	55.073	48.448	0.5	0.5	24.00
18.01.25	3.623	516.95	512.58	4.4	57.100	50.090	0.5	0.5	24.00
19.01.25	3.595	517.23	512.86	4.4	57.165	50.214	0.5	0.5	24.00
20.01.25	4.073	532.04	527.62	4.4	61.034	53.380	0.5	0.5	24.00
Итого	115.12	16176.2	16040.1	136.5	---	---	---	---	744.00
Среднее	---	---	---	---	58.53	51.41	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.12.24 24:00	10406.5	878483.0	875950.4	73522.4
20.01.25 24:00	10521.6	894659.3	891990.5	74266.4
Итого за период	115.1	16176.3	16040.1	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:48:33 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://t1m.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 71

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА722

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	0.00	-245.83	0.00	-245.83	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	0.00	-245.83	0.00	-245.83	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	0.00	-245.83	0.00	-245.83	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	0.00	-245.83	0.00	-245.83	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	1.04	-188.73	87.19	-190.92	87.93	4.23	24.00	0.00	0.00
26.12.24	5.85	66.24	470.47	53.81	474.92	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	2.71	-69.58	263.32	-75.47	265.53	13.44	24.00	0.00	0.00
28.12.24	0.00	-245.83	0.00	-245.83	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.89	-100.84	220.37	-104.76	221.62	11.19	24.00	0.00	0.00
30.12.24	4.05	59.50	464.22	50.76	468.03	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	3.93	58.14	460.10	49.58	463.22	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	3.94	58.21	460.04	49.63	463.43	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	4.07	59.40	463.92	50.61	467.65	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	4.07	59.42	463.67	50.63	467.39	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	3.86	58.62	460.56	50.22	464.24	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	3.90	59.36	462.95	50.93	466.59	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	3.90	59.64	464.07	51.23	467.91	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	3.91	59.24	463.06	50.78	467.05	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	3.90	58.22	460.15	49.72	463.36	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	4.06	59.38	464.07	50.62	467.73	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	3.91	58.80	463.98	50.36	467.69	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	4.00	59.70	466.81	51.11	470.51	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	3.92	59.69	466.24	51.27	469.83	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	3.82	59.13	463.92	50.90	467.47	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	3.82	58.76	462.68	50.48	466.33	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	3.93	59.30	465.04	50.83	468.82	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	3.94	59.27	465.36	50.80	469.28	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	3.76	57.72	461.41	49.57	464.84	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	3.65	55.67	452.04	47.58	455.12	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	3.94	57.89	458.11	49.28	461.42	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	3.94	58.20	458.99	49.60	462.69	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	97.71	---	11212.74	---	11300.60	580.86	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	-7.381	---	-14.194	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:45:12 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 77

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ582

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.17	62.19	266.26	54.04	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.13	61.56	264.61	53.51	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.85	57.49	254.79	50.25	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.99	59.06	249.49	51.07	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	2.15	61.74	251.78	53.19	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.10	61.30	239.28	52.48	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	2.00	59.79	229.09	51.06	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	1.99	59.42	243.34	51.17	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	2.00	59.24	262.58	51.60	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	2.08	60.21	271.34	52.55	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	2.02	59.59	268.97	52.08	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	2.00	59.09	265.70	51.56	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	2.04	59.90	269.21	52.32	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	2.02	59.67	268.16	52.13	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.97	59.19	266.28	51.78	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.96	59.40	266.39	52.02	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.97	59.51	267.59	52.13	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.98	59.44	267.23	52.02	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.92	58.27	262.48	50.95	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.95	58.63	263.82	51.22	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.95	58.58	266.25	51.27	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.91	58.30	262.57	51.01	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.95	59.10	265.62	51.74	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.92	58.86	264.44	51.58	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.94	59.06	265.47	51.73	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.99	59.47	267.69	52.02	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.99	59.28	266.96	51.81	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.90	57.90	261.50	50.64	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	1.90	57.67	257.20	50.25	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	1.92	57.86	258.05	50.40	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	1.90	57.54	256.83	50.13	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	61.56	---	8090.97	---	0.00	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	59.300	---	51.668	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:43:24 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 79

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00179020

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x586B

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	61.86	52.42	9.44	322.390	323.450	316.770	319.330	-2.560	8.33	7.86	2.9910	0.0	24.0
22.12.24	57.83	49.31	8.52	309.840	311.000	305.080	307.450	-2.370	8.24	7.80	2.6000	0.0	24.0
23.12.24	59.41	50.07	9.34	303.740	304.800	298.840	301.250	-2.410	8.20	7.79	2.7880	0.0	24.0
24.12.24	62.10	52.11	9.99	306.850	308.000	301.460	304.140	-2.680	8.20	7.79	3.0120	0.0	24.0
25.12.24	61.68	51.38	10.30	291.780	292.750	286.710	289.180	-2.470	8.16	7.78	2.9500	0.0	24.0
26.12.24	60.18	49.96	10.22	279.380	280.360	274.770	277.140	-2.370	8.13	7.79	2.8080	0.0	24.0
27.12.24	59.61	50.08	9.53	296.390	297.400	291.550	293.950	-2.400	8.24	7.85	2.7770	0.0	24.0
28.12.24	59.52	50.60	8.92	319.220	320.360	314.050	316.550	-2.500	8.37	7.91	2.8010	0.0	24.0
29.12.24	60.50	51.55	8.95	329.730	331.100	324.200	327.010	-2.810	8.40	7.91	2.9030	0.0	24.0
30.12.24	59.88	50.96	8.92	327.100	328.430	321.730	324.460	-2.730	8.37	7.88	2.8670	0.0	24.0
31.12.24	59.38	50.53	8.85	322.940	324.270	317.760	320.440	-2.680	8.37	7.89	2.8090	0.0	24.0
01.01.25	60.18	51.25	8.93	327.290	328.600	321.890	324.590	-2.700	8.39	7.90	2.8740	0.0	24.0
02.01.25	59.95	51.05	8.90	325.870	327.130	320.520	323.170	-2.650	8.38	7.90	2.8530	0.0	24.0
03.01.25	59.46	50.79	8.67	323.310	324.470	318.080	320.580	-2.500	8.34	7.87	2.7580	0.0	24.0
04.01.25	59.69	51.03	8.66	323.480	324.520	318.210	320.590	-2.380	8.33	7.86	2.7540	0.0	24.0
05.01.25	59.80	51.20	8.60	325.030	326.110	319.750	322.150	-2.400	8.36	7.87	2.7520	0.0	24.0
06.01.25	59.75	51.03	8.72	324.600	325.830	319.330	321.920	-2.590	8.35	7.87	2.7820	0.0	24.0
07.01.25	58.57	49.84	8.73	318.880	320.140	313.900	316.420	-2.520	8.30	7.83	2.7420	0.0	24.0
08.01.25	58.92	50.10	8.82	320.360	321.560	315.240	317.810	-2.570	8.34	7.87	2.7810	0.0	24.0
09.01.25	58.90	50.23	8.67	323.250	324.570	318.110	320.760	-2.650	8.35	7.87	2.7580	0.0	24.0
10.01.25	58.61	50.01	8.60	318.560	319.810	313.560	316.070	-2.510	8.27	7.81	2.6950	0.0	24.0
11.01.25	59.41	50.75	8.66	322.390	323.660	317.190	319.770	-2.580	8.29	7.81	2.7460	0.0	24.0
12.01.25	59.18	50.61	8.57	321.110	322.400	315.980	318.590	-2.610	8.26	7.79	2.7070	0.0	24.0
13.01.25	59.37	50.68	8.69	322.620	323.860	317.400	319.990	-2.590	8.26	7.79	2.7590	0.0	24.0
14.01.25	59.77	51.01	8.76	325.400	326.680	320.080	322.740	-2.660	8.27	7.79	2.8040	0.0	24.0
15.01.25	59.57	50.84	8.73	324.480	325.680	319.210	321.800	-2.590	8.26	7.79	2.7880	0.0	24.0
16.01.25	58.23	49.68	8.55	317.760	318.980	312.820	315.330	-2.510	8.22	7.76	2.6700	0.0	24.0
17.01.25	57.98	49.14	8.84	312.770	314.010	307.960	310.480	-2.520	8.18	7.74	2.7180	0.0	24.0
18.01.25	58.16	49.29	8.87	313.950	315.200	309.080	311.640	-2.560	8.22	7.77	2.7390	0.0	24.0
19.01.25	57.84	49.03	8.81	312.440	313.670	307.650	310.160	-2.510	8.20	7.76	2.7080	0.0	24.0
20.01.25	59.60	50.20	9.40	305.160	306.210	300.180	302.620	-2.440	8.24	7.82	2.8210	0.0	24.0
Итого	---	---	---	9818.0	9855.0	9659.06	9738.08	-79.020	---	---	86.5150	0.0	744.0
Среднее	59.51	50.53	8.97	---	---	---	---	---	8.28	7.83	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	25027.620	25074.800	24687.969	24818.620	180.4300	-130.650	383.0	2580.0
20.01.25 24:00	34845.690	34929.810	34347.030	34556.700	266.9450	-209.670	383.0	3324.0
Итого за период	9818.070	9855.009	9659.060	9738.079	86.5150	-79.020	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:54:03 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 81

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА652

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	4.62	62.64	513.02	53.63	516.74	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	4.52	61.95	509.77	53.09	513.55	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	3.90	57.80	489.84	49.84	494.01	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	4.22	59.57	479.99	50.77	484.15	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	4.56	62.21	484.60	52.79	488.53	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	4.44	61.76	459.72	52.05	463.78	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	4.22	60.28	439.86	50.66	444.40	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	4.15	59.81	468.40	50.88	472.76	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	4.20	59.66	505.69	51.34	509.69	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	4.37	60.64	522.99	52.27	526.65	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	4.28	59.97	518.19	51.70	521.47	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	4.20	59.49	511.79	51.28	515.27	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	4.28	60.31	518.48	52.05	521.92	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	4.22	60.06	516.45	51.88	519.89	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	4.08	59.58	512.55	51.60	516.16	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	4.09	59.81	512.75	51.83	516.52	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	4.10	59.91	515.27	51.95	519.09	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	4.15	59.84	514.52	51.77	518.03	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	4.12	58.68	505.37	50.52	508.65	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	4.13	59.02	507.70	50.87	511.41	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	4.09	58.98	512.65	51.00	516.51	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	4.01	58.72	505.19	50.77	509.33	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	4.10	59.53	511.16	51.50	515.25	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	4.06	59.28	508.77	51.28	512.76	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	4.12	59.48	511.09	51.41	515.02	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	4.19	59.90	515.53	51.75	519.41	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	4.16	59.68	514.03	51.57	518.01	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	3.99	58.29	503.07	50.34	506.99	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	4.07	58.10	495.11	49.87	498.88	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	4.08	58.26	497.07	50.05	500.85	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	4.00	57.94	494.68	49.85	498.54	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	129.72	---	15575.30	---	15694.22	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	59.715	---	51.360	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:45:51 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, проспект Ленина, 85

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА709

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.38	71.88	396.06	65.87	389.66	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.34	71.33	396.23	65.42	389.79	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	2.23	69.92	395.15	64.27	388.54	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.31	70.98	386.31	64.98	380.25	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	2.39	71.85	371.72	65.43	366.26	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.35	70.79	362.89	64.31	357.66	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	2.30	69.19	353.43	62.69	348.71	23.93	24.00	0.00	0.00
28.12.24	2.32	70.00	360.39	63.57	355.37	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	2.27	69.95	374.68	63.89	369.11	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	2.26	70.04	380.91	64.10	375.01	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	2.29	69.83	373.41	63.68	367.82	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	2.32	70.11	368.93	63.82	363.60	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	2.27	70.15	368.16	63.99	362.78	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	2.30	70.04	368.88	63.80	363.57	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	2.24	69.81	365.17	63.68	360.10	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	2.22	70.03	365.21	63.94	360.29	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	2.20	69.78	371.02	63.86	365.85	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	2.25	69.90	370.79	63.82	365.34	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	2.24	69.87	368.36	63.78	362.82	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	2.32	70.00	371.83	63.77	366.15	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	2.29	69.31	370.58	63.14	364.90	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	2.25	69.68	365.21	63.52	359.69	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	2.21	69.85	374.22	63.93	368.28	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	2.20	69.80	372.13	63.88	366.23	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	2.24	69.79	373.52	63.80	367.61	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.26	69.83	377.92	63.85	371.83	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	2.29	69.75	376.43	63.65	370.45	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	2.29	69.69	361.60	63.32	356.14	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	2.37	70.79	346.61	63.95	341.82	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.36	70.71	349.74	63.95	344.88	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	2.34	70.71	349.92	64.02	345.01	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	70.90	---	11487.41	---	11315.52	743.93	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	70.173	---	63.990	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:42:18 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Лермонтова, 4

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ630

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.14	58.94	200.95	48.27	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.05	57.52	200.95	47.31	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.88	54.86	201.30	45.48	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.97	57.12	192.56	46.89	0.00	22.98	22.98	0.00	0.00
25.12.24	2.27	60.14	200.81	48.83	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.06	59.84	179.61	48.87	0.00	23.76	23.76	0.00	0.00
27.12.24	2.16	58.81	195.85	47.79	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	2.08	57.88	194.76	47.17	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.97	56.37	193.26	46.17	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.98	56.49	193.11	46.24	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	2.03	56.99	193.17	46.46	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	2.00	56.80	193.32	46.44	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.99	56.85	193.14	46.52	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.99	56.87	193.19	46.55	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.98	57.16	192.94	46.88	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.96	57.14	192.94	46.97	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.95	57.11	192.99	46.98	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.99	57.17	193.10	46.82	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	2.00	56.73	193.19	46.35	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	2.03	57.04	193.17	46.52	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.92	55.93	190.66	45.82	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.84	55.01	190.28	45.30	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.77	54.07	191.00	44.77	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.71	52.72	191.20	43.74	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.77	54.21	181.95	44.71	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.83	54.28	191.34	44.70	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.82	54.04	191.74	44.52	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.97	56.13	192.30	45.86	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	2.11	58.38	192.47	47.39	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.15	58.81	192.60	47.64	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	2.13	59.02	192.40	47.92	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	61.50	---	5982.25	---	0.00	742.74	742.74	0.00	0.00
Среднее	---	56.788	---	46.512	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:43:42 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Лермонтова, 6

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ644

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	1.78	59.60	160.11	48.44	159.60	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	1.71	58.13	160.08	47.46	159.70	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.56	55.46	160.29	45.68	159.86	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.63	57.78	153.40	47.11	153.04	22.98	22.99	0.00	0.00
25.12.24	1.88	60.84	160.00	49.06	159.75	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	1.87	60.61	163.80	49.15	163.47	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	1.80	59.50	161.14	48.32	160.76	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	1.74	58.54	160.27	47.66	159.83	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.64	57.01	158.88	46.66	158.46	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.66	57.15	158.91	46.68	158.43	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.69	57.64	158.92	46.97	158.38	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.68	57.45	158.94	46.84	158.36	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.68	57.49	158.93	46.92	158.48	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.67	57.51	158.84	46.98	158.42	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.67	57.81	158.80	47.28	158.44	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.66	57.79	158.84	47.34	158.41	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.65	57.76	158.90	47.37	158.46	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.67	57.82	158.90	47.27	158.42	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.69	57.38	158.98	46.74	158.59	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.70	57.68	159.00	46.99	158.47	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.62	56.54	156.88	46.19	156.37	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.56	55.62	156.55	45.65	155.94	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.51	54.68	157.20	45.04	156.52	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.45	53.32	157.22	44.07	156.67	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.55	54.88	158.95	45.11	158.39	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.55	54.90	157.36	45.02	156.82	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.54	54.65	157.69	44.85	157.17	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.67	56.79	158.16	46.23	157.60	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	1.79	59.04	158.38	47.75	157.96	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	1.82	59.50	158.51	48.03	157.97	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	1.81	59.70	158.41	48.27	157.78	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	51.90	---	4921.24	---	4906.52	742.98	742.99	0.00	0.00
Среднее	---	57.438	---	46.875	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:42:58 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, Лермонтова, 9
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
 № ПУ: 801971
 Тип системы: А32-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	59.38	42.80	16.58	137.03	137.03	0.00	0.590	0.549	138.99	138.52	0.47	2.268	24.000
22.12.24	55.75	40.93	14.82	136.79	136.79	0	0.590	0.549	138.51	138.16	0.35	2.024	24.000
23.12.24	56.61	41.26	15.35	137.36	137.36	0	0.590	0.549	139.14	138.76	0.38	2.104	24.000
24.12.24	60.21	42.90	17.31	136.80	136.80	0.00	0.590	0.549	138.79	138.31	0.48	2.364	24.000
25.12.24	61.36	43.54	17.82	137.40	137.40	0	0.590	0.549	139.49	138.96	0.54	2.444	24.000
26.12.24	59.65	42.79	16.86	137.65	137.65	0.00	0.590	0.549	139.63	139.16	0.47	2.317	24.000
27.12.24	59.13	42.46	16.67	135.89	135.89	0.00	0.590	0.549	137.82	137.35	0.47	2.262	24.000
28.12.24	57.37	41.26	16.11	131.11	131.11	0.00	0.590	0.549	132.84	132.46	0.37	2.109	24.000
29.12.24	57.03	41.15	15.88	131.36	131.36	0	0.590	0.549	133.07	132.72	0.36	2.083	24.000
30.12.24	57.67	41.25	16.42	130.87	130.87	0.00	0.590	0.549	132.61	132.24	0.36	2.145	24.000
31.12.24	57.52	41.15	16.37	131.34	131.34	0.00	0.590	0.549	133.08	132.70	0.37	2.146	24.000
01.01.25	57.53	41.28	16.25	131.16	131.16	0.00	0.590	0.549	132.90	132.51	0.39	2.128	24.000
02.01.25	57.57	41.33	16.24	131.28	131.28	0	0.590	0.549	133.02	132.64	0.38	2.128	24.000
03.01.25	57.83	41.73	16.10	131.79	131.79	0.00	0.590	0.549	133.57	133.17	0.40	2.119	24.000
04.01.25	57.88	41.91	15.97	131.58	131.58	0	0.590	0.549	133.36	132.96	0.41	2.098	24.000
05.01.25	57.81	41.88	15.93	131.22	131.22	-0.00	0.590	0.549	132.98	132.60	0.38	2.088	24.000
06.01.25	57.92	41.79	16.13	131.38	131.38	0.00	0.590	0.549	133.16	132.76	0.40	2.117	24.000
07.01.25	57.47	41.24	16.23	131.45	131.45	0.00	0.590	0.549	133.18	132.81	0.37	2.131	24.000
08.01.25	57.66	41.22	16.44	131.97	131.97	0	0.590	0.549	133.73	133.33	0.40	2.167	24.000
09.01.25	57.31	41.06	16.25	129.74	129.74	0	0.590	0.549	131.46	131.06	0.40	2.106	24.000
10.01.25	55.98	40.13	15.85	125.54	125.54	0.00	0.590	0.549	127.15	126.73	0.42	1.986	24.000
11.01.25	54.83	39.87	14.96	127.80	127.80	0.00	0.590	0.549	129.38	128.99	0.39	1.909	24.000
12.01.25	53.67	39.25	14.42	127.44	127.43	0	0.590	0.549	128.94	128.59	0.35	1.835	24.000
13.01.25	54.56	39.53	15.03	128.20	128.20	0.00	0.590	0.549	129.76	129.39	0.37	1.924	24.000
14.01.25	54.91	39.65	15.26	128.00	128.00	0.00	0.590	0.549	129.58	129.20	0.39	1.950	24.000
15.01.25	54.82	39.54	15.28	128.20	128.20	0	0.590	0.549	129.78	129.39	0.39	1.956	24.000
16.01.25	55.14	39.79	15.35	129.43	129.43	0.00	0.590	0.549	131.05	130.63	0.42	1.985	24.000
17.01.25	59.55	42.02	17.53	130.60	130.60	0.00	0.590	0.549	132.50	131.95	0.55	2.286	24.000
18.01.25	58.91	41.58	17.33	130.37	130.37	0.00	0.590	0.549	132.23	131.69	0.54	2.256	24.000
19.01.25	59.83	42.20	17.63	130.24	130.24	0.00	0.590	0.549	132.18	131.59	0.58	2.294	24.000
20.01.25	59.93	42.53	17.40	130.65	130.65	-0.00	0.590	0.549	132.61	132.02	0.59	2.270	24.000
Итого	---	---	---	4081.62	4081.62	-0.00	---	---	4136.51	4123.37	13.14	66.000	744.000
Среднее	57.51	41.32	16.19	---	---	---	0.590	0.549	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:07:11 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Лермонтова, 11
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Вzlёт ТСРВ-024
 № ПУ: 802876
 Тип системы: А32-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	58.42	47.22	11.20	133.05	132.52	0.52	0.000	0.000	135.21	133.96	1.25	1.512	24.000
22.12.24	55.44	45.28	10.16	133.31	132.78	0.53	0.000	0.000	135.28	134.11	1.17	1.377	24.000
23.12.24	57.50	46.46	11.04	133.01	132.49	0.51	0.000	0.000	135.11	133.88	1.22	1.490	24.000
24.12.24	60.68	48.45	12.23	133.26	132.77	0.49	0.000	0.000	135.59	134.29	1.30	1.651	24.000
25.12.24	60.69	48.52	12.17	132.88	132.38	0.49	0.000	0.000	135.20	133.90	1.30	1.639	24.000
26.12.24	59.46	47.76	11.70	132.71	132.20	0.50	0.000	0.000	134.94	133.67	1.27	1.575	24.000
27.12.24	58.61	47.33	11.28	133.13	132.62	0.51	0.000	0.000	135.31	134.07	1.25	1.524	24.000
28.12.24	57.05	46.43	10.62	133.24	132.71	0.52	0.000	0.000	135.31	134.11	1.20	1.437	24.000
29.12.24	57.06	46.31	10.75	133.00	132.49	0.51	0.000	0.000	135.07	133.87	1.20	1.453	24.000
30.12.24	57.64	46.54	11.10	133.42	132.92	0.50	0.000	0.000	135.54	134.32	1.22	1.503	24.000
31.12.24	57.45	46.48	10.97	133.17	132.66	0.51	0.000	0.000	135.27	134.06	1.22	1.481	24.000
01.01.25	57.49	46.63	10.86	133.53	133.01	0.52	0.000	0.000	135.64	134.42	1.22	1.471	24.000
02.01.25	57.50	46.60	10.90	133.15	132.62	0.52	0.000	0.000	135.25	134.03	1.22	1.474	24.000
03.01.25	57.82	47.02	10.80	132.81	132.29	0.52	0.000	0.000	134.93	133.71	1.22	1.457	24.000
04.01.25	57.80	47.07	10.73	132.89	132.37	0.52	0.000	0.000	135.01	133.80	1.22	1.448	24.000
05.01.25	57.76	47.12	10.64	133.17	132.64	0.52	0.000	0.000	135.29	134.07	1.22	1.439	24.000
06.01.25	57.82	47.04	10.78	132.92	132.40	0.52	0.000	0.000	135.04	133.83	1.21	1.455	24.000
07.01.25	57.35	46.47	10.88	133.09	132.57	0.51	0.000	0.000	135.18	133.97	1.21	1.470	24.000
08.01.25	57.66	46.60	11.06	132.69	132.18	0.51	0.000	0.000	134.80	133.58	1.22	1.488	24.000
09.01.25	56.68	46.14	10.54	132.78	132.25	0.52	0.000	0.000	134.82	133.62	1.19	1.421	24.000
10.01.25	55.72	45.65	10.07	132.65	132.12	0.53	0.000	0.000	134.63	133.46	1.16	1.359	24.000
11.01.25	54.70	45.03	9.67	132.96	132.42	0.53	0.000	0.000	134.87	133.73	1.14	1.308	24.000
12.01.25	53.32	43.99	9.33	133.25	132.70	0.54	0.000	0.000	135.07	133.96	1.12	1.264	24.000
13.01.25	54.85	44.88	9.97	132.84	132.30	0.53	0.000	0.000	134.75	133.60	1.15	1.346	24.000
14.01.25	54.89	44.93	9.96	133.02	132.48	0.53	0.000	0.000	134.94	133.79	1.16	1.346	24.000
15.01.25	54.67	44.73	9.94	133.15	132.61	0.53	0.000	0.000	135.06	133.90	1.15	1.346	24.000
16.01.25	56.43	45.82	10.61	133.02	132.49	0.52	0.000	0.000	135.05	133.85	1.20	1.433	24.000
17.01.25	59.22	47.60	11.62	132.78	132.27	0.51	0.000	0.000	135.00	133.73	1.27	1.565	24.000
18.01.25	59.25	47.58	11.67	133.10	132.59	0.51	0.000	0.000	135.33	134.05	1.27	1.575	24.000
19.01.25	59.67	47.98	11.69	133.03	132.51	0.51	0.000	0.000	135.28	133.99	1.28	1.578	24.000
20.01.25	59.93	48.32	11.61	132.91	132.39	0.52	0.000	0.000	135.17	133.89	1.29	1.565	24.000
Итого	---	---	---	4123.92	4107.75	16.16	---	---	4188.93	4151.23	37.70	45.452	744.000
Среднее	57.44	46.58	10.86	---	---	---	0.000	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:07:15 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Лермонтова, 12
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Вzlёт ТСРВ-024
 № ПУ: 900910
 Тип системы: А32-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	59.55	49.00	10.55	240.07	236.90	3.16	0.614	0.606	244.05	239.60	4.45	2.668	24.000
22.12.24	55.90	46.56	9.34	240.86	237.66	3.19	0.616	0.608	244.40	240.11	4.29	2.380	24.000
23.12.24	56.41	46.78	9.63	240.75	237.58	3.17	0.613	0.606	244.35	240.05	4.31	2.447	24.000
24.12.24	60.06	49.09	10.97	238.59	235.43	3.16	0.613	0.605	242.61	238.12	4.49	2.751	24.000
25.12.24	61.48	49.92	11.56	233.94	230.85	3.08	0.614	0.604	238.06	233.58	4.48	2.841	24.000
26.12.24	59.68	48.71	10.97	234.32	231.25	3.07	0.615	0.605	238.22	233.86	4.37	2.699	24.000
27.12.24	59.30	48.51	10.79	234.32	231.23	3.09	0.615	0.603	238.18	233.81	4.37	2.661	24.000
28.12.24	57.47	47.26	10.21	231.38	228.28	3.10	0.607	0.597	234.96	230.70	4.26	2.490	24.000
29.12.24	57.06	46.98	10.08	231.49	228.41	3.07	0.609	0.599	235.03	230.81	4.22	2.458	24.000
30.12.24	57.68	47.32	10.36	231.11	228.05	3.05	0.607	0.597	234.71	230.48	4.23	2.521	24.000
31.12.24	57.56	47.16	10.40	230.71	227.67	3.03	0.610	0.599	234.29	230.07	4.22	2.524	24.000
01.01.25	57.54	47.26	10.28	230.81	227.76	3.04	0.611	0.600	234.39	230.18	4.21	2.498	24.000
02.01.25	57.61	47.25	10.36	230.86	227.82	3.04	0.610	0.599	234.45	230.23	4.22	2.517	24.000
03.01.25	57.82	47.56	10.26	230.72	227.67	3.05	0.611	0.600	234.34	230.11	4.23	2.494	24.000
04.01.25	57.88	47.66	10.22	230.46	227.40	3.05	0.607	0.599	234.08	229.86	4.23	2.482	24.000
05.01.25	57.80	47.73	10.07	230.49	227.44	3.05	0.608	0.600	234.10	229.90	4.21	2.447	24.000
06.01.25	57.93	47.75	10.18	230.57	227.51	3.05	0.605	0.597	234.20	229.98	4.22	2.475	24.000
07.01.25	57.54	47.28	10.26	230.63	227.58	3.05	0.604	0.596	234.21	229.99	4.22	2.492	24.000
08.01.25	57.65	47.23	10.42	230.68	227.61	3.07	0.606	0.598	234.28	230.02	4.26	2.530	24.000
09.01.25	57.46	47.19	10.27	229.50	226.28	3.21	0.608	0.597	233.05	228.68	4.38	2.490	24.000
10.01.25	56.04	46.18	9.86	227.17	224.06	3.11	0.599	0.593	230.53	226.33	4.20	2.364	24.000
11.01.25	54.89	45.45	9.44	228.10	225.00	3.09	0.600	0.592	231.33	227.21	4.12	2.276	24.000
12.01.25	53.87	44.86	9.01	228.29	225.19	3.09	0.597	0.589	231.42	227.35	4.07	2.178	24.000
13.01.25	54.43	45.05	9.38	228.69	225.58	3.10	0.594	0.587	231.88	227.75	4.13	2.266	24.000
14.01.25	54.95	45.43	9.52	229.97	226.85	3.11	0.600	0.594	233.24	229.08	4.16	2.312	24.000
15.01.25	54.88	45.37	9.51	229.52	226.40	3.11	0.604	0.595	232.77	228.62	4.16	2.304	24.000
16.01.25	54.95	45.40	9.55	230.65	227.51	3.14	0.602	0.593	233.94	229.74	4.20	2.326	24.000
17.01.25	59.58	48.49	11.09	230.74	227.66	3.07	0.603	0.593	234.57	230.21	4.36	2.690	24.000
18.01.25	58.86	47.98	10.88	230.99	227.91	3.07	0.602	0.595	234.73	230.40	4.33	2.641	24.000
19.01.25	59.90	48.74	11.16	230.84	227.77	3.06	0.603	0.595	234.71	230.34	4.36	2.705	24.000
20.01.25	59.93	48.89	11.04	230.87	227.80	3.06	0.603	0.595	234.74	230.39	4.36	2.681	24.000
Итого	---	---	---	7188.07	7092.11	95.95	---	---	7299.84	7167.53	132.31	77.610	744.000
Среднее	57.54	47.29	10.25	---	---	---	0.607	0.598	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:06:14 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Луначарского, 4

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00166967

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x2ЕВ8

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	70.61	48.17	22.44	198.190	199.220	193.770	197.120	-3.350	6.20	6.00	4.3440	0.0	24.0
22.12.24	69.20	47.06	22.14	188.550	189.770	184.470	187.850	-3.380	6.20	6.00	4.0810	0.0	24.0
23.12.24	70.66	47.67	22.99	189.300	178.960	185.070	177.090	7.980	6.20	6.00	4.2490	0.0	24.0
24.12.24	71.50	53.29	18.21	297.540	283.440	290.710	279.660	11.050	6.20	6.00	5.2770	0.0	24.0
25.12.24	70.93	54.35	16.58	328.740	314.450	321.340	310.120	11.220	6.20	6.00	5.3130	0.0	24.0
26.12.24	69.47	49.35	20.12	219.740	207.880	214.990	205.500	9.490	6.20	6.00	4.3400	0.0	24.0
27.12.24	69.50	47.71	21.79	195.360	186.590	191.150	184.550	6.600	6.20	6.00	4.1560	0.0	24.0
28.12.24	69.29	47.79	21.50	195.260	190.360	191.030	188.280	2.750	6.20	6.00	4.1010	0.0	24.0
29.12.24	69.25	47.70	21.55	195.050	196.410	190.840	194.250	-3.410	6.20	6.00	4.1080	0.0	24.0
30.12.24	69.57	48.87	20.70	218.370	219.580	213.580	217.120	-3.540	6.20	6.00	4.4200	0.0	24.0
31.12.24	69.29	48.19	21.10	204.020	205.150	199.600	202.910	-3.310	6.20	6.00	4.2090	0.0	24.0
01.01.25	69.59	48.16	21.43	200.400	201.550	196.080	199.390	-3.310	6.20	6.00	4.1980	0.0	24.0
02.01.25	69.04	47.85	21.19	199.990	201.250	195.670	199.090	-3.420	6.20	6.00	4.1460	0.0	24.0
03.01.25	68.70	46.42	22.28	172.130	173.580	168.530	171.890	-3.360	6.20	6.00	3.7520	0.0	24.0
04.01.25	68.55	46.44	22.11	172.010	173.470	168.410	171.790	-3.380	6.20	6.00	3.7220	0.0	24.0
05.01.25	68.53	46.71	21.82	175.620	177.080	171.940	175.330	-3.390	6.20	6.00	3.7480	0.0	24.0
06.01.25	69.26	48.25	21.01	200.960	202.200	196.650	199.960	-3.310	6.20	6.00	4.1280	0.0	24.0
07.01.25	69.74	51.06	18.68	260.960	261.740	255.230	258.560	-3.330	6.20	6.00	4.7620	0.0	24.0
08.01.25	69.11	49.22	19.89	223.000	223.910	218.210	221.360	-3.150	6.20	6.00	4.3360	0.0	24.0
09.01.25	68.72	47.62	21.10	200.090	195.620	195.810	193.530	2.280	6.20	6.00	4.1280	0.0	24.0
10.01.25	69.28	46.77	22.51	174.030	169.840	170.330	168.150	2.180	6.20	6.00	3.8330	0.0	24.0
11.01.25	69.02	46.61	22.41	171.920	173.260	168.240	171.570	-3.330	6.20	6.00	3.7660	0.0	24.0
12.01.25	68.72	47.59	21.13	191.380	192.690	187.340	190.620	-3.280	6.20	6.00	3.9540	0.0	24.0
13.01.25	68.98	48.71	20.27	213.700	205.390	209.120	203.130	5.990	6.20	6.00	4.2260	0.0	24.0
14.01.25	68.89	48.59	20.30	210.130	203.080	205.650	200.810	4.840	6.20	6.00	4.1700	0.0	24.0
15.01.25	68.90	47.97	20.93	201.650	188.630	197.330	186.580	10.750	6.20	6.00	4.1270	0.0	24.0
16.01.25	69.44	48.59	20.85	210.450	200.420	205.920	198.190	7.730	6.20	6.00	4.2900	0.0	24.0
17.01.25	69.25	53.12	16.13	323.390	310.770	316.420	306.680	9.740	6.20	6.00	5.1040	0.0	24.0
18.01.25	69.09	53.13	15.96	313.280	313.690	306.580	309.570	-2.990	6.20	6.00	4.8890	0.0	24.0
19.01.25	70.06	47.73	22.33	191.440	192.230	187.210	190.100	-2.890	6.20	6.00	4.1760	0.0	24.0
20.01.25	69.30	47.66	21.64	192.210	185.950	188.130	183.890	4.240	6.20	6.00	4.0690	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6628.8	6518.1	6485.35	6444.64	40.710	---	---	132.1220	0.0	744.0
Среднее	69.40	48.65	20.74	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	13800.530	8764.880	13503.670	8671.340	287.7330	4832.330	0.0	2522.0
20.01.25 24:00	20429.390	15283.039	19989.020	15115.980	419.8550	4873.040	0.0	3266.0
Итого за период	6628.859	6518.159	6485.350	6444.639	132.1220	40.710	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:04:54 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Луначарского, 6

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА763

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	4.25	71.57	211.10	51.43	213.33	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	4.20	70.80	210.63	50.86	212.82	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	4.05	69.38	213.46	50.38	215.54	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	4.22	70.80	212.67	50.96	214.87	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	4.37	71.68	216.25	51.41	218.55	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	4.39	70.97	230.20	51.86	232.50	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	4.27	69.59	234.97	51.38	237.19	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	4.26	69.64	236.06	51.58	238.28	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	4.17	69.44	236.25	51.76	238.42	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	4.16	69.39	236.51	51.77	238.68	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	4.23	69.70	234.94	51.69	237.14	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	4.21	69.43	236.14	51.57	238.33	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	4.23	69.75	236.99	51.89	239.19	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	4.16	69.20	236.83	51.59	238.99	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	4.08	68.88	238.44	51.73	240.56	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	4.02	68.75	238.33	51.88	240.41	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	4.00	68.72	237.78	51.90	239.85	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	4.11	69.45	236.65	52.06	238.79	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	4.23	69.91	234.04	51.83	236.24	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	4.20	69.32	235.56	51.48	237.74	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	4.18	69.06	235.94	51.31	238.10	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	4.17	69.66	237.78	52.09	239.96	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	4.11	69.45	239.01	52.24	241.16	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	4.05	69.08	238.33	52.07	240.44	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	4.11	69.41	237.27	52.07	239.41	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	4.13	69.26	237.22	51.83	239.37	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	4.15	69.23	237.37	51.72	239.52	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	4.20	69.57	239.86	52.06	242.04	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	4.25	69.50	235.93	51.45	238.14	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	4.24	69.18	236.46	51.24	238.65	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	4.35	70.23	238.95	51.99	241.23	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	129.75	---	7217.92	---	7285.44	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	69.677	---	51.648	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:43:40 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Матросова, 123
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ТВ7-04.1
 № ПУ: 20140326
 Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x5A21

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.12.24	55.04	48.57	н/д	6.47	2.36	2.35	н/д	118.671	116.774	н/д	116.989	115.483	н/д	1.507	0.757	н/д	24	0
22.12.24	51.55	45.65	н/д	5.90	2.04	2.03	н/д	118.829	116.997	н/д	117.349	115.864	н/д	1.485	0.692	н/д	24	0
23.12.24	56.88	49.76	н/д	7.12	2.48	2.47	н/д	118.719	116.790	н/д	116.927	115.436	н/д	1.491	0.833	н/д	24	0
24.12.24	64.36	55.73	н/д	8.62	3.08	3.07	н/д	117.949	115.880	н/д	115.715	114.209	н/д	1.506	0.998	н/д	24	0
25.12.24	57.90	50.79	н/д	7.11	2.17	2.16	н/д	118.751	116.810	н/д	116.897	115.398	н/д	1.499	0.831	н/д	24	0
26.12.24	54.63	48.18	н/д	6.45	1.92	1.91	н/д	118.786	116.911	н/д	117.129	115.639	н/д	1.491	0.755	н/д	24	0
27.12.24	52.16	46.24	н/д	5.92	2.10	2.09	н/д	118.821	116.993	н/д	117.309	115.825	н/д	1.483	0.695	н/д	24	0
28.12.24	50.99	45.24	н/д	5.75	2.34	2.33	н/д	118.807	116.993	н/д	117.362	115.875	н/д	1.486	0.675	н/д	24	0
29.12.24	56.04	49.14	н/д	6.90	2.80	2.80	н/д	118.754	116.844	н/д	117.023	115.525	н/д	1.498	0.807	н/д	24	0
30.12.24	58.21	51.03	н/д	7.18	2.96	2.96	н/д	118.799	116.849	н/д	116.935	115.431	н/д	1.504	0.840	н/д	24	0
31.12.24	53.39	47.18	н/д	6.21	2.36	2.35	н/д	118.856	116.999	н/д	117.276	115.784	н/д	1.492	0.728	н/д	24	0
01.01.25	53.58	47.32	н/д	6.26	2.37	2.37	н/д	118.823	116.961	н/д	117.226	115.734	н/д	1.492	0.734	н/д	24	0
02.01.25	52.23	46.38	н/д	5.85	2.23	2.22	н/д	118.836	117.003	н/д	117.316	115.830	н/д	1.486	0.686	н/д	24	0
03.01.25	47.31	42.36	н/д	4.96	1.88	1.87	н/д	118.798	117.048	н/д	117.549	116.078	н/д	1.471	0.582	н/д	24	0
04.01.25	47.63	42.59	н/д	5.04	1.87	1.86	н/д	118.804	117.053	н/д	117.542	116.070	н/д	1.472	0.592	н/д	24	0
05.01.25	51.08	45.27	н/д	5.81	2.09	2.08	н/д	118.787	116.980	н/д	117.332	115.863	н/д	1.469	0.681	н/д	24	0
06.01.25	56.95	49.90	н/д	7.05	2.54	2.53	н/д	118.732	116.821	н/д	116.939	115.460	н/д	1.479	0.824	н/д	24	0
07.01.25	60.08	52.52	н/д	7.56	2.78	2.77	н/д	118.720	116.741	н/д	116.737	115.240	н/д	1.497	0.883	н/д	24	0
08.01.25	51.83	46.05	н/д	5.79	1.93	1.92	н/д	118.861	117.054	н/д	117.365	115.895	н/д	1.471	0.679	н/д	24	0
09.01.25	50.78	45.09	н/д	5.69	1.87	1.86	н/д	118.838	117.040	н/д	117.400	115.929	н/д	1.470	0.667	н/д	24	0
10.01.25	47.92	42.86	н/д	5.06	2.08	2.07	н/д	118.752	117.010	н/д	117.476	116.016	н/д	1.459	0.595	н/д	24	0
11.01.25	48.10	42.93	н/д	5.17	2.34	2.33	н/д	118.801	117.062	н/д	117.513	116.061	н/д	1.452	0.607	н/д	24	0
12.01.25	54.99	48.39	н/д	6.60	2.97	2.96	н/д	118.823	116.958	н/д	117.149	115.679	н/д	1.469	0.773	н/д	24	0
13.01.25	55.30	48.75	н/д	6.55	2.57	2.57	н/д	118.830	116.893	н/д	117.140	115.595	н/д	1.545	0.767	н/д	24	0
14.01.25	53.43	47.23	н/д	6.20	2.13	2.12	н/д	118.799	116.973	н/д	117.211	115.754	н/д	1.457	0.726	н/д	24	0
15.01.25	53.47	47.28	н/д	6.19	2.10	2.09	н/д	118.841	117.013	н/д	117.250	115.789	н/д	1.461	0.725	н/д	24	0
16.01.25	57.36	50.15	н/д	7.21	2.54	2.53	н/д	118.599	116.700	н/д	116.781	115.324	н/д	1.457	0.842	н/д	24	0
17.01.25	60.94	53.23	н/д	7.71	2.75	2.75	н/д	118.347	116.385	н/д	116.318	114.839	н/д	1.479	0.897	н/д	24	0
18.01.25	56.05	49.38	н/д	6.67	2.20	2.19	н/д	118.790	116.922	н/д	117.050	115.588	н/д	1.462	0.781	н/д	24	0
19.01.25	53.27	47.15	н/д	6.12	1.95	1.94	н/д	118.810	117.000	н/д	117.239	115.779	н/д	1.461	0.718	н/д	24	0
20.01.25	51.18	45.46	н/д	5.73	1.87	1.86	н/д	118.686	116.910	н/д	117.232	115.783	н/д	1.449	0.671	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	3681.019	3623.367	---	3630.676	3584.775	---	45.900	23.041	---	744	0
Среднее	54.01	47.66	---	6.35	2.31	2.30	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.12.24 24:00	61437.756	59749.185	0.000	60598.647	59103.790	0.000	1494.858	357.424	0.000	21323	3651
20.01.25 24:00	65118.775	63372.552	0.000	64229.324	62688.567	0.000	1540.757	380.465	0.000	22067	3651
Итого за период	3681.019	3623.367	0.000	3630.677	3584.777	0.000	45.899	23.041	0.000	744	0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:42:03 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tim.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, Мичурина, 3
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
 № ПУ: 900043
 Тип системы: А42-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	59.32	51.14	8.18	156.18	156.46	-0.28	0.549	0.600	158.76	158.40	0.35	1.274	24.000
22.12.24	55.69	48.42	7.27	156.46	156.76	-0.29	0.550	0.600	158.75	158.50	0.25	1.134	24.000
23.12.24	57.10	49.41	7.69	156.59	156.88	-0.29	0.548	0.600	158.99	158.69	0.29	1.199	24.000
24.12.24	60.54	51.91	8.63	156.33	156.64	-0.30	0.547	0.600	159.01	158.63	0.38	1.345	24.000
25.12.24	61.32	52.52	8.80	156.28	156.60	-0.31	0.547	0.600	159.03	158.64	0.39	1.372	24.000
26.12.24	59.76	51.37	8.39	156.36	156.68	-0.31	0.549	0.600	158.98	158.63	0.34	1.309	24.000
27.12.24	59.12	50.96	8.16	156.03	156.36	-0.32	0.546	0.600	158.59	158.28	0.31	1.268	24.000
28.12.24	57.41	49.68	7.73	154.32	154.65	-0.33	0.542	0.600	156.71	156.46	0.25	1.189	24.000
29.12.24	57.19	49.49	7.70	154.47	154.78	-0.31	0.542	0.600	156.84	156.58	0.26	1.185	24.000
30.12.24	57.87	49.93	7.94	154.40	154.71	-0.30	0.541	0.600	156.83	156.53	0.29	1.222	24.000
31.12.24	57.66	49.75	7.91	154.39	154.72	-0.33	0.544	0.600	156.80	156.54	0.26	1.218	24.000
01.01.25	57.68	49.85	7.83	154.44	154.79	-0.34	0.544	0.600	156.86	156.61	0.24	1.206	24.000
02.01.25	57.71	49.85	7.86	154.42	154.75	-0.33	0.543	0.600	156.83	156.57	0.26	1.210	24.000
03.01.25	57.99	50.19	7.80	154.39	154.73	-0.34	0.544	0.600	156.83	156.58	0.25	1.201	24.000
04.01.25	58.00	50.28	7.72	154.40	154.73	-0.33	0.543	0.600	156.84	156.59	0.25	1.188	24.000
05.01.25	57.92	50.25	7.67	154.46	154.79	-0.32	0.544	0.600	156.90	156.64	0.25	1.181	24.000
06.01.25	58.06	50.27	7.79	154.47	154.80	-0.33	0.541	0.600	156.92	156.66	0.26	1.199	24.000
07.01.25	57.61	49.75	7.86	154.48	154.81	-0.33	0.540	0.600	156.89	156.63	0.26	1.210	24.000
08.01.25	57.83	49.85	7.98	154.56	154.91	-0.35	0.542	0.600	156.99	156.74	0.25	1.229	24.000
09.01.25	57.27	49.49	7.78	153.03	153.38	-0.34	0.542	0.600	155.40	155.16	0.24	1.186	24.000
10.01.25	56.07	48.61	7.46	151.82	152.14	-0.31	0.538	0.600	154.07	153.85	0.23	1.128	24.000
11.01.25	54.94	47.84	7.10	152.80	153.11	-0.30	0.537	0.600	154.98	154.78	0.20	1.080	24.000
12.01.25	53.66	46.78	6.88	152.96	153.26	-0.30	0.534	0.600	155.05	154.86	0.19	1.048	24.000
13.01.25	54.90	47.57	7.33	152.96	153.25	-0.29	0.533	0.600	155.13	154.90	0.23	1.116	24.000
14.01.25	55.08	47.71	7.37	152.83	153.12	-0.28	0.538	0.600	155.02	154.77	0.24	1.121	24.000
15.01.25	54.94	47.58	7.36	152.48	152.76	-0.28	0.540	0.600	154.65	154.41	0.25	1.119	24.000
16.01.25	55.70	48.13	7.57	152.95	153.24	-0.29	0.538	0.600	155.19	154.93	0.26	1.154	24.000
17.01.25	59.73	51.15	8.58	153.08	153.36	-0.27	0.538	0.600	155.64	155.26	0.38	1.309	24.000
18.01.25	59.19	50.75	8.44	153.16	153.44	-0.27	0.540	0.600	155.68	155.31	0.37	1.289	24.000
19.01.25	59.96	51.42	8.54	153.13	153.41	-0.27	0.540	0.600	155.71	155.33	0.38	1.304	24.000
20.01.25	60.11	51.63	8.48	153.13	153.44	-0.30	0.540	0.600	155.72	155.37	0.35	1.296	24.000
Итого	---	---	---	4781.78	4791.46	-9.68	---	---	4856.55	4847.83	8.72	37.490	744.000
Среднее	57.66	49.79	7.86	---	---	---	0.542	0.600	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:48:15 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Новоселов, 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00166606

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x302С

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	59.38	50.47	8.91	433.200	433.200	426.220	428.040	-1.820	8.14	5.40	3.8150	0.0	24.0
22.12.24	57.67	49.12	8.55	417.910	417.910	411.500	413.180	-1.680	7.99	5.40	3.5290	0.0	24.0
23.12.24	57.68	49.00	8.68	419.810	419.810	413.350	415.070	-1.720	8.00	5.40	3.6030	0.0	24.0
24.12.24	60.07	51.01	9.06	440.290	440.290	433.020	434.980	-1.960	8.02	5.40	3.9360	0.0	24.0
25.12.24	60.43	51.31	9.12	440.780	440.780	433.430	435.340	-1.910	7.93	5.40	3.9710	0.0	24.0
26.12.24	58.96	49.93	9.03	424.600	424.600	417.880	419.590	-1.710	7.77	5.40	3.7860	0.0	24.0
27.12.24	58.10	49.31	8.79	424.450	424.450	417.840	419.570	-1.730	7.79	5.40	3.6890	0.0	24.0
28.12.24	57.56	49.07	8.49	428.310	428.310	421.820	423.430	-1.610	7.97	5.40	3.5970	0.0	24.0
29.12.24	57.19	48.75	8.44	425.560	425.560	419.200	420.810	-1.610	7.99	5.40	3.5560	0.0	24.0
30.12.24	56.94	48.47	8.47	425.480	425.480	419.130	420.790	-1.660	7.95	5.40	3.5640	0.0	24.0
31.12.24	56.95	48.53	8.42	425.790	425.790	419.460	421.080	-1.620	7.94	5.40	3.5430	0.0	24.0
01.01.25	57.35	48.86	8.49	425.590	425.590	419.110	420.790	-1.680	7.96	5.40	3.5720	0.0	24.0
02.01.25	57.28	48.85	8.43	425.190	425.190	418.760	420.390	-1.630	8.01	5.40	3.5440	0.0	24.0
03.01.25	57.52	49.15	8.37	425.850	425.850	419.370	421.050	-1.680	7.97	5.40	3.5250	0.0	24.0
04.01.25	57.67	49.34	8.33	425.090	425.090	418.610	420.290	-1.680	7.98	5.40	3.5030	0.0	24.0
05.01.25	57.70	49.41	8.29	425.260	425.260	418.780	420.410	-1.630	8.05	5.40	3.4880	0.0	24.0
06.01.25	57.18	48.91	8.27	425.300	425.300	418.940	420.500	-1.560	8.11	5.40	3.4850	0.0	24.0
07.01.25	57.04	48.65	8.39	424.910	424.910	418.570	420.170	-1.600	8.19	5.40	3.5300	0.0	24.0
08.01.25	56.94	48.63	8.31	425.200	425.200	418.940	420.400	-1.460	8.77	5.40	3.5070	0.0	24.0
09.01.25	57.03	48.75	8.28	425.680	425.680	419.370	420.880	-1.510	8.81	5.40	3.4930	0.0	24.0
10.01.25	56.03	47.93	8.10	414.240	414.240	408.260	409.730	-1.470	8.69	5.40	3.3260	0.0	24.0
11.01.25	55.03	47.10	7.93	407.720	407.720	402.060	403.400	-1.340	8.73	5.40	3.2070	0.0	24.0
12.01.25	55.06	47.11	7.95	407.760	407.760	402.040	403.440	-1.400	8.76	5.40	3.2140	0.0	24.0
13.01.25	55.34	47.33	8.01	411.250	411.250	405.450	406.880	-1.430	8.40	5.40	3.2680	0.0	24.0
14.01.25	56.11	47.98	8.13	417.020	417.020	410.990	412.480	-1.490	8.05	5.40	3.3570	0.0	24.0
15.01.25	55.92	47.81	8.11	416.630	416.630	410.610	412.150	-1.540	8.04	5.40	3.3500	0.0	24.0
16.01.25	57.02	48.69	8.33	427.620	427.620	421.230	422.850	-1.620	8.06	5.40	3.5260	0.0	24.0
17.01.25	60.06	51.35	8.71	460.010	460.010	452.390	454.310	-1.920	7.96	5.40	3.9550	0.0	24.0
18.01.25	60.81	52.11	8.70	468.980	468.980	461.060	462.980	-1.920	7.82	5.40	4.0310	0.0	24.0
19.01.25	60.83	52.20	8.63	467.980	467.980	460.110	462.020	-1.910	7.84	5.40	3.9920	0.0	24.0
20.01.25	60.74	52.01	8.73	455.460	455.460	447.760	449.730	-1.970	7.80	5.40	3.9250	0.0	24.0
Итого	---	---	---	13288.9	13288.9	13085.26	13136.73	-51.470	---	---	111.3870	0.0	744.0
Среднее	57.72	49.26	8.46	---	---	---	---	---	8.11	5.40	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	31211.940	31211.940	30808.600	30909.340	231.0950	-100.740	209.0	2751.0
20.01.25 24:00	44500.860	44500.860	43893.860	44046.070	342.4820	-152.210	209.0	3495.0
Итого за период	13288.920	13288.920	13085.260	13136.730	111.3870	-51.470	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:47:13 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Новоселов, 14

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00179200

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x2D8A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	59.37	50.71	8.66	394.320	392.930	387.930	388.240	-0.310	6.20	7.69	3.3460	0.0	24.0
22.12.24	57.63	49.30	8.33	380.850	379.630	374.980	375.310	-0.330	6.20	7.58	3.1110	0.0	24.0
23.12.24	57.67	49.18	8.49	384.310	382.800	378.450	378.530	-0.080	6.20	7.55	3.2010	0.0	24.0
24.12.24	60.05	51.20	8.85	403.210	401.630	396.510	396.760	-0.250	6.20	7.53	3.4970	0.0	24.0
25.12.24	60.41	51.56	8.85	403.450	402.020	396.690	397.060	-0.370	6.20	7.47	3.4950	0.0	24.0
26.12.24	58.94	50.18	8.76	388.410	387.110	382.170	382.550	-0.380	6.20	7.33	3.3360	0.0	24.0
27.12.24	58.09	49.53	8.56	388.130	386.780	382.090	382.350	-0.260	6.20	7.39	3.2510	0.0	24.0
28.12.24	57.54	49.27	8.27	391.180	389.790	385.210	385.390	-0.180	6.20	7.56	3.1690	0.0	24.0
29.12.24	57.17	48.95	8.22	388.800	387.390	382.930	383.070	-0.140	6.20	7.60	3.1350	0.0	24.0
30.12.24	56.92	48.66	8.26	388.530	387.070	382.710	382.770	-0.060	6.20	7.53	3.1420	0.0	24.0
31.12.24	56.93	48.72	8.21	388.870	387.450	383.040	383.130	-0.090	6.20	7.51	3.1300	0.0	24.0
01.01.25	57.33	49.02	8.31	389.120	387.610	383.210	383.290	-0.080	6.20	7.52	3.1690	0.0	24.0
02.01.25	57.26	48.98	8.28	388.830	387.310	382.940	382.990	-0.050	6.20	7.52	3.1570	0.0	24.0
03.01.25	57.50	49.24	8.26	389.070	387.510	383.080	383.190	-0.110	6.20	7.47	3.1500	0.0	24.0
04.01.25	57.66	49.45	8.21	388.960	387.410	382.970	383.030	-0.060	6.20	7.47	3.1300	0.0	24.0
05.01.25	57.68	49.52	8.16	388.630	387.060	382.640	382.650	-0.010	6.20	7.51	3.1100	0.0	24.0
06.01.25	57.16	49.00	8.16	388.420	386.840	382.570	382.520	0.050	6.20	7.51	3.1070	0.0	24.0
07.01.25	57.02	48.74	8.28	388.150	386.490	382.310	382.170	0.140	6.20	7.48	3.1490	0.0	24.0
08.01.25	56.92	48.68	8.24	388.360	386.710	382.600	382.390	0.210	6.20	7.52	3.1350	0.0	24.0
09.01.25	57.01	48.82	8.19	388.340	386.750	382.520	382.430	0.090	6.20	7.51	3.1160	0.0	24.0
10.01.25	56.01	48.07	7.94	377.900	376.390	372.400	372.350	0.050	6.20	7.38	2.9420	0.0	24.0
11.01.25	55.01	47.24	7.77	371.530	370.080	366.340	366.240	0.100	6.20	7.40	2.8320	0.0	24.0
12.01.25	55.04	47.24	7.80	371.670	370.170	366.430	366.330	0.100	6.20	7.37	2.8400	0.0	24.0
13.01.25	55.32	47.44	7.88	374.930	373.390	369.600	369.470	0.130	6.20	7.31	2.9020	0.0	24.0
14.01.25	56.09	48.07	8.02	380.620	379.040	375.100	374.970	0.130	6.20	7.22	2.9970	0.0	24.0
15.01.25	55.90	47.89	8.01	380.250	378.670	374.740	374.610	0.130	6.20	7.22	2.9880	0.0	24.0
16.01.25	57.01	48.83	8.18	390.520	388.850	384.650	384.550	0.100	6.20	7.21	3.1360	0.0	24.0
17.01.25	60.05	51.50	8.55	420.250	418.370	413.300	413.210	0.090	6.20	7.05	3.5230	0.0	24.0
18.01.25	60.79	52.26	8.53	428.530	426.880	421.330	421.420	-0.090	6.20	6.92	3.5840	0.0	24.0
19.01.25	60.81	52.32	8.49	427.680	426.030	420.430	420.570	-0.140	6.20	6.92	3.5560	0.0	24.0
20.01.25	60.72	52.10	8.62	416.140	414.330	409.110	409.110	0.000	6.20	6.92	3.5160	0.0	24.0
Итого	---	---	---	12137.9	12090.4	11950.98	11952.65	-1.670	---	---	98.8520	0.0	744.0
Среднее	57.70	49.40	8.30	---	---	---	---	---	6.20	7.39	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	27462.860	27334.070	27103.809	27068.649	196.2700	35.160	0.0	2749.0
20.01.25 24:00	39600.819	39424.560	39054.789	39021.299	295.1220	100033.490	0.0	3493.0
Итого за период	12137.959	12090.489	11950.979	11952.649	98.8520	99998.330	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:03:05 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Новоселов, 18

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00166275

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, КСН=0xDF93

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	59.53	48.98	10.55	495.420	495.980	487.350	490.410	-3.060	5.60	5.40	5.1330	0.0	24.0
22.12.24	57.81	47.72	10.09	477.580	478.370	470.240	473.200	-2.960	5.60	5.40	4.7370	0.0	24.0
23.12.24	57.83	47.55	10.28	478.530	479.290	471.110	474.170	-3.060	5.60	5.40	4.8380	0.0	24.0
24.12.24	60.22	49.47	10.75	501.040	501.510	492.700	495.750	-3.050	5.60	5.40	5.2900	0.0	24.0
25.12.24	60.58	49.81	10.77	501.890	502.390	493.450	496.570	-3.120	5.60	5.40	5.3060	0.0	24.0
26.12.24	59.10	48.51	10.59	484.960	485.590	477.120	480.280	-3.160	5.60	5.40	5.0500	0.0	24.0
27.12.24	58.25	47.98	10.27	485.560	486.310	477.970	481.030	-3.060	5.60	5.40	4.8980	0.0	24.0
28.12.24	57.70	47.72	9.98	489.950	490.740	482.370	485.480	-3.110	5.60	5.40	4.8080	0.0	24.0
29.12.24	57.33	47.37	9.96	487.030	487.860	479.660	482.710	-3.050	5.60	5.40	4.7720	0.0	24.0
30.12.24	57.08	47.10	9.98	485.890	486.730	478.570	481.660	-3.090	5.60	5.40	4.7680	0.0	24.0
31.12.24	57.09	47.15	9.94	487.060	487.880	479.760	482.780	-3.020	5.60	5.40	4.7600	0.0	24.0
01.01.25	57.50	47.43	10.07	486.170	486.970	478.730	481.840	-3.110	5.60	5.40	4.8120	0.0	24.0
02.01.25	57.42	47.44	9.98	487.030	487.830	479.620	482.640	-3.020	5.60	5.40	4.7840	0.0	24.0
03.01.25	57.67	47.72	9.95	487.230	488.050	479.750	482.770	-3.020	5.60	5.40	4.7650	0.0	24.0
04.01.25	57.82	47.90	9.92	487.170	487.990	479.650	482.710	-3.060	5.60	5.40	4.7560	0.0	24.0
05.01.25	57.85	47.95	9.90	487.100	487.910	479.560	482.630	-3.070	5.60	5.40	4.7440	0.0	24.0
06.01.25	57.32	47.47	9.85	486.560	487.400	479.170	482.260	-3.090	5.60	5.40	4.7150	0.0	24.0
07.01.25	57.18	47.22	9.96	486.050	486.870	478.710	481.770	-3.060	5.60	5.40	4.7620	0.0	24.0
08.01.25	57.08	47.20	9.88	486.570	487.400	479.180	482.360	-3.180	5.60	5.40	4.7300	0.0	24.0
09.01.25	57.17	47.31	9.86	486.810	487.640	479.430	482.540	-3.110	5.60	5.40	4.7230	0.0	24.0
10.01.25	56.17	46.56	9.61	474.460	475.440	467.530	470.600	-3.070	5.60	5.40	4.4890	0.0	24.0
11.01.25	55.17	45.72	9.45	466.580	467.630	460.000	463.050	-3.050	5.60	5.40	4.3380	0.0	24.0
12.01.25	55.20	45.78	9.42	466.150	467.240	459.570	462.680	-3.110	5.60	5.40	4.3220	0.0	24.0
13.01.25	55.49	45.95	9.54	470.480	471.510	463.750	466.870	-3.120	5.60	5.40	4.4180	0.0	24.0
14.01.25	56.25	46.56	9.69	476.970	477.930	469.980	473.070	-3.090	5.60	5.40	4.5500	0.0	24.0
15.01.25	56.07	46.39	9.68	476.560	477.490	469.590	472.660	-3.070	5.60	5.40	4.5410	0.0	24.0
16.01.25	57.17	47.29	9.88	488.810	489.660	481.410	484.500	-3.090	5.60	5.40	4.7490	0.0	24.0
17.01.25	60.21	49.81	10.40	524.680	525.150	515.930	519.020	-3.090	5.60	5.40	5.3600	0.0	24.0
18.01.25	60.96	50.52	10.44	534.750	535.170	525.630	528.730	-3.100	5.60	5.40	5.4830	0.0	24.0
19.01.25	60.98	50.61	10.37	533.840	534.280	524.730	527.840	-3.110	5.60	5.40	5.4380	0.0	24.0
20.01.25	60.89	50.43	10.46	520.170	520.660	511.320	514.470	-3.150	5.60	5.40	5.3410	0.0	24.0
Итого	---	---	---	15189.0	15212.8	14953.54	15049.05	-95.510	---	---	150.1800	0.0	744.0
Среднее	57.87	47.82	10.04	---	---	---	---	---	5.60	5.40	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	33380.720	33436.720	32933.420	33121.840	292.1750	-188.420	215.0	2750.0
20.01.25 24:00	48569.769	48649.590	47886.960	48170.890	442.3550	-283.930	215.0	3494.0
Итого за период	15189.048	15212.869	14953.540	15049.050	150.1800	-95.510	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:41:31 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС2, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 5
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 № ПУ: 00166594
 Модель ПУ: ВКТ-7
 Система: 2

БД=1, ТВ2, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=3, КСН=0x7292

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	Qr, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	58.27	49.87	8.40	316.900	312.970	0.000	311.950	309.290	2.660	6.90	1.35	2.6460	н/д	0.0	24.0
22.12.24	55.55	47.85	7.70	316.720	312.930	0.000	312.210	309.570	2.640	6.90	1.35	2.4320	н/д	0.0	24.0
23.12.24	57.81	49.34	8.47	317.000	313.110	0.000	312.120	309.510	2.610	6.90	1.35	2.6730	н/д	0.0	24.0
24.12.24	60.90	51.57	9.33	317.300	313.170	0.000	311.910	309.200	2.710	6.90	1.35	2.9430	н/д	0.0	24.0
25.12.24	60.71	51.54	9.17	317.610	313.490	0.000	312.250	309.530	2.720	6.90	1.35	2.8960	н/д	0.0	24.0
26.12.24	59.58	50.72	8.86	317.250	313.250	0.000	312.090	309.410	2.680	6.90	1.35	2.7950	н/д	0.0	24.0
27.12.24	58.63	50.06	8.57	315.220	311.260	0.000	310.210	307.530	2.680	6.90	1.35	2.6870	н/д	0.0	24.0
28.12.24	57.09	48.92	8.17	312.030	308.250	0.000	307.360	304.680	2.680	6.90	1.35	2.5400	н/д	0.0	24.0
29.12.24	57.21	48.92	8.29	312.380	308.560	0.000	307.620	304.960	2.660	6.90	1.35	2.5790	н/д	0.0	24.0
30.12.24	57.72	49.22	8.50	312.340	308.460	0.000	307.540	304.860	2.680	6.90	1.35	2.6440	н/д	0.0	24.0
31.12.24	57.53	49.15	8.38	312.550	308.680	0.000	307.750	305.080	2.670	6.90	1.35	2.6110	н/д	0.0	24.0
01.01.25	57.57	49.20	8.37	312.480	308.580	0.000	307.680	304.980	2.700	6.90	1.35	2.6050	н/д	0.0	24.0
02.01.25	57.59	49.23	8.36	312.560	308.660	0.000	307.760	305.060	2.700	6.90	1.35	2.6040	н/д	0.0	24.0
03.01.25	57.89	49.52	8.37	312.370	308.490	0.000	307.570	304.890	2.680	6.90	1.35	2.6030	н/д	0.0	24.0
04.01.25	57.87	49.57	8.30	312.520	308.600	0.000	307.720	305.000	2.720	6.90	1.35	2.5820	н/д	0.0	24.0
05.01.25	57.84	49.58	8.26	312.360	308.490	0.000	307.560	304.890	2.670	6.90	1.35	2.5710	н/д	0.0	24.0
06.01.25	57.90	49.55	8.35	312.610	308.700	0.000	307.810	305.100	2.710	6.90	1.35	2.5980	н/д	0.0	24.0
07.01.25	57.45	49.09	8.36	312.450	308.510	0.000	307.660	304.910	2.750	6.90	1.35	2.6020	н/д	0.0	24.0
08.01.25	57.76	49.34	8.42	312.550	308.630	0.000	307.750	305.030	2.720	6.90	1.35	2.6220	н/д	0.0	24.0
09.01.25	56.65	48.49	8.16	307.780	303.920	0.000	303.250	300.460	2.790	6.90	1.35	2.5070	н/д	0.0	24.0
10.01.25	55.70	47.83	7.87	307.260	303.380	0.000	302.830	300.050	2.780	6.90	1.35	2.4140	н/д	0.0	24.0
11.01.25	54.75	47.17	7.58	308.110	304.490	0.000	303.790	301.270	2.520	6.90	1.35	2.3320	н/д	0.0	24.0
12.01.25	53.38	46.11	7.27	308.370	304.780	0.000	304.270	301.650	2.620	6.90	1.35	2.2390	н/д	0.0	24.0
13.01.25	54.94	47.19	7.75	308.890	305.190	0.000	304.570	301.870	2.700	6.90	1.35	2.3860	н/д	0.0	24.0
14.01.25	54.96	47.25	7.71	310.170	306.460	0.000	305.850	303.100	2.750	6.90	1.35	2.3880	н/д	0.0	24.0
15.01.25	54.71	46.89	7.82	303.340	299.690	0.000	299.150	296.480	2.670	6.90	1.35	2.3710	н/д	0.0	24.0
16.01.25	56.80	48.20	8.60	299.170	295.370	0.000	294.740	292.070	2.670	6.90	1.35	2.5610	н/д	0.0	24.0
17.01.25	59.11	49.93	9.18	299.690	295.830	0.000	294.880	292.280	2.600	6.90	1.35	2.7340	н/д	0.0	24.0
18.01.25	59.54	50.21	9.33	301.250	297.380	0.000	296.320	293.820	2.500	6.90	1.35	2.7910	н/д	0.0	24.0
19.01.25	59.76	50.44	9.32	300.520	296.670	0.000	295.580	293.070	2.510	6.90	1.35	2.7850	н/д	0.0	24.0
20.01.25	60.01	50.74	9.27	301.050	297.170	0.000	296.010	293.570	2.440	6.90	1.35	2.7760	н/д	0.0	24.0
Итого	---	---	---	9622.800	9503.120	0.000	9475.760	9393.170	82.590	---	---	80.515	---	0.0	744.0
Среднее	57.52	49.12	8.40	---	---	---	---	---	---	6.90	1.35	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	Qo, (Гкал)	Qr, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	21455.520	21166.060	0.200	21172.400	20953.640	218.760	161.0950	н/д	1766.0	1766.0
20.01.25 24:00	31078.320	30669.180	0.200	30648.160	30346.810	301.350	241.6100	н/д	2510.0	2510.0
Итого за период	9622.800	9503.120	0.000	9475.760	9393.170	82.590	80.5150	н/д	744.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:48:04 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 15

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ7-04.1

№ ПУ: 20127903

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=7, КСН=0x7BAE

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.12.24	58.84	48.78	н/д	10.06	6.25	5.51	н/д	139.230	н/д	н/д	137.018	н/д	н/д	н/д	1.380	н/д	24	0
22.12.24	55.97	46.79	н/д	9.18	6.23	5.50	н/д	139.197	н/д	н/д	137.195	н/д	н/д	н/д	1.261	н/д	24	0
23.12.24	58.17	48.20	н/д	9.98	6.23	5.49	н/д	139.287	н/д	н/д	137.131	н/д	н/д	н/д	1.370	н/д	24	0
24.12.24	61.34	50.31	н/д	11.04	6.21	5.48	н/д	139.380	н/д	н/д	136.986	н/д	н/д	н/д	1.514	н/д	24	0
25.12.24	61.23	50.31	н/д	10.92	6.21	5.48	н/д	139.417	н/д	н/д	137.036	н/д	н/д	н/д	1.498	н/д	24	0
26.12.24	60.04	49.55	н/д	10.49	6.23	5.49	н/д	139.292	н/д	н/д	136.999	н/д	н/д	н/д	1.439	н/д	24	0
27.12.24	59.13	48.88	н/д	10.25	6.18	5.45	н/д	138.610	н/д	н/д	136.388	н/д	н/д	н/д	1.399	н/д	24	0
28.12.24	57.57	47.89	н/д	9.67	6.15	5.44	н/д	137.280	н/д	н/д	135.187	н/д	н/д	н/д	1.309	н/д	24	0
29.12.24	57.64	47.92	н/д	9.72	6.15	5.43	н/д	137.307	н/д	н/д	135.211	н/д	н/д	н/д	1.315	н/д	24	0
30.12.24	58.21	48.15	н/д	10.05	6.13	5.42	н/д	137.360	н/д	н/д	135.225	н/д	н/д	н/д	1.361	н/д	24	0
31.12.24	57.99	47.98	н/д	10.02	6.17	5.45	н/д	137.380	н/д	н/д	135.263	н/д	н/д	н/д	1.356	н/д	24	0
01.01.25	58.03	48.04	н/д	9.98	6.16	5.45	н/д	137.390	н/д	н/д	135.276	н/д	н/д	н/д	1.352	н/д	24	0
02.01.25	58.05	48.06	н/д	9.99	6.16	5.45	н/д	137.352	н/д	н/д	135.225	н/д	н/д	н/д	1.352	н/д	24	0
03.01.25	58.35	48.48	н/д	9.87	6.15	5.44	н/д	137.327	н/д	н/д	135.185	н/д	н/д	н/д	1.336	н/д	24	0
04.01.25	58.33	48.57	н/д	9.76	6.16	5.45	н/д	137.320	н/д	н/д	135.173	н/д	н/д	н/д	1.321	н/д	24	0
05.01.25	58.30	48.55	н/д	9.75	6.16	5.44	н/д	137.397	н/д	н/д	135.255	н/д	н/д	н/д	1.320	н/д	24	0
06.01.25	58.37	48.46	н/д	9.91	6.13	5.42	н/д	137.533	н/д	н/д	135.380	н/д	н/д	н/д	1.343	н/д	24	0
07.01.25	57.92	47.94	н/д	9.98	6.12	5.41	н/д	137.508	н/д	н/д	135.391	н/д	н/д	н/д	1.352	н/д	24	0
08.01.25	58.22	48.12	н/д	10.10	6.15	5.44	н/д	137.402	н/д	н/д	135.265	н/д	н/д	н/д	1.368	н/д	24	0
09.01.25	57.15	47.32	н/д	9.83	6.11	5.42	н/д	135.670	н/д	н/д	133.638	н/д	н/д	н/д	1.315	н/д	24	0
10.01.25	56.19	46.80	н/д	9.40	6.08	5.39	н/д	135.402	н/д	н/д	133.432	н/д	н/д	н/д	1.255	н/д	24	0
11.01.25	55.20	46.22	н/д	8.98	6.07	5.37	н/д	136.080	н/д	н/д	134.173	н/д	н/д	н/д	1.207	н/д	24	0
12.01.25	53.82	45.17	н/д	8.65	6.04	5.34	н/д	136.118	н/д	н/д	134.300	н/д	н/д	н/д	1.162	н/д	24	0
13.01.25	55.39	46.15	н/д	9.24	6.06	5.36	н/д	136.235	н/д	н/д	134.308	н/д	н/д	н/д	1.243	н/д	24	0
14.01.25	55.42	46.19	н/д	9.23	6.09	5.39	н/д	136.427	н/д	н/д	134.495	н/д	н/д	н/д	1.242	н/д	24	0
15.01.25	55.18	46.00	н/д	9.18	6.11	5.40	н/д	137.173	н/д	н/д	135.250	н/д	н/д	н/д	1.243	н/д	24	0
16.01.25	57.15	47.36	н/д	9.79	6.10	5.38	н/д	137.682	н/д	н/д	135.618	н/д	н/д	н/д	1.329	н/д	24	0
17.01.25	59.69	49.17	н/д	10.52	6.10	5.38	н/д	138.055	н/д	н/д	135.797	н/д	н/д	н/д	1.431	н/д	24	0
18.01.25	59.95	49.32	н/д	10.64	6.12	5.40	н/д	138.120	н/д	н/д	135.840	н/д	н/д	н/д	1.447	н/д	24	0
19.01.25	60.25	49.64	н/д	10.61	6.12	5.40	н/д	138.100	н/д	н/д	135.801	н/д	н/д	н/д	1.442	н/д	24	0
20.01.25	60.51	49.96	н/д	10.55	6.12	5.41	н/д	138.143	н/д	н/д	135.829	н/д	н/д	н/д	1.435	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	4266.174	---	---	4200.270	---	---	---	41.697	---	744	0
Среднее	58.00	48.08	---	9.92	6.14	5.43	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.12.24 24:00	109294.93 8	0.000	0.000	98799.134	0.000	0.000	26.995	841.135	0.000	19196	8438
20.01.25 24:00	113561.11 5	0.000	0.000	102999.40 6	0.000	0.000	26.995	882.835	0.000	19940	8438
Итого за период	4266.177	0.000	0.000	4200.272	0.000	0.000	0.000	41.700	0.000	744	0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:41:10 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tim.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 19
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
 № ПУ: 801959
 Тип системы: А32-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	59.59	47.79	11.80	92.06	92.06	0	0.590	0.549	92.84	93.80	-0.96	1.085	24.000
22.12.24	55.94	45.50	10.44	92.24	92.24	0.00	0.590	0.549	92.86	93.88	-1.02	0.962	24.000
23.12.24	56.50	45.75	10.75	92.20	92.20	0	0.590	0.549	92.83	93.86	-1.03	0.990	24.000
24.12.24	60.16	48.02	12.14	92.12	92.12	0	0.590	0.549	92.93	93.88	-0.95	1.117	24.000
25.12.24	61.54	48.92	12.62	92.05	92.05	0	0.590	0.549	92.93	93.84	-0.91	1.161	24.000
26.12.24	59.76	47.74	12.02	92.12	92.12	0	0.590	0.549	92.90	93.87	-0.97	1.105	24.000
27.12.24	59.36	47.64	11.72	92.06	92.06	0.00	0.590	0.549	92.82	93.80	-0.98	1.077	24.000
28.12.24	57.53	46.47	11.06	90.88	90.88	0.00	0.590	0.549	91.54	92.55	-1.01	1.003	24.000
29.12.24	57.13	46.20	10.93	90.87	90.87	0	0.590	0.549	91.52	92.54	-1.02	0.992	24.000
30.12.24	57.76	46.57	11.19	90.87	90.87	0	0.590	0.549	91.55	92.55	-1.00	1.016	24.000
31.12.24	57.63	46.42	11.21	90.85	90.85	0.00	0.590	0.549	91.53	92.52	-0.99	1.017	24.000
01.01.25	57.63	46.58	11.05	90.88	90.88	0	0.590	0.549	91.55	92.57	-1.02	1.003	24.000
02.01.25	57.68	46.63	11.05	90.93	90.93	0.00	0.590	0.549	91.61	92.60	-0.99	1.004	24.000
03.01.25	57.91	46.93	10.98	90.84	90.84	0.00	0.590	0.549	91.52	92.54	-1.02	0.996	24.000
04.01.25	57.97	47.11	10.86	90.79	90.79	0	0.590	0.549	91.48	92.50	-1.02	0.985	24.000
05.01.25	57.90	47.22	10.68	90.81	90.81	0.00	0.590	0.549	91.49	92.51	-1.01	0.969	24.000
06.01.25	58.03	47.19	10.84	90.83	90.83	0	0.590	0.549	91.52	92.53	-1.00	0.984	24.000
07.01.25	57.62	46.70	10.92	90.92	90.92	0	0.590	0.549	91.62	92.58	-0.97	0.992	24.000
08.01.25	57.75	46.60	11.15	90.94	90.94	0	0.590	0.549	91.63	92.61	-0.98	1.013	24.000
09.01.25	57.53	46.56	10.97	90.28	90.28	0	0.590	0.549	90.94	91.94	-1.00	0.990	24.000
10.01.25	56.12	45.69	10.43	89.52	89.52	0.00	0.590	0.549	90.13	91.13	-1.00	0.933	24.000
11.01.25	54.97	45.17	9.80	91.03	91.03	0.00	0.590	0.549	91.59	92.64	-1.05	0.891	24.000
12.01.25	53.93	44.39	9.54	91.14	91.14	0	0.590	0.549	91.66	92.73	-1.06	0.868	24.000
13.01.25	54.54	44.58	9.96	91.14	91.14	0	0.590	0.549	91.70	92.72	-1.02	0.906	24.000
14.01.25	55.03	44.87	10.16	91.19	91.19	0.00	0.590	0.549	91.77	92.78	-1.01	0.925	24.000
15.01.25	54.95	44.78	10.17	91.57	91.57	0	0.590	0.549	92.15	93.17	-1.02	0.930	24.000
16.01.25	55.07	44.72	10.35	91.91	91.91	0.00	0.590	0.549	92.49	93.52	-1.03	0.949	24.000
17.01.25	59.67	47.66	12.01	92.04	92.04	0.00	0.590	0.549	92.85	93.76	-0.91	1.104	24.000
18.01.25	58.96	47.20	11.76	92.09	92.09	0	0.590	0.549	92.88	93.78	-0.91	1.082	24.000
19.01.25	59.98	47.93	12.05	92.04	92.04	0	0.590	0.549	92.84	93.78	-0.93	1.109	24.000
20.01.25	60.03	48.12	11.91	91.98	91.98	0	0.590	0.549	92.78	93.74	-0.95	1.094	24.000
Итого	---	---	---	2831.20	2831.20	0	---	---	2852.48	2883.23	-30.75	31.253	744.000
Среднее	57.62	46.57	11.05	---	---	---	0.590	0.549	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:52:06 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 21

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ7-04.1

№ ПУ: 22168615

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x817A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.12.24	58.66	51.23	н/д	7.43	5.52	5.40	н/д	239.700	239.600	н/д	235.918	236.692	н/д	-0.774	1.753	н/д	24	0
22.12.24	55.81	49.04	н/д	6.77	5.50	5.38	н/д	239.060	239.765	н/д	235.620	237.118	н/д	-1.498	1.596	н/д	24	0
23.12.24	58.02	50.64	н/д	7.38	5.50	5.37	н/д	239.650	239.725	н/д	235.937	236.877	н/д	-0.940	1.742	н/д	24	0
24.12.24	61.18	53.04	н/д	8.14	5.48	5.36	н/д	240.310	239.680	н/д	236.198	236.556	н/д	-0.357	1.922	н/д	24	0
25.12.24	61.05	52.97	н/д	8.08	5.48	5.36	н/д	240.175	239.725	н/д	236.078	236.617	н/д	-0.539	1.907	н/д	24	0
26.12.24	59.87	52.11	н/д	7.76	5.50	5.38	н/д	239.765	239.640	н/д	235.824	236.638	н/д	-0.814	1.830	н/д	24	0
27.12.24	58.96	51.42	н/д	7.53	5.45	5.33	н/д	238.310	238.475	н/д	234.507	235.567	н/д	-1.060	1.767	н/д	24	0
28.12.24	57.40	50.20	н/д	7.19	5.44	5.32	н/д	235.705	236.320	н/д	232.135	233.576	н/д	-1.441	1.670	н/д	24	0
29.12.24	57.47	50.22	н/д	7.25	5.43	5.32	н/д	235.765	236.370	н/д	232.193	233.613	н/д	-1.421	1.684	н/д	24	0
30.12.24	58.03	50.54	н/д	7.49	5.42	5.30	н/д	235.970	236.455	н/д	232.324	233.663	н/д	-1.340	1.741	н/д	24	0
31.12.24	57.82	50.43	н/д	7.39	5.45	5.34	н/д	235.850	236.405	н/д	232.227	233.626	н/д	-1.399	1.716	н/д	24	0
01.01.25	57.86	50.49	н/д	7.37	5.45	5.33	н/д	235.890	236.470	н/д	232.258	233.683	н/д	-1.426	1.713	н/д	24	0
02.01.25	57.88	50.50	н/д	7.38	5.45	5.34	н/д	235.815	236.360	н/д	232.184	233.575	н/д	-1.391	1.714	н/д	24	0
03.01.25	58.18	50.84	н/д	7.34	5.44	5.33	н/д	235.860	236.355	н/д	232.190	233.544	н/д	-1.354	1.704	н/д	24	0
04.01.25	58.15	50.90	н/д	7.26	5.45	5.33	н/д	235.800	236.345	н/д	232.122	233.515	н/д	-1.393	1.685	н/д	24	0
05.01.25	58.11	50.91	н/д	7.20	5.44	5.33	н/д	235.825	236.395	н/д	232.162	233.573	н/д	-1.411	1.673	н/д	24	0
06.01.25	58.20	50.87	н/д	7.32	5.42	5.30	н/д	235.810	236.395	н/д	232.133	233.572	н/д	-1.439	1.701	н/д	24	0
07.01.25	57.75	50.37	н/д	7.38	5.41	5.29	н/д	235.765	236.500	н/д	232.148	233.727	н/д	-1.579	1.713	н/д	24	0
08.01.25	58.05	50.58	н/д	7.47	5.44	5.32	н/д	235.850	236.490	н/д	232.194	233.685	н/д	-1.491	1.735	н/д	24	0
09.01.25	56.99	49.77	н/д	7.22	5.41	5.30	н/д	232.620	233.405	н/д	229.137	230.724	н/д	-1.587	1.654	н/д	24	0
10.01.25	56.02	49.14	н/д	6.89	5.38	5.27	н/д	231.545	232.640	н/д	228.200	230.041	н/д	-1.841	1.572	н/д	24	0
11.01.25	55.04	48.39	н/д	6.64	5.37	5.26	н/д	232.330	233.765	н/д	229.079	231.248	н/д	-2.169	1.521	н/д	24	0
12.01.25	53.66	47.30	н/д	6.36	5.34	5.23	н/д	231.955	233.875	н/д	228.870	231.458	н/д	-2.588	1.455	н/д	24	0
13.01.25	55.23	48.43	н/д	6.80	5.35	5.24	н/д	232.645	233.930	н/д	229.371	231.401	н/д	-2.031	1.560	н/д	24	0
14.01.25	55.25	48.44	н/д	6.81	5.39	5.28	н/д	232.230	233.415	н/д	228.951	230.892	н/д	-1.941	1.560	н/д	24	0
15.01.25	55.02	48.20	н/д	6.82	5.40	5.29	н/д	232.150	233.430	н/д	228.911	230.932	н/д	-2.022	1.560	н/д	24	0
16.01.25	57.00	49.70	н/д	7.31	5.38	5.27	н/д	233.370	234.165	н/д	229.875	231.493	н/д	-1.618	1.679	н/д	24	0
17.01.25	59.51	51.63	н/д	7.88	5.39	5.27	н/д	234.400	234.560	н/д	230.579	231.661	н/д	-1.081	1.817	н/д	24	0
18.01.25	59.80	51.81	н/д	7.99	5.41	5.29	н/д	234.540	234.685	н/д	230.695	231.774	н/д	-1.080	1.843	н/д	24	0
19.01.25	60.08	52.14	н/д	7.94	5.41	5.29	н/д	234.555	234.605	н/д	230.673	231.657	н/д	-0.984	1.832	н/д	24	0
20.01.25	60.34	52.48	н/д	7.86	5.41	5.30	н/д	234.680	234.690	н/д	230.742	231.695	н/д	-0.954	1.814	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	7303.875	7320.635	---	7191.435	7234.393	---	-42.963	52.833	---	744	0
Среднее	57.83	50.48	---	7.35	5.43	5.31	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.12.24 24:00	84404.275	83850.000	0.000	83083.221	82894.049	0.000	189.172	701.416	0.000	18069	180
20.01.25 24:00	91708.150	91170.635	0.000	90274.651	90128.441	0.000	146.210	754.247	0.000	18813	180
Итого за период	7303.875	7320.635	0.000	7191.430	7234.392	0.000	-42.962	52.831	0.000	744	0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:00:10 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tim.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 35

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-026

№ ПУ: 903817

Тип системы: А42-00

Система: 1

ТВ1

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	dM, т	V1, м3	V2, м3	dV, м3	P1, МПа	P2, МПа	T1, °C	T2, °C	dT, °C	Tнар, ч
21.12.24	2.639	185.085	186.582	1.497	189.260	189.324	-0.063	0.72	0.71	70.26	55.98	14.27	24.00
22.12.24	2.553	190.181	191.714	1.533	194.315	194.478	-0.163	0.72	0.71	68.88	55.44	13.44	24.00
23.12.24	2.674	189.876	191.492	1.615	194.171	194.332	-0.161	0.72	0.71	70.36	56.26	14.09	24.00
24.12.24	2.814	202.073	203.853	1.780	206.732	206.970	-0.237	0.73	0.72	71.12	57.15	13.97	24.00
25.12.24	2.796	214.349	216.262	1.913	219.199	219.586	-0.387	0.75	0.73	70.39	57.33	13.05	24.00
26.12.24	2.704	212.884	214.807	1.923	217.536	218.004	-0.468	0.75	0.73	69.09	56.38	12.71	24.00
27.12.24	2.703	214.437	216.398	1.961	219.132	219.638	-0.505	0.75	0.74	69.18	56.55	12.62	24.00
28.12.24	2.660	220.216	222.192	1.976	225.007	225.550	-0.543	0.76	0.74	68.93	56.84	12.08	24.00
29.12.24	2.678	219.515	221.482	1.967	224.292	224.817	-0.526	0.76	0.74	68.94	56.73	12.20	24.00
30.12.24	2.727	217.348	219.220	1.872	222.120	222.519	-0.399	0.75	0.74	69.27	56.71	12.55	24.00
31.12.24	2.681	217.733	219.593	1.860	222.476	222.892	-0.415	0.75	0.74	68.98	56.65	12.32	24.00
01.01.25	2.670	220.011	221.888	1.877	224.841	225.275	-0.433	0.76	0.74	69.27	57.13	12.14	24.00
02.01.25	2.629	219.860	221.735	1.875	224.617	225.077	-0.460	0.76	0.74	68.73	56.76	11.96	24.00
03.01.25	2.558	219.248	221.135	1.887	223.952	224.466	-0.514	0.76	0.74	68.42	56.74	11.67	24.00
04.01.25	2.544	218.690	220.504	1.814	223.361	223.811	-0.450	0.76	0.74	68.25	56.61	11.64	24.00
05.01.25	2.561	218.601	220.423	1.822	223.273	223.722	-0.450	0.76	0.74	68.28	56.56	11.72	24.00
06.01.25	2.629	219.082	220.933	1.851	223.856	224.289	-0.433	0.76	0.74	68.99	56.99	12.00	24.00
07.01.25	2.715	217.296	219.080	1.784	222.091	222.405	-0.313	0.75	0.74	69.46	56.96	12.50	24.00
08.01.25	2.667	219.166	220.932	1.766	223.921	224.250	-0.329	0.76	0.74	68.83	56.66	12.17	24.00
09.01.25	2.636	217.981	219.760	1.779	222.690	223.052	-0.361	0.76	0.74	68.67	56.57	12.09	24.00
10.01.25	2.640	221.835	223.680	1.845	226.692	227.108	-0.417	0.76	0.74	69.17	57.26	11.91	24.00
11.01.25	2.609	222.625	224.428	1.803	227.467	227.860	-0.394	0.76	0.74	68.92	57.20	11.72	24.00
12.01.25	2.583	221.037	222.827	1.790	225.801	226.201	-0.400	0.76	0.74	68.59	56.90	11.69	24.00
13.01.25	2.616	221.844	223.778	1.934	226.668	227.190	-0.523	0.75	0.74	68.88	57.09	11.79	24.00
14.01.25	2.644	222.943	224.935	1.992	227.782	228.350	-0.569	0.76	0.74	68.84	56.98	11.86	24.00
15.01.25	2.642	222.986	224.992	2.007	227.822	228.407	-0.585	0.76	0.74	68.82	56.96	11.85	24.00
16.01.25	2.671	219.515	221.449	1.933	224.321	224.812	-0.492	0.76	0.74	69.16	56.98	12.18	24.00
17.01.25	2.686	215.626	217.549	1.923	220.338	220.812	-0.474	0.75	0.73	69.03	56.57	12.45	24.00
18.01.25	2.665	216.015	217.918	1.903	220.685	221.158	-0.473	0.75	0.74	68.66	56.32	12.33	24.00
19.01.25	2.746	217.965	219.945	1.980	222.815	223.306	-0.491	0.75	0.73	69.77	57.16	12.60	24.00
20.01.25	2.652	217.883	219.893	2.010	222.634	223.216	-0.583	0.75	0.73	69.01	56.83	12.17	24.00
Итого	82.393	6673.905	6731.377	57.472	6819.866	6832.877	-13.012	---	---	---	---	---	744.00
Среднее	---	---	---	---	---	---	---	0.75	0.74	69.13	56.75	12.38	---

Показания интеграторов

Дата	Q, Гкал	Мтс, т
20.12.24 24:00	н/д	н/д
20.01.25 24:00	н/д	н/д
Итого за период	н/д	н/д

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:07:26 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 37

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Вэлёт TCPB-024M

№ ПУ: 1303571

Тип системы: А42-00

Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	70.60	53.90	16.70	149.80	150.14	-0.34	0.7	0.7	153.21	152.19	1.02	2.499	24.00
22.12.24	69.16	53.43	15.73	153.92	154.29	-0.37	0.7	0.7	157.29	156.36	0.93	2.419	24.00
23.12.24	70.45	54.06	16.39	154.20	154.55	-0.35	0.7	0.7	157.69	156.67	1.02	2.525	24.00
24.12.24	71.39	55.25	16.14	165.93	166.28	-0.35	0.7	0.7	169.78	168.66	1.12	2.664	24.00
25.12.24	70.73	55.78	14.95	178.50	178.92	-0.42	0.8	0.7	182.58	181.53	1.05	2.668	24.00
26.12.24	69.38	54.84	14.54	176.65	177.09	-0.43	0.8	0.7	180.54	179.59	0.95	2.560	23.98
27.12.24	69.40	54.79	14.61	175.72	176.19	-0.47	0.8	0.7	179.59	178.67	0.92	2.561	24.00
28.12.24	69.18	55.30	13.88	183.15	183.65	-0.50	0.8	0.7	187.16	186.28	0.88	2.541	24.00
29.12.24	69.17	55.27	13.90	182.66	183.14	-0.48	0.8	0.7	186.65	185.76	0.89	2.533	23.98
30.12.24	69.47	55.14	14.33	180.80	181.24	-0.44	0.8	0.7	184.80	183.83	0.97	2.588	24.00
31.12.24	69.21	55.09	14.12	181.20	181.68	-0.48	0.8	0.7	185.17	184.27	0.90	2.557	24.00
01.01.25	69.55	55.66	13.89	183.04	183.66	-0.62	0.8	0.7	187.09	186.33	0.76	2.540	24.00
02.01.25	69.04	55.39	13.65	182.96	183.70	-0.74	0.8	0.8	186.95	186.35	0.60	2.489	23.82
03.01.25	68.64	55.37	13.27	183.11	183.88	-0.76	0.8	0.8	187.06	186.53	0.54	2.426	23.83
04.01.25	68.51	55.27	13.24	182.92	183.46	-0.54	0.8	0.7	186.86	186.09	0.77	2.420	24.00
05.01.25	68.51	55.38	13.13	182.19	182.72	-0.53	0.8	0.7	186.11	185.35	0.77	2.390	24.00
06.01.25	69.21	55.86	13.35	182.28	183.09	-0.81	0.8	0.7	186.28	185.79	0.49	2.427	23.75
07.01.25	69.63	55.65	13.98	180.63	181.27	-0.64	0.8	0.7	184.63	183.91	0.72	2.520	23.92
08.01.25	69.16	55.40	13.76	182.31	182.89	-0.59	0.8	0.7	186.30	185.53	0.77	2.505	23.92
09.01.25	68.86	55.25	13.61	181.31	181.91	-0.60	0.8	0.7	185.25	184.52	0.73	2.463	23.92
10.01.25	69.39	55.93	13.46	184.36	184.93	-0.57	0.8	0.7	188.42	187.64	0.78	2.479	24.00
11.01.25	69.21	56.07	13.14	185.37	186.05	-0.68	0.8	0.8	189.43	188.79	0.64	2.434	23.92
12.01.25	68.84	55.56	13.28	183.99	184.51	-0.52	0.8	0.8	187.98	187.18	0.81	2.443	24.00
13.01.25	69.22	55.76	13.46	184.59	185.07	-0.48	0.8	0.7	188.64	187.76	0.87	2.484	24.00
14.01.25	68.99	55.59	13.40	185.14	185.87	-0.73	0.8	0.8	189.17	188.58	0.60	2.477	23.83
15.01.25	69.01	55.46	13.55	185.52	186.02	-0.50	0.8	0.7	189.56	188.70	0.87	2.513	24.00
16.01.25	69.33	55.46	13.87	183.05	183.54	-0.48	0.8	0.7	187.08	186.18	0.90	2.536	24.00
17.01.25	69.25	54.99	14.26	179.14	179.67	-0.53	0.8	0.7	183.08	182.23	0.86	2.555	24.00
18.01.25	68.96	54.82	14.14	179.98	180.40	-0.42	0.8	0.7	183.90	182.94	0.96	2.545	24.00
19.01.25	69.97	55.78	14.19	181.17	181.85	-0.68	0.8	0.7	185.23	184.52	0.71	2.566	23.83
20.01.25	69.22	55.55	13.67	180.90	181.86	-0.95	0.8	0.7	184.87	184.51	0.36	2.465	23.67
Итого	---	---	---	5536.51	5553.50	-17.00	---	---	5658.34	5633.21	25.14	77.790	742.37
Среднее	69.38	55.26	14.12	---	---	---	0.8	0.7	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
20.12.24 24:00	-591.21	1119.596
20.01.25 24:00	-605.92	1197.386
Итого за период	-14.71	77.790

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:50:56 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 39

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00164489

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x3460

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	70.53	56.98	13.55	342.170	343.330	334.570	338.210	-3.640	8.03	8.09	4.5340	0.0	24.0
22.12.24	69.11	56.12	12.99	342.970	343.420	335.630	338.470	-2.840	8.05	8.11	4.3560	0.0	24.0
23.12.24	70.48	56.87	13.61	342.890	343.800	335.320	338.710	-3.390	8.04	8.10	4.5630	0.0	24.0
24.12.24	71.37	55.22	16.15	189.850	192.320	185.540	189.610	-4.070	7.17	7.13	2.9820	0.0	24.0
25.12.24	70.51	49.40	21.11	163.160	164.480	159.590	162.590	-3.000	8.44	8.33	3.3660	0.0	24.0
26.12.24	69.06	52.74	16.32	194.380	197.990	190.240	195.440	-5.200	7.66	7.58	3.1000	0.0	24.0
27.12.24	69.37	53.61	15.76	247.810	251.440	242.470	248.080	-5.610	8.47	8.38	3.8210	0.0	24.0
28.12.24	69.01	49.00	20.01	169.760	171.930	166.140	170.010	-3.870	8.50	8.38	3.3220	0.0	24.0
29.12.24	68.97	48.92	20.05	169.630	172.310	166.040	170.390	-4.350	8.49	8.38	3.3250	0.0	24.0
30.12.24	69.30	48.84	20.46	169.740	171.780	166.120	169.860	-3.740	8.48	8.36	3.3950	0.0	24.0
31.12.24	69.04	48.78	20.26	170.070	171.480	166.430	169.560	-3.130	8.48	8.37	3.3680	0.0	24.0
01.01.25	69.36	49.03	20.33	171.440	173.450	167.760	171.530	-3.770	8.49	8.37	3.4090	0.0	24.0
02.01.25	68.81	48.71	20.10	171.410	172.950	167.800	171.030	-3.230	8.50	8.39	3.3680	0.0	24.0
03.01.25	68.48	48.85	19.63	172.100	173.380	168.500	171.460	-2.960	8.51	8.40	3.3020	0.0	24.0
04.01.25	68.33	48.96	19.37	172.060	173.200	168.460	171.280	-2.820	8.51	8.39	3.2610	0.0	24.0
05.01.25	68.34	49.00	19.34	172.030	173.230	168.430	171.310	-2.880	8.50	8.39	3.2560	0.0	24.0
06.01.25	69.05	49.14	19.91	171.920	173.070	168.240	171.150	-2.910	8.49	8.38	3.3440	0.0	24.0
07.01.25	69.49	48.98	20.51	171.070	172.850	167.400	170.930	-3.530	8.48	8.37	3.4310	0.0	24.0
08.01.25	68.94	48.73	20.21	172.260	173.060	168.610	171.140	-2.530	8.50	8.38	3.4050	0.0	24.0
09.01.25	68.70	48.58	20.12	171.700	172.740	168.100	170.820	-2.720	8.50	8.39	3.3790	0.0	24.0
10.01.25	69.21	49.17	20.04	171.690	172.640	168.030	170.720	-2.690	8.52	8.40	3.3680	0.0	24.0
11.01.25	69.00	49.29	19.71	172.100	173.340	168.440	171.420	-2.980	8.53	8.41	3.3190	0.0	24.0
12.01.25	68.65	49.09	19.56	172.080	172.610	168.450	170.690	-2.240	8.52	8.40	3.2920	0.0	24.0
13.01.25	69.00	49.17	19.83	172.630	174.060	168.960	172.150	-3.190	8.49	8.36	3.3480	0.0	24.0
14.01.25	68.85	48.92	19.93	172.670	173.180	169.030	171.260	-2.230	8.52	8.40	3.3660	0.0	24.0
15.01.25	68.85	48.97	19.88	172.740	174.890	169.110	172.960	-3.850	8.51	8.39	3.3590	0.0	24.0
16.01.25	69.17	48.95	20.22	171.260	172.510	167.610	170.590	-2.980	8.50	8.39	3.3660	0.0	24.0
17.01.25	69.10	48.45	20.65	170.440	171.290	166.810	169.440	-2.630	8.46	8.35	3.4430	0.0	24.0
18.01.25	68.78	48.21	20.57	170.100	171.390	166.490	169.550	-3.060	8.46	8.35	3.4210	0.0	24.0
19.01.25	69.81	48.87	20.94	170.940	172.150	167.200	170.230	-3.030	8.46	8.34	3.4980	0.0	24.0
20.01.25	69.05	48.72	20.33	170.950	171.700	167.320	169.780	-2.460	8.46	8.35	3.3970	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5936.0	5981.9	5808.84	5910.37	-101.530	---	---	107.4840	0.0	744.0
Среднее	69.21	50.13	19.07	---	---	---	---	---	8.38	8.28	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	16678.910	16296.900	16328.810	16090.409	279.4500	238.400	188.0	2771.0
20.01.25 24:00	22614.929	22278.870	22137.650	22000.779	386.9340	100136.870	188.0	3515.0
Итого за период	5936.019	5981.969	5808.840	5910.369	107.4840	99898.470	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:51:57 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 41
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Вэлёт ТСРВ-024М
 № ПУ: 902767
 Тип системы: А42-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	69.95	52.10	17.85	231.34	235.21	-3.87	0.7	0.0	236.51	238.30	-1.78	4.158	24.00
22.12.24	68.53	51.58	16.95	236.64	240.41	-3.77	0.7	0.0	241.74	243.51	-1.77	4.042	24.00
23.12.24	69.77	52.19	17.58	236.07	240.32	-4.25	0.7	0.0	241.32	243.48	-2.15	4.178	24.00
24.12.24	70.75	52.72	18.03	238.81	242.94	-4.13	0.7	0.0	244.27	246.19	-1.93	4.330	24.00
25.12.24	70.07	51.04	19.03	218.09	222.52	-4.42	0.7	0.0	222.99	225.36	-2.37	4.129	24.00
26.12.24	68.60	48.46	20.14	189.47	193.49	-4.02	0.7	0.0	193.56	195.70	-2.15	3.840	24.00
27.12.24	68.66	48.64	20.02	191.46	195.10	-3.64	0.7	0.0	195.60	197.34	-1.75	3.857	24.00
28.12.24	68.47	48.87	19.60	194.00	197.52	-3.52	0.7	0.0	198.17	199.81	-1.64	3.828	24.00
29.12.24	68.38	48.69	19.69	193.47	197.01	-3.54	0.7	0.0	197.62	199.28	-1.66	3.835	24.00
30.12.24	68.74	48.63	20.11	192.23	195.89	-3.67	0.7	0.0	196.39	198.14	-1.75	3.890	24.00
31.12.24	68.49	48.71	19.78	192.58	196.13	-3.55	0.7	0.0	196.72	198.39	-1.67	3.834	24.00
01.01.25	68.82	49.10	19.72	194.38	197.93	-3.54	0.7	0.0	198.60	200.24	-1.64	3.859	24.00
02.01.25	68.27	48.82	19.45	194.39	197.92	-3.53	0.7	0.0	198.54	200.21	-1.67	3.805	24.00
03.01.25	67.93	48.94	18.99	194.30	197.69	-3.39	0.7	0.0	198.42	199.99	-1.58	3.715	24.00
04.01.25	67.80	48.99	18.81	193.97	197.38	-3.41	0.7	0.0	198.06	199.68	-1.62	3.674	24.00
05.01.25	67.78	48.99	18.79	193.29	196.63	-3.35	0.7	0.0	197.36	198.93	-1.56	3.657	24.00
06.01.25	68.48	49.07	19.41	192.31	195.79	-3.48	0.7	0.0	196.45	198.08	-1.63	3.757	24.00
07.01.25	68.88	48.81	20.07	190.87	194.48	-3.61	0.7	0.0	195.02	196.73	-1.71	3.855	24.00
08.01.25	68.44	48.65	19.79	192.25	195.82	-3.57	0.7	0.0	196.38	198.07	-1.69	3.829	24.00
09.01.25	68.10	48.47	19.63	191.45	194.92	-3.47	0.7	0.0	195.52	197.14	-1.62	3.782	24.00
10.01.25	68.65	49.13	19.52	194.32	197.76	-3.44	0.7	0.0	198.51	200.08	-1.57	3.818	24.00
11.01.25	68.49	49.31	19.18	195.32	198.71	-3.40	0.7	0.0	199.52	201.06	-1.54	3.772	24.00
12.01.25	68.10	48.95	19.15	194.14	197.53	-3.39	0.7	0.0	198.27	199.82	-1.55	3.744	24.00
13.01.25	68.51	49.34	19.17	195.18	198.65	-3.47	0.7	0.0	199.38	201.00	-1.61	3.768	24.00
14.01.25	68.24	48.88	19.36	195.74	199.12	-3.38	0.7	0.0	199.92	201.43	-1.51	3.814	24.00
15.01.25	68.27	49.00	19.27	195.95	199.35	-3.41	0.7	0.0	200.13	201.68	-1.54	3.801	24.00
16.01.25	68.58	48.97	19.61	193.87	197.32	-3.45	0.7	0.0	198.04	199.62	-1.57	3.823	24.00
17.01.25	68.51	48.38	20.13	189.80	193.36	-3.56	0.7	0.0	193.89	195.56	-1.67	3.845	24.00
18.01.25	68.24	48.26	19.98	190.71	194.22	-3.51	0.7	0.0	194.78	196.42	-1.64	3.835	24.00
19.01.25	69.23	48.91	20.32	191.77	195.39	-3.61	0.7	0.0	195.98	197.66	-1.68	3.921	24.00
20.01.25	68.49	48.75	19.74	191.67	195.13	-3.46	0.7	0.0	195.79	197.38	-1.59	3.807	24.00
Итого	---	---	---	6179.82	6291.63	-111.82	---	---	6313.46	6366.29	-52.83	119.802	744.00
Среднее	68.65	49.33	19.32	---	---	---	0.7	0.0	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
20.12.24 24:00	59047.84	2647.427
20.01.25 24:00	58936.02	2767.229
Итого за период	-111.82	119.802

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:51:45 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 42

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ7-04.1

№ ПУ: 23192557

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=7, КСН=0хСАFD

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.12.24	70.09	52.21	н/д	17.88	0.61	4.57	н/д	68.420	н/д	н/д	66.899	н/д	н/д	н/д	1.191	н/д	24	0
22.12.24	68.80	51.90	н/д	16.90	0.59	4.54	н/д	69.950	н/д	н/д	68.442	н/д	н/д	н/д	1.152	н/д	24	0
23.12.24	70.44	52.40	н/д	18.04	0.59	4.52	н/д	69.580	н/д	н/д	68.018	н/д	н/д	н/д	1.222	н/д	24	0
24.12.24	71.02	52.89	н/д	18.14	0.60	4.50	н/д	71.110	н/д	н/д	69.487	н/д	н/д	н/д	1.256	н/д	24	0
25.12.24	70.29	52.98	н/д	17.32	0.59	4.49	н/д	74.385	н/д	н/д	72.718	н/д	н/д	н/д	1.254	н/д	24	0
26.12.24	69.07	52.29	н/д	16.78	0.57	4.47	н/д	74.448	н/д	н/д	72.831	н/д	н/д	н/д	1.217	н/д	24	0
27.12.24	69.19	52.64	н/д	16.56	0.57	4.46	н/д	75.637	н/д	н/д	73.991	н/д	н/д	н/д	1.220	н/д	24	0
28.12.24	68.89	52.74	н/д	16.15	0.57	4.44	н/д	76.332	н/д	н/д	74.685	н/д	н/д	н/д	1.201	н/д	24	0
29.12.24	68.95	52.67	н/д	16.28	0.57	4.42	н/д	76.000	н/д	н/д	74.356	н/д	н/д	н/д	1.205	н/д	24	0
30.12.24	69.27	52.59	н/д	16.68	0.57	4.40	н/д	75.433	н/д	н/д	73.788	н/д	н/д	н/д	1.226	н/д	24	0
31.12.24	68.98	52.60	н/д	16.38	0.57	4.40	н/д	75.548	н/д	н/д	73.914	н/д	н/д	н/д	1.206	н/д	24	0
01.01.25	69.19	52.94	н/д	16.25	0.58	4.39	н/д	76.365	н/д	н/д	74.704	н/д	н/д	н/д	1.209	н/д	24	0
02.01.25	68.71	52.69	н/д	16.01	0.57	4.37	н/д	76.255	н/д	н/д	74.618	н/д	н/д	н/д	1.190	н/д	24	0
03.01.25	68.38	52.63	н/д	15.76	0.56	4.35	н/д	75.857	н/д	н/д	74.241	н/д	н/д	н/д	1.165	н/д	24	0
04.01.25	68.14	52.61	н/д	15.52	0.55	4.33	н/д	75.728	н/д	н/д	74.125	н/д	н/д	н/д	1.146	н/д	24	0
05.01.25	68.18	52.62	н/д	15.56	0.55	4.31	н/д	75.438	н/д	н/д	73.842	н/д	н/д	н/д	1.144	н/д	24	0
06.01.25	68.90	52.87	н/д	16.03	0.54	4.28	н/д	75.582	н/д	н/д	73.950	н/д	н/д	н/д	1.181	н/д	24	0
07.01.25	69.37	53.00	н/д	16.37	0.53	4.26	н/д	75.045	н/д	н/д	73.400	н/д	н/д	н/д	1.197	н/д	24	0
08.01.25	68.66	52.74	н/д	15.92	0.53	4.24	н/д	75.605	н/д	н/д	73.982	н/д	н/д	н/д	1.173	н/д	24	0
09.01.25	68.63	52.52	н/д	16.11	0.53	4.23	н/д	75.120	н/д	н/д	73.511	н/д	н/д	н/д	1.180	н/д	24	0
10.01.25	69.07	53.29	н/д	15.78	0.52	4.21	н/д	76.592	н/д	н/д	74.932	н/д	н/д	н/д	1.178	н/д	24	0
11.01.25	68.81	53.46	н/д	15.35	0.52	4.19	н/д	77.005	н/д	н/д	75.346	н/д	н/д	н/д	1.151	н/д	24	0
12.01.25	68.52	53.16	н/д	15.36	0.51	4.17	н/д	76.630	н/д	н/д	74.990	н/д	н/д	н/д	1.147	н/д	24	0
13.01.25	68.78	53.17	н/д	15.60	0.51	4.16	н/д	77.055	н/д	н/д	75.399	н/д	н/д	н/д	1.172	н/д	24	0
14.01.25	68.79	53.14	н/д	15.65	0.51	4.15	н/д	77.475	н/д	н/д	75.807	н/д	н/д	н/д	1.182	н/д	24	0
15.01.25	68.75	53.11	н/д	15.65	0.52	4.14	н/д	77.448	н/д	н/д	75.778	н/д	н/д	н/д	1.181	н/д	24	0
16.01.25	69.13	53.07	н/д	16.06	0.52	4.12	н/д	76.215	н/д	н/д	74.558	н/д	н/д	н/д	1.193	н/д	24	0
17.01.25	68.96	52.62	н/д	16.34	0.51	4.10	н/д	75.033	н/д	н/д	73.407	н/д	н/д	н/д	1.195	н/д	24	0
18.01.25	68.55	52.46	н/д	16.09	0.50	4.08	н/д	75.125	н/д	н/д	73.515	н/д	н/д	н/д	1.178	н/д	24	0
19.01.25	69.66	53.22	н/д	16.44	0.52	4.07	н/д	75.702	н/д	н/д	74.035	н/д	н/д	н/д	1.213	н/д	24	0
20.01.25	68.97	52.90	н/д	16.07	0.52	4.06	н/д	75.582	н/д	н/д	73.947	н/д	н/д	н/д	1.184	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	2327.700	---	---	2277.216	---	---	---	36.909	---	744	0
Среднее	69.06	52.78	---	16.27	0.55	4.30	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.12.24 24:00	11549.317	0.000	0.000	11303.907	0.000	0.000	0.000	110.517	0.000	6232	3069
20.01.25 24:00	13877.017	0.000	0.000	13581.120	0.000	0.000	0.000	147.425	0.000	6976	3069
Итого за период	2327.700	0.000	0.000	2277.213	0.000	0.000	0.000	36.908	0.000	744	0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:41:39 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tim.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 45

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00179174

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x1CFD

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	70.91	58.27	12.64	211.190	212.430	206.410	209.070	-2.660	3.64	3.57	2.6080	0.0	24.0
22.12.24	69.48	57.70	11.78	216.010	217.290	211.300	213.930	-2.630	3.55	3.52	2.4870	0.0	24.0
23.12.24	70.90	58.50	12.40	215.620	216.730	210.800	213.360	-2.560	4.95	3.88	2.6150	0.0	24.0
24.12.24	71.73	59.22	12.51	218.980	220.030	213.900	216.410	-2.510	3.93	3.90	2.6770	0.0	24.0
25.12.24	71.02	59.36	11.66	239.230	240.330	233.840	236.390	-2.550	5.14	3.72	2.7320	0.0	24.0
26.12.24	69.67	58.50	11.17	245.000	246.210	239.620	242.300	-2.680	4.01	3.75	2.6760	0.0	24.0
27.12.24	69.75	58.66	11.09	247.650	248.800	242.170	244.790	-2.620	4.73	3.35	2.6920	0.0	24.0
28.12.24	69.52	58.73	10.79	250.590	251.740	245.130	247.670	-2.540	4.58	3.60	2.6460	0.0	24.0
29.12.24	69.49	58.65	10.84	249.650	250.790	244.200	246.760	-2.560	4.74	3.60	2.6520	0.0	24.0
30.12.24	69.83	58.75	11.08	248.040	249.010	242.610	245.020	-2.410	5.46	3.75	2.6940	0.0	24.0
31.12.24	69.56	58.65	10.91	248.440	249.460	243.050	245.490	-2.440	5.26	3.64	2.6590	0.0	24.0
01.01.25	69.87	59.03	10.84	250.990	252.040	245.470	247.960	-2.490	3.92	3.89	2.6630	0.0	24.0
02.01.25	69.32	58.67	10.65	250.710	251.760	245.270	247.730	-2.460	4.82	3.76	2.6180	0.0	24.0
03.01.25	68.99	58.61	10.38	250.310	251.390	244.910	247.350	-2.440	3.71	3.66	2.5460	0.0	24.0
04.01.25	68.84	58.46	10.38	249.810	250.910	244.460	246.900	-2.440	4.85	3.65	2.5400	0.0	24.0
05.01.25	68.85	58.46	10.39	248.820	249.910	243.540	245.940	-2.400	4.04	4.02	2.5270	0.0	24.0
06.01.25	69.56	58.79	10.77	247.940	249.010	242.530	245.020	-2.490	3.84	3.86	2.6120	0.0	24.0
07.01.25	70.02	58.82	11.20	246.090	247.110	240.660	243.160	-2.500	5.39	4.07	2.7020	0.0	24.0
08.01.25	69.45	58.57	10.88	247.830	248.870	242.440	244.910	-2.470	5.58	3.53	2.6450	0.0	24.0
09.01.25	69.22	58.40	10.82	246.560	247.650	241.250	243.730	-2.480	4.87	3.22	2.6160	0.0	24.0
10.01.25	69.72	59.07	10.65	250.810	251.870	245.310	247.800	-2.490	4.40	3.51	2.6150	0.0	24.0
11.01.25	69.50	59.05	10.45	251.720	252.790	246.220	248.710	-2.490	3.90	3.66	2.5740	0.0	24.0
12.01.25	69.16	58.69	10.47	250.290	251.380	244.900	247.340	-2.440	4.21	3.69	2.5660	0.0	24.0
13.01.25	69.51	58.94	10.57	251.460	252.540	245.990	248.510	-2.520	4.33	3.87	2.6020	0.0	24.0
14.01.25	69.38	58.74	10.64	252.480	253.560	247.020	249.500	-2.480	5.28	4.40	2.6310	0.0	24.0
15.01.25	69.37	58.76	10.61	252.410	253.500	246.900	249.420	-2.520	5.60	3.95	2.6270	0.0	24.0
16.01.25	69.70	58.88	10.82	249.220	250.310	243.770	246.310	-2.540	6.23	3.86	2.6460	0.0	24.0
17.01.25	69.63	58.47	11.16	244.740	245.680	239.380	241.790	-2.410	6.35	4.12	2.6790	0.0	24.0
18.01.25	69.29	58.31	10.98	245.620	246.620	240.310	242.740	-2.430	6.01	3.89	2.6460	0.0	24.0
19.01.25	70.34	59.17	11.17	247.520	248.530	242.050	244.500	-2.450	4.99	3.64	2.7090	0.0	24.0
20.01.25	69.57	58.69	10.88	247.180	248.240	241.770	244.260	-2.490	4.27	4.02	2.6290	0.0	24.0
Итого	---	---	---	7572.910	7606.491	7407.181	7484.769	-77.590	---	---	81.5310	0.0	744.0
Среднее	69.71	58.69	11.01	---	---	---	---	---	4.73	3.76	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	12726.460	12837.559	12453.269	12658.050	179.0510	-204.780	0.0	2769.0
20.01.25 24:00	20299.370	20444.050	19860.450	20142.819	260.5820	-282.370	0.0	3513.0
Итого за период	7572.910	7606.491	7407.181	7484.769	81.5310	-77.590	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:04:07 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 47
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Вэлёт ТСРВ-024М
 № ПУ: 1600628
 Тип системы: А42-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	71.04	53.32	17.72	151.42	153.14	-1.72	0.0	0.0	154.96	155.24	-0.28	2.683	24.00
22.12.24	69.54	52.81	16.73	154.69	156.41	-1.72	0.0	0.0	158.17	158.53	-0.35	2.586	24.00
23.12.24	70.58	53.37	17.21	155.07	156.81	-1.74	0.0	0.0	158.66	158.97	-0.31	2.667	24.00
24.12.24	71.77	53.98	17.79	156.24	157.99	-1.75	0.0	0.0	159.96	160.21	-0.24	2.775	24.00
25.12.24	71.18	54.47	16.71	167.76	169.56	-1.80	0.0	0.0	171.70	171.99	-0.29	2.800	24.00
26.12.24	69.66	53.76	15.90	170.21	171.99	-1.78	0.0	0.0	174.06	174.39	-0.33	2.705	24.00
27.12.24	69.66	53.91	15.75	171.53	173.33	-1.80	0.0	0.0	175.40	175.77	-0.36	2.701	24.00
28.12.24	69.49	54.11	15.38	173.99	175.82	-1.83	0.0	0.0	177.90	178.30	-0.40	2.674	24.00
29.12.24	69.37	53.98	15.39	173.62	175.45	-1.83	0.0	0.0	177.51	177.92	-0.40	2.670	24.00
30.12.24	69.78	53.99	15.79	172.35	174.15	-1.80	0.0	0.0	176.25	176.60	-0.35	2.720	24.00
31.12.24	69.54	53.91	15.63	172.60	174.41	-1.81	0.0	0.0	176.49	176.86	-0.37	2.696	24.00
01.01.25	69.86	54.27	15.59	174.04	175.89	-1.85	0.0	0.0	177.99	178.39	-0.40	2.713	24.00
02.01.25	69.33	53.95	15.38	174.03	175.86	-1.83	0.0	0.0	177.93	178.33	-0.41	2.675	24.00
03.01.25	68.93	53.91	15.02	174.22	176.06	-1.83	0.0	0.0	178.08	178.53	-0.44	2.616	24.00
04.01.25	68.84	53.96	14.88	173.78	175.62	-1.84	0.0	0.0	177.62	178.09	-0.47	2.584	24.00
05.01.25	68.82	53.97	14.85	173.28	175.14	-1.86	0.0	0.0	177.11	177.60	-0.49	2.572	24.00
06.01.25	69.50	54.27	15.23	172.81	174.67	-1.86	0.0	0.0	176.70	177.15	-0.46	2.630	24.00
07.01.25	69.88	54.15	15.73	171.46	173.29	-1.84	0.0	0.0	175.35	175.74	-0.39	2.696	24.00
08.01.25	69.58	54.01	15.57	172.63	174.47	-1.84	0.0	0.0	176.52	176.92	-0.40	2.685	24.00
09.01.25	69.09	53.72	15.37	172.07	173.90	-1.83	0.0	0.0	175.90	176.32	-0.42	2.643	24.00
10.01.25	69.65	54.39	15.26	174.13	175.99	-1.87	0.0	0.0	178.06	178.50	-0.45	2.654	24.00
11.01.25	69.57	54.58	14.99	175.35	177.22	-1.87	0.0	0.0	179.30	179.76	-0.46	2.625	24.00
12.01.25	69.14	54.23	14.91	174.78	176.63	-1.86	0.0	0.0	178.67	179.14	-0.47	2.604	24.00
13.01.25	69.83	54.63	15.20	175.35	177.21	-1.87	0.0	0.0	179.32	179.76	-0.44	2.664	24.00
14.01.25	68.96	54.06	14.90	175.57	177.42	-1.84	0.0	0.0	179.47	179.92	-0.45	2.616	24.00
15.01.25	69.27	54.18	15.09	175.82	177.68	-1.86	0.0	0.0	179.75	180.20	-0.45	2.650	24.00
16.01.25	69.55	54.31	15.24	174.43	176.28	-1.86	0.0	0.0	178.35	178.79	-0.44	2.656	24.00
17.01.25	69.55	53.76	15.79	170.35	172.16	-1.80	0.0	0.0	174.20	174.56	-0.37	2.690	24.00
18.01.25	69.35	53.70	15.65	171.32	173.10	-1.78	0.0	0.0	175.16	175.51	-0.35	2.680	24.00
19.01.25	70.26	54.33	15.93	172.11	173.93	-1.83	0.0	0.0	176.05	176.41	-0.35	2.740	24.00
20.01.25	69.51	54.03	15.48	171.99	173.81	-1.81	0.0	0.0	175.86	176.26	-0.39	2.662	24.00
Итого	---	---	---	5288.99	5345.39	-56.40	---	---	5408.45	5420.65	-12.19	82.734	744.00
Среднее	69.68	54.00	15.68	---	---	---	0.0	0.0	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
20.12.24 24:00	16396.51	2277.182
20.01.25 24:00	16340.11	2359.916
Итого за период	-56.40	82.734

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:51:15 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 53

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА715

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.80	72.52	155.29	54.49	156.80	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.78	71.86	155.01	53.91	156.49	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	2.68	70.37	158.61	53.44	160.03	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.81	71.65	159.31	54.01	160.81	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	2.90	72.67	160.90	54.57	162.46	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.91	72.01	170.51	54.95	172.08	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	2.80	70.54	170.90	54.14	172.39	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	2.80	70.59	173.35	54.39	174.84	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	2.76	70.38	175.76	54.63	177.23	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	2.76	70.31	175.04	54.51	176.51	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	2.81	70.69	173.46	54.46	174.96	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	2.77	70.42	173.57	54.41	175.04	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	2.79	70.75	175.55	54.85	177.04	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	2.75	70.19	175.44	54.48	176.90	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	2.69	69.82	175.18	54.47	176.60	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	2.64	69.69	174.55	54.56	175.95	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	2.64	69.69	174.19	54.53	175.59	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	2.71	70.42	174.83	54.89	176.28	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	2.80	70.85	173.23	54.68	174.72	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	2.77	70.39	174.64	54.49	176.11	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	2.74	70.04	174.23	54.31	175.68	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	2.75	70.57	176.04	54.94	177.50	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	2.70	70.40	176.54	55.08	177.98	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	2.67	70.03	175.54	54.81	176.96	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	2.71	70.45	176.40	55.08	177.84	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.75	70.17	177.10	54.64	178.56	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	2.73	70.20	177.29	54.78	178.74	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	2.75	70.52	175.47	54.81	176.93	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	2.79	70.46	172.05	54.25	173.53	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.78	70.18	172.86	54.09	174.34	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	2.83	71.20	174.25	54.93	175.77	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	85.57	---	5327.09	---	5372.66	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	70.646	---	54.535	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:45:18 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Островского, 56

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: 350

№ ПУ: 02816576

Система: 1

ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.12.24	69.4	43.6	40.898	1.035	24.00
22.12.24	68.2	43.8	42.215	1.008	24.00
23.12.24	69.9	44.2	42.004	1.056	24.00
24.12.24	70.4	44.5	43.332	1.095	24.00
25.12.24	69.7	45.2	45.766	1.095	24.00
26.12.24	68.5	44.8	45.781	1.062	24.00
27.12.24	68.7	45.4	47.039	1.070	24.00
28.12.24	68.4	45.9	47.918	1.053	24.00
29.12.24	68.5	45.7	47.367	1.054	24.00
30.12.24	68.7	45.4	46.699	1.064	24.00
31.12.24	68.5	45.5	47.156	1.059	24.00
01.01.25	68.7	45.9	47.820	1.066	24.00
02.01.25	68.2	45.7	47.691	1.050	24.00
03.01.25	67.9	45.8	47.996	1.037	24.00
04.01.25	67.7	46.1	47.863	1.012	24.00
05.01.25	67.7	46.0	47.445	1.006	24.00
06.01.25	68.4	46.1	47.629	1.039	24.00
07.01.25	68.9	45.6	46.656	1.060	24.00
08.01.25	68.2	45.9	47.652	1.041	24.00
09.01.25	68.2	46.0	47.797	1.038	24.00
10.01.25	68.6	46.9	48.852	1.039	24.00
11.01.25	68.3	46.8	48.293	1.018	24.00
12.01.25	68.0	46.4	47.680	1.011	24.00
13.01.25	68.3	46.3	47.781	1.028	24.00
14.01.25	68.3	46.4	48.266	1.037	24.00
15.01.25	68.3	46.1	48.125	1.044	24.00
16.01.25	68.7	45.8	47.039	1.051	24.00
17.01.25	68.4	45.1	46.398	1.058	24.00
18.01.25	68.0	45.0	46.332	1.044	24.00
19.01.25	69.2	46.2	48.527	1.089	24.00
20.01.25	68.6	46.9	50.660	1.077	24.00
Итого	---	---	1452.680	32.497	744.00
Среднее	68.6	45.7	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.12.24 24:00	40327.082	942.203	21517.000
20.01.25 24:00	41779.762	974.700	22261.000
Итого за период	1452.680	32.497	744.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:41:57 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

г. Октябрьский, Островского, 56__ТС1_Пульсар_ДУ-40__02816576__Отопление

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Первомайская, За

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА713

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	4.66	62.10	712.40	55.56	720.60	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	4.77	62.93	713.04	56.22	721.11	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	4.80	62.51	711.97	55.75	720.16	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	4.67	61.98	712.01	55.41	719.95	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	4.79	62.38	712.82	55.65	720.40	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	4.81	62.35	712.91	55.59	720.62	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	4.67	61.74	712.26	55.18	720.48	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	4.79	62.11	712.30	55.38	720.39	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	4.65	61.45	712.08	54.91	720.22	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	4.73	61.56	711.91	54.90	720.03	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	4.90	62.19	712.40	55.31	720.17	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	5.10	62.84	712.00	55.67	720.09	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	4.76	62.36	712.28	55.66	720.49	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	4.74	62.71	711.87	56.03	720.04	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	4.68	62.28	711.90	55.69	719.75	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	4.65	62.07	711.46	55.53	719.74	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	4.58	62.19	711.98	55.75	720.20	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	4.69	62.54	711.51	55.94	719.94	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	4.67	62.47	712.04	55.90	719.95	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	4.93	62.98	712.38	56.05	720.30	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	4.63	61.92	712.19	55.40	720.26	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	4.63	61.57	711.39	55.06	719.65	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	4.56	61.44	711.52	55.03	719.64	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	4.71	61.40	711.52	54.77	719.74	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	4.69	62.23	712.26	55.63	720.23	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	4.61	62.12	712.33	55.64	720.44	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	4.74	63.06	712.47	56.40	720.35	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	4.68	62.11	712.28	55.53	720.46	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	4.77	62.56	712.59	55.86	720.27	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	4.74	62.05	712.77	55.39	720.28	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	4.89	62.39	712.80	55.51	720.52	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	146.69	---	22077.64	---	22326.47	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	62.213	---	55.558	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:45:16 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Первомайская, 7а

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00169028

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x1580

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.12.24	61.01	50.66	10.35	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
23.12.24	60.62	50.32	10.30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
24.12.24	60.99	50.43	10.56	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
25.12.24	60.85	50.32	10.53	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
26.12.24	60.39	49.99	10.40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
27.12.24	60.61	50.21	10.40	220.260	212.670	216.530	210.160	6.370	5.93	5.62	2.2490	0.0	24.0
28.12.24	60.11	49.95	10.16	359.420	346.810	353.450	342.730	10.720	5.35	4.99	3.5890	0.0	24.0
29.12.24	60.22	50.03	10.19	359.540	346.810	353.550	342.730	10.820	5.35	4.98	3.6030	0.0	24.0
30.12.24	60.90	50.39	10.51	359.670	346.960	353.540	342.850	10.690	5.34	4.98	3.7100	0.0	24.0
31.12.24	61.44	50.83	10.61	359.650	347.010	353.420	342.770	10.650	5.35	4.98	3.7470	0.0	24.0
01.01.25	60.88	50.51	10.37	359.650	347.090	353.580	342.970	10.610	5.35	4.99	3.6670	0.0	24.0
02.01.25	61.29	50.77	10.52	359.630	346.950	353.440	342.730	10.710	5.35	4.98	3.7120	0.0	24.0
03.01.25	60.96	50.62	10.34	359.620	346.800	353.480	342.610	10.870	5.34	4.98	3.6500	0.0	24.0
04.01.25	60.67	50.59	10.08	359.400	346.670	353.330	342.550	10.780	5.35	4.98	3.5570	0.0	24.0
05.01.25	60.80	50.69	10.11	359.660	346.820	353.540	342.650	10.890	5.35	4.98	3.5740	0.0	24.0
06.01.25	61.19	50.80	10.39	359.570	346.880	353.370	342.650	10.720	5.35	4.99	3.6670	0.0	24.0
07.01.25	61.11	50.51	10.60	359.640	346.830	353.460	342.690	10.770	5.35	4.98	3.7490	0.0	24.0
08.01.25	61.55	50.87	10.68	360.000	347.150	353.750	342.920	10.830	5.35	4.99	3.7760	0.0	24.0
09.01.25	60.55	50.26	10.29	359.810	346.810	353.750	342.660	11.090	5.38	5.01	3.6420	0.0	24.0
10.01.25	60.09	50.10	9.99	359.400	346.470	353.420	342.380	11.040	5.35	4.99	3.5270	0.0	24.0
11.01.25	60.09	50.18	9.91	359.300	346.490	353.320	342.410	10.910	5.35	4.99	3.5010	0.0	24.0
12.01.25	60.03	50.11	9.92	359.300	346.400	353.350	342.340	11.010	5.35	4.99	3.5050	0.0	24.0
13.01.25	60.88	50.58	10.30	359.670	346.980	353.540	342.860	10.680	5.35	4.98	3.6420	0.0	24.0
14.01.25	60.78	50.50	10.28	359.720	346.950	353.620	342.860	10.760	5.35	4.99	3.6370	0.0	24.0
15.01.25	61.67	51.11	10.56	359.770	347.000	353.530	342.680	10.850	5.35	4.99	3.7350	0.0	24.0
16.01.25	60.69	50.43	10.26	359.610	346.890	353.530	342.790	10.740	5.36	4.99	3.6230	0.0	24.0
17.01.25	61.17	50.60	10.57	359.660	346.980	353.480	342.840	10.640	5.35	4.99	3.7350	0.0	24.0
18.01.25	60.68	50.23	10.45	359.710	346.860	353.630	342.780	10.850	5.35	4.98	3.6970	0.0	24.0
19.01.25	61.00	50.55	10.45	359.850	346.920	353.690	342.790	10.900	5.35	4.99	3.6950	0.0	24.0
20.01.25	60.16	50.09	10.07	359.750	346.740	353.770	342.650	11.120	5.35	4.99	3.5590	0.0	24.0
Итого	---	---	---	8851.2	8536.9	8701.07	8435.05	266.020	---	---	89.7480	0.0	720.0
Среднее	60.77	50.44	10.33	---	---	---	---	---	5.63	5.29	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	0	0	0	0	0	0	0	0
20.01.25 24:00	35421.990	34268.110	34818.389	33859.530	363.2120	958.860	65.0	4310.0
Итого за период	35421.990	34268.110	34818.389	33859.530	363.2120	958.860	65.0	4310.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:03:17 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, Первомайская, 7а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ТЭМ-106
 № ПУ: 3060261
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер
 Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin,	Gmax,	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	2.95	70.8	10	---
2	50	3.125	75	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.12.24	1.567	203.13	205.76	-2.6	61.504	53.813	0.6	0.5	24.00
22.12.24	1.530	202.64	205.31	-2.7	61.023	53.495	0.6	0.5	24.00
23.12.24	1.519	202.66	205.32	-2.7	60.569	53.094	0.6	0.5	24.00
24.12.24	1.543	202.96	205.36	-2.4	60.939	53.360	0.6	0.5	24.00
25.12.24	1.553	203.05	205.45	-2.4	60.849	53.222	0.6	0.5	24.00
26.12.24	1.535	203.00	205.40	-2.4	60.303	52.761	0.6	0.5	24.00
27.12.24	1.541	202.98	205.35	-2.4	60.733	53.160	0.6	0.5	24.00
28.12.24	1.492	202.97	205.35	-2.4	60.059	52.728	0.6	0.5	24.00
29.12.24	1.493	202.89	205.26	-2.4	60.153	52.813	0.6	0.5	24.00
30.12.24	1.546	202.92	205.28	-2.4	60.836	53.240	0.6	0.5	24.00
31.12.24	1.572	202.92	205.27	-2.3	61.395	53.669	0.6	0.5	24.00
01.01.25	1.534	203.10	205.47	-2.4	60.873	53.341	0.6	0.5	24.00
02.01.25	1.556	202.98	205.33	-2.3	61.268	53.625	0.6	0.5	24.00
03.01.25	1.528	202.88	205.24	-2.4	60.897	53.387	0.6	0.5	24.00
04.01.25	1.493	202.86	205.20	-2.3	60.639	53.300	0.6	0.5	24.00
05.01.25	1.490	202.98	205.35	-2.4	60.760	53.442	0.6	0.5	24.00
06.01.25	1.529	202.90	205.25	-2.4	61.145	53.630	0.6	0.5	24.00
07.01.25	1.549	202.97	205.29	-2.3	61.025	53.412	0.6	0.5	24.00
08.01.25	1.584	203.13	205.48	-2.3	61.537	53.758	0.6	0.5	24.00
09.01.25	1.535	202.97	205.33	-2.4	60.515	52.974	0.6	0.5	24.00
10.01.25	1.488	202.75	205.07	-2.3	60.078	52.761	0.6	0.5	24.00
11.01.25	1.468	202.71	205.02	-2.3	60.052	52.832	0.6	0.5	24.00
12.01.25	1.452	202.64	204.96	-2.3	59.982	52.837	0.6	0.5	24.00
13.01.25	1.492	202.84	205.17	-2.3	60.836	53.501	0.6	0.5	24.00
14.01.25	1.480	202.90	205.21	-2.3	60.703	53.431	0.6	0.5	24.00
15.01.25	1.540	202.79	205.09	-2.3	61.641	54.066	0.6	0.5	24.00
16.01.25	1.506	202.84	205.16	-2.3	60.660	53.256	0.6	0.5	24.00
17.01.25	1.556	202.93	205.26	-2.3	61.117	53.472	0.6	0.5	24.00
18.01.25	1.544	203.00	205.32	-2.3	60.630	53.047	0.6	0.5	24.00
19.01.25	1.550	203.02	205.35	-2.3	60.955	53.342	0.6	0.5	24.00
20.01.25	1.495	203.00	205.31	-2.3	60.148	52.804	0.6	0.5	24.00
Итого	47.26	6290.3	6364.0	-73.6	---	---	---	---	744.00
Среднее	---	---	---	---	60.77	53.28	0.6	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.12.24 24:00	4049.9	557105.9	557773.9	74620.3
20.01.25 24:00	4097.1	563396.2	564137.8	75364.3
Итого за период	47.2	6290.3	6363.9	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:42:34 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, Салавата батыра, 5
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
 № ПУ: 800762
 Тип системы: А32-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	59.53	50.19	9.34	219.10	219.10	0.00	0.590	0.549	221.67	222.78	-1.11	2.045	24.000
22.12.24	55.89	47.56	8.33	219.21	219.21	0.00	0.590	0.549	221.53	222.47	-0.94	1.824	24.000
23.12.24	56.31	47.77	8.54	219.72	219.72	0	0.590	0.549	222.18	222.91	-0.73	1.874	24.000
24.12.24	59.94	50.34	9.60	219.97	219.97	0	0.590	0.549	222.90	223.37	-0.46	2.111	24.000
25.12.24	61.45	51.47	9.98	220.98	220.98	0	0.590	0.549	224.05	224.56	-0.51	2.203	24.000
26.12.24	59.63	50.16	9.47	221.54	221.54	0	0.590	0.549	224.43	224.97	-0.54	2.097	24.000
27.12.24	59.29	49.93	9.36	220.31	220.31	0	0.590	0.549	223.20	223.64	-0.44	2.060	24.000
28.12.24	57.43	48.57	8.86	217.26	217.26	0.00	0.590	0.549	219.92	220.41	-0.49	1.925	24.000
29.12.24	57.00	48.25	8.75	217.29	217.29	0	0.590	0.549	219.91	220.38	-0.47	1.899	24.000
30.12.24	57.62	48.63	8.99	217.38	217.38	0	0.590	0.549	220.07	220.53	-0.46	1.953	24.000
31.12.24	57.50	48.51	8.99	217.51	217.51	0.00	0.590	0.549	220.20	220.63	-0.43	1.953	24.000
01.01.25	57.49	48.56	8.93	216.96	216.96	0.00	0.590	0.549	219.66	220.06	-0.40	1.937	24.000
02.01.25	57.55	48.62	8.93	216.76	216.76	0	0.590	0.549	219.52	219.81	-0.29	1.936	24.000
03.01.25	57.76	48.93	8.83	216.77	216.77	0	0.590	0.549	219.56	219.84	-0.28	1.913	24.000
04.01.25	57.83	49.10	8.73	217.10	217.10	0	0.590	0.549	219.91	220.18	-0.27	1.895	24.000
05.01.25	57.76	49.20	8.56	217.26	217.26	0	0.590	0.549	219.99	220.43	-0.44	1.857	24.000
06.01.25	57.89	49.19	8.70	217.00	217.00	0	0.590	0.549	219.72	220.18	-0.46	1.887	24.000
07.01.25	57.50	48.69	8.81	217.22	217.22	0	0.590	0.549	219.91	220.36	-0.45	1.911	24.000
08.01.25	57.61	48.76	8.85	217.40	217.40	0.00	0.590	0.549	220.09	220.55	-0.46	1.924	24.000
09.01.25	57.45	48.66	8.79	215.55	215.57	-0.01	0.590	0.549	218.15	218.74	-0.59	1.894	23.917
10.01.25	56.01	47.57	8.44	213.80	213.80	-0.00	0.590	0.549	216.64	216.42	0.22	1.803	23.950
11.01.25	54.85	46.83	8.02	215.39	215.39	0	0.590	0.549	217.87	218.22	-0.35	1.726	24.000
12.01.25	53.88	46.15	7.73	215.66	215.66	0	0.590	0.549	217.98	218.48	-0.51	1.665	24.000
13.01.25	54.32	46.25	8.07	215.37	215.37	0	0.590	0.549	217.63	218.30	-0.67	1.736	24.000
14.01.25	54.90	46.68	8.22	215.21	215.21	0	0.590	0.549	217.42	218.29	-0.87	1.767	24.000
15.01.25	54.83	46.61	8.22	215.38	215.25	0.12	0.590	0.549	217.71	218.20	-0.48	1.776	24.000
16.01.25	54.84	46.56	8.28	216.29	216.26	0.02	0.590	0.549	218.83	219.02	-0.19	1.790	24.000
17.01.25	59.51	49.89	9.62	216.59	216.59	0	0.590	0.549	219.65	219.68	-0.03	2.082	24.000
18.01.25	58.77	49.36	9.41	216.22	216.22	0	0.590	0.549	219.13	219.31	-0.18	2.032	24.000
19.01.25	59.85	50.21	9.64	216.31	216.31	0.00	0.590	0.549	219.32	219.52	-0.20	2.082	24.000
20.01.25	59.87	50.36	9.51	216.60	216.60	0	0.590	0.549	219.63	219.80	-0.17	2.057	24.000
Итого	---	---	---	6735.09	6734.96	0.13	---	---	6818.36	6832.02	-13.66	59.616	743.867
Среднее	57.49	48.63	8.85	---	---	---	0.590	0.549	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:06:00 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТС Пульсар ДУ-32, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Салавата батыра, 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: 378

№ ПУ: 04299129

Система: 1

ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.12.24	57.7	49.7	48.559	0.384	24.00
22.12.24	55.1	47.7	48.547	0.356	24.00
23.12.24	57.3	49.3	48.582	0.385	24.00
24.12.24	60.3	51.5	48.662	0.424	24.00
25.12.24	60.1	51.4	49.023	0.421	24.00
26.12.24	59.0	50.6	48.785	0.406	24.00
27.12.24	58.1	50.0	49.080	0.390	24.00
28.12.24	56.6	49.0	49.102	0.367	24.00
29.12.24	56.8	49.0	49.107	0.373	24.00
30.12.24	57.3	49.5	49.791	0.382	24.00
31.12.24	57.1	49.4	50.445	0.381	24.00
01.01.25	57.1	49.5	50.473	0.377	24.00
02.01.25	57.1	49.6	50.469	0.377	24.00
03.01.25	57.4	49.8	49.826	0.372	24.00
04.01.25	57.4	49.8	49.186	0.367	24.00
05.01.25	57.3	49.8	49.217	0.364	24.00
06.01.25	57.4	49.8	49.232	0.368	24.00
07.01.25	57.0	49.3	49.238	0.371	24.00
08.01.25	57.3	49.4	49.227	0.379	24.00
09.01.25	56.2	48.6	48.502	0.362	24.00
10.01.25	55.2	48.0	48.352	0.346	24.00
11.01.25	54.3	47.4	48.592	0.333	24.00
12.01.25	53.0	46.3	48.623	0.321	24.00
13.01.25	54.5	47.3	48.662	0.346	24.00
14.01.25	54.5	47.3	48.635	0.348	24.00
15.01.25	54.3	47.1	48.748	0.347	24.00
16.01.25	56.4	48.6	48.770	0.373	24.00
17.01.25	58.6	50.3	48.828	0.399	24.00
18.01.25	59.0	50.5	48.869	0.408	24.00
19.01.25	59.2	50.8	48.977	0.405	24.00
20.01.25	59.5	51.2	49.098	0.401	24.00
Итого	---	---	1521.205	11.634	744.00
Среднее	57.0	49.3	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.12.24 24:00	24487.600	240.273	16486.000
20.01.25 24:00	26008.805	251.907	17230.000
Итого за период	1521.205	11.634	744.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:41:21 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 2а

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА707

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.74	61.49	377.77	54.22	375.48	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.71	60.74	377.57	53.56	375.33	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	2.41	57.19	376.62	50.78	374.24	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.62	59.30	376.11	52.31	373.79	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	2.85	62.17	375.61	54.56	373.34	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.87	62.53	375.69	54.89	373.42	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	2.77	61.40	375.87	54.01	373.62	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	2.59	59.38	376.22	52.49	373.86	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	2.56	59.28	376.36	52.48	374.07	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	2.53	58.88	376.36	52.15	374.07	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	2.56	58.90	376.39	52.07	374.10	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	2.57	59.04	376.56	52.20	374.26	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	2.56	59.31	376.48	52.49	374.21	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	2.56	59.07	376.58	52.27	374.36	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	2.57	59.63	376.40	52.79	374.16	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	2.50	59.12	376.44	52.47	374.26	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	2.50	59.10	376.46	52.45	374.31	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	2.50	58.85	376.74	52.20	374.44	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	2.56	58.97	376.77	52.16	374.50	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	2.58	58.97	377.05	52.12	374.79	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	2.55	58.51	377.02	51.73	374.78	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	2.44	57.87	377.70	51.40	375.46	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	2.30	55.91	379.09	49.84	376.88	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	2.29	55.85	379.12	49.80	376.80	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	2.32	55.85	379.10	49.72	376.55	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.34	56.09	379.15	49.91	376.67	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	2.36	56.14	379.14	49.90	376.66	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	2.55	58.30	378.78	51.56	376.45	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	2.78	61.19	378.57	53.84	376.26	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.77	61.21	378.49	53.89	376.19	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	2.77	61.37	378.45	54.04	376.23	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	79.58	---	11694.66	---	11623.54	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	59.084	---	52.268	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:45:34 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 7

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00166279

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0хСВБВ

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	59.43	47.32	12.11	229.860	225.450	226.110	223.090	3.020	6.20	6.00	2.7360	0.0	24.0
22.12.24	56.04	45.13	10.91	228.740	224.580	225.380	222.420	2.960	6.20	6.00	2.4550	0.0	24.0
23.12.24	58.21	46.36	11.85	228.780	224.430	225.180	222.150	3.030	6.20	6.00	2.6650	0.0	24.0
24.12.24	60.96	48.02	12.94	228.880	224.300	224.940	221.900	3.040	6.20	6.00	2.9090	0.0	24.0
25.12.24	61.22	48.29	12.93	228.920	224.370	224.950	221.970	2.980	6.20	6.00	2.9070	0.0	24.0
26.12.24	60.18	47.60	12.58	228.850	224.440	225.010	222.040	2.970	6.20	6.00	2.8230	0.0	24.0
27.12.24	58.14	46.44	11.70	228.750	224.480	225.180	222.190	2.990	6.20	6.00	2.6320	0.0	24.0
28.12.24	58.06	46.51	11.55	228.700	224.370	225.100	222.120	2.980	6.20	6.00	2.6000	0.0	24.0
29.12.24	57.69	46.24	11.45	228.610	224.310	225.010	222.150	2.860	6.20	6.00	2.5720	0.0	24.0
30.12.24	57.70	46.11	11.59	228.600	224.310	225.030	222.150	2.880	6.20	6.00	2.6050	0.0	24.0
31.12.24	57.86	46.24	11.62	228.770	224.480	225.170	222.320	2.850	6.20	6.00	2.6150	0.0	24.0
01.01.25	58.12	46.48	11.64	228.820	224.480	225.220	222.230	2.990	6.20	6.00	2.6190	0.0	24.0
02.01.25	57.88	46.34	11.54	228.830	224.510	225.230	222.310	2.920	6.20	6.00	2.5950	0.0	24.0
03.01.25	58.44	46.87	11.57	228.930	224.610	225.330	222.210	3.120	6.20	6.00	2.6030	0.0	24.0
04.01.25	57.92	46.73	11.19	228.860	224.610	225.290	222.270	3.020	6.20	6.00	2.5160	0.0	24.0
05.01.25	57.90	46.78	11.12	228.820	224.490	225.220	222.090	3.130	6.20	6.00	2.5000	0.0	24.0
06.01.25	57.66	46.49	11.17	228.990	224.690	225.420	222.360	3.060	6.20	6.00	2.5130	0.0	24.0
07.01.25	57.77	46.33	11.44	228.910	224.590	225.310	222.430	2.880	6.20	6.00	2.5760	0.0	24.0
08.01.25	57.78	46.27	11.51	228.890	224.560	225.290	222.400	2.890	6.20	6.00	2.5880	0.0	24.0
09.01.25	57.33	45.97	11.36	228.810	224.530	225.300	222.350	2.950	6.20	6.00	2.5550	0.0	24.0
10.01.25	56.63	45.82	10.81	229.220	224.990	225.820	222.750	3.070	6.20	6.00	2.4370	0.0	24.0
11.01.25	54.80	44.66	10.14	229.750	225.660	226.630	223.500	3.130	6.20	6.00	2.2900	0.0	24.0
12.01.25	54.71	44.63	10.08	229.740	225.640	226.560	223.480	3.080	6.20	6.00	2.2790	0.0	24.0
13.01.25	54.73	44.46	10.27	229.650	225.520	226.470	223.360	3.110	6.20	6.00	2.3240	0.0	24.0
14.01.25	54.95	44.57	10.38	229.680	225.540	226.550	223.380	3.170	6.20	6.00	2.3500	0.0	24.0
15.01.25	55.00	44.51	10.49	229.590	225.460	226.460	223.300	3.160	6.20	6.00	2.3730	0.0	24.0
16.01.25	57.25	45.93	11.32	229.720	225.450	226.190	223.200	2.990	6.20	6.00	2.5560	0.0	24.0
17.01.25	59.95	47.56	12.39	230.040	225.580	226.200	223.180	3.020	6.20	6.00	2.7970	0.0	24.0
18.01.25	59.97	47.58	12.39	230.060	225.570	226.220	223.170	3.050	6.20	6.00	2.7990	0.0	24.0
19.01.25	60.13	47.78	12.35	230.190	225.750	226.350	223.350	3.000	6.20	6.00	2.7950	0.0	24.0
20.01.25	60.14	47.99	12.15	230.200	225.810	226.360	223.410	2.950	6.20	6.00	2.7480	0.0	24.0
Итого	---	---	---	7105.160	6971.560	6994.480	6901.230	93.250	---	---	80.3320	0.0	744.0
Среднее	57.88	46.38	11.50	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	19530.950	16334.550	16411.270	16181.929	161.8810	229.340	1223.0	1740.0
20.01.25 24:00	26636.110	23306.110	23405.750	23083.160	242.2130	322.590	1223.0	2484.0
Итого за период	7105.160	6971.560	6994.480	6901.231	80.3320	93.250	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:02:06 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 12а

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00166946

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xВ242

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	59.08	47.04	12.04	204.400	200.030	201.110	197.920	3.190	5.63	5.66	2.4170	0.0	24.0
22.12.24	55.69	44.81	10.88	202.870	198.670	199.990	196.750	3.240	5.66	5.68	2.1690	0.0	24.0
23.12.24	57.79	45.93	11.86	202.700	198.460	199.570	196.450	3.120	5.63	5.67	2.3600	0.0	24.0
24.12.24	60.55	47.50	13.05	203.290	198.790	199.820	196.660	3.160	5.59	5.64	2.6020	0.0	24.0
25.12.24	60.85	47.70	13.15	203.110	198.610	199.620	196.450	3.170	5.57	5.62	2.6190	0.0	24.0
26.12.24	59.78	47.10	12.68	203.240	198.870	199.880	196.710	3.170	5.57	5.62	2.5330	0.0	24.0
27.12.24	57.80	45.95	11.85	202.980	198.620	199.840	196.630	3.210	5.60	5.64	2.3620	0.0	24.0
28.12.24	57.71	46.07	11.64	203.030	198.760	199.910	196.840	3.070	5.66	5.70	2.3200	0.0	24.0
29.12.24	57.32	45.81	11.51	202.820	198.600	199.700	196.680	3.020	5.71	5.75	2.2940	0.0	24.0
30.12.24	57.34	45.62	11.72	202.900	198.580	199.780	196.660	3.120	5.72	5.76	2.3380	0.0	24.0
31.12.24	57.49	45.79	11.70	202.960	198.710	199.840	196.790	3.050	5.73	5.77	2.3340	0.0	24.0
01.01.25	57.74	46.03	11.71	203.190	198.940	200.070	197.020	3.050	5.72	5.76	2.3380	0.0	24.0
02.01.25	57.50	45.93	11.57	204.880	200.500	201.740	198.530	3.210	5.73	5.77	2.3280	0.0	24.0
03.01.25	58.05	46.84	11.21	212.580	208.260	209.220	206.100	3.120	5.72	5.75	2.3420	0.0	24.0
04.01.25	57.54	46.66	10.88	211.250	206.800	208.020	204.640	3.380	5.73	5.76	2.2590	0.0	24.0
05.01.25	57.51	46.49	11.02	206.000	201.770	202.880	199.750	3.130	5.66	5.70	2.2330	0.0	24.0
06.01.25	57.28	46.02	11.26	203.150	198.900	200.030	196.980	3.050	5.64	5.67	2.2470	0.0	24.0
07.01.25	57.39	45.69	11.70	203.160	198.910	200.040	196.990	3.050	5.64	5.68	2.3370	0.0	24.0
08.01.25	57.39	45.64	11.75	203.400	199.150	200.280	197.230	3.050	5.64	5.67	2.3460	0.0	24.0
09.01.25	56.94	45.41	11.53	203.280	199.020	200.220	197.110	3.110	5.63	5.67	2.3050	0.0	24.0
10.01.25	56.31	45.48	10.83	207.700	203.460	204.650	201.440	3.210	5.64	5.67	2.2110	0.0	24.0
11.01.25	54.43	44.17	10.26	204.080	199.960	201.200	198.040	3.160	5.66	5.69	2.0640	0.0	24.0
12.01.25	54.36	44.05	10.31	203.810	199.750	200.940	197.860	3.080	5.67	5.69	2.0680	0.0	24.0
13.01.25	54.37	43.83	10.54	203.930	199.780	201.060	197.970	3.090	5.66	5.69	2.1150	0.0	24.0
14.01.25	54.59	43.99	10.60	204.420	200.270	201.540	198.360	3.180	5.73	5.76	2.1340	0.0	24.0
15.01.25	54.64	43.94	10.70	203.590	199.480	200.710	197.560	3.150	5.77	5.79	2.1440	0.0	24.0
16.01.25	56.81	45.24	11.57	203.590	199.300	200.530	197.310	3.220	5.75	5.79	2.3160	0.0	24.0
17.01.25	59.55	46.87	12.68	204.110	199.700	200.750	197.540	3.210	5.72	5.78	2.5400	0.0	24.0
18.01.25	59.57	46.90	12.67	203.870	199.510	200.510	197.350	3.160	5.72	5.78	2.5370	0.0	24.0
19.01.25	59.73	47.15	12.58	204.470	199.950	201.110	197.790	3.320	5.71	5.77	2.5260	0.0	24.0
20.01.25	59.74	47.60	12.14	208.370	203.970	205.010	201.810	3.200	5.71	5.76	2.4830	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6337.130	6204.078	6239.570	6141.920	97.650	---	---	72.2210	0.0	744.0
Среднее	57.51	45.91	11.59	---	---	---	---	---	5.67	5.71	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	16803.000	16470.310	16582.090	16321.710	154.0010	260.380	0.0	2531.0
20.01.25 24:00	23140.130	22674.389	22821.660	22463.630	226.2220	358.030	0.0	3275.0
Итого за период	6337.130	6204.078	6239.570	6141.920	72.2210	97.650	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:01:27 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 14а

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00169005

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0хD931

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	59.21	49.76	9.45	310.770	313.570	305.790	309.980	-4.190	5.99	6.03	2.8850	0.0	24.0
22.12.24	55.81	47.31	8.50	308.730	311.340	304.220	307.980	-3.760	5.98	6.02	2.5830	0.0	24.0
23.12.24	57.94	48.70	9.24	308.490	311.490	303.680	308.010	-4.330	5.97	6.02	2.8010	0.0	24.0
24.12.24	60.71	50.52	10.19	309.140	311.570	303.920	307.850	-3.930	5.96	6.02	3.0930	0.0	24.0
25.12.24	61.00	50.78	10.22	309.130	311.720	303.880	307.950	-4.070	5.94	6.00	3.1030	0.0	24.0
26.12.24	59.93	50.06	9.87	308.970	311.550	303.930	307.950	-4.020	5.94	5.99	2.9940	0.0	24.0
27.12.24	57.93	48.73	9.20	309.000	311.640	304.250	308.200	-3.950	5.95	5.99	2.7930	0.0	24.0
28.12.24	57.85	48.79	9.06	308.820	311.490	304.020	308.090	-4.070	6.01	6.06	2.7480	0.0	24.0
29.12.24	57.47	48.46	9.01	308.780	311.510	303.980	308.150	-4.170	6.05	6.10	2.7320	0.0	24.0
30.12.24	57.48	48.34	9.14	308.610	311.120	303.840	307.760	-3.920	6.06	6.11	2.7750	0.0	24.0
31.12.24	57.63	48.49	9.14	308.980	311.670	304.190	308.310	-4.120	6.07	6.12	2.7760	0.0	24.0
01.01.25	57.88	48.71	9.17	309.210	311.890	304.410	308.470	-4.060	6.07	6.12	2.7860	0.0	24.0
02.01.25	57.64	48.60	9.04	310.460	313.520	305.670	310.100	-4.430	6.08	6.12	2.7580	0.0	24.0
03.01.25	58.19	49.33	8.86	318.010	320.950	312.970	317.350	-4.380	6.08	6.12	2.7720	0.0	24.0
04.01.25	57.68	49.07	8.61	316.650	319.740	311.750	316.140	-4.390	6.08	6.12	2.6790	0.0	24.0
05.01.25	57.65	48.94	8.71	311.870	314.820	307.070	311.220	-4.150	6.01	6.06	2.6730	0.0	24.0
06.01.25	57.42	48.56	8.86	309.280	311.880	304.530	308.490	-3.960	5.97	6.03	2.6950	0.0	24.0
07.01.25	57.54	48.41	9.13	309.030	312.170	304.230	308.810	-4.580	5.97	6.03	2.7730	0.0	24.0
08.01.25	57.54	48.41	9.13	309.440	312.230	304.640	308.850	-4.210	5.98	6.03	2.7740	0.0	24.0
09.01.25	57.08	48.15	8.93	309.050	311.920	304.370	308.580	-4.210	5.98	6.03	2.7120	0.0	24.0
10.01.25	56.43	47.96	8.47	313.580	316.630	308.960	313.220	-4.260	5.99	6.03	2.6110	0.0	24.0
11.01.25	54.56	46.58	7.98	310.420	313.520	306.100	310.400	-4.300	5.99	6.03	2.4390	0.0	24.0
12.01.25	54.48	46.47	8.01	310.180	313.170	305.860	310.050	-4.190	5.99	6.03	2.4460	0.0	24.0
13.01.25	54.50	46.36	8.14	310.320	313.240	306.000	310.120	-4.120	5.98	6.03	2.4880	0.0	24.0
14.01.25	54.72	46.45	8.27	306.200	309.410	301.950	306.340	-4.390	6.00	6.06	2.4930	0.0	24.0
15.01.25	54.77	46.52	8.25	312.650	315.600	308.330	312.480	-4.150	6.07	6.13	2.5370	0.0	24.0
16.01.25	56.96	48.02	8.94	312.460	315.300	307.820	311.910	-4.090	6.09	6.15	2.7440	0.0	24.0
17.01.25	59.70	49.89	9.81	312.840	315.750	307.800	312.150	-4.350	6.09	6.15	3.0140	0.0	24.0
18.01.25	59.72	49.96	9.76	312.550	315.480	307.500	311.880	-4.380	6.09	6.15	2.9960	0.0	24.0
19.01.25	59.87	50.20	9.67	313.390	316.080	308.190	312.340	-4.150	6.09	6.15	2.9770	0.0	24.0
20.01.25	59.89	50.48	9.41	317.200	319.960	311.920	316.120	-4.200	6.09	6.15	2.9300	0.0	24.0
Итого	---	---	---	9634.208	9721.929	9485.770	9615.250	-129.480	---	---	85.5800	0.0	744.0
Среднее	57.65	48.61	9.03	---	---	---	---	---	6.02	6.07	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	25829.510	26085.160	25491.119	25830.110	187.7780	-338.990	189.0	2774.0
20.01.25 24:00	35463.719	35807.090	34976.889	35445.360	273.3580	-468.470	189.0	3518.0
Итого за период	9634.208	9721.929	9485.770	9615.250	85.5800	-129.480	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:01:19 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО1.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 16

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ7-04.1

№ ПУ: 20123889

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x0F07

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.12.24	58.46	46.89	н/д	11.57	4.95	4.92	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
22.12.24	55.10	44.76	н/д	10.34	4.93	4.91	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
23.12.24	57.15	45.91	н/д	11.23	4.93	4.91	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
24.12.24	59.87	47.59	н/д	12.28	4.93	4.91	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
25.12.24	59.36	47.37	н/д	11.99	4.91	4.89	н/д	70.325	69.987	н/д	69.182	69.262	н/д	-0.080	0.829	н/д	24	0
26.12.24	59.13	47.26	н/д	11.87	4.90	4.88	н/д	189.870	189.012	н/д	186.813	187.067	н/д	-0.254	2.218	н/д	24	0
27.12.24	57.19	46.08	н/д	11.10	4.90	4.88	н/д	189.905	189.077	н/д	187.044	187.231	н/д	-0.187	2.076	н/д	24	0
28.12.24	57.10	46.17	н/д	10.94	4.97	4.95	н/д	189.863	189.075	н/д	187.010	187.225	н/д	-0.215	2.044	н/д	24	0
29.12.24	56.72	45.91	н/д	10.81	5.01	4.99	н/д	189.673	188.980	н/д	186.862	187.145	н/д	-0.283	2.020	н/д	24	0
30.12.24	56.74	45.71	н/д	11.02	5.02	5.00	н/д	189.753	189.053	н/д	186.932	187.239	н/д	-0.307	2.060	н/д	24	0
31.12.24	56.88	45.81	н/д	11.07	5.03	5.01	н/д	189.720	189.030	н/д	186.891	187.207	н/д	-0.315	2.068	н/д	24	0
01.01.25	57.13	46.07	н/д	11.06	5.03	5.01	н/д	189.788	189.063	н/д	186.932	187.217	н/д	-0.286	2.067	н/д	24	0
02.01.25	56.89	45.92	н/д	10.98	5.04	5.01	н/д	190.245	189.515	н/д	187.409	187.678	н/д	-0.268	2.056	н/д	24	0
03.01.25	57.43	46.54	н/д	10.89	5.04	5.01	н/д	192.413	191.678	н/д	189.473	189.769	н/д	-0.296	2.063	н/д	24	0
04.01.25	56.93	46.35	н/д	10.58	5.04	5.01	н/д	192.048	191.330	н/д	189.172	189.443	н/д	-0.271	2.001	н/д	24	0
05.01.25	56.91	46.27	н/д	10.64	4.98	4.95	н/д	190.568	189.857	н/д	187.714	187.980	н/д	-0.265	1.996	н/д	24	0
06.01.25	56.89	45.96	н/д	10.73	4.93	4.91	н/д	189.863	189.135	н/д	187.052	187.296	н/д	-0.245	2.007	н/д	24	0
07.01.25	56.80	45.80	н/д	11.00	4.94	4.92	н/д	189.913	189.165	н/д	187.088	187.340	н/д	-0.252	2.058	н/д	24	0
08.01.25	56.79	45.76	н/д	11.04	4.93	4.91	н/д	189.932	189.182	н/д	187.102	187.365	н/д	-0.263	2.064	н/д	24	0
09.01.25	56.35	45.47	н/д	10.88	4.93	4.91	н/д	190.072	189.280	н/д	187.292	187.486	н/д	-0.194	2.036	н/д	24	0
10.01.25	55.73	45.39	н/д	10.34	4.94	4.91	н/д	191.145	190.357	н/д	188.395	188.551	н/д	-0.156	1.948	н/д	24	0
11.01.25	53.88	44.18	н/д	9.69	4.93	4.91	н/д	189.970	189.380	н/д	187.416	187.683	н/д	-0.267	1.816	н/д	24	0
12.01.25	53.81	44.12	н/д	9.69	4.94	4.91	н/д	189.902	189.345	н/д	187.354	187.659	н/д	-0.305	1.815	н/д	24	0
13.01.25	53.82	43.97	н/д	9.85	4.93	4.91	н/д	190.200	189.520	н/д	187.650	187.842	н/д	-0.192	1.847	н/д	24	0
14.01.25	54.04	44.07	н/д	9.97	5.00	4.98	н/д	190.182	189.540	н/д	187.613	187.852	н/д	-0.239	1.869	н/д	24	0
15.01.25	54.08	43.98	н/д	10.10	5.04	5.01	н/д	189.818	189.140	н/д	187.255	187.467	н/д	-0.212	1.891	н/д	24	0
16.01.25	56.18	45.33	н/д	10.86	5.06	5.03	н/д	189.690	188.943	н/д	186.923	187.160	н/д	-0.237	2.029	н/д	24	0
17.01.25	58.91	47.01	н/д	11.90	5.06	5.04	н/д	189.833	188.890	н/д	186.801	186.960	н/д	-0.159	2.222	н/д	24	0
18.01.25	58.94	47.06	н/д	11.89	5.06	5.03	н/д	189.758	188.835	н/д	186.724	186.905	н/д	-0.181	2.219	н/д	24	0
19.01.25	59.09	47.21	н/д	11.88	5.05	5.03	н/д	189.842	188.945	н/д	186.787	186.999	н/д	-0.211	2.219	н/д	24	0
20.01.25	59.11	47.55	н/д	11.56	5.06	5.03	н/д	190.980	190.188	н/д	187.918	188.194	н/д	-0.276	2.172	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	5015.271	4995.502	---	4940.804	4947.222	---	-6.416	53.710	---	744	0
Среднее	56.70	45.83	---	10.87	4.98	4.96	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.12.24 24:00	8243.227	8218.548	0.000	8129.671	8150.907	0.000	-21.235	97.801	0.000	1380	1
20.01.25 24:00	13258.495	13214.050	0.000	13070.478	13098.130	0.000	-27.651	151.511	0.000	2124	1
Итого за период	5015.268	4995.502	0.000	4940.807	4947.223	0.000	-6.416	53.710	0.000	744	0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:49:58 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tjm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 19
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Вплёт ТСРВ-024М
 № ПУ: 901534
 Тип системы: А32-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	60.12	47.01	13.11	201.67	203.01	-1.34	0.5	0.5	205.08	205.15	-0.07	2.575	24.00
22.12.24	56.66	44.98	11.68	200.98	202.32	-1.34	0.5	0.5	204.02	204.27	-0.25	2.282	24.00
23.12.24	56.92	44.90	12.02	200.81	202.13	-1.32	0.5	0.5	203.87	204.07	-0.20	2.348	24.00
24.12.24	60.34	46.83	13.51	200.53	201.86	-1.32	0.5	0.5	203.95	203.96	-0.02	2.643	24.00
25.12.24	61.77	47.67	14.10	200.54	201.85	-1.31	0.5	0.5	204.11	204.03	0.07	2.761	24.00
26.12.24	60.16	46.78	13.38	200.60	201.92	-1.32	0.5	0.5	204.00	204.03	-0.03	2.618	24.00
27.12.24	58.82	46.18	12.64	200.71	202.03	-1.32	0.5	0.5	203.97	204.09	-0.12	2.470	24.00
28.12.24	58.08	45.73	12.35	200.72	202.02	-1.31	0.5	0.5	203.89	204.04	-0.14	2.415	24.00
29.12.24	57.77	45.61	12.16	200.69	201.96	-1.28	0.5	0.5	203.83	203.97	-0.14	2.376	24.00
30.12.24	57.76	45.48	12.28	200.68	201.97	-1.29	0.5	0.5	203.83	203.96	-0.14	2.402	24.00
31.12.24	57.78	45.45	12.33	200.78	202.09	-1.30	0.6	0.5	203.93	204.08	-0.14	2.413	24.00
01.01.25	58.01	45.68	12.33	200.77	202.11	-1.35	0.6	0.5	203.94	204.12	-0.18	2.410	24.00
02.01.25	57.90	45.64	12.26	200.83	202.13	-1.31	0.6	0.5	203.99	204.14	-0.15	2.398	24.00
03.01.25	58.28	46.06	12.22	200.91	202.25	-1.34	0.6	0.5	204.11	204.30	-0.18	2.390	24.00
04.01.25	58.17	46.12	12.05	200.97	202.25	-1.29	0.6	0.5	204.16	204.30	-0.14	2.357	24.00
05.01.25	57.77	45.94	11.83	201.16	202.18	-1.02	0.5	0.5	204.31	204.21	0.10	2.328	24.00
06.01.25	57.78	45.86	11.92	201.48	202.33	-0.85	0.5	0.5	204.64	204.36	0.28	2.358	24.00
07.01.25	57.70	45.55	12.15	201.40	202.27	-0.86	0.5	0.5	204.55	204.27	0.29	2.403	24.00
08.01.25	57.73	45.44	12.29	201.32	202.17	-0.85	0.5	0.5	204.47	204.16	0.31	2.431	24.00
09.01.25	57.39	45.37	12.02	201.33	202.17	-0.83	0.5	0.5	204.45	204.15	0.30	2.377	24.00
10.01.25	57.44	45.52	11.92	201.45	202.25	-0.80	0.5	0.5	204.57	204.25	0.32	2.360	24.00
11.01.25	54.80	44.01	10.79	202.47	203.29	-0.82	0.5	0.5	205.34	205.17	0.17	2.144	24.00
12.01.25	54.83	43.98	10.85	202.46	203.26	-0.80	0.5	0.5	205.33	205.14	0.19	2.158	24.00
13.01.25	54.49	43.62	10.87	202.40	203.18	-0.78	0.5	0.5	205.24	205.02	0.21	2.161	24.00
14.01.25	55.04	43.84	11.20	202.39	203.18	-0.79	0.5	0.5	205.28	205.04	0.24	2.228	24.00
15.01.25	54.96	43.75	11.21	202.35	203.12	-0.77	0.6	0.5	205.24	204.98	0.26	2.230	24.00
16.01.25	55.63	44.06	11.57	202.23	203.04	-0.81	0.6	0.6	205.18	204.92	0.26	2.299	24.00
17.01.25	59.93	46.60	13.33	202.17	203.02	-0.85	0.6	0.6	205.57	205.12	0.45	2.652	24.00
18.01.25	59.98	46.63	13.35	202.10	202.94	-0.83	0.6	0.6	205.50	205.04	0.47	2.654	24.00
19.01.25	60.09	46.79	13.30	202.27	203.08	-0.81	0.6	0.6	205.69	205.20	0.49	2.648	24.00
20.01.25	60.11	47.05	13.06	202.38	203.17	-0.79	0.6	0.6	205.80	205.31	0.49	2.602	24.00
Итого	---	---	---	6243.54	6276.57	-33.03	---	---	6341.84	6338.84	3.00	74.892	744.00
Среднее	57.88	45.62	12.26	---	---	---	0.5	0.5	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мгс	Q, (Гкал)
20.12.24 24:00	-239870.73	7666.460
20.01.25 24:00	-239903.76	7741.352
Итого за период	-33.03	74.892

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:02:28 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 21

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00167000

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xЕ5DB

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	59.56	48.92	10.64	379.880	376.710	373.710	372.460	1.250	6.29	6.00	3.9740	0.0	24.0
22.12.24	56.15	46.58	9.57	377.670	374.980	372.150	371.140	1.010	6.28	6.00	3.5560	0.0	24.0
23.12.24	58.32	47.84	10.48	377.760	374.840	371.840	370.780	1.060	6.28	6.00	3.8910	0.0	24.0
24.12.24	61.09	49.63	11.46	378.170	374.840	371.690	370.510	1.180	6.27	6.00	4.2550	0.0	24.0
25.12.24	61.37	49.87	11.50	378.230	374.880	371.700	370.530	1.170	6.25	6.00	4.2680	0.0	24.0
26.12.24	60.30	49.19	11.11	378.180	374.880	371.940	370.560	1.380	6.24	6.00	4.1260	0.0	24.0
27.12.24	58.28	47.93	10.35	377.880	374.900	371.960	370.850	1.110	6.25	6.00	3.8420	0.0	24.0
28.12.24	58.20	48.00	10.20	377.700	374.740	371.770	370.660	1.110	6.31	6.00	3.7890	0.0	24.0
29.12.24	57.82	47.73	10.09	377.590	374.730	371.820	370.650	1.170	6.35	6.00	3.7500	0.0	24.0
30.12.24	57.84	47.57	10.27	377.560	374.670	371.780	370.680	1.100	6.36	6.00	3.8140	0.0	24.0
31.12.24	57.99	47.68	10.31	377.950	374.990	372.110	370.920	1.190	6.37	6.00	3.8350	0.0	24.0
01.01.25	58.24	47.96	10.28	378.050	375.070	372.080	370.990	1.090	6.37	6.00	3.8220	0.0	24.0
02.01.25	58.00	47.75	10.25	378.050	375.060	372.230	370.980	1.250	6.38	6.00	3.8100	0.0	24.0
03.01.25	58.55	48.32	10.23	378.500	375.460	372.500	371.380	1.120	6.37	6.00	3.8070	0.0	24.0
04.01.25	58.04	48.09	9.95	378.280	375.340	372.410	371.260	1.150	6.38	6.00	3.7050	0.0	24.0
05.01.25	58.02	48.11	9.91	378.190	375.250	372.360	371.170	1.190	6.31	6.00	3.6890	0.0	24.0
06.01.25	57.79	47.83	9.96	378.370	375.420	372.610	371.340	1.270	6.28	6.00	3.7040	0.0	24.0
07.01.25	57.91	47.68	10.23	378.210	375.200	372.420	371.120	1.300	6.28	6.00	3.8030	0.0	24.0
08.01.25	57.90	47.60	10.30	378.070	375.070	372.310	370.990	1.320	6.28	6.00	3.8300	0.0	24.0
09.01.25	57.44	47.31	10.13	377.920	374.990	372.150	371.020	1.130	6.28	6.00	3.7670	0.0	24.0
10.01.25	56.75	47.14	9.61	378.650	375.830	373.030	371.880	1.150	6.28	6.00	3.5810	0.0	24.0
11.01.25	54.90	45.92	8.98	379.580	376.930	374.300	373.130	1.170	6.29	6.00	3.3570	0.0	24.0
12.01.25	54.83	45.86	8.97	379.450	376.940	374.170	373.260	0.910	6.28	6.00	3.3510	0.0	24.0
13.01.25	54.85	45.72	9.13	379.310	376.810	374.010	373.150	0.860	6.28	6.00	3.4130	0.0	24.0
14.01.25	55.06	45.80	9.26	379.400	376.840	374.120	373.160	0.960	6.35	6.00	3.4630	0.0	24.0
15.01.25	55.11	45.77	9.34	379.230	376.700	373.950	373.030	0.920	6.38	6.00	3.4930	0.0	24.0
16.01.25	57.35	47.22	10.13	379.690	376.920	373.960	372.920	1.040	6.40	6.00	3.7880	0.0	24.0
17.01.25	60.08	49.00	11.08	380.380	377.230	374.140	372.920	1.220	6.40	6.00	4.1420	0.0	24.0
18.01.25	60.10	49.03	11.07	380.360	377.100	374.120	372.780	1.340	6.40	6.00	4.1370	0.0	24.0
19.01.25	60.25	49.23	11.02	380.770	377.450	374.470	373.130	1.340	6.39	6.00	4.1240	0.0	24.0
20.01.25	60.26	49.46	10.80	380.790	377.580	374.480	373.260	1.220	6.39	6.00	4.0430	0.0	24.0
Итого	---	---	---	11739.820	11648.349	11558.290	11522.608	35.680	---	---	117.9290	0.0	744.0
Среднее	58.01	47.79	10.21	---	---	---	---	---	6.32	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	30339.030	30114.040	29936.040	29828.110	250.5270	107.930	191.0	2774.0
20.01.25 24:00	42078.850	41762.389	41494.330	41350.719	368.4560	143.610	191.0	3518.0
Итого за период	11739.820	11648.349	11558.290	11522.608	117.9290	35.680	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:02:21 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 29

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ7-04.1

№ ПУ: 20123943

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x936A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.12.24	58.87	46.52	н/д	12.34	4.77	4.79	н/д	35.352	35.494	н/д	34.961	34.961	н/д	0.000	0.432	н/д	24	0
22.12.24	55.48	44.37	н/д	11.11	4.76	4.78	н/д	35.195	35.360	н/д	34.866	34.866	н/д	0.000	0.387	н/д	24	0
23.12.24	57.53	45.42	н/д	12.11	4.76	4.78	н/д	35.172	35.321	н/д	34.810	34.810	н/д	0.000	0.421	н/д	24	0
24.12.24	60.27	46.96	н/д	13.30	4.75	4.78	н/д	35.182	35.303	н/д	34.767	34.767	н/д	0.000	0.463	н/д	24	0
25.12.24	60.59	47.18	н/д	13.41	4.73	4.76	н/д	35.217	35.306	н/д	34.783	34.783	н/д	0.000	0.467	н/д	24	0
26.12.24	59.53	46.59	н/д	12.93	4.72	4.75	н/д	35.224	35.322	н/д	34.808	34.808	н/д	0.000	0.450	н/д	24	0
27.12.24	57.58	45.57	н/д	12.01	4.73	4.75	н/д	35.212	35.335	н/д	34.834	34.834	н/д	0.000	0.418	н/д	24	0
28.12.24	57.49	45.64	н/д	11.85	4.79	4.82	н/д	35.200	35.331	н/д	34.827	34.827	н/д	0.000	0.413	н/д	24	0
29.12.24	57.10	45.44	н/д	11.67	4.84	4.86	н/д	35.184	35.321	н/д	34.819	34.819	н/д	0.000	0.406	н/д	24	0
30.12.24	57.12	45.17	н/д	11.95	4.84	4.87	н/д	35.187	35.314	н/д	34.820	34.820	н/д	0.000	0.416	н/д	24	0
31.12.24	57.26	45.27	н/д	11.99	4.86	4.88	н/д	35.210	35.343	н/д	34.842	34.842	н/д	0.000	0.418	н/д	24	0
01.01.25	57.51	45.43	н/д	12.08	4.85	4.88	н/д	35.214	35.350	н/д	34.845	34.845	н/д	0.000	0.421	н/д	24	0
02.01.25	57.28	45.25	н/д	12.03	4.86	4.88	н/д	35.234	35.376	н/д	34.870	34.870	н/д	0.000	0.419	н/д	24	0
03.01.25	57.82	45.94	н/д	11.88	4.86	4.88	н/д	35.323	35.474	н/д	34.954	34.954	н/д	0.000	0.415	н/д	24	0
04.01.25	57.32	45.78	н/д	11.53	4.86	4.89	н/д	35.304	35.462	н/д	34.943	34.943	н/д	0.000	0.403	н/д	24	0
05.01.25	57.26	45.81	н/д	11.45	4.80	4.82	н/д	35.252	35.415	н/д	34.894	34.894	н/д	0.000	0.399	н/д	24	0
06.01.25	57.04	45.44	н/д	11.60	4.76	4.78	н/д	35.240	35.395	н/д	34.883	34.883	н/д	0.000	0.405	н/д	24	0
07.01.25	57.15	45.17	н/д	11.98	4.76	4.78	н/д	35.238	35.378	н/д	34.876	34.876	н/д	0.000	0.418	н/д	24	0
08.01.25	57.15	45.09	н/д	12.05	4.76	4.78	н/д	35.215	35.358	н/д	34.854	34.854	н/д	0.000	0.420	н/д	24	0
09.01.25	56.71	44.96	н/д	11.74	4.76	4.78	н/д	35.200	35.351	н/д	34.851	34.851	н/д	0.000	0.409	н/д	24	0
10.01.25	56.09	44.90	н/д	11.19	4.76	4.78	н/д	35.312	35.476	н/д	34.972	34.972	н/д	0.000	0.391	н/д	24	0
11.01.25	54.22	43.79	н/д	10.43	4.76	4.78	н/д	35.377	35.554	н/д	35.067	35.067	н/д	0.000	0.366	н/д	24	0
12.01.25	54.16	43.71	н/д	10.45	4.76	4.78	н/д	35.361	35.539	н/д	35.054	35.054	н/д	0.000	0.366	н/д	24	0
13.01.25	54.16	43.45	н/д	10.71	4.75	4.78	н/д	35.377	35.546	н/д	35.067	35.067	н/д	0.000	0.376	н/д	24	0
14.01.25	54.38	43.55	н/д	10.83	4.82	4.85	н/д	35.361	35.530	н/д	35.048	35.048	н/д	0.000	0.380	н/д	24	0
15.01.25	54.43	43.47	н/д	10.96	4.86	4.88	н/д	35.335	35.501	н/д	35.021	35.021	н/д	0.000	0.384	н/д	24	0
16.01.25	56.54	44.77	н/д	11.76	4.88	4.90	н/д	35.343	35.492	н/д	34.992	34.992	н/д	0.000	0.412	н/д	24	0
17.01.25	59.28	46.48	н/д	12.80	4.88	4.91	н/д	35.372	35.497	н/д	34.971	34.971	н/д	0.000	0.448	н/д	24	0
18.01.25	59.31	46.52	н/д	12.79	4.88	4.90	н/д	35.371	35.494	н/д	34.968	34.968	н/д	0.000	0.447	н/д	24	0
19.01.25	59.47	46.71	н/д	12.76	4.88	4.90	н/д	35.411	35.531	н/д	35.004	35.004	н/д	0.000	0.447	н/д	24	0
20.01.25	59.49	47.02	н/д	12.47	4.88	4.90	н/д	35.446	35.572	н/д	35.038	35.038	н/д	0.000	0.437	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	1093.621	1098.041	---	1082.309	1082.309	---	0.000	12.854	---	744	0
Среднее	57.27	45.40	---	11.88	4.80	4.83	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.12.24 24:00	2846.108	2862.526	0.000	2823.419	2823.935	0.000	-0.517	27.721	0.000	2531	2
20.01.25 24:00	3939.729	3960.567	0.000	3905.729	3906.246	0.000	-0.517	40.575	0.000	3275	2
Итого за период	1093.621	1098.041	0.000	1082.310	1082.311	0.000	0.000	12.854	0.000	744	0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:47:29 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 31

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ7-04.1

№ ПУ: 20120695

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x2BC4

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.12.24	58.09	48.69	н/д	9.40	4.78	4.81	н/д	51.310	49.787	н/д	50.513	49.240	н/д	1.273	0.476	н/д	24	0
22.12.24	54.75	46.22	н/д	8.53	4.76	4.80	н/д	51.033	49.573	н/д	50.325	49.084	н/д	1.242	0.430	н/д	24	0
23.12.24	56.81	47.58	н/д	9.23	4.77	4.80	н/д	51.018	49.524	н/д	50.256	49.004	н/д	1.252	0.465	н/д	24	0
24.12.24	59.53	49.29	н/д	10.23	4.76	4.79	н/д	51.076	49.542	н/д	50.244	48.982	н/д	1.262	0.515	н/д	24	0
25.12.24	59.83	49.62	н/д	10.21	4.74	4.77	н/д	51.088	49.548	н/д	50.245	48.980	н/д	1.265	0.514	н/д	24	0
26.12.24	58.78	49.02	н/д	9.77	4.73	4.77	н/д	51.068	49.543	н/д	50.256	48.990	н/д	1.266	0.491	н/д	24	0
27.12.24	56.83	47.79	н/д	9.04	4.73	4.77	н/д	51.027	49.532	н/д	50.264	49.009	н/д	1.256	0.455	н/д	24	0
28.12.24	56.75	47.77	н/д	8.98	4.80	4.83	н/д	51.015	49.520	н/д	50.253	48.995	н/д	1.258	0.452	н/д	24	0
29.12.24	56.37	47.34	н/д	9.03	4.84	4.87	н/д	50.999	49.518	н/д	50.253	49.004	н/д	1.249	0.454	н/д	24	0
30.12.24	56.39	47.31	н/д	9.07	4.85	4.88	н/д	51.002	49.521	н/д	50.251	49.008	н/д	1.244	0.457	н/д	24	0
31.12.24	56.53	47.40	н/д	9.13	4.87	4.90	н/д	51.045	49.556	н/д	50.291	49.041	н/д	1.250	0.460	н/д	24	0
01.01.25	56.78	47.74	н/д	9.03	4.86	4.89	н/д	51.058	49.563	н/д	50.298	49.040	н/д	1.258	0.455	н/д	24	0
02.01.25	56.54	47.60	н/д	8.94	4.87	4.90	н/д	51.090	49.600	н/д	50.336	49.079	н/д	1.257	0.451	н/д	24	0
03.01.25	57.06	48.06	н/д	9.00	4.87	4.90	н/д	51.252	49.748	н/д	50.479	49.216	н/д	1.263	0.455	н/д	24	0
04.01.25	56.56	47.80	н/д	8.76	4.87	4.90	н/д	51.216	49.720	н/д	50.461	49.193	н/д	1.267	0.443	н/д	24	0
05.01.25	56.52	47.77	н/д	8.75	4.81	4.84	н/д	51.142	49.648	н/д	50.388	49.124	н/д	1.264	0.441	н/д	24	0
06.01.25	56.30	47.33	н/д	8.97	4.77	4.80	н/д	51.121	49.634	н/д	50.373	49.119	н/д	1.254	0.453	н/д	24	0
07.01.25	56.41	47.00	н/д	9.41	4.77	4.80	н/д	51.101	49.615	н/д	50.350	49.107	н/д	1.243	0.475	н/д	24	0
08.01.25	56.41	47.06	н/д	9.35	4.77	4.80	н/д	51.075	49.586	н/д	50.325	49.078	н/д	1.247	0.471	н/д	24	0
09.01.25	55.96	46.79	н/д	9.17	4.77	4.80	н/д	51.053	49.567	н/д	50.311	49.063	н/д	1.248	0.462	н/д	24	0
10.01.25	55.33	46.60	н/д	8.72	4.77	4.80	н/д	51.227	49.750	н/д	50.502	49.252	н/д	1.250	0.441	н/д	24	0
11.01.25	53.49	45.42	н/д	8.07	4.76	4.80	н/д	51.298	49.849	н/д	50.619	49.374	н/д	1.245	0.409	н/д	24	0
12.01.25	53.43	45.26	н/д	8.17	4.77	4.80	н/д	51.270	49.826	н/д	50.593	49.358	н/д	1.235	0.414	н/д	24	0
13.01.25	53.43	44.99	н/д	8.44	4.76	4.79	н/д	51.283	49.844	н/д	50.604	49.378	н/д	1.226	0.428	н/д	24	0
14.01.25	53.65	45.11	н/д	8.54	4.83	4.86	н/д	51.272	49.829	н/д	50.588	49.365	н/д	1.223	0.433	н/д	24	0
15.01.25	53.70	45.07	н/д	8.63	4.87	4.90	н/д	51.237	49.793	н/д	50.552	49.324	н/д	1.227	0.437	н/д	24	0
16.01.25	55.82	46.47	н/д	9.35	4.89	4.92	н/д	51.279	49.797	н/д	50.541	49.299	н/д	1.241	0.474	н/д	24	0
17.01.25	58.52	48.29	н/д	10.23	4.89	4.92	н/д	51.363	49.839	н/д	50.550	49.300	н/д	1.250	0.518	н/д	24	0
18.01.25	58.55	48.38	н/д	10.17	4.89	4.92	н/д	51.365	49.838	н/д	50.554	49.297	н/д	1.257	0.515	н/д	24	0
19.01.25	58.70	48.68	н/д	10.02	4.89	4.92	н/д	51.413	49.882	н/д	50.599	49.333	н/д	1.266	0.508	н/д	24	0
20.01.25	58.71	48.95	н/д	9.76	4.89	4.92	н/д	51.476	49.949	н/д	50.659	49.391	н/д	1.268	0.495	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	1586.272	1540.041	---	1562.833	1524.027	---	38.806	14.347	---	744	0
Среднее	56.53	47.37	---	9.16	4.81	4.84	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.12.24 24:00	4121.373	4007.555	0.000	4066.206	3970.394	0.000	95.813	30.176	0.000	2451	493
20.01.25 24:00	5707.645	5547.596	0.000	5629.041	5494.422	0.000	134.620	44.521	0.000	3195	493
Итого за период	1586.272	1540.041	0.000	1562.835	1524.028	0.000	38.807	14.345	0.000	744	0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:47:25 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tln.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 33

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ7-04.1

№ ПУ: 20123767

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x0D59F

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.12.24	58.33	46.59	н/д	11.74	4.91	4.79	н/д	36.315	36.043	н/д	35.744	35.683	н/д	0.061	0.420	н/д	24	0
22.12.24	54.99	44.48	н/д	10.51	4.89	4.77	н/д	36.141	35.906	н/д	35.632	35.580	н/д	0.052	0.374	н/д	24	0
23.12.24	57.05	45.61	н/д	11.44	4.90	4.78	н/д	36.127	35.869	н/д	35.583	35.525	н/д	0.059	0.407	н/д	24	0
24.12.24	59.76	47.20	н/д	12.56	4.89	4.77	н/д	36.148	35.858	н/д	35.553	35.487	н/д	0.066	0.447	н/д	24	0
25.12.24	60.07	47.43	н/д	12.64	4.87	4.75	н/д	36.163	35.866	н/д	35.563	35.493	н/д	0.071	0.450	н/д	24	0
26.12.24	59.02	46.75	н/д	12.27	4.87	4.74	н/д	36.159	35.873	н/д	35.579	35.510	н/д	0.069	0.436	н/д	24	0
27.12.24	57.07	45.69	н/д	11.37	4.87	4.74	н/д	36.144	35.881	н/д	35.599	35.534	н/д	0.065	0.405	н/д	24	0
28.12.24	56.99	45.76	н/д	11.23	4.93	4.81	н/д	36.134	35.877	н/д	35.591	35.530	н/д	0.061	0.400	н/д	24	0
29.12.24	56.61	45.55	н/д	11.06	4.97	4.85	н/д	36.123	35.870	н/д	35.588	35.527	н/д	0.061	0.394	н/д	24	0
30.12.24	56.62	45.39	н/д	11.23	4.98	4.86	н/д	36.122	35.869	н/д	35.587	35.528	н/д	0.059	0.400	н/д	24	0
31.12.24	56.76	45.40	н/д	11.36	5.00	4.87	н/д	36.150	35.895	н/д	35.613	35.552	н/д	0.060	0.404	н/д	24	0
01.01.25	57.00	45.76	н/д	11.24	4.99	4.87	н/д	36.156	35.899	н/д	35.613	35.553	н/д	0.060	0.400	н/д	24	0
02.01.25	56.77	45.65	н/д	11.13	5.00	4.88	н/д	36.175	35.925	н/д	35.636	35.580	н/д	0.057	0.397	н/д	24	0
03.01.25	57.32	46.14	н/д	11.18	5.00	4.88	н/д	36.282	36.027	н/д	35.732	35.672	н/д	0.059	0.399	н/д	24	0
04.01.25	56.82	45.97	н/д	10.85	5.00	4.88	н/д	36.260	36.013	н/д	35.719	35.662	н/д	0.058	0.388	н/д	24	0
05.01.25	56.78	45.92	н/д	10.86	4.94	4.82	н/д	36.209	35.962	н/д	35.669	35.613	н/д	0.057	0.387	н/д	24	0
06.01.25	56.56	45.64	н/д	10.92	4.90	4.78	н/д	36.193	35.947	н/д	35.658	35.601	н/д	0.057	0.389	н/д	24	0
07.01.25	56.67	45.38	н/д	11.29	4.90	4.78	н/д	36.180	35.926	н/д	35.643	35.583	н/д	0.061	0.403	н/д	24	0
08.01.25	56.66	45.33	н/д	11.33	4.90	4.78	н/д	36.161	35.907	н/д	35.623	35.566	н/д	0.058	0.404	н/д	24	0
09.01.25	56.21	45.07	н/д	11.14	4.90	4.78	н/д	36.151	35.902	н/д	35.622	35.566	н/д	0.056	0.397	н/д	24	0
10.01.25	55.56	45.00	н/д	10.56	4.90	4.78	н/д	36.265	36.028	н/д	35.745	35.693	н/д	0.053	0.377	н/д	24	0
11.01.25	53.75	43.87	н/д	9.88	4.90	4.77	н/д	36.323	36.106	н/д	35.836	35.788	н/д	0.048	0.354	н/д	24	0
12.01.25	53.68	43.75	н/д	9.94	4.90	4.78	н/д	36.311	36.093	н/д	35.825	35.777	н/д	0.048	0.356	н/д	24	0
13.01.25	53.89	43.60	н/д	10.09	4.89	4.77	н/д	36.321	36.101	н/д	35.836	35.785	н/д	0.051	0.362	н/д	24	0
14.01.25	53.91	43.72	н/д	10.19	4.96	4.84	н/д	36.310	36.088	н/д	35.820	35.771	н/д	0.049	0.365	н/д	24	0
15.01.25	53.96	43.64	н/д	10.32	5.00	4.88	н/д	36.278	36.053	н/д	35.789	35.739	н/д	0.050	0.369	н/д	24	0
16.01.25	56.06	44.84	н/д	11.22	5.02	4.90	н/д	36.293	36.046	н/д	35.766	35.711	н/д	0.055	0.401	н/д	24	0
17.01.25	58.78	46.45	н/д	12.32	5.02	4.90	н/д	36.335	36.053	н/д	35.756	35.692	н/д	0.064	0.441	н/д	24	0
18.01.25	58.80	46.55	н/д	12.26	5.02	4.90	н/д	36.331	36.052	н/д	35.754	35.690	н/д	0.064	0.438	н/д	24	0
19.01.25	58.96	46.82	н/д	12.14	5.02	4.89	н/д	36.375	36.095	н/д	35.791	35.729	н/д	0.062	0.435	н/д	24	0
20.01.25	58.97	47.00	н/д	11.98	5.02	4.89	н/д	36.417	36.140	н/д	35.832	35.770	н/д	0.062	0.429	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	1123.052	1115.170	---	1106.297	1104.490	---	1.813	12.428	---	744	0
Среднее	56.78	45.55	---	11.23	4.94	4.82	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.12.24 24:00	2896.153	2886.485	0.000	2861.286	2859.448	0.000	1.838	26.863	0.000	2365	1
20.01.25 24:00	4019.205	4001.655	0.000	3967.584	3963.936	0.000	3.648	39.290	0.000	3109	1
Итого за период	1123.052	1115.170	0.000	1106.298	1104.488	0.000	1.810	12.427	0.000	744	0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:47:21 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 34

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00179015

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x2C0E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	58.67	50.16	8.51	288.720	282.780	284.150	279.360	4.790	6.90	2.08	2.4430	0.0	24.0
22.12.24	55.97	48.10	7.87	288.220	282.410	284.050	279.290	4.760	6.90	1.63	2.2620	0.0	24.0
23.12.24	58.25	49.68	8.57	289.010	283.110	284.470	279.780	4.690	6.90	1.56	2.4660	0.0	24.0
24.12.24	61.33	51.83	9.50	289.510	283.490	284.560	279.870	4.690	6.90	1.38	2.7330	0.0	24.0
25.12.24	61.12	51.71	9.41	289.480	283.400	284.530	279.840	4.690	6.90	1.40	2.7040	0.0	24.0
26.12.24	59.99	50.88	9.11	289.360	283.260	284.560	279.750	4.810	6.90	1.36	2.6200	0.0	24.0
27.12.24	59.05	50.24	8.81	287.840	281.830	283.220	278.390	4.830	6.90	1.24	2.5230	0.0	24.0
28.12.24	57.51	49.17	8.34	285.030	279.160	280.690	276.000	4.690	6.90	1.21	2.3680	0.0	24.0
29.12.24	57.64	49.17	8.47	284.980	279.100	280.650	275.950	4.700	6.90	1.00	2.4040	0.0	24.0
30.12.24	58.15	49.43	8.72	284.770	278.870	280.380	275.650	4.730	6.90	1.23	2.4710	0.0	24.0
31.12.24	57.95	49.31	8.64	284.630	278.680	280.310	275.460	4.850	6.90	2.43	2.4430	0.0	24.0
01.01.25	57.99	49.37	8.62	285.420	279.450	281.100	276.330	4.770	6.90	6.22	2.4240	0.0	24.0
02.01.25	58.01	49.43	8.58	285.140	279.150	280.820	275.890	4.930	6.90	2.58	2.4300	0.0	24.0
03.01.25	58.30	49.84	8.46	284.930	278.930	280.390	275.570	4.820	6.90	1.62	2.3960	0.0	24.0
04.01.25	58.27	49.92	8.35	284.850	278.870	280.340	275.510	4.830	6.90	1.58	2.3640	0.0	24.0
05.01.25	58.24	49.97	8.27	284.780	278.800	280.340	275.440	4.900	6.90	1.56	2.3450	0.0	24.0
06.01.25	58.31	49.88	8.43	284.850	278.930	280.350	275.570	4.780	6.90	1.17	2.3930	0.0	24.0
07.01.25	57.87	49.27	8.60	285.470	279.500	281.120	276.260	4.860	6.90	1.09	2.4450	0.0	24.0
08.01.25	58.18	49.41	8.77	285.230	279.180	280.770	275.830	4.940	6.90	1.11	2.4910	0.0	24.0
09.01.25	57.06	48.62	8.44	281.310	275.390	277.070	272.310	4.760	6.90	1.24	2.3650	0.0	24.0
10.01.25	56.12	47.95	8.17	280.390	274.580	276.270	271.580	4.690	6.90	3.44	2.2690	0.0	24.0
11.01.25	55.16	47.33	7.83	281.450	275.580	277.490	272.700	4.790	6.90	4.32	2.1840	0.0	24.0
12.01.25	53.79	46.21	7.58	281.270	275.500	277.490	272.740	4.750	6.90	5.27	2.1090	0.0	24.0
13.01.25	55.36	47.26	8.10	282.290	276.530	278.210	273.650	4.560	6.90	6.46	2.2530	0.0	24.0
14.01.25	55.39	47.23	8.16	281.380	275.640	277.320	272.760	4.560	6.90	6.70	2.2580	0.0	24.0
15.01.25	55.14	46.97	8.17	280.920	275.040	276.990	272.160	4.830	6.90	6.70	2.2620	0.0	24.0
16.01.25	57.27	48.46	8.81	281.480	275.520	277.190	272.460	4.730	6.90	6.70	2.4390	0.0	24.0
17.01.25	59.54	50.13	9.41	282.410	276.290	277.830	272.990	4.840	6.90	6.70	2.6120	0.0	24.0
18.01.25	59.99	50.52	9.47	283.110	276.990	278.410	273.670	4.740	6.90	6.70	2.6350	0.0	24.0
19.01.25	60.20	50.77	9.43	282.780	276.590	278.030	273.230	4.800	6.90	6.70	2.6170	0.0	24.0
20.01.25	60.46	51.18	9.28	283.100	276.990	278.300	273.630	4.670	6.90	6.70	2.5820	0.0	24.0
Итого	---	---	---	8824.109	8639.541	8687.400	8539.621	147.780	---	---	75.3100	0.0	744.0
Среднее	57.94	49.33	8.60	---	---	---	---	---	6.90	3.26	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	12945.110	12667.489	12708.629	12523.199	174.8080	185.430	1968.0	2847.0
20.01.25 24:00	21769.219	21307.030	21396.030	21062.820	250.1180	333.210	1968.0	3591.0
Итого за период	8824.109	8639.541	8687.400	8539.621	75.3100	147.780	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

 Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:53:05 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 37

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ7-04.1

№ ПУ: 20119355

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0B00

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.12.24	58.94	49.06	н/д	9.88	9.80	5.20	н/д	49.887	н/д	н/д	49.097	н/д	н/д	н/д	0.489	н/д	24	0
22.12.24	55.43	46.62	н/д	8.81	9.80	5.20	н/д	49.594	н/д	н/д	48.899	н/д	н/д	н/д	0.435	н/д	24	0
23.12.24	57.26	47.74	н/д	9.52	9.80	5.20	н/д	49.564	н/д	н/д	48.824	н/д	н/д	н/д	0.469	н/д	24	0
24.12.24	60.10	49.61	н/д	10.49	9.80	5.20	н/д	49.597	н/д	н/д	48.784	н/д	н/д	н/д	0.516	н/д	24	0
25.12.24	60.61	50.03	н/д	10.58	9.80	5.20	н/д	49.663	н/д	н/д	48.835	н/д	н/д	н/д	0.521	н/д	24	0
26.12.24	59.43	49.30	н/д	10.13	9.80	5.20	н/д	49.641	н/д	н/д	48.847	н/д	н/д	н/д	0.499	н/д	24	0
27.12.24	57.59	48.14	н/д	9.45	9.80	5.20	н/д	49.610	н/д	н/д	48.860	н/д	н/д	н/д	0.466	н/д	24	0
28.12.24	57.44	48.04	н/д	9.40	9.80	5.20	н/д	49.591	н/д	н/д	48.848	н/д	н/д	н/д	0.463	н/д	24	0
29.12.24	57.03	47.70	н/д	9.33	9.80	5.20	н/д	49.587	н/д	н/д	48.831	н/д	н/д	н/д	0.460	н/д	24	0
30.12.24	57.04	47.58	н/д	9.46	9.80	5.20	н/д	49.561	н/д	н/д	48.828	н/д	н/д	н/д	0.466	н/д	24	0
31.12.24	57.17	47.72	н/д	9.45	9.80	5.20	н/д	49.600	н/д	н/д	48.865	н/д	н/д	н/д	0.466	н/д	24	0
01.01.25	57.42	47.94	н/д	9.48	9.80	5.20	н/д	49.601	н/д	н/д	48.857	н/д	н/д	н/д	0.467	н/д	24	0
02.01.25	57.20	47.86	н/д	9.34	9.80	5.20	н/д	49.614	н/д	н/д	48.874	н/д	н/д	н/д	0.461	н/д	24	0
03.01.25	57.72	48.46	н/д	9.26	9.80	5.20	н/д	49.748	н/д	н/д	48.994	н/д	н/д	н/д	0.458	н/д	24	0
04.01.25	57.27	48.22	н/д	9.05	9.80	5.20	н/д	49.717	н/д	н/д	48.973	н/д	н/д	н/д	0.447	н/д	24	0
05.01.25	57.17	48.12	н/д	9.05	9.80	5.20	н/д	49.647	н/д	н/д	48.908	н/д	н/д	н/д	0.447	н/д	24	0
06.01.25	56.97	47.89	н/д	9.09	9.80	5.20	н/д	49.621	н/д	н/д	48.888	н/д	н/д	н/д	0.448	н/д	24	0
07.01.25	57.08	47.66	н/д	9.42	9.80	5.20	н/д	49.603	н/д	н/д	48.867	н/д	н/д	н/д	0.465	н/д	24	0
08.01.25	57.06	47.55	н/д	9.51	9.80	5.20	н/д	49.579	н/д	н/д	48.844	н/д	н/д	н/д	0.469	н/д	24	0
09.01.25	56.63	47.27	н/д	9.37	9.80	5.20	н/д	49.563	н/д	н/д	48.840	н/д	н/д	н/д	0.462	н/д	24	0
10.01.25	56.14	47.32	н/д	8.82	9.80	5.20	н/д	49.706	н/д	н/д	48.990	н/д	н/д	н/д	0.436	н/д	24	0
11.01.25	54.14	45.97	н/д	8.16	9.80	5.20	н/д	49.792	н/д	н/д	49.126	н/д	н/д	н/д	0.405	н/д	24	0
12.01.25	54.11	45.89	н/д	8.22	9.80	5.20	н/д	49.775	н/д	н/д	49.109	н/д	н/д	н/д	0.408	н/д	24	0
13.01.25	54.05	45.61	н/д	8.45	9.80	5.20	н/д	49.782	н/д	н/д	49.119	н/д	н/д	н/д	0.419	н/д	24	0
14.01.25	54.32	45.74	н/д	8.58	9.80	5.20	н/д	49.775	н/д	н/д	49.103	н/д	н/д	н/д	0.425	н/д	24	0
15.01.25	54.35	45.71	н/д	8.65	9.80	5.20	н/д	49.727	н/д	н/д	49.056	н/д	н/д	н/д	0.428	н/д	24	0
16.01.25	56.23	47.00	н/д	9.23	9.80	5.20	н/д	49.750	н/д	н/д	49.032	н/д	н/д	н/д	0.457	н/д	24	0
17.01.25	59.20	48.99	н/д	10.21	9.80	5.20	н/д	49.822	н/д	н/д	49.027	н/д	н/д	н/д	0.505	н/д	24	0
18.01.25	59.23	49.06	н/д	10.17	9.80	5.20	н/д	49.818	н/д	н/д	49.021	н/д	н/д	н/д	0.503	н/д	24	0
19.01.25	59.37	49.27	н/д	10.11	9.80	5.20	н/д	49.871	н/д	н/д	49.074	н/д	н/д	н/д	0.500	н/д	24	0
20.01.25	59.40	49.61	н/д	9.79	9.80	5.20	н/д	49.918	н/д	н/д	49.115	н/д	н/д	н/д	0.485	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	1540.304	---	---	1517.335	---	---	---	14.345	---	744	0
Среднее	57.20	47.83	---	9.37	9.80	5.20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.12.24 24:00	29357.114	0.000	0.000	28920.436	0.000	0.000	0.000	272.184	0.000	17546	8935
20.01.25 24:00	30897.418	0.000	0.000	30437.771	0.000	0.000	0.000	288.532	0.000	18290	8935
Итого за период	1540.304	0.000	0.000	1517.335	0.000	0.000	0.000	14.348	0.000	744	0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:50:02 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tim.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 38

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00179107

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xФ70E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	70.31	54.07	16.24	133.070	134.200	130.150	132.390	-2.240	7.99	8.08	2.1150	0.0	24.0
22.12.24	68.90	53.56	15.34	136.590	137.830	133.710	135.940	-2.230	8.01	8.10	2.0450	0.0	24.0
23.12.24	70.29	54.37	15.92	136.990	138.140	134.000	136.220	-2.220	8.00	8.09	2.1320	0.0	24.0
24.12.24	71.05	55.89	15.16	151.480	152.700	148.090	150.520	-2.430	8.11	8.16	2.2420	0.0	24.0
25.12.24	70.40	56.34	14.06	163.510	164.610	159.920	162.210	-2.290	8.30	8.34	2.2460	0.0	24.0
26.12.24	69.07	55.29	13.78	160.480	161.520	157.060	159.190	-2.130	8.31	8.36	2.1610	0.0	24.0
27.12.24	69.15	55.29	13.86	159.280	160.280	155.860	157.990	-2.130	8.34	8.38	2.1590	0.0	24.0
28.12.24	68.90	55.85	13.05	167.360	168.280	163.820	165.880	-2.060	8.35	8.39	2.1370	0.0	24.0
29.12.24	68.87	55.76	13.11	166.910	167.850	163.360	165.450	-2.090	8.35	8.38	2.1390	0.0	24.0
30.12.24	69.20	55.77	13.43	165.160	165.990	161.630	163.620	-1.990	8.34	8.37	2.1680	0.0	24.0
31.12.24	68.93	55.71	13.22	165.330	166.110	161.810	163.760	-1.950	8.34	8.38	2.1370	0.0	24.0
01.01.25	69.25	56.17	13.08	167.160	167.940	163.560	165.540	-1.980	8.35	8.38	2.1380	0.0	24.0
02.01.25	68.70	55.79	12.91	166.890	167.690	163.360	165.290	-1.930	8.37	8.40	2.1050	0.0	24.0
03.01.25	68.38	55.69	12.69	167.120	167.880	163.640	165.480	-1.840	8.38	8.41	2.0740	0.0	24.0
04.01.25	68.23	55.78	12.45	166.320	167.170	162.840	164.770	-1.930	8.37	8.40	2.0260	0.0	24.0
05.01.25	68.22	55.75	12.47	166.090	166.720	162.610	164.320	-1.710	8.36	8.40	2.0240	0.0	24.0
06.01.25	68.93	55.96	12.97	166.880	167.350	163.280	164.950	-1.670	8.35	8.39	2.1170	0.0	24.0
07.01.25	69.37	55.95	13.42	165.800	166.300	162.200	163.900	-1.700	8.34	8.38	2.1740	0.0	24.0
08.01.25	68.82	55.67	13.15	167.450	167.810	163.870	165.410	-1.540	8.36	8.39	2.1530	0.0	24.0
09.01.25	68.57	55.48	13.09	166.080	166.390	162.540	164.020	-1.480	8.36	8.40	2.1260	0.0	24.0
10.01.25	69.10	56.35	12.75	167.870	168.320	164.270	165.880	-1.610	8.38	8.41	2.0930	0.0	24.0
11.01.25	68.89	56.39	12.50	164.030	164.400	160.570	162.000	-1.430	8.39	8.42	2.0060	0.0	24.0
12.01.25	68.54	56.02	12.52	167.760	168.170	164.220	165.740	-1.520	8.38	8.42	2.0550	0.0	24.0
13.01.25	68.90	56.22	12.68	168.160	168.550	164.590	166.140	-1.550	8.35	8.37	2.0840	0.0	24.0
14.01.25	68.73	55.95	12.78	169.000	169.420	165.420	167.010	-1.590	8.38	8.41	2.1140	0.0	24.0
15.01.25	68.73	55.98	12.75	169.260	169.740	165.660	167.340	-1.680	8.37	8.40	2.1110	0.0	24.0
16.01.25	69.05	56.10	12.95	166.900	167.330	163.350	164.890	-1.540	8.36	8.40	2.1160	0.0	24.0
17.01.25	69.00	55.55	13.45	163.620	163.970	160.150	161.660	-1.510	8.32	8.35	2.1510	0.0	24.0
18.01.25	68.67	55.40	13.27	164.410	164.810	160.920	162.500	-1.580	8.32	8.36	2.1340	0.0	24.0
19.01.25	69.68	56.18	13.50	165.860	166.170	162.260	163.770	-1.510	8.32	8.35	2.1900	0.0	24.0
20.01.25	68.93	55.77	13.16	165.220	165.620	161.720	163.240	-1.520	8.33	8.36	2.1290	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5038.0	5059.2	4930.44	4987.02	-56.580	---	---	65.8010	0.0	744.0
Среднее	69.08	55.67	13.40	---	---	---	---	---	8.31	8.35	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	11652.050	11476.420	11410.869	11317.499	153.7940	93.370	963.0	3875.0
20.01.25 24:00	16690.090	16535.679	16341.310	16304.520	219.5950	100036.790	963.0	4619.0
Итого за период	5038.040	5059.259	4930.440	4987.021	65.8010	99943.420	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:52:26 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 40

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00175273

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x669A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	71.19	48.64	22.55	92.200	90.810	90.060	89.850	0.210	7.91	10.98	2.0220	0.0	24.0
22.12.24	69.79	48.47	21.32	94.340	92.860	92.250	91.900	0.350	7.94	11.02	1.9580	0.0	24.0
23.12.24	71.22	49.14	22.08	94.610	93.120	92.450	92.160	0.290	7.93	11.00	2.0340	0.0	24.0
24.12.24	72.07	51.14	20.93	105.430	103.900	103.010	102.660	0.350	8.03	11.17	2.1470	0.0	24.0
25.12.24	71.46	52.03	19.43	114.710	113.170	112.090	111.730	0.360	8.23	11.50	2.1700	0.0	24.0
26.12.24	70.09	51.09	19.00	112.930	111.480	110.430	110.120	0.310	8.24	11.52	2.0910	0.0	24.0
27.12.24	70.16	51.16	19.00	112.640	111.120	110.120	109.790	0.330	8.27	11.57	2.0850	0.0	24.0
28.12.24	69.95	51.93	18.02	117.190	115.680	114.610	114.240	0.370	8.28	11.58	2.0560	0.0	24.0
29.12.24	69.92	51.92	18.00	116.930	115.400	114.340	113.960	0.380	8.28	11.58	2.0490	0.0	24.0
30.12.24	70.25	51.65	18.60	115.840	114.260	113.270	112.820	0.450	8.26	11.56	2.0960	0.0	24.0
31.12.24	69.97	51.46	18.51	116.070	114.490	113.510	113.050	0.460	8.27	11.57	2.0910	0.0	24.0
01.01.25	70.29	51.96	18.33	117.390	115.730	114.750	114.290	0.460	8.28	11.57	2.0920	0.0	24.0
02.01.25	69.74	51.50	18.24	117.200	115.500	114.630	114.060	0.570	8.29	11.60	2.0800	0.0	24.0
03.01.25	69.43	51.53	17.90	117.300	115.830	114.780	114.390	0.390	8.30	11.62	2.0450	0.0	24.0
04.01.25	69.27	51.62	17.65	117.040	115.520	114.510	114.080	0.430	8.30	11.61	2.0120	0.0	24.0
05.01.25	69.26	51.71	17.55	116.490	114.980	114.010	113.540	0.470	8.29	11.60	1.9920	0.0	24.0
06.01.25	69.98	52.09	17.89	116.810	115.250	114.180	113.810	0.370	8.28	11.58	2.0330	0.0	24.0
07.01.25	70.43	51.95	18.48	115.810	114.280	113.190	112.840	0.350	8.27	11.58	2.0820	0.0	24.0
08.01.25	69.85	51.47	18.38	116.910	115.380	114.320	113.940	0.380	8.29	11.60	2.0910	0.0	24.0
09.01.25	69.62	51.13	18.49	116.250	114.720	113.680	113.300	0.380	8.29	11.61	2.0930	0.0	24.0
10.01.25	70.16	52.15	18.01	118.230	116.670	115.600	115.230	0.370	8.31	11.64	2.0720	0.0	24.0
11.01.25	69.95	52.45	17.50	118.690	117.180	116.060	115.740	0.320	8.31	11.65	2.0200	0.0	24.0
12.01.25	69.59	52.23	17.36	117.510	116.010	114.960	114.570	0.390	8.31	11.64	1.9860	0.0	24.0
13.01.25	69.94	52.35	17.59	117.710	116.270	115.110	114.850	0.260	8.27	11.57	2.0170	0.0	24.0
14.01.25	69.81	52.21	17.60	117.880	116.510	115.260	115.070	0.190	8.30	11.63	2.0210	0.0	24.0
15.01.25	69.80	52.08	17.72	117.990	116.610	115.350	115.170	0.180	8.30	11.63	2.0340	0.0	24.0
16.01.25	70.13	52.16	17.97	116.450	115.090	113.880	113.650	0.230	8.29	11.61	2.0350	0.0	24.0
17.01.25	70.07	51.60	18.47	114.150	112.690	111.640	111.320	0.320	8.24	11.54	2.0530	0.0	24.0
18.01.25	69.71	51.39	18.32	114.630	113.180	112.170	111.820	0.350	8.25	11.54	2.0460	0.0	24.0
19.01.25	70.75	52.01	18.74	115.630	114.190	112.990	112.750	0.240	8.24	11.53	2.1090	0.0	24.0
20.01.25	70.00	51.84	18.16	115.490	113.970	112.960	112.530	0.430	8.25	11.55	2.0410	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3528.4	3481.8	3450.17	3439.23	10.940	---	---	63.7530	0.0	744.0
Среднее	70.12	51.48	18.63	---	---	---	---	---	8.24	11.51	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	10122.850	10045.460	9903.610	9912.669	154.7730	-9.060	257.0	2702.0
20.01.25 24:00	13651.299	13527.310	13353.780	13351.899	218.5260	1.880	257.0	3446.0
Итого за период	3528.449	3481.850	3450.170	3439.229	63.7530	10.940	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:04:22 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 42

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА779

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	3.36	71.29	237.33	57.10	232.48	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	3.32	70.58	236.28	56.53	231.08	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	3.20	69.13	242.17	55.88	237.15	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	3.35	70.50	242.74	56.70	237.45	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	3.47	71.41	249.55	57.46	243.96	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	3.44	70.69	264.97	57.69	259.22	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	3.31	69.29	264.50	56.78	258.54	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	3.32	69.36	267.38	56.94	261.23	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	3.27	69.13	272.27	57.12	266.27	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	3.26	69.09	272.38	57.12	266.20	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	3.32	69.44	268.90	57.08	262.29	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	3.31	69.16	269.67	56.87	263.03	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	3.33	69.49	272.46	57.27	266.08	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	3.26	68.93	271.81	56.91	265.18	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	3.20	68.59	272.71	56.84	266.70	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	3.17	68.45	272.40	56.79	265.90	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	3.15	68.45	271.39	56.82	264.95	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	3.25	69.16	271.65	57.17	265.29	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	3.35	69.62	269.28	57.17	262.31	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	3.30	69.07	271.58	56.91	264.73	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	3.27	68.80	270.20	56.67	263.44	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	3.28	69.33	274.77	57.38	267.96	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	3.22	69.14	275.57	57.43	268.50	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	3.16	68.77	273.00	57.17	266.49	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	3.21	69.13	274.19	57.42	267.78	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	3.23	68.95	274.93	57.19	268.40	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	3.24	68.95	274.51	57.13	267.73	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	3.26	69.29	271.65	57.27	265.05	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	3.29	69.22	265.56	56.83	258.64	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	3.27	68.90	267.15	56.65	260.34	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	3.35	69.94	268.88	57.48	262.11	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	101.72	---	8251.83	---	8056.48	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	69.395	---	57.025	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:44:32 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 42

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА780

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.93	71.59	182.94	55.57	179.77	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.95	70.77	183.52	54.66	180.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	2.87	69.41	189.01	54.21	185.56	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.99	71.02	188.59	55.15	185.49	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	3.10	71.68	199.17	56.06	195.95	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	3.09	70.89	211.37	56.28	207.85	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	2.99	69.62	210.45	55.39	206.34	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	3.00	69.72	212.61	55.61	208.69	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	2.96	69.43	217.23	55.79	213.47	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	2.96	69.47	216.87	55.79	213.17	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	3.02	69.80	214.38	55.70	210.50	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	3.00	69.50	215.22	55.54	211.07	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	2.99	69.76	217.11	56.00	213.39	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	2.96	69.24	216.90	55.59	213.10	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	2.91	68.94	217.48	55.55	213.72	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	2.85	68.75	217.00	55.59	213.32	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	2.85	68.80	216.08	55.60	212.50	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	2.94	69.52	216.34	55.92	212.71	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	3.01	70.00	214.56	55.96	210.94	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	3.00	69.31	216.75	55.43	212.78	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	3.01	69.21	215.74	55.24	211.46	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	3.00	69.68	220.07	56.04	215.63	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	2.93	69.42	219.98	56.07	215.90	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	2.89	69.10	217.79	55.80	213.93	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	2.94	69.36	218.71	55.93	214.88	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.96	69.37	219.86	55.90	216.02	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	2.97	69.33	219.81	55.78	215.92	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	2.98	69.71	216.22	55.91	212.40	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	3.00	69.55	212.45	55.43	208.47	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.97	69.15	213.27	55.22	209.06	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	3.06	70.27	215.01	56.03	210.76	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	92.08	---	6562.49	---	6444.75	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	69.722	---	55.637	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:44:34 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 58

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ149

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.90	72.92	169.11	55.76	170.68	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.85	72.11	168.75	55.21	170.19	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	2.77	70.69	173.18	54.70	174.49	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.92	72.25	173.05	55.36	174.58	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	3.00	73.02	177.24	56.05	178.83	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.98	72.23	187.42	56.32	189.11	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	2.89	70.89	187.78	55.51	189.30	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	2.89	70.98	190.44	55.79	192.03	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	2.83	70.71	192.59	56.00	194.38	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	2.85	70.72	192.46	55.88	194.38	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	2.89	71.06	190.13	55.83	191.77	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	2.87	70.76	190.58	55.68	192.26	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	2.87	71.06	192.37	56.13	194.22	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	2.84	70.50	192.29	55.70	193.98	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	2.78	70.19	192.92	55.75	194.80	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	2.74	70.02	192.48	55.77	194.41	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	2.73	70.05	191.71	55.78	193.63	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	2.82	70.78	191.89	56.07	193.77	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	2.89	71.27	190.44	56.06	192.20	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	2.85	70.60	192.02	55.76	193.81	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	2.83	70.45	191.12	55.62	192.89	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	2.84	70.95	194.23	56.33	196.26	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	2.79	70.70	194.42	56.35	196.53	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	2.76	70.36	192.92	56.05	195.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	2.80	70.65	193.72	56.20	195.75	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.81	70.62	194.80	56.18	196.85	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	2.82	70.58	194.75	56.06	196.74	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	2.83	70.95	191.98	56.16	193.91	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	2.86	70.83	188.51	55.65	190.22	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.84	70.44	189.48	55.46	191.14	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	2.92	71.56	190.86	56.24	192.58	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	88.26	---	5845.64	---	5900.69	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	70.997	---	55.852	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:44:31 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 59

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00179099

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x60E1

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	70.18	52.08	18.10	179.280	173.560	175.310	171.400	3.910	6.90	6.70	3.1710	0.0	24.0
22.12.24	68.80	51.51	17.29	181.070	175.760	177.230	173.600	3.630	6.90	6.70	3.0630	0.0	24.0
23.12.24	70.21	52.09	18.12	180.260	174.590	176.260	172.430	3.830	6.90	6.70	3.1900	0.0	24.0
24.12.24	71.06	52.68	18.38	183.010	177.490	178.870	175.230	3.640	6.90	6.70	3.2850	0.0	24.0
25.12.24	70.41	53.03	17.38	194.300	188.800	190.010	186.390	3.620	6.90	6.70	3.2990	0.0	24.0
26.12.24	69.06	52.61	16.45	198.670	193.350	194.380	190.920	3.460	6.90	6.70	3.1920	0.0	24.0
27.12.24	69.11	52.73	16.38	199.780	194.180	195.460	191.720	3.740	6.90	6.70	3.2000	0.0	24.0
28.12.24	68.90	52.84	16.06	200.330	194.780	196.050	192.230	3.820	6.90	6.70	3.1490	0.0	24.0
29.12.24	68.86	52.87	15.99	201.510	195.870	197.220	193.280	3.940	6.90	6.70	3.1480	0.0	24.0
30.12.24	69.16	52.76	16.40	199.950	194.470	195.630	191.960	3.670	6.90	6.70	3.2080	0.0	24.0
31.12.24	68.89	52.69	16.20	201.080	195.510	196.760	192.990	3.770	6.90	6.70	3.1860	0.0	24.0
01.01.25	69.21	53.03	16.18	201.840	196.440	197.520	193.800	3.720	6.90	6.70	3.1920	0.0	24.0
02.01.25	68.66	52.69	15.97	201.630	196.260	197.330	193.680	3.650	6.90	6.70	3.1520	0.0	24.0
03.01.25	68.35	52.74	15.61	203.200	197.670	198.880	195.030	3.850	6.90	6.70	3.1020	0.0	24.0
04.01.25	68.21	52.87	15.34	202.970	197.520	198.710	194.880	3.830	6.90	6.70	3.0470	0.0	24.0
05.01.25	68.18	52.89	15.29	202.360	196.790	198.070	194.160	3.910	6.90	6.70	3.0250	0.0	24.0
06.01.25	68.89	52.96	15.93	201.360	195.890	197.050	193.310	3.740	6.90	6.70	3.1400	0.0	24.0
07.01.25	69.30	52.73	16.57	198.840	193.200	194.520	190.740	3.780	6.90	6.70	3.2200	0.0	24.0
08.01.25	68.66	52.48	16.18	200.300	194.910	196.050	192.450	3.600	6.90	6.70	3.1730	0.0	24.0
09.01.25	68.35	52.24	16.11	200.000	194.500	195.790	192.070	3.720	6.90	6.70	3.1510	0.0	24.0
10.01.25	68.94	52.94	16.00	201.410	195.900	197.100	193.320	3.780	6.90	6.70	3.1530	0.0	24.0
11.01.25	68.69	53.17	15.52	202.860	197.470	198.540	194.830	3.710	6.90	6.70	3.0800	0.0	24.0
12.01.25	68.36	52.94	15.42	201.960	196.600	197.690	193.970	3.720	6.90	6.70	3.0450	0.0	24.0
13.01.25	68.67	52.92	15.75	200.250	194.820	195.990	192.240	3.750	6.90	6.70	3.0850	0.0	24.0
14.01.25	68.51	52.63	15.88	200.360	194.910	196.090	192.380	3.710	6.90	6.70	3.1130	0.0	24.0
15.01.25	68.53	52.49	16.04	200.520	195.130	196.240	192.650	3.590	6.90	6.70	3.1460	0.0	24.0
16.01.25	69.03	53.01	16.02	202.740	197.250	198.420	194.620	3.800	6.90	6.70	3.1790	0.0	24.0
17.01.25	68.99	52.42	16.57	198.560	192.920	194.300	190.450	3.850	6.90	6.70	3.2180	0.0	24.0
18.01.25	68.64	52.25	16.39	199.750	194.290	195.510	191.790	3.720	6.90	6.70	3.2060	0.0	24.0
19.01.25	69.68	53.13	16.55	202.960	197.620	198.550	194.980	3.570	6.90	6.70	3.2830	0.0	24.0
20.01.25	68.94	52.84	16.10	202.420	196.990	198.100	194.380	3.720	6.90	6.70	3.1870	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6145.5	5975.4	6013.63	5897.88	115.750	---	---	97.9880	0.0	744.0
Среднее	69.01	52.68	16.32	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	18863.719	18473.060	18465.129	18208.229	237.8660	256.900	0.0	3591.0
20.01.25 24:00	25009.250	24448.499	24478.760	24106.110	335.8540	372.650	0.0	4335.0
Итого за период	6145.530	5975.438	6013.630	5897.881	97.9880	115.750	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:04:45 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС2, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 59
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 № ПУ: 00179099
 Модель ПУ: ВКТ-7
 Система: 2

БД=1, ТВ2, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x60E1

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	Qr, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	70.10	55.82	14.28	223.240	220.840	н/д	218.330	217.710	0.620	6.90	6.70	3.1180	н/д	0.0	24.0
22.12.24	68.72	55.13	13.59	226.220	223.340	н/д	221.420	220.220	1.200	6.90	6.70	3.0080	н/д	0.0	24.0
23.12.24	70.12	55.86	14.26	224.800	222.320	н/д	219.840	219.140	0.700	6.90	6.70	3.1350	н/д	0.0	24.0
24.12.24	70.97	56.31	14.66	228.270	225.770	н/д	223.170	222.440	0.730	6.90	6.70	3.2690	н/д	0.0	24.0
25.12.24	70.32	56.55	13.77	242.600	239.910	н/д	237.240	236.330	0.910	6.90	6.70	3.2660	н/д	0.0	24.0
26.12.24	68.97	55.97	13.00	248.440	245.650	н/д	243.150	242.070	1.080	6.90	6.70	3.1620	н/д	0.0	24.0
27.12.24	69.02	56.25	12.77	249.790	247.260	н/д	244.460	243.660	0.800	6.90	6.70	3.1210	н/д	0.0	24.0
28.12.24	68.81	56.33	12.48	250.330	247.830	н/д	245.040	244.230	0.810	6.90	6.70	3.0560	н/д	0.0	24.0
29.12.24	68.76	56.27	12.49	251.630	249.000	н/д	246.290	245.400	0.890	6.90	6.70	3.0740	н/д	0.0	24.0
30.12.24	69.07	56.31	12.76	249.640	247.180	н/д	244.340	243.580	0.760	6.90	6.70	3.1160	н/д	0.0	24.0
31.12.24	68.79	56.34	12.45	251.100	248.460	н/д	245.770	244.860	0.910	6.90	6.70	3.0570	н/д	0.0	24.0
01.01.25	69.12	56.70	12.42	251.940	249.470	н/д	246.530	245.790	0.740	6.90	6.70	3.0630	н/д	0.0	24.0
02.01.25	68.57	56.34	12.23	251.910	249.330	н/д	246.590	245.730	0.860	6.90	6.70	3.0140	н/д	0.0	24.0
03.01.25	68.26	56.38	11.88	253.720	251.060	н/д	248.440	247.450	0.990	6.90	6.70	2.9480	н/д	0.0	24.0
04.01.25	68.12	56.40	11.72	253.600	250.910	н/д	248.320	247.230	1.090	6.90	6.70	2.9100	н/д	0.0	24.0
05.01.25	68.09	56.37	11.72	252.840	250.190	н/д	247.560	246.590	0.970	6.90	6.70	2.9000	н/д	0.0	24.0
06.01.25	68.80	56.58	12.22	251.530	248.980	н/д	246.170	245.300	0.870	6.90	6.70	3.0100	н/д	0.0	24.0
07.01.25	69.21	56.44	12.77	248.280	245.740	н/д	242.960	242.140	0.820	6.90	6.70	3.0990	н/д	0.0	24.0
08.01.25	68.57	56.21	12.36	250.240	247.570	н/д	244.960	243.970	0.990	6.90	6.70	3.0270	н/д	0.0	24.0
09.01.25	68.25	56.05	12.20	249.570	246.970	н/д	244.320	243.390	0.930	6.90	6.70	2.9780	н/д	0.0	24.0
10.01.25	68.85	56.64	12.21	251.540	249.040	н/д	246.200	245.360	0.840	6.90	6.70	3.0030	н/д	0.0	24.0
11.01.25	68.60	56.62	11.98	253.480	250.870	н/д	248.100	247.140	0.960	6.90	6.70	2.9730	н/д	0.0	24.0
12.01.25	68.27	56.22	12.05	252.320	249.630	н/д	247.040	246.030	1.010	6.90	6.70	2.9780	н/д	0.0	24.0
13.01.25	68.58	56.28	12.30	250.310	247.710	н/д	245.030	244.100	0.930	6.90	6.70	3.0120	н/д	0.0	24.0
14.01.25	68.42	56.13	12.29	250.200	247.650	н/д	244.940	244.060	0.880	6.90	6.70	3.0090	н/д	0.0	24.0
15.01.25	68.44	56.16	12.28	250.620	247.940	н/д	245.340	244.340	1.000	6.90	6.70	3.0120	н/д	0.0	24.0
16.01.25	68.94	56.55	12.39	253.240	250.560	н/д	247.850	246.890	0.960	6.90	6.70	3.0710	н/д	0.0	24.0
17.01.25	68.89	56.08	12.81	248.040	245.570	н/д	242.770	241.970	0.800	6.90	6.70	3.1090	н/д	0.0	24.0
18.01.25	68.55	55.92	12.63	249.460	246.750	н/д	244.180	243.170	1.010	6.90	6.70	3.0830	н/д	0.0	24.0
19.01.25	69.59	56.88	12.71	253.610	251.050	н/д	248.110	247.250	0.860	6.90	6.70	3.1540	н/д	0.0	24.0
20.01.25	68.85	56.51	12.34	252.900	250.210	н/д	247.500	246.570	0.930	6.90	6.70	3.0550	н/д	0.0	24.0
Итого	---	---	---	7675.410	7594.760	---	7511.960	7484.110	27.850	---	---	94.790	---	0.0	744.0
Среднее	68.92	56.28	12.65	---	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	Qo, (Гкал)	Qr, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	23045.330	22768.050	н/д	22559.210	22413.760	145.450	234.1140	н/д	0.0	3591.0
20.01.25 24:00	30720.740	30362.810	н/д	30071.170	29897.870	173.300	328.9040	н/д	0.0	4335.0
Итого за период	7675.410	7594.760	н/д	7511.960	7484.110	27.850	94.7900	н/д	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:04:52 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlim.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 60

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00177107

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0хЕАВВ

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	72.14	51.46	20.68	158.900	148.960	155.270	147.040	8.230	7.46	7.48	3.2100	0.0	24.0
22.12.24	70.68	51.24	19.44	162.220	152.400	158.620	150.480	8.140	7.48	7.49	3.0820	0.0	24.0
23.12.24	72.15	51.79	20.36	162.800	152.760	159.000	150.840	8.160	7.47	7.48	3.2340	0.0	24.0
24.12.24	72.99	52.22	20.77	165.940	155.740	162.030	153.740	8.290	7.55	7.56	3.3650	0.0	24.0
25.12.24	72.26	52.71	19.55	175.010	164.500	170.970	162.350	8.620	7.71	7.72	3.3390	0.0	24.0
26.12.24	70.87	51.99	18.88	174.980	164.590	171.080	162.490	8.590	7.73	7.73	3.2260	0.0	24.0
27.12.24	70.94	52.27	18.67	177.450	166.580	173.410	164.440	8.970	7.75	7.75	3.2330	0.0	24.0
28.12.24	70.69	52.40	18.29	179.440	168.840	175.440	166.680	8.760	7.75	7.76	3.2070	0.0	24.0
29.12.24	70.67	52.41	18.26	178.950	168.420	174.920	166.260	8.660	7.75	7.76	3.1900	0.0	24.0
30.12.24	71.02	52.30	18.72	176.980	166.540	172.980	164.380	8.600	7.74	7.75	3.2350	0.0	24.0
31.12.24	70.74	52.34	18.40	177.530	166.970	173.570	164.810	8.760	7.75	7.75	3.1930	0.0	24.0
01.01.25	71.06	52.79	18.27	179.260	168.680	175.180	166.520	8.660	7.75	7.75	3.1970	0.0	24.0
02.01.25	70.49	52.45	18.04	178.860	168.360	174.910	166.200	8.710	7.77	7.77	3.1550	0.0	24.0
03.01.25	70.17	52.57	17.60	179.460	168.940	175.510	166.780	8.730	7.77	7.78	3.0840	0.0	24.0
04.01.25	70.01	52.60	17.41	179.110	168.610	175.200	166.450	8.750	7.77	7.77	3.0450	0.0	24.0
05.01.25	70.03	52.63	17.40	178.470	168.030	174.630	165.870	8.760	7.76	7.77	3.0370	0.0	24.0
06.01.25	70.75	52.86	17.89	178.500	168.030	174.500	165.870	8.630	7.76	7.76	3.1190	0.0	24.0
07.01.25	71.22	52.63	18.59	177.340	166.850	173.280	164.690	8.590	7.75	7.76	3.2180	0.0	24.0
08.01.25	70.62	52.48	18.14	178.610	168.100	174.620	165.940	8.680	7.76	7.77	3.1640	0.0	24.0
09.01.25	70.40	52.37	18.03	177.940	167.430	174.020	165.270	8.750	7.76	7.77	3.1350	0.0	24.0
10.01.25	70.91	53.08	17.83	180.690	170.100	176.610	167.940	8.670	7.78	7.78	3.1500	0.0	24.0
11.01.25	70.69	53.12	17.57	181.000	170.400	176.950	168.240	8.710	7.78	7.78	3.1090	0.0	24.0
12.01.25	70.33	52.72	17.61	179.610	169.100	175.650	166.940	8.710	7.78	7.78	3.0880	0.0	24.0
13.01.25	70.68	52.81	17.87	180.340	169.770	176.340	167.630	8.710	7.74	7.74	3.1490	0.0	24.0
14.01.25	70.55	52.66	17.89	181.200	170.580	177.160	168.430	8.730	7.77	7.77	3.1650	0.0	24.0
15.01.25	70.53	52.65	17.88	181.110	170.490	177.040	168.330	8.710	7.77	7.77	3.1630	0.0	24.0
16.01.25	70.88	52.65	18.23	178.940	168.430	174.900	166.270	8.630	7.77	7.77	3.1850	0.0	24.0
17.01.25	70.82	52.03	18.79	175.410	165.050	171.470	162.970	8.500	7.73	7.74	3.2230	0.0	24.0
18.01.25	70.45	51.94	18.51	176.240	165.820	172.380	163.800	8.580	7.73	7.74	3.1900	0.0	24.0
19.01.25	71.53	52.77	18.76	177.490	166.940	173.460	164.780	8.680	7.72	7.73	3.2550	0.0	24.0
20.01.25	70.75	52.57	18.18	177.060	166.610	173.100	164.450	8.650	7.74	7.74	3.1440	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5466.8	5142.6	5344.20	5076.88	267.320	---	---	98.4890	0.0	744.0
Среднее	70.90	52.43	18.46	---	---	---	---	---	7.72	7.72	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	12721.619	11900.219	12438.750	11754.500	236.9430	684.250	258.0	2701.0
20.01.25 24:00	18188.460	17042.840	17782.950	16831.380	335.4320	951.570	258.0	3445.0
Итого за период	5466.840	5142.621	5344.200	5076.880	98.4890	267.320	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:04:29 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 60а

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ412

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	4.03	70.63	206.29	51.09	199.09	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	3.98	69.83	205.73	50.47	198.58	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	3.85	68.48	210.79	50.17	203.79	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	4.03	70.07	210.94	50.92	203.79	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	4.16	70.71	216.05	51.39	208.96	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	4.17	69.92	227.63	51.60	220.48	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	4.03	68.66	227.71	50.94	220.80	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	4.02	68.77	231.34	51.37	224.34	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	3.97	68.47	233.87	51.49	226.76	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	3.98	68.51	233.21	51.42	226.19	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	4.05	68.85	230.62	51.28	223.66	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	4.00	68.55	231.33	51.23	224.22	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	4.00	68.81	233.81	51.66	226.70	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	3.94	68.29	233.43	51.38	226.25	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	3.87	67.98	234.17	51.42	227.01	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	3.80	67.80	233.69	51.52	226.57	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	3.79	67.85	232.67	51.53	225.67	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	3.92	68.57	232.77	51.71	225.80	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	4.03	69.04	231.34	51.60	224.16	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	3.97	68.37	233.16	51.32	225.95	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	3.93	68.29	231.84	51.29	224.75	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	3.94	68.72	236.06	52.00	228.95	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	3.87	68.47	235.99	52.04	229.06	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	3.83	68.15	234.06	51.78	227.09	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	3.89	68.41	235.13	51.86	228.22	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	3.92	68.42	236.48	51.81	229.62	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	3.94	68.38	236.42	51.69	229.34	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	3.97	68.76	233.06	51.71	225.83	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	4.01	68.60	228.89	51.06	221.76	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	3.98	68.21	229.63	50.84	222.61	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	4.09	69.33	231.60	51.65	224.41	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	122.96	---	7099.71	---	6880.41	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	68.771	---	51.395	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:44:29 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 61

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00182110

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x0991

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	70.22	61.25	8.97	460.190	463.070	450.110	455.160	-5.050	8.46	8.08	4.0410	0.0	24.0
22.12.24	68.84	60.38	8.46	464.360	466.400	454.510	458.680	-4.170	8.49	8.10	3.8470	0.0	24.0
23.12.24	70.25	61.31	8.94	463.770	466.360	453.580	458.370	-4.790	8.48	8.09	4.0590	0.0	24.0
24.12.24	71.08	61.89	9.19	476.110	478.640	465.390	470.300	-4.910	8.59	8.18	4.2820	0.0	24.0
25.12.24	70.43	61.87	8.56	504.770	507.100	493.600	498.280	-4.680	8.82	8.35	4.2290	0.0	24.0
26.12.24	69.09	60.92	8.17	510.000	511.410	499.130	502.770	-3.640	8.85	8.36	4.0790	0.0	24.0
27.12.24	69.15	61.04	8.11	509.210	510.650	498.340	501.960	-3.620	8.88	8.39	4.0450	0.0	24.0
28.12.24	68.95	60.99	7.96	506.930	508.210	496.150	499.600	-3.450	8.88	8.40	3.9540	0.0	24.0
29.12.24	68.91	60.95	7.96	506.000	506.990	495.290	498.410	-3.120	8.88	8.40	3.9430	0.0	24.0
30.12.24	69.21	61.00	8.21	504.270	504.990	493.510	496.430	-2.920	8.87	8.39	4.0570	0.0	24.0
31.12.24	68.94	60.93	8.01	506.690	507.280	495.950	498.720	-2.770	8.87	8.39	3.9740	0.0	24.0
01.01.25	69.26	61.28	7.98	507.120	507.990	496.240	499.300	-3.060	8.89	8.40	3.9640	0.0	24.0
02.01.25	68.71	60.84	7.87	507.160	507.460	496.460	498.890	-2.430	8.90	8.41	3.9080	0.0	24.0
03.01.25	68.41	60.82	7.59	507.750	508.170	497.120	499.580	-2.460	8.91	8.42	3.7790	0.0	24.0
04.01.25	68.27	60.76	7.51	506.900	507.240	496.310	498.690	-2.380	8.91	8.41	3.7330	0.0	24.0
05.01.25	68.24	60.76	7.48	505.300	505.650	494.740	497.180	-2.440	8.90	8.41	3.7040	0.0	24.0
06.01.25	68.96	61.10	7.86	504.910	505.290	494.200	496.720	-2.520	8.89	8.40	3.8900	0.0	24.0
07.01.25	69.40	61.14	8.26	501.880	501.990	491.070	493.440	-2.370	8.88	8.40	4.0590	0.0	24.0
08.01.25	68.81	60.83	7.98	503.750	503.500	493.090	495.000	-1.910	8.90	8.42	3.9390	0.0	24.0
09.01.25	68.57	60.75	7.82	503.140	502.740	492.570	494.280	-1.710	8.89	8.41	3.8580	0.0	24.0
10.01.25	69.16	61.37	7.79	505.800	505.910	495.030	497.270	-2.240	8.92	8.42	3.8610	0.0	24.0
11.01.25	68.95	61.30	7.65	507.240	507.070	496.470	498.370	-1.900	8.93	8.43	3.8020	0.0	24.0
12.01.25	68.59	60.89	7.70	506.550	505.910	495.900	497.350	-1.450	8.93	8.43	3.8200	0.0	24.0
13.01.25	68.90	60.98	7.92	510.590	509.730	499.740	501.110	-1.370	8.89	8.40	3.9650	0.0	24.0
14.01.25	68.78	60.84	7.94	514.450	513.200	503.570	504.530	-0.960	8.92	8.43	4.0000	0.0	24.0
15.01.25	68.74	60.80	7.94	511.020	509.590	500.210	500.970	-0.760	8.91	8.43	3.9730	0.0	24.0
16.01.25	68.88	58.45	10.43	354.630	347.660	347.100	342.210	4.890	8.94	8.30	3.6420	0.0	24.0
17.01.25	68.65	54.26	14.39	253.920	239.620	248.540	236.380	12.160	8.91	8.21	3.5790	0.0	24.0
18.01.25	68.33	54.04	14.29	254.520	246.900	249.220	243.570	5.650	8.91	8.21	3.5630	0.0	24.0
19.01.25	69.37	54.89	14.48	257.190	253.070	251.670	249.520	2.150	8.91	8.19	3.6500	0.0	24.0
20.01.25	68.63	54.72	13.91	256.870	253.670	251.430	250.150	1.280	8.92	8.20	3.5010	0.0	24.0
Итого	---	---	---	14392.9	14373.4	14086.24	14133.19	-46.950	---	---	120.7000	0.0	744.0
Среднее	69.05	60.10	8.94	---	---	---	---	---	8.85	8.34	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	31580.900	32309.549	30910.100	31780.990	281.3740	-870.890	1459.0	3088.0
20.01.25 24:00	45973.890	46683.010	44996.339	45914.180	402.0740	-917.840	1459.0	3832.0
Итого за период	14392.989	14373.461	14086.239	14133.189	120.7000	-46.950	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:04:36 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 61

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00182274

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x31E0

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	69.98	52.75	17.23	158.900	152.500	155.350	150.580	4.770	4.15	3.45	2.6770	0.0	24.0
22.12.24	68.61	52.22	16.39	160.550	154.460	157.190	152.540	4.650	4.05	3.35	2.5760	0.0	24.0
23.12.24	70.00	52.85	17.15	160.350	153.930	156.790	151.960	4.830	4.12	3.51	2.6900	0.0	24.0
24.12.24	70.83	53.39	17.44	163.410	156.820	159.730	154.790	4.940	4.10	3.36	2.7900	0.0	24.0
25.12.24	70.20	53.75	16.45	173.370	166.850	169.550	164.640	4.910	4.11	3.47	2.7890	0.0	24.0
26.12.24	68.87	53.20	15.67	176.510	170.290	172.690	168.060	4.630	4.21	3.60	2.7080	0.0	24.0
27.12.24	68.94	53.31	15.63	175.970	169.760	172.170	167.530	4.640	4.06	3.57	2.6890	0.0	24.0
28.12.24	68.74	53.31	15.43	175.160	169.040	171.420	166.860	4.560	4.40	3.72	2.6440	0.0	24.0
29.12.24	68.70	53.31	15.39	175.280	169.190	171.530	167.010	4.520	4.23	3.56	2.6380	0.0	24.0
30.12.24	68.99	53.24	15.75	174.150	168.020	170.390	165.860	4.530	4.17	3.58	2.6810	0.0	24.0
31.12.24	68.73	53.24	15.49	175.070	168.970	171.330	166.790	4.540	4.25	3.67	2.6540	0.0	24.0
01.01.25	69.05	53.48	15.57	175.870	169.680	172.030	167.420	4.610	4.00	3.45	2.6780	0.0	24.0
02.01.25	68.50	53.18	15.32	175.490	169.460	171.780	167.290	4.490	4.16	3.58	2.6320	0.0	24.0
03.01.25	68.21	53.26	14.95	176.790	170.790	173.050	168.510	4.540	4.08	3.48	2.5860	0.0	24.0
04.01.25	68.07	53.28	14.79	176.730	170.730	173.040	168.470	4.570	4.00	3.51	2.5580	0.0	24.0
05.01.25	68.03	53.27	14.76	176.370	170.360	172.730	168.140	4.590	4.00	3.38	2.5490	0.0	24.0
06.01.25	68.73	53.48	15.25	175.660	169.520	171.920	167.250	4.670	4.11	3.49	2.6220	0.0	24.0
07.01.25	69.17	53.36	15.81	173.650	167.380	169.840	165.220	4.620	4.19	3.62	2.6840	0.0	24.0
08.01.25	68.59	53.14	15.45	174.660	168.590	170.940	166.430	4.510	3.98	3.44	2.6400	0.0	24.0
09.01.25	68.36	52.98	15.38	174.900	168.880	171.250	166.720	4.530	4.07	3.48	2.6350	0.0	24.0
10.01.25	68.95	53.62	15.33	176.610	170.430	172.800	168.080	4.720	4.58	4.14	2.6470	0.0	24.0
11.01.25	68.74	53.76	14.98	177.470	171.310	173.660	168.910	4.750	4.25	3.77	2.6010	0.0	24.0
12.01.25	68.38	53.50	14.88	176.770	170.700	173.040	168.370	4.670	4.48	3.93	2.5750	0.0	24.0
13.01.25	68.70	53.52	15.18	175.790	169.630	172.030	167.340	4.690	4.06	3.56	2.6120	0.0	24.0
14.01.25	68.56	53.29	15.27	175.720	169.430	171.950	167.220	4.730	4.30	3.79	2.6230	0.0	24.0
15.01.25	68.53	53.27	15.26	175.940	169.660	172.150	167.500	4.650	4.17	3.64	2.6240	0.0	24.0
16.01.25	68.73	53.73	15.00	183.280	176.830	179.300	174.470	4.830	4.15	3.72	2.6890	0.0	24.0
17.01.25	68.57	53.44	15.13	183.450	176.950	179.560	174.620	4.940	4.16	3.62	2.7150	0.0	24.0
18.01.25	68.24	53.30	14.94	183.840	177.390	179.970	175.030	4.940	3.99	3.48	2.6860	0.0	24.0
19.01.25	69.28	54.11	15.17	186.160	179.480	182.110	177.080	5.030	4.10	3.56	2.7600	0.0	24.0
20.01.25	68.55	53.82	14.73	186.040	179.570	182.090	177.170	4.920	4.13	3.54	2.6830	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5429.910	5236.5	5313.38	5167.86	145.520	---	---	82.3350	0.0	744.0
Среднее	68.85	53.33	15.52	---	---	---	---	---	4.16	3.58	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	17907.370	17171.420	17530.259	16919.899	214.5210	610.360	1455.0	3087.0
20.01.25 24:00	23337.280	22408.020	22843.639	22087.760	296.8560	755.880	1455.0	3831.0
Итого за период	5429.910	5236.600	5313.380	5167.860	82.3350	145.520	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:04:15 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 79

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00169042

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x7500

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	62.70	47.59	15.11	364.400	357.250	357.890	353.410	4.480	5.60	5.40	5.4040	0.0	24.0
22.12.24	59.72	45.22	14.50	337.620	330.980	332.060	327.740	4.320	5.60	5.40	4.8080	0.0	24.0
23.12.24	60.11	44.25	15.86	312.370	305.730	307.160	302.880	4.280	5.60	5.40	4.8640	0.0	24.0
24.12.24	64.78	48.02	16.76	349.590	342.290	342.900	338.560	4.340	5.60	5.40	5.7420	0.0	24.0
25.12.24	66.07	50.12	15.95	387.990	380.340	380.320	375.630	4.490	5.60	5.40	6.0610	0.0	24.0
26.12.24	64.90	49.49	15.41	388.090	380.630	380.680	376.310	4.370	5.60	5.40	5.8620	0.0	24.0
27.12.24	63.71	49.17	14.54	399.700	392.440	392.280	387.940	4.340	5.60	5.40	5.6970	0.0	24.0
28.12.24	62.88	48.94	13.94	406.190	398.990	398.870	394.480	4.390	5.60	5.40	5.5580	0.0	24.0
29.12.24	62.81	48.83	13.98	405.320	398.130	397.980	393.630	4.350	5.60	5.40	5.5540	0.0	24.0
30.12.24	62.93	48.81	14.12	403.420	396.200	396.120	391.760	4.360	5.60	5.40	5.5870	0.0	24.0
31.12.24	62.74	48.78	13.96	403.110	395.900	395.820	391.470	4.350	5.60	5.40	5.5200	0.0	24.0
01.01.25	63.17	49.14	14.03	406.470	399.170	399.040	394.610	4.430	5.60	5.40	5.5940	0.0	24.0
02.01.25	62.70	48.86	13.84	405.940	398.720	398.640	394.220	4.420	5.60	5.40	5.5120	0.0	24.0
03.01.25	62.52	48.88	13.64	406.550	399.350	399.290	394.840	4.450	5.60	5.40	5.4410	0.0	24.0
04.01.25	62.40	48.92	13.48	405.840	398.700	398.620	394.200	4.420	5.60	5.40	5.3690	0.0	24.0
05.01.25	62.37	48.91	13.46	405.130	398.010	397.930	393.490	4.440	5.60	5.40	5.3500	0.0	24.0
06.01.25	62.99	49.18	13.81	405.780	398.480	398.440	393.970	4.470	5.60	5.40	5.4930	0.0	24.0
07.01.25	63.22	49.09	14.13	404.640	397.320	397.220	392.780	4.440	5.60	5.40	5.6060	0.0	24.0
08.01.25	62.82	48.92	13.90	405.610	398.300	398.270	393.800	4.470	5.60	5.40	5.5330	0.0	24.0
09.01.25	62.56	48.69	13.87	403.070	395.780	395.830	391.370	4.460	5.60	5.40	5.4860	0.0	24.0
10.01.25	63.32	49.47	13.85	407.930	400.580	400.500	396.030	4.470	5.60	5.40	5.5380	0.0	24.0
11.01.25	63.27	49.56	13.71	408.710	401.370	401.200	396.740	4.460	5.60	5.40	5.4930	0.0	24.0
12.01.25	62.86	49.30	13.56	406.510	399.260	399.160	394.700	4.460	5.60	5.40	5.4060	0.0	24.0
13.01.25	62.12	48.99	13.13	413.310	406.120	406.010	401.530	4.480	5.60	5.40	5.3250	0.0	24.0
14.01.25	60.99	48.29	12.70	418.580	411.450	411.410	406.960	4.450	5.60	5.40	5.2220	0.0	24.0
15.01.25	60.66	48.03	12.63	420.220	413.150	413.100	408.620	4.480	5.60	5.40	5.2100	0.0	24.0
16.01.25	62.45	48.82	13.63	409.120	401.820	401.840	397.280	4.560	5.60	5.40	5.4700	0.0	24.0
17.01.25	62.58	48.66	13.92	402.130	394.820	394.920	390.430	4.490	5.60	5.40	5.4900	0.0	24.0
18.01.25	61.69	48.20	13.49	405.970	398.780	398.890	394.420	4.470	5.60	5.40	5.3710	0.0	24.0
19.01.25	62.66	48.80	13.86	404.000	396.690	396.730	392.240	4.490	5.60	5.40	5.4890	0.0	24.0
20.01.25	62.87	48.93	13.94	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	5.60	5.40	н/д	н/д	н/д
Итого	---	---	---	11903.3	11686.7	11689.12	11556.24	132.880	---	---	164.0550	0.0	720.0
Среднее	62.69	48.60	14.08	---	---	---	---	---	5.60	5.40	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	24652.359	20346.130	24277.000	20156.620	326.2360	4120.380	602.0	3014.0
20.01.25 24:00	36911.490	32381.219	36315.700	32057.670	495.5230	4258.030	602.0	3758.0
Итого за период	12259.130	12035.089	12038.699	11901.050	169.2870	137.650	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:00:14 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00179188

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x5F0D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	58.32	50.24	8.08	216.210	219.020	212.800	216.430	-3.630	8.23	6.00	1.7260	0.0	24.0
22.12.24	55.59	48.19	7.40	216.080	219.060	212.960	216.660	-3.700	8.23	6.00	1.5870	0.0	24.0
23.12.24	57.85	49.79	8.06	216.110	219.050	212.780	216.520	-3.740	8.21	6.00	1.7250	0.0	24.0
24.12.24	60.94	52.00	8.94	216.250	219.100	212.520	216.330	-3.810	8.18	6.00	1.9090	0.0	24.0
25.12.24	60.75	51.88	8.87	216.480	219.380	212.780	216.610	-3.830	8.19	6.00	1.8920	0.0	24.0
26.12.24	59.62	51.12	8.50	216.150	219.100	212.580	216.460	-3.880	8.21	6.00	1.8160	0.0	24.0
27.12.24	58.67	50.46	8.21	214.870	217.850	211.420	215.310	-3.890	8.16	6.00	1.7430	0.0	24.0
28.12.24	57.13	49.25	7.88	212.800	215.930	209.650	213.510	-3.860	8.14	6.00	1.6590	0.0	24.0
29.12.24	57.25	49.26	7.99	212.800	215.990	209.650	213.590	-3.940	8.13	6.00	1.6810	0.0	24.0
30.12.24	57.77	49.56	8.21	212.850	215.980	209.570	213.520	-3.950	8.11	6.00	1.7260	0.0	24.0
31.12.24	57.58	49.41	8.17	212.880	215.960	209.640	213.560	-3.920	8.14	6.00	1.7180	0.0	24.0
01.01.25	57.62	49.55	8.07	212.900	216.030	209.600	213.630	-4.030	8.14	6.00	1.7000	0.0	24.0
02.01.25	57.64	49.55	8.09	212.820	215.950	209.520	213.550	-4.030	8.15	6.00	1.7000	0.0	24.0
03.01.25	57.94	49.93	8.01	212.800	215.950	209.440	213.450	-4.010	8.14	6.00	1.6840	0.0	24.0
04.01.25	57.91	49.96	7.95	212.850	215.980	209.490	213.440	-3.950	8.15	6.00	1.6700	0.0	24.0
05.01.25	57.87	49.98	7.89	213.070	216.100	209.710	213.520	-3.810	8.14	6.00	1.6620	0.0	24.0
06.01.25	57.95	49.95	8.00	212.840	216.030	209.480	213.480	-4.000	8.12	6.00	1.6820	0.0	24.0
07.01.25	57.51	49.48	8.03	212.900	216.050	209.650	213.650	-4.000	8.11	6.00	1.6890	0.0	24.0
08.01.25	57.81	49.64	8.17	212.980	216.070	209.620	213.670	-4.050	8.14	6.00	1.7190	0.0	24.0
09.01.25	56.70	48.77	7.93	210.120	213.180	207.050	210.790	-3.740	8.09	6.00	1.6490	0.0	24.0
10.01.25	55.76	48.19	7.57	209.430	212.600	206.440	210.270	-3.830	8.06	6.00	1.5690	0.0	24.0
11.01.25	54.80	47.58	7.22	210.180	213.410	207.300	211.220	-3.920	8.05	6.00	1.5040	0.0	24.0
12.01.25	53.43	46.54	6.89	210.190	213.430	207.410	211.310	-3.900	8.03	6.00	1.4320	0.0	24.0
13.01.25	54.99	47.59	7.40	210.480	213.610	207.600	211.400	-3.800	8.04	6.00	1.5420	0.0	24.0
14.01.25	55.01	47.58	7.43	210.500	213.660	207.620	211.500	-3.880	8.08	6.00	1.5500	0.0	24.0
15.01.25	54.77	47.36	7.41	211.030	214.110	208.150	211.950	-3.800	8.09	6.00	1.5510	0.0	24.0
16.01.25	56.86	48.93	7.93	211.860	214.890	208.720	212.520	-3.800	8.07	6.00	1.6620	0.0	24.0
17.01.25	59.18	50.64	8.54	212.230	215.260	208.840	212.650	-3.810	8.06	6.00	1.7890	0.0	24.0
18.01.25	59.60	50.88	8.72	212.450	215.450	208.960	212.840	-3.880	8.09	6.00	1.8280	0.0	24.0
19.01.25	59.83	51.16	8.67	212.340	215.310	208.900	212.670	-3.770	8.09	6.00	1.8180	0.0	24.0
20.01.25	60.08	51.47	8.61	212.440	215.430	208.840	212.790	-3.950	8.09	6.00	1.8040	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6599.889	6694.919	6498.689	6618.80	-120.110	---	---	52.3860	0.0	744.0
Среднее	57.57	49.54	8.02	---	---	---	---	---	8.12	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	13916.049	15416.970	13731.580	15268.160	101.8980	-1536.580	0.0	2098.0
20.01.25 24:00	20515.939	22111.889	20230.269	21886.960	154.2840	-1656.690	0.0	2842.0
Итого за период	6599.889	6694.919	6498.689	6618.799	52.3860	-120.110	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:06:05 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 14

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ587

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	1.39	59.72	136.30	49.49	137.55	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	1.34	58.35	136.18	48.47	137.71	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.23	55.60	136.15	46.55	137.98	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.34	57.82	136.22	47.98	137.80	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	1.48	60.92	136.27	50.06	137.45	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	1.47	60.75	136.46	49.99	137.63	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	1.41	59.61	136.30	49.24	137.63	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	1.36	58.68	135.58	48.64	136.96	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.28	57.14	134.36	47.59	135.86	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.29	57.25	134.36	47.63	135.85	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.32	57.77	134.39	47.90	135.86	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.32	57.58	134.37	47.73	135.91	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.32	57.61	134.38	47.78	135.93	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.32	57.63	134.36	47.80	135.90	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.31	57.93	134.43	48.19	135.85	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.30	57.90	134.46	48.25	135.84	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.28	57.86	134.50	48.29	135.86	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.30	57.93	134.51	48.25	135.87	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.31	57.49	134.50	47.73	135.97	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.33	57.80	134.49	47.92	135.96	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.27	56.70	132.70	47.09	134.23	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.21	55.76	132.38	46.57	133.91	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.17	54.80	132.90	45.96	134.47	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.12	53.44	132.83	44.99	134.57	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.20	54.99	132.93	45.95	134.60	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.20	55.01	132.93	45.97	134.63	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.20	54.78	133.20	45.72	134.94	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.30	56.81	133.78	47.09	135.34	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	1.39	59.19	134.06	48.79	135.42	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	1.43	59.56	134.12	48.91	135.62	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	1.43	59.80	134.09	49.15	135.52	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	40.62	---	4168.49	---	4214.62	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.554	---	47.796	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:43:15 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 16

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА705

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.14	59.86	204.58	49.37	203.43	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.06	58.60	204.55	48.52	203.43	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.90	55.71	204.83	46.43	203.72	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.05	57.87	204.94	47.87	203.87	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	2.27	61.04	204.53	49.91	203.41	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.26	60.95	204.71	49.90	203.57	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	2.18	59.76	204.65	49.07	203.50	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	2.09	58.85	203.54	48.56	202.40	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.98	57.30	201.75	47.46	200.65	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.98	57.36	202.00	47.52	200.90	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	2.05	57.93	202.28	47.79	201.20	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	2.03	57.71	202.33	47.64	201.24	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	2.02	57.75	201.85	47.74	200.71	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	2.01	57.77	201.62	47.77	200.49	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	2.00	58.07	201.53	48.13	200.37	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.98	58.05	201.54	48.19	200.38	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.97	58.01	201.59	48.21	200.43	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	2.01	58.09	201.60	48.12	200.44	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	2.02	57.64	201.73	47.60	200.58	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	2.08	57.93	201.83	47.61	200.74	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	2.00	56.89	199.28	46.84	198.19	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.90	55.94	198.56	46.34	197.47	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.84	54.94	199.48	45.70	198.39	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.76	53.57	199.60	44.75	198.52	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.90	55.13	199.75	45.62	198.65	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.91	55.15	199.76	45.57	198.64	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.91	54.92	200.23	45.37	199.15	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	2.04	56.83	200.89	46.68	199.81	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	2.18	59.43	201.05	48.56	199.97	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.22	59.64	201.28	48.58	200.19	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	2.21	59.96	201.10	48.96	199.99	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	62.95	---	6258.96	---	6224.43	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.698	---	47.625	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:45:41 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 20

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00177294

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xЕ4В7

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	58.54	48.42	10.12	163.150	161.530	160.570	159.750	0.820	6.20	6.00	1.6250	0.0	24.0
22.12.24	55.85	46.56	9.29	163.100	161.560	160.700	159.880	0.820	6.20	6.00	1.4920	0.0	24.0
23.12.24	58.17	48.04	10.13	163.230	161.610	160.690	159.840	0.850	6.20	6.00	1.6260	0.0	24.0
24.12.24	61.26	50.07	11.19	163.300	161.610	160.510	159.690	0.820	6.20	6.00	1.7950	0.0	24.0
25.12.24	61.03	49.94	11.09	163.360	161.610	160.560	159.690	0.870	6.20	6.00	1.7790	0.0	24.0
26.12.24	59.90	49.18	10.72	163.130	161.390	160.490	159.480	1.010	6.20	6.00	1.7200	0.0	24.0
27.12.24	58.94	48.58	10.36	162.340	160.680	159.800	158.890	0.910	6.20	6.00	1.6510	0.0	24.0
28.12.24	57.39	47.56	9.83	160.820	159.190	158.410	157.510	0.900	6.20	6.00	1.5560	0.0	24.0
29.12.24	57.53	47.60	9.93	160.880	159.200	158.470	157.520	0.950	6.20	6.00	1.5720	0.0	24.0
30.12.24	58.04	47.85	10.19	160.860	159.160	158.400	157.480	0.920	6.20	6.00	1.6120	0.0	24.0
31.12.24	57.85	47.72	10.13	160.870	159.150	158.470	157.470	1.000	6.20	6.00	1.6050	0.0	24.0
01.01.25	57.89	47.84	10.05	160.830	159.100	158.430	157.420	1.010	6.20	6.00	1.5910	0.0	24.0
02.01.25	57.91	47.85	10.06	160.740	159.070	158.340	157.390	0.950	6.20	6.00	1.5880	0.0	24.0
03.01.25	58.21	48.22	9.99	160.780	159.160	158.380	157.480	0.900	6.20	6.00	1.5800	0.0	24.0
04.01.25	58.18	48.32	9.86	160.820	159.200	158.420	157.520	0.900	6.20	6.00	1.5590	0.0	24.0
05.01.25	58.17	48.36	9.81	160.860	159.240	158.450	157.560	0.890	6.20	6.00	1.5500	0.0	24.0
06.01.25	58.22	48.25	9.97	160.870	159.210	158.380	157.530	0.850	6.20	6.00	1.5800	0.0	24.0
07.01.25	57.77	47.73	10.04	160.890	159.250	158.490	157.570	0.920	6.20	6.00	1.5910	0.0	24.0
08.01.25	58.09	47.91	10.18	160.910	159.300	158.500	157.620	0.880	6.20	6.00	1.6090	0.0	24.0
09.01.25	56.96	47.11	9.85	158.670	157.070	156.250	155.400	0.850	6.20	6.00	1.5360	0.0	24.0
10.01.25	56.01	46.57	9.44	158.260	156.630	155.980	154.950	1.030	6.20	6.00	1.4700	0.0	24.0
11.01.25	55.06	45.98	9.08	158.870	157.240	156.710	155.660	1.050	6.20	6.00	1.4190	0.0	24.0
12.01.25	53.68	45.01	8.67	158.860	157.190	156.760	155.690	1.070	6.20	6.00	1.3570	0.0	24.0
13.01.25	55.26	45.95	9.31	159.050	157.370	156.890	155.820	1.070	6.20	6.00	1.4560	0.0	24.0
14.01.25	55.28	45.95	9.33	158.990	157.370	156.830	155.770	1.060	6.20	6.00	1.4640	0.0	24.0
15.01.25	55.03	45.70	9.33	159.360	157.680	157.200	156.230	0.970	6.20	6.00	1.4620	0.0	24.0
16.01.25	57.19	47.20	9.99	160.030	158.350	157.660	156.690	0.970	6.20	6.00	1.5730	0.0	24.0
17.01.25	59.45	48.74	10.71	160.360	158.630	157.750	156.890	0.860	6.20	6.00	1.6860	0.0	24.0
18.01.25	59.92	49.04	10.88	160.560	158.870	157.940	157.040	0.900	6.20	6.00	1.7190	0.0	24.0
19.01.25	60.12	49.31	10.81	160.470	158.760	157.830	156.860	0.970	6.20	6.00	1.7050	0.0	24.0
20.01.25	60.38	49.65	10.73	160.550	158.870	157.910	156.950	0.960	6.20	6.00	1.6910	0.0	24.0
Итого	---	---	---	4985.771	4934.249	4910.170	4881.241	28.930	---	---	49.2190	0.0	744.0
Среднее	57.84	47.81	10.03	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	12620.789	12507.610	12462.819	12398.139	105.0810	64.680	1552.0	3400.0
20.01.25 24:00	17606.560	17441.859	17372.989	17279.380	154.3000	93.610	1552.0	4144.0
Итого за период	4985.771	4934.249	4910.170	4881.241	49.2190	28.930	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:05:43 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 22

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ316

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	3.28	60.07	375.24	51.33	374.71	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	3.17	58.80	375.01	50.34	373.54	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	2.90	55.88	375.25	48.13	373.09	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	3.13	58.06	375.23	49.70	373.52	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	3.46	61.26	375.08	52.03	373.03	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	3.44	61.17	375.23	52.00	374.06	23.58	23.58	0.00	0.00
27.12.24	3.32	59.97	374.91	51.09	373.95	23.59	23.59	0.00	0.00
28.12.24	3.20	59.06	373.30	50.46	371.61	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	3.03	57.49	369.80	49.29	367.95	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	3.04	57.55	369.91	49.32	367.65	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	3.13	58.13	370.01	49.66	367.61	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	3.11	57.91	369.94	49.49	367.64	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	3.09	57.95	369.94	49.58	367.66	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	3.10	57.97	369.81	49.57	367.61	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	3.07	58.28	369.71	49.95	353.27	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	3.05	58.26	369.71	50.00	360.96	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	3.04	58.23	369.83	49.99	368.66	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	3.06	58.30	369.84	50.00	368.27	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	3.08	57.85	370.02	49.50	367.67	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	3.13	58.14	370.01	49.67	368.06	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	3.00	57.10	365.29	48.87	363.18	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	2.86	56.13	364.05	48.25	361.75	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	2.77	55.13	365.67	47.54	363.30	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	2.66	53.74	365.90	46.46	363.40	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	2.85	55.32	366.13	47.53	363.71	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.85	55.34	366.19	47.55	363.69	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	2.84	55.11	366.99	47.34	364.42	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	3.05	57.03	368.26	48.75	365.88	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	3.29	59.66	368.75	50.71	366.41	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	3.34	59.86	369.01	50.80	367.29	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	3.31	60.19	368.77	51.20	367.56	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	95.65	---	11472.79	---	11391.11	743.17	743.17	0.00	0.00
Среднее	---	57.901	---	49.552	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:45:44 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 24

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА734

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	1.71	60.04	223.94	52.38	228.36	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	1.65	58.79	223.33	51.38	228.21	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.58	56.25	222.17	49.12	228.47	23.60	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.63	58.45	212.34	50.75	218.70	22.59	22.59	0.00	0.00
25.12.24	1.79	61.20	222.21	53.14	228.13	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	1.78	61.10	223.85	53.14	229.04	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	1.71	59.90	223.16	52.22	228.37	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	1.64	59.00	221.73	51.58	227.22	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.54	57.43	218.44	50.38	225.15	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.56	57.49	219.38	50.38	225.20	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.62	58.07	220.73	50.72	225.13	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.61	57.85	221.12	50.58	225.17	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.59	57.88	221.12	50.66	225.14	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.59	57.91	221.05	50.72	225.04	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.58	58.21	221.23	51.08	225.06	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.56	58.19	221.28	51.11	225.11	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.55	58.15	221.36	51.12	225.12	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.58	58.23	221.20	51.09	225.05	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.59	57.78	221.16	50.58	225.11	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.61	58.07	221.43	50.80	225.16	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.55	57.02	218.75	49.93	222.37	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.48	56.06	218.15	49.26	221.76	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.43	55.07	219.48	48.54	223.11	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.37	53.69	219.57	47.42	223.21	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.47	55.25	219.89	48.55	223.58	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.47	55.28	219.66	48.55	223.34	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.47	55.04	220.13	48.37	223.79	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.57	56.97	220.73	49.83	224.54	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	1.70	59.58	220.77	51.85	224.73	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	1.72	59.79	220.94	51.97	224.97	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	1.72	60.11	220.81	52.31	224.81	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	49.42	---	6841.11	---	6978.15	742.19	742.59	0.00	0.00
Среднее	---	57.866	---	50.629	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:45:37 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 26

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: 378

№ ПУ: 04015637

Система: 1

ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.12.24	57.9	47.4	147.992	1.526	24.00
22.12.24	55.9	46.1	147.852	1.434	24.00
23.12.24	58.6	47.8	148.156	1.575	24.00
24.12.24	61.4	49.6	148.312	1.714	24.00
25.12.24	60.7	49.3	148.844	1.673	24.00
26.12.24	59.8	48.7	148.359	1.628	24.00
27.12.24	58.7	48.0	147.219	1.554	24.00
28.12.24	57.3	47.0	145.953	1.472	24.00
29.12.24	57.6	47.2	146.078	1.497	24.00
30.12.24	57.9	47.2	146.234	1.535	24.00
31.12.24	57.8	47.2	146.219	1.525	24.00
01.01.25	57.8	47.3	146.289	1.517	24.00
02.01.25	57.9	47.4	146.328	1.515	24.00
03.01.25	58.2	47.7	146.438	1.503	24.00
04.01.25	58.1	47.8	146.523	1.482	24.00
05.01.25	58.1	47.8	146.633	1.483	24.00
06.01.25	58.1	47.6	146.703	1.512	24.00
07.01.25	57.7	47.1	146.719	1.528	24.00
08.01.25	58.1	47.4	146.859	1.548	24.00
09.01.25	56.7	46.4	144.289	1.464	24.00
10.01.25	55.8	45.9	144.367	1.402	24.00
11.01.25	55.0	45.4	144.914	1.367	24.00
12.01.25	53.7	44.4	144.781	1.322	24.00
13.01.25	55.2	45.4	145.367	1.408	24.00
14.01.25	55.2	45.4	145.203	1.409	24.00
15.01.25	54.9	45.1	145.648	1.407	24.00
16.01.25	57.8	47.0	146.422	1.546	24.00
17.01.25	59.1	47.9	146.883	1.610	24.00
18.01.25	60.1	48.6	147.273	1.662	24.00
19.01.25	60.1	48.7	147.516	1.649	24.00
20.01.25	60.3	49.0	147.734	1.637	24.00
Итого	---	---	4544.109	47.104	744.00
Среднее	57.8	47.3	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.12.24 24:00	107660.13 3	967.344	16907.000
20.01.25 24:00	112204.24 2	1014.449	17651.000
Итого за период	4544.109	47.105	744.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:42:00 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

г. Октябрьский, Свердлова, 26 __ТС1__04015637__Отопление

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 29

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: 378

№ ПУ: 02816728

Система: 1

ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.12.24	58.0	52.4	197.109	1.085	24.00
22.12.24	56.0	50.8	197.062	1.018	24.00
23.12.24	58.7	52.9	197.180	1.123	24.00
24.12.24	61.5	55.1	197.266	1.231	24.00
25.12.24	60.8	54.6	197.391	1.191	24.00
26.12.24	59.9	54.0	197.305	1.154	24.00
27.12.24	58.8	53.0	195.523	1.098	24.00
28.12.24	57.3	51.9	193.914	1.042	24.00
29.12.24	57.7	52.1	194.008	1.064	24.00
30.12.24	58.0	52.3	193.992	1.089	24.00
31.12.24	57.9	52.2	193.984	1.076	24.00
01.01.25	57.9	52.3	194.000	1.069	24.00
02.01.25	57.9	52.4	193.977	1.066	24.00
03.01.25	58.2	52.7	193.945	1.054	24.00
04.01.25	58.2	52.7	193.953	1.042	24.00
05.01.25	58.2	52.7	194.008	1.049	24.00
06.01.25	58.2	52.6	194.000	1.067	24.00
07.01.25	57.8	52.1	194.016	1.078	24.00
08.01.25	58.1	52.5	194.008	1.082	24.00
09.01.25	56.7	51.3	190.805	1.024	24.00
10.01.25	55.8	50.6	190.898	0.980	24.00
11.01.25	55.1	50.0	191.484	0.955	24.00
12.01.25	53.7	48.8	191.516	0.929	24.00
13.01.25	55.3	50.0	191.688	0.989	24.00
14.01.25	55.3	50.1	191.797	0.989	24.00
15.01.25	55.0	49.8	192.383	0.983	24.00
16.01.25	57.9	52.2	193.352	1.084	24.00
17.01.25	59.1	53.2	193.648	1.124	24.00
18.01.25	58.5	52.1	171.883	1.066	21.00
19.01.25	60.1	54.2	194.352	1.133	24.00
20.01.25	60.4	54.5	194.375	1.118	24.00
Итого	---	---	5994.820	33.052	741.00
Среднее	57.8	52.2	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.12.24 24:00	120794.10 9	820.336	19497.000
20.01.25 24:00	126788.93 0	853.388	20238.000
Итого за период	5994.821	33.052	741.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:41:57 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

г. Октябрьский, Свердлова, 29 ТС1 Пульсар ДУ-40 02816728 Отопление

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 30

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00182178

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x3380

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	58.38	49.57	8.81	171.300	172.540	168.590	170.520	-1.930	1.00	1.00	1.4840	0.0	24.0
22.12.24	55.70	47.57	8.13	170.630	172.590	168.190	170.670	-2.480	1.00	1.00	1.3650	0.0	24.0
23.12.24	57.99	49.12	8.87	171.300	172.600	168.600	170.590	-1.990	1.00	1.00	1.4930	0.0	24.0
24.12.24	61.07	51.36	9.71	171.900	172.590	168.890	170.430	-1.540	1.00	1.00	1.6320	0.0	24.0
25.12.24	60.85	51.24	9.61	171.740	172.590	168.760	170.430	-1.670	1.00	1.00	1.6140	0.0	24.0
26.12.24	59.72	50.44	9.28	171.270	172.460	168.390	170.300	-1.910	1.00	1.00	1.5580	0.0	24.0
27.12.24	58.77	49.81	8.96	170.030	171.490	167.280	169.450	-2.170	1.00	1.00	1.4960	0.0	24.0
28.12.24	57.23	48.69	8.54	168.100	169.990	165.460	168.070	-2.610	1.00	1.00	1.4120	0.0	24.0
29.12.24	57.36	48.74	8.62	168.190	170.000	165.550	168.080	-2.530	1.00	1.00	1.4250	0.0	24.0
30.12.24	57.87	48.98	8.89	168.330	170.050	165.690	168.130	-2.440	1.00	1.00	1.4680	0.0	24.0
31.12.24	57.68	48.86	8.82	168.220	170.020	165.580	168.100	-2.520	1.00	1.00	1.4640	0.0	24.0
01.01.25	57.72	48.94	8.78	168.200	170.020	165.560	168.100	-2.540	1.00	1.00	1.4510	0.0	24.0
02.01.25	57.75	48.94	8.81	168.130	169.990	165.490	168.070	-2.580	1.00	1.00	1.4580	0.0	24.0
03.01.25	58.04	49.31	8.73	168.210	170.000	165.570	168.080	-2.510	1.00	1.00	1.4410	0.0	24.0
04.01.25	58.02	49.38	8.64	168.120	169.920	165.480	168.000	-2.520	1.00	1.00	1.4310	0.0	24.0
05.01.25	57.99	49.38	8.61	168.170	169.960	165.530	168.040	-2.510	1.00	1.00	1.4230	0.0	24.0
06.01.25	58.04	49.31	8.73	168.100	169.890	165.460	167.970	-2.510	1.00	1.00	1.4400	0.0	24.0
07.01.25	57.60	48.81	8.79	167.940	169.880	165.300	167.960	-2.660	1.00	1.00	1.4500	0.0	24.0
08.01.25	57.92	48.99	8.93	167.970	169.810	165.330	167.890	-2.560	1.00	1.00	1.4670	0.0	24.0
09.01.25	56.80	48.11	8.69	164.770	166.920	162.260	165.120	-2.860	1.00	1.00	1.4080	0.0	24.0
10.01.25	55.85	47.57	8.28	163.690	166.060	161.290	164.270	-2.980	1.00	1.00	1.3320	0.0	24.0
11.01.25	54.90	46.96	7.94	164.200	166.850	161.800	165.170	-3.370	1.00	1.00	1.2830	0.0	24.0
12.01.25	53.54	45.92	7.62	163.860	166.930	161.620	165.270	-3.650	1.00	1.00	1.2290	0.0	24.0
13.01.25	55.09	46.96	8.13	164.870	167.210	162.470	165.530	-3.060	1.00	1.00	1.3180	0.0	24.0
14.01.25	55.11	46.95	8.16	165.070	167.400	162.670	165.720	-3.050	1.00	1.00	1.3210	0.0	24.0
15.01.25	54.87	46.71	8.16	165.370	167.830	162.970	166.150	-3.180	1.00	1.00	1.3270	0.0	24.0
16.01.25	57.03	48.24	8.79	166.730	168.490	164.150	166.650	-2.500	1.00	1.00	1.4380	0.0	24.0
17.01.25	59.27	49.87	9.40	167.370	168.540	164.630	166.560	-1.930	1.00	1.00	1.5440	0.0	24.0
18.01.25	59.73	50.17	9.56	167.480	168.550	164.660	166.500	-1.840	1.00	1.00	1.5720	0.0	24.0
19.01.25	59.94	50.45	9.49	167.460	168.510	164.580	166.450	-1.870	1.00	1.00	1.5570	0.0	24.0
20.01.25	60.19	50.82	9.37	167.650	168.690	164.770	166.530	-1.760	1.00	1.00	1.5430	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5204.3	5258.3	5122.57	5198.80	-76.230	---	---	44.8440	0.0	744.0
Среднее	57.67	48.90	8.76	---	---	---	---	---	1.00	1.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	9675.100	11114.939	9548.220	11009.200	77.4150	-1460.980	189.0	2747.0
20.01.25 24:00	15030.380	16525.129	14819.289	16358.140	123.7950	-1538.850	189.0	3515.0
Итого за период	5355.279	5410.190	5271.069	5348.939	46.3800	-77.870	0.0	768.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:05:52 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 34

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00178954

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0хFB1E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	58.63	45.91	12.72	114.730	119.280	112.920	118.090	-5.170	6.90	6.70	1.4340	0.0	24.0
22.12.24	55.79	43.98	11.81	114.740	119.240	113.060	118.140	-5.080	6.90	6.70	1.3360	0.0	24.0
23.12.24	58.02	45.25	12.77	114.770	119.300	112.980	118.100	-5.120	6.90	6.70	1.4360	0.0	24.0
24.12.24	61.17	47.21	13.96	114.760	119.350	112.840	118.150	-5.310	6.90	6.70	1.5730	0.0	24.0
25.12.24	61.03	47.18	13.85	114.780	119.350	112.860	118.150	-5.290	6.90	6.70	1.5640	0.0	24.0
26.12.24	59.86	46.46	13.40	114.670	119.280	112.750	118.080	-5.330	6.90	6.70	1.5100	0.0	24.0
27.12.24	58.94	45.87	13.07	114.070	118.640	112.250	117.440	-5.190	6.90	6.70	1.4640	0.0	24.0
28.12.24	57.37	44.97	12.40	113.010	117.490	111.330	116.290	-4.960	6.90	6.70	1.3780	0.0	24.0
29.12.24	57.46	44.99	12.47	113.000	117.470	111.320	116.270	-4.950	6.90	6.70	1.3870	0.0	24.0
30.12.24	58.02	45.20	12.82	113.000	117.510	111.320	116.310	-4.990	6.90	6.70	1.4250	0.0	24.0
31.12.24	57.81	45.06	12.75	113.000	117.520	111.320	116.320	-5.000	6.90	6.70	1.4160	0.0	24.0
01.01.25	57.85	45.13	12.72	113.020	117.530	111.340	116.330	-4.990	6.90	6.70	1.4160	0.0	24.0
02.01.25	57.87	45.16	12.71	112.980	117.480	111.300	116.280	-4.980	6.90	6.70	1.4150	0.0	24.0
03.01.25	58.17	45.52	12.65	112.940	117.460	111.260	116.260	-5.000	6.90	6.70	1.4080	0.0	24.0
04.01.25	58.14	45.63	12.51	112.940	117.480	111.260	116.280	-5.020	6.90	6.70	1.3900	0.0	24.0
05.01.25	58.08	45.66	12.42	112.940	117.480	111.260	116.280	-5.020	6.90	6.70	1.3810	0.0	24.0
06.01.25	58.16	45.55	12.61	112.930	117.510	111.250	116.310	-5.060	6.90	6.70	1.3980	0.0	24.0
07.01.25	57.71	45.01	12.70	112.970	117.380	111.290	116.180	-4.890	6.90	6.70	1.4170	0.0	24.0
08.01.25	58.02	45.21	12.81	112.990	117.380	111.310	116.180	-4.870	6.90	6.70	1.4230	0.0	24.0
09.01.25	56.95	44.54	12.41	111.480	115.800	109.810	114.720	-4.910	6.90	6.70	1.3570	0.0	24.0
10.01.25	55.98	43.97	12.01	111.080	115.410	109.400	114.450	-5.050	6.90	6.70	1.3140	0.0	24.0
11.01.25	55.00	43.49	11.51	111.570	115.870	110.010	114.910	-4.900	6.90	6.70	1.2690	0.0	24.0
12.01.25	53.63	42.55	11.08	111.620	115.890	110.110	114.930	-4.820	6.90	6.70	1.2190	0.0	24.0
13.01.25	55.20	43.36	11.84	111.670	115.950	109.990	114.990	-5.000	6.90	6.70	1.2980	0.0	24.0
14.01.25	55.22	43.38	11.84	111.690	115.970	110.010	115.010	-5.000	6.90	6.70	1.2960	0.0	24.0
15.01.25	54.99	43.15	11.84	111.870	116.210	110.260	115.250	-4.990	6.90	6.70	1.2980	0.0	24.0
16.01.25	57.00	44.34	12.66	112.270	116.690	110.520	115.630	-5.110	6.90	6.70	1.3950	0.0	24.0
17.01.25	59.48	45.95	13.53	112.480	116.970	110.600	115.780	-5.180	6.90	6.70	1.4970	0.0	24.0
18.01.25	59.78	46.03	13.75	112.520	116.980	110.640	115.790	-5.150	6.90	6.70	1.5160	0.0	24.0
19.01.25	60.06	46.36	13.70	112.490	116.960	110.570	115.760	-5.190	6.90	6.70	1.5120	0.0	24.0
20.01.25	60.31	46.73	13.58	112.560	117.050	110.640	115.850	-5.210	6.90	6.70	1.4990	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3501.5	3639.8	3447.78	3604.51	-156.730	---	---	43.6410	0.0	744.0
Среднее	57.79	45.12	12.67	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	8322.259	8611.380	8216.919	8542.400	87.1100	-325.480	1550.0	3376.0
20.01.25 24:00	11936.460	12368.399	11775.259	12262.650	132.3670	-487.390	1550.0	4144.0
Итого за период	3614.200	3757.019	3558.340	3720.250	45.2570	-161.910	0.0	768.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:55:09 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 39

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00182565

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x619E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	58.53	48.02	10.51	204.280	203.740	201.100	201.500	-0.400	8.14	5.58	2.1190	0.0	24.0
22.12.24	55.85	46.22	9.63	204.130	203.550	201.250	201.460	-0.210	8.16	5.57	1.9460	0.0	24.0
23.12.24	58.17	47.67	10.50	204.240	203.890	201.090	201.670	-0.580	8.12	5.55	2.1190	0.0	24.0
24.12.24	61.27	49.62	11.65	204.290	203.590	200.790	201.230	-0.440	8.06	5.51	2.3480	0.0	24.0
25.12.24	61.02	49.52	11.50	204.420	203.860	200.950	201.490	-0.540	8.06	5.52	2.3170	0.0	24.0
26.12.24	59.87	48.51	11.36	184.790	185.010	181.760	182.990	-1.230	8.11	5.54	2.0620	0.0	24.0
27.12.24	58.93	48.25	10.68	203.160	202.860	199.930	200.640	-0.710	8.04	5.51	2.1440	0.0	24.0
28.12.24	57.39	47.27	10.12	201.400	200.610	198.310	198.450	-0.140	8.01	5.52	2.0140	0.0	24.0
29.12.24	57.54	47.27	10.27	201.100	200.780	197.980	198.620	-0.640	8.01	5.52	2.0380	0.0	24.0
30.12.24	58.04	47.48	10.56	201.430	200.720	198.310	198.560	-0.250	7.99	5.51	2.0990	0.0	24.0
31.12.24	57.85	47.43	10.42	201.400	200.850	198.280	198.690	-0.410	8.02	5.54	2.0750	0.0	24.0
01.01.25	57.89	47.50	10.39	201.450	201.130	198.330	198.970	-0.640	8.02	5.53	2.0680	0.0	24.0
02.01.25	57.91	47.51	10.40	201.530	200.910	198.410	198.750	-0.340	8.02	5.54	2.0700	0.0	24.0
03.01.25	58.22	47.92	10.30	201.530	200.430	198.410	198.270	0.140	8.01	5.52	2.0500	0.0	24.0
04.01.25	58.19	48.01	10.18	201.300	200.600	198.180	198.440	-0.260	8.01	5.52	2.0260	0.0	24.0
05.01.25	58.17	48.12	10.05	201.390	200.730	198.270	198.570	-0.300	8.01	5.52	1.9990	0.0	24.0
06.01.25	58.23	47.95	10.28	201.480	200.570	198.360	198.410	-0.050	7.98	5.49	2.0420	0.0	24.0
07.01.25	57.78	47.38	10.40	201.440	200.780	198.320	198.620	-0.300	7.99	5.49	2.0700	0.0	24.0
08.01.25	58.10	47.67	10.43	201.560	200.830	198.440	198.670	-0.230	8.01	5.53	2.0770	0.0	24.0
09.01.25	56.95	46.87	10.08	198.550	198.170	195.560	196.140	-0.580	7.97	5.53	1.9800	0.0	24.0
10.01.25	56.00	46.38	9.62	198.190	197.630	195.310	195.660	-0.350	7.93	5.51	1.8860	0.0	24.0
11.01.25	55.06	45.79	9.27	198.810	198.470	195.950	196.550	-0.600	7.95	5.49	1.8240	0.0	24.0
12.01.25	53.67	44.72	8.95	199.010	198.540	196.340	196.670	-0.330	7.93	5.47	1.7630	0.0	24.0
13.01.25	55.26	45.61	9.65	198.990	198.860	196.110	196.940	-0.830	7.92	5.47	1.8980	0.0	24.0
14.01.25	55.27	45.71	9.56	199.140	198.680	196.260	196.760	-0.500	7.96	5.51	1.8820	0.0	24.0
15.01.25	55.03	45.51	9.52	199.520	199.310	196.660	197.390	-0.730	7.98	5.52	1.8790	0.0	24.0
16.01.25	57.21	46.87	10.34	200.450	199.820	197.390	197.790	-0.400	7.95	5.48	2.0480	0.0	24.0
17.01.25	59.44	48.37	11.07	200.750	200.470	197.480	198.310	-0.830	7.92	5.47	2.1940	0.0	24.0
18.01.25	59.93	48.66	11.27	200.990	200.240	197.680	198.060	-0.380	7.94	5.49	2.2340	0.0	24.0
19.01.25	60.13	48.92	11.21	200.820	200.130	197.460	197.960	-0.500	7.93	5.48	2.2180	0.0	24.0
20.01.25	60.38	49.32	11.06	200.690	200.400	197.330	198.090	-0.760	7.94	5.48	2.1890	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6222.230	6206.160	6126.000	6140.320	-14.320	---	---	63.6780	0.0	744.0
Среднее	57.84	47.48	10.36	---	---	---	---	---	8.00	5.51	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	14801.789	14750.290	14611.430	14616.149	129.6580	-4.720	0.0	2077.0
20.01.25 24:00	21024.019	20956.450	20737.430	20756.469	193.3360	-19.040	0.0	2821.0
Итого за период	6222.230	6206.160	6126.000	6140.320	63.6780	-14.320	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:54:59 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО1.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТС Пульсар ДУ-32, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 42

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: 378

№ ПУ: 04298960

Система: 1

ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.12.24	57.7	48.4	53.555	0.491	24.00
22.12.24	55.6	46.9	53.561	0.460	24.00
23.12.24	58.2	48.7	53.572	0.500	24.00
24.12.24	61.0	50.8	53.582	0.540	24.00
25.12.24	60.5	50.4	53.625	0.531	24.00
26.12.24	59.5	49.8	53.518	0.515	24.00
27.12.24	58.5	49.0	53.133	0.494	24.00
28.12.24	57.0	48.0	52.725	0.465	24.00
29.12.24	57.3	48.1	52.736	0.476	24.00
30.12.24	57.6	48.3	52.762	0.484	24.00
31.12.24	57.5	48.2	52.762	0.483	24.00
01.01.25	57.6	48.3	52.781	0.481	24.00
02.01.25	57.6	48.3	52.758	0.481	24.00
03.01.25	57.9	48.7	52.742	0.478	24.00
04.01.25	57.8	48.7	52.734	0.474	24.00
05.01.25	57.8	48.6	52.762	0.478	24.00
06.01.25	57.8	48.6	52.766	0.481	24.00
07.01.25	57.4	48.1	52.781	0.486	24.00
08.01.25	57.8	48.2	52.793	0.496	24.00
09.01.25	56.4	47.1	51.992	0.476	24.00
10.01.25	55.5	46.7	51.992	0.454	24.00
11.01.25	54.8	46.3	52.156	0.437	24.00
12.01.25	53.4	45.3	52.156	0.419	24.00
13.01.25	55.0	46.3	52.215	0.444	24.00
14.01.25	55.0	46.3	52.227	0.447	24.00
15.01.25	54.7	46.0	52.371	0.449	24.00
16.01.25	57.4	47.9	52.609	0.491	24.00
17.01.25	58.8	48.9	52.699	0.513	24.00
18.01.25	59.7	49.6	52.711	0.526	24.00
19.01.25	59.8	49.7	52.715	0.520	24.00
20.01.25	60.0	50.1	52.730	0.517	24.00
Итого	---	---	1636.221	14.987	744.00
Среднее	57.5	48.2	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.12.24 24:00	32298.814	310.210	17009.000
20.01.25 24:00	33935.035	325.198	17753.000
Итого за период	1636.221	14.988	744.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:40:58 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

г. Октябрьский, Свердлова, 42 ТС Пульсар ДУ-32 04298960 Отопление

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 66

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: 378

№ ПУ: 05578584

Система: 1

ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.12.24	58.2	51.0	77.031	0.545	24.00
22.12.24	55.6	49.0	77.314	0.503	24.00
23.12.24	57.9	50.8	78.137	0.551	24.00
24.12.24	60.9	53.0	78.287	0.607	24.00
25.12.24	60.7	52.7	76.777	0.599	24.00
26.12.24	59.6	51.8	75.104	0.578	24.00
27.12.24	58.6	51.1	75.104	0.553	24.00
28.12.24	57.1	50.0	75.211	0.525	24.00
29.12.24	57.3	50.0	73.771	0.531	24.00
30.12.24	57.8	50.3	73.932	0.540	24.00
31.12.24	57.6	50.2	74.033	0.537	24.00
01.01.25	57.6	50.2	74.102	0.539	24.00
02.01.25	57.6	50.3	74.086	0.535	24.00
03.01.25	57.9	50.6	74.023	0.533	24.00
04.01.25	57.9	50.7	74.352	0.531	24.00
05.01.25	57.9	50.8	74.793	0.525	24.00
06.01.25	57.9	50.7	74.801	0.532	24.00
07.01.25	57.5	50.2	74.797	0.536	24.00
08.01.25	57.8	50.4	74.814	0.544	24.00
09.01.25	56.6	49.5	73.619	0.517	24.00
10.01.25	55.7	48.5	69.475	0.490	24.00
11.01.25	54.8	47.2	62.650	0.465	24.00
12.01.25	53.4	46.1	62.621	0.451	24.00
13.01.25	55.0	47.2	62.682	0.482	24.00
14.01.25	55.0	47.2	63.090	0.484	24.00
15.01.25	54.7	47.0	63.168	0.480	24.00
16.01.25	56.9	48.5	62.500	0.522	24.00
17.01.25	59.0	50.1	63.207	0.556	24.00
18.01.25	59.6	50.6	64.006	0.568	24.00
19.01.25	59.7	50.8	64.031	0.565	24.00
20.01.25	60.0	50.7	60.889	0.552	24.00
Итого	---	---	2202.406	16.475	744.00
Среднее	57.6	49.9	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.12.24 24:00	28102.219	308.595	15835.000
20.01.25 24:00	30304.625	325.070	16579.000
Итого за период	2202.406	16.475	744.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:41:59 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

г. Октябрьский, Свердлова, 66 ТС1 Пульсар ДУ-40 05578584 Отопление

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 70

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: 378

№ ПУ: 02816649

Система: 1

ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.12.24	57.7	48.2	53.730	0.501	24.00
22.12.24	55.5	46.8	53.750	0.462	24.00
23.12.24	58.1	48.8	53.938	0.493	24.00
24.12.24	60.9	50.8	53.957	0.536	24.00
25.12.24	60.4	50.5	54.391	0.527	24.00
26.12.24	59.4	49.6	53.371	0.515	24.00
27.12.24	58.4	48.9	53.160	0.494	24.00
28.12.24	56.9	48.0	52.895	0.465	24.00
29.12.24	57.2	48.1	52.660	0.471	24.00
30.12.24	57.5	48.3	52.781	0.482	24.00
31.12.24	57.4	48.1	52.828	0.483	24.00
01.01.25	57.5	48.3	52.863	0.477	24.00
02.01.25	57.5	48.3	52.852	0.478	24.00
03.01.25	57.8	48.7	52.762	0.473	24.00
04.01.25	57.8	48.8	52.773	0.465	24.00
05.01.25	57.7	48.9	52.867	0.459	24.00
06.01.25	57.8	48.7	52.871	0.470	24.00
07.01.25	57.3	48.2	52.859	0.477	24.00
08.01.25	57.7	48.3	52.871	0.487	24.00
09.01.25	56.4	47.3	51.961	0.463	24.00
10.01.25	55.5	46.9	52.137	0.441	24.00
11.01.25	54.7	46.5	52.719	0.428	24.00
12.01.25	53.3	45.5	52.719	0.409	24.00
13.01.25	54.9	46.5	52.742	0.434	24.00
14.01.25	54.9	46.6	52.859	0.434	24.00
15.01.25	54.6	46.3	52.941	0.437	24.00
16.01.25	57.2	48.0	52.961	0.480	24.00
17.01.25	58.8	49.2	53.238	0.500	24.00
18.01.25	59.6	49.9	53.430	0.512	24.00
19.01.25	59.7	49.9	53.457	0.511	24.00
20.01.25	59.9	50.3	53.887	0.509	24.00
Итого	---	---	1645.230	14.773	744.00
Среднее	57.4	48.3	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.12.24 24:00	49715.422	413.512	20817.000
20.01.25 24:00	51360.652	428.285	21561.000
Итого за период	1645.230	14.773	744.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:40:59 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

г. Октябрьский, Свердлова, 70 ТС1 Пульсар ДУ-40 02816649 Отопление

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 78

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ679

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	1.39	58.58	133.66	48.20	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	1.33	57.20	133.90	47.22	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.23	54.55	134.12	45.35	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.34	56.75	133.96	46.72	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	1.48	59.76	134.10	48.69	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	1.47	59.57	133.90	48.61	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	1.41	58.47	133.71	47.90	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	1.36	57.55	133.90	47.40	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.28	56.05	133.85	46.47	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.29	56.17	133.73	46.49	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.33	56.67	134.06	46.74	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.32	56.48	133.94	46.63	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.31	56.52	134.18	46.75	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.31	56.55	133.87	46.71	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.31	56.84	133.64	47.01	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.30	56.82	133.70	47.08	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.29	56.79	133.91	47.15	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.30	56.84	133.76	47.08	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.31	56.40	133.91	46.58	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.33	56.71	133.64	46.77	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.27	55.63	133.54	46.14	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.21	54.71	133.43	45.62	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.17	53.78	133.77	45.03	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.13	52.43	134.37	44.01	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.21	53.96	134.28	44.89	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.22	53.98	134.18	44.89	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.21	53.74	134.12	44.70	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.30	55.78	133.97	46.03	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	1.40	58.04	134.04	47.56	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	1.43	58.45	134.10	47.80	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	1.41	58.68	133.81	48.09	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	40.65	---	4151.05	---	0.00	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.466	---	46.655	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:42:52 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 91

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ7-04.1

№ ПУ: 20127926

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0377

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.12.24	57.47	51.22	н/д	6.25	5.16	5.07	н/д	174.430	н/д	н/д	171.782	н/д	н/д	н/д	1.073	н/д	24	0
22.12.24	54.60	48.88	н/д	5.72	5.16	5.06	н/д	174.340	н/д	н/д	171.933	н/д	н/д	н/д	0.983	н/д	24	0
23.12.24	56.70	50.47	н/д	6.23	5.15	5.05	н/д	174.495	н/д	н/д	171.902	н/д	н/д	н/д	1.071	н/д	24	0
24.12.24	59.82	52.90	н/д	6.93	5.13	5.03	н/д	174.985	н/д	н/д	172.115	н/д	н/д	н/д	1.192	н/д	24	0
25.12.24	59.76	52.99	н/д	6.76	5.13	5.03	н/д	176.313	н/д	н/д	173.424	н/д	н/д	н/д	1.173	н/д	24	0
26.12.24	58.58	52.08	н/д	6.50	5.15	5.05	н/д	175.360	н/д	н/д	172.590	н/д	н/д	н/д	1.123	н/д	24	0
27.12.24	57.70	51.42	н/д	6.28	5.10	5.00	н/д	176.110	н/д	н/д	173.399	н/д	н/д	н/д	1.090	н/д	24	0
28.12.24	56.17	50.29	н/д	5.89	5.08	4.98	н/д	176.065	н/д	н/д	173.509	н/д	н/д	н/д	1.021	н/д	24	0
29.12.24	56.22	50.24	н/д	5.98	5.08	4.98	н/д	176.072	н/д	н/д	173.506	н/д	н/д	н/д	1.038	н/д	24	0
30.12.24	56.79	50.65	н/д	6.14	5.07	4.96	н/д	177.948	н/д	н/д	175.289	н/д	н/д	н/д	1.076	н/д	24	0
31.12.24	56.58	50.63	н/д	5.96	5.09	4.99	н/д	180.130	н/д	н/д	177.470	н/д	н/д	н/д	1.057	н/д	24	0
01.01.25	56.62	50.75	н/д	5.88	5.08	4.98	н/д	180.188	н/д	н/д	177.521	н/д	н/д	н/д	1.043	н/д	24	0
02.01.25	56.64	50.78	н/д	5.86	5.08	4.99	н/д	180.148	н/д	н/д	177.487	н/д	н/д	н/д	1.041	н/д	24	0
03.01.25	56.94	51.04	н/д	5.90	5.07	4.98	н/д	178.387	н/д	н/д	175.721	н/д	н/д	н/д	1.037	н/д	24	0
04.01.25	56.91	51.00	н/д	5.92	5.08	4.99	н/д	176.232	н/д	н/д	173.597	н/д	н/д	н/д	1.028	н/д	24	0
05.01.25	56.87	50.93	н/д	5.95	5.07	4.98	н/д	176.332	н/д	н/д	173.706	н/д	н/д	н/д	1.033	н/д	24	0
06.01.25	56.95	50.90	н/д	6.05	5.06	4.96	н/д	176.357	н/д	н/д	173.710	н/д	н/д	н/д	1.050	н/д	24	0
07.01.25	56.50	50.40	н/д	6.10	5.06	4.95	н/д	176.375	н/д	н/д	173.777	н/д	н/д	н/д	1.061	н/д	24	0
08.01.25	56.79	50.62	н/д	6.17	5.09	4.98	н/д	176.380	н/д	н/д	173.751	н/д	н/д	н/д	1.073	н/д	24	0
09.01.25	55.79	49.87	н/д	5.92	5.05	4.95	н/д	174.018	н/д	н/д	171.526	н/д	н/д	н/д	1.015	н/д	24	0
10.01.25	54.84	49.17	н/д	5.67	5.02	4.92	н/д	173.270	н/д	н/д	170.861	н/д	н/д	н/д	0.968	н/д	24	0
11.01.25	53.85	48.45	н/д	5.40	5.01	4.90	н/д	174.258	н/д	н/д	171.928	н/д	н/д	н/д	0.928	н/д	24	0
12.01.25	52.50	47.28	н/д	5.22	4.99	4.88	н/д	174.240	н/д	н/д	172.016	н/д	н/д	н/д	0.899	н/д	24	0
13.01.25	54.03	48.41	н/д	5.62	4.99	4.89	н/д	174.545	н/д	н/д	172.186	н/д	н/д	н/д	0.968	н/д	24	0
14.01.25	54.06	48.45	н/д	5.60	5.03	4.93	н/д	174.465	н/д	н/д	172.106	н/д	н/д	н/д	0.964	н/д	24	0
15.01.25	53.83	48.29	н/д	5.54	5.03	4.94	н/д	174.775	н/д	н/д	172.429	н/д	н/д	н/д	0.955	н/д	24	0
16.01.25	55.67	49.72	н/д	5.95	5.01	4.93	н/д	174.865	н/д	н/д	172.353	н/д	н/д	н/д	1.026	н/д	24	0
17.01.25	58.28	51.85	н/д	6.43	5.01	4.93	н/д	174.940	н/д	н/д	172.199	н/д	н/д	н/д	1.108	н/д	24	0
18.01.25	58.43	51.88	н/д	6.55	5.03	4.95	н/д	175.137	н/д	н/д	172.371	н/д	н/д	н/д	1.129	н/д	24	0
19.01.25	58.78	52.29	н/д	6.49	5.02	4.95	н/д	175.458	н/д	н/д	172.675	н/д	н/д	н/д	1.121	н/д	24	0
20.01.25	59.03	52.63	н/д	6.40	5.02	4.95	н/д	175.898	н/д	н/д	173.080	н/д	н/д	н/д	1.109	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	5452.516	---	---	5371.919	---	---	---	32.453	---	744	0
Среднее	56.57	50.53	---	6.04	5.07	4.97	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.12.24 24:00	97448.660	0.000	0.000	95969.474	0.000	0.000	73.985	676.779	0.000	27637	2
20.01.25 24:00	102901.175	0.000	0.000	101341.394	0.000	0.000	73.985	709.232	0.000	28381	2
Итого за период	5452.515	0.000	0.000	5371.920	0.000	0.000	0.000	32.453	0.000	744	0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:42:32 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tim.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 99

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ7-04.1

№ ПУ: 20110286

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xD477

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.12.24	57.82	50.30	н/д	7.52	5.95	5.89	н/д	75.948	76.113	н/д	74.782	75.227	н/д	-0.445	0.562	н/д	24	0
22.12.24	54.95	48.07	н/д	6.89	5.93	5.88	н/д	75.945	76.140	н/д	74.888	75.331	н/д	-0.443	0.515	н/д	24	0
23.12.24	57.02	49.56	н/д	7.45	5.92	5.87	н/д	75.993	76.165	н/д	74.858	75.301	н/д	-0.444	0.558	н/д	24	0
24.12.24	60.13	51.83	н/д	8.30	5.91	5.85	н/д	76.183	76.307	н/д	74.920	75.361	н/д	-0.441	0.622	н/д	24	0
25.12.24	60.10	51.91	н/д	8.19	5.91	5.85	н/д	76.740	76.865	н/д	75.468	75.910	н/д	-0.443	0.618	н/д	24	0
26.12.24	58.92	51.02	н/д	7.90	5.93	5.87	н/д	76.335	76.475	н/д	75.119	75.561	н/д	-0.441	0.594	н/д	24	0
27.12.24	58.05	50.51	н/д	7.54	5.88	5.82	н/д	76.728	76.882	н/д	75.534	75.980	н/д	-0.446	0.570	н/д	24	0
28.12.24	56.53	49.41	н/д	7.12	5.86	5.80	н/д	76.783	76.952	н/д	75.654	76.085	н/д	-0.430	0.539	н/д	24	0
29.12.24	56.56	49.43	н/д	7.13	5.85	5.80	н/д	76.795	76.967	н/д	75.664	76.104	н/д	-0.439	0.539	н/д	24	0
30.12.24	57.13	49.89	н/д	7.25	5.84	5.78	н/д	77.763	77.925	н/д	76.594	77.034	н/д	-0.440	0.555	н/д	24	0
31.12.24	56.94	49.76	н/д	7.18	5.88	5.82	н/д	78.882	79.040	н/д	77.709	78.141	н/д	-0.432	0.558	н/д	24	0
01.01.25	56.97	49.86	н/д	7.12	5.87	5.81	н/д	78.872	79.033	н/д	77.692	78.130	н/д	-0.437	0.553	н/д	24	0
02.01.25	57.00	49.87	н/д	7.13	5.88	5.82	н/д	78.860	79.022	н/д	77.683	78.118	н/д	-0.435	0.554	н/д	24	0
03.01.25	57.22	50.15	н/д	7.07	5.87	5.81	н/д	77.950	78.110	н/д	76.779	77.205	н/д	-0.426	0.543	н/д	24	0
04.01.25	57.13	50.08	н/д	7.05	5.87	5.81	н/д	76.865	77.030	н/д	75.708	76.138	н/д	-0.431	0.534	н/д	24	0
05.01.25	57.08	50.16	н/д	6.92	5.86	5.81	н/д	76.910	77.080	н/д	75.759	76.187	н/д	-0.428	0.524	н/д	24	0
06.01.25	57.21	50.01	н/д	7.20	5.84	5.78	н/д	76.945	77.103	н/д	75.785	76.216	н/д	-0.431	0.545	н/д	24	0
07.01.25	56.77	49.43	н/д	7.34	5.83	5.77	н/д	76.960	77.113	н/д	75.818	76.244	н/д	-0.426	0.556	н/д	24	0
08.01.25	57.05	49.71	н/д	7.34	5.86	5.80	н/д	76.960	77.107	н/д	75.807	76.226	н/д	-0.419	0.556	н/д	24	0
09.01.25	56.06	49.20	н/д	6.86	5.82	5.77	н/д	75.933	76.107	н/д	74.834	75.260	н/д	-0.425	0.513	н/д	24	0
10.01.25	55.11	48.54	н/д	6.57	5.79	5.74	н/д	75.640	75.825	н/д	74.582	75.004	н/д	-0.422	0.490	н/д	24	0
11.01.25	54.10	47.83	н/д	6.27	5.78	5.72	н/д	76.073	76.268	н/д	75.046	75.461	н/д	-0.415	0.470	н/д	24	0
12.01.25	52.78	46.82	н/д	5.96	5.75	5.69	н/д	76.058	76.268	н/д	75.081	75.500	н/д	-0.419	0.448	н/д	24	0
13.01.25	54.29	47.92	н/д	6.37	5.76	5.71	н/д	76.190	76.378	н/д	75.154	75.568	н/д	-0.414	0.478	н/д	24	0
14.01.25	54.32	47.94	н/д	6.38	5.80	5.74	н/д	76.152	76.340	н/д	75.115	75.529	н/д	-0.414	0.479	н/д	24	0
15.01.25	54.11	47.76	н/д	6.35	5.81	5.76	н/д	76.302	76.493	н/д	75.273	75.690	н/д	-0.417	0.478	н/д	24	0
16.01.25	55.90	49.11	н/д	6.79	5.80	5.75	н/д	76.317	76.482	н/д	75.220	75.632	н/д	-0.412	0.510	н/д	24	0
17.01.25	58.53	51.17	н/д	7.36	5.80	5.75	н/д	76.338	76.470	н/д	75.137	75.546	н/д	-0.409	0.553	н/д	24	0
18.01.25	58.67	51.21	н/д	7.46	5.82	5.77	н/д	76.402	76.533	н/д	75.189	75.606	н/д	-0.416	0.561	н/д	24	0
19.01.25	59.03	51.68	н/д	7.35	5.82	5.77	н/д	76.563	76.695	н/д	75.340	75.749	н/д	-0.409	0.554	н/д	24	0
20.01.25	59.28	51.96	н/д	7.33	5.83	5.77	н/д	76.762	76.893	н/д	75.523	75.931	н/д	-0.408	0.553	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	2379.147	2384.181	---	2343.715	2356.975	---	-13.257	16.682	---	744	0
Среднее	56.87	49.75	---	7.12	5.85	5.79	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.12.24 24:00	35458.565	35396.610	0.000	34916.783	34985.949	0.000	-69.166	256.209	0.000	20335	1
20.01.25 24:00	37837.710	37780.790	0.000	37260.499	37342.923	0.000	-82.424	272.892	0.000	21079	1
Итого за период	2379.145	2384.180	0.000	2343.716	2356.974	0.000	-13.258	16.683	0.000	744	0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:54:56 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tim.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Свердлова, 99

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: ТВ7-04.1

№ ПУ: 20140260

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0х9А1А

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.12.24	58.00	46.46	н/д	11.54	6.12	6.12	н/д	78.640	77.780	н/д	77.422	77.006	н/д	0.417	0.893	н/д	24	0
22.12.24	55.14	44.62	н/д	10.52	6.12	6.12	н/д	78.495	77.695	н/д	77.393	76.983	н/д	0.409	0.814	н/д	24	0
23.12.24	57.23	45.79	н/д	11.44	6.12	6.12	н/д	78.570	77.747	н/д	77.381	77.001	н/д	0.380	0.885	н/д	24	0
24.12.24	60.36	47.67	н/д	12.70	6.12	6.12	н/д	78.960	78.052	н/д	77.641	77.235	н/д	0.405	0.986	н/д	24	0
25.12.24	60.31	47.77	н/д	12.54	6.12	6.12	н/д	79.738	78.870	н/д	78.408	78.039	н/д	0.369	0.983	н/д	24	0
26.12.24	59.12	47.03	н/д	12.08	6.12	6.12	н/д	79.300	78.485	н/д	78.026	77.685	н/д	0.341	0.943	н/д	24	0
27.12.24	58.25	46.87	н/д	11.58	6.12	6.12	н/д	79.600	78.802	н/д	78.352	78.013	н/д	0.339	0.907	н/д	24	0
28.12.24	56.72	45.82	н/д	10.90	6.12	6.12	н/д	79.470	78.700	н/д	78.292	77.941	н/д	0.351	0.853	н/д	24	0
29.12.24	56.77	45.83	н/д	10.93	6.12	6.12	н/д	79.408	78.630	н/д	78.227	77.870	н/д	0.357	0.855	н/д	24	0
30.12.24	57.34	46.19	н/д	11.15	6.12	6.12	н/д	80.425	79.613	н/д	79.206	78.830	н/д	0.376	0.883	н/д	24	0
31.12.24	57.13	46.37	н/д	10.76	6.12	6.12	н/д	81.568	80.743	н/д	80.338	79.945	н/д	0.394	0.864	н/д	24	0
01.01.25	57.17	46.52	н/д	10.65	6.12	6.12	н/д	81.472	80.757	н/д	80.245	79.956	н/д	0.289	0.854	н/д	24	0
02.01.25	57.18	46.32	н/д	10.86	6.12	6.12	н/д	81.507	80.710	н/д	80.279	79.912	н/д	0.367	0.872	н/д	24	0
03.01.25	57.45	46.60	н/д	10.85	6.12	6.12	н/д	80.460	79.673	н/д	79.234	78.877	н/д	0.357	0.860	н/д	24	0
04.01.25	57.41	46.55	н/д	10.86	6.12	6.12	н/д	79.220	78.497	н/д	78.015	77.717	н/д	0.298	0.847	н/д	24	0
05.01.25	57.35	46.61	н/д	10.73	6.12	6.12	н/д	79.192	78.503	н/д	77.995	77.715	н/д	0.279	0.837	н/д	24	0
06.01.25	57.47	46.48	н/д	10.99	6.12	6.12	н/д	79.210	78.475	н/д	78.006	77.694	н/д	0.312	0.857	н/д	24	0
07.01.25	57.03	45.91	н/д	11.12	6.12	6.12	н/д	79.192	78.412	н/д	78.004	77.651	н/д	0.353	0.867	н/д	24	0
08.01.25	57.31	46.08	н/д	11.23	6.12	6.12	н/д	79.198	78.397	н/д	77.997	77.630	н/д	0.367	0.875	н/д	24	0
09.01.25	56.30	45.43	н/д	10.87	6.12	6.12	н/д	78.075	77.335	н/д	76.936	76.602	н/д	0.334	0.836	н/д	24	0
10.01.25	55.33	44.87	н/д	10.46	6.12	6.12	н/д	77.745	77.015	н/д	76.644	76.304	н/д	0.340	0.801	н/д	24	0
11.01.25	54.33	44.38	н/д	9.95	6.12	6.12	н/д	78.240	77.528	н/д	77.169	76.829	н/д	0.341	0.768	н/д	24	0
12.01.25	53.01	43.45	н/д	9.56	6.12	6.12	н/д	78.262	77.563	н/д	77.245	76.895	н/д	0.350	0.738	н/д	24	0
13.01.25	54.53	44.26	н/д	10.27	6.12	6.12	н/д	78.397	77.695	н/д	77.320	77.000	н/д	0.320	0.793	н/д	24	0
14.01.25	54.56	44.26	н/д	10.29	6.12	6.12	н/д	78.280	77.610	н/д	77.200	76.915	н/д	0.285	0.794	н/д	24	0
15.01.25	54.34	44.07	н/д	10.26	6.12	6.12	н/д	78.320	77.713	н/д	77.249	77.026	н/д	0.223	0.792	н/д	24	0
16.01.25	56.17	45.19	н/д	10.98	6.12	6.12	н/д	78.290	77.653	н/д	77.147	76.924	н/д	0.222	0.846	н/д	24	0
17.01.25	58.79	46.85	н/д	11.93	6.12	6.12	н/д	78.327	77.630	н/д	77.085	76.841	н/д	0.245	0.920	н/д	24	0
18.01.25	58.95	46.91	н/д	12.04	6.12	6.12	н/д	78.450	77.732	н/д	77.199	76.949	н/д	0.250	0.929	н/д	24	0
19.01.25	59.30	47.29	н/д	12.01	6.12	6.12	н/д	78.603	77.895	н/д	77.335	77.093	н/д	0.242	0.929	н/д	24	0
20.01.25	59.54	47.90	н/д	11.65	6.12	6.12	н/д	78.817	78.070	н/д	77.534	77.244	н/д	0.290	0.903	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	2453.433	2429.980	---	2416.524	2406.322	---	10.202	26.784	---	744	0
Среднее	57.10	46.01	---	11.09	6.12	6.12	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.12.24 24:00	49112.457	50958.765	0.000	48358.471	50422.369	0.000	-2063.897	447.972	0.000	20505	0
20.01.25 24:00	51565.890	53388.745	0.000	50774.994	52828.688	0.000	-2053.694	474.754	0.000	21249	0
Итого за период	2453.433	2429.980	0.000	2416.523	2406.319	0.000	10.203	26.782	0.000	744	0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:54:52 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tim.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Северная, 12

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА721

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.40	58.39	158.62	43.21	164.16	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.35	57.62	158.53	42.79	164.10	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	2.11	54.27	158.03	40.91	163.23	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.29	56.34	157.83	41.81	163.18	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	2.50	59.05	157.69	43.14	163.09	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.53	59.36	157.68	43.32	163.07	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	2.44	58.30	157.75	42.79	163.09	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	2.27	56.34	157.77	41.91	163.12	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	2.25	56.25	157.72	41.96	163.12	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	2.22	55.88	157.67	41.76	163.07	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	2.25	55.90	157.66	41.62	163.04	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	2.26	56.05	157.80	41.70	163.16	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	2.27	56.29	157.80	41.89	163.12	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	2.24	56.05	157.85	41.82	163.03	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	2.24	56.60	157.93	42.36	163.52	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	2.18	56.11	157.86	42.27	163.55	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	2.17	56.08	157.83	42.29	163.50	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	2.17	55.86	157.91	42.07	163.39	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	2.23	55.96	157.88	41.83	163.10	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	2.25	55.95	157.85	41.68	163.09	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	2.20	55.51	157.83	41.51	163.07	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	2.12	54.87	158.22	41.43	163.48	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.99	53.04	158.78	40.50	163.78	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.98	52.97	158.68	40.44	163.71	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	2.02	52.98	158.60	40.22	163.62	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.05	53.20	158.65	40.26	163.61	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	2.06	53.24	158.59	40.22	163.54	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	2.23	55.38	158.48	41.27	163.50	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	2.44	58.08	158.42	42.65	163.47	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.43	58.10	158.44	42.70	163.38	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	2.42	58.25	158.56	42.94	163.59	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	69.56	---	4900.91	---	5064.48	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.073	---	41.847	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:44:13 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Северная, 14

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00166734

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0хАЕ6А

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	59.48	49.22	10.26	274.590	264.980	265.960	265.960	0.000	6.90	6.52	2.7250	0.0	24.0
22.12.24	56.07	46.90	9.17	273.480	263.710	265.210	265.210	0.000	6.90	6.51	2.4270	0.0	24.0
23.12.24	58.18	48.19	9.99	273.320	263.680	264.860	264.860	0.000	6.90	6.51	2.6450	0.0	24.0
24.12.24	60.95	49.88	11.07	273.260	263.850	264.630	264.630	0.000	6.90	6.51	2.9270	0.0	24.0
25.12.24	61.26	50.16	11.10	273.270	263.910	264.620	264.620	0.000	6.90	6.48	2.9330	0.0	24.0
26.12.24	60.18	49.46	10.72	273.320	263.800	264.680	264.680	0.000	6.90	6.48	2.8360	0.0	24.0
27.12.24	58.19	48.22	9.97	273.310	263.660	264.860	264.860	0.000	6.90	6.48	2.6350	0.0	24.0
28.12.24	58.11	48.26	9.85	273.210	263.540	264.720	264.720	0.000	6.90	6.55	2.6020	0.0	24.0
29.12.24	57.72	47.98	9.74	273.140	263.450	264.750	264.750	0.000	6.90	6.59	2.5790	0.0	24.0
30.12.24	57.74	47.90	9.84	273.110	263.480	264.700	264.700	0.000	6.90	6.60	2.6020	0.0	24.0
31.12.24	57.89	48.03	9.86	273.310	263.630	264.840	264.840	0.000	6.90	6.61	2.6080	0.0	24.0
01.01.25	58.14	48.26	9.88	273.360	263.710	264.890	264.890	0.000	6.90	6.61	2.6150	0.0	24.0
02.01.25	57.90	48.13	9.77	273.420	263.720	264.930	264.930	0.000	6.90	6.62	2.5840	0.0	24.0
03.01.25	58.45	48.67	9.78	273.620	263.930	265.130	265.130	0.000	6.90	6.61	2.5920	0.0	24.0
04.01.25	57.94	48.40	9.54	273.570	264.020	265.210	265.210	0.000	6.90	6.62	2.5300	0.0	24.0
05.01.25	57.92	48.38	9.54	273.540	263.780	264.980	264.980	0.000	6.90	6.55	2.5270	0.0	24.0
06.01.25	57.69	48.11	9.58	273.660	263.900	265.180	265.180	0.000	6.90	6.52	2.5340	0.0	24.0
07.01.25	57.80	47.96	9.84	273.520	263.840	265.080	265.080	0.000	6.90	6.52	2.6070	0.0	24.0
08.01.25	57.79	47.94	9.85	273.450	263.770	264.980	264.980	0.000	6.90	6.52	2.6070	0.0	24.0
09.01.25	57.34	47.69	9.65	273.380	263.700	264.990	264.990	0.000	6.90	6.52	2.5550	0.0	24.0
10.01.25	56.68	47.46	9.22	273.990	264.250	265.610	265.610	0.000	6.90	6.52	2.4480	0.0	24.0
11.01.25	54.82	46.23	8.59	274.830	264.970	266.620	266.620	0.000	6.90	6.52	2.2900	0.0	24.0
12.01.25	54.75	46.14	8.61	274.720	264.990	266.550	266.550	0.000	6.90	6.52	2.2920	0.0	24.0
13.01.25	54.76	45.98	8.78	274.620	264.840	266.430	266.430	0.000	6.90	6.51	2.3390	0.0	24.0
14.01.25	54.98	46.07	8.91	274.620	264.840	266.470	266.470	0.000	6.90	6.58	2.3680	0.0	24.0
15.01.25	55.02	46.10	8.92	274.490	264.670	266.270	266.270	0.000	6.90	6.62	2.3750	0.0	24.0
16.01.25	57.20	47.47	9.73	274.530	264.870	266.190	266.190	0.000	6.90	6.63	2.5870	0.0	24.0
17.01.25	59.96	49.30	10.66	274.610	265.080	265.990	265.990	0.000	6.90	6.63	2.8310	0.0	24.0
18.01.25	59.98	49.37	10.61	274.570	265.050	265.920	265.920	0.000	6.90	6.63	2.8200	0.0	24.0
19.01.25	60.13	49.59	10.54	274.850	265.300	266.170	266.170	0.000	6.90	6.63	2.7990	0.0	24.0
20.01.25	60.14	49.79	10.35	274.870	265.320	266.190	266.190	0.000	6.90	6.63	2.7540	0.0	24.0
Итого	---	---	---	8489.5	8190.2	8227.61	8227.61	0.000	---	---	80.5730	0.0	744.0
Среднее	57.90	48.10	9.80	---	---	---	---	---	6.90	6.56	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	22576.840	21819.119	21941.209	21940.929	176.2480	0.280	255.0	2704.0
20.01.25 24:00	31066.380	30009.360	30168.820	30168.540	256.8210	0.280	255.0	3448.0
Итого за период	8489.540	8190.241	8227.611	8227.611	80.5730	0.000	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:01:41 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Северная, 16

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00182803

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x4CAF

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	59.49	48.44	11.05	273.610	274.730	269.150	271.660	-2.510	5.54	5.10	2.9700	0.0	24.0
22.12.24	56.08	46.17	9.91	272.280	273.520	268.270	270.800	-2.530	5.53	5.12	2.6580	0.0	24.0
23.12.24	58.22	47.38	10.84	272.350	273.510	268.040	270.630	-2.590	5.43	5.03	2.9010	0.0	24.0
24.12.24	60.98	49.04	11.94	272.580	273.510	267.900	270.420	-2.520	5.46	5.05	3.1950	0.0	24.0
25.12.24	61.28	49.30	11.98	272.620	273.530	267.900	270.410	-2.510	5.52	5.07	3.2050	0.0	24.0
26.12.24	60.21	48.64	11.57	272.600	273.740	268.040	270.620	-2.580	5.49	5.13	3.0980	0.0	24.0
27.12.24	58.20	47.46	10.74	272.410	273.980	268.140	271.070	-2.930	5.48	5.04	2.8770	0.0	24.0
28.12.24	58.12	47.47	10.65	272.390	273.920	268.070	271.040	-2.970	5.49	5.11	2.8510	0.0	24.0
29.12.24	57.74	47.21	10.53	272.130	273.510	267.980	270.630	-2.650	5.52	5.10	2.8200	0.0	24.0
30.12.24	57.75	47.07	10.68	272.150	273.260	267.940	270.380	-2.440	5.64	5.26	2.8610	0.0	24.0
31.12.24	57.91	47.20	10.71	272.280	273.400	268.030	270.520	-2.490	5.60	5.25	2.8700	0.0	24.0
01.01.25	58.15	47.46	10.69	272.160	273.440	267.840	270.560	-2.720	5.62	5.17	2.8620	0.0	24.0
02.01.25	57.91	47.37	10.54	272.170	273.500	267.920	270.620	-2.700	5.57	5.14	2.8210	0.0	24.0
03.01.25	58.47	47.92	10.55	272.450	273.720	268.130	270.840	-2.710	5.62	5.17	2.8270	0.0	24.0
04.01.25	57.96	47.72	10.24	272.340	273.600	268.140	270.720	-2.580	5.61	5.13	2.7420	0.0	24.0
05.01.25	57.94	47.72	10.22	272.290	273.640	267.980	270.760	-2.780	5.53	5.11	2.7360	0.0	24.0
06.01.25	57.70	47.40	10.30	272.410	273.660	268.210	270.780	-2.570	5.53	5.13	2.7630	0.0	24.0
07.01.25	57.82	47.24	10.58	272.360	273.670	268.140	270.790	-2.650	5.56	5.06	2.8340	0.0	24.0
08.01.25	57.81	47.17	10.64	272.320	273.410	268.050	270.530	-2.480	5.50	5.08	2.8480	0.0	24.0
09.01.25	57.35	46.99	10.36	272.120	273.470	267.960	270.630	-2.670	5.54	5.13	2.7750	0.0	24.0
10.01.25	56.69	46.80	9.89	272.650	274.100	268.570	271.290	-2.720	5.50	5.17	2.6540	0.0	24.0
11.01.25	54.83	45.59	9.24	273.370	274.800	269.530	272.160	-2.630	5.54	5.09	2.4880	0.0	24.0
12.01.25	54.76	45.41	9.35	273.290	274.710	269.450	272.070	-2.620	5.54	5.15	2.5150	0.0	24.0
13.01.25	54.77	45.24	9.53	273.230	274.640	269.390	272.000	-2.610	5.58	5.15	2.5650	0.0	24.0
14.01.25	54.99	45.35	9.64	273.160	274.720	269.320	272.080	-2.760	5.52	5.06	2.5970	0.0	24.0
15.01.25	55.04	45.32	9.72	273.120	274.560	269.280	271.920	-2.640	5.57	5.18	2.6130	0.0	24.0
16.01.25	57.24	46.73	10.51	273.270	274.670	269.130	271.860	-2.730	5.51	5.13	2.8250	0.0	24.0
17.01.25	59.98	48.49	11.49	273.710	274.820	269.150	271.700	-2.550	5.53	5.17	3.0910	0.0	24.0
18.01.25	60.00	48.60	11.40	273.590	274.570	269.030	271.450	-2.420	5.56	5.20	3.0670	0.0	24.0
19.01.25	60.16	48.79	11.37	273.800	274.880	269.240	271.760	-2.520	5.53	5.19	3.0580	0.0	24.0
20.01.25	60.17	48.99	11.18	273.830	274.890	269.270	271.770	-2.500	5.59	5.09	3.0100	0.0	24.0
Итого	---	---	---	8455.0	8494.0	8323.19	8404.47	-81.280	---	---	87.9970	0.0	744.0
Среднее	57.92	47.34	10.58	---	---	---	---	---	5.54	5.13	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	22468.139	22618.500	19550.500	19754.000	181.4810	-203.500	792.0	1738.0
20.01.25 24:00	30651.050	30839.069	27805.709	27887.840	266.6580	-282.130	792.0	2458.0
Итого за период	8182.911	8220.569	8055.208	8133.840	85.1770	-78.630	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:01:34 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Северная, 20
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 № ПУ: 00177469
 Модель ПУ: ВКТ-7
 Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x7E58

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	59.52	48.53	10.99	276.450	269.310	271.970	266.260	5.710	6.60	5.93	2.9850	0.0	24.0
22.12.24	56.11	46.28	9.83	275.210	268.260	271.130	265.620	5.510	6.60	5.93	2.6630	0.0	24.0
23.12.24	58.25	47.50	10.75	275.090	268.080	270.760	265.300	5.460	6.60	5.93	2.9100	0.0	24.0
24.12.24	61.02	49.13	11.89	275.230	267.990	270.540	264.980	5.560	6.59	5.92	3.2160	0.0	24.0
25.12.24	61.31	49.38	11.93	275.290	268.040	270.560	264.970	5.590	6.58	5.91	3.2280	0.0	24.0
26.12.24	60.24	48.74	11.50	275.300	268.120	270.740	265.200	5.540	6.57	5.90	3.1130	0.0	24.0
27.12.24	58.23	47.56	10.67	275.140	268.140	270.850	265.240	5.610	6.57	5.90	2.8890	0.0	24.0
28.12.24	58.15	47.62	10.53	275.120	268.110	270.800	265.230	5.570	6.64	5.97	2.8500	0.0	24.0
29.12.24	57.77	47.37	10.40	274.940	267.980	270.630	265.100	5.530	6.68	6.01	2.8120	0.0	24.0
30.12.24	57.79	47.22	10.57	275.100	268.060	270.810	265.190	5.620	6.68	6.01	2.8610	0.0	24.0
31.12.24	57.94	47.32	10.62	275.350	268.270	271.030	265.390	5.640	6.69	6.01	2.8760	0.0	24.0
01.01.25	58.19	47.54	10.65	275.250	268.220	270.930	265.340	5.590	6.68	6.00	2.8860	0.0	24.0
02.01.25	57.94	47.47	10.47	275.260	268.260	270.940	265.380	5.560	6.68	6.01	2.8370	0.0	24.0
03.01.25	58.50	47.99	10.51	275.500	268.480	271.180	265.600	5.580	6.68	6.01	2.8490	0.0	24.0
04.01.25	57.99	47.73	10.26	275.600	268.560	271.310	265.680	5.630	6.69	6.02	2.7830	0.0	24.0
05.01.25	57.97	47.80	10.17	275.430	268.460	271.110	265.580	5.530	6.62	5.95	2.7590	0.0	24.0
06.01.25	57.74	47.49	10.25	275.420	268.460	271.130	265.580	5.550	6.60	5.93	2.7770	0.0	24.0
07.01.25	57.85	47.23	10.62	275.470	268.370	271.150	265.490	5.660	6.61	5.94	2.8780	0.0	24.0
08.01.25	57.84	47.17	10.67	275.390	268.320	271.070	265.440	5.630	6.60	5.93	2.8940	0.0	24.0
09.01.25	57.39	47.01	10.38	275.430	268.460	271.110	265.580	5.530	6.60	5.93	2.7830	0.0	24.0
10.01.25	56.72	46.77	9.95	275.650	268.700	271.550	265.910	5.640	6.61	5.94	2.7010	0.0	24.0
11.01.25	54.87	45.52	9.35	276.380	269.490	272.540	266.850	5.690	6.61	5.94	2.5490	0.0	24.0
12.01.25	54.79	45.44	9.35	276.400	269.550	272.560	266.910	5.650	6.61	5.94	2.5500	0.0	24.0
13.01.25	54.81	45.30	9.51	276.360	269.440	272.520	266.800	5.720	6.60	5.93	2.5890	0.0	24.0
14.01.25	55.03	45.44	9.59	276.250	269.370	272.410	266.730	5.680	6.67	5.99	2.6110	0.0	24.0
15.01.25	55.08	45.47	9.61	276.200	269.260	272.360	266.620	5.740	6.70	6.02	2.6160	0.0	24.0
16.01.25	57.28	46.82	10.46	276.280	269.240	272.120	266.500	5.620	6.71	6.04	2.8430	0.0	24.0
17.01.25	60.02	48.62	11.40	276.510	269.300	271.950	266.400	5.550	6.71	6.04	3.0970	0.0	24.0
18.01.25	60.04	48.66	11.38	276.390	269.200	271.830	266.300	5.530	6.71	6.03	3.0930	0.0	24.0
19.01.25	60.20	48.86	11.34	276.770	269.530	272.210	266.420	5.790	6.70	6.03	3.0860	0.0	24.0
20.01.25	60.21	49.04	11.17	276.770	269.570	272.210	266.450	5.760	6.69	6.02	3.0410	0.0	24.0
Итого	---	---	---	8271.5	8060.1	8142.90	7974.46	168.440	---	---	85.8420	0.0	744.0
Среднее	57.96	47.42	10.54	---	---	---	---	---	6.64	5.97	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	22219.239	21676.160	21924.770	21473.789	193.3720	450.980	256.0	2704.0
20.01.25 24:00	30766.039	30004.599	30338.750	29713.730	282.0250	625.020	256.0	3448.0
Итого за период	8546.800	8328.438	8413.980	8239.940	88.6530	174.040	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:00:24 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Северная, 22

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА708

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.67	61.12	222.49	49.12	228.33	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.61	60.55	222.48	48.80	228.11	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	2.32	56.89	221.76	46.41	227.36	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.52	58.78	221.51	47.40	227.09	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	2.78	61.73	221.18	49.14	226.76	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.82	62.27	221.35	49.53	226.97	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	2.71	61.03	221.39	48.75	226.89	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	2.54	59.13	221.49	47.66	227.05	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	2.50	58.98	221.32	47.67	226.97	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	2.47	58.55	221.32	47.38	226.94	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	2.50	58.56	221.26	47.23	226.74	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	2.50	58.70	221.42	47.37	226.86	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	2.51	58.96	221.45	47.62	227.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	2.49	58.73	221.42	47.48	227.04	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	2.49	59.28	221.50	48.02	227.54	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	2.42	58.81	221.34	47.85	227.31	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	2.41	58.75	221.28	47.85	227.15	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	2.41	58.53	221.43	47.64	227.29	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	2.48	58.63	221.30	47.42	226.88	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	2.48	58.61	221.27	47.38	226.90	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	2.43	58.17	221.25	47.16	226.96	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	2.36	57.68	221.91	47.01	227.88	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	2.19	55.58	222.70	45.73	228.69	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	2.20	55.56	222.40	45.66	228.35	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	2.23	55.50	222.39	45.46	228.38	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.26	55.77	222.28	45.59	228.18	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	2.27	55.81	222.38	45.56	228.42	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	2.45	57.73	222.27	46.71	228.31	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	2.69	60.83	222.18	48.70	227.98	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.70	60.85	222.29	48.70	228.07	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	2.67	61.00	222.42	48.95	228.22	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	77.08	---	6874.43	---	7052.62	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	58.744	---	47.515	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:45:31 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Северная, 26

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ420

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	1.83	60.00	256.86	52.86	257.76	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	1.78	59.17	256.82	52.21	257.69	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.60	55.82	256.21	49.56	256.96	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.75	57.98	255.73	51.12	256.56	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	1.93	60.70	255.45	53.15	256.40	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	1.92	60.96	255.53	53.43	256.48	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	1.86	59.92	255.44	52.64	256.35	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	1.72	57.91	255.66	51.19	256.48	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.70	57.84	255.54	51.19	256.35	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.68	57.47	255.54	50.88	256.34	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.72	57.49	255.73	50.76	256.55	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.71	57.63	256.09	50.95	256.90	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.71	57.87	256.06	51.18	256.88	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.69	57.63	256.08	51.02	256.88	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.69	58.18	256.06	51.55	256.87	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.64	57.67	255.76	51.25	256.54	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.64	57.65	255.69	51.22	256.48	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.65	57.42	255.91	50.95	256.70	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.70	57.53	255.48	50.86	256.29	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.70	57.53	255.07	50.87	255.87	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.67	57.07	255.23	50.52	256.02	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.59	56.39	255.91	50.15	256.66	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.50	54.58	256.86	48.73	257.55	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.51	54.50	256.77	48.59	257.47	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.54	54.52	256.70	48.52	257.40	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.55	54.73	256.66	48.69	257.37	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.56	54.78	256.55	48.68	257.27	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.70	57.00	256.38	50.38	257.18	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	1.85	59.68	256.18	52.43	257.09	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	1.84	59.70	256.19	52.51	257.09	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	1.82	59.86	256.41	52.73	257.30	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	52.75	---	7936.55	---	7961.73	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.651	---	50.993	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:44:15 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Северная, 28

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00169021

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x9541

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	59.23	49.03	10.20	222.700	222.700	219.150	220.110	-0.960	6.46	6.00	2.2380	0.0	24.0
22.12.24	55.83	46.66	9.17	221.590	221.590	218.460	219.400	-0.940	6.45	6.00	2.0010	0.0	24.0
23.12.24	57.92	47.90	10.02	221.540	221.540	218.150	219.220	-1.070	6.45	6.00	2.1860	0.0	24.0
24.12.24	60.69	49.67	11.02	221.750	221.750	218.020	219.190	-1.170	6.44	6.00	2.4000	0.0	24.0
25.12.24	61.01	49.98	11.03	221.790	221.790	218.020	219.190	-1.170	6.42	6.00	2.4030	0.0	24.0
26.12.24	59.93	49.34	10.59	221.710	221.710	218.110	219.130	-1.020	6.42	6.00	2.3110	0.0	24.0
27.12.24	57.95	48.04	9.91	221.600	221.600	218.220	219.160	-0.940	6.42	6.00	2.1610	0.0	24.0
28.12.24	57.85	48.07	9.78	221.490	221.490	218.130	219.090	-0.960	6.49	6.00	2.1320	0.0	24.0
29.12.24	57.48	47.78	9.70	221.400	221.400	218.040	219.000	-0.960	6.53	6.00	2.1150	0.0	24.0
30.12.24	57.50	47.64	9.86	221.410	221.410	218.050	219.010	-0.960	6.53	6.00	2.1520	0.0	24.0
31.12.24	57.64	47.78	9.86	221.520	221.520	218.160	219.120	-0.960	6.55	6.00	2.1500	0.0	24.0
01.01.25	57.88	47.97	9.91	221.570	221.570	218.210	219.170	-0.960	6.55	6.00	2.1600	0.0	24.0
02.01.25	57.65	47.83	9.82	221.560	221.560	218.200	219.160	-0.960	6.55	6.00	2.1420	0.0	24.0
03.01.25	58.20	48.37	9.83	221.780	221.780	218.420	219.380	-0.960	6.55	6.00	2.1430	0.0	24.0
04.01.25	57.70	48.11	9.59	221.640	221.640	218.280	219.240	-0.960	6.56	6.00	2.0930	0.0	24.0
05.01.25	57.66	48.16	9.50	221.650	221.650	218.290	219.250	-0.960	6.49	6.00	2.0740	0.0	24.0
06.01.25	57.44	47.88	9.56	221.730	221.730	218.370	219.330	-0.960	6.45	6.00	2.0840	0.0	24.0
07.01.25	57.55	47.72	9.83	221.690	221.690	218.330	219.290	-0.960	6.45	6.00	2.1410	0.0	24.0
08.01.25	57.54	47.70	9.84	221.670	221.670	218.310	219.270	-0.960	6.45	6.00	2.1470	0.0	24.0
09.01.25	57.09	47.42	9.67	221.490	221.490	218.180	219.130	-0.950	6.45	6.00	2.1080	0.0	24.0
10.01.25	56.45	47.21	9.24	222.000	222.000	218.730	219.670	-0.940	6.45	6.00	2.0180	0.0	24.0
11.01.25	54.59	45.90	8.69	222.450	222.450	219.330	220.290	-0.960	6.46	6.00	1.9030	0.0	24.0
12.01.25	54.52	45.85	8.67	222.480	222.480	219.360	220.320	-0.960	6.46	6.00	1.9000	0.0	24.0
13.01.25	54.53	45.75	8.78	222.340	222.340	219.220	220.180	-0.960	6.45	6.00	1.9240	0.0	24.0
14.01.25	54.74	45.84	8.90	222.310	222.310	219.190	220.150	-0.960	6.52	6.00	1.9460	0.0	24.0
15.01.25	54.79	45.83	8.96	222.220	222.220	219.100	220.060	-0.960	6.56	6.00	1.9640	0.0	24.0
16.01.25	56.95	47.25	9.70	222.410	222.410	219.100	220.100	-1.000	6.57	6.00	2.1250	0.0	24.0
17.01.25	59.70	49.17	10.53	222.720	222.720	219.120	220.180	-1.060	6.57	6.00	2.3070	0.0	24.0
18.01.25	59.72	49.22	10.50	222.610	222.610	219.010	220.000	-0.990	6.57	6.00	2.3040	0.0	24.0
19.01.25	59.87	49.40	10.47	222.870	222.870	219.270	220.230	-0.960	6.57	6.00	2.2970	0.0	24.0
20.01.25	59.89	49.56	10.33	222.860	222.860	219.260	220.220	-0.960	6.57	6.00	2.2630	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6880.5	6880.5	6775.79	6806.24	-30.450	---	---	66.2920	0.0	744.0
Среднее	57.66	47.87	9.78	---	---	---	---	---	6.50	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	20034.870	20034.870	19773.490	19840.080	146.0510	-66.590	434.0	2532.0
20.01.25 24:00	26693.730	26693.730	26330.949	26427.030	210.2020	-96.080	434.0	3252.0
Итого за период	6658.860	6658.860	6557.458	6586.949	64.1510	-29.490	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:01:57 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 1
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
 № ПУ: 902520
 Тип системы: А42-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	60.23	53.00	7.23	293.62	294.84	-1.22	0.527	0.436	298.60	298.78	-0.18	2.124	24.000
22.12.24	56.97	50.52	6.45	292.94	294.17	-1.23	0.524	0.434	297.42	297.75	-0.33	1.892	24.000
23.12.24	56.75	50.21	6.54	292.66	293.92	-1.25	0.525	0.435	297.10	297.45	-0.35	1.916	24.000
24.12.24	60.31	52.95	7.36	291.87	293.13	-1.25	0.525	0.435	296.84	297.03	-0.19	2.151	24.000
25.12.24	61.91	54.09	7.82	291.81	293.05	-1.24	0.523	0.433	297.03	297.12	-0.09	2.284	24.000
26.12.24	60.31	52.93	7.38	292.11	293.34	-1.23	0.522	0.432	297.08	297.24	-0.17	2.159	24.000
27.12.24	59.19	52.19	7.00	292.31	293.55	-1.23	0.521	0.431	297.12	297.35	-0.24	2.048	24.000
28.12.24	58.00	51.27	6.73	292.50	293.75	-1.25	0.525	0.435	297.12	297.43	-0.31	1.970	24.000
29.12.24	57.86	51.20	6.66	292.41	293.68	-1.26	0.532	0.442	297.01	297.34	-0.33	1.949	24.000
30.12.24	57.85	51.15	6.70	292.40	293.69	-1.28	0.532	0.443	297.00	297.34	-0.34	1.960	24.000
31.12.24	57.85	51.09	6.76	292.51	293.79	-1.28	0.534	0.444	297.11	297.45	-0.33	1.981	24.000
01.01.25	58.07	51.32	6.75	292.52	293.82	-1.30	0.534	0.444	297.15	297.51	-0.35	1.978	24.000
02.01.25	58.01	51.25	6.76	292.56	293.83	-1.27	0.534	0.445	297.18	297.51	-0.33	1.980	24.000
03.01.25	58.32	51.61	6.71	292.52	293.79	-1.27	0.535	0.445	297.19	297.51	-0.32	1.966	24.000
04.01.25	58.31	51.71	6.60	292.48	293.70	-1.22	0.535	0.445	297.15	297.44	-0.29	1.934	24.000
05.01.25	57.81	51.35	6.46	292.50	293.71	-1.21	0.533	0.443	297.09	297.40	-0.31	1.892	24.000
06.01.25	57.86	51.33	6.53	292.72	293.96	-1.23	0.525	0.435	297.33	297.65	-0.32	1.914	24.000
07.01.25	57.75	51.08	6.67	292.67	293.94	-1.26	0.525	0.435	297.26	297.60	-0.33	1.952	24.000
08.01.25	57.79	51.04	6.75	292.73	294.01	-1.28	0.525	0.435	297.32	297.66	-0.34	1.976	24.000
09.01.25	57.53	50.91	6.62	292.78	294.03	-1.25	0.525	0.435	297.34	297.66	-0.33	1.932	23.750
10.01.25	57.55	50.99	6.56	292.77	294.04	-1.27	0.525	0.435	297.33	297.68	-0.35	1.922	24.000
11.01.25	54.93	49.01	5.92	294.42	295.76	-1.34	0.524	0.434	298.61	299.15	-0.54	1.744	24.000
12.01.25	54.89	48.95	5.94	294.41	295.71	-1.29	0.524	0.434	298.60	299.09	-0.49	1.752	24.000
13.01.25	54.53	48.60	5.93	294.42	295.75	-1.32	0.524	0.433	298.56	299.09	-0.52	1.749	24.000
14.01.25	55.08	48.95	6.13	294.42	295.77	-1.35	0.527	0.436	298.64	299.15	-0.52	1.808	24.000
15.01.25	55.01	48.87	6.14	294.40	295.70	-1.30	0.534	0.444	298.60	299.08	-0.47	1.808	24.000
16.01.25	55.45	49.24	6.21	294.27	295.58	-1.30	0.535	0.444	298.54	299.00	-0.46	1.830	24.000
17.01.25	59.93	52.70	7.23	293.96	295.23	-1.26	0.536	0.446	298.90	299.12	-0.22	2.128	24.000
18.01.25	60.05	52.75	7.30	293.87	295.15	-1.28	0.536	0.445	298.83	299.05	-0.22	2.148	24.000
19.01.25	60.16	52.88	7.28	293.91	295.16	-1.24	0.536	0.445	298.89	299.08	-0.19	2.141	24.000
20.01.25	60.18	53.08	7.10	293.88	295.12	-1.23	0.536	0.445	298.86	299.07	-0.21	2.090	24.000
Итого	---	---	---	9085.35	9124.68	-39.32	---	---	9228.81	9238.78	-9.97	61.078	743.750
Среднее	57.95	51.23	6.72	---	---	---	0.529	0.439	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:07:07 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 3
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
 № ПУ: 800749
 Тип системы: А32-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	60.18	51.88	8.30	278.29	278.29	0.00	0.650	0.526	281.51	283.32	-1.81	2.314	24.000
22.12.24	56.94	49.52	7.42	277.62	277.62	0	0.647	0.524	280.41	282.30	-1.88	2.064	24.000
23.12.24	56.70	49.21	7.49	277.38	277.38	0.00	0.648	0.525	280.13	282.00	-1.87	2.082	24.000
24.12.24	60.26	51.75	8.51	276.64	276.64	0	0.647	0.525	279.85	281.63	-1.78	2.357	24.000
25.12.24	61.86	52.90	8.96	276.52	276.52	0.00	0.645	0.523	279.96	281.66	-1.71	2.482	24.000
26.12.24	60.28	51.80	8.48	276.74	276.74	0.00	0.644	0.522	279.96	281.74	-1.78	2.350	24.000
27.12.24	59.17	51.07	8.10	276.91	276.91	0	0.644	0.521	279.98	281.79	-1.81	2.244	24.000
28.12.24	57.96	50.17	7.79	277.19	277.19	0.00	0.647	0.525	280.09	281.95	-1.86	2.164	24.000
29.12.24	57.83	50.14	7.69	277.12	277.12	0.00	0.655	0.532	280.00	281.89	-1.90	2.135	24.000
30.12.24	57.83	50.05	7.78	277.16	277.16	0.00	0.655	0.532	280.05	281.91	-1.86	2.158	24.000
31.12.24	57.83	50.03	7.80	277.29	277.29	0	0.656	0.534	280.19	282.02	-1.83	2.166	24.000
01.01.25	58.04	50.20	7.84	277.28	277.28	0	0.656	0.534	280.18	282.07	-1.89	2.177	24.000
02.01.25	57.98	50.13	7.85	277.29	277.29	0.00	0.656	0.534	280.20	282.04	-1.84	2.179	24.000
03.01.25	58.29	50.57	7.72	277.25	277.25	0.00	0.657	0.534	280.21	282.07	-1.86	2.144	24.000
04.01.25	58.29	50.68	7.61	277.19	277.19	0	0.657	0.534	280.13	282.04	-1.91	2.114	24.000
05.01.25	57.78	50.36	7.42	277.20	277.20	0	0.654	0.532	280.08	282.00	-1.92	2.061	24.000
06.01.25	57.85	50.31	7.54	277.40	277.40	0	0.648	0.525	280.29	282.19	-1.89	2.093	24.000
07.01.25	57.74	50.03	7.71	277.45	277.45	0.00	0.648	0.525	280.35	282.19	-1.84	2.141	24.000
08.01.25	57.77	49.98	7.79	277.52	277.52	0.00	0.648	0.525	280.43	282.25	-1.82	2.165	24.000
09.01.25	57.52	49.88	7.64	277.54	277.54	0	0.647	0.525	280.42	282.24	-1.82	2.123	24.000
10.01.25	57.52	49.93	7.59	277.50	277.50	0.00	0.648	0.525	280.38	282.21	-1.83	2.111	24.000
11.01.25	54.93	48.08	6.85	279.05	279.05	0.00	0.649	0.524	281.60	283.52	-1.92	1.915	24.000
12.01.25	54.89	48.02	6.87	279.06	279.06	0.00	0.649	0.524	281.60	283.54	-1.94	1.920	24.000
13.01.25	54.54	47.62	6.92	279.07	279.07	0	0.648	0.524	281.58	283.48	-1.90	1.933	24.000
14.01.25	55.08	47.94	7.14	279.07	279.07	0	0.651	0.526	281.64	283.52	-1.88	1.996	24.000
15.01.25	55.01	47.92	7.09	279.03	279.03	0.00	0.658	0.533	281.60	283.47	-1.87	1.980	24.000
16.01.25	55.43	48.20	7.23	278.95	278.95	0	0.658	0.534	281.58	283.44	-1.86	2.022	24.000
17.01.25	59.91	51.46	8.45	278.65	278.65	0.00	0.660	0.535	281.85	283.61	-1.76	2.356	24.000
18.01.25	60.03	51.60	8.43	278.50	278.50	0	0.659	0.535	281.74	283.45	-1.71	2.353	24.000
19.01.25	60.13	51.77	8.36	278.52	278.52	0	0.659	0.535	281.77	283.51	-1.74	2.334	24.000
20.01.25	60.16	51.89	8.27	278.51	278.51	0	0.659	0.534	281.77	283.50	-1.74	2.307	24.000
Итого	---	---	---	8610.91	8610.91	-0.00	---	---	8701.51	8758.56	-57.05	66.941	744.000
Среднее	57.93	50.16	7.76	---	---	---	0.652	0.529	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:07:03 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 5
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
 № ПУ: 800012
 Тип системы: А32-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	59.43	47.10	12.33	96.34	96.34	0	0.000	0.000	97.49	97.84	-0.36	1.186	24.000
22.12.24	55.93	44.85	11.08	96.12	96.12	0	0.000	0.000	97.10	97.53	-0.43	1.064	24.000
23.12.24	57.88	45.92	11.96	95.98	95.98	0	0.000	0.000	97.04	97.43	-0.39	1.147	24.000
24.12.24	60.72	47.58	13.14	95.79	95.79	0.00	0.000	0.000	96.99	97.32	-0.32	1.257	24.000
25.12.24	61.15	47.94	13.21	95.79	95.79	0.00	0.000	0.000	97.02	97.33	-0.32	1.264	24.000
26.12.24	60.01	47.27	12.74	95.87	95.87	0	0.000	0.000	97.03	97.38	-0.35	1.220	24.000
27.12.24	58.09	46.15	11.94	95.99	95.99	0.00	0.000	0.000	97.06	97.45	-0.39	1.144	24.000
28.12.24	57.97	46.17	11.80	96.00	96.00	0	0.000	0.000	97.07	97.47	-0.40	1.131	24.000
29.12.24	57.57	45.84	11.73	96.01	96.01	0	0.000	0.000	97.06	97.46	-0.40	1.124	24.000
30.12.24	57.58	45.78	11.80	96.01	96.01	0	0.000	0.000	97.07	97.46	-0.40	1.131	24.000
31.12.24	57.72	45.92	11.80	96.05	96.05	0	0.000	0.000	97.11	97.50	-0.40	1.132	24.000
01.01.25	57.97	46.09	11.88	96.04	96.04	0.00	0.000	0.000	97.11	97.51	-0.39	1.140	24.000
02.01.25	57.75	46.05	11.70	96.06	96.06	0	0.000	0.000	97.12	97.52	-0.40	1.122	24.000
03.01.25	58.28	46.52	11.76	96.02	96.02	0.00	0.000	0.000	97.11	97.49	-0.38	1.127	24.000
04.01.25	57.79	46.30	11.49	96.03	96.03	0	0.000	0.000	97.10	97.48	-0.39	1.102	24.000
05.01.25	57.72	46.26	11.46	96.03	96.03	0	0.000	0.000	97.10	97.49	-0.39	1.100	24.000
06.01.25	57.50	45.98	11.52	96.10	96.10	0	0.000	0.000	97.16	97.55	-0.39	1.106	24.000
07.01.25	57.61	45.88	11.73	96.10	96.10	0.00	0.000	0.000	97.16	97.56	-0.40	1.126	24.000
08.01.25	57.60	45.90	11.70	96.12	96.12	0.00	0.000	0.000	97.18	97.58	-0.40	1.123	24.000
09.01.25	57.16	45.56	11.60	96.13	96.13	0	0.000	0.000	97.16	97.57	-0.40	1.113	24.000
10.01.25	56.60	45.42	11.18	96.30	96.30	0.00	0.000	0.000	97.31	97.73	-0.42	1.074	24.000
11.01.25	54.62	44.27	10.35	96.67	96.67	0.00	0.000	0.000	97.58	98.06	-0.48	1.000	24.000
12.01.25	54.60	44.22	10.38	96.67	96.67	0	0.000	0.000	97.59	98.06	-0.47	1.001	24.000
13.01.25	54.57	44.04	10.53	96.66	96.66	-0.00	0.000	0.000	97.58	98.04	-0.47	1.016	24.000
14.01.25	54.82	44.21	10.61	96.66	96.66	0	0.000	0.000	97.59	98.05	-0.46	1.024	24.000
15.01.25	54.86	44.19	10.67	96.65	96.65	0.00	0.000	0.000	97.58	98.04	-0.46	1.029	24.000
16.01.25	56.86	45.36	11.50	96.57	96.57	0	0.000	0.000	97.59	98.01	-0.43	1.108	24.000
17.01.25	59.76	47.20	12.56	96.47	96.47	0	0.000	0.000	97.63	98.00	-0.37	1.210	24.000
18.01.25	59.79	47.18	12.61	96.45	96.45	0.00	0.000	0.000	97.60	97.98	-0.37	1.215	24.000
19.01.25	59.94	47.34	12.60	96.46	96.46	0	0.000	0.000	97.62	97.99	-0.36	1.214	24.000
20.01.25	59.97	47.46	12.51	96.46	96.46	0	0.000	0.000	97.63	97.99	-0.36	1.205	24.000
Итого	---	---	---	2982.60	2982.60	-0.00	---	---	3015.53	3027.87	-12.34	34.954	744.000
Среднее	57.74	46.00	11.74	---	---	---	0.000	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:06:59 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 5
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: Взлёт ТСРВ-024
 № ПУ: 802432
 Тип системы: А32-00
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.12.24	60.15	51.48	8.67	99.21	99.30	-0.08	0.000	0.000	100.92	100.57	0.34	0.006	0.167
22.12.24	56.72	48.94	7.78	99.00	99.09	-0.09	0.000	0.000	100.52	100.25	0.28	0.005	0.167
23.12.24	56.90	48.98	7.92	98.88	99.00	-0.11	0.000	0.000	100.42	100.15	0.27	0.000	0.000
24.12.24	60.34	51.43	8.91	98.64	98.75	-0.10	0.000	0.000	100.35	100.01	0.33	0.000	0.000
25.12.24	61.81	52.49	9.32	98.59	98.70	-0.10	0.000	0.000	100.37	100.01	0.36	0.003	0.083
26.12.24	60.19	51.34	8.85	98.68	98.78	-0.09	0.000	0.000	100.38	100.04	0.34	0.000	0.000
27.12.24	58.89	50.51	8.38	98.68	98.77	-0.09	0.000	0.000	100.31	99.99	0.31	0.012	0.350
28.12.24	58.10	49.93	8.17	98.83	98.93	-0.09	0.000	0.000	100.42	100.12	0.30	0.000	0.000
29.12.24	57.81	49.78	8.03	98.82	98.91	-0.08	0.000	0.000	100.40	100.10	0.30	0.003	0.083
30.12.24	57.79	49.65	8.14	98.81	98.93	-0.12	0.000	0.000	100.38	100.11	0.27	0.000	0.000
31.12.24	57.81	49.72	8.09	98.85	98.99	-0.13	0.000	0.000	100.43	100.18	0.25	0.000	0.000
01.01.25	58.03	49.91	8.12	98.86	98.97	-0.10	0.000	0.000	100.45	100.17	0.28	0.003	0.083
02.01.25	57.94	49.87	8.07	98.85	98.96	-0.10	0.000	0.000	100.43	100.15	0.28	0.000	0.000
03.01.25	58.32	50.32	8.00	98.81	98.89	-0.07	0.000	0.000	100.41	100.10	0.31	0.016	0.500
04.01.25	58.22	50.36	7.86	98.74	98.79	-0.05	0.000	0.000	100.33	100.00	0.33	0.056	1.750
05.01.25	57.80	50.06	7.74	98.73	98.79	-0.06	0.000	0.000	100.30	99.99	0.31	0.011	0.333
06.01.25	57.81	49.97	7.84	98.81	98.88	-0.07	0.000	0.000	100.38	100.08	0.30	0.013	0.417
07.01.25	57.72	49.55	8.17	98.85	98.99	-0.13	0.000	0.000	100.43	100.17	0.26	0.000	0.000
08.01.25	57.76	49.51	8.25	98.88	99.03	-0.15	0.000	0.000	100.45	100.21	0.25	0.000	0.000
09.01.25	57.43	49.37	8.06	98.87	99.00	-0.13	0.000	0.000	100.43	100.17	0.26	0.006	0.417
10.01.25	57.48	49.50	7.98	98.90	99.00	-0.10	0.000	0.000	100.46	100.18	0.28	0.000	0.000
11.01.25	54.85	47.77	7.08	99.36	99.48	-0.11	0.000	0.000	100.79	100.58	0.21	0.000	0.000
12.01.25	54.87	47.72	7.15	99.34	99.46	-0.12	0.000	0.000	100.77	100.56	0.21	0.000	0.000
13.01.25	54.51	47.39	7.12	99.35	99.51	-0.16	0.000	0.000	100.77	100.60	0.17	0.000	0.000
14.01.25	55.07	47.78	7.29	99.34	99.51	-0.16	0.000	0.000	100.79	100.62	0.17	0.000	0.000
15.01.25	54.99	47.66	7.33	99.33	99.51	-0.17	0.000	0.000	100.77	100.61	0.16	0.000	0.000
16.01.25	55.62	48.10	7.52	99.28	99.44	-0.15	0.000	0.000	100.76	100.56	0.20	0.000	0.000
17.01.25	59.94	51.16	8.78	99.21	99.40	-0.18	0.000	0.000	100.91	100.66	0.25	0.000	0.000
18.01.25	59.99	51.19	8.80	99.19	99.39	-0.20	0.000	0.000	100.88	100.65	0.23	0.000	0.000
19.01.25	60.11	51.29	8.82	99.20	99.38	-0.18	0.000	0.000	100.90	100.64	0.25	0.000	0.000
20.01.25	60.14	51.36	8.78	99.23	99.38	-0.15	0.000	0.000	100.93	100.65	0.28	0.000	0.000
Итого	---	---	---	3068.12	3071.91	-3.78	---	---	3117.23	3108.88	8.35	0.135	4.350
Среднее	57.91	49.81	8.10	---	---	---	0.000	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 10:06:55 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 56

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00177236

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x7886

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	59.59	54.12	5.47	293.030	288.010	288.310	284.030	4.280	7.53	5.87	1.5870	0.0	24.0
22.12.24	56.18	51.28	4.90	291.370	286.010	287.050	282.410	4.640	7.51	5.86	1.4140	0.0	24.0
23.12.24	58.38	53.00	5.38	291.430	286.260	286.860	282.490	4.370	7.51	5.86	1.5500	0.0	24.0
24.12.24	61.15	55.25	5.90	291.640	286.720	286.700	282.700	4.000	7.50	5.86	1.6990	0.0	24.0
25.12.24	61.41	55.48	5.93	291.690	286.820	286.690	282.770	3.920	7.48	5.83	1.7080	0.0	24.0
26.12.24	60.35	54.62	5.73	291.520	286.500	286.720	282.460	4.260	7.48	5.83	1.6500	0.0	24.0
27.12.24	58.30	52.97	5.33	291.270	285.970	286.750	282.180	4.570	7.48	5.83	1.5350	0.0	24.0
28.12.24	58.23	52.96	5.27	291.260	285.920	286.700	282.100	4.600	7.55	5.90	1.5160	0.0	24.0
29.12.24	57.85	52.63	5.22	291.110	285.630	286.550	282.020	4.530	7.58	5.94	1.5080	0.0	24.0
30.12.24	57.87	52.62	5.25	291.070	285.560	286.540	281.950	4.590	7.59	5.95	1.5090	0.0	24.0
31.12.24	58.02	52.76	5.26	291.150	285.750	286.590	282.070	4.520	7.61	5.96	1.5150	0.0	24.0
01.01.25	58.28	52.99	5.29	291.150	285.880	286.590	282.050	4.540	7.60	5.96	1.5220	0.0	24.0
02.01.25	58.04	52.82	5.22	291.100	285.890	286.540	282.180	4.360	7.61	5.96	1.5020	0.0	24.0
03.01.25	58.59	53.35	5.24	291.110	286.040	286.550	282.200	4.350	7.61	5.96	1.5070	0.0	24.0
04.01.25	58.07	53.00	5.07	290.910	285.860	286.400	282.140	4.260	7.62	5.97	1.4590	0.0	24.0
05.01.25	58.06	52.99	5.07	290.910	285.810	286.350	281.970	4.380	7.55	5.90	1.4590	0.0	24.0
06.01.25	57.82	52.72	5.10	291.040	285.860	286.510	282.160	4.350	7.51	5.86	1.4680	0.0	24.0
07.01.25	57.94	52.70	5.24	291.040	285.780	286.480	282.130	4.350	7.51	5.86	1.5100	0.0	24.0
08.01.25	57.94	52.71	5.23	291.010	285.810	286.450	282.200	4.250	7.51	5.86	1.5050	0.0	24.0
09.01.25	57.48	52.36	5.12	290.830	285.640	286.370	281.960	4.410	7.51	5.86	1.4740	0.0	24.0
10.01.25	56.78	51.84	4.94	291.220	286.100	286.890	282.490	4.400	7.52	5.86	1.4240	0.0	24.0
11.01.25	54.93	50.32	4.61	291.670	286.310	287.590	282.950	4.640	7.52	5.86	1.3330	0.0	24.0
12.01.25	54.85	50.23	4.62	291.630	286.170	287.550	282.810	4.740	7.52	5.86	1.3380	0.0	24.0
13.01.25	54.88	50.18	4.70	291.540	285.990	287.460	282.630	4.830	7.52	5.85	1.3590	0.0	24.0
14.01.25	55.10	50.34	4.76	291.580	286.080	287.500	282.720	4.780	7.59	5.92	1.3770	0.0	24.0
15.01.25	55.15	50.35	4.80	291.520	286.010	287.440	282.650	4.790	7.62	5.96	1.3890	0.0	24.0
16.01.25	57.42	52.17	5.25	291.930	286.450	287.530	282.820	4.710	7.64	5.97	1.5140	0.0	24.0
17.01.25	60.14	54.43	5.71	292.460	287.340	287.660	283.360	4.300	7.64	5.97	1.6490	0.0	24.0
18.01.25	60.16	54.50	5.66	292.370	287.320	287.570	283.340	4.230	7.64	5.97	1.6320	0.0	24.0
19.01.25	60.31	54.64	5.67	292.310	287.350	287.510	283.290	4.220	7.64	5.97	1.6370	0.0	24.0
20.01.25	60.31	54.72	5.59	292.240	287.340	287.420	283.260	4.160	7.64	5.97	1.6150	0.0	24.0
Итого	---	---	---	9036.110	8874.181	8895.819	8758.490	137.330	---	---	46.8640	0.0	744.0
Среднее	58.05	52.80	5.24	---	---	---	---	---	7.56	5.90	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	24831.850	24561.509	24510.910	24288.340	102.4600	222.570	1158.0	3298.0
20.01.25 24:00	33867.960	33435.690	33406.729	33046.830	149.3240	359.900	1158.0	4042.0
Итого за период	9036.110	8874.181	8895.819	8758.490	46.8640	137.330	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:55:25 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 7
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: ТВ7-04
 № ПУ: 22178247
 Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x86D2

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.12.24	59.55	48.45	н/д	11.11	4.62	4.56	н/д	256.573	251.130	н/д	252.368	248.405	н/д	3.983	2.803	н/д	24	0
22.12.24	56.13	46.24	н/д	9.88	4.61	4.55	н/д	255.306	250.151	н/д	251.578	247.689	н/д	3.889	2.485	н/д	24	0
23.12.24	58.23	47.47	н/д	10.76	4.61	4.56	н/д	255.236	249.899	н/д	251.248	247.283	н/д	3.965	2.702	н/д	24	0
24.12.24	61.01	49.09	н/д	11.92	4.61	4.55	н/д	255.089	249.611	н/д	250.728	246.823	н/д	3.905	2.988	н/д	24	0
25.12.24	61.33	49.42	н/д	11.91	4.59	4.54	н/д	255.345	249.806	н/д	250.935	246.976	н/д	3.959	2.989	н/д	24	0
26.12.24	60.25	48.77	н/д	11.48	4.58	4.53	н/д	255.413	249.928	н/д	251.147	247.172	н/д	3.975	2.882	н/д	24	0
27.12.24	58.25	47.58	н/д	10.67	4.58	4.53	н/д	255.409	250.055	н/д	251.404	247.438	н/д	3.967	2.683	н/д	24	0
28.12.24	58.17	47.62	н/д	10.55	4.65	4.59	н/д	255.236	249.949	н/д	251.250	247.324	н/д	3.926	2.649	н/д	24	0
29.12.24	57.78	47.37	н/д	10.41	4.69	4.63	н/д	255.229	249.956	н/д	251.307	247.382	н/д	3.925	2.617	н/д	24	0
30.12.24	57.80	47.23	н/д	10.57	4.70	4.64	н/д	255.300	249.970	н/д	251.362	247.397	н/д	3.966	2.656	н/д	24	0
31.12.24	57.94	47.45	н/д	10.49	4.72	4.66	н/д	255.626	250.260	н/д	251.675	247.660	н/д	4.016	2.641	н/д	24	0
01.01.25	58.20	47.73	н/д	10.47	4.71	4.65	н/д	255.424	250.159	н/д	251.439	247.522	н/д	3.917	2.632	н/д	24	0
02.01.25	57.97	47.56	н/д	10.40	4.72	4.66	н/д	255.512	250.246	н/д	251.547	247.625	н/д	3.922	2.616	н/д	24	0
03.01.25	58.51	48.09	н/д	10.43	4.72	4.66	н/д	255.494	250.225	н/д	251.457	247.553	н/д	3.903	2.622	н/д	24	0
04.01.25	58.00	47.87	н/д	10.13	4.72	4.66	н/д	255.366	250.155	н/д	251.399	247.496	н/д	3.902	2.546	н/д	24	0
05.01.25	57.97	47.84	н/д	10.13	4.65	4.60	н/д	255.236	250.070	н/д	251.275	247.420	н/д	3.856	2.546	н/д	24	0
06.01.25	57.74	47.59	н/д	10.15	4.61	4.56	н/д	255.342	250.190	н/д	251.415	247.565	н/д	3.850	2.553	н/д	24	0
07.01.25	57.85	47.39	н/д	10.46	4.62	4.56	н/д	255.489	250.238	н/д	251.551	247.637	н/д	3.914	2.632	н/д	24	0
08.01.25	57.85	47.37	н/д	10.49	4.61	4.55	н/д	255.503	250.270	н/д	251.548	247.677	н/д	3.872	2.638	н/д	24	0
09.01.25	57.40	47.12	н/д	10.28	4.61	4.55	н/д	255.325	250.180	н/д	251.431	247.606	н/д	3.825	2.583	н/д	24	0
10.01.25	56.75	46.90	н/д	9.85	4.61	4.55	н/д	255.813	250.673	н/д	251.997	248.128	н/д	3.869	2.482	н/д	24	0
11.01.25	54.87	45.69	н/д	9.18	4.60	4.54	н/д	256.475	251.415	н/д	252.898	249.006	н/д	3.892	2.320	н/д	24	0
12.01.25	54.80	45.59	н/д	9.21	4.60	4.55	н/д	256.543	251.436	н/д	252.972	249.041	н/д	3.930	2.329	н/д	24	0
13.01.25	54.81	45.45	н/д	9.36	4.60	4.54	н/д	256.256	251.204	н/д	252.697	248.802	н/д	3.894	2.365	н/д	24	0
14.01.25	55.04	45.59	н/д	9.45	4.67	4.61	н/д	256.298	251.254	н/д	252.702	248.854	н/д	3.848	2.386	н/д	24	0
15.01.25	55.09	45.56	н/д	9.53	4.71	4.65	н/д	256.346	251.298	н/д	252.753	248.901	н/д	3.852	2.408	н/д	24	0
16.01.25	57.25	46.97	н/д	10.29	4.73	4.67	н/д	256.563	251.356	н/д	252.660	248.801	н/д	3.859	2.598	н/д	24	0
17.01.25	60.03	48.74	н/д	11.29	4.73	4.67	н/д	256.626	251.311	н/д	252.384	248.547	н/д	3.838	2.849	н/д	24	0
18.01.25	60.05	48.83	н/д	11.22	4.73	4.67	н/д	256.616	251.310	н/д	252.362	248.537	н/д	3.825	2.831	н/д	24	0
19.01.25	60.20	49.05	н/д	11.15	4.73	4.66	н/д	256.746	251.410	н/д	252.463	248.609	н/д	3.854	2.815	н/д	24	0
20.01.25	60.21	49.23	н/д	10.98	4.72	4.66	н/д	256.785	251.465	н/д	252.497	248.639	н/д	3.858	2.772	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	7929.520	7766.580	---	7806.469	7685.515	---	120.956	81.618	---	744	0
Среднее	57.97	47.51	---	10.46	4.66	4.60	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.12.24 24:00	18286.801	17925.201	0.000	18027.365	17739.028	0.000	288.337	143.258	0.000	1378	0
20.01.25 24:00	26216.320	25691.780	0.000	25833.833	25424.541	0.000	409.292	224.877	0.000	2122	0
Итого за период	7929.519	7766.579	0.000	7806.468	7685.513	0.000	120.955	81.619	0.000	744	0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:43:32 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tim.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦО01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 7б

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА724

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	2.51	60.61	202.68	48.19	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	2.47	59.97	202.55	47.77	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	2.19	56.40	201.92	45.53	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	2.37	58.36	201.70	46.58	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	2.62	61.25	201.51	48.22	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	2.65	61.71	201.57	48.53	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	2.56	60.53	201.66	47.81	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	2.40	58.59	201.70	46.69	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	2.37	58.47	201.79	46.72	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	2.33	58.06	201.77	46.47	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	2.36	58.07	201.76	46.35	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	2.36	58.21	201.86	46.50	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	2.37	58.47	201.83	46.70	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	2.35	58.24	201.80	46.59	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	2.35	58.79	201.78	47.11	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	2.30	58.31	201.82	46.91	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	2.28	58.23	201.72	46.90	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	2.29	58.02	201.95	46.66	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	2.37	58.14	202.02	46.39	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	2.38	58.12	202.06	46.33	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	2.33	57.68	202.03	46.12	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	2.25	57.13	202.36	46.01	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	2.09	55.11	203.02	44.78	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	2.11	55.08	203.01	44.67	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	2.13	55.04	202.99	44.52	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	2.17	55.30	202.99	44.61	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	2.18	55.34	202.98	44.60	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	2.34	57.35	202.93	45.80	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	2.58	60.32	202.94	47.59	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	2.57	60.34	202.84	47.63	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	2.56	60.49	202.86	47.87	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	73.19	---	6268.40	---	0.00	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	58.249	---	46.553	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:46:13 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 9а

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00173043

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x035С

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	58.70	49.60	9.10	357.500	335.870	351.860	331.940	19.920	7.65	5.53	3.2090	0.0	24.0
22.12.24	55.38	47.19	8.19	356.140	333.610	351.100	330.070	21.030	7.63	5.52	2.8850	0.0	24.0
23.12.24	57.53	48.58	8.95	355.850	339.390	350.430	335.620	14.810	7.63	5.52	3.1460	0.0	24.0
24.12.24	60.25	50.37	9.88	355.710	338.510	349.830	334.520	15.310	7.62	5.52	3.4660	0.0	24.0
25.12.24	60.50	50.57	9.93	355.930	339.840	349.980	335.800	14.180	7.60	5.50	3.4830	0.0	24.0
26.12.24	59.46	49.81	9.65	356.230	336.680	350.470	332.800	17.670	7.60	5.49	3.3920	0.0	24.0
27.12.24	57.45	48.50	8.95	356.570	340.050	351.170	336.250	14.920	7.60	5.49	3.1550	0.0	24.0
28.12.24	57.39	48.50	8.89	356.630	340.030	351.240	336.190	15.050	7.66	5.56	3.1310	0.0	24.0
29.12.24	57.02	48.21	8.81	356.550	339.930	351.270	336.290	14.980	7.70	5.60	3.1040	0.0	24.0
30.12.24	57.04	48.13	8.91	356.650	331.010	351.370	327.430	23.940	7.71	5.61	3.1430	0.0	24.0
31.12.24	57.19	48.30	8.89	356.780	340.310	351.460	336.570	14.890	7.73	5.62	3.1350	0.0	24.0
01.01.25	57.44	48.55	8.89	356.770	336.750	351.330	332.950	18.380	7.73	5.61	3.1340	0.0	24.0
02.01.25	57.20	48.40	8.80	356.890	337.830	351.570	334.070	17.500	7.73	5.62	3.1010	0.0	24.0
03.01.25	57.74	48.94	8.80	356.900	339.640	351.380	335.810	15.570	7.73	5.62	3.1040	0.0	24.0
04.01.25	57.23	48.65	8.58	356.790	336.750	351.410	332.990	18.420	7.73	5.63	3.0250	0.0	24.0
05.01.25	57.22	48.65	8.57	356.780	340.380	351.500	336.540	14.960	7.67	5.56	3.0230	0.0	24.0
06.01.25	56.99	48.32	8.67	357.000	340.490	351.720	336.720	15.000	7.63	5.52	3.0580	0.0	24.0
07.01.25	57.10	48.18	8.92	356.940	340.470	351.660	336.780	14.880	7.63	5.52	3.1500	0.0	24.0
08.01.25	57.10	48.21	8.89	357.020	340.590	351.740	336.880	14.860	7.63	5.52	3.1360	0.0	24.0
09.01.25	56.65	47.96	8.69	356.740	340.260	351.480	336.550	14.930	7.63	5.52	3.0640	0.0	24.0
10.01.25	55.95	47.60	8.35	357.610	340.990	352.480	337.360	15.120	7.64	5.52	2.9560	0.0	24.0
11.01.25	54.15	46.30	7.85	358.560	341.760	353.760	338.390	15.370	7.64	5.51	2.7870	0.0	24.0
12.01.25	54.07	46.17	7.90	358.500	341.650	353.650	338.230	15.420	7.64	5.51	2.8030	0.0	24.0
13.01.25	54.10	46.03	8.07	358.410	341.590	353.550	338.230	15.320	7.64	5.51	2.8600	0.0	24.0
14.01.25	54.31	46.23	8.08	358.450	341.660	353.620	338.300	15.320	7.71	5.57	2.8680	0.0	24.0
15.01.25	54.36	46.23	8.13	358.460	341.690	353.640	338.330	15.310	7.74	5.61	2.8850	0.0	24.0
16.01.25	56.58	47.73	8.85	358.540	341.880	353.230	338.220	15.010	7.76	5.63	3.1360	0.0	24.0
17.01.25	59.24	49.55	9.69	358.690	342.220	352.930	338.330	14.600	7.77	5.64	3.4290	0.0	24.0
18.01.25	59.26	49.67	9.59	358.670	336.300	352.910	332.430	20.480	7.76	5.63	3.3970	0.0	24.0
19.01.25	59.41	49.88	9.53	358.680	342.210	352.920	338.130	14.790	7.76	5.63	3.3710	0.0	24.0
20.01.25	59.42	50.05	9.37	358.750	342.410	352.990	338.330	14.660	7.76	5.63	3.3160	0.0	24.0
Итого	---	---	---	11075.6	10522.7	10909.65	10407.05	502.600	---	---	96.8520	0.0	744.0
Среднее	57.20	48.35	8.85	---	---	---	---	---	7.68	5.56	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	30140.220	28713.290	29758.500	28438.170	212.3760	1320.330	1225.0	3231.0
20.01.25 24:00	41215.909	39236.040	40668.150	38845.220	309.2280	1822.930	1225.0	3975.0
Итого за период	11075.688	10522.750	10909.650	10407.050	96.8520	502.600	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:55:17 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Фрунзе, 11

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: 00169033

Модель ПУ: ВКТ-7

Система: 1

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x195A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.12.24	59.51	47.81	11.70	425.540	426.700	418.500	422.150	-3.650	2.48	6.00	4.8580	0.0	24.0
22.12.24	56.10	45.63	10.47	423.990	425.020	417.750	420.930	-3.180	2.45	6.00	4.3360	0.0	24.0
23.12.24	58.26	46.81	11.45	422.510	423.780	415.850	419.430	-3.580	2.47	6.00	4.7250	0.0	24.0
24.12.24	61.04	48.39	12.65	419.990	421.410	412.770	416.750	-3.980	2.51	6.00	5.1840	0.0	24.0
25.12.24	61.32	48.65	12.67	420.090	421.540	412.800	416.830	-4.030	2.68	6.00	5.1940	0.0	24.0
26.12.24	60.25	48.03	12.22	420.170	421.540	413.130	416.980	-3.850	2.90	6.00	5.0160	0.0	24.0
27.12.24	58.22	46.85	11.37	420.460	421.560	413.810	417.240	-3.430	2.65	6.00	4.6680	0.0	24.0
28.12.24	58.14	46.91	11.23	420.470	421.580	413.810	417.260	-3.450	2.55	6.00	4.6110	0.0	24.0
29.12.24	57.76	46.64	11.12	420.470	421.390	413.980	417.070	-3.090	2.65	6.00	4.5690	0.0	24.0
30.12.24	57.78	46.50	11.28	420.540	421.560	414.050	417.240	-3.190	2.63	6.00	4.6340	0.0	24.0
31.12.24	57.93	46.65	11.28	420.730	421.870	414.160	417.550	-3.390	2.55	6.00	4.6340	0.0	24.0
01.01.25	58.19	46.87	11.32	420.790	421.950	414.070	417.630	-3.560	1.42	6.00	4.6410	0.0	24.0
02.01.25	57.95	46.75	11.20	420.890	422.090	414.270	417.770	-3.500	1.42	6.00	4.5920	0.0	24.0
03.01.25	58.50	47.29	11.21	420.840	422.050	414.120	417.690	-3.570	1.42	6.00	4.5960	0.0	24.0
04.01.25	57.98	47.08	10.90	420.790	421.990	414.200	417.600	-3.400	1.43	6.00	4.4680	0.0	24.0
05.01.25	57.96	47.09	10.87	420.710	421.930	414.050	417.610	-3.560	1.43	6.00	4.4520	0.0	24.0
06.01.25	57.73	46.82	10.91	421.000	422.170	414.510	417.850	-3.340	1.42	6.00	4.4810	0.0	24.0
07.01.25	57.85	46.61	11.24	421.050	422.270	414.480	417.950	-3.470	1.42	6.00	4.6130	0.0	24.0
08.01.25	57.85	46.50	11.35	421.130	422.470	414.600	418.150	-3.550	1.42	6.00	4.6600	0.0	24.0
09.01.25	57.39	46.20	11.19	421.000	422.390	414.500	418.130	-3.630	1.42	6.00	4.5880	0.0	24.0
10.01.25	56.70	46.10	10.60	421.860	423.310	415.490	419.070	-3.580	1.42	6.00	4.3580	0.0	24.0
11.01.25	54.85	44.96	9.89	423.200	424.490	417.200	420.410	-3.210	1.43	6.00	4.0840	0.0	24.0
12.01.25	54.77	44.88	9.89	423.150	424.470	417.150	420.390	-3.240	1.43	6.00	4.0820	0.0	24.0
13.01.25	54.80	44.69	10.11	422.960	424.330	416.960	420.330	-3.370	1.43	6.00	4.1700	0.0	24.0
14.01.25	55.02	44.83	10.19	406.510	407.800	400.730	403.890	-3.160	1.43	6.00	4.0420	0.0	24.0
15.01.25	55.07	44.80	10.27	423.620	424.930	417.620	420.850	-3.230	1.43	6.00	4.2480	0.0	24.0
16.01.25	57.30	46.10	11.20	423.190	424.630	416.690	420.370	-3.680	1.42	6.00	4.6200	0.0	24.0
17.01.25	60.04	47.81	12.23	423.300	424.940	416.170	420.380	-4.210	1.42	6.00	5.0430	0.0	24.0
18.01.25	60.05	47.83	12.22	423.430	424.910	416.250	420.350	-4.100	1.43	6.00	5.0380	0.0	24.0
19.01.25	60.21	48.06	12.15	423.400	425.010	416.220	420.450	-4.230	1.43	6.00	5.0110	0.0	24.0
20.01.25	60.22	48.32	11.90	423.430	424.970	416.250	420.380	-4.130	1.43	6.00	4.9050	0.0	24.0
Итого	---	---	---	13061.2	13101.0	12856.14	12966.68	-110.540	---	---	143.1210	0.0	744.0
Среднее	57.95	46.72	11.23	---	---	---	---	---	1.84	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.12.24 24:00	27694.660	27758.389	27301.159	27494.269	267.2840	-193.110	0.0	1573.0
20.01.25 24:00	40755.870	40859.440	40157.300	40460.949	410.4050	-303.650	0.0	2317.0
Итого за период	13061.210	13101.051	12856.141	12966.680	143.1210	-110.540	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:55:34 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://lm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Чапаева, 7
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Модель ПУ: 405
 № ПУ: 5578692
 Система: 1

ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.12.24	57.8	44.3	38.367	0.510	24.00
22.12.24	55.6	42.9	38.418	0.479	24.00
23.12.24	58.1	44.3	38.395	0.524	24.00
24.12.24	61.0	45.8	38.379	0.572	24.00
25.12.24	60.5	45.7	38.396	0.559	24.00
26.12.24	59.5	45.3	38.955	0.544	24.00
27.12.24	58.5	44.5	38.045	0.520	24.00
28.12.24	57.0	43.7	37.752	0.491	24.00
29.12.24	57.3	43.8	37.758	0.499	24.00
30.12.24	57.6	43.9	37.752	0.509	24.00
31.12.24	57.5	43.9	37.742	0.505	24.00
01.01.25	57.5	44.0	37.754	0.502	24.00
02.01.25	57.6	44.0	37.744	0.503	24.00
03.01.25	57.8	44.3	37.740	0.503	24.00
04.01.25	57.8	44.4	37.742	0.498	24.00
05.01.25	57.8	44.4	37.752	0.499	24.00
06.01.25	57.8	44.2	37.754	0.506	24.00
07.01.25	57.4	43.8	37.764	0.507	24.00
08.01.25	57.7	43.9	37.764	0.512	24.00
09.01.25	56.4	43.1	37.217	0.489	24.00
10.01.25	55.5	42.8	37.205	0.468	24.00
11.01.25	54.7	42.4	37.350	0.455	24.00
12.01.25	53.4	41.5	37.377	0.438	24.00
13.01.25	54.9	42.3	37.375	0.465	24.00
14.01.25	54.9	42.3	37.398	0.464	24.00
15.01.25	54.7	42.1	37.504	0.464	24.00
16.01.25	57.2	43.5	37.633	0.508	24.00
17.01.25	58.8	44.4	37.678	0.533	24.00
18.01.25	59.7	44.9	37.746	0.548	24.00
19.01.25	59.7	45.1	37.688	0.542	24.00
20.01.25	60.0	45.4	37.684	0.540	24.00
Итого	---	---	1171.826	15.657	744.00
Среднее	57.5	43.9	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.12.24 24:00	23482.174	287.137	14294.000
20.01.25 24:00	24654.000	302.793	15038.000
Итого за период	1171.826	15.656	744.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:41:59 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

г. Октябрьский, Чапаева, 7__ТС1_Пульсар_ДУ-40__5578692__Отопление

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Чапаева, 19

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ649

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	1.52	59.82	213.98	52.71	211.80	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	1.47	58.53	214.07	51.67	211.87	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.34	55.68	214.37	49.40	212.16	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.46	57.86	214.18	51.02	211.94	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	1.62	61.00	213.99	53.40	211.69	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	1.60	60.89	214.19	53.42	211.99	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	1.54	59.72	214.03	52.49	211.84	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	1.49	58.81	212.87	51.78	210.71	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.40	57.25	211.01	50.58	208.88	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.41	57.32	211.09	50.62	208.89	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.46	57.89	211.09	50.98	208.77	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.44	57.68	211.02	50.85	208.87	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.43	57.71	211.03	50.91	208.91	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.43	57.73	211.01	50.92	208.82	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.42	58.03	210.92	51.28	208.74	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.41	58.01	210.98	51.33	208.79	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.40	57.96	211.06	51.33	208.85	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.42	58.04	211.00	51.31	208.83	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.44	57.60	211.26	50.77	208.86	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.45	57.90	211.11	51.00	208.88	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.39	56.84	208.35	50.17	206.23	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.33	55.89	207.78	49.49	205.70	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.27	54.90	208.78	48.79	206.67	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.23	53.53	209.09	47.65	206.71	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.32	55.09	209.11	48.76	206.76	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.33	55.11	209.16	48.76	206.83	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.32	54.88	209.64	48.57	207.30	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.42	56.83	210.27	50.07	207.97	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	1.53	59.36	210.50	52.08	208.16	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	1.55	59.62	210.61	52.23	208.40	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	1.54	59.92	210.41	52.57	208.25	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	44.38	---	6547.96	---	6479.07	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.658	---	50.868	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:42:54 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Чапаева, 21

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВВ677

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	1.33	59.48	153.63	50.78	151.44	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	1.28	58.18	153.66	49.81	151.40	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.18	55.37	153.83	47.68	151.57	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.29	57.53	153.77	49.16	151.50	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	1.41	60.64	153.64	51.42	151.29	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	1.41	60.54	153.83	51.36	151.50	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	1.36	59.38	153.73	50.52	151.41	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	1.30	58.48	152.80	49.95	150.54	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.23	56.94	151.36	48.80	149.17	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.24	57.01	151.39	48.83	149.17	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.28	57.56	151.38	49.08	149.13	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.27	57.35	151.40	48.96	149.18	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.25	57.40	151.37	49.09	149.22	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.25	57.42	151.33	49.11	149.17	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.24	57.72	151.31	49.51	149.14	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.22	57.69	151.32	49.59	149.13	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.22	57.63	151.39	49.58	149.20	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.24	57.71	151.39	49.50	149.16	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.26	57.26	151.54	48.93	149.19	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.27	57.57	151.51	49.13	149.21	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.21	56.52	149.42	48.37	147.18	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.16	55.58	148.96	47.80	146.75	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.12	54.61	149.66	47.13	147.45	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.08	53.24	149.77	46.04	147.45	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.15	54.77	149.80	47.06	147.51	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.16	54.80	149.86	47.04	147.59	24.00	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.16	54.56	150.20	46.86	147.93	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.23	56.52	150.75	48.32	148.48	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	1.33	59.00	150.96	50.16	148.64	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	1.36	59.29	151.09	50.30	148.81	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	1.35	59.57	150.95	50.61	148.71	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	38.84	---	4697.00	---	4627.22	744.00	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.333	---	49.048	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:42:20 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Чапаева, 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА718

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	1.67	64.15	187.28	55.22	185.77	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	1.66	63.64	187.04	54.77	185.74	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.66	63.95	187.31	55.07	186.09	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.72	64.76	187.25	55.55	185.85	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	1.77	65.28	185.88	55.74	184.58	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	1.75	64.77	186.88	55.41	185.51	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	1.70	63.89	187.25	54.81	185.87	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	1.69	63.93	187.45	54.89	185.99	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.69	64.41	189.01	55.43	187.38	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.70	64.68	191.45	55.78	189.78	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.69	64.21	191.10	55.33	189.54	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.68	64.00	191.98	55.26	190.36	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.70	64.27	192.01	55.41	190.42	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.69	64.35	192.01	55.54	190.39	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.66	64.64	192.68	56.01	190.71	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.64	64.39	192.81	55.89	190.66	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.60	63.76	192.84	55.44	190.68	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.64	63.78	192.20	55.24	190.41	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.68	64.19	191.34	55.38	189.70	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.69	64.09	191.83	55.29	190.24	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.67	63.81	196.33	55.30	194.74	24.00	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.69	64.58	204.51	56.29	202.41	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.68	64.71	207.97	56.60	205.66	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.69	64.63	208.21	56.51	206.14	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.68	64.13	207.97	56.03	206.13	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.50	60.68	206.27	52.77	204.73	22.45	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.65	62.94	199.40	54.67	197.67	24.00	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.70	63.99	200.37	55.52	198.65	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	1.74	64.28	199.29	55.56	197.71	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	1.74	64.90	200.81	56.22	199.24	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	1.74	65.08	201.20	56.42	199.52	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	52.16	---	6029.93	---	5978.27	742.45	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	64.157	---	55.463	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:46:09 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.

**ИМ2300, Суточный
с 21.12.24 по 20.01.25**

Адрес: г. Октябрьский, Чапаева, 23

Потребитель: АО "Жилуправление"

№ ПУ: ВА719

Модель ПУ: ИМ2300

Система: 1

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	dQt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.12.24	1.43	64.90	83.28	47.70	83.41	24.00	24.00	0.00	0.00
22.12.24	1.42	64.38	83.15	47.22	83.30	24.00	24.00	0.00	0.00
23.12.24	1.43	64.71	83.20	47.54	83.31	24.00	24.00	0.00	0.00
24.12.24	1.46	65.56	83.16	47.94	83.29	24.00	24.00	0.00	0.00
25.12.24	1.50	66.01	82.64	47.87	82.72	24.00	24.00	0.00	0.00
26.12.24	1.48	65.49	83.13	47.70	83.12	24.00	24.00	0.00	0.00
27.12.24	1.44	64.65	83.29	47.31	83.27	24.00	24.00	0.00	0.00
28.12.24	1.44	64.69	83.26	47.40	83.37	24.00	24.00	0.00	0.00
29.12.24	1.44	65.18	83.92	47.98	84.02	24.00	24.00	0.00	0.00
30.12.24	1.46	65.45	84.97	48.29	85.05	24.00	24.00	0.00	0.00
31.12.24	1.45	64.95	84.90	47.81	84.91	24.00	24.00	0.00	0.00
01.01.25	1.45	64.77	85.19	47.76	85.25	24.00	24.00	0.00	0.00
02.01.25	1.44	65.05	85.17	48.08	85.24	24.00	24.00	0.00	0.00
03.01.25	1.44	65.12	85.16	48.15	85.23	24.00	24.00	0.00	0.00
04.01.25	1.43	65.42	85.30	48.61	85.35	24.00	24.00	0.00	0.00
05.01.25	1.41	65.15	85.32	48.60	85.35	24.00	24.00	0.00	0.00
06.01.25	1.38	64.51	85.32	48.27	85.34	24.00	24.00	0.00	0.00
07.01.25	1.40	64.54	85.13	48.02	85.18	24.00	24.00	0.00	0.00
08.01.25	1.45	64.95	84.87	47.88	84.96	24.00	24.00	0.00	0.00
09.01.25	1.45	64.86	85.09	47.78	85.15	24.00	24.00	0.00	0.00
10.01.25	1.44	64.57	86.36	47.83	86.40	23.59	24.00	0.00	0.00
11.01.25	1.46	65.38	88.51	48.84	88.54	24.00	24.00	0.00	0.00
12.01.25	1.45	65.51	89.46	49.24	89.51	24.00	24.00	0.00	0.00
13.01.25	1.45	65.39	89.56	49.14	89.60	24.00	24.00	0.00	0.00
14.01.25	1.46	64.90	89.60	48.63	89.64	24.00	24.00	0.00	0.00
15.01.25	1.29	61.27	88.83	46.45	89.21	22.45	24.00	0.00	0.00
16.01.25	1.42	63.78	85.77	47.15	85.76	23.60	24.00	0.00	0.00
17.01.25	1.45	64.76	86.17	47.88	86.17	24.00	24.00	0.00	0.00
18.01.25	1.49	65.07	85.86	47.66	85.77	24.00	24.00	0.00	0.00
19.01.25	1.52	65.69	86.54	48.15	86.42	24.00	24.00	0.00	0.00
20.01.25	1.51	65.87	86.63	48.42	86.59	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	44.74	---	2648.74	---	2650.43	741.64	744.00	0.00	0.00
Среднее	---	64.920	---	47.977	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

Отчет сформирован по состоянию на 21.01.2025 09:46:11 системой "Умный дом от Уфанет" (<https://tlm.ufanet.ru/>)

Сертификат соответствия № РОСС RU ЦС01.Н00768 №0164350 от 22.08.2017г.