

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
Номер теплосчётчика: 3060241
Номер абонента:
Адрес установки: 21мкр д4\5 1ввод
Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,400	160,0	---	---
2	80	0,400	160,0	---	---

$Q = M1(h1 - h2)$

Ведомость учёта параметров теплопотребления.
Среднесуточные статистические данные
с 20.11.2025 по 19.12.2022

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
20.11	2,108	196,0	191,0	---	5,0	54,08	42,78	0,60	0,54	24,00
21.11	2,114	194,9	189,9	---	5,0	54,13	42,73	0,59	0,54	24,00
22.11	2,101	195,9	190,9	---	5,0	54,38	43,10	0,59	0,53	24,00
23.11	2,071	194,8	189,8	---	5,0	54,30	43,12	0,59	0,52	24,00
24.11	2,117	195,8	190,8	---	5,0	54,33	42,97	0,59	0,50	24,00
25.11	2,297	194,7	189,7	---	5,0	54,72	43,39	0,59	0,53	24,00
26.11	2,102	195,3	190,4	---	5,0	53,97	42,66	0,59	0,53	24,00
Итого:	14,911	1367,4	1332,5	0,0	34,9	54,27	42,96	0,59	0,53	168,00
27.11	2,179	194,2	189,3	---	5,0	53,78	42,66	0,59	0,53	24,00
28.11	2,095	195,9	190,9	---	5,0	54,01	42,77	0,54	0,53	24,00
29.11	2,296	194,8	189,9	---	5,0	53,78	42,57	0,50	0,53	24,00
30.11	2,077	195,9	191,0	---	5,0	53,82	42,68	0,48	0,53	24,00
01.12	2,286	196,7	191,7	---	5,0	53,83	42,63	0,47	0,53	24,00
02.12	2,113	197,8	192,8	---	5,0	54,12	42,89	0,47	0,50	24,00
03.12	2,305	196,7	191,7	---	5,0	57,94	42,61	0,54	0,52	24,00
Итого:	15,351	1372,0	1337,1	0,0	34,9	54,47	42,69	0,51	0,52	168,00
04.12	2,159	194,6	188,9	---	5,7	54,27	42,62	0,58	0,53	24,00
05.12	2,311	193,5	187,8	---	5,7	55,30	43,01	0,58	0,53	24,00
06.12	2,368	191,6	185,7	---	5,9	56,61	43,69	0,58	0,53	24,00
07.12	2,322	190,5	184,6	---	5,9	59,18	44,85	0,58	0,53	24,00
08.12	2,875	189,6	183,8	---	5,8	62,04	46,32	0,58	0,53	24,00
09.12	2,947	188,5	182,7	---	5,8	61,90	46,23	0,58	0,53	24,00
10.12	2,827	188,0	182,2	---	5,8	62,07	46,46	0,58	0,53	24,00
Итого:	17,810	1336,4	1295,8	0,0	40,5	58,77	44,74	0,58	0,50	168,00
11.12	3,091	186,0	180,2	---	5,7	62,32	46,91	0,58	0,53	24,00
12.12	2,609	184,9	179,1	---	5,7	60,37	45,67	0,58	0,53	24,00
13.12	3,116	186,0	180,2	---	5,7	62,07	46,91	0,58	0,53	24,00
14.12	3,081	186,1	180,4	---	5,7	65,67	48,54	0,58	0,53	24,00
15.12	3,686	187,2	181,5	---	5,7	62,32	50,50	0,58	0,53	24,00
16.12	3,060	186,2	180,5	---	5,7	64,94	47,93	0,58	0,53	24,00
17.12	2,882	187,3	181,6	---	5,7	69,34	45,70	0,58	0,53	24,00
Итого:	21,525	1303,5	1263,6	0,0	40,0	61,59	46,50	0,58	0,53	168,00
18.12	2,749	187,3	181,1	---	6,2	60,75	45,50	0,58	0,53	24,00
19.12	2,758	188,4	182,2	---	6,2	60,65	45,44	0,58	0,53	24,00
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	5,51	375,6	363,3	0,0	12,4	60,70	45,47	0,58	0,53	48,00
Итого:	75,10	5754,9	5592,3	0,0	162,6	57,96	44,47	0,57	0,52	720,0

$dI = 13,49$

Общее время работы теплосистемы, ч	720,0	=	Тнар, ч +	Тmax, ч +	Тmin, ч +	Тdt, ч +	Ттех.н, ч
	720,0	=	720,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin +	Qmax +	Qош. +	Qт/в +	Qсан.ут.
		75,10					
Показания интеграторов	На 24:00 20.11.2025	На 24:00 18.12.2025	Результат за период		На 10:39 22.12.2025		
Количество теплоты, Гкал	67,76	142,86	75,10		142,86		
Расход теплоносителя Мп, т	7003,6	12758,6	5754,9		12758,6		
Расход теплоносителя Мо, т	6782,9	12375,3	5592,3		12375,3		
Время наработки, ч	778,9	1498,9	720,0		1498,9		
Время неработы Тнер = Тmax + Тmin + Тdt + Ттех.н, ч			0,0				

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/11/25г.-19/12/25г.

Абонент:34 мкр д. 25
Адрес:34 мкр д. 25
Договор N:000000000
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001
Договорные расходы:
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут
тхв: не исп.

Тип расходомера:_____
Пределы измерений:
G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.30 м3/ч
G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.30 м3/ч

Серийный номер 22170988, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0хBF82

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.11.25 23	53.05	43.54	9.51	4.79	4.40	172.820	170.125	170.561	168.640	1.922	1.622	0.000 <	24	0	
21.11.25 23	52.40	42.85	9.55	4.75	4.38	170.072	167.432	167.905	166.020	1.885	1.604	0.000 <	24	0	
22.11.25 23	52.36	42.88	9.47	4.81	4.44	170.128	167.520	167.966	166.117	1.849	1.592	0.000 <	24	0	
23.11.25 23	52.39	43.10	9.29	4.88	4.51	169.277	166.712	167.119	165.294	1.825	1.554	0.000 <	24	0	
24.11.25 23	52.49	43.08	9.41	5.26 <	5.01 <	106.957	105.340	105.587	104.446	1.141	0.993	0.000 <	24	0 *	
25.11.25 23	48.77	40.01	8.76	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0 *	
26.11.25 23	49.40	40.35	9.04	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0 *	
27.11.25 23	50.27	41.08	9.19	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0 *	
28.11.25 23	50.24	40.94	9.30	6.06 <	6.05 <	0.363	0.357	0.358	0.355	0.003	0.003	0.000 <	24	0 *	
29.11.25 23	50.43	41.08	9.35	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0 *	
30.11.25 23	50.42	41.13	9.29	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0 *	
01.12.25 23	49.98	40.76	9.22	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0 *	
02.12.25 23	49.80	40.63	9.17	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0 *	
03.12.25 23	51.85	42.49	9.36	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0 *	
04.12.25 23	52.55	43.18	9.37	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0 *	
05.12.25 23	51.83	42.49	9.34	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0 *	
06.12.25 23	51.87	42.55	9.33	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0 *	
07.12.25 23	51.51	42.32	9.19	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0 *	
08.12.25 23	53.99	43.13	10.86	6.12 <	6.12 <	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 <	24	0 *	
09.12.25 23	62.12	46.92	15.20	5.43 <	5.29 <	84.380	82.772	82.887	81.927	0.960	1.260	0.000 <	24	0 *	
10.12.25 23	61.31	46.17	15.14	5.12	4.89	144.697	141.940	142.208	140.547	1.662	2.153	0.000 <	24	0	
11.12.25 23	63.02	47.27	15.75	5.18	4.95	144.485	141.658	141.875	140.202	1.673	2.235	0.000 <	24	0	
12.12.25 23	63.43	47.92	15.51	5.21	4.97	147.313	144.447	144.613	142.916	1.697	2.243	0.000 <	24	0	
13.12.25 23	63.18	48.13	15.06	5.19	4.95	147.202	144.383	144.519	142.831	1.688	2.176	0.000 <	24	0	
14.12.25 23	62.35	47.41	14.94	5.08	4.86	144.148	141.410	141.579	139.938	1.641	2.115	0.000 <	24	0	
15.12.25 23	65.07	46.81	18.26	5.00	4.85	123.730	121.220	121.347	119.997	1.350	2.216	0.000 <	24	0	
16.12.25 23	65.04	47.04	18.00	5.02	4.86	127.827	125.290	125.367	124.012	1.355	2.257	0.000 <	24	0	
17.12.25 23	62.65	47.60	15.05	5.10	4.85	150.387	147.553	147.689	146.013	1.677	2.223	0.000 <	24	0	
18.12.25 23	63.15	47.55	15.60	5.10	4.88	144.010	141.155	141.392	139.681	1.711	2.206	0.000 <	24	0	
19.12.25 23	65.10	48.03	17.08	5.10	4.93	133.035	130.240	130.474	128.851	1.622	2.229	0.000 <	24	0	
Итого/Средн	59.56	45.89	13.67	5.55	5.42	2280.832	2239.555	2243.447	2217.787	25.661	30.683	0.000	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ДП м3	ВНР ч	ВОС ч
19.11.25 23	8401.750	8279.135	8308.039	8212.871	95.168	58.927	0.000	1023	0
19.12.25 23	10682.583	10518.690	10551.487	10430.658	120.829	89.610	0.000	1743	0
Итого	2280.833	2239.555	2243.447	2217.787	25.661	30.683	0.000	720	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

от 23-12-2025
За период с 20-11-2025 00:00:00 по 20-12-2025 00:00:00

Адрес :
Прибор :

34 мкр.д.8а 2 ввод
ИМ 2300 N LE114

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	ts1	tm1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	60	150	60	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.
20-11-2025 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-11-2025 00:00:00	1.99	52.41	245.45	44.32	246.32	24:00	24:00
22-11-2025 00:00:00	1.95	51.78	243.03	43.74	243.87	24:00	24:00
23-11-2025 00:00:00	1.94	51.70	242.79	43.67	243.64	24:00	24:00
24-11-2025 00:00:00	1.93	51.78	242.68	43.84	243.51	24:00	24:00
25-11-2025 00:00:00	1.80	50.36	238.95	42.82	239.71	24:00	24:00
26-11-2025 00:00:00	1.64	48.17	233.08	41.14	233.76	24:00	24:00
27-11-2025 00:00:00	1.70	48.67	235.20	41.42	235.90	24:00	24:00
28-11-2025 00:00:00	1.76	49.70	237.68	42.30	238.42	24:00	24:00
29-11-2025 00:00:00	1.82	49.92	238.14	42.24	238.91	24:00	24:00
30-11-2025 00:00:00	1.84	49.83	237.93	42.11	238.69	24:00	24:00
01-12-2025 00:00:00	1.82	49.87	238.42	42.22	239.19	24:00	24:00
02-12-2025 00:00:00	1.76	49.46	237.00	42.00	237.73	24:00	24:00
03-12-2025 00:00:00	1.75	49.20	238.75	41.85	239.48	24:00	24:00
04-12-2025 00:00:00	1.92	51.13	249.72	43.46	250.54	24:00	24:00
05-12-2025 00:00:00	1.96	51.97	252.47	44.18	253.33	24:00	24:00
06-12-2025 00:00:00	1.90	51.24	250.31	43.64	251.13	24:00	24:00
07-12-2025 00:00:00	1.92	51.27	250.72	43.60	251.54	24:00	24:00
08-12-2025 00:00:00	1.88	50.98	249.65	43.41	250.46	24:00	24:00
09-12-2025 00:00:00	2.09	53.10	243.62	44.49	244.54	24:00	24:00
10-12-2025 00:00:00	2.52	58.67	232.92	47.78	234.11	24:00	24:00
11-12-2025 00:00:00	2.66	60.59	227.64	48.89	228.92	24:00	24:00
12-12-2025 00:00:00	2.81	62.50	226.61	50.11	227.99	24:00	24:00
13-12-2025 00:00:00	2.82	62.79	228.15	50.39	229.54	24:00	24:00
14-12-2025 00:00:00	2.76	62.66	228.19	50.54	229.55	24:00	24:00
15-12-2025 00:00:00	2.68	61.79	226.67	49.95	227.97	24:00	24:00
16-12-2025 00:00:00	2.89	64.64	215.05	51.14	216.50	24:00	24:00
17-12-2025 00:00:00	2.91	65.03	214.93	51.43	216.40	24:00	24:00
18-12-2025 00:00:00	2.75	62.10	229.88	50.10	231.23	24:00	24:00
19-12-2025 00:00:00	2.77	62.52	227.54	50.31	228.90	24:00	24:00
20-12-2025 00:00:00	2.88	64.61	219.17	51.45	220.61	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	65.82	55.02	7082.34	45.62	7112.39	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СГЭ и ОПУ АО "Жилуправление"

Мор

от 23-12-2025
За период с 20-11-2025 00:00:00 по 19-12-2025 00:00:00

Адрес :
Прибор :

35 мкр.д.27
ИМ 2300 N BA725

Канал	Qt1	T1	Qo1	Gm1	P1	T2	Qo2
Един.измерения.	Гкал	град.С	куб.м/час	тонн	МПа	град.С	куб.м/час
Макс.предел	1000000	150	60	1000000	1,6	150	60
Миним.предел	0	0	0,3	0	0	0	0,3

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-11-2025 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-11-2025 00:00:00	5.47	53.60	25.65	607.43	0.51	44.57	24.89
22-11-2025 00:00:00	5.78	54.36	25.88	612.61	0.51	44.90	25.14
23-11-2025 00:00:00	5.80	54.90	26.04	616.20	0.52	45.46	25.28
24-11-2025 00:00:00	5.63	55.07	26.07	616.96	0.53	45.93	25.31
25-11-2025 00:00:00	5.38	53.74	25.72	609.07	0.52	44.90	24.99
26-11-2025 00:00:00	5.08	52.52	25.40	601.87	0.52	44.06	24.68
27-11-2025 00:00:00	5.10	52.16	25.38	601.31	0.52	43.65	24.69
28-11-2025 00:00:00	5.24	52.56	25.50	604.17	0.52	43.87	24.77
29-11-2025 00:00:00	5.28	52.63	25.51	604.44	0.52	43.88	24.76
30-11-2025 00:00:00	5.31	52.61	25.46	603.13	0.52	43.78	24.77
01-12-2025 00:00:00	5.31	52.64	25.46	603.11	0.52	43.82	24.77
02-12-2025 00:00:00	5.32	52.69	25.47	603.31	0.52	43.85	24.74
03-12-2025 00:00:00	5.35	52.64	25.52	604.67	0.52	43.78	24.79
04-12-2025 00:00:00	5.73	54.12	25.98	615.10	0.52	44.79	25.20
05-12-2025 00:00:00	5.95	55.38	26.30	622.26	0.53	45.80	25.53
06-12-2025 00:00:00	5.96	55.36	26.42	625.06	0.53	45.80	25.62
07-12-2025 00:00:00	5.95	55.35	26.40	624.66	0.53	45.80	25.61
08-12-2025 00:00:00	5.90	55.20	26.37	623.93	0.53	45.72	25.60
09-12-2025 00:00:00	6.64	57.87	26.77	632.55	0.53	47.36	26.00
10-12-2025 00:00:00	8.43	63.70	28.60	673.65	0.57	51.18	27.68
11-12-2025 00:00:00	8.55	64.67	29.23	688.32	0.58	52.23	28.29
12-12-2025 00:00:00	8.60	64.83	29.12	685.68	0.56	52.26	28.18
13-12-2025 00:00:00	8.49	65.25	29.29	689.48	0.56	52.93	28.35
14-12-2025 00:00:00	8.29	65.20	29.31	689.99	0.56	53.17	28.40
15-12-2025 00:00:00	8.59	64.22	29.11	685.63	0.56	51.66	28.19
16-12-2025 00:00:00	8.92	67.00	30.05	706.57	0.58	54.36	29.07
17-12-2025 00:00:00	9.63	69.62	30.77	722.57	0.60	56.28	29.75
18-12-2025 00:00:00	9.35	68.93	30.48	715.98	0.59	55.88	29.48
19-12-2025 00:00:00	8.78	66.94	30.13	708.57	0.58	54.53	29.15

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	куб.м/час	тонн	МПа	град.С	куб.м/час
696:00	193.85	58.13	27.15	18598.27	0.54	47.80	26.33

Отв. лицо :

Начальник СГЭ и ОПУ АО "Жилуправление"

Мор

от 23-12-2025
За период с 20-11-2025 00:00:00 по 19-12-2025 00:00:00

Адрес :
Прибор :

35 мкр.д.27
ИМ 2300 N BA725

Канал	Gm2	P2	tm1	ts1
Един.измерения.	тонн	МПа	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	1,6	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время				
20-11-2025 00:00:00	-	-	-	-
21-11-2025 00:00:00	591.77	0.47	24:00	24:00
22-11-2025 00:00:00	597.55	0.47	24:00	24:00
23-11-2025 00:00:00	600.80	0.48	24:00	24:00
24-11-2025 00:00:00	601.36	0.48	24:00	24:00
25-11-2025 00:00:00	593.90	0.48	24:00	24:00
26-11-2025 00:00:00	586.94	0.48	24:00	24:00
27-11-2025 00:00:00	587.16	0.48	24:00	24:00
28-11-2025 00:00:00	589.02	0.48	24:00	24:00
29-11-2025 00:00:00	588.87	0.48	24:00	24:00
30-11-2025 00:00:00	589.03	0.48	24:00	24:00
01-12-2025 00:00:00	588.99	0.48	24:00	24:00
02-12-2025 00:00:00	588.36	0.48	24:00	24:00
03-12-2025 00:00:00	589.48	0.48	24:00	24:00
04-12-2025 00:00:00	599.04	0.48	24:00	24:00
05-12-2025 00:00:00	606.56	0.48	24:00	24:00
06-12-2025 00:00:00	608.79	0.48	24:00	24:00
07-12-2025 00:00:00	608.48	0.49	24:00	24:00
08-12-2025 00:00:00	608.32	0.48	24:00	24:00
09-12-2025 00:00:00	617.34	0.49	24:00	24:00
10-12-2025 00:00:00	656.25	0.50	24:00	24:00
11-12-2025 00:00:00	670.30	0.50	24:00	24:00
12-12-2025 00:00:00	667.72	0.50	24:00	24:00
13-12-2025 00:00:00	671.56	0.49	24:00	24:00
14-12-2025 00:00:00	672.62	0.49	24:00	24:00
15-12-2025 00:00:00	668.23	0.49	24:00	24:00
16-12-2025 00:00:00	688.04	0.50	24:00	24:00
17-12-2025 00:00:00	703.52	0.52	24:00	24:00
18-12-2025 00:00:00	697.25	0.51	24:00	24:00
19-12-2025 00:00:00	690.00	0.50	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	тонн	МПа	час:мин	час:мин
696:00	18127.22	0.49	696:00	696:00

Отв. лицо :

Начальник СГЭ и ОПУ АО "Жилуправление"

Мор

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 10
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ752

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	2.72	52.83	330.42	44.57	331.39	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	2.68	52.27	330.30	44.13	331.33	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	2.88	53.54	330.71	44.82	331.69	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	2.86	53.98	330.72	45.31	331.84	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	2.81	54.16	330.68	45.63	331.90	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	2.83	54.16	330.80	45.57	331.90	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	2.83	54.55	330.76	45.97	331.83	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	2.85	54.57	330.83	45.94	331.91	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	2.66	52.47	329.54	44.38	330.75	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	2.83	54.05	330.79	45.47	332.03	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	2.80	53.68	331.40	45.21	332.68	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	2.82	53.86	331.32	45.32	332.72	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	2.82	53.84	331.38	45.32	332.72	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	2.81	53.67	331.43	45.16	332.78	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	2.82	53.53	331.43	45.01	332.77	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	2.86	53.97	329.45	45.26	330.76	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	2.88	54.11	325.93	45.24	327.27	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	2.90	54.14	326.74	45.25	328.07	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	2.89	54.03	326.64	45.15	327.96	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	3.23	56.62	324.91	46.67	326.15	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	3.72	60.78	322.70	49.22	324.22	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	3.86	61.99	322.33	49.99	323.86	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	3.86	61.96	322.40	49.96	323.99	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	3.82	61.99	321.87	50.12	323.54	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	3.74	62.19	319.94	50.46	321.71	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	3.75	62.24	320.02	50.51	321.81	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	4.20	65.71	319.36	52.53	321.27	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	4.59	69.35	319.85	54.97	322.01	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	4.02	64.22	319.36	51.63	321.15	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	3.69	60.78	319.32	49.21	320.55	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	96.03	---	9803.33	---	9844.56	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.975	---	47.133	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	1993.96	0.00
19.12.25 24:00	2090.76	0.00
Итого за период	96.80	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 11
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА649

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	2.87	53.77	327.38	44.98	323.54	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	2.82	53.19	326.91	44.55	323.49	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	3.02	54.49	326.94	45.24	323.67	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	3.02	54.93	326.93	45.67	323.66	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	2.97	55.11	327.21	46.00	323.92	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	2.98	55.11	327.66	46.01	323.94	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	2.99	55.51	327.91	46.39	323.92	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	3.01	55.53	327.59	46.32	323.83	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	2.80	53.39	325.56	44.79	322.09	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	2.98	55.00	326.68	45.87	323.18	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	2.94	54.62	326.89	45.60	323.71	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	2.97	54.81	326.83	45.71	323.68	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	2.97	54.79	326.95	45.67	323.73	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	2.95	54.61	326.91	45.58	323.78	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	2.95	54.47	326.81	45.44	323.77	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	3.02	54.92	330.75	45.78	327.64	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	3.06	55.06	336.95	45.96	333.79	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	3.07	55.09	337.69	45.98	334.60	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	3.07	54.98	337.68	45.86	334.68	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	3.45	57.64	336.54	47.35	333.04	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	4.03	61.86	335.54	49.82	331.02	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	4.19	63.08	335.45	50.56	330.66	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	4.18	63.05	335.57	50.58	330.82	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	4.12	63.09	334.99	50.77	330.57	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	4.04	63.28	333.49	51.13	328.90	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	4.04	63.34	333.67	51.20	328.85	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	4.57	66.89	332.17	53.10	328.21	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	4.99	70.57	331.74	55.53	328.94	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	4.35	65.27	331.45	52.12	327.57	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	3.98	61.82	330.96	49.76	326.95	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	102.40	---	9919.80	---	9810.15	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.976	---	47.644	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	243.66	0.00
19.12.25 24:00	346.96	0.00
Итого за период	103.30	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 12
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 20120949

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0хВ7Д3

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.11.25	53.18	44.58	н/д	8.60	6.12	9.67	н/д	328.050	328.715	н/д	324.778	324.778	н/д	0.000	2.760	н/д	24	0
21.11.25	54.45	45.26	н/д	9.19	6.12	9.67	н/д	328.470	328.990	н/д	324.974	324.974	н/д	0.000	2.954	н/д	24	0
22.11.25	54.92	45.68	н/д	9.23	6.12	9.67	н/д	328.510	329.005	н/д	324.923	324.923	н/д	0.000	2.968	н/д	24	0
23.11.25	55.09	46.01	н/д	9.07	6.12	9.67	н/д	328.460	328.980	н/д	324.842	324.842	н/д	0.000	2.916	н/д	24	0
24.11.25	55.09	46.02	н/д	9.07	6.12	9.67	н/д	328.315	328.815	н/д	324.699	324.699	н/д	0.000	2.913	н/д	24	0
25.11.25	55.48	46.43	н/д	9.06	6.12	9.67	н/д	328.310	328.820	н/д	324.627	324.627	н/д	0.000	2.908	н/д	24	0
26.11.25	55.52	46.39	н/д	9.13	6.12	9.67	н/д	328.340	328.830	н/д	324.659	324.659	н/д	0.000	2.933	н/д	24	0
27.11.25	53.38	44.83	н/д	8.55	6.12	9.67	н/д	326.445	327.135	н/д	323.163	323.163	н/д	0.000	2.733	н/д	24	0
28.11.25	54.99	45.88	н/д	9.11	6.12	9.67	н/д	327.955	328.500	н/д	324.387	324.387	н/д	0.000	2.923	н/д	24	0
29.11.25	54.62	45.59	н/д	9.03	6.12	9.67	н/д	328.310	328.855	н/д	324.782	324.782	н/д	0.000	2.900	н/д	24	0
30.11.25	54.78	45.65	н/д	9.12	6.12	9.67	н/д	328.505	328.940	н/д	324.902	324.902	н/д	0.000	2.933	н/д	24	0
01.12.25	54.78	45.68	н/д	9.10	6.12	9.67	н/д	328.525	329.005	н/д	324.946	324.946	н/д	0.000	2.925	н/д	24	0
02.12.25	54.60	45.52	н/д	9.07	6.12	9.67	н/д	328.605	329.075	н/д	325.041	325.041	н/д	0.000	2.917	н/д	24	0
03.12.25	54.45	45.35	н/д	9.10	6.12	9.67	н/д	328.615	329.115	н/д	325.103	325.103	н/д	0.000	2.928	н/д	24	0
04.12.25	54.89	45.60	н/д	9.30	6.12	9.67	н/д	328.330	328.775	н/д	324.737	324.737	н/д	0.000	2.988	н/д	24	0
05.12.25	55.04	45.62	н/д	9.43	6.12	9.67	н/д	327.890	328.320	н/д	324.275	324.275	н/д	0.000	3.025	н/д	24	0
06.12.25	55.08	45.66	н/д	9.43	6.12	9.67	н/д	328.760	329.170	н/д	325.117	325.117	н/д	0.000	3.033	н/д	24	0
07.12.25	54.96	45.57	н/д	9.38	6.12	9.67	н/д	328.740	329.150	н/д	325.121	325.121	н/д	0.000	3.019	н/д	24	0
08.12.25	57.48	47.02	н/д	10.46	6.12	9.67	н/д	327.685	327.860	н/д	323.650	323.650	н/д	0.000	3.356	н/д	24	0
09.12.25	61.81	49.66	н/д	12.16	6.12	9.67	н/д	326.605	326.260	н/д	321.760	321.760	н/д	0.000	3.882	н/д	24	0
10.12.25	63.07	50.40	н/д	12.67	6.12	9.67	н/д	326.505	326.005	н/д	321.415	321.415	н/д	0.000	4.044	н/д	24	0
11.12.25	63.04	50.34	н/д	12.70	6.12	9.68	н/д	326.520	326.000	н/д	321.424	321.424	н/д	0.000	4.053	н/д	24	0
12.12.25	63.07	50.49	н/д	12.58	6.12	9.68	н/д	326.095	325.615	н/д	320.999	320.999	н/д	0.000	4.010	н/д	24	0
13.12.25	63.26	50.88	н/д	12.38	6.12	9.67	н/д	324.390	323.890	н/д	319.287	319.287	н/д	0.000	3.924	н/д	24	0
14.12.25	63.32	50.98	н/д	12.35	6.12	9.68	н/д	324.480	323.960	н/д	319.339	319.339	н/д	0.000	3.913	н/д	24	0
15.12.25	66.72	52.76	н/д	13.97	6.12	9.67	н/д	324.610	323.675	н/д	318.812	318.812	н/д	0.000	4.424	н/д	24	0
16.12.25	70.55	55.33	н/д	15.22	6.12	9.68	н/д	325.865	324.530	н/д	319.312	319.312	н/д	0.000	4.835	н/д	24	0
17.12.25	65.49	52.14	н/д	13.35	6.12	9.68	н/д	325.180	324.350	н/д	319.587	319.587	н/д	0.000	4.239	н/д	24	0
18.12.25	61.82	49.59	н/д	12.23	6.12	9.68	н/д	325.010	324.585	н/д	320.146	320.146	н/д	0.000	3.885	н/д	24	0
19.12.25	62.20	49.61	н/д	12.59	6.12	9.67	н/д	302.495	302.115	н/д	297.944	297.944	н/д	0.000	3.724	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	9794.575	9797.040	---	9668.751	9668.751	---	0.000	100.965	---	720	0
Среднее	58.20	47.66	---	10.54	6.12	9.67	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.11.25 24:00	90555.485	91135.755	0.000	89755.892	89752.411	0.000	3.480	804.117	0.000	9471	2806
19.12.25 24:00	100350.060	100932.795	0.000	99424.642	99421.162	0.000	3.480	905.082	0.000	10191	2806
Итого за период	9794.575	9797.040	0.000	9668.750	9668.751	0.000	---	100.965	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 13
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ521

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	3.76	52.95	433.45	44.26	423.08	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	3.68	52.40	433.29	43.90	422.94	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	3.92	53.65	433.57	44.58	423.19	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	3.96	54.11	433.41	44.95	423.08	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	3.90	54.28	433.36	45.26	423.03	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	3.90	54.29	433.56	45.27	423.23	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	3.90	54.67	433.39	45.65	423.11	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	3.93	54.71	433.47	45.62	423.23	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	3.68	52.60	431.73	44.07	421.44	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	3.92	54.19	433.10	45.12	422.85	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	3.88	53.82	433.82	44.85	423.54	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	3.90	53.98	433.78	44.97	423.52	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	3.89	53.99	433.85	45.00	423.58	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	3.88	53.81	433.97	44.85	423.67	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	3.88	53.66	434.01	44.70	423.67	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	4.00	54.10	439.56	44.99	429.09	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	4.03	54.24	449.11	45.25	438.48	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	4.05	54.28	450.51	45.28	439.85	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	4.03	54.16	450.54	45.20	439.87	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	4.48	56.65	448.25	46.62	437.70	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	5.19	60.91	445.27	49.24	434.73	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	5.41	62.15	444.79	49.97	434.25	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	5.43	62.12	444.95	49.89	434.42	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	5.37	62.16	444.14	50.06	433.64	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	5.26	62.34	441.11	50.40	430.65	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	5.27	62.41	441.21	50.45	430.77	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	6.00	65.75	440.52	52.11	430.05	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	6.54	69.53	441.71	54.70	431.01	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	5.72	64.56	440.58	51.57	430.06	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	5.20	60.92	439.92	49.09	429.53	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	133.96	---	13163.93	---	12851.26	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.113	---	46.929	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	6711.99	0.00
19.12.25 24:00	6847.10	0.00
Итого за период	135.11	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 14
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТЭМ-106 Заводской номер: 3060472
Формула $Q = M1(h1 - h2)$
Тип системы Подача + расходомер

Система: 1
ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	9.6	160	10	---
2	80	9.42	157	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
20.11.25	2.142	299.94	300.21	-0.3	52.48	45.34	0.5	0.5	24.00
21.11.25	2.252	300.11	300.33	-0.2	53.36	45.86	0.5	0.5	24.00
22.11.25	2.305	299.98	300.23	-0.3	54.16	46.47	0.5	0.5	24.00
23.11.25	2.271	299.78	300.01	-0.2	54.26	46.68	0.5	0.5	24.00
24.11.25	2.278	299.81	300.06	-0.3	54.36	46.77	0.5	0.5	24.00
25.11.25	2.277	299.76	299.97	-0.2	54.49	46.89	0.5	0.5	24.00
26.11.25	2.312	299.67	299.94	-0.3	54.95	47.24	0.5	0.5	24.00
27.11.25	2.143	298.71	298.95	-0.2	52.67	45.49	0.5	0.5	24.00
28.11.25	2.298	299.14	299.41	-0.3	54.38	46.69	0.5	0.5	24.00
29.11.25	2.288	299.91	300.20	-0.3	53.99	46.36	0.5	0.5	24.00
30.11.25	2.281	299.98	300.26	-0.3	53.86	46.26	0.5	0.5	24.00
01.12.25	2.298	299.96	300.24	-0.3	54.20	46.54	0.5	0.5	24.00
02.12.25	2.259	300.06	300.36	-0.3	53.87	46.34	0.5	0.5	24.00
03.12.25	2.259	300.10	300.38	-0.3	53.71	46.18	0.5	0.5	24.00
04.12.25	2.280	299.32	299.40	-0.1	53.95	46.33	0.5	0.5	24.00
05.12.25	2.305	302.81	302.57	0.2	54.29	46.68	0.5	0.5	24.00
06.12.25	2.314	306.54	306.34	0.2	54.34	46.79	0.5	0.5	24.00
07.12.25	2.311	306.60	306.31	0.3	54.15	46.61	0.5	0.5	24.00
08.12.25	2.409	306.04	305.79	0.2	54.97	47.09	0.5	0.5	24.00
09.12.25	2.878	303.15	302.78	0.4	60.07	50.57	0.5	0.5	24.00
10.12.25	3.058	302.47	302.04	0.4	61.95	51.84	0.5	0.5	24.00
11.12.25	3.085	302.52	302.06	0.5	62.07	51.87	0.5	0.5	24.00
12.12.25	3.087	303.06	302.61	0.5	62.07	51.89	0.5	0.5	24.00
13.12.25	3.050	296.63	296.29	0.3	62.23	51.95	0.5	0.5	24.00
14.12.25	3.032	296.56	296.21	0.3	62.39	52.17	0.5	0.5	24.00
15.12.25	3.166	296.03	295.67	0.4	63.32	52.62	0.5	0.5	24.00
16.12.25	3.694	300.00	299.53	0.5	69.34	57.04	0.5	0.5	24.00
17.12.25	3.489	299.89	299.46	0.4	67.30	55.67	0.5	0.5	24.00
18.12.25	2.943	298.19	297.84	0.4	60.89	51.02	0.5	0.5	24.00
19.12.25	2.775	281.62	281.30	0.3	60.97	51.11	0.5	0.5	24.00
Итого	77.54	8998.3	8996.7	1.4	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	57.30	48.68	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)	Общее время раб. (ч)	Время неработы, (ч)
19.11.25 24:00	7123.31	615000.9	611095.0	72707.4	72532.19	175.166
19.12.25 24:00	7200.85	623999.3	620091.7	73427.4	73252.19	175.166
Итого за период	77.54	8998.4	8996.7	720.0	720.00	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 1
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 20121035

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0х2С8D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.11.25	53.04	44.78	н/д	8.27	6.12	4.05	н/д	335.670	333.980	н/д	331.290	330.905	н/д	0.385	2.745	н/д	24	0
21.11.25	54.31	45.47	н/д	8.84	6.12	4.00	н/д	336.125	334.290	н/д	331.532	331.087	н/д	0.444	2.938	н/д	24	0
22.11.25	54.77	45.88	н/д	8.89	6.12	4.02	н/д	336.155	334.300	н/д	331.503	331.051	н/д	0.453	2.952	н/д	24	0
23.11.25	54.95	46.19	н/д	8.76	6.12	4.03	н/д	336.100	334.275	н/д	331.394	330.968	н/д	0.427	2.910	н/д	24	0
24.11.25	54.95	46.16	н/д	8.79	6.12	4.06	н/д	336.070	334.240	н/д	331.361	330.946	н/д	0.415	2.919	н/д	24	0
25.11.25	55.35	46.55	н/д	8.80	6.12	4.13	н/д	335.975	334.140	н/д	331.214	330.792	н/д	0.422	2.921	н/д	24	0
26.11.25	55.38	46.53	н/д	8.84	6.12	4.20	н/д	335.970	334.085	н/д	331.210	330.746	н/д	0.463	2.934	н/д	24	0
27.11.25	53.25	44.95	н/д	8.30	6.12	4.18	н/д	334.180	332.455	н/д	329.786	329.360	н/д	0.426	2.742	н/д	24	0
28.11.25	54.85	46.00	н/д	8.85	6.12	4.07	н/д	335.590	333.725	н/д	330.925	330.462	н/д	0.463	2.933	н/д	24	0
29.11.25	54.48	45.74	н/д	8.74	6.12	4.08	н/д	336.025	334.210	н/д	331.424	330.984	н/д	0.439	2.903	н/д	24	0
30.11.25	54.65	45.84	н/д	8.80	6.12	4.08	н/д	336.055	334.225	н/д	331.430	330.986	н/д	0.444	2.924	н/д	24	0
01.12.25	54.64	45.88	н/д	8.76	6.12	4.08	н/д	336.140	334.320	н/д	331.511	331.075	н/д	0.436	2.910	н/д	24	0
02.12.25	54.46	45.74	н/д	8.72	6.12	4.07	н/д	336.210	334.385	н/д	331.601	331.157	н/д	0.444	2.897	н/д	24	0
03.12.25	54.31	45.57	н/д	8.74	6.12	4.02	н/д	336.220	334.400	н/д	331.621	331.189	н/д	0.432	2.904	н/д	24	0
04.12.25	54.75	45.77	н/д	8.98	6.12	3.99	н/д	333.995	332.140	н/д	329.374	328.932	н/д	0.442	2.964	н/д	24	0
05.12.25	54.89	45.74	н/д	9.15	6.12	4.01	н/д	327.970	326.135	н/д	323.412	322.983	н/д	0.429	2.964	н/д	24	0
06.12.25	54.93	45.78	н/д	9.15	6.12	4.00	н/д	329.130	327.255	н/д	324.537	324.085	н/д	0.452	2.976	н/д	24	0
07.12.25	54.80	45.71	н/д	9.10	6.12	4.00	н/д	329.090	327.260	н/д	324.518	324.101	н/д	0.417	2.958	н/д	24	0
08.12.25	57.35	47.16	н/д	10.19	6.12	3.89	н/д	328.020	325.930	н/д	323.047	322.567	н/д	0.480	3.298	н/д	24	0
09.12.25	61.64	49.78	н/д	11.85	6.12	3.80	н/д	326.910	324.420	н/д	321.219	320.673	н/д	0.545	3.816	н/д	24	0
10.12.25	62.88	50.56	н/д	12.32	6.12	3.85	н/д	326.485	323.850	н/д	320.568	319.996	н/д	0.573	3.958	н/д	24	0
11.12.25	62.85	50.51	н/д	12.34	6.12	3.88	н/д	326.670	324.070	н/д	320.768	320.212	н/д	0.556	3.967	н/д	24	0
12.12.25	62.89	50.64	н/д	12.24	6.12	3.98	н/д	325.830	323.185	н/д	319.946	319.343	н/д	0.603	3.925	н/д	24	0
13.12.25	63.08	50.96	н/д	12.12	6.12	4.04	н/д	323.075	320.450	н/д	317.211	316.591	н/д	0.620	3.851	н/д	24	0
14.12.25	63.14	51.06	н/д	12.09	6.12	4.01	н/д	323.360	320.760	н/д	317.466	316.879	н/д	0.587	3.844	н/д	24	0
15.12.25	66.57	52.95	н/д	13.63	6.12	3.90	н/д	323.910	320.890	н/д	317.419	316.708	н/д	0.712	4.334	н/д	24	0
16.12.25	70.34	55.52	н/д	14.81	6.12	3.86	н/д	326.180	322.765	н/д	318.941	318.149	н/д	0.792	4.735	н/д	24	0
17.12.25	65.27	52.28	н/д	12.99	6.12	3.87	н/д	324.105	321.210	н/д	317.812	317.110	н/д	0.702	4.136	н/д	24	0
18.12.25	61.64	49.76	н/д	11.88	6.12	3.88	н/д	322.615	320.060	н/д	317.015	316.376	н/д	0.639	3.774	н/д	24	0
19.12.25	62.02	49.76	н/д	12.25	6.12	3.93	н/д	299.835	297.350	н/д	294.566	293.928	н/д	0.638	3.616	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	9899.665	9834.760	---	9745.621	9730.341	---	15.280	99.648	---	720	0
Среднее	58.00	47.79	---	10.20	6.12	4.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.11.25 24:00	106978.945	106473.650	0.000	105477.848	104915.788	0.000	562.060	808.424	0.000	8992	3285
19.12.25 24:00	116878.610	116308.410	0.000	115223.470	114646.129	0.000	577.341	908.068	0.000	9712	3285
Итого за период	9899.665	9834.760	0.000	9745.622	9730.341	0.000	---	99.644	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 2
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Вzlёт ТСРВ-024М Заводской номер: 1900916
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	52.98	44.60	8.38	340.60	346.51	-5.91	0.5	0.5	345.14	349.82	-4.68	2.850	24.00
21.11.25	54.28	45.31	8.97	340.72	346.89	-6.17	0.5	0.4	345.48	350.31	-4.84	3.054	24.00
22.11.25	54.72	45.74	8.98	340.55	346.80	-6.25	0.5	0.4	345.38	350.28	-4.90	3.054	24.00
23.11.25	54.89	46.07	8.82	340.38	346.73	-6.34	0.5	0.4	345.23	350.25	-5.02	3.000	24.00
24.11.25	54.89	46.04	8.85	340.82	346.95	-6.12	0.5	0.5	345.68	350.46	-4.79	3.014	24.00
25.11.25	55.30	46.43	8.87	342.17	348.65	-6.47	0.5	0.5	347.12	352.25	-5.13	3.034	24.00
26.11.25	55.30	46.35	8.95	342.10	348.61	-6.51	0.5	0.5	347.05	352.20	-5.15	3.057	24.00
27.11.25	53.18	44.79	8.39	340.80	346.91	-6.10	0.5	0.5	345.38	350.24	-4.86	2.857	24.00
28.11.25	54.78	45.85	8.93	341.82	348.08	-6.26	0.5	0.5	346.67	351.58	-4.91	3.050	24.00
29.11.25	54.40	45.56	8.84	342.42	348.61	-6.19	0.5	0.5	347.21	352.07	-4.86	3.023	24.00
30.11.25	54.60	45.77	8.83	342.39	348.83	-6.43	0.5	0.5	347.22	352.33	-5.11	3.021	24.00
01.12.25	54.57	45.76	8.81	342.44	348.63	-6.19	0.5	0.5	347.26	352.12	-4.86	3.014	24.00
02.12.25	54.40	45.60	8.80	342.58	348.71	-6.13	0.5	0.5	347.38	352.18	-4.80	3.011	24.00
03.12.25	54.25	45.46	8.79	342.62	348.73	-6.10	0.5	0.4	347.40	352.18	-4.78	3.009	24.00
04.12.25	54.71	45.57	9.14	335.50	341.52	-6.02	0.5	0.4	340.25	344.91	-4.66	3.061	24.00
05.12.25	54.83	45.27	9.56	320.45	326.18	-5.73	0.5	0.5	325.00	329.38	-4.37	3.059	24.00
06.12.25	54.86	45.27	9.59	321.57	327.32	-5.75	0.5	0.5	326.15	330.53	-4.38	3.077	24.00
07.12.25	54.75	45.21	9.54	321.58	327.33	-5.75	0.5	0.5	326.15	330.53	-4.39	3.065	24.00
08.12.25	57.47	46.66	10.81	319.76	325.64	-5.88	0.5	0.4	324.74	329.04	-4.30	3.449	24.00
09.12.25	61.61	49.04	12.57	317.63	323.68	-6.05	0.5	0.4	323.27	327.39	-4.13	3.989	24.00
10.12.25	62.81	49.74	13.07	317.31	323.36	-6.05	0.5	0.4	323.15	327.18	-4.03	4.143	24.00
11.12.25	62.78	49.76	13.02	317.30	323.45	-6.15	0.5	0.4	323.13	327.27	-4.14	4.126	24.00
12.12.25	62.82	49.95	12.87	316.28	322.53	-6.25	0.5	0.4	322.10	326.37	-4.27	4.064	24.00
13.12.25	63.01	50.36	12.65	313.54	319.88	-6.34	0.5	0.5	319.34	323.74	-4.40	3.964	24.00
14.12.25	63.05	50.36	12.69	313.64	319.99	-6.35	0.5	0.5	319.45	323.85	-4.40	3.979	24.00
15.12.25	66.67	52.27	14.40	313.37	320.11	-6.74	0.5	0.4	319.83	324.29	-4.46	4.510	24.00
16.12.25	70.24	54.61	15.63	314.39	321.23	-6.84	0.5	0.4	321.52	325.77	-4.25	4.914	24.00
17.12.25	64.94	51.39	13.55	313.89	320.39	-6.50	0.5	0.4	320.06	324.42	-4.37	4.251	24.00
18.12.25	61.57	49.17	12.40	313.57	319.81	-6.24	0.5	0.4	319.13	323.50	-4.37	3.886	24.00
19.12.25	61.77	48.73	13.04	290.81	296.67	-5.86	0.5	0.4	296.03	300.11	-4.07	3.712	24.00
Итого	---	---	---	9843.01	10028.71	-185.70	---	---	9998.88	10136.55	-137.68	103.295	720.00
Среднее	58.01	47.42	10.59	---	---	---	0.5	0.4	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
19.11.25 24:00	-1478.91	792.588
19.12.25 24:00	-1664.61	895.883
Итого за период	---	103.295

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 3
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060273
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	0	160	10	---
2	80	0	160	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
20.11.25	3.098	359.35	359.32	0.0	52.817	44.211	0.6	0.5	24.00
21.11.25	3.307	359.39	359.52	-0.1	53.999	44.813	0.6	0.5	24.00
22.11.25	3.336	359.35	359.35	-0.0	54.531	45.263	0.6	0.5	24.00
23.11.25	3.283	359.29	359.31	-0.0	54.695	45.574	0.6	0.5	24.00
24.11.25	3.276	359.10	359.27	-0.2	54.710	45.603	0.6	0.5	24.00
25.11.25	3.267	358.82	359.07	-0.3	55.057	45.969	0.6	0.5	24.00
26.11.25	3.297	358.77	359.10	-0.3	55.173	46.000	0.6	0.5	24.00
27.11.25	3.082	357.40	357.77	-0.4	53.015	44.407	0.6	0.5	24.00
28.11.25	3.291	358.30	358.63	-0.3	54.637	45.469	0.6	0.5	24.00
29.11.25	3.256	358.92	359.26	-0.3	54.270	45.213	0.6	0.5	24.00
30.11.25	3.272	358.37	359.19	-0.8	54.365	45.251	0.6	0.5	24.00
01.12.25	3.278	358.09	359.13	-1.0	54.438	45.301	0.6	0.5	24.00
02.12.25	3.261	358.23	359.25	-1.0	54.228	45.142	0.6	0.5	24.00
03.12.25	3.263	358.08	359.21	-1.1	54.072	44.975	0.6	0.5	24.00
04.12.25	3.310	356.56	357.70	-1.1	54.470	45.204	0.6	0.5	24.00
05.12.25	3.315	347.12	348.34	-1.2	54.659	45.126	0.6	0.5	24.00
06.12.25	3.324	348.60	349.84	-1.2	54.707	45.187	0.6	0.5	24.00
07.12.25	3.304	348.64	349.84	-1.2	54.547	45.085	0.6	0.5	24.00
08.12.25	3.625	347.07	348.30	-1.2	56.684	46.257	0.6	0.5	24.00
09.12.25	4.248	344.54	345.67	-1.1	61.271	48.961	0.6	0.5	24.00
10.12.25	4.432	344.09	345.22	-1.1	62.625	49.764	0.6	0.5	24.00
11.12.25	4.428	344.15	345.29	-1.1	62.590	49.743	0.6	0.5	24.00
12.12.25	4.376	343.56	344.68	-1.1	62.625	49.908	0.6	0.5	24.00
13.12.25	4.291	340.26	341.32	-1.1	62.810	50.221	0.6	0.5	24.00
14.12.25	4.277	340.35	341.39	-1.0	62.897	50.350	0.6	0.5	24.00
15.12.25	4.772	340.02	341.04	-1.0	65.814	51.802	0.6	0.5	24.00
16.12.25	5.295	341.65	342.55	-0.9	70.059	54.587	0.6	0.5	24.00
17.12.25	4.693	341.11	342.04	-0.9	65.578	51.844	0.6	0.5	24.00
18.12.25	4.215	340.36	341.34	-1.0	61.376	49.012	0.6	0.5	24.00
19.12.25	4.013	315.00	315.78	-0.8	61.590	48.879	0.6	0.5	24.00
Итого	111.49	10504.5	10527.7	-22.8	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	57.81	47.17	0.6	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
19.11.25 24:00	11178.8	939284.4	941326.5	87374.5
19.12.25 24:00	11290.3	949788.9	951854.2	88094.5
Итого за период	111.5	10504.5	10527.7	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 4/5
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00168976

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0х2983

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.64	43.07	9.57	238.750	238.750	235.690	236.640	-0.950	6.90	6.70	2.2540	0.0	24.0
21.11.25	53.90	43.64	10.26	239.230	239.230	235.970	237.070	-1.100	6.90	6.70	2.4170	0.0	24.0
22.11.25	54.35	44.06	10.29	239.080	239.080	235.720	236.920	-1.200	6.90	6.70	2.4210	0.0	24.0
23.11.25	54.52	44.43	10.09	239.050	239.050	235.690	236.890	-1.200	6.90	6.70	2.3750	0.0	24.0
24.11.25	54.52	44.44	10.08	238.860	238.860	235.500	236.700	-1.200	6.90	6.70	2.3700	0.0	24.0
25.11.25	54.92	44.81	10.11	238.790	238.790	235.430	236.630	-1.200	6.90	6.70	2.3760	0.0	24.0
26.11.25	54.93	44.74	10.19	238.800	238.800	235.440	236.640	-1.200	6.90	6.70	2.3940	0.0	24.0
27.11.25	52.84	43.32	9.52	237.810	237.810	234.690	235.730	-1.040	6.90	6.70	2.2320	0.0	24.0
28.11.25	54.42	44.28	10.14	238.610	238.610	235.270	236.450	-1.180	6.90	6.70	2.3830	0.0	24.0
29.11.25	54.05	44.00	10.05	239.000	239.000	235.800	236.840	-1.040	6.90	6.70	2.3680	0.0	24.0
30.11.25	54.23	44.12	10.11	238.950	238.950	235.630	236.790	-1.160	6.90	6.70	2.3770	0.0	24.0
01.12.25	54.21	44.16	10.05	238.790	238.790	235.540	236.630	-1.090	6.90	6.70	2.3650	0.0	24.0
02.12.25	54.03	43.96	10.07	238.990	238.990	235.780	236.830	-1.050	6.90	6.70	2.3710	0.0	24.0
03.12.25	53.89	43.84	10.05	238.900	238.900	235.750	236.740	-0.990	6.90	6.70	2.3650	0.0	24.0
04.12.25	54.34	44.19	10.15	243.470	243.470	240.120	241.230	-1.110	6.90	6.70	2.4340	0.0	24.0
05.12.25	54.48	43.36	11.12	214.590	214.590	211.650	212.620	-0.970	6.90	6.70	2.3510	0.0	24.0
06.12.25	54.48	42.21	12.27	190.650	190.650	188.010	188.970	-0.960	6.90	6.70	2.3020	0.0	24.0
07.12.25	54.37	42.11	12.26	190.670	190.670	188.030	188.990	-0.960	6.90	6.70	2.3030	0.0	24.0
08.12.25	56.92	43.16	13.76	190.020	190.020	187.200	188.330	-1.130	6.90	6.70	2.5720	0.0	24.0
09.12.25	61.10	45.12	15.98	189.540	189.540	186.350	187.740	-1.390	6.90	6.70	2.9730	0.0	24.0
10.12.25	62.32	45.76	16.56	189.450	189.450	186.090	187.530	-1.440	6.90	6.70	3.0750	0.0	24.0
11.12.25	62.29	45.73	16.56	189.650	189.650	186.290	187.730	-1.440	6.90	6.70	3.0800	0.0	24.0
12.12.25	62.20	48.16	14.04	219.260	219.260	215.400	216.860	-1.460	6.90	6.70	3.0220	0.0	24.0
13.12.25	62.57	50.66	11.91	285.840	285.840	280.800	282.480	-1.680	6.90	6.70	3.3370	0.0	24.0
14.12.25	62.62	50.74	11.88	286.160	286.160	281.120	282.800	-1.680	6.90	6.70	3.3360	0.0	24.0
15.12.25	65.59	51.09	14.50	253.300	253.300	248.410	250.240	-1.830	6.90	6.70	3.5970	0.0	24.0
16.12.25	69.66	50.00	19.66	190.470	190.470	186.390	188.310	-1.920	6.90	6.70	3.6590	0.0	24.0
17.12.25	64.44	47.60	16.84	198.200	198.200	194.490	196.100	-1.610	6.90	6.70	3.2690	0.0	24.0
18.12.25	61.13	46.60	14.53	214.730	214.730	211.130	212.570	-1.440	6.90	6.70	3.0610	0.0	24.0
19.12.25	61.50	48.93	12.57	248.330	248.330	244.100	245.560	-1.460	6.90	6.70	3.0690	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6837.9	6837.9	6733.48	6771.56	-38.080	---	---	80.5080	0.0	720.0
Среднее	57.58	45.40	12.17	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	124076.910	124076.910	122306.380	122887.290	1219.5120	-580.910	2323.0	19214.0
19.12.25 24:00	131207.379	131207.379	129328.740	129948.710	1302.3490	-619.970	2323.0	19958.0
Итого за период	7130.468	7130.468	7022.360	7061.420	82.8370	---	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 6
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 20121046

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0хЕ5F6

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.11.25	53.11	45.20	н/д	7.91	0.10	5.05	н/д	394.605	395.575	н/д	390.616	390.616	н/д	0.000	3.051	н/д	24	0
21.11.25	54.38	45.89	н/д	8.48	0.10	5.00	н/д	395.010	395.850	н/д	390.767	390.767	н/д	0.000	3.275	н/д	24	0
22.11.25	54.85	46.32	н/д	8.52	0.11	5.02	н/д	394.985	395.825	н/д	390.663	390.663	н/д	0.000	3.290	н/д	24	0
23.11.25	55.02	46.65	н/д	8.36	0.13	5.03	н/д	394.960	395.820	н/д	390.594	390.594	н/д	0.000	3.228	н/д	24	0
24.11.25	55.02	46.66	н/д	8.36	0.12	5.06	н/д	394.940	395.820	н/д	390.598	390.598	н/д	0.000	3.226	н/д	24	0
25.11.25	55.41	47.03	н/д	8.38	0.14	5.13	н/д	394.730	395.700	н/д	390.356	390.356	н/д	0.000	3.230	н/д	24	0
26.11.25	55.45	46.96	н/д	8.49	0.13	5.20	н/д	394.740	395.700	н/д	390.352	390.352	н/д	0.000	3.272	н/д	24	0
27.11.25	53.32	45.35	н/д	7.97	0.11	5.18	н/д	392.740	393.855	н/д	388.796	388.796	н/д	0.000	3.057	н/д	24	0
28.11.25	54.92	46.46	н/д	8.47	0.13	5.07	н/д	394.340	395.245	н/д	390.044	390.044	н/д	0.000	3.262	н/д	24	0
29.11.25	54.55	46.16	н/д	8.39	0.13	5.08	н/д	394.900	395.855	н/д	390.673	390.673	н/д	0.000	3.237	н/д	24	0
30.11.25	54.71	46.31	н/д	8.40	0.13	5.08	н/д	394.930	395.845	н/д	390.656	390.656	н/д	0.000	3.240	н/д	24	0
01.12.25	54.72	46.35	н/д	8.37	0.13	5.08	н/д	394.975	395.885	н/д	390.706	390.706	н/д	0.000	3.230	н/д	24	0
02.12.25	54.53	46.20	н/д	8.33	0.13	5.07	н/д	394.970	395.955	н/д	390.771	390.771	н/д	0.000	3.217	н/д	24	0
03.12.25	54.38	46.05	н/д	8.33	0.13	5.02	н/д	394.855	395.915	н/д	390.708	390.708	н/д	0.000	3.216	н/д	24	0
04.12.25	54.81	45.79	н/д	9.02	0.13	5.04	н/д	364.335	365.425	н/д	360.546	360.546	н/д	0.000	3.215	н/д	24	0
05.12.25	54.95	45.36	н/д	9.59	0.13	5.09	н/д	340.620	341.685	н/д	337.129	337.129	н/д	0.000	3.200	н/д	24	0
06.12.25	54.99	45.39	н/д	9.60	0.14	5.08	н/д	341.960	343.015	н/д	338.428	338.428	н/д	0.000	3.215	н/д	24	0
07.12.25	54.86	45.27	н/д	9.59	0.14	5.08	н/д	341.955	343.020	н/д	338.449	338.449	н/д	0.000	3.211	н/д	24	0
08.12.25	57.37	46.66	н/д	10.71	0.15	4.96	н/д	340.780	341.575	н/д	336.834	336.834	н/д	0.000	3.574	н/д	24	0
09.12.25	61.70	49.24	н/д	12.46	0.10	4.87	н/д	339.395	339.765	н/д	334.672	334.672	н/д	0.000	4.138	н/д	24	0
10.12.25	62.96	50.00	н/д	12.97	0.12	4.92	н/д	339.315	339.520	н/д	334.349	334.349	н/д	0.000	4.304	н/д	24	0
11.12.25	62.93	49.97	н/д	12.96	0.13	4.95	н/д	339.365	339.565	н/д	334.403	334.403	н/д	0.000	4.302	н/д	24	0
12.12.25	62.96	50.18	н/д	12.79	0.14	5.05	н/д	338.550	338.780	н/д	333.590	333.590	н/д	0.000	4.234	н/д	24	0
13.12.25	63.15	50.47	н/д	12.68	0.14	5.11	н/д	335.705	335.950	н/д	330.754	330.754	н/д	0.000	4.162	н/д	24	0
14.12.25	63.22	50.54	н/д	12.68	0.13	5.08	н/д	335.800	336.065	н/д	330.843	330.843	н/д	0.000	4.163	н/д	24	0
15.12.25	66.59	52.20	н/д	14.39	0.10	4.97	н/д	336.335	336.145	н/д	330.697	330.697	н/д	0.000	4.728	н/д	24	0
16.12.25	70.43	54.77	н/д	15.65	0.04	4.93	н/д	338.635	338.000	н/д	332.175	332.175	н/д	0.000	5.171	н/д	24	0
17.12.25	65.41	51.67	н/д	13.74	0.02	4.94	н/д	336.805	336.710	н/д	331.349	331.349	н/д	0.000	4.522	н/д	24	0
18.12.25	61.71	49.21	н/д	12.50	0.00	4.95	н/д	335.290	335.615	н/д	330.605	330.605	н/д	0.000	4.100	н/д	24	0
19.12.25	62.05	49.22	н/д	12.83	0.00	4.99	н/д	310.635	310.795	н/д	306.203	306.184	н/д	0.019	3.898	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	10941.160	10960.475	---	10807.326	10807.307	---	0.019	109.168	---	720	0
Среднее	57.86	47.66	---	10.20	0.11	5.04	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.11.25 24:00	90584.690	90862.490	0.000	89607.420	89596.162	0.000	11.258	824.713	0.000	9122	3155
19.12.25 24:00	101525.850	101822.965	0.000	100414.747	100403.470	0.000	11.277	933.881	0.000	9842	3155
Итого за период	10941.160	10960.475	0.000	10807.327	10807.308	0.000	---	109.168	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 7
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Вzlёт ТСРВ-024 Заводской номер: 801121
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	52.99	46.77	6.22	280.91	284.25	-3.33	0.000	0.000	284.72	287.28	-2.56	1.745	24.000
21.11.25	54.10	47.43	6.67	280.96	284.34	-3.37	0.000	0.000	284.92	287.45	-2.53	1.872	24.000
22.11.25	54.68	47.95	6.73	280.93	284.27	-3.33	0.000	0.000	284.97	287.44	-2.48	1.888	24.000
23.11.25	54.82	48.25	6.57	280.94	284.25	-3.31	0.000	0.000	284.99	287.47	-2.47	1.843	24.000
24.11.25	54.84	48.28	6.56	280.92	284.29	-3.37	0.000	0.000	284.97	287.51	-2.54	1.838	24.000
25.11.25	55.15	48.60	6.55	280.90	284.00	-3.10	0.000	0.000	285.00	287.27	-2.27	1.827	24.000
26.11.25	55.32	48.69	6.63	280.87	284.19	-3.32	0.000	0.000	284.99	287.46	-2.47	1.859	24.000
27.11.25	53.18	47.01	6.17	279.77	283.12	-3.34	0.000	0.000	283.59	286.17	-2.58	1.725	24.000
28.11.25	54.79	48.22	6.57	280.47	283.80	-3.32	0.000	0.000	284.52	287.01	-2.49	1.841	24.000
29.11.25	54.13	47.69	6.44	280.88	284.24	-3.36	0.000	0.000	284.83	287.39	-2.55	1.806	24.000
30.11.25	54.48	48.00	6.48	280.99	284.34	-3.35	0.000	0.000	285.00	287.53	-2.53	1.818	24.000
01.12.25	54.59	48.11	6.48	281.02	284.36	-3.34	0.000	0.000	285.04	287.56	-2.52	1.817	24.000
02.12.25	54.37	47.90	6.47	281.10	284.43	-3.33	0.000	0.000	285.09	287.61	-2.52	1.814	24.000
03.12.25	54.21	47.73	6.48	281.08	284.38	-3.30	0.000	0.000	285.05	287.53	-2.48	1.818	24.000
04.12.25	54.55	47.78	6.77	270.64	273.90	-3.26	0.000	0.000	274.50	276.94	-2.44	1.824	24.000
05.12.25	54.77	47.68	7.09	257.84	260.98	-3.13	0.000	0.000	261.56	263.86	-2.31	1.825	24.000
06.12.25	54.82	47.75	7.07	259.09	262.29	-3.20	0.000	0.000	262.83	265.20	-2.38	1.830	24.000
07.12.25	54.65	47.62	7.03	259.11	262.32	-3.20	0.000	0.000	262.83	265.21	-2.38	1.818	24.000
08.12.25	56.47	48.80	7.67	257.99	261.17	-3.17	0.000	0.000	261.93	264.19	-2.26	1.975	24.000
09.12.25	61.15	52.08	9.07	255.90	259.04	-3.14	0.000	0.000	260.43	262.43	-2.01	2.317	24.000
10.12.25	62.56	53.05	9.51	255.61	258.71	-3.09	0.000	0.000	260.33	262.22	-1.89	2.426	24.000
11.12.25	62.52	52.92	9.60	255.65	258.75	-3.10	0.000	0.000	260.37	262.24	-1.88	2.453	24.000
12.12.25	62.55	53.04	9.51	255.34	258.41	-3.06	0.000	0.000	260.06	261.91	-1.86	2.426	24.000
13.12.25	62.73	53.26	9.47	252.69	255.72	-3.03	0.000	0.000	257.38	259.22	-1.83	2.391	24.000
14.12.25	62.79	53.33	9.46	252.75	255.82	-3.06	0.000	0.000	257.46	259.32	-1.87	2.390	24.000
15.12.25	65.32	54.93	10.39	252.33	255.39	-3.05	0.000	0.000	257.39	259.09	-1.70	2.618	24.000
16.12.25	69.80	58.26	11.54	253.64	256.65	-3.01	0.000	0.000	259.38	260.81	-1.43	2.927	24.000
17.12.25	65.83	55.45	10.38	253.28	256.31	-3.02	0.000	0.000	258.44	260.10	-1.66	2.627	24.000
18.12.25	61.34	52.07	9.27	252.73	255.79	-3.06	0.000	0.000	257.23	259.14	-1.91	2.340	24.000
19.12.25	60.24	51.76	8.48	235.46	236.88	-1.42	0.000	0.000	239.66	239.97	-0.31	2.213	24.000
Итого	---	---	---	8011.79	8106.39	-94.59	---	---	8139.44	8204.55	-65.11	61.911	720.000
Среднее	57.79	50.01	7.78	---	---	---	0.000	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 8
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Вzlёт ТСРВ-024 Заводской номер: 801985
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	52.94	46.61	6.33	276.90	276.90	0	0.590	0.549	279.77	280.55	-0.78	1.750	24.000
21.11.25	53.83	47.14	6.69	277.06	277.06	0.00	0.590	0.549	280.02	280.82	-0.80	1.850	24.000
22.11.25	54.61	47.79	6.82	276.95	276.95	0	0.590	0.549	280.07	280.74	-0.67	1.887	24.000
23.11.25	54.70	47.97	6.73	277.05	277.05	0.00	0.590	0.549	280.31	280.73	-0.42	1.865	24.000
24.11.25	54.80	48.10	6.70	277.01	277.01	0.00	0.590	0.549	280.30	280.68	-0.38	1.855	24.000
25.11.25	54.93	48.28	6.65	276.86	276.86	0	0.590	0.549	280.13	280.59	-0.46	1.839	24.000
26.11.25	55.37	48.63	6.74	276.81	276.81	0.00	0.590	0.549	280.16	280.58	-0.42	1.866	24.000
27.11.25	53.12	46.85	6.27	275.92	275.92	0.00	0.590	0.549	278.92	279.48	-0.56	1.729	24.000
28.11.25	54.81	48.06	6.75	276.30	276.30	0	0.590	0.549	279.55	280.01	-0.46	1.864	24.000
29.11.25	54.43	47.75	6.68	277.01	277.01	0.00	0.590	0.549	280.20	280.71	-0.51	1.848	24.000
30.11.25	54.31	47.63	6.68	277.06	277.06	0.00	0.590	0.549	280.23	280.74	-0.51	1.851	24.000
01.12.25	54.64	47.93	6.71	277.02	277.02	0.00	0.590	0.549	280.23	280.72	-0.49	1.858	24.000
02.12.25	54.32	47.69	6.63	277.12	277.12	0.00	0.590	0.549	280.28	280.81	-0.53	1.836	24.000
03.12.25	54.15	47.52	6.63	277.17	277.17	0	0.590	0.549	280.30	280.85	-0.55	1.834	24.000
04.12.25	54.38	47.55	6.83	274.25	274.25	0	0.590	0.549	277.37	277.90	-0.53	1.871	24.000
05.12.25	54.71	47.66	7.05	267.76	267.76	0	0.590	0.549	270.84	271.35	-0.51	1.887	24.000
06.12.25	54.76	47.75	7.01	270.08	270.08	0	0.590	0.549	273.20	273.70	-0.51	1.893	24.000
07.12.25	54.57	47.57	7.00	270.10	270.10	0	0.590	0.549	273.18	273.72	-0.55	1.889	24.000
08.12.25	55.43	48.14	7.29	269.56	269.56	0.00	0.590	0.549	272.74	273.24	-0.50	1.964	24.000
09.12.25	60.47	51.62	8.85	267.11	267.11	0	0.590	0.549	270.96	271.20	-0.25	2.364	24.000
10.12.25	62.34	52.92	9.42	266.53	266.53	0	0.590	0.549	270.68	270.73	-0.05	2.512	24.000
11.12.25	62.44	52.90	9.54	266.99	266.99	0.00	0.590	0.549	271.17	271.19	-0.02	2.546	24.000
12.12.25	62.44	52.88	9.56	268.71	268.71	0	0.590	0.549	272.93	272.93	0.00	2.568	24.000
13.12.25	62.60	53.06	9.54	264.43	264.43	0.00	0.590	0.549	268.61	268.59	0.01	2.522	24.000
14.12.25	62.73	53.25	9.48	264.50	264.50	0	0.590	0.549	268.70	268.68	0.01	2.506	24.000
15.12.25	63.76	53.70	10.06	264.02	264.02	0.00	0.590	0.549	268.34	268.29	0.05	2.653	24.000
16.12.25	69.67	58.15	11.52	266.22	266.39	-0.17	0.590	0.549	271.57	271.20	0.36	3.047	24.000
17.12.25	67.51	56.60	10.91	266.08	266.08	0	0.590	0.549	271.08	270.69	0.38	2.904	24.000
18.12.25	61.28	52.00	9.28	264.93	265.29	-0.35	0.590	0.549	268.90	269.37	-0.47	2.421	24.000
19.12.25	60.35	51.82	8.53	247.36	248.61	-1.25	0.590	0.549	251.10	252.41	-1.31	2.230	24.000
Итого	---	---	---	8134.87	8136.65	-1.77	---	---	8241.81	8253.23	-11.42	63.508	720.000
Среднее	57.68	49.85	7.83	---	---	---	0.590	0.549	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 9
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТЭМ-104 Заводской номер: 1641706
Формула $Q = M1(hп - hо)$
Тип системы Р-Подача

Система: 1
ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	3.9250000000000003	157	---	---
2	80	4	160	---	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
20.11.25	2.770	334.43	334.10	0.3	52.36	44.10	0.6	0.5	24.00
21.11.25	2.962	334.62	334.32	0.3	53.56	44.73	0.6	0.5	24.00
22.11.25	2.993	334.57	334.26	0.3	54.06	45.13	0.6	0.5	24.00
23.11.25	2.942	334.52	334.20	0.3	54.23	45.45	0.6	0.5	24.00
24.11.25	2.941	334.47	334.14	0.3	54.24	45.46	0.6	0.5	24.00
25.11.25	2.928	334.34	334.02	0.3	54.60	45.86	0.6	0.5	24.00
26.11.25	2.969	334.36	334.03	0.3	54.68	45.81	0.6	0.5	24.00
27.11.25	2.785	332.87	332.55	0.3	52.56	44.21	0.6	0.5	24.00
28.11.25	2.971	333.95	333.60	0.3	54.15	45.27	0.6	0.5	24.00
29.11.25	2.937	334.50	334.17	0.3	53.78	45.02	0.6	0.5	24.00
30.11.25	2.962	334.41	334.07	0.3	53.91	45.07	0.6	0.5	24.00
01.12.25	2.931	334.34	333.99	0.3	53.94	45.20	0.6	0.5	24.00
02.12.25	2.920	334.42	334.08	0.3	53.75	45.04	0.6	0.5	24.00
03.12.25	2.943	334.45	334.10	0.4	53.60	44.82	0.6	0.5	24.00
04.12.25	2.991	331.41	330.94	0.5	54.02	45.01	0.6	0.5	24.00
05.12.25	2.994	324.72	324.02	0.7	54.19	44.99	0.6	0.5	24.00
06.12.25	3.017	325.69	325.02	0.7	54.22	44.98	0.6	0.5	24.00
07.12.25	2.998	325.68	325.00	0.7	54.09	44.90	0.6	0.5	24.00
08.12.25	3.325	324.30	323.61	0.7	56.39	46.15	0.6	0.5	24.00
09.12.25	3.887	322.29	321.43	0.9	60.79	48.75	0.6	0.5	24.00
10.12.25	4.049	322.01	321.06	1.0	62.09	49.53	0.6	0.5	24.00
11.12.25	4.059	322.15	321.21	0.9	62.06	49.48	0.6	0.5	24.00
12.12.25	4.018	321.73	320.81	0.9	62.09	49.62	0.6	0.5	24.00
13.12.25	3.928	319.58	318.66	0.9	62.28	50.01	0.6	0.5	24.00
14.12.25	3.918	319.65	318.69	1.0	62.35	50.12	0.6	0.5	24.00
15.12.25	4.396	319.11	318.14	1.0	65.46	51.71	0.6	0.5	24.00
16.12.25	4.848	319.81	318.81	1.0	69.46	54.33	0.6	0.5	24.00
17.12.25	4.277	319.11	318.14	1.0	64.77	51.38	0.6	0.5	24.00
18.12.25	3.865	318.48	317.63	0.8	60.86	48.75	0.6	0.5	24.00
19.12.25	3.679	294.59	293.87	0.7	61.14	48.69	0.6	0.5	24.00
Итого	101.20	9810.6	9792.7	17.7	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	57.32	46.99	0.6	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)	Общее время раб. (ч)	Время неработы, (ч)
19.11.25 24:00	9298.99	786780.6	751408.8	70580.4	70399.32	181.051
19.12.25 24:00	9400.19	796591.2	761201.4	71300.4	71119.32	181.051
Итого за период	101.20	9810.6	9792.6	720.0	720.00	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 10
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00173725

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x8170

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	56.00	42.80	13.20	164.390	167.510	162.060	166.050	-3.990	7.83	7.65	2.1350	0.0	24.0
21.11.25	56.38	43.04	13.34	166.780	169.620	164.320	168.170	-3.850	7.77	7.58	2.1900	0.0	24.0
22.11.25	56.15	42.89	13.26	166.290	170.050	163.890	168.610	-4.720	7.79	7.60	2.1710	0.0	24.0
23.11.25	55.91	43.23	12.68	169.770	171.880	167.370	170.440	-3.070	7.80	7.61	2.1170	0.0	24.0
24.11.25	55.87	43.16	12.71	169.120	173.170	166.720	171.730	-5.010	7.83	7.64	2.1170	0.0	24.0
25.11.25	56.50	43.70	12.80	170.030	172.520	167.550	171.080	-3.530	7.90	7.70	2.1430	0.0	24.0
26.11.25	56.05	43.33	12.72	170.860	174.950	168.460	173.510	-5.050	7.97	7.77	2.1380	0.0	24.0
27.11.25	56.36	43.43	12.93	169.960	173.150	167.560	171.710	-4.150	7.94	7.74	2.1630	0.0	24.0
28.11.25	56.19	43.23	12.96	170.910	174.550	168.450	173.100	-4.650	7.84	7.64	2.1790	0.0	24.0
29.11.25	56.36	43.29	13.07	170.900	173.520	168.430	172.080	-3.650	7.85	7.65	2.1980	0.0	24.0
30.11.25	56.34	43.39	12.95	171.020	174.750	168.550	173.260	-4.710	7.85	7.65	2.1800	0.0	24.0
01.12.25	56.40	43.34	13.06	170.750	174.340	168.290	172.900	-4.610	7.85	7.65	2.1940	0.0	24.0
02.12.25	56.51	43.42	13.09	170.740	174.160	168.250	172.660	-4.410	7.84	7.65	2.1990	0.0	24.0
03.12.25	56.24	43.23	13.01	171.980	174.920	169.480	173.410	-3.930	7.72	7.52	2.2010	0.0	24.0
04.12.25	57.08	43.87	13.21	174.910	177.940	172.270	176.270	-4.000	7.71	7.50	2.2730	0.0	24.0
05.12.25	57.32	43.93	13.39	173.910	178.180	171.270	176.500	-5.230	7.72	7.51	2.2890	0.0	24.0
06.12.25	57.52	44.06	13.46	174.950	177.980	172.310	176.300	-3.990	7.72	7.51	2.3190	0.0	24.0
07.12.25	57.42	44.04	13.38	174.660	176.950	172.020	175.270	-3.250	7.71	7.50	2.2980	0.0	24.0
08.12.25	61.38	46.59	14.79	186.130	189.460	182.920	187.530	-4.610	7.47	7.23	2.6990	0.0	24.0
09.12.25	65.42	49.04	16.38	193.420	196.140	189.650	193.960	-4.310	7.28	7.02	3.1030	0.0	24.0
10.12.25	65.44	48.58	16.86	187.010	189.360	183.380	187.240	-3.860	7.35	7.11	3.0880	0.0	24.0
11.12.25	65.21	48.26	16.95	184.130	187.000	180.530	185.010	-4.480	7.40	7.16	3.0570	0.0	24.0
12.12.25	64.87	48.45	16.42	186.410	189.850	182.810	187.710	-4.900	7.48	7.24	2.9960	0.0	24.0
13.12.25	64.31	48.54	15.77	188.540	191.700	185.050	189.540	-4.490	7.52	7.27	2.9160	0.0	24.0
14.12.25	64.33	48.41	15.92	187.310	189.560	183.790	187.410	-3.620	7.49	7.25	2.9210	0.0	24.0
15.12.25	69.52	52.84	16.68	218.440	221.660	213.710	218.780	-5.070	7.54	7.18	3.5600	0.0	24.0
16.12.25	70.26	54.37	15.89	239.500	241.270	234.220	237.920	-3.700	7.59	7.15	3.7190	0.0	24.0
17.12.25	69.60	53.79	15.81	236.310	238.050	231.200	234.830	-3.630	7.61	7.17	3.6550	0.0	24.0
18.12.25	66.91	52.40	14.51	240.650	243.600	235.760	240.480	-4.720	7.63	7.16	3.4200	0.0	24.0
19.12.25	65.96	52.27	13.69	246.770	248.710	241.940	245.590	-3.650	7.64	7.14	3.3110	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5566.5	5656.5	5472.21	5599.05	-126.840	---	---	77.9490	0.0	720.0
Среднее	60.32	46.16	14.16	---	---	---	---	---	7.69	7.44	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	8075.050	8367.219	7965.869	8301.570	98.8090	-335.700	0.0	2965.0
19.12.25 24:00	13794.829	14181.040	13589.150	14056.740	178.7610	-467.590	0.0	3709.0
Итого за период	5719.778	5813.821	5623.281	5755.170	79.9520	---	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 11
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ854

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.68	53.26	207.01	45.11	208.31	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.80	54.80	216.41	46.48	217.84	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.84	55.15	219.83	46.76	221.32	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.81	54.88	220.03	46.65	221.56	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.77	54.63	219.97	46.57	221.50	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.78	54.56	220.48	46.49	222.08	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.80	55.12	223.64	47.05	225.20	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.78	54.52	223.91	46.58	225.57	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.79	54.72	223.15	46.68	224.86	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.80	54.56	223.60	46.49	225.26	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.82	54.68	224.04	46.55	225.74	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.82	54.67	224.15	46.56	225.89	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.82	54.71	224.21	46.59	225.90	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.83	54.87	224.27	46.71	225.90	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.81	54.58	224.81	46.51	226.53	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.88	55.46	229.45	47.25	231.21	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.92	56.08	228.75	47.68	230.51	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.93	56.30	229.31	47.85	231.05	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.92	56.21	228.98	47.79	230.69	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	2.25	59.88	244.53	50.68	246.45	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.54	64.05	251.95	53.95	253.81	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.53	64.06	243.72	53.68	246.13	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.53	63.83	240.49	53.31	242.42	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.50	63.50	243.81	53.23	245.62	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.43	62.97	245.85	53.06	247.63	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	2.44	62.97	244.51	52.98	246.33	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	2.91	67.96	268.28	57.13	270.41	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	3.01	69.17	284.10	58.55	286.40	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	2.97	68.50	283.84	58.03	286.04	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.79	65.90	293.75	56.36	296.60	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	63.50	---	7080.83	---	7134.76	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	58.552	---	49.644	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	408.67	0.00
19.12.25 24:00	473.16	0.00
Итого за период	64.49	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 12
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00231827

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0х67F3

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	56.10	43.80	12.30	134.640	131.770	132.670	130.570	2.100	8.00	7.87	1.6310	0.0	24.0
21.11.25	56.44	44.01	12.43	136.780	133.870	134.840	132.670	2.170	7.94	7.80	1.6760	0.0	24.0
22.11.25	56.15	43.93	12.22	136.930	134.080	135.010	132.880	2.130	7.96	7.82	1.6470	0.0	24.0
23.11.25	55.90	43.96	11.94	136.930	134.100	135.010	132.900	2.110	7.97	7.83	1.6110	0.0	24.0
24.11.25	55.84	43.90	11.94	137.260	134.430	135.340	133.230	2.110	8.00	7.86	1.6120	0.0	24.0
25.11.25	56.40	44.55	11.85	139.210	136.340	137.190	135.140	2.050	8.07	7.92	1.6230	0.0	24.0
26.11.25	55.79	44.10	11.69	139.340	136.540	137.420	135.340	2.080	8.14	7.99	1.6030	0.0	24.0
27.11.25	56.00	44.20	11.80	138.890	136.130	136.970	134.930	2.040	8.11	7.97	1.6150	0.0	24.0
28.11.25	55.83	44.03	11.80	139.110	136.340	137.190	135.140	2.050	8.01	7.87	1.6150	0.0	24.0
29.11.25	55.96	44.04	11.92	139.380	136.560	137.460	135.360	2.100	8.02	7.87	1.6330	0.0	24.0
30.11.25	55.94	44.00	11.94	139.470	136.610	137.550	135.410	2.140	8.02	7.87	1.6390	0.0	24.0
01.12.25	55.99	44.07	11.92	139.510	136.660	137.580	135.460	2.120	8.01	7.87	1.6340	0.0	24.0
02.12.25	56.14	44.18	11.96	139.520	136.670	137.560	135.470	2.090	8.01	7.87	1.6440	0.0	24.0
03.12.25	55.85	43.92	11.93	139.870	137.040	137.880	135.840	2.040	7.89	7.75	1.6430	0.0	24.0
04.12.25	56.75	44.62	12.13	142.670	139.760	140.510	138.510	2.000	7.88	7.73	1.7000	0.0	24.0
05.12.25	57.38	44.98	12.40	142.300	139.370	140.140	138.110	2.030	7.89	7.74	1.7330	0.0	24.0
06.12.25	57.60	45.15	12.45	142.580	139.670	140.420	138.300	2.120	7.89	7.74	1.7430	0.0	24.0
07.12.25	57.51	45.09	12.42	142.370	139.450	140.210	138.130	2.080	7.88	7.73	1.7380	0.0	24.0
08.12.25	61.45	47.79	13.66	152.130	148.970	149.490	147.380	2.110	7.63	7.46	2.0410	0.0	24.0
09.12.25	65.49	50.46	15.03	156.950	153.580	153.870	151.760	2.110	7.44	7.26	2.3080	0.0	24.0
10.12.25	65.49	50.08	15.41	151.710	148.340	148.770	146.660	2.110	7.51	7.34	2.2890	0.0	24.0
11.12.25	65.26	49.69	15.57	149.660	146.370	146.780	144.690	2.090	7.56	7.39	2.2850	0.0	24.0
12.12.25	64.93	49.75	15.18	151.670	148.390	148.790	146.710	2.080	7.64	7.47	2.2580	0.0	24.0
13.12.25	64.38	49.78	14.60	152.870	149.610	149.990	147.930	2.060	7.68	7.51	2.1830	0.0	24.0
14.12.25	64.40	49.62	14.78	152.080	148.850	149.200	147.170	2.030	7.65	7.48	2.2050	0.0	24.0
15.12.25	69.69	53.74	15.95	167.100	163.410	163.450	161.290	2.160	7.66	7.45	2.6050	0.0	24.0
16.12.25	70.68	55.08	15.60	176.840	173.010	172.920	170.610	2.310	7.68	7.45	2.6950	0.0	24.0
17.12.25	70.00	54.63	15.37	176.610	172.810	172.700	170.410	2.290	7.70	7.47	2.6560	0.0	24.0
18.12.25	67.29	53.32	13.97	182.400	178.770	178.700	176.370	2.330	7.72	7.47	2.4950	0.0	24.0
19.12.25	66.33	53.13	13.20	186.880	183.320	183.200	180.920	2.280	7.72	7.46	2.4190	0.0	24.0
Итого	---	---	---	4463.6	4370.8	4388.81	4325.29	63.520	---	---	58.1790	0.0	720.0
Среднее	60.29	47.12	13.17	---	---	---	---	---	7.84	7.68	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	36871.439	35258.830	36325.330	34929.130	445.0880	1396.200	313.0	10118.0
19.12.25 24:00	41335.100	39629.649	40714.139	39254.420	503.2670	1459.720	313.0	10838.0
Итого за период	4463.661	4370.818	4388.809	4325.290	58.1790	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 13
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA770

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.99	54.12	134.87	39.34	132.79	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	2.13	55.68	140.77	40.53	138.79	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	2.18	56.04	142.94	40.73	141.08	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	2.14	55.76	143.22	40.77	141.29	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	2.09	55.51	143.17	40.90	141.33	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	2.10	55.44	143.87	40.80	141.71	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	2.13	56.01	146.35	41.40	143.58	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	2.10	55.39	146.33	41.01	143.97	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	2.12	55.59	146.07	41.02	143.51	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	2.12	55.42	145.83	40.86	143.82	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	2.12	55.35	145.76	40.80	144.03	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	2.10	55.25	145.87	40.80	144.13	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	2.12	55.33	145.84	40.77	144.16	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	2.13	55.35	145.97	40.75	144.13	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	2.13	55.14	146.65	40.60	144.55	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	2.20	55.86	149.58	41.12	147.50	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	2.28	56.96	148.90	41.65	147.05	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	2.29	57.19	149.22	41.79	147.38	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	2.28	57.10	149.06	41.79	147.12	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	2.69	60.84	159.45	44.00	157.21	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	3.07	65.05	164.60	46.38	162.17	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	3.04	65.05	158.93	45.92	156.41	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	3.02	64.82	156.90	45.57	154.32	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.98	64.49	159.05	45.70	156.65	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.90	63.95	160.41	45.84	158.02	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	2.89	63.96	159.08	45.74	157.07	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	3.46	69.03	174.88	49.25	172.66	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	3.61	70.26	185.43	50.77	183.34	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	3.56	69.58	185.33	50.36	183.17	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	3.34	66.95	191.55	49.44	189.67	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	75.31	---	4615.88	---	4552.61	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	59.416	---	43.213	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	6899.87	0.00
19.12.25 24:00	6976.39	0.00
Итого за период	76.52	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 14/15
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00182441

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xE4B2

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	56.00	41.69	14.31	89.940	93.270	88.620	92.550	-3.930	8.00	7.72	1.2630	0.0	24.0
21.11.25	56.34	41.73	14.61	91.400	94.750	90.010	94.030	-4.020	7.93	7.66	1.3130	0.0	24.0
22.11.25	56.04	41.85	14.19	91.430	94.790	90.110	94.070	-3.960	7.96	7.67	1.2770	0.0	24.0
23.11.25	55.79	42.06	13.73	91.380	94.770	90.090	94.050	-3.960	7.96	7.67	1.2330	0.0	24.0
24.11.25	55.73	41.94	13.79	91.660	95.000	90.410	94.280	-3.870	7.99	7.71	1.2430	0.0	24.0
25.11.25	56.29	42.55	13.74	92.910	96.330	91.470	95.610	-4.140	8.06	7.77	1.2520	0.0	24.0
26.11.25	55.80	42.09	13.71	93.140	96.500	91.720	95.780	-4.060	8.13	7.84	1.2590	0.0	24.0
27.11.25	56.09	42.21	13.88	92.860	96.220	91.420	95.500	-4.080	8.10	7.82	1.2660	0.0	24.0
28.11.25	55.92	42.00	13.92	93.030	96.340	91.620	95.620	-4.000	8.00	7.72	1.2740	0.0	24.0
29.11.25	56.09	41.99	14.10	93.220	96.450	91.780	95.730	-3.950	8.01	7.72	1.2910	0.0	24.0
30.11.25	56.07	42.04	14.03	93.290	96.490	91.850	95.770	-3.920	8.01	7.73	1.2860	0.0	24.0
01.12.25	56.13	42.13	14.00	93.330	96.490	91.890	95.770	-3.880	8.01	7.72	1.2870	0.0	24.0
02.12.25	56.26	42.21	14.05	93.340	96.480	91.900	95.760	-3.860	8.01	7.72	1.2880	0.0	24.0
03.12.25	55.98	42.00	13.98	93.560	96.730	92.160	96.000	-3.840	7.88	7.60	1.2860	0.0	24.0
04.12.25	56.88	42.68	14.20	95.470	98.670	94.030	97.860	-3.830	7.87	7.58	1.3340	0.0	24.0
05.12.25	57.30	42.86	14.44	95.150	98.370	93.710	97.510	-3.800	7.88	7.60	1.3500	0.0	24.0
06.12.25	57.51	43.01	14.50	95.370	98.580	93.930	97.620	-3.690	7.88	7.59	1.3600	0.0	24.0
07.12.25	57.40	42.95	14.45	95.210	98.390	93.770	97.550	-3.780	7.87	7.58	1.3530	0.0	24.0
08.12.25	61.39	45.47	15.92	102.000	105.180	100.280	104.190	-3.910	7.62	7.31	1.5940	0.0	24.0
09.12.25	65.41	47.73	17.68	105.610	108.530	103.560	107.330	-3.770	7.43	7.12	1.8280	0.0	24.0
10.12.25	65.42	47.30	18.12	101.980	104.680	100.060	103.600	-3.540	7.50	7.20	1.8100	0.0	24.0
11.12.25	65.18	46.93	18.25	100.590	103.170	98.670	102.210	-3.540	7.55	7.24	1.7980	0.0	24.0
12.12.25	64.84	47.29	17.55	103.350	105.030	101.430	103.920	-2.490	7.63	7.30	1.7790	0.0	24.0
13.12.25	64.29	47.72	16.57	105.170	108.010	103.230	106.810	-3.580	7.68	7.33	1.7120	0.0	24.0
14.12.25	64.33	47.50	16.83	104.640	107.690	102.720	106.490	-3.770	7.65	7.30	1.7250	0.0	24.0
15.12.25	69.63	51.20	18.43	115.400	118.420	112.870	116.940	-4.070	7.65	7.27	2.0790	0.0	24.0
16.12.25	70.60	52.51	18.09	122.200	125.260	119.540	123.580	-4.040	7.68	7.30	2.1620	0.0	24.0
17.12.25	69.92	52.18	17.74	121.910	124.980	119.210	123.430	-4.220	7.70	7.32	2.1140	0.0	24.0
18.12.25	67.18	51.18	16.00	125.850	129.060	123.330	127.410	-4.080	7.71	7.32	1.9710	0.0	24.0
19.12.25	66.22	51.17	15.05	128.900	132.350	126.310	130.670	-4.360	7.72	7.30	1.8990	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3013.2	3106.9	2961.70	3077.64	-115.940	---	---	45.6860	0.0	720.0
Среднее	60.26	44.93	15.32	---	---	---	---	---	7.84	7.52	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	27648.960	28031.610	27223.690	27765.840	352.6010	-542.150	1935.0	9760.0
19.12.25 24:00	30746.800	31226.439	30268.739	30930.609	399.4480	-661.870	1935.0	10504.0
Итого за период	3097.840	3194.828	3045.049	3164.769	46.8470	---	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 14/15
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00182895

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0х3DD3

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	56.07	44.88	11.19	195.670	193.580	192.860	191.770	1.090	6.90	6.70	2.1580	0.0	24.0
21.11.25	56.41	45.02	11.39	198.820	196.600	195.940	194.680	1.260	6.90	6.70	2.2280	0.0	24.0
22.11.25	56.12	45.04	11.08	199.090	196.900	196.210	194.980	1.230	6.90	6.70	2.1670	0.0	24.0
23.11.25	55.85	45.15	10.70	199.050	196.900	196.170	194.980	1.190	6.90	6.70	2.0950	0.0	24.0
24.11.25	55.80	45.02	10.78	199.580	197.460	196.700	195.540	1.160	6.90	6.70	2.1190	0.0	24.0
25.11.25	56.36	45.60	10.76	202.530	200.350	199.590	198.430	1.160	6.90	6.70	2.1450	0.0	24.0
26.11.25	55.86	45.16	10.70	202.830	200.640	199.950	198.720	1.230	6.90	6.70	2.1340	0.0	24.0
27.11.25	56.16	45.30	10.86	202.240	199.990	199.360	198.070	1.290	6.90	6.70	2.1610	0.0	24.0
28.11.25	55.99	45.11	10.88	202.540	200.330	199.640	198.410	1.230	6.90	6.70	2.1680	0.0	24.0
29.11.25	56.15	45.20	10.95	202.890	200.650	200.000	198.730	1.270	6.90	6.70	2.1860	0.0	24.0
30.11.25	56.14	45.24	10.90	202.960	200.740	200.080	198.820	1.260	6.90	6.70	2.1760	0.0	24.0
01.12.25	56.19	45.27	10.92	203.010	200.790	200.130	198.870	1.260	6.90	6.70	2.1830	0.0	24.0
02.12.25	56.32	45.32	11.00	203.050	200.770	200.100	198.850	1.250	6.90	6.70	2.1950	0.0	24.0
03.12.25	56.05	45.07	10.98	203.590	201.310	200.640	199.390	1.250	6.90	6.70	2.1990	0.0	24.0
04.12.25	56.96	45.83	11.13	207.800	205.420	204.670	203.440	1.230	6.90	6.70	2.2760	0.0	24.0
05.12.25	57.38	46.08	11.30	207.280	204.680	204.160	202.700	1.460	6.90	6.70	2.3040	0.0	24.0
06.12.25	57.59	46.24	11.35	207.740	205.020	204.620	202.920	1.700	6.90	6.70	2.3180	0.0	24.0
07.12.25	57.48	46.22	11.26	207.380	204.700	204.260	202.660	1.600	6.90	6.70	2.2990	0.0	24.0
08.12.25	61.49	49.05	12.44	222.110	218.970	218.290	216.520	1.770	6.90	6.70	2.7130	0.0	24.0
09.12.25	65.52	51.75	13.77	229.580	226.040	225.100	223.200	1.900	6.90	6.70	3.1010	0.0	24.0
10.12.25	65.53	51.43	14.10	221.820	218.310	217.510	215.620	1.890	6.90	6.70	3.0640	0.0	24.0
11.12.25	65.30	51.14	14.16	218.730	215.290	214.480	212.650	1.830	6.90	6.70	3.0350	0.0	24.0
12.12.25	64.95	51.24	13.71	221.590	218.210	217.290	215.570	1.720	6.90	6.70	2.9770	0.0	24.0
13.12.25	64.38	51.26	13.12	223.390	220.190	219.190	217.490	1.700	6.90	6.70	2.8740	0.0	24.0
14.12.25	64.43	51.18	13.25	222.250	219.020	218.080	216.380	1.700	6.90	6.70	2.8860	0.0	24.0
15.12.25	69.76	55.26	14.50	244.770	241.090	239.430	237.670	1.760	6.90	6.70	3.4690	0.0	24.0
16.12.25	70.70	56.51	14.19	259.220	255.310	253.460	251.510	1.950	6.90	6.70	3.5970	0.0	24.0
17.12.25	70.01	56.05	13.96	258.710	254.900	253.030	251.210	1.820	6.90	6.70	3.5330	0.0	24.0
18.12.25	67.26	54.71	12.55	267.050	263.550	261.640	259.940	1.700	6.90	6.70	3.2810	0.0	24.0
19.12.25	66.30	54.47	11.83	274.000	270.550	268.550	266.860	1.690	6.90	6.70	3.1760	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6511.2	6428.2	6401.13	6356.58	44.550	---	---	77.2170	0.0	720.0
Среднее	60.35	48.36	11.99	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	58741.009	58396.140	57834.160	57774.689	587.4150	59.470	1873.0	9783.0
19.12.25 24:00	65252.280	64824.399	64235.290	64131.270	664.6320	104.020	1873.0	10503.0
Итого за период	6511.271	6428.258	6401.129	6356.580	77.2170	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

ВКТ-7 ТС1, Суточный с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 27
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00178846

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x8D39

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	55.14	45.20	9.94	456.490	490.920	450.080	486.190	-36.110	5.60	5.40	4.4690	0.0	24.0
21.11.25	55.35	45.26	10.09	463.290	498.030	456.680	493.230	-36.550	5.60	5.40	4.6020	0.0	24.0
22.11.25	55.10	45.23	9.87	463.660	498.510	457.140	493.710	-36.570	5.60	5.40	4.5030	0.0	24.0
23.11.25	54.87	45.32	9.55	463.490	498.410	457.010	493.610	-36.600	5.60	5.40	4.3580	0.0	24.0
24.11.25	54.78	45.21	9.57	464.530	499.450	458.050	494.650	-36.600	5.60	5.40	4.3740	0.0	24.0
25.11.25	55.15	45.65	9.50	470.780	505.960	464.110	500.960	-36.850	5.60	5.40	4.4010	0.0	24.0
26.11.25	54.66	45.22	9.44	471.370	506.670	464.860	501.870	-37.010	5.60	5.40	4.3810	0.0	24.0
27.11.25	55.00	45.40	9.60	470.400	505.750	463.750	500.860	-37.110	5.60	5.40	4.4460	0.0	24.0
28.11.25	54.81	45.19	9.62	471.080	506.290	464.520	501.430	-36.910	5.60	5.40	4.4630	0.0	24.0
29.11.25	54.92	45.25	9.67	471.600	506.790	465.000	501.930	-36.930	5.60	5.40	4.4940	0.0	24.0
30.11.25	54.90	45.29	9.61	471.800	506.930	465.190	502.060	-36.870	5.60	5.40	4.4650	0.0	24.0
01.12.25	54.97	45.34	9.63	471.750	506.880	465.100	501.990	-36.890	5.60	5.40	4.4680	0.0	24.0
02.12.25	55.07	45.39	9.68	471.970	507.000	465.290	502.100	-36.810	5.60	5.40	4.5000	0.0	24.0
03.12.25	54.75	45.16	9.59	473.010	508.240	466.400	503.360	-36.960	5.60	5.40	4.4700	0.0	24.0
04.12.25	55.30	45.62	9.68	481.540	517.160	474.720	512.090	-37.370	5.60	5.40	4.5870	0.0	24.0
05.12.25	55.64	45.82	9.82	480.430	516.170	473.480	511.090	-37.610	5.60	5.40	4.6430	0.0	24.0
06.12.25	55.79	45.90	9.89	481.340	517.170	474.380	512.060	-37.680	5.60	5.40	4.6880	0.0	24.0
07.12.25	55.71	45.86	9.85	480.610	516.370	473.700	511.250	-37.550	5.60	5.40	4.6620	0.0	24.0
08.12.25	63.18	51.10	12.08	515.320	551.900	505.910	545.120	-39.210	5.60	5.40	6.0970	0.0	24.0
09.12.25	67.79	54.49	13.30	533.880	570.800	522.790	562.910	-40.120	5.60	5.40	6.9490	0.0	24.0
10.12.25	67.36	53.80	13.56	515.690	551.620	505.110	544.160	-39.050	5.60	5.40	6.8410	0.0	24.0
11.12.25	67.23	53.59	13.64	510.440	546.470	500.030	539.190	-39.160	5.60	5.40	6.8180	0.0	24.0
12.12.25	66.76	53.58	13.18	516.530	553.020	506.130	545.600	-39.470	5.60	5.40	6.6640	0.0	24.0
13.12.25	66.07	53.50	12.57	520.500	557.380	510.190	549.950	-39.760	5.60	5.40	6.4100	0.0	24.0
14.12.25	66.17	53.44	12.73	517.880	554.650	507.560	547.270	-39.710	5.60	5.40	6.4550	0.0	24.0
15.12.25	70.63	57.17	13.46	570.590	609.820	557.840	600.610	-42.770	5.60	5.40	7.5080	0.0	24.0
16.12.25	71.06	58.09	12.97	607.740	649.100	594.040	639.010	-44.970	5.60	5.40	7.7040	0.0	24.0
17.12.25	70.36	57.60	12.76	605.400	646.850	591.970	636.910	-44.940	5.60	5.40	7.5510	0.0	24.0
18.12.25	69.13	56.75	12.38	600.270	641.780	587.360	632.210	-44.850	5.60	5.40	7.2660	0.0	24.0
19.12.25	69.14	57.01	12.13	600.870	642.570	587.920	632.890	-44.970	5.60	5.40	7.1300	0.0	24.0
Итого	---	---	---	15094.2	16188.6	14836.31	16000.27	-1163.960	---	---	164.3670	0.0	720.0
Среднее	60.22	49.24	10.97	---	---	---	---	---	5.60	5.40	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	137369.700	143613.060	134976.129	141847.529	1438.9310	-6871.400	1875.0	9779.0
19.12.25 24:00	152463.949	159801.720	149812.440	157847.799	1603.2980	-8035.360	1875.0	10499.0
Итого за период	15094.248	16188.660	14836.311	16000.269	164.3670	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 28
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00168975

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xFC7D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	56.26	47.16	9.10	177.410	181.270	174.870	179.400	-4.530	7.86	7.73	1.5890	0.0	24.0
21.11.25	56.64	47.40	9.24	180.270	184.130	177.630	182.210	-4.580	7.80	7.66	1.6370	0.0	24.0
22.11.25	56.40	47.37	9.03	180.490	184.350	177.850	182.430	-4.580	7.82	7.68	1.6060	0.0	24.0
23.11.25	56.14	47.33	8.81	180.460	184.360	177.820	182.440	-4.620	7.83	7.68	1.5650	0.0	24.0
24.11.25	56.12	47.25	8.87	180.900	184.800	178.260	182.880	-4.620	7.86	7.71	1.5810	0.0	24.0
25.11.25	56.75	47.94	8.81	183.500	187.430	180.820	185.490	-4.670	7.93	7.78	1.5900	0.0	24.0
26.11.25	56.29	47.57	8.72	183.730	187.690	181.090	185.770	-4.680	8.00	7.85	1.5770	0.0	24.0
27.11.25	56.60	47.75	8.85	183.230	187.180	180.590	185.260	-4.670	7.97	7.82	1.5990	0.0	24.0
28.11.25	56.44	47.59	8.85	183.490	187.480	180.850	185.560	-4.710	7.87	7.72	1.5990	0.0	24.0
29.11.25	56.61	47.65	8.96	183.800	187.770	181.160	185.850	-4.690	7.88	7.73	1.6230	0.0	24.0
30.11.25	56.59	47.68	8.91	183.860	187.850	181.220	185.930	-4.710	7.88	7.73	1.6130	0.0	24.0
01.12.25	56.65	47.71	8.94	183.880	187.900	181.240	185.980	-4.740	7.87	7.73	1.6160	0.0	24.0
02.12.25	56.76	47.78	8.98	183.940	187.940	181.250	186.020	-4.770	7.87	7.73	1.6290	0.0	24.0
03.12.25	56.49	47.61	8.88	184.410	188.450	181.700	186.460	-4.760	7.75	7.60	1.6130	0.0	24.0
04.12.25	57.33	48.31	9.02	188.110	192.140	185.230	189.980	-4.750	7.74	7.58	1.6690	0.0	24.0
05.12.25	57.58	48.48	9.10	187.630	191.630	184.750	189.470	-4.720	7.75	7.59	1.6790	0.0	24.0
06.12.25	57.79	48.62	9.17	188.010	192.040	185.130	189.880	-4.750	7.75	7.59	1.6990	0.0	24.0
07.12.25	57.67	48.54	9.13	187.710	191.700	184.830	189.540	-4.710	7.74	7.58	1.6860	0.0	24.0
08.12.25	61.74	51.66	10.08	200.700	204.650	197.160	202.070	-4.910	7.50	7.31	1.9830	0.0	24.0
09.12.25	65.76	54.63	11.13	207.330	211.090	203.270	208.180	-4.910	7.31	7.11	2.2600	0.0	24.0
10.12.25	65.76	54.40	11.36	200.340	204.080	196.410	201.310	-4.900	7.38	7.19	2.2310	0.0	24.0
11.12.25	65.54	54.34	11.20	202.170	205.880	198.250	203.050	-4.800	7.42	7.25	2.2190	0.0	24.0
12.12.25	65.19	54.51	10.68	208.480	212.320	204.410	209.440	-5.030	7.50	7.33	2.1840	0.0	24.0
13.12.25	64.60	54.34	10.26	210.280	214.180	206.320	211.220	-4.900	7.54	7.37	2.1160	0.0	24.0
14.12.25	64.67	54.21	10.46	209.180	213.040	205.230	210.160	-4.930	7.51	7.34	2.1460	0.0	24.0
15.12.25	70.03	58.77	11.26	228.700	232.490	223.690	228.830	-5.140	7.53	7.31	2.5170	0.0	24.0
16.12.25	70.95	59.90	11.05	241.530	245.350	236.100	241.280	-5.180	7.56	7.31	2.6080	0.0	24.0
17.12.25	70.25	59.37	10.88	241.360	245.210	236.040	241.270	-5.230	7.58	7.33	2.5680	0.0	24.0
18.12.25	67.47	57.64	9.83	249.200	253.240	244.080	249.400	-5.320	7.60	7.33	2.3960	0.0	24.0
19.12.25	66.50	57.23	9.27	255.510	259.660	250.410	255.750	-5.340	7.60	7.31	2.3220	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5959.6	6077.2	5857.66	6002.51	-144.850	---	---	56.7200	0.0	720.0
Среднее	60.65	51.02	9.62	---	---	---	---	---	7.71	7.53	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	54133.760	55516.730	53300.510	54888.019	437.6490	-1587.510	2208.0	9512.0
19.12.25 24:00	60093.370	61594.029	59158.170	60890.530	494.3690	-1732.360	2208.0	10232.0
Итого за период	5959.610	6077.298	5857.659	6002.510	56.7200	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 2
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060257
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	0	192	10	---
2	80	0	192	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
20.11.25	2.327	206.38	0.00	206.4	55.960	44.691	0.7	0.7	24.00
21.11.25	2.386	209.76	0.00	209.8	56.353	44.982	0.7	0.7	24.00
22.11.25	2.358	210.05	0.00	210.1	56.136	44.914	0.7	0.7	24.00
23.11.25	2.300	210.00	0.00	210.0	55.901	44.952	0.7	0.7	24.00
24.11.25	2.305	210.38	0.00	210.4	55.831	44.879	0.7	0.7	24.00
25.11.25	2.336	213.26	0.00	213.3	56.483	45.534	0.7	0.7	24.00
26.11.25	2.322	213.68	0.00	213.7	56.027	45.167	0.7	0.7	24.00
27.11.25	2.311	209.73	1.84	207.9	56.341	45.345	0.7	0.6	23.97
28.11.25	2.364	213.30	0.00	213.3	56.178	45.134	0.7	0.5	24.00
29.11.25	2.391	213.74	0.00	213.7	56.343	45.194	0.7	0.5	24.00
30.11.25	2.384	213.79	0.00	213.8	56.337	45.228	0.7	0.5	24.00
01.12.25	2.321	204.38	40.02	164.4	56.381	45.065	0.7	0.5	23.27
02.12.25	2.370	211.34	160.81	50.5	56.509	45.342	0.3	0.2	23.90
03.12.25	2.300	207.36	117.25	90.1	56.219	45.156	0.0	0.0	23.86
04.12.25	2.214	198.05	0.00	198.1	57.017	45.839	0.0	0.0	24.00
05.12.25	2.475	216.76	0.00	216.8	57.293	45.877	0.0	0.0	24.00
06.12.25	2.491	217.24	0.00	217.2	57.508	46.042	0.0	0.0	24.00
07.12.25	2.482	216.94	0.00	216.9	57.416	45.977	0.0	0.0	24.00
08.12.25	2.919	230.82	0.00	230.8	61.244	48.602	0.0	0.0	24.00
09.12.25	3.310	238.62	0.00	238.6	65.403	51.539	0.0	0.0	24.00
10.12.25	3.285	230.81	0.00	230.8	65.472	51.245	0.0	0.0	24.00
11.12.25	3.261	227.58	0.00	227.6	65.230	50.909	0.0	0.0	24.00
12.12.25	3.214	230.47	0.00	230.5	64.886	50.947	0.0	0.0	24.00
13.12.25	3.131	232.60	0.00	232.6	64.341	50.887	0.0	0.0	24.00
14.12.25	3.150	231.53	0.00	231.5	64.311	50.713	0.0	0.0	24.00
15.12.25	3.724	251.69	0.00	251.7	69.540	54.755	0.0	0.0	24.00
16.12.25	3.839	266.10	0.00	266.1	70.648	56.234	0.0	0.0	24.00
17.12.25	3.782	265.87	0.00	265.9	69.980	55.767	0.0	0.0	24.00
18.12.25	3.550	274.23	0.00	274.2	67.253	54.318	0.0	0.0	24.00
19.12.25	3.439	281.51	0.00	281.5	66.225	54.015	0.0	0.0	24.00
Итого	83.04	6758.0	319.9	6438.2	---	---	---	---	719.00
Среднее	---	---	---	---	60.36	48.17	0.3	0.3	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
19.11.25 24:00	9190.3	660565.2	651442.2	87948.6
19.12.25 24:00	9273.4	667323.2	651762.1	88667.6
Итого за период	83.1	6758.0	319.9	719.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 3
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00169001

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0E76

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	56.34	46.25	10.09	153.650	149.880	151.370	148.360	3.010	8.01	4.62	1.5340	0.0	24.0
21.11.25	56.72	46.54	10.18	156.020	152.200	153.670	150.640	3.030	7.94	4.55	1.5710	0.0	24.0
22.11.25	56.49	46.56	9.93	156.040	152.350	153.740	150.800	2.940	7.96	4.57	1.5350	0.0	24.0
23.11.25	56.24	46.54	9.70	156.010	152.550	153.760	150.990	2.770	7.97	4.58	1.4990	0.0	24.0
24.11.25	56.21	46.49	9.72	156.380	152.790	154.130	151.220	2.910	8.00	4.60	1.5060	0.0	24.0
25.11.25	56.84	47.15	9.69	158.610	154.980	156.210	153.300	2.910	8.07	4.66	1.5210	0.0	24.0
26.11.25	56.39	46.75	9.64	158.880	155.170	156.480	153.490	2.990	8.14	4.73	1.5150	0.0	24.0
27.11.25	56.70	46.93	9.77	158.460	154.710	156.060	153.030	3.030	8.11	4.70	1.5320	0.0	24.0
28.11.25	56.53	46.71	9.82	158.490	154.820	156.090	153.140	2.950	8.01	4.61	1.5400	0.0	24.0
29.11.25	56.70	46.86	9.84	158.770	155.170	156.370	153.490	2.880	8.02	4.61	1.5490	0.0	24.0
30.11.25	56.68	46.87	9.81	158.730	155.360	156.330	153.680	2.650	8.02	4.61	1.5410	0.0	24.0
01.12.25	56.74	46.91	9.83	158.870	155.230	156.470	153.550	2.920	8.01	4.61	1.5460	0.0	24.0
02.12.25	56.85	46.93	9.92	159.050	155.330	156.650	153.650	3.000	8.01	4.61	1.5650	0.0	24.0
03.12.25	56.58	46.72	9.86	159.460	155.710	157.090	154.060	3.030	7.89	4.49	1.5560	0.0	24.0
04.12.25	57.42	47.47	9.95	162.620	158.980	160.200	157.300	2.900	7.87	4.46	1.6030	0.0	24.0
05.12.25	57.67	47.59	10.08	162.240	158.300	159.840	156.620	3.220	7.89	4.47	1.6200	0.0	24.0
06.12.25	57.88	47.74	10.14	162.480	158.680	160.030	157.000	3.030	7.88	4.46	1.6310	0.0	24.0
07.12.25	57.77	47.69	10.08	162.400	158.400	159.930	156.720	3.210	7.88	4.46	1.6220	0.0	24.0
08.12.25	61.77	50.61	11.16	173.310	169.070	170.310	166.980	3.330	7.62	4.17	1.9120	0.0	24.0
09.12.25	65.82	53.41	12.41	179.350	174.960	175.820	172.580	3.240	7.42	3.95	2.1930	0.0	24.0
10.12.25	65.84	53.05	12.79	173.350	168.930	169.960	166.700	3.260	7.49	4.04	2.1860	0.0	24.0
11.12.25	65.61	52.73	12.88	170.910	166.660	167.550	164.500	3.050	7.55	4.10	2.1680	0.0	24.0
12.12.25	65.27	52.77	12.50	173.450	169.180	170.090	167.020	3.070	7.63	4.18	2.1360	0.0	24.0
13.12.25	64.69	52.69	12.00	174.920	170.580	171.660	168.370	3.290	7.67	4.21	2.0710	0.0	24.0
14.12.25	64.73	52.56	12.17	173.930	169.910	170.610	167.750	2.860	7.64	4.19	2.0860	0.0	24.0
15.12.25	70.06	56.89	13.17	191.100	186.220	186.890	183.420	3.470	7.63	4.12	2.4770	0.0	24.0
16.12.25	71.02	58.16	12.86	202.290	197.460	197.730	194.340	3.390	7.64	4.10	2.5540	0.0	24.0
17.12.25	70.33	57.72	12.61	202.090	197.130	197.660	194.130	3.530	7.66	4.12	2.5070	0.0	24.0
18.12.25	67.57	56.19	11.38	208.280	203.540	204.030	200.590	3.440	7.68	4.12	2.3330	0.0	24.0
19.12.25	66.59	55.86	10.73	213.590	208.990	209.310	205.910	3.400	7.68	4.11	2.2600	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5093.7	4973.2	5006.04	4913.33	92.710	---	---	54.8690	0.0	720.0
Среднее	60.73	49.91	10.82	---	---	---	---	---	7.83	4.39	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	46076.659	45124.940	45367.090	44629.670	422.3740	737.420	1316.0	10307.0
19.12.25 24:00	51312.769	50237.380	50513.619	49680.820	478.5890	832.800	1316.0	11051.0
Итого за период	5236.110	5112.439	5146.529	5051.150	56.2150	---	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 4
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00177120

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0х8202

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	56.16	46.73	9.43	263.630	261.470	259.790	258.770	1.020	6.20	6.00	2.4500	0.0	24.0
21.11.25	56.55	46.98	9.57	267.970	266.180	263.980	263.400	0.580	6.20	6.00	2.5210	0.0	24.0
22.11.25	56.31	46.97	9.34	268.520	266.340	264.610	263.570	1.040	6.20	6.00	2.4670	0.0	24.0
23.11.25	56.06	46.99	9.07	268.090	266.270	264.250	263.520	0.730	6.20	6.00	2.3940	0.0	24.0
24.11.25	56.02	46.88	9.14	268.320	266.230	264.460	263.530	0.930	6.20	6.00	2.4170	0.0	24.0
25.11.25	56.65	47.52	9.13	272.470	270.500	268.390	267.620	0.770	6.20	6.00	2.4470	0.0	24.0
26.11.25	56.20	47.19	9.01	273.010	271.030	268.970	268.150	0.820	6.20	6.00	2.4190	0.0	24.0
27.11.25	56.51	47.39	9.12	272.600	270.420	268.520	267.540	0.980	6.20	6.00	2.4470	0.0	24.0
28.11.25	56.34	47.16	9.18	273.470	271.590	269.420	268.710	0.710	6.20	6.00	2.4710	0.0	24.0
29.11.25	56.52	47.26	9.26	274.450	272.180	270.370	269.300	1.070	6.20	6.00	2.5000	0.0	24.0
30.11.25	56.50	47.29	9.21	274.440	272.550	270.360	269.670	0.690	6.20	6.00	2.4880	0.0	24.0
01.12.25	56.56	47.35	9.21	274.490	272.330	270.410	269.450	0.960	6.20	6.00	2.4880	0.0	24.0
02.12.25	56.67	47.45	9.22	273.770	271.800	269.690	268.920	0.770	6.20	6.00	2.4850	0.0	24.0
03.12.25	56.40	47.21	9.19	274.090	271.970	270.080	269.120	0.960	6.20	6.00	2.4780	0.0	24.0
04.12.25	57.23	47.90	9.33	279.250	277.150	275.020	274.210	0.810	6.20	6.00	2.5650	0.0	24.0
05.12.25	57.48	48.09	9.39	278.150	276.300	273.850	273.310	0.540	6.20	6.00	2.5710	0.0	24.0
06.12.25	57.69	48.27	9.42	278.710	276.540	274.390	273.470	0.920	6.20	6.00	2.5820	0.0	24.0
07.12.25	57.59	48.21	9.38	278.870	277.010	274.590	274.010	0.580	6.20	6.00	2.5720	0.0	24.0
08.12.25	61.56	51.21	10.35	297.660	295.190	292.490	291.620	0.870	6.20	6.00	3.0230	0.0	24.0
09.12.25	65.63	54.25	11.38	308.370	306.010	302.360	301.840	0.520	6.20	6.00	3.4380	0.0	24.0
10.12.25	65.66	53.93	11.73	298.570	296.090	292.710	292.130	0.580	6.20	6.00	3.4310	0.0	24.0
11.12.25	65.44	53.62	11.82	294.290	291.900	288.560	288.020	0.540	6.20	6.00	3.4110	0.0	24.0
12.12.25	65.09	53.59	11.50	297.640	295.420	291.890	291.500	0.390	6.20	6.00	3.3530	0.0	24.0
13.12.25	64.52	53.44	11.08	299.700	297.280	294.010	293.320	0.690	6.20	6.00	3.2560	0.0	24.0
14.12.25	64.55	53.31	11.24	297.810	295.670	292.180	291.800	0.380	6.20	6.00	3.2830	0.0	24.0
15.12.25	69.86	57.68	12.18	327.300	324.300	320.110	319.300	0.810	6.20	6.00	3.8960	0.0	24.0
16.12.25	70.84	58.95	11.89	347.500	344.780	339.690	339.260	0.430	6.20	6.00	4.0410	0.0	24.0
17.12.25	70.15	58.48	11.67	348.070	345.000	340.430	339.560	0.870	6.20	6.00	3.9730	0.0	24.0
18.12.25	67.40	56.84	10.56	358.200	355.690	350.850	350.370	0.480	6.20	6.00	3.7010	0.0	24.0
19.12.25	66.40	56.48	9.92	367.740	365.220	360.420	359.840	0.580	6.20	6.00	3.5730	0.0	24.0
Итого	---	---	---	8757.1	8690.4	8606.85	8584.83	22.020	---	---	87.1410	0.0	720.0
Среднее	60.55	50.48	10.06	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	79669.870	78894.020	78421.890	77999.870	679.8570	422.020	1960.0	9760.0
19.12.25 24:00	88427.020	87584.429	87028.740	86584.699	766.9980	444.040	1960.0	10480.0
Итого за период	8757.150	8690.409	8606.850	8584.828	87.1410	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 5
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00129521

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x26FA

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	56.19	46.44	9.75	160.020	160.540	157.720	158.960	-1.240	8.27	7.94	1.5360	0.0	24.0
21.11.25	54.12	45.05	9.07	162.370	162.860	160.170	161.360	-1.190	8.21	7.86	1.4490	0.0	24.0
22.11.25	53.30	44.50	8.80	162.310	162.930	160.150	161.490	-1.340	8.26	7.91	1.4090	0.0	24.0
23.11.25	52.98	44.38	8.60	162.400	162.920	160.240	161.480	-1.240	8.25	7.91	1.3780	0.0	24.0
24.11.25	52.83	44.20	8.63	162.960	163.510	160.800	162.070	-1.270	8.29	7.94	1.3870	0.0	24.0
25.11.25	53.11	44.55	8.56	165.410	166.050	163.250	164.610	-1.360	8.35	8.00	1.3960	0.0	24.0
26.11.25	52.55	44.10	8.45	165.790	166.210	163.630	164.770	-1.140	8.42	8.07	1.3820	0.0	24.0
27.11.25	52.75	44.23	8.52	165.100	165.690	162.940	164.250	-1.310	8.39	8.04	1.3840	0.0	24.0
28.11.25	52.56	44.04	8.52	163.740	164.110	161.580	162.670	-1.090	8.32	7.96	1.3760	0.0	24.0
29.11.25	52.69	44.07	8.62	162.760	163.380	160.600	161.940	-1.340	8.30	7.95	1.3820	0.0	24.0
30.11.25	52.69	44.10	8.59	162.880	163.370	160.720	161.930	-1.210	8.31	7.95	1.3770	0.0	24.0
01.12.25	52.75	44.16	8.59	162.880	163.460	160.720	162.020	-1.300	8.30	7.95	1.3800	0.0	24.0
02.12.25	52.82	44.21	8.61	164.870	164.350	162.710	162.900	-0.190	8.30	7.95	1.3980	0.0	24.0
03.12.25	52.43	43.88	8.55	167.170	167.530	165.040	166.080	-1.040	8.19	7.83	1.4100	0.0	24.0
04.12.25	55.11	45.82	9.29	170.830	171.150	168.420	169.530	-1.110	8.18	7.81	1.5590	0.0	24.0
05.12.25	57.40	47.46	9.94	170.670	170.900	168.030	169.160	-1.130	8.18	7.82	1.6670	0.0	24.0
06.12.25	57.63	47.66	9.97	170.980	171.370	168.340	169.500	-1.160	8.17	7.81	1.6760	0.0	24.0
07.12.25	57.51	47.61	9.90	170.740	170.980	168.100	169.190	-1.090	8.16	7.80	1.6620	0.0	24.0
08.12.25	61.82	50.92	10.90	184.200	184.310	180.980	182.140	-1.160	7.91	7.50	1.9720	0.0	24.0
09.12.25	65.62	53.68	11.94	189.360	189.340	185.700	186.840	-1.140	7.72	7.31	2.2210	0.0	24.0
10.12.25	65.54	53.28	12.26	182.670	182.550	179.120	180.150	-1.030	7.81	7.41	2.1930	0.0	24.0
11.12.25	65.33	53.02	12.31	180.080	180.120	176.630	177.720	-1.090	7.85	7.47	2.1740	0.0	24.0
12.12.25	65.00	53.05	11.95	182.980	182.890	179.400	180.490	-1.090	7.94	7.54	2.1430	0.0	24.0
13.12.25	64.38	52.88	11.50	184.430	184.550	180.960	182.150	-1.190	7.98	7.57	2.0790	0.0	24.0
14.12.25	64.54	52.86	11.68	183.260	183.370	179.810	180.970	-1.160	7.95	7.55	2.0990	0.0	24.0
15.12.25	69.98	57.39	12.59	204.120	203.660	199.660	200.610	-0.950	7.96	7.50	2.5110	0.0	24.0
16.12.25	70.70	58.41	12.29	215.390	214.910	210.590	211.550	-0.960	7.99	7.49	2.5870	0.0	24.0
17.12.25	69.97	57.94	12.03	215.220	214.770	210.520	211.460	-0.940	8.02	7.52	2.5310	0.0	24.0
18.12.25	67.20	56.37	10.83	222.770	222.570	218.240	219.290	-1.050	8.05	7.52	2.3640	0.0	24.0
19.12.25	66.34	56.06	10.28	228.360	228.050	223.820	224.690	-0.870	8.01	7.47	2.3000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5346.7	5352.4	5258.59	5291.97	-33.380	---	---	53.3820	0.0	720.0
Среднее	58.92	48.87	10.05	---	---	---	---	---	8.13	7.75	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	48626.790	48480.779	47875.290	47936.130	428.4550	-60.840	2104.0	9592.0
19.12.25 24:00	53973.510	53833.180	53133.879	53228.100	481.8370	-94.220	2104.0	10337.0
Итого за период	5346.720	5352.400	5258.589	5291.970	53.3820	---	0.0	745.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 7
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00166015

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x5FF4

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	55.61	47.72	7.89	207.900	208.590	204.900	206.350	-1.450	6.90	6.70	1.6140	0.0	24.0
21.11.25	55.99	48.02	7.97	211.320	211.900	208.200	209.590	-1.390	6.90	6.70	1.6540	0.0	24.0
22.11.25	55.78	47.96	7.82	211.870	212.460	208.750	210.170	-1.420	6.90	6.70	1.6340	0.0	24.0
23.11.25	55.54	47.90	7.64	211.010	211.630	207.970	209.360	-1.390	6.90	6.70	1.5890	0.0	24.0
24.11.25	55.49	47.72	7.77	209.380	210.060	206.400	207.880	-1.480	6.90	6.70	1.6030	0.0	24.0
25.11.25	56.13	48.46	7.67	214.990	215.460	211.870	213.060	-1.190	6.90	6.70	1.6210	0.0	24.0
26.11.25	55.68	48.09	7.59	215.410	215.860	212.290	213.470	-1.180	6.90	6.70	1.6100	0.0	24.0
27.11.25	55.99	48.33	7.66	215.040	215.490	211.920	213.090	-1.170	6.90	6.70	1.6190	0.0	24.0
28.11.25	55.82	48.15	7.67	215.280	215.750	212.160	213.350	-1.190	6.90	6.70	1.6260	0.0	24.0
29.11.25	55.99	48.18	7.81	215.570	215.990	212.450	213.600	-1.150	6.90	6.70	1.6580	0.0	24.0
30.11.25	55.98	48.20	7.78	215.040	215.510	211.920	213.140	-1.220	6.90	6.70	1.6460	0.0	24.0
01.12.25	56.03	48.26	7.77	215.890	216.320	212.770	213.920	-1.150	6.90	6.70	1.6480	0.0	24.0
02.12.25	56.14	48.32	7.82	215.550	215.960	212.430	213.560	-1.130	6.90	6.70	1.6610	0.0	24.0
03.12.25	55.87	48.09	7.78	216.460	216.870	213.340	214.510	-1.170	6.90	6.70	1.6590	0.0	24.0
04.12.25	56.71	48.85	7.86	221.070	221.300	217.750	218.880	-1.130	6.90	6.70	1.7080	0.0	24.0
05.12.25	56.95	48.94	8.01	220.420	220.620	217.060	218.220	-1.160	6.90	6.70	1.7340	0.0	24.0
06.12.25	57.15	49.12	8.03	220.970	221.160	217.610	218.710	-1.100	6.90	6.70	1.7450	0.0	24.0
07.12.25	57.05	49.06	7.99	220.590	220.800	217.260	218.320	-1.060	6.90	6.70	1.7340	0.0	24.0
08.12.25	60.98	52.10	8.88	236.590	236.040	232.560	233.080	-0.520	6.90	6.70	2.0620	0.0	24.0
09.12.25	65.00	55.25	9.75	244.720	243.670	240.020	240.240	-0.220	6.90	6.70	2.3380	0.0	24.0
10.12.25	65.01	54.94	10.07	236.130	235.420	231.620	232.140	-0.520	6.90	6.70	2.3300	0.0	24.0
11.12.25	64.78	54.59	10.19	232.830	232.260	228.430	229.090	-0.660	6.90	6.70	2.3270	0.0	24.0
12.12.25	64.45	54.55	9.90	236.290	235.590	231.770	232.300	-0.530	6.90	6.70	2.2940	0.0	24.0
13.12.25	63.91	54.40	9.51	238.490	237.730	234.050	234.480	-0.430	6.90	6.70	2.2220	0.0	24.0
14.12.25	63.92	54.24	9.68	237.100	236.440	232.700	233.240	-0.540	6.90	6.70	2.2500	0.0	24.0
15.12.25	68.47	57.47	11.00	237.760	236.800	232.730	233.190	-0.460	6.90	6.70	2.5580	0.0	24.0
16.12.25	69.77	58.40	11.37	238.120	237.090	232.920	233.390	-0.470	6.90	6.70	2.6500	0.0	24.0
17.12.25	69.14	57.56	11.58	227.800	227.190	222.960	223.660	-0.700	6.90	6.70	2.5800	0.0	24.0
18.12.25	67.72	56.47	11.25	223.520	223.150	218.910	219.790	-0.880	6.90	6.70	2.4610	0.0	24.0
19.12.25	67.64	56.71	10.93	225.570	225.150	220.930	221.790	-0.860	6.90	6.70	2.4150	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6688.6	6688.2	6576.65	6605.57	-28.920	---	---	58.2500	0.0	720.0
Среднее	60.02	51.20	8.82	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	50338.990	50531.969	49522.360	49938.880	460.3660	-416.520	1438.0	8993.0
19.12.25 24:00	57027.670	57220.230	56099.009	56544.450	518.6160	-445.440	1438.0	9713.0
Итого за период	6688.680	6688.261	6576.648	6605.570	58.2500	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 8
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00234689

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xВ0FD

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	55.87	46.00	9.87	147.820	152.240	145.700	150.730	-5.030	6.90	6.70	1.4360	0.0	24.0
21.11.25	56.26	46.28	9.98	150.120	154.620	147.960	153.080	-5.120	6.90	6.70	1.4790	0.0	24.0
22.11.25	56.04	46.20	9.84	150.330	154.820	148.170	153.300	-5.130	6.90	6.70	1.4580	0.0	24.0
23.11.25	55.80	46.17	9.63	150.220	154.700	148.060	153.250	-5.190	6.90	6.70	1.4220	0.0	24.0
24.11.25	55.76	46.19	9.57	151.060	155.560	148.900	154.020	-5.120	6.90	6.70	1.4210	0.0	24.0
25.11.25	56.40	46.81	9.59	152.810	157.340	150.620	155.660	-5.040	6.90	6.70	1.4420	0.0	24.0
26.11.25	55.95	46.52	9.43	153.040	157.540	150.880	155.860	-4.980	6.90	6.70	1.4190	0.0	24.0
27.11.25	56.25	46.66	9.59	152.580	156.990	150.420	155.310	-4.890	6.90	6.70	1.4430	0.0	24.0
28.11.25	56.09	46.46	9.63	152.830	157.230	150.670	155.550	-4.880	6.90	6.70	1.4470	0.0	24.0
29.11.25	56.26	46.56	9.70	153.090	157.510	150.930	155.830	-4.900	6.90	6.70	1.4650	0.0	24.0
30.11.25	56.24	46.57	9.67	153.270	157.720	151.110	156.040	-4.930	6.90	6.70	1.4590	0.0	24.0
01.12.25	56.29	46.61	9.68	153.150	157.590	150.990	155.910	-4.920	6.90	6.70	1.4600	0.0	24.0
02.12.25	56.40	46.68	9.72	153.230	157.690	151.040	156.010	-4.970	6.90	6.70	1.4680	0.0	24.0
03.12.25	56.14	46.51	9.63	153.560	158.030	151.330	156.400	-5.070	6.90	6.70	1.4530	0.0	24.0
04.12.25	56.97	47.19	9.78	156.610	161.160	154.210	159.480	-5.270	6.90	6.70	1.5050	0.0	24.0
05.12.25	57.20	47.28	9.92	156.110	160.660	153.710	158.980	-5.270	6.90	6.70	1.5250	0.0	24.0
06.12.25	57.41	47.46	9.95	156.490	161.050	154.090	159.370	-5.280	6.90	6.70	1.5330	0.0	24.0
07.12.25	57.30	47.42	9.88	156.210	160.790	153.810	159.110	-5.300	6.90	6.70	1.5190	0.0	24.0
08.12.25	61.26	50.36	10.90	166.930	171.660	164.020	169.580	-5.560	6.90	6.70	1.7840	0.0	24.0
09.12.25	65.27	53.23	12.04	172.340	177.090	169.000	174.720	-5.720	6.90	6.70	2.0330	0.0	24.0
10.12.25	65.28	52.84	12.44	166.600	171.240	163.370	169.030	-5.660	6.90	6.70	2.0300	0.0	24.0
11.12.25	65.06	52.48	12.58	164.380	168.970	161.260	166.810	-5.550	6.90	6.70	2.0260	0.0	24.0
12.12.25	64.72	52.43	12.29	166.630	171.280	163.510	169.120	-5.610	6.90	6.70	2.0080	0.0	24.0
13.12.25	64.17	52.32	11.85	168.040	172.770	164.860	170.610	-5.750	6.90	6.70	1.9520	0.0	24.0
14.12.25	64.19	52.21	11.98	167.130	171.890	164.010	169.730	-5.720	6.90	6.70	1.9630	0.0	24.0
15.12.25	68.79	55.16	13.63	167.520	172.040	163.930	169.570	-5.640	6.90	6.70	2.2350	0.0	24.0
16.12.25	70.05	55.93	14.12	167.660	172.080	163.990	169.620	-5.630	6.90	6.70	2.3140	0.0	24.0
17.12.25	69.41	55.15	14.26	160.800	165.070	157.280	162.750	-5.470	6.90	6.70	2.2420	0.0	24.0
18.12.25	67.93	54.05	13.88	157.900	162.170	154.600	160.010	-5.410	6.90	6.70	2.1410	0.0	24.0
19.12.25	67.79	54.23	13.56	159.320	163.580	155.990	161.410	-5.420	6.90	6.70	2.1160	0.0	24.0
Итого	---	---	---	4737.7	4873.0	4658.42	4816.85	-158.430	---	---	51.1980	0.0	720.0
Среднее	60.28	49.33	10.95	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	7538.080	7715.970	7436.150	7643.149	68.3580	-207.000	1171.0	2990.0
19.12.25 24:00	12275.859	12589.050	12094.570	12460.000	119.5560	-365.430	1171.0	3710.0
Итого за период	4737.779	4873.079	4658.420	4816.851	51.1980	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 11
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ508

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	2.27	53.96	321.32	46.88	323.37	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	2.44	55.75	329.74	48.34	331.48	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	2.52	56.25	332.06	48.65	332.81	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	2.49	56.26	331.89	48.73	333.80	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	2.45	56.05	333.36	48.68	333.84	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	2.47	56.24	333.56	48.81	335.41	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	2.36	55.42	328.58	48.24	329.19	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	2.20	53.49	319.12	46.58	321.29	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	2.21	53.47	316.45	46.48	318.86	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	2.17	52.72	314.13	45.79	316.45	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	2.22	53.00	315.41	45.96	317.16	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	2.21	53.03	315.45	46.00	317.34	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	2.23	53.10	316.51	46.05	317.76	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	2.25	53.24	317.67	46.16	318.68	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	2.45	55.12	330.25	47.71	331.29	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	2.71	58.41	345.45	50.57	347.82	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	2.69	58.28	344.81	50.46	347.29	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	2.70	58.38	344.47	50.52	347.15	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	2.69	58.25	344.21	50.43	346.97	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	2.98	61.25	334.38	52.29	336.38	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	3.38	66.69	294.16	55.00	295.44	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	3.38	67.63	261.76	54.70	263.56	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	3.25	65.80	269.08	53.67	270.95	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	3.19	64.81	279.40	53.38	279.98	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	3.09	64.30	280.55	53.27	281.36	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	3.09	64.12	277.72	52.97	278.89	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	3.38	68.97	236.17	54.39	237.46	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	3.46	69.83	224.02	54.36	223.51	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	3.36	68.55	225.63	53.56	225.51	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	3.25	67.95	209.28	52.40	209.14	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	81.54	---	9126.59	---	9170.14	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	59.344	---	50.034	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	3620.30	0.00
19.12.25 24:00	3702.74	0.00
Итого за период	82.44	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 12
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060249
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	9.6	160	10	---
2	80	9.42	157	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
20.11.25	2.442	368.53	370.52	-2.0	54.387	47.759	0.5	0.5	24.00
21.11.25	2.553	370.03	372.02	-2.0	55.136	48.235	0.5	0.5	24.00
22.11.25	2.531	370.53	373.01	-2.5	55.180	48.347	0.5	0.5	24.00
23.11.25	2.442	369.92	372.52	-2.6	55.023	48.420	0.5	0.5	24.00
24.11.25	2.330	363.24	365.26	-2.0	53.634	47.217	0.5	0.5	24.00
25.11.25	2.309	361.82	363.98	-2.2	53.531	47.148	0.5	0.5	24.00
26.11.25	2.331	362.78	365.06	-2.3	53.393	46.964	0.5	0.5	24.00
27.11.25	2.316	359.66	361.98	-2.3	53.204	46.763	0.5	0.5	24.00
28.11.25	2.256	356.33	358.76	-2.4	52.132	45.799	0.5	0.5	24.00
29.11.25	2.302	357.07	359.59	-2.5	52.459	46.010	0.5	0.5	24.00
30.11.25	2.286	357.23	359.97	-2.7	52.497	46.094	0.5	0.5	24.00
01.12.25	2.290	356.34	358.77	-2.4	52.535	46.106	0.5	0.5	24.00
02.12.25	2.318	354.70	356.93	-2.2	52.772	46.235	0.5	0.5	24.00
03.12.25	2.382	357.85	360.28	-2.4	53.362	46.702	0.5	0.5	24.00
04.12.25	2.404	359.66	362.11	-2.5	53.747	47.061	0.5	0.5	24.00
05.12.25	2.371	357.91	360.19	-2.3	53.298	46.671	0.5	0.5	24.00
06.12.25	2.362	357.85	360.40	-2.5	53.257	46.654	0.5	0.5	24.00
07.12.25	2.363	356.41	358.84	-2.4	53.158	46.527	0.5	0.5	24.00
08.12.25	2.643	321.50	323.62	-2.1	56.018	47.795	0.5	0.5	24.00
09.12.25	3.049	305.32	307.23	-1.9	60.288	50.301	0.5	0.5	24.00
10.12.25	3.023	306.20	307.80	-1.6	60.191	50.318	0.5	0.5	24.00
11.12.25	3.014	303.89	305.40	-1.5	59.926	50.009	0.5	0.5	24.00
12.12.25	3.074	315.05	316.81	-1.8	61.044	51.286	0.5	0.5	24.00
13.12.25	2.965	316.95	318.58	-1.6	60.834	51.480	0.5	0.5	24.00
14.12.25	2.927	311.94	313.69	-1.8	60.491	51.108	0.5	0.5	24.00
15.12.25	3.708	338.89	341.11	-2.2	67.603	56.668	0.5	0.5	24.00
16.12.25	3.846	374.52	377.14	-2.6	68.428	58.165	0.5	0.5	24.00
17.12.25	3.641	397.72	400.00	-2.3	65.775	56.624	0.5	0.5	24.00
18.12.25	3.501	397.11	399.22	-2.1	64.801	55.988	0.5	0.5	24.00
19.12.25	3.469	393.26	395.36	-2.1	65.363	56.547	0.5	0.5	24.00
Итого	81.45	10580.2	10646.1	-65.8	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	57.12	49.37	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
19.11.25 24:00	8178.5	791779.5	800707.0	83353.8
19.12.25 24:00	8260.0	802359.7	811353.1	84073.8
Итого за период	81.5	10580.2	10646.1	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 13
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060256
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	8	160	10	---
2	80	8.55	171	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
20.11.25	2.382	330.06	328.61	1.5	54.276	47.075	0.5	0.4	24.00
21.11.25	2.479	331.59	330.10	1.5	55.024	47.563	0.5	0.4	24.00
22.11.25	2.446	332.47	330.96	1.5	55.075	47.733	0.5	0.4	24.00
23.11.25	2.380	332.52	331.00	1.5	54.920	47.780	0.5	0.4	24.00
24.11.25	2.266	326.96	325.45	1.5	53.536	46.620	0.5	0.4	24.00
25.11.25	2.239	326.09	324.58	1.5	53.432	46.582	0.5	0.4	24.00
26.11.25	2.264	327.48	325.92	1.6	53.292	46.394	0.5	0.4	24.00
27.11.25	2.246	325.24	323.64	1.6	53.108	46.219	0.5	0.4	24.00
28.11.25	2.184	322.58	321.00	1.6	52.044	45.287	0.5	0.4	24.00
29.11.25	2.227	323.29	321.71	1.6	52.370	45.495	0.5	0.4	24.00
30.11.25	2.224	323.42	321.82	1.6	52.405	45.543	0.5	0.4	24.00
01.12.25	2.226	323.27	321.68	1.6	52.436	45.565	0.5	0.4	24.00
02.12.25	2.251	323.68	322.12	1.6	52.675	45.735	0.5	0.4	24.00
03.12.25	2.322	326.84	325.33	1.5	53.265	46.174	0.5	0.4	24.00
04.12.25	2.359	329.37	327.84	1.5	53.650	46.504	0.5	0.4	24.00
05.12.25	2.337	329.04	327.52	1.5	53.200	46.114	0.5	0.4	24.00
06.12.25	2.337	328.90	327.39	1.5	53.161	46.072	0.5	0.4	24.00
07.12.25	2.328	326.79	325.32	1.5	53.062	45.952	0.5	0.4	24.00
08.12.25	2.618	295.00	293.69	1.3	55.907	47.047	0.4	0.4	24.00
09.12.25	2.993	279.42	278.31	1.1	60.180	49.482	0.4	0.4	24.00
10.12.25	2.963	280.43	279.32	1.1	60.087	49.533	0.4	0.4	24.00
11.12.25	2.968	278.68	277.60	1.1	59.808	49.169	0.4	0.4	24.00
12.12.25	3.038	289.21	288.12	1.1	60.930	50.440	0.4	0.4	24.00
13.12.25	2.942	290.66	289.73	0.9	60.724	50.617	0.4	0.4	24.00
14.12.25	2.927	285.31	284.44	0.9	60.519	50.275	0.4	0.4	24.00
15.12.25	3.553	259.55	259.19	0.4	67.169	53.498	0.4	0.4	24.00
16.12.25	3.625	252.01	251.70	0.3	68.789	54.424	0.4	0.4	24.00
17.12.25	3.452	267.23	266.67	0.6	66.413	53.510	0.4	0.4	24.00
18.12.25	3.359	268.10	267.58	0.5	65.709	53.196	0.4	0.4	24.00
19.12.25	3.341	267.96	267.49	0.5	66.109	53.657	0.4	0.4	24.00
Итого	79.28	9203.1	9165.8	37.5	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	57.11	48.31	0.5	0.4	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
19.11.25 24:00	1176.9	158477.5	157922.2	15109.8
19.12.25 24:00	1256.2	167680.6	167088.1	15829.8
Итого за период	79.3	9203.1	9165.9	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

ТС1, Суточный с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 13а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060232
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Кв, л/имп	Fmax, КГц
1	50	3.599999999	60	10	---
2	50	3.54	59	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
20.11.25	1.732	209.55	213.88	-4.3	53.222	44.953	0.5	0.5	24.00
21.11.25	1.801	210.38	214.75	-4.4	53.981	45.417	0.5	0.5	24.00
22.11.25	1.779	210.90	215.28	-4.4	54.036	45.596	0.5	0.5	24.00
23.11.25	1.729	210.83	215.21	-4.4	53.878	45.674	0.5	0.5	24.00
24.11.25	1.645	207.35	211.63	-4.3	52.502	44.562	0.5	0.5	24.00
25.11.25	1.625	206.58	210.87	-4.3	52.396	44.524	0.5	0.5	24.00
26.11.25	1.633	207.45	211.75	-4.3	52.260	44.384	0.5	0.5	24.00
27.11.25	1.615	206.10	210.37	-4.3	52.086	44.247	0.5	0.5	24.00
28.11.25	1.577	204.29	208.50	-4.2	51.033	43.306	0.5	0.5	24.00
29.11.25	1.610	204.83	209.04	-4.2	51.349	43.482	0.5	0.5	24.00
30.11.25	1.610	204.96	209.16	-4.2	51.382	43.521	0.5	0.5	24.00
01.12.25	1.608	204.63	208.83	-4.2	51.413	43.548	0.5	0.5	24.00
02.12.25	1.632	205.20	209.43	-4.2	51.649	43.689	0.5	0.5	24.00
03.12.25	1.690	207.18	211.48	-4.3	52.230	44.069	0.5	0.5	24.00
04.12.25	1.709	208.77	213.12	-4.3	52.616	44.426	0.5	0.5	24.00
05.12.25	1.683	208.56	212.89	-4.3	52.169	44.095	0.5	0.5	24.00
06.12.25	1.693	208.43	212.81	-4.4	52.127	44.000	0.5	0.5	24.00
07.12.25	1.684	207.08	211.44	-4.4	52.035	43.897	0.5	0.5	24.00
08.12.25	1.870	186.80	190.72	-3.9	54.785	44.768	0.5	0.5	24.00
09.12.25	2.144	176.85	180.57	-3.7	59.007	46.882	0.5	0.5	24.00
10.12.25	2.138	177.51	181.21	-3.7	58.925	46.878	0.5	0.5	24.00
11.12.25	2.142	176.39	180.08	-3.7	58.625	46.478	0.5	0.5	24.00
12.12.25	2.200	183.21	187.02	-3.8	59.743	47.734	0.5	0.5	24.00
13.12.25	2.136	184.20	188.05	-3.8	59.549	47.952	0.5	0.5	24.00
14.12.25	2.136	180.85	184.62	-3.8	59.331	47.516	0.5	0.5	24.00
15.12.25	2.577	164.69	168.10	-3.4	65.837	50.193	0.5	0.5	24.00
16.12.25	2.623	159.89	163.19	-3.3	67.518	51.120	0.5	0.5	24.00
17.12.25	2.515	169.76	173.28	-3.5	65.202	50.389	0.5	0.5	24.00
18.12.25	2.454	170.53	174.08	-3.6	64.490	50.103	0.5	0.5	24.00
19.12.25	2.437	170.41	173.94	-3.5	64.878	50.580	0.5	0.5	24.00
Итого	57.43	5834.2	5955.3	-121.1	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	56.01	45.93	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
19.11.25 24:00	4721.0	535930.7	537978.1	54920.2
19.12.25 24:00	4778.5	541764.9	543933.4	55640.2
Итого за период	57.5	5834.2	5955.3	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 146
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 22179475

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0х71FC

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.11.25	54.44	46.33	н/д	8.12	5.41	4.46	н/д	538.400	532.070	н/д	531.029	526.799	н/д	4.229	4.319	н/д	24	0
21.11.25	55.21	46.82	н/д	8.39	5.31	4.35	н/д	541.440	534.890	н/д	533.803	529.438	н/д	4.365	4.489	н/д	24	0
22.11.25	55.26	46.95	н/д	8.31	5.34	4.38	н/д	542.670	536.110	н/д	534.999	530.642	н/д	4.356	4.456	н/д	24	0
23.11.25	55.10	46.99	н/д	8.11	5.34	4.38	н/д	542.500	536.010	н/д	534.909	530.535	н/д	4.374	4.347	н/д	24	0
24.11.25	53.71	45.92	н/д	7.80	5.41	4.48	н/д	533.280	527.170	н/д	526.164	522.042	н/д	4.123	4.110	н/д	24	0
25.11.25	53.60	45.82	н/д	7.78	5.51	4.59	н/д	531.390	525.570	н/д	524.346	520.483	н/д	3.863	4.089	н/д	24	0
26.11.25	53.47	45.69	н/д	7.78	5.61	4.68	н/д	533.230	527.550	н/д	526.185	522.461	н/д	3.724	4.099	н/д	24	0
27.11.25	53.30	45.55	н/д	7.75	5.54	4.62	н/д	529.510	523.900	н/д	522.559	518.912	н/д	3.647	4.056	н/д	24	0
28.11.25	52.23	44.60	н/д	7.63	5.38	4.47	н/д	524.550	519.100	н/д	517.936	514.376	н/д	3.560	3.958	н/д	24	0
29.11.25	52.55	44.80	н/д	7.75	5.40	4.49	н/д	526.060	520.440	н/д	519.342	515.629	н/д	3.713	4.032	н/д	24	0
30.11.25	52.58	44.84	н/д	7.74	5.40	4.49	н/д	526.420	520.760	н/д	519.690	515.960	н/д	3.730	4.029	н/д	24	0
01.12.25	52.61	44.87	н/д	7.74	5.39	4.49	н/д	526.030	520.440	н/д	519.299	515.604	н/д	3.695	4.026	н/д	24	0
02.12.25	52.85	45.01	н/д	7.84	5.40	4.49	н/д	526.530	520.920	н/д	519.717	516.070	н/д	3.647	4.081	н/д	24	0
03.12.25	53.44	45.45	н/д	7.99	5.26	4.34	н/д	531.610	525.860	н/д	524.609	520.860	н/д	3.748	4.199	н/д	24	0
04.12.25	53.83	45.81	н/д	8.03	5.22	4.28	н/д	535.100	529.280	н/д	527.944	524.153	н/д	3.792	4.246	н/д	24	0
05.12.25	53.38	45.44	н/д	7.94	5.22	4.29	н/д	533.150	527.540	н/д	526.148	522.510	н/д	3.638	4.185	н/д	24	0
06.12.25	53.33	45.36	н/д	7.97	5.21	4.28	н/д	532.740	527.300	н/д	525.718	522.304	н/д	3.414	4.199	н/д	24	0
07.12.25	53.24	45.28	н/д	7.96	5.20	4.28	н/д	530.590	525.290	н/д	523.619	520.340	н/д	3.279	4.177	н/д	24	0
08.12.25	56.06	46.25	н/д	9.80	5.10	4.34	н/д	479.690	474.150	н/д	472.753	469.441	н/д	3.312	4.641	н/д	24	0
09.12.25	60.37	48.44	н/д	11.92	4.96	4.29	н/д	454.510	448.490	н/д	446.918	443.613	н/д	3.304	5.335	н/д	24	0
10.12.25	60.27	48.46	н/д	11.82	4.93	4.25	н/д	456.790	450.730	н/д	449.150	445.844	н/д	3.306	5.313	н/д	24	0
11.12.25	59.97	48.04	н/д	11.93	4.96	4.28	н/д	453.750	447.770	н/д	446.256	442.973	н/д	3.283	5.329	н/д	24	0
12.12.25	61.10	49.29	н/д	11.81	5.03	4.31	н/д	471.560	465.370	н/д	463.486	460.142	н/д	3.344	5.482	н/д	24	0
13.12.25	60.89	49.52	н/д	11.38	5.07	4.34	н/д	474.950	468.830	н/д	466.874	463.486	н/д	3.387	5.318	н/д	24	0
14.12.25	60.53	49.14	н/д	11.40	5.03	4.32	н/д	467.710	461.710	н/д	459.846	456.530	н/д	3.316	5.247	н/д	24	0
15.12.25	66.79	51.76	н/д	15.03	4.88	4.29	н/д	425.080	418.640	н/д	416.460	413.453	н/д	3.007	6.267	н/д	24	0
16.12.25	68.45	52.56	н/д	15.88	4.82	4.27	н/д	410.770	404.350	н/д	402.071	399.167	н/д	2.904	6.392	н/д	24	0
17.12.25	65.92	51.55	н/д	14.36	4.87	4.25	н/д	435.010	428.710	н/д	426.430	423.425	н/д	3.005	6.132	н/д	24	0
18.12.25	65.10	51.18	н/д	13.93	4.88	4.26	н/д	436.650	430.460	н/д	428.237	425.243	н/д	2.995	5.969	н/д	24	0
19.12.25	65.71	51.72	н/д	13.99	4.87	4.25	н/д	436.320	430.210	н/д	427.739	424.879	н/д	2.860	5.992	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	14987.990	14809.620	---	14764.236	14657.314	---	106.920	142.514	---	720	0
Среднее	56.76	47.12	---	9.64	5.20	4.38	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.11.25 24:00	135050.820	132780.440	0.000	131686.756	131130.114	0.000	556.642	1045.770	0.000	5936	3463
19.12.25 24:00	150038.810	147590.060	0.000	146450.991	145787.428	0.000	663.562	1188.282	0.000	6656	3463
Итого за период	14987.990	14809.620	0.000	14764.235	14657.314	0.000	---	142.512	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 16
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ380

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	2.36	51.55	311.86	43.97	305.62	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	2.58	53.59	319.37	45.52	313.73	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	2.71	54.34	321.19	45.89	315.64	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	2.68	54.37	322.23	46.05	317.04	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	2.58	54.21	321.74	46.17	316.69	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	2.44	52.81	316.40	45.09	310.87	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	2.42	52.75	315.59	45.08	309.49	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	2.45	52.63	317.01	44.88	310.88	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	2.42	52.40	314.40	44.70	308.68	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	2.37	51.39	311.58	43.77	306.06	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	2.40	51.71	312.30	44.02	306.35	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	2.38	51.74	312.35	44.10	306.39	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	2.38	51.78	312.17	44.14	306.37	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	2.41	52.01	310.30	44.21	304.61	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	2.50	52.60	313.15	44.61	307.44	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	2.54	52.96	320.97	45.04	315.25	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	2.49	52.53	315.45	44.63	309.05	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	2.50	52.48	316.82	44.58	310.39	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	2.48	52.38	315.29	44.49	308.79	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	2.76	55.56	281.09	45.54	276.89	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	3.17	59.40	265.61	47.46	262.73	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	3.15	59.22	266.35	47.38	263.55	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	3.16	59.01	265.11	47.06	262.39	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	3.23	60.10	275.12	48.34	272.04	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	3.12	59.89	277.27	48.62	273.96	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	3.12	59.73	272.83	48.27	269.70	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	3.79	66.79	247.58	51.29	244.43	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	3.83	67.93	240.99	51.97	237.55	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	3.66	65.62	255.01	51.20	251.74	23.97	23.97	0.00	0.00
19.12.25	3.54	64.90	256.06	51.05	252.82	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	83.62	---	8903.19	---	8757.14	719.97	719.97	0.00	0.00
Среднее	---	55.946	---	46.304	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	5616.87	0.00
19.12.25 24:00	5701.55	0.00
Итого за период	84.68	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 18
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 801982
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	52.47	46.67	5.80	373.05	373.05	0	0.000	0.000	377.24	378.15	-0.91	2.294	24.000
21.11.25	55.02	48.85	6.17	378.19	378.19	0.00	0.000	0.000	382.72	383.55	-0.83	2.331	24.000
22.11.25	55.28	49.08	6.20	379.01	379.01	0	0.000	0.000	383.59	384.41	-0.83	2.346	24.000
23.11.25	55.17	49.16	6.01	379.50	379.50	0	0.000	0.000	384.06	384.93	-0.87	2.278	24.000
24.11.25	54.21	48.40	5.81	375.73	375.73	0.00	0.000	0.000	380.07	380.98	-0.91	2.181	24.000
25.11.25	53.24	47.53	5.71	371.33	371.33	0	0.000	0.000	375.42	376.38	-0.97	2.118	24.000
26.11.25	53.40	47.70	5.70	372.88	372.88	0	0.000	0.000	377.02	377.98	-0.96	2.124	24.000
27.11.25	53.69	47.90	5.79	373.21	373.21	0.00	0.000	0.000	377.41	378.35	-0.93	2.159	24.000
28.11.25	52.28	46.64	5.64	367.50	367.50	0.00	0.000	0.000	371.38	372.37	-0.99	2.070	24.000
29.11.25	52.37	46.64	5.73	368.86	368.86	0.00	0.000	0.000	372.77	373.75	-0.98	2.110	24.000
30.11.25	52.51	46.77	5.74	369.13	369.13	0.00	0.000	0.000	373.07	374.04	-0.97	2.115	24.000
01.12.25	52.53	46.78	5.75	369.01	369.01	0	0.000	0.000	372.95	373.93	-0.98	2.117	24.000
02.12.25	52.68	46.85	5.83	368.85	368.85	0	0.000	0.000	372.82	373.76	-0.95	2.146	24.000
03.12.25	53.14	47.12	6.02	364.24	364.24	0	0.000	0.000	368.24	369.14	-0.91	2.191	24.000
04.12.25	53.75	47.79	5.96	380.82	380.82	0	0.000	0.000	385.10	386.06	-0.96	2.262	24.000
05.12.25	53.45	47.45	6.00	372.42	372.42	0.00	0.000	0.000	376.55	377.49	-0.94	2.230	24.000
06.12.25	53.28	47.31	5.97	374.87	374.87	0	0.000	0.000	379.00	379.95	-0.94	2.234	24.000
07.12.25	53.29	47.29	6.00	373.89	373.89	0	0.000	0.000	378.02	378.95	-0.93	2.238	24.000
08.12.25	54.16	47.57	6.59	357.64	357.64	0	0.000	0.000	361.70	362.54	-0.84	2.320	24.000
09.12.25	59.61	50.59	9.02	310.10	310.10	0	0.000	0.000	314.44	314.83	-0.39	2.794	24.000
10.12.25	60.77	51.78	8.99	324.05	324.05	0.00	0.000	0.000	328.84	329.13	-0.29	2.908	24.000
11.12.25	59.38	50.38	9.00	312.38	312.38	0	0.000	0.000	316.74	317.09	-0.35	2.810	24.000
12.12.25	60.91	51.93	8.98	327.19	327.19	0.00	0.000	0.000	332.05	332.34	-0.28	2.933	24.000
13.12.25	61.14	52.40	8.74	330.91	330.91	0	0.000	0.000	335.89	336.17	-0.27	2.889	24.000
14.12.25	60.17	51.74	8.43	328.44	328.44	0	0.000	0.000	333.21	333.57	-0.36	2.766	24.000
15.12.25	64.10	53.79	10.31	311.20	311.20	0	0.000	0.000	316.33	316.36	-0.03	3.166	24.000
16.12.25	69.91	57.40	12.51	284.85	284.85	0.00	0.000	0.000	290.55	290.07	0.49	3.551	24.000
17.12.25	67.48	56.11	11.37	299.35	299.35	0.00	0.000	0.000	304.92	304.64	0.28	3.387	24.000
18.12.25	65.98	55.29	10.69	305.51	305.51	0.00	0.000	0.000	310.93	310.80	0.13	3.265	24.000
19.12.25	65.85	55.48	10.37	308.35	308.35	0	0.000	0.000	313.80	313.72	0.08	3.195	24.000
Итого	---	---	---	10512.46	10512.46	0.00	---	---	10646.83	10665.40	-18.57	75.530	720.000
Среднее	57.04	49.68	7.36	---	---	---	0.000	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 19
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ584

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.96	52.18	325.36	46.13	323.69	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	2.15	54.28	331.91	47.80	330.10	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	2.23	55.01	333.11	48.29	331.42	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	2.21	55.02	333.35	48.39	331.32	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	2.14	54.84	333.04	48.42	330.25	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	2.05	53.42	328.29	47.18	326.14	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	2.03	53.38	327.34	47.16	325.14	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	2.06	53.28	328.90	47.01	327.03	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	2.02	53.00	326.11	46.79	324.36	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.98	52.02	324.58	45.91	323.17	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	2.01	52.34	325.08	46.15	323.72	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	2.00	52.36	325.11	46.21	323.49	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	2.01	52.41	324.73	46.22	323.01	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	2.01	52.65	315.98	46.26	314.71	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	2.08	53.26	318.34	46.71	317.23	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	2.13	53.59	337.30	47.23	335.63	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	2.09	53.17	323.33	46.70	322.20	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	2.10	53.13	327.71	46.71	326.40	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	2.07	53.01	326.47	46.65	325.21	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	2.29	56.32	287.14	48.17	287.62	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.59	60.13	271.24	50.56	273.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.56	59.88	271.38	50.45	273.07	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.56	59.74	271.03	50.27	272.84	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.63	60.82	280.47	51.42	282.03	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.57	60.56	281.95	51.45	283.02	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	2.58	60.45	277.70	51.15	278.96	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	3.07	67.69	246.16	55.03	247.70	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	3.09	68.62	239.60	55.68	241.29	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	2.97	66.29	255.94	54.62	258.27	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.91	65.54	256.43	54.18	258.41	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	69.15	---	9155.08	---	9140.43	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.613	---	48.830	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	3288.29	0.00
19.12.25 24:00	3358.30	0.00
Итого за период	70.01	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 21
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00182281

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xD22D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	54.27	45.23	9.04	239.660	236.150	236.350	233.850	2.500	6.39	6.30	2.1350	0.0	24.0
21.11.25	55.02	45.68	9.34	240.920	237.410	237.560	235.010	2.550	6.29	6.20	2.2180	0.0	24.0
22.11.25	55.07	45.89	9.18	241.580	238.160	238.220	235.760	2.460	6.32	6.23	2.1830	0.0	24.0
23.11.25	54.90	45.96	8.94	241.580	238.250	238.220	235.850	2.370	6.32	6.24	2.1270	0.0	24.0
24.11.25	53.52	44.89	8.63	237.430	233.880	234.260	231.650	2.610	6.40	6.31	2.0170	0.0	24.0
25.11.25	53.42	44.86	8.56	236.930	233.420	233.810	231.260	2.550	6.50	6.41	2.0000	0.0	24.0
26.11.25	53.29	44.68	8.61	237.880	234.410	234.760	232.250	2.510	6.59	6.51	2.0160	0.0	24.0
27.11.25	53.10	44.53	8.57	236.080	232.710	232.980	230.550	2.430	6.53	6.44	1.9900	0.0	24.0
28.11.25	52.05	43.68	8.37	234.090	230.450	231.170	228.320	2.850	6.37	6.29	1.9350	0.0	24.0
29.11.25	52.37	43.86	8.51	234.690	230.990	231.720	228.830	2.890	6.39	6.31	1.9700	0.0	24.0
30.11.25	52.40	43.91	8.49	234.780	231.250	231.780	229.090	2.690	6.39	6.31	1.9650	0.0	24.0
01.12.25	52.43	43.95	8.48	234.560	231.040	231.570	228.880	2.690	6.39	6.31	1.9630	0.0	24.0
02.12.25	52.70	45.33	7.37	282.220	275.960	278.550	273.240	5.310	6.24	6.09	2.0520	0.0	24.0
03.12.25	53.23	46.05	7.18	299.820	293.950	295.900	291.000	4.900	6.23	6.08	2.1210	0.0	24.0
04.12.25	53.54	46.28	7.26	187.590	181.650	185.120	179.820	5.300	4.45	4.33	1.3690	0.0	24.0
05.12.25	53.25	46.23	7.02	278.040	268.330	274.350	265.700	8.650	6.20	6.02	1.9250	0.0	24.0
06.12.25	53.16	44.63	8.53	250.730	242.190	247.370	240.000	7.370	6.20	6.11	2.1070	0.0	24.0
07.12.25	53.06	44.60	8.46	249.810	242.840	246.530	240.600	5.930	6.19	6.10	2.0800	0.0	24.0
08.12.25	55.91	45.44	10.47	224.720	220.460	221.450	218.340	3.110	6.12	6.05	2.3150	0.0	24.0
09.12.25	60.15	47.45	12.70	213.350	210.390	209.790	208.160	1.630	6.00	5.95	2.6610	0.0	24.0
10.12.25	60.02	47.40	12.62	214.130	211.530	210.590	209.270	1.320	5.98	5.92	2.6550	0.0	24.0
11.12.25	59.76	47.04	12.72	213.050	210.450	209.600	208.220	1.380	6.00	5.95	2.6640	0.0	24.0
12.12.25	60.87	48.29	12.58	221.280	218.850	217.470	216.450	1.020	6.06	6.00	2.7300	0.0	24.0
13.12.25	60.66	48.53	12.13	222.930	220.590	219.200	218.170	1.030	6.10	6.04	2.6580	0.0	24.0
14.12.25	60.48	48.18	12.30	219.780	217.260	216.140	214.860	1.280	6.07	6.01	2.6560	0.0	24.0
15.12.25	67.14	51.02	16.12	199.900	197.900	195.810	195.510	0.300	5.94	5.90	3.1510	0.0	24.0
16.12.25	68.74	51.83	16.91	194.410	192.530	190.260	190.130	0.130	5.90	5.86	3.2100	0.0	24.0
17.12.25	66.40	51.12	15.28	205.820	203.760	201.710	201.270	0.440	5.92	5.88	3.0770	0.0	24.0
18.12.25	65.70	50.88	14.82	206.560	204.510	202.480	202.110	0.370	5.93	5.89	2.9970	0.0	24.0
19.12.25	66.10	51.35	14.75	206.410	204.490	202.350	201.930	0.420	5.93	5.88	2.9800	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6940.7	6825.7	6837.07	6756.08	80.990	---	---	69.9270	0.0	720.0
Среднее	57.09	46.62	10.46	---	---	---	---	---	6.14	6.06	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	68647.950	67860.460	67759.439	67236.109	554.4210	523.330	2783.0	9515.0
19.12.25 24:00	75588.680	74686.219	74596.509	73992.190	624.3480	604.320	2783.0	10235.0
Итого за период	6940.729	6825.758	6837.070	6756.081	69.9270	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 22
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060254
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	9.6	160	10	---
2	80	10.92	182	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
20.11.25	3.115	398.05	395.33	2.7	54.150	46.340	0.5	0.2	24.00
21.11.25	3.247	400.08	397.39	2.7	54.933	46.834	0.5	0.2	24.00
22.11.25	3.211	401.22	398.48	2.7	55.000	47.014	0.5	0.2	24.00
23.11.25	3.128	401.35	398.60	2.7	54.850	47.073	0.5	0.2	24.00
24.11.25	2.974	394.97	392.32	2.7	53.476	45.962	0.5	0.2	24.00
25.11.25	2.946	393.84	391.19	2.6	53.347	45.883	0.5	0.2	24.00
26.11.25	2.970	395.12	392.46	2.7	53.210	45.710	0.5	0.2	24.00
27.11.25	2.949	392.65	390.01	2.6	53.066	45.573	0.5	0.2	24.00
28.11.25	2.871	389.30	386.75	2.5	51.977	44.619	0.5	0.2	24.00
29.11.25	2.911	390.18	387.55	2.6	52.292	44.847	0.5	0.2	24.00
30.11.25	2.904	390.36	387.80	2.6	52.334	44.910	0.5	0.2	24.00
01.12.25	2.913	389.59	387.10	2.5	52.361	44.901	0.5	0.2	24.00
02.12.25	2.950	386.30	383.83	2.5	52.598	44.980	0.5	0.2	24.00
03.12.25	3.044	388.35	385.82	2.5	53.179	45.357	0.5	0.2	24.00
04.12.25	3.101	400.91	398.42	2.5	53.585	45.866	0.5	0.2	24.00
05.12.25	3.045	391.91	389.45	2.5	53.128	45.375	0.5	0.2	24.00
06.12.25	3.052	394.34	391.82	2.5	53.088	45.365	0.5	0.2	24.00
07.12.25	3.035	392.75	390.25	2.5	53.003	45.293	0.5	0.2	24.00
08.12.25	3.371	354.00	351.88	2.1	55.682	46.176	0.5	0.2	24.00
09.12.25	3.855	331.26	329.35	1.9	60.030	48.413	0.4	0.3	24.00
10.12.25	3.851	334.01	332.07	1.9	60.014	48.502	0.4	0.3	24.00
11.12.25	3.842	331.50	329.60	1.9	59.651	48.080	0.4	0.3	24.00
12.12.25	3.955	344.78	342.68	2.1	60.794	49.342	0.5	0.2	24.00
13.12.25	3.851	347.89	345.67	2.2	60.622	49.573	0.5	0.2	24.00
14.12.25	3.821	342.94	340.78	2.2	60.373	49.250	0.5	0.2	24.00
15.12.25	4.584	311.86	310.02	1.8	66.824	52.150	0.4	0.2	24.00
16.12.25	4.701	301.59	299.86	1.7	68.755	53.194	0.4	0.2	24.00
17.12.25	4.496	318.89	317.02	1.9	66.402	52.329	0.4	0.2	24.00
18.12.25	4.367	320.72	318.80	1.9	65.648	52.055	0.4	0.2	24.00
19.12.25	4.347	320.85	318.89	2.0	66.027	52.500	0.4	0.2	24.00
Итого	103.41	11051.6	10981.2	70.2	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	57.01	47.45	0.5	0.2	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
19.11.25 24:00	9721.0	677339.1	676007.3	70384.3
19.12.25 24:00	9824.4	688390.7	686988.5	71104.3
Итого за период	103.4	11051.6	10981.2	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 23
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00179084

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x2CE2

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	54.21	47.29	6.92	119.870	123.600	118.270	122.290	-4.020	6.08	5.69	0.8190	0.0	24.0
21.11.25	54.97	47.83	7.14	120.660	124.370	118.980	122.960	-3.980	5.98	5.59	0.8500	0.0	24.0
22.11.25	55.01	47.97	7.04	120.870	124.550	119.190	123.110	-3.920	6.01	5.61	0.8400	0.0	24.0
23.11.25	54.85	47.97	6.88	120.960	124.630	119.280	123.210	-3.930	6.01	5.62	0.8210	0.0	24.0
24.11.25	53.47	46.73	6.74	118.940	122.640	117.390	121.340	-3.950	6.09	5.71	0.7880	0.0	24.0
25.11.25	53.37	46.74	6.63	118.520	122.190	116.920	120.990	-4.070	6.19	5.81	0.7740	0.0	24.0
26.11.25	53.24	46.52	6.72	119.000	122.660	117.440	121.460	-4.020	6.28	5.90	0.7900	0.0	24.0
27.11.25	53.05	46.40	6.65	118.380	121.910	116.840	120.710	-3.870	6.21	5.84	0.7770	0.0	24.0
28.11.25	52.00	45.53	6.47	117.330	120.780	115.890	119.580	-3.690	6.06	5.69	0.7480	0.0	24.0
29.11.25	52.32	45.75	6.57	117.590	120.960	116.150	119.760	-3.610	6.07	5.71	0.7650	0.0	24.0
30.11.25	52.35	45.82	6.53	117.650	121.000	116.210	119.800	-3.590	6.08	5.71	0.7570	0.0	24.0
01.12.25	52.39	45.82	6.57	117.440	120.810	116.000	119.610	-3.610	6.07	5.71	0.7630	0.0	24.0
02.12.25	52.62	45.90	6.72	116.390	119.770	114.940	118.570	-3.630	6.08	5.72	0.7700	0.0	24.0
03.12.25	53.22	46.34	6.88	117.310	120.740	115.730	119.540	-3.810	5.93	5.57	0.7940	0.0	24.0
04.12.25	53.60	46.81	6.79	121.190	124.600	119.540	123.320	-3.780	5.90	5.51	0.8130	0.0	24.0
05.12.25	53.15	46.30	6.85	118.470	122.040	116.890	120.840	-3.950	5.89	5.52	0.7980	0.0	24.0
06.12.25	53.11	46.23	6.88	118.940	122.550	117.400	121.350	-3.950	5.89	5.51	0.8080	0.0	24.0
07.12.25	53.01	46.20	6.81	118.230	121.870	116.700	120.670	-3.970	5.88	5.51	0.7940	0.0	24.0
08.12.25	55.81	47.43	8.38	106.030	109.460	104.520	108.270	-3.750	5.81	5.51	0.8740	0.0	24.0
09.12.25	60.04	49.90	10.14	100.150	103.420	98.490	102.220	-3.730	5.69	5.42	1.0000	0.0	24.0
10.12.25	59.93	49.89	10.04	100.590	103.980	98.940	102.780	-3.840	5.66	5.39	0.9910	0.0	24.0
11.12.25	59.65	49.50	10.15	100.100	103.520	98.440	102.320	-3.880	5.69	5.42	0.9980	0.0	24.0
12.12.25	60.77	50.72	10.05	104.180	107.650	102.490	106.430	-3.940	5.75	5.46	1.0290	0.0	24.0
13.12.25	60.57	50.88	9.69	104.590	108.170	102.830	106.870	-4.040	5.79	5.50	0.9940	0.0	24.0
14.12.25	60.36	50.49	9.87	103.070	106.680	101.390	105.480	-4.090	5.76	5.47	0.9980	0.0	24.0
15.12.25	66.98	53.77	13.21	94.120	97.420	92.230	96.100	-3.870	5.63	5.40	1.2170	0.0	24.0
16.12.25	68.61	54.79	13.82	91.290	94.620	89.370	93.260	-3.890	5.59	5.36	1.2360	0.0	24.0
17.12.25	66.27	53.78	12.49	96.540	100.060	94.620	98.650	-4.030	5.61	5.36	1.1810	0.0	24.0
18.12.25	65.57	53.43	12.14	96.770	100.370	94.850	98.960	-4.110	5.62	5.37	1.1480	0.0	24.0
19.12.25	65.97	53.90	12.07	96.740	100.320	94.820	98.910	-4.090	5.62	5.36	1.1450	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3331.9	3437.3	3282.75	3399.36	-116.610	---	---	27.0800	0.0	720.0
Среднее	57.01	48.55	8.46	---	---	---	---	---	5.90	5.57	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	29971.910	31022.229	29587.920	30723.809	209.3100	-1135.890	2468.0	9226.0
19.12.25 24:00	33425.390	34584.870	32990.670	34247.150	237.1680	-1256.480	2468.0	9970.0
Итого за период	3453.479	3562.641	3402.750	3523.341	27.8580	---	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

ТС1, Суточный с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 23
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060468
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	3.719999999	62	10	---
2	50	3.999999999	60	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
20.11.25	0.797	110.50	107.23	3.3	53.474	46.268	0.5	0.5	24.00
21.11.25	0.843	112.51	109.50	3.0	54.785	47.296	0.5	0.5	24.00
22.11.25	0.839	111.34	108.78	2.6	55.060	47.534	0.5	0.5	24.00
23.11.25	0.820	110.56	107.63	2.9	54.945	47.536	0.5	0.5	24.00
24.11.25	0.783	108.46	105.18	3.3	53.975	46.762	0.5	0.5	24.00
25.11.25	0.754	106.08	102.60	3.5	53.062	45.953	0.5	0.5	24.00
26.11.25	0.762	107.19	103.76	3.4	53.190	46.082	0.5	0.5	24.00
27.11.25	0.772	109.05	105.86	3.2	53.463	46.390	0.5	0.5	24.00
28.11.25	0.738	106.71	103.53	3.2	52.068	45.157	0.5	0.5	24.00
29.11.25	0.749	107.29	104.21	3.1	52.181	45.206	0.5	0.5	24.00
30.11.25	0.750	107.73	104.52	3.2	52.310	45.348	0.5	0.5	24.00
01.12.25	0.750	108.83	105.66	3.2	52.325	45.435	0.5	0.5	24.00
02.12.25	0.766	112.47	109.16	3.3	52.496	45.688	0.5	0.5	24.00
03.12.25	0.773	107.47	104.24	3.2	52.957	45.767	0.5	0.5	24.00
04.12.25	0.800	112.60	109.34	3.3	53.558	46.453	0.5	0.5	24.00
05.12.25	0.781	106.54	103.83	2.7	53.220	45.890	0.5	0.5	24.00
06.12.25	0.781	106.62	103.71	2.9	53.071	45.749	0.5	0.5	24.00
07.12.25	0.783	107.04	104.40	2.6	53.082	45.767	0.5	0.5	24.00
08.12.25	0.810	102.57	100.08	2.5	53.896	46.006	0.5	0.5	24.00
09.12.25	1.016	107.59	105.10	2.5	59.403	49.968	0.5	0.5	24.00
10.12.25	1.059	109.97	108.75	1.2	60.511	50.891	0.5	0.4	24.00
11.12.25	1.010	104.17	102.77	1.4	59.151	49.463	0.5	0.5	24.00
12.12.25	1.058	107.79	106.32	1.5	60.670	50.865	0.5	0.5	24.00
13.12.25	1.048	107.11	105.46	1.6	60.864	51.087	0.5	0.5	24.00
14.12.25	1.009	104.55	103.14	1.4	59.930	50.283	0.5	0.5	24.00
15.12.25	1.139	98.82	97.45	1.4	63.788	52.273	0.5	0.5	24.00
16.12.25	1.270	93.12	92.18	0.9	69.426	55.806	0.5	0.4	24.00
17.12.25	1.236	104.93	102.75	2.2	67.020	55.255	0.5	0.4	24.00
18.12.25	1.193	105.34	104.00	1.3	65.708	54.389	0.5	0.4	24.00
19.12.25	1.168	104.49	102.88	1.6	65.576	54.403	0.5	0.4	24.00
Итого	27.06	3209.4	3134.0	75.4	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	56.84	48.37	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
19.11.25 24:00	2484.0	250082.8	249835.1	76127.6
19.12.25 24:00	2511.1	253292.2	252969.1	76847.6
Итого за период	27.1	3209.4	3134.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 23а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00179018

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0х98ВЕ

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	54.37	47.49	6.88	119.530	118.300	117.930	117.030	0.900	6.90	1.84	0.8230	0.0	24.0
21.11.25	55.13	48.04	7.09	120.260	118.970	118.580	117.690	0.890	6.90	1.84	0.8530	0.0	24.0
22.11.25	55.18	48.07	7.11	120.590	119.320	118.910	118.030	0.880	6.90	1.84	0.8600	0.0	24.0
23.11.25	55.02	48.08	6.94	120.610	119.340	118.930	118.040	0.890	6.90	1.84	0.8360	0.0	24.0
24.11.25	53.64	46.98	6.66	118.500	117.240	116.950	115.990	0.960	6.90	1.84	0.7890	0.0	24.0
25.11.25	53.53	46.89	6.64	118.190	116.960	116.580	115.760	0.820	6.90	1.84	0.7830	0.0	24.0
26.11.25	53.40	46.77	6.63	118.620	117.410	117.040	116.210	0.830	6.90	1.84	0.7820	0.0	24.0
27.11.25	53.22	46.61	6.61	117.730	116.510	116.190	115.310	0.880	6.90	1.84	0.7810	0.0	24.0
28.11.25	52.15	45.66	6.49	116.660	115.470	115.220	114.270	0.950	6.90	1.84	0.7600	0.0	24.0
29.11.25	52.47	45.89	6.58	116.960	115.760	115.520	114.560	0.960	6.90	1.84	0.7680	0.0	24.0
30.11.25	52.51	45.93	6.58	117.040	115.810	115.600	114.610	0.990	6.90	1.84	0.7680	0.0	24.0
01.12.25	52.54	45.99	6.55	116.880	115.650	115.440	114.450	0.990	6.90	1.84	0.7670	0.0	24.0
02.12.25	52.78	46.11	6.67	115.840	114.600	114.390	113.400	0.990	6.90	1.84	0.7700	0.0	24.0
03.12.25	53.37	46.53	6.84	116.660	115.430	115.100	114.230	0.870	7.41	1.84	0.8000	0.0	24.0
04.12.25	53.76	47.01	6.75	120.430	119.180	118.790	117.930	0.860	7.31	1.84	0.8140	0.0	24.0
05.12.25	53.31	46.55	6.76	117.670	116.430	116.200	115.230	0.970	6.90	1.84	0.7930	0.0	24.0
06.12.25	53.27	46.50	6.77	118.390	117.160	116.860	115.960	0.900	6.90	1.84	0.7990	0.0	24.0
07.12.25	53.17	46.35	6.82	117.910	116.670	116.390	115.470	0.920	6.90	1.84	0.8090	0.0	24.0
08.12.25	55.95	47.61	8.34	106.140	104.740	104.620	103.580	1.040	6.90	1.84	0.8810	0.0	24.0
09.12.25	60.20	50.23	9.97	100.300	98.760	98.640	97.580	1.060	6.90	1.84	0.9920	0.0	24.0
10.12.25	60.12	50.24	9.88	100.840	99.300	99.180	98.100	1.080	6.90	1.84	0.9890	0.0	24.0
11.12.25	59.82	49.84	9.98	100.200	98.660	98.520	97.460	1.060	6.90	1.84	0.9900	0.0	24.0
12.12.25	60.94	51.02	9.92	104.200	102.640	102.500	101.440	1.060	6.90	1.85	1.0280	0.0	24.0
13.12.25	60.75	51.12	9.63	105.020	103.500	103.240	102.260	0.980	6.90	1.85	1.0070	0.0	24.0
14.12.25	60.54	50.77	9.77	103.450	101.940	101.770	100.740	1.030	6.90	1.84	1.0020	0.0	24.0
15.12.25	67.12	54.27	12.85	94.440	92.670	92.530	91.390	1.140	6.90	1.84	1.1980	0.0	24.0
16.12.25	68.80	55.39	13.41	91.750	89.950	89.830	88.740	1.090	6.90	1.84	1.2110	0.0	24.0
17.12.25	66.47	54.27	12.20	96.940	95.230	95.020	93.940	1.080	6.90	1.84	1.1660	0.0	24.0
18.12.25	65.76	53.93	11.83	97.290	95.630	95.370	94.370	1.000	6.90	1.84	1.1360	0.0	24.0
19.12.25	66.15	54.26	11.89	97.280	95.590	95.360	94.230	1.130	6.90	1.85	1.1430	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3326.3	3284.8	3277.20	3248.00	29.200	---	---	27.0980	0.0	720.0
Среднее	57.18	48.81	8.36	---	---	---	---	---	6.93	1.84	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	7856.669	7806.380	7773.519	7728.170	36.4790	45.350	1323.0	2147.0
19.12.25 24:00	11182.990	11091.199	11050.720	10976.169	63.5770	74.550	1323.0	2867.0
Итого за период	3326.321	3284.819	3277.200	3247.999	27.0980	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 23а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 22179188

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0х0DDC

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.11.25	54.39	47.69	н/д	6.69	5.01	4.58	н/д	119.375	113.268	н/д	117.744	112.074	н/д	5.670	0.789	н/д	24	0
21.11.25	55.15	48.22	н/д	6.93	4.91	4.48	н/д	120.050	113.905	н/д	118.358	112.678	н/д	5.680	0.820	н/д	24	0
22.11.25	55.20	48.38	н/д	6.82	4.94	4.50	н/д	120.380	114.225	н/д	118.678	112.982	н/д	5.696	0.810	н/д	24	0
23.11.25	55.05	48.35	н/д	6.70	4.94	4.51	н/д	120.400	114.250	н/д	118.718	113.014	н/д	5.704	0.796	н/д	24	0
24.11.25	53.67	47.20	н/д	6.47	5.02	4.60	н/д	118.313	112.270	н/д	116.736	111.117	н/д	5.619	0.756	н/д	24	0
25.11.25	53.56	47.14	н/д	6.42	5.12	4.70	н/д	118.055	112.012	н/д	116.490	110.865	н/д	5.625	0.748	н/д	24	0
26.11.25	53.43	47.03	н/д	6.40	5.22	4.80	н/д	118.457	112.382	н/д	116.895	111.234	н/д	5.661	0.749	н/д	24	0
27.11.25	53.25	46.86	н/д	6.39	5.15	4.74	н/д	117.567	111.565	н/д	116.020	110.433	н/д	5.587	0.742	н/д	24	0
28.11.25	52.19	45.95	н/д	6.24	4.99	4.58	н/д	116.497	110.565	н/д	115.030	109.494	н/д	5.537	0.718	н/д	24	0
29.11.25	52.51	46.17	н/д	6.34	5.01	4.60	н/д	116.792	110.837	н/д	115.302	109.750	н/д	5.553	0.731	н/д	24	0
30.11.25	52.54	46.14	н/д	6.40	5.01	4.60	н/д	116.862	110.902	н/д	115.365	109.814	н/д	5.552	0.739	н/д	24	0
01.12.25	52.57	46.15	н/д	6.42	5.01	4.60	н/д	116.702	110.743	н/д	115.212	109.652	н/д	5.560	0.740	н/д	24	0
02.12.25	52.81	46.28	н/д	6.53	5.01	4.61	н/д	115.755	109.827	н/д	114.268	108.740	н/д	5.528	0.746	н/д	24	0
03.12.25	53.40	46.78	н/д	6.62	4.87	4.46	н/д	116.533	110.565	н/д	114.992	109.449	н/д	5.544	0.762	н/д	24	0
04.12.25	53.79	47.26	н/д	6.53	4.83	4.40	н/д	120.228	114.122	н/д	118.617	112.939	н/д	5.679	0.775	н/д	24	0
05.12.25	53.34	46.76	н/д	6.58	4.82	4.41	н/д	117.560	111.577	н/д	116.013	110.454	н/д	5.559	0.764	н/д	24	0
06.12.25	53.30	46.75	н/д	6.55	4.82	4.40	н/д	118.250	112.250	н/д	116.704	111.116	н/д	5.588	0.765	н/д	24	0
07.12.25	53.20	46.69	н/д	6.52	4.81	4.40	н/д	117.743	111.760	н/д	116.200	110.639	н/д	5.561	0.758	н/д	24	0
08.12.25	55.95	47.90	н/д	8.06	4.74	4.40	н/д	106.035	100.457	н/д	104.494	99.393	н/д	5.101	0.842	н/д	24	0
09.12.25	60.22	50.50	н/д	9.72	4.62	4.32	н/д	99.952	94.573	н/д	98.281	93.455	н/д	4.825	0.956	н/д	24	0
10.12.25	60.15	50.50	н/д	9.65	4.59	4.29	н/д	100.552	95.143	н/д	98.885	94.019	н/д	4.866	0.955	н/д	24	0
11.12.25	59.84	50.10	н/д	9.74	4.62	4.32	н/д	99.945	94.555	н/д	98.303	93.456	н/д	4.848	0.958	н/д	24	0
12.12.25	60.96	51.22	н/д	9.75	4.68	4.36	н/д	103.932	98.368	н/д	102.166	97.175	н/д	4.991	0.996	н/д	24	0
13.12.25	60.78	51.32	н/д	9.45	4.72	4.39	н/д	104.780	99.200	н/д	103.003	97.988	н/д	5.015	0.974	н/д	24	0
14.12.25	60.55	51.00	н/д	9.56	4.69	4.37	н/д	103.257	97.717	н/д	101.516	96.535	н/д	4.981	0.971	н/д	24	0
15.12.25	67.09	54.35	н/д	12.74	4.57	4.30	н/д	94.257	88.895	н/д	92.328	87.675	н/д	4.653	1.177	н/д	24	0
16.12.25	68.82	55.43	н/д	13.40	4.51	4.26	н/д	91.588	86.213	н/д	89.633	84.984	н/д	4.648	1.202	н/д	24	0
17.12.25	66.49	54.36	н/д	12.13	4.54	4.26	н/д	96.798	91.210	н/д	94.855	89.961	н/д	4.893	1.152	н/д	24	0
18.12.25	65.78	54.01	н/д	11.77	4.55	4.27	н/д	97.235	91.670	н/д	95.321	90.431	н/д	4.890	1.122	н/д	24	0
19.12.25	66.16	54.39	н/д	11.77	4.54	4.26	н/д	97.247	91.692	н/д	95.320	90.433	н/д	4.887	1.123	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	3321.097	3146.718	---	3271.447	3111.949	---	159.501	26.136	---	720	0
Среднее	56.78	48.79	---	7.98	4.83	4.46	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.11.25 24:00	6560.275	6265.180	0.000	6471.780	6195.128	0.000	276.651	33.680	0.000	1324	4
19.12.25 24:00	9881.375	9411.900	0.000	9743.230	9307.078	0.000	436.152	59.818	0.000	2044	4
Итого за период	3321.100	3146.720	0.000	3271.450	3111.950	0.000	---	26.138	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 7
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Вzlёт ТСРВ-024 Заводской номер: 801126
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	56.69	47.63	9.06	523.48	521.51	1.97	0.372	0.399	531.45	527.18	4.27	4.732	24.000
21.11.25	57.19	47.80	9.39	524.51	522.47	2.04	0.378	0.405	532.62	528.18	4.43	4.912	24.000
22.11.25	57.19	48.05	9.14	525.91	523.81	2.09	0.378	0.407	534.04	529.60	4.44	4.796	24.000
23.11.25	56.96	48.08	8.88	524.03	521.83	2.20	0.378	0.409	532.07	527.60	4.47	4.646	24.000
24.11.25	57.17	48.08	9.09	524.93	522.73	2.20	0.379	0.409	533.04	528.51	4.53	4.757	24.000
25.11.25	56.31	47.65	8.66	521.06	521.52	-0.46	0.375	0.401	528.89	527.20	1.69	4.505	24.000
26.11.25	54.39	46.03	8.36	515.63	607.71	-92.08	0.377	0.402	522.87	613.89	-91.02	4.302	24.000
27.11.25	54.39	46.01	8.38	514.09	546.35	-32.25	0.378	0.403	521.31	551.90	-30.59	4.293	23.983
28.11.25	53.60	45.31	8.29	511.48	526.65	-15.17	0.373	0.397	518.47	531.84	-13.37	4.232	24.000
29.11.25	53.89	45.49	8.40	512.13	513.15	-1.01	0.371	0.396	519.20	518.25	0.96	4.291	24.000
30.11.25	53.92	45.54	8.38	512.63	510.59	2.04	0.371	0.395	519.71	515.67	4.05	4.284	24.000
01.12.25	53.99	45.57	8.42	512.43	510.46	1.96	0.371	0.395	519.52	515.55	3.98	4.304	24.000
02.12.25	54.13	45.66	8.47	514.10	512.13	1.96	0.370	0.395	521.26	517.26	4.00	4.343	24.000
03.12.25	56.07	46.99	9.08	519.09	517.24	1.84	0.372	0.399	526.84	522.72	4.11	4.708	24.000
04.12.25	59.37	49.59	9.78	534.74	532.73	2.01	0.386	0.417	543.61	538.98	4.62	5.219	24.000
05.12.25	59.24	49.46	9.78	533.87	531.70	2.16	0.388	0.418	542.68	537.91	4.77	5.209	24.000
06.12.25	59.34	49.52	9.82	534.01	531.68	2.33	0.388	0.418	542.86	537.90	4.95	5.230	24.000
07.12.25	59.20	49.48	9.72	534.09	531.77	2.32	0.388	0.418	542.90	537.99	4.92	5.181	24.000
08.12.25	62.27	51.22	11.05	525.10	522.88	2.22	0.393	0.420	534.63	529.42	5.22	5.784	24.000
09.12.25	67.75	54.04	13.71	493.90	491.87	2.02	0.400	0.417	504.35	498.68	5.67	6.728	24.000
10.12.25	68.65	54.33	14.32	472.56	470.87	1.69	0.415	0.424	482.84	477.46	5.38	6.760	24.000
11.12.25	66.89	53.31	13.58	477.76	476.06	1.69	0.418	0.431	487.63	482.47	5.16	6.459	23.967
12.12.25	65.81	52.88	12.93	483.85	482.11	1.74	0.423	0.438	493.58	488.51	5.07	6.251	24.000
13.12.25	65.29	52.82	12.47	485.17	483.47	1.69	0.426	0.441	494.78	489.88	4.90	6.041	24.000
14.12.25	65.13	52.55	12.58	483.53	481.78	1.74	0.425	0.439	493.06	488.11	4.95	6.072	24.000
15.12.25	70.03	54.77	15.26	457.47	455.86	1.60	0.422	0.427	467.77	462.33	5.44	6.946	24.000
16.12.25	70.84	55.05	15.79	449.17	447.64	1.52	0.425	0.428	459.52	454.07	5.45	7.088	24.000
17.12.25	69.54	54.25	15.29	451.34	449.61	1.73	0.424	0.428	461.39	455.89	5.51	6.892	24.000
18.12.25	68.94	53.80	15.14	441.42	440.01	1.41	0.423	0.425	451.09	446.05	5.04	6.677	24.000
19.12.25	68.96	54.14	14.82	440.91	439.73	1.18	0.421	0.422	450.58	445.84	4.74	6.531	24.000
Итого	---	---	---	15054.41	15147.94	-93.53	---	---	15314.58	15326.85	-12.26	162.171	719.950
Среднее	60.77	49.84	10.93	---	---	---	0.394	0.414	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 8
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 900470
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	55.45	46.90	8.55	467.88	467.88	0.00	0.388	0.182	473.77	473.80	-0.03	4.015	24.000
21.11.25	56.67	47.75	8.92	471.01	471.01	0	0.397	0.182	477.17	477.20	-0.03	4.215	24.000
22.11.25	56.87	47.86	9.01	471.15	471.15	0	0.398	0.181	477.35	477.35	0.00	4.256	24.000
23.11.25	56.69	47.91	8.78	471.13	471.13	0.00	0.399	0.180	477.32	477.32	0.00	4.153	24.000
24.11.25	56.46	47.78	8.68	471.24	471.22	0.02	0.399	0.184	477.39	477.36	0.03	4.105	24.000
25.11.25	56.78	48.09	8.69	471.47	471.47	0	0.400	0.183	477.70	477.70	0.00	4.112	24.000
26.11.25	54.06	46.13	7.93	464.67	464.67	0	0.394	0.182	470.28	470.28	0.00	3.701	24.000
27.11.25	54.21	46.10	8.11	464.35	464.35	0	0.393	0.180	469.96	469.99	-0.03	3.783	24.000
28.11.25	53.37	45.38	7.99	461.87	461.87	0	0.386	0.178	467.30	467.30	0.00	3.704	24.000
29.11.25	53.31	45.22	8.09	461.95	461.95	0.00	0.386	0.177	467.36	467.36	0.00	3.749	24.000
30.11.25	53.48	45.35	8.13	462.14	462.14	0	0.385	0.179	467.58	467.58	0.00	3.770	24.000
01.12.25	53.51	45.43	8.08	461.98	461.98	0	0.386	0.180	467.38	467.49	-0.11	3.745	24.000
02.12.25	53.69	45.50	8.19	462.66	462.66	0	0.386	0.180	468.13	468.16	-0.03	3.799	24.000
03.12.25	53.79	45.47	8.32	463.58	463.58	0	0.386	0.180	469.04	469.15	-0.11	3.870	24.000
04.12.25	58.72	49.18	9.54	480.68	480.68	0	0.406	0.179	487.27	487.49	-0.23	4.603	24.000
05.12.25	58.85	49.30	9.55	481.14	481.14	0	0.414	0.171	487.83	487.92	-0.09	4.613	24.000
06.12.25	58.87	49.38	9.49	481.24	481.24	0.00	0.413	0.183	487.86	488.13	-0.27	4.584	24.000
07.12.25	58.91	49.40	9.51	481.26	481.26	0	0.413	0.184	487.93	488.11	-0.18	4.592	24.000
08.12.25	59.53	49.65	9.88	477.62	477.62	0.00	0.414	0.185	484.30	484.56	-0.26	4.728	24.000
09.12.25	65.56	53.23	12.33	465.25	465.25	0	0.415	0.187	472.95	473.13	-0.18	5.733	24.000
10.12.25	68.71	54.78	13.93	436.59	436.59	0.00	0.414	0.184	444.46	444.48	-0.03	6.100	24.000
11.12.25	67.26	53.73	13.53	435.79	435.79	0.00	0.424	0.181	443.32	443.38	-0.06	5.911	24.000
12.12.25	65.47	52.72	12.75	443.32	443.32	0	0.428	0.180	450.65	450.71	-0.06	5.668	24.000
13.12.25	65.36	52.88	12.48	444.63	444.63	0	0.436	0.185	451.97	452.06	-0.08	5.566	24.000
14.12.25	64.12	52.15	11.97	444.65	444.65	0	0.435	0.190	451.79	451.81	-0.03	5.335	24.000
15.12.25	67.28	53.69	13.59	435.25	435.26	-0.01	0.429	0.190	442.73	442.86	-0.13	5.904	23.983
16.12.25	70.88	55.58	15.30	416.14	416.14	0	0.420	0.190	423.99	424.01	-0.02	6.380	24.000
17.12.25	69.74	54.89	14.85	421.51	421.51	0.00	0.424	0.185	429.20	429.30	-0.10	6.273	24.000
18.12.25	68.84	54.15	14.69	413.08	413.00	0.07	0.418	0.227	420.50	420.38	0.12	6.084	24.000
19.12.25	68.47	54.11	14.36	414.04	413.57	0.47	0.419	0.409	421.50	420.80	0.70	5.965	24.000
Итого	---	---	---	13699.28	13698.72	0.56	---	---	13895.98	13897.15	-1.18	143.018	719.983
Среднее	60.16	49.66	10.51	---	---	---	0.407	0.191	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 10
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 20127892

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0х21ДЗ

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.11.25	53.38	43.25	н/д	10.13	4.87	4.66	н/д	428.920	429.710	н/д	424.640	424.640	н/д	0.000	4.300	н/д	24	0
21.11.25	52.73	42.72	н/д	10.02	4.85	4.63	н/д	427.420	428.310	н/д	423.328	423.328	н/д	0.000	4.240	н/д	24	0
22.11.25	52.68	42.70	н/д	9.98	4.91	4.69	н/д	427.030	428.080	н/д	423.031	423.031	н/д	0.000	4.220	н/д	24	0
23.11.25	52.71	42.85	н/д	9.86	4.98	4.75	н/д	425.820	427.080	н/д	421.937	421.937	н/д	0.000	4.160	н/д	24	0
24.11.25	51.07	41.85	н/д	9.22	4.88	4.64	н/д	421.690	423.070	н/д	418.150	418.150	н/д	0.000	3.853	н/д	24	0
25.11.25	49.14	40.47	н/д	8.67	4.80	4.53	н/д	416.550	418.090	н/д	413.446	413.446	н/д	0.000	3.582	н/д	24	0
26.11.25	49.75	40.72	н/д	9.03	4.84	4.58	н/д	417.280	418.800	н/д	414.086	414.086	н/д	0.000	3.737	н/д	24	0
27.11.25	50.63	41.33	н/д	9.30	4.88	4.62	н/д	419.050	420.410	н/д	415.633	415.633	н/д	0.000	3.865	н/д	24	0
28.11.25	50.90	41.37	н/д	9.52	4.85	4.60	н/д	419.690	421.040	н/д	416.211	416.211	н/д	0.000	3.962	н/д	24	0
29.11.25	50.79	41.28	н/д	9.51	4.85	4.60	н/д	419.140	420.490	н/д	415.700	415.700	н/д	0.000	3.952	н/д	24	0
30.11.25	50.79	41.33	н/д	9.45	4.87	4.61	н/д	419.710	421.070	н/д	416.254	416.254	н/д	0.000	3.935	н/д	24	0
01.12.25	50.35	41.05	н/д	9.30	4.84	4.58	н/д	418.280	419.660	н/д	414.924	414.924	н/д	0.000	3.857	н/д	24	0
02.12.25	50.16	41.00	н/д	9.17	4.83	4.57	н/д	421.510	419.140	н/д	417.579	414.967	н/д	2.612	3.827	н/д	24	0
03.12.25	52.21	42.15	н/д	10.07	4.92	4.70	н/д	427.080	427.120	н/д	422.678	422.678	н/д	0.000	4.254	н/д	24	0
04.12.25	52.91	42.66	н/д	10.25	4.97	4.76	н/д	429.020	429.840	н/д	424.870	424.870	н/д	0.000	4.354	н/д	24	0
05.12.25	52.19	42.20	н/д	9.98	4.95	4.74	н/д	428.880	429.980	н/д	424.995	424.995	н/д	0.000	4.242	н/д	24	0
06.12.25	52.22	42.24	н/д	9.98	4.97	4.76	н/д	429.280	430.510	н/д	425.452	425.452	н/д	0.000	4.246	н/д	24	0
07.12.25	51.87	42.02	н/д	9.85	4.96	4.74	н/д	427.310	428.600	н/д	423.585	423.585	н/д	0.000	4.173	н/д	24	0
08.12.25	54.53	44.17	н/д	10.36	4.92	4.64	н/д	468.930	470.050	н/д	464.167	464.167	н/д	0.000	4.810	н/д	24	0
09.12.25	59.95	48.00	н/д	11.95	5.06	4.72	н/д	497.020	497.380	н/д	490.450	490.426	н/д	0.024	5.863	н/д	24	0
10.12.25	61.88	49.15	н/д	12.73	5.36	5.00	н/д	492.670	492.850	н/д	485.704	485.704	н/д	0.000	6.185	н/д	24	0
11.12.25	63.59	50.34	н/д	13.24	5.42	5.06	н/д	492.920	492.520	н/д	485.277	485.277	н/д	0.000	6.430	н/д	24	0
12.12.25	63.98	50.70	н/д	13.28	5.45	5.09	н/д	493.800	493.740	н/д	486.237	486.237	н/д	0.000	6.462	н/д	24	0
13.12.25	63.71	50.78	н/д	12.93	5.43	5.07	н/д	493.470	493.850	н/д	486.146	486.146	н/д	0.000	6.291	н/д	24	0
14.12.25	62.90	50.21	н/д	12.70	5.33	4.96	н/д	492.010	492.490	н/д	484.926	484.926	н/д	0.000	6.160	н/д	24	0
15.12.25	65.99	51.76	н/д	14.23	5.30	4.90	н/д	484.740	484.790	н/д	476.980	476.980	н/д	0.000	6.792	н/д	24	0
16.12.25	65.91	51.76	н/д	14.15	5.32	4.92	н/д	486.490	486.480	н/д	478.671	478.671	н/д	0.000	6.776	н/д	24	0
17.12.25	63.19	50.15	н/д	13.04	5.33	4.98	н/д	495.480	495.920	н/д	488.302	488.302	н/д	0.000	6.373	н/д	24	0
18.12.25	63.79	50.46	н/д	13.32	5.35	4.99	н/д	493.110	493.460	н/д	485.804	485.804	н/д	0.000	6.476	н/д	24	0
19.12.25	65.73	51.80	н/д	13.93	5.39	5.00	н/д	488.140	488.280	н/д	480.394	480.394	н/д	0.000	6.694	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	13502.440	13522.810	---	13349.557	13346.921	---	2.636	148.071	---	720	0
Среднее	56.46	45.37	---	11.09	5.06	4.77	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.11.25 24:00	15520.990	15553.930	0.000	15364.133	15339.135	0.000	24.999	168.416	0.000	1389	691
19.12.25 24:00	29023.430	29076.740	0.000	28713.693	28686.058	0.000	27.635	316.485	0.000	2109	691
Итого за период	13502.440	13522.810	0.000	13349.560	13346.923	0.000	---	148.069	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 10а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ391

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.45	52.21	217.25	45.50	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.46	52.13	216.75	45.38	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.45	51.49	215.31	44.76	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.43	51.46	215.74	44.83	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.41	51.48	215.50	44.91	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.30	49.65	210.85	43.51	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.23	48.01	212.97	42.23	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.31	48.75	235.11	43.17	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.34	49.50	236.12	43.79	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.37	49.78	236.82	43.99	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.36	49.65	236.65	43.89	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.35	49.62	236.77	43.90	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.32	49.19	235.82	43.56	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.32	49.06	224.80	43.16	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.43	51.08	212.02	44.35	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.45	51.66	211.23	44.77	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.41	50.96	208.41	44.17	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.42	51.01	208.63	44.20	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.41	50.62	219.25	44.17	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.61	53.34	223.31	46.10	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	1.92	58.65	213.58	49.64	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.02	60.52	208.97	50.83	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.09	62.00	208.76	51.95	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.10	62.46	210.08	52.45	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.04	62.08	209.96	52.37	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	2.01	61.40	208.63	51.76	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	2.17	64.47	187.78	52.85	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	2.15	64.06	189.22	52.62	0.00	23.98	24.00	0.00	0.00
18.12.25	2.06	61.62	199.80	51.28	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.08	62.31	195.87	51.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	48.47	---	6461.96	---	0.00	719.98	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	54.341	---	46.725	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	5027.68	0.00
19.12.25 24:00	5076.80	0.00
Итого за период	49.12	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 12/2
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA774

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.35	53.23	153.98	44.42	156.02	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.36	53.16	153.91	44.33	155.82	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.34	52.52	152.08	43.66	154.12	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.33	52.45	151.49	43.63	154.22	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.30	52.50	150.61	43.83	153.38	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.21	50.90	144.86	42.53	147.46	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.12	48.89	138.69	40.81	141.30	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.18	49.47	141.56	41.16	144.60	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.22	50.41	143.84	41.90	146.96	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.24	50.65	144.49	42.05	147.60	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.24	50.56	144.36	41.97	147.42	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.23	50.57	144.36	42.04	147.47	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.21	50.14	142.98	41.68	145.84	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.22	49.92	143.50	41.43	145.69	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.34	51.95	152.24	43.10	154.40	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.39	52.69	154.91	43.72	157.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.35	51.96	152.31	43.09	154.23	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.34	51.99	152.39	43.16	154.24	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.32	51.65	151.42	42.92	153.31	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.46	54.06	145.31	43.94	146.65	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	1.76	59.60	136.61	46.54	137.38	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	1.85	61.52	132.38	47.48	133.59	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	1.92	63.29	130.30	48.56	132.53	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	1.92	63.66	132.38	49.14	134.55	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	1.86	63.44	132.39	49.37	134.49	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	1.80	62.61	130.07	48.75	132.29	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	1.94	65.60	115.99	48.70	118.02	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	1.98	65.65	118.56	48.78	119.96	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	1.91	62.90	134.69	48.69	136.72	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	1.90	63.46	130.12	48.78	132.52	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	44.59	---	4252.78	---	4319.78	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	55.380	---	44.672	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	3815.01	0.00
19.12.25 24:00	3860.14	0.00
Итого за период	45.13	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 13
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00182302

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x093B

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	53.18	46.47	6.71	219.860	219.860	216.960	217.660	-0.700	6.90	6.70	1.4570	0.0	24.0
21.11.25	52.54	45.85	6.69	217.780	217.780	214.990	215.620	-0.630	6.90	6.70	1.4340	0.0	24.0
22.11.25	52.49	45.85	6.64	217.780	217.780	215.000	215.650	-0.650	6.90	6.70	1.4250	0.0	24.0
23.11.25	52.52	45.96	6.56	216.840	216.840	214.080	214.690	-0.610	6.90	6.70	1.4000	0.0	24.0
24.11.25	50.95	44.60	6.35	208.160	208.160	205.640	206.220	-0.580	6.90	6.70	1.3040	0.0	24.0
25.11.25	48.98	42.90	6.08	200.230	200.230	197.960	198.450	-0.490	6.90	6.70	1.2010	0.0	24.0
26.11.25	49.58	43.35	6.23	204.450	204.450	202.130	202.630	-0.500	6.90	6.70	1.2550	0.0	24.0
27.11.25	50.44	44.05	6.39	207.350	207.350	204.900	205.430	-0.530	6.90	6.70	1.3030	0.0	24.0
28.11.25	50.69	44.22	6.47	208.400	208.400	205.960	206.480	-0.520	6.90	6.70	1.3320	0.0	24.0
29.11.25	50.60	44.14	6.46	208.020	208.020	205.540	206.100	-0.560	6.90	6.70	1.3250	0.0	24.0
30.11.25	50.59	44.13	6.46	208.190	208.190	205.700	206.270	-0.570	6.90	6.70	1.3260	0.0	24.0
01.12.25	50.15	43.77	6.38	205.930	205.930	203.480	204.080	-0.600	6.90	6.70	1.2990	0.0	24.0
02.12.25	49.97	43.58	6.39	205.990	205.990	203.590	204.090	-0.500	6.90	6.70	1.2990	0.0	24.0
03.12.25	52.05	45.41	6.64	217.950	217.950	215.180	215.880	-0.700	6.90	6.70	1.4270	0.0	24.0
04.12.25	52.73	46.04	6.69	221.310	221.310	218.440	219.100	-0.660	6.90	6.70	1.4610	0.0	24.0
05.12.25	52.00	45.34	6.66	217.200	217.200	214.490	215.040	-0.550	6.90	6.70	1.4290	0.0	24.0
06.12.25	52.04	45.35	6.69	217.480	217.480	214.780	215.320	-0.540	6.90	6.70	1.4350	0.0	24.0
07.12.25	51.68	45.09	6.59	216.000	216.000	213.270	213.960	-0.690	6.90	6.70	1.4040	0.0	24.0
08.12.25	54.12	46.46	7.66	207.560	207.560	204.740	205.450	-0.710	6.90	6.70	1.5660	0.0	24.0
09.12.25	59.74	49.98	9.76	195.420	195.420	192.220	193.130	-0.910	6.90	6.70	1.8740	0.0	24.0
10.12.25	61.62	51.12	10.50	190.970	190.970	187.650	188.620	-0.970	6.90	6.70	1.9680	0.0	24.0
11.12.25	63.32	52.36	10.96	190.240	190.240	186.770	187.840	-1.070	6.90	6.70	2.0440	0.0	24.0
12.12.25	63.71	52.85	10.86	193.040	193.040	189.450	190.520	-1.070	6.90	6.70	2.0550	0.0	24.0
13.12.25	63.44	52.84	10.60	192.910	192.910	189.410	190.380	-0.970	6.90	6.70	2.0070	0.0	24.0
14.12.25	62.63	52.14	10.49	189.890	189.890	186.510	187.500	-0.990	6.90	6.70	1.9530	0.0	24.0
15.12.25	65.57	52.97	12.60	169.450	169.450	166.160	167.230	-1.070	6.90	6.70	2.0900	0.0	24.0
16.12.25	65.46	53.05	12.41	173.830	173.830	170.450	171.560	-1.110	6.90	6.70	2.1130	0.0	24.0
17.12.25	62.92	52.34	10.58	195.910	195.910	192.350	193.450	-1.100	6.90	6.70	2.0330	0.0	24.0
18.12.25	63.48	52.49	10.99	189.590	189.590	186.070	187.200	-1.130	6.90	6.70	2.0440	0.0	24.0
19.12.25	65.43	53.51	11.92	178.860	178.860	175.410	176.450	-1.040	6.90	6.70	2.0880	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6086.5	6086.5	5999.28	6022.00	-22.720	---	---	48.3510	0.0	720.0
Среднее	55.82	47.60	8.21	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	50269.609	51958.069	49612.180	51450.680	355.8180	-1838.500	2463.0	9256.0
19.12.25 24:00	56148.009	57836.469	55405.759	57266.409	402.8430	-1860.650	2463.0	9952.0
Итого за период	5878.400	5878.399	5793.578	5815.728	47.0250	---	0.0	696.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 13а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00166313

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0хАСОС

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	53.05	45.84	7.21	217.850	219.100	215.000	216.930	-1.930	5.77	5.38	1.5500	0.0	24.0
21.11.25	52.41	45.22	7.19	215.740	216.990	213.020	214.850	-1.830	5.74	5.36	1.5310	0.0	24.0
22.11.25	52.35	45.23	7.12	215.860	217.060	213.110	214.950	-1.840	5.80	5.42	1.5150	0.0	24.0
23.11.25	52.38	45.33	7.05	214.920	216.080	212.180	213.950	-1.770	5.86	5.49	1.4970	0.0	24.0
24.11.25	50.81	44.05	6.76	206.390	207.410	203.910	205.520	-1.610	5.74	5.40	1.3770	0.0	24.0
25.11.25	48.85	42.35	6.50	198.670	199.570	196.410	197.870	-1.460	5.63	5.32	1.2750	0.0	24.0
26.11.25	49.44	42.77	6.67	202.870	203.820	200.560	202.010	-1.450	5.68	5.36	1.3370	0.0	24.0
27.11.25	50.29	43.47	6.82	205.670	206.670	203.230	204.790	-1.560	5.73	5.39	1.3880	0.0	24.0
28.11.25	50.55	43.62	6.93	206.740	207.720	204.300	205.800	-1.500	5.71	5.37	1.4160	0.0	24.0
29.11.25	50.45	43.52	6.93	206.360	207.330	203.900	205.450	-1.550	5.71	5.37	1.4110	0.0	24.0
30.11.25	50.45	43.53	6.92	206.560	207.530	204.070	205.640	-1.570	5.72	5.38	1.4070	0.0	24.0
01.12.25	50.01	43.16	6.85	204.380	205.310	201.940	203.520	-1.580	5.68	5.35	1.3840	0.0	24.0
02.12.25	49.83	42.96	6.87	204.470	205.400	202.070	203.640	-1.570	5.68	5.35	1.3880	0.0	24.0
03.12.25	51.91	44.82	7.09	216.210	217.330	213.470	215.260	-1.790	5.81	5.43	1.5130	0.0	24.0
04.12.25	52.59	45.41	7.18	219.540	220.690	216.710	218.540	-1.830	5.87	5.47	1.5530	0.0	24.0
05.12.25	51.86	44.76	7.10	215.520	216.600	212.830	214.600	-1.770	5.85	5.47	1.5080	0.0	24.0
06.12.25	51.89	44.78	7.11	215.770	216.840	213.070	214.780	-1.710	5.86	5.48	1.5140	0.0	24.0
07.12.25	51.53	44.46	7.07	214.330	215.380	211.660	213.370	-1.710	5.85	5.48	1.4970	0.0	24.0
08.12.25	53.97	45.77	8.20	206.000	206.770	203.190	204.720	-1.530	5.76	5.42	1.6640	0.0	24.0
09.12.25	59.53	49.18	10.35	194.190	194.420	191.000	192.210	-1.210	5.84	5.56	1.9760	0.0	24.0
10.12.25	61.40	50.24	11.16	189.740	189.780	186.460	187.560	-1.100	6.12	5.85	2.0800	0.0	24.0
11.12.25	63.07	51.37	11.70	188.870	188.830	185.470	186.450	-0.980	6.17	5.91	2.1670	0.0	24.0
12.12.25	63.48	51.90	11.58	191.630	191.650	188.110	189.250	-1.140	6.20	5.93	2.1760	0.0	24.0
13.12.25	63.21	51.92	11.29	191.430	191.480	187.940	189.100	-1.160	6.18	5.92	2.1190	0.0	24.0
14.12.25	62.41	51.24	11.17	188.470	188.540	185.100	186.220	-1.120	6.08	5.82	2.0650	0.0	24.0
15.12.25	65.30	51.91	13.39	168.350	167.850	165.090	165.760	-0.670	5.99	5.82	2.2080	0.0	24.0
16.12.25	65.17	51.98	13.19	172.780	172.380	169.480	170.230	-0.750	6.02	5.83	2.2330	0.0	24.0
17.12.25	62.70	51.35	11.35	194.470	194.700	190.960	192.300	-1.340	6.10	5.82	2.1660	0.0	24.0
18.12.25	63.25	51.48	11.77	188.170	188.190	184.730	185.850	-1.120	6.11	5.85	2.1750	0.0	24.0
19.12.25	65.17	52.45	12.72	177.640	177.400	174.220	175.160	-0.940	6.10	5.89	2.2140	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6039.5	6058.8	5953.19	5996.28	-43.090	---	---	51.3040	0.0	720.0
Среднее	55.64	46.86	8.77	---	---	---	---	---	5.88	5.56	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	75252.229	76004.190	74245.280	75187.260	419.3250	-941.980	2229.0	9467.0
19.12.25 24:00	81514.710	82287.290	80418.300	81405.519	472.2630	-987.220	2229.0	10211.0
Итого за период	6262.481	6283.099	6173.020	6218.259	52.9380	---	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 16а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00178920

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0х764А

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	53.40	46.48	6.92	239.980	238.580	236.750	236.190	0.560	2.01	9.31	1.6000	0.0	24.0
21.11.25	52.74	45.79	6.95	237.640	236.270	234.490	234.030	0.460	2.01	9.34	1.5950	0.0	24.0
22.11.25	52.71	45.86	6.85	237.850	236.420	234.720	234.090	0.630	2.01	9.41	1.5710	0.0	24.0
23.11.25	52.73	46.03	6.70	236.870	235.410	233.770	233.080	0.690	2.01	9.40	1.5290	0.0	24.0
24.11.25	51.07	44.61	6.46	227.090	225.920	224.290	223.840	0.450	2.01	9.12	1.4140	0.0	24.0
25.11.25	49.18	42.97	6.21	218.960	217.790	216.410	215.960	0.450	2.01	9.16	1.3110	0.0	24.0
26.11.25	49.82	43.37	6.45	223.930	222.460	221.290	220.570	0.720	2.01	9.46	1.3900	0.0	24.0
27.11.25	50.64	44.06	6.58	226.460	225.310	223.740	223.320	0.420	2.01	9.18	1.4370	0.0	24.0
28.11.25	50.92	44.21	6.71	227.790	226.470	224.940	224.390	0.550	2.01	8.98	1.4720	0.0	24.0
29.11.25	50.80	44.12	6.68	227.460	226.080	224.680	224.070	0.610	2.01	9.10	1.4690	0.0	24.0
30.11.25	50.79	44.16	6.63	227.460	226.260	224.710	224.230	0.480	2.01	9.26	1.4540	0.0	24.0
01.12.25	50.34	43.75	6.59	225.230	223.810	222.510	221.810	0.700	2.01	8.04	1.4360	0.0	24.0
02.12.25	50.17	43.38	6.79	216.290	215.040	213.730	213.200	0.530	2.01	8.28	1.4200	0.0	24.0
03.12.25	52.29	44.70	7.59	210.050	208.800	207.330	206.840	0.490	2.01	8.42	1.5420	0.0	24.0
04.12.25	52.92	45.29	7.63	213.370	211.800	210.550	209.810	0.740	2.01	8.77	1.5760	0.0	24.0
05.12.25	52.19	44.64	7.55	209.280	208.000	206.590	206.080	0.510	2.01	8.91	1.5260	0.0	24.0
06.12.25	52.23	44.68	7.55	209.420	208.200	206.760	206.280	0.480	2.01	8.80	1.5290	0.0	24.0
07.12.25	51.85	44.40	7.45	208.240	206.860	205.570	204.970	0.600	2.01	8.57	1.5010	0.0	24.0
08.12.25	54.44	45.69	8.75	200.000	198.700	197.200	196.780	0.420	2.01	8.25	1.6950	0.0	24.0
09.12.25	60.09	49.00	11.09	188.890	187.240	185.720	185.180	0.540	2.01	8.30	2.0320	0.0	24.0
10.12.25	62.08	50.72	11.36	197.690	195.980	194.170	193.620	0.550	2.01	8.35	2.1800	0.0	24.0
11.12.25	63.64	52.38	11.26	207.700	206.030	203.850	203.390	0.460	2.01	8.39	2.2670	0.0	24.0
12.12.25	64.07	52.99	11.08	210.570	208.920	206.580	206.260	0.320	2.01	8.76	2.2600	0.0	24.0
13.12.25	63.71	52.96	10.75	210.660	208.830	206.730	206.080	0.650	2.01	9.00	2.1910	0.0	24.0
14.12.25	62.55	51.95	10.60	207.420	205.640	203.660	203.070	0.590	2.01	8.48	2.1290	0.0	24.0
15.12.25	65.33	52.53	12.80	185.200	183.440	181.600	181.110	0.490	2.01	8.40	2.2990	0.0	24.0
16.12.25	65.40	52.81	12.59	190.490	188.930	186.760	186.510	0.250	2.01	7.89	2.3280	0.0	24.0
17.12.25	63.06	52.21	10.85	214.020	212.200	210.120	209.560	0.560	2.01	7.82	2.2510	0.0	24.0
18.12.25	63.75	52.49	11.26	206.860	205.120	203.040	202.520	0.520	2.01	8.15	2.2570	0.0	24.0
19.12.25	65.73	53.59	12.14	195.510	193.870	191.640	191.330	0.310	2.01	8.36	2.3000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6438.3	6394.3	6343.90	6328.17	15.730	---	---	52.9610	0.0	720.0
Среднее	56.02	47.39	8.62	---	---	---	---	---	2.01	8.72	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	138744.969	137574.030	136722.720	136022.209	837.5030	700.510	523.0	19813.0
19.12.25 24:00	145183.350	143968.410	143066.620	142350.380	890.4640	716.240	523.0	20533.0
Итого за период	6438.380	6394.380	6343.899	6328.171	52.9610	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 166
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00182774

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xD783

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	53.34	45.54	7.80	205.840	206.500	203.100	204.510	-1.410	5.82	6.70	1.5750	0.0	24.0
21.11.25	52.69	44.89	7.80	203.840	204.500	201.180	202.570	-1.390	6.32	6.70	1.5610	0.0	24.0
22.11.25	52.65	44.90	7.75	203.990	204.610	201.310	202.720	-1.410	3.51	6.70	1.5440	0.0	24.0
23.11.25	52.68	45.07	7.61	203.040	203.670	200.420	201.750	-1.330	5.80	6.70	1.5150	0.0	24.0
24.11.25	51.08	43.74	7.34	195.120	195.710	192.750	193.950	-1.200	6.90	6.70	1.4140	0.0	24.0
25.11.25	49.12	42.10	7.02	187.700	188.410	185.600	186.850	-1.250	6.90	6.70	1.3030	0.0	24.0
26.11.25	49.72	42.46	7.26	191.630	192.290	189.400	190.670	-1.270	6.68	6.70	1.3700	0.0	24.0
27.11.25	50.58	43.14	7.44	194.320	194.940	191.970	193.260	-1.290	6.90	6.70	1.4250	0.0	24.0
28.11.25	50.84	43.28	7.56	195.290	195.930	192.900	194.250	-1.350	6.66	6.70	1.4580	0.0	24.0
29.11.25	50.74	43.23	7.51	195.010	195.640	192.650	193.960	-1.310	6.19	6.70	1.4420	0.0	24.0
30.11.25	50.73	43.26	7.47	195.170	195.760	192.850	194.080	-1.230	6.90	6.70	1.4410	0.0	24.0
01.12.25	50.27	43.14	7.13	203.050	203.730	200.650	201.970	-1.320	5.62	6.70	1.4210	0.0	24.0
02.12.25	50.11	43.25	6.86	214.390	215.130	211.830	213.290	-1.460	3.68	6.70	1.4360	0.0	24.0
03.12.25	52.20	44.57	7.63	208.260	208.890	205.550	206.910	-1.360	1.70	6.70	1.5440	0.0	24.0
04.12.25	52.88	45.20	7.68	211.430	212.010	208.650	210.010	-1.360	4.56	6.70	1.5900	0.0	24.0
05.12.25	52.14	44.56	7.58	207.510	208.140	204.870	206.220	-1.350	5.92	6.70	1.5500	0.0	24.0
06.12.25	52.18	44.55	7.63	207.790	208.420	205.150	206.500	-1.350	5.68	6.70	1.5600	0.0	24.0
07.12.25	51.82	44.26	7.56	206.440	207.030	203.840	205.120	-1.280	2.84	6.70	1.5230	0.0	24.0
08.12.25	54.31	45.48	8.83	198.650	199.070	195.890	197.150	-1.260	2.36	6.70	1.7090	0.0	24.0
09.12.25	59.98	48.75	11.23	187.470	187.530	184.350	185.460	-1.110	6.29	6.70	2.0670	0.0	24.0
10.12.25	61.98	50.53	11.45	196.510	196.540	193.080	194.170	-1.090	7.67	6.70	2.2110	0.0	24.0
11.12.25	63.60	52.22	11.38	207.350	207.350	203.530	204.710	-1.180	7.92	6.70	2.3160	0.0	24.0
12.12.25	64.00	52.82	11.18	210.240	210.310	206.350	207.590	-1.240	7.54	6.70	2.3050	0.0	24.0
13.12.25	63.72	52.87	10.85	210.030	210.130	206.120	207.360	-1.240	7.64	6.70	2.2370	0.0	24.0
14.12.25	62.91	52.07	10.84	206.930	207.040	203.180	204.430	-1.250	6.38	6.70	2.1990	0.0	24.0
15.12.25	65.92	52.83	13.09	185.270	185.070	181.580	182.710	-1.130	3.16	6.70	2.3610	0.0	24.0
16.12.25	65.76	52.86	12.90	189.710	189.590	185.970	187.120	-1.150	3.51	6.70	2.3840	0.0	24.0
17.12.25	63.18	52.16	11.02	213.560	213.670	209.680	211.030	-1.350	3.57	6.70	2.2940	0.0	24.0
18.12.25	63.77	52.41	11.36	206.710	206.790	202.890	204.190	-1.300	2.15	6.70	2.2840	0.0	24.0
19.12.25	65.76	53.52	12.24	195.000	194.990	191.130	192.360	-1.230	3.11	6.70	2.3220	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6037.2	6049.3	5948.42	5986.87	-38.450	---	---	53.3610	0.0	720.0
Среднее	56.02	46.98	9.03	---	---	---	---	---	5.33	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	78530.520	78879.800	77464.089	78024.749	455.5410	-560.660	2116.0	9538.0
19.12.25 24:00	84567.769	84929.189	83412.509	84011.620	508.9020	-599.110	2116.0	10258.0
Итого за период	6037.248	6049.388	5948.419	5986.870	53.3610	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 19
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ704

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	3.98	52.60	444.05	43.61	446.23	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	3.99	52.51	442.30	43.47	444.61	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	3.95	51.87	438.06	42.82	440.12	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	3.91	51.82	438.25	42.88	440.30	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	3.84	51.85	436.67	43.05	437.82	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	3.54	50.11	419.18	41.68	420.96	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	3.28	48.29	403.57	40.17	405.71	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	3.45	48.94	412.06	40.56	414.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	3.59	49.78	417.65	41.18	419.55	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	3.69	50.06	419.76	41.26	421.72	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	3.67	49.95	419.02	41.18	421.21	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	3.63	49.93	419.44	41.26	421.30	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	3.56	49.49	415.01	40.90	416.91	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	3.57	49.33	415.32	40.72	417.25	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	3.94	51.38	439.02	42.40	441.07	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	4.01	52.04	445.56	43.01	447.49	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	3.90	51.33	437.34	42.38	439.31	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	3.92	51.37	437.83	42.39	439.80	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	3.86	50.99	434.96	42.09	437.04	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	4.31	53.61	417.84	43.23	419.94	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	5.16	59.14	393.21	45.89	394.73	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	5.43	61.06	385.12	46.92	386.82	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	5.62	62.68	384.76	48.04	386.27	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	5.65	63.09	390.79	48.61	391.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	5.44	62.78	389.79	48.80	392.73	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	5.32	62.01	384.34	48.14	385.49	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	5.72	65.20	343.41	48.35	343.88	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	5.77	64.97	351.88	48.38	353.03	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	5.62	62.28	396.01	48.06	397.90	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	5.60	62.93	383.68	48.24	384.74	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	130.92	---	12355.88	---	12408.93	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	54.780	---	43.989	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	3930.79	0.00
19.12.25 24:00	4063.33	0.00
Итого за период	132.54	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 1
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060280
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	7.5	180	10	---
2	80	8	192	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
20.11.25	2.597	487.79	488.82	-1.0	53.312	47.996	0.5	0.5	24.00
21.11.25	2.560	481.67	482.69	-1.0	52.653	47.346	0.5	0.5	24.00
22.11.25	2.534	482.10	483.14	-1.0	52.631	47.383	0.5	0.5	24.00
23.11.25	2.464	479.23	480.31	-1.1	52.647	47.512	0.5	0.5	24.00
24.11.25	2.267	457.01	458.07	-1.1	50.906	45.953	0.5	0.5	24.00
25.11.25	2.120	440.12	441.18	-1.1	49.101	44.289	0.5	0.5	24.00
26.11.25	2.247	450.88	451.95	-1.1	49.782	44.804	0.5	0.5	24.00
27.11.25	2.324	457.06	458.14	-1.1	50.551	45.472	0.5	0.5	24.00
28.11.25	2.379	459.50	460.60	-1.1	50.844	45.674	0.5	0.5	24.00
29.11.25	2.372	458.68	459.78	-1.1	50.715	45.551	0.5	0.5	24.00
30.11.25	2.347	458.61	459.72	-1.1	50.687	45.576	0.5	0.5	24.00
01.12.25	2.290	453.27	454.39	-1.1	50.238	45.191	0.5	0.5	24.00
02.12.25	2.239	404.61	405.69	-1.1	50.083	44.552	0.5	0.5	24.00
03.12.25	2.396	347.30	348.39	-1.1	52.223	45.326	0.5	0.5	24.00
04.12.25	2.431	352.53	353.62	-1.1	52.815	45.922	0.5	0.5	24.00
05.12.25	2.373	346.11	346.70	-0.6	52.083	45.227	0.5	0.5	24.00
06.12.25	2.400	346.28	347.14	-0.9	52.132	45.202	0.5	0.5	24.00
07.12.25	2.366	343.65	344.63	-1.0	51.722	44.838	0.5	0.5	24.00
08.12.25	2.696	327.32	328.39	-1.1	54.429	46.195	0.5	0.5	24.00
09.12.25	3.303	351.37	352.47	-1.1	60.436	51.042	0.5	0.5	24.00
10.12.25	3.550	399.59	400.59	-1.0	62.039	53.161	0.5	0.5	24.00
11.12.25	3.662	399.05	400.06	-1.0	63.592	54.423	0.5	0.5	24.00
12.12.25	3.685	405.66	406.63	-1.0	64.055	54.980	0.6	0.5	24.00
13.12.25	3.532	404.72	405.65	-0.9	63.673	54.955	0.6	0.5	24.00
14.12.25	3.484	397.97	398.86	-0.9	62.948	54.202	0.5	0.5	24.00
15.12.25	3.755	345.31	346.19	-0.9	66.058	55.191	0.5	0.5	24.00
16.12.25	3.726	361.11	361.96	-0.8	65.596	55.288	0.5	0.5	24.00
17.12.25	3.624	413.47	414.33	-0.9	63.188	54.432	0.5	0.5	24.00
18.12.25	3.649	395.38	396.26	-0.9	63.869	54.649	0.5	0.5	24.00
19.12.25	3.686	370.41	371.30	-0.9	65.749	55.807	0.5	0.5	24.00
Итого	85.06	12277.8	12307.6	-30.1	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	56.03	48.94	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
19.11.25 24:00	9674.6	1097566.2	1097707.5	88322.9
19.12.25 24:00	9759.6	1109844.0	1110015.2	89042.9
Итого за период	85.0	12277.8	12307.7	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 20
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA776

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	0.74	52.79	85.89	44.21	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	0.73	52.70	85.34	44.08	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	0.72	52.06	83.78	43.43	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	0.72	52.00	83.68	43.40	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	0.70	52.06	83.20	43.62	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	0.65	50.47	77.34	42.07	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	0.59	48.44	71.66	40.17	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	0.62	49.00	74.34	40.63	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	0.62	49.93	74.32	41.55	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	0.67	50.20	77.35	41.56	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	0.66	50.10	76.58	41.49	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	0.67	50.12	77.47	41.52	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	0.65	49.69	76.00	41.14	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	0.65	49.46	75.57	40.89	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	0.72	51.48	83.19	42.79	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	0.74	52.26	86.81	43.67	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	0.72	51.53	84.37	42.98	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	0.72	51.56	84.45	43.02	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	0.70	51.23	83.55	42.78	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	0.77	53.47	77.69	43.36	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	0.90	58.71	67.93	44.97	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	0.94	60.57	62.13	45.31	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	0.98	62.32	59.52	45.88	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	0.99	62.71	61.56	46.58	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	0.96	62.51	61.51	46.90	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	2.03	62.22	59.41	27.99	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	12.76	73.49	44.01	-212.95	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	15.26	74.11	46.33	-236.77	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	20.90	72.06	63.26	-240.18	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	19.19	72.84	59.02	-235.47	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	88.67	---	2187.26	---	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.070	---	6.021	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	1807.66	0.01
19.12.25 24:00	1912.05	0.01
Итого за период	104.39	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 21
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Вzlёт ТСРВ-024 Заводской номер: 801135
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	53.34	45.45	7.89	281.39	279.39	1.99	0.455	0.465	285.18	282.15	3.03	2.305	24.000
21.11.25	52.91	45.04	7.87	280.87	278.70	2.16	0.451	0.462	284.60	281.40	3.20	2.303	24.000
22.11.25	52.42	44.70	7.72	280.65	278.40	2.24	0.452	0.463	284.32	281.07	3.25	2.262	24.000
23.11.25	52.78	45.04	7.74	280.38	278.04	2.34	0.462	0.473	284.09	280.74	3.35	2.270	24.000
24.11.25	52.55	44.91	7.64	279.91	277.49	2.41	0.460	0.471	283.58	280.17	3.41	2.243	24.000
25.11.25	48.76	42.11	6.65	273.44	270.87	2.57	0.440	0.455	276.55	273.17	3.38	1.925	24.000
26.11.25	49.02	42.26	6.76	273.94	271.32	2.61	0.441	0.456	277.08	273.64	3.44	1.953	23.917
27.11.25	50.54	43.31	7.23	277.36	274.70	2.65	0.450	0.463	280.74	277.17	3.57	2.117	24.000
28.11.25	50.57	43.26	7.31	276.88	274.16	2.71	0.449	0.462	280.25	276.62	3.63	2.135	24.000
29.11.25	50.77	43.41	7.36	277.09	274.33	2.76	0.448	0.461	280.49	276.80	3.69	2.154	24.000
30.11.25	50.78	43.42	7.36	277.57	274.80	2.77	0.449	0.462	280.98	277.28	3.70	2.159	24.000
01.12.25	50.42	43.19	7.23	276.55	273.81	2.74	0.448	0.462	279.90	276.26	3.65	2.113	24.000
02.12.25	49.86	42.74	7.12	275.25	272.50	2.74	0.444	0.458	278.51	274.88	3.62	2.072	24.000
03.12.25	51.06	43.52	7.54	277.82	275.11	2.71	0.452	0.465	281.27	277.60	3.67	2.209	24.000
04.12.25	53.08	45.13	7.95	283.29	280.65	2.64	0.464	0.474	287.07	283.38	3.69	2.367	24.000
05.12.25	52.13	44.42	7.71	281.20	278.65	2.55	0.462	0.473	284.83	281.28	3.55	2.276	24.000
06.12.25	52.05	44.36	7.69	281.44	279.00	2.43	0.462	0.473	285.06	281.63	3.44	2.270	24.000
07.12.25	52.11	44.44	7.67	281.23	278.92	2.31	0.464	0.475	284.86	281.55	3.31	2.255	24.000
08.12.25	52.20	44.33	7.87	279.22	277.03	2.18	0.458	0.471	282.83	279.63	3.20	2.288	24.000
09.12.25	57.19	47.29	9.90	269.98	267.76	2.22	0.446	0.465	274.15	270.62	3.53	2.769	24.000
10.12.25	61.43	50.25	11.18	270.41	268.07	2.33	0.491	0.508	275.19	271.30	3.89	3.138	24.000
11.12.25	63.44	51.38	12.06	265.32	263.04	2.28	0.493	0.513	270.29	266.33	3.95	3.311	24.000
12.12.25	63.44	51.58	11.86	264.96	262.74	2.21	0.501	0.520	269.92	266.06	3.86	3.250	23.950
13.12.25	64.17	52.31	11.86	265.86	263.50	2.36	0.496	0.514	270.95	266.92	4.03	3.251	24.000
14.12.25	62.34	51.18	11.16	265.04	262.85	2.19	0.491	0.510	269.85	266.12	3.73	3.066	24.000
15.12.25	64.27	51.95	12.32	262.22	259.96	2.25	0.480	0.502	267.25	263.29	3.96	3.338	24.000
16.12.25	67.05	53.48	13.57	254.83	252.50	2.32	0.479	0.504	260.12	255.92	4.20	3.576	24.000
17.12.25	63.40	51.53	11.87	266.62	264.15	2.46	0.488	0.508	271.61	267.48	4.12	3.287	24.000
18.12.25	62.82	51.23	11.59	268.48	266.11	2.37	0.490	0.509	273.42	269.43	3.99	3.226	24.000
19.12.25	65.42	52.86	12.56	260.63	258.38	2.25	0.489	0.511	265.81	261.80	4.01	3.389	24.000
Итого	---	---	---	8209.81	8136.93	72.87	---	---	8330.75	8221.70	109.05	77.277	719.867
Среднее	55.74	46.67	9.07	---	---	---	0.465	0.480	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 22
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00176982

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0хЕ736

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	53.29	43.79	9.50	208.250	207.010	205.510	205.130	0.380	5.60	5.47	1.9490	0.0	24.0
21.11.25	52.65	43.13	9.52	205.840	204.570	203.160	202.810	0.350	5.57	5.44	1.9280	0.0	24.0
22.11.25	52.60	43.13	9.47	207.270	206.030	204.590	204.210	0.380	5.63	5.50	1.9320	0.0	24.0
23.11.25	52.63	43.29	9.34	206.000	204.800	203.330	203.020	0.310	5.70	5.57	1.8980	0.0	24.0
24.11.25	51.13	41.99	9.14	192.580	191.450	190.210	189.850	0.360	5.59	5.47	1.7350	0.0	24.0
25.11.25	49.11	40.15	8.96	180.900	179.870	178.800	178.550	0.250	5.49	5.39	1.5980	0.0	24.0
26.11.25	49.68	40.58	9.10	187.410	186.320	185.220	184.910	0.310	5.54	5.43	1.6820	0.0	24.0
27.11.25	50.54	41.29	9.25	192.300	191.170	190.040	189.660	0.380	5.58	5.46	1.7540	0.0	24.0
28.11.25	50.79	41.33	9.46	193.270	192.110	190.890	190.620	0.270	5.56	5.44	1.8020	0.0	24.0
29.11.25	50.69	41.26	9.43	192.880	191.730	190.560	190.210	0.350	5.56	5.44	1.7940	0.0	24.0
30.11.25	50.69	41.33	9.36	192.870	191.720	190.590	190.190	0.400	5.57	5.45	1.7820	0.0	24.0
01.12.25	50.25	40.91	9.34	189.620	188.490	187.370	186.990	0.380	5.53	5.42	1.7500	0.0	24.0
02.12.25	50.07	40.87	9.20	192.900	191.810	190.660	190.290	0.370	5.54	5.42	1.7490	0.0	24.0
03.12.25	52.16	42.81	9.35	212.910	211.650	210.200	209.840	0.360	5.65	5.51	1.9620	0.0	24.0
04.12.25	52.84	43.22	9.62	209.300	207.960	206.550	206.110	0.440	5.69	5.56	1.9850	0.0	24.0
05.12.25	52.09	42.42	9.67	201.160	199.820	198.650	198.110	0.540	5.67	5.55	1.9190	0.0	24.0
06.12.25	52.13	42.47	9.66	201.520	200.190	198.940	198.510	0.430	5.69	5.56	1.9180	0.0	24.0
07.12.25	51.77	42.17	9.60	199.550	198.240	197.040	196.590	0.450	5.67	5.55	1.8900	0.0	24.0
08.12.25	54.17	42.89	11.28	187.070	185.670	184.500	184.060	0.440	5.60	5.49	2.0780	0.0	24.0
09.12.25	59.91	45.44	14.47	172.870	171.270	170.010	169.600	0.410	5.71	5.62	2.4580	0.0	24.0
10.12.25	61.78	46.74	15.04	180.950	179.170	177.780	177.340	0.440	6.01	5.91	2.6700	0.0	24.0
11.12.25	63.44	48.12	15.32	187.230	185.150	183.810	183.180	0.630	6.08	5.97	2.8120	0.0	24.0
12.12.25	63.84	48.82	15.02	192.390	190.280	188.820	188.120	0.700	6.11	6.00	2.8330	0.0	24.0
13.12.25	63.57	49.09	14.48	192.140	190.100	188.640	187.980	0.660	6.09	5.98	2.7310	0.0	24.0
14.12.25	62.76	48.34	14.42	186.710	184.730	183.360	182.680	0.680	5.99	5.88	2.6420	0.0	24.0
15.12.25	65.52	46.95	18.57	148.860	146.940	145.950	145.410	0.540	5.93	5.85	2.7070	0.0	24.0
16.12.25	65.40	47.26	18.14	157.540	155.550	154.500	153.930	0.570	5.95	5.86	2.7990	0.0	24.0
17.12.25	63.04	48.46	14.58	198.140	195.990	194.550	193.830	0.720	6.01	5.88	2.8340	0.0	24.0
18.12.25	63.56	48.32	15.24	186.250	184.160	182.830	182.150	0.680	6.02	5.91	2.7830	0.0	24.0
19.12.25	65.56	48.57	16.99	167.130	165.110	163.870	163.330	0.540	6.03	5.93	2.7820	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5723.8	5679.0	5640.93	5627.21	13.720	---	---	65.1560	0.0	720.0
Среднее	55.92	44.17	11.75	---	---	---	---	---	5.75	5.63	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	61949.880	61430.959	61128.559	60859.270	537.3150	269.290	1843.0	9132.0
19.12.25 24:00	67673.690	67110.020	66769.490	66486.480	602.4710	283.010	1843.0	9852.0
Итого за период	5723.810	5679.061	5640.931	5627.209	65.1560	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 26
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060240
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	9.6	160	10	---
2	80	10.02	167	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
20.11.25	2.428	311.12	311.48	-0.4	53.201	45.394	0.5	0.5	24.00
21.11.25	2.392	308.02	308.39	-0.4	52.538	44.768	0.5	0.5	24.00
22.11.25	2.375	308.15	308.55	-0.4	52.520	44.810	0.5	0.5	24.00
23.11.25	2.339	306.63	307.07	-0.4	52.538	44.905	0.5	0.5	24.00
24.11.25	2.157	293.57	294.11	-0.5	50.750	43.398	0.5	0.5	24.00
25.11.25	2.015	283.70	284.31	-0.6	48.990	41.881	0.5	0.5	24.00
26.11.25	2.117	290.02	290.64	-0.6	49.692	42.387	0.5	0.5	24.00
27.11.25	2.176	293.40	294.01	-0.6	50.443	43.020	0.5	0.5	24.00
28.11.25	2.231	295.17	295.81	-0.6	50.743	43.179	0.5	0.5	24.00
29.11.25	2.215	294.47	295.15	-0.7	50.608	43.081	0.5	0.5	24.00
30.11.25	2.202	294.71	295.43	-0.7	50.576	43.100	0.5	0.5	24.00
01.12.25	2.168	291.55	292.29	-0.7	50.126	42.684	0.5	0.5	24.00
02.12.25	2.183	292.62	293.35	-0.7	50.006	42.539	0.5	0.5	24.00
03.12.25	2.399	310.13	310.81	-0.7	52.148	44.408	0.5	0.5	24.00
04.12.25	2.441	313.85	314.55	-0.7	52.726	44.946	0.5	0.5	24.00
05.12.25	2.375	308.25	308.99	-0.7	51.998	44.290	0.5	0.5	24.00
06.12.25	2.384	308.59	309.38	-0.8	52.048	44.318	0.5	0.5	24.00
07.12.25	2.331	306.36	307.15	-0.8	51.627	44.013	0.5	0.5	24.00
08.12.25	2.613	293.28	294.18	-0.9	54.401	45.486	0.5	0.5	24.00
09.12.25	3.055	275.18	276.24	-1.1	60.025	48.924	0.5	0.5	24.00
10.12.25	3.211	269.04	270.10	-1.1	61.968	50.033	0.5	0.5	24.00
11.12.25	3.314	268.82	269.89	-1.1	63.490	51.165	0.5	0.5	24.00
12.12.25	3.344	272.65	273.72	-1.1	63.966	51.704	0.5	0.5	24.00
13.12.25	3.237	272.33	273.38	-1.1	63.558	51.673	0.5	0.5	24.00
14.12.25	3.203	268.26	269.34	-1.1	62.865	50.926	0.5	0.5	24.00
15.12.25	3.384	236.95	238.27	-1.3	66.012	51.732	0.5	0.5	24.00
16.12.25	3.389	246.67	247.91	-1.2	65.490	51.753	0.5	0.5	24.00
17.12.25	3.299	277.41	278.47	-1.1	63.081	51.189	0.5	0.5	24.00
18.12.25	3.324	266.55	267.67	-1.1	63.791	51.321	0.5	0.5	24.00
19.12.25	3.366	251.81	253.04	-1.2	65.652	52.288	0.5	0.5	24.00
Итого	79.67	8609.3	8633.7	-24.4	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	55.92	46.51	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
19.11.25 24:00	6363.2	679449.4	677671.8	84134.1
19.12.25 24:00	6442.9	688058.7	686305.5	84854.1
Итого за период	79.7	8609.3	8633.7	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 28
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00175254

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x7BF7

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.43	46.24	6.19	235.210	223.300	232.130	221.000	11.130	1.05	1.06	1.4330	0.0	24.0
21.11.25	51.79	45.56	6.23	232.260	220.850	229.310	218.650	10.660	1.05	1.06	1.4240	0.0	24.0
22.11.25	51.73	45.59	6.14	232.690	221.960	229.730	219.740	9.990	1.05	1.06	1.4070	0.0	24.0
23.11.25	51.80	45.75	6.05	231.760	221.340	228.810	219.110	9.700	1.05	1.06	1.3820	0.0	24.0
24.11.25	50.17	44.36	5.81	221.870	211.700	219.180	209.660	9.520	1.05	1.06	1.2700	0.0	24.0
25.11.25	48.30	42.69	5.61	213.090	203.360	210.730	201.560	9.170	1.05	1.06	1.1800	0.0	24.0
26.11.25	48.89	42.86	6.03	209.950	200.560	207.570	198.830	8.740	1.05	1.06	1.2460	0.0	24.0
27.11.25	49.65	43.27	6.38	206.390	197.130	203.950	195.380	8.570	1.05	1.06	1.3030	0.0	24.0
28.11.25	49.93	43.45	6.48	207.500	198.140	205.070	196.340	8.730	1.05	1.06	1.3280	0.0	24.0
29.11.25	49.74	43.37	6.37	207.080	197.670	204.630	195.900	8.730	1.05	1.06	1.3000	0.0	24.0
30.11.25	49.83	43.38	6.45	207.250	197.730	204.770	195.940	8.830	1.05	1.06	1.3200	0.0	24.0
01.12.25	49.45	43.06	6.39	204.970	195.360	202.550	193.620	8.930	1.05	1.06	1.2920	0.0	24.0
02.12.25	49.27	42.91	6.36	205.380	195.670	202.980	193.980	9.000	1.05	1.06	1.2880	0.0	24.0
03.12.25	51.35	44.81	6.54	221.210	210.830	218.440	208.780	9.660	1.05	1.06	1.4220	0.0	24.0
04.12.25	52.00	45.46	6.54	225.870	215.150	222.990	213.000	9.990	1.05	1.06	1.4560	0.0	24.0
05.12.25	51.27	44.80	6.47	221.390	210.680	218.670	208.690	9.980	1.05	1.06	1.4090	0.0	24.0
06.12.25	51.31	44.79	6.52	221.600	210.800	218.800	208.800	10.000	1.05	1.06	1.4240	0.0	24.0
07.12.25	50.92	44.49	6.43	219.970	209.180	217.240	207.170	10.070	1.05	1.06	1.3950	0.0	24.0
08.12.25	53.41	45.85	7.56	211.030	200.880	208.180	198.860	9.320	1.05	1.06	1.5720	0.0	24.0
09.12.25	58.94	49.14	9.80	198.040	188.710	194.820	186.550	8.270	1.05	4.77	1.8940	0.0	24.0
10.12.25	60.79	50.22	10.57	193.380	184.290	190.040	182.150	7.890	1.06	6.50	1.9850	0.0	24.0
11.12.25	62.42	51.51	10.91	193.130	184.420	189.630	182.130	7.500	1.06	7.00	2.0450	0.0	24.0
12.12.25	62.83	52.11	10.72	196.070	187.270	192.480	184.870	7.610	1.06	7.00	2.0390	0.0	24.0
13.12.25	62.54	52.17	10.37	195.820	186.990	192.320	184.640	7.680	1.06	7.00	1.9670	0.0	24.0
14.12.25	61.75	51.47	10.28	192.500	183.560	189.120	181.270	7.850	1.06	7.00	1.9220	0.0	24.0
15.12.25	64.68	52.11	12.57	170.470	162.360	167.190	160.270	6.920	1.06	7.00	2.0780	0.0	24.0
16.12.25	64.43	52.12	12.31	174.980	166.420	171.660	164.320	7.340	1.06	7.00	2.0870	0.0	24.0
17.12.25	62.01	51.54	10.47	198.680	188.800	195.120	186.410	8.710	1.06	7.00	2.0170	0.0	24.0
18.12.25	62.60	51.72	10.88	191.880	182.120	188.360	179.800	8.560	1.06	7.00	2.0230	0.0	24.0
19.12.25	64.50	52.75	11.75	180.380	170.910	176.940	168.690	8.250	1.06	7.00	2.0570	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6221.7	5928.1	6133.41	5866.11	267.300	---	---	47.9650	0.0	720.0
Среднее	55.02	46.98	8.03	---	---	---	---	---	1.05	3.15	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	54806.779	71632.340	54100.630	71104.969	380.0110	-17004.340	1920.0	12254.0
19.12.25 24:00	61028.579	77560.480	60234.040	76971.080	427.9760	-16737.040	1920.0	12974.0
Итого за период	6221.799	5928.139	6133.410	5866.111	47.9650	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 2
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00166490

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0х0419

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	53.40	45.77	7.63	309.360	311.570	305.260	308.480	-3.220	6.02	5.85	2.3250	0.0	24.0
21.11.25	52.75	45.13	7.62	305.240	307.410	301.320	304.470	-3.150	5.99	5.83	2.2920	0.0	24.0
22.11.25	52.71	45.16	7.55	305.450	307.310	301.530	304.370	-2.840	6.05	5.89	2.2710	0.0	24.0
23.11.25	52.73	45.25	7.48	304.130	305.920	300.200	302.970	-2.770	6.11	5.96	2.2410	0.0	24.0
24.11.25	51.15	43.92	7.23	290.700	292.440	287.120	289.760	-2.640	6.00	5.87	2.0690	0.0	24.0
25.11.25	49.18	42.25	6.93	277.990	279.730	274.850	277.380	-2.530	5.90	5.79	1.9000	0.0	24.0
26.11.25	49.79	42.65	7.14	284.420	286.100	281.160	283.590	-2.430	5.95	5.83	2.0010	0.0	24.0
27.11.25	50.64	43.38	7.26	288.970	290.680	285.540	288.080	-2.540	5.99	5.86	2.0660	0.0	24.0
28.11.25	50.90	43.52	7.38	290.740	292.350	287.190	289.720	-2.530	5.97	5.84	2.1120	0.0	24.0
29.11.25	50.80	43.42	7.38	290.180	291.760	286.700	289.160	-2.460	5.97	5.84	2.1110	0.0	24.0
30.11.25	50.79	43.42	7.37	290.420	292.070	286.950	289.520	-2.570	5.98	5.85	2.1150	0.0	24.0
01.12.25	50.35	43.05	7.30	287.060	288.690	283.630	286.190	-2.560	5.94	5.82	2.0660	0.0	24.0
02.12.25	50.17	42.90	7.27	288.860	290.570	285.460	288.090	-2.630	5.94	5.82	2.0730	0.0	24.0
03.12.25	52.27	44.75	7.52	309.910	311.730	305.990	308.810	-2.820	6.06	5.89	2.2980	0.0	24.0
04.12.25	52.94	45.40	7.54	315.450	317.330	311.330	314.260	-2.930	6.12	5.94	2.3430	0.0	24.0
05.12.25	52.20	44.75	7.45	309.200	310.980	305.290	308.040	-2.750	6.10	5.93	2.2680	0.0	24.0
06.12.25	52.24	44.75	7.49	309.530	311.310	305.610	308.380	-2.770	6.12	5.95	2.2850	0.0	24.0
07.12.25	51.87	44.45	7.42	307.250	309.010	303.380	306.120	-2.740	6.10	5.94	2.2480	0.0	24.0
08.12.25	54.36	45.68	8.68	293.400	294.910	289.390	292.010	-2.620	6.02	5.89	2.5050	0.0	24.0
09.12.25	60.02	48.83	11.19	272.360	273.190	267.840	270.140	-2.300	6.11	6.02	2.9890	0.0	24.0
10.12.25	61.95	49.81	12.14	263.830	264.550	259.230	261.480	-2.250	6.39	6.32	3.1430	0.0	24.0
11.12.25	63.64	51.02	12.62	263.560	264.130	258.720	260.950	-2.230	6.45	6.38	3.2590	0.0	24.0
12.12.25	64.04	51.51	12.53	268.090	268.990	263.110	265.640	-2.530	6.48	6.40	3.2950	0.0	24.0
13.12.25	63.76	51.60	12.16	267.790	268.970	262.870	265.680	-2.810	6.45	6.38	3.1920	0.0	24.0
14.12.25	62.95	50.85	12.10	262.770	263.990	258.020	260.770	-2.750	6.35	6.29	3.1160	0.0	24.0
15.12.25	65.93	51.21	14.72	229.730	230.460	225.200	227.630	-2.430	6.28	6.27	3.3080	0.0	24.0
16.12.25	65.75	51.33	14.42	236.480	237.350	231.870	234.450	-2.580	6.30	6.29	3.3390	0.0	24.0
17.12.25	63.24	51.08	12.16	272.840	274.150	267.860	270.790	-2.930	6.36	6.29	3.2510	0.0	24.0
18.12.25	63.81	51.15	12.66	262.470	263.640	257.630	260.440	-2.810	6.38	6.31	3.2600	0.0	24.0
19.12.25	65.79	51.98	13.81	244.850	245.790	240.060	242.670	-2.610	6.39	6.36	3.3130	0.0	24.0
Итого	---	---	---	8503.0	8547.0	8380.31	8460.04	-79.730	---	---	77.0540	0.0	720.0
Среднее	56.07	46.66	9.40	---	---	---	---	---	6.14	6.03	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	12339.240	12445.599	12195.479	12337.340	82.7770	-141.860	0.0	1334.0
19.12.25 24:00	20842.270	20992.680	20575.790	20797.379	159.8310	-221.590	0.0	2054.0
Итого за период	8503.030	8547.081	8380.311	8460.039	77.0540	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 3
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ632

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	2.10	52.48	282.42	45.02	287.99	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	2.11	52.39	282.64	44.92	286.38	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	2.06	51.75	275.79	44.25	281.64	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	2.04	51.70	275.09	44.26	281.66	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	2.03	51.73	275.70	44.37	280.30	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.88	50.04	264.39	42.93	267.45	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.73	48.18	251.59	41.30	255.83	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.81	48.81	256.76	41.75	261.99	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.88	49.67	261.36	42.48	266.32	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.92	49.93	261.86	42.60	267.90	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.91	49.83	261.90	42.51	267.41	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.90	49.82	262.20	42.55	267.71	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.86	49.39	258.60	42.19	264.54	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.86	49.21	260.24	42.05	266.54	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	2.05	51.25	279.93	43.89	286.45	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	2.09	51.92	285.37	44.58	291.46	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	2.03	51.21	278.94	43.92	285.75	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	2.05	51.25	279.63	43.90	286.02	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	2.02	50.88	277.96	43.61	283.83	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	2.23	53.41	263.40	44.88	269.76	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.66	58.90	251.75	48.13	257.18	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.87	60.81	261.21	49.78	266.81	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.98	62.47	260.38	51.00	265.95	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	3.01	62.87	265.15	51.50	270.65	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.93	62.59	265.48	51.52	270.53	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	2.87	61.80	260.47	50.77	265.68	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	3.03	64.88	224.22	51.14	229.43	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	3.05	64.75	231.58	51.36	236.57	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	2.97	62.08	270.58	51.08	276.20	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.97	62.69	259.46	51.13	264.91	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	68.90	---	7946.05	---	8110.84	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	54.623	---	45.846	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	2769.53	0.00
19.12.25 24:00	2839.31	0.00
Итого за период	69.78	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 4
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA857

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	2.25	53.42	280.17	45.36	284.22	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	2.26	53.33	278.61	45.21	282.51	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	2.23	52.67	274.42	44.53	278.28	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	2.20	52.63	274.44	44.61	278.33	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	2.17	52.66	273.06	44.71	277.01	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	2.00	50.89	259.62	43.21	262.83	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.84	49.05	247.57	41.63	250.58	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.95	49.72	254.29	42.05	256.78	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	2.01	50.57	258.33	42.76	261.45	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	2.06	50.84	260.02	42.91	263.53	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	2.06	50.73	259.61	42.79	262.26	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	2.05	50.72	259.93	42.81	262.65	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	2.01	50.27	257.19	42.45	259.16	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	2.01	50.11	259.48	42.35	261.61	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	2.24	52.19	280.23	44.20	283.28	23.95	24.00	0.00	0.00
05.12.25	2.28	52.85	285.14	44.85	288.79	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	2.21	52.13	279.03	44.20	282.22	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	2.22	52.17	279.71	44.22	282.13	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	2.18	51.79	278.17	43.93	280.08	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	2.43	54.42	263.34	45.11	265.59	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.87	60.00	241.02	47.89	244.19	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	3.01	61.94	231.62	48.92	236.01	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	3.12	63.59	231.00	50.07	235.47	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	3.15	64.01	235.56	50.60	240.28	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	3.07	63.70	235.28	50.63	240.67	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	3.00	62.90	230.48	49.87	235.20	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	3.16	66.09	197.45	49.76	201.33	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	3.20	65.88	205.23	50.01	209.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	3.13	63.18	240.87	50.16	245.05	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	3.17	63.84	234.88	50.28	238.82	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	73.54	---	7645.75	---	7749.31	719.95	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	55.610	---	45.736	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	4167.12	1.15
19.12.25 24:00	4241.58	1.15
Итого за период	74.46	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 4а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060278
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	0	66	0	---
2	50	0	67.10000000 000001	0	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
20.11.25	1.274	221.55	221.30	0.2	53.162	47.417	0.6	0.5	24.00
21.11.25	1.259	217.86	217.61	0.3	52.503	46.729	0.6	0.5	24.00
22.11.25	1.249	217.91	217.66	0.3	52.468	46.744	0.6	0.5	24.00
23.11.25	1.232	216.80	216.54	0.3	52.498	46.822	0.6	0.6	24.00
24.11.25	1.137	206.58	206.33	0.3	50.909	45.410	0.6	0.5	24.00
25.11.25	1.045	197.54	197.30	0.2	48.951	43.668	0.6	0.5	24.00
26.11.25	1.102	202.39	202.13	0.3	49.553	44.114	0.6	0.5	24.00
27.11.25	1.140	205.69	205.45	0.2	50.399	44.864	0.6	0.5	24.00
28.11.25	1.171	206.94	206.70	0.2	50.669	45.018	0.6	0.5	24.00
29.11.25	1.172	206.52	206.26	0.3	50.565	44.895	0.6	0.5	24.00
30.11.25	1.171	206.73	206.48	0.2	50.556	44.899	0.6	0.5	24.00
01.12.25	1.147	204.23	203.99	0.2	50.115	44.506	0.6	0.5	24.00
02.12.25	1.146	204.18	203.94	0.2	49.928	44.322	0.6	0.5	24.00
03.12.25	1.275	219.95	219.71	0.2	52.039	46.249	0.6	0.6	24.00
04.12.25	1.308	225.40	225.17	0.2	52.698	46.902	0.6	0.6	24.00
05.12.25	1.268	220.82	220.59	0.2	51.959	46.222	0.6	0.6	24.00
06.12.25	1.273	221.04	220.81	0.2	51.996	46.246	0.6	0.6	24.00
07.12.25	1.248	219.29	219.06	0.2	51.630	45.943	0.6	0.6	24.00
08.12.25	1.397	208.65	208.40	0.3	54.105	47.418	0.6	0.5	24.00
09.12.25	1.671	192.19	191.90	0.3	59.754	51.067	0.6	0.6	24.00
10.12.25	1.766	185.47	185.18	0.3	61.689	52.173	0.6	0.6	24.00
11.12.25	1.836	185.00	184.71	0.3	63.378	53.462	0.6	0.6	24.00
12.12.25	1.840	188.27	188.00	0.3	63.795	54.034	0.6	0.6	24.00
13.12.25	1.784	188.25	187.96	0.3	63.509	54.040	0.6	0.6	24.00
14.12.25	1.750	184.71	184.43	0.3	62.689	53.225	0.6	0.6	24.00
15.12.25	1.874	159.77	159.43	0.3	65.645	53.928	0.6	0.6	24.00
16.12.25	1.900	165.14	164.83	0.3	65.468	53.972	0.6	0.6	24.00
17.12.25	1.843	192.21	191.93	0.3	62.966	53.388	0.6	0.6	24.00
18.12.25	1.840	184.30	184.02	0.3	63.545	53.568	0.6	0.6	24.00
19.12.25	1.871	171.01	170.72	0.3	65.537	54.605	0.6	0.6	24.00
Итого	42.99	6026.4	6018.5	7.8	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	55.82	48.53	0.6	0.6	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
19.11.25 24:00	5312.1	602218.6	599283.4	98902.7
19.12.25 24:00	5355.0	608245.0	605302.0	99622.7
Итого за период	42.9	6026.4	6018.6	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 6
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ146

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	3.67	53.38	625.35	47.51	636.24	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	3.64	53.30	625.11	47.46	635.90	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	3.59	52.65	623.43	46.88	634.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	3.56	52.58	623.37	46.87	634.08	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	3.51	52.64	622.53	46.99	633.43	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	3.28	51.06	617.68	45.75	628.20	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	3.01	49.01	611.75	44.07	622.21	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	3.16	49.57	614.22	44.42	624.46	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	3.27	50.53	616.37	45.22	626.68	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	3.34	50.78	617.10	45.37	627.39	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	3.34	50.69	616.92	45.27	627.14	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	3.32	50.70	617.30	45.31	627.55	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	3.25	50.27	615.67	44.98	625.97	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	3.18	50.04	576.02	44.46	585.99	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	3.44	52.05	516.25	45.38	525.87	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	3.52	52.82	519.18	46.04	528.79	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	3.42	52.07	516.63	45.44	526.24	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	3.44	52.10	517.56	45.45	527.13	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	3.40	51.77	515.64	45.17	525.17	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	3.78	54.12	506.16	46.62	515.74	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	4.57	59.77	490.50	50.42	500.06	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	4.83	61.71	483.42	51.70	492.96	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	5.05	63.54	481.99	53.04	491.37	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	5.06	63.89	483.80	53.41	493.14	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	4.92	63.68	483.86	53.48	493.41	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	4.81	62.83	482.50	52.84	492.03	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	5.30	65.87	466.01	54.45	475.25	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	5.30	66.00	467.84	54.64	477.06	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	5.00	63.13	487.11	52.84	496.30	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	5.05	63.66	483.37	53.19	492.81	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	118.01	---	16524.64	---	16822.57	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	55.540	---	48.156	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	8790.20	0.00
19.12.25 24:00	8909.68	0.00
Итого за период	119.48	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 7
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00169014

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xD178

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.43	44.56	7.87	97.720	96.530	96.510	95.570	0.940	5.90	6.00	0.7570	0.0	24.0
21.11.25	51.79	43.87	7.92	96.460	95.270	95.260	94.320	0.940	5.88	6.00	0.7530	0.0	24.0
22.11.25	51.72	43.89	7.83	96.450	95.270	95.250	94.350	0.900	5.94	6.00	0.7440	0.0	24.0
23.11.25	51.77	44.03	7.74	95.910	94.750	94.710	93.820	0.890	6.00	6.00	0.7320	0.0	24.0
24.11.25	50.26	42.83	7.43	93.240	92.100	92.130	91.260	0.870	5.91	6.00	0.6820	0.0	24.0
25.11.25	48.28	41.23	7.05	90.230	89.120	89.220	88.400	0.820	5.82	6.00	0.6250	0.0	24.0
26.11.25	48.83	41.47	7.36	91.070	89.950	90.110	89.230	0.880	5.86	6.00	0.6650	0.0	24.0
27.11.25	49.72	42.16	7.56	91.900	90.750	90.870	90.030	0.840	5.89	6.00	0.6810	0.0	24.0
28.11.25	49.97	42.28	7.69	92.370	91.230	91.310	90.510	0.800	5.87	6.00	0.7000	0.0	24.0
29.11.25	49.86	42.18	7.68	92.030	90.900	90.990	90.180	0.810	5.88	6.00	0.6980	0.0	24.0
30.11.25	49.87	42.23	7.64	91.960	90.830	90.900	90.110	0.790	5.89	6.00	0.6910	0.0	24.0
01.12.25	49.45	41.88	7.57	91.370	90.240	90.350	89.520	0.830	5.85	6.00	0.6810	0.0	24.0
02.12.25	49.40	41.85	7.55	92.600	91.480	91.550	90.760	0.790	5.84	6.00	0.6890	0.0	24.0
03.12.25	51.69	43.87	7.82	100.570	99.460	99.280	98.580	0.700	5.94	6.00	0.7760	0.0	24.0
04.12.25	52.38	44.55	7.83	102.370	101.240	101.090	100.280	0.810	5.99	6.00	0.7890	0.0	24.0
05.12.25	51.63	43.81	7.82	99.860	98.740	98.660	97.780	0.880	5.98	6.00	0.7730	0.0	24.0
06.12.25	51.67	43.80	7.87	99.910	98.790	98.710	97.830	0.880	5.99	6.00	0.7770	0.0	24.0
07.12.25	51.33	43.49	7.84	98.840	97.720	97.640	96.820	0.820	5.99	6.00	0.7610	0.0	24.0
08.12.25	53.70	44.52	9.18	94.600	93.390	93.370	92.460	0.910	5.93	6.00	0.8570	0.0	24.0
09.12.25	59.46	48.32	11.14	95.340	93.980	93.800	92.920	0.880	6.09	6.00	1.0400	0.0	24.0
10.12.25	61.28	50.51	10.77	106.190	104.830	104.390	103.630	0.760	6.46	6.00	1.1240	0.0	24.0
11.12.25	62.97	51.81	11.16	106.210	104.800	104.290	103.510	0.780	6.52	6.00	1.1660	0.0	24.0
12.12.25	63.38	52.25	11.13	106.910	105.480	104.990	104.060	0.930	6.55	6.00	1.1670	0.0	24.0
13.12.25	63.12	52.34	10.78	106.890	105.470	104.970	104.100	0.870	6.53	6.00	1.1300	0.0	24.0
14.12.25	62.30	51.68	10.62	106.320	104.910	104.410	103.650	0.760	6.43	6.00	1.1110	0.0	24.0
15.12.25	65.30	53.09	12.21	102.180	100.630	100.260	99.300	0.960	6.40	6.00	1.2230	0.0	24.0
16.12.25	65.20	53.09	12.11	103.180	101.600	101.240	100.230	1.010	6.42	6.00	1.2260	0.0	24.0
17.12.25	62.57	51.71	10.86	107.830	106.320	105.910	104.970	0.940	6.44	6.00	1.1500	0.0	24.0
18.12.25	63.16	52.26	10.90	105.110	103.500	103.190	102.200	0.990	6.46	6.00	1.1240	0.0	24.0
19.12.25	65.09	53.35	11.74	103.740	102.130	101.760	100.720	1.040	6.49	6.00	1.1950	0.0	24.0
Итого	---	---	---	2959.3	2921.4	2917.12	2891.10	26.020	---	---	26.4870	0.0	720.0
Среднее	55.31	46.29	9.02	---	---	---	---	---	6.10	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	26625.370	26365.080	26283.580	26121.150	206.4810	162.430	2221.0	9497.0
19.12.25 24:00	29584.729	29286.490	29200.699	29012.249	232.9680	188.450	2221.0	10217.0
Итого за период	2959.359	2921.410	2917.118	2891.098	26.4870	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 7
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ377

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	0.98	52.41	113.26	43.76	113.69	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	0.97	52.33	112.71	43.66	113.13	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	0.96	51.68	111.38	43.06	111.86	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	0.95	51.64	111.42	43.07	111.90	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	0.94	51.67	110.98	43.18	111.51	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	0.87	49.95	105.85	41.78	106.31	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	0.80	48.15	101.45	40.30	101.92	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	0.84	48.80	103.60	40.64	104.13	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	0.87	49.63	104.99	41.29	105.51	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	0.90	49.90	105.59	41.38	106.17	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	0.88	49.78	105.12	41.35	105.71	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	0.88	49.77	105.26	41.38	105.85	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	0.86	49.34	104.21	41.03	104.78	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	0.87	49.20	106.38	41.00	106.98	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	0.97	51.27	115.45	42.83	116.18	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	0.99	51.91	116.92	43.44	117.64	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	0.97	51.20	115.29	42.79	116.04	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	0.97	51.24	115.37	42.82	116.10	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	0.95	50.86	114.31	42.52	115.06	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.07	53.44	108.06	43.45	108.67	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	1.28	58.85	99.41	45.87	99.82	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	1.33	60.75	94.91	46.66	95.23	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	1.39	62.36	94.66	47.66	94.94	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	1.40	62.78	96.10	48.17	96.41	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	1.36	62.47	95.91	48.31	96.23	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	1.33	61.70	94.29	47.62	94.54	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	1.42	64.77	82.88	47.41	82.90	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	1.44	64.56	86.03	47.61	86.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	1.40	61.97	98.05	47.71	98.22	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	1.39	62.61	94.23	47.69	94.40	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	32.23	---	3124.07	---	3137.83	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	54.566	---	43.981	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	2213.62	0.00
19.12.25 24:00	2246.28	0.00
Итого за период	32.66	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 7
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ400

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	0.59	51.93	67.11	43.19	68.05	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	0.59	51.86	66.81	43.08	67.78	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	0.58	51.23	65.99	42.46	66.97	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	0.57	51.16	66.00	42.48	66.86	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	0.56	51.20	65.60	42.63	66.42	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	0.52	49.53	63.79	41.35	64.50	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	0.48	47.74	61.97	39.97	62.60	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	0.51	48.36	62.52	40.25	63.20	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	0.52	49.19	63.00	40.86	63.67	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	0.54	49.45	63.34	40.99	64.03	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	0.53	49.33	63.23	40.86	63.88	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	0.53	49.33	63.45	40.92	64.09	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	0.52	48.90	62.70	40.60	63.26	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	0.53	48.89	63.59	40.60	64.18	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	0.59	51.16	68.84	42.59	69.49	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	0.60	51.79	69.88	43.20	70.55	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	0.58	51.07	68.25	42.52	68.89	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	0.59	51.12	68.31	42.42	68.96	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	0.58	50.74	67.58	42.11	68.22	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	0.64	53.33	64.30	43.23	65.25	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	0.80	58.74	71.59	47.23	72.69	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	0.90	60.71	91.45	50.90	92.51	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	0.92	62.30	91.38	52.16	92.49	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	0.93	62.72	91.90	52.55	93.07	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	0.90	62.41	91.85	52.59	93.08	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	0.88	61.64	91.46	51.96	92.71	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	0.97	64.74	87.47	53.60	88.87	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	0.96	64.48	88.56	53.58	90.02	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	0.92	61.91	92.93	52.04	94.35	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	0.93	62.56	92.03	52.46	93.40	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	20.26	---	2196.88	---	2224.04	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	54.317	---	45.179	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	1297.51	0.00
19.12.25 24:00	1318.12	0.00
Итого за период	20.61	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 7
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060225
Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
Тип системы: Подача + расходомер
Система: 1
ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	3.599999999	60	10	---
2	50	3.54	59	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
20.11.25	1.255	195.16	194.64	0.5	53.384	46.954	0.5	0.5	24.00
21.11.25	1.243	194.65	194.25	0.4	52.736	46.346	0.5	0.5	24.00
22.11.25	1.232	194.28	193.92	0.4	52.668	46.328	0.5	0.5	24.00
23.11.25	1.212	193.74	193.31	0.4	52.728	46.472	0.5	0.5	24.00
24.11.25	1.136	191.41	191.12	0.3	51.240	45.306	0.5	0.5	24.00
25.11.25	1.038	188.10	187.91	0.2	49.115	43.590	0.5	0.5	24.00
26.11.25	1.091	189.80	189.61	0.2	49.648	43.899	0.5	0.5	24.00
27.11.25	1.138	191.42	191.18	0.2	50.625	44.680	0.5	0.5	24.00
28.11.25	1.156	191.60	191.34	0.3	50.869	44.832	0.5	0.5	24.00
29.11.25	1.159	191.70	191.38	0.3	50.772	44.722	0.5	0.5	24.00
30.11.25	1.155	191.38	191.09	0.3	50.798	44.761	0.5	0.5	24.00
01.12.25	1.133	189.98	189.72	0.3	50.363	44.395	0.5	0.5	24.00
02.12.25	1.096	166.29	166.19	0.1	50.086	43.494	0.5	0.5	24.00
03.12.25	1.138	125.07	125.17	-0.1	52.077	42.985	0.6	0.5	24.00
04.12.25	1.163	126.05	126.12	-0.1	52.870	43.658	0.6	0.5	24.00
05.12.25	1.132	125.15	125.21	-0.1	52.131	43.099	0.6	0.5	24.00
06.12.25	1.138	125.29	125.36	-0.1	52.157	43.083	0.6	0.5	24.00
07.12.25	1.125	124.76	124.84	-0.1	51.844	42.834	0.6	0.5	24.00
08.12.25	1.250	122.56	122.61	-0.1	54.095	43.904	0.6	0.5	24.00
09.12.25	1.523	119.29	119.24	0.0	59.715	46.963	0.6	0.5	24.00
10.12.25	1.613	117.48	117.34	0.1	61.647	47.935	0.6	0.5	24.00
11.12.25	1.693	117.25	117.02	0.2	63.497	49.080	0.6	0.5	24.00
12.12.25	1.692	117.75	117.48	0.3	63.839	49.495	0.6	0.5	24.00
13.12.25	1.646	117.63	117.33	0.3	63.659	49.691	0.6	0.5	24.00
14.12.25	1.602	117.09	116.78	0.3	62.803	49.146	0.6	0.5	24.00
15.12.25	1.747	113.04	112.71	0.3	65.735	50.308	0.6	0.5	24.00
16.12.25	1.763	113.35	113.02	0.3	65.932	50.404	0.6	0.5	24.00
17.12.25	1.668	118.34	118.04	0.3	63.098	49.028	0.6	0.5	24.00
18.12.25	1.685	117.34	117.03	0.3	63.582	49.250	0.6	0.5	24.00
19.12.25	1.735	114.65	114.30	0.3	65.662	50.551	0.6	0.5	24.00
Итого	40.36	4501.6	4495.3	6.0	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	55.98	46.24	0.6	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
19.11.25 24:00	4144.7	397243.1	379787.4	91944.4
19.12.25 24:00	4185.0	401744.7	384282.7	92664.4
Итого за период	40.3	4501.6	4495.3	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 8а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ390

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.29	52.22	171.71	44.68	172.38	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.27	52.18	171.31	44.76	172.08	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.25	51.56	170.91	44.22	171.66	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.25	51.44	170.95	44.09	171.64	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.24	51.55	170.70	44.27	171.41	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.16	50.23	168.63	43.33	169.30	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.06	47.96	165.92	41.57	166.53	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.09	48.43	165.19	41.82	165.79	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.14	49.49	164.82	42.57	165.41	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.16	49.68	165.00	42.61	165.55	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.17	49.60	164.91	42.51	165.48	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.17	49.67	164.87	42.56	165.47	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.14	49.26	164.26	42.30	164.84	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.14	48.98	165.01	42.06	165.54	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.25	50.87	169.73	43.48	170.36	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.29	51.76	170.91	44.22	171.59	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.25	51.03	169.87	43.66	170.47	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.26	51.05	169.89	43.61	170.50	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.24	50.79	169.45	43.44	170.07	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.37	52.77	166.94	44.51	167.47	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	1.69	58.26	163.10	47.89	163.58	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	1.77	60.19	160.88	49.14	161.45	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	1.87	62.14	160.46	50.46	161.04	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	1.87	62.40	161.06	50.76	161.68	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	1.83	62.33	160.90	50.97	161.51	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	1.78	61.44	160.14	50.29	160.72	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	1.94	64.16	155.93	51.65	156.44	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	1.97	64.70	155.75	52.02	156.28	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	1.86	61.75	161.81	50.26	162.39	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	1.86	62.12	160.46	50.50	161.02	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	42.63	---	4961.47	---	4979.65	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	54.334	---	45.674	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	2792.91	0.00
19.12.25 24:00	2836.16	0.00
Итого за период	43.25	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 8а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060236
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	8	160	10	---
2	80	8.65	173	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
20.11.25	2.984	341.82	349.11	-7.3	53.121	44.387	0.5	0.5	24.00
21.11.25	2.929	340.03	347.41	-7.4	52.434	43.815	0.5	0.5	24.00
22.11.25	2.923	340.00	347.33	-7.3	52.360	43.758	0.5	0.5	24.00
23.11.25	2.884	339.51	346.85	-7.3	52.393	43.894	0.5	0.5	24.00
24.11.25	2.667	333.37	340.60	-7.2	50.636	42.629	0.5	0.5	24.00
25.11.25	2.448	327.78	335.00	-7.2	48.530	41.056	0.5	0.5	24.00
26.11.25	2.555	330.20	337.43	-7.2	49.121	41.378	0.5	0.5	24.00
27.11.25	2.654	331.96	339.18	-7.2	50.030	42.029	0.5	0.5	24.00
28.11.25	2.735	332.74	339.93	-7.2	50.285	42.058	0.5	0.5	24.00
29.11.25	2.750	332.81	339.98	-7.2	50.188	41.920	0.5	0.5	24.00
30.11.25	2.723	332.58	339.77	-7.2	50.195	42.003	0.5	0.5	24.00
01.12.25	2.672	331.15	338.32	-7.2	49.738	41.663	0.5	0.5	24.00
02.12.25	2.692	333.77	340.94	-7.2	49.632	41.560	0.5	0.5	24.00
03.12.25	2.986	345.34	352.40	-7.1	51.936	43.283	0.5	0.5	24.00
04.12.25	3.039	347.52	354.51	-7.0	52.658	43.908	0.5	0.5	24.00
05.12.25	2.953	345.16	352.15	-7.0	51.931	43.370	0.5	0.5	24.00
06.12.25	2.976	345.63	352.64	-7.0	51.964	43.350	0.5	0.5	24.00
07.12.25	2.931	344.72	351.74	-7.0	51.614	43.107	0.5	0.5	24.00
08.12.25	3.238	337.29	344.33	-7.0	53.801	44.197	0.5	0.5	24.00
09.12.25	3.876	327.20	334.11	-6.9	59.067	47.218	0.5	0.5	24.00
10.12.25	4.063	321.36	328.22	-6.9	60.785	48.140	0.5	0.5	24.00
11.12.25	4.243	320.12	326.95	-6.8	62.473	49.219	0.5	0.5	24.00
12.12.25	4.294	321.39	328.29	-6.9	62.889	49.528	0.5	0.5	24.00
13.12.25	4.166	321.29	328.20	-6.9	62.669	49.702	0.5	0.5	24.00
14.12.25	4.069	319.36	326.27	-6.9	61.837	49.096	0.5	0.5	24.00
15.12.25	4.387	306.35	313.13	-6.8	64.538	50.220	0.5	0.5	24.00
16.12.25	4.387	308.73	315.50	-6.8	64.537	50.328	0.5	0.5	24.00
17.12.25	4.212	323.61	330.61	-7.0	62.168	49.152	0.5	0.5	24.00
18.12.25	4.250	319.73	326.70	-7.0	62.662	49.371	0.5	0.5	24.00
19.12.25	4.353	311.88	318.75	-6.9	64.454	50.500	0.5	0.5	24.00
Итого	100.04	9914.4	10126.3	-212.0	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	55.35	45.19	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
19.11.25 24:00	10232.8	750813.6	741108.1	78329.4
19.12.25 24:00	10332.8	760728.0	751234.4	79049.4
Итого за период	100.0	9914.4	10126.3	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 9/3
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060251
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	9.6	160	10	---
2	80	10.32	172	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
20.11.25	2.929	388.61	389.09	-0.5	53.362	45.915	0.5	0.0	24.00
21.11.25	2.923	387.81	388.27	-0.5	52.723	45.275	0.5	0.0	24.00
22.11.25	2.902	387.99	388.36	-0.4	52.638	45.250	0.5	0.0	24.00
23.11.25	2.843	386.86	387.17	-0.3	52.726	45.471	0.5	0.0	24.00
24.11.25	2.681	384.74	385.08	-0.3	51.351	44.473	0.5	0.0	24.00
25.11.25	2.456	380.67	380.93	-0.3	49.065	42.703	0.4	0.0	24.00
26.11.25	2.545	381.78	382.11	-0.3	49.535	42.959	0.5	0.0	24.00
27.11.25	2.664	383.34	383.71	-0.4	50.597	43.738	0.5	0.0	24.00
28.11.25	2.699	383.49	383.85	-0.4	50.829	43.881	0.5	0.0	24.00
29.11.25	2.699	383.24	383.66	-0.4	50.741	43.788	0.5	0.0	24.00
30.11.25	2.689	383.71	384.16	-0.4	50.792	43.874	0.5	0.0	24.00
01.12.25	2.641	382.49	382.88	-0.4	50.366	43.551	0.5	0.0	24.00
02.12.25	2.626	383.23	383.69	-0.5	50.030	43.267	0.4	0.0	24.00
03.12.25	2.857	390.40	390.85	-0.5	51.852	44.624	0.5	0.0	24.00
04.12.25	2.936	392.10	392.60	-0.5	52.744	45.347	0.5	0.0	24.00
05.12.25	2.867	391.10	391.53	-0.4	52.010	44.772	0.5	0.0	24.00
06.12.25	2.876	391.63	392.15	-0.5	52.029	44.776	0.5	0.0	24.00
07.12.25	2.829	390.44	390.90	-0.5	51.760	44.606	0.5	0.0	24.00
08.12.25	3.111	385.21	385.73	-0.5	53.736	45.751	0.5	0.0	24.00
09.12.25	3.801	375.54	376.08	-0.5	59.336	49.310	0.5	0.0	24.00
10.12.25	4.016	370.95	371.54	-0.6	61.328	50.604	0.5	0.0	24.00
11.12.25	4.208	369.60	370.09	-0.5	63.314	52.032	0.5	0.0	24.00
12.12.25	4.180	370.39	370.82	-0.4	63.590	52.410	0.5	0.0	24.00
13.12.25	4.063	370.19	370.55	-0.4	63.506	52.634	0.5	0.0	24.00
14.12.25	3.957	369.50	370.07	-0.6	62.606	52.000	0.5	0.0	24.00
15.12.25	4.358	360.80	361.33	-0.5	65.356	53.380	0.5	0.0	24.00
16.12.25	4.432	360.37	360.95	-0.6	65.897	53.702	0.5	0.0	24.00
17.12.25	4.168	371.90	372.46	-0.6	62.928	51.822	0.5	0.0	24.00
18.12.25	4.175	370.62	371.16	-0.5	63.296	52.133	0.5	0.0	24.00
19.12.25	4.278	363.79	364.27	-0.5	65.463	53.807	0.5	0.0	24.00
Итого	98.41	11392.5	11406.0	-13.7	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	55.85	47.26	0.5	0.0	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
19.11.25 24:00	9049.9	791603.5	818669.0	89349.8
19.12.25 24:00	9148.3	802996.0	830075.0	90069.8
Итого за период	98.4	11392.5	11406.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 9
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 22179274

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0х3DCE

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.11.25	53.34	45.26	н/д	8.08	4.60	4.74	н/д	206.395	210.508	н/д	206.098	206.098	н/д	0.000	1.664	н/д	24	0
21.11.25	52.70	44.64	н/д	8.05	4.57	4.71	н/д	205.473	209.527	н/д	205.222	205.222	н/д	0.000	1.651	н/д	24	0
22.11.25	52.64	44.60	н/д	8.04	4.62	4.77	н/д	205.197	209.342	н/д	204.997	204.997	н/д	0.000	1.647	н/д	24	0
23.11.25	52.68	44.78	н/д	7.90	4.69	4.84	н/д	204.685	208.833	н/д	204.482	204.482	н/д	0.000	1.613	н/д	24	0
24.11.25	51.08	43.62	н/д	7.46	4.58	4.75	н/д	201.155	205.128	н/д	201.030	201.030	н/д	0.000	1.498	н/д	24	0
25.11.25	49.11	42.05	н/д	7.06	4.47	4.66	н/д	196.988	200.783	н/д	196.980	196.980	н/д	0.000	1.388	н/д	24	0
26.11.25	49.70	42.35	н/д	7.34	4.52	4.70	н/д	198.092	201.985	н/д	198.075	198.075	н/д	0.000	1.453	н/д	24	0
27.11.25	50.60	43.05	н/д	7.55	4.56	4.74	н/д	199.905	203.925	н/д	199.870	199.870	н/д	0.000	1.506	н/д	24	0
28.11.25	50.86	43.13	н/д	7.73	4.54	4.72	н/д	200.617	204.690	н/д	200.584	200.584	н/д	0.000	1.549	н/д	24	0
29.11.25	50.75	43.01	н/д	7.74	4.54	4.72	н/д	200.357	204.435	н/д	200.339	200.339	н/д	0.000	1.549	н/д	24	0
30.11.25	50.76	43.09	н/д	7.66	4.55	4.73	н/д	200.557	204.640	н/д	200.534	200.534	н/д	0.000	1.535	н/д	24	0
01.12.25	50.32	42.77	н/д	7.55	4.52	4.70	н/д	199.215	203.250	н/д	199.220	199.220	н/д	0.000	1.503	н/д	24	0
02.12.25	50.12	42.50	н/д	7.62	4.52	4.69	н/д	197.335	201.387	н/д	197.390	197.390	н/д	0.000	1.502	н/д	24	0
03.12.25	52.17	43.93	н/д	8.24	4.64	4.77	н/д	198.258	202.527	н/д	198.240	198.240	н/д	0.000	1.631	н/д	24	0
04.12.25	52.88	44.53	н/д	8.34	4.71	4.82	н/д	199.665	204.003	н/д	199.612	199.612	н/д	0.000	1.664	н/д	24	0
05.12.25	52.15	43.98	н/д	8.17	4.69	4.81	н/д	198.923	203.247	н/д	198.938	198.938	н/д	0.000	1.624	н/д	24	0
06.12.25	52.18	43.99	н/д	8.20	4.70	4.83	н/д	199.605	203.985	н/д	199.634	199.634	н/д	0.000	1.635	н/д	24	0
07.12.25	51.84	43.72	н/д	8.12	4.69	4.82	н/д	198.070	202.402	н/д	198.116	198.116	н/д	0.000	1.606	н/д	24	0
08.12.25	54.23	44.87	н/д	9.36	4.60	4.77	н/д	191.710	196.018	н/д	191.654	191.654	н/д	0.000	1.793	н/д	24	0
09.12.25	59.84	48.04	н/д	11.81	4.69	4.89	н/д	183.092	187.500	н/д	182.783	182.783	н/д	0.000	2.157	н/д	24	0
10.12.25	61.79	49.13	н/д	12.66	4.98	5.20	н/д	179.307	183.702	н/д	178.913	178.913	н/д	0.000	2.263	н/д	24	0
11.12.25	63.52	50.33	н/д	13.19	5.03	5.26	н/д	178.777	183.260	н/д	178.305	178.305	н/д	0.000	2.351	н/д	24	0
12.12.25	63.91	50.75	н/д	13.15	5.07	5.28	н/д	179.462	183.932	н/д	178.936	178.936	н/д	0.000	2.353	н/д	24	0
13.12.25	63.65	50.94	н/д	12.72	5.04	5.26	н/д	179.880	184.318	н/д	179.336	179.336	н/д	0.000	2.280	н/д	24	0
14.12.25	62.82	50.31	н/д	12.51	4.94	5.17	н/д	178.945	183.288	н/д	178.425	178.425	н/д	0.000	2.232	н/д	24	0
15.12.25	65.84	51.41	н/д	14.43	4.88	5.14	н/д	170.217	174.570	н/д	169.653	169.653	н/д	0.000	2.447	н/д	24	0
16.12.25	65.80	51.40	н/д	14.40	4.90	5.15	н/д	171.770	176.175	н/д	171.203	171.203	н/д	0.000	2.465	н/д	24	0
17.12.25	63.12	50.18	н/д	12.94	4.96	5.16	н/д	181.610	186.080	н/д	181.111	181.111	н/д	0.000	2.342	н/д	24	0
18.12.25	63.69	50.51	н/д	13.18	4.97	5.19	н/д	179.693	184.167	н/д	179.182	179.182	н/д	0.000	2.361	н/д	24	0
19.12.25	65.66	51.83	н/д	13.83	4.98	5.23	н/д	174.273	178.727	н/д	173.682	173.682	н/д	0.000	2.401	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	5759.228	5886.334	---	5752.544	5752.544	---	0.000	55.663	---	720	0
Среднее	55.65	45.97	---	9.68	4.73	4.91	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.11.25 24:00	83936.035	85551.658	0.000	83709.560	83721.095	0.000	-11.535	825.438	0.000	15851	3122
19.12.25 24:00	89695.265	91437.993	0.000	89462.105	89473.639	0.000	-11.535	881.101	0.000	16571	3122
Итого за период	5759.230	5886.335	0.000	5752.545	5752.544	0.000	---	55.663	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 9а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ858

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.56	52.34	150.26	41.92	145.28	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.56	52.25	149.54	41.80	145.40	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.56	51.62	147.39	41.04	147.38	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.57	51.57	147.66	40.89	147.84	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.53	51.60	147.29	41.16	147.55	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.42	49.95	143.71	40.04	143.91	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.32	48.09	140.21	38.67	140.54	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.38	48.70	140.56	38.85	140.99	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.44	49.57	141.66	39.41	141.95	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.47	49.82	142.16	39.48	142.35	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.47	49.71	142.03	39.34	142.13	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.46	49.71	142.16	39.41	142.30	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.43	49.28	141.32	39.15	141.41	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.43	49.11	142.58	39.04	142.56	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.57	51.14	147.90	40.48	147.91	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.60	51.82	148.99	41.05	149.05	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.57	51.11	149.04	40.58	149.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.58	51.14	149.04	40.54	148.94	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.55	50.79	147.71	40.29	147.60	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.71	53.25	139.88	40.95	139.84	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.07	58.66	136.40	43.38	136.26	23.99	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.19	60.57	144.63	45.37	144.42	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.29	62.23	144.37	46.34	144.40	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.28	62.62	145.45	46.89	145.46	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.21	62.35	145.40	47.12	145.48	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	2.16	61.56	144.29	46.57	144.32	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	2.36	64.59	137.72	47.35	137.84	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	2.38	64.49	139.30	47.35	139.42	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	2.28	61.85	147.45	46.38	147.65	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.28	62.44	145.04	46.66	145.21	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	52.68	---	4331.14	---	4324.39	719.99	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	54.464	---	42.250	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	361.10	0.00
19.12.25 24:00	414.51	0.00
Итого за период	53.41	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 34 микрорайон, 96
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060235
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	3.025600000	60	10	---
2	50	0000004	60.5	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
20.11.25	1.514	112.09	111.26	0.8	52.621	39.105	0.5	0.5	24.00
21.11.25	1.504	110.91	110.07	0.8	51.969	38.401	0.5	0.5	24.00
22.11.25	1.494	110.70	109.84	0.9	51.912	38.404	0.5	0.5	24.00
23.11.25	1.455	109.08	108.24	0.8	51.956	38.607	0.5	0.5	24.00
24.11.25	1.357	106.86	105.77	1.1	50.436	37.728	0.5	0.5	24.00
25.11.25	1.252	103.47	102.71	0.8	48.459	36.344	0.5	0.5	24.00
26.11.25	1.300	102.94	102.19	0.8	49.019	36.374	0.5	0.5	24.00
27.11.25	1.353	104.61	103.83	0.8	49.909	36.965	0.5	0.5	24.00
28.11.25	1.392	105.07	102.32	2.8	50.148	36.891	0.5	0.5	24.00
29.11.25	1.385	103.93	103.17	0.8	50.037	36.700	0.5	0.5	24.00
30.11.25	1.386	104.01	102.72	1.3	50.045	36.709	0.5	0.5	24.00
01.12.25	1.351	102.45	101.63	0.8	49.609	36.411	0.5	0.5	24.00
02.12.25	1.421	118.75	117.90	0.8	49.498	37.523	0.5	0.5	24.00
03.12.25	1.719	171.58	170.39	1.2	51.661	41.636	0.5	0.5	24.00
04.12.25	1.753	177.85	176.64	1.2	52.325	42.461	0.5	0.5	24.00
05.12.25	1.651	154.49	153.36	1.1	51.551	40.854	0.5	0.5	24.00
06.12.25	1.657	155.20	154.09	1.1	51.588	40.907	0.5	0.5	24.00
07.12.25	1.623	154.09	153.01	1.1	51.237	40.695	0.5	0.5	24.00
08.12.25	1.802	148.67	147.03	1.6	53.629	41.503	0.5	0.5	24.00
09.12.25	2.166	143.16	142.11	1.0	59.133	43.997	0.5	0.5	24.00
10.12.25	2.273	140.87	139.82	1.1	61.049	44.911	0.5	0.5	24.00
11.12.25	2.355	140.93	139.86	1.1	62.735	46.020	0.5	0.5	24.00
12.12.25	2.359	141.84	140.76	1.1	63.135	46.503	0.5	0.5	24.00
13.12.25	2.289	141.65	140.60	1.0	62.883	46.723	0.5	0.5	24.00
14.12.25	2.230	140.93	139.91	1.0	62.075	46.253	0.5	0.5	24.00
15.12.25	2.445	136.10	135.12	1.0	65.050	47.086	0.5	0.5	24.00
16.12.25	2.459	137.66	136.69	1.0	64.970	47.111	0.5	0.5	24.00
17.12.25	2.345	143.54	142.52	1.0	62.357	46.018	0.5	0.5	24.00
18.12.25	2.357	142.15	141.17	1.0	62.936	46.351	0.5	0.5	24.00
19.12.25	2.409	139.18	138.16	1.0	64.853	47.547	0.5	0.5	24.00
Итого	54.06	3904.8	3872.9	31.9	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	55.29	41.42	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
19.11.25 24:00	3703.2	267566.4	265583.1	50794.4
19.12.25 24:00	3757.3	271471.2	269456.0	51514.4
Итого за период	54.1	3904.8	3872.9	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 10
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-104 Заводской номер: 3060471
 Формула: $Q = M1(h_p - h_o)$
 Тип системы: Р-Подача

Система: 1
ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	0	46.8	---	---
2	80	0	49.5	---	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
20.11.25	2.520	311.69	318.84	-7.2	51.760	43.750	0.9	0.5	23.92
21.11.25	2.632	317.45	324.85	-7.4	52.440	44.220	0.9	0.5	23.93
22.11.25	2.657	320.18	327.69	-7.5	52.940	44.720	0.9	0.5	23.94
23.11.25	2.632	320.29	327.83	-7.5	53.190	45.050	0.9	0.5	23.93
24.11.25	2.453	310.98	318.17	-7.2	51.690	43.880	0.9	0.5	23.93
25.11.25	2.336	305.73	312.70	-7.0	50.670	43.110	0.9	0.5	23.93
26.11.25	2.357	306.31	313.31	-7.0	50.420	42.810	0.9	0.5	23.93
27.11.25	2.403	307.86	314.93	-7.1	50.830	43.100	0.9	0.5	23.93
28.11.25	2.431	308.14	315.18	-7.0	50.900	43.090	0.9	0.5	23.93
29.11.25	2.441	308.23	315.32	-7.1	50.860	43.020	0.9	0.5	23.93
30.11.25	2.427	308.21	315.31	-7.1	50.800	43.000	0.9	0.5	23.93
01.12.25	2.431	308.58	315.69	-7.1	50.870	43.070	0.9	0.5	23.93
02.12.25	2.450	309.30	316.43	-7.1	50.820	42.970	0.9	0.5	23.93
03.12.25	2.653	320.57	328.18	-7.6	52.490	44.290	0.9	0.5	23.93
04.12.25	2.743	325.37	333.17	-7.8	53.530	45.180	0.9	0.5	23.93
05.12.25	2.720	324.50	332.22	-7.7	53.480	45.170	0.9	0.5	23.93
06.12.25	2.730	325.22	333.03	-7.8	53.480	45.170	0.9	0.5	23.93
07.12.25	2.693	324.71	332.49	-7.8	53.250	45.040	0.9	0.5	23.93
08.12.25	3.105	335.11	343.34	-8.2	56.340	47.150	0.9	0.5	23.94
09.12.25	3.778	366.02	375.33	-9.3	61.610	51.370	0.9	0.5	23.93
10.12.25	3.835	369.09	378.63	-9.5	62.240	51.930	0.9	0.5	23.93
11.12.25	3.841	368.57	378.13	-9.6	62.300	51.960	0.9	0.5	23.93
12.12.25	3.890	372.07	381.68	-9.6	62.970	52.590	0.9	0.5	23.94
13.12.25	3.722	372.27	381.82	-9.6	62.570	52.650	0.9	0.5	23.93
14.12.25	3.635	367.23	376.62	-9.4	61.610	51.800	0.9	0.5	23.93
15.12.25	4.115	390.01	399.72	-9.7	64.940	54.470	0.9	0.5	23.93
16.12.25	4.415	401.67	411.42	-9.8	67.240	56.330	0.9	0.5	23.93
17.12.25	4.263	394.70	404.27	-9.6	66.310	55.590	0.9	0.5	23.93
18.12.25	4.036	391.48	401.01	-9.5	64.570	54.350	0.9	0.5	23.93
19.12.25	3.817	375.92	385.05	-9.1	64.850	54.780	0.9	0.5	22.85
Итого	92.16	10167.5	10412.4	-244.9	---	---	---	---	716.84
Среднее	---	---	---	---	56.40	47.52	0.9	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
19.11.25 24:00	5547.5	538620.5	559815.8	52222.6
19.12.25 24:00	5639.7	548787.9	570228.2	52939.5
Итого за период	92.2	10167.4	10412.4	716.9

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 11
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА767

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.34	52.17	162.65	43.91	161.50	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.38	52.65	163.81	44.20	162.76	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.44	53.37	166.27	44.71	165.88	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.46	53.92	168.22	45.22	167.41	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.45	54.24	168.59	45.65	167.40	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.37	53.04	164.82	44.71	163.66	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.30	51.76	161.30	43.71	159.91	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.29	51.35	160.57	43.33	159.68	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.32	51.79	161.55	43.63	160.63	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.33	51.91	161.59	43.63	160.84	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.34	51.83	161.53	43.51	160.83	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.34	51.85	161.73	43.54	160.97	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.34	51.88	162.14	43.57	161.33	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.34	51.84	162.69	43.55	162.05	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.44	53.13	169.53	44.65	169.13	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.51	54.54	173.63	45.83	173.01	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.50	54.52	173.68	45.84	172.96	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.51	54.52	173.46	45.81	172.87	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.50	54.42	173.40	45.74	172.85	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.65	56.60	177.00	47.26	176.49	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.03	62.05	189.11	51.32	189.09	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.11	63.55	194.61	52.72	194.71	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.11	63.51	192.84	52.58	192.92	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.12	63.99	194.99	53.07	194.85	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.07	64.00	195.64	53.42	195.35	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	1.99	62.78	193.12	52.48	193.04	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	2.20	65.52	200.79	54.54	201.47	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	2.39	68.28	210.05	56.88	210.40	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	2.36	67.94	207.79	56.56	208.39	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.23	65.85	208.34	55.14	209.36	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	49.76	---	5315.44	---	5301.74	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.960	---	47.690	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	374475.38	0.00
19.12.25 24:00	374525.84	0.00
Итого за период	50.46	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 12
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA753

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.43	52.03	159.64	43.07	161.01	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.46	52.54	160.92	43.42	162.29	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.53	53.26	163.68	43.90	165.12	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.55	53.80	165.29	44.39	166.78	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.53	54.10	165.57	44.81	167.05	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.45	52.86	161.56	43.88	163.05	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.37	51.63	158.36	42.93	159.68	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.39	51.24	158.24	42.47	159.61	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.42	51.67	159.28	42.75	160.66	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.43	51.79	159.39	42.78	160.74	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.43	51.71	159.56	42.70	160.90	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.43	51.72	159.51	42.73	160.84	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.42	51.75	159.57	42.81	160.91	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.43	51.71	160.72	42.82	162.07	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.53	53.07	167.65	43.92	169.08	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.60	54.42	171.05	45.07	172.51	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.60	54.40	170.98	45.05	172.46	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.60	54.40	171.00	45.01	172.52	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.59	54.28	170.84	44.95	172.28	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.80	56.61	174.94	46.33	176.46	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.18	62.04	187.83	50.42	189.41	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.25	63.37	192.77	51.71	194.29	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.25	63.38	191.28	51.58	192.92	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.27	63.88	193.22	52.13	194.84	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.19	63.83	193.50	52.48	195.26	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	2.14	62.64	191.31	51.45	192.97	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	2.39	65.48	201.05	53.57	202.24	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	2.58	68.18	208.50	55.80	209.93	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	2.53	67.74	205.77	55.45	207.32	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.40	65.71	206.93	54.09	208.50	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	53.17	---	5249.91	---	5293.70	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.841	---	46.816	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	850582.88	0.00
19.12.25 24:00	850636.88	0.00
Итого за период	54.00	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 13
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА768

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	0.00	51.92	0.00	43.46	159.35	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	0.00	52.40	0.00	43.80	160.71	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	0.00	53.12	0.00	44.26	163.58	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.27	53.67	142.97	44.76	165.66	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.41	53.99	160.73	45.19	166.25	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.34	52.79	157.05	44.22	162.21	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.27	51.52	153.74	43.21	158.09	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.27	51.11	153.43	42.82	157.72	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.30	51.54	154.43	43.13	158.85	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.31	51.67	154.48	43.14	158.92	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.31	51.58	154.43	43.06	158.97	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.31	51.61	154.55	43.11	159.05	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.31	51.63	154.68	43.11	159.19	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.32	51.59	155.67	43.08	160.26	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.41	52.89	162.35	44.18	167.47	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.49	54.29	166.03	45.32	171.49	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.48	54.27	165.91	45.30	171.53	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.48	54.27	165.91	45.33	171.48	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.48	54.17	165.75	45.23	171.33	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.63	56.36	169.50	46.75	175.34	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	1.99	61.79	181.88	50.86	188.60	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.06	63.26	186.91	52.20	194.07	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.08	63.23	185.22	52.00	192.29	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.07	63.71	186.80	52.60	193.19	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.02	63.71	187.30	52.90	193.40	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	1.97	62.50	185.17	51.86	191.19	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	2.20	65.26	193.30	53.86	199.80	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	2.37	68.00	201.07	56.21	207.65	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	2.32	67.64	198.96	55.96	205.40	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.20	65.58	199.77	54.56	206.10	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	44.67	---	4597.99	---	5249.14	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.702	---	47.182	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	5038.43	0.00
19.12.25 24:00	5085.11	0.00
Итого за период	46.68	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 14
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: Взлёт ТСРВ-043 Заводской номер: 1801771
Тип системы: ГВ Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	M3, (м3)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	V3, (м3)	Теплота (Гкал) Q	Время раб. (ч)
20.11.25	52.67	40.44	12.23	269.571	271.570	-1.999	0.000	0.6	0.6	273.118	273.689	-0.571	0.000	3.291	24.00
21.11.25	53.36	40.89	12.47	276.952	279.021	-2.069	0.000	0.6	0.6	280.686	281.245	-0.559	0.000	3.447	24.00
22.11.25	53.88	41.44	12.44	279.203	281.307	-2.104	0.000	0.6	0.6	283.037	283.612	-0.575	0.000	3.464	24.00
23.11.25	54.16	41.90	12.26	280.139	282.257	-2.118	0.000	0.6	0.6	284.024	284.618	-0.594	0.000	3.429	24.00
24.11.25	52.87	40.83	12.04	270.447	272.515	-2.068	0.000	0.6	0.6	274.032	274.683	-0.651	0.000	3.251	24.00
25.11.25	51.74	40.13	11.61	263.570	265.571	-2.001	0.000	0.6	0.6	266.917	267.607	-0.690	0.000	3.054	24.00
26.11.25	51.38	39.69	11.69	263.099	265.048	-1.949	0.000	0.6	0.6	266.396	267.036	-0.640	0.000	3.069	24.00
27.11.25	51.80	39.95	11.85	265.117	267.108	-1.991	0.000	0.6	0.6	268.491	269.138	-0.647	0.000	3.135	24.00
28.11.25	51.90	39.97	11.93	265.862	267.859	-1.997	0.000	0.6	0.6	269.258	269.896	-0.638	0.000	3.165	24.00
29.11.25	51.84	39.91	11.93	266.144	268.141	-1.997	0.000	0.6	0.6	269.536	270.175	-0.639	0.000	3.166	24.00
30.11.25	51.82	39.98	11.84	266.540	268.545	-2.005	0.000	0.6	0.6	269.935	270.589	-0.654	0.000	3.150	24.00
01.12.25	51.87	40.06	11.81	268.319	270.340	-2.021	0.000	0.6	0.6	271.743	272.406	-0.663	0.000	3.159	24.00
02.12.25	51.82	39.83	11.99	267.264	269.272	-2.008	0.000	0.6	0.6	270.668	271.306	-0.638	0.000	3.197	24.00
03.12.25	53.25	40.98	12.27	279.277	281.396	-2.119	0.000	0.6	0.6	283.030	283.652	-0.622	0.000	3.420	24.00
04.12.25	54.50	42.02	12.48	286.422	288.602	-2.180	0.000	0.6	0.6	290.440	291.029	-0.589	0.000	3.567	24.00
05.12.25	54.46	42.04	12.42	286.687	288.869	-2.182	0.000	0.6	0.6	290.704	291.304	-0.600	0.000	3.551	24.00
06.12.25	54.45	42.02	12.43	286.767	288.943	-2.176	0.000	0.6	0.6	290.784	291.374	-0.590	0.000	3.558	24.00
07.12.25	54.30	41.95	12.35	286.912	289.077	-2.165	0.000	0.6	0.6	290.910	291.502	-0.592	0.000	3.535	24.00
08.12.25	56.82	43.35	13.47	296.997	299.279	-2.282	0.000	0.6	0.6	301.525	301.968	-0.443	0.000	3.998	24.00
09.12.25	62.11	47.35	14.76	332.938	335.490	-2.552	0.000	0.7	0.7	338.950	339.090	-0.140	0.000	4.911	24.00
10.12.25	63.25	48.48	14.77	340.879	343.423	-2.544	0.000	0.7	0.7	347.228	347.265	-0.037	0.000	5.029	24.00
11.12.25	63.33	48.58	14.75	339.775	342.271	-2.496	0.000	0.7	0.7	346.111	346.110	0.001	0.000	5.005	24.00
12.12.25	63.91	49.30	14.61	342.536	345.096	-2.560	0.000	0.7	0.7	349.032	349.082	-0.050	0.000	4.996	24.00
13.12.25	63.77	49.66	14.11	344.038	346.622	-2.584	0.000	0.7	0.7	350.541	350.684	-0.143	0.000	4.847	24.00
14.12.25	62.64	48.71	13.93	337.118	339.670	-2.552	0.000	0.6	0.7	343.276	343.502	-0.226	0.000	4.688	24.00
15.12.25	65.62	50.90	14.72	361.480	364.227	-2.747	0.000	0.7	0.7	368.698	368.713	-0.015	0.000	5.315	24.00
16.12.25	68.20	52.93	15.27	377.447	380.301	-2.854	0.000	0.7	0.7	385.528	385.339	0.189	0.000	5.755	24.00
17.12.25	67.61	52.59	15.02	372.273	375.041	-2.768	0.000	0.7	0.7	380.125	379.954	0.171	0.000	5.588	24.00
18.12.25	65.70	51.37	14.33	365.685	368.429	-2.744	0.000	0.7	0.7	372.988	373.036	-0.048	0.000	5.234	24.00
19.12.25	66.01	51.95	14.06	369.592	372.357	-2.765	0.000	0.7	0.7	377.039	377.116	-0.077	0.000	5.193	24.00
Итого	---	---	---	9109.050	9177.647	-68.597	0.000	---	---	9254.750	9266.720	-11.970	0.000	120.167	720.00
Среднее	57.37	44.31	13.061	---	---	---	---	0.6	0.6	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
19.11.25 24:00	200879.564	200338.288	202913.279	201536.718	2597.580	20808.217
19.12.25 24:00	209988.614	209515.935	212168.029	210803.438	2717.748	21528.217
Итого за период	9109.050	9177.647	9254.750	9266.720	120.168	720.000

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 15
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: DD177

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	2.37	52.25	256.84	43.02	250.88	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	2.44	52.78	258.89	43.35	253.38	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	2.55	53.47	264.93	43.82	259.79	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	2.55	53.97	266.80	44.38	261.76	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	2.55	54.25	267.47	44.72	262.43	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	2.40	52.91	259.97	43.65	254.38	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	2.28	51.81	254.68	42.86	248.83	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	2.27	51.47	254.38	42.52	248.42	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	2.32	51.89	255.52	42.80	249.90	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	2.34	51.98	255.98	42.80	250.45	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	2.34	51.92	255.99	42.77	250.30	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	2.34	51.90	256.36	42.75	250.81	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	2.37	51.95	257.45	42.74	251.98	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	2.36	51.90	257.11	42.72	251.30	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	2.53	53.37	266.28	43.87	260.81	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	2.64	54.58	272.22	44.85	266.66	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	2.64	54.54	272.26	44.83	266.94	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	2.67	54.54	272.72	44.74	267.74	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	2.66	54.36	273.01	44.62	267.58	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	2.97	57.00	281.05	46.43	276.04	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	3.58	62.29	308.54	50.67	304.61	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	3.66	63.32	314.27	51.68	310.38	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	3.63	63.42	312.81	51.81	308.80	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	3.69	64.02	316.51	52.36	311.42	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	3.57	63.84	317.21	52.57	312.41	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	3.45	62.72	311.98	51.64	307.19	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	3.88	65.79	332.04	54.10	326.93	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	4.16	68.33	343.77	56.23	339.49	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	4.03	67.65	338.99	55.77	334.58	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	3.81	65.79	334.82	54.38	329.99	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	87.05	---	8490.85	---	8336.18	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.000	---	46.848	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	3181.22	0.00
19.12.25 24:00	3269.59	0.00
Итого за период	88.37	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 15а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Вzlёт ТСРВ-024 Заводской номер: 801184
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	52.26	40.37	11.89	194.21	194.21	0	0.513	0.505	194.96	197.47	-2.51	2.306	24.000
21.11.25	53.04	40.78	12.26	199.16	199.16	0.00	0.518	0.509	200.04	202.50	-2.47	2.438	24.000
22.11.25	53.52	41.17	12.35	201.14	201.14	0	0.522	0.513	202.00	204.63	-2.63	2.478	24.000
23.11.25	54.08	41.85	12.23	202.49	202.49	0	0.532	0.523	203.38	206.07	-2.69	2.471	24.000
24.11.25	53.39	41.39	12.00	198.46	198.46	0	0.531	0.522	199.13	202.09	-2.96	2.377	24.000
25.11.25	51.64	40.17	11.47	192.13	192.13	0	0.527	0.518	192.55	195.61	-3.06	2.199	24.000
26.11.25	51.24	39.86	11.38	190.61	190.61	0.00	0.524	0.515	191.13	193.89	-2.76	2.163	24.000
27.11.25	51.56	39.98	11.58	193.07	193.07	0.00	0.526	0.517	193.74	196.28	-2.54	2.232	24.000
28.11.25	51.70	39.97	11.73	192.68	192.68	0	0.526	0.517	193.27	195.98	-2.71	2.256	24.000
29.11.25	51.67	39.92	11.75	193.20	193.20	0	0.525	0.516	193.67	196.63	-2.97	2.266	24.000
30.11.25	51.71	39.83	11.88	192.97	192.97	0	0.526	0.518	193.38	196.46	-3.08	2.288	24.000
01.12.25	51.67	39.97	11.70	193.89	193.89	0	0.526	0.517	194.30	197.39	-3.09	2.265	24.000
02.12.25	51.71	39.94	11.77	193.34	193.34	0.00	0.526	0.517	193.80	196.80	-3.01	2.271	24.000
03.12.25	52.36	40.34	12.02	198.25	198.25	0	0.529	0.520	198.83	201.77	-2.93	2.379	24.000
04.12.25	54.30	41.76	12.54	205.36	205.36	0	0.536	0.526	206.13	209.15	-3.02	2.569	24.000
05.12.25	54.24	41.71	12.53	205.92	205.92	0	0.534	0.525	206.65	209.75	-3.10	2.574	24.000
06.12.25	54.27	41.71	12.56	205.43	205.43	0	0.535	0.526	206.15	209.27	-3.12	2.574	24.000
07.12.25	54.30	41.75	12.55	206.15	206.15	0	0.536	0.527	207.11	209.77	-2.66	2.584	24.000
08.12.25	55.07	42.10	12.97	208.68	208.68	0	0.536	0.527	210.01	212.11	-2.09	2.705	24.000
09.12.25	60.29	45.51	14.78	225.44	225.44	0	0.547	0.537	227.49	229.45	-1.96	3.332	24.000
10.12.25	63.68	48.49	15.19	243.48	243.48	0	0.578	0.568	246.14	248.13	-2.00	3.695	24.000
11.12.25	63.11	47.80	15.31	237.88	237.88	0.00	0.558	0.548	240.42	242.32	-1.90	3.635	24.000
12.12.25	63.39	48.23	15.16	239.55	239.55	0	0.560	0.549	242.19	244.02	-1.83	3.626	24.000
13.12.25	64.05	49.08	14.97	242.28	242.28	0.00	0.552	0.542	245.09	246.86	-1.76	3.623	24.000
14.12.25	62.39	47.95	14.44	239.18	239.18	0.00	0.552	0.541	241.80	243.51	-1.71	3.449	24.000
15.12.25	64.28	49.09	15.19	245.43	245.43	0	0.562	0.551	248.41	249.97	-1.57	3.725	24.000
16.12.25	67.44	51.62	15.82	261.38	261.38	0	0.587	0.576	264.97	266.56	-1.59	4.131	24.000
17.12.25	68.25	52.27	15.98	261.68	261.68	0	0.585	0.573	265.39	266.95	-1.56	4.179	24.000
18.12.25	65.77	50.52	15.25	254.24	254.24	0	0.572	0.561	257.52	259.12	-1.60	3.872	24.000
19.12.25	65.86	50.96	14.90	245.37	245.38	-0.01	0.572	0.561	248.54	250.15	-1.62	3.655	22.900
Итого	---	---	---	6463.05	6463.06	-0.01	---	---	6508.18	6580.67	-72.50	86.317	718.900
Среднее	57.07	43.87	13.21	---	---	---	0.542	0.532	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 16
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Вzlёт ТСРВ-024 Заводской номер: 902713
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	52.98	44.66	8.32	673.14	673.91	-0.76	0.509	0.499	682.10	680.41	1.69	5.590	24.000
21.11.25	53.68	44.84	8.84	679.03	677.10	1.92	0.514	0.500	688.29	683.60	4.69	5.994	24.000
22.11.25	54.24	45.60	8.64	685.45	686.09	-0.63	0.522	0.510	694.98	692.98	2.00	5.909	23.983
23.11.25	54.53	45.87	8.66	686.71	684.42	2.29	0.530	0.515	696.35	691.28	5.06	5.930	23.983
24.11.25	53.08	44.89	8.19	630.13	630.35	-0.21	0.525	0.514	638.55	636.49	2.06	5.156	22.450
25.11.25	51.95	44.13	7.82	668.34	668.95	-0.60	0.519	0.511	676.90	675.25	1.65	5.217	24.000
26.11.25	51.63	43.75	7.88	668.17	668.48	-0.30	0.519	0.510	676.63	674.65	1.97	5.252	24.000
27.11.25	52.06	43.88	8.18	670.88	669.42	1.46	0.520	0.510	679.50	675.58	3.92	5.479	24.000
28.11.25	52.13	43.91	8.22	669.40	668.51	0.88	0.520	0.510	678.02	674.71	3.31	5.492	24.000
29.11.25	52.07	43.79	8.28	668.84	667.33	1.51	0.520	0.509	677.45	673.47	3.97	5.531	24.000
30.11.25	52.14	43.93	8.21	668.74	668.06	0.68	0.521	0.511	677.34	674.25	3.09	5.466	23.967
01.12.25	52.12	43.76	8.36	664.10	662.28	1.81	0.521	0.508	672.66	668.34	4.32	5.538	24.000
02.12.25	52.06	43.76	8.30	669.42	667.55	1.86	0.521	0.509	678.03	673.66	4.37	5.549	24.000
03.12.25	53.62	44.87	8.75	683.42	681.47	1.95	0.527	0.513	692.73	688.02	4.70	5.974	24.000
04.12.25	54.80	45.82	8.98	692.01	690.06	1.95	0.533	0.516	701.83	696.97	4.86	6.202	24.000
05.12.25	54.77	45.83	8.94	694.81	692.78	2.03	0.532	0.515	704.65	699.72	4.93	6.204	24.000
06.12.25	54.78	45.81	8.97	692.82	690.72	2.09	0.534	0.517	702.64	697.64	5.00	6.204	24.000
07.12.25	54.59	45.70	8.89	692.21	690.21	1.99	0.533	0.516	701.95	697.09	4.86	6.142	24.000
08.12.25	57.39	47.58	9.81	705.50	702.93	2.56	0.537	0.517	716.45	710.53	5.92	6.920	24.000
09.12.25	62.75	50.91	11.84	706.87	704.59	2.28	0.570	0.532	719.83	713.27	6.57	8.357	23.950
10.12.25	63.70	51.36	12.34	685.23	683.14	2.08	0.578	0.532	698.16	691.71	6.45	8.450	24.000
11.12.25	63.78	51.38	12.40	682.07	679.95	2.11	0.569	0.523	694.95	688.47	6.48	8.450	24.000
12.12.25	64.38	52.04	12.34	688.38	686.40	1.97	0.566	0.520	701.62	695.22	6.40	8.489	24.000
13.12.25	64.14	52.23	11.91	689.53	687.42	2.11	0.564	0.518	702.71	696.31	6.39	8.213	24.000
14.12.25	63.06	51.34	11.72	680.21	678.11	2.09	0.561	0.516	692.78	686.59	6.19	7.953	23.983
15.12.25	66.18	53.60	12.58	718.43	716.21	2.21	0.586	0.535	732.99	725.97	7.03	9.044	24.000
16.12.25	68.71	55.58	13.13	743.43	741.00	2.42	0.602	0.547	759.57	751.80	7.77	9.766	24.000
17.12.25	68.00	55.01	12.99	732.23	729.32	2.90	0.592	0.539	747.87	739.75	8.12	9.555	24.000
18.12.25	66.08	53.75	12.33	721.01	718.70	2.31	0.585	0.533	735.56	728.52	7.04	8.887	24.000
19.12.25	66.39	54.23	12.16	723.02	720.66	2.35	0.585	0.534	737.74	730.68	7.05	8.788	24.000
Итого	---	---	---	20633.57	20586.15	47.41	---	---	20960.81	20812.95	147.86	205.702	718.317
Среднее	57.73	47.79	9.93	---	---	---	0.544	0.518	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 17
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА720

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.64	54.90	259.59	48.57	0.00	24.00	24.00	4.45	0.00
21.11.25	1.62	54.70	256.78	48.38	0.00	24.00	24.00	4.44	0.00
22.11.25	1.59	53.82	252.56	47.51	108.85	23.90	23.91	4.47	0.00
23.11.25	1.59	53.93	252.69	47.61	256.19	24.00	24.00	4.52	0.00
24.11.25	1.57	54.03	252.35	47.80	255.91	24.00	24.00	4.51	0.00
25.11.25	1.67	55.11	258.20	48.63	261.92	24.00	24.00	3.44	0.00
26.11.25	1.63	55.49	257.84	49.17	261.70	24.00	24.00	3.25	0.00
27.11.25	1.47	52.43	245.83	46.44	249.59	24.00	24.00	4.40	0.00
28.11.25	1.44	51.60	243.68	45.67	247.14	24.00	24.00	4.38	0.00
29.11.25	1.49	52.07	245.52	46.01	248.79	24.00	24.00	4.40	0.00
30.11.25	1.49	52.11	245.76	46.02	248.95	24.00	24.00	4.42	0.00
01.12.25	1.48	52.12	244.97	46.06	248.05	24.00	24.00	4.43	0.00
02.12.25	1.51	52.30	246.60	46.17	249.82	24.00	24.00	4.35	0.00
03.12.25	1.52	52.58	248.60	46.45	252.13	24.00	24.00	4.37	0.00
04.12.25	1.39	50.51	239.98	44.69	243.31	24.00	24.00	4.37	0.00
05.12.25	1.47	51.24	236.18	44.99	239.56	24.00	24.00	4.35	0.00
06.12.25	1.62	54.05	236.72	47.18	240.11	24.00	24.00	4.34	0.00
07.12.25	1.63	54.23	237.73	47.35	241.16	24.00	24.00	4.39	0.00
08.12.25	1.61	53.85	235.76	47.03	239.15	24.00	24.00	4.41	0.00
09.12.25	1.77	56.05	229.90	48.31	233.21	24.00	24.00	4.36	0.00
10.12.25	2.11	61.50	215.25	51.68	218.49	24.00	24.00	4.46	0.00
11.12.25	2.16	62.89	213.09	52.75	216.08	24.00	24.00	4.34	0.00
12.12.25	2.16	62.28	217.48	52.35	219.65	24.00	24.00	4.36	0.00
13.12.25	2.17	62.70	219.22	52.79	221.38	24.00	24.00	4.35	0.00
14.12.25	2.12	62.71	219.42	53.03	221.54	24.00	24.00	4.39	0.00
15.12.25	2.04	61.54	216.56	52.09	218.71	24.00	24.00	4.41	0.00
16.12.25	2.21	63.97	199.06	52.75	201.36	24.00	24.00	4.35	0.00
17.12.25	2.43	67.46	188.03	54.51	190.44	24.00	24.00	4.35	0.00
18.12.25	2.53	68.89	204.26	56.47	206.68	24.00	24.00	4.33	0.00
19.12.25	2.34	66.43	203.78	54.92	206.07	24.00	24.00	4.37	0.00
Итого	53.47	---	7023.39	---	6445.94	719.90	719.91	129.76	0.00
Среднее	---	56.916	---	49.113	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	2896.55	5802.26
19.12.25 24:00	2950.64	5932.00
Итого за период	54.09	129.74

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 18
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00178675

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0х1577

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	54.47	47.10	7.37	340.210	350.410	340.190	342.020	-1.830	5.43	5.32	2.5030	0.0	24.0
21.11.25	53.63	46.29	7.34	335.880	345.760	336.210	337.400	-1.190	5.43	5.31	2.4660	0.0	24.0
22.11.25	53.81	46.48	7.33	334.850	345.620	334.590	337.740	-3.150	5.48	5.37	2.4500	0.0	24.0
23.11.25	53.69	46.48	7.21	333.120	343.640	332.540	336.180	-3.640	5.54	5.44	2.3950	0.0	24.0
24.11.25	55.35	47.80	7.55	345.000	354.940	345.270	345.830	-0.560	5.51	5.40	2.6010	0.0	24.0
25.11.25	54.95	47.69	7.26	340.850	350.560	341.050	341.650	-0.600	5.46	5.34	2.4750	0.0	24.0
26.11.25	52.13	45.19	6.94	325.710	335.930	325.290	328.880	-3.590	5.48	5.36	2.2510	0.0	24.0
27.11.25	51.44	44.54	6.90	321.940	332.240	321.940	325.070	-3.130	5.49	5.37	2.2180	0.0	24.0
28.11.25	51.97	44.88	7.09	325.120	335.290	325.260	327.770	-2.510	5.46	5.34	2.3020	0.0	24.0
29.11.25	51.94	44.84	7.10	324.690	333.510	325.090	325.690	-0.600	5.47	5.34	2.3060	0.0	24.0
30.11.25	51.86	44.78	7.08	324.440	333.790	324.880	326.030	-1.150	5.48	5.36	2.2990	0.0	24.0
01.12.25	52.20	45.07	7.13	326.620	334.460	326.800	326.800	0.000	5.46	5.34	2.3250	0.0	24.0
02.12.25	52.30	44.75	7.55	304.130	312.910	304.230	305.940	-1.710	5.52	5.39	2.2930	0.0	24.0
03.12.25	49.98	42.40	7.58	272.290	281.220	272.110	275.790	-3.680	5.57	5.43	2.0620	0.0	24.0
04.12.25	51.65	43.39	8.26	275.340	283.950	274.950	278.300	-3.350	5.61	5.46	2.2670	0.0	24.0
05.12.25	53.83	45.02	8.81	275.080	284.070	275.070	277.620	-2.550	5.62	5.47	2.4220	0.0	24.0
06.12.25	54.00	45.15	8.85	276.080	283.530	275.460	277.610	-2.150	5.63	5.49	2.4350	0.0	24.0
07.12.25	53.43	44.71	8.72	272.930	280.460	273.230	273.760	-0.530	5.64	5.49	2.3790	0.0	24.0
08.12.25	56.57	46.33	10.24	265.810	274.170	265.290	267.840	-2.550	5.56	5.40	2.7100	0.0	24.0
09.12.25	61.74	49.13	12.61	249.900	257.500	248.240	251.790	-3.550	5.69	5.51	3.1240	0.0	24.0
10.12.25	62.34	49.47	12.87	249.100	256.960	247.450	251.130	-3.680	5.97	5.78	3.1820	0.0	24.0
11.12.25	61.97	49.34	12.63	252.370	260.820	250.460	255.290	-4.830	6.00	5.81	3.1640	0.0	24.0
12.12.25	62.58	49.94	12.64	254.920	262.970	252.890	257.260	-4.370	6.01	5.82	3.1940	0.0	24.0
13.12.25	62.27	49.98	12.29	254.200	262.520	252.410	256.670	-4.260	5.99	5.81	3.0980	0.0	24.0
14.12.25	61.23	49.05	12.18	250.540	257.630	249.120	251.780	-2.660	5.91	5.74	3.0280	0.0	24.0
15.12.25	63.91	49.50	14.41	226.810	233.450	226.000	227.270	-1.270	5.91	5.70	3.2550	0.0	24.0
16.12.25	67.70	51.29	16.41	220.570	226.400	218.400	221.140	-2.740	5.93	5.71	3.5790	0.0	24.0
17.12.25	68.25	52.75	15.50	238.740	244.890	236.820	238.520	-1.700	5.94	5.74	3.6700	0.0	24.0
18.12.25	65.92	51.32	14.60	234.470	240.900	232.370	235.330	-2.960	5.98	5.78	3.3940	0.0	24.0
19.12.25	65.33	50.67	14.66	226.240	232.650	224.510	227.070	-2.560	6.01	5.82	3.2910	0.0	24.0
Итого	---	---	---	8577.9	8833.1	8558.12	8631.17	-73.050	---	---	81.1380	0.0	720.0
Среднее	57.08	47.17	9.90	---	---	---	---	---	5.67	5.52	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	16901.430	17432.020	16915.720	17056.960	111.4900	-141.240	1124.0	2725.0
19.12.25 24:00	25203.300	25981.640	25198.379	25410.519	190.1930	-212.140	1124.0	3421.0
Итого за период	8301.869	8549.619	8282.659	8353.559	78.7030	---	0.0	696.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 1
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA755

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	2.46	52.35	288.76	43.81	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	2.52	52.77	290.93	44.10	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	2.65	53.21	296.14	44.25	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	2.69	54.11	299.04	45.11	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	2.66	54.30	299.52	45.40	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	2.51	52.66	292.89	44.06	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	2.37	51.94	286.36	43.64	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	2.37	51.05	285.88	42.74	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	2.43	51.98	287.91	43.51	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	2.48	52.10	288.07	43.48	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	2.49	52.02	288.23	43.37	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	2.47	52.04	288.34	43.46	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	2.46	52.07	288.50	43.51	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	2.46	52.03	288.76	43.50	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	2.63	53.32	296.93	44.45	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	2.77	54.73	303.77	45.61	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	2.76	54.71	303.89	45.61	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	2.76	54.72	303.89	45.62	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	2.75	54.62	303.58	45.54	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	3.05	56.80	310.50	46.99	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	3.74	62.27	336.61	51.15	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	3.90	63.75	347.74	52.53	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	3.89	63.73	344.10	52.40	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	3.91	64.22	347.32	52.93	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	3.80	63.80	348.29	52.87	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	3.68	63.01	344.26	52.31	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	4.14	65.75	358.83	54.20	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	4.49	68.52	374.00	56.52	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	4.41	68.18	370.10	56.27	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	4.13	66.08	364.29	54.72	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	91.83	---	9427.43	---	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.095	---	47.455	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	8911.31	0.00
19.12.25 24:00	9004.73	0.00
Итого за период	93.42	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 20
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 716218
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	52.56	45.68	6.88	37.91	295.56	-257.65	0.309	0.000	38.41	298.57	-260.16	-10.213	24.000
21.11.25	53.24	46.08	7.16	38.35	294.04	-255.68	0.312	0.000	38.87	297.08	-258.21	-10.223	24.000
22.11.25	53.75	46.57	7.18	38.01	297.96	-259.94	0.316	0.000	38.54	301.11	-262.57	-10.527	24.000
23.11.25	54.02	46.89	7.13	37.36	296.79	-259.42	0.321	0.000	37.88	299.97	-262.09	-10.594	24.000
24.11.25	52.67	45.92	6.75	37.75	295.64	-257.88	0.319	0.000	38.25	298.68	-260.43	-10.295	24.000
25.11.25	51.59	45.09	6.50	37.74	293.83	-256.09	0.316	0.000	38.22	296.75	-258.53	-10.018	24.000
26.11.25	51.26	44.79	6.47	186.11	289.39	-103.28	0.312	0.187	188.24	292.41	-104.17	-2.922	23.650
27.11.25	51.68	45.08	6.60	295.65	295.65	0	0.316	0.323	299.07	298.90	0.17	1.946	24.000
28.11.25	51.76	45.02	6.74	293.76	293.56	0.20	0.316	0.322	297.19	296.75	0.44	1.965	24.000
29.11.25	51.70	44.98	6.72	293.26	293.26	0	0.316	0.322	296.68	296.44	0.24	1.967	24.000
30.11.25	51.67	44.99	6.68	292.85	292.85	0.00	0.316	0.323	296.25	296.03	0.22	1.952	24.000
01.12.25	51.72	44.97	6.75	289.45	289.45	0	0.316	0.323	292.82	292.59	0.23	1.950	24.000
02.12.25	51.68	45.00	6.68	293.40	293.40	0.00	0.317	0.323	296.84	296.57	0.27	1.955	24.000
03.12.25	53.16	46.08	7.08	295.89	295.89	0.00	0.320	0.326	299.56	299.24	0.32	2.091	24.000
04.12.25	54.34	47.00	7.34	295.97	295.97	0	0.322	0.328	299.78	299.46	0.32	2.168	24.000
05.12.25	54.30	46.99	7.31	296.31	296.31	0	0.322	0.328	300.11	299.80	0.32	2.161	24.000
06.12.25	54.30	46.98	7.32	295.28	295.28	0.00	0.323	0.329	299.07	298.77	0.30	2.155	24.000
07.12.25	54.12	46.84	7.28	294.13	294.13	0	0.322	0.328	297.90	297.57	0.33	2.137	24.000
08.12.25	56.78	48.64	8.14	297.38	297.38	0	0.324	0.330	301.57	301.10	0.46	2.415	24.000
09.12.25	62.01	52.37	9.64	299.60	299.60	0.00	0.340	0.345	304.61	303.93	0.68	2.888	24.000
10.12.25	63.00	53.23	9.77	301.82	301.82	0	0.343	0.347	307.01	306.32	0.69	2.945	24.000
11.12.25	63.11	53.23	9.88	299.09	299.09	0.00	0.338	0.342	304.23	303.56	0.67	2.950	24.000
12.12.25	63.72	53.82	9.90	301.66	301.66	0	0.335	0.340	306.94	306.27	0.67	2.982	24.000
13.12.25	63.52	53.87	9.65	300.63	300.63	0.00	0.334	0.338	305.88	305.20	0.68	2.898	24.000
14.12.25	62.42	53.09	9.33	302.53	302.54	-0.00	0.332	0.337	307.66	306.99	0.67	2.816	24.000
15.12.25	65.49	55.15	10.34	300.98	300.98	0.00	0.346	0.350	306.57	305.75	0.82	3.109	24.000
16.12.25	67.99	57.08	10.91	304.13	304.13	0.00	0.355	0.358	310.20	309.26	0.93	3.316	24.000
17.12.25	67.29	56.53	10.76	301.06	301.06	-0.00	0.350	0.353	306.92	306.06	0.86	3.238	24.000
18.12.25	65.46	55.31	10.15	303.58	303.58	0	0.345	0.349	309.20	308.42	0.78	3.080	24.000
19.12.25	65.76	55.63	10.13	301.81	301.81	0	0.346	0.349	307.48	306.64	0.84	3.052	24.000
Итого	---	---	---	7263.49	8913.26	-1649.76	---	---	7371.95	9026.21	-1654.25	-6.655	719.650
Среднее	57.20	49.10	8.11	---	---	---	0.327	0.263	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 20
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 903372
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	52.05	44.41	7.64	197.48	197.92	-0.44	0.495	0.492	197.66	202.15	-4.49	1.470	24.000
21.11.25	52.76	44.97	7.79	202.25	202.86	-0.60	0.500	0.495	202.50	207.24	-4.74	1.521	24.000
22.11.25	53.29	45.45	7.84	204.18	204.51	-0.32	0.507	0.502	204.45	209.01	-4.56	1.570	24.000
23.11.25	53.58	45.94	7.64	204.24	204.99	-0.75	0.515	0.510	204.52	209.56	-5.05	1.490	24.000
24.11.25	51.66	44.33	7.33	198.36	198.66	-0.30	0.511	0.506	198.50	202.91	-4.41	1.427	24.000
25.11.25	49.91	42.84	7.07	192.64	192.79	-0.15	0.506	0.503	192.68	196.72	-4.03	1.346	24.000
26.11.25	50.61	43.26	7.35	192.57	192.86	-0.28	0.506	0.502	192.65	196.85	-4.20	1.388	24.000
27.11.25	51.07	43.73	7.34	194.11	194.99	-0.87	0.507	0.505	194.25	199.05	-4.80	1.350	24.000
28.11.25	51.16	43.58	7.58	194.73	195.02	-0.29	0.506	0.503	194.83	199.11	-4.28	1.449	24.000
29.11.25	51.12	43.50	7.62	194.83	194.99	-0.16	0.506	0.503	194.93	199.07	-4.14	1.469	24.000
30.11.25	51.11	43.59	7.52	194.99	195.30	-0.30	0.507	0.504	195.09	199.40	-4.31	1.438	24.000
01.12.25	51.16	43.58	7.58	196.06	196.06	0	0.507	0.503	196.12	200.20	-4.08	1.484	24.000
02.12.25	51.11	43.44	7.67	195.22	195.22	0	0.507	0.503	195.28	199.34	-4.05	1.494	24.000
03.12.25	52.62	44.69	7.93	203.24	203.24	0	0.513	0.507	203.39	207.70	-4.31	1.609	24.000
04.12.25	53.68	45.13	8.55	189.73	190.04	-0.31	0.518	0.512	189.78	194.43	-4.65	1.577	24.000
05.12.25	53.44	43.85	9.59	161.91	161.91	0.00	0.520	0.512	161.71	165.77	-4.06	1.550	24.000
06.12.25	53.45	43.83	9.62	162.21	162.21	0.00	0.522	0.513	162.06	166.02	-3.96	1.558	24.000
07.12.25	53.29	43.71	9.58	161.99	161.99	0.00	0.521	0.513	161.83	165.81	-3.98	1.549	24.000
08.12.25	55.89	45.40	10.49	167.82	167.82	0.00	0.525	0.514	167.78	171.99	-4.21	1.760	24.000
09.12.25	61.22	49.86	11.36	190.59	190.59	0.00	0.554	0.534	190.90	195.89	-4.99	2.163	24.000
10.12.25	62.29	50.96	11.33	196.94	196.94	0	0.559	0.537	197.27	202.58	-5.31	2.231	24.000
11.12.25	62.36	50.97	11.39	195.82	195.82	0	0.551	0.529	196.08	201.50	-5.41	2.229	24.000
12.12.25	62.95	51.58	11.37	197.57	197.57	0.00	0.548	0.525	197.83	203.44	-5.61	2.245	24.000
13.12.25	62.79	51.75	11.04	197.86	197.86	0	0.546	0.523	198.08	203.78	-5.70	2.182	24.000
14.12.25	61.66	50.79	10.87	195.17	195.17	0.00	0.543	0.521	195.31	200.87	-5.55	2.119	24.000
15.12.25	64.73	53.22	11.51	206.45	206.45	0	0.566	0.539	206.85	212.82	-5.97	2.374	24.000
16.12.25	67.25	55.27	11.98	213.94	213.94	0	0.582	0.551	214.56	220.84	-6.29	2.561	24.000
17.12.25	66.57	54.75	11.82	210.62	210.62	0	0.572	0.543	211.20	217.31	-6.10	2.490	24.000
18.12.25	64.74	53.39	11.35	207.46	207.46	0.00	0.565	0.537	207.91	213.81	-5.90	2.353	24.000
19.12.25	65.04	53.85	11.19	208.00	208.00	0.00	0.565	0.537	208.47	214.45	-5.98	2.328	24.000
Итого	---	---	---	5828.99	5833.82	-4.82	---	---	5834.49	5979.62	-145.13	53.775	720.000
Среднее	56.49	47.19	9.30	---	---	---	0.528	0.516	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 23
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024М Заводской номер: 1302337
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	54.81	47.78	7.03	349.10	348.66	0.45	0.5	0.4	353.50	353.05	0.45	2.503	24.00
21.11.25	53.94	47.55	6.39	393.59	393.28	0.31	0.4	0.4	398.41	398.17	0.24	2.485	24.00
22.11.25	54.26	48.88	5.38	491.39	489.48	1.91	0.4	0.4	497.72	495.70	2.02	2.776	24.00
23.11.25	54.22	48.90	5.32	490.89	488.71	2.18	0.5	0.5	497.25	494.87	2.37	2.831	24.00
24.11.25	55.79	50.25	5.54	500.26	498.68	1.57	0.5	0.5	507.04	505.34	1.70	2.940	24.00
25.11.25	55.23	49.94	5.29	494.82	493.22	1.60	0.4	0.4	501.42	499.72	1.70	2.671	24.00
26.11.25	52.59	47.54	5.05	483.62	481.75	1.87	0.3	0.4	489.55	487.50	2.05	2.613	24.00
27.11.25	51.93	46.92	5.01	477.90	476.06	1.84	0.4	0.4	483.60	481.59	2.01	2.566	24.00
28.11.25	52.33	47.28	5.05	477.46	476.52	0.94	0.5	0.4	483.14	482.16	0.98	2.461	24.00
29.11.25	52.47	47.28	5.19	479.37	477.21	2.16	0.5	0.4	485.18	482.85	2.33	2.704	24.00
30.11.25	52.20	47.23	4.97	477.61	477.01	0.61	0.4	0.4	483.29	482.63	0.66	2.431	24.00
01.12.25	52.63	47.51	5.12	479.89	478.66	1.23	0.5	0.4	485.45	484.63	0.83	2.584	24.00
02.12.25	52.81	47.57	5.24	482.81	480.65	2.17	0.4	0.4	488.69	486.47	2.23	2.741	24.00
03.12.25	50.30	45.61	4.69	466.19	465.59	0.60	0.3	0.4	471.30	470.81	0.49	2.229	24.00
04.12.25	52.14	46.91	5.23	475.51	474.28	1.23	0.5	0.4	481.07	479.90	1.17	2.613	24.00
05.12.25	54.24	48.71	5.53	472.60	471.99	0.60	0.5	0.4	478.45	478.09	0.36	2.676	24.00
06.12.25	54.44	48.85	5.59	472.91	472.00	0.91	0.4	0.4	478.72	478.25	0.46	2.735	24.00
07.12.25	53.99	48.37	5.62	471.60	469.49	2.11	0.4	0.4	477.52	475.45	2.07	2.856	24.00
08.12.25	57.10	50.08	7.02	419.73	419.43	0.30	0.7	0.4	425.27	425.25	0.02	2.920	24.00
09.12.25	62.08	52.84	9.24	359.90	359.40	0.50	0.6	0.4	365.50	365.10	0.40	3.345	24.00
10.12.25	62.71	53.22	9.49	349.66	349.66	0	0.5	0.5	355.11	355.34	-0.22	3.317	24.00
11.12.25	62.36	52.99	9.37	349.63	349.63	0	0.5	0.5	354.91	355.35	-0.43	3.272	24.00
12.12.25	62.99	53.68	9.31	355.56	355.56	0.00	0.6	0.5	361.24	361.30	-0.06	3.313	24.00
13.12.25	62.64	53.60	9.04	355.41	355.41	0	0.5	0.5	361.00	361.17	-0.17	3.212	24.00
14.12.25	61.61	52.63	8.98	350.66	350.66	0.00	0.3	0.5	355.99	356.19	-0.20	3.135	24.00
15.12.25	64.45	53.70	10.75	318.48	318.48	0.00	0.6	0.5	323.64	323.78	-0.14	3.399	24.00
16.12.25	68.12	55.96	12.16	309.53	309.53	0	0.7	0.5	315.10	315.16	-0.06	3.782	24.00
17.12.25	68.70	57.21	11.49	333.32	333.32	0.00	0.5	0.5	339.43	339.59	-0.16	3.828	24.00
18.12.25	66.28	55.51	10.77	328.17	328.17	0.00	0.3	0.5	333.81	334.03	-0.21	3.522	24.00
19.12.25	65.75	54.97	10.78	317.40	317.40	0.00	0.4	0.5	322.80	322.91	-0.11	3.412	24.00
Итого	---	---	---	12584.97	12559.90	25.07	---	---	12755.12	12732.35	22.77	87.872	720.00
Среднее	57.50	50.32	7.19	---	---	---	0.5	0.4	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
19.11.25 24:00	75.53	6974.236
19.12.25 24:00	98.96	7062.108
Итого за период	---	87.872

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 25
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060287
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	8	192	10	---
2	80	8	192	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
20.11.25	2.624	347.44	342.91	4.5	54.632	47.098	0.5	0.4	24.00
21.11.25	2.564	342.89	338.47	4.4	53.782	46.322	0.5	0.4	24.00
22.11.25	2.563	341.90	337.50	4.4	53.976	46.499	0.5	0.4	24.00
23.11.25	2.499	340.09	335.75	4.3	53.847	46.517	0.5	0.4	24.00
24.11.25	2.714	352.29	347.66	4.6	55.541	47.855	0.5	0.4	24.00
25.11.25	2.576	347.83	343.30	4.5	55.093	47.704	0.5	0.4	24.00
26.11.25	2.338	332.41	328.26	4.1	52.280	45.265	0.5	0.4	24.00
27.11.25	2.306	328.56	324.51	4.1	51.594	44.593	0.5	0.4	24.00
28.11.25	2.388	331.82	327.69	4.1	52.135	44.955	0.5	0.4	24.00
29.11.25	2.379	331.35	327.22	4.1	52.096	44.935	0.5	0.4	24.00
30.11.25	2.365	331.10	326.98	4.1	52.011	44.886	0.5	0.4	24.00
01.12.25	2.412	333.34	329.17	4.2	52.356	45.137	0.5	0.4	24.00
02.12.25	2.422	335.29	331.05	4.2	52.436	45.229	0.5	0.4	24.00
03.12.25	2.194	323.73	319.79	3.9	50.132	43.371	0.5	0.4	24.00
04.12.25	2.425	327.35	323.33	4.0	51.870	44.480	0.5	0.4	24.00
05.12.25	2.570	314.81	311.03	3.8	54.047	45.901	0.5	0.4	24.00
06.12.25	2.576	307.26	303.66	3.6	54.197	45.832	0.5	0.4	24.00
07.12.25	2.499	303.65	300.12	3.5	53.615	45.402	0.5	0.4	24.00
08.12.25	2.871	294.93	291.58	3.4	56.844	47.129	0.5	0.4	24.00
09.12.25	3.298	275.85	272.89	3.0	62.036	50.102	0.5	0.4	24.00
10.12.25	3.343	275.18	272.19	3.0	62.602	50.476	0.5	0.4	24.00
11.12.25	3.333	278.82	275.73	3.1	62.238	50.305	0.5	0.4	24.00
12.12.25	3.367	281.43	278.28	3.2	62.865	50.924	0.5	0.4	24.00
13.12.25	3.270	280.72	277.56	3.2	62.545	50.920	0.5	0.4	24.00
14.12.25	3.170	276.55	273.51	3.0	61.503	50.062	0.5	0.4	24.00
15.12.25	3.398	248.37	245.94	2.4	64.247	50.590	0.5	0.4	24.00
16.12.25	3.761	240.96	238.65	2.3	68.099	52.515	0.5	0.4	24.00
17.12.25	3.837	261.93	259.12	2.8	68.563	53.939	0.5	0.4	24.00
18.12.25	3.554	257.28	254.61	2.7	66.237	52.447	0.5	0.4	24.00
19.12.25	3.451	247.89	245.45	2.4	65.665	51.768	0.5	0.4	24.00
Итого	85.07	9193.0	9083.9	108.9	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	57.30	47.77	0.5	0.4	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
19.11.25 24:00	8744.8	775967.1	767430.6	87924.7
19.12.25 24:00	8829.9	785160.1	776514.5	88644.7
Итого за период	85.1	9193.0	9083.9	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 26
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00179205

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x8A04

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	54.63	46.70	7.93	320.230	320.230	315.820	316.930	-1.110	6.20	6.00	2.5040	0.0	24.0
21.11.25	53.79	45.88	7.91	315.390	315.390	311.180	312.230	-1.050	6.20	6.00	2.4610	0.0	24.0
22.11.25	53.98	46.05	7.93	314.580	314.580	310.320	311.440	-1.120	6.20	6.00	2.4580	0.0	24.0
23.11.25	53.85	46.10	7.75	312.830	312.830	308.610	309.670	-1.060	6.20	6.00	2.3870	0.0	24.0
24.11.25	55.52	47.34	8.18	325.120	325.120	320.450	321.680	-1.230	6.20	6.00	2.6180	0.0	24.0
25.11.25	55.12	47.23	7.89	320.890	320.890	316.350	317.500	-1.150	6.20	6.00	2.4930	0.0	24.0
26.11.25	52.29	44.77	7.52	304.860	304.860	300.990	302.000	-1.010	6.20	6.00	2.2570	0.0	24.0
27.11.25	51.59	44.10	7.49	300.790	300.790	297.030	298.070	-1.040	6.20	6.00	2.2250	0.0	24.0
28.11.25	52.13	44.43	7.70	304.080	304.080	300.210	301.220	-1.010	6.20	6.00	2.3080	0.0	24.0
29.11.25	52.10	44.41	7.69	303.550	303.550	299.710	300.750	-1.040	6.20	6.00	2.3020	0.0	24.0
30.11.25	52.02	44.39	7.63	303.240	303.240	299.430	300.480	-1.050	6.20	6.00	2.2800	0.0	24.0
01.12.25	52.36	44.63	7.73	305.620	305.620	301.720	302.750	-1.030	6.20	6.00	2.3320	0.0	24.0
02.12.25	52.44	44.73	7.71	307.470	307.470	303.530	304.590	-1.060	6.20	6.00	2.3390	0.0	24.0
03.12.25	50.16	42.91	7.25	295.540	295.540	292.010	293.000	-0.990	6.20	6.00	2.1170	0.0	24.0
04.12.25	51.85	43.91	7.94	299.370	299.370	295.650	296.630	-0.980	6.20	6.00	2.3470	0.0	24.0
05.12.25	54.05	45.33	8.72	290.270	290.270	286.290	287.480	-1.190	6.20	6.00	2.4920	0.0	24.0
06.12.25	54.20	45.29	8.91	284.710	284.710	280.810	281.980	-1.170	6.20	6.00	2.4980	0.0	24.0
07.12.25	53.63	44.91	8.72	281.180	281.180	277.410	278.500	-1.090	6.20	6.00	2.4190	0.0	24.0
08.12.25	56.79	46.40	10.39	273.020	273.020	268.960	270.260	-1.300	6.20	6.00	2.7880	0.0	24.0
09.12.25	62.02	49.15	12.87	254.820	254.820	250.330	251.940	-1.610	6.20	6.00	3.2200	0.0	24.0
10.12.25	62.60	49.58	13.02	254.470	254.470	249.910	251.540	-1.630	6.20	6.00	3.2470	0.0	24.0
11.12.25	62.23	49.47	12.76	257.320	257.320	252.740	254.380	-1.640	6.20	6.00	3.2210	0.0	24.0
12.12.25	62.84	50.03	12.81	259.320	259.320	254.620	256.270	-1.650	6.20	6.00	3.2580	0.0	24.0
13.12.25	62.53	50.14	12.39	258.490	258.490	253.880	255.470	-1.590	6.20	6.00	3.1430	0.0	24.0
14.12.25	61.48	49.18	12.30	254.010	254.010	249.620	251.170	-1.550	6.20	6.00	3.0670	0.0	24.0
15.12.25	64.20	49.41	14.79	225.620	225.620	221.410	223.010	-1.600	6.20	6.00	3.2710	0.0	24.0
16.12.25	68.05	51.09	16.96	218.310	218.310	213.740	215.680	-1.940	6.20	6.00	3.6210	0.0	24.0
17.12.25	68.55	52.71	15.84	240.060	240.060	234.980	236.940	-1.960	6.20	6.00	3.7230	0.0	24.0
18.12.25	66.23	51.30	14.93	234.970	234.970	230.320	232.080	-1.760	6.20	6.00	3.4370	0.0	24.0
19.12.25	65.63	50.66	14.97	225.170	225.170	220.750	222.480	-1.730	6.20	6.00	3.3000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	8445.3	8445.3	8318.78	8358.12	-39.340	---	---	82.1330	0.0	720.0
Среднее	57.29	47.07	10.22	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	15647.950	15647.950	15455.260	15498.570	97.0840	-43.310	0.0	1070.0
19.12.25 24:00	24093.250	24093.250	23774.040	23856.690	179.2170	-82.650	0.0	1790.0
Итого за период	8445.300	8445.300	8318.780	8358.119	82.1330	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 28
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00178569

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x5549

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	51.99	44.07	7.92	734.800	736.590	725.560	729.890	-4.330	7.00	7.00	5.7320	0.0	24.0
21.11.25	52.68	44.45	8.23	742.160	743.780	732.600	736.930	-4.330	7.00	7.00	6.0160	0.0	24.0
22.11.25	53.21	44.97	8.24	748.750	750.680	738.930	743.590	-4.660	7.00	7.00	6.0720	0.0	24.0
23.11.25	53.49	45.40	8.09	749.720	751.410	739.790	744.160	-4.370	7.00	7.00	5.9710	0.0	24.0
24.11.25	52.16	44.40	7.76	736.780	738.150	727.430	731.340	-3.910	7.00	7.00	5.6270	0.0	24.0
25.11.25	51.02	43.52	7.50	727.600	729.300	718.770	722.810	-4.040	7.00	7.00	5.3760	0.0	24.0
26.11.25	50.67	43.18	7.49	727.570	729.410	718.880	723.020	-4.140	7.00	7.00	5.3770	0.0	24.0
27.11.25	51.10	43.42	7.68	730.610	732.330	721.730	725.850	-4.120	7.00	7.00	5.5350	0.0	24.0
28.11.25	51.19	43.39	7.80	729.200	730.480	720.290	724.010	-3.720	7.00	7.00	5.6030	0.0	24.0
29.11.25	51.14	43.30	7.84	728.760	729.490	719.920	723.090	-3.170	7.00	7.00	5.6330	0.0	24.0
30.11.25	51.12	43.32	7.80	728.420	729.730	719.540	723.350	-3.810	7.00	7.00	5.6030	0.0	24.0
01.12.25	51.16	43.32	7.84	723.580	724.940	714.750	718.590	-3.840	7.00	7.00	5.5960	0.0	24.0
02.12.25	51.11	43.29	7.82	729.300	730.820	720.420	724.410	-3.990	7.00	7.00	5.6230	0.0	24.0
03.12.25	52.59	44.36	8.23	744.480	745.380	734.920	738.480	-3.560	7.00	7.00	6.0360	0.0	24.0
04.12.25	53.79	45.35	8.44	754.790	756.040	744.660	748.800	-4.140	7.00	7.00	6.2780	0.0	24.0
05.12.25	53.77	45.35	8.42	758.020	759.020	747.860	751.710	-3.850	7.00	7.00	6.2880	0.0	24.0
06.12.25	53.78	45.32	8.46	756.620	757.650	746.520	750.390	-3.870	7.00	7.00	6.2980	0.0	24.0
07.12.25	53.62	45.22	8.40	756.060	757.830	745.970	750.560	-4.590	7.00	7.00	6.2490	0.0	24.0
08.12.25	56.24	46.97	9.27	770.850	771.830	759.590	763.870	-4.280	7.00	7.00	7.0290	0.0	24.0
09.12.25	61.52	50.50	11.02	786.150	785.770	772.510	776.400	-3.890	7.00	7.00	8.5060	0.0	24.0
10.12.25	62.60	51.15	11.45	773.630	773.160	759.810	763.740	-3.930	7.00	7.00	8.6910	0.0	24.0
11.12.25	62.62	51.09	11.53	768.730	768.470	755.010	759.130	-4.120	7.00	7.00	8.6930	0.0	24.0
12.12.25	63.18	51.70	11.48	776.290	776.400	762.160	766.730	-4.570	7.00	7.00	8.7330	0.0	24.0
13.12.25	63.02	51.95	11.07	777.480	777.880	763.390	768.100	-4.710	7.00	7.00	8.4420	0.0	24.0
14.12.25	61.87	51.06	10.81	766.550	767.090	753.140	757.740	-4.600	7.00	7.00	8.1290	0.0	24.0
15.12.25	64.95	53.29	11.66	809.330	809.760	793.850	799.100	-5.250	7.00	7.00	9.2500	0.0	24.0
16.12.25	67.44	55.30	12.14	841.250	840.570	824.040	828.670	-4.630	7.00	7.00	9.9870	0.0	24.0
17.12.25	66.83	54.84	11.99	829.050	828.700	812.350	817.160	-4.810	7.00	7.00	9.7280	0.0	24.0
18.12.25	64.89	53.47	11.42	814.940	814.820	799.390	804.020	-4.630	7.00	7.00	9.1220	0.0	24.0
19.12.25	65.21	53.96	11.25	817.040	817.420	801.300	806.390	-5.090	7.00	7.00	8.9990	0.0	24.0
Итого	---	---	---	22838.5	22864.8	22495.08	22622.03	-126.950	---	---	210.2220	0.0	720.0
Среднее	56.66	47.36	9.30	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	199171.399	198772.639	196524.240	196880.400	1624.7970	-356.160	1608.0	9371.0
19.12.25 24:00	222009.910	221637.540	219019.320	219502.430	1835.0190	-483.110	1608.0	10091.0
Итого за период	22838.511	22864.901	22495.080	22622.030	210.2220	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 29
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA762

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	4.13	54.72	557.76	47.30	560.27	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	4.05	54.52	555.33	47.21	557.88	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	3.95	53.67	547.33	46.44	549.90	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	4.00	53.83	543.13	46.46	545.68	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	3.89	53.75	540.38	46.55	542.90	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	4.18	55.29	557.93	47.80	560.96	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	4.02	55.00	552.05	47.71	555.16	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	3.65	52.17	528.46	45.26	531.12	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	3.58	51.48	522.73	44.62	525.24	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	3.75	52.01	527.76	44.89	530.21	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	3.74	51.98	527.24	44.88	529.73	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	3.70	51.91	526.90	44.88	529.34	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	3.76	52.23	530.15	45.13	532.67	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	3.76	52.35	532.36	45.27	534.85	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	3.43	50.08	514.39	43.41	517.03	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	3.74	51.62	518.89	44.40	521.58	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	4.03	53.91	522.55	46.19	525.27	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	4.08	54.08	528.44	46.35	531.04	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	3.97	53.53	522.94	45.92	525.26	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	4.56	56.62	509.88	47.61	513.04	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	5.31	61.68	480.26	50.60	484.29	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	5.54	62.49	508.51	51.54	512.56	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	5.57	62.11	544.20	51.87	547.83	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	5.63	62.70	549.53	52.43	553.36	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	5.44	62.42	548.37	52.50	552.43	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	5.24	61.36	541.48	51.66	545.56	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	5.61	64.12	492.59	52.63	497.35	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	6.21	67.72	477.01	54.70	482.26	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	6.35	68.49	514.03	56.11	518.80	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	5.90	66.06	506.79	54.41	511.63	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	134.77	---	15829.37	---	15925.20	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.797	---	48.224	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	10243.99	1224.69
19.12.25 24:00	10380.25	1224.69
Итого за период	136.26	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 2
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA756

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.71	51.93	233.16	44.59	243.34	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.76	52.51	235.37	45.03	245.60	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.84	53.24	239.39	45.55	250.01	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.87	53.77	242.57	46.06	252.51	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.85	54.06	243.06	46.43	252.96	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.74	52.65	235.86	45.27	246.18	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.65	51.49	231.04	44.34	241.38	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.65	51.14	230.36	43.98	241.18	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.68	51.57	231.64	44.28	242.73	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.71	51.67	232.03	44.28	242.91	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.71	51.62	231.51	44.21	242.96	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.70	51.60	231.51	44.23	243.08	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.71	51.65	231.79	44.27	243.29	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.71	51.59	231.95	44.22	243.66	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.85	52.92	241.65	45.26	251.93	23.59	23.59	0.00	0.00
05.12.25	1.94	54.09	247.69	46.25	257.01	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.94	54.06	247.63	46.22	256.93	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.93	54.30	247.23	46.47	256.58	23.59	23.59	0.00	0.00
08.12.25	1.92	54.22	247.47	46.45	256.69	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	2.17	56.86	254.86	48.36	263.75	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.64	62.24	278.81	52.78	287.59	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.71	63.32	284.93	53.82	293.82	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.71	63.39	283.01	53.80	292.14	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.73	63.95	285.87	54.38	295.10	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.65	63.76	286.97	54.51	295.76	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	2.57	62.62	283.02	53.53	291.67	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	2.91	65.68	297.83	55.90	307.18	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	3.14	68.26	308.72	58.08	318.35	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	3.06	67.59	304.62	57.54	313.77	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.88	65.64	301.09	56.08	310.32	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	64.04	---	7682.64	---	7980.38	719.18	719.18	0.00	0.00
Среднее	---	56.780	---	48.539	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	7236.39	0.00
19.12.25 24:00	7301.52	0.00
Итого за период	65.13	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 30а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA853

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	6.52	54.88	759.08	46.27	762.27	23.02	23.02	7.54	0.00
21.11.25	6.78	54.69	790.83	46.10	793.45	24.00	24.00	7.79	0.00
22.11.25	6.67	53.85	785.61	45.35	790.27	24.00	24.00	7.71	0.00
23.11.25	6.68	54.02	787.14	45.52	790.13	24.00	24.00	7.82	0.00
24.11.25	6.54	53.90	786.27	45.57	788.77	24.00	24.00	8.22	0.00
25.11.25	7.04	55.56	793.17	46.67	796.03	24.00	24.00	5.92	0.00
26.11.25	6.73	55.07	789.90	46.54	792.96	24.00	24.00	5.33	0.00
27.11.25	6.19	52.33	779.97	44.38	784.43	24.00	24.00	7.67	0.00
28.11.25	6.08	51.68	777.98	43.85	782.60	24.00	24.00	7.81	0.00
29.11.25	6.30	52.22	780.84	44.13	784.68	24.00	24.00	7.69	0.00
30.11.25	6.29	52.17	780.42	44.10	784.80	24.00	24.00	7.79	0.00
01.12.25	6.25	52.08	780.49	44.07	784.50	24.00	24.00	8.03	0.00
02.12.25	6.34	52.44	780.76	44.30	785.32	24.00	24.00	7.78	0.00
03.12.25	6.35	52.51	781.32	44.37	786.49	24.00	24.00	7.70	0.00
04.12.25	5.78	50.17	773.88	42.69	779.92	24.00	24.00	7.73	0.00
05.12.25	6.39	51.96	777.08	43.72	781.91	24.00	24.00	7.72	0.00
06.12.25	6.82	54.11	775.80	45.30	781.18	24.00	24.00	7.76	0.00
07.12.25	6.86	54.27	777.04	45.43	781.47	24.00	24.00	7.79	0.00
08.12.25	6.68	53.67	775.28	45.03	779.99	24.00	24.00	8.12	0.00
09.12.25	7.77	57.02	769.61	46.89	774.43	24.00	24.00	7.79	0.00
10.12.25	9.05	61.95	756.70	49.98	762.99	24.00	24.00	8.00	0.00
11.12.25	9.17	62.62	757.54	50.50	764.37	24.00	24.00	7.89	0.00
12.12.25	9.11	62.27	758.08	50.23	764.72	24.00	24.00	7.85	0.00
13.12.25	9.23	62.90	759.96	50.74	763.64	24.00	24.00	7.72	0.00
14.12.25	8.96	62.55	761.01	50.76	763.65	24.00	24.00	7.95	0.00
15.12.25	8.72	61.51	756.86	49.96	761.33	24.00	24.00	8.23	0.00
16.12.25	9.57	64.36	739.09	51.38	745.34	24.00	24.00	7.89	0.00
17.12.25	10.63	68.02	735.72	53.55	741.65	24.00	24.00	7.83	0.00
18.12.25	10.68	68.56	746.67	54.24	752.32	24.00	24.00	7.85	0.00
19.12.25	9.98	66.16	746.46	52.77	749.68	24.00	24.00	8.01	0.00
Итого	226.16	---	23120.56	---	23255.29	719.02	719.02	230.93	0.00
Среднее	---	56.983	---	47.146	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	21278.28	26651.73
19.12.25 24:00	21507.54	26883.08
Итого за период	229.26	231.35

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 31
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00166110

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xВ72D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	54.40	47.35	7.05	258.960	263.600	255.390	260.850	-5.460	6.90	6.70	1.7980	0.0	24.0
21.11.25	53.55	46.56	6.99	255.400	259.970	251.980	257.280	-5.300	6.90	6.70	1.7600	0.0	24.0
22.11.25	53.73	46.82	6.91	255.690	260.300	252.250	257.610	-5.360	6.90	6.70	1.7380	0.0	24.0
23.11.25	53.65	46.87	6.78	254.120	258.810	250.710	256.130	-5.420	6.90	6.70	1.6990	0.0	24.0
24.11.25	55.15	48.10	7.05	264.520	269.230	260.810	266.310	-5.500	6.90	6.70	1.8370	0.0	24.0
25.11.25	55.02	48.13	6.89	261.870	266.650	258.210	263.750	-5.540	6.90	6.70	1.7780	0.0	24.0
26.11.25	52.11	45.48	6.63	247.010	251.550	243.890	249.090	-5.200	6.90	6.70	1.6140	0.0	24.0
27.11.25	51.36	44.78	6.58	243.060	247.670	240.100	245.330	-5.230	6.90	6.70	1.5770	0.0	24.0
28.11.25	51.87	45.14	6.73	246.130	250.720	243.020	248.320	-5.300	6.90	6.70	1.6330	0.0	24.0
29.11.25	51.86	45.11	6.75	245.980	250.450	242.890	248.040	-5.150	6.90	6.70	1.6380	0.0	24.0
30.11.25	51.82	45.12	6.70	245.620	250.200	242.550	247.830	-5.280	6.90	6.70	1.6240	0.0	24.0
01.12.25	52.10	45.35	6.75	247.660	252.280	244.560	249.880	-5.320	6.90	6.70	1.6490	0.0	24.0
02.12.25	52.25	45.47	6.78	249.630	254.310	246.480	251.860	-5.380	6.90	6.70	1.6670	0.0	24.0
03.12.25	50.08	43.63	6.45	239.100	243.610	236.310	241.480	-5.170	6.90	6.70	1.5240	0.0	24.0
04.12.25	51.41	44.51	6.90	241.970	246.430	238.990	244.160	-5.170	6.90	6.70	1.6480	0.0	24.0
05.12.25	53.77	46.37	7.40	242.340	246.750	239.160	244.290	-5.130	6.90	6.70	1.7670	0.0	24.0
06.12.25	53.94	46.55	7.39	244.010	248.460	240.740	245.950	-5.210	6.90	6.70	1.7770	0.0	24.0
07.12.25	53.45	46.13	7.32	240.520	244.950	237.340	242.480	-5.140	6.90	6.70	1.7350	0.0	24.0
08.12.25	56.15	47.59	8.56	232.200	236.260	228.830	233.770	-4.940	6.90	6.70	1.9530	0.0	24.0
09.12.25	61.50	50.70	10.80	213.810	217.310	210.120	214.680	-4.560	6.90	6.70	2.2680	0.0	24.0
10.12.25	62.29	50.96	11.33	205.810	209.060	202.160	206.530	-4.370	6.90	6.70	2.2840	0.0	24.0
11.12.25	61.83	50.35	11.48	200.290	203.420	196.810	200.990	-4.180	6.90	6.70	2.2600	0.0	24.0
12.12.25	62.38	50.82	11.56	199.170	202.270	195.650	199.850	-4.200	6.90	6.70	2.2590	0.0	24.0
13.12.25	62.20	50.95	11.25	198.180	201.340	194.720	198.860	-4.140	6.90	6.70	2.1860	0.0	24.0
14.12.25	61.09	49.92	11.17	193.480	196.580	190.210	194.280	-4.070	6.90	6.70	2.1220	0.0	24.0
15.12.25	63.55	49.85	13.70	165.720	168.220	162.690	166.270	-3.580	6.90	6.70	2.2280	0.0	24.0
16.12.25	67.34	51.35	15.99	156.260	158.460	153.090	156.490	-3.400	6.90	6.70	2.4450	0.0	24.0
17.12.25	68.11	53.43	14.68	178.760	181.300	175.040	178.900	-3.860	6.90	6.70	2.5680	0.0	24.0
18.12.25	65.86	52.10	13.76	175.310	177.960	171.890	175.700	-3.810	6.90	6.70	2.3640	0.0	24.0
19.12.25	65.17	51.16	14.01	164.450	166.920	161.260	164.920	-3.660	6.90	6.70	2.2590	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6767.0	6885.0	6667.85	6811.88	-144.030	---	---	57.6590	0.0	720.0
Среднее	56.96	47.88	9.07	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	63989.839	64894.040	63101.839	64214.790	462.9410	-1112.950	3112.0	9831.0
19.12.25 24:00	71025.049	72051.870	70033.879	71296.400	522.5710	-1262.520	3112.0	10575.0
Итого за период	7035.209	7157.829	6932.040	7081.609	59.6300	---	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 31а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA854

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	2.01	54.61	239.25	46.17	237.25	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	2.00	54.41	237.96	45.97	235.92	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.98	53.56	234.11	45.08	232.14	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.99	53.71	232.96	45.18	231.01	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.93	53.66	231.64	45.32	229.70	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	2.08	55.09	240.92	46.47	238.86	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	2.01	54.97	238.56	46.53	236.58	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.82	52.10	225.11	44.00	223.20	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.80	51.38	221.63	43.26	219.76	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.86	51.89	224.36	43.57	222.46	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.86	51.88	224.12	43.55	222.27	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.85	51.83	223.86	43.57	222.03	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.87	52.12	225.74	43.81	223.70	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.88	52.27	227.57	43.97	225.66	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.72	50.06	217.93	42.16	216.17	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.86	51.39	220.30	42.95	218.53	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	2.00	53.79	220.58	44.69	218.79	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	2.02	53.95	222.11	44.85	220.28	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.96	53.45	218.95	44.49	217.17	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	2.19	56.26	211.08	45.80	209.48	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.54	61.33	193.69	48.19	192.21	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.59	62.25	193.42	48.84	191.95	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.75	61.87	240.12	50.15	238.36	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.87	62.44	281.42	52.22	279.45	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.78	62.25	281.53	52.37	279.53	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	2.69	61.15	279.86	51.52	277.81	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	2.94	63.78	268.40	52.78	266.43	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	3.24	67.29	263.52	54.98	261.60	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	3.30	68.24	272.09	56.09	270.09	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	3.07	65.84	271.30	54.52	269.31	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	67.46	---	7084.09	---	7027.70	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.627	---	47.102	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	6063.77	0.00
19.12.25 24:00	6132.13	0.00
Итого за период	68.36	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 32
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060286
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	3.2	64	10	---
2	50	3	60	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
20.11.25	1.800	272.47	278.46	-6.0	53.590	46.992	0.5	0.5	24.00
21.11.25	1.774	268.58	274.47	-5.9	52.759	46.159	0.5	0.5	24.00
22.11.25	1.770	268.50	274.34	-5.8	52.917	46.336	0.5	0.5	24.00
23.11.25	1.727	266.82	272.61	-5.8	52.818	46.353	0.5	0.5	24.00
24.11.25	1.882	278.00	284.16	-6.2	54.391	47.641	0.5	0.5	24.00
25.11.25	1.799	274.19	280.23	-6.0	54.014	47.474	0.5	0.5	24.00
26.11.25	1.628	259.59	265.18	-5.6	51.273	45.010	0.5	0.5	24.00
27.11.25	1.591	254.50	259.98	-5.5	50.617	44.371	0.5	0.5	24.00
28.11.25	1.657	257.58	263.14	-5.6	51.135	44.705	0.5	0.5	24.00
29.11.25	1.660	257.52	263.10	-5.6	51.104	44.662	0.5	0.5	24.00
30.11.25	1.652	258.28	263.87	-5.6	51.030	44.640	0.5	0.5	24.00
01.12.25	1.685	259.39	265.07	-5.7	51.363	44.872	0.5	0.5	24.00
02.12.25	1.688	261.36	267.05	-5.7	51.453	44.998	0.5	0.5	24.00
03.12.25	1.533	250.56	255.91	-5.3	49.182	43.074	0.5	0.5	24.00
04.12.25	1.693	253.80	259.27	-5.5	50.815	44.153	0.5	0.5	24.00
05.12.25	1.815	253.70	259.21	-5.5	53.004	45.856	0.5	0.5	24.00
06.12.25	1.819	255.22	260.78	-5.6	53.168	46.044	0.5	0.5	24.00
07.12.25	1.766	251.64	257.10	-5.5	52.598	45.587	0.5	0.5	24.00
08.12.25	2.024	243.44	248.72	-5.3	55.741	47.375	0.5	0.5	24.00
09.12.25	2.329	223.65	228.52	-4.9	60.638	50.208	0.5	0.5	24.00
10.12.25	2.346	212.32	216.90	-4.6	61.344	50.312	0.5	0.5	24.00
11.12.25	2.314	205.34	209.75	-4.4	60.981	49.713	0.5	0.5	24.00
12.12.25	2.343	205.68	210.09	-4.4	61.576	50.187	0.5	0.5	24.00
13.12.25	2.275	205.04	209.44	-4.4	61.267	50.182	0.5	0.5	24.00
14.12.25	2.212	200.93	205.20	-4.3	60.197	49.189	0.5	0.5	24.00
15.12.25	2.336	172.83	176.43	-3.6	62.921	49.177	0.5	0.5	24.00
16.12.25	2.573	165.06	168.53	-3.5	66.482	50.899	0.5	0.5	24.00
17.12.25	2.665	186.30	190.28	-4.0	67.150	52.836	0.5	0.5	24.00
18.12.25	2.468	181.94	185.82	-3.9	64.790	51.209	0.5	0.5	24.00
19.12.25	2.373	172.31	175.97	-3.7	64.243	50.480	0.5	0.5	24.00
Итого	59.20	7076.5	7229.6	-153.4	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	56.15	47.36	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
19.11.25 24:00	5445.2	520267.0	524555.2	84078.0
19.12.25 24:00	5504.4	527343.5	531784.7	84798.0
Итого за период	59.2	7076.5	7229.5	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 33
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA772

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	2.50	54.67	367.37	47.85	369.83	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	2.49	54.47	365.80	47.65	368.97	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	2.45	53.62	361.56	46.83	364.54	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	2.46	53.79	360.64	46.98	363.57	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	2.38	53.70	358.86	47.05	361.67	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	2.57	55.25	370.26	48.30	373.28	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	2.47	54.95	367.16	48.24	370.23	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	2.25	52.13	351.61	45.72	354.54	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	2.20	51.45	347.61	45.10	350.43	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	2.29	51.97	350.78	45.41	353.65	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	2.29	51.94	350.52	45.39	353.30	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	2.28	51.87	350.36	45.37	353.30	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	2.31	52.19	352.44	45.63	355.46	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	2.24	52.29	333.90	45.55	336.69	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.96	49.99	289.94	43.21	292.25	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	2.16	51.55	292.37	44.15	294.63	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	2.42	53.88	306.80	45.98	309.27	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	2.49	54.06	324.65	46.36	327.19	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	2.43	53.49	321.38	45.93	323.93	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	2.77	56.54	312.95	47.63	315.40	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	3.23	61.56	294.42	50.56	296.55	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	3.32	62.36	303.40	51.40	305.36	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	3.32	62.00	315.87	51.47	317.87	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	3.36	62.58	319.35	52.05	321.12	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	3.25	62.30	318.47	52.09	320.87	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	3.20	61.25	314.38	51.06	317.27	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	3.46	63.96	286.76	51.79	289.47	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	3.82	67.53	277.40	53.75	279.61	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	3.89	68.30	298.71	55.25	301.08	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	3.61	65.89	294.95	53.65	297.22	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	81.87	---	9860.67	---	9938.55	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.718	---	48.247	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	7535.52	0.00
19.12.25 24:00	7618.34	0.00
Итого за период	82.82	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 34
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00178845

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0хВ8А8

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	54.60	46.40	8.20	148.850	142.760	146.810	141.310	5.500	6.90	6.70	1.2040	0.0	24.0
21.11.25	53.76	45.64	8.12	147.140	140.990	145.160	139.550	5.610	6.90	6.70	1.1740	0.0	24.0
22.11.25	53.95	45.81	8.14	146.780	140.670	144.790	139.280	5.510	6.90	6.70	1.1790	0.0	24.0
23.11.25	53.82	45.81	8.01	146.030	139.970	144.050	138.560	5.490	6.90	6.70	1.1540	0.0	24.0
24.11.25	55.49	47.15	8.34	150.930	144.740	148.760	143.270	5.490	6.90	6.70	1.2400	0.0	24.0
25.11.25	55.08	47.18	7.90	147.210	141.940	145.170	140.470	4.700	6.90	6.70	1.1450	0.0	24.0
26.11.25	52.26	44.54	7.72	141.110	136.650	139.340	135.380	3.960	6.90	6.70	1.0740	0.0	24.0
27.11.25	51.57	43.92	7.65	140.050	135.430	138.360	134.230	4.130	6.90	6.70	1.0570	0.0	24.0
28.11.25	52.10	44.12	7.98	141.840	136.730	140.090	135.530	4.560	6.90	6.70	1.1170	0.0	24.0
29.11.25	52.07	44.17	7.90	142.020	136.560	140.260	135.340	4.920	6.90	6.70	1.1090	0.0	24.0
30.11.25	51.99	44.18	7.81	142.090	136.420	140.300	135.220	5.080	6.90	6.70	1.0940	0.0	24.0
01.12.25	52.33	44.49	7.84	143.110	137.320	141.250	136.120	5.130	6.90	6.70	1.1060	0.0	24.0
02.12.25	52.40	44.70	7.70	146.180	140.160	144.280	138.850	5.430	6.90	6.70	1.1100	0.0	24.0
03.12.25	50.12	43.01	7.11	144.960	138.890	143.240	137.660	5.580	6.90	6.70	1.0160	0.0	24.0
04.12.25	51.84	44.00	7.84	146.350	140.290	144.530	138.970	5.560	6.90	6.70	1.1300	0.0	24.0
05.12.25	54.04	45.53	8.51	144.250	138.280	142.280	136.970	5.310	6.90	6.70	1.2100	0.0	24.0
06.12.25	54.21	45.62	8.59	142.750	136.830	140.830	135.490	5.340	6.90	6.70	1.2080	0.0	24.0
07.12.25	53.62	45.20	8.42	141.270	135.330	139.410	134.030	5.380	6.90	6.70	1.1730	0.0	24.0
08.12.25	56.78	46.78	10.00	137.740	132.000	135.710	130.610	5.100	6.90	6.70	1.3560	0.0	24.0
09.12.25	61.93	49.54	12.39	129.840	124.560	127.580	123.120	4.460	6.90	6.70	1.5790	0.0	24.0
10.12.25	62.55	49.77	12.78	128.120	122.790	125.830	121.360	4.470	6.90	6.70	1.6090	0.0	24.0
11.12.25	62.18	49.57	12.61	129.040	123.650	126.780	122.210	4.570	6.90	6.70	1.5980	0.0	24.0
12.12.25	62.79	50.03	12.76	130.480	125.100	128.090	123.660	4.430	6.90	6.70	1.6320	0.0	24.0
13.12.25	62.47	50.21	12.26	130.190	124.770	127.890	123.330	4.560	6.90	6.70	1.5690	0.0	24.0
14.12.25	61.43	49.31	12.12	128.440	123.060	126.260	121.640	4.620	6.90	6.70	1.5270	0.0	24.0
15.12.25	64.13	49.56	14.57	117.080	112.120	114.860	110.830	4.030	6.90	6.70	1.6730	0.0	24.0
16.12.25	67.93	51.32	16.61	114.100	109.380	111.730	108.070	3.660	6.90	6.70	1.8540	0.0	24.0
17.12.25	68.46	52.76	15.70	122.680	117.680	120.090	116.190	3.900	6.90	6.70	1.8830	0.0	24.0
18.12.25	66.12	51.42	14.70	120.710	115.710	118.330	114.310	4.020	6.90	6.70	1.7410	0.0	24.0
19.12.25	65.54	50.81	14.73	116.730	111.880	114.480	110.570	3.910	6.90	6.70	1.6860	0.0	24.0
Итого	---	---	---	4108.0	3942.6	4046.54	3902.13	144.410	---	---	40.2070	0.0	720.0
Среднее	57.25	47.08	10.16	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	7067.309	6785.049	6983.429	6726.019	51.5170	257.410	0.0	1330.0
19.12.25 24:00	11175.380	10727.710	11029.970	10628.150	91.7240	401.820	0.0	2050.0
Итого за период	4108.070	3942.660	4046.540	3902.130	40.2070	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 34
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00179082

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0D62

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	54.59	47.78	6.81	167.100	167.100	164.770	165.330	-0.560	6.11	5.59	1.1210	0.0	24.0
21.11.25	53.73	46.94	6.79	165.090	165.090	162.870	163.370	-0.500	6.08	5.58	1.1080	0.0	24.0
22.11.25	53.91	47.12	6.79	164.590	164.590	162.360	162.860	-0.500	6.13	5.62	1.1010	0.0	24.0
23.11.25	53.87	47.20	6.67	164.030	164.030	161.800	162.300	-0.500	6.20	5.69	1.0800	0.0	24.0
24.11.25	55.29	48.31	6.98	168.840	168.840	166.430	166.970	-0.540	6.20	5.67	1.1600	0.0	24.0
25.11.25	55.28	48.52	6.76	168.240	168.240	165.880	166.360	-0.480	6.14	5.61	1.1200	0.0	24.0
26.11.25	52.31	45.86	6.45	160.520	160.520	158.470	158.960	-0.490	6.10	5.61	1.0210	0.0	24.0
27.11.25	51.54	45.21	6.33	158.630	158.630	156.680	157.140	-0.460	6.11	5.62	0.9920	0.0	24.0
28.11.25	52.04	45.51	6.53	159.970	159.970	158.000	158.420	-0.420	6.08	5.59	1.0310	0.0	24.0
29.11.25	52.04	45.52	6.52	159.980	159.980	157.980	158.450	-0.470	6.08	5.60	1.0280	0.0	24.0
30.11.25	52.02	45.53	6.49	159.820	159.820	157.800	158.280	-0.480	6.10	5.61	1.0220	0.0	24.0
01.12.25	52.27	45.71	6.56	160.580	160.580	158.510	158.940	-0.430	6.09	5.60	1.0380	0.0	24.0
02.12.25	52.44	45.98	6.46	165.490	165.490	163.340	163.810	-0.470	6.10	5.58	1.0540	0.0	24.0
03.12.25	50.28	44.41	5.87	167.950	167.950	165.950	166.400	-0.450	6.11	5.55	0.9740	0.0	24.0
04.12.25	51.50	45.17	6.33	168.930	168.930	166.860	167.340	-0.480	6.15	5.60	1.0550	0.0	24.0
05.12.25	54.01	47.04	6.97	165.690	165.690	163.460	163.960	-0.500	6.14	5.63	1.1360	0.0	24.0
06.12.25	54.18	47.03	7.15	162.230	162.230	160.020	160.550	-0.530	6.14	5.66	1.1430	0.0	24.0
07.12.25	53.70	46.67	7.03	160.720	160.720	158.530	159.090	-0.560	6.13	5.65	1.1120	0.0	24.0
08.12.25	56.29	48.19	8.10	156.800	156.800	154.480	155.100	-0.620	6.04	5.60	1.2490	0.0	24.0
09.12.25	61.67	51.50	10.17	147.710	147.710	145.150	145.880	-0.730	6.06	5.70	1.4750	0.0	24.0
10.12.25	62.60	52.04	10.56	144.240	144.240	141.650	142.420	-0.770	6.35	6.00	1.4920	0.0	24.0
11.12.25	62.12	51.68	10.44	144.440	144.440	141.870	142.640	-0.770	6.38	6.04	1.4790	0.0	24.0
12.12.25	62.63	52.19	10.44	146.010	146.010	143.380	144.110	-0.730	6.41	6.05	1.4960	0.0	24.0
13.12.25	62.49	52.33	10.16	145.880	145.880	143.320	144.040	-0.720	6.39	6.03	1.4550	0.0	24.0
14.12.25	61.37	51.38	9.99	143.960	143.960	141.470	142.160	-0.690	6.31	5.96	1.4140	0.0	24.0
15.12.25	63.86	51.96	11.90	132.200	132.200	129.710	130.540	-0.830	6.21	5.94	1.5440	0.0	24.0
16.12.25	67.55	53.83	13.72	127.170	127.170	124.570	125.460	-0.890	6.19	5.97	1.7090	0.0	24.0
17.12.25	68.51	55.34	13.17	137.090	137.090	134.180	135.170	-0.990	6.27	5.98	1.7660	0.0	24.0
18.12.25	66.16	53.86	12.30	135.760	135.760	133.090	133.900	-0.810	6.32	6.01	1.6370	0.0	24.0
19.12.25	65.49	53.17	12.32	130.660	130.660	128.170	128.930	-0.760	6.33	6.04	1.5770	0.0	24.0
Итого	---	---	---	4640.3	4640.3	4570.75	4588.88	-18.130	---	---	37.5890	0.0	720.0
Среднее	57.19	48.76	8.42	---	---	---	---	---	6.18	5.75	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	37133.400	37133.400	36616.940	36752.870	288.3400	-135.930	1503.0	11463.0
19.12.25 24:00	41637.960	41637.960	41054.600	41207.849	324.2920	-153.250	1503.0	12159.0
Итого за период	4504.559	4504.559	4437.659	4454.978	35.9520	---	0.0	696.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 37
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00166950

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0хDE0E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	54.38	44.90	9.48	483.370	499.490	476.730	494.750	-18.020	5.60	5.58	4.5090	0.0	24.0
21.11.25	53.54	44.11	9.43	480.530	496.520	474.130	491.920	-17.790	5.60	5.56	4.4640	0.0	24.0
22.11.25	53.70	44.26	9.44	480.230	496.390	473.760	491.790	-18.030	5.60	5.62	4.4650	0.0	24.0
23.11.25	53.61	44.42	9.19	479.380	495.810	472.990	491.200	-18.210	5.60	5.69	4.3350	0.0	24.0
24.11.25	55.17	45.49	9.68	488.980	505.500	482.070	500.550	-18.480	5.60	5.68	4.6600	0.0	24.0
25.11.25	54.87	45.48	9.39	485.860	502.100	479.030	497.200	-18.170	5.60	5.62	4.4870	0.0	24.0
26.11.25	52.06	43.26	8.80	474.750	491.250	468.740	486.940	-18.200	5.60	5.59	4.1130	0.0	24.0
27.11.25	51.37	42.71	8.66	474.010	490.580	468.180	486.350	-18.170	5.60	5.60	4.0480	0.0	24.0
28.11.25	51.89	42.98	8.91	474.710	491.160	468.710	486.860	-18.150	5.60	5.58	4.1670	0.0	24.0
29.11.25	51.87	42.94	8.93	474.740	491.180	468.760	486.900	-18.140	5.60	5.58	4.1760	0.0	24.0
30.11.25	51.80	42.94	8.86	474.530	491.000	468.570	486.740	-18.170	5.60	5.59	4.1450	0.0	24.0
01.12.25	52.11	43.13	8.98	475.530	492.030	469.510	487.720	-18.210	5.60	5.58	4.2070	0.0	24.0
02.12.25	52.23	43.21	9.02	476.790	493.340	470.710	489.000	-18.290	5.60	5.58	4.2380	0.0	24.0
03.12.25	49.99	41.56	8.43	470.300	486.780	464.770	482.800	-18.030	5.60	5.56	3.9040	0.0	24.0
04.12.25	51.51	42.37	9.14	471.940	488.250	466.070	484.120	-18.050	5.60	5.62	4.2510	0.0	24.0
05.12.25	53.76	43.97	9.79	472.280	488.530	465.940	484.140	-18.200	5.60	5.64	4.5530	0.0	24.0
06.12.25	53.93	44.10	9.83	473.030	489.210	466.640	484.740	-18.100	5.60	5.66	4.5780	0.0	24.0
07.12.25	53.39	43.78	9.61	471.190	487.470	464.940	483.070	-18.130	5.60	5.65	4.4580	0.0	24.0
08.12.25	56.39	45.32	11.07	466.990	482.800	460.100	478.120	-18.020	5.60	5.60	5.0820	0.0	24.0
09.12.25	61.42	48.06	13.36	457.840	473.020	449.910	467.880	-17.970	5.60	5.74	6.0020	0.0	24.0
10.12.25	62.16	48.50	13.66	458.500	473.330	450.390	468.090	-17.700	5.60	6.01	6.1430	0.0	24.0
11.12.25	61.80	48.23	13.57	458.540	473.750	450.560	468.640	-18.080	5.60	6.05	6.1010	0.0	24.0
12.12.25	62.39	48.84	13.55	458.440	473.590	450.290	468.320	-18.030	5.60	6.07	6.0890	0.0	24.0
13.12.25	62.13	49.08	13.05	458.190	473.510	450.080	468.150	-18.070	5.60	6.06	5.8590	0.0	24.0
14.12.25	61.07	48.33	12.74	455.950	471.420	448.140	466.260	-18.120	5.60	5.97	5.7000	0.0	24.0
15.12.25	63.74	49.10	14.64	442.730	457.390	434.530	452.230	-17.700	5.60	5.96	6.3470	0.0	24.0
16.12.25	67.32	51.05	16.27	439.110	453.090	430.100	447.580	-17.480	5.60	6.00	6.9880	0.0	24.0
17.12.25	68.05	52.09	15.96	449.790	463.880	440.400	458.020	-17.620	5.60	6.02	7.0200	0.0	24.0
18.12.25	65.70	50.79	14.91	448.860	453.810	440.070	448.300	-8.230	5.60	6.03	6.5710	0.0	24.0
19.12.25	65.13	50.62	14.51	442.690	456.850	434.140	451.400	-17.260	5.60	6.07	6.2890	0.0	24.0
Итого	---	---	---	14019.7	14483.0	13808.96	14339.78	-530.820	---	---	151.9490	0.0	720.0
Среднее	56.94	45.85	11.09	---	---	---	---	---	5.60	5.75	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	112918.250	117189.620	111363.429	116148.790	1179.0490	-4785.360	1057.0	11913.0
19.12.25 24:00	126938.030	131672.650	125172.390	130488.570	1330.9980	-5316.180	1057.0	12633.0
Итого за период	14019.779	14483.029	13808.960	14339.780	151.9490	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 38
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА786

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	2.27	54.60	284.81	46.60	279.12	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	2.25	54.38	283.51	46.42	277.81	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	2.21	53.53	279.97	45.61	274.30	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	2.22	53.67	279.22	45.71	273.46	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	2.16	53.66	278.23	45.88	272.51	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	2.31	54.97	286.18	46.89	280.34	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	2.26	55.03	284.95	47.11	279.23	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	2.04	52.09	272.24	44.57	266.51	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	2.02	51.33	269.04	43.82	263.37	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	2.09	51.83	271.28	44.10	265.45	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	2.09	51.83	271.23	44.09	265.46	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	2.08	51.81	271.28	44.14	265.45	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	2.11	52.05	272.64	44.31	266.82	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	2.13	52.25	274.22	44.48	268.44	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.95	50.08	265.31	42.73	259.59	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	2.09	51.21	266.93	43.37	261.20	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	2.26	53.76	266.72	45.26	261.01	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	2.27	53.93	267.53	45.42	261.79	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	2.22	53.47	264.97	45.09	259.22	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	2.46	56.07	251.82	46.21	246.60	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.85	61.31	226.23	48.69	221.22	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.92	62.38	224.19	49.35	219.07	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.91	61.90	228.18	49.14	223.12	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.93	62.41	230.79	49.71	225.86	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.84	62.27	230.48	49.94	225.76	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	2.73	61.16	227.04	49.12	222.41	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	2.93	63.71	206.21	49.34	201.09	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	3.21	67.22	196.78	50.88	191.69	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	3.33	68.35	214.50	52.79	209.67	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	3.08	65.92	212.30	51.39	207.58	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	73.22	---	7658.78	---	7495.15	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.606	---	46.739	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	6546.40	0.00
19.12.25 24:00	6620.29	0.00
Итого за период	73.89	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 39
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА787

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	2.19	54.59	297.00	47.21	293.20	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	2.16	54.39	295.23	47.07	291.82	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	2.13	53.54	291.88	46.25	288.34	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	2.14	53.70	291.17	46.33	287.64	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	2.08	53.63	290.02	46.43	286.28	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	2.24	55.11	299.31	47.64	295.52	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	2.17	54.91	296.68	47.60	292.94	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.96	52.06	284.02	45.14	280.26	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.77	51.36	254.96	44.43	252.05	21.50	21.50	0.00	0.00
29.11.25	2.02	51.87	282.53	44.71	279.66	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	2.04	51.85	282.92	44.64	279.56	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	2.01	51.79	282.47	44.65	279.36	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	2.04	52.10	284.35	44.90	281.22	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	2.05	52.23	285.81	45.06	282.32	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.87	49.99	276.11	43.20	272.72	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	2.03	51.42	278.47	44.11	275.07	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	2.20	53.77	277.94	45.86	274.60	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	2.21	53.94	278.72	46.00	275.31	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	2.14	53.41	275.73	45.64	272.28	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	2.40	56.35	259.61	46.99	256.53	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.77	61.43	232.03	49.48	229.27	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.83	62.28	230.41	49.98	227.55	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.83	61.88	234.21	49.79	231.42	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.87	62.45	237.57	50.37	234.57	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.76	62.21	236.81	50.52	234.44	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	2.66	61.13	233.20	49.69	230.36	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	2.84	63.80	209.41	50.10	206.82	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	3.13	67.35	201.86	51.84	199.26	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	3.23	68.22	220.41	53.55	217.44	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.99	65.81	217.35	52.02	214.44	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	70.76	---	7918.19	---	7822.25	717.50	717.50	0.00	0.00
Среднее	---	56.619	---	47.373	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	6275.36	0.00
19.12.25 24:00	6346.77	0.00
Итого за период	71.41	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 40
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00178765

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0хВСЕЕ

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	54.59	45.97	8.62	260.650	0.000	257.030	0.000	257.030	6.20	6.00	2.2090	0.0	24.0
21.11.25	53.74	45.10	8.64	257.450	0.000	254.000	0.000	254.000	6.20	6.00	2.1910	0.0	24.0
22.11.25	53.93	45.26	8.67	256.800	0.000	253.330	0.000	253.330	6.20	6.00	2.1910	0.0	24.0
23.11.25	53.81	45.41	8.40	255.540	0.000	252.120	0.000	252.120	6.20	6.00	2.1150	0.0	24.0
24.11.25	55.44	46.64	8.80	264.270	0.000	260.500	0.000	260.500	6.20	6.00	2.2800	0.0	24.0
25.11.25	55.08	46.49	8.59	261.100	0.000	257.440	0.000	257.440	6.20	6.00	2.1980	0.0	24.0
26.11.25	52.26	44.14	8.12	250.120	0.000	246.930	0.000	246.930	6.20	6.00	1.9980	0.0	24.0
27.11.25	51.56	43.48	8.08	247.410	0.000	244.350	0.000	244.350	6.20	6.00	1.9700	0.0	24.0
28.11.25	52.09	43.80	8.29	249.710	0.000	246.560	0.000	246.560	6.20	6.00	2.0420	0.0	24.0
29.11.25	52.06	43.76	8.30	249.360	0.000	246.180	0.000	246.180	6.20	6.00	2.0360	0.0	24.0
30.11.25	51.98	43.76	8.22	249.190	0.000	245.980	0.000	245.980	6.20	6.00	2.0170	0.0	24.0
01.12.25	52.31	44.04	8.27	250.780	0.000	247.600	0.000	247.600	6.20	6.00	2.0440	0.0	24.0
02.12.25	52.40	44.12	8.28	251.820	0.000	248.560	0.000	248.560	6.20	6.00	2.0550	0.0	24.0
03.12.25	50.15	42.28	7.87	243.300	0.000	240.420	0.000	240.420	6.20	6.00	1.8810	0.0	24.0
04.12.25	51.77	43.29	8.48	245.870	0.000	242.810	0.000	242.810	6.20	6.00	2.0540	0.0	24.0
05.12.25	53.97	44.86	9.11	245.300	0.000	241.900	0.000	241.900	6.20	6.00	2.2010	0.0	24.0
06.12.25	54.13	45.00	9.13	245.970	0.000	242.600	0.000	242.600	6.20	6.00	2.2140	0.0	24.0
07.12.25	53.58	44.61	8.97	243.290	0.000	240.030	0.000	240.030	6.20	6.00	2.1440	0.0	24.0
08.12.25	57.02	47.06	9.96	264.990	0.000	261.010	0.000	261.010	6.20	6.00	2.5320	0.0	24.0
09.12.25	61.77	51.25	10.52	299.800	0.000	294.550	0.000	294.550	6.20	6.00	3.0860	0.0	24.0
10.12.25	62.45	51.82	10.63	299.850	0.000	294.510	0.000	294.510	6.20	6.00	3.1290	0.0	24.0
11.12.25	62.10	51.63	10.47	301.640	0.000	296.330	0.000	296.330	6.20	6.00	3.0980	0.0	24.0
12.12.25	62.71	52.28	10.43	303.070	0.000	297.640	0.000	297.640	6.20	6.00	3.1010	0.0	24.0
13.12.25	62.41	52.36	10.05	302.940	0.000	297.570	0.000	297.570	6.20	6.00	2.9870	0.0	24.0
14.12.25	61.35	51.48	9.87	301.310	0.000	296.090	0.000	296.090	6.20	6.00	2.9190	0.0	24.0
15.12.25	64.06	52.71	11.35	290.150	0.000	284.750	0.000	284.750	6.20	6.00	3.2300	0.0	24.0
16.12.25	67.72	54.96	12.76	286.870	0.000	280.950	0.000	280.950	6.20	6.00	3.5760	0.0	24.0
17.12.25	68.37	55.90	12.47	294.990	0.000	288.800	0.000	288.800	6.20	6.00	3.6010	0.0	24.0
18.12.25	66.01	54.44	11.57	293.280	0.000	287.500	0.000	287.500	6.20	6.00	3.3180	0.0	24.0
19.12.25	65.44	54.09	11.35	289.510	0.000	283.870	0.000	283.870	6.20	6.00	3.2190	0.0	24.0
Итого	---	---	---	8056.3	0.0	7931.91	0.00	7931.910	---	---	75.6360	0.0	720.0
Среднее	57.20	47.73	9.47	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	68503.610	57360.750	67534.880	56767.660	588.3490	10767.220	1608.0	9008.0
19.12.25 24:00	76559.940	57360.750	75466.789	56767.660	663.9850	18699.130	1608.0	9728.0
Итого за период	8056.330	0.000	7931.909	0.000	75.6360	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 4
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА766

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	3.41	52.26	447.36	44.62	454.34	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	3.47	52.74	450.93	45.04	458.38	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	3.63	53.47	459.37	45.56	467.27	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	3.68	54.02	463.80	46.08	471.30	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	3.64	54.33	464.41	46.48	471.89	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	3.45	53.12	453.39	45.50	460.70	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	3.25	51.85	444.17	44.52	451.33	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	3.25	51.44	443.66	44.11	450.58	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	3.33	51.88	446.03	44.40	453.27	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	3.38	52.00	446.90	44.42	453.98	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	3.40	51.92	445.86	44.28	453.16	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	3.38	51.94	447.25	44.38	454.55	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	3.37	51.97	447.63	44.42	455.16	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	3.37	51.93	448.02	44.38	455.97	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	3.61	53.24	460.31	45.39	468.75	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	3.77	54.63	470.49	46.59	478.90	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	3.77	54.61	470.42	46.59	479.36	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	3.78	54.61	469.62	46.56	478.55	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	3.74	54.51	469.69	46.53	478.35	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	4.18	56.74	480.99	48.05	489.44	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	5.10	62.19	522.48	52.44	531.77	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	5.29	63.65	537.33	53.80	547.59	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	5.27	63.63	533.78	53.75	544.13	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	5.31	64.11	538.73	54.24	549.02	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	5.19	64.10	539.67	54.48	549.74	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	5.02	62.89	533.95	53.48	544.07	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	5.56	65.67	557.17	55.68	567.72	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	6.03	68.41	579.73	58.00	591.12	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	5.93	68.05	574.11	57.71	585.69	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	5.56	65.96	564.72	56.10	575.93	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	125.12	---	14611.97	---	14872.01	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.062	---	48.586	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	11195.64	0.00
19.12.25 24:00	11322.77	0.00
Итого за период	127.13	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 6
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00168974

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0х4901

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.83	44.25	8.58	324.090	323.240	319.880	320.240	-0.360	6.65	6.31	2.7370	0.0	24.0
21.11.25	53.53	44.69	8.84	330.110	329.250	325.680	326.150	-0.470	6.69	6.34	2.8740	0.0	24.0
22.11.25	54.06	45.26	8.80	333.250	332.390	328.720	329.210	-0.490	6.75	6.40	2.8870	0.0	24.0
23.11.25	54.34	45.72	8.62	333.640	332.900	329.080	329.600	-0.520	6.82	6.48	2.8350	0.0	24.0
24.11.25	53.00	44.61	8.39	324.940	324.250	320.680	321.190	-0.510	6.79	6.45	2.6870	0.0	24.0
25.11.25	51.83	43.75	8.08	318.300	317.840	314.320	314.960	-0.640	6.76	6.42	2.5380	0.0	24.0
26.11.25	51.48	43.33	8.15	318.130	317.700	314.190	314.870	-0.680	6.77	6.41	2.5580	0.0	24.0
27.11.25	51.92	43.64	8.28	320.150	319.600	316.070	316.720	-0.650	6.78	6.43	2.6130	0.0	24.0
28.11.25	52.01	43.64	8.37	320.330	319.790	316.250	316.910	-0.660	6.78	6.42	2.6460	0.0	24.0
29.11.25	51.96	43.58	8.38	320.360	319.890	316.280	317.010	-0.730	6.77	6.42	2.6490	0.0	24.0
30.11.25	51.94	43.59	8.35	320.560	320.020	316.480	317.140	-0.660	6.79	6.43	2.6390	0.0	24.0
01.12.25	51.98	43.61	8.37	320.800	320.270	316.720	317.390	-0.670	6.79	6.42	2.6470	0.0	24.0
02.12.25	51.93	43.55	8.38	321.310	320.700	317.230	317.820	-0.590	6.79	6.43	2.6570	0.0	24.0
03.12.25	53.45	44.73	8.72	332.450	331.570	328.080	328.410	-0.330	6.83	6.46	2.8570	0.0	24.0
04.12.25	54.65	45.76	8.89	338.990	337.950	334.310	334.590	-0.280	6.86	6.50	2.9670	0.0	24.0
05.12.25	54.62	45.72	8.90	338.990	338.020	334.280	334.660	-0.380	6.85	6.49	2.9750	0.0	24.0
06.12.25	54.63	45.72	8.91	339.010	338.080	334.290	334.720	-0.430	6.87	6.50	2.9760	0.0	24.0
07.12.25	54.47	45.64	8.83	338.640	337.800	334.000	334.440	-0.440	6.86	6.50	2.9480	0.0	24.0
08.12.25	57.16	47.43	9.73	348.510	347.160	343.260	343.470	-0.210	6.87	6.51	3.3350	0.0	24.0
09.12.25	62.60	51.71	10.89	381.190	378.290	374.380	373.570	0.810	7.06	6.71	4.0760	0.0	24.0
10.12.25	63.61	52.71	10.90	389.140	385.400	381.970	380.440	1.530	7.13	6.77	4.1570	0.0	24.0
11.12.25	63.63	52.65	10.98	386.940	383.470	379.830	378.510	1.320	7.03	6.68	4.1700	0.0	24.0
12.12.25	64.20	53.35	10.85	390.650	387.020	383.330	381.880	1.450	6.97	6.64	4.1580	0.0	24.0
13.12.25	64.02	53.52	10.50	391.270	387.500	384.020	382.360	1.660	6.92	6.61	4.0360	0.0	24.0
14.12.25	62.86	52.45	10.41	385.980	382.210	379.060	377.300	1.760	6.90	6.59	3.9460	0.0	24.0
15.12.25	66.00	54.89	11.11	406.870	402.230	398.890	396.650	2.240	7.08	6.78	4.4280	0.0	24.0
16.12.25	68.53	57.05	11.48	422.180	417.060	413.260	410.800	2.460	7.22	6.90	4.7450	0.0	24.0
17.12.25	67.91	56.61	11.30	416.240	411.090	407.590	404.990	2.600	7.15	6.83	4.6050	0.0	24.0
18.12.25	65.95	55.12	10.83	411.100	406.290	403.020	400.550	2.470	7.10	6.77	4.3660	0.0	24.0
19.12.25	66.30	55.67	10.63	395.090	390.230	387.230	384.640	2.590	7.08	6.76	4.1170	0.0	24.0
Итого	---	---	---	10619.2	10559.2	10452.38	10441.19	11.190	---	---	99.8290	0.0	720.0
Среднее	57.58	48.13	9.44	---	---	---	---	---	6.89	6.55	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	85089.330	84377.520	83916.350	83566.720	756.2920	349.630	644.0	11075.0
19.12.25 24:00	95708.540	94936.730	94368.730	94007.910	856.1210	360.820	644.0	11795.0
Итого за период	10619.209	10559.209	10452.379	10441.190	99.8290	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 7
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060306
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	80	160	10	---
2	80	80	160	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
20.11.25	2.433	274.59	273.52	1.1	52.798	43.939	0.6	0.6	24.00
21.11.25	2.545	279.53	278.44	1.1	53.501	44.399	0.6	0.6	24.00
22.11.25	2.569	282.10	280.97	1.1	54.030	44.927	0.6	0.6	24.00
23.11.25	2.538	282.44	281.30	1.1	54.320	45.336	0.6	0.6	24.00
24.11.25	2.385	275.25	274.16	1.1	52.993	44.332	0.6	0.6	24.00
25.11.25	2.256	269.88	268.81	1.1	51.822	43.466	0.6	0.6	24.00
26.11.25	2.263	269.75	268.67	1.1	51.469	43.083	0.6	0.6	24.00
27.11.25	2.316	271.50	270.38	1.1	51.900	43.373	0.6	0.6	24.00
28.11.25	2.341	271.67	270.55	1.1	51.988	43.373	0.6	0.6	24.00
29.11.25	2.350	271.71	270.57	1.1	51.925	43.280	0.6	0.6	24.00
30.11.25	2.345	271.86	270.72	1.1	51.908	43.286	0.6	0.6	24.00
01.12.25	2.346	272.07	270.92	1.1	51.947	43.326	0.6	0.6	24.00
02.12.25	2.352	272.46	271.31	1.2	51.904	43.274	0.6	0.6	24.00
03.12.25	2.540	281.57	280.35	1.2	53.406	44.388	0.6	0.6	24.00
04.12.25	2.652	286.93	285.66	1.3	54.642	45.404	0.6	0.6	24.00
05.12.25	2.647	286.89	285.62	1.3	54.613	45.389	0.6	0.6	24.00
06.12.25	2.652	286.88	285.62	1.3	54.594	45.352	0.6	0.6	24.00
07.12.25	2.634	286.65	285.39	1.3	54.429	45.244	0.6	0.6	24.00
08.12.25	2.979	294.35	293.04	1.3	57.064	46.948	0.6	0.6	24.00
09.12.25	3.662	320.42	318.91	1.5	62.510	51.089	0.6	0.6	24.00
10.12.25	3.758	327.42	325.77	1.7	63.561	52.093	0.6	0.6	24.00
11.12.25	3.755	325.51	323.87	1.6	63.587	52.060	0.6	0.6	24.00
12.12.25	3.768	328.45	326.79	1.7	64.150	52.687	0.6	0.6	24.00
13.12.25	3.661	329.13	327.44	1.7	64.000	52.885	0.6	0.6	24.00
14.12.25	3.543	324.93	323.26	1.7	62.844	51.950	0.6	0.6	24.00
15.12.25	4.005	341.65	339.81	1.8	65.950	54.240	0.6	0.6	24.00
16.12.25	4.333	353.98	351.99	2.0	68.492	56.265	0.6	0.6	24.00
17.12.25	4.235	349.28	347.32	2.0	67.894	55.783	0.6	0.6	24.00
18.12.25	3.993	345.39	343.46	1.9	65.925	54.376	0.6	0.6	24.00
19.12.25	3.951	347.51	345.56	1.9	66.242	54.884	0.6	0.6	24.00
Итого	89.81	8981.8	8940.2	41.6	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	57.55	47.68	0.6	0.6	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
19.11.25 24:00	8672.8	727354.7	726346.5	78121.1
19.12.25 24:00	8762.7	736336.5	735286.7	78841.1
Итого за период	89.9	8981.8	8940.2	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 8
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ678

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.63	51.45	182.96	42.55	181.74	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.67	51.95	184.48	42.85	183.25	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.76	52.59	187.93	43.19	186.71	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.78	53.18	189.78	43.79	188.54	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.77	53.48	190.08	44.15	188.88	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.67	52.24	185.45	43.22	184.33	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.57	51.03	181.35	42.38	180.31	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.56	50.65	181.12	41.99	180.08	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.60	51.08	182.42	42.27	181.34	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.63	51.19	182.52	42.23	181.46	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.63	51.12	182.56	42.17	181.47	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.62	51.13	182.62	42.21	181.51	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.62	51.16	182.77	42.26	181.65	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.63	51.12	183.03	42.22	181.88	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.75	52.46	188.97	43.18	187.71	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.84	53.79	193.15	44.26	191.74	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.84	53.77	193.03	44.22	191.63	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.84	53.77	193.07	44.22	191.72	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.82	53.65	192.89	44.18	191.55	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	2.05	55.97	198.84	45.64	197.40	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.53	61.33	217.76	49.73	215.90	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.61	62.64	224.64	51.02	222.55	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.62	62.65	222.69	50.89	220.53	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.64	63.15	224.80	51.40	222.66	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.56	63.09	225.33	51.71	223.12	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	2.50	61.91	222.50	50.67	220.38	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	2.78	64.73	233.12	52.78	230.82	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	3.01	67.38	242.69	54.95	240.22	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	2.95	66.95	239.81	54.65	237.41	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.76	64.94	236.60	53.24	234.20	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	61.24	---	6028.96	---	5982.69	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.185	---	46.141	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	2054.73	0.00
19.12.25 24:00	2116.94	0.00
Итого за период	62.21	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 9
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00173721

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xF87B

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.63	42.90	9.73	144.940	145.180	143.070	143.980	-0.910	6.90	6.70	1.3890	0.0	24.0
21.11.25	53.33	43.31	10.02	147.630	147.800	145.710	146.540	-0.830	6.90	6.70	1.4570	0.0	24.0
22.11.25	53.86	43.82	10.04	149.010	149.190	147.050	147.800	-0.750	6.90	6.70	1.4730	0.0	24.0
23.11.25	54.15	44.29	9.86	149.170	149.410	147.190	147.970	-0.780	6.90	6.70	1.4490	0.0	24.0
24.11.25	52.81	43.22	9.59	145.350	145.620	143.510	144.320	-0.810	6.90	6.70	1.3730	0.0	24.0
25.11.25	51.65	42.40	9.25	142.440	142.730	140.710	141.530	-0.820	6.90	6.70	1.2980	0.0	24.0
26.11.25	51.30	42.04	9.26	142.330	142.610	140.650	141.410	-0.760	6.90	6.70	1.2990	0.0	24.0
27.11.25	51.72	42.32	9.40	143.270	143.510	141.570	142.310	-0.740	6.90	6.70	1.3330	0.0	24.0
28.11.25	51.81	42.30	9.51	143.410	143.610	141.680	142.410	-0.730	6.90	6.70	1.3460	0.0	24.0
29.11.25	51.76	42.19	9.57	143.460	143.640	141.710	142.440	-0.730	6.90	6.70	1.3540	0.0	24.0
30.11.25	51.74	42.24	9.50	143.480	143.700	141.720	142.500	-0.780	6.90	6.70	1.3440	0.0	24.0
01.12.25	51.79	42.28	9.51	143.610	143.820	141.870	142.620	-0.750	6.90	6.70	1.3480	0.0	24.0
02.12.25	51.74	42.27	9.47	144.770	144.930	142.970	143.730	-0.760	6.90	6.70	1.3520	0.0	24.0
03.12.25	53.25	43.47	9.78	151.360	151.460	149.300	150.120	-0.820	6.90	6.70	1.4570	0.0	24.0
04.12.25	54.46	44.51	9.95	154.330	154.370	152.170	152.930	-0.760	6.90	6.70	1.5110	0.0	24.0
05.12.25	54.44	44.46	9.98	154.270	154.310	152.110	152.870	-0.760	6.90	6.70	1.5180	0.0	24.0
06.12.25	54.44	44.42	10.02	154.330	154.360	152.170	152.920	-0.750	6.90	6.70	1.5230	0.0	24.0
07.12.25	54.28	44.34	9.94	154.130	154.170	151.970	152.730	-0.760	6.90	6.70	1.5080	0.0	24.0
08.12.25	56.93	45.91	11.02	158.600	158.250	156.210	156.680	-0.470	6.90	6.70	1.7190	0.0	24.0
09.12.25	62.37	49.89	12.48	171.540	170.660	168.520	168.700	-0.180	6.90	6.70	2.1010	0.0	24.0
10.12.25	63.39	50.89	12.50	175.110	174.150	171.900	172.050	-0.150	6.90	6.70	2.1450	0.0	24.0
11.12.25	63.42	50.79	12.63	174.260	173.290	171.100	171.140	-0.040	6.90	6.70	2.1570	0.0	24.0
12.12.25	63.98	51.41	12.57	176.010	175.050	172.730	172.890	-0.160	6.90	6.70	2.1690	0.0	24.0
13.12.25	63.82	51.72	12.10	176.320	175.410	173.070	173.250	-0.180	6.90	6.70	2.0930	0.0	24.0
14.12.25	62.65	50.77	11.88	173.970	173.070	170.870	170.970	-0.100	6.90	6.70	2.0290	0.0	24.0
15.12.25	65.77	53.01	12.76	183.280	182.160	179.690	179.730	-0.040	6.90	6.70	2.2930	0.0	24.0
16.12.25	68.30	55.03	13.27	189.910	188.650	185.930	186.010	-0.080	6.90	6.70	2.4640	0.0	24.0
17.12.25	67.68	54.56	13.12	187.250	185.980	183.400	183.410	-0.010	6.90	6.70	2.4060	0.0	24.0
18.12.25	65.72	53.39	12.33	188.660	187.490	184.990	185.060	-0.070	6.90	6.70	2.2790	0.0	24.0
19.12.25	66.06	54.11	11.95	192.870	191.780	189.050	189.160	-0.110	6.90	6.70	2.2560	0.0	24.0
Итого	---	---	---	4799.0	4790.3	4724.59	4740.18	-15.590	---	---	51.4430	0.0	720.0
Среднее	57.37	46.60	10.76	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	38039.869	38105.430	37522.429	37764.000	386.3240	-241.570	2115.0	9540.0
19.12.25 24:00	42838.940	42895.790	42247.020	42504.180	437.7670	-257.160	2115.0	10260.0
Итого за период	4799.071	4790.360	4724.591	4740.180	51.4430	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 9
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00178915

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x4E6C

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.80	43.23	9.57	151.880	153.720	149.920	152.380	-2.460	6.90	6.70	1.4310	0.0	24.0
21.11.25	53.50	43.75	9.75	154.590	156.440	152.520	155.000	-2.480	6.90	6.70	1.4830	0.0	24.0
22.11.25	54.03	44.20	9.83	156.080	157.920	153.940	156.480	-2.540	6.90	6.70	1.5130	0.0	24.0
23.11.25	54.32	44.65	9.67	156.060	157.910	153.900	156.470	-2.570	6.90	6.70	1.4890	0.0	24.0
24.11.25	52.99	43.62	9.37	151.960	153.820	149.940	152.500	-2.560	6.90	6.70	1.4020	0.0	24.0
25.11.25	51.81	42.75	9.06	149.000	150.850	147.080	149.640	-2.560	6.90	6.70	1.3300	0.0	24.0
26.11.25	51.46	42.38	9.08	149.400	151.270	147.480	150.070	-2.590	6.90	6.70	1.3360	0.0	24.0
27.11.25	51.89	42.70	9.19	150.480	152.360	148.560	151.160	-2.600	6.90	6.70	1.3630	0.0	24.0
28.11.25	51.99	42.59	9.40	150.620	152.490	148.700	151.290	-2.590	6.90	6.70	1.3950	0.0	24.0
29.11.25	51.93	42.55	9.38	150.640	152.500	148.720	151.300	-2.580	6.90	6.70	1.3930	0.0	24.0
30.11.25	51.92	42.62	9.30	150.490	152.360	148.570	151.160	-2.590	6.90	6.70	1.3780	0.0	24.0
01.12.25	51.96	42.71	9.25	150.580	152.460	148.660	151.260	-2.600	6.90	6.70	1.3720	0.0	24.0
02.12.25	51.91	42.67	9.24	151.790	153.690	149.870	152.430	-2.560	6.90	6.70	1.3810	0.0	24.0
03.12.25	53.42	43.90	9.52	158.600	160.480	156.530	159.050	-2.520	6.90	6.70	1.4860	0.0	24.0
04.12.25	54.64	44.92	9.72	161.560	163.460	159.400	161.970	-2.570	6.90	6.70	1.5450	0.0	24.0
05.12.25	54.62	44.88	9.74	161.510	163.410	159.350	161.970	-2.620	6.90	6.70	1.5510	0.0	24.0
06.12.25	54.62	44.95	9.67	161.330	163.250	159.170	161.800	-2.630	6.90	6.70	1.5380	0.0	24.0
07.12.25	54.46	44.89	9.57	161.440	163.380	159.280	161.890	-2.610	6.90	6.70	1.5220	0.0	24.0
08.12.25	57.10	46.43	10.67	165.940	167.840	163.480	166.140	-2.660	6.90	6.70	1.7420	0.0	24.0
09.12.25	62.57	50.56	12.01	179.480	181.360	176.270	179.190	-2.920	6.90	6.70	2.1160	0.0	24.0
10.12.25	63.60	51.52	12.08	183.510	185.400	180.120	183.140	-3.020	6.90	6.70	2.1740	0.0	24.0
11.12.25	63.63	51.45	12.18	182.490	184.410	179.130	182.160	-3.030	6.90	6.70	2.1820	0.0	24.0
12.12.25	64.19	52.06	12.13	184.280	186.220	180.840	183.830	-2.990	6.90	6.70	2.1900	0.0	24.0
13.12.25	64.02	52.36	11.66	184.390	186.310	180.900	183.940	-3.040	6.90	6.70	2.1080	0.0	24.0
14.12.25	62.85	51.35	11.50	182.030	183.990	178.740	181.710	-2.970	6.90	6.70	2.0520	0.0	24.0
15.12.25	65.97	53.79	12.18	191.980	193.850	188.190	191.200	-3.010	6.90	6.70	2.2910	0.0	24.0
16.12.25	68.51	55.79	12.72	199.280	201.160	195.080	198.270	-3.190	6.90	6.70	2.4820	0.0	24.0
17.12.25	67.90	55.33	12.57	196.460	198.380	192.380	195.560	-3.180	6.90	6.70	2.4170	0.0	24.0
18.12.25	65.92	54.10	11.82	197.840	199.870	194.000	197.220	-3.220	6.90	6.70	2.2920	0.0	24.0
19.12.25	66.26	54.79	11.47	202.200	204.200	198.220	201.360	-3.140	6.90	6.70	2.2720	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5027.8	5084.7	4948.94	5031.54	-82.600	---	---	52.2260	0.0	720.0
Среднее	57.55	47.11	10.44	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	39904.170	40433.800	39356.240	40069.700	403.9250	-713.460	1535.0	8703.0
19.12.25 24:00	44932.060	45518.560	44305.180	45101.240	456.1510	-796.060	1535.0	9423.0
Итого за период	5027.889	5084.759	4948.940	5031.540	52.2260	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 9
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00179211

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x4592

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.62	43.80	8.82	161.600	162.980	159.550	161.540	-1.990	6.90	6.70	1.4060	0.0	24.0
21.11.25	53.32	44.32	9.00	164.540	166.020	162.380	164.520	-2.140	6.90	6.70	1.4600	0.0	24.0
22.11.25	53.85	44.77	9.08	166.110	167.570	163.910	165.960	-2.050	6.90	6.70	1.4860	0.0	24.0
23.11.25	54.13	45.21	8.92	166.330	167.750	164.120	166.070	-1.950	6.90	6.70	1.4620	0.0	24.0
24.11.25	52.79	44.15	8.64	161.970	163.380	159.940	161.850	-1.910	6.90	6.70	1.3770	0.0	24.0
25.11.25	51.63	43.25	8.38	158.720	160.090	156.800	158.650	-1.850	6.90	6.70	1.3110	0.0	24.0
26.11.25	51.28	42.93	8.35	158.590	159.990	156.670	158.550	-1.880	6.90	6.70	1.3030	0.0	24.0
27.11.25	51.71	43.25	8.46	159.640	161.070	157.720	159.630	-1.910	6.90	6.70	1.3320	0.0	24.0
28.11.25	51.80	43.23	8.57	159.750	161.170	157.830	159.730	-1.900	6.90	6.70	1.3520	0.0	24.0
29.11.25	51.75	43.14	8.61	159.760	161.200	157.840	159.760	-1.920	6.90	6.70	1.3560	0.0	24.0
30.11.25	51.73	43.18	8.55	159.840	161.250	157.920	159.810	-1.890	6.90	6.70	1.3490	0.0	24.0
01.12.25	51.77	43.26	8.51	159.960	161.390	158.040	159.950	-1.910	6.90	6.70	1.3420	0.0	24.0
02.12.25	51.72	43.25	8.47	161.260	162.730	159.320	161.290	-1.970	6.90	6.70	1.3490	0.0	24.0
03.12.25	53.24	44.47	8.77	168.680	170.220	166.430	168.640	-2.210	6.90	6.70	1.4560	0.0	24.0
04.12.25	54.45	45.53	8.92	172.000	173.560	169.600	171.880	-2.280	6.90	6.70	1.5090	0.0	24.0
05.12.25	54.42	45.50	8.92	171.920	173.510	169.520	171.830	-2.310	6.90	6.70	1.5110	0.0	24.0
06.12.25	54.43	45.47	8.96	171.950	173.550	169.550	171.870	-2.320	6.90	6.70	1.5180	0.0	24.0
07.12.25	54.26	45.33	8.93	171.760	173.360	169.360	171.680	-2.320	6.90	6.70	1.5130	0.0	24.0
08.12.25	56.94	47.03	9.91	176.490	178.140	173.840	176.320	-2.480	6.90	6.70	1.7190	0.0	24.0
09.12.25	62.39	51.20	11.19	190.720	192.470	187.330	190.120	-2.790	6.90	6.70	2.0910	0.0	24.0
10.12.25	63.39	52.09	11.30	194.650	196.460	191.090	193.970	-2.880	6.90	6.70	2.1580	0.0	24.0
11.12.25	63.41	52.04	11.37	193.700	195.530	190.130	193.110	-2.980	6.90	6.70	2.1600	0.0	24.0
12.12.25	63.98	52.65	11.33	195.690	197.500	192.080	194.930	-2.850	6.90	6.70	2.1740	0.0	24.0
13.12.25	63.81	52.86	10.95	196.070	197.890	192.400	195.340	-2.940	6.90	6.70	2.1060	0.0	24.0
14.12.25	62.64	51.85	10.79	193.470	195.300	189.980	192.890	-2.910	6.90	6.70	2.0480	0.0	24.0
15.12.25	65.78	54.28	11.50	203.980	205.890	199.950	203.070	-3.120	6.90	6.70	2.2980	0.0	24.0
16.12.25	68.30	56.37	11.93	211.550	213.490	207.120	210.360	-3.240	6.90	6.70	2.4720	0.0	24.0
17.12.25	67.67	55.86	11.81	208.570	210.420	204.250	207.360	-3.110	6.90	6.70	2.4120	0.0	24.0
18.12.25	65.71	54.63	11.08	210.220	212.160	206.140	209.280	-3.140	6.90	6.70	2.2800	0.0	24.0
19.12.25	66.07	55.32	10.75	205.300	207.190	201.280	204.260	-2.980	6.90	6.70	2.1600	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5334.7	5383.2	5252.09	5324.22	-72.130	---	---	51.4700	0.0	720.0
Среднее	57.36	47.67	9.69	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	42395.370	42613.729	41819.720	42213.860	391.6780	-394.140	2111.0	9544.0
19.12.25 24:00	47730.160	47996.960	47071.809	47538.080	443.1480	-466.270	2111.0	10264.0
Итого за период	5334.790	5383.231	5252.089	5324.220	51.4700	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 9а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA849

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.20	52.28	174.85	45.43	174.54	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.21	52.77	176.20	45.88	175.87	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.27	53.49	179.39	46.39	179.15	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.30	54.03	181.18	46.83	180.92	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.28	54.35	181.44	47.26	181.06	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.21	53.11	177.15	46.28	176.77	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.14	51.87	173.32	45.26	172.93	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.14	51.47	173.05	44.90	172.72	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.16	51.90	174.29	45.22	174.01	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.18	52.02	174.33	45.21	174.06	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.19	51.94	174.48	45.13	174.22	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.19	51.96	174.71	45.13	174.45	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.18	51.99	174.94	45.20	174.65	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.16	51.94	169.10	45.02	168.77	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.23	53.26	160.09	45.55	159.70	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.29	54.63	163.57	46.73	163.15	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.30	54.61	163.62	46.68	163.18	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.29	54.61	163.62	46.72	163.20	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.29	54.50	163.46	46.56	163.08	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.46	56.78	167.38	48.04	167.04	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	1.79	62.21	180.05	52.24	179.66	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	1.86	63.60	185.20	53.57	184.85	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	1.88	63.60	183.81	53.36	183.36	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	1.88	64.09	185.22	53.95	184.85	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	1.82	64.07	185.65	54.25	185.20	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	1.76	62.86	183.49	53.25	183.07	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	1.96	65.68	191.90	55.43	191.57	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	2.15	68.39	199.71	57.62	199.43	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	2.12	67.98	197.43	57.22	197.15	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	1.96	65.91	181.57	55.06	181.27	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	43.85	---	5314.20	---	5303.88	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.063	---	48.846	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	3886.45	0.00
19.12.25 24:00	3930.94	0.00
Итого за период	44.49	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 9а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA850

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.27	52.24	157.81	44.21	164.42	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.28	52.76	159.14	44.68	165.76	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.34	53.47	162.00	45.18	168.68	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.37	54.01	163.49	45.63	170.36	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.34	54.31	163.56	46.08	170.58	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.27	53.03	159.50	45.05	166.40	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.20	51.82	156.20	44.16	162.94	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.20	51.45	156.07	43.76	162.52	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.22	51.88	157.14	44.07	163.50	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.25	51.98	157.22	44.04	163.68	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.25	51.92	157.28	43.95	163.67	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.24	51.92	157.27	44.01	163.62	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.23	51.96	157.42	44.12	163.77	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.23	51.91	155.47	43.99	161.66	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.31	53.31	155.68	44.86	162.13	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.36	54.62	158.80	46.02	165.48	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.38	54.60	158.88	45.92	165.60	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.38	54.60	158.86	45.86	165.37	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.37	54.46	158.71	45.79	165.21	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.55	56.89	162.61	47.33	169.72	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	1.89	62.30	174.86	51.48	182.98	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	1.96	63.56	179.25	52.62	187.78	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	1.97	63.58	177.96	52.51	186.48	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	1.99	64.10	179.59	53.02	188.11	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	1.92	64.02	180.01	53.36	188.33	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	1.85	62.83	177.87	52.43	185.93	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	2.07	65.75	186.48	54.65	195.33	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	2.24	68.41	193.64	56.83	202.92	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	2.20	67.90	191.18	56.40	200.29	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.03	65.89	176.10	54.31	184.08	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	46.16	---	4990.05	---	5207.30	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.049	---	47.877	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	4438.24	0.00
19.12.25 24:00	4485.00	0.00
Итого за период	46.76	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 9а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA859

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.31	52.38	153.15	43.82	152.68	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.33	52.89	154.46	44.25	154.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.39	53.60	157.29	44.73	156.83	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.41	54.14	158.66	45.22	158.28	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.39	54.45	158.82	45.66	158.52	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.31	53.17	154.95	44.67	154.64	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.24	51.96	151.61	43.74	151.41	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.24	51.57	151.44	43.34	151.22	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.27	52.01	152.57	43.64	152.30	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.30	52.12	152.64	43.56	152.41	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.30	52.05	152.69	43.48	152.46	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.30	52.05	152.71	43.56	152.55	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.29	52.09	152.88	43.64	152.65	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.29	52.04	153.02	43.57	152.75	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.38	53.43	157.45	44.63	157.14	23.59	23.59	0.00	0.00
05.12.25	1.44	54.75	160.82	45.79	160.57	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.43	54.73	160.73	45.81	160.51	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.43	54.73	160.60	45.82	160.37	23.59	23.59	0.00	0.00
08.12.25	1.42	54.60	160.60	45.71	160.43	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.62	57.02	169.59	47.48	169.39	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	1.98	62.44	191.55	52.08	191.41	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.05	63.72	196.55	53.29	196.37	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.05	63.74	195.05	53.20	194.89	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.07	64.26	196.86	53.72	196.78	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.01	64.18	197.29	53.99	197.29	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	1.95	62.99	194.91	52.98	194.86	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	2.17	65.90	204.62	55.29	204.41	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	2.34	68.57	212.72	57.54	212.44	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	2.30	68.07	210.06	57.13	209.75	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.13	66.04	190.64	54.81	190.43	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	48.14	---	5116.93	---	5109.74	719.18	719.18	0.00	0.00
Среднее	---	57.190	---	47.872	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	4345.20	0.00
19.12.25 24:00	4394.13	0.00
Итого за период	48.93	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 9а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA868

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.33	52.10	159.34	43.72	161.41	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.34	52.62	160.57	44.27	162.85	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.39	53.33	163.56	44.80	165.77	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.42	53.87	165.04	45.22	167.32	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.41	54.17	165.04	45.61	167.64	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.33	52.88	161.07	44.63	163.33	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.26	51.68	157.79	43.67	160.09	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.26	51.30	157.68	43.30	159.91	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.29	51.74	158.73	43.60	160.92	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.32	51.84	158.90	43.50	161.02	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.32	51.77	158.86	43.46	160.98	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.31	51.77	158.96	43.54	161.11	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.30	51.81	159.13	43.64	161.33	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.30	51.76	157.97	43.54	160.15	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.38	53.17	160.00	44.54	162.35	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.43	54.48	163.24	45.68	165.67	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.43	54.45	163.33	45.70	165.76	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.44	54.46	163.30	45.65	165.65	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.43	54.32	163.25	45.53	165.59	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.62	56.76	167.68	47.10	170.05	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	1.98	62.17	180.92	51.24	64.28	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.04	63.42	185.59	52.43	1.47	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.04	63.44	184.19	52.35	133.63	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.07	63.96	186.00	52.79	188.20	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.00	63.87	186.37	53.12	188.79	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	1.92	62.68	184.07	52.22	186.44	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	2.14	65.61	193.03	54.52	195.54	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	2.31	68.27	200.44	56.75	202.96	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	2.27	67.76	197.98	56.29	200.49	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.10	65.75	180.72	54.04	183.03	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	48.18	---	5102.75	---	4813.73	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.907	---	47.548	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	4253.23	0.00
19.12.25 24:00	4302.03	0.00
Итого за период	48.80	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр. (Шашина), 9а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA869

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.41	52.36	201.93	45.38	203.46	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.41	52.82	203.37	45.89	204.85	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.45	53.54	206.97	46.50	208.56	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.50	54.11	209.32	46.93	210.97	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.50	54.45	210.08	47.30	211.46	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.41	53.32	205.33	46.46	206.63	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.33	51.97	200.55	45.31	201.84	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.31	51.55	200.13	44.98	201.45	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.35	51.98	201.62	45.28	203.01	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.39	52.11	201.80	45.21	203.23	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.39	52.02	201.84	45.13	203.28	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.38	52.06	201.94	45.22	203.45	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.36	52.08	201.94	45.31	203.36	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.35	52.04	189.39	44.82	190.77	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.38	53.23	157.99	44.51	159.02	23.98	23.98	0.00	0.00
05.12.25	1.45	54.70	162.12	45.72	163.01	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.46	54.69	162.16	45.69	163.06	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.45	54.70	161.78	45.72	162.87	23.97	23.97	0.00	0.00
08.12.25	1.45	54.62	161.88	45.68	162.96	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.50	55.47	164.02	46.41	166.58	23.63	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.07	62.09	237.89	53.40	239.20	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.18	63.82	247.27	55.00	248.82	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.18	63.72	244.24	54.77	245.83	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.22	64.15	246.64	55.12	248.30	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.13	64.25	247.77	55.63	249.36	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	2.04	63.01	244.92	54.67	246.42	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	2.24	65.60	254.43	56.78	256.02	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	2.43	68.44	265.99	59.29	267.71	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	2.40	68.23	263.36	59.11	265.13	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.17	66.06	218.56	55.76	220.04	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	50.29	---	6277.23	---	6320.65	719.58	719.95	0.00	0.00
Среднее	---	57.106	---	49.099	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	4576.17	0.00
19.12.25 24:00	4627.13	0.00
Итого за период	50.96	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Академика Королева, 10а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00166936

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x4FB5

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	54.02	47.43	6.59	240.790	236.420	237.490	233.890	3.600	6.09	6.43	1.5590	0.0	24.0
21.11.25	54.77	47.95	6.82	242.100	237.590	238.740	234.950	3.790	5.99	5.73	1.6260	0.0	24.0
22.11.25	54.83	48.07	6.76	242.600	238.110	239.240	235.470	3.770	6.02	6.14	1.6120	0.0	24.0
23.11.25	54.68	48.11	6.57	242.530	238.090	239.170	235.450	3.720	6.02	5.37	1.5690	0.0	24.0
24.11.25	53.30	46.95	6.35	238.380	234.070	235.200	231.590	3.610	6.10	4.58	1.5000	0.0	24.0
25.11.25	53.20	46.91	6.29	237.720	233.450	234.600	231.050	3.550	6.20	6.18	1.4710	0.0	24.0
26.11.25	53.07	46.79	6.28	238.740	234.450	235.620	232.050	3.570	6.29	5.83	1.4790	0.0	24.0
27.11.25	52.89	46.65	6.24	237.310	233.050	234.230	230.650	3.580	6.23	5.30	1.4670	0.0	24.0
28.11.25	51.83	45.71	6.12	235.310	231.060	232.400	228.820	3.580	6.08	5.17	1.4230	0.0	24.0
29.11.25	52.15	45.94	6.21	236.060	231.720	233.100	229.320	3.780	6.09	5.87	1.4450	0.0	24.0
30.11.25	52.18	45.97	6.21	236.320	231.980	233.330	229.580	3.750	6.09	5.67	1.4450	0.0	24.0
01.12.25	52.21	45.85	6.36	229.820	225.590	226.900	223.370	3.530	6.00	5.69	1.4440	0.0	24.0
02.12.25	52.44	46.06	6.38	233.640	229.550	230.650	227.200	3.450	6.09	5.67	1.4730	0.0	24.0
03.12.25	53.03	46.55	6.48	235.880	231.810	232.800	229.410	3.390	5.95	5.88	1.5070	0.0	24.0
04.12.25	53.42	46.91	6.51	238.260	234.150	235.130	231.750	3.380	5.91	5.42	1.5290	0.0	24.0
05.12.25	52.97	46.51	6.46	236.980	232.910	233.860	230.510	3.350	5.91	5.20	1.5130	0.0	24.0
06.12.25	52.93	46.43	6.50	237.190	233.130	234.070	230.730	3.340	5.90	5.56	1.5190	0.0	24.0
07.12.25	52.83	46.37	6.46	236.330	232.240	233.210	229.840	3.370	5.89	5.43	1.5080	0.0	24.0
08.12.25	55.56	47.58	7.98	213.120	209.240	210.040	206.990	3.050	5.82	5.03	1.6710	0.0	24.0
09.12.25	59.76	50.08	9.68	202.050	198.160	198.720	195.870	2.850	5.71	6.65	1.9170	0.0	24.0
10.12.25	59.68	50.07	9.61	202.990	199.080	199.670	196.800	2.870	5.68	4.39	1.9210	0.0	24.0
11.12.25	59.38	49.68	9.70	201.620	197.730	198.410	195.490	2.920	5.71	5.82	1.9230	0.0	24.0
12.12.25	60.51	50.87	9.64	209.470	205.440	205.890	203.020	2.870	5.76	6.23	1.9790	0.0	24.0
13.12.25	60.33	51.00	9.33	210.810	206.820	207.310	204.300	3.010	5.81	5.10	1.9340	0.0	24.0
14.12.25	60.11	50.73	9.38	207.250	203.340	203.850	200.940	2.910	5.78	4.55	1.9140	0.0	24.0
15.12.25	66.61	54.21	12.40	189.420	185.460	185.600	182.950	2.650	5.64	6.06	2.2990	0.0	24.0
16.12.25	68.28	55.18	13.10	184.000	180.110	180.140	177.520	2.620	5.60	4.61	2.3600	0.0	24.0
17.12.25	65.98	54.09	11.89	195.010	191.010	191.160	188.370	2.790	5.63	4.61	2.2720	0.0	24.0
18.12.25	65.28	53.75	11.53	195.660	191.740	191.820	189.100	2.720	5.64	5.24	2.2100	0.0	24.0
19.12.25	65.66	54.20	11.46	195.530	191.650	191.720	189.010	2.710	5.63	4.92	2.1990	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6682.8	6559.1	6584.07	6485.99	98.080	---	---	51.6880	0.0	720.0
Среднее	56.79	48.75	8.04	---	---	---	---	---	5.91	5.48	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	49751.680	49280.289	49098.339	48805.500	375.5650	292.840	1364.0	10933.0
19.12.25 24:00	56434.570	55839.440	55682.410	55291.490	427.2530	390.920	1364.0	11653.0
Итого за период	6682.889	6559.151	6584.071	6485.989	51.6880	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Академика Королева, 17
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00178584

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x45B7

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	56.74	48.48	8.26	515.140	0.000	507.480	0.000	507.480	6.20	6.00	4.1770	0.0	24.0
21.11.25	57.20	48.72	8.48	504.990	0.000	497.340	0.000	497.340	6.20	6.00	4.2150	0.0	24.0
22.11.25	57.20	48.85	8.35	513.750	0.000	505.980	0.000	505.980	6.20	6.00	4.2180	0.0	24.0
23.11.25	56.99	48.87	8.12	520.560	0.000	512.760	0.000	512.760	6.20	6.00	4.1580	0.0	24.0
24.11.25	57.19	49.00	8.19	529.140	0.000	521.150	0.000	521.150	6.20	6.00	4.2670	0.0	24.0
25.11.25	56.35	48.39	7.96	510.880	0.000	503.380	0.000	503.380	6.20	6.00	3.9910	0.0	24.0
26.11.25	54.39	46.67	7.72	495.940	0.000	489.140	0.000	489.140	6.20	6.00	3.7740	0.0	24.0
27.11.25	54.36	46.57	7.79	498.790	0.000	491.970	0.000	491.970	6.20	6.00	3.8260	0.0	24.0
28.11.25	53.61	45.87	7.74	489.230	0.000	482.700	0.000	482.700	6.20	6.00	3.7290	0.0	24.0
29.11.25	53.90	46.06	7.84	494.230	0.000	487.540	0.000	487.540	6.20	6.00	3.8120	0.0	24.0
30.11.25	53.93	46.13	7.80	491.910	0.000	485.260	0.000	485.260	6.20	6.00	3.7760	0.0	24.0
01.12.25	53.99	46.19	7.80	492.020	0.000	485.340	0.000	485.340	6.20	6.00	3.7840	0.0	24.0
02.12.25	54.14	46.29	7.85	504.560	0.000	497.680	0.000	497.680	6.20	6.00	3.9000	0.0	24.0
03.12.25	56.21	47.78	8.43	527.540	0.000	519.810	0.000	519.810	6.20	6.00	4.3320	0.0	24.0
04.12.25	59.40	50.63	8.77	558.160	0.000	549.070	0.000	549.070	6.20	6.00	4.8130	0.0	24.0
05.12.25	59.27	50.53	8.74	557.470	0.000	548.440	0.000	548.440	6.20	6.00	4.7860	0.0	24.0
06.12.25	59.36	50.59	8.77	557.800	0.000	548.780	0.000	548.780	6.20	6.00	4.8090	0.0	24.0
07.12.25	59.23	50.52	8.71	544.030	0.000	535.230	0.000	535.230	6.20	6.00	4.6540	0.0	24.0
08.12.25	62.32	52.26	10.06	525.100	0.000	515.750	0.000	515.750	6.20	6.00	5.1850	0.0	24.0
09.12.25	67.65	54.59	13.06	470.410	0.000	460.710	0.000	460.710	6.20	6.00	6.0300	0.0	24.0
10.12.25	68.79	54.12	14.67	416.380	0.000	407.520	0.000	407.520	6.20	6.00	5.9680	0.0	24.0
11.12.25	66.85	53.16	13.69	407.450	0.000	399.200	0.000	399.200	6.20	6.00	5.4680	0.0	24.0
12.12.25	65.92	52.94	12.98	435.120	0.000	426.580	0.000	426.580	6.20	6.00	5.5320	0.0	24.0
13.12.25	65.38	52.93	12.45	441.410	0.000	432.860	0.000	432.860	6.20	6.00	5.3820	0.0	24.0
14.12.25	65.23	52.63	12.60	430.720	0.000	422.380	0.000	422.380	6.20	6.00	5.3200	0.0	24.0
15.12.25	69.99	53.64	16.35	366.740	0.000	358.690	0.000	358.690	6.20	6.00	5.8690	0.0	24.0
16.12.25	71.02	53.48	17.54	356.930	0.000	348.860	0.000	348.860	6.20	6.00	6.1180	0.0	24.0
17.12.25	69.68	52.77	16.91	359.150	0.000	351.330	0.000	351.330	6.20	6.00	5.9260	0.0	24.0
18.12.25	69.12	51.75	17.37	335.110	0.000	327.910	0.000	327.910	6.20	6.00	5.6900	0.0	24.0
19.12.25	69.14	52.04	17.10	336.020	0.000	328.800	0.000	328.800	6.20	6.00	5.6200	0.0	24.0
Итого	---	---	---	14186.6	0.0	13949.64	0.00	13949.640	---	---	143.1290	0.0	720.0
Среднее	60.81	50.08	10.73	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	130809.069	125254.330	128745.669	123850.440	1198.1190	4895.230	3169.0	9129.0
19.12.25 24:00	144995.750	125254.330	142695.310	123850.440	1341.2480	18844.870	3169.0	9849.0
Итого за период	14186.680	0.000	13949.641	0.000	143.1290	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Аксакова, 3
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060469
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	3.25	78	10	---
2	50	2.85	66.39999999	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
20.11.25	1.954	211.49	212.77	-1.3	66.096	56.858	0.5	0.5	24.00
21.11.25	2.043	207.80	209.01	-1.2	66.447	56.618	0.5	0.5	24.00
22.11.25	1.990	209.27	210.52	-1.3	66.177	56.671	0.5	0.5	24.00
23.11.25	1.960	209.27	210.50	-1.2	65.707	56.346	0.5	0.5	24.00
24.11.25	1.984	211.10	212.29	-1.2	65.665	56.269	0.5	0.5	24.00
25.11.25	1.992	215.16	216.41	-1.2	65.934	56.680	0.5	0.5	24.00
26.11.25	1.968	216.06	217.32	-1.3	65.399	56.296	0.5	0.5	24.00
27.11.25	2.056	212.54	213.76	-1.2	65.942	56.274	0.5	0.5	24.00
28.11.25	1.989	208.79	209.99	-1.2	65.752	56.227	0.5	0.5	24.00
29.11.25	2.011	210.15	211.38	-1.2	65.973	56.409	0.5	0.5	24.00
30.11.25	2.005	210.51	211.76	-1.2	65.879	56.356	0.5	0.5	24.00
01.12.25	2.015	208.91	210.12	-1.2	66.010	56.370	0.5	0.5	24.00
02.12.25	2.017	208.72	209.94	-1.2	66.130	56.470	0.5	0.5	24.00
03.12.25	1.997	205.74	206.98	-1.2	65.744	56.040	0.5	0.5	24.00
04.12.25	2.016	201.82	202.99	-1.2	65.860	55.875	0.5	0.5	24.00
05.12.25	1.982	200.63	201.79	-1.2	65.780	55.907	0.5	0.5	24.00
06.12.25	1.982	200.39	201.53	-1.1	65.936	56.048	0.5	0.5	24.00
07.12.25	2.017	199.86	201.00	-1.1	65.826	55.739	0.5	0.5	24.00
08.12.25	2.095	190.70	191.71	-1.0	67.132	56.153	0.5	0.5	24.00
09.12.25	2.205	182.00	182.89	-0.9	68.761	56.649	0.5	0.5	24.00
10.12.25	2.200	173.63	174.43	-0.8	68.446	55.783	0.5	0.5	24.00
11.12.25	2.224	170.02	170.77	-0.7	68.324	55.250	0.5	0.5	24.00
12.12.25	2.186	173.64	174.41	-0.8	67.710	55.128	0.5	0.5	24.00
13.12.25	2.121	175.82	176.63	-0.8	66.965	54.906	0.5	0.5	24.00
14.12.25	2.107	172.84	173.62	-0.8	66.960	54.777	0.5	0.5	24.00
15.12.25	2.280	163.93	164.53	-0.6	69.792	55.888	0.5	0.5	24.00
16.12.25	2.298	159.89	160.41	-0.5	69.637	55.271	0.5	0.5	24.00
17.12.25	2.416	216.52	217.85	-1.3	69.086	57.935	0.5	0.5	24.00
18.12.25	2.389	257.30	259.21	-1.9	68.187	58.908	0.5	0.5	24.00
19.12.25	2.356	258.33	260.28	-2.0	68.215	59.099	0.5	0.5	24.00
Итого	62.86	6042.8	6076.8	-33.8	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	66.85	56.31	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
19.11.25 24:00	4753.2	546566.4	553300.6	60370.9
19.12.25 24:00	4816.1	552609.2	559377.5	61090.9
Итого за период	62.9	6042.8	6076.9	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Гаражная, 5
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00169032

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x818C

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.30	43.77	8.53	202.220	200.250	199.580	198.390	1.190	6.34	5.66	1.7060	0.0	24.0
21.11.25	52.43	44.02	8.41	210.560	208.730	207.850	206.830	1.020	6.37	5.68	1.7460	0.0	24.0
22.11.25	51.93	44.25	7.68	226.550	224.760	223.670	222.600	1.070	6.54	5.66	1.7180	0.0	24.0
23.11.25	52.36	44.71	7.65	226.660	224.860	223.780	222.700	1.080	6.54	5.65	1.7110	0.0	24.0
24.11.25	52.47	44.77	7.70	226.630	224.830	223.750	222.670	1.080	6.54	5.66	1.7240	0.0	24.0
25.11.25	52.59	44.97	7.62	226.260	224.500	223.380	222.350	1.030	6.54	5.66	1.7030	0.0	24.0
26.11.25	52.45	44.79	7.66	226.670	224.940	223.790	222.780	1.010	6.54	5.66	1.7150	0.0	24.0
27.11.25	52.56	44.85	7.71	226.620	224.940	223.740	222.780	0.960	6.55	5.67	1.7250	0.0	24.0
28.11.25	52.51	44.71	7.80	226.550	224.860	223.670	222.700	0.970	6.57	5.69	1.7450	0.0	24.0
29.11.25	52.38	44.62	7.76	226.610	224.960	223.730	222.800	0.930	6.58	5.70	1.7360	0.0	24.0
30.11.25	52.41	44.66	7.75	226.700	225.040	223.820	222.880	0.940	6.54	5.66	1.7340	0.0	24.0
01.12.25	52.63	44.82	7.81	226.610	224.950	223.730	222.790	0.940	6.50	5.62	1.7480	0.0	24.0
02.12.25	52.46	44.66	7.80	226.620	224.950	223.740	222.790	0.950	6.62	5.74	1.7460	0.0	24.0
03.12.25	53.36	45.24	8.12	226.720	225.030	223.720	222.870	0.850	6.66	5.78	1.8180	0.0	24.0
04.12.25	53.84	45.57	8.27	226.720	225.000	223.600	222.840	0.760	6.67	5.79	1.8500	0.0	24.0
05.12.25	54.03	45.65	8.38	226.430	224.710	223.310	222.550	0.760	6.67	5.80	1.8710	0.0	24.0
06.12.25	54.04	45.66	8.38	226.290	224.570	223.170	222.410	0.760	6.67	5.80	1.8750	0.0	24.0
07.12.25	54.89	46.28	8.61	226.280	224.550	223.160	222.390	0.770	6.67	5.80	1.9190	0.0	24.0
08.12.25	57.25	47.68	9.57	226.430	224.530	223.030	222.160	0.870	6.67	5.79	2.1330	0.0	24.0
09.12.25	61.25	50.25	11.00	226.760	224.670	222.810	222.030	0.780	6.66	5.79	2.4520	0.0	24.0
10.12.25	61.77	50.57	11.20	227.070	224.940	223.130	222.300	0.830	6.67	5.79	2.4990	0.0	24.0
11.12.25	61.58	50.40	11.18	227.120	224.950	223.240	222.310	0.930	6.67	5.79	2.4950	0.0	24.0
12.12.25	60.59	49.87	10.72	227.020	224.910	223.230	222.320	0.910	6.65	5.78	2.3930	0.0	24.0
13.12.25	61.17	50.60	10.57	227.700	225.590	223.750	222.870	0.880	6.68	5.79	2.3680	0.0	24.0
14.12.25	61.67	50.78	10.89	227.790	225.650	223.820	222.910	0.910	6.69	5.81	2.4390	0.0	24.0
15.12.25	65.61	53.38	12.23	227.990	225.620	223.530	222.620	0.910	6.69	5.81	2.7330	0.0	24.0
16.12.25	66.79	54.15	12.64	227.970	225.540	223.410	222.420	0.990	6.69	5.81	2.8250	0.0	24.0
17.12.25	65.62	53.36	12.26	228.160	225.800	223.730	222.820	0.910	6.69	5.80	2.7420	0.0	24.0
18.12.25	65.24	53.23	12.01	228.450	226.140	224.030	223.150	0.880	6.65	5.76	2.6920	0.0	24.0
19.12.25	65.96	54.02	11.94	228.660	226.360	224.100	223.240	0.860	6.67	5.79	2.6760	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6768.8	6711.1	6667.00	6639.27	27.730	---	---	62.2370	0.0	720.0
Среднее	56.87	47.54	9.32	---	---	---	---	---	6.61	5.74	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	55786.020	55473.720	55063.310	54967.530	469.5810	95.780	2692.0	8288.0
19.12.25 24:00	62328.550	61960.280	61507.140	61384.390	529.9430	122.750	2692.0	8984.0
Итого за период	6542.530	6486.559	6443.830	6416.860	60.3620	---	0.0	696.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Геофизиков, 5
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 802355
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	52.77	43.09	9.68	51.68	50.59	1.09	0.549	0.900	52.36	51.03	1.33	0.486	24.000
21.11.25	52.72	42.99	9.73	52.74	51.63	1.11	0.548	0.900	53.44	52.08	1.36	0.499	24.000
22.11.25	52.31	44.36	7.95	65.48	64.03	1.44	0.602	0.900	66.32	64.62	1.70	0.515	24.000
23.11.25	52.80	44.84	7.96	65.56	64.11	1.44	0.601	0.900	66.42	64.71	1.71	0.517	24.000
24.11.25	52.10	44.38	7.72	65.72	64.27	1.45	0.598	0.900	66.57	64.86	1.71	0.502	24.000
25.11.25	52.00	44.46	7.54	66.34	64.87	1.47	0.607	0.900	67.19	65.47	1.72	0.495	24.000
26.11.25	51.20	43.93	7.27	66.92	65.44	1.48	0.606	0.900	67.75	66.03	1.72	0.481	24.000
27.11.25	51.33	44.00	7.33	66.92	65.43	1.48	0.607	0.900	67.76	66.03	1.73	0.485	24.000
28.11.25	51.36	43.99	7.37	66.79	65.31	1.48	0.607	0.900	67.63	65.90	1.72	0.488	24.000
29.11.25	51.56	44.10	7.46	66.94	65.44	1.49	0.606	0.900	67.78	66.04	1.74	0.494	24.000
30.11.25	51.68	44.20	7.48	67.00	65.50	1.50	0.608	0.900	67.85	66.10	1.75	0.496	24.000
01.12.25	51.75	44.19	7.56	66.69	65.19	1.49	0.604	0.900	67.53	65.79	1.74	0.498	24.000
02.12.25	51.76	44.23	7.53	67.47	65.95	1.51	0.607	0.900	68.32	66.55	1.77	0.503	24.000
03.12.25	52.87	45.10	7.77	68.45	66.91	1.53	0.611	0.900	69.35	67.55	1.80	0.527	24.000
04.12.25	53.58	45.71	7.87	69.13	67.57	1.56	0.611	0.900	70.07	68.23	1.84	0.539	24.000
05.12.25	53.75	45.79	7.96	68.96	67.41	1.55	0.615	0.900	69.90	68.07	1.83	0.544	24.000
06.12.25	53.67	45.70	7.97	68.83	67.29	1.53	0.616	0.900	69.77	67.95	1.81	0.544	24.000
07.12.25	53.73	45.77	7.96	68.84	67.30	1.53	0.614	0.900	69.77	67.96	1.81	0.543	24.000
08.12.25	56.95	47.82	9.13	68.80	67.27	1.53	0.613	0.900	69.85	67.99	1.86	0.623	24.000
09.12.25	61.13	50.67	10.46	68.61	67.07	1.54	0.616	0.900	69.81	67.87	1.94	0.712	24.000
10.12.25	61.39	50.80	10.59	68.41	66.87	1.54	0.619	0.900	69.61	67.67	1.94	0.720	24.000
11.12.25	61.61	50.91	10.70	68.31	66.77	1.54	0.619	0.900	69.52	67.58	1.94	0.726	24.000
12.12.25	61.89	51.20	10.69	68.18	66.64	1.53	0.617	0.900	69.40	67.46	1.94	0.724	24.000
13.12.25	60.39	50.39	10.00	68.14	66.60	1.53	0.615	0.900	69.30	67.40	1.90	0.676	24.000
14.12.25	61.27	50.70	10.57	67.53	66.01	1.51	0.613	0.900	68.71	66.80	1.90	0.708	24.000
15.12.25	65.73	55.20	10.53	81.77	79.81	1.95	0.623	0.900	83.41	80.96	2.45	0.848	24.000
16.12.25	67.52	57.61	9.91	91.70	89.41	2.29	0.628	0.900	93.63	90.79	2.84	0.903	24.000
17.12.25	66.76	57.09	9.67	91.12	88.85	2.27	0.629	0.900	93.00	90.20	2.79	0.875	24.000
18.12.25	65.77	56.46	9.31	91.71	89.42	2.28	0.630	0.900	93.54	90.75	2.79	0.848	24.000
19.12.25	66.01	56.78	9.23	91.25	88.99	2.26	0.626	0.900	93.09	90.32	2.77	0.837	24.000
Итого	---	---	---	2106.01	2057.96	48.04	---	---	2138.64	2080.79	57.85	18.356	720.000
Среднее	56.65	47.88	8.76	---	---	---	0.609	0.900	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС3, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Геофизиков, 5
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 802355
 Тип системы: А42-00 Система: 3

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Qтс3, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	52.64	39.250	13.390	81.624	82.271	-0.647	0.51	0.50	82.694	82.88	-0.19	1.073	24.00
21.11.25	52.59	39.100	13.490	83.282	83.940	-0.658	0.51	0.50	84.371	84.56	-0.18	1.104	24.00
22.11.25	52.21	40.900	11.310	102.847	103.470	-0.623	0.56	0.56	104.174	104.29	-0.12	1.160	24.00
23.11.25	52.71	41.410	11.300	102.890	103.524	-0.634	0.56	0.55	104.242	104.37	-0.13	1.160	24.00
24.11.25	52.00	41.000	11.000	103.191	103.795	-0.604	0.56	0.55	104.514	104.63	-0.11	1.134	24.00
25.11.25	51.91	41.100	10.810	104.176	104.875	-0.699	0.57	0.56	105.505	105.72	-0.21	1.123	24.00
26.11.25	51.11	40.610	10.500	105.258	105.816	-0.557	0.56	0.56	106.562	106.65	-0.08	1.102	24.00
27.11.25	51.24	40.670	10.570	105.255	105.818	-0.563	0.57	0.56	106.564	106.65	-0.09	1.110	24.00
28.11.25	51.27	40.580	10.690	105.060	105.639	-0.579	0.57	0.56	106.369	106.47	-0.10	1.121	24.00
29.11.25	51.47	40.700	10.770	105.249	105.838	-0.589	0.56	0.56	106.570	106.67	-0.10	1.131	24.00
30.11.25	51.59	40.830	10.760	105.333	105.924	-0.591	0.57	0.56	106.661	106.76	-0.10	1.131	24.00
01.12.25	51.66	40.830	10.830	104.849	105.442	-0.593	0.56	0.56	106.175	106.28	-0.10	1.133	24.00
02.12.25	51.67	40.890	10.780	106.037	106.631	-0.594	0.57	0.56	107.378	107.48	-0.10	1.141	24.00
03.12.25	52.78	41.620	11.160	107.528	108.167	-0.638	0.57	0.56	108.946	109.06	-0.11	1.198	24.00
04.12.25	53.49	42.160	11.330	108.603	109.270	-0.667	0.57	0.56	110.072	110.19	-0.12	1.228	24.00
05.12.25	53.66	42.240	11.420	108.337	109.010	-0.673	0.57	0.57	109.810	109.94	-0.13	1.234	24.00
06.12.25	53.58	42.170	11.410	108.159	108.831	-0.671	0.57	0.57	109.626	109.75	-0.13	1.231	24.00
07.12.25	53.63	42.240	11.390	108.166	108.836	-0.670	0.57	0.57	109.636	109.76	-0.12	1.231	24.00
08.12.25	56.84	43.870	12.970	107.980	108.819	-0.839	0.57	0.57	109.622	109.82	-0.20	1.397	24.00
09.12.25	61.00	46.140	14.860	107.493	108.657	-1.163	0.57	0.57	109.361	109.76	-0.40	1.595	24.00
10.12.25	61.26	46.220	15.040	107.194	108.265	-1.071	0.58	0.57	109.071	109.37	-0.30	1.610	24.00
11.12.25	61.49	46.250	15.240	106.987	108.075	-1.088	0.58	0.57	108.873	109.17	-0.30	1.628	24.00
12.12.25	61.76	46.580	15.180	106.797	107.887	-1.090	0.58	0.57	108.696	109.00	-0.30	1.619	24.00
13.12.25	60.27	45.980	14.290	106.787	107.786	-0.999	0.57	0.57	108.600	108.87	-0.27	1.524	24.00
14.12.25	61.15	46.220	14.930	105.805	106.855	-1.050	0.57	0.57	107.652	107.94	-0.29	1.576	24.00
15.12.25	65.64	51.190	14.450	134.489	135.911	-1.422	0.57	0.57	137.191	137.63	-0.44	1.916	24.00
16.12.25	67.44	53.850	13.590	150.982	152.577	-1.595	0.57	0.57	154.148	154.67	-0.52	2.049	24.00
17.12.25	66.68	53.440	13.240	151.116	152.645	-1.529	0.57	0.58	154.219	154.71	-0.49	1.999	24.00
18.12.25	65.69	52.920	12.770	151.218	152.662	-1.444	0.57	0.58	154.237	154.68	-0.45	1.929	24.00
19.12.25	65.94	53.310	12.630	151.330	152.766	-1.436	0.57	0.57	154.373	154.82	-0.45	1.909	24.00
Итого	---	---	---	3344.022	3369.998	-25.977	---	---	3395.910	3402.53	-6.62	41.495	720.00
Среднее	56.55	44.142	12.403	111.467	112.333	---	0.56	0.56	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Герцена, 20
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA759

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	3.48	50.98	374.77	41.68	369.88	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	3.64	52.19	377.40	42.52	369.49	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	3.72	52.33	391.20	42.78	382.75	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	3.72	51.84	427.90	43.14	417.60	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	3.69	52.24	424.78	43.54	417.48	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	3.68	52.36	423.56	43.65	417.32	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	3.66	52.47	423.15	43.80	417.43	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	3.63	52.35	422.01	43.74	417.34	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	3.66	52.45	420.10	43.73	415.40	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	3.71	52.42	419.93	43.57	414.43	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	3.69	52.27	419.70	43.47	413.64	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	3.67	52.29	420.05	43.54	414.63	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	3.68	52.53	419.41	43.74	414.80	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	3.68	52.35	421.15	43.60	416.23	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	3.82	53.19	421.66	44.12	416.83	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	3.86	53.73	420.03	44.51	415.25	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	3.90	53.91	418.01	44.57	413.24	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	3.91	53.91	418.70	44.55	413.64	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	4.02	54.75	419.22	45.15	414.63	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	4.46	56.94	418.50	46.27	414.22	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	5.11	61.03	416.17	48.73	412.05	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	5.23	61.63	417.73	49.09	413.52	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	5.25	61.43	420.00	48.90	415.73	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	5.09	60.43	421.74	48.34	417.22	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	5.06	61.10	423.06	49.12	418.06	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	5.16	61.36	422.86	49.14	418.02	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	5.78	65.36	422.18	51.64	417.19	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	5.99	66.60	421.93	52.40	416.83	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	5.80	65.54	422.55	51.79	417.64	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	5.69	65.05	425.39	51.66	420.41	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	129.44	---	12514.84	---	12352.90	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.234	---	45.883	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	11280.67	0.00
19.12.25 24:00	11412.23	0.00
Итого за период	131.56	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Герцена, 22
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА760

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.25	51.21	202.18	45.00	203.66	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.32	52.43	202.01	45.87	203.18	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.34	52.57	201.21	45.89	202.46	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.32	52.08	200.88	45.51	201.93	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.31	52.46	201.00	45.92	202.01	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.33	52.59	200.94	45.98	202.03	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.32	52.70	201.02	46.14	202.17	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.32	52.59	200.98	45.98	202.06	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.32	52.68	200.72	46.06	201.90	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.35	52.66	200.80	45.94	202.12	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.34	52.50	200.48	45.78	201.86	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.33	52.52	201.06	45.87	202.27	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.33	52.77	200.56	46.11	201.76	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.32	52.58	200.42	45.96	201.68	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.39	53.40	200.76	46.48	201.87	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.40	53.97	194.08	46.76	194.90	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.40	54.16	189.16	46.74	189.80	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.40	54.15	190.72	46.77	191.32	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.45	54.99	195.94	47.55	196.50	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.60	57.12	193.29	48.83	193.97	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	1.84	61.27	187.99	51.45	188.03	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	1.88	61.89	192.08	52.08	192.25	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	1.89	61.67	201.02	52.25	201.40	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	1.82	60.66	201.72	51.62	202.23	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	1.83	61.36	202.17	52.30	202.67	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	1.86	61.54	202.21	52.35	202.76	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	2.10	65.57	201.64	55.15	202.08	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	2.19	66.84	201.63	55.97	202.08	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	2.12	65.80	202.08	55.29	202.56	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.08	65.27	203.29	55.04	204.01	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	46.75	---	5974.04	---	5999.52	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.467	---	48.621	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	3173.63	0.00
19.12.25 24:00	3221.19	0.00
Итого за период	47.56	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Герцена, 24
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Вzlёт ТСРВ-024 Заводской номер: 718979
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	52.07	42.87	9.20	301.39	295.20	6.18	0.000	0.000	305.34	297.86	7.48	3.033	24.000
21.11.25	52.47	43.00	9.47	300.50	294.33	6.16	0.000	0.000	304.49	297.00	7.49	3.106	24.000
22.11.25	52.26	42.83	9.43	299.58	293.44	6.14	0.000	0.000	303.53	296.07	7.46	3.081	24.000
23.11.25	52.29	43.01	9.28	299.63	293.47	6.15	0.000	0.000	303.58	296.12	7.46	3.042	24.000
24.11.25	52.62	43.25	9.37	299.46	293.13	6.32	0.000	0.000	303.46	295.82	7.64	3.077	24.000
25.11.25	52.57	43.29	9.28	299.91	293.46	6.45	0.000	0.000	303.91	296.15	7.76	3.057	24.000
26.11.25	52.68	43.38	9.30	300.02	293.53	6.49	0.000	0.000	304.04	296.23	7.80	3.067	24.000
27.11.25	52.63	43.30	9.33	299.66	293.18	6.47	0.000	0.000	303.66	295.88	7.79	3.070	24.000
28.11.25	52.72	43.30	9.42	299.76	293.31	6.45	0.000	0.000	303.78	296.00	7.78	3.099	24.000
29.11.25	52.38	43.03	9.35	299.30	292.92	6.38	0.000	0.000	303.26	295.57	7.69	3.069	24.000
30.11.25	52.50	43.14	9.36	299.74	293.41	6.33	0.000	0.000	303.73	296.08	7.65	3.073	24.000
01.12.25	52.74	43.34	9.40	299.62	293.33	6.29	0.000	0.000	303.64	296.02	7.62	3.085	24.000
02.12.25	52.64	43.30	9.34	299.18	292.93	6.25	0.000	0.000	303.18	295.62	7.56	3.060	24.000
03.12.25	52.87	43.35	9.52	299.38	293.14	6.23	0.000	0.000	303.42	295.84	7.57	3.114	24.000
04.12.25	54.00	44.17	9.83	299.34	293.12	6.21	0.000	0.000	303.54	295.92	7.62	3.212	24.000
05.12.25	54.11	44.16	9.95	297.71	291.52	6.18	0.000	0.000	301.90	294.31	7.59	3.229	24.000
06.12.25	54.10	44.05	10.05	298.17	292.00	6.16	0.000	0.000	302.37	294.78	7.59	3.263	24.000
07.12.25	54.70	44.53	10.17	298.91	292.75	6.16	0.000	0.000	303.21	295.59	7.62	3.307	24.000
08.12.25	55.70	45.13	10.57	299.20	293.06	6.13	0.000	0.000	303.65	295.98	7.67	3.434	24.000
09.12.25	60.38	47.74	12.64	297.37	291.31	6.05	0.000	0.000	302.52	294.54	7.97	4.045	24.000
10.12.25	62.08	48.80	13.28	297.39	291.34	6.05	0.000	0.000	302.81	294.71	8.10	4.240	24.000
11.12.25	61.69	48.53	13.16	299.64	293.53	6.11	0.000	0.000	305.04	296.89	8.14	4.235	24.000
12.12.25	60.73	48.03	12.70	300.38	294.23	6.14	0.000	0.000	305.63	297.53	8.10	4.105	24.000
13.12.25	61.79	48.94	12.85	301.33	295.16	6.17	0.000	0.000	306.77	298.59	8.18	4.168	24.000
14.12.25	60.29	48.09	12.20	301.58	295.38	6.19	0.000	0.000	306.79	298.71	8.08	3.973	24.000
15.12.25	64.61	50.66	13.95	301.18	295.03	6.14	0.000	0.000	307.09	298.70	8.39	4.511	24.000
16.12.25	66.85	52.01	14.84	300.76	294.61	6.15	0.000	0.000	307.04	298.46	8.58	4.779	24.000
17.12.25	66.59	51.76	14.83	301.04	294.88	6.15	0.000	0.000	307.28	298.70	8.58	4.779	24.000
18.12.25	64.93	50.85	14.08	302.89	296.68	6.20	0.000	0.000	308.89	300.40	8.49	4.577	24.000
19.12.25	66.06	52.12	13.94	313.63	307.26	6.37	0.000	0.000	320.04	311.29	8.75	4.684	24.000
Итого	---	---	---	9007.67	8820.66	187.01	---	---	9147.57	8911.36	236.21	107.575	720.000
Среднее	56.80	45.80	11.00	---	---	---	0.000	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Герцена, 24а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00166608

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0х780В

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.37	44.98	7.39	299.410	298.090	295.570	295.210	0.360	6.30	5.91	2.1830	0.0	24.0
21.11.25	52.49	44.88	7.61	298.930	297.590	295.090	294.700	0.390	6.31	5.93	2.2410	0.0	24.0
22.11.25	52.00	44.62	7.38	298.470	297.160	294.630	294.270	0.360	6.29	5.91	2.1710	0.0	24.0
23.11.25	52.42	45.10	7.32	298.100	296.770	294.260	293.890	0.370	6.28	5.90	2.1510	0.0	24.0
24.11.25	52.53	45.13	7.40	298.670	297.310	294.830	294.430	0.400	6.29	5.91	2.1800	0.0	24.0
25.11.25	52.66	45.32	7.34	292.160	290.870	288.430	288.010	0.420	6.29	5.91	2.1130	0.0	24.0
26.11.25	52.50	45.14	7.36	298.440	297.060	294.600	294.180	0.420	6.29	5.91	2.1660	0.0	24.0
27.11.25	52.62	45.24	7.38	297.990	296.640	294.150	293.760	0.390	6.30	5.92	2.1710	0.0	24.0
28.11.25	52.56	45.10	7.46	297.720	296.310	293.880	293.430	0.450	6.32	5.94	2.1870	0.0	24.0
29.11.25	52.43	44.97	7.46	297.370	295.980	293.530	293.100	0.430	6.33	5.95	2.1900	0.0	24.0
30.11.25	52.47	45.07	7.40	298.170	296.770	294.330	293.890	0.440	6.29	5.91	2.1760	0.0	24.0
01.12.25	52.69	45.24	7.45	298.510	297.040	294.670	294.160	0.510	6.24	5.86	2.1890	0.0	24.0
02.12.25	52.52	45.11	7.41	298.540	297.100	294.700	294.220	0.480	6.37	5.99	2.1810	0.0	24.0
03.12.25	53.42	45.72	7.70	298.720	297.260	294.760	294.340	0.420	6.41	6.02	2.2680	0.0	24.0
04.12.25	53.89	46.07	7.82	297.430	295.940	293.350	293.040	0.310	6.42	6.04	2.2910	0.0	24.0
05.12.25	54.08	46.14	7.94	296.630	295.040	292.550	292.160	0.390	6.42	6.04	2.3200	0.0	24.0
06.12.25	54.10	46.16	7.94	296.700	295.080	292.640	292.190	0.450	6.42	6.04	2.3210	0.0	24.0
07.12.25	54.94	46.77	8.17	297.260	295.520	293.180	292.400	0.780	6.42	6.04	2.3930	0.0	24.0
08.12.25	57.30	48.19	9.11	297.230	295.320	292.760	292.100	0.660	6.41	6.04	2.6650	0.0	24.0
09.12.25	61.30	50.82	10.48	297.440	295.150	292.290	291.610	0.680	6.40	6.04	3.0630	0.0	24.0
10.12.25	61.81	51.13	10.68	297.930	295.640	292.650	292.040	0.610	6.41	6.04	3.1230	0.0	24.0
11.12.25	61.62	50.95	10.67	298.500	296.190	293.260	292.590	0.670	6.41	6.04	3.1280	0.0	24.0
12.12.25	60.63	50.39	10.24	300.130	297.930	295.040	294.410	0.630	6.40	6.02	3.0200	0.0	24.0
13.12.25	61.22	51.18	10.04	300.340	298.140	295.180	294.440	0.740	6.42	6.04	2.9580	0.0	24.0
14.12.25	61.72	51.33	10.39	300.900	298.580	295.640	294.920	0.720	6.43	6.05	3.0700	0.0	24.0
15.12.25	65.65	54.00	11.65	301.210	298.490	295.370	294.480	0.890	6.43	6.05	3.4400	0.0	24.0
16.12.25	66.84	54.82	12.02	301.130	298.260	295.080	294.160	0.920	6.44	6.06	3.5430	0.0	24.0
17.12.25	65.65	54.09	11.56	301.700	299.060	295.780	294.970	0.810	6.43	6.05	3.4210	0.0	24.0
18.12.25	65.29	53.96	11.33	303.090	300.530	297.230	296.470	0.760	6.39	6.00	3.3650	0.0	24.0
19.12.25	66.01	54.71	11.30	300.950	298.250	294.950	294.170	0.780	6.41	6.03	3.3310	0.0	24.0
Итого	---	---	---	8959.7	8905.0	8824.38	8807.74	16.640	---	---	78.0190	0.0	720.0
Среднее	56.92	48.07	8.84	---	---	---	---	---	6.37	5.99	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	171790.859	171833.069	169487.289	169715.939	1180.7670	-228.650	1943.0	19618.0
19.12.25 24:00	180449.420	180439.650	178016.300	178229.200	1255.3460	-212.900	1943.0	20314.0
Итого за период	8658.561	8606.581	8529.010	8513.260	74.5790	---	0.0	696.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Герцена, 246
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00170297

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0хFD2E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.39	46.50	5.89	339.240	342.290	334.920	338.830	-3.910	6.20	6.00	1.9730	0.0	24.0
21.11.25	52.51	46.42	6.09	336.880	339.830	332.560	336.470	-3.910	6.20	6.00	2.0240	0.0	24.0
22.11.25	52.02	46.12	5.90	335.810	338.990	331.490	335.630	-4.140	6.20	6.00	1.9550	0.0	24.0
23.11.25	52.43	46.54	5.89	336.120	338.810	331.800	335.450	-3.650	6.20	6.00	1.9510	0.0	24.0
24.11.25	52.55	46.61	5.94	335.940	338.680	331.620	335.270	-3.650	6.20	6.00	1.9660	0.0	24.0
25.11.25	52.67	46.82	5.85	336.040	338.710	331.720	335.190	-3.470	6.20	6.00	1.9360	0.0	24.0
26.11.25	52.52	46.64	5.88	336.030	338.720	331.710	335.320	-3.610	6.20	6.00	1.9510	0.0	24.0
27.11.25	52.64	46.71	5.93	335.510	338.250	331.190	334.770	-3.580	6.20	6.00	1.9640	0.0	24.0
28.11.25	52.59	46.65	5.94	335.850	338.670	331.530	335.230	-3.700	6.20	6.00	1.9650	0.0	24.0
29.11.25	52.45	46.52	5.93	335.220	337.940	330.900	334.580	-3.680	6.20	6.00	1.9560	0.0	24.0
30.11.25	52.48	46.56	5.92	336.090	338.760	331.770	335.400	-3.630	6.20	6.00	1.9640	0.0	24.0
01.12.25	52.71	46.72	5.99	335.450	338.150	331.130	334.710	-3.580	6.20	6.00	1.9810	0.0	24.0
02.12.25	52.54	46.56	5.98	335.190	337.960	330.870	334.590	-3.720	6.20	6.00	1.9740	0.0	24.0
03.12.25	53.42	47.22	6.20	335.860	338.440	331.420	334.920	-3.500	6.20	6.00	2.0520	0.0	24.0
04.12.25	53.91	47.62	6.29	334.850	337.560	330.290	333.960	-3.670	6.20	6.00	2.0780	0.0	24.0
05.12.25	54.10	47.73	6.37	333.760	336.370	329.200	332.770	-3.570	6.20	6.00	2.0970	0.0	24.0
06.12.25	54.11	47.72	6.39	333.820	336.370	329.260	332.770	-3.510	6.20	6.00	2.1000	0.0	24.0
07.12.25	54.96	48.37	6.59	334.720	337.130	329.980	333.520	-3.540	6.20	6.00	2.1740	0.0	24.0
08.12.25	57.26	49.98	7.28	334.690	337.130	329.590	333.150	-3.560	6.20	6.00	2.3980	0.0	24.0
09.12.25	61.29	52.87	8.42	333.720	336.160	327.990	331.730	-3.740	6.20	6.00	2.7580	0.0	24.0
10.12.25	61.83	53.29	8.54	334.570	337.250	328.740	332.740	-4.000	6.20	6.00	2.8050	0.0	24.0
11.12.25	61.64	53.20	8.44	335.800	338.550	330.010	334.010	-4.000	6.20	6.00	2.7830	0.0	24.0
12.12.25	60.64	52.54	8.10	336.900	339.870	331.240	335.460	-4.220	6.20	6.00	2.6800	0.0	24.0
13.12.25	61.26	53.21	8.05	337.810	340.770	332.010	336.310	-4.300	6.20	6.00	2.6740	0.0	24.0
14.12.25	61.67	53.42	8.25	337.820	340.800	331.940	336.280	-4.340	6.20	6.00	2.7360	0.0	24.0
15.12.25	65.63	56.30	9.33	337.990	340.850	331.400	335.840	-4.440	6.20	6.00	3.0900	0.0	24.0
16.12.25	66.84	57.14	9.70	337.780	340.600	330.950	335.500	-4.550	6.20	6.00	3.2100	0.0	24.0
17.12.25	65.70	56.35	9.35	338.190	341.390	331.570	336.350	-4.780	6.20	6.00	3.1000	0.0	24.0
18.12.25	65.29	56.15	9.14	340.260	343.310	333.670	338.300	-4.630	6.20	6.00	3.0490	0.0	24.0
19.12.25	66.03	56.62	9.41	325.110	327.630	318.670	322.820	-4.150	6.20	6.00	2.9970	0.0	24.0
Итого	---	---	---	10073.0	10155.9	9921.14	10037.87	-116.730	---	---	70.3410	0.0	720.0
Среднее	56.93	49.83	7.09	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	88150.990	88479.699	86968.040	87554.219	554.3100	-586.180	0.0	11486.0
19.12.25 24:00	98224.010	98635.640	96889.180	97592.090	624.6510	-702.910	0.0	12206.0
Итого за период	10073.019	10155.941	9921.140	10037.871	70.3410	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Герцена, 26
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Вzlёт ТСРВ-024 Заводской номер: 801114
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	51.76	44.75	7.01	207.46	206.53	0.93	0.000	0.000	210.15	208.55	1.60	1.453	24.000
21.11.25	52.14	44.88	7.26	206.85	205.95	0.89	0.000	0.000	209.56	207.98	1.58	1.501	24.000
22.11.25	51.92	44.71	7.21	206.24	205.38	0.86	0.000	0.000	208.93	207.39	1.54	1.484	24.000
23.11.25	51.97	44.89	7.08	206.29	205.31	0.97	0.000	0.000	208.98	207.33	1.64	1.457	24.000
24.11.25	52.28	45.16	7.12	206.32	205.33	0.98	0.000	0.000	209.04	207.37	1.67	1.467	24.000
25.11.25	52.23	45.18	7.05	206.22	205.23	0.99	0.000	0.000	208.94	207.28	1.66	1.452	24.000
26.11.25	52.34	45.25	7.09	206.35	205.34	1.00	0.000	0.000	209.08	207.40	1.68	1.461	24.000
27.11.25	52.29	45.16	7.13	206.34	205.37	0.96	0.000	0.000	209.06	207.42	1.64	1.469	24.000
28.11.25	52.39	45.15	7.24	206.44	205.49	0.95	0.000	0.000	209.18	207.54	1.64	1.492	24.000
29.11.25	52.05	44.86	7.19	206.16	205.24	0.91	0.000	0.000	208.85	207.26	1.59	1.479	24.000
30.11.25	52.17	45.02	7.15	206.46	205.52	0.93	0.000	0.000	209.17	207.56	1.61	1.473	24.000
01.12.25	52.41	45.17	7.24	206.31	205.37	0.94	0.000	0.000	209.05	207.42	1.63	1.491	24.000
02.12.25	52.30	45.06	7.24	206.02	205.09	0.93	0.000	0.000	208.74	207.13	1.62	1.489	24.000
03.12.25	52.55	45.19	7.36	206.18	205.26	0.91	0.000	0.000	208.93	207.31	1.62	1.515	24.000
04.12.25	53.65	45.97	7.68	206.11	205.14	0.96	0.000	0.000	208.96	207.26	1.71	1.580	24.000
05.12.25	53.76	45.99	7.77	205.03	204.05	0.97	0.000	0.000	207.88	206.15	1.72	1.590	24.000
06.12.25	53.75	45.96	7.79	205.72	204.74	0.97	0.000	0.000	208.58	206.85	1.72	1.600	24.000
07.12.25	54.36	46.43	7.93	206.18	205.21	0.97	0.000	0.000	209.11	207.37	1.74	1.631	24.000
08.12.25	55.37	47.09	8.28	206.28	205.28	0.99	0.000	0.000	209.31	207.50	1.82	1.706	24.000
09.12.25	60.02	50.03	9.99	204.81	203.78	1.02	0.000	0.000	208.31	206.25	2.06	2.043	24.000
10.12.25	61.66	51.18	10.48	204.72	203.65	1.06	0.000	0.000	208.40	206.23	2.17	2.144	24.000
11.12.25	61.28	50.84	10.44	206.23	205.19	1.03	0.000	0.000	209.90	207.76	2.13	2.150	24.000
12.12.25	60.32	50.27	10.05	206.83	205.76	1.06	0.000	0.000	210.40	208.28	2.12	2.075	24.000
13.12.25	61.38	51.27	10.11	207.41	206.24	1.16	0.000	0.000	211.10	208.86	2.25	2.094	24.000
14.12.25	59.92	50.25	9.67	207.66	206.51	1.14	0.000	0.000	211.20	209.04	2.16	2.006	24.000
15.12.25	64.21	52.98	11.23	207.23	206.06	1.17	0.000	0.000	211.25	208.84	2.41	2.326	24.000
16.12.25	66.39	54.52	11.87	206.91	205.70	1.20	0.000	0.000	211.18	208.64	2.54	2.454	24.000
17.12.25	66.11	54.38	11.73	207.07	205.90	1.16	0.000	0.000	211.30	208.83	2.48	2.427	24.000
18.12.25	64.51	53.31	11.20	208.38	207.28	1.09	0.000	0.000	212.45	210.12	2.33	2.333	24.000
19.12.25	65.61	54.27	11.34	207.93	206.69	1.23	0.000	0.000	212.12	209.62	2.50	2.357	24.000
Итого	---	---	---	6194.11	6163.62	30.49	---	---	6289.12	6232.53	56.59	53.199	720.000
Среднее	56.44	47.84	8.60	---	---	---	0.000	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Герцена, 28
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ379

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	2.48	51.11	249.45	41.14	249.42	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	2.57	51.38	248.44	40.92	248.51	23.91	24.00	0.00	0.00
22.11.25	2.63	52.41	249.18	41.85	249.49	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	2.57	51.92	249.19	41.59	249.35	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	2.56	52.34	249.27	42.06	249.32	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	2.55	52.45	249.53	42.22	249.55	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	2.53	52.57	249.54	42.40	249.64	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	2.53	52.42	249.63	42.26	249.64	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	2.56	52.54	249.50	42.28	249.75	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	2.58	52.48	249.49	42.11	249.93	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	2.59	52.36	249.65	41.98	249.97	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	2.58	52.39	249.70	42.04	250.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	2.58	52.61	249.58	42.25	250.01	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	2.56	52.44	249.65	42.16	250.05	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	2.66	53.35	249.48	42.64	250.05	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	2.71	53.80	249.58	42.93	250.12	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	2.72	53.99	249.41	43.05	249.95	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	2.73	54.01	249.26	43.02	249.78	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	2.80	54.84	249.13	43.57	249.70	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	3.10	57.23	248.75	44.73	249.66	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	3.57	61.17	248.22	46.78	249.76	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	3.64	61.67	248.68	46.99	250.42	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	3.66	61.49	248.65	46.73	250.41	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	3.67	60.53	287.96	47.59	289.39	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	3.76	61.13	340.04	50.05	341.14	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	3.84	61.69	339.61	50.38	340.33	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	4.28	65.58	338.90	52.94	340.04	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	4.43	66.75	339.00	53.68	340.15	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	4.28	65.56	340.34	52.96	341.28	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	4.21	65.22	340.55	52.83	341.10	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	91.93	---	8059.36	---	8077.91	719.91	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.314	---	44.938	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	19982.48	0.00
19.12.25 24:00	20076.07	0.00
Итого за период	93.59	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Герцена, 30
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Вzlёт ТСРВ-024М Заводской номер: 901916
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	52.24	44.41	7.83	255.71	256.04	-0.32	0.000	0.000	259.10	258.52	0.58	2.000	24.000
21.11.25	52.37	44.27	8.10	255.57	255.91	-0.33	0.000	0.000	258.97	258.37	0.59	2.066	24.000
22.11.25	51.88	44.05	7.83	255.54	255.87	-0.32	0.000	0.000	258.88	258.31	0.56	1.997	24.000
23.11.25	52.29	44.49	7.80	255.50	255.82	-0.32	0.000	0.000	258.88	258.31	0.57	1.990	24.000
24.11.25	52.40	44.55	7.85	255.52	255.84	-0.32	0.000	0.000	258.91	258.34	0.58	2.002	24.000
25.11.25	52.52	44.74	7.78	255.56	255.88	-0.31	0.000	0.000	258.97	258.39	0.58	1.986	24.000
26.11.25	52.38	44.55	7.83	255.57	255.90	-0.32	0.000	0.000	258.97	258.39	0.58	1.998	24.000
27.11.25	52.49	44.59	7.90	255.52	255.86	-0.33	0.000	0.000	258.93	258.36	0.57	2.015	24.000
28.11.25	52.44	44.51	7.93	255.54	255.88	-0.33	0.000	0.000	258.94	258.36	0.57	2.024	24.000
29.11.25	52.31	44.37	7.94	255.58	255.92	-0.34	0.000	0.000	258.97	258.40	0.57	2.027	24.000
30.11.25	52.34	44.35	7.99	255.61	255.96	-0.34	0.000	0.000	259.00	258.43	0.58	2.039	24.000
01.12.25	52.57	44.52	8.05	255.55	255.90	-0.34	0.000	0.000	258.97	258.39	0.58	2.053	24.000
02.12.25	52.40	44.36	8.04	255.58	255.93	-0.34	0.000	0.000	258.98	258.40	0.58	2.050	24.000
03.12.25	53.27	44.92	8.35	255.48	255.84	-0.36	0.000	0.000	258.98	258.38	0.61	2.130	24.000
04.12.25	53.76	45.31	8.45	255.49	255.85	-0.35	0.000	0.000	259.06	258.42	0.63	2.154	24.000
05.12.25	53.95	45.42	8.53	255.16	255.52	-0.35	0.000	0.000	258.75	258.11	0.64	2.171	24.000
06.12.25	53.96	45.42	8.54	254.99	255.36	-0.36	0.000	0.000	258.57	257.94	0.63	2.174	24.000
07.12.25	54.79	46.00	8.79	254.82	255.20	-0.37	0.000	0.000	258.50	257.84	0.66	2.236	24.000
08.12.25	57.09	47.35	9.74	254.43	254.85	-0.41	0.000	0.000	258.41	257.64	0.77	2.475	24.000
09.12.25	61.09	49.85	11.24	253.78	254.24	-0.45	0.000	0.000	258.28	257.32	0.96	2.848	24.000
10.12.25	61.63	50.21	11.42	254.00	254.46	-0.46	0.000	0.000	258.57	257.58	0.99	2.899	24.000
11.12.25	61.45	50.09	11.36	253.88	254.35	-0.46	0.000	0.000	258.43	257.46	0.98	2.881	24.000
12.12.25	60.45	49.51	10.94	252.13	252.58	-0.45	0.000	0.000	256.51	255.60	0.92	2.755	24.000
13.12.25	61.06	50.11	10.95	250.02	250.44	-0.42	0.000	0.000	254.44	253.50	0.94	2.733	24.000
14.12.25	61.49	50.19	11.30	250.13	250.59	-0.45	0.000	0.000	254.62	253.66	0.96	2.822	24.000
15.12.25	65.41	52.70	12.71	249.31	249.82	-0.51	0.000	0.000	254.33	253.18	1.15	3.167	24.000
16.12.25	66.61	53.43	13.18	249.08	249.61	-0.53	0.000	0.000	254.26	253.05	1.20	3.281	24.000
17.12.25	65.48	52.77	12.71	249.55	250.07	-0.52	0.000	0.000	254.58	253.44	1.14	3.171	24.000
18.12.25	65.08	52.62	12.46	249.88	250.40	-0.51	0.000	0.000	254.86	253.75	1.11	3.111	24.000
19.12.25	65.81	53.32	12.49	249.26	249.74	-0.48	0.000	0.000	254.33	253.18	1.15	3.112	24.000
Итого	---	---	---	7613.76	7625.63	-11.86	---	---	7731.96	7709.03	22.93	72.369	720.000
Среднее	56.77	47.23	9.53	---	---	---	0.000	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

ИМ2300, Суточный с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, Герцена, 32
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA765

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.38	51.06	181.00	43.41	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.46	52.27	181.18	44.19	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.50	52.40	180.97	44.08	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.46	51.91	180.55	43.82	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.45	52.31	180.67	44.25	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.47	52.43	180.77	44.30	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.45	52.54	180.95	44.51	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.46	52.42	181.17	44.33	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.47	52.51	181.00	44.36	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.48	52.48	180.84	44.27	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.49	52.34	180.84	44.09	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.49	52.36	180.83	44.10	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.50	52.60	180.78	44.26	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.50	52.42	180.83	44.12	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.55	53.26	180.88	44.68	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.57	53.79	181.06	45.10	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.58	53.97	180.86	45.22	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.58	53.97	180.79	45.20	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.63	54.81	180.69	45.76	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.80	57.01	180.64	47.02	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.08	61.08	180.51	49.55	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.12	61.68	180.71	49.95	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.11	61.48	180.47	49.74	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.03	60.49	177.47	49.05	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.01	61.16	173.43	49.55	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	2.06	61.45	173.59	49.57	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	2.33	65.43	173.34	51.95	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	2.41	66.67	173.32	52.75	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	2.34	65.60	173.43	52.10	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.29	65.12	173.70	51.89	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	52.05	---	5377.27	---	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.301	---	46.572	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	4461.03	4219.17
19.12.25 24:00	4513.96	4219.17
Итого за период	52.93	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Герцена, 34
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Вzlёт ТСРВ-024М Заводской номер: 1801920
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	52.25	43.57	8.68	316.52	318.66	-2.14	0.900	0.600	320.58	321.55	-0.97	2.761	24.000
21.11.25	52.31	43.48	8.83	316.33	318.44	-2.11	0.900	0.600	320.39	321.32	-0.92	2.808	24.000
22.11.25	51.87	43.18	8.69	316.36	318.52	-2.16	0.900	0.600	320.35	321.36	-1.01	2.763	24.000
23.11.25	52.33	43.69	8.64	316.30	318.49	-2.18	0.900	0.600	320.37	321.40	-1.03	2.744	24.000
24.11.25	52.39	43.83	8.56	316.34	318.52	-2.17	0.900	0.600	320.42	321.44	-1.02	2.724	24.000
25.11.25	52.52	44.01	8.51	316.41	318.59	-2.18	0.900	0.600	320.50	321.54	-1.04	2.708	24.000
26.11.25	52.36	43.84	8.52	316.39	318.57	-2.18	0.900	0.600	320.46	321.50	-1.04	2.711	24.000
27.11.25	52.52	43.95	8.57	316.35	318.52	-2.17	0.900	0.600	320.44	321.46	-1.02	2.725	24.000
28.11.25	52.34	43.71	8.63	316.45	318.63	-2.17	0.900	0.600	320.52	321.54	-1.02	2.744	24.000
29.11.25	52.31	43.61	8.70	316.56	318.74	-2.18	0.900	0.600	320.63	321.64	-1.01	2.768	24.000
30.11.25	52.38	43.65	8.73	316.53	318.72	-2.18	0.900	0.600	320.61	321.62	-1.01	2.775	24.000
01.12.25	52.54	43.81	8.73	316.46	318.65	-2.19	0.900	0.600	320.56	321.57	-1.01	2.774	24.000
02.12.25	52.39	43.72	8.67	316.51	318.70	-2.19	0.900	0.600	320.59	321.61	-1.02	2.759	24.000
03.12.25	53.45	44.37	9.08	316.46	318.64	-2.18	0.900	0.600	320.70	321.64	-0.94	2.886	24.000
04.12.25	53.73	44.55	9.18	316.28	318.43	-2.15	0.900	0.600	320.56	321.45	-0.89	2.916	24.000
05.12.25	53.95	44.68	9.27	315.79	317.95	-2.16	0.900	0.600	320.10	320.98	-0.89	2.939	24.000
06.12.25	54.03	44.76	9.27	315.56	317.72	-2.16	0.900	0.600	319.88	320.77	-0.89	2.939	24.000
07.12.25	54.82	45.27	9.55	315.50	317.68	-2.17	0.900	0.600	319.94	320.79	-0.85	3.025	24.000
08.12.25	57.74	46.91	10.83	315.16	317.24	-2.07	0.900	0.600	320.07	320.58	-0.51	3.426	24.000
09.12.25	61.33	49.10	12.23	314.85	316.89	-2.04	0.900	0.600	320.34	320.52	-0.19	3.866	24.000
10.12.25	61.59	49.22	12.37	315.17	317.20	-2.03	0.900	0.600	320.71	320.86	-0.15	3.912	24.000
11.12.25	61.46	49.04	12.42	315.09	317.11	-2.02	0.900	0.600	320.61	320.75	-0.14	3.925	24.000
12.12.25	60.51	48.46	12.05	310.18	312.19	-2.01	0.900	0.600	315.46	315.69	-0.23	3.751	23.767
13.12.25	60.81	48.95	11.86	312.22	314.27	-2.04	0.900	0.600	317.58	317.86	-0.28	3.716	24.000
14.12.25	62.02	49.60	12.42	312.23	314.22	-1.99	0.900	0.600	317.80	317.90	-0.11	3.892	24.000
15.12.25	65.73	51.91	13.82	311.57	313.53	-1.95	0.900	0.600	317.77	317.54	0.23	4.319	24.000
16.12.25	66.75	52.50	14.25	311.51	313.45	-1.94	0.900	0.600	317.88	317.55	0.33	4.452	24.000
17.12.25	65.23	51.63	13.60	312.15	314.09	-1.94	0.900	0.600	318.27	318.06	0.20	4.258	24.000
18.12.25	65.22	51.69	13.53	312.40	314.35	-1.95	0.900	0.600	318.52	318.34	0.18	4.241	24.000
19.12.25	65.78	52.31	13.47	311.76	313.70	-1.94	0.900	0.600	317.97	317.78	0.19	4.215	24.000
Итого	---	---	---	9447.37	9510.44	-63.06	---	---	9590.57	9608.60	-18.03	98.442	719.767
Среднее	56.82	46.43	10.39	---	---	---	0.900	0.600	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Гоголя, 2
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA870

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.68	50.05	196.68	41.51	196.29	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.76	51.24	196.78	42.29	196.32	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.80	51.38	196.00	42.19	195.46	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.75	50.91	195.87	41.97	195.59	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.74	51.28	195.42	42.35	195.05	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.75	51.41	195.92	42.46	195.47	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.74	51.52	195.55	42.60	195.09	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.74	51.41	196.02	42.53	195.49	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.75	51.49	195.50	42.51	194.85	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.77	51.49	196.22	42.43	195.42	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.77	51.32	195.49	42.25	194.93	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.77	51.34	196.60	42.33	195.84	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.78	51.58	195.64	42.47	194.90	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.78	51.40	196.09	42.33	195.39	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.85	52.16	199.72	42.87	199.06	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.88	52.76	201.59	43.40	200.61	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.90	52.93	200.49	43.46	199.56	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.90	52.91	200.86	43.41	200.09	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.93	53.74	197.17	43.93	196.57	23.66	23.66	0.00	0.00
09.12.25	2.14	55.72	201.80	45.09	201.02	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.46	59.81	199.78	47.47	199.57	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.52	60.48	201.17	47.93	200.43	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.52	60.27	201.13	47.72	200.04	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.44	59.29	206.58	47.42	205.55	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.45	60.04	206.16	48.14	205.11	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	2.48	60.08	207.02	48.07	205.83	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	2.80	64.05	206.41	50.48	205.18	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	2.90	65.32	206.49	51.28	205.36	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	2.81	64.38	206.69	50.75	205.74	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.43	62.73	176.26	49.82	162.46	23.49	24.00	0.00	0.00
Итого	61.99	---	5963.10	---	5928.27	719.15	719.66	0.00	0.00
Среднее	---	55.150	---	44.782	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	5500.40	0.00
19.12.25 24:00	5563.45	0.00
Итого за период	63.05	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, Гоголя, 6
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-01 Заводской номер: 20103329

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0хВ1DC

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.11.25	50.63	60.00	н/д	-9.37	6.12	6.12	н/д	82.402	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0	24
21.11.25	50.64	60.00	н/д	-9.36	6.12	6.12	н/д	79.613	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0	24
22.11.25	50.42	60.00	н/д	-9.58	6.12	6.12	н/д	97.118	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0	24
23.11.25	50.92	60.00	н/д	-9.08	6.12	6.12	н/д	97.083	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0	24
24.11.25	50.44	60.00	н/д	-9.56	6.12	6.12	н/д	97.217	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0	24
25.11.25	50.26	60.00	н/д	-9.74	6.12	6.12	н/д	97.853	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0	24
26.11.25	49.53	60.00	н/д	-10.47	6.12	6.12	н/д	98.277	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0	24
27.11.25	49.60	42.02	н/д	7.58	6.12	6.12	н/д	97.567	н/д	н/д	56.133	н/д	н/д	н/д	0.425	н/д	14	10
28.11.25	49.65	41.95	н/д	7.69	6.12	6.12	н/д	97.620	н/д	н/д	96.513	н/д	н/д	н/д	0.742	н/д	24	0
29.11.25	49.79	42.06	н/д	7.73	6.12	6.12	н/д	97.735	н/д	н/д	96.618	н/д	н/д	н/д	0.746	н/д	24	0
30.11.25	49.89	42.13	н/д	7.77	6.12	6.12	н/д	97.793	н/д	н/д	96.669	н/д	н/д	н/д	0.750	н/д	24	0
01.12.25	49.98	42.18	н/д	7.80	6.12	6.12	н/д	97.257	н/д	н/д	96.135	н/д	н/д	н/д	0.749	н/д	24	0
02.12.25	50.01	42.21	н/д	7.80	6.12	6.12	н/д	98.080	н/д	н/д	96.946	н/д	н/д	н/д	0.755	н/д	24	0
03.12.25	50.86	42.88	н/д	7.98	6.12	6.12	н/д	99.603	н/д	н/д	98.410	н/д	н/д	н/д	0.785	н/д	24	0
04.12.25	51.73	43.49	н/д	8.24	6.12	6.12	н/д	99.925	н/д	н/д	98.691	н/д	н/д	н/д	0.812	н/д	24	0
05.12.25	51.91	43.60	н/д	8.31	6.12	6.12	н/д	100.147	н/д	н/д	98.903	н/д	н/д	н/д	0.821	н/д	24	0
06.12.25	51.87	43.56	н/д	8.30	6.12	6.12	н/д	100.130	н/д	н/д	98.887	н/д	н/д	н/д	0.821	н/д	24	0
07.12.25	51.90	43.54	н/д	8.36	6.12	6.12	н/д	100.090	н/д	н/д	98.847	н/д	н/д	н/д	0.826	н/д	24	0
08.12.25	54.21	45.00	н/д	9.20	6.12	6.12	н/д	100.073	н/д	н/д	98.711	н/д	н/д	н/д	0.908	н/д	24	0
09.12.25	58.66	47.80	н/д	10.86	6.12	6.12	н/д	99.533	н/д	н/д	97.956	н/д	н/д	н/д	1.063	н/д	24	0
10.12.25	59.10	47.95	н/д	11.15	6.12	6.12	н/д	98.433	н/д	н/д	96.846	н/д	н/д	н/д	1.079	н/д	24	0
11.12.25	59.28	47.99	н/д	11.29	6.12	6.12	н/д	97.720	н/д	н/д	96.141	н/д	н/д	н/д	1.085	н/д	24	0
12.12.25	59.57	48.28	н/д	11.29	6.12	6.12	н/д	97.662	н/д	н/д	96.072	н/д	н/д	н/д	1.084	н/д	24	0
13.12.25	58.48	47.86	н/д	10.62	6.12	6.12	н/д	97.190	н/д	н/д	95.659	н/д	н/д	н/д	1.015	н/д	24	0
14.12.25	58.52	47.71	н/д	10.81	6.12	6.12	н/д	96.420	н/д	н/д	94.899	н/д	н/д	н/д	1.026	н/д	24	0
15.12.25	62.66	50.41	н/д	12.25	6.12	6.12	н/д	98.287	н/д	н/д	96.519	н/д	н/д	н/д	1.182	н/д	24	0
16.12.25	64.82	51.85	н/д	12.97	6.12	6.12	н/д	98.375	н/д	н/д	96.496	н/д	н/д	н/д	1.251	н/д	24	0
17.12.25	64.37	51.62	н/д	12.75	6.12	6.12	н/д	98.823	н/д	н/д	96.956	н/д	н/д	н/д	1.236	н/д	24	0
18.12.25	63.35	51.14	н/д	12.21	6.12	6.12	н/д	99.268	н/д	н/д	97.446	н/д	н/д	н/д	1.189	н/д	24	0
19.12.25	63.45	51.41	н/д	12.04	6.12	6.12	н/д	99.230	н/д	н/д	97.409	н/д	н/д	н/д	1.173	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	2916.524	---	---	2193.862	---	---	---	21.523	---	542	178
Среднее	52.23	48.76	---	3.47	6.12	6.12	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.11.25 24:00	34956.945	0.000	0.000	33219.776	0.000	0.000	0.000	242.925	0.000	14621	894
19.12.25 24:00	37873.468	0.000	0.000	35413.638	0.000	0.000	0.000	264.450	0.000	15163	1072
Итого за период	2916.523	0.000	0.000	2193.862	0.000	0.000	---	21.525	0.000	542	178

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Горького, 11
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ606

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.09	50.60	176.14	44.40	173.48	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.11	51.86	149.95	44.31	147.09	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.14	51.80	146.79	43.98	143.86	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.14	51.36	170.48	44.68	167.73	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.13	51.85	170.58	45.21	167.88	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.10	51.15	172.05	44.75	169.35	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.08	51.05	175.25	44.85	172.61	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.05	50.26	175.48	44.24	172.82	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.07	50.39	174.79	44.25	172.11	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.09	50.43	174.21	44.17	171.51	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.11	50.62	174.52	44.27	171.82	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.12	50.74	174.75	44.33	172.05	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.11	50.81	174.79	44.43	172.10	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.12	50.82	176.93	44.47	174.26	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.18	51.92	179.10	45.33	176.52	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.20	52.62	179.81	45.91	177.31	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.21	52.78	180.07	46.03	177.57	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.21	52.70	180.03	45.97	177.51	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.21	52.76	180.04	46.02	177.54	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.39	55.95	179.87	48.20	177.57	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	1.61	60.08	179.03	51.08	176.92	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	1.63	60.33	177.73	51.16	175.59	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	1.63	60.55	177.40	51.34	175.30	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	1.62	60.82	177.59	51.70	175.58	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	1.51	59.33	177.35	50.82	175.33	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	1.57	60.22	176.15	51.30	174.18	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	1.79	64.59	178.84	54.56	177.20	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	1.87	66.32	178.91	55.88	177.42	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	1.83	65.57	179.32	55.37	177.78	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	1.76	64.59	179.82	54.77	178.32	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	39.68	---	5247.77	---	5176.31	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	55.162	---	47.593	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	1700.38	0.00
19.12.25 24:00	1740.66	0.00
Итого за период	40.28	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, Горького, 12
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 22180505

БД=1, ТВ1, СИ=6, КСН=0хВ27F

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.11.25	52.18	46.43	н/д	5.75	4.72	5.00	н/д	142.365	139.589	н/д	140.563	138.198	н/д	2.365	0.810	н/д	24	0
21.11.25	52.31	46.39	н/д	5.92	4.74	5.00	н/д	141.548	138.596	н/д	139.761	137.223	н/д	2.539	0.829	н/д	24	0
22.11.25	51.79	45.46	н/д	6.33	4.73	5.00	н/д	124.875	122.273	н/д	123.326	121.103	н/д	2.223	0.782	н/д	24	0
23.11.25	52.11	43.88	н/д	8.22	4.74	5.00	н/д	86.654	85.040	н/д	85.567	84.282	н/д	1.285	0.705	н/д	24	0
24.11.25	52.33	46.56	н/д	5.78	4.72	5.00	н/д	140.573	137.391	н/д	138.788	136.015	н/д	2.773	0.803	н/д	24	0
25.11.25	52.37	44.59	н/д	7.78	4.74	5.00	н/д	90.813	89.005	н/д	89.657	88.188	н/д	1.470	0.698	н/д	23	1
26.11.25	52.33	46.65	н/д	5.68	4.72	5.00	н/д	143.509	140.383	н/д	141.690	138.968	н/д	2.723	0.806	н/д	24	0
27.11.25	52.43	46.72	н/д	5.71	4.72	5.00	н/д	144.636	141.301	н/д	142.796	139.873	н/д	2.923	0.817	н/д	24	0
28.11.25	52.39	46.63	н/д	5.76	4.74	5.00	н/д	142.903	139.512	н/д	141.085	138.110	н/д	2.975	0.815	н/д	24	0
29.11.25	52.25	46.50	н/д	5.75	4.76	5.00	н/д	143.076	139.629	н/д	141.268	138.229	н/д	3.038	0.814	н/д	24	0
30.11.25	52.27	46.52	н/д	5.76	4.72	5.00	н/д	143.257	139.715	н/д	141.446	138.313	н/д	3.133	0.816	н/д	24	0
01.12.25	52.51	46.75	н/д	5.76	4.67	5.00	н/д	143.431	139.827	н/д	141.596	138.415	н/д	3.181	0.817	н/д	24	0
02.12.25	52.34	46.66	н/д	5.67	4.80	5.00	н/д	144.251	140.586	н/д	142.423	139.170	н/д	3.252	0.810	н/д	24	0
03.12.25	53.19	47.26	н/д	5.92	4.84	5.00	н/д	143.061	139.341	н/д	141.183	137.896	н/д	3.287	0.838	н/д	24	0
04.12.25	53.70	47.75	н/д	5.95	4.85	5.00	н/д	145.400	141.476	н/д	143.462	139.980	н/д	3.482	0.855	н/д	24	0
05.12.25	53.88	47.88	н/д	6.01	4.85	5.00	н/д	145.912	141.907	н/д	143.952	140.397	н/д	3.554	0.867	н/д	24	0
06.12.25	53.88	47.83	н/д	6.05	4.85	5.00	н/д	144.827	140.817	н/д	142.881	139.320	н/д	3.560	0.867	н/д	24	0
07.12.25	54.72	48.54	н/д	6.19	4.85	5.00	н/д	145.095	140.941	н/д	143.087	139.401	н/д	3.686	0.887	н/д	24	0
08.12.25	56.95	50.10	н/д	6.85	4.84	5.00	н/д	144.293	139.909	н/д	142.133	138.277	н/д	3.856	0.977	н/д	24	0
09.12.25	60.97	53.01	н/д	7.96	4.85	5.00	н/д	143.669	138.824	н/д	141.221	137.015	н/д	4.206	1.127	н/д	24	0
10.12.25	61.54	53.36	н/д	8.18	4.85	5.00	н/д	142.968	138.048	н/д	140.486	136.225	н/д	4.261	1.151	н/д	24	0
11.12.25	61.35	53.28	н/д	8.07	4.85	5.00	н/д	144.226	139.255	н/д	141.733	137.415	н/д	4.318	1.146	н/д	24	0
12.12.25	60.24	51.98	н/д	8.26	4.84	5.00	н/д	131.963	127.594	н/д	129.762	125.991	н/д	3.770	1.074	н/д	24	0
13.12.25	60.77	49.01	н/д	11.77	4.88	5.00	н/д	81.582	79.157	н/д	80.200	78.274	н/д	1.927	0.945	н/д	24	0
14.12.25	61.37	53.32	н/д	8.05	4.87	5.00	н/д	141.366	136.631	н/д	138.927	134.831	н/д	4.096	1.121	н/д	24	0
15.12.25	65.27	56.37	н/д	8.90	4.87	5.00	н/д	145.258	139.791	н/д	142.455	137.732	н/д	4.723	1.271	н/д	24	0
16.12.25	66.49	57.28	н/д	9.21	4.87	5.00	н/д	145.470	139.772	н/д	142.558	137.646	н/д	4.912	1.316	н/д	24	0
17.12.25	65.42	56.37	н/д	9.05	4.87	5.00	н/д	141.913	136.510	н/д	139.163	134.506	н/д	4.657	1.262	н/д	24	0
18.12.25	64.66	52.61	н/д	12.05	4.85	5.00	н/д	91.773	88.632	н/д	90.030	87.489	н/д	2.541	1.087	н/д	24	0
19.12.25	65.25	48.72	н/д	16.53	4.89	5.00	н/д	57.691	56.027	н/д	56.575	55.411	н/д	1.165	0.936	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	3968.358	3857.479	---	3909.774	3813.893	---	95.881	28.049	---	719	1
Среднее	56.41	49.25	---	7.16	4.80	5.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.11.25 24:00	3858.122	3813.629	0.000	3814.608	3782.933	0.000	31.676	28.545	0.000	1234	76
19.12.25 24:00	7826.480	7671.108	0.000	7724.382	7596.827	0.000	127.556	56.595	0.000	1953	77
Итого за период	3968.358	3857.479	0.000	3909.774	3813.894	0.000	---	28.050	0.000	719	1

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Горького, 30
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 405 Заводской номер: 05579471
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
20.11.25	53.3	46.2	93.977	0.646	24.00
21.11.25	53.2	46.1	95.797	0.659	24.00
22.11.25	52.8	46.8	112.078	0.660	24.00
23.11.25	53.3	47.3	112.094	0.659	24.00
24.11.25	52.5	46.7	112.312	0.642	24.00
25.11.25	52.4	46.7	112.977	0.635	24.00
26.11.25	51.6	46.3	122.195	0.634	24.00
27.11.25	51.8	46.6	124.367	0.640	24.00
28.11.25	51.8	46.5	123.273	0.648	24.00
29.11.25	52.0	46.6	123.406	0.655	24.00
30.11.25	52.1	46.8	123.406	0.653	24.00
01.12.25	52.2	46.5	115.680	0.646	24.00
02.12.25	52.2	46.4	114.000	0.649	24.00
03.12.25	53.4	47.4	115.336	0.685	24.00
04.12.25	54.0	47.9	115.750	0.699	24.00
05.12.25	54.2	48.1	115.914	0.702	24.00
06.12.25	54.1	48.0	115.891	0.699	24.00
07.12.25	54.2	48.0	115.906	0.701	24.00
08.12.25	57.7	50.6	115.938	0.808	24.00
09.12.25	61.7	53.6	115.750	0.920	24.00
10.12.25	61.9	53.7	114.992	0.931	24.00
11.12.25	62.2	53.8	114.484	0.936	24.00
12.12.25	62.4	54.2	114.375	0.926	24.00
13.12.25	60.8	53.1	113.930	0.864	24.00
14.12.25	61.9	53.7	113.273	0.907	24.00
15.12.25	66.5	57.2	115.008	1.053	24.00
16.12.25	68.1	58.4	115.062	1.084	24.00
17.12.25	67.2	57.9	115.555	1.058	24.00
18.12.25	66.3	57.3	115.914	1.023	24.00
19.12.25	66.5	57.6	115.992	1.012	24.00
Итого	---	---	3444.633	23.433	720.00
Среднее	57.1	50.2	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.11.25 24:00	72722.844	496.562	16386.000
19.12.25 24:00	76167.477	519.994	17106.000
Итого за период	3444.633	23.432	720.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Горького, 32
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 405 Заводской номер: 05578927
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
20.11.25	53.4	43.9	72.141	0.665	24.00
21.11.25	53.2	43.7	73.820	0.683	24.00
22.11.25	52.8	44.8	85.953	0.680	24.00
23.11.25	53.3	45.3	85.961	0.679	24.00
24.11.25	52.5	44.7	86.117	0.665	24.00
25.11.25	52.4	44.8	86.633	0.654	24.00
26.11.25	51.7	44.2	88.312	0.647	24.00
27.11.25	51.8	44.4	88.617	0.653	24.00
28.11.25	51.8	44.3	88.320	0.659	24.00
29.11.25	52.0	44.5	88.406	0.661	24.00
30.11.25	52.2	44.5	88.438	0.665	24.00
01.12.25	52.2	44.5	86.945	0.665	24.00
02.12.25	52.2	44.5	87.445	0.666	24.00
03.12.25	53.4	45.4	88.469	0.701	24.00
04.12.25	54.1	45.9	88.812	0.714	24.00
05.12.25	54.2	46.1	88.914	0.716	24.00
06.12.25	54.2	46.0	88.922	0.714	24.00
07.12.25	54.2	46.0	88.945	0.719	24.00
08.12.25	57.8	48.3	88.961	0.832	24.00
09.12.25	61.8	51.0	88.805	0.941	24.00
10.12.25	62.0	51.0	88.219	0.946	24.00
11.12.25	62.2	51.2	87.844	0.949	24.00
12.12.25	62.5	51.6	87.734	0.940	24.00
13.12.25	60.8	50.6	87.453	0.878	24.00
14.12.25	61.9	51.2	86.953	0.916	24.00
15.12.25	66.6	54.4	88.258	1.054	24.00
16.12.25	68.1	55.5	88.250	1.090	24.00
17.12.25	67.2	54.9	88.648	1.069	24.00
18.12.25	66.3	54.4	88.945	1.039	24.00
19.12.25	66.6	54.8	88.977	1.024	24.00
Итого	---	---	2610.219	23.885	720.00
Среднее	57.2	47.9	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.11.25 24:00	66771.250	582.772	18041.000
19.12.25 24:00	69381.469	606.657	18761.000
Итого за период	2610.219	23.885	720.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Горького, 6
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ650

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	0.95	51.02	116.30	42.87	117.04	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	0.99	52.23	115.09	43.65	115.92	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.01	52.35	114.38	43.48	115.28	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	0.98	51.86	114.43	43.24	115.32	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	0.98	52.27	114.70	43.72	115.42	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	0.98	52.38	114.59	43.77	115.34	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	0.97	52.50	115.01	44.06	115.68	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	0.97	52.37	114.54	43.91	115.34	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	0.97	52.47	114.34	43.99	115.18	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	0.98	52.43	114.66	43.84	115.54	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	0.98	52.29	114.83	43.71	115.72	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	0.98	52.32	114.86	43.80	115.76	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	0.99	52.55	114.79	43.92	115.71	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	0.98	52.38	114.81	43.79	115.74	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.02	53.24	114.82	44.35	115.77	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.02	53.74	114.82	44.80	115.71	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.03	53.93	114.62	44.96	115.55	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.02	53.93	114.42	44.96	115.40	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.05	54.77	114.63	45.56	115.38	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.16	57.03	114.67	46.87	115.29	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	1.34	61.04	114.40	49.35	114.98	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	1.37	61.59	114.50	49.61	115.08	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	1.37	61.40	114.51	49.42	115.13	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	1.31	60.41	114.50	48.93	115.18	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	1.30	61.03	114.99	49.69	115.68	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	1.34	61.40	114.81	49.74	115.54	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	1.50	65.34	114.54	52.21	115.36	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	1.56	66.55	114.45	52.90	115.32	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	1.51	65.44	114.71	52.25	115.59	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	1.49	65.01	115.05	52.06	115.91	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	34.10	---	3441.77	---	3465.86	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.242	---	46.314	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	1266.21	0.00
19.12.25 24:00	1300.82	0.00
Итого за период	34.61	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Горького, 9
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ490

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.48	51.51	204.91	44.27	206.06	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.51	52.80	176.52	44.08	177.42	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.54	52.84	171.06	43.71	171.89	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.57	52.32	204.84	44.64	205.99	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.56	52.83	204.89	45.19	206.07	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.53	52.20	205.36	44.72	206.53	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.50	52.07	206.96	44.79	208.16	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.48	51.26	206.53	44.10	207.70	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.49	51.35	204.39	44.05	205.58	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.51	51.43	204.10	44.02	205.31	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.52	51.61	204.39	44.14	205.58	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.52	51.72	204.50	44.26	205.68	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.53	51.80	204.13	44.31	205.30	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.54	51.82	206.17	44.34	207.36	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.62	52.83	209.06	45.07	210.26	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.65	53.63	210.01	45.76	211.23	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.66	53.81	210.32	45.89	211.54	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.66	53.74	210.33	45.84	211.57	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.65	53.79	210.36	45.91	211.59	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.87	56.67	210.52	47.75	211.72	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.18	61.13	210.61	50.77	211.79	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.21	61.47	209.68	50.93	210.90	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.22	61.68	209.26	51.06	210.49	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.20	61.97	209.36	51.44	210.61	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.07	60.61	208.90	50.70	210.14	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	2.12	61.19	207.52	50.95	208.77	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	2.45	65.54	211.19	53.95	212.45	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	2.57	67.55	211.40	55.40	212.68	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	2.52	66.90	211.89	55.01	213.25	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.41	65.84	212.43	54.48	213.80	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	54.34	---	6171.59	---	6207.42	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.197	---	47.384	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	2846.18	0.00
19.12.25 24:00	2901.37	0.00
Итого за период	55.19	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 1
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 23200150

БД=1, ТВ1, СИ=6, ФРТ=1, КСН=0хDDC1

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.11.25	52.84	41.25	н/д	11.59	4.84	4.86	н/д	114.925	112.732	н/д	113.440	111.867	н/д	1.573	1.379	н/д	24	0
21.11.25	52.88	40.76	н/д	12.12	4.73	4.76	н/д	111.965	109.780	н/д	110.512	108.958	н/д	1.554	1.402	н/д	24	0
22.11.25	52.40	42.11	н/д	10.29	5.35	5.35	н/д	133.867	131.423	н/д	132.167	130.360	н/д	1.807	1.435	н/д	24	0
23.11.25	52.90	42.67	н/д	10.23	5.34	5.34	н/д	133.887	131.462	н/д	132.156	130.380	н/д	1.776	1.428	н/д	24	0
24.11.25	52.27	42.26	н/д	10.01	5.30	5.30	н/д	133.935	131.520	н/д	132.238	130.456	н/д	1.782	1.398	н/д	24	0
25.11.25	52.14	42.45	н/д	9.69	5.40	5.40	н/д	137.857	135.402	н/д	136.126	134.300	н/д	1.826	1.396	н/д	24	0
26.11.25	51.31	42.69	н/д	8.63	5.37	5.34	н/д	156.188	153.497	н/д	154.285	152.224	н/д	2.061	1.418	н/д	24	0
27.11.25	51.41	42.70	н/д	8.71	5.38	5.35	н/д	155.107	152.423	н/д	153.222	151.161	н/д	2.062	1.422	н/д	24	0
28.11.25	51.49	42.20	н/д	9.29	5.39	5.38	н/д	145.020	142.470	н/д	143.237	141.322	н/д	1.915	1.411	н/д	24	0
29.11.25	51.68	42.46	н/д	9.22	5.39	5.38	н/д	147.932	145.330	н/д	146.108	144.153	н/д	1.955	1.430	н/д	24	0
30.11.25	51.79	42.56	н/д	9.23	5.42	5.40	н/д	147.960	145.345	н/д	146.121	144.154	н/д	1.968	1.431	н/д	24	0
01.12.25	51.87	42.56	н/д	9.31	5.37	5.36	н/д	147.160	144.550	н/д	145.330	143.361	н/д	1.969	1.436	н/д	24	0
02.12.25	51.88	42.58	н/д	9.31	5.40	5.39	н/д	148.107	145.480	н/д	146.262	144.282	н/д	1.980	1.445	н/д	24	0
03.12.25	52.90	43.30	н/д	9.60	5.45	5.43	н/д	150.115	147.425	н/д	148.172	146.167	н/д	2.005	1.509	н/д	24	0
04.12.25	53.70	43.90	н/д	9.80	5.44	5.42	н/д	150.805	148.077	н/д	148.801	146.780	н/д	2.021	1.546	н/д	24	0
05.12.25	53.88	44.04	н/д	9.84	5.49	5.47	н/д	151.048	148.310	н/д	149.024	147.002	н/д	2.022	1.555	н/д	24	0
06.12.25	53.81	43.97	н/д	9.83	5.49	5.47	н/д	151.050	148.307	н/д	149.025	147.002	н/д	2.023	1.554	н/д	24	0
07.12.25	53.86	44.00	н/д	9.86	5.48	5.46	н/д	151.025	148.270	н/д	148.998	146.964	н/д	2.034	1.558	н/д	24	0
08.12.25	56.79	45.60	н/д	11.19	5.46	5.45	н/д	151.103	148.210	н/д	148.850	146.798	н/д	2.053	1.759	н/д	24	0
09.12.25	61.24	48.31	н/д	12.93	5.50	5.48	н/д	151.825	148.710	н/д	149.222	147.118	н/д	2.104	2.031	н/д	24	0
10.12.25	61.57	48.51	н/д	13.06	5.54	5.52	н/д	152.147	149.005	н/д	149.505	147.394	н/д	2.110	2.055	н/д	24	0
11.12.25	61.79	48.60	н/д	13.19	5.54	5.52	н/д	151.945	148.785	н/д	149.287	147.162	н/д	2.125	2.072	н/д	24	0
12.12.25	62.06	48.97	н/д	13.10	5.52	5.50	н/д	152.027	148.855	н/д	149.355	147.212	н/д	2.143	2.061	н/д	24	0
13.12.25	60.69	48.35	н/д	12.33	5.49	5.47	н/д	151.947	148.835	н/д	149.384	147.231	н/д	2.153	1.946	н/д	24	0
14.12.25	61.30	48.46	н/д	12.84	5.48	5.46	н/д	150.995	147.830	н/д	148.397	146.233	н/д	2.164	2.011	н/д	24	0
15.12.25	65.67	51.30	н/д	14.38	5.52	5.50	н/д	153.625	150.158	н/д	150.615	148.334	н/д	2.282	2.283	н/д	24	0
16.12.25	67.67	52.61	н/д	15.06	5.54	5.52	н/д	153.910	150.333	н/д	150.729	148.411	н/д	2.318	2.392	н/д	24	0
17.12.25	67.00	52.25	н/д	14.75	5.55	5.53	н/д	154.063	150.495	н/д	150.937	148.591	н/д	2.346	2.349	н/д	24	0
18.12.25	65.94	51.80	н/д	14.14	5.56	5.54	н/д	152.977	149.493	н/д	149.974	147.634	н/д	2.340	2.242	н/д	24	0
19.12.25	66.14	52.13	н/д	14.01	5.52	5.50	н/д	154.425	150.887	н/д	151.361	148.991	н/д	2.370	2.246	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	4398.942	4313.399	---	4332.840	4272.002	---	60.841	51.600	---	720	0
Среднее	56.92	45.66	---	11.27	5.41	5.40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.11.25 24:00	43836.167	43156.655	0.000	43244.816	42740.633	0.000	504.183	374.840	0.000	9226	48
19.12.25 24:00	48235.112	47470.055	0.000	47577.657	47012.632	0.000	565.025	426.440	0.000	9946	48
Итого за период	4398.945	4313.400	0.000	4332.841	4271.999	0.000	---	51.600	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 21
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 378 Заводской номер: 02816791
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
20.11.25	52.7	44.3	89.914	0.741	24.00
21.11.25	52.5	44.2	94.609	0.766	24.00
22.11.25	52.3	45.1	109.016	0.770	24.00
23.11.25	52.7	45.6	109.039	0.765	24.00
24.11.25	51.9	45.0	109.055	0.743	24.00
25.11.25	51.8	45.0	109.359	0.742	24.00
26.11.25	51.1	44.3	109.211	0.727	24.00
27.11.25	51.3	44.5	109.305	0.733	24.00
28.11.25	51.3	44.5	109.438	0.734	24.00
29.11.25	51.5	44.6	109.578	0.746	24.00
30.11.25	51.6	44.7	109.594	0.752	24.00
01.12.25	51.7	44.7	109.555	0.750	24.00
02.12.25	51.7	44.8	111.180	0.759	24.00
03.12.25	52.9	45.7	112.078	0.799	24.00
04.12.25	53.5	46.3	112.930	0.807	24.00
05.12.25	53.7	46.4	113.266	0.808	24.00
06.12.25	53.6	46.3	113.266	0.813	24.00
07.12.25	53.6	46.4	113.266	0.811	24.00
08.12.25	57.5	48.9	113.305	0.952	24.00
09.12.25	61.1	51.5	113.344	1.073	24.00
10.12.25	61.3	51.5	113.305	1.090	24.00
11.12.25	61.5	51.7	113.305	1.097	24.00
12.12.25	61.8	52.1	113.320	1.079	24.00
13.12.25	60.0	51.0	113.242	1.002	24.00
14.12.25	61.4	51.8	112.633	1.057	24.00
15.12.25	66.1	55.3	114.336	1.216	24.00
16.12.25	67.4	56.1	114.461	1.261	24.00
17.12.25	66.4	55.4	114.578	1.233	24.00
18.12.25	65.5	55.0	114.922	1.192	24.00
19.12.25	65.9	55.4	114.570	1.172	24.00
Итого	---	---	3318.977	27.190	720.00
Среднее	56.6	48.3	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.11.25 24:00	92123.570	804.721	22997.000
19.12.25 24:00	95442.547	831.911	23717.000
Итого за период	3318.977	27.190	720.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 22
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТЭМ-104 Заводской номер: 1648694
Формула $Q = M1(hп - hо)$
Тип системы Р-Подача

Система: 1
ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	1.5	60	---	---
2	50	1.5	60	---	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
20.11.25	1.854	167.55	166.82	0.7	52.79	41.79	0.9	0.5	24.00
21.11.25	1.895	163.63	162.99	0.6	52.82	41.31	0.9	0.5	24.00
22.11.25	1.933	196.63	195.33	1.3	52.38	42.63	0.9	0.5	24.00
23.11.25	1.923	196.68	195.37	1.3	52.89	43.19	0.9	0.5	24.00
24.11.25	1.877	196.75	195.42	1.3	52.24	42.78	0.9	0.5	24.00
25.11.25	1.849	197.31	196.00	1.3	52.11	42.81	0.9	0.5	24.00
26.11.25	1.815	197.15	195.83	1.3	51.29	42.17	0.9	0.5	24.00
27.11.25	1.829	197.36	196.06	1.3	51.38	42.19	0.9	0.5	24.00
28.11.25	1.859	197.50	196.18	1.3	51.46	42.12	0.9	0.5	24.00
29.11.25	1.872	197.88	196.56	1.3	51.64	42.25	0.9	0.5	24.00
30.11.25	1.877	197.90	196.57	1.3	51.75	42.34	0.9	0.5	24.00
01.12.25	1.873	197.77	196.44	1.3	51.82	42.43	0.9	0.5	24.00
02.12.25	1.885	199.88	198.52	1.4	51.85	42.49	0.9	0.5	24.00
03.12.25	1.966	198.12	196.93	1.2	52.85	43.00	0.9	0.5	24.00
04.12.25	1.998	192.41	191.52	0.9	53.64	43.33	0.9	0.5	24.00
05.12.25	2.008	192.06	191.14	0.9	53.80	43.43	0.9	0.5	24.00
06.12.25	2.008	191.60	190.66	0.9	53.74	43.34	0.9	0.5	24.00
07.12.25	2.019	191.27	190.31	1.0	53.79	43.31	0.9	0.5	24.00
08.12.25	2.286	189.32	188.41	0.9	56.70	44.70	0.9	0.5	24.00
09.12.25	2.634	186.03	185.11	0.9	61.11	47.03	0.9	0.5	24.00
10.12.25	2.663	185.27	184.33	0.9	61.44	47.15	0.9	0.5	24.00
11.12.25	2.679	184.71	183.76	0.9	61.65	47.23	0.9	0.5	24.00
12.12.25	2.660	184.03	183.07	1.0	61.94	47.57	0.9	0.5	24.00
13.12.25	2.495	184.07	183.13	0.9	60.56	47.08	0.9	0.5	24.00
14.12.25	2.576	184.67	183.71	1.0	61.22	47.35	0.9	0.5	24.00
15.12.25	2.946	188.35	187.32	1.0	65.52	49.97	0.9	0.5	24.00
16.12.25	3.087	186.46	185.42	1.0	67.51	51.04	0.9	0.5	24.00
17.12.25	3.026	186.44	185.39	1.1	66.83	50.69	0.9	0.5	24.00
18.12.25	2.904	186.64	185.61	1.0	65.80	50.32	0.9	0.5	24.00
19.12.25	2.852	185.65	184.64	1.0	65.99	50.71	0.9	0.5	24.00
Итого	67.15	5701.1	5668.5	32.2	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	56.68	44.92	0.9	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)	Общее время раб. (ч)	Время неработы, (ч)
19.11.25 24:00	4255.67	582664.1	575081.3	47921.7	47916.00	5.665
19.12.25 24:00	4322.82	588365.1	580749.8	48641.7	48636.00	5.665
Итого за период	67.15	5701.0	5668.5	720.0	720.00	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 23
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00167058

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x955A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.73	40.81	11.92	43.990	42.550	43.420	42.220	1.200	7.00	6.80	0.5150	0.0	24.0
21.11.25	52.74	40.36	12.38	43.090	41.530	42.540	41.240	1.300	7.00	6.80	0.5240	0.0	24.0
22.11.25	52.33	41.71	10.62	51.510	49.760	50.790	49.280	1.510	7.00	6.80	0.5350	0.0	24.0
23.11.25	52.83	42.27	10.56	51.570	49.720	50.850	49.240	1.610	7.00	6.80	0.5320	0.0	24.0
24.11.25	52.19	41.98	10.21	51.550	49.800	50.830	49.320	1.510	7.00	6.80	0.5150	0.0	24.0
25.11.25	52.06	42.01	10.05	51.730	49.890	51.010	49.410	1.600	7.00	6.80	0.5090	0.0	24.0
26.11.25	51.25	41.40	9.85	51.680	49.930	50.960	49.450	1.510	7.00	6.80	0.5040	0.0	24.0
27.11.25	51.35	41.29	10.06	51.720	49.910	51.000	49.430	1.570	7.00	6.80	0.5120	0.0	24.0
28.11.25	51.42	41.29	10.13	51.780	49.980	51.060	49.500	1.560	7.00	6.80	0.5170	0.0	24.0
29.11.25	51.60	41.34	10.26	51.840	50.030	51.120	49.550	1.570	7.00	6.80	0.5280	0.0	24.0
30.11.25	51.72	41.50	10.22	51.880	50.070	51.160	49.590	1.570	7.00	6.80	0.5280	0.0	24.0
01.12.25	51.80	41.59	10.21	51.810	50.050	51.090	49.570	1.520	7.00	6.80	0.5270	0.0	24.0
02.12.25	51.81	41.65	10.16	52.510	50.640	51.790	50.160	1.630	7.00	6.80	0.5280	0.0	24.0
03.12.25	52.85	42.24	10.61	53.020	51.210	52.300	50.730	1.570	7.00	6.80	0.5530	0.0	24.0
04.12.25	53.62	42.88	10.74	53.470	51.520	52.750	51.040	1.710	7.00	6.80	0.5700	0.0	24.0
05.12.25	53.80	43.02	10.78	53.630	51.790	52.910	51.310	1.600	7.00	6.80	0.5760	0.0	24.0
06.12.25	53.73	42.99	10.74	53.670	51.740	52.950	51.260	1.690	7.00	6.80	0.5730	0.0	24.0
07.12.25	53.78	43.06	10.72	53.620	51.790	52.900	51.310	1.590	7.00	6.80	0.5750	0.0	24.0
08.12.25	56.72	44.47	12.25	53.680	51.700	52.870	51.220	1.650	7.00	6.80	0.6470	0.0	24.0
09.12.25	61.12	46.81	14.31	53.660	51.710	52.700	51.230	1.470	7.00	6.80	0.7550	0.0	24.0
10.12.25	61.44	46.99	14.45	53.670	51.610	52.710	51.130	1.580	7.00	6.80	0.7660	0.0	24.0
11.12.25	61.66	47.10	14.56	53.720	51.700	52.760	51.220	1.540	7.00	6.80	0.7690	0.0	24.0
12.12.25	61.94	47.46	14.48	53.710	51.650	52.750	51.170	1.580	7.00	6.80	0.7630	0.0	24.0
13.12.25	60.56	47.01	13.55	53.700	51.690	52.740	51.210	1.530	7.00	6.80	0.7160	0.0	24.0
14.12.25	61.20	47.20	14.00	53.330	51.320	52.370	50.840	1.530	7.00	6.80	0.7340	0.0	24.0
15.12.25	65.54	49.70	15.84	54.260	52.120	53.180	51.500	1.680	7.00	6.80	0.8400	0.0	24.0
16.12.25	67.50	50.81	16.69	54.280	52.110	53.080	51.390	1.690	7.00	6.80	0.8870	0.0	24.0
17.12.25	66.82	50.45	16.37	54.380	52.230	53.300	51.510	1.790	7.00	6.80	0.8700	0.0	24.0
18.12.25	65.78	50.16	15.62	54.500	52.360	53.480	51.640	1.840	7.00	6.80	0.8300	0.0	24.0
19.12.25	65.99	50.46	15.53	54.400	52.260	53.420	51.540	1.880	7.00	6.80	0.8300	0.0	24.0
Итого	---	---	---	1571.3	1514.3	1546.79	1499.21	47.580	---	---	19.0280	0.0	720.0
Среднее	56.66	44.40	12.26	---	---	---	---	---	7.00	6.80	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	33997.430	33007.730	33545.789	32650.350	170.3060	895.440	3020.0	9473.0
19.12.25 24:00	35568.789	34522.100	35092.580	34149.560	189.3340	943.020	3020.0	10193.0
Итого за период	1571.358	1514.369	1546.791	1499.209	19.0280	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 23
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00177808

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0х320С

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.90	43.75	9.15	88.410	88.410	87.250	87.600	-0.350	2.48	6.00	0.7900	0.0	24.0
21.11.25	52.90	43.36	9.54	86.480	86.480	85.340	85.690	-0.350	1.29	6.00	0.8030	0.0	24.0
22.11.25	52.45	44.44	8.01	103.950	103.950	102.510	102.990	-0.480	1.23	6.00	0.8110	0.0	24.0
23.11.25	52.95	45.01	7.94	104.000	104.000	102.560	103.040	-0.480	1.25	6.00	0.8050	0.0	24.0
24.11.25	52.29	44.46	7.83	104.010	104.010	102.640	103.050	-0.410	1.33	6.00	0.7960	0.0	24.0
25.11.25	52.17	44.44	7.73	104.330	104.330	102.900	103.370	-0.470	1.36	6.00	0.7880	0.0	24.0
26.11.25	51.35	43.85	7.50	104.230	104.230	103.030	103.270	-0.240	1.55	6.00	0.7660	0.0	24.0
27.11.25	51.45	43.86	7.59	104.320	104.320	103.090	103.360	-0.270	1.68	6.00	0.7740	0.0	24.0
28.11.25	51.52	43.82	7.70	104.390	104.390	103.120	103.430	-0.310	1.57	6.00	0.7830	0.0	24.0
29.11.25	51.71	43.95	7.76	104.550	104.550	103.120	103.590	-0.470	1.40	6.00	0.7920	0.0	24.0
30.11.25	51.83	44.07	7.76	104.590	104.590	103.150	103.630	-0.480	1.51	6.00	0.7920	0.0	24.0
01.12.25	51.90	44.13	7.77	104.540	104.540	103.100	103.580	-0.480	1.55	6.00	0.7920	0.0	24.0
02.12.25	51.92	44.14	7.78	105.860	105.860	104.420	104.900	-0.480	1.49	6.00	0.8020	0.0	24.0
03.12.25	52.97	44.91	8.06	107.000	107.000	105.560	106.040	-0.480	1.38	6.00	0.8400	0.0	24.0
04.12.25	53.71	44.25	9.46	88.420	88.420	87.240	87.590	-0.350	1.55	6.00	0.8210	0.0	24.0
05.12.25	53.84	42.56	11.28	72.140	72.140	71.180	71.420	-0.240	1.34	6.00	0.7930	0.0	24.0
06.12.25	53.77	42.52	11.25	72.130	72.130	71.170	71.410	-0.240	1.57	6.00	0.7920	0.0	24.0
07.12.25	53.82	42.61	11.21	72.160	72.160	71.200	71.440	-0.240	1.51	6.00	0.7920	0.0	24.0
08.12.25	56.83	44.09	12.74	72.220	72.220	71.120	71.500	-0.380	1.37	6.00	0.8960	0.0	24.0
09.12.25	61.21	46.46	14.75	72.340	72.340	71.120	71.620	-0.500	1.40	6.00	1.0440	0.0	24.0
10.12.25	61.52	46.57	14.95	72.320	72.320	71.120	71.600	-0.480	1.64	6.00	1.0560	0.0	24.0
11.12.25	61.73	46.76	14.97	72.320	72.320	71.120	71.600	-0.480	1.55	6.00	1.0570	0.0	24.0
12.12.25	62.01	46.98	15.03	72.370	72.370	71.170	71.650	-0.480	1.77	6.00	1.0580	0.0	24.0
13.12.25	60.60	46.30	14.30	72.300	72.300	71.100	71.580	-0.480	1.78	6.00	1.0070	0.0	24.0
14.12.25	61.29	46.57	14.72	71.860	71.860	70.600	71.140	-0.540	1.71	6.00	1.0330	0.0	24.0
15.12.25	65.66	49.16	16.50	73.240	73.240	71.830	72.390	-0.560	1.59	6.00	1.1770	0.0	24.0
16.12.25	67.60	50.24	17.36	73.380	73.380	71.940	72.420	-0.480	1.58	6.00	1.2460	0.0	24.0
17.12.25	66.91	49.92	16.99	73.460	73.460	72.020	72.540	-0.520	1.58	6.00	1.2170	0.0	24.0
18.12.25	65.87	49.54	16.33	74.130	74.130	72.690	73.170	-0.480	2.58	6.00	1.1810	0.0	24.0
19.12.25	66.25	55.05	11.20	117.640	117.640	115.340	115.950	-0.610	1.30	6.00	1.2820	0.0	24.0
Итого	---	---	---	2653.0	2653.0	2613.75	2626.56	-12.810	---	---	27.5860	0.0	720.0
Среднее	56.76	45.59	11.17	---	---	---	---	---	1.56	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	37577.279	37577.279	37083.920	37198.469	234.6330	-114.550	1821.0	8754.0
19.12.25 24:00	40230.369	40230.369	39697.670	39825.029	262.2190	-127.360	1821.0	9474.0
Итого за период	2653.089	2653.089	2613.750	2626.560	27.5860	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 23
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00231332

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0х4326

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.77	43.20	9.57	56.250	55.080	55.530	54.600	0.930	6.90	6.70	0.5280	0.0	24.0
21.11.25	52.79	42.92	9.87	55.550	54.310	54.830	53.830	1.000	6.90	6.70	0.5380	0.0	24.0
22.11.25	52.30	43.65	8.65	62.770	61.650	62.050	61.170	0.880	6.90	6.70	0.5290	0.0	24.0
23.11.25	52.80	44.12	8.68	62.640	61.540	61.920	61.060	0.860	6.90	6.70	0.5290	0.0	24.0
24.11.25	52.16	43.68	8.48	62.590	61.480	61.870	61.000	0.870	6.90	6.70	0.5250	0.0	24.0
25.11.25	52.03	43.69	8.34	62.670	61.590	61.950	61.110	0.840	6.90	6.70	0.5140	0.0	24.0
26.11.25	51.21	43.01	8.20	62.580	61.510	61.860	61.030	0.830	6.90	6.70	0.5040	0.0	24.0
27.11.25	51.31	43.03	8.28	62.630	61.550	61.910	61.070	0.840	6.90	6.70	0.5090	0.0	24.0
28.11.25	51.38	43.03	8.35	62.660	61.580	61.940	61.100	0.840	6.90	6.70	0.5180	0.0	24.0
29.11.25	51.57	43.13	8.44	62.730	61.650	62.010	61.170	0.840	6.90	6.70	0.5280	0.0	24.0
30.11.25	51.68	43.23	8.45	62.710	61.660	61.990	61.180	0.810	6.90	6.70	0.5280	0.0	24.0
01.12.25	51.76	43.32	8.44	62.700	61.650	61.980	61.170	0.810	6.90	6.70	0.5270	0.0	24.0
02.12.25	51.77	43.32	8.45	63.360	62.290	62.640	61.810	0.830	6.90	6.70	0.5290	0.0	24.0
03.12.25	52.81	44.00	8.81	63.940	62.880	63.090	62.400	0.690	6.90	6.70	0.5520	0.0	24.0
04.12.25	53.59	44.64	8.95	64.310	63.270	63.350	62.790	0.560	6.90	6.70	0.5680	0.0	24.0
05.12.25	53.76	44.91	8.85	64.550	63.530	63.590	62.910	0.680	6.90	6.70	0.5560	0.0	24.0
06.12.25	53.69	44.84	8.85	64.550	63.510	63.590	62.950	0.640	6.90	6.70	0.5580	0.0	24.0
07.12.25	53.75	44.87	8.88	64.540	63.490	63.580	62.940	0.640	6.90	6.70	0.5640	0.0	24.0
08.12.25	56.70	46.64	10.06	64.540	63.540	63.580	62.870	0.710	6.90	6.70	0.6360	0.0	24.0
09.12.25	61.13	49.44	11.69	64.530	63.650	63.440	62.930	0.510	6.90	6.70	0.7410	0.0	24.0
10.12.25	61.45	49.66	11.79	64.520	63.660	63.320	62.940	0.380	6.90	6.70	0.7440	0.0	24.0
11.12.25	61.66	49.82	11.84	64.520	63.640	63.320	62.920	0.400	6.90	6.70	0.7440	0.0	24.0
12.12.25	61.94	50.23	11.71	64.510	63.650	63.310	62.930	0.380	6.90	6.70	0.7440	0.0	24.0
13.12.25	60.55	49.51	11.04	64.470	63.610	63.400	62.890	0.510	6.90	6.70	0.6990	0.0	24.0
14.12.25	61.20	49.69	11.51	64.180	63.320	63.110	62.600	0.510	6.90	6.70	0.7220	0.0	24.0
15.12.25	65.57	52.63	12.94	65.230	64.330	63.950	63.480	0.470	6.90	6.70	0.8270	0.0	24.0
16.12.25	67.54	53.93	13.61	65.280	64.330	63.840	63.370	0.470	6.90	6.70	0.8660	0.0	24.0
17.12.25	66.86	53.47	13.39	65.330	64.370	64.030	63.490	0.540	6.90	6.70	0.8570	0.0	24.0
18.12.25	65.81	52.88	12.93	65.520	64.520	64.320	63.680	0.640	6.90	6.70	0.8280	0.0	24.0
19.12.25	66.01	53.25	12.76	65.400	64.460	64.200	63.510	0.690	6.90	6.70	0.8180	0.0	24.0
Итого	---	---	---	1901.7	1871.2	1873.50	1852.90	20.600	---	---	18.8300	0.0	720.0
Среднее	56.65	46.59	10.06	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	4284.150	4224.080	4237.300	4189.150	25.5750	48.150	1168.0	2679.0
19.12.25 24:00	6185.910	6095.379	6110.799	6042.050	44.4050	68.750	1168.0	3399.0
Итого за период	1901.760	1871.299	1873.498	1852.900	18.8300	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 25
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00178829

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xF572

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.68	44.95	7.73	286.890	290.050	283.200	287.300	-4.100	6.90	6.00	2.1870	0.0	24.0
21.11.25	52.69	44.63	8.06	280.310	283.410	276.720	280.790	-4.070	6.90	6.00	2.2320	0.0	24.0
22.11.25	52.22	45.45	6.77	336.070	339.970	331.750	336.610	-4.860	6.90	6.00	2.2470	0.0	24.0
23.11.25	52.73	45.99	6.74	336.330	340.040	332.010	336.680	-4.670	6.90	6.00	2.2410	0.0	24.0
24.11.25	52.08	45.49	6.59	336.440	340.280	332.250	336.980	-4.730	6.90	6.00	2.1920	0.0	24.0
25.11.25	51.95	45.47	6.48	337.510	341.070	333.230	337.710	-4.480	6.90	6.00	2.1620	0.0	24.0
26.11.25	51.13	44.75	6.38	337.330	340.910	333.250	337.780	-4.530	6.90	6.00	2.1270	0.0	24.0
27.11.25	51.23	44.81	6.42	337.700	341.250	333.620	338.100	-4.480	6.90	6.00	2.1410	0.0	24.0
28.11.25	51.30	44.82	6.48	337.990	341.550	333.910	338.350	-4.440	6.90	6.00	2.1630	0.0	24.0
29.11.25	51.49	44.98	6.51	338.600	342.090	334.510	338.740	-4.230	6.90	6.00	2.1800	0.0	24.0
30.11.25	51.61	45.06	6.55	338.790	342.280	334.610	338.920	-4.310	6.90	6.00	2.1920	0.0	24.0
01.12.25	51.68	45.11	6.57	338.600	342.350	334.360	338.990	-4.630	6.90	6.00	2.1990	0.0	24.0
02.12.25	51.70	45.17	6.53	342.740	346.630	338.430	343.270	-4.840	6.90	6.00	2.2100	0.0	24.0
03.12.25	52.74	45.97	6.77	346.660	350.610	342.190	347.120	-4.930	6.90	6.00	2.3220	0.0	24.0
04.12.25	53.52	46.59	6.93	349.130	352.980	344.550	349.380	-4.830	6.90	6.00	2.3870	0.0	24.0
05.12.25	53.69	46.80	6.89	350.700	354.450	345.950	350.850	-4.900	6.90	6.00	2.3870	0.0	24.0
06.12.25	53.62	46.72	6.90	350.780	354.380	346.130	350.780	-4.650	6.90	6.00	2.3900	0.0	24.0
07.12.25	53.67	46.75	6.92	350.850	354.330	346.100	350.730	-4.630	6.90	6.00	2.3970	0.0	24.0
08.12.25	56.66	48.68	7.98	351.080	354.380	345.830	350.440	-4.610	6.90	6.00	2.7630	0.0	24.0
09.12.25	61.08	51.89	9.19	351.320	354.400	345.330	349.930	-4.600	6.90	6.00	3.1800	0.0	24.0
10.12.25	61.39	52.14	9.25	351.210	354.340	345.210	349.780	-4.570	6.90	6.00	3.1950	0.0	24.0
11.12.25	61.61	52.30	9.31	351.210	354.630	345.140	350.070	-4.930	6.90	6.00	3.2160	0.0	24.0
12.12.25	61.88	52.64	9.24	351.160	354.930	344.920	350.370	-5.450	6.90	6.00	3.1920	0.0	24.0
13.12.25	60.48	51.81	8.67	350.820	354.580	344.910	350.150	-5.240	6.90	6.00	2.9910	0.0	24.0
14.12.25	61.15	52.10	9.05	348.610	352.190	342.610	347.730	-5.120	6.90	6.00	3.1030	0.0	24.0
15.12.25	65.53	55.30	10.23	354.680	357.790	347.800	352.710	-4.910	6.90	6.00	3.5590	0.0	24.0
16.12.25	67.49	56.73	10.76	355.260	358.150	348.020	352.870	-4.850	6.90	6.00	3.7480	0.0	24.0
17.12.25	66.81	56.26	10.55	355.440	358.390	348.280	353.180	-4.900	6.90	6.00	3.6800	0.0	24.0
18.12.25	65.75	55.57	10.18	356.500	359.270	349.530	354.120	-4.590	6.90	6.00	3.5610	0.0	24.0
19.12.25	65.96	55.83	10.13	356.020	358.600	349.060	353.370	-4.310	6.90	6.00	3.5380	0.0	24.0
Итого	---	---	---	10266.7	10370.2	10113.41	10253.80	-140.390	---	---	80.0820	0.0	720.0
Среднее	56.58	48.69	7.89	---	---	---	---	---	6.90	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	90815.960	91666.590	89629.110	90727.950	560.6800	-1098.840	1823.0	7593.0
19.12.25 24:00	101367.980	102324.770	100024.280	101267.010	642.8850	-1242.730	1823.0	8337.0
Итого за период	10552.019	10658.180	10395.169	10539.059	82.2050	---	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 26
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA876

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	2.46	51.06	334.00	43.69	331.07	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	2.49	52.39	289.86	43.64	286.12	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	2.54	52.38	283.05	43.30	278.87	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	2.58	51.84	338.60	44.22	335.71	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	2.56	52.33	338.55	44.75	335.86	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	2.49	51.49	338.83	44.14	336.13	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	2.45	51.55	339.78	44.32	337.19	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	2.39	50.73	339.97	43.68	337.10	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	2.42	50.83	340.74	43.71	337.84	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	2.46	50.90	340.33	43.66	337.32	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	2.48	51.13	340.79	43.82	337.77	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	2.48	51.21	340.86	43.91	337.95	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	2.49	51.26	341.49	43.97	338.55	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	2.50	51.31	345.32	44.05	342.37	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	2.62	52.31	348.56	44.77	345.73	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	2.69	53.18	350.79	45.49	348.15	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	2.72	53.48	352.05	45.74	349.44	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	2.72	53.30	352.03	45.57	349.41	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	2.72	53.33	352.06	45.57	349.39	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	3.09	56.29	351.68	47.50	349.09	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	3.58	60.76	350.89	50.54	348.22	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	3.63	61.06	350.68	50.69	347.86	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	3.67	61.33	350.57	50.85	347.85	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	3.65	61.65	350.51	51.23	347.92	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	3.41	60.21	350.26	50.46	347.84	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	3.52	60.76	347.54	50.61	344.97	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	4.04	65.21	352.52	53.74	350.04	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	4.21	67.16	352.77	55.21	350.49	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	4.12	66.44	353.27	54.76	351.07	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	3.98	65.38	356.01	54.18	353.81	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	89.16	---	10274.36	---	10191.13	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	55.742	---	47.059	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	121.97	0.00
19.12.25 24:00	212.30	0.00
Итого за период	90.33	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 27
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА900

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	2.16	51.47	337.61	45.05	342.85	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	2.21	52.79	295.36	45.17	299.85	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	2.26	52.84	288.87	44.93	292.61	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	2.27	52.29	347.21	45.74	352.56	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	2.26	52.80	347.41	46.27	353.24	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	2.21	52.18	347.77	45.80	353.38	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	2.17	52.03	348.99	45.79	354.75	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	2.13	51.22	349.92	45.13	355.53	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	2.16	51.30	350.73	45.14	356.31	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	2.18	51.38	350.94	45.16	355.98	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	2.21	51.56	350.84	45.26	355.82	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	2.21	51.68	351.01	45.37	356.22	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	2.21	51.76	351.01	45.46	356.58	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	2.22	51.77	355.18	45.50	360.64	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	2.33	52.77	358.82	46.27	364.28	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	2.40	53.59	361.43	46.94	367.31	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	2.41	53.76	363.04	47.10	368.91	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	2.40	53.70	362.90	47.06	368.85	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	2.41	53.75	362.90	47.09	368.85	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	2.74	56.59	361.89	49.02	367.90	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	3.20	61.10	360.41	52.20	366.38	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	3.26	61.45	360.78	52.40	367.02	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	3.28	61.66	360.44	52.55	366.74	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	3.25	61.94	353.96	52.73	360.23	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	3.05	60.59	341.27	51.64	346.90	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	3.13	61.13	336.13	51.78	342.39	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	3.58	65.49	340.53	54.96	347.33	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	3.76	67.53	340.62	56.48	347.18	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	3.67	66.88	341.09	56.10	347.29	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	3.53	65.81	342.57	55.51	348.65	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	79.26	---	10421.63	---	10592.53	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.160	---	48.520	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	6710.49	0.00
19.12.25 24:00	6791.01	0.00
Итого за период	80.52	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 28
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00168989

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x4298

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.64	42.80	9.84	162.820	160.980	160.720	159.600	1.120	6.20	6.00	1.5790	0.0	24.0
21.11.25	52.67	42.35	10.32	158.910	157.120	156.880	155.810	1.070	6.20	6.00	1.6180	0.0	24.0
22.11.25	52.21	43.47	8.74	190.890	188.740	188.490	187.060	1.430	6.20	6.00	1.6470	0.0	24.0
23.11.25	52.72	44.03	8.69	190.840	188.550	188.440	186.870	1.570	6.20	6.00	1.6320	0.0	24.0
24.11.25	52.08	43.62	8.46	190.700	188.750	188.300	187.070	1.230	6.20	6.00	1.5890	0.0	24.0
25.11.25	51.94	43.62	8.32	191.630	189.540	189.230	187.860	1.370	6.20	6.00	1.5740	0.0	24.0
26.11.25	51.14	42.98	8.16	191.380	189.150	188.980	187.470	1.510	6.20	6.00	1.5390	0.0	24.0
27.11.25	51.22	42.98	8.24	191.580	189.600	189.180	187.920	1.260	6.20	6.00	1.5560	0.0	24.0
28.11.25	51.30	42.92	8.38	191.650	189.660	189.250	187.980	1.270	6.20	6.00	1.5820	0.0	24.0
29.11.25	51.48	43.01	8.47	192.060	189.840	189.660	188.160	1.500	6.20	6.00	1.6050	0.0	24.0
30.11.25	51.59	43.11	8.48	191.840	189.620	189.440	187.940	1.500	6.20	6.00	1.6060	0.0	24.0
01.12.25	51.67	43.22	8.45	192.090	190.080	189.690	188.400	1.290	6.20	6.00	1.6030	0.0	24.0
02.12.25	51.69	43.27	8.42	194.560	192.540	192.160	190.860	1.300	6.20	6.00	1.6140	0.0	24.0
03.12.25	52.71	43.99	8.72	196.660	194.320	194.130	192.520	1.610	6.20	6.00	1.6910	0.0	24.0
04.12.25	53.51	44.59	8.92	197.710	195.430	195.070	193.510	1.560	6.20	6.00	1.7390	0.0	24.0
05.12.25	53.68	44.72	8.96	198.570	196.470	195.930	194.550	1.380	6.20	6.00	1.7520	0.0	24.0
06.12.25	53.62	44.66	8.96	198.790	196.480	196.150	194.560	1.590	6.20	6.00	1.7560	0.0	24.0
07.12.25	53.67	44.70	8.97	198.530	196.150	195.890	194.230	1.660	6.20	6.00	1.7520	0.0	24.0
08.12.25	56.58	46.47	10.11	198.570	196.390	195.640	194.360	1.280	6.20	6.00	1.9740	0.0	24.0
09.12.25	61.02	49.27	11.75	199.170	196.510	195.760	194.280	1.480	6.20	6.00	2.2980	0.0	24.0
10.12.25	61.35	49.45	11.90	198.760	196.070	195.400	193.910	1.490	6.20	6.00	2.3200	0.0	24.0
11.12.25	61.56	49.57	11.99	198.860	196.380	195.480	194.210	1.270	6.20	6.00	2.3420	0.0	24.0
12.12.25	61.84	49.89	11.95	198.970	196.190	195.520	193.850	1.670	6.20	6.00	2.3360	0.0	24.0
13.12.25	60.48	49.24	11.24	198.510	196.050	195.200	193.800	1.400	6.20	6.00	2.1910	0.0	24.0
14.12.25	61.07	49.49	11.58	197.190	194.440	193.870	192.210	1.660	6.20	6.00	2.2420	0.0	24.0
15.12.25	65.44	52.32	13.12	200.690	197.860	196.780	195.330	1.450	6.20	6.00	2.5790	0.0	24.0
16.12.25	67.43	53.67	13.76	201.120	198.000	197.040	195.360	1.680	6.20	6.00	2.7110	0.0	24.0
17.12.25	66.77	53.28	13.49	201.390	198.410	197.310	195.770	1.540	6.20	6.00	2.6580	0.0	24.0
18.12.25	65.71	52.82	12.89	202.580	199.650	198.630	197.010	1.620	6.20	6.00	2.5570	0.0	24.0
19.12.25	65.90	53.28	12.62	204.880	201.820	200.800	199.160	1.640	6.20	6.00	2.5320	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5821.9	5750.7	5735.02	5691.62	43.400	---	---	58.1740	0.0	720.0
Среднее	56.55	46.42	10.13	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	49611.779	49259.930	48970.469	48823.640	442.0600	146.830	2332.0	8406.0
19.12.25 24:00	55433.680	55010.720	54705.490	54515.260	500.2340	190.230	2332.0	9126.0
Итого за период	5821.900	5750.790	5735.021	5691.620	58.1740	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 30
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00284441

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0х9D9D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.59	43.09	9.50	175.120	181.880	172.800	180.280	-7.480	7.00	6.00	1.6430	0.0	24.0
21.11.25	52.65	42.69	9.96	169.690	176.390	167.430	174.840	-7.410	7.00	6.00	1.6670	0.0	24.0
22.11.25	52.21	43.77	8.44	204.240	211.690	201.600	209.770	-8.170	7.00	6.00	1.6970	0.0	24.0
23.11.25	52.71	44.36	8.35	204.330	211.810	201.690	209.890	-8.200	7.00	6.00	1.6850	0.0	24.0
24.11.25	52.11	43.93	8.18	204.410	211.820	201.830	209.900	-8.070	7.00	6.00	1.6510	0.0	24.0
25.11.25	51.96	43.91	8.05	205.060	212.510	202.420	210.590	-8.170	7.00	6.00	1.6300	0.0	24.0
26.11.25	51.15	43.31	7.84	204.940	212.420	202.540	210.500	-7.960	7.00	6.00	1.5890	0.0	24.0
27.11.25	51.22	43.31	7.91	205.400	212.890	202.940	210.970	-8.030	7.00	6.00	1.6030	0.0	24.0
28.11.25	51.31	43.26	8.05	205.150	212.610	202.670	210.690	-8.020	7.00	6.00	1.6310	0.0	24.0
29.11.25	51.49	43.33	8.16	205.550	212.920	202.910	211.000	-8.090	7.00	6.00	1.6560	0.0	24.0
30.11.25	51.60	43.44	8.16	205.570	212.990	202.930	211.070	-8.140	7.00	6.00	1.6550	0.0	24.0
01.12.25	51.68	43.57	8.11	205.930	213.420	203.290	211.500	-8.210	7.00	6.00	1.6490	0.0	24.0
02.12.25	51.70	43.65	8.05	208.220	215.780	205.580	213.860	-8.280	7.00	6.00	1.6560	0.0	24.0
03.12.25	52.69	44.31	8.38	210.410	218.070	207.650	216.030	-8.380	7.00	6.00	1.7400	0.0	24.0
04.12.25	53.51	44.97	8.54	211.760	219.550	208.880	217.390	-8.510	7.00	6.00	1.7840	0.0	24.0
05.12.25	53.69	45.17	8.52	212.550	220.380	209.670	218.220	-8.550	7.00	6.00	1.7830	0.0	24.0
06.12.25	53.62	45.13	8.49	212.480	220.360	209.600	218.200	-8.600	7.00	6.00	1.7770	0.0	24.0
07.12.25	53.67	45.17	8.50	212.470	220.310	209.590	218.150	-8.560	7.00	6.00	1.7810	0.0	24.0
08.12.25	56.47	46.85	9.62	212.470	220.640	209.350	218.360	-9.010	7.00	6.00	2.0170	0.0	24.0
09.12.25	60.96	49.73	11.23	212.370	220.800	208.750	218.280	-9.530	7.00	6.00	2.3450	0.0	24.0
10.12.25	61.32	49.92	11.40	212.240	220.700	208.640	218.060	-9.420	7.00	6.00	2.3780	0.0	24.0
11.12.25	61.52	50.05	11.47	212.230	220.670	208.630	218.030	-9.400	7.00	6.00	2.3940	0.0	24.0
12.12.25	61.81	50.42	11.39	212.240	220.680	208.630	218.040	-9.410	7.00	6.00	2.3750	0.0	24.0
13.12.25	60.49	49.80	10.69	212.000	220.410	208.470	217.890	-9.420	7.00	6.00	2.2250	0.0	24.0
14.12.25	60.97	49.86	11.11	210.350	218.740	206.820	216.240	-9.420	7.00	6.00	2.2990	0.0	24.0
15.12.25	65.32	52.72	12.60	213.780	222.510	209.640	219.610	-9.970	7.00	6.00	2.6430	0.0	24.0
16.12.25	67.36	54.07	13.29	214.050	222.950	209.730	219.830	-10.100	7.00	6.00	2.7910	0.0	24.0
17.12.25	66.74	53.74	13.00	214.290	223.120	209.970	220.130	-10.160	7.00	6.00	2.7290	0.0	24.0
18.12.25	65.68	53.27	12.41	215.880	224.660	211.670	221.750	-10.080	7.00	6.00	2.6290	0.0	24.0
19.12.25	65.86	53.69	12.17	218.110	226.940	213.780	223.870	-10.090	7.00	6.00	2.6030	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6223.2	6460.6	6130.10	6392.94	-262.840	---	---	59.7050	0.0	720.0
Среднее	56.53	46.81	9.71	---	---	---	---	---	7.00	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	55582.929	56837.910	54873.019	56320.150	458.5310	-1447.130	19.0	10094.0
19.12.25 24:00	62006.060	63503.950	61200.560	62916.590	519.8670	-1716.030	19.0	10838.0
Итого за период	6423.131	6666.039	6327.540	6596.439	61.3360	---	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 31
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-01 Заводской номер: 20133745

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0х93ВА

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.11.25	52.66	44.76	н/д	7.89	5.20	5.00	н/д	67.586	н/д	н/д	66.719	н/д	н/д	н/д	0.527	н/д	24	0
21.11.25	52.67	44.45	н/д	8.22	5.20	5.00	н/д	66.563	н/д	н/д	65.708	н/д	н/д	н/д	0.540	н/д	24	0
22.11.25	52.22	45.30	н/д	6.91	5.20	5.00	н/д	79.642	н/д	н/д	78.633	н/д	н/д	н/д	0.544	н/д	24	0
23.11.25	52.73	45.91	н/д	6.83	5.20	5.00	н/д	79.750	н/д	н/д	78.721	н/д	н/д	н/д	0.538	н/д	24	0
24.11.25	52.09	45.39	н/д	6.70	5.20	5.00	н/д	79.772	н/д	н/д	78.768	н/д	н/д	н/д	0.528	н/д	24	0
25.11.25	51.95	45.40	н/д	6.55	5.20	5.00	н/д	79.983	н/д	н/д	78.982	н/д	н/д	н/д	0.518	н/д	24	0
26.11.25	51.15	44.73	н/д	6.42	5.20	5.00	н/д	80.106	н/д	н/д	79.133	н/д	н/д	н/д	0.508	н/д	24	0
27.11.25	51.24	44.76	н/д	6.48	5.20	5.00	н/д	80.157	н/д	н/д	79.178	н/д	н/д	н/д	0.513	н/д	24	0
28.11.25	51.30	44.73	н/д	6.57	5.20	5.00	н/д	80.139	н/д	н/д	79.162	н/д	н/д	н/д	0.520	н/д	24	0
29.11.25	51.49	44.84	н/д	6.65	5.20	5.00	н/д	79.961	н/д	н/д	78.977	н/д	н/д	н/д	0.525	н/д	24	0
30.11.25	51.60	44.95	н/д	6.65	5.20	5.00	н/д	79.997	н/д	н/д	79.007	н/д	н/д	н/д	0.526	н/д	24	0
01.12.25	51.68	45.02	н/д	6.67	5.20	5.00	н/д	80.017	н/д	н/д	79.026	н/д	н/д	н/д	0.527	н/д	24	0
02.12.25	51.69	45.06	н/д	6.64	5.20	5.00	н/д	80.976	н/д	н/д	79.974	н/д	н/д	н/д	0.531	н/д	24	0
03.12.25	52.72	45.85	н/д	6.88	5.20	5.00	н/д	82.002	н/д	н/д	80.945	н/д	н/д	н/д	0.557	н/д	24	0
04.12.25	53.50	46.50	н/д	7.01	5.20	5.00	н/д	82.822	н/д	н/д	81.721	н/д	н/д	н/д	0.573	н/д	24	0
05.12.25	53.68	46.66	н/д	7.02	5.20	5.00	н/д	83.135	н/д	н/д	82.020	н/д	н/д	н/д	0.576	н/д	24	0
06.12.25	53.61	46.59	н/д	7.02	5.20	5.00	н/д	83.018	н/д	н/д	81.910	н/д	н/д	н/д	0.575	н/д	24	0
07.12.25	53.67	46.62	н/д	7.05	5.20	5.00	н/д	82.992	н/д	н/д	81.881	н/д	н/д	н/д	0.577	н/д	24	0
08.12.25	56.75	49.04	н/д	7.72	5.20	5.00	н/д	87.235	н/д	н/д	85.930	н/д	н/д	н/д	0.663	н/д	24	0
09.12.25	61.06	52.83	н/д	8.23	5.20	5.00	н/д	96.518	н/д	н/д	94.863	н/д	н/д	н/д	0.781	н/д	24	0
10.12.25	61.38	53.03	н/д	8.35	5.20	5.00	н/д	96.424	н/д	н/д	94.756	н/д	н/д	н/д	0.791	н/д	24	0
11.12.25	61.59	53.28	н/д	8.30	5.20	5.00	н/д	96.493	н/д	н/д	94.812	н/д	н/д	н/д	0.788	н/д	24	0
12.12.25	61.87	53.62	н/д	8.25	5.20	5.00	н/д	96.389	н/д	н/д	94.699	н/д	н/д	н/д	0.782	н/д	24	0
13.12.25	60.49	52.75	н/д	7.74	5.20	5.00	н/д	96.339	н/д	н/д	94.713	н/д	н/д	н/д	0.734	н/д	24	0
14.12.25	61.13	53.06	н/д	8.07	5.20	5.00	н/д	95.740	н/д	н/д	94.098	н/д	н/д	н/д	0.760	н/д	24	0
15.12.25	65.49	56.42	н/д	9.07	5.20	5.00	н/д	97.777	н/д	н/д	95.873	н/д	н/д	н/д	0.870	н/д	24	0
16.12.25	67.46	57.91	н/д	9.55	5.20	5.00	н/д	97.819	н/д	н/д	95.807	н/д	н/д	н/д	0.915	н/д	24	0
17.12.25	66.79	57.50	н/д	9.29	5.20	5.00	н/д	98.110	н/д	н/д	96.125	н/д	н/д	н/д	0.894	н/д	24	0
18.12.25	65.74	56.83	н/д	8.91	5.20	5.00	н/д	98.577	н/д	н/д	96.644	н/д	н/д	н/д	0.862	н/д	24	0
19.12.25	65.94	57.18	н/д	8.77	5.20	5.00	н/д	99.104	н/д	н/д	97.142	н/д	н/д	н/д	0.852	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	2585.143	---	---	2545.927	---	---	---	19.395	---	720	0
Среднее	57.10	49.49	---	7.61	5.20	5.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.11.25 24:00	26098.927	0.000	0.000	24532.025	0.000	0.000	0.000	149.728	0.000	10831	1639
19.12.25 24:00	28684.070	0.000	0.000	27077.948	0.000	0.000	0.000	169.121	0.000	11551	1639
Итого за период	2585.143	0.000	0.000	2545.923	0.000	0.000	---	19.393	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 35
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00166935

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0х38А7

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.43	44.46	7.97	111.810	110.480	110.320	109.460	0.860	7.00	6.80	0.8810	0.0	24.0
21.11.25	52.45	44.29	8.16	110.260	108.930	108.780	107.900	0.880	7.00	6.80	0.8870	0.0	24.0
22.11.25	52.02	45.16	6.86	131.870	130.450	130.190	129.250	0.940	7.00	6.80	0.8890	0.0	24.0
23.11.25	52.53	45.73	6.80	132.650	131.220	130.970	130.020	0.950	7.00	6.80	0.8890	0.0	24.0
24.11.25	51.89	45.24	6.65	132.680	131.240	131.000	130.040	0.960	7.00	6.80	0.8710	0.0	24.0
25.11.25	51.76	45.27	6.49	132.840	131.410	131.160	130.210	0.950	7.00	6.80	0.8500	0.0	24.0
26.11.25	50.96	44.55	6.41	133.340	131.920	131.660	130.720	0.940	7.00	6.80	0.8410	0.0	24.0
27.11.25	51.05	44.56	6.49	133.030	131.600	131.350	130.400	0.950	7.00	6.80	0.8530	0.0	24.0
28.11.25	51.12	44.55	6.57	133.250	131.830	131.570	130.630	0.940	7.00	6.80	0.8630	0.0	24.0
29.11.25	51.30	44.65	6.65	132.750	131.310	131.070	130.110	0.960	7.00	6.80	0.8680	0.0	24.0
30.11.25	51.41	44.77	6.64	133.080	131.620	131.400	130.420	0.980	7.00	6.80	0.8690	0.0	24.0
01.12.25	51.49	44.83	6.66	133.260	131.790	131.580	130.590	0.990	7.00	6.80	0.8740	0.0	24.0
02.12.25	51.50	44.89	6.61	135.070	133.610	133.390	132.410	0.980	7.00	6.80	0.8820	0.0	24.0
03.12.25	52.54	45.72	6.82	137.120	135.640	135.320	134.310	1.010	7.00	6.80	0.9240	0.0	24.0
04.12.25	53.33	46.47	6.86	138.810	137.300	136.890	135.860	1.030	7.00	6.80	0.9360	0.0	24.0
05.12.25	53.50	46.63	6.87	139.280	137.780	137.360	136.340	1.020	7.00	6.80	0.9380	0.0	24.0
06.12.25	53.43	46.58	6.85	138.920	137.400	137.000	135.960	1.040	7.00	6.80	0.9340	0.0	24.0
07.12.25	53.48	46.62	6.86	138.880	137.360	136.960	135.920	1.040	7.00	6.80	0.9360	0.0	24.0
08.12.25	56.42	48.56	7.86	138.490	136.860	136.430	135.310	1.120	7.00	6.80	1.0700	0.0	24.0
09.12.25	60.81	51.66	9.15	138.090	136.310	135.790	134.630	1.160	7.00	6.80	1.2410	0.0	24.0
10.12.25	61.13	51.93	9.20	138.010	136.240	135.610	134.560	1.050	7.00	6.80	1.2480	0.0	24.0
11.12.25	61.34	52.18	9.16	138.340	136.550	135.940	134.870	1.070	7.00	6.80	1.2480	0.0	24.0
12.12.25	61.62	52.55	9.07	138.400	136.570	136.000	134.890	1.110	7.00	6.80	1.2330	0.0	24.0
13.12.25	60.24	51.68	8.56	138.510	136.740	136.240	135.060	1.180	7.00	6.80	1.1640	0.0	24.0
14.12.25	60.88	51.85	9.03	137.030	135.210	134.720	133.480	1.240	7.00	6.80	1.2130	0.0	24.0
15.12.25	65.23	55.12	10.11	139.750	137.730	137.030	135.790	1.240	7.00	6.80	1.3850	0.0	24.0
16.12.25	67.19	56.77	10.42	140.310	138.210	137.430	136.060	1.370	7.00	6.80	1.4320	0.0	24.0
17.12.25	66.51	56.26	10.25	140.630	138.540	137.850	136.530	1.320	7.00	6.80	1.4130	0.0	24.0
18.12.25	65.47	55.68	9.79	141.530	139.490	138.800	137.570	1.230	7.00	6.80	1.3580	0.0	24.0
19.12.25	65.68	56.03	9.65	142.650	140.590	139.800	138.550	1.250	7.00	6.80	1.3470	0.0	24.0
Итого	---	---	---	4050.6	4001.9	3989.61	3957.85	31.760	---	---	31.3370	0.0	720.0
Среднее	56.35	48.50	7.84	---	---	---	---	---	7.00	6.80	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	26790.660	26422.460	26456.609	26197.170	230.9230	259.440	1056.0	11439.0
19.12.25 24:00	30841.300	30424.390	30446.219	30155.020	262.2600	291.200	1056.0	12159.0
Итого за период	4050.639	4001.930	3989.610	3957.850	31.3370	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 5
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Вzlёт ТСРВ-024 Заводской номер: 902002
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	52.75	45.36	7.39	99.58	99.58	0	0.499	0.600	99.96	101.48	-1.52	0.719	24.000
21.11.25	53.25	44.78	8.47	86.34	86.40	-0.06	0.456	0.600	86.62	88.11	-1.49	0.727	23.917
22.11.25	52.33	45.44	6.89	108.97	108.97	0.00	0.527	0.600	109.41	111.01	-1.60	0.747	24.000
23.11.25	52.85	46.12	6.73	109.59	109.67	-0.07	0.529	0.600	110.06	111.75	-1.69	0.736	23.917
24.11.25	52.62	45.97	6.65	109.61	109.61	0	0.525	0.600	110.08	111.68	-1.61	0.725	24.000
25.11.25	52.16	45.86	6.30	112.86	113.10	-0.23	0.530	0.600	113.35	115.20	-1.85	0.711	23.750
26.11.25	51.53	45.14	6.39	109.44	109.45	-0.00	0.534	0.600	109.87	111.45	-1.58	0.696	24.000
27.11.25	51.35	44.98	6.37	108.83	108.99	-0.15	0.534	0.600	109.25	110.98	-1.73	0.693	23.833
28.11.25	51.61	45.14	6.47	110.80	110.96	-0.16	0.534	0.600	111.24	112.99	-1.75	0.716	23.833
29.11.25	51.65	45.19	6.46	114.18	114.18	0	0.535	0.600	114.65	116.26	-1.62	0.735	24.000
30.11.25	51.78	45.44	6.34	114.17	114.33	-0.16	0.535	0.600	114.65	116.43	-1.78	0.722	23.833
01.12.25	51.92	45.53	6.39	113.77	113.85	-0.08	0.533	0.600	114.25	115.95	-1.70	0.725	23.917
02.12.25	51.93	45.44	6.49	113.71	113.79	-0.08	0.532	0.600	114.19	115.89	-1.70	0.735	23.917
03.12.25	52.52	45.90	6.62	115.68	115.68	0	0.539	0.600	116.18	117.84	-1.65	0.764	24.000
04.12.25	53.70	47.02	6.68	116.11	116.28	-0.16	0.537	0.600	116.67	118.52	-1.84	0.776	23.833
05.12.25	53.90	47.22	6.68	116.33	116.58	-0.25	0.542	0.600	116.91	118.84	-1.93	0.777	23.750
06.12.25	53.89	47.10	6.79	116.39	116.39	0	0.543	0.600	116.96	118.64	-1.68	0.787	24.000
07.12.25	53.88	47.20	6.68	116.36	116.70	-0.33	0.542	0.600	116.95	118.95	-2.01	0.779	23.667
08.12.25	55.40	48.24	7.16	116.22	116.47	-0.25	0.540	0.600	116.85	118.82	-1.96	0.832	23.750
09.12.25	60.81	51.93	8.88	116.07	116.24	-0.16	0.543	0.600	116.89	118.91	-2.02	1.029	23.833
10.12.25	61.63	52.64	8.99	116.51	116.76	-0.25	0.546	0.600	117.36	119.50	-2.14	1.047	23.750
11.12.25	61.75	52.74	9.01	116.32	116.74	-0.42	0.547	0.600	117.18	119.49	-2.31	1.049	23.583
12.12.25	62.10	53.03	9.07	116.29	116.63	-0.33	0.546	0.600	117.17	119.41	-2.24	1.055	23.667
13.12.25	61.33	52.63	8.70	116.31	116.56	-0.25	0.542	0.600	117.15	119.29	-2.14	1.011	23.750
14.12.25	60.40	51.87	8.53	115.25	115.59	-0.33	0.541	0.600	116.05	118.23	-2.18	0.981	23.667
15.12.25	64.78	55.18	9.60	117.14	117.56	-0.42	0.545	0.600	118.13	120.54	-2.40	1.125	23.583
16.12.25	67.64	57.24	10.40	117.12	117.38	-0.25	0.546	0.600	118.23	120.55	-2.31	1.218	23.750
17.12.25	67.43	57.22	10.21	117.23	117.83	-0.59	0.547	0.600	118.35	121.01	-2.66	1.197	23.417
18.12.25	66.16	56.21	9.95	117.60	117.77	-0.17	0.549	0.600	118.65	120.86	-2.21	1.169	23.833
19.12.25	66.01	56.43	9.58	117.65	118.07	-0.42	0.546	0.600	118.71	121.16	-2.45	1.127	23.583
Итого	---	---	---	3392.41	3398.11	-5.69	---	---	3411.98	3469.72	-57.74	26.108	714.333
Среднее	56.70	49.01	7.70	---	---	---	0.535	0.600	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 9
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00182667

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xD282

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.60	43.30	9.30	144.990	145.240	143.430	143.430	0.000	6.20	6.00	1.3310	0.0	24.0
21.11.25	52.63	42.88	9.75	141.140	141.420	139.680	139.680	0.000	6.20	6.00	1.3610	0.0	24.0
22.11.25	52.19	43.98	8.21	171.590	171.890	169.820	169.820	0.000	6.20	6.00	1.3920	0.0	24.0
23.11.25	52.69	44.51	8.18	171.740	172.040	169.900	169.900	0.000	6.20	6.00	1.3890	0.0	24.0
24.11.25	52.06	44.09	7.97	171.820	172.170	170.070	170.070	0.000	6.20	6.00	1.3530	0.0	24.0
25.11.25	51.93	44.11	7.82	173.190	173.600	171.430	171.430	0.000	6.20	6.00	1.3410	0.0	24.0
26.11.25	51.11	43.41	7.70	171.980	172.380	170.320	170.320	0.000	6.20	6.00	1.3120	0.0	24.0
27.11.25	51.20	43.47	7.73	171.850	172.260	170.170	170.170	0.000	6.20	6.00	1.3130	0.0	24.0
28.11.25	51.28	43.45	7.83	172.870	173.120	171.140	171.140	0.000	6.20	6.00	1.3400	0.0	24.0
29.11.25	51.46	43.59	7.87	173.930	174.250	172.180	172.180	0.000	6.20	6.00	1.3520	0.0	24.0
30.11.25	51.58	43.68	7.90	173.910	174.190	172.070	172.070	0.000	6.20	6.00	1.3540	0.0	24.0
01.12.25	51.65	43.72	7.93	173.610	173.880	171.810	171.810	0.000	6.20	6.00	1.3600	0.0	24.0
02.12.25	51.67	43.79	7.88	175.190	175.350	173.280	173.280	0.000	6.20	6.00	1.3650	0.0	24.0
03.12.25	52.68	44.56	8.12	177.710	177.640	175.660	175.660	0.000	6.20	6.00	1.4270	0.0	24.0
04.12.25	53.47	45.15	8.32	178.560	178.390	176.360	176.360	0.000	6.20	6.00	1.4640	0.0	24.0
05.12.25	53.65	45.28	8.37	179.130	179.170	177.030	177.030	0.000	6.20	6.00	1.4840	0.0	24.0
06.12.25	53.58	45.28	8.30	179.290	179.280	177.140	177.140	0.000	6.20	6.00	1.4700	0.0	24.0
07.12.25	53.63	45.34	8.29	179.270	179.190	177.140	177.140	0.000	6.20	6.00	1.4640	0.0	24.0
08.12.25	56.55	47.12	9.43	179.120	178.950	176.720	176.720	0.000	6.20	6.00	1.6630	0.0	24.0
09.12.25	60.96	50.02	10.94	179.010	178.730	176.290	176.290	0.000	6.20	6.00	1.9280	0.0	24.0
10.12.25	61.29	50.18	11.11	178.090	177.930	175.320	175.320	0.000	6.20	6.00	1.9440	0.0	24.0
11.12.25	61.51	50.26	11.25	177.480	177.140	174.590	174.590	0.000	6.20	6.00	1.9630	0.0	24.0
12.12.25	61.79	50.56	11.23	177.540	177.250	174.690	174.690	0.000	6.20	6.00	1.9580	0.0	24.0
13.12.25	60.42	49.85	10.57	177.570	177.280	174.830	174.830	0.000	6.20	6.00	1.8430	0.0	24.0
14.12.25	61.04	50.10	10.94	176.260	176.050	173.560	173.560	0.000	6.20	6.00	1.8980	0.0	24.0
15.12.25	65.39	53.06	12.33	179.040	178.920	176.030	176.030	0.000	6.20	6.00	2.1690	0.0	24.0
16.12.25	67.36	54.46	12.90	179.150	178.940	176.000	176.000	0.000	6.20	6.00	2.2700	0.0	24.0
17.12.25	66.70	54.06	12.64	179.200	179.000	176.030	176.030	0.000	6.20	6.00	2.2240	0.0	24.0
18.12.25	65.66	53.50	12.16	179.620	179.420	176.500	176.500	0.000	6.20	6.00	2.1440	0.0	24.0
19.12.25	65.85	53.81	12.04	179.730	179.570	176.610	176.610	0.000	6.20	6.00	2.1270	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5223.5	5224.6	5155.80	5155.80	0.000	---	---	49.0030	0.0	720.0
Среднее	56.51	47.01	9.50	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	47959.020	48058.109	47505.899	47437.079	377.4280	68.820	2999.0	9856.0
19.12.25 24:00	53182.600	53282.750	52661.700	52592.880	426.4310	68.820	2999.0	10576.0
Итого за период	5223.580	5224.641	5155.800	5155.800	49.0030	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, Девонская, 10
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 20139264

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0х5СЕ1

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.11.25	51.20	42.95	н/д	8.25	4.93	4.77	н/д	135.012	н/д	н/д	133.374	н/д	н/д	н/д	1.100	н/д	24	0
21.11.25	51.33	42.79	н/д	8.54	4.94	4.78	н/д	134.625	н/д	н/д	132.981	н/д	н/д	н/д	1.135	н/д	24	0
22.11.25	50.85	42.60	н/д	8.26	4.92	4.76	н/д	134.542	н/д	н/д	132.929	н/д	н/д	н/д	1.097	н/д	24	0
23.11.25	51.24	43.05	н/д	8.18	4.91	4.76	н/д	134.413	н/д	н/д	132.786	н/д	н/д	н/д	1.086	н/д	24	0
24.11.25	51.36	43.20	н/д	8.15	4.92	4.76	н/д	134.563	н/д	н/д	132.918	н/д	н/д	н/д	1.083	н/д	24	0
25.11.25	51.47	43.34	н/д	8.13	4.92	4.76	н/д	134.452	н/д	н/д	132.800	н/д	н/д	н/д	1.079	н/д	24	0
26.11.25	51.35	43.16	н/д	8.19	4.92	4.76	н/д	134.678	н/д	н/д	133.033	н/д	н/д	н/д	1.089	н/д	24	0
27.11.25	51.44	43.18	н/д	8.26	4.93	4.77	н/д	134.355	н/д	н/д	132.706	н/д	н/д	н/д	1.096	н/д	24	0
28.11.25	51.41	43.02	н/д	8.39	4.94	4.79	н/д	134.605	н/д	н/д	132.958	н/д	н/д	н/д	1.115	н/д	24	0
29.11.25	51.26	42.81	н/д	8.45	4.96	4.80	н/д	134.277	н/д	н/д	132.645	н/д	н/д	н/д	1.121	н/д	24	0
30.11.25	51.29	42.90	н/д	8.39	4.92	4.76	н/д	134.863	н/д	н/д	133.219	н/д	н/д	н/д	1.117	н/д	24	0
01.12.25	51.52	43.06	н/д	8.46	4.87	4.72	н/д	134.340	н/д	н/д	132.689	н/д	н/д	н/д	1.122	н/д	24	0
02.12.25	51.35	42.93	н/д	8.41	5.00	4.84	н/д	134.497	н/д	н/д	132.853	н/д	н/д	н/д	1.117	н/д	24	0
03.12.25	52.16	43.48	н/д	8.68	5.04	4.88	н/д	135.378	н/д	н/д	133.672	н/д	н/д	н/д	1.160	н/д	24	0
04.12.25	52.68	43.86	н/д	8.82	5.05	4.90	н/д	134.977	н/д	н/д	133.242	н/д	н/д	н/д	1.175	н/д	24	0
05.12.25	52.86	43.95	н/д	8.91	5.05	4.90	н/д	134.545	н/д	н/д	132.805	н/д	н/д	н/д	1.182	н/д	24	0
06.12.25	52.85	43.94	н/д	8.91	5.05	4.90	н/д	134.805	н/д	н/д	133.064	н/д	н/д	н/д	1.185	н/д	24	0
07.12.25	53.67	44.53	н/д	9.15	5.05	4.90	н/д	134.607	н/д	н/д	132.820	н/д	н/д	н/д	1.215	н/д	24	0
08.12.25	55.79	45.76	н/д	10.03	5.04	4.89	н/д	135.628	н/д	н/д	133.680	н/д	н/д	н/д	1.340	н/д	24	0
09.12.25	59.75	48.00	н/д	11.76	5.04	4.89	н/д	135.000	н/д	н/д	132.790	н/д	н/д	н/д	1.561	н/д	24	0
10.12.25	60.35	48.38	н/д	11.96	5.05	4.89	н/д	135.790	н/д	н/д	133.522	н/д	н/д	н/д	1.597	н/д	24	0
11.12.25	60.15	48.22	н/д	11.94	5.05	4.89	н/д	135.648	н/д	н/д	133.393	н/д	н/д	н/д	1.592	н/д	24	0
12.12.25	59.14	47.96	н/д	11.18	5.04	4.87	н/д	139.215	н/д	н/д	136.976	н/д	н/д	н/д	1.531	н/д	24	0
13.12.25	59.83	48.79	н/д	11.04	5.06	4.89	н/д	139.045	н/д	н/д	136.758	н/д	н/д	н/д	1.510	н/д	24	0
14.12.25	60.05	48.88	н/д	11.17	5.07	4.90	н/д	139.400	н/д	н/д	137.088	н/д	н/д	н/д	1.531	н/д	24	0
15.12.25	63.93	51.27	н/д	12.66	5.07	4.91	н/д	139.402	н/д	н/д	136.808	н/д	н/д	н/д	1.733	н/д	24	0
16.12.25	65.14	52.11	н/д	13.04	5.07	4.91	н/д	139.598	н/д	н/д	136.906	н/д	н/д	н/д	1.785	н/д	24	0
17.12.25	64.12	51.44	н/д	12.67	5.07	4.90	н/д	139.895	н/д	н/д	137.279	н/д	н/д	н/д	1.740	н/д	24	0
18.12.25	63.63	51.50	н/д	12.13	5.03	4.85	н/д	142.020	н/д	н/д	139.399	н/д	н/д	н/д	1.692	н/д	24	0
19.12.25	64.39	52.17	н/д	12.22	5.05	4.89	н/д	139.375	н/д	н/д	136.754	н/д	н/д	н/д	1.672	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	4083.550	---	---	4024.847	---	---	---	39.558	---	720	0
Среднее	55.65	45.82	---	9.83	5.00	4.84	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.11.25 24:00	10693.435	0.000	0.000	10520.631	0.000	0.000	0.000	51.473	0.000	1685	802
19.12.25 24:00	14776.985	0.000	0.000	14545.480	0.000	0.000	0.000	91.033	0.000	2405	802
Итого за период	4083.550	0.000	0.000	4024.849	0.000	0.000	---	39.560	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Девонская, 10а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Вzlёт ТСРВ-024М Заводской номер: 1304498
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	52.40	43.66	8.74	234.38	239.17	-4.78	0.5	0.5	237.44	241.35	-3.91	2.011	23.40
21.11.25	52.57	43.64	8.93	234.91	238.87	-3.96	0.5	0.5	237.99	241.04	-3.05	2.061	23.43
22.11.25	52.17	43.44	8.73	231.59	238.18	-6.60	0.5	0.5	234.58	240.33	-5.75	1.979	23.25
23.11.25	52.44	43.82	8.62	233.70	238.29	-4.58	0.5	0.5	236.75	240.47	-3.72	1.979	23.43
24.11.25	52.63	43.90	8.73	235.04	238.16	-3.12	0.5	0.5	238.13	240.36	-2.23	2.027	23.63
25.11.25	52.68	44.05	8.63	234.32	238.10	-3.79	0.5	0.5	237.40	240.31	-2.91	2.005	23.60
26.11.25	52.65	43.98	8.67	233.90	238.20	-4.30	0.5	0.5	236.98	240.41	-3.43	1.993	23.42
27.11.25	52.68	43.96	8.72	231.06	237.12	-6.06	0.5	0.5	234.10	239.31	-5.21	1.980	23.22
28.11.25	52.77	43.97	8.80	235.88	239.58	-3.70	0.5	0.5	239.00	241.79	-2.80	2.043	23.50
29.11.25	52.50	43.69	8.81	234.63	238.59	-3.96	0.5	0.5	237.70	240.77	-3.07	2.043	23.67
30.11.25	52.53	43.77	8.76	228.68	236.97	-8.30	0.5	0.5	231.67	239.14	-7.47	1.926	22.62
01.12.25	52.83	43.93	8.90	231.86	237.71	-5.85	0.5	0.5	234.92	239.90	-4.97	2.022	23.15
02.12.25	52.62	43.73	8.89	234.25	238.18	-3.93	0.5	0.5	237.33	240.36	-3.03	2.055	23.53
03.12.25	53.24	44.07	9.17	232.39	237.78	-5.39	0.5	0.5	235.51	239.98	-4.48	2.083	23.32
04.12.25	54.03	44.68	9.35	234.35	238.15	-3.80	0.5	0.5	237.59	240.42	-2.83	2.167	23.67
05.12.25	54.21	44.75	9.46	236.28	239.33	-3.05	0.5	0.5	239.56	241.62	-2.06	2.203	23.60
06.12.25	54.11	44.68	9.43	230.90	237.46	-6.56	0.5	0.5	234.10	239.72	-5.62	2.142	23.32
07.12.25	54.96	45.20	9.76	234.43	237.96	-3.53	0.5	0.5	237.77	240.29	-2.51	2.269	23.72
08.12.25	56.63	46.20	10.43	233.67	239.26	-5.58	0.5	0.5	237.20	241.70	-4.50	2.385	23.27
09.12.25	61.05	48.83	12.22	237.24	239.24	-2.00	0.5	0.5	241.37	241.96	-0.58	2.873	23.77
10.12.25	61.97	49.48	12.49	237.48	240.19	-2.71	0.5	0.5	241.74	242.99	-1.25	2.943	23.73
11.12.25	61.72	49.22	12.50	231.50	238.96	-7.46	0.5	0.5	235.62	241.72	-6.10	2.838	23.18
12.12.25	60.67	48.89	11.78	239.38	243.86	-4.48	0.5	0.5	243.50	246.64	-3.13	2.762	23.30
13.12.25	61.67	49.92	11.75	238.68	243.95	-5.26	0.5	0.5	242.92	246.84	-3.92	2.744	23.13
14.12.25	61.09	49.52	11.57	241.65	245.17	-3.53	0.5	0.5	245.86	248.04	-2.18	2.747	23.53
15.12.25	65.35	52.18	13.17	238.92	244.74	-5.82	0.5	0.5	243.66	247.90	-4.25	3.080	23.23
16.12.25	66.86	53.06	13.80	238.17	244.12	-5.95	0.5	0.5	243.09	247.38	-4.28	3.208	23.10
17.12.25	66.16	52.70	13.46	239.85	245.11	-5.26	0.5	0.5	244.71	248.34	-3.63	3.164	23.30
18.12.25	65.20	52.32	12.88	245.20	249.58	-4.38	0.5	0.5	250.03	252.82	-2.79	3.115	23.50
19.12.25	66.16	53.11	13.05	238.12	243.80	-5.68	0.5	0.5	242.94	247.06	-4.12	3.055	23.35
Итого	---	---	---	7062.41	7205.76	-143.35	---	---	7171.15	7280.94	-109.79	71.902	701.87
Среднее	56.95	46.61	10.34	---	---	---	0.5	0.5	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
19.11.25 24:00	-1675.23	1915.026
19.12.25 24:00	-1745.80	1986.928
Итого за период	---	71.902

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Девонская, 12а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00169009

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0х8691

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.35	43.65	8.70	239.470	242.520	238.300	238.300	0.000	5.89	5.77	2.0700	0.0	24.0
21.11.25	52.47	43.56	8.91	238.680	241.780	237.520	237.520	0.000	5.90	5.78	2.1110	0.0	24.0
22.11.25	51.97	43.33	8.64	238.480	241.600	237.370	237.370	0.000	5.88	5.76	2.0460	0.0	24.0
23.11.25	52.39	43.72	8.67	238.230	241.270	237.060	237.060	0.000	5.87	5.75	2.0500	0.0	24.0
24.11.25	52.50	43.82	8.68	238.470	241.580	237.310	237.310	0.000	5.88	5.76	2.0570	0.0	24.0
25.11.25	52.62	44.00	8.62	238.240	241.310	237.080	237.080	0.000	5.88	5.76	2.0420	0.0	24.0
26.11.25	52.48	43.89	8.59	238.480	241.420	237.240	237.240	0.000	5.88	5.76	2.0350	0.0	24.0
27.11.25	52.59	43.88	8.71	238.000	240.800	236.730	236.730	0.000	5.89	5.77	2.0560	0.0	24.0
28.11.25	52.54	43.77	8.77	238.540	241.600	237.370	237.370	0.000	5.91	5.79	2.0780	0.0	24.0
29.11.25	52.41	43.60	8.81	238.070	241.010	236.830	236.830	0.000	5.92	5.80	2.0820	0.0	24.0
30.11.25	52.44	43.69	8.75	238.860	241.830	237.650	237.650	0.000	5.88	5.76	2.0730	0.0	24.0
01.12.25	52.67	43.87	8.80	238.030	240.940	236.790	236.790	0.000	5.84	5.72	2.0820	0.0	24.0
02.12.25	52.49	43.68	8.81	238.380	241.380	237.200	237.200	0.000	5.96	5.84	2.0860	0.0	24.0
03.12.25	53.37	44.24	9.13	239.650	242.550	238.330	238.330	0.000	6.00	5.87	2.1710	0.0	24.0
04.12.25	53.86	44.64	9.22	238.850	241.650	237.530	237.530	0.000	6.01	5.89	2.1880	0.0	24.0
05.12.25	54.05	44.76	9.29	238.280	241.030	236.870	236.870	0.000	6.02	5.89	2.1970	0.0	24.0
06.12.25	54.06	44.74	9.32	238.440	241.220	237.000	237.000	0.000	6.02	5.89	2.2050	0.0	24.0
07.12.25	54.91	45.31	9.60	238.180	240.890	236.600	236.600	0.000	6.02	5.89	2.2680	0.0	24.0
08.12.25	57.20	46.62	10.58	240.020	242.630	238.200	238.200	0.000	6.01	5.88	2.5180	0.0	24.0
09.12.25	61.24	48.99	12.25	238.820	241.180	236.500	236.500	0.000	6.01	5.88	2.8930	0.0	24.0
10.12.25	61.79	49.37	12.42	239.800	242.550	237.630	237.630	0.000	6.01	5.88	2.9460	0.0	24.0
11.12.25	61.59	49.18	12.41	239.490	242.420	237.500	237.500	0.000	6.01	5.89	2.9440	0.0	24.0
12.12.25	60.57	48.87	11.70	245.520	248.800	243.630	243.630	0.000	6.00	5.87	2.8440	0.0	24.0
13.12.25	61.22	49.57	11.65	245.470	248.810	243.530	243.530	0.000	6.02	5.89	2.8330	0.0	24.0
14.12.25	61.63	49.73	11.90	246.240	249.420	244.150	244.150	0.000	6.04	5.90	2.9020	0.0	24.0
15.12.25	65.59	52.20	13.39	246.160	249.070	243.540	243.540	0.000	6.04	5.90	3.2580	0.0	24.0
16.12.25	66.81	52.92	13.89	246.480	249.240	243.650	243.650	0.000	6.04	5.90	3.3800	0.0	24.0
17.12.25	65.67	52.25	13.42	246.850	249.790	244.230	244.230	0.000	6.03	5.89	3.2750	0.0	24.0
18.12.25	65.24	52.19	13.05	250.660	253.790	248.140	248.140	0.000	5.99	5.85	3.2360	0.0	24.0
19.12.25	66.00	52.81	13.19	246.370	249.480	243.840	243.840	0.000	6.02	5.88	3.2160	0.0	24.0
Итого	---	---	---	7225.2	7313.5	7175.32	7175.32	0.000	---	---	74.1420	0.0	720.0
Среднее	56.89	46.56	10.32	---	---	---	---	---	5.96	5.84	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	62701.790	63437.530	62374.940	62376.310	565.0610	-1.370	3288.0	9208.0
19.12.25 24:00	69927.000	70751.090	69550.259	69551.629	639.2030	-1.370	3288.0	9928.0
Итого за период	7225.209	7313.559	7175.319	7175.319	74.1420	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Девонская, 15
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00169016

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0CB8

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.39	43.81	8.58	116.470	116.470	115.030	115.510	-0.480	6.06	5.63	0.9880	0.0	24.0
21.11.25	52.52	43.70	8.82	115.900	115.900	114.460	114.940	-0.480	6.07	5.65	1.0100	0.0	24.0
22.11.25	52.02	43.36	8.66	115.780	115.780	114.340	114.820	-0.480	6.06	5.63	0.9870	0.0	24.0
23.11.25	52.43	43.91	8.52	116.050	116.050	114.610	115.090	-0.480	6.04	5.61	0.9780	0.0	24.0
24.11.25	52.55	43.99	8.56	114.810	114.810	113.380	113.860	-0.480	6.05	5.62	0.9730	0.0	24.0
25.11.25	52.67	44.19	8.48	115.980	115.980	114.540	114.990	-0.450	6.05	5.62	0.9730	0.0	24.0
26.11.25	52.53	44.06	8.47	115.990	115.990	114.550	115.030	-0.480	6.05	5.62	0.9680	0.0	24.0
27.11.25	52.64	44.07	8.57	115.930	115.930	114.490	114.970	-0.480	6.06	5.63	0.9810	0.0	24.0
28.11.25	52.58	43.95	8.63	116.020	116.020	114.580	115.050	-0.470	6.08	5.65	0.9890	0.0	24.0
29.11.25	52.46	43.82	8.64	116.160	116.160	114.720	115.200	-0.480	6.09	5.67	0.9860	0.0	24.0
30.11.25	52.49	43.88	8.61	116.180	116.180	114.740	115.220	-0.480	6.05	5.62	0.9860	0.0	24.0
01.12.25	52.71	44.08	8.63	116.190	116.190	114.750	115.230	-0.480	6.00	5.58	0.9870	0.0	24.0
02.12.25	52.54	43.92	8.62	116.170	116.170	114.730	115.210	-0.480	6.13	5.70	0.9860	0.0	24.0
03.12.25	53.43	44.45	8.98	116.270	116.270	114.740	115.210	-0.470	6.16	5.73	1.0310	0.0	24.0
04.12.25	53.91	44.83	9.08	116.310	116.310	114.660	115.110	-0.450	6.17	5.74	1.0370	0.0	24.0
05.12.25	54.10	44.92	9.18	116.150	116.150	114.470	114.950	-0.480	6.17	5.75	1.0530	0.0	24.0
06.12.25	54.11	44.90	9.21	116.100	116.100	114.460	114.900	-0.440	6.17	5.75	1.0520	0.0	24.0
07.12.25	54.95	45.46	9.49	116.030	116.030	114.350	114.830	-0.480	6.16	5.74	1.0830	0.0	24.0
08.12.25	57.29	46.82	10.47	116.100	116.100	114.330	114.900	-0.570	6.13	5.71	1.1960	0.0	24.0
09.12.25	61.31	49.27	12.04	116.180	116.180	114.160	114.860	-0.700	6.11	5.69	1.3720	0.0	24.0
10.12.25	61.83	49.56	12.27	116.290	116.290	114.300	114.850	-0.550	6.12	5.70	1.4010	0.0	24.0
11.12.25	61.64	49.33	12.31	116.310	116.310	114.370	114.930	-0.560	6.12	5.70	1.4080	0.0	24.0
12.12.25	60.64	48.81	11.83	116.340	116.340	114.430	115.000	-0.570	6.12	5.69	1.3520	0.0	24.0
13.12.25	61.25	49.59	11.66	116.860	116.860	114.830	115.500	-0.670	6.13	5.70	1.3400	0.0	24.0
14.12.25	61.71	49.80	11.91	116.670	116.670	114.640	115.360	-0.720	6.14	5.71	1.3620	0.0	24.0
15.12.25	65.65	52.28	13.37	116.670	116.670	114.390	115.220	-0.830	6.11	5.69	1.5300	0.0	24.0
16.12.25	66.85	53.05	13.80	116.600	116.600	114.200	115.160	-0.960	6.11	5.69	1.5780	0.0	24.0
17.12.25	65.69	52.31	13.38	116.830	116.830	114.570	115.380	-0.810	6.12	5.70	1.5310	0.0	24.0
18.12.25	65.30	52.16	13.14	117.120	117.120	114.850	115.680	-0.830	6.08	5.65	1.5070	0.0	24.0
19.12.25	66.02	52.98	13.04	117.330	117.330	114.930	115.890	-0.960	6.10	5.66	1.4970	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3487.7	3487.7	3435.60	3452.85	-17.250	---	---	35.1220	0.0	720.0
Среднее	56.94	46.70	10.23	---	---	---	---	---	6.10	5.67	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	30599.390	30599.390	30200.179	30325.829	268.4370	-125.650	2087.0	8463.0
19.12.25 24:00	34087.180	34087.180	33635.780	33778.680	303.5590	-142.900	2087.0	9183.0
Итого за период	3487.790	3487.790	3435.600	3452.850	35.1220	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Девонская, 16
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024М Заводской номер: 902533
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	52.30	42.94	9.36	210.34	210.34	0	0.0	0.0	211.68	213.68	-1.99	1.965	24.00
21.11.25	52.41	42.81	9.60	208.98	208.98	0	0.0	0.0	210.32	212.28	-1.96	2.004	24.00
22.11.25	51.92	42.53	9.39	209.38	209.38	0	0.0	0.0	210.67	212.67	-2.00	1.963	24.00
23.11.25	52.35	42.95	9.40	207.97	207.97	0.00	0.0	0.0	209.28	211.28	-2.00	1.951	24.00
24.11.25	52.45	43.07	9.38	209.38	209.38	0.00	0.0	0.0	210.72	212.72	-2.01	1.961	24.00
25.11.25	52.58	43.21	9.37	208.47	208.47	0	0.0	0.0	209.81	211.80	-1.99	1.949	24.00
26.11.25	52.43	43.13	9.30	209.87	209.87	0.00	0.0	0.0	211.21	213.22	-2.01	1.949	24.00
27.11.25	52.55	43.11	9.44	208.23	208.23	0	0.0	0.0	209.56	211.55	-1.99	1.963	24.00
28.11.25	52.48	43.03	9.45	209.47	209.47	0.00	0.0	0.0	210.80	212.81	-2.01	1.976	24.00
29.11.25	52.36	42.85	9.51	207.81	207.81	0	0.0	0.0	209.13	211.11	-1.99	1.973	24.00
30.11.25	52.40	42.97	9.43	210.28	210.28	0.00	0.0	0.0	211.62	213.63	-2.01	1.978	24.00
01.12.25	52.62	43.05	9.57	207.94	207.94	0	0.0	0.0	209.28	211.26	-1.98	1.985	24.00
02.12.25	52.45	42.94	9.51	209.57	209.57	0	0.0	0.0	210.90	212.90	-2.00	1.987	24.00
03.12.25	53.34	43.48	9.86	210.34	210.34	0	0.0	0.0	211.76	213.75	-1.99	2.071	24.00
04.12.25	53.80	43.84	9.96	210.91	210.91	0	0.0	0.0	212.37	214.35	-1.98	2.098	24.00
05.12.25	54.00	43.86	10.14	208.77	208.77	0	0.0	0.0	210.24	212.19	-1.95	2.113	24.00
06.12.25	54.01	43.93	10.08	210.83	210.83	0	0.0	0.0	212.31	214.28	-1.97	2.123	24.00
07.12.25	54.85	44.39	10.46	208.45	208.45	0	0.0	0.0	209.99	211.91	-1.92	2.178	24.00
08.12.25	57.21	45.86	11.35	212.06	212.06	0	0.0	0.0	213.87	215.73	-1.86	2.402	24.00
09.12.25	61.17	48.00	13.17	208.20	208.20	0	0.0	0.0	210.37	212.03	-1.66	2.739	24.00
10.12.25	61.68	48.46	13.22	212.12	212.12	0	0.0	0.0	214.40	216.07	-1.67	2.800	24.00
11.12.25	61.50	48.11	13.39	208.85	208.85	0.00	0.0	0.0	211.07	212.71	-1.64	2.793	24.00
12.12.25	60.51	48.04	12.47	218.22	218.22	0	0.0	0.0	220.44	222.24	-1.80	2.714	24.00
13.12.25	61.10	48.60	12.50	214.89	214.89	0	0.0	0.0	217.14	218.90	-1.76	2.683	24.00
14.12.25	61.60	48.90	12.70	217.80	217.80	0.00	0.0	0.0	220.13	221.90	-1.77	2.761	24.00
15.12.25	65.51	51.15	14.36	215.28	215.28	0	0.0	0.0	218.03	219.58	-1.54	3.088	24.00
16.12.25	66.69	51.91	14.78	217.42	217.42	0	0.0	0.0	220.34	221.85	-1.51	3.213	24.00
17.12.25	65.53	51.19	14.34	215.68	215.68	0	0.0	0.0	218.44	220.00	-1.56	3.090	24.00
18.12.25	65.17	51.38	13.79	222.91	222.91	0	0.0	0.0	225.71	227.38	-1.66	3.067	24.00
19.12.25	65.88	51.79	14.09	214.49	214.49	0.00	0.0	0.0	217.26	218.85	-1.59	3.019	24.00
Итого	---	---	---	6344.93	6344.93	-0.00	---	---	6398.88	6454.65	-55.77	70.556	720.00
Среднее	56.83	45.72	11.11	---	---	---	0.0	0.0	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
19.11.25 24:00	-11660.40	6453.825
19.12.25 24:00	-11660.40	6524.382
Итого за период	---	70.557

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Девонская, 19
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ491

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	0.99	50.96	130.37	43.36	130.71	21.71	21.71	0.00	0.00
21.11.25	1.15	52.19	142.90	44.16	143.16	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.17	52.32	142.28	44.06	142.55	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.13	51.81	142.13	43.83	142.42	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.13	52.23	142.54	44.28	142.95	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.14	52.34	141.93	44.28	142.30	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.14	52.47	142.34	44.47	142.90	23.95	23.95	0.00	0.00
27.11.25	1.15	52.33	141.88	44.24	142.28	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.15	52.44	141.84	44.29	142.18	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.16	52.39	141.84	44.21	142.20	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.16	52.26	141.95	44.08	142.31	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.15	52.28	141.85	44.16	142.21	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.15	52.52	141.79	44.35	142.15	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.15	52.34	141.79	44.19	142.15	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.20	53.21	141.86	44.72	142.13	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.22	53.71	141.61	45.07	141.87	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.22	53.89	141.22	45.21	141.47	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.22	53.90	141.03	45.24	141.31	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.26	54.74	140.89	45.80	141.20	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.38	57.02	140.54	47.19	140.94	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	1.60	61.03	140.22	49.63	140.68	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	1.62	61.57	140.56	50.02	140.96	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	1.61	61.37	140.63	49.89	141.01	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	1.55	60.38	141.46	49.42	141.92	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	1.55	61.01	143.04	50.15	143.41	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	1.58	61.41	142.10	50.28	142.52	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	1.78	65.34	141.69	52.76	142.19	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	1.85	66.54	141.65	53.46	141.95	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	1.79	65.42	141.90	52.78	142.20	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	1.76	65.00	142.56	52.62	143.01	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	40.11	---	4240.39	---	4251.24	717.66	717.66	0.00	0.00
Среднее	---	56.214	---	46.740	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	2063.30	0.00
19.12.25 24:00	2104.17	0.00
Итого за период	40.87	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, Девонская, 2
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-01 Заводской номер: 20134657

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0х40ЕF

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.11.25	52.22	46.37	н/д	5.85	6.12	6.12	н/д	252.075	0.000	н/д	248.896	0.000	н/д	248.896	1.455	н/д	24	0
21.11.25	52.35	46.34	н/д	6.00	6.12	6.12	н/д	251.742	0.000	н/д	248.547	0.000	н/д	248.547	1.492	н/д	24	0
22.11.25	51.85	46.05	н/д	5.80	6.12	6.12	н/д	251.517	0.000	н/д	248.386	0.000	н/д	248.386	1.440	н/д	24	0
23.11.25	52.26	46.49	н/д	5.77	6.12	6.12	н/д	251.725	0.000	н/д	248.544	0.000	н/д	248.544	1.433	н/д	24	0
24.11.25	52.38	46.56	н/д	5.81	6.12	6.12	н/д	251.643	0.000	н/д	248.452	0.000	н/д	248.452	1.444	н/д	24	0
25.11.25	52.50	46.74	н/д	5.75	6.12	6.12	н/д	241.303	0.000	н/д	238.236	0.000	н/д	238.236	1.370	н/д	23	1
26.11.25	52.36	46.57	н/д	5.78	6.12	6.12	н/д	251.715	0.000	н/д	248.524	0.000	н/д	248.524	1.437	н/д	24	0
27.11.25	52.46	46.61	н/д	5.85	6.12	6.12	н/д	251.677	0.000	н/д	248.478	0.000	н/д	248.478	1.453	н/д	24	0
28.11.25	52.42	46.49	н/д	5.93	6.12	6.12	н/д	251.535	0.000	н/д	248.332	0.000	н/д	248.332	1.471	н/д	24	0
29.11.25	52.28	46.42	н/д	5.86	6.12	6.12	н/д	251.512	0.000	н/д	248.324	0.000	н/д	248.324	1.454	н/д	24	0
30.11.25	52.31	46.47	н/д	5.84	6.12	6.12	н/д	251.550	0.000	н/д	248.360	0.000	н/д	248.360	1.450	н/д	24	0
01.12.25	52.54	46.64	н/д	5.91	6.12	6.12	н/д	251.367	0.000	н/д	248.161	0.000	н/д	248.161	1.466	н/д	24	0
02.12.25	52.37	46.45	н/д	5.92	6.12	6.12	н/д	251.405	0.000	н/д	248.221	0.000	н/д	248.221	1.468	н/д	24	0
03.12.25	53.23	47.10	н/д	6.13	6.12	6.12	н/д	251.485	0.000	н/д	248.182	0.000	н/д	248.182	1.520	н/д	24	0
04.12.25	53.74	47.52	н/д	6.22	6.12	6.12	н/д	251.553	0.000	н/д	248.200	0.000	н/д	248.200	1.542	н/д	24	0
05.12.25	53.92	47.65	н/д	6.27	6.12	6.12	н/д	251.182	0.000	н/д	247.797	0.000	н/д	247.797	1.553	н/д	24	0
06.12.25	53.93	47.61	н/д	6.31	6.12	6.12	н/д	251.075	0.000	н/д	247.697	0.000	н/д	247.697	1.563	н/д	24	0
07.12.25	54.77	48.30	н/д	6.47	6.12	6.12	н/д	251.072	0.000	н/д	247.599	0.000	н/д	247.599	1.601	н/д	24	0
08.12.25	57.02	49.89	н/д	7.13	6.12	6.12	н/д	251.125	0.000	н/д	247.352	0.000	н/д	247.352	1.763	н/д	24	0
09.12.25	61.06	52.84	н/д	8.22	6.12	6.12	н/д	251.405	0.000	н/д	247.102	0.000	н/д	247.102	2.030	н/д	24	0
10.12.25	61.62	53.29	н/д	8.33	6.12	6.12	н/д	251.795	0.000	н/д	247.414	0.000	н/д	247.414	2.061	н/д	24	0
11.12.25	61.42	53.17	н/д	8.25	6.12	6.12	н/д	251.775	0.000	н/д	247.431	0.000	н/д	247.431	2.042	н/д	24	0
12.12.25	60.43	52.54	н/д	7.88	6.12	6.12	н/д	251.660	0.000	н/д	247.443	0.000	н/д	247.443	1.950	н/д	24	0
13.12.25	61.07	53.22	н/д	7.85	6.12	6.12	н/д	252.518	0.000	н/д	248.203	0.000	н/д	248.203	1.948	н/д	24	0
14.12.25	61.43	53.37	н/д	8.05	6.12	6.12	н/д	252.550	0.000	н/д	248.184	0.000	н/д	248.184	1.999	н/д	24	0
15.12.25	65.38	56.21	н/д	9.17	6.12	6.12	н/д	252.732	0.000	н/д	247.819	0.000	н/д	247.819	2.274	н/д	24	0
16.12.25	66.60	57.13	н/д	9.47	6.12	6.12	н/д	252.615	0.000	н/д	247.550	0.000	н/д	247.550	2.345	н/д	24	0
17.12.25	65.50	56.40	н/д	9.10	6.12	6.12	н/д	252.895	0.000	н/д	247.984	0.000	н/д	247.984	2.257	н/д	24	0
18.12.25	65.05	56.13	н/д	8.92	6.12	6.12	н/д	253.205	0.000	н/д	248.343	0.000	н/д	248.343	2.216	н/д	24	0
19.12.25	65.80	56.84	н/д	8.95	6.12	6.12	н/д	253.005	0.000	н/д	248.029	0.000	н/д	248.029	2.222	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	7544.413	0.000	---	7431.790	0.000	---	7431.790	51.719	---	719	1
Среднее	56.74	49.78	---	6.96	6.12	6.12	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.11.25 24:00	15076.152	0.000	0.000	14894.121	0.000	0.000	14894.121	56.233	0.000	1044	24
19.12.25 24:00	22620.567	0.000	0.000	22325.911	0.000	0.000	22325.911	107.951	0.000	1763	25
Итого за период	7544.415	0.000	0.000	7431.790	0.000	0.000	---	51.718	0.000	719	1

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, Девонская, 4
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 20140353

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0хС817

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.11.25	51.95	45.96	н/д	5.98	4.68	4.69	н/д	57.690	58.550	н/д	56.968	57.982	н/д	-1.013	0.341	н/д	24	0
21.11.25	52.08	45.72	н/д	6.36	4.69	4.70	н/д	57.619	58.464	н/д	56.894	57.901	н/д	-1.007	0.362	н/д	24	0
22.11.25	51.59	45.48	н/д	6.11	4.68	4.69	н/д	57.564	58.412	н/д	56.852	57.857	н/д	-1.006	0.347	н/д	24	0
23.11.25	51.99	45.96	н/д	6.03	4.67	4.68	н/д	57.618	58.473	н/д	56.896	57.905	н/д	-1.010	0.343	н/д	24	0
24.11.25	52.11	46.03	н/д	6.08	4.67	4.68	н/д	57.608	58.459	н/д	56.884	57.890	н/д	-1.006	0.346	н/д	24	0
25.11.25	52.23	46.36	н/д	5.87	4.68	4.68	н/д	57.643	58.505	н/д	56.916	57.928	н/д	-1.013	0.334	н/д	24	0
26.11.25	52.10	46.19	н/д	5.90	4.67	4.68	н/д	57.616	58.478	н/д	56.894	57.901	н/д	-1.007	0.336	н/д	24	0
27.11.25	52.20	46.19	н/д	6.00	4.68	4.69	н/д	57.612	58.471	н/д	56.888	57.895	н/д	-1.007	0.341	н/д	24	0
28.11.25	52.16	46.08	н/д	6.08	4.70	4.71	н/д	57.601	58.457	н/д	56.877	57.885	н/д	-1.008	0.345	н/д	24	0
29.11.25	52.01	45.95	н/д	6.06	4.71	4.72	н/д	57.633	58.482	н/д	56.908	57.913	н/д	-1.005	0.345	н/д	24	0
30.11.25	52.04	45.99	н/д	6.04	4.67	4.68	н/д	57.658	58.511	н/д	56.937	57.940	н/д	-1.003	0.344	н/д	24	0
01.12.25	52.28	46.20	н/д	6.07	4.63	4.64	н/д	57.635	58.489	н/д	56.906	57.914	н/д	-1.009	0.345	н/д	24	0
02.12.25	52.10	46.08	н/д	6.03	4.75	4.76	н/д	57.644	58.501	н/д	56.918	57.930	н/д	-1.012	0.343	н/д	24	0
03.12.25	52.94	46.68	н/д	6.26	4.79	4.80	н/д	57.675	58.532	н/д	56.927	57.944	н/д	-1.017	0.356	н/д	24	0
04.12.25	53.46	47.11	н/д	6.35	4.81	4.82	н/д	57.699	58.550	н/д	56.935	57.947	н/д	-1.012	0.361	н/д	24	0
05.12.25	53.64	47.26	н/д	6.38	4.81	4.82	н/д	57.618	58.469	н/д	56.847	57.868	н/д	-1.021	0.363	н/д	24	0
06.12.25	53.64	47.26	н/д	6.37	4.81	4.82	н/д	57.586	58.439	н/д	56.818	57.839	н/д	-1.020	0.362	н/д	24	0
07.12.25	54.47	47.93	н/д	6.55	4.81	4.82	н/д	57.601	58.448	н/д	56.809	57.827	н/д	-1.018	0.372	н/д	24	0
08.12.25	56.66	49.44	н/д	7.23	4.80	4.81	н/д	57.629	58.452	н/д	56.775	57.789	н/д	-1.014	0.410	н/д	24	0
09.12.25	60.69	52.37	н/д	8.33	4.80	4.81	н/д	57.711	58.493	н/д	56.735	57.751	н/д	-1.016	0.472	н/д	24	0
10.12.25	61.27	52.81	н/д	8.46	4.81	4.81	н/д	57.787	58.565	н/д	56.793	57.808	н/д	-1.015	0.480	н/д	24	0
11.12.25	61.07	52.56	н/д	8.51	4.81	4.81	н/д	57.789	58.562	н/д	56.799	57.811	н/д	-1.012	0.483	н/д	24	0
12.12.25	60.08	51.88	н/д	8.21	4.79	4.80	н/д	57.755	58.535	н/д	56.796	57.808	н/д	-1.012	0.466	н/д	24	0
13.12.25	60.74	52.72	н/д	8.02	4.81	4.82	н/д	57.959	58.745	н/д	56.977	57.988	н/д	-1.011	0.457	н/д	24	0
14.12.25	61.03	52.79	н/д	8.24	4.82	4.83	н/д	57.964	58.741	н/д	56.973	57.986	н/д	-1.013	0.469	н/д	24	0
15.12.25	64.97	55.58	н/д	9.38	4.83	4.83	н/д	58.020	58.747	н/д	56.908	57.907	н/д	-0.998	0.534	н/д	24	0
16.12.25	66.19	56.48	н/д	9.71	4.83	4.84	н/д	58.003	58.708	н/д	56.849	57.843	н/д	-0.994	0.552	н/д	24	0
17.12.25	65.12	55.71	н/д	9.42	4.82	4.83	н/д	58.064	58.765	н/д	56.942	57.923	н/д	-0.981	0.536	н/д	24	0
18.12.25	64.66	55.44	н/д	9.22	4.78	4.79	н/д	58.130	58.828	н/д	57.027	57.992	н/д	-0.965	0.526	н/д	24	0
19.12.25	65.42	56.32	н/д	9.10	4.81	4.81	н/д	58.079	58.774	н/д	56.948	57.912	н/д	-0.964	0.518	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	1732.210	1756.605	---	1706.596	1736.784	---	-30.189	12.189	---	720	0
Среднее	56.43	49.28	---	7.14	4.75	4.76	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.11.25 24:00	2803.563	2841.507	0.000	2773.544	2818.089	0.000	-44.545	15.418	0.000	3059	0
19.12.25 24:00	4535.773	4598.112	0.000	4480.137	4554.872	0.000	-74.735	27.609	0.000	3779	0
Итого за период	1732.210	1756.605	0.000	1706.593	1736.783	0.000	---	12.191	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Девонская, 6
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00170287

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x0993

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.14	42.83	9.31	182.660	175.650	180.270	174.210	6.060	6.38	5.96	1.6780	0.0	24.0
21.11.25	52.27	42.69	9.58	182.330	175.390	179.930	173.950	5.980	6.39	5.97	1.7200	0.0	24.0
22.11.25	51.77	42.52	9.25	182.070	175.240	179.860	173.800	6.060	6.37	5.96	1.6600	0.0	24.0
23.11.25	52.19	43.01	9.18	182.250	175.380	179.850	173.940	5.910	6.36	5.95	1.6490	0.0	24.0
24.11.25	52.30	43.04	9.26	182.140	175.270	179.740	173.830	5.910	6.37	5.95	1.6620	0.0	24.0
25.11.25	52.42	43.27	9.15	181.920	174.980	179.530	173.510	6.020	6.37	5.96	1.6380	0.0	24.0
26.11.25	52.28	43.12	9.16	182.170	175.270	179.770	173.820	5.950	6.37	5.95	1.6440	0.0	24.0
27.11.25	52.39	43.13	9.26	182.110	175.220	179.710	173.780	5.930	6.38	5.96	1.6630	0.0	24.0
28.11.25	52.34	43.01	9.33	182.070	175.200	179.670	173.750	5.920	6.40	5.98	1.6740	0.0	24.0
29.11.25	52.20	42.92	9.28	182.110	175.260	179.710	173.820	5.890	6.41	5.99	1.6660	0.0	24.0
30.11.25	52.24	42.95	9.29	182.160	175.340	179.760	173.900	5.860	6.37	5.95	1.6670	0.0	24.0
01.12.25	52.46	43.07	9.39	182.120	175.240	179.720	173.800	5.920	6.32	5.91	1.6850	0.0	24.0
02.12.25	52.29	42.92	9.37	182.090	175.260	179.690	173.820	5.870	6.45	6.04	1.6800	0.0	24.0
03.12.25	53.18	43.45	9.73	182.210	175.310	179.810	173.770	6.040	6.48	6.07	1.7460	0.0	24.0
04.12.25	53.66	43.77	9.89	182.270	175.390	179.870	173.710	6.160	6.50	6.09	1.7760	0.0	24.0
05.12.25	53.85	43.87	9.98	181.910	175.090	179.510	173.410	6.100	6.50	6.09	1.7870	0.0	24.0
06.12.25	53.86	43.89	9.97	181.840	175.020	179.440	173.340	6.100	6.50	6.09	1.7890	0.0	24.0
07.12.25	54.69	44.48	10.21	181.840	175.010	179.290	173.330	5.960	6.50	6.09	1.8300	0.0	24.0
08.12.25	57.01	45.60	11.41	181.930	175.060	179.190	173.330	5.860	6.49	6.08	2.0420	0.0	24.0
09.12.25	61.01	47.85	13.16	182.130	175.100	179.030	173.180	5.850	6.48	6.08	2.3550	0.0	24.0
10.12.25	61.54	48.17	13.37	182.370	175.320	179.250	173.400	5.850	6.49	6.08	2.3950	0.0	24.0
11.12.25	61.35	48.07	13.28	182.350	175.290	179.230	173.370	5.860	6.49	6.08	2.3760	0.0	24.0
12.12.25	60.36	47.62	12.74	182.210	175.230	179.180	173.360	5.820	6.47	6.06	2.2820	0.0	24.0
13.12.25	60.96	48.31	12.65	182.870	175.860	179.820	173.940	5.880	6.50	6.08	2.2730	0.0	24.0
14.12.25	61.41	48.46	12.95	182.860	175.830	179.730	173.860	5.870	6.51	6.09	2.3250	0.0	24.0
15.12.25	65.34	50.74	14.60	183.070	175.850	179.550	173.720	5.830	6.51	6.10	2.6180	0.0	24.0
16.12.25	66.53	51.38	15.15	183.000	175.690	179.400	173.530	5.870	6.52	6.10	2.7180	0.0	24.0
17.12.25	65.38	50.81	14.57	183.190	175.900	179.640	173.760	5.880	6.51	6.09	2.6160	0.0	24.0
18.12.25	64.99	50.68	14.31	183.270	176.050	179.720	173.910	5.810	6.47	6.05	2.5700	0.0	24.0
19.12.25	65.71	51.45	14.26	183.180	175.910	179.580	173.750	5.830	6.49	6.07	2.5600	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5470.7	5261.6	5388.45	5210.60	177.850	---	---	59.7440	0.0	720.0
Среднее	56.67	45.56	11.10	---	---	---	---	---	6.44	6.03	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	61925.460	59851.119	61134.230	59296.489	468.5670	1837.740	2275.0	8703.0
19.12.25 24:00	67396.160	65112.729	66522.680	64507.090	528.3110	2015.590	2275.0	9423.0
Итого за период	5470.700	5261.610	5388.449	5210.600	59.7440	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Девонская, 8
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00166102

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xB9FB

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.34	43.80	8.54	162.250	162.030	160.090	160.590	-0.500	6.36	5.68	1.3690	0.0	24.0
21.11.25	52.47	43.70	8.77	162.040	162.010	159.880	160.570	-0.690	6.37	5.69	1.4040	0.0	24.0
22.11.25	51.98	43.50	8.48	161.790	161.650	159.800	160.210	-0.410	6.35	5.68	1.3570	0.0	24.0
23.11.25	52.39	43.99	8.40	161.900	161.880	159.740	160.440	-0.700	6.34	5.67	1.3430	0.0	24.0
24.11.25	52.51	44.06	8.45	161.990	161.880	159.830	160.440	-0.610	6.35	5.67	1.3510	0.0	24.0
25.11.25	52.63	44.23	8.40	161.850	161.600	159.700	160.160	-0.460	6.35	5.67	1.3380	0.0	24.0
26.11.25	52.48	44.06	8.42	161.930	161.910	159.770	160.470	-0.700	6.35	5.67	1.3440	0.0	24.0
27.11.25	52.60	44.12	8.48	161.950	161.990	159.790	160.550	-0.760	6.36	5.68	1.3530	0.0	24.0
28.11.25	52.55	43.99	8.56	161.770	161.920	159.610	160.480	-0.870	6.38	5.70	1.3680	0.0	24.0
29.11.25	52.41	43.88	8.53	161.780	161.970	159.620	160.530	-0.910	6.39	5.71	1.3600	0.0	24.0
30.11.25	52.44	43.89	8.55	161.870	162.090	159.710	160.650	-0.940	6.35	5.67	1.3670	0.0	24.0
01.12.25	52.67	44.11	8.56	161.670	162.020	159.510	160.580	-1.070	6.30	5.63	1.3670	0.0	24.0
02.12.25	52.50	43.95	8.55	161.740	162.060	159.580	160.620	-1.040	6.43	5.75	1.3670	0.0	24.0
03.12.25	53.38	44.47	8.91	161.930	162.100	159.770	160.650	-0.880	6.47	5.79	1.4230	0.0	24.0
04.12.25	53.86	44.85	9.01	162.090	162.170	159.930	160.720	-0.790	6.48	5.80	1.4420	0.0	24.0
05.12.25	54.05	44.93	9.12	161.970	161.930	159.810	160.490	-0.680	6.48	5.81	1.4580	0.0	24.0
06.12.25	54.06	44.91	9.15	161.930	161.850	159.770	160.400	-0.630	6.48	5.81	1.4600	0.0	24.0
07.12.25	54.89	45.53	9.36	161.910	161.820	159.750	160.140	-0.390	6.48	5.81	1.4940	0.0	24.0
08.12.25	57.21	46.82	10.39	162.120	161.850	159.700	160.170	-0.470	6.47	5.80	1.6590	0.0	24.0
09.12.25	61.23	49.33	11.90	162.460	162.020	159.690	160.130	-0.440	6.47	5.80	1.9010	0.0	24.0
10.12.25	61.77	49.68	12.09	162.480	162.270	159.600	160.350	-0.750	6.48	5.80	1.9300	0.0	24.0
11.12.25	61.57	49.51	12.06	162.240	162.290	159.360	160.370	-1.010	6.47	5.80	1.9230	0.0	24.0
12.12.25	60.57	48.99	11.58	162.000	162.250	159.250	160.390	-1.140	6.46	5.79	1.8450	0.0	24.0
13.12.25	61.19	49.66	11.53	162.320	162.930	159.550	161.010	-1.460	6.48	5.80	1.8380	0.0	24.0
14.12.25	61.62	49.85	11.77	162.340	162.930	159.530	161.030	-1.500	6.50	5.82	1.8770	0.0	24.0
15.12.25	65.57	52.26	13.31	162.700	163.030	159.470	160.990	-1.520	6.50	5.82	2.1220	0.0	24.0
16.12.25	66.77	52.97	13.80	162.640	162.880	159.280	160.720	-1.440	6.50	5.82	2.1950	0.0	24.0
17.12.25	65.63	52.36	13.27	162.760	163.070	159.550	160.990	-1.440	6.50	5.81	2.1170	0.0	24.0
18.12.25	65.22	52.22	13.00	162.810	163.370	159.710	161.250	-1.540	6.46	5.77	2.0780	0.0	24.0
19.12.25	65.95	52.91	13.04	162.720	163.140	159.590	160.980	-1.390	6.48	5.80	2.0810	0.0	24.0
Итого	---	---	---	4863.9	4866.9	4789.94	4817.07	-27.130	---	---	48.5310	0.0	720.0
Среднее	56.88	46.75	10.13	---	---	---	---	---	6.43	5.75	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	39598.179	39709.560	39070.369	39344.689	353.8140	-274.320	1794.0	9182.0
19.12.25 24:00	44462.129	44576.469	43860.310	44161.760	402.3450	-301.450	1794.0	9902.0
Итого за период	4863.950	4866.909	4789.940	4817.071	48.5310	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 10
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 23190736

БД=1, ТВ1, СИ=6, КСН=0х1671

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.11.25	50.93	38.95	н/д	11.98	4.56	2.28	н/д	37.279	36.736	н/д	36.829	36.484	н/д	0.346	0.443	н/д	24	0
21.11.25	51.04	38.71	н/д	12.33	4.58	2.15	н/д	37.139	36.599	н/д	36.688	36.350	н/д	0.339	0.454	н/д	24	0
22.11.25	50.58	38.66	н/д	11.92	4.56	2.22	н/д	37.133	36.587	н/д	36.694	36.339	н/д	0.355	0.439	н/д	24	0
23.11.25	50.98	39.14	н/д	11.84	4.55	2.26	н/д	37.335	36.766	н/д	36.884	36.512	н/д	0.373	0.438	н/д	24	0
24.11.25	51.09	39.15	н/д	11.94	4.55	2.12	н/д	37.206	36.643	н/д	36.755	36.386	н/д	0.369	0.440	н/д	24	0
25.11.25	51.28	39.45	н/д	11.83	4.70	2.69	н/д	29.483	29.045	н/д	29.124	28.840	н/д	0.284	0.346	н/д	24	0
26.11.25	51.09	39.18	н/д	11.91	4.55	2.15	н/д	37.161	36.669	н/д	36.712	36.413	н/д	0.299	0.439	н/д	24	0
27.11.25	51.18	39.23	н/д	11.95	4.56	2.19	н/д	37.160	36.652	н/д	36.710	36.396	н/д	0.314	0.440	н/д	24	0
28.11.25	51.15	39.03	н/д	12.12	4.58	2.13	н/д	37.211	36.692	н/д	36.761	36.439	н/д	0.322	0.447	н/д	24	0
29.11.25	51.00	38.95	н/д	12.05	4.60	2.10	н/д	37.229	36.700	н/д	36.780	36.447	н/д	0.333	0.445	н/д	24	0
30.11.25	51.03	39.02	н/д	12.00	4.55	2.23	н/д	37.249	36.708	н/д	36.800	36.454	н/д	0.347	0.443	н/д	24	0
01.12.25	51.26	39.14	н/д	12.12	4.51	2.31	н/д	37.274	36.723	н/д	36.819	36.468	н/д	0.352	0.448	н/д	24	0
02.12.25	51.09	39.02	н/д	12.07	4.64	2.21	н/д	37.287	36.733	н/д	36.836	36.480	н/д	0.355	0.446	н/д	24	0
03.12.25	51.88	39.41	н/д	12.47	4.68	2.22	н/д	37.349	36.778	н/д	36.885	36.518	н/д	0.367	0.462	н/д	24	0
04.12.25	52.41	39.73	н/д	12.68	4.69	2.31	н/д	37.367	36.782	н/д	36.892	36.519	н/д	0.374	0.469	н/д	24	0
05.12.25	52.58	39.79	н/д	12.79	4.69	2.30	н/д	37.310	36.718	н/д	36.830	36.453	н/д	0.377	0.472	н/д	24	0
06.12.25	52.57	39.76	н/д	12.81	4.69	2.28	н/д	37.283	36.688	н/д	36.805	36.425	н/д	0.380	0.473	н/д	24	0
07.12.25	53.38	40.23	н/д	13.15	4.69	2.32	н/д	37.316	36.704	н/д	36.823	36.430	н/д	0.394	0.486	н/д	24	0
08.12.25	55.42	40.96	н/д	14.46	4.69	2.17	н/д	37.388	36.751	н/д	36.856	36.469	н/д	0.387	0.534	н/д	24	0
09.12.25	59.33	42.68	н/д	16.65	4.69	1.91	н/д	37.472	36.791	н/д	36.865	36.481	н/д	0.384	0.616	н/д	24	0
10.12.25	59.93	42.96	н/д	16.97	4.69	1.96	н/д	37.548	36.843	н/д	36.927	36.527	н/д	0.401	0.629	н/д	24	0
11.12.25	59.75	42.78	н/д	16.96	4.69	1.90	н/д	37.540	36.827	н/д	36.922	36.515	н/д	0.406	0.628	н/д	24	0
12.12.25	58.80	42.49	н/д	16.31	4.68	2.00	н/д	37.537	36.824	н/д	36.939	36.517	н/д	0.422	0.604	н/д	24	0
13.12.25	59.49	43.36	н/д	16.13	4.70	2.12	н/д	37.823	37.080	н/д	37.208	36.757	н/д	0.451	0.602	н/д	24	0
14.12.25	59.64	43.05	н/д	16.59	4.71	2.00	н/д	37.637	36.917	н/д	37.022	36.601	н/д	0.421	0.616	н/д	24	0
15.12.25	63.46	44.94	н/д	18.52	4.72	1.85	н/д	37.735	36.959	н/д	37.042	36.611	н/д	0.431	0.688	н/д	24	0
16.12.25	64.68	45.58	н/д	19.11	4.72	1.85	н/д	37.752	36.949	н/д	37.033	36.590	н/д	0.443	0.710	н/д	24	0
17.12.25	63.71	45.09	н/д	18.62	4.71	1.93	н/д	37.773	36.975	н/д	37.076	36.623	н/д	0.453	0.692	н/д	24	0
18.12.25	63.24	45.08	н/д	18.16	4.67	2.05	н/д	37.975	37.162	н/д	37.280	36.809	н/д	0.471	0.679	н/д	24	0
19.12.25	64.01	45.86	н/д	18.15	4.69	2.17	н/д	38.189	37.341	н/д	37.475	36.975	н/д	0.500	0.682	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	1115.140	1096.342	---	1099.272	1087.828	---	11.450	15.710	---	720	0
Среднее	55.31	41.07	---	14.25	4.64	2.15	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.11.25 24:00	1983.376	1964.359	0.000	1962.995	1952.244	0.000	10.751	19.746	0.000	1645	0
19.12.25 24:00	3098.514	3060.702	0.000	3062.270	3040.069	0.000	22.200	35.455	0.000	2365	0
Итого за период	1115.138	1096.343	0.000	1099.275	1087.825	0.000	---	15.709	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 17
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00169030

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x27DD

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.07	43.71	8.36	234.430	0.000	231.550	0.000	231.550	6.20	6.00	1.9310	0.0	24.0
21.11.25	52.20	43.66	8.54	233.670	0.000	230.790	0.000	230.790	6.20	6.00	1.9690	0.0	24.0
22.11.25	51.70	43.43	8.27	233.480	0.000	230.600	0.000	230.600	6.20	6.00	1.9020	0.0	24.0
23.11.25	52.11	43.81	8.30	233.280	0.000	230.400	0.000	230.400	6.20	6.00	1.9100	0.0	24.0
24.11.25	52.23	43.90	8.33	233.640	0.000	230.760	0.000	230.760	6.20	6.00	1.9180	0.0	24.0
25.11.25	52.35	44.10	8.25	233.440	0.000	230.490	0.000	230.490	6.20	6.00	1.8980	0.0	24.0
26.11.25	52.21	43.95	8.26	233.710	0.000	230.810	0.000	230.810	6.20	6.00	1.9040	0.0	24.0
27.11.25	52.31	43.94	8.37	233.130	0.000	230.200	0.000	230.200	6.20	6.00	1.9240	0.0	24.0
28.11.25	52.28	43.79	8.49	233.580	0.000	230.620	0.000	230.620	6.20	6.00	1.9510	0.0	24.0
29.11.25	52.13	43.65	8.48	233.020	0.000	230.140	0.000	230.140	6.20	6.00	1.9490	0.0	24.0
30.11.25	52.16	43.70	8.46	233.880	0.000	231.000	0.000	231.000	6.20	6.00	1.9520	0.0	24.0
01.12.25	52.39	43.85	8.54	233.080	0.000	230.150	0.000	230.150	6.20	6.00	1.9650	0.0	24.0
02.12.25	52.22	43.74	8.48	233.410	0.000	230.530	0.000	230.530	6.20	6.00	1.9530	0.0	24.0
03.12.25	53.07	44.35	8.72	234.890	0.000	231.850	0.000	231.850	6.20	6.00	2.0210	0.0	24.0
04.12.25	53.58	44.71	8.87	234.230	0.000	231.110	0.000	231.110	6.20	6.00	2.0480	0.0	24.0
05.12.25	53.77	44.83	8.94	233.540	0.000	230.420	0.000	230.420	6.20	6.00	2.0560	0.0	24.0
06.12.25	53.77	44.81	8.96	233.890	0.000	230.770	0.000	230.770	6.20	6.00	2.0640	0.0	24.0
07.12.25	54.61	45.36	9.25	233.590	0.000	230.420	0.000	230.420	6.20	6.00	2.1280	0.0	24.0
08.12.25	56.83	46.66	10.17	235.550	0.000	231.990	0.000	231.990	6.20	6.00	2.3520	0.0	24.0
09.12.25	60.86	49.05	11.81	234.490	0.000	230.520	0.000	230.520	6.20	6.00	2.7200	0.0	24.0
10.12.25	61.44	49.39	12.05	235.680	0.000	231.600	0.000	231.600	6.20	6.00	2.7910	0.0	24.0
11.12.25	61.24	49.15	12.09	235.200	0.000	231.120	0.000	231.120	6.20	6.00	2.7900	0.0	24.0
12.12.25	60.45	46.49	13.96	190.100	0.000	186.890	0.000	186.890	6.20	6.00	2.4920	0.0	24.0
13.12.25	60.82	46.96	13.86	184.230	0.000	181.160	0.000	181.160	6.20	6.00	2.5120	0.0	24.0
14.12.25	61.13	47.00	14.13	184.750	0.000	181.580	0.000	181.580	6.20	6.00	2.5620	0.0	24.0
15.12.25	65.09	49.22	15.87	184.890	0.000	181.370	0.000	181.370	6.20	6.00	2.8710	0.0	24.0
16.12.25	66.31	49.85	16.46	185.210	0.000	181.580	0.000	181.580	6.20	6.00	2.9840	0.0	24.0
17.12.25	65.21	48.34	16.87	168.060	0.000	164.810	0.000	164.810	6.20	6.00	2.7580	0.0	24.0
18.12.25	64.74	48.27	16.47	174.180	0.000	170.840	0.000	170.840	6.20	6.00	2.8120	0.0	24.0
19.12.25	65.54	50.33	15.21	196.430	0.000	192.580	0.000	192.580	6.20	6.00	2.9000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6614.6	0.0	6518.65	0.00	6518.650	---	---	67.9870	0.0	720.0
Среднее	56.56	45.79	10.76	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	95963.710	0.000	94704.139	0.000	583.1420	94704.140	1680.0	9946.0
19.12.25 24:00	102578.370	0.000	101222.790	0.000	651.1290	101222.790	1680.0	10666.0
Итого за период	6614.659	0.000	6518.650	0.000	67.9870	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 17а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 902185
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	51.89	43.62	8.27	222.98	222.55	0.42	0.000	0.000	225.88	224.63	1.25	1.857	24.000
21.11.25	52.14	43.64	8.50	221.83	221.40	0.42	0.000	0.000	224.74	223.47	1.27	1.897	24.000
22.11.25	51.83	43.47	8.36	222.09	221.66	0.42	0.000	0.000	224.97	223.72	1.26	1.870	24.000
23.11.25	51.99	43.73	8.26	221.12	220.71	0.40	0.000	0.000	224.00	222.77	1.23	1.838	24.000
24.11.25	52.24	43.94	8.30	222.14	221.74	0.40	0.000	0.000	225.07	223.83	1.23	1.857	24.000
25.11.25	52.24	44.00	8.24	221.32	220.92	0.39	0.000	0.000	224.24	223.01	1.22	1.836	24.000
26.11.25	52.29	44.05	8.24	221.99	221.60	0.39	0.000	0.000	224.92	223.70	1.22	1.842	24.000
27.11.25	52.27	43.94	8.33	220.91	220.51	0.39	0.000	0.000	223.82	222.60	1.23	1.854	24.000
28.11.25	52.35	43.92	8.43	221.81	221.40	0.40	0.000	0.000	224.74	223.49	1.25	1.883	24.000
29.11.25	52.06	43.64	8.42	220.76	220.34	0.41	0.000	0.000	223.64	222.40	1.25	1.871	24.000
30.11.25	52.14	43.79	8.35	222.05	221.65	0.39	0.000	0.000	224.96	223.73	1.23	1.866	24.000
01.12.25	52.38	43.89	8.49	221.03	220.64	0.38	0.000	0.000	223.95	222.72	1.23	1.889	24.000
02.12.25	52.25	43.80	8.45	221.59	221.19	0.39	0.000	0.000	224.51	223.27	1.24	1.882	24.000
03.12.25	52.66	44.08	8.58	223.07	222.69	0.38	0.000	0.000	226.06	224.80	1.26	1.927	24.000
04.12.25	53.62	44.70	8.92	222.45	222.11	0.34	0.000	0.000	225.53	224.27	1.26	1.993	24.000
05.12.25	53.74	44.77	8.97	221.66	221.32	0.34	0.000	0.000	224.74	223.48	1.26	1.999	24.000
06.12.25	53.69	44.74	8.95	221.89	221.55	0.33	0.000	0.000	224.96	223.72	1.25	1.998	24.000
07.12.25	54.44	45.24	9.20	221.50	221.18	0.32	0.000	0.000	224.65	223.39	1.27	2.048	24.000
08.12.25	55.67	45.97	9.70	223.09	222.81	0.28	0.000	0.000	226.41	225.11	1.30	2.174	24.000
09.12.25	60.30	48.71	11.59	221.79	221.64	0.15	0.000	0.000	225.62	224.19	1.43	2.574	24.000
10.12.25	61.57	49.54	12.03	222.48	222.35	0.12	0.000	0.000	226.47	225.00	1.47	2.678	24.000
11.12.25	61.25	49.20	12.05	222.64	222.50	0.13	0.000	0.000	226.59	225.11	1.48	2.685	24.000
12.12.25	60.22	48.80	11.42	227.06	226.88	0.17	0.000	0.000	230.97	229.51	1.46	2.594	24.000
13.12.25	61.31	49.82	11.49	228.14	228.02	0.11	0.000	0.000	232.20	230.77	1.43	2.624	24.000
14.12.25	60.19	49.11	11.08	228.71	228.58	0.13	0.000	0.000	232.65	231.26	1.39	2.537	24.000
15.12.25	64.47	51.56	12.91	220.39	219.72	0.67	0.000	0.000	224.67	222.56	2.12	2.886	24.000
16.12.25	66.35	53.02	13.33	228.63	228.63	0.00	0.000	0.000	233.30	231.77	1.53	3.046	24.000
17.12.25	65.86	52.64	13.22	229.15	229.14	0.00	0.000	0.000	233.78	232.23	1.55	3.027	24.000
18.12.25	64.61	52.08	12.53	233.32	233.31	0.01	0.000	0.000	237.87	236.39	1.48	2.918	24.000
19.12.25	65.64	52.85	12.79	229.70	229.70	0.00	0.000	0.000	234.31	232.83	1.48	2.937	24.000
Итого	---	---	---	6707.29	6698.44	8.84	---	---	6810.24	6769.72	40.52	66.887	720.000
Среднее	56.46	46.54	9.91	---	---	---	0.000	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 19а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА769

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.98	51.08	237.58	42.75	233.94	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	2.07	52.28	237.57	43.53	233.79	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	2.12	52.41	236.84	43.43	233.11	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	2.07	51.91	236.73	43.14	233.04	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	2.06	52.32	236.57	43.58	232.80	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	2.07	52.44	236.87	43.69	233.04	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	2.06	52.56	236.80	43.82	232.89	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	2.06	52.42	237.02	43.69	233.09	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	2.08	52.53	236.50	43.70	232.62	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	2.11	52.49	236.84	43.58	232.94	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	2.10	52.35	236.38	43.45	232.54	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	2.11	52.38	237.15	43.44	233.23	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	2.12	52.61	236.43	43.60	232.54	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	2.11	52.43	236.62	43.49	232.82	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	2.19	53.30	237.68	44.05	233.87	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	2.22	53.80	237.15	44.40	233.25	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	2.24	53.99	236.60	44.48	232.70	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	2.26	53.99	236.85	44.45	232.92	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	2.32	54.83	236.61	45.01	232.62	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	2.57	57.09	238.10	46.30	233.90	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.95	61.13	237.16	48.69	232.37	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	3.00	61.69	238.24	49.10	233.42	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	3.01	61.50	238.13	48.86	233.33	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.92	60.50	243.30	48.47	238.59	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.89	61.14	243.16	49.22	238.37	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	2.93	61.51	243.30	49.45	238.86	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	3.30	65.46	242.93	51.84	238.28	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	3.41	66.68	243.01	52.62	238.43	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	3.32	65.57	243.56	51.93	239.02	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	3.26	65.14	246.95	51.90	242.39	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	73.91	---	7158.63	---	7034.71	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.318	---	45.989	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	6580.52	0.00
19.12.25 24:00	6655.67	0.00
Итого за период	75.15	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 20
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00177887

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x551C

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
21.11.25	-144.84	-195.76	50.92	243.730	249.640	240.640	247.250	-6.610	3.87	-220.42	1.6810	0.0	0.0
22.11.25	51.86	45.09	6.77	416.580	426.560	411.300	422.480	-11.180	6.90	6.70	2.7830	0.0	24.0
23.11.25	52.28	45.52	6.76	416.710	426.820	411.430	422.740	-11.310	6.90	6.70	2.7780	0.0	24.0
24.11.25	52.40	45.61	6.79	416.740	426.770	411.460	422.690	-11.230	6.90	6.70	2.7880	0.0	24.0
25.11.25	52.51	45.79	6.72	416.830	426.880	411.540	422.670	-11.130	6.90	6.70	2.7650	0.0	24.0
26.11.25	52.38	45.62	6.76	416.780	426.810	411.490	422.700	-11.210	6.90	6.70	2.7760	0.0	24.0
27.11.25	52.49	45.68	6.81	416.560	426.630	411.270	422.420	-11.150	6.90	4.69	2.8110	0.0	24.0
28.11.25	52.44	45.57	6.87	366.520	375.360	361.820	371.680	-9.860	6.90	5.57	2.4910	0.0	24.0
29.11.25	52.30	45.42	6.88	416.500	426.410	411.220	422.330	-11.110	6.90	5.18	2.8410	0.0	24.0
30.11.25	52.33	45.47	6.86	416.960	426.920	411.680	422.840	-11.160	6.90	8.32	2.8110	0.0	24.0
01.12.25	52.56	45.65	6.91	416.580	426.590	411.300	422.520	-11.220	6.90	11.58	2.8000	0.0	24.0
02.12.25	52.39	45.48	6.91	416.630	426.580	411.350	422.530	-11.180	6.90	12.42	2.7910	0.0	24.0
03.12.25	53.27	46.10	7.17	416.940	426.850	411.480	422.650	-11.170	6.90	6.70	2.9460	0.0	24.0
04.12.25	53.76	46.52	7.24	416.560	426.530	411.010	422.210	-11.200	6.90	6.47	2.9750	0.0	24.0
05.12.25	53.96	46.63	7.33	415.760	425.700	410.190	421.380	-11.190	6.90	6.70	3.0020	0.0	24.0
06.12.25	53.96	46.65	7.31	415.610	425.610	410.000	421.290	-11.290	6.90	6.70	2.9950	0.0	24.0
07.12.25	54.80	47.26	7.54	415.750	425.740	409.990	421.240	-11.250	6.90	6.70	3.0860	0.0	24.0
08.12.25	57.11	48.69	8.42	416.040	425.960	409.810	421.210	-11.400	6.90	6.70	3.4470	0.0	24.0
09.12.25	60.98	51.22	9.76	401.290	410.020	394.450	405.060	-10.610	6.90	6.70	3.8890	0.0	24.0
10.12.25	61.69	51.75	9.94	415.490	425.760	408.290	420.480	-12.190	6.90	6.70	4.0550	0.0	24.0
11.12.25	61.49	51.58	9.91	415.750	425.860	408.550	420.580	-12.030	6.90	6.70	4.0470	0.0	24.0
12.12.25	60.49	51.00	9.49	416.350	426.290	409.370	421.150	-11.780	6.90	6.70	3.8820	0.0	24.0
13.12.25	61.12	51.69	9.43	417.440	427.040	410.250	421.730	-11.480	6.90	6.70	3.8630	0.0	24.0
14.12.25	61.53	51.88	9.65	417.850	427.320	410.600	421.960	-11.360	6.90	6.70	3.9590	0.0	24.0
15.12.25	65.50	54.59	10.91	417.740	427.460	409.640	421.550	-11.910	6.90	6.70	4.4640	0.0	24.0
16.12.25	66.71	55.36	11.35	417.550	427.480	409.150	421.460	-12.310	6.90	6.70	4.6400	0.0	24.0
17.12.25	65.57	54.65	10.92	418.050	427.740	409.920	421.800	-11.880	6.90	6.70	4.4740	0.0	24.0
18.12.25	65.15	54.47	10.68	419.490	428.960	411.410	423.040	-11.630	6.90	6.70	4.3940	0.0	24.0
19.12.25	65.89	55.20	10.69	417.860	427.160	409.680	421.160	-11.480	6.90	6.70	4.3760	0.0	24.0
Итого	---	---	---	11848.6	12129.4	11670.29	11994.80	-324.510	---	---	96.6100	0.0	672.0
Среднее	50.14	40.35	9.78	---	---	---	---	---	6.80	-0.88	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.0	0.0
19.12.25 24:00	11848.640	12129.450	11670.289	11994.799	96.6100	-324.510	0.0	686.0
Итого за период	11848.640	12129.450	11670.289	11994.799	96.6100	---	0.0	686.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 206
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00121216

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0хЕА7С

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.47	45.74	6.73	261.360	257.960	258.110	255.380	2.730	16.00	6.70	1.7800	0.0	24.0
21.11.25	52.59	45.70	6.89	261.120	257.690	257.790	255.140	2.650	16.00	6.70	1.8180	0.0	24.0
22.11.25	52.10	45.40	6.70	260.830	257.490	257.710	255.090	2.620	16.00	6.70	1.7720	0.0	24.0
23.11.25	52.51	45.81	6.70	260.840	257.510	257.590	254.900	2.690	16.00	6.70	1.7730	0.0	24.0
24.11.25	52.62	45.87	6.75	260.830	257.480	257.550	254.880	2.670	16.00	6.70	1.7840	0.0	24.0
25.11.25	52.74	46.05	6.69	260.750	257.400	257.430	254.790	2.640	16.00	6.70	1.7690	0.0	24.0
26.11.25	52.60	45.92	6.68	260.760	257.390	257.490	254.770	2.720	16.00	6.70	1.7620	0.0	24.0
27.11.25	52.72	45.98	6.74	260.630	257.230	257.360	254.650	2.710	16.00	6.70	1.7790	0.0	24.0
28.11.25	52.71	45.94	6.77	229.290	226.280	226.430	224.040	2.390	16.00	6.70	1.5710	0.0	24.0
29.11.25	52.51	45.72	6.79	260.640	257.220	257.400	254.710	2.690	16.00	6.70	1.7920	0.0	24.0
30.11.25	52.54	45.75	6.79	260.700	257.270	257.460	254.760	2.700	16.00	6.70	1.7970	0.0	24.0
01.12.25	52.78	45.92	6.86	260.580	257.160	257.220	254.520	2.700	16.00	6.70	1.8080	0.0	24.0
02.12.25	52.60	45.79	6.81	260.580	257.050	257.310	254.510	2.800	16.00	6.70	1.7960	0.0	24.0
03.12.25	53.50	46.40	7.10	260.590	257.080	257.220	254.440	2.780	16.00	6.70	1.8710	0.0	24.0
04.12.25	53.99	46.79	7.20	260.400	256.870	257.040	254.230	2.810	16.00	6.70	1.8940	0.0	24.0
05.12.25	54.18	46.91	7.27	260.060	256.570	256.700	253.930	2.770	16.00	6.70	1.9080	0.0	24.0
06.12.25	54.19	46.89	7.30	259.910	256.410	256.530	253.770	2.760	16.00	6.70	1.9160	0.0	24.0
07.12.25	55.03	47.52	7.51	259.940	256.420	256.340	253.780	2.560	16.00	6.70	1.9660	0.0	24.0
08.12.25	57.36	49.09	8.27	260.440	256.760	256.580	253.900	2.680	16.00	6.70	2.1680	0.0	24.0
09.12.25	61.41	51.94	9.47	261.830	257.870	257.390	254.630	2.760	16.00	6.70	2.4820	0.0	24.0
10.12.25	61.94	52.37	9.57	263.010	259.010	258.450	255.650	2.800	16.00	6.70	2.5190	0.0	24.0
11.12.25	61.75	52.23	9.52	263.290	259.330	258.730	255.970	2.760	16.00	6.70	2.5090	0.0	24.0
12.12.25	60.75	51.58	9.17	264.130	260.260	259.750	257.010	2.740	16.00	6.70	2.4270	0.0	24.0
13.12.25	61.36	52.20	9.16	265.380	261.530	260.930	258.250	2.680	16.00	6.70	2.4350	0.0	24.0
14.12.25	61.79	52.43	9.36	265.460	261.620	260.920	258.310	2.610	16.00	6.70	2.4870	0.0	24.0
15.12.25	65.77	55.24	10.53	265.790	261.640	260.730	257.920	2.810	16.00	6.70	2.7900	0.0	24.0
16.12.25	66.98	56.05	10.93	265.820	261.600	260.540	257.760	2.780	16.00	6.70	2.8910	0.0	24.0
17.12.25	65.82	55.23	10.59	266.360	262.250	261.270	258.550	2.720	16.00	6.70	2.8130	0.0	24.0
18.12.25	65.41	54.99	10.42	266.850	262.750	261.810	259.100	2.710	16.00	6.70	2.7780	0.0	24.0
19.12.25	66.15	55.68	10.47	265.850	261.780	260.730	257.940	2.790	16.00	6.70	2.7790	0.0	24.0
Итого	---	---	---	7834.0	7724.8	7718.51	7637.28	81.230	---	---	63.6340	0.0	720.0
Среднее	57.02	48.97	8.05	---	---	---	---	---	16.00	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	76839.840	75790.230	75835.249	75002.900	511.1420	832.350	1677.0	9781.0
19.12.25 24:00	84935.850	83774.030	83813.019	82896.939	576.2010	916.080	1677.0	10525.0
Итого за период	8096.010	7983.800	7977.770	7894.039	65.0590	---	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 21
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Вzlёт ТСРВ-024 Заводской номер: 802467
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	51.95	41.95	10.00	159.84	159.69	0.14	0.005	0.000	161.92	161.07	0.85	1.602	24.000
21.11.25	52.21	41.94	10.27	159.36	159.22	0.14	0.005	0.000	161.46	160.59	0.86	1.639	24.000
22.11.25	51.92	41.76	10.16	159.24	159.10	0.14	0.005	0.000	161.31	160.46	0.86	1.620	24.000
23.11.25	52.06	42.07	9.99	158.99	158.84	0.14	0.005	0.000	161.07	160.22	0.85	1.591	24.000
24.11.25	52.32	42.31	10.01	159.29	159.16	0.13	0.005	0.000	161.40	160.55	0.84	1.597	24.000
25.11.25	52.31	42.35	9.96	159.04	158.91	0.13	0.005	0.000	161.14	160.31	0.83	1.587	24.000
26.11.25	52.37	42.41	9.96	159.31	159.17	0.14	0.005	0.000	161.42	160.57	0.85	1.590	24.000
27.11.25	52.35	42.31	10.04	158.88	158.75	0.13	0.005	0.000	160.98	160.14	0.84	1.598	24.000
28.11.25	52.43	42.26	10.17	159.18	159.04	0.13	0.005	0.000	161.29	160.43	0.86	1.621	24.000
29.11.25	52.13	42.01	10.12	158.89	158.74	0.14	0.005	0.000	160.97	160.12	0.86	1.612	24.000
30.11.25	52.21	42.12	10.09	159.33	159.20	0.13	0.005	0.000	161.43	160.59	0.85	1.611	24.000
01.12.25	52.45	42.27	10.18	159.02	158.88	0.14	0.005	0.000	161.13	160.27	0.86	1.622	24.000
02.12.25	52.32	42.16	10.16	159.02	158.89	0.12	0.005	0.000	161.12	160.28	0.84	1.618	24.000
03.12.25	52.72	42.36	10.36	159.65	159.56	0.09	0.005	0.000	161.79	160.97	0.83	1.656	24.000
04.12.25	53.69	42.99	10.70	159.38	159.28	0.10	0.005	0.000	161.59	160.72	0.87	1.707	24.000
05.12.25	53.61	42.67	10.94	152.26	152.18	0.08	0.004	0.000	154.37	153.55	0.82	1.674	24.000
06.12.25	53.76	43.01	10.75	159.08	159.01	0.07	0.005	0.000	161.30	160.45	0.84	1.712	24.000
07.12.25	54.49	43.41	11.08	159.09	159.00	0.09	0.005	0.000	161.36	160.47	0.90	1.763	24.000
08.12.25	54.28	42.92	11.36	140.88	140.58	0.30	0.004	0.000	142.96	141.90	1.05	1.676	24.000
09.12.25	60.29	46.43	13.86	159.16	159.13	0.02	0.005	0.000	161.90	160.81	1.08	2.204	24.000
10.12.25	61.60	47.16	14.44	159.38	159.36	0.02	0.005	0.000	162.23	161.09	1.14	2.300	24.000
11.12.25	61.28	46.89	14.39	159.73	159.70	0.03	0.005	0.000	162.57	161.41	1.15	2.296	24.000
12.12.25	60.18	46.58	13.60	163.56	163.53	0.03	0.006	0.000	166.36	165.27	1.09	2.218	24.000
13.12.25	61.32	47.71	13.61	164.82	164.81	0.00	0.006	0.000	167.73	166.65	1.09	2.241	24.000
14.12.25	60.16	46.95	13.21	165.14	165.13	0.01	0.005	0.000	167.96	166.92	1.04	2.179	24.000
15.12.25	64.48	49.43	15.05	164.84	164.83	0.00	0.006	0.000	168.02	166.83	1.19	2.478	24.000
16.12.25	66.32	50.52	15.80	164.59	164.59	0.00	0.005	0.000	167.92	166.68	1.24	2.598	24.000
17.12.25	65.86	50.23	15.63	165.00	165.00	0.00	0.005	0.000	168.32	167.06	1.26	2.578	24.000
18.12.25	64.58	49.69	14.89	167.15	167.15	0.00	0.005	0.000	170.40	169.17	1.23	2.487	24.000
19.12.25	65.61	50.51	15.10	165.61	165.60	0.01	0.006	0.000	168.94	167.66	1.28	2.500	24.000
Итого	---	---	---	4798.74	4796.01	2.72	---	---	4872.36	4843.20	29.15	57.175	720.000
Среднее	56.44	44.58	11.86	---	---	---	0.005	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 21а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ673

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.50	51.20	147.19	40.96	153.25	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.58	52.41	147.06	41.66	153.25	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.62	52.52	146.61	41.47	153.06	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.57	52.04	146.54	41.28	152.81	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.57	52.45	146.44	41.73	152.38	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.57	52.56	146.57	41.83	152.67	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.56	52.68	146.50	42.04	152.45	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.57	52.55	146.62	41.82	152.69	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.58	52.65	146.30	41.82	152.40	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.59	52.61	146.50	41.73	152.60	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.59	52.47	146.20	41.60	152.46	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.58	52.49	146.68	41.69	152.86	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.59	52.72	146.20	41.80	152.37	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.59	52.55	146.37	41.68	152.64	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.65	53.40	147.07	42.14	153.36	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.68	53.91	146.70	42.45	152.93	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.69	54.10	146.31	42.52	152.49	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.70	54.10	146.44	42.49	152.66	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.74	54.93	146.26	43.02	152.46	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.91	57.15	147.17	44.15	153.37	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.19	61.18	146.29	46.18	152.28	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.25	61.75	146.82	46.41	152.91	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.24	61.56	146.63	46.25	152.81	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.17	60.58	149.98	46.05	155.98	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.16	61.23	149.88	46.79	155.66	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	2.20	61.55	150.21	46.85	156.15	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	2.48	65.48	149.93	48.94	155.77	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	2.57	66.71	150.05	49.53	155.97	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	2.50	65.62	150.48	49.01	156.44	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.46	65.17	152.65	49.03	158.58	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	55.65	---	4424.65	---	4607.71	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.411	---	43.831	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	2077.93	0.00
19.12.25 24:00	2134.47	0.00
Итого за период	56.54	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 23
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ522

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.54	51.31	196.41	43.43	194.99	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.62	52.52	196.34	44.28	194.90	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.65	52.65	195.86	44.19	194.44	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.61	52.15	195.67	43.92	194.24	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.60	52.56	195.66	44.39	194.22	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.60	52.68	195.65	44.49	194.22	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.59	52.80	195.63	44.66	194.22	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.60	52.66	195.63	44.47	194.24	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.61	52.76	195.45	44.49	194.06	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.62	52.73	195.56	44.40	194.16	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.62	52.58	195.37	44.27	193.97	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.61	52.61	195.72	44.34	194.32	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.64	52.85	195.39	44.46	193.99	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.63	52.67	195.43	44.33	194.02	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.70	53.52	195.73	44.84	194.32	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.72	54.04	195.36	45.24	193.97	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.73	54.23	194.76	45.35	193.40	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.72	54.23	194.80	45.37	193.44	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.78	55.07	194.87	45.94	193.49	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.96	57.29	195.04	47.22	193.64	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.28	61.35	194.50	49.59	193.02	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.32	61.94	195.00	50.01	193.52	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.32	61.74	195.41	49.84	193.91	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.23	60.74	196.64	49.38	195.08	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.20	61.41	196.99	50.21	195.40	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	2.24	61.71	197.10	50.33	195.54	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	2.52	65.70	196.84	52.88	195.23	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	2.61	66.93	196.81	53.65	195.19	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	2.54	65.84	197.23	52.94	195.58	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.51	65.38	198.95	52.76	197.35	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	56.92	---	5875.80	---	5832.07	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.555	---	46.856	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	2553.49	0.00
19.12.25 24:00	2611.30	0.00
Итого за период	57.81	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 23а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00182343

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0х3С57

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.23	43.82	8.41	200.850	197.180	198.220	195.500	2.720	6.20	5.97	1.6670	0.0	24.0
21.11.25	52.35	43.68	8.67	200.390	196.690	197.750	195.010	2.740	6.20	5.99	1.7150	0.0	24.0
22.11.25	51.86	43.47	8.39	200.210	196.640	197.780	194.960	2.820	6.20	5.97	1.6560	0.0	24.0
23.11.25	52.27	43.95	8.32	200.240	196.690	197.600	194.950	2.650	6.20	5.97	1.6460	0.0	24.0
24.11.25	52.38	44.03	8.35	200.270	196.780	197.630	195.010	2.620	6.20	5.97	1.6460	0.0	24.0
25.11.25	52.50	44.24	8.26	200.230	196.730	197.600	194.860	2.740	6.20	5.97	1.6290	0.0	24.0
26.11.25	52.36	44.09	8.27	200.240	196.790	197.600	194.990	2.610	6.20	5.98	1.6320	0.0	24.0
27.11.25	52.47	44.13	8.34	200.080	196.620	197.440	194.790	2.650	6.20	5.99	1.6450	0.0	24.0
28.11.25	52.42	44.01	8.41	200.220	196.560	197.580	194.790	2.790	6.20	6.01	1.6600	0.0	24.0
29.11.25	52.29	43.84	8.45	200.060	196.300	197.420	194.620	2.800	6.20	6.02	1.6650	0.0	24.0
30.11.25	52.32	43.89	8.43	200.400	196.580	197.760	194.900	2.860	6.20	5.98	1.6650	0.0	24.0
01.12.25	52.55	44.07	8.48	200.080	196.180	197.440	194.420	3.020	6.20	5.94	1.6760	0.0	24.0
02.12.25	52.37	43.90	8.47	200.100	196.190	197.460	194.510	2.950	6.20	6.06	1.6710	0.0	24.0
03.12.25	53.25	44.42	8.83	200.430	196.420	197.790	194.620	3.170	6.20	6.10	1.7420	0.0	24.0
04.12.25	53.75	44.83	8.92	200.090	195.990	197.450	194.070	3.380	6.20	6.10	1.7550	0.0	24.0
05.12.25	53.94	44.84	9.10	199.500	195.310	196.860	193.390	3.470	6.20	6.10	1.7850	0.0	24.0
06.12.25	53.94	44.84	9.10	199.550	195.240	196.910	193.320	3.590	6.20	6.11	1.7880	0.0	24.0
07.12.25	54.78	45.44	9.34	199.780	195.370	196.900	193.450	3.450	6.20	6.10	1.8350	0.0	24.0
08.12.25	57.06	46.73	10.33	200.110	195.510	197.050	193.510	3.540	6.20	6.10	2.0290	0.0	24.0
09.12.25	61.09	49.20	11.89	199.710	194.860	196.250	192.700	3.550	6.20	6.10	2.3300	0.0	24.0
10.12.25	61.64	49.48	12.16	200.390	195.340	196.930	193.180	3.750	6.20	6.10	2.3910	0.0	24.0
11.12.25	61.45	49.30	12.15	200.800	195.640	197.350	193.480	3.870	6.20	6.10	2.3930	0.0	24.0
12.12.25	60.45	48.85	11.60	201.980	196.720	198.550	194.560	3.990	6.20	6.09	2.2980	0.0	24.0
13.12.25	61.08	49.63	11.45	202.330	197.050	198.850	194.760	4.090	6.20	6.10	2.2740	0.0	24.0
14.12.25	61.47	49.80	11.67	202.520	197.170	198.980	194.910	4.070	6.20	6.12	2.3190	0.0	24.0
15.12.25	65.43	52.23	13.20	202.510	196.940	198.570	194.420	4.150	6.20	6.12	2.6160	0.0	24.0
16.12.25	66.64	52.98	13.66	202.620	196.950	198.540	194.310	4.230	6.20	6.13	2.7100	0.0	24.0
17.12.25	65.51	52.30	13.21	202.990	197.100	199.050	194.600	4.450	6.20	6.11	2.6250	0.0	24.0
18.12.25	65.00	50.16	14.84	87.500	137.870	85.850	136.270	-50.420	6.20	5.26	1.1020	0.0	24.0
19.12.25	65.61	48.39	17.22	1.920	133.900	1.880	132.460	-130.580	6.20	6.32	0.0320	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5708.1	5769.3	5623.04	5711.32	-88.280	---	---	55.5970	0.0	720.0
Среднее	56.74	46.48	10.26	---	---	---	---	---	6.20	6.03	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	47913.970	48668.740	47286.570	48243.810	445.6080	-957.240	2804.0	9757.0
19.12.25 24:00	53622.070	54438.050	52909.610	53955.130	501.2050	-1045.520	2804.0	10477.0
Итого за период	5708.099	5769.310	5623.040	5711.320	55.5970	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 25
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA785

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.95	51.12	240.38	43.00	238.87	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	2.05	52.33	240.12	43.76	238.68	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	2.11	52.45	239.62	43.65	238.16	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	2.05	51.96	239.64	43.40	237.97	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	2.03	52.37	239.44	43.88	237.87	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	2.03	52.49	239.60	43.99	237.96	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	2.02	52.60	239.52	44.17	237.95	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	2.03	52.47	239.56	43.99	238.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	2.05	52.57	239.39	44.01	237.72	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	2.07	52.53	239.52	43.88	237.80	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	2.07	52.39	239.51	43.73	237.66	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	2.06	52.42	239.87	43.80	238.05	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	2.08	52.65	239.42	43.95	237.67	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	2.08	52.48	239.42	43.77	237.69	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	2.16	53.35	239.76	44.32	238.04	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	2.19	53.85	239.27	44.69	237.56	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	2.20	54.04	238.67	44.79	236.92	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	2.22	54.04	238.66	44.74	236.99	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	2.28	54.89	238.70	45.31	237.03	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	2.52	57.17	238.65	46.59	237.09	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.90	61.21	237.61	48.97	236.24	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.97	61.76	238.41	49.27	236.85	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.98	61.57	238.97	49.07	237.29	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.88	60.57	240.63	48.60	238.77	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.84	61.20	240.79	49.38	239.01	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	2.91	61.59	240.97	49.50	239.17	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	3.28	65.56	240.50	51.92	238.69	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	3.40	66.77	240.60	52.60	238.62	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	3.30	65.65	241.04	51.95	239.11	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	3.25	65.22	243.25	51.85	241.16	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	72.96	---	7191.49	---	7140.59	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.376	---	46.218	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	6184.30	0.00
19.12.25 24:00	6258.47	0.00
Итого за период	74.17	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 25а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 24213200

БД=1, ТВ1, СИ=6, КСН=0х0Е5В

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.11.25	52.38	44.41	н/д	7.97	3.98	5.60	н/д	232.688	229.602	н/д	229.731	227.523	н/д	2.208	1.827	н/д	24	0
21.11.25	52.50	44.29	н/д	8.21	4.18	5.60	н/д	232.137	229.000	н/д	229.173	226.937	н/д	2.236	1.879	н/д	24	0
22.11.25	52.00	44.05	н/д	7.95	4.53	5.60	н/д	231.878	228.813	н/д	228.966	226.777	н/д	2.188	1.818	н/д	24	0
23.11.25	52.42	44.54	н/д	7.88	4.18	5.60	н/д	231.920	228.893	н/д	228.959	226.811	н/д	2.148	1.801	н/д	24	0
24.11.25	52.53	44.58	н/д	7.95	4.40	5.60	н/д	231.967	228.932	н/д	229.006	226.845	н/д	2.161	1.819	н/д	24	0
25.11.25	52.65	44.78	н/д	7.88	4.38	5.60	н/д	231.965	228.962	н/д	228.979	226.851	н/д	2.128	1.801	н/д	24	0
26.11.25	52.51	44.61	н/д	7.90	4.28	5.60	н/д	231.967	228.957	н/д	229.002	226.870	н/д	2.132	1.807	н/д	24	0
27.11.25	52.62	44.62	н/д	8.01	4.19	5.60	н/д	231.780	228.735	н/д	228.794	226.645	н/д	2.150	1.829	н/д	24	0
28.11.25	52.58	44.50	н/д	8.08	4.35	5.60	н/д	231.872	228.792	н/д	228.897	226.719	н/д	2.178	1.847	н/д	24	0
29.11.25	52.44	44.39	н/д	8.05	4.72	5.60	н/д	231.637	228.563	н/д	228.682	226.501	н/д	2.181	1.840	н/д	24	0
30.11.25	52.47	44.49	н/д	7.98	4.47	5.60	н/д	232.012	228.952	н/д	229.057	226.877	н/д	2.180	1.826	н/д	24	0
01.12.25	52.70	44.64	н/д	8.06	4.09	5.60	н/д	231.688	228.607	н/д	228.684	226.514	н/д	2.170	1.839	н/д	24	0
02.12.25	52.52	44.47	н/д	8.05	4.26	5.60	н/д	231.670	228.602	н/д	228.705	226.539	н/д	2.165	1.839	н/д	24	0
03.12.25	53.40	45.06	н/д	8.34	4.77	5.60	н/д	232.133	229.025	н/д	229.053	226.886	н/д	2.167	1.910	н/д	24	0
04.12.25	53.90	45.45	н/д	8.45	4.83	5.60	н/д	231.773	228.665	н/д	228.657	226.492	н/д	2.165	1.931	н/д	24	0
05.12.25	54.09	45.56	н/д	8.53	4.11	5.60	н/д	231.185	228.077	н/д	228.029	225.900	н/д	2.129	1.941	н/д	24	0
06.12.25	54.09	45.56	н/д	8.53	4.62	5.60	н/д	231.238	228.128	н/д	228.098	225.945	н/д	2.153	1.945	н/д	24	0
07.12.25	54.94	46.18	н/д	8.76	4.12	5.60	н/д	231.418	228.275	н/д	228.179	226.029	н/д	2.150	1.996	н/д	24	0
08.12.25	57.23	47.49	н/д	9.74	4.59	5.60	н/д	231.855	228.512	н/д	228.336	226.125	н/д	2.211	2.221	н/д	24	0
09.12.25	61.28	50.02	н/д	11.27	4.38	5.60	н/д	231.613	227.975	н/д	227.626	225.326	н/д	2.300	2.563	н/д	24	0
10.12.25	61.83	50.41	н/д	11.43	4.01	5.60	н/д	232.275	228.605	н/д	228.195	225.922	н/д	2.273	2.605	н/д	24	0
11.12.25	61.64	50.31	н/д	11.33	4.54	5.60	н/д	232.625	228.988	н/д	228.568	226.294	н/д	2.274	2.588	н/д	24	0
12.12.25	60.63	49.87	н/д	10.76	4.31	5.60	н/д	233.978	230.415	н/д	230.033	227.758	н/д	2.275	2.474	н/д	24	0
13.12.25	61.26	50.62	н/д	10.65	4.44	5.60	н/д	234.390	230.840	н/д	230.356	228.120	н/д	2.236	2.452	н/д	24	0
14.12.25	61.66	50.73	н/д	10.93	4.27	5.60	н/д	234.568	230.985	н/д	230.471	228.224	н/д	2.247	2.518	н/д	24	0
15.12.25	65.64	53.27	н/д	12.36	4.33	5.60	н/д	234.735	230.848	н/д	230.127	227.809	н/д	2.318	2.845	н/д	24	0
16.12.25	66.85	54.04	н/д	12.81	4.12	5.60	н/д	234.853	230.762	н/д	230.090	227.641	н/д	2.449	2.945	н/д	24	0
17.12.25	65.72	53.36	н/д	12.36	4.36	5.60	н/д	235.137	231.048	н/д	230.522	227.988	н/д	2.534	2.849	н/д	24	0
18.12.25	65.26	53.42	н/д	11.84	4.66	5.60	н/д	241.045	236.970	н/д	236.380	233.843	н/д	2.537	2.799	н/д	24	0
19.12.25	66.02	54.15	н/д	11.87	4.43	5.60	н/д	239.648	235.565	н/д	234.893	232.361	н/д	2.532	2.789	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	6989.650	6889.093	---	6884.248	6817.072	---	67.175	65.143	---	720	0
Среднее	56.95	47.48	---	9.47	4.36	5.60	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.11.25 24:00	14409.662	14341.395	0.000	14254.067	14224.061	0.000	30.006	83.334	0.000	1994	0
19.12.25 24:00	21399.310	21230.490	0.000	21138.312	21041.132	0.000	97.180	148.474	0.000	2714	0
Итого за период	6989.648	6889.095	0.000	6884.245	6817.071	0.000	---	65.140	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 27
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: Вzlёт ТСРВ-024 Заводской номер: 719860
Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	51.69	42.31	9.38	200.96	0.00	200.95	0.000	0.507	203.55	0.00	203.55	1.861	24.000
21.11.25	51.81	42.15	9.66	200.93	0.00	200.92	0.000	0.508	203.53	0.00	203.53	1.916	24.000
22.11.25	51.34	41.94	9.40	200.82	0.00	200.82	0.000	0.506	203.38	0.00	203.38	1.862	24.000
23.11.25	51.75	42.41	9.34	200.66	0.00	200.65	0.000	0.506	203.25	0.00	203.25	1.849	24.000
24.11.25	51.86	42.50	9.36	200.72	0.00	200.72	0.000	0.506	203.33	0.00	203.33	1.854	24.000
25.11.25	51.98	42.71	9.27	200.72	0.00	200.71	0.000	0.506	203.34	0.00	203.34	1.837	24.000
26.11.25	51.85	42.56	9.29	200.81	0.00	200.81	0.000	0.506	203.42	0.00	203.42	1.840	24.000
27.11.25	51.96	42.59	9.37	200.77	0.00	200.77	0.000	0.507	203.39	0.00	203.39	1.858	24.000
28.11.25	51.91	42.43	9.48	200.82	0.00	200.81	0.000	0.509	203.43	0.00	203.43	1.877	24.000
29.11.25	51.78	42.32	9.46	200.84	0.00	200.84	0.000	0.510	203.44	0.00	203.44	1.875	24.000
30.11.25	51.80	42.38	9.42	200.91	0.00	200.90	0.000	0.506	203.51	0.00	203.51	1.870	24.000
01.12.25	52.02	42.52	9.50	200.86	0.00	200.86	0.000	0.502	203.49	0.00	203.49	1.884	24.000
02.12.25	51.86	42.39	9.47	200.88	0.00	200.87	0.000	0.514	203.49	0.00	203.49	1.877	24.000
03.12.25	52.72	42.82	9.90	200.89	0.00	200.89	0.000	0.517	203.59	0.00	203.59	1.963	24.000
04.12.25	53.18	43.16	10.02	200.96	0.00	200.96	0.000	0.518	203.70	0.00	203.70	1.989	24.000
05.12.25	53.37	43.25	10.12	200.67	0.00	200.67	0.000	0.519	203.42	0.00	203.42	2.005	24.000
06.12.25	53.39	43.27	10.12	200.51	0.00	200.50	0.000	0.519	203.26	0.00	203.26	2.003	24.000
07.12.25	54.21	43.78	10.43	200.37	0.00	200.37	0.000	0.519	203.20	0.00	203.20	2.064	24.000
08.12.25	56.47	44.93	11.54	200.17	0.00	200.16	0.000	0.518	203.23	0.00	203.23	2.284	24.000
09.12.25	60.36	47.06	13.30	199.83	0.00	199.83	0.000	0.518	203.29	0.00	203.29	2.633	24.000
10.12.25	60.89	47.36	13.53	199.99	0.00	199.98	0.000	0.518	203.50	0.00	203.50	2.681	24.000
11.12.25	60.71	47.19	13.52	199.81	0.00	199.81	0.000	0.518	203.31	0.00	203.31	2.676	24.000
12.12.25	59.73	46.70	13.03	198.27	0.00	198.27	0.000	0.517	201.63	0.00	201.63	2.557	24.000
13.12.25	60.32	47.31	13.01	196.52	0.00	196.52	0.000	0.519	199.92	0.00	199.92	2.532	24.000
14.12.25	60.75	47.44	13.31	196.66	0.00	196.66	0.000	0.520	200.11	0.00	200.11	2.591	24.000
15.12.25	64.57	49.62	14.95	196.18	0.00	196.17	0.000	0.520	200.02	0.00	200.02	2.909	24.000
16.12.25	65.74	50.17	15.57	196.08	0.00	196.08	0.000	0.521	200.05	0.00	200.05	3.030	24.000
17.12.25	64.63	49.59	15.04	196.49	0.00	196.49	0.000	0.520	200.35	0.00	200.35	2.930	24.000
18.12.25	64.26	49.52	14.74	196.66	0.00	196.65	0.000	0.516	200.48	0.00	200.48	2.875	24.000
19.12.25	64.97	50.24	14.73	196.07	0.00	196.06	0.000	0.519	199.95	0.00	199.95	2.866	24.000
Итого	---	---	---	5986.84	0.00	5986.84	---	---	6077.56	0.00	6077.56	66.848	720.000
Среднее	56.13	44.82	11.31	---	---	---	0.000	0.514	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 29
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA852

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.63	50.21	187.17	41.48	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.71	51.42	187.06	42.24	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.75	51.57	186.98	42.17	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.72	51.11	187.06	41.91	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.71	51.46	186.89	42.32	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.72	51.60	187.02	42.40	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.70	51.70	186.88	42.57	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.71	51.61	186.99	42.46	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.72	51.68	186.98	42.44	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.74	51.69	186.99	42.36	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.74	51.51	187.07	42.18	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.73	51.53	187.05	42.24	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.75	51.78	187.04	42.39	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.75	51.60	187.08	42.24	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.81	52.36	187.08	42.67	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.84	52.96	187.09	43.12	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.86	53.13	186.92	43.18	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.86	53.10	186.78	43.13	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.91	53.94	186.69	43.67	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	2.08	55.91	186.22	44.71	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.41	60.05	186.01	47.08	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.47	60.73	186.51	47.45	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.48	60.52	186.45	47.17	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.39	59.51	185.25	46.61	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.37	60.26	183.27	47.32	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	2.39	60.28	183.21	47.21	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	2.69	64.29	183.18	49.56	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	2.79	65.57	183.07	50.29	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	2.72	64.63	183.32	49.78	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.65	64.02	183.62	49.54	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	60.80	---	5582.93	---	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	55.391	---	44.463	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	5348.91	0.00
19.12.25 24:00	5410.69	0.00
Итого за период	61.78	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 31
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00169027

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0хС225

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.27	43.11	9.16	196.350	196.140	194.150	194.150	0.000	6.59	6.02	1.7780	0.0	24.0
21.11.25	52.40	43.00	9.40	196.240	196.060	194.030	194.030	0.000	6.61	6.04	1.8200	0.0	24.0
22.11.25	51.91	42.77	9.14	196.130	195.980	193.960	193.960	0.000	6.59	6.02	1.7720	0.0	24.0
23.11.25	52.33	43.24	9.09	196.220	195.950	193.980	193.980	0.000	6.57	6.01	1.7600	0.0	24.0
24.11.25	52.44	43.31	9.13	196.200	196.020	193.970	193.970	0.000	6.58	6.02	1.7710	0.0	24.0
25.11.25	52.56	43.49	9.07	196.290	196.010	193.960	193.960	0.000	6.58	6.02	1.7610	0.0	24.0
26.11.25	52.43	43.35	9.08	196.230	196.020	193.990	193.990	0.000	6.58	6.02	1.7600	0.0	24.0
27.11.25	52.54	43.39	9.15	196.240	196.010	193.960	193.960	0.000	6.59	6.03	1.7740	0.0	24.0
28.11.25	52.49	43.30	9.19	196.240	196.010	193.980	193.980	0.000	6.61	6.04	1.7820	0.0	24.0
29.11.25	52.36	43.16	9.20	196.250	196.010	194.020	194.020	0.000	6.62	6.06	1.7850	0.0	24.0
30.11.25	52.38	43.22	9.16	196.260	196.030	194.030	194.030	0.000	6.58	6.02	1.7780	0.0	24.0
01.12.25	52.61	43.36	9.25	196.270	196.020	193.960	193.960	0.000	6.54	5.97	1.7940	0.0	24.0
02.12.25	52.44	43.22	9.22	196.300	196.020	194.040	194.030	0.010	6.67	6.10	1.7890	0.0	24.0
03.12.25	53.31	43.75	9.56	196.310	196.030	193.930	193.930	0.000	6.70	6.14	1.8510	0.0	24.0
04.12.25	53.80	44.15	9.65	196.330	196.030	193.960	193.960	0.000	6.71	6.15	1.8680	0.0	24.0
05.12.25	53.99	44.20	9.79	196.180	195.800	193.720	193.710	0.010	6.71	6.15	1.8970	0.0	24.0
06.12.25	53.99	44.22	9.77	196.020	195.680	193.550	193.550	0.000	6.72	6.15	1.8900	0.0	24.0
07.12.25	54.84	44.80	10.04	196.050	195.680	193.510	193.510	0.000	6.72	6.15	1.9390	0.0	24.0
08.12.25	57.10	46.06	11.04	196.170	195.630	193.420	193.420	0.000	6.70	6.14	2.1330	0.0	24.0
09.12.25	61.12	48.39	12.73	196.350	195.620	193.180	193.170	0.010	6.70	6.14	2.4600	0.0	24.0
10.12.25	61.67	48.65	13.02	196.640	195.870	193.430	193.430	0.000	6.71	6.15	2.5140	0.0	24.0
11.12.25	61.48	48.50	12.98	196.530	195.720	193.310	193.310	0.000	6.71	6.15	2.5110	0.0	24.0
12.12.25	60.48	47.92	12.56	195.050	194.310	191.950	191.950	0.000	6.70	6.14	2.4100	0.0	24.0
13.12.25	61.11	48.57	12.54	193.470	192.680	190.300	190.300	0.000	6.71	6.16	2.3850	0.0	24.0
14.12.25	61.50	48.68	12.82	193.640	192.790	190.410	190.410	0.000	6.72	6.17	2.4390	0.0	24.0
15.12.25	65.44	50.91	14.53	193.670	192.510	190.030	190.020	0.010	6.72	6.17	2.7580	0.0	24.0
16.12.25	66.63	51.60	15.03	193.700	192.510	189.920	189.910	0.010	6.73	6.18	2.8550	0.0	24.0
17.12.25	65.52	50.99	14.53	193.840	192.740	190.210	190.190	0.020	6.72	6.17	2.7650	0.0	24.0
18.12.25	65.10	50.83	14.27	194.010	193.000	190.390	190.390	0.000	6.68	6.13	2.7150	0.0	24.0
19.12.25	65.84	51.57	14.27	193.670	192.610	189.960	189.960	0.000	6.70	6.15	2.7090	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5868.8	5853.4	5787.21	5787.14	0.070	---	---	63.2230	0.0	720.0
Среднее	56.80	45.85	10.94	---	---	---	---	---	6.66	6.10	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	48792.900	48418.590	48271.289	47852.739	482.0950	418.550	2659.0	9835.0
19.12.25 24:00	54661.749	54272.080	54058.500	53639.880	545.3180	418.620	2659.0	10555.0
Итого за период	5868.849	5853.490	5787.211	5787.140	63.2230	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 31
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00170304

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0х9В33

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.02	43.55	8.47	211.580	208.470	208.940	206.550	2.390	6.21	6.12	1.7650	0.0	24.0
21.11.25	52.15	43.46	8.69	211.440	208.320	208.800	206.400	2.400	6.22	6.13	1.8130	0.0	24.0
22.11.25	51.67	43.26	8.41	211.320	208.250	208.680	206.330	2.350	6.20	6.11	1.7500	0.0	24.0
23.11.25	52.08	43.74	8.34	211.270	208.190	208.630	206.270	2.360	6.19	6.11	1.7360	0.0	24.0
24.11.25	52.19	43.80	8.39	211.260	208.170	208.620	206.250	2.370	6.20	6.11	1.7500	0.0	24.0
25.11.25	52.32	43.98	8.34	211.330	208.240	208.690	206.320	2.370	6.20	6.11	1.7370	0.0	24.0
26.11.25	52.18	43.79	8.39	211.320	208.220	208.680	206.300	2.380	6.20	6.11	1.7490	0.0	24.0
27.11.25	52.29	43.81	8.48	211.290	208.200	208.650	206.280	2.370	6.21	6.12	1.7660	0.0	24.0
28.11.25	52.25	43.77	8.48	211.250	208.160	208.610	206.240	2.370	6.23	6.14	1.7640	0.0	24.0
29.11.25	52.11	43.66	8.45	211.250	208.170	208.610	206.250	2.360	6.24	6.15	1.7570	0.0	24.0
30.11.25	52.13	43.73	8.40	211.300	208.210	208.660	206.290	2.370	6.20	6.11	1.7490	0.0	24.0
01.12.25	52.36	43.85	8.51	211.250	208.150	208.610	206.230	2.380	6.16	6.07	1.7720	0.0	24.0
02.12.25	52.19	43.72	8.47	211.260	208.170	208.620	206.250	2.370	6.28	6.19	1.7660	0.0	24.0
03.12.25	53.05	44.25	8.80	211.310	208.180	208.560	206.260	2.300	6.32	6.23	1.8320	0.0	24.0
04.12.25	53.55	44.63	8.92	211.340	208.170	208.460	206.250	2.210	6.33	6.25	1.8590	0.0	24.0
05.12.25	53.73	44.71	9.02	211.090	207.930	208.210	206.010	2.200	6.33	6.25	1.8760	0.0	24.0
06.12.25	53.74	44.66	9.08	210.930	207.780	208.050	205.860	2.190	6.33	6.24	1.8870	0.0	24.0
07.12.25	54.58	45.25	9.33	210.940	207.760	208.060	205.840	2.220	6.33	6.25	1.9360	0.0	24.0
08.12.25	56.82	46.52	10.30	211.030	207.720	207.910	205.650	2.260	6.32	6.24	2.1400	0.0	24.0
09.12.25	60.83	48.98	11.85	211.240	207.660	207.690	205.310	2.380	6.31	6.24	2.4570	0.0	24.0
10.12.25	61.38	49.33	12.05	211.560	207.940	207.960	205.540	2.420	6.32	6.24	2.5010	0.0	24.0
11.12.25	61.19	49.17	12.02	211.410	207.790	207.810	205.390	2.420	6.32	6.24	2.4940	0.0	24.0
12.12.25	60.20	48.58	11.62	209.720	206.210	206.250	203.900	2.350	6.30	6.23	2.3930	0.0	24.0
13.12.25	60.82	49.25	11.57	207.960	204.450	204.460	202.130	2.330	6.32	6.25	2.3620	0.0	24.0
14.12.25	61.20	49.29	11.91	208.190	204.630	204.630	202.360	2.270	6.33	6.26	2.4340	0.0	24.0
15.12.25	65.12	51.60	13.52	208.140	204.360	204.150	201.840	2.310	6.32	6.27	2.7570	0.0	24.0
16.12.25	66.32	52.28	14.04	208.050	204.290	203.970	201.650	2.320	6.33	6.27	2.8590	0.0	24.0
17.12.25	65.21	51.66	13.55	208.150	204.420	204.140	201.900	2.240	6.32	6.26	2.7630	0.0	24.0
18.12.25	64.79	51.56	13.23	208.290	204.650	204.280	202.060	2.220	6.28	6.22	2.6960	0.0	24.0
19.12.25	65.53	52.33	13.20	207.820	204.170	203.740	201.530	2.210	6.31	6.25	2.6880	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6314.2	6215.0	6221.13	6151.44	69.690	---	---	62.8080	0.0	720.0
Среднее	56.53	46.40	10.12	---	---	---	---	---	6.27	6.19	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	66868.230	66098.620	65998.570	65474.929	509.8090	523.640	2715.0	9848.0
19.12.25 24:00	73182.520	72313.649	72219.700	71626.369	572.6170	593.330	2715.0	10568.0
Итого за период	6314.290	6215.029	6221.129	6151.440	62.8080	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 35
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Вzlёт ТСРВ-024 Заводской номер: 718940
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	51.99	43.59	8.40	225.29	224.25	1.03	0.531	0.523	228.18	226.29	1.89	1.933	24.000
21.11.25	52.45	43.82	8.63	225.06	224.00	1.05	0.530	0.523	228.00	226.06	1.94	1.986	24.000
22.11.25	52.25	43.66	8.59	224.99	223.95	1.04	0.530	0.523	227.91	225.99	1.92	1.974	24.000
23.11.25	52.26	43.82	8.44	224.87	223.86	1.00	0.529	0.522	227.78	225.91	1.86	1.939	24.000
24.11.25	52.60	44.07	8.53	224.79	223.80	0.98	0.529	0.522	227.73	225.87	1.86	1.958	24.000
25.11.25	52.55	44.10	8.45	224.81	223.84	0.97	0.529	0.522	227.75	225.91	1.84	1.938	24.000
26.11.25	52.67	44.19	8.48	224.79	223.84	0.94	0.529	0.522	227.74	225.93	1.82	1.944	24.000
27.11.25	52.61	44.12	8.49	224.79	223.83	0.96	0.530	0.522	227.74	225.91	1.83	1.948	24.000
28.11.25	52.71	44.13	8.58	224.76	223.81	0.95	0.531	0.524	227.72	225.89	1.83	1.966	24.000
29.11.25	52.36	43.83	8.53	224.89	223.91	0.98	0.533	0.525	227.81	225.96	1.85	1.959	24.000
30.11.25	52.48	43.93	8.55	224.90	223.92	0.97	0.531	0.524	227.83	225.98	1.85	1.964	24.000
01.12.25	52.72	44.14	8.58	224.81	223.85	0.95	0.526	0.518	227.77	225.93	1.84	1.966	24.000
02.12.25	52.62	44.08	8.54	224.83	223.88	0.95	0.531	0.524	227.78	225.95	1.83	1.960	24.000
03.12.25	52.82	44.15	8.67	224.82	223.86	0.95	0.542	0.534	227.79	225.94	1.84	1.987	24.000
04.12.25	53.98	44.97	9.01	224.71	223.82	0.88	0.541	0.534	227.80	225.98	1.83	2.061	24.000
05.12.25	54.08	44.95	9.13	224.61	223.72	0.89	0.543	0.535	227.72	225.87	1.84	2.088	24.000
06.12.25	54.08	44.99	9.09	224.35	223.45	0.89	0.543	0.535	227.45	225.61	1.84	2.075	24.000
07.12.25	54.65	45.33	9.32	224.23	223.35	0.88	0.543	0.536	227.40	225.54	1.85	2.126	24.000
08.12.25	55.61	45.97	9.64	224.16	223.30	0.86	0.542	0.535	227.43	225.55	1.89	2.198	24.000
09.12.25	60.26	48.78	11.48	223.69	222.89	0.80	0.542	0.535	227.49	225.41	2.08	2.605	24.000
10.12.25	62.06	49.96	12.10	223.80	222.99	0.81	0.542	0.535	227.82	225.63	2.18	2.744	24.000
11.12.25	61.67	49.63	12.04	223.60	222.76	0.83	0.542	0.535	227.56	225.37	2.20	2.729	24.000
12.12.25	60.73	49.13	11.60	223.40	222.54	0.86	0.541	0.534	227.25	225.09	2.16	2.630	24.000
13.12.25	61.74	49.83	11.91	220.13	219.29	0.83	0.542	0.535	224.04	221.88	2.16	2.660	24.000
14.12.25	60.19	48.88	11.31	220.49	219.63	0.85	0.544	0.537	224.22	222.12	2.10	2.533	24.000
15.12.25	64.50	51.54	12.96	220.04	219.22	0.81	0.545	0.538	224.29	221.99	2.30	2.891	24.000
16.12.25	66.82	53.04	13.78	219.71	218.89	0.81	0.545	0.538	224.24	221.81	2.43	3.067	24.000
17.12.25	66.61	52.88	13.73	219.72	218.90	0.82	0.544	0.537	224.23	221.80	2.43	3.056	24.000
18.12.25	64.86	51.80	13.06	220.35	219.51	0.84	0.543	0.536	224.65	222.30	2.35	2.920	24.000
19.12.25	66.01	52.80	13.21	219.98	219.15	0.83	0.541	0.534	224.42	222.05	2.37	2.946	24.000
Итого	---	---	---	6705.38	6678.02	27.35	---	---	6807.54	6747.53	60.02	68.749	720.000
Среднее	56.76	46.67	10.09	---	---	---	0.537	0.530	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 37
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: CF598

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	2.72	51.24	319.75	42.73	328.22	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	2.85	52.45	319.55	43.51	328.10	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	2.93	52.58	319.50	43.40	327.82	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	2.85	52.08	319.52	43.16	327.76	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	2.83	52.50	319.30	43.61	327.63	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	2.84	52.61	319.36	43.71	327.68	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	2.82	52.73	319.42	43.88	327.77	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	2.83	52.59	319.45	43.73	327.80	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	2.86	52.70	319.43	43.73	327.76	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	2.87	52.66	319.44	43.65	327.78	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	2.86	52.52	319.56	43.55	327.90	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	2.86	52.54	319.58	43.57	327.90	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	2.87	52.78	319.50	43.77	327.81	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	2.86	52.60	319.61	43.64	327.91	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	2.98	53.47	319.49	44.14	327.83	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	3.02	53.97	319.51	44.49	327.84	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	3.04	54.16	319.14	44.63	327.45	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	3.04	54.17	318.94	44.61	327.30	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	3.13	55.01	318.59	45.18	327.17	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	3.45	57.29	317.70	46.41	326.63	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	3.98	61.34	316.24	48.73	325.29	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	4.06	61.90	316.58	49.06	325.43	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	4.04	61.71	316.48	48.91	325.27	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	3.88	60.70	314.73	48.35	323.12	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	3.83	61.33	312.47	49.04	321.06	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	3.91	61.72	312.67	49.18	321.38	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	4.43	65.69	311.30	51.43	320.28	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	4.60	66.90	311.06	52.09	319.94	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	4.46	65.78	311.76	51.44	320.84	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	4.37	65.34	312.40	51.33	321.55	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	100.07	---	9522.03	---	9778.22	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.502	---	45.955	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	4445.92	0.00
19.12.25 24:00	4547.55	0.00
Итого за период	101.63	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 39
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: CF597

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	2.62	51.24	339.66	43.51	342.58	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	2.75	52.45	338.49	44.31	341.66	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	2.81	52.58	338.24	44.25	341.51	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	2.74	52.08	338.10	43.96	341.82	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	2.71	52.49	337.52	44.45	341.25	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	2.71	52.60	337.36	44.55	341.06	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	2.70	52.72	337.19	44.71	340.99	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	2.71	52.59	337.16	44.53	340.62	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	2.75	52.70	337.45	44.53	341.54	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	2.75	52.66	337.15	44.47	341.02	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	2.74	52.52	337.15	44.36	341.46	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	2.74	52.54	337.21	44.40	341.31	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	2.77	52.77	336.98	44.55	341.10	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	2.76	52.60	337.13	44.39	341.54	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	2.86	53.47	336.61	44.94	341.18	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	2.90	53.97	336.33	45.34	340.33	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	2.92	54.16	335.70	45.44	339.74	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	2.93	54.16	335.19	45.41	339.52	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	3.00	55.01	334.64	46.02	339.52	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	3.30	57.28	332.96	47.34	338.15	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	3.80	61.33	329.70	49.80	335.30	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	3.86	61.90	329.36	50.14	335.13	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	3.86	61.70	329.34	49.97	335.19	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	3.70	60.70	326.43	49.35	333.69	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	3.65	61.33	323.35	50.04	330.24	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	3.72	61.71	323.39	50.19	330.22	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	4.16	65.68	319.72	52.64	327.14	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	4.31	66.89	318.53	53.33	326.21	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	4.20	65.78	320.17	52.65	327.97	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	4.12	65.34	321.53	52.49	329.51	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	95.55	---	9979.74	---	10128.50	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.498	---	46.869	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	4069.19	0.00
19.12.25 24:00	4166.15	0.00
Итого за период	96.96	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 41
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA732

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	2.50	50.94	270.89	41.71	272.52	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	2.63	52.16	270.72	42.44	272.52	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	2.70	52.30	272.94	42.39	274.84	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	2.62	51.82	271.98	42.17	273.78	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	2.60	52.20	270.89	42.58	272.69	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	2.62	52.33	270.52	42.62	272.32	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	2.60	52.43	269.95	42.78	271.80	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	2.61	52.33	269.71	42.63	271.52	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	2.63	52.41	269.36	42.62	271.33	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	2.64	52.40	268.86	42.56	271.02	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	2.63	52.23	268.48	42.40	270.73	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	2.62	52.25	268.35	42.46	270.49	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	2.66	52.50	267.69	42.54	269.96	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	2.64	52.32	267.55	42.42	269.77	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	2.74	53.12	267.59	42.84	269.85	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	2.78	53.71	266.26	43.23	268.68	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	2.81	53.88	265.24	43.28	267.80	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	2.80	53.86	265.01	43.26	267.48	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	2.88	54.71	264.85	43.81	267.34	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	3.16	56.78	265.38	44.86	267.98	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	3.67	60.98	269.26	47.31	272.04	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	3.76	61.65	272.42	47.83	275.22	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	3.75	61.44	273.56	47.73	276.23	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	3.59	60.42	271.79	47.18	274.24	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	3.57	61.16	269.59	47.88	271.94	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	3.62	61.25	268.52	47.75	271.07	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	4.10	65.33	270.03	50.13	272.86	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	4.25	66.61	269.40	50.82	272.33	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	4.14	65.62	270.37	50.29	273.21	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	4.04	65.03	270.10	50.05	272.76	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	92.36	---	8077.26	---	8146.32	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.206	---	44.752	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	8646.03	0.00
19.12.25 24:00	8739.88	0.00
Итого за период	93.85	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 6
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 378 Заводской номер: 02816814
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
20.11.25	52.5	41.5	60.398	0.648	24.00
21.11.25	52.3	41.4	62.852	0.668	24.00
22.11.25	52.0	42.5	72.023	0.675	24.00
23.11.25	52.5	43.0	72.078	0.675	24.00
24.11.25	51.7	42.5	72.008	0.654	24.00
25.11.25	51.6	42.5	72.078	0.648	24.00
26.11.25	50.9	42.5	77.867	0.645	24.00
27.11.25	51.1	42.7	78.594	0.651	24.00
28.11.25	51.1	42.5	78.172	0.659	24.00
29.11.25	51.3	42.6	78.406	0.668	24.00
30.11.25	51.4	42.8	78.414	0.670	24.00
01.12.25	51.4	42.3	73.578	0.663	24.00
02.12.25	51.4	42.2	72.867	0.664	24.00
03.12.25	52.7	43.0	73.562	0.702	24.00
04.12.25	53.3	43.5	73.727	0.713	24.00
05.12.25	53.4	43.6	73.789	0.717	24.00
06.12.25	53.3	43.5	73.859	0.716	24.00
07.12.25	53.4	43.5	73.641	0.715	24.00
08.12.25	57.0	45.5	73.484	0.834	24.00
09.12.25	60.8	47.7	73.281	0.944	24.00
10.12.25	61.0	47.8	72.930	0.947	24.00
11.12.25	61.2	47.9	72.648	0.952	24.00
12.12.25	61.5	48.2	72.625	0.948	24.00
13.12.25	59.8	47.4	72.375	0.884	24.00
14.12.25	61.0	47.8	72.102	0.930	24.00
15.12.25	65.7	50.7	73.211	1.074	24.00
16.12.25	67.0	51.5	72.992	1.105	24.00
17.12.25	66.1	51.2	73.312	1.072	24.00
18.12.25	65.2	50.8	73.375	1.038	24.00
19.12.25	65.5	51.1	73.414	1.036	24.00
Итого	---	---	2193.664	23.915	720.00
Среднее	56.3	45.2	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.11.25 24:00	68559.836	728.918	23135.000
19.12.25 24:00	70753.500	752.833	23855.000
Итого за период	2193.664	23.915	720.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, Картунова, 10
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04 Заводской номер: 24217692

БД=1, ТВ1, СИ=6, КСН=0х4672

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.11.25	52.02	44.12	н/д	7.90	6.33	6.04	н/д	310.090	304.475	н/д	306.209	301.779	н/д	4.431	2.418	н/д	24	0
21.11.25	50.83	43.16	н/д	7.66	6.31	6.02	н/д	309.930	304.375	н/д	306.256	301.804	н/д	4.452	2.346	н/д	24	0
22.11.25	50.88	43.21	н/д	7.67	6.38	6.09	н/д	310.775	305.275	н/д	307.069	302.678	н/д	4.390	2.354	н/д	24	0
23.11.25	51.98	44.13	н/д	7.86	6.46	6.16	н/д	311.230	305.685	н/д	307.349	302.972	н/д	4.376	2.415	н/д	24	0
24.11.25	51.41	43.72	н/д	7.69	6.40	6.11	н/д	310.850	305.390	н/д	307.067	302.732	н/д	4.335	2.360	н/д	24	0
25.11.25	52.61	44.69	н/д	7.93	6.37	6.07	н/д	312.580	307.040	н/д	308.590	304.245	н/д	4.346	2.446	н/д	24	0
26.11.25	52.46	44.52	н/д	7.94	6.38	6.09	н/д	311.625	306.075	н/д	307.684	303.313	н/д	4.371	2.444	н/д	24	0
27.11.25	50.45	42.99	н/д	7.46	6.34	6.07	н/д	302.660	297.360	н/д	299.125	294.867	н/д	4.258	2.232	н/д	24	0
28.11.25	49.38	41.97	н/д	7.41	6.30	6.03	н/д	300.650	295.440	н/д	297.284	293.095	н/д	4.190	2.202	н/д	24	0
29.11.25	52.51	44.37	н/д	8.14	6.37	6.08	н/д	310.870	305.375	н/д	306.913	302.630	н/д	4.283	2.499	н/д	24	0
30.11.25	52.98	44.79	н/д	8.19	6.38	6.09	н/д	311.110	305.605	н/д	307.095	302.810	н/д	4.285	2.515	н/д	24	0
01.12.25	52.92	44.80	н/д	8.12	6.36	6.07	н/д	310.675	305.155	н/д	306.673	302.375	н/д	4.298	2.490	н/д	24	0
02.12.25	52.99	44.85	н/д	8.14	6.36	6.07	н/д	311.955	306.450	н/д	307.917	303.633	н/д	4.285	2.508	н/д	24	0
03.12.25	52.73	44.67	н/д	8.05	6.40	6.10	н/д	313.460	308.025	н/д	309.446	305.234	н/д	4.211	2.492	н/д	24	0
04.12.25	52.19	44.25	н/д	7.93	6.42	6.13	н/д	312.350	306.950	н/д	308.440	304.205	н/д	4.235	2.448	н/д	24	0
05.12.25	52.67	44.60	н/д	8.07	6.44	6.14	н/д	314.000	308.550	н/д	309.994	305.755	н/д	4.239	2.502	н/д	24	0
06.12.25	52.97	44.84	н/д	8.13	6.46	6.16	н/д	314.520	309.035	н/д	310.478	306.208	н/д	4.270	2.524	н/д	24	0
07.12.25	52.46	44.45	н/д	8.02	6.46	6.16	н/д	312.655	307.275	н/д	308.701	304.505	н/д	4.196	2.475	н/д	24	0
08.12.25	53.04	44.68	н/д	8.35	6.45	6.14	н/д	315.775	310.355	н/д	311.685	307.521	н/д	4.164	2.604	н/д	24	0
09.12.25	57.95	48.19	н/д	9.76	6.65	6.33	н/д	323.235	317.460	н/д	318.253	314.084	н/д	4.169	3.109	н/д	24	0
10.12.25	55.97	46.52	н/д	9.45	6.88	6.58	н/д	313.920	308.390	н/д	309.401	305.349	н/д	4.052	2.923	н/д	24	0
11.12.25	57.25	47.37	н/д	9.88	6.97	6.66	н/д	321.460	315.770	н/д	316.633	312.529	н/д	4.103	3.128	н/д	24	0
12.12.25	59.52	49.28	н/д	10.24	7.03	6.70	н/д	329.340	323.450	н/д	324.024	319.857	н/д	4.168	3.319	н/д	24	0
13.12.25	60.16	49.96	н/д	10.20	7.01	6.68	н/д	330.265	324.350	н/д	324.807	320.630	н/д	4.176	3.313	н/д	24	0
14.12.25	59.29	49.40	н/д	9.89	6.92	6.59	н/д	327.690	321.895	н/д	322.415	318.288	н/д	4.127	3.191	н/д	24	0
15.12.25	58.42	48.32	н/д	10.09	6.94	6.63	н/д	321.665	315.965	н/д	316.651	312.576	н/д	4.075	3.197	н/д	24	0
16.12.25	62.98	51.92	н/д	11.06	7.12	6.75	н/д	343.530	337.285	н/д	337.343	333.096	н/д	4.246	3.732	н/д	24	0
17.12.25	64.45	53.44	н/д	11.00	7.13	6.74	н/д	356.425	350.085	н/д	349.714	345.477	н/д	4.237	3.851	н/д	24	0
18.12.25	62.59	51.94	н/д	10.65	7.11	6.74	н/д	348.725	342.700	н/д	342.502	338.442	н/д	4.060	3.649	н/д	24	0
19.12.25	63.79	52.82	н/д	10.97	7.14	6.78	н/д	342.790	336.745	н/д	336.467	332.417	н/д	4.050	3.693	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	9566.805	9397.985	---	9432.185	9305.106	---	127.078	83.379	---	720	0
Среднее	55.22	46.39	---	8.84	6.61	6.30	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.11.25 24:00	32243.940	32362.185	0.000	31895.861	32121.811	0.000	-225.950	230.644	0.000	4140	2210
19.12.25 24:00	41810.745	41760.170	0.000	41328.045	41426.917	0.000	-98.872	314.024	0.000	4860	2210
Итого за период	9566.805	9397.985	0.000	9432.184	9305.106	0.000	---	83.380	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Кортунова, 12
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00178911

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x8A69

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	53.17	47.30	5.87	480.820	478.140	474.510	473.150	1.360	7.24	6.94	2.7820	0.0	24.0
21.11.25	51.94	46.24	5.70	481.490	478.850	475.470	474.070	1.400	7.23	6.93	2.7140	0.0	24.0
22.11.25	52.04	46.35	5.69	482.580	479.790	476.530	475.000	1.530	7.29	6.99	2.7100	0.0	24.0
23.11.25	53.15	47.37	5.78	483.140	480.240	476.830	475.200	1.630	7.37	7.07	2.7520	0.0	24.0
24.11.25	52.56	46.90	5.66	482.740	479.620	476.540	474.690	1.850	7.32	7.02	2.6960	0.0	24.0
25.11.25	53.80	47.95	5.85	485.310	481.910	478.780	476.710	2.070	7.28	6.98	2.8000	0.0	24.0
26.11.25	53.63	47.77	5.86	483.930	480.960	477.480	475.840	1.640	7.29	7.00	2.7990	0.0	24.0
27.11.25	51.54	46.05	5.49	469.880	466.840	464.080	462.160	1.920	7.25	6.97	2.5460	0.0	24.0
28.11.25	50.53	45.05	5.48	467.540	464.270	461.970	459.850	2.120	7.22	6.94	2.5270	0.0	24.0
29.11.25	53.70	47.71	5.99	482.410	478.960	475.940	473.870	2.070	7.28	6.99	2.8490	0.0	24.0
30.11.25	54.16	48.14	6.02	482.960	479.490	476.410	474.300	2.110	7.30	7.00	2.8670	0.0	24.0
01.12.25	54.10	48.05	6.05	482.170	478.680	475.620	473.540	2.080	7.27	6.98	2.8720	0.0	24.0
02.12.25	54.17	48.12	6.05	484.030	480.570	477.450	475.380	2.070	7.28	6.98	2.8890	0.0	24.0
03.12.25	53.89	47.91	5.98	486.240	482.760	479.700	477.600	2.100	7.30	7.00	2.8680	0.0	24.0
04.12.25	53.33	47.41	5.92	484.630	480.720	478.250	475.650	2.600	7.33	7.03	2.8270	0.0	24.0
05.12.25	53.84	47.81	6.03	487.070	483.250	480.550	478.060	2.490	7.36	7.05	2.8960	0.0	24.0
06.12.25	54.13	48.06	6.07	487.790	484.200	481.150	479.000	2.150	7.37	7.07	2.9180	0.0	24.0
07.12.25	53.60	47.64	5.96	485.090	481.690	478.610	476.590	2.020	7.37	7.07	2.8530	0.0	24.0
08.12.25	54.29	48.00	6.29	490.050	486.990	483.350	481.740	1.610	7.36	7.05	3.0390	0.0	24.0
09.12.25	59.22	51.87	7.35	500.460	497.520	492.420	491.300	1.120	7.56	7.23	3.6180	0.0	24.0
10.12.25	57.16	50.08	7.08	486.390	483.440	479.060	477.800	1.260	7.78	7.48	3.3890	0.0	24.0
11.12.25	58.56	51.12	7.44	497.960	495.000	490.150	488.980	1.170	7.87	7.55	3.6410	0.0	24.0
12.12.25	60.84	53.20	7.64	509.260	506.290	500.630	499.600	1.030	7.93	7.59	3.8230	0.0	24.0
13.12.25	61.49	53.92	7.57	510.600	507.680	501.760	500.870	0.890	7.92	7.58	3.7950	0.0	24.0
14.12.25	60.57	53.23	7.34	505.740	503.060	497.260	496.430	0.830	7.82	7.48	3.6520	0.0	24.0
15.12.25	59.71	52.19	7.52	497.380	494.620	489.280	488.350	0.930	7.84	7.52	3.6740	0.0	24.0
16.12.25	64.42	56.14	8.28	530.610	528.000	520.610	520.300	0.310	8.02	7.64	4.3090	0.0	24.0
17.12.25	65.81	57.62	8.19	549.770	547.800	539.020	539.450	-0.430	8.04	7.62	4.4090	0.0	24.0
18.12.25	63.97	56.04	7.93	538.540	536.540	528.590	528.760	-0.170	8.02	7.63	4.1860	0.0	24.0
19.12.25	65.18	57.05	8.13	529.280	527.420	519.090	519.560	-0.470	8.05	7.67	4.2240	0.0	24.0
Итого	---	---	---	14825.8	14735.3	14607.09	14563.80	43.290	---	---	95.9240	0.0	720.0
Среднее	56.28	49.74	6.54	---	---	---	---	---	7.52	7.20	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	125017.479	123273.750	117823.750	117864.110	743.3860	-40.360	2423.0	8558.0
19.12.25 24:00	139843.340	138009.050	132430.839	132427.910	839.3100	2.930	2423.0	9278.0
Итого за период	14825.860	14735.299	14607.089	14563.800	95.9240	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

ИМ2300, Суточный с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, Картунова, 14
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА733

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	4.36	53.36	497.86	44.59	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	4.50	54.22	498.78	45.19	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	4.38	52.99	498.88	44.19	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	4.36	53.05	499.86	44.31	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	4.46	54.21	499.95	45.28	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	4.39	53.58	499.99	44.78	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	4.52	54.84	501.98	45.83	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	4.25	54.70	472.91	45.68	0.00	22.40	22.40	0.00	0.00
28.11.25	4.14	52.59	487.09	44.09	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	4.09	51.45	483.46	42.97	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	4.62	54.75	498.77	45.47	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	4.66	55.24	499.39	45.88	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	4.64	55.17	498.83	45.85	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	4.67	55.24	500.70	45.90	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	4.64	54.97	503.35	45.74	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	4.55	54.39	501.88	45.30	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	4.67	54.88	504.31	45.61	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	4.74	55.20	505.25	45.80	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	4.65	54.68	502.48	45.42	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	4.91	55.09	506.74	45.41	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	5.83	60.40	517.49	49.12	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	5.46	58.35	503.28	47.49	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	5.80	59.54	513.83	48.25	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	6.13	62.04	526.18	50.37	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	6.11	62.68	527.61	51.09	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	5.95	61.81	524.01	50.43	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	5.90	60.86	514.71	49.38	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	6.86	65.28	545.29	52.73	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	7.06	67.14	566.13	54.67	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	6.67	65.19	553.90	53.13	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	151.97	---	15254.89	---	0.00	718.40	718.40	0.00	0.00
Среднее	---	56.930	---	46.998	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	13222.01	0.00
19.12.25 24:00	13376.23	0.00
Итого за период	154.22	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Картунова, 15
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00177123

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0хС83А

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	54.44	47.11	7.33	333.420	330.080	328.830	326.630	2.200	6.03	5.40	2.4080	0.0	24.0
21.11.25	55.20	47.64	7.56	335.110	331.620	330.370	328.030	2.340	5.93	5.40	2.4980	0.0	24.0
22.11.25	55.25	47.78	7.47	335.920	332.410	331.120	328.810	2.310	5.96	5.40	2.4760	0.0	24.0
23.11.25	55.09	47.78	7.31	335.960	332.610	331.200	329.010	2.190	5.97	5.40	2.4180	0.0	24.0
24.11.25	53.69	46.65	7.04	330.270	326.940	325.830	323.580	2.250	6.03	5.40	2.2930	0.0	24.0
25.11.25	53.59	46.57	7.02	329.220	326.010	324.830	322.660	2.170	6.13	5.40	2.2800	0.0	24.0
26.11.25	53.46	46.42	7.04	330.550	327.290	326.150	323.930	2.220	6.23	5.40	2.2970	0.0	24.0
27.11.25	53.27	46.29	6.98	328.320	325.240	323.990	322.020	1.970	6.16	5.40	2.2670	0.0	24.0
28.11.25	52.21	45.32	6.89	325.490	322.580	321.360	319.460	1.900	5.99	5.40	2.2110	0.0	24.0
29.11.25	52.53	45.55	6.98	326.310	323.460	322.120	320.340	1.780	6.01	5.40	2.2470	0.0	24.0
30.11.25	52.57	45.63	6.94	326.470	323.640	322.270	320.520	1.750	6.01	5.40	2.2330	0.0	24.0
01.12.25	52.60	45.64	6.96	326.230	323.510	322.030	320.390	1.640	6.01	5.40	2.2390	0.0	24.0
02.12.25	52.84	45.82	7.02	326.480	323.850	322.190	320.730	1.460	6.02	5.40	2.2590	0.0	24.0
03.12.25	53.43	46.27	7.16	329.610	326.960	325.220	323.670	1.550	5.88	5.40	2.3280	0.0	24.0
04.12.25	53.82	46.59	7.23	332.560	329.840	328.060	326.480	1.580	5.85	5.40	2.3680	0.0	24.0
05.12.25	53.36	46.24	7.12	332.630	329.660	328.260	326.300	1.960	5.85	5.40	2.3340	0.0	24.0
06.12.25	53.32	46.21	7.11	332.450	329.510	328.100	326.150	1.950	5.84	5.40	2.3330	0.0	24.0
07.12.25	53.23	46.10	7.13	329.730	326.910	325.380	323.650	1.730	5.82	5.40	2.3170	0.0	24.0
08.12.25	56.11	47.34	8.77	300.070	297.000	295.660	293.850	1.810	5.70	5.40	2.5850	0.0	24.0
09.12.25	60.40	49.90	10.50	285.270	281.990	280.520	278.680	1.840	5.56	5.40	2.9420	0.0	24.0
10.12.25	60.29	49.84	10.45	286.360	282.990	281.590	279.680	1.910	5.53	5.40	2.9390	0.0	24.0
11.12.25	60.00	49.51	10.49	284.380	281.150	279.680	277.950	1.730	5.55	5.40	2.9310	0.0	24.0
12.12.25	61.10	51.22	9.88	314.660	311.480	309.280	307.660	1.620	5.63	5.40	3.0550	0.0	24.0
13.12.25	60.90	52.17	8.73	355.600	352.250	349.550	347.780	1.770	5.67	5.40	3.0490	0.0	24.0
14.12.25	60.70	51.78	8.92	348.660	345.160	342.760	340.840	1.920	5.63	5.40	3.0520	0.0	24.0
15.12.25	67.45	55.57	11.88	320.430	316.700	313.830	312.180	1.650	5.47	5.40	3.7280	0.0	24.0
16.12.25	69.09	56.68	12.41	310.990	307.710	304.300	303.150	1.150	5.41	5.40	3.7750	0.0	24.0
17.12.25	66.68	55.53	11.15	328.640	325.680	322.040	321.030	1.010	5.46	5.40	3.5870	0.0	24.0
18.12.25	65.95	55.10	10.85	329.970	326.930	323.440	322.330	1.110	5.47	5.40	3.5090	0.0	24.0
19.12.25	66.35	55.51	10.84	329.920	326.750	323.340	322.040	1.300	5.47	5.40	3.5010	0.0	24.0
Итого	---	---	---	9741.6	9647.9	9593.30	9539.53	53.770	---	---	80.4590	0.0	720.0
Среднее	57.29	48.85	8.43	---	---	---	---	---	5.81	5.40	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	85954.020	78514.530	84911.000	77711.630	468.0120	7199.370	2375.0	5894.0
19.12.25 24:00	95695.700	88162.440	94504.300	87251.159	548.4710	7253.140	2375.0	6614.0
Итого за период	9741.679	9647.910	9593.300	9539.528	80.4590	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

ВКТ-7 ТС1, Суточный **с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Картунова, 17
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00224100

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0хСС0D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	54.54	47.80	6.74	467.830	465.920	461.380	460.910	0.470	5.71	5.12	3.1110	0.0	24.0
21.11.25	55.30	48.34	6.96	470.350	468.230	463.690	463.070	0.620	5.61	5.02	3.2240	0.0	24.0
22.11.25	55.35	48.48	6.87	471.950	469.570	465.230	464.350	0.880	5.64	5.04	3.1940	0.0	24.0
23.11.25	55.18	48.49	6.69	471.650	469.330	464.970	464.150	0.820	5.65	5.05	3.1170	0.0	24.0
24.11.25	53.80	47.32	6.48	463.750	461.520	457.520	456.640	0.880	5.72	5.14	2.9620	0.0	24.0
25.11.25	53.70	47.26	6.44	462.550	460.300	456.350	455.440	0.910	5.82	5.24	2.9360	0.0	24.0
26.11.25	53.56	47.10	6.46	464.300	462.180	458.110	457.350	0.760	5.92	5.33	2.9590	0.0	24.0
27.11.25	53.38	46.97	6.41	460.970	458.900	454.820	454.150	0.670	5.85	5.27	2.9160	0.0	24.0
28.11.25	52.32	46.00	6.32	456.850	454.920	451.030	450.360	0.670	5.69	5.12	2.8450	0.0	24.0
29.11.25	52.64	46.24	6.40	458.000	456.050	452.060	451.490	0.570	5.71	5.14	2.8960	0.0	24.0
30.11.25	52.67	46.31	6.36	458.130	456.130	452.160	451.570	0.590	5.71	5.14	2.8770	0.0	24.0
01.12.25	52.71	46.34	6.37	457.800	455.820	451.850	451.240	0.610	5.71	5.14	2.8770	0.0	24.0
02.12.25	52.94	46.49	6.45	455.870	454.030	449.870	449.430	0.440	5.71	5.15	2.9030	0.0	24.0
03.12.25	53.54	46.92	6.62	459.750	457.770	453.580	453.040	0.540	5.57	5.00	3.0030	0.0	24.0
04.12.25	53.92	47.31	6.61	468.780	466.830	462.450	461.930	0.520	5.54	4.94	3.0570	0.0	24.0
05.12.25	53.47	46.88	6.59	462.500	460.550	456.280	455.750	0.530	5.53	4.95	3.0040	0.0	24.0
06.12.25	53.43	46.87	6.56	463.870	461.900	457.650	457.100	0.550	5.52	4.94	3.0040	0.0	24.0
07.12.25	53.34	46.77	6.57	462.080	460.150	455.970	455.380	0.590	5.52	4.94	2.9910	0.0	24.0
08.12.25	56.17	48.09	8.08	416.000	414.600	409.930	410.060	-0.130	5.43	4.96	3.3100	0.0	24.0
09.12.25	60.44	50.68	9.76	394.200	393.400	387.610	388.660	-1.050	5.31	4.89	3.7830	0.0	24.0
10.12.25	60.33	50.66	9.67	396.000	395.220	389.360	390.480	-1.120	5.28	4.86	3.7640	0.0	24.0
11.12.25	60.04	50.29	9.75	393.550	392.800	387.020	388.120	-1.100	5.30	4.88	3.7740	0.0	24.0
12.12.25	61.16	51.47	9.69	408.750	408.000	401.760	402.940	-1.180	5.37	4.92	3.8940	0.0	24.0
13.12.25	60.96	51.56	9.40	411.800	410.900	404.810	405.760	-0.950	5.41	4.96	3.8060	0.0	24.0
14.12.25	60.77	51.24	9.53	405.650	404.800	398.750	399.790	-1.040	5.38	4.93	3.7990	0.0	24.0
15.12.25	67.44	54.85	12.59	369.400	369.330	361.760	364.150	-2.390	5.25	4.88	4.5510	0.0	24.0
16.12.25	69.09	55.90	13.19	358.920	359.150	351.200	353.920	-2.720	5.20	4.85	4.6320	0.0	24.0
17.12.25	66.73	54.77	11.96	380.250	380.070	372.570	374.730	-2.160	5.23	4.84	4.4510	0.0	24.0
18.12.25	66.01	54.36	11.65	381.080	380.880	373.560	375.610	-2.050	5.24	4.84	4.3520	0.0	24.0
19.12.25	66.41	54.77	11.64	380.850	380.550	373.240	375.240	-2.000	5.23	4.84	4.3400	0.0	24.0
Итого	---	---	---	13033.4	12989.7	12836.54	12842.81	-6.270	---	---	102.3320	0.0	720.0
Среднее	57.37	49.21	8.16	---	---	---	---	---	5.53	5.01	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	52193.069	51953.750	51643.600	51505.390	226.7560	138.210	2500.0	3345.0
19.12.25 24:00	65226.500	64943.550	64480.139	64348.200	329.0880	100131.940	2500.0	4065.0
Итого за период	13033.430	12989.800	12836.539	12842.809	102.3320	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Картунова, 2
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA726

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	2.17	52.56	240.33	43.51	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	2.22	53.39	240.47	44.12	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	2.18	52.17	240.61	43.10	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	2.17	52.26	241.20	43.24	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	2.20	53.38	241.60	44.24	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	2.19	52.78	241.26	43.68	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	2.26	54.03	244.38	44.77	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	2.27	53.87	241.85	44.46	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	2.11	51.75	234.03	42.73	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	2.08	50.70	233.27	41.78	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	2.29	53.92	241.35	44.41	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	2.31	54.39	241.64	44.80	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	2.31	54.33	241.29	44.74	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	2.33	54.40	242.18	44.74	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	2.32	54.12	243.47	44.56	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	2.29	53.56	242.53	44.10	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	2.34	54.06	243.79	44.43	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	2.36	54.36	244.12	44.67	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	2.32	53.84	242.61	44.27	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	2.42	54.38	245.21	44.51	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.73	59.40	245.41	48.26	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.57	57.32	233.48	46.31	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.74	58.65	243.60	47.38	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.91	61.06	255.22	49.63	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.91	61.72	255.61	50.29	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	2.83	60.52	253.30	49.35	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	2.73	58.55	247.74	47.51	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	3.10	62.30	266.06	50.67	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	3.16	63.97	276.62	52.55	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	3.02	62.62	270.54	51.43	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	73.84	---	7374.77	---	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	55.812	---	45.808	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	1798.02	0.00
19.12.25 24:00	1872.80	0.00
Итого за период	74.78	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Картунова, 8
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00182527

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xD46A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	53.17	46.92	6.25	475.980	468.880	469.770	464.090	5.680	7.79	7.72	2.9280	0.0	24.0
21.11.25	51.96	45.91	6.05	476.330	469.380	470.370	464.790	5.580	7.78	7.70	2.8420	0.0	24.0
22.11.25	52.04	46.02	6.02	477.510	470.490	471.530	465.870	5.660	7.84	7.77	2.8380	0.0	24.0
23.11.25	53.15	46.99	6.16	477.870	470.720	471.620	465.860	5.760	7.92	7.84	2.8980	0.0	24.0
24.11.25	52.56	46.50	6.06	477.210	470.190	471.130	465.420	5.710	7.87	7.79	2.8500	0.0	24.0
25.11.25	53.80	47.57	6.23	479.760	472.980	473.340	467.980	5.360	7.83	7.76	2.9470	0.0	24.0
26.11.25	53.63	47.38	6.25	478.440	471.600	472.050	466.640	5.410	7.85	7.77	2.9470	0.0	24.0
27.11.25	51.55	45.69	5.86	465.190	458.520	459.450	454.070	5.380	7.81	7.74	2.6910	0.0	24.0
28.11.25	50.53	44.69	5.84	462.910	456.220	457.410	451.950	5.460	7.78	7.71	2.6660	0.0	24.0
29.11.25	53.69	47.27	6.42	477.280	470.280	470.940	465.410	5.530	7.83	7.76	3.0170	0.0	24.0
30.11.25	54.16	47.70	6.46	477.830	470.780	471.330	465.770	5.560	7.84	7.77	3.0390	0.0	24.0
01.12.25	54.10	47.67	6.43	477.180	470.270	470.700	465.300	5.400	7.82	7.75	3.0170	0.0	24.0
02.12.25	54.17	47.74	6.43	478.800	471.960	472.280	466.970	5.310	7.82	7.75	3.0320	0.0	24.0
03.12.25	53.89	47.53	6.36	481.060	474.090	474.610	469.130	5.480	7.85	7.78	3.0140	0.0	24.0
04.12.25	53.33	47.06	6.27	479.600	472.660	473.300	467.800	5.500	7.88	7.81	2.9620	0.0	24.0
05.12.25	53.84	47.44	6.40	481.960	475.110	475.500	470.110	5.390	7.90	7.82	3.0390	0.0	24.0
06.12.25	54.13	47.69	6.44	482.630	475.650	476.110	470.620	5.490	7.92	7.84	3.0630	0.0	24.0
07.12.25	53.60	47.25	6.35	480.010	472.790	473.640	467.870	5.770	7.92	7.84	3.0020	0.0	24.0
08.12.25	54.28	47.62	6.66	484.900	477.480	478.280	472.430	5.850	7.90	7.82	3.1780	0.0	24.0
09.12.25	59.21	51.42	7.79	495.600	488.030	487.650	482.030	5.620	8.09	8.01	3.7930	0.0	24.0
10.12.25	57.15	49.68	7.47	482.070	474.690	474.830	469.240	5.590	8.32	8.26	3.5440	0.0	24.0
11.12.25	58.55	50.69	7.86	493.270	485.610	485.490	479.810	5.680	8.41	8.33	3.8100	0.0	24.0
12.12.25	60.82	52.71	8.11	504.420	496.670	495.920	490.240	5.680	8.46	8.37	4.0140	0.0	24.0
13.12.25	61.47	53.36	8.11	505.860	498.130	497.180	491.600	5.580	8.44	8.36	4.0230	0.0	24.0
14.12.25	60.56	52.69	7.87	502.290	494.620	493.900	488.240	5.660	8.35	8.26	3.8860	0.0	24.0
15.12.25	59.71	51.74	7.97	493.440	485.820	485.410	479.800	5.610	8.37	8.29	3.8620	0.0	24.0
16.12.25	64.40	55.62	8.78	525.730	516.500	515.850	509.140	6.710	8.54	8.43	4.5260	0.0	24.0
17.12.25	65.79	57.12	8.67	544.260	533.230	533.630	525.240	8.390	8.54	8.42	4.6250	0.0	24.0
18.12.25	63.96	55.54	8.42	533.380	522.730	523.470	515.330	8.140	8.53	8.42	4.4020	0.0	24.0
19.12.25	65.16	56.49	8.67	524.370	513.770	514.330	506.210	8.120	8.56	8.46	4.4550	0.0	24.0
Итого	---	---	---	14677.1	14449.8	14461.02	14284.96	176.060	---	---	100.9100	0.0	720.0
Среднее	56.27	49.32	6.95	---	---	---	---	---	8.06	7.98	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	29138.229	32257.399	28818.900	32004.270	155.0350	-3185.370	2208.0	2871.0
19.12.25 24:00	43815.370	46707.250	43279.920	46289.229	255.9450	-3009.310	2208.0	3591.0
Итого за период	14677.141	14449.850	14461.019	14284.958	100.9100	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Крупской, 5
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Вzlёт ТСРВ-024М Заводской номер: 1304521
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	65.75	56.20	9.55	142.49	141.62	0.87	0.0	1.2	145.38	143.69	1.69	1.325	24.00
21.11.25	65.99	56.28	9.71	142.84	141.97	0.87	0.0	1.2	145.75	144.05	1.71	1.352	24.00
22.11.25	65.90	56.40	9.50	143.29	142.41	0.88	0.0	1.2	146.20	144.50	1.70	1.326	24.00
23.11.25	65.46	56.22	9.24	144.24	143.35	0.89	0.0	1.2	147.14	145.45	1.69	1.296	24.00
24.11.25	65.21	55.02	10.19	129.40	128.69	0.71	0.0	1.2	131.98	130.49	1.50	1.286	24.00
25.11.25	65.60	55.56	10.04	132.48	131.73	0.75	0.0	1.2	135.15	133.60	1.54	1.298	24.00
26.11.25	65.04	55.11	9.93	132.98	132.22	0.76	0.0	1.2	135.62	134.08	1.55	1.286	24.00
27.11.25	65.56	55.49	10.07	132.71	131.97	0.75	0.0	1.2	135.39	133.84	1.54	1.304	24.00
28.11.25	65.43	55.21	10.22	132.56	131.82	0.74	0.0	1.2	135.22	133.67	1.55	1.320	24.00
29.11.25	65.56	55.26	10.30	132.60	131.85	0.75	0.0	1.2	135.27	133.71	1.56	1.331	24.00
30.11.25	65.56	55.35	10.21	132.85	132.10	0.75	0.0	1.2	135.53	133.97	1.56	1.324	24.00
01.12.25	65.61	55.37	10.24	132.88	132.12	0.75	0.0	1.2	135.56	133.99	1.56	1.327	24.00
02.12.25	65.79	55.49	10.30	132.81	132.06	0.75	0.0	1.2	135.50	133.93	1.57	1.334	24.00
03.12.25	65.42	55.08	10.34	131.06	130.33	0.73	0.0	1.2	133.69	132.16	1.53	1.322	24.00
04.12.25	65.48	54.85	10.63	128.70	127.99	0.70	0.0	1.2	131.29	129.77	1.51	1.335	24.00
05.12.25	65.37	54.69	10.68	128.54	127.83	0.71	0.0	1.2	131.12	129.60	1.52	1.341	24.00
06.12.25	65.56	54.83	10.73	128.43	127.72	0.71	0.0	1.2	131.02	129.49	1.53	1.345	24.00
07.12.25	65.52	54.83	10.69	128.10	127.38	0.72	0.0	1.2	130.68	129.15	1.53	1.337	24.00
08.12.25	66.40	54.92	11.48	123.08	122.46	0.62	0.0	1.2	125.62	124.17	1.45	1.378	24.00
09.12.25	68.31	56.00	12.31	121.37	120.78	0.58	0.0	1.2	124.00	122.53	1.47	1.462	24.00
10.12.25	67.81	54.93	12.88	114.15	113.62	0.53	0.0	1.2	116.60	115.20	1.40	1.438	24.00
11.12.25	67.59	54.18	13.41	108.06	107.59	0.47	0.0	1.2	110.37	109.05	1.32	1.421	24.00
12.12.25	67.14	54.00	13.14	110.17	109.68	0.49	0.0	1.2	112.49	111.16	1.33	1.418	24.00
13.12.25	66.56	53.97	12.59	111.92	111.41	0.51	0.0	1.2	114.24	112.91	1.33	1.381	24.00
14.12.25	66.23	53.28	12.95	109.55	109.07	0.48	0.0	1.2	111.80	110.50	1.30	1.391	24.00
15.12.25	68.86	53.91	14.95	101.09	100.71	0.38	0.0	1.2	103.32	102.06	1.26	1.478	24.00
16.12.25	68.93	52.88	16.05	93.55	93.24	0.31	0.0	1.2	95.62	94.45	1.17	1.477	24.00
17.12.25	68.35	51.76	16.59	89.47	89.20	0.28	0.0	1.2	91.42	90.30	1.12	1.461	24.00
18.12.25	67.00	50.94	16.06	88.62	88.34	0.28	0.0	1.2	90.48	89.40	1.08	1.399	24.00
19.12.25	67.06	51.18	15.88	89.43	89.15	0.28	0.0	1.2	91.31	90.24	1.08	1.397	24.00
Итого	---	---	---	3669.42	3650.41	19.00	---	---	3744.75	3701.12	43.63	40.891	720.00
Среднее	66.33	54.64	11.70	---	---	---	0.0	1.2	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
19.11.25 24:00	19462.68	678.743
19.12.25 24:00	19481.68	719.634
Итого за период	---	40.891

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Кувыкина, 17
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00178898

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0хВ0ЕЗ

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	66.84	56.72	10.12	194.050	199.920	190.080	196.960	-6.880	1.04	6.94	1.9000	0.0	24.0
21.11.25	67.27	56.89	10.38	191.760	197.100	187.780	194.220	-6.440	1.04	6.91	1.9270	0.0	24.0
22.11.25	66.93	56.79	10.14	192.240	197.330	188.340	194.450	-6.110	1.04	6.92	1.8840	0.0	24.0
23.11.25	66.41	56.55	9.86	192.260	197.300	188.420	194.420	-6.000	1.04	6.93	1.8330	0.0	24.0
24.11.25	66.45	56.43	10.02	193.540	198.480	189.690	195.600	-5.910	1.04	6.96	1.8740	0.0	24.0
25.11.25	66.65	56.89	9.76	196.390	201.510	192.370	198.490	-6.120	1.04	6.99	1.8510	0.0	24.0
26.11.25	66.14	56.45	9.69	196.360	201.420	192.470	198.540	-6.070	1.04	7.06	1.8380	0.0	24.0
27.11.25	66.71	56.73	9.98	195.150	200.350	191.150	197.460	-6.310	1.04	7.04	1.8840	0.0	24.0
28.11.25	66.50	56.48	10.02	194.440	200.250	190.530	197.320	-6.790	1.04	6.94	1.8870	0.0	24.0
29.11.25	66.71	56.71	10.00	195.070	201.130	191.100	198.180	-7.080	1.04	6.94	1.8870	0.0	24.0
30.11.25	66.62	56.77	9.85	195.200	201.150	191.250	198.180	-6.930	1.04	6.95	1.8610	0.0	24.0
01.12.25	66.77	56.75	10.02	195.030	200.930	191.020	197.980	-6.960	1.04	6.94	1.8910	0.0	24.0
02.12.25	66.88	56.87	10.01	195.910	201.770	191.870	198.790	-6.920	1.04	6.95	1.8990	0.0	24.0
03.12.25	66.49	56.41	10.08	192.820	198.370	188.910	195.450	-6.540	1.04	6.85	1.8820	0.0	24.0
04.12.25	66.64	56.44	10.20	190.450	195.850	186.610	192.970	-6.360	1.04	6.87	1.8830	0.0	24.0
05.12.25	66.58	56.33	10.25	190.230	195.550	186.390	192.670	-6.280	1.04	6.89	1.8900	0.0	24.0
06.12.25	66.72	56.41	10.31	190.260	195.560	186.420	192.680	-6.260	1.04	6.88	1.9000	0.0	24.0
07.12.25	66.58	56.23	10.35	189.980	195.160	186.140	192.280	-6.140	1.04	6.88	1.8990	0.0	24.0
08.12.25	68.14	56.74	11.40	183.350	188.180	179.460	185.340	-5.880	1.04	6.84	2.0230	0.0	24.0
09.12.25	69.72	57.12	12.60	178.460	183.050	174.550	180.320	-5.770	1.04	6.79	2.1770	0.0	24.0
10.12.25	69.26	56.43	12.83	174.180	178.420	170.370	175.780	-5.410	1.04	6.90	2.1660	0.0	24.0
11.12.25	69.17	56.19	12.98	172.220	176.240	168.460	173.600	-5.140	1.04	6.96	2.1660	0.0	24.0
12.12.25	68.61	56.08	12.53	175.480	179.570	171.650	176.930	-5.280	1.04	7.02	2.1290	0.0	24.0
13.12.25	67.75	56.44	11.31	187.100	190.030	183.220	187.210	-3.990	1.04	6.91	2.0420	0.0	24.0
14.12.25	68.09	57.32	10.77	204.560	205.210	200.250	202.090	-1.840	1.04	7.00	2.1330	0.0	24.0
15.12.25	71.05	58.90	12.15	198.020	199.170	193.490	196.010	-2.520	1.04	6.97	2.3260	0.0	24.0
16.12.25	70.77	58.39	12.38	194.380	196.370	190.010	193.250	-3.240	1.04	6.96	2.3290	0.0	24.0
17.12.25	70.06	57.90	12.16	194.680	197.840	190.330	194.790	-4.460	1.04	6.99	2.2910	0.0	24.0
18.12.25	68.85	57.19	11.66	195.310	199.240	191.120	196.250	-5.130	1.04	7.01	2.2030	0.0	24.0
19.12.25	68.87	57.45	11.42	195.540	200.220	191.340	197.130	-5.790	1.04	6.98	2.1620	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5734.4	5872.6	5614.79	5785.34	-170.550	---	---	60.0170	0.0	720.0
Среднее	67.67	56.83	10.84	---	---	---	---	---	1.04	6.94	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	95970.690	98447.829	93899.699	96892.579	1001.4950	-2992.880	2301.0	18684.0
19.12.25 24:00	101705.110	104320.500	99514.490	102677.919	1061.5120	-3163.430	2301.0	19404.0
Итого за период	5734.419	5872.671	5614.791	5785.339	60.0170	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

ИМ2300, Суточный с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, Кувykiна, 7
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ680

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	0.50	52.48	35.81	38.48	35.18	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	0.53	53.89	40.63	40.76	40.09	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	0.54	54.11	41.23	40.95	40.76	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	0.53	53.88	41.09	40.86	40.60	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	0.52	53.67	40.96	40.98	40.47	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	0.52	53.56	40.89	40.84	40.42	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	0.52	53.94	41.42	41.34	40.96	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	0.51	53.46	41.24	41.00	40.75	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	0.52	53.78	40.64	41.02	40.14	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	0.52	53.59	40.52	40.77	40.06	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	0.52	53.70	40.56	40.78	40.08	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	0.52	53.69	40.58	40.84	40.14	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	0.52	53.74	40.60	40.86	40.15	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	0.52	53.85	40.38	40.86	39.95	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	0.52	53.54	40.35	40.59	39.88	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	0.54	54.07	41.24	41.05	40.81	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	0.54	54.40	41.07	41.21	40.64	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	0.54	54.55	41.20	41.32	40.79	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	0.54	54.48	41.01	41.24	40.63	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	0.71	61.28	46.31	46.00	45.91	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	0.82	66.29	50.12	49.90	49.64	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	0.81	65.87	48.41	49.22	47.92	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	0.80	65.74	47.27	48.79	46.78	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	0.79	65.30	47.68	48.80	47.16	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	0.76	64.65	47.76	48.82	47.26	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	0.75	64.67	47.13	48.68	46.64	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	0.92	69.05	63.28	54.19	62.48	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	0.96	69.83	74.76	56.93	74.03	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	0.94	69.14	74.15	56.40	73.40	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	0.90	67.91	71.72	55.35	70.99	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	19.13	---	1390.01	---	1374.71	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	58.404	---	44.628	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	829.32	0.00
19.12.25 24:00	848.83	0.00
Итого за период	19.51	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Куйбышева, 17
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00179040

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xDCB4

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	66.49	54.80	11.69	258.190	260.870	253.030	257.220	-4.190	6.20	6.00	2.9560	0.0	24.0
21.11.25	66.88	54.61	12.27	254.430	256.830	249.270	253.250	-3.980	6.20	6.00	3.0600	0.0	24.0
22.11.25	66.56	54.68	11.88	256.790	259.570	251.650	255.970	-4.320	6.20	6.00	2.9900	0.0	24.0
23.11.25	66.09	54.78	11.31	258.940	261.530	253.810	257.930	-4.120	6.20	6.00	2.8670	0.0	24.0
24.11.25	66.09	54.68	11.41	260.390	263.120	255.230	259.500	-4.270	6.20	6.00	2.9090	0.0	24.0
25.11.25	66.32	55.09	11.23	264.660	267.620	259.410	263.820	-4.410	6.20	6.00	2.9110	0.0	24.0
26.11.25	65.78	54.54	11.24	263.390	265.800	258.230	262.200	-3.970	6.20	6.00	2.9010	0.0	24.0
27.11.25	66.36	54.80	11.56	260.670	263.190	255.440	259.550	-4.110	6.20	6.00	2.9470	0.0	24.0
28.11.25	66.12	54.43	11.69	258.300	260.270	253.180	256.670	-3.490	6.20	6.00	2.9560	0.0	24.0
29.11.25	66.34	54.60	11.74	257.490	259.800	252.380	256.200	-3.820	6.20	6.00	2.9610	0.0	24.0
30.11.25	66.28	54.60	11.68	257.520	260.410	252.460	256.810	-4.350	6.20	6.00	2.9430	0.0	24.0
01.12.25	66.42	54.69	11.73	258.450	260.780	253.260	257.180	-3.920	6.20	6.00	2.9690	0.0	24.0
02.12.25	66.53	54.79	11.74	259.770	262.730	254.560	259.120	-4.560	6.20	6.00	2.9850	0.0	24.0
03.12.25	66.14	54.37	11.77	257.750	260.330	252.620	256.730	-4.110	6.20	6.00	2.9730	0.0	24.0
04.12.25	66.28	54.31	11.97	254.790	257.460	249.750	253.870	-4.120	6.20	6.00	2.9890	0.0	24.0
05.12.25	66.15	53.23	12.92	227.500	229.720	223.000	226.660	-3.660	6.20	6.00	2.8800	0.0	24.0
06.12.25	66.22	52.13	14.09	205.890	207.810	201.810	205.170	-3.360	6.20	6.00	2.8420	0.0	24.0
07.12.25	66.09	51.99	14.10	205.860	207.710	201.780	205.070	-3.290	6.20	6.00	2.8420	0.0	24.0
08.12.25	67.48	52.03	15.45	199.420	201.170	195.300	198.590	-3.290	6.20	6.00	3.0150	0.0	24.0
09.12.25	69.10	52.31	16.79	195.630	197.070	191.440	194.570	-3.130	6.20	6.00	3.2140	0.0	24.0
10.12.25	68.65	51.37	17.28	188.310	189.680	184.320	187.360	-3.040	6.20	6.00	3.1850	0.0	24.0
11.12.25	68.55	50.37	18.18	178.230	178.860	174.480	176.700	-2.220	6.20	6.00	3.1650	0.0	24.0
12.12.25	68.03	50.24	17.79	179.030	180.880	175.260	178.720	-3.460	6.20	6.00	3.1170	0.0	24.0
13.12.25	67.31	50.31	17.00	181.790	183.580	178.070	181.420	-3.350	6.20	6.00	3.0240	0.0	24.0
14.12.25	67.31	50.01	17.30	179.880	181.240	176.240	179.080	-2.840	6.20	6.00	3.0470	0.0	24.0
15.12.25	70.26	50.89	19.37	175.020	176.130	171.140	173.970	-2.830	6.20	6.00	3.3140	0.0	24.0
16.12.25	70.18	52.73	17.45	207.550	209.030	202.980	206.330	-3.350	6.20	6.00	3.5400	0.0	24.0
17.12.25	69.53	56.26	13.27	294.420	298.100	288.040	293.710	-5.670	6.20	6.00	3.8230	0.0	24.0
18.12.25	68.58	57.76	10.82	362.670	367.420	354.990	361.760	-6.770	6.20	6.00	3.8380	0.0	24.0
19.12.25	68.60	58.15	10.45	364.990	369.660	357.270	363.890	-6.620	6.20	6.00	3.7300	0.0	24.0
Итого	---	---	---	7227.7	7298.3	7080.40	7199.02	-118.620	---	---	92.8930	0.0	720.0
Среднее	67.22	53.65	13.57	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	16065.750	16279.090	15743.979	16025.590	133.6190	-281.610	0.0	1070.0
19.12.25 24:00	23293.470	23577.460	22824.379	23224.609	226.5120	-400.230	0.0	1790.0
Итого за период	7227.720	7298.369	7080.400	7199.019	92.8930	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Куйбышева, 19
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00168994

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0х3Е73

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	66.52	52.32	14.20	208.640	219.430	204.470	216.580	-12.110	6.90	1.18	2.9240	0.0	24.0
21.11.25	66.92	52.26	14.66	205.300	215.790	201.180	212.970	-11.790	6.90	1.18	2.9700	0.0	24.0
22.11.25	66.60	52.39	14.21	207.690	218.400	203.590	215.520	-11.930	6.90	1.17	2.9150	0.0	24.0
23.11.25	66.12	52.33	13.79	203.680	214.220	199.690	211.440	-11.750	6.90	1.17	2.7720	0.0	24.0
24.11.25	66.09	51.67	14.42	193.510	203.470	189.670	200.840	-11.170	6.90	1.19	2.7550	0.0	24.0
25.11.25	66.32	52.20	14.12	196.690	206.840	192.810	204.200	-11.390	6.90	1.18	2.7410	0.0	24.0
26.11.25	65.78	51.71	14.07	195.570	205.700	191.730	203.060	-11.330	6.90	1.20	2.7160	0.0	24.0
27.11.25	66.36	51.91	14.45	193.770	203.650	189.930	201.010	-11.080	6.90	1.21	2.7610	0.0	24.0
28.11.25	66.12	51.52	14.60	191.760	201.730	187.960	199.180	-11.220	6.90	1.21	2.7620	0.0	24.0
29.11.25	66.35	51.71	14.64	191.640	201.620	187.800	198.980	-11.180	6.90	1.21	2.7670	0.0	24.0
30.11.25	66.27	51.72	14.55	191.850	201.650	188.010	199.010	-11.000	6.90	1.20	2.7530	0.0	24.0
01.12.25	66.41	51.81	14.60	192.300	202.100	188.460	199.460	-11.000	6.90	1.21	2.7720	0.0	24.0
02.12.25	66.52	51.88	14.64	193.120	202.990	189.280	200.350	-11.070	6.90	1.21	2.7920	0.0	24.0
03.12.25	66.13	51.47	14.66	191.250	201.020	187.460	198.510	-11.050	6.90	1.23	2.7660	0.0	24.0
04.12.25	66.27	51.30	14.97	189.530	199.240	185.730	196.800	-11.070	6.90	1.22	2.8000	0.0	24.0
05.12.25	66.22	51.65	14.57	196.520	206.560	192.550	204.010	-11.460	6.90	1.21	2.8270	0.0	24.0
06.12.25	66.38	52.03	14.35	201.270	211.480	197.210	208.840	-11.630	6.90	1.23	2.8480	0.0	24.0
07.12.25	66.25	51.95	14.30	201.240	211.420	197.260	208.760	-11.500	6.90	1.24	2.8390	0.0	24.0
08.12.25	67.68	52.17	15.51	194.930	204.770	190.910	202.150	-11.240	6.90	1.24	2.9780	0.0	24.0
09.12.25	69.27	52.52	16.75	191.170	200.770	187.070	198.130	-11.060	6.90	1.23	3.1520	0.0	24.0
10.12.25	68.81	51.50	17.31	184.590	193.890	180.640	191.400	-10.760	6.90	1.24	3.1470	0.0	24.0
11.12.25	68.69	50.64	18.05	177.060	185.870	173.310	183.590	-10.280	6.90	1.23	3.1430	0.0	24.0
12.12.25	68.16	50.60	17.56	179.290	188.310	175.480	185.980	-10.500	6.90	1.24	3.0980	0.0	24.0
13.12.25	67.43	50.68	16.75	181.430	190.620	177.710	188.280	-10.570	6.90	1.23	2.9940	0.0	24.0
14.12.25	67.47	50.46	17.01	178.820	187.890	175.190	185.610	-10.420	6.90	1.24	2.9970	0.0	24.0
15.12.25	70.44	51.31	19.13	173.120	181.730	169.270	179.450	-10.180	6.90	1.25	3.2560	0.0	24.0
16.12.25	70.23	50.70	19.53	170.280	178.660	166.500	176.500	-10.000	6.90	1.25	3.2650	0.0	24.0
17.12.25	69.51	51.80	17.71	193.090	200.400	188.900	197.880	-8.980	6.90	1.24	3.3600	0.0	24.0
18.12.25	68.46	52.61	15.85	215.810	222.420	211.280	219.510	-8.230	6.90	1.25	3.3700	0.0	24.0
19.12.25	68.49	53.16	15.33	218.540	225.110	213.940	222.140	-8.200	6.90	1.24	3.3020	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5803.4	6087.7	5684.99	6010.14	-325.150	---	---	88.5420	0.0	720.0
Среднее	67.27	51.73	15.54	---	---	---	---	---	6.90	1.22	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	30895.269	32542.960	30252.470	32206.639	659.4070	-1954.170	3217.0	9639.0
19.12.25 24:00	36698.729	38630.710	35937.460	38216.780	747.9490	-2279.320	3217.0	10359.0
Итого за период	5803.459	6087.750	5684.989	6010.141	88.5420	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Лермонтова, 11
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Вzlёт ТСРВ-024 Заводской номер: 802876
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	52.18	35.25	16.93	57.08	57.78	-0.70	0.000	0.000	57.83	58.14	-0.31	0.928	24.000
21.11.25	52.31	34.26	18.05	53.73	54.39	-0.66	0.000	0.000	54.44	54.71	-0.27	0.940	24.000
22.11.25	51.79	36.30	15.49	65.02	65.84	-0.82	0.000	0.000	65.86	66.27	-0.41	0.976	24.000
23.11.25	52.33	36.91	15.42	65.02	65.83	-0.81	0.000	0.000	65.87	66.27	-0.40	0.970	24.000
24.11.25	51.81	36.63	15.18	65.07	65.88	-0.81	0.000	0.000	65.91	66.31	-0.40	0.956	24.000
25.11.25	51.62	36.73	14.89	65.24	66.06	-0.81	0.000	0.000	66.08	66.49	-0.41	0.940	24.000
26.11.25	50.83	36.25	14.58	65.26	66.07	-0.80	0.000	0.000	66.08	66.49	-0.41	0.920	24.000
27.11.25	50.83	36.16	14.67	65.35	66.15	-0.80	0.000	0.000	66.16	66.58	-0.41	0.928	24.000
28.11.25	50.97	36.11	14.86	65.34	66.15	-0.80	0.000	0.000	66.16	66.57	-0.40	0.940	24.000
29.11.25	51.11	36.10	15.01	65.43	66.23	-0.80	0.000	0.000	66.26	66.66	-0.40	0.951	24.000
30.11.25	51.22	36.22	15.00	65.44	66.24	-0.80	0.000	0.000	66.27	66.67	-0.40	0.951	24.000
01.12.25	51.32	36.30	15.02	65.46	66.26	-0.80	0.000	0.000	66.29	66.69	-0.40	0.952	24.000
02.12.25	51.34	36.35	14.99	66.12	66.93	-0.81	0.000	0.000	66.96	67.37	-0.41	0.959	24.000
03.12.25	52.19	36.83	15.36	66.82	67.65	-0.83	0.000	0.000	67.70	68.10	-0.40	0.994	24.000
04.12.25	53.11	37.34	15.77	67.24	68.09	-0.84	0.000	0.000	68.16	68.56	-0.40	1.027	24.000
05.12.25	53.30	37.48	15.82	67.51	68.35	-0.84	0.000	0.000	68.43	68.82	-0.39	1.035	24.000
06.12.25	53.25	37.33	15.92	67.52	68.36	-0.84	0.000	0.000	68.44	68.83	-0.39	1.041	24.000
07.12.25	53.28	37.37	15.91	67.51	68.35	-0.84	0.000	0.000	68.43	68.82	-0.39	1.041	24.000
08.12.25	55.63	38.10	17.53	67.51	68.38	-0.86	0.000	0.000	68.52	68.87	-0.35	1.148	24.000
09.12.25	60.34	39.78	20.56	67.48	68.40	-0.91	0.000	0.000	68.65	68.93	-0.28	1.349	24.000
10.12.25	60.81	39.89	20.92	67.48	68.40	-0.92	0.000	0.000	68.66	68.94	-0.28	1.373	24.000
11.12.25	61.00	39.96	21.04	67.43	68.36	-0.93	0.000	0.000	68.62	68.90	-0.28	1.379	24.000
12.12.25	61.32	40.35	20.97	67.44	68.37	-0.92	0.000	0.000	68.64	68.92	-0.27	1.375	24.000
13.12.25	60.20	40.28	19.92	67.37	68.28	-0.91	0.000	0.000	68.53	68.82	-0.30	1.303	24.000
14.12.25	60.23	40.08	20.15	66.89	67.81	-0.91	0.000	0.000	68.04	68.34	-0.30	1.308	24.000
15.12.25	64.53	41.78	22.75	67.96	68.94	-0.98	0.000	0.000	69.29	69.53	-0.24	1.503	24.000
16.12.25	66.77	42.59	24.18	68.08	69.09	-1.00	0.000	0.000	69.49	69.70	-0.20	1.601	24.000
17.12.25	66.28	42.45	23.83	68.14	69.15	-1.00	0.000	0.000	69.54	69.76	-0.22	1.579	24.000
18.12.25	65.18	42.35	22.83	68.75	69.75	-1.00	0.000	0.000	70.12	70.36	-0.25	1.525	24.000
19.12.25	65.31	42.88	22.43	69.19	70.19	-1.00	0.000	0.000	70.57	70.82	-0.25	1.507	24.000
Итого	---	---	---	1979.86	2005.73	-25.87	---	---	2010.01	2020.23	-10.22	34.401	720.000
Среднее	56.08	38.21	17.87	---	---	---	0.000	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Лермонтова, 12
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 900910
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	52.19	43.08	9.11	208.19	208.12	0.06	0.505	0.523	210.83	210.02	0.81	1.869	24.000
21.11.25	52.83	42.09	10.74	173.10	172.96	0.13	0.440	0.460	175.39	174.43	0.96	1.858	24.000
22.11.25	52.10	43.08	9.02	213.18	213.16	0.01	0.511	0.529	215.86	215.12	0.74	1.907	24.000
23.11.25	52.44	43.78	8.66	221.04	221.04	0	0.524	0.541	223.85	223.13	0.72	1.909	24.000
24.11.25	52.54	43.94	8.60	221.06	221.06	0.00	0.522	0.539	223.87	223.17	0.71	1.897	24.000
25.11.25	51.68	43.37	8.31	221.66	221.64	0.02	0.524	0.541	224.39	223.70	0.69	1.839	24.000
26.11.25	51.46	43.31	8.15	221.90	221.90	0.00	0.530	0.548	224.62	223.96	0.66	1.804	24.000
27.11.25	51.01	42.90	8.11	222.10	222.08	0.02	0.529	0.546	224.77	224.10	0.67	1.796	24.000
28.11.25	51.34	43.11	8.23	222.07	222.06	0.01	0.530	0.547	224.77	224.10	0.67	1.822	24.000
29.11.25	51.28	42.97	8.31	222.46	222.46	0	0.530	0.547	225.16	224.50	0.66	1.844	24.000
30.11.25	51.44	43.05	8.39	222.53	222.53	0.00	0.530	0.548	225.24	224.57	0.67	1.863	24.000
01.12.25	51.62	43.22	8.40	222.67	222.67	0.00	0.530	0.547	225.41	224.73	0.68	1.866	24.000
02.12.25	51.62	43.21	8.41	222.95	222.93	0.01	0.526	0.543	225.69	225.00	0.69	1.872	24.000
03.12.25	51.87	43.47	8.40	227.66	227.63	0.02	0.535	0.552	230.47	229.78	0.70	1.908	24.000
04.12.25	53.41	44.60	8.81	228.25	228.23	0.01	0.533	0.549	231.23	230.49	0.74	2.005	24.000
05.12.25	53.55	44.69	8.86	229.66	229.66	0.00	0.538	0.555	232.68	231.94	0.74	2.031	24.000
06.12.25	53.59	44.69	8.90	229.66	229.66	0.00	0.539	0.556	232.67	231.96	0.71	2.038	24.000
07.12.25	53.54	44.67	8.87	229.63	229.63	0.00	0.538	0.555	232.62	231.94	0.69	2.031	24.000
08.12.25	54.21	45.08	9.13	229.64	229.61	0.02	0.536	0.553	232.70	231.97	0.73	2.092	24.000
09.12.25	59.69	48.48	11.21	229.01	229.01	0.00	0.539	0.556	232.68	231.72	0.95	2.563	24.000
10.12.25	61.38	49.63	11.75	228.94	228.93	0.00	0.546	0.559	232.81	231.76	1.05	2.686	24.000
11.12.25	61.29	49.41	11.88	228.90	228.89	0.01	0.544	0.561	232.76	231.71	1.05	2.715	24.000
12.12.25	61.64	49.69	11.95	229.02	229.02	0.00	0.543	0.559	232.92	231.85	1.07	2.732	24.000
13.12.25	61.38	49.77	11.61	5.40	5.41	-0.00	0.541	0.557	5.50	5.47	0.03	0.064	23.967
14.12.25	59.37	48.50	10.87	0.00	0.00	0.00	0.540	0.556	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
15.12.25	63.55	51.05	12.50	0.00	0.00	0.00	0.539	0.555	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
16.12.25	67.06	53.47	13.59	44.44	44.45	-0.00	0.545	0.560	45.33	45.08	0.25	0.605	24.000
17.12.25	67.15	53.52	13.63	230.71	230.69	0.01	0.546	0.561	235.33	233.99	1.34	3.142	24.000
18.12.25	65.80	53.06	12.74	239.80	239.76	0.03	0.548	0.563	244.41	243.14	1.27	3.039	24.000
19.12.25	65.41	53.69	11.72	257.61	257.56	0.04	0.549	0.563	262.48	261.30	1.18	3.016	24.000
Итого	---	---	---	5883.25	5882.75	0.49	---	---	5966.45	5944.62	21.83	56.815	719.967
Среднее	56.25	46.29	9.96	---	---	---	0.531	0.548	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Лермонтова, 4
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ630

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.55	50.71	188.78	42.51	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.56	51.98	162.90	42.26	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.58	52.00	157.60	41.85	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.61	51.50	186.85	42.85	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.60	52.00	186.97	43.42	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.56	51.37	187.65	43.02	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.56	51.24	189.75	43.01	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.53	50.44	189.93	42.35	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.54	50.53	189.34	42.37	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.56	50.60	188.97	42.35	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.57	50.78	189.21	42.46	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.57	50.89	189.25	42.57	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.58	50.97	189.04	42.58	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.59	50.99	190.97	42.63	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.67	52.00	193.49	43.36	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.70	52.77	194.26	43.99	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.71	52.95	194.55	44.11	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.71	52.88	194.49	44.05	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.71	52.93	194.50	44.09	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.95	55.81	194.52	45.78	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.25	60.16	194.13	48.53	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.28	60.48	193.21	48.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.30	60.69	192.82	48.76	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.30	60.97	193.04	49.06	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.16	59.62	192.84	48.41	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	2.22	60.24	191.51	48.60	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	2.53	64.52	194.43	51.46	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	2.66	66.46	194.55	52.77	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	2.61	65.80	194.95	52.38	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.52	64.77	195.47	51.86	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	56.24	---	5689.97	---	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	55.302	---	45.403	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	2075.28	0.00
19.12.25 24:00	2132.46	0.00
Итого за период	57.18	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Лермонтова, 6
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ644

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.35	51.33	218.00	45.11	215.50	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.39	52.63	187.72	45.09	185.59	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.41	52.64	181.51	44.77	179.72	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.41	52.12	215.76	45.57	213.28	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.40	52.63	215.71	46.14	213.43	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.36	51.98	216.61	45.69	214.20	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.34	51.86	218.96	45.74	216.55	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.31	51.04	219.37	45.05	216.87	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.33	51.14	218.75	45.06	216.17	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.35	51.21	218.24	45.03	215.59	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.36	51.39	218.59	45.17	216.01	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.36	51.51	218.66	45.29	216.05	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.37	51.58	218.42	45.32	215.83	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.37	51.60	220.71	45.36	218.08	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.43	52.63	223.49	46.23	220.96	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.47	53.41	224.41	46.86	221.90	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.48	53.59	224.70	46.99	222.22	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.49	53.51	224.73	46.89	222.19	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.49	53.57	224.69	46.93	222.17	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.70	56.51	224.28	48.94	221.98	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	1.96	60.92	223.39	52.14	221.20	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	1.97	61.24	222.29	52.38	220.15	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	1.97	61.45	221.85	52.56	219.84	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	1.96	61.74	222.05	52.89	219.80	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	1.84	60.35	221.86	52.06	219.69	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	1.90	60.99	220.24	52.32	218.12	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	2.17	65.33	223.41	55.61	221.49	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	2.27	67.30	223.42	57.12	221.47	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	2.22	66.62	223.97	56.68	222.01	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.16	65.58	224.59	55.97	222.59	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	48.59	---	6560.38	---	6490.65	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	55.980	---	48.565	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	1784.19	0.00
19.12.25 24:00	1833.50	0.00
Итого за период	49.31	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Лермонтова, 9
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Вzlёт ТСРВ-024 Заводской номер: 801971
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	52.31	42.04	10.27	185.03	184.57	0.45	0.590	0.549	187.42	186.14	1.28	1.891	24.000
21.11.25	52.89	40.84	12.05	156.14	155.80	0.33	0.590	0.549	158.20	157.04	1.17	1.893	24.000
22.11.25	52.08	42.07	10.01	194.87	194.38	0.49	0.590	0.549	197.37	196.03	1.35	1.964	24.000
23.11.25	52.51	42.82	9.69	199.32	198.79	0.52	0.590	0.549	201.92	200.53	1.39	1.952	24.000
24.11.25	52.48	42.88	9.60	199.29	198.76	0.53	0.590	0.549	201.89	200.50	1.39	1.935	24.000
25.11.25	51.79	42.46	9.33	199.86	199.32	0.53	0.590	0.549	202.39	201.03	1.36	1.885	24.000
26.11.25	51.38	42.25	9.13	199.99	199.44	0.54	0.590	0.549	202.49	201.14	1.35	1.847	24.000
27.11.25	51.04	41.96	9.08	200.14	199.61	0.52	0.590	0.549	202.61	201.29	1.32	1.838	24.000
28.11.25	51.35	42.09	9.26	200.12	199.56	0.55	0.590	0.549	202.62	201.25	1.37	1.873	24.000
29.11.25	51.33	42.04	9.29	200.48	199.91	0.56	0.590	0.549	202.98	201.60	1.38	1.884	24.000
30.11.25	51.47	42.19	9.28	200.50	199.91	0.58	0.590	0.549	203.02	201.61	1.41	1.884	24.000
01.12.25	51.64	42.35	9.29	200.61	200.02	0.58	0.590	0.549	203.14	201.73	1.41	1.887	24.000
02.12.25	51.65	42.33	9.32	201.26	200.66	0.60	0.590	0.549	203.80	202.37	1.43	1.900	24.000
03.12.25	52.03	42.63	9.40	204.90	204.29	0.60	0.590	0.549	207.52	206.06	1.46	1.950	24.000
04.12.25	53.42	43.60	9.82	205.65	205.02	0.62	0.590	0.549	208.42	206.88	1.54	2.044	24.000
05.12.25	53.60	43.74	9.86	206.92	206.27	0.64	0.590	0.549	209.72	208.15	1.57	2.066	24.000
06.12.25	53.61	43.76	9.85	206.93	206.30	0.63	0.590	0.549	209.74	208.18	1.56	2.065	24.000
07.12.25	53.57	43.72	9.85	206.90	206.29	0.61	0.590	0.549	209.71	208.17	1.54	2.063	24.000
08.12.25	54.54	44.25	10.29	206.79	206.19	0.60	0.590	0.549	209.70	208.12	1.58	2.152	24.000
09.12.25	60.07	47.48	12.59	205.97	205.50	0.47	0.590	0.549	209.45	207.71	1.74	2.612	24.000
10.12.25	61.34	48.30	13.04	205.79	205.27	0.52	0.590	0.549	209.40	207.55	1.85	2.705	24.000
11.12.25	61.36	48.19	13.17	205.80	205.17	0.63	0.590	0.549	209.42	207.44	1.98	2.738	24.000
12.12.25	61.73	48.55	13.18	205.88	205.31	0.56	0.590	0.549	209.53	207.61	1.92	2.739	24.000
13.12.25	61.27	48.57	12.70	205.81	205.26	0.55	0.590	0.549	209.41	207.56	1.85	2.638	24.000
14.12.25	59.64	47.58	12.06	205.96	205.42	0.53	0.590	0.549	209.38	207.63	1.75	2.507	24.000
15.12.25	63.97	50.04	13.93	205.37	204.89	0.48	0.590	0.549	209.27	207.33	1.95	2.883	24.000
16.12.25	67.19	52.20	14.99	207.22	206.73	0.49	0.590	0.549	211.53	209.40	2.14	3.130	24.000
17.12.25	67.16	52.14	15.02	207.45	206.95	0.49	0.590	0.549	211.76	209.62	2.14	3.140	24.000
18.12.25	65.84	51.54	14.30	208.89	208.37	0.52	0.590	0.549	213.08	211.00	2.08	3.011	24.000
19.12.25	65.54	51.68	13.86	210.95	210.40	0.54	0.590	0.549	215.14	213.06	2.08	2.951	24.000
Итого	---	---	---	6050.79	6034.40	16.38	---	---	6142.04	6093.71	48.33	68.024	720.000
Среднее	56.33	45.21	11.12	---	---	---	0.590	0.549	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Луначарского, 4
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00166967

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x2EB8

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	66.62	44.89	21.73	150.660	152.410	147.620	151.000	-3.380	6.20	6.00	3.2050	0.0	24.0
21.11.25	67.11	47.51	19.60	196.120	197.310	192.130	195.150	-3.020	6.20	6.00	3.7610	0.0	24.0
22.11.25	66.79	45.45	21.34	150.790	152.330	147.770	150.820	-3.050	6.20	6.00	3.1510	0.0	24.0
23.11.25	66.18	42.17	24.01	113.690	115.720	111.490	114.740	-3.250	6.20	6.00	2.6740	0.0	24.0
24.11.25	66.23	44.15	22.08	139.340	141.140	136.530	139.910	-3.380	6.20	6.00	3.0130	0.0	24.0
25.11.25	66.41	42.73	23.68	117.040	119.000	114.710	118.000	-3.290	6.20	6.00	2.7140	0.0	24.0
26.11.25	65.91	44.00	21.91	140.510	142.400	137.700	141.200	-3.500	6.20	6.00	3.0170	0.0	24.0
27.11.25	66.49	44.14	22.35	139.400	141.200	136.570	139.950	-3.380	6.20	6.00	3.0480	0.0	24.0
28.11.25	66.24	45.04	21.20	158.800	160.530	155.610	159.020	-3.410	6.20	6.00	3.2960	0.0	24.0
29.11.25	66.53	45.89	20.64	169.960	171.520	166.600	169.840	-3.240	6.20	6.00	3.4320	0.0	24.0
30.11.25	66.46	45.44	21.02	158.430	160.060	155.290	158.490	-3.200	6.20	6.00	3.2630	0.0	24.0
01.12.25	66.57	44.45	22.12	144.690	146.420	141.810	144.980	-3.170	6.20	6.00	3.1320	0.0	24.0
02.12.25	66.68	44.52	22.16	145.310	147.070	142.430	145.630	-3.200	6.20	6.00	3.1530	0.0	24.0
03.12.25	66.29	45.28	21.01	162.610	164.200	159.370	162.590	-3.220	6.20	6.00	3.3440	0.0	24.0
04.12.25	66.46	45.71	20.75	167.970	169.390	164.610	167.710	-3.100	6.20	6.00	3.4140	0.0	24.0
05.12.25	66.39	45.92	20.47	172.740	174.150	169.240	172.470	-3.230	6.20	6.00	3.4620	0.0	24.0
06.12.25	66.54	46.18	20.36	176.130	177.440	172.550	175.760	-3.210	6.20	6.00	3.5130	0.0	24.0
07.12.25	66.41	46.15	20.26	176.130	177.440	172.610	175.700	-3.090	6.20	6.00	3.4950	0.0	24.0
08.12.25	68.20	48.80	19.40	217.800	218.610	213.250	216.220	-2.970	6.20	6.00	4.1310	0.0	24.0
09.12.25	68.88	50.49	18.39	220.720	215.910	215.990	213.330	2.660	6.20	6.00	4.0210	0.0	24.0
10.12.25	69.10	49.84	19.26	241.060	239.980	235.900	237.200	-1.300	6.20	6.00	4.5420	0.0	24.0
11.12.25	69.03	50.58	18.45	262.030	260.200	256.430	257.080	-0.650	6.20	6.00	4.7270	0.0	24.0
12.12.25	68.51	49.18	19.33	230.310	228.520	225.450	225.930	-0.480	6.20	6.00	4.3520	0.0	24.0
13.12.25	67.73	48.40	19.33	218.160	217.570	213.690	215.170	-1.480	6.20	6.00	4.1260	0.0	24.0
14.12.25	67.87	49.67	18.20	247.680	247.300	242.530	244.400	-1.870	6.20	6.00	4.4110	0.0	24.0
15.12.25	70.86	54.25	16.61	322.310	321.980	315.080	317.580	-2.500	6.20	6.00	5.2310	0.0	24.0
16.12.25	70.65	53.89	16.76	318.460	318.400	311.340	314.080	-2.740	6.20	6.00	5.2180	0.0	24.0
17.12.25	69.98	53.35	16.63	316.440	316.530	309.510	312.350	-2.840	6.20	6.00	5.1440	0.0	24.0
18.12.25	68.83	51.25	17.58	266.160	266.740	260.470	263.470	-3.000	6.20	6.00	4.5730	0.0	24.0
19.12.25	68.70	47.39	21.31	192.530	193.510	188.440	191.510	-3.070	6.20	6.00	4.0120	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5833.9	5854.9	5712.72	5791.28	-78.560	---	---	112.5750	0.0	720.0
Среднее	67.48	47.22	20.26	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	7148.139	7223.420	7004.880	7154.010	150.3280	-149.130	0.0	2553.0
19.12.25 24:00	12982.119	13078.400	12717.600	12945.289	262.9030	-227.690	0.0	3273.0
Итого за период	5833.980	5854.980	5712.720	5791.279	112.5750	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Луначарского, 6
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА763

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	3.79	66.36	287.30	53.14	283.33	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	3.85	66.85	282.66	53.22	279.41	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	3.94	67.23	277.58	53.00	273.78	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	3.88	66.93	280.91	53.10	277.70	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	3.77	66.46	283.11	53.13	278.68	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	3.81	66.43	284.55	53.02	281.63	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	3.80	66.67	289.33	53.54	285.13	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	3.78	66.12	287.90	52.97	284.96	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	3.85	66.70	284.98	53.17	282.09	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	3.85	66.48	281.96	52.80	279.43	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	3.87	66.70	281.90	52.95	279.42	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	3.84	66.64	282.14	53.00	279.41	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	3.87	66.77	282.64	53.07	280.07	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	3.89	66.89	283.88	53.18	281.43	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	3.85	66.50	281.29	52.78	278.96	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	3.86	66.64	278.56	52.76	275.93	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	3.89	66.57	286.38	52.95	283.06	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	3.94	66.73	292.41	53.23	289.02	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	3.94	66.60	292.33	53.12	288.96	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	4.17	68.04	283.07	53.27	279.96	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	4.42	69.69	276.87	53.69	273.95	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	4.40	69.25	268.56	52.84	265.53	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	4.42	69.14	258.75	52.03	255.52	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	4.34	68.61	261.98	52.04	258.78	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	4.17	67.88	265.33	52.13	262.10	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	4.22	67.86	261.89	51.71	258.59	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	4.57	70.90	253.20	52.82	250.28	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	4.56	70.73	249.28	52.43	246.19	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	4.50	70.06	246.38	51.77	243.26	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	4.33	68.82	244.74	51.11	241.34	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	121.37	---	8271.86	---	8177.90	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	67.575	---	52.799	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	10746.19	0.00
19.12.25 24:00	10868.02	0.00
Итого за период	121.83	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, Матросова, 123
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 20140326

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0х5А21

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.11.25	50.31	42.60	н/д	7.71	2.40	2.42	н/д	74.048	73.473	н/д	73.174	72.858	н/д	0.316	0.564	н/д	24	0
21.11.25	54.17	45.54	н/д	8.63	2.63	2.64	н/д	75.513	74.891	н/д	74.473	74.170	н/д	0.304	0.642	н/д	24	0
22.11.25	46.31	39.92	н/д	6.39	2.04	2.06	н/д	75.381	74.852	н/д	74.626	74.306	н/д	0.320	0.476	н/д	24	0
23.11.25	44.03	38.11	н/д	5.92	1.95	1.97	н/д	75.308	74.802	н/д	74.628	74.307	н/д	0.321	0.441	н/д	24	0
24.11.25	48.23	41.32	н/д	6.91	2.28	2.29	н/д	75.507	74.954	н/д	74.684	74.367	н/д	0.317	0.516	н/д	24	0
25.11.25	44.88	38.84	н/д	6.04	2.30	2.32	н/д	75.522	75.007	н/д	74.813	74.489	н/д	0.324	0.451	н/д	24	0
26.11.25	49.00	41.84	н/д	7.16	2.73	2.75	н/д	75.570	75.016	н/д	74.725	74.412	н/д	0.313	0.535	н/д	24	0
27.11.25	48.08	41.23	н/д	6.85	2.47	2.49	н/д	75.605	75.061	н/д	74.790	74.478	н/д	0.312	0.512	н/д	24	0
28.11.25	49.46	42.09	н/д	7.36	2.35	2.37	н/д	75.458	74.895	н/д	74.594	74.285	н/д	0.309	0.549	н/д	24	0
29.11.25	48.94	41.79	н/д	7.15	2.22	2.23	н/д	75.507	74.954	н/д	74.660	74.351	н/д	0.310	0.533	н/д	24	0
30.11.25	47.63	40.88	н/д	6.76	2.13	2.14	н/д	75.448	74.908	н/д	74.645	74.332	н/д	0.312	0.504	н/д	24	0
01.12.25	48.53	41.38	н/д	7.15	2.10	2.11	н/д	75.400	74.848	н/д	74.567	74.257	н/д	0.310	0.533	н/д	24	0
02.12.25	49.16	41.83	н/д	7.33	2.07	2.09	н/д	75.423	74.863	н/д	74.571	74.260	н/д	0.311	0.546	н/д	24	0
03.12.25	50.90	43.09	н/д	7.81	2.19	2.21	н/д	75.493	74.909	н/д	74.576	74.269	н/д	0.308	0.582	н/д	24	0
04.12.25	51.81	43.80	н/д	8.01	2.22	2.24	н/д	75.531	74.938	н/д	74.585	74.271	н/д	0.314	0.597	н/д	24	0
05.12.25	52.04	43.92	н/д	8.11	2.15	2.17	н/д	75.507	74.913	н/д	74.551	74.241	н/д	0.310	0.605	н/д	24	0
06.12.25	51.88	43.80	н/д	8.08	2.09	2.10	н/д	75.447	74.855	н/д	74.496	74.189	н/д	0.307	0.602	н/д	24	0
07.12.25	52.01	43.94	н/д	8.08	2.05	2.06	н/д	75.408	74.817	н/д	74.454	74.147	н/д	0.306	0.601	н/д	24	0
08.12.25	57.59	47.67	н/д	9.92	2.68	2.69	н/д	75.206	74.538	н/д	74.046	73.749	н/д	0.297	0.734	н/д	24	0
09.12.25	60.69	50.05	н/д	10.64	2.80	2.81	н/д	75.240	74.528	н/д	73.958	73.659	н/д	0.299	0.787	н/д	24	0
10.12.25	59.86	49.38	н/д	10.48	2.50	2.51	н/д	75.642	74.900	н/д	74.385	74.045	н/д	0.341	0.780	н/д	24	0
11.12.25	58.21	48.20	н/д	10.01	2.12	2.13	н/д	75.648	74.904	н/д	74.459	74.089	н/д	0.370	0.745	н/д	24	0
12.12.25	55.09	45.95	н/д	9.14	1.91	1.92	н/д	75.561	74.782	н/д	74.488	74.044	н/д	0.444	0.681	н/д	24	0
13.12.25	52.68	44.22	н/д	8.46	2.07	2.08	н/д	75.617	74.927	н/д	74.637	74.247	н/д	0.389	0.631	н/д	24	0
14.12.25	58.77	48.40	н/д	10.37	3.00	3.01	н/д	75.442	74.667	н/д	74.236	73.851	н/д	0.385	0.769	н/д	24	0
15.12.25	61.30	50.18	н/д	11.12	2.86	2.87	н/д	75.135	73.753	н/д	73.834	72.889	н/д	0.945	0.821	н/д	24	0
16.12.25	61.50	50.25	н/д	11.25	2.29	2.31	н/д	75.248	74.165	н/д	73.934	73.288	н/д	0.646	0.832	н/д	24	0
17.12.25	59.37	48.80	н/д	10.57	2.11	2.13	н/д	75.696	74.809	н/д	74.458	73.976	н/д	0.482	0.787	н/д	24	0
18.12.25	55.41	45.93	н/д	9.48	2.15	2.17	н/д	75.957	75.043	н/д	74.868	74.305	н/д	0.563	0.710	н/д	24	0
19.12.25	52.39	43.67	н/д	8.72	2.00	2.02	н/д	75.874	75.125	н/д	74.896	74.459	н/д	0.436	0.653	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	2263.342	2243.097	---	2233.811	2222.590	---	11.221	18.719	---	720	0
Среднее	52.66	44.28	---	8.38	2.30	2.31	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.11.25 24:00	5730.025	5695.624	0.000	5674.290	5651.000	0.000	23.291	24.718	0.000	2487	0
19.12.25 24:00	7993.367	7938.721	0.000	7908.101	7873.589	0.000	34.512	43.436	0.000	3207	0
Итого за период	2263.342	2243.097	0.000	2233.811	2222.589	0.000	---	18.718	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Мичурина, 3
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Вzlёт ТСРВ-024 Заводской номер: 900043
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	52.56	46.00	6.56	154.02	153.89	0.13	0.486	0.600	156.04	155.45	0.60	0.988	24.000
21.11.25	53.03	45.45	7.58	132.13	132.10	0.03	0.436	0.600	133.90	133.40	0.50	0.994	24.000
22.11.25	52.15	46.10	6.05	167.90	167.83	0.06	0.514	0.600	170.07	169.53	0.54	1.011	24.000
23.11.25	52.70	46.74	5.96	169.37	169.19	0.17	0.517	0.600	171.60	170.95	0.66	1.009	24.000
24.11.25	52.47	46.64	5.83	169.32	169.26	0.06	0.514	0.600	171.53	171.01	0.53	0.983	24.000
25.11.25	51.98	46.31	5.67	170.73	170.66	0.06	0.518	0.600	172.92	172.40	0.52	0.963	24.000
26.11.25	51.40	45.80	5.60	169.81	169.73	0.08	0.522	0.600	171.94	171.42	0.52	0.945	24.000
27.11.25	51.19	45.57	5.62	169.79	169.72	0.07	0.522	0.600	171.90	171.39	0.51	0.949	24.000
28.11.25	51.44	45.69	5.75	167.88	167.82	0.06	0.523	0.600	169.99	169.48	0.51	0.961	24.000
29.11.25	51.46	45.52	5.94	163.48	163.41	0.06	0.524	0.600	165.53	165.02	0.51	0.967	24.000
30.11.25	51.59	45.63	5.96	163.49	163.44	0.05	0.525	0.600	165.56	165.05	0.51	0.971	24.000
01.12.25	51.74	45.75	5.99	163.31	163.14	0.16	0.523	0.599	165.38	164.77	0.62	0.968	24.000
02.12.25	51.74	45.79	5.95	163.79	163.74	0.05	0.522	0.600	165.87	165.37	0.51	0.971	24.000
03.12.25	52.30	46.20	6.10	166.69	166.52	0.17	0.530	0.599	168.85	168.21	0.64	1.008	24.000
04.12.25	53.51	47.22	6.29	167.39	167.33	0.06	0.527	0.600	169.66	169.10	0.56	1.048	24.000
05.12.25	53.68	47.16	6.52	160.97	160.92	0.05	0.535	0.600	163.16	162.62	0.54	1.043	24.000
06.12.25	53.66	46.66	7.00	148.32	148.19	0.13	0.539	0.600	150.35	149.72	0.63	1.040	24.000
07.12.25	53.55	46.59	6.96	148.21	148.16	0.04	0.537	0.600	150.22	149.69	0.53	1.027	24.000
08.12.25	54.87	47.44	7.43	148.13	148.08	0.04	0.536	0.600	150.24	149.67	0.57	1.097	24.000
09.12.25	60.31	51.25	9.06	147.92	147.86	0.05	0.538	0.600	150.44	149.70	0.74	1.336	24.000
10.12.25	61.32	51.99	9.33	147.72	147.68	0.04	0.542	0.600	150.31	149.57	0.75	1.375	24.000
11.12.25	61.44	51.97	9.47	147.06	146.92	0.13	0.543	0.599	149.65	148.80	0.85	1.382	24.000
12.12.25	61.80	52.42	9.38	147.03	146.97	0.05	0.541	0.600	149.65	148.88	0.77	1.375	24.000
13.12.25	61.09	52.10	8.99	147.07	147.00	0.06	0.538	0.600	149.63	148.89	0.74	1.318	24.000
14.12.25	60.04	51.25	8.79	145.65	145.58	0.06	0.535	0.600	148.11	147.39	0.71	1.274	24.000
15.12.25	64.38	54.31	10.07	147.99	147.72	0.27	0.541	0.599	150.84	149.78	1.06	1.475	24.000
16.12.25	67.31	56.51	10.80	148.08	148.02	0.06	0.542	0.600	151.18	150.24	0.94	1.595	24.000
17.12.25	67.13	56.37	10.76	148.20	148.03	0.16	0.543	0.599	151.28	150.24	1.04	1.587	24.000
18.12.25	65.91	55.58	10.33	148.63	148.37	0.25	0.545	0.599	151.63	150.53	1.09	1.534	24.000
19.12.25	65.68	55.62	10.06	148.62	148.37	0.25	0.541	0.599	151.59	150.54	1.06	1.481	24.000
Итого	---	---	---	4688.72	4685.63	3.08	---	---	4759.02	4738.79	20.24	34.676	720.000
Среднее	56.45	48.92	7.53	---	---	---	0.527	0.600	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Новоселов, 12
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00166606

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0х302С

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	53.25	46.43	6.82	447.850	447.850	441.980	443.320	-1.340	9.02	5.40	3.0420	0.0	24.0
21.11.25	52.03	45.38	6.65	448.540	448.540	442.920	444.220	-1.300	8.87	5.40	2.9720	0.0	24.0
22.11.25	52.12	45.53	6.59	449.940	449.940	444.280	445.570	-1.290	8.96	5.40	2.9510	0.0	24.0
23.11.25	53.23	46.50	6.73	447.130	447.130	441.290	442.570	-1.280	9.03	5.40	2.9950	0.0	24.0
24.11.25	52.65	45.99	6.66	449.270	449.270	443.510	444.770	-1.260	8.99	5.40	2.9750	0.0	24.0
25.11.25	53.80	46.85	6.95	383.680	383.680	378.540	379.690	-1.150	7.63	5.40	2.6480	0.0	24.0
26.11.25	53.71	46.90	6.81	448.570	448.570	442.610	443.970	-1.360	8.21	5.40	3.0330	0.0	24.0
27.11.25	51.63	45.19	6.44	438.850	438.850	433.400	434.640	-1.240	7.74	5.40	2.8050	0.0	24.0
28.11.25	50.63	44.21	6.42	425.400	425.400	420.360	421.470	-1.110	7.66	5.40	2.7150	0.0	24.0
29.11.25	53.78	46.83	6.95	451.180	451.180	445.150	446.550	-1.400	7.99	5.40	3.1140	0.0	24.0
30.11.25	54.25	47.19	7.06	451.810	451.810	445.680	447.050	-1.370	7.96	5.40	3.1630	0.0	24.0
01.12.25	54.18	47.16	7.02	447.210	447.210	441.130	442.530	-1.400	7.93	5.40	3.1110	0.0	24.0
02.12.25	54.26	47.22	7.04	452.220	452.220	446.080	447.490	-1.410	8.03	5.40	3.1570	0.0	24.0
03.12.25	53.97	47.00	6.97	454.800	454.800	448.660	450.110	-1.450	7.98	5.40	3.1480	0.0	24.0
04.12.25	53.41	46.52	6.89	453.490	453.490	447.490	448.870	-1.380	8.03	5.40	3.0980	0.0	24.0
05.12.25	53.92	46.89	7.03	456.350	456.350	450.190	451.600	-1.410	8.09	5.40	3.1870	0.0	24.0
06.12.25	54.22	47.14	7.08	456.980	456.980	450.770	452.190	-1.420	8.12	5.40	3.2090	0.0	24.0
07.12.25	53.69	46.71	6.98	454.270	454.270	448.220	449.600	-1.380	8.15	5.40	3.1470	0.0	24.0
08.12.25	54.36	47.07	7.29	459.670	459.670	453.390	454.870	-1.480	8.17	5.40	3.3230	0.0	24.0
09.12.25	59.34	50.89	8.45	470.910	470.910	463.310	465.190	-1.880	8.40	5.40	3.9400	0.0	24.0
10.12.25	57.29	49.14	8.15	457.460	457.460	450.560	452.260	-1.700	8.70	5.40	3.6910	0.0	24.0
11.12.25	58.66	50.18	8.48	468.790	468.790	461.430	463.220	-1.790	9.07	5.40	3.9440	0.0	24.0
12.12.25	60.96	52.24	8.72	480.170	480.170	472.030	474.010	-1.980	9.83	5.40	4.1500	0.0	24.0
13.12.25	61.60	52.88	8.72	481.420	481.420	473.110	475.180	-2.070	9.69	5.40	4.1640	0.0	24.0
14.12.25	60.69	52.11	8.58	477.700	477.700	469.690	471.670	-1.980	9.27	5.40	4.0610	0.0	24.0
15.12.25	59.82	51.09	8.73	468.740	468.740	461.090	462.980	-1.890	9.23	5.40	4.0530	0.0	24.0
16.12.25	64.55	55.04	9.51	501.450	501.450	492.000	494.360	-2.360	9.38	5.40	4.7100	0.0	24.0
17.12.25	65.95	56.59	9.36	521.020	521.020	510.810	513.280	-2.470	9.49	5.40	4.8230	0.0	24.0
18.12.25	64.09	55.00	9.09	509.230	509.230	499.800	502.110	-2.310	9.54	5.40	4.5790	0.0	24.0
19.12.25	65.31	55.98	9.33	499.760	499.760	490.190	492.460	-2.270	9.59	5.40	4.6130	0.0	24.0
Итого	---	---	---	13813.8	13813.8	13609.67	13657.80	-48.130	---	---	104.5210	0.0	720.0
Среднее	56.37	48.79	7.58	---	---	---	---	---	8.62	5.40	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	112432.530	112432.530	110995.919	111345.939	788.9050	-350.020	209.0	10767.0
19.12.25 24:00	126246.390	126246.390	124605.590	125003.740	893.4260	-398.150	209.0	11487.0
Итого за период	13813.860	13813.860	13609.671	13657.801	104.5210	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Новоселов, 14
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00179200

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0х2D8A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	53.22	46.62	6.60	405.780	406.320	400.480	402.230	-1.750	7.92	7.45	2.6400	0.0	24.0
21.11.25	51.99	45.59	6.40	405.410	406.110	400.340	402.200	-1.860	7.90	7.43	2.5640	0.0	24.0
22.11.25	52.09	45.71	6.38	406.370	407.120	401.280	403.110	-1.830	7.97	7.50	2.5600	0.0	24.0
23.11.25	53.20	46.66	6.54	407.040	407.750	401.720	403.600	-1.880	8.04	7.57	2.6280	0.0	24.0
24.11.25	52.61	46.20	6.41	406.110	406.820	400.880	402.750	-1.870	7.99	7.52	2.5690	0.0	24.0
25.11.25	53.85	47.27	6.58	410.900	411.630	405.390	407.320	-1.930	7.96	7.48	2.6650	0.0	24.0
26.11.25	53.69	47.03	6.66	407.490	408.120	402.040	403.880	-1.840	7.97	7.50	2.6780	0.0	24.0
27.11.25	51.59	45.35	6.24	394.440	395.100	389.580	391.320	-1.740	7.93	7.48	2.4310	0.0	24.0
28.11.25	50.58	44.40	6.18	392.260	392.810	387.600	389.170	-1.570	7.89	7.45	2.3940	0.0	24.0
29.11.25	53.76	46.99	6.77	405.960	406.310	400.530	402.150	-1.620	7.96	7.49	2.7090	0.0	24.0
30.11.25	54.22	47.40	6.82	406.530	406.840	401.000	402.560	-1.560	7.97	7.50	2.7330	0.0	24.0
01.12.25	54.16	47.35	6.81	405.900	406.170	400.380	401.920	-1.540	7.95	7.48	2.7230	0.0	24.0
02.12.25	54.23	47.40	6.83	407.220	407.550	401.670	403.280	-1.610	7.95	7.48	2.7430	0.0	24.0
03.12.25	53.95	47.20	6.75	409.040	409.350	403.530	405.140	-1.610	7.98	7.51	2.7210	0.0	24.0
04.12.25	53.39	46.71	6.68	407.610	407.920	402.250	403.780	-1.530	8.01	7.54	2.6860	0.0	24.0
05.12.25	53.90	47.10	6.80	409.830	410.090	404.340	405.810	-1.470	8.03	7.55	2.7480	0.0	24.0
06.12.25	54.19	47.32	6.87	410.450	410.690	404.880	406.420	-1.540	8.05	7.57	2.7800	0.0	24.0
07.12.25	53.66	46.89	6.77	408.100	408.360	402.690	404.170	-1.480	8.04	7.57	2.7270	0.0	24.0
08.12.25	54.38	47.24	7.14	414.000	413.970	408.320	409.670	-1.350	8.03	7.55	2.9120	0.0	24.0
09.12.25	59.32	51.03	8.29	424.710	424.500	417.870	419.370	-1.500	8.23	7.73	3.4640	0.0	24.0
10.12.25	57.26	49.26	8.00	411.830	411.700	405.620	407.040	-1.420	8.45	7.98	3.2450	0.0	24.0
11.12.25	58.68	50.32	8.36	422.720	422.200	416.040	417.260	-1.220	8.54	8.05	3.4750	0.0	24.0
12.12.25	60.95	52.35	8.60	433.370	432.920	426.000	427.410	-1.410	8.60	8.08	3.6630	0.0	24.0
13.12.25	61.59	53.03	8.56	434.460	434.180	426.980	428.490	-1.510	8.59	8.06	3.6550	0.0	24.0
14.12.25	60.68	52.28	8.40	430.490	430.350	423.300	424.890	-1.590	8.49	7.98	3.5520	0.0	24.0
15.12.25	59.83	51.28	8.55	421.830	421.610	414.920	416.500	-1.580	8.51	8.01	3.5480	0.0	24.0
16.12.25	64.59	55.26	9.33	452.660	452.100	444.100	445.690	-1.590	8.70	8.12	4.1440	0.0	24.0
17.12.25	65.94	56.73	9.21	469.600	469.970	460.400	462.990	-2.590	8.72	8.10	4.2400	0.0	24.0
18.12.25	64.09	55.18	8.91	459.010	459.240	450.480	452.840	-2.360	8.70	8.11	4.0160	0.0	24.0
19.12.25	65.32	56.13	9.19	449.760	449.730	441.120	443.210	-2.090	8.72	8.15	4.0530	0.0	24.0
Итого	---	---	---	12530.8	12537.5	12345.73	12396.17	-50.440	---	---	91.6660	0.0	720.0
Среднее	56.36	48.97	7.38	---	---	---	---	---	8.19	7.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	97097.340	96729.210	95793.360	95759.239	692.8400	34.120	2212.0	8553.0
19.12.25 24:00	109628.220	109266.740	108139.089	108155.409	784.5060	-16.320	2212.0	9273.0
Итого за период	12530.880	12537.529	12345.729	12396.169	91.6660	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Новоселов, 18
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00166275

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, КСН=0хDF93

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	53.40	45.31	8.09	511.640	514.400	504.830	509.420	-4.590	5.60	5.40	4.0780	0.0	24.0
21.11.25	52.18	44.31	7.87	511.450	514.270	504.970	509.500	-4.530	5.60	5.40	3.9690	0.0	24.0
22.11.25	52.26	44.43	7.83	512.770	515.580	506.250	510.800	-4.550	5.60	5.40	3.9580	0.0	24.0
23.11.25	53.38	45.37	8.01	513.770	516.570	506.950	511.570	-4.620	5.60	5.40	4.0530	0.0	24.0
24.11.25	52.79	44.92	7.87	512.980	515.800	506.300	510.910	-4.610	5.60	5.40	3.9770	0.0	24.0
25.11.25	54.03	45.94	8.09	517.690	520.330	510.670	515.150	-4.480	5.60	5.40	4.1260	0.0	24.0
26.11.25	53.86	45.78	8.08	514.930	517.270	507.970	512.180	-4.210	5.60	5.40	4.1030	0.0	24.0
27.11.25	51.78	44.20	7.58	499.430	501.800	493.140	497.130	-3.990	5.60	5.40	3.7320	0.0	24.0
28.11.25	50.74	43.27	7.47	496.650	499.020	490.670	494.600	-3.930	5.60	5.40	3.6630	0.0	24.0
29.11.25	53.93	45.66	8.27	514.000	516.120	507.020	511.050	-4.030	5.60	5.40	4.1870	0.0	24.0
30.11.25	54.40	46.07	8.33	514.290	516.370	507.230	511.230	-4.000	5.60	5.40	4.2160	0.0	24.0
01.12.25	54.33	46.02	8.31	513.820	515.930	506.780	510.810	-4.030	5.60	5.40	4.2050	0.0	24.0
02.12.25	54.41	46.09	8.32	515.480	517.620	508.390	512.440	-4.050	5.60	5.40	4.2210	0.0	24.0
03.12.25	54.13	45.95	8.18	518.030	520.210	510.960	515.040	-4.080	5.60	5.40	4.1720	0.0	24.0
04.12.25	53.56	45.53	8.03	515.990	518.220	509.070	513.140	-4.070	5.60	5.40	4.0800	0.0	24.0
05.12.25	54.07	45.84	8.23	518.730	520.890	511.670	515.700	-4.030	5.60	5.40	4.2050	0.0	24.0
06.12.25	54.37	46.05	8.32	519.760	521.860	512.600	516.680	-4.080	5.60	5.40	4.2570	0.0	24.0
07.12.25	53.84	45.69	8.15	516.600	518.770	509.610	513.670	-4.060	5.60	5.40	4.1490	0.0	24.0
08.12.25	54.51	45.95	8.56	521.980	524.040	514.770	518.840	-4.070	5.60	5.40	4.3980	0.0	24.0
09.12.25	59.50	49.56	9.94	534.860	536.380	526.150	530.170	-4.020	5.60	5.40	5.2210	0.0	24.0
10.12.25	57.44	47.87	9.57	519.540	521.040	511.590	515.410	-3.820	5.60	5.40	4.8890	0.0	24.0
11.12.25	58.82	48.83	9.99	532.190	533.440	523.720	527.430	-3.710	5.60	5.40	5.2250	0.0	24.0
12.12.25	61.12	50.78	10.34	545.410	546.360	536.060	539.750	-3.690	5.60	5.40	5.5350	0.0	24.0
13.12.25	61.75	51.40	10.35	547.000	547.870	537.440	541.120	-3.680	5.60	5.40	5.5590	0.0	24.0
14.12.25	60.86	50.72	10.14	542.520	543.410	533.280	536.890	-3.610	5.60	5.40	5.4000	0.0	24.0
15.12.25	60.00	49.75	10.25	532.380	533.110	523.570	526.890	-3.320	5.60	5.40	5.3560	0.0	24.0
16.12.25	64.71	53.44	11.27	569.410	569.530	558.530	561.920	-3.390	5.60	5.40	6.2890	0.0	24.0
17.12.25	66.12	54.98	11.14	591.390	591.440	579.650	583.100	-3.450	5.60	5.40	6.4560	0.0	24.0
18.12.25	64.25	53.43	10.82	578.210	578.390	567.340	570.650	-3.310	5.60	5.40	6.1320	0.0	24.0
19.12.25	65.48	54.36	11.12	567.970	567.940	556.920	560.120	-3.200	5.60	5.40	6.1870	0.0	24.0
Итого	---	---	---	15820.8	15873.9	15584.10	15703.31	-119.210	---	---	139.9980	0.0	720.0
Среднее	56.53	47.58	8.95	---	---	---	---	---	5.60	5.40	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	126040.599	121992.470	124377.230	120821.980	1053.4080	3555.250	215.0	10766.0
19.12.25 24:00	141861.470	137866.450	139961.330	136525.290	1193.4060	103436.040	215.0	11486.0
Итого за период	15820.871	15873.980	15584.099	15703.310	139.9980	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, Островского, 15
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 20127903

БД=1, ТВ1, СИ=7, КСН=0х7BAE

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.11.25	53.01	43.30	н/д	9.71	5.80	4.38	н/д	107.022	н/д	н/д	105.630	н/д	н/д	н/д	1.026	н/д	24	0
21.11.25	53.01	42.86	н/д	10.15	5.80	4.41	н/д	87.283	н/д	н/д	86.147	н/д	н/д	н/д	0.874	н/д	20	4
22.11.25	52.56	43.94	н/д	8.62	5.80	4.75	н/д	124.635	н/д	н/д	123.040	н/д	н/д	н/д	1.060	н/д	24	0
23.11.25	53.07	44.53	н/д	8.53	5.80	4.74	н/д	124.675	н/д	н/д	123.047	н/д	н/д	н/д	1.050	н/д	24	0
24.11.25	52.43	44.11	н/д	8.32	5.80	4.70	н/д	124.713	н/д	н/д	123.129	н/д	н/д	н/д	1.024	н/д	24	0
25.11.25	52.29	44.60	н/д	7.69	5.80	4.73	н/д	134.827	н/д	н/д	133.125	н/д	н/д	н/д	1.023	н/д	24	0
26.11.25	51.48	43.37	н/д	8.11	5.80	4.78	н/д	124.842	н/д	н/д	123.309	н/д	н/д	н/д	0.999	н/д	24	0
27.11.25	51.57	43.43	н/д	8.14	5.80	4.80	н/д	124.878	н/д	н/д	123.340	н/д	н/д	н/д	1.003	н/д	24	0
28.11.25	51.64	43.62	н/д	8.03	5.80	4.77	н/д	129.195	н/д	н/д	127.595	н/д	н/д	н/д	1.023	н/д	24	0
29.11.25	51.84	43.95	н/д	7.89	5.80	4.74	н/д	133.317	н/д	н/д	131.658	н/д	н/д	н/д	1.038	н/д	24	0
30.11.25	51.95	44.09	н/д	7.85	5.80	4.77	н/д	133.332	н/д	н/д	131.666	н/д	н/д	н/д	1.033	н/д	24	0
01.12.25	52.03	44.09	н/д	7.94	5.80	4.73	н/д	132.235	н/д	н/д	130.579	н/д	н/д	н/д	1.036	н/д	24	0
02.12.25	52.04	44.08	н/д	7.97	5.80	4.75	н/д	132.900	н/д	н/д	131.231	н/д	н/д	н/д	1.045	н/д	24	0
03.12.25	53.06	44.81	н/д	8.25	5.80	4.78	н/д	134.708	н/д	н/д	132.954	н/д	н/д	н/д	1.096	н/д	24	0
04.12.25	53.86	45.46	н/д	8.40	5.80	4.77	н/д	135.275	н/д	н/д	133.466	н/д	н/д	н/д	1.121	н/д	24	0
05.12.25	54.04	45.62	н/д	8.42	5.80	4.81	н/д	135.497	н/д	н/д	133.664	н/д	н/д	н/д	1.125	н/д	24	0
06.12.25	53.97	45.57	н/д	8.40	5.80	4.82	н/д	135.520	н/д	н/д	133.690	н/д	н/д	н/д	1.122	н/д	24	0
07.12.25	54.02	45.63	н/д	8.39	5.80	4.81	н/д	135.435	н/д	н/д	133.604	н/д	н/д	н/д	1.120	н/д	24	0
08.12.25	56.94	47.38	н/д	9.57	5.80	4.79	н/д	135.277	н/д	н/д	133.246	н/д	н/д	н/д	1.274	н/д	24	0
09.12.25	61.41	50.34	н/д	11.07	5.80	4.83	н/д	135.967	н/д	н/д	133.619	н/д	н/д	н/д	1.479	н/д	24	0
10.12.25	61.74	50.52	н/д	11.22	5.80	4.86	н/д	136.402	н/д	н/д	134.025	н/д	н/д	н/д	1.503	н/д	24	0
11.12.25	61.95	50.66	н/д	11.29	5.80	4.86	н/д	136.103	н/д	н/д	133.713	н/д	н/д	н/д	1.510	н/д	24	0
12.12.25	62.23	51.03	н/д	11.20	5.80	4.84	н/д	136.113	н/д	н/д	133.708	н/д	н/д	н/д	1.498	н/д	24	0
13.12.25	60.86	50.38	н/д	10.48	5.80	4.82	н/д	136.098	н/д	н/д	133.779	н/д	н/д	н/д	1.401	н/д	24	0
14.12.25	61.46	50.52	н/д	10.94	5.80	4.81	н/д	135.322	н/д	н/д	132.986	н/д	н/д	н/д	1.455	н/д	24	0
15.12.25	65.85	53.50	н/д	12.34	5.80	4.84	н/д	137.585	н/д	н/д	134.872	н/д	н/д	н/д	1.665	н/д	24	0
16.12.25	67.84	54.94	н/д	12.91	5.80	4.85	н/д	137.753	н/д	н/д	134.884	н/д	н/д	н/д	1.741	н/д	24	0
17.12.25	67.21	54.58	н/д	12.63	5.80	4.86	н/д	132.215	н/д	н/д	129.513	н/д	н/д	н/д	1.636	н/д	23	1
18.12.25	66.12	54.06	н/д	12.07	5.80	4.87	н/д	138.412	н/д	н/д	135.669	н/д	н/д	н/д	1.637	н/д	24	0
19.12.25	66.32	54.40	н/д	11.92	5.80	4.83	н/д	138.447	н/д	н/д	135.687	н/д	н/д	н/д	1.617	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	3925.983	---	---	3866.575	---	---	---	37.234	---	715	5
Среднее	57.09	47.46	---	9.63	5.80	4.77	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.11.25 24:00	7011.983	0.000	0.000	6934.679	0.000	0.000	0.000	46.946	0.000	1715	772
19.12.25 24:00	10937.968	0.000	0.000	10801.256	0.000	0.000	0.000	84.182	0.000	2430	777
Итого за период	3925.985	0.000	0.000	3866.577	0.000	0.000	---	37.236	0.000	715	5

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Островского, 19
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 801959
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	52.37	42.75	9.62	83.14	83.17	-0.02	0.590	0.549	83.61	84.50	-0.88	0.786	23.817
21.11.25	53.03	41.69	11.34	68.32	68.39	-0.07	0.590	0.549	68.72	69.46	-0.73	0.770	23.583
22.11.25	52.25	42.69	9.56	84.71	84.77	-0.05	0.590	0.549	85.20	86.10	-0.90	0.802	23.700
23.11.25	52.60	43.45	9.15	88.20	88.24	-0.04	0.590	0.549	88.73	89.66	-0.93	0.804	23.850
24.11.25	52.67	43.67	9.00	87.02	87.10	-0.08	0.590	0.549	87.58	88.47	-0.89	0.779	23.533
25.11.25	51.84	43.25	8.59	88.23	88.38	-0.15	0.590	0.549	88.79	89.73	-0.94	0.750	23.350
26.11.25	51.60	43.08	8.52	87.98	88.08	-0.09	0.590	0.549	88.51	89.45	-0.94	0.744	23.617
27.11.25	51.14	42.54	8.60	87.28	87.34	-0.06	0.590	0.549	87.76	88.69	-0.93	0.748	23.700
28.11.25	51.47	42.77	8.70	88.45	88.51	-0.05	0.590	0.549	88.96	89.89	-0.93	0.767	23.783
29.11.25	51.45	42.87	8.58	80.71	81.16	-0.44	0.590	0.549	81.37	82.23	-0.86	0.671	20.983
30.11.25	51.60	42.98	8.62	91.25	91.31	-0.06	0.590	0.549	91.78	92.74	-0.97	0.783	23.667
01.12.25	51.77	43.10	8.67	90.90	90.98	-0.07	0.590	0.549	91.43	92.41	-0.97	0.785	23.633
02.12.25	51.78	43.11	8.67	90.78	90.82	-0.04	0.590	0.549	91.29	92.27	-0.98	0.784	23.733
03.12.25	52.04	43.36	8.68	92.64	92.70	-0.05	0.590	0.549	93.18	94.17	-0.99	0.802	23.717
04.12.25	53.56	44.43	9.13	92.33	92.44	-0.10	0.590	0.549	92.95	93.93	-0.98	0.837	23.567
05.12.25	53.71	44.56	9.15	92.74	92.84	-0.09	0.590	0.549	93.38	94.35	-0.97	0.844	23.617
06.12.25	53.75	44.51	9.24	93.35	93.42	-0.06	0.590	0.549	93.98	94.95	-0.97	0.859	23.750
07.12.25	53.70	44.49	9.21	92.88	92.96	-0.08	0.590	0.549	93.50	94.47	-0.97	0.851	23.633
08.12.25	54.42	44.96	9.46	92.24	92.35	-0.11	0.590	0.549	92.90	93.86	-0.96	0.866	23.500
09.12.25	59.95	48.24	11.71	92.88	92.93	-0.04	0.590	0.549	93.76	94.64	-0.88	1.086	23.700
10.12.25	61.57	49.43	12.14	90.94	91.07	-0.13	0.590	0.549	91.91	92.76	-0.85	1.097	23.117
11.12.25	61.51	49.22	12.29	86.91	87.21	-0.29	0.590	0.549	87.91	88.74	-0.82	1.052	22.150
12.12.25	61.86	49.56	12.30	90.24	90.46	-0.22	0.590	0.549	91.25	92.11	-0.87	1.097	23.000
13.12.25	61.56	49.70	11.86	91.44	91.57	-0.13	0.590	0.549	92.40	93.29	-0.89	1.077	23.300
14.12.25	59.60	48.48	11.12	91.08	91.24	-0.15	0.590	0.549	91.97	92.87	-0.90	1.004	23.183
15.12.25	63.87	51.03	12.84	88.08	88.34	-0.26	0.590	0.549	89.19	89.98	-0.79	1.117	22.533
16.12.25	67.33	53.46	13.87	92.02	92.16	-0.13	0.590	0.549	93.26	94.09	-0.82	1.268	23.283
17.12.25	67.39	53.53	13.86	92.29	92.43	-0.13	0.590	0.549	93.54	94.36	-0.82	1.272	23.333
18.12.25	66.03	52.78	13.25	94.42	94.47	-0.05	0.590	0.549	95.58	96.46	-0.88	1.248	23.800
19.12.25	65.65	52.72	12.93	94.97	94.99	-0.02	0.590	0.549	96.09	97.00	-0.91	1.226	23.917
Итого	---	---	---	2678.43	2681.83	-3.40	---	---	2700.49	2727.63	-27.14	27.574	702.050
Среднее	56.44	46.08	10.36	---	---	---	0.590	0.549	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, Островского, 21
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 22168615

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0х817А

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.11.25	52.71	43.38	н/д	9.33	4.54	4.53	н/д	133.215	133.565	н/д	131.501	132.417	н/д	-0.916	1.226	н/д	24	0
21.11.25	52.76	42.96	н/д	9.79	4.43	4.43	н/д	129.540	129.880	н/д	127.864	128.789	н/д	-0.925	1.252	н/д	24	0
22.11.25	52.28	44.03	н/д	8.25	5.03	5.01	н/д	156.055	156.325	н/д	154.083	154.936	н/д	-0.853	1.271	н/д	24	0
23.11.25	52.79	44.58	н/д	8.20	5.03	5.00	н/д	156.145	156.340	н/д	154.129	154.916	н/д	-0.787	1.263	н/д	24	0
24.11.25	52.16	44.15	н/д	8.01	4.99	4.96	н/д	156.095	156.475	н/д	154.134	155.086	н/д	-0.952	1.234	н/д	24	0
25.11.25	52.03	44.18	н/д	7.85	5.07	5.05	н/д	157.355	157.730	н/д	155.386	156.320	н/д	-0.934	1.219	н/д	24	0
26.11.25	51.21	43.50	н/д	7.71	5.07	5.04	н/д	156.175	156.865	н/д	154.282	155.509	н/д	-1.227	1.189	н/д	24	0
27.11.25	51.30	43.52	н/д	7.78	5.08	5.06	н/д	156.230	156.855	н/д	154.322	155.497	н/д	-1.175	1.200	н/д	24	0
28.11.25	51.38	43.50	н/д	7.88	5.08	5.05	н/д	157.495	157.995	н/д	155.571	156.632	н/д	-1.061	1.225	н/д	24	0
29.11.25	51.56	43.61	н/д	7.95	5.07	5.04	н/д	158.785	159.270	н/д	156.836	157.892	н/д	-1.056	1.246	н/д	24	0
30.11.25	51.67	43.71	н/д	7.96	5.10	5.07	н/д	158.830	159.295	н/д	156.865	157.907	н/д	-1.041	1.248	н/д	24	0
01.12.25	51.75	43.79	н/д	7.96	5.06	5.03	н/д	158.525	159.080	н/д	156.557	157.688	н/д	-1.131	1.246	н/д	24	0
02.12.25	51.77	43.85	н/д	7.92	5.08	5.05	н/д	159.995	160.525	н/д	158.016	159.114	н/д	-1.098	1.250	н/д	24	0
03.12.25	52.78	44.64	н/д	8.14	5.12	5.09	н/д	162.270	162.660	н/д	160.179	161.171	н/д	-0.992	1.304	н/д	24	0
04.12.25	53.57	45.30	н/д	8.27	5.12	5.08	н/д	163.105	163.255	н/д	160.944	161.715	н/д	-0.770	1.330	н/д	24	0
05.12.25	53.75	45.46	н/д	8.28	5.16	5.13	н/д	164.770	164.890	н/д	162.578	163.323	н/д	-0.745	1.346	н/д	24	0
06.12.25	53.67	45.44	н/д	8.23	5.17	5.14	н/д	165.700	165.760	н/д	163.499	164.186	н/д	-0.687	1.345	н/д	24	0
07.12.25	53.72	45.45	н/д	8.27	5.16	5.12	н/д	165.655	165.820	н/д	163.447	164.255	н/д	-0.808	1.351	н/д	24	0
08.12.25	56.61	47.19	н/д	9.41	5.14	5.11	н/д	165.770	165.760	н/д	163.328	164.062	н/д	-0.734	1.537	н/д	24	0
09.12.25	61.07	50.13	н/д	10.94	5.18	5.14	н/д	166.165	165.920	н/д	163.327	163.991	н/д	-0.664	1.787	н/д	24	0
10.12.25	61.41	50.35	н/д	11.06	5.22	5.18	н/д	165.540	165.220	н/д	162.682	163.288	н/д	-0.606	1.800	н/д	24	0
11.12.25	61.63	50.47	н/д	11.15	5.22	5.18	н/д	164.980	164.625	н/д	162.108	162.692	н/д	-0.584	1.808	н/д	24	0
12.12.25	61.91	50.82	н/д	11.09	5.20	5.16	н/д	164.950	164.540	н/д	162.056	162.578	н/д	-0.522	1.797	н/д	24	0
13.12.25	60.55	50.17	н/д	10.38	5.17	5.14	н/д	164.595	164.560	н/д	161.823	162.641	н/д	-0.819	1.680	н/д	24	0
14.12.25	61.14	50.36	н/д	10.78	5.16	5.12	н/д	163.490	163.390	н/д	160.692	161.475	н/д	-0.784	1.732	н/д	24	0
15.12.25	65.50	53.38	н/д	12.13	5.20	5.16	н/д	166.495	165.870	н/д	163.249	163.689	н/д	-0.440	1.980	н/д	24	0
16.12.25	67.51	54.75	н/д	12.76	5.22	5.18	н/д	166.790	165.965	н/д	163.353	163.664	н/д	-0.311	2.085	н/д	24	0
17.12.25	66.85	54.36	н/д	12.49	5.22	5.19	н/д	166.810	166.125	н/д	163.440	163.857	н/д	-0.417	2.042	н/д	24	0
18.12.25	65.79	53.74	н/д	12.05	5.24	5.20	н/д	166.925	166.475	н/д	163.645	164.267	н/д	-0.622	1.972	н/д	24	0
19.12.25	65.98	54.04	н/д	11.94	5.20	5.16	н/д	166.960	166.560	н/д	163.665	164.307	н/д	-0.642	1.955	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	4805.410	4807.595	---	4733.561	4757.864	---	-24.303	44.920	---	720	0
Среднее	56.77	47.28	---	9.49	5.09	5.06	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.11.25 24:00	9491.955	9464.000	0.000	8870.067	8874.845	0.000	-4.778	52.532	0.000	1798	736
19.12.25 24:00	14297.365	14271.595	0.000	13603.627	13632.707	0.000	-29.080	97.452	0.000	2518	736
Итого за период	4805.410	4807.595	0.000	4733.560	4757.862	0.000	---	44.920	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Островского, 35
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-026 Заводской номер: 903817
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	dM, т	V1, м3	V2, м3	dV, м3	P1, МПа	P2, МПа	T1, °C	T2, °C	dT, °C	Тнар, ч
20.11.25	2.123	156.722	163.009	6.287	159.910	165.157	-5.247	0.71	0.71	66.47	52.90	13.56	24.00
21.11.25	2.171	153.290	159.770	6.481	156.441	161.856	-5.415	0.71	0.70	66.84	52.66	14.18	24.00
22.11.25	2.151	155.553	162.044	6.492	158.725	164.164	-5.439	0.71	0.71	66.56	52.71	13.84	24.00
23.11.25	2.090	156.322	162.813	6.491	159.466	164.942	-5.475	0.71	0.71	66.07	52.69	13.38	24.00
24.11.25	2.117	156.254	162.729	6.475	159.394	164.839	-5.445	0.71	0.71	66.03	52.46	13.56	24.00
25.11.25	2.103	157.723	164.210	6.487	160.915	166.375	-5.461	0.72	0.72	66.29	52.94	13.35	24.00
26.11.25	2.092	156.220	162.691	6.470	159.334	164.789	-5.455	0.72	0.72	65.75	52.34	13.41	24.00
27.11.25	2.144	159.918	166.378	6.460	163.157	168.569	-5.411	0.72	0.72	66.32	52.89	13.42	24.00
28.11.25	2.168	164.026	170.500	6.474	167.332	172.746	-5.414	0.71	0.71	66.14	52.90	13.23	24.00
29.11.25	2.196	164.750	171.201	6.451	168.088	173.463	-5.375	0.72	0.71	66.33	52.98	13.34	24.00
30.11.25	2.192	165.098	171.568	6.470	168.437	173.834	-5.397	0.72	0.71	66.26	52.97	13.29	24.00
01.12.25	2.201	164.851	171.333	6.482	168.196	173.599	-5.403	0.72	0.71	66.38	53.02	13.36	24.00
02.12.25	2.206	164.565	171.052	6.486	167.917	173.321	-5.403	0.72	0.71	66.51	53.09	13.42	24.00
03.12.25	2.171	160.990	167.446	6.456	164.233	169.629	-5.396	0.70	0.70	66.10	52.60	13.50	24.00
04.12.25	2.187	158.793	165.237	6.445	162.003	167.379	-5.376	0.71	0.70	66.25	52.46	13.78	24.00
05.12.25	2.203	158.844	165.281	6.437	162.049	167.410	-5.361	0.71	0.70	66.17	52.29	13.88	24.00
06.12.25	2.208	158.920	165.363	6.443	162.140	167.503	-5.363	0.71	0.70	66.33	52.42	13.91	24.00
07.12.25	2.197	158.595	165.024	6.429	161.792	167.149	-5.357	0.71	0.70	66.14	52.27	13.86	24.00
08.12.25	2.290	149.717	156.111	6.395	152.842	158.105	-5.263	0.70	0.70	67.41	52.05	15.36	24.00
09.12.25	2.421	143.668	150.044	6.376	146.820	151.980	-5.160	0.69	0.69	69.20	52.32	16.87	24.00
10.12.25	2.356	135.401	141.740	6.339	138.335	143.502	-5.166	0.70	0.70	68.74	51.30	17.44	24.00
11.12.25	2.329	127.544	133.840	6.296	130.298	135.440	-5.143	0.70	0.70	68.60	50.32	18.28	24.00
12.12.25	2.292	126.891	133.183	6.292	129.591	134.754	-5.163	0.71	0.71	68.08	50.00	18.08	24.00
13.12.25	2.225	128.579	134.868	6.288	131.260	136.461	-5.200	0.71	0.71	67.35	50.02	17.32	24.00
14.12.25	2.241	127.090	133.374	6.284	129.744	134.933	-5.189	0.71	0.71	67.40	49.75	17.65	24.00
15.12.25	2.534	151.244	156.671	5.426	154.687	158.814	-4.126	0.69	0.68	70.32	52.70	17.61	24.00
16.12.25	2.840	214.853	221.230	6.377	219.722	224.619	-4.897	0.70	0.69	70.42	57.20	13.22	24.00
17.12.25	2.847	216.275	222.838	6.563	221.091	226.182	-5.091	0.70	0.69	69.75	56.58	13.17	24.00
18.12.25	2.745	215.886	222.458	6.572	220.534	225.707	-5.172	0.70	0.69	68.51	55.79	12.72	24.00
19.12.25	2.684	216.760	223.343	6.582	221.429	226.644	-5.214	0.70	0.69	68.53	56.14	12.39	24.00
Итого	68.723	4825.340	5017.347	192.007	4925.884	5083.863	-157.979	---	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	---	---	---	0.71	0.70	67.24	52.76	14.48	---

Показания интеграторов

Дата	Q, Гкал	Мтс, т
19.11.25 24:00	н/д	н/д
19.12.25 24:00	н/д	н/д
Итого за период	н/д	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Островского, 37
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Вzlёт ТСРВ-024М Заводской номер: 1303571
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	66.78	54.88	11.90	181.29	182.64	-1.36	0.9	0.7	184.99	185.23	-0.24	2.161	24.00
21.11.25	67.11	54.48	12.63	176.36	177.65	-1.30	0.9	0.7	180.00	180.13	-0.14	2.232	24.00
22.11.25	66.89	54.80	12.09	179.80	181.10	-1.30	0.9	0.7	183.49	183.66	-0.17	2.179	24.00
23.11.25	66.42	54.79	11.63	181.18	182.49	-1.32	0.9	0.7	184.84	185.07	-0.22	2.111	24.00
24.11.25	66.30	54.47	11.83	180.56	181.86	-1.30	0.9	0.7	184.20	184.39	-0.19	2.141	24.00
25.11.25	66.62	54.93	11.69	182.47	183.76	-1.29	0.9	0.7	186.18	186.36	-0.18	2.136	24.00
26.11.25	66.05	54.29	11.76	179.56	180.78	-1.22	0.9	0.7	183.16	183.28	-0.12	2.116	24.00
27.11.25	66.61	54.94	11.67	184.31	185.50	-1.19	0.9	0.7	188.06	188.13	-0.07	2.154	24.00
28.11.25	66.43	55.09	11.34	191.30	192.46	-1.16	0.9	0.7	195.18	195.21	-0.03	2.175	24.00
29.11.25	66.60	55.14	11.46	192.25	193.39	-1.15	0.9	0.7	196.16	196.15	0.00	2.208	24.00
30.11.25	66.57	55.25	11.32	192.75	193.88	-1.13	0.9	0.7	196.67	196.66	0.01	2.186	24.00
01.12.25	66.66	55.26	11.40	192.71	193.83	-1.12	0.9	0.7	196.64	196.61	0.03	2.200	24.00
02.12.25	66.82	55.31	11.51	192.29	193.40	-1.11	0.9	0.7	196.23	196.18	0.05	2.218	24.00
03.12.25	66.47	54.78	11.69	188.10	189.18	-1.08	0.9	0.7	191.91	191.85	0.06	2.201	23.98
04.12.25	66.55	54.62	11.93	185.34	186.34	-1.00	0.9	0.7	189.11	188.96	0.15	2.216	24.00
05.12.25	66.45	54.50	11.95	185.27	186.27	-1.00	0.9	0.7	189.02	188.87	0.15	2.219	24.00
06.12.25	66.63	54.71	11.92	185.35	186.35	-1.00	0.9	0.7	189.12	188.97	0.15	2.213	24.00
07.12.25	66.55	54.64	11.91	184.89	185.90	-1.01	0.9	0.7	188.65	188.51	0.14	2.207	24.00
08.12.25	67.79	54.57	13.22	174.79	175.70	-0.91	0.9	0.7	178.46	178.16	0.30	2.306	24.00
09.12.25	69.57	54.82	14.75	166.96	167.71	-0.76	0.9	0.7	170.64	170.08	0.56	2.467	24.00
10.12.25	69.14	53.61	15.53	157.10	157.83	-0.73	0.9	0.7	160.53	159.97	0.56	2.439	24.00
11.12.25	69.03	53.87	15.16	170.08	170.85	-0.77	0.9	0.7	173.78	173.21	0.57	2.526	24.00
12.12.25	68.57	56.41	12.16	214.30	215.40	-1.10	0.9	0.7	218.90	218.61	0.29	2.611	24.00
13.12.25	67.85	56.36	11.49	217.62	218.71	-1.09	0.9	0.7	222.20	221.96	0.24	2.507	24.00
14.12.25	67.75	56.06	11.69	214.84	215.80	-0.96	0.9	0.7	219.35	218.98	0.37	2.517	24.00
15.12.25	70.67	57.10	13.57	199.42	200.20	-0.79	0.9	0.7	203.94	203.26	0.68	2.697	24.00
16.12.25	70.60	56.14	14.46	185.32	185.99	-0.66	0.9	0.7	189.53	188.74	0.79	2.686	24.00
17.12.25	69.97	55.48	14.49	184.82	185.50	-0.68	0.9	0.7	188.94	188.18	0.77	2.683	24.00
18.12.25	68.67	54.77	13.90	184.41	185.10	-0.70	0.9	0.7	188.38	187.71	0.67	2.568	24.00
19.12.25	68.69	55.12	13.57	185.04	185.81	-0.77	0.9	0.7	189.02	188.46	0.56	2.515	24.00
Итого	---	---	---	5590.46	5621.38	-30.92	---	---	5707.24	5701.51	5.73	69.795	719.98
Среднее	67.56	55.04	12.52	---	---	---	0.9	0.7	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
19.11.25 24:00	-707.32	1521.202
19.12.25 24:00	-738.24	1590.997
Итого за период	---	69.795

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Островского, 39
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00164489

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0х3460

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	66.50	45.60	20.90	136.890	136.500	134.150	135.160	-1.010	8.03	7.72	2.8000	0.0	24.0
21.11.25	66.97	48.73	18.24	181.750	182.620	178.070	180.590	-2.520	7.99	7.70	3.2470	0.0	24.0
22.11.25	66.66	44.23	22.43	114.940	114.290	112.610	113.250	-0.640	8.01	7.71	2.5240	0.0	24.0
23.11.25	66.09	41.95	24.14	96.950	96.060	95.030	95.260	-0.230	8.02	7.71	2.2920	0.0	24.0
24.11.25	66.12	44.28	21.84	120.300	120.090	117.950	118.970	-1.020	8.05	7.74	2.5740	0.0	24.0
25.11.25	66.31	42.65	23.66	101.390	100.550	99.410	99.700	-0.290	8.10	7.78	2.3500	0.0	24.0
26.11.25	65.85	44.84	21.01	127.110	127.090	124.600	125.860	-1.260	8.16	7.86	2.6160	0.0	24.0
27.11.25	66.41	44.68	21.73	124.300	123.780	121.840	122.650	-0.810	8.15	7.82	2.6440	0.0	24.0
28.11.25	66.19	45.66	20.53	138.900	138.660	136.140	137.280	-1.140	8.06	7.70	2.7930	0.0	24.0
29.11.25	66.41	45.50	20.91	135.160	135.350	132.480	134.040	-1.560	8.07	7.70	2.7700	0.0	24.0
30.11.25	66.32	44.59	21.73	122.520	122.630	120.100	121.470	-1.370	8.07	7.70	2.6050	0.0	24.0
01.12.25	66.46	44.89	21.57	127.500	127.380	124.970	126.160	-1.190	8.07	7.70	2.6920	0.0	24.0
02.12.25	66.58	45.57	21.01	133.560	133.850	130.910	132.560	-1.650	8.06	7.70	2.7490	0.0	24.0
03.12.25	66.20	46.34	19.86	148.050	148.030	145.150	146.550	-1.400	7.96	7.62	2.8820	0.0	24.0
04.12.25	66.34	45.96	20.38	144.640	144.600	141.790	143.140	-1.350	7.98	7.65	2.8890	0.0	24.0
05.12.25	66.27	46.34	19.93	148.740	147.970	145.810	146.460	-0.650	7.99	7.66	2.9040	0.0	24.0
06.12.25	66.42	46.53	19.89	149.810	149.790	146.870	148.230	-1.360	7.98	7.65	2.9190	0.0	24.0
07.12.25	66.32	46.45	19.87	149.940	150.090	146.970	148.560	-1.590	7.98	7.65	2.9170	0.0	24.0
08.12.25	67.92	49.34	18.58	187.760	188.520	183.890	186.400	-2.510	7.89	7.61	3.4120	0.0	24.0
09.12.25	69.40	50.47	18.93	199.260	200.200	194.950	197.810	-2.860	7.82	7.57	3.6860	0.0	24.0
10.12.25	68.96	49.62	19.34	191.590	192.550	187.510	190.310	-2.800	7.89	7.68	3.6240	0.0	24.0
11.12.25	68.85	48.92	19.93	183.240	183.790	179.340	181.750	-2.410	7.92	7.75	3.5710	0.0	24.0
12.12.25	68.32	48.70	19.62	182.380	182.240	178.530	180.280	-1.750	8.00	7.84	3.4990	0.0	24.0
13.12.25	67.52	47.58	19.94	164.470	164.810	161.130	163.060	-1.930	8.04	7.88	3.2100	0.0	24.0
14.12.25	67.67	48.50	19.17	181.210	181.590	177.480	179.660	-2.180	8.01	7.85	3.3950	0.0	24.0
15.12.25	70.55	49.27	21.28	174.810	176.020	170.930	174.030	-3.100	7.94	7.81	3.6340	0.0	24.0
16.12.25	70.35	48.51	21.84	170.200	170.760	166.400	168.850	-2.450	7.91	7.81	3.6310	0.0	24.0
17.12.25	69.68	48.07	21.61	170.390	170.870	166.700	169.050	-2.350	7.93	7.83	3.5980	0.0	24.0
18.12.25	68.44	47.59	20.85	170.200	170.000	166.580	168.240	-1.660	7.94	7.84	3.4700	0.0	24.0
19.12.25	68.46	47.59	20.87	164.520	164.460	161.060	162.710	-1.650	7.94	7.83	3.3570	0.0	24.0
Итого	---	---	---	4542.4	4545.1	4449.35	4498.04	-48.690	---	---	91.2540	0.0	720.0
Среднее	67.35	46.63	20.71	---	---	---	---	---	8.00	7.74	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	48633.249	48136.459	47615.389	47545.530	829.9870	69.860	188.0	10787.0
19.12.25 24:00	53175.729	52681.599	52064.740	52043.570	921.2410	100021.170	188.0	11507.0
Итого за период	4542.479	4545.139	4449.350	4498.040	91.2540	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Островского, 41
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Вzlёт ТСРВ-024М Заводской номер: 902767
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	66.04	48.89	17.15	204.01	207.62	-3.61	0.7	0.0	208.11	210.03	-1.92	3.524	24.00
21.11.25	66.33	48.50	17.83	200.75	204.32	-3.57	0.7	0.0	204.82	206.66	-1.84	3.605	24.00
22.11.25	66.16	48.81	17.35	201.82	205.14	-3.32	0.7	0.0	205.90	207.51	-1.62	3.527	24.00
23.11.25	65.66	48.98	16.68	202.92	205.93	-3.00	0.7	0.0	206.96	208.32	-1.37	3.409	24.00
24.11.25	65.30	48.22	17.08	197.16	200.11	-2.95	0.7	0.0	201.05	202.38	-1.33	3.386	24.00
25.11.25	65.80	48.01	17.79	189.08	192.05	-2.96	0.7	0.0	192.86	194.20	-1.34	3.384	24.00
26.11.25	65.32	47.63	17.69	188.77	191.69	-2.91	0.7	0.0	192.49	193.80	-1.31	3.361	24.00
27.11.25	65.87	48.66	17.21	201.30	204.24	-2.94	0.7	0.0	205.33	206.59	-1.26	3.485	24.00
28.11.25	65.71	48.99	16.72	211.50	214.42	-2.92	0.7	0.0	215.71	216.92	-1.21	3.563	24.00
29.11.25	65.88	49.12	16.76	212.09	214.99	-2.90	0.7	0.0	216.33	217.51	-1.18	3.581	24.00
30.11.25	65.85	49.15	16.70	212.24	215.11	-2.87	0.7	0.0	216.49	217.63	-1.15	3.570	24.00
01.12.25	65.94	49.24	16.70	211.88	214.74	-2.85	0.7	0.0	216.13	217.26	-1.13	3.562	24.00
02.12.25	66.10	49.29	16.81	211.70	214.56	-2.86	0.7	0.0	215.96	217.09	-1.13	3.585	24.00
03.12.25	65.71	48.80	16.91	207.34	210.18	-2.84	0.7	0.0	211.47	212.61	-1.14	3.531	24.00
04.12.25	65.80	47.73	18.07	190.04	192.82	-2.78	0.7	0.0	193.84	194.97	-1.13	3.439	24.00
05.12.25	65.63	45.50	20.13	161.14	163.84	-2.70	0.7	0.0	164.34	165.50	-1.16	3.251	24.00
06.12.25	65.78	44.50	21.28	149.82	152.54	-2.72	0.7	0.0	152.81	154.02	-1.21	3.204	24.00
07.12.25	65.71	44.48	21.23	149.69	152.40	-2.71	0.7	0.0	152.67	153.88	-1.20	3.194	24.00
08.12.25	66.84	44.06	22.78	142.86	145.73	-2.86	0.7	0.0	145.80	147.11	-1.31	3.261	24.00
09.12.25	68.60	43.44	25.16	136.83	139.98	-3.15	0.7	0.0	139.78	141.27	-1.49	3.457	24.00
10.12.25	68.29	45.73	22.56	185.26	188.58	-3.32	0.7	0.0	189.23	190.68	-1.45	3.841	24.00
11.12.25	68.40	53.14	15.26	293.66	297.26	-3.60	0.7	0.0	299.96	301.30	-1.34	4.517	24.00
12.12.25	67.90	53.17	14.73	296.26	299.63	-3.37	0.7	0.0	302.53	303.71	-1.18	4.400	24.00
13.12.25	67.22	53.23	13.99	299.11	302.19	-3.07	0.7	0.0	305.33	306.31	-0.98	4.222	24.00
14.12.25	67.08	53.02	14.06	297.00	300.13	-3.13	0.7	0.0	303.15	304.19	-1.04	4.210	24.00
15.12.25	69.95	53.90	16.05	279.23	282.84	-3.61	0.7	0.0	285.47	286.79	-1.32	4.501	24.00
16.12.25	69.90	53.24	16.66	267.25	270.89	-3.64	0.7	0.0	273.23	274.59	-1.36	4.484	24.00
17.12.25	69.29	52.80	16.49	266.87	270.48	-3.61	0.7	0.0	272.74	274.11	-1.38	4.433	24.00
18.12.25	67.99	51.96	16.03	263.55	266.92	-3.37	0.7	0.0	269.15	270.40	-1.25	4.253	24.00
19.12.25	68.00	51.78	16.22	254.95	258.24	-3.29	0.7	0.0	260.37	261.59	-1.22	4.165	24.00
Итого	---	---	---	6486.08	6579.53	-93.44	---	---	6619.99	6658.94	-38.95	111.904	720.00
Среднее	66.80	49.13	17.67	---	---	---	0.7	0.0	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
19.11.25 24:00	58385.72	3309.016
19.12.25 24:00	58292.28	3420.920
Итого за период	---	111.904

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, Островского, 42
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 23192557

БД=1, ТВ1, СИ=7, КСН=0хCAFD

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.11.25	66.61	54.91	н/д	11.70	0.26	1.86	н/д	99.000	н/д	н/д	96.991	н/д	н/д	н/д	1.133	н/д	24	0
21.11.25	67.08	54.90	н/д	12.18	0.26	1.84	н/д	97.732	н/д	н/д	95.720	н/д	н/д	н/д	1.164	н/д	24	0
22.11.25	66.65	54.90	н/д	11.75	0.26	1.84	н/д	98.090	н/д	н/д	96.095	н/д	н/д	н/д	1.127	н/д	24	0
23.11.25	66.17	54.88	н/д	11.29	0.26	1.84	н/д	98.250	н/д	н/д	96.277	н/д	н/д	н/д	1.084	н/д	24	0
24.11.25	66.27	54.71	н/д	11.55	0.25	1.83	н/д	98.548	н/д	н/д	96.567	н/д	н/д	н/д	1.113	н/д	24	0
25.11.25	66.36	55.07	н/д	11.30	0.26	1.83	н/д	99.640	н/д	н/д	97.628	н/д	н/д	н/д	1.100	н/д	24	0
26.11.25	65.97	54.71	н/д	11.26	0.25	1.82	н/д	99.713	н/д	н/д	97.725	н/д	н/д	н/д	1.097	н/д	24	0
27.11.25	66.52	55.15	н/д	11.37	0.25	1.80	н/д	101.092	н/д	н/д	99.042	н/д	н/д	н/д	1.124	н/д	24	0
28.11.25	66.28	54.97	н/д	11.30	0.25	1.80	н/д	101.713	н/д	н/д	99.662	н/д	н/д	н/д	1.124	н/д	24	0
29.11.25	66.52	55.28	н/д	11.24	0.25	1.79	н/д	102.025	н/д	н/д	99.956	н/д	н/д	н/д	1.121	н/д	24	0
30.11.25	66.41	55.24	н/д	11.17	0.25	1.78	н/д	102.110	н/д	н/д	100.045	н/д	н/д	н/д	1.115	н/д	24	0
01.12.25	66.59	55.28	н/д	11.31	0.25	1.77	н/д	101.988	н/д	н/д	99.915	н/д	н/д	н/д	1.128	н/д	24	0
02.12.25	66.65	55.32	н/д	11.33	0.25	1.76	н/д	101.702	н/д	н/д	99.631	н/д	н/д	н/д	1.127	н/д	24	0
03.12.25	66.25	54.79	н/д	11.45	0.24	1.76	н/д	99.445	н/д	н/д	97.445	н/д	н/д	н/д	1.114	н/д	24	0
04.12.25	66.44	54.77	н/д	11.67	0.24	1.75	н/д	98.250	н/д	н/д	96.261	н/д	н/д	н/д	1.121	н/д	24	0
05.12.25	66.39	54.69	н/д	11.71	0.23	1.74	н/д	98.485	н/д	н/д	96.496	н/д	н/д	н/д	1.127	н/д	24	0
06.12.25	66.51	54.79	н/д	11.72	0.24	1.73	н/д	98.618	н/д	н/д	96.617	н/д	н/д	н/д	1.130	н/д	24	0
07.12.25	66.33	54.76	н/д	11.58	0.23	1.73	н/д	98.425	н/д	н/д	96.437	н/д	н/д	н/д	1.114	н/д	24	0
08.12.25	68.01	54.94	н/д	13.07	0.24	1.71	н/д	92.952	н/д	н/д	90.991	н/д	н/д	н/д	1.187	н/д	24	0
09.12.25	69.41	55.19	н/д	14.21	0.25	1.70	н/д	89.715	н/д	н/д	87.751	н/д	н/д	н/д	1.246	н/д	24	0
10.12.25	68.93	53.98	н/д	14.95	0.24	1.69	н/д	85.290	н/д	н/д	83.443	н/д	н/д	н/д	1.246	н/д	24	0
11.12.25	68.79	53.34	н/д	15.45	0.25	1.69	н/д	82.997	н/д	н/д	81.208	н/д	н/д	н/д	1.253	н/д	24	0
12.12.25	68.25	53.32	н/д	14.93	0.26	1.70	н/д	83.875	н/д	н/д	82.092	н/д	н/д	н/д	1.224	н/д	24	0
13.12.25	67.39	53.15	н/д	14.23	0.27	1.71	н/д	84.520	н/д	н/д	82.766	н/д	н/д	н/д	1.176	н/д	24	0
14.12.25	67.79	53.15	н/д	14.64	0.27	1.71	н/д	83.795	н/д	н/д	82.040	н/д	н/д	н/д	1.199	н/д	24	0
15.12.25	70.60	53.73	н/д	16.86	0.29	1.69	н/д	77.848	н/д	н/д	76.089	н/д	н/д	н/д	1.282	н/д	24	0
16.12.25	70.22	52.97	н/д	17.25	0.27	1.66	н/д	75.552	н/д	н/д	73.861	н/д	н/д	н/д	1.273	н/д	24	0
17.12.25	69.45	52.35	н/д	17.10	0.26	1.65	н/д	75.245	н/д	н/д	73.596	н/д	н/д	н/д	1.257	н/д	24	0
18.12.25	68.33	51.67	н/д	16.66	0.24	1.64	н/д	75.207	н/д	н/д	73.611	н/д	н/д	н/д	1.225	н/д	24	0
19.12.25	68.35	51.93	н/д	16.42	0.25	1.64	н/д	75.408	н/д	н/д	73.803	н/д	н/д	н/д	1.210	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	2777.230	---	---	2719.761	---	---	---	34.941	---	720	0
Среднее	67.27	54.39	---	12.87	0.25	1.75	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.11.25 24:00	27839.823	0.000	0.000	27254.550	0.000	0.000	0.000	316.121	0.000	14247	3070
19.12.25 24:00	30617.053	0.000	0.000	29974.310	0.000	0.000	0.000	351.064	0.000	14967	3070
Итого за период	2777.230	0.000	0.000	2719.760	0.000	0.000	---	34.943	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Островского, 45
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00179174

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0х1CFD

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	66.85	49.90	16.95	118.680	118.870	116.280	117.430	-1.150	4.76	3.32	1.9720	0.0	24.0
21.11.25	67.25	49.60	17.65	116.920	117.070	114.520	115.630	-1.110	4.78	4.10	2.0190	0.0	24.0
22.11.25	66.92	49.66	17.26	117.410	117.680	115.010	116.240	-1.230	4.72	3.43	1.9860	0.0	24.0
23.11.25	66.26	49.63	16.63	117.680	117.920	115.280	116.480	-1.200	4.69	3.45	1.9180	0.0	24.0
24.11.25	66.55	56.78	9.77	211.700	213.340	207.440	210.090	-2.650	4.42	3.18	2.0290	0.0	24.0
25.11.25	66.90	59.45	7.45	334.050	335.250	327.260	329.740	-2.480	4.65	3.45	2.4420	0.0	24.0
26.11.25	66.35	59.12	7.23	349.330	349.440	342.350	343.770	-1.420	4.61	3.35	2.4850	0.0	24.0
27.11.25	66.81	56.53	10.28	217.560	217.380	213.130	214.160	-1.030	4.54	3.11	2.1970	0.0	24.0
28.11.25	66.54	51.61	14.93	140.910	140.630	138.040	138.900	-0.860	4.64	3.45	2.0600	0.0	24.0
29.11.25	66.75	51.76	14.99	141.330	141.010	138.450	139.280	-0.830	4.56	3.41	2.0740	0.0	24.0
30.11.25	66.66	51.82	14.84	141.430	141.120	138.550	139.380	-0.830	4.95	3.20	2.0600	0.0	24.0
01.12.25	66.80	51.88	14.92	141.180	140.890	138.300	139.150	-0.850	4.90	3.05	2.0660	0.0	24.0
02.12.25	66.92	51.90	15.02	140.920	140.670	138.040	138.910	-0.870	4.56	3.39	2.0760	0.0	24.0
03.12.25	66.52	51.43	15.09	137.880	137.600	135.140	135.920	-0.780	4.57	3.67	2.0430	0.0	24.0
04.12.25	66.66	51.39	15.27	136.940	136.520	134.180	134.840	-0.660	4.39	3.68	2.0500	0.0	24.0
05.12.25	66.58	51.41	15.17	138.340	137.960	135.500	136.280	-0.780	4.73	3.41	2.0580	0.0	24.0
06.12.25	66.73	51.47	15.26	138.940	138.580	136.070	136.900	-0.830	4.77	3.51	2.0790	0.0	24.0
07.12.25	66.61	51.27	15.34	138.670	138.350	135.880	136.670	-0.790	4.60	3.16	2.0870	0.0	24.0
08.12.25	68.04	51.23	16.81	131.650	131.230	128.870	129.590	-0.720	4.84	3.36	2.1710	0.0	24.0
09.12.25	69.67	51.28	18.39	126.810	126.290	124.070	124.760	-0.690	4.75	2.91	2.2850	0.0	24.0
10.12.25	69.28	52.63	16.65	146.880	146.220	143.760	144.330	-0.570	4.86	3.39	2.3960	0.0	24.0
11.12.25	69.26	53.55	15.71	159.090	158.480	155.680	156.320	-0.640	4.97	3.37	2.4490	0.0	24.0
12.12.25	68.72	53.55	15.17	160.710	160.170	157.330	158.010	-0.680	4.66	3.35	2.3880	0.0	24.0
13.12.25	67.94	53.47	14.47	161.820	161.470	158.380	159.310	-0.930	4.62	3.39	2.2940	0.0	24.0
14.12.25	68.09	53.29	14.80	160.550	160.110	157.190	157.950	-0.760	4.78	3.38	2.3300	0.0	24.0
15.12.25	70.99	54.03	16.96	149.940	149.570	146.530	147.560	-1.030	4.68	3.10	2.4880	0.0	24.0
16.12.25	70.76	53.35	17.41	144.490	144.160	141.230	142.240	-1.010	4.65	2.93	2.4620	0.0	24.0
17.12.25	70.07	52.82	17.25	144.100	143.760	140.900	141.840	-0.940	4.75	3.44	2.4310	0.0	24.0
18.12.25	68.86	51.97	16.89	141.460	141.120	138.410	139.270	-0.860	4.85	3.30	2.3410	0.0	24.0
19.12.25	68.87	51.95	16.92	137.520	137.230	134.620	135.530	-0.910	4.78	3.20	2.2760	0.0	24.0
Итого	---	---	---	4744.8	4740.0	4646.39	4676.48	-30.090	---	---	66.0120	0.0	720.0
Среднее	67.70	52.65	15.04	---	---	---	---	---	4.70	3.35	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	46888.520	47122.240	45893.070	46437.370	589.2290	-544.300	1683.0	9102.0
19.12.25 24:00	51633.409	51862.330	50539.460	51113.849	655.2410	-574.390	1683.0	9822.0
Итого за период	4744.889	4740.090	4646.389	4676.478	66.0120	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Островского, 47
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Вzlёт ТСРВ-024М Заводской номер: 1600628
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	66.99	55.26	11.73	208.82	209.47	-0.65	0.0	0.0	213.21	212.55	0.66	2.447	24.00
21.11.25	67.21	55.05	12.16	205.39	205.97	-0.58	0.0	0.0	209.73	208.98	0.75	2.495	24.00
22.11.25	67.14	55.15	11.99	206.12	206.74	-0.62	0.0	0.0	210.47	209.77	0.71	2.471	24.00
23.11.25	66.68	55.04	11.64	206.82	207.48	-0.66	0.0	0.0	211.13	210.51	0.62	2.406	24.00
24.11.25	66.45	54.66	11.79	203.69	204.31	-0.62	0.0	0.0	207.91	207.26	0.65	2.398	24.00
25.11.25	66.85	54.86	11.99	198.55	199.15	-0.61	0.0	0.0	202.70	202.04	0.66	2.379	24.00
26.11.25	66.26	54.34	11.92	198.34	198.91	-0.58	0.0	0.0	202.42	201.75	0.68	2.362	24.00
27.11.25	66.77	54.36	12.41	193.44	194.05	-0.62	0.0	0.0	197.48	196.83	0.65	2.383	24.00
28.11.25	66.61	52.54	14.07	163.46	163.93	-0.48	0.0	0.0	166.85	166.12	0.73	2.298	24.00
29.11.25	66.73	52.61	14.12	163.93	164.38	-0.45	0.0	0.0	167.35	166.58	0.76	2.313	24.00
30.11.25	66.74	52.63	14.11	164.13	164.61	-0.48	0.0	0.0	167.55	166.81	0.74	2.314	24.00
01.12.25	66.77	52.66	14.11	163.86	164.31	-0.46	0.0	0.0	167.28	166.52	0.76	2.310	24.00
02.12.25	66.97	52.83	14.14	163.80	164.24	-0.44	0.0	0.0	167.25	166.46	0.79	2.314	24.00
03.12.25	66.60	52.37	14.23	160.54	160.97	-0.43	0.0	0.0	163.88	163.11	0.77	2.284	24.00
04.12.25	66.68	52.21	14.47	158.42	158.87	-0.45	0.0	0.0	161.72	160.97	0.76	2.290	24.00
05.12.25	66.57	52.11	14.46	159.50	159.96	-0.47	0.0	0.0	162.81	162.07	0.74	2.304	24.00
06.12.25	66.76	52.24	14.52	160.14	160.60	-0.46	0.0	0.0	163.48	162.72	0.76	2.323	24.00
07.12.25	66.73	52.17	14.56	159.95	160.41	-0.46	0.0	0.0	163.29	162.53	0.76	2.327	24.00
08.12.25	67.66	51.95	15.71	153.45	153.94	-0.48	0.0	0.0	156.74	155.95	0.78	2.401	24.00
09.12.25	69.74	52.22	17.52	146.70	147.26	-0.56	0.0	0.0	150.02	149.21	0.82	2.569	24.00
10.12.25	69.33	51.06	18.27	138.60	139.11	-0.51	0.0	0.0	141.70	140.87	0.83	2.526	24.00
11.12.25	69.22	49.64	19.58	127.22	127.65	-0.43	0.0	0.0	130.06	129.19	0.87	2.488	24.00
12.12.25	68.72	49.47	19.25	128.24	128.68	-0.44	0.0	0.0	131.06	130.21	0.85	2.466	24.00
13.12.25	68.08	49.60	18.48	129.72	130.17	-0.45	0.0	0.0	132.53	131.73	0.80	2.395	24.00
14.12.25	67.73	49.15	18.58	129.02	129.43	-0.41	0.0	0.0	131.79	130.96	0.83	2.394	24.00
15.12.25	70.64	49.57	21.07	122.17	122.59	-0.42	0.0	0.0	125.00	124.06	0.94	2.565	24.00
16.12.25	70.80	48.91	21.89	116.02	116.44	-0.42	0.0	0.0	118.72	117.80	0.92	2.539	24.00
17.12.25	70.24	48.39	21.85	115.94	116.32	-0.37	0.0	0.0	118.60	117.65	0.96	2.532	24.00
18.12.25	68.82	49.01	19.81	137.20	137.58	-0.39	0.0	0.0	140.22	139.27	0.95	2.556	24.00
19.12.25	69.03	56.68	12.35	240.97	242.05	-1.08	0.0	0.0	246.32	245.79	0.53	2.955	24.00
Итого	---	---	---	4924.14	4939.61	-15.47	---	---	5029.28	5006.24	23.04	72.805	720.00
Среднее	67.72	52.29	15.43	---	---	---	0.0	0.0	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
19.11.25 24:00	16165.42	2767.921
19.12.25 24:00	16149.95	2840.727
Итого за период	---	72.806

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Островского, 49
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Вzlёт ТСРВ-024 Заводской номер: 901036
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	66.77	55.04	11.73	322.57	0.00	322.57	0.000	0.694	329.30	0.00	329.30	3.736	24.000
21.11.25	67.16	54.92	12.24	317.80	0.00	317.79	0.000	0.690	324.50	0.00	324.50	3.845	24.000
22.11.25	66.87	54.95	11.92	319.45	0.00	319.45	0.000	0.693	326.13	0.00	326.13	3.761	24.000
23.11.25	66.38	54.81	11.57	320.09	0.00	320.08	0.000	0.694	326.69	0.00	326.69	3.653	24.000
24.11.25	66.36	54.72	11.64	321.37	0.00	321.37	0.000	0.696	328.00	0.00	328.00	3.692	24.000
25.11.25	66.60	55.22	11.38	326.22	0.00	326.21	0.000	0.702	332.99	0.00	332.99	3.663	24.000
26.11.25	66.06	54.64	11.42	325.86	0.00	325.86	0.000	0.708	332.52	0.00	332.52	3.672	24.000
27.11.25	66.59	54.37	12.22	306.02	0.00	306.02	0.000	0.708	312.37	0.00	312.37	3.673	24.000
28.11.25	66.33	53.09	13.24	275.57	0.00	275.56	0.000	0.702	281.24	0.00	281.24	3.606	24.000
29.11.25	66.53	53.19	13.34	276.76	0.00	276.76	0.000	0.703	282.50	0.00	282.50	3.650	24.000
30.11.25	66.46	53.18	13.28	277.10	0.00	277.10	0.000	0.703	282.83	0.00	282.83	3.637	24.000
01.12.25	66.59	53.21	13.38	276.51	0.00	276.51	0.000	0.703	282.25	0.00	282.25	3.658	24.000
02.12.25	66.72	53.22	13.50	276.55	0.00	276.54	0.000	0.702	282.30	0.00	282.30	3.690	24.000
03.12.25	66.32	52.78	13.54	272.74	0.00	272.73	0.000	0.691	278.35	0.00	278.35	3.653	24.000
04.12.25	66.46	52.70	13.76	268.90	0.00	268.90	0.000	0.693	274.46	0.00	274.46	3.659	24.000
05.12.25	66.43	52.64	13.79	268.76	0.00	268.76	0.000	0.694	274.30	0.00	274.30	3.661	23.983
06.12.25	66.54	52.71	13.83	268.90	0.00	268.89	0.000	0.693	274.47	0.00	274.47	3.678	24.000
07.12.25	66.42	52.64	13.78	268.42	0.00	268.42	0.000	0.693	273.96	0.00	273.96	3.657	24.000
08.12.25	67.85	52.68	15.17	255.48	0.00	255.47	0.000	0.684	260.96	0.00	260.96	3.827	24.000
09.12.25	69.34	52.62	16.72	238.74	141.08	97.66	0.000	0.677	244.09	142.92	101.17	3.906	23.817
10.12.25	69.12	53.76	15.36	278.71	278.19	0.52	0.000	0.675	284.89	282.00	2.89	4.172	23.967
11.12.25	69.12	55.87	13.25	338.60	338.04	0.55	0.000	0.677	346.12	342.99	3.12	4.436	24.000
12.12.25	68.60	56.24	12.36	359.32	358.73	0.59	0.000	0.683	367.19	364.05	3.14	4.381	24.000
13.12.25	67.86	56.48	11.38	375.68	375.05	0.62	0.000	0.686	383.75	380.66	3.08	4.223	24.000
14.12.25	67.97	56.36	11.61	372.79	372.01	0.77	0.000	0.683	380.81	377.55	3.27	4.276	24.000
15.12.25	70.90	57.50	13.40	348.72	347.98	0.73	0.000	0.676	356.83	353.37	3.46	4.611	24.000
16.12.25	70.67	56.88	13.79	336.40	335.66	0.73	0.000	0.674	344.18	340.75	3.43	4.591	24.000
17.12.25	69.98	56.33	13.65	334.98	334.20	0.78	0.000	0.676	342.60	339.18	3.42	4.527	24.000
18.12.25	68.75	55.56	13.19	333.21	332.42	0.78	0.000	0.677	340.54	337.24	3.30	4.348	24.000
19.12.25	68.78	55.92	12.86	335.65	334.85	0.80	0.000	0.676	343.04	339.76	3.28	4.266	24.000
Итого	---	---	---	9197.87	3548.21	5649.65	---	---	9394.14	3600.48	5793.67	117.806	719.767
Среднее	67.55	54.47	13.08	---	---	---	0.000	0.690	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Островского, 51
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060470
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	9.78	163	8	---
2	80	9.6	160	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
20.11.25	3.200	198.23	195.75	2.5	66.632	50.513	0.6	0.5	24.00
21.11.25	3.233	194.54	192.16	2.4	66.723	50.126	0.6	0.5	24.00
22.11.25	3.252	194.91	192.54	2.4	66.919	50.255	0.6	0.5	24.00
23.11.25	3.168	195.59	193.07	2.5	66.432	50.258	0.6	0.5	24.00
24.11.25	3.133	195.68	193.12	2.6	66.062	50.072	0.6	0.5	24.00
25.11.25	3.152	198.63	196.03	2.6	66.309	50.461	0.6	0.5	24.00
26.11.25	3.135	199.51	196.83	2.7	65.999	50.308	0.6	0.5	24.00
27.11.25	3.187	199.31	196.64	2.7	66.306	50.339	0.6	0.5	24.00
28.11.25	3.221	204.56	201.86	2.7	66.510	50.786	0.6	0.5	24.00
29.11.25	3.242	205.73	203.02	2.7	66.315	50.576	0.6	0.5	24.00
30.11.25	3.252	205.99	203.32	2.7	66.428	50.664	0.6	0.5	24.00
01.12.25	3.230	205.77	203.07	2.7	66.438	50.763	0.6	0.5	24.00
02.12.25	3.268	205.66	203.18	2.5	66.688	50.820	0.6	0.5	24.00
03.12.25	3.263	204.42	202.18	2.2	66.422	50.484	0.6	0.5	24.00
04.12.25	3.241	200.34	198.20	2.1	66.238	50.083	0.6	0.5	24.00
05.12.25	3.245	199.71	197.62	2.1	66.362	50.137	0.6	0.5	24.00
06.12.25	3.264	199.92	197.86	2.1	66.476	50.173	0.6	0.5	24.00
07.12.25	3.273	199.79	197.73	2.1	66.519	50.161	0.6	0.5	24.00
08.12.25	3.273	194.69	192.71	2.0	66.474	49.687	0.6	0.5	24.00
09.12.25	3.569	184.51	183.19	1.3	69.567	50.249	0.6	0.5	24.00
10.12.25	3.534	177.71	176.46	1.2	69.183	49.324	0.6	0.5	24.00
11.12.25	3.434	163.44	162.72	0.7	68.946	47.960	0.6	0.5	24.00
12.12.25	3.575	184.07	182.78	1.3	68.534	49.135	0.6	0.5	24.00
13.12.25	3.824	241.56	239.49	2.1	68.297	52.491	0.6	0.5	24.00
14.12.25	3.676	240.95	238.67	2.3	67.125	51.894	0.6	0.5	24.00
15.12.25	3.924	232.72	230.97	1.8	69.750	52.917	0.6	0.5	24.00
16.12.25	3.970	216.22	214.83	1.4	70.992	52.657	0.6	0.5	24.00
17.12.25	3.962	216.89	215.44	1.4	70.454	52.212	0.6	0.5	24.00
18.12.25	3.800	214.30	212.65	1.7	68.928	51.222	0.6	0.5	24.00
19.12.25	3.730	215.68	213.91	1.8	68.594	51.326	0.6	0.5	24.00
Итого	102.23	6091.0	6028.0	63.3	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	67.42	50.60	0.6	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
19.11.25 24:00	8596.7	632587.5	634616.8	67204.8
19.12.25 24:00	8698.9	638678.6	640644.8	67924.8
Итого за период	102.2	6091.1	6028.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

ИМ2300, Суточный с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, Островского, 53
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA715

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	2.50	67.43	217.78	55.94	219.09	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	2.59	69.41	216.10	55.93	217.82	23.58	24.00	0.00	0.00
22.11.25	2.73	68.27	214.17	55.53	215.60	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	2.65	64.85	212.06	55.66	216.37	23.41	24.00	0.00	0.00
24.11.25	2.60	67.73	215.39	55.63	216.80	23.60	24.00	0.00	0.00
25.11.25	2.47	56.15	207.14	52.37	216.14	22.55	24.00	0.00	0.00
26.11.25	2.28	59.65	188.82	41.00	211.47	20.31	24.00	0.00	0.00
27.11.25	2.53	67.17	222.08	55.75	223.41	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	2.58	67.74	223.70	56.18	225.06	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	2.59	67.56	222.02	55.87	223.39	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	2.61	67.74	222.49	55.99	223.87	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	2.59	67.70	222.77	56.04	224.14	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	2.59	68.29	222.26	56.13	223.76	23.59	24.00	0.00	0.00
03.12.25	2.61	67.91	221.61	56.14	222.99	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	2.59	67.58	214.77	55.49	216.14	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	2.60	67.55	211.59	55.27	212.95	23.60	24.00	0.00	0.00
06.12.25	2.60	67.22	211.76	54.95	213.12	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	2.61	67.45	212.01	55.12	213.38	23.60	24.00	0.00	0.00
08.12.25	2.68	67.47	211.68	54.80	213.10	23.60	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.16	-120.05	47.27	-158.03	62.28	5.24	24.00	0.00	0.00
10.12.25	0.00	-245.83	0.00	-245.83	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	0.00	-245.83	0.00	-245.83	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	0.00	-245.83	0.00	-245.83	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	0.00	-245.83	0.00	-245.83	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	0.00	-245.83	0.00	-245.83	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	0.00	-245.83	0.00	-245.83	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	0.00	-245.83	0.00	-245.83	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	1.63	-67.29	92.83	-77.89	93.27	13.26	23.60	0.00	0.00
18.12.25	2.88	71.16	164.35	53.59	165.89	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.78	69.84	164.35	52.89	165.81	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	57.45	---	4559.00	---	4635.85	514.34	719.60	0.00	0.00
Среднее	---	-16.743	---	-27.015	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	6546.76	0.00
19.12.25 24:00	6604.47	0.00
Итого за период	57.71	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС2, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, Островского, 5
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00166594

БД=1, ТВ2, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=3, КСН=0x7292

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.58	44.94	7.64	270.350	267.400	0.000	266.870	264.870	2.000	6.90	6.70	2.0330	н/д	0.0	24.0
21.11.25	52.61	44.68	7.93	263.670	260.690	0.000	260.330	258.310	2.020	6.90	6.70	2.0600	н/д	0.0	24.0
22.11.25	52.15	45.48	6.67	316.690	313.390	0.000	312.610	310.270	2.340	6.90	6.70	2.0850	н/д	0.0	24.0
23.11.25	52.65	45.96	6.69	316.870	313.540	0.000	312.790	310.420	2.370	6.90	6.70	2.0930	н/д	0.0	24.0
24.11.25	52.02	45.50	6.52	317.320	314.040	0.000	313.360	311.000	2.360	6.90	6.70	2.0390	н/д	0.0	24.0
25.11.25	51.88	45.49	6.39	319.480	316.190	0.000	315.440	313.070	2.370	6.90	6.70	2.0100	н/д	0.0	24.0
26.11.25	51.07	44.84	6.23	321.210	317.920	0.000	317.370	314.920	2.450	6.90	6.70	1.9740	н/д	0.0	24.0
27.11.25	51.16	44.87	6.29	321.600	318.130	0.000	317.760	315.140	2.620	6.90	6.70	1.9980	н/д	0.0	24.0
28.11.25	51.24	44.88	6.36	320.730	317.400	0.000	316.880	314.420	2.460	6.90	6.70	2.0130	н/д	0.0	24.0
29.11.25	51.42	44.99	6.43	321.190	317.850	0.000	317.280	314.730	2.550	6.90	6.70	2.0370	н/д	0.0	24.0
30.11.25	51.53	45.12	6.41	321.310	318.000	0.000	317.260	314.880	2.380	6.90	6.70	2.0320	н/д	0.0	24.0
01.12.25	51.61	45.14	6.47	319.970	316.690	0.000	316.020	313.620	2.400	6.90	6.70	2.0410	н/д	0.0	24.0
02.12.25	51.62	45.18	6.44	322.740	319.410	0.000	318.660	316.290	2.370	6.90	6.70	2.0500	н/д	0.0	24.0
03.12.25	52.65	45.97	6.68	327.170	323.750	0.000	322.950	320.510	2.440	6.90	6.70	2.1570	н/д	0.0	24.0
04.12.25	53.44	46.62	6.82	328.820	325.350	0.000	324.500	321.990	2.510	6.90	6.70	2.2110	н/д	0.0	24.0
05.12.25	53.62	46.76	6.86	329.340	325.740	0.000	325.020	322.380	2.640	6.90	6.70	2.2270	н/д	0.0	24.0
06.12.25	53.55	46.69	6.86	329.170	325.580	0.000	324.850	322.220	2.630	6.90	6.70	2.2250	н/д	0.0	24.0
07.12.25	53.60	46.70	6.90	329.240	325.570	0.000	324.920	322.210	2.710	6.90	6.70	2.2420	н/д	0.0	24.0
08.12.25	56.53	48.68	7.85	329.440	325.560	0.000	324.610	321.960	2.650	6.90	6.70	2.5460	н/д	0.0	24.0
09.12.25	60.95	51.89	9.06	328.950	324.740	0.000	323.320	320.670	2.650	6.90	6.70	2.9280	н/д	0.0	24.0
10.12.25	61.28	52.11	9.17	327.610	323.220	0.000	322.080	319.140	2.940	6.90	6.70	2.9530	н/д	0.0	24.0
11.12.25	61.50	52.24	9.26	326.700	322.440	0.000	321.060	318.360	2.700	6.90	6.70	2.9680	н/д	0.0	24.0
12.12.25	61.78	52.57	9.21	326.660	322.420	0.000	320.900	318.340	2.560	6.90	6.70	2.9490	н/д	0.0	24.0
13.12.25	60.40	51.70	8.70	325.670	321.520	0.000	320.200	317.550	2.650	6.90	6.70	2.7840	н/д	0.0	24.0
14.12.25	61.02	51.91	9.11	323.400	319.270	0.000	317.870	315.280	2.590	6.90	6.70	2.8930	н/д	0.0	24.0
15.12.25	65.38	55.11	10.27	327.830	323.250	0.000	321.480	318.700	2.780	6.90	6.70	3.3010	н/д	0.0	24.0
16.12.25	67.36	56.52	10.84	326.930	322.240	0.000	320.210	317.440	2.770	6.90	6.70	3.4690	н/д	0.0	24.0
17.12.25	66.69	56.12	10.57	327.860	323.170	0.000	321.280	318.500	2.780	6.90	6.70	3.3960	н/д	0.0	24.0
18.12.25	65.65	55.46	10.19	329.060	324.420	0.000	322.670	319.860	2.810	6.90	6.70	3.2860	н/д	0.0	24.0
19.12.25	65.84	55.73	10.11	329.200	324.600	0.000	322.720	319.980	2.740	6.90	6.70	3.2620	н/д	0.0	24.0
Итого	---	---	---	9626.180	9513.490	0.000	9483.270	9407.030	76.240	---	---	74.262	---	0.0	720.0
Среднее	56.49	48.66	7.83	---	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	Qo, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	80573.140	86706.160	0.200	78036.480	77971.150	65.330	560.1740	н/д	9782.0	8079.0
19.12.25 24:00	90199.320	96219.650	0.200	87519.750	87378.180	141.570	634.4360	н/д	10502.0	8799.0
Итого за период	9626.180	9513.490	0.000	9483.270	9407.030	---	74.2620	н/д	720.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Первомайская, 7а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00169028

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0х1580

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	64.29	56.65	7.64	574.650	555.410	563.820	547.110	16.710	4.82	3.89	4.3130	0.0	24.0
21.11.25	64.56	56.74	7.82	574.990	555.840	564.060	547.520	16.540	4.87	3.94	4.4200	0.0	24.0
22.11.25	64.73	56.94	7.79	574.420	555.270	563.420	546.870	16.550	4.89	3.95	4.3960	0.0	24.0
23.11.25	64.30	56.72	7.58	574.540	555.210	563.730	546.910	16.820	4.92	3.99	4.2820	0.0	24.0
24.11.25	64.44	56.73	7.71	574.220	555.030	563.350	546.730	16.620	4.97	4.03	4.3470	0.0	24.0
25.11.25	64.56	56.92	7.64	574.300	555.180	563.370	546.830	16.540	5.04	4.11	4.3110	0.0	24.0
26.11.25	64.81	57.00	7.81	574.030	554.950	563.030	546.550	16.480	5.18	4.25	4.4010	0.0	24.0
27.11.25	64.38	56.70	7.68	573.830	554.710	563.000	546.430	16.570	5.14	4.21	4.3290	0.0	24.0
28.11.25	65.14	57.21	7.93	573.680	554.760	562.650	546.360	16.290	5.17	4.24	4.4710	0.0	24.0
29.11.25	64.62	56.87	7.75	573.730	554.620	562.820	546.280	16.540	5.11	4.18	4.3720	0.0	24.0
30.11.25	64.25	56.56	7.69	573.750	554.420	562.930	546.170	16.760	5.03	4.10	4.3350	0.0	24.0
01.12.25	64.12	56.47	7.65	573.200	554.030	562.440	545.830	16.610	4.94	4.00	4.3070	0.0	24.0
02.12.25	64.45	56.25	8.20	532.250	514.660	522.150	507.070	15.080	5.02	4.21	4.2850	0.0	24.0
03.12.25	64.70	55.48	9.22	467.680	452.300	458.780	445.790	12.990	5.10	4.48	4.2330	0.0	24.0
04.12.25	64.74	55.48	9.26	467.820	452.500	458.880	446.020	12.860	5.03	4.41	4.2500	0.0	24.0
05.12.25	64.48	55.29	9.19	467.300	452.020	458.430	445.560	12.870	4.99	4.37	4.2160	0.0	24.0
06.12.25	64.33	55.17	9.16	467.440	452.040	458.620	445.610	13.010	4.97	4.35	4.2050	0.0	24.0
07.12.25	64.53	55.35	9.18	467.560	452.180	458.670	445.700	12.970	4.99	4.37	4.2120	0.0	24.0
08.12.25	65.67	55.99	9.68	467.770	452.510	458.630	445.890	12.740	5.00	4.38	4.4410	0.0	24.0
09.12.25	65.72	55.79	9.93	467.090	451.850	457.910	445.310	12.600	4.97	4.36	4.5440	0.0	24.0
10.12.25	66.45	56.29	10.16	467.710	452.540	458.350	445.860	12.490	5.02	4.40	4.6550	0.0	24.0
11.12.25	67.70	57.24	10.46	468.070	452.850	458.400	445.940	12.460	5.05	4.43	4.7980	0.0	24.0
12.12.25	67.62	57.29	10.33	467.500	452.530	457.820	445.610	12.210	5.10	4.49	4.7300	0.0	24.0
13.12.25	66.53	56.69	9.84	467.820	452.590	458.430	445.810	12.620	5.17	4.55	4.5110	0.0	24.0
14.12.25	67.94	57.61	10.33	467.910	452.780	458.140	445.830	12.310	5.07	4.45	4.7360	0.0	24.0
15.12.25	68.61	57.87	10.74	467.980	453.030	458.050	445.980	12.070	4.95	4.33	4.9250	0.0	24.0
16.12.25	67.99	57.35	10.64	467.870	452.650	458.090	445.700	12.390	4.93	4.32	4.8790	0.0	24.0
17.12.25	67.41	56.96	10.45	467.600	452.240	457.980	445.400	12.580	4.90	4.28	4.7880	0.0	24.0
18.12.25	67.03	56.64	10.39	467.500	452.180	457.950	445.440	12.510	4.98	4.37	4.7610	0.0	24.0
19.12.25	67.25	56.94	10.31	467.450	452.250	457.900	445.450	12.450	5.07	4.45	4.7200	0.0	24.0
Итого	---	---	---	15371.6	14865.1	15071.80	14643.56	428.240	---	---	134.1730	0.0	720.0
Среднее	65.57	56.57	9.00	---	---	---	---	---	5.01	4.26	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	92946.450	89839.950	91327.840	88707.630	892.6960	2620.210	905.0	10742.0
19.12.25 24:00	108318.110	104705.079	106399.639	103351.189	1026.8690	3048.450	905.0	11462.0
Итого за период	15371.660	14865.129	15071.798	14643.558	134.1730	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Первомайская, 7а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060261
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	2.95	70.8	10	---
2	50	3.125	75	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
20.11.25	1.615	256.48	259.99	-3.5	64.088	57.812	0.6	0.5	24.00
21.11.25	1.646	256.35	259.85	-3.5	64.380	57.982	0.6	0.5	24.00
22.11.25	1.635	256.19	259.71	-3.5	64.551	58.192	0.6	0.5	24.00
23.11.25	1.570	256.07	259.62	-3.6	64.134	58.023	0.6	0.5	24.00
24.11.25	1.601	256.15	259.68	-3.5	64.267	58.037	0.6	0.5	24.00
25.11.25	1.591	256.12	259.67	-3.6	64.375	58.185	0.6	0.5	24.00
26.11.25	1.614	256.05	259.60	-3.5	64.629	58.349	0.6	0.5	24.00
27.11.25	1.602	255.93	259.49	-3.6	64.220	57.981	0.6	0.5	24.00
28.11.25	1.664	256.03	259.59	-3.6	64.938	58.463	0.6	0.5	24.00
29.11.25	1.638	256.03	259.59	-3.6	64.486	58.109	0.6	0.5	24.00
30.11.25	1.614	256.05	259.63	-3.6	64.086	57.805	0.6	0.5	24.00
01.12.25	1.623	256.09	259.66	-3.6	63.939	57.624	0.6	0.5	24.00
02.12.25	1.646	261.34	265.01	-3.7	64.251	57.973	0.6	0.5	24.00
03.12.25	1.664	270.65	274.48	-3.8	64.554	58.430	0.6	0.5	24.00
04.12.25	1.663	270.69	274.52	-3.8	64.585	58.463	0.6	0.5	24.00
05.12.25	1.663	270.54	274.35	-3.8	64.336	58.213	0.6	0.5	24.00
06.12.25	1.663	270.48	274.28	-3.8	64.181	58.055	0.6	0.5	24.00
07.12.25	1.666	270.62	274.43	-3.8	64.353	58.218	0.6	0.5	24.00
08.12.25	1.752	270.57	274.35	-3.8	65.482	59.028	0.6	0.5	24.00
09.12.25	1.800	270.14	273.92	-3.8	65.549	58.908	0.6	0.5	24.00
10.12.25	1.845	270.46	274.23	-3.8	66.226	59.427	0.6	0.5	24.00
11.12.25	1.896	270.37	274.16	-3.8	67.547	60.557	0.6	0.5	24.00
12.12.25	1.861	270.10	273.87	-3.8	67.491	60.624	0.6	0.5	24.00
13.12.25	1.762	270.27	274.05	-3.8	66.386	59.889	0.6	0.5	24.00
14.12.25	1.846	270.20	273.97	-3.8	67.696	60.888	0.6	0.5	24.00
15.12.25	1.916	270.24	274.02	-3.8	68.475	61.410	0.6	0.5	24.00
16.12.25	1.909	270.37	274.15	-3.8	67.852	60.814	0.6	0.5	24.00
17.12.25	1.878	270.24	274.04	-3.8	67.289	60.365	0.6	0.5	24.00
18.12.25	1.854	270.40	274.19	-3.8	66.828	59.994	0.6	0.5	24.00
19.12.25	1.825	270.14	273.93	-3.8	67.099	60.367	0.6	0.5	24.00
Итого	51.52	7931.4	8042.0	-111.0	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	65.41	58.94	0.6	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
19.11.25 24:00	4318.7	596367.9	597486.3	79510.9
19.12.25 24:00	4370.3	604299.3	605528.3	80230.9
Итого за период	51.6	7931.4	8042.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 10
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Вzlёт ТСРВ-024 Заводской номер: 801161
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	52.40	44.64	7.76	240.32	239.20	1.11	0.528	0.524	243.44	241.52	1.92	1.835	24.000
21.11.25	53.00	43.91	9.09	201.94	201.25	0.68	0.470	0.472	204.63	203.15	1.48	1.805	24.000
22.11.25	52.19	44.87	7.32	252.39	252.34	0.05	0.543	0.540	255.64	254.83	0.81	1.733	24.000
23.11.25	52.59	45.48	7.11	258.60	258.54	0.05	0.551	0.547	261.98	261.17	0.81	1.730	24.000
24.11.25	52.59	45.49	7.10	258.66	258.45	0.21	0.548	0.544	262.05	261.07	0.98	1.744	24.000
25.11.25	51.86	44.81	7.05	259.47	258.42	1.05	0.551	0.545	262.78	260.93	1.85	1.813	24.000
26.11.25	51.49	44.62	6.87	259.72	258.65	1.06	0.557	0.551	262.98	261.14	1.84	1.769	24.000
27.11.25	51.13	44.28	6.85	260.06	258.97	1.09	0.556	0.550	263.29	261.43	1.86	1.768	24.000
28.11.25	51.44	44.59	6.85	259.97	259.72	0.24	0.556	0.552	263.23	262.25	0.98	1.690	24.000
29.11.25	51.42	44.51	6.91	260.46	260.23	0.22	0.556	0.552	263.73	262.76	0.97	1.708	24.000
30.11.25	51.56	44.58	6.98	260.53	260.09	0.43	0.557	0.552	263.81	262.61	1.19	1.745	24.000
01.12.25	51.73	44.41	7.32	260.72	258.07	2.65	0.555	0.547	264.02	260.50	3.53	2.017	24.000
02.12.25	51.74	44.40	7.34	261.49	259.23	2.26	0.553	0.544	264.81	261.68	3.13	2.001	24.000
03.12.25	52.10	44.72	7.38	266.44	263.92	2.51	0.562	0.553	269.87	266.45	3.42	2.068	24.000
04.12.25	53.51	45.75	7.76	267.36	264.72	2.63	0.559	0.549	270.97	267.36	3.62	2.192	24.000
05.12.25	53.68	45.93	7.75	268.99	266.31	2.67	0.565	0.554	272.65	268.99	3.66	2.206	24.000
06.12.25	53.70	45.92	7.78	269.02	266.34	2.68	0.566	0.556	272.68	269.01	3.67	2.214	24.000
07.12.25	53.66	45.86	7.80	268.96	266.31	2.65	0.565	0.555	272.62	268.98	3.65	2.218	24.000
08.12.25	54.58	46.38	8.20	268.83	266.30	2.52	0.563	0.553	272.61	269.03	3.57	2.309	24.000
09.12.25	60.14	50.07	10.07	267.69	264.96	2.73	0.566	0.556	272.22	268.11	4.11	2.830	24.000
10.12.25	61.46	51.09	10.37	267.26	264.56	2.70	0.569	0.559	271.97	267.83	4.13	2.905	24.000
11.12.25	61.46	51.06	10.40	267.02	264.51	2.50	0.571	0.561	271.72	267.79	3.93	2.893	24.000
12.12.25	61.83	51.32	10.51	267.08	264.43	2.64	0.569	0.559	271.84	267.73	4.11	2.939	24.000
13.12.25	61.39	51.20	10.19	266.88	264.25	2.63	0.566	0.556	271.57	267.53	4.04	2.850	24.000
14.12.25	59.69	50.02	9.67	267.03	264.43	2.59	0.566	0.556	271.48	267.57	3.91	2.710	24.000
15.12.25	64.04	52.86	11.18	266.17	263.57	2.60	0.565	0.556	271.24	267.06	4.18	3.108	24.000
16.12.25	67.30	55.24	12.06	268.55	265.92	2.62	0.570	0.560	274.16	269.75	4.41	3.382	24.000
17.12.25	67.29	55.24	12.05	268.74	266.11	2.62	0.571	0.561	274.35	269.94	4.41	3.380	24.000
18.12.25	65.95	56.86	9.09	276.29	284.73	-8.44	0.572	0.585	281.85	288.74	-6.90	3.275	24.000
19.12.25	65.63	54.87	10.76	287.57	284.86	2.70	0.571	0.558	293.30	288.91	4.39	3.240	24.000
Итого	---	---	---	7874.18	7829.39	44.78	---	---	7993.48	7915.83	77.65	70.080	720.000
Среднее	56.42	47.83	8.59	---	---	---	0.557	0.550	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 11
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА730

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	2.41	52.46	290.35	44.15	288.97	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	2.43	53.78	248.83	43.82	246.83	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	2.48	53.75	244.66	43.47	242.53	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	2.53	53.26	291.94	44.59	290.63	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	2.52	53.78	292.02	45.12	290.71	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	2.46	53.08	292.10	44.64	290.86	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	2.43	52.96	292.96	44.65	291.76	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	2.39	52.12	292.84	43.95	291.50	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	2.41	52.23	293.12	44.00	291.80	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	2.43	52.29	293.32	43.99	291.96	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	2.46	52.48	293.77	44.10	292.43	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	2.46	52.60	293.83	44.20	292.54	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	2.48	52.68	293.73	44.23	292.35	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.66	52.69	198.47	44.33	197.39	14.59	15.00	0.00	0.00
04.12.25	2.71	53.81	360.68	46.29	360.34	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	2.68	54.55	318.04	46.02	317.19	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	2.65	54.69	289.80	45.53	288.42	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	2.65	54.62	289.85	45.47	288.44	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	2.65	54.67	289.83	45.51	288.42	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	3.02	57.79	289.65	47.36	287.87	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	3.49	62.17	289.44	50.09	288.17	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	3.53	62.47	289.31	50.24	288.03	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	3.54	62.70	289.18	50.42	287.83	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	3.44	62.60	273.68	50.25	272.94	22.42	24.00	0.00	0.00
14.12.25	3.34	61.53	289.18	49.97	289.04	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	3.46	62.32	287.40	50.25	287.07	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	3.95	66.73	291.70	53.16	291.47	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	4.13	68.65	291.91	54.47	291.68	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	4.05	67.93	292.24	54.06	292.11	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	3.92	66.90	293.10	53.52	292.97	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	86.76	---	8636.93	---	8604.25	709.01	711.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.143	---	47.062	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	7432.05	0.00
19.12.25 24:00	7520.21	0.00
Итого за период	88.16	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 12
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00169003

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0хА0Е8

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.54	46.42	6.12	388.190	388.190	383.200	384.260	-1.060	6.20	5.82	2.3450	0.0	24.0
21.11.25	52.55	46.19	6.36	380.870	380.870	376.000	377.030	-1.030	6.20	5.73	2.3910	0.0	24.0
22.11.25	52.11	46.78	5.33	454.300	454.300	448.540	449.690	-1.150	6.20	6.30	2.3890	0.0	24.0
23.11.25	52.62	47.28	5.34	454.470	454.470	448.650	449.670	-1.020	6.20	6.29	2.3890	0.0	24.0
24.11.25	51.98	46.79	5.19	454.490	454.490	448.750	449.830	-1.080	6.20	6.25	2.3190	0.0	24.0
25.11.25	51.85	46.75	5.10	455.810	455.810	450.080	451.160	-1.080	6.20	6.34	2.2890	0.0	24.0
26.11.25	51.03	46.03	5.00	455.850	455.850	450.330	451.290	-0.960	6.20	6.33	2.2490	0.0	24.0
27.11.25	51.13	46.10	5.03	456.550	456.550	451.030	451.990	-0.960	6.20	6.35	2.2590	0.0	24.0
28.11.25	51.20	46.10	5.10	456.530	456.530	450.980	451.970	-0.990	6.20	6.34	2.2950	0.0	24.0
29.11.25	51.38	46.26	5.12	457.040	457.040	451.460	452.480	-1.020	6.20	6.33	2.3090	0.0	24.0
30.11.25	51.50	46.38	5.12	457.270	457.270	451.530	452.710	-1.180	6.20	6.36	2.3050	0.0	24.0
01.12.25	51.58	46.46	5.12	457.320	457.320	451.570	452.760	-1.190	6.20	6.32	2.3000	0.0	24.0
02.12.25	51.59	46.50	5.09	462.780	462.780	457.020	458.110	-1.090	6.20	6.34	2.3220	0.0	24.0
03.12.25	52.62	47.33	5.29	467.370	467.370	461.330	462.440	-1.110	6.20	6.38	2.4340	0.0	24.0
04.12.25	53.40	48.01	5.39	470.590	470.590	464.350	465.550	-1.200	6.20	6.37	2.4960	0.0	24.0
05.12.25	53.57	48.18	5.39	472.000	472.000	465.760	466.960	-1.200	6.20	6.42	2.5070	0.0	24.0
06.12.25	53.50	48.09	5.41	471.930	471.930	465.690	466.890	-1.200	6.20	6.42	2.5120	0.0	24.0
07.12.25	53.56	48.15	5.41	472.030	472.030	465.790	466.990	-1.200	6.20	6.41	2.5120	0.0	24.0
08.12.25	56.51	50.29	6.22	472.150	472.150	465.180	466.610	-1.430	6.20	6.40	2.8890	0.0	24.0
09.12.25	60.90	53.70	7.20	472.210	472.210	464.190	465.860	-1.670	6.20	6.43	3.3370	0.0	24.0
10.12.25	61.22	54.00	7.22	472.070	472.070	463.920	465.610	-1.690	6.20	6.47	3.3420	0.0	24.0
11.12.25	61.44	54.11	7.33	471.970	471.970	463.810	465.490	-1.680	6.20	6.47	3.3930	0.0	24.0
12.12.25	61.72	54.35	7.37	472.270	472.270	464.100	465.790	-1.690	6.20	6.45	3.4150	0.0	24.0
13.12.25	60.33	53.45	6.88	471.800	471.800	463.880	465.580	-1.700	6.20	6.42	3.1890	0.0	24.0
14.12.25	60.98	53.82	7.16	468.570	468.570	460.580	462.300	-1.720	6.20	6.41	3.2910	0.0	24.0
15.12.25	65.33	57.26	8.07	476.110	476.110	466.910	468.920	-2.010	6.20	6.45	3.7650	0.0	24.0
16.12.25	67.29	58.79	8.50	476.860	476.860	467.090	469.260	-2.170	6.20	6.46	3.9660	0.0	24.0
17.12.25	66.61	58.32	8.29	477.340	477.340	467.780	469.810	-2.030	6.20	6.47	3.8730	0.0	24.0
18.12.25	65.62	55.98	9.64	328.260	328.260	321.880	323.460	-1.580	6.20	6.09	3.0980	0.0	24.0
19.12.25	65.70	53.56	12.14	283.270	283.270	277.740	279.440	-1.700	6.20	6.59	3.3670	0.0	24.0
Итого	---	---	---	13488.2	13488.2	13289.12	13329.91	-40.790	---	---	83.5470	0.0	720.0
Среднее	56.44	50.04	6.39	---	---	---	---	---	6.20	6.34	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	103173.390	103173.390	101841.379	102137.949	639.3650	-296.570	3698.0	8599.0
19.12.25 24:00	116661.660	116661.660	115130.500	115467.860	722.9120	-337.360	3698.0	9319.0
Итого за период	13488.270	13488.270	13289.121	13329.911	83.5470	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 14
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 24213237

БД=1, ТВ1, СИ=6, КСН=0х4617

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.11.25	52.85	45.17	н/д	7.67	4.67	5.60	н/д	374.525	365.225	н/д	369.672	361.795	н/д	7.876	2.835	н/д	24	0
21.11.25	52.72	45.02	н/д	7.70	4.70	5.60	н/д	381.640	372.150	н/д	376.720	368.682	н/д	8.038	2.900	н/д	24	0
22.11.25	52.37	45.76	н/д	6.62	5.23	5.60	н/д	447.430	436.570	н/д	441.728	432.350	н/д	9.378	2.927	н/д	24	0
23.11.25	52.87	46.26	н/д	6.60	5.23	5.60	н/д	447.640	436.720	н/д	441.842	432.427	н/д	9.415	2.922	н/д	24	0
24.11.25	52.11	45.68	н/д	6.43	5.19	5.60	н/д	447.660	436.805	н/д	442.053	432.623	н/д	9.431	2.844	н/д	24	0
25.11.25	52.02	45.70	н/д	6.32	5.28	5.60	н/д	449.000	438.155	н/д	443.378	433.930	н/д	9.448	2.808	н/д	24	0
26.11.25	51.22	45.03	н/д	6.20	5.27	5.60	н/д	448.605	437.875	н/д	443.166	433.775	н/д	9.391	2.751	н/д	24	0
27.11.25	51.38	45.13	н/д	6.26	5.29	5.60	н/д	449.305	438.585	н/д	443.821	434.481	н/д	9.339	2.781	н/д	24	0
28.11.25	51.40	45.06	н/д	6.35	5.28	5.60	н/д	449.340	438.610	н/д	443.840	434.515	н/д	9.324	2.821	н/д	24	0
29.11.25	51.61	45.18	н/д	6.43	5.28	5.60	н/д	449.790	439.120	н/д	444.236	434.991	н/д	9.245	2.859	н/д	24	0
30.11.25	51.74	45.33	н/д	6.41	5.30	5.60	н/д	449.965	439.320	н/д	444.402	435.165	н/д	9.237	2.852	н/д	24	0
01.12.25	51.80	45.39	н/д	6.40	5.26	5.60	н/д	450.185	439.525	н/д	444.595	435.350	н/д	9.245	2.852	н/д	24	0
02.12.25	51.81	45.46	н/д	6.35	5.29	5.60	н/д	456.245	445.615	н/д	450.588	441.377	н/д	9.211	2.867	н/д	24	0
03.12.25	52.99	46.33	н/д	6.65	5.32	5.60	н/д	460.410	449.590	н/д	454.444	445.152	н/д	9.292	3.029	н/д	24	0
04.12.25	53.65	46.90	н/д	6.75	5.33	5.60	н/д	463.745	452.930	н/д	457.570	448.329	н/д	9.241	3.093	н/д	24	0
05.12.25	53.81	47.05	н/д	6.76	5.37	5.60	н/д	465.185	454.385	н/д	458.950	449.729	н/д	9.221	3.106	н/д	24	0
06.12.25	53.73	46.97	н/д	6.76	5.37	5.60	н/д	465.045	454.175	н/д	458.851	449.548	н/д	9.302	3.107	н/д	24	0
07.12.25	53.79	47.01	н/д	6.77	5.36	5.60	н/д	465.090	454.280	н/д	458.880	449.658	н/д	9.222	3.113	н/д	24	0
08.12.25	57.24	49.37	н/д	7.87	5.34	5.60	н/д	465.260	454.290	н/д	458.222	449.151	н/д	9.070	3.614	н/д	24	0
09.12.25	61.30	52.26	н/д	9.04	5.38	5.60	н/д	465.280	454.070	н/д	457.286	448.321	н/д	8.964	4.140	н/д	24	0
10.12.25	61.51	52.40	н/д	9.10	5.42	5.60	н/д	465.155	453.975	н/д	457.117	448.187	н/д	8.930	4.170	н/д	24	0
11.12.25	61.74	52.57	н/д	9.17	5.42	5.60	н/д	465.145	453.885	н/д	457.060	448.070	н/д	8.991	4.198	н/д	24	0
12.12.25	62.01	52.92	н/д	9.09	5.40	5.60	н/д	465.480	454.215	н/д	457.296	448.305	н/д	8.991	4.163	н/д	24	0
13.12.25	60.40	51.95	н/д	8.45	5.37	5.60	н/д	465.005	453.870	н/д	457.228	448.199	н/д	9.029	3.870	н/д	24	0
14.12.25	61.45	52.60	н/д	8.85	5.36	5.60	н/д	462.205	451.085	н/д	454.195	445.314	н/д	8.881	4.027	н/д	24	0
15.12.25	66.05	55.91	н/д	10.14	5.40	5.60	н/д	469.785	458.180	н/д	460.489	451.551	н/д	8.938	4.679	н/д	24	0
16.12.25	67.62	57.07	н/д	10.55	5.42	5.60	н/д	470.405	458.635	н/д	460.693	451.741	н/д	8.952	4.868	н/д	24	0
17.12.25	66.78	56.54	н/д	10.24	5.43	5.60	н/д	470.860	459.135	н/д	461.361	452.353	н/д	9.008	4.733	н/д	24	0
18.12.25	65.82	56.03	н/д	9.78	5.44	5.60	н/д	476.330	464.590	н/д	466.987	457.838	н/д	9.150	4.578	н/д	24	0
19.12.25	66.09	56.46	н/д	9.63	5.40	5.60	н/д	478.645	466.895	н/д	469.159	460.025	н/д	9.134	4.527	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	13640.360	13312.460	---	13435.829	13162.932	---	272.894	104.034	---	720	0
Среднее	56.85	49.12	---	7.73	5.29	5.60	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.11.25 24:00	27379.860	26552.730	0.000	27081.626	26316.409	0.000	765.217	134.247	0.000	1400	583
19.12.25 24:00	41020.220	39865.190	0.000	40517.454	39479.341	0.000	1038.113	238.281	0.000	2120	583
Итого за период	13640.360	13312.460	0.000	13435.828	13162.932	0.000	---	104.034	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 17
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-01 Заводской номер: 20133746

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0х0D56

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.11.25	52.58	43.35	н/д	9.23	5.20	5.00	н/д	65.783	н/д	н/д	64.937	н/д	н/д	н/д	0.599	н/д	24	0
21.11.25	52.62	42.87	н/д	9.75	5.20	5.00	н/д	63.711	н/д	н/д	62.889	н/д	н/д	н/д	0.613	н/д	24	0
22.11.25	52.16	44.00	н/д	8.16	5.20	5.00	н/д	76.653	н/д	н/д	75.682	н/д	н/д	н/д	0.618	н/д	24	0
23.11.25	52.68	44.58	н/д	8.09	5.20	5.00	н/д	76.688	н/д	н/д	75.700	н/д	н/д	н/д	0.613	н/д	24	0
24.11.25	52.05	44.13	н/д	7.92	5.20	5.00	н/д	76.699	н/д	н/д	75.737	н/д	н/д	н/д	0.600	н/д	24	0
25.11.25	51.91	44.15	н/д	7.76	5.20	5.00	н/д	76.920	н/д	н/д	75.956	н/д	н/д	н/д	0.589	н/д	24	0
26.11.25	51.10	43.49	н/д	7.61	5.20	5.00	н/д	76.866	н/д	н/д	75.934	н/д	н/д	н/д	0.578	н/д	24	0
27.11.25	51.18	43.45	н/д	7.73	5.20	5.00	н/д	76.935	н/д	н/д	75.997	н/д	н/д	н/д	0.588	н/д	24	0
28.11.25	51.26	43.11	н/д	8.15	5.20	5.00	н/д	73.368	н/д	н/д	72.471	н/д	н/д	н/д	0.591	н/д	24	0
29.11.25	51.42	42.96	н/д	8.46	5.20	5.00	н/д	70.506	н/д	н/д	69.637	н/д	н/д	н/д	0.589	н/д	24	0
30.11.25	51.54	43.05	н/д	8.49	5.20	5.00	н/д	70.527	н/д	н/д	69.656	н/д	н/д	н/д	0.591	н/д	24	0
01.12.25	51.62	43.10	н/д	8.52	5.20	5.00	н/д	70.507	н/д	н/д	69.632	н/д	н/д	н/д	0.593	н/д	24	0
02.12.25	51.64	43.15	н/д	8.48	5.20	5.00	н/д	71.340	н/д	н/д	70.457	н/д	н/д	н/д	0.598	н/д	24	0
03.12.25	52.65	43.85	н/д	8.79	5.20	5.00	н/д	72.401	н/д	н/д	71.471	н/д	н/д	н/д	0.628	н/д	24	0
04.12.25	53.45	44.50	н/д	8.94	5.20	5.00	н/д	72.686	н/д	н/д	71.722	н/д	н/д	н/д	0.642	н/д	24	0
05.12.25	53.62	44.70	н/д	8.92	5.20	5.00	н/д	73.042	н/д	н/д	72.064	н/д	н/д	н/д	0.643	н/д	24	0
06.12.25	53.55	44.62	н/д	8.94	5.20	5.00	н/д	73.041	н/д	н/д	72.069	н/д	н/д	н/д	0.644	н/д	24	0
07.12.25	53.60	44.64	н/д	8.96	5.20	5.00	н/д	73.045	н/д	н/д	72.068	н/д	н/д	н/д	0.646	н/д	24	0
08.12.25	56.45	46.30	н/д	10.15	5.20	5.00	н/д	73.151	н/д	н/д	72.075	н/д	н/д	н/д	0.732	н/д	24	0
09.12.25	60.93	49.10	н/д	11.83	5.20	5.00	н/д	73.329	н/д	н/д	72.078	н/д	н/д	н/д	0.853	н/д	24	0
10.12.25	61.27	49.27	н/д	12.00	5.20	5.00	н/д	73.306	н/д	н/д	72.046	н/д	н/д	н/д	0.865	н/д	24	0
11.12.25	61.48	49.42	н/д	12.05	5.20	5.00	н/д	73.425	н/д	н/д	72.153	н/д	н/д	н/д	0.870	н/д	24	0
12.12.25	61.77	49.90	н/д	11.87	5.20	5.00	н/д	73.316	н/д	н/д	48.041	н/д	н/д	н/д	0.570	н/д	16	8
13.12.25	59.19	48.33	н/д	10.86	5.20	5.00	н/д	73.214	н/д	н/д	29.991	н/д	н/д	н/д	0.326	н/д	10	14
14.12.25	60.96	49.40	н/д	11.56	5.20	5.00	н/д	72.742	н/д	н/д	71.498	н/д	н/д	н/д	0.827	н/д	24	0
15.12.25	65.32	52.33	н/д	12.99	5.20	5.00	н/д	74.178	н/д	н/д	72.736	н/д	н/д	н/д	0.945	н/д	24	0
16.12.25	67.34	53.68	н/д	13.66	5.20	5.00	н/д	74.383	н/д	н/д	72.857	н/д	н/д	н/д	0.996	н/д	24	0
17.12.25	66.69	53.25	н/д	13.45	5.20	5.00	н/д	74.420	н/д	н/д	72.920	н/д	н/д	н/д	0.981	н/д	24	0
18.12.25	65.63	52.71	н/д	12.92	5.20	5.00	н/д	74.568	н/д	н/д	73.106	н/д	н/д	н/д	0.945	н/д	24	0
19.12.25	65.82	52.99	н/д	12.83	5.20	5.00	н/д	74.445	н/д	н/д	72.979	н/д	н/д	н/д	0.937	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	2195.195	---	---	2096.559	---	---	---	20.810	---	698	22
Среднее	56.35	46.43	---	9.92	5.20	5.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.11.25 24:00	9743.630	0.000	0.000	9608.060	0.000	0.000	0.000	66.738	0.000	3888	2824
19.12.25 24:00	11938.825	0.000	0.000	11704.620	0.000	0.000	0.000	87.548	0.000	4586	2846
Итого за период	2195.195	0.000	0.000	2096.560	0.000	0.000	---	20.810	0.000	698	22

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 23
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ631

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	0.79	51.34	99.36	43.34	105.79	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	0.80	52.61	85.55	43.05	91.44	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	0.82	52.63	83.44	42.73	88.18	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	0.83	52.14	100.59	43.87	106.64	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	0.82	52.65	100.49	44.46	105.21	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	0.81	52.01	100.59	43.99	103.26	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	0.79	51.88	100.82	44.00	106.92	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	0.78	51.08	100.95	43.30	106.78	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	0.79	51.17	101.04	43.32	105.82	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	0.80	51.24	101.28	43.31	109.94	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	0.80	51.42	101.53	43.49	108.19	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	0.81	51.54	101.54	43.57	109.43	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	0.81	51.61	101.48	43.62	109.93	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	0.81	51.63	102.74	43.69	112.09	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	0.86	52.66	106.17	44.52	116.15	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	0.88	53.44	104.26	45.02	111.68	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	0.89	53.62	104.69	45.13	112.11	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	0.89	53.55	104.66	45.07	111.64	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	0.89	53.60	104.67	45.10	110.95	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.01	56.51	104.69	46.83	110.66	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	1.18	60.92	104.48	49.65	111.77	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	1.19	61.25	104.42	49.83	113.89	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	1.20	61.46	107.44	50.25	118.05	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	1.19	61.74	104.25	50.34	111.84	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	1.11	60.37	104.22	49.70	114.34	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	1.15	61.00	103.56	49.87	111.96	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	1.33	65.33	105.08	52.70	113.02	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	1.40	67.30	105.44	54.05	110.60	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	1.37	66.64	105.47	53.66	109.62	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	1.31	65.59	105.66	53.21	109.92	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	29.11	---	3060.56	---	3267.82	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	55.998	---	46.489	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	1033.10	0.00
19.12.25 24:00	1062.67	0.00
Итого за период	29.57	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 25
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 22180297

БД=1, ТВ1, СИ=6, КСН=0хВА07

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.11.25	52.39	43.58	н/д	8.81	4.42	4.38	н/д	99.595	97.027	н/д	98.325	96.185	н/д	2.140	0.866	н/д	24	0
21.11.25	52.41	43.19	н/д	9.22	4.32	4.28	н/д	97.210	94.670	н/д	95.975	93.862	н/д	2.114	0.885	н/д	24	0
22.11.25	52.00	44.17	н/д	7.82	4.96	4.86	н/д	116.070	113.155	н/д	114.621	112.149	н/д	2.473	0.896	н/д	24	0
23.11.25	52.50	44.70	н/д	7.80	4.94	4.85	н/д	116.118	113.200	н/д	114.640	112.161	н/д	2.479	0.894	н/д	24	0
24.11.25	51.88	44.29	н/д	7.59	4.91	4.82	н/д	116.140	113.232	н/д	114.685	112.214	н/д	2.471	0.870	н/д	24	0
25.11.25	51.74	44.30	н/д	7.45	5.00	4.90	н/д	116.465	113.565	н/д	115.021	112.538	н/д	2.482	0.856	н/д	24	0
26.11.25	50.94	43.68	н/д	7.26	5.00	4.90	н/д	116.380	113.500	н/д	114.987	112.512	н/д	2.475	0.835	н/д	24	0
27.11.25	51.03	43.69	н/д	7.34	5.02	4.92	н/д	116.482	113.592	н/д	115.079	112.598	н/д	2.481	0.844	н/д	24	0
28.11.25	51.10	43.70	н/д	7.40	5.01	4.91	н/д	116.705	113.800	н/д	115.303	112.811	н/д	2.492	0.853	н/д	24	0
29.11.25	51.28	43.81	н/д	7.48	5.00	4.90	н/д	117.012	114.085	н/д	115.586	113.085	н/д	2.501	0.864	н/д	24	0
30.11.25	51.40	43.90	н/д	7.50	5.03	4.93	н/д	117.048	114.100	н/д	115.612	113.093	н/д	2.519	0.867	н/д	24	0
01.12.25	51.48	43.96	н/д	7.52	4.98	4.88	н/д	117.007	114.063	н/д	115.576	113.064	н/д	2.512	0.869	н/д	24	0
02.12.25	51.50	44.06	н/д	7.43	5.01	4.91	н/д	118.393	115.388	н/д	116.933	114.364	н/д	2.570	0.869	н/д	24	0
03.12.25	52.54	44.98	н/д	7.56	5.05	4.94	н/д	122.382	119.285	н/д	120.817	118.175	н/д	2.642	0.913	н/д	24	0
04.12.25	53.30	45.43	н/д	7.87	5.04	4.93	н/д	120.520	117.445	н/д	118.934	116.329	н/д	2.605	0.936	н/д	24	0
05.12.25	53.48	45.57	н/д	7.90	5.08	4.98	н/д	121.065	117.997	н/д	119.464	116.876	н/д	2.588	0.944	н/д	24	0
06.12.25	53.41	45.51	н/д	7.89	5.09	4.99	н/д	121.083	117.957	н/д	119.483	116.837	н/д	2.646	0.943	н/д	24	0
07.12.25	53.46	45.56	н/д	7.90	5.08	4.97	н/д	121.085	117.950	н/д	119.488	116.822	н/д	2.666	0.943	н/д	24	0
08.12.25	56.33	47.41	н/д	8.92	5.04	4.94	н/д	121.090	117.952	н/д	119.318	116.729	н/д	2.589	1.064	н/д	24	0
09.12.25	60.75	50.39	н/д	10.36	5.05	4.96	н/д	120.920	117.592	н/д	118.877	116.212	н/д	2.665	1.232	н/д	24	0
10.12.25	61.08	50.55	н/д	10.53	5.09	5.00	н/д	120.775	117.435	н/д	118.708	116.052	н/д	2.655	1.251	н/д	24	0
11.12.25	61.29	50.62	н/д	10.67	5.01	4.82	н/д	108.683	105.467	н/д	106.862	104.166	н/д	2.696	1.141	н/д	24	0
12.12.25	61.57	50.98	н/д	10.59	5.06	4.98	н/д	121.423	117.730	н/д	119.315	116.313	н/д	3.002	1.264	н/д	24	0
13.12.25	60.21	50.24	н/д	9.97	5.05	4.96	н/д	121.292	117.855	н/д	119.273	116.486	н/д	2.788	1.190	н/д	24	0
14.12.25	60.80	50.57	н/д	10.23	5.04	4.95	н/д	120.490	117.112	н/д	118.447	115.724	н/д	2.723	1.212	н/д	24	0
15.12.25	65.13	53.60	н/д	11.53	5.06	4.97	н/д	122.518	118.927	н/д	120.155	117.347	н/д	2.808	1.386	н/д	24	0
16.12.25	67.11	55.00	н/д	12.11	5.05	4.97	н/д	122.942	118.650	н/д	120.444	116.986	н/д	3.459	1.459	н/д	24	0
17.12.25	66.45	54.52	н/д	11.93	5.07	4.99	н/д	122.847	119.175	н/д	120.395	117.532	н/д	2.863	1.437	н/д	24	0
18.12.25	65.41	53.81	н/д	11.60	5.10	5.01	н/д	123.145	119.405	н/д	120.745	117.808	н/д	2.937	1.401	н/д	24	0
19.12.25	65.59	54.06	н/д	11.53	5.05	4.96	н/д	122.967	119.320	н/д	120.569	117.711	н/д	2.857	1.391	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	3535.852	3440.631	---	3483.637	3404.741	---	78.898	31.375	---	720	0
Среднее	56.42	47.42	---	9.01	4.99	4.89	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.11.25 24:00	4636.167	4523.238	0.000	4585.013	4487.708	0.000	97.305	33.098	0.000	1069	0
19.12.25 24:00	8172.020	7963.873	0.000	8068.650	7892.446	0.000	176.204	64.470	0.000	1789	0
Итого за период	3535.853	3440.635	0.000	3483.637	3404.738	0.000	---	31.372	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 28
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ492

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	0.77	51.49	247.93	48.35	252.52	23.94	24.00	0.00	0.00
21.11.25	0.79	52.77	220.79	49.10	224.71	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	0.81	52.81	222.82	49.10	226.80	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	0.81	52.30	269.40	49.28	273.85	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	0.81	52.81	268.16	49.79	272.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	0.79	52.19	268.79	49.26	272.34	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	0.77	52.05	270.24	49.18	274.06	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	0.76	51.24	271.90	48.43	275.94	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	0.77	51.32	274.30	48.49	278.20	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	0.78	51.40	274.17	48.53	278.76	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	0.79	51.58	272.91	48.68	277.78	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	0.79	51.69	273.05	48.78	277.47	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	0.79	51.77	273.51	48.88	278.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	0.79	51.79	278.30	48.93	283.01	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	0.83	52.79	282.23	49.83	286.45	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	0.85	53.60	284.67	50.60	289.19	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	0.86	53.77	287.61	50.79	292.02	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	0.86	53.70	286.95	50.71	291.44	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	0.86	53.75	286.30	50.75	290.86	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	0.98	56.58	284.74	53.12	289.44	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	1.15	61.06	281.07	56.97	285.87	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	1.17	61.41	282.44	57.27	287.19	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	1.18	61.62	281.99	57.43	286.74	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	1.17	61.90	281.54	57.73	286.49	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	1.08	60.57	280.73	56.71	285.25	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	1.12	61.10	280.14	57.08	284.38	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	1.28	65.44	286.69	60.99	291.62	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	1.34	67.47	286.16	62.78	291.20	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	1.29	66.83	286.41	62.34	291.56	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	1.25	65.77	287.69	61.41	292.86	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	28.29	---	8233.63	---	8368.00	719.94	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.152	---	52.710	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	1363.87	0.00
19.12.25 24:00	1392.64	0.00
Итого за период	28.77	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 39
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: DD702

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.33	65.22	65.96	45.09	65.61	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.33	65.63	64.39	44.91	64.12	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.36	66.05	62.70	44.37	62.46	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.32	65.73	62.69	44.56	62.60	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.29	65.24	62.72	44.59	62.66	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.31	65.26	62.63	44.38	62.55	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.30	65.45	63.45	44.99	63.37	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.30	64.95	63.06	44.33	62.92	23.85	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.52	65.64	99.77	49.56	99.09	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.48	65.43	97.55	49.42	96.89	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.34	65.53	64.26	44.68	64.05	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.33	65.44	64.22	44.66	64.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.45	65.65	89.77	47.78	89.18	23.99	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.55	65.86	110.26	51.69	109.63	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.52	65.46	102.86	50.69	102.38	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.52	65.61	100.99	50.57	100.73	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.43	65.45	88.87	47.98	88.67	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.51	65.69	98.17	50.28	97.92	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.51	65.55	98.00	50.13	97.75	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.51	67.06	82.36	48.25	82.19	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	1.55	68.53	70.84	46.68	70.66	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	1.53	68.07	67.54	45.37	67.45	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	1.53	67.93	65.10	44.43	65.17	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	1.51	67.39	66.21	44.48	66.24	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	1.47	66.62	66.87	44.53	67.02	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	1.49	66.83	66.28	44.31	66.36	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	1.67	69.81	71.10	46.29	70.99	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	1.70	69.54	74.86	46.85	74.67	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	1.63	68.80	69.14	45.06	69.07	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	1.73	67.71	94.75	48.07	94.49	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	44.02	---	2317.37	---	2310.89	719.84	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	66.438	---	46.633	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	1300.17	0.00
19.12.25 24:00	1344.61	0.00
Итого за период	44.44	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 3
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA706

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.36	51.40	144.05	41.91	191.58	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.35	52.68	121.83	41.40	164.54	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.49	52.68	156.92	42.25	169.72	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.66	52.24	245.60	45.45	214.25	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.65	52.75	246.96	46.05	215.32	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.57	52.06	236.00	45.38	221.28	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.42	51.92	175.22	43.54	209.61	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.28	51.04	137.40	41.72	187.47	23.29	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.37	51.21	168.89	42.86	206.35	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.49	51.28	214.59	44.35	229.09	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.51	51.48	215.24	44.44	229.68	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.56	51.59	216.03	44.38	230.31	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.55	51.73	184.47	43.14	182.69	23.46	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.63	51.79	174.99	42.47	140.16	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.71	52.76	177.80	43.11	142.70	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.75	53.51	178.75	43.71	143.79	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.76	53.67	179.13	43.84	144.18	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.77	53.57	178.81	43.68	143.75	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.77	53.63	178.73	43.73	143.54	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	2.00	56.72	178.74	45.48	143.38	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.30	61.01	177.37	48.04	142.02	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.33	61.32	175.91	48.02	140.90	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.35	61.54	175.44	48.13	140.58	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.32	61.79	173.14	48.39	139.43	23.37	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.20	60.38	176.45	47.92	142.01	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	2.27	61.16	174.87	48.17	140.39	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	2.57	65.51	177.56	51.00	142.48	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	2.70	67.39	177.72	52.21	142.65	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	2.64	66.68	178.17	51.82	143.22	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.55	65.66	179.03	51.40	144.38	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	55.88	---	5475.81	---	5071.45	718.12	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.072	---	45.600	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	4606.00	0.00
19.12.25 24:00	4663.00	0.00
Итого за период	57.00	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 3
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ585

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	0.13	36.79	181.00	42.68	127.50	3.74	24.00	0.00	0.00
21.11.25	0.25	42.13	156.45	42.23	107.74	11.06	24.00	0.00	0.00
22.11.25	0.99	48.16	170.15	42.02	148.16	23.84	24.00	0.00	0.00
23.11.25	0.89	48.40	261.43	44.98	281.51	23.68	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.22	50.20	261.51	45.54	281.96	23.81	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.73	52.18	219.96	43.89	226.83	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.53	52.00	158.97	42.25	120.63	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.54	51.21	174.76	42.35	120.13	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.53	51.28	163.02	41.80	120.17	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.50	51.34	140.35	40.62	120.95	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.52	51.52	140.39	40.66	121.19	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.53	51.63	140.37	40.70	121.21	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.54	51.71	144.93	40.98	137.60	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.51	51.73	138.79	40.80	165.21	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.59	52.74	141.00	41.43	167.60	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.63	53.53	141.78	42.05	168.34	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.64	53.71	142.05	42.12	168.58	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.64	53.64	142.08	42.09	168.62	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.64	53.69	142.01	42.13	168.60	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.86	56.57	142.06	43.47	168.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.14	61.01	141.21	45.85	166.56	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.16	61.35	139.70	45.89	164.69	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.17	61.56	139.60	45.98	164.35	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.17	61.85	139.95	46.34	164.59	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.04	60.49	139.63	45.84	165.25	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	2.12	61.07	138.68	45.75	163.35	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	2.42	65.41	141.26	48.27	166.48	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	2.53	67.42	141.69	49.54	166.98	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	2.48	66.76	141.97	49.28	167.38	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.39	65.71	142.33	48.92	168.17	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	50.03	---	4709.08	---	4868.33	686.13	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	54.893	---	43.882	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	2597.85	0.00
19.12.25 24:00	2650.04	0.00
Итого за период	52.19	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 40
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00178847

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0х1Е75

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	66.42	58.39	8.03	169.180	171.360	165.810	168.690	-2.880	7.74	7.10	1.3340	0.0	24.0
21.11.25	66.84	58.35	8.49	167.080	169.280	163.720	166.640	-2.920	7.69	7.07	1.3920	0.0	24.0
22.11.25	66.52	58.28	8.24	168.740	171.220	165.380	168.580	-3.200	7.72	7.09	1.3640	0.0	24.0
23.11.25	66.01	58.08	7.93	169.760	172.050	166.420	169.410	-2.990	7.73	7.09	1.3200	0.0	24.0
24.11.25	66.01	58.00	8.01	169.110	171.420	165.760	168.780	-3.020	7.75	7.12	1.3270	0.0	24.0
25.11.25	66.24	58.38	7.86	172.500	174.910	169.140	172.190	-3.050	7.82	7.16	1.3310	0.0	24.0
26.11.25	65.72	57.90	7.82	172.250	174.810	168.880	172.160	-3.280	7.88	7.23	1.3230	0.0	24.0
27.11.25	66.29	58.31	7.98	172.230	174.700	168.860	172.040	-3.180	7.86	7.21	1.3500	0.0	24.0
28.11.25	66.11	58.08	8.03	171.980	174.240	168.600	171.570	-2.970	7.75	7.11	1.3520	0.0	24.0
29.11.25	66.30	58.26	8.04	172.530	174.610	169.140	171.930	-2.790	7.76	7.11	1.3620	0.0	24.0
30.11.25	66.22	58.21	8.01	172.950	175.170	169.570	172.480	-2.910	7.77	7.11	1.3570	0.0	24.0
01.12.25	66.35	58.33	8.02	172.160	174.870	168.800	172.160	-3.360	7.76	7.11	1.3550	0.0	24.0
02.12.25	66.48	58.43	8.05	172.280	175.170	168.860	172.450	-3.590	7.76	7.11	1.3630	0.0	24.0
03.12.25	66.10	58.03	8.07	169.920	172.250	166.550	169.590	-3.040	7.65	7.02	1.3440	0.0	24.0
04.12.25	66.22	57.97	8.25	167.650	169.560	164.310	166.920	-2.610	7.67	7.05	1.3600	0.0	24.0
05.12.25	66.16	57.91	8.25	167.430	169.270	164.090	166.630	-2.540	7.67	7.06	1.3540	0.0	24.0
06.12.25	66.31	58.02	8.29	167.220	169.550	163.860	166.910	-3.050	7.67	7.06	1.3580	0.0	24.0
07.12.25	66.19	57.88	8.31	166.600	169.250	163.290	166.610	-3.320	7.66	7.05	1.3590	0.0	24.0
08.12.25	67.63	58.35	9.28	157.140	159.280	153.880	156.780	-2.900	7.56	7.02	1.4280	0.0	24.0
09.12.25	69.29	58.99	10.30	150.460	152.700	147.240	150.260	-3.020	7.47	6.98	1.5170	0.0	24.0
10.12.25	68.84	57.57	11.27	136.500	138.420	133.650	136.290	-2.640	7.51	7.10	1.5040	0.0	24.0
11.12.25	68.70	56.57	12.13	126.340	128.140	123.700	126.220	-2.520	7.53	7.18	1.4980	0.0	24.0
12.12.25	68.13	56.45	11.68	130.090	131.900	127.410	129.980	-2.570	7.62	7.25	1.4880	0.0	24.0
13.12.25	67.35	56.24	11.11	132.250	134.150	129.540	132.230	-2.690	7.67	7.29	1.4410	0.0	24.0
14.12.25	67.51	55.84	11.67	128.960	130.850	126.320	128.930	-2.610	7.63	7.27	1.4750	0.0	24.0
15.12.25	70.41	56.81	13.60	118.170	119.960	115.550	118.190	-2.640	7.54	7.24	1.5730	0.0	24.0
16.12.25	70.18	56.73	13.45	120.200	121.890	117.550	120.060	-2.510	7.53	7.22	1.5810	0.0	24.0
17.12.25	69.54	56.16	13.38	117.270	119.330	114.720	117.560	-2.840	7.54	7.24	1.5350	0.0	24.0
18.12.25	68.22	55.17	13.05	115.710	117.510	113.310	115.830	-2.520	7.55	7.25	1.4780	0.0	24.0
19.12.25	68.22	56.15	12.07	125.750	127.500	123.140	125.680	-2.540	7.57	7.23	1.4910	0.0	24.0
Итого	---	---	---	4620.4	4685.3	4527.05	4613.75	-86.700	---	---	42.3140	0.0	720.0
Среднее	67.21	57.59	9.62	---	---	---	---	---	7.67	7.14	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	35899.540	36423.830	35164.700	35874.749	367.8600	-710.050	2422.0	8556.0
19.12.25 24:00	40519.949	41109.149	39691.750	40488.500	410.1740	-796.750	2422.0	9276.0
Итого за период	4620.409	4685.318	4527.050	4613.750	42.3140	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 41
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA775

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	18.09	66.60	879.32	79.84	858.80	7.39	24.00	0.00	0.00
21.11.25	6.85	67.02	887.60	114.49	851.10	3.41	24.00	0.00	0.00
22.11.25	28.15	67.44	878.89	83.37	839.50	6.36	24.00	0.00	0.00
23.11.25	53.18	67.14	864.11	35.65	826.58	10.46	24.00	0.00	0.00
24.11.25	70.02	66.63	863.30	-0.95	834.65	16.39	24.00	0.00	0.00
25.11.25	65.54	66.62	876.07	8.48	842.38	14.29	24.00	0.00	0.00
26.11.25	47.19	66.85	886.51	28.11	873.30	15.03	24.00	0.00	0.00
27.11.25	6.03	63.87	900.35	80.02	1234.55	12.11	24.00	0.00	0.00
28.11.25	4.55	66.89	885.57	61.75	888.04	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	4.62	66.69	886.20	61.48	888.70	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	4.69	66.90	892.87	61.64	895.41	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	4.61	66.82	887.38	61.61	889.88	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	4.63	66.95	889.36	61.74	891.87	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	4.62	67.08	886.35	61.86	888.85	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	4.61	66.68	886.88	61.47	889.38	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	4.63	66.82	877.51	61.54	880.02	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	4.65	66.75	878.72	61.46	881.23	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	4.63	66.91	870.31	61.59	872.82	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	4.59	66.79	869.60	61.50	872.09	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	3.09	60.31	860.16	62.42	859.51	15.53	24.00	0.00	0.00
10.12.25	5.43	70.27	807.68	63.55	810.71	23.57	24.00	0.00	0.00
11.12.25	5.32	69.98	759.56	62.97	762.52	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	4.97	69.39	745.92	62.72	748.67	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	4.91	68.83	755.39	62.33	758.10	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	4.74	68.10	760.74	61.87	763.33	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	5.06	68.21	795.76	61.85	798.52	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	5.29	71.16	744.44	64.03	747.43	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	5.19	70.90	715.65	63.64	718.57	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	5.10	70.26	705.95	63.04	708.79	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	5.09	69.30	703.13	62.06	705.94	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	400.07	---	25101.28	---	25281.24	604.54	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	67.472	---	59.904	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	13511.42	4876.10
19.12.25 24:00	13899.12	4876.10
Итого за период	387.70	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 41
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA871

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	5.12	65.32	414.76	52.95	404.90	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	5.11	65.73	411.00	53.28	402.02	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	5.24	66.17	405.28	53.22	396.85	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	5.19	65.84	406.91	53.06	397.07	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	5.03	65.32	407.18	52.95	397.53	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	5.03	65.32	409.27	53.03	399.44	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	5.05	65.52	416.40	53.38	405.74	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	5.11	65.00	418.58	52.79	408.98	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	5.18	65.57	416.76	53.12	406.94	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	5.26	65.36	416.53	52.72	406.79	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	5.30	65.55	418.34	52.85	408.07	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	5.24	65.47	418.37	52.93	408.50	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	5.26	65.61	418.25	53.01	408.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	5.29	65.73	418.29	53.07	408.50	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	5.22	65.34	413.37	52.70	403.38	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	5.21	65.51	407.19	52.71	397.41	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	5.19	65.48	406.36	52.69	397.52	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	5.23	65.62	407.75	52.77	397.62	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	5.23	65.49	406.66	52.61	397.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	5.50	67.03	386.51	52.74	377.94	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	5.81	68.63	372.82	53.02	364.85	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	5.85	68.21	360.75	51.98	353.02	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	5.94	68.09	355.39	51.36	347.58	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	5.90	67.53	362.01	51.22	354.11	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	5.63	66.76	364.92	51.30	357.82	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	5.66	66.94	362.93	51.33	355.01	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	6.05	70.02	340.12	52.18	332.82	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	5.98	69.72	328.64	51.50	321.51	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	5.98	69.01	328.71	50.80	321.53	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	5.77	67.75	329.93	50.23	322.77	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	162.56	---	11729.98	---	11461.22	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	66.488	---	52.450	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	13736.57	0.00
19.12.25 24:00	13899.68	0.00
Итого за период	163.11	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 42
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00236004

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, КСН=0х9966

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	65.56	44.55	21.01	77.330	77.480	76.180	76.350	-0.170	7.74	6.90	1.5980	0.0	24.0
21.11.25	66.33	47.63	18.70	96.520	96.710	95.130	95.060	0.070	7.76	6.93	1.7800	0.0	24.0
22.11.25	65.63	43.78	21.85	74.160	74.110	73.030	73.030	0.000	7.78	6.94	1.5950	0.0	24.0
23.11.25	64.82	41.15	23.67	64.360	64.740	63.610	63.610	0.000	7.80	6.94	1.5070	0.0	24.0
24.11.25	65.21	44.30	20.91	78.330	80.890	77.340	79.620	-2.280	7.82	6.97	1.6190	0.0	24.0
25.11.25	65.15	42.08	23.07	67.440	70.800	66.210	70.290	-4.080	7.88	7.00	1.5240	0.0	24.0
26.11.25	65.03	44.95	20.08	83.660	88.360	82.030	87.530	-5.500	7.95	7.07	1.6480	0.0	24.0
27.11.25	65.53	44.72	20.81	80.440	85.940	78.910	85.190	-6.280	7.92	7.04	1.6420	0.0	24.0
28.11.25	65.47	45.76	19.71	87.430	93.940	85.760	92.990	-7.230	7.81	6.94	1.6880	0.0	24.0
29.11.25	65.62	45.15	20.47	84.760	91.590	83.120	90.680	-7.560	7.82	6.95	1.7010	0.0	24.0
30.11.25	65.44	43.93	21.51	79.080	85.930	77.520	85.210	-7.690	7.83	6.94	1.6660	0.0	24.0
01.12.25	65.62	44.55	21.07	82.090	89.080	80.460	88.280	-7.820	7.82	6.95	1.6960	0.0	24.0
02.12.25	65.81	45.18	20.63	85.300	92.380	83.620	91.420	-7.800	7.82	6.94	1.7230	0.0	24.0
03.12.25	65.54	45.85	19.69	90.870	97.990	89.110	97.030	-7.920	7.71	6.86	1.7520	0.0	24.0
04.12.25	65.61	45.27	20.34	87.360	94.430	85.680	93.470	-7.790	7.72	6.90	1.7410	0.0	24.0
05.12.25	65.54	45.30	20.24	87.870	95.000	86.190	94.040	-7.850	7.73	6.91	1.7440	0.0	24.0
06.12.25	65.73	45.70	20.03	89.920	97.110	88.240	96.150	-7.910	7.73	6.90	1.7660	0.0	24.0
07.12.25	65.63	45.83	19.80	90.400	97.620	88.660	96.660	-8.000	7.72	6.90	1.7520	0.0	24.0
08.12.25	67.71	51.30	16.41	125.690	133.120	123.100	131.490	-8.390	7.61	6.89	2.0150	0.0	24.0
09.12.25	69.17	53.62	15.55	145.280	153.090	142.170	151.040	-8.870	7.52	6.87	2.2060	0.0	24.0
10.12.25	68.78	53.15	15.63	146.160	154.000	143.060	151.970	-8.910	7.55	7.01	2.2390	0.0	24.0
11.12.25	68.69	52.91	15.78	144.230	152.070	141.210	150.120	-8.910	7.56	7.10	2.2280	0.0	24.0
12.12.25	67.92	49.54	18.38	113.950	121.440	111.580	120.040	-8.460	7.66	7.17	2.0460	0.0	24.0
13.12.25	66.90	46.35	20.55	93.330	100.660	91.430	99.640	-8.210	7.72	7.20	1.8780	0.0	24.0
14.12.25	67.62	52.70	14.92	149.580	157.530	146.510	155.490	-8.980	7.67	7.19	2.1830	0.0	24.0
15.12.25	70.42	56.32	14.10	174.950	183.110	171.080	180.430	-9.350	7.57	7.18	2.4100	0.0	24.0
16.12.25	70.24	54.65	15.59	153.380	161.350	150.000	159.120	-9.120	7.57	7.16	2.3380	0.0	24.0
17.12.25	69.60	53.65	15.95	145.680	153.600	142.540	151.560	-9.020	7.58	7.18	2.2710	0.0	24.0
18.12.25	67.99	49.00	18.99	108.970	116.460	106.710	115.200	-8.490	7.59	7.19	2.0250	0.0	24.0
19.12.25	67.70	46.14	21.56	90.040	97.370	88.210	96.410	-8.200	7.62	7.14	1.9000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3078.5	3257.8	3018.40	3219.12	-200.720	---	---	55.8810	0.0	720.0
Среднее	66.73	47.50	19.23	---	---	---	---	---	7.72	7.01	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	47087.059	53243.700	46533.990	52165.699	736.9710	-5631.710	1781.0	18250.0
19.12.25 24:00	50165.620	56501.600	49552.390	55384.820	792.8520	-5832.430	1781.0	18970.0
Итого за период	3078.561	3257.900	3018.400	3219.120	55.8810	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 43
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА714

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	3.56	59.95	460.47	52.21	460.79	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	3.37	59.71	455.73	52.31	455.28	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	4.02	60.90	456.07	52.08	453.23	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	3.61	60.01	462.22	52.17	456.93	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	3.57	59.94	460.90	52.17	455.85	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	3.54	59.66	462.03	51.98	456.89	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	3.47	59.91	468.67	52.50	463.82	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	5.83	64.52	467.28	52.01	465.26	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	7.34	68.05	465.77	52.27	463.41	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	7.35	67.84	465.19	52.01	461.97	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	7.43	68.06	466.06	52.09	462.21	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	7.36	67.96	465.36	52.12	461.34	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	7.36	68.12	460.11	52.11	456.01	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	7.38	68.24	452.90	51.93	450.04	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	7.33	67.83	447.50	51.42	444.17	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	7.32	67.98	439.54	51.30	436.73	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	7.32	67.92	439.65	51.24	436.22	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	7.39	68.07	440.97	51.30	437.09	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	7.34	67.93	440.58	51.25	436.46	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	7.67	69.54	419.20	51.17	415.04	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	7.89	70.49	403.45	50.92	399.28	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	6.49	66.66	390.94	50.03	386.51	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	6.71	67.19	384.75	49.72	380.71	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	6.48	66.54	391.73	49.97	387.35	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	6.22	65.88	395.09	50.12	390.78	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	6.13	65.60	392.55	49.96	388.25	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	6.75	68.32	372.81	50.13	368.62	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	6.93	68.48	362.45	49.33	358.47	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	5.57	64.32	364.54	49.01	358.87	23.60	24.00	0.00	0.00
19.12.25	4.00	60.48	445.86	51.14	445.36	23.60	24.00	0.00	0.00
Итого	182.73	---	13000.37	---	12892.94	719.20	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	65.537	---	51.266	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	5739.75	0.00
19.12.25 24:00	5922.66	0.00
Итого за период	182.91	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 45
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA711

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.56	55.50	253.98	49.34	258.51	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.60	55.75	253.35	49.43	257.79	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.63	55.48	251.21	48.99	255.59	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.59	55.50	251.69	49.19	256.07	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.54	55.28	251.56	49.14	255.94	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.57	55.32	252.58	49.10	256.97	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.57	55.94	254.48	49.75	258.87	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.57	55.45	254.01	49.25	258.43	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.59	55.62	252.88	49.33	257.26	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.57	55.19	252.26	48.97	256.68	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.60	55.50	253.50	49.19	257.99	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.59	55.51	253.55	49.21	258.08	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.60	55.54	253.27	49.20	257.84	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.62	55.67	253.51	49.28	258.04	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.59	55.11	252.05	48.78	256.44	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.58	54.83	250.21	48.49	254.46	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.58	54.57	248.81	48.21	253.02	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.57	54.63	248.38	48.29	252.62	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.56	54.49	247.99	48.21	252.31	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.97	59.71	278.76	52.70	283.65	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.32	64.58	307.32	57.02	312.73	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.34	65.04	313.70	57.56	319.21	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.29	64.55	309.06	57.12	314.44	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.26	64.56	314.07	57.35	319.80	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.20	64.19	315.55	57.21	321.79	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	2.20	63.87	310.67	56.78	316.71	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	2.56	69.71	277.80	60.36	283.46	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	2.64	71.71	259.06	61.51	264.40	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	2.48	68.98	274.26	59.88	279.95	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.26	65.18	288.43	57.32	294.51	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	55.60	---	8037.95	---	8183.56	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	59.099	---	52.205	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	5318.99	0.00
19.12.25 24:00	5375.23	0.00
Итого за период	56.24	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 47
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA727

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	2.33	54.47	260.87	45.51	267.78	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	2.35	54.74	260.40	45.71	267.13	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	2.37	54.43	258.37	45.25	264.85	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	2.34	54.48	258.71	45.41	265.41	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	2.28	54.28	258.64	45.46	265.32	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	2.29	54.27	259.62	45.43	266.31	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	2.32	54.91	261.53	46.04	268.32	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	2.29	54.42	261.23	45.64	267.95	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	2.31	54.60	260.10	45.71	266.78	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	2.29	54.17	258.78	45.32	265.35	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	2.34	54.47	260.63	45.48	267.32	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	2.33	54.49	260.75	45.55	267.46	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	2.33	54.51	260.51	45.56	267.21	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	2.35	54.64	260.86	45.63	267.51	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	2.30	54.11	259.53	45.23	266.04	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	2.27	53.82	257.47	44.97	264.18	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	2.27	53.56	256.21	44.69	262.80	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	2.27	53.61	255.80	44.70	262.35	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	2.26	53.49	255.47	44.61	262.04	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	2.84	58.42	286.32	48.58	293.36	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	3.34	63.36	316.84	52.82	324.41	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	3.39	63.89	325.17	53.44	332.97	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	3.34	63.38	320.41	52.93	328.35	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	3.32	63.40	325.42	53.18	333.50	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	3.22	63.06	328.19	53.24	336.23	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	3.19	62.69	324.36	52.82	332.05	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	3.67	68.31	291.46	55.52	299.61	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	3.80	70.46	271.43	56.46	279.85	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	3.62	67.88	288.50	55.24	296.54	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	3.31	64.01	305.04	53.13	312.97	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	80.93	---	8308.62	---	8521.95	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	58.011	---	48.309	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	7228.69	0.00
19.12.25 24:00	7310.54	0.00
Итого за период	81.85	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 51
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00179189

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x4B8E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	54.32	46.01	8.31	226.150	222.990	223.080	220.810	2.270	7.00	7.00	1.8510	0.0	24.0
21.11.25	54.07	45.68	8.39	224.580	222.080	221.510	219.910	1.600	7.00	7.00	1.8520	0.0	24.0
22.11.25	54.09	45.73	8.36	224.850	223.830	221.730	221.650	0.080	7.00	7.00	1.8510	0.0	24.0
23.11.25	53.87	45.68	8.19	224.940	219.900	221.910	217.770	4.140	7.00	7.00	1.8160	0.0	24.0
24.11.25	53.91	45.71	8.20	225.850	225.050	222.760	222.870	-0.110	7.00	7.00	1.8250	0.0	24.0
25.11.25	54.51	46.24	8.27	227.240	224.440	224.120	222.210	1.910	7.00	7.00	1.8510	0.0	24.0
26.11.25	54.09	45.92	8.17	227.450	223.250	224.330	221.080	3.250	7.00	7.00	1.8280	0.0	24.0
27.11.25	54.24	45.94	8.30	226.080	223.020	222.970	220.810	2.160	7.00	7.00	1.8480	0.0	24.0
28.11.25	53.79	45.48	8.31	225.490	221.630	222.440	219.480	2.960	7.00	7.00	1.8450	0.0	24.0
29.11.25	54.04	45.69	8.35	226.520	225.380	223.400	223.180	0.220	7.00	7.00	1.8630	0.0	24.0
30.11.25	54.05	45.71	8.34	226.500	221.810	223.380	219.650	3.730	7.00	7.00	1.8590	0.0	24.0
01.12.25	54.08	45.76	8.32	226.700	224.280	223.590	222.090	1.500	7.00	7.00	1.8600	0.0	24.0
02.12.25	54.21	45.83	8.38	226.590	223.180	223.470	221.000	2.470	7.00	7.00	1.8680	0.0	24.0
03.12.25	53.67	45.42	8.25	225.000	220.530	222.000	218.390	3.610	7.00	7.00	1.8280	0.0	24.0
04.12.25	53.40	45.17	8.23	223.560	221.140	220.660	219.000	1.660	7.00	7.00	1.8100	0.0	24.0
05.12.25	53.18	44.94	8.24	222.280	218.660	219.400	216.560	2.840	7.00	7.00	1.8010	0.0	24.0
06.12.25	53.25	45.00	8.25	222.220	218.430	219.340	216.340	3.000	7.00	7.00	1.8030	0.0	24.0
07.12.25	53.13	44.90	8.23	221.790	220.440	218.910	218.320	0.590	7.00	7.00	1.7960	0.0	24.0
08.12.25	58.58	49.35	9.23	249.840	245.840	245.880	243.040	2.840	7.00	7.00	2.2760	0.0	24.0
09.12.25	63.01	53.24	9.77	276.760	274.400	271.780	270.790	0.990	7.00	7.00	2.6520	0.0	24.0
10.12.25	63.36	53.69	9.67	283.150	278.770	277.990	275.020	2.970	7.00	7.00	2.6880	0.0	24.0
11.12.25	62.87	53.18	9.69	279.430	277.870	274.400	274.250	0.150	7.00	7.00	2.6590	0.0	24.0
12.12.25	62.88	53.35	9.53	284.450	280.530	279.360	276.830	2.530	7.00	7.00	2.6600	0.0	24.0
13.12.25	62.51	53.27	9.24	286.040	283.870	280.960	280.140	0.820	7.00	7.00	2.5960	0.0	24.0
14.12.25	62.20	52.95	9.25	282.690	281.800	277.690	278.120	-0.430	7.00	7.00	2.5650	0.0	24.0
15.12.25	67.35	55.66	11.69	255.300	250.910	250.060	247.310	2.750	7.00	7.00	2.9190	0.0	24.0
16.12.25	69.38	56.61	12.77	238.970	233.840	233.800	230.390	3.410	7.00	7.00	2.9840	0.0	24.0
17.12.25	66.82	55.29	11.53	252.840	251.300	247.770	247.740	0.030	7.00	7.00	2.8560	0.0	24.0
18.12.25	63.58	53.38	10.20	266.050	263.180	261.180	259.720	1.460	7.00	7.00	2.6630	0.0	24.0
19.12.25	63.72	53.59	10.13	266.700	262.500	261.800	259.000	2.800	7.00	7.00	2.6510	0.0	24.0
Итого	---	---	---	7276.0	7184.8	7161.67	7103.47	58.200	---	---	65.2240	0.0	720.0
Среднее	57.87	48.81	9.05	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	10948.889	10793.780	10807.260	10692.849	86.3800	114.410	0.0	1309.0
19.12.25 24:00	18224.900	17978.630	17968.929	17796.320	151.6040	172.610	0.0	2029.0
Итого за период	7276.011	7184.850	7161.669	7103.471	65.2240	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 53
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA728

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	2.65	56.02	385.21	49.11	385.94	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	2.69	56.36	384.54	49.35	385.35	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	2.70	56.00	381.14	48.91	381.86	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	2.68	56.09	381.98	49.07	382.69	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	2.62	55.90	381.86	49.02	382.61	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	2.65	55.82	383.04	48.89	383.85	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	2.71	56.51	385.96	49.48	386.75	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	2.68	56.07	385.93	49.11	386.86	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	2.69	56.26	384.36	49.24	385.20	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	2.67	55.76	382.54	48.76	383.31	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	2.69	56.00	384.30	48.98	385.17	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	2.69	56.05	384.55	49.04	385.42	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	2.69	56.04	384.12	49.03	384.90	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	2.71	56.19	384.49	49.13	385.28	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	2.66	55.68	382.71	48.71	383.68	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	2.64	55.35	379.68	48.39	380.62	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	2.63	55.12	378.15	48.16	379.09	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	2.64	55.20	377.44	48.20	378.33	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	2.64	55.12	377.12	48.11	378.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	3.27	59.72	418.04	51.94	419.39	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	3.87	65.06	463.56	56.70	465.31	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	3.95	65.73	477.90	57.46	479.68	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	3.89	65.13	470.10	56.85	471.83	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	3.86	65.15	477.45	57.05	479.05	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	3.75	64.86	482.00	57.07	483.70	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	3.70	64.38	476.21	56.59	477.85	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	4.21	69.60	431.73	59.71	433.17	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	4.39	71.95	400.29	60.98	401.43	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	4.17	69.75	421.74	59.79	423.15	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	3.85	65.90	446.90	57.26	448.62	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	93.64	---	12235.04	---	12268.09	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	59.626	---	52.003	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	9191.32	0.00
19.12.25 24:00	9286.08	0.00
Итого за период	94.76	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 55/1
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00178835

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x798C

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	55.02	46.80	8.22	238.560	237.920	235.320	235.310	0.010	7.23	6.86	1.9330	0.0	24.0
21.11.25	54.77	46.40	8.37	236.550	235.990	233.340	233.340	0.000	7.15	6.79	1.9500	0.0	24.0
22.11.25	54.78	46.53	8.25	237.090	236.470	233.830	233.830	0.000	7.18	6.82	1.9320	0.0	24.0
23.11.25	54.56	46.45	8.11	237.010	236.360	233.810	233.800	0.010	7.19	6.83	1.8930	0.0	24.0
24.11.25	54.60	46.41	8.19	237.960	237.320	234.680	234.680	0.000	7.24	6.87	1.9210	0.0	24.0
25.11.25	55.21	47.04	8.17	239.680	238.990	236.360	236.360	0.000	7.32	6.95	1.9280	0.0	24.0
26.11.25	54.78	46.72	8.06	239.520	238.820	236.230	236.230	0.000	7.39	7.01	1.9050	0.0	24.0
27.11.25	54.94	46.75	8.19	238.500	237.770	235.180	235.180	0.000	7.34	6.97	1.9250	0.0	24.0
28.11.25	54.47	46.28	8.19	237.610	236.960	234.400	234.400	0.000	7.21	6.85	1.9220	0.0	24.0
29.11.25	54.72	46.49	8.23	238.730	238.120	235.490	235.490	0.000	7.24	6.87	1.9390	0.0	24.0
30.11.25	54.74	46.54	8.20	238.970	238.450	235.780	235.780	0.000	7.25	6.88	1.9330	0.0	24.0
01.12.25	54.77	46.54	8.23	238.680	238.210	235.510	235.510	0.000	7.24	6.87	1.9370	0.0	24.0
02.12.25	54.90	46.64	8.26	238.920	238.490	235.760	235.760	0.000	7.24	6.88	1.9460	0.0	24.0
03.12.25	54.36	46.16	8.20	237.390	237.000	234.320	234.320	0.000	7.12	6.75	1.9180	0.0	24.0
04.12.25	54.08	45.89	8.19	235.530	235.160	232.520	232.520	0.000	7.10	6.75	1.9040	0.0	24.0
05.12.25	53.86	45.68	8.18	234.370	234.030	231.410	231.410	0.000	7.09	6.74	1.8920	0.0	24.0
06.12.25	53.93	45.75	8.18	234.110	233.800	231.170	231.170	0.000	7.08	6.73	1.8910	0.0	24.0
07.12.25	53.82	45.66	8.16	234.150	233.790	231.200	231.200	0.000	7.07	6.72	1.8850	0.0	24.0
08.12.25	59.27	50.09	9.18	263.690	262.990	259.610	259.610	0.000	6.84	6.35	2.3800	0.0	24.0
09.12.25	63.81	54.02	9.79	291.540	290.560	286.310	286.310	0.000	6.63	5.97	2.8040	0.0	24.0
10.12.25	64.18	54.55	9.63	298.580	297.250	293.040	293.020	0.020	6.62	5.93	2.8240	0.0	24.0
11.12.25	63.67	54.05	9.62	294.800	293.320	289.350	289.290	0.060	6.66	5.99	2.7840	0.0	24.0
12.12.25	63.68	54.24	9.44	299.790	298.230	294.260	294.120	0.140	6.75	6.06	2.7820	0.0	24.0
13.12.25	63.32	54.16	9.16	302.330	300.700	296.820	296.600	0.220	6.80	6.09	2.7220	0.0	24.0
14.12.25	62.99	53.76	9.23	298.340	296.880	292.930	292.800	0.130	6.76	6.08	2.7070	0.0	24.0
15.12.25	68.14	56.45	11.69	268.840	267.110	263.230	263.130	0.100	6.63	6.11	3.0760	0.0	24.0
16.12.25	70.21	57.41	12.80	252.120	250.270	246.570	246.430	0.140	6.58	6.15	3.1540	0.0	24.0
17.12.25	67.67	56.14	11.53	267.090	265.390	261.580	261.460	0.120	6.63	6.12	3.0150	0.0	24.0
18.12.25	64.39	54.21	10.18	280.550	279.020	275.250	275.140	0.110	6.67	6.09	2.8000	0.0	24.0
19.12.25	64.53	54.45	10.08	281.690	280.130	276.360	276.250	0.110	6.66	6.07	2.7860	0.0	24.0
Итого	---	---	---	7672.6	7645.5	7551.62	7550.45	1.170	---	---	68.3880	0.0	720.0
Среднее	58.60	49.60	8.99	---	---	---	---	---	7.00	6.54	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	42143.039	41815.950	41579.810	41348.990	352.0140	230.820	2188.0	5722.0
19.12.25 24:00	49815.730	49461.449	49131.430	48899.439	420.4020	231.990	2188.0	6442.0
Итого за период	7672.691	7645.499	7551.620	7550.449	68.3880	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 55/1
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00179191

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0хFBE0

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	54.05	45.70	8.35	113.250	109.310	111.760	108.290	3.470	7.00	7.00	0.9330	0.0	24.0
21.11.25	53.80	45.30	8.50	112.350	108.330	110.910	107.370	3.540	7.00	7.00	0.9430	0.0	24.0
22.11.25	53.82	45.45	8.37	112.650	108.620	111.210	107.660	3.550	7.00	7.00	0.9230	0.0	24.0
23.11.25	53.61	45.38	8.23	112.680	108.640	111.240	107.680	3.560	7.00	7.00	0.9150	0.0	24.0
24.11.25	53.64	45.37	8.27	113.070	109.090	111.630	108.130	3.500	7.00	7.00	0.9230	0.0	24.0
25.11.25	54.24	45.94	8.30	113.860	109.880	112.350	108.770	3.580	7.00	7.00	0.9300	0.0	24.0
26.11.25	53.82	45.61	8.21	113.800	109.730	112.360	108.740	3.620	7.00	7.00	0.9220	0.0	24.0
27.11.25	53.98	45.71	8.27	113.250	109.140	111.750	108.110	3.640	7.00	7.00	0.9200	0.0	24.0
28.11.25	53.51	45.30	8.21	112.870	108.730	111.430	107.770	3.660	7.00	7.00	0.9150	0.0	24.0
29.11.25	53.76	45.47	8.29	113.480	109.280	112.040	108.320	3.720	7.00	7.00	0.9290	0.0	24.0
30.11.25	53.78	45.51	8.27	113.420	109.340	111.980	108.380	3.600	7.00	7.00	0.9270	0.0	24.0
01.12.25	53.81	45.55	8.26	113.320	109.230	111.880	108.270	3.610	7.00	7.00	0.9220	0.0	24.0
02.12.25	53.93	45.62	8.31	113.420	109.320	111.980	108.360	3.620	7.00	7.00	0.9320	0.0	24.0
03.12.25	53.40	45.11	8.29	112.770	108.700	111.330	107.740	3.590	7.00	7.00	0.9240	0.0	24.0
04.12.25	53.13	44.92	8.21	111.940	107.850	110.500	106.890	3.610	7.00	7.00	0.9020	0.0	24.0
05.12.25	52.92	44.74	8.18	111.390	107.390	109.950	106.430	3.520	7.00	7.00	0.8950	0.0	24.0
06.12.25	52.98	44.71	8.27	111.310	107.260	109.870	106.300	3.570	7.00	7.00	0.9080	0.0	24.0
07.12.25	52.87	44.62	8.25	111.170	107.190	109.730	106.230	3.500	7.00	7.00	0.9020	0.0	24.0
08.12.25	58.21	48.93	9.28	124.760	120.450	122.800	119.090	3.710	7.00	7.00	1.1380	0.0	24.0
09.12.25	62.67	52.81	9.86	137.620	133.220	135.160	131.450	3.710	7.00	7.00	1.3310	0.0	24.0
10.12.25	63.04	53.28	9.76	141.010	136.550	138.450	134.750	3.700	7.00	7.00	1.3490	0.0	24.0
11.12.25	62.54	52.76	9.78	139.090	134.570	136.690	132.890	3.800	7.00	7.00	1.3370	0.0	24.0
12.12.25	62.56	52.98	9.58	141.390	136.900	138.870	135.190	3.680	7.00	7.00	1.3290	0.0	24.0
13.12.25	62.21	52.90	9.31	142.510	138.090	139.990	136.290	3.700	7.00	7.00	1.2990	0.0	24.0
14.12.25	61.89	52.49	9.40	140.710	136.260	138.310	134.580	3.730	7.00	7.00	1.3010	0.0	24.0
15.12.25	66.90	55.02	11.88	127.220	122.870	124.630	121.170	3.460	7.00	7.00	1.4800	0.0	24.0
16.12.25	68.91	55.96	12.95	119.390	115.060	116.800	113.380	3.420	7.00	7.00	1.5100	0.0	24.0
17.12.25	66.44	54.78	11.66	126.290	121.960	123.750	120.280	3.470	7.00	7.00	1.4400	0.0	24.0
18.12.25	63.23	52.91	10.32	132.570	128.300	130.170	126.620	3.550	7.00	7.00	1.3390	0.0	24.0
19.12.25	63.38	53.14	10.24	133.180	128.820	130.780	127.140	3.640	7.00	7.00	1.3350	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3635.7	3510.0	3580.30	3472.27	108.030	---	---	32.7530	0.0	720.0
Среднее	57.56	48.46	9.10	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	31199.420	31761.160	30769.850	31454.820	254.6010	-684.970	2494.0	8295.0
19.12.25 24:00	34835.159	35271.240	34350.150	34927.090	287.3540	-576.940	2494.0	9015.0
Итого за период	3635.739	3510.079	3580.300	3472.269	32.7530	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 55
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00179183

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0х7272

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	55.20	46.56	8.64	250.710	247.280	247.170	244.750	2.420	6.91	6.21	2.1350	0.0	24.0
21.11.25	54.96	46.21	8.75	248.590	245.230	245.110	242.830	2.280	6.83	6.14	2.1450	0.0	24.0
22.11.25	54.97	46.23	8.74	249.160	245.800	245.680	243.400	2.280	6.86	6.17	2.1450	0.0	24.0
23.11.25	54.75	46.15	8.60	249.170	245.890	245.710	243.490	2.220	6.87	6.18	2.1120	0.0	24.0
24.11.25	54.79	46.18	8.61	250.090	246.800	246.630	244.390	2.240	6.92	6.22	2.1220	0.0	24.0
25.11.25	55.39	46.67	8.72	252.060	248.720	248.470	246.140	2.330	7.01	6.30	2.1670	0.0	24.0
26.11.25	54.96	46.36	8.60	251.880	248.600	248.320	246.100	2.220	7.07	6.36	2.1380	0.0	24.0
27.11.25	55.12	46.41	8.71	250.630	247.420	247.070	244.930	2.140	7.02	6.32	2.1510	0.0	24.0
28.11.25	54.66	45.92	8.74	249.630	246.480	246.220	244.080	2.140	6.90	6.20	2.1510	0.0	24.0
29.11.25	54.91	46.15	8.76	250.790	247.610	247.250	245.210	2.040	6.92	6.23	2.1680	0.0	24.0
30.11.25	54.93	46.23	8.70	250.990	247.830	247.430	245.420	2.010	6.93	6.23	2.1510	0.0	24.0
01.12.25	54.96	46.23	8.73	250.730	247.560	247.180	245.120	2.060	6.92	6.22	2.1580	0.0	24.0
02.12.25	55.08	46.29	8.79	251.010	247.830	247.410	245.380	2.030	6.93	6.23	2.1730	0.0	24.0
03.12.25	54.54	45.89	8.65	249.510	246.370	246.050	243.950	2.100	6.80	6.11	2.1280	0.0	24.0
04.12.25	54.27	45.63	8.64	247.700	244.640	244.340	242.240	2.100	6.78	6.10	2.1080	0.0	24.0
05.12.25	54.06	45.47	8.59	246.560	243.500	243.200	241.100	2.100	6.77	6.09	2.0890	0.0	24.0
06.12.25	54.13	45.49	8.64	246.220	243.200	242.860	240.800	2.060	6.76	6.08	2.0960	0.0	24.0
07.12.25	54.00	45.42	8.58	245.910	242.880	242.550	240.480	2.070	6.75	6.08	2.0800	0.0	24.0
08.12.25	59.51	49.80	9.71	277.110	273.120	272.570	269.910	2.660	6.53	5.69	2.6440	0.0	24.0
09.12.25	64.02	53.78	10.24	305.970	301.120	300.270	297.090	3.180	6.33	5.31	3.0780	0.0	24.0
10.12.25	64.37	54.20	10.17	313.140	308.110	307.280	303.920	3.360	6.33	5.27	3.1270	0.0	24.0
11.12.25	63.88	53.63	10.25	308.970	304.040	303.220	299.960	3.260	6.36	5.33	3.1070	0.0	24.0
12.12.25	63.89	53.78	10.11	314.190	309.140	308.400	305.030	3.370	6.46	5.39	3.1170	0.0	24.0
13.12.25	63.51	53.77	9.74	316.710	311.660	310.920	307.460	3.460	6.51	5.43	3.0290	0.0	24.0
14.12.25	63.20	53.48	9.72	312.710	307.780	307.000	303.700	3.300	6.47	5.41	2.9850	0.0	24.0
15.12.25	68.39	56.09	12.30	281.600	277.020	275.640	272.960	2.680	6.33	5.47	3.3930	0.0	24.0
16.12.25	70.43	57.04	13.39	264.320	260.000	258.450	256.080	2.370	6.27	5.51	3.4600	0.0	24.0
17.12.25	67.86	55.81	12.05	280.000	275.480	274.200	271.530	2.670	6.33	5.47	3.3020	0.0	24.0
18.12.25	64.59	53.90	10.69	294.100	289.410	288.520	285.510	3.010	6.37	5.43	3.0850	0.0	24.0
19.12.25	64.73	54.11	10.62	295.330	290.630	289.730	286.700	3.030	6.36	5.42	3.0790	0.0	24.0
Итого	---	---	---	8055.4	7941.1	7924.85	7849.66	75.190	---	---	75.8230	0.0	720.0
Среднее	58.80	49.29	9.50	---	---	---	---	---	6.69	5.89	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	67045.020	65714.189	66089.629	65042.790	571.4500	1046.840	2971.0	8748.0
19.12.25 24:00	75100.510	73655.340	74014.480	72892.450	647.2730	1122.030	2971.0	9468.0
Итого за период	8055.489	7941.150	7924.850	7849.659	75.8230	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 57
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00182349

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x4A0A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	56.59	49.90	6.69	1574.350	1554.700	1551.020	1536.570	14.450	6.00	5.80	10.3610	0.0	24.0
21.11.25	57.07	50.23	6.84	1578.300	1558.470	1554.510	1540.060	14.450	6.00	5.80	10.6220	0.0	24.0
22.11.25	57.08	50.28	6.80	1578.050	1558.880	1554.290	1540.420	13.870	6.00	5.80	10.5580	0.0	24.0
23.11.25	56.86	50.23	6.63	1576.170	1555.870	1552.610	1537.480	15.130	6.00	5.80	10.2930	0.0	24.0
24.11.25	57.06	50.39	6.67	1582.080	1561.730	1558.280	1543.170	15.110	6.00	5.80	10.3760	0.0	24.0
25.11.25	56.24	49.78	6.46	1552.150	1532.070	1529.390	1514.270	15.120	6.00	5.80	9.8710	0.0	24.0
26.11.25	54.26	48.01	6.25	1512.320	1492.950	1491.640	1476.770	14.870	6.00	5.80	9.3110	0.0	24.0
27.11.25	54.24	47.92	6.32	1498.380	1479.000	1477.880	1463.060	14.820	6.00	5.80	9.3350	0.0	24.0
28.11.25	53.48	47.12	6.36	1486.600	1467.600	1466.820	1452.290	14.530	6.00	5.80	9.3110	0.0	24.0
29.11.25	53.77	47.33	6.44	1489.150	1470.950	1469.100	1455.470	13.630	6.00	5.80	9.4420	0.0	24.0
30.11.25	53.80	47.44	6.36	1487.300	1469.780	1467.280	1454.240	13.040	6.00	5.80	9.3210	0.0	24.0
01.12.25	53.86	47.56	6.30	1465.050	1445.850	1445.270	1430.460	14.810	6.00	5.80	9.1000	0.0	24.0
02.12.25	54.01	47.70	6.31	1456.420	1440.070	1436.670	1424.660	12.010	6.00	5.80	9.0460	0.0	24.0
03.12.25	56.03	49.22	6.81	1526.480	1509.930	1504.280	1492.760	11.520	6.00	5.80	10.2280	0.0	24.0
04.12.25	59.27	52.13	7.14	1601.050	1583.920	1575.170	1563.830	11.340	6.00	5.80	11.2470	0.0	24.0
05.12.25	59.14	51.95	7.19	1599.450	1581.880	1573.720	1561.950	11.770	6.00	5.80	11.3070	0.0	24.0
06.12.25	59.23	52.06	7.17	1596.500	1580.600	1570.690	1560.620	10.070	6.00	5.80	11.2630	0.0	24.0
07.12.25	59.10	51.98	7.12	1589.770	1575.470	1564.160	1555.600	8.560	6.00	5.80	11.1290	0.0	24.0
08.12.25	62.15	53.84	8.31	1544.630	1528.830	1517.310	1508.180	9.130	6.00	5.80	12.5910	0.0	24.0
09.12.25	67.48	56.65	10.83	1368.800	1352.050	1340.680	1331.950	8.730	6.00	5.80	14.4960	0.0	24.0
10.12.25	68.66	56.47	12.19	1210.250	1196.420	1184.560	1178.750	5.810	6.00	5.80	14.4420	0.0	24.0
11.12.25	66.75	55.12	11.63	1238.420	1227.600	1213.460	1210.280	3.180	6.00	5.80	14.1030	0.0	24.0
12.12.25	65.78	54.66	11.12	1277.050	1266.850	1251.990	1249.260	2.730	6.00	5.80	13.9230	0.0	24.0
13.12.25	65.26	54.55	10.71	1280.780	1270.550	1256.000	1252.990	3.010	6.00	5.80	13.4340	0.0	24.0
14.12.25	65.09	54.37	10.72	1268.350	1258.050	1243.930	1240.770	3.160	6.00	5.80	13.3310	0.0	24.0
15.12.25	69.79	56.10	13.69	1092.720	1081.300	1068.830	1065.520	3.310	6.00	5.80	14.6190	0.0	24.0
16.12.25	70.89	56.26	14.63	1033.130	1020.850	1009.870	1005.910	3.960	6.00	5.80	14.7690	0.0	24.0
17.12.25	69.56	55.40	14.16	1039.020	1026.830	1016.450	1012.200	4.250	6.00	5.80	14.3880	0.0	24.0
18.12.25	68.99	54.35	14.64	968.380	956.950	947.630	943.820	3.810	6.00	5.80	13.8630	0.0	24.0
19.12.25	69.01	54.58	14.43	967.470	956.550	946.760	943.300	3.460	6.00	5.80	13.6580	0.0	24.0
Итого	---	---	---	42038.5	41562.5	41340.25	41046.61	293.640	---	---	349.7380	0.0	720.0
Среднее	60.68	51.78	8.89	---	---	---	---	---	6.00	5.80	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	364314.400	359903.590	358479.490	355543.920	2803.2330	2935.570	1846.0	8578.0
19.12.25 24:00	406352.969	401466.139	399819.740	396590.530	3152.9710	3229.210	1846.0	9298.0
Итого за период	42038.568	41562.549	41340.250	41046.610	349.7380	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 5
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ145

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	2.41	50.58	285.61	42.13	283.35	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	2.45	51.86	248.05	41.77	245.94	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	2.50	51.97	228.84	40.98	225.83	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	2.51	51.41	265.51	41.95	263.10	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	2.49	51.92	265.83	42.52	263.24	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	2.46	51.36	270.17	42.23	267.78	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	2.43	51.18	281.72	42.53	279.32	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	2.39	50.39	283.10	41.94	281.05	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	2.41	50.44	281.62	41.85	279.95	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	2.46	50.54	279.84	41.74	277.74	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	2.49	50.71	280.19	41.78	277.99	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	2.49	50.81	280.24	41.92	278.38	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	2.49	50.90	280.65	42.02	278.93	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	2.51	50.92	284.05	42.05	282.14	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	2.62	51.84	288.17	42.73	286.28	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	2.69	52.69	289.42	43.39	287.88	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	2.71	52.87	289.93	43.49	288.35	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	2.71	52.81	289.77	43.45	288.14	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	2.74	52.85	289.69	43.38	287.96	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	3.07	55.44	289.89	44.85	287.73	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	3.58	60.00	288.55	47.59	286.16	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	3.60	60.39	285.58	47.76	283.07	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	3.62	60.59	284.82	47.87	282.41	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	3.57	60.88	285.13	48.33	283.22	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	3.38	59.65	284.86	47.76	282.78	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	3.46	59.96	282.86	47.69	280.60	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	3.98	64.25	287.60	50.41	285.28	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	4.18	66.36	288.14	51.82	285.83	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	4.10	65.79	288.62	51.56	286.47	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	3.95	64.71	289.38	51.04	287.49	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	88.45	---	8417.83	---	8354.39	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	55.202	---	44.684	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	5199.64	0.00
19.12.25 24:00	5289.51	0.00
Итого за период	89.87	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 61
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00178760

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0C4E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	63.00	50.14	12.86	121.200	121.410	119.040	119.970	-0.930	1.60	1.44	1.5320	0.0	24.0
21.11.25	62.69	49.57	13.12	119.250	119.540	117.090	118.100	-1.010	1.78	1.77	1.5340	0.0	24.0
22.11.25	62.56	49.66	12.90	119.250	119.450	117.110	118.020	-0.910	3.10	3.41	1.5090	0.0	24.0
23.11.25	62.61	49.81	12.80	118.680	118.880	116.520	117.440	-0.920	2.57	2.76	1.4860	0.0	24.0
24.11.25	62.78	50.08	12.70	120.720	120.910	118.550	119.470	-0.920	2.82	3.01	1.5040	0.0	24.0
25.11.25	62.89	50.50	12.39	122.350	122.560	120.140	121.120	-0.980	1.71	1.63	1.4880	0.0	24.0
26.11.25	62.56	49.96	12.60	120.360	120.510	118.200	119.070	-0.870	2.42	2.64	1.4880	0.0	24.0
27.11.25	62.64	49.82	12.82	119.640	119.760	117.480	118.320	-0.840	1.95	1.91	1.5060	0.0	24.0
28.11.25	62.82	49.96	12.86	119.810	119.960	117.650	118.520	-0.870	3.03	3.31	1.5090	0.0	24.0
29.11.25	62.82	49.99	12.83	119.790	119.950	117.630	118.510	-0.880	2.43	2.56	1.5070	0.0	24.0
30.11.25	62.70	49.82	12.88	120.030	120.170	117.870	118.730	-0.860	2.38	2.61	1.5160	0.0	24.0
01.12.25	62.69	49.84	12.85	120.200	120.350	118.040	118.910	-0.870	3.00	3.16	1.5160	0.0	24.0
02.12.25	62.54	49.78	12.76	121.650	121.770	119.490	120.330	-0.840	2.82	3.08	1.5210	0.0	24.0
03.12.25	62.15	49.38	12.77	120.510	120.690	118.350	119.250	-0.900	2.63	2.66	1.5100	0.0	24.0
04.12.25	62.14	49.17	12.97	118.600	118.860	116.440	117.420	-0.980	2.38	2.58	1.5070	0.0	24.0
05.12.25	62.20	49.23	12.97	118.010	118.410	115.850	116.970	-1.120	3.25	3.50	1.5010	0.0	24.0
06.12.25	62.21	49.33	12.88	117.870	118.380	115.710	116.940	-1.230	2.90	3.09	1.4880	0.0	24.0
07.12.25	62.05	49.17	12.88	117.800	118.090	115.640	116.650	-1.010	2.70	2.82	1.4880	0.0	24.0
08.12.25	63.35	49.52	13.83	116.480	116.460	114.320	115.040	-0.720	2.88	3.05	1.5800	0.0	24.0
09.12.25	64.59	50.24	14.35	119.410	119.490	117.100	118.070	-0.970	3.89	4.26	1.6780	0.0	24.0
10.12.25	64.88	51.06	13.82	127.940	128.220	125.510	126.630	-1.120	4.06	4.34	1.7280	0.0	24.0
11.12.25	65.49	51.59	13.90	128.970	129.050	126.450	127.370	-0.920	4.04	4.35	1.7540	0.0	24.0
12.12.25	65.74	51.93	13.81	130.620	130.650	127.990	128.970	-0.980	3.86	4.10	1.7680	0.0	24.0
13.12.25	65.44	51.91	13.53	129.370	129.400	126.840	127.750	-0.910	3.54	3.79	1.7140	0.0	24.0
14.12.25	64.65	50.90	13.75	125.610	125.640	123.220	124.090	-0.870	3.72	4.01	1.6940	0.0	24.0
15.12.25	65.40	50.83	14.57	121.580	121.600	119.190	120.110	-0.920	4.06	4.38	1.7330	0.0	24.0
16.12.25	66.56	53.54	13.02	148.310	148.480	145.320	146.500	-1.180	4.57	4.93	1.8890	0.0	24.0
17.12.25	66.82	56.85	9.97	210.750	211.390	206.480	208.250	-1.770	4.43	4.90	2.0550	0.0	24.0
18.12.25	65.76	56.21	9.55	211.910	212.500	207.740	209.370	-1.630	4.28	4.70	1.9800	0.0	24.0
19.12.25	66.05	56.58	9.47	198.110	198.780	194.180	195.790	-1.610	4.34	4.83	1.8370	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3924.7	3931.3	3851.14	3881.68	-30.540	---	---	48.5200	0.0	720.0
Среднее	63.69	50.87	12.81	---	---	---	---	---	3.10	3.32	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	27663.489	27686.860	27115.320	27350.739	411.4960	-235.420	2690.0	8292.0
19.12.25 24:00	31588.270	31618.169	30966.460	31232.420	460.0160	-265.960	2690.0	9012.0
Итого за период	3924.780	3931.309	3851.139	3881.680	48.5200	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 63а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ859

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.52	62.98	251.51	56.92	251.20	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.53	63.04	247.98	56.87	247.81	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.53	62.75	244.20	56.47	244.27	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.51	62.63	244.21	56.44	244.11	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.49	62.67	242.91	56.53	243.01	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.51	62.83	247.01	56.70	246.96	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.52	62.92	250.50	56.85	250.15	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.52	62.61	246.32	56.45	246.15	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.52	62.71	244.54	56.49	244.68	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.54	62.89	244.98	56.60	245.15	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.53	62.89	245.01	56.65	245.03	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.52	62.75	245.43	56.55	245.57	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.52	62.75	245.83	56.56	245.98	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.52	62.59	248.46	56.46	248.71	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.51	62.20	246.42	56.07	246.70	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.52	62.22	243.12	55.96	243.34	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.52	62.28	242.27	56.00	242.52	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.52	62.30	242.31	56.03	242.58	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.50	62.12	241.63	55.88	241.90	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.61	63.53	238.69	56.79	238.72	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	1.70	64.71	244.87	57.74	244.51	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	1.73	64.97	261.58	58.33	261.75	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	1.76	65.55	263.09	58.84	263.49	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	1.78	65.81	266.27	59.10	266.69	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	1.72	65.48	263.63	58.93	264.13	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	1.70	64.77	256.50	58.11	256.69	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	1.77	65.55	248.49	58.42	248.67	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	1.83	66.37	245.40	58.90	245.64	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	1.83	66.49	247.79	59.10	248.01	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	1.77	65.43	248.56	58.30	248.90	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	48.05	---	7449.51	---	7453.02	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	63.626	---	57.168	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	150.40	0.00
19.12.25 24:00	198.58	0.00
Итого за период	48.18	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 65
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ552

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.95	63.76	153.64	51.08	153.66	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.95	63.81	151.19	50.86	151.26	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.95	63.51	148.81	50.37	148.87	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.94	63.39	148.75	50.36	148.68	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.91	63.44	148.06	50.52	148.01	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.94	63.59	150.58	50.68	150.56	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.93	63.69	152.70	51.07	152.72	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.92	63.39	150.05	50.60	150.03	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.94	63.48	149.08	50.45	149.16	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.96	63.67	149.29	50.54	149.22	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.95	63.67	149.25	50.58	149.25	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.95	63.53	149.62	50.50	149.62	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.94	63.53	149.78	50.57	149.83	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.96	63.36	154.76	50.69	154.63	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.94	62.98	158.87	50.77	158.67	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.94	62.99	156.58	50.55	156.33	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.96	63.05	155.93	50.48	155.66	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.95	63.06	155.97	50.52	155.67	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.96	62.89	155.63	50.28	155.34	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	2.09	64.29	153.53	50.64	153.30	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.21	65.49	157.41	51.37	157.12	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.30	65.75	169.90	52.18	169.46	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.34	66.31	172.85	52.74	172.40	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.34	66.57	175.14	53.20	174.71	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.26	66.24	173.95	53.23	173.56	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	2.23	65.51	169.08	52.31	168.69	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	2.31	66.29	163.80	52.14	163.38	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	2.40	67.09	162.08	52.26	161.65	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	2.42	67.22	164.54	52.46	164.14	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.34	66.13	166.05	52.04	165.69	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	62.18	---	4716.87	---	4711.27	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	64.389	---	51.201	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	2963.90	0.00
19.12.25 24:00	3026.40	0.00
Итого за период	62.50	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 67
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ410

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	4.37	63.13	566.81	55.41	570.59	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	4.42	63.17	562.96	55.32	566.68	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	4.44	62.89	555.21	54.88	558.90	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	4.39	62.78	554.97	54.86	558.57	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	4.30	62.83	551.78	55.02	555.26	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	4.37	62.97	561.98	55.19	565.24	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	4.31	63.04	567.72	55.44	571.05	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	4.33	62.77	558.78	55.00	562.13	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	4.35	62.87	555.32	55.03	558.46	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	4.42	63.06	556.66	55.11	559.78	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	4.39	63.05	556.17	55.14	559.33	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	4.34	62.88	556.76	55.07	559.91	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	4.37	62.90	558.15	55.06	561.20	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	4.23	62.72	481.80	53.62	484.62	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	4.01	62.30	357.44	51.06	360.20	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	4.05	62.36	352.69	50.87	355.61	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	4.07	62.42	351.54	50.82	354.36	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	4.08	62.43	351.81	50.82	354.63	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	4.07	62.21	350.89	50.60	353.75	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	4.38	63.76	346.05	51.08	348.93	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	4.67	64.85	356.15	51.67	359.57	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	4.85	65.12	383.26	52.43	386.74	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	4.91	65.61	389.77	53.00	392.96	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	4.90	65.92	394.91	53.49	398.05	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	4.71	65.50	392.14	53.47	395.18	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	4.66	64.87	380.68	52.62	383.88	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	4.85	65.62	368.98	52.47	372.50	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	5.07	66.50	365.34	52.60	368.76	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	5.08	66.53	371.23	52.83	374.76	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	4.89	65.48	373.86	52.39	377.07	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	134.28	---	13631.81	---	13728.67	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	63.751	---	53.412	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	6739.54	0.00
19.12.25 24:00	6874.23	0.00
Итого за период	134.69	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 69
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060268
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	8	192	10	---
2	80	8.1	194.4	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
20.11.25	2.951	398.35	394.79	3.6	53.616	46.206	0.5	0.5	24.00
21.11.25	2.914	397.13	393.48	3.6	52.912	45.774	0.5	0.5	24.00
22.11.25	2.909	397.96	394.42	3.5	53.089	45.799	0.5	0.5	24.00
23.11.25	2.874	398.08	394.57	3.5	53.255	46.033	0.5	0.5	24.00
24.11.25	2.850	397.86	394.34	3.5	52.724	45.556	0.5	0.5	24.00
25.11.25	0.796	279.86	277.22	2.6	31.476	55.832	0.5	0.5	23.18
26.11.25	0.000	265.21	261.70	3.5	2.433	57.626	0.5	0.5	24.00
27.11.25	0.000	264.84	261.68	3.2	18.927	57.588	0.5	0.5	24.00
28.11.25	0.000	264.67	261.80	2.9	25.151	57.762	0.5	0.5	24.00
29.11.25	0.000	264.71	261.91	2.8	26.432	57.933	0.5	0.5	24.00
30.11.25	0.000	264.77	262.03	2.7	27.622	58.107	0.5	0.5	24.00
01.12.25	0.000	264.80	262.03	2.8	27.143	58.108	0.5	0.5	24.00
02.12.25	0.000	265.60	262.66	2.9	26.641	59.036	0.5	0.5	24.00
03.12.25	0.000	267.83	264.46	3.4	26.398	61.639	0.5	0.5	24.00
04.12.25	0.000	267.66	264.33	3.3	26.285	61.435	0.5	0.5	24.00
05.12.25	0.000	267.69	264.35	3.3	26.399	61.480	0.5	0.5	24.00
06.12.25	0.000	267.63	264.34	3.3	27.006	61.466	0.5	0.5	24.00
07.12.25	0.000	267.50	264.27	3.2	27.576	61.361	0.5	0.5	24.00
08.12.25	0.000	106.64	105.35	1.3	27.472	61.419	0.5	0.5	9.57
09.12.25	0.000	0.00	0.00	0.0	0.000	65.840	0.5	0.5	0.00
10.12.25	0.000	0.00	0.00	0.0	0.000	67.097	0.5	0.5	0.00
11.12.25	0.000	0.00	0.00	0.0	0.000	67.880	0.5	0.5	0.00
12.12.25	0.000	0.00	0.00	0.0	0.000	68.234	0.5	0.5	0.00
13.12.25	0.000	0.00	0.00	0.0	0.000	68.415	0.5	0.5	0.00
14.12.25	0.000	0.00	0.00	0.0	0.000	67.574	0.5	0.5	0.00
15.12.25	0.000	0.00	0.00	0.0	0.000	69.427	0.5	0.5	0.00
16.12.25	2.691	222.73	220.74	2.0	68.018	55.992	0.5	0.5	13.26
17.12.25	4.743	403.27	399.64	3.6	66.996	55.239	0.5	0.5	24.00
18.12.25	4.586	403.55	399.99	3.6	66.096	54.736	0.5	0.5	24.00
19.12.25	4.535	399.99	396.48	3.5	66.504	55.169	0.5	0.5	24.00
Итого	31.85	6998.3	6926.6	71.6	---	---	---	---	526.01
Среднее	---	---	---	---	29.34	58.53	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
19.11.25 24:00	11007.6	973625.7	970272.5	78178.8
19.12.25 24:00	11039.5	980624.0	977199.1	78704.8
Итого за период	31.9	6998.3	6926.6	526.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 71
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA722

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	3.01	54.61	376.82	46.59	377.98	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	3.01	54.49	376.59	46.48	377.86	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	3.04	53.95	376.69	45.87	377.87	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	3.02	53.91	376.33	45.87	377.79	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	2.97	54.08	376.39	46.18	377.77	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	2.93	53.71	376.12	45.91	377.65	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	2.78	52.76	375.58	45.33	377.10	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	2.77	52.24	375.74	44.85	377.12	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	2.85	52.77	376.13	45.17	377.35	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	2.90	52.89	376.10	45.15	377.24	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	2.92	52.77	376.37	44.99	377.32	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	2.90	52.79	376.23	45.06	377.32	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	2.89	52.77	376.22	45.07	377.33	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	3.00	53.38	376.73	45.39	377.69	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	3.45	57.69	377.95	48.55	379.29	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	3.39	57.21	376.97	48.21	378.20	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	3.39	57.24	376.80	48.23	378.04	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	3.41	57.24	376.74	48.18	378.09	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	3.41	57.19	376.79	48.14	378.09	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	3.71	59.22	377.59	49.37	379.02	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	4.30	63.20	378.96	51.84	380.55	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	4.56	65.26	380.38	53.26	381.64	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	4.70	66.55	381.61	54.22	382.65	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	4.60	66.28	381.82	54.21	382.94	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	4.50	66.50	381.82	54.70	383.08	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	4.39	65.34	381.86	53.82	383.10	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	4.75	67.58	383.06	55.15	384.63	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	5.01	69.26	383.61	56.18	384.86	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	4.91	68.09	382.51	55.24	383.70	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	4.82	67.12	382.82	54.51	384.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	108.29	---	11349.33	---	11387.27	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	58.603	---	49.057	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	10400.12	0.00
19.12.25 24:00	10510.08	0.00
Итого за период	109.96	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 77
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ582

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.65	56.04	218.58	48.50	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.64	55.78	217.55	48.25	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.60	55.07	215.80	47.63	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.57	54.52	213.82	47.18	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.53	54.26	212.34	47.04	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.46	53.14	208.57	46.11	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.41	52.41	206.22	45.56	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.45	52.63	207.92	45.67	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.46	52.81	208.11	45.79	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.60	54.77	214.73	47.31	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.55	54.27	212.49	46.96	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.62	55.31	216.83	47.84	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.60	54.96	215.21	47.53	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.57	54.57	209.62	47.06	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.61	55.54	200.49	47.51	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.63	55.68	201.29	47.58	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.62	56.18	183.23	47.28	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.63	56.63	171.46	47.12	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.57	55.88	167.60	46.47	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.80	58.56	181.12	48.61	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.00	62.74	169.09	50.82	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.04	63.73	161.22	51.07	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.06	64.07	158.98	51.11	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.06	64.46	157.81	51.38	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.01	64.14	158.30	51.43	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	1.98	63.42	156.20	50.70	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	2.17	66.48	152.08	52.15	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	2.23	67.45	153.29	52.83	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	2.19	66.05	159.75	52.33	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.18	65.87	163.59	52.53	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	52.49	---	5673.29	---	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	58.247	---	48.645	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	399.68	0.00
19.12.25 24:00	452.66	0.00
Итого за период	52.98	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 79
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00179020

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x586B

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	56.09	49.61	6.48	389.220	386.300	383.560	381.860	1.700	7.64	6.85	2.4910	0.0	24.0
21.11.25	55.38	48.93	6.45	386.340	383.640	380.890	379.360	1.530	7.62	6.84	2.4570	0.0	24.0
22.11.25	54.84	48.49	6.35	382.910	380.110	377.580	375.920	1.660	7.66	6.89	2.4010	0.0	24.0
23.11.25	54.56	48.35	6.21	380.320	377.340	375.080	373.230	1.850	7.71	6.96	2.3250	0.0	24.0
24.11.25	53.43	47.35	6.08	373.580	370.750	368.650	366.820	1.830	7.64	6.91	2.2420	0.0	24.0
25.11.25	52.69	46.75	5.94	369.340	366.640	364.600	362.910	1.690	7.63	6.91	2.1620	0.0	24.0
26.11.25	52.95	46.90	6.05	372.500	369.790	367.660	365.990	1.670	7.65	6.93	2.2240	0.0	24.0
27.11.25	53.11	46.97	6.14	372.830	370.090	367.940	366.270	1.670	7.69	6.97	2.2590	0.0	24.0
28.11.25	55.11	48.59	6.52	385.070	382.020	379.670	377.810	1.860	7.68	6.91	2.4770	0.0	24.0
29.11.25	54.59	48.17	6.42	381.120	378.030	375.860	373.930	1.930	7.68	6.93	2.4120	0.0	24.0
30.11.25	55.63	49.11	6.52	388.760	385.470	383.170	381.080	2.090	7.70	6.91	2.5020	0.0	24.0
01.12.25	55.27	48.86	6.41	385.900	382.630	380.430	378.320	2.110	7.67	6.90	2.4410	0.0	24.0
02.12.25	54.80	47.57	7.23	322.240	319.560	317.750	316.170	1.580	7.65	7.08	2.2990	0.0	24.0
03.12.25	55.87	46.02	9.85	230.460	228.480	227.150	226.220	0.930	7.64	7.35	2.2340	0.0	24.0
04.12.25	56.00	46.03	9.97	231.360	229.400	228.020	227.120	0.900	7.67	7.38	2.2740	0.0	24.0
05.12.25	56.52	45.74	10.78	211.270	209.440	208.160	207.350	0.810	7.58	7.34	2.2390	0.0	24.0
06.12.25	57.03	45.49	11.54	198.010	196.290	195.050	194.330	0.720	7.51	7.29	2.2460	0.0	24.0
07.12.25	56.27	44.86	11.41	193.700	192.070	190.860	190.280	0.580	7.49	7.29	2.1750	0.0	24.0
08.12.25	59.00	46.90	12.10	209.170	207.350	205.850	205.220	0.630	7.53	7.29	2.4890	0.0	24.0
09.12.25	63.31	48.71	14.60	196.460	194.470	192.870	192.320	0.550	7.59	7.38	2.8100	0.0	24.0
10.12.25	64.31	48.70	15.61	187.720	185.780	184.200	183.700	0.500	7.78	7.59	2.8720	0.0	24.0
11.12.25	64.66	50.87	13.79	226.570	224.150	222.260	221.430	0.830	7.78	7.49	3.0640	0.0	24.0
12.12.25	65.13	53.54	11.59	287.090	284.230	281.590	280.450	1.140	7.75	7.32	3.2590	0.0	24.0
13.12.25	64.78	53.64	11.14	287.190	284.300	281.770	280.560	1.210	7.73	7.30	3.1390	0.0	24.0
14.12.25	64.05	53.00	11.05	283.680	281.000	278.390	277.370	1.020	7.65	7.23	3.0800	0.0	24.0
15.12.25	67.24	54.68	12.56	277.390	274.580	271.760	270.770	0.990	7.68	7.28	3.4140	0.0	24.0
16.12.25	68.24	55.42	12.82	279.710	276.800	273.850	272.880	0.970	7.71	7.30	3.5100	0.0	24.0
17.12.25	66.77	54.79	11.98	291.150	288.240	285.290	284.260	1.030	7.70	7.26	3.4190	0.0	24.0
18.12.25	66.57	54.96	11.61	297.730	294.750	291.800	290.640	1.160	7.79	7.33	3.3890	0.0	24.0
19.12.25	67.00	55.62	11.38	282.810	279.910	277.100	275.900	1.200	7.84	7.38	3.1550	0.0	24.0
Итого	---	---	---	9061.5	8983.6	8918.81	8880.47	38.340	---	---	79.4600	0.0	720.0
Среднее	59.03	49.48	9.55	---	---	---	---	---	7.67	7.16	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	75299.730	75294.799	74233.829	74506.849	589.7730	-273.020	2833.0	8146.0
19.12.25 24:00	84361.330	84278.410	83152.640	83387.319	669.2330	-234.680	2833.0	8866.0
Итого за период	9061.600	8983.611	8918.811	8880.470	79.4600	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 7
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ395

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	2.38	51.57	284.90	43.20	281.30	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	2.53	52.89	287.49	44.02	283.87	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	2.65	52.91	322.26	44.59	318.46	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	2.67	52.41	384.79	45.46	380.23	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	2.66	52.92	384.86	46.00	380.28	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	2.59	52.26	385.15	45.52	380.53	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	2.55	52.13	386.21	45.53	381.66	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	2.49	51.32	386.16	44.87	381.57	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	2.51	51.42	386.41	44.90	381.86	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	2.54	51.49	386.59	44.90	382.10	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	2.58	51.67	387.12	45.00	382.64	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	2.58	51.79	387.27	45.10	382.70	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	2.59	51.86	387.09	45.17	382.54	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	2.60	51.88	394.66	45.27	390.05	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	2.72	52.92	393.51	45.99	388.94	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	2.65	53.66	326.23	45.32	322.10	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	2.58	53.81	275.19	44.40	271.58	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	2.59	53.74	275.22	44.31	271.57	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	2.60	53.79	275.23	44.32	271.53	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	2.95	56.77	274.45	45.98	270.84	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	3.43	61.15	273.30	48.59	269.70	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	3.47	61.47	273.07	48.74	269.49	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	3.49	61.68	272.82	48.89	269.29	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	3.48	61.96	273.15	49.21	269.52	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	3.27	60.57	273.00	48.56	269.39	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	3.37	61.25	271.06	48.79	267.49	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	3.85	65.59	274.00	51.50	270.47	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	4.07	67.54	273.80	52.67	270.24	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	3.99	66.86	274.31	52.30	270.68	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	3.84	65.82	275.32	51.86	271.67	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	88.27	---	9704.62	---	9584.29	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.237	---	46.699	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	5677.18	0.00
19.12.25 24:00	5766.79	0.00
Итого за период	89.61	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 81
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA652

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	3.43	56.41	371.53	47.15	364.36	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	3.44	56.15	369.63	46.83	362.58	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	3.44	55.43	367.08	46.06	360.02	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	3.32	54.88	364.16	45.74	356.99	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	3.20	54.62	361.59	45.75	354.28	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	3.09	53.48	355.15	44.76	347.90	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	2.99	52.75	351.43	44.22	344.02	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	3.09	53.00	354.74	44.28	347.14	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	3.12	53.17	355.11	44.38	347.49	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	3.41	55.19	366.57	45.87	359.05	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	3.32	54.63	362.60	45.47	355.05	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	3.44	55.70	369.83	46.38	362.33	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	3.38	55.34	367.02	46.12	359.56	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	3.33	54.96	357.54	45.63	350.10	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	3.41	55.94	342.24	45.95	334.66	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	3.47	56.12	343.68	46.02	336.20	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	3.42	56.63	312.76	45.62	305.81	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	3.43	57.12	293.23	45.41	286.58	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	3.32	56.36	287.05	44.77	280.53	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	3.79	59.12	309.96	46.87	302.83	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	4.29	63.41	289.61	48.47	282.94	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	4.36	64.40	276.80	48.60	270.40	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	4.35	64.72	273.19	48.76	266.92	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	4.34	65.13	271.04	49.10	264.81	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	4.20	64.76	271.32	49.28	265.10	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	4.15	64.07	267.98	48.57	261.84	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	4.60	67.28	261.47	49.65	255.49	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	4.76	68.23	263.88	50.14	257.76	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	4.64	66.76	274.52	49.82	268.52	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	4.59	66.58	280.96	50.21	274.62	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	111.12	---	9693.67	---	9485.88	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	58.745	---	46.863	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	11366.51	0.00
19.12.25 24:00	11478.45	0.00
Итого за период	111.94	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 85
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА709

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.41	66.25	221.81	59.90	219.08	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.39	66.36	221.31	60.07	218.57	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.38	66.10	217.83	59.75	215.14	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.38	65.95	218.04	59.63	215.19	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.37	65.98	217.24	59.65	214.29	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.40	66.07	230.07	59.99	226.73	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.39	66.01	236.77	60.13	233.28	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.39	65.81	228.50	59.72	225.31	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.35	65.94	222.34	59.85	219.34	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.36	66.17	222.63	60.07	219.62	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.35	66.15	222.14	60.08	219.13	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.35	65.95	223.50	59.88	220.44	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.36	65.98	225.62	59.93	222.53	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.45	66.02	234.94	59.86	231.61	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.54	65.95	236.89	59.45	233.65	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.54	66.05	230.77	59.39	228.06	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.54	66.10	227.26	59.33	224.24	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.52	66.13	227.43	59.42	224.39	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.53	65.86	226.31	59.08	223.28	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.71	67.95	229.65	60.51	226.52	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	1.94	69.37	242.53	61.35	239.53	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	1.96	69.44	249.97	61.58	246.79	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	1.98	69.72	254.22	61.91	251.01	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.01	69.96	257.70	62.17	254.45	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	1.93	69.33	258.11	61.83	254.80	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	1.93	68.88	254.21	61.29	250.98	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	1.96	69.93	242.93	61.85	239.82	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	2.04	70.91	244.50	62.58	241.29	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	2.06	70.74	254.38	62.64	251.02	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	1.97	69.55	250.61	61.67	247.20	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	48.49	---	7030.21	---	6937.29	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	67.354	---	60.485	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	3853.52	0.00
19.12.25 24:00	3902.54	0.00
Итого за период	49.02	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 8
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA717

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	0.82	51.14	133.95	45.03	137.92	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	0.83	52.38	116.11	45.08	119.26	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	0.85	52.51	109.11	44.66	111.96	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	0.86	51.98	135.66	45.64	139.70	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	0.86	52.49	135.78	46.18	139.84	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	0.84	51.97	135.93	45.75	139.87	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	0.83	51.78	136.38	45.69	140.36	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	0.81	50.99	136.45	45.05	140.42	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	0.81	51.01	136.68	45.05	140.62	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	0.84	51.14	136.66	45.02	140.69	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	0.84	51.29	136.85	45.16	140.88	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	0.84	51.40	136.91	45.24	140.87	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	0.84	51.50	137.01	45.32	140.97	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	0.86	51.52	138.56	45.32	142.60	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	0.89	52.40	140.12	46.03	144.20	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	0.91	53.30	141.09	46.83	145.22	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	0.93	53.48	141.66	46.92	145.78	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	0.93	53.43	141.65	46.87	145.77	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	0.93	53.47	141.67	46.88	145.76	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.04	55.91	141.49	48.57	145.53	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	1.22	60.60	141.05	51.93	145.06	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	1.24	61.04	141.12	52.22	145.06	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	1.25	61.24	141.08	52.39	144.98	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	1.23	61.53	141.17	52.77	145.08	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	1.17	60.37	141.18	52.08	145.04	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	1.18	60.50	139.94	52.01	143.82	23.56	24.00	0.00	0.00
16.12.25	1.37	64.82	142.13	55.19	146.13	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	1.46	67.03	142.02	56.75	146.13	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	1.43	66.53	142.04	56.47	146.34	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	1.38	65.45	149.51	56.17	154.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	30.29	---	4130.96	---	4249.86	719.56	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	55.807	---	48.476	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	2544.54	5051.46
19.12.25 24:00	2575.33	5051.46
Итого за период	30.79	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 8
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA729

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	0.81	50.68	130.84	44.45	132.98	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	0.83	51.88	113.26	44.43	115.34	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	0.84	51.92	110.07	44.16	112.11	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	0.85	51.48	131.97	45.01	134.22	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	0.85	51.99	131.64	45.51	133.87	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	0.83	51.38	131.55	45.05	133.79	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	0.81	51.24	131.70	45.06	133.97	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	0.80	50.45	131.55	44.36	133.76	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	0.80	50.52	131.46	44.43	133.65	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	0.81	50.61	131.45	44.46	133.60	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	0.82	50.78	131.49	44.56	133.79	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	0.81	50.89	131.60	44.69	133.81	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	0.82	50.97	131.82	44.71	133.92	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	0.84	50.99	133.36	44.70	135.41	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	0.88	51.97	134.62	45.44	136.61	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	0.90	52.78	135.51	46.09	137.58	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	0.91	52.96	136.47	46.30	138.70	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	0.91	52.89	136.32	46.21	138.55	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	0.91	52.94	136.30	46.24	138.45	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.03	55.70	136.18	48.13	138.38	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	1.20	60.12	135.94	51.29	138.29	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	1.21	60.48	136.09	51.56	138.51	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	1.22	60.68	136.33	51.71	138.56	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	1.21	60.97	136.29	52.06	138.45	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	1.14	59.67	136.12	51.25	138.40	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	1.17	60.16	135.33	51.46	137.40	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	1.36	64.45	137.89	54.59	139.89	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	1.43	66.45	137.93	56.06	139.83	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	1.39	65.84	137.63	55.70	139.45	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	1.36	64.83	147.48	55.58	149.26	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	29.75	---	3996.19	---	4060.53	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	55.289	---	47.842	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	2681.85	0.00
19.12.25 24:00	2712.13	0.00
Итого за период	30.28	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 9
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060274
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	8	160	10	---
2	80	8	160	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
20.11.25	2.158	196.73	192.38	4.3	52.496	41.578	0.9	0.6	24.00
21.11.25	2.190	186.83	182.65	4.2	52.602	40.930	0.9	0.6	24.00
22.11.25	2.235	225.80	221.02	4.8	52.064	42.221	0.9	0.6	24.00
23.11.25	2.229	225.86	221.07	4.8	52.579	42.764	0.9	0.6	24.00
24.11.25	2.176	225.97	221.19	4.8	51.990	42.415	0.9	0.6	24.00
25.11.25	2.145	226.63	221.85	4.8	51.828	42.420	0.9	0.6	24.00
26.11.25	2.096	226.58	221.78	4.8	51.017	41.819	0.9	0.6	24.00
27.11.25	2.115	226.74	221.95	4.8	51.078	41.803	0.9	0.6	24.00
28.11.25	2.144	226.83	222.04	4.8	51.176	41.779	0.9	0.6	24.00
29.11.25	2.165	227.18	222.38	4.8	51.348	41.871	0.9	0.6	24.00
30.11.25	2.170	227.24	222.46	4.8	51.460	41.963	0.9	0.6	24.00
01.12.25	2.174	227.17	222.38	4.8	51.546	42.029	0.9	0.6	24.00
02.12.25	2.195	231.46	226.58	4.9	51.558	42.130	0.9	0.6	24.00
03.12.25	2.290	230.98	226.10	4.9	52.531	42.673	0.9	0.6	24.00
04.12.25	2.364	234.03	229.07	5.0	53.369	43.322	0.9	0.6	24.00
05.12.25	2.386	236.36	231.34	5.0	53.542	43.503	0.9	0.6	24.00
06.12.25	2.375	236.37	231.31	5.1	53.480	43.485	0.9	0.6	24.00
07.12.25	2.385	236.41	231.28	5.1	53.525	43.492	0.9	0.6	24.00
08.12.25	2.671	236.31	231.01	5.3	56.239	44.992	0.9	0.6	24.00
09.12.25	3.110	236.13	230.57	5.6	60.852	47.739	0.9	0.6	24.00
10.12.25	3.162	236.04	230.49	5.6	61.230	47.893	0.9	0.6	24.00
11.12.25	3.191	235.91	230.38	5.5	61.432	47.963	0.9	0.6	24.00
12.12.25	3.185	236.33	230.79	5.5	61.720	48.302	0.9	0.6	24.00
13.12.25	3.005	236.03	230.51	5.5	60.436	47.760	0.9	0.6	24.00
14.12.25	3.066	234.37	228.86	5.5	60.810	47.784	0.9	0.6	24.00
15.12.25	3.504	238.07	232.27	5.8	65.197	50.540	0.9	0.6	24.00
16.12.25	3.702	238.37	232.45	5.9	67.312	51.843	0.9	0.6	24.00
17.12.25	3.638	238.66	232.77	5.9	66.710	51.526	0.9	0.6	24.00
18.12.25	3.504	239.38	233.44	5.9	65.616	51.040	0.9	0.6	24.00
19.12.25	3.454	239.64	233.63	6.0	65.777	51.425	0.9	0.6	24.00
Итого	79.18	6900.4	6746.0	154.5	---	---	---	---	720.00
Среднее	---	---	---	---	56.42	45.03	0.9	0.6	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
19.11.25 24:00	5027.3	503971.8	502628.4	52235.1
19.12.25 24:00	5106.4	510872.2	509374.4	52955.1
Итого за период	79.1	6900.4	6746.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 12а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00166946

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xB242

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.05	42.95	9.10	208.770	204.860	206.130	203.130	3.000	5.54	5.56	1.8710	0.0	24.0
21.11.25	52.18	42.75	9.43	207.940	203.990	205.300	202.310	2.990	5.55	5.57	1.9320	0.0	24.0
22.11.25	51.68	42.63	9.05	210.070	206.210	207.430	204.470	2.960	5.55	5.51	1.8740	0.0	24.0
23.11.25	52.09	43.33	8.76	216.190	212.150	213.430	210.260	3.170	5.67	5.63	1.8650	0.0	24.0
24.11.25	52.20	43.12	9.08	208.250	204.470	205.610	202.720	2.890	5.48	5.48	1.8640	0.0	24.0
25.11.25	52.33	43.61	8.72	215.930	211.990	213.140	210.070	3.070	5.35	5.35	1.8540	0.0	24.0
26.11.25	52.19	43.18	9.01	208.010	204.060	205.370	202.330	3.040	5.54	5.52	1.8470	0.0	24.0
27.11.25	52.30	43.18	9.12	207.700	203.830	205.060	202.030	3.030	5.32	5.33	1.8630	0.0	24.0
28.11.25	52.25	43.05	9.20	208.080	204.120	205.440	202.370	3.070	5.55	5.55	1.8880	0.0	24.0
29.11.25	52.11	42.96	9.15	208.210	204.430	205.570	202.750	2.820	5.54	5.49	1.8780	0.0	24.0
30.11.25	52.14	43.02	9.12	208.380	204.420	205.740	202.730	3.010	5.55	5.55	1.8730	0.0	24.0
01.12.25	52.37	43.14	9.23	208.200	204.400	205.560	202.630	2.930	5.37	5.36	1.8960	0.0	24.0
02.12.25	52.20	42.98	9.22	208.250	204.380	205.610	202.700	2.910	5.45	5.46	1.8930	0.0	24.0
03.12.25	53.07	43.52	9.55	208.540	204.600	205.790	202.770	3.020	5.40	5.39	1.9620	0.0	24.0
04.12.25	53.56	43.84	9.72	208.280	204.460	205.400	202.540	2.860	5.27	5.28	1.9910	0.0	24.0
05.12.25	53.75	43.91	9.84	207.960	203.980	205.080	202.060	3.020	5.54	5.46	2.0170	0.0	24.0
06.12.25	53.75	43.89	9.86	207.880	203.980	205.030	202.060	2.970	5.49	5.48	2.0160	0.0	24.0
07.12.25	54.59	44.48	10.11	208.010	204.090	205.130	202.170	2.960	5.47	5.46	2.0730	0.0	24.0
08.12.25	56.86	45.68	11.18	208.320	204.210	205.210	202.200	3.010	5.37	5.33	2.2860	0.0	24.0
09.12.25	60.87	47.94	12.93	208.720	204.440	205.210	202.280	2.930	5.51	5.48	2.6490	0.0	24.0
10.12.25	61.42	48.25	13.17	209.250	204.920	205.650	202.760	2.890	5.46	5.39	2.7050	0.0	24.0
11.12.25	61.23	48.12	13.11	208.990	204.710	205.390	202.550	2.840	5.50	5.42	2.6860	0.0	24.0
12.12.25	60.25	47.79	12.46	210.760	206.520	207.240	204.330	2.910	5.49	5.42	2.5790	0.0	24.0
13.12.25	60.87	48.92	11.95	218.670	214.290	214.940	211.890	3.050	5.54	5.49	2.5660	0.0	24.0
14.12.25	61.25	48.67	12.58	210.140	205.890	206.540	203.610	2.930	5.43	5.38	2.5930	0.0	24.0
15.12.25	65.19	50.91	14.28	209.990	205.500	205.930	202.990	2.940	5.52	5.44	2.9370	0.0	24.0
16.12.25	66.38	51.55	14.83	209.930	205.340	205.740	202.700	3.040	5.42	5.34	3.0470	0.0	24.0
17.12.25	65.27	50.94	14.33	210.680	206.210	206.580	203.700	2.880	5.47	5.40	2.9560	0.0	24.0
18.12.25	64.86	51.22	13.64	218.010	213.530	213.860	210.900	2.960	5.46	5.39	2.9160	0.0	24.0
19.12.25	65.59	52.38	13.21	223.840	219.070	219.480	216.200	3.280	5.43	5.35	2.8960	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6311.9	6189.0	6217.59	6128.21	89.380	---	---	67.2730	0.0	720.0
Среднее	56.56	45.73	10.83	---	---	---	---	---	5.47	5.44	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	56402.119	55332.710	55671.260	54845.540	511.4690	825.720	0.0	10547.0
19.12.25 24:00	62714.069	61521.759	61888.850	60973.749	578.7420	915.100	0.0	11267.0
Итого за период	6311.950	6189.048	6217.589	6128.209	67.2730	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 14а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00169005

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xD931

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.13	43.56	8.57	252.980	254.270	249.840	252.010	-2.170	5.96	5.84	2.1380	0.0	24.0
21.11.25	52.26	43.35	8.91	251.850	253.250	248.730	251.090	-2.360	5.97	5.86	2.2090	0.0	24.0
22.11.25	51.76	43.17	8.59	252.980	254.940	249.860	252.750	-2.890	5.96	5.84	2.1430	0.0	24.0
23.11.25	52.18	43.79	8.39	257.420	258.820	254.100	256.450	-2.350	5.94	5.81	2.1280	0.0	24.0
24.11.25	52.29	43.71	8.58	252.050	253.740	248.910	251.460	-2.550	5.95	5.84	2.1310	0.0	24.0
25.11.25	52.41	44.03	8.38	257.410	258.950	254.080	256.560	-2.480	5.95	5.83	2.1250	0.0	24.0
26.11.25	52.27	43.67	8.60	252.040	253.540	248.900	251.280	-2.380	5.95	5.83	2.1360	0.0	24.0
27.11.25	52.38	43.75	8.63	251.750	253.380	248.550	251.070	-2.520	5.96	5.84	2.1430	0.0	24.0
28.11.25	52.34	43.66	8.68	252.160	253.490	248.950	251.240	-2.290	5.98	5.87	2.1570	0.0	24.0
29.11.25	52.20	43.54	8.66	252.140	253.940	249.020	251.760	-2.740	5.99	5.87	2.1540	0.0	24.0
30.11.25	52.23	43.59	8.64	252.490	253.960	249.360	251.780	-2.420	5.95	5.83	2.1490	0.0	24.0
01.12.25	52.46	43.76	8.70	252.280	253.750	249.080	251.400	-2.320	5.90	5.79	2.1620	0.0	24.0
02.12.25	52.29	43.63	8.66	252.470	253.890	249.320	251.640	-2.320	6.03	5.91	2.1550	0.0	24.0
03.12.25	53.16	44.14	9.02	252.460	254.010	249.110	251.640	-2.530	6.07	5.95	2.2450	0.0	24.0
04.12.25	53.65	44.47	9.18	252.750	254.110	249.390	251.710	-2.320	6.08	5.96	2.2890	0.0	24.0
05.12.25	53.84	44.60	9.24	252.020	253.340	248.660	250.940	-2.280	6.08	5.97	2.2940	0.0	24.0
06.12.25	53.85	44.57	9.28	252.250	253.540	248.890	251.140	-2.250	6.09	5.97	2.3030	0.0	24.0
07.12.25	54.69	45.15	9.54	252.120	253.490	248.520	251.090	-2.570	6.08	5.97	2.3690	0.0	24.0
08.12.25	56.99	46.41	10.58	252.590	253.580	248.780	251.040	-2.260	6.07	5.95	2.6270	0.0	24.0
09.12.25	61.00	48.80	12.20	252.930	253.890	248.660	251.040	-2.380	6.06	5.96	3.0280	0.0	24.0
10.12.25	61.54	49.16	12.38	253.400	254.020	249.040	251.140	-2.100	6.07	5.97	3.0790	0.0	24.0
11.12.25	61.35	49.01	12.34	252.930	254.180	248.610	251.300	-2.690	6.07	5.97	3.0630	0.0	24.0
12.12.25	60.36	48.60	11.76	254.170	255.110	249.930	252.290	-2.360	6.06	5.96	2.9330	0.0	24.0
13.12.25	60.97	49.54	11.43	259.900	260.970	255.450	257.950	-2.500	6.08	5.97	2.9170	0.0	24.0
14.12.25	61.39	49.44	11.95	254.150	255.260	249.770	252.320	-2.550	6.09	5.99	2.9810	0.0	24.0
15.12.25	65.33	51.80	13.53	254.390	254.880	249.460	251.650	-2.190	6.08	5.99	3.3730	0.0	24.0
16.12.25	66.52	52.51	14.01	254.290	255.010	249.240	251.650	-2.410	6.08	5.99	3.4880	0.0	24.0
17.12.25	65.39	51.84	13.55	254.730	255.430	249.760	252.210	-2.450	6.08	5.99	3.3810	0.0	24.0
18.12.25	64.99	51.92	13.07	260.040	260.760	255.030	257.470	-2.440	6.04	5.95	3.3300	0.0	24.0
19.12.25	65.71	52.91	12.80	263.800	264.590	258.620	261.180	-2.560	6.06	5.96	3.3090	0.0	24.0
Итого	---	---	---	7618.9	7656.0	7505.62	7578.25	-72.630	---	---	76.9390	0.0	720.0
Среднее	56.66	46.40	10.26	---	---	---	---	---	6.02	5.91	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	85714.619	86545.950	84605.130	85713.939	610.7420	-1108.810	836.0	10143.0
19.12.25 24:00	93333.559	94202.039	92110.750	93292.189	687.6810	-1181.440	836.0	10863.0
Итого за период	7618.939	7656.089	7505.619	7578.250	76.9390	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 16
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 20123889

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0х0F07

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.11.25	51.51	41.65	н/д	9.86	4.83	4.80	н/д	160.205	160.260	н/д	158.236	159.003	н/д	-0.767	1.559	н/д	24	0
21.11.25	51.64	41.52	н/д	10.12	4.84	4.82	н/д	159.962	159.982	н/д	157.970	158.736	н/д	-0.767	1.598	н/д	24	0
22.11.25	51.16	41.38	н/д	9.78	4.82	4.80	н/д	160.665	160.732	н/д	158.719	159.491	н/д	-0.772	1.551	н/д	24	0
23.11.25	51.54	41.89	н/д	9.65	4.82	4.79	н/д	161.960	162.005	н/д	159.968	160.720	н/д	-0.752	1.543	н/д	24	0
24.11.25	51.67	41.85	н/д	9.82	4.82	4.80	н/д	159.260	159.300	н/д	157.287	158.035	н/д	-0.747	1.544	н/д	24	0
25.11.25	51.76	41.94	н/д	9.83	4.83	4.79	н/д	148.880	148.943	н/д	147.028	147.750	н/д	-0.722	1.444	н/д	23	1
26.11.25	51.66	41.87	н/д	9.79	4.82	4.80	н/д	158.798	158.890	н/д	156.843	157.623	н/д	-0.780	1.535	н/д	24	0
27.11.25	51.75	41.86	н/д	9.89	4.83	4.80	н/д	158.735	158.822	н/д	156.763	157.562	н/д	-0.799	1.549	н/д	24	0
28.11.25	51.73	41.71	н/д	10.02	4.85	4.82	н/д	158.887	158.950	н/д	156.920	157.698	н/д	-0.778	1.571	н/д	24	0
29.11.25	51.57	41.60	н/д	9.98	4.86	4.84	н/д	158.890	158.973	н/д	156.931	157.729	н/д	-0.798	1.565	н/д	24	0
30.11.25	51.60	41.66	н/д	9.93	4.82	4.80	н/д	158.935	159.015	н/д	156.973	157.766	н/д	-0.794	1.558	н/д	24	0
01.12.25	51.83	41.80	н/д	10.03	4.77	4.75	н/д	158.960	159.020	н/д	156.979	157.763	н/д	-0.784	1.574	н/д	24	0
02.12.25	51.66	41.66	н/д	10.00	4.90	4.88	н/д	158.915	158.997	н/д	156.960	157.748	н/д	-0.789	1.568	н/д	24	0
03.12.25	52.48	42.10	н/д	10.38	4.94	4.92	н/д	159.075	159.105	н/д	157.047	157.825	н/д	-0.779	1.629	н/д	24	0
04.12.25	53.01	42.49	н/д	10.51	4.96	4.93	н/д	159.012	159.030	н/д	156.944	157.722	н/д	-0.778	1.649	н/д	24	0
05.12.25	53.19	42.59	н/д	10.60	4.96	4.93	н/д	158.885	158.893	н/д	156.809	157.579	н/д	-0.770	1.661	н/д	24	0
06.12.25	53.18	42.57	н/д	10.61	4.96	4.93	н/д	158.887	158.878	н/д	156.796	157.569	н/д	-0.773	1.662	н/д	24	0
07.12.25	54.01	43.05	н/д	10.96	4.96	4.93	н/д	158.905	158.860	н/д	156.766	157.517	н/д	-0.751	1.718	н/д	24	0
08.12.25	56.14	44.08	н/д	12.06	4.95	4.92	н/д	159.148	158.982	н/д	156.840	157.572	н/д	-0.732	1.891	н/д	24	0
09.12.25	60.15	46.21	н/д	13.95	4.95	4.92	н/д	159.357	158.995	н/д	156.711	157.429	н/д	-0.718	2.185	н/д	24	0
10.12.25	60.74	46.46	н/д	14.28	4.95	4.93	н/д	159.600	159.182	н/д	156.905	157.608	н/д	-0.703	2.241	н/д	24	0
11.12.25	60.55	46.26	н/д	14.28	4.95	4.93	н/д	159.535	159.125	н/д	156.856	157.555	н/д	-0.699	2.240	н/д	24	0
12.12.25	59.57	45.94	н/д	13.63	4.94	4.91	н/д	160.098	159.753	н/д	157.484	158.206	н/д	-0.722	2.146	н/д	24	0
13.12.25	60.23	46.92	н/д	13.31	4.96	4.93	н/д	163.232	162.875	н/д	160.516	161.221	н/д	-0.705	2.136	н/д	24	0
14.12.25	60.48	46.72	н/д	13.76	4.97	4.95	н/д	160.110	159.725	н/д	157.422	158.118	н/д	-0.697	2.166	н/д	24	0
15.12.25	64.40	48.86	н/д	15.55	4.97	4.95	н/д	160.102	159.458	н/д	157.083	157.700	н/д	-0.617	2.442	н/д	24	0
16.12.25	65.62	49.45	н/д	16.17	4.97	4.95	н/д	160.240	159.460	н/д	157.104	157.657	н/д	-0.552	2.540	н/д	24	0
17.12.25	64.58	48.82	н/д	15.77	4.97	4.94	н/д	160.452	159.710	н/д	157.400	157.945	н/д	-0.544	2.482	н/д	24	0
18.12.25	64.09	48.81	н/д	15.28	4.93	4.90	н/д	163.155	162.477	н/д	160.095	160.690	н/д	-0.595	2.447	н/д	24	0
19.12.25	64.85	49.38	н/д	15.47	4.96	4.92	н/д	159.667	158.988	н/д	156.608	157.187	н/д	-0.580	2.423	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	4782.512	4777.385	---	4712.963	4734.724	---	-21.764	55.817	---	719	1
Среднее	55.96	44.11	---	11.85	4.90	4.88	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.11.25 24:00	41370.652	41296.443	0.000	40839.376	40951.277	0.000	-111.901	395.220	0.000	6127	3270
19.12.25 24:00	46153.167	46073.828	0.000	45552.339	45686.002	0.000	-133.663	451.038	0.000	6846	3271
Итого за период	4782.515	4777.385	0.000	4712.963	4734.725	0.000	---	55.818	0.000	719	1

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 19
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Вzlёт ТСРВ-024М Заводской номер: 901534
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	52.34	42.99	9.35	208.13	209.33	-1.19	0.0	0.0	210.88	211.24	-0.36	1.860	24.00
21.11.25	52.45	42.77	9.68	207.78	208.62	-0.84	0.0	0.0	210.54	210.50	0.04	1.960	24.00
22.11.25	51.96	42.48	9.48	207.65	208.34	-0.70	0.0	0.0	210.35	210.19	0.16	1.929	24.00
23.11.25	52.39	42.90	9.49	207.83	208.35	-0.52	0.0	0.0	210.58	210.23	0.36	1.946	24.00
24.11.25	52.49	43.21	9.28	207.72	209.26	-1.54	0.0	0.0	210.48	211.20	-0.72	1.816	24.00
25.11.25	52.61	43.31	9.30	207.36	208.25	-0.89	0.0	0.0	210.13	210.17	-0.04	1.870	23.93
26.11.25	52.46	43.08	9.38	207.91	208.49	-0.57	0.0	0.0	210.67	210.39	0.29	1.916	24.00
27.11.25	52.58	43.11	9.47	207.86	208.44	-0.58	0.0	0.0	210.63	210.34	0.29	1.936	24.00
28.11.25	52.51	42.98	9.53	207.86	208.55	-0.70	0.0	0.0	210.62	210.45	0.17	1.936	24.00
29.11.25	52.40	42.86	9.54	207.97	208.66	-0.69	0.0	0.0	210.72	210.54	0.18	1.938	24.00
30.11.25	52.43	42.84	9.59	208.04	208.47	-0.42	0.0	0.0	210.80	210.34	0.46	1.975	24.00
01.12.25	52.65	42.97	9.68	207.91	208.35	-0.44	0.0	0.0	210.69	210.24	0.45	1.990	24.00
02.12.25	52.48	42.81	9.67	207.99	208.39	-0.40	0.0	0.0	210.75	210.26	0.50	1.992	24.00
03.12.25	53.40	43.36	10.04	207.96	208.40	-0.43	0.0	0.0	210.82	210.32	0.50	2.067	24.00
04.12.25	53.84	43.69	10.15	207.92	208.37	-0.45	0.0	0.0	210.82	210.32	0.51	2.087	24.00
05.12.25	54.04	43.79	10.25	207.59	208.03	-0.44	0.0	0.0	210.50	209.98	0.52	2.103	24.00
06.12.25	54.06	43.76	10.30	207.50	207.94	-0.44	0.0	0.0	210.42	209.89	0.53	2.115	24.00
07.12.25	54.89	44.35	10.54	207.47	207.88	-0.41	0.0	0.0	210.47	209.88	0.60	2.166	24.00
08.12.25	57.35	45.61	11.74	207.27	207.72	-0.45	0.0	0.0	210.53	209.83	0.69	2.408	24.00
09.12.25	61.28	47.80	13.48	207.13	207.58	-0.45	0.0	0.0	210.81	209.89	0.92	2.765	24.00
10.12.25	61.74	48.04	13.70	207.33	207.80	-0.47	0.0	0.0	211.07	210.13	0.94	2.816	24.00
11.12.25	61.56	47.89	13.67	207.34	207.81	-0.46	0.0	0.0	211.06	210.13	0.94	2.809	24.00
12.12.25	60.57	47.45	13.12	207.38	207.84	-0.45	0.0	0.0	210.99	210.12	0.88	2.695	24.00
13.12.25	61.12	48.14	12.98	208.05	208.51	-0.46	0.0	0.0	211.73	210.86	0.87	2.674	24.00
14.12.25	61.72	48.36	13.36	207.99	208.46	-0.47	0.0	0.0	211.74	210.83	0.91	2.753	24.00
15.12.25	65.62	50.63	14.99	207.82	208.20	-0.38	0.0	0.0	212.01	210.78	1.23	3.092	24.00
16.12.25	66.78	51.22	15.56	207.56	208.01	-0.45	0.0	0.0	211.89	210.65	1.24	3.204	24.00
17.12.25	65.55	50.52	15.03	207.91	208.33	-0.41	0.0	0.0	212.10	210.90	1.20	3.102	24.00
18.12.25	65.23	50.49	14.74	208.12	208.53	-0.41	0.0	0.0	212.27	211.11	1.17	3.044	24.00
19.12.25	65.92	51.24	14.68	207.85	208.24	-0.38	0.0	0.0	212.08	210.88	1.20	3.029	24.00
Итого	---	---	---	6232.22	6249.12	-16.91	---	---	6329.20	6312.57	16.63	69.991	719.93
Среднее	56.88	45.49	11.39	---	---	---	0.0	0.0	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
19.11.25 24:00	-240009.66	8038.077
19.12.25 24:00	-240026.57	8108.068
Итого за период	---	69.991

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 21
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00167000

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xE5DB

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.43	44.22	8.21	362.590	361.790	358.010	358.430	-0.420	6.12	6.00	2.9340	0.0	24.0
21.11.25	52.55	44.14	8.41	362.370	361.280	357.750	357.920	-0.170	6.13	6.00	3.0050	0.0	24.0
22.11.25	52.06	43.81	8.25	360.410	359.480	355.850	356.230	-0.380	6.11	6.00	2.9280	0.0	24.0
23.11.25	52.47	44.27	8.20	359.280	358.790	354.720	355.430	-0.710	6.10	6.00	2.9030	0.0	24.0
24.11.25	52.58	44.34	8.24	359.880	359.370	355.320	356.010	-0.690	6.11	6.00	2.9240	0.0	24.0
25.11.25	52.70	44.53	8.17	359.170	358.870	354.510	355.520	-1.010	6.10	6.00	2.8900	0.0	24.0
26.11.25	52.56	44.34	8.22	358.070	357.840	353.500	354.480	-0.980	6.09	6.00	2.9030	0.0	24.0
27.11.25	52.67	44.39	8.28	356.970	356.920	352.400	353.560	-1.160	6.10	6.00	2.9170	0.0	24.0
28.11.25	52.62	44.19	8.43	355.940	355.650	351.350	352.400	-1.050	6.12	6.00	2.9550	0.0	24.0
29.11.25	52.49	44.05	8.44	355.480	355.330	350.920	352.040	-1.120	6.13	6.00	2.9540	0.0	24.0
30.11.25	52.52	44.10	8.42	355.420	355.190	350.860	351.900	-1.040	6.08	6.00	2.9470	0.0	24.0
01.12.25	52.74	44.27	8.47	355.550	355.310	350.990	351.950	-0.960	6.04	6.00	2.9700	0.0	24.0
02.12.25	52.57	44.10	8.47	354.440	354.500	349.880	351.250	-1.370	6.16	6.00	2.9580	0.0	24.0
03.12.25	53.46	44.66	8.80	354.290	354.090	349.610	350.730	-1.120	6.19	6.00	3.0730	0.0	24.0
04.12.25	53.95	44.96	8.99	351.270	350.980	346.470	347.620	-1.150	6.20	6.00	3.1120	0.0	24.0
05.12.25	54.14	45.04	9.10	349.500	349.260	344.700	345.900	-1.200	6.19	6.00	3.1310	0.0	24.0
06.12.25	54.15	45.01	9.14	349.330	348.780	344.550	345.420	-0.870	6.19	6.00	3.1450	0.0	24.0
07.12.25	54.98	45.53	9.45	348.160	347.590	343.360	344.230	-0.870	6.19	6.00	3.2430	0.0	24.0
08.12.25	57.34	46.88	10.46	349.560	349.170	344.290	345.590	-1.300	6.18	6.00	3.5960	0.0	24.0
09.12.25	61.35	49.25	12.10	350.490	350.710	344.420	346.750	-2.330	6.17	6.00	4.1620	0.0	24.0
10.12.25	61.88	49.53	12.35	349.810	350.690	343.690	346.610	-2.920	6.17	6.00	4.2440	0.0	24.0
11.12.25	61.69	49.31	12.38	349.190	349.220	343.150	345.210	-2.060	6.17	6.00	4.2450	0.0	24.0
12.12.25	60.68	48.84	11.84	350.580	350.870	344.660	346.920	-2.260	6.16	6.00	4.0760	0.0	24.0
13.12.25	61.28	49.55	11.73	350.190	350.680	344.170	346.700	-2.530	6.18	6.00	4.0320	0.0	24.0
14.12.25	61.74	49.66	12.08	350.580	349.730	344.470	345.700	-1.230	6.19	6.00	4.1580	0.0	24.0
15.12.25	65.70	52.04	13.66	350.320	348.460	343.480	344.050	-0.570	6.18	6.00	4.6890	0.0	24.0
16.12.25	66.91	52.72	14.19	349.760	348.440	342.690	343.880	-1.190	6.18	6.00	4.8570	0.0	24.0
17.12.25	65.75	51.97	13.78	347.810	346.820	340.970	342.440	-1.470	6.17	6.00	4.6940	0.0	24.0
18.12.25	65.35	51.80	13.55	345.890	344.570	339.200	340.270	-1.070	6.12	6.00	4.5920	0.0	24.0
19.12.25	66.08	52.56	13.52	344.060	343.050	337.330	338.670	-1.340	6.14	6.00	4.5570	0.0	24.0
Итого	---	---	---	10596.3	10583.4	10437.27	10473.81	-36.540	---	---	105.7940	0.0	720.0
Среднее	56.97	46.80	10.17	---	---	---	---	---	6.15	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	101592.179	101101.709	100256.780	100150.250	826.7050	106.530	2278.0	8703.0
19.12.25 24:00	112188.540	111685.140	110694.050	110624.059	932.4990	100069.990	2278.0	9423.0
Итого за период	10596.360	10583.430	10437.270	10473.808	105.7940	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 29
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 20123943

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0х936А

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.11.25	51.85	42.80	н/д	9.04	4.64	4.66	н/д	37.517	0.000	н/д	37.050	0.000	н/д	37.050	0.335	н/д	24	0
21.11.25	51.98	42.51	н/д	9.47	4.66	4.67	н/д	36.963	0.000	н/д	36.498	0.000	н/д	36.498	0.346	н/д	24	0
22.11.25	51.50	42.31	н/д	9.19	4.64	4.66	н/д	36.927	0.000	н/д	36.470	0.000	н/д	36.470	0.335	н/д	24	0
23.11.25	51.89	42.77	н/д	9.13	4.64	4.65	н/д	37.004	0.000	н/д	36.541	0.000	н/д	36.541	0.333	н/д	24	0
24.11.25	52.02	42.93	н/д	9.09	4.64	4.65	н/д	36.742	0.001	н/д	36.281	0.001	н/д	36.280	0.330	н/д	24	0
25.11.25	52.13	43.13	н/д	9.00	4.64	4.65	н/д	37.183	0.001	н/д	36.714	0.001	н/д	36.713	0.330	н/д	24	0
26.11.25	52.01	42.86	н/д	9.14	4.64	4.65	н/д	37.169	0.000	н/д	36.700	0.000	н/д	36.700	0.336	н/д	24	0
27.11.25	52.10	42.94	н/д	9.17	4.65	4.66	н/д	37.162	0.000	н/д	36.691	0.000	н/д	36.691	0.336	н/д	24	0
28.11.25	52.07	42.79	н/д	9.28	4.67	4.68	н/д	37.312	0.000	н/д	36.842	0.000	н/д	36.842	0.342	н/д	24	0
29.11.25	51.92	42.59	н/д	9.33	4.68	4.69	н/д	37.444	0.000	н/д	36.975	0.000	н/д	36.975	0.345	н/д	24	0
30.11.25	51.94	42.79	н/д	9.16	4.64	4.65	н/д	37.461	0.000	н/д	36.991	0.000	н/д	36.991	0.339	н/д	24	0
01.12.25	52.18	42.89	н/д	9.29	4.59	4.60	н/д	37.447	0.000	н/д	36.972	0.000	н/д	36.972	0.343	н/д	24	0
02.12.25	52.00	42.67	н/д	9.33	4.72	4.73	н/д	37.458	0.000	н/д	36.989	0.000	н/д	36.989	0.345	н/д	24	0
03.12.25	52.83	43.17	н/д	9.66	4.76	4.77	н/д	37.474	0.000	н/д	36.990	0.000	н/д	36.990	0.357	н/д	24	0
04.12.25	53.36	43.54	н/д	9.82	4.77	4.78	н/д	37.480	0.000	н/д	36.984	0.000	н/д	36.984	0.363	н/д	24	0
05.12.25	53.54	43.61	н/д	9.93	4.77	4.79	н/д	37.431	0.000	н/д	36.933	0.000	н/д	36.933	0.367	н/д	24	0
06.12.25	53.53	43.56	н/д	9.97	4.77	4.79	н/д	37.414	0.000	н/д	36.914	0.000	н/д	36.914	0.368	н/д	24	0
07.12.25	54.37	44.25	н/д	10.11	4.77	4.79	н/д	37.407	0.000	н/д	36.893	0.000	н/д	36.893	0.373	н/д	24	0
08.12.25	56.51	45.13	н/д	11.38	4.76	4.78	н/д	37.423	0.000	н/д	36.869	0.000	н/д	36.869	0.420	н/д	24	0
09.12.25	60.53	47.37	н/д	13.17	4.76	4.78	н/д	37.447	0.000	н/д	36.815	0.000	н/д	36.815	0.485	н/д	24	0
10.12.25	61.13	47.80	н/д	13.33	4.77	4.78	н/д	37.552	0.000	н/д	36.906	0.000	н/д	36.906	0.492	н/д	24	0
11.12.25	60.94	47.64	н/д	13.30	4.77	4.78	н/д	37.573	0.000	н/д	36.931	0.000	н/д	36.931	0.491	н/д	24	0
12.12.25	59.96	47.30	н/д	12.66	4.75	4.77	н/д	37.581	0.000	н/д	36.960	0.000	н/д	36.960	0.468	н/д	24	0
13.12.25	60.62	48.02	н/д	12.61	4.77	4.78	н/д	37.753	0.000	н/д	37.116	0.000	н/д	37.116	0.468	н/д	24	0
14.12.25	60.88	48.04	н/д	12.84	4.78	4.80	н/д	37.690	0.000	н/д	37.046	0.000	н/д	37.046	0.476	н/д	24	0
15.12.25	64.81	50.36	н/д	14.45	4.79	4.80	н/д	37.639	0.000	н/д	36.918	0.000	н/д	36.918	0.534	н/д	24	0
16.12.25	66.03	51.10	н/д	14.93	4.79	4.80	н/д	37.570	0.000	н/д	36.827	0.000	н/д	36.827	0.550	н/д	24	0
17.12.25	64.99	50.41	н/д	14.58	4.78	4.79	н/д	37.595	0.000	н/д	36.871	0.000	н/д	36.871	0.538	н/д	24	0
18.12.25	64.52	50.32	н/д	14.20	4.74	4.75	н/д	37.694	0.000	н/д	36.978	0.000	н/д	36.978	0.525	н/д	24	0
19.12.25	65.29	51.13	н/д	14.16	4.76	4.78	н/д	37.701	0.000	н/д	36.968	0.000	н/д	36.968	0.524	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	1122.213	0.002	---	1105.633	0.002	---	1105.631	12.194	---	720	0
Среднее	56.32	45.30	---	11.03	4.72	4.73	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.11.25 24:00	9729.153	5456.207	0.000	9629.015	5381.429	0.000	4247.586	92.146	0.000	8460	2089
19.12.25 24:00	10851.366	5456.209	0.000	10734.649	5381.431	0.000	5353.218	104.340	0.000	9180	2089
Итого за период	1122.213	0.002	0.000	1105.634	0.002	0.000	---	12.194	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 2а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА707

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.80	52.13	222.04	44.02	218.79	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.88	53.36	222.37	44.90	218.80	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.91	53.49	222.11	44.86	218.80	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.87	52.99	221.96	44.57	218.67	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.87	53.40	222.41	44.99	218.60	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.87	53.52	222.23	45.07	218.65	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.86	53.64	222.44	45.24	218.61	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.86	53.51	222.57	45.11	218.63	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.87	53.61	222.39	45.17	218.63	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.89	53.58	222.29	45.05	218.60	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.90	53.43	222.48	44.89	218.62	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.88	53.45	222.53	44.97	218.64	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.90	53.69	222.49	45.13	218.60	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.89	53.51	222.48	45.01	218.61	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.96	54.38	222.22	45.54	218.65	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.98	54.91	221.67	45.94	218.66	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.99	55.10	221.00	46.08	218.47	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.99	55.10	220.75	46.04	218.29	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	2.05	55.96	220.94	46.66	218.40	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	2.26	58.22	221.49	47.98	218.57	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.59	62.39	222.24	50.70	219.30	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.66	62.99	222.86	51.05	219.83	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.68	62.79	222.84	50.74	219.79	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.58	61.76	222.44	50.12	219.38	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.57	62.43	223.08	50.88	219.97	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	2.61	62.75	223.16	51.01	220.09	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	2.92	66.82	223.59	53.77	220.64	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	3.02	68.08	223.69	54.57	220.78	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	2.94	66.97	223.78	53.83	220.85	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.89	66.49	223.97	53.57	221.08	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	65.94	---	6672.51	---	6574.00	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.482	---	47.582	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	5780.27	0.00
19.12.25 24:00	5847.28	0.00
Итого за период	67.01	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 31
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 20120695

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0х2BC4

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.11.25	51.17	44.31	н/д	6.85	4.65	4.67	н/д	53.605	52.100	н/д	52.956	51.629	н/д	1.327	0.363	н/д	24	0
21.11.25	51.31	44.21	н/д	7.10	4.66	4.69	н/д	52.718	51.219	н/д	52.076	50.758	н/д	1.317	0.370	н/д	24	0
22.11.25	50.82	43.99	н/д	6.83	4.64	4.67	н/д	52.645	51.151	н/д	52.016	50.697	н/д	1.319	0.356	н/д	24	0
23.11.25	51.22	44.45	н/д	6.78	4.64	4.66	н/д	52.769	51.267	н/д	52.125	50.802	н/д	1.324	0.354	н/д	24	0
24.11.25	51.33	44.47	н/д	6.86	4.64	4.67	н/д	52.420	50.928	н/д	51.780	50.466	н/д	1.315	0.356	н/д	24	0
25.11.25	51.45	44.65	н/д	6.80	4.64	4.67	н/д	53.065	51.555	н/д	52.417	51.083	н/д	1.334	0.357	н/д	24	0
26.11.25	51.32	44.46	н/д	6.85	4.64	4.67	н/д	53.047	51.541	н/д	52.398	51.072	н/д	1.326	0.360	н/д	24	0
27.11.25	51.42	44.56	н/д	6.87	4.65	4.68	н/д	53.025	51.510	н/д	52.377	51.039	н/д	1.338	0.360	н/д	24	0
28.11.25	51.38	44.47	н/д	6.91	4.67	4.69	н/д	53.250	51.726	н/д	52.598	51.256	н/д	1.342	0.364	н/д	24	0
29.11.25	51.24	44.31	н/д	6.93	4.68	4.71	н/д	53.443	51.916	н/д	52.794	51.445	н/д	1.349	0.366	н/д	24	0
30.11.25	51.27	44.40	н/д	6.86	4.64	4.66	н/д	53.456	51.925	н/д	52.804	51.454	н/д	1.350	0.363	н/д	24	0
01.12.25	51.49	44.48	н/д	7.02	4.60	4.62	н/д	53.441	51.912	н/д	52.786	51.440	н/д	1.345	0.371	н/д	24	0
02.12.25	51.32	44.39	н/д	6.93	4.72	4.75	н/д	53.449	51.915	н/д	52.796	51.445	н/д	1.350	0.367	н/д	24	0
03.12.25	52.17	44.88	н/д	7.29	4.76	4.78	н/д	53.504	51.957	н/д	52.831	51.475	н/д	1.355	0.386	н/д	24	0
04.12.25	52.66	45.26	н/д	7.40	4.78	4.80	н/д	53.512	51.961	н/д	52.825	51.471	н/д	1.355	0.392	н/д	24	0
05.12.25	52.85	45.36	н/д	7.49	4.78	4.80	н/д	53.410	51.850	н/д	52.718	51.357	н/д	1.361	0.395	н/д	24	0
06.12.25	52.85	45.40	н/д	7.46	4.78	4.80	н/д	53.382	51.820	н/д	52.692	51.327	н/д	1.365	0.394	н/д	24	0
07.12.25	53.68	46.05	н/д	7.62	4.78	4.80	н/д	53.415	51.838	н/д	52.704	51.331	н/д	1.374	0.402	н/д	24	0
08.12.25	55.90	47.38	н/д	8.51	4.77	4.79	н/д	53.478	51.864	н/д	52.706	51.325	н/д	1.381	0.449	н/д	24	0
09.12.25	59.85	50.01	н/д	9.84	4.77	4.79	н/д	53.563	51.882	н/д	52.685	51.280	н/д	1.405	0.519	н/д	24	0
10.12.25	60.39	50.34	н/д	10.05	4.77	4.80	н/д	53.644	51.942	н/д	52.747	51.330	н/д	1.417	0.531	н/д	24	0
11.12.25	60.21	50.18	н/д	10.03	4.77	4.80	н/д	53.669	51.963	н/д	52.777	51.354	н/д	1.422	0.530	н/д	24	0
12.12.25	59.24	49.77	н/д	9.47	4.76	4.78	н/д	53.688	51.992	н/д	52.819	51.394	н/д	1.425	0.501	н/д	24	0
13.12.25	59.85	50.48	н/д	9.37	4.78	4.80	н/д	54.039	52.328	н/д	53.151	51.710	н/д	1.441	0.499	н/д	24	0
14.12.25	60.22	50.62	н/д	9.60	4.79	4.81	н/д	53.948	52.238	н/д	53.050	51.615	н/д	1.435	0.510	н/д	24	0
15.12.25	64.08	53.27	н/д	10.81	4.80	4.82	н/д	54.035	52.260	н/д	53.023	51.571	н/д	1.451	0.574	н/д	24	0
16.12.25	65.27	54.08	н/д	11.19	4.80	4.82	н/д	54.047	52.246	н/д	53.003	51.537	н/д	1.465	0.594	н/д	24	0
17.12.25	64.19	53.40	н/д	10.79	4.79	4.81	н/д	54.087	52.294	н/д	53.072	51.602	н/д	1.470	0.574	н/д	24	0
18.12.25	63.77	53.23	н/д	10.54	4.75	4.77	н/д	54.189	52.400	н/д	53.185	51.712	н/д	1.473	0.562	н/д	24	0
19.12.25	64.50	54.05	н/д	10.45	4.77	4.79	н/д	54.246	52.441	н/д	53.216	51.729	н/д	1.487	0.557	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	1604.189	1555.941	---	1581.127	1539.706	---	41.418	13.076	---	720	0
Среднее	55.64	47.38	---	8.26	4.72	4.75	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.11.25 24:00	2360.737	2298.210	0.000	2335.664	2279.689	0.000	55.975	13.777	0.000	1068	0
19.12.25 24:00	3964.926	3854.151	0.000	3916.790	3819.398	0.000	97.392	26.852	0.000	1788	0
Итого за период	1604.189	1555.941	0.000	1581.126	1539.709	0.000	---	13.075	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 33
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 20123767

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0хD59F

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.11.25	51.39	42.65	н/д	8.74	0.18	5.00	н/д	36.999	36.875	н/д	36.559	36.558	н/д	0.001	0.319	н/д	24	0
21.11.25	51.51	42.47	н/д	9.04	0.04	5.00	н/д	36.593	36.461	н/д	36.152	36.151	н/д	0.001	0.327	н/д	24	0
22.11.25	51.03	42.24	н/д	8.79	0.03	5.00	н/д	36.559	36.435	н/д	36.128	36.128	н/д	0.000	0.317	н/д	24	0
23.11.25	51.42	42.68	н/д	8.75	0.27	5.00	н/д	36.648	36.521	н/д	36.208	36.207	н/д	0.001	0.317	н/д	24	0
24.11.25	51.54	42.70	н/д	8.85	0.29	5.00	н/д	36.340	36.215	н/д	35.902	35.902	н/д	0.000	0.318	н/д	24	0
25.11.25	51.66	42.90	н/д	8.76	0.18	5.00	н/д	36.746	36.622	н/д	36.304	36.303	н/д	0.000	0.318	н/д	24	0
26.11.25	51.54	42.77	н/д	8.77	0.11	5.00	н/д	36.726	36.603	н/д	36.286	36.286	н/д	0.000	0.318	н/д	24	0
27.11.25	51.63	42.78	н/д	8.85	0.12	5.00	н/д	36.719	36.595	н/д	36.278	36.277	н/д	0.001	0.321	н/д	24	0
28.11.25	51.60	42.70	н/д	8.90	0.03	5.00	н/д	36.815	36.691	н/д	36.374	36.374	н/д	0.000	0.324	н/д	24	0
29.11.25	51.45	42.62	н/д	8.83	0.01	5.00	н/д	36.907	36.785	н/д	36.467	36.466	н/д	0.000	0.322	н/д	24	0
30.11.25	51.48	42.65	н/д	8.83	0.04	5.00	н/д	36.928	36.805	н/д	36.486	36.486	н/д	0.000	0.322	н/д	24	0
01.12.25	51.72	42.83	н/д	8.89	0.08	5.00	н/д	36.915	36.791	н/д	36.470	36.469	н/д	0.000	0.324	н/д	24	0
02.12.25	51.54	42.69	н/д	8.85	0.12	5.00	н/д	36.910	36.788	н/д	36.469	36.469	н/д	0.000	0.323	н/д	24	0
03.12.25	52.36	43.09	н/д	9.27	0.08	5.00	н/д	36.930	36.796	н/д	36.472	36.472	н/д	0.000	0.338	н/д	24	0
04.12.25	52.89	43.49	н/д	9.40	0.10	5.00	н/д	36.940	36.803	н/д	36.472	36.472	н/д	0.000	0.343	н/д	24	0
05.12.25	53.07	43.62	н/д	9.45	0.10	5.00	н/д	36.890	36.751	н/д	36.419	36.419	н/д	0	0.344	н/д	24	0
06.12.25	53.06	43.60	н/д	9.46	0.08	5.00	н/д	36.873	36.734	н/д	36.402	36.402	н/д	0.000	0.344	н/д	24	0
07.12.25	53.89	44.20	н/д	9.69	0.06	5.00	н/д	36.882	36.737	н/д	36.395	36.394	н/д	0.001	0.353	н/д	24	0
08.12.25	56.02	45.35	н/д	10.67	0.12	5.00	н/д	36.905	36.735	н/д	36.378	36.377	н/д	0.001	0.388	н/д	24	0
09.12.25	60.02	47.63	н/д	12.39	0.04	5.00	н/д	36.933	36.715	н/д	36.327	36.323	н/д	0.004	0.450	н/д	24	0
10.12.25	60.61	47.97	н/д	12.65	0.05	5.00	н/д	36.998	36.764	н/д	36.374	36.369	н/д	0.005	0.460	н/д	24	0
11.12.25	60.42	47.85	н/д	12.57	2.17	5.00	н/д	37.005	36.762	н/д	36.385	36.372	н/д	0.013	0.458	н/д	24	0
12.12.25	59.44	47.36	н/д	12.08	3.68	5.00	н/д	37.024	36.790	н/д	36.422	36.406	н/д	0.016	0.440	н/д	24	0
13.12.25	60.10	48.14	н/д	11.95	3.68	5.00	н/д	37.209	36.965	н/д	36.590	36.570	н/д	0.020	0.438	н/д	24	0
14.12.25	60.32	48.17	н/д	12.16	5.20	5.00	н/д	37.137	36.886	н/д	36.515	36.488	н/д	0.026	0.444	н/д	24	0
15.12.25	64.25	50.54	н/д	13.72	4.98	5.00	н/д	37.169	36.864	н/д	36.468	36.426	н/д	0.042	0.500	н/д	24	0
16.12.25	65.48	51.13	н/д	14.34	4.55	5.00	н/д	37.165	36.838	н/д	36.440	36.390	н/д	0.049	0.523	н/д	24	0
17.12.25	64.44	50.53	н/д	13.92	3.90	5.00	н/д	37.202	36.887	н/д	36.496	36.450	н/д	0.046	0.508	н/д	24	0
18.12.25	63.97	50.29	н/д	13.67	3.68	5.00	н/д	37.326	37.014	н/д	36.628	36.581	н/д	0.047	0.501	н/д	24	0
19.12.25	64.73	51.12	н/д	13.61	4.98	5.00	н/д	37.365	37.050	н/д	36.652	36.601	н/д	0.051	0.499	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	1107.758	1102.278	---	1091.918	1091.588	---	0.325	11.501	---	720	0
Среднее	55.83	45.30	---	10.53	1.30	5.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.11.25 24:00	10178.209	10134.113	0.000	10056.459	10044.214	0.000	12.245	89.617	0.000	8292	2090
19.12.25 24:00	11285.967	11236.391	0.000	11148.375	11135.803	0.000	12.572	101.118	0.000	9012	2090
Итого за период	1107.758	1102.278	0.000	1091.916	1091.589	0.000	---	11.501	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 34
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00179015

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x2C0E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.76	41.72	11.04	149.230	0.000	147.360	0.000	147.360	6.90	6.70	1.6090	0.0	24.0
21.11.25	52.81	41.25	11.56	145.470	0.000	143.650	0.000	143.650	6.90	6.70	1.6500	0.0	24.0
22.11.25	52.33	42.59	9.74	175.220	0.000	173.060	0.000	173.060	6.90	6.70	1.6860	0.0	24.0
23.11.25	52.84	43.17	9.67	175.220	0.000	173.010	0.000	173.010	6.90	6.70	1.6690	0.0	24.0
24.11.25	52.21	42.77	9.44	175.430	0.000	173.200	0.000	173.200	6.90	6.70	1.6320	0.0	24.0
25.11.25	52.08	42.87	9.21	176.920	0.000	174.740	0.000	174.740	6.90	6.70	1.6080	0.0	24.0
26.11.25	51.28	42.19	9.09	175.850	0.000	173.690	0.000	173.690	6.90	6.70	1.5780	0.0	24.0
27.11.25	51.37	42.18	9.19	175.850	0.000	173.690	0.000	173.690	6.90	6.70	1.5950	0.0	24.0
28.11.25	51.44	42.19	9.25	176.680	0.000	174.520	0.000	174.520	6.90	6.70	1.6110	0.0	24.0
29.11.25	51.62	42.33	9.29	177.690	0.000	175.530	0.000	175.530	6.90	6.70	1.6290	0.0	24.0
30.11.25	51.73	42.39	9.34	177.750	0.000	175.590	0.000	175.590	6.90	6.70	1.6370	0.0	24.0
01.12.25	51.81	42.46	9.35	177.430	0.000	175.270	0.000	175.270	6.90	6.70	1.6390	0.0	24.0
02.12.25	51.83	42.47	9.36	179.060	0.000	176.900	0.000	176.900	6.90	6.70	1.6510	0.0	24.0
03.12.25	52.84	43.13	9.71	181.600	0.000	179.290	0.000	179.290	6.90	6.70	1.7400	0.0	24.0
04.12.25	53.64	43.71	9.93	182.450	0.000	180.050	0.000	180.050	6.90	6.70	1.7830	0.0	24.0
05.12.25	53.81	43.82	9.99	183.160	0.000	180.760	0.000	180.760	6.90	6.70	1.8020	0.0	24.0
06.12.25	53.74	43.77	9.97	183.130	0.000	180.730	0.000	180.730	6.90	6.70	1.7990	0.0	24.0
07.12.25	53.79	43.79	10.00	183.000	0.000	180.600	0.000	180.600	6.90	6.70	1.8070	0.0	24.0
08.12.25	56.70	45.41	11.29	183.230	0.000	180.530	0.000	180.530	6.90	6.70	2.0370	0.0	24.0
09.12.25	61.13	47.99	13.14	183.610	0.000	180.460	0.000	180.460	6.90	6.70	2.3660	0.0	24.0
10.12.25	61.48	49.78	11.70	219.660	0.000	215.900	0.000	215.900	6.90	6.70	2.4920	0.0	24.0
11.12.25	61.70	51.00	10.70	242.220	0.000	238.000	0.000	238.000	6.90	6.70	2.5440	0.0	24.0
12.12.25	61.98	51.36	10.62	242.300	0.000	237.980	0.000	237.980	6.90	6.70	2.5220	0.0	24.0
13.12.25	60.61	50.69	9.92	242.150	0.000	238.100	0.000	238.100	6.90	6.70	2.3630	0.0	24.0
14.12.25	61.22	50.92	10.30	240.130	0.000	236.000	0.000	236.000	6.90	6.70	2.4270	0.0	24.0
15.12.25	65.58	53.84	11.74	244.280	0.000	239.510	0.000	239.510	6.90	6.70	2.8090	0.0	24.0
16.12.25	67.56	55.21	12.35	244.710	0.000	239.670	0.000	239.670	6.90	6.70	2.9600	0.0	24.0
17.12.25	66.89	54.86	12.03	244.880	0.000	239.970	0.000	239.970	6.90	6.70	2.8870	0.0	24.0
18.12.25	65.84	54.28	11.56	245.690	0.000	240.890	0.000	240.890	6.90	6.70	2.7830	0.0	24.0
19.12.25	66.04	54.69	11.35	245.820	0.000	241.020	0.000	241.020	6.90	6.70	2.7310	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5929.8	0.0	5839.67	0.00	5839.670	---	---	61.0460	0.0	720.0
Среднее	56.68	46.29	10.39	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	58543.550	59224.230	57642.400	58581.189	529.0190	-938.790	4372.0	8435.0
19.12.25 24:00	64772.150	60157.290	63777.490	59505.720	591.6820	4271.770	4372.0	9179.0
Итого за период	6228.599	933.059	6135.089	924.531	62.6630	---	0.0	744.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 37
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 20119355

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0х0В00

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.11.25	51.46	42.45	н/д	9.01	9.80	5.20	н/д	38.192	н/д	н/д	37.730	н/д	н/д	н/д	0.343	н/д	24	0
21.11.25	51.71	42.15	н/д	9.56	9.80	5.20	н/д	37.301	н/д	н/д	36.846	н/д	н/д	н/д	0.356	н/д	24	0
22.11.25	51.24	41.99	н/д	9.25	9.80	5.20	н/д	37.268	н/д	н/д	36.823	н/д	н/д	н/д	0.344	н/д	24	0
23.11.25	51.64	42.55	н/д	9.09	9.80	5.20	н/д	37.342	н/д	н/д	36.887	н/д	н/д	н/д	0.338	н/д	24	0
24.11.25	51.75	42.65	н/д	9.10	9.80	5.20	н/д	35.970	н/д	н/д	35.530	н/д	н/д	н/д	0.326	н/д	23	1
25.11.25	51.86	42.91	н/д	8.95	9.80	5.20	н/д	36.266	н/д	н/д	35.821	н/д	н/д	н/д	0.324	н/д	23	1
26.11.25	51.73	42.75	н/д	8.98	9.80	5.20	н/д	37.739	н/д	н/д	37.278	н/д	н/д	н/д	0.338	н/д	24	0
27.11.25	51.84	42.76	н/д	9.08	9.80	5.20	н/д	37.735	н/д	н/д	37.274	н/д	н/д	н/д	0.342	н/д	24	0
28.11.25	51.78	42.48	н/д	9.29	9.80	5.20	н/д	38.019	н/д	н/д	37.554	н/д	н/д	н/д	0.352	н/д	24	0
29.11.25	51.63	42.48	н/д	9.15	9.80	5.20	н/д	38.236	н/д	н/д	37.770	н/д	н/д	н/д	0.349	н/д	24	0
30.11.25	51.66	42.45	н/д	9.21	9.80	5.20	н/д	38.253	н/д	н/д	37.786	н/д	н/д	н/д	0.351	н/д	24	0
01.12.25	51.89	42.71	н/д	9.18	9.80	5.20	н/д	38.235	н/д	н/д	37.767	н/д	н/д	н/д	0.350	н/д	24	0
02.12.25	51.72	42.59	н/д	9.13	9.80	5.20	н/д	38.244	н/д	н/д	37.778	н/д	н/д	н/д	0.348	н/д	24	0
03.12.25	52.55	43.02	н/д	9.53	9.80	5.20	н/д	38.278	н/д	н/д	37.795	н/д	н/д	н/д	0.364	н/д	24	0
04.12.25	53.06	43.41	н/д	9.65	9.80	5.20	н/д	38.289	н/д	н/д	37.799	н/д	н/д	н/д	0.368	н/д	24	0
05.12.25	53.25	43.48	н/д	9.77	9.80	5.20	н/д	38.232	н/д	н/д	37.737	н/д	н/д	н/д	0.372	н/д	24	0
06.12.25	53.25	43.46	н/д	9.79	9.80	5.20	н/д	38.211	н/д	н/д	37.717	н/д	н/д	н/д	0.373	н/д	24	0
07.12.25	54.07	44.08	н/д	9.99	9.80	5.20	н/д	38.208	н/д	н/д	37.698	н/д	н/д	н/д	0.380	н/д	24	0
08.12.25	56.24	45.19	н/д	11.05	9.80	5.20	н/д	38.257	н/д	н/д	37.704	н/д	н/д	н/д	0.420	н/д	24	0
09.12.25	60.20	47.21	н/д	12.99	9.80	5.20	н/д	38.323	н/д	н/д	37.693	н/д	н/д	н/д	0.493	н/д	24	0
10.12.25	60.77	47.59	н/д	13.19	9.80	5.20	н/д	38.410	н/д	н/д	37.766	н/д	н/д	н/д	0.501	н/д	24	0
11.12.25	60.59	47.42	н/д	13.17	9.80	5.20	н/д	38.411	н/д	н/д	37.772	н/д	н/д	н/д	0.501	н/д	24	0
12.12.25	59.62	47.13	н/д	12.49	9.80	5.20	н/д	38.400	н/д	н/д	37.781	н/д	н/д	н/д	0.475	н/д	24	0
13.12.25	60.26	47.95	н/д	12.31	9.80	5.20	н/д	38.598	н/д	н/д	37.960	н/д	н/д	н/д	0.471	н/д	24	0
14.12.25	60.58	48.02	н/д	12.55	9.80	5.20	н/д	38.523	н/д	н/д	37.883	н/д	н/д	н/д	0.479	н/д	24	0
15.12.25	64.44	50.06	н/д	14.38	9.80	5.20	н/д	38.585	н/д	н/д	37.862	н/д	н/д	н/д	0.548	н/д	24	0
16.12.25	65.64	50.73	н/д	14.91	9.80	5.20	н/д	38.583	н/д	н/д	37.834	н/д	н/д	н/д	0.568	н/д	24	0
17.12.25	64.59	50.15	н/д	14.44	9.80	5.20	н/д	38.619	н/д	н/д	37.893	н/д	н/д	н/д	0.551	н/д	24	0
18.12.25	64.16	50.20	н/д	13.95	9.80	5.20	н/д	38.725	н/д	н/д	38.006	н/д	н/д	н/д	0.534	н/д	24	0
19.12.25	64.90	51.14	н/д	13.76	9.80	5.20	н/д	38.758	н/д	н/д	38.024	н/д	н/д	н/д	0.527	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	1142.210	---	---	1125.768	---	---	---	12.386	---	718	2
Среднее	56.04	45.13	---	10.91	9.80	5.20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.11.25 24:00	2744.079	0.000	0.000	2716.130	0.000	0.000	0.000	17.007	0.000	1665	415
19.12.25 24:00	3886.289	0.000	0.000	3841.897	0.000	0.000	0.000	29.390	0.000	2383	417
Итого за период	1142.210	0.000	0.000	1125.767	0.000	0.000	---	12.383	0.000	718	2

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 39
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: DC638

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	0.80	51.07	106.85	43.58	110.12	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	0.84	52.26	105.86	44.31	109.09	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	0.86	52.38	104.74	44.13	108.41	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	0.84	51.88	105.07	43.86	108.30	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	0.84	52.30	105.52	44.34	108.52	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	0.83	52.41	104.99	44.45	108.53	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	0.82	52.54	105.24	44.69	108.82	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	0.82	52.39	104.72	44.52	108.52	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	0.84	52.51	105.07	44.53	108.47	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	0.84	52.44	104.92	44.40	108.47	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	0.84	52.32	105.64	44.30	108.81	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	0.85	52.35	105.72	44.33	108.90	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	0.85	52.57	105.68	44.53	108.85	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	0.85	52.41	105.84	44.37	108.91	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	0.88	53.30	105.51	44.94	108.89	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	0.88	53.76	105.40	45.37	108.87	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	0.89	53.96	105.13	45.46	108.68	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	0.90	53.97	105.08	45.37	108.63	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	0.92	54.81	104.83	45.97	108.51	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.03	57.16	104.01	47.25	108.36	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	1.19	61.12	103.37	49.60	108.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	1.20	61.63	103.07	49.97	108.14	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	1.20	61.44	102.98	49.81	108.15	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	1.14	60.45	102.73	49.33	108.14	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	1.11	61.04	101.97	50.12	108.62	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	1.15	61.54	101.70	50.25	108.36	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	1.28	65.43	100.50	52.67	107.96	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	1.33	66.62	100.16	53.37	107.92	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	1.29	65.45	100.79	52.60	108.14	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	1.26	65.08	100.80	52.52	109.10	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	29.37	---	3123.89	---	3257.19	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.286	---	46.831	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	1371.02	0.00
19.12.25 24:00	1400.83	0.00
Итого за период	29.81	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 40
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00175273

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0х669А

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	67.54	54.18	13.36	133.520	132.820	130.810	131.080	-0.270	7.83	10.69	1.7390	0.0	24.0
21.11.25	67.95	53.88	14.07	130.200	129.530	127.510	127.850	-0.340	7.79	10.62	1.7810	0.0	24.0
22.11.25	67.63	53.95	13.68	133.030	132.230	130.290	130.520	-0.230	7.82	10.66	1.7710	0.0	24.0
23.11.25	67.13	53.95	13.18	133.930	133.260	131.240	131.500	-0.260	7.82	10.67	1.7240	0.0	24.0
24.11.25	67.14	53.90	13.24	133.730	132.970	131.030	131.220	-0.190	7.85	10.73	1.7250	0.0	24.0
25.11.25	67.30	57.71	9.59	188.910	189.050	185.060	186.170	-1.110	7.50	10.17	1.7690	0.0	24.0
26.11.25	66.92	58.67	8.25	236.040	235.300	231.280	231.600	-0.320	7.93	10.51	1.8960	0.0	24.0
27.11.25	67.40	57.40	10.00	183.020	181.870	179.300	179.120	0.180	7.94	10.43	1.7880	0.0	24.0
28.11.25	67.02	50.13	16.89	96.590	95.100	94.660	93.980	0.680	7.88	10.21	1.5900	0.0	24.0
29.11.25	67.23	50.22	17.01	97.190	95.580	95.260	94.410	0.850	7.88	10.21	1.6150	0.0	24.0
30.11.25	67.15	50.22	16.93	97.480	96.010	95.540	94.840	0.700	7.88	10.21	1.6120	0.0	24.0
01.12.25	67.28	50.44	16.84	97.380	95.940	95.460	94.750	0.710	7.88	10.21	1.6010	0.0	24.0
02.12.25	67.39	50.35	17.04	97.430	95.970	95.480	94.770	0.710	7.88	10.20	1.6220	0.0	24.0
03.12.25	66.99	49.87	17.12	95.310	94.030	93.390	92.980	0.410	7.77	10.05	1.5930	0.0	24.0
04.12.25	67.13	49.66	17.47	94.050	92.680	92.130	91.700	0.430	7.79	10.10	1.6050	0.0	24.0
05.12.25	67.07	49.55	17.52	93.990	92.760	92.070	91.770	0.300	7.80	10.12	1.6070	0.0	24.0
06.12.25	67.22	49.62	17.60	94.100	92.760	92.180	91.790	0.390	7.80	10.11	1.6160	0.0	24.0
07.12.25	67.09	49.42	17.67	93.770	92.530	91.850	91.540	0.310	7.79	10.11	1.6160	0.0	24.0
08.12.25	68.51	48.85	19.66	88.360	87.050	86.480	86.090	0.390	7.71	10.04	1.6950	0.0	24.0
09.12.25	70.11	48.41	21.70	85.040	83.720	83.140	82.760	0.380	7.64	9.96	1.8000	0.0	24.0
10.12.25	69.60	46.50	23.10	78.780	77.440	77.020	76.650	0.370	7.71	10.17	1.7750	0.0	24.0
11.12.25	69.49	48.24	21.25	91.260	89.920	89.280	88.950	0.330	7.73	10.31	1.8910	0.0	24.0
12.12.25	69.13	52.19	16.94	123.550	122.200	120.910	120.740	0.170	7.81	10.46	2.0400	0.0	24.0
13.12.25	68.36	52.36	16.00	124.970	123.850	122.360	122.300	0.060	7.85	10.52	1.9520	0.0	24.0
14.12.25	68.51	52.29	16.22	123.100	122.010	120.480	120.480	0.000	7.82	10.47	1.9460	0.0	24.0
15.12.25	71.37	52.54	18.83	115.520	114.290	112.880	112.780	0.100	7.75	10.40	2.1200	0.0	24.0
16.12.25	71.12	51.40	19.72	110.090	108.900	107.630	107.570	0.060	7.73	10.41	2.1150	0.0	24.0
17.12.25	70.42	50.86	19.56	109.750	108.440	107.290	107.160	0.130	7.75	10.44	2.0880	0.0	24.0
18.12.25	69.20	50.08	19.12	109.070	107.870	106.670	106.670	0.000	7.76	10.46	2.0320	0.0	24.0
19.12.25	69.23	50.32	18.91	109.570	108.360	107.190	107.160	0.030	7.75	10.45	2.0180	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3498.7	3464.4	3425.87	3420.90	4.970	---	---	53.7420	0.0	720.0
Среднее	68.18	51.57	16.61	---	---	---	---	---	7.79	10.34	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	36611.540	35801.030	35843.920	35317.339	508.6600	526.580	257.0	10718.0
19.12.25 24:00	40110.269	39265.470	39269.790	38738.240	562.4020	531.550	257.0	11438.0
Итого за период	3498.728	3464.440	3425.870	3420.900	53.7420	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 42
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА779

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	2.12	65.97	87.14	41.64	83.52	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	2.13	66.43	86.36	41.78	82.72	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	2.17	66.82	85.01	41.26	81.42	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	2.15	66.54	85.48	41.33	81.98	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	2.10	66.05	85.72	41.55	82.15	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	2.09	66.01	85.94	41.64	82.35	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	2.11	66.27	87.10	42.05	83.48	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	2.08	65.72	86.91	41.72	83.25	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	2.13	66.28	88.11	42.07	84.37	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	2.16	66.09	90.34	42.14	86.60	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	2.18	66.29	90.69	42.18	87.02	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	2.18	66.22	90.84	42.14	87.09	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	2.19	66.34	90.67	42.14	86.94	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	2.20	66.48	90.66	42.20	86.94	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	2.17	66.09	89.40	41.77	85.79	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	2.17	66.22	88.10	41.58	84.63	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	2.17	66.14	87.96	41.45	84.62	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	2.18	66.30	88.00	41.52	84.68	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	2.17	66.19	87.82	41.49	84.53	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	2.22	67.61	83.78	41.04	80.51	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.33	69.28	80.67	40.31	77.50	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	3.09	68.95	198.66	48.29	193.57	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	3.64	68.95	308.15	57.14	300.78	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	3.50	68.41	308.60	57.07	301.06	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	3.32	67.65	310.31	56.92	302.68	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	3.30	67.71	307.77	56.98	300.01	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	3.58	70.71	289.71	58.29	282.05	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	3.59	70.52	279.84	57.69	272.25	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	3.54	69.85	278.45	57.14	271.05	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	3.39	68.58	276.74	56.33	269.41	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	76.35	---	4394.93	---	4254.95	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	67.222	---	46.028	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	4515.89	0.00
19.12.25 24:00	4593.40	0.00
Итого за период	77.51	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 42
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА780

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	2.81	66.60	297.52	57.15	292.38	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	2.88	66.97	293.27	57.14	288.54	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	2.96	67.45	288.02	57.18	283.34	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	2.87	67.03	291.55	57.17	286.82	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	2.80	66.54	292.60	56.96	287.82	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	2.82	66.63	293.36	57.01	288.56	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	2.79	66.74	295.71	57.30	290.85	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	2.79	66.31	292.84	56.78	287.84	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	2.67	66.84	238.19	54.94	233.96	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	2.49	66.56	165.37	51.49	161.51	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	2.52	66.80	165.61	51.54	162.39	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	2.50	66.69	165.72	51.58	162.56	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	2.52	66.86	165.59	51.63	162.39	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	2.54	66.94	165.55	51.59	162.10	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	2.50	66.53	162.79	51.15	159.28	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	2.51	66.72	161.04	51.12	157.41	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	2.50	66.67	161.48	51.19	157.55	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	2.51	66.80	161.56	51.21	157.59	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	2.49	66.63	161.13	51.14	157.20	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	2.62	68.36	151.72	51.02	147.94	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.76	69.77	146.67	50.92	142.93	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.99	69.36	188.75	52.70	184.54	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	3.21	69.30	239.09	55.85	234.37	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	3.14	68.75	238.49	55.59	233.78	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.98	67.88	240.26	55.48	235.56	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	3.01	68.28	237.42	55.58	232.80	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	3.21	71.24	219.32	56.52	215.32	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	3.18	70.83	211.76	55.79	207.67	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	3.15	70.06	210.78	55.12	206.63	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	3.03	68.91	210.17	54.47	206.02	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	83.75	---	6513.33	---	6387.65	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	67.702	---	54.144	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	6826.55	0.00
19.12.25 24:00	6910.46	0.00
Итого за период	83.91	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 58
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ149

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	2.46	67.64	168.98	53.05	169.25	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	2.49	68.05	167.27	53.14	167.53	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	2.57	68.51	164.97	52.89	165.17	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	2.51	68.13	165.75	52.95	165.93	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	2.43	67.63	165.95	52.95	166.21	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	2.46	67.67	166.72	52.92	167.01	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	2.45	67.85	169.22	53.33	169.52	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	2.44	67.35	168.99	52.90	169.29	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	2.50	67.93	170.72	53.27	171.04	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	2.52	67.71	173.86	53.21	174.20	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	2.54	67.93	174.56	53.36	174.78	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	2.53	67.83	174.69	53.35	174.97	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	2.52	67.99	174.23	53.49	174.45	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	2.53	68.09	173.13	53.49	173.12	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	2.50	67.69	170.14	52.97	170.05	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	2.51	67.85	167.77	52.89	167.60	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	2.50	67.80	167.66	52.87	167.49	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	2.51	67.94	167.72	52.95	167.57	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	2.50	67.79	167.43	52.83	167.28	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	2.63	69.44	158.78	52.83	158.61	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.77	70.99	153.25	52.89	153.09	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.72	70.51	143.87	51.56	143.71	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.70	70.42	137.01	50.73	136.89	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.64	69.85	137.82	50.68	137.69	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.54	69.02	138.42	50.63	138.31	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	2.57	69.29	137.32	50.51	137.20	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	2.74	72.31	128.14	50.82	128.09	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	2.73	71.97	124.12	49.96	124.11	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	2.69	71.23	123.46	49.39	123.48	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.60	70.02	122.87	48.86	122.91	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	76.80	---	4724.82	---	4726.55	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	68.814	---	52.256	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	6668.68	0.00
19.12.25 24:00	6745.59	0.00
Итого за период	76.91	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 59
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00179099

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0х60Е1

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	66.29	48.23	18.06	140.540	135.170	137.740	133.730	4.010	6.90	6.70	2.4860	0.0	24.0
21.11.25	66.67	47.79	18.88	138.010	132.700	135.220	131.260	3.960	6.90	6.70	2.5510	0.0	24.0
22.11.25	66.37	47.97	18.40	139.690	134.370	136.840	132.930	3.910	6.90	6.70	2.5160	0.0	24.0
23.11.25	65.90	48.24	17.66	140.580	135.290	137.830	133.850	3.980	6.90	6.70	2.4310	0.0	24.0
24.11.25	65.89	48.11	17.78	141.440	136.230	138.640	134.790	3.850	6.90	6.70	2.4610	0.0	24.0
25.11.25	66.13	48.58	17.55	143.890	138.600	141.020	137.160	3.860	6.90	6.70	2.4710	0.0	24.0
26.11.25	65.58	48.04	17.54	142.950	137.910	140.130	136.470	3.660	6.90	6.70	2.4550	0.0	24.0
27.11.25	66.15	48.11	18.04	141.410	136.400	138.560	134.960	3.600	6.90	6.70	2.4980	0.0	24.0
28.11.25	65.93	47.65	18.28	139.770	134.870	137.040	133.430	3.610	6.90	6.70	2.5030	0.0	24.0
29.11.25	66.15	47.73	18.42	139.600	134.450	136.880	133.010	3.870	6.90	6.70	2.5190	0.0	24.0
30.11.25	66.09	47.73	18.36	139.570	134.240	136.850	132.800	4.050	6.90	6.70	2.5100	0.0	24.0
01.12.25	66.22	47.82	18.40	140.090	134.840	137.280	133.400	3.880	6.90	6.70	2.5210	0.0	24.0
02.12.25	66.34	47.94	18.40	141.100	135.950	138.220	134.510	3.710	6.90	6.70	2.5380	0.0	24.0
03.12.25	65.95	47.55	18.40	139.760	134.480	137.030	133.040	3.990	6.90	6.70	2.5190	0.0	24.0
04.12.25	66.08	47.45	18.63	138.260	132.970	135.560	131.530	4.030	6.90	6.70	2.5240	0.0	24.0
05.12.25	65.89	48.16	17.73	146.710	141.290	143.910	139.710	4.200	6.90	6.70	2.5510	0.0	24.0
06.12.25	65.98	48.58	17.40	152.610	147.350	149.600	145.670	3.930	6.90	6.70	2.6020	0.0	24.0
07.12.25	65.86	48.50	17.36	152.610	147.520	149.630	145.840	3.790	6.90	6.70	2.5930	0.0	24.0
08.12.25	67.19	48.48	18.71	147.880	142.520	144.900	140.920	3.980	6.90	6.70	2.7080	0.0	24.0
09.12.25	68.82	48.43	20.39	144.990	139.560	141.870	138.070	3.800	6.90	6.70	2.8910	0.0	24.0
10.12.25	68.43	47.22	21.21	138.870	133.430	135.920	132.070	3.850	6.90	6.70	2.8790	0.0	24.0
11.12.25	68.31	49.63	18.68	170.230	164.790	166.640	162.940	3.700	6.90	6.70	3.1170	0.0	24.0
12.12.25	67.98	53.38	14.60	235.650	230.520	230.810	227.440	3.370	6.90	6.70	3.3710	0.0	24.0
13.12.25	67.27	53.52	13.75	238.390	233.320	233.470	230.200	3.270	6.90	6.70	3.2110	0.0	24.0
14.12.25	67.25	53.36	13.89	234.810	229.640	230.020	226.540	3.480	6.90	6.70	3.1930	0.0	24.0
15.12.25	70.22	54.63	15.59	227.000	221.660	221.970	218.570	3.400	6.90	6.70	3.4570	0.0	24.0
16.12.25	70.06	54.15	15.91	223.170	217.720	218.280	214.750	3.530	6.90	6.70	3.4720	0.0	24.0
17.12.25	69.41	53.36	16.05	218.170	212.950	213.420	210.160	3.260	6.90	6.70	3.4230	0.0	24.0
18.12.25	68.22	52.41	15.81	212.840	207.610	208.340	204.980	3.360	6.90	6.70	3.2930	0.0	24.0
19.12.25	68.29	52.85	15.44	213.280	208.120	208.830	205.380	3.450	6.90	6.70	3.2240	0.0	24.0
Итого	---	---	---	4963.8	4806.4	4862.45	4750.11	112.340	---	---	83.4880	0.0	720.0
Среднее	67.03	49.52	17.51	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	15922.490	15671.970	15606.730	15439.860	150.8490	166.870	0.0	2507.0
19.12.25 24:00	20886.359	20478.440	20469.180	20189.969	234.3370	279.210	0.0	3227.0
Итого за период	4963.869	4806.469	4862.450	4750.109	83.4880	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС2, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 59
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00179099

БД=1, ТВ2, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0х60Е1

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	66.30	51.86	14.44	177.310	174.880	н/д	173.790	172.720	1.070	6.90	6.70	2.5080	н/д	0.0	24.0
21.11.25	66.68	51.52	15.16	174.200	171.800	н/д	170.680	169.640	1.040	6.90	6.70	2.5860	н/д	0.0	24.0
22.11.25	66.38	51.75	14.63	176.480	174.080	н/д	172.890	171.920	0.970	6.90	6.70	2.5270	н/д	0.0	24.0
23.11.25	65.91	51.81	14.10	177.750	175.250	н/д	174.270	173.090	1.180	6.90	6.70	2.4540	н/д	0.0	24.0
24.11.25	65.89	51.60	14.29	178.700	176.200	н/д	175.150	174.040	1.110	6.90	6.70	2.5050	н/д	0.0	24.0
25.11.25	66.13	52.21	13.92	181.770	179.330	н/д	178.170	177.060	1.110	6.90	6.70	2.4780	н/д	0.0	24.0
26.11.25	65.58	51.64	13.94	180.740	178.480	н/д	177.170	176.320	0.850	6.90	6.70	2.4670	н/д	0.0	24.0
27.11.25	66.16	51.83	14.33	178.940	176.740	н/д	175.350	174.580	0.770	6.90	6.70	2.5110	н/д	0.0	24.0
28.11.25	65.94	51.52	14.42	176.930	174.640	н/д	173.480	172.480	1.000	6.90	6.70	2.4970	н/д	0.0	24.0
29.11.25	66.15	51.62	14.53	176.380	174.180	н/д	172.900	172.020	0.880	6.90	6.70	2.5110	н/д	0.0	24.0
30.11.25	66.09	51.63	14.46	176.340	174.190	н/д	172.850	172.030	0.820	6.90	6.70	2.5000	н/д	0.0	24.0
01.12.25	66.22	51.68	14.54	177.010	174.800	н/д	173.480	172.640	0.840	6.90	6.70	2.5240	н/д	0.0	24.0
02.12.25	66.34	51.81	14.53	178.250	176.030	н/д	174.650	173.870	0.780	6.90	6.70	2.5360	н/д	0.0	24.0
03.12.25	65.95	51.43	14.52	176.400	174.310	н/д	172.950	172.150	0.800	6.90	6.70	2.5110	н/д	0.0	24.0
04.12.25	66.09	51.34	14.75	174.700	172.610	н/д	171.280	170.450	0.830	6.90	6.70	2.5230	н/д	0.0	24.0
05.12.25	65.90	51.72	14.18	185.340	183.110	н/д	181.670	180.810	0.860	6.90	6.70	2.5720	н/д	0.0	24.0
06.12.25	65.98	52.19	13.79	192.910	190.690	н/д	189.070	188.290	0.780	6.90	6.70	2.6060	н/д	0.0	24.0
07.12.25	65.86	52.12	13.74	193.010	190.760	н/д	189.190	188.360	0.830	6.90	6.70	2.5960	н/д	0.0	24.0
08.12.25	67.20	52.18	15.02	186.830	184.890	н/д	183.010	182.530	0.480	6.90	6.70	2.7460	н/д	0.0	24.0
09.12.25	68.83	52.44	16.39	182.930	181.020	н/д	179.060	178.670	0.390	6.90	6.70	2.9330	н/д	0.0	24.0
10.12.25	68.44	51.64	16.80	175.200	173.190	н/д	171.490	171.100	0.390	6.90	6.70	2.8760	н/д	0.0	24.0
11.12.25	68.32	52.26	16.06	185.910	183.620	н/д	181.960	181.310	0.650	6.90	6.70	2.9190	н/д	0.0	24.0
12.12.25	67.96	53.86	14.10	217.700	215.250	н/д	213.140	212.370	0.770	6.90	6.70	3.0030	н/д	0.0	24.0
13.12.25	67.26	53.87	13.39	220.520	218.070	н/д	216.070	215.110	0.960	6.90	6.70	2.8900	н/д	0.0	24.0
14.12.25	67.23	53.50	13.73	217.160	214.630	н/д	212.730	211.750	0.980	6.90	6.70	2.9170	н/д	0.0	24.0
15.12.25	70.20	54.87	15.33	209.800	207.520	н/д	205.170	204.640	0.530	6.90	6.70	3.1420	н/д	0.0	24.0
16.12.25	70.04	54.39	15.65	206.070	203.720	н/д	201.540	200.910	0.630	6.90	6.70	3.1540	н/д	0.0	24.0
17.12.25	69.39	53.71	15.68	201.380	198.860	н/д	197.070	196.140	0.930	6.90	6.70	3.0890	н/д	0.0	24.0
18.12.25	68.09	56.59	11.50	240.260	239.850	н/д	235.260	236.270	-1.010	6.90	6.70	2.6570	н/д	0.0	24.0
19.12.25	68.38	57.69	10.69	303.940	301.270	н/д	297.530	296.660	0.870	6.90	6.70	3.1780	н/д	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5780.860	5713.970	---	5663.020	5639.930	23.090	---	---	80.916	---	0.0	720.0
Среднее	67.03	52.61	14.42	---	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	Qo, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	23068.570	17855.360	н/д	22611.340	17589.150	5022.190	152.3150	н/д	0.0	2507.0
19.12.25 24:00	28849.430	23569.330	н/д	28274.360	23229.080	5045.280	233.2310	н/д	0.0	3227.0
Итого за период	5780.860	5713.970	н/д	5663.020	5639.930	---	80.9160	н/д	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 60
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00177107

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0хЕАВВ

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	68.13	54.78	13.35	228.530	215.710	223.790	212.700	11.090	7.06	7.03	2.9870	0.0	24.0
21.11.25	68.56	54.61	13.95	225.360	212.680	220.600	209.800	10.800	7.03	7.00	3.0750	0.0	24.0
22.11.25	68.24	54.75	13.49	226.130	213.500	221.360	210.620	10.740	7.05	7.02	2.9840	0.0	24.0
23.11.25	67.72	54.73	12.99	226.480	213.840	221.820	210.930	10.890	7.05	7.02	2.8800	0.0	24.0
24.11.25	67.71	54.58	13.13	227.470	214.710	222.760	211.800	10.960	7.08	7.05	2.9220	0.0	24.0
25.11.25	67.95	55.02	12.93	231.060	218.140	226.260	215.020	11.240	7.11	7.08	2.9230	0.0	24.0
26.11.25	67.40	54.49	12.91	231.130	218.180	226.360	215.180	11.180	7.18	7.14	2.9220	0.0	24.0
27.11.25	67.97	54.53	13.44	223.190	210.580	218.560	207.680	10.880	7.22	7.19	2.9370	0.0	24.0
28.11.25	67.76	53.72	14.04	212.300	200.130	207.910	197.490	10.420	7.21	7.19	2.9160	0.0	24.0
29.11.25	67.97	53.86	14.11	213.210	200.960	208.820	198.320	10.500	7.21	7.19	2.9430	0.0	24.0
30.11.25	67.89	53.88	14.01	213.330	201.120	208.920	198.480	10.440	7.21	7.19	2.9220	0.0	24.0
01.12.25	68.03	53.88	14.15	212.930	200.740	208.530	198.100	10.430	7.21	7.19	2.9470	0.0	24.0
02.12.25	68.15	53.91	14.24	213.020	200.740	208.610	198.100	10.510	7.21	7.19	2.9690	0.0	24.0
03.12.25	67.76	53.45	14.31	210.170	198.110	205.790	195.470	10.320	7.12	7.10	2.9430	0.0	24.0
04.12.25	67.91	53.41	14.50	207.180	195.210	202.860	192.570	10.290	7.15	7.13	2.9390	0.0	24.0
05.12.25	67.84	53.37	14.47	207.050	195.130	202.730	192.490	10.240	7.16	7.14	2.9310	0.0	24.0
06.12.25	67.99	53.45	14.54	207.080	195.170	202.760	192.530	10.230	7.16	7.14	2.9450	0.0	24.0
07.12.25	67.87	53.39	14.48	206.730	194.830	202.420	192.190	10.230	7.15	7.13	2.9250	0.0	24.0
08.12.25	69.36	53.31	16.05	197.250	185.640	193.010	183.200	9.810	7.11	7.10	3.0940	0.0	24.0
09.12.25	71.06	53.52	17.54	190.360	178.980	186.070	176.580	9.490	7.06	7.06	3.2580	0.0	24.0
10.12.25	70.61	52.42	18.19	181.170	170.190	177.160	167.970	9.190	7.17	7.17	3.2190	0.0	24.0
11.12.25	70.50	51.74	18.76	174.360	163.610	170.520	161.600	8.920	7.23	7.23	3.1960	0.0	24.0
12.12.25	69.94	51.63	18.31	176.110	165.350	172.270	163.250	9.020	7.31	7.31	3.1500	0.0	24.0
13.12.25	69.14	51.54	17.60	177.400	166.500	173.660	164.450	9.210	7.35	7.35	3.0550	0.0	24.0
14.12.25	69.28	51.36	17.92	176.150	165.360	172.340	163.390	8.950	7.32	7.33	3.0860	0.0	24.0
15.12.25	72.28	51.76	20.52	165.490	155.140	161.620	153.150	8.470	7.28	7.29	3.3120	0.0	24.0
16.12.25	72.08	50.96	21.12	159.930	149.760	156.270	147.920	8.350	7.28	7.29	3.2980	0.0	24.0
17.12.25	71.38	50.49	20.89	159.330	149.200	155.690	147.430	8.260	7.30	7.31	3.2490	0.0	24.0
18.12.25	70.11	49.99	20.12	158.400	148.350	154.930	146.670	8.260	7.31	7.32	3.1160	0.0	24.0
19.12.25	70.13	50.49	19.64	159.490	149.440	155.960	147.740	8.220	7.30	7.32	3.0580	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5997.7	5647.0	5870.36	5572.82	297.540	---	---	91.1010	0.0	720.0
Среднее	68.95	53.10	15.85	---	---	---	---	---	7.19	7.17	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	47420.990	44490.600	46391.230	43920.600	790.2200	2470.630	258.0	10717.0
19.12.25 24:00	53418.780	50137.600	52261.590	49493.419	881.3210	2768.170	258.0	11437.0
Итого за период	5997.790	5647.000	5870.359	5572.819	91.1010	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 60а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ412

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	3.59	65.69	341.44	55.18	350.32	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	3.61	66.06	337.66	55.35	346.95	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	3.72	66.54	332.96	55.35	342.77	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	3.64	66.13	334.65	55.23	344.27	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	3.54	65.63	335.45	55.06	344.38	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	3.57	65.72	337.18	55.11	346.58	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	3.57	65.83	342.61	55.39	352.18	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	3.56	65.40	342.54	55.01	351.98	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	3.41	65.93	283.75	53.50	291.89	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	3.24	65.67	222.75	51.10	229.50	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	3.28	65.90	223.62	51.22	230.68	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	3.28	65.79	223.85	51.12	230.80	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	3.30	65.97	223.08	51.17	230.24	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	3.32	66.04	223.06	51.13	230.14	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	3.26	65.65	219.72	50.77	226.95	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	3.27	65.84	217.08	50.77	224.21	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	3.27	65.79	216.96	50.70	224.19	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	3.30	65.91	217.03	50.68	224.24	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	3.28	65.75	216.77	50.59	223.79	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	3.44	67.46	204.74	50.61	211.87	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	3.65	68.88	197.61	50.41	204.82	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	3.62	68.44	186.90	49.03	193.69	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	3.61	68.33	179.83	48.25	186.76	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	3.56	67.78	181.75	48.16	188.88	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	3.43	66.93	182.87	48.14	189.95	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	3.46	67.30	181.35	48.20	188.40	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	3.68	70.24	168.68	48.31	175.22	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	3.66	69.85	163.53	47.43	170.25	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	3.83	69.12	192.09	48.70	198.35	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	3.96	68.01	235.70	51.17	240.72	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	104.91	---	7267.21	---	7494.97	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	66.786	---	51.428	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	6928.06	0.00
19.12.25 24:00	7033.27	0.00
Итого за период	105.21	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 61
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00182110

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x0991

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	66.42	60.04	6.38	550.840	567.120	539.910	557.770	-17.860	8.61	8.07	3.4500	0.0	24.0
21.11.25	66.81	60.08	6.73	543.340	558.790	532.430	549.560	-17.130	8.56	8.05	3.5880	0.0	24.0
22.11.25	66.50	60.02	6.48	549.280	564.640	538.330	555.340	-17.010	8.59	8.05	3.4910	0.0	24.0
23.11.25	66.03	59.84	6.19	550.140	565.490	539.280	556.250	-16.970	8.60	8.05	3.3440	0.0	24.0
24.11.25	66.02	59.73	6.29	555.360	570.700	544.450	561.380	-16.930	8.64	8.08	3.4290	0.0	24.0
25.11.25	66.25	60.13	6.12	562.920	578.630	551.810	569.070	-17.260	8.70	8.13	3.3810	0.0	24.0
26.11.25	65.70	59.59	6.11	559.070	574.140	548.180	564.810	-16.630	8.77	8.20	3.3550	0.0	24.0
27.11.25	66.28	60.03	6.25	558.630	573.630	547.570	564.200	-16.630	8.74	8.18	3.4280	0.0	24.0
28.11.25	66.05	59.83	6.22	560.360	575.400	549.320	565.980	-16.660	8.62	8.08	3.4210	0.0	24.0
29.11.25	66.28	59.98	6.30	558.390	573.410	547.320	563.980	-16.660	8.63	8.09	3.4470	0.0	24.0
30.11.25	66.22	59.92	6.30	557.340	572.240	546.330	562.870	-16.540	8.63	8.09	3.4400	0.0	24.0
01.12.25	66.35	59.99	6.36	561.090	576.330	549.920	566.820	-16.900	8.63	8.09	3.4970	0.0	24.0
02.12.25	66.46	60.13	6.33	563.790	578.940	552.620	569.380	-16.760	8.63	8.08	3.5000	0.0	24.0
03.12.25	66.07	59.72	6.35	559.320	573.990	548.350	564.650	-16.300	8.53	7.99	3.4870	0.0	24.0
04.12.25	66.21	59.78	6.43	558.280	572.710	547.260	563.360	-16.100	8.53	8.01	3.5190	0.0	24.0
05.12.25	66.12	56.77	9.35	333.730	340.210	327.110	335.120	-8.010	8.60	7.95	3.0740	0.0	24.0
06.12.25	66.09	50.06	16.03	181.090	182.460	177.490	180.300	-2.810	8.63	7.90	2.8430	0.0	24.0
07.12.25	65.96	49.92	16.04	181.160	182.700	177.560	180.540	-2.980	8.63	7.89	2.8450	0.0	24.0
08.12.25	67.33	49.71	17.62	175.540	176.900	171.950	174.850	-2.900	8.53	7.85	3.0270	0.0	24.0
09.12.25	68.94	49.49	19.45	172.330	173.440	168.690	171.520	-2.830	8.44	7.79	3.2790	0.0	24.0
10.12.25	68.57	55.09	13.48	279.880	285.400	274.000	281.380	-7.380	8.48	7.91	3.7060	0.0	24.0
11.12.25	68.61	58.92	9.69	434.460	446.110	425.320	439.010	-13.690	8.48	8.01	4.1260	0.0	24.0
12.12.25	68.11	58.79	9.32	435.190	446.390	426.100	439.280	-13.180	8.58	8.10	3.9690	0.0	24.0
13.12.25	67.39	58.61	8.78	439.060	449.890	430.100	442.800	-12.700	8.64	8.14	3.7770	0.0	24.0
14.12.25	67.39	58.42	8.97	433.650	444.190	424.810	437.250	-12.440	8.61	8.13	3.8160	0.0	24.0
15.12.25	70.36	60.19	10.17	420.060	430.850	410.810	423.720	-12.910	8.52	8.08	4.1820	0.0	24.0
16.12.25	70.19	59.81	10.38	412.650	422.770	403.590	415.890	-12.300	8.49	8.07	4.1910	0.0	24.0
17.12.25	69.53	59.11	10.42	402.940	411.960	394.250	405.400	-11.150	8.50	8.10	4.1120	0.0	24.0
18.12.25	68.30	58.11	10.19	392.110	400.200	383.910	393.980	-10.070	8.50	8.12	3.9140	0.0	24.0
19.12.25	68.36	58.22	10.14	365.900	368.660	358.220	362.930	-4.710	8.38	7.90	3.6360	0.0	24.0
Итого	---	---	---	13407.8	13738.2	13136.99	13519.39	-382.400	---	---	106.2740	0.0	720.0
Среднее	67.16	58.00	9.16	---	---	---	---	---	8.58	8.04	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	96072.860	97156.659	94083.299	95632.519	901.3330	-1549.220	3142.0	9421.0
19.12.25 24:00	109480.760	110894.950	107220.290	109151.909	1007.6070	-1931.620	3142.0	10141.0
Итого за период	13407.899	13738.290	13136.990	13519.390	106.2740	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 61
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00182274

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0х31Е0

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	66.16	54.85	11.31	228.110	218.420	223.600	215.350	8.250	4.12	3.47	2.5300	0.0	24.0
21.11.25	66.52	54.73	11.79	223.230	213.580	218.730	210.580	8.150	4.03	3.45	2.5800	0.0	24.0
22.11.25	66.23	54.73	11.50	225.230	215.740	220.670	212.650	8.020	3.99	3.53	2.5370	0.0	24.0
23.11.25	65.77	54.75	11.02	226.040	216.770	221.610	213.670	7.940	3.83	3.41	2.4410	0.0	24.0
24.11.25	65.75	54.66	11.09	226.280	217.050	221.810	213.970	7.840	4.34	3.86	2.4610	0.0	24.0
25.11.25	66.00	55.04	10.96	229.640	220.370	225.090	217.250	7.840	3.96	3.47	2.4680	0.0	24.0
26.11.25	65.45	54.44	11.01	227.860	218.830	223.390	215.730	7.660	4.04	3.55	2.4600	0.0	24.0
27.11.25	66.01	54.69	11.32	225.380	216.310	220.880	213.250	7.630	3.90	3.45	2.5010	0.0	24.0
28.11.25	65.79	54.38	11.41	222.260	213.320	217.870	210.370	7.500	4.12	3.64	2.4870	0.0	24.0
29.11.25	66.01	54.45	11.56	220.940	211.960	216.570	209.040	7.530	3.91	3.51	2.5030	0.0	24.0
30.11.25	65.95	54.41	11.54	220.430	211.500	216.100	208.620	7.480	3.97	3.38	2.4950	0.0	24.0
01.12.25	66.07	54.47	11.60	220.230	211.320	215.900	208.440	7.460	4.22	3.89	2.5020	0.0	24.0
02.12.25	66.18	54.48	11.70	219.940	210.990	215.570	208.110	7.460	4.00	3.64	2.5210	0.0	24.0
03.12.25	65.79	54.05	11.74	216.790	208.010	212.540	205.130	7.410	4.02	3.49	2.4940	0.0	24.0
04.12.25	65.92	54.01	11.91	214.010	205.160	209.770	202.290	7.480	3.89	3.51	2.4990	0.0	24.0
05.12.25	65.72	53.37	12.35	202.850	193.980	198.860	191.390	7.470	3.95	3.46	2.4570	0.0	24.0
06.12.25	65.74	52.77	12.97	192.030	183.100	188.190	180.700	7.490	3.93	3.54	2.4340	0.0	24.0
07.12.25	65.60	52.46	13.14	187.670	178.770	183.980	176.460	7.520	4.03	3.67	2.4170	0.0	24.0
08.12.25	66.88	52.46	14.42	179.270	170.120	175.620	167.960	7.660	4.15	3.83	2.5310	0.0	24.0
09.12.25	68.45	53.00	15.45	174.550	165.210	170.860	163.050	7.810	4.36	4.30	2.6390	0.0	24.0
10.12.25	68.20	52.05	16.15	165.570	156.310	162.060	154.290	7.770	4.33	4.07	2.6150	0.0	24.0
11.12.25	68.33	50.99	17.34	153.200	143.950	149.940	142.200	7.740	4.25	3.98	2.6000	0.0	24.0
12.12.25	67.84	50.74	17.10	153.030	143.900	149.900	142.220	7.680	4.01	3.67	2.5620	0.0	24.0
13.12.25	67.13	50.76	16.37	154.500	145.490	151.290	143.720	7.570	4.02	3.66	2.4760	0.0	24.0
14.12.25	67.13	50.46	16.67	151.910	142.840	148.790	141.160	7.630	4.03	3.54	2.4780	0.0	24.0
15.12.25	70.08	51.49	18.59	147.100	137.730	143.880	136.050	7.830	4.31	4.12	2.6720	0.0	24.0
16.12.25	69.90	50.99	18.91	144.050	134.790	140.910	133.110	7.800	4.32	3.90	2.6620	0.0	24.0
17.12.25	69.24	50.20	19.04	140.360	131.050	137.360	129.500	7.860	4.02	3.72	2.6150	0.0	24.0
18.12.25	67.97	49.25	18.72	137.180	128.020	134.340	126.540	7.800	4.09	3.83	2.5120	0.0	24.0
19.12.25	68.02	52.37	15.65	171.370	162.500	167.770	160.420	7.350	4.24	3.87	2.6290	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5801.0	5527.0	5683.85	5453.22	230.630	---	---	75.7780	0.0	720.0
Среднее	66.86	53.05	13.81	---	---	---	---	---	4.08	3.68	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	12597.150	12006.709	12345.820	11833.400	131.4280	512.420	580.0	2554.0
19.12.25 24:00	18398.160	17533.800	18029.670	17286.620	207.2060	743.050	580.0	3274.0
Итого за период	5801.010	5527.090	5683.849	5453.219	75.7780	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 79
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00169042

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x7500

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	56.00	41.81	14.19	287.950	282.110	283.750	279.820	3.930	5.60	5.40	4.0170	0.0	24.0
21.11.25	56.38	42.00	14.38	292.180	286.230	287.860	283.830	4.030	5.60	5.40	4.1360	0.0	24.0
22.11.25	56.14	42.01	14.13	292.480	286.600	288.160	284.200	3.960	5.60	5.40	4.0640	0.0	24.0
23.11.25	55.88	42.08	13.80	292.390	286.550	288.110	284.150	3.960	5.60	5.40	3.9690	0.0	24.0
24.11.25	55.87	42.03	13.84	293.040	287.180	288.750	284.780	3.970	5.60	5.40	3.9880	0.0	24.0
25.11.25	56.48	42.63	13.85	296.890	290.970	292.530	288.520	4.010	5.60	5.40	4.0470	0.0	24.0
26.11.25	56.04	42.35	13.69	296.970	291.090	292.650	288.690	3.960	5.60	5.40	3.9990	0.0	24.0
27.11.25	56.35	42.48	13.87	296.390	290.440	292.070	288.040	4.030	5.60	5.40	4.0440	0.0	24.0
28.11.25	56.18	42.27	13.91	296.910	290.860	292.560	288.460	4.100	5.60	5.40	4.0650	0.0	24.0
29.11.25	56.35	42.38	13.97	297.430	291.330	293.080	288.930	4.150	5.60	5.40	4.0880	0.0	24.0
30.11.25	56.33	42.42	13.91	297.580	291.480	293.250	289.080	4.170	5.60	5.40	4.0700	0.0	24.0
01.12.25	56.39	42.48	13.91	298.040	291.970	293.680	289.550	4.130	5.60	5.40	4.0770	0.0	24.0
02.12.25	56.50	42.49	14.01	297.700	291.600	293.320	289.160	4.160	5.60	5.40	4.1040	0.0	24.0
03.12.25	56.24	42.33	13.91	298.470	292.430	294.080	289.960	4.120	5.60	5.40	4.0870	0.0	24.0
04.12.25	57.06	42.95	14.11	304.990	298.870	300.390	296.230	4.160	5.60	5.40	4.2300	0.0	24.0
05.12.25	57.31	43.01	14.30	303.080	297.040	298.520	294.400	4.120	5.60	5.40	4.2650	0.0	24.0
06.12.25	57.51	43.14	14.37	303.770	297.690	299.150	295.050	4.100	5.60	5.40	4.2950	0.0	24.0
07.12.25	57.40	43.06	14.34	303.270	297.240	298.630	294.600	4.030	5.60	5.40	4.2780	0.0	24.0
08.12.25	61.44	45.60	15.84	323.330	316.790	317.710	313.630	4.080	5.60	5.40	5.0240	0.0	24.0
09.12.25	65.43	48.04	17.39	333.330	326.390	326.850	322.840	4.010	5.60	5.40	5.6810	0.0	24.0
10.12.25	65.42	47.67	17.75	322.550	315.740	316.270	312.340	3.930	5.60	5.40	5.6070	0.0	24.0
11.12.25	65.20	47.27	17.93	318.610	311.880	312.460	308.550	3.910	5.60	5.40	5.5960	0.0	24.0
12.12.25	64.85	47.27	17.58	322.720	316.020	316.500	312.660	3.840	5.60	5.40	5.5580	0.0	24.0
13.12.25	64.28	47.32	16.96	325.120	318.540	319.000	315.180	3.820	5.60	5.40	5.4040	0.0	24.0
14.12.25	64.34	47.13	17.21	323.530	316.950	317.440	313.590	3.850	5.60	5.40	5.4560	0.0	24.0
15.12.25	69.67	50.96	18.71	353.120	345.630	345.420	341.420	4.000	5.60	5.40	6.4590	0.0	24.0
16.12.25	70.60	52.20	18.40	371.350	363.670	363.060	359.060	4.000	5.60	5.40	6.6770	0.0	24.0
17.12.25	69.91	51.80	18.11	370.830	363.230	362.720	358.640	4.080	5.60	5.40	6.5630	0.0	24.0
18.12.25	67.17	50.67	16.50	382.350	375.140	374.530	370.590	3.940	5.60	5.40	6.1710	0.0	24.0
19.12.25	66.22	50.53	15.69	391.140	384.080	383.380	379.510	3.870	5.60	5.40	6.0110	0.0	24.0
Итого	---	---	---	9487.5	9295.7	9325.88	9205.46	120.420	---	---	144.0300	0.0	720.0
Среднее	60.36	45.01	15.35	---	---	---	---	---	5.60	5.40	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	86488.299	81416.659	85181.939	80677.590	1115.7040	4504.350	2474.0	9182.0
19.12.25 24:00	95975.810	90712.400	94507.820	89883.049	1259.7340	4624.770	2474.0	9902.0
Итого за период	9487.510	9295.740	9325.881	9205.459	144.0300	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 7
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00166279

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0хСВЕВ

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.34	43.17	9.17	228.890	225.510	226.010	223.590	2.420	6.20	6.00	2.0680	0.0	24.0
21.11.25	52.45	43.05	9.40	228.620	225.130	225.740	223.210	2.530	6.20	6.00	2.1180	0.0	24.0
22.11.25	51.96	42.82	9.14	228.160	224.760	225.280	222.840	2.440	6.20	6.00	2.0580	0.0	24.0
23.11.25	52.39	43.29	9.10	228.240	224.910	225.360	222.990	2.370	6.20	6.00	2.0450	0.0	24.0
24.11.25	52.50	43.36	9.14	228.260	224.870	225.380	222.950	2.430	6.20	6.00	2.0580	0.0	24.0
25.11.25	52.63	43.56	9.07	227.810	224.420	224.930	222.500	2.430	6.20	6.00	2.0340	0.0	24.0
26.11.25	52.48	43.42	9.06	228.300	224.900	225.420	222.980	2.440	6.20	6.00	2.0400	0.0	24.0
27.11.25	52.60	43.47	9.13	228.270	224.910	225.390	222.990	2.400	6.20	6.00	2.0540	0.0	24.0
28.11.25	52.54	43.30	9.24	228.150	224.800	225.240	222.880	2.360	6.20	6.00	2.0800	0.0	24.0
29.11.25	52.41	43.13	9.28	228.260	224.870	225.380	222.950	2.430	6.20	6.00	2.0850	0.0	24.0
30.11.25	52.44	43.22	9.22	228.360	224.940	225.480	223.020	2.460	6.20	6.00	2.0760	0.0	24.0
01.12.25	52.67	43.39	9.28	228.280	224.840	225.400	222.920	2.480	6.20	6.00	2.0870	0.0	24.0
02.12.25	52.50	43.31	9.19	228.300	224.880	225.420	222.960	2.460	6.20	6.00	2.0680	0.0	24.0
03.12.25	53.38	43.81	9.57	228.390	224.920	225.390	222.900	2.490	6.20	6.00	2.1560	0.0	24.0
04.12.25	53.86	44.13	9.73	228.370	224.910	225.250	222.760	2.490	6.20	6.00	2.1890	0.0	24.0
05.12.25	54.05	44.25	9.80	228.080	224.520	224.960	222.360	2.600	6.20	6.00	2.2030	0.0	24.0
06.12.25	54.06	44.23	9.83	227.970	224.450	224.850	222.310	2.540	6.20	6.00	2.2080	0.0	24.0
07.12.25	54.91	44.79	10.12	227.960	224.390	224.840	222.230	2.610	6.20	6.00	2.2720	0.0	24.0
08.12.25	57.24	45.95	11.29	228.050	224.350	224.630	222.110	2.520	6.20	6.00	2.5340	0.0	24.0
09.12.25	61.24	48.32	12.92	228.350	224.400	224.390	221.960	2.430	6.20	6.00	2.8970	0.0	24.0
10.12.25	61.76	48.65	13.11	228.680	224.710	224.650	222.280	2.370	6.20	6.00	2.9440	0.0	24.0
11.12.25	61.58	48.41	13.17	228.600	224.680	224.650	222.280	2.370	6.20	6.00	2.9560	0.0	24.0
12.12.25	60.59	47.87	12.72	228.450	224.650	224.560	222.280	2.280	6.20	6.00	2.8530	0.0	24.0
13.12.25	61.20	48.66	12.54	229.060	225.340	225.100	222.820	2.280	6.20	6.00	2.8210	0.0	24.0
14.12.25	61.66	48.77	12.89	229.190	225.380	225.180	222.880	2.300	6.20	6.00	2.8990	0.0	24.0
15.12.25	65.59	51.17	14.42	229.340	225.250	224.850	222.490	2.360	6.20	6.00	3.2420	0.0	24.0
16.12.25	66.79	51.87	14.92	229.300	225.160	224.730	222.280	2.450	6.20	6.00	3.3500	0.0	24.0
17.12.25	65.63	51.19	14.44	229.540	225.460	225.060	222.720	2.340	6.20	6.00	3.2460	0.0	24.0
18.12.25	65.24	51.07	14.17	229.840	225.740	225.370	222.960	2.410	6.20	6.00	3.1930	0.0	24.0
19.12.25	65.99	51.86	14.13	229.880	225.870	225.320	222.990	2.330	6.20	6.00	3.1850	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6856.9	6747.9	6754.21	6681.39	72.820	---	---	74.0190	0.0	720.0
Среднее	56.88	45.91	10.97	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	63337.939	59441.200	59646.049	58905.570	555.3820	740.480	3482.0	7497.0
19.12.25 24:00	70194.890	66189.120	66400.259	65586.959	629.4010	813.300	3482.0	8217.0
Итого за период	6856.951	6747.919	6754.210	6681.389	74.0190	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Салавата батыра, 5
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 800762
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
21.11.25	52.58	42.91	9.67	19.99	19.94	0.04	0.590	0.549	20.25	20.12	0.13	0.192	3.000
22.11.25	52.05	43.62	8.43	181.37	181.23	0.14	0.590	0.549	183.69	182.88	0.82	1.518	24.000
23.11.25	52.37	44.27	8.10	188.69	188.45	0.24	0.590	0.549	191.14	190.21	0.93	1.537	24.000
24.11.25	52.51	44.49	8.02	189.09	188.82	0.27	0.590	0.549	191.56	190.60	0.96	1.527	24.000
25.11.25	51.61	43.94	7.67	189.60	189.27	0.32	0.590	0.549	191.99	191.02	0.98	1.467	24.000
26.11.25	51.42	43.83	7.59	189.87	189.51	0.36	0.590	0.549	192.24	191.24	1.00	1.455	24.000
27.11.25	50.95	43.41	7.54	189.61	189.18	0.43	0.590	0.549	191.94	190.87	1.06	1.447	24.000
28.11.25	51.28	43.60	7.68	189.42	189.13	0.29	0.590	0.549	191.78	190.84	0.94	1.466	24.000
29.11.25	51.22	43.47	7.75	189.85	189.60	0.25	0.590	0.549	192.21	191.31	0.91	1.481	24.000
30.11.25	51.38	43.62	7.76	189.95	189.68	0.26	0.590	0.549	192.33	191.40	0.92	1.484	24.000
01.12.25	51.56	43.79	7.77	190.01	189.71	0.30	0.590	0.549	192.40	191.44	0.96	1.487	24.000
02.12.25	51.56	43.89	7.67	190.18	190.39	-0.20	0.590	0.549	192.58	192.15	0.43	1.427	24.000
03.12.25	51.78	44.17	7.61	194.15	194.63	-0.48	0.590	0.549	196.62	196.47	0.15	1.421	24.000
04.12.25	53.36	45.38	7.98	194.91	195.41	-0.50	0.590	0.549	197.53	197.35	0.18	1.497	24.000
05.12.25	53.49	45.48	8.01	196.18	196.52	-0.33	0.590	0.549	198.83	198.48	0.36	1.527	24.000
06.12.25	53.54	45.41	8.13	196.22	196.02	0.19	0.590	0.549	198.87	197.95	0.92	1.596	24.000
07.12.25	53.49	45.39	8.10	196.19	196.12	0.06	0.590	0.549	198.84	198.06	0.78	1.577	24.000
08.12.25	54.08	45.93	8.15	196.24	196.95	-0.70	0.590	0.549	198.95	198.96	-0.01	1.519	24.000
09.12.25	59.54	49.50	10.04	195.85	196.62	-0.76	0.590	0.549	199.10	198.95	0.15	1.877	24.000
10.12.25	61.36	50.69	10.67	195.80	196.06	-0.26	0.590	0.549	199.23	198.47	0.76	2.048	24.000
11.12.25	61.23	50.61	10.62	195.51	195.92	-0.40	0.590	0.549	198.93	198.33	0.60	2.021	24.000
12.12.25	61.57	50.77	10.80	195.47	195.36	0.11	0.590	0.549	198.92	197.75	1.17	2.110	24.000
13.12.25	61.37	50.92	10.45	195.39	195.53	-0.14	0.590	0.549	198.82	197.95	0.87	2.014	24.000
14.12.25	59.28	49.46	9.82	195.72	195.98	-0.25	0.590	0.549	198.94	198.28	0.66	1.881	24.000
15.12.25	63.42	52.02	11.40	195.17	194.95	0.21	0.590	0.549	198.82	197.46	1.36	2.235	24.000
16.12.25	66.99	55.04	11.95	197.27	198.50	-1.23	0.590	0.549	201.35	201.40	-0.05	2.213	24.000
17.12.25	67.11	54.79	12.32	197.47	197.80	-0.33	0.590	0.549	201.57	200.63	0.94	2.385	24.000
18.12.25	65.76	54.21	11.55	205.02	205.38	-0.36	0.590	0.549	209.12	208.26	0.85	2.309	24.000
19.12.25	65.36	54.76	10.60	219.71	220.05	-0.33	0.590	0.549	224.05	223.18	0.87	2.285	24.000
Итого	---	---	---	5459.88	5462.69	-2.80	---	---	5542.58	5521.99	20.59	49.004	675.000
Среднее	54.44	45.65	8.79	---	---	---	0.570	0.531	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС Пульсар ДУ-32, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Салавата батыра, 9
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 378 Заводской номер: 04299129
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
20.11.25	52.2	44.7	42.328	0.306	24.00
21.11.25	52.2	44.4	41.688	0.314	24.00
22.11.25	51.8	45.4	49.867	0.319	24.00
23.11.25	52.3	45.9	49.961	0.316	24.00
24.11.25	51.7	45.5	49.973	0.308	24.00
25.11.25	51.6	45.5	50.137	0.302	24.00
26.11.25	50.8	44.8	50.113	0.297	24.00
27.11.25	50.9	44.8	50.148	0.299	24.00
28.11.25	50.9	44.8	50.168	0.303	24.00
29.11.25	51.1	45.0	50.422	0.306	24.00
30.11.25	51.2	45.0	50.586	0.310	24.00
01.12.25	51.3	45.1	50.590	0.311	24.00
02.12.25	51.3	45.1	51.230	0.313	24.00
03.12.25	52.4	45.9	51.727	0.328	24.00
04.12.25	53.1	46.6	52.086	0.335	24.00
05.12.25	53.3	46.7	52.270	0.338	24.00
06.12.25	53.2	46.7	52.266	0.337	24.00
07.12.25	53.3	46.7	52.266	0.338	24.00
08.12.25	56.2	48.8	52.309	0.382	24.00
09.12.25	60.5	51.8	52.301	0.442	24.00
10.12.25	60.8	52.0	52.293	0.450	24.00
11.12.25	61.0	52.2	52.270	0.452	24.00
12.12.25	61.2	52.5	52.297	0.448	24.00
13.12.25	59.9	51.8	52.316	0.418	24.00
14.12.25	60.5	52.1	51.977	0.433	24.00
15.12.25	64.8	55.3	52.773	0.489	24.00
16.12.25	66.7	56.7	52.801	0.516	24.00
17.12.25	66.1	56.3	52.879	0.508	24.00
18.12.25	65.0	55.6	53.145	0.490	24.00
19.12.25	65.3	56.0	53.656	0.485	24.00
Итого	---	---	1528.840	11.193	720.00
Среднее	56.1	48.7	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.11.25 24:00	32910.434	296.719	20791.000
19.12.25 24:00	34439.273	307.912	21511.000
Итого за период	1528.839	11.193	720.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 12
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00179188

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x5F0D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.61	45.61	7.00	191.100	193.720	188.620	191.770	-3.150	3.81	1.32	1.3270	0.0	24.0
21.11.25	52.48	45.01	7.47	168.470	172.030	166.300	170.380	-4.080	3.77	1.30	1.2480	0.0	24.0
22.11.25	52.18	46.00	6.18	221.990	224.570	219.110	222.320	-3.210	3.78	1.31	1.3670	0.0	24.0
23.11.25	52.69	46.52	6.17	221.860	224.500	218.980	222.100	-3.120	3.79	1.32	1.3610	0.0	24.0
24.11.25	52.06	46.07	5.99	222.110	224.780	219.270	222.510	-3.240	3.76	1.30	1.3220	0.0	24.0
25.11.25	51.93	46.07	5.86	223.770	226.470	220.890	224.090	-3.200	3.76	1.31	1.3020	0.0	24.0
26.11.25	51.12	45.33	5.79	222.830	225.630	220.030	223.470	-3.440	3.74	1.29	1.2820	0.0	24.0
27.11.25	51.22	45.27	5.95	218.590	221.470	215.950	219.310	-3.360	3.73	1.29	1.2920	0.0	24.0
28.11.25	51.29	45.29	6.00	218.380	221.230	215.740	219.070	-3.330	3.73	1.29	1.3040	0.0	24.0
29.11.25	51.48	45.42	6.06	218.690	221.530	216.050	219.370	-3.320	3.72	1.29	1.3180	0.0	24.0
30.11.25	51.59	45.52	6.07	218.750	221.620	216.110	219.460	-3.350	3.71	1.28	1.3190	0.0	24.0
01.12.25	51.67	45.61	6.06	218.320	221.150	215.670	218.990	-3.320	3.71	1.28	1.3150	0.0	24.0
02.12.25	51.69	45.66	6.03	220.530	223.320	217.780	221.160	-3.380	3.70	1.28	1.3180	0.0	24.0
03.12.25	52.70	46.43	6.27	223.510	226.220	220.560	223.930	-3.370	3.71	1.28	1.3910	0.0	24.0
04.12.25	53.50	47.08	6.42	224.520	227.220	221.400	224.820	-3.420	3.72	1.28	1.4280	0.0	24.0
05.12.25	53.68	47.24	6.44	224.850	227.570	221.730	225.170	-3.440	3.71	1.28	1.4360	0.0	24.0
06.12.25	53.61	47.15	6.46	224.790	227.530	221.670	225.130	-3.460	3.71	1.28	1.4420	0.0	24.0
07.12.25	53.66	47.18	6.48	224.770	227.520	221.650	225.120	-3.470	3.70	1.28	1.4410	0.0	24.0
08.12.25	56.54	49.15	7.39	224.880	227.430	221.520	224.810	-3.290	3.73	1.28	1.6450	0.0	24.0
09.12.25	61.01	52.22	8.79	216.640	219.430	212.910	216.580	-3.670	3.77	1.29	1.8760	0.0	24.0
10.12.25	61.34	52.54	8.80	224.040	226.380	220.200	223.500	-3.300	3.78	1.30	1.9480	0.0	24.0
11.12.25	61.55	52.70	8.85	223.500	225.860	219.660	222.960	-3.300	3.78	1.31	1.9560	0.0	24.0
12.12.25	61.83	53.07	8.76	223.670	226.050	219.830	222.930	-3.100	3.80	1.32	1.9360	0.0	24.0
13.12.25	60.47	52.22	8.25	223.150	225.610	219.390	222.640	-3.250	3.79	1.33	1.8200	0.0	24.0
14.12.25	61.04	52.48	8.56	221.630	224.090	217.860	221.150	-3.290	3.79	1.33	1.8720	0.0	24.0
15.12.25	65.40	55.71	9.69	225.320	227.610	220.930	224.310	-3.380	3.84	1.35	2.1510	0.0	24.0
16.12.25	67.41	57.20	10.21	225.570	227.820	221.000	224.300	-3.300	3.84	1.34	2.2650	0.0	24.0
17.12.25	66.75	56.74	10.01	226.010	228.290	221.370	224.830	-3.460	3.82	1.32	2.2230	0.0	24.0
18.12.25	65.70	56.10	9.60	226.510	228.880	222.070	225.520	-3.450	3.79	1.31	2.1410	0.0	24.0
19.12.25	65.89	56.41	9.48	226.570	228.930	222.030	225.570	-3.540	3.79	1.32	2.1180	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6595.3	6674.4	6496.28	6597.27	-100.990	---	---	48.1640	0.0	720.0
Среднее	56.53	49.16	7.36	---	---	---	---	---	3.76	1.30	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	9613.240	9740.349	9505.769	9655.440	59.5790	-149.670	0.0	1838.0
19.12.25 24:00	16208.560	16414.809	16002.050	16252.709	107.7430	-250.660	0.0	2558.0
Итого за период	6595.320	6674.460	6496.280	6597.269	48.1640	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 14
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ587

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.01	51.35	136.46	43.92	137.04	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.02	52.60	118.48	43.79	118.82	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.04	52.64	114.82	43.46	115.09	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.05	52.16	136.47	44.45	137.02	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.04	52.66	136.50	45.00	137.03	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.02	52.06	136.81	44.60	137.30	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.00	51.91	137.81	44.61	138.31	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	0.98	51.11	137.37	43.98	137.88	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	0.99	51.19	135.26	43.85	135.76	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.01	51.28	135.08	43.79	135.58	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.02	51.45	135.29	43.91	135.77	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.02	51.56	135.31	44.00	135.78	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.02	51.64	135.07	44.10	135.55	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.02	51.66	136.31	44.16	136.83	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.07	52.65	138.04	44.88	138.58	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.10	53.46	138.60	45.53	139.15	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.10	53.64	138.81	45.67	139.37	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.10	53.57	138.81	45.61	139.36	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.11	53.62	138.82	45.64	139.37	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.26	56.43	138.68	47.31	139.24	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	1.47	60.89	138.38	50.24	138.78	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	1.50	61.24	137.74	50.36	138.14	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	1.51	61.45	137.44	50.45	137.82	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	1.50	61.73	137.55	50.80	137.87	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	1.41	60.41	137.38	50.15	137.72	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	1.45	60.92	136.45	50.31	136.75	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	1.65	65.26	138.48	53.31	137.90	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	1.74	67.28	138.53	54.70	137.39	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	1.71	66.65	138.77	54.31	137.92	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	1.64	65.59	139.17	53.76	138.55	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	36.56	---	4078.69	---	4087.67	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.002	---	47.022	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	1572.18	0.00
19.12.25 24:00	1609.34	0.00
Итого за период	37.16	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 16
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA705

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.56	51.46	210.81	44.03	211.43	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.58	52.77	183.78	43.98	184.13	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.61	52.86	175.48	43.61	175.81	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.64	52.30	210.63	44.52	211.27	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.62	52.81	210.63	45.09	211.23	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.59	52.24	211.07	44.69	211.68	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.57	52.07	212.70	44.67	213.31	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.52	51.27	212.12	44.07	212.75	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.55	51.33	208.65	43.90	209.26	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.56	51.43	208.27	43.92	208.87	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.58	51.60	208.70	44.03	209.33	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.59	51.71	208.75	44.08	209.38	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.58	51.80	208.36	44.18	208.99	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.59	51.82	210.21	44.22	210.85	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.66	52.76	213.06	44.95	213.70	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.71	53.62	213.91	45.61	214.52	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.72	53.80	214.25	45.75	214.84	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.72	53.74	214.24	45.67	214.84	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.72	53.78	214.23	45.75	214.83	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.94	56.46	213.99	47.39	214.68	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.25	61.07	213.48	50.52	214.21	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.30	61.46	212.59	50.60	213.32	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.32	61.66	212.15	50.72	212.85	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.30	61.95	212.19	51.10	212.86	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.16	60.68	211.90	50.45	212.57	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	2.20	61.03	210.36	50.56	211.04	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	2.53	65.40	213.40	53.54	214.15	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	2.65	67.52	213.37	55.09	214.11	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	2.62	66.93	213.86	54.68	214.60	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.53	65.84	214.51	54.04	215.25	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	56.47	---	6291.65	---	6310.66	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.172	---	47.180	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	4883.29	0.00
19.12.25 24:00	4940.66	0.00
Итого за период	57.37	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Свердловла, 20
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00177294

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xE4B7

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.89	44.00	8.89	143.080	141.710	141.220	140.360	0.860	6.20	6.00	1.2550	0.0	24.0
21.11.25	52.92	43.52	9.40	137.600	136.170	135.830	134.900	0.930	6.20	6.00	1.2790	0.0	24.0
22.11.25	52.43	44.38	8.05	162.730	161.440	160.570	160.000	0.570	6.20	6.00	1.2950	0.0	24.0
23.11.25	52.94	44.93	8.01	162.820	161.520	160.660	160.080	0.580	6.20	6.00	1.2880	0.0	24.0
24.11.25	52.27	44.52	7.75	163.820	162.560	161.700	161.120	0.580	6.20	6.00	1.2530	0.0	24.0
25.11.25	52.14	44.63	7.51	166.440	165.200	164.280	163.700	0.580	6.20	6.00	1.2300	0.0	24.0
26.11.25	51.33	43.98	7.35	166.760	165.530	164.670	164.090	0.580	6.20	6.00	1.2060	0.0	24.0
27.11.25	51.43	43.95	7.48	166.160	164.920	164.020	163.480	0.540	6.20	6.00	1.2290	0.0	24.0
28.11.25	51.50	43.88	7.62	165.680	164.450	163.610	163.010	0.600	6.20	6.00	1.2440	0.0	24.0
29.11.25	51.69	44.04	7.65	165.920	164.680	163.760	163.240	0.520	6.20	6.00	1.2500	0.0	24.0
30.11.25	51.80	44.18	7.62	166.000	164.680	163.840	163.240	0.600	6.20	6.00	1.2460	0.0	24.0
01.12.25	51.88	44.25	7.63	165.910	164.630	163.750	163.190	0.560	6.20	6.00	1.2450	0.0	24.0
02.12.25	51.89	44.32	7.57	167.780	166.490	165.620	165.020	0.600	6.20	6.00	1.2530	0.0	24.0
03.12.25	52.94	45.11	7.83	170.050	168.770	167.790	167.110	0.680	6.20	6.00	1.3130	0.0	24.0
04.12.25	53.72	45.75	7.97	170.800	169.490	168.400	167.810	0.590	6.20	6.00	1.3420	0.0	24.0
05.12.25	53.90	45.87	8.03	171.090	169.780	168.690	168.100	0.590	6.20	6.00	1.3520	0.0	24.0
06.12.25	53.82	45.83	7.99	171.050	169.720	168.650	168.040	0.610	6.20	6.00	1.3450	0.0	24.0
07.12.25	53.87	45.83	8.04	171.050	169.720	168.650	168.040	0.610	6.20	6.00	1.3570	0.0	24.0
08.12.25	56.88	47.70	9.18	171.130	169.800	168.520	167.990	0.530	6.20	6.00	1.5460	0.0	24.0
09.12.25	61.30	50.62	10.68	170.710	169.300	167.760	167.280	0.480	6.20	6.00	1.7900	0.0	24.0
10.12.25	61.62	50.75	10.87	169.600	168.170	166.720	166.250	0.470	6.20	6.00	1.8110	0.0	24.0
11.12.25	61.83	50.88	10.95	169.270	167.860	166.390	165.870	0.520	6.20	6.00	1.8180	0.0	24.0
12.12.25	62.11	51.26	10.85	169.470	168.020	166.580	165.860	0.720	6.20	6.00	1.8050	0.0	24.0
13.12.25	60.70	50.61	10.09	169.150	167.740	166.270	165.720	0.550	6.20	6.00	1.6750	0.0	24.0
14.12.25	61.39	50.88	10.51	168.020	166.630	165.110	164.620	0.490	6.20	6.00	1.7340	0.0	24.0
15.12.25	65.77	53.94	11.83	170.940	169.540	167.570	167.240	0.330	6.20	6.00	1.9790	0.0	24.0
16.12.25	67.72	55.23	12.49	171.200	169.760	167.600	167.360	0.240	6.20	6.00	2.0930	0.0	24.0
17.12.25	67.03	54.79	12.24	171.550	170.130	168.090	167.730	0.360	6.20	6.00	2.0580	0.0	24.0
18.12.25	65.98	54.18	11.80	171.920	170.560	168.560	168.160	0.400	6.20	6.00	1.9860	0.0	24.0
19.12.25	66.19	54.56	11.63	172.040	170.730	168.680	168.330	0.350	6.20	6.00	1.9610	0.0	24.0
Итого	---	---	---	4999.7	4959.7	4923.56	4906.94	16.620	---	---	45.2380	0.0	720.0
Среднее	56.79	47.61	9.18	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	43575.119	42835.020	43017.479	42444.239	349.3910	573.240	3184.0	9784.0
19.12.25 24:00	48574.860	47794.719	47941.039	47351.180	394.6290	589.860	3184.0	10504.0
Итого за период	4999.741	4959.699	4923.559	4906.940	45.2380	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 22
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ316

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	2.23	51.61	283.93	43.73	283.91	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	2.27	52.97	246.76	43.59	247.02	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	2.29	53.08	232.66	43.13	232.97	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	2.34	52.44	281.00	44.11	280.95	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	2.33	52.96	281.04	44.65	281.37	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	2.28	52.38	282.05	44.27	281.99	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	2.26	52.21	285.32	44.29	285.55	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	2.20	51.40	285.86	43.69	285.66	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	2.22	51.45	285.01	43.65	284.79	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	2.25	51.56	284.36	43.62	284.18	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	2.28	51.73	284.81	43.71	284.63	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	2.28	51.84	284.97	43.82	284.76	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	2.28	51.93	284.67	43.89	284.40	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	2.29	51.94	287.39	43.94	287.06	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	2.39	52.90	291.38	44.66	291.06	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	2.47	53.76	292.67	45.30	292.31	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	2.49	53.94	293.34	45.43	292.87	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	2.49	53.87	293.31	45.37	292.91	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	2.50	53.92	293.17	45.39	292.95	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	2.79	56.62	293.20	47.09	293.76	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	3.26	61.27	292.76	50.12	293.64	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	3.30	61.66	291.49	50.30	292.37	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	3.35	61.86	291.01	50.35	291.73	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	3.32	62.15	291.33	50.73	291.39	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	3.13	60.87	290.86	50.08	291.04	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	3.19	61.24	288.75	50.16	289.23	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	3.67	65.63	293.77	53.12	293.49	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	3.89	67.77	294.15	54.54	293.60	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	3.82	67.17	294.71	54.17	294.13	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	3.66	66.06	295.40	53.64	294.86	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	81.52	---	8571.13	---	8570.58	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.340	---	46.818	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	5747.53	0.00
19.12.25 24:00	5830.41	0.00
Итого за период	82.88	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 24
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА734

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	0.96	25.70	169.75	45.76	212.13	19.12	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.24	52.69	185.84	45.87	184.72	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.52	53.09	173.84	45.53	174.66	23.35	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.51	53.42	210.93	46.26	209.63	23.60	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.85	55.61	210.89	46.80	209.72	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.77	54.72	211.64	46.33	210.43	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.47	53.00	214.21	46.36	212.85	23.33	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.65	53.37	214.46	45.68	213.21	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.67	53.49	213.77	45.66	212.53	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.67	53.51	213.28	45.69	212.02	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.68	53.67	213.61	45.80	212.38	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.61	53.42	213.72	45.86	212.44	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.45	52.76	213.56	45.94	212.16	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.19	51.54	215.69	46.00	214.08	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.25	52.49	218.66	46.77	217.01	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.29	53.35	219.61	47.49	217.89	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.43	54.13	219.92	47.61	218.26	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.71	55.34	219.79	47.53	218.35	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.74	55.47	219.79	47.56	218.40	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.90	58.12	219.66	49.44	218.35	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.02	59.22	215.07	52.87	217.65	22.42	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.20	63.25	217.66	53.12	216.55	23.60	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.15	63.21	217.26	53.31	216.07	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.02	63.00	217.60	53.69	216.32	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	1.27	30.88	144.01	52.89	216.06	13.55	24.00	0.00	0.00
15.12.25	1.69	60.85	215.92	53.00	214.49	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	1.80	50.16	198.62	56.37	217.68	21.42	24.00	0.00	0.00
17.12.25	2.64	70.04	218.98	57.96	217.85	23.57	24.00	0.00	0.00
18.12.25	2.10	67.18	219.72	57.60	218.36	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.02	66.08	220.33	56.89	218.97	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	50.47	---	6277.79	---	6381.22	697.96	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	54.759	---	49.255	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	3833.51	0.00
19.12.25 24:00	3885.00	0.00
Итого за период	51.49	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 26
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 378 Заводской номер: 04015637
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
20.11.25	53.0	41.8	107.594	1.173	24.00
21.11.25	52.8	41.7	111.516	1.210	24.00
22.11.25	52.5	42.8	129.406	1.239	24.00
23.11.25	53.0	43.3	129.547	1.235	24.00
24.11.25	52.1	42.8	130.172	1.203	24.00
25.11.25	52.1	42.9	131.609	1.189	24.00
26.11.25	51.3	42.3	131.734	1.168	24.00
27.11.25	51.5	42.4	131.281	1.180	24.00
28.11.25	51.5	42.2	131.094	1.197	24.00
29.11.25	51.7	42.4	131.250	1.205	24.00
30.11.25	51.8	42.5	131.250	1.203	24.00
01.12.25	51.9	42.5	131.047	1.209	24.00
02.12.25	51.9	42.6	132.969	1.219	24.00
03.12.25	53.1	43.4	134.672	1.288	24.00
04.12.25	53.7	43.9	135.328	1.314	24.00
05.12.25	53.9	44.0	135.469	1.324	24.00
06.12.25	53.8	43.9	135.422	1.319	24.00
07.12.25	53.9	44.0	135.422	1.321	24.00
08.12.25	57.6	46.1	135.625	1.531	24.00
09.12.25	61.4	48.5	135.250	1.716	24.00
10.12.25	61.5	48.4	134.438	1.731	24.00
11.12.25	61.8	48.5	134.203	1.747	24.00
12.12.25	62.1	48.9	134.281	1.738	24.00
13.12.25	60.3	48.1	134.125	1.615	24.00
14.12.25	61.6	48.7	133.391	1.690	24.00
15.12.25	66.4	51.7	135.812	1.955	24.00
16.12.25	67.6	52.5	135.953	2.014	24.00
17.12.25	66.7	52.0	136.188	1.964	24.00
18.12.25	65.8	51.6	136.484	1.901	24.00
19.12.25	66.1	52.0	136.594	1.890	24.00
Итого	---	---	3959.125	43.690	720.00
Среднее	56.8	45.6	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.11.25 24:00	133189.656	1198.895	21159.000
19.12.25 24:00	137148.781	1242.586	21879.000
Итого за период	3959.125	43.691	720.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 29
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 378 Заводской номер: 02816728
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
20.11.25	52.4	39.5	53.312	0.672	24.00
21.11.25	52.2	39.4	55.562	0.695	24.00
22.11.25	52.0	40.9	64.125	0.702	24.00
23.11.25	52.5	41.4	64.047	0.698	24.00
24.11.25	51.6	40.9	64.141	0.682	24.00
25.11.25	51.6	41.0	64.500	0.676	24.00
26.11.25	50.8	40.4	64.781	0.666	24.00
27.11.25	51.0	40.5	64.750	0.673	24.00
28.11.25	51.0	40.4	64.562	0.679	24.00
29.11.25	51.2	40.5	64.594	0.685	24.00
30.11.25	51.3	40.6	64.594	0.684	24.00
01.12.25	51.4	40.6	64.141	0.686	24.00
02.12.25	51.4	40.6	64.812	0.693	24.00
03.12.25	52.7	41.4	65.500	0.729	24.00
04.12.25	53.2	41.8	65.703	0.742	24.00
05.12.25	53.4	41.9	65.734	0.746	24.00
06.12.25	53.3	41.8	65.688	0.743	24.00
07.12.25	53.4	41.8	65.609	0.745	24.00
08.12.25	57.1	43.6	65.500	0.870	24.00
09.12.25	60.8	45.6	65.266	0.976	24.00
10.12.25	61.0	51.3	145.562	1.122	23.00
11.12.25	61.9	55.7	203.625	1.226	24.00
12.12.25	62.1	56.0	199.750	1.197	24.00
13.12.25	60.4	54.8	200.953	1.110	24.00
14.12.25	61.7	55.7	199.938	1.179	24.00
15.12.25	66.5	59.6	203.281	1.363	24.00
16.12.25	67.7	60.7	200.406	1.379	24.00
17.12.25	66.8	60.1	202.469	1.338	24.00
18.12.25	65.9	59.4	205.000	1.306	24.00
19.12.25	66.2	59.8	205.094	1.293	24.00
Итого	---	---	3243.000	26.955	719.00
Среднее	56.5	46.6	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.11.25 24:00	150542.594	975.252	23868.000
19.12.25 24:00	153785.594	1002.207	24587.000
Итого за период	3243.000	26.955	719.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 30
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00182178

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0х3380

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.48	40.88	11.60	86.130	85.910	85.070	85.230	-0.160	1.00	1.00	0.9860	0.0	24.0
21.11.25	52.49	40.36	12.13	84.600	84.420	83.540	83.700	-0.160	1.00	1.00	1.0100	0.0	24.0
22.11.25	52.07	41.48	10.59	98.320	98.520	97.120	97.800	-0.680	1.00	1.00	1.0260	0.0	24.0
23.11.25	52.56	42.09	10.47	98.400	98.530	97.200	97.660	-0.460	1.00	1.00	1.0150	0.0	24.0
24.11.25	51.92	41.72	10.20	98.320	98.540	97.120	97.730	-0.610	1.00	1.00	0.9830	0.0	24.0
25.11.25	51.79	41.79	10.00	98.490	98.800	97.290	98.040	-0.750	1.00	1.00	0.9720	0.0	24.0
26.11.25	50.98	41.19	9.79	98.260	98.700	97.060	97.980	-0.920	1.00	1.00	0.9510	0.0	24.0
27.11.25	51.08	41.17	9.91	98.330	98.760	97.130	98.040	-0.910	1.00	1.00	0.9590	0.0	24.0
28.11.25	51.15	41.07	10.08	98.360	98.820	97.160	98.100	-0.940	1.00	1.00	0.9810	0.0	24.0
29.11.25	51.33	41.15	10.18	98.560	99.020	97.360	98.300	-0.940	1.00	1.00	0.9860	0.0	24.0
30.11.25	51.45	41.29	10.16	98.560	98.990	97.360	98.270	-0.910	1.00	1.00	0.9840	0.0	24.0
01.12.25	51.52	41.30	10.22	98.490	98.920	97.290	98.200	-0.910	1.00	1.00	0.9880	0.0	24.0
02.12.25	51.54	41.34	10.20	99.390	99.890	98.190	99.170	-0.980	1.00	1.00	1.0020	0.0	24.0
03.12.25	52.57	41.98	10.59	100.720	101.060	99.390	100.210	-0.820	1.00	1.00	1.0510	0.0	24.0
04.12.25	53.35	42.55	10.80	101.250	101.480	99.810	100.520	-0.710	1.00	1.00	1.0780	0.0	24.0
05.12.25	53.52	42.64	10.88	101.410	101.660	99.970	100.700	-0.730	1.00	1.00	1.0800	0.0	24.0
06.12.25	53.45	42.58	10.87	101.340	101.680	99.900	100.720	-0.820	1.00	1.00	1.0810	0.0	24.0
07.12.25	53.50	42.63	10.87	101.310	101.680	99.870	100.720	-0.850	1.00	1.00	1.0830	0.0	24.0
08.12.25	56.44	44.16	12.28	101.700	101.630	100.150	100.670	-0.520	1.00	1.00	1.2290	0.0	24.0
09.12.25	60.82	46.50	14.32	102.120	101.490	100.380	100.470	-0.090	1.00	1.00	1.4330	0.0	24.0
10.12.25	61.15	46.56	14.59	101.910	101.440	100.230	100.480	-0.250	1.00	1.00	1.4570	0.0	24.0
11.12.25	61.36	46.62	14.74	101.770	101.380	100.090	100.420	-0.330	1.00	1.00	1.4710	0.0	24.0
12.12.25	61.64	46.99	14.65	101.800	101.380	100.110	100.410	-0.300	1.00	1.00	1.4640	0.0	24.0
13.12.25	60.27	46.56	13.71	101.480	101.270	99.730	100.230	-0.500	1.00	1.00	1.3640	0.0	24.0
14.12.25	60.91	46.71	14.20	100.980	100.700	99.230	99.670	-0.440	1.00	1.00	1.4070	0.0	24.0
15.12.25	65.26	49.16	16.10	102.790	102.030	100.750	100.840	-0.090	1.00	1.00	1.6180	0.0	24.0
16.12.25	67.21	50.36	16.85	102.940	102.020	100.780	100.820	-0.040	1.00	1.00	1.6980	0.0	24.0
17.12.25	66.54	49.97	16.57	102.800	102.100	100.730	100.900	-0.170	1.00	1.00	1.6650	0.0	24.0
18.12.25	65.50	49.58	15.92	102.840	102.210	100.840	101.010	-0.170	1.00	1.00	1.6050	0.0	24.0
19.12.25	65.70	50.04	15.66	102.810	102.180	100.840	100.980	-0.140	1.00	1.00	1.5790	0.0	24.0
Итого	---	---	---	2986.1	2985.2	2941.69	2957.99	-16.300	---	---	36.2060	0.0	720.0
Среднее	56.38	44.08	12.30	---	---	---	---	---	1.00	1.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	33048.780	34589.709	32595.230	34253.120	288.2500	-1657.890	880.0	10096.0
19.12.25 24:00	36034.960	37574.919	35536.920	37211.110	324.4560	-1674.190	880.0	10816.0
Итого за период	2986.180	2985.209	2941.689	2957.989	36.2060	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 34
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00178954

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0хFB1E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.79	41.48	11.31	97.880	102.240	96.590	101.420	-4.830	6.90	6.70	1.0870	0.0	24.0
21.11.25	52.86	40.86	12.00	94.250	98.400	92.990	97.620	-4.630	6.90	6.70	1.1160	0.0	24.0
22.11.25	52.33	42.17	10.16	113.650	118.840	112.210	117.880	-5.670	6.90	6.70	1.1380	0.0	24.0
23.11.25	52.84	42.75	10.09	113.700	118.780	112.260	117.820	-5.560	6.90	6.70	1.1280	0.0	24.0
24.11.25	52.23	42.44	9.79	113.730	118.730	112.290	117.770	-5.480	6.90	6.70	1.0980	0.0	24.0
25.11.25	51.93	42.37	9.56	109.690	113.650	108.310	112.740	-4.430	6.90	6.70	1.0350	0.0	24.0
26.11.25	51.26	41.80	9.46	114.530	119.300	113.090	118.340	-5.250	6.90	6.70	1.0630	0.0	24.0
27.11.25	51.33	41.83	9.50	114.400	119.370	112.960	118.410	-5.450	6.90	6.70	1.0690	0.0	24.0
28.11.25	51.42	41.78	9.64	114.360	119.440	112.920	118.480	-5.560	6.90	6.70	1.0870	0.0	24.0
29.11.25	51.60	41.88	9.72	114.510	119.650	113.070	118.690	-5.620	6.90	6.70	1.1030	0.0	24.0
30.11.25	51.71	41.96	9.75	114.490	119.680	113.050	118.720	-5.670	6.90	6.70	1.1040	0.0	24.0
01.12.25	51.80	42.05	9.75	114.410	119.620	112.970	118.660	-5.690	6.90	6.70	1.1000	0.0	24.0
02.12.25	51.81	42.14	9.67	115.580	120.830	114.140	119.870	-5.730	6.90	6.70	1.1030	0.0	24.0
03.12.25	52.80	42.81	9.99	117.110	122.420	115.560	121.360	-5.800	6.90	6.70	1.1490	0.0	24.0
04.12.25	53.63	43.47	10.16	117.640	123.020	115.960	121.820	-5.860	6.90	6.70	1.1760	0.0	24.0
05.12.25	53.81	43.60	10.21	117.860	123.240	116.180	122.040	-5.860	6.90	6.70	1.1800	0.0	24.0
06.12.25	53.74	43.50	10.24	117.860	123.230	116.180	122.030	-5.850	6.90	6.70	1.1860	0.0	24.0
07.12.25	53.79	43.53	10.26	117.880	123.230	116.200	122.030	-5.830	6.90	6.70	1.1920	0.0	24.0
08.12.25	56.60	45.07	11.53	117.860	123.230	116.070	122.030	-5.960	6.90	6.70	1.3340	0.0	24.0
09.12.25	61.16	47.64	13.52	117.750	123.220	115.730	121.900	-6.170	6.90	6.70	1.5640	0.0	24.0
10.12.25	61.51	47.76	13.75	117.680	123.140	115.700	121.900	-6.200	6.90	6.70	1.5880	0.0	24.0
11.12.25	61.72	47.81	13.91	117.620	123.070	115.540	121.810	-6.270	6.90	6.70	1.6060	0.0	24.0
12.12.25	62.01	48.18	13.83	117.690	123.150	115.530	121.710	-6.180	6.90	6.70	1.5960	0.0	24.0
13.12.25	60.68	47.72	12.96	117.670	123.080	115.660	121.770	-6.110	6.90	6.70	1.4990	0.0	24.0
14.12.25	61.17	47.87	13.30	116.900	122.210	114.900	120.930	-6.030	6.90	6.70	1.5250	0.0	24.0
15.12.25	65.55	50.60	14.95	118.730	124.240	116.440	122.800	-6.360	6.90	6.70	1.7390	0.0	24.0
16.12.25	67.62	51.88	15.74	118.870	124.380	116.470	122.830	-6.360	6.90	6.70	1.8310	0.0	24.0
17.12.25	66.99	51.59	15.40	118.950	124.520	116.550	122.990	-6.440	6.90	6.70	1.7940	0.0	24.0
18.12.25	65.91	51.15	14.76	119.210	124.750	116.810	123.310	-6.500	6.90	6.70	1.7200	0.0	24.0
19.12.25	66.09	51.59	14.50	119.330	124.760	116.930	123.290	-6.360	6.90	6.70	1.6950	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3451.7	3607.4	3399.26	3572.97	-173.710	---	---	39.6050	0.0	720.0
Среднее	56.68	45.04	11.64	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	29466.820	30604.580	29083.070	30348.879	302.2100	-1265.810	2681.0	10285.0
19.12.25 24:00	32918.610	34212.000	32482.330	33921.849	341.8150	-1439.520	2681.0	11005.0
Итого за период	3451.790	3607.419	3399.260	3572.970	39.6050	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Свердловла, 39
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00182565

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0х619Е

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.90	43.39	9.51	168.660	169.950	166.500	168.370	-1.870	6.20	4.72	1.5870	0.0	24.0
21.11.25	52.92	42.95	9.97	164.610	165.990	162.490	164.490	-2.000	6.20	4.67	1.6230	0.0	24.0
22.11.25	52.41	44.03	8.38	197.390	199.010	194.820	197.100	-2.280	6.20	4.87	1.6370	0.0	24.0
23.11.25	52.92	44.57	8.35	197.540	199.020	194.900	197.100	-2.200	6.20	4.85	1.6290	0.0	24.0
24.11.25	52.26	44.12	8.14	197.480	198.810	194.980	196.960	-1.980	6.20	4.82	1.5880	0.0	24.0
25.11.25	52.13	44.15	7.98	198.050	199.560	195.580	197.640	-2.060	6.20	4.90	1.5620	0.0	24.0
26.11.25	51.32	43.48	7.84	197.880	199.270	195.480	197.550	-2.070	6.20	4.90	1.5330	0.0	24.0
27.11.25	51.42	43.53	7.89	197.950	199.590	195.550	197.870	-2.320	6.20	4.92	1.5450	0.0	24.0
28.11.25	51.49	43.46	8.03	198.050	199.520	195.650	197.790	-2.140	6.20	4.91	1.5730	0.0	24.0
29.11.25	51.67	43.60	8.07	198.410	199.840	196.010	198.070	-2.060	6.20	4.90	1.5840	0.0	24.0
30.11.25	51.79	43.64	8.15	198.430	199.920	196.030	198.110	-2.080	6.20	4.92	1.5980	0.0	24.0
01.12.25	51.86	43.69	8.17	198.240	199.600	195.840	197.800	-1.960	6.20	4.88	1.6020	0.0	24.0
02.12.25	51.88	43.72	8.16	200.280	201.670	197.780	199.780	-2.000	6.20	4.88	1.6150	0.0	24.0
03.12.25	52.93	44.52	8.41	202.920	204.310	200.270	202.390	-2.120	6.20	4.88	1.6870	0.0	24.0
04.12.25	53.71	45.14	8.57	203.810	205.240	201.160	203.320	-2.160	6.20	4.85	1.7250	0.0	24.0
05.12.25	53.88	45.27	8.61	204.210	205.390	201.470	203.470	-2.000	6.20	4.90	1.7350	0.0	24.0
06.12.25	53.81	45.18	8.63	204.120	205.440	201.410	203.520	-2.110	6.20	4.90	1.7390	0.0	24.0
07.12.25	53.86	45.21	8.65	203.980	205.810	201.270	203.890	-2.620	6.20	4.89	1.7440	0.0	24.0
08.12.25	56.89	46.96	9.93	204.250	205.630	201.210	203.500	-2.290	6.20	4.86	2.0000	0.0	24.0
09.12.25	61.31	49.79	11.52	204.540	205.590	201.030	203.190	-2.160	6.20	4.89	2.3160	0.0	24.0
10.12.25	61.62	50.00	11.62	204.330	205.430	200.730	203.030	-2.300	6.20	4.94	2.3390	0.0	24.0
11.12.25	61.84	50.13	11.71	204.480	205.570	200.880	203.170	-2.290	6.20	4.93	2.3540	0.0	24.0
12.12.25	62.12	50.56	11.56	204.380	205.320	200.780	202.920	-2.140	6.20	4.90	2.3220	0.0	24.0
13.12.25	60.70	49.89	10.81	204.240	205.620	200.780	203.200	-2.420	6.20	4.89	2.1740	0.0	24.0
14.12.25	61.40	49.99	11.41	203.240	204.200	199.720	201.760	-2.040	6.20	4.90	2.2770	0.0	24.0
15.12.25	65.79	52.91	12.88	206.670	207.650	202.600	204.900	-2.300	6.20	4.88	2.6100	0.0	24.0
16.12.25	67.75	54.26	13.49	206.980	207.770	202.660	204.890	-2.230	6.20	4.89	2.7380	0.0	24.0
17.12.25	67.05	53.82	13.23	207.060	208.040	202.870	205.200	-2.330	6.20	4.90	2.6860	0.0	24.0
18.12.25	65.91	52.94	12.97	181.180	183.850	177.630	181.440	-3.810	6.20	4.91	2.3130	0.0	24.0
19.12.25	66.20	53.65	12.55	207.580	208.400	203.500	205.520	-2.020	6.20	4.87	2.5560	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5970.9	6011.0	5881.58	5947.94	-66.360	---	---	57.9910	0.0	720.0
Среднее	56.79	46.95	9.83	---	---	---	---	---	6.20	4.88	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	53398.330	52062.959	52721.810	51582.330	442.7320	1139.480	1823.0	8270.0
19.12.25 24:00	59369.270	58073.969	58603.390	57530.270	500.7230	101073.120	1823.0	8990.0
Итого за период	5970.939	6011.009	5881.580	5947.939	57.9910	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС Пульсар ДУ-32, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Свердловка, 42
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 378 Заводской номер: 04298960
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
20.11.25	52.6	43.9	44.523	0.374	24.00
21.11.25	52.4	43.9	45.961	0.382	24.00
22.11.25	52.1	44.8	53.527	0.386	24.00
23.11.25	52.6	45.4	53.531	0.383	24.00
24.11.25	51.8	44.8	53.551	0.371	24.00
25.11.25	51.8	44.8	53.746	0.368	24.00
26.11.25	51.0	44.3	53.730	0.358	24.00
27.11.25	51.2	44.3	53.793	0.366	24.00
28.11.25	51.2	44.2	53.855	0.373	24.00
29.11.25	51.4	44.3	53.934	0.375	24.00
30.11.25	51.5	44.5	53.949	0.375	24.00
01.12.25	51.6	44.5	53.926	0.376	24.00
02.12.25	51.6	44.5	54.719	0.380	24.00
03.12.25	52.8	45.4	55.273	0.405	24.00
04.12.25	53.4	45.8	55.723	0.417	24.00
05.12.25	53.6	46.0	55.918	0.415	24.00
06.12.25	53.5	46.0	55.922	0.414	24.00
07.12.25	53.5	46.0	55.941	0.417	24.00
08.12.25	57.1	48.3	55.992	0.487	24.00
09.12.25	60.9	50.9	56.012	0.552	24.00
10.12.25	61.1	51.0	55.980	0.555	24.00
11.12.25	61.4	51.1	55.996	0.565	24.00
12.12.25	61.6	51.5	56.020	0.560	24.00
13.12.25	60.0	50.6	55.980	0.519	24.00
14.12.25	61.1	51.1	55.672	0.545	24.00
15.12.25	65.8	54.5	56.496	0.626	24.00
16.12.25	67.2	55.6	56.539	0.644	24.00
17.12.25	66.3	54.8	56.625	0.637	24.00
18.12.25	65.4	54.4	56.793	0.615	24.00
19.12.25	65.7	54.7	56.645	0.610	24.00
Итого	---	---	1636.273	13.850	720.00
Среднее	56.4	47.9	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.11.25 24:00	42132.176	383.609	21568.000
19.12.25 24:00	43768.449	397.460	22288.000
Итого за период	1636.273	13.851	720.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Свердловка, 66
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 378 Заводской номер: 05578584
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
20.11.25	52.4	39.5	29.020	0.367	24.00
21.11.25	52.4	39.1	28.828	0.377	24.00
22.11.25	52.0	40.7	34.086	0.382	24.00
23.11.25	52.5	41.3	34.566	0.382	24.00
24.11.25	51.9	40.9	34.527	0.374	24.00
25.11.25	51.8	41.0	34.547	0.368	24.00
26.11.25	50.9	40.4	34.750	0.359	24.00
27.11.25	51.1	40.4	34.410	0.363	24.00
28.11.25	51.1	40.3	34.473	0.368	24.00
29.11.25	51.3	40.2	33.973	0.372	24.00
30.11.25	51.5	40.4	34.113	0.374	24.00
01.12.25	51.5	40.4	34.254	0.375	24.00
02.12.25	51.5	40.5	34.824	0.379	24.00
03.12.25	52.6	41.2	35.652	0.399	24.00
04.12.25	53.3	41.9	36.336	0.408	24.00
05.12.25	53.5	42.0	36.387	0.411	24.00
06.12.25	53.4	41.9	36.219	0.412	24.00
07.12.25	53.5	41.9	36.148	0.413	24.00
08.12.25	56.4	43.2	35.801	0.468	24.00
09.12.25	60.7	46.2	38.586	0.547	24.00
10.12.25	61.0	47.8	43.551	0.564	24.00
11.12.25	61.2	47.6	42.102	0.565	24.00
12.12.25	61.5	47.9	41.949	0.561	24.00
13.12.25	60.1	47.4	41.992	0.525	24.00
14.12.25	60.9	47.5	41.227	0.544	24.00
15.12.25	65.2	50.1	42.160	0.624	24.00
16.12.25	67.1	51.3	42.418	0.655	24.00
17.12.25	66.4	50.9	42.617	0.644	24.00
18.12.25	65.3	49.6	39.711	0.606	24.00
19.12.25	65.4	47.8	33.379	0.578	24.00
Итого	---	---	1102.605	13.763	720.00
Среднее	56.3	43.7	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.11.25 24:00	38577.707	387.105	20363.000
19.12.25 24:00	39680.312	400.867	21083.000
Итого за период	1102.605	13.762	720.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 74
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 24213248

БД=1, ТВ1, СИ=7, КСН=0х0Е5А

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.11.25	52.49	39.42	н/д	13.07	4.10	4.11	н/д	61.542	н/д	н/д	60.756	н/д	н/д	н/д	0.793	н/д	24	0
21.11.25	52.51	38.96	н/д	13.55	4.00	4.02	н/д	60.080	н/д	н/д	59.311	н/д	н/д	н/д	0.803	н/д	24	0
22.11.25	52.12	40.49	н/д	11.62	4.56	4.56	н/д	71.988	н/д	н/д	71.083	н/д	н/д	н/д	0.826	н/д	24	0
23.11.25	52.63	40.99	н/д	11.64	4.55	4.55	н/д	72.052	н/д	н/д	71.130	н/д	н/д	н/д	0.827	н/д	24	0
24.11.25	52.01	40.68	н/д	11.32	4.51	4.51	н/д	72.075	н/д	н/д	71.167	н/д	н/д	н/д	0.805	н/д	24	0
25.11.25	51.87	40.75	н/д	11.11	4.60	4.60	н/д	72.298	н/д	н/д	71.394	н/д	н/д	н/д	0.793	н/д	24	0
26.11.25	51.06	40.21	н/д	10.85	4.59	4.59	н/д	72.283	н/д	н/д	71.410	н/д	н/д	н/д	0.774	н/д	24	0
27.11.25	51.15	40.15	н/д	11.00	4.60	4.60	н/д	72.442	н/д	н/д	71.563	н/д	н/д	н/д	0.787	н/д	24	0
28.11.25	51.22	40.10	н/д	11.12	4.60	4.60	н/д	72.335	н/д	н/д	71.457	н/д	н/д	н/д	0.794	н/д	24	0
29.11.25	51.40	40.22	н/д	11.18	4.59	4.59	н/д	72.445	н/д	н/д	71.558	н/д	н/д	н/д	0.800	н/д	24	0
30.11.25	51.52	40.24	н/д	11.27	4.62	4.62	н/д	72.475	н/д	н/д	71.580	н/д	н/д	н/д	0.806	н/д	24	0
01.12.25	51.59	40.33	н/д	11.27	4.58	4.57	н/д	72.615	н/д	н/д	71.717	н/д	н/д	н/д	0.808	н/д	24	0
02.12.25	51.62	40.40	н/д	11.21	4.60	4.60	н/д	73.452	н/д	н/д	72.542	н/д	н/д	н/д	0.813	н/д	24	0
03.12.25	52.62	40.98	н/д	11.64	4.64	4.63	н/д	74.205	н/д	н/д	73.250	н/д	н/д	н/д	0.852	н/д	24	0
04.12.25	53.41	41.54	н/д	11.87	4.63	4.62	н/д	74.720	н/д	н/д	73.733	н/д	н/д	н/д	0.875	н/д	24	0
05.12.25	53.59	41.72	н/д	11.87	4.67	4.67	н/д	74.985	н/д	н/д	73.989	н/д	н/д	н/д	0.878	н/д	24	0
06.12.25	53.52	41.74	н/д	11.79	4.68	4.68	н/д	74.985	н/д	н/д	73.989	н/д	н/д	н/д	0.871	н/д	24	0
07.12.25	53.57	41.73	н/д	11.84	4.67	4.66	н/д	74.982	н/д	н/д	73.990	н/д	н/д	н/д	0.876	н/д	24	0
08.12.25	56.43	43.03	н/д	13.40	4.65	4.65	н/д	75.063	н/д	н/д	73.958	н/д	н/д	н/д	0.991	н/д	24	0
09.12.25	60.85	45.20	н/д	15.65	4.69	4.69	н/д	75.130	н/д	н/д	73.855	н/д	н/д	н/д	1.155	н/д	24	0
10.12.25	61.18	45.37	н/д	15.82	4.73	4.73	н/д	75.153	н/д	н/д	73.864	н/д	н/д	н/д	1.168	н/д	24	0
11.12.25	61.39	45.47	н/д	15.92	4.73	4.73	н/д	75.147	н/д	н/д	73.848	н/д	н/д	н/д	1.176	н/д	24	0
12.12.25	61.67	45.87	н/д	15.80	4.71	4.71	н/д	75.162	н/д	н/д	73.854	н/д	н/д	н/д	1.167	н/д	24	0
13.12.25	60.33	45.43	н/д	14.90	4.68	4.68	н/д	75.037	н/д	н/д	73.781	н/д	н/д	н/д	1.099	н/д	24	0
14.12.25	60.89	45.48	н/д	15.42	4.67	4.67	н/д	74.495	н/д	н/д	73.228	н/д	н/д	н/д	1.129	н/д	24	0
15.12.25	65.18	47.79	н/д	17.39	4.72	4.71	н/д	75.832	н/д	н/д	74.366	н/д	н/д	н/д	1.293	н/д	24	0
16.12.25	67.21	48.94	н/д	18.26	4.73	4.73	н/д	75.988	н/д	н/д	74.432	н/д	н/д	н/д	1.360	н/д	24	0
17.12.25	66.56	48.63	н/д	17.93	4.74	4.73	н/д	76.050	н/д	н/д	74.523	н/д	н/д	н/д	1.337	н/д	24	0
18.12.25	65.53	48.33	н/д	17.20	4.75	4.74	н/д	76.568	н/д	н/д	75.072	н/д	н/д	н/д	1.291	н/д	24	0
19.12.25	65.72	48.91	н/д	16.81	4.70	4.69	н/д	77.310	н/д	н/д	75.793	н/д	н/д	н/д	1.274	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	2198.894	---	---	2166.193	---	---	---	29.221	---	720	0
Среднее	56.56	43.06	---	13.49	4.61	4.61	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.11.25 24:00	3365.093	0.000	0.000	3328.320	0.000	0.000	0.000	31.896	0.000	1112	0
19.12.25 24:00	5563.988	0.000	0.000	5494.509	0.000	0.000	0.000	61.116	0.000	1832	0
Итого за период	2198.895	0.000	0.000	2166.189	0.000	0.000	---	29.220	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 78
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ679

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	0.96	50.19	99.21	40.54	0.00	23.78	23.79	0.00	0.00
21.11.25	0.97	51.53	86.45	40.12	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.00	51.54	84.70	39.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.02	51.14	101.91	41.09	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.01	51.63	101.38	41.66	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	0.99	51.02	101.69	41.25	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	0.97	50.89	101.90	41.33	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	0.96	50.09	102.41	40.73	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	0.97	50.18	102.30	40.69	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	0.98	50.25	102.54	40.67	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	0.99	50.43	102.70	40.74	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.00	50.54	102.72	40.82	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.00	50.61	102.88	40.87	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.01	50.63	104.12	40.93	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.06	51.62	105.04	41.54	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.08	52.40	105.69	42.18	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.09	52.57	106.13	42.31	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.08	52.50	106.15	42.27	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.09	52.55	106.27	42.30	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.23	55.34	106.01	43.73	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	1.42	59.66	105.45	46.21	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	1.43	59.99	105.39	46.37	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	1.45	60.20	105.91	46.48	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	1.44	60.49	105.75	46.85	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	1.35	59.17	105.53	46.33	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	1.40	59.73	104.86	46.39	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	1.59	63.96	106.33	48.96	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	1.68	65.90	106.57	50.10	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	1.65	65.26	106.98	49.85	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	1.58	64.25	107.55	49.52	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	35.45	---	3092.52	---	0.00	719.78	719.79	0.00	0.00
Среднее	---	54.875	---	43.416	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	1228.20	0.00
19.12.25 24:00	1264.21	0.00
Итого за период	36.01	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 91
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 20127926

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0х0377

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.11.25	51.63	44.75	н/д	6.88	1.41	3.76	н/д	116.848	н/д	н/д	115.384	н/д	н/д	н/д	0.788	н/д	24	0
21.11.25	51.65	44.38	н/д	7.27	1.41	3.66	н/д	114.182	н/д	н/д	112.756	н/д	н/д	н/д	0.814	н/д	24	0
22.11.25	51.23	45.20	н/д	6.03	1.41	4.19	н/д	136.798	н/д	н/д	135.120	н/д	н/д	н/д	0.807	н/д	24	0
23.11.25	51.74	45.78	н/д	5.96	1.41	4.19	н/д	136.915	н/д	н/д	135.190	н/д	н/д	н/д	0.798	н/д	24	0
24.11.25	51.11	45.26	н/д	5.85	1.39	4.15	н/д	136.920	н/д	н/д	135.239	н/д	н/д	н/д	0.783	н/д	24	0
25.11.25	50.98	45.26	н/д	5.72	1.39	4.23	н/д	137.397	н/д	н/д	135.722	н/д	н/д	н/д	0.768	н/д	24	0
26.11.25	50.18	44.53	н/д	5.64	1.38	4.23	н/д	137.363	н/д	н/д	135.738	н/д	н/д	н/д	0.758	н/д	24	0
27.11.25	50.27	44.59	н/д	5.68	1.37	4.24	н/д	137.503	н/д	н/д	135.874	н/д	н/д	н/д	0.763	н/д	24	0
28.11.25	50.34	44.60	н/д	5.74	1.37	4.23	н/д	137.525	н/д	н/д	135.890	н/д	н/д	н/д	0.771	н/д	24	0
29.11.25	50.52	44.73	н/д	5.79	1.37	4.23	н/д	138.128	н/д	н/д	136.479	н/д	н/д	н/д	0.782	н/д	24	0
30.11.25	50.63	44.84	н/д	5.79	1.36	4.25	н/д	138.577	н/д	н/д	136.905	н/д	н/д	н/д	0.785	н/д	24	0
01.12.25	50.71	44.91	н/д	5.79	1.36	4.21	н/д	138.587	н/д	н/д	136.914	н/д	н/д	н/д	0.785	н/д	24	0
02.12.25	50.72	44.88	н/д	5.84	1.35	4.23	н/д	140.268	н/д	н/д	138.572	н/д	н/д	н/д	0.801	н/д	24	0
03.12.25	51.73	45.70	н/д	6.03	1.36	4.27	н/д	141.693	н/д	н/д	139.913	н/д	н/д	н/д	0.835	н/д	24	0
04.12.25	52.50	46.37	н/д	6.14	1.36	4.26	н/д	142.680	н/д	н/д	140.839	н/д	н/д	н/д	0.856	н/д	24	0
05.12.25	52.68	46.55	н/д	6.13	1.36	4.30	н/д	143.202	н/д	н/д	141.338	н/д	н/д	н/д	0.858	н/д	24	0
06.12.25	52.61	46.45	н/д	6.15	1.35	4.31	н/д	143.185	н/д	н/д	141.327	н/д	н/д	н/д	0.861	н/д	24	0
07.12.25	52.66	46.51	н/д	6.15	1.35	4.30	н/д	143.190	н/д	н/д	141.331	н/д	н/д	н/д	0.861	н/д	24	0
08.12.25	55.51	48.46	н/д	7.05	1.37	4.28	н/д	143.260	н/д	н/д	141.190	н/д	н/д	н/д	0.987	н/д	24	0
09.12.25	59.85	51.63	н/д	8.22	1.41	4.32	н/д	143.318	н/д	н/д	140.937	н/д	н/д	н/д	1.151	н/д	24	0
10.12.25	60.18	51.93	н/д	8.25	1.41	4.36	н/д	143.370	н/д	н/д	140.963	н/д	н/д	н/д	1.154	н/д	24	0
11.12.25	60.39	52.15	н/д	8.24	1.41	4.36	н/д	143.408	н/д	н/д	140.986	н/д	н/д	н/д	1.153	н/д	24	0
12.12.25	60.67	52.51	н/д	8.16	1.40	4.34	н/д	143.497	н/д	н/д	141.048	н/д	н/д	н/д	1.143	н/д	24	0
13.12.25	59.33	51.68	н/д	7.65	1.39	4.31	н/д	143.400	н/д	н/д	141.048	н/д	н/д	н/д	1.071	н/д	24	0
14.12.25	59.92	51.90	н/д	8.02	1.38	4.30	н/д	142.470	н/д	н/д	140.094	н/д	н/д	н/д	1.115	н/д	24	0
15.12.25	64.19	55.17	н/д	9.02	1.43	4.34	н/д	144.878	н/д	н/д	142.130	н/д	н/д	н/д	1.274	н/д	24	0
16.12.25	66.13	56.68	н/д	9.45	1.45	4.35	н/д	145.148	н/д	н/д	142.253	н/д	н/д	н/д	1.337	н/д	24	0
17.12.25	65.48	56.22	н/д	9.26	1.43	4.36	н/д	145.315	н/д	н/д	142.465	н/д	н/д	н/д	1.311	н/д	24	0
18.12.25	64.46	55.61	н/д	8.85	1.41	4.37	н/д	145.958	н/д	н/д	143.173	н/д	н/д	н/д	1.259	н/д	24	0
19.12.25	64.66	56.01	н/д	8.65	1.41	4.33	н/д	147.295	н/д	н/д	144.469	н/д	н/д	н/д	1.242	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	4192.278	---	---	4131.287	---	---	---	28.671	---	720	0
Среднее	55.62	48.62	---	7.00	1.39	4.24	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.11.25 24:00	7738.050	0.000	0.000	7656.897	0.000	0.000	0.000	36.770	0.000	2080	0
19.12.25 24:00	11930.325	0.000	0.000	11788.181	0.000	0.000	0.000	65.441	0.000	2800	0
Итого за период	4192.275	0.000	0.000	4131.284	0.000	0.000	---	28.671	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 99
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 20110286

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0хD477

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.11.25	51.99	46.01	н/д	5.98	4.58	4.57	н/д	69.067	69.088	н/д	68.201	68.413	н/д	-0.212	0.408	н/д	24	0
21.11.25	52.02	45.78	н/д	6.24	4.47	4.46	н/д	67.285	67.300	н/д	66.438	66.648	н/д	-0.210	0.414	н/д	24	0
22.11.25	51.69	46.49	н/д	5.20	5.10	5.05	н/д	80.967	80.940	н/д	79.970	80.137	н/д	-0.167	0.416	н/д	24	0
23.11.25	52.19	47.07	н/д	5.12	5.09	5.04	н/д	81.050	81.022	н/д	80.032	80.195	н/д	-0.163	0.409	н/д	24	0
24.11.25	51.59	46.52	н/д	5.07	5.05	5.01	н/д	81.070	81.045	н/д	80.068	80.237	н/д	-0.168	0.406	н/д	24	0
25.11.25	51.46	46.52	н/д	4.94	5.14	5.09	н/д	81.340	81.323	н/д	80.342	80.513	н/д	-0.170	0.397	н/д	24	0
26.11.25	50.67	45.84	н/д	4.82	5.14	5.09	н/д	81.320	81.310	н/д	80.350	80.525	н/д	-0.175	0.388	н/д	24	0
27.11.25	50.74	45.85	н/д	4.90	5.15	5.10	н/д	81.438	81.423	н/д	80.465	80.638	н/д	-0.173	0.394	н/д	24	0
28.11.25	50.82	45.83	н/д	4.99	5.14	5.10	н/д	81.465	81.438	н/д	80.495	80.649	н/д	-0.155	0.402	н/д	24	0
29.11.25	50.99	46.00	н/д	4.99	5.14	5.09	н/д	81.850	81.820	н/д	80.864	81.024	н/д	-0.160	0.403	н/д	24	0
30.11.25	51.11	46.13	н/д	4.98	5.16	5.11	н/д	82.135	82.103	н/д	81.144	81.300	н/д	-0.156	0.404	н/д	24	0
01.12.25	51.19	46.23	н/д	4.96	5.12	5.07	н/д	82.140	82.113	н/д	81.146	81.309	н/д	-0.163	0.402	н/д	24	0
02.12.25	51.22	46.27	н/д	4.94	5.15	5.10	н/д	83.137	83.100	н/д	82.130	82.281	н/д	-0.151	0.406	н/д	24	0
03.12.25	52.20	47.09	н/д	5.11	5.19	5.14	н/д	84.018	83.965	н/д	82.955	83.111	н/д	-0.156	0.424	н/д	24	0
04.12.25	53.00	47.80	н/д	5.20	5.19	5.13	н/д	84.643	84.580	н/д	83.543	83.683	н/д	-0.140	0.434	н/д	24	0
05.12.25	53.18	47.95	н/д	5.23	5.23	5.18	н/д	84.975	84.910	н/д	83.864	84.008	н/д	-0.143	0.438	н/д	24	0
06.12.25	53.11	47.84	н/д	5.28	5.24	5.18	н/д	84.965	84.897	н/д	83.853	84.003	н/д	-0.151	0.442	н/д	24	0
07.12.25	53.16	47.91	н/д	5.25	5.23	5.17	н/д	84.975	84.905	н/д	83.866	84.012	н/д	-0.146	0.440	н/д	24	0
08.12.25	55.93	49.98	н/д	5.95	5.21	5.16	н/д	85.003	84.900	н/д	83.774	83.916	н/д	-0.141	0.499	н/д	24	0
09.12.25	60.33	53.30	н/д	7.03	5.25	5.19	н/д	85.045	84.870	н/д	83.627	83.756	н/д	-0.129	0.588	н/д	24	0
10.12.25	60.68	53.59	н/д	7.09	5.29	5.23	н/д	85.075	84.893	н/д	83.638	83.767	н/д	-0.129	0.593	н/д	24	0
11.12.25	60.88	53.67	н/д	7.21	5.29	5.23	н/д	85.190	85.003	н/д	83.744	83.869	н/д	-0.125	0.604	н/д	24	0
12.12.25	61.16	53.99	н/д	7.17	5.27	5.21	н/д	85.313	85.128	н/д	83.852	83.981	н/д	-0.129	0.601	н/д	24	0
13.12.25	59.86	53.21	н/д	6.65	5.24	5.19	н/д	85.130	84.978	н/д	83.734	83.867	н/д	-0.133	0.557	н/д	24	0
14.12.25	60.36	53.44	н/д	6.92	5.23	5.17	н/д	84.567	84.408	н/д	83.154	83.296	н/д	-0.142	0.575	н/д	24	0
15.12.25	64.64	56.76	н/д	7.88	5.28	5.22	н/д	86.128	85.880	н/д	84.489	84.604	н/д	-0.114	0.666	н/д	24	0
16.12.25	66.64	58.33	н/д	8.31	5.29	5.23	н/д	86.313	86.025	н/д	84.576	84.676	н/д	-0.099	0.704	н/д	24	0
17.12.25	66.03	57.92	н/д	8.10	5.30	5.24	н/д	86.442	86.175	н/д	84.737	84.842	н/д	-0.106	0.687	н/д	24	0
18.12.25	64.99	57.31	н/д	7.68	5.32	5.26	н/д	86.802	86.560	н/д	85.131	85.250	н/д	-0.120	0.654	н/д	24	0
19.12.25	65.18	57.73	н/д	7.45	5.28	5.21	н/д	87.643	87.408	н/д	85.954	86.065	н/д	-0.111	0.641	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	2486.491	2483.510	---	2450.136	2454.575	---	-4.437	14.796	---	720	0
Среднее	56.11	50.07	---	6.04	5.16	5.11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.11.25 24:00	3434.232	3434.490	0.000	3398.119	3406.599	0.000	-8.480	18.472	0.000	1527	0
19.12.25 24:00	5920.722	5917.995	0.000	5848.255	5861.174	0.000	-12.919	33.269	0.000	2247	0
Итого за период	2486.490	2483.505	0.000	2450.136	2454.575	0.000	---	14.797	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 99
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 20140260

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0х7AF9

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.11.25	52.18	42.72	н/д	9.47	4.53	4.50	н/д	74.007	73.387	н/д	73.075	72.775	н/д	0.299	0.691	н/д	24	0
21.11.25	52.22	42.32	н/д	9.90	4.42	4.40	н/д	72.255	71.615	н/д	71.340	71.033	н/д	0.307	0.706	н/д	24	0
22.11.25	51.84	43.36	н/д	8.48	5.04	4.99	н/д	86.440	85.717	н/д	85.364	84.982	н/д	0.383	0.723	н/д	24	0
23.11.25	52.34	43.95	н/д	8.39	5.04	4.98	н/д	86.495	85.818	н/д	85.399	85.060	н/д	0.339	0.716	н/д	24	0
24.11.25	51.74	43.62	н/д	8.12	5.00	4.94	н/д	86.460	85.790	н/д	85.385	85.049	н/д	0.336	0.693	н/д	24	0
25.11.25	51.60	43.54	н/д	8.06	5.09	5.03	н/д	86.775	86.125	н/д	85.709	85.379	н/д	0.330	0.691	н/д	24	0
26.11.25	50.81	42.88	н/д	7.93	5.08	5.02	н/д	86.745	86.105	н/д	85.711	85.385	н/д	0.327	0.679	н/д	24	0
27.11.25	50.89	42.88	н/д	8.00	5.10	5.04	н/д	86.857	86.192	н/д	85.816	85.467	н/д	0.349	0.686	н/д	24	0
28.11.25	50.96	42.83	н/д	8.14	5.09	5.03	н/д	86.893	86.208	н/д	85.848	85.487	н/д	0.361	0.698	н/д	24	0
29.11.25	51.13	42.94	н/д	8.20	5.08	5.02	н/д	87.300	86.585	н/д	86.244	85.861	н/д	0.383	0.706	н/д	24	0
30.11.25	51.26	43.08	н/д	8.18	5.11	5.05	н/д	87.647	86.915	н/д	86.584	86.178	н/д	0.407	0.708	н/д	24	0
01.12.25	51.34	43.16	н/д	8.17	5.07	5.01	н/д	87.647	86.917	н/д	86.580	86.177	н/д	0.403	0.707	н/д	24	0
02.12.25	51.36	43.26	н/д	8.10	5.10	5.03	н/д	88.695	87.963	н/д	87.615	87.215	н/д	0.400	0.709	н/д	24	0
03.12.25	52.36	43.92	н/д	8.44	5.14	5.07	н/д	89.662	88.868	н/д	88.526	88.083	н/д	0.444	0.747	н/д	24	0
04.12.25	53.15	44.60	н/д	8.55	5.13	5.07	н/д	90.295	89.470	н/д	89.116	88.657	н/д	0.460	0.762	н/д	24	0
05.12.25	53.33	44.71	н/д	8.62	5.18	5.11	н/д	90.702	89.810	н/д	89.508	88.986	н/д	0.522	0.772	н/д	24	0
06.12.25	53.27	44.66	н/д	8.61	5.19	5.12	н/д	90.725	89.813	н/д	89.536	88.997	н/д	0.540	0.771	н/д	24	0
07.12.25	53.31	44.70	н/д	8.62	5.17	5.11	н/д	90.735	89.842	н/д	89.545	89.020	н/д	0.525	0.771	н/д	24	0
08.12.25	56.11	46.38	н/д	9.74	5.16	5.09	н/д	90.805	89.817	н/д	89.488	88.928	н/д	0.560	0.871	н/д	24	0
09.12.25	60.53	49.09	н/д	11.45	5.19	5.13	н/д	90.887	89.750	н/д	89.362	88.755	н/д	0.607	1.023	н/д	24	0
10.12.25	60.88	49.22	н/д	11.66	5.23	5.17	н/д	90.970	89.840	н/д	89.429	88.836	н/д	0.593	1.043	н/д	24	0
11.12.25	61.09	49.37	н/д	11.71	5.23	5.17	н/д	91.043	89.872	н/д	89.489	88.862	н/д	0.627	1.048	н/д	24	0
12.12.25	61.36	49.74	н/д	11.63	5.21	5.15	н/д	91.098	89.938	н/д	89.524	88.910	н/д	0.614	1.041	н/д	24	0
13.12.25	60.04	49.18	н/д	10.86	5.19	5.12	н/д	91.067	89.948	н/д	89.561	88.940	н/д	0.621	0.973	н/д	24	0
14.12.25	60.56	49.43	н/д	11.12	5.17	5.11	н/д	90.485	89.360	н/д	88.962	88.350	н/д	0.612	0.990	н/д	24	0
15.12.25	64.87	52.22	н/д	12.65	5.22	5.15	н/д	92.045	90.753	н/д	90.289	89.613	н/д	0.675	1.142	н/д	24	0
16.12.25	66.87	53.55	н/д	13.32	5.23	5.16	н/д	92.268	90.925	н/д	90.404	89.727	н/д	0.678	1.205	н/д	24	0
17.12.25	66.24	53.26	н/д	12.99	5.24	5.17	н/д	92.405	91.065	н/д	90.571	89.873	н/д	0.698	1.177	н/д	24	0
18.12.25	65.20	52.74	н/д	12.46	5.26	5.19	н/д	92.845	91.533	н/д	91.057	90.358	н/д	0.699	1.135	н/д	24	0
19.12.25	65.39	53.34	н/д	12.06	5.22	5.15	н/д	93.710	92.412	н/д	91.896	91.200	н/д	0.695	1.108	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	2655.963	2628.353	---	2616.933	2602.143	---	14.794	25.692	---	720	0
Среднее	56.29	46.47	---	9.82	5.10	5.04	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.11.25 24:00	4891.332	4686.505	0.000	4841.589	4651.510	0.000	190.080	32.631	0.000	1838	0
19.12.25 24:00	7547.297	7314.857	0.000	7458.523	7253.651	0.000	204.872	58.323	0.000	2558	0
Итого за период	2655.965	2628.352	0.000	2616.934	2602.141	0.000	---	25.692	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Северная, 12
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA721

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.89	49.53	229.64	41.28	232.60	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.99	50.72	229.37	42.03	232.25	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	2.02	50.85	229.03	41.99	231.94	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.96	50.36	228.87	41.75	231.85	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.95	50.75	228.97	42.22	231.88	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.97	50.87	228.88	42.26	231.73	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.94	50.98	229.05	42.47	231.88	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.95	50.85	228.99	42.31	231.79	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.97	50.95	228.97	42.35	231.76	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.96	50.91	228.83	42.31	231.78	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.96	50.77	228.96	42.19	231.92	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.96	50.80	229.07	42.24	231.97	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.97	51.02	228.93	42.38	231.83	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.98	50.86	228.93	42.20	231.94	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	2.05	51.70	228.86	42.72	231.87	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	2.04	52.18	226.06	43.13	228.98	23.47	23.89	0.00	0.00
06.12.25	2.11	52.38	235.56	43.41	238.46	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	2.12	52.39	235.37	43.38	238.24	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	2.18	53.22	235.24	43.92	238.17	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	2.43	55.43	234.99	45.09	237.76	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.81	59.40	234.67	47.42	237.13	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.85	59.95	234.94	47.78	237.29	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.84	59.76	234.93	47.64	237.46	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.71	58.77	235.03	47.20	237.27	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.70	59.40	235.72	47.91	237.26	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	2.77	59.76	235.66	48.01	236.85	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	3.12	63.64	235.33	50.35	235.67	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	3.24	64.84	234.92	51.04	234.86	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	3.13	63.75	235.20	50.43	235.25	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	3.07	63.31	235.55	50.28	235.10	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	69.64	---	6954.52	---	7024.74	719.47	719.89	0.00	0.00
Среднее	---	54.670	---	44.656	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	5126.99	0.00
19.12.25 24:00	5197.76	0.00
Итого за период	70.77	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Северная, 14
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00166734

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0хАЕ6А

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.32	43.28	9.04	249.030	246.750	245.190	245.190	0.000	6.90	6.70	2.2160	0.0	24.0
21.11.25	52.45	43.11	9.34	248.710	246.480	244.880	244.880	0.000	6.90	6.70	2.2870	0.0	24.0
22.11.25	51.96	42.92	9.04	248.520	246.230	244.690	244.690	0.000	6.90	6.70	2.2080	0.0	24.0
23.11.25	52.36	43.39	8.97	248.730	246.410	244.870	244.870	0.000	6.90	7.46	2.1900	0.0	24.0
24.11.25	52.48	43.47	9.01	248.650	246.330	244.790	244.790	0.000	6.90	6.70	2.2010	0.0	24.0
25.11.25	52.59	43.65	8.94	248.800	246.500	244.940	244.940	0.000	6.90	7.15	2.1840	0.0	24.0
26.11.25	52.46	43.48	8.98	248.660	246.430	244.830	244.830	0.000	6.90	6.70	2.1950	0.0	24.0
27.11.25	52.56	43.55	9.01	248.660	246.480	244.860	244.860	0.000	6.90	6.70	2.2030	0.0	24.0
28.11.25	52.53	43.42	9.11	248.610	246.420	244.810	244.810	0.000	6.90	6.70	2.2250	0.0	24.0
29.11.25	52.38	43.29	9.09	248.710	246.440	244.880	244.880	0.000	6.90	6.70	2.2250	0.0	24.0
30.11.25	52.41	43.35	9.06	248.850	246.500	244.980	244.980	0.000	6.90	7.28	2.2110	0.0	24.0
01.12.25	52.64	43.55	9.09	248.610	246.360	244.790	244.790	0.000	6.90	7.09	2.2200	0.0	24.0
02.12.25	52.47	43.41	9.06	248.610	246.360	244.780	244.780	0.000	6.90	6.70	2.2120	0.0	24.0
03.12.25	53.32	43.87	9.45	248.610	246.500	244.780	244.780	0.000	6.90	6.70	2.3110	0.0	24.0
04.12.25	53.84	44.27	9.57	248.860	246.750	244.960	244.960	0.000	6.90	6.70	2.3430	0.0	24.0
05.12.25	54.03	44.34	9.69	247.030	245.010	243.200	243.200	0.000	6.90	6.70	2.3540	0.0	24.0
06.12.25	54.03	44.32	9.71	246.900	244.880	243.070	243.070	0.000	6.90	6.70	2.3550	0.0	24.0
07.12.25	54.87	44.88	9.99	246.870	244.850	242.920	242.920	0.000	6.90	6.70	2.4240	0.0	24.0
08.12.25	57.10	46.06	11.04	246.740	244.910	242.690	242.690	0.000	6.90	6.70	2.6730	0.0	24.0
09.12.25	61.15	48.42	12.73	246.680	245.150	242.400	242.400	0.000	6.90	6.70	3.0800	0.0	24.0
10.12.25	61.71	48.82	12.89	246.920	245.580	242.660	242.660	0.000	6.90	6.70	3.1230	0.0	24.0
11.12.25	61.52	48.65	12.87	246.760	245.340	242.490	242.490	0.000	6.90	6.70	3.1150	0.0	24.0
12.12.25	60.52	48.17	12.35	246.780	245.190	242.520	242.520	0.000	6.90	6.70	2.9910	0.0	24.0
13.12.25	61.16	48.93	12.23	247.620	246.000	243.260	243.260	0.000	6.90	6.70	2.9720	0.0	24.0
14.12.25	61.51	49.00	12.51	247.560	246.040	243.220	243.220	0.000	6.90	6.70	3.0390	0.0	24.0
15.12.25	65.47	51.47	14.00	247.440	246.080	242.790	242.790	0.000	6.90	6.70	3.3940	0.0	24.0
16.12.25	66.69	52.17	14.52	247.120	245.810	242.330	242.330	0.000	6.90	6.70	3.5130	0.0	24.0
17.12.25	65.59	51.54	14.05	247.310	245.920	242.650	242.650	0.000	6.90	6.70	3.4070	0.0	24.0
18.12.25	65.14	51.38	13.76	247.500	246.180	242.880	242.880	0.000	6.90	6.70	3.3350	0.0	24.0
19.12.25	65.89	52.14	13.75	247.170	245.810	242.470	242.470	0.000	6.90	6.70	3.3310	0.0	24.0
Итого	---	---	---	7437.0	7379.6	7314.58	7314.58	0.000	---	---	78.5370	0.0	720.0
Среднее	56.83	46.07	10.76	---	---	---	---	---	6.90	6.77	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	78642.879	76327.479	76629.679	76582.339	588.5540	47.340	255.0	10720.0
19.12.25 24:00	86079.900	83707.169	83944.260	83896.920	667.0910	47.340	255.0	11440.0
Итого за период	7437.020	7379.689	7314.580	7314.580	78.5370	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Северная, 16
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00182803

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0х4САФ

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.34	43.73	8.61	260.930	262.150	257.570	259.750	-2.180	5.42	5.01	2.2170	0.0	24.0
21.11.25	52.47	43.64	8.83	260.600	261.720	257.240	259.320	-2.080	5.44	4.95	2.2680	0.0	24.0
22.11.25	51.97	43.37	8.60	260.290	261.540	256.930	259.140	-2.210	5.48	4.95	2.2090	0.0	24.0
23.11.25	52.39	43.86	8.53	260.520	261.870	257.160	259.470	-2.310	5.41	4.96	2.1880	0.0	24.0
24.11.25	52.50	43.95	8.55	260.430	261.800	257.070	259.400	-2.330	5.48	4.99	2.1970	0.0	24.0
25.11.25	52.62	44.14	8.48	260.580	261.950	257.220	259.550	-2.330	5.49	5.01	2.1800	0.0	24.0
26.11.25	52.48	43.96	8.52	260.400	261.790	257.040	259.390	-2.350	5.47	5.00	2.1900	0.0	24.0
27.11.25	52.59	43.95	8.64	260.400	261.700	257.040	259.300	-2.260	5.43	4.87	2.2180	0.0	24.0
28.11.25	52.54	43.86	8.68	260.300	261.660	256.940	259.260	-2.320	5.40	4.97	2.2310	0.0	24.0
29.11.25	52.41	43.73	8.68	260.390	261.670	257.030	259.270	-2.240	5.45	4.97	2.2300	0.0	24.0
30.11.25	52.44	43.77	8.67	260.520	261.860	257.160	259.460	-2.300	5.36	4.85	2.2270	0.0	24.0
01.12.25	52.67	43.92	8.75	260.440	261.700	257.080	259.300	-2.220	5.40	4.93	2.2450	0.0	24.0
02.12.25	52.49	43.74	8.75	260.480	261.800	257.120	259.400	-2.280	5.50	5.08	2.2480	0.0	24.0
03.12.25	53.37	44.26	9.11	260.640	261.690	257.170	259.290	-2.120	5.44	4.98	2.3380	0.0	24.0
04.12.25	53.86	44.63	9.23	260.700	261.850	257.100	259.450	-2.350	5.56	5.05	2.3700	0.0	24.0
05.12.25	54.04	44.75	9.29	260.020	261.060	256.420	258.660	-2.240	5.39	4.97	2.3810	0.0	24.0
06.12.25	54.05	44.73	9.32	259.900	260.990	256.320	258.590	-2.270	5.49	5.10	2.3850	0.0	24.0
07.12.25	54.89	45.32	9.57	259.890	260.880	256.290	258.250	-1.960	5.48	4.98	2.4480	0.0	24.0
08.12.25	57.19	46.63	10.56	260.040	260.930	256.110	258.220	-2.110	5.46	5.05	2.6990	0.0	24.0
09.12.25	61.21	49.07	12.14	260.330	260.910	255.880	257.930	-2.050	5.47	5.08	3.1030	0.0	24.0
10.12.25	61.75	49.43	12.32	260.600	261.150	256.040	258.170	-2.130	5.45	4.99	3.1500	0.0	24.0
11.12.25	61.55	49.28	12.27	260.570	261.150	256.010	258.260	-2.250	5.47	5.04	3.1410	0.0	24.0
12.12.25	60.56	48.78	11.78	260.480	261.120	256.080	258.150	-2.070	5.46	5.02	3.0160	0.0	24.0
13.12.25	61.17	49.52	11.65	261.390	262.050	256.930	259.030	-2.100	5.48	5.00	2.9910	0.0	24.0
14.12.25	61.59	49.65	11.94	261.450	262.050	256.890	259.030	-2.140	5.47	5.08	3.0660	0.0	24.0
15.12.25	65.53	52.05	13.48	261.770	262.050	256.700	258.790	-2.090	5.59	5.10	3.4590	0.0	24.0
16.12.25	66.73	52.73	14.00	261.630	261.740	256.350	258.380	-2.030	5.55	5.08	3.5890	0.0	24.0
17.12.25	65.60	52.08	13.52	261.780	261.930	256.680	258.640	-1.960	5.51	5.11	3.4700	0.0	24.0
18.12.25	65.19	51.95	13.24	261.830	262.110	256.790	258.790	-2.000	5.49	5.04	3.3960	0.0	24.0
19.12.25	65.92	52.72	13.20	261.450	261.750	256.330	258.390	-2.060	5.51	5.02	3.3820	0.0	24.0
Итого	---	---	---	7820.7	7848.6	7702.69	7768.03	-65.340	---	---	79.2320	0.0	720.0
Среднее	56.87	46.57	10.29	---	---	---	---	---	5.47	5.01	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	75856.670	76418.760	72245.609	73058.300	619.0470	-812.690	792.0	9754.0
19.12.25 24:00	83677.420	84267.380	79948.299	80826.329	698.2790	-878.030	792.0	10474.0
Итого за период	7820.750	7848.620	7702.690	7768.028	79.2320	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Северная, 20
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00177469

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0х7Е58

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.38	43.03	9.35	242.070	237.400	238.950	235.240	3.710	6.39	5.76	2.2330	0.0	24.0
21.11.25	52.51	42.86	9.65	241.760	237.090	238.640	234.980	3.660	6.42	5.79	2.3000	0.0	24.0
22.11.25	52.01	42.67	9.34	241.570	236.920	238.450	234.970	3.480	6.39	5.76	2.2240	0.0	24.0
23.11.25	52.42	43.16	9.26	241.750	237.100	238.630	234.940	3.690	6.38	5.75	2.2080	0.0	24.0
24.11.25	52.54	43.24	9.30	241.660	237.010	238.540	234.850	3.690	6.39	5.76	2.2170	0.0	24.0
25.11.25	52.65	43.45	9.20	241.840	237.210	238.720	235.050	3.670	6.38	5.75	2.1950	0.0	24.0
26.11.25	52.52	43.25	9.27	241.680	237.040	238.560	234.880	3.680	6.39	5.75	2.2080	0.0	24.0
27.11.25	52.63	43.32	9.31	241.530	236.880	238.410	234.720	3.690	6.40	5.77	2.2190	0.0	24.0
28.11.25	52.58	43.20	9.38	241.500	236.820	238.380	234.660	3.720	6.42	5.79	2.2360	0.0	24.0
29.11.25	52.45	43.05	9.40	241.630	236.950	238.510	234.790	3.720	6.43	5.80	2.2390	0.0	24.0
30.11.25	52.47	43.13	9.34	241.780	237.090	238.660	234.930	3.730	6.39	5.76	2.2290	0.0	24.0
01.12.25	52.71	43.27	9.44	241.670	236.970	238.550	234.810	3.740	6.35	5.72	2.2480	0.0	24.0
02.12.25	52.53	43.14	9.39	241.710	237.000	238.590	234.840	3.750	6.48	5.84	2.2370	0.0	24.0
03.12.25	53.41	43.62	9.79	241.820	237.060	238.610	234.900	3.710	6.51	5.88	2.3370	0.0	24.0
04.12.25	53.90	43.98	9.92	241.920	237.130	238.560	234.970	3.590	6.53	5.89	2.3680	0.0	24.0
05.12.25	54.09	44.05	10.04	241.390	236.560	238.030	234.400	3.630	6.53	5.90	2.3910	0.0	24.0
06.12.25	54.10	44.05	10.05	241.300	236.440	237.980	234.280	3.700	6.53	5.90	2.3890	0.0	24.0
07.12.25	54.95	44.61	10.34	241.250	236.380	237.890	234.220	3.670	6.53	5.89	2.4600	0.0	24.0
08.12.25	57.24	45.84	11.40	241.390	236.360	237.760	234.060	3.700	6.52	5.88	2.7100	0.0	24.0
09.12.25	61.27	48.12	13.15	241.670	236.350	237.480	233.790	3.690	6.52	5.89	3.1220	0.0	24.0
10.12.25	61.81	48.46	13.35	241.920	236.550	237.670	233.910	3.760	6.52	5.89	3.1710	0.0	24.0
11.12.25	61.62	48.30	13.32	241.890	236.540	237.700	233.900	3.800	6.51	5.88	3.1630	0.0	24.0
12.12.25	60.62	47.88	12.74	241.810	236.550	237.710	233.990	3.720	6.48	5.85	3.0280	0.0	24.0
13.12.25	61.24	48.68	12.56	242.580	237.310	238.380	234.670	3.710	6.48	5.85	2.9950	0.0	24.0
14.12.25	61.65	48.75	12.90	242.590	237.260	238.360	234.580	3.780	6.49	5.86	3.0730	0.0	24.0
15.12.25	65.61	51.08	14.53	242.770	237.180	238.030	234.260	3.770	6.50	5.87	3.4610	0.0	24.0
16.12.25	66.82	52.01	14.81	249.810	244.120	244.800	241.090	3.710	6.53	5.90	3.6260	0.0	24.0
17.12.25	65.69	51.62	14.07	254.580	248.930	249.600	245.860	3.740	6.54	5.90	3.5150	0.0	24.0
18.12.25	65.27	51.43	13.84	254.720	249.100	249.770	246.010	3.760	6.50	5.86	3.4560	0.0	24.0
19.12.25	66.01	52.21	13.80	254.420	248.780	249.380	245.660	3.720	6.51	5.87	3.4400	0.0	24.0
Итого	---	---	---	7299.9	7150.0	7189.30	7078.21	111.090	---	---	79.6980	0.0	720.0
Среднее	56.92	45.84	11.07	---	---	---	---	---	6.46	5.83	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	75294.089	73522.289	74308.610	72842.130	634.8080	1466.480	256.0	10720.0
19.12.25 24:00	82594.070	80672.370	81497.910	79920.339	714.5060	1577.570	256.0	11440.0
Итого за период	7299.981	7150.080	7189.300	7078.209	79.6980	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Северная, 22
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA708

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.94	51.86	272.56	44.74	278.26	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	2.04	53.10	272.29	45.58	277.91	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	2.09	53.25	271.96	45.56	277.50	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	2.03	52.78	271.62	45.29	277.05	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	2.01	53.14	271.86	45.72	277.18	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	2.04	53.28	271.64	45.76	276.87	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	2.03	53.38	271.77	45.91	276.76	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	2.03	53.29	271.84	45.82	276.51	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	2.06	53.36	272.17	45.79	277.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	2.07	53.37	272.04	45.74	276.99	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	2.06	53.18	272.14	45.59	276.93	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	2.05	53.20	272.05	45.65	277.15	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	2.07	53.46	271.95	45.83	277.23	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	2.07	53.28	271.88	45.65	277.26	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	2.15	54.04	271.85	46.12	277.24	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	2.19	54.69	271.86	46.62	277.11	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	2.21	54.86	271.34	46.69	276.56	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	2.21	54.83	271.18	46.66	276.58	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	2.26	55.69	271.14	47.34	276.51	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	2.46	57.69	270.79	48.58	276.43	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	2.88	62.00	270.53	51.35	275.84	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	2.96	62.73	271.10	51.80	276.24	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	2.95	62.51	271.34	51.63	276.42	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	2.82	61.46	271.21	51.03	276.24	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	2.83	62.27	272.16	51.84	277.30	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	2.87	62.21	272.27	51.64	277.43	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	3.26	66.39	271.96	54.38	276.89	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	3.39	67.74	270.07	55.18	274.62	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	3.30	66.79	268.95	54.51	273.83	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	3.22	66.12	269.23	54.13	274.18	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	72.55	---	8144.75	---	8300.02	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	57.198	---	48.271	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	5651.03	0.00
19.12.25 24:00	5724.81	0.00
Итого за период	73.78	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Северная, 26
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ420

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.26	50.89	184.63	44.05	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.33	52.08	184.28	44.84	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.37	52.20	184.17	44.77	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.31	51.71	183.98	44.56	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.30	52.13	184.08	45.04	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.32	52.24	183.98	45.06	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.30	52.36	184.08	45.27	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.30	52.22	183.98	45.13	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.31	52.33	183.95	45.21	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.32	52.27	183.90	45.06	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.32	52.14	184.02	44.93	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.33	52.17	184.07	44.94	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.34	52.40	184.04	45.10	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.34	52.23	184.14	44.96	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.39	53.10	184.10	45.55	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.40	53.58	183.88	45.93	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.42	53.77	183.54	46.02	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.42	53.78	183.46	46.02	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.46	54.61	183.31	46.62	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.63	56.91	183.06	47.97	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	1.88	60.87	182.90	50.55	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	1.92	61.39	183.05	50.88	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	1.91	61.20	183.07	50.72	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	1.83	60.21	182.77	50.16	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	1.82	60.81	183.38	50.90	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	1.85	61.27	183.51	51.15	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	2.09	65.15	183.34	53.75	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	2.18	66.34	183.23	54.44	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	2.10	65.20	183.35	53.73	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	2.07	64.81	183.53	53.52	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	46.82	---	5510.78	---	0.00	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.079	---	47.561	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	2847.09	0.00
19.12.25 24:00	2894.69	0.00
Итого за период	47.60	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Северная, 28
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00169021

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0х9541

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.05	44.98	7.07	241.990	241.990	238.870	239.590	-0.720	6.20	1.14	1.7070	0.0	24.0
21.11.25	52.17	44.92	7.25	241.770	241.770	238.650	239.370	-0.720	6.20	1.15	1.7520	0.0	24.0
22.11.25	51.68	44.65	7.03	241.450	241.450	238.380	239.050	-0.670	6.20	1.15	1.6980	0.0	24.0
23.11.25	52.09	45.10	6.99	241.660	241.660	238.540	239.260	-0.720	6.20	1.15	1.6850	0.0	24.0
24.11.25	52.20	45.16	7.04	241.640	241.640	238.520	239.240	-0.720	6.20	1.15	1.7010	0.0	24.0
25.11.25	52.32	45.35	6.97	241.760	241.760	238.640	239.360	-0.720	6.20	1.14	1.6830	0.0	24.0
26.11.25	52.19	45.20	6.99	241.630	241.630	238.510	239.230	-0.720	6.20	1.14	1.6900	0.0	24.0
27.11.25	52.29	45.24	7.05	241.570	241.570	238.450	239.170	-0.720	6.20	1.14	1.7030	0.0	24.0
28.11.25	52.25	45.16	7.09	241.560	241.560	238.440	239.160	-0.720	6.20	1.14	1.7140	0.0	24.0
29.11.25	52.11	45.02	7.09	241.640	241.640	238.520	239.240	-0.720	6.20	1.14	1.7100	0.0	24.0
30.11.25	52.14	45.09	7.05	241.800	241.800	238.680	239.400	-0.720	6.20	1.15	1.7030	0.0	24.0
01.12.25	52.37	45.23	7.14	241.730	241.730	238.610	239.330	-0.720	6.20	1.14	1.7240	0.0	24.0
02.12.25	52.20	45.09	7.11	241.700	241.700	238.580	239.300	-0.720	6.20	1.14	1.7170	0.0	24.0
03.12.25	53.06	45.68	7.38	241.840	241.840	238.650	239.440	-0.790	6.20	1.14	1.7800	0.0	24.0
04.12.25	53.56	46.09	7.47	241.810	241.810	238.640	239.410	-0.770	6.20	1.14	1.8040	0.0	24.0
05.12.25	53.74	46.20	7.54	241.440	241.440	238.200	239.040	-0.840	6.20	1.14	1.8170	0.0	24.0
06.12.25	53.75	46.16	7.59	241.410	241.410	238.150	239.010	-0.860	6.20	1.14	1.8280	0.0	24.0
07.12.25	54.58	46.74	7.84	241.460	241.460	238.100	238.860	-0.760	6.20	1.14	1.8880	0.0	24.0
08.12.25	56.83	48.12	8.71	241.540	241.540	237.940	238.830	-0.890	6.20	1.14	2.0930	0.0	24.0
09.12.25	60.85	50.86	9.99	241.750	241.750	237.610	238.760	-1.150	6.20	1.14	2.3950	0.0	24.0
10.12.25	61.41	51.19	10.22	241.890	241.890	237.730	238.880	-1.150	6.20	1.14	2.4470	0.0	24.0
11.12.25	61.21	50.98	10.23	241.860	241.860	237.780	238.930	-1.150	6.20	1.14	2.4500	0.0	24.0
12.12.25	60.22	50.46	9.76	241.670	241.670	237.680	238.700	-1.020	6.20	1.14	2.3410	0.0	24.0
13.12.25	60.84	51.19	9.65	242.400	242.400	238.280	239.390	-1.110	6.20	1.14	2.3260	0.0	24.0
14.12.25	61.22	51.28	9.94	242.560	242.560	238.390	239.530	-1.140	6.20	1.14	2.3920	0.0	24.0
15.12.25	65.15	54.01	11.14	242.670	242.670	237.980	239.370	-1.390	6.20	1.14	2.6710	0.0	24.0
16.12.25	66.36	54.79	11.57	242.570	242.570	237.770	239.210	-1.440	6.20	1.14	2.7720	0.0	24.0
17.12.25	65.25	54.09	11.16	242.710	242.710	238.030	239.340	-1.310	6.20	1.14	2.6800	0.0	24.0
18.12.25	64.82	53.86	10.96	242.860	242.860	238.240	239.530	-1.290	6.20	1.14	2.6310	0.0	24.0
19.12.25	65.56	54.59	10.97	242.590	242.590	237.790	239.230	-1.440	6.20	1.14	2.6280	0.0	24.0
Итого	---	---	---	7256.9	7256.9	7148.35	7176.16	-27.810	---	---	61.1300	0.0	720.0
Среднее	56.54	48.08	8.46	---	---	---	---	---	6.20	1.14	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	64422.990	64422.990	63594.510	63805.809	476.0990	-211.300	2695.0	8287.0
19.12.25 24:00	71679.920	71679.920	70742.859	70981.969	537.2290	-239.110	2695.0	9007.0
Итого за период	7256.930	7256.930	7148.348	7176.159	61.1300	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Фрунзе, 11
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00169033

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0х195А

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.45	43.67	8.78	437.560	439.120	431.830	435.230	-3.400	3.06	6.00	3.7580	0.0	24.0
21.11.25	52.57	43.61	8.96	437.260	438.890	431.520	435.050	-3.530	3.04	6.00	3.8380	0.0	24.0
22.11.25	52.07	43.32	8.75	437.140	438.880	431.620	435.040	-3.420	3.07	6.00	3.7440	0.0	24.0
23.11.25	52.49	43.79	8.70	437.320	438.990	431.580	435.050	-3.470	2.95	6.00	3.7200	0.0	24.0
24.11.25	52.60	43.90	8.70	437.460	439.050	431.700	435.030	-3.330	3.07	6.00	3.7240	0.0	24.0
25.11.25	52.72	44.03	8.69	437.260	439.450	431.530	435.400	-3.870	3.09	6.00	3.7140	0.0	24.0
26.11.25	52.58	43.87	8.71	437.480	439.430	431.730	435.440	-3.710	3.11	6.00	3.7300	0.0	24.0
27.11.25	52.69	43.90	8.79	437.420	439.420	431.680	435.420	-3.740	3.12	6.00	3.7630	0.0	24.0
28.11.25	52.65	43.78	8.87	437.530	439.370	431.810	435.430	-3.620	3.12	6.00	3.7950	0.0	24.0
29.11.25	52.51	43.70	8.81	437.480	439.360	431.730	435.460	-3.730	3.09	6.00	3.7730	0.0	24.0
30.11.25	52.54	43.72	8.82	437.490	439.390	431.730	435.510	-3.780	3.10	6.00	3.7750	0.0	24.0
01.12.25	52.77	43.89	8.88	437.560	439.410	431.800	435.350	-3.550	3.11	6.00	3.8020	0.0	24.0
02.12.25	52.60	43.76	8.84	437.570	439.440	431.830	435.490	-3.660	3.11	6.00	3.7830	0.0	24.0
03.12.25	53.48	44.29	9.19	437.640	439.500	431.770	435.420	-3.650	3.10	6.00	3.9370	0.0	24.0
04.12.25	53.97	44.65	9.32	437.650	439.510	431.650	435.430	-3.780	3.10	6.00	3.9930	0.0	24.0
05.12.25	54.16	44.77	9.39	437.080	439.080	431.080	435.000	-3.920	3.10	6.00	4.0140	0.0	24.0
06.12.25	54.17	44.78	9.39	436.760	438.770	430.750	434.680	-3.930	3.12	6.00	4.0130	0.0	24.0
07.12.25	55.02	45.34	9.68	436.670	438.760	430.430	434.440	-4.010	3.13	6.00	4.1310	0.0	24.0
08.12.25	57.34	46.62	10.72	436.370	438.700	429.690	434.190	-4.500	3.31	6.00	4.5720	0.0	24.0
09.12.25	61.39	49.02	12.37	436.400	438.650	428.820	433.730	-4.910	4.21	6.00	5.2790	0.0	24.0
10.12.25	61.93	49.33	12.60	437.090	438.640	429.410	433.600	-4.190	4.32	6.00	5.3880	0.0	24.0
11.12.25	61.74	49.16	12.58	436.680	438.120	429.000	433.080	-4.080	3.70	6.00	5.3680	0.0	24.0
12.12.25	60.73	48.59	12.14	434.760	435.970	427.370	431.110	-3.740	4.00	6.00	5.1650	0.0	24.0
13.12.25	61.34	49.30	12.04	433.780	434.700	426.310	429.760	-3.450	4.03	6.00	5.1080	0.0	24.0
14.12.25	61.78	49.41	12.37	434.180	435.040	426.580	430.050	-3.470	4.19	6.00	5.2540	0.0	24.0
15.12.25	65.75	51.71	14.04	434.060	435.030	425.510	429.590	-4.080	4.24	6.00	5.9510	0.0	24.0
16.12.25	66.95	52.44	14.51	434.080	435.120	425.230	429.600	-4.370	3.90	6.00	6.1490	0.0	24.0
17.12.25	65.80	51.79	14.01	434.590	435.030	426.000	429.570	-3.570	1.61	6.00	5.9240	0.0	24.0
18.12.25	65.39	51.66	13.73	435.050	435.080	426.520	429.630	-3.110	1.37	6.00	5.8070	0.0	24.0
19.12.25	66.13	52.45	13.68	434.190	434.550	425.540	429.030	-3.490	2.82	6.00	5.7840	0.0	24.0
Итого	---	---	---	13093.5	13140.4	12893.75	13006.81	-113.060	---	---	134.7560	0.0	720.0
Среднее	57.01	46.47	10.53	---	---	---	---	---	3.24	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	113144.770	111890.929	111664.630	110884.380	980.3700	780.250	2496.0	7093.0
19.12.25 24:00	126238.329	125031.379	124558.379	123891.190	1115.1260	100667.190	2496.0	7813.0
Итого за период	13093.558	13140.449	12893.748	13006.809	134.7560	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Фрунзе, 1
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Вzlёт ТСРВ-024 Заводской номер: 902520
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	52.45	47.53	4.92	327.71	329.27	-1.55	0.486	0.427	331.99	332.82	-0.84	1.615	24.000
21.11.25	52.56	47.53	5.03	327.61	329.18	-1.57	0.488	0.429	331.90	332.73	-0.84	1.647	24.000
22.11.25	52.07	47.19	4.88	327.57	329.14	-1.56	0.486	0.427	331.79	332.65	-0.86	1.597	24.000
23.11.25	52.50	47.66	4.84	327.59	329.12	-1.53	0.485	0.426	331.87	332.69	-0.82	1.587	24.000
24.11.25	52.60	47.72	4.88	327.55	329.11	-1.55	0.486	0.427	331.85	332.69	-0.84	1.601	24.000
25.11.25	52.73	47.89	4.84	327.53	329.06	-1.52	0.486	0.427	331.85	332.66	-0.81	1.587	24.000
26.11.25	52.57	47.70	4.87	327.54	329.08	-1.53	0.486	0.427	331.83	332.66	-0.82	1.596	24.000
27.11.25	52.70	47.79	4.91	327.53	329.07	-1.53	0.487	0.428	331.85	332.67	-0.82	1.607	24.000
28.11.25	52.62	47.69	4.93	327.57	329.10	-1.52	0.489	0.430	331.87	332.68	-0.80	1.617	24.000
29.11.25	52.51	47.57	4.94	327.62	329.16	-1.54	0.490	0.431	331.90	332.72	-0.82	1.619	24.000
30.11.25	52.55	47.60	4.95	327.65	329.19	-1.54	0.485	0.427	331.94	332.76	-0.82	1.620	24.000
01.12.25	52.76	47.74	5.02	327.56	329.12	-1.56	0.481	0.422	331.88	332.71	-0.83	1.644	24.000
02.12.25	52.59	47.65	4.94	327.59	329.14	-1.55	0.494	0.435	331.89	332.72	-0.83	1.620	24.000
03.12.25	53.53	48.39	5.14	327.48	329.02	-1.53	0.498	0.439	331.93	332.70	-0.78	1.682	24.000
04.12.25	53.95	48.73	5.22	327.39	328.93	-1.53	0.499	0.440	331.90	332.66	-0.76	1.710	24.000
05.12.25	54.15	48.89	5.26	327.15	328.69	-1.53	0.499	0.441	331.69	332.44	-0.75	1.722	24.000
06.12.25	54.18	48.91	5.27	327.10	328.62	-1.52	0.499	0.441	331.65	332.38	-0.73	1.725	24.000
07.12.25	55.01	49.61	5.40	326.89	328.41	-1.52	0.499	0.441	331.57	332.27	-0.70	1.769	24.000
08.12.25	57.50	51.46	6.04	326.55	328.06	-1.51	0.498	0.440	331.63	332.20	-0.57	1.972	24.000
09.12.25	61.43	54.47	6.96	326.26	327.73	-1.47	0.498	0.440	332.02	332.34	-0.33	2.274	24.000
10.12.25	61.89	54.83	7.06	326.46	327.91	-1.45	0.498	0.439	332.30	332.58	-0.28	2.308	24.000
11.12.25	61.72	54.68	7.04	326.39	327.86	-1.46	0.498	0.440	332.20	332.50	-0.30	2.297	24.000
12.12.25	60.72	53.99	6.73	326.29	327.76	-1.46	0.497	0.439	331.93	332.29	-0.37	2.196	23.917
13.12.25	61.26	54.62	6.64	326.98	328.42	-1.43	0.499	0.440	332.72	333.06	-0.34	2.173	24.000
14.12.25	61.91	55.06	6.85	326.95	328.42	-1.46	0.500	0.441	332.81	333.13	-0.33	2.240	24.000
15.12.25	65.81	58.07	7.74	326.20	327.61	-1.41	0.500	0.441	332.74	332.81	-0.07	2.527	24.000
16.12.25	66.97	58.94	8.03	325.97	327.35	-1.37	0.500	0.442	332.73	332.69	0.03	2.619	24.000
17.12.25	65.72	57.99	7.73	326.70	328.09	-1.38	0.499	0.441	333.24	333.28	-0.04	2.526	24.000
18.12.25	65.43	57.83	7.60	327.00	328.38	-1.37	0.495	0.436	333.49	333.56	-0.06	2.485	24.000
19.12.25	66.10	58.47	7.63	326.23	327.63	-1.40	0.498	0.440	332.83	332.90	-0.07	2.491	24.000
Итого	---	---	---	9812.62	9857.63	-45.00	---	---	9963.80	9980.98	-17.18	57.675	719.917
Среднее	57.02	51.14	5.88	---	---	---	0.493	0.435	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Фрунзе, 3
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Вzlёт ТСРВ-024 Заводской номер: 800749
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	51.75	43.40	8.35	190.78	190.78	0	0.651	0.505	192.28	193.41	-1.13	1.596	24.000
21.11.25	52.34	43.67	8.67	190.68	190.68	0.00	0.651	0.505	192.23	193.33	-1.10	1.655	24.000
22.11.25	52.15	43.52	8.63	190.63	190.63	0	0.651	0.505	192.16	193.27	-1.11	1.647	24.000
23.11.25	52.12	43.70	8.42	190.61	190.61	0.00	0.650	0.504	192.13	193.26	-1.13	1.608	24.000
24.11.25	52.48	44.02	8.46	190.56	190.56	0.00	0.650	0.504	192.10	193.25	-1.15	1.615	24.000
25.11.25	52.43	44.01	8.42	190.58	190.58	0	0.649	0.504	192.12	193.27	-1.15	1.607	24.000
26.11.25	52.54	44.06	8.48	190.63	190.63	0	0.650	0.504	192.19	193.32	-1.13	1.618	24.000
27.11.25	52.49	44.03	8.46	190.60	190.60	0	0.650	0.505	192.15	193.29	-1.14	1.614	24.000
28.11.25	52.59	44.03	8.56	190.58	190.58	0	0.652	0.506	192.14	193.28	-1.14	1.633	24.000
29.11.25	52.23	43.73	8.50	190.60	190.60	0.00	0.653	0.507	192.13	193.27	-1.13	1.622	24.000
30.11.25	52.36	43.83	8.53	190.63	190.63	0.00	0.652	0.507	192.17	193.30	-1.13	1.629	24.000
01.12.25	52.59	43.99	8.60	190.57	190.57	0.00	0.646	0.501	192.11	193.27	-1.16	1.642	24.000
02.12.25	52.51	43.87	8.64	190.59	190.59	0.00	0.651	0.505	192.13	193.28	-1.15	1.648	24.000
03.12.25	52.64	43.91	8.73	190.60	190.60	0.00	0.663	0.517	192.15	193.29	-1.14	1.666	24.000
04.12.25	53.86	44.78	9.08	190.50	190.50	0	0.662	0.517	192.13	193.29	-1.15	1.732	24.000
05.12.25	53.95	44.83	9.12	190.37	190.37	0	0.663	0.518	192.01	193.16	-1.15	1.738	24.000
06.12.25	53.95	44.82	9.13	190.14	190.14	0	0.662	0.518	191.78	192.92	-1.14	1.739	24.000
07.12.25	54.48	45.13	9.35	190.04	190.04	0	0.663	0.518	191.72	192.85	-1.13	1.780	24.000
08.12.25	55.39	45.72	9.67	189.94	189.94	0	0.662	0.518	191.69	192.81	-1.12	1.838	24.000
09.12.25	59.98	48.37	11.61	189.59	189.59	0.00	0.662	0.518	191.73	192.73	-1.01	2.202	24.000
10.12.25	61.91	49.65	12.26	189.84	189.84	0	0.662	0.517	192.16	193.12	-0.96	2.329	24.000
11.12.25	61.51	49.36	12.15	189.77	189.77	0	0.662	0.518	192.06	193.01	-0.96	2.308	24.000
12.12.25	60.63	48.90	11.73	189.69	189.69	0.00	0.661	0.517	191.90	192.89	-0.99	2.225	24.000
13.12.25	61.55	49.71	11.84	189.91	189.91	0.00	0.662	0.517	192.20	193.20	-1.00	2.251	24.000
14.12.25	59.96	48.79	11.17	190.22	190.22	0.00	0.664	0.518	192.36	193.42	-1.06	2.126	24.000
15.12.25	64.18	51.27	12.91	189.80	189.80	0	0.664	0.519	192.32	193.27	-0.96	2.452	24.000
16.12.25	66.65	52.81	13.84	189.55	189.55	0.00	0.664	0.519	192.29	193.18	-0.88	2.625	24.000
17.12.25	66.52	52.68	13.84	189.67	189.67	0.00	0.663	0.518	192.42	193.28	-0.86	2.627	24.000
18.12.25	64.64	51.53	13.11	190.23	190.23	0.00	0.664	0.518	192.81	193.73	-0.92	2.495	24.000
19.12.25	65.82	52.55	13.27	189.80	189.80	0.00	0.659	0.514	192.47	193.40	-0.93	2.521	24.000
Итого	---	---	---	5707.68	5707.68	0	---	---	5764.23	5796.32	-32.09	57.791	720.000
Среднее	56.61	46.49	10.12	---	---	---	0.657	0.512	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Фрунзе, 5
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Вzlёт ТСРВ-024 Заводской номер: 800012
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	52.17	42.78	9.39	96.19	96.19	0	0.000	0.000	96.95	97.55	-0.59	0.902	24.000
21.11.25	52.32	42.71	9.61	96.16	96.16	0.00	0.000	0.000	96.93	97.52	-0.59	0.922	24.000
22.11.25	51.84	42.49	9.35	96.16	96.16	0	0.000	0.000	96.91	97.51	-0.60	0.898	24.000
23.11.25	52.21	42.91	9.30	96.15	96.15	0	0.000	0.000	96.93	97.50	-0.57	0.892	24.000
24.11.25	52.35	42.99	9.36	96.14	96.14	0	0.000	0.000	96.93	97.49	-0.55	0.898	24.000
25.11.25	52.45	43.18	9.27	96.14	96.14	0.00	0.000	0.000	96.95	97.49	-0.54	0.890	24.000
26.11.25	52.35	43.08	9.27	96.15	96.15	0.00	0.000	0.000	96.95	97.49	-0.54	0.890	24.000
27.11.25	52.43	43.12	9.31	96.14	96.14	0	0.000	0.000	96.95	97.47	-0.53	0.893	24.000
28.11.25	52.43	43.04	9.39	96.13	96.13	0	0.000	0.000	96.94	97.47	-0.52	0.902	24.000
29.11.25	52.25	42.89	9.36	96.15	96.15	0	0.000	0.000	96.96	97.48	-0.52	0.898	24.000
30.11.25	52.27	42.94	9.33	96.15	96.15	0	0.000	0.000	96.96	97.48	-0.52	0.896	24.000
01.12.25	52.53	43.11	9.42	96.13	96.13	0	0.000	0.000	96.95	97.46	-0.51	0.903	24.000
02.12.25	52.34	42.93	9.41	96.14	96.14	0.00	0.000	0.000	96.95	97.46	-0.51	0.904	24.000
03.12.25	53.11	43.39	9.72	96.11	96.11	0	0.000	0.000	96.96	97.44	-0.48	0.933	24.000
04.12.25	53.73	43.82	9.91	96.08	96.08	0.00	0.000	0.000	96.96	97.42	-0.46	0.951	24.000
05.12.25	53.90	43.96	9.94	95.96	95.96	0.00	0.000	0.000	96.86	97.31	-0.45	0.952	24.000
06.12.25	53.87	43.90	9.97	95.89	95.89	0.00	0.000	0.000	96.79	97.24	-0.45	0.955	24.000
07.12.25	54.72	44.42	10.30	95.82	95.82	0.00	0.000	0.000	96.76	97.18	-0.42	0.985	24.000
08.12.25	56.71	45.44	11.27	95.72	95.72	0.00	0.000	0.000	96.77	97.12	-0.35	1.077	24.000
09.12.25	60.89	47.82	13.07	95.58	95.58	0	0.000	0.000	96.84	97.05	-0.21	1.247	24.000
10.12.25	61.59	48.34	13.25	95.71	95.71	0.00	0.000	0.000	97.02	97.20	-0.19	1.266	24.000
11.12.25	61.38	48.13	13.25	95.66	95.66	0.00	0.000	0.000	96.95	97.14	-0.18	1.265	24.000
12.12.25	60.36	47.49	12.87	95.62	95.62	0.00	0.000	0.000	96.86	97.08	-0.21	1.229	24.000
13.12.25	61.13	48.30	12.83	95.78	95.78	0.00	0.000	0.000	97.07	97.26	-0.20	1.227	24.000
14.12.25	61.13	48.21	12.92	95.84	95.84	0	0.000	0.000	97.12	97.33	-0.20	1.237	24.000
15.12.25	65.19	50.68	14.51	95.57	95.57	0.00	0.000	0.000	97.08	97.16	-0.08	1.386	24.000
16.12.25	66.50	51.34	15.16	95.48	95.48	0	0.000	0.000	97.05	97.10	-0.05	1.446	24.000
17.12.25	65.56	50.85	14.71	95.64	95.64	0	0.000	0.000	97.16	97.23	-0.07	1.406	24.000
18.12.25	64.94	50.61	14.33	95.79	95.79	0.00	0.000	0.000	97.28	97.38	-0.10	1.371	24.000
19.12.25	65.78	51.40	14.38	95.53	95.53	0	0.000	0.000	97.06	97.14	-0.08	1.373	24.000
Итого	---	---	---	2877.69	2877.69	0.00	---	---	2908.87	2920.14	-11.27	31.992	720.000
Среднее	56.68	45.54	11.14	---	---	---	0.000	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

**ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Фрунзе, 5
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Вzlёт ТСРВ-024 Заводской номер: 801948
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
20.11.25	52.16	45.66	6.50	96.66	96.66	0	0.691	0.643	97.73	97.78	-0.06	0.628	24.000
21.11.25	52.41	45.70	6.71	96.64	96.64	0	0.692	0.643	97.71	97.77	-0.07	0.649	24.000
22.11.25	52.12	45.56	6.56	96.62	96.62	0	0.691	0.643	97.67	97.75	-0.08	0.633	24.000
23.11.25	52.26	45.80	6.46	96.61	96.61	0	0.690	0.642	97.68	97.74	-0.06	0.624	24.000
24.11.25	52.53	46.02	6.51	96.59	96.59	0.00	0.690	0.642	97.69	97.72	-0.03	0.628	24.000
25.11.25	52.52	46.08	6.44	96.58	96.58	0.00	0.690	0.642	97.68	97.70	-0.02	0.622	24.000
26.11.25	52.58	46.08	6.50	96.61	96.61	0.00	0.690	0.641	97.72	97.74	-0.02	0.628	24.000
27.11.25	52.56	45.99	6.57	96.65	96.65	0	0.691	0.642	97.75	97.78	-0.03	0.635	24.000
28.11.25	52.64	46.06	6.58	96.62	96.62	0.00	0.694	0.644	97.72	97.76	-0.04	0.635	24.000
29.11.25	52.34	45.81	6.53	96.64	96.64	0.00	0.696	0.646	97.72	97.77	-0.05	0.631	24.000
30.11.25	52.42	45.89	6.53	96.67	96.67	0	0.692	0.643	97.75	97.80	-0.04	0.631	24.000
01.12.25	52.67	46.05	6.62	96.64	96.64	0	0.683	0.637	97.74	97.77	-0.03	0.638	24.000
02.12.25	52.53	45.95	6.58	96.65	96.65	0	0.696	0.646	97.74	97.78	-0.05	0.636	24.000
03.12.25	52.94	46.23	6.71	96.64	96.64	0.00	0.709	0.654	97.74	97.78	-0.04	0.648	24.000
04.12.25	53.91	46.98	6.93	96.59	96.59	0.00	0.711	0.655	97.75	97.75	-0.01	0.669	24.000
05.12.25	54.04	47.09	6.95	96.51	96.51	0	0.712	0.655	97.68	97.68	-0.00	0.670	24.000
06.12.25	53.99	47.03	6.96	96.41	96.41	0.00	0.712	0.654	97.58	97.58	-0.00	0.671	24.000
07.12.25	54.73	47.55	7.18	96.37	96.37	0.00	0.712	0.655	97.57	97.55	0.01	0.692	24.000
08.12.25	55.94	48.32	7.62	96.29	96.29	0.00	0.711	0.653	97.56	97.51	0.05	0.734	24.000
09.12.25	60.60	51.44	9.16	96.15	96.15	0.00	0.711	0.653	97.64	97.51	0.13	0.880	24.000
10.12.25	61.90	52.45	9.45	96.30	96.30	0	0.710	0.654	97.86	97.69	0.17	0.910	24.000
11.12.25	61.58	52.19	9.39	96.26	96.26	0	0.711	0.654	97.82	97.63	0.18	0.904	24.000
12.12.25	60.54	51.54	9.00	96.22	96.22	0	0.709	0.652	97.73	97.56	0.17	0.866	24.000
13.12.25	61.64	52.62	9.02	96.30	96.30	0	0.711	0.654	97.89	97.66	0.23	0.869	24.000
14.12.25	60.47	51.71	8.76	96.43	96.43	0.00	0.713	0.655	97.95	97.76	0.19	0.844	24.000
15.12.25	64.84	54.78	10.06	96.18	96.18	0	0.714	0.656	97.95	97.64	0.31	0.968	24.000
16.12.25	66.69	56.14	10.55	96.06	96.06	0	0.714	0.655	97.95	97.56	0.39	1.014	24.000
17.12.25	66.22	55.77	10.45	96.16	96.16	0.00	0.712	0.655	98.02	97.65	0.36	1.005	24.000
18.12.25	64.92	54.89	10.03	96.39	96.39	0	0.708	0.652	98.17	97.85	0.32	0.967	24.000
19.12.25	65.97	55.82	10.15	96.14	96.14	0.00	0.710	0.653	98.00	97.62	0.38	0.976	24.000
Итого	---	---	---	2893.57	2893.57	0	---	---	2933.16	2930.88	2.27	22.503	720.000
Среднее	56.76	48.97	7.78	---	---	---	0.703	0.649	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Фрунзе, 56
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00177236

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0х7886

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	52.44	47.42	5.02	240.610	237.770	237.490	235.300	2.190	7.31	5.81	1.1990	0.0	24.0
21.11.25	52.57	47.43	5.14	240.500	237.630	237.380	235.170	2.210	7.32	5.82	1.2230	0.0	24.0
22.11.25	52.06	47.11	4.95	240.330	237.440	237.210	235.040	2.170	7.30	5.80	1.1790	0.0	24.0
23.11.25	52.48	47.53	4.95	240.370	237.570	237.250	235.020	2.230	7.30	5.79	1.1760	0.0	24.0
24.11.25	52.60	47.61	4.99	240.360	237.580	237.240	235.040	2.200	7.30	5.80	1.1910	0.0	24.0
25.11.25	52.71	47.79	4.92	240.330	237.620	237.210	235.020	2.190	7.30	5.80	1.1760	0.0	24.0
26.11.25	52.57	47.65	4.92	240.250	237.530	237.130	234.980	2.150	7.30	5.80	1.1720	0.0	24.0
27.11.25	52.69	47.71	4.98	240.230	237.480	237.110	234.920	2.190	7.31	5.81	1.1870	0.0	24.0
28.11.25	52.63	47.61	5.02	240.150	237.380	237.030	234.880	2.150	7.33	5.83	1.1950	0.0	24.0
29.11.25	52.50	47.49	5.01	240.070	237.310	236.950	234.850	2.100	7.34	5.84	1.1950	0.0	24.0
30.11.25	52.53	47.49	5.04	240.030	237.220	236.910	234.780	2.130	7.30	5.80	1.2000	0.0	24.0
01.12.25	52.76	47.68	5.08	240.030	237.190	236.910	234.610	2.300	7.26	5.75	1.2040	0.0	24.0
02.12.25	52.59	47.53	5.06	239.960	237.120	236.840	234.610	2.230	7.38	5.88	1.2020	0.0	24.0
03.12.25	53.48	48.22	5.26	240.070	237.260	236.880	234.620	2.260	7.41	5.92	1.2530	0.0	24.0
04.12.25	53.96	48.60	5.36	240.000	237.160	236.810	234.520	2.290	7.43	5.93	1.2730	0.0	24.0
05.12.25	54.16	48.75	5.41	239.700	236.830	236.380	234.190	2.190	7.43	5.93	1.2800	0.0	24.0
06.12.25	54.17	48.76	5.41	239.480	236.530	236.210	233.890	2.320	7.43	5.94	1.2820	0.0	24.0
07.12.25	55.01	49.41	5.60	239.540	236.530	236.180	233.890	2.290	7.43	5.94	1.3240	0.0	24.0
08.12.25	57.38	51.17	6.21	239.900	236.810	236.270	233.940	2.330	7.41	5.92	1.4700	0.0	24.0
09.12.25	61.41	54.27	7.14	240.810	237.500	236.620	234.250	2.370	7.42	5.92	1.6950	0.0	24.0
10.12.25	61.93	54.69	7.24	241.230	237.870	237.000	234.510	2.490	7.42	5.92	1.7220	0.0	24.0
11.12.25	61.75	54.48	7.27	241.000	237.550	236.830	234.190	2.640	7.42	5.92	1.7260	0.0	24.0
12.12.25	60.74	53.78	6.96	240.710	237.310	236.630	234.080	2.550	7.41	5.91	1.6510	0.0	24.0
13.12.25	61.34	54.42	6.92	241.440	238.130	237.250	234.870	2.380	7.44	5.93	1.6450	0.0	24.0
14.12.25	61.83	54.74	7.09	241.480	238.180	237.260	234.880	2.380	7.44	5.94	1.6870	0.0	24.0
15.12.25	65.79	57.76	8.03	242.100	238.660	237.340	234.940	2.400	7.45	5.94	1.9130	0.0	24.0
16.12.25	66.99	58.67	8.32	242.200	238.670	237.310	234.830	2.480	7.46	5.94	1.9780	0.0	24.0
17.12.25	65.81	57.81	8.00	242.240	238.690	237.500	234.990	2.510	7.46	5.93	1.9080	0.0	24.0
18.12.25	65.42	57.61	7.81	242.290	238.730	237.580	235.100	2.480	7.42	5.89	1.8600	0.0	24.0
19.12.25	66.14	58.37	7.77	241.950	238.310	237.150	234.470	2.680	7.44	5.92	1.8480	0.0	24.0
Итого	---	---	---	7219.3	7127.5	7109.86	7040.38	69.480	---	---	43.0140	0.0	720.0
Среднее	57.01	50.98	6.02	---	---	---	---	---	7.38	5.88	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	78942.000	77865.850	77914.610	77000.609	334.2720	914.000	3654.0	8818.0
19.12.25 24:00	86161.359	84993.409	85024.470	84040.990	377.2860	983.480	3654.0	9538.0
Итого за период	7219.358	7127.558	7109.860	7040.381	43.0140	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25

Объект: г. Октябрьский, Фрунзе, 7
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04 Заводской номер: 22178247

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0х86D2

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.11.25	52.41	43.75	н/д	8.66	4.49	4.44	н/д	239.901	0.000	н/д	236.834	0.000	н/д	236.834	2.049	н/д	24	0
21.11.25	52.54	43.66	н/д	8.88	4.51	4.46	н/д	239.759	0.000	н/д	236.693	0.000	н/д	236.693	2.102	н/д	24	0
22.11.25	52.04	43.32	н/д	8.72	4.49	4.45	н/д	239.761	0.000	н/д	236.752	0.000	н/д	236.752	2.063	н/д	24	0
23.11.25	52.45	43.88	н/д	8.57	4.48	4.43	н/д	239.856	0.000	н/д	236.794	0.000	н/д	236.794	2.029	н/д	24	0
24.11.25	52.57	43.97	н/д	8.60	4.49	4.44	н/д	239.786	0.000	н/д	236.714	0.000	н/д	236.714	2.034	н/д	24	0
25.11.25	52.69	44.15	н/д	8.53	4.49	4.44	н/д	239.960	0.000	н/д	236.869	0.000	н/д	236.869	2.021	н/д	24	0
26.11.25	52.55	43.98	н/д	8.57	4.49	4.44	н/д	239.700	2.447	н/д	236.636	2.426	н/д	234.211	2.028	н/д	24	0
27.11.25	52.66	43.99	н/д	8.66	4.49	4.45	н/д	239.813	0.000	н/д	236.727	0.000	н/д	236.727	2.050	н/д	24	0
28.11.25	52.62	43.83	н/д	8.79	4.52	4.47	н/д	239.833	0.000	н/д	236.766	0.000	н/д	236.766	2.080	н/д	24	0
29.11.25	52.48	43.75	н/д	8.73	4.53	4.48	н/д	239.746	0.000	н/д	236.678	0.000	н/д	236.678	2.064	н/д	24	0
30.11.25	52.50	43.82	н/д	8.68	4.49	4.44	н/д	239.865	0.000	н/д	236.803	0.000	н/д	236.803	2.055	н/д	24	0
01.12.25	52.73	43.98	н/д	8.75	4.44	4.39	н/д	239.841	0.000	н/д	236.764	0.000	н/д	236.764	2.071	н/д	24	0
02.12.25	52.56	43.83	н/д	8.73	4.56	4.52	н/д	239.846	0.000	н/д	236.781	0.000	н/д	236.781	2.066	н/д	24	0
03.12.25	53.42	44.34	н/д	9.08	4.60	4.56	н/д	239.993	0.000	н/д	236.828	0.000	н/д	236.828	2.149	н/д	24	0
04.12.25	53.93	44.64	н/д	9.29	4.62	4.57	н/д	239.866	0.000	н/д	236.637	0.000	н/д	236.637	2.197	н/д	24	0
05.12.25	54.12	44.83	н/д	9.29	4.63	4.58	н/д	239.591	0.000	н/д	236.343	0.000	н/д	236.343	2.194	н/д	24	0
06.12.25	54.12	44.82	н/д	9.30	4.63	4.58	н/д	239.452	0.000	н/д	236.200	0.000	н/д	236.200	2.195	н/д	24	0
07.12.25	54.96	45.43	н/д	9.53	4.63	4.58	н/д	239.295	0.000	н/д	235.953	0.000	н/д	235.953	2.248	н/д	24	0
08.12.25	57.20	46.64	н/д	10.56	4.62	4.57	н/д	239.345	0.000	н/д	235.723	0.000	н/д	235.723	2.489	н/д	24	0
09.12.25	61.27	49.07	н/д	12.20	4.62	4.57	н/д	239.464	0.000	н/д	235.341	0.000	н/д	235.341	2.871	н/д	24	0
10.12.25	61.85	49.50	н/д	12.34	4.62	4.57	н/д	239.898	0.000	н/д	235.693	0.000	н/д	235.693	2.910	н/д	24	0
11.12.25	61.65	49.25	н/д	12.40	4.62	4.57	н/д	239.702	0.000	н/д	235.522	0.000	н/д	235.522	2.921	н/д	24	0
12.12.25	60.64	48.77	н/д	11.88	4.61	4.56	н/д	239.506	0.000	н/д	235.452	0.000	н/д	235.452	2.797	н/д	24	0
13.12.25	61.28	49.55	н/д	11.73	4.62	4.57	н/д	240.090	0.000	н/д	235.944	0.000	н/д	235.944	2.768	н/д	24	0
14.12.25	61.63	49.76	н/д	11.87	4.64	4.58	н/д	240.083	0.000	н/д	235.898	0.000	н/д	235.898	2.799	н/д	24	0
15.12.25	65.60	52.01	н/д	13.60	4.64	4.59	н/д	239.920	0.000	н/д	235.225	0.000	н/д	235.225	3.199	н/д	24	0
16.12.25	66.83	52.76	н/д	14.07	4.64	4.59	н/д	239.945	0.000	н/д	235.088	0.000	н/д	235.088	3.308	н/д	24	0
17.12.25	65.73	52.14	н/д	13.58	4.63	4.58	н/д	240.273	0.000	н/д	235.558	0.000	н/д	235.558	3.201	н/д	24	0
18.12.25	65.27	52.06	н/д	13.21	4.59	4.54	н/д	240.447	0.000	н/д	235.795	0.000	н/д	235.795	3.117	н/д	24	0
19.12.25	66.03	52.84	н/д	13.19	4.62	4.57	н/д	239.961	0.000	н/д	235.208	0.000	н/д	235.208	3.102	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	7194.498	2.447	---	7086.219	2.426	---	7083.794	73.177	---	720	0
Среднее	56.93	46.60	---	10.33	4.57	4.52	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
19.11.25 24:00	53452.615	41561.973	0.000	52706.107	41143.682	0.000	11562.425	488.177	0.000	9394	0
19.12.25 24:00	60647.114	41564.420	0.000	59792.324	41146.108	0.000	18646.216	561.355	0.000	10114	0
Итого за период	7194.499	2.447	0.000	7086.217	2.426	0.000	---	73.178	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Фрунзе, 9а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00173043

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x035C

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.11.25	51.64	43.54	8.10	290.450	283.440	286.850	280.820	6.030	7.57	5.36	2.3290	0.0	24.0
21.11.25	51.76	43.40	8.36	290.330	283.670	286.730	281.110	5.620	7.58	5.37	2.4040	0.0	24.0
22.11.25	51.27	43.21	8.06	290.840	283.440	287.240	281.040	6.200	7.56	5.35	2.3200	0.0	24.0
23.11.25	51.68	43.68	8.00	291.730	283.490	288.130	280.850	7.280	7.56	5.35	2.3140	0.0	24.0
24.11.25	51.79	43.72	8.07	292.420	283.440	288.820	280.800	8.020	7.56	5.35	2.3380	0.0	24.0
25.11.25	51.91	43.96	7.95	292.920	283.480	289.320	280.840	8.480	7.56	5.35	2.3090	0.0	24.0
26.11.25	51.77	43.75	8.02	293.080	283.630	289.480	280.990	8.490	7.56	5.35	2.3310	0.0	24.0
27.11.25	51.88	43.78	8.10	293.330	283.620	289.730	280.980	8.750	7.57	5.36	2.3570	0.0	24.0
28.11.25	51.83	43.70	8.13	293.410	283.590	289.760	280.970	8.790	7.59	5.38	2.3640	0.0	24.0
29.11.25	51.71	43.56	8.15	293.400	283.620	289.800	280.980	8.820	7.60	5.39	2.3680	0.0	24.0
30.11.25	51.73	43.65	8.08	293.390	283.610	289.790	280.970	8.820	7.56	5.35	2.3490	0.0	24.0
01.12.25	51.95	43.75	8.20	293.230	283.540	289.630	280.900	8.730	7.52	5.31	2.3870	0.0	24.0
02.12.25	51.79	43.61	8.18	293.380	283.530	289.780	280.910	8.870	7.65	5.43	2.3770	0.0	24.0
03.12.25	52.67	44.18	8.49	293.520	283.680	289.790	281.040	8.750	7.68	5.47	2.4670	0.0	24.0
04.12.25	53.13	44.55	8.58	293.580	283.660	289.740	281.020	8.720	7.70	5.48	2.4950	0.0	24.0
05.12.25	53.32	44.66	8.66	293.180	283.390	289.340	280.750	8.590	7.70	5.49	2.5140	0.0	24.0
06.12.25	53.34	44.61	8.73	293.020	283.160	289.180	280.520	8.660	7.69	5.49	2.5280	0.0	24.0
07.12.25	54.16	45.16	9.00	293.030	283.190	288.950	280.550	8.400	7.69	5.49	2.6050	0.0	24.0
08.12.25	56.49	46.49	10.00	293.460	283.570	289.120	280.710	8.410	7.68	5.49	2.8990	0.0	24.0
09.12.25	60.42	48.94	11.48	293.850	284.330	288.930	281.100	7.830	7.69	5.49	3.3250	0.0	24.0
10.12.25	60.93	49.32	11.61	294.390	284.890	289.350	281.630	7.720	7.69	5.49	3.3670	0.0	24.0
11.12.25	60.75	49.18	11.57	294.320	284.760	289.280	281.590	7.690	7.69	5.48	3.3580	0.0	24.0
12.12.25	59.77	48.65	11.12	293.980	284.270	289.130	281.070	8.060	7.68	5.48	3.2250	0.0	24.0
13.12.25	60.34	49.35	10.99	294.840	284.950	289.920	281.700	8.220	7.70	5.49	3.1940	0.0	24.0
14.12.25	60.83	49.52	11.31	295.010	285.180	290.030	281.900	8.130	7.72	5.50	3.2900	0.0	24.0
15.12.25	64.70	51.98	12.72	295.270	285.570	289.720	281.930	7.790	7.72	5.51	3.6920	0.0	24.0
16.12.25	65.88	52.67	13.21	295.280	285.680	289.520	282.020	7.500	7.72	5.51	3.8340	0.0	24.0
17.12.25	64.73	52.02	12.71	295.480	285.780	289.870	282.130	7.740	7.71	5.50	3.6920	0.0	24.0
18.12.25	64.35	51.96	12.39	295.610	285.900	290.080	282.320	7.760	7.67	5.46	3.6050	0.0	24.0
19.12.25	65.07	52.71	12.36	295.050	285.320	289.410	281.700	7.710	7.70	5.49	3.5840	0.0	24.0
Итого	---	---	---	8804.7	8523.3	8676.42	8435.84	240.580	---	---	84.2210	0.0	720.0
Среднее	56.11	46.44	9.67	---	---	---	---	---	7.64	5.43	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
19.11.25 24:00	105216.770	116698.540	101051.819	98417.870	689.6700	2633.950	3723.0	8749.0
19.12.25 24:00	114021.550	125221.919	109728.239	106853.710	773.8910	2874.530	3723.0	9469.0
Итого за период	8804.779	8523.379	8676.419	8435.840	84.2210	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Чапаева, 19
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ649

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.03	51.37	139.07	43.96	136.97	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.04	52.66	120.56	43.82	118.73	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.07	52.74	115.81	43.42	113.95	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.08	52.20	139.05	44.39	136.94	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.08	52.71	138.97	44.93	137.01	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.06	52.13	139.37	44.53	137.26	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.04	51.97	140.39	44.58	138.36	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.03	51.17	139.88	43.81	137.76	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.04	51.25	137.06	43.65	134.96	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.04	51.34	136.85	43.70	134.76	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.05	51.51	137.04	43.81	134.93	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.06	51.62	137.07	43.87	134.94	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.07	51.71	136.83	43.87	134.71	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.08	51.73	138.11	43.88	136.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.12	52.69	140.00	44.64	137.89	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.14	53.53	140.57	45.38	138.45	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.15	53.71	140.77	45.55	138.67	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.15	53.65	140.80	45.47	138.67	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.15	53.69	140.79	45.51	138.65	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.29	56.40	140.76	47.25	138.61	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	1.51	60.97	140.50	50.24	138.47	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	1.52	61.34	139.76	50.45	137.82	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	1.53	61.55	139.39	50.54	137.50	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	1.52	61.84	139.51	50.90	137.64	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	1.44	60.56	139.28	50.21	137.41	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	1.47	60.95	138.31	50.33	136.44	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	1.67	65.30	140.50	53.37	138.57	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	1.77	67.39	140.58	54.80	138.66	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	1.74	66.80	140.91	54.46	138.98	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	1.67	65.72	141.39	53.88	139.34	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	37.61	---	4139.88	---	4079.05	720.00	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	56.073	---	46.973	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	1466.82	0.00
19.12.25 24:00	1505.02	0.00
Итого за период	38.20	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Чапаева, 21
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ677

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	0.97	51.19	152.33	44.80	149.55	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	0.98	52.41	131.41	44.77	129.01	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.01	52.46	126.55	44.38	124.19	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.02	52.00	152.32	45.31	149.49	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.00	52.51	152.33	45.90	149.46	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	0.99	51.93	152.66	45.46	149.80	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	0.97	51.78	153.89	45.48	150.97	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	0.98	51.02	198.13	45.61	194.64	23.07	23.38	0.00	0.00
28.11.25	1.08	51.21	327.93	47.92	324.41	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.09	51.30	327.25	47.96	323.66	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.10	51.48	327.65	48.10	324.15	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.11	51.59	327.84	48.21	324.29	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.10	51.67	327.14	48.29	323.56	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.11	51.69	330.32	48.34	326.70	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.16	52.66	334.81	49.17	331.13	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.19	53.49	336.15	49.95	332.49	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.20	53.67	336.76	50.09	333.09	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.20	53.60	336.67	50.04	333.03	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.20	53.65	336.64	50.09	333.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.37	56.38	336.39	52.30	332.76	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	1.60	60.90	336.01	56.15	332.33	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	1.62	61.27	334.38	56.43	330.80	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	1.63	61.48	333.67	56.60	330.12	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	1.61	61.77	333.85	56.93	330.25	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	1.50	60.48	333.29	55.97	329.67	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	1.54	60.91	330.94	56.23	327.35	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	1.78	65.24	335.95	59.95	332.32	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	1.87	67.31	335.82	61.73	332.35	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	1.83	66.70	336.64	61.26	333.21	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	1.76	65.64	337.60	60.42	334.13	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	38.57	---	8553.32	---	8451.91	719.07	719.38	0.00	0.00
Среднее	---	55.980	---	51.128	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	1306.63	0.00
19.12.25 24:00	1345.93	0.00
Итого за период	39.30	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Чапаева, 23
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: BA718

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	1.37	62.02	122.82	50.85	122.03	24.00	24.00	0.00	0.00
21.11.25	1.39	62.23	122.16	50.83	121.38	24.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.40	61.73	121.97	50.25	121.17	24.00	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.38	61.84	122.25	50.55	121.37	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.36	62.18	123.07	51.10	122.24	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.37	62.02	123.63	50.90	122.83	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.37	62.14	123.71	51.05	122.91	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.38	61.92	123.58	50.72	122.76	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.39	61.78	123.58	50.52	122.80	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.38	61.44	122.25	50.16	121.49	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.37	61.39	120.96	50.01	120.23	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.35	61.55	118.32	50.14	117.59	23.28	23.28	0.00	0.00
02.12.25	1.37	61.47	121.05	50.17	120.30	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.41	62.12	120.77	50.45	120.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.47	63.63	121.09	51.43	120.34	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.48	63.95	120.29	51.64	119.58	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.50	64.06	120.51	51.63	119.78	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.50	64.20	120.64	51.71	119.87	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.50	64.15	120.73	51.69	119.88	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.50	63.46	120.12	50.96	119.02	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	1.49	62.03	118.71	49.47	117.66	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	1.55	63.05	119.95	50.13	119.10	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	1.54	62.59	118.51	49.56	117.65	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	1.53	62.54	116.34	49.37	115.31	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	1.51	62.75	116.39	49.73	114.89	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	1.49	62.32	115.96	49.43	114.70	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	1.58	63.89	112.20	49.78	111.48	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	1.67	65.64	110.65	50.52	109.95	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	1.69	65.84	111.71	50.72	111.02	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	1.53	62.69	110.77	48.89	110.09	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	43.82	---	3584.69	---	3559.42	719.28	719.28	0.00	0.00
Среднее	---	62.754	---	50.479	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	3788.62	0.00
19.12.25 24:00	3832.58	0.00
Итого за период	43.96	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Чапаева, 23
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА719

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
20.11.25	0.02	63.03	2.21	52.13	127.17	0.27	24.00	0.00	0.00
21.11.25	0.00	63.24	0.00	52.18	126.64	0.00	24.00	0.00	0.00
22.11.25	1.07	62.73	97.02	51.65	126.34	18.38	24.00	0.00	0.00
23.11.25	1.38	62.85	125.33	51.84	126.67	24.00	24.00	0.00	0.00
24.11.25	1.37	63.19	126.31	52.33	127.65	24.00	24.00	0.00	0.00
25.11.25	1.38	63.03	126.85	52.11	128.20	24.00	24.00	0.00	0.00
26.11.25	1.37	63.15	126.91	52.35	128.26	24.00	24.00	0.00	0.00
27.11.25	1.37	62.90	126.85	52.10	128.08	24.00	24.00	0.00	0.00
28.11.25	1.37	62.78	126.87	51.96	128.09	24.00	24.00	0.00	0.00
29.11.25	1.37	62.41	125.82	51.51	127.02	24.00	24.00	0.00	0.00
30.11.25	1.37	62.38	124.89	51.37	126.10	24.00	24.00	0.00	0.00
01.12.25	1.38	62.54	124.96	51.49	126.16	24.00	24.00	0.00	0.00
02.12.25	1.37	62.46	124.98	51.50	126.15	24.00	24.00	0.00	0.00
03.12.25	1.40	63.18	124.62	51.91	125.81	24.00	24.00	0.00	0.00
04.12.25	1.46	64.66	125.07	52.95	126.24	24.00	24.00	0.00	0.00
05.12.25	1.47	64.99	124.26	53.14	125.37	24.00	24.00	0.00	0.00
06.12.25	1.47	65.10	124.26	53.23	125.59	24.00	24.00	0.00	0.00
07.12.25	1.49	65.24	124.29	53.26	125.70	24.00	24.00	0.00	0.00
08.12.25	1.49	65.18	124.39	53.22	125.75	24.00	24.00	0.00	0.00
09.12.25	1.49	64.43	123.54	52.37	124.69	24.00	24.00	0.00	0.00
10.12.25	1.48	63.05	122.27	50.89	123.21	24.00	24.00	0.00	0.00
11.12.25	1.55	64.07	123.45	51.54	124.74	24.00	24.00	0.00	0.00
12.12.25	1.54	63.60	122.39	51.04	123.51	24.00	24.00	0.00	0.00
13.12.25	1.52	63.55	120.75	50.93	121.69	24.00	24.00	0.00	0.00
14.12.25	1.50	63.77	120.40	51.26	121.40	24.00	24.00	0.00	0.00
15.12.25	1.49	63.31	119.86	50.88	120.97	24.00	24.00	0.00	0.00
16.12.25	1.59	65.04	116.42	51.38	117.45	24.00	24.00	0.00	0.00
17.12.25	1.66	66.71	115.05	52.27	115.91	24.00	24.00	0.00	0.00
18.12.25	1.68	66.91	116.20	52.46	117.06	24.00	24.00	0.00	0.00
19.12.25	1.51	63.56	114.84	50.44	115.88	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	40.61	---	3421.06	---	3733.50	666.65	720.00	0.00	0.00
Среднее	---	63.768	---	51.923	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
19.11.25 24:00	3725.40	0.00
19.12.25 24:00	3767.42	0.00
Итого за период	42.02	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 20.11.25 по 19.12.25**

Объект: г. Октябрьский, Чапаева, 7
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: 405 Заводской номер: 5578692
ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
20.11.25	52.6	40.1	32.336	0.395	24.00
21.11.25	52.5	40.0	33.033	0.405	24.00
22.11.25	52.2	41.4	38.334	0.410	24.00
23.11.25	52.7	41.8	38.359	0.410	24.00
24.11.25	51.9	41.4	38.418	0.398	24.00
25.11.25	51.9	41.5	38.660	0.395	24.00
26.11.25	51.1	41.5	41.691	0.395	24.00
27.11.25	51.3	41.7	42.350	0.402	24.00
28.11.25	51.3	41.5	41.998	0.407	24.00
29.11.25	51.5	41.6	42.041	0.409	24.00
30.11.25	51.6	41.7	42.057	0.410	24.00
01.12.25	51.6	41.3	39.557	0.404	24.00
02.12.25	51.6	41.1	39.070	0.406	24.00
03.12.25	52.8	41.8	39.527	0.428	24.00
04.12.25	53.5	42.3	39.621	0.435	24.00
05.12.25	53.6	42.4	39.688	0.439	24.00
06.12.25	53.5	42.4	39.715	0.436	24.00
07.12.25	53.6	42.4	39.658	0.437	24.00
08.12.25	57.0	44.1	39.594	0.503	24.00
09.12.25	61.0	46.3	39.494	0.569	24.00
10.12.25	61.2	46.3	39.254	0.573	24.00
11.12.25	61.4	46.4	39.100	0.576	24.00
12.12.25	61.7	46.8	39.088	0.573	24.00
13.12.25	60.1	46.1	38.961	0.535	24.00
14.12.25	61.2	46.4	38.740	0.561	24.00
15.12.25	65.7	48.9	39.260	0.646	24.00
16.12.25	67.3	49.9	39.225	0.665	24.00
17.12.25	66.4	49.6	39.410	0.650	24.00
18.12.25	65.5	49.3	39.566	0.631	24.00
19.12.25	65.8	49.7	39.600	0.625	24.00
Итого	---	---	1177.404	14.530	720.00
Среднее	56.5	43.9	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
19.11.25 24:00	30596.182	364.053	18752.000
19.12.25 24:00	31773.586	378.583	19472.000
Итого за период	1177.404	14.530	720.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 02/12/25г.-19/12/25г.

Абонент:Гоголя д. 4

Адрес:Гоголя д. 4

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут МГВС=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч

G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч

Серийный номер 24210495, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0x8E99

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
02.12.25 23	--- >	--- >	---	6.12 <	6.12 <	--- !	--- !	--- !	--- !	---	---	0	7	*
03.12.25 23	54.05 <>	46.61 <>	7.44	5.90 <	5.87 <	20.217 !	20.212 !	19.979 !	19.974 !	0.005	0.149	4	20	*
04.12.25 23	53.73	46.49	7.24	5.05	4.91	121.685	121.652	120.264	120.233	0.031	0.871	24	0	
05.12.25 23	53.97	46.64	7.33	5.05	4.91	122.175	122.138	120.742	120.705	0.037	0.885	24	0	
06.12.25 23	53.97	46.65	7.32	5.06	4.91	122.665	122.635	121.222	121.192	0.030	0.888	24	0	
07.12.25 23	54.81	47.28	7.53	5.05	4.91	122.183	122.153	120.707	120.672	0.035	0.909	24	0	
08.12.25 23	56.81	47.82	8.99	5.06	4.89	110.137	110.110	108.738	108.711	0.027	0.978	24	0	
09.12.25 23	60.98	49.59	11.39	5.06	4.89	98.342	98.311	96.946	96.915	0.031	1.105	24	0	
10.12.25 23	61.56	49.98	11.58	5.07	4.90	99.022	98.997	97.591	97.566	0.025	1.131	24	0	
11.12.25 23	61.37	49.84	11.52	5.07	4.90	98.558	98.529	97.143	97.113	0.030	1.120	24	0	
12.12.25 23	60.36	49.57	10.79	5.06	4.88	101.550	101.509	100.124	100.083	0.041	1.081	24	0	
13.12.25 23	61.05	50.27	10.79	5.08	4.90	101.283	101.250	99.825	99.793	0.032	1.077	24	0	
14.12.25 23	61.36	50.38	10.98	5.10	4.91	101.698	101.669	100.224	100.195	0.029	1.100	24	0	
15.12.25 23	65.30	52.91	12.39	5.10	4.92	101.400	101.372	99.764	99.736	0.028	1.237	24	0	
16.12.25 23	66.52	53.72	12.80	5.11	4.92	101.488	101.453	99.796	99.761	0.035	1.278	24	0	
17.12.25 23	65.45	53.04	12.41	5.10	4.91	101.563	101.531	99.913	99.881	0.032	1.240	24	0	
18.12.25 23	64.98	53.02	11.96	5.06	4.86	104.482	104.452	102.796	102.766	0.030	1.230	24	0	
19.12.25 23	65.75	53.58	12.17	5.09	4.89	101.795	101.759	100.117	100.081	0.036	1.219	24	0	
Итого/Средн	60.10	49.84	10.25	5.18	5.02	1730.243	1729.684	1705.891	1705.332	0.559	17.495	388	27	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
02.12.25 16	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0
19.12.25 23	1730.243	1729.684	1705.891	1705.332	0.559	17.495	388	27
Итого	1730.243	1729.684	1705.891	1705.332	0.559	17.495	388	27

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/11/25г.-15/12/25г.

Абонент: __Губкина д. 14

Договор N: _____

Адрес: _____

Тип расходомера: _____

Тепловычислитель ВКТ7 сет. N 1

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max= 72.00 м3/ч G под min= 0.19 м3/ч

M сет. воды= _____ т.сут Mгвс= _____ т.сут

G обр max= 72.00 м3/ч G обр min= 0.19 м3/ч

Тхв= 0.00 Град С

Заводской номер 00173149

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

по 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	M1	v2	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч
20/11/25	52.76	42.27	10.49	89.07	87.87	87.16	86.39	1.48	7.00	6.80	0.923	24	0
21/11/25	52.29	43.39	8.90	106.78	105.34	104.65	103.69	1.65	7.00	6.80	0.936	24	0
22/11/25	52.80	43.91	8.89	106.84	105.40	104.71	103.75	1.65	7.00	6.80	0.937	24	0
23/11/25	52.16	43.37	8.79	106.80	105.41	104.70	103.74	1.67	7.00	6.80	0.926	24	0
24/11/25	52.02	43.36	8.66	107.48	106.04	105.38	104.42	1.62	7.00	6.80	0.916	24	0
25/11/25	51.21	42.70	8.51	106.77	105.57	104.73	103.77	1.80	7.00	6.80	0.893	24	0
26/11/25	51.31	42.76	8.55	106.96	105.73	104.90	103.94	1.79	7.00	6.80	0.901	24	0
27/11/25	51.37	42.74	8.63	107.30	106.01	105.26	104.30	1.71	7.00	6.80	0.911	24	0
28/11/25	51.56	42.92	8.64	107.53	106.11	105.49	104.53	1.58	7.00	6.80	0.913	24	0
29/11/25	51.68	43.01	8.67	107.60	106.16	105.57	104.61	1.55	7.00	6.80	0.917	24	0
30/11/25	51.76	43.07	8.69	107.62	106.18	105.59	104.63	1.55	7.00	6.80	0.916	24	0
01/12/25	51.77	43.08	8.69	108.65	107.21	106.64	105.68	1.53	7.00	6.80	0.930	24	0
02/12/25	52.81	43.80	9.01	110.02	108.58	107.99	107.03	1.55	7.00	6.80	0.976	24	0
03/12/25	53.59	44.44	9.15	110.45	109.01	108.42	107.46	1.55	7.00	6.80	0.997	24	0
04/12/25	53.77	44.54	9.23	110.66	109.22	108.61	107.65	1.57	7.00	6.80	1.007	24	0
05/12/25	53.70	44.42	9.28	110.59	109.15	108.54	107.58	1.57	7.00	6.80	1.008	24	0
06/12/25	53.75	44.43	9.32	110.70	109.26	108.67	107.71	1.55	7.00	6.80	1.014	24	0
07/12/25	56.72	46.11	10.61	110.76	109.13	108.66	107.57	1.56	7.00	6.80	1.155	24	0
08/12/25	61.13	48.83	12.30	110.94	109.03	108.68	107.48	1.55	7.00	6.80	1.341	24	0
09/12/25	61.45	49.20	12.25	110.89	108.97	108.64	107.44	1.53	7.00	6.80	1.335	24	0
10/12/25	61.66	49.33	12.33	110.87	108.95	108.61	107.41	1.54	7.00	6.80	1.344	24	0
11/12/25	61.95	49.73	12.22	110.79	108.87	108.52	107.32	1.55	7.00	6.80	1.328	24	0
12/12/25	60.56	49.03	11.53	110.75	108.93	108.56	107.36	1.57	7.00	6.80	1.254	24	0
13/12/25	61.21	49.16	12.05	110.23	108.30	108.02	106.78	1.52	7.00	6.80	1.303	24	0
14/12/25	65.60	52.08	13.52	112.25	110.06	109.90	108.50	1.56	7.00	6.80	1.486	24	0
15/12/25	67.57	53.38	14.19	112.31	109.92	109.92	108.48	1.44	7.00	6.80	1.560	24	0

Итого:				2821.61	2780.41	2766.52	2739.22	41.19			28.127	624	0

Средние:	55.70	45.58	10.12						7.00	6.80			

Дата		v1	M1	v2	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
		м3	т	м3	т	т	Гкал	ч	ч
19/11/25	24:00	5520.03	5458.55	5422.71	5377.33	81.22	41.810	2001	113
15/12/25	24:00	8341.64	8238.96	8189.23	8116.55	122.41	69.937	2625	113

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

Адрес: РБ, г. Октябрьский, ул. Девонская д.14

Тепловычислитель СПТ941.20; Сетевой номер NT=0; идентификатор ИД=92230

Схема учета СП=3

Сутки, час		НС	Время счета Ти	подающий труб.			обратный труб.			М3	Тепло Q
				t1	P1	M1	t2	P2	M2		
20.11.25	00:00	-	24.00	50.82	0.600	147.402	43.48	0.600	145.613	0.000	1.080
21.11.25	00:00	-	24.00	52.02	0.600	147.493	44.29	0.600	145.515	0.000	1.137
22.11.25	00:00	-	24.00	52.14	0.600	146.966	44.09	0.600	145.047	0.000	1.180
23.11.25	00:00	-	24.00	51.66	0.600	146.905	43.90	0.600	144.949	0.000	1.137
24.11.25	00:00	-	24.00	52.07	0.600	146.561	44.36	0.600	144.585	0.000	1.127
25.11.25	00:00	-	24.00	52.19	0.600	146.978	44.42	0.600	145.081	0.000	1.138
26.11.25	00:00	-	24.00	52.30	0.600	147.567	44.68	0.600	145.635	0.000	1.123
27.11.25	00:00	-	24.00	52.16	0.600	149.013	44.52	0.600	147.022	0.000	1.137
28.11.25	00:00	-	24.00	52.28	0.600	148.550	44.46	0.600	146.585	0.000	1.160
29.11.25	00:00	-	24.00	52.23	0.600	148.791	44.39	0.600	146.891	0.000	1.164
30.11.25	00:00	-	24.00	52.10	0.600	148.460	44.27	0.600	146.458	0.000	1.160
01.12.25	00:00	-	24.00	52.12	0.600	149.115	44.36	0.600	147.205	0.000	1.154
02.12.25	00:00	-	24.00	52.34	0.600	148.423	44.58	0.600	146.394	0.000	1.149
03.12.25	00:00	-	24.00	52.17	0.600	148.825	44.43	0.600	146.656	0.000	1.149
04.12.25	00:00	-	24.00	53.03	0.600	150.131	45.02	0.600	147.987	0.000	1.201
05.12.25	00:00	-	24.00	53.54	0.600	149.646	45.41	0.600	147.541	0.000	1.213
06.12.25	00:00	-	24.00	53.72	0.600	148.932	45.46	0.600	146.831	0.000	1.228
07.12.25	00:00	-	24.00	53.73	0.600	149.475	45.45	0.600	147.460	0.000	1.234
08.12.25	00:00	-	24.00	54.56	0.600	148.896	46.09	0.600	146.781	0.000	1.259
09.12.25	00:00	-	24.00	56.81	0.600	150.237	47.51	0.600	148.224	0.000	1.395
10.12.25	00:00	-	24.00	60.84	0.600	149.121	50.11	0.600	146.995	0.000	1.597
11.12.25	00:00	-	24.00	61.40	0.600	150.124	50.58	0.600	148.041	0.000	1.622
12.12.25	00:00	-	24.00	61.21	0.600	149.490	50.43	0.600	147.502	0.000	1.609
13.12.25	00:00	-	24.00	60.19	0.600	153.852	50.04	0.600	151.847	0.000	1.559
14.12.25	00:00	-	24.00	60.87	0.600	153.149	50.75	0.600	151.280	0.000	1.548
15.12.25	00:00	-	24.00	61.23	0.600	154.003	50.88	0.600	152.095	0.000	1.590
16.12.25	00:00	-	24.00	65.17	0.600	154.156	53.47	0.600	152.171	0.000	1.800
17.12.25	00:00	-	24.00	66.37	0.600	154.122	54.34	0.600	152.143	0.000	1.853
18.12.25	00:00	-	24.00	65.28	0.600	154.142	53.62	0.600	152.062	0.000	1.794
19.12.25	00:00	-	24.00	64.84	0.600	157.373	53.65	0.600	155.484	0.000	1.758
ИТОГО			720.00	56.05	0.600	4497.898	47.10	0.600	4438.079	0.000	40.254
			ч	°C	МПа	т	°C	МПа	т	т	Гкал

Ответственный за учет _____ Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.
Дата _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/25г.-19/12/25г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: Кортунова 4 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 280.00 м3/ч G под min = 0.75 м3/ч
M сет. воды = _____ Т.сут Мгвс = _____ Т.сут G обр max = 280.00 м3/ч G обр min = 0.75 м3/ч
Тхв = 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00182342 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=1 Т3=1 КС=0XB6D1 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
20/11/25	52.10	45.16	6.94	360.71	356.19	373.32	369.76	0.00	-13.57	8.02	7.95	2.471	0.000	24	0	*
21/11/25	50.91	44.19	6.72	360.43	356.11	373.71	370.35	0.00	-14.24	8.01	7.94	2.387	0.000	24	0	*
22/11/25	51.02	44.29	6.73	361.67	357.32	374.82	371.44	0.00	-14.12	8.07	7.99	2.400	0.000	24	0	*
23/11/25	52.13	45.27	6.86	362.41	357.84	375.34	371.78	0.00	-13.94	8.15	8.07	2.454	0.000	24	0	*
24/11/25	51.51	44.76	6.75	361.77	357.33	374.76	371.24	0.00	-13.91	8.10	8.02	2.410	0.000	24	0	*
25/11/25	52.76	45.80	6.96	366.69	361.94	380.20	376.50	0.00	-14.56	8.06	7.98	2.515	0.000	24	0	*
26/11/25	52.58	45.60	6.98	362.58	357.96	376.23	372.63	0.00	-14.67	8.08	8.01	2.495	0.000	24	0	*
27/11/25	50.59	43.96	6.63	349.87	345.68	363.41	360.16	0.00	-14.48	8.04	7.99	2.292	0.000	24	0	*
28/11/25	49.51	42.92	6.59	348.42	344.45	361.82	358.69	0.00	-14.24	8.00	7.94	2.260	0.000	24	0	*
29/11/25	52.60	45.50	7.10	362.59	357.96	375.83	372.23	0.00	-14.27	8.07	7.99	2.539	0.000	24	0	*
30/11/25	53.07	45.91	7.16	363.37	358.62	376.44	372.76	0.00	-14.14	8.08	8.00	2.564	0.000	24	0	*
01/12/25	53.00	45.82	7.18	362.73	358.04	375.81	372.14	0.00	-14.10	8.06	7.98	2.563	0.000	24	0	*
02/12/25	53.06	45.89	7.17	363.22	358.50	376.37	372.67	0.00	-14.17	8.06	7.99	2.567	0.000	24	0	*
03/12/25	52.81	45.68	7.13	365.14	360.45	378.23	374.55	0.00	-14.10	8.09	8.01	2.564	0.000	24	0	*
04/12/25	52.25	45.24	7.01	363.43	358.83	376.51	372.91	0.00	-14.08	8.11	8.04	2.510	0.000	24	0	*
05/12/25	52.72	45.57	7.15	365.61	360.89	378.80	375.16	0.00	-14.27	8.14	8.06	2.573	0.000	24	0	*
06/12/25	53.02	45.80	7.22	366.32	361.55	379.48	375.77	0.00	-14.22	8.15	8.08	2.606	0.000	24	0	*
07/12/25	52.52	45.39	7.13	363.86	359.22	377.07	373.47	0.00	-14.25	8.15	8.07	2.559	0.000	24	0	*
08/12/25	53.00	45.59	7.41	368.06	363.26	381.28	377.58	0.00	-14.32	8.14	8.06	2.689	0.000	24	0	*
09/12/25	57.88	49.33	8.55	378.61	372.80	391.56	387.12	0.00	-14.32	8.34	8.24	3.182	0.000	24	0	*
10/12/25	55.94	47.68	8.26	366.06	360.80	379.17	375.17	0.00	-14.37	8.56	8.50	2.979	0.000	24	0	*
11/12/25	57.16	48.58	8.58	376.21	370.55	389.19	384.98	0.00	-14.43	8.65	8.55	3.176	0.000	24	0	*
12/12/25	59.47	50.61	8.86	386.25	380.01	398.99	394.21	0.00	-14.20	8.71	8.60	3.361	0.000	24	0	*
13/12/25	60.11	51.28	8.83	386.90	380.48	399.62	394.81	0.00	-14.33	8.69	8.59	3.359	0.000	24	0	*
14/12/25	59.27	50.60	8.67	383.64	377.46	396.46	391.79	0.00	-14.33	8.59	8.50	3.264	0.000	24	0	*
15/12/25	58.32	49.57	8.75	375.14	369.31	388.05	383.65	0.00	-14.34	8.62	8.53	3.229	0.000	24	0	*
16/12/25	62.87	53.34	9.53	405.49	398.20	417.73	412.18	0.00	-13.98	8.78	8.66	3.788	0.000	24	0	*
17/12/25	64.43	55.06	9.37	423.49	415.56	435.84	429.73	0.00	-14.17	8.79	8.65	3.891	0.000	24	0	*
18/12/25	62.54	53.38	9.16	412.32	404.98	424.84	419.19	0.00	-14.21	8.78	8.65	3.708	0.000	24	0	*
19/12/25	63.75	54.25	9.50	401.95	394.57	415.06	409.39	0.00	-14.82	8.81	8.69	3.744	0.000	24	0	*
Итого:				11174.	11016.8	11565.	11444.0	0.00	-427.15			85.099	0.000	720	0	
Средние:	55.09	47.40	7.69							8.29	8.21					

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 1922ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

**Ведомость потребления тепловой энергии за отчетный период с 20.11.2025
по 19.12.2025 г.**

Пульсар

Адрес: г. Октябрьский, пр. Ленина д. 21

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Пульсар

№ ПУ 2816575

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	T2, °C	V1 (м. куб)	M (тонна)	P1	P2	ts1, ч
20.11.25	789,28	51,57	44,37	79892,07	77645,85	0,49	0,49	24,00
21.11.25	789,86	52,80	44,12	79959,91	77719,28	0,43	0,43	24,00
22.11.25	790,45	52,68	43,98	80029,20	77792,25	0,44	0,44	24,00
23.11.25	791,06	52,30	44,85	80110,31	77865,01	0,50	0,49	24,00
24.11.25	791,66	52,80	45,41	80191,29	77937,93	0,49	0,49	24,00
25.11.25	792,24	52,04	44,84	80272,44	78010,81	0,49	0,49	24,00
26.11.25	792,81	51,95	44,87	80353,84	78083,96	0,50	0,50	24,00
27.11.25	793,38	51,16	44,25	80435,28	78157,05	0,50	0,49	24,00
28.11.25	793,95	51,33	44,30	80516,77	78230,46	0,50	0,49	24,00
29.11.25	794,52	51,34	44,32	80598,48	78302,55	0,50	0,50	24,00
30.11.25	795,10	51,54	44,48	80680,28	78374,16	0,50	0,49	24,00
01.12.25	795,68	51,67	44,54	80761,97	78445,78	0,50	0,51	24,00
02.12.25	796,27	51,73	44,55	80843,55	78517,34	0,50	0,48	24,00
03.12.25	796,86	51,75	44,59	80926,20	78589,50	0,50	0,50	24,00
04.12.25	797,48	52,92	45,61	81011,48	78661,94	0,50	0,49	24,00
05.12.25	798,11	53,58	46,01	81095,41	78733,43	0,50	0,49	24,00
06.12.25	798,75	53,73	46,14	81179,63	78805,23	0,50	0,49	24,00
07.12.25	799,40	53,65	46,02	81263,87	78877,91	0,51	0,50	24,00
08.12.25	800,04	53,71	46,09	81348,12	78951,12	0,51	0,50	24,00
09.12.25	800,78	57,18	48,38	81432,27	79024,83	0,50	0,49	24,00
10.12.25	801,62	61,18	51,13	81516,13	79098,58	0,51	0,50	24,00
11.12.25	802,47	61,39	51,20	81600,00	79172,24	0,51	0,50	24,00
12.12.25	803,33	61,62	51,51	81685,53	79246,67	0,51	0,51	24,00
13.12.25	804,19	61,89	51,67	81769,38	79322,95	0,51	0,50	24,00
14.12.25	804,99	60,27	50,73	81853,16	79400,91	0,50	0,49	24,00
15.12.25	805,81	61,34	51,41	81936,40	79481,71	0,51	0,49	24,00
16.12.25	806,76	65,94	54,69	82020,73	79563,92	0,51	0,50	24,00
17.12.25	807,76	67,46	55,70	82105,17	79646,13	0,51	0,49	24,00
18.12.25	808,72	66,62	55,15	82189,60	79728,93	0,51	0,50	24,00
19.12.25	809,66	65,67	54,61	82274,34	79812,12	0,51	0,50	24,00
Итого	20,380	---	---	2382,27	2166,27	0,5	0,49	720,00
Среднее		56,16	47,65	---				---



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель:

Жилой дом

Адрес:

г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 15

Договор №:

от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 12916673
(модификации У, УД) (v46)

Тхв = 5,0 °C

Версия ПО: 015-01.060-01.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
20.11.2025	53,1	47,2	128,148	0,735	24,00
21.11.2025	53,0	47,1	130,752	0,752	24,00
22.11.2025	52,6	47,7	153,455	0,752	24,00
23.11.2025	53,1	48,2	153,504	0,748	24,00
24.11.2025	52,4	47,5	153,564	0,734	24,00
25.11.2025	52,3	47,6	154,102	0,717	24,00
26.11.2025	51,5	46,9	154,014	0,703	24,00
27.11.2025	51,6	46,9	154,121	0,714	23,00
28.11.2025	51,7	46,9	155,312	0,727	24,00
29.11.2025	51,9	47,1	156,100	0,731	24,00
30.11.2025	52,0	47,2	156,145	0,733	24,00
01.12.2025	52,0	47,2	156,061	0,741	24,00
02.12.2025	52,1	47,3	158,213	0,740	24,00
03.12.2025	53,2	48,3	160,291	0,780	24,00
04.12.2025	53,9	48,9	160,980	0,799	24,00
05.12.2025	54,1	49,0	161,596	0,797	24,00
06.12.2025	54,0	49,0	161,561	0,799	24,00
07.12.2025	54,0	49,0	161,533	0,798	24,00
08.12.2025	57,5	51,6	161,598	0,939	24,00
09.12.2025	61,5	54,8	161,596	1,061	24,00
10.12.2025	61,7	55,0	161,518	1,070	23,00
11.12.2025	61,9	55,2	161,785	1,076	24,00
12.12.2025	62,2	55,5	161,555	1,061	21,00
13.12.2025	60,6	54,3	161,381	0,992	22,00
14.12.2025	61,7	55,1	160,547	1,038	24,00
15.12.2025	66,3	58,8	163,078	1,201	24,00
16.12.2025	67,8	60,1	163,281	1,235	24,00
17.12.2025	67,0	59,4	163,438	1,203	24,00
18.12.2025	66,0	58,8	163,902	1,154	24,00
19.12.2025	66,3	59,1	163,430	1,146	24,00
Итого	57,0	51,2	4716,559	26,679	713,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.11.2025 00:00	28823,488	167,589	5382,00
20.12.2025 00:00	33540,047	194,268	6095,00
	4716,559	26,679	713,00

Всего потреблено Qп = 26,679 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 26

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 5298592 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46)

Версия ПО: 015-01.058-02.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
20.11.2025	52,7	41,0	43,812	0,497	24,00
21.11.2025	52,5	41,1	46,410	0,518	24,00
22.11.2025	52,2	42,5	54,541	0,525	24,00
23.11.2025	52,7	43,1	54,543	0,520	24,00
24.11.2025	52,0	42,6	54,744	0,508	24,00
25.11.2025	51,9	42,7	55,248	0,499	24,00
26.11.2025	51,1	42,2	55,500	0,489	24,00
27.11.2025	51,3	42,3	56,010	0,498	24,00
28.11.2025	51,3	42,2	55,840	0,503	24,00
29.11.2025	51,5	42,3	55,777	0,507	24,00
30.11.2025	51,6	42,4	55,865	0,505	24,00
01.12.2025	51,7	42,4	55,783	0,508	24,00
02.12.2025	51,7	42,5	56,537	0,515	24,00
03.12.2025	52,9	43,2	57,088	0,542	24,00
04.12.2025	53,5	42,9	52,246	0,537	24,00
05.12.2025	53,6	41,6	44,057	0,520	24,00
06.12.2025	53,5	41,4	43,930	0,521	24,00
07.12.2025	53,5	41,5	43,797	0,519	24,00
08.12.2025	57,1	45,3	55,908	0,645	24,00
09.12.2025	61,1	49,8	68,887	0,767	24,00
10.12.2025	61,3	49,9	68,787	0,773	24,00
11.12.2025	61,6	50,1	68,879	0,776	24,00
12.12.2025	61,8	50,5	68,996	0,767	24,00
13.12.2025	60,2	49,7	69,078	0,712	24,00
14.12.2025	61,3	50,2	68,531	0,743	24,00
15.12.2025	65,9	53,2	69,508	0,864	24,00
16.12.2025	67,4	54,2	69,621	0,897	24,00
17.12.2025	66,5	53,8	69,715	0,870	24,00
18.12.2025	65,6	53,4	70,156	0,838	24,00
19.12.2025	65,9	53,9	70,391	0,825	24,00
Итого	56,6	45,8	1760,186	18,708	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.11.2025 00:00	31583,045	281,543	11257,00
20.12.2025 00:00	33343,230	300,251	11977,00
	1760,186	18,708	720,00

Всего потреблено Qп = **18,708** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

**Отчет о потреблении тепловой энергии с 09.12.25
00:00 по 20.12.25 00:00**

Объект: Жилой дом
Адрес: пр. Ленина, д. 32

Зав. №: 14128877

Дата	Q1, Гкалл	T1, град. С	T2, град. С	M1, т	tnp
09.12.2025 0:00	0,265	-	-	20,963	24:00
10.12.2025 0:00	0,836	68,70	56,45	67,582	24:00
11.12.2025 0:00	1,408	68,24	55,16	111,408	24:00
12.12.2025 0:00	1,987	68,10	54,46	153,851	24:00
13.12.2025 0:00	2,563	67,58	54,24	197,058	24:00
14.12.2025 0:00	3,111	66,72	54,11	240,502	24:00
15.12.2025 0:00	3,668	67,16	54,16	283,374	24:00
16.12.2025 0:00	4,266	69,94	54,84	323,107	24:00
17.12.2025 0:00	4,856	69,46	54,39	362,245	24:00
18.12.2025 0:00	5,431	68,62	53,68	400,714	24:00
19.12.2025 0:00	5,980	67,62	53,34	439,222	24:00
20.12.2025 0:00	6,524	67,67	53,98	478,992	24:00
Среднее	0,202	68,165	54,438	14,775	24:00
Итого	6,259			458,029	264:00

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
20/11/25г.-19/12/25г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: ул. Садовое кольцо 38 Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00179107 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0x70E по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
20/11/25	66.49	53.66	12.83	134.06	131.39	133.72	131.98	-0.59	7.88	7.96	1.685	-0.032	24	0	
21/11/25	66.89	53.25	13.64	130.44	127.82	130.42	128.74	-0.92	7.84	7.92	1.742	-0.049	24	0	
22/11/25	66.57	53.48	13.09	133.74	131.10	133.27	131.54	-0.44	7.87	7.95	1.718	-0.024	24	0	
23/11/25	66.08	53.47	12.61	134.25	131.61	134.04	132.30	-0.69	7.88	7.95	1.658	-0.037	24	0	
24/11/25	66.06	53.37	12.69	134.10	131.46	134.17	132.42	-0.96	7.90	7.98	1.665	-0.051	24	0	
25/11/25	66.29	53.71	12.58	134.92	132.24	134.66	132.87	-0.63	7.95	8.03	1.662	-0.034	24	0	
26/11/25	65.75	52.98	12.77	131.59	128.98	131.31	129.63	-0.65	8.01	8.09	1.647	-0.034	24	0	
27/11/25	66.35	53.72	12.63	136.75	134.02	136.84	135.07	-1.05	8.00	8.07	1.690	-0.056	24	0	
28/11/25	66.21	54.01	12.20	143.49	140.69	143.27	141.34	-0.65	7.91	7.97	1.716	-0.035	24	0	
29/11/25	66.41	54.14	12.27	144.06	141.19	144.17	142.25	-1.06	7.92	7.98	1.734	-0.057	24	0	
30/11/25	66.33	54.10	12.23	144.73	141.85	144.77	142.84	-0.99	7.92	7.98	1.735	-0.054	24	0	
01/12/25	66.46	54.19	12.27	144.37	141.49	144.29	142.36	-0.87	7.92	7.98	1.736	-0.047	24	0	
02/12/25	66.59	54.30	12.29	144.00	141.12	144.21	142.27	-1.15	7.91	7.97	1.734	-0.062	24	0	
03/12/25	66.21	53.79	12.42	140.93	138.15	140.78	138.87	-0.72	7.81	7.88	1.713	-0.039	24	0	
04/12/25	66.34	53.75	12.59	138.48	135.76	138.74	136.83	-1.07	7.83	7.90	1.708	-0.058	24	0	
05/12/25	66.27	53.46	12.81	138.86	136.10	138.81	136.97	-0.87	7.84	7.91	1.741	-0.047	24	0	
06/12/25	66.43	53.62	12.81	138.69	135.91	138.63	136.77	-0.86	7.83	7.90	1.738	-0.046	24	0	
07/12/25	66.30	53.43	12.87	138.59	135.86	138.51	136.66	-0.80	7.83	7.90	1.748	-0.043	24	0	
08/12/25	67.73	53.37	14.36	129.87	127.20	129.78	128.07	-0.87	7.75	7.83	1.822	-0.046	24	0	
09/12/25	69.37	53.27	16.10	124.91	122.23	124.49	122.85	-0.62	7.67	7.77	1.967	-0.033	24	0	
10/12/25	68.87	51.75	17.12	116.04	113.53	115.79	114.37	-0.84	7.74	7.85	1.942	-0.043	24	0	
11/12/25	68.68	50.09	18.59	106.79	104.55	106.46	105.26	-0.71	7.77	7.90	1.940	-0.036	24	0	
12/12/25	68.13	49.48	18.65	105.19	103.03	104.77	103.57	-0.54	7.85	7.98	1.919	-0.027	24	0	
13/12/25	67.37	49.61	17.76	106.84	104.66	106.37	105.17	-0.51	7.90	8.02	1.855	-0.025	24	0	
14/12/25	67.46	49.38	18.08	105.08	102.92	104.80	103.60	-0.68	7.87	7.99	1.858	-0.034	24	0	
15/12/25	70.31	49.64	20.67	97.73	95.56	97.13	96.08	-0.52	7.80	7.93	1.973	-0.026	24	0	
16/12/25	70.16	48.42	21.74	92.33	90.28	91.84	90.88	-0.60	7.78	7.92	1.957	-0.029	24	0	
17/12/25	69.48	47.85	21.63	92.08	90.07	91.43	90.47	-0.40	7.79	7.94	1.944	-0.019	24	0	
18/12/25	68.24	47.26	20.98	91.82	89.90	91.25	90.29	-0.39	7.80	7.95	1.886	-0.018	24	0	
19/12/25	68.26	47.66	20.60	92.29	90.37	91.84	90.88	-0.51	7.80	7.94	1.859	-0.024	24	0	
Итого:				3747.0	3671.04	3740.5	3693.20	-22.16			53.692	-1.165	720	0	
Средние:	67.26	52.14	15.12						7.85	7.94					

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13654ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

**Ведомость потребления тепловой энергии за отчетный период с 20.11.2025
по 19.12.2025 г.**

Пульсар

Адрес: г. Октябрьский, ул. Салават Батыра д. 9

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Пульсар

№ ПУ 4299129

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	T2, °C	V1 (м. куб)	M (тонна)	P1	P2	ts1, ч
20.11.25	296,72	51,04	44,77	32910,43	32449,29	0,49	0,49	24,00
21.11.25	297,02	52,16	44,71	32952,76	32491,11	0,44	0,44	24,00
22.11.25	297,34	52,16	44,44	32994,45	32532,29	0,43	0,43	24,00
23.11.25	297,66	51,83	45,35	33044,32	32581,57	0,49	0,49	24,00
24.11.25	297,97	52,33	45,93	33094,28	32630,93	0,49	0,49	24,00
25.11.25	298,28	51,70	45,46	33144,25	32680,31	0,50	0,50	24,00
26.11.25	298,58	51,58	45,47	33194,39	32729,86	0,50	0,50	24,00
27.11.25	298,88	50,79	44,79	33244,50	32779,40	0,50	0,50	24,00
28.11.25	299,18	50,88	44,84	33294,65	32828,98	0,51	0,51	24,00
29.11.25	299,48	50,95	44,83	33344,82	32878,57	0,50	0,50	24,00
30.11.25	299,79	51,12	44,98	33395,24	32928,41	0,49	0,49	24,00
01.12.25	300,10	51,24	45,04	33445,82	32978,41	0,50	0,50	24,00
02.12.25	300,41	51,32	45,09	33496,41	33028,42	0,50	0,50	24,00
03.12.25	300,72	51,34	45,15	33547,64	33079,05	0,50	0,50	24,00
04.12.25	301,05	52,35	45,92	33599,37	33130,15	0,51	0,51	24,00
05.12.25	301,39	53,12	46,60	33651,46	33181,59	0,50	0,50	24,00
06.12.25	301,72	53,30	46,74	33703,73	33233,20	0,51	0,51	24,00
07.12.25	302,06	53,23	46,69	33755,99	33284,81	0,51	0,51	24,00
08.12.25	302,40	53,28	46,73	33808,26	33336,42	0,50	0,51	24,00
09.12.25	302,78	56,17	48,76	33860,57	33388,00	0,50	0,51	24,00
10.12.25	303,22	60,45	51,85	33912,87	33439,45	0,51	0,51	24,00
11.12.25	303,67	60,75	52,00	33965,16	33490,89	0,51	0,51	24,00
12.12.25	304,12	60,97	52,16	34017,43	33542,30	0,51	0,51	24,00
13.12.25	304,57	61,25	52,52	34069,73	33593,72	0,52	0,52	24,00
14.12.25	304,99	59,90	51,78	34122,04	33645,21	0,50	0,50	24,00
15.12.25	305,42	60,53	52,06	34174,02	33696,34	0,49	0,50	24,00
16.12.25	305,91	64,79	55,33	34226,79	33748,14	0,51	0,51	24,00
17.12.25	306,43	66,71	56,74	34279,59	33799,91	0,51	0,52	24,00
18.12.25	306,94	66,05	56,26	34332,47	33851,77	0,51	0,51	24,00
19.12.25	307,43	65,04	55,64	34385,62	33903,92	0,51	0,52	24,00
Итого	10,708	---	---	1475,18	1454,64	0,5	0,5	720,00
Среднее		55,61	48,29	---				---

**Ведомость потребления тепловой энергии за отчетный период
с 20.11.2025 по 19.12.2025 г.**

Пульсар

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова д. 38

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Пульсар

№ ПУ 4298336

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	T2, °C	V1 (м. куб)	M (тонна)	ts1, ч
20.11.25	312,55	51,08	43,18	29727,76	28468,52	24,00
21.11.25	312,84	52,21	42,69	29759,24	28499,62	24,00
22.11.25	313,14	52,08	42,44	29791,47	28531,47	24,00
23.11.25	313,45	51,80	43,52	29829,20	28568,75	24,00
24.11.25	313,76	52,29	44,05	29866,95	28606,04	24,00
25.11.25	314,06	51,54	43,54	29904,67	28643,32	24,00
26.11.25	314,35	51,46	43,62	29942,54	28680,75	24,00
27.11.25	314,63	50,69	43,08	29980,32	28718,11	24,00
28.11.25	314,93	50,84	43,00	30018,15	28755,51	24,00
29.11.25	315,22	50,85	42,99	30056,02	28792,94	24,00
30.11.25	315,52	51,04	43,06	30093,94	28830,43	24,00
01.12.25	315,81	51,18	43,33	30131,87	28867,92	24,00
02.12.25	316,11	51,23	43,29	30169,77	28905,38	24,00
03.12.25	316,41	51,25	43,36	30208,20	28943,37	24,00
04.12.25	316,73	52,42	44,17	30247,03	28981,72	24,00
05.12.25	317,05	53,06	44,72	30286,17	29020,38	24,00
06.12.25	317,37	53,22	44,87	30325,46	29059,17	24,00
07.12.25	317,69	53,12	44,77	30364,73	29097,96	24,00
08.12.25	318,02	53,18	44,84	30404,00	29136,73	24,00
09.12.25	318,40	56,60	46,61	30443,31	29175,49	24,00
10.12.25	318,84	60,50	49,18	30482,70	29214,23	24,00
11.12.25	319,29	60,71	49,12	30522,08	29252,97	24,00
12.12.25	319,75	60,94	49,13	30561,46	29291,70	24,00
13.12.25	320,20	61,21	49,49	30600,85	29330,45	24,00
14.12.25	320,62	59,61	48,82	30640,18	29369,16	24,00
15.12.25	321,06	60,66	49,21	30679,30	29407,63	24,00
16.12.25	321,57	65,21	52,19	30719,06	29446,65	24,00
17.12.25	322,09	66,69	53,18	30758,85	29485,66	24,00
18.12.25	322,60	65,86	52,81	30798,70	29524,75	24,00
19.12.25	323,09	64,94	52,60	30838,66	29563,97	24,00
Итого	10,538	---	---	1110,90	1095,45	720,00
Среднее		55,58	46,03	---		---

**Ведомость потребления тепловой энергии за отчетный период с 20.11.2025
по 19.12.2025 г.**

Пульсар

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова д. 40

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Пульсар

№ ПУ 5298778

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	T2, °C	V1 (м. куб)	M (тонна)	P1	P2	ts1, ч
20.11.25	194,27	51,44	44,81	27670,56	27309,22	0,56	0,45	24,00
21.11.25	194,63	52,60	44,69	27717,34	27355,43	0,50	0,41	24,00
22.11.25	195,00	52,47	44,51	27765,27	27402,77	0,49	0,41	24,00
23.11.25	195,38	52,17	45,40	27821,28	27458,11	0,56	0,44	24,00
24.11.25	195,75	52,66	45,91	27877,29	27513,43	0,57	0,44	24,00
25.11.25	196,12	51,89	45,31	27933,31	27568,78	0,56	0,44	24,00
26.11.25	196,47	51,82	45,36	27989,50	27624,31	0,56	0,44	24,00
27.11.25	196,83	51,03	44,68	28045,63	27679,80	0,58	0,45	24,00
28.11.25	197,18	51,20	44,72	28101,80	27735,32	0,58	0,45	24,00
29.11.25	197,55	51,21	44,68	28158,04	27790,90	0,57	0,45	24,00
30.11.25	197,91	51,40	44,84	28214,34	27846,55	0,56	0,44	24,00
01.12.25	198,28	51,55	44,98	28270,67	27902,21	0,58	0,45	24,00
02.12.25	198,64	51,60	45,01	28326,99	27957,87	0,56	0,44	24,00
03.12.25	199,01	51,62	45,08	28384,10	28014,31	0,57	0,45	24,00
04.12.25	199,40	52,79	45,99	28441,72	28071,22	0,56	0,44	24,00
05.12.25	199,79	53,44	46,52	28499,77	28128,54	0,58	0,45	24,00
06.12.25	200,19	53,60	46,66	28558,04	28186,07	0,58	0,45	24,00
07.12.25	200,59	53,51	46,60	28616,32	28243,61	0,57	0,44	24,00
08.12.25	200,99	53,57	46,64	28674,60	28301,15	0,57	0,45	24,00
09.12.25	201,45	57,01	49,02	28733,00	28358,71	0,58	0,45	24,00
10.12.25	201,96	60,92	51,93	28791,44	28416,19	0,58	0,45	24,00
11.12.25	202,49	61,13	52,06	28849,87	28473,65	0,58	0,45	24,00
12.12.25	203,01	61,37	52,20	28908,34	28531,15	0,59	0,46	24,00
13.12.25	203,54	61,66	52,54	28966,81	28588,63	0,58	0,45	24,00
14.12.25	204,02	60,06	51,58	29025,25	28646,14	0,57	0,45	24,00
15.12.25	204,53	61,13	52,19	29083,36	28703,29	0,59	0,45	24,00
16.12.25	205,12	65,72	55,58	29142,42	28761,22	0,58	0,45	24,00
17.12.25	205,73	67,21	56,72	29201,59	28819,22	0,58	0,45	24,00
18.12.25	206,32	66,38	56,13	29260,77	28877,26	0,57	0,44	24,00
19.12.25	206,90	65,44	55,55	29320,11	28935,47	0,59	0,45	24,00
Итого	12,626	---	---	1649,55	1626,26	0,57	0,45	720,00
Среднее		55,99	48,26	---				---

**Ведомость потребления тепловой энергии за отчетный период с 20.11.2025
по 19.12.2025 г.**

Пульсар

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова д. 64

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Пульсар

№ ПУ 5299631

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	T2, °C	V1 (м. куб)	M (тонна)	P1	P2	ts1, ч
20.11.25	110,46	51,17	40,74	9509,09	9396,90	0,47	0,46	24,00
21.11.25	110,84	52,19	39,25	9540,03	9427,47	0,41	0,40	24,00
22.11.25	111,24	52,17	38,55	9571,55	9458,60	0,40	0,40	24,00
23.11.25	111,66	51,99	41,35	9611,98	9498,56	0,46	0,45	24,00
24.11.25	112,04	52,30	39,93	9643,71	9529,91	0,45	0,44	24,00
25.11.25	112,42	51,70	39,53	9675,64	9561,45	0,43	0,43	24,00
26.11.25	112,79	51,62	40,29	9710,49	9595,90	0,46	0,46	24,00
27.11.25	113,12	47,89	37,92	9742,04	9627,09	0,37	0,37	24,00
28.11.25	113,51	50,92	40,81	9782,94	9667,52	0,44	0,43	24,00
29.11.25	113,91	51,06	40,50	9821,63	9705,77	0,46	0,45	24,00
30.11.25	114,34	51,41	42,44	9870,19	9753,76	0,46	0,45	24,00
01.12.25	114,76	51,50	42,23	9916,42	9799,45	0,47	0,47	24,00
02.12.25	115,18	51,54	41,88	9959,94	9842,44	0,47	0,46	24,00
03.12.25	115,59	51,52	41,41	10001,40	9883,41	0,46	0,45	24,00
04.12.25	115,99	52,29	39,85	10034,31	9915,94	0,44	0,43	24,00
05.12.25	116,36	52,78	37,42	10058,87	9940,19	0,44	0,44	24,00
06.12.25	116,75	53,02	38,08	10085,45	9966,44	0,44	0,44	24,00
07.12.25	117,16	53,11	39,36	10115,62	9996,23	0,45	0,44	24,00
08.12.25	117,57	53,17	39,53	10146,76	10026,98	0,43	0,43	24,00
09.12.25	118,04	55,49	42,75	10183,65	10063,36	0,42	0,41	24,00
10.12.25	118,58	60,30	43,72	10217,38	10096,56	0,44	0,44	24,00
11.12.25	119,10	60,44	41,61	10245,27	10123,99	0,44	0,43	24,00
12.12.25	119,60	60,38	39,37	10270,00	10148,32	0,44	0,43	24,00
13.12.25	120,13	60,96	42,21	10298,90	10176,75	0,44	0,43	24,00
14.12.25	120,63	59,68	41,70	10327,06	10204,47	0,44	0,44	24,00
15.12.25	121,18	60,45	44,64	10362,85	10239,67	0,45	0,45	24,00
16.12.25	121,77	64,49	45,37	10394,90	10271,14	0,44	0,44	24,00
17.12.25	122,37	66,30	44,46	10423,21	10298,91	0,45	0,44	24,00
18.12.25	122,94	65,55	42,93	10448,86	10324,07	0,46	0,45	24,00
19.12.25	123,48	64,48	42,33	10473,76	10348,51	0,46	0,46	24,00
Итого	13,017	---	---	964,67	951,62	0,44	0,44	720,00
Среднее		55,40	41,07	---				---

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 20/11/25г.-19/12/25г.

Абонент:Советская д. 5

Адрес:Советская д. 5

Договор N:000000000

Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут

тхв: не исп.

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G1 max = 18.00 м3/ч G1 min = 0.12 м3/ч

G2 max = 18.00 м3/ч G2 min = 0.12 м3/ч

Серийный номер 24212703, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0 КСН=0х96В1

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
20.11.25 23	50.89	38.62	12.27	4.97	4.96	64.925	64.863	64.147	64.432	-0.286	0.787	24	0	
21.11.25 23	51.01	38.40	12.61	4.98	4.98	64.665	64.622	63.888	64.201	-0.314	0.805	24	0	
22.11.25 23	50.57	38.46	12.10	4.97	4.96	65.800	65.743	65.022	65.315	-0.292	0.786	24	0	
23.11.25 23	50.99	39.34	11.65	4.96	4.95	68.705	68.637	67.875	68.166	-0.291	0.790	24	0	
24.11.25 23	51.04	38.83	12.21	4.96	4.95	64.813	64.778	64.032	64.341	-0.310	0.781	24	0	
25.11.25 23	51.23	39.56	11.67	4.97	4.95	68.607	68.535	67.775	68.057	-0.282	0.790	24	0	
26.11.25 23	51.04	38.84	12.20	4.96	4.96	64.597	64.565	63.819	64.130	-0.310	0.778	24	0	
27.11.25 23	51.12	38.82	12.30	4.97	4.96	64.355	64.310	63.575	63.878	-0.303	0.782	24	0	
28.11.25 23	51.10	38.74	12.36	4.99	4.98	64.530	64.480	63.748	64.050	-0.302	0.787	24	0	
29.11.25 23	50.95	38.65	12.30	5.00	4.99	64.590	64.540	63.813	64.113	-0.300	0.784	24	0	
30.11.25 23	50.98	38.70	12.28	4.96	4.95	64.610	64.563	63.832	64.135	-0.303	0.783	24	0	
01.12.25 23	51.21	38.75	12.46	4.92	4.91	64.585	64.543	63.803	64.111	-0.308	0.794	24	0	
02.12.25 23	51.04	38.62	12.42	5.04	5.04	64.533	64.503	63.754	64.074	-0.320	0.791	24	0	
03.12.25 23	51.83	38.97	12.86	5.08	5.07	64.685	64.622	63.879	64.185	-0.305	0.821	24	0	
04.12.25 23	52.34	39.31	13.04	5.10	5.09	64.510	64.452	63.690	64.009	-0.319	0.830	24	0	
05.12.25 23	52.51	39.32	13.19	5.10	5.09	64.360	64.317	63.535	63.873	-0.338	0.838	24	0	
06.12.25 23	52.51	39.29	13.22	5.10	5.09	64.408	64.365	63.586	63.920	-0.334	0.840	24	0	
07.12.25 23	53.31	39.73	13.58	5.10	5.09	64.380	64.340	63.533	63.887	-0.354	0.862	24	0	
08.12.25 23	55.36	40.43	14.93	5.09	5.08	64.467	64.420	63.553	63.946	-0.393	0.948	24	0	
09.12.25 23	59.25	41.96	17.30	5.09	5.08	64.482	64.395	63.445	63.883	-0.439	1.097	24	0	
10.12.25 23	59.85	42.17	17.69	5.09	5.08	64.583	64.525	63.521	64.005	-0.484	1.123	24	0	
11.12.25 23	59.67	42.03	17.64	5.09	5.08	64.503	64.463	63.449	63.946	-0.498	1.119	24	0	
12.12.25 23	58.75	41.92	16.83	5.08	5.07	65.397	65.327	64.355	64.806	-0.451	1.083	24	0	
13.12.25 23	59.48	43.35	16.13	5.10	5.09	69.220	69.150	68.096	68.560	-0.464	1.098	24	0	
14.12.25 23	59.58	42.51	17.07	5.14	5.10	64.945	64.887	63.887	64.353	-0.466	1.090	24	0	
15.12.25 23	63.38	44.10	19.28	5.29	5.11	64.660	64.613	63.476	64.039	-0.563	1.224	24	0	
16.12.25 23	64.59	44.60	19.99	5.47	5.11	64.632	64.585	63.408	63.994	-0.586	1.268	24	0	
17.12.25 23	63.62	44.20	19.42	5.55	5.10	65.012	64.957	63.815	64.377	-0.562	1.240	24	0	
18.12.25 23	63.25	44.91	18.34	5.61	5.06	68.673	68.630	67.420	67.995	-0.575	1.237	24	0	
19.12.25 23	64.05	46.18	17.87	5.83	5.08	71.387	71.345	70.056	70.643	-0.587	1.253	24	0	
Итого/Средн	55.25	40.67	14.58	5.12	5.03	1963.620	1962.075	1935.785	1947.424	-11.640	28.208	720	0	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
19.11.25 23	3415.210	3465.645	3379.572	3444.529	-64.957	34.602	3543	0
19.12.25 23	5378.830	5427.720	5315.357	5391.953	-76.597	62.810	4263	0
Итого	1963.620	1962.075	1935.785	1947.424	-11.640	28.208	720	0

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

Отчет о потреблении...
от 22-12-2025
За период с 20-11-2025 00:00:00 по 20-12-2025 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	ул. Горького 13
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N ВВ411
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-11-2025 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-11-2025 00:00:00	0.82	52.76	119.35	45.65	120.55	24:00	24:00
22-11-2025 00:00:00	0.98	52.79	113.54	44.09	114.73	24:00	24:00
23-11-2025 00:00:00	1.14	52.28	134.13	43.76	135.57	24:00	24:00
24-11-2025 00:00:00	1.16	52.79	134.29	44.10	135.68	24:00	24:00
25-11-2025 00:00:00	1.13	52.16	135.42	43.81	136.98	24:00	24:00
26-11-2025 00:00:00	1.09	52.03	138.52	44.16	139.97	24:00	24:00
27-11-2025 00:00:00	1.05	51.22	138.96	43.63	140.56	24:00	24:00
28-11-2025 00:00:00	0.79	51.29	133.23	45.76	134.89	21:22	24:00
29-11-2025 00:00:00	0.05	51.35	129.13	55.26	130.13	4:04	24:00
30-11-2025 00:00:00	0.15	51.54	129.35	53.52	130.47	8:04	24:00
01-12-2025 00:00:00	0.07	51.65	129.24	53.02	130.45	6:55	24:00
02-12-2025 00:00:00	0.02	51.73	129.23	55.00	130.34	3:15	24:00
03-12-2025 00:00:00	0.23	51.75	130.83	51.72	132.07	12:39	24:00
04-12-2025 00:00:00	0.34	52.76	132.56	51.60	133.77	13:55	24:00
05-12-2025 00:00:00	0.53	53.56	133.26	50.34	134.50	17:57	24:00
06-12-2025 00:00:00	0.55	53.74	133.43	49.81	134.75	21:01	24:00
07-12-2025 00:00:00	0.66	53.67	133.23	48.93	134.73	21:25	24:00
08-12-2025 00:00:00	0.09	53.71	133.13	57.71	134.12	5:48	24:00
09-12-2025 00:00:00	0.34	56.59	132.83	58.09	133.84	8:58	24:00
10-12-2025 00:00:00	0.32	61.04	131.72	59.01	132.80	16:36	24:00
11-12-2025 00:00:00	0.02	61.37	130.67	63.73	131.44	3:03	24:00
12-12-2025 00:00:00	0.02	61.59	130.35	65.18	130.97	2:09	24:00
13-12-2025 00:00:00	0.01	61.87	130.39	64.05	131.12	2:56	24:00
14-12-2025 00:00:00	0.02	60.52	130.54	62.34	131.25	4:38	24:00
15-12-2025 00:00:00	0.08	61.10	129.46	61.88	130.33	7:45	24:00
16-12-2025 00:00:00	0.26	65.44	131.17	63.51	132.01	21:47	24:00
17-12-2025 00:00:00	0.29	67.44	130.91	65.25	131.70	23:13	24:00
18-12-2025 00:00:00	1.14	66.79	131.25	58.09	132.41	23:56	24:00
19-12-2025 00:00:00	1.61	65.74	131.76	53.49	133.18	24:00	24:00
20-12-2025 00:00:00	1.60	65.93	131.76	53.73	133.27	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	16.59	56.61	3933.65	53.67	3968.58	467:26	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель:

Теплоснабжение

Адрес:

г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 29

Договор №:

от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД
(модификации У,
УД) (v46)

№ 10964292

Тхв = 5,0 °C

Версия ПО: 015-02.060-
01.30

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
			V1	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	53,1	47,9	116,283	0,586	24,00
21.11.2025	53,0	47,8	119,848	0,601	24,00
22.11.2025	52,6	48,3	140,451	0,596	24,00
23.11.2025	53,1	48,8	140,629	0,591	24,00
24.11.2025	52,3	48,1	140,707	0,579	24,00
25.11.2025	52,2	48,2	141,275	0,566	24,00
26.11.2025	51,4	47,4	141,479	0,558	24,00
27.11.2025	51,6	47,5	141,914	0,569	24,00
28.11.2025	51,6	47,5	141,879	0,577	24,00
29.11.2025	51,8	47,6	141,863	0,583	24,00
30.11.2025	51,9	47,8	141,984	0,584	24,00
01.12.2025	52,0	47,8	141,977	0,588	24,00
02.12.2025	52,0	47,8	144,008	0,591	24,00
03.12.2025	53,2	48,9	145,324	0,622	24,00
04.12.2025	53,8	49,5	146,516	0,635	24,00
05.12.2025	54,0	49,6	147,043	0,641	24,00
06.12.2025	53,9	49,5	146,945	0,643	24,00
07.12.2025	54,0	49,6	146,984	0,641	24,00
08.12.2025	57,5	52,3	146,746	0,746	24,00
09.12.2025	61,5	55,5	146,438	0,861	24,00
10.12.2025	61,7	55,7	146,496	0,867	24,00
11.12.2025	61,9	55,9	146,449	0,863	24,00
12.12.2025	62,2	56,3	146,906	0,853	24,00
13.12.2025	60,6	55,2	147,348	0,785	24,00
14.12.2025	61,7	55,9	146,492	0,833	24,00
15.12.2025	66,3	59,7	148,820	0,959	24,00
16.12.2025	67,8	61,0	149,016	1,002	24,00
17.12.2025	67,0	60,3	149,160	0,970	24,00
18.12.2025	66,0	59,7	149,961	0,933	24,00
19.12.2025	66,3	60,1	150,414	0,911	24,00
Итого	56,9	51,9	4301,355	21,333	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.11.2025 00:00	31376,004	157,472	6428,00
20.12.2025 00:00	35677,359	178,805	7148,00
	4301,355	21,333	720,00

Всего потреблено Qп = 21,333 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Девонская, д. 23

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 14415930 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46)

Версия ПО: 015-01.062-00.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
20.11.2025	51,8	44,4	93,669	0,683	24,00
21.11.2025	51,9	44,3	93,203	0,695	24,00
22.11.2025	51,4	44,1	93,621	0,679	24,00
23.11.2025	51,9	44,6	93,826	0,678	24,00
24.11.2025	52,0	44,5	92,375	0,678	24,00
25.11.2025	52,0	44,1	87,308	0,668	24,00
26.11.2025	51,9	44,5	92,949	0,678	24,00
27.11.2025	52,1	44,6	93,010	0,685	24,00
28.11.2025	52,0	44,5	93,014	0,687	24,00
29.11.2025	51,9	44,5	94,191	0,690	24,00
30.11.2025	51,9	44,5	94,723	0,697	24,00
01.12.2025	52,1	44,7	93,598	0,689	24,00
02.12.2025	52,0	44,5	93,888	0,689	24,00
03.12.2025	52,9	45,2	93,404	0,709	24,00
04.12.2025	53,3	45,5	93,557	0,722	24,00
05.12.2025	53,5	45,6	93,996	0,729	24,00
06.12.2025	53,6	45,7	94,839	0,736	24,00
07.12.2025	54,3	46,3	94,884	0,754	24,00
08.12.2025	56,9	47,8	93,447	0,843	24,00
09.12.2025	60,6	50,2	93,084	0,950	24,00
10.12.2025	61,0	50,5	93,073	0,961	24,00
11.12.2025	60,8	50,3	93,189	0,961	24,00
12.12.2025	59,9	49,8	93,033	0,922	24,00
13.12.2025	60,3	50,4	94,738	0,921	24,00
14.12.2025	61,2	50,8	94,414	0,964	24,00
15.12.2025	64,9	53,1	93,344	1,076	24,00
16.12.2025	66,0	53,9	93,418	1,102	24,00
17.12.2025	64,6	53,1	93,327	1,054	24,00
18.12.2025	64,5	53,1	94,063	1,047	24,00
19.12.2025	65,1	53,8	93,850	1,043	24,00
Итого	56,3	47,4	2803,035	24,392	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.11.2025 00:00	5219,781	32,305	1315,00
20.12.2025 00:00	8022,816	56,697	2035,00
	2803,035	24,392	720,00

Всего потреблено Qп = 24,392 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 40

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 5298778 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46) Версия ПО: 015-01.058-02.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
20.11.2025	52,6	44,7	46,777	0,360	24,00
21.11.2025	52,5	44,5	47,928	0,372	24,00
22.11.2025	52,2	45,4	56,012	0,374	24,00
23.11.2025	52,7	45,9	56,010	0,373	24,00
24.11.2025	51,9	45,3	56,016	0,363	24,00
25.11.2025	51,8	45,4	56,191	0,358	24,00
26.11.2025	51,0	44,7	56,135	0,352	24,00
27.11.2025	51,2	44,7	56,172	0,360	24,00
28.11.2025	51,2	44,7	56,232	0,362	24,00
29.11.2025	51,4	44,8	56,301	0,364	24,00
30.11.2025	51,5	45,0	56,328	0,365	24,00
01.12.2025	51,6	45,0	56,320	0,366	24,00
02.12.2025	51,6	45,1	57,111	0,368	24,00
03.12.2025	52,8	46,0	57,619	0,387	24,00
04.12.2025	53,4	46,5	58,049	0,396	24,00
05.12.2025	53,6	46,7	58,270	0,399	24,00
06.12.2025	53,5	46,6	58,285	0,398	24,00
07.12.2025	53,6	46,6	58,277	0,399	24,00
08.12.2025	57,0	49,0	58,404	0,459	24,00
09.12.2025	60,9	51,9	58,436	0,516	24,00
10.12.2025	61,1	52,1	58,430	0,521	24,00
11.12.2025	61,4	52,2	58,471	0,527	24,00
12.12.2025	61,7	52,5	58,469	0,524	24,00
13.12.2025	60,1	51,6	58,441	0,488	24,00
14.12.2025	61,1	52,2	58,109	0,509	24,00
15.12.2025	65,7	55,6	59,059	0,587	24,00
16.12.2025	67,2	56,7	59,172	0,608	24,00
17.12.2025	66,4	56,1	59,186	0,594	24,00
18.12.2025	65,4	55,5	59,340	0,576	24,00
19.12.2025	65,7	55,9	59,189	0,571	24,00
Итого	56,5	48,6	1708,738	13,197	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.11.2025 00:00	27670,564	194,272	11222,00
20.12.2025 00:00	29379,303	207,469	11942,00
	1708,738	13,197	720,00

Всего потреблено Qп = 13,197 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 56

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 10960299 Тхв = 5,0 °C
(модификации У, УД) (v46)

Версия ПО: 015-01.058-02.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
20.11.2025	52,0	42,0	34,557	0,340	24,00
21.11.2025	51,9	42,2	36,631	0,347	24,00
22.11.2025	51,7	43,4	43,117	0,353	24,00
23.11.2025	52,1	43,8	42,457	0,350	24,00
24.11.2025	51,4	43,3	42,273	0,336	24,00
25.11.2025	51,3	43,3	41,936	0,332	24,00
26.11.2025	50,5	42,8	42,416	0,324	24,00
27.11.2025	50,7	42,9	42,818	0,330	24,00
28.11.2025	50,7	42,7	42,885	0,337	24,00
29.11.2025	50,9	42,6	41,988	0,343	24,00
30.11.2025	51,0	42,7	41,875	0,342	24,00
01.12.2025	51,1	42,9	42,215	0,342	24,00
02.12.2025	51,1	42,9	42,650	0,346	24,00
03.12.2025	52,3	43,8	43,695	0,365	24,00
04.12.2025	52,9	44,3	43,803	0,371	24,00
05.12.2025	53,1	44,4	43,123	0,368	24,00
06.12.2025	53,0	44,3	43,078	0,370	24,00
07.12.2025	53,0	44,3	42,488	0,367	24,00
08.12.2025	56,5	46,2	41,514	0,420	24,00
09.12.2025	60,4	48,4	40,812	0,479	24,00
10.12.2025	60,6	48,5	40,730	0,485	24,00
11.12.2025	60,8	48,5	40,152	0,486	24,00
12.12.2025	61,1	48,8	39,967	0,481	24,00
13.12.2025	59,5	48,2	40,609	0,450	24,00
14.12.2025	60,5	48,8	40,553	0,469	24,00
15.12.2025	65,1	51,6	41,096	0,543	24,00
16.12.2025	66,6	52,8	41,127	0,557	24,00
17.12.2025	65,8	52,1	40,605	0,543	24,00
18.12.2025	64,8	51,6	40,480	0,525	24,00
19.12.2025	65,1	52,1	40,969	0,523	24,00
Итого	55,9	45,9	1242,621	12,225	720,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.11.2025 00:00	21425,352	169,246	10509,00
20.12.2025 00:00	22667,973	181,471	11229,00
	1242,621	12,225	720,00

Всего потреблено Qп = 12,225 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 20.11.2025 по 19.12.2025



Потребитель: ОАО "Жилуправление"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Социалистическая, д. 4А

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-02 № 4433 Тхв = 5,0 °C Версия ПО: 1.5

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
20.11.2025	62,8	47,0	53,314	53,826	-0,512	6,5	5,6	-	-	0,842	24,00
21.11.2025	62,3	46,6	53,231	53,738	-0,507	6,5	5,6	-	-	0,839	24,00
22.11.2025	62,3	46,7	53,319	53,855	-0,536	6,5	5,6	-	-	0,836	24,00
23.11.2025	62,7	47,0	53,760	54,261	-0,502	6,5	5,6	-	-	0,843	24,00
24.11.2025	62,6	47,0	53,958	54,480	-0,521	6,5	5,6	-	-	0,842	24,00
25.11.2025	62,7	47,1	53,996	54,516	-0,520	6,5	5,6	-	-	0,839	24,00
26.11.2025	62,4	46,9	53,993	54,502	-0,509	6,4	5,5	-	-	0,839	24,00
27.11.2025	62,3	46,8	54,016	54,523	-0,508	6,4	5,5	-	-	0,838	24,00
28.11.2025	61,8	46,4	53,728	54,247	-0,520	6,4	5,4	-	-	0,828	24,00
29.11.2025	61,8	46,4	53,696	54,207	-0,511	6,4	5,4	-	-	0,831	24,00
30.11.2025	62,1	46,5	53,709	54,233	-0,524	6,4	5,4	-	-	0,835	24,00
01.12.2025	62,0	46,6	53,701	54,223	-0,522	6,4	5,4	-	-	0,830	24,00
02.12.2025	62,8	46,9	53,539	54,057	-0,518	6,4	5,4	-	-	0,855	24,00
03.12.2025	64,2	47,8	54,205	54,717	-0,512	6,4	5,4	-	-	0,888	24,00
04.12.2025	64,6	47,9	54,047	54,566	-0,519	6,4	5,5	-	-	0,900	24,00
05.12.2025	64,7	48,1	54,053	54,573	-0,520	6,4	5,5	-	-	0,899	24,00
06.12.2025	64,8	48,1	54,070	54,581	-0,512	6,4	5,5	-	-	0,902	24,00
07.12.2025	64,7	48,1	54,072	54,582	-0,510	6,4	5,5	-	-	0,898	24,00
08.12.2025	63,8	47,5	53,725	54,239	-0,514	6,2	5,3	-	-	0,876	24,00
09.12.2025	62,5	46,3	53,342	53,872	-0,531	6,1	5,2	-	-	0,865	24,00
10.12.2025	63,4	46,7	53,944	54,487	-0,543	6,1	5,1	-	-	0,903	24,00
11.12.2025	62,9	46,1	53,735	54,293	-0,558	6,4	5,5	-	-	0,900	24,00
12.12.2025	62,8	46,1	53,795	54,194	-0,399	6,5	5,6	-	-	0,898	24,00
13.12.2025	63,2	46,9	55,707	55,799	-0,092	6,5	5,6	-	-	0,911	24,00
14.12.2025	62,7	47,4	60,045	60,120	-0,075	6,5	5,6	-	-	0,916	24,00
15.12.2025	65,0	49,9	68,696	68,767	-0,071	6,5	5,7	-	-	1,038	24,00
16.12.2025	66,5	52,8	83,242	83,314	-0,073	6,6	5,8	-	-	1,147	24,00
17.12.2025	66,6	52,9	84,030	84,097	-0,067	6,7	5,9	-	-	1,155	24,00
18.12.2025	63,1	50,6	82,989	83,076	-0,087	6,6	5,8	-	-	1,036	24,00
19.12.2025	64,5	51,0	80,000	80,174	-0,174	6,6	5,8	-	-	1,077	24,00
Итого	63,4	47,7	1751,656	1764,121	-12,465	6,4	5,5	-	-	27,104	720,00

Всего к оплате Qп = 27,104 Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = -12,465 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 20.12.2025 14:25:46 1

Отчет о потреблении...
от 22-12-2025
За период с 20-11-2025 00:00:00 по 20-12-2025 00:00:00

Потребитель :	ОАО "Жилуправление"
Адрес :	ул. Фрунзе д.76
Объект :	Жилой дом
Прибор :	ИМ 2300 N BA724
Назначение :	Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
20-11-2025 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-11-2025 00:00:00	1.88	52.62	201.77	43.28	0.00	24:00	24:00
22-11-2025 00:00:00	1.92	52.76	201.62	43.22	0.00	24:00	24:00
23-11-2025 00:00:00	1.87	52.27	201.64	42.99	0.00	24:00	24:00
24-11-2025 00:00:00	1.86	52.65	201.64	43.41	0.00	24:00	24:00
25-11-2025 00:00:00	1.86	52.79	201.67	43.53	0.00	24:00	24:00
26-11-2025 00:00:00	1.85	52.89	201.68	43.70	0.00	24:00	24:00
27-11-2025 00:00:00	1.85	52.78	201.66	43.57	0.00	24:00	24:00
28-11-2025 00:00:00	1.86	52.87	201.64	43.64	0.00	24:00	24:00
29-11-2025 00:00:00	1.88	52.86	201.58	43.51	0.00	24:00	24:00
30-11-2025 00:00:00	1.87	52.69	201.57	43.39	0.00	24:00	24:00
01-12-2025 00:00:00	1.88	52.71	201.64	43.37	0.00	24:00	24:00
02-12-2025 00:00:00	1.89	52.96	201.61	43.58	0.00	24:00	24:00
03-12-2025 00:00:00	1.88	52.78	201.63	43.43	0.00	24:00	24:00
04-12-2025 00:00:00	1.95	53.58	201.59	43.90	0.00	24:00	24:00
05-12-2025 00:00:00	1.98	54.17	201.52	44.32	0.00	24:00	24:00
06-12-2025 00:00:00	2.01	54.35	201.31	44.35	0.00	24:00	24:00
07-12-2025 00:00:00	2.02	54.33	201.19	44.29	0.00	24:00	24:00
08-12-2025 00:00:00	2.07	55.18	200.98	44.87	0.00	24:00	24:00
09-12-2025 00:00:00	2.26	57.27	200.99	46.01	0.00	24:00	24:00
10-12-2025 00:00:00	2.61	61.48	200.96	48.46	0.00	24:00	24:00
11-12-2025 00:00:00	2.66	62.15	201.34	48.89	0.00	24:00	24:00
12-12-2025 00:00:00	2.66	61.93	201.31	48.68	0.00	24:00	24:00
13-12-2025 00:00:00	2.57	60.90	201.15	48.10	0.00	24:00	24:00
14-12-2025 00:00:00	2.57	61.65	201.65	48.90	0.00	24:00	24:00
15-12-2025 00:00:00	2.66	61.63	201.43	48.40	0.00	24:00	24:00
16-12-2025 00:00:00	2.95	65.78	201.15	51.09	0.00	24:00	24:00
17-12-2025 00:00:00	3.05	67.10	201.28	51.94	0.00	24:00	24:00
18-12-2025 00:00:00	2.96	66.11	201.65	51.40	0.00	24:00	24:00
19-12-2025 00:00:00	2.91	65.52	201.93	51.06	0.00	24:00	24:00
20-12-2025 00:00:00	2.90	66.35	201.62	51.92	0.00	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	67.14	57.17	6044.39	46.04	0.00	720:00	720:00

Отв. лицо :

Начальник СпОКПУ

Морозов И.Е.