

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060232
 Номер абонента:
 Адрес установки: 25 мкр д13а
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Kv, л/имп.	Fmax КГц
1	50	0,180	60,0	---	---
2	50	0,177	59,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 21.04.2026 по 21.04.2026**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °С		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.04	1,056	177,7	181,6	3,9	---	44,52	38,57	0,50	0,50	24,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	1,06	177,7	181,6	3,9	0,0	44,52	38,57	0,50	0,50	24,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	---	---	---	---	0,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	---	---	---	---	0,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	---	---	---	---	0,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	---	---	---	---	0,00
Итого:	1,06	177,7	181,6	3,9	0,0	44,52	38,57	0,50	0,50	24,0

$\Delta T =$	5,95
--------------	------

Общее время работы теплосистемы, ч	24,0	=	Тнар, ч + Тмах, ч + Тмин, ч + Тдт, ч + Ттех.н, ч
	24,0	=	24,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
	1,06		
Показания интеграторов	На 24:00 20.04.2026	На 24:00 21.04.2026	Результат за период На 11:46 12.05.2026
Количество теплоты, Гкал	5038,03	5039,09	1,06 5052,98
Расход теплоносителя M1, т	562889,3	563066,9	177,7 565303,0
Расход теплоносителя M2, т	565504,5	565686,0	181,6 567971,2
Время наработки, ч	58568,2	58592,2	24,0 59082,9
Время неработы Тнер = Тмах + Тмин + Тдт + Ттех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____

Отчет о потреблении...
от 12-05-2026
За период с 21-04-2026 00:00:00 по 12-05-2026 12:00:00

Потребитель :
Адрес :
Объект :
Прибор :
Назначение :

ОАО "Жилуправление"
34 мкр.д.8а 2ввод
Жилой дом
ИМ 2300 N LE114
Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	ts1	tm1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	60	150	60	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.
21-04-2026 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
22-04-2026 00:00:00	1.02	41.39	215.80	36.66	0.00	24:00	24:00
23-04-2026 00:00:00	1.02	40.77	215.70	36.04	0.00	24:00	24:00
24-04-2026 00:00:00	0.98	40.15	215.60	35.60	0.00	24:00	24:00
25-04-2026 00:00:00	1.01	40.05	215.20	35.36	0.00	24:00	24:00
26-04-2026 00:00:00	1.07	40.43	214.60	35.40	0.00	24:00	24:00
27-04-2026 00:00:00	1.19	42.54	212.40	36.94	0.00	24:00	24:00
28-04-2026 00:00:00	1.12	41.73	211.60	36.42	0.00	24:00	24:00
29-04-2026 00:00:00	1.12	41.27	211.20	35.99	0.00	24:00	24:00
30-04-2026 00:00:00	1.05	40.62	212.10	35.63	0.00	24:00	24:00
01-05-2026 00:00:00	1.02	40.23	212.20	35.40	0.00	24:00	24:00
02-05-2026 00:00:00	1.02	40.48	212.00	35.68	0.00	24:00	24:00
03-05-2026 00:00:00	1.02	40.81	212.10	35.98	0.00	24:00	24:00
04-05-2026 00:00:00	1.01	40.74	212.30	35.98	0.00	24:00	24:00
05-05-2026 00:00:00	0.49	36.20	100.30	31.94	0.00	24:00	24:00
06-05-2026 00:00:00	0.00	23.58	0.00	23.77	0.00	24:00	24:00
07-05-2026 00:00:00	0.00	23.73	0.00	23.88	0.00	24:00	24:00
08-05-2026 00:00:00	0.00	23.98	0.00	24.12	0.00	24:00	24:00
09-05-2026 00:00:00	0.00	24.28	0.00	24.37	0.00	24:00	24:00
10-05-2026 00:00:00	0.00	24.41	0.00	24.50	0.00	24:00	24:00
11-05-2026 00:00:00	0.00	23.96	0.00	24.09	0.00	24:00	24:00
12-05-2026 00:00:00	0.00	22.93	0.00	23.16	0.00	24:00	24:00
12-05-2026 12:00:00	0.00	21.57	0.00	21.84	0.00	12:00	12:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
516:00	14.14	34.65	2873.10	31.53	0.00	516:00	516:00

** Пересчитано из массы воды в объем:
при температуре t = 10 град.С
плотность воды Ro(t) = 1000,29 кг/куб.м

Отв. лицо :

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/04/26г.-11/05/26г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: 34мкр д28 Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 M сет. воды= _____ Т.сут Мгвс= _____ Т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв= 0.00 °C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00175254 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0хДВ8В ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
21/04/26	64.31	52.47	11.84	178.54	175.12	168.94	166.72	0.00	8.40	1.06	7.00	2.052	0.441	24	0	*
22/04/26	18.21	35.85	-17.64	275.88	271.66	261.02	258.28	0.00	13.38	233.53	15.36	2.500	0.484	37	0	*
23/04/26	40.13	35.72	4.41	176.09	174.65	166.79	165.83	0.00	8.82	1.05	6.50	0.748	0.316	24	0	*
24/04/26	40.08	35.68	4.40	176.04	174.60	166.63	165.67	0.00	8.93	1.05	7.00	0.748	0.320	24	0	*
25/04/26	40.66	36.00	4.66	174.12	172.70	164.77	163.81	0.00	8.89	1.05	7.00	0.782	0.321	24	0	*
26/04/26	42.54	37.39	5.15	172.40	170.96	163.04	162.03	0.00	8.93	1.05	7.00	0.859	0.335	24	0	*
27/04/26	41.66	36.83	4.83	170.49	169.05	161.02	160.02	0.00	9.03	1.05	6.50	0.795	0.334	24	0	*
28/04/26	41.29	36.58	4.71	169.73	168.29	160.27	159.31	0.00	8.98	1.05	7.00	0.772	0.330	24	0	*
29/04/26	40.51	36.08	4.43	170.92	169.55	161.42	160.46	0.00	9.09	1.05	7.00	0.732	0.329	24	0	*
30/04/26	40.27	35.96	4.31	171.26	169.89	161.80	160.84	0.00	9.05	1.05	7.00	0.709	0.327	24	0	*
01/05/26	40.50	36.09	4.41	171.80	170.37	162.20	161.24	0.00	9.13	1.05	7.00	0.729	0.331	24	0	*
02/05/26	40.80	36.38	4.42	172.33	170.89	162.60	161.64	0.00	9.25	1.05	5.77	0.734	0.337	24	0	*
03/05/26	40.69	36.30	4.39	172.07	170.63	162.30	161.34	0.00	9.29	1.05	6.26	0.729	0.338	24	0	*
04/05/26	40.80	36.35	4.45	69.30	68.73	66.46	66.08	0.00	2.65	1.02	7.00	0.279	0.097	24	0	*
05/05/26	21.96	22.77	-0.81	0.00	0.00	2.53	2.53	0.00	-2.53	1.00	7.00	0.000	-0.058	24	0	*
06/05/26	21.88	22.43	-0.55	0.00	0.00	0.99	0.99	0.00	-0.99	1.00	7.00	0.000	-0.022	24	0	*
07/05/26	22.07	22.54	-0.47	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	-0.37	1.00	7.00	0.000	-0.008	24	0	*
08/05/26	22.27	22.78	-0.51	0.00	0.00	0.35	0.35	0.00	-0.35	1.02	5.77	0.000	-0.008	24	0	*
09/05/26	22.25	22.72	-0.47	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00	-0.57	1.01	6.26	0.000	-0.013	24	0	*
10/05/26	21.35	21.91	-0.56	0.00	0.00	3.47	3.47	0.00	-3.47	1.00	7.00	0.000	-0.077	24	0	*
11/05/26	20.70	21.30	-0.60	0.00	0.00	3.63	3.63	0.00	-3.63	1.00	7.00	0.000	-0.078	24	0	*
Итого:				2420.9	2397.09	2301.1	2285.18	0.00	111.91			13.168	4.376	517	0	
Средние:	34.52	32.38	2.13							12.10	7.16					

Период нормальной работы 517ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 480ч

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабж.организации _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 08.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 7
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060306
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	80	160	10	---
2	80	80	160	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	1.382	242.64	241.60	1.0	42.939	37.245	0.6	0.6	24.00
22.04.26	1.379	241.90	240.85	1.1	42.353	36.653	0.6	0.6	24.00
23.04.26	1.368	241.64	240.59	1.0	41.827	36.167	0.6	0.6	24.00
24.04.26	1.394	243.58	242.53	1.1	41.962	36.239	0.6	0.6	24.00
25.04.26	1.378	244.64	243.58	1.1	41.477	35.844	0.6	0.6	24.00
26.04.26	1.397	244.60	243.56	1.0	41.688	35.978	0.6	0.6	24.00
27.04.26	1.348	244.12	243.08	1.0	41.302	35.781	0.6	0.6	24.00
28.04.26	1.363	244.18	243.14	1.0	41.333	35.751	0.6	0.6	24.00
29.04.26	1.497	248.94	247.91	1.0	42.882	36.870	0.6	0.6	24.00
30.04.26	1.626	251.26	250.23	1.0	44.548	38.078	0.6	0.6	24.00
01.05.26	1.633	251.52	250.49	1.0	44.741	38.248	0.6	0.6	24.00
02.05.26	1.667	252.15	251.12	1.0	45.294	38.684	0.6	0.6	24.00
03.05.26	1.627	251.44	250.41	1.0	45.070	38.601	0.6	0.6	24.00
04.05.26	0.627	93.04	92.66	0.4	45.671	39.055	0.6	0.6	24.00
05.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	26.758	25.746	0.6	0.6	24.00
06.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	26.837	25.834	0.6	0.6	24.00
07.05.26	0.000	0.00	0.00	-0.0	26.543	25.798	0.6	0.6	24.00
08.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	26.561	25.877	0.6	0.6	24.00
Итого	19.69	3295.7	3281.7	13.7	---	---	---	---	432.00
Среднее	---	---	---	---	39.43	34.58	0.6	0.6	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	9167.9	773907.4	772645.4	81769.1
08.05.26 24:00	9187.6	777203.0	775927.1	82201.1
Итого за период	19.7	3295.6	3281.7	432.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 10
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ752

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.66	43.81	307.23	38.41	309.51	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.66	43.60	307.31	38.18	308.72	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.70	43.29	307.52	37.76	311.03	23.99	23.99	0.00	0.00
24.04.26	1.72	43.21	307.31	37.59	308.64	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.73	43.15	307.44	37.52	308.73	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.74	42.99	307.63	37.32	309.44	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	2.14	47.34	306.41	40.33	308.64	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	2.03	47.20	309.68	40.63	311.58	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.59	41.78	314.55	36.71	317.98	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.75	43.40	311.25	37.78	313.60	23.94	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.77	43.91	310.25	38.19	311.44	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.72	43.41	310.28	37.85	311.29	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.71	43.48	310.03	37.96	311.19	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.70	43.47	310.00	37.97	311.30	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.66	34.35	121.20	30.49	121.89	9.39	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	20.80	0.00	19.90	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	19.44	0.00	18.94	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	25.28	---	4448.09	---	4474.98	345.32	407.99	0.00	0.00
Среднее	---	40.508	---	35.502	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	2514.40	0.00
07.05.26 24:00	2538.09	0.00
Итого за период	23.69	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 11
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА649

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.83	44.61	374.05	39.70	367.80	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.84	44.39	373.92	39.46	367.71	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.88	44.07	374.02	39.04	367.74	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.90	44.00	374.01	38.90	367.63	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.91	43.93	374.03	38.81	367.59	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.91	43.77	374.00	38.66	367.59	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	2.39	48.21	373.84	41.80	367.56	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	2.25	48.03	377.15	42.05	370.64	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.74	42.53	380.99	37.94	374.59	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.94	44.20	377.93	39.07	371.54	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.96	44.70	377.04	39.50	370.55	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.91	44.20	376.71	39.13	370.21	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.90	44.27	376.43	39.21	370.02	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.90	44.26	376.36	39.20	369.99	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.75	34.11	148.95	29.98	146.45	24.00	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	20.32	0.00	19.70	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	19.07	0.00	18.66	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	28.01	---	5409.43	---	5317.61	408.00	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	41.098	---	36.518	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	810.17	0.00
07.05.26 24:00	836.43	0.00
Итого за период	26.26	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 12
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 20120949

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xВ7D3

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	44.36	39.38	н/д	4.99	6.12	9.66	н/д	359.040	359.635	н/д	356.512	356.512	н/д	0.000	1.742	н/д	24	0
22.04.26	44.04	38.98	н/д	5.06	6.12	9.66	н/д	359.045	359.670	н/д	356.589	356.589	н/д	0.000	1.767	н/д	24	0
23.04.26	43.97	38.81	н/д	5.15	6.12	9.66	н/д	359.060	359.650	н/д	356.599	356.599	н/д	0.000	1.802	н/д	24	0
24.04.26	43.90	38.73	н/д	5.17	6.12	9.66	н/д	359.130	359.705	н/д	356.677	356.677	н/д	0.000	1.808	н/д	24	0
25.04.26	43.74	38.53	н/д	5.21	6.12	9.66	н/д	359.125	359.730	н/д	356.714	356.714	н/д	0.000	1.822	н/д	24	0
26.04.26	48.02	41.57	н/д	6.45	6.12	9.66	н/д	359.860	360.080	н/д	356.677	356.677	н/д	0.000	2.264	н/д	24	0
27.04.26	48.16	42.02	н/д	6.14	6.12	9.66	н/д	362.990	363.180	н/д	359.717	359.717	н/д	0.000	2.173	н/д	24	0
28.04.26	42.51	37.92	н/д	4.59	6.12	9.66	н/д	369.725	370.415	н/д	367.410	367.410	н/д	0.000	1.651	н/д	24	0
29.04.26	44.09	38.95	н/д	5.14	6.12	9.66	н/д	362.905	363.540	н/д	360.422	360.422	н/д	0.000	1.816	н/д	24	0
30.04.26	44.71	39.53	н/д	5.17	6.12	9.66	н/д	361.840	362.440	н/д	359.243	359.243	н/д	0.000	1.823	н/д	24	0
01.05.26	44.16	39.11	н/д	5.06	6.12	9.66	н/д	361.480	362.115	н/д	358.999	358.999	н/д	0.000	1.779	н/д	24	0
02.05.26	44.23	39.17	н/д	5.07	6.12	9.66	н/д	361.465	362.105	н/д	358.984	358.984	н/д	0.000	1.782	н/д	24	0
03.05.26	44.23	39.11	н/д	5.12	6.12	9.66	н/д	361.565	362.170	н/д	359.053	359.053	н/д	0.000	1.801	н/д	24	0
04.05.26	44.31	39.28	н/д	5.03	6.12	9.67	н/д	154.440	154.825	н/д	153.396	153.451	н/д	-0.055	0.757	н/д	24	0
05.05.26	22.83	22.49	н/д	0.33	6.12	9.66	н/д	0.000	0.005	н/д	0.000	0.005	н/д	-0.005	0.000	н/д	24	0
06.05.26	21.67	21.34	н/д	0.33	6.12	9.66	н/д	0.000	0.015	н/д	0.000	0.015	н/д	-0.015	0.000	н/д	24	0
07.05.26	21.25	20.96	н/д	0.29	6.12	9.66	н/д	0.005	0.015	н/д	0.005	0.015	н/д	-0.010	0	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	4851.675	4859.295	---	4816.997	4817.082	---	-0.085	24.787	---	408	0
Среднее	44.61	39.36	---	5.25	6.12	9.66	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	143947.195	144426.625	0.000	142351.169	142347.716	0.000	3.453	1365.048	0.000	13119	2806
07.05.26 24:00	148798.870	149285.920	0.000	147168.167	147164.799	0.000	3.369	1389.837	0.000	13527	2806
Итого за период	4851.675	4859.295	0.000	4816.998	4817.083	0.000	---	24.789	0.000	408	0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 13
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ521

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.90	43.88	205.55	34.60	200.23	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.92	43.67	205.52	34.32	200.30	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.96	43.35	205.68	33.80	200.35	23.99	23.99	0.00	0.00
24.04.26	1.99	43.27	205.81	33.59	200.51	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	2.00	43.21	205.88	33.47	200.57	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	2.03	43.06	206.01	33.19	200.72	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	2.47	47.28	205.11	35.20	199.98	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	2.21	47.33	191.60	35.77	186.85	22.24	22.25	0.00	0.00
29.04.26	1.86	41.85	210.39	33.00	205.01	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	2.10	43.41	227.13	34.19	221.26	23.94	24.00	0.00	0.00
01.05.26	2.14	44.02	236.94	34.95	230.78	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	2.07	43.48	236.91	34.74	230.72	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	2.06	43.56	236.86	34.84	230.73	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	2.05	43.55	236.89	34.86	230.76	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.87	34.97	101.24	29.36	98.63	10.21	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	19.51	0.00	19.30	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	18.44	0.00	18.22	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	29.63	---	3117.52	---	3037.40	344.38	406.24	0.00	0.00
Среднее	---	40.461	---	32.200	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	7449.37	0.00
07.05.26 24:00	7477.17	0.00
Итого за период	27.80	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 14
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060472
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	9.6	160	10	---
2	80	9.42	157	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	1.419	332.57	332.70	-0.1	44.08	39.81	0.5	0.5	24.00
22.04.26	1.432	332.60	332.76	-0.2	43.65	39.34	0.5	0.5	24.00
23.04.26	1.422	332.42	332.59	-0.2	43.55	39.26	0.5	0.5	24.00
24.04.26	1.433	332.05	332.21	-0.2	43.47	39.15	0.5	0.5	24.00
25.04.26	1.444	332.04	332.22	-0.2	43.37	39.02	0.5	0.5	24.00
26.04.26	1.659	331.95	332.10	-0.2	45.50	40.49	0.5	0.5	24.00
27.04.26	1.911	333.14	333.18	-0.0	49.33	43.59	0.5	0.5	24.00
28.04.26	1.368	341.27	341.43	-0.2	42.84	38.83	0.5	0.5	24.00
29.04.26	1.414	339.21	339.39	-0.2	42.61	38.43	0.5	0.5	24.00
30.04.26	1.555	337.25	337.35	-0.1	44.72	40.10	0.5	0.5	24.00
01.05.26	1.459	337.04	337.17	-0.1	43.71	39.38	0.5	0.5	24.00
02.05.26	1.463	336.73	336.89	-0.2	43.76	39.41	0.5	0.5	24.00
03.05.26	1.466	336.79	336.96	-0.2	43.78	39.42	0.5	0.5	24.00
04.05.26	1.153	260.37	260.30	0.1	43.98	39.63	0.4	0.5	24.00
05.05.26	0.113	0.01	0.00	0.0	21.16	23.29	0.0	0.5	24.00
06.05.26	0.021	0.02	0.00	0.0	18.55	18.93	0.0	0.5	24.00
07.05.26	0.015	0.19	0.00	0.2	17.96	18.10	0.0	0.5	24.00
Итого	20.75	4615.7	4617.2	-1.8	---	---	---	---	408.00
Среднее	---	---	---	---	39.77	36.25	0.4	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)	Общее время раб. (ч)	Время неработы, (ч)
20.04.26 24:00	7544.06	658491.7	654552.5	76355.4	76180.19	175.166
07.05.26 24:00	7564.81	663107.3	659169.8	76763.4	76588.19	175.166
Итого за период	20.75	4615.6	4617.3	408.0	408.00	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 1
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 20121035

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x2C8D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	44.28	40.37	н/д	3.91	6.12	4.33	н/д	493.555	489.500	н/д	489.133	485.906	н/д	3.227	1.919	н/д	24	0
22.04.26	43.95	39.96	н/д	4.00	6.12	4.25	н/д	493.785	489.745	н/д	489.442	486.232	н/д	3.210	1.963	н/д	24	0
23.04.26	43.87	39.86	н/д	4.01	6.12	4.22	н/д	493.645	489.595	н/д	489.316	486.116	н/д	3.200	1.971	н/д	24	0
24.04.26	43.81	39.78	н/д	4.03	6.12	4.20	н/д	493.660	489.565	н/д	489.338	486.057	н/д	3.281	1.979	н/д	24	0
25.04.26	43.65	39.57	н/д	4.08	6.12	4.16	н/д	493.660	489.580	н/д	489.353	486.127	н/д	3.226	2.004	н/д	24	0
26.04.26	47.98	42.90	н/д	5.08	6.12	4.18	н/д	494.580	490.100	н/д	489.313	485.955	н/д	3.358	2.492	н/д	24	0
27.04.26	48.00	43.22	н/д	4.77	6.12	4.22	н/д	499.785	495.240	н/д	494.454	490.999	н/д	3.456	2.368	н/д	24	0
28.04.26	42.41	38.80	н/д	3.61	6.12	4.21	н/д	504.675	500.600	н/д	500.552	497.249	н/д	3.303	1.815	н/д	24	0
29.04.26	44.02	39.97	н/д	4.05	6.12	4.27	н/д	498.905	494.775	н/д	494.486	491.231	н/д	3.255	2.011	н/д	24	0
30.04.26	44.60	40.51	н/д	4.09	6.12	4.33	н/д	496.810	492.655	н/д	492.281	489.042	н/д	3.239	2.018	н/д	24	0
01.05.26	44.07	40.10	н/д	3.97	6.12	4.40	н/д	496.520	492.430	н/д	492.107	488.875	н/д	3.232	1.958	н/д	24	0
02.05.26	44.14	40.18	н/д	3.97	6.12	4.42	н/д	496.350	492.245	н/д	491.919	488.651	н/д	3.268	1.957	н/д	24	0
03.05.26	44.14	40.18	н/д	3.96	6.12	4.40	н/д	496.500	492.445	н/д	492.055	488.872	н/д	3.184	1.954	н/д	24	0
04.05.26	44.37	40.38	н/д	4.00	6.12	1.92	н/д	216.070	226.040	н/д	214.241	218.901	н/д	-4.660	0.859	н/д	19	5
05.05.26	21.97	20.92	н/д	1.05	6.12	0.00	н/д	0.000	21.415	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0	24
06.05.26	20.28	19.77	н/д	0.51	6.12	0.00	н/д	0.000	26.440	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0	24
07.05.26	19.82	19.35	н/д	0.47	6.12	0.49	н/д	0.000	27.780	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0	24
Итого	---	---	---	---	---	---	---	6668.500	6700.150	---	6607.990	6570.213	---	37.779	27.268	---	331	77
Среднее	44.53	40.41	---	4.11	6.12	3.41	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	165367.485	164263.970	0.000	162918.755	162050.544	0.000	868.211	1365.082	0.000	12640	3285
07.05.26 24:00	172035.985	170964.120	0.000	169526.746	168620.758	0.000	905.988	1392.351	0.000	12971	3362
Итого за период	6668.500	6700.150	0.000	6607.991	6570.214	0.000	---	27.269	0.000	331	77

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 2
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024М Заводской номер: 1900916
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	44.19	38.25	5.94	305.72	310.62	-4.90	0.5	0.5	308.58	312.79	-4.22	1.813	24.00
22.04.26	43.87	37.75	6.12	306.00	310.70	-4.70	0.5	0.4	308.82	312.81	-3.99	1.870	24.00
23.04.26	43.79	37.65	6.14	305.99	310.68	-4.70	0.5	0.4	308.79	312.78	-3.99	1.877	24.00
24.04.26	43.72	37.59	6.13	305.96	310.70	-4.74	0.5	0.4	308.76	312.79	-4.03	1.875	24.00
25.04.26	43.57	37.35	6.22	305.98	310.72	-4.73	0.5	0.4	308.76	312.78	-4.02	1.898	24.00
26.04.26	47.75	40.08	7.67	305.52	310.52	-5.00	0.5	0.4	308.85	312.91	-4.06	2.341	24.00
27.04.26	48.06	40.77	7.29	308.53	313.66	-5.13	0.5	0.4	311.93	316.15	-4.22	2.241	24.00
28.04.26	42.36	36.84	5.52	313.00	317.83	-4.84	0.5	0.4	315.68	319.89	-4.20	1.727	24.00
29.04.26	43.87	37.77	6.10	309.63	314.49	-4.86	0.5	0.5	312.49	316.64	-4.15	1.890	24.00
30.04.26	44.55	38.33	6.22	308.60	313.48	-4.88	0.5	0.5	311.53	315.68	-4.15	1.917	24.00
01.05.26	43.99	37.94	6.05	308.44	313.28	-4.84	0.5	0.5	311.30	315.43	-4.13	1.862	24.00
02.05.26	44.06	38.08	5.98	308.37	313.19	-4.82	0.5	0.5	311.23	315.36	-4.12	1.842	24.00
03.05.26	44.06	38.07	5.99	308.40	313.22	-4.82	0.5	0.5	311.26	315.39	-4.12	1.844	24.00
04.05.26	39.00	30.81	8.19	140.24	142.45	-2.21	0.2	0.2	141.55	143.44	-1.88	0.855	24.00
05.05.26	22.21	20.82	1.39	0.00	0.00	-0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	-0.00	0.000	24.00
06.05.26	20.57	19.87	0.70	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.000	24.00
07.05.26	19.94	19.35	0.59	0.00	0.00	-0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	-0.00	0.000	24.00
Итого	---	---	---	4140.38	4205.54	-65.16	---	---	4179.54	4234.84	-55.31	25.853	408.00
Среднее	39.97	34.55	5.43	---	---	---	0.4	0.4	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
20.04.26 24:00	-2390.45	1351.126
07.05.26 24:00	-2455.61	1376.979
Итого за период	---	25.853

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 3
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060273
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	0	160	10	---
2	80	0	160	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	1.979	364.11	362.88	1.2	44.049	38.629	0.6	0.5	24.00
22.04.26	2.014	364.07	362.82	1.2	43.707	38.190	0.6	0.5	24.00
23.04.26	2.039	363.67	362.63	1.0	43.622	38.029	0.6	0.5	24.00
24.04.26	2.049	363.80	362.65	1.1	43.549	37.932	0.6	0.5	24.00
25.04.26	2.064	363.63	362.60	1.0	43.405	37.744	0.6	0.5	24.00
26.04.26	2.523	363.65	362.33	1.3	47.295	40.372	0.6	0.5	24.00
27.04.26	2.488	367.20	365.57	1.6	48.166	41.406	0.6	0.5	24.00
28.04.26	1.888	371.63	370.85	0.8	42.227	37.162	0.6	0.5	24.00
29.04.26	2.066	368.75	367.63	1.1	43.565	37.977	0.6	0.5	24.00
30.04.26	2.124	367.90	366.44	1.5	44.446	38.686	0.6	0.5	24.00
01.05.26	2.045	367.25	365.98	1.3	43.820	38.266	0.6	0.5	24.00
02.05.26	2.041	367.39	365.99	1.4	43.888	38.347	0.6	0.5	24.00
03.05.26	2.042	367.21	365.95	1.3	43.882	38.335	0.6	0.5	24.00
04.05.26	0.947	173.14	173.36	-0.2	43.973	38.516	0.6	0.5	24.00
05.05.26	0.000	0.00	0.58	-0.6	18.089	18.261	0.6	0.5	24.00
06.05.26	0.000	0.00	0.37	-0.4	17.052	16.890	0.6	0.5	24.00
07.05.26	0.000	0.00	0.31	-0.3	16.808	16.559	0.6	0.5	24.00
Итого	28.31	4933.4	4918.9	14.3	---	---	---	---	408.00
Среднее	---	---	---	---	39.50	34.78	0.6	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	11790.8	993202.4	995149.8	91022.5
07.05.26 24:00	11819.1	998135.8	1000068.7	91430.5
Итого за период	28.3	4933.4	4918.9	408.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 4/5
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00168976

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x2983

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	43.99	39.33	4.66	345.050	345.050	341.930	342.570	-0.640	6.90	6.70	1.5920	0.0	24.0
22.04.26	43.68	38.88	4.80	345.010	345.010	341.890	342.610	-0.720	6.90	6.70	1.6380	0.0	24.0
23.04.26	43.61	38.78	4.83	344.960	344.960	341.840	342.560	-0.720	6.90	6.70	1.6460	0.0	24.0
24.04.26	43.54	38.69	4.85	345.020	345.020	341.900	342.620	-0.720	6.90	6.70	1.6560	0.0	24.0
25.04.26	43.38	38.49	4.89	344.990	344.990	341.870	342.590	-0.720	6.90	6.70	1.6670	0.0	24.0
26.04.26	47.73	41.68	6.05	345.650	345.650	341.990	342.830	-0.840	6.90	6.70	2.0670	0.0	24.0
27.04.26	47.57	41.94	5.63	350.380	350.380	346.650	347.460	-0.810	6.90	6.70	1.9500	0.0	24.0
28.04.26	42.17	37.82	4.35	354.520	354.520	351.620	352.120	-0.500	6.90	6.70	1.5270	0.0	24.0
29.04.26	43.82	38.97	4.85	351.360	351.360	348.210	348.850	-0.640	6.90	6.70	1.6880	0.0	24.0
30.04.26	44.31	39.43	4.88	350.500	350.500	347.300	347.970	-0.670	6.90	6.70	1.6910	0.0	24.0
01.05.26	43.80	39.07	4.73	350.170	350.170	347.050	347.730	-0.680	6.90	6.70	1.6380	0.0	24.0
02.05.26	43.87	39.16	4.71	349.980	349.980	346.860	347.490	-0.630	6.90	6.70	1.6330	0.0	24.0
03.05.26	43.87	39.17	4.70	350.130	350.130	347.010	347.610	-0.600	6.90	6.70	1.6260	0.0	24.0
04.05.26	42.82	38.38	4.44	150.070	150.070	148.800	149.000	-0.200	6.90	6.70	0.6540	0.0	24.0
05.05.26	16.38	15.77	0.61	10.170	10.170	10.170	10.170	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	15.61	15.16	0.45	10.230	10.230	10.230	10.230	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	15.57	15.10	0.47	9.400	9.400	9.400	9.400	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	4707.5	4707.5	4664.72	4673.81	-9.090	---	---	22.6730	0.0	408.0
Среднее	39.16	35.04	4.11	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	159813.610	159813.610	157476.300	158270.930	1660.8240	-794.630	2323.0	22862.0
07.05.26 24:00	164479.530	164479.530	162099.969	162903.560	1683.1950	-803.590	2323.0	23270.0
Итого за период	4665.920	4665.920	4623.669	4632.630	22.3710	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 4/5
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060241
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	8	160	10	---
2	80	8	160	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	1.496	388.81	379.95	8.9	43.910	40.069	0.6	0.5	24.00
22.04.26	1.560	389.37	380.52	8.8	43.592	39.591	0.6	0.5	24.00
23.04.26	1.575	389.99	381.14	8.8	43.516	39.485	0.6	0.5	24.00
24.04.26	1.568	390.05	381.20	8.8	43.448	39.434	0.6	0.5	24.00
25.04.26	1.577	390.14	381.29	8.8	43.289	39.254	0.5	0.5	24.00
26.04.26	1.953	389.67	380.79	8.9	47.556	42.550	0.5	0.5	24.00
27.04.26	1.843	395.00	385.95	9.1	47.540	42.882	0.6	0.5	24.00
28.04.26	1.434	401.07	391.98	9.1	42.096	38.529	0.6	0.5	24.00
29.04.26	1.590	397.06	388.04	9.0	43.691	39.692	0.6	0.5	24.00
30.04.26	1.577	394.19	385.24	8.9	44.234	40.239	0.6	0.5	24.00
01.05.26	1.512	393.44	384.54	8.9	43.711	39.875	0.6	0.5	24.00
02.05.26	1.503	394.93	385.99	8.9	43.784	39.985	0.6	0.5	24.00
03.05.26	1.515	394.89	385.94	9.0	43.774	39.946	0.6	0.5	24.00
04.05.26	0.609	162.02	159.63	2.4	43.743	39.992	0.2	0.2	24.00
05.05.26	0.000	1.00	3.67	-2.7	18.924	18.438	0.0	0.0	24.00
06.05.26	0.000	0.63	3.46	-2.8	18.553	18.018	0.0	0.0	24.00
07.05.26	0.000	0.58	2.16	-1.6	18.381	17.814	0.0	0.0	24.00
Итого	21.31	5272.8	5161.5	111.2	---	---	---	---	408.00
Среднее	---	---	---	---	39.63	36.22	0.5	0.4	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	479.2	43993.9	42768.9	4363.1
07.05.26 24:00	500.6	49266.8	47930.4	4771.1
Итого за период	21.4	5272.9	5161.5	408.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 6
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 20121046

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xЕ5F6

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	44.29	38.22	н/д	6.07	0.01	5.16	н/д	312.725	314.295	н/д	311.055	311.055	н/д	0.000	1.853	н/д	24	0
22.04.26	43.97	37.72	н/д	6.25	0.01	5.08	н/д	312.710	314.265	н/д	311.085	311.085	н/д	0.000	1.909	н/д	24	0
23.04.26	43.89	37.59	н/д	6.30	0.01	5.05	н/д	312.720	314.260	н/д	311.101	311.101	н/д	0.000	1.925	н/д	24	0
24.04.26	43.82	37.52	н/д	6.31	0.01	5.03	н/д	312.710	314.285	н/д	311.118	311.118	н/д	0.000	1.928	н/д	24	0
25.04.26	43.67	37.32	н/д	6.35	0.01	4.99	н/д	312.730	314.295	н/д	311.154	311.154	н/д	0.000	1.942	н/д	24	0
26.04.26	47.92	40.15	н/д	7.76	0.02	5.01	н/д	313.145	314.390	н/д	310.917	310.917	н/д	0.000	2.380	н/д	24	0
27.04.26	48.09	40.70	н/д	7.38	0.02	5.05	н/д	316.390	317.745	н/д	314.159	314.159	н/д	0.000	2.286	н/д	24	0
28.04.26	42.45	36.78	н/д	5.66	0.00	5.03	н/д	319.660	321.545	н/д	318.300	318.300	н/д	0.000	1.767	н/д	24	0
29.04.26	44.01	37.73	н/д	6.28	0.00	5.09	н/д	316.855	318.420	н/д	315.196	315.196	н/д	0.000	1.943	н/д	24	0
30.04.26	44.64	38.26	н/д	6.37	0.00	5.16	н/д	315.945	317.440	н/д	314.169	314.169	н/д	0.000	1.967	н/д	24	0
01.05.26	44.09	37.93	н/д	6.15	0.00	5.23	н/д	315.655	317.205	н/д	313.988	313.988	н/д	0.000	1.896	н/д	24	0
02.05.26	44.16	38.02	н/д	6.15	0.00	5.25	н/д	315.580	317.155	н/д	313.904	313.904	н/д	0.000	1.893	н/д	24	0
03.05.26	44.15	38.01	н/д	6.15	0.00	5.23	н/д	315.630	317.195	н/д	313.959	313.959	н/д	0.000	1.894	н/д	24	0
04.05.26	44.46	38.19	н/д	6.26	0.01	2.36	н/д	141.410	150.525	н/д	140.635	149.039	н/д	-8.403	0.865	н/д	24	0
05.05.26	19.59	18.45	н/д	1.14	0	0.01	н/д	0.000	13.585	н/д	0.000	0.554	н/д	-0.554	0.000	н/д	1	23
06.05.26	17.35	16.74	н/д	0.61	0.00	0.01	н/д	0.000	14.020	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0	24
07.05.26	16.75	16.21	н/д	0.53	0	0.02	н/д	0.000	14.765	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0	24
Итого	---	---	---	---	---	---	---	4233.865	4305.390	---	4210.740	4219.698	---	-8.957	26.448	---	337	71
Среднее	44.54	38.15	---	6.39	0.01	4.04	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	138722.480	139021.440	0.000	137088.089	137076.773	0.000	11.316	1402.005	0.000	12770	3155
07.05.26 24:00	142956.345	143326.830	0.000	141298.830	141296.471	0.000	2.358	1428.454	0.000	13107	3226
Итого за период	4233.865	4305.390	0.000	4210.741	4219.698	0.000	---	26.449	0.000	337	71

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 7
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 801121
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	44.55	40.77	3.78	293.29	296.41	-3.12	0.000	0.000	296.14	298.83	-2.69	1.106	24.000
22.04.26	44.17	40.27	3.90	293.28	296.43	-3.14	0.000	0.000	296.08	298.79	-2.71	1.140	24.000
23.04.26	44.09	40.17	3.92	293.22	296.35	-3.13	0.000	0.000	296.01	298.70	-2.69	1.149	24.000
24.04.26	44.04	40.08	3.96	293.42	296.36	-2.94	0.000	0.000	296.21	298.70	-2.49	1.168	24.000
25.04.26	43.91	39.96	3.95	293.38	296.33	-2.95	0.000	0.000	296.15	298.65	-2.50	1.166	24.000
26.04.26	47.07	42.42	4.65	293.03	296.15	-3.11	0.000	0.000	296.20	298.77	-2.56	1.361	24.000
27.04.26	49.11	43.58	5.53	253.01	255.76	-2.75	0.000	0.000	256.00	258.17	-2.18	1.373	24.000
28.04.26	42.79	37.76	5.03	195.11	197.46	-2.34	0.000	0.000	196.86	198.84	-1.98	0.978	24.000
29.04.26	43.72	38.30	5.42	193.50	195.85	-2.34	0.000	0.000	195.31	197.26	-1.95	1.045	24.000
30.04.26	44.98	39.24	5.74	192.70	195.02	-2.32	0.000	0.000	194.60	196.49	-1.89	1.103	24.000
01.05.26	44.27	38.78	5.49	192.52	194.85	-2.33	0.000	0.000	194.36	196.29	-1.93	1.054	23.983
02.05.26	44.28	38.79	5.49	192.47	194.79	-2.32	0.000	0.000	194.31	196.23	-1.92	1.055	24.000
03.05.26	44.38	38.86	5.52	192.49	194.81	-2.31	0.000	0.000	194.34	196.25	-1.91	1.057	23.950
04.05.26	40.07	33.42	6.65	115.79	116.86	-1.07	0.000	0.000	116.94	117.74	-0.79	0.693	24.000
05.05.26	18.99	18.17	0.82	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
06.05.26	17.81	17.51	0.30	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
07.05.26	17.65	17.39	0.26	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
Итого	---	---	---	3287.20	3323.44	-36.23	---	---	3319.51	3349.71	-30.20	15.448	407.933
Среднее	39.76	35.62	4.14	---	---	---	0.000	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 8
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 801985
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	44.55	40.02	4.53	254.30	254.30	0	0.590	0.549	255.92	257.01	-1.09	1.152	24.000
22.04.26	44.12	39.48	4.64	254.32	254.32	0	0.590	0.549	255.87	257.01	-1.15	1.177	24.000
23.04.26	44.01	39.37	4.64	254.15	254.15	0	0.590	0.549	255.68	256.84	-1.16	1.181	24.000
24.04.26	43.92	39.25	4.67	254.18	254.18	0.00	0.590	0.549	255.70	256.85	-1.15	1.189	24.000
25.04.26	43.83	39.11	4.72	254.16	254.16	0	0.590	0.549	255.65	256.83	-1.18	1.198	24.000
26.04.26	45.79	40.50	5.29	254.13	254.13	0.00	0.590	0.549	255.86	256.92	-1.06	1.343	24.000
27.04.26	49.71	43.66	6.05	255.08	255.07	0.00	0.590	0.549	257.35	258.11	-0.76	1.543	24.000
28.04.26	43.47	39.16	4.31	262.09	262.09	0	0.590	0.549	263.64	264.81	-1.18	1.129	24.000
29.04.26	43.01	38.65	4.36	260.60	260.58	0.01	0.590	0.549	262.06	263.27	-1.21	1.134	24.000
30.04.26	45.19	40.34	4.85	258.95	258.95	0.00	0.590	0.549	260.70	261.72	-1.02	1.256	24.000
01.05.26	44.15	39.60	4.55	258.35	258.35	0.00	0.590	0.549	259.96	261.05	-1.09	1.173	24.000
02.05.26	44.20	39.69	4.51	257.47	257.46	0.01	0.590	0.549	259.12	260.14	-1.02	1.161	24.000
03.05.26	44.21	39.74	4.47	256.73	256.73	0	0.590	0.549	258.33	259.46	-1.13	1.147	24.000
04.05.26	44.16	37.74	6.42	205.66	205.94	-0.27	0.590	0.549	207.01	208.13	-1.13	0.948	24.000
05.05.26	20.30	18.16	2.14	0.00	0.00	0.00	0.590	0.549	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
06.05.26	17.41	17.02	0.39	0.00	0.00	0.00	0.590	0.549	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
07.05.26	17.07	16.75	0.32	0.00	0.00	0.00	0.590	0.549	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
Итого	---	---	---	3540.16	3540.40	-0.24	---	---	3562.82	3578.14	-15.32	16.731	408.000
Среднее	39.95	35.78	4.17	---	---	---	0.590	0.549	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 9
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-104 Заводской номер: 1641706
 Формула: $Q = M1(hп - hо)$
 Тип системы: Р-Подача

Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	3.9250000000 000003	157	---	---
2	80	4	160	---	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	1.732	303.25	302.91	0.3	43.67	37.98	0.6	0.5	24.00
22.04.26	1.775	303.18	302.86	0.3	43.34	37.50	0.6	0.5	24.00
23.04.26	1.793	303.30	302.96	0.3	43.27	37.37	0.6	0.5	24.00
24.04.26	1.809	303.39	303.05	0.3	43.20	37.25	0.6	0.5	24.00
25.04.26	1.817	303.41	303.08	0.3	43.05	37.07	0.6	0.5	24.00
26.04.26	2.224	303.42	303.07	0.3	47.08	39.76	0.6	0.5	24.00
27.04.26	2.163	306.39	305.97	0.4	47.57	40.52	0.6	0.5	24.00
28.04.26	1.645	310.43	310.01	0.4	41.85	36.57	0.6	0.5	24.00
29.04.26	1.799	307.56	307.16	0.4	43.30	37.47	0.6	0.5	24.00
30.04.26	1.844	306.61	306.21	0.4	44.04	38.04	0.6	0.5	24.00
01.05.26	1.779	306.31	305.91	0.4	43.46	37.67	0.6	0.5	24.00
02.05.26	1.788	306.26	305.87	0.4	43.53	37.71	0.6	0.5	24.00
03.05.26	1.784	306.31	305.92	0.4	43.52	37.71	0.6	0.5	24.00
04.05.26	0.772	134.32	134.17	0.2	43.62	37.88	0.6	0.5	24.00
05.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	19.90	19.20	0.6	0.5	24.00
06.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	18.95	18.51	0.6	0.5	24.00
07.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	18.64	18.18	0.6	0.5	24.00
Итого	24.72	4104.1	4099.1	4.8	---	---	---	---	408.00
Среднее	---	---	---	---	39.53	34.49	0.6	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)	Общее время раб. (ч)	Время неработы, (ч)
20.04.26 24:00	9843.12	832282.7	796851.3	74228.4	74047.31	181.051
07.05.26 24:00	9867.84	836386.8	800950.4	74636.4	74455.31	181.051
Итого за период	24.72	4104.1	4099.1	408.0	408.00	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 10
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00173725

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x8170

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	48.44	37.63	10.81	129.700	133.440	128.260	132.480	-4.220	5.34	5.24	1.3840	0.0	24.0
22.04.26	48.63	37.28	11.35	129.290	133.200	127.850	132.240	-4.390	5.36	5.26	1.4500	0.0	24.0
23.04.26	48.24	36.90	11.34	128.910	132.560	127.470	131.630	-4.160	5.38	5.28	1.4410	0.0	24.0
24.04.26	48.14	36.67	11.47	128.560	132.240	127.120	131.440	-4.320	5.39	5.29	1.4560	0.0	24.0
25.04.26	47.63	36.23	11.40	128.280	132.070	126.840	131.350	-4.510	5.39	5.29	1.4410	0.0	24.0
26.04.26	48.02	36.50	11.52	128.040	131.930	126.600	131.200	-4.600	5.39	5.29	1.4550	0.0	24.0
27.04.26	48.01	36.67	11.34	128.510	132.440	127.070	131.640	-4.570	5.40	5.30	1.4360	0.0	24.0
28.04.26	47.95	36.67	11.28	128.470	132.010	127.030	131.220	-4.190	5.40	5.30	1.4300	0.0	24.0
29.04.26	48.30	36.98	11.32	130.090	134.000	128.650	133.090	-4.440	5.40	5.29	1.4540	0.0	24.0
30.04.26	48.54	37.12	11.42	129.460	133.090	128.020	132.190	-4.170	5.36	5.26	1.4590	0.0	24.0
01.05.26	48.67	37.39	11.28	129.970	133.390	128.530	132.430	-3.900	5.34	5.23	1.4500	0.0	24.0
02.05.26	49.21	37.74	11.47	130.120	134.070	128.680	133.110	-4.430	5.34	5.24	1.4710	0.0	24.0
03.05.26	48.91	37.61	11.30	130.290	133.620	128.850	132.660	-3.810	5.34	5.23	1.4520	0.0	24.0
04.05.26	38.70	33.27	5.43	85.680	78.360	84.980	77.880	7.100	2.59	2.55	0.5590	0.0	24.0
05.05.26	22.06	22.43	-0.37	49.180	66.270	49.170	66.030	-16.860	1.00	1.04	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	22.14	22.22	-0.08	37.270	72.090	37.270	71.850	-34.580	1.00	1.05	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	22.73	22.87	-0.14	19.390	70.840	19.390	70.600	-51.210	1.00	1.04	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	1871.2	2015.6	1851.78	2003.04	-151.260	---	---	19.3380	0.0	408.0
Среднее	43.19	34.24	8.94	---	---	---	---	---	4.44	4.36	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	40140.580	40870.740	39428.200	40422.220	541.7110	-994.020	0.0	6637.0
07.05.26 24:00	42011.790	42886.359	41279.979	42425.259	561.0490	-1145.280	0.0	7045.0
Итого за период	1871.209	2015.618	1851.779	2003.038	19.3380	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 11
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ854

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.16	47.97	172.43	41.24	172.23	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.15	47.44	173.15	40.79	172.97	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.19	47.61	172.36	40.68	172.23	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.17	47.24	171.69	40.39	171.55	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.18	47.13	171.34	40.24	171.20	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.18	46.63	171.12	39.74	170.89	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.20	47.00	171.20	39.99	170.98	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.19	47.00	171.59	40.06	171.41	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.20	46.94	171.39	39.93	171.27	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.22	47.29	174.04	40.28	173.92	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.22	47.51	172.30	40.41	172.15	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.22	47.65	173.26	40.62	173.13	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.23	48.17	173.40	41.05	173.31	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.22	47.88	173.22	40.84	173.21	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.46	32.48	64.15	31.07	69.34	8.88	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	17.02	0.00	19.15	17.95	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	16.95	0.00	18.12	0.02	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	17.19	---	2476.64	---	2497.76	344.88	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	42.936	---	37.329	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	773.05	0.00
07.05.26 24:00	789.11	0.00
Итого за период	16.06	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 12
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00231827

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x67F3

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	48.61	38.47	10.14	105.410	103.050	104.210	102.330	1.880	5.54	5.46	1.0560	0.0	24.0
22.04.26	48.79	38.18	10.61	104.930	102.560	103.730	101.840	1.890	5.56	5.48	1.0990	0.0	24.0
23.04.26	48.40	37.84	10.56	104.520	102.160	103.320	101.440	1.880	5.58	5.50	1.0860	0.0	24.0
24.04.26	48.30	37.69	10.61	104.300	101.930	103.100	101.210	1.890	5.58	5.50	1.0940	0.0	24.0
25.04.26	47.78	37.29	10.49	104.110	101.780	102.910	101.060	1.850	5.59	5.51	1.0800	0.0	24.0
26.04.26	48.16	37.47	10.69	104.090	101.690	102.890	100.970	1.920	5.59	5.51	1.1000	0.0	24.0
27.04.26	48.16	37.57	10.59	104.410	102.040	103.210	101.320	1.890	5.59	5.51	1.0940	0.0	24.0
28.04.26	48.10	37.48	10.62	104.350	102.000	103.150	101.280	1.870	5.60	5.52	1.0940	0.0	24.0
29.04.26	48.46	37.80	10.66	105.990	103.610	104.790	102.890	1.900	5.60	5.51	1.1150	0.0	24.0
30.04.26	48.69	37.88	10.81	105.000	102.680	103.800	101.960	1.840	5.56	5.48	1.1180	0.0	24.0
01.05.26	48.83	38.09	10.74	105.570	103.240	104.370	102.520	1.850	5.54	5.46	1.1190	0.0	24.0
02.05.26	49.36	38.50	10.86	105.640	103.320	104.440	102.600	1.840	5.54	5.46	1.1320	0.0	24.0
03.05.26	49.07	38.43	10.64	105.550	103.250	104.350	102.530	1.820	5.53	5.45	1.1070	0.0	24.0
04.05.26	43.22	36.53	6.69	56.580	47.320	56.090	47.060	9.030	2.70	2.68	0.4430	0.0	24.0
05.05.26	22.86	23.09	-0.23	51.360	16.170	51.190	16.170	35.020	1.02	1.03	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	21.89	21.85	0.04	44.450	15.660	44.450	15.660	28.790	1.02	1.03	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	21.67	21.62	0.05	34.170	13.380	34.170	13.380	20.790	1.02	1.03	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	1550.4	1425.8	1534.17	1416.22	117.950	---	---	14.7370	0.0	408.0
Среднее	43.55	35.04	8.50	---	---	---	---	---	4.60	4.54	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	61369.319	59256.770	60359.910	58636.910	771.0050	1723.000	313.0	13766.0
07.05.26 24:00	62919.750	60682.610	61894.080	60053.129	785.7420	1840.950	313.0	14174.0
Итого за период	1550.430	1425.840	1534.169	1416.218	14.7370	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 13
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА770

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.34	48.73	110.20	36.56	108.01	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.32	48.18	110.65	36.24	108.53	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.36	48.34	109.96	35.97	108.06	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.36	47.98	110.01	35.63	107.72	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.36	47.87	109.50	35.47	107.43	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.34	47.37	109.35	35.09	107.21	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.36	47.74	109.29	35.23	107.13	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.35	47.74	109.56	35.37	107.38	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.35	47.68	109.46	35.32	107.30	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.38	48.03	111.26	35.60	109.15	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.40	48.26	110.21	35.58	108.08	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.40	48.41	110.89	35.78	108.74	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.41	48.93	110.68	36.20	108.82	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.39	48.64	110.62	36.05	108.64	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.52	35.60	44.44	30.16	50.23	15.81	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	23.97	2.91	23.98	4.95	10.18	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	23.74	0.00	23.76	0.10	7.71	24.00	0.00	0.00
Итого	19.64	---	1588.99	---	1567.48	369.70	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	44.542	---	33.999	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	7333.00	0.00
07.05.26 24:00	7351.34	0.00
Итого за период	18.34	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 14/15
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00182895

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x3DD3

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	48.53	39.46	9.07	154.460	151.150	152.780	149.980	2.800	6.90	6.70	1.3820	0.0	24.0
22.04.26	48.72	39.09	9.63	153.720	150.370	152.040	149.360	2.680	6.90	6.70	1.4610	0.0	24.0
23.04.26	48.32	38.84	9.48	152.980	149.700	151.300	148.740	2.560	6.90	6.70	1.4310	0.0	24.0
24.04.26	48.23	38.74	9.49	152.680	149.380	151.000	148.420	2.580	6.90	6.70	1.4320	0.0	24.0
25.04.26	47.72	38.29	9.43	152.380	149.140	150.700	148.180	2.520	6.90	6.70	1.4190	0.0	24.0
26.04.26	48.12	38.46	9.66	152.340	149.080	150.660	148.120	2.540	6.90	6.70	1.4510	0.0	24.0
27.04.26	48.12	38.71	9.41	152.720	149.430	151.040	148.470	2.570	6.90	6.70	1.4200	0.0	24.0
28.04.26	48.06	38.61	9.45	152.550	149.300	150.870	148.340	2.530	6.90	6.70	1.4220	0.0	24.0
29.04.26	48.41	38.98	9.43	155.000	151.740	153.280	150.720	2.560	6.90	6.70	1.4440	0.0	24.0
30.04.26	48.64	39.16	9.48	153.500	150.190	151.820	149.100	2.720	6.90	6.70	1.4390	0.0	24.0
01.05.26	48.78	39.43	9.35	154.410	151.120	152.730	149.970	2.760	6.90	6.70	1.4240	0.0	24.0
02.05.26	49.30	39.83	9.47	154.520	151.210	152.840	150.010	2.830	6.90	6.70	1.4430	0.0	24.0
03.05.26	49.01	39.64	9.37	154.420	151.130	152.740	149.930	2.810	6.90	6.70	1.4270	0.0	24.0
04.05.26	48.87	39.06	9.81	58.320	59.060	57.700	58.620	-0.920	6.90	6.70	0.5310	0.0	24.0
05.05.26	18.97	20.13	-1.16	0.000	5.760	0.000	5.760	-5.760	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	19.70	20.43	-0.73	0.000	5.760	0.000	5.760	-5.760	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	19.92	20.68	-0.76	0.000	5.760	0.000	5.760	-5.760	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	2054.0	2029.2	2031.50	2015.24	16.260	---	---	19.1260	0.0	408.0
Среднее	43.37	35.73	7.64	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	94644.330	93817.620	93057.510	92743.520	1018.3570	313.990	1873.0	13431.0
07.05.26 24:00	96698.330	95846.900	95089.010	94758.759	1037.4830	330.250	1873.0	13839.0
Итого за период	2054.000	2029.279	2031.500	2015.239	19.1260	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 27
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00178846

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x8D39

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	47.78	39.55	8.23	358.430	387.710	354.590	384.830	-30.240	5.60	5.40	2.9150	0.0	24.0
22.04.26	47.93	39.25	8.68	357.620	386.720	353.780	383.850	-30.070	5.60	5.40	3.0640	0.0	24.0
23.04.26	47.56	38.87	8.69	356.240	385.240	352.400	382.590	-30.190	5.60	5.40	3.0550	0.0	24.0
24.04.26	47.46	38.78	8.68	355.390	384.270	351.580	381.610	-30.030	5.60	5.40	3.0480	0.0	24.0
25.04.26	46.94	38.33	8.61	354.620	383.630	351.010	380.990	-29.980	5.60	5.40	3.0200	0.0	24.0
26.04.26	47.33	38.62	8.71	354.790	383.560	351.000	380.920	-29.920	5.60	5.40	3.0540	0.0	24.0
27.04.26	47.33	38.82	8.51	355.600	384.500	351.820	381.810	-29.990	5.60	5.40	2.9900	0.0	24.0
28.04.26	47.27	38.72	8.55	355.660	384.390	351.900	381.740	-29.840	5.60	5.40	3.0010	0.0	24.0
29.04.26	47.60	39.02	8.58	359.740	388.630	355.870	385.900	-30.030	5.60	5.40	3.0470	0.0	24.0
30.04.26	47.85	39.17	8.68	357.910	386.560	354.060	383.780	-29.720	5.60	5.40	3.0700	0.0	24.0
01.05.26	47.99	39.41	8.58	359.950	388.680	356.110	385.800	-29.690	5.60	5.40	3.0500	0.0	24.0
02.05.26	48.51	39.83	8.68	360.450	389.080	356.420	386.200	-29.780	5.60	5.40	3.0870	0.0	24.0
03.05.26	48.22	39.65	8.57	360.200	388.840	356.270	385.960	-29.690	5.60	5.40	3.0470	0.0	24.0
04.05.26	30.63	31.99	-1.36	473.860	302.450	471.540	300.950	170.590	5.60	5.40	1.2530	0.0	24.0
05.05.26	18.88	21.02	-2.14	361.580	397.370	361.070	396.680	-35.610	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	19.23	20.86	-1.63	168.410	490.640	168.160	489.750	-321.590	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	19.40	20.91	-1.51	74.800	468.830	74.730	468.080	-393.350	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5725.2	6681.1	5672.31	6641.44	-969.130	---	---	40.7010	0.0	408.0
Среднее	41.64	35.45	6.18	---	---	---	---	---	5.60	5.40	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	220849.879	233062.390	216753.120	230023.340	2398.1360	-13270.220	1875.0	13403.0
07.05.26 24:00	226938.170	240135.890	222784.550	237054.270	2441.9330	-14269.720	1875.0	13835.0
Итого за период	6088.291	7073.500	6031.429	7030.929	43.7970	---	0.0	432.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 28
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00168975

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xFC7D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	48.72	40.17	8.55	114.580	118.120	113.380	117.160	-3.780	5.34	5.34	0.9660	0.0	24.0
22.04.26	48.93	40.08	8.85	114.100	117.610	112.900	116.650	-3.750	5.36	5.36	0.9960	0.0	24.0
23.04.26	48.53	39.75	8.78	113.600	117.130	112.400	116.170	-3.770	5.38	5.38	0.9850	0.0	24.0
24.04.26	48.44	39.63	8.81	113.360	116.910	112.160	115.950	-3.790	5.39	5.39	0.9830	0.0	24.0
25.04.26	47.92	39.17	8.75	113.150	116.700	111.950	115.830	-3.880	5.39	5.39	0.9750	0.0	24.0
26.04.26	48.31	39.41	8.90	113.150	116.700	111.950	115.740	-3.790	5.39	5.39	0.9910	0.0	24.0
27.04.26	48.30	39.48	8.82	113.450	117.000	112.250	116.040	-3.790	5.40	5.40	0.9850	0.0	24.0
28.04.26	48.25	39.42	8.83	113.350	116.920	112.150	115.960	-3.810	5.40	5.41	0.9890	0.0	24.0
29.04.26	48.60	39.77	8.83	114.810	118.400	113.560	117.440	-3.880	5.40	5.40	1.0000	0.0	24.0
30.04.26	48.84	39.85	8.99	114.160	117.740	112.960	116.780	-3.820	5.36	5.36	1.0120	0.0	24.0
01.05.26	48.97	39.95	9.02	114.820	118.430	113.620	117.470	-3.850	5.34	5.34	1.0220	0.0	24.0
02.05.26	49.49	40.32	9.17	114.920	118.510	113.560	117.550	-3.990	5.34	5.34	1.0390	0.0	24.0
03.05.26	49.19	40.10	9.09	114.870	118.450	113.620	117.490	-3.870	5.34	5.34	1.0330	0.0	24.0
04.05.26	47.09	38.97	8.12	47.090	47.740	46.580	47.390	-0.810	2.70	2.72	0.3880	0.0	24.0
05.05.26	20.53	20.29	0.24	0.320	0.640	0.320	0.640	-0.320	1.01	1.03	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	20.15	19.87	0.28	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.02	1.03	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	20.23	20.35	-0.12	0.000	1.600	0.000	1.600	-1.600	1.02	1.03	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	1529.7	1578.6	1513.36	1565.86	-52.500	---	---	13.3640	0.0	408.0
Среднее	43.55	36.26	7.28	---	---	---	---	---	4.45	4.45	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	86355.700	88286.350	84899.899	87192.780	750.9380	-2292.880	2208.0	13160.0
07.05.26 24:00	87885.430	89864.950	86413.260	88758.640	764.3020	-2345.380	2208.0	13568.0
Итого за период	1529.729	1578.599	1513.360	1565.860	13.3640	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 2
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060257
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	0	192	10	---
2	80	0	192	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	1.526	161.02	0.00	161.0	48.465	38.982	0.0	0.0	24.00
22.04.26	1.592	160.53	0.00	160.5	48.642	38.721	0.0	0.0	24.00
23.04.26	1.566	159.84	0.00	159.8	48.262	38.462	0.0	0.0	24.00
24.04.26	1.579	159.56	0.00	159.6	48.162	38.258	0.0	0.0	24.00
25.04.26	1.582	159.36	0.00	159.4	47.651	37.715	0.0	0.0	24.00
26.04.26	1.599	159.34	0.00	159.3	48.028	37.986	0.0	0.0	24.00
27.04.26	1.563	159.61	0.00	159.6	48.022	38.224	0.0	0.0	24.00
28.04.26	1.587	159.57	0.00	159.6	47.968	38.019	0.0	0.0	24.00
29.04.26	1.615	161.63	0.00	161.6	48.321	38.324	0.0	0.0	24.00
30.04.26	1.608	160.54	0.00	160.5	48.546	38.527	0.0	0.0	24.00
01.05.26	1.600	161.41	0.00	161.4	48.679	38.764	0.0	0.0	24.00
02.05.26	1.615	161.49	0.00	161.5	49.222	39.214	0.0	0.0	24.00
03.05.26	1.596	161.37	0.00	161.4	48.915	39.022	0.0	0.0	24.00
04.05.26	0.638	64.20	0.00	64.2	49.358	39.409	0.0	0.0	24.00
05.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	20.771	22.168	0.0	0.0	24.00
06.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	20.772	21.811	0.0	0.0	24.00
07.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	21.095	21.980	0.0	0.0	24.00
Итого	21.27	2149.5	0.0	2149.4	---	---	---	---	408.00
Среднее	---	---	---	---	43.58	35.62	0.0	0.0	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	9655.7	697700.4	651762.1	91594.8
07.05.26 24:00	9677.0	699849.9	651762.1	92002.8
Итого за период	21.3	2149.5	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 3
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00169001

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0E76

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	48.83	40.40	8.43	118.980	116.260	117.640	115.300	2.340	5.57	2.18	0.9980	0.0	24.0
22.04.26	49.01	40.20	8.81	118.530	115.780	117.110	114.820	2.290	5.59	2.20	1.0380	0.0	24.0
23.04.26	48.63	39.86	8.77	118.170	115.540	116.960	114.580	2.380	5.60	2.22	1.0310	0.0	24.0
24.04.26	48.53	39.67	8.86	118.090	115.360	116.840	114.400	2.440	5.61	2.23	1.0420	0.0	24.0
25.04.26	48.01	39.21	8.80	117.780	115.090	116.580	114.160	2.420	5.62	2.24	1.0320	0.0	24.0
26.04.26	48.40	39.47	8.93	117.660	114.970	116.460	114.010	2.450	5.62	2.24	1.0450	0.0	24.0
27.04.26	48.40	39.55	8.85	117.920	115.410	116.710	114.450	2.260	5.63	2.24	1.0370	0.0	24.0
28.04.26	48.34	39.44	8.90	117.750	115.220	116.540	114.260	2.280	5.63	2.25	1.0430	0.0	24.0
29.04.26	48.69	39.81	8.88	119.430	116.790	118.150	115.830	2.320	5.62	2.24	1.0560	0.0	24.0
30.04.26	48.93	39.97	8.96	118.720	116.260	117.380	115.300	2.080	5.59	2.21	1.0580	0.0	24.0
01.05.26	49.07	40.17	8.90	119.450	116.860	118.010	115.900	2.110	5.56	2.18	1.0540	0.0	24.0
02.05.26	49.60	40.57	9.03	119.650	116.880	118.210	115.920	2.290	5.56	2.17	1.0730	0.0	24.0
03.05.26	49.30	40.43	8.87	119.420	116.690	117.980	115.730	2.250	5.56	2.17	1.0510	0.0	24.0
04.05.26	49.77	40.83	8.94	45.140	44.140	44.600	43.780	0.820	3.48	4.80	0.4020	0.0	24.0
05.05.26	20.58	21.37	-0.79	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.02	6.70	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	20.32	21.20	-0.88	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.03	6.70	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	20.39	21.21	-0.82	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.04	6.70	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	1586.6	1551.2	1569.17	1538.44	30.730	---	---	13.9600	0.0	408.0
Среднее	43.81	36.66	7.14	---	---	---	---	---	4.67	3.16	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	74276.340	72681.540	73026.310	71812.880	731.6480	1213.430	1316.0	13979.0
07.05.26 24:00	75863.029	74232.790	74595.480	73351.319	745.6080	1244.160	1316.0	14387.0
Итого за период	1586.688	1551.250	1569.169	1538.438	13.9600	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 4
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00177120

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x8202

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	48.65	40.66	7.99	200.980	199.740	198.820	198.200	0.620	6.20	6.00	1.5850	0.0	24.0
22.04.26	48.85	40.50	8.35	200.850	199.930	198.650	198.450	0.200	6.20	6.00	1.6530	0.0	24.0
23.04.26	48.47	40.32	8.15	201.360	200.490	199.200	199.050	0.150	6.20	6.00	1.6200	0.0	24.0
24.04.26	48.37	40.14	8.23	199.910	198.800	197.750	197.360	0.390	6.20	6.00	1.6230	0.0	24.0
25.04.26	47.85	39.62	8.23	198.570	197.690	196.410	196.250	0.160	6.20	6.00	1.6140	0.0	24.0
26.04.26	48.24	39.95	8.29	200.470	199.610	198.310	198.170	0.140	6.20	6.00	1.6400	0.0	24.0
27.04.26	48.23	40.08	8.15	200.880	199.830	198.720	198.390	0.330	6.20	6.00	1.6150	0.0	24.0
28.04.26	48.18	39.99	8.19	202.270	201.600	200.110	200.160	-0.050	6.20	6.00	1.6350	0.0	24.0
29.04.26	48.53	40.40	8.13	206.770	206.080	204.550	204.510	0.040	6.20	6.00	1.6600	0.0	24.0
30.04.26	48.76	40.60	8.16	205.680	204.800	203.390	203.220	0.170	6.20	6.00	1.6570	0.0	24.0
01.05.26	48.90	40.83	8.07	206.510	205.850	204.120	204.170	-0.050	6.20	6.00	1.6400	0.0	24.0
02.05.26	49.43	41.23	8.20	206.000	205.330	203.600	203.650	-0.050	6.20	6.00	1.6650	0.0	24.0
03.05.26	49.13	41.04	8.09	206.490	205.620	204.090	203.940	0.150	6.20	6.00	1.6470	0.0	24.0
04.05.26	42.46	38.13	4.33	121.190	102.970	120.110	102.230	17.880	6.20	6.00	0.7020	0.0	24.0
05.05.26	24.18	25.35	-1.17	33.220	57.890	33.190	57.650	-24.460	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	23.61	24.49	-0.88	15.300	58.090	15.300	57.850	-42.550	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	23.52	24.09	-0.57	11.520	50.500	11.520	50.330	-38.810	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	2817.9	2894.8	2787.84	2873.58	-85.740	---	---	21.9560	0.0	408.0
Среднее	43.84	37.49	6.34	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	127986.360	126800.549	125814.970	125242.100	1163.7620	572.870	1960.0	13408.0
07.05.26 24:00	130804.330	129695.370	128602.810	128115.680	1185.7180	100487.130	1960.0	13816.0
Итого за период	2817.970	2894.820	2787.839	2873.579	21.9560	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 5
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00129521

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x26FA

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	48.58	40.92	7.66	131.340	132.030	129.900	131.070	-1.170	5.78	5.54	0.9970	0.0	24.0
22.04.26	48.75	40.78	7.97	130.650	131.450	129.210	130.490	-1.280	5.80	5.57	1.0300	0.0	24.0
23.04.26	48.38	40.44	7.94	130.120	130.890	128.680	129.930	-1.250	5.80	5.57	1.0210	0.0	24.0
24.04.26	48.29	40.32	7.97	129.960	130.580	128.520	129.620	-1.100	5.82	5.58	1.0220	0.0	24.0
25.04.26	47.77	39.86	7.91	129.540	130.360	128.100	129.400	-1.300	5.83	5.59	1.0140	0.0	24.0
26.04.26	48.15	40.13	8.02	129.570	130.290	128.130	129.330	-1.200	5.82	5.59	1.0300	0.0	24.0
27.04.26	48.16	40.18	7.98	129.960	130.650	128.520	129.690	-1.170	5.82	5.59	1.0250	0.0	24.0
28.04.26	48.10	40.10	8.00	129.710	130.590	128.270	129.630	-1.360	5.84	5.61	1.0230	0.0	24.0
29.04.26	48.38	40.49	7.89	132.530	133.260	131.050	132.250	-1.200	5.83	5.59	1.0320	0.0	24.0
30.04.26	48.68	40.61	8.07	130.510	131.190	129.070	130.230	-1.160	5.78	5.55	1.0410	0.0	24.0
01.05.26	48.82	40.79	8.03	131.120	131.990	129.680	131.030	-1.350	5.77	5.54	1.0400	0.0	24.0
02.05.26	49.35	41.21	8.14	131.170	132.050	129.730	131.090	-1.360	5.77	5.53	1.0540	0.0	24.0
03.05.26	49.05	41.02	8.03	131.160	131.940	129.720	130.980	-1.260	5.75	5.52	1.0410	0.0	24.0
04.05.26	46.12	39.98	6.14	56.690	53.930	56.150	53.570	2.580	3.02	2.85	0.3960	0.0	24.0
05.05.26	20.83	21.92	-1.09	14.030	0.000	14.030	0.000	14.030	1.28	1.15	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	20.95	21.88	-0.93	9.970	0.000	9.970	0.000	9.970	1.27	1.14	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	21.08	21.95	-0.87	7.830	0.000	7.830	0.000	7.830	1.25	1.13	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	1785.8	1761.2	1766.56	1748.31	18.250	---	---	13.7660	0.0	408.0
Среднее	43.49	37.21	6.28	---	---	---	---	---	4.84	4.63	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	78470.759	78319.289	77156.419	77374.489	736.0360	-218.070	2104.0	13264.0
07.05.26 24:00	80256.620	80080.489	78922.980	79122.800	749.8020	-199.820	2104.0	13672.0
Итого за период	1785.860	1761.199	1766.561	1748.311	13.7660	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 7
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00166015

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x5FF4

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	47.98	40.19	7.79	129.780	133.410	128.340	132.450	-4.110	6.90	6.70	1.0010	0.0	24.0
22.04.26	48.15	40.01	8.14	129.500	133.150	128.060	132.190	-4.130	6.90	6.70	1.0420	0.0	24.0
23.04.26	47.78	39.67	8.11	128.700	132.340	127.260	131.380	-4.120	6.90	6.70	1.0290	0.0	24.0
24.04.26	47.67	39.51	8.16	128.100	131.770	126.660	130.810	-4.150	6.90	6.70	1.0340	0.0	24.0
25.04.26	47.15	39.04	8.11	128.340	132.030	126.930	131.070	-4.140	6.90	6.70	1.0280	0.0	24.0
26.04.26	47.54	39.41	8.13	128.100	131.790	126.660	130.830	-4.170	6.90	6.70	1.0300	0.0	24.0
27.04.26	47.53	39.47	8.06	128.680	132.330	127.240	131.370	-4.130	6.90	6.70	1.0270	0.0	24.0
28.04.26	47.47	39.34	8.13	128.570	132.250	127.130	131.290	-4.160	6.90	6.70	1.0310	0.0	24.0
29.04.26	47.83	39.67	8.16	130.230	133.840	128.790	132.880	-4.090	6.90	6.70	1.0470	0.0	24.0
30.04.26	48.06	39.85	8.21	129.530	133.140	128.090	132.180	-4.090	6.90	6.70	1.0480	0.0	24.0
01.05.26	48.21	40.07	8.14	129.930	133.530	128.490	132.570	-4.080	6.90	6.70	1.0430	0.0	24.0
02.05.26	48.74	40.54	8.20	130.110	133.710	128.670	132.750	-4.080	6.90	6.70	1.0560	0.0	24.0
03.05.26	48.45	40.33	8.12	130.350	133.940	128.910	132.980	-4.070	6.90	6.70	1.0410	0.0	24.0
04.05.26	45.57	40.76	4.81	55.560	50.000	55.030	49.640	5.390	6.90	6.70	0.3880	0.0	24.0
05.05.26	18.78	18.46	0.32	8.930	0.000	8.930	0.000	8.930	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	18.36	17.65	0.71	5.010	0.000	5.010	0.000	5.010	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	18.47	17.65	0.82	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	1749.4	1777.2	1730.20	1764.39	-34.190	---	---	13.8450	0.0	408.0
Среднее	42.57	35.97	6.59	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	84177.210	84348.850	82697.480	83271.360	791.4120	-573.880	1438.0	12641.0
07.05.26 24:00	85926.629	86126.080	84427.680	85035.749	805.2570	-608.070	1438.0	13049.0
Итого за период	1749.418	1777.229	1730.199	1764.388	13.8450	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 8
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00234689

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xВ0FD

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	48.12	37.68	10.44	83.500	87.530	82.540	87.050	-4.510	6.90	6.70	0.8600	0.0	24.0
22.04.26	48.29	37.47	10.82	83.100	87.120	82.140	86.640	-4.500	6.90	6.70	0.8890	0.0	24.0
23.04.26	47.92	37.18	10.74	82.790	86.770	81.830	86.290	-4.460	6.90	6.70	0.8760	0.0	24.0
24.04.26	47.81	36.98	10.83	82.650	86.660	81.690	86.180	-4.490	6.90	6.70	0.8840	0.0	24.0
25.04.26	47.28	36.42	10.86	82.480	86.510	81.520	86.030	-4.510	6.90	6.70	0.8840	0.0	24.0
26.04.26	47.69	36.73	10.96	82.480	86.470	81.520	85.990	-4.470	6.90	6.70	0.8930	0.0	24.0
27.04.26	47.68	36.78	10.90	82.650	86.650	81.690	86.170	-4.480	6.90	6.70	0.8850	0.0	24.0
28.04.26	47.60	36.64	10.96	82.590	86.620	81.630	86.140	-4.510	6.90	6.70	0.8940	0.0	24.0
29.04.26	47.97	36.99	10.98	83.710	87.750	82.750	87.250	-4.500	6.90	6.70	0.9080	0.0	24.0
30.04.26	48.22	37.20	11.02	83.150	87.120	82.190	86.640	-4.450	6.90	6.70	0.9040	0.0	24.0
01.05.26	48.36	37.46	10.90	83.640	87.610	82.680	87.130	-4.450	6.90	6.70	0.8980	0.0	24.0
02.05.26	48.89	37.80	11.09	83.710	87.670	82.750	87.190	-4.440	6.90	6.70	0.9160	0.0	24.0
03.05.26	48.61	37.66	10.95	83.620	87.570	82.660	87.090	-4.430	6.90	6.70	0.9030	0.0	24.0
04.05.26	43.50	36.03	7.47	39.050	36.880	38.700	36.700	2.000	6.90	6.70	0.3390	0.0	24.0
05.05.26	18.89	18.27	0.62	8.080	4.800	8.080	4.800	3.280	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	19.05	18.55	0.50	7.360	0.000	7.360	0.000	7.360	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	18.87	18.71	0.16	0.640	0.000	0.640	0.000	0.640	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	1135.2	1173.7	1122.37	1167.29	-44.920	---	---	11.9330	0.0	408.0
Среднее	42.63	33.79	8.83	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	31239.480	32129.140	30671.600	31732.839	358.4320	-1061.240	1171.0	6638.0
07.05.26 24:00	32374.680	33302.870	31793.970	32900.130	370.3650	-1106.160	1171.0	7046.0
Итого за период	1135.200	1173.730	1122.370	1167.290	11.9330	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 11
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ508

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.30	42.94	289.44	38.45	290.57	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.28	42.41	289.40	37.98	290.76	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.44	43.74	289.92	38.78	291.73	23.91	23.91	0.00	0.00
24.04.26	1.53	44.96	294.63	39.76	295.74	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.74	48.67	275.83	40.86	276.76	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	2.05	51.11	315.46	44.60	315.93	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	2.07	51.64	315.74	45.07	315.84	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.41	45.33	260.22	40.32	261.61	21.67	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.34	44.11	260.89	37.99	263.92	23.15	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.28	42.52	268.45	37.41	271.23	23.40	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.30	44.03	259.93	37.21	262.53	23.36	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.40	43.31	294.26	38.53	296.19	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.42	43.82	294.23	38.98	296.19	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.39	43.44	294.33	38.69	296.12	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.55	33.91	113.64	32.67	114.22	9.21	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	24.01	0.00	26.13	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	23.98	0.00	25.83	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	21.50	---	4116.37	---	4139.34	340.70	407.91	0.00	0.00
Среднее	---	41.996	---	37.604	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	4057.93	0.00
07.05.26 24:00	4078.19	0.00
Итого за период	20.26	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 12
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060249
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	9.6	160	10	---
2	80	9.42	157	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	1.588	378.44	381.99	-3.6	45.623	41.424	0.5	0.5	24.00
22.04.26	1.689	370.12	373.77	-3.6	45.950	41.412	0.5	0.5	23.91
23.04.26	1.630	387.51	391.40	-3.9	45.202	40.992	0.5	0.5	24.00
24.04.26	1.612	384.49	388.56	-4.1	45.035	40.837	0.5	0.5	24.00
25.04.26	1.582	381.71	385.73	-4.0	44.359	40.209	0.5	0.5	24.00
26.04.26	1.609	379.48	383.42	-3.9	44.717	40.473	0.5	0.5	24.00
27.04.26	1.596	380.93	384.84	-3.9	45.005	40.811	0.5	0.5	24.00
28.04.26	1.630	384.40	388.13	-3.7	45.307	41.063	0.5	0.5	24.00
29.04.26	1.689	394.18	398.12	-3.9	46.209	41.922	0.5	0.5	24.00
30.04.26	1.707	393.58	397.77	-4.2	46.607	42.266	0.5	0.5	24.00
01.05.26	1.704	393.66	398.33	-4.7	46.746	42.413	0.5	0.5	24.00
02.05.26	1.728	393.01	397.75	-4.7	47.225	42.824	0.5	0.5	24.00
03.05.26	1.713	392.36	397.02	-4.7	46.979	42.610	0.5	0.5	24.00
04.05.26	0.656	149.07	150.85	-1.8	47.435	43.032	0.5	0.5	24.00
05.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	21.001	20.380	0.5	0.5	24.00
06.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	20.282	19.694	0.5	0.5	24.00
07.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	20.359	19.776	0.5	0.5	24.00
Итого	22.13	5162.9	5217.7	-54.7	---	---	---	---	407.91
Среднее	---	---	---	---	41.41	37.77	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	8638.5	850382.7	859688.3	87001.8
07.05.26 24:00	8660.7	855545.6	864905.9	87409.7
Итого за период	22.2	5162.9	5217.6	407.9

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 146
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 22179475

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x71FC

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	45.63	40.00	н/д	5.63	5.05	4.29	н/д	479.850	475.900	н/д	475.245	472.460	н/д	2.784	2.683	н/д	24	0
22.04.26	45.92	39.77	н/д	6.15	4.98	4.26	н/д	442.440	438.510	н/д	438.136	435.391	н/д	2.745	2.700	н/д	23	1
23.04.26	45.21	39.36	н/д	5.85	4.95	4.20	н/д	478.060	473.860	н/д	473.574	470.568	н/д	3.006	2.777	н/д	24	0
24.04.26	45.04	39.20	н/д	5.85	4.92	4.17	н/д	477.860	473.620	н/д	473.415	470.327	н/д	3.088	2.772	н/д	24	0
25.04.26	44.37	38.62	н/д	5.75	4.87	4.13	н/д	476.810	472.390	н/д	472.508	469.240	н/д	3.267	2.722	н/д	24	0
26.04.26	44.72	38.86	н/д	5.87	4.89	4.14	н/д	475.530	471.140	н/д	471.183	467.982	н/д	3.201	2.768	н/д	24	0
27.04.26	45.00	39.19	н/д	5.81	4.96	4.20	н/д	479.410	475.010	н/д	474.955	471.744	н/д	3.211	2.763	н/д	24	0
28.04.26	45.30	39.44	н/д	5.86	4.98	4.20	н/д	484.400	479.910	н/д	479.845	476.541	н/д	3.305	2.817	н/д	24	0
29.04.26	46.21	40.26	н/д	5.95	5.01	4.19	н/д	497.970	493.390	н/д	493.082	489.786	н/д	3.296	2.937	н/д	24	0
30.04.26	46.61	40.60	н/д	6.01	5.06	4.24	н/д	499.830	495.170	н/д	494.825	491.445	н/д	3.380	2.978	н/д	24	0
01.05.26	46.74	40.80	н/д	5.94	5.11	4.28	н/д	502.110	497.540	н/д	497.063	493.786	н/д	3.277	2.960	н/д	24	0
02.05.26	47.23	41.22	н/д	6.02	5.12	4.29	н/д	502.230	497.630	н/д	497.075	493.801	н/д	3.274	2.996	н/д	24	0
03.05.26	46.98	41.07	н/д	5.91	5.10	4.27	н/д	502.260	497.670	н/д	497.156	493.850	н/д	3.306	2.942	н/д	24	0
04.05.26	47.22	41.31	н/д	5.91	2.03	1.72	н/д	239.700	283.980	н/д	200.496	204.006	н/д	-3.511	1.186	н/д	11	13
05.05.26	23.34	26.43	н/д	-3.10	0.00	0.01	н/д	29.590	116.830	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0	24
06.05.26	23.18	26.02	н/д	-2.84	0.00	0.02	н/д	12.010	110.810	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0	24
07.05.26	23.32	26.15	н/д	-2.82	0.00	0.02	н/д	7.600	84.070	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0	24
Итого	---	---	---	---	---	---	---	6587.660	6837.430	---	6438.558	6400.927	---	37.629	38.001	---	322	86
Среднее	45.83	39.94	---	5.89	3.94	3.33	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	207539.530	204377.190	0.000	202965.787	201932.979	0.000	1032.808	1838.449	0.000	9584	3463
07.05.26 24:00	214127.190	211214.620	0.000	209404.343	208333.907	0.000	1070.436	1876.451	0.000	9906	3549
Итого за период	6587.660	6837.430	0.000	6438.556	6400.928	0.000	---	38.002	0.000	322	86

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 16
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ380

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.58	45.42	285.64	39.89	283.18	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.58	44.86	285.41	39.30	283.01	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.67	45.47	274.40	38.92	271.90	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.65	44.46	284.75	38.67	282.34	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.64	44.29	284.70	38.52	282.33	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.61	43.63	284.09	37.95	281.60	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.63	43.98	283.28	38.22	280.95	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.62	44.27	285.69	38.59	283.27	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.67	44.56	292.38	38.85	289.13	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.75	45.45	307.42	39.75	302.78	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.76	45.85	308.36	40.12	303.75	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.75	45.99	310.00	40.32	305.21	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.78	46.45	310.32	40.72	305.38	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.75	46.21	309.82	40.56	305.01	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.64	33.57	113.17	31.54	111.36	8.80	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	20.49	0.00	20.84	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	20.62	0.00	20.71	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	24.08	---	4219.43	---	4171.20	344.80	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	41.504	---	36.675	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	6081.42	0.00
07.05.26 24:00	6103.98	0.00
Итого за период	22.56	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 18
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 801982
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	45.89	41.82	4.07	341.68	341.68	0.00	0.000	0.000	344.26	345.55	-1.29	1.389	24.000
22.04.26	45.80	41.46	4.34	329.46	332.59	-3.13	0.000	0.000	331.91	336.40	-4.49	1.075	24.000
23.04.26	45.29	41.42	3.87	341.34	345.08	-3.73	0.000	0.000	343.84	349.00	-5.15	1.015	24.000
24.04.26	45.01	40.70	4.31	341.62	341.62	0.00	0.000	0.000	344.03	345.37	-1.34	1.470	24.000
25.04.26	44.56	40.33	4.23	341.09	341.09	0.00	0.000	0.000	343.43	344.78	-1.36	1.441	24.000
26.04.26	44.42	40.13	4.29	340.26	340.26	0.00	0.000	0.000	342.57	343.92	-1.36	1.458	24.000
27.04.26	44.65	40.36	4.29	341.61	341.61	0	0.000	0.000	343.96	345.31	-1.35	1.463	24.000
28.04.26	45.01	40.67	4.34	342.55	342.55	0	0.000	0.000	344.95	346.31	-1.36	1.484	24.000
29.04.26	45.95	41.59	4.36	364.73	364.73	0.00	0.000	0.000	367.48	368.83	-1.35	1.587	24.000
30.04.26	46.25	41.88	4.37	366.81	366.81	0	0.000	0.000	369.63	370.96	-1.34	1.601	24.000
01.05.26	46.63	42.27	4.36	369.12	369.12	0.00	0.000	0.000	372.02	373.36	-1.33	1.607	24.000
02.05.26	47.05	42.66	4.39	369.25	369.25	0	0.000	0.000	372.23	373.55	-1.33	1.620	24.000
03.05.26	46.90	42.56	4.34	369.19	369.19	0	0.000	0.000	372.14	373.48	-1.33	1.597	24.000
04.05.26	43.19	40.62	2.57	280.45	280.45	0.00	0.000	0.000	282.73	283.73	-1.00	1.209	24.000
05.05.26	18.21	18.80	-0.59	0.00	0.00	-0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	-0.00	0	24.000
06.05.26	16.46	16.35	0.11	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
07.05.26	16.12	15.94	0.18	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
Итого	---	---	---	4839.14	4846.02	-6.87	---	---	4875.19	4900.54	-25.35	20.016	408.000
Среднее	40.43	37.03	3.40	---	---	---	0.000	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 19
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ584

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.40	45.95	302.63	41.32	301.73	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.40	45.38	302.87	40.76	302.16	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.45	45.63	290.34	40.50	289.76	23.92	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.43	44.97	302.25	40.25	301.53	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.41	44.81	302.31	40.13	301.63	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.39	44.15	302.50	39.53	301.48	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.41	44.51	301.17	39.82	300.46	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.41	44.80	303.31	40.13	302.64	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.45	45.12	310.57	40.43	309.55	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.51	45.99	324.58	41.33	322.81	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.53	46.41	325.58	41.69	323.77	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.54	46.55	326.24	41.82	324.42	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.57	47.00	325.88	42.18	324.20	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.54	46.77	326.28	42.04	324.51	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.52	33.75	110.01	32.98	109.44	8.14	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	23.06	0.00	24.31	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	22.95	0.00	24.02	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	20.96	---	4456.52	---	4440.09	344.06	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	42.224	---	38.426	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	3672.97	0.00
07.05.26 24:00	3692.60	0.00
Итого за период	19.63	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 21
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00182281

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xD22D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	45.43	39.28	6.15	227.490	224.640	225.330	222.960	2.370	6.10	6.02	1.3810	0.0	24.0
22.04.26	45.68	39.03	6.65	217.690	215.040	215.580	213.430	2.150	6.05	5.98	1.4320	0.0	24.0
23.04.26	45.02	38.76	6.26	225.750	223.310	223.590	221.660	1.930	6.01	5.93	1.3980	0.0	24.0
24.04.26	44.85	38.60	6.25	225.720	223.270	223.560	221.700	1.860	5.98	5.90	1.3960	0.0	24.0
25.04.26	44.19	38.05	6.14	225.220	222.800	223.060	221.360	1.700	5.93	5.86	1.3640	0.0	24.0
26.04.26	44.54	38.34	6.20	224.980	222.300	222.820	220.860	1.960	5.95	5.87	1.3810	0.0	24.0
27.04.26	44.81	38.65	6.16	226.990	224.200	224.830	222.600	2.230	6.01	5.94	1.3850	0.0	24.0
28.04.26	45.14	38.98	6.16	231.470	228.930	229.230	227.280	1.950	6.03	5.95	1.4110	0.0	24.0
29.04.26	46.03	39.90	6.13	243.030	240.070	240.630	238.280	2.350	6.06	5.97	1.4710	0.0	24.0
30.04.26	46.43	40.22	6.21	244.400	241.160	241.920	239.320	2.600	6.11	6.02	1.4960	0.0	24.0
01.05.26	46.57	40.39	6.18	244.960	242.030	242.520	240.110	2.410	6.15	6.06	1.4960	0.0	24.0
02.05.26	47.04	40.78	6.26	245.560	242.270	242.940	240.350	2.590	6.16	6.07	1.5210	0.0	24.0
03.05.26	46.80	40.62	6.18	245.440	242.360	242.910	240.440	2.470	6.15	6.06	1.4960	0.0	24.0
04.05.26	47.20	40.96	6.24	91.500	90.300	90.530	89.590	0.940	2.96	2.92	0.5650	0.0	24.0
05.05.26	18.90	16.53	2.37	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.03	1.02	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	18.17	16.56	1.61	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.03	1.02	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	18.03	16.77	1.26	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.03	1.02	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3120.2	3082.6	3089.45	3059.94	29.510	---	---	19.1930	0.0	408.0
Среднее	40.87	35.43	5.43	---	---	---	---	---	4.98	4.92	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	102949.260	101646.870	101489.309	100652.969	947.0500	836.340	2783.0	13163.0
07.05.26 24:00	106069.460	104729.550	104578.760	103712.910	966.2430	865.850	2783.0	13571.0
Итого за период	3120.200	3082.680	3089.451	3059.941	19.1930	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 22
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060254
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	9.6	160	10	---
2	80	10.92	182	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	1.922	337.56	335.84	1.7	45.374	39.705	0.5	0.2	24.00
22.04.26	1.993	323.12	321.57	1.5	45.607	39.462	0.4	0.2	24.00
23.04.26	1.975	335.63	333.96	1.7	44.946	39.083	0.4	0.2	24.00
24.04.26	1.979	335.79	334.12	1.7	44.779	38.909	0.4	0.2	24.00
25.04.26	1.935	335.21	333.56	1.7	44.115	38.366	0.4	0.2	24.00
26.04.26	1.978	334.33	332.66	1.7	44.453	38.560	0.4	0.2	24.00
27.04.26	1.978	337.05	335.37	1.7	44.727	38.881	0.4	0.2	24.00
28.04.26	2.030	343.44	341.72	1.7	45.024	39.134	0.4	0.2	24.00
29.04.26	2.132	360.52	358.66	1.9	45.939	40.048	0.4	0.2	24.00
30.04.26	2.169	361.95	360.11	1.8	46.328	40.359	0.4	0.2	24.00
01.05.26	2.146	362.88	360.99	1.9	46.474	40.583	0.5	0.2	24.00
02.05.26	2.177	363.46	361.55	1.9	46.967	41.001	0.5	0.2	24.00
03.05.26	2.150	363.82	361.94	1.9	46.712	40.826	0.5	0.2	24.00
04.05.26	0.866	145.76	144.97	0.8	47.126	41.209	0.2	0.1	24.00
05.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	25.068	26.865	0.1	0.0	24.00
06.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	24.164	25.982	0.1	0.0	24.00
07.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	23.929	25.586	0.1	0.0	24.00
Итого	27.43	4640.5	4617.0	23.6	---	---	---	---	408.00
Среднее	---	---	---	---	41.87	37.33	0.4	0.2	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	10291.8	730198.5	728553.0	74032.3
07.05.26 24:00	10319.3	734839.0	733170.0	74440.3
Итого за период	27.5	4640.5	4617.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 23
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00179084

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x2CE2

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	45.40	40.59	4.81	108.230	112.780	107.250	111.820	-4.570	5.79	5.48	0.5140	0.0	24.0
22.04.26	45.65	40.47	5.18	103.530	107.990	102.590	107.070	-4.480	5.74	5.44	0.5280	0.0	24.0
23.04.26	44.98	40.04	4.94	107.530	112.080	106.570	111.150	-4.580	5.70	5.39	0.5280	0.0	24.0
24.04.26	44.81	39.92	4.89	107.550	112.120	106.590	111.250	-4.660	5.67	5.36	0.5190	0.0	24.0
25.04.26	44.15	39.27	4.88	107.340	111.900	106.380	111.180	-4.800	5.62	5.31	0.5200	0.0	24.0
26.04.26	44.50	39.55	4.95	107.090	111.640	106.130	110.920	-4.790	5.64	5.33	0.5250	0.0	24.0
27.04.26	44.78	39.83	4.95	108.020	112.520	107.060	111.680	-4.620	5.70	5.39	0.5300	0.0	24.0
28.04.26	45.09	40.15	4.94	110.330	114.860	109.290	113.990	-4.700	5.72	5.39	0.5390	0.0	24.0
29.04.26	45.99	41.07	4.92	115.720	120.320	114.520	119.360	-4.840	5.75	5.39	0.5630	0.0	24.0
30.04.26	46.38	41.39	4.99	116.250	120.850	115.050	119.890	-4.840	5.80	5.44	0.5750	0.0	24.0
01.05.26	46.53	41.59	4.94	116.520	121.120	115.320	120.160	-4.840	5.84	5.48	0.5700	0.0	24.0
02.05.26	47.00	41.97	5.03	116.750	121.330	115.550	120.370	-4.820	5.85	5.49	0.5840	0.0	24.0
03.05.26	46.76	41.78	4.98	116.860	121.470	115.660	120.510	-4.850	5.84	5.47	0.5770	0.0	24.0
04.05.26	47.18	42.16	5.02	43.950	45.640	43.500	45.280	-1.780	2.87	2.73	0.2190	0.0	24.0
05.05.26	18.47	18.23	0.24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.00	1.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	18.04	17.83	0.21	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.01	1.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	17.83	17.66	0.17	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.01	1.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	1485.6	1546.6	1471.46	1534.63	-63.170	---	---	7.2910	0.0	408.0
Среднее	40.79	36.67	4.11	---	---	---	---	---	4.74	4.48	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	46383.779	48034.700	45727.960	47535.080	361.7490	-1807.120	2468.0	12898.0
07.05.26 24:00	47869.449	49581.320	47199.420	49069.710	369.0400	-1870.290	2468.0	13306.0
Итого за период	1485.669	1546.620	1471.459	1534.629	7.2910	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 23
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060468
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Кв, л/имп	Fmax, КГц
1	50	3.71999999	62	10	---
2	50	3.99999999	60	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	0.500	108.12	106.15	2.0	45.703	41.083	0.5	0.5	24.00
22.04.26	0.514	105.86	103.36	2.5	45.547	40.707	0.5	0.5	24.00
23.04.26	0.518	112.97	108.96	4.0	45.136	40.555	0.5	0.4	24.00
24.04.26	0.511	109.62	106.39	3.2	44.889	40.232	0.5	0.4	24.00
25.04.26	0.501	108.06	104.57	3.5	44.372	39.737	0.5	0.4	24.00
26.04.26	0.502	106.96	103.85	3.1	44.336	39.643	0.5	0.4	24.00
27.04.26	0.502	106.49	103.77	2.7	44.559	39.845	0.5	0.4	24.00
28.04.26	0.506	106.06	103.74	2.3	44.877	40.104	0.5	0.5	24.00
29.04.26	0.542	113.65	111.57	2.1	45.897	41.132	0.5	0.4	24.00
30.04.26	0.546	111.80	109.47	2.3	46.164	41.278	0.5	0.5	24.00
01.05.26	0.563	119.04	116.29	2.7	46.498	41.772	0.5	0.5	24.00
02.05.26	0.566	116.61	114.43	2.2	46.946	42.097	0.5	0.5	24.00
03.05.26	0.554	113.76	111.40	2.4	46.770	41.900	0.5	0.5	24.00
04.05.26	0.387	78.64	76.74	1.9	47.067	42.151	0.4	0.4	24.00
05.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	23.218	22.996	0.0	0.1	24.00
06.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	21.365	21.279	0.0	0.1	24.00
07.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	20.995	20.886	0.0	0.1	24.00
Итого	7.21	1517.6	1480.7	36.9	---	---	---	---	408.00
Среднее	---	---	---	---	41.43	37.49	0.4	0.4	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	2633.3	265626.1	265075.3	79775.6
07.05.26 24:00	2640.5	267143.8	266555.9	80183.6
Итого за период	7.2	1517.7	1480.6	408.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 23а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00179018

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x98BE

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	45.57	40.82	4.75	107.720	107.110	106.760	106.190	0.570	6.90	1.86	0.5170	0.0	24.0
22.04.26	45.81	40.60	5.21	103.220	102.570	102.280	101.740	0.540	6.90	1.86	0.5420	0.0	24.0
23.04.26	45.15	40.19	4.96	107.120	106.500	106.160	105.780	0.380	6.90	1.86	0.5310	0.0	24.0
24.04.26	44.98	40.07	4.91	107.110	106.490	106.150	105.770	0.380	6.90	1.86	0.5330	0.0	24.0
25.04.26	44.31	39.43	4.88	106.880	106.280	105.920	105.560	0.360	6.90	1.86	0.5280	0.0	24.0
26.04.26	44.65	39.68	4.97	106.630	106.010	105.670	105.290	0.380	6.90	1.86	0.5340	0.0	24.0
27.04.26	44.94	40.00	4.94	107.450	106.810	106.490	106.050	0.440	6.90	1.86	0.5380	0.0	24.0
28.04.26	45.25	40.23	5.02	109.630	109.040	108.600	108.240	0.360	6.90	1.86	0.5550	0.0	24.0
29.04.26	46.15	41.21	4.94	115.050	114.490	113.850	113.530	0.320	6.90	1.86	0.5710	0.0	24.0
30.04.26	46.55	41.62	4.93	115.520	115.000	114.320	114.040	0.280	6.90	1.86	0.5740	0.0	24.0
01.05.26	46.69	41.83	4.86	115.890	115.380	114.690	114.420	0.270	6.90	1.86	0.5680	0.0	24.0
02.05.26	47.17	42.25	4.92	116.060	115.530	114.860	114.570	0.290	6.90	1.86	0.5770	0.0	24.0
03.05.26	46.93	42.12	4.81	116.140	115.610	114.940	114.650	0.290	6.90	1.86	0.5620	0.0	24.0
04.05.26	45.21	40.40	4.81	48.780	50.010	48.320	49.640	-1.320	3.30	1.86	0.2200	0.0	24.0
05.05.26	20.71	21.83	-1.12	2.560	1.280	2.560	1.280	1.280	1.01	1.86	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	21.07	21.42	-0.35	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.01	1.86	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	21.39	21.62	-0.23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.01	1.86	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	1485.7	1478.1	1471.57	1466.75	4.820	---	---	7.3500	0.0	408.0
Среднее	41.32	37.37	3.95	---	---	---	---	---	5.65	1.86	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	24135.770	23903.530	23781.839	23630.750	186.9050	151.090	1323.0	5795.0
07.05.26 24:00	25505.470	25266.110	25138.549	24982.930	193.6780	155.620	1323.0	6179.0
Итого за период	1369.700	1362.580	1356.709	1352.180	6.7730	---	0.0	384.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 23а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 22179188

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0DDC

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	45.59	40.94	н/д	4.65	4.71	4.36	н/д	108.113	102.957	н/д	107.076	102.173	н/д	4.903	0.498	н/д	24	0
22.04.26	45.84	40.77	н/д	5.07	4.66	4.32	н/д	103.573	98.603	н/д	102.572	97.862	н/д	4.709	0.520	н/д	24	0
23.04.26	45.17	40.38	н/д	4.78	4.62	4.27	н/д	107.530	102.420	н/д	106.520	101.670	н/д	4.849	0.510	н/д	24	0
24.04.26	45.00	40.20	н/д	4.80	4.59	4.24	н/д	107.588	102.480	н/д	106.585	101.730	н/д	4.856	0.512	н/д	24	0
25.04.26	44.34	39.57	н/д	4.77	4.54	4.19	н/д	107.330	102.260	н/д	106.359	101.543	н/д	4.817	0.507	н/д	24	0
26.04.26	44.68	39.86	н/д	4.82	4.56	4.21	н/д	107.065	102.018	н/д	106.084	101.286	н/д	4.798	0.512	н/д	24	0
27.04.26	44.96	40.17	н/д	4.80	4.62	4.27	н/д	107.923	102.860	н/д	106.924	102.116	н/д	4.808	0.513	н/д	24	0
28.04.26	45.27	40.47	н/д	4.80	4.64	4.27	н/д	110.075	104.927	н/д	109.038	104.151	н/д	4.887	0.523	н/д	24	0
29.04.26	46.17	41.37	н/д	4.80	4.67	4.27	н/д	115.490	110.090	н/д	114.355	109.237	н/д	5.118	0.549	н/д	24	0
30.04.26	46.57	41.74	н/д	4.83	4.72	4.32	н/д	115.978	110.560	н/д	114.818	109.687	н/д	5.130	0.555	н/д	24	0
01.05.26	46.71	41.95	н/д	4.76	4.77	4.36	н/д	116.235	110.810	н/д	115.061	109.923	н/д	5.138	0.548	н/д	24	0
02.05.26	47.19	42.36	н/д	4.83	4.78	4.37	н/д	116.382	110.955	н/д	115.183	110.041	н/д	5.142	0.557	н/д	24	0
03.05.26	46.94	42.17	н/д	4.77	4.76	4.35	н/д	116.283	110.890	н/д	115.102	109.989	н/д	5.113	0.549	н/д	24	0
04.05.26	47.37	42.59	н/д	4.78	1.97	1.76	н/д	45.178	43.060	н/д	44.709	42.705	н/д	2.004	0.214	н/д	24	0
05.05.26	22.32	21.95	н/д	0.37	0.10	0.03	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
06.05.26	22.02	21.27	н/д	0.74	0.11	0.03	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
07.05.26	21.97	21.18	н/д	0.79	0.11	0.03	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	1484.743	1414.890	---	1470.386	1404.113	---	66.272	7.067	---	408	0
Среднее	45.80	41.00	---	4.80	3.70	3.39	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	22883.492	21708.847	0.000	22523.179	21453.788	0.000	1069.391	180.603	0.000	4972	4
07.05.26 24:00	24368.232	23123.737	0.000	23993.565	22857.901	0.000	1135.663	187.671	0.000	5380	4
Итого за период	1484.740	1414.890	0.000	1470.386	1404.113	0.000	---	7.068	0.000	408	0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 7
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 801126
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	43.15	36.14	7.01	317.94	317.36	0.57	0.305	0.335	320.79	319.35	1.44	2.223	24.000
22.04.26	44.32	36.46	7.86	318.79	318.21	0.57	0.308	0.338	321.81	320.24	1.57	2.497	23.883
23.04.26	45.70	37.40	8.30	323.98	323.40	0.58	0.311	0.341	327.24	325.57	1.67	2.680	24.000
24.04.26	48.78	37.64	11.14	299.32	298.93	0.39	0.322	0.349	302.60	301.01	1.59	2.838	24.000
25.04.26	51.90	41.64	10.26	348.39	347.65	0.74	0.349	0.382	352.87	350.55	2.32	3.564	24.000
26.04.26	52.44	42.09	10.35	348.03	347.38	0.64	0.348	0.381	352.59	350.34	2.25	3.590	24.000
27.04.26	45.70	38.74	6.96	291.61	291.08	0.52	0.316	0.345	294.77	293.20	1.57	2.486	24.000
28.04.26	44.21	36.05	8.16	296.91	296.44	0.47	0.300	0.329	299.69	298.29	1.40	2.318	24.000
29.04.26	42.98	35.61	7.37	305.35	304.87	0.48	0.298	0.329	308.08	306.73	1.35	2.231	24.000
30.04.26	43.55	35.56	7.99	308.33	307.91	0.42	0.295	0.327	311.15	309.83	1.31	2.263	24.000
01.05.26	43.98	37.14	6.84	367.48	366.71	0.77	0.296	0.337	370.91	369.14	1.77	2.503	24.000
02.05.26	44.54	37.54	7.00	367.54	366.76	0.77	0.297	0.338	371.06	369.25	1.81	2.562	24.000
03.05.26	44.14	37.28	6.86	367.47	366.66	0.80	0.296	0.337	370.92	369.11	1.81	2.510	24.000
04.05.26	35.57	31.85	3.72	147.32	147.00	0.31	0.121	0.141	148.73	148.00	0.73	1.019	24.000
05.05.26	22.13	22.28	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.005	0.011	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
06.05.26	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	0.011	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
07.05.26	21.25	21.17	0.08	0.00	0.00	0.00	0.006	0.011	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
Итого	---	---	---	4408.47	4400.36	8.10	---	---	4453.22	4430.63	22.59	35.284	407.883
Среднее	40.93	34.47	6.46	---	---	---	0.246	0.273	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 8
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 900470
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	43.14	38.60	4.54	458.11	458.11	0	0.314	0.280	461.81	461.81	0.00	2.077	24.000
22.04.26	42.75	38.04	4.71	456.87	456.87	-0.00	0.315	0.274	460.48	460.48	0.00	2.153	23.900
23.04.26	45.43	39.96	5.47	463.10	463.10	0.00	0.323	0.278	467.19	467.19	0.00	2.530	24.000
24.04.26	47.86	41.28	6.58	454.92	454.92	0.00	0.322	0.279	459.27	459.30	-0.03	2.916	24.000
25.04.26	50.11	43.30	6.81	470.77	470.77	-0.00	0.360	0.280	475.75	475.75	0.00	3.220	24.000
26.04.26	51.79	44.49	7.30	473.02	473.02	0	0.368	0.282	478.30	478.30	0.00	3.457	24.000
27.04.26	50.61	43.48	7.13	447.36	447.36	0	0.349	0.280	452.17	452.17	0.00	3.120	24.000
28.04.26	43.74	36.50	7.24	305.42	305.42	0.00	0.310	0.268	307.80	307.80	0.00	2.052	24.000
29.04.26	42.97	36.40	6.57	313.91	313.91	0.00	0.308	0.266	316.32	316.32	0.00	2.038	24.000
30.04.26	43.24	35.59	7.65	298.79	298.79	0	0.305	0.268	301.04	301.04	0.00	1.990	24.000
01.05.26	43.39	37.30	6.09	363.70	363.70	0	0.317	0.272	366.57	366.57	0.00	2.210	24.000
02.05.26	44.10	37.84	6.26	363.85	363.85	0.00	0.319	0.273	366.81	366.81	0.00	2.274	24.000
03.05.26	43.77	37.69	6.08	363.83	363.83	0.00	0.318	0.272	366.75	366.75	0.00	2.211	24.000
04.05.26	42.75	37.45	5.30	294.29	294.29	-0.00	0.262	0.273	296.70	296.70	0.00	1.798	24.000
05.05.26	27.93	27.81	0.12	0.00	0.00	0.00	0.003	0.260	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
06.05.26	26.36	26.30	0.06	0.00	0.00	0.00	0.002	0.258	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
07.05.26	26.55	26.34	0.21	0.00	0.00	0.00	0.002	0.258	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
Итого	---	---	---	5527.93	5527.94	-0.00	---	---	5576.98	5577.00	-0.03	34.046	407.900
Среднее	42.15	36.96	5.18	---	---	---	0.265	0.272	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 10
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 20127892

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x21D3

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	42.16	37.02	н/д	5.14	4.21	3.82	н/д	484.710	488.000	н/д	482.920	482.920	н/д	0.000	2.481	н/д	24	0
22.04.26	41.59	36.46	н/д	5.13	4.21	3.82	н/д	484.600	487.890	н/д	482.894	482.894	н/д	0.000	2.477	н/д	24	0
23.04.26	40.94	35.95	н/д	4.99	4.19	3.80	н/д	484.470	487.760	н/д	482.889	482.889	н/д	0.000	2.412	н/д	24	0
24.04.26	40.87	35.82	н/д	5.05	4.21	3.82	н/д	484.170	487.460	н/д	482.604	482.604	н/д	0.000	2.438	н/д	24	0
25.04.26	41.41	36.06	н/д	5.35	4.21	3.81	н/д	483.670	486.930	н/д	482.025	482.025	н/д	0.000	2.579	н/д	24	0
26.04.26	43.39	37.46	н/д	5.92	4.22	3.82	н/д	482.340	485.390	н/д	480.259	480.259	н/д	0.000	2.846	н/д	24	0
27.04.26	42.50	36.96	н/д	5.54	4.17	3.77	н/д	481.820	484.990	н/д	479.956	479.956	н/д	0.000	2.661	н/д	24	0
28.04.26	42.14	36.65	н/д	5.49	4.18	3.77	н/д	481.330	484.520	н/д	479.543	479.543	н/д	0.000	2.633	н/д	24	0
29.04.26	41.35	36.16	н/д	5.19	4.17	3.76	н/д	481.960	485.160	н/д	480.289	480.289	н/д	0.000	2.496	н/д	24	0
30.04.26	41.10	35.98	н/д	5.12	4.16	3.75	н/д	481.820	485.080	н/д	480.230	480.230	н/д	0.000	2.459	н/д	24	0
01.05.26	41.31	36.19	н/д	5.12	4.13	3.73	н/д	481.530	484.800	н/д	479.878	479.878	н/д	0.000	2.458	н/д	24	0
02.05.26	41.66	36.46	н/д	5.21	4.13	3.73	н/д	481.760	484.980	н/д	480.047	480.047	н/д	0.000	2.500	н/д	24	0
03.05.26	41.54	36.42	н/д	5.12	4.14	3.74	н/д	481.740	485.000	н/д	480.075	480.075	н/д	0.000	2.459	н/д	24	0
04.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	---	---	---	---	---	---	---	6275.920	6317.960	---	6253.609	6253.609	---	0.000	32.899	---	312	0
Среднее	41.69	36.43	---	5.26	4.18	3.78	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	89967.840	90147.860	0.000	88918.160	88886.959	0.000	31.200	984.194	0.000	5037	691
07.05.26 24:00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Итого за период	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	---	н/д	н/д	н/д	н/д

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 10а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ391

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.81	41.63	199.53	37.54	198.10	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.80	41.15	199.36	37.12	197.87	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.81	40.63	199.08	36.54	197.33	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	0.79	39.99	198.60	36.02	197.10	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.79	39.95	198.68	35.96	197.38	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.84	40.59	197.67	36.33	196.30	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.92	42.37	196.91	37.70	195.46	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.86	41.45	195.95	37.06	194.45	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.86	41.20	195.68	36.80	194.39	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.80	40.33	196.18	36.22	194.92	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.79	40.19	195.98	36.16	194.77	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.79	40.39	196.29	36.35	195.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.81	40.72	196.39	36.61	195.18	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.79	40.58	196.33	36.54	195.20	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.31	31.27	75.36	29.21	74.87	9.22	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	19.26	0.00	20.69	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	18.97	0.00	20.43	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	11.77	---	2837.99	---	2818.32	345.22	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	37.686	---	34.311	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	5292.35	0.00
07.05.26 24:00	5303.35	0.00
Итого за период	11.00	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 12/2
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА774

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.73	42.30	123.57	36.37	126.49	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.74	41.93	123.79	35.98	126.17	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.75	41.33	123.65	35.21	125.79	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	0.74	40.69	123.17	34.70	125.21	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.74	40.62	123.06	34.61	125.09	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.77	41.11	121.64	34.78	123.52	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.84	43.12	119.90	36.06	122.11	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.78	42.26	118.75	35.68	120.75	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.77	41.86	118.11	35.35	120.12	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.73	41.11	119.93	35.00	122.07	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.71	40.83	120.27	34.88	122.44	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.72	41.06	120.49	35.07	122.66	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.73	41.41	120.67	35.35	122.95	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.72	41.30	120.51	35.30	122.72	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.29	30.15	48.19	28.85	49.11	9.76	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	18.73	0.00	20.52	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	19.83	0.00	21.25	0.60	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	10.76	---	1745.70	---	1777.80	345.76	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	38.214	---	33.233	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	4060.45	0.00
07.05.26 24:00	4070.52	0.00
Итого за период	10.07	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 13
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00182302

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x093В

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	41.91	36.55	5.36	138.280	138.280	137.100	137.360	-0.260	6.90	6.70	0.7340	0.0	24.0
22.04.26	41.34	35.98	5.36	137.780	137.780	136.620	136.990	-0.370	6.90	6.70	0.7300	0.0	24.0
23.04.26	40.69	35.44	5.25	137.300	137.300	136.280	136.570	-0.290	6.90	6.70	0.7160	0.0	24.0
24.04.26	40.62	35.28	5.34	137.270	137.270	136.290	136.550	-0.260	6.90	6.70	0.7300	0.0	24.0
25.04.26	41.16	35.46	5.70	135.770	135.770	134.720	135.050	-0.330	6.90	6.70	0.7650	0.0	24.0
26.04.26	43.12	36.80	6.32	134.200	134.200	133.000	133.330	-0.330	6.90	6.70	0.8370	0.0	24.0
27.04.26	42.22	36.30	5.92	132.790	132.790	131.720	132.000	-0.280	6.90	6.70	0.7790	0.0	24.0
28.04.26	41.87	35.95	5.92	132.350	132.350	131.240	131.630	-0.390	6.90	6.70	0.7760	0.0	24.0
29.04.26	41.07	35.54	5.53	134.250	134.250	133.200	133.530	-0.330	6.90	6.70	0.7360	0.0	24.0
30.04.26	40.84	35.43	5.41	134.670	134.670	133.690	133.950	-0.260	6.90	6.70	0.7210	0.0	24.0
01.05.26	41.05	35.65	5.40	134.910	134.910	133.900	134.190	-0.290	6.90	6.70	0.7200	0.0	24.0
02.05.26	41.41	35.93	5.48	135.170	135.170	134.060	134.450	-0.390	6.90	6.70	0.7340	0.0	24.0
03.05.26	41.28	35.85	5.43	134.960	134.960	133.870	134.240	-0.370	6.90	6.70	0.7240	0.0	24.0
04.05.26	41.36	36.24	5.12	54.170	54.170	53.730	53.840	-0.110	6.90	6.70	0.2810	0.0	24.0
05.05.26	21.27	22.14	-0.87	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	21.50	22.35	-0.85	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	21.46	22.19	-0.73	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	1813.8	1813.8	1799.42	1803.68	-4.260	---	---	9.9830	0.0	408.0
Среднее	37.89	33.47	4.41	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	79269.599	80958.059	78142.670	80108.310	612.8270	-1965.640	2463.0	12880.0
07.05.26 24:00	81217.150	82905.610	80074.810	82044.950	623.4630	-1970.140	2463.0	13312.0
Итого за период	1947.550	1947.551	1932.139	1936.639	10.6360	---	0.0	432.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 13а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00166313

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xAC0C

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	41.70	35.33	6.37	124.280	123.370	123.320	122.650	0.670	4.97	4.76	0.7840	0.0	24.0
22.04.26	41.13	34.71	6.42	123.890	123.010	122.930	122.290	0.640	4.97	4.77	0.7880	0.0	24.0
23.04.26	40.49	34.17	6.32	123.410	122.510	122.450	121.790	0.660	4.95	4.75	0.7720	0.0	24.0
24.04.26	40.42	34.05	6.37	123.340	122.440	122.380	121.720	0.660	4.96	4.76	0.7770	0.0	24.0
25.04.26	40.95	34.17	6.78	121.950	121.000	120.990	120.280	0.710	4.96	4.77	0.8190	0.0	24.0
26.04.26	42.88	35.34	7.54	120.570	119.550	119.610	118.830	0.780	4.96	4.77	0.9010	0.0	24.0
27.04.26	42.00	34.88	7.12	119.380	118.380	118.420	117.660	0.760	4.91	4.73	0.8410	0.0	24.0
28.04.26	41.64	34.61	7.03	118.850	117.830	117.890	117.110	0.780	4.91	4.74	0.8290	0.0	24.0
29.04.26	40.85	34.19	6.66	120.620	119.660	119.660	118.940	0.720	4.91	4.72	0.7980	0.0	24.0
30.04.26	40.64	34.12	6.52	120.990	120.050	120.030	119.330	0.700	4.90	4.71	0.7810	0.0	24.0
01.05.26	40.85	34.33	6.52	121.160	120.230	120.200	119.510	0.690	4.88	4.69	0.7830	0.0	24.0
02.05.26	41.20	34.59	6.61	121.400	120.450	120.440	119.730	0.710	4.88	4.69	0.7900	0.0	24.0
03.05.26	41.07	34.60	6.47	121.210	120.250	120.250	119.530	0.720	4.88	4.70	0.7790	0.0	24.0
04.05.26	41.01	35.03	5.98	48.220	48.250	47.850	47.960	-0.110	2.74	2.73	0.2960	0.0	24.0
05.05.26	19.60	19.06	0.54	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.05	1.13	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	19.80	19.30	0.50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.06	1.14	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	20.05	19.51	0.54	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.06	1.14	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	1629.2	1616.9	1616.42	1607.33	9.090	---	---	10.7380	0.0	408.0
Среднее	37.42	31.88	5.54	---	---	---	---	---	4.11	3.98	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	107019.549	107876.920	105494.330	106678.890	702.3730	-1184.560	2229.0	13139.0
07.05.26 24:00	108648.820	109493.900	107110.750	108286.220	713.1110	-1175.470	2229.0	13547.0
Итого за период	1629.271	1616.979	1616.419	1607.330	10.7380	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 16а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00178920

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x764A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	42.05	35.96	6.09	132.860	132.030	131.690	131.300	0.390	2.01	4.48	0.7950	0.0	24.0
22.04.26	41.50	35.28	6.22	132.730	131.620	131.580	130.900	0.680	2.02	4.61	0.8070	0.0	24.0
23.04.26	40.85	34.83	6.02	131.930	131.100	130.910	130.380	0.530	2.01	4.35	0.7810	0.0	24.0
24.04.26	40.80	34.71	6.09	132.030	131.000	131.060	130.280	0.780	2.01	3.71	0.7910	0.0	24.0
25.04.26	41.40	34.90	6.50	130.640	129.540	129.590	128.820	0.770	2.01	3.51	0.8390	0.0	24.0
26.04.26	43.31	36.14	7.17	129.010	128.080	127.810	127.360	0.450	2.01	3.31	0.9120	0.0	24.0
27.04.26	42.39	35.66	6.73	127.820	126.750	126.760	126.030	0.730	2.01	3.23	0.8480	0.0	24.0
28.04.26	42.08	35.34	6.74	127.280	126.250	126.210	125.530	0.680	2.01	3.39	0.8460	0.0	24.0
29.04.26	41.22	34.89	6.33	129.210	128.310	128.170	127.590	0.580	2.02	3.47	0.8050	0.0	24.0
30.04.26	41.03	34.76	6.27	129.690	128.530	128.710	127.810	0.900	2.02	3.59	0.8040	0.0	24.0
01.05.26	41.24	35.01	6.23	129.570	128.740	128.580	128.020	0.560	2.02	3.69	0.7960	0.0	24.0
02.05.26	41.58	35.24	6.34	129.990	128.920	128.920	128.200	0.720	2.02	3.93	0.8100	0.0	24.0
03.05.26	41.44	35.19	6.25	129.910	128.780	128.860	128.060	0.800	2.02	3.64	0.7970	0.0	24.0
04.05.26	39.54	34.46	5.08	56.140	55.920	55.700	55.640	0.060	2.02	4.00	0.3000	0.0	24.0
05.05.26	21.30	22.60	-1.30	11.520	11.520	11.520	11.520	0.000	2.02	3.93	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	21.64	22.94	-1.30	11.520	11.520	11.520	11.520	0.000	2.02	3.89	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	21.90	23.17	-1.27	11.520	11.520	11.520	11.520	0.000	2.02	3.80	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	1783.3	1770.1	1769.11	1760.48	8.630	---	---	10.9310	0.0	408.0
Среднее	37.95	33.00	4.95	---	---	---	---	---	2.02	3.80	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	169345.140	167929.030	166813.820	166023.930	1120.1770	789.890	523.0	23461.0
07.05.26 24:00	171128.510	169699.159	168582.929	167784.409	1131.1080	798.520	523.0	23869.0
Итого за период	1783.369	1770.129	1769.108	1760.479	10.9310	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 166
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00182774

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xD783

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	42.04	36.11	5.93	136.450	137.240	135.280	136.430	-1.150	6.90	6.70	0.8020	0.0	24.0
22.04.26	41.47	35.44	6.03	136.040	136.800	134.930	136.080	-1.150	6.90	6.70	0.8120	0.0	24.0
23.04.26	40.81	34.92	5.89	135.480	136.280	134.460	135.560	-1.100	6.90	6.70	0.7900	0.0	24.0
24.04.26	40.75	34.81	5.94	135.410	136.210	134.450	135.490	-1.040	6.90	6.70	0.7990	0.0	24.0
25.04.26	41.31	35.02	6.29	133.920	134.650	132.870	133.930	-1.060	6.90	6.70	0.8320	0.0	24.0
26.04.26	43.27	36.29	6.98	132.390	133.080	131.190	132.360	-1.170	6.90	6.70	0.9140	0.0	24.0
27.04.26	42.38	35.84	6.54	131.040	131.770	129.970	131.050	-1.080	6.90	6.70	0.8490	0.0	24.0
28.04.26	42.02	35.49	6.53	130.440	131.160	129.370	130.440	-1.070	6.90	6.70	0.8460	0.0	24.0
29.04.26	41.22	35.09	6.13	132.620	133.430	131.570	132.710	-1.140	6.90	6.70	0.8070	0.0	24.0
30.04.26	40.98	34.91	6.07	132.770	133.540	131.800	132.820	-1.020	6.90	6.70	0.7980	0.0	24.0
01.05.26	41.19	35.13	6.06	132.950	133.760	131.980	133.040	-1.060	6.90	6.70	0.7990	0.0	24.0
02.05.26	41.54	35.38	6.16	133.210	133.950	132.140	133.230	-1.090	6.46	6.70	0.8140	0.0	24.0
03.05.26	41.41	35.34	6.07	133.040	133.860	132.010	133.140	-1.130	6.90	6.70	0.7970	0.0	24.0
04.05.26	41.35	35.42	5.93	54.190	56.330	53.750	56.040	-2.290	5.60	6.70	0.3070	0.0	24.0
05.05.26	18.48	20.72	-2.24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	19.31	21.37	-2.06	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	19.67	21.70	-2.03	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	1789.9	1802.0	1775.77	1792.32	-16.550	---	---	10.9660	0.0	408.0
Среднее	37.59	32.88	4.71	---	---	---	---	---	6.80	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	108993.349	109394.340	107424.280	108183.430	744.6410	-759.150	2116.0	13186.0
07.05.26 24:00	110783.300	111196.400	109200.050	109975.750	755.6070	-775.700	2116.0	13594.0
Итого за период	1789.951	1802.059	1775.770	1792.320	10.9660	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 19
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ704

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	2.16	41.76	363.97	35.80	365.58	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	2.16	41.34	363.21	35.38	365.35	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	2.20	40.78	362.04	34.70	364.40	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	2.15	40.14	360.77	34.17	362.61	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	2.15	40.08	360.58	34.12	362.19	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	2.26	40.68	356.48	34.32	358.18	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	2.46	42.58	352.10	35.59	354.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	2.26	41.67	348.68	35.18	350.79	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	2.24	41.36	347.04	34.88	348.80	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	2.13	40.52	350.71	34.44	352.35	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	2.09	40.31	351.56	34.35	353.39	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	2.08	40.51	352.11	34.58	354.48	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	2.12	40.86	352.81	34.85	355.48	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	2.08	40.72	352.22	34.79	355.02	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.81	30.11	133.03	29.27	134.24	9.01	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	20.64	0.00	21.63	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	20.93	0.00	21.89	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	31.35	---	5107.31	---	5136.86	345.01	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	37.941	---	32.938	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	4651.52	0.00
07.05.26 24:00	4680.79	0.00
Итого за период	29.27	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 1
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060280
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	7.5	180	10	---
2	80	8	192	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	1.290	268.76	268.97	-0.2	41.934	37.137	0.4	0.4	24.00
22.04.26	1.302	268.05	268.24	-0.2	41.391	36.536	0.4	0.4	24.00
23.04.26	1.264	266.91	267.09	-0.2	40.728	35.995	0.4	0.4	24.00
24.04.26	1.286	266.76	266.94	-0.2	40.694	35.875	0.4	0.4	24.00
25.04.26	1.380	262.93	263.12	-0.2	41.353	36.105	0.4	0.4	24.00
26.04.26	1.493	259.53	259.75	-0.2	43.212	37.463	0.4	0.4	24.00
27.04.26	1.391	256.41	256.61	-0.2	42.266	36.844	0.4	0.4	24.00
28.04.26	1.400	255.37	255.56	-0.2	41.997	36.516	0.4	0.4	24.00
29.04.26	1.313	257.16	257.31	-0.1	41.078	35.972	0.4	0.4	24.00
30.04.26	1.302	257.02	257.19	-0.2	40.935	35.870	0.4	0.4	24.00
01.05.26	1.301	257.54	257.72	-0.2	41.134	36.085	0.4	0.4	24.00
02.05.26	1.314	257.89	258.08	-0.2	41.475	36.382	0.4	0.4	24.00
03.05.26	1.292	257.39	257.58	-0.2	41.323	36.305	0.4	0.4	24.00
04.05.26	0.476	88.86	88.93	-0.1	42.017	36.864	0.5	0.2	24.00
05.05.26	0.000	0.00	0.00	-0.0	25.178	25.519	0.5	0.1	24.00
06.05.26	0.000	0.00	0.00	-0.0	24.772	25.094	0.5	0.1	24.00
07.05.26	0.000	0.00	0	0	24.733	25.064	0.5	0.1	24.00
Итого	17.80	3480.6	3483.1	-2.6	---	---	---	---	408.00
Среднее	---	---	---	---	38.60	34.45	0.4	0.3	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	10133.2	1157600.8	1157841.3	91970.9
07.05.26 24:00	10151.0	1161081.4	1161324.4	92378.9
Итого за период	17.8	3480.6	3483.1	408.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 20
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА776

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.38	41.80	53.65	34.64	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.38	41.49	53.34	34.44	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.38	40.90	52.68	33.74	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	0.37	40.28	52.09	33.16	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.37	40.20	52.05	33.07	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.38	40.62	50.38	33.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.42	42.60	49.11	34.02	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.39	41.76	47.79	33.56	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.38	41.35	47.16	33.19	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.37	40.67	49.06	33.04	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.37	40.37	49.49	32.92	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.37	40.59	49.91	33.25	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.37	40.95	50.15	33.54	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.37	40.84	49.92	33.50	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.15	30.34	20.11	30.79	0.00	9.71	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	19.61	0.00	25.22	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	19.59	0.00	24.37	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	5.45	---	726.89	---	0.00	345.71	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	37.880	---	32.321	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	2180.63	0.01
07.05.26 24:00	2185.70	0.01
Итого за период	5.07	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 21
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 801135
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	42.42	37.81	4.61	264.02	262.08	1.94	0.375	0.393	266.30	263.87	2.43	1.289	24.000
22.04.26	41.73	37.01	4.72	263.89	261.89	1.99	0.374	0.393	266.10	263.61	2.49	1.317	24.000
23.04.26	41.09	36.48	4.61	264.10	262.08	2.02	0.373	0.392	266.25	263.75	2.50	1.288	24.000
24.04.26	40.61	36.07	4.54	263.98	261.94	2.04	0.374	0.393	266.08	263.57	2.51	1.269	24.000
25.04.26	40.62	36.11	4.51	264.25	262.26	1.98	0.374	0.393	266.34	263.89	2.45	1.259	24.000
26.04.26	42.89	37.57	5.32	262.68	260.81	1.86	0.374	0.393	265.00	262.57	2.43	1.463	24.000
27.04.26	42.97	37.77	5.20	260.97	259.15	1.82	0.372	0.391	263.29	260.92	2.37	1.420	24.000
28.04.26	41.78	36.97	4.81	261.35	259.48	1.86	0.368	0.387	263.55	261.18	2.37	1.323	24.000
29.04.26	41.84	37.02	4.82	261.83	259.98	1.84	0.370	0.389	264.03	261.68	2.35	1.327	24.000
30.04.26	40.73	36.27	4.46	262.67	260.83	1.84	0.369	0.388	264.77	262.47	2.30	1.236	24.000
01.05.26	41.26	36.69	4.57	262.79	261.03	1.76	0.368	0.386	264.94	262.71	2.23	1.263	24.000
02.05.26	41.34	36.72	4.62	262.04	260.31	1.72	0.365	0.384	264.19	261.99	2.20	1.271	24.000
03.05.26	41.47	36.86	4.61	262.20	260.50	1.70	0.366	0.385	264.37	262.20	2.18	1.268	24.000
04.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	---	---	---	3416.77	3392.34	24.42	---	---	3445.21	3414.41	30.80	16.993	312.000
Среднее	41.60	36.87	4.72	---	---	---	0.371	0.390	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 22
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00176982

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xЕ736

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	42.01	35.57	6.44	171.210	169.990	169.770	169.030	0.740	4.87	4.77	1.0940	0.0	24.0
22.04.26	41.44	34.77	6.67	170.310	169.020	168.880	168.060	0.820	4.87	4.77	1.1230	0.0	24.0
23.04.26	40.80	34.23	6.57	168.650	167.430	167.350	166.470	0.880	4.85	4.75	1.0960	0.0	24.0
24.04.26	40.74	34.10	6.64	168.630	167.380	167.270	166.420	0.850	4.87	4.76	1.1080	0.0	24.0
25.04.26	41.27	34.15	7.12	164.520	163.220	163.190	162.270	0.920	4.87	4.77	1.1610	0.0	24.0
26.04.26	43.24	35.33	7.91	161.270	159.950	159.830	158.990	0.840	4.87	4.77	1.2630	0.0	24.0
27.04.26	42.35	34.90	7.45	157.570	156.330	156.270	155.380	0.890	4.82	4.73	1.1630	0.0	24.0
28.04.26	41.98	34.51	7.47	156.260	154.990	155.000	154.030	0.970	4.83	4.73	1.1570	0.0	24.0
29.04.26	41.17	34.16	7.01	161.050	159.800	159.770	158.840	0.930	4.82	4.72	1.1170	0.0	24.0
30.04.26	40.96	34.16	6.80	161.860	160.690	160.630	159.730	0.900	4.81	4.71	1.0890	0.0	24.0
01.05.26	41.17	34.45	6.72	162.810	161.640	161.550	160.680	0.870	4.78	4.68	1.0840	0.0	24.0
02.05.26	41.52	34.74	6.78	163.310	162.150	161.930	161.190	0.740	4.79	4.69	1.0930	0.0	24.0
03.05.26	41.40	34.71	6.69	162.760	161.610	161.400	160.650	0.750	4.79	4.69	1.0800	0.0	24.0
04.05.26	40.84	34.97	5.87	69.540	69.810	68.970	69.410	-0.440	2.67	2.62	0.4100	0.0	24.0
05.05.26	18.15	18.58	-0.43	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.01	1.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	19.46	19.77	-0.31	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.02	1.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	19.75	20.05	-0.30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.02	1.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	2199.7	2184.0	2181.81	2171.15	10.660	---	---	15.0380	0.0	408.0
Среднее	37.54	31.95	5.59	---	---	---	---	---	4.03	3.95	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	94062.380	93245.620	92724.460	92339.050	899.7260	385.410	1843.0	12780.0
07.05.26 24:00	96262.129	95429.630	94906.270	94510.200	914.7640	396.070	1843.0	13188.0
Итого за период	2199.748	2184.010	2181.809	2171.149	15.0380	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 25
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 22170988

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xВ704

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	41.87	35.77	н/д	6.10	3.87	3.74	н/д	144.383	142.575	н/д	143.222	141.777	н/д	1.446	0.873	н/д	24	0
22.04.26	41.28	35.05	н/д	6.23	3.87	3.74	н/д	143.650	141.860	н/д	142.539	141.108	н/д	1.432	0.887	н/д	24	0
23.04.26	40.64	34.51	н/д	6.13	3.85	3.72	н/д	142.780	141.010	н/д	141.709	140.292	н/д	1.417	0.868	н/д	24	0
24.04.26	40.57	34.35	н/д	6.22	3.86	3.74	н/д	142.727	140.950	н/д	141.662	140.235	н/д	1.427	0.880	н/д	24	0
25.04.26	41.07	34.41	н/д	6.66	3.86	3.74	н/д	140.545	138.765	н/д	139.465	138.058	н/д	1.407	0.928	н/д	24	0
26.04.26	43.04	35.65	н/д	7.40	3.86	3.75	н/д	138.490	136.678	н/д	137.315	135.919	н/д	1.396	1.015	н/д	24	0
27.04.26	42.18	35.23	н/д	6.95	3.81	3.71	н/д	136.497	134.753	н/д	135.387	134.021	н/д	1.366	0.940	н/д	24	0
28.04.26	41.80	34.85	н/д	6.95	3.82	3.71	н/д	135.643	133.915	н/д	134.559	133.206	н/д	1.353	0.934	н/д	24	0
29.04.26	41.03	34.44	н/д	6.59	3.81	3.70	н/д	136.423	134.725	н/д	135.378	134.033	н/д	1.345	0.891	н/д	24	0
30.04.26	40.77	34.27	н/д	6.50	3.80	3.69	н/д	135.980	134.295	н/д	134.954	133.623	н/д	1.332	0.877	н/д	24	0
01.05.26	40.98	34.53	н/д	6.46	3.77	3.66	н/д	136.393	134.700	н/д	135.347	134.009	н/д	1.339	0.873	н/д	24	0
02.05.26	41.34	34.81	н/д	6.53	3.77	3.67	н/д	136.780	135.072	н/д	135.719	134.367	н/д	1.351	0.885	н/д	24	0
03.05.26	41.22	34.77	н/д	6.46	3.78	3.67	н/д	136.490	134.792	н/д	135.435	134.088	н/д	1.347	0.874	н/д	24	0
04.05.26	41.05	35.27	н/д	5.78	2.03	1.66	н/д	58.300	57.595	н/д	57.853	57.280	н/д	0.573	0.346	н/д	24	0
05.05.26	19.51	20.73	н/д	-1.22	0.48	5.86	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
06.05.26	19.74	20.62	н/д	-0.88	0.52	6.12	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
07.05.26	20.09	20.91	н/д	-0.82	0.32	6.12	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	1865.081	1841.685	---	1850.544	1832.016	---	18.531	12.071	---	408	0
Среднее	41.36	34.83	---	6.52	3.12	4.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	30707.510	30202.973	0.000	30257.026	29917.083	0.000	339.943	324.980	0.000	4671	0
07.05.26 24:00	32572.590	32044.658	0.000	32107.573	31749.099	0.000	358.474	337.052	0.000	5079	0
Итого за период	1865.080	1841.685	0.000	1850.547	1832.016	0.000	---	12.072	0.000	408	0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 26
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060240
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	9.6	160	10	---
2	80	10.02	167	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	1.248	201.35	202.49	-1.1	41.854	35.647	0.5	0.5	24.00
22.04.26	1.263	201.21	202.34	-1.1	41.308	35.024	0.5	0.5	24.00
23.04.26	1.233	200.91	202.05	-1.1	40.645	34.497	0.5	0.5	24.00
24.04.26	1.254	200.84	201.97	-1.1	40.615	34.360	0.5	0.5	24.00
25.04.26	1.336	198.33	199.48	-1.2	41.296	34.551	0.5	0.5	24.00
26.04.26	1.438	196.04	197.19	-1.2	43.135	35.789	0.5	0.5	24.00
27.04.26	1.359	193.94	195.10	-1.2	42.178	35.164	0.5	0.5	24.00
28.04.26	1.349	193.22	194.39	-1.2	41.926	34.935	0.5	0.5	24.00
29.04.26	1.271	194.87	196.04	-1.2	40.991	34.462	0.5	0.5	24.00
30.04.26	1.259	195.21	196.37	-1.2	40.863	34.405	0.5	0.5	24.00
01.05.26	1.262	195.58	196.72	-1.1	41.063	34.599	0.5	0.5	24.00
02.05.26	1.272	195.86	197.01	-1.1	41.401	34.899	0.5	0.5	24.00
03.05.26	1.252	195.53	196.67	-1.1	41.244	34.832	0.5	0.5	24.00
04.05.26	0.451	66.77	67.13	-0.4	41.959	35.350	0.5	0.5	24.00
05.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	22.384	23.443	0.5	0.5	24.00
06.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	22.721	23.762	0.5	0.5	24.00
07.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	23.005	24.032	0.5	0.5	24.00
Итого	17.25	2629.7	2644.9	-15.3	---	---	---	---	408.00
Среднее	---	---	---	---	38.15	32.93	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	6793.2	722382.6	720731.5	87782.1
07.05.26 24:00	6810.5	725012.3	723376.5	88190.1
Итого за период	17.3	2629.7	2645.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 2
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00166490

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0419

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	42.11	37.00	5.11	249.520	252.110	247.400	250.460	-3.060	5.24	5.18	1.2630	0.0	24.0
22.04.26	41.54	36.43	5.11	248.530	251.100	246.530	249.560	-3.030	5.24	5.18	1.2600	0.0	24.0
23.04.26	40.88	35.91	4.97	247.320	249.870	245.380	248.390	-3.010	5.22	5.16	1.2160	0.0	24.0
24.04.26	40.83	35.76	5.07	247.160	249.730	245.240	248.290	-3.050	5.23	5.18	1.2370	0.0	24.0
25.04.26	41.39	35.96	5.43	243.930	246.420	241.940	244.970	-3.030	5.23	5.18	1.3120	0.0	24.0
26.04.26	43.35	37.35	6.00	240.660	243.090	238.500	241.410	-2.910	5.23	5.19	1.4310	0.0	24.0
27.04.26	42.45	36.79	5.66	237.840	240.280	235.830	238.750	-2.920	5.19	5.14	1.3330	0.0	24.0
28.04.26	42.10	36.41	5.69	236.590	239.000	234.670	237.560	-2.890	5.19	5.15	1.3310	0.0	24.0
29.04.26	41.28	35.95	5.33	238.170	240.650	236.240	239.210	-2.970	5.18	5.14	1.2570	0.0	24.0
30.04.26	41.05	35.74	5.31	237.860	240.360	235.940	238.920	-2.980	5.17	5.13	1.2530	0.0	24.0
01.05.26	41.26	35.94	5.32	238.360	240.890	236.440	239.450	-3.010	5.15	5.10	1.2560	0.0	24.0
02.05.26	41.61	36.21	5.40	238.860	241.390	236.940	239.950	-3.010	5.15	5.10	1.2780	0.0	24.0
03.05.26	41.48	36.13	5.35	238.420	240.970	236.500	239.530	-3.030	5.15	5.11	1.2610	0.0	24.0
04.05.26	41.56	36.60	4.96	97.890	98.920	97.090	98.290	-1.200	5.45	5.57	0.4910	0.0	24.0
05.05.26	24.88	24.89	-0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	24.77	24.73	0.04	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	24.84	24.80	0.04	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3241.1	3274.7	3214.64	3254.74	-40.100	---	---	17.1790	0.0	408.0
Среднее	38.66	34.27	4.39	---	---	---	---	---	5.39	5.32	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	56156.330	56548.860	55313.920	55946.780	504.1860	-632.860	0.0	4982.0
07.05.26 24:00	59397.439	59823.640	58528.560	59201.520	521.3650	-672.960	0.0	5390.0
Итого за период	3241.108	3274.779	3214.639	3254.739	17.1790	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 3
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ632

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.19	41.68	256.89	37.02	259.39	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.17	41.28	255.19	36.69	258.81	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.16	40.72	252.96	36.13	257.81	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.13	40.08	251.81	35.57	256.64	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.15	40.01	251.20	35.45	256.58	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.21	40.57	247.29	35.65	252.88	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.32	42.49	243.98	37.07	249.06	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.24	41.61	240.91	36.46	246.17	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.23	41.27	239.26	36.10	244.90	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.16	40.47	239.82	35.61	245.52	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.15	40.24	238.86	35.43	244.25	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.15	40.44	239.82	35.64	244.93	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.17	40.79	240.54	35.93	245.40	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.16	40.66	240.54	35.85	245.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.45	32.58	92.98	31.78	94.49	9.15	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	24.59	0.00	24.19	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	24.39	0.00	23.65	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	17.04	---	3532.05	---	3601.83	345.15	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	38.463	---	34.366	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	3155.89	0.00
07.05.26 24:00	3171.78	0.00
Итого за период	15.89	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 4
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА857

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.24	42.46	235.32	37.18	237.31	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.23	42.03	235.09	36.79	237.04	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.22	41.46	234.55	36.23	236.21	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.19	40.81	232.96	35.69	234.94	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.20	40.75	232.97	35.59	234.98	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.27	41.35	229.20	35.78	231.29	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.39	43.28	226.20	37.13	227.72	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.29	42.36	222.97	36.56	224.57	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.29	42.04	221.69	36.23	223.39	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.20	41.20	222.51	35.79	224.77	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.19	40.99	221.56	35.59	224.15	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.19	41.19	222.54	35.82	224.71	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.22	41.54	223.59	36.09	225.17	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.19	41.41	223.02	36.05	224.72	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.46	34.03	83.85	33.03	84.45	8.91	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	26.87	0.00	26.88	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	26.87	0.00	26.82	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	17.77	---	3268.02	---	3295.42	344.91	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	39.449	---	34.897	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	4579.04	1.15
07.05.26 24:00	4595.63	1.15
Итого за период	16.59	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 4а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060278
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	0	66	0	---
2	50	0	67.10000000 000001	0	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	0.689	163.12	162.70	0.4	41.860	37.636	0.5	0.5	24.00
22.04.26	0.681	162.48	162.07	0.4	41.291	37.100	0.5	0.5	24.00
23.04.26	0.661	161.67	161.26	0.4	40.636	36.550	0.5	0.5	24.00
24.04.26	0.666	161.63	161.23	0.4	40.574	36.454	0.5	0.5	24.00
25.04.26	0.704	159.35	158.95	0.4	41.132	36.717	0.5	0.5	24.00
26.04.26	0.777	157.03	156.62	0.4	43.093	38.143	0.5	0.5	24.00
27.04.26	0.729	155.18	154.75	0.4	42.196	37.497	0.5	0.5	24.00
28.04.26	0.717	154.33	153.91	0.4	41.845	37.198	0.5	0.5	24.00
29.04.26	0.675	154.86	154.44	0.4	41.031	36.670	0.5	0.5	24.00
30.04.26	0.669	154.13	153.71	0.4	40.803	36.460	0.5	0.5	24.00
01.05.26	0.672	154.49	154.08	0.4	41.012	36.659	0.5	0.5	24.00
02.05.26	0.683	154.81	154.39	0.4	41.367	36.959	0.5	0.5	24.00
03.05.26	0.674	154.53	154.11	0.4	41.235	36.873	0.5	0.5	24.00
04.05.26	0.280	59.44	59.00	0.4	41.711	37.255	0.5	0.4	24.00
05.05.26	0.000	0.44	0.00	0.4	21.504	21.718	0.5	0.6	24.00
06.05.26	0.000	0.37	0.00	0.4	21.694	21.751	0.5	0.6	24.00
07.05.26	0.000	0.33	0.00	0.3	21.931	21.914	0.5	0.6	24.00
Итого	9.28	2108.2	2101.2	6.7	---	---	---	---	408.00
Среднее	---	---	---	---	37.94	34.33	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	5548.3	632834.4	629852.3	102550.7
07.05.26 24:00	5557.6	634942.5	631953.5	102958.7
Итого за период	9.3	2108.1	2101.2	408.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 6
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ146

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.92	42.38	485.20	38.40	495.12	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.90	42.04	485.36	38.11	495.36	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.92	41.44	486.24	37.49	496.41	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.86	40.80	486.98	36.96	497.12	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.89	40.72	485.97	36.83	496.27	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	2.00	41.20	486.14	37.06	496.49	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	2.22	43.25	480.62	38.63	490.86	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	2.07	42.39	480.76	38.07	490.96	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	2.06	41.97	479.98	37.68	490.23	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.95	41.24	481.91	37.19	492.27	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.92	40.92	481.68	36.93	491.90	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.92	41.15	480.33	37.15	490.26	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.95	41.50	480.49	37.43	490.53	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.92	41.40	480.59	37.40	490.56	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.90	33.98	243.30	33.05	230.12	10.90	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	22.75	9.26	24.96	25.45	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	22.59	0.00	24.69	30.26	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	28.40	---	7014.81	---	7190.17	346.90	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	38.925	---	35.766	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	9427.99	0.00
07.05.26 24:00	9454.54	0.00
Итого за период	26.55	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 7
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00169014

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xD178

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	41.78	37.63	4.15	105.250	104.290	104.320	103.570	0.750	5.26	6.00	0.4290	0.0	24.0
22.04.26	41.23	37.08	4.15	105.140	104.190	104.330	103.470	0.860	5.27	6.00	0.4320	0.0	24.0
23.04.26	40.54	36.52	4.02	105.000	104.050	104.240	103.330	0.910	5.24	6.00	0.4170	0.0	24.0
24.04.26	40.52	36.45	4.07	104.960	104.030	104.240	103.310	0.930	5.25	6.00	0.4240	0.0	24.0
25.04.26	41.07	36.67	4.40	104.570	103.620	103.760	102.900	0.860	5.26	6.00	0.4540	0.0	24.0
26.04.26	43.02	38.11	4.91	104.070	103.070	103.110	102.350	0.760	5.27	6.00	0.5060	0.0	24.0
27.04.26	42.13	37.55	4.58	103.750	102.780	102.870	102.060	0.810	5.23	6.00	0.4700	0.0	24.0
28.04.26	41.78	37.24	4.54	103.580	102.620	102.650	101.900	0.750	5.24	6.00	0.4590	0.0	24.0
29.04.26	40.99	36.74	4.25	103.780	102.860	102.970	102.140	0.830	5.22	6.00	0.4350	0.0	24.0
30.04.26	40.76	36.54	4.22	103.700	102.790	102.970	102.070	0.900	5.21	6.00	0.4290	0.0	24.0
01.05.26	40.97	36.73	4.24	103.700	102.760	102.970	102.040	0.930	5.19	6.00	0.4330	0.0	24.0
02.05.26	41.32	37.04	4.28	103.790	102.850	102.980	102.130	0.850	5.19	6.00	0.4400	0.0	24.0
03.05.26	41.20	36.97	4.23	103.790	102.870	103.000	102.150	0.850	5.19	6.00	0.4350	0.0	24.0
04.05.26	41.77	34.73	7.04	43.120	54.440	42.750	54.140	-11.390	2.81	6.00	0.1920	0.0	24.0
05.05.26	21.73	22.54	-0.81	0.000	18.930	0.000	18.930	-18.930	1.07	6.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	21.85	22.54	-0.69	4.160	10.650	4.160	10.650	-6.490	1.05	6.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	21.94	22.70	-0.76	13.180	6.080	13.180	6.080	7.100	1.03	6.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	1415.5	1432.8	1404.50	1423.22	-18.720	---	---	5.9550	0.0	408.0
Среднее	37.91	34.34	3.57	---	---	---	---	---	4.35	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	43129.490	42659.610	42530.890	42232.620	352.9210	298.270	2221.0	13145.0
07.05.26 24:00	44545.030	44092.490	43935.390	43655.840	358.8760	100279.550	2221.0	13553.0
Итого за период	1415.540	1432.879	1404.500	1423.219	5.9550	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 7
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ377

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.52	41.76	90.25	36.00	90.13	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.51	41.33	90.09	35.64	89.92	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.52	40.79	90.03	35.05	89.58	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	0.50	40.15	89.78	34.51	89.32	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.51	40.10	89.88	34.39	89.42	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.54	40.68	88.78	34.55	88.25	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.59	42.56	87.32	35.82	86.82	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.55	41.66	86.43	35.31	85.88	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.55	41.35	86.12	35.00	85.56	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.52	40.53	86.79	34.58	86.23	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.51	40.33	86.57	34.45	86.04	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.51	40.53	86.61	34.61	86.07	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.52	40.88	86.70	34.90	86.28	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	6.85	---	1145.35	---	1139.50	312.00	312.00	0.00	0.00
Среднее	---	40.973	---	34.985	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	2392.11	0.00
07.05.26 24:00	н/д	н/д
Итого за период	н/д	н/д

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 7
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ400

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.36	41.77	91.99	37.83	92.37	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.36	41.32	91.95	37.39	92.46	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.37	40.80	91.84	36.74	92.55	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	0.36	40.11	91.79	36.21	92.43	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.36	40.10	91.76	36.17	92.46	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.39	40.70	91.35	36.44	92.11	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.43	42.57	90.79	37.86	91.67	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.40	41.66	90.55	37.28	91.28	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.40	41.37	90.47	36.99	91.25	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.37	40.54	90.70	36.45	91.50	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.37	40.35	90.65	36.25	91.38	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.37	40.55	90.66	36.44	91.31	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.38	40.89	90.70	36.72	91.33	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.37	40.76	90.74	36.68	91.33	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.15	30.89	35.63	29.83	39.72	9.56	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	22.05	0.00	22.36	10.24	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	22.27	0.00	22.54	12.23	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	5.44	---	1311.57	---	1347.62	345.56	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	38.159	---	34.716	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	1414.94	0.00
07.05.26 24:00	1420.03	0.00
Итого за период	5.09	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 7
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060225
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Кв, л/имп	Fmax, КГц
1	50	3.599999999	60	10	---
2	50	3.54	59	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	0.629	110.03	110.30	-0.3	42.137	36.414	0.5	0.5	24.00
22.04.26	0.628	110.02	110.34	-0.3	41.527	35.815	0.5	0.5	24.00
23.04.26	0.618	110.11	110.40	-0.3	40.883	35.265	0.5	0.5	24.00
24.04.26	0.625	110.00	110.29	-0.3	40.794	35.104	0.5	0.5	24.00
25.04.26	0.657	109.78	110.05	-0.3	41.246	35.253	0.5	0.5	24.00
26.04.26	0.725	108.86	109.13	-0.3	43.315	36.650	0.5	0.5	24.00
27.04.26	0.685	108.80	109.08	-0.3	42.472	36.168	0.5	0.5	24.00
28.04.26	0.674	108.68	108.96	-0.3	42.043	35.835	0.5	0.5	24.00
29.04.26	0.640	109.04	109.36	-0.3	41.329	35.447	0.5	0.5	24.00
30.04.26	0.634	108.91	109.22	-0.3	40.999	35.173	0.5	0.5	24.00
01.05.26	0.630	108.73	109.00	-0.3	41.233	35.426	0.5	0.5	24.00
02.05.26	0.638	108.70	108.96	-0.3	41.586	35.707	0.5	0.5	24.00
03.05.26	0.630	108.66	108.92	-0.3	41.492	35.685	0.5	0.5	24.00
04.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	8.41	1420.3	1424.0	-3.9	---	---	---	---	312.00
Среднее	---	---	---	---	41.62	35.69	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	4360.2	416504.3	398971.2	95592.4
07.05.26 24:00	н/д	н/д	н/д	н/д
Итого за период	н/д	н/д	н/д	н/д

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 8а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060236
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	8	160	10	---
2	80	8.65	173	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	1.636	315.91	322.96	-7.0	41.520	36.335	0.5	0.5	24.00
22.04.26	1.644	315.55	322.60	-7.1	40.933	35.716	0.5	0.5	24.00
23.04.26	1.595	315.12	322.17	-7.1	40.301	35.234	0.5	0.5	24.00
24.04.26	1.624	315.10	322.15	-7.0	40.218	35.057	0.5	0.5	24.00
25.04.26	1.741	313.90	320.93	-7.0	40.704	35.150	0.5	0.5	24.00
26.04.26	1.904	312.59	319.57	-7.0	42.654	36.557	0.5	0.5	24.00
27.04.26	1.796	311.68	318.64	-7.0	41.783	36.012	0.5	0.5	24.00
28.04.26	1.794	311.16	318.13	-7.0	41.402	35.629	0.5	0.5	24.00
29.04.26	1.698	311.80	318.77	-7.0	40.653	35.199	0.5	0.5	24.00
30.04.26	1.656	311.61	318.58	-7.0	40.411	35.089	0.5	0.5	24.00
01.05.26	1.656	311.81	318.81	-7.0	40.633	35.315	0.5	0.5	24.00
02.05.26	1.675	312.09	319.07	-7.0	40.989	35.615	0.5	0.5	24.00
03.05.26	1.647	312.07	319.07	-7.0	40.878	35.594	0.5	0.5	24.00
04.05.26	0.691	128.64	131.23	-2.6	41.235	35.857	0.5	0.5	24.00
05.05.26	0.001	0.37	0.00	0.4	23.619	23.840	0.5	0.5	24.00
06.05.26	0.001	0.01	0.00	0.0	23.792	24.024	0.5	0.5	24.00
07.05.26	0.001	0.03	0.00	0.0	23.930	24.114	0.5	0.5	24.00
Итого	22.76	4199.4	4292.7	-93.4	---	---	---	---	408.00
Среднее	---	---	---	---	37.98	33.55	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	10776.9	801201.3	792563.6	81977.4
07.05.26 24:00	10799.7	805400.7	796856.2	82385.4
Итого за период	22.8	4199.4	4292.6	408.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 9/3
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060251
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	9.6	160	10	---
2	80	10.32	172	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	1.641	369.70	370.10	-0.4	42.049	37.687	0.4	0.0	24.00
22.04.26	1.660	370.59	371.08	-0.5	41.416	37.014	0.4	0.0	24.00
23.04.26	1.640	370.91	371.44	-0.5	40.786	36.441	0.4	0.0	24.00
24.04.26	1.645	370.24	370.73	-0.5	40.684	36.318	0.4	0.0	24.00
25.04.26	1.706	370.66	371.16	-0.5	41.031	36.507	0.4	0.0	24.00
26.04.26	1.904	367.02	367.52	-0.5	43.196	38.084	0.4	0.0	24.00
27.04.26	1.766	366.87	367.37	-0.5	42.408	37.671	0.4	0.0	24.00
28.04.26	1.735	366.61	367.08	-0.5	41.905	37.248	0.4	0.0	24.00
29.04.26	1.662	367.98	368.44	-0.5	41.284	36.843	0.4	0.0	24.00
30.04.26	1.632	368.07	368.51	-0.4	40.853	36.496	0.4	0.0	24.00
01.05.26	1.626	367.25	367.65	-0.4	41.128	36.775	0.4	0.0	24.00
02.05.26	1.648	367.09	367.42	-0.3	41.455	37.042	0.4	0.0	24.00
03.05.26	1.624	367.09	367.47	-0.4	41.401	37.052	0.4	0.0	24.00
04.05.26	0.845	186.51	186.64	-0.1	41.825	37.368	0.2	0.0	24.00
05.05.26	0	0.00	0.00	0.0	21.107	21.932	0.0	0.0	24.00
06.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	21.128	22.066	0.0	0.0	24.00
07.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	21.390	22.313	0.0	0.0	24.00
Итого	22.73	4976.6	4982.6	-6.0	---	---	---	---	408.00
Среднее	---	---	---	---	37.94	34.40	0.3	0.0	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	9581.0	848999.2	876149.1	92997.8
07.05.26 24:00	9603.7	853975.8	881131.7	93405.8
Итого за период	22.7	4976.6	4982.6	408.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 9
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 22179274

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x3DCE

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	42.12	36.91	н/д	5.21	3.79	4.04	н/д	175.085	178.102	н/д	175.349	175.349	н/д	0.000	0.911	н/д	24	0
22.04.26	41.54	36.21	н/д	5.33	3.79	4.04	н/д	175.025	178.025	н/д	175.321	175.321	н/д	0.000	0.932	н/д	24	0
23.04.26	40.89	35.65	н/д	5.25	3.77	4.02	н/д	175.268	178.240	н/д	175.599	175.599	н/д	0.000	0.919	н/д	24	0
24.04.26	40.82	35.51	н/д	5.31	3.79	4.03	н/д	174.678	177.625	н/д	175.003	175.003	н/д	0.000	0.927	н/д	24	0
25.04.26	41.35	35.72	н/д	5.63	3.78	4.04	н/д	174.148	177.113	н/д	174.457	174.457	н/д	0.000	0.980	н/д	24	0
26.04.26	43.33	37.12	н/д	6.21	3.79	4.04	н/д	171.785	174.755	н/д	171.995	171.995	н/д	0.000	1.066	н/д	24	0
27.04.26	42.46	36.68	н/д	5.78	3.74	4.00	н/д	171.742	174.678	н/д	171.986	171.986	н/д	0.000	0.992	н/д	24	0
28.04.26	42.08	36.31	н/д	5.77	3.74	4.00	н/д	170.980	173.885	н/д	171.232	171.232	н/д	0.000	0.986	н/д	24	0
29.04.26	41.31	35.84	н/д	5.47	3.73	3.99	н/д	171.940	174.792	н/д	172.208	172.208	н/д	0.000	0.939	н/д	24	0
30.04.26	41.04	35.64	н/д	5.40	3.72	3.98	н/д	172.015	174.878	н/д	172.298	172.298	н/д	0.000	0.929	н/д	24	0
01.05.26	41.25	35.88	н/д	5.37	3.70	3.96	н/д	171.660	174.538	н/д	171.946	171.946	н/д	0.000	0.921	н/д	24	0
02.05.26	41.61	36.12	н/д	5.48	3.70	3.96	н/д	171.788	174.670	н/д	172.053	172.053	н/д	0.000	0.941	н/д	24	0
03.05.26	41.49	36.10	н/д	5.39	3.71	3.97	н/д	171.813	174.688	н/д	172.081	172.081	н/д	0.000	0.925	н/д	24	0
04.05.26	41.97	36.50	н/д	5.47	1.66	1.78	н/д	76.005	77.185	н/д	76.083	76.043	н/д	0.040	0.415	н/д	24	0
05.05.26	18.79	19.09	н/д	-0.30	0.01	0.01	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
06.05.26	19.17	19.43	н/д	-0.26	0.01	0.01	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
07.05.26	19.52	19.77	н/д	-0.25	0.01	0.01	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	2323.932	2363.174	---	2327.611	2327.571	---	0.040	12.783	---	408	0
Среднее	41.65	36.14	---	5.51	2.97	3.17	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	112548.952	114835.963	0.000	112271.189	112299.804	0.000	-28.614	1125.381	0.000	19499	3122
07.05.26 24:00	114872.882	117199.135	0.000	114598.801	114627.376	0.000	-28.575	1138.163	0.000	19907	3122
Итого за период	2323.930	2363.172	0.000	2327.612	2327.572	0.000	---	12.782	0.000	408	0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 9а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ858

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.92	41.67	142.23	35.18	143.43	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.91	41.28	142.16	34.83	143.26	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.93	40.72	141.89	34.13	142.97	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	0.92	40.08	141.59	33.57	142.54	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.92	40.02	141.62	33.48	142.44	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.97	40.56	140.83	33.67	141.66	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.06	42.47	140.15	34.89	141.12	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.98	41.60	139.50	34.55	140.42	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.97	41.26	139.28	34.27	140.06	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.92	40.48	139.69	33.87	140.47	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.91	40.24	139.54	33.68	140.44	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.91	40.45	139.71	33.93	140.67	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.92	40.79	139.81	34.17	140.90	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.91	40.67	139.76	34.15	140.82	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.40	29.54	59.63	26.97	63.60	10.47	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	16.51	0.00	18.44	8.49	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	16.90	0.00	18.65	7.99	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	13.55	---	2027.39	---	2061.28	346.47	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	37.367	---	31.908	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	653.78	0.00
07.05.26 24:00	666.47	0.00
Итого за период	12.69	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 96
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060235
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	3	60	10	---
2	50	3.025000000 0000004	60.5	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	0.922	147.17	146.34	0.8	41.662	35.392	0.5	0.5	24.00
22.04.26	0.940	147.15	146.32	0.8	41.093	34.694	0.5	0.5	24.00
23.04.26	0.931	147.11	146.28	0.8	40.452	34.117	0.5	0.5	24.00
24.04.26	0.940	146.96	146.11	0.8	40.381	33.978	0.5	0.5	24.00
25.04.26	0.983	146.37	145.54	0.8	40.916	34.190	0.5	0.5	24.00
26.04.26	1.072	145.62	144.82	0.8	42.858	35.484	0.5	0.5	24.00
27.04.26	1.001	145.29	144.48	0.8	41.983	35.086	0.5	0.5	24.00
28.04.26	0.983	145.18	144.39	0.8	41.626	34.843	0.5	0.5	24.00
29.04.26	0.935	145.54	144.71	0.8	40.845	34.412	0.5	0.5	24.00
30.04.26	0.922	145.36	144.54	0.8	40.613	34.260	0.5	0.5	24.00
01.05.26	0.918	145.18	144.33	0.8	40.823	34.489	0.5	0.5	24.00
02.05.26	0.935	145.38	144.54	0.8	41.176	34.739	0.5	0.5	24.00
03.05.26	0.918	145.23	144.40	0.8	41.054	34.726	0.5	0.5	24.00
04.05.26	0.407	73.73	61.64	12.1	39.076	33.607	0.5	0.5	24.00
05.05.26	0	21.77	0.00	21.8	20.294	20.574	0.5	0.5	24.00
06.05.26	0	13.75	0.00	13.8	20.359	20.516	0.5	0.5	24.00
07.05.26	0	17.73	0.00	17.7	20.687	20.808	0.5	0.5	24.00
Итого	12.81	2024.5	1948.4	75.8	---	---	---	---	408.00
Среднее	---	---	---	---	37.41	32.11	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	4004.8	290157.2	288019.6	54442.4
07.05.26 24:00	4017.6	292181.7	289968.1	54850.4
Итого за период	12.8	2024.5	1948.5	408.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 10
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-104 Заводской номер: 3060471
 Формула: $Q = M1(h_p - h_o)$
 Тип системы: Р-Подача

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	0	46.8	---	---
2	80	0	49.5	---	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	1.185	223.31	280.21	-56.9	42.050	36.830	0.9	0.5	23.97
22.04.26	1.380	260.31	280.43	-20.1	41.380	36.150	0.9	0.5	23.96
23.04.26	1.276	242.38	280.44	-38.1	40.910	35.720	0.9	0.5	23.98
24.04.26	1.189	223.03	283.39	-60.4	41.000	35.750	0.9	0.5	23.96
25.04.26	1.003	191.25	286.57	-95.3	40.650	35.480	0.9	0.5	23.97
26.04.26	0.603	111.83	286.45	-174.6	40.900	35.580	0.9	0.5	23.96
27.04.26	0.409	78.76	285.91	-207.1	40.530	35.420	0.9	0.5	23.96
28.04.26	0.364	70.05	285.98	-215.9	40.360	35.240	0.9	0.5	23.97
29.04.26	0.488	88.16	289.73	-201.6	41.710	36.250	0.9	0.5	23.97
30.04.26	1.347	224.13	292.11	-68.0	43.500	37.570	0.9	0.5	23.98
01.05.26	1.718	286.94	292.45	-5.5	43.740	37.830	0.9	0.5	23.97
02.05.26	1.743	287.52	293.05	-5.5	44.250	38.260	0.9	0.5	23.97
03.05.26	1.733	287.09	292.57	-5.5	44.160	38.210	0.9	0.5	23.97
04.05.26	0.805	130.56	133.07	-2.5	44.320	38.370	0.9	0.5	23.97
05.05.26	0.001	0.00	0.00	0.0	24.510	25.840	0.9	0.5	23.97
06.05.26	0.003	0.00	0.00	0.0	24.330	25.740	0.9	0.5	23.97
07.05.26	0.003	0.00	0.00	0.0	24.210	25.640	0.9	0.5	23.97
Итого	15.25	2705.3	3862.4	-1157.0	---	---	---	---	407.47
Среднее	---	---	---	---	38.97	34.70	0.9	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	6039.7	590069.4	612952.2	55830.6
07.05.26 24:00	6054.9	592774.7	616814.5	56238.1
Итого за период	15.2	2705.3	3862.3	407.5

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 11
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА767

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.80	43.07	144.69	37.57	142.38	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.80	42.87	144.48	37.34	142.27	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.82	42.19	143.30	36.48	141.82	23.60	23.60	0.00	0.00
24.04.26	0.80	41.67	143.06	36.09	141.65	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.81	41.79	143.39	36.12	142.06	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.81	41.31	143.21	35.67	142.09	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.82	41.54	143.35	35.84	142.18	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.78	41.15	143.13	35.67	141.87	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.79	41.11	142.87	35.60	141.74	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.86	42.56	145.86	36.66	144.69	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.93	44.33	147.26	38.03	145.99	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.94	44.61	147.49	38.25	146.16	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.95	45.14	147.90	38.69	146.61	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.94	45.03	147.62	38.64	146.31	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.41	35.04	66.00	31.79	63.75	20.20	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	20.58	2.56	20.74	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	20.02	2.69	20.27	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	12.26	---	2098.86	---	2071.57	355.80	407.60	0.00	0.00
Среднее	---	39.648	---	34.674	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	374751.00	0.00
07.05.26 24:00	374762.47	0.00
Итого за период	11.47	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 12
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА753

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.84	43.03	140.47	37.01	141.76	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.84	42.74	140.27	36.76	141.51	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.85	42.09	139.92	36.03	141.08	23.60	23.60	0.00	0.00
24.04.26	0.84	41.56	139.75	35.57	140.88	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.85	41.69	140.08	35.63	141.23	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.84	41.20	140.06	35.21	141.25	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.85	41.44	140.16	35.34	141.34	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.82	41.05	139.85	35.19	140.98	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.83	41.02	139.91	35.10	141.01	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.91	42.53	142.63	36.16	143.85	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.97	44.26	143.66	37.48	144.94	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.98	44.51	143.78	37.66	145.13	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.01	45.06	144.17	38.07	145.62	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.98	44.90	143.87	38.04	145.20	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.41	34.08	58.76	30.73	59.24	24.00	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	22.06	0.00	20.78	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	22.35	0.00	21.40	0.00	23.60	24.00	0.00	0.00
Итого	12.82	---	2037.34	---	2055.02	407.20	407.60	0.00	0.00
Среднее	---	39.739	---	34.245	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	850878.38	0.00
07.05.26 24:00	850890.38	0.00
Итого за период	12.00	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 13
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА768

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.77	42.89	139.05	37.37	142.37	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.77	42.67	138.92	37.11	142.24	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.78	41.99	138.25	36.31	141.74	23.60	23.60	0.00	0.00
24.04.26	0.77	41.48	138.11	35.86	141.61	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.79	41.60	138.50	35.90	141.99	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.78	41.11	138.49	35.49	142.01	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.80	41.34	138.55	35.59	142.13	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.76	40.96	138.23	35.45	141.74	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.76	40.92	138.16	35.39	141.71	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.83	42.37	140.96	36.46	144.58	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.90	44.12	142.23	37.79	145.86	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.89	44.40	142.44	38.11	146.05	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.91	44.93	142.96	38.54	146.52	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.90	44.81	142.68	38.51	146.21	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.39	33.91	62.35	31.50	62.72	11.08	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0	20.12	2.31	20.26	0.14	1.19	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0	19.39	2.52	19.35	0.49	23.58	24.00	0.00	0.00
Итого	11.80	---	2024.71	---	2070.11	371.45	407.60	0.00	0.00
Среднее	---	39.354	---	34.411	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	5815.99	0.00
07.05.26 24:00	5827.05	0.00
Итого за период	11.06	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 14
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-043 Заводской номер: 1801771
 Тип системы: ГВ Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	M3, (м3)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	V3, (м3)	Теплота (Гкал) Q	Время раб. (ч)
21.04.26	43.06	34.67	8.39	226.670	227.567	-0.897	0.000	0.6	0.6	228.679	228.858	-0.179	0.000	1.898	24.00
22.04.26	42.48	33.92	8.56	224.713	225.565	-0.852	0.000	0.6	0.6	226.651	226.787	-0.136	0.000	1.919	24.00
23.04.26	41.97	33.55	8.42	226.541	227.410	-0.869	0.000	0.6	0.6	228.448	228.614	-0.166	0.000	1.904	24.00
24.04.26	42.10	34.21	7.89	255.567	256.496	-0.929	0.000	0.6	0.6	257.733	257.917	-0.184	0.000	1.995	24.00
25.04.26	41.63	34.45	7.18	279.657	280.587	-0.930	0.000	0.6	0.6	281.972	282.159	-0.187	0.000	2.002	24.00
26.04.26	41.84	34.66	7.18	279.686	280.657	-0.971	0.000	0.6	0.6	282.025	282.248	-0.223	0.000	2.004	24.00
27.04.26	41.46	34.49	6.97	279.053	280.073	-1.020	0.000	0.6	0.6	281.345	281.645	-0.300	0.000	1.942	24.00
28.04.26	41.48	34.46	7.02	279.096	280.179	-1.083	0.000	0.6	0.6	281.392	281.749	-0.357	0.000	1.956	24.00
29.04.26	42.97	35.48	7.49	284.528	285.745	-1.217	0.000	0.6	0.6	287.040	287.448	-0.408	0.000	2.128	24.00
30.04.26	44.61	36.60	8.01	287.048	288.368	-1.320	0.000	0.6	0.6	289.779	290.202	-0.423	0.000	2.294	24.00
01.05.26	44.82	36.85	7.97	287.174	288.493	-1.319	0.000	0.6	0.6	289.929	290.352	-0.423	0.000	2.284	24.00
02.05.26	45.36	37.20	8.16	287.905	289.291	-1.386	0.000	0.6	0.6	290.735	291.195	-0.460	0.000	2.343	24.00
03.05.26	45.15	37.12	8.03	287.145	288.524	-1.379	0.000	0.6	0.6	289.943	290.413	-0.470	0.000	2.301	24.00
04.05.26	35.00	31.77	3.23	106.456	106.982	-0.526	0.000	0.3	0.3	107.518	107.698	-0.180	0.000	0.869	24.00
05.05.26	22.44	21.49	0.95	0.000	0.000	0.000	0.000	0.1	0.1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24.00
06.05.26	21.34	20.49	0.85	0.000	0.000	0.000	0.000	0.1	0.1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24.00
07.05.26	21.22	20.35	0.87	0.000	0.000	0.000	0.000	0.1	0.1	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	24.00
Итого	---	---	---	3591.239	3605.937	-14.698	0.000	---	---	3623.189	3627.285	-4.096	0.000	27.839	408.00
Среднее	38.76	32.46	6.304	---	---	---	---	0.5	0.5	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	M1, т	M2, т	V1, м3	V2, м3	Q, Гкал	Время раб., ч
20.04.26 24:00	248520.713	248306.763	251402.954	250025.992	3257.393	24456.183
07.05.26 24:00	252111.952	251912.700	255026.143	253653.277	3285.232	24864.183
Итого за период	3591.239	3605.937	3623.189	3627.285	27.839	408.000

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 15
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: DD177

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.43	43.50	225.80	37.14	219.20	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.42	43.08	225.45	36.79	218.99	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.43	42.53	223.43	36.10	217.80	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.42	42.02	225.02	35.71	218.21	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.44	42.17	238.61	36.10	232.89	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.44	41.70	249.97	35.91	243.63	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.45	41.90	249.73	36.09	243.73	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.39	41.53	249.31	35.95	243.10	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.41	41.57	249.18	35.89	242.82	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.54	43.09	254.55	37.01	248.17	23.95	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.65	44.71	256.63	38.26	250.54	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.66	44.90	256.83	38.42	250.85	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.70	45.44	257.35	38.83	251.31	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.67	45.20	256.14	38.65	250.43	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.60	34.14	90.03	31.92	87.96	8.34	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	22.91	0.00	20.80	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	22.73	0.00	20.72	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	21.65	---	3508.03	---	3419.63	344.29	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	40.184	---	34.723	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	3664.44	0.00
07.05.26 24:00	3684.74	0.00
Итого за период	20.30	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 15а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 801184
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	43.29	35.19	8.10	167.88	167.88	0.00	0.492	0.484	168.14	170.11	-1.97	1.357	24.000
22.04.26	42.54	34.42	8.12	166.60	166.60	-0.00	0.493	0.485	166.81	168.76	-1.96	1.351	23.983
23.04.26	42.02	34.00	8.02	166.89	167.01	-0.11	0.492	0.484	167.06	169.15	-2.09	1.328	24.000
24.04.26	41.87	33.90	7.97	170.52	170.65	-0.13	0.492	0.485	170.68	172.84	-2.16	1.346	24.000
25.04.26	41.81	34.23	7.58	184.18	184.18	0	0.493	0.484	184.36	186.55	-2.19	1.395	24.000
26.04.26	41.70	34.13	7.57	184.16	184.56	-0.40	0.493	0.485	184.34	186.93	-2.59	1.363	24.000
27.04.26	41.53	34.10	7.43	183.81	183.95	-0.13	0.492	0.484	183.97	186.31	-2.33	1.355	24.000
28.04.26	41.21	33.91	7.30	183.48	183.48	0	0.489	0.481	183.61	185.83	-2.22	1.337	24.000
29.04.26	42.06	34.45	7.61	185.82	185.94	-0.12	0.491	0.483	186.01	188.37	-2.36	1.404	24.000
30.04.26	44.21	35.84	8.37	188.87	189.00	-0.13	0.494	0.485	189.21	191.58	-2.37	1.568	24.000
01.05.26	44.88	36.31	8.57	189.74	189.74	-0.00	0.491	0.483	190.11	192.37	-2.26	1.623	24.000
02.05.26	45.04	36.44	8.60	189.85	189.85	0	0.490	0.481	190.22	192.52	-2.30	1.629	24.000
03.05.26	45.24	36.60	8.64	189.99	189.99	0.00	0.490	0.482	190.36	192.68	-2.32	1.637	24.000
04.05.26	41.64	34.77	6.87	133.57	133.55	0.01	0.374	0.365	133.82	135.45	-1.63	1.144	24.000
05.05.26	24.37	23.02	1.35	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
06.05.26	22.80	21.77	1.03	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
07.05.26	22.66	21.50	1.16	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
Итого	---	---	---	2485.35	2486.40	-1.04	---	---	2488.70	2519.44	-30.74	19.837	407.983
Среднее	39.35	32.62	6.72	---	---	---	0.398	0.391	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 16
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 902713
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	42.99	36.54	6.45	490.17	488.93	1.24	0.490	0.468	494.50	492.03	2.47	3.161	24.000
22.04.26	42.37	35.77	6.60	488.98	487.69	1.28	0.490	0.468	493.17	490.65	2.52	3.223	24.000
23.04.26	41.84	35.29	6.55	488.28	486.97	1.30	0.489	0.467	492.37	489.85	2.52	3.197	24.000
24.04.26	41.97	35.30	6.67	489.23	487.96	1.26	0.490	0.468	493.35	490.85	2.50	3.259	24.000
25.04.26	41.48	34.92	6.56	488.48	487.13	1.35	0.490	0.468	492.49	489.94	2.55	3.197	24.000
26.04.26	41.71	35.06	6.65	488.66	487.28	1.37	0.491	0.468	492.72	490.12	2.60	3.245	24.000
27.04.26	41.31	34.96	6.35	487.65	486.17	1.47	0.487	0.465	491.63	488.99	2.64	3.094	24.000
28.04.26	41.32	34.88	6.44	487.81	486.44	1.36	0.488	0.466	491.79	489.24	2.55	3.134	24.000
29.04.26	42.86	35.92	6.94	495.10	493.74	1.35	0.490	0.467	499.45	496.77	2.68	3.431	24.000
30.04.26	44.58	37.20	7.38	503.25	501.84	1.41	0.491	0.468	508.04	505.15	2.89	3.709	24.000
01.05.26	44.80	37.49	7.31	504.32	502.44	1.88	0.489	0.465	509.16	505.81	3.36	3.679	24.000
02.05.26	45.36	37.98	7.38	505.87	503.99	1.87	0.489	0.465	510.84	507.46	3.38	3.728	24.000
03.05.26	45.16	37.88	7.28	504.52	502.59	1.92	0.490	0.466	509.43	506.03	3.41	3.670	24.000
04.05.26	36.72	32.99	3.73	200.98	200.12	0.86	0.249	0.288	202.98	201.51	1.47	1.480	24.000
05.05.26	25.09	23.75	1.34	0.00	0.00	0.00	0.000	0.137	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
06.05.26	24.87	23.64	1.23	0.00	0.00	0.00	0.001	0.137	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
07.05.26	24.93	23.64	1.29	0.00	0.00	0.00	0.002	0.138	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
Итого	---	---	---	6623.30	6603.30	19.99	---	---	6681.93	6644.40	37.53	45.208	408.000
Среднее	39.37	33.72	5.66	---	---	---	0.389	0.398	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 17
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА720

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.81	42.21	244.84	38.89	248.33	24.00	24.00	5.23	0.00
22.04.26	0.81	42.01	244.85	38.70	248.58	24.00	24.00	5.21	0.00
23.04.26	0.82	41.56	245.15	38.20	248.66	24.00	24.00	5.26	0.00
24.04.26	0.81	41.18	244.12	37.84	246.90	24.00	24.00	5.18	0.00
25.04.26	0.82	41.02	243.86	37.64	246.21	24.00	24.00	5.22	0.00
26.04.26	0.77	40.04	241.80	36.84	244.28	24.00	24.00	5.24	0.00
27.04.26	0.73	38.83	239.02	35.79	241.56	24.00	24.00	5.33	0.00
28.04.26	0.89	41.74	233.80	37.93	236.38	24.00	24.00	5.19	0.00
29.04.26	1.05	45.40	229.70	40.83	232.02	24.00	24.00	5.19	0.00
30.04.26	1.06	45.83	230.61	41.24	233.01	24.00	24.00	5.18	0.00
01.05.26	1.06	46.06	230.72	41.45	233.21	24.00	24.00	4.12	0.00
02.05.26	1.06	46.29	231.24	41.69	233.74	24.00	24.00	4.96	0.00
03.05.26	1.08	46.68	231.64	42.02	234.98	24.00	24.00	4.98	0.00
04.05.26	1.07	46.65	231.39	42.03	235.00	24.00	24.00	5.00	0.00
05.05.26	0.53	38.02	114.60	36.95	116.53	11.85	24.00	4.93	0.00
06.05.26	0.00	26.47	0.00	28.08	0.00	0.00	24.00	4.85	0.00
07.05.26	0.00	26.16	0.00	27.85	0.00	0.00	24.00	4.85	0.00
Итого	13.37	---	3437.34	---	3479.39	347.85	408.00	85.92	0.00
Среднее	---	40.950	---	37.881	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	3197.00	6500.52
07.05.26 24:00	3209.58	6586.05
Итого за период	12.58	85.53

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 18
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00178675

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x1577

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	41.63	35.91	5.72	217.810	225.730	218.490	221.760	-3.270	4.97	4.85	1.2480	0.0	24.0
22.04.26	41.37	35.47	5.90	217.060	224.910	217.090	221.750	-4.660	4.98	4.86	1.2770	0.0	24.0
23.04.26	40.89	35.10	5.79	215.960	223.400	216.900	219.440	-2.540	4.96	4.84	1.2550	0.0	24.0
24.04.26	40.80	34.95	5.85	215.750	223.640	216.750	219.680	-2.930	4.98	4.86	1.2670	0.0	24.0
25.04.26	39.60	34.03	5.57	213.480	221.440	214.010	218.060	-4.050	4.99	4.87	1.1860	0.0	24.0
26.04.26	38.61	33.28	5.33	211.350	219.670	211.620	216.650	-5.030	5.00	4.88	1.1260	0.0	24.0
27.04.26	42.17	35.43	6.74	206.270	214.230	206.200	211.190	-4.990	4.93	4.80	1.3880	0.0	24.0
28.04.26	45.23	37.47	7.76	203.680	211.060	203.790	207.550	-3.760	4.92	4.78	1.5780	0.0	24.0
29.04.26	45.57	37.84	7.73	204.670	212.230	204.690	208.770	-4.080	4.90	4.76	1.5780	0.0	24.0
30.04.26	45.89	38.12	7.77	204.740	212.340	204.830	208.700	-3.870	4.89	4.75	1.5880	0.0	24.0
01.05.26	46.04	38.28	7.76	205.130	212.460	204.730	209.290	-4.560	4.86	4.72	1.5860	0.0	24.0
02.05.26	46.45	38.64	7.81	205.590	212.780	205.600	209.090	-3.490	4.86	4.72	1.6060	0.0	24.0
03.05.26	46.31	38.55	7.76	205.200	212.280	205.380	208.450	-3.070	4.87	4.73	1.5890	0.0	24.0
04.05.26	46.58	38.82	7.76	82.510	87.400	82.360	86.050	-3.690	2.71	2.63	0.6300	0.0	24.0
05.05.26	19.46	19.05	0.41	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.13	1.08	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	18.53	18.03	0.50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.12	1.09	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	18.28	17.83	0.45	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.12	1.08	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	2809.2	2913.5	2812.44	2866.43	-53.990	---	---	18.9020	0.0	408.0
Среднее	39.02	33.34	5.68	---	---	---	---	---	4.13	4.02	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	57117.919	58905.710	56911.619	57602.069	553.3740	-690.450	1124.0	6373.0
07.05.26 24:00	59927.119	61819.280	59724.060	60468.500	572.2760	-744.440	1124.0	6781.0
Итого за период	2809.199	2913.569	2812.440	2866.430	18.9020	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 1
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА755

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.44	43.24	255.14	37.57	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.45	43.02	254.77	37.33	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.48	42.34	255.24	36.53	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.45	41.79	255.00	36.10	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.48	41.94	254.67	36.13	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.46	41.45	254.90	35.70	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.49	41.69	255.73	35.85	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.42	41.30	255.16	35.70	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.43	41.26	255.12	35.62	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.58	42.72	258.70	36.62	0.00	23.56	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.70	44.49	262.27	37.99	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.68	44.77	262.71	38.35	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.72	45.30	263.33	38.76	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.70	45.18	262.76	38.72	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.76	36.38	116.60	34.18	0.00	10.36	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	25.47	0.00	24.56	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	24.84	0.00	24.02	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	22.24	---	3722.10	---	0.00	345.92	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	40.422	---	35.278	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	9426.14	0.00
07.05.26 24:00	9446.99	0.00
Итого за период	20.85	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 20
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 716218
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	43.00	38.72	4.28	290.28	290.21	0.07	0.295	0.302	292.82	292.36	0.46	1.241	24.000
22.04.26	42.40	38.08	4.32	293.09	293.00	0.08	0.296	0.303	295.59	295.09	0.49	1.267	24.000
23.04.26	41.89	37.59	4.30	287.52	287.42	0.10	0.294	0.302	289.92	289.41	0.52	1.237	24.000
24.04.26	41.90	36.86	5.04	162.44	162.35	0.08	0.296	0.302	163.79	163.46	0.34	0.770	15.167
25.04.26	41.42	34.53	6.89	157.51	157.27	0.24	0.298	0.301	158.81	158.17	0.64	1.090	24.000
26.04.26	41.63	34.72	6.91	157.48	157.26	0.21	0.298	0.301	158.79	158.18	0.60	1.092	24.000
27.04.26	41.26	34.54	6.72	157.17	156.99	0.18	0.296	0.298	158.45	157.90	0.55	1.060	24.000
28.04.26	41.25	34.44	6.81	157.19	157.05	0.14	0.296	0.299	158.47	157.96	0.51	1.072	24.000
29.04.26	42.68	35.43	7.25	160.22	160.09	0.12	0.297	0.299	161.60	161.09	0.52	1.163	24.000
30.04.26	44.34	36.62	7.72	161.88	161.78	0.10	0.298	0.300	163.38	162.85	0.53	1.250	24.000
01.05.26	44.57	36.89	7.68	161.97	161.87	0.09	0.296	0.299	163.49	162.97	0.52	1.244	24.000
02.05.26	45.11	37.32	7.79	162.40	162.31	0.08	0.296	0.298	163.95	163.44	0.52	1.264	24.000
03.05.26	44.94	37.29	7.65	161.97	161.89	0.07	0.297	0.299	163.51	163.02	0.49	1.239	24.000
04.05.26	35.74	30.82	4.92	63.56	63.53	0.02	0.157	0.276	64.16	63.98	0.18	0.493	24.000
05.05.26	20.99	19.91	1.08	0.00	0.00	0.00	0.171	0.265	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
06.05.26	19.98	19.07	0.91	0.00	0.00	0.00	0.220	0.265	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
07.05.26	19.90	18.93	0.97	0.00	0.00	0.00	0.234	0.263	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
Итого	---	---	---	2534.67	2533.03	1.64	---	---	2556.73	2549.87	6.86	15.483	399.167
Среднее	38.41	33.04	5.37	---	---	---	0.273	0.292	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 20
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 903372
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	41.82	36.06	5.76	142.39	142.39	0	0.475	0.473	141.95	144.90	-2.95	0.818	24.000
22.04.26	41.21	35.35	5.86	142.15	142.15	0	0.476	0.474	141.70	144.58	-2.88	0.831	24.000
23.04.26	40.66	34.87	5.79	141.95	141.95	0	0.474	0.473	141.49	144.35	-2.86	0.820	24.000
24.04.26	40.79	34.82	5.97	142.21	142.21	0.00	0.475	0.474	141.76	144.60	-2.84	0.847	24.000
25.04.26	40.31	34.37	5.94	142.04	142.04	0.00	0.476	0.474	141.60	144.37	-2.77	0.843	24.000
26.04.26	40.56	34.58	5.98	142.08	142.08	0	0.476	0.475	141.63	144.46	-2.83	0.849	24.000
27.04.26	40.19	34.38	5.81	141.82	141.82	0.00	0.473	0.471	141.34	144.17	-2.83	0.822	24.000
28.04.26	40.11	34.20	5.91	141.82	141.82	0	0.473	0.472	141.37	144.14	-2.77	0.836	24.000
29.04.26	41.56	35.19	6.37	143.88	143.88	0.00	0.475	0.473	143.43	146.35	-2.93	0.914	24.000
30.04.26	43.25	36.54	6.71	146.08	146.08	0.00	0.476	0.474	145.64	148.74	-3.09	0.979	24.000
01.05.26	43.51	36.84	6.67	146.23	146.23	0	0.474	0.471	145.80	148.92	-3.12	0.973	24.000
02.05.26	44.05	37.31	6.74	146.65	146.65	0	0.473	0.470	146.23	149.39	-3.16	0.986	24.000
03.05.26	43.91	37.26	6.65	146.23	146.23	0	0.474	0.472	145.81	148.95	-3.14	0.969	24.000
04.05.26	32.39	29.48	2.91	57.67	57.67	0	0.250	0.262	57.51	58.76	-1.25	0.387	24.000
05.05.26	17.68	16.25	1.43	0.00	0.00	0.00	0.106	0.128	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
06.05.26	17.30	16.07	1.23	0.00	0.00	0.00	0.107	0.129	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
07.05.26	17.24	16.09	1.15	0.00	0.00	0.00	0.105	0.125	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
Итого	---	---	---	1923.18	1923.18	0	---	---	1917.27	1956.68	-39.41	11.876	408.000
Среднее	36.86	31.74	5.11	---	---	---	0.396	0.399	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 23
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024М Заводской номер: 1302337
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	41.98	38.01	3.97	314.47	314.47	0.00	0.3	0.4	316.90	316.90	0.00	1.244	24.00
22.04.26	41.64	37.58	4.06	313.25	313.25	0.00	0.3	0.4	315.62	315.62	0.00	1.270	24.00
23.04.26	41.21	37.14	4.07	311.97	311.76	0.21	0.3	0.3	314.29	314.07	0.22	1.254	24.00
24.04.26	41.08	36.98	4.10	311.68	311.66	0.02	0.3	0.4	313.97	313.95	0.02	1.271	24.00
25.04.26	39.96	36.05	3.91	309.12	309.12	0.00	0.3	0.4	311.27	311.27	0.00	1.207	24.00
26.04.26	38.09	34.45	3.64	306.12	306.12	0	0.4	0.3	308.13	308.13	0.00	1.187	24.00
27.04.26	42.20	37.47	4.73	299.21	299.21	0	0.5	0.3	301.49	301.49	0.00	1.415	24.00
28.04.26	45.49	39.88	5.61	294.68	294.06	0.61	0.6	0.3	297.26	296.64	0.62	1.638	24.00
29.04.26	45.87	40.31	5.56	296.00	296.00	0.00	0.5	0.3	298.65	298.65	0.00	1.652	24.00
30.04.26	46.17	40.57	5.60	296.36	296.36	0	0.6	0.3	299.04	299.04	0.00	1.671	24.00
01.05.26	44.41	39.07	5.34	296.86	296.65	0.20	0.4	0.3	299.58	299.37	0.21	1.776	24.00
02.05.26	45.79	40.33	5.46	297.37	297.37	0.00	0.4	0.3	300.14	300.15	-0.01	1.726	24.00
03.05.26	46.66	41.17	5.49	296.89	296.86	0.03	0.3	0.3	299.66	299.62	0.04	1.627	24.00
04.05.26	37.56	33.91	3.65	129.24	129.24	0.00	0.2	0.2	130.46	130.46	0.00	0.711	24.00
05.05.26	23.63	24.48	-0.85	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.000	24.00
06.05.26	27.34	27.41	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.000	24.00
07.05.26	27.67	28.08	-0.41	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.000	24.00
Итого	---	---	---	4073.22	4072.14	1.08	---	---	4106.45	4105.36	1.09	19.650	408.00
Среднее	39.81	36.05	3.76	---	---	---	0.3	0.3	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
20.04.26 24:00	99.18	7434.813
07.05.26 24:00	99.22	7454.214
Итого за период	---	19.401

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 25
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060287
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	8	192	10	---
2	80	8	192	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	1.347	312.42	308.81	3.6	41.804	37.508	0.5	0.4	24.00
22.04.26	1.385	311.16	307.59	3.6	41.549	37.115	0.5	0.4	24.00
23.04.26	1.357	309.75	306.24	3.5	41.061	36.697	0.5	0.4	24.00
24.04.26	1.372	309.41	305.91	3.5	40.974	36.554	0.5	0.4	24.00
25.04.26	1.283	306.01	302.62	3.4	39.753	35.576	0.5	0.4	24.00
26.04.26	1.213	302.91	299.59	3.3	38.760	34.772	0.5	0.4	24.00
27.04.26	1.526	294.70	291.51	3.2	42.410	37.247	0.5	0.4	24.00
28.04.26	1.728	290.56	287.39	3.2	45.454	39.521	0.5	0.4	24.00
29.04.26	1.737	291.94	288.73	3.2	45.790	39.856	0.5	0.4	24.00
30.04.26	1.757	292.23	289.01	3.2	46.113	40.114	0.5	0.4	24.00
01.05.26	1.757	292.71	289.49	3.2	46.268	40.281	0.5	0.4	24.00
02.05.26	1.763	293.22	289.97	3.2	46.681	40.683	0.5	0.4	24.00
03.05.26	1.742	292.56	289.33	3.2	46.538	40.601	0.5	0.4	24.00
04.05.26	0.685	112.38	110.37	2.0	46.894	40.932	0.5	0.4	24.00
05.05.26	0.000	0.68	0.11	0.6	21.856	21.096	0.5	0.4	24.00
06.05.26	0	0.37	0.40	-0.0	22.546	21.863	0.5	0.4	24.00
07.05.26	0.000	0.25	0.66	-0.4	22.668	22.004	0.5	0.4	24.00
Итого	20.65	4013.3	3967.7	45.5	---	---	---	---	408.00
Среднее	---	---	---	---	39.83	35.44	0.5	0.4	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	9208.7	820975.4	811910.4	91572.6
07.05.26 24:00	9229.3	824988.7	815878.1	91980.6
Итого за период	20.6	4013.3	3967.7	408.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 26
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00179205

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x8A04

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	41.79	36.07	5.72	211.380	211.380	209.650	210.120	-0.470	6.20	6.00	1.2010	0.0	24.0
22.04.26	41.54	35.60	5.94	210.470	210.470	208.770	209.270	-0.500	6.20	6.00	1.2390	0.0	24.0
23.04.26	41.06	35.14	5.92	209.320	209.320	207.630	208.120	-0.490	6.20	6.00	1.2250	0.0	24.0
24.04.26	40.97	35.00	5.97	208.980	208.980	207.300	207.780	-0.480	6.20	6.00	1.2360	0.0	24.0
25.04.26	39.76	34.09	5.67	206.170	206.170	204.600	205.060	-0.460	6.20	6.00	1.1590	0.0	24.0
26.04.26	38.77	33.34	5.43	203.540	203.540	202.100	202.540	-0.440	6.20	6.00	1.0920	0.0	24.0
27.04.26	42.36	35.40	6.96	197.580	197.580	195.890	196.480	-0.590	6.20	6.00	1.3630	0.0	24.0
28.04.26	45.43	37.41	8.02	194.710	194.710	192.790	193.510	-0.720	6.20	6.00	1.5410	0.0	24.0
29.04.26	45.77	37.73	8.04	195.950	195.950	194.030	194.680	-0.650	6.20	6.00	1.5560	0.0	24.0
30.04.26	46.09	37.95	8.14	196.100	196.100	194.180	194.760	-0.580	6.20	6.00	1.5770	0.0	24.0
01.05.26	46.24	38.14	8.10	196.510	196.510	194.590	195.070	-0.480	6.20	6.00	1.5740	0.0	24.0
02.05.26	46.66	38.47	8.19	197.060	197.060	195.110	195.620	-0.510	6.20	6.00	1.5950	0.0	24.0
03.05.26	46.52	38.40	8.12	196.690	196.690	194.770	195.250	-0.480	6.20	6.00	1.5780	0.0	24.0
04.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	---	---	---	2624.4	2624.4	2601.41	2608.26	-6.850	---	---	17.9360	0.0	312.0
Среднее	43.30	36.36	6.93	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	56036.960	56036.960	55164.060	55431.920	543.4670	-267.860	0.0	4718.0
07.05.26 24:00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Итого за период	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	---	н/д	н/д

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 27
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА725

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	3.19	43.78	601.73	38.46	586.67	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	3.18	43.38	602.57	38.10	586.87	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	3.26	42.78	600.79	37.35	585.40	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	3.32	42.38	599.82	36.83	584.91	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	3.38	42.52	600.73	36.89	585.46	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	3.31	42.01	601.45	36.49	586.35	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	3.36	42.24	601.50	36.64	586.33	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	3.19	41.84	600.95	36.52	585.33	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	3.22	41.86	600.63	36.49	585.12	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	3.53	43.46	604.05	37.60	588.79	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	3.83	45.21	607.38	38.88	591.59	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	3.81	45.43	607.50	39.14	591.76	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	3.88	45.99	607.31	39.59	592.30	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	3.80	45.75	606.44	39.46	591.55	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	1.61	35.24	258.77	32.53	250.90	14.38	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	19.45	0.76	20.15	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	18.81	0.41	19.30	0.00	1.16	24.00	0.00	0.00
Итого	49.87	---	8702.79	---	8479.33	351.54	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	40.125	---	35.319	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	13075.76	3669.89
07.05.26 24:00	13122.57	3669.89
Итого за период	46.81	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 28
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00178569

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x5549

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	42.16	36.28	5.88	548.330	546.320	543.760	542.940	0.820	7.00	7.00	3.1860	0.0	24.0
22.04.26	41.57	35.51	6.06	547.150	544.630	542.740	541.450	1.290	7.00	7.00	3.2860	0.0	24.0
23.04.26	41.06	35.05	6.01	546.150	542.690	541.810	539.580	2.230	7.00	7.00	3.2440	0.0	24.0
24.04.26	41.19	35.08	6.11	547.320	544.420	543.000	541.310	1.690	7.00	7.00	3.3080	0.0	24.0
25.04.26	40.71	34.64	6.07	546.450	544.320	542.240	541.340	0.900	7.00	7.00	3.2790	0.0	24.0
26.04.26	40.92	34.84	6.08	546.450	543.530	542.140	540.440	1.700	7.00	7.00	3.2930	0.0	24.0
27.04.26	40.53	34.69	5.84	545.220	542.230	541.030	539.260	1.770	7.00	7.00	3.1520	0.0	24.0
28.04.26	40.57	34.65	5.92	545.500	542.790	541.300	539.780	1.520	7.00	7.00	3.1940	0.0	24.0
29.04.26	42.12	35.74	6.38	554.640	552.370	550.030	549.080	0.950	7.00	7.00	3.5020	0.0	24.0
30.04.26	43.79	37.05	6.74	563.680	560.940	558.620	557.370	1.250	7.00	7.00	3.7540	0.0	24.0
01.05.26	43.97	37.35	6.62	564.300	561.410	559.180	557.760	1.420	7.00	7.00	3.6910	0.0	24.0
02.05.26	44.51	37.81	6.70	566.070	563.630	560.790	559.870	0.920	7.00	7.00	3.7450	0.0	24.0
03.05.26	44.27	37.68	6.59	564.190	561.970	559.030	558.230	0.800	7.00	7.00	3.6770	0.0	24.0
04.05.26	44.13	37.74	6.39	221.190	221.930	219.190	220.460	-1.270	7.00	7.00	1.3940	0.0	24.0
05.05.26	18.60	19.13	-0.53	8.910	10.840	8.910	10.840	-1.930	7.00	7.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	18.68	18.79	-0.11	8.900	10.830	8.900	10.830	-1.930	7.00	7.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	18.80	18.78	0.02	8.900	10.820	8.900	10.820	-1.920	7.00	7.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	7433.3	7405.6	7371.57	7361.36	10.210	---	---	45.7050	0.0	408.0
Среднее	38.09	32.98	5.10	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	309731.120	309292.480	305229.550	306118.280	2761.7890	-888.730	1608.0	13019.0
07.05.26 24:00	317164.470	316698.149	312601.120	313479.640	2807.4940	-878.520	1608.0	13427.0
Итого за период	7433.349	7405.668	7371.570	7361.359	45.7050	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 29
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА762

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	2.05	42.15	481.88	37.89	485.36	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	2.03	41.72	481.17	37.49	484.49	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	2.10	41.44	479.59	37.05	483.12	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	2.06	40.97	478.03	36.65	481.51	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	2.11	40.87	477.45	36.45	481.40	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	2.01	39.71	472.80	35.46	476.80	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.87	38.68	468.18	34.68	472.27	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	2.37	42.17	457.69	36.95	461.37	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	2.71	45.28	451.45	39.26	455.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	2.73	45.64	453.07	39.59	456.72	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	2.70	45.96	453.24	39.99	456.92	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	2.67	46.10	454.13	40.21	457.72	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	2.69	46.52	455.01	40.60	458.56	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	2.64	46.40	454.25	40.56	457.80	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	1.08	34.56	183.77	33.77	183.26	17.19	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0	1.68	3.78	25.20	0.11	0.52	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	-39.22	2.14	25.57	9.34	0.17	24.00	0.00	0.00
Итого	33.82	---	6707.63	---	6761.75	353.88	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	35.331	---	36.316	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	10994.51	1224.72
07.05.26 24:00	11026.38	1224.72
Итого за период	31.87	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 2
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА756

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.05	41.19	212.97	36.26	216.60	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.04	40.85	212.39	35.92	216.14	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.05	40.85	212.03	35.87	215.69	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.03	41.46	211.61	36.57	215.17	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.05	41.61	212.48	36.65	215.93	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.04	41.11	211.82	36.20	215.92	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.06	41.33	212.86	36.34	215.90	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.01	40.92	211.78	36.13	215.48	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.02	40.98	211.88	36.13	215.54	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.11	42.53	214.36	37.33	219.47	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.19	44.22	215.85	38.70	221.82	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.18	44.41	216.31	38.96	221.91	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.20	44.96	216.65	39.43	222.49	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.17	44.72	215.60	39.27	221.82	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.44	32.09	79.14	31.12	81.55	14.24	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	19.27	0.00	18.75	0.00	23.60	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	18.94	0.00	18.45	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	15.64	---	3067.73	---	3131.43	397.84	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	38.908	---	34.593	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	7598.16	0.00
07.05.26 24:00	7612.81	0.00
Итого за период	14.65	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 30а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА853

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	3.56	42.41	738.27	37.57	743.30	24.00	24.00	8.31	0.00
22.04.26	3.51	41.90	738.25	37.13	743.42	24.00	24.00	8.21	0.00
23.04.26	3.61	41.66	736.51	36.75	743.07	24.00	24.00	8.32	0.00
24.04.26	3.51	41.17	735.38	36.38	742.89	24.00	24.00	8.16	0.00
25.04.26	3.55	41.09	736.19	36.25	742.83	24.00	24.00	8.22	0.00
26.04.26	3.37	39.86	735.39	35.26	742.46	24.00	24.00	8.30	0.00
27.04.26	3.17	38.89	733.49	34.56	741.59	24.00	24.00	8.67	0.00
28.04.26	4.02	42.59	730.98	37.07	737.04	24.00	24.00	8.13	0.00
29.04.26	4.57	45.54	729.24	39.26	734.47	24.00	24.00	8.20	0.00
30.04.26	4.60	45.88	729.37	39.55	734.56	24.00	24.00	8.11	0.00
01.05.26	4.62	46.20	728.85	39.85	734.92	24.00	24.00	6.56	0.00
02.05.26	4.61	46.36	730.49	40.03	735.49	24.00	24.00	7.76	0.00
03.05.26	4.66	46.77	730.72	40.38	735.64	24.00	24.00	7.74	0.00
04.05.26	4.58	46.62	730.76	40.34	735.37	24.00	24.00	8.02	0.00
05.05.26	1.87	38.32	304.47	35.00	306.03	24.00	24.00	7.58	0.00
06.05.26	0.00	26.56	0.00	26.87	0.00	4.29	24.00	7.54	0.00
07.05.26	0.00	25.93	0.00	26.63	0.00	0.00	24.00	7.65	0.00
Итого	57.81	---	10568.36	---	10653.08	364.29	408.00	135.48	0.00
Среднее	---	41.044	---	36.405	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	22536.90	27864.95
07.05.26 24:00	22591.31	27999.81
Итого за период	54.41	134.86

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 31
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00166110

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xВ72D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	41.74	36.45	5.29	164.150	167.720	162.790	166.720	-3.930	6.90	6.70	0.8580	0.0	24.0
22.04.26	41.42	35.95	5.47	163.060	166.620	161.780	165.660	-3.880	6.90	6.70	0.8840	0.0	24.0
23.04.26	40.98	35.58	5.40	161.680	165.230	160.440	164.270	-3.830	6.90	6.70	0.8660	0.0	24.0
24.04.26	40.87	35.44	5.43	161.470	164.960	160.270	164.000	-3.730	6.90	6.70	0.8700	0.0	24.0
25.04.26	39.77	34.60	5.17	158.380	161.920	157.260	161.040	-3.780	6.90	6.70	0.8120	0.0	24.0
26.04.26	38.71	33.72	4.99	155.320	158.790	154.260	157.990	-3.730	6.90	6.70	0.7660	0.0	24.0
27.04.26	41.91	35.63	6.28	148.520	151.780	147.250	150.870	-3.620	6.90	6.70	0.9260	0.0	24.0
28.04.26	45.19	37.80	7.39	144.550	147.760	143.120	146.800	-3.680	6.90	6.70	1.0550	0.0	24.0
29.04.26	45.56	38.17	7.39	146.150	149.240	144.710	148.280	-3.570	6.90	6.70	1.0650	0.0	24.0
30.04.26	45.86	38.43	7.43	146.280	149.450	144.840	148.490	-3.650	6.90	6.70	1.0750	0.0	24.0
01.05.26	46.03	38.58	7.45	146.430	149.640	144.990	148.680	-3.690	6.90	6.70	1.0790	0.0	24.0
02.05.26	46.45	38.89	7.56	147.060	150.220	145.620	149.240	-3.620	6.90	6.70	1.0980	0.0	24.0
03.05.26	46.34	38.83	7.51	146.560	149.770	145.120	148.810	-3.690	6.90	6.70	1.0900	0.0	24.0
04.05.26	45.71	39.04	6.67	68.600	71.820	67.940	71.310	-3.370	6.90	6.70	0.4550	0.0	24.0
05.05.26	24.38	24.30	0.08	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	24.09	24.08	0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	24.10	24.11	-0.01	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	2058.2	2104.9	2040.39	2092.16	-51.770	---	---	12.8990	0.0	408.0
Среднее	39.94	34.68	5.26	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	96602.369	98051.719	95175.009	96984.169	775.7490	-1809.160	3112.0	13503.0
07.05.26 24:00	98660.580	100156.640	97215.400	99076.330	788.6480	-1860.930	3112.0	13911.0
Итого за период	2058.210	2104.921	2040.390	2092.161	12.8990	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 31а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА854

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.13	42.19	265.76	37.93	264.21	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.13	41.81	265.94	37.56	264.38	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.17	41.48	265.27	37.07	263.71	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.16	41.05	264.98	36.67	263.45	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.16	40.93	265.06	36.55	263.52	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.10	39.82	264.75	35.67	263.19	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.05	38.77	263.96	34.80	262.43	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.25	42.07	260.90	37.27	259.36	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.42	45.27	259.15	39.76	257.54	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.44	45.65	259.31	40.10	257.69	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.45	45.95	259.41	40.34	257.80	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.44	46.11	260.22	40.57	258.61	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.45	46.53	260.39	40.95	258.77	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.44	46.43	260.24	40.90	258.61	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.63	34.58	115.23	31.96	114.50	21.45	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	21.41	0.00	21.70	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	21.51	0.00	21.79	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	18.42	---	3790.57	---	3767.77	357.45	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	40.092	---	35.976	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	6452.57	0.00
07.05.26 24:00	6469.89	0.00
Итого за период	17.32	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 32
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060286
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	3.2	64	10	---
2	50	3	60	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	0.836	147.58	150.65	-3.1	40.982	35.312	0.4	0.4	24.00
22.04.26	0.854	146.72	149.77	-3.0	40.715	34.892	0.4	0.4	24.00
23.04.26	0.838	145.63	148.67	-3.0	40.248	34.493	0.4	0.4	24.00
24.04.26	0.847	145.34	148.37	-3.0	40.161	34.326	0.4	0.4	24.00
25.04.26	0.793	142.90	145.86	-3.0	38.978	33.433	0.4	0.4	24.00
26.04.26	0.746	140.56	143.47	-2.9	38.007	32.695	0.4	0.4	24.00
27.04.26	0.924	134.71	137.55	-2.8	41.501	34.595	0.4	0.4	24.00
28.04.26	1.060	131.68	134.50	-2.8	44.482	36.429	0.4	0.4	24.00
29.04.26	1.068	132.76	135.63	-2.9	44.831	36.781	0.4	0.4	24.00
30.04.26	1.085	132.99	135.88	-2.9	45.147	36.980	0.4	0.4	24.00
01.05.26	1.088	133.23	136.13	-2.9	58.226	51.038	0.6	0.5	-8709.02
02.05.26	1.098	133.63	136.54	-2.9	45.715	37.493	0.4	0.4	8757.02
03.05.26	1.087	133.25	136.16	-2.9	45.584	37.424	0.4	0.4	24.00
04.05.26	0.445	53.70	54.00	-0.3	33.596	31.582	0.2	0.2	24.00
05.05.26	0	1.40	0.03	1.4	23.306	24.678	0.0	0.0	24.00
06.05.26	0	1.21	0.03	1.2	23.509	24.786	0.0	0.0	24.00
07.05.26	0	1.12	0.04	1.1	23.764	24.960	0.0	0.0	24.00
Итого	12.77	1858.4	1893.3	-34.7	---	---	---	---	408.00
Среднее	---	---	---	---	39.34	34.23	0.3	0.3	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	5764.9	551387.3	556348.6	87723.5
07.05.26 24:00	5777.6	553245.7	558241.8	88131.5
Итого за период	12.7	1858.4	1893.2	408.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 33
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА772

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.25	42.15	282.01	37.71	285.98	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.25	41.71	281.52	37.27	285.61	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.31	41.42	280.65	36.75	284.73	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.27	40.96	279.74	36.41	283.50	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.28	40.86	279.28	36.28	282.46	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.19	39.69	276.73	35.36	279.78	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.14	38.67	274.38	34.52	275.76	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.40	42.14	267.93	36.89	271.28	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.60	45.24	264.09	39.18	267.24	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.60	45.60	265.03	39.54	268.62	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.60	45.92	265.02	39.85	269.16	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.61	46.07	265.60	40.00	269.64	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.63	46.50	265.82	40.35	270.11	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.61	46.38	265.34	40.31	270.10	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.66	34.24	155.98	32.02	108.81	14.07	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	21.56	2.12	21.49	0.41	15.06	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0	21.37	0.22	21.47	47.60	3.34	24.00	0.00	0.00
Итого	20.40	---	3971.46	---	4020.79	368.47	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	40.028	---	35.612	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	7995.24	0.00
07.05.26 24:00	8014.44	0.00
Итого за период	19.20	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 34
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00178845

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xВ8А8

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	41.78	36.58	5.20	113.970	108.820	113.010	108.100	4.910	6.90	6.70	0.5880	0.0	24.0
22.04.26	41.52	36.07	5.45	113.580	108.450	112.620	107.730	4.890	6.90	6.70	0.6120	0.0	24.0
23.04.26	41.04	35.75	5.29	113.100	107.900	112.140	107.180	4.960	6.90	6.70	0.5950	0.0	24.0
24.04.26	40.95	35.63	5.32	113.010	107.850	112.050	107.130	4.920	6.90	6.70	0.5940	0.0	24.0
25.04.26	39.74	34.66	5.08	111.890	106.810	111.040	106.190	4.850	6.90	6.70	0.5650	0.0	24.0
26.04.26	38.76	33.86	4.90	110.820	105.770	110.100	105.290	4.810	6.90	6.70	0.5380	0.0	24.0
27.04.26	42.34	36.10	6.24	108.470	103.520	107.600	102.900	4.700	6.90	6.70	0.6740	0.0	24.0
28.04.26	45.38	38.05	7.33	107.220	102.410	106.260	101.690	4.570	6.90	6.70	0.7780	0.0	24.0
29.04.26	45.73	38.37	7.36	107.620	102.760	106.660	102.040	4.620	6.90	6.70	0.7820	0.0	24.0
30.04.26	46.05	38.77	7.28	107.660	102.880	106.610	102.160	4.450	6.90	6.70	0.7740	0.0	24.0
01.05.26	46.21	39.01	7.20	107.790	102.990	106.740	102.270	4.470	6.90	6.70	0.7660	0.0	24.0
02.05.26	46.62	39.40	7.22	108.030	103.180	106.850	102.460	4.390	6.90	6.70	0.7710	0.0	24.0
03.05.26	46.48	39.36	7.12	107.830	103.010	106.680	102.290	4.390	6.90	6.70	0.7600	0.0	24.0
04.05.26	41.18	37.21	3.97	54.230	47.650	53.780	47.360	6.420	6.90	6.70	0.2940	0.0	24.0
05.05.26	18.81	18.08	0.73	26.160	35.290	26.160	35.290	-9.130	6.90	6.70	0.0220	0.0	24.0
06.05.26	19.50	18.84	0.66	25.390	41.280	25.390	41.280	-15.890	6.90	6.70	0.0210	0.0	24.0
07.05.26	19.86	19.19	0.67	23.240	39.120	23.240	39.120	-15.880	6.90	6.70	0.0210	0.0	24.0
Итого	---	---	---	1560.0	1529.6	1546.93	1520.48	26.450	---	---	9.1550	0.0	408.0
Среднее	38.93	33.81	5.11	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	27406.440	26285.429	26982.430	26006.409	272.4750	976.020	0.0	4978.0
07.05.26 24:00	28966.450	27815.120	28529.359	27526.890	281.6300	1002.470	0.0	5386.0
Итого за период	1560.010	1529.690	1546.929	1520.480	9.1550	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 34
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00179082

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0D62

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	41.85	37.48	4.37	126.530	126.530	125.530	125.710	-0.180	5.38	4.98	0.5490	0.0	24.0
22.04.26	41.50	36.95	4.55	126.030	126.030	125.060	125.280	-0.220	5.38	4.98	0.5670	0.0	24.0
23.04.26	41.07	36.60	4.47	125.590	125.590	124.630	124.860	-0.230	5.36	4.96	0.5560	0.0	24.0
24.04.26	40.94	36.43	4.51	125.410	125.410	124.450	124.690	-0.240	5.38	4.97	0.5590	0.0	24.0
25.04.26	39.86	35.53	4.33	124.340	124.340	123.380	123.620	-0.240	5.39	4.99	0.5300	0.0	24.0
26.04.26	38.76	34.60	4.16	123.280	123.280	122.330	122.560	-0.230	5.40	4.99	0.5110	0.0	24.0
27.04.26	41.94	36.82	5.12	120.510	120.510	119.460	119.710	-0.250	5.32	4.94	0.6130	0.0	24.0
28.04.26	45.31	39.27	6.04	118.980	118.980	117.780	118.020	-0.240	5.27	4.93	0.7120	0.0	24.0
29.04.26	45.70	39.63	6.07	119.400	119.400	118.200	118.440	-0.240	5.26	4.91	0.7150	0.0	24.0
30.04.26	45.99	39.97	6.02	119.440	119.440	118.240	118.480	-0.240	5.24	4.90	0.7130	0.0	24.0
01.05.26	46.17	40.21	5.96	119.530	119.530	118.330	118.570	-0.240	5.22	4.88	0.7020	0.0	24.0
02.05.26	46.59	40.55	6.04	119.770	119.770	118.570	118.810	-0.240	5.21	4.87	0.7150	0.0	24.0
03.05.26	46.50	40.52	5.98	119.640	119.640	118.440	118.680	-0.240	5.22	4.88	0.7080	0.0	24.0
04.05.26	46.68	40.81	5.87	54.030	54.030	53.500	53.590	-0.090	3.15	2.87	0.3150	0.0	24.0
05.05.26	20.35	19.65	0.70	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.32	1.09	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	20.49	19.92	0.57	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.30	1.08	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	20.76	20.19	0.57	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.30	1.07	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	1642.4	1642.4	1627.90	1631.02	-3.120	---	---	8.4650	0.0	408.0
Среднее	39.43	35.00	4.43	---	---	---	---	---	4.48	4.13	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	59880.530	59880.530	58982.369	59222.990	495.0260	-240.620	1503.0	15111.0
07.05.26 24:00	61523.010	61523.010	60610.270	60854.009	503.4910	-243.740	1503.0	15519.0
Итого за период	1642.480	1642.480	1627.900	1631.019	8.4650	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 37
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00166950

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xDE0E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	41.69	36.13	5.56	440.760	457.260	437.140	454.440	-17.300	5.60	4.94	2.4300	0.0	24.0
22.04.26	41.40	35.55	5.85	440.220	456.530	436.660	453.840	-17.180	5.60	4.94	2.5560	0.0	24.0
23.04.26	40.93	35.12	5.81	439.760	456.030	436.310	453.370	-17.060	5.60	4.92	2.5320	0.0	24.0
24.04.26	40.83	35.01	5.82	439.550	455.900	436.100	453.260	-17.160	5.60	4.93	2.5370	0.0	24.0
25.04.26	39.70	34.18	5.52	438.770	455.060	435.480	452.520	-17.040	5.60	4.93	2.4030	0.0	24.0
26.04.26	38.71	33.43	5.28	437.660	454.060	434.560	451.660	-17.100	5.60	4.94	2.2930	0.0	24.0
27.04.26	42.09	35.69	6.40	435.550	451.580	431.890	448.870	-16.980	5.60	4.90	2.7650	0.0	24.0
28.04.26	45.11	37.89	7.22	434.440	450.280	430.280	447.190	-16.910	5.60	4.91	3.1020	0.0	24.0
29.04.26	45.49	38.32	7.17	434.580	449.810	430.310	446.690	-16.380	5.60	4.89	3.0830	0.0	24.0
30.04.26	45.80	38.61	7.19	434.780	448.890	430.490	445.750	-15.260	5.60	4.88	3.0920	0.0	24.0
01.05.26	45.96	38.80	7.16	435.470	449.650	431.150	446.530	-15.380	5.60	4.86	3.0870	0.0	24.0
02.05.26	46.39	39.13	7.26	435.420	450.110	431.020	446.810	-15.790	5.60	4.86	3.1290	0.0	24.0
03.05.26	46.28	39.12	7.16	435.160	450.340	430.820	447.050	-16.230	5.60	4.87	3.0850	0.0	24.0
04.05.26	37.53	38.84	-1.31	329.700	207.860	327.380	206.380	121.000	5.60	2.64	1.3940	0.0	24.0
05.05.26	20.67	22.21	-1.54	286.700	0.000	286.220	0.000	286.220	5.60	1.03	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	20.58	21.86	-1.28	389.600	0.000	388.940	0.000	388.940	5.60	1.03	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	20.78	21.95	-1.17	460.950	0.000	460.190	0.000	460.190	5.60	1.03	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	7149.0	6093.3	7094.94	6054.36	1040.580	---	---	37.4880	0.0	408.0
Среднее	38.81	34.22	4.59	---	---	---	---	---	5.60	4.09	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	183628.550	190155.170	180902.179	188337.549	2018.8450	-7435.370	1057.0	15561.0
07.05.26 24:00	190777.620	196248.529	187997.120	194391.910	2056.3330	-6394.790	1057.0	15969.0
Итого за период	7149.070	6093.358	7094.940	6054.361	37.4880	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 38
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА786

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.14	41.99	200.58	36.31	196.37	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.13	41.69	200.31	36.02	195.93	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.18	41.31	199.40	35.37	194.82	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.17	40.90	198.45	34.97	194.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.19	40.76	198.19	34.75	193.60	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.12	39.71	196.22	34.01	191.52	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.05	38.60	193.92	33.17	189.28	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.24	41.73	189.11	35.13	184.55	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.44	45.12	185.96	37.38	181.34	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.46	45.52	186.86	37.70	182.30	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.46	45.79	186.94	37.97	182.52	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.45	45.97	187.26	38.23	182.89	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.46	46.39	187.76	38.57	183.37	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.45	46.31	187.42	38.56	183.05	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.65	35.75	83.86	32.99	81.92	10.40	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	21.27	0.00	22.20	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	21.16	0.00	22.13	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	18.59	---	2782.24	---	2717.46	346.40	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	39.998	---	34.439	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	6952.74	0.00
07.05.26 24:00	6970.24	0.00
Итого за период	17.50	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 39
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА787

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.08	42.05	202.13	36.70	200.30	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.07	41.66	201.78	36.35	199.70	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.11	41.35	201.06	35.80	199.21	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.12	40.90	200.13	35.31	198.53	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.13	40.79	199.80	35.14	198.39	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.07	39.65	198.57	34.24	196.27	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.01	38.62	195.99	33.47	194.17	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.20	41.99	190.42	35.63	188.85	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.37	45.15	187.03	37.81	185.79	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.38	45.52	187.95	38.17	186.61	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.38	45.83	187.95	38.48	186.51	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.35	45.98	188.20	38.77	186.55	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.36	46.40	188.45	39.16	186.68	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.34	46.29	188.21	39.14	186.24	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.55	35.01	76.54	31.36	109.92	23.08	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	21.98	0.00	21.67	154.89	18.58	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	21.71	0.00	21.54	259.60	20.10	24.00	0.00	0.00
Итого	17.52	---	2794.21	---	3218.21	397.76	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	40.052	---	34.632	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	6663.85	0.00
07.05.26 24:00	6680.33	0.00
Итого за период	16.48	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 40
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00178765

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xВСЕЕ

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	41.85	37.69	4.16	288.050	0.000	285.680	0.000	285.680	6.20	6.00	1.1870	0.0	24.0
22.04.26	41.59	37.15	4.44	287.580	0.000	285.210	0.000	285.210	6.20	6.00	1.2650	0.0	24.0
23.04.26	41.11	36.72	4.39	287.170	0.000	284.920	0.000	284.920	6.20	6.00	1.2500	0.0	24.0
24.04.26	41.02	36.61	4.41	287.130	0.000	284.870	0.000	284.870	6.20	6.00	1.2550	0.0	24.0
25.04.26	39.83	35.68	4.15	286.460	0.000	284.350	0.000	284.350	6.20	6.00	1.1800	0.0	24.0
26.04.26	38.84	34.93	3.91	285.560	0.000	283.560	0.000	283.560	6.20	6.00	1.1100	0.0	24.0
27.04.26	42.38	37.56	4.82	282.890	0.000	280.490	0.000	280.490	6.20	6.00	1.3540	0.0	24.0
28.04.26	45.41	39.89	5.52	281.570	0.000	278.870	0.000	278.870	6.20	6.00	1.5350	0.0	24.0
29.04.26	45.76	40.25	5.51	281.840	0.000	279.050	0.000	279.050	6.20	6.00	1.5340	0.0	24.0
30.04.26	46.08	40.57	5.51	281.940	0.000	279.110	0.000	279.110	6.20	6.00	1.5340	0.0	24.0
01.05.26	46.23	40.76	5.47	282.400	0.000	279.520	0.000	279.520	6.20	6.00	1.5270	0.0	24.0
02.05.26	46.64	41.06	5.58	282.560	0.000	279.680	0.000	279.680	6.20	6.00	1.5590	0.0	24.0
03.05.26	46.51	41.01	5.50	282.400	0.000	279.520	0.000	279.520	6.20	6.00	1.5350	0.0	24.0
04.05.26	46.79	32.42	14.37	113.270	0.000	112.130	0.000	112.130	6.20	6.00	0.6170	0.0	24.0
05.05.26	20.35	21.00	-0.65	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	20.91	21.17	-0.26	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	21.27	21.37	-0.10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3810.8	0.0	3776.96	0.00	3776.960	---	---	18.4420	0.0	408.0
Среднее	39.56	35.04	4.51	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	113872.489	57360.750	112142.529	56767.660	1012.6050	55374.870	1608.0	12656.0
07.05.26 24:00	117683.310	57360.750	115919.490	56767.660	1031.0470	59151.830	1608.0	13064.0
Итого за период	3810.820	0.000	3776.961	0.000	18.4420	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 4
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА766

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	2.02	43.16	397.18	38.06	402.27	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	2.02	42.92	396.90	37.83	401.94	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	2.04	42.25	395.77	37.07	400.69	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	2.00	41.73	395.19	36.67	400.12	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	2.03	41.85	395.86	36.71	400.77	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	2.02	41.36	395.68	36.25	400.48	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	2.03	41.60	392.38	36.42	397.27	23.48	23.48	0.00	0.00
28.04.26	1.95	41.21	394.75	36.25	399.50	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.95	41.17	394.40	36.22	399.31	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	2.14	42.65	399.39	37.29	404.54	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	2.32	44.41	405.25	38.69	410.61	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	2.31	44.68	406.03	38.97	411.38	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	2.35	45.21	407.01	39.42	412.55	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	2.32	45.08	406.18	39.36	411.59	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	1.02	35.93	177.30	34.38	179.61	11.17	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	22.54	0.00	22.86	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	22.07	0.00	22.18	0.00	0.06	24.00	0.00	0.00
Итого	30.52	---	5759.27	---	5832.63	346.71	407.48	0.00	0.00
Среднее	---	39.989	---	35.566	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	11893.07	0.00
07.05.26 24:00	11921.65	0.00
Итого за период	28.58	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 6
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00168974

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x4901

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	42.86	37.28	5.58	284.920	283.430	282.460	281.570	0.890	6.40	6.13	1.5750	0.0	24.0
22.04.26	42.28	36.68	5.60	284.110	282.560	281.720	280.810	0.910	6.41	6.14	1.5750	0.0	24.0
23.04.26	41.75	36.20	5.55	283.800	282.250	281.460	280.540	0.920	6.40	6.13	1.5580	0.0	24.0
24.04.26	41.89	36.26	5.63	285.310	283.870	282.940	282.190	0.750	6.41	6.13	1.5920	0.0	24.0
25.04.26	41.39	35.86	5.53	285.930	284.360	283.670	282.680	0.990	6.42	6.14	1.5670	0.0	24.0
26.04.26	41.61	35.98	5.63	286.020	284.400	283.670	282.720	0.950	6.42	6.14	1.5960	0.0	24.0
27.04.26	41.22	35.80	5.42	285.330	283.790	283.090	282.110	0.980	6.39	6.11	1.5290	0.0	24.0
28.04.26	41.26	35.77	5.49	285.460	283.900	283.180	282.220	0.960	6.39	6.11	1.5510	0.0	24.0
29.04.26	42.84	36.96	5.88	291.450	290.060	288.930	288.230	0.700	6.40	6.12	1.6960	0.0	24.0
30.04.26	44.52	38.23	6.29	294.370	293.250	291.610	291.250	0.360	6.41	6.13	1.8320	0.0	24.0
01.05.26	44.70	38.44	6.26	294.510	293.410	291.760	291.400	0.360	6.38	6.10	1.8240	0.0	24.0
02.05.26	45.26	38.87	6.39	295.360	294.090	292.520	291.970	0.550	6.37	6.10	1.8660	0.0	24.0
03.05.26	45.03	38.73	6.30	294.490	293.270	291.660	291.150	0.510	6.39	6.11	1.8350	0.0	24.0
04.05.26	45.46	39.22	6.24	110.820	109.880	109.750	109.080	0.670	3.65	5.98	0.6910	0.0	24.0
05.05.26	22.48	23.21	-0.73	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.03	6.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	22.04	22.61	-0.57	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.15	6.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	21.95	22.43	-0.48	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3861.8	3842.5	3828.42	3817.92	10.500	---	---	22.2870	0.0	408.0
Среднее	39.32	34.61	4.70	---	---	---	---	---	5.31	6.09	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	140250.430	138988.949	138120.430	137504.949	1299.8100	615.480	644.0	14723.0
07.05.26 24:00	144112.309	142831.470	141948.849	141322.869	1322.0970	625.980	644.0	15131.0
Итого за период	3861.879	3842.521	3828.418	3817.920	22.2870	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 8
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ678

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.98	42.52	162.45	36.48	161.79	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.97	42.23	162.29	36.23	161.58	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.96	41.59	161.74	35.63	161.02	23.99	23.99	0.00	0.00
24.04.26	0.94	41.07	161.57	35.22	160.87	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.97	41.20	162.23	35.23	161.53	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.95	40.72	162.45	34.87	161.75	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.97	40.95	162.49	34.98	161.81	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.93	40.56	162.11	34.84	161.45	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.94	40.55	162.12	34.75	161.44	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.03	42.03	165.02	35.79	164.32	23.94	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.12	43.75	166.46	37.02	165.80	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.12	43.98	166.68	37.25	165.97	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.15	44.52	167.16	37.63	166.40	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.13	44.36	166.73	37.55	165.99	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.47	35.27	69.43	32.89	69.11	9.92	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	24.12	0.00	23.74	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	23.55	0.00	23.34	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	14.63	---	2360.93	---	2350.83	345.85	407.99	0.00	0.00
Среднее	---	39.586	---	34.320	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	2397.01	0.00
07.05.26 24:00	2410.69	0.00
Итого за период	13.68	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 9а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА849

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.68	43.22	118.77	37.48	118.57	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.69	42.94	118.67	37.16	118.53	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.70	42.27	118.38	36.38	118.30	23.60	23.60	0.00	0.00
24.04.26	0.68	41.75	118.32	35.98	118.25	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.70	41.87	118.74	35.98	118.56	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.70	41.38	119.08	35.51	118.58	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.70	41.62	118.95	35.69	118.61	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.68	41.23	118.43	35.46	118.33	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.69	41.20	118.54	35.39	118.36	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.76	42.69	120.86	36.42	120.77	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.81	44.44	121.84	37.81	121.68	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.80	44.70	121.94	38.10	121.75	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.81	45.25	122.24	38.61	122.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.80	45.10	121.95	38.52	121.72	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.35	36.70	51.95	31.85	51.85	24.00	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0	22.29	0.06	21.59	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0	21.65	0.04	21.33	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	10.55	---	1728.76	---	1725.86	407.60	407.60	0.00	0.00
Среднее	---	40.018	---	34.662	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	4128.98	0.00
07.05.26 24:00	4138.86	0.00
Итого за период	9.88	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 9а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА850

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.75	43.22	152.99	38.34	158.86	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.74	42.88	152.80	38.04	158.58	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.76	42.25	152.46	37.28	158.61	23.60	23.60	0.00	0.00
24.04.26	0.74	41.72	152.29	36.86	158.14	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.76	41.86	152.75	36.90	158.65	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.76	41.36	152.86	36.39	158.77	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.76	41.60	152.87	36.62	158.75	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.73	41.20	152.51	36.39	158.24	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.75	41.20	152.62	36.28	158.67	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.83	42.73	155.75	37.41	161.87	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.88	44.46	156.92	38.85	162.96	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.87	44.68	157.06	39.15	163.12	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.88	45.24	157.48	39.66	163.78	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.85	45.06	156.83	39.60	162.92	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.35	36.14	62.74	31.60	65.21	23.44	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	21.37	0.00	20.73	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	21.28	0.00	21.05	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	11.41	---	2220.93	---	2307.13	407.04	407.60	0.00	0.00
Среднее	---	39.897	---	35.362	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	4695.80	0.00
07.05.26 24:00	4706.47	0.00
Итого за период	10.67	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 9а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА859

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.78	43.34	143.21	37.91	143.09	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.77	43.02	142.89	37.61	142.84	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.79	42.38	142.67	36.81	142.48	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	0.77	41.85	142.44	36.41	142.27	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.80	41.98	142.95	36.41	142.69	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.80	41.49	143.35	35.93	142.77	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.80	41.72	143.10	36.14	142.79	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.78	41.33	142.59	35.87	142.45	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.79	41.32	142.64	35.79	142.47	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.86	42.85	145.67	36.95	145.47	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.91	44.58	146.82	38.35	146.64	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.90	44.81	146.92	38.64	146.74	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.91	45.37	147.35	39.17	147.17	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.89	45.18	146.99	39.08	146.82	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.37	37.81	59.32	32.60	59.26	23.39	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0	23.56	0.07	23.33	0.00	22.31	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0	23.17	0.12	23.15	0.00	13.26	24.00	0.00	0.00
Итого	11.92	---	2079.10	---	2075.95	394.96	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	40.339	---	35.303	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	4615.01	0.00
07.05.26 24:00	4626.18	0.00
Итого за период	11.17	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 9а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА868

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.73	43.06	116.51	36.81	118.64	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.73	42.72	116.44	36.48	118.51	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.74	42.07	116.27	35.68	118.21	23.99	23.99	0.00	0.00
24.04.26	0.72	41.56	116.14	35.32	118.07	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.74	41.69	116.56	35.30	118.45	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.75	41.20	116.58	34.76	118.45	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.75	41.43	116.56	34.95	118.43	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.74	41.04	116.29	34.69	118.15	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.76	41.04	116.45	34.51	118.30	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.83	42.57	118.88	35.60	120.79	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.87	44.30	119.71	37.04	121.74	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.85	44.51	119.71	37.36	121.78	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.86	45.07	120.02	37.87	122.10	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.84	44.88	119.70	37.83	121.76	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.34	34.52	47.81	30.45	48.72	23.85	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	19.96	0.00	19.27	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	20.22	0.00	19.83	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	11.25	---	1693.63	---	1722.10	407.84	407.99	0.00	0.00
Среднее	---	39.520	---	33.750	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	4512.15	0.00
07.05.26 24:00	4522.71	0.00
Итого за период	10.56	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 9а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА869

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.75	43.20	119.41	36.91	120.42	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.76	43.06	119.25	36.72	120.34	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.76	42.33	118.65	35.88	119.78	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	0.75	41.81	118.58	35.44	119.74	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.78	41.92	118.88	35.35	120.02	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.79	41.44	118.80	34.74	119.94	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.79	41.67	118.99	35.02	120.04	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.77	41.30	118.79	34.81	119.95	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.79	41.22	118.53	34.54	119.60	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.86	42.61	120.88	35.46	121.94	23.98	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.91	44.42	122.10	36.96	123.37	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.89	44.77	122.26	37.45	123.51	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.90	45.26	122.63	37.90	123.87	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.88	45.21	122.45	37.98	123.64	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.42	37.72	58.59	31.39	58.91	23.68	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	20.31	0.00	20.66	0.00	7.30	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	20.58	0.00	21.40	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	11.80	---	1738.79	---	1755.07	366.96	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	39.931	---	34.036	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	4841.02	0.00
07.05.26 24:00	4852.12	0.00
Итого за период	11.10	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Академика Королева, 10а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00166936

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x4FB5

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	45.29	40.84	4.45	217.600	214.890	215.440	213.210	2.230	5.81	4.62	0.9590	0.0	24.0
22.04.26	45.53	40.78	4.75	208.590	205.920	206.500	204.300	2.200	5.75	3.87	0.9910	0.0	24.0
23.04.26	44.85	40.32	4.53	216.730	214.040	214.600	212.360	2.240	5.72	3.41	0.9810	0.0	24.0
24.04.26	44.69	40.15	4.54	216.700	213.960	214.670	212.280	2.390	5.69	4.49	0.9790	0.0	24.0
25.04.26	44.02	39.56	4.46	216.210	213.480	214.290	211.820	2.470	5.64	4.26	0.9610	0.0	24.0
26.04.26	44.38	39.82	4.56	215.540	212.830	213.620	211.150	2.470	5.66	5.51	0.9690	0.0	24.0
27.04.26	44.66	40.10	4.56	217.190	214.450	215.140	212.770	2.370	5.72	5.65	0.9780	0.0	24.0
28.04.26	44.96	40.43	4.53	226.430	223.540	224.300	221.790	2.510	5.74	5.76	1.0140	0.0	24.0
29.04.26	45.83	41.51	4.32	248.280	245.060	245.880	243.140	2.740	5.79	6.52	1.0560	0.0	24.0
30.04.26	46.23	41.88	4.35	249.110	245.890	246.590	243.850	2.740	5.84	6.22	1.0670	0.0	24.0
01.05.26	46.37	42.06	4.31	250.370	247.150	247.820	245.050	2.770	5.89	5.72	1.0650	0.0	24.0
02.05.26	46.86	42.51	4.35	250.560	247.310	247.920	245.150	2.770	5.89	6.00	1.0730	0.0	24.0
03.05.26	46.61	42.30	4.31	250.540	247.310	247.920	245.150	2.770	5.88	5.54	1.0680	0.0	24.0
04.05.26	44.30	40.49	3.81	109.880	107.110	108.850	106.280	2.570	2.95	6.50	0.4290	0.0	24.0
05.05.26	19.50	18.57	0.93	12.450	11.580	12.450	11.580	0.870	1.12	1.23	0.0100	0.0	24.0
06.05.26	19.13	18.45	0.68	7.360	7.990	7.360	7.990	-0.630	1.11	1.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	19.17	18.34	0.83	0.640	3.520	0.640	3.520	-2.880	1.11	1.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3114.1	3076.0	3083.99	3051.39	32.600	---	---	13.6000	0.0	408.0
Среднее	40.72	36.94	3.78	---	---	---	---	---	4.78	4.55	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	82819.189	81765.210	81619.329	80895.730	663.5000	723.600	1364.0	14581.0
07.05.26 24:00	85933.369	84841.239	84703.320	83947.120	677.1000	756.200	1364.0	14989.0
Итого за период	3114.180	3076.028	3083.991	3051.389	13.6000	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Академика Королева, 17
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00178584

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x45B7

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	43.11	38.37	4.74	353.650	0.000	350.520	0.000	350.520	6.20	6.00	1.6600	0.0	24.0
22.04.26	44.54	39.09	5.45	355.130	0.000	351.810	0.000	351.810	6.20	6.00	1.9090	0.0	24.0
23.04.26	45.72	40.06	5.66	363.960	0.000	360.420	0.000	360.420	6.20	6.00	2.0360	0.0	24.0
24.04.26	48.55	41.32	7.23	343.080	0.000	339.260	0.000	339.260	6.20	6.00	2.3840	0.0	24.0
25.04.26	51.98	44.91	7.07	419.540	0.000	414.240	0.000	414.240	6.20	6.00	2.9220	0.0	24.0
26.04.26	52.52	45.38	7.14	415.280	0.000	409.930	0.000	409.930	6.20	6.00	2.9210	0.0	24.0
27.04.26	47.05	40.06	6.99	339.930	0.000	336.370	0.000	336.370	6.20	6.00	2.0440	0.0	24.0
28.04.26	44.26	38.35	5.91	325.090	0.000	322.090	0.000	322.090	6.20	6.00	1.8730	0.0	24.0
29.04.26	43.12	37.72	5.40	326.880	0.000	324.010	0.000	324.010	6.20	6.00	1.7160	0.0	24.0
30.04.26	43.79	37.68	6.11	324.160	0.000	321.220	0.000	321.220	6.20	6.00	1.8450	0.0	24.0
01.05.26	44.05	38.83	5.22	341.980	0.000	338.840	0.000	338.840	6.20	6.00	1.7660	0.0	24.0
02.05.26	44.56	39.26	5.30	355.780	0.000	352.460	0.000	352.460	6.20	6.00	1.8710	0.0	24.0
03.05.26	44.18	38.98	5.20	361.370	0.000	358.050	0.000	358.050	6.20	6.00	1.8610	0.0	24.0
04.05.26	42.14	39.43	2.71	164.560	0.000	163.140	0.000	163.140	6.20	6.00	0.7020	0.0	24.0
05.05.26	28.09	40.79	-12.70	61.590	0.000	61.350	0.000	61.350	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	28.06	41.34	-13.28	75.690	0.000	75.450	0.000	75.450	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	28.65	42.65	-14.00	85.450	0.000	85.210	0.000	85.210	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5013.1	0.0	4964.37	0.00	4964.370	---	---	27.5100	0.0	408.0
Среднее	42.60	40.24	2.36	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	198398.310	125254.330	195032.449	123850.440	1931.5570	71182.010	3169.0	12777.0
07.05.26 24:00	203411.430	125254.330	199996.820	123850.440	1959.0670	76146.380	3169.0	13185.0
Итого за период	5013.119	0.000	4964.371	0.000	27.5100	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Аксакова, 3
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060469
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	3.25	78	10	---
2	50	2.85	66.39999999 999999	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	1.627	359.52	362.40	-2.9	68.860	64.378	0.5	0.5	22.32
22.04.26	0.000	0.04	0.04	-0.0	71.732	66.866	0.5	0.5	0.01
23.04.26	0	0.03	0.02	0.0	19.225	66.062	0.5	0.5	0.01
24.04.26	0.009	2.00	1.95	0.1	68.465	66.766	0.5	0.5	0.25
25.04.26	0.208	43.49	43.65	-0.2	69.891	65.430	0.5	0.5	3.11
26.04.26	0.971	195.05	195.31	-0.3	70.559	65.848	0.5	0.5	13.41
27.04.26	0.753	167.80	169.31	-1.5	70.104	65.627	0.5	0.5	10.50
28.04.26	0.054	13.66	13.59	0.1	70.312	66.580	0.5	0.5	1.00
29.04.26	0.704	157.46	158.58	-1.1	69.999	65.572	0.5	0.5	10.05
30.04.26	0.649	158.50	159.84	-1.3	70.280	66.240	0.5	0.5	9.89
01.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	0.000	70.207	0.5	0.5	0.00
02.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	0.000	70.909	0.5	0.5	0.00
03.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	0.000	70.358	0.5	0.5	0.00
04.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	0.000	72.286	0.5	0.5	0.00
05.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	0.000	69.806	0.5	0.5	0.00
06.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	0.000	70.410	0.5	0.5	0.00
07.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	0.000	71.707	0.5	0.5	0.00
Итого	4.97	1097.6	1104.7	-7.1	---	---	---	---	70.55
Среднее	---	---	---	---	38.20	67.94	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	5099.8	586958.6	593995.5	63963.8
07.05.26 24:00	5104.8	588056.2	595100.1	64034.4
Итого за период	5.0	1097.6	1104.6	70.6

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Гаражная, 5
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00169032

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x818С

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	43.73	36.61	7.12	143.620	141.510	142.420	140.550	1.870	6.64	5.71	1.0120	0.0	24.0
22.04.26	43.76	36.39	7.37	143.550	141.390	142.350	140.430	1.920	6.64	5.71	1.0490	0.0	24.0
23.04.26	43.73	36.25	7.48	143.510	141.320	142.310	140.360	1.950	6.64	5.71	1.0650	0.0	24.0
24.04.26	43.84	36.25	7.59	143.490	141.290	142.290	140.330	1.960	6.64	5.71	1.0790	0.0	24.0
25.04.26	43.61	35.96	7.65	143.580	141.340	142.380	140.380	2.000	6.65	5.71	1.0910	0.0	24.0
26.04.26	44.07	36.36	7.71	143.580	141.380	142.360	140.420	1.940	6.65	5.72	1.0970	0.0	24.0
27.04.26	43.76	36.25	7.51	143.620	141.410	142.420	140.450	1.970	6.64	5.71	1.0700	0.0	24.0
28.04.26	43.34	35.97	7.37	142.910	140.720	141.710	139.800	1.910	6.62	5.70	1.0440	0.0	24.0
29.04.26	43.73	35.23	8.50	117.290	115.250	116.310	114.550	1.760	6.66	5.70	0.9890	0.0	24.0
30.04.26	44.13	35.14	8.99	110.070	108.060	109.070	107.450	1.620	6.71	5.69	0.9830	0.0	24.0
01.05.26	43.86	35.68	8.18	120.990	119.050	119.850	118.370	1.480	6.72	5.69	0.9830	0.0	24.0
02.05.26	44.24	36.25	7.99	126.410	124.400	125.200	123.560	1.640	6.71	5.69	1.0020	0.0	24.0
03.05.26	43.91	36.13	7.78	126.010	124.100	124.940	123.270	1.670	6.73	5.69	0.9720	0.0	24.0
04.05.26	40.84	35.17	5.67	74.300	70.990	73.740	70.570	3.170	4.32	3.71	0.4470	0.0	24.0
05.05.26	20.76	20.06	0.70	7.360	0.000	7.360	0.000	7.360	1.03	1.03	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	19.82	19.25	0.57	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.03	1.03	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	19.31	18.79	0.52	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.03	1.03	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	1830.2	1792.2	1814.71	1780.49	34.220	---	---	13.8830	0.0	408.0
Среднее	39.43	33.04	6.39	---	---	---	---	---	5.53	4.76	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	85980.350	85332.570	84734.599	84475.960	807.1600	258.640	2692.0	11936.0
07.05.26 24:00	87810.640	87124.780	86549.310	86256.450	821.0430	292.860	2692.0	12344.0
Итого за период	1830.289	1792.209	1814.710	1780.489	13.8830	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Геофизиков, 5
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 802355
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	45.36	38.89	6.47	51.60	50.47	1.12	0.521	0.900	52.11	50.83	1.28	0.331	24.000
22.04.26	45.61	38.88	6.73	51.46	50.27	1.18	0.520	0.900	51.97	50.63	1.34	0.346	24.000
23.04.26	45.32	39.02	6.30	55.85	54.60	1.24	0.519	0.900	56.40	54.99	1.41	0.348	24.000
24.04.26	45.23	39.17	6.06	59.22	57.81	1.41	0.522	0.900	59.81	58.22	1.59	0.360	24.000
25.04.26	45.17	39.10	6.07	59.15	57.81	1.34	0.520	0.900	59.73	58.22	1.51	0.357	24.000
26.04.26	45.83	39.60	6.23	59.09	57.79	1.30	0.519	0.900	59.69	58.21	1.48	0.364	24.000
27.04.26	46.01	39.81	6.20	59.07	57.80	1.26	0.523	0.900	59.67	58.23	1.44	0.361	24.000
28.04.26	45.50	39.39	6.11	59.28	57.93	1.34	0.523	0.900	59.87	58.35	1.51	0.360	24.000
29.04.26	45.99	39.93	6.06	61.52	60.13	1.39	0.523	0.900	62.15	60.57	1.57	0.370	24.000
30.04.26	45.70	39.71	5.99	62.30	60.77	1.52	0.523	0.900	62.93	61.22	1.71	0.377	24.000
01.05.26	46.47	39.98	6.49	63.28	61.25	2.03	0.527	0.900	63.95	61.70	2.25	0.440	24.000
02.05.26	46.29	40.05	6.24	63.02	61.23	1.78	0.527	0.900	63.68	61.69	1.99	0.410	24.000
03.05.26	45.88	39.67	6.21	63.20	61.32	1.87	0.529	0.900	63.85	61.77	2.08	0.416	24.000
04.05.26	33.72	30.81	2.91	29.09	28.29	0.79	0.268	0.900	29.38	28.50	0.88	0.165	11.433
05.05.26	19.76	19.44	0.32	0.00	0.00	0.00	0.048	0.900	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
06.05.26	19.19	18.96	0.23	0.00	0.00	0.00	0.049	0.900	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
07.05.26	18.95	18.73	0.22	0.00	0.00	0.00	0.049	0.900	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
Итого	---	---	---	797.13	777.48	19.64	---	---	805.18	783.13	22.05	5.006	323.433
Среднее	40.35	35.36	4.99	---	---	---	0.424	0.900	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТСЗ, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Геофизиков, 5
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 802355
 Тип системы: А42-00 Система: 3

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	QтсЗ, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	45.24	36.150	9.090	81.982	82.357	-0.374	0.48	0.48	82.785	82.87	-0.08	0.744	24.00
22.04.26	45.42	36.010	9.410	81.669	82.060	-0.391	0.48	0.47	82.475	82.57	-0.09	0.767	24.00
23.04.26	45.17	36.320	8.850	88.598	88.966	-0.368	0.48	0.47	89.462	89.52	-0.06	0.780	24.00
24.04.26	45.02	36.510	8.510	93.754	94.111	-0.357	0.48	0.47	94.662	94.71	-0.04	0.796	24.00
25.04.26	45.02	36.390	8.630	93.748	94.111	-0.363	0.48	0.47	94.657	94.70	-0.05	0.807	24.00
26.04.26	45.71	36.840	8.870	93.707	94.090	-0.384	0.48	0.47	94.643	94.70	-0.06	0.830	24.00
27.04.26	45.93	37.090	8.840	93.733	94.113	-0.380	0.48	0.48	94.678	94.73	-0.05	0.827	24.00
28.04.26	45.35	36.720	8.630	93.949	94.307	-0.357	0.48	0.48	94.873	94.91	-0.04	0.809	24.00
29.04.26	45.85	37.300	8.550	97.439	97.804	-0.365	0.48	0.47	98.418	98.45	-0.03	0.830	24.00
30.04.26	45.46	37.120	8.340	98.488	98.838	-0.351	0.48	0.47	99.461	99.49	-0.03	0.821	24.00
01.05.26	45.79	37.350	8.440	99.088	99.447	-0.359	0.48	0.47	100.081	100.11	-0.03	0.834	24.00
02.05.26	45.83	37.450	8.380	99.138	99.499	-0.361	0.48	0.48	100.133	100.16	-0.03	0.829	24.00
03.05.26	45.30	37.120	8.180	99.183	99.524	-0.341	0.48	0.48	100.156	100.18	-0.02	0.810	24.00
04.05.26	32.86	28.850	4.010	45.721	45.959	-0.238	0.23	0.22	46.160	46.26	-0.10	0.341	11.45
05.05.26	18.28	17.970	0.310	0.000	0.000	0.000	0.01	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00
06.05.26	17.80	17.610	0.190	0.000	0.000	0.000	0.01	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00
07.05.26	17.64	17.450	0.190	0.000	0.000	0.000	0.01	0.00	0.000	0.00	0.00	0.000	0.00
Итого	---	---	---	1260.198	1265.186	-4.988	---	---	1272.644	1273.35	-0.71	10.826	323.45
Среднее	39.86	32.956	6.907	74.129	74.423	---	0.38	0.38	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Герцена, 20
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА759

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	2.31	43.96	477.17	39.10	472.60	23.60	24.00	0.00	0.00
22.04.26	2.31	43.69	477.56	38.85	472.96	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	2.39	43.73	477.52	38.71	472.95	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	2.41	43.68	477.07	38.61	472.51	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	2.46	43.80	477.00	38.62	472.46	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	2.48	43.57	477.64	38.36	472.96	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	2.53	44.01	477.46	38.71	472.90	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	2.47	43.73	477.78	38.55	473.09	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	2.43	43.35	472.73	38.20	467.92	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	2.49	43.71	471.69	38.42	466.88	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	2.52	44.23	470.72	38.86	465.86	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	2.47	43.95	478.24	38.77	473.41	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	2.47	44.28	479.08	39.11	474.42	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	2.42	43.94	481.21	38.90	476.57	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.84	33.94	176.15	31.28	174.48	8.47	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	21.49	0.00	20.74	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	19.73	0.00	18.97	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	35.00	---	6849.02	---	6781.97	344.07	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	40.517	---	36.045	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	12014.24	0.00
07.05.26 24:00	12047.02	0.00
Итого за период	32.78	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Герцена, 22
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА760

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.82	44.19	198.00	40.05	198.94	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.82	43.92	197.85	39.75	198.96	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.85	43.95	197.76	39.65	198.99	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	0.86	43.90	197.53	39.53	198.78	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.87	44.02	197.74	39.62	198.72	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.87	43.79	198.19	39.40	199.07	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.88	44.24	198.13	39.80	199.01	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.85	43.96	198.38	39.67	199.10	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.84	43.58	196.64	39.29	197.42	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.87	43.91	196.59	39.47	197.53	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.88	44.45	196.53	39.97	197.62	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.86	44.17	199.66	39.83	200.88	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.86	44.50	200.01	40.18	201.21	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.85	44.18	200.88	39.95	202.19	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.31	36.08	76.58	33.26	77.12	9.15	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	26.27	0.00	24.83	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	25.57	0.00	24.03	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	12.29	---	2850.47	---	2865.54	345.15	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	41.452	---	37.546	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	3436.81	0.00
07.05.26 24:00	3448.31	0.00
Итого за период	11.50	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Герцена, 24
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 718979
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	44.08	38.99	5.09	366.48	359.22	7.25	0.000	0.000	369.96	361.91	8.05	2.145	24.000
22.04.26	43.94	38.59	5.35	366.47	359.22	7.25	0.000	0.000	369.93	361.85	8.09	2.238	24.000
23.04.26	43.88	38.46	5.42	365.77	358.52	7.25	0.000	0.000	369.22	361.12	8.09	2.257	24.000
24.04.26	44.02	38.50	5.52	365.75	358.51	7.23	0.000	0.000	369.21	361.12	8.09	2.291	24.000
25.04.26	43.86	38.33	5.53	366.11	358.87	7.24	0.000	0.000	369.55	361.46	8.10	2.300	24.000
26.04.26	44.00	38.36	5.64	366.29	359.05	7.24	0.000	0.000	369.76	361.64	8.12	2.338	24.000
27.04.26	44.12	38.58	5.54	366.08	358.86	7.22	0.000	0.000	369.57	361.48	8.09	2.304	24.000
28.04.26	43.81	38.36	5.45	366.19	358.94	7.24	0.000	0.000	369.63	361.54	8.09	2.271	24.000
29.04.26	43.55	38.03	5.52	361.71	354.53	7.17	0.000	0.000	365.07	357.05	8.02	2.270	24.000
30.04.26	44.31	38.58	5.73	360.80	353.56	7.24	0.000	0.000	364.27	356.15	8.12	2.341	24.000
01.05.26	44.22	38.74	5.48	371.13	363.73	7.39	0.000	0.000	374.68	366.41	8.27	2.317	24.000
02.05.26	44.44	38.94	5.50	370.93	363.53	7.39	0.000	0.000	374.51	366.24	8.26	2.322	24.000
03.05.26	44.47	39.01	5.46	373.35	365.91	7.43	0.000	0.000	376.96	368.65	8.31	2.324	24.000
04.05.26	41.23	36.91	4.32	279.82	274.23	5.58	0.000	0.000	282.43	276.24	6.19	1.629	24.000
05.05.26	24.01	23.87	0.14	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
06.05.26	21.92	21.85	0.07	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
07.05.26	21.28	21.22	0.06	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
Итого	---	---	---	5046.87	4946.68	100.19	---	---	5094.74	4982.84	111.90	31.346	408.000
Среднее	40.07	35.61	4.46	---	---	---	0.000	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Герцена, 24а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00166608

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x780B

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	43.84	39.01	4.83	289.770	290.150	287.500	287.500	0.000	6.26	5.90	1.3860	0.0	24.0
22.04.26	43.88	38.90	4.98	289.560	289.910	287.260	287.260	0.000	6.26	5.90	1.4270	0.0	24.0
23.04.26	43.85	38.78	5.07	289.070	289.400	286.810	286.810	0.000	6.27	5.91	1.4550	0.0	24.0
24.04.26	43.95	38.81	5.14	288.830	289.130	286.550	286.550	0.000	6.27	5.91	1.4740	0.0	24.0
25.04.26	43.72	38.58	5.14	288.770	289.200	286.640	286.640	0.000	6.27	5.91	1.4750	0.0	24.0
26.04.26	44.18	38.94	5.24	289.070	289.400	286.780	286.780	0.000	6.27	5.91	1.5020	0.0	24.0
27.04.26	43.87	38.80	5.07	288.860	289.180	286.620	286.620	0.000	6.27	5.91	1.4510	0.0	24.0
28.04.26	43.45	38.43	5.02	286.350	286.840	284.270	284.270	0.000	6.25	5.90	1.4260	0.0	24.0
29.04.26	43.92	38.75	5.17	286.740	287.160	284.590	284.590	0.000	6.26	5.90	1.4710	0.0	24.0
30.04.26	44.36	39.12	5.24	287.980	288.730	285.940	285.940	0.000	6.27	5.91	1.4960	0.0	24.0
01.05.26	44.11	39.01	5.10	292.000	292.520	289.830	289.830	0.000	6.29	5.92	1.4740	0.0	24.0
02.05.26	44.43	39.34	5.09	292.680	293.120	290.450	290.450	0.000	6.29	5.92	1.4820	0.0	24.0
03.05.26	44.04	39.08	4.96	294.060	294.550	291.840	291.840	0.000	6.31	5.93	1.4460	0.0	24.0
04.05.26	42.16	38.63	3.53	122.160	115.510	121.270	114.470	6.800	3.04	2.89	0.5170	0.0	24.0
05.05.26	21.53	20.94	0.59	11.520	0.000	11.520	0.000	11.520	1.00	1.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	20.61	20.12	0.49	11.520	0.000	11.520	0.000	11.520	1.00	1.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	20.11	19.66	0.45	11.520	0.000	11.520	0.000	11.520	1.00	1.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3920.4	3884.8	3890.91	3849.55	41.360	---	---	19.4820	0.0	408.0
Среднее	39.76	35.58	4.18	---	---	---	---	---	5.15	4.87	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	216586.810	216309.289	213541.670	213664.850	1611.3600	-123.180	1943.0	23266.0
07.05.26 24:00	220507.269	220194.090	217432.579	217514.400	1630.8420	-81.820	1943.0	23674.0
Итого за период	3920.459	3884.801	3890.908	3849.549	19.4820	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Герцена, 246
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00170297

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xFD2E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	43.86	39.73	4.13	300.270	302.950	297.630	300.780	-3.150	6.20	6.00	1.2290	0.0	24.0
22.04.26	43.90	39.60	4.30	300.340	302.860	297.700	300.700	-3.000	6.20	6.00	1.2750	0.0	24.0
23.04.26	43.86	39.51	4.35	300.230	302.490	297.590	300.330	-2.740	6.20	6.00	1.2920	0.0	24.0
24.04.26	43.97	39.60	4.37	300.170	302.220	297.530	300.060	-2.530	6.20	6.00	1.2990	0.0	24.0
25.04.26	43.74	39.35	4.39	300.770	302.880	298.130	300.720	-2.590	6.20	6.00	1.3070	0.0	24.0
26.04.26	44.19	39.72	4.47	300.610	302.660	297.870	300.500	-2.630	6.20	6.00	1.3310	0.0	24.0
27.04.26	43.90	39.56	4.34	300.520	302.530	297.880	300.370	-2.490	6.20	6.00	1.2940	0.0	24.0
28.04.26	43.48	39.23	4.25	297.990	299.860	295.370	297.720	-2.350	6.20	6.00	1.2560	0.0	24.0
29.04.26	43.92	39.51	4.41	297.980	300.010	295.300	297.820	-2.520	6.20	6.00	1.2990	0.0	24.0
30.04.26	44.38	39.90	4.48	298.960	301.230	296.200	298.960	-2.760	6.20	6.00	1.3250	0.0	24.0
01.05.26	44.12	39.80	4.32	303.580	305.740	300.800	303.460	-2.660	6.20	6.00	1.2980	0.0	24.0
02.05.26	44.45	40.09	4.36	304.150	306.200	301.270	303.800	-2.530	6.20	6.00	1.3080	0.0	24.0
03.05.26	44.07	39.80	4.27	305.620	307.600	302.800	305.260	-2.460	6.20	6.00	1.2920	0.0	24.0
04.05.26	43.22	39.31	3.91	123.240	124.110	122.180	123.240	-1.060	6.20	6.00	0.4760	0.0	24.0
05.05.26	20.33	19.74	0.59	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	19.81	19.26	0.55	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	19.48	19.02	0.46	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	4034.4	4063.3	3998.25	4033.72	-35.470	---	---	17.2810	0.0	408.0
Среднее	39.68	36.04	3.64	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	134887.729	135498.040	132931.800	133994.479	941.7030	-1062.680	0.0	15134.0
07.05.26 24:00	138922.159	139561.380	136930.049	138028.199	958.9840	-1098.150	0.0	15542.0
Итого за период	4034.430	4063.339	3998.249	4033.720	17.2810	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Герцена, 26
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 801114
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	43.71	38.58	5.13	175.53	175.05	0.47	0.000	0.000	177.17	176.33	0.84	0.900	24.000
22.04.26	43.56	38.14	5.42	175.19	174.80	0.39	0.000	0.000	176.82	176.05	0.77	0.948	23.950
23.04.26	43.01	37.85	5.16	175.05	174.69	0.35	0.000	0.000	176.63	175.92	0.72	0.903	23.967
24.04.26	43.47	38.00	5.47	175.24	174.84	0.40	0.000	0.000	176.87	176.08	0.79	0.956	24.000
25.04.26	43.50	37.91	5.59	175.39	175.02	0.37	0.000	0.000	177.02	176.25	0.77	0.978	24.000
26.04.26	43.63	37.95	5.68	175.10	174.73	0.37	0.000	0.000	176.74	175.97	0.77	0.994	23.950
27.04.26	43.75	38.17	5.58	167.21	166.80	0.40	0.000	0.000	168.77	168.00	0.77	0.933	22.883
28.04.26	43.45	37.91	5.54	175.42	174.98	0.43	0.000	0.000	177.04	176.22	0.82	0.970	24.000
29.04.26	43.19	37.73	5.46	173.09	172.74	0.35	0.000	0.000	174.68	173.95	0.72	0.945	24.000
30.04.26	43.94	38.34	5.60	175.08	174.72	0.36	0.000	0.000	176.74	175.98	0.75	0.979	24.000
01.05.26	43.86	38.54	5.32	180.01	179.61	0.39	0.000	0.000	181.70	180.93	0.77	0.955	24.000
02.05.26	44.08	38.77	5.31	179.90	179.50	0.39	0.000	0.000	181.61	180.82	0.78	0.953	24.000
03.05.26	44.11	38.82	5.29	181.07	180.67	0.39	0.000	0.000	182.79	182.01	0.79	0.955	24.000
04.05.26	40.57	36.12	4.45	134.43	134.14	0.28	0.000	0.000	135.66	135.11	0.55	0.658	24.000
05.05.26	22.62	20.78	1.84	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
06.05.26	21.89	19.80	2.09	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
07.05.26	22.12	20.08	2.04	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
Итого	---	---	---	2417.71	2412.30	5.41	---	---	2440.23	2429.61	10.62	13.026	406.750
Среднее	39.67	34.91	4.76	---	---	---	0.000	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Герцена, 28
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ379

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.64	44.06	260.87	37.76	260.31	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.64	43.79	260.91	37.48	260.49	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.72	43.83	260.75	37.23	260.49	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.75	43.78	260.73	37.07	260.54	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.77	43.89	260.49	37.09	260.33	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.77	43.67	260.49	36.86	260.34	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.80	44.13	260.43	37.18	260.23	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.76	43.82	260.51	37.07	260.31	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.74	43.40	259.37	36.67	259.19	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.79	43.88	255.42	36.85	255.34	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.81	44.29	252.45	37.10	252.24	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.78	44.05	253.34	37.02	253.02	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.78	44.37	254.41	37.37	254.14	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.73	43.97	257.03	37.22	256.62	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.56	32.72	88.08	30.79	87.68	8.36	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	21.41	0.00	21.07	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	20.30	0.00	19.83	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	25.04	---	3705.28	---	3701.27	344.36	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	40.551	---	34.804	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	20496.51	0.00
07.05.26 24:00	20519.96	0.00
Итого за период	23.45	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Герцена, 30
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024М Заводской номер: 901916
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	43.77	38.87	4.90	258.19	258.36	-0.16	0.000	0.000	260.62	260.28	0.33	1.263	24.000
22.04.26	43.80	38.75	5.05	258.06	258.25	-0.18	0.000	0.000	260.50	260.16	0.34	1.302	24.000
23.04.26	43.74	38.57	5.17	258.09	258.28	-0.18	0.000	0.000	260.52	260.18	0.34	1.330	24.000
24.04.26	43.86	38.62	5.24	257.93	258.12	-0.19	0.000	0.000	260.37	260.02	0.35	1.349	24.000
25.04.26	43.63	38.43	5.20	258.05	258.25	-0.19	0.000	0.000	260.47	260.13	0.34	1.339	24.000
26.04.26	44.07	38.70	5.37	257.96	258.17	-0.20	0.000	0.000	260.43	260.08	0.35	1.383	24.000
27.04.26	43.80	38.62	5.18	258.01	258.21	-0.19	0.000	0.000	260.44	260.11	0.33	1.334	24.000
28.04.26	43.44	38.35	5.09	257.10	257.28	-0.18	0.000	0.000	259.49	259.15	0.33	1.301	23.750
29.04.26	43.71	38.23	5.48	243.39	243.57	-0.17	0.000	0.000	245.68	245.33	0.35	1.327	24.000
30.04.26	44.27	38.41	5.86	231.54	231.69	-0.14	0.000	0.000	233.77	233.38	0.39	1.354	24.000
01.05.26	43.98	38.25	5.73	232.64	232.80	-0.15	0.000	0.000	234.86	234.49	0.37	1.330	24.000
02.05.26	44.31	38.55	5.76	233.33	233.49	-0.16	0.000	0.000	235.58	235.21	0.37	1.343	24.000
03.05.26	44.01	38.42	5.59	235.86	236.02	-0.16	0.000	0.000	238.11	237.74	0.36	1.316	24.000
04.05.26	35.64	32.02	3.62	104.65	104.70	-0.05	0.000	0.000	105.61	105.45	0.16	0.538	14.167
05.05.26	23.27	22.45	0.82	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
06.05.26	21.95	21.46	0.49	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
07.05.26	21.42	20.91	0.51	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
Итого	---	---	---	3344.82	3347.19	-2.36	---	---	3376.44	3371.73	4.71	17.810	325.917
Среднее	39.57	35.15	4.42	---	---	---	0.000	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Герцена, 32
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА765

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.91	44.04	179.47	38.93	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.93	43.78	179.47	38.60	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.97	43.81	179.30	38.40	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	0.98	43.74	179.44	38.27	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.99	43.87	179.25	38.36	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.99	43.65	179.39	38.10	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.00	44.10	179.24	38.48	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.96	43.81	179.18	38.44	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.94	43.42	178.59	38.15	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.96	43.75	170.13	38.11	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.98	44.29	173.58	38.66	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.95	44.01	174.43	38.54	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.96	44.34	175.10	38.85	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.94	44.00	177.04	38.66	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.34	35.30	67.92	31.77	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	25.00	0.00	23.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	24.29	0.00	22.43	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	13.80	---	2551.53	---	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	41.129	---	36.221	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	4755.33	4219.17
07.05.26 24:00	4768.25	4219.17
Итого за период	12.92	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Герцена, 34
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024М Заводской номер: 1801920
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	43.73	38.13	5.60	314.64	317.11	-2.47	0.900	0.600	317.47	319.31	-1.84	1.775	24.000
22.04.26	43.76	37.98	5.78	314.49	316.93	-2.43	0.900	0.600	317.33	319.11	-1.78	1.833	24.000
23.04.26	43.75	37.92	5.83	314.50	316.95	-2.44	0.900	0.600	317.34	319.12	-1.78	1.851	24.000
24.04.26	43.84	37.89	5.95	314.38	316.83	-2.44	0.900	0.600	317.23	318.99	-1.76	1.884	24.000
25.04.26	43.62	37.64	5.98	314.52	316.94	-2.41	0.900	0.600	317.34	319.08	-1.74	1.896	24.000
26.04.26	44.08	38.01	6.07	314.46	316.90	-2.43	0.900	0.600	317.34	319.07	-1.74	1.925	24.000
27.04.26	43.75	37.84	5.91	314.58	317.02	-2.44	0.900	0.600	317.41	319.18	-1.77	1.874	24.000
28.04.26	43.30	37.46	5.84	313.12	315.55	-2.42	0.900	0.600	315.89	317.65	-1.77	1.844	24.000
29.04.26	43.91	37.79	6.12	308.93	311.32	-2.39	0.900	0.600	311.73	313.44	-1.71	1.905	24.000
30.04.26	44.21	38.08	6.13	307.89	310.28	-2.39	0.900	0.600	310.73	312.43	-1.70	1.903	24.000
01.05.26	44.02	38.02	6.00	308.92	311.31	-2.39	0.900	0.600	311.73	313.45	-1.71	1.870	24.000
02.05.26	44.33	38.35	5.98	310.50	312.92	-2.41	0.900	0.600	313.38	315.11	-1.73	1.870	24.000
03.05.26	43.85	38.10	5.75	313.32	315.74	-2.42	0.900	0.600	316.16	317.93	-1.77	1.815	24.000
04.05.26	30.51	27.80	2.71	89.19	89.87	-0.67	0.900	0.600	89.98	90.48	-0.50	0.486	9.000
05.05.26	20.10	19.57	0.53	0.00	0.00	0.00	0.900	0.600	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
06.05.26	19.42	19.01	0.41	0.00	0.00	0.00	0.900	0.600	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
07.05.26	19.09	18.69	0.40	0.00	0.00	0.00	0.900	0.600	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
Итого	---	---	---	4153.46	4185.68	-32.22	---	---	4191.04	4214.34	-23.30	24.731	321.000
Среднее	38.78	34.02	4.76	---	---	---	0.900	0.600	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Гоголя, 2
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА870

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.13	43.21	213.92	37.91	212.67	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.14	42.96	213.68	37.63	212.54	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.17	42.98	213.80	37.48	212.60	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.18	42.92	213.43	37.36	212.21	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.20	43.04	213.48	37.39	212.13	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.21	42.81	213.61	37.15	212.22	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.23	43.25	213.55	37.47	212.23	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.20	42.98	213.52	37.36	212.23	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.18	42.63	212.01	37.08	210.82	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.21	42.89	215.89	37.28	214.57	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.22	43.46	211.35	37.65	210.17	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.20	43.18	219.44	37.68	217.99	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.21	43.51	219.11	37.97	217.76	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.20	43.22	220.25	37.77	218.94	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.44	36.52	85.15	33.85	84.66	24.00	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	26.16	0.00	25.88	0.02	24.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	24.19	0.00	23.92	0.75	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	17.12	---	3092.19	---	3074.51	408.00	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	40.583	---	35.814	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	5852.29	0.00
07.05.26 24:00	5868.33	0.00
Итого за период	16.04	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Гоголя, 4
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 24210495

БД=1, ТВ1, СИ=6, КСН=0xФ960

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	43.80	38.88	н/д	4.92	5.08	4.74	н/д	106.350	106.350	н/д	105.529	105.529	н/д	0.000	0.519	н/д	24	0
22.04.26	43.83	38.79	н/д	5.04	5.09	4.74	н/д	106.353	106.353	н/д	105.530	105.530	н/д	0.000	0.532	н/д	24	0
23.04.26	43.78	38.70	н/д	5.07	5.09	4.74	н/д	106.215	106.215	н/д	105.400	105.400	н/д	0.000	0.535	н/д	24	0
24.04.26	43.89	38.75	н/д	5.14	5.09	4.74	н/д	106.208	106.208	н/д	105.387	105.387	н/д	0.000	0.542	н/д	24	0
25.04.26	43.66	38.48	н/д	5.18	5.10	4.75	н/д	106.280	106.280	н/д	105.472	105.472	н/д	0.000	0.547	н/д	24	0
26.04.26	44.11	38.84	н/д	5.27	5.10	4.75	н/д	106.302	106.302	н/д	105.475	105.475	н/д	0.000	0.556	н/д	24	0
27.04.26	43.82	38.72	н/д	5.10	5.09	4.74	н/д	106.370	106.370	н/д	105.549	105.549	н/д	0.000	0.539	н/д	24	0
28.04.26	43.43	38.38	н/д	5.05	5.08	4.73	н/д	105.510	105.510	н/д	104.711	104.711	н/д	0.000	0.529	н/д	24	0
29.04.26	43.88	39.36	н/д	4.52	5.05	4.71	н/д	125.787	125.787	н/д	124.796	124.796	н/д	0.000	0.564	н/д	24	0
30.04.26	44.35	40.06	н/д	4.29	5.09	4.76	н/д	135.947	135.947	н/д	134.839	134.839	н/д	0.000	0.579	н/д	24	0
01.05.26	44.08	40.00	н/д	4.08	5.11	4.76	н/д	141.542	141.542	н/д	140.402	140.402	н/д	0.000	0.574	н/д	24	0
02.05.26	44.42	40.34	н/д	4.07	5.11	4.76	н/д	141.742	141.742	н/д	140.581	140.581	н/д	0.000	0.573	н/д	24	0
03.05.26	44.07	40.11	н/д	3.96	5.13	4.77	н/д	142.605	142.605	н/д	141.452	141.452	н/д	0.000	0.560	н/д	24	0
04.05.26	43.38	39.58	н/д	3.80	1.96	1.68	н/д	49.610	49.610	н/д	49.223	49.223	н/д	0.000	0.187	н/д	24	0
05.05.26	16.12	16.14	н/д	-0.02	0.26	0.02	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
06.05.26	15.78	15.77	н/д	0.01	0.26	0.02	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
07.05.26	15.69	15.67	н/д	0.02	0.26	0.02	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	1586.821	1586.821	---	1574.346	1574.346	---	0.000	7.336	---	408	0
Среднее	43.94	39.28	---	4.66	4.06	3.73	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	13593.430	13593.427	0.000	13405.638	13405.638	0.000	0.000	146.376	0.000	3316	27
07.05.26 24:00	15180.252	15180.250	0.000	14979.984	14979.984	0.000	0.000	153.713	0.000	3724	27
Итого за период	1586.822	1586.823	0.000	1574.346	1574.346	0.000	---	7.337	0.000	408	0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Гоголя, 6
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-01 Заводской номер: 20103329

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xВ1DC

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	43.94	39.28	н/д	4.65	6.12	6.12	н/д	119.410	н/д	н/д	118.363	н/д	н/д	н/д	0.550	н/д	24	0
22.04.26	44.15	39.32	н/д	4.83	6.12	6.12	н/д	119.003	н/д	н/д	117.943	н/д	н/д	н/д	0.569	н/д	24	0
23.04.26	43.89	39.03	н/д	4.86	6.12	6.12	н/д	119.115	н/д	н/д	118.068	н/д	н/д	н/д	0.573	н/д	24	0
24.04.26	43.72	38.87	н/д	4.84	6.12	6.12	н/д	119.213	н/д	н/д	118.171	н/д	н/д	н/д	0.571	н/д	24	0
25.04.26	43.67	38.76	н/д	4.91	6.12	6.12	н/д	119.123	н/д	н/д	118.088	н/д	н/д	н/д	0.579	н/д	24	0
26.04.26	44.34	39.32	н/д	5.01	6.12	6.12	н/д	118.900	н/д	н/д	117.829	н/д	н/д	н/д	0.590	н/д	24	0
27.04.26	44.61	39.63	н/д	4.98	6.12	6.12	н/д	118.987	н/д	н/д	117.899	н/д	н/д	н/д	0.587	н/д	24	0
28.04.26	44.01	39.17	н/д	4.84	6.12	6.12	н/д	119.402	н/д	н/д	118.347	н/д	н/д	н/д	0.572	н/д	24	0
29.04.26	44.53	39.60	н/д	4.94	6.12	6.12	н/д	119.750	н/д	н/д	118.666	н/д	н/д	н/д	0.585	н/д	24	0
30.04.26	44.14	39.31	н/д	4.83	6.12	6.12	н/д	120.887	н/д	н/д	119.811	н/д	н/д	н/д	0.578	н/д	24	0
01.05.26	44.47	39.61	н/д	4.85	6.12	6.12	н/д	121.948	н/д	н/д	120.842	н/д	н/д	н/д	0.586	н/д	24	0
02.05.26	44.54	39.72	н/д	4.82	6.12	6.12	н/д	121.963	н/д	н/д	120.856	н/д	н/д	н/д	0.582	н/д	24	0
03.05.26	44.04	39.36	н/д	4.68	6.12	6.12	н/д	122.043	н/д	н/д	120.956	н/д	н/д	н/д	0.565	н/д	24	0
04.05.26	44.08	39.44	н/д	4.64	6.12	6.12	н/д	45.850	н/д	н/д	44.058	н/д	н/д	н/д	0.204	н/д	12	12
05.05.26	15.32	14.75	н/д	0.57	6.12	6.12	н/д	1.030	н/д	н/д	0.020	н/д	н/д	н/д	0	н/д	11	13
06.05.26	15.12	14.62	н/д	0.51	6.12	6.12	н/д	0.543	н/д	н/д	0.012	н/д	н/д	н/д	0	н/д	14	10
07.05.26	15.07	14.58	н/д	0.49	6.12	6.12	н/д	1.538	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	0	24
Итого	---	---	---	---	---	---	---	1608.705	---	---	1589.929	---	---	---	7.691	---	349	59
Среднее	44.16	39.31	---	4.84	6.12	6.12	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	51548.465	0.000	0.000	48872.417	0.000	0.000	0.000	390.226	0.000	18090	1073
07.05.26 24:00	53157.167	0.000	0.000	50462.346	0.000	0.000	0.000	397.918	0.000	18439	1132
Итого за период	1608.702	0.000	0.000	1589.929	0.000	0.000	---	7.692	0.000	349	59

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Горького, 11
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ606

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.71	44.52	137.89	39.33	134.70	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.73	44.53	136.71	39.19	133.53	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.75	44.68	135.57	39.12	132.40	23.93	23.93	0.00	0.00
24.04.26	0.75	44.42	135.97	38.87	132.78	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.76	44.27	136.07	38.68	132.87	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.77	44.31	136.06	38.61	132.87	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.79	44.99	136.04	39.17	132.90	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.78	45.13	136.19	39.40	133.04	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.78	44.65	137.12	38.98	133.96	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.78	45.05	138.19	39.36	135.02	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.77	44.72	138.88	39.18	135.70	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.78	44.98	143.30	39.55	140.13	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.77	44.97	146.25	39.69	143.10	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.75	44.46	146.43	39.30	143.26	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.27	31.85	58.68	29.11	70.71	9.94	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	20.43	0.00	19.48	21.95	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	19.61	0.00	18.89	20.22	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	10.94	---	1999.35	---	2009.14	345.87	407.93	0.00	0.00
Среднее	---	41.034	---	36.230	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	1925.24	0.00
07.05.26 24:00	1935.51	0.00
Итого за период	10.27	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Горького, 12
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 22180505

БД=1, ТВ1, СИ=6, КСН=0хВ27F

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	43.69	39.97	н/д	3.72	4.70	5.00	н/д	139.609	135.770	н/д	138.384	134.789	н/д	3.595	0.516	н/д	24	0
22.04.26	43.75	40.12	н/д	3.64	4.70	5.00	н/д	150.065	145.837	н/д	148.751	144.778	н/д	3.974	0.542	н/д	24	0
23.04.26	43.70	40.07	н/д	3.63	4.70	5.00	н/д	150.282	145.986	н/д	148.966	144.930	н/д	4.036	0.543	н/д	24	0
24.04.26	43.82	40.15	н/д	3.66	4.70	5.00	н/д	149.803	145.470	н/д	148.487	144.409	н/д	4.078	0.546	н/д	24	0
25.04.26	43.59	39.95	н/д	3.64	4.70	5.00	н/д	151.800	147.411	н/д	150.472	146.351	н/д	4.121	0.550	н/д	24	0
26.04.26	43.95	39.56	н/д	4.39	4.72	5.00	н/д	117.648	114.289	н/д	116.613	113.475	н/д	3.139	0.513	н/д	24	0
27.04.26	43.71	39.21	н/д	4.50	4.72	5.00	н/д	105.130	102.290	н/д	104.205	101.589	н/д	2.616	0.470	н/д	24	0
28.04.26	43.34	39.66	н/д	3.69	4.69	5.00	н/д	144.660	140.540	н/д	143.414	139.543	н/д	3.871	0.530	н/д	24	0
29.04.26	43.65	39.38	н/д	4.28	4.71	5.00	н/д	121.483	118.040	н/д	120.424	117.220	н/д	3.203	0.516	н/д	24	0
30.04.26	44.09	39.61	н/д	4.48	4.73	5.00	н/д	109.435	106.327	н/д	108.460	105.573	н/д	2.888	0.487	н/д	24	0
01.05.26	43.87	39.49	н/д	4.38	4.74	5.00	н/д	114.505	111.226	н/д	113.490	110.444	н/д	3.045	0.498	н/д	24	0
02.05.26	44.22	39.78	н/д	4.45	4.74	5.00	н/д	110.136	106.926	н/д	109.148	106.160	н/д	2.987	0.486	н/д	24	0
03.05.26	43.88	39.62	н/д	4.26	4.76	5.00	н/д	111.753	108.536	н/д	110.774	107.768	н/д	3.006	0.473	н/д	24	0
04.05.26	42.30	39.21	н/д	3.09	2.19	5.00	н/д	72.045	69.906	н/д	71.458	69.421	н/д	2.037	0.221	н/д	24	0
05.05.26	22.78	22.35	н/д	0.43	0.01	5.00	н/д	0.000	0.019	н/д	0.000	0.019	н/д	-0.019	0.000	н/д	24	0
06.05.26	21.58	21.26	н/д	0.32	0.01	5.00	н/д	0.000	0.003	н/д	0.000	0.003	н/д	-0.003	0.000	н/д	24	0
07.05.26	20.88	20.61	н/д	0.28	0.01	5.00	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	1748.354	1698.576	---	1733.046	1686.472	---	46.574	6.891	---	408	0
Среднее	43.71	39.75	---	3.97	3.74	5.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	22111.008	21462.564	0.000	21766.833	21216.556	0.000	550.277	179.765	0.000	4881	77
07.05.26 24:00	23859.362	23161.140	0.000	23499.879	22903.027	0.000	596.852	186.657	0.000	5289	77
Итого за период	1748.354	1698.576	0.000	1733.046	1686.471	0.000	---	6.892	0.000	408	0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Горького, 13
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ411

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.68	45.29	104.87	38.77	105.83	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.69	45.28	104.01	38.58	104.89	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.72	45.46	103.35	38.44	104.12	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	0.72	45.20	103.32	38.21	104.12	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.72	45.04	103.38	38.07	104.21	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.73	45.04	103.34	37.95	104.16	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.75	45.73	103.24	38.43	104.03	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.74	45.95	103.30	38.78	104.14	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.73	45.37	104.11	38.31	104.83	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.75	45.86	104.99	38.69	105.78	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.74	45.47	105.47	38.45	106.30	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.74	45.79	106.36	38.78	107.19	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.74	45.84	106.69	38.88	107.59	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.73	45.31	106.88	38.49	107.71	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.31	33.47	58.44	30.47	176.55	13.43	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	17.42	32.17	17.73	313.84	7.86	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.02	16.89	33.59	16.38	348.36	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	10.51	---	1587.51	---	2313.65	381.29	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	41.436	---	35.495	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	235.51	0.00
07.05.26 24:00	245.40	0.00
Итого за период	9.89	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Горького, 30
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 405 Заводской номер: 05579471
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.04.26	45.8	40.7	84.945	0.427	24.00
22.04.26	46.0	40.7	84.711	0.441	24.00
23.04.26	45.7	40.5	84.812	0.437	24.00
24.04.26	45.5	40.3	84.891	0.437	24.00
25.04.26	45.6	40.3	84.859	0.444	24.00
26.04.26	46.3	40.9	84.844	0.456	24.00
27.04.26	46.4	41.0	84.914	0.450	24.00
28.04.26	46.0	40.7	85.117	0.446	24.00
29.04.26	46.3	41.0	85.312	0.451	24.00
30.04.26	46.0	40.8	85.492	0.440	24.00
01.05.26	46.3	41.1	86.016	0.443	24.00
02.05.26	46.3	41.1	86.055	0.439	24.00
03.05.26	45.8	40.8	86.055	0.428	24.00
04.05.26	-	-	-	-	-
05.05.26	-	-	-	-	-
06.05.26	-	-	-	-	-
07.05.26	-	-	-	-	-
Итого	---	---	1108.023	5.740	312.00
Среднее	46.0	40.8	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.04.26 24:00	89613.367	624.574	20034.000
07.05.26 24:00	н/д	н/д	н/д
Итого за период	н/д	н/д	н/д

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Горького, 32
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 405 Заводской номер: 05578927

ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.04.26	45.9	39.0	65.375	0.442	24.00
22.04.26	46.0	38.9	65.242	0.458	24.00
23.04.26	45.7	38.7	65.328	0.457	24.00
24.04.26	45.6	38.5	65.383	0.456	24.00
25.04.26	45.7	38.5	65.375	0.465	24.00
26.04.26	46.3	39.0	65.359	0.475	24.00
27.04.26	46.4	39.2	65.391	0.470	24.00
28.04.26	46.0	38.8	65.539	0.465	24.00
29.04.26	46.4	39.1	65.758	0.469	24.00
30.04.26	46.1	39.0	66.227	0.462	24.00
01.05.26	46.4	39.3	66.594	0.464	24.00
02.05.26	46.3	39.3	66.633	0.462	24.00
03.05.26	45.8	39.0	66.656	0.451	24.00
04.05.26	-	-	-	-	-
05.05.26	-	-	-	-	-
06.05.26	-	-	-	-	-
07.05.26	-	-	-	-	-
Итого	---	---	854.859	5.996	312.00
Среднее	46.0	38.9	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.04.26 24:00	79595.797	715.994	21688.000
07.05.26 24:00	н/д	н/д	н/д
Итого за период	н/д	н/д	н/д

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Горького, 6
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ650

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.60	44.02	108.83	38.47	109.63	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.60	43.75	108.27	38.15	109.03	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.63	43.78	108.12	37.94	108.92	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	0.64	43.74	108.05	37.83	108.85	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.63	43.85	107.93	37.97	108.71	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.65	43.62	108.05	37.60	108.83	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.67	44.07	108.28	37.89	109.06	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.64	43.78	108.42	37.82	109.18	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.63	43.37	108.18	37.49	108.97	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.65	43.79	111.18	37.92	111.99	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.66	44.27	112.84	38.39	113.67	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.65	44.01	114.22	38.30	115.02	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.65	44.34	114.41	38.62	115.19	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.64	43.97	114.96	38.42	115.73	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.24	31.62	48.68	29.07	49.00	10.12	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	18.08	0.00	17.51	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	17.44	0.00	16.98	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	9.18	---	1590.42	---	1601.78	346.12	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	40.088	---	35.081	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	1458.06	0.00
07.05.26 24:00	1466.68	0.00
Итого за период	8.62	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Горького, 9
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ490

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.98	45.41	157.08	39.14	157.76	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.01	45.40	156.57	38.95	157.25	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.05	45.59	155.98	38.83	156.65	23.98	23.98	0.00	0.00
24.04.26	1.04	45.32	155.74	38.59	156.40	23.95	23.95	0.00	0.00
25.04.26	1.06	45.15	156.12	38.38	156.79	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.07	45.15	156.10	38.29	156.83	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.09	45.85	156.10	38.88	156.77	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.08	46.07	156.15	39.11	156.84	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.07	45.49	156.51	38.65	157.26	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.08	45.98	157.00	39.10	157.74	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.05	45.59	158.17	38.91	158.95	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.07	45.91	159.62	39.21	160.42	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.05	45.95	159.76	39.37	160.59	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	13.70	---	2040.90	---	2050.25	311.93	311.93	0.00	0.00
Среднее	---	45.605	---	38.878	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	3153.43	0.00
07.05.26 24:00	н/д	н/д
Итого за период	н/д	н/д

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 14
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00173149

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xС8ВD

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	45.37	37.65	7.72	79.700	77.730	78.980	77.250	1.730	7.00	6.80	0.6140	0.0	24.0
22.04.26	45.56	37.47	8.09	79.640	77.650	78.920	77.170	1.750	7.00	6.80	0.6390	0.0	24.0
23.04.26	45.30	37.28	8.02	79.420	77.460	78.700	76.980	1.720	7.00	6.80	0.6280	0.0	24.0
24.04.26	45.13	37.10	8.03	79.500	77.540	78.780	77.060	1.720	7.00	6.80	0.6310	0.0	24.0
25.04.26	45.13	36.91	8.22	79.520	77.560	78.800	77.080	1.720	7.00	6.80	0.6470	0.0	24.0
26.04.26	45.83	37.46	8.37	79.520	77.560	78.800	77.080	1.720	7.00	6.80	0.6580	0.0	24.0
27.04.26	46.04	37.77	8.27	79.510	77.540	78.790	77.060	1.730	7.00	6.80	0.6510	0.0	24.0
28.04.26	45.47	37.35	8.12	79.660	77.710	78.940	77.230	1.710	7.00	6.80	0.6360	0.0	24.0
29.04.26	45.94	37.71	8.23	79.520	77.550	78.800	77.070	1.730	7.00	6.80	0.6470	0.0	24.0
30.04.26	45.57	37.56	8.01	79.810	77.870	79.090	77.390	1.700	7.00	6.80	0.6340	0.0	24.0
01.05.26	45.88	37.86	8.02	80.010	78.040	79.290	77.560	1.730	7.00	6.80	0.6330	0.0	24.0
02.05.26	45.92	38.03	7.89	79.780	77.810	79.060	77.330	1.730	7.00	6.80	0.6250	0.0	24.0
03.05.26	45.39	37.65	7.74	79.820	77.870	79.100	77.390	1.710	7.00	6.80	0.6130	0.0	24.0
04.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	---	---	---	1035.4	1009.8	1026.05	1003.65	22.400	---	---	8.2560	0.0	312.0
Среднее	45.57	37.52	8.05	---	---	---	---	---	7.00	6.80	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	2954.769	2886.339	2925.229	2866.229	21.8770	59.000	0.0	805.0
07.05.26 24:00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Итого за период	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	---	н/д	н/д

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 1
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 23200150

БД=1, ТВ1, СИ=6, ФРТ=1, КСН=0хDDC1

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	45.46	38.00	н/д	7.46	4.52	4.53	н/д	125.037	121.897	н/д	123.850	121.120	н/д	2.730	1.027	н/д	24	0
22.04.26	45.65	37.83	н/д	7.82	4.49	4.51	н/д	124.818	121.610	н/д	123.616	120.836	н/д	2.780	1.072	н/д	24	0
23.04.26	45.39	37.57	н/д	7.82	4.49	4.51	н/д	124.608	121.400	н/д	123.424	120.644	н/д	2.780	1.068	н/д	24	0
24.04.26	45.22	37.42	н/д	7.80	4.51	4.52	н/д	124.525	121.302	н/д	123.353	120.554	н/д	2.799	1.066	н/д	24	0
25.04.26	45.23	37.28	н/д	7.95	4.49	4.51	н/д	124.493	121.275	н/д	123.320	120.531	н/д	2.789	1.084	н/д	24	0
26.04.26	45.93	37.83	н/д	8.10	4.49	4.50	н/д	124.537	121.287	н/д	123.324	120.520	н/д	2.805	1.104	н/д	24	0
27.04.26	46.15	38.02	н/д	8.13	4.53	4.55	н/д	124.565	121.317	н/д	123.339	120.530	н/д	2.808	1.108	н/д	24	0
28.04.26	45.57	37.55	н/д	8.02	4.53	4.54	н/д	124.720	121.478	н/д	123.529	120.717	н/д	2.813	1.095	н/д	24	0
29.04.26	46.05	37.97	н/д	8.08	4.52	4.54	н/д	125.110	121.845	н/д	123.887	121.061	н/д	2.825	1.107	н/д	24	0
30.04.26	45.66	37.75	н/д	7.91	4.51	4.52	н/д	125.105	121.853	н/д	123.908	121.081	н/д	2.826	1.086	н/д	24	0
01.05.26	45.98	38.07	н/д	7.91	4.51	4.52	н/д	125.495	122.228	н/д	124.279	121.441	н/д	2.838	1.090	н/д	24	0
02.05.26	46.02	38.15	н/д	7.87	4.53	4.54	н/д	125.347	122.092	н/д	124.125	121.309	н/д	2.816	1.084	н/д	24	0
03.05.26	45.48	37.80	н/д	7.68	4.54	4.55	н/д	125.357	122.110	н/д	124.166	121.341	н/д	2.824	1.060	н/д	24	0
04.05.26	45.70	38.01	н/д	7.69	5.27	5.04	н/д	47.272	46.048	н/д	46.816	45.749	н/д	1.067	0.400	н/д	24	0
05.05.26	24.38	21.00	н/д	3.38	4.88	5.60	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
06.05.26	23.06	20.61	н/д	2.45	4.31	5.60	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
07.05.26	22.84	20.56	н/д	2.28	4.29	5.60	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	1670.989	1627.742	---	1654.936	1617.434	---	37.500	14.451	---	408	0
Среднее	45.68	37.79	---	7.88	4.55	4.75	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	66079.867	64827.010	0.000	65113.440	64181.409	0.000	932.031	668.901	0.000	12874	48
07.05.26 24:00	67750.857	66454.752	0.000	66768.375	65798.844	0.000	969.531	683.353	0.000	13282	48
Итого за период	1670.990	1627.742	0.000	1654.935	1617.435	0.000	---	14.452	0.000	408	0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 21
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 378 Заводской номер: 02816791
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.04.26	45.3	39.1	79.844	0.492	24.00
22.04.26	45.4	38.9	79.695	0.515	24.00
23.04.26	45.2	38.6	79.641	0.517	24.00
24.04.26	45.0	38.4	79.656	0.517	24.00
25.04.26	45.1	38.5	79.641	0.526	24.00
26.04.26	45.8	39.0	79.602	0.535	24.00
27.04.26	45.8	39.1	79.617	0.530	24.00
28.04.26	45.5	38.8	80.078	0.527	24.00
29.04.26	45.8	39.1	80.453	0.531	24.00
30.04.26	45.5	38.9	80.602	0.523	24.00
01.05.26	45.8	39.3	80.742	0.520	24.00
02.05.26	45.7	39.3	80.711	0.515	24.00
03.05.26	45.3	39.0	80.758	0.505	24.00
04.05.26	28.8	24.3	23.742	0.132	6.00
05.05.26	18.2	16.7	0.000	0.000	0.00
06.05.26	17.8	16.5	0.000	0.000	0.00
07.05.26	17.6	16.4	0.000	0.000	0.00
Итого	---	---	1064.781	6.886	318.00
Среднее	39.6	34.1	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.04.26 24:00	108158.383	955.081	26644.000
07.05.26 24:00	109223.164	961.967	26962.000
Итого за период	1064.781	6.886	318.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 22
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-104 Заводской номер: 1648694
 Формула: $Q = M1(hп - hо)$
 Тип системы: Р-Подача

Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	1.5	60	---	---
2	50	1.5	60	---	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	1.261	146.98	147.31	-0.3	45.42	36.91	0.9	0.5	24.00
22.04.26	1.312	146.75	147.07	-0.3	45.60	36.73	0.9	0.5	24.00
23.04.26	1.308	146.62	146.96	-0.3	45.33	36.49	0.9	0.5	24.00
24.04.26	1.300	146.62	146.95	-0.3	45.17	36.38	0.9	0.5	24.00
25.04.26	1.329	146.63	146.96	-0.3	45.18	36.19	0.9	0.5	24.00
26.04.26	1.362	146.61	146.93	-0.3	45.87	36.65	0.9	0.5	24.00
27.04.26	1.349	146.58	146.90	-0.3	46.08	36.95	0.9	0.5	24.00
28.04.26	1.323	146.76	147.08	-0.3	45.51	36.57	0.9	0.5	24.00
29.04.26	1.342	146.97	147.27	-0.3	45.98	36.93	0.9	0.5	24.00
30.04.26	1.321	147.16	147.45	-0.3	45.59	36.69	0.9	0.5	24.00
01.05.26	1.337	147.42	147.72	-0.3	45.91	36.92	0.9	0.5	24.00
02.05.26	1.328	147.37	147.68	-0.3	45.95	37.02	0.9	0.5	24.00
03.05.26	1.308	147.40	147.70	-0.3	45.42	36.62	0.9	0.5	24.00
04.05.26	0.544	67.10	67.24	-0.1	44.72	36.68	0.9	0.5	24.00
05.05.26	0.004	0.00	0.00	0.0	16.65	17.50	0.9	0.5	24.00
06.05.26	0.002	0.00	0.00	0.0	16.49	16.67	0.9	0.5	24.00
07.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	16.46	16.21	0.9	0.5	24.00
Итого	17.73	1977.0	1981.2	-4.0	---	---	---	---	408.00
Среднее	---	---	---	---	40.43	33.18	0.9	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)	Общее время раб. (ч)	Время неработы, (ч)
20.04.26 24:00	4630.69	611048.1	603407.3	51568.7	51563.03	5.666
07.05.26 24:00	4648.42	613025.1	605388.5	51976.7	51971.03	5.666
Итого за период	17.73	1977.0	1981.2	408.0	408.00	0.000

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 23
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00167058

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x955A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	45.43	36.54	8.89	37.560	36.440	37.130	36.200	0.930	7.00	6.80	0.3260	0.0	24.0
22.04.26	45.61	36.30	9.31	37.450	36.420	36.980	36.180	0.800	7.00	6.80	0.3360	0.0	24.0
23.04.26	45.34	36.02	9.32	37.460	36.300	37.120	36.060	1.060	7.00	6.80	0.3390	0.0	24.0
24.04.26	45.18	35.88	9.30	37.410	36.370	37.170	36.130	1.040	7.00	6.80	0.3410	0.0	24.0
25.04.26	45.19	35.79	9.40	37.430	36.290	37.110	36.050	1.060	7.00	6.80	0.3470	0.0	24.0
26.04.26	45.88	36.20	9.68	37.410	36.340	36.930	36.100	0.830	7.00	6.80	0.3600	0.0	24.0
27.04.26	46.09	36.49	9.60	37.420	36.290	36.940	36.050	0.890	7.00	6.80	0.3560	0.0	24.0
28.04.26	45.53	36.12	9.41	37.590	36.490	37.210	36.250	0.960	7.00	6.80	0.3490	0.0	24.0
29.04.26	45.99	36.47	9.52	37.800	36.710	37.320	36.470	0.850	7.00	6.80	0.3520	0.0	24.0
30.04.26	45.61	36.29	9.32	37.880	36.770	37.400	36.530	0.870	7.00	6.80	0.3480	0.0	24.0
01.05.26	45.93	36.51	9.42	37.930	36.830	37.450	36.590	0.860	7.00	6.80	0.3560	0.0	24.0
02.05.26	45.97	36.63	9.34	37.980	36.820	37.500	36.580	0.920	7.00	6.80	0.3510	0.0	24.0
03.05.26	45.44	36.32	9.12	37.930	36.850	37.450	36.610	0.840	7.00	6.80	0.3360	0.0	24.0
04.05.26	44.77	35.81	8.96	17.410	18.030	17.200	17.920	-0.720	7.00	6.80	0.1390	0.0	24.0
05.05.26	24.63	23.77	0.86	0.000	4.740	0.000	4.740	-4.740	7.00	6.80	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	23.98	23.17	0.81	0.000	10.230	0.000	10.230	-10.230	7.00	6.80	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	23.70	22.94	0.76	0.000	22.510	0.000	22.510	-22.510	7.00	6.80	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	506.6	530.4	500.91	527.20	-26.290	---	---	4.6360	0.0	408.0
Среднее	41.78	33.95	7.82	---	---	---	---	---	7.00	6.80	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	41581.980	40314.520	41002.280	39881.220	274.6440	1121.060	3020.0	13121.0
07.05.26 24:00	42088.640	40844.950	41503.189	40408.420	279.2800	101094.770	3020.0	13529.0
Итого за период	506.659	530.430	500.908	527.199	4.6360	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 23
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00177808

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x320С

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	45.63	40.25	5.38	109.890	109.890	108.720	109.050	-0.330	1.57	6.00	0.5710	0.0	24.0
22.04.26	45.80	40.15	5.65	109.710	109.710	108.510	108.950	-0.440	1.31	6.00	0.6000	0.0	24.0
23.04.26	45.54	39.92	5.62	109.600	109.600	108.400	108.880	-0.480	1.41	6.00	0.6000	0.0	24.0
24.04.26	45.38	39.79	5.59	109.580	109.580	108.490	108.860	-0.370	1.55	6.00	0.5990	0.0	24.0
25.04.26	45.40	39.72	5.68	109.590	109.590	108.510	108.870	-0.360	1.61	6.00	0.6090	0.0	24.0
26.04.26	46.10	40.27	5.83	109.570	109.570	108.370	108.780	-0.410	1.60	6.00	0.6210	0.0	24.0
27.04.26	46.30	40.53	5.77	109.590	109.590	108.390	108.660	-0.270	1.53	6.00	0.6140	0.0	24.0
28.04.26	45.74	40.07	5.67	109.840	109.840	108.690	109.040	-0.350	1.31	6.00	0.6050	0.0	24.0
29.04.26	46.20	40.47	5.73	110.220	110.220	109.020	109.300	-0.280	1.17	6.00	0.6130	0.0	24.0
30.04.26	45.82	40.16	5.66	110.360	110.360	109.160	109.560	-0.400	1.26	6.00	0.6080	0.0	24.0
01.05.26	46.14	40.48	5.66	110.590	110.590	109.390	109.650	-0.260	1.14	6.00	0.6070	0.0	24.0
02.05.26	46.17	40.53	5.64	110.580	110.580	109.380	109.620	-0.240	1.09	6.00	0.6050	0.0	24.0
03.05.26	45.64	40.13	5.51	110.580	110.580	109.380	109.750	-0.370	1.20	6.00	0.5870	0.0	24.0
04.05.26	44.89	39.99	4.90	49.520	49.520	49.010	49.110	-0.100	1.34	6.00	0.2330	0.0	24.0
05.05.26	18.79	18.11	0.68	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.47	6.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	18.27	17.61	0.66	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.68	6.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	17.92	17.32	0.60	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.29	6.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	1479.2	1479.2	1463.42	1468.08	-4.660	---	---	8.0720	0.0	408.0
Среднее	40.92	36.20	4.71	---	---	---	---	---	1.38	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	58001.570	58001.570	57154.370	57359.869	402.3370	-205.500	1821.0	12402.0
07.05.26 24:00	59480.789	59480.789	58617.790	58827.950	410.4090	-210.160	1821.0	12810.0
Итого за период	1479.218	1479.218	1463.419	1468.080	8.0720	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 23
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00231332

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x4326

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	45.44	38.43	7.01	51.010	49.940	50.530	49.700	0.830	6.90	6.70	0.3510	0.0	24.0
22.04.26	45.62	38.39	7.23	50.930	49.860	50.450	49.620	0.830	6.90	6.70	0.3600	0.0	24.0
23.04.26	45.35	38.11	7.24	50.880	49.800	50.400	49.560	0.840	6.90	6.70	0.3610	0.0	24.0
24.04.26	45.19	37.86	7.33	50.860	49.800	50.380	49.560	0.820	6.90	6.70	0.3680	0.0	24.0
25.04.26	45.21	37.81	7.40	50.850	49.800	50.370	49.560	0.810	6.90	6.70	0.3710	0.0	24.0
26.04.26	45.90	38.29	7.61	50.850	49.790	50.370	49.550	0.820	6.90	6.70	0.3840	0.0	24.0
27.04.26	46.11	38.53	7.58	50.880	49.810	50.400	49.570	0.830	6.90	6.70	0.3800	0.0	24.0
28.04.26	45.54	38.11	7.43	51.010	49.950	50.530	49.710	0.820	6.90	6.70	0.3730	0.0	24.0
29.04.26	46.02	38.48	7.54	51.210	50.150	50.730	49.910	0.820	6.90	6.70	0.3820	0.0	24.0
30.04.26	45.63	38.26	7.37	51.270	50.210	50.790	49.970	0.820	6.90	6.70	0.3730	0.0	24.0
01.05.26	45.95	38.53	7.42	51.360	50.310	50.880	50.070	0.810	6.90	6.70	0.3790	0.0	24.0
02.05.26	45.99	38.62	7.37	51.370	50.310	50.890	50.070	0.820	6.90	6.70	0.3730	0.0	24.0
03.05.26	45.45	38.22	7.23	51.370	50.300	50.890	50.060	0.830	6.90	6.70	0.3660	0.0	24.0
04.05.26	44.81	38.29	6.52	23.250	22.780	23.040	22.660	0.380	6.90	6.70	0.1480	0.0	24.0
05.05.26	16.67	17.00	-0.33	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	16.52	16.65	-0.13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	16.47	16.57	-0.10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	687.0	672.8	680.65	669.57	11.080	---	---	4.9690	0.0	408.0
Среднее	40.46	34.47	5.98	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	13674.619	13452.990	13472.170	13317.289	130.5020	154.880	1168.0	6327.0
07.05.26 24:00	14361.720	14125.800	14152.820	13986.859	135.4710	165.960	1168.0	6735.0
Итого за период	687.100	672.809	680.649	669.569	4.9690	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 25
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00178829

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xF572

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	45.37	40.72	4.65	298.980	302.660	296.100	300.260	-4.160	6.90	6.00	1.3810	0.0	24.0
22.04.26	45.55	40.62	4.93	296.170	299.730	293.320	297.360	-4.040	6.90	6.00	1.4520	0.0	24.0
23.04.26	45.29	40.36	4.93	299.090	303.000	296.210	300.600	-4.390	6.90	6.00	1.4630	0.0	24.0
24.04.26	45.13	40.10	5.03	299.270	303.310	296.390	300.910	-4.520	6.90	6.00	1.4940	0.0	24.0
25.04.26	45.15	40.05	5.10	299.320	303.260	296.440	300.960	-4.520	6.90	6.00	1.5150	0.0	24.0
26.04.26	45.84	40.60	5.24	299.550	303.170	296.670	300.770	-4.100	6.90	6.00	1.5580	0.0	24.0
27.04.26	46.04	40.85	5.19	299.590	303.200	296.680	300.800	-4.120	6.90	6.00	1.5420	0.0	24.0
28.04.26	45.48	40.35	5.13	300.750	304.290	297.820	301.940	-4.120	6.90	6.00	1.5330	0.0	24.0
29.04.26	45.95	40.76	5.19	302.200	305.640	299.200	303.240	-4.040	6.90	6.00	1.5550	0.0	24.0
30.04.26	45.56	40.50	5.06	302.630	305.930	299.750	303.530	-3.780	6.90	6.00	1.5220	0.0	24.0
01.05.26	45.88	40.79	5.09	303.200	306.630	300.230	304.230	-4.000	6.90	6.00	1.5350	0.0	24.0
02.05.26	45.92	40.87	5.05	303.150	306.770	300.180	304.370	-4.190	6.90	6.00	1.5190	0.0	24.0
03.05.26	45.38	40.45	4.93	303.160	307.270	300.280	304.870	-4.590	6.90	6.00	1.4850	0.0	24.0
04.05.26	45.24	40.62	4.62	123.420	124.570	122.260	123.600	-1.340	6.90	6.00	0.5720	0.0	24.0
05.05.26	19.15	18.40	0.75	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	18.77	18.15	0.62	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	18.77	18.05	0.72	1.440	0.000	1.440	0.000	1.440	6.90	6.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	4031.9	4079.4	3992.97	4047.44	-54.470	---	---	20.1260	0.0	408.0
Среднее	40.85	36.60	4.24	---	---	---	---	---	6.90	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	159602.899	161014.050	157239.830	159126.219	1021.3580	-1886.390	1823.0	11265.0
07.05.26 24:00	163634.820	165093.480	161232.800	163173.659	1041.4840	-1940.860	1823.0	11673.0
Итого за период	4031.921	4079.430	3992.970	4047.440	20.1260	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 26
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА876

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.71	45.31	300.97	39.62	290.57	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.74	44.70	300.81	38.89	290.32	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.81	44.94	300.48	38.89	289.78	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.80	44.73	300.20	38.72	289.55	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.81	44.56	300.24	38.52	289.58	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.83	44.65	300.18	38.53	289.35	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.88	45.77	299.81	39.50	289.08	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.86	45.32	299.84	39.09	289.20	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.83	44.79	300.95	38.70	290.19	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.86	45.28	302.39	39.12	291.67	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.81	44.82	302.87	38.82	292.13	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.82	45.14	303.53	39.12	292.82	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.81	45.16	303.47	39.19	292.83	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.78	44.63	303.68	38.77	293.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.70	34.69	122.19	32.23	118.04	9.25	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	20.46	0.00	20.70	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	19.23	0.00	19.15	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	26.05	---	4341.61	---	4188.11	345.25	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	41.422	---	36.327	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	628.92	0.00
07.05.26 24:00	653.35	0.00
Итого за период	24.43	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 27
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА900

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.38	45.41	213.63	38.93	216.08	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.39	45.40	213.20	38.86	215.58	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.44	45.59	212.87	38.82	215.22	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.44	45.33	212.67	38.52	214.98	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.45	45.16	212.58	38.35	214.82	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.46	45.16	212.51	38.25	214.72	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.51	45.86	212.21	38.74	214.50	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.51	46.09	212.29	38.97	214.61	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.47	45.49	213.18	38.57	215.43	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.51	45.99	214.52	38.95	216.86	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.47	45.58	218.02	38.81	220.41	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.50	45.90	222.28	39.12	224.71	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.50	45.94	222.33	39.20	224.80	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.46	45.40	222.36	38.84	224.79	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.59	35.65	92.23	32.20	93.26	24.00	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	22.86	0.00	22.09	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	21.96	0.00	21.34	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	21.08	---	3106.88	---	3140.77	408.00	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	42.281	---	36.386	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	7141.73	0.00
07.05.26 24:00	7161.49	0.00
Итого за период	19.76	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 28
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00168989

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x4298

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	45.31	37.73	7.58	142.190	140.110	140.750	139.150	1.600	6.20	6.00	1.0670	0.0	24.0
22.04.26	45.50	37.55	7.95	141.950	139.900	140.510	138.940	1.570	6.20	6.00	1.1150	0.0	24.0
23.04.26	45.22	37.28	7.94	141.760	139.760	140.320	138.800	1.520	6.20	6.00	1.1150	0.0	24.0
24.04.26	45.06	37.07	7.99	141.680	139.710	140.240	138.750	1.490	6.20	6.00	1.1190	0.0	24.0
25.04.26	45.07	36.97	8.10	141.620	139.710	140.180	138.750	1.430	6.20	6.00	1.1340	0.0	24.0
26.04.26	45.77	37.51	8.26	141.580	139.620	140.140	138.660	1.480	6.20	6.00	1.1540	0.0	24.0
27.04.26	45.99	37.77	8.22	141.660	139.700	140.220	138.740	1.480	6.20	6.00	1.1530	0.0	24.0
28.04.26	45.41	37.25	8.16	142.020	140.230	140.580	139.270	1.310	6.20	6.00	1.1450	0.0	24.0
29.04.26	45.89	37.62	8.27	142.770	140.960	141.330	140.000	1.330	6.20	6.00	1.1670	0.0	24.0
30.04.26	45.50	37.53	7.97	142.990	141.160	141.550	140.200	1.350	6.20	6.00	1.1250	0.0	24.0
01.05.26	45.82	37.84	7.98	143.420	141.590	141.980	140.630	1.350	6.20	6.00	1.1310	0.0	24.0
02.05.26	45.87	37.97	7.90	143.500	141.660	142.060	140.700	1.360	6.20	6.00	1.1210	0.0	24.0
03.05.26	45.33	37.58	7.75	143.620	141.770	142.180	140.810	1.370	6.20	6.00	1.1050	0.0	24.0
04.05.26	45.54	37.93	7.61	57.200	56.500	56.640	56.120	0.520	6.20	6.00	0.4300	0.0	24.0
05.05.26	20.89	20.38	0.51	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	19.37	18.99	0.38	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	18.95	18.54	0.41	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	1907.9	1882.3	1888.68	1869.52	19.160	---	---	15.0810	0.0	408.0
Среднее	40.97	34.32	6.64	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	78549.010	77750.909	77418.839	76991.050	766.1820	427.790	2332.0	12054.0
07.05.26 24:00	80456.970	79633.290	79307.519	78860.570	781.2630	446.950	2332.0	12462.0
Итого за период	1907.960	1882.380	1888.679	1869.520	15.0810	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 30
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00284441

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x9D9D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	45.19	38.07	7.12	152.670	158.610	151.230	157.550	-6.320	7.00	6.00	1.0800	0.0	24.0
22.04.26	45.39	37.89	7.50	152.380	158.380	150.940	157.420	-6.480	7.00	6.00	1.1340	0.0	24.0
23.04.26	45.12	37.65	7.47	152.230	158.200	150.790	157.240	-6.450	7.00	6.00	1.1260	0.0	24.0
24.04.26	44.97	37.49	7.48	152.260	158.180	150.820	157.220	-6.400	7.00	6.00	1.1330	0.0	24.0
25.04.26	44.96	37.35	7.61	152.180	158.130	150.740	157.170	-6.430	7.00	6.00	1.1470	0.0	24.0
26.04.26	45.65	37.86	7.79	152.120	158.010	150.680	157.050	-6.370	7.00	6.00	1.1750	0.0	24.0
27.04.26	45.88	38.18	7.70	152.030	158.060	150.590	157.030	-6.440	7.00	6.00	1.1610	0.0	24.0
28.04.26	45.29	37.73	7.56	152.600	158.530	151.160	157.500	-6.340	7.00	6.00	1.1440	0.0	24.0
29.04.26	45.79	38.12	7.67	153.360	159.360	151.920	158.200	-6.280	7.00	6.00	1.1680	0.0	24.0
30.04.26	45.39	37.91	7.48	153.590	159.580	152.150	158.540	-6.390	7.00	6.00	1.1390	0.0	24.0
01.05.26	45.71	38.16	7.55	153.920	159.960	152.480	158.810	-6.330	7.00	6.00	1.1520	0.0	24.0
02.05.26	45.76	38.31	7.45	153.970	159.940	152.530	158.740	-6.210	7.00	6.00	1.1350	0.0	24.0
03.05.26	45.23	37.94	7.29	154.000	159.970	152.560	158.880	-6.320	7.00	6.00	1.1100	0.0	24.0
04.05.26	44.30	38.25	6.05	67.890	65.850	67.310	65.370	1.940	7.00	6.00	0.4590	0.0	24.0
05.05.26	22.08	21.76	0.32	7.680	0.000	7.680	0.000	7.680	7.00	6.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	21.02	20.77	0.25	7.680	0.000	7.680	0.000	7.680	7.00	6.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	20.51	20.29	0.22	7.680	0.000	7.680	0.000	7.680	7.00	6.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	2078.2	2130.7	2058.94	2116.72	-57.780	---	---	15.2630	0.0	408.0
Среднее	41.07	34.92	6.14	---	---	---	---	---	7.00	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	86624.909	89110.170	85392.710	88221.700	790.7530	-2828.990	19.0	13766.0
07.05.26 24:00	88703.149	91240.930	87451.649	90338.420	806.0160	-2886.770	19.0	14174.0
Итого за период	2078.240	2130.759	2058.938	2116.720	15.2630	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 31
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-01 Заводской номер: 20133745

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0х93ВА

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	45.39	40.43	н/д	4.96	5.20	5.00	н/д	72.071	н/д	н/д	71.387	н/д	н/д	н/д	0.354	н/д	24	0
22.04.26	45.57	40.38	н/д	5.19	5.20	5.00	н/д	71.913	н/д	н/д	71.222	н/д	н/д	н/д	0.370	н/д	24	0
23.04.26	45.30	40.10	н/д	5.20	5.20	5.00	н/д	71.750	н/д	н/д	71.068	н/д	н/д	н/д	0.370	н/д	24	0
24.04.26	45.14	39.93	н/д	5.20	5.20	5.00	н/д	71.668	н/д	н/д	70.994	н/д	н/д	н/д	0.369	н/д	24	0
25.04.26	45.15	39.81	н/д	5.34	5.20	5.00	н/д	71.587	н/д	н/д	70.917	н/д	н/д	н/д	0.379	н/д	24	0
26.04.26	45.85	40.30	н/д	5.54	5.20	5.00	н/д	71.475	н/д	н/д	70.782	н/д	н/д	н/д	0.392	н/д	24	0
27.04.26	46.05	40.61	н/д	5.45	5.20	5.00	н/д	71.587	н/д	н/д	70.888	н/д	н/д	н/д	0.386	н/д	24	0
28.04.26	45.48	40.16	н/д	5.32	5.20	5.00	н/д	72.009	н/д	н/д	71.324	н/д	н/д	н/д	0.380	н/д	24	0
29.04.26	45.96	40.57	н/д	5.39	5.20	5.00	н/д	72.240	н/д	н/д	71.537	н/д	н/д	н/д	0.385	н/д	24	0
30.04.26	45.57	40.31	н/д	5.26	5.20	5.00	н/д	72.436	н/д	н/д	71.746	н/д	н/д	н/д	0.377	н/д	24	0
01.05.26	45.89	40.59	н/д	5.30	5.20	5.00	н/д	72.792	н/д	н/д	72.081	н/д	н/д	н/д	0.382	н/д	24	0
02.05.26	45.94	40.72	н/д	5.22	5.20	5.00	н/д	72.800	н/д	н/д	72.091	н/д	н/д	н/д	0.376	н/д	24	0
03.05.26	45.40	40.31	н/д	5.08	5.20	5.00	н/д	72.763	н/д	н/д	72.072	н/д	н/д	н/д	0.366	н/д	24	0
04.05.26	45.48	40.55	н/д	4.93	5.20	5.00	н/д	29.604	н/д	н/д	29.321	н/д	н/д	н/д	0.144	н/д	24	0
05.05.26	13.67	12.67	н/д	1.00	5.20	5.00	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	н/д	0.000	н/д	24	0
06.05.26	13.66	12.65	н/д	1.01	5.20	5.00	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	н/д	0.000	н/д	24	0
07.05.26	13.88	12.80	н/д	1.08	5.20	5.00	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	н/д	0.000	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	966.695	---	---	957.430	---	---	---	5.030	---	408	0
Среднее	45.59	40.33	---	5.25	5.20	5.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	40000.491	0.000	0.000	38195.343	0.000	0.000	0.000	261.155	0.000	14478	1640
07.05.26 24:00	40967.186	0.000	0.000	39152.775	0.000	0.000	0.000	266.185	0.000	14886	1640
Итого за период	966.695	0.000	0.000	957.432	0.000	0.000	---	5.030	0.000	408	0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 35
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00166935

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x38A7

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	45.14	39.47	5.67	101.700	99.710	100.740	98.990	1.750	7.00	6.80	0.5700	0.0	24.0
22.04.26	45.32	39.32	6.00	101.500	99.480	100.540	98.760	1.780	7.00	6.80	0.6060	0.0	24.0
23.04.26	45.05	39.02	6.03	101.110	99.110	100.150	98.390	1.760	7.00	6.80	0.6030	0.0	24.0
24.04.26	44.89	38.80	6.09	100.940	98.940	99.980	98.220	1.760	7.00	6.80	0.6090	0.0	24.0
25.04.26	44.90	38.70	6.20	100.700	98.700	99.740	97.980	1.760	7.00	6.80	0.6180	0.0	24.0
26.04.26	45.60	39.28	6.32	100.350	98.340	99.390	97.620	1.770	7.00	6.80	0.6250	0.0	24.0
27.04.26	45.80	39.58	6.22	100.710	98.690	99.750	97.970	1.780	7.00	6.80	0.6190	0.0	24.0
28.04.26	45.24	39.19	6.05	101.760	99.760	100.800	99.040	1.760	7.00	6.80	0.6090	0.0	24.0
29.04.26	45.71	39.60	6.11	102.270	100.240	101.310	99.520	1.790	7.00	6.80	0.6160	0.0	24.0
30.04.26	45.33	39.30	6.03	102.540	100.510	101.580	99.790	1.790	7.00	6.80	0.6110	0.0	24.0
01.05.26	45.65	39.65	6.00	103.080	101.050	102.120	100.330	1.790	7.00	6.80	0.6130	0.0	24.0
02.05.26	45.69	39.72	5.97	103.150	101.110	102.190	100.390	1.800	7.00	6.80	0.6100	0.0	24.0
03.05.26	45.15	39.39	5.76	102.940	100.930	101.980	100.210	1.770	7.00	6.80	0.5870	0.0	24.0
04.05.26	45.21	39.66	5.55	41.730	40.920	41.350	40.630	0.720	7.00	6.80	0.2300	0.0	24.0
05.05.26	18.24	17.62	0.62	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.00	6.80	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	17.87	17.38	0.49	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.00	6.80	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	17.70	17.25	0.45	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.00	6.80	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	1364.4	1337.4	1351.62	1327.84	23.780	---	---	8.1260	0.0	408.0
Среднее	40.49	35.46	5.03	---	---	---	---	---	7.00	6.80	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	46966.950	46235.560	46293.219	45763.899	404.6410	529.320	1056.0	15087.0
07.05.26 24:00	48331.430	47573.050	47644.840	47091.740	412.7670	553.100	1056.0	15495.0
Итого за период	1364.480	1337.490	1351.620	1327.841	8.1260	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 5
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 902002
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	45.44	40.32	5.12	92.43	92.43	0	0.452	0.600	92.60	93.88	-1.28	0.469	24.000
22.04.26	45.75	40.33	5.42	92.29	92.29	0	0.447	0.600	92.46	93.76	-1.30	0.496	24.000
23.04.26	45.52	40.06	5.46	92.10	92.10	0	0.449	0.600	92.26	93.56	-1.29	0.499	24.000
24.04.26	45.32	39.78	5.54	92.04	92.04	0	0.448	0.600	92.19	93.49	-1.30	0.506	24.000
25.04.26	45.14	39.61	5.53	92.06	92.06	0	0.448	0.600	92.20	93.50	-1.30	0.505	24.000
26.04.26	45.84	39.99	5.85	92.03	92.03	0.00	0.446	0.600	92.18	93.49	-1.30	0.534	24.000
27.04.26	46.21	40.41	5.80	91.99	91.99	0.00	0.451	0.600	92.17	93.46	-1.30	0.530	24.000
28.04.26	45.60	39.97	5.63	92.08	92.08	0	0.451	0.600	92.24	93.53	-1.30	0.515	24.000
29.04.26	46.21	40.41	5.80	92.42	92.42	0.00	0.452	0.600	92.59	93.91	-1.32	0.533	24.000
30.04.26	45.65	40.04	5.61	92.28	92.28	0	0.450	0.600	92.44	93.75	-1.31	0.514	24.000
01.05.26	45.97	40.44	5.53	92.69	92.69	0	0.449	0.600	92.87	94.17	-1.30	0.509	24.000
02.05.26	46.11	40.63	5.48	92.58	92.72	-0.13	0.451	0.600	92.76	94.20	-1.44	0.505	23.833
03.05.26	45.65	40.30	5.35	92.60	92.67	-0.06	0.452	0.600	92.77	94.13	-1.36	0.492	23.917
04.05.26	41.33	37.22	4.11	61.57	61.64	-0.06	0.335	0.600	61.69	62.61	-0.92	0.324	17.333
05.05.26	22.40	22.56	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.128	0.600	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
06.05.26	20.65	20.84	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.131	0.600	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
07.05.26	20.19	20.39	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.149	0.600	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
Итого	---	---	---	1261.17	1261.44	-0.26	---	---	1263.42	1281.45	-18.03	6.931	329.083
Среднее	41.12	36.66	4.45	---	---	---	0.388	0.600	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 9
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00182667

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xD282

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	45.12	39.12	6.00	148.650	148.180	147.210	147.140	0.070	6.20	6.00	0.8800	0.0	24.0
22.04.26	45.31	39.08	6.23	148.290	147.930	146.860	146.860	0.000	6.20	6.00	0.9130	0.0	24.0
23.04.26	45.03	38.81	6.22	148.040	147.720	146.630	146.630	0.000	6.20	6.00	0.9110	0.0	24.0
24.04.26	44.88	38.62	6.26	147.890	147.560	146.490	146.490	0.000	6.20	6.00	0.9160	0.0	24.0
25.04.26	44.89	38.48	6.41	147.830	147.470	146.400	146.400	0.000	6.20	6.00	0.9330	0.0	24.0
26.04.26	45.58	39.02	6.56	147.800	147.460	146.370	146.370	0.000	6.20	6.00	0.9610	0.0	24.0
27.04.26	45.79	39.32	6.47	147.810	147.480	146.390	146.380	0.010	6.20	6.00	0.9450	0.0	24.0
28.04.26	45.23	38.86	6.37	147.960	147.730	146.540	146.540	0.000	6.20	6.00	0.9290	0.0	24.0
29.04.26	45.69	39.19	6.50	146.420	146.220	145.040	145.040	0.000	6.20	6.00	0.9420	0.0	24.0
30.04.26	45.32	38.99	6.33	148.650	148.510	147.290	147.290	0.000	6.20	6.00	0.9310	0.0	24.0
01.05.26	45.63	39.25	6.38	149.560	149.400	148.160	148.160	0.000	6.20	6.00	0.9440	0.0	24.0
02.05.26	45.67	39.35	6.32	148.640	148.460	147.260	147.240	0.020	6.20	6.00	0.9310	0.0	24.0
03.05.26	45.15	39.01	6.14	148.650	148.500	147.320	147.320	0.000	6.20	6.00	0.9020	0.0	24.0
04.05.26	45.35	38.06	7.29	53.650	57.440	53.160	57.000	-3.840	6.20	6.00	0.3280	0.0	24.0
05.05.26	21.52	19.47	2.05	0.000	11.520	0.000	11.520	-11.520	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	21.01	19.02	1.99	0.000	11.520	0.000	11.520	-11.520	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	21.13	18.87	2.26	0.000	11.520	0.000	11.520	-11.520	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	1979.8	2014.6	1961.12	1999.42	-38.300	---	---	12.3660	0.0	408.0
Среднее	41.07	35.44	5.63	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	75929.829	75974.800	75039.420	74976.480	652.7190	62.940	2999.0	13504.0
07.05.26 24:00	77909.669	77989.420	77000.539	76975.900	665.0850	100024.640	2999.0	13912.0
Итого за период	1979.839	2014.619	1961.119	1999.419	12.3660	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Девонская, 10
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 20139264

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x5CE1

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	42.98	37.43	н/д	5.55	4.91	4.74	н/д	135.725	н/д	н/д	134.585	н/д	н/д	н/д	0.747	н/д	24	0
22.04.26	43.01	37.08	н/д	5.93	4.91	4.75	н/д	135.822	н/д	н/д	134.680	н/д	н/д	н/д	0.798	н/д	24	0
23.04.26	42.95	36.99	н/д	5.96	4.91	4.75	н/д	135.607	н/д	н/д	134.463	н/д	н/д	н/д	0.801	н/д	24	0
24.04.26	43.07	37.07	н/д	6.01	4.91	4.75	н/д	135.643	н/д	н/д	134.500	н/д	н/д	н/д	0.807	н/д	24	0
25.04.26	42.84	36.77	н/д	6.07	4.92	4.75	н/д	135.705	н/д	н/д	134.573	н/д	н/д	н/д	0.817	н/д	24	0
26.04.26	43.29	37.15	н/д	6.13	4.92	4.75	н/д	135.742	н/д	н/д	134.582	н/д	н/д	н/д	0.825	н/д	24	0
27.04.26	43.00	37.11	н/д	5.89	4.91	4.75	н/д	135.790	н/д	н/д	134.646	н/д	н/д	н/д	0.793	н/д	24	0
28.04.26	42.63	36.73	н/д	5.90	4.90	4.74	н/д	134.830	н/д	н/д	133.714	н/д	н/д	н/д	0.788	н/д	24	0
29.04.26	42.98	37.04	н/д	5.94	4.90	4.74	н/д	136.598	н/д	н/д	135.444	н/д	н/д	н/д	0.804	н/д	24	0
30.04.26	43.49	37.50	н/д	5.98	4.92	4.76	н/д	135.152	н/д	н/д	133.989	н/д	н/д	н/д	0.801	н/д	24	0
01.05.26	43.22	37.54	н/д	5.68	4.93	4.76	н/д	139.895	н/д	н/д	138.702	н/д	н/д	н/д	0.787	н/д	24	0
02.05.26	43.54	37.87	н/д	5.67	4.94	4.76	н/д	140.057	н/д	н/д	138.844	н/д	н/д	н/д	0.787	н/д	24	0
03.05.26	43.22	37.69	н/д	5.53	4.95	4.77	н/д	140.830	н/д	н/д	139.639	н/д	н/д	н/д	0.772	н/д	24	0
04.05.26	41.70	37.02	н/д	4.69	4.86	2.24	н/д	69.872	н/д	н/д	69.319	н/д	н/д	н/д	0.325	н/д	24	0
05.05.26	19.98	19.71	н/д	0.27	5.60	0.00	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	н/д	0.000	н/д	24	0
06.05.26	19.09	18.83	н/д	0.26	5.60	0.00	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	н/д	0.000	н/д	24	0
07.05.26	18.76	18.49	н/д	0.27	5.60	0.00	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	н/д	0.000	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	1847.268	---	---	1831.680	---	---	---	10.652	---	408	0
Среднее	43.04	37.22	---	5.82	5.03	3.77	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	30682.632	0.000	0.000	30195.510	0.000	0.000	0.000	270.124	0.000	5333	802
07.05.26 24:00	32529.902	0.000	0.000	32027.189	0.000	0.000	0.000	280.777	0.000	5741	802
Итого за период	1847.270	0.000	0.000	1831.679	0.000	0.000	---	10.653	0.000	408	0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Девонская, 10а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024М Заводской номер: 1304498
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	44.00	38.44	5.56	240.82	242.17	-1.35	0.5	0.5	243.05	243.88	-0.83	1.331	23.85
22.04.26	43.98	38.26	5.72	238.97	242.46	-3.48	0.5	0.5	241.18	244.15	-2.97	1.344	23.50
23.04.26	43.93	38.18	5.75	241.36	242.09	-0.73	0.5	0.5	243.59	243.77	-0.18	1.379	23.88
24.04.26	44.08	38.22	5.86	240.08	241.77	-1.69	0.5	0.5	242.30	243.45	-1.15	1.387	23.68
25.04.26	43.82	37.96	5.86	237.44	240.33	-2.89	0.5	0.5	239.62	241.98	-2.36	1.366	23.37
26.04.26	44.20	38.23	5.97	233.59	240.24	-6.65	0.5	0.5	235.77	241.91	-6.14	1.335	22.65
27.04.26	44.07	38.19	5.88	238.01	241.70	-3.69	0.5	0.5	240.22	243.38	-3.16	1.370	23.30
28.04.26	43.77	37.97	5.80	236.88	240.68	-3.80	0.5	0.5	239.05	242.33	-3.28	1.356	23.40
29.04.26	43.68	37.96	5.72	242.27	244.79	-2.52	0.5	0.5	244.48	246.48	-1.99	1.361	23.40
30.04.26	44.44	38.34	6.10	236.27	237.88	-1.62	0.5	0.5	238.50	239.55	-1.06	1.418	23.55
01.05.26	44.17	38.45	5.72	244.71	248.90	-4.19	0.5	0.5	246.99	250.66	-3.66	1.384	23.57
02.05.26	44.47	38.70	5.77	247.59	249.59	-2.00	0.5	0.5	249.93	251.37	-1.44	1.413	23.68
03.05.26	44.47	38.70	5.77	243.28	248.03	-4.74	0.5	0.5	245.59	249.80	-4.21	1.387	23.07
04.05.26	38.61	34.50	4.11	171.55	173.82	-2.27	0.4	0.3	173.05	175.01	-1.96	0.772	15.82
05.05.26	22.49	21.37	1.12	0.78	1.53	-0.75	0.1	0.0	0.78	1.53	-0.75	0.000	3.73
06.05.26	20.79	20.33	0.46	0.25	0.47	-0.23	0.1	0.0	0.25	0.47	-0.23	0	4.33
07.05.26	20.31	19.94	0.37	0.63	1.17	-0.54	0.1	0.0	0.63	1.17	-0.54	0	3.82
Итого	---	---	---	3294.49	3337.63	-43.14	---	---	3324.98	3360.89	-35.92	18.603	332.60
Среднее	39.72	34.93	4.80	---	---	---	0.4	0.4	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
20.04.26 24:00	-2053.18	2303.375
07.05.26 24:00	-2070.94	2321.978
Итого за период	---	18.603

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Девонская, 12а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00169009

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x8691

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	43.82	38.27	5.55	240.560	243.460	240.020	240.020	0.000	5.86	5.74	1.3300	0.0	24.0
22.04.26	43.86	38.14	5.72	240.580	243.460	240.030	240.030	0.000	5.87	5.75	1.3710	0.0	24.0
23.04.26	43.82	38.05	5.77	240.240	243.140	239.690	239.690	0.000	5.87	5.75	1.3810	0.0	24.0
24.04.26	43.93	38.05	5.88	240.260	243.180	239.730	239.730	0.000	5.87	5.75	1.4060	0.0	24.0
25.04.26	43.70	37.84	5.86	240.380	243.370	239.890	239.890	0.000	5.88	5.75	1.4050	0.0	24.0
26.04.26	44.16	38.17	5.99	240.480	243.330	239.910	239.910	0.000	5.87	5.75	1.4350	0.0	24.0
27.04.26	43.86	38.09	5.77	240.530	243.410	240.000	240.000	0.000	5.87	5.75	1.3810	0.0	24.0
28.04.26	43.45	37.74	5.71	238.590	240.870	237.850	237.730	0.120	5.85	5.73	1.3570	0.0	24.0
29.04.26	43.88	38.06	5.82	242.270	245.000	241.590	241.590	0.000	5.86	5.74	1.4020	0.0	24.0
30.04.26	44.35	38.40	5.95	240.390	243.250	239.770	239.770	0.000	5.88	5.75	1.4260	0.0	24.0
01.05.26	44.08	38.37	5.71	248.650	251.700	248.130	248.130	0.000	5.89	5.76	1.4130	0.0	24.0
02.05.26	44.41	38.70	5.71	249.040	252.090	248.420	248.420	0.000	5.89	5.76	1.4150	0.0	24.0
03.05.26	44.03	38.48	5.55	250.420	253.550	249.890	249.890	0.000	5.91	5.77	1.3860	0.0	24.0
04.05.26	42.09	37.58	4.51	125.030	126.590	124.850	124.850	0.000	5.67	3.81	0.5610	0.0	24.0
05.05.26	22.81	22.31	0.50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.60	2.01	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	21.96	21.54	0.42	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.16	1.76	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	21.51	21.13	0.38	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.65	1.70	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3277.4	3316.4	3269.77	3269.65	0.120	---	---	18.6690	0.0	408.0
Среднее	39.98	35.23	4.75	---	---	---	---	---	5.32	4.94	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	98299.330	99490.100	97701.199	97702.499	974.0540	-1.300	3288.0	12856.0
07.05.26 24:00	101576.749	102806.500	100970.970	100972.150	992.7230	-1.180	3288.0	13264.0
Итого за период	3277.418	3316.399	3269.771	3269.650	18.6690	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Девонская, 15
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00169016

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0CB8

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	43.85	38.11	5.74	108.360	108.360	107.400	107.640	-0.240	6.10	5.75	0.6130	0.0	24.0
22.04.26	43.88	37.92	5.96	108.150	108.150	107.190	107.430	-0.240	6.11	5.76	0.6430	0.0	24.0
23.04.26	43.84	37.76	6.08	108.150	108.150	107.190	107.430	-0.240	6.11	5.77	0.6500	0.0	24.0
24.04.26	43.96	37.78	6.18	108.120	108.120	107.160	107.400	-0.240	6.11	5.77	0.6630	0.0	24.0
25.04.26	43.73	37.49	6.24	108.150	108.150	107.190	107.430	-0.240	6.12	5.78	0.6710	0.0	24.0
26.04.26	44.18	37.89	6.29	108.330	108.330	107.370	107.610	-0.240	6.11	5.77	0.6730	0.0	24.0
27.04.26	43.88	37.82	6.06	108.420	108.420	107.460	107.700	-0.240	6.11	5.77	0.6520	0.0	24.0
28.04.26	43.46	37.53	5.93	108.020	108.020	107.060	107.300	-0.240	6.10	5.76	0.6390	0.0	24.0
29.04.26	43.92	37.96	5.96	110.870	110.870	109.910	110.150	-0.240	6.10	5.75	0.6560	0.0	24.0
30.04.26	44.37	38.42	5.95	112.540	112.540	111.570	111.820	-0.250	6.12	5.75	0.6660	0.0	24.0
01.05.26	44.11	38.31	5.80	113.900	113.900	112.940	113.180	-0.240	6.14	5.76	0.6500	0.0	24.0
02.05.26	44.44	38.65	5.79	114.090	114.090	113.130	113.370	-0.240	6.13	5.75	0.6540	0.0	24.0
03.05.26	44.05	38.38	5.67	114.620	114.620	113.660	113.900	-0.240	6.15	5.77	0.6500	0.0	24.0
04.05.26	43.33	37.95	5.38	41.810	41.810	41.460	41.550	-0.090	2.98	2.83	0.2230	0.0	24.0
05.05.26	15.97	16.63	-0.66	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.16	1.18	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	15.56	15.84	-0.28	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.16	1.18	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	15.39	15.55	-0.16	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.16	1.18	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	1473.5	1473.5	1460.69	1463.91	-3.220	---	---	8.7030	0.0	408.0
Среднее	38.93	34.11	4.81	---	---	---	---	---	5.06	4.78	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	48115.649	48115.649	47426.199	47649.750	462.6500	-223.550	2087.0	12111.0
07.05.26 24:00	49589.180	49589.180	48886.890	49113.660	471.3530	-226.770	2087.0	12519.0
Итого за период	1473.531	1473.531	1460.690	1463.910	8.7030	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Девонская, 16
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024М Заводской номер: 902533
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	43.80	38.33	5.47	235.23	235.23	0	0.0	0.0	235.90	238.46	-2.55	1.284	24.00
22.04.26	43.83	38.18	5.65	235.36	235.36	0	0.0	0.0	236.03	238.59	-2.56	1.328	24.00
23.04.26	43.77	38.05	5.72	235.01	235.01	0	0.0	0.0	235.66	238.22	-2.56	1.343	24.00
24.04.26	43.90	38.11	5.79	234.97	234.97	0	0.0	0.0	235.64	238.19	-2.55	1.356	24.00
25.04.26	43.66	37.92	5.74	235.17	235.17	0	0.0	0.0	235.82	238.36	-2.55	1.349	24.00
26.04.26	44.11	38.22	5.89	235.20	235.20	0.00	0.0	0.0	235.89	238.43	-2.54	1.382	24.00
27.04.26	43.83	38.13	5.70	235.34	235.33	0.00	0.0	0.0	236.01	238.55	-2.53	1.339	24.00
28.04.26	43.46	37.84	5.62	233.61	233.61	0	0.0	0.0	234.24	236.77	-2.54	1.310	24.00
29.04.26	43.77	38.06	5.71	237.73	237.73	0.00	0.0	0.0	238.40	240.98	-2.58	1.343	24.00
30.04.26	44.32	38.31	6.01	227.29	227.29	0	0.0	0.0	227.99	230.41	-2.43	1.360	24.00
01.05.26	44.03	38.45	5.58	242.39	242.39	0.00	0.0	0.0	243.12	245.72	-2.60	1.351	24.00
02.05.26	44.37	38.75	5.62	242.61	242.61	0.00	0.0	0.0	243.37	245.96	-2.60	1.361	24.00
03.05.26	44.05	38.59	5.46	244.11	244.11	0	0.0	0.0	244.86	247.47	-2.61	1.331	24.00
04.05.26	35.32	32.48	2.84	145.35	145.35	0.00	0.0	0.0	145.68	147.27	-1.60	0.609	24.00
05.05.26	21.61	21.45	0.16	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.000	24.00
06.05.26	20.41	20.54	-0.13	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.000	24.00
07.05.26	20.05	20.17	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.000	24.00
Итого	---	---	---	3219.36	3219.35	0.00	---	---	3228.61	3263.39	-34.78	18.047	408.00
Среднее	39.31	34.80	4.51	---	---	---	0.0	0.0	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
20.04.26 24:00	-11660.69	6840.203
07.05.26 24:00	-11660.69	6858.250
Итого за период	---	18.047

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Девонская, 19
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ491

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.67	43.13	152.86	38.94	152.77	21.22	23.89	0.00	0.00
22.04.26	0.75	43.71	172.08	39.35	172.43	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.78	43.75	171.61	39.20	171.82	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	0.79	43.70	171.64	39.09	171.75	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.80	43.81	171.63	39.14	171.73	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.80	43.57	171.45	38.90	171.37	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.82	44.04	172.17	39.29	172.09	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.79	43.73	172.59	39.13	172.53	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.77	43.33	171.40	38.80	171.29	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.80	43.76	177.49	39.23	177.42	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.82	44.23	182.28	39.73	182.15	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.80	43.97	185.37	39.63	185.21	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.81	44.30	185.75	39.92	185.55	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.79	43.92	186.68	39.67	186.48	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.30	29.20	77.60	27.06	77.52	10.04	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	15.53	0.00	15.23	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	15.60	0.00	15.17	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	11.29	---	2522.60	---	2522.11	343.26	407.89	0.00	0.00
Среднее	---	39.605	---	35.734	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	2293.73	0.00
07.05.26 24:00	2304.39	0.00
Итого за период	10.66	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Девонская, 2
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-01 Заводской номер: 20134657

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x40ЕF

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	43.69	39.70	н/д	3.99	6.12	6.12	н/д	232.563	0.000	н/д	230.533	0.000	н/д	230.533	0.920	н/д	24	0
22.04.26	43.72	39.56	н/д	4.16	6.12	6.12	н/д	232.428	0.000	н/д	230.397	0.000	н/д	230.397	0.957	н/д	24	0
23.04.26	43.67	39.51	н/д	4.15	6.12	6.12	н/д	232.435	0.000	н/д	230.408	0.000	н/д	230.408	0.956	н/д	24	0
24.04.26	43.78	39.56	н/д	4.22	6.12	6.12	н/д	203.280	0.000	н/д	201.498	0.000	н/д	201.498	0.849	н/д	21	3
25.04.26	43.55	39.34	н/д	4.21	6.12	6.12	н/д	232.433	0.000	н/д	230.419	0.000	н/д	230.419	0.969	н/д	24	0
26.04.26	43.99	39.68	н/д	4.31	6.12	6.12	н/д	232.485	0.000	н/д	230.436	0.000	н/д	230.436	0.992	н/д	24	0
27.04.26	43.71	39.56	н/д	4.16	6.12	6.12	н/д	232.570	0.000	н/д	230.543	0.000	н/д	230.543	0.958	н/д	24	0
28.04.26	43.31	39.18	н/д	4.13	6.12	6.12	н/д	232.315	0.000	н/д	230.322	0.000	н/д	230.322	0.951	н/д	24	0
29.04.26	43.71	39.50	н/д	4.20	6.12	6.12	н/д	232.785	0.000	н/д	230.756	0.000	н/д	230.756	0.969	н/д	24	0
30.04.26	44.20	39.98	н/д	4.22	6.12	6.12	н/д	235.053	0.000	н/д	232.949	0.000	н/д	232.949	0.982	н/д	24	0
01.05.26	43.93	39.86	н/д	4.08	6.12	6.12	н/д	237.402	0.000	н/д	235.311	0.000	н/д	235.311	0.958	н/д	24	0
02.05.26	44.26	40.18	н/д	4.09	6.12	6.12	н/д	237.785	0.000	н/д	235.656	0.000	н/д	235.656	0.962	н/д	24	0
03.05.26	43.91	39.90	н/д	4.01	6.12	6.12	н/д	238.887	0.000	н/д	236.791	0.000	н/д	236.791	0.948	н/д	24	0
04.05.26	42.56	38.97	н/д	3.58	6.12	6.12	н/д	112.588	0.000	н/д	106.745	0.000	н/д	106.745	0.382	н/д	23	1
05.05.26	19.75	19.10	н/д	0.65	6.12	6.12	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
06.05.26	18.85	18.12	н/д	0.73	6.12	6.12	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
07.05.26	18.42	17.69	н/д	0.73	6.12	6.12	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	3125.009	0.000	---	3092.764	0.000	---	3092.764	12.753	---	404	4
Среднее	43.76	39.63	---	4.13	6.12	6.12	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	52737.250	0.000	0.000	51935.054	0.000	0.000	51935.054	342.237	0.000	4688	28
07.05.26 24:00	55862.258	0.000	0.000	55027.817	0.000	0.000	55027.817	354.990	0.000	5092	32
Итого за период	3125.008	0.000	0.000	3092.763	0.000	0.000	---	12.753	0.000	404	4

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Девонская, 4
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 20140353

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xС817

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	43.48	39.33	н/д	4.14	4.70	4.72	н/д	52.955	53.769	н/д	52.499	53.394	н/д	-0.894	0.217	н/д	24	0
22.04.26	43.51	39.18	н/д	4.32	4.71	4.72	н/д	52.921	53.727	н/д	52.465	53.358	н/д	-0.893	0.227	н/д	24	0
23.04.26	43.45	39.07	н/д	4.38	4.71	4.73	н/д	52.923	53.726	н/д	52.467	53.364	н/д	-0.897	0.230	н/д	24	0
24.04.26	43.57	39.15	н/д	4.43	4.71	4.73	н/д	52.895	53.699	н/д	52.435	53.334	н/д	-0.899	0.232	н/д	24	0
25.04.26	43.34	38.89	н/д	4.45	4.71	4.73	н/д	52.915	53.721	н/д	52.462	53.360	н/д	-0.898	0.233	н/д	24	0
26.04.26	43.78	39.26	н/д	4.52	4.72	4.73	н/д	52.941	53.745	н/д	52.476	53.375	н/д	-0.900	0.237	н/д	24	0
27.04.26	43.50	39.13	н/д	4.37	4.71	4.73	н/д	52.954	53.761	н/д	52.494	53.392	н/д	-0.898	0.229	н/д	24	0
28.04.26	43.11	38.81	н/д	4.30	4.70	4.71	н/д	52.898	53.704	н/д	52.448	53.344	н/д	-0.896	0.225	н/д	24	0
29.04.26	43.48	39.07	н/д	4.41	4.70	4.72	н/д	52.993	53.800	н/д	52.537	53.433	н/д	-0.897	0.231	н/д	24	0
30.04.26	43.99	39.49	н/д	4.50	4.71	4.72	н/д	53.520	54.331	н/д	53.047	53.951	н/д	-0.903	0.238	н/д	24	0
01.05.26	43.72	39.39	н/д	4.32	4.71	4.73	н/д	54.070	54.889	н/д	53.595	54.507	н/д	-0.912	0.231	н/д	24	0
02.05.26	44.05	39.67	н/д	4.37	4.71	4.73	н/д	54.174	54.996	н/д	53.692	54.607	н/д	-0.915	0.235	н/д	24	0
03.05.26	43.71	39.44	н/д	4.27	4.73	4.74	н/д	54.417	55.242	н/д	53.941	54.859	н/д	-0.919	0.230	н/д	24	0
04.05.26	42.13	38.34	н/д	3.79	4.63	3.81	н/д	26.089	26.488	н/д	25.877	26.315	н/д	-0.437	0.098	н/д	24	0
05.05.26	19.71	19.23	н/д	0.48	4.70	6.12	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
06.05.26	19.87	19.33	н/д	0.54	4.70	6.12	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
07.05.26	20.18	19.60	н/д	0.58	4.70	6.12	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	718.665	729.598	---	712.435	724.593	---	-12.158	3.093	---	408	0
Среднее	43.54	39.19	---	4.35	4.70	4.92	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	11457.061	11589.477	0.000	11285.784	11458.778	0.000	-172.993	83.168	0.000	6707	0
07.05.26 24:00	12175.726	12319.075	0.000	11998.220	12183.371	0.000	-185.151	86.260	0.000	7115	0
Итого за период	718.665	729.598	0.000	712.436	724.593	0.000	---	3.092	0.000	408	0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Девонская, 6
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00170287

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x0993

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	43.63	37.94	5.69	181.210	176.250	179.530	175.050	4.480	6.00	5.86	1.0230	0.0	24.0
22.04.26	43.66	37.75	5.91	181.110	176.070	179.430	174.870	4.560	6.00	5.87	1.0580	0.0	24.0
23.04.26	43.63	37.64	5.99	181.150	176.080	179.470	174.880	4.590	6.00	5.87	1.0730	0.0	24.0
24.04.26	43.74	37.64	6.10	166.180	161.490	164.640	160.390	4.250	6.00	5.83	1.0010	0.0	24.0
25.04.26	43.51	37.36	6.15	181.160	176.060	179.480	174.860	4.620	6.00	5.87	1.1010	0.0	24.0
26.04.26	43.96	37.72	6.24	181.220	176.100	179.540	174.900	4.640	6.00	5.87	1.1200	0.0	24.0
27.04.26	43.66	37.62	6.04	181.260	176.160	179.580	174.960	4.620	6.00	5.87	1.0840	0.0	24.0
28.04.26	43.24	37.34	5.90	180.840	175.770	179.200	174.580	4.620	6.00	5.85	1.0550	0.0	24.0
29.04.26	43.70	37.64	6.06	181.490	176.320	179.820	175.120	4.700	6.00	5.86	1.0880	0.0	24.0
30.04.26	44.14	38.07	6.07	183.370	178.070	181.690	176.870	4.820	6.00	5.87	1.1010	0.0	24.0
01.05.26	43.88	37.96	5.92	185.110	179.710	183.430	178.510	4.920	6.00	5.88	1.0840	0.0	24.0
02.05.26	44.21	38.25	5.96	185.440	180.040	183.760	178.840	4.920	6.00	5.88	1.0910	0.0	24.0
03.05.26	43.83	38.04	5.79	186.220	180.820	184.540	179.620	4.920	6.00	5.89	1.0670	0.0	24.0
04.05.26	42.20	37.17	5.03	83.220	80.820	82.500	80.290	2.210	6.00	5.22	0.4130	0.0	24.0
05.05.26	20.88	20.31	0.57	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.00	5.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	19.88	19.37	0.51	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.00	5.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	19.40	18.89	0.51	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.00	5.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	2438.9	2369.7	2416.61	2353.74	62.870	---	---	14.3590	0.0	408.0
Среднее	39.47	34.51	4.96	---	---	---	---	---	6.00	5.68	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	90272.270	87242.210	89015.480	86396.579	798.1820	2618.900	2275.0	12351.0
07.05.26 24:00	92711.250	89611.970	91432.089	88750.319	812.5410	2681.770	2275.0	12759.0
Итого за период	2438.979	2369.759	2416.609	2353.740	14.3590	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Девонская, 8
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00166102

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xB9FB

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	43.81	38.15	5.66	149.210	149.780	147.770	148.820	-1.050	6.28	5.71	0.8370	0.0	24.0
22.04.26	43.85	38.03	5.82	148.910	149.610	147.470	148.650	-1.180	6.28	5.72	0.8580	0.0	24.0
23.04.26	43.81	37.89	5.92	149.030	149.480	147.590	148.520	-0.930	6.28	5.72	0.8690	0.0	24.0
24.04.26	43.92	37.94	5.98	136.640	137.060	135.320	136.180	-0.860	6.28	5.73	0.8080	0.0	24.0
25.04.26	43.70	37.64	6.06	149.070	149.470	147.640	148.510	-0.870	6.29	5.72	0.8940	0.0	24.0
26.04.26	44.15	38.00	6.15	149.150	149.520	147.710	148.560	-0.850	6.29	5.72	0.9090	0.0	24.0
27.04.26	43.85	37.92	5.93	149.170	149.720	147.730	148.760	-1.030	6.28	5.72	0.8760	0.0	24.0
28.04.26	43.44	37.59	5.85	148.720	149.090	147.370	148.130	-0.760	6.26	5.70	0.8620	0.0	24.0
29.04.26	43.88	37.91	5.97	149.300	149.720	147.930	148.760	-0.830	6.27	5.71	0.8820	0.0	24.0
30.04.26	44.33	38.30	6.03	150.990	151.190	149.550	150.190	-0.640	6.29	5.71	0.9030	0.0	24.0
01.05.26	44.07	38.23	5.84	152.350	152.540	150.910	151.580	-0.670	6.31	5.72	0.8820	0.0	24.0
02.05.26	44.40	38.49	5.91	152.600	152.900	151.160	151.890	-0.730	6.31	5.72	0.8920	0.0	24.0
03.05.26	44.03	38.32	5.71	153.030	153.540	151.590	152.570	-0.980	6.33	5.73	0.8660	0.0	24.0
04.05.26	42.40	37.38	5.02	69.510	69.850	68.900	69.420	-0.520	6.04	5.68	0.3440	0.0	24.0
05.05.26	20.87	20.21	0.66	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	19.92	19.41	0.51	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	19.53	19.04	0.49	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	2007.6	2013.4	1988.64	2000.54	-11.900	---	---	11.6820	0.0	408.0
Среднее	39.64	34.73	4.91	---	---	---	---	---	6.26	5.77	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	63930.949	64048.699	62997.290	63412.349	622.4590	-415.060	1794.0	12830.0
07.05.26 24:00	65938.630	66062.169	64985.930	65412.890	634.1410	-426.960	1794.0	13238.0
Итого за период	2007.681	2013.469	1988.639	2000.540	11.6820	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 10
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 23190736

БД=1, ТВ1, СИ=6, КСН=0x1671

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	42.70	34.67	н/д	8.03	4.54	5.20	н/д	35.127	34.304	н/д	34.835	34.126	н/д	0.708	0.280	н/д	24	0
22.04.26	42.71	34.34	н/д	8.37	4.54	5.20	н/д	34.943	34.159	н/д	34.651	33.987	н/д	0.664	0.290	н/д	24	0
23.04.26	42.64	34.24	н/д	8.40	4.55	5.20	н/д	34.958	34.166	н/д	34.667	33.994	н/д	0.673	0.291	н/д	24	0
24.04.26	42.76	34.25	н/д	8.50	4.55	5.20	н/д	34.947	34.157	н/д	34.654	33.987	н/д	0.667	0.294	н/д	24	0
25.04.26	42.53	33.96	н/д	8.57	4.55	5.20	н/д	34.902	34.108	н/д	34.614	33.939	н/д	0.675	0.297	н/д	24	0
26.04.26	42.97	34.28	н/д	8.69	4.55	5.20	н/д	35.070	34.275	н/д	34.775	34.105	н/д	0.670	0.302	н/д	24	0
27.04.26	42.70	34.26	н/д	8.45	4.55	5.20	н/д	35.228	34.416	н/д	34.936	34.242	н/д	0.694	0.295	н/д	24	0
28.04.26	42.33	33.89	н/д	8.44	4.53	5.20	н/д	34.951	34.156	н/д	34.668	33.990	н/д	0.678	0.292	н/д	24	0
29.04.26	42.69	34.44	н/д	8.25	4.54	5.20	н/д	37.026	36.192	н/д	36.718	36.008	н/д	0.710	0.303	н/д	24	0
30.04.26	43.21	35.09	н/д	8.11	4.56	5.20	н/д	38.768	37.899	н/д	38.437	37.697	н/д	0.739	0.312	н/д	24	0
01.05.26	42.96	35.16	н/д	7.80	4.57	5.20	н/д	39.773	38.881	н/д	39.436	38.673	н/д	0.763	0.307	н/д	24	0
02.05.26	43.29	35.47	н/д	7.82	4.57	5.20	н/д	39.893	38.977	н/д	39.553	38.765	н/д	0.787	0.309	н/д	24	0
03.05.26	42.99	35.29	н/д	7.69	4.58	5.20	н/д	40.099	39.171	н/д	39.763	38.960	н/д	0.802	0.306	н/д	24	0
04.05.26	39.10	34.39	н/д	4.71	2.75	5.20	н/д	32.985	32.298	н/д	32.758	32.134	н/д	0.625	0.158	н/д	24	0
05.05.26	19.04	18.61	н/д	0.43	0.02	5.20	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	-0.000	0.000	н/д	24	0
06.05.26	18.66	18.23	н/д	0.43	0.02	5.20	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0	н/д	24	0
07.05.26	18.83	18.37	н/д	0.46	0.02	5.20	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	508.670	497.159	---	504.465	494.607	---	9.855	4.036	---	408	0
Среднее	42.58	34.58	---	8.00	3.65	5.20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	7071.346	6940.655	0.000	6972.093	6887.990	0.000	84.102	97.955	0.000	5293	0
07.05.26 24:00	7580.016	7437.812	0.000	7476.556	7382.598	0.000	93.958	101.992	0.000	5701	0
Итого за период	508.670	497.157	0.000	504.463	494.608	0.000	---	4.037	0.000	408	0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 17
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00169030

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x27DD

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	43.69	40.34	3.35	403.340	0.000	399.740	0.000	399.740	6.20	6.00	1.3390	0.0	24.0
22.04.26	43.72	40.21	3.51	402.240	0.000	398.640	0.000	398.640	6.20	6.00	1.3970	0.0	24.0
23.04.26	43.67	40.12	3.55	402.780	0.000	399.180	0.000	399.180	6.20	6.00	1.4180	0.0	24.0
24.04.26	43.79	40.17	3.62	402.530	0.000	398.930	0.000	398.930	6.20	6.00	1.4390	0.0	24.0
25.04.26	43.56	39.90	3.66	403.670	0.000	400.070	0.000	400.070	6.20	6.00	1.4600	0.0	24.0
26.04.26	44.01	40.31	3.70	403.620	0.000	400.020	0.000	400.020	6.20	6.00	1.4780	0.0	24.0
27.04.26	43.72	40.08	3.64	402.800	0.000	399.200	0.000	399.200	6.20	6.00	1.4480	0.0	24.0
28.04.26	43.31	39.72	3.59	401.570	0.000	398.000	0.000	398.000	6.20	6.00	1.4300	0.0	24.0
29.04.26	43.71	40.05	3.66	402.330	0.000	398.740	0.000	398.740	6.20	6.00	1.4590	0.0	24.0
30.04.26	44.20	40.50	3.70	401.080	0.000	397.410	0.000	397.410	6.20	6.00	1.4680	0.0	24.0
01.05.26	43.93	40.36	3.57	406.480	0.000	402.800	0.000	402.800	6.20	6.00	1.4360	0.0	24.0
02.05.26	44.26	40.71	3.55	406.870	0.000	403.080	0.000	403.080	6.20	6.00	1.4270	0.0	24.0
03.05.26	43.90	40.43	3.47	407.350	0.000	403.650	0.000	403.650	6.20	6.00	1.3970	0.0	24.0
04.05.26	42.48	32.63	9.85	187.490	0.000	185.890	0.000	185.890	6.20	6.00	0.5590	0.0	24.0
05.05.26	22.28	21.76	0.52	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	20.81	20.46	0.35	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	20.07	19.76	0.31	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5434.1	0.0	5385.35	0.00	5385.350	---	---	19.1550	0.0	408.0
Среднее	39.71	36.32	3.38	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	149410.449	0.000	147269.460	0.000	994.5080	147269.460	1680.0	13570.0
07.05.26 24:00	155057.289	0.000	152865.509	0.000	1014.4300	152865.510	1680.0	13978.0
Итого за период	5646.839	0.000	5596.048	0.000	19.9220	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 17а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 902185
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	43.71	38.72	4.99	236.52	235.82	0.69	0.000	0.000	238.73	237.57	1.16	1.202	24.000
22.04.26	43.64	38.40	5.24	237.08	236.35	0.72	0.000	0.000	239.29	238.06	1.22	1.264	24.000
23.04.26	43.55	38.25	5.30	236.43	235.72	0.71	0.000	0.000	238.63	237.41	1.22	1.275	24.000
24.04.26	43.69	38.32	5.37	236.64	235.93	0.71	0.000	0.000	238.86	237.63	1.22	1.295	24.000
25.04.26	43.50	38.09	5.41	236.47	235.75	0.72	0.000	0.000	238.66	237.43	1.23	1.301	24.000
26.04.26	43.78	38.23	5.55	236.89	236.19	0.70	0.000	0.000	239.11	237.88	1.23	1.333	23.983
27.04.26	43.75	38.36	5.39	236.43	235.73	0.69	0.000	0.000	238.64	237.44	1.21	1.293	24.000
28.04.26	43.47	38.18	5.29	236.71	235.99	0.71	0.000	0.000	238.90	237.68	1.22	1.273	24.000
29.04.26	43.29	38.08	5.21	240.06	239.32	0.74	0.000	0.000	242.26	241.03	1.23	1.272	24.000
30.04.26	44.03	38.38	5.65	228.97	228.31	0.66	0.000	0.000	231.14	229.96	1.18	1.312	24.000
01.05.26	43.87	38.62	5.25	243.68	242.98	0.70	0.000	0.000	245.98	244.76	1.22	1.300	24.000
02.05.26	44.13	38.84	5.29	242.97	242.29	0.67	0.000	0.000	245.28	244.08	1.20	1.307	24.000
03.05.26	44.10	38.88	5.22	245.40	244.71	0.68	0.000	0.000	247.73	246.53	1.20	1.302	24.000
04.05.26	40.09	36.12	3.97	203.16	202.56	0.60	0.000	0.000	204.94	203.99	0.95	0.901	24.000
05.05.26	23.07	21.78	1.29	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
06.05.26	20.41	19.77	0.64	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
07.05.26	19.52	19.02	0.50	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
Итого	---	---	---	3297.41	3287.64	9.76	---	---	3328.14	3311.45	16.69	17.628	407.983
Среднее	39.51	35.06	4.44	---	---	---	0.000	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 19а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА769

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.32	44.07	242.90	38.60	239.53	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.32	43.80	242.90	38.33	239.58	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.38	43.83	242.81	38.15	239.57	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.39	43.78	242.52	38.03	239.28	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.42	43.90	242.44	38.05	239.27	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.43	43.67	242.68	37.75	239.48	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.46	44.12	242.65	38.08	239.50	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.41	43.83	242.80	38.03	239.63	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.38	43.42	241.10	37.68	238.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.42	43.84	244.00	37.98	240.90	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.45	44.31	242.49	38.31	239.34	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.42	44.05	249.86	38.37	246.70	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.42	44.38	250.17	38.69	246.97	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.38	44.01	251.58	38.50	248.32	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.58	34.59	133.34	32.10	129.96	24.00	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	21.53	3.28	21.02	0	24.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	19.92	3.17	19.52	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	20.18	---	3560.69	---	3506.03	408.00	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	40.650	---	35.717	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	6996.01	0.00
07.05.26 24:00	7014.93	0.00
Итого за период	18.92	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 20
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00177887

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x551С

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	43.70	39.33	4.37	399.110	408.170	395.510	405.280	-9.770	6.90	6.70	1.7240	0.0	24.0
22.04.26	43.74	39.17	4.57	398.400	408.060	394.800	405.180	-10.380	6.90	6.70	1.8010	0.0	24.0
23.04.26	43.70	39.06	4.64	398.830	408.030	395.230	405.150	-9.920	6.90	6.70	1.8330	0.0	24.0
24.04.26	43.81	39.08	4.73	398.900	407.900	395.300	405.020	-9.720	6.90	6.70	1.8680	0.0	24.0
25.04.26	43.58	38.82	4.76	399.140	408.140	395.540	405.260	-9.720	6.90	6.70	1.8770	0.0	24.0
26.04.26	44.04	39.18	4.86	398.990	408.130	395.390	405.220	-9.830	6.90	5.98	1.9260	0.0	24.0
27.04.26	43.74	39.08	4.66	399.170	408.140	395.570	405.230	-9.660	6.90	5.98	1.8470	0.0	24.0
28.04.26	43.32	38.73	4.59	396.780	405.870	393.240	403.020	-9.780	6.90	6.70	1.8040	0.0	24.0
29.04.26	43.76	39.02	4.74	397.120	406.180	393.570	403.310	-9.740	6.90	6.70	1.8640	0.0	24.0
30.04.26	44.23	39.43	4.80	400.150	409.180	396.480	406.200	-9.720	6.90	6.22	1.9050	0.0	24.0
01.05.26	43.96	39.33	4.63	403.910	413.040	400.300	409.950	-9.650	6.90	3.37	1.8750	0.0	24.0
02.05.26	44.29	39.67	4.62	404.220	413.340	400.520	410.220	-9.700	6.90	1.47	1.8870	0.0	24.0
03.05.26	43.91	39.41	4.50	406.000	415.240	402.350	412.160	-9.810	6.90	1.95	1.8460	0.0	24.0
04.05.26	34.56	34.37	0.19	250.210	255.410	248.280	253.800	-5.520	6.90	6.70	0.8080	0.0	24.0
05.05.26	22.09	22.12	-0.03	0.640	0.960	0.640	0.960	-0.320	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	20.75	19.94	0.81	0.320	0.320	0.320	0.320	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	19.99	19.68	0.31	0.320	0.640	0.320	0.640	-0.320	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5452.2	5576.7	5403.36	5536.92	-133.560	---	---	24.8650	0.0	408.0
Среднее	39.24	35.61	3.63	---	---	---	---	---	6.90	5.80	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	62224.619	63607.369	61195.250	62843.169	553.5530	-1647.920	0.0	3614.0
07.05.26 24:00	67676.830	69184.120	66598.610	68380.090	578.4180	-1781.480	0.0	4022.0
Итого за период	5452.211	5576.750	5403.360	5536.920	24.8650	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 206
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00121216

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xEA7C

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	43.92	39.33	4.59	241.610	238.750	239.450	237.070	2.380	16.00	6.70	1.1400	0.0	24.0
22.04.26	43.96	39.25	4.71	241.440	238.600	239.280	236.920	2.360	16.00	6.70	1.1710	0.0	24.0
23.04.26	43.92	39.12	4.80	241.410	238.550	239.250	236.870	2.380	16.00	6.70	1.1910	0.0	24.0
24.04.26	44.03	39.18	4.85	241.390	238.520	239.230	236.840	2.390	16.00	6.70	1.2050	0.0	24.0
25.04.26	43.80	38.97	4.83	241.420	238.570	239.260	236.890	2.370	16.00	6.70	1.1980	0.0	24.0
26.04.26	44.26	39.32	4.94	241.400	238.510	239.240	236.830	2.410	16.00	6.70	1.2210	0.0	24.0
27.04.26	43.97	39.16	4.81	241.460	238.590	239.300	236.910	2.390	16.00	6.70	1.1930	0.0	24.0
28.04.26	43.57	38.84	4.73	240.390	237.520	238.290	235.850	2.440	16.00	6.70	1.1700	0.0	24.0
29.04.26	44.02	39.17	4.85	241.180	238.300	239.060	236.620	2.440	16.00	6.70	1.2020	0.0	24.0
30.04.26	44.48	39.57	4.91	242.340	239.400	240.180	237.680	2.500	16.00	6.70	1.2200	0.0	24.0
01.05.26	44.22	39.45	4.77	243.340	240.430	241.180	238.750	2.430	16.00	6.70	1.1940	0.0	24.0
02.05.26	44.58	39.76	4.82	243.690	240.730	241.530	239.000	2.530	16.00	6.70	1.2100	0.0	24.0
03.05.26	44.18	39.54	4.64	244.550	241.620	242.390	239.940	2.450	16.00	6.70	1.1720	0.0	24.0
04.05.26	43.46	39.05	4.41	91.110	90.040	90.310	89.410	0.900	16.00	6.70	0.4150	0.0	24.0
05.05.26	20.91	20.97	-0.06	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	16.00	6.70	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	20.45	20.49	-0.04	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	16.00	6.70	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	20.27	20.31	-0.04	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	16.00	6.70	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3236.7	3198.1	3207.95	3175.58	32.370	---	---	15.9020	0.0	408.0
Среднее	39.88	35.96	3.91	---	---	---	---	---	16.00	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	116911.639	115276.980	115254.100	114006.920	867.8810	1247.180	1677.0	13453.0
07.05.26 24:00	119903.819	118233.489	118219.659	116942.560	882.6110	1277.100	1677.0	13837.0
Итого за период	2992.180	2956.509	2965.558	2935.639	14.7300	---	0.0	384.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 21
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 802467
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	43.82	37.55	6.27	159.47	159.00	0.47	0.005	0.000	160.97	160.10	0.87	1.016	24.000
22.04.26	43.73	37.16	6.57	160.09	159.68	0.41	0.005	0.000	161.59	160.76	0.83	1.066	24.000
23.04.26	43.67	36.97	6.70	159.22	158.78	0.43	0.005	0.000	160.70	159.85	0.86	1.080	24.000
24.04.26	43.81	37.04	6.77	153.15	152.74	0.40	0.005	0.000	154.58	153.77	0.82	1.049	23.000
25.04.26	43.61	36.80	6.81	159.32	158.88	0.44	0.005	0.000	160.80	159.93	0.87	1.099	24.000
26.04.26	43.84	36.95	6.89	160.03	159.60	0.42	0.005	0.000	161.53	160.67	0.86	1.118	24.000
27.04.26	43.85	37.05	6.80	159.34	158.90	0.43	0.005	0.000	160.84	159.97	0.87	1.098	24.000
28.04.26	43.56	36.88	6.68	159.99	159.55	0.43	0.005	0.000	161.47	160.62	0.85	1.084	24.000
29.04.26	43.34	36.80	6.54	162.82	162.42	0.40	0.005	0.000	164.32	163.50	0.82	1.076	24.000
30.04.26	44.12	37.15	6.97	156.11	155.65	0.46	0.005	0.000	157.60	156.71	0.89	1.103	24.000
01.05.26	43.97	37.51	6.46	165.18	164.80	0.37	0.005	0.000	166.74	165.94	0.80	1.080	24.000
02.05.26	44.24	37.66	6.58	164.06	163.81	0.24	0.005	0.000	165.63	164.95	0.67	1.086	24.000
03.05.26	44.21	37.75	6.46	166.04	165.89	0.15	0.005	0.000	167.63	167.05	0.58	1.078	24.000
04.05.26	40.02	35.04	4.98	127.45	127.32	0.12	0.004	0.000	128.59	128.19	0.39	0.740	24.000
05.05.26	23.44	22.37	1.07	0.00	0.00	0.00	0.004	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
06.05.26	21.66	21.22	0.44	0.00	0.00	0.00	0.004	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
07.05.26	21.22	20.81	0.41	0.00	0.00	0.00	0.005	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
Итого	---	---	---	2212.25	2207.02	5.23	---	---	2232.99	2222.01	10.98	14.772	407.000
Среднее	39.77	34.28	5.49	---	---	---	0.005	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 21а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ673

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.01	44.20	148.10	37.39	154.64	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.02	43.94	148.15	37.05	154.79	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.06	43.97	148.16	36.81	155.02	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.07	43.92	147.97	36.70	154.81	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.08	44.04	147.93	36.75	154.91	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.07	43.81	148.04	36.55	154.89	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.09	44.26	147.89	36.88	154.78	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.06	43.97	147.85	36.81	154.52	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.03	43.57	146.77	36.54	153.63	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.05	43.97	148.63	36.85	155.50	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.07	44.45	147.91	37.17	154.53	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.07	44.19	152.70	37.20	159.44	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.08	44.52	152.85	37.46	159.78	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.06	44.17	153.72	37.28	160.56	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.41	32.20	66.13	28.58	69.06	10.14	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	18.82	0.00	17.66	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	18.03	0.00	17.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	15.23	---	2152.80	---	2250.86	346.14	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	40.355	---	34.158	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	2353.02	0.00
07.05.26 24:00	2367.26	0.00
Итого за период	14.24	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 23
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ522

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.98	44.26	148.22	37.66	147.35	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.99	43.99	148.21	37.32	147.34	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.03	44.01	148.20	37.05	147.29	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.04	43.96	148.07	36.90	147.14	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.05	44.09	148.04	36.95	147.14	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.07	43.85	148.18	36.63	147.29	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.07	44.31	148.15	37.05	147.26	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.05	44.02	148.21	36.94	147.32	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.04	43.61	147.26	36.56	146.36	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.06	44.00	147.71	36.82	146.79	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.07	44.50	148.50	37.26	147.56	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.05	44.23	151.39	37.25	150.39	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.06	44.56	151.63	37.58	150.62	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.04	44.21	152.36	37.38	151.34	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.39	32.88	61.81	28.04	61.39	9.73	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	19.23	0.00	18.42	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	18.29	0.00	17.67	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	14.99	---	2145.94	---	2132.58	345.73	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	40.471	---	34.322	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	2867.22	0.00
07.05.26 24:00	2881.27	0.00
Итого за период	14.05	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 23а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00182343

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x3С57

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	43.65	36.15	7.50	133.530	129.250	132.330	128.530	3.800	6.20	6.05	0.9890	0.0	24.0
22.04.26	43.69	35.86	7.83	133.540	129.160	132.340	128.440	3.900	6.20	6.06	1.0340	0.0	24.0
23.04.26	43.64	35.75	7.89	133.440	129.050	132.240	128.330	3.910	6.20	6.08	1.0410	0.0	24.0
24.04.26	43.76	35.75	8.01	133.490	129.010	132.290	128.290	4.000	6.20	6.07	1.0560	0.0	24.0
25.04.26	43.52	35.49	8.03	133.600	129.100	132.400	128.380	4.020	6.20	6.09	1.0600	0.0	24.0
26.04.26	43.98	35.89	8.09	133.710	129.140	132.510	128.420	4.090	6.20	6.07	1.0670	0.0	24.0
27.04.26	43.68	35.85	7.83	133.770	129.170	132.570	128.450	4.120	6.20	6.09	1.0360	0.0	24.0
28.04.26	43.27	35.56	7.71	133.020	128.290	131.830	127.570	4.260	6.20	6.14	1.0130	0.0	24.0
29.04.26	43.69	35.83	7.86	133.650	128.680	132.450	127.960	4.490	6.20	6.06	1.0410	0.0	24.0
30.04.26	44.17	36.23	7.94	134.510	129.450	133.310	128.720	4.590	6.20	6.13	1.0560	0.0	24.0
01.05.26	43.90	36.27	7.63	136.910	131.880	135.710	131.160	4.550	6.20	6.10	1.0330	0.0	24.0
02.05.26	44.24	36.64	7.60	137.170	132.030	135.970	131.250	4.720	6.20	6.01	1.0310	0.0	24.0
03.05.26	43.87	36.47	7.40	137.810	132.730	136.610	131.980	4.630	6.20	6.06	1.0090	0.0	24.0
04.05.26	41.14	34.70	6.44	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	6.20	3.13	н/д	н/д	н/д
05.05.26	19.72	18.58	1.14	11.520	11.520	11.520	11.520	0.000	6.20	1.13	0.0240	0.0	24.0
06.05.26	18.69	17.57	1.12	11.520	11.520	11.520	11.520	0.000	6.20	1.15	0.0240	0.0	24.0
07.05.26	18.22	17.11	1.11	11.520	11.520	11.520	11.520	0.000	6.20	1.11	0.0240	0.0	24.0
Итого	---	---	---	1782.7	1721.5	1767.12	1712.04	55.080	---	---	13.5380	0.0	384.0
Среднее	39.22	32.68	6.53	---	---	---	---	---	6.20	5.03	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	67963.500	70155.930	67009.749	69525.390	716.5890	-2515.640	2804.0	13405.0
07.05.26 24:00	69808.010	71937.239	68838.190	71296.940	730.5180	-2458.750	2804.0	13813.0
Итого за период	1844.509	1781.309	1828.441	1771.550	13.9290	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 25
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА785

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.33	44.11	317.94	39.93	315.99	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.34	43.84	318.08	39.62	316.17	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.41	43.87	317.76	39.44	316.07	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.41	43.83	317.58	39.38	315.83	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.43	43.94	317.46	39.43	315.77	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.44	43.71	317.83	39.19	316.09	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.46	44.17	317.71	39.57	315.98	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.42	43.87	317.87	39.40	316.14	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.38	43.46	315.69	39.08	313.99	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.42	43.88	316.70	39.40	314.98	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.43	44.36	318.44	39.85	316.67	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.41	44.09	324.52	39.72	322.70	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.41	44.42	325.04	40.06	323.23	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.37	44.05	326.55	39.83	324.78	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.51	34.31	129.71	32.35	129.01	24.00	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	21.91	0.00	21.15	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0	21.08	0	20.31	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	20.17	---	4598.88	---	4573.40	408.00	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	40.759	---	36.924	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	6607.95	0.00
07.05.26 24:00	6626.84	0.00
Итого за период	18.89	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 25а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 24213200

БД=1, ТВ1, СИ=6, КСН=0x0E5B

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	43.82	37.67	н/д	6.14	2.01	5.60	н/д	182.335	181.875	н/д	180.710	180.728	н/д	-0.018	1.099	н/д	24	0
22.04.26	43.85	37.42	н/д	6.43	1.55	5.60	н/д	182.265	181.783	н/д	180.633	180.660	н/д	-0.027	1.149	н/д	24	0
23.04.26	43.81	37.34	н/д	6.47	1.77	5.60	н/д	182.102	181.620	н/д	180.480	180.504	н/д	-0.025	1.156	н/д	24	0
24.04.26	43.92	37.41	н/д	6.51	1.91	5.60	н/д	182.085	181.600	н/д	180.453	180.482	н/д	-0.029	1.164	н/д	24	0
25.04.26	43.69	37.13	н/д	6.56	1.68	5.60	н/д	182.240	181.743	н/д	180.626	180.641	н/д	-0.015	1.172	н/д	24	0
26.04.26	44.15	37.47	н/д	6.67	1.39	5.60	н/д	182.235	181.723	н/д	180.577	180.589	н/д	-0.012	1.191	н/д	24	0
27.04.26	43.85	37.40	н/д	6.45	1.09	5.60	н/д	182.310	181.838	н/д	180.677	180.710	н/д	-0.033	1.150	н/д	24	0
28.04.26	43.44	37.04	н/д	6.40	1.76	5.60	н/д	181.040	180.538	н/д	179.449	179.449	н/д	-0.000	1.137	н/д	24	0
29.04.26	43.86	37.34	н/д	6.52	1.71	5.60	н/д	181.640	181.092	н/д	180.019	179.984	н/д	0.035	1.161	н/д	24	0
30.04.26	44.34	37.77	н/д	6.57	1.70	5.60	н/д	182.695	182.085	н/д	181.022	180.930	н/д	0.092	1.178	н/д	24	0
01.05.26	44.07	37.71	н/д	6.36	1.21	5.60	н/д	186.122	185.602	н/д	184.438	184.438	н/д	-0.000	1.158	н/д	24	0
02.05.26	44.40	38.05	н/д	6.35	1.08	5.60	н/д	186.465	185.947	н/д	184.748	184.751	н/д	-0.003	1.159	н/д	24	0
03.05.26	44.03	37.87	н/д	6.17	0.75	5.60	н/д	187.363	186.818	н/д	185.663	185.633	н/д	0.030	1.129	н/д	24	0
04.05.26	43.14	37.43	н/д	5.72	1.14	5.60	н/д	75.808	75.615	н/д	75.146	75.152	н/д	-0.006	0.424	н/д	24	0
05.05.26	17.29	16.72	н/д	0.56	0.39	5.60	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
06.05.26	17.02	16.55	н/д	0.47	0.35	5.60	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
07.05.26	16.92	16.42	н/д	0.50	0.30	5.60	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	2456.705	2449.879	---	2434.641	2434.651	---	-0.011	15.427	---	408	0
Среднее	43.92	37.51	---	6.41	1.28	5.60	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	52296.125	51902.833	0.000	51483.152	51323.227	0.000	159.925	446.798	0.000	5642	0
07.05.26 24:00	54752.830	54352.710	0.000	53917.793	53757.879	0.000	159.913	462.226	0.000	6050	0
Итого за период	2456.705	2449.877	0.000	2434.641	2434.652	0.000	---	15.428	0.000	408	0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 27
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 719860
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	43.39	37.44	5.95	201.14	0.00	201.13	0.000	0.505	202.99	0.00	202.99	1.173	24.000
22.04.26	43.42	37.25	6.17	201.12	0.00	201.12	0.000	0.505	202.98	0.00	202.98	1.215	24.000
23.04.26	43.35	37.11	6.24	201.16	0.00	201.16	0.000	0.506	203.01	0.00	203.01	1.231	24.000
24.04.26	43.45	37.15	6.30	201.10	0.00	201.09	0.000	0.505	202.95	0.00	202.95	1.243	24.000
25.04.26	43.24	36.95	6.29	201.26	0.00	201.25	0.000	0.506	203.10	0.00	203.10	1.241	24.000
26.04.26	43.67	37.22	6.45	201.19	0.00	201.18	0.000	0.506	203.06	0.00	203.06	1.273	24.000
27.04.26	43.41	37.17	6.24	201.24	0.00	201.23	0.000	0.506	203.09	0.00	203.09	1.232	24.000
28.04.26	43.05	36.91	6.14	200.56	0.00	200.55	0.000	0.504	202.38	0.00	202.38	1.208	24.000
29.04.26	43.33	37.00	6.33	196.87	0.00	196.86	0.000	0.505	198.68	0.00	198.68	1.221	24.000
30.04.26	43.87	37.34	6.53	194.07	0.00	194.06	0.000	0.507	195.89	0.00	195.89	1.243	24.000
01.05.26	43.59	37.22	6.37	194.92	0.00	194.92	0.000	0.508	196.73	0.00	196.73	1.218	24.000
02.05.26	43.92	37.50	6.42	195.51	0.00	195.51	0.000	0.508	197.36	0.00	197.36	1.232	24.000
03.05.26	43.62	37.30	6.32	197.62	0.00	197.61	0.000	0.509	199.46	0.00	199.46	1.226	24.000
04.05.26	34.57	29.69	4.88	77.50	0.00	77.50	0.000	0.203	78.20	0.00	78.20	0.453	24.000
05.05.26	20.53	19.40	1.13	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
06.05.26	19.57	18.55	1.02	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
07.05.26	19.31	18.17	1.14	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
Итого	---	---	---	2665.24	0.00	2665.24	---	---	2689.90	0.00	2689.90	16.411	408.000
Среднее	38.78	33.49	5.29	---	---	---	0.000	0.399	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 29
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА852

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.09	43.60	137.44	35.62	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.10	43.35	137.48	35.37	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.13	43.38	137.51	35.13	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.15	43.31	137.55	34.95	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.17	43.42	137.37	34.88	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.17	43.21	137.29	34.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.19	43.64	137.32	34.94	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.16	43.39	137.35	34.94	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.14	43.05	136.79	34.68	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.16	43.31	134.37	34.64	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.18	43.89	132.25	34.96	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.15	43.60	132.93	34.92	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.15	43.93	133.36	35.26	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.14	43.66	134.86	35.22	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.45	32.05	56.42	27.62	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	17.16	0.00	17.09	0.00	23.51	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0	16.53	0	16.35	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	16.53	---	1960.29	---	0.00	407.51	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	39.675	---	32.425	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	5691.88	0.00
07.05.26 24:00	5707.37	0.00
Итого за период	15.49	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 31
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00169027

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0хС225

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	43.79	37.82	5.97	196.620	196.770	195.140	195.140	0.000	6.56	6.00	1.1640	0.0	24.0
22.04.26	43.83	37.62	6.21	196.540	196.650	195.130	195.130	0.000	6.56	6.01	1.2110	0.0	24.0
23.04.26	43.78	37.52	6.26	196.590	196.680	195.130	195.130	0.000	6.57	6.01	1.2210	0.0	24.0
24.04.26	43.88	37.59	6.29	196.440	196.630	195.030	195.030	0.000	6.56	6.01	1.2260	0.0	24.0
25.04.26	43.67	37.38	6.29	196.480	196.720	195.080	195.080	0.000	6.57	6.02	1.2260	0.0	24.0
26.04.26	44.12	37.74	6.38	196.470	196.660	194.960	194.960	0.000	6.57	6.02	1.2460	0.0	24.0
27.04.26	43.83	37.65	6.18	196.520	196.650	195.070	195.070	0.000	6.56	6.01	1.2060	0.0	24.0
28.04.26	43.43	37.38	6.05	195.670	195.870	194.270	194.270	0.000	6.55	6.00	1.1750	0.0	24.0
29.04.26	43.84	37.49	6.35	191.750	191.990	190.370	190.370	0.000	6.55	6.02	1.2090	0.0	24.0
30.04.26	44.31	37.81	6.50	189.130	189.560	187.830	187.830	0.000	6.56	6.04	1.2210	0.0	24.0
01.05.26	44.05	37.67	6.38	190.050	190.320	188.670	188.670	0.000	6.57	6.05	1.2010	0.0	24.0
02.05.26	44.38	37.98	6.40	190.860	191.120	189.470	189.470	0.000	6.57	6.05	1.2110	0.0	24.0
03.05.26	44.01	37.81	6.20	192.680	193.020	191.390	191.390	0.000	6.59	6.06	1.1850	0.0	24.0
04.05.26	43.34	37.42	5.92	68.650	68.760	68.160	68.160	0.000	6.45	6.42	0.4020	0.0	24.0
05.05.26	19.40	18.71	0.69	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	18.42	17.96	0.46	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	18.19	17.69	0.50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	2594.4	2597.4	2575.70	2575.70	0.000	---	---	16.1040	0.0	408.0
Среднее	39.42	34.19	5.23	---	---	---	---	---	6.62	6.17	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	78239.369	77779.010	77268.490	76849.640	833.2560	418.850	2659.0	13483.0
07.05.26 24:00	80833.820	80376.410	79844.190	79425.340	849.3600	418.850	2659.0	13891.0
Итого за период	2594.451	2597.400	2575.699	2575.699	16.1040	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 31
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00170304

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x9B33

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	43.57	38.06	5.51	201.450	198.940	199.650	197.500	2.150	6.22	6.08	1.0960	0.0	24.0
22.04.26	43.61	37.87	5.74	201.520	198.960	199.740	197.520	2.220	6.23	6.08	1.1460	0.0	24.0
23.04.26	43.55	37.71	5.84	201.590	199.030	199.820	197.610	2.210	6.23	6.09	1.1640	0.0	24.0
24.04.26	43.65	37.72	5.93	201.480	198.920	199.640	197.530	2.110	6.23	6.09	1.1830	0.0	24.0
25.04.26	43.43	37.45	5.98	201.560	198.980	199.830	197.740	2.090	6.24	6.09	1.1930	0.0	24.0
26.04.26	43.89	37.82	6.07	201.550	198.960	199.630	197.560	2.070	6.23	6.09	1.2090	0.0	24.0
27.04.26	43.60	37.75	5.85	201.530	198.980	199.720	197.540	2.180	6.23	6.09	1.1650	0.0	24.0
28.04.26	43.20	37.46	5.74	200.700	198.160	199.020	196.900	2.120	6.22	6.07	1.1440	0.0	24.0
29.04.26	43.60	37.60	6.00	196.760	194.240	195.070	193.030	2.040	6.22	6.08	1.1690	0.0	24.0
30.04.26	44.08	37.89	6.19	194.190	191.710	192.460	190.470	1.990	6.22	6.10	1.1890	0.0	24.0
01.05.26	43.82	37.74	6.08	195.040	192.520	193.360	191.320	2.040	6.23	6.11	1.1760	0.0	24.0
02.05.26	44.15	38.05	6.10	195.800	193.290	194.050	192.020	2.030	6.24	6.12	1.1810	0.0	24.0
03.05.26	43.78	37.87	5.91	197.700	195.150	195.940	193.880	2.060	6.26	6.13	1.1610	0.0	24.0
04.05.26	43.11	37.55	5.56	71.080	70.190	70.470	69.760	0.710	5.16	6.46	0.3900	0.0	24.0
05.05.26	18.47	18.33	0.14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.00	6.70	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	18.02	17.88	0.14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.06	6.70	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	17.89	17.70	0.19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.07	6.70	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	2661.9	2628.0	2638.40	2610.38	28.020	---	---	15.5660	0.0	408.0
Среднее	39.14	34.26	4.88	---	---	---	---	---	5.25	6.22	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	98172.390	96885.970	96788.139	95926.489	858.5570	861.650	2715.0	13496.0
07.05.26 24:00	100834.340	99514.000	99426.540	98536.870	874.1230	889.670	2715.0	13904.0
Итого за период	2661.949	2628.029	2638.400	2610.380	15.5660	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 35
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 718940
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	44.06	38.34	5.72	203.91	202.69	1.21	0.564	0.519	205.79	204.11	1.69	1.213	24.000
22.04.26	43.91	37.98	5.93	203.93	202.75	1.18	0.564	0.519	205.80	204.14	1.66	1.252	24.000
23.04.26	43.84	37.84	6.00	203.78	202.61	1.16	0.564	0.519	205.64	203.99	1.65	1.266	24.000
24.04.26	43.98	37.90	6.08	203.84	202.66	1.17	0.564	0.520	205.72	204.05	1.67	1.285	24.000
25.04.26	43.84	37.74	6.10	203.87	202.70	1.16	0.565	0.520	205.74	204.07	1.66	1.286	24.000
26.04.26	43.95	37.75	6.20	203.87	202.71	1.16	0.565	0.520	205.74	204.08	1.66	1.308	24.000
27.04.26	44.09	37.93	6.16	203.85	202.68	1.16	0.564	0.520	205.74	204.07	1.67	1.301	24.000
28.04.26	43.79	37.78	6.01	203.94	202.78	1.16	0.564	0.519	205.80	204.15	1.65	1.268	24.000
29.04.26	43.37	37.80	5.57	227.87	226.85	1.01	0.557	0.498	229.94	228.44	1.50	1.257	24.000
30.04.26	44.30	40.46	3.84	381.71	379.66	2.04	0.555	0.529	385.28	382.63	2.65	1.546	24.000
01.05.26	44.22	40.47	3.75	384.96	382.82	2.14	0.558	0.531	388.54	385.80	2.74	1.528	24.000
02.05.26	44.43	40.69	3.74	384.82	382.62	2.19	0.557	0.531	388.44	385.64	2.80	1.527	24.000
03.05.26	44.47	40.77	3.70	389.60	387.32	2.27	0.559	0.532	393.27	390.39	2.88	1.531	24.000
04.05.26	41.67	38.63	3.04	316.25	314.35	1.89	0.557	0.431	319.11	316.77	2.34	1.152	24.000
05.05.26	24.25	23.99	0.26	0.00	0.00	0.00	0.107	0.015	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
06.05.26	22.35	22.40	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.071	0.014	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
07.05.26	21.85	21.91	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.063	0.014	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
Итого	---	---	---	3716.19	3695.21	20.97	---	---	3750.54	3722.31	28.23	18.720	408.000
Среднее	40.14	35.90	4.23	---	---	---	0.476	0.427	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 37
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: CF598

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.82	44.20	321.09	38.53	327.96	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.82	43.94	321.14	38.26	328.04	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.89	43.98	320.99	38.09	327.81	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.90	43.93	321.00	38.01	327.78	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.91	44.04	320.79	38.06	327.54	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.91	43.82	320.94	37.86	327.63	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.94	44.27	320.75	38.20	327.52	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.89	43.97	320.83	38.08	327.57	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.83	43.57	319.64	37.82	326.29	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.88	43.98	314.66	38.00	321.32	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.91	44.45	311.43	38.32	318.18	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.89	44.18	312.90	38.13	319.67	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.90	44.51	313.97	38.43	320.89	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.90	44.14	317.09	38.15	323.68	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.69	34.15	123.93	30.51	126.53	9.31	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	21.31	0.00	20.72	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	20.87	0.00	20.44	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	27.08	---	4581.15	---	4678.41	345.31	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	40.783	---	35.624	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	5007.43	0.00
07.05.26 24:00	5032.75	0.00
Итого за период	25.32	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 39
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: CF597

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.78	44.21	338.62	38.93	345.12	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.78	43.94	338.81	38.68	345.32	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.85	43.98	338.83	38.52	345.50	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.86	43.93	338.85	38.42	345.65	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.88	44.05	338.69	38.48	345.54	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.88	43.82	339.28	38.27	345.76	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.91	44.27	339.07	38.62	345.48	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.85	43.97	339.78	38.51	345.68	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.81	43.57	338.07	38.22	344.39	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.85	43.98	332.61	38.41	339.01	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.88	44.45	329.11	38.72	335.46	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.85	44.18	330.56	38.56	336.92	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.86	44.51	331.65	38.88	338.06	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.83	44.15	335.09	38.67	341.65	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.67	34.66	130.96	31.97	133.45	9.32	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	23.50	0.00	23.06	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	22.63	0.00	22.15	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	26.54	---	4839.98	---	4932.99	345.32	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	41.047	---	36.298	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	4600.27	0.00
07.05.26 24:00	4625.11	0.00
Итого за период	24.84	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 41
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА732

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.66	43.91	253.55	37.35	256.15	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.65	43.66	253.58	37.13	256.18	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.71	43.69	253.35	36.94	256.08	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.73	43.63	253.42	36.78	256.33	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.76	43.76	253.50	36.81	256.32	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.76	43.53	253.73	36.56	256.60	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.80	43.97	253.86	36.87	256.68	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.74	43.69	253.85	36.81	256.62	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.71	43.34	253.15	36.57	255.91	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.74	43.61	251.60	36.68	254.38	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.78	44.18	250.35	37.06	253.20	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.75	43.88	252.14	36.91	254.91	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.77	44.22	253.63	37.21	256.30	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.74	43.91	256.31	37.11	259.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.71	33.47	111.30	30.68	115.88	10.25	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	21.76	0.00	21.79	5.44	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	20.82	0.00	20.58	0.03	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	25.01	---	3657.32	---	3706.01	346.25	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	40.531	---	34.696	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	9162.42	0.00
07.05.26 24:00	9185.85	0.00
Итого за период	23.43	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 6
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 378 Заводской номер: 02816814
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.04.26	45.0	37.1	56.609	0.445	24.00
22.04.26	45.1	36.9	56.398	0.458	24.00
23.04.26	44.9	36.7	56.508	0.455	24.00
24.04.26	44.7	36.6	56.594	0.454	24.00
25.04.26	44.8	36.5	56.508	0.464	24.00
26.04.26	45.5	37.0	56.461	0.473	24.00
27.04.26	45.6	37.2	56.570	0.465	24.00
28.04.26	45.2	36.9	56.742	0.465	24.00
29.04.26	45.5	37.1	56.742	0.471	24.00
30.04.26	45.2	36.9	56.609	0.467	24.00
01.05.26	45.5	37.2	56.906	0.467	24.00
02.05.26	45.5	37.3	56.945	0.463	24.00
03.05.26	45.0	37.0	56.852	0.453	24.00
04.05.26	32.6	29.7	14.227	0.112	5.00
05.05.26	-	-	-	-	-
06.05.26	-	-	-	-	-
07.05.26	-	-	-	-	-
Итого	---	---	750.672	6.112	317.00
Среднее	44.3	36.4	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.04.26 24:00	79397.500	862.319	26783.000
07.05.26 24:00	н/д	н/д	н/д
Итого за период	н/д	н/д	н/д

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Кортунова, 10
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04 Заводской номер: 24217692

БД=1, ТВ1, СИ=6, КСН=0x4672

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	43.99	39.08	н/д	4.91	5.85	5.51	н/д	323.580	320.290	н/д	320.738	318.142	н/д	2.595	1.574	н/д	24	0
22.04.26	43.35	38.46	н/д	4.90	5.85	5.52	н/д	323.690	320.380	н/д	320.922	318.290	н/д	2.633	1.572	н/д	24	0
23.04.26	43.06	38.27	н/д	4.79	5.84	5.50	н/д	328.115	324.825	н/д	325.379	322.736	н/д	2.643	1.559	н/д	24	0
24.04.26	42.81	38.01	н/д	4.80	5.86	5.52	н/д	323.445	320.270	н/д	320.770	318.241	н/д	2.529	1.540	н/д	24	0
25.04.26	42.42	37.58	н/д	4.84	5.86	5.53	н/д	323.375	320.190	н/д	320.753	318.214	н/д	2.539	1.551	н/д	24	0
26.04.26	42.44	37.58	н/д	4.87	5.88	5.54	н/д	323.165	319.945	н/д	320.531	317.951	н/д	2.580	1.560	н/д	24	0
27.04.26	42.59	37.75	н/д	4.84	5.84	5.51	н/д	323.185	319.935	н/д	320.526	317.945	н/д	2.581	1.552	н/д	24	0
28.04.26	42.87	37.95	н/д	4.92	5.85	5.52	н/д	323.155	319.940	н/д	320.462	317.904	н/д	2.558	1.578	н/д	24	0
29.04.26	43.38	38.34	н/д	5.04	5.80	5.45	н/д	321.300	318.045	н/д	318.540	315.996	н/д	2.544	1.606	н/д	24	0
30.04.26	43.49	38.52	н/д	4.97	5.83	5.49	н/д	323.615	320.150	н/д	320.841	318.056	н/д	2.785	1.596	н/д	24	0
01.05.26	43.86	38.83	н/д	5.03	5.80	5.47	н/д	323.400	319.925	н/д	320.551	317.785	н/д	2.766	1.612	н/д	24	0
02.05.26	44.04	39.01	н/д	5.03	5.80	5.47	н/д	323.390	319.895	н/д	320.527	317.733	н/д	2.794	1.613	н/д	24	0
03.05.26	43.99	38.98	н/д	5.00	5.81	5.48	н/д	323.395	319.935	н/д	320.544	317.784	н/д	2.760	1.604	н/д	24	0
04.05.26	44.24	39.24	н/д	5.00	2.65	3.91	н/д	124.505	123.205	н/д	123.395	122.355	н/д	1.040	0.617	н/д	24	0
05.05.26	20.54	22.48	н/д	-1.94	1.32	3.49	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
06.05.26	20.02	21.60	н/д	-1.58	1.43	3.65	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
07.05.26	20.11	21.57	н/д	-1.46	1.60	3.69	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	4331.315	4286.930	---	4294.479	4259.132	---	35.347	21.134	---	408	0
Среднее	43.28	38.36	---	4.92	4.87	5.07	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	82892.350	82256.490	0.000	81738.103	81455.191	0.000	282.912	697.826	0.000	7788	2210
07.05.26 24:00	87223.665	86543.420	0.000	86032.583	85714.323	0.000	318.260	718.960	0.000	8196	2210
Итого за период	4331.315	4286.930	0.000	4294.480	4259.132	0.000	---	21.134	0.000	408	0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Кортунова, 12
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00178911

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x8A69

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	44.92	41.33	3.59	503.900	500.010	499.140	496.020	3.120	6.78	6.43	1.7930	0.0	24.0
22.04.26	44.27	40.65	3.62	503.760	499.840	499.140	496.000	3.140	6.79	6.43	1.8060	0.0	24.0
23.04.26	43.96	40.44	3.52	426.830	430.090	422.990	426.790	-3.800	6.80	6.14	1.4850	0.0	24.0
24.04.26	43.72	40.24	3.48	497.610	498.630	493.100	494.790	-1.690	6.79	6.44	1.7180	0.0	24.0
25.04.26	43.32	39.84	3.48	499.900	500.500	495.560	496.800	-1.240	6.80	6.45	1.7200	0.0	24.0
26.04.26	43.35	39.89	3.46	500.460	500.190	496.130	496.400	-0.270	6.81	6.46	1.7190	0.0	24.0
27.04.26	43.51	40.06	3.45	501.660	500.770	497.160	496.940	0.220	6.78	6.43	1.7160	0.0	24.0
28.04.26	43.80	40.24	3.56	501.440	500.740	496.920	496.900	0.020	6.79	6.43	1.7640	0.0	24.0
29.04.26	44.31	40.64	3.67	501.910	501.670	497.330	497.830	-0.500	6.75	6.39	1.8280	0.0	24.0
30.04.26	44.43	40.81	3.62	507.630	507.770	502.940	503.830	-0.890	6.76	6.41	1.8200	0.0	24.0
01.05.26	44.81	41.16	3.65	508.070	507.760	503.270	503.680	-0.410	6.73	6.39	1.8350	0.0	24.0
02.05.26	44.99	41.35	3.64	509.500	507.820	504.700	503.740	0.960	6.73	6.39	1.8350	0.0	24.0
03.05.26	44.93	41.33	3.60	510.690	507.530	505.890	503.450	2.440	6.74	6.40	1.8250	0.0	24.0
04.05.26	44.93	40.82	4.11	196.020	201.490	194.180	199.960	-5.780	5.97	5.74	0.6930	0.0	24.0
05.05.26	20.82	20.27	0.55	0.000	18.000	0.000	18.000	-18.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	20.80	20.20	0.60	0.000	18.000	0.000	18.000	-18.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	21.01	20.37	0.64	0.000	18.000	0.000	18.000	-18.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6669.3	6718.8	6608.45	6667.13	-58.680	---	---	23.5570	0.0	408.0
Среднее	40.11	37.03	3.07	---	---	---	---	---	6.52	6.18	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	203485.910	201314.380	194986.659	194883.599	1288.7540	103.060	2423.0	12206.0
07.05.26 24:00	210155.290	208033.190	201595.110	201550.729	1312.3110	100044.380	2423.0	12614.0
Итого за период	6669.380	6718.809	6608.450	6667.130	23.5570	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Картунова, 14
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА733

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	3.07	46.53	517.66	40.58	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	3.08	46.04	517.85	40.08	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	3.09	45.38	518.16	39.41	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	3.06	45.08	523.15	39.21	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	3.04	44.82	517.85	38.93	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	3.04	44.41	517.67	38.53	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	3.03	44.44	517.38	38.57	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	3.00	44.58	517.45	38.77	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	3.10	44.87	517.39	38.87	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	3.16	45.42	521.01	39.34	0.00	23.55	24.00	0.00	0.00
01.05.26	3.15	45.53	519.10	39.45	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	3.19	45.90	518.88	39.74	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	3.18	46.10	518.81	39.96	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	3.16	46.04	518.76	39.94	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	1.26	36.94	207.12	34.24	0.00	9.40	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	24.84	0.00	24.42	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	24.75	0.00	24.55	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	44.61	---	7468.24	---	0.00	344.95	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	42.451	---	37.329	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	14099.96	0.00
07.05.26 24:00	14141.62	0.00
Итого за период	41.66	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Кортунова, 15
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00177123

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xС83А

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	45.61	41.25	4.36	355.540	354.000	352.070	351.140	0.930	5.67	5.40	1.5310	0.0	24.0
22.04.26	45.95	41.21	4.74	341.110	339.760	337.700	337.020	0.680	5.60	5.40	1.5980	0.0	24.0
23.04.26	45.19	40.73	4.46	353.900	353.060	350.540	350.290	0.250	5.57	5.40	1.5610	0.0	24.0
24.04.26	45.02	40.57	4.45	353.300	352.790	349.940	350.060	-0.120	5.54	5.40	1.5550	0.0	24.0
25.04.26	44.35	39.96	4.39	351.810	351.500	348.510	348.860	-0.350	5.49	5.40	1.5260	0.0	24.0
26.04.26	44.71	40.21	4.50	350.110	349.270	346.760	346.630	0.130	5.50	5.40	1.5560	0.0	24.0
27.04.26	44.99	40.54	4.45	355.250	354.180	351.850	351.430	0.420	5.58	5.40	1.5650	0.0	24.0
28.04.26	45.29	40.81	4.48	358.160	357.190	354.700	354.430	0.270	5.60	5.40	1.5890	0.0	24.0
29.04.26	46.19	41.66	4.53	368.620	367.530	364.900	364.520	0.380	5.64	5.40	1.6540	0.0	24.0
30.04.26	46.59	42.01	4.58	370.910	369.710	367.150	366.660	0.490	5.69	5.40	1.6800	0.0	24.0
01.05.26	46.72	42.22	4.50	374.000	372.810	370.160	369.690	0.470	5.74	5.40	1.6640	0.0	24.0
02.05.26	47.20	42.62	4.58	374.230	373.010	370.390	369.890	0.500	5.75	5.40	1.6970	0.0	24.0
03.05.26	46.95	42.45	4.50	374.300	373.040	370.460	369.920	0.540	5.74	5.40	1.6670	0.0	24.0
04.05.26	34.07	35.72	-1.65	451.490	326.980	448.810	324.950	123.860	2.88	5.40	0.7550	0.0	24.0
05.05.26	23.60	26.51	-2.91	378.260	242.720	377.280	241.980	135.300	1.00	5.40	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	23.07	25.98	-2.91	287.480	526.790	286.760	525.200	-238.440	1.00	5.40	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	22.97	25.83	-2.86	231.290	461.050	230.770	459.640	-228.870	1.00	5.40	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6029.7	6225.3	5978.75	6182.31	-203.560	---	---	21.5980	0.0	408.0
Среднее	41.08	38.25	2.83	---	---	---	---	---	4.65	5.40	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	138566.050	130655.149	136634.500	129200.370	918.4130	7434.130	2375.0	9542.0
07.05.26 24:00	144595.810	136880.540	142613.250	135382.680	940.0110	107230.570	2375.0	9950.0
Итого за период	6029.760	6225.391	5978.750	6182.309	21.5980	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Кортунова, 17
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00224100

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0хСС0D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	45.67	40.95	4.72	423.280	0.000	419.120	0.000	419.120	5.40	6.00	1.9700	0.0	24.0
22.04.26	45.93	40.75	5.18	405.970	0.000	401.970	0.000	401.970	5.34	6.00	2.0460	0.0	24.0
23.04.26	45.25	40.47	4.78	421.250	0.000	417.170	0.000	417.170	5.31	6.00	1.9860	0.0	24.0
24.04.26	45.08	40.29	4.79	421.100	0.000	417.030	0.000	417.030	5.28	6.00	1.9890	0.0	24.0
25.04.26	44.41	39.64	4.77	420.050	0.000	416.210	0.000	416.210	5.23	6.00	1.9800	0.0	24.0
26.04.26	44.76	39.95	4.81	418.880	0.000	414.880	0.000	414.880	5.25	6.00	1.9870	0.0	24.0
27.04.26	45.04	40.23	4.81	422.100	0.000	418.080	0.000	418.080	5.32	6.00	2.0040	0.0	24.0
28.04.26	45.35	40.42	4.93	430.820	0.000	426.590	0.000	426.590	5.33	6.00	2.0890	0.0	24.0
29.04.26	46.24	41.36	4.88	451.750	0.000	447.190	0.000	447.190	5.37	6.00	2.1770	0.0	24.0
30.04.26	46.64	41.81	4.83	451.850	0.000	447.200	0.000	447.200	5.43	6.00	2.1490	0.0	24.0
01.05.26	46.79	42.04	4.75	454.780	0.000	450.080	0.000	450.080	5.47	6.00	2.1300	0.0	24.0
02.05.26	47.27	42.45	4.82	455.250	0.000	450.450	0.000	450.450	5.48	6.00	2.1590	0.0	24.0
03.05.26	47.02	42.30	4.72	455.400	0.000	450.660	0.000	450.660	5.47	6.00	2.1180	0.0	24.0
04.05.26	44.05	35.51	8.54	216.070	0.000	214.050	0.000	214.050	2.74	6.00	0.7780	0.0	24.0
05.05.26	24.13	26.03	-1.90	74.950	0.000	74.710	0.000	74.710	1.01	6.00	-0.1160	0.0	24.0
06.05.26	23.23	24.52	-1.29	114.530	0.000	114.290	0.000	114.290	1.01	6.00	-0.1360	0.0	24.0
07.05.26	23.06	24.13	-1.07	66.270	0.000	66.060	0.000	66.060	1.02	6.00	-0.0530	0.0	24.0
Итого	---	---	---	6104.2	0.0	6045.74	0.00	6045.740	---	---	27.2570	0.0	408.0
Среднее	41.76	37.81	3.94	---	---	---	---	---	4.44	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	116012.870	87839.069	114389.959	86900.670	795.4960	27489.290	2500.0	6993.0
07.05.26 24:00	122117.170	87839.070	120435.700	86900.670	822.7530	33535.030	2500.0	7401.0
Итого за период	6104.300	0.001	6045.740	0.000	27.2570	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Картунова, 2
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА726

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.16	45.59	253.56	41.01	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.15	45.10	253.66	40.56	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.14	44.45	253.60	39.93	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.13	44.15	254.47	39.69	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.12	43.89	253.05	39.44	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.13	43.49	252.81	39.02	0.00	23.60	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.13	43.53	252.77	39.06	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.13	43.68	252.68	39.21	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.15	43.79	252.69	39.22	0.00	23.56	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.16	44.25	246.94	39.58	0.00	23.15	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.18	44.46	252.59	39.78	0.00	23.60	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.18	44.91	252.67	40.23	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.18	45.04	252.81	40.34	0.00	23.60	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.18	44.99	252.86	40.32	0.00	23.60	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.44	33.60	92.87	32.14	0.00	8.49	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	21.18	0.00	21.60	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	20.60	0.00	21.15	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	16.56	---	3630.03	---	0.00	341.60	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	40.982	---	37.193	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	2171.98	0.00
07.05.26 24:00	2187.42	0.00
Итого за период	15.44	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Кортунова, 4
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00182342

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТЗ=1, ФРТ=1, КСН=0xВ6D1

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	44.22	39.81	4.41	376.330	390.180	372.910	387.300	-14.390	7.54	7.47	1.6400	0.0	24.0
22.04.26	43.58	39.20	4.38	376.360	390.240	373.000	387.410	-14.410	7.55	7.48	1.6320	0.0	24.0
23.04.26	43.29	38.97	4.32	377.770	391.710	374.430	388.930	-14.500	7.53	7.46	1.6150	0.0	24.0
24.04.26	43.03	38.75	4.28	375.970	389.980	372.720	387.330	-14.610	7.55	7.48	1.5930	0.0	24.0
25.04.26	42.64	38.34	4.30	375.800	389.770	372.680	387.130	-14.450	7.56	7.49	1.6020	0.0	24.0
26.04.26	42.67	38.40	4.27	375.570	389.540	372.450	386.900	-14.450	7.57	7.49	1.5880	0.0	24.0
27.04.26	42.81	38.56	4.25	375.320	389.230	372.200	386.590	-14.390	7.54	7.47	1.5760	0.0	24.0
28.04.26	43.09	38.72	4.37	375.040	388.880	371.810	386.200	-14.390	7.55	7.48	1.6220	0.0	24.0
29.04.26	43.62	39.10	4.52	370.310	384.060	367.000	381.290	-14.290	7.49	7.38	1.6570	0.0	24.0
30.04.26	43.71	39.30	4.41	374.630	388.500	371.270	385.650	-14.380	7.52	7.45	1.6330	0.0	24.0
01.05.26	44.08	39.65	4.43	374.560	388.450	371.200	385.570	-14.370	7.49	7.43	1.6400	0.0	24.0
02.05.26	44.26	39.82	4.44	374.670	388.540	371.310	385.660	-14.350	7.49	7.42	1.6490	0.0	24.0
03.05.26	44.21	39.79	4.42	375.110	388.910	371.750	386.030	-14.280	7.50	7.42	1.6360	0.0	24.0
04.05.26	43.05	38.75	4.30	154.720	162.760	153.380	161.650	-8.270	6.44	4.28	0.6370	0.0	24.0
05.05.26	19.43	19.23	0.20	18.000	23.040	18.000	23.040	-5.040	3.15	2.54	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	19.47	19.14	0.33	18.000	23.000	18.000	23.000	-5.000	4.45	2.68	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	19.63	19.19	0.44	18.000	22.380	18.000	22.380	-4.380	4.61	2.61	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5086.1	5289.1	5042.11	5252.06	-209.950	---	---	21.7200	0.0	408.0
Среднее	39.22	35.57	3.65	---	---	---	---	---	6.85	6.41	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	74495.610	77971.279	73372.080	77091.810	578.0700	-3719.730	0.0	4788.0
07.05.26 24:00	79581.770	83260.449	78414.190	82343.869	599.7900	-3929.680	0.0	5196.0
Итого за период	5086.160	5289.169	5042.110	5252.059	21.7200	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Крупской, 5
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024М Заводской номер: 1304521
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	66.71	62.34	4.37	343.93	340.62	3.30	0.0	1.2	351.08	346.70	4.39	1.421	24.00
22.04.26	67.82	63.15	4.67	329.77	326.65	3.12	0.0	1.2	336.84	332.61	4.23	1.462	24.00
23.04.26	67.72	63.05	4.67	326.53	323.28	3.25	0.0	1.2	333.52	329.17	4.35	1.448	24.00
24.04.26	67.84	63.16	4.68	324.75	321.66	3.09	0.0	1.2	331.72	327.53	4.19	1.444	24.00
25.04.26	67.43	62.70	4.73	320.11	317.04	3.07	0.0	1.2	326.90	322.75	4.15	1.436	24.00
26.04.26	68.02	63.26	4.76	319.40	316.33	3.07	0.0	1.2	326.29	322.13	4.16	1.443	24.00
27.04.26	54.46	51.00	3.46	156.41	154.72	1.69	0.0	1.2	159.73	157.47	2.26	0.802	14.75
28.04.26	67.63	62.99	4.64	337.68	334.45	3.24	0.0	1.2	344.89	340.53	4.36	1.489	24.00
29.04.26	67.75	63.24	4.51	340.25	336.96	3.29	0.0	1.2	347.54	343.14	4.40	1.454	24.00
30.04.26	55.85	52.93	2.92	168.69	167.07	1.62	0.0	1.2	172.29	170.11	2.18	0.741	13.75
01.05.26	58.08	54.36	3.72	206.18	204.23	1.95	0.0	1.2	210.53	207.86	2.66	0.977	16.90
02.05.26	30.65	32.73	-2.08	0.00	0.00	0.00	0.0	1.2	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00
03.05.26	28.61	31.46	-2.85	0.00	0.00	0.00	0.0	1.2	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00
04.05.26	29.20	31.41	-2.21	0.00	0.00	0.00	0.0	1.2	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00
05.05.26	30.79	31.34	-0.55	0.00	0.00	0.00	0.0	1.2	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00
06.05.26	30.49	30.91	-0.42	0.00	0.00	0.00	0.0	1.2	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00
07.05.26	30.70	31.04	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.0	1.2	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00
Итого	---	---	---	3173.69	3143.01	30.69	---	---	3241.33	3200.00	41.33	14.116	237.40
Среднее	52.34	50.06	2.28	---	---	---	0.0	1.2	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
20.04.26 24:00	19782.66	899.269
07.05.26 24:00	19813.35	913.386
Итого за период	---	14.117

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Кувыкина, 17
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00178898

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xВ0Е3

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	67.26	60.04	7.22	244.060	253.880	239.000	249.700	-10.700	1.04	5.90	1.7020	0.0	24.0
22.04.26	68.69	60.78	7.91	238.940	248.850	233.840	244.610	-10.770	1.04	5.88	1.8260	0.0	24.0
23.04.26	68.35	60.31	8.04	237.170	246.920	232.130	242.840	-10.710	1.04	5.88	1.8460	0.0	24.0
24.04.26	68.53	60.43	8.10	236.060	246.380	231.000	242.260	-11.260	1.04	5.87	1.8480	0.0	24.0
25.04.26	68.08	59.92	8.16	234.430	244.810	229.460	240.730	-11.270	1.04	5.86	1.8480	0.0	24.0
26.04.26	68.68	60.49	8.19	234.900	245.470	229.880	241.390	-11.510	1.04	5.88	1.8610	0.0	24.0
27.04.26	68.26	60.35	7.91	236.500	247.310	231.480	243.190	-11.710	1.04	5.90	1.8090	0.0	24.0
28.04.26	68.33	60.30	8.03	236.520	247.220	231.490	243.100	-11.610	1.04	5.91	1.8350	0.0	24.0
29.04.26	68.35	60.46	7.89	241.310	252.070	236.200	247.840	-11.640	1.04	5.91	1.8400	0.0	24.0
30.04.26	68.46	60.80	7.66	247.270	258.350	241.990	253.940	-11.950	1.04	5.91	1.8280	0.0	24.0
01.05.26	68.09	60.78	7.31	254.110	265.570	248.780	261.050	-12.270	1.04	5.94	1.7880	0.0	24.0
02.05.26	68.75	61.39	7.36	254.560	266.230	249.080	261.670	-12.590	1.04	5.94	1.8070	0.0	24.0
03.05.26	68.27	61.06	7.21	254.030	265.610	248.610	261.050	-12.440	1.04	5.94	1.7650	0.0	24.0
04.05.26	68.89	61.61	7.28	94.560	98.850	92.530	97.130	-4.600	1.03	2.82	0.6680	0.0	24.0
05.05.26	20.75	18.79	1.96	0.000	2.400	0.000	2.400	-2.400	1.02	1.02	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	19.31	18.33	0.98	0.000	5.760	0.000	5.760	-5.760	1.02	1.02	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	18.83	18.00	0.83	0.000	5.760	0.000	5.760	-5.760	1.02	1.02	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3244.4	3401.4	3175.47	3344.42	-168.950	---	---	24.2710	0.0	408.0
Среднее	59.75	53.16	6.59	---	---	---	---	---	1.04	4.86	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	127645.870	131154.210	124879.580	129079.059	1332.6930	-4199.480	2301.0	22332.0
07.05.26 24:00	130795.730	134456.800	127962.520	132326.350	1356.2960	-4363.830	2301.0	22716.0
Итого за период	3149.860	3302.589	3082.940	3247.291	23.6030	---	0.0	384.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Кувыкина, 7
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ680

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.36	47.23	36.79	37.46	36.29	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.36	46.68	37.95	37.26	37.43	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.37	46.79	38.32	37.07	37.90	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	0.37	46.43	38.17	36.71	37.76	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.37	46.33	38.05	36.47	37.74	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.37	45.84	37.93	36.04	37.89	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.38	46.19	37.89	36.27	37.82	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.37	46.19	38.00	36.35	37.88	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.37	46.13	37.98	36.27	37.92	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.39	46.46	40.53	36.83	40.30	23.92	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.39	46.71	40.41	37.01	40.03	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.39	46.86	40.34	37.24	39.96	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.39	47.37	40.22	37.70	39.72	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.38	47.09	40.03	37.54	39.62	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.16	34.10	18.91	27.13	15.53	22.79	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	16.31	6.10	15.97	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	15.89	5.56	15.46	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	5.42	---	573.18	---	553.79	406.71	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	42.271	---	33.811	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	947.28	0.00
07.05.26 24:00	952.37	0.00
Итого за период	5.09	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Куйбышева, 17
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00179040

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0хDCB4

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	66.67	54.67	12.00	223.100	223.250	218.670	220.130	-1.460	6.20	6.00	2.6230	0.0	24.0
22.04.26	68.05	55.32	12.73	224.740	224.580	220.070	221.390	-1.320	6.20	6.00	2.8010	0.0	24.0
23.04.26	67.76	55.58	12.18	234.040	233.960	229.230	230.600	-1.370	6.20	6.00	2.7930	0.0	24.0
24.04.26	67.96	55.61	12.35	233.100	233.040	228.260	229.680	-1.420	6.20	6.00	2.8150	0.0	24.0
25.04.26	67.46	54.99	12.47	231.440	231.490	226.640	228.230	-1.590	6.20	6.00	2.8240	0.0	24.0
26.04.26	68.14	55.53	12.61	232.440	232.260	227.580	228.900	-1.320	6.20	6.00	2.8670	0.0	24.0
27.04.26	67.69	55.58	12.11	234.220	234.300	229.420	230.940	-1.520	6.20	6.00	2.7750	0.0	24.0
28.04.26	67.73	55.52	12.21	234.350	234.270	229.510	230.910	-1.400	6.20	6.00	2.7990	0.0	24.0
29.04.26	67.79	55.70	12.09	236.750	236.640	231.840	233.280	-1.440	6.20	6.00	2.8030	0.0	24.0
30.04.26	67.94	55.94	12.00	240.700	240.710	235.690	237.230	-1.540	6.20	6.00	2.8270	0.0	24.0
01.05.26	67.54	55.79	11.75	242.440	242.450	237.440	238.940	-1.500	6.20	6.00	2.7900	0.0	24.0
02.05.26	68.24	56.37	11.87	241.720	241.810	236.670	238.230	-1.560	6.20	6.00	2.8080	0.0	24.0
03.05.26	67.75	55.97	11.78	241.560	241.720	236.550	238.210	-1.660	6.20	6.00	2.7860	0.0	24.0
04.05.26	68.36	56.56	11.80	93.020	93.150	91.050	91.770	-0.720	6.20	6.00	1.0760	0.0	24.0
05.05.26	21.36	20.56	0.80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	20.45	19.91	0.54	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	20.03	19.59	0.44	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3143.6	3143.6	3078.62	3098.44	-19.820	---	---	37.3870	0.0	408.0
Среднее	59.46	49.36	10.10	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	62620.149	63329.560	61284.990	62345.659	664.3880	-1060.670	0.0	4718.0
07.05.26 24:00	65763.770	66473.190	64363.610	65444.100	701.7750	-1080.490	0.0	5126.0
Итого за период	3143.621	3143.630	3078.620	3098.440	37.3870	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Куйбышева, 19
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00168994

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x3E73

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	64.80	34.33	30.47	41.460	44.250	40.740	44.010	-3.270	6.90	1.29	1.2440	0.0	24.0
22.04.26	66.04	33.64	32.40	40.770	43.430	40.050	43.190	-3.140	6.90	1.30	1.2990	0.0	24.0
23.04.26	65.73	33.33	32.40	40.380	42.980	39.660	42.740	-3.080	6.90	1.31	1.2900	0.0	24.0
24.04.26	65.90	33.11	32.79	40.220	42.720	39.500	42.480	-2.980	6.90	1.31	1.2990	0.0	24.0
25.04.26	65.41	32.61	32.80	39.870	42.400	39.150	42.160	-3.010	6.90	1.30	1.2860	0.0	24.0
26.04.26	66.05	32.72	33.33	40.030	42.570	39.310	42.330	-3.020	6.90	1.29	1.3150	0.0	24.0
27.04.26	65.66	32.88	32.78	40.400	42.870	39.680	42.630	-2.950	6.90	1.28	1.3020	0.0	24.0
28.04.26	65.67	32.82	32.85	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	6.90	1.31	н/д	н/д	н/д
29.04.26	65.75	32.98	32.77	40.790	43.250	40.070	43.010	-2.940	6.90	1.27	1.3150	0.0	24.0
30.04.26	65.91	33.18	32.73	41.540	44.010	40.790	43.770	-2.980	6.90	1.30	1.3390	0.0	24.0
01.05.26	65.56	33.29	32.27	41.830	44.340	41.110	44.100	-2.990	6.90	1.29	1.3280	0.0	24.0
02.05.26	66.22	33.47	32.75	41.780	44.220	41.010	43.980	-2.970	6.90	1.30	1.3460	0.0	24.0
03.05.26	65.74	33.34	32.40	41.730	44.190	41.010	43.950	-2.940	6.90	1.29	1.3290	0.0	24.0
04.05.26	66.35	33.79	32.56	15.630	16.600	15.330	16.510	-1.180	6.90	1.31	0.5000	0.0	24.0
05.05.26	18.11	17.06	1.05	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	1.32	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	16.62	16.18	0.44	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	1.30	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	16.19	15.88	0.31	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	1.31	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	506.4	537.8	497.41	534.86	-37.450	---	---	16.1920	0.0	384.0
Среднее	57.15	30.27	26.88	---	---	---	---	---	6.90	1.30	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	62958.930	65812.900	61612.799	65001.649	1134.9120	-3388.850	3217.0	13287.0
07.05.26 24:00	63505.720	66393.550	62149.850	65579.090	1152.4080	-3429.240	3217.0	13695.0
Итого за период	546.790	580.650	537.050	577.440	17.4960	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Лермонтова, 11
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 802876
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	45.10	38.99	6.11	129.12	130.74	-1.62	0.000	0.000	130.40	131.72	-1.32	0.724	24.000
22.04.26	45.35	38.91	6.44	127.97	129.59	-1.61	0.000	0.000	129.25	130.55	-1.30	0.759	24.000
23.04.26	45.08	38.64	6.44	127.35	128.96	-1.60	0.000	0.000	128.61	129.90	-1.29	0.756	24.000
24.04.26	44.91	38.45	6.46	127.60	129.21	-1.61	0.000	0.000	128.85	130.15	-1.29	0.760	24.000
25.04.26	44.82	38.35	6.47	128.31	130.02	-1.71	0.000	0.000	129.57	130.96	-1.40	0.760	24.000
26.04.26	45.53	38.83	6.70	128.27	129.90	-1.62	0.000	0.000	129.57	130.86	-1.29	0.795	24.000
27.04.26	45.86	39.19	6.67	127.65	129.27	-1.61	0.000	0.000	128.97	130.24	-1.28	0.787	24.000
28.04.26	45.18	38.65	6.53	127.79	129.40	-1.61	0.000	0.000	129.06	130.35	-1.29	0.771	24.000
29.04.26	45.78	39.10	6.68	128.09	129.71	-1.61	0.000	0.000	129.40	130.68	-1.28	0.790	24.000
30.04.26	45.29	38.80	6.49	128.56	130.19	-1.62	0.000	0.000	129.85	131.15	-1.30	0.769	24.000
01.05.26	45.64	39.12	6.52	128.58	130.30	-1.71	0.000	0.000	129.89	131.28	-1.39	0.766	24.000
02.05.26	45.72	39.23	6.49	128.38	130.00	-1.62	0.000	0.000	129.69	130.98	-1.29	0.768	24.000
03.05.26	45.20	38.85	6.35	128.39	130.00	-1.61	0.000	0.000	129.67	130.97	-1.30	0.751	24.000
04.05.26	37.21	32.41	4.80	65.06	65.88	-0.81	0.000	0.000	65.72	66.38	-0.66	0.376	24.000
05.05.26	19.71	19.35	0.36	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
06.05.26	19.53	19.51	0.02	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
07.05.26	19.61	19.58	0.03	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
Итого	---	---	---	1731.13	1753.17	-22.04	---	---	1748.51	1766.18	-17.67	10.331	408.000
Среднее	40.32	35.06	5.27	---	---	---	0.000	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Лермонтова, 12
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 900910
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	45.26	40.39	4.87	268.00	267.97	0.02	0.435	0.449	270.49	270.21	0.28	1.303	24.000
22.04.26	45.48	40.25	5.23	267.84	267.79	0.05	0.429	0.444	270.35	270.01	0.34	1.399	24.000
23.04.26	45.33	40.04	5.29	267.41	267.37	0.03	0.431	0.446	269.90	269.57	0.33	1.410	24.000
24.04.26	45.11	39.86	5.25	267.28	267.28	0.00	0.431	0.446	269.75	269.45	0.30	1.400	24.000
25.04.26	44.89	39.70	5.19	267.09	267.09	0.00	0.431	0.445	269.53	269.24	0.29	1.382	24.000
26.04.26	45.49	40.03	5.46	266.89	266.89	0	0.428	0.443	269.39	269.09	0.30	1.452	24.000
27.04.26	45.93	40.48	5.45	266.75	266.74	0.01	0.432	0.447	269.28	268.99	0.30	1.450	24.000
28.04.26	45.46	40.19	5.27	266.94	266.91	0.03	0.433	0.448	269.44	269.11	0.33	1.405	24.000
29.04.26	45.91	40.79	5.12	287.96	287.95	0.01	0.436	0.449	290.67	290.45	0.22	1.472	24.000
30.04.26	45.54	40.61	4.93	290.08	290.07	0.00	0.433	0.446	292.76	292.56	0.20	1.426	24.000
01.05.26	45.67	40.78	4.89	291.14	291.13	0.00	0.433	0.446	293.84	293.65	0.19	1.422	24.000
02.05.26	45.88	40.96	4.92	291.16	291.16	0.00	0.434	0.446	293.88	293.70	0.18	1.429	24.000
03.05.26	45.53	40.71	4.82	291.11	291.11	0.00	0.437	0.449	293.79	293.63	0.16	1.397	24.000
04.05.26	44.32	40.10	4.22	285.23	285.22	0.01	0.419	0.430	287.77	287.70	0.07	1.227	24.000
05.05.26	23.41	21.98	1.43	0.00	0.00	0.00	0.162	0.189	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
06.05.26	20.15	19.70	0.45	0.00	0.00	0.00	0.141	0.054	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
07.05.26	19.72	19.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.124	0.002	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
Итого	---	---	---	3874.88	3874.68	0.20	---	---	3910.85	3907.35	3.49	19.575	408.000
Среднее	41.12	36.82	4.30	---	---	---	0.381	0.381	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Лермонтова, 4
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ630

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.02	44.67	162.73	38.39	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.05	44.66	161.94	38.17	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.09	44.84	161.38	38.07	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.09	44.58	161.42	37.84	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.08	44.42	161.43	37.69	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.10	44.43	161.43	37.62	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.13	45.11	161.38	38.10	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.12	45.32	161.43	38.39	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.10	44.75	162.03	37.95	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.12	45.23	162.82	38.34	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.10	44.85	163.59	38.12	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.11	45.16	164.68	38.43	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.10	45.21	164.94	38.53	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.07	44.68	165.10	38.20	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.44	32.57	74.67	29.68	0.00	10.69	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	19.67	0.00	18.48	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	19.08	0.00	18.04	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	15.72	---	2350.97	---	0.00	346.69	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	41.131	---	35.296	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	2397.11	0.00
07.05.26 24:00	2411.83	0.00
Итого за период	14.72	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Лермонтова, 6
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ644

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.81	45.09	90.72	36.15	89.76	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.83	45.09	90.29	35.85	89.28	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.86	45.27	89.92	35.64	88.91	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	0.87	45.00	89.94	35.35	88.87	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.86	44.84	89.99	35.23	88.94	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.88	44.86	89.90	35.09	88.94	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.89	45.55	89.90	35.58	88.92	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.88	45.76	89.93	35.92	89.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.87	45.20	90.26	35.53	89.30	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.89	45.67	90.75	35.89	89.70	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.87	45.28	91.18	35.73	90.15	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.88	45.60	91.78	36.03	90.74	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.87	45.64	91.93	36.12	90.88	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.85	45.11	92.00	35.81	90.95	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.36	30.71	41.62	27.25	41.12	10.66	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	15.78	0.00	15.92	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	15.55	0.00	15.55	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	12.47	---	1310.11	---	1295.46	346.66	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	40.941	---	32.861	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	2053.26	0.00
07.05.26 24:00	2064.96	0.00
Итого за период	11.70	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Лермонтова, 9
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 801971
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	45.11	34.87	10.24	108.80	108.37	0.42	0.590	0.549	109.85	108.99	0.85	1.127	24.000
22.04.26	45.40	34.54	10.86	108.85	108.44	0.40	0.590	0.549	109.92	109.05	0.87	1.195	24.000
23.04.26	45.18	34.29	10.89	109.26	108.86	0.40	0.590	0.549	110.32	109.46	0.86	1.202	24.000
24.04.26	44.98	34.09	10.89	109.04	108.63	0.40	0.590	0.549	110.09	109.22	0.87	1.199	24.000
25.04.26	44.77	33.91	10.86	108.78	108.36	0.41	0.590	0.549	109.82	108.95	0.87	1.194	24.000
26.04.26	45.44	34.16	11.28	108.38	107.96	0.41	0.590	0.549	109.44	108.56	0.89	1.235	24.000
27.04.26	45.84	34.59	11.25	108.75	108.34	0.40	0.590	0.549	109.83	108.95	0.88	1.235	24.000
28.04.26	45.29	34.33	10.96	108.83	108.42	0.40	0.590	0.549	109.89	109.02	0.87	1.205	24.000
29.04.26	45.86	34.78	11.08	111.74	111.31	0.42	0.590	0.549	112.85	111.94	0.91	1.251	24.000
30.04.26	45.33	34.56	10.77	111.42	110.99	0.42	0.590	0.549	112.51	111.62	0.89	1.213	24.000
01.05.26	45.60	34.82	10.78	111.91	111.47	0.43	0.590	0.549	113.01	112.10	0.91	1.219	24.000
02.05.26	45.76	34.96	10.80	112.10	111.66	0.44	0.590	0.549	113.22	112.30	0.92	1.225	24.000
03.05.26	45.35	34.76	10.59	112.12	111.68	0.43	0.590	0.549	113.22	112.32	0.90	1.200	24.000
04.05.26	41.61	33.08	8.53	82.92	82.60	0.31	0.590	0.549	83.73	83.07	0.66	0.875	24.000
05.05.26	18.19	18.68	-0.49	0.00	0.00	0.00	0.590	0.549	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
06.05.26	16.07	16.14	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.589	0.549	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
07.05.26	15.46	15.44	0.02	0.00	0.00	0.00	0.590	0.549	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
Итого	---	---	---	1512.88	1507.10	5.78	---	---	1527.70	1515.55	12.15	16.576	408.000
Среднее	40.07	31.29	8.78	---	---	---	0.590	0.549	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Луначарского, 4
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00166967

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x2ЕВ8

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	66.73	42.27	24.46	96.460	97.450	94.520	96.670	-2.150	6.20	6.00	2.3100	0.0	24.0
22.04.26	68.26	44.72	23.54	120.820	121.680	118.310	120.550	-2.240	6.20	6.00	2.7810	0.0	24.0
23.04.26	67.93	44.23	23.70	116.770	117.700	114.340	116.610	-2.270	6.20	6.00	2.7060	0.0	24.0
24.04.26	68.15	43.84	24.31	110.620	111.590	108.310	110.580	-2.270	6.20	6.00	2.6310	0.0	24.0
25.04.26	67.65	44.26	23.39	124.540	125.660	121.900	124.460	-2.560	6.20	6.00	2.8480	0.0	24.0
26.04.26	68.32	43.02	25.30	99.260	100.530	97.170	99.640	-2.470	6.20	6.00	2.4520	0.0	24.0
27.04.26	67.72	41.75	25.97	92.590	93.830	90.670	93.070	-2.400	6.20	6.00	2.3510	0.0	24.0
28.04.26	67.81	43.54	24.27	111.130	112.510	108.800	111.520	-2.720	6.20	6.00	2.6390	0.0	24.0
29.04.26	67.91	42.95	24.96	101.720	103.040	99.610	102.150	-2.540	6.20	6.00	2.4820	0.0	24.0
30.04.26	68.00	43.23	24.77	102.470	103.840	100.370	102.970	-2.600	6.20	6.00	2.4820	0.0	24.0
01.05.26	67.59	42.61	24.98	98.550	100.030	96.570	99.210	-2.640	6.20	6.00	2.4100	0.0	24.0
02.05.26	68.30	42.67	25.63	95.550	96.990	93.580	96.190	-2.610	6.20	6.00	2.3970	0.0	24.0
03.05.26	67.80	43.09	24.71	99.110	100.600	97.110	99.760	-2.650	6.20	6.00	2.3970	0.0	24.0
04.05.26	68.40	41.01	27.39	29.380	29.910	28.760	29.680	-0.920	6.20	6.00	0.7880	0.0	24.0
05.05.26	22.92	23.04	-0.12	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	21.29	21.58	-0.29	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	20.71	21.00	-0.29	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	1398.9	1415.3	1370.02	1403.06	-33.040	---	---	33.6740	0.0	408.0
Среднее	59.73	39.34	20.39	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	38944.530	39123.679	38098.380	38679.149	775.4060	-580.770	0.0	6201.0
07.05.26 24:00	40343.500	40539.040	39468.400	40082.210	809.0800	-613.810	0.0	6609.0
Итого за период	1398.970	1415.361	1370.020	1403.061	33.6740	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Луначарского, 6
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА763

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	2.62	67.64	104.12	42.40	95.55	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	2.60	66.91	103.58	41.78	94.93	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	2.72	68.29	101.75	41.52	93.21	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	2.71	67.98	100.93	41.12	92.36	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	2.72	68.18	100.44	41.07	91.88	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	2.71	67.69	99.81	40.53	91.22	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	2.74	68.37	100.03	40.97	91.47	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	2.68	67.91	100.85	41.25	92.26	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	2.71	67.95	100.89	41.08	92.32	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	2.71	68.02	101.78	41.30	93.22	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	2.74	68.15	103.46	41.58	94.99	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	2.69	67.73	103.06	41.62	95.73	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	2.74	68.45	103.97	42.10	95.54	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	2.71	67.95	103.84	41.83	95.39	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	1.09	47.87	42.52	34.84	37.82	23.04	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	22.64	0.00	22.92	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	21.18	0.00	21.41	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	38.89	---	1471.03	---	1347.89	359.04	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	61.348	---	38.784	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	11382.08	0.00
07.05.26 24:00	11418.43	0.00
Итого за период	36.35	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Матросова, 123
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 20140326

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x5A21

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	50.14	44.88	н/д	5.26	2.48	2.48	н/д	103.971	102.921	н/д	102.745	101.956	н/д	0.789	0.541	н/д	24	0
22.04.26	52.98	47.07	н/д	5.91	2.54	2.54	н/д	103.984	102.894	н/д	102.621	101.823	н/д	0.797	0.607	н/д	24	0
23.04.26	52.18	46.38	н/д	5.79	2.95	2.95	н/д	103.979	102.889	н/д	102.654	101.859	н/д	0.794	0.594	н/д	24	0
24.04.26	50.70	45.23	н/д	5.46	2.92	2.92	н/д	103.995	102.926	н/д	102.745	101.947	н/д	0.798	0.561	н/д	24	0
25.04.26	52.09	46.22	н/д	5.87	3.03	3.03	н/д	104.051	102.951	н/д	102.736	101.928	н/д	0.808	0.602	н/д	24	0
26.04.26	50.06	44.72	н/д	5.34	2.75	2.75	н/д	104.038	102.972	н/д	102.818	102.015	н/д	0.803	0.548	н/д	24	0
27.04.26	48.96	43.70	н/д	5.26	2.69	2.69	н/д	104.003	102.945	н/д	102.842	102.033	н/д	0.809	0.541	н/д	24	0
28.04.26	50.86	45.26	н/д	5.61	2.45	2.45	н/д	104.011	102.917	н/д	102.753	101.938	н/д	0.815	0.576	н/д	24	0
29.04.26	50.08	44.61	н/д	5.47	2.90	2.90	н/д	102.543	101.471	н/д	101.342	100.535	н/д	0.806	0.554	н/д	24	0
30.04.26	50.95	45.32	н/д	5.63	2.78	2.78	н/д	103.780	102.677	н/д	102.524	101.690	н/д	0.834	0.577	н/д	24	0
01.05.26	50.91	45.34	н/д	5.57	2.87	2.87	н/д	103.820	102.714	н/д	102.558	101.734	н/д	0.824	0.571	н/д	24	0
02.05.26	49.60	44.30	н/д	5.30	2.70	2.70	н/д	103.834	102.753	н/д	102.638	101.815	н/д	0.823	0.544	н/д	24	0
03.05.26	51.16	45.59	н/д	5.57	2.62	2.62	н/д	103.850	102.735	н/д	102.575	101.737	н/д	0.838	0.571	н/д	24	0
04.05.26	48.07	43.36	н/д	4.72	1.09	1.09	н/д	52.735	52.174	н/д	52.166	51.716	н/д	0.450	0.246	н/д	24	0
05.05.26	19.72	19.34	н/д	0.39	0.00	0.14	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
06.05.26	18.78	18.35	н/д	0.43	0.04	0.21	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
07.05.26	18.67	18.18	н/д	0.49	0.05	0.22	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	1402.594	1387.939	---	1385.717	1374.726	---	10.988	7.633	---	408	0
Среднее	50.72	45.21	---	5.51	2.17	2.20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	19630.327	19439.433	0.000	19357.839	19237.469	0.000	120.371	139.144	0.000	6135	0
07.05.26 24:00	21032.921	20827.372	0.000	20743.556	20612.196	0.000	131.360	146.777	0.000	6543	0
Итого за период	1402.594	1387.939	0.000	1385.717	1374.727	0.000	---	7.633	0.000	408	0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Мичурина, 3
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 900043
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	45.20	39.12	6.08	100.66	100.64	0.02	0.432	0.600	101.65	101.37	0.28	0.607	24.000
22.04.26	45.48	38.96	6.52	100.50	100.48	0.01	0.428	0.600	101.50	101.21	0.29	0.651	24.000
23.04.26	45.24	38.69	6.55	100.31	100.30	0.01	0.430	0.600	101.29	101.01	0.29	0.652	24.000
24.04.26	45.01	38.49	6.52	100.28	100.27	0.00	0.429	0.600	101.26	100.98	0.28	0.649	24.000
25.04.26	44.80	38.29	6.51	100.28	100.27	0.00	0.429	0.600	101.24	100.97	0.28	0.648	24.000
26.04.26	45.49	38.70	6.79	100.25	100.24	0.00	0.427	0.600	101.24	100.95	0.29	0.676	24.000
27.04.26	45.87	39.12	6.75	100.25	100.24	0.01	0.431	0.600	101.26	100.96	0.29	0.671	24.000
28.04.26	45.29	38.75	6.54	100.31	100.30	0.01	0.432	0.600	101.30	101.01	0.29	0.651	24.000
29.04.26	45.88	39.18	6.70	100.56	100.55	0.00	0.433	0.600	101.58	101.29	0.29	0.668	24.000
30.04.26	45.32	38.81	6.51	100.53	100.52	0.01	0.430	0.600	101.52	101.23	0.29	0.650	24.000
01.05.26	45.71	39.17	6.54	101.61	101.59	0.01	0.430	0.600	102.63	102.33	0.30	0.659	24.000
02.05.26	45.84	39.28	6.56	100.81	100.80	0.01	0.432	0.600	101.83	101.54	0.29	0.656	24.000
03.05.26	45.42	39.03	6.39	100.82	100.81	0.00	0.433	0.600	101.81	101.54	0.28	0.639	24.000
04.05.26	40.67	35.40	5.27	70.27	70.26	0.01	0.333	0.600	70.97	70.77	0.20	0.440	18.833
05.05.26	17.67	16.42	1.25	0.00	0.00	0.00	0.109	0.600	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
06.05.26	15.72	14.81	0.91	0.00	0.00	0.00	0.109	0.600	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
07.05.26	15.25	14.44	0.81	0.00	0.00	0.00	0.109	0.600	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
Итого	---	---	---	1377.45	1377.28	0.16	---	---	1391.06	1387.15	3.91	8.917	330.833
Среднее	39.99	34.51	5.48	---	---	---	0.368	0.600	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Новоселов, 12
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00166606

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x302С

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	45.38	41.04	4.34	195.310	195.310	193.460	193.770	-0.310	6.51	5.40	0.8460	0.0	24.0
22.04.26	44.32	39.97	4.35	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
23.04.26	44.03	39.75	4.28	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
24.04.26	43.65	39.41	4.24	247.230	247.230	245.030	245.410	-0.380	6.73	5.40	1.0480	0.0	24.0
25.04.26	43.37	39.10	4.27	457.380	457.380	453.300	454.020	-0.720	7.61	5.40	1.9530	0.0	24.0
26.04.26	43.40	39.15	4.25	457.250	457.250	453.170	453.890	-0.720	7.67	5.40	1.9430	0.0	24.0
27.04.26	43.56	39.32	4.24	457.170	457.170	453.090	453.810	-0.720	7.53	5.40	1.9390	0.0	24.0
28.04.26	43.84	39.55	4.29	457.100	457.100	453.020	453.740	-0.720	7.48	5.40	1.9600	0.0	24.0
29.04.26	44.28	39.73	4.55	399.710	399.710	396.090	396.800	-0.710	7.58	5.40	1.8230	0.0	24.0
30.04.26	44.48	40.09	4.39	456.400	456.400	452.240	452.970	-0.730	9.02	5.40	2.0120	0.0	24.0
01.05.26	44.86	40.41	4.45	456.230	456.230	451.920	452.660	-0.740	8.83	5.40	2.0420	0.0	24.0
02.05.26	45.04	40.61	4.43	456.140	456.140	451.820	452.540	-0.720	8.74	5.40	2.0290	0.0	24.0
03.05.26	44.98	40.57	4.41	456.190	456.190	451.870	452.590	-0.720	8.76	5.40	2.0220	0.0	24.0
04.05.26	44.19	39.96	4.23	184.540	184.540	182.890	183.170	-0.280	4.76	5.40	0.7860	0.0	24.0
05.05.26	21.71	20.75	0.96	17.250	17.250	17.250	17.250	0.000	1.44	5.40	0.0180	0.0	24.0
06.05.26	21.14	20.62	0.52	15.000	15.000	15.000	15.000	0.000	1.37	5.40	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	21.01	20.59	0.42	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.37	5.40	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	4712.9	4712.9	4670.15	4677.62	-7.470	---	---	20.4210	0.0	408.0
Среднее	40.19	36.50	3.68	---	---	---	---	---	6.27	5.40	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	185911.719	185911.719	183247.200	183886.820	1378.4500	-639.620	209.0	14391.0
07.05.26 24:00	191096.390	191096.390	188383.840	189031.890	1401.3790	-648.050	209.0	14823.0
Итого за период	5184.671	5184.671	5136.639	5145.070	22.9290	---	0.0	432.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Новоселов, 14
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00179200

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x2D8A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	44.92	40.79	4.13	410.050	409.570	406.180	406.390	-0.210	7.45	6.94	1.6750	0.0	24.0
22.04.26	44.28	40.16	4.12	409.710	409.300	405.980	406.180	-0.200	7.45	6.95	1.6710	0.0	24.0
23.04.26	43.99	39.92	4.07	410.200	410.930	406.470	407.830	-1.360	7.44	6.93	1.6540	0.0	24.0
24.04.26	43.72	39.66	4.06	406.920	408.970	403.320	405.980	-2.660	7.45	6.95	1.6400	0.0	24.0
25.04.26	43.32	39.28	4.04	408.880	408.690	405.280	405.810	-0.530	7.47	6.96	1.6430	0.0	24.0
26.04.26	43.36	39.30	4.06	409.430	408.560	405.830	405.680	0.150	7.48	6.97	1.6490	0.0	24.0
27.04.26	43.51	39.46	4.05	409.950	408.990	406.350	406.100	0.250	7.44	6.94	1.6470	0.0	24.0
28.04.26	43.80	39.68	4.12	410.070	409.020	406.420	406.020	0.400	7.45	6.95	1.6770	0.0	24.0
29.04.26	44.29	40.04	4.25	393.720	391.680	390.080	388.730	1.350	7.37	6.87	1.6560	0.0	24.0
30.04.26	44.43	40.31	4.12	416.280	413.820	412.440	410.700	1.740	7.44	6.92	1.7020	0.0	24.0
01.05.26	44.81	40.62	4.19	416.250	413.840	412.410	410.720	1.690	7.41	6.90	1.7270	0.0	24.0
02.05.26	44.99	40.79	4.20	416.310	414.220	412.430	411.060	1.370	7.41	6.90	1.7300	0.0	24.0
03.05.26	44.93	40.77	4.16	416.100	414.330	412.260	411.150	1.110	7.42	6.91	1.7120	0.0	24.0
04.05.26	45.10	41.04	4.06	158.100	156.540	156.590	155.290	1.300	6.63	6.34	0.6520	0.0	24.0
05.05.26	20.30	20.52	-0.22	10.080	0.000	10.080	0.000	10.080	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	20.26	20.45	-0.19	2.880	0.000	2.880	0.000	2.880	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	20.41	20.49	-0.08	0.480	0.000	0.480	0.000	0.480	5.15	6.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5505.4	5478.4	5455.48	5437.64	17.840	---	---	22.4350	0.0	408.0
Среднее	40.02	36.66	3.36	---	---	---	---	---	7.11	6.73	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	163488.440	162988.719	161076.380	161175.720	1212.5310	-99.340	2212.0	12201.0
07.05.26 24:00	168993.850	168467.179	166531.860	166613.360	1234.9660	-81.500	2212.0	12609.0
Итого за период	5505.410	5478.459	5455.479	5437.639	22.4350	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Новоселов, 18
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00166275

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, КСН=0хДФ93

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	45.11	40.24	4.87	527.470	530.810	522.390	526.750	-4.360	5.60	5.40	2.5410	0.0	24.0
22.04.26	44.46	39.61	4.85	527.680	531.000	522.780	527.080	-4.300	5.60	5.40	2.5370	0.0	24.0
23.04.26	44.17	39.35	4.82	529.780	533.180	524.940	529.320	-4.380	5.60	5.40	2.5270	0.0	24.0
24.04.26	43.91	39.09	4.82	527.300	530.680	522.500	526.840	-4.340	5.60	5.40	2.5120	0.0	24.0
25.04.26	43.50	38.70	4.80	527.150	530.480	522.430	526.680	-4.250	5.60	5.40	2.5060	0.0	24.0
26.04.26	43.53	38.73	4.80	526.810	530.140	522.040	526.330	-4.290	5.60	5.40	2.5060	0.0	24.0
27.04.26	43.69	38.86	4.83	526.840	530.180	522.050	526.340	-4.290	5.60	5.40	2.5160	0.0	24.0
28.04.26	43.98	39.06	4.92	526.940	530.230	522.140	526.390	-4.250	5.60	5.40	2.5610	0.0	24.0
29.04.26	44.48	39.38	5.10	504.180	507.930	499.480	504.270	-4.790	5.60	5.40	2.5370	0.0	24.0
30.04.26	44.61	39.62	4.99	527.750	531.360	522.780	527.450	-4.670	5.60	5.40	2.6040	0.0	24.0
01.05.26	44.99	39.92	5.07	527.670	531.280	522.630	527.230	-4.600	5.60	5.40	2.6420	0.0	24.0
02.05.26	45.17	40.10	5.07	527.720	531.330	522.680	527.250	-4.570	5.60	5.40	2.6460	0.0	24.0
03.05.26	45.11	40.07	5.04	527.690	531.310	522.650	527.230	-4.580	5.60	5.40	2.6330	0.0	24.0
04.05.26	45.38	39.72	5.66	202.750	214.040	200.790	212.480	-11.690	5.60	5.40	1.0230	0.0	24.0
05.05.26	22.06	21.96	0.10	0.000	18.000	0.000	18.000	-18.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	21.26	21.20	0.06	0.000	18.000	0.000	18.000	-18.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	21.24	21.27	-0.03	0.000	18.000	0.000	18.000	-18.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	7037.7	7147.9	6972.28	7095.64	-123.360	---	---	34.2910	0.0	408.0
Среднее	40.39	36.28	4.10	---	---	---	---	---	5.60	5.40	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	210158.280	206300.760	207075.319	204107.969	1841.7400	2967.350	215.0	14414.0
07.05.26 24:00	217196.010	213448.710	214047.600	211203.610	1876.0310	102843.990	215.0	14822.0
Итого за период	7037.730	7147.949	6972.281	7095.640	34.2910	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Островского, 15
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 20127903

БД=1, ТВ1, СИ=7, КСН=0x7BAE

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	45.61	39.02	н/д	6.59	5.80	4.10	н/д	105.125	н/д	н/д	104.116	н/д	н/д	н/д	0.687	н/д	24	0
22.04.26	45.81	38.90	н/д	6.91	5.80	4.07	н/д	104.912	н/д	н/д	103.899	н/д	н/д	н/д	0.718	н/д	24	0
23.04.26	45.54	38.64	н/д	6.90	5.80	4.07	н/д	104.620	н/д	н/д	103.623	н/д	н/д	н/д	0.716	н/д	24	0
24.04.26	45.38	38.40	н/д	6.98	5.80	4.09	н/д	104.423	н/д	н/д	103.438	н/д	н/д	н/д	0.723	н/д	24	0
25.04.26	45.39	38.20	н/д	7.18	5.80	4.07	н/д	104.445	н/д	н/д	103.456	н/д	н/д	н/д	0.744	н/д	24	0
26.04.26	46.08	38.78	н/д	7.30	5.80	4.07	н/д	104.435	н/д	н/д	103.411	н/д	н/д	н/д	0.756	н/д	24	0
27.04.26	46.30	39.05	н/д	7.25	5.80	4.11	н/д	104.442	н/д	н/д	103.409	н/д	н/д	н/д	0.751	н/д	24	0
28.04.26	45.72	38.63	н/д	7.09	5.80	4.11	н/д	104.660	н/д	н/д	103.653	н/д	н/д	н/д	0.735	н/д	24	0
29.04.26	46.21	39.06	н/д	7.14	5.80	4.10	н/д	104.972	н/д	н/д	103.939	н/д	н/д	н/д	0.743	н/д	24	0
30.04.26	45.81	38.84	н/д	6.98	5.80	4.09	н/д	105.222	н/д	н/д	104.208	н/д	н/д	н/д	0.728	н/д	24	0
01.05.26	46.13	39.12	н/д	7.01	5.80	4.08	н/д	105.765	н/д	н/д	104.730	н/д	н/д	н/д	0.735	н/д	24	0
02.05.26	46.18	39.25	н/д	6.93	5.80	4.10	н/д	105.660	н/д	н/д	104.618	н/д	н/д	н/д	0.725	н/д	24	0
03.05.26	45.64	38.89	н/д	6.75	5.80	4.11	н/д	105.663	н/д	н/д	104.649	н/д	н/д	н/д	0.707	н/д	24	0
04.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	---	---	---	---	---	---	---	1364.344	---	---	1351.149	---	---	---	9.468	---	312	0
Среднее	45.83	38.83	---	7.00	5.80	4.09	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	26803.203	0.000	0.000	26389.311	0.000	0.000	0.000	255.354	0.000	5352	783
07.05.26 24:00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Итого за период	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	---	н/д	н/д	н/д	н/д

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Островского, 19
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 801959
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	45.30	38.70	6.60	73.52	73.52	0.00	0.590	0.549	73.73	74.55	-0.82	0.485	24.000
22.04.26	45.54	38.48	7.06	73.46	73.46	0.00	0.590	0.549	73.68	74.49	-0.80	0.518	24.000
23.04.26	45.37	38.13	7.24	73.32	73.32	0.00	0.590	0.549	73.53	74.33	-0.79	0.531	24.000
24.04.26	45.16	37.85	7.31	73.26	73.26	0	0.590	0.549	73.47	74.26	-0.79	0.535	24.000
25.04.26	44.95	37.70	7.25	73.27	73.27	0	0.590	0.549	73.46	74.27	-0.81	0.530	24.000
26.04.26	45.55	37.91	7.64	73.24	73.24	0.00	0.590	0.549	73.44	74.25	-0.81	0.559	24.000
27.04.26	45.99	38.37	7.62	73.20	73.20	0.00	0.590	0.549	73.41	74.22	-0.81	0.557	24.000
28.04.26	45.50	38.14	7.36	73.24	73.24	0	0.590	0.549	73.44	74.26	-0.82	0.539	24.000
29.04.26	45.97	38.38	7.59	73.52	73.52	0.00	0.590	0.549	73.75	74.55	-0.81	0.557	24.000
30.04.26	45.56	38.14	7.42	73.39	73.39	0.00	0.590	0.549	73.61	74.40	-0.79	0.544	24.000
01.05.26	45.71	38.32	7.39	73.74	73.74	0.00	0.590	0.549	73.96	74.77	-0.81	0.545	24.000
02.05.26	45.92	38.49	7.43	73.66	73.66	0	0.590	0.549	73.88	74.70	-0.82	0.547	24.000
03.05.26	45.56	38.22	7.34	73.67	73.67	0.00	0.590	0.549	73.88	74.70	-0.82	0.540	24.000
04.05.26	44.15	37.58	6.57	62.47	62.47	0.00	0.590	0.549	62.65	63.34	-0.69	0.452	24.000
05.05.26	24.88	27.55	-2.67	0.00	0.00	0.00	0.590	0.549	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
06.05.26	23.05	26.94	-3.89	0.00	0.00	0.00	0.590	0.549	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
07.05.26	22.73	26.90	-4.17	0.00	0.00	0.00	0.590	0.549	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
Итого	---	---	---	1016.96	1016.96	0	---	---	1019.90	1031.08	-11.18	7.439	408.000
Среднее	41.58	36.22	5.36	---	---	---	0.590	0.549	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Островского, 21
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 22168615

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x817A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	45.37	39.98	н/д	5.39	4.03	4.00	н/д	161.585	165.780	н/д	160.050	164.591	н/д	-4.541	0.862	н/д	24	0
22.04.26	45.57	39.99	н/д	5.58	4.00	3.97	н/д	161.260	165.420	н/д	159.711	164.230	н/д	-4.518	0.890	н/д	24	0
23.04.26	45.28	39.77	н/д	5.51	4.00	3.98	н/д	161.020	165.190	н/д	159.495	164.025	н/д	-4.529	0.879	н/д	24	0
24.04.26	45.13	39.58	н/д	5.55	4.01	3.99	н/д	160.960	165.180	н/д	159.447	164.015	н/д	-4.568	0.883	н/д	24	0
25.04.26	45.14	39.43	н/д	5.71	4.00	3.98	н/д	160.980	165.175	н/д	159.467	164.021	н/д	-4.554	0.909	н/д	24	0
26.04.26	45.85	40.01	н/д	5.84	4.00	3.97	н/д	161.145	165.140	н/д	159.575	163.953	н/д	-4.379	0.931	н/д	24	0
27.04.26	46.07	40.28	н/д	5.79	4.04	4.02	н/д	161.230	165.175	н/д	159.643	163.961	н/д	-4.318	0.924	н/д	24	0
28.04.26	45.48	39.77	н/д	5.71	4.04	4.01	н/д	161.260	165.350	н/д	159.715	164.168	н/д	-4.453	0.911	н/д	24	0
29.04.26	45.97	40.21	н/д	5.76	4.03	4.00	н/д	161.710	165.675	н/д	160.133	164.457	н/д	-4.324	0.922	н/д	24	0
30.04.26	45.58	39.93	н/д	5.65	4.02	3.99	н/д	162.035	166.075	н/д	160.477	164.890	н/д	-4.414	0.906	н/д	24	0
01.05.26	45.90	40.23	н/д	5.67	4.01	3.98	н/д	163.125	167.085	н/д	161.541	165.871	н/д	-4.331	0.915	н/д	24	0
02.05.26	45.95	40.32	н/д	5.63	4.04	4.01	н/д	162.140	166.075	н/д	160.562	164.850	н/д	-4.288	0.903	н/д	24	0
03.05.26	45.41	39.94	н/д	5.46	4.05	4.02	н/д	162.070	166.115	н/д	160.540	164.922	н/д	-4.382	0.876	н/д	24	0
04.05.26	45.61	40.18	н/д	5.44	1.60	2.66	н/д	64.310	65.870	н/д	63.694	65.384	н/д	-1.690	0.346	н/д	24	0
05.05.26	20.76	20.54	н/д	0.21	0.40	0.00	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
06.05.26	19.53	19.42	н/д	0.10	0.45	0.00	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
07.05.26	19.13	19.04	н/д	0.09	0.44	0.00	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	2164.830	2219.305	---	2144.050	2203.338	---	-59.289	12.057	---	408	0
Среднее	45.59	39.96	---	5.63	3.24	3.21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	38605.220	38866.180	0.000	37493.046	37916.665	0.000	-423.619	308.299	0.000	5446	736
07.05.26 24:00	40770.050	41085.485	0.000	39637.095	40120.005	0.000	-482.909	320.355	0.000	5854	736
Итого за период	2164.830	2219.305	0.000	2144.049	2203.340	0.000	---	12.056	0.000	408	0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Островского, 35
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-026 Заводской номер: 903817
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	dM, т	V1, м3	V2, м3	dV, м3	P1, МПа	P2, МПа	T1, °C	T2, °C	dT, °C	Tнар, ч
21.04.26	1.201	42.313	48.021	5.708	43.165	48.345	-5.180	0.00	0.00	65.51	37.07	28.43	24.00
22.04.26	1.266	41.844	47.573	5.729	42.715	47.883	-5.168	0.00	0.00	66.76	36.45	30.31	24.00
23.04.26	1.277	42.522	48.243	5.721	43.402	48.558	-5.156	0.00	0.00	66.50	36.43	30.06	24.00
24.04.26	1.279	42.227	47.928	5.702	43.103	48.238	-5.135	0.00	0.00	66.63	36.29	30.33	24.00
25.04.26	1.265	42.061	47.760	5.699	42.924	48.065	-5.141	0.00	0.00	66.19	36.08	30.11	24.00
26.04.26	1.284	42.075	47.779	5.704	42.952	48.087	-5.134	0.00	0.00	66.79	36.22	30.57	24.00
27.04.26	1.265	42.608	48.304	5.696	43.487	48.623	-5.136	0.00	0.00	66.39	36.66	29.73	24.00
28.04.26	1.267	42.255	47.945	5.690	43.128	48.257	-5.129	0.00	0.00	66.43	36.39	30.04	24.00
29.04.26	1.304	44.114	49.818	5.704	45.027	50.151	-5.125	0.00	0.00	66.51	36.89	29.61	24.00
30.04.26	1.319	44.402	50.102	5.700	45.325	50.438	-5.113	0.00	0.00	66.67	36.91	29.75	24.00
01.05.26	1.312	45.104	50.799	5.695	46.031	51.143	-5.112	0.00	0.00	66.28	37.14	29.14	24.00
02.05.26	1.345	46.112	51.841	5.729	47.080	52.205	-5.125	0.00	0.00	67.02	37.81	29.21	24.00
03.05.26	1.327	45.922	51.641	5.719	46.873	52.000	-5.127	0.00	0.00	66.54	37.59	28.94	24.00
04.05.26	0.525	17.946	22.995	5.049	18.323	23.146	-4.823	0.00	0.00	48.20	31.40	16.80	24.00
05.05.26	0.000	0.000	4.562	4.562	0.000	4.572	-4.572	0.00	0.00	23.21	21.73	1.47	24.00
06.05.26	0.000	0.000	4.549	4.549	0.000	4.557	-4.557	0.00	0.00	21.44	20.41	1.02	24.00
07.05.26	0.000	0.000	4.537	4.537	0.000	4.545	-4.545	0.00	0.00	20.74	19.80	0.93	24.00
Итого	17.239	581.505	674.397	92.892	593.534	678.814	-85.279	---	---	---	---	---	408.00
Среднее	---	---	---	---	---	---	---	0.00	0.00	57.52	33.60	23.91	---

Показания интеграторов

Дата	Q, Гкал	Mтс, т
20.04.26 24:00	н/д	н/д
07.05.26 24:00	н/д	н/д
Итого за период	н/д	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Островского, 39
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00164489

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x3460

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	66.68	40.75	25.93	80.800	80.360	79.170	79.720	-0.550	7.62	6.30	2.0520	0.0	24.0
22.04.26	68.20	43.81	24.39	103.920	104.350	101.720	103.400	-1.680	7.57	6.30	2.4800	0.0	24.0
23.04.26	67.84	43.63	24.21	103.690	104.680	101.550	103.770	-2.220	7.62	6.26	2.4570	0.0	24.0
24.04.26	68.01	42.47	25.54	92.000	92.550	90.100	91.770	-1.670	7.60	6.25	2.2990	0.0	24.0
25.04.26	67.56	43.55	24.01	109.390	110.230	107.170	109.250	-2.080	7.58	6.25	2.5720	0.0	24.0
26.04.26	68.22	42.00	26.22	82.670	83.230	80.950	82.560	-1.610	7.59	6.25	2.1240	0.0	24.0
27.04.26	67.60	39.46	28.14	70.360	70.550	68.940	70.050	-1.110	7.64	6.25	1.9400	0.0	24.0
28.04.26	67.75	42.27	25.48	92.160	92.790	90.240	92.040	-1.800	7.63	6.27	2.3000	0.0	24.0
29.04.26	67.78	41.21	26.57	80.250	80.650	78.590	80.020	-1.430	7.70	6.24	2.0890	0.0	24.0
30.04.26	67.88	41.80	26.08	84.360	84.710	82.630	84.000	-1.370	7.71	6.26	2.1560	0.0	24.0
01.05.26	67.45	40.33	27.12	72.310	72.240	70.840	71.710	-0.870	7.75	6.25	1.9240	0.0	24.0
02.05.26	68.20	40.09	28.11	70.880	71.100	69.370	70.550	-1.180	7.76	6.25	1.9500	0.0	24.0
03.05.26	67.66	41.20	26.46	76.840	76.730	75.250	76.130	-0.880	7.75	6.25	1.9910	0.0	24.0
04.05.26	68.24	38.92	29.32	26.610	26.650	26.060	26.450	-0.390	8.19	4.80	0.7640	0.0	24.0
05.05.26	33.29	23.44	9.85	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.79	1.41	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	32.84	22.71	10.13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.18	1.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	32.71	22.25	10.46	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	7.23	1.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	1146.2	1150.8	1122.58	1141.42	-18.840	---	---	29.0980	0.0	408.0
Среднее	61.64	38.22	23.41	---	---	---	---	---	7.64	5.27	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	80099.250	79771.150	78393.860	78778.770	1377.0440	-384.910	188.0	14435.0
07.05.26 24:00	81245.490	80921.970	79516.440	79920.190	1406.1420	-403.750	188.0	14843.0
Итого за период	1146.240	1150.820	1122.580	1141.419	29.0980	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Островского, 41
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024М Заводской номер: 902767
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	65.66	44.19	21.47	128.29	131.01	-2.72	0.5	0.0	130.85	132.26	-1.41	2.765	24.00
22.04.26	66.73	44.02	22.71	126.24	129.13	-2.89	0.5	0.0	128.84	130.36	-1.52	2.876	24.00
23.04.26	66.13	44.01	22.12	127.57	130.44	-2.87	0.5	0.0	130.15	131.67	-1.52	2.831	24.00
24.04.26	66.38	43.95	22.43	127.07	130.00	-2.93	0.5	0.0	129.66	131.23	-1.57	2.860	24.00
25.04.26	66.03	43.65	22.38	126.11	129.06	-2.94	0.5	0.0	128.66	130.26	-1.60	2.832	24.00
26.04.26	66.62	43.99	22.63	126.19	129.25	-3.06	0.5	0.0	128.78	130.48	-1.70	2.866	24.00
27.04.26	66.22	44.06	22.16	127.50	130.47	-2.97	0.5	0.0	130.09	131.71	-1.63	2.835	24.00
28.04.26	66.22	43.97	22.25	127.22	130.22	-3.00	0.5	0.0	129.80	131.45	-1.65	2.840	24.00
29.04.26	66.37	44.34	22.03	129.39	132.47	-3.08	0.5	0.0	132.02	133.74	-1.72	2.859	24.00
30.04.26	66.48	44.48	22.00	130.48	133.48	-3.00	0.5	0.0	133.15	134.78	-1.63	2.879	24.00
01.05.26	66.04	44.92	21.12	133.13	136.66	-3.52	0.5	0.0	135.82	138.02	-2.20	2.823	24.00
02.05.26	66.82	45.32	21.50	133.55	136.94	-3.39	0.5	0.0	136.30	138.33	-2.02	2.883	24.00
03.05.26	66.34	44.93	21.41	133.28	136.49	-3.21	0.5	0.0	135.99	137.84	-1.85	2.863	24.00
04.05.26	55.53	39.81	15.72	78.41	80.17	-1.77	0.3	0.0	80.02	80.98	-0.97	1.667	24.00
05.05.26	25.07	23.17	1.90	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.000	24.00
06.05.26	22.55	21.78	0.77	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.000	24.00
07.05.26	21.66	21.09	0.57	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.000	24.00
Итого	---	---	---	1754.43	1795.78	-41.35	---	---	1790.13	1813.11	-22.98	38.681	408.00
Среднее	58.05	40.10	17.95	---	---	---	0.4	0.0	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
20.04.26 24:00	57876.70	3916.163
07.05.26 24:00	57835.35	3954.844
Итого за период	---	38.681

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Островского, 42
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 23192557

БД=1, ТВ1, СИ=7, КСН=0хCAFD

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	66.26	49.24	н/д	17.03	0.09	0.95	н/д	52.835	н/д	н/д	51.769	н/д	н/д	н/д	0.881	н/д	24	0
22.04.26	67.65	49.16	н/д	18.49	0.09	0.94	н/д	52.005	н/д	н/д	50.916	н/д	н/д	н/д	0.941	н/д	24	0
23.04.26	67.27	49.01	н/д	18.26	0.09	0.94	н/д	52.342	н/д	н/д	51.260	н/д	н/д	н/д	0.936	н/д	24	0
24.04.26	67.44	49.00	н/д	18.44	0.09	0.93	н/д	52.042	н/д	н/д	50.962	н/д	н/д	н/д	0.939	н/д	24	0
25.04.26	67.00	48.71	н/д	18.30	0.09	0.93	н/д	51.673	н/д	н/д	50.610	н/д	н/д	н/д	0.925	н/д	24	0
26.04.26	67.57	49.21	н/д	18.36	0.09	0.91	н/д	51.870	н/д	н/д	50.787	н/д	н/д	н/д	0.932	н/д	24	0
27.04.26	67.17	49.19	н/д	17.98	0.08	0.91	н/д	52.423	н/д	н/д	51.340	н/д	н/д	н/д	0.923	н/д	24	0
28.04.26	67.28	48.93	н/д	18.35	0.07	0.90	н/д	52.253	н/д	н/д	51.172	н/д	н/д	н/д	0.939	н/д	24	0
29.04.26	67.29	49.20	н/д	18.09	0.07	0.89	н/д	53.245	н/д	н/д	52.140	н/д	н/д	н/д	0.942	н/д	24	0
30.04.26	67.41	49.66	н/д	17.75	0.07	0.89	н/д	53.880	н/д	н/д	52.761	н/д	н/д	н/д	0.936	н/д	24	0
01.05.26	67.11	49.79	н/д	17.33	0.08	0.89	н/д	54.603	н/д	н/д	53.478	н/д	н/д	н/д	0.926	н/д	24	0
02.05.26	67.70	50.41	н/д	17.28	0.08	0.88	н/д	54.670	н/д	н/д	53.526	н/д	н/д	н/д	0.925	н/д	24	0
03.05.26	67.28	50.33	н/д	16.95	0.07	0.88	н/д	54.603	н/д	н/д	53.471	н/д	н/д	н/д	0.906	н/д	24	0
04.05.26	67.37	50.33	н/д	17.04	1.03	1.69	н/д	18.635	н/д	н/д	17.080	н/д	н/д	н/д	0.291	н/д	16	8
05.05.26	28.74	27.26	н/д	1.48	0.00	0.84	н/д	0.237	н/д	н/д	0.082	н/д	н/д	н/д	0.000	н/д	22	2
06.05.26	26.57	25.11	н/д	1.46	0.00	0.84	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	н/д	0.000	н/д	24	0
07.05.26	26.00	24.61	н/д	1.39	0.00	0.84	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	н/д	0.000	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	707.316	---	---	691.354	---	---	---	12.342	---	398	10
Среднее	67.26	49.40	---	17.86	0.12	0.94	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	41180.193	0.000	0.000	40308.489	0.000	0.000	0.000	502.722	0.000	17895	3070
07.05.26 24:00	41887.508	0.000	0.000	40999.844	0.000	0.000	0.000	515.063	0.000	18293	3080
Итого за период	707.315	0.000	0.000	691.355	0.000	0.000	---	12.341	0.000	398	10

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Островского, 45
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00179174

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x1CFD

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	66.79	45.75	21.04	75.490	75.430	74.010	74.710	-0.700	4.29	2.80	1.5570	0.0	24.0
22.04.26	68.11	45.77	22.34	74.460	74.360	72.900	73.640	-0.740	4.33	2.95	1.6280	0.0	24.0
23.04.26	67.42	45.48	21.94	75.120	75.060	73.630	74.340	-0.710	4.35	2.98	1.6170	0.0	24.0
24.04.26	67.77	45.50	22.27	74.760	74.630	73.240	73.910	-0.670	4.33	2.75	1.6280	0.0	24.0
25.04.26	67.37	45.02	22.35	74.220	73.990	72.780	73.270	-0.490	4.44	2.71	1.6290	0.0	24.0
26.04.26	67.97	45.40	22.57	74.420	74.150	72.890	73.430	-0.540	4.61	2.85	1.6450	0.0	24.0
27.04.26	67.55	45.56	21.99	75.160	74.900	73.640	74.180	-0.540	4.43	2.65	1.6220	0.0	24.0
28.04.26	67.60	45.35	22.25	74.910	74.630	73.400	73.910	-0.510	4.48	2.86	1.6350	0.0	24.0
29.04.26	67.67	45.68	21.99	76.280	76.010	74.650	75.290	-0.640	4.50	2.76	1.6420	0.0	24.0
30.04.26	67.79	45.99	21.80	77.170	76.880	75.520	76.160	-0.640	4.69	2.78	1.6470	0.0	24.0
01.05.26	67.40	46.27	21.13	78.440	78.170	76.760	77.450	-0.690	4.49	2.90	1.6260	0.0	24.0
02.05.26	68.09	46.67	21.42	78.620	78.350	76.940	77.630	-0.690	4.48	2.73	1.6490	0.0	24.0
03.05.26	67.60	46.34	21.26	78.500	78.210	76.820	77.490	-0.670	4.67	2.90	1.6320	0.0	24.0
04.05.26	68.25	47.09	21.16	35.680	35.550	34.920	35.210	-0.290	3.39	2.71	0.7400	0.0	24.0
05.05.26	24.43	23.91	0.52	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.37	2.10	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	22.21	21.96	0.25	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.30	2.10	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	21.08	20.78	0.30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.24	2.05	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	1023.2	1020.3	1002.10	1010.62	-8.520	---	---	21.8970	0.0	408.0
Среднее	59.71	41.67	18.03	---	---	---	---	---	4.02	2.68	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	70140.340	70349.630	68633.530	69345.150	947.0780	-711.620	1683.0	12750.0
07.05.26 24:00	71163.569	71369.950	69635.629	70355.770	968.9750	-720.140	1683.0	13158.0
Итого за период	1023.229	1020.319	1002.099	1010.620	21.8970	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Островского, 47
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024М Заводской номер: 1600628
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	67.26	55.16	12.10	179.84	180.99	-1.14	0.0	0.0	183.65	183.64	0.01	2.174	24.00
22.04.26	68.30	55.31	12.99	177.16	178.19	-1.03	0.0	0.0	181.02	180.82	0.20	2.299	24.00
23.04.26	68.22	55.28	12.94	178.44	179.49	-1.05	0.0	0.0	182.32	182.13	0.19	2.308	24.00
24.04.26	68.36	55.27	13.09	177.88	178.95	-1.07	0.0	0.0	181.76	181.58	0.18	2.327	24.00
25.04.26	67.93	54.85	13.08	176.54	177.59	-1.05	0.0	0.0	180.35	180.16	0.18	2.307	24.00
26.04.26	68.49	55.25	13.24	176.56	177.63	-1.07	0.0	0.0	180.43	180.24	0.19	2.337	24.00
27.04.26	68.08	55.27	12.81	178.22	179.37	-1.15	0.0	0.0	182.08	182.00	0.08	2.282	24.00
28.04.26	68.11	55.15	12.96	178.12	179.23	-1.11	0.0	0.0	181.98	181.85	0.13	2.307	24.00
29.04.26	68.23	55.40	12.83	180.93	182.08	-1.15	0.0	0.0	184.87	184.77	0.10	2.319	24.00
30.04.26	68.31	55.47	12.84	182.07	183.21	-1.14	0.0	0.0	186.04	185.93	0.11	2.337	24.00
01.05.26	67.80	55.53	12.27	186.25	187.41	-1.16	0.0	0.0	190.25	190.19	0.06	2.284	24.00
02.05.26	68.61	56.21	12.40	186.81	188.01	-1.21	0.0	0.0	190.91	190.87	0.04	2.315	24.00
03.05.26	68.11	55.81	12.30	186.45	187.62	-1.17	0.0	0.0	190.49	190.43	0.06	2.292	24.00
04.05.26	58.18	50.00	8.18	121.99	122.81	-0.82	0.0	0.0	124.66	124.68	-0.02	1.484	17.00
05.05.26	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00
06.05.26	21.03	20.67	0.36	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00
07.05.26	20.39	19.98	0.41	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00
Итого	---	---	---	2467.27	2482.58	-15.32	---	---	2520.80	2519.29	1.51	31.372	329.00
Среднее	59.30	49.02	10.28	---	---	---	0.0	0.0	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
20.04.26 24:00	16089.12	3185.132
07.05.26 24:00	16073.81	3216.504
Итого за период	---	31.372

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Островского, 49
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 901036
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	66.18	43.58	22.60	114.08	108.05	6.02	0.000	0.699	116.42	109.02	7.40	2.559	24.000
22.04.26	67.39	43.39	24.00	112.31	106.30	6.00	0.000	0.692	114.69	107.25	7.44	2.676	24.000
23.04.26	67.20	43.17	24.03	111.96	105.95	6.00	0.000	0.690	114.32	106.89	7.44	2.670	24.000
24.04.26	67.34	43.12	24.22	111.72	105.43	6.28	0.000	0.689	114.08	106.36	7.72	2.686	24.000
25.04.26	66.88	42.73	24.15	111.07	104.69	6.37	0.000	0.686	113.39	105.60	7.79	2.663	24.000
26.04.26	67.51	43.07	24.44	111.21	104.81	6.40	0.000	0.687	113.57	105.73	7.85	2.699	24.000
27.04.26	67.09	43.24	23.85	112.23	105.85	6.38	0.000	0.692	114.59	106.78	7.80	2.657	24.000
28.04.26	67.11	43.08	24.03	112.06	105.63	6.43	0.000	0.692	114.42	106.55	7.87	2.673	24.000
29.04.26	67.19	43.43	23.76	112.98	106.77	6.20	0.000	0.696	115.36	107.72	7.64	2.665	24.000
30.04.26	67.33	43.46	23.87	113.98	107.73	6.24	0.000	0.699	116.39	108.69	7.70	2.700	24.000
01.05.26	66.91	43.63	23.28	116.05	109.69	6.36	0.000	0.706	118.48	110.68	7.80	2.681	24.000
02.05.26	67.66	44.24	23.42	116.58	109.95	6.63	0.000	0.708	119.08	110.97	8.11	2.711	24.000
03.05.26	67.17	43.88	23.29	116.49	109.80	6.69	0.000	0.706	118.95	110.80	8.15	2.692	24.000
04.05.26	60.11	40.96	19.15	80.13	75.62	4.50	0.000	0.727	81.86	76.35	5.50	1.813	23.983
05.05.26	23.79	21.43	2.36	0.00	0.00	0.00	0.000	0.695	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
06.05.26	20.80	20.33	0.47	0.00	0.00	0.00	0.000	0.615	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
07.05.26	20.18	19.92	0.26	0.00	0.00	0.00	0.000	0.619	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
Итого	---	---	---	1552.84	1466.27	86.56	---	---	1585.59	1479.39	106.20	36.546	407.983
Среднее	58.70	39.22	19.48	---	---	---	0.000	0.688	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Островского, 53
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА715

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	2.35	68.65	196.79	56.69	198.04	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	2.34	67.99	195.35	55.99	196.59	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	2.48	69.31	192.16	56.37	193.49	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	2.47	69.07	192.60	56.21	193.92	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	2.48	69.22	191.77	56.27	193.10	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	2.47	68.77	190.24	55.78	191.55	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	2.49	69.41	190.60	56.32	191.93	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	2.44	68.97	192.57	56.29	193.86	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	2.47	69.01	192.18	56.13	193.50	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	2.48	69.08	195.48	56.36	196.80	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	2.48	69.19	197.65	56.60	198.97	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	2.44	68.73	201.34	56.62	202.64	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	2.47	69.51	201.94	57.28	203.27	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	2.43	68.99	201.52	56.92	202.82	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	1.28	56.16	107.02	49.13	107.71	12.24	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	24.52	0.00	24.70	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	21.42	0.00	21.47	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	35.57	---	2839.21	---	2858.19	348.24	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	62.824	---	52.066	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	6935.82	0.00
07.05.26 24:00	6969.15	0.00
Итого за период	33.33	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС2, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Островского, 5
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00166594

БД=1, ТВ2, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=3, КСН=0x7292

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	45.14	39.45	5.69	247.770	243.510	0.000	245.370	241.830	3.540	6.90	6.70	1.3950	н/д	0.0	24.0
22.04.26	45.33	39.48	5.85	247.100	242.810	0.000	244.700	241.130	3.570	6.90	6.70	1.4290	н/д	0.0	24.0
23.04.26	45.07	39.31	5.76	250.080	245.800	0.000	247.680	244.120	3.560	6.90	6.70	1.4260	н/д	0.0	24.0
24.04.26	44.91	39.20	5.71	252.450	248.120	0.000	250.050	246.440	3.610	6.90	6.70	1.4250	н/д	0.0	24.0
25.04.26	44.91	39.12	5.79	252.460	248.170	0.000	250.060	246.450	3.610	6.90	6.70	1.4440	н/д	0.0	24.0
26.04.26	45.61	39.65	5.96	252.430	248.090	0.000	250.030	246.170	3.860	6.90	6.70	1.4860	н/д	0.0	24.0
27.04.26	45.82	39.87	5.95	252.540	248.180	0.000	250.140	246.260	3.880	6.90	6.70	1.4880	н/д	0.0	24.0
28.04.26	45.25	39.41	5.84	253.010	248.670	0.000	250.610	246.880	3.730	6.90	6.70	1.4610	н/д	0.0	24.0
29.04.26	45.73	39.90	5.83	258.970	254.420	0.000	256.490	252.500	3.990	6.90	6.70	1.4940	н/д	0.0	24.0
30.04.26	45.35	39.68	5.67	261.110	256.670	0.000	258.620	254.750	3.870	6.90	6.70	1.4640	н/д	0.0	24.0
01.05.26	45.66	39.95	5.71	262.720	258.280	0.000	260.080	256.360	3.720	6.90	6.70	1.4820	н/д	0.0	24.0
02.05.26	45.71	40.03	5.68	262.890	258.440	0.000	260.250	256.520	3.730	6.90	6.70	1.4740	н/д	0.0	24.0
03.05.26	45.18	39.64	5.54	262.940	258.480	0.000	260.430	256.560	3.870	6.90	6.70	1.4400	н/д	0.0	24.0
04.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	---	---	---	3316.470	3259.640	0.000	3284.510	3235.970	48.540	---	---	18.908	---	0.0	312.0
Среднее	45.36	39.59	5.77	---	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	Qo, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	128121.410	133505.490	0.200	124788.590	124195.520	593.070	978.1530	н/д	13430.0	11727.0
07.05.26 24:00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Итого за период	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	---	н/д	н/д	н/д	н/д

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Первомайская, 7а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00169028

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x1580

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	60.21	47.32	12.89	231.160	223.450	227.320	221.050	6.270	5.78	4.46	2.9320	0.0	24.0
22.04.26	60.21	47.05	13.16	231.000	223.280	227.140	220.900	6.240	5.82	4.51	2.9890	0.0	24.0
23.04.26	59.58	46.63	12.95	231.060	223.270	227.270	220.990	6.280	5.76	4.44	2.9430	0.0	24.0
24.04.26	60.00	46.92	13.08	231.080	223.390	227.240	220.990	6.250	5.78	4.46	2.9740	0.0	24.0
25.04.26	60.41	47.05	13.36	231.450	223.660	227.590	221.260	6.330	5.77	4.45	3.0430	0.0	24.0
26.04.26	59.68	46.69	12.99	231.310	223.390	227.500	221.070	6.430	5.76	4.43	2.9550	0.0	24.0
27.04.26	60.02	47.11	12.91	231.200	223.420	227.370	221.020	6.350	5.80	4.47	2.9350	0.0	24.0
28.04.26	60.27	47.17	13.10	231.210	223.490	227.340	221.090	6.250	5.81	4.49	2.9820	0.0	24.0
29.04.26	59.97	47.05	12.92	231.130	223.330	227.310	220.940	6.370	5.82	4.50	2.9380	0.0	24.0
30.04.26	59.65	46.90	12.75	231.060	223.130	227.250	220.740	6.510	5.78	4.46	2.9020	0.0	24.0
01.05.26	59.77	47.06	12.71	231.220	223.340	227.380	220.940	6.440	5.76	4.43	2.8910	0.0	24.0
02.05.26	59.84	47.13	12.71	231.260	223.380	227.420	220.980	6.440	5.69	4.37	2.8920	0.0	24.0
03.05.26	59.72	47.01	12.71	231.230	223.310	227.440	220.930	6.510	5.69	4.37	2.8910	0.0	24.0
04.05.26	60.20	47.41	12.79	94.210	90.970	92.640	89.990	2.650	6.38	5.71	1.1850	0.0	24.0
05.05.26	23.38	22.98	0.40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	22.81	22.41	0.40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	22.78	22.38	0.40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3099.5	2994.8	3048.21	2962.89	85.320	---	---	39.4520	0.0	408.0
Среднее	53.44	42.72	10.71	---	---	---	---	---	6.01	4.92	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	166667.280	161170.850	163598.430	158974.320	1557.5050	4624.110	905.0	14390.0
07.05.26 24:00	169766.860	164165.660	166646.640	161937.210	1596.9570	4709.430	905.0	14798.0
Итого за период	3099.579	2994.809	3048.210	2962.889	39.4520	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Первомайская, 7а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060261
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	2.95	70.8	10	---
2	50	3.125	75	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	1.321	315.07	319.88	-4.8	60.119	55.946	0.6	0.5	24.00
22.04.26	1.357	314.81	319.59	-4.8	60.152	55.863	0.6	0.5	24.00
23.04.26	1.336	315.00	319.80	-4.8	59.512	55.293	0.6	0.5	24.00
24.04.26	1.358	315.03	319.85	-4.8	59.915	55.625	0.6	0.5	24.00
25.04.26	1.394	315.45	320.26	-4.8	60.318	55.921	0.6	0.5	24.00
26.04.26	1.351	315.38	320.18	-4.8	59.619	55.356	0.6	0.5	24.00
27.04.26	1.349	315.25	320.03	-4.8	59.942	55.684	0.6	0.5	24.00
28.04.26	1.372	315.15	319.94	-4.8	60.202	55.869	0.6	0.5	24.00
29.04.26	1.351	315.08	319.87	-4.8	59.910	55.644	0.6	0.5	24.00
30.04.26	1.340	314.92	319.72	-4.8	59.565	55.332	0.6	0.5	24.00
01.05.26	1.337	315.15	319.97	-4.8	59.699	55.476	0.6	0.5	24.00
02.05.26	1.330	315.20	320.04	-4.8	59.768	55.570	0.6	0.5	24.00
03.05.26	1.325	315.13	319.95	-4.8	59.662	55.477	0.6	0.5	24.00
04.05.26	0.595	141.16	143.08	-1.9	59.993	55.795	0.6	0.5	24.00
05.05.26	0.000	0.39	0.00	0.4	19.246	19.189	0.6	0.5	24.00
06.05.26	0.000	0.36	0.00	0.4	18.906	18.898	0.6	0.5	24.00
07.05.26	0.000	0.35	0.00	0.3	18.889	18.882	0.6	0.5	24.00
Итого	18.12	4238.9	4302.2	-63.2	---	---	---	---	408.00
Среднее	---	---	---	---	52.67	49.17	0.6	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	4580.7	637065.9	638761.0	83157.7
07.05.26 24:00	4598.8	641304.7	643063.1	83565.7
Итого за период	18.1	4238.8	4302.1	408.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 11
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА730

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.56	46.25	203.89	38.58	201.84	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.59	46.25	203.47	38.41	201.44	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.66	46.42	203.14	38.23	201.12	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.65	46.15	203.02	38.00	200.93	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.65	45.98	203.00	37.86	200.95	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.67	46.01	203.03	37.77	200.98	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.72	46.71	202.95	38.21	200.90	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.71	46.90	202.99	38.47	200.87	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.69	46.35	203.41	38.04	201.29	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.71	46.81	203.81	38.40	201.72	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.68	46.44	204.11	38.19	202.06	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.69	46.76	204.44	38.47	202.44	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.68	46.79	204.45	38.57	202.41	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.64	46.25	204.51	38.21	202.47	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.65	37.32	90.01	30.47	89.17	10.14	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	23.50	0.00	22.32	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	22.27	0.00	22.43	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	23.95	---	2940.23	---	2910.59	346.14	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	43.127	---	35.919	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	7924.62	0.00
07.05.26 24:00	7947.07	0.00
Итого за период	22.45	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 12
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00169003

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xA0E8

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	45.11	37.11	8.00	168.370	168.370	166.690	167.230	-0.540	6.20	5.61	1.3320	0.0	24.0
22.04.26	45.28	36.94	8.34	168.140	168.140	166.460	167.100	-0.640	6.20	5.58	1.3870	0.0	24.0
23.04.26	45.01	36.72	8.29	167.920	167.920	166.240	166.960	-0.720	6.20	5.58	1.3760	0.0	24.0
24.04.26	44.85	36.52	8.33	167.890	167.890	166.210	166.930	-0.720	6.20	5.59	1.3810	0.0	24.0
25.04.26	44.85	36.31	8.54	167.970	167.970	166.330	167.010	-0.680	6.20	5.58	1.4180	0.0	24.0
26.04.26	45.56	36.80	8.76	167.860	167.860	166.180	166.850	-0.670	6.20	5.58	1.4530	0.0	24.0
27.04.26	45.77	37.03	8.74	167.890	167.890	166.210	166.830	-0.620	6.20	5.62	1.4510	0.0	24.0
28.04.26	45.21	36.79	8.42	173.380	173.380	171.650	172.330	-0.680	6.20	5.62	1.4440	0.0	24.0
29.04.26	45.68	37.48	8.20	182.800	182.800	181.010	181.600	-0.590	6.20	5.61	1.4800	0.0	24.0
30.04.26	45.30	37.32	7.98	183.120	183.120	181.440	181.920	-0.480	6.20	5.61	1.4470	0.0	24.0
01.05.26	45.62	37.63	7.99	183.510	183.510	181.730	182.310	-0.580	6.20	5.60	1.4510	0.0	24.0
02.05.26	45.67	37.73	7.94	183.520	183.520	181.740	182.320	-0.580	6.20	5.63	1.4400	0.0	24.0
03.05.26	45.13	37.36	7.77	183.580	183.580	181.900	182.380	-0.480	6.20	5.63	1.4160	0.0	24.0
04.05.26	45.35	37.64	7.71	66.000	66.000	65.400	65.570	-0.170	6.20	4.93	0.5050	0.0	24.0
05.05.26	22.41	22.16	0.25	0.480	0.480	0.480	0.480	0.000	6.20	1.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	22.03	21.36	0.67	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	6.20	1.00	н/д	н/д	н/д
07.05.26	22.28	21.53	0.75	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	1.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	2332.4	2332.4	2309.67	2317.82	-8.150	---	---	18.9810	0.0	384.0
Среднее	41.24	34.37	6.86	---	---	---	---	---	6.20	4.75	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	145163.110	145163.110	143136.800	143649.449	1070.2650	-512.650	3698.0	12247.0
07.05.26 24:00	147495.539	147495.539	145446.470	145967.270	1089.2460	-520.800	3698.0	12655.0
Итого за период	2332.429	2332.429	2309.670	2317.820	18.9810	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 14
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 24213237

БД=1, ТВ1, СИ=6, КСН=0x4617

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	45.47	39.37	н/д	6.10	4.35	5.60	н/д	303.440	297.200	н/д	300.547	295.131	н/д	5.416	1.830	н/д	24	0
22.04.26	45.60	39.26	н/д	6.34	4.33	5.60	н/д	302.895	296.655	н/д	299.990	294.612	н/д	5.378	1.899	н/д	24	0
23.04.26	45.33	38.99	н/д	6.33	4.33	5.60	н/д	302.610	296.345	н/д	299.745	294.323	н/д	5.421	1.895	н/д	24	0
24.04.26	45.18	38.85	н/д	6.33	4.34	5.60	н/д	302.545	296.300	н/д	299.712	294.309	н/д	5.404	1.893	н/д	24	0
25.04.26	45.25	38.78	н/д	6.47	4.32	5.60	н/д	302.445	296.200	н/д	299.595	294.217	н/д	5.378	1.936	н/д	24	0
26.04.26	45.93	39.29	н/д	6.64	4.33	5.60	н/д	302.415	296.105	н/д	299.466	294.053	н/д	5.412	1.986	н/д	24	0
27.04.26	46.05	39.46	н/д	6.59	4.37	5.60	н/д	302.485	296.150	н/д	299.530	294.105	н/д	5.425	1.969	н/д	24	0
28.04.26	45.60	39.17	н/д	6.43	4.37	5.60	н/д	304.745	298.370	н/д	301.830	296.317	н/д	5.513	1.937	н/д	24	0
29.04.26	45.97	39.52	н/д	6.46	4.35	5.60	н/д	307.620	301.190	н/д	304.632	299.082	н/д	5.550	1.964	н/д	24	0
30.04.26	45.65	39.31	н/д	6.34	4.35	5.60	н/д	308.260	301.830	н/д	305.312	299.741	н/д	5.571	1.931	н/д	24	0
01.05.26	45.95	39.58	н/д	6.38	4.34	5.60	н/д	308.905	302.440	н/д	305.898	300.309	н/д	5.588	1.948	н/д	24	0
02.05.26	45.95	39.63	н/д	6.32	4.37	5.60	н/д	308.820	302.430	н/д	305.818	300.304	н/д	5.514	1.930	н/д	24	0
03.05.26	45.45	39.29	н/д	6.16	4.37	5.60	н/д	309.110	302.670	н/д	306.166	300.579	н/д	5.586	1.881	н/д	24	0
04.05.26	45.67	39.58	н/д	6.09	1.95	5.60	н/д	90.295	88.385	н/д	89.430	87.770	н/д	1.660	0.543	н/д	24	0
05.05.26	22.41	21.36	н/д	1.05	0.91	5.60	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
06.05.26	21.35	20.27	н/д	1.08	0.84	5.60	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
07.05.26	21.18	19.93	н/д	1.25	0.85	5.60	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	4056.590	3972.270	---	4017.671	3944.852	---	72.816	25.542	---	408	0
Среднее	45.65	39.28	---	6.37	3.59	5.60	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	90413.015	88088.605	0.000	89023.292	87067.159	0.000	1956.133	700.416	0.000	5044	587
07.05.26 24:00	94469.605	92060.875	0.000	93040.961	91012.011	0.000	2028.950	725.957	0.000	5452	587
Итого за период	4056.590	3972.270	0.000	4017.669	3944.852	0.000	---	25.541	0.000	408	0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 17
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-01 Заводской номер: 20133746

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x0D56

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	45.27	37.61	н/д	7.66	5.20	5.00	н/д	51.580	н/д	н/д	51.092	н/д	н/д	н/д	0.391	н/д	24	0
22.04.26	45.46	37.39	н/д	8.07	5.20	5.00	н/д	51.502	н/д	н/д	51.012	н/д	н/д	н/д	0.411	н/д	24	0
23.04.26	45.19	37.11	н/д	8.08	5.20	5.00	н/д	51.455	н/д	н/д	50.971	н/д	н/д	н/д	0.411	н/д	24	0
24.04.26	45.03	36.96	н/д	8.06	5.20	5.00	н/д	51.453	н/д	н/д	50.971	н/д	н/д	н/д	0.411	н/д	24	0
25.04.26	45.02	36.84	н/д	8.18	5.20	5.00	н/д	51.454	н/д	н/д	50.975	н/д	н/д	н/д	0.417	н/д	24	0
26.04.26	45.72	37.29	н/д	8.43	5.20	5.00	н/д	51.440	н/д	н/д	50.945	н/д	н/д	н/д	0.429	н/д	24	0
27.04.26	45.96	37.64	н/д	8.31	5.20	5.00	н/д	51.441	н/д	н/д	50.939	н/д	н/д	н/д	0.423	н/д	24	0
28.04.26	45.36	37.30	н/д	8.05	5.20	5.00	н/д	51.594	н/д	н/д	51.103	н/д	н/д	н/д	0.411	н/д	24	0
29.04.26	45.86	37.69	н/д	8.17	5.20	5.00	н/д	51.837	н/д	н/д	51.334	н/д	н/д	н/д	0.419	н/д	24	0
30.04.26	45.45	37.44	н/д	8.01	5.20	5.00	н/д	51.901	н/д	н/д	51.407	н/д	н/д	н/д	0.412	н/д	24	0
01.05.26	45.78	37.70	н/д	8.08	5.20	5.00	н/д	52.007	н/д	н/д	51.502	н/д	н/д	н/д	0.416	н/д	24	0
02.05.26	45.83	38.01	н/д	7.82	5.20	5.00	н/д	51.907	н/д	н/д	51.406	н/д	н/д	н/д	0.402	н/д	24	0
03.05.26	45.29	37.84	н/д	7.45	5.20	5.00	н/д	51.812	н/д	н/д	51.321	н/д	н/д	н/д	0.382	н/д	24	0
04.05.26	44.62	37.89	н/д	6.73	5.20	5.00	н/д	25.045	н/д	н/д	24.815	н/д	н/д	н/д	0.167	н/д	24	0
05.05.26	14.28	14.30	н/д	-0.02	5.20	5.00	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	н/д	0.000	н/д	24	0
06.05.26	14.24	13.93	н/д	0.31	5.20	5.00	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	н/д	0.000	н/д	24	0
07.05.26	14.28	13.87	н/д	0.41	5.20	5.00	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	н/д	0.000	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	696.428	---	---	689.793	---	---	---	5.502	---	408	0
Среднее	45.45	37.46	---	7.98	5.20	5.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	20128.679	0.000	0.000	19752.793	0.000	0.000	0.000	186.587	0.000	7514	2846
07.05.26 24:00	20825.107	0.000	0.000	20442.588	0.000	0.000	0.000	192.089	0.000	7922	2846
Итого за период	696.428	0.000	0.000	689.795	0.000	0.000	---	5.502	0.000	408	0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 23
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ631

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.53	45.23	79.42	38.48	81.62	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.54	45.22	78.44	38.26	81.80	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.57	45.40	78.30	38.11	81.88	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	0.57	45.13	78.29	37.85	82.07	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.57	44.97	78.29	37.68	81.25	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.58	44.98	78.34	37.58	80.57	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.59	45.67	78.26	38.07	81.52	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.59	45.89	78.17	38.35	81.46	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.58	45.31	78.50	37.89	81.67	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.59	45.79	78.84	38.33	81.51	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.57	45.40	78.99	38.12	82.34	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.58	45.72	79.12	38.42	82.84	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.57	45.77	79.09	38.50	82.76	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.56	45.23	79.13	38.11	82.81	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.23	33.33	33.54	30.52	34.68	9.93	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	20.65	0.00	20.39	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	20.01	0.00	19.66	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	8.22	---	1134.72	---	1180.78	345.93	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	41.747	---	35.548	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	1198.54	0.00
07.05.26 24:00	1206.26	0.00
Итого за период	7.72	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 25
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 22180297

БД=1, ТВ1, СИ=6, КСН=0хВА07

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	45.09	38.82	н/д	6.28	4.13	4.09	н/д	90.223	87.465	н/д	89.374	86.873	н/д	2.501	0.561	н/д	24	0
22.04.26	45.28	38.73	н/д	6.55	4.10	4.07	н/д	90.085	87.313	н/д	89.235	86.723	н/д	2.512	0.584	н/д	24	0
23.04.26	45.01	38.31	н/д	6.69	4.11	4.07	н/д	90.015	87.232	н/д	89.175	86.663	н/д	2.512	0.596	н/д	24	0
24.04.26	44.85	38.16	н/д	6.70	4.12	4.08	н/д	89.963	87.200	н/д	89.132	86.631	н/д	2.502	0.596	н/д	24	0
25.04.26	44.86	38.07	н/д	6.79	4.11	4.07	н/д	89.895	87.123	н/д	89.060	86.557	н/д	2.503	0.604	н/д	24	0
26.04.26	45.55	38.54	н/д	7.01	4.10	4.06	н/д	89.885	87.100	н/д	89.024	86.521	н/д	2.503	0.623	н/д	24	0
27.04.26	45.76	38.82	н/д	6.95	4.14	4.10	н/д	89.893	87.113	н/д	89.024	86.522	н/д	2.501	0.618	н/д	24	0
28.04.26	45.19	38.38	н/д	6.81	4.14	4.10	н/д	90.152	87.375	н/д	89.303	86.802	н/д	2.501	0.608	н/д	24	0
29.04.26	45.67	38.78	н/д	6.90	4.13	4.09	н/д	90.583	87.772	н/д	89.707	87.183	н/д	2.524	0.618	н/д	24	0
30.04.26	45.29	38.56	н/д	6.73	4.12	4.09	н/д	90.685	87.885	н/д	89.830	87.301	н/д	2.529	0.604	н/д	24	0
01.05.26	45.60	38.82	н/д	6.78	4.11	4.08	н/д	90.870	88.067	н/д	89.997	87.473	н/д	2.524	0.610	н/д	24	0
02.05.26	45.65	38.96	н/д	6.69	4.14	4.10	н/д	90.865	88.065	н/д	89.993	87.468	н/д	2.526	0.602	н/д	24	0
03.05.26	45.12	38.63	н/д	6.49	4.15	4.11	н/д	90.860	88.077	н/д	90.007	87.489	н/д	2.518	0.584	н/д	24	0
04.05.26	44.94	38.82	н/д	6.12	1.81	1.79	н/д	39.313	38.115	н/д	38.948	37.859	н/д	1.089	0.238	н/д	24	0
05.05.26	20.00	19.71	н/д	0.29	0.12	0.11	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
06.05.26	19.04	18.84	н/д	0.20	0.12	0.11	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
07.05.26	19.09	18.97	н/д	0.12	0.12	0.11	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	1213.287	1175.902	---	1201.809	1168.065	---	33.745	8.046	---	408	0
Среднее	45.29	38.59	---	6.70	3.28	3.25	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	21823.238	21169.023	0.000	21486.630	20943.819	0.000	542.811	208.094	0.000	4717	0
07.05.26 24:00	23036.523	22344.925	0.000	22688.439	22111.883	0.000	576.556	216.140	0.000	5125	0
Итого за период	1213.285	1175.902	0.000	1201.809	1168.064	0.000	---	8.046	0.000	408	0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 28
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ492

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.52	45.42	212.10	42.95	216.13	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.54	45.41	211.61	42.88	215.64	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.56	45.61	211.20	42.96	215.24	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	0.55	45.34	210.84	42.71	214.87	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.55	45.18	210.69	42.54	214.75	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.57	45.18	210.64	42.46	214.71	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.59	45.87	210.52	43.07	214.57	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.58	46.10	210.64	43.32	214.67	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.57	45.50	211.42	42.79	215.47	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.58	46.00	212.30	43.26	216.37	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.57	45.60	212.94	42.94	217.02	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.57	45.93	213.99	43.27	218.06	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.56	45.98	214.01	43.34	218.08	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.55	45.44	213.97	42.87	218.06	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.23	33.45	106.60	31.70	109.36	23.15	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	18.49	3.17	17.76	3.61	24.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	18.06	3.15	17.46	2.79	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	8.09	---	3079.79	---	3139.40	407.15	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	41.680	---	39.311	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	1524.30	0.00
07.05.26 24:00	1531.90	0.00
Итого за период	7.60	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 39
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: DD702

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.14	66.75	69.38	50.25	69.51	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.15	66.06	68.94	49.33	69.03	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.30	67.49	76.06	50.38	76.04	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.31	67.18	80.56	50.89	80.47	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.31	67.34	80.06	50.90	79.96	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.29	66.87	79.41	50.57	79.33	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.29	67.49	79.60	51.21	79.59	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.28	67.07	80.57	51.14	80.40	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.29	67.16	80.49	51.07	80.32	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.29	67.17	81.48	51.30	81.29	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.29	67.27	82.86	51.63	82.64	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.27	66.89	84.28	51.77	84.02	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.28	67.55	84.53	52.34	84.27	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.27	67.07	84.45	52.00	84.16	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.78	55.12	53.71	44.71	53.56	14.26	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	22.72	0.00	21.66	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0	21.79	0.00	20.83	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	18.54	---	1166.38	---	1164.59	350.26	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	61.117	---	47.175	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	1561.49	0.00
07.05.26 24:00	1578.96	0.00
Итого за период	17.47	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 3
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА706

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.31	45.08	117.50	33.95	110.30	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.37	45.08	116.25	33.29	109.29	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.37	45.23	115.05	33.30	108.10	23.56	23.56	0.00	0.00
24.04.26	1.44	44.97	115.40	32.50	108.36	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.42	44.82	115.42	32.48	108.49	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.46	44.84	115.52	32.19	108.42	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.53	45.52	115.51	32.23	108.44	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.52	45.72	115.67	32.52	108.68	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.49	45.18	116.52	32.40	109.45	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.44	45.62	117.68	33.36	110.59	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.42	45.25	118.23	33.25	111.10	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.42	45.57	119.21	33.63	112.08	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.52	45.60	119.55	32.83	112.50	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.49	45.07	119.64	32.62	112.57	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.63	32.09	50.94	21.49	48.00	10.05	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	14.84	0.00	7.75	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	14.76	0.00	7.63	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	20.83	---	1688.09	---	1586.37	345.61	407.56	0.00	0.00
Среднее	---	40.896	---	29.260	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	4921.38	0.00
07.05.26 24:00	4940.95	0.00
Итого за период	19.57	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 3
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ585

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.79	45.10	53.52	30.29	53.93	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.80	45.09	53.02	29.97	53.28	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.82	45.28	52.43	29.56	53.04	23.98	23.98	0.00	0.00
24.04.26	0.82	45.01	52.44	29.32	52.74	23.95	23.95	0.00	0.00
25.04.26	0.82	44.85	52.46	29.13	53.13	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.83	44.85	52.42	28.93	52.98	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.86	45.54	52.37	29.13	53.22	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.85	45.77	52.38	29.44	53.09	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.84	45.18	52.88	29.17	53.63	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.86	45.67	53.51	29.50	54.48	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.85	45.28	53.86	29.41	54.84	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.86	45.60	54.40	29.69	55.37	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.86	45.65	54.62	29.92	55.59	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.84	45.12	54.71	29.79	55.42	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.36	34.85	25.07	24.75	25.43	10.75	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	16.93	0.00	16.31	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	16.40	0.00	16.09	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	12.06	---	770.09	---	780.17	346.68	407.93	0.00	0.00
Среднее	---	41.304	---	27.671	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	2910.74	0.00
07.05.26 24:00	2922.07	0.00
Итого за период	11.33	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 40
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00178847

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x1E75

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	66.81	60.75	6.06	201.150	204.440	197.100	201.000	-3.900	7.71	6.83	1.1980	0.0	24.0
22.04.26	68.20	61.62	6.58	197.340	200.460	193.260	197.000	-3.740	7.64	6.79	1.2750	0.0	24.0
23.04.26	67.88	61.34	6.54	195.920	199.430	191.840	196.060	-4.220	7.62	6.78	1.2570	0.0	24.0
24.04.26	68.05	61.43	6.62	194.880	197.850	190.810	194.450	-3.640	7.60	6.77	1.2650	0.0	24.0
25.04.26	67.60	60.92	6.68	193.320	196.620	189.340	193.260	-3.920	7.56	6.75	1.2650	0.0	24.0
26.04.26	68.22	61.54	6.68	194.180	196.880	190.110	193.510	-3.400	7.57	6.76	1.2710	0.0	24.0
27.04.26	67.78	61.29	6.49	195.510	199.350	191.470	195.960	-4.490	7.62	6.79	1.2470	0.0	24.0
28.04.26	67.86	61.22	6.64	195.740	198.110	191.690	194.740	-3.050	7.62	6.79	1.2760	0.0	24.0
29.04.26	67.88	61.37	6.51	197.220	200.990	193.130	197.530	-4.400	7.67	6.82	1.2600	0.0	24.0
30.04.26	68.00	61.65	6.35	201.840	204.120	197.640	200.590	-2.950	7.73	6.85	1.2590	0.0	24.0
01.05.26	67.60	61.47	6.13	204.430	208.030	200.190	204.440	-4.250	7.79	6.88	1.2260	0.0	24.0
02.05.26	68.29	62.12	6.17	205.780	208.970	201.450	205.330	-3.880	7.80	6.89	1.2500	0.0	24.0
03.05.26	67.80	61.69	6.11	204.830	208.540	200.610	204.940	-4.330	7.79	6.88	1.2270	0.0	24.0
04.05.26	68.42	60.08	8.34	92.880	101.440	90.940	99.790	-8.850	4.00	3.59	0.5580	0.0	24.0
05.05.26	29.03	27.67	1.36	0.000	21.790	0.000	21.790	-21.790	1.00	1.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	26.37	25.36	1.01	0.000	24.220	0.000	24.220	-24.220	1.00	1.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	24.94	24.11	0.83	0.000	22.350	0.000	22.350	-22.350	1.00	1.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	2675.0	2793.5	2619.58	2746.96	-127.380	---	---	16.8340	0.0	408.0
Среднее	60.63	55.03	5.59	---	---	---	---	---	6.28	5.60	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	57214.040	58097.420	56027.910	57211.770	590.3430	-1183.860	2422.0	12204.0
07.05.26 24:00	59889.060	60891.010	58647.490	59958.730	607.1770	-1311.240	2422.0	12612.0
Итого за период	2675.019	2793.590	2619.579	2746.960	16.8340	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 41
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА775

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	4.17	67.57	316.98	54.32	319.13	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	4.21	67.06	342.72	54.76	344.91	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	4.54	68.39	344.49	55.19	346.88	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	4.43	68.11	339.12	55.04	341.44	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	4.37	68.29	329.26	55.00	331.56	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	4.48	67.83	331.14	54.29	333.48	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	4.55	68.43	336.95	54.92	339.35	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	4.38	68.01	332.11	54.80	334.41	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	4.46	68.05	334.02	54.69	336.36	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	4.40	67.89	316.92	53.99	319.22	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	4.45	68.11	321.29	54.23	323.62	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	4.38	67.70	326.27	54.27	328.55	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	4.38	68.40	325.65	54.94	327.95	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	4.31	67.91	324.78	54.64	327.04	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	2.93	51.44	350.99	42.38	352.26	24.00	24.00	0.00	0.00
06.05.26	1.01	26.39	517.20	24.25	517.05	24.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	1.24	23.29	971.27	22.02	969.31	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	66.69	---	6461.16	---	6492.52	408.00	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	61.934	---	50.219	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	14559.18	4876.10
07.05.26 24:00	14623.56	4876.10
Итого за период	64.38	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 41
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА871

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	5.20	66.20	614.52	57.73	599.35	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	5.29	65.50	609.85	56.81	595.20	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	5.59	66.95	598.51	57.60	584.94	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	5.44	66.66	593.87	57.49	580.01	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	5.51	66.85	590.27	57.50	576.03	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	5.58	66.40	586.24	56.88	570.70	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	5.53	67.05	587.08	57.62	571.17	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	5.46	66.60	592.52	57.37	577.08	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	5.58	66.69	591.70	57.25	577.59	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	4.59	67.19	348.58	51.80	338.64	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	4.17	67.58	221.02	48.67	213.04	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	4.14	67.16	224.43	48.68	216.56	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	4.18	67.84	224.52	49.21	216.82	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	4.13	67.34	224.62	48.93	216.55	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	1.89	53.29	136.36	42.59	93.60	21.40	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	28.09	84.30	32.21	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	24.70	68.32	31.56	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	72.28	---	6896.71	---	6527.28	357.40	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	61.299	---	51.171	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	14632.18	0.00
07.05.26 24:00	14699.48	0.00
Итого за период	67.30	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 42
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00236004

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, КСН=0x9966

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	64.01	36.18	27.83	42.440	46.400	41.650	46.120	-4.470	7.79	5.39	1.1610	0.0	24.0
22.04.26	66.25	40.14	26.11	52.380	57.200	51.330	56.760	-5.430	7.71	5.40	1.3410	0.0	24.0
23.04.26	65.69	38.68	27.01	48.510	53.070	47.560	52.710	-5.150	7.69	5.41	1.2850	0.0	24.0
24.04.26	65.78	38.13	27.65	47.260	51.740	46.300	51.410	-5.110	7.67	5.41	1.2780	0.0	24.0
25.04.26	65.81	39.74	26.07	53.930	58.830	52.910	58.360	-5.450	7.63	5.42	1.3780	0.0	24.0
26.04.26	66.19	39.30	26.89	50.340	55.170	49.300	54.820	-5.520	7.65	5.42	1.3250	0.0	24.0
27.04.26	65.56	38.16	27.40	48.070	52.850	47.110	52.450	-5.340	7.70	5.42	1.2910	0.0	24.0
28.04.26	65.85	39.42	26.43	51.420	56.480	50.390	56.110	-5.720	7.69	5.43	1.3300	0.0	24.0
29.04.26	65.70	38.58	27.12	48.920	53.320	47.910	52.970	-5.060	7.73	5.41	1.3010	0.0	24.0
30.04.26	65.95	39.38	26.57	49.830	54.410	48.800	54.070	-5.270	7.81	5.40	1.2920	0.0	24.0
01.05.26	65.38	38.62	26.76	47.800	52.270	46.810	51.950	-5.140	7.87	5.38	1.2510	0.0	24.0
02.05.26	65.87	38.08	27.79	45.420	49.800	44.460	49.520	-5.060	7.89	5.38	1.2360	0.0	24.0
03.05.26	65.61	38.96	26.65	47.700	52.290	46.750	51.960	-5.210	7.87	5.38	1.2450	0.0	24.0
04.05.26	55.10	34.14	20.96	27.120	32.030	26.710	31.910	-5.200	4.48	3.38	0.5440	0.0	24.0
05.05.26	20.96	21.11	-0.15	12.830	14.620	12.830	14.620	-1.790	2.19	2.18	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	22.44	21.08	1.36	9.130	12.850	9.120	12.850	-3.730	1.56	1.53	0.0170	0.0	24.0
07.05.26	25.57	21.63	3.94	9.970	12.460	9.970	12.430	-2.460	3.11	3.09	0.0380	0.0	24.0
Итого	---	---	---	693.0	765.7	679.91	761.02	-81.110	---	---	17.3130	0.0	408.0
Среднее	57.51	35.37	22.14	---	---	---	---	---	6.59	4.73	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	63401.790	70583.950	62516.880	69269.779	1032.3000	-6752.900	1781.0	21898.0
07.05.26 24:00	64094.860	71349.740	63196.790	70030.800	1049.6130	-6834.010	1781.0	22306.0
Итого за период	693.069	765.790	679.910	761.021	17.3130	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 43
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА714

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.09	50.13	471.20	54.60	466.04	2.23	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.20	49.88	468.89	53.89	464.01	5.05	24.00	0.00	0.00
23.04.26	4.06	61.05	458.12	54.00	456.07	13.29	24.00	0.00	0.00
24.04.26	7.16	69.68	451.79	53.82	452.30	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	7.12	69.85	448.65	53.96	449.65	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	7.03	69.38	445.46	53.58	446.50	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	7.14	70.01	447.55	54.05	447.02	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	7.02	69.57	453.85	54.08	450.60	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	7.04	69.65	453.43	54.10	449.96	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	6.42	68.80	366.69	51.15	364.28	23.29	24.00	0.00	0.00
01.05.26	6.28	69.70	332.74	50.79	330.97	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	6.23	69.29	338.58	50.86	336.38	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	6.34	69.99	340.05	51.33	337.04	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	6.29	69.49	339.98	50.97	336.49	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	2.68	48.10	170.28	40.72	243.49	10.41	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	23.08	114.99	25.75	291.05	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	22.00	159.98	23.89	403.39	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	81.10	---	6262.23	---	6725.24	294.27	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	59.979	---	48.914	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	6728.50	0.00
07.05.26 24:00	6809.53	0.00
Итого за период	81.03	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 45
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА711

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.78	42.50	206.99	38.71	209.73	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.78	42.09	207.07	38.34	209.83	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.81	42.01	206.60	38.08	209.30	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	0.80	41.72	206.34	37.82	209.21	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.81	41.65	206.15	37.74	209.09	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.78	41.08	206.00	37.29	208.99	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.80	41.40	205.95	37.52	208.99	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.78	41.55	206.33	37.74	209.35	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.79	41.53	206.35	37.70	209.35	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.81	42.67	161.30	37.91	158.88	22.56	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.65	40.18	144.19	35.69	145.81	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.59	38.28	142.78	34.18	144.35	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.60	38.62	142.79	34.43	144.28	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.59	38.37	142.76	34.23	144.29	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.33	31.33	298.40	29.63	64.77	14.38	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	23.51	232.03	24.57	14.86	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	23.43	157.80	24.59	13.95	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	10.70	---	3279.83	---	2715.03	348.94	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	38.348	---	35.069	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	5615.79	0.00
07.05.26 24:00	5625.72	0.00
Итого за период	9.93	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 47
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА727

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.19	41.67	222.96	36.31	227.47	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.19	41.27	223.21	35.92	227.67	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.23	41.18	222.76	35.63	227.10	23.60	23.60	0.00	0.00
24.04.26	1.22	40.94	222.75	35.46	227.23	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.23	40.87	222.36	35.31	227.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.21	40.31	222.23	34.83	226.73	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.23	40.62	222.34	35.08	226.92	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.22	40.75	222.46	35.24	227.01	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.24	40.74	222.51	35.15	226.98	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.26	42.04	173.07	35.29	176.47	22.07	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.04	39.59	159.82	33.14	162.44	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.93	37.57	158.19	31.69	160.66	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.94	37.92	158.22	31.96	160.55	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.93	37.71	158.17	31.83	160.43	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.38	32.69	65.37	29.11	66.26	9.51	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	24.34	0.00	25.43	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	23.90	6.22	25.15	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	16.44	---	2882.64	---	2930.92	343.18	407.60	0.00	0.00
Среднее	---	37.889	---	33.090	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	7667.05	0.00
07.05.26 24:00	7682.36	0.00
Итого за период	15.31	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 51
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00179189

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x4B8E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	41.88	36.71	5.17	191.410	189.680	189.830	188.480	1.350	7.00	7.00	0.9770	0.0	24.0
22.04.26	41.88	36.54	5.34	190.760	188.340	189.150	187.150	2.000	7.00	7.00	1.0050	0.0	24.0
23.04.26	41.64	36.35	5.29	190.710	186.690	189.230	185.520	3.710	7.00	7.00	0.9980	0.0	24.0
24.04.26	41.57	36.21	5.36	190.130	186.980	188.640	185.780	2.860	7.00	7.00	1.0070	0.0	24.0
25.04.26	41.03	35.72	5.31	190.060	187.480	188.620	186.320	2.300	7.00	7.00	0.9980	0.0	24.0
26.04.26	41.34	35.94	5.40	190.110	187.130	188.670	185.960	2.710	7.00	7.00	1.0150	0.0	24.0
27.04.26	41.45	36.02	5.43	190.400	187.020	188.930	185.860	3.070	7.00	7.00	1.0250	0.0	24.0
28.04.26	41.42	35.96	5.46	190.860	187.950	189.420	186.790	2.630	7.00	7.00	1.0340	0.0	24.0
29.04.26	43.78	38.06	5.72	195.680	192.510	193.910	191.210	2.700	7.00	7.00	1.1280	0.0	24.0
30.04.26	43.89	38.28	5.61	208.560	208.000	206.670	206.600	0.070	7.00	7.00	1.1640	0.0	24.0
01.05.26	42.37	37.10	5.27	207.290	206.650	205.610	205.350	0.260	7.00	7.00	1.0800	0.0	24.0
02.05.26	42.77	37.44	5.33	207.840	205.450	206.150	204.060	2.090	7.00	7.00	1.0950	0.0	24.0
03.05.26	42.52	37.27	5.25	208.120	206.020	206.430	204.680	1.750	7.00	7.00	1.0800	0.0	24.0
04.05.26	38.28	36.14	2.14	122.860	97.320	122.010	96.740	25.270	7.00	7.00	0.4700	0.0	24.0
05.05.26	24.43	24.18	0.25	69.250	41.680	69.010	41.680	27.330	7.00	7.00	0.0200	0.0	24.0
06.05.26	24.29	24.00	0.29	64.320	32.980	64.080	32.980	31.100	7.00	7.00	0.0240	0.0	24.0
07.05.26	24.23	23.92	0.31	54.550	28.910	54.310	28.910	25.400	7.00	7.00	0.0240	0.0	24.0
Итого	---	---	---	2862.9	2720.7	2840.67	2704.07	136.600	---	---	14.1440	0.0	408.0
Среднее	38.75	34.46	4.29	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	47196.649	46577.989	46436.580	46043.450	437.8440	393.130	0.0	4957.0
07.05.26 24:00	50059.560	49298.780	49277.250	48747.520	451.9880	529.730	0.0	5365.0
Итого за период	2862.911	2720.790	2840.669	2704.069	14.1440	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 53
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА728

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.48	43.87	329.23	39.36	329.50	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.47	43.51	329.49	39.04	329.76	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.52	43.44	328.82	38.82	329.18	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.51	43.23	328.67	38.63	329.06	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.51	43.15	328.51	38.52	328.81	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.49	42.61	328.41	38.06	328.75	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.52	42.89	328.33	38.26	328.69	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.51	42.99	328.78	38.40	329.15	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.52	42.99	328.95	38.38	329.28	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.39	43.86	227.20	36.79	227.33	21.40	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.66	45.77	304.96	40.36	304.61	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.52	43.96	301.61	38.92	300.43	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.53	44.40	301.63	39.30	299.96	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.52	44.13	301.64	39.09	299.75	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.72	39.14	138.08	31.92	137.20	10.55	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	24.92	0.00	21.02	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	22.93	0.00	20.69	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	21.87	---	4534.31	---	4531.46	343.95	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	41.046	---	36.209	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	9702.31	0.00
07.05.26 24:00	9722.74	0.00
Итого за период	20.43	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 55/1
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00178835

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x798С

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	42.44	37.36	5.08	197.520	197.850	196.150	196.150	0.000	6.99	6.80	0.9930	0.0	24.0
22.04.26	42.43	37.21	5.22	197.070	197.380	195.710	195.710	0.000	6.92	6.73	1.0230	0.0	24.0
23.04.26	42.20	36.98	5.22	196.920	197.230	195.550	195.550	0.000	6.89	6.71	1.0180	0.0	24.0
24.04.26	42.12	36.90	5.22	196.740	197.040	195.360	195.360	0.000	6.87	6.69	1.0170	0.0	24.0
25.04.26	41.57	36.42	5.15	196.660	197.000	195.320	195.320	0.000	6.82	6.64	1.0050	0.0	24.0
26.04.26	41.89	36.63	5.26	196.610	196.960	195.270	195.270	0.000	6.84	6.66	1.0240	0.0	24.0
27.04.26	42.00	36.77	5.23	196.940	197.270	195.600	195.600	0.000	6.90	6.72	1.0210	0.0	24.0
28.04.26	41.97	36.74	5.23	197.060	197.400	195.730	195.730	0.000	6.92	6.74	1.0220	0.0	24.0
29.04.26	44.96	39.13	5.83	206.570	204.760	204.660	203.160	1.500	6.51	6.25	1.1920	0.0	24.0
30.04.26	44.51	39.15	5.36	225.090	223.430	223.000	221.840	1.160	7.01	6.71	1.1920	0.0	24.0
01.05.26	42.96	37.97	4.99	222.370	220.930	220.450	219.490	0.960	7.07	6.78	1.1010	0.0	24.0
02.05.26	43.38	38.31	5.07	222.160	220.780	220.240	219.340	0.900	7.08	6.79	1.1160	0.0	24.0
03.05.26	43.12	38.14	4.98	221.770	220.610	219.850	219.170	0.680	7.06	6.77	1.0940	0.0	24.0
04.05.26	43.68	37.81	5.87	87.620	91.950	86.850	91.370	-4.520	3.45	3.49	0.4500	0.0	24.0
05.05.26	22.08	24.11	-2.03	0.000	5.760	0.000	5.760	-5.760	1.11	1.37	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	21.79	23.51	-1.72	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.11	1.37	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	21.83	23.52	-1.69	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.11	1.37	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	2761.0	2766.3	2739.74	2744.82	-5.080	---	---	14.2680	0.0	408.0
Среднее	39.11	35.09	4.01	---	---	---	---	---	5.69	5.56	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	79945.140	79486.199	78745.250	78510.080	719.0840	235.170	2188.0	9370.0
07.05.26 24:00	82706.240	82252.549	81484.990	81254.900	733.3520	100230.090	2188.0	9778.0
Итого за период	2761.100	2766.350	2739.740	2744.819	14.2680	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 55/1
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00179191

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xФВЕ0

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	41.73	36.79	4.94	98.680	95.730	97.960	95.130	2.830	7.00	7.00	0.4800	0.0	24.0
22.04.26	41.72	36.60	5.12	98.480	95.450	97.760	94.960	2.800	7.00	7.00	0.5000	0.0	24.0
23.04.26	41.50	36.41	5.09	98.520	95.460	97.800	94.980	2.820	7.00	7.00	0.5010	0.0	24.0
24.04.26	41.41	36.35	5.06	98.330	95.470	97.610	94.990	2.620	7.00	7.00	0.4920	0.0	24.0
25.04.26	40.88	35.85	5.03	98.190	95.220	97.470	94.740	2.730	7.00	7.00	0.4850	0.0	24.0
26.04.26	41.19	36.07	5.12	98.280	95.220	97.560	94.740	2.820	7.00	7.00	0.5010	0.0	24.0
27.04.26	41.29	36.21	5.08	98.420	95.540	97.700	95.060	2.640	7.00	7.00	0.4990	0.0	24.0
28.04.26	41.27	36.15	5.12	98.320	95.450	97.600	94.970	2.630	7.00	7.00	0.4990	0.0	24.0
29.04.26	44.00	38.00	6.00	101.150	102.190	100.240	101.510	-1.270	7.00	7.00	0.5860	0.0	24.0
30.04.26	43.76	38.47	5.29	108.960	106.270	107.960	105.500	2.460	7.00	7.00	0.5700	0.0	24.0
01.05.26	42.24	37.29	4.95	107.560	105.010	106.600	104.290	2.310	7.00	7.00	0.5280	0.0	24.0
02.05.26	42.65	37.59	5.06	107.530	104.810	106.570	104.090	2.480	7.00	7.00	0.5360	0.0	24.0
03.05.26	42.40	37.46	4.94	107.670	104.690	106.710	103.970	2.740	7.00	7.00	0.5280	0.0	24.0
04.05.26	38.69	30.31	8.38	55.640	90.160	55.260	89.710	-34.450	7.00	7.00	0.2400	0.0	24.0
05.05.26	21.23	20.56	0.67	21.010	94.460	21.010	94.220	-73.210	7.00	7.00	0.0150	0.0	24.0
06.05.26	21.17	20.61	0.56	17.410	94.570	17.410	94.330	-76.920	7.00	7.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	21.29	20.76	0.53	13.140	86.810	13.140	86.570	-73.430	7.00	7.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	1427.2	1652.5	1416.36	1643.76	-227.400	---	---	6.9600	0.0	408.0
Среднее	38.14	33.61	4.52	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	49576.170	49512.269	48839.500	48996.420	432.4850	-156.920	2494.0	11943.0
07.05.26 24:00	51003.460	51164.780	50255.859	50640.180	439.4450	-384.320	2494.0	12351.0
Итого за период	1427.290	1652.510	1416.358	1643.760	6.9600	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 55
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00179183

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x7272

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	42.60	37.25	5.35	213.530	210.950	211.720	209.510	2.210	6.67	6.15	1.1320	0.0	24.0
22.04.26	42.61	37.06	5.55	213.130	210.540	211.250	209.100	2.150	6.60	6.08	1.1700	0.0	24.0
23.04.26	42.37	36.87	5.50	212.930	210.340	211.220	208.900	2.320	6.58	6.06	1.1590	0.0	24.0
24.04.26	42.29	36.70	5.59	212.790	210.200	211.060	208.840	2.220	6.55	6.04	1.1780	0.0	24.0
25.04.26	41.74	36.18	5.56	212.700	210.090	211.020	208.890	2.130	6.51	5.99	1.1780	0.0	24.0
26.04.26	42.07	36.41	5.66	212.640	210.060	210.960	208.860	2.100	6.52	6.01	1.1930	0.0	24.0
27.04.26	42.17	36.50	5.67	213.040	210.410	211.310	209.130	2.180	6.59	6.07	1.1960	0.0	24.0
28.04.26	42.14	36.42	5.72	213.120	210.490	211.410	209.260	2.150	6.60	6.09	1.2100	0.0	24.0
29.04.26	44.83	37.86	6.97	194.840	193.830	193.000	192.530	0.470	6.18	5.69	1.3310	0.0	24.0
30.04.26	44.64	38.10	6.54	200.250	197.350	198.360	196.000	2.360	6.68	6.19	1.2940	0.0	24.0
01.05.26	43.12	37.00	6.12	198.160	195.300	196.480	194.100	2.380	6.73	6.25	1.2010	0.0	24.0
02.05.26	43.53	37.33	6.20	198.180	195.220	196.500	194.020	2.480	6.74	6.26	1.2140	0.0	24.0
03.05.26	43.27	37.18	6.09	198.100	195.120	196.420	193.920	2.500	6.73	6.24	1.1980	0.0	24.0
04.05.26	39.05	34.18	4.87	103.590	112.710	102.860	112.080	-9.220	3.25	3.05	0.4940	0.0	24.0
05.05.26	21.14	23.61	-2.47	74.230	49.650	73.990	49.500	24.490	1.02	1.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	20.86	23.03	-2.17	79.970	31.420	79.730	31.420	48.310	1.02	1.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	20.89	22.90	-2.01	61.430	20.750	61.310	20.750	40.560	1.02	1.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3012.6	2874.4	2988.60	2856.81	131.790	---	---	16.1480	0.0	408.0
Среднее	38.78	34.38	4.39	---	---	---	---	---	5.41	5.01	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	107015.909	105044.290	105356.700	103883.809	977.2910	1472.890	2971.0	12372.0
07.05.26 24:00	110241.569	108129.160	108556.650	106949.730	994.5120	1606.920	2971.0	12804.0
Итого за период	3225.660	3084.870	3199.949	3065.921	17.2210	---	0.0	432.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 57
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00182349

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x4A0A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	42.99	38.51	4.48	1044.670	1049.480	1035.600	1042.180	-6.580	6.00	5.80	4.6380	0.0	24.0
22.04.26	44.38	39.30	5.08	1050.630	1055.100	1040.880	1047.430	-6.550	6.00	5.80	5.2880	0.0	24.0
23.04.26	45.59	40.29	5.30	1065.920	1070.300	1055.540	1062.140	-6.600	6.00	5.80	5.5870	0.0	24.0
24.04.26	48.15	41.64	6.51	1002.830	1005.950	991.860	997.710	-5.850	6.00	5.80	6.4490	0.0	24.0
25.04.26	51.84	45.05	6.79	1139.120	1142.370	1124.850	1131.470	-6.620	6.00	5.80	7.6280	0.0	24.0
26.04.26	52.38	45.55	6.83	1138.780	1141.200	1124.210	1130.030	-5.820	6.00	5.80	7.6670	0.0	24.0
27.04.26	46.88	41.16	5.72	954.600	955.480	944.670	947.830	-3.160	6.00	5.80	5.4030	0.0	24.0
28.04.26	43.99	38.50	5.49	960.470	960.320	951.720	953.610	-1.890	6.00	5.80	5.2160	0.0	24.0
29.04.26	42.94	37.85	5.09	986.150	987.350	977.590	980.740	-3.150	6.00	5.80	4.9680	0.0	24.0
30.04.26	43.49	38.15	5.34	945.080	946.280	936.640	939.810	-3.170	6.00	5.80	4.9880	0.0	24.0
01.05.26	43.92	38.90	5.02	1054.250	1056.070	1044.690	1048.510	-3.820	6.00	5.80	5.2330	0.0	24.0
02.05.26	44.44	39.41	5.03	1053.050	1055.230	1043.270	1047.540	-4.270	6.00	5.80	5.2330	0.0	24.0
03.05.26	44.05	39.14	4.91	1052.300	1054.620	1042.710	1047.050	-4.340	6.00	5.80	5.1060	0.0	24.0
04.05.26	43.15	39.56	3.59	422.520	387.280	418.810	384.410	34.400	6.00	5.80	1.9210	0.0	24.0
05.05.26	23.63	23.26	0.37	1.620	0.000	1.620	0.000	1.620	6.00	5.80	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	22.43	23.11	-0.68	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.00	5.80	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	22.47	23.21	-0.74	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.00	5.80	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	13871.9	13867.0	13734.66	13760.46	-25.800	---	---	75.3250	0.0	408.0
Среднее	41.57	37.21	4.36	---	---	---	---	---	6.00	5.80	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	570177.879	563126.110	560355.210	555873.159	4761.8400	4482.050	1846.0	12202.0
07.05.26 24:00	584098.890	577039.489	574138.070	569679.090	4836.8660	104458.980	1846.0	12610.0
Итого за период	13921.011	13913.378	13782.859	13805.930	75.0260	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 5
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ145

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.59	44.49	231.24	37.61	228.13	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.62	44.46	229.21	37.38	226.15	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.70	44.68	227.32	37.17	224.19	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.69	44.41	227.33	36.95	224.23	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.69	44.25	227.51	36.80	224.30	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.72	44.22	227.60	36.63	224.30	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.78	44.91	227.45	37.08	224.21	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.76	45.17	227.66	37.44	224.47	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.73	44.55	229.31	36.99	226.08	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.77	45.07	231.88	37.44	228.62	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.73	44.65	232.82	37.22	229.52	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.75	44.98	234.86	37.53	231.52	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.72	45.04	235.66	37.73	232.35	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.69	44.51	235.81	37.35	232.54	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.78	35.27	117.48	30.60	115.65	11.86	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	16.84	0.01	18.81	3.87	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	16.21	0.00	16.06	0.83	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	24.72	---	3343.15	---	3300.96	347.86	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	40.806	---	34.517	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	5700.35	0.00
07.05.26 24:00	5723.54	0.00
Итого за период	23.19	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 61
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00178760

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0C4E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	65.36	54.11	11.25	130.430	130.140	127.900	128.350	-0.450	4.88	5.06	1.4380	0.0	24.0
22.04.26	65.74	53.91	11.83	129.470	129.090	126.930	127.360	-0.430	4.80	4.83	1.5010	0.0	24.0
23.04.26	65.23	53.07	12.16	128.970	128.680	126.510	127.000	-0.490	4.75	4.91	1.5370	0.0	24.0
24.04.26	65.64	53.40	12.24	129.560	129.240	127.000	127.560	-0.560	4.89	5.00	1.5560	0.0	24.0
25.04.26	65.41	53.15	12.26	128.730	128.390	126.260	126.710	-0.450	4.95	5.02	1.5470	0.0	24.0
26.04.26	65.79	53.52	12.27	128.810	128.490	126.280	126.810	-0.530	4.67	4.77	1.5470	0.0	24.0
27.04.26	64.96	53.11	11.85	128.130	127.810	125.670	126.110	-0.440	4.66	4.75	1.4880	0.0	24.0
28.04.26	65.41	53.18	12.23	128.050	127.750	125.600	126.070	-0.470	4.72	4.86	1.5350	0.0	24.0
29.04.26	65.24	53.06	12.18	127.140	126.830	124.680	125.150	-0.470	4.76	4.85	1.5190	0.0	24.0
30.04.26	65.59	53.35	12.24	126.680	126.360	124.220	124.680	-0.460	4.86	4.91	1.5210	0.0	24.0
01.05.26	65.34	53.27	12.07	126.980	126.710	124.530	125.030	-0.500	4.78	4.91	1.5030	0.0	24.0
02.05.26	65.74	53.70	12.04	127.800	127.530	125.310	125.850	-0.540	4.58	4.76	1.5080	0.0	24.0
03.05.26	65.52	53.51	12.01	126.870	126.610	124.410	124.930	-0.520	4.52	4.71	1.4940	0.0	24.0
04.05.26	65.64	53.82	11.82	53.790	53.690	52.720	52.970	-0.250	4.52	4.87	0.6230	0.0	24.0
05.05.26	24.90	27.09	-2.19	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.53	4.99	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	24.45	25.97	-1.52	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.19	4.86	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	24.53	25.79	-1.26	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	4.45	4.88	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	1721.4	1717.3	1688.02	1694.58	-6.560	---	---	20.3170	0.0	408.0
Среднее	58.26	48.64	9.61	---	---	---	---	---	4.68	4.88	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	54228.829	54300.379	53136.490	53568.830	690.8190	-432.340	2690.0	11940.0
07.05.26 24:00	55950.240	56017.700	54824.510	55263.409	711.1360	-438.900	2690.0	12348.0
Итого за период	1721.411	1717.320	1688.020	1694.578	20.3170	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 63а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ859

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.25	65.68	109.67	54.26	108.98	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.26	65.34	108.88	53.79	108.25	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.28	65.73	107.91	53.82	107.38	23.99	23.99	0.00	0.00
24.04.26	1.27	65.23	107.47	53.38	106.89	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.29	65.65	107.94	53.65	107.35	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.29	65.43	107.27	53.38	106.73	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.30	65.80	107.34	53.66	106.77	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.25	64.96	106.77	53.19	106.16	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.29	65.44	106.75	53.36	106.20	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.27	65.25	105.97	53.23	105.40	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.28	65.60	105.63	53.49	105.02	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.26	65.35	105.94	53.40	105.31	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.27	65.74	106.55	53.78	105.89	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.26	65.50	105.80	53.60	105.12	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.52	47.68	44.23	40.56	43.92	10.30	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	23.91	0.00	23.27	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	23.13	0.00	22.23	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	18.34	---	1544.12	---	1535.37	346.29	407.99	0.00	0.00
Среднее	---	59.495	---	49.179	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	413.47	0.00
07.05.26 24:00	430.63	0.00
Итого за период	17.16	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 65
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ552

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.74	66.23	101.90	49.17	101.55	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.74	65.90	101.20	48.67	100.96	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.79	66.29	100.30	48.39	100.43	23.99	23.99	0.00	0.00
24.04.26	1.76	65.77	99.79	48.11	99.90	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.79	66.19	100.24	48.35	100.40	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.78	65.97	99.61	48.04	99.71	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.79	66.34	99.67	48.32	99.88	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.73	65.49	99.11	47.97	99.32	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.77	65.97	99.06	48.07	99.20	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.73	65.79	98.34	48.13	98.57	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.75	66.13	97.93	48.26	98.19	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.73	65.88	98.22	48.23	98.35	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.75	66.28	98.82	48.52	99.04	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.73	66.05	98.12	48.43	98.28	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.78	48.87	44.76	40.42	44.69	10.43	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	24.80	0.00	26.87	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	23.30	0.00	25.64	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	25.36	---	1437.07	---	1438.47	346.42	407.99	0.00	0.00
Среднее	---	60.074	---	45.270	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	3326.58	0.00
07.05.26 24:00	3350.28	0.00
Итого за период	23.70	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 67
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ410

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	2.72	65.82	108.01	40.60	108.58	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	2.73	65.45	107.15	39.88	107.76	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	2.81	65.84	106.34	39.37	107.01	23.99	23.99	0.00	0.00
24.04.26	2.77	65.33	105.89	39.13	106.55	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	2.82	65.77	106.25	39.22	107.20	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	2.83	65.57	105.56	38.72	106.31	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	2.82	65.89	105.57	39.13	106.43	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	2.75	65.05	104.93	38.76	106.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	2.80	65.61	104.95	38.88	105.75	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	2.74	65.36	103.98	39.00	104.76	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	2.73	65.70	103.59	39.28	104.63	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	2.73	65.50	103.91	39.18	104.73	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	2.75	65.85	104.52	39.47	105.34	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	2.71	65.57	103.68	39.37	104.45	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	1.14	43.93	46.80	33.98	43.94	9.59	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	23.25	0.07	23.86	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	23.66	0.00	24.16	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	39.85	---	1521.20	---	1529.44	345.58	407.99	0.00	0.00
Среднее	---	59.362	---	37.176	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	7440.46	0.00
07.05.26 24:00	7477.70	0.00
Итого за период	37.24	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 69
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060268
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	8	192	10	---
2	80	8.1	194.4	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	1.834	381.57	377.90	3.7	45.084	40.273	0.5	0.5	24.00
22.04.26	1.875	383.58	379.91	3.7	44.838	39.945	0.5	0.5	23.99
23.04.26	1.886	388.75	385.07	3.7	44.633	39.778	0.5	0.5	24.00
24.04.26	1.903	388.73	385.05	3.7	44.863	39.962	0.5	0.5	24.00
25.04.26	1.901	388.88	385.21	3.7	44.537	39.643	0.5	0.5	24.00
26.04.26	1.911	388.59	384.91	3.7	44.788	39.865	0.5	0.5	24.00
27.04.26	1.855	388.66	385.01	3.7	44.472	39.693	0.5	0.5	24.00
28.04.26	1.873	385.11	381.47	3.6	44.414	39.545	0.5	0.5	24.00
29.04.26	1.842	382.76	379.12	3.6	44.283	39.466	0.5	0.5	24.00
30.04.26	1.846	382.75	379.12	3.6	44.527	39.699	0.5	0.5	24.00
01.05.26	1.830	382.62	379.01	3.6	44.511	39.723	0.5	0.5	24.00
02.05.26	1.848	382.54	378.92	3.6	44.796	39.960	0.5	0.5	24.00
03.05.26	1.817	382.52	378.91	3.6	44.702	39.947	0.5	0.5	24.00
04.05.26	0.935	158.01	156.54	1.5	46.117	40.197	0.5	0.5	10.23
05.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	21.519	21.999	0.5	0.5	0.00
06.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	21.602	21.777	0.5	0.5	0.00
07.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	21.778	21.898	0.5	0.5	0.00
Итого	25.16	5165.1	5116.1	49.0	---	---	---	---	322.22
Среднее	---	---	---	---	40.67	36.67	0.5	0.5	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	11512.4	1034635.4	1030740.9	81632.8
07.05.26 24:00	11537.5	1039800.5	1035857.1	81955.0
Итого за период	25.1	5165.1	5116.2	322.2

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 71
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА722

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	2.03	47.13	409.21	42.16	409.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.96	45.92	409.38	41.12	409.19	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	2.01	45.51	409.87	40.60	409.72	23.59	23.60	0.00	0.00
24.04.26	2.01	45.36	412.43	40.46	412.07	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	2.04	45.56	412.30	40.60	412.11	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	2.04	45.21	412.43	40.27	412.30	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	2.06	45.50	412.37	40.49	412.13	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	2.00	45.22	412.10	40.37	412.06	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.99	45.07	411.43	40.22	410.85	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.98	45.02	410.18	40.19	409.64	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.96	45.16	409.72	40.36	409.65	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.95	45.22	409.63	40.43	409.73	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.98	45.47	409.50	40.64	409.59	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.97	45.48	409.50	40.66	409.52	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	1.20	44.61	220.83	37.83	220.81	13.10	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	24.41	0.00	22.58	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	22.36	0.00	21.32	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	29.18	---	5970.88	---	5968.37	348.69	407.60	0.00	0.00
Среднее	---	42.836	---	38.253	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	11003.43	0.00
07.05.26 24:00	11030.67	0.00
Итого за период	27.24	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 77
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ582

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.86	43.61	173.57	38.62	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.85	43.21	173.09	38.27	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.87	42.98	169.68	37.87	0.00	23.99	23.99	0.00	0.00
24.04.26	0.91	43.29	174.07	38.08	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.03	45.71	178.65	39.94	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.01	45.21	177.72	39.52	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.01	45.12	176.98	39.42	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.96	44.51	176.03	39.03	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.97	44.52	175.53	38.96	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.97	44.57	176.12	39.07	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.98	44.81	176.48	39.27	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.97	44.89	176.64	39.37	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.98	45.29	176.79	39.72	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.98	45.17	176.45	39.60	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.37	34.45	65.60	33.07	0.00	8.89	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	22.12	0.08	24.15	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	21.74	0.13	23.78	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	13.72	---	2523.61	---	0.00	344.88	407.99	0.00	0.00
Среднее	---	41.247	---	36.926	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	691.51	0.00
07.05.26 24:00	704.40	0.00
Итого за период	12.89	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 79
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00179020

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x586B

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	43.41	36.79	6.62	176.660	175.980	175.100	174.810	0.290	6.82	6.63	1.1570	0.0	24.0
22.04.26	43.19	36.28	6.91	173.600	172.960	172.110	171.930	0.180	6.81	6.64	1.1850	0.0	24.0
23.04.26	43.53	36.40	7.13	177.640	176.990	176.120	175.950	0.170	6.81	6.63	1.2510	0.0	24.0
24.04.26	45.97	38.06	7.91	181.950	181.160	180.130	179.960	0.170	6.86	6.67	1.4210	0.0	24.0
25.04.26	45.45	37.69	7.76	181.310	180.550	179.590	179.350	0.240	6.86	6.67	1.3910	0.0	24.0
26.04.26	45.36	37.63	7.73	180.480	179.710	178.800	178.510	0.290	6.87	6.68	1.3790	0.0	24.0
27.04.26	44.74	37.39	7.35	179.660	178.920	177.980	177.720	0.260	6.83	6.64	1.3050	0.0	24.0
28.04.26	44.75	37.35	7.40	179.310	178.590	177.630	177.390	0.240	6.84	6.65	1.3140	0.0	24.0
29.04.26	44.80	37.29	7.51	176.040	175.710	174.360	174.510	-0.150	6.83	6.50	1.3040	0.0	24.0
30.04.26	45.05	37.40	7.65	173.920	173.820	172.240	172.620	-0.380	6.82	6.39	1.3160	0.0	24.0
01.05.26	45.14	37.53	7.61	174.060	173.870	172.380	172.670	-0.290	6.80	6.37	1.3100	0.0	24.0
02.05.26	45.53	37.86	7.67	174.250	174.050	172.570	172.850	-0.280	6.79	6.36	1.3230	0.0	24.0
03.05.26	45.40	37.78	7.62	174.060	173.880	172.380	172.680	-0.300	6.80	6.37	1.3110	0.0	24.0
04.05.26	45.89	38.23	7.66	65.680	65.610	65.050	65.160	-0.110	6.57	6.30	0.4980	0.0	24.0
05.05.26	18.47	18.55	-0.08	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	18.74	18.87	-0.13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	19.24	19.37	-0.13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	2368.6	2361.8	2346.44	2346.11	0.330	---	---	17.4650	0.0	408.0
Среднее	40.27	34.14	6.12	---	---	---	---	---	6.82	6.56	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	116784.450	116435.610	114998.720	115144.860	1008.0900	-146.140	2833.0	11794.0
07.05.26 24:00	119153.069	118797.410	117345.160	117490.969	1025.5550	-145.810	2833.0	12202.0
Итого за период	2368.619	2361.800	2346.440	2346.108	17.4650	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 7
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ395

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.66	45.51	299.55	39.96	295.94	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.69	45.51	299.08	39.84	295.46	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.76	45.69	298.67	39.80	295.01	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.75	45.43	298.35	39.55	294.71	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.75	45.27	298.37	39.38	294.69	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.78	45.28	298.36	39.30	294.72	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.83	45.97	298.14	39.83	294.43	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.81	46.17	298.16	40.08	294.39	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.78	45.61	298.75	39.63	294.97	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.82	46.08	299.34	39.99	295.59	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.79	45.70	299.76	39.72	296.02	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.80	46.02	300.30	40.02	296.55	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.78	46.05	300.26	40.12	296.53	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.73	45.52	300.35	39.74	296.63	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.71	35.02	136.12	30.14	134.49	10.55	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	19.01	0.00	18.56	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	18.50	0.00	18.16	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	25.44	---	4323.56	---	4270.13	346.55	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	41.902	---	36.695	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	6177.17	0.00
07.05.26 24:00	6201.01	0.00
Итого за период	23.84	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 81
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА652

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.77	43.89	246.93	36.72	241.82	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.76	43.47	246.68	36.31	241.62	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.83	43.27	242.30	35.71	237.41	23.60	23.60	0.00	0.00
24.04.26	1.92	43.61	248.01	35.87	243.13	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	2.13	46.05	253.75	37.63	248.66	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	2.10	45.53	252.81	37.21	247.80	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	2.08	45.44	251.82	37.16	246.80	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.96	44.82	250.66	36.97	245.78	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.98	44.85	250.24	36.93	245.32	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.98	44.88	250.83	36.99	245.91	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.98	45.14	251.02	37.23	246.09	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.96	45.23	251.15	37.39	246.20	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	2.00	45.62	251.35	37.65	246.38	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.97	45.48	251.11	37.62	246.13	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.73	34.77	91.90	31.42	394.23	15.36	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	22.40	0.00	25.22	471.98	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	21.60	0.00	25.01	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	28.15	---	3590.56	---	4295.26	350.96	407.60	0.00	0.00
Среднее	---	41.532	---	35.238	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	11971.81	0.00
07.05.26 24:00	11998.26	0.00
Итого за период	26.45	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 85
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА709

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.52	69.08	183.16	60.80	181.45	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.50	68.69	182.46	60.44	180.74	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.54	69.12	181.70	60.64	179.97	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.52	68.52	180.74	60.12	178.98	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.55	69.05	180.55	60.46	178.88	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.54	68.90	178.64	60.28	176.99	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.58	69.14	177.24	60.20	175.67	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.50	68.26	175.46	59.71	173.85	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.54	68.94	174.90	60.10	173.33	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.52	68.64	175.31	59.98	173.71	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.50	68.96	175.49	60.39	173.87	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.52	68.77	175.90	60.13	174.29	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.50	69.10	176.33	60.60	174.70	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.50	68.79	175.88	60.28	174.27	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.63	67.89	169.98	64.37	167.48	24.00	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.11	67.15	174.71	66.50	171.50	24.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.11	66.08	186.10	65.56	182.37	20.80	24.00	0.00	0.00
Итого	22.18	---	3024.55	---	2992.05	404.80	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	68.534	---	61.209	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	4180.90	0.00
07.05.26 24:00	4201.73	0.00
Итого за период	20.83	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 8
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА717

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.54	45.15	103.24	39.87	105.67	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.56	45.11	103.09	39.71	105.48	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.58	45.33	102.91	39.70	105.25	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	0.57	45.06	102.79	39.48	105.09	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.58	44.89	102.78	39.28	105.09	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.59	44.85	102.72	39.12	105.07	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.60	45.55	102.66	39.69	105.03	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.60	45.84	102.62	40.00	105.05	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.59	45.19	105.44	39.61	107.88	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.61	45.76	112.21	40.30	114.91	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.60	45.32	112.36	39.97	115.14	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.60	45.65	112.66	40.33	115.52	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.59	45.73	112.64	40.46	115.52	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.57	45.19	112.67	40.12	115.53	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.26	37.01	114.83	34.75	49.72	12.24	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.07	25.46	140.01	24.94	0.00	8.50	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.10	24.08	141.11	23.41	0.00	9.29	24.00	0.00	0.00
Итого	8.61	---	1886.74	---	1575.95	366.03	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	42.422	---	37.691	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	2715.89	5051.46
07.05.26 24:00	2724.07	5051.46
Итого за период	8.18	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 8
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА729

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.54	44.64	109.82	39.71	111.71	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.55	44.62	109.63	39.57	111.50	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.57	44.81	109.37	39.58	111.24	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	0.57	44.53	109.40	39.28	111.30	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.57	44.38	109.52	39.15	111.39	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.58	44.37	109.48	39.08	111.38	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.60	45.06	109.37	39.55	111.30	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.60	45.29	109.44	39.80	111.33	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.59	44.72	112.76	39.45	114.70	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.61	45.22	118.82	40.08	120.89	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.59	44.83	119.08	39.83	121.06	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.60	45.15	119.36	40.13	121.35	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.59	45.20	119.26	40.21	121.31	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.58	44.67	119.30	39.83	121.31	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.21	37.21	43.82	34.55	44.59	8.45	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	24.79	0.00	24.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	23.58	0.00	22.37	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	8.35	---	1628.43	---	1656.36	344.45	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	41.945	---	37.422	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	2850.65	0.00
07.05.26 24:00	2858.49	0.00
Итого за период	7.84	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 9
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ТЭМ-106 Заводской номер: 3060274
 Формула: $Q = M1(h1 - h2)$
 Тип системы: Подача + расходомер

Система: 1
 ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	8	160	10	---
2	80	8	160	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.04.26	1.444	194.99	189.88	5.1	45.213	37.861	0.9	0.6	24.00
22.04.26	1.502	194.67	189.58	5.1	45.427	37.763	0.9	0.6	24.00
23.04.26	1.510	194.50	189.42	5.1	45.156	37.446	0.9	0.6	24.00
24.04.26	1.512	194.54	189.45	5.1	44.989	37.271	0.9	0.6	24.00
25.04.26	1.529	194.53	189.43	5.1	44.972	37.165	0.9	0.6	24.00
26.04.26	1.579	194.44	189.37	5.1	45.676	37.610	0.9	0.6	24.00
27.04.26	1.575	194.44	189.37	5.1	45.930	37.884	0.9	0.6	24.00
28.04.26	1.538	194.81	189.71	5.1	45.304	37.462	0.9	0.6	24.00
29.04.26	1.571	195.24	190.15	5.1	45.828	37.835	0.9	0.6	24.00
30.04.26	1.540	195.48	190.38	5.1	45.406	37.583	0.9	0.6	24.00
01.05.26	1.554	195.89	190.78	5.1	45.734	37.857	0.9	0.6	24.00
02.05.26	1.537	195.86	190.75	5.1	45.794	38.001	0.9	0.6	24.00
03.05.26	1.496	195.90	190.76	5.1	45.246	37.666	0.9	0.6	24.00
04.05.26	0.689	99.61	96.89	2.7	44.524	37.662	0.9	0.6	24.00
05.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	16.603	16.987	0.9	0.6	24.00
06.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	16.276	16.446	0.9	0.6	24.00
07.05.26	0.000	0.00	0.00	0.0	16.234	16.243	0.9	0.6	24.00
Итого	20.58	2634.9	2565.9	69.0	---	---	---	---	408.00
Среднее	---	---	---	---	40.25	33.93	0.9	0.6	---

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.04.26 24:00	5473.4	540142.8	537873.0	55882.1
07.05.26 24:00	5494.0	542777.7	540438.9	56290.1
Итого за период	20.6	2634.9	2565.9	408.0

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 12а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00166946

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xB242

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	43.56	37.31	6.25	186.150	183.310	184.470	182.110	2.360	5.56	5.57	1.1500	0.0	24.0
22.04.26	43.59	36.97	6.62	184.270	181.630	182.590	180.430	2.160	5.48	5.49	1.2060	0.0	24.0
23.04.26	43.54	36.83	6.71	184.740	182.030	183.060	180.830	2.230	5.44	5.40	1.2290	0.0	24.0
24.04.26	43.66	36.85	6.81	184.690	181.960	183.010	180.760	2.250	5.48	5.52	1.2390	0.0	24.0
25.04.26	43.43	36.55	6.88	184.280	181.580	182.600	180.380	2.220	5.42	5.43	1.2530	0.0	24.0
26.04.26	43.89	37.07	6.82	189.440	186.720	187.720	185.510	2.210	5.47	5.45	1.2770	0.0	24.0
27.04.26	43.58	37.10	6.48	191.310	188.530	189.600	187.320	2.280	5.35	5.36	1.2300	0.0	24.0
28.04.26	43.18	36.64	6.54	185.020	182.320	183.360	181.140	2.220	5.24	5.22	1.1970	0.0	24.0
29.04.26	43.62	37.21	6.41	194.600	191.930	192.830	190.650	2.180	5.36	5.35	1.2340	0.0	24.0
30.04.26	44.09	37.75	6.34	201.350	198.590	199.540	197.280	2.260	5.42	5.42	1.2600	0.0	24.0
01.05.26	43.82	37.70	6.12	204.040	201.200	202.220	199.860	2.360	5.53	5.54	1.2350	0.0	24.0
02.05.26	44.15	37.99	6.16	205.160	202.270	203.240	200.930	2.310	5.35	5.34	1.2500	0.0	24.0
03.05.26	43.78	37.80	5.98	206.370	203.340	204.490	202.020	2.470	5.44	5.45	1.2220	0.0	24.0
04.05.26	39.59	36.98	2.61	101.030	86.570	100.310	86.050	14.260	5.09	5.15	0.4710	0.0	24.0
05.05.26	18.20	18.38	-0.18	43.450	0.000	43.450	0.000	43.450	4.69	4.79	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	17.60	17.44	0.16	64.570	0.000	64.570	0.000	64.570	4.71	4.80	0.0100	0.0	24.0
07.05.26	17.31	17.07	0.24	65.850	0.000	65.850	0.000	65.850	4.73	4.85	0.0240	0.0	24.0
Итого	---	---	---	2776.3	2551.9	2752.91	2535.27	217.640	---	---	16.4870	0.0	408.0
Среднее	38.85	33.74	5.11	---	---	---	---	---	5.28	5.30	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	87603.970	85935.930	86357.689	85123.029	879.2170	1234.660	0.0	14171.0
07.05.26 24:00	90573.840	88678.420	89302.400	87847.519	896.8630	1454.880	0.0	14603.0
Итого за период	2969.869	2742.490	2944.710	2724.490	17.6460	---	0.0	432.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 14а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00169005

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xD931

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	43.66	38.99	4.67	295.650	298.920	293.010	296.760	-3.750	5.91	5.84	1.3650	0.0	24.0
22.04.26	43.69	38.76	4.93	293.850	296.950	291.210	294.790	-3.580	5.92	5.85	1.4310	0.0	24.0
23.04.26	43.65	38.65	5.00	294.360	297.140	291.720	294.980	-3.260	5.93	5.86	1.4560	0.0	24.0
24.04.26	43.76	38.74	5.02	294.050	297.180	291.410	295.020	-3.610	5.92	5.85	1.4580	0.0	24.0
25.04.26	43.53	38.42	5.11	293.850	296.690	291.210	294.600	-3.390	5.92	5.86	1.4880	0.0	24.0
26.04.26	43.99	38.86	5.13	298.660	301.360	295.940	299.190	-3.250	5.93	5.86	1.5160	0.0	24.0
27.04.26	43.69	38.80	4.89	300.370	303.150	297.680	300.980	-3.300	5.92	5.85	1.4530	0.0	24.0
28.04.26	43.28	38.37	4.91	294.170	297.540	291.560	295.420	-3.860	5.91	5.84	1.4270	0.0	24.0
29.04.26	43.73	38.86	4.87	307.820	311.030	305.020	308.850	-3.830	5.91	5.83	1.4840	0.0	24.0
30.04.26	44.18	39.39	4.79	317.130	320.160	314.180	317.850	-3.670	5.92	5.84	1.5010	0.0	24.0
01.05.26	43.92	39.28	4.64	321.500	324.460	318.570	322.130	-3.560	5.94	5.85	1.4770	0.0	24.0
02.05.26	44.25	39.61	4.64	322.210	325.630	319.240	323.220	-3.980	5.94	5.86	1.4790	0.0	24.0
03.05.26	43.87	39.35	4.52	323.970	327.460	321.030	325.050	-4.020	5.95	5.87	1.4470	0.0	24.0
04.05.26	41.62	38.57	3.05	142.060	135.830	140.880	134.860	6.020	3.13	3.12	0.5380	0.0	24.0
05.05.26	20.17	20.06	0.11	10.910	0.000	10.910	0.000	10.910	1.14	1.18	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	19.06	18.76	0.30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.14	1.18	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	18.65	18.18	0.47	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.13	1.17	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	4110.5	4133.5	4073.57	4103.70	-30.130	---	---	19.5200	0.0	408.0
Среднее	39.33	35.39	3.94	---	---	---	---	---	4.92	4.87	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	129167.119	130217.470	127345.690	128885.420	1038.1510	-1539.730	836.0	13767.0
07.05.26 24:00	133544.840	134620.169	131683.710	133256.180	1059.1500	-1572.470	836.0	14199.0
Итого за период	4377.720	4402.698	4338.019	4370.759	20.9990	---	0.0	432.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 16
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 20123889

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0F07

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	43.15	36.31	н/д	6.84	4.80	4.80	н/д	142.488	143.130	н/д	141.278	142.307	н/д	-1.029	0.965	н/д	24	0
22.04.26	43.18	36.02	н/д	7.16	4.81	4.80	н/д	141.637	142.250	н/д	140.436	141.449	н/д	-1.013	1.004	н/д	24	0
23.04.26	43.12	35.83	н/д	7.29	4.81	4.81	н/д	139.180	139.803	н/д	138.003	139.018	н/д	-1.016	1.004	н/д	24	0
24.04.26	43.24	35.84	н/д	7.40	4.81	4.81	н/д	139.245	139.855	н/д	138.055	139.076	н/д	-1.021	1.020	н/д	24	0
25.04.26	43.01	35.54	н/д	7.47	4.81	4.81	н/д	139.340	139.970	н/д	138.163	139.205	н/д	-1.042	1.031	н/д	24	0
26.04.26	43.45	35.92	н/д	7.53	4.82	4.81	н/д	140.518	141.140	н/д	139.309	140.347	н/д	-1.038	1.048	н/д	24	0
27.04.26	43.17	35.91	н/д	7.25	4.81	4.80	н/д	142.030	142.655	н/д	140.821	141.856	н/д	-1.035	1.020	н/д	24	0
28.04.26	42.79	35.50	н/д	7.29	4.80	4.79	н/д	139.822	140.450	н/д	138.665	139.698	н/д	-1.032	1.010	н/д	24	0
29.04.26	43.15	35.96	н/д	7.19	4.81	4.79	н/д	146.777	147.420	н/д	145.529	146.597	н/д	-1.068	1.045	н/д	24	0
30.04.26	43.66	36.58	н/д	7.08	4.82	4.80	н/д	151.943	152.610	н/д	150.619	151.719	н/д	-1.100	1.065	н/д	24	0
01.05.26	43.39	36.54	н/д	6.85	4.83	4.81	н/д	153.758	154.458	н/д	152.436	153.551	н/д	-1.115	1.042	н/д	24	0
02.05.26	43.71	36.92	н/д	6.80	4.84	4.81	н/д	154.393	155.085	н/д	153.042	154.158	н/д	-1.115	1.039	н/д	24	0
03.05.26	43.39	36.73	н/д	6.66	4.85	4.83	н/д	152.807	153.470	н/д	151.493	152.569	н/д	-1.076	1.007	н/д	24	0
04.05.26	41.46	35.76	н/д	5.70	2.24	2.29	н/д	74.620	72.775	н/д	74.035	72.361	н/д	1.674	0.422	н/д	24	0
05.05.26	20.24	20.55	н/д	-0.31	0.00	0.06	н/д	3.180	0.000	н/д	3.176	0.000	н/д	3.176	-0.001	н/д	24	0
06.05.26	19.18	19.12	н/д	0.06	0.00	0.06	н/д	1.227	0.000	н/д	1.226	0.000	н/д	1.226	0	н/д	24	0
07.05.26	18.38	18.24	н/д	0.15	0.00	0.06	н/д	0.563	0.000	н/д	0.562	0.000	н/д	0.562	0	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	1963.528	1965.071	---	1946.848	1953.911	---	-7.062	13.721	---	408	0
Среднее	43.14	36.08	---	7.06	3.82	3.82	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	64785.967	64678.467	0.000	63877.242	64110.445	0.000	-233.203	703.504	0.000	9774	3271
07.05.26 24:00	66749.495	66643.537	0.000	65824.091	66064.356	0.000	-240.266	717.226	0.000	10182	3271
Итого за период	1963.528	1965.070	0.000	1946.849	1953.911	0.000	---	13.722	0.000	408	0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 19
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024М Заводской номер: 901534
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	43.81	37.41	6.40	193.65	193.89	-0.23	0.0	0.0	195.47	195.22	0.25	1.228	24.00
22.04.26	43.85	37.27	6.58	193.50	193.75	-0.25	0.0	0.0	195.32	195.07	0.25	1.262	24.00
23.04.26	43.80	37.13	6.67	193.52	193.78	-0.25	0.0	0.0	195.34	195.09	0.25	1.278	24.00
24.04.26	43.92	37.12	6.80	177.29	177.52	-0.23	0.0	0.0	178.97	178.72	0.24	1.195	22.00
25.04.26	43.69	36.88	6.81	193.52	193.77	-0.25	0.0	0.0	195.33	195.06	0.27	1.306	24.00
26.04.26	44.13	37.16	6.97	193.53	193.78	-0.25	0.0	0.0	195.37	195.09	0.28	1.338	24.00
27.04.26	43.84	37.12	6.72	193.67	193.86	-0.19	0.0	0.0	195.49	195.17	0.32	1.292	24.00
28.04.26	43.45	36.87	6.58	192.94	193.13	-0.18	0.0	0.0	194.73	194.42	0.31	1.260	24.00
29.04.26	43.83	37.04	6.79	193.81	194.01	-0.20	0.0	0.0	195.63	195.31	0.32	1.305	24.00
30.04.26	44.33	37.46	6.87	195.55	195.75	-0.21	0.0	0.0	197.43	197.10	0.32	1.333	24.00
01.05.26	44.05	37.36	6.69	197.58	197.79	-0.21	0.0	0.0	199.45	199.14	0.31	1.312	24.00
02.05.26	44.38	37.68	6.70	197.86	198.07	-0.21	0.0	0.0	199.77	199.45	0.31	1.315	24.00
03.05.26	44.03	37.53	6.50	198.81	199.28	-0.47	0.0	0.0	200.70	200.67	0.03	1.264	24.00
04.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.05.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	---	---	---	2515.24	2518.37	-3.13	---	---	2539.00	2535.53	3.47	16.690	310.00
Среднее	43.93	37.23	6.70	---	---	---	0.0	0.0	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
20.04.26 24:00	-240067.58	8426.023
07.05.26 24:00	н/д	н/д
Итого за период	---	н/д

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 21
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00167000

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xE5DB

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	43.87	38.59	5.28	358.070	356.800	354.820	354.320	0.500	6.14	6.00	1.8700	0.0	24.0
22.04.26	43.91	38.38	5.53	358.030	356.610	354.800	354.210	0.590	6.14	6.00	1.9610	0.0	24.0
23.04.26	43.87	38.28	5.59	357.990	356.560	354.780	354.160	0.620	6.15	6.00	1.9790	0.0	24.0
24.04.26	43.99	38.33	5.66	328.130	326.950	325.100	324.740	0.360	6.15	6.00	1.8360	0.0	24.0
25.04.26	43.75	38.05	5.70	357.700	356.440	354.520	354.040	0.480	6.15	6.00	2.0180	0.0	24.0
26.04.26	44.21	38.42	5.79	357.620	356.500	354.260	354.100	0.160	6.15	6.00	2.0490	0.0	24.0
27.04.26	43.91	38.31	5.60	356.720	356.040	353.530	353.640	-0.110	6.15	6.00	1.9720	0.0	24.0
28.04.26	43.49	37.94	5.55	355.130	353.680	352.010	351.300	0.710	6.13	6.00	1.9520	0.0	24.0
29.04.26	43.94	38.23	5.71	355.320	354.060	352.050	351.660	0.390	6.13	6.00	2.0060	0.0	24.0
30.04.26	44.38	38.62	5.76	355.280	355.380	351.960	352.910	-0.950	6.14	6.00	2.0270	0.0	24.0
01.05.26	44.13	38.46	5.67	354.030	354.910	350.790	352.510	-1.720	6.14	6.00	1.9830	0.0	24.0
02.05.26	44.45	38.79	5.66	354.360	355.090	351.000	352.590	-1.590	6.14	6.00	1.9820	0.0	24.0
03.05.26	44.07	38.58	5.49	355.580	356.590	352.300	354.140	-1.840	6.16	6.00	1.9280	0.0	24.0
04.05.26	41.19	37.33	3.86	181.650	175.510	180.210	174.370	5.840	3.50	6.00	0.7840	0.0	24.0
05.05.26	20.28	19.85	0.43	2.400	0.000	2.400	0.000	2.400	1.05	6.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	18.82	18.92	-0.10	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.05	6.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	18.45	18.65	-0.20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.05	6.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	4788.0	4771.1	4744.53	4738.69	5.840	---	---	26.3470	0.0	408.0
Среднее	39.45	34.92	4.52	---	---	---	---	---	5.09	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	156954.180	156178.849	154698.190	154607.420	1420.5930	90.770	2278.0	12351.0
07.05.26 24:00	161742.189	160949.970	159442.719	159346.110	1446.9400	96.610	2278.0	12759.0
Итого за период	4788.009	4771.121	4744.529	4738.689	26.3470	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 29
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 20123943

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0х936А

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	43.42	37.25	н/д	6.17	4.65	4.66	н/д	35.603	1.360	н/д	35.296	1.352	н/д	33.945	0.218	н/д	24	0
22.04.26	43.45	37.03	н/д	6.42	4.65	4.66	н/д	35.548	1.377	н/д	35.240	1.369	н/д	33.872	0.226	н/д	24	0
23.04.26	43.40	36.95	н/д	6.45	4.66	4.67	н/д	35.547	1.391	н/д	35.241	1.383	н/д	33.859	0.227	н/д	24	0
24.04.26	43.51	36.91	н/д	6.60	4.66	4.67	н/д	35.531	1.411	н/д	35.222	1.403	н/д	33.819	0.232	н/д	24	0
25.04.26	43.29	36.76	н/д	6.53	4.66	4.67	н/д	35.530	1.420	н/д	35.226	1.412	н/д	33.815	0.230	н/д	24	0
26.04.26	43.73	37.05	н/д	6.68	4.66	4.67	н/д	35.575	1.424	н/д	35.262	1.415	н/д	33.847	0.235	н/д	24	0
27.04.26	43.45	36.97	н/д	6.48	4.66	4.66	н/д	35.630	1.433	н/д	35.323	1.424	н/д	33.898	0.229	н/д	24	0
28.04.26	43.06	36.76	н/д	6.30	4.64	4.65	н/д	35.744	1.442	н/д	35.440	1.433	н/д	34.006	0.223	н/д	24	0
29.04.26	43.41	37.21	н/д	6.20	4.64	4.64	н/д	37.302	1.504	н/д	36.979	1.495	н/д	35.484	0.229	н/д	24	0
30.04.26	43.92	37.63	н/д	6.29	4.65	4.65	н/д	37.864	1.530	н/д	37.530	1.520	н/д	36.010	0.236	н/д	24	0
01.05.26	43.65	37.56	н/д	6.09	4.65	4.66	н/д	38.337	1.552	н/д	38.003	1.542	н/д	36.460	0.231	н/д	24	0
02.05.26	43.98	37.95	н/д	6.03	4.66	4.66	н/д	38.396	1.562	н/д	38.056	1.552	н/д	36.504	0.229	н/д	24	0
03.05.26	43.66	37.78	н/д	5.87	4.67	4.67	н/д	38.574	1.576	н/д	38.237	1.566	н/д	36.671	0.224	н/д	24	0
04.05.26	42.94	37.33	н/д	5.62	1.86	1.85	н/д	15.222	0.626	н/д	15.094	0.622	н/д	14.472	0.085	н/д	24	0
05.05.26	22.68	22.36	н/д	0.32	0.02	0.01	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
06.05.26	21.99	21.79	н/д	0.19	0.02	0.01	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
07.05.26	21.67	21.50	н/д	0.16	0.01	0.01	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	490.403	19.608	---	486.149	19.488	---	466.662	3.054	---	408	0
Среднее	43.52	37.23	---	6.29	3.67	3.67	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	15417.677	5509.180	0.000	15224.883	5433.998	0.000	9790.884	159.684	0.000	12107	2090
07.05.26 24:00	15908.080	5528.788	0.000	15711.032	5453.486	0.000	10257.546	162.740	0.000	12515	2090
Итого за период	490.403	19.608	0.000	486.149	19.488	0.000	---	3.056	0.000	408	0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 2а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА707

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.18	44.95	209.01	39.27	205.61	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.18	44.68	209.05	39.00	205.68	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.23	44.71	208.90	38.81	205.56	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.24	44.66	208.82	38.70	205.50	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.27	44.78	208.78	38.71	205.49	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.28	44.55	208.92	38.42	205.53	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.30	45.01	208.91	38.77	205.53	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.27	44.71	208.92	38.64	205.52	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.25	44.31	208.09	38.27	204.66	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.28	44.70	207.97	38.52	204.55	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.30	45.20	209.10	38.96	205.72	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.27	44.92	210.04	38.84	206.66	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.27	45.26	210.50	39.19	207.17	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.24	44.90	211.94	39.02	208.61	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.48	35.45	90.10	32.11	88.67	10.26	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	22.27	0.00	21.49	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	20.66	0.00	20.09	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	18.04	---	3019.05	---	2970.46	346.26	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	41.513	---	36.283	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	6152.75	0.00
07.05.26 24:00	6169.67	0.00
Итого за период	16.92	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 31
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 20120695

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x2BC4

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	42.73	36.76	н/д	5.96	4.75	4.81	н/д	35.583	34.650	н/д	35.287	34.444	н/д	0.843	0.211	н/д	24	0
22.04.26	42.77	36.58	н/д	6.19	4.76	4.81	н/д	35.533	34.597	н/д	35.237	34.393	н/д	0.844	0.218	н/д	24	0
23.04.26	42.71	36.37	н/д	6.34	4.76	4.82	н/д	35.533	34.597	н/д	35.238	34.396	н/д	0.842	0.224	н/д	24	0
24.04.26	42.82	36.41	н/д	6.41	4.76	4.82	н/д	35.516	34.577	н/д	35.219	34.376	н/д	0.843	0.226	н/д	24	0
25.04.26	42.60	36.22	н/д	6.38	4.76	4.82	н/д	35.518	34.580	н/д	35.223	34.382	н/д	0.841	0.225	н/д	24	0
26.04.26	43.04	36.55	н/д	6.49	4.76	4.82	н/д	35.579	34.638	н/д	35.278	34.436	н/д	0.843	0.229	н/д	24	0
27.04.26	42.76	36.57	н/д	6.20	4.76	4.82	н/д	35.615	34.674	н/д	35.318	34.470	н/д	0.848	0.219	н/д	24	0
28.04.26	42.35	36.29	н/д	6.06	4.75	4.80	н/д	35.723	34.785	н/д	35.432	34.583	н/д	0.849	0.215	н/д	24	0
29.04.26	42.74	36.67	н/д	6.07	4.76	4.81	н/д	37.305	36.322	н/д	36.993	36.106	н/д	0.888	0.225	н/д	24	0
30.04.26	43.22	37.14	н/д	6.08	4.77	4.83	н/д	37.888	36.875	н/д	37.566	36.650	н/д	0.916	0.229	н/д	24	0
01.05.26	42.96	37.05	н/д	5.91	4.78	4.84	н/д	38.361	37.346	н/д	38.039	37.119	н/д	0.920	0.225	н/д	24	0
02.05.26	43.28	37.38	н/д	5.90	4.78	4.84	н/д	38.430	37.417	н/д	38.102	37.185	н/д	0.917	0.225	н/д	24	0
03.05.26	42.94	37.17	н/д	5.76	4.80	4.85	н/д	38.601	37.585	н/д	38.278	37.355	н/д	0.922	0.221	н/д	24	0
04.05.26	42.24	36.79	н/д	5.45	1.83	1.85	н/д	14.651	14.932	н/д	14.532	14.182	н/д	0.350	0.079	н/д	11	13
05.05.26	23.94	23.35	н/д	0.59	0.01	0.01	н/д	0.009	0.329	н/д	0.009	0.035	н/д	-0.026	0	н/д	16	8
06.05.26	23.43	22.90	н/д	0.53	0.01	0.01	н/д	1.047	0.000	н/д	0.035	0.000	н/д	0.035	0	н/д	12	12
07.05.26	22.87	22.39	н/д	0.47	0.01	0.01	н/д	0.605	0.000	н/д	0.067	0.000	н/д	0.067	0	н/д	14	10
Итого	---	---	---	---	---	---	---	491.497	477.904	---	485.853	474.112	---	11.742	2.971	---	365	43
Среднее	42.82	36.71	---	6.11	3.75	3.80	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	9234.627	8948.513	0.000	9097.974	8855.960	0.000	242.015	83.295	0.000	4715	1
07.05.26 24:00	9726.124	9426.417	0.000	9583.828	9330.072	0.000	253.756	86.266	0.000	5080	44
Итого за период	491.497	477.904	0.000	485.854	474.112	0.000	---	2.971	0.000	365	43

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 33
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 20123767

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0хD59F

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	42.97	35.96	н/д	7.01	4.79	5.00	н/д	28.804	28.673	н/д	28.561	28.510	н/д	0.050	0.200	н/д	24	0
22.04.26	43.01	35.83	н/д	7.18	4.80	5.00	н/д	28.761	28.625	н/д	28.517	28.463	н/д	0.054	0.205	н/д	24	0
23.04.26	42.93	35.74	н/д	7.19	4.80	5.00	н/д	28.760	28.627	н/д	28.518	28.468	н/д	0.050	0.205	н/д	24	0
24.04.26	43.06	35.68	н/д	7.38	4.80	5.00	н/д	28.751	28.612	н/д	28.509	28.454	н/д	0.055	0.210	н/д	24	0
25.04.26	42.84	35.58	н/д	7.26	4.80	5.00	н/д	28.755	28.617	н/д	28.513	28.459	н/д	0.055	0.207	н/д	24	0
26.04.26	43.28	35.82	н/д	7.46	4.80	5.00	н/д	28.803	28.661	н/д	28.555	28.502	н/д	0.053	0.213	н/д	24	0
27.04.26	43.00	35.83	н/д	7.17	4.80	5.00	н/д	28.837	28.700	н/д	28.592	28.540	н/д	0.052	0.205	н/д	24	0
28.04.26	42.63	35.59	н/д	7.04	4.78	5.00	н/д	28.857	28.721	н/д	28.617	28.563	н/д	0.054	0.201	н/д	24	0
29.04.26	42.98	36.00	н/д	6.99	4.80	5.00	н/д	30.141	30.011	н/д	29.886	29.840	н/д	0.046	0.209	н/д	24	0
30.04.26	43.50	36.40	н/д	7.09	4.82	5.00	н/д	30.615	30.482	н/д	30.350	30.306	н/д	0.044	0.215	н/д	24	0
01.05.26	43.23	36.36	н/д	6.87	4.83	5.00	н/д	31.010	30.882	н/д	30.745	30.702	н/д	0.043	0.211	н/д	24	0
02.05.26	43.55	36.64	н/д	6.92	4.83	5.00	н/д	31.060	30.933	н/д	30.791	30.751	н/д	0.040	0.213	н/д	24	0
03.05.26	43.24	36.54	н/д	6.70	4.85	5.00	н/д	31.206	31.083	н/д	30.940	30.900	н/д	0.040	0.207	н/д	24	0
04.05.26	42.50	36.13	н/д	6.37	1.97	5.00	н/д	12.655	12.606	н/д	12.550	12.533	н/д	0.018	0.080	н/д	24	0
05.05.26	23.02	22.27	н/д	0.75	0.00	5.00	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
06.05.26	22.65	22.03	н/д	0.62	0.00	5.00	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
07.05.26	22.60	22.03	н/д	0.57	0.01	5.00	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	397.015	395.233	---	393.644	392.991	---	0.654	2.781	---	408	0
Среднее	43.08	36.01	---	7.07	3.79	5.00	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	15650.701	15567.012	0.000	15440.641	15421.127	0.000	19.513	154.009	0.000	11940	2090
07.05.26 24:00	16047.716	15962.245	0.000	15834.283	15814.117	0.000	20.167	156.789	0.000	12348	2090
Итого за период	397.015	395.233	0.000	393.642	392.990	0.000	---	2.780	0.000	408	0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 34
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00179015

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x2C0E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	45.44	40.09	5.35	216.650	0.000	214.490	0.000	214.490	6.90	6.70	1.1490	0.0	24.0
22.04.26	45.64	40.01	5.63	216.200	0.000	214.040	0.000	214.040	6.90	6.70	1.2020	0.0	24.0
23.04.26	45.34	39.72	5.62	216.070	0.000	213.910	0.000	213.910	6.90	6.70	1.2010	0.0	24.0
24.04.26	45.21	39.60	5.61	216.100	0.000	213.940	0.000	213.940	6.90	6.70	1.1990	0.0	24.0
25.04.26	45.22	39.56	5.66	216.090	0.000	213.990	0.000	213.990	6.90	6.70	1.2090	0.0	24.0
26.04.26	45.93	40.10	5.83	216.200	0.000	214.040	0.000	214.040	6.90	6.70	1.2460	0.0	24.0
27.04.26	46.14	40.34	5.80	216.210	0.000	214.050	0.000	214.050	6.90	6.70	1.2410	0.0	24.0
28.04.26	45.56	39.88	5.68	216.400	0.000	214.260	0.000	214.260	6.90	6.70	1.2160	0.0	24.0
29.04.26	46.06	40.30	5.76	216.950	0.000	214.790	0.000	214.790	6.90	6.70	1.2330	0.0	24.0
30.04.26	45.67	40.07	5.60	217.800	0.000	215.640	0.000	215.640	6.90	6.70	1.2020	0.0	24.0
01.05.26	46.00	40.42	5.58	219.670	0.000	217.510	0.000	217.510	6.90	6.70	1.2110	0.0	24.0
02.05.26	46.05	40.44	5.61	217.580	0.000	215.420	0.000	215.420	6.90	6.70	1.2080	0.0	24.0
03.05.26	45.51	40.07	5.44	217.600	0.000	215.440	0.000	215.440	6.90	6.70	1.1720	0.0	24.0
04.05.26	45.67	34.96	10.71	87.020	0.000	86.160	0.000	86.160	6.90	6.70	0.4670	0.0	24.0
05.05.26	28.46	30.39	-1.93	0.320	0.000	0.320	0.000	0.320	6.90	6.70	0.0010	0.0	24.0
06.05.26	60.39	32.63	27.76	0.320	0.000	0.310	0.000	0.310	6.90	6.70	0.0010	0.0	24.0
07.05.26	26.09	27.50	-1.41	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	2907.1	0.0	2878.31	0.00	2878.310	---	---	16.1580	0.0	408.0
Среднее	44.37	38.00	6.37	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	92963.530	60157.290	91483.409	59505.720	878.7400	31977.690	4372.0	12107.0
07.05.26 24:00	95870.710	60157.290	94361.719	59505.720	894.8980	34856.000	4372.0	12515.0
Итого за период	2907.180	0.000	2878.309	0.000	16.1580	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 37
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 20119355

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0B00

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	43.06	36.01	н/д	7.05	9.80	5.20	н/д	28.724	н/д	н/д	28.487	н/д	н/д	н/д	0.203	н/д	24	0
22.04.26	43.08	35.51	н/д	7.56	9.80	5.20	н/д	28.695	н/д	н/д	28.458	н/д	н/д	н/д	0.218	н/д	24	0
23.04.26	43.01	35.37	н/д	7.64	9.80	5.20	н/д	28.699	н/д	н/д	28.462	н/д	н/д	н/д	0.220	н/д	24	0
24.04.26	43.13	35.41	н/д	7.72	9.80	5.20	н/д	28.691	н/д	н/д	28.452	н/д	н/д	н/д	0.222	н/д	24	0
25.04.26	42.90	35.14	н/д	7.75	9.80	5.20	н/д	28.697	н/д	н/д	28.461	н/д	н/д	н/д	0.223	н/д	24	0
26.04.26	43.33	35.50	н/д	7.83	9.80	5.20	н/д	28.750	н/д	н/д	28.508	н/д	н/д	н/д	0.226	н/д	24	0
27.04.26	43.07	35.56	н/д	7.51	9.80	5.20	н/д	28.784	н/д	н/д	28.547	н/д	н/д	н/д	0.217	н/д	24	0
28.04.26	42.56	35.33	н/д	7.23	9.80	5.20	н/д	29.001	н/д	н/д	28.768	н/д	н/д	н/д	0.211	н/д	24	0
29.04.26	42.79	35.74	н/д	7.05	9.80	5.20	н/д	30.428	н/д	н/д	30.179	н/д	н/д	н/д	0.215	н/д	24	0
30.04.26	43.29	36.20	н/д	7.09	9.80	5.20	н/д	30.891	н/д	н/д	30.632	н/д	н/д	н/д	0.220	н/д	24	0
01.05.26	43.05	36.19	н/д	6.86	9.80	5.20	н/д	31.303	н/д	н/д	31.043	н/д	н/д	н/д	0.216	н/д	24	0
02.05.26	43.37	36.58	н/д	6.79	9.80	5.20	н/д	31.363	н/д	н/д	31.099	н/д	н/д	н/д	0.214	н/д	24	0
03.05.26	43.06	36.49	н/д	6.58	9.80	5.20	н/д	31.506	н/д	н/д	31.247	н/д	н/д	н/д	0.208	н/д	24	0
04.05.26	42.18	35.96	н/д	6.22	9.80	5.20	н/д	12.525	н/д	н/д	12.426	н/д	н/д	н/д	0.078	н/д	24	0
05.05.26	20.85	20.12	н/д	0.73	9.80	5.20	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	н/д	0.000	н/д	24	0
06.05.26	21.35	20.70	н/д	0.66	9.80	5.20	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	н/д	0.000	н/д	24	0
07.05.26	22.00	21.27	н/д	0.73	9.80	5.20	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	н/д	0.000	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	398.057	---	---	394.769	---	---	---	2.891	---	408	0
Среднее	43.03	35.79	---	7.24	9.80	5.20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	8485.970	0.000	0.000	8366.226	0.000	0.000	0.000	85.343	0.000	5309	419
07.05.26 24:00	8884.027	0.000	0.000	8760.994	0.000	0.000	0.000	88.233	0.000	5717	419
Итого за период	398.057	0.000	0.000	394.768	0.000	0.000	---	2.890	0.000	408	0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 38
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00179107

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x70E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	66.81	45.03	21.78	53.990	54.180	52.890	53.700	-0.810	7.23	7.40	1.1510	0.0	24.0
22.04.26	68.16	44.90	23.26	52.910	52.960	51.770	52.480	-0.710	7.18	7.36	1.1990	0.0	24.0
23.04.26	67.83	45.15	22.68	55.140	55.170	53.940	54.690	-0.750	7.22	7.39	1.2210	0.0	24.0
24.04.26	67.99	45.02	22.97	54.790	54.950	53.590	54.470	-0.880	7.21	7.38	1.2290	0.0	24.0
25.04.26	67.53	44.50	23.03	54.680	54.640	53.480	54.160	-0.680	7.19	7.36	1.2310	0.0	24.0
26.04.26	68.15	45.03	23.12	54.790	55.060	53.590	54.580	-0.990	7.20	7.37	1.2390	0.0	24.0
27.04.26	67.73	45.21	22.52	55.600	55.600	54.400	55.120	-0.720	7.23	7.41	1.2240	0.0	24.0
28.04.26	67.79	44.72	23.07	55.270	55.390	54.070	54.910	-0.840	7.23	7.41	1.2460	0.0	24.0
29.04.26	67.79	45.17	22.62	57.100	57.280	55.900	56.800	-0.900	7.29	7.46	1.2640	0.0	24.0
30.04.26	67.94	45.36	22.58	57.010	56.980	55.810	56.500	-0.690	7.29	7.46	1.2570	0.0	24.0
01.05.26	67.55	45.63	21.92	57.800	58.130	56.600	57.650	-1.050	7.33	7.50	1.2370	0.0	24.0
02.05.26	68.24	46.20	22.04	58.300	58.230	57.100	57.730	-0.630	7.34	7.51	1.2550	0.0	24.0
03.05.26	67.75	45.97	21.78	57.860	58.150	56.660	57.660	-1.000	7.33	7.50	1.2340	0.0	24.0
04.05.26	61.14	44.10	17.04	30.200	27.360	29.700	27.150	2.550	7.02	6.96	0.5550	0.0	24.0
05.05.26	25.57	21.53	4.04	10.080	6.240	10.080	6.240	3.840	6.90	6.70	0.0420	0.0	24.0
06.05.26	25.21	21.67	3.54	2.400	3.840	2.400	3.840	-1.440	6.90	6.70	0.0100	0.0	24.0
07.05.26	25.16	21.91	3.25	1.440	2.400	1.440	2.400	-0.960	6.90	6.70	0.0050	0.0	24.0
Итого	---	---	---	769.3	766.5	753.42	760.08	-6.660	---	---	16.5990	0.0	408.0
Среднее	59.90	41.00	18.89	---	---	---	---	---	7.18	7.27	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	57802.749	57772.169	56591.479	56974.730	774.7090	-383.250	2788.0	13714.0
07.05.26 24:00	58572.110	58538.729	57344.900	57734.810	791.3080	-389.910	2788.0	14122.0
Итого за период	769.360	766.559	753.421	760.079	16.5990	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 40
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00175273

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x669A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	68.07	56.05	12.02	145.860	144.490	142.820	142.380	0.440	6.83	8.87	1.7090	0.0	24.0
22.04.26	69.48	56.55	12.93	142.930	141.510	139.810	139.430	0.380	6.80	8.81	1.8000	0.0	24.0
23.04.26	69.16	56.74	12.42	147.310	145.840	144.190	143.680	0.510	6.80	8.81	1.7830	0.0	24.0
24.04.26	69.31	56.74	12.57	147.650	146.260	144.500	144.100	0.400	6.80	8.80	1.8070	0.0	24.0
25.04.26	68.84	56.17	12.67	146.950	145.390	143.830	143.240	0.590	6.78	8.78	1.8130	0.0	24.0
26.04.26	69.45	56.86	12.59	147.620	146.190	144.470	144.030	0.440	6.79	8.79	1.8140	0.0	24.0
27.04.26	69.02	56.71	12.31	149.520	148.160	146.370	146.000	0.370	6.81	8.83	1.7960	0.0	24.0
28.04.26	69.09	56.54	12.55	148.510	147.060	145.350	144.900	0.450	6.82	8.85	1.8180	0.0	24.0
29.04.26	69.12	56.95	12.17	153.280	151.910	150.030	149.670	0.360	6.84	8.87	1.8220	0.0	24.0
30.04.26	69.24	57.14	12.10	152.560	151.200	149.280	148.900	0.380	6.86	8.89	1.8000	0.0	24.0
01.05.26	68.85	57.05	11.80	155.130	153.820	151.790	151.500	0.290	6.88	8.92	1.7840	0.0	24.0
02.05.26	69.54	57.55	11.99	155.570	154.180	152.210	151.780	0.430	6.88	8.92	1.8200	0.0	24.0
03.05.26	69.05	57.24	11.81	155.110	153.900	151.750	151.550	0.200	6.87	8.91	1.7840	0.0	24.0
04.05.26	69.71	57.97	11.74	60.790	60.180	59.480	59.250	0.230	6.40	7.20	0.6950	0.0	24.0
05.05.26	32.30	30.63	1.67	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	31.06	29.80	1.26	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	30.65	29.51	1.14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	2008.7	1990.0	1965.88	1960.41	5.470	---	---	24.0450	0.0	408.0
Среднее	62.46	52.12	10.33	---	---	---	---	---	6.69	8.25	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	56771.880	55792.110	55560.549	55039.440	821.4130	521.110	257.0	14366.0
07.05.26 24:00	58780.670	57782.200	57526.430	56999.850	845.4580	526.580	257.0	14774.0
Итого за период	2008.790	1990.089	1965.881	1960.409	24.0450	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 42
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА779

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	2.27	67.58	165.55	53.85	157.57	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	2.26	66.91	164.36	53.17	156.41	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	2.44	68.29	161.73	53.16	153.91	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	2.48	68.00	162.03	52.65	154.24	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	2.45	68.16	161.17	52.96	153.45	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	2.41	67.71	159.80	52.58	152.24	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	2.47	68.34	160.26	52.91	152.49	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	2.43	67.90	161.97	52.87	154.11	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	2.43	67.96	161.32	52.90	153.53	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	2.44	67.99	163.41	53.07	155.59	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	2.43	68.11	164.75	53.33	156.49	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	2.39	67.67	167.63	53.42	159.21	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	2.42	68.40	168.25	54.02	159.62	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	2.39	67.89	167.96	53.66	159.43	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	1.06	52.41	77.66	44.67	72.26	23.79	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	31.09	5.81	31.00	3.62	18.59	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	30.06	6.64	30.06	3.76	13.85	24.00	0.00	0.00
Итого	34.77	---	2380.30	---	2257.93	392.23	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	62.616	---	50.016	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	4988.45	0.00
07.05.26 24:00	5021.04	0.00
Итого за период	32.59	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 42
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА780

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	2.31	68.01	177.19	54.97	174.01	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	2.31	67.32	175.26	54.10	172.27	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	2.46	68.79	172.41	54.52	169.47	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	2.44	68.42	174.77	54.45	171.69	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	2.48	68.59	174.64	54.40	171.16	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	2.48	68.13	173.47	53.83	169.91	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	2.49	68.73	174.24	54.41	170.62	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	2.44	68.29	176.40	54.43	172.65	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	2.47	68.41	175.45	54.34	171.72	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	2.47	68.39	179.27	54.61	175.54	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	2.47	68.50	180.00	54.78	176.48	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	2.43	68.17	182.06	54.79	179.05	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	2.44	68.78	182.21	55.37	179.27	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	2.42	68.33	182.11	55.00	179.11	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.83	48.00	62.35	42.35	61.31	17.06	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	27.70	0.00	28.62	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	26.50	0.00	27.55	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	34.94	---	2541.83	---	2494.26	353.06	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	62.298	---	50.736	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	7271.49	0.00
07.05.26 24:00	7304.22	0.00
Итого за период	32.73	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 58
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ149

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	2.04	68.95	97.78	48.06	97.54	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	2.05	68.25	97.29	47.18	97.07	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	2.15	69.70	95.56	47.18	95.28	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	2.12	69.35	95.32	47.04	94.98	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	2.13	69.53	94.95	47.01	94.30	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	2.13	69.06	94.28	46.46	93.72	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	2.14	69.68	94.26	46.93	93.83	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	2.10	69.24	95.28	47.13	94.69	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	2.14	69.33	95.15	46.85	94.48	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	2.44	69.43	155.25	52.45	154.71	23.62	24.00	0.00	0.00
01.05.26	2.60	69.64	192.47	56.11	192.06	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	2.57	69.25	195.77	56.11	195.28	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	2.58	69.92	196.02	56.73	195.55	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	2.55	69.43	195.85	56.41	195.43	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	1.46	59.90	115.41	49.79	115.34	13.30	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	30.54	0.00	26.98	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	28.49	0.00	23.91	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	33.20	---	1910.64	---	1904.26	348.92	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	64.099	---	47.196	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	7095.89	0.00
07.05.26 24:00	7127.14	0.00
Итого за период	31.25	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 59
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00179099

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x60E1

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	66.43	52.62	13.81	174.700	169.490	171.240	167.330	3.910	6.90	6.70	2.3620	0.0	24.0
22.04.26	67.79	52.90	14.89	171.530	166.260	167.960	164.100	3.860	6.90	6.70	2.4980	0.0	24.0
23.04.26	67.48	52.55	14.93	169.970	164.830	166.460	162.670	3.790	6.90	6.70	2.4830	0.0	24.0
24.04.26	67.67	52.52	15.15	169.130	163.880	165.660	161.720	3.940	6.90	6.70	2.5080	0.0	24.0
25.04.26	67.18	52.07	15.11	168.110	163.160	164.720	161.060	3.660	6.90	6.70	2.4860	0.0	24.0
26.04.26	67.85	52.55	15.30	168.720	163.490	165.200	161.330	3.870	6.90	6.70	2.5220	0.0	24.0
27.04.26	67.40	52.52	14.88	170.180	164.960	166.690	162.800	3.890	6.90	6.70	2.4800	0.0	24.0
28.04.26	67.44	52.43	15.01	170.230	164.990	166.740	162.830	3.910	6.90	6.70	2.4990	0.0	24.0
29.04.26	67.50	52.60	14.90	172.000	166.710	168.440	164.550	3.890	6.90	6.70	2.5080	0.0	24.0
30.04.26	67.64	53.08	14.56	174.990	169.800	171.370	167.580	3.790	6.90	6.70	2.4950	0.0	24.0
01.05.26	67.24	53.09	14.15	176.120	170.930	172.520	168.730	3.790	6.90	6.70	2.4390	0.0	24.0
02.05.26	67.95	53.54	14.41	175.680	170.560	172.060	168.280	3.780	6.90	6.70	2.4760	0.0	24.0
03.05.26	67.45	53.17	14.28	175.390	170.160	171.790	167.960	3.830	6.90	6.70	2.4500	0.0	24.0
04.05.26	68.03	53.40	14.63	69.740	68.600	68.280	67.690	0.590	6.90	6.70	0.9800	0.0	24.0
05.05.26	26.08	22.65	3.43	0.000	0.480	0.000	0.480	-0.480	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	23.51	21.06	2.45	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	22.54	20.17	2.37	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	2306.4	2238.2	2259.13	2209.11	50.020	---	---	33.1860	0.0	408.0
Среднее	59.83	47.23	12.60	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	51438.429	50403.800	50356.869	49677.020	635.0750	679.850	0.0	6131.0
07.05.26 24:00	53908.180	52800.320	52776.130	52042.430	670.5090	733.700	0.0	6563.0
Итого за период	2469.751	2396.519	2419.260	2365.410	35.4340	---	0.0	432.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС2, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 59
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00179099

БД=1, ТВ2, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x60E1

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	66.41	53.48	12.93	182.710	179.410	н/д	179.060	177.010	2.050	6.90	6.70	2.3150	н/д	0.0	24.0
22.04.26	67.77	53.91	13.86	179.380	176.290	н/д	175.680	173.890	1.790	6.90	6.70	2.4320	н/д	0.0	24.0
23.04.26	67.46	53.49	13.97	177.730	174.650	н/д	174.130	172.250	1.880	6.90	6.70	2.4280	н/д	0.0	24.0
24.04.26	67.65	53.55	14.10	176.890	173.790	н/д	173.250	171.420	1.830	6.90	6.70	2.4430	н/д	0.0	24.0
25.04.26	67.16	53.03	14.13	175.790	172.570	н/д	172.190	170.390	1.800	6.90	6.70	2.4320	н/д	0.0	24.0
26.04.26	67.83	53.53	14.30	176.330	173.160	н/д	172.730	170.790	1.940	6.90	6.70	2.4660	н/д	0.0	24.0
27.04.26	67.38	53.54	13.84	177.820	174.680	н/д	174.220	172.290	1.930	6.90	6.70	2.4070	н/д	0.0	24.0
28.04.26	67.42	53.37	14.05	177.880	174.550	н/д	174.280	172.180	2.100	6.90	6.70	2.4450	н/д	0.0	24.0
29.04.26	67.48	53.58	13.90	179.740	176.520	н/д	176.080	174.150	1.930	6.90	6.70	2.4480	н/д	0.0	24.0
30.04.26	67.62	53.71	13.91	182.880	179.640	н/д	179.100	177.240	1.860	6.90	6.70	2.4900	н/д	0.0	24.0
01.05.26	67.23	53.51	13.72	184.060	180.820	н/д	180.280	178.420	1.860	6.90	6.70	2.4740	н/д	0.0	24.0
02.05.26	67.93	54.05	13.88	183.650	180.370	н/д	179.830	177.970	1.860	6.90	6.70	2.4940	н/д	0.0	24.0
03.05.26	67.44	53.62	13.82	183.550	180.200	н/д	179.750	177.800	1.950	6.90	6.70	2.4790	н/д	0.0	24.0
04.05.26	68.02	54.24	13.78	72.800	71.570	н/д	71.290	70.620	0.670	6.90	6.70	0.9810	н/д	0.0	24.0
05.05.26	25.59	23.45	2.14	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	н/д	0.0	24.0
06.05.26	23.11	21.17	1.94	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	н/д	0.0	24.0
07.05.26	22.24	20.32	1.92	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	н/д	0.0	24.0
Итого	---	---	---	2411.210	2368.220	---	2361.870	2336.420	25.450	---	---	32.734	---	0.0	408.0
Среднее	59.75	47.97	11.78	---	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	Qo, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	64300.620	58500.400	н/д	62953.820	57610.780	5343.040	622.4970	н/д	0.0	6131.0
07.05.26 24:00	66879.380	61033.100	н/д	65479.990	60109.630	5370.360	657.4730	н/д	0.0	6563.0
Итого за период	2578.760	2532.700	н/д	2526.170	2498.850	---	34.9760	н/д	0.0	432.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 60
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00177107

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xЕАВВ

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	68.28	49.33	18.95	127.570	119.020	124.920	117.640	7.280	7.61	7.59	2.3640	0.0	24.0
22.04.26	69.70	49.11	20.59	125.530	116.970	122.840	115.710	7.130	7.54	7.53	2.5250	0.0	24.0
23.04.26	69.39	48.83	20.56	124.840	116.310	122.200	115.110	7.090	7.53	7.52	2.5080	0.0	24.0
24.04.26	69.56	48.84	20.72	124.230	115.720	121.570	114.520	7.050	7.51	7.50	2.5190	0.0	24.0
25.04.26	69.09	48.35	20.74	123.430	114.940	120.790	113.740	7.050	7.48	7.47	2.5020	0.0	24.0
26.04.26	69.73	48.83	20.90	123.600	115.120	120.960	113.920	7.040	7.49	7.48	2.5250	0.0	24.0
27.04.26	69.29	48.99	20.30	124.570	116.110	121.930	114.870	7.060	7.54	7.52	2.4720	0.0	24.0
28.04.26	69.36	48.84	20.52	124.460	115.990	121.820	114.770	7.050	7.53	7.52	2.4950	0.0	24.0
29.04.26	69.51	57.66	11.85	251.620	237.430	246.190	233.790	12.400	6.54	6.28	2.9250	0.0	24.0
30.04.26	69.76	60.34	9.42	342.440	324.010	334.950	318.600	16.350	5.97	5.57	3.1570	0.0	24.0
01.05.26	69.33	60.26	9.07	348.240	329.580	340.720	324.090	16.630	5.97	5.55	3.0920	0.0	24.0
02.05.26	70.05	60.93	9.12	349.070	330.300	341.390	324.670	16.720	5.97	5.56	3.1150	0.0	24.0
03.05.26	69.54	60.54	9.00	348.570	329.800	340.970	324.270	16.700	5.97	5.55	3.0720	0.0	24.0
04.05.26	70.15	61.80	8.35	219.150	205.000	214.310	201.400	12.910	6.19	5.80	1.8560	0.0	24.0
05.05.26	26.53	27.21	-0.68	7.680	0.000	7.680	0.000	7.680	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	25.45	26.08	-0.63	7.680	0.000	7.680	0.000	7.680	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	24.95	25.68	-0.73	7.680	0.000	7.680	0.000	7.680	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	2880.3	2686.3	2818.60	2647.10	171.500	---	---	37.1270	0.0	408.0
Среднее	61.74	48.91	12.82	---	---	---	---	---	6.91	6.74	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	73187.900	68658.090	71580.670	67783.420	1262.2610	3797.250	258.0	14365.0
07.05.26 24:00	76068.260	71344.390	74399.269	70430.519	1299.3880	3968.750	258.0	14773.0
Итого за период	2880.360	2686.300	2818.599	2647.099	37.1270	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 60а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ412

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	3.02	67.01	225.38	53.62	230.06	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	3.01	66.33	223.96	52.86	228.96	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	3.19	67.79	219.82	53.26	225.08	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	3.19	67.43	218.94	52.84	224.24	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	3.20	67.60	217.57	52.86	222.98	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	3.19	67.15	216.48	52.41	221.56	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	3.22	67.74	217.13	52.87	222.06	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	3.17	67.31	218.90	52.78	224.14	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	3.21	67.42	218.47	52.72	223.43	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	3.01	67.31	187.44	51.19	192.55	23.34	24.00	0.00	0.00
01.05.26	3.02	67.48	183.50	51.00	188.90	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	3.00	67.13	186.56	51.02	191.88	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	3.03	67.74	186.53	51.49	192.04	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	2.98	67.30	186.05	51.24	191.30	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	1.61	56.35	103.89	45.32	106.72	12.54	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	28.43	0.00	28.06	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	26.72	0.00	26.91	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	45.05	---	3010.62	---	3085.90	347.88	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	62.014	---	48.968	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	7526.50	0.00
07.05.26 24:00	7568.67	0.00
Итого за период	42.17	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 61
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00182110

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x0991

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	66.41	50.97	15.44	160.400	154.350	157.210	152.430	4.780	8.61	6.18	2.4330	0.0	24.0
22.04.26	67.77	50.99	16.78	157.550	151.550	154.270	149.640	4.630	8.53	6.19	2.5920	0.0	24.0
23.04.26	67.46	50.64	16.82	156.040	149.830	152.920	148.050	4.870	8.51	6.21	2.5740	0.0	24.0
24.04.26	67.65	50.87	16.78	155.230	149.100	152.070	147.300	4.770	8.48	6.21	2.5550	0.0	24.0
25.04.26	67.17	50.44	16.73	154.130	147.910	151.010	146.230	4.780	8.45	6.21	2.5330	0.0	24.0
26.04.26	67.84	50.96	16.88	154.630	148.560	151.480	146.750	4.730	8.47	6.21	2.5620	0.0	24.0
27.04.26	67.40	50.90	16.50	155.980	149.900	152.860	148.070	4.790	8.51	6.21	2.5250	0.0	24.0
28.04.26	67.44	50.91	16.53	155.980	149.910	152.840	148.060	4.780	8.52	6.22	2.5300	0.0	24.0
29.04.26	67.50	51.12	16.38	157.650	151.570	154.440	149.690	4.750	8.57	6.21	2.5350	0.0	24.0
30.04.26	67.64	51.34	16.30	160.540	154.350	157.240	152.430	4.810	8.62	6.19	2.5690	0.0	24.0
01.05.26	67.25	51.31	15.94	161.570	155.270	158.250	153.350	4.900	8.66	6.19	2.5300	0.0	24.0
02.05.26	67.95	51.75	16.20	161.330	155.200	157.980	153.280	4.700	8.67	6.21	2.5650	0.0	24.0
03.05.26	67.45	51.51	15.94	161.140	154.870	157.820	152.950	4.870	8.66	6.20	2.5220	0.0	24.0
04.05.26	68.05	51.97	16.08	62.250	59.850	60.960	59.110	1.850	5.67	3.00	0.9830	0.0	24.0
05.05.26	24.39	24.52	-0.13	0.000	0.240	0.000	0.240	-0.240	3.37	1.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	20.89	20.78	0.11	0.000	0.240	0.000	0.240	-0.240	3.50	1.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	19.52	19.37	0.15	0.000	0.480	0.000	0.480	-0.480	3.39	1.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	2114.4	2033.1	2071.35	2008.30	63.050	---	---	34.0080	0.0	408.0
Среднее	59.39	45.90	13.49	---	---	---	---	---	7.48	5.10	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	155981.480	157433.099	152700.650	154925.590	1473.3340	-2224.940	3142.0	13069.0
07.05.26 24:00	158095.900	159466.280	154772.000	156933.889	1507.3420	-2161.890	3142.0	13477.0
Итого за период	2114.419	2033.181	2071.350	2008.298	34.0080	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 61
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00182274

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x31E0

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	66.15	54.68	11.47	199.210	193.980	195.270	191.260	4.010	3.91	3.43	2.2410	0.0	24.0
22.04.26	67.48	55.14	12.34	195.760	190.170	191.700	187.520	4.180	3.91	3.65	2.3650	0.0	24.0
23.04.26	67.17	54.87	12.30	193.570	188.070	189.610	185.430	4.180	3.88	3.46	2.3330	0.0	24.0
24.04.26	67.37	54.92	12.45	192.350	186.820	188.410	184.180	4.230	3.89	3.65	2.3440	0.0	24.0
25.04.26	66.88	54.45	12.43	190.630	185.150	186.790	182.510	4.280	3.74	3.48	2.3230	0.0	24.0
26.04.26	67.55	55.00	12.55	191.160	185.640	187.220	183.000	4.220	3.65	3.24	2.3480	0.0	24.0
27.04.26	67.12	54.91	12.21	192.370	187.040	188.450	184.400	4.050	3.80	3.42	2.3010	0.0	24.0
28.04.26	67.15	54.78	12.37	192.210	186.890	188.280	184.250	4.030	3.98	3.63	2.3260	0.0	24.0
29.04.26	67.22	54.95	12.27	193.990	188.690	189.990	186.050	3.940	3.98	3.83	2.3320	0.0	24.0
30.04.26	67.36	55.17	12.19	197.140	191.810	193.070	189.080	3.990	3.87	3.45	2.3550	0.0	24.0
01.05.26	66.97	55.01	11.96	198.020	192.830	193.970	190.110	3.860	3.65	3.29	2.3200	0.0	24.0
02.05.26	67.67	55.54	12.13	197.600	192.280	193.530	189.480	4.050	3.72	3.45	2.3470	0.0	24.0
03.05.26	67.18	55.17	12.01	197.010	191.820	192.960	189.110	3.850	3.90	3.47	2.3180	0.0	24.0
04.05.26	67.77	55.69	12.08	76.890	74.870	75.310	73.770	1.540	3.94	4.50	0.9100	0.0	24.0
05.05.26	24.27	24.05	0.22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.77	5.42	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	21.91	21.88	0.03	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.66	4.78	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	20.88	20.86	0.02	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	3.51	3.52	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	2607.9	2536.0	2554.56	2500.15	54.410	---	---	31.1630	0.0	408.0
Среднее	59.30	49.23	10.06	---	---	---	---	---	3.81	3.75	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	37638.540	35862.100	36855.450	35379.089	520.4800	1476.360	580.0	6202.0
07.05.26 24:00	40246.450	38398.160	39410.009	37879.240	551.6430	1530.770	580.0	6586.0
Итого за период	2607.909	2536.060	2554.559	2500.150	31.1630	---	0.0	384.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 79
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00169042

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x7500

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	48.41	35.58	12.83	195.000	190.630	192.840	189.430	3.410	5.60	5.40	2.4690	0.0	24.0
22.04.26	48.61	35.25	13.36	194.270	189.810	192.110	188.610	3.500	5.60	5.40	2.5590	0.0	24.0
23.04.26	48.21	34.98	13.23	193.770	189.320	191.610	188.130	3.480	5.60	5.40	2.5290	0.0	24.0
24.04.26	48.12	34.80	13.32	193.430	188.950	191.270	187.970	3.300	5.60	5.40	2.5430	0.0	24.0
25.04.26	47.60	34.27	13.33	193.180	188.700	191.060	187.740	3.320	5.60	5.40	2.5420	0.0	24.0
26.04.26	47.99	34.49	13.50	193.280	188.730	191.120	187.770	3.350	5.60	5.40	2.5750	0.0	24.0
27.04.26	47.99	34.64	13.35	193.700	189.130	191.540	188.120	3.420	5.60	5.40	2.5520	0.0	24.0
28.04.26	47.94	34.49	13.45	193.680	189.050	191.520	188.090	3.430	5.60	5.40	2.5720	0.0	24.0
29.04.26	48.28	34.80	13.48	196.010	191.360	193.840	190.340	3.500	5.60	5.40	2.6070	0.0	24.0
30.04.26	48.52	34.95	13.57	194.970	190.320	192.810	189.230	3.580	5.60	5.40	2.6120	0.0	24.0
01.05.26	48.65	35.18	13.47	196.020	191.300	193.860	190.100	3.760	5.60	5.40	2.6070	0.0	24.0
02.05.26	49.18	35.57	13.61	196.200	191.440	194.040	190.240	3.800	5.60	5.40	2.6340	0.0	24.0
03.05.26	48.89	35.41	13.48	196.050	191.320	193.890	190.120	3.770	5.60	5.40	2.6070	0.0	24.0
04.05.26	30.51	25.62	4.89	306.830	447.360	305.380	446.010	-140.630	5.60	5.40	1.3150	0.0	24.0
05.05.26	19.62	20.78	-1.16	290.910	608.070	290.430	607.070	-316.640	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	19.66	20.44	-0.78	217.930	580.910	217.670	579.950	-362.280	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	19.96	20.61	-0.65	150.740	478.490	150.500	477.700	-327.200	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3495.9	4584.8	3465.49	4566.62	-1101.130	---	---	34.7230	0.0	408.0
Среднее	42.24	31.87	10.36	---	---	---	---	---	5.60	5.40	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	137052.670	130977.549	134779.690	129687.730	1916.1130	5091.960	2474.0	12830.0
07.05.26 24:00	140548.639	135562.439	138245.180	134254.350	1950.8360	103990.830	2474.0	13238.0
Итого за период	3495.968	4584.890	3465.489	4566.620	34.7230	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 7
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00166279

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xСВЕВ

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	43.83	37.76	6.07	214.170	210.970	212.250	209.530	2.720	6.20	6.00	1.2880	0.0	24.0
22.04.26	43.86	37.47	6.39	214.080	210.840	212.160	209.400	2.760	6.20	6.00	1.3510	0.0	24.0
23.04.26	43.82	37.38	6.44	214.020	210.790	212.100	209.350	2.750	6.20	6.00	1.3630	0.0	24.0
24.04.26	43.93	37.43	6.50	213.990	210.740	212.070	209.300	2.770	6.20	6.00	1.3760	0.0	24.0
25.04.26	43.70	37.11	6.59	214.090	210.860	212.170	209.420	2.750	6.20	6.00	1.3940	0.0	24.0
26.04.26	44.16	37.49	6.67	214.090	210.860	212.170	209.420	2.750	6.20	6.00	1.4130	0.0	24.0
27.04.26	43.85	37.40	6.45	214.140	210.910	212.220	209.470	2.750	6.20	6.00	1.3680	0.0	24.0
28.04.26	43.43	37.04	6.39	213.100	209.940	211.190	208.530	2.660	6.20	6.00	1.3480	0.0	24.0
29.04.26	43.89	37.34	6.55	213.840	210.670	211.920	209.240	2.680	6.20	6.00	1.3860	0.0	24.0
30.04.26	44.33	37.81	6.52	217.030	213.790	215.040	212.350	2.690	6.20	6.00	1.4010	0.0	24.0
01.05.26	44.07	37.78	6.29	220.490	217.370	218.490	215.930	2.560	6.20	6.00	1.3730	0.0	24.0
02.05.26	44.40	38.11	6.29	220.820	217.680	218.780	216.240	2.540	6.20	6.00	1.3750	0.0	24.0
03.05.26	44.01	37.92	6.09	221.820	218.720	219.830	217.280	2.550	6.20	6.00	1.3390	0.0	24.0
04.05.26	38.80	34.04	4.76	146.120	155.890	145.070	155.030	-9.960	6.20	6.00	0.5970	0.0	24.0
05.05.26	22.75	22.84	-0.09	27.810	85.140	27.810	84.900	-57.090	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	21.62	21.71	-0.09	11.990	90.430	11.990	90.190	-78.200	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	21.17	21.12	0.05	10.560	79.650	10.560	79.410	-68.850	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3002.1	3175.2	2975.82	3154.99	-179.170	---	---	18.3720	0.0	408.0
Среднее	39.74	34.57	5.16	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	97883.269	93417.230	93616.310	92517.779	963.4730	1098.530	3482.0	11145.0
07.05.26 24:00	100885.430	96592.479	96592.130	95672.770	981.8450	100919.360	3482.0	11553.0
Итого за период	3002.160	3175.249	2975.820	3154.991	18.3720	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Салавата батыра, 5
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 800762
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	45.12	38.45	6.67	143.73	143.58	0.14	0.590	0.549	145.12	144.59	0.53	0.963	24.000
22.04.26	45.32	38.27	7.05	143.47	143.33	0.13	0.590	0.549	144.87	144.33	0.54	1.015	24.000
23.04.26	45.18	38.00	7.18	143.22	143.08	0.14	0.590	0.549	144.60	144.06	0.54	1.033	24.000
24.04.26	44.97	37.79	7.18	143.18	143.04	0.13	0.590	0.549	144.54	144.02	0.52	1.032	24.000
25.04.26	44.75	37.61	7.14	143.21	143.07	0.14	0.590	0.549	144.57	144.04	0.53	1.027	24.000
26.04.26	45.32	37.90	7.42	143.11	142.99	0.12	0.590	0.549	144.51	143.96	0.55	1.065	24.000
27.04.26	45.77	38.33	7.44	143.06	142.93	0.12	0.590	0.549	144.48	143.92	0.56	1.068	24.000
28.04.26	45.32	38.11	7.21	143.14	143.00	0.13	0.590	0.549	144.54	143.98	0.55	1.036	24.000
29.04.26	45.75	38.72	7.03	154.08	153.93	0.15	0.590	0.549	155.61	155.02	0.59	1.089	24.000
30.04.26	45.41	38.55	6.86	155.67	155.59	0.08	0.590	0.549	157.19	156.69	0.50	1.071	24.000
01.05.26	45.52	38.66	6.86	156.24	156.16	0.07	0.590	0.549	157.78	157.27	0.51	1.074	24.000
02.05.26	45.74	38.87	6.87	156.28	156.21	0.06	0.590	0.549	157.83	157.33	0.50	1.075	24.000
03.05.26	45.40	38.59	6.81	156.33	156.26	0.07	0.590	0.549	157.87	157.37	0.50	1.066	24.000
04.05.26	44.35	38.35	6.00	154.36	154.28	0.07	0.590	0.549	155.83	155.39	0.44	0.952	24.000
05.05.26	23.31	23.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.590	0.549	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
06.05.26	19.74	19.77	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.590	0.549	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
07.05.26	18.91	18.88	0.03	0.00	0.00	0.00	0.590	0.549	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
Итого	---	---	---	2079.07	2077.45	1.61	---	---	2099.34	2091.99	7.34	14.566	408.000
Среднее	40.93	35.19	5.75	---	---	---	0.590	0.549	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 12
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00179188

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x5F0D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	45.25	39.96	5.29	168.600	172.820	166.920	171.420	-4.500	2.63	1.01	0.8840	0.0	24.0
22.04.26	45.44	39.97	5.47	168.140	172.320	166.460	170.900	-4.440	2.63	1.01	0.9130	0.0	24.0
23.04.26	45.17	39.74	5.43	168.030	172.270	166.350	171.000	-4.650	2.63	1.01	0.9110	0.0	24.0
24.04.26	45.01	39.59	5.42	168.060	172.350	166.380	171.150	-4.770	2.63	1.01	0.9010	0.0	24.0
25.04.26	45.02	39.48	5.54	168.080	172.360	166.400	171.120	-4.720	2.63	1.01	0.9250	0.0	24.0
26.04.26	45.71	40.02	5.69	168.210	172.390	166.530	170.950	-4.420	2.62	1.01	0.9520	0.0	24.0
27.04.26	45.93	40.28	5.65	168.280	172.470	166.600	171.030	-4.430	2.62	1.01	0.9450	0.0	24.0
28.04.26	45.35	39.85	5.50	168.580	172.860	166.900	171.530	-4.630	2.61	1.00	0.9220	0.0	24.0
29.04.26	45.84	40.26	5.58	169.260	173.460	167.580	172.020	-4.440	2.60	1.00	0.9370	0.0	24.0
30.04.26	45.44	40.04	5.40	171.020	175.300	169.340	173.860	-4.520	2.60	1.00	0.9200	0.0	24.0
01.05.26	45.76	40.37	5.39	173.200	177.410	171.520	175.970	-4.450	2.60	1.01	0.9250	0.0	24.0
02.05.26	45.81	40.45	5.36	173.370	177.580	171.690	176.140	-4.450	2.60	1.00	0.9210	0.0	24.0
03.05.26	45.27	40.00	5.27	173.350	177.650	171.670	176.210	-4.540	2.59	1.00	0.9100	0.0	24.0
04.05.26	44.48	39.71	4.77	81.000	82.630	80.260	81.990	-1.730	2.51	1.00	0.3960	0.0	24.0
05.05.26	21.03	19.87	1.16	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.40	1.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	19.74	19.27	0.47	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.37	1.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	19.46	19.04	0.42	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	2.36	1.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	2287.1	2343.8	2264.60	2325.29	-60.690	---	---	12.3620	0.0	408.0
Среднее	40.92	36.34	4.57	---	---	---	---	---	2.57	1.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	42297.880	42869.890	41635.819	42358.299	328.2600	-722.480	0.0	5462.0
07.05.26 24:00	44745.680	45378.870	44059.600	44847.499	341.4330	-787.900	0.0	5894.0
Итого за период	2447.800	2508.980	2423.780	2489.200	13.1730	---	0.0	432.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 14
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ587

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.67	45.24	106.01	38.87	105.82	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.69	45.23	105.68	38.68	105.50	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.72	45.42	105.32	38.57	105.16	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	0.71	45.15	105.32	38.35	105.15	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.71	44.99	105.35	38.19	105.17	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.73	44.98	105.36	38.05	105.20	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.74	45.67	105.34	38.61	105.20	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.74	45.90	105.36	38.86	105.22	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.72	45.31	105.59	38.44	105.46	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.74	45.80	105.96	38.79	105.83	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.73	45.41	106.96	38.59	106.82	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.74	45.73	108.13	38.89	108.01	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.73	45.78	108.24	39.03	108.10	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.71	45.25	108.29	38.67	108.14	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.31	33.85	57.11	30.50	54.99	14.88	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.01	18.63	13.96	18.23	8.76	23.88	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.01	18.24	14.34	17.75	9.01	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	10.41	---	1572.32	---	1557.54	398.76	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	41.564	---	35.710	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	1779.68	0.00
07.05.26 24:00	1789.45	0.00
Итого за период	9.77	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 16
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА705

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.04	45.40	162.61	38.99	162.80	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.05	45.38	162.21	38.90	162.41	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.09	45.59	161.95	38.87	162.15	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.09	45.32	161.99	38.59	162.20	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.09	45.15	162.12	38.41	162.32	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.10	45.13	162.13	38.30	162.34	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.14	45.83	162.08	38.76	162.28	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.13	46.09	162.11	39.07	162.32	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.11	45.46	162.51	38.62	162.71	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.13	45.98	163.08	39.05	163.28	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.11	45.56	164.50	38.81	164.72	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.12	45.89	166.42	39.12	166.63	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.12	45.95	166.58	39.23	166.80	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.09	45.41	166.66	38.88	166.89	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.70	36.06	114.28	31.11	83.22	14.15	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	20.74	0.00	19.49	0.87	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	20.09	0.00	19.43	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	16.11	---	2401.23	---	2373.94	350.15	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	42.061	---	36.096	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	5203.15	0.00
07.05.26 24:00	5218.26	0.00
Итого за период	15.11	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 20
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00177294

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xЕ4В7

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	45.50	39.03	6.47	129.080	127.740	127.880	126.780	1.100	6.20	6.00	0.8270	0.0	24.0
22.04.26	45.68	38.94	6.74	128.320	126.970	127.120	126.010	1.110	6.20	6.00	0.8560	0.0	24.0
23.04.26	45.41	38.71	6.70	128.110	126.720	126.910	125.760	1.150	6.20	6.00	0.8500	0.0	24.0
24.04.26	45.25	38.50	6.75	128.450	127.060	127.250	126.100	1.150	6.20	6.00	0.8540	0.0	24.0
25.04.26	45.27	38.35	6.92	128.450	127.060	127.250	126.100	1.150	6.20	6.00	0.8770	0.0	24.0
26.04.26	45.96	38.89	7.07	128.440	127.020	127.240	126.060	1.180	6.20	6.00	0.8970	0.0	24.0
27.04.26	46.16	39.16	7.00	128.540	127.130	127.340	126.170	1.170	6.20	6.00	0.8940	0.0	24.0
28.04.26	45.60	38.72	6.88	129.200	127.800	128.000	126.840	1.160	6.20	6.00	0.8800	0.0	24.0
29.04.26	46.07	39.14	6.93	130.120	128.730	128.920	127.770	1.150	6.20	6.00	0.8920	0.0	24.0
30.04.26	45.68	38.93	6.75	130.740	129.340	129.540	128.380	1.160	6.20	6.00	0.8760	0.0	24.0
01.05.26	46.00	39.24	6.76	131.750	130.360	130.500	129.400	1.100	6.20	6.00	0.8790	0.0	24.0
02.05.26	46.04	39.33	6.71	132.080	130.700	130.830	129.740	1.090	6.20	6.00	0.8740	0.0	24.0
03.05.26	45.50	38.92	6.58	132.430	131.080	131.230	130.120	1.110	6.20	6.00	0.8640	0.0	24.0
04.05.26	44.01	38.60	5.41	62.410	59.630	61.880	59.210	2.670	6.20	6.00	0.3670	0.0	24.0
05.05.26	23.13	22.01	1.12	5.760	0.000	5.760	0.000	5.760	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	21.83	21.28	0.55	5.760	0.000	5.760	0.000	5.760	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	21.33	20.85	0.48	2.880	0.000	2.880	0.000	2.880	6.20	6.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	1762.5	1727.3	1746.29	1714.44	31.850	---	---	11.6870	0.0	408.0
Среднее	41.43	35.80	5.63	---	---	---	---	---	6.20	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	68543.269	67599.170	67560.020	66915.490	599.9910	644.530	3184.0	13432.0
07.05.26 24:00	70305.790	69326.510	69306.310	68629.930	611.6780	676.380	3184.0	13840.0
Итого за период	1762.520	1727.339	1746.289	1714.439	11.6870	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 22
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ316

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.50	45.56	218.65	38.69	218.39	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.51	45.54	217.74	38.57	217.41	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.58	45.76	216.69	38.46	216.34	23.59	23.59	0.00	0.00
24.04.26	1.57	45.49	216.33	38.23	215.97	23.57	23.57	0.00	0.00
25.04.26	1.57	45.32	216.88	38.07	216.50	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.58	45.30	216.88	37.98	216.52	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.62	46.01	216.78	38.51	216.50	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.61	46.26	216.86	38.81	216.60	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.59	45.63	217.72	38.33	217.34	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.62	46.16	218.85	38.75	218.50	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.58	45.74	219.82	38.51	219.41	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.60	46.07	221.31	38.82	221.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.59	46.12	221.72	38.94	221.42	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.56	45.58	221.93	38.55	221.54	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.73	35.52	112.77	30.35	112.68	24.00	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	17.53	0.00	16.93	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	16.83	0.00	16.12	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	22.81	---	3170.93	---	3166.12	407.16	407.16	0.00	0.00
Среднее	---	41.789	---	35.448	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	6210.85	0.00
07.05.26 24:00	6232.22	0.00
Итого за период	21.37	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 24
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА734

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.30	48.37	167.15	40.59	165.94	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.83	45.43	166.57	40.47	165.21	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.86	45.66	165.81	40.48	164.48	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	0.86	45.39	165.74	40.19	164.51	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.86	45.22	165.84	40.01	164.56	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.87	45.20	165.81	39.95	164.54	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.89	45.91	165.82	40.50	164.51	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.89	46.16	165.91	40.78	164.59	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.87	45.53	166.47	40.28	165.14	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.89	46.06	167.39	40.71	166.05	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.88	45.70	168.11	40.42	166.78	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.90	46.10	169.32	40.76	167.96	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.90	46.16	169.64	40.85	168.30	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.87	45.61	169.74	40.44	168.40	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.41	36.30	85.67	31.42	84.92	14.20	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	19.32	0.00	18.51	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	18.09	0.00	18.30	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	13.08	---	2424.99	---	2405.89	350.20	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	42.130	---	37.333	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	4117.60	0.00
07.05.26 24:00	4129.43	0.00
Итого за период	11.83	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 26
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 378 Заводской номер: 04015637
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.04.26	45.5	37.4	101.406	0.819	24.00
22.04.26	45.6	37.1	101.094	0.849	24.00
23.04.26	45.4	37.0	101.094	0.840	24.00
24.04.26	45.2	36.9	101.109	0.834	24.00
25.04.26	45.3	36.8	101.031	0.853	24.00
26.04.26	46.0	37.3	100.953	0.867	24.00
27.04.26	46.0	37.5	101.047	0.850	24.00
28.04.26	45.7	37.2	101.547	0.850	24.00
29.04.26	46.0	37.5	101.922	0.858	24.00
30.04.26	45.7	37.3	102.656	0.851	24.00
01.05.26	46.0	37.6	103.203	0.853	24.00
02.05.26	46.0	37.7	103.328	0.841	24.00
03.05.26	45.5	37.4	103.516	0.826	24.00
04.05.26	29.5	25.3	33.328	0.230	7.00
05.05.26	17.7	16.0	0.000	0.000	0.00
06.05.26	17.2	16.0	0.000	0.000	0.00
07.05.26	16.9	15.9	0.000	0.000	0.00
Итого	---	---	1357.234	11.222	319.00
Среднее	39.7	32.8	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.04.26 24:00	153103.141	1442.967	24807.000
07.05.26 24:00	154460.375	1454.189	25126.000
Итого за период	1357.234	11.222	319.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 30
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00182178

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x3380

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	45.06	36.25	8.81	70.310	72.230	69.590	71.750	-2.160	1.00	1.00	0.6120	0.0	24.0
22.04.26	45.24	35.93	9.31	70.260	72.170	69.540	71.690	-2.150	1.00	1.00	0.6480	0.0	24.0
23.04.26	44.97	35.60	9.37	70.170	72.180	69.450	71.700	-2.250	1.00	1.00	0.6480	0.0	24.0
24.04.26	44.81	35.46	9.35	70.130	72.200	69.410	71.720	-2.310	1.00	1.00	0.6480	0.0	24.0
25.04.26	44.83	35.27	9.56	70.130	72.210	69.410	71.730	-2.320	1.00	1.00	0.6590	0.0	24.0
26.04.26	45.51	35.76	9.75	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	1.00	1.00	н/д	н/д	н/д
27.04.26	45.72	36.01	9.71	70.290	72.220	69.570	71.740	-2.170	1.00	1.00	0.6690	0.0	24.0
28.04.26	45.16	35.60	9.56	70.260	72.330	69.540	71.850	-2.310	1.00	1.00	0.6610	0.0	24.0
29.04.26	45.63	35.89	9.74	70.410	72.390	69.690	71.910	-2.220	1.00	1.00	0.6820	0.0	24.0
30.04.26	45.25	35.68	9.57	70.420	72.430	69.700	71.950	-2.250	1.00	1.00	0.6650	0.0	24.0
01.05.26	45.56	35.96	9.60	70.560	72.530	69.840	72.050	-2.210	1.00	1.00	0.6720	0.0	24.0
02.05.26	45.61	36.10	9.51	70.570	72.510	69.850	72.030	-2.180	1.00	1.00	0.6620	0.0	24.0
03.05.26	45.08	35.82	9.26	70.470	72.510	69.750	72.030	-2.280	1.00	1.00	0.6430	0.0	24.0
04.05.26	43.73	34.54	9.19	32.940	35.840	32.630	35.630	-3.000	1.00	1.00	0.2730	0.0	24.0
05.05.26	18.64	17.66	0.98	0.000	7.630	0.000	7.630	-7.630	1.00	1.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	18.88	17.66	1.22	0.000	8.550	0.000	8.550	-8.550	1.00	1.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	19.03	17.76	1.27	0.000	5.810	0.000	5.810	-5.810	1.00	1.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	876.9	925.7	867.97	919.77	-51.800	---	---	8.1420	0.0	384.0
Среднее	40.51	32.52	7.98	---	---	---	---	---	1.00	1.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	47430.020	49067.710	46728.950	48585.650	490.0090	-1856.700	880.0	13744.0
07.05.26 24:00	48377.190	50065.670	47666.449	49577.159	498.8280	-1910.710	880.0	14152.0
Итого за период	947.170	997.959	937.499	991.508	8.8190	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 34
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00178954

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xFB1E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	45.40	36.92	8.48	84.140	87.390	83.420	86.910	-3.490	6.90	6.70	0.7110	0.0	24.0
22.04.26	45.60	36.69	8.91	84.030	87.250	83.310	86.770	-3.460	6.90	6.70	0.7440	0.0	24.0
23.04.26	45.34	36.40	8.94	83.940	87.120	83.220	86.640	-3.420	6.90	6.70	0.7440	0.0	24.0
24.04.26	45.17	36.29	8.88	83.930	87.090	83.210	86.610	-3.400	6.90	6.70	0.7360	0.0	24.0
25.04.26	45.17	36.11	9.06	83.940	87.080	83.220	86.600	-3.380	6.90	6.70	0.7540	0.0	24.0
26.04.26	45.86	36.54	9.32	83.900	87.070	83.180	86.590	-3.410	6.90	6.70	0.7710	0.0	24.0
27.04.26	46.10	36.87	9.23	83.890	87.050	83.150	86.570	-3.420	6.90	6.70	0.7660	0.0	24.0
28.04.26	45.50	36.45	9.05	83.970	87.130	83.250	86.650	-3.400	6.90	6.70	0.7530	0.0	24.0
29.04.26	46.00	36.82	9.18	84.070	87.230	83.310	86.750	-3.440	6.90	6.70	0.7620	0.0	24.0
30.04.26	45.59	36.61	8.98	84.160	87.320	83.440	86.840	-3.400	6.90	6.70	0.7480	0.0	24.0
01.05.26	45.92	36.94	8.98	84.320	87.510	83.600	87.030	-3.430	6.90	6.70	0.7490	0.0	24.0
02.05.26	45.97	37.05	8.92	84.320	87.520	83.600	87.040	-3.440	6.90	6.70	0.7470	0.0	24.0
03.05.26	45.42	36.63	8.79	84.290	87.530	83.570	87.050	-3.480	6.90	6.70	0.7330	0.0	24.0
04.05.26	44.79	36.60	8.19	40.110	41.630	39.770	41.400	-1.630	6.90	6.70	0.3270	0.0	24.0
05.05.26	21.57	21.27	0.30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	21.12	20.79	0.33	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	21.04	20.64	0.40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	1133.0	1175.9	1123.25	1169.45	-46.200	---	---	10.0450	0.0	408.0
Среднее	41.26	33.85	7.40	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	46359.579	48265.909	45689.560	47822.770	518.9140	-2133.210	2681.0	13909.0
07.05.26 24:00	47492.220	49441.360	46812.439	48991.749	528.8890	-2179.310	2681.0	14317.0
Итого за период	1132.641	1175.451	1122.879	1168.979	9.9750	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 39
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00182565

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x619E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	45.50	38.24	7.26	146.140	147.560	144.700	146.600	-1.900	6.20	4.73	1.0530	0.0	24.0
22.04.26	45.68	38.04	7.64	145.970	147.220	144.530	146.260	-1.730	6.20	4.71	1.1060	0.0	24.0
23.04.26	45.41	37.85	7.56	145.780	147.150	144.340	146.190	-1.850	6.20	4.71	1.0940	0.0	24.0
24.04.26	45.25	37.73	7.52	145.830	147.150	144.390	146.190	-1.800	6.20	4.73	1.0870	0.0	24.0
25.04.26	45.27	37.61	7.66	145.820	147.070	144.380	146.110	-1.730	6.20	4.72	1.1110	0.0	24.0
26.04.26	45.98	38.13	7.85	145.910	146.910	144.470	145.950	-1.480	6.20	4.71	1.1380	0.0	24.0
27.04.26	46.18	38.37	7.81	145.750	147.110	144.310	146.150	-1.840	6.20	4.74	1.1280	0.0	24.0
28.04.26	45.61	37.93	7.68	146.020	147.360	144.580	146.400	-1.820	6.20	4.75	1.1140	0.0	24.0
29.04.26	46.08	38.27	7.81	146.240	147.320	144.800	146.360	-1.560	6.20	4.73	1.1320	0.0	24.0
30.04.26	45.70	38.04	7.66	146.440	147.570	145.000	146.610	-1.610	6.20	4.72	1.1130	0.0	24.0
01.05.26	46.02	38.29	7.73	146.630	147.780	145.190	146.820	-1.630	6.20	4.71	1.1250	0.0	24.0
02.05.26	46.05	38.43	7.62	146.390	147.560	144.950	146.600	-1.650	6.20	4.74	1.1070	0.0	24.0
03.05.26	45.51	38.08	7.43	146.430	147.790	144.990	146.830	-1.840	6.20	4.75	1.0770	0.0	24.0
04.05.26	39.74	37.60	2.14	85.890	68.470	85.240	68.040	17.200	6.20	3.41	0.4400	0.0	24.0
05.05.26	20.43	20.01	0.42	30.220	3.600	30.220	3.600	26.620	6.20	1.10	0.0220	0.0	24.0
06.05.26	19.43	18.87	0.56	18.080	3.360	18.080	3.360	14.720	6.20	1.11	0.0160	0.0	24.0
07.05.26	19.00	18.31	0.69	11.030	4.560	11.030	4.560	6.470	6.20	1.10	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	2044.5	1995.5	2025.20	1982.63	42.570	---	---	14.8630	0.0	408.0
Среднее	40.75	34.69	6.06	---	---	---	---	---	6.20	4.01	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	83013.220	81826.240	81833.950	81001.600	766.6210	832.350	1823.0	11918.0
07.05.26 24:00	85057.790	83821.780	83859.150	82984.230	781.4840	874.920	1823.0	12326.0
Итого за период	2044.569	1995.539	2025.199	1982.629	14.8630	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС Пульсар ДУ-32, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 42
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 378 Заводской номер: 04298960

ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.04.26	45.2	39.0	39.422	0.243	24.00
22.04.26	45.3	38.7	39.348	0.257	24.00
23.04.26	45.0	38.5	39.301	0.256	24.00
24.04.26	44.9	38.3	39.305	0.255	24.00
25.04.26	45.0	38.2	39.312	0.262	24.00
26.04.26	45.7	38.8	39.309	0.268	24.00
27.04.26	45.7	39.0	39.324	0.264	24.00
28.04.26	45.3	38.6	39.555	0.264	24.00
29.04.26	45.6	38.9	39.805	0.266	24.00
30.04.26	45.4	38.7	39.871	0.263	24.00
01.05.26	45.7	39.0	39.930	0.264	24.00
02.05.26	45.6	39.1	39.945	0.259	24.00
03.05.26	45.2	38.8	39.988	0.252	24.00
04.05.26	-	-	-	-	-
05.05.26	-	-	-	-	-
06.05.26	-	-	-	-	-
07.05.26	-	-	-	-	-
Итого	---	---	514.414	3.374	312.00
Среднее	45.4	38.7	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.04.26 24:00	50085.543	459.615	25216.000
07.05.26 24:00	н/д	н/д	н/д
Итого за период	н/д	н/д	н/д

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 66
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 378 Заводской номер: 05578584
 ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.04.26	44.9	33.2	18.809	0.219	24.00
22.04.26	45.1	32.7	18.750	0.229	24.00
23.04.26	44.9	34.0	23.660	0.249	24.00
24.04.26	44.8	35.4	27.820	0.260	24.00
25.04.26	44.8	35.1	27.621	0.267	24.00
26.04.26	45.6	35.3	27.371	0.278	24.00
27.04.26	45.7	35.3	25.969	0.266	24.00
28.04.26	45.0	32.5	19.523	0.240	24.00
29.04.26	45.4	32.8	19.621	0.246	24.00
30.04.26	45.1	32.6	19.676	0.244	24.00
01.05.26	45.4	32.8	19.801	0.246	24.00
02.05.26	45.4	33.0	19.820	0.243	24.00
03.05.26	44.9	32.7	19.801	0.239	24.00
04.05.26	29.9	25.0	7.727	0.091	9.00
05.05.26	15.8	15.7	0.000	0.000	0.00
06.05.26	14.9	14.7	0.000	0.000	0.00
07.05.26	14.6	14.4	0.000	0.000	0.00
Итого	---	---	295.969	3.318	321.00
Среднее	39.0	29.8	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.04.26 24:00	45769.004	464.201	24004.000
07.05.26 24:00	46064.973	467.519	24325.000
Итого за период	295.969	3.318	321.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 74
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 24213248

БД=1, ТВ1, СИ=7, КСН=0x0E5A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	45.10	35.03	н/д	10.07	3.79	3.81	н/д	53.895	н/д	н/д	53.392	н/д	н/д	н/д	0.537	н/д	24	0
22.04.26	45.28	34.82	н/д	10.47	3.76	3.78	н/д	53.813	н/д	н/д	53.302	н/д	н/д	н/д	0.557	н/д	24	0
23.04.26	45.01	34.61	н/д	10.41	3.76	3.79	н/д	53.760	н/д	н/д	53.256	н/д	н/д	н/д	0.554	н/д	24	0
24.04.26	44.86	34.36	н/д	10.50	3.77	3.80	н/д	53.748	н/д	н/д	53.249	н/д	н/д	н/д	0.558	н/д	24	0
25.04.26	44.86	34.46	н/д	10.40	3.76	3.78	н/д	53.715	н/д	н/д	53.216	н/д	н/д	н/д	0.553	н/д	24	0
26.04.26	45.55	34.83	н/д	10.71	3.76	3.78	н/д	53.685	н/д	н/д	53.170	н/д	н/д	н/д	0.569	н/д	24	0
27.04.26	45.77	35.06	н/д	10.71	3.80	3.82	н/д	53.708	н/д	н/д	53.189	н/д	н/д	н/д	0.569	н/д	24	0
28.04.26	45.20	34.80	н/д	10.40	3.80	3.82	н/д	53.885	н/д	н/д	53.376	н/д	н/д	н/д	0.554	н/д	24	0
29.04.26	45.68	35.06	н/д	10.62	3.79	3.81	н/д	54.160	н/д	н/д	53.637	н/д	н/д	н/д	0.569	н/д	24	0
30.04.26	45.29	34.86	н/д	10.43	3.78	3.80	н/д	54.245	н/д	н/д	53.731	н/д	н/д	н/д	0.560	н/д	24	0
01.05.26	45.61	35.01	н/д	10.60	3.77	3.79	н/д	54.370	н/д	н/д	53.846	н/д	н/д	н/д	0.570	н/д	24	0
02.05.26	45.66	35.21	н/д	10.45	3.80	3.82	н/д	54.375	н/д	н/д	53.851	н/д	н/д	н/д	0.562	н/д	24	0
03.05.26	45.13	34.98	н/д	10.15	3.80	3.83	н/д	54.390	н/д	н/д	53.880	н/д	н/д	н/д	0.546	н/д	24	0
04.05.26	45.34	35.25	н/д	10.09	3.16	5.06	н/д	21.278	н/д	н/д	21.076	н/д	н/д	н/д	0.212	н/д	24	0
05.05.26	18.77	18.46	н/д	0.31	3.60	6.12	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	н/д	0.000	н/д	24	0
06.05.26	17.77	17.33	н/д	0.44	3.48	6.12	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	н/д	0.000	н/д	24	0
07.05.26	17.47	16.95	н/д	0.52	3.32	6.12	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	н/д	0.000	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	723.027	---	---	716.171	---	---	---	7.470	---	408	0
Среднее	45.31	34.87	---	10.44	3.69	4.29	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	14291.713	0.000	0.000	14071.599	0.000	0.000	0.000	194.959	0.000	4760	0
07.05.26 24:00	15014.738	0.000	0.000	14787.771	0.000	0.000	0.000	202.429	0.000	5168	0
Итого за период	723.025	0.000	0.000	716.172	0.000	0.000	---	7.470	0.000	408	0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 78
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ679

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.53	44.20	43.37	31.84	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.54	44.18	43.04	31.71	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.56	44.35	43.87	31.56	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	0.56	44.09	43.93	31.23	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.57	43.94	43.80	30.99	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.57	43.93	43.61	30.80	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.59	44.61	43.56	31.02	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.59	44.84	43.54	31.23	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.58	44.28	44.25	31.11	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.59	44.76	44.99	31.52	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.59	44.38	45.09	31.30	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.59	44.69	45.28	31.53	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.59	44.74	45.33	31.67	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.58	44.22	45.41	31.44	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.23	30.65	18.12	25.32	0.00	9.03	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	16.71	0.00	16.35	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	16.40	0.00	15.90	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	8.26	---	637.19	---	0.00	345.03	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	40.292	---	29.207	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	1420.07	0.00
07.05.26 24:00	1427.82	0.00
Итого за период	7.75	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 91
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 20127926

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0377

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	44.50	39.96	н/д	4.54	0.62	3.47	н/д	118.640	н/д	н/д	117.542	н/д	н/д	н/д	0.526	н/д	24	0
22.04.26	44.67	39.94	н/д	4.73	0.62	3.44	н/д	118.445	н/д	н/д	117.340	н/д	н/д	н/д	0.548	н/д	24	0
23.04.26	44.41	39.70	н/д	4.71	0.61	3.44	н/д	118.315	н/д	н/д	117.218	н/д	н/д	н/д	0.545	н/д	24	0
24.04.26	44.25	39.57	н/д	4.68	0.61	3.46	н/д	118.285	н/д	н/д	117.196	н/д	н/д	н/д	0.541	н/д	24	0
25.04.26	44.26	39.48	н/д	4.78	0.61	3.44	н/д	118.265	н/д	н/д	117.187	н/д	н/д	н/д	0.553	н/д	24	0
26.04.26	44.94	40.03	н/д	4.91	0.61	3.44	н/д	118.205	н/д	н/д	117.089	н/д	н/д	н/д	0.568	н/д	24	0
27.04.26	45.16	40.35	н/д	4.82	0.61	3.48	н/д	118.225	н/д	н/д	117.091	н/д	н/д	н/д	0.556	н/д	24	0
28.04.26	44.59	39.82	н/д	4.77	0.60	3.48	н/д	118.548	н/д	н/д	117.453	н/д	н/д	н/д	0.552	н/д	24	0
29.04.26	45.07	40.23	н/д	4.84	0.60	3.47	н/д	118.985	н/д	н/д	117.850	н/д	н/д	н/д	0.563	н/д	24	0
30.04.26	44.68	39.96	н/д	4.72	0.60	3.46	н/д	119.165	н/д	н/д	118.052	н/д	н/д	н/д	0.550	н/д	24	0
01.05.26	45.00	40.24	н/д	4.76	0.60	3.45	н/д	119.467	н/д	н/д	118.332	н/д	н/д	н/д	0.556	н/д	24	0
02.05.26	45.04	40.31	н/д	4.73	0.59	3.48	н/д	119.465	н/д	н/д	118.333	н/д	н/д	н/д	0.552	н/д	24	0
03.05.26	44.51	39.89	н/д	4.63	0.59	3.48	н/д	119.465	н/д	н/д	118.353	н/д	н/д	н/д	0.540	н/д	24	0
04.05.26	44.00	39.85	н/д	4.15	0.54	3.54	н/д	55.357	н/д	н/д	54.855	н/д	н/д	н/д	0.224	н/д	24	0
05.05.26	23.34	22.18	н/д	1.17	0.48	3.52	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	н/д	0.000	н/д	24	0
06.05.26	22.07	21.39	н/д	0.69	0.47	3.76	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	н/д	0.000	н/д	24	0
07.05.26	22.05	21.45	н/д	0.60	0.47	3.75	н/д	0.000	н/д	н/д	0.000	н/д	н/д	н/д	0.000	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	1598.832	---	---	1583.891	---	---	---	7.374	---	408	0
Среднее	44.67	39.96	---	4.72	0.58	3.50	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	29266.992	0.000	0.000	28835.966	0.000	0.000	0.000	194.694	0.000	5728	0
07.05.26 24:00	30865.825	0.000	0.000	30419.857	0.000	0.000	0.000	202.067	0.000	6136	0
Итого за период	1598.833	0.000	0.000	1583.891	0.000	0.000	---	7.373	0.000	408	0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 99
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 20110286

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0хD477

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	44.77	40.24	н/д	4.54	4.23	4.24	н/д	61.825	61.653	н/д	61.257	61.206	н/д	0.051	0.278	н/д	24	0
22.04.26	44.96	40.19	н/д	4.77	4.20	4.21	н/д	61.720	61.542	н/д	61.143	61.095	н/д	0.048	0.291	н/д	24	0
23.04.26	44.67	39.85	н/д	4.81	4.21	4.21	н/д	61.638	61.462	н/д	61.071	61.023	н/д	0.049	0.294	н/д	24	0
24.04.26	44.51	39.71	н/д	4.79	4.22	4.22	н/д	61.533	61.360	н/д	60.970	60.926	н/д	0.043	0.292	н/д	24	0
25.04.26	44.50	39.64	н/д	4.85	4.20	4.21	н/д	61.558	61.382	н/д	60.996	60.949	н/д	0.047	0.296	н/д	24	0
26.04.26	45.17	40.20	н/д	4.97	4.20	4.21	н/д	61.573	61.392	н/д	60.994	60.944	н/д	0.050	0.303	н/д	24	0
27.04.26	45.40	40.48	н/д	4.92	4.24	4.25	н/д	61.590	61.410	н/д	61.005	60.956	н/д	0.049	0.300	н/д	24	0
28.04.26	44.83	40.02	н/д	4.80	4.24	4.25	н/д	61.600	61.423	н/д	61.028	60.978	н/д	0.050	0.293	н/д	24	0
29.04.26	45.32	40.65	н/д	4.67	4.24	4.24	н/д	61.700	61.525	н/д	61.117	61.066	н/д	0.050	0.285	н/д	24	0
30.04.26	44.94	40.36	н/д	4.58	4.22	4.23	н/д	61.785	61.610	н/д	61.213	61.157	н/д	0.056	0.280	н/д	24	0
01.05.26	45.26	40.62	н/д	4.64	4.22	4.22	н/д	61.962	61.785	н/д	61.377	61.321	н/д	0.056	0.285	н/д	24	0
02.05.26	45.32	40.73	н/д	4.59	4.24	4.25	н/д	61.967	61.795	н/д	61.381	61.331	н/д	0.050	0.281	н/д	24	0
03.05.26	44.81	40.30	н/д	4.51	4.25	4.25	н/д	61.925	61.755	н/д	61.353	61.302	н/д	0.050	0.276	н/д	24	0
04.05.26	44.31	40.37	н/д	3.95	3.58	1.92	н/д	29.970	29.880	н/д	29.696	29.660	н/д	0.036	0.117	н/д	24	0
05.05.26	17.90	16.88	н/д	1.03	2.79	0.00	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
06.05.26	16.71	16.09	н/д	0.62	2.15	0.00	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
07.05.26	16.37	15.88	н/д	0.50	2.02	0.00	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	832.346	829.974	---	824.601	823.914	---	0.685	3.871	---	408	0
Среднее	44.94	40.24	---	4.70	3.85	3.35	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	15934.635	15890.567	0.000	15692.549	15700.177	0.000	-7.629	100.896	0.000	5175	0
07.05.26 24:00	16766.980	16720.542	0.000	16517.150	16524.092	0.000	-6.942	104.765	0.000	5583	0
Итого за период	832.345	829.975	0.000	824.601	823.915	0.000	---	3.869	0.000	408	0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 99
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 20140260

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x7AF9

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	44.96	37.93	н/д	7.03	4.19	4.17	н/д	67.470	66.558	н/д	66.843	66.133	н/д	0.710	0.470	н/д	24	0
22.04.26	45.15	37.79	н/д	7.36	4.16	4.15	н/д	67.360	66.443	н/д	66.727	66.021	н/д	0.705	0.491	н/д	24	0
23.04.26	44.85	37.52	н/д	7.33	4.16	4.15	н/д	67.275	66.365	н/д	66.650	65.951	н/д	0.699	0.488	н/д	24	0
24.04.26	44.70	37.36	н/д	7.35	4.17	4.16	н/д	67.285	66.368	н/д	66.663	65.962	н/д	0.701	0.489	н/д	24	0
25.04.26	44.70	37.29	н/д	7.41	4.16	4.15	н/д	67.262	66.348	н/д	66.647	65.941	н/д	0.706	0.493	н/д	24	0
26.04.26	45.38	37.76	н/д	7.63	4.16	4.15	н/д	67.230	66.310	н/д	66.593	65.890	н/д	0.704	0.507	н/д	24	0
27.04.26	45.60	37.94	н/д	7.66	4.20	4.19	н/д	67.245	66.320	н/д	66.600	65.898	н/д	0.703	0.510	н/д	24	0
28.04.26	45.03	37.53	н/д	7.50	4.20	4.18	н/д	67.463	66.530	н/д	66.830	66.118	н/д	0.712	0.501	н/д	24	0
29.04.26	45.53	37.95	н/д	7.58	4.19	4.18	н/д	67.745	66.802	н/д	67.098	66.372	н/д	0.726	0.508	н/д	24	0
30.04.26	45.14	37.63	н/д	7.51	4.18	4.17	н/д	67.840	66.910	н/д	67.204	66.487	н/д	0.717	0.504	н/д	24	0
01.05.26	45.46	38.00	н/д	7.46	4.17	4.16	н/д	68.003	67.068	н/д	67.353	66.637	н/д	0.717	0.502	н/д	24	0
02.05.26	45.52	38.21	н/д	7.31	4.20	4.18	н/д	67.980	67.055	н/д	67.331	66.620	н/д	0.711	0.491	н/д	24	0
03.05.26	44.99	37.91	н/д	7.08	4.21	4.19	н/д	67.990	67.063	н/д	67.356	66.636	н/д	0.720	0.476	н/д	24	0
04.05.26	44.50	38.08	н/д	6.42	4.71	5.22	н/д	32.575	32.132	н/д	32.278	31.927	н/д	0.351	0.207	н/д	24	0
05.05.26	18.22	17.59	н/д	0.62	0.40	6.12	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
06.05.26	17.41	17.11	н/д	0.31	0.71	6.12	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
07.05.26	17.30	16.99	н/д	0.30	0.73	6.12	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	910.723	898.272	---	902.173	892.593	---	9.582	6.637	---	408	0
Среднее	45.13	37.77	---	7.37	3.58	4.57	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	18386.540	17975.450	0.000	18113.001	17792.464	0.000	320.537	176.604	0.000	5486	0
07.05.26 24:00	19297.263	18873.720	0.000	19015.173	18685.056	0.000	330.117	183.241	0.000	5894	0
Итого за период	910.723	898.270	0.000	902.172	892.592	0.000	---	6.637	0.000	408	0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Северная, 12
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА721

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.22	42.56	218.63	36.97	220.79	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.22	42.31	218.37	36.70	220.50	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.26	42.33	218.19	36.53	220.38	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.28	42.28	218.28	36.38	220.59	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.30	42.40	218.07	36.44	220.52	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.30	42.17	218.18	36.21	220.73	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.33	42.61	218.20	36.52	220.74	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.29	42.33	218.35	36.42	220.82	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.25	41.94	217.49	36.16	219.96	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.29	42.33	218.69	36.42	221.16	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.32	42.80	220.58	36.81	222.99	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.30	42.54	222.83	36.72	225.26	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.31	42.86	223.19	36.99	225.53	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.28	42.51	224.26	36.80	226.58	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.58	33.59	139.37	30.20	140.80	13.58	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	18.78	0.00	17.28	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	17.13	0.00	16.16	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	18.53	---	3212.68	---	3247.35	349.58	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	39.028	---	33.865	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	5517.34	0.00
07.05.26 24:00	5534.70	0.00
Итого за период	17.36	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Северная, 14
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00166734

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xAE6A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	43.80	37.88	5.92	228.480	226.620	225.710	225.710	0.000	6.90	6.70	1.3330	0.0	24.0
22.04.26	43.84	37.70	6.14	228.250	226.450	225.520	225.520	0.000	6.90	6.70	1.3850	0.0	24.0
23.04.26	43.79	37.57	6.22	228.370	226.510	225.590	225.590	0.000	6.90	6.70	1.4020	0.0	24.0
24.04.26	43.91	37.62	6.29	228.200	226.340	225.410	225.410	0.000	6.90	6.70	1.4150	0.0	24.0
25.04.26	43.68	37.34	6.34	228.260	226.430	225.550	225.550	0.000	6.90	6.70	1.4270	0.0	24.0
26.04.26	44.13	37.69	6.44	228.330	226.480	225.540	225.540	0.000	6.90	6.70	1.4520	0.0	24.0
27.04.26	43.83	37.59	6.24	228.450	226.560	225.670	225.670	0.000	6.90	6.70	1.4060	0.0	24.0
28.04.26	43.44	37.32	6.12	227.570	225.660	224.840	224.840	0.000	6.90	6.70	1.3750	0.0	24.0
29.04.26	43.83	37.55	6.28	228.810	226.900	226.020	226.020	0.000	6.90	6.70	1.4180	0.0	24.0
30.04.26	44.32	37.95	6.37	230.780	228.740	227.860	227.860	0.000	6.90	6.70	1.4470	0.0	24.0
01.05.26	44.05	37.82	6.23	233.130	231.050	230.180	230.180	0.000	6.90	6.70	1.4290	0.0	24.0
02.05.26	44.38	38.11	6.27	233.490	231.430	230.540	230.540	0.000	6.90	6.70	1.4430	0.0	24.0
03.05.26	44.02	37.90	6.12	234.560	232.450	231.580	231.580	0.000	6.90	6.70	1.4190	0.0	24.0
04.05.26	39.82	35.38	4.44	155.140	155.580	153.260	155.370	-2.110	6.90	6.70	0.6540	0.0	24.0
05.05.26	20.89	20.96	-0.07	12.860	21.830	12.860	21.830	-8.970	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	20.10	20.15	-0.05	8.910	13.190	8.910	13.190	-4.280	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	19.65	19.66	-0.01	7.680	8.110	7.680	8.100	-0.420	6.90	6.70	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3171.2	3160.3	3132.72	3148.50	-15.780	---	---	19.0050	0.0	408.0
Среднее	39.49	34.48	5.01	---	---	---	---	---	6.90	6.70	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	115617.190	113077.920	112980.040	112932.550	1017.2600	47.490	255.0	14368.0
07.05.26 24:00	118788.460	116238.250	116112.759	116081.049	1036.2650	100031.710	255.0	14776.0
Итого за период	3171.270	3160.330	3132.719	3148.498	19.0050	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Северная, 16
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00182803

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x4CAF

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	43.82	37.76	6.06	239.960	242.440	237.800	240.760	-2.960	5.42	5.04	1.4370	0.0	24.0
22.04.26	43.85	37.53	6.32	239.770	242.140	237.610	240.460	-2.850	5.37	4.96	1.5020	0.0	24.0
23.04.26	43.80	37.47	6.33	239.830	242.290	237.670	240.610	-2.940	5.34	4.91	1.5040	0.0	24.0
24.04.26	43.91	37.55	6.36	239.590	242.050	237.430	240.370	-2.940	5.39	5.05	1.5060	0.0	24.0
25.04.26	43.69	37.31	6.38	239.710	242.180	237.550	240.500	-2.950	5.42	4.93	1.5150	0.0	24.0
26.04.26	44.14	37.67	6.47	239.770	242.090	237.610	240.410	-2.800	5.28	4.89	1.5330	0.0	24.0
27.04.26	43.84	37.59	6.25	239.860	242.350	237.700	240.670	-2.970	5.33	4.98	1.4820	0.0	24.0
28.04.26	43.44	37.25	6.19	238.900	241.270	236.760	239.630	-2.870	5.39	5.04	1.4630	0.0	24.0
29.04.26	43.87	37.55	6.32	240.240	242.680	238.080	241.030	-2.950	5.40	5.00	1.5000	0.0	24.0
30.04.26	44.33	37.97	6.36	242.210	244.840	239.990	243.160	-3.170	5.32	4.96	1.5210	0.0	24.0
01.05.26	44.06	37.84	6.22	244.610	247.220	242.430	245.540	-3.110	5.33	5.04	1.5060	0.0	24.0
02.05.26	44.39	38.13	6.26	245.060	247.600	242.800	245.920	-3.120	5.32	4.98	1.5180	0.0	24.0
03.05.26	44.02	37.92	6.10	246.140	248.740	243.910	247.060	-3.150	5.35	5.03	1.4870	0.0	24.0
04.05.26	40.64	36.12	4.52	150.330	151.990	149.150	151.050	-1.900	3.84	3.56	0.6730	0.0	24.0
05.05.26	22.13	21.87	0.26	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.76	1.66	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	21.17	20.89	0.28	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.75	1.65	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	20.64	20.40	0.24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.71	1.63	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3285.9	3319.8	3256.49	3297.17	-40.680	---	---	20.1470	0.0	408.0
Среднее	39.74	34.63	5.11	---	---	---	---	---	4.63	4.31	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	114894.400	115584.569	110633.329	111791.580	1056.7710	-1158.250	792.0	13402.0
07.05.26 24:00	118180.380	118904.450	113889.819	115088.750	1076.9180	-1198.930	792.0	13810.0
Итого за период	3285.980	3319.880	3256.490	3297.169	20.1470	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Северная, 20
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00177469

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x7E58

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	43.85	37.72	6.13	234.770	230.330	232.610	228.830	3.780	6.40	5.77	1.4280	0.0	24.0
22.04.26	43.89	37.55	6.34	234.590	230.120	232.430	228.680	3.750	6.41	5.78	1.4720	0.0	24.0
23.04.26	43.85	37.50	6.35	234.630	230.170	232.470	228.730	3.740	6.41	5.78	1.4730	0.0	24.0
24.04.26	43.96	37.57	6.39	234.430	229.990	232.270	228.550	3.720	6.41	5.78	1.4830	0.0	24.0
25.04.26	43.73	37.30	6.43	234.530	230.080	232.370	228.640	3.730	6.41	5.78	1.4930	0.0	24.0
26.04.26	44.18	37.65	6.53	234.590	230.110	232.430	228.670	3.760	6.42	5.79	1.5180	0.0	24.0
27.04.26	43.89	37.58	6.31	234.660	230.200	232.500	228.760	3.740	6.42	5.79	1.4640	0.0	24.0
28.04.26	43.47	37.29	6.18	233.750	229.290	231.620	227.850	3.770	6.40	5.77	1.4310	0.0	24.0
29.04.26	43.90	37.56	6.34	235.080	230.560	232.940	229.090	3.850	6.41	5.78	1.4800	0.0	24.0
30.04.26	44.36	37.94	6.42	237.150	232.560	234.990	230.990	4.000	6.43	5.80	1.5080	0.0	24.0
01.05.26	44.10	37.84	6.26	239.440	234.810	237.280	233.200	4.080	6.43	5.80	1.4870	0.0	24.0
02.05.26	44.42	38.14	6.28	239.780	235.170	237.620	233.490	4.130	6.44	5.80	1.4950	0.0	24.0
03.05.26	44.05	37.91	6.14	240.850	236.260	238.690	234.580	4.110	6.45	5.81	1.4660	0.0	24.0
04.05.26	40.67	36.16	4.51	146.940	144.350	145.800	143.510	2.290	4.47	6.02	0.6550	0.0	24.0
05.05.26	24.04	23.59	0.45	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.63	7.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	23.08	22.66	0.42	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.78	7.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	22.58	22.21	0.37	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.77	7.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3215.1	3154.0	3186.02	3133.57	52.450	---	---	19.8530	0.0	408.0
Среднее	40.11	34.95	5.16	---	---	---	---	---	5.48	6.01	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	113017.770	110408.069	111403.990	109328.239	1076.8820	2075.750	256.0	14368.0
07.05.26 24:00	116232.960	113562.069	114590.010	112461.810	1096.7350	2128.200	256.0	14776.0
Итого за период	3215.190	3154.000	3186.019	3133.570	19.8530	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Северная, 22
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА708

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.29	44.72	248.80	39.52	255.99	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.29	44.47	248.67	39.29	255.86	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.34	44.50	248.44	39.08	255.44	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.35	44.43	248.51	38.98	255.48	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.37	44.56	248.32	39.05	255.37	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.37	44.33	248.52	38.81	255.59	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.40	44.77	248.56	39.10	255.70	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.36	44.50	248.60	39.04	255.84	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.33	44.17	247.78	38.79	255.10	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.36	44.37	248.87	38.90	255.93	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.40	44.99	250.64	39.40	257.63	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.37	44.68	253.44	39.24	260.40	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.38	45.02	253.64	39.56	260.89	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.36	44.75	255.09	39.41	262.32	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.71	36.81	174.71	33.60	179.20	15.19	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	21.43	0.00	20.57	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	19.94	0.00	19.39	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	19.68	---	3672.59	---	3776.74	351.19	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	41.320	---	36.572	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	6060.55	0.00
07.05.26 24:00	6078.99	0.00
Итого за период	18.44	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Северная, 26
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ420

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.81	43.84	170.75	39.10	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.82	43.58	170.58	38.74	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.86	43.60	170.57	38.55	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	0.87	43.56	170.72	38.43	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.88	43.67	170.67	38.48	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.89	43.44	170.59	38.19	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.90	43.89	170.62	38.60	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.88	43.60	170.66	38.46	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.86	43.18	170.55	38.15	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.88	43.63	170.88	38.49	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.89	44.08	172.52	38.91	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.88	43.83	174.17	38.79	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.88	44.16	174.45	39.12	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.86	43.78	175.24	38.87	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.34	33.40	80.79	31.04	0.00	11.11	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	20.65	0.00	20.18	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	19.68	0.00	19.22	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	12.50	---	2483.76	---	0.00	347.11	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	40.328	---	35.960	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	3111.81	0.00
07.05.26 24:00	3123.53	0.00
Итого за период	11.72	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Северная, 28
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00169021

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x9541

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	43.56	38.82	4.74	222.960	222.960	221.040	221.280	-0.240	6.20	1.12	1.0680	0.0	24.0
22.04.26	43.59	38.66	4.93	222.830	222.830	220.910	221.150	-0.240	6.20	1.12	1.1110	0.0	24.0
23.04.26	43.55	38.60	4.95	222.880	222.880	220.960	221.200	-0.240	6.20	1.12	1.1120	0.0	24.0
24.04.26	43.65	38.60	5.05	222.740	222.740	220.820	221.060	-0.240	6.20	1.12	1.1360	0.0	24.0
25.04.26	43.42	38.37	5.05	222.870	222.870	220.950	221.190	-0.240	6.20	1.12	1.1360	0.0	24.0
26.04.26	43.87	38.73	5.14	222.880	222.880	220.940	221.200	-0.260	6.20	1.12	1.1580	0.0	24.0
27.04.26	43.58	38.59	4.99	222.920	222.920	221.000	221.240	-0.240	6.20	1.12	1.1200	0.0	24.0
28.04.26	43.17	38.07	5.10	208.090	208.090	206.290	206.620	-0.330	6.20	1.12	1.0710	0.0	24.0
29.04.26	43.59	38.50	5.09	222.500	222.500	220.560	220.890	-0.330	6.20	1.12	1.1430	0.0	24.0
30.04.26	44.07	38.94	5.13	224.540	224.540	222.500	222.860	-0.360	6.20	1.12	1.1630	0.0	24.0
01.05.26	43.81	38.80	5.01	226.920	226.920	224.870	225.240	-0.370	6.20	1.12	1.1490	0.0	24.0
02.05.26	44.14	39.15	4.99	227.440	227.440	225.280	225.760	-0.480	6.20	1.12	1.1430	0.0	24.0
03.05.26	43.78	38.92	4.86	228.450	228.450	226.350	226.770	-0.420	6.20	1.12	1.1200	0.0	24.0
04.05.26	42.14	37.89	4.25	105.950	105.950	105.090	105.190	-0.100	6.20	1.13	0.4550	0.0	24.0
05.05.26	22.85	22.16	0.69	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	1.14	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	21.38	20.88	0.50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	1.14	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	20.71	20.25	0.46	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	6.20	1.13	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3003.9	3003.9	2977.56	2981.65	-4.090	---	---	15.0850	0.0	408.0
Среднее	39.69	35.52	4.17	---	---	---	---	---	6.20	1.12	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	100593.800	100593.800	99170.800	99542.880	813.5690	-372.080	2695.0	11935.0
07.05.26 24:00	103597.769	103597.769	102148.359	102524.530	828.6540	-376.170	2695.0	12343.0
Итого за период	3003.968	3003.968	2977.558	2981.649	15.0850	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Советская, 5
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04.1 Заводской номер: 24212703

БД=1, ТВ1, СИ=6, КСН=0хD2FA

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	42.50	33.98	н/д	8.52	6.29	4.95	н/д	57.455	57.410	н/д	56.989	57.130	н/д	-0.141	0.486	н/д	24	0
22.04.26	42.50	33.60	н/д	8.90	6.15	4.96	н/д	56.595	56.575	н/д	56.131	56.307	н/д	-0.177	0.500	н/д	24	0
23.04.26	42.45	33.52	н/д	8.93	6.05	4.96	н/д	56.780	56.735	н/д	56.317	56.467	н/д	-0.149	0.503	н/д	24	0
24.04.26	42.56	33.54	н/д	9.03	6.15	4.96	н/д	56.783	56.720	н/д	56.318	56.451	н/д	-0.132	0.509	н/д	24	0
25.04.26	42.34	33.21	н/д	9.13	6.24	4.96	н/д	56.607	56.563	н/д	56.152	56.300	н/д	-0.147	0.513	н/д	24	0
26.04.26	42.81	33.81	н/д	9.01	6.22	4.96	н/д	59.112	59.068	н/д	58.624	58.781	н/д	-0.157	0.529	н/д	24	0
27.04.26	42.56	33.91	н/д	8.66	6.18	4.96	н/д	59.975	59.935	н/д	59.484	59.639	н/д	-0.155	0.516	н/д	24	0
28.04.26	42.14	33.28	н/д	8.86	6.26	4.95	н/д	57.030	56.990	н/д	56.574	56.722	н/д	-0.148	0.502	н/д	24	0
29.04.26	42.57	33.88	н/д	8.68	6.20	4.95	н/д	60.838	60.770	н/д	60.339	60.476	н/д	-0.137	0.525	н/д	24	0
30.04.26	43.11	34.50	н/д	8.62	6.23	4.96	н/д	63.173	63.135	н/д	62.644	62.812	н/д	-0.169	0.541	н/д	24	0
01.05.26	42.87	34.47	н/д	8.40	6.28	4.97	н/д	63.920	63.873	н/д	63.389	63.551	н/д	-0.162	0.533	н/д	24	0
02.05.26	43.19	34.78	н/д	8.41	6.32	4.97	н/д	64.332	64.275	н/д	63.787	63.943	н/д	-0.155	0.538	н/д	24	0
03.05.26	42.89	34.66	н/д	8.23	6.32	4.98	н/д	64.680	64.630	н/д	64.141	64.295	н/д	-0.154	0.529	н/д	24	0
04.05.26	40.79	33.32	н/д	7.48	3.32	2.11	н/д	28.188	28.170	н/д	27.974	28.038	н/д	-0.064	0.213	н/д	24	0
05.05.26	19.75	19.67	н/д	0.08	1.08	0.02	н/д	3.195	3.195	н/д	3.191	3.193	н/д	-0.001	0.006	н/д	24	0
06.05.26	19.19	19.10	н/д	0.09	1.04	0.02	н/д	1.678	1.675	н/д	1.676	1.674	н/д	0.002	0.003	н/д	24	0
07.05.26	18.98	18.87	н/д	0.11	0.77	0.02	н/д	0.220	0.218	н/д	0.220	0.217	н/д	0.002	0.000	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	810.561	809.937	---	803.950	805.996	---	-2.044	6.946	---	408	0
Среднее	42.45	33.84	---	8.61	5.12	3.92	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	13193.550	13236.465	0.000	13005.857	13138.774	0.000	-132.917	191.461	0.000	7191	0
07.05.26 24:00	14004.110	14046.400	0.000	13809.808	13944.771	0.000	-134.963	198.408	0.000	7599	0
Итого за период	810.560	809.935	0.000	803.951	805.997	0.000	---	6.947	0.000	408	0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Фрунзе, 11
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00169033

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x195A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	43.90	38.26	5.64	436.090	439.020	432.010	436.040	-4.030	2.40	6.00	2.4000	0.0	24.0
22.04.26	43.94	38.06	5.88	435.830	436.590	431.750	433.640	-1.890	2.45	6.00	2.5030	0.0	24.0
23.04.26	43.90	37.96	5.94	435.910	436.060	431.830	433.180	-1.350	2.48	6.00	2.5270	0.0	24.0
24.04.26	44.01	38.01	6.00	435.600	436.380	431.520	433.500	-1.980	2.49	6.00	2.5530	0.0	24.0
25.04.26	43.79	37.75	6.04	435.680	435.510	431.640	432.630	-0.990	2.51	6.00	2.5700	0.0	24.0
26.04.26	44.23	38.10	6.13	435.590	437.590	431.510	434.630	-3.120	2.53	6.00	2.6130	0.0	24.0
27.04.26	43.94	37.96	5.98	435.560	436.590	431.480	433.710	-2.230	2.53	6.00	2.5410	0.0	24.0
28.04.26	43.53	37.67	5.86	433.640	433.380	429.710	430.520	-0.810	2.55	6.00	2.4820	0.0	24.0
29.04.26	43.96	37.89	6.07	429.790	431.090	425.790	428.200	-2.410	2.55	6.00	2.5480	0.0	24.0
30.04.26	44.42	38.29	6.13	428.660	432.730	424.610	429.760	-5.150	2.56	6.00	2.5680	0.0	24.0
01.05.26	44.16	38.18	5.98	430.380	433.420	426.360	430.440	-4.080	2.57	6.00	2.5140	0.0	24.0
02.05.26	44.48	38.49	5.99	432.000	437.840	427.920	434.760	-6.840	2.57	6.00	2.5290	0.0	24.0
03.05.26	44.10	38.33	5.77	436.060	437.370	432.020	434.350	-2.330	2.59	6.00	2.4590	0.0	24.0
04.05.26	43.36	31.97	11.39	163.930	282.520	162.490	281.170	-118.680	1.82	6.00	0.8660	0.0	24.0
05.05.26	19.84	19.20	0.64	0.000	178.450	0.000	178.210	-178.210	1.14	6.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	19.41	18.67	0.74	0.000	168.580	0.000	168.340	-168.340	1.13	6.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	19.12	18.35	0.77	0.000	156.570	0.000	156.330	-156.330	1.12	6.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	5804.7	6449.6	5750.64	6409.41	-658.770	---	---	33.6730	0.0	408.0
Среднее	39.65	34.30	5.35	---	---	---	---	---	2.23	6.00	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	179055.580	177877.990	176468.730	176147.880	1726.4700	320.850	2496.0	10741.0
07.05.26 24:00	184860.300	184327.680	182219.370	182557.290	1760.1430	-337.920	2496.0	11149.0
Итого за период	5804.720	6449.690	5750.639	6409.410	33.6730	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Фрунзе, 1
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 902520
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	43.87	40.27	3.60	273.87	275.25	-1.37	0.527	0.435	276.39	277.39	-1.00	0.989	24.000
22.04.26	43.90	40.16	3.74	273.73	275.15	-1.41	0.527	0.435	276.25	277.27	-1.02	1.027	24.000
23.04.26	43.85	40.08	3.77	273.71	275.14	-1.42	0.527	0.436	276.22	277.25	-1.03	1.035	24.000
24.04.26	43.97	40.15	3.82	273.65	275.05	-1.40	0.527	0.436	276.18	277.18	-1.00	1.048	24.000
25.04.26	43.74	39.92	3.82	273.79	275.19	-1.40	0.528	0.436	276.29	277.29	-1.00	1.051	24.000
26.04.26	44.19	40.29	3.90	273.71	275.11	-1.39	0.528	0.437	276.26	277.25	-0.99	1.071	24.000
27.04.26	43.90	40.11	3.79	273.80	275.19	-1.39	0.528	0.436	276.32	277.31	-0.99	1.042	24.000
28.04.26	43.50	39.73	3.77	272.80	274.21	-1.40	0.526	0.436	275.27	276.28	-1.02	1.026	23.667
29.04.26	43.90	40.02	3.88	272.61	274.05	-1.43	0.527	0.436	275.12	276.15	-1.03	1.058	24.000
30.04.26	44.39	40.45	3.94	273.97	275.43	-1.45	0.528	0.437	276.55	277.59	-1.04	1.081	24.000
01.05.26	44.11	40.26	3.85	275.17	276.68	-1.50	0.529	0.436	277.73	278.82	-1.10	1.063	24.000
02.05.26	44.44	40.59	3.85	275.78	277.30	-1.51	0.529	0.436	278.38	279.49	-1.11	1.064	24.000
03.05.26	44.08	40.34	3.74	277.66	279.20	-1.53	0.530	0.436	280.24	281.37	-1.14	1.044	24.000
04.05.26	35.00	32.05	2.95	118.60	119.10	-0.49	0.254	0.189	119.65	119.99	-0.34	0.383	13.917
05.05.26	21.89	21.41	0.48	0.00	0.00	0.00	0.073	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
06.05.26	20.39	20.22	0.17	0.00	0.00	0.00	0.093	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
07.05.26	20.04	19.78	0.26	0.00	0.00	0.00	0.100	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
Итого	---	---	---	3682.86	3702.04	-19.17	---	---	3716.82	3730.63	-13.82	13.983	325.583
Среднее	39.36	36.23	3.14	---	---	---	0.434	0.345	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Фрунзе, 3
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 800749
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	43.98	38.89	5.09	200.51	200.66	-0.14	0.634	0.515	201.44	203.02	-1.58	1.013	24.000
22.04.26	43.81	38.51	5.30	200.53	200.95	-0.42	0.635	0.515	201.47	203.26	-1.79	1.034	24.000
23.04.26	43.74	38.32	5.42	200.39	200.68	-0.28	0.634	0.515	201.31	202.98	-1.66	1.068	24.000
24.04.26	43.89	38.39	5.50	200.47	200.75	-0.28	0.635	0.516	201.40	203.06	-1.65	1.083	24.000
25.04.26	43.75	38.22	5.53	200.46	200.46	-0.00	0.635	0.515	201.38	202.74	-1.36	1.110	24.000
26.04.26	43.84	38.21	5.63	200.45	200.58	-0.13	0.636	0.516	201.38	202.88	-1.50	1.119	24.000
27.04.26	44.02	38.50	5.52	200.41	200.55	-0.14	0.635	0.515	201.36	202.87	-1.51	1.097	24.000
28.04.26	43.70	38.43	5.27	200.51	201.35	-0.84	0.635	0.517	201.45	203.66	-2.20	0.995	24.000
29.04.26	43.39	37.99	5.40	199.15	199.29	-0.13	0.633	0.515	200.06	201.53	-1.47	1.068	24.000
30.04.26	44.16	38.70	5.46	199.64	200.48	-0.83	0.633	0.517	200.63	202.79	-2.16	1.029	24.000
01.05.26	44.10	38.66	5.44	201.36	201.78	-0.42	0.638	0.517	202.35	204.09	-1.73	1.066	24.000
02.05.26	44.29	38.80	5.49	201.34	201.49	-0.14	0.637	0.516	202.37	203.78	-1.42	1.098	24.000
03.05.26	44.35	38.89	5.46	204.15	204.30	-0.14	0.642	0.515	205.20	206.63	-1.43	1.106	24.000
04.05.26	42.02	37.48	4.54	176.70	177.11	-0.41	0.568	0.468	177.56	179.07	-1.51	0.848	24.000
05.05.26	21.58	21.33	0.25	0.00	0.00	0.00	0.126	0.125	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
06.05.26	18.64	18.08	0.56	0.00	0.00	0.00	0.123	0.059	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
07.05.26	17.96	17.35	0.61	0.00	0.00	0.00	0.119	0.061	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
Итого	---	---	---	2786.07	2790.43	-4.35	---	---	2799.37	2822.35	-22.98	14.736	408.000
Среднее	39.48	34.99	4.50	---	---	---	0.541	0.436	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Фрунзе, 5
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 800012
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	43.76	37.52	6.24	91.83	91.83	0	0.000	0.000	92.30	92.87	-0.57	0.572	24.000
22.04.26	43.78	37.28	6.50	91.80	91.80	0	0.000	0.000	92.26	92.82	-0.56	0.595	24.000
23.04.26	43.69	37.19	6.50	91.82	91.82	0	0.000	0.000	92.28	92.84	-0.57	0.596	24.000
24.04.26	43.83	37.27	6.56	91.75	91.75	0	0.000	0.000	92.21	92.77	-0.56	0.601	24.000
25.04.26	43.60	37.04	6.56	91.80	91.80	0	0.000	0.000	92.25	92.82	-0.57	0.601	24.000
26.04.26	44.01	37.31	6.70	91.77	91.77	0.00	0.000	0.000	92.25	92.80	-0.55	0.614	24.000
27.04.26	43.78	37.23	6.55	91.78	91.78	0	0.000	0.000	92.25	92.81	-0.56	0.600	24.000
28.04.26	43.54	37.00	6.54	91.58	91.57	0.00	0.000	0.000	92.03	92.59	-0.56	0.598	24.000
29.04.26	43.53	36.98	6.55	91.25	91.25	0	0.000	0.000	91.71	92.26	-0.55	0.596	24.000
30.04.26	44.25	37.52	6.73	91.70	91.70	0.00	0.000	0.000	92.19	92.73	-0.54	0.616	24.000
01.05.26	43.95	37.41	6.54	92.21	92.21	0	0.000	0.000	92.68	93.23	-0.55	0.602	24.000
02.05.26	44.28	37.71	6.57	92.45	92.45	0	0.000	0.000	92.95	93.48	-0.54	0.607	24.000
03.05.26	44.07	37.67	6.40	93.75	93.75	0	0.000	0.000	94.25	94.80	-0.55	0.599	24.000
04.05.26	35.95	32.26	3.69	47.63	47.62	0.00	0.000	0.000	47.86	48.15	-0.29	0.283	24.000
05.05.26	22.19	21.71	0.48	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
06.05.26	20.94	20.68	0.26	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
07.05.26	20.51	20.35	0.16	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
Итого	---	---	---	1243.12	1243.12	0.00	---	---	1249.45	1256.96	-7.51	8.081	408.000
Среднее	39.39	34.13	5.27	---	---	---	0.000	0.000	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Фрунзе, 5
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 801948
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	43.96	39.58	4.38	93.05	93.05	0	0.704	0.632	93.70	93.94	-0.24	0.409	24.000
22.04.26	43.89	39.31	4.58	93.04	93.04	0	0.705	0.632	93.68	93.94	-0.26	0.426	24.000
23.04.26	43.80	39.18	4.62	93.07	93.07	0	0.705	0.632	93.69	93.96	-0.28	0.431	24.000
24.04.26	43.95	39.26	4.69	92.99	92.99	0	0.706	0.632	93.61	93.89	-0.28	0.437	24.000
25.04.26	43.75	39.05	4.70	93.04	93.04	0.00	0.706	0.633	93.65	93.94	-0.29	0.439	24.000
26.04.26	43.99	39.22	4.77	93.04	93.04	0.00	0.706	0.633	93.65	93.95	-0.30	0.444	24.000
27.04.26	44.00	39.32	4.68	93.02	93.02	0	0.705	0.632	93.64	93.94	-0.29	0.435	24.000
28.04.26	43.72	39.11	4.61	93.03	93.03	0	0.705	0.632	93.63	93.93	-0.30	0.429	24.000
29.04.26	43.54	38.94	4.60	92.55	92.56	-0.00	0.705	0.631	93.15	93.45	-0.29	0.424	23.667
30.04.26	44.28	39.59	4.69	94.07	94.07	0	0.707	0.638	94.71	94.99	-0.28	0.442	24.000
01.05.26	44.11	39.52	4.59	94.76	94.76	0	0.707	0.641	95.40	95.69	-0.28	0.435	24.000
02.05.26	44.38	39.74	4.64	94.72	94.72	0	0.707	0.641	95.38	95.65	-0.27	0.439	24.000
03.05.26	44.35	39.78	4.57	96.30	96.30	0	0.704	0.646	96.97	97.24	-0.27	0.441	24.000
04.05.26	40.34	36.71	3.63	67.66	67.66	0.00	0.547	0.541	68.11	68.30	-0.19	0.287	17.000
05.05.26	25.06	23.91	1.15	0.00	0.00	0.00	0.166	0.052	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
06.05.26	23.09	22.09	1.00	0.00	0.00	0.00	0.167	0.090	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
07.05.26	22.52	21.50	1.02	0.00	0.00	0.00	0.167	0.092	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000
Итого	---	---	---	1284.34	1284.34	-0.00	---	---	1292.99	1296.81	-3.82	5.916	328.667
Среднее	40.16	36.22	3.94	---	---	---	0.601	0.531	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Фрунзе, 56
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00177236

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x7886

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	43.84	38.68	5.16	128.790	123.550	127.590	122.590	5.000	7.33	6.91	0.6560	0.0	24.0
22.04.26	43.88	38.55	5.33	128.660	123.140	127.460	122.180	5.280	7.33	6.91	0.6740	0.0	24.0
23.04.26	43.84	38.48	5.36	128.740	123.010	127.540	122.050	5.490	7.34	6.92	0.6810	0.0	24.0
24.04.26	43.95	38.53	5.42	128.740	122.760	127.540	121.800	5.740	7.33	6.92	0.6950	0.0	24.0
25.04.26	43.73	38.27	5.46	128.710	122.600	127.510	121.790	5.720	7.34	6.92	0.6990	0.0	24.0
26.04.26	44.18	38.58	5.60	128.870	122.590	127.670	121.630	6.040	7.34	6.92	0.7160	0.0	24.0
27.04.26	43.88	38.46	5.42	128.850	122.440	127.650	121.540	6.110	7.33	6.91	0.6910	0.0	24.0
28.04.26	43.46	38.12	5.34	128.200	121.680	127.010	120.910	6.100	7.31	6.90	0.6820	0.0	24.0
29.04.26	43.92	38.42	5.50	128.210	121.390	127.010	120.540	6.470	7.31	6.90	0.7000	0.0	24.0
30.04.26	44.37	38.84	5.53	128.800	121.680	127.600	120.760	6.840	7.34	6.92	0.7050	0.0	24.0
01.05.26	44.10	38.69	5.41	129.320	122.020	128.120	121.120	7.000	7.36	6.93	0.6930	0.0	24.0
02.05.26	44.43	39.00	5.43	130.070	122.680	128.870	121.720	7.150	7.37	6.94	0.6980	0.0	24.0
03.05.26	44.04	38.75	5.29	131.330	123.790	130.130	122.830	7.300	7.40	6.96	0.6890	0.0	24.0
04.05.26	43.07	38.18	4.89	51.580	48.640	51.120	48.270	2.850	3.52	3.37	0.2470	0.0	24.0
05.05.26	16.70	16.20	0.50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.00	1.02	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	16.36	15.98	0.38	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.01	1.03	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	16.37	16.01	0.36	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	1.02	1.03	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	1728.8	1641.9	1712.82	1629.73	83.090	---	---	9.2260	0.0	408.0
Среднее	39.06	34.57	4.49	---	---	---	---	---	6.00	5.67	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	111925.489	109853.630	110324.200	108546.579	565.3780	1777.620	3654.0	12466.0
07.05.26 24:00	113654.360	111495.599	112037.019	110176.310	574.6040	1860.710	3654.0	12874.0
Итого за период	1728.870	1641.968	1712.819	1629.730	9.2260	---	0.0	408.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Фрунзе, 7
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор: ТВ7-04 Заводской номер: 22178247

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x86D2

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.04.26	43.91	38.35	н/д	5.56	4.56	4.53	н/д	234.556	234.820	н/д	232.483	233.282	н/д	-0.799	1.291	н/д	24	0
22.04.26	43.95	38.05	н/д	5.90	4.57	4.53	н/д	234.486	234.792	н/д	232.403	233.280	н/д	-0.877	1.370	н/д	24	0
23.04.26	43.90	37.99	н/д	5.91	4.57	4.53	н/д	234.482	234.780	н/д	232.413	233.283	н/д	-0.870	1.372	н/д	24	0
24.04.26	44.02	38.05	н/д	5.97	4.57	4.54	н/д	234.315	234.616	н/д	232.231	233.103	н/д	-0.872	1.385	н/д	24	0
25.04.26	43.79	37.78	н/д	6.00	4.58	4.54	н/д	234.360	234.634	н/д	232.307	233.153	н/д	-0.847	1.393	н/д	24	0
26.04.26	44.23	38.14	н/д	6.10	4.58	4.54	н/д	234.301	234.596	н/д	232.202	233.084	н/д	-0.882	1.414	н/д	24	0
27.04.26	43.94	38.07	н/д	5.87	4.57	4.54	н/д	234.366	234.663	н/д	232.294	233.161	н/д	-0.867	1.363	н/д	24	0
28.04.26	43.54	37.71	н/д	5.83	4.57	4.53	н/д	233.321	233.577	н/д	231.288	232.108	н/д	-0.819	1.347	н/д	24	0
29.04.26	43.94	38.03	н/д	5.91	4.56	4.52	н/д	234.529	234.541	н/д	232.454	233.035	н/д	-0.581	1.372	н/д	24	0
30.04.26	44.43	38.55	н/д	5.88	4.59	4.54	н/д	238.696	238.729	н/д	236.544	237.140	н/д	-0.596	1.390	н/д	24	0
01.05.26	44.16	38.43	н/д	5.72	4.59	4.54	н/д	239.755	239.824	н/д	237.618	238.251	н/д	-0.632	1.359	н/д	24	0
02.05.26	44.49	38.73	н/д	5.76	4.58	4.54	н/д	240.805	240.896	н/д	238.622	239.280	н/д	-0.658	1.373	н/д	24	0
03.05.26	44.13	38.51	н/д	5.61	4.57	4.53	н/д	243.821	243.932	н/д	241.651	242.327	н/д	-0.677	1.355	н/д	24	0
04.05.26	43.03	37.84	н/д	5.19	4.43	1.96	н/д	103.696	103.688	н/д	102.819	103.023	н/д	-0.204	0.533	н/д	24	0
05.05.26	17.66	18.09	н/д	-0.43	5.90	0.00	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
06.05.26	17.49	17.34	н/д	0.15	5.90	0.00	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
07.05.26	17.57	17.00	н/д	0.57	5.90	0.00	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	3175.489	3178.088	---	3147.329	3157.510	---	-10.181	18.317	---	408	0
Среднее	44.00	38.18	---	5.83	4.80	3.58	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.04.26 24:00	90021.975	50787.675	0.000	88669.483	50286.850	0.000	38382.633	890.617	0.000	13042	0
07.05.26 24:00	93197.466	53965.764	0.000	91816.811	53444.359	0.000	38372.452	908.936	0.000	13450	0
Итого за период	3175.491	3178.089	0.000	3147.328	3157.509	0.000	---	18.319	0.000	408	0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Фрунзе, 76
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА724

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.21	44.34	191.93	38.03	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.20	44.09	191.95	37.80	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.25	44.12	191.86	37.60	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.26	44.05	191.82	37.49	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.26	44.18	191.65	37.57	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.27	43.95	191.80	37.30	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.29	44.39	191.70	37.63	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.25	44.11	191.69	37.58	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.23	43.75	190.87	37.32	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.25	44.03	190.81	37.47	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.28	44.60	191.78	37.94	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.26	44.30	192.70	37.76	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.26	44.64	193.26	38.09	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.26	44.34	194.99	37.88	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.53	34.86	89.84	31.04	0.00	11.15	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	21.32	0.00	20.91	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	20.18	0.00	19.87	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	18.06	---	2778.65	---	0.00	347.15	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	40.897	---	35.252	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	6289.46	0.00
07.05.26 24:00	6306.36	0.00
Итого за период	16.90	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Фрунзе, 9а
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00173043

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x035С

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	43.22	38.05	5.17	296.310	281.850	293.670	279.930	13.740	7.43	5.43	1.5280	0.0	24.0
22.04.26	43.25	37.91	5.34	296.170	281.770	293.530	279.850	13.680	7.43	5.44	1.5720	0.0	24.0
23.04.26	43.21	37.82	5.39	296.070	281.780	293.430	279.860	13.570	7.43	5.44	1.5920	0.0	24.0
24.04.26	43.33	37.86	5.47	295.990	281.620	293.350	279.700	13.650	7.43	5.44	1.6100	0.0	24.0
25.04.26	43.10	37.64	5.46	295.970	281.660	293.330	279.740	13.590	7.44	5.44	1.6120	0.0	24.0
26.04.26	43.54	38.01	5.53	295.980	281.710	293.340	279.790	13.550	7.44	5.44	1.6290	0.0	24.0
27.04.26	43.25	37.87	5.38	295.980	281.640	293.340	279.720	13.620	7.43	5.44	1.5850	0.0	24.0
28.04.26	42.85	37.57	5.28	294.610	280.410	292.010	278.520	13.490	7.41	5.43	1.5460	0.0	24.0
29.04.26	43.28	37.85	5.43	294.430	280.110	291.830	278.190	13.640	7.41	5.44	1.5930	0.0	24.0
30.04.26	43.73	38.25	5.48	295.690	281.340	293.050	279.420	13.630	7.44	5.44	1.6130	0.0	24.0
01.05.26	43.47	38.06	5.41	297.050	282.710	294.410	280.790	13.620	7.46	5.45	1.5970	0.0	24.0
02.05.26	43.79	38.37	5.42	298.230	283.900	295.590	281.980	13.610	7.47	5.44	1.6100	0.0	24.0
03.05.26	43.41	38.14	5.27	301.200	286.750	298.560	284.830	13.730	7.51	5.43	1.5850	0.0	24.0
04.05.26	42.66	37.71	4.95	113.110	107.640	112.130	106.920	5.210	10.43	11.45	0.5590	0.0	24.0
05.05.26	18.62	17.57	1.05	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	16.00	16.00	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	17.61	16.98	0.63	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	16.00	16.00	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	17.22	16.73	0.49	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	16.00	16.00	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	3966.7	3774.8	3931.57	3749.24	182.330	---	---	21.2310	0.0	408.0
Среднее	38.79	34.25	4.53	---	---	---	---	---	9.13	7.66	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	1825.310	1738.050	1807.279	1725.509	11.5520	81.770	0.0	120.0
07.05.26 24:00	5617.939	5345.360	5568.220	5309.020	29.7240	259.200	0.0	542.0
Итого за период	3792.629	3607.309	3760.941	3583.511	18.1720	---	0.0	422.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Чапаева, 19
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ649

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.68	45.31	107.75	38.94	105.23	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.70	45.28	107.39	38.76	104.93	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.74	45.49	106.94	38.58	104.61	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	0.74	45.22	106.94	38.31	104.61	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.73	45.05	107.00	38.20	104.68	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.74	45.03	106.89	38.07	104.73	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.76	45.73	106.98	38.58	104.64	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.76	45.99	107.09	38.87	104.63	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.74	45.37	107.24	38.42	104.92	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.76	45.89	107.74	38.83	105.28	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.74	45.45	108.99	38.63	106.67	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.75	45.76	110.66	38.93	108.14	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.74	45.82	110.82	39.09	108.25	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.72	45.28	110.72	38.72	108.30	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.33	35.76	53.71	30.61	52.46	11.45	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	19.03	0.00	18.63	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	18.63	0.00	18.21	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	10.63	---	1566.86	---	1532.08	347.45	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	41.770	---	35.787	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	1679.82	0.00
07.05.26 24:00	1689.81	0.00
Итого за период	9.99	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Чапаева, 21
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВВ677

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.73	45.24	257.31	42.41	253.57	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.75	45.21	256.49	42.28	252.76	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.78	45.42	255.71	42.34	251.99	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	0.78	45.15	255.63	42.09	251.91	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.78	44.98	255.75	41.94	252.01	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.79	44.97	255.78	41.86	252.04	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.81	45.66	255.64	42.47	251.92	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.81	45.91	255.66	42.75	251.96	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.79	45.29	256.40	42.19	252.67	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.81	45.81	257.42	42.66	253.69	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.79	45.39	260.24	42.35	256.50	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.79	45.71	263.61	42.71	259.88	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.78	45.77	263.86	42.82	260.12	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.76	45.24	264.03	42.36	260.27	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.34	36.22	126.30	31.85	124.47	13.57	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	18.98	0.00	17.61	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	18.42	0.00	17.43	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	11.29	---	3739.83	---	3685.76	349.57	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	41.728	---	38.831	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	1530.53	0.00
07.05.26 24:00	1541.13	0.00
Итого за период	10.60	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Чапаева, 23
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА718

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.15	60.68	115.22	50.68	118.02	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.19	60.70	118.99	50.72	122.04	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.17	59.75	116.15	49.64	119.59	23.59	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.15	58.65	115.99	48.72	118.97	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.15	58.36	111.46	48.03	114.22	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.22	60.51	107.02	49.06	109.72	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.22	60.85	106.88	49.41	109.53	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.21	61.18	106.83	49.87	109.53	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.22	60.57	109.60	49.46	112.46	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.14	60.18	103.75	49.21	113.18	22.37	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.18	59.78	109.04	48.91	112.07	23.59	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.26	62.02	113.19	50.89	116.10	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.19	60.71	112.72	50.09	115.53	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.20	60.77	112.57	50.07	115.35	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.59	45.95	58.43	37.43	59.37	14.01	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	17.63	0.40	18.37	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	16.98	0.12	17.22	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	17.24	---	1618.36	---	1665.68	347.56	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	54.428	---	45.164	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	4037.17	0.00
07.05.26 24:00	4053.31	0.00
Итого за период	16.14	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Чапаева, 23
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: ВА719

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	1.10	61.64	97.34	50.28	97.81	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	1.13	61.61	100.68	50.35	101.26	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	1.13	60.65	98.34	49.12	98.74	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	1.10	59.53	97.59	48.27	97.93	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	1.09	59.33	93.15	47.59	93.45	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	1.16	61.45	89.43	48.47	89.73	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	1.17	61.81	89.31	48.71	89.63	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	1.16	62.12	89.27	49.09	89.60	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	1.15	61.47	91.90	48.97	92.21	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	1.15	61.08	92.32	48.62	92.63	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	1.14	60.79	91.66	48.31	91.98	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	1.21	62.94	95.18	50.25	95.55	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	1.16	61.65	94.58	49.39	94.92	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	1.16	61.70	94.45	49.37	94.80	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.53	47.57	45.68	36.88	45.86	11.06	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	20.08	0.00	19.56	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	18.68	0.00	18.48	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	16.54	---	1360.88	---	1366.10	347.06	408.00	0.00	0.00
Среднее	---	55.535	---	44.806	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	3956.70	0.00
07.05.26 24:00	3972.18	0.00
Итого за период	15.48	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 21.04.26 по 07.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Чапаева, 7
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 405 Заводской номер: 5578692

ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.04.26	45.2	36.3	30.824	0.273	24.00
22.04.26	45.3	36.2	30.707	0.279	24.00
23.04.26	45.1	36.0	30.738	0.275	24.00
24.04.26	44.9	35.9	30.801	0.276	24.00
25.04.26	45.0	35.7	30.766	0.284	24.00
26.04.26	45.7	36.1	30.742	0.290	24.00
27.04.26	45.8	36.3	30.789	0.289	24.00
28.04.26	45.3	36.0	30.875	0.286	24.00
29.04.26	45.7	36.3	30.895	0.287	24.00
30.04.26	45.4	36.2	30.785	0.279	24.00
01.05.26	45.7	36.4	30.977	0.283	24.00
02.05.26	45.7	36.5	30.992	0.283	24.00
03.05.26	45.2	36.2	30.934	0.276	24.00
04.05.26	35.2	31.5	12.508	0.093	8.00
05.05.26	-	-	-	-	-
06.05.26	-	-	-	-	-
07.05.26	-	-	-	-	-
Итого	---	---	413.332	3.752	320.00
Среднее	44.7	35.8	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.04.26 24:00	36436.738	445.032	22399.000
07.05.26 24:00	н/д	н/д	н/д
Итого за период	н/д	н/д	н/д

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

**ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 08.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Кортунова, 8
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00182527

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xD46A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Mг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.04.26	44.93	41.56	3.37	569.910	562.270	564.520	557.740	6.780	7.37	7.18	1.9000	0.0	24.0
22.04.26	44.28	40.90	3.38	570.010	562.350	564.760	557.970	6.790	7.37	7.19	1.9060	0.0	24.0
23.04.26	43.99	40.70	3.29	578.020	570.350	572.760	565.960	6.800	7.36	7.16	1.8840	0.0	24.0
24.04.26	43.73	40.41	3.32	569.860	562.310	564.790	557.990	6.800	7.38	7.19	1.8740	0.0	24.0
25.04.26	43.33	39.99	3.34	569.890	562.220	564.850	558.040	6.810	7.38	7.20	1.8900	0.0	24.0
26.04.26	43.37	40.04	3.33	569.510	561.880	564.470	557.630	6.840	7.39	7.21	1.8710	0.0	24.0
27.04.26	43.52	40.22	3.30	569.650	561.950	564.610	557.660	6.950	7.36	7.18	1.8590	0.0	24.0
28.04.26	43.80	40.42	3.38	569.540	561.750	564.430	557.430	7.000	7.37	7.19	1.9110	0.0	24.0
29.04.26	44.31	40.85	3.46	557.830	550.040	552.710	545.780	6.930	7.30	7.08	1.9110	0.0	24.0
30.04.26	44.44	41.00	3.44	563.800	555.840	558.570	551.490	7.080	7.34	7.16	1.9140	0.0	24.0
01.05.26	44.82	41.34	3.48	563.450	555.300	558.170	550.870	7.300	7.32	7.14	1.9390	0.0	24.0
02.05.26	44.99	41.53	3.46	563.300	555.160	558.020	550.600	7.420	7.32	7.14	1.9310	0.0	24.0
03.05.26	44.93	41.49	3.44	563.340	555.300	558.060	550.750	7.310	7.33	7.14	1.9180	0.0	24.0
04.05.26	44.40	41.11	3.29	222.600	219.650	220.570	217.930	2.640	6.55	5.03	0.7250	0.0	24.0
05.05.26	22.56	22.42	0.14	18.000	18.000	18.000	18.000	0.000	3.16	4.34	0.0000	0.0	24.0
06.05.26	22.11	21.97	0.14	18.000	18.000	18.000	18.000	0.000	1.00	4.61	0.0000	0.0	24.0
07.05.26	22.12	21.94	0.18	18.000	18.000	18.000	18.000	0.000	1.21	4.75	0.0000	0.0	24.0
08.05.26	22.31	22.06	0.25	18.000	18.000	18.000	18.000	0.000	1.43	4.83	0.0000	0.0	24.0
Итого	---	---	---	7672.7	7568.3	7603.29	7509.84	93.450	---	---	25.4330	0.0	432.0
Среднее	39.32	36.66	2.66	---	---	---	---	---	6.05	6.48	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Mг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.04.26 24:00	107484.039	109177.240	105866.390	107939.349	728.6740	-2072.960	2208.0	6519.0
08.05.26 24:00	115156.749	116745.610	113469.680	115449.190	754.1070	-1979.510	2208.0	6951.0
Итого за период	7672.709	7568.369	7603.289	7509.841	25.4330	---	0.0	432.0

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 08.05.26**

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 10
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 801161
 Тип системы: А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	45.31	39.04	6.27	199.79	197.00	2.79	0.465	0.466	201.75	198.44	3.32	1.353	24.000
22.04.26	45.59	38.92	6.67	199.44	196.78	2.65	0.461	0.462	201.42	198.21	3.21	1.421	24.000
23.04.26	45.39	38.64	6.75	199.16	196.21	2.95	0.463	0.463	201.13	197.61	3.52	1.456	24.000
24.04.26	45.18	38.46	6.72	199.17	196.49	2.68	0.462	0.463	201.12	197.88	3.24	1.430	24.000
25.04.26	44.96	38.13	6.83	199.27	196.34	2.93	0.462	0.462	201.20	197.71	3.50	1.469	24.000
26.04.26	45.61	38.54	7.07	199.03	196.10	2.92	0.460	0.460	201.01	197.49	3.51	1.517	24.000
27.04.26	46.03	39.00	7.03	198.87	196.24	2.63	0.464	0.464	200.89	197.67	3.22	1.488	24.000
28.04.26	45.50	38.64	6.86	199.17	196.23	2.93	0.465	0.465	201.14	197.63	3.51	1.478	24.000
29.04.26	46.03	39.41	6.62	215.55	212.63	2.92	0.467	0.465	217.74	214.21	3.53	1.534	24.000
30.04.26	45.55	39.18	6.37	216.53	213.61	2.91	0.464	0.462	218.68	215.18	3.50	1.486	24.000
01.05.26	45.77	39.42	6.35	217.29	214.24	3.05	0.464	0.462	219.47	215.83	3.64	1.497	24.000
02.05.26	45.95	39.54	6.41	217.26	214.22	3.03	0.465	0.463	219.45	215.82	3.62	1.510	24.000
03.05.26	45.56	39.29	6.27	217.27	214.25	3.02	0.467	0.465	219.43	215.83	3.60	1.479	24.000
04.05.26	42.94	37.76	5.18	168.77	166.42	2.34	0.360	0.360	170.45	167.66	2.79	1.132	24.000
05.05.26	24.09	23.31	0.78	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
06.05.26	22.49	21.77	0.72	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
07.05.26	22.36	21.61	0.75	0.00	0.00	0.00	0.000	0.009	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
08.05.26	22.35	21.53	0.82	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00	0.00	0.000	24.000
Итого	---	---	---	2846.58	2806.77	39.81	---	---	2874.86	2827.16	47.70	20.249	432.000
Среднее	40.37	35.12	5.25	---	---	---	0.355	0.355	---	---	---	---	---

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

**ТС1, Суточный
с 21.04.26 по 08.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Островского, 37
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: Взлёт ТСРВ-024М Заводской номер: 1303571
 Тип системы: А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.04.26	67.08	56.06	11.02	174.06	175.19	-1.14	0.9	0.5	177.64	177.79	-0.15	1.928	24.00
22.04.26	68.30	56.19	12.11	170.51	171.63	-1.12	0.9	0.5	174.15	174.18	-0.04	2.074	24.00
23.04.26	68.09	56.30	11.79	175.11	176.27	-1.16	0.9	0.5	178.83	178.90	-0.08	2.076	24.00
24.04.26	68.23	56.33	11.90	174.74	175.88	-1.14	0.9	0.5	178.46	178.51	-0.05	2.091	24.00
25.04.26	67.80	55.96	11.84	173.58	174.70	-1.13	0.9	0.5	177.23	177.28	-0.06	2.066	24.00
26.04.26	68.41	56.38	12.03	173.83	174.97	-1.14	0.9	0.5	177.55	177.59	-0.04	2.102	24.00
27.04.26	67.96	56.39	11.57	176.23	177.39	-1.15	0.9	0.5	179.96	180.05	-0.09	2.050	24.00
28.04.26	68.02	56.12	11.90	175.33	176.48	-1.14	0.9	0.5	179.04	179.10	-0.05	2.097	24.00
29.04.26	68.06	56.31	11.75	180.98	182.18	-1.19	0.9	0.5	184.82	184.90	-0.08	2.134	24.00
30.04.26	68.21	56.45	11.76	179.80	180.98	-1.18	0.9	0.5	183.63	183.70	-0.07	2.124	24.00
01.05.26	67.73	56.40	11.33	183.42	184.63	-1.20	0.9	0.5	187.27	187.39	-0.12	2.088	24.00
02.05.26	68.51	57.06	11.45	184.07	185.28	-1.21	0.9	0.5	188.01	188.12	-0.11	2.119	24.00
03.05.26	68.01	57.00	11.01	183.19	184.38	-1.19	0.9	0.5	187.06	187.20	-0.14	2.028	24.00
04.05.26	54.92	47.89	7.03	99.78	100.44	-0.66	0.9	0.3	101.91	101.99	-0.09	1.093	16.42
05.05.26	25.82	26.30	-0.48	0.00	0.00	0.00	0.9	0.1	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00
06.05.26	23.79	24.52	-0.73	0.00	0.00	0.00	0.9	0.1	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00
07.05.26	23.07	23.90	-0.83	0.00	0.00	0.00	0.9	0.1	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00
08.05.26	22.59	23.51	-0.92	0.00	0.00	0.00	0.9	0.1	0.00	0.00	0.00	0.000	0.00
Итого	---	---	---	2404.64	2420.40	-15.76	---	---	2455.54	2456.71	-1.17	28.072	328.42
Среднее	57.48	48.84	8.64	---	---	---	0.9	0.4	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
20.04.26 24:00	-1886.77	1869.921
08.05.26 24:00	-1902.53	1897.993
Итого за период	---	28.072

Представитель абонента _____ / _____ Представитель поставщика _____ / _____

Тип теплосчётчика: ТЭМ-106
 Номер теплосчётчика: 3060470
 Номер абонента:
 Адрес установки: ул. Островского 51
 Система 1 Р-Подача

	ДУ	Gmin, м³/ч	Gmax, м³/ч	Кв, л/имп.	Fmax КГц
1	80	0,489	163,0	---	---
2	80	0,480	160,0	---	---

$$Q = M1(h1 - h2)$$

**Ведомость учёта параметров теплопотребления.
 Среднесуточные статистические данные
 с 21.04.2026 по 10.05.2026**

Дата	Энергия Q, Гкал	Масса, т				Температура, °C		Давление, МПа		Время наработки Тнар, ч
		M1	M2	M1-M2		t1	t2	P1	P2	
				-	+					
21.04	2,657	148,2	146,3	---	2,0	67,04	49,13	0,60	0,50	24,00
22.04	2,778	146,7	144,9	---	1,8	67,47	48,55	0,60	0,50	24,00
23.04	2,808	144,6	142,9	---	1,7	67,94	48,55	0,60	0,50	24,00
24.04	2,822	144,5	142,8	---	1,7	67,97	48,46	0,60	0,50	24,00
25.04	2,807	143,4	141,7	---	1,7	67,70	48,15	0,60	0,50	24,00
26.04	2,832	143,1	141,4	---	1,7	67,98	48,20	0,60	0,50	24,00
27.04	2,791	144,1	142,3	---	1,7	67,72	48,37	0,60	0,50	24,00
Итого:	19,49	1014,6	1002,3	0,0	12,3	67,68	48,49	0,60	0,50	168,00
28.04	2,790	144,6	142,9	---	1,8	67,64	48,38	0,60	0,50	24,00
29.04	2,804	143,0	141,3	---	1,7	67,92	48,33	0,60	0,50	24,00
30.04	2,792	139,9	138,3	---	1,6	67,92	47,99	0,60	0,50	24,00
01.05	2,769	144,1	142,3	---	1,8	67,44	48,25	0,60	0,50	24,00
02.05	2,804	144,5	142,8	---	1,7	68,17	48,79	0,60	0,50	24,00
03.05	2,772	144,2	142,4	---	1,8	67,76	48,56	0,60	0,50	24,00
04.05	2,715	143,2	141,4	---	1,7	68,37	49,43	0,60	0,50	24,00
Итого:	19,45	1003,5	991,4	0,0	12,1	67,89	48,54	0,60	0,50	168,00
05.05	---	---	---	---	---	31,10	26,50	0,60	0,50	24,00
06.05	---	---	---	---	---	22,18	21,49	0,60	0,50	24,00
07.05	---	---	---	---	---	21,06	20,63	0,60	0,50	24,00
08.05	---	---	---	---	---	20,56	20,22	0,60	0,50	24,00
09.05	---	---	---	---	---	20,19	19,84	0,60	0,50	24,00
10.05	---	---	---	---	---	18,68	18,22	0,60	0,50	24,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	22,30	21,15	0,60	0,50	144,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	---	---	---	---	0,00
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Итого:	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	---	---	---	---	0,00
Итого:	38,94	2018,1	1993,7	0,0	24,4	67,79	48,51	0,60	0,50	480,0

$$dT = 19,28$$

Общее время работы теплосистемы, ч	480,0	=	Tнар, ч + Tmax, ч + Tmin, ч + Tdt, ч + Tтех.н, ч
	480,0	=	480,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество тепла, Гкал	Q =	Q т/с +	Qmin + Qmax + Qош. + Qt/в + Qсан.ут.
		38,94	
Показания интеграторов	На 24:00 20.04.2026	На 24:00 10.05.2026	Результат за период На 18:03 12.05.2026
Количество теплоты, Гкал	9179,20	9218,14	38,94 9218,14
Расход теплоносителя M1, т	670999,1	673017,2	2018,1 673017,2
Расход теплоносителя M2, т	672713,6	674707,3	1993,7 674707,3
Время наработки, ч	70851,2	71331,2	480,0 71373,3
Время неработы Tнер = Tmax + Tmin + Tdt + Tтех.н, ч			0,0

Представитель абонента _____ Представитель теплосети _____



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель:

Жилой дом

Адрес:

г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 15

Договор №:

от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 12916673
(модификации У, УД) (v46)

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: 015-01.060-01.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
21.04.2026	45,7	41,4	112,840	0,482	22,00
22.04.2026	45,8	41,3	112,793	0,510	22,00
23.04.2026	45,6	41,0	112,699	0,510	23,00
24.04.2026	45,4	40,9	112,680	0,508	24,00
25.04.2026	45,5	40,9	112,680	0,518	24,00
26.04.2026	46,2	41,4	112,656	0,527	23,00
27.04.2026	46,3	41,6	112,656	0,524	22,00
28.04.2026	45,8	41,1	113,098	0,526	23,00
29.04.2026	46,2	41,5	113,559	0,528	24,00
30.04.2026	45,9	41,2	113,707	0,525	22,00
01.05.2026	46,2	41,5	113,918	0,525	24,00
02.05.2026	46,2	41,7	113,934	0,512	24,00
03.05.2026	45,7	41,2	113,977	0,503	24,00
04.05.2026	31,7	29,6	36,934	0,155	6,00
05.05.2026	21,4	20,6	0,000	0,000	0,00
06.05.2026	20,9	20,2	0,000	0,000	0,00
07.05.2026	20,7	20,1	0,000	0,000	0,00
08.05.2026	20,5	19,9	0,000	0,000	0,00
Итого	39,5	35,9	1508,129	6,852	307,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
21.04.2026 00:00	51483,133	313,434	8961,00
09.05.2026 00:00	52991,262	320,286	9268,00
	1508,129	6,852	307,00

Всего потреблено Qп = **6,852** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 12:24:36 1



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 26

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 5298592 Тхв = 5,0 °С
(модификации У, УД) (v46)

Версия ПО: 015-01.058-02.50

Дата	Температура (°С)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
21.04.2026	45,0	32,6	22,969	0,282	24,00
22.04.2026	45,1	32,2	22,859	0,292	24,00
23.04.2026	44,8	31,8	22,895	0,295	24,00
24.04.2026	44,7	31,6	22,910	0,296	24,00
25.04.2026	44,8	31,4	22,844	0,302	24,00
26.04.2026	45,4	31,8	22,656	0,306	24,00
27.04.2026	45,5	32,0	22,668	0,303	24,00
28.04.2026	45,1	31,8	22,887	0,300	24,00
29.04.2026	45,5	32,0	22,871	0,305	24,00
30.04.2026	45,2	32,0	23,035	0,301	24,00
01.05.2026	45,5	32,3	23,023	0,300	24,00
02.05.2026	45,5	32,5	23,020	0,295	24,00
03.05.2026	45,0	32,4	23,199	0,288	24,00
04.05.2026	31,7	27,0	8,820	0,098	8,00
05.05.2026	21,1	20,4	0,000	0,000	0,00
06.05.2026	20,8	20,1	0,000	0,000	0,00
07.05.2026	20,8	20,1	0,000	0,000	0,00
08.05.2026	20,9	20,2	0,004	0,000	0,00
Итого	39,0	29,1	306,660	3,962	320,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
21.04.2026 00:00	40056,168	385,240	14905,00
09.05.2026 00:00	40362,828	389,201	15225,00
	306,660	3,962	320,00

Всего потреблено Qп = **3,962** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 12:25:07 1



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель:

Теплоснабжение

Адрес:

г. Октябрьский, пр. Ленина, д. 32

Договор №:

от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 14128877
(модификации У, УД) (v46)

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: 015-01.064-00.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
21.04.2026	65,0	32,5	7,222	0,230	24,00
22.04.2026	66,3	31,6	7,093	0,241	24,00
23.04.2026	65,9	31,2	7,045	0,239	24,00
24.04.2026	66,0	31,1	7,005	0,240	24,00
25.04.2026	65,6	30,5	6,940	0,238	24,00
26.04.2026	66,2	30,8	6,987	0,242	24,00
27.04.2026	65,8	31,1	7,080	0,240	24,00
28.04.2026	65,9	30,9	7,028	0,241	24,00
29.04.2026	65,9	31,3	7,109	0,241	24,00
30.04.2026	66,1	31,7	7,270	0,245	24,00
01.05.2026	65,8	32,1	7,391	0,244	24,00
02.05.2026	66,4	32,4	7,422	0,247	24,00
03.05.2026	66,0	32,2	7,416	0,246	24,00
04.05.2026	41,8	27,9	2,952	0,099	9,00
05.05.2026	19,7	20,7	0,000	0,000	0,00
06.05.2026	19,8	20,5	0,000	0,000	0,00
07.05.2026	19,8	20,4	0,000	0,000	0,00
08.05.2026	20,0	20,5	0,000	0,000	0,00
Итого	54,3	28,9	95,961	3,233	321,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
21.04.2026 00:00	3805,853	65,771	3196,00
09.05.2026 00:00	3901,813	69,005	3517,00
	95,961	3,233	321,00

Всего потреблено Qп = **3,233** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 12:25:36 1

**ИМ2300, Суточный
с 21.04.26 по 08.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 39
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: ИМ2300 Заводской номер: DC638

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (Гкал)	dGm3 (тонн)
21.04.26	0.50	44.03	96.62	38.84	103.09	24.00	24.00	0.00	0.00
22.04.26	0.51	43.76	96.15	38.50	102.61	24.00	24.00	0.00	0.00
23.04.26	0.53	43.79	96.00	38.24	102.39	24.00	24.00	0.00	0.00
24.04.26	0.54	43.76	96.03	38.17	102.40	24.00	24.00	0.00	0.00
25.04.26	0.55	43.86	95.97	38.14	102.44	24.00	24.00	0.00	0.00
26.04.26	0.55	43.64	96.01	37.89	102.44	24.00	24.00	0.00	0.00
27.04.26	0.56	44.09	96.12	38.29	102.59	24.00	24.00	0.00	0.00
28.04.26	0.54	43.79	96.17	38.20	102.68	24.00	24.00	0.00	0.00
29.04.26	0.53	43.37	96.07	37.80	102.52	24.00	24.00	0.00	0.00
30.04.26	0.56	43.83	98.87	38.19	105.29	24.00	24.00	0.00	0.00
01.05.26	0.56	44.27	100.30	38.65	106.91	24.00	24.00	0.00	0.00
02.05.26	0.55	44.03	101.46	38.63	108.21	24.00	24.00	0.00	0.00
03.05.26	0.54	44.35	101.56	39.01	108.39	24.00	24.00	0.00	0.00
04.05.26	0.53	43.97	102.02	38.76	108.91	24.00	24.00	0.00	0.00
05.05.26	0.19	32.73	39.79	30.24	42.49	9.38	24.00	0.00	0.00
06.05.26	0.00	20.29	0.00	19.83	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.05.26	0.00	19.21	0.00	18.87	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
08.05.26	0.00	18.74	0.00	18.43	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	7.74	---	1409.14	---	1503.36	345.38	432.00	0.00	0.00
Среднее	---	39.195	---	34.704	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.04.26 24:00	1533.98	0.00
08.05.26 24:00	1541.23	0.00
Итого за период	7.25	0.00

Представитель абонента _____ / _____

Представитель поставщика _____ / _____

**ТС Пульсар ДУ-32, Суточный
с 21.04.26 по 08.05.26**

Объект: г. Октябрьский, Салавата батыра, 9
 Потребитель: АО "Жилуправление"
 Прибор: 378 Заводской номер: 04299129

ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.04.26	44.8	38.4	32.148	0.204	24.00
22.04.26	45.0	38.4	32.113	0.210	24.00
23.04.26	44.7	38.1	32.055	0.210	24.00
24.04.26	44.5	37.9	32.043	0.211	24.00
25.04.26	44.5	37.7	32.043	0.215	24.00
26.04.26	45.2	38.3	32.047	0.220	24.00
27.04.26	45.4	38.6	32.066	0.217	24.00
28.04.26	44.9	38.2	32.141	0.212	24.00
29.04.26	45.3	38.5	32.297	0.217	24.00
30.04.26	45.0	38.3	32.344	0.214	24.00
01.05.26	45.3	38.6	32.434	0.215	24.00
02.05.26	45.3	38.7	32.430	0.212	24.00
03.05.26	44.8	38.4	32.422	0.207	24.00
04.05.26	30.0	26.8	14.645	0.080	9.00
05.05.26	14.1	13.0	0.000	0.000	0.00
06.05.26	13.6	12.8	0.000	0.000	0.00
07.05.26	13.4	12.7	0.000	0.000	0.00
08.05.26	13.4	12.8	0.000	0.000	0.00
Итого	---	---	433.227	2.843	321.00
Среднее	37.2	32.0	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.04.26 24:00	40022.895	358.314	24435.000
08.05.26 24:00	40456.121	361.157	24756.000
Итого за период	433.226	2.843	321.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.03.2026 по 20.04.2026



Потребитель:

Теплоснабжение

Адрес:

г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 29

Договор №:

от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 10964292
(модификации У, УД) (v46)

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: 015-02.060-01.30

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
21.03.2026	52,3	48,4	145,684	0,565	24,00
22.03.2026	52,1	48,2	145,605	0,561	24,00
23.03.2026	50,9	47,3	145,957	0,526	24,00
24.03.2026	50,5	46,9	146,230	0,518	24,00
25.03.2026	48,0	44,8	146,262	0,461	24,00
26.03.2026	47,0	43,7	136,438	0,441	24,00
27.03.2026	45,2	42,2	128,980	0,391	24,00
28.03.2026	42,4	39,7	125,160	0,340	22,00
29.03.2026	44,0	41,1	125,094	0,361	24,00
30.03.2026	44,0	40,7	110,129	0,351	24,00
31.03.2026	44,0	40,6	103,711	0,347	24,00
01.04.2026	43,9	40,7	104,996	0,331	24,00
02.04.2026	43,7	40,6	105,426	0,326	24,00
03.04.2026	44,1	41,0	105,586	0,332	24,00
04.04.2026	44,0	40,8	105,629	0,340	24,00
05.04.2026	43,8	40,5	105,613	0,342	24,00
06.04.2026	43,8	40,5	105,039	0,342	24,00
07.04.2026	44,3	40,9	104,625	0,348	24,00
08.04.2026	44,1	40,8	104,965	0,340	24,00
09.04.2026	44,1	40,8	104,926	0,342	24,00
10.04.2026	42,6	39,4	104,805	0,336	22,00
11.04.2026	44,3	40,7	102,930	0,367	23,00
12.04.2026	44,2	40,6	103,117	0,370	24,00
13.04.2026	44,8	41,1	103,152	0,376	24,00
14.04.2026	46,1	42,4	103,875	0,376	24,00
15.04.2026	46,2	42,6	104,074	0,376	24,00
16.04.2026	46,3	42,7	103,992	0,376	24,00
17.04.2026	46,1	42,4	104,043	0,378	24,00
18.04.2026	45,5	42,0	104,066	0,360	24,00
19.04.2026	45,6	42,1	104,141	0,363	24,00
20.04.2026	45,7	42,2	104,590	0,361	24,00
Итого	45,6	42,2	3548,840	11,945	739,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
21.03.2026 00:00	49115,289	262,993	9329,00
21.04.2026 00:00	52664,129	274,938	10068,00
	3548,840	11,945	739,00

Всего потреблено Qп = **11,945** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель:

Теплоснабжение

Адрес:

г. Октябрьский, ул. Губкина, д. 29

Договор №:

от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 10964292
(модификации У, УД) (v46)

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: 015-02.060-01.30

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
21.04.2026	45,7	42,0	104,379	0,379	24,00
22.04.2026	45,8	41,9	104,211	0,405	24,00
23.04.2026	45,6	41,7	104,055	0,401	24,00
24.04.2026	45,4	41,5	104,035	0,398	24,00
25.04.2026	45,5	41,5	103,988	0,414	24,00
26.04.2026	46,2	42,1	103,957	0,421	24,00
27.04.2026	46,3	42,3	104,031	0,411	24,00
28.04.2026	45,8	41,9	104,477	0,411	24,00
29.04.2026	46,2	42,2	104,758	0,413	24,00
30.04.2026	45,9	42,0	105,578	0,407	24,00
01.05.2026	46,2	42,3	106,383	0,407	24,00
02.05.2026	46,2	42,3	106,406	0,403	24,00
03.05.2026	45,7	42,0	106,422	0,391	24,00
04.05.2026	30,6	29,5	33,121	0,116	7,00
05.05.2026	19,0	19,6	0,035	0,000	0,00
06.05.2026	18,5	17,8	0,000	0,000	0,00
07.05.2026	18,3	17,6	0,000	0,000	0,00
08.05.2026	-	-	-	-	-
Итого	40,2	37,1	1395,836	5,379	319,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
21.04.2026 00:00	52664,129	274,938	10068,00
08.05.2026 22:17	54059,965	280,317	10387,00
	1395,836	5,379	319,00

Всего потреблено Qп = **5,379** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 12:29:28 1



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Девонская, д. 23

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 14415930 Тхв = 5,0 °С
(модификации У, УД) (v46)

Версия ПО: 015-01.062-00.50

Дата	Температура (°С)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)		Время раб.(ч)
	T1	T2		V1	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	43,3	38,4	90,932	0,437	24,00	
22.04.2026	43,2	38,3	90,600	0,447	24,00	
23.04.2026	43,2	38,2	90,525	0,442	24,00	
24.04.2026	43,3	38,3	90,934	0,447	24,00	
25.04.2026	43,1	38,1	92,072	0,452	24,00	
26.04.2026	43,6	38,5	91,906	0,463	24,00	
27.04.2026	43,2	38,4	91,186	0,434	24,00	
28.04.2026	42,7	38,1	90,674	0,418	23,00	
29.04.2026	43,4	38,5	93,096	0,448	24,00	
30.04.2026	43,9	39,1	95,004	0,454	24,00	
01.05.2026	43,7	39,1	97,094	0,446	24,00	
02.05.2026	44,0	39,3	97,344	0,451	24,00	
03.05.2026	43,5	39,0	97,408	0,430	24,00	
04.05.2026	33,7	33,3	57,678	0,126	7,00	
05.05.2026	23,6	26,9	0,000	0,000	0,00	
06.05.2026	23,7	24,4	0,000	0,000	0,00	
07.05.2026	23,0	22,7	0,000	0,000	0,00	
08.05.2026	22,8	21,0	0,000	0,000	0,00	
Итого	38,4	35,0	1266,451	5,894	318,00	

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
21.04.2026 00:00	19475,924	167,278	4963,00
09.05.2026 00:00	20742,375	173,171	5281,00
	1266,451	5,894	318,00

Всего потреблено Qп = **5,894** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 12:26:05 1



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель:

Теплоснабжение

Адрес:

г. Октябрьский, ул. Калинина, д. 4

Договор №:

от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 15356362
(модификации У, УД) (v46)

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: 015-01.064-00.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)		Время раб.(ч)
	T1	T2		V1	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	44,6	38,6	34,438	0,205	24,00	
22.04.2026	44,7	38,3	34,413	0,219	24,00	
23.04.2026	44,4	38,0	34,335	0,219	24,00	
24.04.2026	44,3	37,9	34,298	0,217	24,00	
25.04.2026	44,3	37,7	34,331	0,224	24,00	
26.04.2026	45,0	38,3	34,352	0,226	24,00	
27.04.2026	45,1	38,5	34,369	0,225	24,00	
28.04.2026	44,7	38,1	34,439	0,223	24,00	
29.04.2026	45,0	38,5	34,587	0,225	24,00	
30.04.2026	44,7	38,3	34,641	0,222	24,00	
01.05.2026	45,0	38,4	34,741	0,227	24,00	
02.05.2026	45,1	38,6	34,725	0,222	24,00	
03.05.2026	44,6	38,2	34,718	0,218	24,00	
04.05.2026	31,3	30,2	12,078	0,069	7,00	
05.05.2026	20,2	20,3	0,000	0,000	0,00	
06.05.2026	19,4	19,2	0,000	0,000	0,00	
07.05.2026	19,2	18,8	0,000	0,000	0,00	
08.05.2026	19,1	18,6	0,000	0,000	0,00	
Итого	38,4	33,6	460,467	2,942	319,00	

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
21.04.2026 00:00	426,000	2,496	295,00
09.05.2026 00:00	886,467	5,438	614,00
	460,467	2,942	319,00

Всего потреблено Qп = **2,942** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 12:26:35 1



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель:

Теплоснабжение

Адрес:

г. Октябрьский, ул. Калинина, д. 6

Договор №:

от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки
M2min = т/сутки

M1max = т/сутки
M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 15356363
(модификации У, УД) (v46)

Tхв = 5,0 °C

Версия ПО: 015-01.064-00.50

Дата	Температура (°C)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)		Время раб.(ч)
	T1	T2		V1	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	63,5	37,4	10,207	0,262	24,00	
22.04.2026	64,7	37,0	10,017	0,272	24,00	
23.04.2026	64,3	36,6	9,936	0,270	24,00	
24.04.2026	64,4	35,9	9,875	0,276	24,00	
25.04.2026	63,9	35,3	9,739	0,273	24,00	
26.04.2026	64,4	35,1	9,833	0,283	24,00	
27.04.2026	64,2	35,7	10,052	0,281	24,00	
28.04.2026	64,2	35,4	9,905	0,279	24,00	
29.04.2026	64,2	35,5	10,004	0,282	24,00	
30.04.2026	64,4	35,9	10,303	0,288	24,00	
01.05.2026	64,3	36,1	10,508	0,290	24,00	
02.05.2026	64,9	36,6	10,628	0,295	24,00	
03.05.2026	64,5	36,4	10,611	0,292	24,00	
04.05.2026	41,8	29,8	3,561	0,099	7,00	
05.05.2026	21,4	20,9	0,000	0,000	0,00	
06.05.2026	20,8	20,4	0,000	0,000	0,00	
07.05.2026	20,5	20,1	0,000	0,000	0,00	
08.05.2026	20,4	20,0	0,000	0,000	0,00	
Итого	53,4	32,2	135,178	3,742	319,00	

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
21.04.2026 00:00	2808,598	15,929	772,00
09.05.2026 00:00	2943,777	19,671	1091,00
	135,178	3,742	319,00

Всего потреблено Qп = **3,742** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 12:26:55 1



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель:

Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Островского, д. 58

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 15356548 Тхв = 5,0 °С
(модификации У, УД) (v46)

Версия ПО: 015-01.064-00.50

Дата	Температура (°С)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)	Время раб.(ч)
	T1	T2			
21.04.2026	64,7	46,7	19,968	0,293	24,00
22.04.2026	64,6	36,9	8,122	0,221	24,00
23.04.2026	64,2	36,0	8,068	0,223	24,00
24.04.2026	64,3	35,5	8,019	0,226	24,00
25.04.2026	63,9	34,1	7,962	0,233	24,00
26.04.2026	64,4	34,1	8,029	0,239	24,00
27.04.2026	64,1	34,2	8,140	0,238	24,00
28.04.2026	64,1	34,2	8,079	0,237	24,00
29.04.2026	64,2	34,3	8,156	0,239	24,00
30.04.2026	64,3	34,4	8,351	0,245	24,00
01.05.2026	64,1	34,4	8,479	0,247	24,00
02.05.2026	64,7	35,1	8,550	0,247	24,00
03.05.2026	64,3	35,3	8,580	0,244	24,00
04.05.2026	43,5	30,7	3,779	0,109	10,00
05.05.2026	22,5	22,2	0,000	0,000	0,00
06.05.2026	22,3	21,9	0,000	0,000	0,00
07.05.2026	21,6	21,3	0,000	0,000	0,00
08.05.2026	21,6	21,2	0,000	0,000	0,00
Итого	53,7	32,4	122,284	3,242	322,00

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
21.04.2026 00:00	504,390	4,625	275,00
09.05.2026 00:00	626,674	7,867	597,00
	122,284	3,242	322,00

Всего потреблено Qп = **3,242** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 12:27:28 1



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель: ОАО "Жилуправление"
Теплоснабжение

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова, д. 56

Договор №: от

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ПУЛЬСАР ОД № 10960299 Тхв = 5,0 °С
(модификации У, УД) (v46)

Версия ПО: 015-01.058-02.50

Дата	Температура (°С)		Объем (м. куб)	Теплота (ГКал)		Время раб.(ч)
	T1	T2		V1	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	44,6	36,9	29,289	0,224	24,00	
22.04.2026	44,8	36,6	29,230	0,236	24,00	
23.04.2026	44,5	36,4	29,184	0,234	24,00	
24.04.2026	44,3	36,2	29,170	0,235	24,00	
25.04.2026	44,4	36,1	29,164	0,239	24,00	
26.04.2026	45,1	36,6	29,131	0,244	24,00	
27.04.2026	45,2	36,9	29,164	0,239	24,00	
28.04.2026	44,8	36,5	29,281	0,238	24,00	
29.04.2026	45,1	36,8	29,355	0,241	24,00	
30.04.2026	44,8	36,8	29,469	0,235	24,00	
01.05.2026	45,1	37,1	29,578	0,235	24,00	
02.05.2026	45,1	37,1	29,561	0,233	24,00	
03.05.2026	44,6	36,8	29,594	0,229	24,00	
04.05.2026	30,8	28,0	11,293	0,075	8,00	
05.05.2026	21,2	20,4	0,000	0,000	0,00	
06.05.2026	19,9	19,4	0,000	0,000	0,00	
07.05.2026	20,6	19,9	0,000	0,000	0,00	
08.05.2026	20,4	19,8	0,000	0,000	0,00	
Итого	38,6	32,5	392,463	3,137	320,00	

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
21.04.2026 00:00	27282,576	235,792	14157,00
09.05.2026 00:00	27675,039	238,929	14477,00
	392,463	3,137	320,00

Всего потреблено Qп = **3,137** Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 12:28:07 1



Ведомость учета параметров потребления тепла

с 21.04.2026 по 08.05.2026



Потребитель: ОАО "Жилуправление"

Адрес: г. Октябрьский, ул. Социалистическая, д. 4А

Назначение: Теплоснабжение

Характеристики средств измерения: M1min = т/сутки M1max = т/сутки
M2min = т/сутки M2max = т/сутки

Прибор учета: ТВК-02 № 4433 Тхв = 5,0 °С Версия ПО: 1.5

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)			Время раб.(ч)
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Q1	Q2	Qп=Q1-Q2	
21.04.2026	61,3	50,7	42,362	42,808	-0,445	7,0	5,6	-	-	0,452	24,00
22.04.2026	60,3	49,6	41,538	41,980	-0,442	6,9	5,6	-	-	0,449	24,00
23.04.2026	59,2	48,8	41,317	41,777	-0,460	6,9	5,6	-	-	0,432	24,00
24.04.2026	59,1	48,3	39,971	40,401	-0,430	6,8	5,6	-	-	0,432	24,00
25.04.2026	61,0	48,7	47,863	48,348	-0,485	6,8	5,6	-	-	0,594	24,00
26.04.2026	61,8	50,3	52,756	53,271	-0,515	6,8	5,6	-	-	0,608	24,00
27.04.2026	61,8	51,6	47,959	48,427	-0,468	6,8	5,6	-	-	0,493	24,00
28.04.2026	61,2	51,2	70,347	70,663	-0,316	6,8	5,6	-	-	0,707	24,00
29.04.2026	61,2	51,9	100,651	100,662	-0,012	6,8	5,6	-	-	0,942	24,00
30.04.2026	61,4	52,0	99,048	99,087	-0,039	6,7	5,6	-	-	0,934	24,00
01.05.2026	63,4	53,5	98,457	98,496	-0,039	6,8	5,6	-	-	0,972	24,00
02.05.2026	62,2	52,6	96,255	96,289	-0,034	6,7	5,6	-	-	0,918	24,00
03.05.2026	62,2	52,6	93,955	94,031	-0,076	6,7	5,5	-	-	0,903	24,00
04.05.2026	61,7	51,8	36,928	36,985	-0,057	6,2	5,7	-	-	0,364	24,00
05.05.2026	23,2	23,2	0,000	0,000	0,000	6,1	6,1	-	-	0,000	12,00
06.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.05.2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	58,7	49,1	909,405	913,224	-3,819	6,7	5,6	-	-	9,199	348,00

Всего к оплате Qп = 9,199 Гкал

Всего к оплате за потери воды Mп = -3,819 т

Ответственный за учет тепловой энергии:

Представитель обслуживающей организации:

Отчет подготовлен в системе ЛЭРС УЧЕТ (www.lers.ru). Отчет сформирован: 12.05.2026 12:28:42 1