ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/10/26г.-19/11/26г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:24мкр д3 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00169001 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x0E76 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
21/10/26	47.76	39.20	8.56	119.47	118.24	116.15	115.28	2.96	6.78	6.70	1.007	0.116	24	0	*
22/10/26	51.02	41.76	9.26	127.85	126.33	124.64	123.68	2.65	6.82	6.70	1.168	0.111	24	0	*
23/10/26	51.44	42.05	9.39	130.26	128.60	126.90	125.90	2.70	6.79	6.70	1.205	0.114	24	0	*
24/10/26	51.16	41.80	9.36	128.46	126.86	125.10	124.14	2.72	6.82	6.70	1.183	0.114	24	0	*
25/10/26	51.09	41.73	9.36	128.77	127.23	125.20	124.24	2.99	6.80	6.70	1.188	0.125	24	0	*
26/10/26	52.10	42.57	9.53	133.25	131.57	129.67	128.55	3.02	6.91	6.70	1.251	0.129	24	0	*
27/10/26	51.94	42.58	9.36	134.39	132.71	130.73	129.53	3.18	7.04	6.70	1.240	0.135	24	0	*
28/10/26	51.36	42.17	9.19	133.87	132.19	130.30	129.18	3.01	7.08	6.70	1.214	0.127	24	0	*
29/10/26	51.33	42.10	9.23	133.79	132.11	130.39	129.30	2.81	7.10	6.70	1.219	0.118	24	0	*
30/10/26	49.75	41.03	8.72	133.47	131.90	130.32	129.36	2.54	7.14	6.70	1.151	0.104	24	0	*
31/10/26	51.59	42.10	9.49	133.72	132.04	130.54	129.46	2.58	7.14	6.70	1.249	0.109	24	0	*
01/11/26	51.65	42.17	9.48	133.47	131.79	130.25	129.15	2.64	7.11	6.70	1.247	0.111	24	0	*
02/11/26	53.65	43.30	10.35	130.83	129.08	127.44	126.31	2.77	7.11	6.70	1.335	0.120	24	0	*
03/11/26	54.95	44.12	10.83	134.06	132.17	130.46	129.31	2.86	6.99	6.70	1.427	0.126	24	0	*
04/11/26	56.29	45.44	10.85	139.58	137.54	135.93	134.64	2.90	6.97	6.70	1.490	0.132	24	0	*
05/11/26	56.24	45.52	10.72	139.27	137.22	135.65	134.34	2.88	6.69	6.70	1.470	0.131	24	0	*
06/11/26	55.49	45.46	10.03	148.70	146.65	144.71	143.36	3.29	6.65	6.70	1.467	0.150	24	0	*
07/11/26	56.45	47.08	9.37	171.02	168.45	166.47	164.79	3.66	6.77	6.70	1.576	0.172	24	0	*
08/11/26	56.77	47.35	9.42	171.02	168.43	166.46	164.78	3.65	6.77	6.70	1.586	0.173	24	0	*
09/11/26	56.94	47.47	9.47	171.84	169.22	167.35	165.67	3.55	6.76	6.70	1.604	0.168	24	0	*
10/11/26	57.00	47.50	9.50	169.92	167.39	165.62	163.87	3.52	6.70	6.70	1.590	0.167	24	0	*
11/11/26	56.32	47.01	9.31	168.27	165.87	163.88	162.20	3.67	6.64	6.70	1.543	0.172	24	0	*
12/11/26	55.28	46.25	9.03	168.14	165.75	163.54	161.93	3.82	6.62	6.70	1.497	0.177	24	0	*
13/11/26	56.40	47.02	9.38	169.03	166.51	164.27	162.59	3.92	6.67	6.70	1.559	0.184	24	0	*
14/11/26	56.74	47.22	9.52	168.47	165.93	163.74	162.06	3.87	6.64	6.70	1.579	0.183	24	0	*
15/11/26	56.64	47.37	9.27	168.49	166.03	164.18	162.50	3.53	6.64	6.70	1.539	0.167	24	0	*
16/11/26	56.82	47.45	9.37	169.65	167.08	165.09	163.41	3.67	6.63	6.70	1.563	0.174	24	0	*
17/11/26	57.00	47.61	9.39	170.08	167.48	165.39	163.70	3.78	6.63	6.70	1.570	0.180	24	0	*
18/11/26	56.12	46.82	9.30	165.06	162.65	160.66	159.03	3.62	6.68	6.70	1.506	0.169	24	0	*
19/11/26	56.10	46.70	9.40	167.00	164.59	162.37	160.69	3.90	6.64	6.70	1.545	0.182	24	0	*
Итого:				4461.2	4399.61	4343.4	4302.95	96.66			41.768	4.340	720	0	
Средние:	54.11	44.59	9.51						6.82	6.70					

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 20422ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 11
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ854

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.90	42.76	170.63	37.47	159.47	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.18	46.17	196.12	40.15	169.83	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.34	49.62	201.08	42.93	185.80	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.27	49.83	179.78	42.80	181.43	22.72	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.31	49.75	189.36	42.81	191.80	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.35	49.67	191.23	42.61	193.77	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.46	50.65	199.12	43.30	201.83	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.47	50.53	198.54	43.09	201.14	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.43	49.97	196.10	42.65	198.63	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.43	49.94	195.91	42.62	198.41	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.35	48.42	195.67	41.52	198.20	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.47	50.18	195.90	42.68	198.37	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.47	50.24	195.70	42.73	198.17	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.57	52.15	191.43	43.94	193.68	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.68	53.31	196.59	44.77	198.89	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.75	54.73	203.52	46.09	205.87	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.74	54.71	203.11	46.12	205.44	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.75	54.06	217.13	45.92	219.84	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.91	54.97	248.74	47.28	252.10	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.92	55.31	248.85	47.58	252.24	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.94	55.45	253.06	47.76	256.61	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.93	55.49	253.10	47.85	256.69	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.85	54.82	246.28	47.29	249.72	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.82	53.83	247.54	46.45	251.03	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.88	54.95	244.74	47.24	248.25	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.89	55.26	244.06	47.48	247.50	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.86	55.16	244.40	47.53	247.79	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.89	55.34	245.99	47.65	249.40	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.89	55.53	246.29	47.82	249.66	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.82	54.62	238.83	47.02	242.06	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**48.52**	**---**	**6478.81**	**---**	**6503.62**	**718.72**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**51.068**	**---**	**43.658**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	808.20	0.00
19.11.26 24:00	н/д	н/д
Итого за период	н/д	н/д

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет о потреблении...
от 20-11-2026
За период с 20-10-2026 00:00:00 по 20-11-2026 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : 34 мкр.д.8а 2ввод
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N LE114
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	ts1	tm1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	60	150	60	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	ср.за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.	за 1 сут.
20-10-2026 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
21-10-2026 00:00:00	0.00	40.22	0.00	35.54	182.10	24:00	24:00
22-10-2026 00:00:00	0.00	43.52	0.00	37.86	170.20	24:00	24:00
23-10-2026 00:00:00	0.60	43.28	88.00	37.37	171.20	24:00	24:00
24-10-2026 00:00:00	1.40	48.26	192.80	40.82	182.10	24:00	24:00
25-10-2026 00:00:00	1.70	52.56	202.20	44.10	191.10	24:00	24:00
26-10-2026 00:00:00	1.80	53.03	202.90	44.34	191.90	24:00	24:00
27-10-2026 00:00:00	1.50	50.90	202.90	43.13	191.80	24:00	24:00
28-10-2026 00:00:00	1.40	46.57	192.60	39.70	181.90	24:00	24:00
29-10-2026 00:00:00	1.30	46.37	192.40	39.61	181.80	24:00	24:00
30-10-2026 00:00:00	1.30	45.95	207.70	39.46	196.10	24:00	24:00
31-10-2026 00:00:00	1.30	45.22	223.30	39.20	211.40	24:00	24:00
01-11-2026 00:00:00	1.30	43.22	217.60	37.65	205.90	24:00	24:00
02-11-2026 00:00:00	1.20	43.60	215.30	37.80	203.70	24:00	24:00
03-11-2026 00:00:00	1.60	47.97	217.80	40.74	206.00	24:00	24:00
04-11-2026 00:00:00	1.70	49.75	216.30	41.82	204.80	24:00	24:00
05-11-2026 00:00:00	1.70	50.27	217.10	42.14	205.30	24:00	24:00
06-11-2026 00:00:00	1.80	50.45	213.80	42.17	202.20	24:00	24:00
07-11-2026 00:00:00	1.70	49.81	209.10	41.56	197.80	24:00	24:00
08-11-2026 00:00:00	2.00	52.81	209.70	43.44	198.40	24:00	24:00
09-11-2026 00:00:00	2.00	53.28	209.70	43.80	198.30	24:00	24:00
10-11-2026 00:00:00	1.90	51.52	212.30	42.62	200.80	24:00	24:00
11-11-2026 00:00:00	1.80	50.43	215.70	41.97	204.10	24:00	24:00
12-11-2026 00:00:00	1.90	51.80	222.10	42.99	210.20	24:00	24:00
13-11-2026 00:00:00	2.40	56.31	235.70	46.40	222.70	24:00	24:00
14-11-2026 00:00:00	2.10	53.48	225.80	44.23	209.90	24:00	24:00
15-11-2026 00:00:00	1.90	52.01	220.80	43.09	208.90	24:00	24:00
16-11-2026 00:00:00	2.00	52.23	220.80	43.25	208.80	24:00	24:00
17-11-2026 00:00:00	2.00	52.32	221.00	43.43	209.20	24:00	24:00
18-11-2026 00:00:00	1.90	52.18	219.40	43.32	207.70	24:00	24:00
19-11-2026 00:00:00	2.00	52.51	223.50	43.72	211.50	24:00	24:00
20-11-2026 00:00:00	1.90	52.35	222.90	43.47	211.00	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
744:00	49.10	49.49	6071.20	41.64	6178.80	744:00	744:00

** Пересчитано из массы воды в объем:

при температуре t = 10 град.С

плотность воды Ro(t) = 1000,29 кг/куб.м

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/10/26г.-19/11/26г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:35мкр д9 1ввод Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00°С G3 max = 7.00 м3/ч G3 min = 0.14 м3/ч

Заводской номер 00173721 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xF87B ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
21/10/26	43.81	36.67	7.14	126.67	125.55	127.46	126.70	0.00	-1.15	6.90	6.70	0.895	-0.042	24	0	*
22/10/26	44.66	37.21	7.45	126.89	125.69	127.66	126.90	0.00	-1.21	6.90	6.70	0.937	-0.045	24	0	*
23/10/26	44.42	36.93	7.49	126.98	125.78	127.77	127.04	0.00	-1.26	6.90	6.70	0.939	-0.047	24	0	*
24/10/26	44.16	36.73	7.43	127.47	126.27	128.27	127.55	0.00	-1.28	6.90	6.70	0.937	-0.047	24	0	*
25/10/26	43.78	36.31	7.47	127.59	126.39	128.40	127.68	0.00	-1.29	6.90	6.70	0.941	-0.047	24	0	*
26/10/26	44.63	36.80	7.83	128.66	127.46	129.46	128.68	0.00	-1.22	6.90	6.70	0.998	-0.045	24	0	*
27/10/26	43.77	36.25	7.52	127.52	126.34	128.36	127.64	0.00	-1.30	6.90	6.70	0.946	-0.047	24	0	*
28/10/26	46.45	38.04	8.41	131.24	129.89	132.04	131.17	0.00	-1.28	6.90	6.70	1.089	-0.049	24	0	*
29/10/26	46.84	38.46	8.38	130.33	129.04	131.12	130.18	0.00	-1.14	6.90	6.70	1.082	-0.044	24	0	*
30/10/26	44.73	36.90	7.83	126.58	125.43	127.41	126.59	0.00	-1.16	6.90	6.70	0.981	-0.043	24	0	*
31/10/26	46.37	37.81	8.56	130.25	129.01	131.05	130.20	0.00	-1.19	6.90	6.70	1.103	-0.045	24	0	*
01/11/26	49.80	40.38	9.42	135.61	134.06	136.34	135.34	0.00	-1.28	6.90	6.70	1.260	-0.052	24	0	*
02/11/26	51.27	41.48	9.79	137.71	136.03	138.44	137.28	0.00	-1.25	6.90	6.70	1.325	-0.052	24	0	*
03/11/26	51.80	41.74	10.06	138.99	137.31	139.70	138.50	0.00	-1.19	6.90	6.70	1.379	-0.050	24	0	*
04/11/26	52.50	42.40	10.10	139.79	138.02	140.51	139.31	0.00	-1.29	6.90	6.70	1.389	-0.055	24	0	*
05/11/26	52.51	42.57	9.94	140.25	138.47	140.98	139.78	0.00	-1.31	6.90	6.70	1.376	-0.056	24	0	*
06/11/26	51.52	41.66	9.86	138.71	137.04	139.45	138.29	0.00	-1.25	6.90	6.70	1.351	-0.052	24	0	*
07/11/26	54.80	43.86	10.94	140.67	138.75	141.29	140.09	0.00	-1.34	6.90	6.70	1.513	-0.059	24	0	*
08/11/26	55.17	44.17	11.00	140.54	138.57	141.16	139.89	0.00	-1.32	6.90	6.70	1.522	-0.058	24	0	*
09/11/26	53.43	42.97	10.46	139.49	137.66	140.14	138.93	0.00	-1.27	6.90	6.70	1.440	-0.055	24	0	*
10/11/26	54.63	43.99	10.64	143.75	141.77	144.41	143.05	0.00	-1.28	6.90	6.70	1.502	-0.056	24	0	*
11/11/26	52.25	42.26	9.99	140.83	139.01	141.63	140.43	0.00	-1.42	6.90	6.70	1.385	-0.060	24	0	*
12/11/26	52.71	42.49	10.22	141.00	139.17	141.73	140.53	0.00	-1.36	6.90	6.70	1.420	-0.058	24	0	*
13/11/26	53.42	42.87	10.55	142.79	140.91	143.47	142.27	0.00	-1.36	6.90	6.70	1.485	-0.058	24	0	*
14/11/26	54.27	43.57	10.70	144.18	142.26	144.86	143.60	0.00	-1.34	6.90	6.70	1.520	-0.058	24	0	*
15/11/26	54.40	43.86	10.54	144.18	142.22	144.90	143.61	0.00	-1.39	6.90	6.70	1.496	-0.061	24	0	*
16/11/26	54.54	43.92	10.62	144.40	142.47	145.12	143.85	0.00	-1.38	6.90	6.70	1.511	-0.061	24	0	*
17/11/26	53.65	43.35	10.30	142.89	140.97	143.64	142.43	0.00	-1.46	6.90	6.70	1.452	-0.063	24	0	*
18/11/26	53.32	43.05	10.27	141.62	139.70	142.38	141.18	0.00	-1.48	6.90	6.70	1.431	-0.064	24	0	*
19/11/26	53.18	42.76	10.42	141.18	139.27	141.90	140.70	0.00	-1.43	6.90	6.70	1.450	-0.061	24	0	*
Итого:				4088.7	4040.51	4111.0	4079.39	0.00	-38.88			38.055	-1.590	720	0	
Средние:	50.09	40.71	9.37							6.90	6.70					

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 20425ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/10/26г.-19/11/26г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:35мкр д31 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00166110 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xB72D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
21/10/26	48.75	40.83	7.92	157.60	155.84	160.78	159.53	-3.69	6.90	6.70	1.234	-0.151	24	0	*
22/10/26	48.92	40.90	8.02	162.78	160.95	166.14	164.85	-3.90	6.90	6.70	1.286	-0.160	24	0	*
23/10/26	52.59	43.81	8.78	172.64	170.40	176.13	174.58	-4.18	6.90	6.70	1.493	-0.183	24	0	*
24/10/26	52.58	43.82	8.76	173.32	171.05	176.81	175.19	-4.14	6.90	6.70	1.493	-0.181	24	0	*
25/10/26	53.08	44.11	8.97	175.84	173.56	179.34	177.66	-4.10	6.90	6.70	1.554	-0.181	24	0	*
26/10/26	52.43	43.62	8.81	171.14	168.95	174.50	172.96	-4.01	6.90	6.70	1.486	-0.175	24	0	*
27/10/26	45.79	38.81	6.98	156.23	154.69	159.56	158.40	-3.71	6.90	6.70	1.075	-0.144	24	0	*
28/10/26	44.38	37.14	7.24	147.31	145.96	150.53	149.54	-3.58	6.90	6.70	1.054	-0.133	24	0	*
29/10/26	46.39	38.43	7.96	144.56	143.11	147.70	146.73	-3.62	6.90	6.70	1.136	-0.139	24	0	*
30/10/26	44.73	37.24	7.49	139.76	138.43	142.91	142.01	-3.58	6.90	6.70	1.035	-0.133	24	0	*
31/10/26	44.69	36.17	8.52	124.68	123.49	127.44	126.72	-3.23	6.90	6.70	1.049	-0.117	24	0	*
01/11/26	50.38	39.22	11.16	117.53	116.11	120.06	119.23	-3.12	6.90	6.70	1.293	-0.122	24	0	*
02/11/26	51.91	40.36	11.55	116.97	115.53	119.37	118.46	-2.93	6.90	6.70	1.333	-0.118	24	0	*
03/11/26	50.33	42.02	8.31	172.03	170.00	175.37	173.92	-3.92	6.90	6.70	1.409	-0.165	24	0	*
04/11/26	50.86	45.05	5.81	283.76	280.35	289.37	286.63	-6.28	6.90	6.70	1.628	-0.283	24	0	*
05/11/26	49.25	43.89	5.36	282.81	279.59	288.44	285.84	-6.25	6.90	6.70	1.499	-0.274	24	0	*
06/11/26	50.79	44.75	6.04	279.05	275.68	284.55	281.90	-6.22	6.90	6.70	1.660	-0.278	24	0	*
07/11/26	56.60	49.36	7.24	280.11	276.03	285.35	282.07	-6.04	6.90	6.70	1.997	-0.298	24	0	*
08/11/26	56.85	49.63	7.22	280.53	276.37	285.75	282.44	-6.07	6.90	6.70	1.990	-0.301	24	0	*
09/11/26	57.05	49.63	7.42	274.76	270.61	279.92	276.67	-6.06	6.90	6.70	2.006	-0.301	24	0	*
10/11/26	54.08	47.27	6.81	258.40	254.88	263.20	260.44	-5.56	6.90	6.70	1.737	-0.263	24	0	*
11/11/26	54.11	46.68	7.43	241.73	238.43	246.24	243.70	-5.27	6.90	6.70	1.768	-0.246	24	0	*
12/11/26	60.24	51.71	8.53	260.03	255.72	264.51	261.17	-5.45	6.90	6.70	2.181	-0.282	24	0	*
13/11/26	55.17	47.76	7.41	242.73	239.34	247.39	244.75	-5.41	6.90	6.70	1.771	-0.258	24	0	*
14/11/26	52.76	45.70	7.06	237.46	234.39	242.08	239.71	-5.32	6.90	6.70	1.652	-0.243	24	0	*
15/11/26	52.91	45.98	6.93	239.80	236.68	244.49	242.03	-5.35	6.90	6.70	1.635	-0.246	24	0	*
16/11/26	53.09	46.02	7.07	239.38	236.25	244.05	241.61	-5.36	6.90	6.70	1.668	-0.247	24	0	*
17/11/26	53.26	46.17	7.09	240.91	237.75	245.56	243.14	-5.39	6.90	6.70	1.684	-0.249	24	0	*
18/11/26	53.57	46.02	7.55	225.25	222.22	229.55	227.23	-5.01	6.90	6.70	1.675	-0.231	24	0	*
19/11/26	53.45	45.59	7.86	212.94	210.07	216.90	214.74	-4.67	6.90	6.70	1.649	-0.213	24	0	*
Итого:				6212.0	6132.43	6333.9	6273.85	-141.42			46.130	-6.315	720	0	
Средние:	51.69	43.92	7.77						6.90	6.70					

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 21743ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 1
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 20121035

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x2C8D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	44.75	39.31	н/д	5.44	0.00	4.25	н/д	375.605	371.935	н/д	372.049	369.354	н/д	2.695	1.990	н/д	24	0
22.10.26	47.65	41.59	н/д	6.06	0.00	4.20	н/д	381.960	378.155	н/д	377.868	375.186	н/д	2.682	2.258	н/д	24	0
23.10.26	47.58	41.51	н/д	6.07	0.00	4.15	н/д	381.760	377.940	н/д	377.678	374.982	н/д	2.695	2.257	н/д	24	0
24.10.26	47.59	41.51	н/д	6.08	0.00	4.18	н/д	381.505	377.600	н/д	377.435	374.649	н/д	2.785	2.262	н/д	24	0
25.10.26	47.51	41.37	н/д	6.15	0.00	4.17	н/д	381.585	377.680	н/д	377.531	374.767	н/д	2.764	2.287	н/д	24	0
26.10.26	47.47	41.33	н/д	6.13	0.00	4.44	н/д	381.705	377.860	н/д	377.654	374.934	н/д	2.720	2.280	н/д	24	0
27.10.26	47.43	41.29	н/д	6.14	0.00	4.63	н/д	381.145	377.325	н/д	377.110	374.419	н/д	2.691	2.278	н/д	24	0
28.10.26	47.47	41.40	н/д	6.07	0.00	4.65	н/д	386.255	382.410	н/д	382.149	379.444	н/д	2.705	2.281	н/д	24	0
29.10.26	47.43	41.25	н/д	6.17	0.00	4.64	н/д	378.180	374.370	н/д	374.176	371.473	н/д	2.703	2.272	н/д	24	0
30.10.26	44.95	39.37	н/д	5.58	0.00	4.71	н/д	365.180	361.620	н/д	361.722	359.103	н/д	2.619	1.980	н/д	24	0
31.10.26	42.54	37.42	н/д	5.12	0.00	4.75	н/д	379.480	375.890	н/д	376.272	373.563	н/д	2.709	1.887	н/д	24	0
01.11.26	49.30	42.44	н/д	6.86	0.00	4.68	н/д	380.530	376.585	н/д	376.169	373.491	н/д	2.678	2.541	н/д	24	0
02.11.26	52.28	44.75	н/д	7.53	0.00	4.67	н/д	390.300	386.065	н/д	385.260	382.499	н/д	2.761	2.864	н/д	24	0
03.11.26	54.16	46.25	н/д	7.91	0.00	4.60	н/д	396.870	392.360	н/д	391.386	388.482	н/д	2.904	3.058	н/д	24	0
04.11.26	54.03	46.30	н/д	7.72	0.00	4.73	н/д	395.870	391.490	н/д	390.436	387.618	н/д	2.819	2.978	н/д	24	0
05.11.26	54.21	46.56	н/д	7.65	0.00	4.45	н/д	396.030	391.690	н/д	390.551	387.786	н/д	2.765	2.950	н/д	24	0
06.11.26	54.12	46.43	н/д	7.69	0.00	4.23	н/д	395.360	390.980	н/д	389.930	387.089	н/д	2.841	2.964	н/д	24	0
07.11.26	54.12	46.42	н/д	7.70	0.00	4.08	н/д	395.125	390.750	н/д	389.689	386.843	н/д	2.846	2.968	н/д	24	0
08.11.26	54.13	46.37	н/д	7.76	0.00	4.09	н/д	394.680	390.310	н/д	389.243	386.441	н/д	2.803	2.988	н/д	24	0
09.11.26	53.99	46.22	н/д	7.77	0.00	4.08	н/д	394.060	389.725	н/д	388.629	385.871	н/д	2.757	2.988	н/д	24	0
10.11.26	54.04	46.27	н/д	7.77	0.00	3.97	н/д	393.580	389.240	н/д	388.166	385.394	н/д	2.772	2.984	н/д	24	0
11.11.26	54.10	46.34	н/д	7.76	0.00	3.86	н/д	393.340	388.985	н/д	387.917	385.113	н/д	2.804	2.978	н/д	24	0
12.11.26	53.87	46.19	н/д	7.68	0.00	3.84	н/д	393.225	388.925	н/д	387.843	385.076	н/д	2.767	2.948	н/д	24	0
13.11.26	53.93	46.18	н/д	7.76	0.00	3.91	н/д	392.035	387.730	н/д	386.677	383.893	н/д	2.784	2.968	н/д	24	0
14.11.26	54.07	46.33	н/д	7.74	0.00	3.88	н/д	392.025	387.720	н/д	386.620	383.868	н/д	2.752	2.960	н/д	24	0
15.11.26	54.14	46.42	н/д	7.71	0.00	3.89	н/д	391.990	387.705	н/д	386.577	383.835	н/д	2.742	2.951	н/д	24	0
16.11.26	54.14	46.37	н/д	7.77	0.00	3.90	н/д	391.855	387.550	н/д	386.461	383.701	н/д	2.760	2.972	н/д	24	0
17.11.26	54.13	46.43	н/д	7.71	0.00	3.92	н/д	395.750	391.400	н/д	390.303	387.500	н/д	2.803	2.976	н/д	24	0
18.11.26	54.07	46.54	н/д	7.53	0.00	3.97	н/д	404.155	399.740	н/д	398.597	395.723	н/д	2.874	2.971	н/д	24	0
19.11.26	53.84	46.01	н/д	7.83	0.00	3.97	н/д	384.225	379.960	н/д	379.001	376.237	н/д	2.764	2.938	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**11645.365**	**11521.695**	**---**	**11501.099**	**11418.334**	**---**	**82.764**	**79.977**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**51.16**	**44.12**	---	**7.04**	**0.00**	**4.25**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	178505.565	177454.670	0.000	175927.210	174973.719	0.000	953.491	1434.240	0.000	16817	3500
19.11.26 24:00	190150.930	188976.365	0.000	187428.307	186392.051	0.000	1036.255	1514.216	0.000	17537	3500
Итого за период	11645.365	11521.695	0.000	11501.097	11418.332	0.000	82.764	79.976	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 2
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024М Заводской номер: 1900916
Тип системы А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	44.48	38.08	6.40	307.05	311.40	-4.34	0.5	0.4	309.97	313.56	-3.59	1.963	24.00
22.10.26	47.58	40.35	7.23	309.58	314.18	-4.60	0.5	0.4	312.92	316.63	-3.70	2.233	24.00
23.10.26	47.51	40.23	7.28	309.79	314.42	-4.63	0.5	0.4	313.13	316.86	-3.72	2.249	24.00
24.10.26	47.52	40.25	7.27	309.71	314.36	-4.65	0.5	0.4	313.05	316.80	-3.75	2.248	24.00
25.10.26	47.44	40.15	7.29	322.64	327.49	-4.84	0.5	0.4	326.11	330.01	-3.90	2.349	24.00
26.10.26	47.39	40.08	7.31	309.95	314.60	-4.66	0.5	0.5	313.27	317.02	-3.75	2.263	24.00
27.10.26	47.35	40.02	7.33	309.59	314.23	-4.64	0.5	0.5	312.90	316.63	-3.73	2.268	24.00
28.10.26	47.39	40.11	7.28	313.70	318.41	-4.70	0.5	0.5	317.06	320.85	-3.79	2.278	24.00
29.10.26	47.35	39.95	7.40	307.09	311.70	-4.61	0.5	0.5	310.37	314.07	-3.70	2.267	24.00
30.10.26	44.82	38.14	6.68	296.91	301.24	-4.33	0.5	0.5	299.77	303.33	-3.57	1.966	24.00
31.10.26	42.59	36.44	6.15	308.97	313.27	-4.30	0.5	0.5	311.65	315.25	-3.60	1.897	24.00
01.11.26	49.23	41.06	8.17	308.65	313.32	-4.67	0.5	0.5	312.22	315.85	-3.63	2.519	24.00
02.11.26	52.21	43.22	8.99	315.93	320.93	-5.00	0.5	0.5	320.02	323.80	-3.78	2.840	24.00
03.11.26	54.06	44.58	9.48	320.59	325.81	-5.22	0.5	0.5	325.02	328.91	-3.88	3.032	24.00
04.11.26	53.93	44.70	9.23	319.75	324.98	-5.23	0.5	0.5	324.15	328.08	-3.93	2.946	24.00
05.11.26	54.10	44.98	9.12	319.79	325.13	-5.34	0.5	0.5	324.22	328.28	-4.06	2.912	24.00
06.11.26	54.00	44.81	9.19	319.27	324.57	-5.30	0.5	0.4	323.68	327.69	-4.01	2.930	24.00
07.11.26	54.02	44.78	9.24	319.13	324.42	-5.28	0.4	0.4	323.55	327.53	-3.99	2.944	24.00
08.11.26	54.03	44.67	9.36	318.78	324.04	-5.26	0.4	0.4	323.19	327.14	-3.95	2.979	24.00
09.11.26	53.89	44.52	9.37	318.24	323.49	-5.26	0.4	0.4	322.62	326.56	-3.95	2.978	24.00
10.11.26	53.94	44.59	9.35	317.90	323.14	-5.24	0.4	0.4	322.28	326.22	-3.94	2.969	24.00
11.11.26	54.00	44.66	9.34	317.61	322.87	-5.26	0.4	0.4	322.00	325.96	-3.96	2.961	24.00
12.11.26	53.77	44.56	9.21	317.66	322.92	-5.26	0.4	0.4	322.02	325.99	-3.98	2.922	24.00
13.11.26	53.84	44.53	9.31	316.69	321.92	-5.23	0.4	0.4	321.05	324.99	-3.94	2.943	24.00
14.11.26	53.96	44.70	9.26	316.70	321.96	-5.26	0.4	0.4	321.07	325.04	-3.97	2.928	24.00
15.11.26	54.03	44.86	9.17	316.55	321.85	-5.31	0.4	0.4	320.93	324.96	-4.03	2.898	24.00
16.11.26	54.04	44.81	9.23	316.52	321.78	-5.26	0.4	0.4	320.90	324.88	-3.98	2.916	24.00
17.11.26	54.03	44.83	9.20	319.98	325.27	-5.30	0.4	0.4	324.41	328.41	-4.00	2.937	24.00
18.11.26	53.97	44.91	9.06	326.56	331.94	-5.38	0.4	0.4	331.07	335.15	-4.08	2.956	24.00
19.11.26	53.76	44.95	8.81	339.89	345.47	-5.58	0.4	0.4	344.56	348.82	-4.26	2.988	24.00
Итого	**---**	**---**	**---**	**9471.16**	**9621.11**	**-149.95**	**---**	**---**	**9589.18**	**9705.28**	**-116.10**	**79.478**	**720.00**
Среднее	**51.01**	**42.62**	**8.39**	**---**	**---**	**---**	**0.5**	**0.4**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
20.10.26 24:00	-2513.85	1419.693
19.11.26 24:00	-2663.80	1499.171
Итого за период	---	79.478

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 3
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТЭМ-106 Заводской номер: 3060273
Формула Q = M1(h1 - h2)
Тип системы Подача + расходомер Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	0	160	10	---
2	80	0	160	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.10.26	2.162	380.13	381.58	-1.4	44.124	38.450	0.6	0.5	24.00
22.10.26	2.489	381.41	382.75	-1.3	47.434	40.925	0.6	0.5	24.00
23.10.26	2.488	381.36	382.94	-1.6	47.363	40.855	0.6	0.5	24.00
24.10.26	2.494	381.29	382.71	-1.4	47.376	40.850	0.6	0.5	24.00
25.10.26	2.495	381.35	382.80	-1.4	47.295	40.766	0.6	0.5	24.00
26.10.26	2.514	381.59	383.12	-1.5	47.246	40.673	0.6	0.5	24.00
27.10.26	2.511	381.39	383.06	-1.7	47.210	40.641	0.6	0.5	24.00
28.10.26	2.371	350.66	351.19	-0.5	47.240	40.493	0.6	0.5	24.00
29.10.26	2.555	403.32	403.09	0.2	47.204	40.884	0.6	0.5	24.00
30.10.26	2.264	387.03	386.87	0.2	45.150	39.317	0.6	0.5	24.00
31.10.26	2.064	400.08	399.40	0.7	41.865	36.721	0.6	0.5	24.00
01.11.26	2.839	398.11	396.34	1.8	48.984	41.868	0.6	0.5	24.00
02.11.26	3.150	405.04	403.35	1.7	51.762	44.002	0.6	0.5	24.00
03.11.26	3.394	411.44	409.87	1.6	53.937	45.704	0.6	0.5	24.00
04.11.26	3.316	410.31	408.59	1.7	53.786	45.720	0.6	0.5	24.00
05.11.26	3.264	410.55	408.89	1.7	53.953	46.021	0.6	0.5	24.00
06.11.26	3.257	410.05	408.26	1.8	53.880	45.954	0.6	0.5	24.00
07.11.26	3.273	409.99	408.08	1.9	53.876	45.910	0.6	0.5	24.00
08.11.26	3.290	409.52	407.59	1.9	53.898	45.881	0.6	0.5	24.00
09.11.26	3.313	409.59	407.66	1.9	53.751	45.679	0.6	0.5	24.00
10.11.26	3.334	410.03	408.13	1.9	53.802	45.687	0.6	0.5	24.00
11.11.26	3.337	409.53	407.66	1.9	53.860	45.728	0.6	0.5	24.00
12.11.26	3.306	409.51	407.81	1.7	53.645	45.588	0.6	0.5	24.00
13.11.26	3.307	407.71	406.10	1.6	53.686	45.593	0.6	0.5	24.00
14.11.26	3.309	407.85	406.11	1.7	53.841	45.745	0.6	0.5	24.00
15.11.26	3.275	407.64	406.03	1.6	53.870	45.852	0.6	0.5	24.00
16.11.26	3.296	407.52	405.98	1.5	53.910	45.838	0.6	0.5	24.00
17.11.26	3.312	411.04	409.44	1.6	53.889	45.850	0.6	0.5	24.00
18.11.26	3.327	421.03	419.15	1.9	53.852	45.968	0.6	0.5	24.00
19.11.26	3.267	389.44	388.05	1.4	53.620	45.247	0.6	0.5	24.00
Итого	**88.57**	**11965.5**	**11942.6**	**23.1**	**---**	**---**	**---**	**---**	**720.00**
Среднее	**---**	**---**	**---**	**---**	**50.84**	**43.48**	**0.6**	**0.5**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.10.26 24:00	11868.8	1005272.1	1007347.9	95247.7
19.11.26 24:00	11957.4	1017237.6	1019290.5	95967.7
Итого за период	88.6	11965.5	11942.6	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 4/5
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00168976

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x2983

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	44.52	38.20	6.32	265.720	265.720	263.200	263.920	-0.720	6.90	6.70	1.6590	0.0	24.0
22.10.26	47.31	40.28	7.03	267.100	267.100	264.220	265.110	-0.890	6.90	6.70	1.8530	0.0	24.0
23.10.26	47.23	40.12	7.11	267.050	267.050	264.170	265.130	-0.960	6.90	6.70	1.8750	0.0	24.0
24.10.26	47.24	40.12	7.12	266.970	266.970	264.090	265.040	-0.950	6.90	6.70	1.8770	0.0	24.0
25.10.26	47.17	40.01	7.16	267.250	267.250	264.410	265.330	-0.920	6.90	6.70	1.8910	0.0	24.0
26.10.26	47.12	39.93	7.19	267.750	267.750	264.900	265.830	-0.930	6.90	6.70	1.9010	0.0	24.0
27.10.26	47.08	39.90	7.18	267.380	267.380	264.560	265.450	-0.890	6.90	6.70	1.9000	0.0	24.0
28.10.26	47.11	40.02	7.09	271.760	271.760	268.920	269.770	-0.850	6.90	6.70	1.9040	0.0	24.0
29.10.26	47.07	39.88	7.19	265.280	265.280	262.580	263.360	-0.780	6.90	6.70	1.8830	0.0	24.0
30.10.26	44.49	38.00	6.49	255.920	255.920	253.570	254.190	-0.620	6.90	6.70	1.6440	0.0	24.0
31.10.26	42.38	36.32	6.06	266.240	266.240	263.990	264.660	-0.670	6.90	6.70	1.5960	0.0	24.0
01.11.26	48.93	40.95	7.98	267.110	267.110	264.170	264.950	-0.780	6.90	6.70	2.1060	0.0	24.0
02.11.26	51.94	43.17	8.77	274.150	274.150	270.650	271.720	-1.070	6.90	6.70	2.3710	0.0	24.0
03.11.26	53.71	44.54	9.17	278.520	278.520	274.800	275.880	-1.080	6.90	6.70	2.5130	0.0	24.0
04.11.26	53.58	44.66	8.92	277.570	277.570	273.970	274.930	-0.960	6.90	6.70	2.4440	0.0	24.0
05.11.26	53.77	44.93	8.84	277.740	277.740	273.980	275.100	-1.120	6.90	6.70	2.4220	0.0	24.0
06.11.26	53.67	44.74	8.93	277.260	277.260	273.610	274.620	-1.010	6.90	6.70	2.4390	0.0	24.0
07.11.26	53.67	44.71	8.96	277.130	277.130	273.510	274.490	-0.980	6.90	6.70	2.4440	0.0	24.0
08.11.26	53.68	44.67	9.01	276.600	276.600	272.990	273.960	-0.970	6.90	6.70	2.4540	0.0	24.0
09.11.26	53.54	44.51	9.03	276.360	276.360	272.750	273.720	-0.970	6.90	6.70	2.4620	0.0	24.0
10.11.26	53.59	44.55	9.04	275.820	275.820	272.220	273.180	-0.960	6.90	6.70	2.4560	0.0	24.0
11.11.26	53.65	44.61	9.04	275.670	275.670	272.070	273.030	-0.960	6.90	6.70	2.4530	0.0	24.0
12.11.26	53.42	44.48	8.94	276.280	276.280	272.680	273.650	-0.970	6.90	6.70	2.4310	0.0	24.0
13.11.26	53.49	44.48	9.01	274.480	274.480	270.880	271.840	-0.960	6.90	6.70	2.4380	0.0	24.0
14.11.26	53.61	44.63	8.98	274.420	274.420	270.810	271.780	-0.970	6.90	6.70	2.4270	0.0	24.0
15.11.26	53.68	44.76	8.92	274.460	274.460	270.860	271.820	-0.960	6.90	6.70	2.4110	0.0	24.0
16.11.26	53.68	44.73	8.95	274.320	274.320	270.720	271.680	-0.960	6.90	6.70	2.4170	0.0	24.0
17.11.26	53.68	44.75	8.93	277.510	277.510	273.830	274.870	-1.040	6.90	6.70	2.4400	0.0	24.0
18.11.26	53.63	44.83	8.80	283.470	283.470	279.630	280.830	-1.200	6.90	6.70	2.4570	0.0	24.0
19.11.26	53.40	45.05	8.35	302.010	302.010	297.990	299.120	-1.130	6.90	6.70	2.4850	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**8199.3**	**8199.3**	**8100.73**	**8128.96**	**-28.230**	**---**	**---**	**66.0530**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**50.70**	**42.55**	**8.15**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.90**	**6.70**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	169742.920	169742.920	167309.310	168128.150	1719.2900	-818.840	2323.0	27278.0
19.11.26 24:00	177942.220	177942.220	175410.039	176257.109	1785.3430	-847.070	2323.0	27998.0
Итого за период	8199.299	8199.299	8100.728	8128.959	66.0530	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 4/5
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТЭМ-106 Заводской номер: 3060241
Формула Q = M1(h1 - h2)
Тип системы Подача + расходомер Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	8	160	10	---
2	80	8	160	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.10.26	1.702	385.65	374.66	11.0	44.326	39.909	0.5	0.5	24.00
22.10.26	1.911	387.79	376.83	11.0	47.187	42.254	0.5	0.5	24.00
23.10.26	1.918	387.25	376.28	11.0	47.113	42.156	0.5	0.5	24.00
24.10.26	1.929	387.26	376.21	11.1	47.127	42.141	0.5	0.5	24.00
25.10.26	1.945	385.94	374.94	11.0	47.049	42.004	0.5	0.5	24.00
26.10.26	1.944	385.16	374.25	10.9	47.000	41.948	0.5	0.5	24.00
27.10.26	1.942	384.89	373.99	10.9	46.963	41.911	0.5	0.5	24.00
28.10.26	1.943	391.00	379.94	11.1	46.993	42.019	0.5	0.5	24.00
29.10.26	1.923	381.59	370.73	10.9	46.950	41.905	0.5	0.5	24.00
30.10.26	1.668	367.35	356.85	10.5	44.469	39.924	0.5	0.5	24.00
31.10.26	1.587	382.07	371.07	11.0	42.175	38.016	0.5	0.5	24.00
01.11.26	2.146	382.09	371.19	10.9	48.789	43.169	0.5	0.5	24.00
02.11.26	2.413	391.63	380.59	11.0	51.745	45.580	0.5	0.5	24.00
03.11.26	2.579	397.79	386.61	11.2	53.576	47.091	0.5	0.5	24.00
04.11.26	2.512	396.36	385.42	10.9	53.453	47.113	0.5	0.5	24.00
05.11.26	2.495	396.95	386.00	11.0	53.641	47.353	0.5	0.5	24.00
06.11.26	2.522	396.86	385.90	11.0	53.544	47.187	0.5	0.5	24.00
07.11.26	2.538	398.45	387.46	11.0	53.537	47.166	0.5	0.5	24.00
08.11.26	2.550	397.96	386.97	11.0	53.548	47.137	0.5	0.5	24.00
09.11.26	2.560	395.94	384.98	11.0	53.411	46.943	0.5	0.5	24.00
10.11.26	2.565	395.61	384.71	10.9	53.459	46.974	0.5	0.5	24.00
11.11.26	2.558	396.42	385.51	10.9	53.515	47.061	0.5	0.5	24.00
12.11.26	2.433	383.02	371.20	11.8	53.288	46.933	0.5	0.5	24.00
13.11.26	2.521	397.89	386.97	10.9	53.351	47.013	0.5	0.5	24.00
14.11.26	2.539	398.30	387.14	11.2	53.477	47.100	0.5	0.5	24.00
15.11.26	2.505	398.24	387.06	11.2	53.544	47.252	0.5	0.5	24.00
16.11.26	2.514	398.04	386.86	11.2	53.549	47.230	0.5	0.5	24.00
17.11.26	2.522	402.63	391.32	11.3	53.548	47.283	0.5	0.5	24.00
18.11.26	2.550	411.36	399.81	11.5	53.504	47.304	0.5	0.5	24.00
19.11.26	2.267	282.13	273.47	8.7	53.270	45.231	0.5	0.5	24.00
Итого	**67.70**	**11643.6**	**11314.9**	**329.0**	**---**	**---**	**---**	**---**	**720.00**
Среднее	**---**	**---**	**---**	**---**	**50.57**	**44.74**	**0.5**	**0.5**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.10.26 24:00	530.1	55209.5	53734.2	6833.4
19.11.26 24:00	597.8	66853.1	65049.1	7553.4
Итого за период	67.7	11643.6	11314.9	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 6
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 20121046

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xE5F6

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	44.68	37.89	н/д	6.79	0.00	4.93	н/д	302.920	302.985	н/д	300.566	300.566	н/д	0.000	2.009	н/д	24	0
22.10.26	47.69	40.05	н/д	7.64	0.00	4.89	н/д	306.115	306.005	н/д	303.314	303.314	н/д	0.000	2.284	н/д	24	0
23.10.26	47.61	39.92	н/д	7.69	0.00	4.85	н/д	305.855	305.740	н/д	303.071	303.071	н/д	0.000	2.299	н/д	24	0
24.10.26	47.63	39.93	н/д	7.70	0.00	4.87	н/д	305.785	305.680	н/д	303.001	303.001	н/д	0.000	2.300	н/д	24	0
25.10.26	47.55	39.80	н/д	7.75	0.00	4.86	н/д	305.815	305.685	н/д	303.037	303.037	н/д	0.000	2.316	н/д	24	0
26.10.26	47.50	39.72	н/д	7.78	0.00	5.13	н/д	305.925	305.880	н/д	303.200	303.200	н/д	0.000	2.325	н/д	24	0
27.10.26	47.46	39.66	н/д	7.80	0.00	5.33	н/д	305.565	305.565	н/д	302.871	302.871	н/д	0.000	2.327	н/д	24	0
28.10.26	47.50	39.76	н/д	7.73	0.00	5.35	н/д	309.660	309.660	н/д	306.926	306.926	н/д	0.000	2.338	н/д	24	0
29.10.26	47.46	39.61	н/д	7.85	0.00	5.35	н/д	302.910	303.035	н/д	300.317	300.317	н/д	0.000	2.321	н/д	24	0
30.10.26	45.07	37.93	н/д	7.15	0.00	5.42	н/д	291.930	292.205	н/д	289.746	289.739	н/д	0.008	2.036	н/д	24	0
31.10.26	42.46	35.95	н/д	6.51	0.00	5.46	н/д	303.725	304.200	н/д	301.818	301.818	н/д	0.000	1.927	н/д	24	0
01.11.26	49.31	40.66	н/д	8.65	0.01	5.39	н/д	304.680	304.670	н/д	301.800	301.800	н/д	0.000	2.577	н/д	24	0
02.11.26	52.24	42.78	н/д	9.47	0.02	5.37	н/д	312.085	311.855	н/д	308.664	308.664	н/д	0.000	2.887	н/д	24	0
03.11.26	54.19	44.14	н/д	10.05	0.04	5.30	н/д	317.900	317.495	н/д	314.087	314.087	н/д	0.000	3.122	н/д	24	0
04.11.26	54.05	44.22	н/д	9.83	0.05	5.43	н/д	317.020	316.705	н/д	313.268	313.268	н/д	0.000	3.045	н/д	24	0
05.11.26	54.22	44.50	н/д	9.72	0.06	5.15	н/д	317.210	316.915	н/д	313.430	313.430	н/д	0.000	3.014	н/д	24	0
06.11.26	54.13	44.34	н/д	9.79	0.07	4.93	н/д	316.640	316.350	н/д	312.893	312.893	н/д	0.000	3.031	н/д	24	0
07.11.26	54.14	44.35	н/д	9.79	0.06	4.77	н/д	316.480	316.225	н/д	312.748	312.748	н/д	0.000	3.031	н/д	24	0
08.11.26	54.15	44.28	н/д	9.87	0.05	4.78	н/д	316.095	315.845	н/д	312.377	312.377	н/д	0.000	3.053	н/д	24	0
09.11.26	54.01	44.11	н/д	9.90	0.05	4.77	н/д	315.525	315.265	н/д	311.823	311.823	н/д	0.000	3.057	н/д	24	0
10.11.26	54.06	44.16	н/д	9.90	0.05	4.66	н/д	315.205	314.945	н/д	311.501	311.501	н/д	0.000	3.055	н/д	24	0
11.11.26	54.12	44.26	н/д	9.86	0.04	4.55	н/д	314.980	314.710	н/д	311.259	311.259	н/д	0.000	3.040	н/д	24	0
12.11.26	53.90	44.11	н/д	9.79	0.04	4.53	н/д	315.035	314.780	н/д	311.346	311.346	н/д	0.000	3.018	н/д	24	0
13.11.26	53.96	44.12	н/д	9.84	0.05	4.61	н/д	314.075	313.815	н/д	310.391	310.391	н/д	0.000	3.024	н/д	24	0
14.11.26	54.09	44.23	н/д	9.86	0.05	4.57	н/д	314.125	313.855	н/д	310.409	310.409	н/д	0.000	3.031	н/д	24	0
15.11.26	54.15	44.39	н/д	9.75	0.06	4.58	н/д	314.025	313.755	н/д	310.303	310.303	н/д	0.000	2.997	н/д	24	0
16.11.26	54.16	44.33	н/д	9.83	0.04	4.59	н/д	313.955	313.705	н/д	310.262	310.262	н/д	0.000	3.020	н/д	24	0
17.11.26	54.15	44.34	н/д	9.81	0.05	4.61	н/д	317.095	316.815	н/д	313.328	313.328	н/д	0.000	3.045	н/д	24	0
18.11.26	54.10	44.44	н/д	9.66	0.05	4.66	н/д	323.925	323.645	н/д	320.084	320.084	н/д	0.000	3.061	н/д	24	0
19.11.26	53.88	44.49	н/д	9.40	0.05	4.62	н/д	336.435	336.130	н/д	332.455	332.455	н/д	0.000	3.092	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**9358.695**	**9354.120**	**---**	**9260.295**	**9260.288**	**---**	**0.008**	**81.682**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**51.19**	**42.26**	---	**8.93**	**0.03**	**4.94**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	148703.860	149168.035	0.000	146988.141	146988.400	0.000	-0.259	1473.755	0.000	16871	3446
19.11.26 24:00	158062.555	158522.155	0.000	156248.436	156248.688	0.000	-0.252	1555.437	0.000	17591	3446
Итого за период	9358.695	9354.120	0.000	9260.295	9260.288	0.000	0.007	81.682	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 7
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 801121
Тип системы А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	43.71	39.39	4.32	255.06	257.58	-2.51	0.000	0.000	257.45	259.54	-2.09	1.100	24.000
22.10.26	47.62	42.55	5.07	257.35	259.71	-2.36	0.000	0.000	260.19	262.02	-1.83	1.301	24.000
23.10.26	47.57	42.40	5.17	258.31	260.72	-2.41	0.000	0.000	261.16	263.02	-1.86	1.332	24.000
24.10.26	47.57	42.38	5.19	258.25	260.67	-2.41	0.000	0.000	261.09	262.96	-1.87	1.338	24.000
25.10.26	47.50	42.28	5.22	269.00	271.52	-2.52	0.000	0.000	271.95	273.90	-1.95	1.400	24.000
26.10.26	47.45	42.23	5.22	258.42	260.85	-2.43	0.000	0.000	261.25	263.13	-1.89	1.347	24.000
27.10.26	47.41	42.18	5.23	258.37	260.80	-2.42	0.000	0.000	261.20	263.08	-1.88	1.349	24.000
28.10.26	47.43	42.31	5.12	263.64	266.10	-2.45	0.000	0.000	266.53	268.44	-1.91	1.345	24.000
29.10.26	47.39	42.15	5.24	256.79	259.21	-2.41	0.000	0.000	259.60	261.46	-1.87	1.343	24.000
30.10.26	45.64	40.84	4.80	248.34	249.99	-1.65	0.000	0.000	250.88	252.04	-1.16	1.218	24.000
31.10.26	41.69	37.56	4.13	258.45	260.95	-2.49	0.000	0.000	260.66	262.76	-2.10	1.064	24.000
01.11.26	48.99	43.19	5.80	258.53	260.94	-2.41	0.000	0.000	261.54	263.33	-1.79	1.495	24.000
02.11.26	51.53	45.23	6.30	263.34	265.76	-2.41	0.000	0.000	266.73	268.42	-1.69	1.656	24.000
03.11.26	54.03	47.35	6.68	269.40	271.81	-2.41	0.000	0.000	273.18	274.78	-1.60	1.796	24.000
04.11.26	53.87	47.34	6.53	268.49	270.89	-2.40	0.000	0.000	272.24	273.85	-1.61	1.751	24.000
05.11.26	54.07	47.64	6.43	268.86	271.26	-2.39	0.000	0.000	272.64	274.26	-1.62	1.723	24.000
06.11.26	54.01	47.58	6.43	268.22	270.62	-2.39	0.000	0.000	271.99	273.60	-1.61	1.722	24.000
07.11.26	53.94	47.53	6.41	268.13	270.51	-2.37	0.000	0.000	271.88	273.48	-1.60	1.715	24.000
08.11.26	53.97	47.51	6.46	268.03	270.40	-2.37	0.000	0.000	271.78	273.37	-1.59	1.728	24.000
09.11.26	53.82	47.31	6.51	268.12	270.49	-2.36	0.000	0.000	271.86	273.43	-1.58	1.744	24.000
10.11.26	53.89	47.30	6.59	269.88	272.28	-2.39	0.000	0.000	273.65	275.25	-1.60	1.773	24.000
11.11.26	53.94	47.38	6.56	269.64	272.03	-2.38	0.000	0.000	273.41	275.00	-1.59	1.765	24.000
12.11.26	53.73	47.25	6.48	269.77	272.15	-2.38	0.000	0.000	273.51	275.11	-1.60	1.747	24.000
13.11.26	53.75	47.23	6.52	268.76	271.18	-2.41	0.000	0.000	272.50	274.13	-1.62	1.749	24.000
14.11.26	53.93	47.43	6.50	268.90	271.32	-2.41	0.000	0.000	272.66	274.29	-1.63	1.745	24.000
15.11.26	53.92	47.46	6.46	268.77	271.21	-2.43	0.000	0.000	272.53	274.19	-1.65	1.733	24.000
16.11.26	53.98	47.48	6.50	268.73	271.14	-2.41	0.000	0.000	272.50	274.12	-1.62	1.745	24.000
17.11.26	53.96	47.48	6.48	270.49	272.91	-2.42	0.000	0.000	274.28	275.91	-1.63	1.747	24.000
18.11.26	53.94	47.64	6.30	277.97	280.41	-2.44	0.000	0.000	281.86	283.51	-1.65	1.749	24.000
19.11.26	53.72	47.49	6.23	285.66	288.19	-2.52	0.000	0.000	289.62	291.35	-1.73	1.777	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7961.66**	**8033.60**	**-71.93**	**---**	**---**	**8062.33**	**8113.72**	**-51.39**	**46.997**	**720.000**
Среднее	**50.93**	**45.04**	**5.90**	**---**	**---**	**---**	**0.000**	**0.000**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 8
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 801985
Тип системы А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	42.45	37.14	5.31	190.35	190.33	0.01	0.590	0.549	191.67	191.89	-0.22	1.012	24.000
22.10.26	47.47	40.79	6.68	191.60	191.57	0.02	0.590	0.549	193.38	193.36	0.02	1.281	24.000
23.10.26	47.47	40.74	6.73	191.63	191.59	0.04	0.590	0.549	193.41	193.38	0.02	1.291	24.000
24.10.26	47.45	40.47	6.98	192.89	192.89	0.00	0.590	0.549	194.67	194.67	0.00	1.345	24.000
25.10.26	47.39	40.37	7.02	200.94	200.94	0	0.589	0.549	202.77	202.81	-0.04	1.408	24.000
26.10.26	47.35	40.32	7.03	193.04	193.04	0.00	0.590	0.549	194.80	194.84	-0.04	1.355	24.000
27.10.26	47.30	40.31	6.99	193.18	193.18	0	0.590	0.549	194.93	194.97	-0.04	1.349	24.000
28.10.26	47.33	40.40	6.93	196.69	196.69	0	0.590	0.549	198.49	198.51	-0.02	1.359	24.000
29.10.26	47.27	40.22	7.05	191.46	191.46	0.00	0.590	0.549	193.18	193.24	-0.06	1.349	24.000
30.10.26	46.75	39.96	6.79	184.33	184.70	-0.36	0.590	0.549	185.96	186.41	-0.45	1.274	24.000
31.10.26	41.03	35.73	5.30	192.56	192.54	0.02	0.590	0.549	193.74	194.06	-0.32	1.021	24.000
01.11.26	47.87	40.39	7.48	192.45	192.84	-0.39	0.590	0.549	194.25	194.65	-0.40	1.406	24.000
02.11.26	50.42	42.27	8.15	194.50	194.62	-0.12	0.590	0.549	196.58	196.55	0.02	1.575	24.000
03.11.26	53.93	45.11	8.82	200.58	201.26	-0.67	0.590	0.549	203.11	203.46	-0.35	1.707	24.000
04.11.26	53.75	44.72	9.03	200.78	200.91	-0.12	0.590	0.549	203.30	203.04	0.26	1.800	24.000
05.11.26	53.86	45.03	8.83	201.23	201.50	-0.26	0.590	0.549	203.79	203.65	0.14	1.752	24.000
06.11.26	53.91	45.05	8.86	200.86	200.99	-0.12	0.590	0.549	203.41	203.14	0.27	1.767	24.000
07.11.26	53.80	44.92	8.88	200.64	200.78	-0.13	0.590	0.549	203.18	202.92	0.25	1.767	24.000
08.11.26	53.84	45.03	8.81	200.49	201.03	-0.53	0.590	0.549	203.04	203.18	-0.14	1.717	24.000
09.11.26	53.70	44.79	8.91	200.11	200.38	-0.26	0.590	0.549	202.63	202.51	0.13	1.758	24.000
10.11.26	53.73	44.77	8.96	199.80	199.93	-0.13	0.590	0.549	202.33	202.04	0.29	1.777	24.000
11.11.26	53.79	44.85	8.94	199.62	199.75	-0.13	0.590	0.549	202.15	201.86	0.29	1.770	24.000
12.11.26	53.62	44.78	8.84	199.91	200.17	-0.26	0.590	0.549	202.42	202.29	0.13	1.742	24.000
13.11.26	53.59	44.72	8.87	198.99	199.52	-0.52	0.590	0.549	201.47	201.65	-0.18	1.715	24.000
14.11.26	53.79	44.81	8.98	199.05	199.05	0	0.590	0.549	201.57	201.16	0.42	1.785	24.000
15.11.26	53.72	44.83	8.89	198.92	199.05	-0.13	0.590	0.549	201.44	201.16	0.28	1.754	24.000
16.11.26	53.86	44.94	8.92	198.90	198.90	0.00	0.590	0.549	201.43	201.00	0.43	1.773	24.000
17.11.26	53.80	44.97	8.83	198.92	199.45	-0.53	0.590	0.549	201.44	201.59	-0.14	1.708	24.000
18.11.26	53.82	45.16	8.66	205.52	205.66	-0.13	0.590	0.549	208.15	207.84	0.31	1.766	24.000
19.11.26	53.62	45.05	8.57	208.89	209.19	-0.29	0.590	0.549	211.53	211.41	0.12	1.759	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5918.82**	**5923.91**	**-5.08**	**---**	**---**	**5984.20**	**5983.24**	**0.97**	**46.840**	**720.000**
Среднее	**50.72**	**42.75**	**7.97**	**---**	**---**	**---**	**0.590**	**0.549**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 9
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТЭМ-104 Заводской номер: 1641706
Формула Q = M1(hп - hо)
Тип системы Р-Подача Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	3.9250000000000003	157	---	---
2	80	4	160	---	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.10.26	2.120	535.72	533.70	2.0	43.96	40.02	0.6	0.5	24.00
22.10.26	2.406	537.98	535.98	2.0	47.05	42.60	0.6	0.5	24.00
23.10.26	2.417	537.65	535.64	2.0	46.98	42.51	0.6	0.5	24.00
24.10.26	2.429	537.62	535.64	2.0	46.99	42.50	0.6	0.5	24.00
25.10.26	2.458	537.75	535.77	2.0	46.92	42.37	0.6	0.5	24.00
26.10.26	2.463	538.19	536.21	2.0	46.88	42.32	0.6	0.5	24.00
27.10.26	2.437	527.05	524.77	2.3	46.84	42.23	0.6	0.5	24.00
28.10.26	2.430	541.23	538.88	2.3	46.87	42.40	0.6	0.5	24.00
29.10.26	2.440	532.77	530.77	2.0	46.83	42.27	0.6	0.5	24.00
30.10.26	2.140	513.65	511.72	1.9	44.59	40.44	0.6	0.5	24.00
31.10.26	2.020	535.30	533.30	2.0	41.76	38.00	0.6	0.5	24.00
01.11.26	2.740	535.54	533.66	1.9	48.65	43.55	0.6	0.5	24.00
02.11.26	3.048	547.45	545.45	2.0	51.48	45.93	0.6	0.5	24.00
03.11.26	3.223	543.31	540.88	2.4	53.49	47.57	0.6	0.5	24.00
04.11.26	3.188	560.77	558.47	2.3	53.35	47.68	0.6	0.5	24.00
05.11.26	3.146	560.62	558.76	1.9	53.52	47.93	0.6	0.5	24.00
06.11.26	3.153	559.65	557.83	1.8	53.44	47.82	0.6	0.5	24.00
07.11.26	3.149	559.48	557.63	1.8	53.44	47.83	0.6	0.5	24.00
08.11.26	3.164	559.12	557.29	1.8	53.45	47.81	0.6	0.5	24.00
09.11.26	3.165	558.01	556.20	1.8	53.31	47.65	0.6	0.5	24.00
10.11.26	3.160	557.54	555.74	1.8	53.36	47.71	0.6	0.5	24.00
11.11.26	3.144	557.08	555.28	1.8	53.42	47.79	0.6	0.5	24.00
12.11.26	3.113	556.65	554.87	1.8	53.20	47.64	0.6	0.5	24.00
13.11.26	3.122	555.18	553.43	1.8	53.26	47.65	0.6	0.5	24.00
14.11.26	3.121	555.26	553.53	1.7	53.40	47.80	0.6	0.5	24.00
15.11.26	3.077	554.84	553.10	1.7	53.45	47.93	0.6	0.5	24.00
16.11.26	3.098	554.76	553.02	1.7	53.47	47.90	0.6	0.5	24.00
17.11.26	3.056	500.35	498.89	1.5	53.44	47.35	0.6	0.5	24.00
18.11.26	2.893	352.75	352.16	0.6	53.35	45.17	0.6	0.5	24.00
19.11.26	2.989	398.99	398.05	0.9	53.15	45.68	0.6	0.5	24.00
Итого	**84.51**	**16002.3**	**15946.6**	**55.5**	**---**	**---**	**---**	**---**	**720.00**
Среднее	**---**	**---**	**---**	**---**	**50.44**	**45.13**	**0.6**	**0.5**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)	Общее время раб. (ч)	Время неработы, (ч)
20.10.26 24:00	9896.75	844718.0	809243.8	76318.7	76137.66	181.054
19.11.26 24:00	9981.26	860720.2	825190.4	77038.7	76857.66	181.054
Итого за период	84.51	16002.2	15946.6	720.0	720.00	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 10
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ752

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.66	41.12	383.47	36.77	384.69	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	2.02	44.20	384.88	38.95	386.81	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	2.26	46.99	387.10	41.14	387.92	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	2.28	46.92	386.99	41.02	387.67	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	2.28	46.93	386.51	41.02	387.60	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	2.28	46.85	386.36	40.93	387.94	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	2.28	46.80	385.85	40.87	388.06	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	2.25	46.77	386.63	40.94	388.31	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	2.27	46.81	389.84	40.97	391.67	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	2.27	46.77	383.44	40.83	386.28	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.98	44.20	370.55	38.84	372.18	23.11	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.92	42.10	386.08	37.11	387.30	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	2.52	48.64	385.01	42.07	387.26	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	2.84	51.59	395.33	44.40	396.81	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	3.03	53.40	404.49	45.88	405.62	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	2.94	53.27	399.17	45.89	400.40	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	2.91	53.44	399.30	46.15	400.61	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	2.90	53.34	398.61	46.06	399.80	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.91	53.36	398.45	46.04	399.76	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.92	53.37	397.95	46.02	399.24	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	2.93	53.23	397.40	45.84	398.64	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	2.93	53.28	397.12	45.89	398.25	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	2.92	53.34	396.72	45.97	398.05	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	2.89	53.11	396.52	45.80	397.89	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	2.90	53.18	395.82	45.83	397.11	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	2.90	53.30	395.84	45.96	397.13	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	2.87	53.38	395.71	46.11	397.08	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	2.89	53.37	395.66	46.05	396.98	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	2.93	53.37	415.10	46.26	416.73	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	2.98	53.31	454.91	46.75	457.02	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**77.86**	**---**	**11836.81**	**---**	**11880.81**	**719.11**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.991**	**---**	**43.412**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	2571.39	0.00
19.11.26 24:00	2650.54	0.00
Итого за период	79.15	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 11
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА649

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	273.38	63.95	276.98	61.56	280.74	20.32	24.00	0.00	0.00
22.10.26	533.81	67.48	287.05	64.08	288.61	20.31	24.00	0.00	0.00
23.10.26	605.33	71.13	295.55	67.40	296.07	20.31	24.00	0.00	0.00
24.10.26	395.60	68.22	277.51	64.18	281.11	20.32	24.00	0.00	0.00
25.10.26	972.68	67.81	312.05	63.96	310.13	20.34	24.00	0.00	0.00
26.10.26	147.55	66.91	280.06	63.04	283.51	20.35	24.00	0.00	0.00
27.10.26	289.43	69.47	288.31	65.03	290.54	20.33	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1148.62	69.45	333.29	65.42	332.82	20.33	24.00	0.00	0.00
29.10.26	397.18	57.06	326.83	50.91	332.57	22.35	24.00	0.00	0.00
30.10.26	2.21	47.56	316.24	40.54	323.96	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.93	44.99	317.05	38.80	324.94	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.89	42.84	345.68	37.37	354.68	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	2.52	49.47	346.62	42.18	355.04	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	2.83	52.48	355.06	44.49	363.97	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	3.01	54.30	360.26	45.93	369.51	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	2.94	54.17	359.27	45.98	368.53	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	2.92	54.35	359.24	46.21	368.53	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	2.93	54.26	358.89	46.09	368.07	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.93	54.27	358.69	46.07	367.85	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.95	54.28	358.34	46.02	367.48	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	2.96	54.14	357.68	45.85	366.74	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	2.96	54.19	356.95	45.87	365.97	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	2.97	54.25	356.70	45.91	365.64	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	2.94	54.02	356.07	45.76	365.10	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	2.95	54.09	355.33	45.78	364.27	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	2.94	54.21	355.09	45.91	364.12	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	2.92	54.29	355.12	46.06	364.13	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	2.93	54.29	355.17	46.02	364.21	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	2.95	54.28	358.58	46.04	367.62	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	2.96	54.22	364.89	46.10	373.95	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**4822.12**	**---**	**10084.55**	**---**	**10290.41**	**688.96**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**56.881**	**---**	**50.152**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	4068.36	0.00
19.11.26 24:00	8634.01	0.00
Итого за период	4565.65	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 12
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 20120949

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xB7D3

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	44.97	40.00	н/д	4.97	6.12	9.66	н/д	429.650	428.215	н/д	425.663	425.213	н/д	0.449	2.072	н/д	24	0
22.10.26	47.78	42.20	н/д	5.58	6.12	9.66	н/д	432.145	430.415	н/д	427.602	427.022	н/д	0.580	2.343	н/д	24	0
23.10.26	47.70	42.15	н/д	5.55	6.12	9.66	н/д	431.860	430.220	н/д	427.342	426.831	н/д	0.511	2.330	н/д	24	0
24.10.26	47.71	42.16	н/д	5.56	6.12	9.66	н/д	431.785	430.145	н/д	427.270	426.772	н/д	0.498	2.332	н/д	24	0
25.10.26	47.64	41.99	н/д	5.65	6.12	9.66	н/д	432.000	430.285	н/д	427.487	426.933	н/д	0.554	2.374	н/д	24	0
26.10.26	47.58	41.92	н/д	5.67	6.12	9.66	н/д	432.095	430.515	н/д	427.595	427.183	н/д	0.412	2.381	н/д	24	0
27.10.26	47.55	41.82	н/д	5.73	6.12	9.66	н/д	427.615	426.015	н/д	423.149	422.728	н/д	0.421	2.384	н/д	24	0
28.10.26	47.59	41.87	н/д	5.72	6.12	9.66	н/д	428.005	426.400	н/д	423.548	423.087	н/д	0.461	2.381	н/д	24	0
29.10.26	47.55	41.82	н/д	5.73	6.12	9.66	н/д	422.040	420.535	н/д	417.664	417.291	н/д	0.373	2.351	н/д	24	0
30.10.26	44.94	39.77	н/д	5.17	6.12	9.66	н/д	404.905	403.625	н/д	401.159	400.851	н/д	0.308	2.034	н/д	24	0
31.10.26	42.82	37.93	н/д	4.88	6.12	9.66	н/д	417.770	416.520	н/д	414.280	413.942	н/д	0.337	1.981	н/д	24	0
01.11.26	49.46	43.00	н/д	6.45	6.12	9.66	н/д	419.125	417.270	н/д	414.386	413.842	н/д	0.544	2.634	н/д	24	0
02.11.26	52.51	45.45	н/д	7.06	6.12	9.66	н/д	429.665	427.470	н/д	424.188	423.495	н/д	0.693	2.953	н/д	24	0
03.11.26	54.30	46.90	н/д	7.40	6.12	9.66	н/д	436.165	433.735	н/д	430.214	429.447	н/д	0.767	3.142	н/д	24	0
04.11.26	54.17	46.91	н/д	7.25	6.12	9.66	н/д	435.710	433.345	н/д	429.798	429.036	н/д	0.762	3.076	н/д	24	0
05.11.26	54.34	47.18	н/д	7.16	6.12	9.67	н/д	436.030	433.660	н/д	430.093	429.289	н/д	0.804	3.038	н/д	24	0
06.11.26	54.25	47.07	н/д	7.18	6.12	9.67	н/д	435.415	433.000	н/д	429.496	428.654	н/д	0.842	3.041	н/д	24	0
07.11.26	54.26	47.05	н/д	7.21	6.12	9.67	н/д	435.555	433.150	н/д	429.618	428.814	н/д	0.804	3.058	н/д	24	0
08.11.26	54.27	47.02	н/д	7.25	6.12	9.67	н/д	435.080	432.675	н/д	429.165	428.359	н/д	0.806	3.069	н/д	24	0
09.11.26	54.13	46.83	н/д	7.30	6.12	9.67	н/д	436.315	433.890	н/д	430.399	429.618	н/д	0.781	3.102	н/д	24	0
10.11.26	54.18	46.90	н/д	7.28	6.12	9.67	н/д	438.785	436.370	н/д	432.843	432.053	н/д	0.790	3.109	н/д	24	0
11.11.26	54.24	46.98	н/д	7.25	6.12	9.67	н/д	438.395	435.990	н/д	432.422	431.655	н/д	0.767	3.095	н/д	24	0
12.11.26	54.01	46.78	н/д	7.23	6.12	9.67	н/д	438.150	435.770	н/д	432.229	431.467	н/д	0.762	3.084	н/д	24	0
13.11.26	54.08	46.80	н/д	7.28	6.12	9.67	н/д	436.425	434.040	н/д	430.513	429.761	н/д	0.752	3.092	н/д	24	0
14.11.26	54.20	46.91	н/д	7.29	6.12	9.67	н/д	437.445	435.055	н/д	431.485	430.733	н/д	0.752	3.103	н/д	24	0
15.11.26	54.28	47.09	н/д	7.19	6.12	9.66	н/д	437.300	434.895	н/д	431.340	430.563	н/д	0.777	3.062	н/д	24	0
16.11.26	54.28	47.06	н/д	7.22	6.12	9.67	н/д	437.190	434.775	н/д	431.235	430.421	н/д	0.813	3.073	н/д	24	0
17.11.26	54.27	47.06	н/д	7.20	6.12	9.67	н/д	441.135	438.710	н/д	435.144	434.326	н/д	0.818	3.093	н/д	24	0
18.11.26	54.21	47.14	н/д	7.07	6.12	9.67	н/д	448.755	446.295	н/д	442.655	441.788	н/д	0.867	3.089	н/д	24	0
19.11.26	53.99	46.06	н/д	7.93	6.12	9.67	н/д	391.035	388.950	н/д	385.760	385.230	н/д	0.529	3.022	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**12933.545**	**12871.935**	**---**	**12775.742**	**12756.404**	**---**	**19.334**	**82.898**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**51.28**	**44.69**	---	**6.59**	**6.12**	**9.66**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
19.11.26 24:00	13183.865	13121.590	0.000	13024.075	13004.536	0.000	19.539	83.882	0.000	735	0
Итого за период	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 13
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ521

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	2.11	41.20	491.83	36.90	486.11	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	2.59	44.14	493.80	38.90	487.89	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	2.92	47.08	495.62	41.18	489.57	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	2.93	47.00	495.31	41.08	489.28	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	2.93	47.02	495.27	41.09	489.20	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	2.94	46.94	495.31	40.98	489.22	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	2.94	46.89	495.61	40.94	489.60	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	2.95	46.86	495.12	40.89	489.10	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	2.96	46.89	500.22	40.96	494.07	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	2.95	46.85	491.93	40.85	485.95	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	2.56	44.51	475.51	39.04	469.75	23.97	24.00	0.00	0.00
01.11.26	2.44	42.00	494.73	37.05	488.93	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	3.28	48.70	495.03	42.06	488.91	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	3.69	51.59	506.55	44.29	500.01	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	3.96	53.50	514.99	45.79	508.17	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	3.87	53.36	513.64	45.81	506.89	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	3.83	53.53	513.67	46.05	507.02	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	3.87	53.45	512.94	45.89	506.29	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	3.86	53.44	512.69	45.91	506.01	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	3.87	53.47	512.04	45.89	505.33	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	3.87	53.33	511.23	45.74	504.59	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	3.88	53.37	510.73	45.76	504.12	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	3.88	53.43	510.30	45.82	503.75	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	3.86	53.21	510.11	45.62	503.58	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	3.90	53.27	509.04	45.58	502.54	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	3.89	53.41	509.04	45.76	502.55	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	3.87	53.46	508.84	45.85	502.34	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	3.87	53.48	508.74	45.86	502.25	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	3.84	53.46	483.02	45.47	477.34	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	3.78	53.40	438.84	44.76	434.62	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**102.09**	**---**	**15001.70**	**---**	**14814.98**	**719.97**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**50.075**	**---**	**43.259**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	7531.66	0.00
19.11.26 24:00	7635.39	0.00
Итого за период	103.73	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 21 мкр., 14
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТЭМ-106 Заводской номер: 3060472
Формула Q = M1(h1 - h2)
Тип системы Подача + расходомер Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	9.6	160	10	---
2	80	9.42	157	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.10.26	1.297	273.56	273.06	0.5	42.22	37.47	0.5	0.5	24.00
22.10.26	1.633	271.79	271.11	0.7	47.14	41.13	0.5	0.5	24.00
23.10.26	1.636	270.00	269.54	0.5	47.13	41.07	0.5	0.5	24.00
24.10.26	1.645	269.89	269.42	0.5	47.11	41.02	0.5	0.5	24.00
25.10.26	1.651	269.91	269.47	0.4	47.06	40.94	0.5	0.5	24.00
26.10.26	1.643	268.93	268.47	0.5	47.02	40.90	0.5	0.5	24.00
27.10.26	1.635	267.38	266.94	0.4	46.96	40.84	0.5	0.5	24.00
28.10.26	1.660	272.01	271.54	0.5	46.99	40.88	0.5	0.5	24.00
29.10.26	1.631	265.53	265.04	0.5	46.94	40.79	0.5	0.5	24.00
30.10.26	1.589	258.89	258.35	0.5	46.71	40.57	0.5	0.5	24.00
31.10.26	1.208	277.64	277.12	0.5	40.70	36.35	0.5	0.5	24.00
01.11.26	1.771	277.62	277.13	0.5	47.38	41.00	0.5	0.5	24.00
02.11.26	1.944	280.31	279.82	0.5	50.02	43.08	0.5	0.5	24.00
03.11.26	2.224	289.31	288.87	0.4	53.62	45.93	0.5	0.5	24.00
04.11.26	2.204	287.99	287.56	0.4	53.46	45.81	0.5	0.5	24.00
05.11.26	2.183	287.21	286.81	0.4	53.53	45.93	0.5	0.5	24.00
06.11.26	2.181	286.14	285.75	0.4	53.57	45.94	0.5	0.5	24.00
07.11.26	2.187	285.66	285.26	0.4	53.50	45.84	0.5	0.5	24.00
08.11.26	2.201	285.48	285.08	0.4	53.55	45.83	0.5	0.5	24.00
09.11.26	2.209	285.01	284.62	0.4	53.41	45.65	0.5	0.5	24.00
10.11.26	2.226	286.09	285.70	0.4	53.43	45.64	0.5	0.5	24.00
11.11.26	2.225	286.37	285.97	0.4	53.49	45.71	0.5	0.5	24.00
12.11.26	2.222	287.91	287.51	0.4	53.32	45.60	0.5	0.5	24.00
13.11.26	2.231	285.24	284.86	0.4	53.29	45.47	0.5	0.5	24.00
14.11.26	2.231	285.28	284.89	0.4	53.50	45.68	0.5	0.5	24.00
15.11.26	2.214	284.57	284.18	0.4	53.42	45.64	0.5	0.5	24.00
16.11.26	2.213	285.07	284.67	0.4	53.57	45.81	0.5	0.5	24.00
17.11.26	2.211	285.02	284.62	0.4	53.51	45.75	0.5	0.5	24.00
18.11.26	2.223	294.15	293.79	0.4	53.53	45.96	0.5	0.5	24.00
19.11.26	2.246	302.84	302.51	0.3	53.32	45.90	0.5	0.5	24.00
Итого	**58.57**	**8412.8**	**8399.7**	**13.2**	**---**	**---**	**---**	**---**	**720.00**
Среднее	**---**	**---**	**---**	**---**	**50.41**	**43.47**	**0.5**	**0.5**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)	Общее время раб. (ч)	Время неработы, (ч)
20.10.26 24:00	7595.61	668017.3	664037.4	78782.4	78607.21	175.166
19.11.26 24:00	7654.18	676430.1	672437.1	79502.4	79327.21	175.166
Итого за период	58.57	8412.8	8399.7	720.0	720.00	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 2
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТЭМ-106 Заводской номер: 3060257
Формула Q = M1(h1 - h2)
Тип системы Подача + расходомер Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	0	192	10	---
2	80	0	222	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.10.26	1.660	175.75	176.82	-1.1	47.273	37.819	0.0	0.0	24.00
22.10.26	1.925	188.32	189.46	-1.1	50.678	40.451	0.0	0.0	24.00
23.10.26	1.968	191.18	192.33	-1.2	51.103	40.807	0.0	0.0	24.00
24.10.26	1.937	188.69	189.79	-1.1	50.835	40.563	0.0	0.0	24.00
25.10.26	1.951	189.05	190.16	-1.1	50.749	40.426	0.0	0.0	24.00
26.10.26	2.061	195.27	196.44	-1.2	51.745	41.188	0.0	0.0	24.00
27.10.26	2.040	196.80	198.03	-1.2	51.612	41.243	0.0	0.0	24.00
28.10.26	2.004	196.21	197.45	-1.2	51.027	40.810	0.0	0.0	24.00
29.10.26	2.000	196.02	197.26	-1.2	50.991	40.783	0.0	0.0	24.00
30.10.26	1.890	196.02	197.29	-1.3	49.429	39.783	0.0	0.0	24.00
31.10.26	2.046	197.17	198.45	-1.3	51.236	40.857	0.0	0.0	24.00
01.11.26	2.059	196.05	197.31	-1.3	51.297	40.791	0.0	0.0	24.00
02.11.26	2.215	192.39	193.55	-1.2	53.279	41.762	0.0	0.0	24.00
03.11.26	2.348	196.12	197.36	-1.2	54.538	42.564	0.0	0.0	24.00
04.11.26	2.466	203.59	204.96	-1.4	55.911	43.799	0.0	0.0	24.00
05.11.26	2.425	203.24	204.56	-1.3	55.895	43.961	0.0	0.0	24.00
06.11.26	2.428	215.60	216.94	-1.3	55.180	43.917	0.0	0.0	24.00
07.11.26	2.608	246.48	247.54	-1.1	56.066	45.483	0.0	0.0	24.00
08.11.26	2.648	246.74	247.44	-0.7	56.430	45.697	0.0	0.0	24.00
09.11.26	2.666	247.15	247.84	-0.7	56.587	45.798	0.0	0.0	24.00
10.11.26	2.649	244.79	245.49	-0.7	56.674	45.853	0.0	0.0	24.00
11.11.26	2.579	242.32	243.03	-0.7	55.961	45.318	0.0	0.0	24.00
12.11.26	2.483	241.76	242.51	-0.7	54.942	44.669	0.0	0.0	24.00
13.11.26	2.595	242.56	243.33	-0.8	56.081	45.380	0.0	0.0	24.00
14.11.26	2.625	241.92	242.69	-0.8	56.372	45.523	0.0	0.0	24.00
15.11.26	2.587	242.46	243.24	-0.8	56.293	45.622	0.0	0.0	24.00
16.11.26	2.593	243.71	244.51	-0.8	56.465	45.825	0.0	0.0	24.00
17.11.26	2.597	244.12	244.94	-0.8	56.652	46.014	0.0	0.0	24.00
18.11.26	2.511	237.13	237.93	-0.8	55.790	45.199	0.0	0.0	24.00
19.11.26	2.549	239.73	240.55	-0.8	55.771	45.136	0.0	0.0	24.00
Итого	**69.11**	**6478.3**	**6509.2**	**-30.9**	**---**	**---**	**---**	**---**	**720.00**
Среднее	**---**	**---**	**---**	**---**	**53.76**	**43.10**	**0.0**	**0.0**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.10.26 24:00	9709.6	703576.8	655275.5	94089.9
19.11.26 24:00	9778.7	710055.1	661784.7	94809.9
Итого за период	69.1	6478.3	6509.2	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 4
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00177120

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x8202

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	47.54	39.61	7.93	212.970	206.160	210.730	204.630	6.100	6.20	6.00	1.6700	0.0	24.0
22.10.26	50.86	42.35	8.51	227.550	222.310	224.800	220.390	4.410	6.20	6.00	1.9110	0.0	24.0
23.10.26	51.28	42.69	8.59	232.520	226.680	229.630	224.720	4.910	6.20	6.00	1.9690	0.0	24.0
24.10.26	51.01	42.42	8.59	229.680	222.950	226.830	221.030	5.800	6.20	6.00	1.9460	0.0	24.0
25.10.26	50.94	42.30	8.64	230.960	223.610	228.150	221.690	6.460	6.20	6.00	1.9680	0.0	24.0
26.10.26	51.94	43.13	8.81	237.560	231.050	234.550	229.030	5.520	6.20	6.00	2.0670	0.0	24.0
27.10.26	51.79	43.08	8.71	238.930	232.200	235.990	230.230	5.760	6.20	6.00	2.0540	0.0	24.0
28.10.26	51.21	42.66	8.55	237.660	230.820	234.780	228.900	5.880	6.20	6.00	2.0080	0.0	24.0
29.10.26	51.18	42.61	8.57	236.230	229.430	233.350	227.510	5.840	6.20	6.00	1.9970	0.0	24.0
30.10.26	49.63	41.52	8.11	236.340	228.230	233.590	226.380	7.210	6.20	6.00	1.8900	0.0	24.0
31.10.26	51.44	42.72	8.72	237.340	230.490	234.460	228.570	5.890	6.20	6.00	2.0410	0.0	24.0
01.11.26	51.50	42.73	8.77	238.640	230.900	235.710	228.980	6.730	6.20	6.00	2.0610	0.0	24.0
02.11.26	53.50	43.95	9.55	234.010	226.920	230.880	224.880	6.000	6.20	6.00	2.2040	0.0	24.0
03.11.26	54.79	44.80	9.99	238.540	232.110	235.200	229.890	5.310	6.20	6.00	2.3480	0.0	24.0
04.11.26	56.13	46.14	9.99	248.500	241.530	244.900	239.130	5.770	6.20	6.00	2.4420	0.0	24.0
05.11.26	56.10	46.20	9.90	246.360	240.890	242.760	238.490	4.270	6.20	6.00	2.4000	0.0	24.0
06.11.26	55.38	46.01	9.37	261.750	255.350	257.970	252.760	5.210	6.20	6.00	2.4140	0.0	24.0
07.11.26	56.28	47.59	8.69	299.570	294.030	295.160	290.940	4.220	6.20	6.00	2.5630	0.0	24.0
08.11.26	56.62	47.89	8.73	298.690	294.410	294.290	291.290	3.000	6.20	6.00	2.5690	0.0	24.0
09.11.26	56.78	47.94	8.84	300.980	295.420	296.460	292.300	4.160	6.20	6.00	2.6170	0.0	24.0
10.11.26	56.85	47.98	8.87	297.170	291.590	292.740	288.420	4.320	6.20	6.00	2.5960	0.0	24.0
11.11.26	56.15	47.41	8.74	295.250	289.200	290.960	286.080	4.880	6.20	6.00	2.5400	0.0	24.0
12.11.26	55.12	46.63	8.49	293.290	286.680	289.160	283.730	5.430	6.20	6.00	2.4550	0.0	24.0
13.11.26	56.27	47.47	8.80	293.680	286.590	289.390	283.530	5.860	6.20	6.00	2.5440	0.0	24.0
14.11.26	56.58	47.75	8.83	293.050	286.770	288.710	283.700	5.010	6.20	6.00	2.5480	0.0	24.0
15.11.26	56.48	47.86	8.62	292.920	287.850	288.600	284.730	3.870	6.20	6.00	2.4880	0.0	24.0
16.11.26	56.66	47.80	8.86	293.020	287.400	288.710	284.290	4.420	6.20	6.00	2.5560	0.0	24.0
17.11.26	56.85	48.05	8.80	295.610	290.770	291.220	287.640	3.580	6.20	6.00	2.5580	0.0	24.0
18.11.26	56.01	47.26	8.75	284.840	279.560	280.690	276.660	4.030	6.20	6.00	2.4550	0.0	24.0
19.11.26	55.96	47.19	8.77	290.350	284.260	286.130	281.330	4.800	6.20	6.00	2.5080	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**7853.9**	**7666.1**	**7746.50**	**7591.85**	**154.650**	**---**	**---**	**68.3870**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**53.96**	**45.12**	**8.83**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.20**	**6.00**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	135956.340	134929.470	133703.519	133313.150	1218.9490	390.370	1960.0	17800.0
19.11.26 24:00	143810.300	142595.630	141450.020	140905.000	1287.3360	545.020	1960.0	18520.0
Итого за период	7853.959	7666.160	7746.500	7591.850	68.3870	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 5
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00129521

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x26FA

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	47.68	39.22	8.46	121.320	121.370	120.030	120.490	-0.460	7.02	6.78	1.0140	0.0	24.0
22.10.26	50.89	41.88	9.01	131.360	131.110	129.680	130.050	-0.370	7.05	6.79	1.1690	0.0	24.0
23.10.26	51.31	42.23	9.08	134.270	133.950	132.570	132.750	-0.180	7.09	6.82	1.2010	0.0	24.0
24.10.26	51.04	41.93	9.11	131.510	131.390	129.830	130.320	-0.490	7.06	6.79	1.1810	0.0	24.0
25.10.26	50.99	41.80	9.19	137.450	137.360	135.710	136.250	-0.540	7.08	6.81	1.2450	0.0	0.0
26.10.26	51.98	42.66	9.32	137.060	136.730	135.380	135.530	-0.150	7.19	6.90	1.2590	0.0	24.0
27.10.26	51.78	42.64	9.14	138.270	137.850	136.570	136.650	-0.080	7.33	7.04	1.2460	0.0	24.0
28.10.26	51.21	42.21	9.00	137.570	137.220	135.890	136.020	-0.130	7.36	7.07	1.2230	0.0	24.0
29.10.26	51.21	42.13	9.08	137.200	137.010	135.520	135.810	-0.290	7.37	7.09	1.2300	0.0	24.0
30.10.26	49.62	41.06	8.56	137.190	136.880	135.570	135.750	-0.180	7.43	7.14	1.1570	0.0	24.0
31.10.26	51.49	42.19	9.30	137.530	137.090	135.850	135.890	-0.040	7.44	7.15	1.2630	0.0	24.0
01.11.26	51.53	42.19	9.34	137.200	136.930	135.520	135.730	-0.210	7.40	7.11	1.2630	0.0	24.0
02.11.26	53.52	43.25	10.27	133.560	133.180	131.780	132.000	-0.220	7.41	7.13	1.3510	0.0	24.0
03.11.26	54.91	44.28	10.63	138.250	137.640	136.320	136.380	-0.060	7.29	6.99	1.4470	0.0	24.0
04.11.26	56.14	45.56	10.58	143.350	142.760	141.200	141.320	-0.120	7.26	6.96	1.4910	0.0	24.0
05.11.26	56.06	45.57	10.49	142.790	142.340	140.690	140.900	-0.210	6.96	6.65	1.4750	0.0	24.0
06.11.26	55.24	45.51	9.73	155.090	154.180	152.900	152.640	0.260	6.98	6.64	1.4890	0.0	24.0
07.11.26	56.39	47.26	9.13	178.290	176.770	175.670	174.880	0.790	7.11	6.71	1.6010	0.0	24.0
08.11.26	56.61	47.43	9.18	178.410	176.990	175.770	175.070	0.700	7.09	6.69	1.6170	0.0	24.0
09.11.26	56.81	47.52	9.29	179.170	177.670	176.530	175.750	0.780	7.10	6.70	1.6390	0.0	24.0
10.11.26	56.78	47.44	9.34	177.110	175.510	174.470	173.670	0.800	7.04	6.64	1.6280	0.0	24.0
11.11.26	56.19	46.99	9.20	175.320	173.950	172.710	172.110	0.600	7.01	6.61	1.5880	0.0	24.0
12.11.26	55.15	46.20	8.95	174.630	173.340	172.140	171.580	0.560	6.98	6.58	1.5380	0.0	24.0
13.11.26	56.22	46.99	9.23	175.060	173.680	172.480	171.840	0.640	6.99	6.59	1.5890	0.0	24.0
14.11.26	56.65	47.27	9.38	174.840	173.340	172.240	171.480	0.760	7.00	6.61	1.6110	0.0	24.0
15.11.26	56.49	47.30	9.19	175.260	173.760	172.620	171.840	0.780	6.92	6.54	1.5850	0.0	24.0
16.11.26	56.69	47.43	9.26	176.490	175.060	173.850	173.140	0.710	6.94	6.55	1.6090	0.0	24.0
17.11.26	56.86	47.59	9.27	176.510	175.130	173.870	173.210	0.660	6.96	6.57	1.6110	0.0	24.0
18.11.26	55.92	46.73	9.19	170.570	169.300	168.130	167.600	0.530	6.98	6.61	1.5460	0.0	24.0
19.11.26	55.97	46.65	9.32	172.980	171.590	170.480	169.890	0.590	6.96	6.59	1.5890	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**4615.6**	**4591.0**	**4551.97**	**4546.54**	**5.430**	**---**	**---**	**42.4550**	**0.0**	**696.0**
Среднее	**53.97**	**44.63**	**9.34**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**7.13**	**6.80**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	83271.109	82675.119	81909.689	81697.790	769.1020	211.900	2104.0	17656.0
19.11.26 24:00	87886.720	87266.199	86461.660	86244.330	811.5570	217.330	2104.0	18377.0
Итого за период	4615.611	4591.079	4551.971	4546.540	42.4550	---	0.0	721.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 7
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00166015

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x5FF4

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	47.09	40.22	6.87	165.070	164.120	163.340	162.900	0.440	6.90	6.70	1.1240	0.0	24.0
22.10.26	50.38	43.00	7.38	177.040	175.790	174.880	174.350	0.530	6.90	6.70	1.2900	0.0	24.0
23.10.26	50.80	43.36	7.44	180.040	178.750	177.850	177.210	0.640	6.90	6.70	1.3200	0.0	24.0
24.10.26	50.52	43.09	7.43	177.460	176.220	175.300	174.770	0.530	6.90	6.70	1.3040	0.0	24.0
25.10.26	50.45	42.98	7.47	177.650	176.440	175.490	174.980	0.510	6.90	6.70	1.3090	0.0	24.0
26.10.26	51.44	43.83	7.61	183.910	182.560	181.660	180.880	0.780	6.90	6.70	1.3790	0.0	24.0
27.10.26	51.30	43.81	7.49	185.380	183.980	183.150	182.300	0.850	6.90	6.70	1.3690	0.0	24.0
28.10.26	50.72	43.35	7.37	184.590	183.240	182.430	181.560	0.870	6.90	6.70	1.3430	0.0	24.0
29.10.26	50.69	43.35	7.34	184.430	183.040	182.270	181.360	0.910	6.90	6.70	1.3360	0.0	24.0
30.10.26	49.13	42.17	6.96	184.170	182.840	182.080	181.290	0.790	6.90	6.70	1.2650	0.0	24.0
31.10.26	50.93	43.35	7.58	184.540	183.190	182.380	181.510	0.870	6.90	6.70	1.3790	0.0	24.0
01.11.26	50.99	43.33	7.66	184.360	182.950	182.200	181.270	0.930	6.90	6.70	1.3950	0.0	24.0
02.11.26	52.94	44.57	8.37	180.500	179.110	178.170	177.420	0.750	6.90	6.70	1.4890	0.0	24.0
03.11.26	54.17	45.62	8.55	180.490	177.920	178.040	176.210	1.830	6.65	6.70	1.5180	0.0	24.0
04.11.26	55.55	47.12	8.43	191.610	190.150	188.910	188.230	0.680	6.90	6.70	1.5880	0.0	24.0
05.11.26	55.52	47.03	8.49	193.190	191.520	190.430	189.600	0.830	6.90	6.70	1.6140	0.0	24.0
06.11.26	54.81	46.87	7.94	206.330	204.570	203.480	202.500	0.980	6.90	6.70	1.6150	0.0	24.0
07.11.26	55.80	48.39	7.41	236.430	234.190	233.050	231.590	1.460	6.90	6.70	1.7250	0.0	24.0
08.11.26	56.13	48.66	7.47	236.900	234.650	233.480	232.010	1.470	6.90	6.70	1.7390	0.0	24.0
09.11.26	56.29	48.76	7.53	237.530	235.190	234.050	232.550	1.500	6.90	6.70	1.7640	0.0	24.0
10.11.26	56.35	48.87	7.48	233.090	230.470	229.670	227.930	1.740	6.90	6.70	1.7150	0.0	24.0
11.11.26	55.66	48.17	7.49	231.610	229.500	228.260	227.100	1.160	6.67	6.70	1.7090	0.0	24.0
12.11.26	54.65	47.35	7.30	230.990	228.890	227.810	226.510	1.300	6.90	6.70	1.6610	0.0	24.0
13.11.26	55.74	48.17	7.57	231.820	229.670	228.510	227.130	1.380	7.01	6.70	1.7290	0.0	24.0
14.11.26	56.07	48.45	7.62	231.170	229.000	227.850	226.450	1.400	6.90	6.70	1.7340	0.0	24.0
15.11.26	55.97	48.49	7.48	231.670	229.510	228.310	227.010	1.300	6.90	6.70	1.7050	0.0	24.0
16.11.26	56.15	48.54	7.61	233.110	230.850	229.750	228.250	1.500	7.73	6.70	1.7480	0.0	24.0
17.11.26	56.34	48.75	7.59	232.880	230.310	229.500	227.710	1.790	6.59	6.70	1.7380	0.0	24.0
18.11.26	55.47	47.96	7.51	226.350	224.380	223.100	221.980	1.120	6.90	6.70	1.6720	0.0	24.0
19.11.26	55.45	47.86	7.59	228.950	226.940	225.690	224.530	1.160	6.90	6.70	1.7120	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**6143.2**	**6089.9**	**6061.09**	**6029.09**	**32.000**	**---**	**---**	**45.9880**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**53.45**	**45.84**	**7.60**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.90**	**6.70**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	89583.920	89745.780	88045.350	88625.670	827.8260	-580.320	1438.0	17033.0
19.11.26 24:00	95727.180	95835.720	94106.439	94654.760	873.8140	-548.320	1438.0	17753.0
Итого за период	6143.259	6089.940	6061.088	6029.089	45.9880	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 8
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00234689

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xB0FD

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	47.36	38.95	8.41	117.400	121.630	116.180	120.750	-4.570	6.90	6.70	0.9740	0.0	24.0
22.10.26	50.59	41.53	9.06	125.360	129.770	123.920	128.810	-4.890	6.90	6.70	1.1220	0.0	24.0
23.10.26	51.00	41.87	9.13	127.300	131.770	125.800	130.730	-4.930	6.90	6.70	1.1470	0.0	24.0
24.10.26	50.73	41.54	9.19	125.510	129.840	124.070	128.880	-4.810	6.90	6.70	1.1370	0.0	24.0
25.10.26	50.67	41.50	9.17	125.810	130.260	124.350	129.280	-4.930	6.90	6.70	1.1370	0.0	24.0
26.10.26	51.65	42.35	9.30	129.990	134.500	128.310	133.300	-4.990	6.90	6.70	1.1920	0.0	24.0
27.10.26	51.50	42.29	9.21	131.000	135.550	129.320	134.350	-5.030	6.90	6.70	1.1890	0.0	24.0
28.10.26	50.93	41.89	9.04	130.600	135.160	128.960	133.960	-5.000	6.90	6.70	1.1650	0.0	24.0
29.10.26	50.90	41.85	9.05	130.510	135.050	128.870	133.850	-4.980	6.90	6.70	1.1660	0.0	24.0
30.10.26	49.35	40.79	8.56	130.390	134.960	128.900	133.910	-5.010	6.90	6.70	1.1030	0.0	24.0
31.10.26	51.15	41.84	9.31	130.600	135.140	128.940	133.940	-5.000	6.90	6.70	1.1980	0.0	24.0
01.11.26	51.20	41.84	9.36	130.560	135.090	128.890	133.890	-5.000	6.90	6.70	1.2030	0.0	24.0
02.11.26	53.15	42.95	10.20	127.730	132.130	126.030	130.980	-4.950	6.90	6.70	1.2850	0.0	24.0
03.11.26	54.45	43.86	10.59	131.780	136.240	130.000	135.030	-5.030	6.90	6.70	1.3770	0.0	24.0
04.11.26	55.75	45.07	10.68	135.770	140.390	133.850	138.980	-5.130	6.90	6.70	1.4270	0.0	24.0
05.11.26	55.72	45.09	10.63	135.150	139.710	133.230	138.340	-5.110	6.90	6.70	1.4160	0.0	24.0
06.11.26	54.99	45.03	9.96	144.340	149.230	142.290	147.870	-5.580	6.90	6.70	1.4150	0.0	24.0
07.11.26	56.03	46.62	9.41	164.400	169.770	162.020	168.090	-6.070	6.90	6.70	1.5250	0.0	24.0
08.11.26	56.34	46.96	9.38	163.820	169.090	161.420	167.410	-5.990	6.90	6.70	1.5120	0.0	24.0
09.11.26	56.50	47.01	9.49	164.340	169.650	161.940	167.970	-6.030	6.90	6.70	1.5340	0.0	24.0
10.11.26	56.54	46.98	9.56	163.670	169.120	161.230	167.370	-6.140	6.90	6.70	1.5390	0.0	24.0
11.11.26	55.88	46.43	9.45	161.850	167.230	159.450	165.550	-6.100	6.90	6.70	1.5030	0.0	24.0
12.11.26	54.85	45.65	9.20	161.370	166.780	159.100	165.170	-6.070	6.90	6.70	1.4610	0.0	24.0
13.11.26	55.94	46.41	9.53	161.900	167.320	159.550	165.650	-6.100	6.90	6.70	1.5210	0.0	24.0
14.11.26	56.29	46.64	9.65	161.520	166.830	159.160	165.150	-5.990	6.90	6.70	1.5360	0.0	24.0
15.11.26	56.19	46.71	9.48	161.880	167.150	159.480	165.470	-5.990	6.90	6.70	1.5090	0.0	24.0
16.11.26	56.37	46.88	9.49	162.840	168.080	160.440	166.400	-5.960	6.90	6.70	1.5190	0.0	24.0
17.11.26	56.56	47.10	9.46	163.210	168.440	160.810	166.750	-5.940	6.90	6.70	1.5200	0.0	24.0
18.11.26	55.66	46.32	9.34	158.260	163.440	156.000	161.820	-5.820	6.90	6.70	1.4550	0.0	24.0
19.11.26	55.66	46.21	9.45	160.050	165.400	157.750	163.720	-5.970	6.90	6.70	1.4880	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**4318.9**	**4464.7**	**4260.26**	**4423.37**	**-163.110**	**---**	**---**	**40.2750**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**53.66**	**44.20**	**9.45**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.90**	**6.70**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	35003.060	35956.260	34394.080	35532.750	389.5820	-1138.670	1171.0	11030.0
19.11.26 24:00	39321.969	40420.980	38654.340	39956.120	429.8570	-1301.780	1171.0	11750.0
Итого за период	4318.909	4464.720	4260.259	4423.370	40.2750	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 10
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00173725

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x8170

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	47.45	35.91	11.54	124.650	128.620	123.360	127.820	-4.460	6.58	6.48	1.4190	0.0	24.0
22.10.26	50.71	38.34	12.37	133.890	137.420	132.230	136.460	-4.230	6.64	6.52	1.6320	0.0	24.0
23.10.26	51.12	38.72	12.40	137.660	141.110	135.960	140.140	-4.180	6.61	6.49	1.6820	0.0	24.0
24.10.26	50.85	38.49	12.36	135.580	139.470	133.900	138.510	-4.610	6.63	6.51	1.6520	0.0	24.0
25.10.26	50.79	38.38	12.41	135.760	139.730	134.080	138.770	-4.690	6.61	6.49	1.6610	0.0	24.0
26.10.26	51.78	39.12	12.66	140.290	143.730	138.610	142.770	-4.160	6.73	6.60	1.7510	0.0	24.0
27.10.26	51.62	39.06	12.56	141.580	145.410	139.880	144.440	-4.560	6.86	6.72	1.7550	0.0	24.0
28.10.26	51.04	38.71	12.33	140.890	144.450	139.210	143.490	-4.280	6.90	6.77	1.7140	0.0	24.0
29.10.26	51.02	38.63	12.39	141.070	144.480	139.390	143.520	-4.130	6.92	6.78	1.7240	0.0	24.0
30.10.26	49.45	37.78	11.67	140.430	144.370	138.800	143.410	-4.610	6.96	6.82	1.6160	0.0	24.0
31.10.26	51.28	38.65	12.63	141.260	144.510	139.580	143.550	-3.970	6.96	6.82	1.7580	0.0	24.0
01.11.26	51.33	38.64	12.69	140.840	144.760	139.160	143.800	-4.640	6.93	6.80	1.7650	0.0	24.0
02.11.26	53.30	39.53	13.77	138.090	141.580	136.310	140.570	-4.260	6.93	6.81	1.8720	0.0	24.0
03.11.26	54.61	40.22	14.39	141.760	145.310	139.780	144.200	-4.420	6.81	6.68	2.0090	0.0	24.0
04.11.26	55.92	41.37	14.55	147.310	150.770	145.150	149.570	-4.420	6.80	6.65	2.1110	0.0	24.0
05.11.26	55.88	41.59	14.29	146.310	149.870	144.160	148.670	-4.510	6.52	6.38	2.0550	0.0	24.0
06.11.26	55.13	41.54	13.59	156.290	159.920	154.050	158.620	-4.570	6.50	6.32	2.0890	0.0	24.0
07.11.26	56.13	43.16	12.97	178.580	181.740	175.970	180.100	-4.130	6.64	6.40	2.2790	0.0	24.0
08.11.26	56.44	43.40	13.04	178.580	182.420	175.940	180.740	-4.800	6.64	6.40	2.2900	0.0	24.0
09.11.26	56.61	43.41	13.20	179.240	182.140	176.600	180.460	-3.860	6.63	6.38	2.3280	0.0	24.0
10.11.26	56.65	43.45	13.20	177.300	181.090	174.690	179.480	-4.790	6.56	6.33	2.3030	0.0	24.0
11.11.26	55.98	43.00	12.98	175.520	178.750	172.920	177.210	-4.290	6.50	6.27	2.2420	0.0	24.0
12.11.26	54.96	42.29	12.67	175.000	178.820	172.500	177.290	-4.790	6.47	6.24	2.1810	0.0	24.0
13.11.26	56.06	42.96	13.10	175.760	179.000	173.170	177.410	-4.240	6.52	6.29	2.2650	0.0	24.0
14.11.26	56.41	43.12	13.29	175.150	178.280	172.560	176.680	-4.120	6.50	6.27	2.2890	0.0	24.0
15.11.26	56.29	43.32	12.97	175.490	178.910	172.850	177.250	-4.400	6.50	6.27	2.2410	0.0	24.0
16.11.26	56.46	43.37	13.09	176.730	180.050	174.090	178.370	-4.280	6.49	6.25	2.2770	0.0	24.0
17.11.26	56.66	43.55	13.11	177.080	180.700	174.440	179.030	-4.590	6.50	6.26	2.2830	0.0	24.0
18.11.26	55.77	42.81	12.96	171.640	174.660	169.220	173.180	-3.960	6.53	6.31	2.1890	0.0	24.0
19.11.26	55.77	42.63	13.14	173.550	176.670	171.070	175.220	-4.150	6.48	6.26	2.2450	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**4673.2**	**4778.7**	**4609.63**	**4740.73**	**-131.100**	**---**	**---**	**59.6770**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**53.78**	**40.83**	**12.94**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.66**	**6.49**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	45638.260	46952.189	44876.540	46471.620	589.2670	-1595.080	0.0	11029.0
19.11.26 24:00	50165.230	51581.060	49342.010	51063.680	646.8890	-1721.670	0.0	11725.0
Итого за период	4526.970	4628.870	4465.470	4592.059	57.6220	---	0.0	696.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 12
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00231827

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x67F3

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	47.60	37.47	10.13	111.160	108.710	109.950	108.000	1.950	6.79	6.70	1.1100	0.0	24.0
22.10.26	50.84	39.94	10.90	118.810	116.220	117.370	115.260	2.110	6.84	6.74	1.2790	0.0	24.0
23.10.26	51.24	39.87	11.37	113.310	110.960	111.940	110.060	1.880	6.60	6.50	1.2710	0.0	24.0
24.10.26	50.98	39.97	11.01	119.200	116.610	117.760	115.650	2.110	6.83	6.73	1.2960	0.0	24.0
25.10.26	50.92	39.85	11.07	119.330	116.780	117.890	115.820	2.070	6.82	6.72	1.3020	0.0	24.0
26.10.26	51.90	40.66	11.24	123.170	120.570	121.670	119.610	2.060	6.93	6.82	1.3680	0.0	24.0
27.10.26	51.75	40.52	11.23	122.520	119.910	121.040	118.950	2.090	7.06	6.95	1.3530	0.0	24.0
28.10.26	51.18	40.07	11.11	121.240	118.640	119.800	117.680	2.120	7.10	6.99	1.3270	0.0	24.0
29.10.26	51.15	40.03	11.12	121.090	118.500	119.650	117.540	2.110	7.11	7.01	1.3260	0.0	24.0
30.10.26	49.59	39.16	10.43	120.920	118.380	119.530	117.490	2.040	7.16	7.05	1.2450	0.0	24.0
31.10.26	51.39	39.98	11.41	120.950	118.340	119.510	117.380	2.130	7.16	7.05	1.3600	0.0	24.0
01.11.26	51.45	39.97	11.48	120.850	118.220	119.410	117.260	2.150	7.13	7.02	1.3680	0.0	24.0
02.11.26	53.40	40.87	12.53	118.260	115.560	116.730	114.640	2.090	7.13	7.03	1.4600	0.0	24.0
03.11.26	54.64	41.55	13.09	118.090	113.660	116.450	112.800	3.650	6.90	6.79	1.5250	0.0	24.0
04.11.26	56.01	42.99	13.02	125.870	122.540	123.980	121.580	2.400	7.00	6.89	1.6110	0.0	24.0
05.11.26	55.98	43.10	12.88	125.590	122.510	123.730	121.510	2.220	6.72	6.61	1.5900	0.0	24.0
06.11.26	55.26	43.20	12.06	134.110	131.290	132.260	130.180	2.080	6.69	6.56	1.5920	0.0	24.0
07.11.26	56.27	44.82	11.45	152.960	150.030	150.760	148.590	2.170	6.82	6.65	1.7230	0.0	24.0
08.11.26	56.58	45.11	11.47	153.160	150.210	150.930	148.770	2.160	6.82	6.65	1.7320	0.0	24.0
09.11.26	56.75	45.31	11.44	155.370	152.430	153.020	150.990	2.030	6.81	6.63	1.7460	0.0	24.0
10.11.26	56.80	45.39	11.41	155.070	152.080	152.760	150.640	2.120	6.75	6.57	1.7400	0.0	24.0
11.11.26	56.12	44.87	11.25	153.540	150.620	151.380	149.180	2.200	6.69	6.52	1.7010	0.0	24.0
12.11.26	55.11	44.10	11.01	151.960	149.050	149.810	147.680	2.130	6.66	6.49	1.6450	0.0	24.0
13.11.26	56.21	44.72	11.49	150.590	147.620	148.450	146.210	2.240	6.71	6.54	1.7030	0.0	24.0
14.11.26	56.55	44.97	11.58	150.190	147.240	148.030	145.800	2.230	6.68	6.52	1.7130	0.0	24.0
15.11.26	56.44	45.08	11.36	150.520	147.580	148.360	146.140	2.220	6.68	6.52	1.6840	0.0	24.0
16.11.26	56.63	45.20	11.43	151.470	148.500	149.310	147.060	2.250	6.67	6.50	1.7030	0.0	24.0
17.11.26	56.81	45.30	11.51	151.570	148.620	149.360	147.180	2.180	6.68	6.51	1.7180	0.0	24.0
18.11.26	55.92	44.50	11.42	147.130	144.190	144.970	142.820	2.150	6.72	6.56	1.6510	0.0	24.0
19.11.26	55.92	44.52	11.40	148.850	145.890	146.690	144.450	2.240	6.67	6.50	1.6710	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**4026.8**	**3941.4**	**3972.50**	**3906.92**	**65.580**	**---**	**---**	**45.5130**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**53.91**	**42.43**	**11.47**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.84**	**6.71**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	65836.760	63058.660	64785.519	62413.549	806.9510	2371.970	313.0	18158.0
19.11.26 24:00	69863.610	67000.120	68758.019	66320.469	852.4640	2437.550	313.0	18878.0
Итого за период	4026.850	3941.459	3972.500	3906.919	45.5130	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 13
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА770

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.12	43.53	108.60	33.21	101.47	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.42	46.97	117.06	34.91	110.12	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.65	50.47	125.27	37.28	118.36	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.63	50.75	119.41	37.13	112.75	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.66	50.62	125.61	37.35	118.50	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.67	50.54	125.69	37.19	118.63	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.77	51.52	129.71	37.86	122.56	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.76	51.38	129.30	37.77	122.07	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.72	50.80	128.11	37.36	120.78	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.72	50.77	127.94	37.33	120.52	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.62	49.23	127.92	36.55	120.41	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.75	51.00	127.87	37.26	120.53	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.76	51.06	127.76	37.28	120.41	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.88	52.99	124.78	37.93	117.51	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	2.01	54.17	127.95	38.47	120.55	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	2.09	55.60	132.35	39.76	125.29	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	2.06	55.58	131.80	39.94	124.93	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	2.08	54.93	140.98	40.02	133.85	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.26	55.87	161.19	41.82	154.64	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.28	56.20	161.35	42.07	155.16	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	2.30	56.36	163.13	42.26	156.58	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	2.26	56.42	162.35	42.47	156.02	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	2.24	55.74	161.31	41.80	155.18	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	2.17	54.72	160.00	41.16	153.44	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	2.24	55.83	158.68	41.68	151.91	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	2.26	56.15	158.05	41.85	151.43	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	2.22	56.06	158.39	42.03	152.01	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	2.23	56.23	157.54	42.05	153.91	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	2.24	56.42	156.81	42.10	155.02	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	2.15	55.46	152.45	41.36	150.17	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**58.22**	**---**	**4189.36**	**---**	**3994.71**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**53.112**	**---**	**39.242**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	7379.94	0.00
19.11.26 24:00	7439.16	0.00
Итого за период	59.22	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 14/15
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00182441

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xE4B2

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	47.46	36.10	11.36	74.660	73.900	73.870	73.500	0.370	6.78	6.56	0.8370	0.0	24.0
22.10.26	50.69	38.56	12.13	79.840	79.180	78.880	78.700	0.180	6.83	6.60	0.9550	0.0	24.0
23.10.26	51.10	38.52	12.58	76.200	75.670	75.290	75.210	0.080	6.59	6.36	0.9480	0.0	24.0
24.10.26	50.83	38.62	12.21	79.870	79.340	78.910	78.860	0.050	6.82	6.59	0.9620	0.0	24.0
25.10.26	50.77	38.54	12.23	79.970	79.450	79.010	78.970	0.040	6.81	6.58	0.9620	0.0	24.0
26.10.26	51.75	39.26	12.49	82.620	82.100	81.660	81.540	0.120	6.92	6.68	1.0190	0.0	24.0
27.10.26	51.60	39.19	12.41	82.560	82.080	81.590	81.560	0.030	7.05	6.81	1.0110	0.0	24.0
28.10.26	51.03	38.80	12.23	81.850	81.380	80.890	80.900	-0.010	7.09	6.85	0.9870	0.0	24.0
29.10.26	51.00	38.69	12.31	81.740	81.240	80.780	80.760	0.020	7.11	6.86	0.9940	0.0	24.0
30.10.26	49.43	37.56	11.87	81.870	82.200	80.950	81.720	-0.770	7.14	6.90	0.9600	0.0	24.0
31.10.26	51.26	38.27	12.99	82.300	83.780	81.340	83.300	-1.960	7.15	6.90	1.0550	0.0	24.0
01.11.26	51.31	38.26	13.05	82.210	83.720	81.250	83.240	-1.990	7.12	6.87	1.0560	0.0	24.0
02.11.26	53.28	39.11	14.17	80.340	81.810	79.320	81.280	-1.960	7.12	6.88	1.1210	0.0	24.0
03.11.26	54.58	39.76	14.82	82.500	84.000	81.360	83.370	-2.010	7.00	6.75	1.2040	0.0	24.0
04.11.26	55.91	41.16	14.75	85.360	86.970	84.160	86.250	-2.090	6.99	6.71	1.2410	0.0	24.0
05.11.26	55.87	41.46	14.41	85.140	86.150	83.940	85.430	-1.490	6.71	6.42	1.2060	0.0	24.0
06.11.26	55.13	41.43	13.70	91.110	92.920	89.830	92.120	-2.290	6.68	6.37	1.2320	0.0	24.0
07.11.26	56.13	43.21	12.92	104.340	106.500	102.900	105.540	-2.640	6.81	6.47	1.3280	0.0	24.0
08.11.26	56.44	43.45	12.99	104.440	106.630	102.970	105.670	-2.700	6.82	6.48	1.3330	0.0	24.0
09.11.26	56.61	43.60	13.01	105.460	107.610	103.880	106.650	-2.770	6.80	6.47	1.3470	0.0	24.0
10.11.26	56.65	43.66	12.99	104.890	107.000	103.340	106.040	-2.700	6.74	6.41	1.3430	0.0	24.0
11.11.26	55.99	43.22	12.77	103.790	105.900	102.350	104.940	-2.590	6.68	6.36	1.3060	0.0	24.0
12.11.26	54.96	42.52	12.44	102.940	105.060	101.540	104.150	-2.610	6.65	6.33	1.2600	0.0	24.0
13.11.26	56.07	43.13	12.94	102.430	104.550	100.990	103.590	-2.600	6.70	6.38	1.3050	0.0	24.0
14.11.26	56.41	43.34	13.07	102.130	104.240	100.690	103.280	-2.590	6.68	6.35	1.3150	0.0	24.0
15.11.26	56.31	43.44	12.87	102.300	104.480	100.860	103.520	-2.660	6.68	6.35	1.2960	0.0	24.0
16.11.26	56.49	43.60	12.89	102.980	105.150	101.540	104.190	-2.650	6.67	6.35	1.3090	0.0	24.0
17.11.26	56.67	43.67	13.00	103.120	105.280	101.670	104.320	-2.650	6.68	6.35	1.3220	0.0	24.0
18.11.26	55.78	42.88	12.90	99.990	102.040	98.540	101.130	-2.590	6.71	6.40	1.2700	0.0	24.0
19.11.26	55.78	42.79	12.99	101.160	103.220	99.720	102.260	-2.540	6.66	6.34	1.2930	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**2730.1**	**2763.5**	**2694.02**	**2741.99**	**-47.970**	**---**	**---**	**34.7770**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**53.77**	**40.86**	**12.91**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.84**	**6.56**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	47006.640	47622.330	46237.540	47148.350	635.0700	-910.810	1935.0	17824.0
19.11.26 24:00	49736.750	50385.880	48931.560	49890.340	669.8470	-958.780	1935.0	18544.0
Итого за период	2730.110	2763.549	2694.019	2741.989	34.7770	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 14/15
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00182895

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x3DD3

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	47.52	37.98	9.54	156.610	155.170	154.980	154.190	0.790	6.90	6.70	1.4760	0.0	24.0
22.10.26	50.74	40.56	10.18	167.720	166.050	165.800	164.850	0.950	6.90	6.70	1.6830	0.0	24.0
23.10.26	51.15	40.50	10.65	159.710	158.160	157.790	157.000	0.790	6.90	6.70	1.6770	0.0	24.0
24.10.26	50.88	40.53	10.35	167.730	166.180	165.790	164.980	0.810	6.90	6.70	1.7120	0.0	24.0
25.10.26	50.82	40.45	10.37	168.050	166.510	166.050	165.290	0.760	6.90	6.70	1.7230	0.0	24.0
26.10.26	51.81	41.23	10.58	173.850	172.250	171.690	170.810	0.880	6.90	6.70	1.8130	0.0	24.0
27.10.26	51.65	41.20	10.45	174.400	172.780	172.230	171.340	0.890	6.90	6.70	1.7960	0.0	24.0
28.10.26	51.07	40.80	10.27	173.290	171.700	171.130	170.290	0.840	6.90	6.70	1.7590	0.0	24.0
29.10.26	51.05	40.70	10.35	173.080	171.500	170.920	170.150	0.770	6.90	6.70	1.7690	0.0	24.0
30.10.26	49.47	39.73	9.74	172.810	171.350	170.830	170.090	0.740	6.90	6.70	1.6610	0.0	24.0
31.10.26	51.30	40.69	10.61	173.210	171.610	171.050	170.270	0.780	6.90	6.70	1.8110	0.0	24.0
01.11.26	51.36	40.75	10.61	173.000	171.380	170.840	169.990	0.850	6.90	6.70	1.8110	0.0	24.0
02.11.26	53.34	41.78	11.56	169.320	167.360	167.080	165.960	1.120	6.90	6.70	1.9280	0.0	24.0
03.11.26	54.67	42.57	12.10	173.630	171.760	171.210	170.290	0.920	6.90	6.70	2.0690	0.0	24.0
04.11.26	55.99	44.00	11.99	180.180	178.130	177.540	176.450	1.090	6.90	6.70	2.1240	0.0	24.0
05.11.26	55.95	44.21	11.74	179.670	177.670	177.030	175.990	1.040	6.90	6.70	2.0770	0.0	24.0
06.11.26	55.20	44.15	11.05	192.220	190.250	189.490	188.470	1.020	6.90	6.70	2.0940	0.0	24.0
07.11.26	56.20	45.74	10.46	220.370	218.260	217.170	216.120	1.050	6.90	6.70	2.2680	0.0	24.0
08.11.26	56.50	45.98	10.52	220.690	218.550	217.450	216.390	1.060	6.90	6.70	2.2850	0.0	24.0
09.11.26	56.67	46.11	10.56	222.250	220.070	218.920	217.910	1.010	6.90	6.70	2.3110	0.0	24.0
10.11.26	56.72	46.16	10.56	220.590	218.400	217.330	216.200	1.130	6.90	6.70	2.2870	0.0	24.0
11.11.26	56.04	45.67	10.37	218.380	216.270	215.260	214.110	1.150	6.90	6.70	2.2280	0.0	24.0
12.11.26	55.01	44.91	10.10	217.140	215.110	214.080	213.070	1.010	6.90	6.70	2.1600	0.0	24.0
13.11.26	56.12	45.70	10.42	216.820	214.710	213.720	212.590	1.130	6.90	6.70	2.2230	0.0	24.0
14.11.26	56.48	45.94	10.54	216.280	214.090	213.080	211.970	1.110	6.90	6.70	2.2400	0.0	24.0
15.11.26	56.36	46.01	10.35	216.790	214.650	213.670	212.490	1.180	6.90	6.70	2.2060	0.0	24.0
16.11.26	56.55	46.10	10.45	218.090	215.920	214.930	213.760	1.170	6.90	6.70	2.2430	0.0	24.0
17.11.26	56.73	46.20	10.53	218.400	216.260	215.150	214.100	1.050	6.90	6.70	2.2610	0.0	24.0
18.11.26	55.84	45.44	10.40	211.790	209.610	208.700	207.580	1.120	6.90	6.70	2.1650	0.0	24.0
19.11.26	55.84	45.33	10.51	214.210	212.180	211.110	210.130	0.980	6.90	6.70	2.2180	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**5760.2**	**5703.8**	**5682.02**	**5652.83**	**29.190**	**---**	**---**	**60.0780**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**53.83**	**43.23**	**10.59**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.90**	**6.70**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	99901.330	99078.600	98260.000	97968.549	1063.8990	291.450	1873.0	17823.0
19.11.26 24:00	105661.610	104782.489	103942.019	103621.380	1123.9770	320.640	1873.0	18543.0
Итого за период	5760.279	5703.888	5682.019	5652.831	60.0780	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 27
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00178846

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x8D39

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	47.19	38.51	8.68	358.210	388.700	354.420	385.970	-31.550	5.60	5.40	3.0700	0.0	24.0
22.10.26	50.34	41.06	9.28	381.430	413.080	376.870	409.720	-32.850	5.60	5.40	3.4900	0.0	24.0
23.10.26	50.74	41.36	9.38	386.220	417.970	381.580	414.570	-32.990	5.60	5.40	3.5730	0.0	24.0
24.10.26	50.48	41.11	9.37	382.350	413.760	377.790	410.400	-32.610	5.60	5.40	3.5330	0.0	24.0
25.10.26	50.41	41.01	9.40	383.110	414.820	378.530	411.500	-32.970	5.60	5.40	3.5530	0.0	24.0
26.10.26	51.24	41.71	9.53	394.960	427.160	390.110	423.650	-33.540	5.60	5.40	3.7150	0.0	24.0
27.10.26	51.04	41.64	9.40	397.890	430.300	393.060	426.760	-33.700	5.60	5.40	3.6880	0.0	24.0
28.10.26	50.49	41.28	9.21	396.850	429.250	392.080	425.830	-33.750	5.60	5.40	3.6070	0.0	24.0
29.10.26	50.47	41.25	9.22	397.040	429.560	392.270	426.160	-33.890	5.60	5.40	3.6100	0.0	24.0
30.10.26	48.93	40.22	8.71	395.690	428.140	391.210	424.880	-33.670	5.60	5.40	3.4050	0.0	24.0
31.10.26	50.68	41.21	9.47	395.650	427.680	390.890	424.230	-33.340	5.60	5.40	3.6970	0.0	24.0
01.11.26	50.76	41.22	9.54	396.370	428.500	391.570	425.100	-33.530	5.60	5.40	3.7260	0.0	24.0
02.11.26	52.48	42.20	10.28	388.870	420.590	383.900	417.070	-33.170	5.60	5.40	3.9370	0.0	24.0
03.11.26	53.75	42.96	10.79	396.860	428.960	391.510	425.230	-33.720	5.60	5.40	4.2170	0.0	24.0
04.11.26	55.25	44.35	10.90	411.180	444.080	405.360	440.000	-34.640	5.60	5.40	4.4120	0.0	24.0
05.11.26	55.14	44.47	10.67	410.810	443.650	405.000	439.530	-34.530	5.60	5.40	4.3150	0.0	24.0
06.11.26	59.75	48.90	10.85	490.660	527.970	482.540	521.980	-39.440	5.60	5.40	5.2170	0.0	24.0
07.11.26	68.23	57.69	10.54	692.450	740.350	677.910	728.950	-51.040	5.60	5.40	7.1490	0.0	24.0
08.11.26	68.47	58.19	10.28	707.130	754.740	692.190	742.930	-50.740	5.60	5.40	7.1080	0.0	24.0
09.11.26	68.71	58.41	10.30	707.730	755.860	692.700	743.960	-51.260	5.60	5.40	7.1320	0.0	24.0
10.11.26	69.12	58.55	10.57	682.580	729.680	667.930	718.130	-50.200	5.60	5.40	7.0570	0.0	24.0
11.11.26	68.60	56.94	11.66	586.230	627.540	573.800	618.140	-44.340	5.60	5.40	6.6920	0.0	24.0
12.11.26	67.31	55.01	12.30	525.060	562.510	514.280	554.570	-40.290	5.60	5.40	6.3230	0.0	24.0
13.11.26	68.68	56.24	12.44	541.310	579.540	529.810	571.050	-41.240	5.60	5.40	6.5850	0.0	24.0
14.11.26	69.28	56.74	12.54	546.630	585.220	534.830	576.490	-41.660	5.60	5.40	6.6990	0.0	24.0
15.11.26	68.85	56.76	12.09	554.930	594.160	543.080	585.290	-42.210	5.60	5.40	6.5670	0.0	24.0
16.11.26	68.94	56.79	12.15	560.170	599.460	548.200	590.480	-42.280	5.60	5.40	6.6580	0.0	24.0
17.11.26	69.07	56.67	12.40	546.290	584.850	534.560	576.150	-41.590	5.60	5.40	6.6240	0.0	24.0
18.11.26	68.99	57.14	11.85	578.840	619.130	566.440	609.790	-43.350	5.60	5.40	6.7050	0.0	24.0
19.11.26	68.87	56.89	11.98	572.860	612.860	560.620	603.680	-43.060	5.60	5.40	6.7170	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**14566.3**	**15660.0**	**14315.04**	**15472.19**	**-1157.150**	**---**	**---**	**152.7810**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**59.07**	**48.54**	**10.52**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**5.60**	**5.40**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	246145.780	257181.679	241899.880	254028.470	2497.6760	-12128.590	1875.0	17819.0
19.11.26 24:00	260712.140	272841.749	256214.919	269500.660	2650.4570	-13285.740	1875.0	18539.0
Итого за период	14566.360	15660.070	14315.038	15472.189	152.7810	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 24 мкр., 28
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00168975

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xFC7D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	47.72	40.25	7.47	142.940	145.470	141.400	144.300	-2.900	6.62	6.57	1.0510	0.0	24.0
22.10.26	50.99	42.97	8.02	92.040	93.940	90.890	93.080	-2.190	6.75	6.64	0.7280	0.0	24.0
23.10.26	51.34	43.17	8.17	156.090	159.320	154.150	157.870	-3.720	6.65	6.58	1.2580	0.0	24.0
24.10.26	51.06	42.74	8.32	155.630	158.920	153.710	157.480	-3.770	6.66	6.60	1.2790	0.0	24.0
25.10.26	51.00	42.67	8.33	155.950	159.460	154.030	158.020	-3.990	6.65	6.59	1.2810	0.0	24.0
26.10.26	52.00	43.53	8.47	161.130	164.690	159.120	163.250	-4.130	6.76	6.69	1.3460	0.0	24.0
27.10.26	51.83	43.47	8.36	162.410	165.970	160.420	164.520	-4.100	6.89	6.82	1.3430	0.0	24.0
28.10.26	51.26	43.04	8.22	161.860	165.500	159.940	164.060	-4.120	6.93	6.86	1.3110	0.0	24.0
29.10.26	51.24	43.02	8.22	161.720	165.340	159.800	163.900	-4.100	6.95	6.88	1.3110	0.0	24.0
30.10.26	49.65	41.84	7.81	161.520	165.200	159.660	163.820	-4.160	6.99	6.92	1.2430	0.0	24.0
31.10.26	51.50	43.01	8.49	161.740	165.330	159.820	163.890	-4.070	6.99	6.92	1.3540	0.0	24.0
01.11.26	51.56	43.09	8.47	161.770	165.400	159.850	163.960	-4.110	6.96	6.89	1.3510	0.0	24.0
02.11.26	53.56	44.32	9.24	158.410	161.980	156.300	160.490	-4.190	6.96	6.90	1.4400	0.0	24.0
03.11.26	54.88	45.29	9.59	162.200	165.760	159.940	164.150	-4.210	6.84	6.77	1.5320	0.0	24.0
04.11.26	56.19	46.66	9.53	168.480	172.000	166.080	170.320	-4.240	6.83	6.75	1.5830	0.0	24.0
05.11.26	56.14	46.73	9.41	168.240	171.790	165.830	170.100	-4.270	6.56	6.47	1.5610	0.0	24.0
06.11.26	55.37	46.58	8.79	179.640	183.300	177.110	181.460	-4.350	6.53	6.42	1.5530	0.0	24.0
07.11.26	56.37	48.11	8.26	205.100	208.920	202.030	206.680	-4.650	6.66	6.50	1.6670	0.0	24.0
08.11.26	56.66	48.34	8.32	205.320	209.150	202.220	206.870	-4.650	6.67	6.51	1.6830	0.0	24.0
09.11.26	56.83	48.42	8.41	205.820	209.640	202.700	207.270	-4.570	6.66	6.50	1.7040	0.0	24.0
10.11.26	56.87	48.47	8.40	203.620	207.430	200.600	205.160	-4.560	6.59	6.44	1.6830	0.0	24.0
11.11.26	56.21	47.93	8.28	201.640	205.460	198.760	203.300	-4.540	6.53	6.38	1.6450	0.0	24.0
12.11.26	55.17	47.14	8.03	201.050	204.910	198.210	202.810	-4.600	6.50	6.35	1.5900	0.0	24.0
13.11.26	56.27	47.97	8.30	201.780	205.580	198.790	203.430	-4.640	6.55	6.40	1.6490	0.0	24.0
14.11.26	56.64	48.20	8.44	201.210	205.010	198.180	202.850	-4.670	6.53	6.38	1.6740	0.0	24.0
15.11.26	56.52	48.28	8.24	201.630	205.460	198.690	203.300	-4.610	6.53	6.38	1.6370	0.0	24.0
16.11.26	56.71	48.42	8.29	202.820	206.650	199.750	204.430	-4.680	6.52	6.36	1.6540	0.0	24.0
17.11.26	56.90	48.60	8.30	203.160	206.960	200.080	204.610	-4.530	6.53	6.37	1.6570	0.0	24.0
18.11.26	55.99	47.79	8.20	197.050	200.920	194.180	198.740	-4.560	6.56	6.42	1.5880	0.0	24.0
19.11.26	55.99	47.74	8.25	199.380	203.230	196.500	201.070	-4.570	6.51	6.37	1.6150	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**5301.3**	**5408.6**	**5228.74**	**5355.19**	**-126.450**	**---**	**---**	**43.9710**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**54.01**	**45.59**	**8.42**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.70**	**6.59**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	90112.000	92132.800	88620.060	91011.610	777.2020	-2391.550	2208.0	17528.0
19.11.26 24:00	95546.610	97678.649	93980.860	96503.000	821.9710	-2522.140	2208.0	18272.0
Итого за период	5434.610	5545.849	5360.800	5491.389	44.7690	---	0.0	744.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 7
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 801126
Тип системы А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	45.48	39.26	6.22	467.47	465.45	2.02	0.336	0.345	472.12	468.90	3.23	2.898	24.000
22.10.26	47.12	40.43	6.69	468.23	466.25	1.97	0.332	0.341	473.22	469.92	3.31	3.128	24.000
23.10.26	47.14	40.27	6.87	461.29	459.32	1.96	0.336	0.343	466.21	462.91	3.30	3.151	24.000
24.10.26	46.53	39.94	6.59	471.64	469.57	2.07	0.341	0.350	476.55	473.17	3.37	3.102	24.000
25.10.26	46.26	39.66	6.60	491.33	489.10	2.22	0.341	0.350	496.38	492.80	3.58	3.232	24.000
26.10.26	45.88	39.35	6.53	469.74	467.59	2.14	0.363	0.372	474.49	471.07	3.42	3.058	24.000
27.10.26	47.15	40.12	7.03	466.86	464.78	2.08	0.376	0.385	471.84	468.37	3.47	3.275	24.000
28.10.26	48.14	40.86	7.28	466.90	464.84	2.05	0.378	0.386	472.08	468.57	3.51	3.391	24.000
29.10.26	48.02	40.79	7.23	468.03	465.94	2.08	0.382	0.390	473.20	469.66	3.53	3.376	24.000
30.10.26	46.62	39.84	6.78	465.85	463.49	2.35	0.387	0.396	470.71	467.03	3.68	3.152	24.000
31.10.26	48.08	40.75	7.33	463.13	461.03	2.10	0.389	0.397	468.26	464.70	3.56	3.390	24.000
01.11.26	48.26	40.86	7.40	470.29	468.05	2.24	0.386	0.394	475.53	471.80	3.73	3.467	23.983
02.11.26	51.40	42.92	8.48	467.67	465.58	2.08	0.380	0.387	473.57	469.71	3.87	3.958	24.000
03.11.26	55.18	45.39	9.79	467.17	465.09	2.07	0.364	0.370	473.93	469.70	4.23	4.566	24.000
04.11.26	58.72	48.12	10.60	466.48	464.65	1.82	0.335	0.341	474.06	469.81	4.25	4.938	24.000
05.11.26	54.79	45.85	8.94	454.39	452.44	1.95	0.313	0.322	460.90	457.01	3.89	4.099	24.000
06.11.26	53.62	44.68	8.94	466.08	463.89	2.19	0.330	0.338	472.47	468.35	4.12	4.159	24.000
07.11.26	57.05	47.00	10.05	464.40	462.43	1.96	0.334	0.341	471.55	467.34	4.21	4.659	24.000
08.11.26	57.28	47.16	10.12	464.18	462.26	1.91	0.336	0.343	471.39	467.20	4.19	4.688	24.000
09.11.26	58.23	47.65	10.58	462.27	460.35	1.91	0.335	0.342	469.67	465.37	4.30	4.882	24.000
10.11.26	59.96	48.94	11.02	460.57	458.82	1.75	0.328	0.334	468.37	464.09	4.28	5.069	24.000
11.11.26	58.89	48.28	10.61	460.29	458.48	1.81	0.331	0.338	467.82	463.60	4.22	4.877	24.000
12.11.26	55.69	46.06	9.63	428.38	426.17	2.20	0.312	0.316	434.97	430.64	4.34	4.369	24.000
13.11.26	57.41	47.20	10.21	451.46	448.84	2.62	0.322	0.326	458.60	453.69	4.90	4.632	24.000
14.11.26	62.37	49.57	12.80	411.52	409.32	2.20	0.307	0.299	419.03	414.15	4.88	5.260	24.000
15.11.26	62.06	49.62	12.44	413.04	410.91	2.12	0.307	0.300	420.50	415.76	4.74	5.132	24.000
16.11.26	58.21	47.66	10.55	447.39	444.94	2.45	0.322	0.325	454.55	449.79	4.76	4.678	24.000
17.11.26	59.15	48.53	10.62	462.63	460.38	2.25	0.335	0.342	470.26	465.58	4.68	4.904	24.000
18.11.26	59.40	48.71	10.69	463.74	461.40	2.33	0.336	0.343	471.45	466.65	4.80	4.948	24.000
19.11.26	55.43	46.35	9.08	491.01	488.33	2.67	0.341	0.355	498.19	493.38	4.81	4.441	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**13833.44**	**13769.71**	**63.72**	**---**	**---**	**14021.87**	**13900.72**	**121.15**	**122.879**	**719.983**
Среднее	**53.32**	**44.39**	**8.92**	**---**	**---**	**---**	**0.344**	**0.350**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 8
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 900470
Тип системы А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	45.39	39.41	5.98	431.15	431.15	0.00	0.000	0.041	434.96	434.96	0.00	2.568	24.000
22.10.26	46.88	40.49	6.39	431.54	431.54	0.00	0.000	0.043	435.58	435.58	0.00	2.749	24.000
23.10.26	46.92	40.35	6.57	425.32	425.32	0	0.000	0.042	429.29	429.29	0.00	2.779	24.000
24.10.26	46.28	39.97	6.31	432.19	432.19	0	0.000	0.042	436.14	436.14	0.00	2.720	24.000
25.10.26	46.01	39.72	6.29	450.15	450.15	0	0.000	0.042	454.21	454.21	0.00	2.826	24.000
26.10.26	45.62	39.39	6.23	431.09	431.09	0	0.000	0.042	434.92	434.92	0.00	2.678	24.000
27.10.26	47.05	40.27	6.78	429.61	429.61	0.00	0.000	0.043	433.63	433.63	0.00	2.904	24.000
28.10.26	47.89	40.92	6.97	429.40	429.40	0.00	0.000	0.044	433.55	433.55	0.00	2.985	24.000
29.10.26	47.79	40.83	6.96	429.96	429.96	0	0.000	0.044	434.10	434.10	0.00	2.983	24.000
30.10.26	46.37	39.87	6.50	430.22	430.22	0	0.000	0.044	434.16	434.16	0.00	2.787	24.000
31.10.26	47.90	40.84	7.06	429.89	429.89	0	0.000	0.045	434.04	434.04	0.00	3.025	24.000
01.11.26	48.02	41.04	6.98	428.36	428.36	0	0.000	0.045	432.53	432.53	0.00	2.982	24.000
02.11.26	51.35	43.24	8.11	426.87	426.87	0	0.000	0.047	431.55	431.55	0.00	3.452	24.000
03.11.26	55.22	45.62	9.60	426.76	426.76	0.00	0.000	0.049	432.05	432.05	0.00	4.085	24.000
04.11.26	58.55	48.03	10.52	427.15	427.15	0	0.000	0.050	433.03	433.03	0.00	4.484	24.000
05.11.26	54.25	45.40	8.85	427.10	427.10	0	0.000	0.051	432.27	432.27	0.00	3.770	24.000
06.11.26	53.60	44.64	8.96	426.50	426.50	0.00	0.000	0.050	431.53	431.53	0.00	3.811	24.000
07.11.26	56.94	46.88	10.06	425.72	425.72	0	0.000	0.051	431.29	431.29	0.00	4.274	24.000
08.11.26	57.06	46.96	10.10	425.70	425.70	0.00	0.000	0.051	431.30	431.30	0.00	4.292	24.000
09.11.26	58.19	47.60	10.59	424.87	424.87	0	0.000	0.050	430.63	430.63	0.00	4.489	24.000
10.11.26	59.69	48.73	10.96	424.37	424.37	0.00	0.000	0.052	430.41	430.41	0.00	4.642	24.000
11.11.26	58.69	48.11	10.58	424.58	424.58	0.00	0.000	0.052	430.44	430.44	0.00	4.482	24.000
12.11.26	57.53	47.07	10.46	409.81	409.81	0	0.000	0.050	415.31	415.31	0.00	4.333	24.000
13.11.26	58.47	47.66	10.81	413.02	413.02	0.00	0.000	0.052	418.68	418.68	0.00	4.457	24.000
14.11.26	64.82	51.21	13.61	383.67	383.67	0.00	0.000	0.055	389.88	389.88	0.00	5.214	24.000
15.11.26	64.49	51.22	13.27	384.28	384.28	0	0.000	0.056	390.47	390.47	0.00	5.092	24.000
16.11.26	58.65	47.98	10.67	412.96	412.96	0	0.000	0.055	418.64	418.64	0.00	4.365	24.000
17.11.26	58.95	48.34	10.61	424.13	424.13	0	0.000	0.055	430.04	430.04	0.00	4.485	24.000
18.11.26	59.16	48.49	10.67	424.19	424.19	0.00	0.000	0.055	430.14	430.14	0.00	4.514	24.000
19.11.26	55.09	45.95	9.14	444.03	444.03	0	0.000	0.053	449.56	449.56	0.00	4.047	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**12734.59**	**12734.59**	**0.00**	**---**	**---**	**12884.32**	**12884.32**	**0.00**	**112.274**	**720.000**
Среднее	**53.43**	**44.54**	**8.89**	**---**	**---**	**---**	**0.000**	**0.048**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 11
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ508

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.30	43.34	240.94	37.95	241.17	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.43	44.84	232.77	38.70	232.67	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.54	46.31	233.58	39.72	233.16	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.51	46.36	216.77	39.15	216.06	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.52	45.73	233.46	39.20	232.86	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.52	45.47	233.80	38.96	232.89	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.50	45.10	232.16	38.64	231.07	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.62	46.42	230.03	39.38	228.91	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.66	47.35	229.72	40.11	228.63	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.65	47.23	230.30	40.05	229.35	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.55	45.84	230.43	39.09	229.56	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.68	47.31	230.82	40.00	229.96	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.69	47.45	230.38	40.09	229.47	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.94	50.66	229.01	42.18	227.99	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	2.23	54.45	228.45	44.67	227.30	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	2.43	57.88	227.71	47.17	227.17	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	2.08	53.83	227.59	44.69	227.14	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	2.06	52.86	224.91	43.68	224.04	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.32	56.25	225.34	45.94	224.36	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.33	56.42	225.53	46.10	224.40	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	2.43	57.44	225.02	46.62	223.99	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	2.53	59.06	225.17	47.82	224.33	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	2.44	58.02	226.65	47.25	225.93	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	2.08	53.75	178.93	46.06	178.48	19.04	24.00	0.00	0.00
14.11.26	2.13	55.85	186.26	46.05	185.39	20.93	24.00	0.00	0.00
15.11.26	2.20	64.14	99.80	42.05	99.04	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	2.15	63.85	99.10	42.15	99.26	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	2.22	58.17	183.30	44.27	183.50	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	2.45	58.29	223.46	47.31	223.55	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	2.47	58.52	223.47	47.46	223.20	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**58.66**	**---**	**6464.86**	**---**	**6444.83**	**711.97**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**52.273**	**---**	**42.750**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	4108.63	0.00
19.11.26 24:00	4168.19	0.00
Итого за период	59.56	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 12
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТЭМ-106 Заводской номер: 3060249
Формула Q = M1(h1 - h2)
Тип системы Подача + расходомер Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	9.6	160	10	---
2	80	9.42	157	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.10.26	1.336	149.04	150.82	-1.8	45.120	36.146	0.5	0.5	24.00
22.10.26	1.333	149.25	150.95	-1.7	44.994	36.051	0.5	0.5	24.00
23.10.26	1.346	138.13	139.76	-1.6	45.538	35.782	0.5	0.5	24.00
24.10.26	1.320	150.77	152.45	-1.7	44.371	35.602	0.5	0.5	24.00
25.10.26	1.320	150.12	151.69	-1.6	44.119	35.315	0.5	0.5	24.00
26.10.26	1.476	247.01	249.49	-2.5	43.922	37.937	0.5	0.5	24.00
27.10.26	1.641	393.63	397.41	-3.8	43.700	39.528	0.5	0.5	24.00
28.10.26	1.912	407.33	410.91	-3.6	46.686	41.988	0.5	0.5	24.00
29.10.26	2.112	415.11	418.10	-3.0	49.577	44.486	0.5	0.5	24.00
30.10.26	1.982	410.74	413.89	-3.2	48.232	43.403	0.5	0.5	24.00
31.10.26	2.147	406.92	410.40	-3.5	49.987	44.709	0.5	0.5	24.00
01.11.26	2.153	402.60	406.10	-3.5	50.072	44.721	0.5	0.5	24.00
02.11.26	2.006	397.76	399.92	-2.2	48.772	43.752	0.5	0.5	24.00
03.11.26	2.738	467.78	469.80	-2.0	55.856	50.005	0.5	0.5	24.00
04.11.26	2.774	444.47	447.27	-2.8	57.084	50.842	0.5	0.5	24.00
05.11.26	2.507	426.59	429.20	-2.6	55.481	49.602	0.5	0.5	24.00
06.11.26	2.256	408.40	410.79	-2.4	52.178	46.651	0.5	0.5	24.00
07.11.26	2.357	410.25	412.71	-2.5	52.902	47.155	0.5	0.5	24.00
08.11.26	2.380	409.63	412.12	-2.5	53.019	47.207	0.5	0.5	24.00
09.11.26	2.397	408.36	410.95	-2.6	53.051	47.180	0.5	0.5	24.00
10.11.26	2.371	403.08	405.33	-2.3	53.018	47.133	0.5	0.5	24.00
11.11.26	2.278	395.89	398.29	-2.4	52.008	46.251	0.5	0.5	24.00
12.11.26	2.323	342.92	345.21	-2.3	53.678	46.907	0.5	0.5	24.00
13.11.26	2.487	415.51	417.54	-2.0	53.616	47.629	0.5	0.5	24.00
14.11.26	2.708	310.65	312.63	-2.0	58.602	49.885	0.5	0.5	24.00
15.11.26	2.630	310.07	312.05	-2.0	58.417	49.933	0.5	0.5	24.00
16.11.26	2.457	401.16	402.73	-1.6	54.345	48.217	0.5	0.5	24.00
17.11.26	2.324	458.11	460.12	-2.0	52.120	47.046	0.5	0.5	24.00
18.11.26	2.352	458.14	460.27	-2.1	52.363	47.228	0.5	0.5	24.00
19.11.26	2.493	462.42	464.97	-2.6	53.337	47.943	0.5	0.5	24.00
Итого	**63.92**	**10751.8**	**10823.9**	**-72.4**	**---**	**---**	**---**	**---**	**720.00**
Среднее	**---**	**---**	**---**	**---**	**50.87**	**44.54**	**0.5**	**0.5**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.10.26 24:00	8685.2	858275.0	867676.5	89686.8
19.11.26 24:00	8749.2	869026.8	878500.4	90406.8
Итого за период	64.0	10751.8	10823.9	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 13
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТЭМ-106 Заводской номер: 3060256
Формула Q = M1(h1 - h2)
Тип системы Подача + расходомер Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	8	160	10	---
2	80	8.55	171	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.10.26	1.523	370.61	370.47	0.1	45.142	41.038	0.4	0.4	24.00
22.10.26	1.526	372.90	372.64	0.3	45.043	40.956	0.4	0.4	24.00
23.10.26	1.587	341.64	341.48	0.2	45.587	40.945	0.4	0.4	24.00
24.10.26	1.526	371.92	371.54	0.4	44.422	40.324	0.4	0.4	24.00
25.10.26	1.551	373.21	372.74	0.5	44.161	40.008	0.4	0.4	24.00
26.10.26	1.568	373.53	372.77	0.8	43.921	39.728	0.5	0.4	24.00
27.10.26	1.549	367.69	367.07	0.6	43.604	39.394	0.5	0.4	24.00
28.10.26	1.802	380.47	379.72	0.8	46.320	41.588	0.5	0.4	24.00
29.10.26	2.013	389.28	387.96	1.3	49.472	44.305	0.5	0.4	24.00
30.10.26	1.902	392.32	391.19	1.1	48.160	43.318	0.5	0.4	24.00
31.10.26	2.058	392.93	392.00	0.9	49.849	44.618	0.5	0.4	24.00
01.11.26	2.063	392.21	391.32	0.9	49.972	44.716	0.5	0.4	24.00
02.11.26	1.861	351.97	351.15	0.8	48.714	43.444	0.4	0.4	24.00
03.11.26	2.565	402.90	402.20	0.7	55.688	49.330	0.5	0.4	24.00
04.11.26	2.641	419.75	419.35	0.4	56.938	50.656	0.5	0.5	24.00
05.11.26	2.432	408.33	407.50	0.8	55.570	49.621	0.5	0.4	24.00
06.11.26	2.187	391.64	390.79	0.8	52.139	46.560	0.5	0.4	24.00
07.11.26	2.259	393.32	392.48	0.8	52.688	46.951	0.4	0.4	24.00
08.11.26	2.287	393.07	392.22	0.8	52.907	47.094	0.4	0.4	24.00
09.11.26	2.306	392.46	391.61	0.8	52.896	47.027	0.4	0.4	24.00
10.11.26	2.313	391.24	390.38	0.9	52.954	47.049	0.4	0.4	24.00
11.11.26	2.226	388.27	387.47	0.8	51.887	46.158	0.4	0.4	24.00
12.11.26	2.230	309.58	309.03	0.5	53.393	46.201	0.4	0.4	24.00
13.11.26	2.363	360.19	359.49	0.7	53.293	46.739	0.4	0.4	24.00
14.11.26	2.582	262.73	262.79	-0.1	58.415	48.590	0.4	0.4	24.00
15.11.26	2.521	262.05	262.28	-0.2	58.272	48.655	0.4	0.4	24.00
16.11.26	2.344	335.35	335.23	0.1	54.470	47.484	0.4	0.4	24.00
17.11.26	2.202	390.49	390.01	0.5	51.994	46.360	0.4	0.4	24.00
18.11.26	2.244	392.81	392.26	0.5	52.261	46.555	0.4	0.4	24.00
19.11.26	2.364	399.74	398.85	0.9	53.058	47.152	0.4	0.4	24.00
Итого	**62.60**	**11164.6**	**11146.0**	**18.4**	**---**	**---**	**---**	**---**	**720.00**
Среднее	**---**	**---**	**---**	**---**	**50.77**	**45.09**	**0.4**	**0.4**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.10.26 24:00	1681.2	232944.2	232276.8	21394.0
19.11.26 24:00	1743.7	244108.7	243422.8	22114.0
Итого за период	62.5	11164.5	11146.0	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 13а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТЭМ-106 Заводской номер: 3060232
Формула Q = M1(h1 - h2)
Тип системы Подача + расходомер Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	3.5999999999999996	60	10	---
2	50	3.54	59	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.10.26	1.183	322.16	329.35	-7.2	44.255	40.579	0.5	0.5	24.00
22.10.26	1.182	322.97	330.14	-7.2	44.159	40.495	0.5	0.5	24.00
23.10.26	1.222	296.35	302.95	-6.6	44.693	40.566	0.5	0.5	24.00
24.10.26	1.170	322.97	330.06	-7.1	43.550	39.923	0.5	0.5	24.00
25.10.26	1.166	321.89	328.94	-7.0	43.289	39.662	0.5	0.5	24.00
26.10.26	1.154	318.49	325.55	-7.1	43.055	39.429	0.5	0.5	24.00
27.10.26	1.136	313.62	320.58	-7.0	42.738	39.113	0.5	0.5	24.00
28.10.26	1.330	323.96	331.13	-7.2	45.419	41.310	0.5	0.5	24.00
29.10.26	1.504	332.59	339.96	-7.4	48.524	44.000	0.5	0.5	24.00
30.10.26	1.416	331.77	339.10	-7.3	47.232	42.961	0.5	0.5	24.00
31.10.26	1.538	331.45	338.72	-7.3	48.940	44.296	0.5	0.5	24.00
01.11.26	1.540	329.81	337.02	-7.2	49.064	44.391	0.5	0.5	24.00
02.11.26	1.396	297.58	304.19	-6.6	47.852	43.184	0.5	0.5	24.00
03.11.26	1.942	344.01	351.67	-7.7	54.709	49.062	0.5	0.5	24.00
04.11.26	1.995	359.32	367.26	-7.9	55.946	50.394	0.5	0.5	24.00
05.11.26	1.853	348.66	356.38	-7.7	54.612	49.297	0.5	0.5	24.00
06.11.26	1.657	333.39	340.83	-7.4	51.225	46.252	0.5	0.5	24.00
07.11.26	1.705	335.13	342.58	-7.5	51.759	46.670	0.5	0.5	24.00
08.11.26	1.725	334.60	342.04	-7.4	51.978	46.820	0.5	0.5	24.00
09.11.26	1.745	334.31	341.71	-7.4	51.968	46.745	0.5	0.5	24.00
10.11.26	1.739	333.23	340.61	-7.4	52.035	46.813	0.5	0.5	24.00
11.11.26	1.662	330.05	337.42	-7.4	50.970	45.932	0.5	0.5	24.00
12.11.26	1.673	261.98	267.89	-5.9	52.341	45.965	0.5	0.5	24.00
13.11.26	1.786	304.87	311.71	-6.8	52.311	46.450	0.5	0.5	24.00
14.11.26	1.980	221.86	227.00	-5.1	57.279	48.350	0.5	0.5	24.00
15.11.26	1.950	221.90	227.04	-5.1	57.148	48.360	0.5	0.5	24.00
16.11.26	1.800	284.79	291.24	-6.5	53.513	47.190	0.5	0.5	24.00
17.11.26	1.680	333.76	341.24	-7.5	51.152	46.117	0.5	0.5	24.00
18.11.26	1.718	336.54	344.06	-7.5	51.412	46.305	0.5	0.5	24.00
19.11.26	1.797	341.78	349.45	-7.7	52.177	46.918	0.5	0.5	24.00
Итого	**47.34**	**9525.8**	**9737.8**	**-212.1**	**---**	**---**	**---**	**---**	**720.00**
Среднее	**---**	**---**	**---**	**---**	**49.84**	**44.78**	**0.5**	**0.5**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.10.26 24:00	5076.1	571150.6	573939.8	61251.9
19.11.26 24:00	5123.4	580676.4	583677.6	61971.9
Итого за период	47.3	9525.8	9737.8	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 14б
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 22179475

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x71FC

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	45.38	39.67	н/д	5.71	5.13	4.55	н/д	536.590	532.740	н/д	531.513	528.964	н/д	2.549	3.040	н/д	24	0
22.10.26	45.26	39.59	н/д	5.67	5.11	4.53	н/д	537.160	533.260	н/д	532.102	529.534	н/д	2.568	3.022	н/д	24	0
23.10.26	45.81	39.47	н/д	6.34	5.09	4.59	н/д	493.240	489.460	н/д	488.481	486.046	н/д	2.434	3.100	н/д	24	0
24.10.26	44.65	39.02	н/д	5.63	5.06	4.49	н/д	535.930	532.070	н/д	531.055	528.476	н/д	2.579	2.991	н/д	24	0
25.10.26	44.39	38.77	н/д	5.63	5.06	4.48	н/д	534.440	530.800	н/д	529.623	527.247	н/д	2.376	2.983	н/д	24	0
26.10.26	44.15	38.52	н/д	5.63	5.27	4.72	н/д	525.700	522.060	н/д	521.051	518.627	н/д	2.424	2.939	н/д	24	0
27.10.26	43.86	38.15	н/д	5.71	5.45	4.92	н/д	511.890	508.330	н/д	507.411	505.077	н/д	2.334	2.901	н/д	24	0
28.10.26	46.74	40.30	н/д	6.43	5.46	4.90	н/д	528.750	524.730	н/д	523.417	520.870	н/д	2.547	3.371	н/д	24	0
29.10.26	49.72	42.69	н/д	7.03	5.42	4.83	н/д	541.680	537.350	н/д	535.496	532.909	н/д	2.587	3.769	н/д	24	0
30.10.26	48.38	41.76	н/д	6.62	5.47	4.88	н/д	541.860	537.680	н/д	536.008	533.442	н/д	2.566	3.552	н/д	24	0
31.10.26	50.12	42.96	н/д	7.15	5.52	4.93	н/д	543.180	538.840	н/д	536.908	534.308	н/д	2.600	3.844	н/д	24	0
01.11.26	50.21	43.00	н/д	7.21	5.45	4.86	н/д	540.940	536.660	н/д	534.643	532.121	н/д	2.522	3.861	н/д	24	0
02.11.26	49.78	42.31	н/д	7.47	5.11	4.59	н/д	487.790	483.700	н/д	462.925	460.474	н/д	2.451	3.460	н/д	22	2
03.11.26	55.98	47.33	н/д	8.65	5.44	4.81	н/д	560.860	555.720	н/д	552.732	549.973	н/д	2.759	4.788	н/д	24	0
04.11.26	57.21	48.58	н/д	8.63	5.73	5.06	н/д	582.020	576.890	н/д	573.243	570.595	н/д	2.647	4.953	н/д	24	0
05.11.26	55.68	47.53	н/д	8.15	5.48	4.84	н/д	565.940	560.910	н/д	557.830	555.039	н/д	2.791	4.552	н/д	24	0
06.11.26	52.34	44.74	н/д	7.61	5.20	4.61	н/д	543.450	538.950	н/д	536.550	534.008	н/д	2.542	4.085	н/д	24	0
07.11.26	53.00	45.10	н/д	7.90	5.08	4.48	н/д	545.690	541.250	н/д	538.614	536.194	н/д	2.420	4.261	н/д	24	0
08.11.26	53.16	45.20	н/д	7.95	5.07	4.48	н/д	545.130	540.790	н/д	537.998	535.711	н/д	2.287	4.284	н/д	24	0
09.11.26	53.18	45.11	н/д	8.07	5.06	4.47	н/д	544.800	540.350	н/д	537.684	535.308	н/д	2.377	4.342	н/д	24	0
10.11.26	53.18	45.13	н/д	8.05	4.94	4.36	н/д	542.150	537.800	н/д	535.075	532.766	н/д	2.308	4.311	н/д	24	0
11.11.26	52.15	44.33	н/д	7.82	4.80	4.22	н/д	537.240	533.020	н/д	530.444	528.187	н/д	2.257	4.154	н/д	24	0
12.11.26	53.65	44.09	н/д	9.56	4.61	4.18	н/д	428.600	424.670	н/д	422.864	420.869	н/д	1.995	4.044	н/д	24	0
13.11.26	53.66	44.73	н/д	8.93	4.88	4.37	н/д	492.760	488.100	н/д	486.182	483.613	н/д	2.568	4.347	н/д	24	0
14.11.26	58.70	45.72	н/д	12.98	4.93	4.66	н/д	364.550	360.330	н/д	358.763	356.866	н/д	1.897	4.658	н/д	24	0
15.11.26	58.53	45.77	н/д	12.76	4.93	4.67	н/д	364.480	360.270	н/д	358.712	356.797	н/д	1.915	4.578	н/д	24	0
16.11.26	54.56	45.21	н/д	9.34	4.85	4.39	н/д	470.310	465.640	н/д	463.830	461.267	н/д	2.563	4.337	н/д	24	0
17.11.26	52.25	44.54	н/д	7.71	4.79	4.19	н/д	544.290	539.230	н/д	537.425	534.320	н/д	3.105	4.147	н/д	24	0
18.11.26	52.50	44.74	н/д	7.76	4.85	4.25	н/д	547.870	542.560	н/д	540.855	537.565	н/д	3.290	4.204	н/д	24	0
19.11.26	53.41	45.38	н/д	8.04	4.83	4.21	н/д	557.150	551.630	н/д	549.794	546.395	н/д	3.399	4.423	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**15596.440**	**15465.790**	**---**	**15389.228**	**15313.568**	**---**	**75.657**	**117.301**	**---**	**718**	**2**
Среднее	**50.92**	**43.30**	---	**7.61**	**5.14**	**4.58**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	225887.250	221540.170	0.000	219013.320	217884.799	0.000	1128.521	1934.616	0.000	10563	6876
19.11.26 24:00	241483.690	237005.960	0.000	234402.547	233198.369	0.000	1204.178	2051.913	0.000	11281	6878
Итого за период	15596.440	15465.790	0.000	15389.227	15313.570	0.000	75.657	117.297	0.000	718	2

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 16
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ380

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.64	43.60	326.44	38.56	321.98	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.73	44.59	323.14	39.24	318.89	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.71	44.46	323.65	39.15	319.36	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.75	45.24	296.11	39.09	292.71	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.68	43.85	322.50	38.62	318.43	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.68	43.61	321.90	38.37	317.90	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.66	43.36	318.42	38.13	314.71	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.63	43.07	314.12	37.85	310.68	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.93	45.99	325.37	40.05	321.02	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	2.15	48.84	333.12	42.37	328.14	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	2.03	47.51	333.78	41.42	328.72	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	2.21	49.26	334.91	42.64	329.66	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	2.21	49.33	333.42	42.69	328.26	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	2.00	47.79	296.16	40.84	291.94	21.60	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.99	48.95	239.15	41.10	235.73	17.54	24.00	0.00	0.00
05.11.26	2.89	56.23	363.58	48.28	357.69	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	2.60	54.52	350.36	47.09	345.06	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	2.35	51.37	335.01	44.34	330.84	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.47	52.13	336.72	44.79	332.29	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.47	52.22	336.15	44.86	331.90	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	2.50	52.26	335.70	44.79	331.49	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	2.47	52.19	334.26	44.80	330.18	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	2.37	51.23	331.75	44.07	327.84	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	2.32	53.28	263.09	42.85	259.72	22.94	24.00	0.00	0.00
14.11.26	2.49	53.74	297.99	44.29	294.23	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	2.65	57.71	220.03	45.64	219.22	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	2.59	57.52	219.88	45.73	219.07	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	2.45	53.99	290.09	45.08	287.16	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	2.36	51.33	332.94	44.24	328.88	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	2.39	51.56	338.57	44.48	334.07	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**65.37**	**---**	**9428.31**	**---**	**9307.77**	**710.08**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.691**	**---**	**42.515**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	6137.43	0.00
19.11.26 24:00	6203.69	0.00
Итого за период	66.26	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 18
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 801982
Тип системы А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	45.04	40.35	4.69	310.17	310.17	0.00	0.000	0.000	312.36	313.52	-1.17	1.450	24.000
22.10.26	45.25	40.47	4.78	309.79	309.79	0.00	0.000	0.000	312.01	313.16	-1.15	1.477	24.000
23.10.26	45.42	40.12	5.30	291.54	291.54	0	0.000	0.000	293.60	294.69	-1.09	1.498	24.000
24.10.26	45.11	40.13	4.98	301.24	301.24	0.00	0.000	0.000	303.36	304.48	-1.11	1.477	24.000
25.10.26	44.29	39.56	4.73	321.54	321.54	0.00	0.000	0.000	323.71	324.92	-1.21	1.515	24.000
26.10.26	44.16	39.42	4.74	307.86	307.86	0.00	0.000	0.000	309.92	311.09	-1.17	1.458	24.000
27.10.26	43.71	38.96	4.75	300.99	300.99	0	0.000	0.000	302.93	304.10	-1.16	1.427	24.000
28.10.26	44.57	39.58	4.99	305.11	305.11	0.00	0.000	0.000	307.21	308.33	-1.12	1.521	24.000
29.10.26	49.48	43.59	5.89	318.17	318.17	0.00	0.000	0.000	321.10	321.98	-0.88	1.869	24.000
30.10.26	48.61	43.01	5.60	318.09	318.09	0.00	0.000	0.000	320.89	321.83	-0.94	1.778	24.000
31.10.26	49.37	43.53	5.84	319.62	319.62	0.00	0.000	0.000	322.53	323.44	-0.91	1.865	24.000
01.11.26	49.99	44.03	5.96	319.18	319.18	0	0.000	0.000	322.19	323.07	-0.89	1.900	24.000
02.11.26	46.81	42.04	4.77	280.95	280.94	0.00	0.000	0.000	283.35	284.21	-0.86	1.554	24.000
03.11.26	50.59	43.63	6.96	260.73	260.74	-0.01	0.000	0.000	263.50	264.09	-0.59	1.845	24.000
04.11.26	53.81	46.65	7.16	313.13	313.13	0.00	0.000	0.000	317.22	317.51	-0.29	2.384	24.000
05.11.26	56.82	49.78	7.04	344.15	344.15	0	0.000	0.000	348.70	349.05	-0.35	2.420	24.000
06.11.26	52.54	46.08	6.46	321.23	321.23	0	0.000	0.000	324.72	325.35	-0.63	2.071	24.000
07.11.26	52.45	45.95	6.50	322.61	322.61	0	0.000	0.000	326.09	326.72	-0.63	2.094	24.000
08.11.26	53.03	46.30	6.73	323.24	323.24	0.00	0.000	0.000	326.81	327.42	-0.61	2.171	24.000
09.11.26	52.79	46.08	6.71	322.01	322.01	0.00	0.000	0.000	325.52	326.15	-0.63	2.157	24.000
10.11.26	53.29	46.49	6.80	322.56	322.56	0.00	0.000	0.000	326.18	326.76	-0.57	2.190	24.000
11.11.26	52.11	45.55	6.56	319.53	319.53	0.00	0.000	0.000	322.92	323.56	-0.63	2.092	24.000
12.11.26	52.92	43.78	9.14	255.99	255.99	-0.00	0.000	0.000	258.71	259.20	-0.49	2.000	24.000
13.11.26	53.19	46.07	7.12	316.79	316.79	0.00	0.000	0.000	320.31	320.85	-0.55	2.178	24.000
14.11.26	58.03	46.46	11.57	217.09	217.09	0	0.000	0.000	219.85	220.04	-0.19	2.345	24.000
15.11.26	58.40	47.42	10.98	213.64	213.64	0.00	0.000	0.000	216.44	216.65	-0.20	2.341	24.000
16.11.26	56.98	47.12	9.86	239.49	239.50	-0.00	0.000	0.000	242.48	242.76	-0.28	2.268	23.950
17.11.26	52.00	45.51	6.49	319.12	319.12	0	0.000	0.000	322.53	323.09	-0.56	2.066	24.000
18.11.26	52.28	45.77	6.51	321.81	321.81	0	0.000	0.000	325.32	325.83	-0.51	2.090	24.000
19.11.26	52.36	45.87	6.49	326.69	326.69	0	0.000	0.000	330.28	330.77	-0.49	2.117	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**9064.04**	**9064.05**	**-0.00**	**---**	**---**	**9152.76**	**9174.63**	**-21.87**	**57.618**	**719.950**
Среднее	**50.51**	**43.98**	**6.54**	**---**	**---**	**---**	**0.000**	**0.000**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 19
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ584

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.30	44.14	262.57	39.18	263.25	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.38	45.13	257.10	39.77	257.88	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.37	44.98	255.60	39.62	256.49	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.40	45.74	234.07	39.55	234.77	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.36	44.37	255.77	39.06	256.05	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.35	44.13	255.77	38.84	255.32	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.35	43.87	253.11	38.54	252.23	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.33	43.58	250.65	38.24	249.71	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.57	46.67	257.49	40.56	257.57	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.74	49.41	261.15	42.75	262.15	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.65	48.06	262.90	41.75	263.57	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.78	49.84	262.54	43.05	263.73	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.77	49.91	261.30	43.11	262.46	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.61	47.59	233.51	41.73	234.11	21.64	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.62	49.17	195.11	41.92	195.80	17.81	24.00	0.00	0.00
05.11.26	2.28	56.87	286.70	48.92	289.68	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	2.07	55.00	276.20	47.51	278.58	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.88	51.93	267.85	44.89	269.57	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.96	52.75	268.72	45.44	270.33	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.98	52.80	268.93	45.44	270.46	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.99	52.87	269.04	45.45	270.49	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.97	52.74	267.61	45.37	269.07	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.90	51.82	266.35	44.65	267.71	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.81	53.50	206.78	43.15	208.54	22.91	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.94	54.27	230.63	44.70	232.45	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	2.08	58.26	171.46	46.13	173.96	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	2.03	58.05	170.70	46.12	173.14	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.94	54.40	229.20	45.49	231.56	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.87	51.93	260.89	44.73	263.05	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.91	52.15	265.18	44.93	267.33	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**52.19**	**---**	**7464.88**	**---**	**7501.01**	**710.36**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**50.198**	**---**	**43.020**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	3718.02	0.00
19.11.26 24:00	3770.90	0.00
Итого за период	52.88	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 21
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00182281

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xD22D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	45.17	40.19	4.98	302.410	300.340	299.530	298.090	1.440	6.24	6.05	1.4900	0.0	24.0
22.10.26	45.04	40.06	4.98	301.140	299.070	298.260	296.900	1.360	6.21	6.03	1.4840	0.0	24.0
23.10.26	45.58	39.98	5.60	275.700	273.730	272.980	271.690	1.290	6.21	6.06	1.5240	0.0	24.0
24.10.26	44.42	39.50	4.92	299.770	297.590	296.930	295.430	1.500	6.17	5.99	1.4550	0.0	24.0
25.10.26	44.18	39.24	4.94	299.420	297.180	296.710	295.020	1.690	6.17	5.99	1.4610	0.0	24.0
26.10.26	43.93	38.99	4.94	298.670	296.310	295.990	294.170	1.820	6.39	6.22	1.4560	0.0	24.0
27.10.26	43.63	38.66	4.97	292.230	289.870	289.590	287.880	1.710	6.57	6.40	1.4370	0.0	24.0
28.10.26	46.61	40.96	5.65	302.270	299.930	299.140	297.620	1.520	6.57	6.38	1.6890	0.0	24.0
29.10.26	49.46	43.33	6.13	310.060	307.740	306.460	305.040	1.420	6.52	6.33	1.8770	0.0	24.0
30.10.26	48.13	42.33	5.80	309.920	307.510	306.570	304.940	1.630	6.58	6.38	1.7730	0.0	24.0
31.10.26	49.88	43.61	6.27	310.090	307.800	306.490	305.070	1.420	6.63	6.43	1.9160	0.0	24.0
01.11.26	49.96	43.68	6.28	309.040	306.760	305.440	304.030	1.410	6.55	6.36	1.9120	0.0	24.0
02.11.26	48.77	42.66	6.11	286.590	284.600	283.350	282.110	1.240	6.22	6.06	1.7310	0.0	24.0
03.11.26	53.54	45.95	7.59	227.350	224.790	224.280	222.560	1.720	5.94	5.74	1.7050	0.0	24.0
04.11.26	56.92	48.98	7.94	305.920	303.950	301.370	300.570	0.800	6.82	6.57	2.3880	0.0	24.0
05.11.26	55.30	47.56	7.74	290.470	288.630	286.330	285.570	0.760	6.56	6.33	2.2120	0.0	24.0
06.11.26	52.03	44.77	7.26	277.710	275.540	274.190	272.930	1.260	6.30	6.09	1.9880	0.0	24.0
07.11.26	52.76	45.26	7.50	279.750	277.600	276.130	274.960	1.170	6.19	5.98	2.0680	0.0	24.0
08.11.26	52.88	45.28	7.60	277.670	275.480	274.070	272.840	1.230	6.18	5.97	2.0790	0.0	24.0
09.11.26	52.92	45.24	7.68	277.550	275.260	273.950	272.620	1.330	6.18	5.96	2.1000	0.0	24.0
10.11.26	52.87	45.22	7.65	274.370	271.970	270.790	269.370	1.420	6.05	5.84	2.0690	0.0	24.0
11.11.26	51.87	44.43	7.44	272.380	269.810	269.010	267.340	1.670	5.92	5.71	1.9970	0.0	24.0
12.11.26	53.43	44.82	8.61	236.650	234.500	233.520	232.290	1.230	5.75	5.61	2.0070	0.0	24.0
13.11.26	53.42	45.64	7.78	282.520	279.600	278.770	276.840	1.930	6.00	5.84	2.1660	0.0	24.0
14.11.26	58.36	46.96	11.40	209.430	207.100	206.120	204.940	1.180	6.09	6.02	2.3440	0.0	24.0
15.11.26	58.16	47.11	11.05	210.920	208.600	207.560	206.440	1.120	6.09	6.03	2.2910	0.0	24.0
16.11.26	54.16	46.23	7.93	274.770	271.890	271.020	269.190	1.830	5.97	5.82	2.1460	0.0	24.0
17.11.26	51.99	45.40	6.59	315.000	311.820	310.990	308.710	2.280	5.89	5.70	2.0450	0.0	24.0
18.11.26	52.23	45.63	6.60	319.600	316.580	315.520	313.460	2.060	5.95	5.75	2.0770	0.0	24.0
19.11.26	53.22	46.35	6.87	324.900	322.160	320.580	318.900	1.680	5.93	5.72	2.2040	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**8554.2**	**8483.7**	**8451.64**	**8407.52**	**44.120**	**---**	**---**	**57.0910**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**50.69**	**43.80**	**6.89**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.23**	**6.05**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	111597.889	110045.270	110055.570	108988.360	994.5080	1067.210	2783.0	17555.0
19.11.26 24:00	120152.159	118528.980	118507.210	117395.880	1051.5990	1111.330	2783.0	18275.0
Итого за период	8554.270	8483.709	8451.640	8407.520	57.0910	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 22
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТЭМ-106 Заводской номер: 3060254
Формула Q = M1(h1 - h2)
Тип системы Подача + расходомер Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	9.6	160	10	---
2	80	10.92	182	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.10.26	1.992	320.66	319.00	1.7	45.056	38.870	0.5	0.2	24.00
22.10.26	2.009	322.02	320.20	1.8	44.953	38.738	0.5	0.2	24.00
23.10.26	2.062	294.99	293.59	1.4	45.487	38.522	0.5	0.2	24.00
24.10.26	2.004	321.26	319.64	1.6	44.342	38.129	0.5	0.2	24.00
25.10.26	2.007	321.96	320.40	1.6	44.088	37.878	0.5	0.2	24.00
26.10.26	1.989	319.11	317.57	1.5	43.846	37.639	0.5	0.2	24.00
27.10.26	1.969	314.81	313.34	1.5	43.534	37.308	0.5	0.2	24.00
28.10.26	2.301	324.51	322.98	1.5	46.306	39.241	0.5	0.2	24.00
29.10.26	2.586	333.17	331.53	1.6	49.360	41.626	0.5	0.2	24.00
30.10.26	2.434	334.11	332.47	1.6	48.041	40.785	0.5	0.2	24.00
31.10.26	2.648	335.51	333.88	1.6	49.745	41.882	0.5	0.2	24.00
01.11.26	2.650	334.33	332.72	1.6	49.859	41.962	0.5	0.2	24.00
02.11.26	2.390	297.20	295.75	1.5	48.666	40.657	0.5	0.2	24.00
03.11.26	2.455	249.03	247.71	1.3	53.512	43.683	0.4	0.2	24.00
04.11.26	3.464	366.35	363.98	2.4	56.799	47.375	0.5	0.2	24.00
05.11.26	3.161	353.07	350.88	2.2	55.381	46.457	0.5	0.2	24.00
06.11.26	2.791	335.09	333.17	1.9	51.995	43.691	0.5	0.2	24.00
07.11.26	2.892	336.69	334.78	1.9	52.576	44.011	0.5	0.2	24.00
08.11.26	2.903	336.55	334.64	1.9	52.790	44.188	0.5	0.2	24.00
09.11.26	2.940	336.23	334.36	1.9	52.803	44.082	0.5	0.2	24.00
10.11.26	2.930	335.34	333.47	1.9	52.834	44.118	0.5	0.2	24.00
11.11.26	2.811	332.97	331.16	1.8	51.788	43.367	0.4	0.2	24.00
12.11.26	2.693	261.93	260.91	1.0	53.225	42.962	0.4	0.3	24.00
13.11.26	2.900	300.66	299.27	1.4	53.184	43.557	0.5	0.2	24.00
14.11.26	3.114	220.49	219.93	0.6	58.233	44.129	0.5	0.2	24.00
15.11.26	3.051	220.36	219.79	0.6	58.076	44.248	0.5	0.2	24.00
16.11.26	2.919	284.57	283.33	1.2	54.272	44.028	0.5	0.2	24.00
17.11.26	2.788	331.09	329.35	1.7	51.888	43.480	0.4	0.2	24.00
18.11.26	2.846	335.21	333.45	1.8	52.151	43.674	0.4	0.2	24.00
19.11.26	2.990	341.17	339.29	1.9	52.993	44.243	0.4	0.2	24.00
Итого	**78.69**	**9450.4**	**9402.5**	**47.9**	**---**	**---**	**---**	**---**	**720.00**
Среднее	**---**	**---**	**---**	**---**	**50.59**	**42.15**	**0.5**	**0.2**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.10.26 24:00	10356.4	740400.9	738657.0	76742.4
19.11.26 24:00	10435.1	749851.3	748059.5	77462.4
Итого за период	78.7	9450.4	9402.5	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 23
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00179084

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x2CE2

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	45.13	40.59	4.54	123.370	126.330	122.170	125.370	-3.200	5.95	5.71	0.5530	0.0	24.0
22.10.26	45.00	40.45	4.55	123.170	126.100	121.970	125.140	-3.170	5.92	5.69	0.5570	0.0	24.0
23.10.26	45.53	40.42	5.11	112.810	115.630	111.670	114.730	-3.060	5.92	5.72	0.5690	0.0	24.0
24.10.26	44.39	39.90	4.49	122.460	125.340	121.260	124.380	-3.120	5.88	5.65	0.5430	0.0	24.0
25.10.26	44.14	39.63	4.51	122.300	125.170	121.100	124.210	-3.110	5.87	5.64	0.5510	0.0	24.0
26.10.26	43.89	39.38	4.51	121.090	123.950	119.950	122.990	-3.040	6.10	5.87	0.5420	0.0	24.0
27.10.26	43.59	39.08	4.51	119.490	122.310	118.490	121.350	-2.860	6.28	6.05	0.5310	0.0	24.0
28.10.26	46.55	41.38	5.17	123.580	126.350	122.360	125.270	-2.910	6.27	6.03	0.6290	0.0	24.0
29.10.26	49.41	43.73	5.68	127.010	129.730	125.570	128.530	-2.960	6.23	5.98	0.7180	0.0	24.0
30.10.26	48.08	42.74	5.34	126.930	129.610	125.540	128.460	-2.920	6.29	6.03	0.6700	0.0	24.0
31.10.26	49.83	44.09	5.74	127.510	130.160	126.070	128.960	-2.890	6.34	6.08	0.7220	0.0	24.0
01.11.26	49.91	44.14	5.77	127.180	129.760	125.740	128.560	-2.820	6.26	6.00	0.7220	0.0	24.0
02.11.26	48.99	43.07	5.92	113.260	115.740	112.000	114.720	-2.720	5.93	5.70	0.6650	0.0	24.0
03.11.26	53.55	46.53	7.02	92.270	94.110	91.050	93.160	-2.110	5.02	4.83	0.6410	0.0	24.0
04.11.26	56.87	50.24	6.63	131.410	134.680	129.490	133.030	-3.540	6.52	6.21	0.8570	0.0	24.0
05.11.26	55.22	48.77	6.45	128.110	130.820	126.310	129.350	-3.040	6.27	5.98	0.8130	0.0	24.0
06.11.26	51.98	45.78	6.20	127.080	129.800	125.440	128.580	-3.140	6.00	5.74	0.7790	0.0	24.0
07.11.26	52.69	46.27	6.42	127.850	130.600	126.180	129.290	-3.110	5.89	5.63	0.8110	0.0	24.0
08.11.26	52.83	46.34	6.49	127.780	130.470	126.100	129.160	-3.060	5.87	5.62	0.8160	0.0	24.0
09.11.26	52.87	46.34	6.53	127.710	130.390	126.030	129.060	-3.030	5.87	5.61	0.8230	0.0	24.0
10.11.26	52.82	46.34	6.48	127.130	129.840	125.460	128.530	-3.070	5.75	5.49	0.8120	0.0	24.0
11.11.26	51.83	45.51	6.32	125.870	128.600	124.190	127.400	-3.210	5.61	5.36	0.7840	0.0	24.0
12.11.26	53.24	45.50	7.74	99.880	102.260	98.530	101.300	-2.770	5.45	5.27	0.7590	0.0	24.0
13.11.26	53.35	46.02	7.33	113.080	115.770	111.550	114.670	-3.120	5.70	5.49	0.8160	0.0	24.0
14.11.26	58.23	47.59	10.64	83.910	86.380	82.570	85.420	-2.850	5.78	5.68	0.8770	0.0	24.0
15.11.26	58.05	47.58	10.47	83.830	86.320	82.580	85.360	-2.780	5.79	5.68	0.8630	0.0	24.0
16.11.26	54.09	46.53	7.56	109.710	112.390	108.180	111.260	-3.080	5.67	5.48	0.8160	0.0	24.0
17.11.26	51.93	45.67	6.26	125.630	128.560	123.950	127.360	-3.410	5.59	5.35	0.7740	0.0	24.0
18.11.26	52.18	45.92	6.26	127.800	130.830	126.120	129.570	-3.450	5.65	5.40	0.7880	0.0	24.0
19.11.26	53.16	46.70	6.46	130.680	133.690	128.930	132.340	-3.410	5.63	5.37	0.8320	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**3579.8**	**3661.6**	**3536.55**	**3627.51**	**-90.960**	**---**	**---**	**21.6330**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**50.64**	**44.40**	**6.23**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**5.91**	**5.68**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	50041.640	51809.039	49350.020	51280.140	379.7470	-1930.120	2468.0	17290.0
19.11.26 24:00	53621.530	55470.729	52886.570	54907.649	401.3800	-2021.080	2468.0	18010.0
Итого за период	3579.889	3661.690	3536.550	3627.508	21.6330	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 23
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТЭМ-106 Заводской номер: 3060468
Формула Q = M1(h1 - h2)
Тип системы Подача + расходомер Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	3.719999999999999	62	10	---
2	50	3.599999999999996	60	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.10.26	0.498	90.83	89.33	1.5	44.927	39.442	0.5	0.5	24.00
22.10.26	0.505	88.83	87.24	1.6	45.085	39.394	0.5	0.5	24.00
23.10.26	0.518	84.41	82.76	1.6	45.365	39.231	0.5	0.5	24.00
24.10.26	0.509	95.39	93.74	1.6	44.714	39.375	0.5	0.5	24.00
25.10.26	0.504	93.35	91.58	1.8	44.154	38.749	0.5	0.5	24.00
26.10.26	0.505	91.64	89.85	1.8	44.015	38.505	0.5	0.5	24.00
27.10.26	0.496	89.56	87.67	1.9	43.573	38.039	0.5	0.5	24.00
28.10.26	0.537	92.98	91.24	1.7	44.523	38.745	0.5	0.5	24.00
29.10.26	0.657	94.77	92.78	2.0	49.308	42.373	0.5	0.5	24.00
30.10.26	0.629	92.58	90.55	2.0	48.418	41.621	0.5	0.5	24.00
31.10.26	0.653	90.60	88.79	1.8	49.207	42.001	0.5	0.5	24.00
01.11.26	0.663	88.53	86.63	1.9	49.794	42.306	0.5	0.5	24.00
02.11.26	0.555	80.75	78.94	1.8	46.983	40.144	0.5	0.5	24.00
03.11.26	0.631	77.71	76.43	1.3	52.362	44.243	0.5	0.4	24.00
04.11.26	0.848	89.18	88.06	1.1	56.519	47.011	0.5	0.5	24.00
05.11.26	0.840	103.93	102.23	1.7	56.471	48.395	0.6	0.5	24.00
06.11.26	0.771	128.86	124.26	4.6	52.358	46.378	0.5	0.5	24.00
07.11.26	0.769	127.34	122.86	4.5	52.279	46.247	0.5	0.5	24.00
08.11.26	0.787	126.37	122.16	4.2	52.860	46.635	0.5	0.5	24.00
09.11.26	0.790	126.54	122.95	3.6	52.644	46.410	0.5	0.5	24.00
10.11.26	0.798	125.12	121.70	3.4	53.125	46.750	0.5	0.5	24.00
11.11.26	0.768	122.91	119.03	3.9	51.958	45.717	0.5	0.4	24.00
12.11.26	0.733	99.08	95.82	3.3	52.503	45.109	0.5	0.4	24.00
13.11.26	0.807	136.51	131.73	4.8	52.825	46.922	0.5	0.5	24.00
14.11.26	0.865	91.00	88.11	2.9	57.297	47.792	0.5	0.5	24.00
15.11.26	0.731	75.40	87.75	-12.3	58.222	48.529	0.5	0.5	24.00
16.11.26	0.122	21.75	99.02	-77.3	52.224	46.619	0.5	0.5	24.00
17.11.26	0.760	134.55	129.58	5.0	51.871	46.231	0.5	0.4	24.00
18.11.26	0.771	134.32	129.72	4.6	52.156	46.421	0.5	0.4	24.00
19.11.26	0.785	134.85	130.64	4.2	52.228	46.414	0.5	0.5	24.00
Итого	**19.81**	**3029.6**	**3043.2**	**-13.5**	**---**	**---**	**---**	**---**	**720.00**
Среднее	**---**	**---**	**---**	**---**	**50.33**	**43.72**	**0.5**	**0.5**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.10.26 24:00	2649.8	268882.0	268258.4	82489.5
19.11.26 24:00	2669.6	271911.7	271301.6	83209.5
Итого за период	19.8	3029.7	3043.2	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 23а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00179018

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x98BE

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	45.34	41.75	3.59	158.360	156.030	156.920	154.820	2.100	6.90	1.87	0.5770	0.0	24.0
22.10.26	45.21	41.66	3.55	158.050	155.690	156.610	154.490	2.120	6.90	1.87	0.5730	0.0	24.0
23.10.26	45.75	41.75	4.00	144.690	142.350	143.300	141.190	2.110	6.90	1.87	0.5870	0.0	24.0
24.10.26	44.60	41.06	3.54	157.300	154.910	155.860	153.710	2.150	6.90	1.87	0.5660	0.0	24.0
25.10.26	44.35	40.82	3.53	157.050	154.630	155.610	153.430	2.180	6.90	1.87	0.5620	0.0	24.0
26.10.26	44.10	40.58	3.52	155.470	153.080	154.030	151.880	2.150	6.90	1.87	0.5580	0.0	24.0
27.10.26	43.80	40.23	3.57	153.380	151.060	151.940	149.860	2.080	6.90	1.87	0.5530	0.0	24.0
28.10.26	46.73	42.64	4.09	158.710	156.290	157.030	154.910	2.120	6.90	1.87	0.6570	0.0	24.0
29.10.26	49.63	45.16	4.47	162.720	160.200	160.800	158.650	2.150	6.90	1.87	0.7330	0.0	24.0
30.10.26	48.30	44.14	4.16	162.870	160.420	161.060	158.910	2.150	6.90	1.87	0.6840	0.0	24.0
31.10.26	50.04	45.56	4.48	163.610	161.140	161.690	159.470	2.220	7.28	1.87	0.7410	0.0	24.0
01.11.26	50.13	45.64	4.49	162.880	160.520	160.960	158.840	2.120	6.90	1.87	0.7390	0.0	24.0
02.11.26	49.08	44.49	4.59	145.960	143.990	144.300	142.590	1.710	6.24	1.87	0.6750	0.0	24.0
03.11.26	53.68	48.21	5.47	118.480	116.920	116.930	115.590	1.340	5.18	1.87	0.6500	0.0	24.0
04.11.26	57.11	51.76	5.35	179.120	179.190	176.630	176.630	0.000	6.90	1.88	0.9600	0.0	24.0
05.11.26	55.54	50.43	5.11	172.390	172.160	169.990	169.990	0.000	6.90	1.88	0.8860	0.0	24.0
06.11.26	52.23	47.40	4.83	164.350	163.920	162.230	162.150	0.080	6.90	1.87	0.8000	0.0	24.0
07.11.26	52.93	47.92	5.01	165.300	164.730	163.150	162.890	0.260	6.90	1.88	0.8340	0.0	24.0
08.11.26	53.07	48.01	5.06	165.290	164.690	163.130	162.870	0.260	6.90	1.88	0.8380	0.0	24.0
09.11.26	53.10	48.00	5.10	165.190	164.610	163.030	162.770	0.260	6.90	1.87	0.8470	0.0	24.0
10.11.26	53.07	47.98	5.09	164.580	163.970	162.430	162.180	0.250	6.90	1.87	0.8440	0.0	24.0
11.11.26	52.06	47.15	4.91	163.300	162.690	161.170	161.010	0.160	6.90	1.88	0.8090	0.0	24.0
12.11.26	53.54	47.39	6.15	129.130	128.240	127.400	126.900	0.500	6.27	1.88	0.7940	0.0	24.0
13.11.26	53.58	47.81	5.77	146.660	145.720	144.680	144.190	0.490	7.31	1.88	0.8530	0.0	24.0
14.11.26	58.52	49.99	8.53	109.100	107.800	107.420	106.600	0.820	6.90	1.88	0.9250	0.0	24.0
15.11.26	58.35	49.95	8.40	109.020	107.730	107.340	106.530	0.810	6.90	1.88	0.9130	0.0	24.0
16.11.26	54.39	48.44	5.95	141.660	140.680	139.690	139.150	0.540	6.90	1.88	0.8440	0.0	24.0
17.11.26	52.17	47.27	4.90	162.770	162.000	160.620	160.320	0.300	6.90	1.88	0.7980	0.0	24.0
18.11.26	52.41	47.51	4.90	165.370	164.610	163.210	162.890	0.320	6.90	1.88	0.8140	0.0	24.0
19.11.26	53.37	48.28	5.09	168.980	168.210	166.750	166.330	0.420	6.90	1.88	0.8650	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**4631.7**	**4588.1**	**4575.91**	**4541.74**	**34.170**	**---**	**---**	**22.4790**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**50.87**	**45.96**	**4.90**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.83**	**1.87**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	28383.770	28112.769	27988.370	27806.339	205.2510	182.030	1323.0	10187.0
19.11.26 24:00	33015.510	32700.950	32564.279	32348.080	227.7300	216.200	1323.0	10907.0
Итого за период	4631.740	4588.181	4575.909	4541.741	22.4790	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 25 мкр., 23а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 22179188

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0DDC

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	45.31	41.04	н/д	4.26	4.88	4.59	н/д	123.253	117.885	н/д	122.089	116.986	н/д	5.103	0.521	н/д	24	0
22.10.26	45.19	40.90	н/д	4.29	4.86	4.57	н/д	123.015	117.673	н/д	121.862	116.779	н/д	5.083	0.523	н/д	24	0
23.10.26	45.72	40.90	н/д	4.82	4.85	4.60	н/д	112.625	107.680	н/д	111.540	106.865	н/д	4.674	0.538	н/д	24	0
24.10.26	44.58	40.32	н/д	4.26	4.81	4.53	н/д	122.345	117.067	н/д	121.230	116.215	н/д	5.015	0.516	н/д	24	0
25.10.26	44.33	40.07	н/д	4.26	4.81	4.53	н/д	122.148	116.882	н/д	121.051	116.038	н/д	5.014	0.516	н/д	24	0
26.10.26	44.08	39.82	н/д	4.26	5.03	4.76	н/д	120.950	115.737	н/д	119.876	114.911	н/д	4.964	0.510	н/д	24	0
27.10.26	43.77	39.48	н/д	4.29	5.22	4.95	н/д	119.313	114.153	н/д	118.269	113.361	н/д	4.908	0.508	н/д	24	0
28.10.26	46.67	41.76	н/д	4.91	5.22	4.93	н/д	123.200	117.872	н/д	121.969	116.940	н/д	5.030	0.599	н/д	24	0
29.10.26	49.60	44.22	н/д	5.38	5.17	4.87	н/д	126.220	120.775	н/д	124.782	119.697	н/д	5.085	0.672	н/д	24	0
30.10.26	48.27	43.20	н/д	5.07	5.23	4.93	н/д	126.408	120.975	н/д	125.054	119.946	н/д	5.109	0.634	н/д	24	0
31.10.26	50.01	44.52	н/д	5.48	5.28	4.98	н/д	127.007	121.530	н/д	125.546	120.429	н/д	5.117	0.689	н/д	24	0
01.11.26	50.10	44.59	н/д	5.51	5.20	4.91	н/д	126.563	121.118	н/д	125.096	120.007	н/д	5.089	0.689	н/д	24	0
02.11.26	50.43	44.45	н/д	5.98	4.87	4.60	н/д	113.567	108.467	н/д	103.577	99.208	н/д	4.369	0.620	н/д	22	2
03.11.26	53.71	46.94	н/д	6.78	3.88	3.65	н/д	93.423	88.815	н/д	92.170	87.909	н/д	4.261	0.625	н/д	24	0
04.11.26	57.05	50.60	н/д	6.45	5.48	5.12	н/д	142.070	135.245	н/д	139.943	133.648	н/д	6.295	0.903	н/д	24	0
05.11.26	55.51	49.32	н/д	6.19	5.22	4.89	н/д	136.100	130.048	н/д	134.163	128.585	н/д	5.578	0.831	н/д	24	0
06.11.26	52.19	46.42	н/д	5.77	4.95	4.65	н/д	129.265	123.455	н/д	127.638	122.230	н/д	5.408	0.737	н/д	24	0
07.11.26	52.85	46.87	н/д	5.98	4.82	4.53	н/д	129.915	124.065	н/д	128.231	122.807	н/д	5.424	0.767	н/д	24	0
08.11.26	53.02	46.93	н/д	6.08	4.82	4.52	н/д	130.050	124.150	н/д	128.357	122.884	н/д	5.473	0.781	н/д	24	0
09.11.26	53.05	46.94	н/д	6.11	4.81	4.51	н/д	129.967	124.060	н/д	128.273	122.804	н/д	5.469	0.784	н/д	24	0
10.11.26	53.03	46.94	н/д	6.09	4.69	4.39	н/д	129.462	123.607	н/д	127.774	122.348	н/д	5.427	0.778	н/д	24	0
11.11.26	52.02	46.09	н/д	5.93	4.55	4.25	н/д	128.475	122.630	н/д	126.859	121.423	н/д	5.436	0.752	н/д	24	0
12.11.26	53.51	46.10	н/д	7.41	4.38	4.16	н/д	101.792	96.978	н/д	99.782	95.374	н/д	4.408	0.740	н/д	23	1
13.11.26	53.51	46.59	н/д	6.93	4.64	4.39	н/д	115.430	109.952	н/д	113.895	108.846	н/д	5.049	0.789	н/д	24	0
14.11.26	58.42	48.24	н/д	10.18	4.72	4.58	н/д	85.872	81.613	н/д	84.522	80.731	н/д	3.792	0.860	н/д	24	0
15.11.26	58.24	48.21	н/д	10.03	4.73	4.59	н/д	85.838	81.548	н/д	84.496	80.671	н/д	3.826	0.848	н/д	24	0
16.11.26	54.36	47.14	н/д	7.22	4.61	4.38	н/д	111.158	105.813	н/д	109.638	104.722	н/д	4.916	0.792	н/д	24	0
17.11.26	52.12	46.21	н/д	5.91	4.53	4.24	н/д	127.717	121.720	н/д	126.106	120.518	н/д	5.588	0.746	н/д	24	0
18.11.26	52.37	46.45	н/д	5.92	4.59	4.29	н/д	129.665	123.597	н/д	128.016	122.364	н/д	5.652	0.758	н/д	24	0
19.11.26	53.30	47.19	н/д	6.11	4.57	4.26	н/д	132.327	126.208	н/д	130.588	124.907	н/д	5.681	0.799	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**3625.140**	**3461.318**	**---**	**3572.392**	**3420.153**	**---**	**152.243**	**20.825**	**---**	**717**	**3**
Среднее	**50.76**	**44.94**	---	**5.83**	**4.85**	**4.57**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	2183.925	2075.455	0.000	2119.097	2018.942	0.000	100.155	10.060	0.000	839	16
19.11.26 24:00	5809.065	5536.772	0.000	5691.488	5439.092	0.000	252.395	30.884	0.000	1556	19
Итого за период	3625.140	3461.317	0.000	3572.391	3420.150	0.000	152.240	20.824	0.000	717	3

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 1
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТЭМ-106 Заводской номер: 3060280
Формула Q = M1(h1 - h2)
Тип системы Подача + расходомер Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	7.5	180	10	---
2	80	8	192	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.10.26	1.296	144.74	144.85	-0.1	44.062	35.097	0.5	0.5	24.00
22.10.26	1.407	155.55	155.80	-0.2	44.744	35.688	0.5	0.5	24.00
23.10.26	2.183	335.89	335.79	0.1	50.130	43.632	0.5	0.5	24.00
24.10.26	2.616	458.27	458.59	-0.3	53.387	47.685	0.5	0.5	24.00
25.10.26	2.713	463.44	463.93	-0.5	54.171	48.323	0.5	0.5	24.00
26.10.26	2.328	436.15	436.64	-0.5	51.073	45.741	0.5	0.5	24.00
27.10.26	1.977	396.99	397.49	-0.5	47.321	42.343	0.5	0.5	24.00
28.10.26	1.964	387.57	388.13	-0.6	47.158	42.093	0.5	0.5	24.00
29.10.26	1.923	369.57	370.09	-0.5	46.762	41.560	0.5	0.5	24.00
30.10.26	1.801	350.70	351.20	-0.5	45.663	40.529	0.5	0.5	24.00
31.10.26	1.666	323.48	324.02	-0.5	43.964	38.814	0.5	0.5	24.00
01.11.26	1.754	319.78	320.37	-0.6	44.741	39.254	0.5	0.5	24.00
02.11.26	2.157	330.92	331.60	-0.7	49.151	42.633	0.5	0.5	24.00
03.11.26	2.301	324.85	325.58	-0.7	50.708	43.625	0.5	0.5	24.00
04.11.26	2.293	327.30	328.03	-0.7	51.127	44.123	0.5	0.5	24.00
05.11.26	2.260	307.58	308.34	-0.8	51.420	44.073	0.5	0.5	24.00
06.11.26	2.229	286.50	287.28	-0.8	50.945	43.164	0.5	0.5	24.00
07.11.26	2.503	292.70	293.54	-0.8	53.881	45.328	0.5	0.5	24.00
08.11.26	2.521	291.62	292.47	-0.8	54.120	45.476	0.5	0.5	24.00
09.11.26	2.365	309.98	310.71	-0.7	52.078	44.448	0.6	0.5	24.00
10.11.26	2.313	319.87	320.56	-0.7	51.325	44.093	0.6	0.6	24.00
11.11.26	2.599	354.43	355.20	-0.8	53.721	46.390	0.6	0.6	24.00
12.11.26	3.011	405.66	406.47	-0.8	57.417	49.999	0.6	0.6	24.00
13.11.26	2.573	353.38	354.12	-0.7	54.067	46.788	0.6	0.6	24.00
14.11.26	2.487	340.20	340.93	-0.7	52.930	45.621	0.6	0.6	24.00
15.11.26	2.460	341.40	342.13	-0.7	53.114	45.911	0.6	0.6	24.00
16.11.26	2.494	341.79	342.52	-0.7	53.264	45.968	0.6	0.6	24.00
17.11.26	2.485	343.71	344.45	-0.7	53.172	45.944	0.6	0.6	24.00
18.11.26	2.501	348.34	349.06	-0.7	53.394	46.217	0.6	0.6	24.00
19.11.26	2.520	345.35	346.08	-0.7	53.303	46.007	0.6	0.6	24.00
Итого	**67.70**	**10107.7**	**10126.0**	**-17.9**	**---**	**---**	**---**	**---**	**720.00**
Среднее	**---**	**---**	**---**	**---**	**50.74**	**43.89**	**0.5**	**0.5**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.10.26 24:00	10174.6	1164039.9	1164291.6	96362.9
19.11.26 24:00	10242.3	1174147.6	1174417.5	97082.9
Итого за период	67.7	10107.7	10125.9	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 2
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00166490

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0419

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	44.26	37.62	6.64	217.720	219.890	215.740	218.430	-2.690	6.06	6.05	1.4300	0.0	24.0
22.10.26	44.65	38.13	6.52	234.000	236.410	231.800	234.830	-3.030	6.12	6.09	1.5080	0.0	24.0
23.10.26	49.86	42.32	7.54	265.140	267.700	262.040	265.440	-3.400	6.12	6.03	1.9690	0.0	24.0
24.10.26	53.55	45.58	7.97	293.610	296.330	289.700	293.420	-3.720	6.23	6.09	2.3020	0.0	24.0
25.10.26	54.20	45.99	8.21	297.550	300.200	293.520	297.210	-3.690	6.25	6.11	2.4080	0.0	24.0
26.10.26	51.46	43.93	7.53	280.250	282.860	276.790	280.260	-3.470	6.18	6.07	2.0780	0.0	24.0
27.10.26	47.54	40.60	6.94	255.080	257.540	252.400	255.550	-3.150	6.13	6.07	1.7500	0.0	24.0
28.10.26	47.27	40.17	7.10	247.460	249.860	244.850	247.950	-3.100	6.14	6.10	1.7330	0.0	24.0
29.10.26	46.86	39.68	7.18	236.760	239.090	234.310	237.330	-3.020	6.19	6.16	1.6780	0.0	24.0
30.10.26	45.89	38.80	7.09	224.640	226.870	222.380	225.260	-2.880	6.10	6.09	1.5700	0.0	24.0
31.10.26	44.06	36.99	7.07	207.180	209.180	205.280	207.860	-2.580	5.87	5.89	1.4510	0.0	24.0
01.11.26	44.69	37.16	7.53	203.300	205.240	201.380	203.940	-2.560	5.94	5.96	1.5120	0.0	24.0
02.11.26	49.11	40.22	8.89	212.210	214.030	209.810	212.350	-2.540	6.32	6.34	1.8600	0.0	24.0
03.11.26	50.76	41.16	9.60	207.850	209.560	205.390	207.880	-2.490	6.34	6.37	1.9660	0.0	24.0
04.11.26	51.21	41.68	9.53	209.640	211.350	207.050	209.660	-2.610	6.39	6.42	1.9690	0.0	24.0
05.11.26	51.48	41.51	9.97	198.050	199.580	195.590	197.990	-2.400	6.37	6.42	1.9460	0.0	24.0
06.11.26	50.92	40.45	10.47	183.210	184.580	180.980	183.200	-2.220	6.24	6.31	1.8890	0.0	24.0
07.11.26	53.90	42.34	11.56	187.570	188.850	185.020	187.170	-2.150	6.22	6.29	2.1340	0.0	24.0
08.11.26	54.23	42.53	11.70	187.270	188.450	184.720	186.830	-2.110	6.23	6.29	2.1570	0.0	24.0
09.11.26	52.24	41.70	10.54	197.790	199.360	195.280	197.700	-2.420	6.46	6.50	2.0540	0.0	24.0
10.11.26	51.39	41.40	9.99	204.730	206.370	202.200	204.710	-2.510	6.66	6.70	2.0140	0.0	24.0
11.11.26	53.55	43.41	10.14	225.070	226.800	222.070	224.820	-2.750	6.73	6.73	2.2460	0.0	24.0
12.11.26	57.46	47.15	10.31	261.490	263.330	257.520	260.570	-3.050	6.81	6.75	2.6500	0.0	24.0
13.11.26	54.36	44.33	10.03	228.890	230.550	225.720	228.380	-2.660	6.77	6.77	2.2590	0.0	24.0
14.11.26	53.00	42.93	10.07	217.970	219.520	215.130	217.600	-2.470	6.78	6.80	2.1640	0.0	24.0
15.11.26	53.21	43.17	10.04	218.980	220.600	216.080	218.680	-2.600	6.75	6.77	2.1640	0.0	24.0
16.11.26	53.34	43.21	10.13	219.280	220.890	216.400	218.970	-2.570	6.75	6.76	2.1870	0.0	24.0
17.11.26	53.22	43.17	10.05	220.410	222.070	217.530	220.150	-2.620	6.73	6.75	2.1820	0.0	24.0
18.11.26	53.50	43.47	10.03	223.450	225.180	220.520	223.250	-2.730	6.75	6.76	2.2040	0.0	24.0
19.11.26	53.37	43.28	10.09	221.630	223.330	218.700	221.390	-2.690	6.73	6.74	2.2030	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**6788.1**	**6845.5**	**6705.90**	**6788.78**	**-82.880**	**---**	**---**	**59.6370**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**50.81**	**41.80**	**9.01**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.38**	**6.37**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	63828.520	64302.590	62918.359	63649.460	547.5910	-731.100	0.0	9374.0
19.11.26 24:00	70616.700	71148.160	69624.260	70438.240	607.2280	-813.980	0.0	10094.0
Итого за период	6788.180	6845.570	6705.900	6788.780	59.6370	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 3
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ632

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.12	40.49	217.77	35.26	218.68	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.30	43.40	208.06	37.11	209.30	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.37	43.67	224.05	37.55	225.63	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.77	48.61	251.72	41.61	255.62	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	2.05	52.43	277.47	45.05	283.40	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	2.12	53.12	281.05	45.57	287.20	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.85	50.22	265.33	43.30	270.95	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.57	46.51	241.98	40.02	246.10	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.56	46.32	234.79	39.66	238.44	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.52	45.93	226.12	39.20	229.59	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.42	44.96	215.56	38.36	219.03	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.30	43.20	197.44	36.58	201.26	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.36	43.76	192.89	36.72	197.14	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.66	48.16	199.80	39.83	205.50	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.76	49.75	194.44	40.71	200.74	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.76	50.20	196.18	41.23	202.48	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.74	50.45	185.57	41.02	190.51	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.69	49.88	170.46	39.96	175.14	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.89	52.83	173.12	41.90	178.95	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.91	53.15	172.52	42.08	178.46	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.82	51.30	184.06	41.32	189.85	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.80	50.39	191.42	40.99	197.23	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	2.01	52.20	212.00	42.71	217.54	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	2.38	56.34	249.15	46.75	253.71	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	2.03	53.08	216.65	43.69	221.30	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.93	51.96	204.44	42.48	210.59	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.92	52.16	204.95	42.75	211.66	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.95	52.28	205.68	42.77	211.96	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.94	52.16	206.46	42.73	213.28	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.97	52.44	210.18	43.04	216.77	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**52.47**	**---**	**6411.31**	**---**	**6558.01**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.378**	**---**	**41.065**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	3195.13	0.00
19.11.26 24:00	3248.43	0.00
Итого за период	53.30	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 4
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА857

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.14	41.30	187.81	35.12	186.41	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.32	44.20	178.61	36.79	177.35	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.41	44.55	194.69	37.34	192.95	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.86	49.56	224.12	41.32	222.46	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	2.17	53.38	251.59	44.75	249.94	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	2.26	54.12	255.51	45.27	253.74	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.95	51.07	240.17	43.02	238.28	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.64	47.35	214.25	39.71	212.65	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.62	47.18	206.57	39.33	205.04	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.58	46.78	201.97	38.94	200.47	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.48	45.76	194.83	38.15	193.29	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.35	44.00	176.77	36.34	175.57	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.42	44.62	173.81	36.41	172.69	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.76	49.09	182.22	39.38	181.13	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.87	50.69	177.52	40.12	176.83	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.88	51.13	179.03	40.63	177.87	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.84	51.41	166.90	40.32	165.73	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.79	50.84	152.06	39.03	151.52	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.03	53.83	156.31	40.82	155.26	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.04	54.14	155.87	40.99	154.86	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.96	52.23	167.99	40.44	166.54	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.93	51.32	174.92	40.24	173.78	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	2.19	53.22	196.15	42.07	194.55	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	2.61	57.38	232.65	46.16	230.34	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	2.20	54.00	199.95	42.96	197.75	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	2.10	52.92	188.64	41.76	187.05	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	2.10	53.11	189.70	42.05	187.83	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	2.11	53.26	189.87	42.11	188.19	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	2.11	53.14	191.35	42.11	189.97	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	2.14	53.41	195.73	42.46	193.86	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**55.86**	**---**	**5797.56**	**---**	**5753.90**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**50.300**	**---**	**40.538**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	4620.25	1.15
19.11.26 24:00	4677.07	1.15
Итого за период	56.82	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 4а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТЭМ-106 Заводской номер: 3060278
Формула Q = M1(h1 - h2)
Тип системы Подача + расходомер Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	0	66	0	---
2	50	0	67.100000000000001	0	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.10.26	0.762	143.56	143.23	0.3	44.002	38.694	0.6	0.6	24.00
22.10.26	0.808	154.76	154.44	0.3	44.365	39.151	0.6	0.6	24.00
23.10.26	1.053	175.81	175.50	0.3	49.567	43.580	0.6	0.6	24.00
24.10.26	1.247	195.34	195.00	0.3	53.264	46.881	0.6	0.6	24.00
25.10.26	1.297	198.01	197.67	0.3	53.897	47.350	0.6	0.6	24.00
26.10.26	1.127	186.51	186.19	0.3	51.196	45.154	0.6	0.6	24.00
27.10.26	0.943	169.06	168.76	0.3	47.276	41.696	0.6	0.6	24.00
28.10.26	0.937	163.84	163.50	0.3	46.995	41.279	0.6	0.6	24.00
29.10.26	0.914	157.71	157.38	0.3	46.583	40.791	0.6	0.6	24.00
30.10.26	0.858	150.44	150.11	0.3	45.634	39.929	0.6	0.6	24.00
31.10.26	0.786	138.33	137.99	0.3	43.795	38.114	0.6	0.5	24.00
01.11.26	0.818	135.55	135.20	0.3	44.398	38.364	0.6	0.5	24.00
02.11.26	1.013	141.54	141.19	0.3	48.807	41.648	0.6	0.6	24.00
03.11.26	1.079	138.34	137.99	0.3	50.458	42.658	0.6	0.6	24.00
04.11.26	1.086	139.58	139.23	0.3	50.925	43.141	0.6	0.6	24.00
05.11.26	1.077	131.48	131.13	0.4	51.176	42.984	0.6	0.6	24.00
06.11.26	1.047	121.15	120.79	0.4	50.602	41.958	0.6	0.6	24.00
07.11.26	1.184	123.88	123.51	0.4	53.580	44.020	0.6	0.6	24.00
08.11.26	1.198	123.71	123.31	0.4	53.919	44.231	0.6	0.6	24.00
09.11.26	1.134	131.22	130.87	0.4	51.953	43.311	0.6	0.6	24.00
10.11.26	1.111	136.13	135.78	0.3	51.109	42.946	0.6	0.6	24.00
11.11.26	1.235	150.25	149.92	0.3	53.247	45.029	0.7	0.6	24.00
12.11.26	1.471	175.53	175.19	0.3	57.152	48.774	0.7	0.6	24.00
13.11.26	1.253	152.95	152.63	0.3	54.087	45.895	0.6	0.6	24.00
14.11.26	1.193	145.39	145.08	0.3	52.705	44.499	0.7	0.6	24.00
15.11.26	1.191	146.08	145.77	0.3	52.907	44.756	0.7	0.6	24.00
16.11.26	1.201	146.31	146.01	0.3	53.034	44.825	0.7	0.6	24.00
17.11.26	1.196	147.05	146.74	0.3	52.906	44.772	0.7	0.6	24.00
18.11.26	1.214	149.46	149.18	0.3	53.190	45.071	0.7	0.6	24.00
19.11.26	1.215	148.08	147.78	0.3	53.065	44.863	0.7	0.6	24.00
Итого	**32.65**	**4517.1**	**4507.1**	**9.5**	**---**	**---**	**---**	**---**	**720.00**
Среднее	**---**	**---**	**---**	**---**	**50.53**	**43.21**	**0.6**	**0.6**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.10.26 24:00	5571.6	637937.8	634918.0	104920.0
19.11.26 24:00	5604.2	642454.8	639425.1	105640.0
Итого за период	32.6	4517.0	4507.1	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 6
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ146

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.86	41.05	447.92	36.89	455.46	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	2.20	44.21	438.46	39.17	446.04	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	2.27	44.24	440.48	39.07	448.08	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	2.91	49.29	445.51	42.76	453.44	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	3.38	53.40	459.02	46.04	467.16	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	3.49	53.99	462.00	46.43	470.30	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	3.07	51.37	462.05	44.72	470.37	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	2.65	47.40	449.65	41.50	457.52	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	2.62	47.15	448.46	41.29	456.17	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	2.59	46.73	463.65	41.13	471.55	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	2.47	45.86	478.41	40.69	486.34	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	2.29	43.96	473.80	39.12	481.71	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	2.38	44.43	470.96	39.36	479.06	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	2.93	48.90	470.49	42.67	478.48	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	3.13	50.61	468.61	43.92	476.52	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	3.16	51.11	469.08	44.36	477.17	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	3.16	51.33	464.74	44.51	472.81	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	3.12	50.71	460.07	43.92	468.03	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	3.50	53.75	459.37	46.11	467.37	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	3.54	54.15	459.75	46.44	467.89	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	3.33	52.30	462.53	45.09	470.54	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	3.24	51.28	467.27	44.34	475.32	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	3.50	52.90	475.81	45.53	483.97	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	4.06	57.28	488.46	48.96	496.88	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	3.59	54.19	477.80	46.67	486.01	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	3.43	52.88	473.34	45.62	481.41	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	3.44	53.09	472.09	45.80	480.21	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	3.47	53.20	472.88	45.85	480.84	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	3.44	53.07	466.94	45.68	474.88	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	3.49	53.38	472.77	45.98	480.85	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**91.71**	**---**	**13922.37**	**---**	**14162.38**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**50.240**	**---**	**43.654**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	9491.71	0.00
19.11.26 24:00	9584.98	0.00
Итого за период	93.27	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 7
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00169014

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xD178

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	44.05	38.43	5.62	92.710	91.480	91.820	90.770	1.050	6.17	6.00	0.5170	0.0	24.0
22.10.26	44.38	38.58	5.80	92.770	91.510	91.960	90.820	1.140	6.22	6.00	0.5340	0.0	24.0
23.10.26	49.41	42.22	7.19	94.450	93.110	93.360	92.320	1.040	6.19	6.00	0.6710	0.0	24.0
24.10.26	53.17	45.07	8.10	97.380	95.960	96.100	95.030	1.070	6.27	6.00	0.7810	0.0	24.0
25.10.26	53.86	45.57	8.29	97.810	96.380	96.490	95.420	1.070	6.30	6.00	0.8030	0.0	24.0
26.10.26	50.85	43.74	7.11	100.420	99.070	99.170	98.170	1.000	6.23	6.00	0.7030	0.0	24.0
27.10.26	47.22	40.65	6.57	93.550	92.240	92.560	91.520	1.040	6.22	6.00	0.6070	0.0	24.0
28.10.26	47.02	40.47	6.55	92.830	91.530	91.870	90.810	1.060	6.24	6.00	0.5990	0.0	24.0
29.10.26	46.40	40.68	5.72	106.390	105.160	105.290	104.310	0.980	6.28	6.00	0.6030	0.0	24.0
30.10.26	45.24	40.26	4.98	116.320	115.190	115.180	114.280	0.900	6.19	6.00	0.5720	0.0	24.0
31.10.26	43.47	38.73	4.74	114.090	113.010	113.130	112.290	0.840	5.98	6.00	0.5360	0.0	24.0
01.11.26	43.98	39.03	4.95	113.610	112.570	112.610	111.810	0.800	6.05	6.00	0.5580	0.0	24.0
02.11.26	48.26	42.18	6.08	114.630	113.500	113.390	112.540	0.850	6.43	6.00	0.6900	0.0	24.0
03.11.26	49.84	43.32	6.52	114.100	112.920	112.730	111.960	0.770	6.46	6.00	0.7360	0.0	24.0
04.11.26	50.28	43.81	6.47	114.340	113.190	112.940	112.230	0.710	6.51	6.00	0.7280	0.0	24.0
05.11.26	50.47	43.93	6.54	113.080	111.920	111.700	110.960	0.740	6.51	6.00	0.7300	0.0	24.0
06.11.26	49.96	43.33	6.63	111.510	110.360	110.180	109.400	0.780	6.40	6.00	0.7330	0.0	24.0
07.11.26	52.76	45.37	7.39	111.990	110.780	110.550	109.790	0.760	6.38	6.00	0.8180	0.0	24.0
08.11.26	53.11	45.57	7.54	112.010	110.800	110.570	109.730	0.840	6.39	6.00	0.8320	0.0	24.0
09.11.26	51.36	44.39	6.97	113.150	111.980	111.750	110.970	0.780	6.60	6.00	0.7780	0.0	24.0
10.11.26	50.37	43.70	6.67	113.950	112.800	112.540	111.840	0.700	6.80	6.00	0.7510	0.0	24.0
11.11.26	52.19	45.10	7.09	116.870	115.710	115.360	114.630	0.730	6.85	6.00	0.8190	0.0	24.0
12.11.26	56.20	48.32	7.88	121.960	120.720	120.180	119.400	0.780	6.88	6.00	0.9480	0.0	24.0
13.11.26	53.05	45.92	7.13	117.670	116.500	116.150	115.300	0.850	6.88	6.00	0.8270	0.0	24.0
14.11.26	51.89	44.94	6.95	116.130	114.960	114.690	113.860	0.830	6.90	6.00	0.7960	0.0	24.0
15.11.26	52.06	45.16	6.90	116.090	114.910	114.650	113.750	0.900	6.87	6.00	0.7900	0.0	24.0
16.11.26	52.24	45.25	6.99	115.950	114.750	114.510	113.570	0.940	6.87	6.00	0.8010	0.0	24.0
17.11.26	52.10	45.17	6.93	115.860	114.680	114.420	113.480	0.940	6.86	6.00	0.7950	0.0	24.0
18.11.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.11.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	**---**	**---**	**---**	**3051.6**	**3017.6**	**3015.85**	**2990.96**	**24.890**	**---**	**---**	**20.0560**	**0.0**	**672.0**
Среднее	**49.82**	**43.17**	**6.65**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.46**	**6.00**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	46772.080	46011.190	46146.170	45562.299	367.6370	583.870	2221.0	17537.0
19.11.26 24:00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Итого за период	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	---	н/д	н/д

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 7
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ377

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.26	40.55	21.16	27.48	20.61	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.37	43.33	29.67	29.91	29.22	23.47	23.55	0.00	0.00
23.10.26	0.50	43.87	44.56	32.44	44.05	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	0.67	48.74	49.07	35.29	48.35	23.85	24.00	0.00	0.00
25.10.26	0.79	52.47	57.04	38.61	56.42	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	0.82	53.20	57.82	38.93	57.08	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	0.74	50.18	62.82	38.22	61.97	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	0.59	46.54	47.13	34.09	45.94	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	0.59	46.38	45.17	33.29	44.22	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	0.67	45.98	75.29	36.15	74.62	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	0.68	44.95	96.21	37.88	95.75	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	0.63	43.24	91.42	36.35	91.11	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	0.65	43.83	90.65	36.61	90.43	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	0.81	48.19	92.72	39.42	92.48	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	0.86	49.74	91.49	40.31	91.18	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	0.86	50.15	92.02	40.82	91.79	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	0.85	50.40	89.04	40.82	88.80	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	0.85	49.86	85.81	39.98	85.57	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	0.96	52.77	86.64	41.71	86.35	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	0.97	53.08	86.48	41.87	86.25	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	0.91	51.22	89.64	40.98	89.35	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	0.89	50.34	91.27	40.61	91.03	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	0.98	52.19	97.24	42.09	97.05	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.15	56.21	107.59	45.54	107.65	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	0.99	52.90	98.43	42.87	98.39	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	0.94	51.86	95.62	41.96	95.50	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	0.94	52.06	95.80	42.25	95.78	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	0.95	52.20	96.04	42.27	95.91	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	0.95	52.09	96.61	42.21	96.49	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	0.83	49.10	96.85	40.46	96.82	23.10	23.10	0.00	0.00
Итого	**23.65**	**---**	**2357.30**	**---**	**2346.16**	**718.42**	**718.65**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.254**	**---**	**38.714**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	2407.33	0.00
19.11.26 24:00	2431.56	0.00
Итого за период	24.23	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 7
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ400

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.34	40.81	65.79	35.62	66.53	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.40	43.56	64.36	37.39	65.13	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	0.41	44.00	64.45	37.60	65.17	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	0.52	48.89	65.38	40.93	66.33	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	0.60	52.54	67.24	43.64	68.24	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	0.62	53.29	67.39	44.08	68.54	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	0.55	50.21	69.29	42.26	70.35	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	0.47	46.62	64.74	39.32	65.67	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	0.47	46.50	64.33	39.20	65.18	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	0.47	45.89	74.13	39.48	74.92	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	0.45	44.66	80.73	39.12	81.45	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	0.42	42.98	79.26	37.69	79.91	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	0.44	43.54	78.94	38.00	79.62	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	0.53	47.78	79.36	41.03	80.13	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	0.57	49.28	78.86	42.06	79.79	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	0.57	49.70	79.15	42.51	79.89	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	0.57	49.90	78.19	42.65	78.94	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	0.56	49.42	76.99	42.15	77.96	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	0.62	52.16	77.36	44.15	78.20	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	0.63	52.48	77.22	44.33	78.17	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	0.59	50.74	78.06	43.15	79.10	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	0.57	49.79	78.64	42.49	79.68	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	0.63	51.62	80.69	43.83	81.68	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	0.72	55.55	83.90	46.92	84.80	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	0.63	52.29	80.48	44.44	81.53	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	0.61	51.28	79.63	43.61	80.59	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	0.60	51.44	79.83	43.85	80.73	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	0.61	51.62	79.90	43.96	80.95	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	0.61	51.50	79.89	43.87	80.88	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	0.15	35.42	19.92	39.79	20.13	5.97	20.59	0.00	0.00
Итого	**15.93**	**---**	**2194.10**	**---**	**2220.19**	**701.97**	**716.59**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**48.515**	**---**	**41.637**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	1428.05	0.00
19.11.26 24:00	1443.95	0.00
Итого за период	15.90	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 7
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТЭМ-106 Заводской номер: 3060225
Формула Q = M1(h1 - h2)
Тип системы Подача + расходомер Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	3.5999999999999996	60	10	---
2	50	3.54	59	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.10.26	0.791	156.38	156.68	-0.3	44.342	39.283	0.5	0.5	24.00
22.10.26	0.818	157.15	157.49	-0.3	44.322	39.122	0.5	0.5	24.00
23.10.26	1.050	159.47	159.62	-0.2	49.445	42.859	0.5	0.5	24.00
24.10.26	1.224	165.55	165.52	0.0	53.546	46.160	0.5	0.5	24.00
25.10.26	1.263	166.59	166.47	0.1	54.099	46.526	0.5	0.5	24.00
26.10.26	1.113	167.25	167.13	0.1	51.549	44.896	0.5	0.5	24.00
27.10.26	0.950	149.99	150.17	-0.2	47.601	41.267	0.5	0.5	24.00
28.10.26	0.901	121.15	121.17	-0.0	47.239	39.805	0.5	0.5	24.00
29.10.26	0.892	128.03	127.99	0.0	46.825	39.863	0.5	0.5	24.00
30.10.26	0.861	134.53	134.50	0.0	45.982	39.583	0.5	0.5	24.00
31.10.26	0.791	132.55	132.62	-0.1	44.046	38.071	0.5	0.5	24.00
01.11.26	0.821	131.76	131.81	-0.1	44.499	38.262	0.5	0.5	24.00
02.11.26	1.012	132.45	132.40	0.0	48.941	41.305	0.6	0.5	24.00
03.11.26	1.087	131.94	131.86	0.1	50.677	42.443	0.6	0.5	24.00
04.11.26	1.095	132.27	132.09	0.2	51.179	42.909	0.6	0.5	24.00
05.11.26	1.097	130.92	130.76	0.2	51.397	43.024	0.6	0.5	24.00
06.11.26	1.073	129.20	129.13	0.1	50.775	42.474	0.6	0.5	24.00
07.11.26	1.210	129.50	129.33	0.2	53.795	44.461	0.6	0.5	24.00
08.11.26	1.227	129.62	129.39	0.2	54.211	44.752	0.6	0.5	24.00
09.11.26	1.145	130.46	130.26	0.2	52.366	43.599	0.6	0.5	24.00
10.11.26	1.113	131.71	131.52	0.2	51.345	42.911	0.6	0.5	24.00
11.11.26	1.205	134.61	134.38	0.2	52.982	44.048	0.6	0.5	24.00
12.11.26	1.395	139.70	139.22	0.5	57.325	47.359	0.6	0.5	24.00
13.11.26	1.236	135.79	135.46	0.3	54.350	45.262	0.6	0.5	24.00
14.11.26	1.187	134.06	133.74	0.3	52.940	44.105	0.6	0.5	24.00
15.11.26	1.182	133.88	133.60	0.3	53.160	44.349	0.6	0.5	24.00
16.11.26	1.202	134.09	133.83	0.3	53.262	44.319	0.6	0.5	24.00
17.11.26	1.185	132.65	132.34	0.3	53.124	44.208	0.6	0.5	24.00
18.11.26	1.178	129.39	129.04	0.4	53.426	44.336	0.6	0.5	23.10
19.11.26	1.202	134.03	133.68	0.3	53.288	44.339	0.6	0.5	24.00
Итого	**32.51**	**4156.7**	**4153.2**	**3.3**	**---**	**---**	**---**	**---**	**719.10**
Среднее	**---**	**---**	**---**	**---**	**50.73**	**42.86**	**0.6**	**0.5**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.10.26 24:00	4382.1	420597.1	403090.7	96773.9
19.11.26 24:00	4414.6	424753.8	407243.9	97493.0
Итого за период	32.5	4156.7	4153.2	719.1

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 8а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ390

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.62	40.41	140.68	36.00	138.33	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.75	43.32	140.81	38.01	136.53	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	0.77	43.54	141.35	38.08	136.99	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	0.98	48.42	140.95	41.45	136.73	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.14	52.23	147.93	44.50	143.69	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.18	52.89	149.78	44.97	145.48	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.04	50.07	149.31	43.10	144.97	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	0.89	46.39	145.24	40.25	140.83	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	0.89	46.19	144.21	40.04	139.74	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	0.87	45.81	148.76	39.94	144.28	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	0.83	44.87	152.55	39.42	148.09	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	0.77	43.11	150.37	37.97	145.95	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	0.80	43.64	149.89	38.27	145.43	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	0.99	48.00	150.95	41.39	146.39	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.07	49.59	150.41	42.44	145.83	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.08	50.04	150.68	42.85	146.16	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.08	50.29	149.46	43.03	144.94	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.07	49.71	147.78	42.47	143.24	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.19	52.64	147.66	44.54	143.19	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.21	52.97	147.74	44.75	143.22	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.14	51.13	148.80	43.47	144.23	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.15	50.21	146.70	42.37	145.12	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.27	51.95	147.77	43.33	148.08	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.47	56.05	152.61	46.38	152.88	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.30	52.87	148.41	44.14	148.70	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.25	51.74	147.09	43.26	147.33	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.25	51.94	147.41	43.48	147.69	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.27	52.06	147.28	43.40	147.41	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.26	51.93	147.41	43.34	147.49	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.28	52.22	148.78	43.60	148.94	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**31.86**	**---**	**4428.77**	**---**	**4337.88**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.208**	**---**	**42.008**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	3053.48	0.00
19.11.26 24:00	3085.99	0.00
Итого за период	32.51	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 8а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТЭМ-106 Заводской номер: 3060236
Формула Q = M1(h1 - h2)
Тип системы Подача + расходомер Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	8	160	10	---
2	80	8.65	173	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.10.26	1.768	261.65	267.31	-5.7	44.095	37.330	0.5	0.5	23.41
22.10.26	1.823	265.69	271.42	-5.7	44.054	37.183	0.5	0.5	24.00
23.10.26	2.367	268.00	273.71	-5.7	49.167	40.329	0.5	0.5	24.00
24.10.26	2.773	276.79	282.55	-5.8	53.271	43.246	0.5	0.5	24.00
25.10.26	2.864	277.88	283.65	-5.8	53.814	43.503	0.5	0.5	24.00
26.10.26	2.520	279.25	285.03	-5.8	51.303	42.272	0.5	0.5	24.00
27.10.26	2.134	266.85	272.54	-5.7	47.287	39.282	0.5	0.5	24.00
28.10.26	2.107	263.46	269.12	-5.7	47.013	39.009	0.5	0.5	24.00
29.10.26	2.106	282.61	288.55	-5.9	46.604	39.146	0.5	0.5	24.00
30.10.26	2.030	300.30	306.52	-6.2	45.773	39.006	0.5	0.5	24.00
31.10.26	1.877	294.30	300.47	-6.2	43.830	37.445	0.5	0.5	24.00
01.11.26	1.937	292.58	298.73	-6.1	44.280	37.651	0.5	0.5	24.00
02.11.26	2.431	295.85	301.98	-6.1	48.716	40.494	0.5	0.5	24.00
03.11.26	2.645	293.92	300.00	-6.1	50.448	41.444	0.5	0.5	24.00
04.11.26	2.674	294.55	300.62	-6.1	50.949	41.864	0.5	0.5	24.00
05.11.26	2.626	291.86	297.95	-6.1	50.848	41.845	0.5	0.5	24.00
06.11.26	2.529	287.74	293.93	-6.2	49.663	40.867	0.5	0.5	24.00
07.11.26	2.877	289.15	295.34	-6.2	52.593	42.638	0.5	0.5	24.00
08.11.26	2.917	289.03	295.18	-6.1	53.003	42.905	0.5	0.5	24.00
09.11.26	2.759	292.32	298.54	-6.2	51.246	41.802	0.5	0.5	24.00
10.11.26	2.678	294.64	300.91	-6.3	50.291	41.193	0.5	0.5	24.00
11.11.26	2.901	301.03	307.32	-6.3	51.960	42.316	0.5	0.5	24.00
12.11.26	3.416	314.94	321.32	-6.4	56.363	45.513	0.5	0.5	24.00
13.11.26	3.015	304.24	310.58	-6.3	53.323	43.409	0.5	0.5	24.00
14.11.26	2.856	299.37	305.71	-6.3	51.885	42.340	0.5	0.5	24.00
15.11.26	2.854	299.89	306.23	-6.3	52.108	42.584	0.5	0.5	24.00
16.11.26	2.859	299.92	306.28	-6.4	52.222	42.684	0.5	0.5	24.00
17.11.26	2.848	300.55	306.91	-6.4	52.099	42.619	0.5	0.5	24.00
18.11.26	2.905	305.29	311.70	-6.4	52.466	42.945	0.5	0.5	24.00
19.11.26	2.907	303.52	309.97	-6.4	52.290	42.707	0.5	0.5	24.00
Итого	**77.00**	**8687.2**	**8870.1**	**-182.9**	**---**	**---**	**---**	**---**	**719.41**
Среднее	**---**	**---**	**---**	**---**	**50.10**	**41.25**	**0.5**	**0.5**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.10.26 24:00	10831.6	810137.6	801635.7	83319.4
19.11.26 24:00	10908.6	818824.7	810505.8	84038.9
Итого за период	77.0	8687.1	8870.1	719.5

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 9
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 22179274

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x3DCE

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	44.05	35.52	н/д	8.53	4.44	4.95	н/д	110.772	113.200	н/д	111.187	111.187	н/д	0.000	0.946	н/д	24	0
22.10.26	44.19	35.46	н/д	8.73	4.50	5.01	н/д	110.743	113.192	н/д	111.164	111.164	н/д	0.000	0.968	н/д	24	0
23.10.26	49.28	38.55	н/д	10.72	4.46	4.96	н/д	114.540	117.217	н/д	114.847	114.847	н/д	0.000	1.229	н/д	24	0
24.10.26	53.13	41.42	н/д	11.71	4.56	5.04	н/д	122.007	124.973	н/д	122.205	122.205	н/д	0.000	1.429	н/д	24	0
25.10.26	53.73	41.80	н/д	11.93	4.58	5.06	н/д	123.495	126.515	н/д	123.680	123.680	н/д	0.000	1.473	н/д	24	0
26.10.26	49.78	40.24	н/д	9.54	4.56	5.00	н/д	134.965	138.035	н/д	135.217	135.217	н/д	0.000	1.288	н/д	24	0
27.10.26	47.22	37.41	н/д	9.81	4.48	4.99	н/д	114.037	116.655	н/д	114.402	114.402	н/д	0.000	1.120	н/д	24	0
28.10.26	46.96	37.16	н/д	9.79	4.51	5.02	н/д	112.563	115.152	н/д	112.936	112.936	н/д	0.000	1.104	н/д	24	0
29.10.26	46.51	38.76	н/д	7.75	4.67	5.05	н/д	152.060	155.307	н/д	152.408	152.408	н/д	0.000	1.179	н/д	24	0
30.10.26	45.56	39.21	н/д	6.35	4.68	4.95	н/д	183.268	187.005	н/д	183.617	183.617	н/д	0.000	1.164	н/д	24	0
31.10.26	43.72	37.70	н/д	6.02	4.45	4.73	н/д	179.298	182.880	н/д	179.734	179.734	н/д	0.000	1.079	н/д	24	0
01.11.26	44.19	37.87	н/д	6.32	4.51	4.80	н/д	177.855	181.447	н/д	178.277	178.277	н/д	0.000	1.124	н/д	24	0
02.11.26	48.48	40.89	н/д	7.58	4.91	5.19	н/д	179.658	183.452	н/д	179.890	179.890	н/д	0.000	1.362	н/д	24	0
03.11.26	50.05	41.91	н/д	8.14	4.94	5.22	н/д	179.253	183.113	н/д	179.414	179.414	н/д	0.000	1.458	н/д	24	0
04.11.26	50.55	42.30	н/д	8.25	4.99	5.27	н/д	179.587	183.512	н/д	179.739	179.739	н/д	0.000	1.481	н/д	24	0
05.11.26	50.77	42.42	н/д	8.34	4.98	5.27	н/д	176.788	180.637	н/д	176.918	176.918	н/д	0.000	1.474	н/д	24	0
06.11.26	50.16	41.74	н/д	8.42	4.85	5.16	н/д	173.380	177.150	н/д	173.552	173.552	н/д	0.000	1.460	н/д	24	0
07.11.26	53.06	43.67	н/д	9.39	4.83	5.13	н/д	174.225	178.143	н/д	174.276	174.276	н/д	0.000	1.635	н/д	24	0
08.11.26	53.41	43.98	н/д	9.43	4.84	5.14	н/д	174.730	178.667	н/д	174.752	174.752	н/д	0.000	1.646	н/д	24	0
09.11.26	51.56	42.74	н/д	8.81	5.06	5.35	н/д	176.288	180.128	н/д	176.372	176.372	н/д	0.000	1.552	н/д	24	0
10.11.26	50.61	42.17	н/д	8.44	5.27	5.56	н/д	178.995	182.885	н/д	179.145	179.145	н/д	0.000	1.509	н/д	24	0
11.11.26	52.54	43.57	н/д	8.97	5.33	5.60	н/д	184.765	188.837	н/д	184.807	184.807	н/д	0.000	1.655	н/д	24	0
12.11.26	56.66	46.84	н/д	9.81	5.41	5.63	н/д	194.027	198.428	н/д	193.793	193.793	н/д	0.000	1.900	н/д	24	0
13.11.26	53.50	44.49	н/д	9.01	5.38	5.64	н/д	186.615	190.732	н/д	186.575	186.575	н/д	0.000	1.679	н/д	24	0
14.11.26	52.21	43.39	н/д	8.82	5.39	5.66	н/д	183.398	187.417	н/д	183.444	183.444	н/д	0.000	1.616	н/д	24	0
15.11.26	52.42	43.64	н/д	8.78	5.37	5.63	н/д	183.288	187.303	н/д	183.316	183.316	н/д	0.000	1.607	н/д	24	0
16.11.26	52.52	43.71	н/д	8.81	5.36	5.63	н/д	183.710	187.735	н/д	183.738	183.738	н/д	0.000	1.617	н/д	24	0
17.11.26	52.37	43.53	н/д	8.85	5.35	5.61	н/д	181.158	185.133	н/д	181.201	181.201	н/д	0.000	1.601	н/д	24	0
18.11.26	52.66	43.87	н/д	8.79	5.37	5.61	н/д	184.632	188.695	н/д	184.655	184.655	н/д	0.000	1.621	н/д	24	0
19.11.26	52.57	43.68	н/д	8.88	5.35	5.60	н/д	184.075	188.128	н/д	184.107	184.107	н/д	0.000	1.634	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**4894.175**	**5001.673**	**---**	**4899.368**	**4899.368**	**---**	**0.000**	**42.610**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**50.38**	**41.67**	---	**8.71**	**4.91**	**5.25**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	117435.635	119814.563	0.000	117166.723	117200.044	0.000	-33.321	1155.012	0.000	21868	5145
19.11.26 24:00	122329.807	124816.238	0.000	122066.091	122099.412	0.000	-33.321	1197.622	0.000	22588	5145
Итого за период	4894.172	5001.675	0.000	4899.368	4899.368	0.000	0.000	42.610	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 9/3
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТЭМ-106 Заводской номер: 3060251
Формула Q = M1(h1 - h2)
Тип системы Подача + расходомер Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	9.6	160	10	---
2	80	10.32	172	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.10.26	1.916	307.93	307.20	0.7	44.252	38.124	0.5	0.0	24.00
22.10.26	1.917	307.92	307.09	0.8	43.966	37.837	0.5	0.0	24.00
23.10.26	2.415	308.66	307.97	0.7	49.033	41.302	0.5	0.0	24.00
24.10.26	2.811	314.98	314.49	0.5	53.441	44.614	0.5	0.0	24.00
25.10.26	2.879	316.37	315.85	0.5	53.866	44.865	0.5	0.0	24.00
26.10.26	2.042	179.10	178.74	0.4	54.179	45.165	0.5	0.0	24.00
27.10.26	2.278	306.58	306.07	0.5	47.428	40.166	0.5	0.0	24.00
28.10.26	2.225	315.46	314.91	0.5	47.143	40.185	0.5	0.0	24.00
29.10.26	2.210	341.30	340.92	0.4	46.580	40.203	0.5	0.0	24.00
30.10.26	2.130	368.74	368.12	0.6	45.715	40.033	0.5	0.0	24.00
31.10.26	1.953	367.36	367.23	0.1	43.667	38.440	0.5	0.0	24.00
01.11.26	2.047	365.84	365.73	0.1	43.971	38.467	0.5	0.0	24.00
02.11.26	2.485	364.71	364.60	0.1	48.256	41.542	0.5	0.0	24.00
03.11.26	2.675	363.22	363.22	0.0	49.993	42.729	0.5	0.0	24.00
04.11.26	2.687	363.57	363.62	-0.1	50.552	43.263	0.5	0.0	24.00
05.11.26	2.655	361.10	360.86	0.2	50.711	43.459	0.5	0.0	24.00
06.11.26	2.618	358.86	358.77	0.1	50.034	42.839	0.5	0.0	24.00
07.11.26	2.948	358.38	358.19	0.2	52.978	44.852	0.5	0.0	24.00
08.11.26	2.980	358.69	358.67	0.0	53.457	45.248	0.5	0.0	24.00
09.11.26	2.825	359.88	359.90	-0.0	51.703	43.955	0.5	0.0	24.00
10.11.26	2.738	363.01	363.02	-0.0	50.587	43.151	0.5	0.0	24.00
11.11.26	2.877	366.61	365.97	0.6	52.070	44.329	0.5	0.0	24.00
12.11.26	3.359	374.52	374.58	-0.1	56.618	47.759	0.5	0.0	24.00
13.11.26	3.055	369.84	369.94	-0.1	53.781	45.629	0.5	0.0	24.00
14.11.26	2.893	367.56	367.63	-0.1	52.211	44.450	0.5	0.0	24.00
15.11.26	2.872	366.41	366.55	-0.1	52.430	44.701	0.5	0.0	24.00
16.11.26	2.895	367.17	367.24	-0.1	52.514	44.739	0.5	0.0	24.00
17.11.26	2.887	362.81	362.96	-0.1	52.341	44.491	0.5	0.0	24.00
18.11.26	2.866	366.21	366.24	-0.0	52.206	44.488	0.5	0.0	24.00
19.11.26	2.855	366.58	366.58	-0.0	51.565	43.885	0.5	0.0	24.00
Итого	**77.99**	**10359.4**	**10352.9**	**6.3**	**---**	**---**	**---**	**---**	**720.00**
Среднее	**---**	**---**	**---**	**---**	**50.24**	**42.83**	**0.5**	**0.0**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.10.26 24:00	9636.4	859938.8	887067.6	95347.6
19.11.26 24:00	9714.4	870298.2	897420.5	96067.6
Итого за период	78.0	10359.4	10352.9	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 9а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ858

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.79	40.29	89.48	31.39	90.92	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.91	43.16	86.86	32.62	88.24	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	0.94	43.39	86.43	32.49	87.71	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.18	48.20	88.43	34.91	89.75	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.35	52.00	92.68	37.39	94.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.39	52.63	93.13	37.70	94.38	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.23	48.97	101.96	36.67	103.14	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.07	46.21	86.58	33.86	87.65	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.06	46.01	85.03	33.54	86.12	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.15	45.59	116.08	35.25	117.39	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.16	44.64	139.20	36.27	140.57	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.08	42.88	135.70	34.88	137.07	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.12	43.37	135.03	35.03	136.46	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.35	47.59	136.58	37.70	137.99	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.43	49.09	135.49	38.53	136.79	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.43	49.56	135.82	39.01	137.30	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.41	49.78	133.81	39.20	135.34	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.39	49.18	131.27	38.58	132.65	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.55	52.02	131.91	40.24	133.28	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.56	52.34	131.91	40.45	133.29	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.48	50.53	133.99	39.43	135.27	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.45	49.62	135.15	38.88	136.46	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.58	51.49	139.17	40.15	140.59	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.81	55.54	147.66	43.26	149.08	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.59	52.29	141.59	41.07	142.91	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.53	51.18	139.27	40.16	140.69	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.52	51.38	139.58	40.44	141.11	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.54	51.50	139.61	40.43	140.99	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.54	51.35	140.31	40.34	141.62	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.56	51.63	143.22	40.68	144.57	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**40.15**	**---**	**3672.93**	**---**	**3713.33**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**48.780**	**---**	**37.685**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	684.15	0.00
19.11.26 24:00	725.07	0.00
Итого за период	40.92	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 9б
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТЭМ-106 Заводской номер: 3060235
Формула Q = M1(h1 - h2)
Тип системы Подача + расходомер Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	3	60	10	---
2	50	3.0250000000000004	60.5	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.10.26	1.018	115.66	114.58	1.1	43.535	34.722	0.5	0.5	24.00
22.10.26	1.076	125.02	123.82	1.2	43.806	35.192	0.5	0.5	24.00
23.10.26	1.376	133.95	132.62	1.3	48.688	38.404	0.5	0.5	24.00
24.10.26	1.576	137.30	135.90	1.4	52.482	40.994	0.5	0.5	24.00
25.10.26	1.618	137.47	136.06	1.4	53.096	41.321	0.5	0.5	24.00
26.10.26	1.392	143.19	141.77	1.4	49.279	39.547	0.5	0.5	24.00
27.10.26	1.243	132.98	131.70	1.3	46.621	37.265	0.5	0.5	24.00
28.10.26	1.238	132.38	131.11	1.3	46.402	37.037	0.5	0.5	24.00
29.10.26	1.271	153.65	152.14	1.5	46.006	37.724	0.5	0.5	24.00
30.10.26	1.245	169.77	168.17	1.6	45.058	37.717	0.5	0.5	24.00
31.10.26	1.165	167.38	165.85	1.5	43.278	36.312	0.5	0.5	24.00
01.11.26	1.211	166.33	164.81	1.5	43.768	36.480	0.5	0.5	24.00
02.11.26	1.459	167.06	165.46	1.6	48.015	39.270	0.5	0.5	24.00
03.11.26	1.556	166.79	165.16	1.6	49.529	40.190	0.5	0.5	24.00
04.11.26	1.558	166.74	165.11	1.6	50.011	40.663	0.5	0.5	24.00
05.11.26	1.549	165.25	163.66	1.6	50.236	40.858	0.5	0.5	24.00
06.11.26	1.528	163.34	161.79	1.6	49.638	40.275	0.5	0.5	24.00
07.11.26	1.708	163.52	161.93	1.6	52.488	42.034	0.5	0.5	24.00
08.11.26	1.724	163.65	162.13	1.5	52.815	42.273	0.5	0.5	24.00
09.11.26	1.622	164.94	163.45	1.5	50.978	41.136	0.5	0.5	24.00
10.11.26	1.581	166.00	164.51	1.5	50.068	40.534	0.5	0.5	24.00
11.11.26	1.719	169.43	167.83	1.6	52.017	41.866	0.5	0.5	24.00
12.11.26	1.967	174.86	173.26	1.6	56.041	44.788	0.5	0.5	24.00
13.11.26	1.726	170.00	168.44	1.6	52.800	42.642	0.5	0.5	24.00
14.11.26	1.665	168.56	167.08	1.5	51.645	41.759	0.5	0.5	24.00
15.11.26	1.653	168.43	166.94	1.5	51.842	42.021	0.5	0.5	24.00
16.11.26	1.670	168.62	167.00	1.6	51.967	42.054	0.5	0.5	24.00
17.11.26	1.666	167.74	166.12	1.6	51.824	41.886	0.5	0.5	24.00
18.11.26	1.686	170.20	168.55	1.7	52.098	42.184	0.5	0.5	24.00
19.11.26	1.697	169.20	167.52	1.7	52.001	41.966	0.5	0.5	24.00
Итого	**45.16**	**4729.4**	**4684.5**	**45.0**	**---**	**---**	**---**	**---**	**720.00**
Среднее	**---**	**---**	**---**	**---**	**49.60**	**40.04**	**0.5**	**0.5**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.10.26 24:00	4036.6	295657.8	292461.9	56794.6
19.11.26 24:00	4081.8	300387.2	297146.4	57514.6
Итого за период	45.2	4729.4	4684.5	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 10
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 20127892

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x21D3

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	44.14	37.64	н/д	6.51	5.32	3.25	н/д	428.380	431.870	н/д	426.842	426.842	н/д	0.000	2.793	н/д	24	0
22.10.26	44.30	37.61	н/д	6.70	5.17	3.20	н/д	428.180	431.540	н/д	426.567	426.567	н/д	0.000	2.870	н/д	24	0
23.10.26	49.27	40.80	н/д	8.47	5.27	3.41	н/д	431.020	433.980	н/д	428.430	428.430	н/д	0.000	3.643	н/д	24	0
24.10.26	53.21	43.54	н/д	9.67	5.59	3.75	н/д	436.490	439.190	н/д	433.060	433.060	н/д	0.000	4.200	н/д	24	0
25.10.26	53.84	43.88	н/д	9.95	5.16	3.61	н/д	437.710	440.250	н/д	434.092	434.092	н/д	0.000	4.331	н/д	24	0
26.10.26	50.09	41.77	н/д	8.32	4.81	3.36	н/д	445.470	448.560	н/д	442.608	442.608	н/д	0.000	3.692	н/д	24	0
27.10.26	47.29	39.61	н/д	7.68	4.82	3.27	н/д	430.290	433.620	н/д	428.188	428.188	н/д	0.000	3.301	н/д	24	0
28.10.26	47.06	39.44	н/д	7.62	4.92	3.39	н/д	429.490	432.610	н/д	427.337	427.337	н/д	0.000	3.267	н/д	24	0
29.10.26	46.59	39.49	н/д	7.10	4.97	3.39	н/д	459.820	463.300	н/д	457.634	457.634	н/д	0.000	3.260	н/д	24	0
30.10.26	45.62	39.16	н/д	6.46	4.99	3.33	н/д	483.930	487.890	н/д	481.908	481.908	н/д	0.000	3.126	н/д	24	0
31.10.26	43.79	37.77	н/д	6.02	4.94	3.29	н/д	481.460	484.150	н/д	479.146	479.146	н/д	0.000	2.897	н/д	24	0
01.11.26	44.26	38.01	н/д	6.25	4.94	3.22	н/д	479.340	483.330	н/д	477.622	477.622	н/д	0.000	2.997	н/д	24	0
02.11.26	48.56	40.89	н/д	7.67	4.92	2.97	н/д	481.480	485.090	н/д	478.804	478.804	н/д	0.000	3.690	н/д	24	0
03.11.26	50.13	41.91	н/д	8.22	4.88	3.00	н/д	480.550	484.190	н/д	477.625	477.625	н/д	0.000	3.940	н/д	24	0
04.11.26	50.62	42.36	н/д	8.25	5.00	2.93	н/д	481.040	484.640	н/д	477.980	477.980	н/д	0.000	3.963	н/д	24	0
05.11.26	50.84	42.53	н/д	8.30	4.79	2.91	н/д	478.900	482.420	н/д	475.781	475.781	н/д	0.000	3.966	н/д	24	0
06.11.26	50.23	41.94	н/д	8.28	4.88	2.91	н/д	475.960	479.500	н/д	473.023	473.023	н/д	0.000	3.935	н/д	24	0
07.11.26	53.13	43.86	н/д	9.27	4.89	2.94	н/д	476.980	480.280	н/д	473.395	473.395	н/д	0.000	4.405	н/д	24	0
08.11.26	53.48	44.10	н/д	9.37	4.84	3.11	н/д	477.070	480.360	н/д	473.403	473.403	н/д	0.000	4.452	н/д	24	0
09.11.26	51.64	42.85	н/д	8.78	4.79	2.85	н/д	478.700	482.190	н/д	475.447	475.447	н/д	0.000	4.191	н/д	24	0
10.11.26	50.68	42.16	н/д	8.52	4.95	2.88	н/д	480.370	483.930	н/д	477.317	477.317	н/д	0.000	4.082	н/д	24	0
11.11.26	52.56	43.36	н/д	9.19	4.82	3.08	н/д	486.210	489.050	н/д	482.422	482.378	н/д	0.043	4.450	н/д	24	0
12.11.26	56.72	46.35	н/д	10.37	4.67	2.81	н/д	495.670	497.930	н/д	490.699	490.544	н/д	0.155	5.107	н/д	24	0
13.11.26	53.50	44.27	н/д	9.23	4.89	2.87	н/д	488.090	491.510	н/д	484.312	484.312	н/д	0.000	4.488	н/д	24	0
14.11.26	52.28	43.38	н/д	8.90	4.91	2.90	н/д	485.180	488.740	н/д	481.783	481.783	н/д	0.000	4.307	н/д	24	0
15.11.26	52.48	43.62	н/д	8.87	4.84	2.89	н/д	485.150	488.740	н/д	481.714	481.714	н/д	0.000	4.289	н/д	24	0
16.11.26	52.60	43.63	н/д	8.97	5.02	3.08	н/д	485.290	488.830	н/д	481.805	481.805	н/д	0.000	4.337	н/д	24	0
17.11.26	52.45	43.54	н/д	8.91	5.08	2.38	н/д	484.260	487.860	н/д	480.830	480.830	н/д	0.000	4.308	н/д	24	0
18.11.26	52.73	43.77	н/д	8.96	5.05	2.44	н/д	487.870	491.430	н/д	484.336	484.336	н/д	0.000	4.362	н/д	24	0
19.11.26	52.63	43.62	н/д	9.01	4.99	2.66	н/д	486.530	490.100	н/д	483.046	483.046	н/д	0.000	4.375	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**14066.880**	**14167.080**	**---**	**13977.156**	**13976.957**	**---**	**0.198**	**117.024**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**50.29**	**41.95**	---	**8.34**	**4.97**	**3.07**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	113951.440	113432.250	0.000	102802.906	101246.521	0.000	1556.385	1066.910	0.000	7617	2503
19.11.26 24:00	128018.320	127599.330	0.000	116780.061	115223.478	0.000	1556.583	1183.934	0.000	8337	2503
Итого за период	14066.880	14167.080	0.000	13977.155	13976.957	0.000	0.198	117.024	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 10а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ391

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.76	40.46	142.69	35.09	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.86	43.06	139.21	36.85	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	0.91	43.57	139.10	37.02	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.14	48.26	142.60	40.25	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.30	51.75	148.67	43.01	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.35	52.50	149.29	43.46	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.15	48.54	161.45	41.26	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.01	45.98	138.75	38.68	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.01	45.88	136.76	38.47	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.07	45.53	185.42	39.53	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.04	44.46	214.68	39.63	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	0.97	42.84	209.92	38.22	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.02	43.48	209.50	38.60	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.24	47.64	211.15	41.76	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.31	48.95	209.73	42.69	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.30	49.38	210.28	43.17	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.30	49.63	207.11	43.32	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.30	49.12	204.01	42.74	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.44	51.86	204.88	44.81	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.46	52.10	204.62	44.95	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.37	50.28	207.72	43.69	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.34	49.48	209.32	43.05	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.48	51.57	215.34	44.70	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.65	55.28	208.41	47.32	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.42	51.83	189.66	44.36	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.38	50.95	187.49	43.60	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.37	51.12	187.27	43.81	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.39	51.27	187.83	43.87	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.39	51.16	185.97	43.66	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.41	51.38	190.94	43.98	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**37.14**	**---**	**5539.77**	**---**	**0.00**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**48.644**	**---**	**41.852**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	5318.88	0.00
19.11.26 24:00	5356.64	0.00
Итого за период	37.76	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 12/2
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА774

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.69	41.02	100.47	34.08	100.53	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.81	44.08	96.97	35.69	97.72	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	0.84	44.20	103.92	36.10	106.43	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.10	49.24	118.28	39.95	120.91	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.29	53.26	131.33	43.46	134.11	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.33	53.88	133.18	43.87	135.86	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.17	51.15	125.67	41.87	128.22	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	0.99	47.28	115.76	38.71	118.24	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	0.98	47.03	112.42	38.34	114.97	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	0.95	46.62	109.93	37.93	112.53	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	0.91	45.73	106.94	37.22	109.19	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	0.84	43.86	100.18	35.40	102.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	0.87	44.35	98.41	35.45	100.11	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.07	48.79	102.35	38.30	104.09	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.14	50.45	100.13	39.07	101.74	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.14	50.92	100.52	39.53	102.28	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.12	51.15	95.77	39.40	97.67	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.09	50.49	89.45	38.24	91.34	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.23	53.51	91.25	39.97	93.16	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.25	53.89	91.22	40.17	93.14	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.20	52.05	95.20	39.42	96.97	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.17	51.08	98.01	39.11	99.72	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.28	52.78	106.15	40.70	107.77	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.52	57.10	121.86	44.62	123.58	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.31	53.93	108.55	41.88	110.46	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.24	52.68	103.64	40.65	105.64	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.24	52.89	103.78	40.93	106.17	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.25	53.03	103.77	40.98	106.35	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.24	52.91	103.73	40.97	106.69	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.25	53.19	104.22	41.19	107.37	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**33.51**	**---**	**3173.06**	**---**	**3234.96**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**50.085**	**---**	**39.440**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	4083.18	0.00
19.11.26 24:00	4117.25	0.00
Итого за период	34.07	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 13
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04 Заводской номер: 26234668

БД=1, ТВ1, СИ=6, КСН=0x3AAC

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	43.36	37.40	н/д	5.96	2.90	2.87	н/д	144.980	136.110	н/д	143.722	135.257	н/д	8.465	0.856	н/д	24	0
22.10.26	43.68	37.78	н/д	5.91	2.94	2.89	н/д	154.650	145.085	н/д	153.279	144.158	н/д	9.121	0.904	н/д	24	0
23.10.26	48.76	41.92	н/д	6.84	2.95	2.85	н/д	174.880	164.795	н/д	172.928	163.455	н/д	9.473	1.182	н/д	24	0
24.10.26	52.44	45.23	н/д	7.22	3.03	2.88	н/д	192.655	181.890	н/д	190.185	180.171	н/д	10.014	1.372	н/д	24	0
25.10.26	53.06	45.68	н/д	7.38	3.04	2.89	н/д	194.995	184.170	н/д	192.426	182.393	н/д	10.033	1.420	н/д	24	0
26.10.26	50.43	43.64	н/д	6.79	2.99	2.87	н/д	184.005	172.845	н/д	181.814	171.318	н/д	10.496	1.234	н/д	24	0
27.10.26	46.58	40.30	н/д	6.28	2.95	2.87	н/д	169.870	158.410	н/д	168.156	157.233	н/д	10.923	1.055	н/д	24	0
28.10.26	46.30	39.93	н/д	6.37	2.96	2.89	н/д	165.500	154.485	н/д	163.856	153.370	н/д	10.486	1.043	н/д	24	0
29.10.26	45.90	39.52	н/д	6.38	2.99	2.92	н/д	162.150	151.210	н/д	160.560	150.141	н/д	10.418	1.024	н/д	24	0
30.10.26	44.98	38.73	н/д	6.25	2.93	2.88	н/д	157.415	146.590	н/д	155.938	145.598	н/д	10.339	0.973	н/д	24	0
31.10.26	43.17	37.06	н/д	6.12	2.79	2.76	н/д	147.295	136.940	н/д	146.036	136.112	н/д	9.924	0.892	н/д	24	0
01.11.26	43.73	37.30	н/д	6.43	2.83	2.80	н/д	145.095	135.045	н/д	143.814	134.208	н/д	9.607	0.924	н/д	24	0
02.11.26	48.05	40.39	н/д	7.66	3.07	3.03	н/д	150.410	140.650	н/д	148.793	139.604	н/д	9.189	1.140	н/д	24	0
03.11.26	49.68	41.33	н/д	8.35	3.08	3.05	н/д	147.820	138.185	н/д	146.121	137.103	н/д	9.018	1.219	н/д	24	0
04.11.26	50.12	41.82	н/д	8.29	3.11	3.08	н/д	148.750	139.000	н/д	147.005	137.891	н/д	9.113	1.219	н/д	24	0
05.11.26	50.35	41.74	н/д	8.62	3.10	3.08	н/д	141.955	132.425	н/д	140.282	131.360	н/д	8.922	1.208	н/д	24	0
06.11.26	49.77	40.88	н/д	8.89	3.02	3.02	н/д	133.270	123.985	н/д	131.736	123.040	н/д	8.696	1.170	н/д	24	0
07.11.26	52.69	42.87	н/д	9.82	3.01	3.01	н/д	135.900	126.910	н/д	134.143	125.829	н/д	8.315	1.317	н/д	24	0
08.11.26	53.02	43.15	н/д	9.88	3.01	3.01	н/д	135.720	126.815	н/д	133.941	125.730	н/д	8.211	1.322	н/д	24	0
09.11.26	51.13	42.17	н/д	8.96	3.15	3.14	н/д	141.515	132.060	н/д	139.790	130.983	н/д	8.806	1.252	н/д	24	0
10.11.26	50.28	41.73	н/д	8.55	3.28	3.26	н/д	145.445	135.570	н/д	143.733	134.491	н/д	9.242	1.228	н/д	24	0
11.11.26	52.29	43.56	н/д	8.73	3.33	3.28	н/д	157.275	147.065	н/д	155.269	145.776	н/д	9.493	1.354	н/д	24	0
12.11.26	56.21	47.21	н/д	8.99	3.38	3.28	н/д	178.560	167.810	н/д	175.948	166.075	н/д	9.872	1.583	н/д	24	0
13.11.26	53.18	44.52	н/д	8.66	3.35	3.30	н/д	159.600	149.150	н/д	157.493	147.777	н/д	9.715	1.363	н/д	24	0
14.11.26	51.85	43.19	н/д	8.66	3.35	3.31	н/д	153.250	142.955	н/д	151.335	141.732	н/д	9.603	1.310	н/д	24	0
15.11.26	52.05	43.46	н/д	8.60	3.34	3.30	н/д	153.705	143.455	н/д	151.759	142.213	н/д	9.546	1.304	н/д	24	0
16.11.26	52.19	43.49	н/д	8.70	3.34	3.29	н/д	153.845	143.600	н/д	151.892	142.345	н/д	9.547	1.321	н/д	24	0
17.11.26	52.07	43.43	н/д	8.64	3.33	3.29	н/д	154.290	144.035	н/д	152.339	142.782	н/д	9.557	1.316	н/д	24	0
18.11.26	52.35	43.71	н/д	8.64	3.33	3.29	н/д	155.125	144.905	н/д	153.145	143.626	н/д	9.519	1.323	н/д	24	0
19.11.26	52.22	43.54	н/д	8.68	3.32	3.28	н/д	154.590	144.385	н/д	152.627	143.121	н/д	9.506	1.324	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**4694.515**	**4390.535**	**---**	**4640.065**	**4354.892**	**---**	**285.169**	**36.152**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**49.79**	**41.99**	---	**7.80**	**3.11**	**3.06**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	2903.680	2712.895	0.000	2878.172	2695.249	0.000	182.923	15.852	0.000	494	1
19.11.26 24:00	7598.195	7103.430	0.000	7518.238	7050.144	0.000	468.094	52.006	0.000	1214	1
Итого за период	4694.515	4390.535	0.000	4640.066	4354.895	0.000	285.171	36.154	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 16а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00178920

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x764A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	44.27	40.22	4.05	271.100	269.130	268.560	267.160	1.400	2.01	11.89	1.0330	0.0	24.0
22.10.26	44.80	40.78	4.02	288.810	287.000	286.020	284.820	1.200	2.01	11.73	1.0920	0.0	24.0
23.10.26	49.95	45.32	4.63	325.740	323.700	321.880	320.630	1.250	2.01	11.38	1.4280	0.0	24.0
24.10.26	53.52	48.62	4.90	357.000	354.560	352.170	350.700	1.470	2.01	11.81	1.6540	0.0	24.0
25.10.26	54.23	49.25	4.98	337.150	358.650	332.500	354.680	-22.180	2.01	11.34	1.5960	0.0	24.0
26.10.26	51.31	46.74	4.57	340.950	338.460	336.710	335.090	1.620	2.01	12.42	1.4640	0.0	24.0
27.10.26	47.49	43.30	4.19	314.760	312.710	311.350	310.040	1.310	2.01	12.27	1.2400	0.0	24.0
28.10.26	47.28	43.00	4.28	307.900	305.640	304.590	303.050	1.540	2.01	12.58	1.2380	0.0	24.0
29.10.26	46.88	42.59	4.29	301.760	299.670	298.610	297.200	1.410	2.01	12.13	1.2210	0.0	24.0
30.10.26	45.85	41.72	4.13	292.860	290.870	289.890	288.600	1.290	2.01	11.53	1.1400	0.0	24.0
31.10.26	44.10	39.99	4.11	274.450	272.470	271.920	270.470	1.450	2.02	11.31	1.0630	0.0	24.0
01.11.26	44.79	40.44	4.35	271.100	269.300	268.520	267.310	1.210	2.02	11.48	1.1130	0.0	24.0
02.11.26	49.22	43.98	5.24	280.400	278.220	277.190	275.770	1.420	2.01	11.99	1.3910	0.0	24.0
03.11.26	50.81	45.17	5.64	275.980	273.970	272.620	271.370	1.250	2.01	11.90	1.4830	0.0	24.0
04.11.26	51.24	45.73	5.51	277.450	275.440	274.000	272.820	1.180	2.01	12.03	1.4530	0.0	24.0
05.11.26	51.52	45.79	5.73	264.820	262.600	261.490	260.080	1.410	2.01	12.40	1.4430	0.0	24.0
06.11.26	51.01	45.00	6.01	249.850	247.780	246.760	245.500	1.260	2.01	12.39	1.4260	0.0	24.0
07.11.26	53.97	47.33	6.64	254.380	252.450	250.910	249.810	1.100	2.01	12.40	1.6110	0.0	24.0
08.11.26	54.25	47.54	6.71	254.020	251.920	250.550	249.340	1.210	2.01	12.53	1.6230	0.0	24.0
09.11.26	52.26	46.19	6.07	265.540	263.400	262.090	260.780	1.310	2.01	10.70	1.5400	0.0	24.0
10.11.26	51.44	45.68	5.76	272.500	270.620	269.110	268.010	1.100	2.01	6.00	1.5260	0.0	24.0
11.11.26	53.66	47.78	5.88	295.200	292.910	291.200	289.790	1.410	2.01	6.00	1.6850	0.0	24.0
12.11.26	57.50	51.46	6.04	332.040	329.570	326.880	325.500	1.380	2.01	6.00	1.9470	0.0	24.0
13.11.26	54.25	48.44	5.81	295.980	293.890	291.830	290.680	1.150	2.01	6.00	1.6700	0.0	24.0
14.11.26	53.04	47.24	5.80	285.790	283.570	282.040	280.590	1.450	2.01	6.00	1.6110	0.0	24.0
15.11.26	53.23	47.47	5.76	286.770	284.610	282.920	281.620	1.300	2.01	6.00	1.6050	0.0	24.0
16.11.26	53.38	47.53	5.85	286.880	284.880	283.040	281.840	1.200	2.01	6.00	1.6330	0.0	24.0
17.11.26	53.27	47.44	5.83	287.770	285.640	283.930	282.600	1.330	2.01	5.79	1.6300	0.0	24.0
18.11.26	53.51	47.64	5.87	289.220	286.950	285.330	283.880	1.450	2.01	6.00	1.6470	0.0	24.0
19.11.26	53.32	47.40	5.92	288.200	286.120	284.320	283.130	1.190	2.01	6.00	1.6560	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**8726.3**	**8686.7**	**8618.93**	**8602.86**	**16.070**	**---**	**---**	**43.8620**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**50.84**	**45.55**	**5.28**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**2.01**	**9.93**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	176387.239	175088.870	173794.709	173135.229	1147.7090	659.480	523.0	27853.0
19.11.26 24:00	185113.610	183775.570	182413.639	181738.090	1191.5710	675.550	523.0	28573.0
Итого за период	8726.370	8686.700	8618.929	8602.861	43.8620	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 16б
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00182774

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xD783

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	44.23	39.58	4.65	234.740	236.160	232.580	234.440	-1.860	6.90	6.70	1.0840	0.0	24.0
22.10.26	44.60	40.04	4.56	250.340	251.870	248.020	249.980	-1.960	6.90	6.70	1.1280	0.0	24.0
23.10.26	49.79	44.51	5.28	282.710	284.350	279.440	281.660	-2.220	6.90	6.70	1.4700	0.0	24.0
24.10.26	53.48	47.90	5.58	311.210	312.900	307.070	309.510	-2.440	6.90	6.70	1.7150	0.0	24.0
25.10.26	54.14	48.46	5.68	314.910	316.620	310.670	313.140	-2.470	6.90	6.70	1.7630	0.0	24.0
26.10.26	51.39	46.19	5.20	297.340	299.050	293.690	296.020	-2.330	6.90	6.70	1.5230	0.0	24.0
27.10.26	47.48	42.70	4.78	274.620	276.310	271.700	273.930	-2.230	6.90	6.70	1.2950	0.0	24.0
28.10.26	47.22	42.37	4.85	267.530	269.060	264.720	266.820	-2.100	6.90	6.70	1.2840	0.0	24.0
29.10.26	46.81	41.97	4.84	262.170	263.650	259.500	261.490	-1.990	6.90	6.70	1.2560	0.0	24.0
30.10.26	45.85	41.12	4.73	254.740	256.230	252.230	254.180	-1.950	6.90	6.70	1.1890	0.0	24.0
31.10.26	44.03	39.35	4.68	238.540	239.970	236.380	238.230	-1.850	6.90	6.70	1.1080	0.0	24.0
01.11.26	44.65	39.70	4.95	234.980	236.270	232.770	234.540	-1.770	6.90	6.70	1.1490	0.0	24.0
02.11.26	49.08	43.22	5.86	243.430	244.680	240.700	242.520	-1.820	6.90	6.70	1.4090	0.0	24.0
03.11.26	50.72	44.36	6.36	239.640	240.700	236.760	238.540	-1.780	6.90	6.70	1.5050	0.0	24.0
04.11.26	51.17	44.93	6.24	241.270	242.430	238.320	240.130	-1.810	6.90	6.70	1.4850	0.0	24.0
05.11.26	51.45	44.95	6.50	230.380	231.390	227.540	229.170	-1.630	6.90	6.70	1.4770	0.0	24.0
06.11.26	50.90	44.12	6.78	216.860	217.800	214.240	215.810	-1.570	6.90	6.70	1.4500	0.0	24.0
07.11.26	53.87	46.39	7.48	220.990	221.880	218.060	219.720	-1.660	6.90	6.70	1.6280	0.0	24.0
08.11.26	54.20	46.64	7.56	220.800	221.650	217.820	219.390	-1.570	6.90	6.70	1.6450	0.0	24.0
09.11.26	52.23	45.33	6.90	230.470	231.470	227.530	229.260	-1.730	6.90	6.70	1.5690	0.0	24.0
10.11.26	51.37	44.80	6.57	236.940	238.070	234.040	235.860	-1.820	6.90	6.70	1.5370	0.0	24.0
11.11.26	53.46	46.75	6.71	255.850	257.000	252.480	254.380	-1.900	6.90	6.70	1.6920	0.0	24.0
12.11.26	57.41	50.51	6.90	289.460	290.730	285.030	287.250	-2.220	6.90	6.70	1.9650	0.0	24.0
13.11.26	54.28	47.66	6.62	259.000	260.170	255.480	257.410	-1.930	6.90	6.70	1.6880	0.0	24.0
14.11.26	52.97	46.39	6.58	248.820	249.920	245.590	247.420	-1.830	6.90	6.70	1.6100	0.0	24.0
15.11.26	53.17	46.65	6.52	249.530	250.670	246.290	248.140	-1.850	6.90	6.70	1.6060	0.0	24.0
16.11.26	53.30	46.67	6.63	249.780	250.870	246.470	248.280	-1.810	6.90	6.70	1.6330	0.0	24.0
17.11.26	53.18	46.58	6.60	250.400	251.510	247.060	248.890	-1.830	6.90	6.70	1.6260	0.0	24.0
18.11.26	53.46	46.79	6.67	251.770	252.860	248.440	250.260	-1.820	6.90	6.70	1.6530	0.0	24.0
19.11.26	53.33	46.64	6.69	251.000	252.100	247.660	249.500	-1.840	6.90	6.70	1.6540	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**7610.2**	**7648.3**	**7518.28**	**7575.87**	**-57.590**	**---**	**---**	**44.7960**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**50.77**	**44.77**	**5.99**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.90**	**6.70**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	115258.690	115489.550	113635.990	114236.230	773.4690	-600.240	2116.0	17578.0
19.11.26 24:00	122868.910	123137.889	121154.269	121812.099	818.2650	-657.830	2116.0	18298.0
Итого за период	7610.220	7648.338	7518.278	7575.869	44.7960	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 19
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ704

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.98	40.62	302.48	34.02	304.44	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	2.36	43.49	296.93	35.52	300.08	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	2.54	43.83	319.74	35.91	322.86	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	3.30	48.79	360.57	39.67	363.25	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	3.82	52.56	395.50	42.91	398.46	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	3.95	53.29	400.25	43.40	402.91	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	3.45	50.28	378.29	41.21	380.50	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	2.94	46.60	350.15	38.21	352.18	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	2.90	46.43	341.22	37.90	343.09	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	2.84	46.04	334.73	37.53	336.38	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	2.69	45.03	325.09	36.75	326.87	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	2.47	43.30	303.72	35.13	305.65	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	2.57	43.92	299.77	35.32	301.09	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	3.14	48.35	310.39	38.20	311.82	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	3.36	49.93	305.24	38.91	307.04	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	3.36	50.36	306.63	39.38	308.47	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	3.30	50.64	292.57	39.32	294.17	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	3.26	50.10	275.65	38.26	277.07	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	3.64	53.06	280.29	40.03	281.85	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	3.67	53.35	279.88	40.22	281.30	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	3.51	51.46	292.72	39.40	294.49	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	3.45	50.56	301.14	39.07	302.84	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	3.81	52.44	325.24	40.74	326.57	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	4.45	56.53	367.15	44.38	368.59	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	3.83	53.21	328.82	41.55	329.97	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	3.68	52.14	316.17	40.49	317.32	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	3.64	52.33	316.75	40.81	317.94	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	3.69	52.47	317.27	40.82	318.42	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	3.70	52.36	318.26	40.71	319.41	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	3.72	52.62	319.72	40.95	320.81	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**99.02**	**---**	**9662.33**	**---**	**9715.84**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.536**	**---**	**39.224**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	4722.93	0.00
19.11.26 24:00	4823.66	0.00
Итого за период	100.73	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 20
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА776

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.35	40.50	45.84	32.72	43.59	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.40	43.50	41.04	33.66	38.94	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	0.43	43.61	48.11	34.64	45.89	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	0.59	48.64	62.03	39.15	59.85	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	0.71	52.71	74.52	43.20	72.40	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	0.73	53.28	76.52	43.70	74.41	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	0.63	50.68	69.81	41.69	67.71	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	0.52	46.76	60.79	38.15	58.78	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	0.42	45.88	44.47	36.86	43.04	19.86	20.17	0.00	0.00
30.10.26	0.50	46.08	54.14	36.91	53.60	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	0.47	45.21	50.81	36.02	49.76	23.75	23.75	0.00	0.00
01.11.26	0.42	43.27	44.08	33.76	43.07	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	0.43	43.67	42.21	33.52	41.23	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	0.53	48.00	46.19	36.38	45.13	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	0.64	49.85	69.20	39.63	68.35	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	0.69	50.52	81.93	42.09	81.11	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	0.68	50.73	80.79	42.24	79.95	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	0.67	50.10	79.49	41.65	78.68	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	0.75	53.05	79.61	43.55	78.80	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	0.76	53.45	79.78	43.91	78.98	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	0.74	51.70	90.53	43.37	89.73	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	0.75	50.80	105.41	43.67	104.67	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	0.81	52.44	108.69	45.00	107.98	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	0.93	56.69	113.16	48.47	112.49	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	0.81	53.58	101.66	45.58	100.87	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	0.75	52.25	88.03	43.67	87.13	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	0.75	52.47	87.64	43.95	86.75	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	0.75	52.58	88.01	44.03	87.12	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	0.75	52.44	85.91	43.73	85.01	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	0.75	52.76	86.42	44.04	85.51	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**19.11**	**---**	**2186.82**	**---**	**2150.53**	**715.61**	**715.92**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.573**	**---**	**40.631**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	2193.86	0.01
19.11.26 24:00	2213.36	0.01
Итого за период	19.50	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 21
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 801135
Тип системы А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	43.71	38.08	5.63	260.96	231.60	29.35	0.454	0.470	263.35	233.20	30.15	2.597	24.000
22.10.26	43.76	38.23	5.53	265.79	233.08	32.71	0.461	0.475	268.23	234.70	33.52	2.711	23.917
23.10.26	46.90	40.39	6.51	269.11	236.55	32.56	0.458	0.472	271.95	238.40	33.56	3.069	24.000
24.10.26	52.23	44.51	7.72	267.36	248.93	18.43	0.471	0.479	270.84	251.30	19.54	2.879	24.000
25.10.26	53.26	45.32	7.94	280.64	262.58	18.06	0.475	0.482	284.42	265.16	19.26	3.043	23.983
26.10.26	54.16	46.08	8.08	269.59	252.25	17.34	0.475	0.482	273.34	254.81	18.54	2.978	24.000
27.10.26	47.71	41.10	6.61	251.27	248.22	3.04	0.462	0.474	254.01	250.23	3.78	1.778	24.000
28.10.26	46.76	40.30	6.46	247.91	246.66	1.24	0.468	0.482	250.50	248.58	1.93	1.649	24.000
29.10.26	46.98	40.47	6.51	246.92	245.64	1.27	0.469	0.483	249.52	247.57	1.95	1.655	24.000
30.10.26	46.68	40.19	6.49	245.84	244.40	1.43	0.472	0.488	248.40	246.29	2.11	1.651	24.000
31.10.26	44.25	38.43	5.82	243.37	241.83	1.53	0.444	0.461	245.65	243.54	2.11	1.458	24.000
01.11.26	43.92	38.05	5.87	241.32	240.08	1.23	0.437	0.455	243.55	241.75	1.80	1.460	24.000
02.11.26	46.88	40.04	6.84	242.11	240.92	1.18	0.475	0.493	244.65	242.77	1.89	1.701	24.000
03.11.26	50.39	42.35	8.04	238.74	237.42	1.31	0.484	0.503	241.62	239.46	2.16	1.956	24.000
04.11.26	51.08	42.89	8.19	237.96	236.84	1.12	0.492	0.512	240.91	238.93	1.98	1.994	24.000
05.11.26	50.94	42.89	8.05	236.21	235.09	1.11	0.491	0.511	239.12	237.16	1.96	1.944	24.000
06.11.26	51.39	43.05	8.34	233.25	232.16	1.09	0.484	0.506	236.18	234.21	1.97	1.988	24.000
07.11.26	51.98	43.32	8.66	232.79	231.68	1.10	0.472	0.495	235.78	233.76	2.02	2.059	24.000
08.11.26	54.13	44.74	9.39	232.90	231.75	1.14	0.476	0.498	236.13	233.97	2.16	2.234	24.000
09.11.26	53.41	44.24	9.17	233.11	231.85	1.25	0.480	0.502	236.26	234.02	2.24	2.188	24.000
10.11.26	50.77	42.49	8.28	234.23	232.97	1.25	0.516	0.538	237.10	234.98	2.12	1.990	24.000
11.11.26	51.36	42.88	8.48	235.06	233.84	1.21	0.522	0.544	238.00	235.89	2.11	2.038	24.000
12.11.26	56.32	46.44	9.88	244.07	242.62	1.44	0.531	0.548	247.72	245.12	2.60	2.474	24.000
13.11.26	55.98	46.43	9.55	242.77	241.29	1.48	0.530	0.548	246.37	243.77	2.60	2.388	24.000
14.11.26	52.93	44.19	8.74	238.54	237.24	1.29	0.531	0.552	241.70	239.45	2.25	2.136	24.000
15.11.26	52.93	44.25	8.68	238.94	237.66	1.27	0.530	0.550	242.11	239.87	2.23	2.125	24.000
16.11.26	52.89	44.24	8.65	237.74	236.47	1.26	0.525	0.546	240.89	238.68	2.21	2.107	24.000
17.11.26	52.96	44.32	8.64	241.28	239.91	1.36	0.526	0.547	244.48	242.16	2.32	2.142	24.000
18.11.26	53.38	44.60	8.78	241.56	240.21	1.34	0.527	0.547	244.81	242.48	2.33	2.177	24.000
19.11.26	53.17	44.44	8.73	242.48	241.12	1.36	0.526	0.546	245.73	243.39	2.34	2.173	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7373.80**	**7192.87**	**180.92**	**---**	**---**	**7463.32**	**7255.57**	**207.76**	**64.741**	**719.900**
Среднее	**50.44**	**42.63**	**7.81**	**---**	**---**	**---**	**0.489**	**0.506**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 22
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00176982

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xE736

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	44.14	35.84	8.30	142.450	141.300	141.150	140.480	0.670	6.90	1.00	1.1850	0.0	24.0
22.10.26	44.60	36.71	7.89	160.580	159.100	159.030	158.070	0.960	6.90	1.00	1.2720	0.0	24.0
23.10.26	49.84	41.29	8.55	197.790	196.030	195.500	194.410	1.090	6.90	1.00	1.6900	0.0	24.0
24.10.26	53.42	44.77	8.65	229.140	227.360	226.130	225.150	0.980	6.90	1.00	1.9790	0.0	24.0
25.10.26	54.05	45.29	8.76	233.330	231.480	230.110	229.210	0.900	6.90	1.00	2.0390	0.0	24.0
26.10.26	51.41	43.16	8.25	214.320	212.720	211.710	210.780	0.930	6.90	1.00	1.7650	0.0	24.0
27.10.26	47.46	39.65	7.81	190.300	188.890	188.310	187.470	0.840	6.90	1.00	1.4880	0.0	24.0
28.10.26	47.16	39.26	7.90	186.020	184.640	184.080	183.290	0.790	6.90	1.00	1.4740	0.0	24.0
29.10.26	46.74	38.67	8.07	176.170	174.880	174.360	173.650	0.710	6.90	1.00	1.4240	0.0	24.0
30.10.26	45.80	37.83	7.97	167.480	166.030	165.870	164.900	0.970	6.90	1.00	1.3380	0.0	24.0
31.10.26	43.95	35.82	8.13	148.520	147.440	147.200	146.510	0.690	6.90	1.00	1.2100	0.0	24.0
01.11.26	44.57	35.83	8.74	144.840	143.740	143.510	142.890	0.620	6.90	1.00	1.2690	0.0	24.0
02.11.26	48.92	38.76	10.16	153.780	152.520	152.100	151.370	0.730	6.90	1.00	1.5620	0.0	24.0
03.11.26	50.57	38.75	11.82	136.850	135.610	135.200	134.600	0.600	6.90	1.00	1.6110	0.0	24.0
04.11.26	51.01	38.86	12.15	135.080	133.760	133.430	132.800	0.630	6.90	1.00	1.6330	0.0	24.0
05.11.26	51.26	38.20	13.06	119.720	118.500	118.260	117.670	0.590	6.90	1.00	1.5520	0.0	24.0
06.11.26	50.67	35.97	14.70	100.820	99.670	99.640	99.030	0.610	6.90	1.00	1.4740	0.0	24.0
07.11.26	53.60	37.60	16.00	106.990	105.720	105.550	105.000	0.550	6.90	1.00	1.6960	0.0	24.0
08.11.26	53.95	37.75	16.20	105.980	104.740	104.580	104.020	0.560	6.90	1.00	1.7030	0.0	24.0
09.11.26	51.98	37.42	14.56	115.520	114.190	114.050	113.420	0.630	6.90	1.00	1.6700	0.0	24.0
10.11.26	51.17	37.20	13.97	117.900	116.510	116.470	115.750	0.720	6.90	1.00	1.6380	0.0	24.0
11.11.26	53.60	40.37	13.23	143.220	141.700	141.300	140.630	0.670	6.90	1.00	1.8820	0.0	24.0
12.11.26	57.25	44.94	12.31	187.570	185.600	184.730	183.810	0.920	6.90	1.00	2.2910	0.0	24.0
13.11.26	54.30	41.65	12.65	150.640	149.080	148.580	147.820	0.760	6.90	1.00	1.8910	0.0	24.0
14.11.26	52.80	39.99	12.81	142.590	141.190	140.760	140.120	0.640	6.90	1.00	1.8150	0.0	24.0
15.11.26	52.99	40.37	12.62	144.300	142.890	142.420	141.750	0.670	6.90	1.00	1.8100	0.0	24.0
16.11.26	53.13	40.44	12.69	144.330	142.900	142.420	141.710	0.710	6.90	1.00	1.8170	0.0	24.0
17.11.26	53.02	40.47	12.55	145.850	144.430	143.930	143.230	0.700	6.90	1.00	1.8150	0.0	24.0
18.11.26	53.28	40.73	12.55	147.750	146.310	145.830	145.110	0.720	6.90	1.00	1.8430	0.0	24.0
19.11.26	53.17	40.57	12.60	147.500	146.070	145.580	144.870	0.710	6.90	1.00	1.8460	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**4637.3**	**4595.0**	**4581.79**	**4559.52**	**22.270**	**---**	**---**	**49.6820**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**50.66**	**39.47**	**11.18**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.90**	**1.00**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	99650.870	98835.910	98264.820	97893.909	936.6570	370.910	1843.0	17172.0
19.11.26 24:00	104288.200	103430.910	102846.609	102453.429	986.3390	393.180	1843.0	17892.0
Итого за период	4637.330	4595.000	4581.788	4559.520	49.6820	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 25
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 22170988

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xB704

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	43.99	36.82	н/д	7.16	4.62	4.66	н/д	139.758	139.322	н/д	138.525	138.501	н/д	0.024	0.991	н/д	24	0
22.10.26	44.31	37.35	н/д	6.96	4.68	4.70	н/д	152.533	152.105	н/д	151.164	151.169	н/д	-0.005	1.050	н/д	24	0
23.10.26	49.53	41.58	н/д	7.94	4.67	4.64	н/д	177.488	176.887	н/д	175.465	175.495	н/д	-0.030	1.393	н/д	24	0
24.10.26	53.23	45.00	н/д	8.24	4.79	4.70	н/д	201.365	200.610	н/д	198.727	198.744	н/д	-0.017	1.636	н/д	24	0
25.10.26	53.82	45.41	н/д	8.41	4.82	4.72	н/д	204.550	203.800	н/д	201.806	201.872	н/д	-0.066	1.698	н/д	24	0
26.10.26	51.24	43.51	н/д	7.73	4.75	4.67	н/д	191.695	191.075	н/д	189.352	189.416	н/д	-0.064	1.462	н/д	24	0
27.10.26	47.29	39.97	н/д	7.32	4.69	4.67	н/д	169.350	168.880	н/д	167.595	167.663	н/д	-0.069	1.226	н/д	24	0
28.10.26	46.97	39.47	н/д	7.50	4.71	4.70	н/д	162.753	162.288	н/д	161.099	161.156	н/д	-0.057	1.208	н/д	24	0
29.10.26	46.56	39.11	н/д	7.45	4.76	4.76	н/д	160.497	160.035	н/д	158.897	158.945	н/д	-0.048	1.182	н/д	24	0
30.10.26	45.65	38.43	н/д	7.22	4.68	4.69	н/д	156.337	155.930	н/д	154.845	154.912	н/д	-0.067	1.117	н/д	24	0
31.10.26	43.77	36.55	н/д	7.22	4.44	4.48	н/д	141.327	140.990	н/д	140.089	140.169	н/д	-0.080	1.010	н/д	24	0
01.11.26	44.33	36.58	н/д	7.75	4.51	4.56	н/д	137.938	137.577	н/д	136.690	136.771	н/д	-0.081	1.058	н/д	24	0
02.11.26	48.68	39.58	н/д	9.10	4.90	4.94	н/д	146.188	145.678	н/д	144.584	144.658	н/д	-0.073	1.314	н/д	24	0
03.11.26	50.34	40.37	н/д	9.96	4.92	4.97	н/д	142.492	141.932	н/д	140.821	140.899	н/д	-0.078	1.401	н/д	24	0
04.11.26	50.81	40.91	н/д	9.89	4.96	5.02	н/д	144.025	143.462	н/д	142.310	142.374	н/д	-0.064	1.406	н/д	24	0
05.11.26	51.02	40.66	н/д	10.36	4.94	5.02	н/д	134.182	133.635	н/д	132.568	132.642	н/д	-0.074	1.372	н/д	24	0
06.11.26	50.40	39.33	н/д	11.07	4.81	4.91	н/д	121.257	120.743	н/д	119.831	119.904	н/д	-0.072	1.326	н/д	24	0
07.11.26	53.34	41.18	н/д	12.16	4.79	4.89	н/д	125.285	124.665	н/д	123.627	123.707	н/д	-0.080	1.502	н/д	24	0
08.11.26	53.70	41.42	н/д	12.28	4.81	4.90	н/д	125.027	124.403	н/д	123.365	123.434	н/д	-0.069	1.513	н/д	24	0
09.11.26	51.79	40.80	н/д	10.98	5.04	5.11	н/д	134.122	133.542	н/д	132.456	132.540	н/д	-0.085	1.454	н/д	24	0
10.11.26	50.96	40.56	н/д	10.40	5.26	5.31	н/д	140.018	139.473	н/д	138.337	138.445	н/д	-0.108	1.438	н/д	24	0
11.11.26	53.10	42.69	н/д	10.40	5.33	5.35	н/д	157.140	156.512	н/д	155.080	155.211	н/д	-0.131	1.612	н/д	24	0
12.11.26	57.00	46.71	н/д	10.29	5.42	5.36	н/д	188.645	187.848	н/д	185.825	185.968	н/д	-0.143	1.912	н/д	24	0
13.11.26	54.02	43.81	н/д	10.21	5.38	5.38	н/д	161.027	160.387	н/д	158.847	158.975	н/д	-0.127	1.621	н/д	24	0
14.11.26	52.56	42.25	н/д	10.30	5.39	5.41	н/д	151.555	150.958	н/д	149.624	149.728	н/д	-0.103	1.540	н/д	24	0
15.11.26	52.76	42.54	н/д	10.22	5.36	5.38	н/д	152.535	151.930	н/д	150.568	150.680	н/д	-0.112	1.538	н/д	24	0
16.11.26	52.89	42.57	н/д	10.31	5.35	5.37	н/д	152.768	152.150	н/д	150.787	150.898	н/д	-0.111	1.554	н/д	24	0
17.11.26	52.76	42.51	н/д	10.25	5.35	5.36	н/д	154.057	153.447	н/д	152.081	152.194	н/д	-0.112	1.558	н/д	24	0
18.11.26	53.06	42.89	н/д	10.17	5.36	5.36	н/д	158.070	157.445	н/д	156.012	156.126	н/д	-0.115	1.586	н/д	24	0
19.11.26	52.93	42.63	н/д	10.30	5.34	5.35	н/д	155.830	155.208	н/д	153.817	153.933	н/д	-0.117	1.583	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**4639.814**	**4622.917**	**---**	**4584.794**	**4587.129**	**---**	**-2.334**	**42.261**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**50.54**	**41.31**	---	**9.22**	**4.96**	**4.98**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	3392.432	3384.737	0.000	3363.231	3363.452	0.000	-0.221	18.631	0.000	2653	648
19.11.26 24:00	8032.248	8007.655	0.000	7948.025	7950.581	0.000	-2.556	60.892	0.000	3373	648
Итого за период	4639.816	4622.918	0.000	4584.794	4587.129	0.000	-2.335	42.261	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 26
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТЭМ-106 Заводской номер: 3060240
Формула Q = M1(h1 - h2)
Тип системы Подача + расходомер Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	9.6	160	10	---
2	80	10.02	167	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.10.26	1.638	332.61	332.81	-0.2	44.055	39.124	0.5	0.5	24.00
22.10.26	1.765	355.62	355.77	-0.1	44.766	39.798	0.5	0.5	24.00
23.10.26	2.241	401.02	401.15	-0.1	49.895	44.303	0.5	0.5	24.00
24.10.26	2.557	437.99	438.11	-0.1	53.301	47.461	0.5	0.5	24.00
25.10.26	2.649	442.99	443.22	-0.2	54.101	48.118	0.5	0.5	24.00
26.10.26	2.281	416.84	417.14	-0.3	50.957	45.482	0.5	0.5	24.00
27.10.26	1.962	383.80	384.17	-0.4	47.224	42.108	0.5	0.5	24.00
28.10.26	1.964	376.00	376.32	-0.3	47.080	41.852	0.5	0.5	24.00
29.10.26	1.919	365.21	365.55	-0.3	46.689	41.429	0.5	0.5	24.00
30.10.26	1.801	352.24	352.64	-0.4	45.569	40.450	0.5	0.5	24.00
31.10.26	1.673	329.09	329.59	-0.5	43.891	38.801	0.5	0.5	24.00
01.11.26	1.758	326.23	326.77	-0.5	44.686	39.292	0.5	0.5	24.00
02.11.26	2.126	335.65	336.24	-0.6	49.103	42.766	0.5	0.5	24.00
03.11.26	2.250	330.68	331.34	-0.7	50.646	43.837	0.5	0.5	24.00
04.11.26	2.257	332.70	333.39	-0.7	51.062	44.273	0.5	0.5	24.00
05.11.26	2.237	315.78	316.57	-0.8	51.360	44.272	0.5	0.5	24.00
06.11.26	2.192	297.77	298.67	-0.9	50.901	43.534	0.5	0.5	24.00
07.11.26	2.439	303.13	304.00	-0.9	53.836	45.788	0.5	0.5	24.00
08.11.26	2.449	302.31	303.20	-0.9	54.061	45.958	0.5	0.5	24.00
09.11.26	2.243	301.35	299.98	1.4	51.945	44.499	0.5	0.5	24.00
10.11.26	2.230	322.19	321.99	0.2	51.259	44.335	0.5	0.5	24.00
11.11.26	2.541	356.09	355.35	0.7	53.652	46.512	0.5	0.5	24.00
12.11.26	2.984	402.41	402.70	-0.3	57.342	49.927	0.5	0.5	24.00
13.11.26	2.562	356.52	357.10	-0.6	53.946	46.756	0.5	0.5	24.00
14.11.26	2.489	345.24	345.85	-0.6	52.859	45.646	0.5	0.5	24.00
15.11.26	2.479	346.40	346.94	-0.5	53.042	45.881	0.5	0.5	24.00
16.11.26	2.503	346.87	347.42	-0.6	53.196	45.976	0.5	0.5	24.00
17.11.26	2.496	348.08	348.60	-0.5	53.105	45.931	0.5	0.5	24.00
18.11.26	2.506	350.23	350.77	-0.5	53.322	46.162	0.5	0.5	24.00
19.11.26	2.520	348.79	349.35	-0.6	53.233	46.007	0.5	0.5	24.00
Итого	**67.71**	**10561.8**	**10572.7**	**-10.8**	**---**	**---**	**---**	**---**	**720.00**
Среднее	**---**	**---**	**---**	**---**	**50.67**	**44.21**	**0.5**	**0.5**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.10.26 24:00	6839.2	731164.7	729522.9	90182.4
19.11.26 24:00	6906.9	741726.5	740095.6	90902.4
Итого за период	67.7	10561.8	10572.7	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 34 мкр., 28
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04 Заводской номер: 26234040

БД=1, ТВ1, СИ=6, КСН=0xAED1

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	43.35	36.92	н/д	6.43	5.80	3.48	н/д	139.830	138.230	н/д	138.628	137.389	н/д	1.239	0.894	н/д	24	0
22.10.26	43.72	37.38	н/д	6.34	5.80	3.53	н/д	149.840	147.855	н/д	148.528	146.935	н/д	1.592	0.945	н/д	24	0
23.10.26	48.79	41.56	н/д	7.24	5.80	3.54	н/д	170.250	168.380	н/д	168.373	167.049	н/д	1.323	1.222	н/д	24	0
24.10.26	52.42	44.84	н/д	7.58	5.80	3.63	н/д	188.475	187.165	н/д	186.072	185.431	н/д	0.641	1.414	н/д	24	0
25.10.26	53.05	45.33	н/д	7.72	5.80	3.65	н/д	190.785	189.025	н/д	188.293	187.227	н/д	1.066	1.457	н/д	24	0
26.10.26	50.37	43.23	н/д	7.14	5.80	3.59	н/д	179.475	177.230	н/д	177.359	175.696	н/д	1.663	1.270	н/д	24	0
27.10.26	46.54	39.88	н/д	6.66	5.80	3.55	н/д	164.565	162.670	н/д	162.923	161.490	н/д	1.433	1.088	н/д	24	0
28.10.26	46.28	39.48	н/д	6.80	5.80	3.55	н/д	160.060	158.050	н/д	158.481	156.941	н/д	1.540	1.081	н/д	24	0
29.10.26	45.88	39.11	н/д	6.77	5.80	3.57	н/д	157.930	155.800	н/д	156.400	154.723	н/д	1.677	1.062	н/д	24	0
30.10.26	44.94	38.42	н/д	6.52	5.80	3.52	н/д	157.760	155.560	н/д	156.292	154.535	н/д	1.758	1.022	н/д	24	0
31.10.26	43.15	36.67	н/д	6.49	5.80	3.36	н/д	146.710	145.330	н/д	145.465	144.462	н/д	1.003	0.947	н/д	24	0
01.11.26	43.75	36.90	н/д	6.85	5.80	3.41	н/д	144.290	143.110	н/д	143.029	142.249	н/д	0.780	0.983	н/д	24	0
02.11.26	48.08	39.97	н/д	8.10	5.80	3.64	н/д	150.065	148.325	н/д	148.462	147.257	н/д	1.205	1.206	н/д	24	0
03.11.26	49.68	40.85	н/д	8.83	5.80	3.65	н/д	147.380	145.360	н/д	145.692	144.259	н/д	1.433	1.289	н/д	24	0
04.11.26	50.14	41.43	н/д	8.71	5.80	3.68	н/д	148.505	146.200	н/д	146.778	145.059	н/д	1.718	1.281	н/д	24	0
05.11.26	50.39	41.40	н/д	8.98	5.80	3.66	н/д	141.260	138.775	н/д	139.602	137.687	н/д	1.915	1.256	н/д	24	0
06.11.26	49.82	40.35	н/д	9.47	5.80	3.57	н/д	131.855	129.650	н/д	130.339	128.692	н/д	1.647	1.237	н/д	24	0
07.11.26	52.73	42.34	н/д	10.39	5.80	3.56	н/д	134.670	132.495	н/д	132.942	131.409	н/д	1.533	1.383	н/д	24	0
08.11.26	53.04	42.59	н/д	10.46	5.80	3.56	н/д	134.320	132.255	н/д	132.569	131.157	н/д	1.412	1.389	н/д	24	0
09.11.26	51.14	41.65	н/д	9.48	5.80	3.71	н/д	140.835	138.175	н/д	139.126	137.080	н/д	2.046	1.321	н/д	24	0
10.11.26	50.30	41.34	н/д	8.96	5.80	4.99	н/д	145.200	142.315	н/д	143.495	141.212	н/д	2.284	1.287	н/д	24	0
11.11.26	52.38	43.28	н/д	9.10	5.80	5.80	н/д	157.840	155.045	н/д	155.828	153.723	н/д	2.105	1.417	н/д	24	0
12.11.26	56.24	46.93	н/д	9.31	5.80	5.80	н/д	180.505	177.875	н/д	177.872	176.065	н/д	1.807	1.656	н/д	24	0
13.11.26	53.19	44.18	н/д	9.00	5.80	5.80	н/д	159.805	156.765	н/д	157.712	155.358	н/д	2.353	1.419	н/д	24	0
14.11.26	51.88	42.85	н/д	9.03	5.80	5.80	н/д	152.735	149.565	н/д	150.824	148.322	н/д	2.503	1.361	н/д	24	0
15.11.26	52.08	43.13	н/д	8.96	5.80	5.80	н/д	153.260	149.825	н/д	151.337	148.553	н/д	2.784	1.355	н/д	24	0
16.11.26	52.21	43.16	н/д	9.05	5.80	5.80	н/д	153.400	149.870	н/д	151.460	148.593	н/д	2.867	1.369	н/д	24	0
17.11.26	52.08	43.08	н/д	9.00	5.80	5.80	н/д	153.840	149.975	н/д	151.900	148.704	н/д	3.196	1.366	н/д	24	0
18.11.26	52.36	43.33	н/д	9.03	5.80	5.80	н/д	154.975	150.910	н/д	153.016	149.617	н/д	3.399	1.381	н/д	24	0
19.11.26	52.24	43.15	н/д	9.09	5.80	5.80	н/д	154.245	150.015	н/д	152.299	148.742	н/д	3.557	1.383	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**4644.665**	**4571.800**	**---**	**4591.096**	**4535.616**	**---**	**55.479**	**37.741**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**49.82**	**41.61**	---	**8.21**	**5.80**	**4.29**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	3000.315	2916.635	0.000	2975.319	2898.509	0.000	76.810	16.365	0.000	950	0
19.11.26 24:00	7644.980	7488.435	0.000	7566.418	7434.128	0.000	132.290	54.104	0.000	1670	0
Итого за период	4644.665	4571.800	0.000	4591.099	4535.619	0.000	55.480	37.739	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 1
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА755

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.44	42.40	247.57	36.58	0.00	23.60	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.27	42.78	215.47	37.07	0.00	21.11	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.59	44.21	252.60	37.92	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.63	38.46	255.81	32.07	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.63	39.87	256.38	33.50	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.65	43.93	256.72	37.50	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.75	44.74	258.71	37.97	0.00	23.60	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.68	37.34	258.10	30.82	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.90	42.60	263.33	35.38	0.00	23.60	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.97	43.57	264.94	36.12	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.78	40.19	258.79	33.31	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.92	44.19	263.04	36.91	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	2.25	48.20	274.27	39.98	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	2.39	50.72	279.19	42.13	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	2.46	51.10	281.00	42.32	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	2.50	51.53	283.12	42.68	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	2.46	50.47	283.61	41.76	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	2.39	48.19	279.92	39.63	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.74	51.03	283.59	41.35	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.81	52.35	281.34	42.36	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	2.66	53.93	280.19	44.41	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	2.73	54.28	290.47	45.02	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	2.50	52.33	284.90	43.54	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	2.55	52.95	285.42	44.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	2.60	52.95	288.47	43.91	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	2.68	54.44	289.92	45.16	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	2.69	54.72	288.28	45.39	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	2.69	54.80	289.05	45.48	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	2.61	51.78	286.41	42.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	2.57	53.62	284.97	44.59	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**66.49**	**---**	**8165.58**	**---**	**0.00**	**715.91**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**48.122**	**---**	**40.050**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	9479.42	0.00
19.11.26 24:00	9547.00	0.00
Итого за период	67.58	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 4
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА766

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	2.00	42.31	392.51	37.21	397.19	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	2.21	43.70	398.73	38.16	403.62	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	2.31	44.66	400.10	38.86	404.99	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	2.32	44.55	400.99	38.76	406.43	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	2.32	44.33	402.01	38.55	407.49	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	2.30	43.83	402.24	38.10	407.43	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	2.44	44.71	404.70	38.68	410.11	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	2.34	43.95	402.58	38.13	407.88	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	2.65	46.18	411.38	39.72	416.93	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	2.70	47.09	412.54	40.54	418.42	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	2.43	45.02	402.94	38.97	408.39	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	2.65	45.88	410.46	39.43	415.93	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	3.10	49.75	427.63	42.48	433.79	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	3.29	51.39	435.30	43.83	442.11	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	3.37	51.87	438.32	44.16	445.32	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	3.41	52.64	441.42	44.90	447.98	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	3.38	52.66	442.40	45.02	448.79	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	3.25	51.47	437.60	44.03	443.81	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	3.71	54.88	443.08	46.50	450.03	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	3.76	55.38	442.90	46.86	449.97	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	3.56	53.79	440.05	45.69	446.79	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	3.69	54.26	453.07	46.25	460.12	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	3.40	52.27	444.71	44.62	451.38	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	3.48	52.84	445.63	45.02	452.68	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	3.59	53.48	450.26	45.48	457.12	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	3.68	54.44	454.96	46.32	462.05	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	3.67	54.60	455.05	46.52	462.17	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	3.70	54.69	455.71	46.55	462.71	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	3.57	53.86	451.85	45.94	459.15	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	3.52	53.50	447.78	45.61	455.03	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**91.80**	**---**	**12848.90**	**---**	**13035.81**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.799**	**---**	**42.696**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	11966.95	0.00
19.11.26 24:00	12060.24	0.00
Итого за период	93.29	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 6
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00168974

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x4901

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	43.95	37.63	6.32	283.610	282.870	281.030	281.020	0.010	6.34	6.06	1.7750	0.0	24.0
22.10.26	44.80	38.24	6.56	284.230	283.250	281.550	281.330	0.220	6.35	6.06	1.8460	0.0	24.0
23.10.26	44.56	37.91	6.65	284.330	283.380	281.700	281.480	0.220	6.32	6.04	1.8700	0.0	24.0
24.10.26	44.30	37.71	6.59	285.180	284.290	282.550	282.370	0.180	6.32	6.03	1.8620	0.0	24.0
25.10.26	43.93	37.33	6.60	285.260	284.400	282.640	282.480	0.160	6.36	6.06	1.8640	0.0	24.0
26.10.26	44.77	37.90	6.87	287.480	286.670	284.760	284.730	0.030	6.37	6.08	1.9530	0.0	24.0
27.10.26	43.90	37.28	6.62	285.080	284.340	282.520	282.520	0.000	6.41	6.12	1.8660	0.0	24.0
28.10.26	46.60	39.15	7.45	293.220	292.150	290.200	290.030	0.170	6.45	6.17	2.1590	0.0	24.0
29.10.26	46.97	39.55	7.42	292.160	291.190	289.120	289.040	0.080	6.44	6.17	2.1430	0.0	24.0
30.10.26	44.86	37.90	6.96	285.420	284.650	282.680	282.790	-0.110	6.49	6.22	1.9620	0.0	24.0
31.10.26	46.52	38.85	7.67	293.970	292.840	291.000	290.760	0.240	6.68	6.42	2.2270	0.0	24.0
01.11.26	49.94	41.53	8.41	306.100	304.490	302.530	302.040	0.490	6.76	6.51	2.5420	0.0	24.0
02.11.26	51.41	42.74	8.67	311.130	309.070	307.300	306.410	0.890	6.88	6.65	2.6600	0.0	24.0
03.11.26	51.95	43.05	8.90	314.110	311.170	310.160	308.530	1.630	6.87	6.65	2.7590	0.0	24.0
04.11.26	52.65	43.86	8.79	316.220	312.440	312.130	309.610	2.520	6.83	6.64	2.7400	0.0	24.0
05.11.26	52.66	44.04	8.62	317.350	313.990	313.250	311.120	2.130	6.80	6.61	2.6940	0.0	24.0
06.11.26	51.67	43.13	8.54	313.650	310.970	309.750	308.260	1.490	6.76	6.57	2.6430	0.0	24.0
07.11.26	54.93	45.49	9.44	318.250	315.220	313.790	312.100	1.690	6.55	6.46	2.9560	0.0	24.0
08.11.26	55.31	45.76	9.55	318.010	314.910	313.480	311.810	1.670	5.97	6.48	2.9820	0.0	24.0
09.11.26	53.57	44.55	9.02	315.410	312.660	311.170	309.730	1.440	6.20	6.57	2.7970	0.0	24.0
10.11.26	54.78	45.69	9.09	325.270	322.350	320.740	319.220	1.520	6.20	6.76	2.9030	0.0	24.0
11.11.26	52.40	43.79	8.61	318.550	315.870	314.490	313.070	1.420	5.56	6.61	2.6950	0.0	24.0
12.11.26	52.86	44.07	8.79	318.410	315.840	314.280	312.960	1.320	5.78	6.49	2.7490	0.0	24.0
13.11.26	53.57	44.63	8.94	322.530	319.730	318.210	316.750	1.460	6.09	6.68	2.8340	0.0	24.0
14.11.26	54.42	45.39	9.03	326.070	322.880	321.620	319.760	1.860	6.12	6.71	2.8960	0.0	24.0
15.11.26	54.55	45.65	8.90	326.100	322.850	321.660	319.680	1.980	6.06	6.68	2.8540	0.0	24.0
16.11.26	54.69	45.64	9.05	326.670	323.450	322.140	320.330	1.810	6.18	6.68	2.9050	0.0	24.0
17.11.26	53.81	44.97	8.84	323.310	320.100	318.920	317.120	1.800	6.21	6.65	2.8110	0.0	24.0
18.11.26	53.47	44.63	8.84	319.710	316.620	315.450	313.680	1.770	6.29	6.63	2.7840	0.0	24.0
19.11.26	53.33	44.38	8.95	313.170	310.140	309.040	307.280	1.760	6.56	6.63	2.7600	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**9209.9**	**9144.7**	**9099.86**	**9068.01**	**31.850**	**---**	**---**	**74.4910**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**50.23**	**42.08**	**8.15**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.37**	**6.44**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	148012.070	146708.630	145809.790	145171.380	1346.7550	638.410	719.0	19040.0
19.11.26 24:00	157222.030	155853.410	154909.650	154239.390	1421.2460	670.260	719.0	19760.0
Итого за период	9209.959	9144.779	9099.859	9068.010	74.4910	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 7
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТЭМ-106 Заводской номер: 3060306
Формула Q = M1(h1 - h2)
Тип системы Подача + расходомер Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	80	160	10	---
2	80	80	160	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.10.26	1.583	243.95	242.87	1.1	43.883	37.394	0.6	0.6	24.00
22.10.26	1.667	244.47	243.32	1.2	44.739	37.920	0.6	0.6	24.00
23.10.26	1.680	244.70	243.54	1.2	44.495	37.629	0.6	0.6	24.00
24.10.26	1.676	245.32	244.22	1.1	44.236	37.404	0.6	0.6	24.00
25.10.26	1.684	245.40	244.34	1.1	43.851	36.991	0.6	0.6	24.00
26.10.26	1.782	247.20	246.15	1.1	44.697	37.488	0.6	0.6	24.00
27.10.26	1.702	245.34	244.30	1.0	43.860	36.920	0.6	0.6	24.00
28.10.26	1.972	251.87	250.82	1.1	46.512	38.682	0.6	0.6	24.00
29.10.26	1.957	251.02	249.96	1.1	46.950	39.156	0.6	0.6	24.00
30.10.26	1.768	245.01	243.99	1.0	44.844	37.628	0.6	0.6	24.00
31.10.26	1.977	251.48	250.47	1.0	46.419	38.560	0.6	0.6	24.00
01.11.26	2.277	261.18	260.16	1.0	49.883	41.166	0.6	0.6	24.00
02.11.26	2.389	265.04	263.99	1.0	51.370	42.359	0.6	0.6	24.00
03.11.26	2.460	267.26	266.23	1.0	51.900	42.699	0.6	0.6	24.00
04.11.26	2.479	268.85	267.83	1.0	52.609	43.391	0.6	0.6	24.00
05.11.26	2.442	269.79	268.78	1.0	52.633	43.584	0.6	0.6	24.00
06.11.26	2.363	266.96	265.98	1.0	51.616	42.765	0.6	0.6	24.00
07.11.26	2.672	270.08	269.06	1.0	54.885	44.994	0.6	0.6	24.00
08.11.26	2.707	269.89	268.87	1.0	55.265	45.237	0.6	0.6	24.00
09.11.26	2.540	268.24	266.98	1.3	53.553	44.088	0.6	0.6	24.00
10.11.26	2.653	276.55	275.00	1.5	54.710	45.120	0.6	0.6	24.00
11.11.26	2.453	271.42	269.93	1.5	52.347	43.313	0.6	0.6	24.00
12.11.26	2.506	271.40	270.09	1.3	52.805	43.573	0.6	0.6	24.00
13.11.26	2.587	274.60	273.44	1.2	53.517	44.099	0.6	0.6	24.00
14.11.26	2.633	277.14	276.04	1.1	54.389	44.891	0.6	0.6	24.00
15.11.26	2.601	277.08	276.00	1.1	54.516	45.132	0.6	0.6	24.00
16.11.26	2.631	277.50	276.42	1.1	54.638	45.160	0.6	0.6	24.00
17.11.26	2.549	274.82	273.79	1.0	53.756	44.484	0.6	0.6	24.00
18.11.26	2.523	271.36	270.34	1.0	53.422	44.127	0.6	0.6	24.00
19.11.26	2.526	269.37	268.36	1.0	53.287	43.913	0.6	0.6	24.00
Итого	**67.44**	**7864.3**	**7831.3**	**33.1**	**---**	**---**	**---**	**---**	**720.00**
Среднее	**---**	**---**	**---**	**---**	**50.19**	**41.66**	**0.6**	**0.6**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.10.26 24:00	9221.1	782374.7	781077.1	86161.1
19.11.26 24:00	9288.5	790239.0	788908.4	86881.1
Итого за период	67.4	7864.3	7831.3	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 8
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ678

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.97	41.69	158.03	35.55	157.24	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.06	43.10	160.83	36.53	159.97	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.11	44.02	161.15	37.11	160.28	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.10	43.87	161.37	37.01	160.55	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.11	43.64	161.76	36.79	160.99	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.10	43.19	161.87	36.37	161.04	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.16	44.04	162.96	36.89	162.12	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.08	43.21	156.43	36.30	154.70	23.02	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.26	45.57	168.00	38.07	166.84	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.27	46.34	168.08	38.76	166.96	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.15	44.28	163.95	37.29	162.98	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.28	45.32	167.86	37.73	166.93	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.49	49.04	175.02	40.49	174.14	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.58	50.61	178.17	41.72	177.24	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.62	51.10	179.52	42.04	178.62	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.63	51.84	180.63	42.79	179.80	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.62	51.87	181.25	42.91	180.40	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.55	50.74	179.08	42.04	178.27	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.77	54.07	181.50	44.28	180.58	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.81	54.52	181.44	44.53	180.49	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.49	52.74	159.11	43.34	158.31	21.26	21.26	0.00	0.00
11.11.26	1.79	53.45	186.48	44.02	185.37	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.66	51.52	183.39	42.44	182.34	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.61	52.05	174.38	42.80	173.23	22.78	22.78	0.00	0.00
14.11.26	1.75	52.69	185.83	43.28	184.63	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.80	53.61	187.78	44.01	186.59	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.78	53.76	187.86	44.25	186.56	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.81	53.87	188.08	44.24	186.75	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.74	53.03	186.21	43.69	184.99	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.72	52.69	184.22	43.34	183.06	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**43.87**	**---**	**5212.24**	**---**	**5181.97**	**715.06**	**716.04**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.049**	**---**	**40.687**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	2432.46	0.00
19.11.26 24:00	2477.05	0.00
Итого за период	44.59	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 9
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00178915

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x4E6C

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	43.92	37.00	6.92	133.810	135.730	132.590	134.860	-2.270	6.90	6.70	0.9160	0.0	24.0
22.10.26	44.78	37.58	7.20	134.460	136.340	133.250	135.380	-2.130	6.90	6.70	0.9570	0.0	24.0
23.10.26	44.55	37.31	7.24	134.560	136.440	133.360	135.500	-2.140	6.90	6.70	0.9640	0.0	24.0
24.10.26	44.30	37.15	7.15	134.640	136.560	133.440	135.600	-2.160	6.90	6.70	0.9530	0.0	24.0
25.10.26	43.92	36.81	7.11	134.690	136.620	133.490	135.690	-2.200	6.90	6.70	0.9440	0.0	24.0
26.10.26	44.77	37.27	7.50	135.800	137.740	134.540	136.780	-2.240	6.90	6.70	1.0070	0.0	24.0
27.10.26	43.91	36.68	7.23	134.640	136.590	133.440	135.730	-2.290	6.90	6.70	0.9640	0.0	24.0
28.10.26	46.56	38.44	8.12	138.600	140.520	137.200	139.590	-2.390	6.90	6.70	1.1120	0.0	24.0
29.10.26	47.00	38.87	8.13	137.760	139.680	136.290	138.670	-2.380	6.90	6.70	1.1050	0.0	24.0
30.10.26	44.88	37.28	7.60	133.680	135.590	132.400	134.690	-2.290	6.90	6.70	1.0040	0.0	24.0
31.10.26	46.47	38.16	8.31	137.480	139.410	136.010	138.430	-2.420	6.90	6.70	1.1300	0.0	24.0
01.11.26	49.93	40.81	9.12	143.260	145.210	141.570	144.020	-2.450	6.90	6.70	1.2880	0.0	24.0
02.11.26	51.42	41.99	9.43	145.660	147.610	143.870	146.420	-2.550	6.90	6.70	1.3560	0.0	24.0
03.11.26	51.95	42.24	9.71	147.030	148.990	145.130	147.790	-2.660	6.90	6.70	1.4070	0.0	24.0
04.11.26	52.65	42.88	9.77	147.880	149.820	145.960	148.550	-2.590	6.90	6.70	1.4220	0.0	24.0
05.11.26	52.66	43.02	9.64	148.370	150.320	146.450	149.040	-2.590	6.90	6.70	1.4090	0.0	24.0
06.11.26	51.65	42.09	9.56	146.750	148.680	144.910	147.480	-2.570	6.90	6.70	1.3840	0.0	24.0
07.11.26	54.95	44.35	10.60	148.960	150.830	146.800	149.390	-2.590	6.90	6.70	1.5570	0.0	24.0
08.11.26	55.33	44.66	10.67	148.830	150.690	146.690	149.250	-2.560	6.90	6.70	1.5620	0.0	24.0
09.11.26	53.61	43.42	10.19	147.740	149.610	145.760	148.270	-2.510	6.90	6.70	1.4830	0.0	24.0
10.11.26	54.80	44.48	10.32	152.370	154.310	150.210	152.910	-2.700	6.90	6.70	1.5470	0.0	24.0
11.11.26	52.39	42.66	9.73	149.300	151.250	147.390	149.960	-2.570	6.90	6.70	1.4300	0.0	24.0
12.11.26	52.87	42.98	9.89	149.520	151.440	147.600	150.130	-2.530	6.90	6.70	1.4550	0.0	24.0
13.11.26	53.58	43.50	10.08	151.870	153.810	149.830	152.450	-2.620	6.90	6.70	1.5070	0.0	24.0
14.11.26	54.44	44.26	10.18	153.370	155.300	151.210	153.860	-2.650	6.90	6.70	1.5360	0.0	24.0
15.11.26	54.58	44.54	10.04	153.380	155.320	151.220	153.880	-2.660	6.90	6.70	1.5150	0.0	24.0
16.11.26	54.71	44.57	10.14	153.550	155.490	151.390	154.050	-2.660	6.90	6.70	1.5330	0.0	24.0
17.11.26	53.82	43.96	9.86	151.960	153.910	149.940	152.470	-2.530	6.90	6.70	1.4750	0.0	24.0
18.11.26	53.49	43.66	9.83	150.610	152.560	148.650	151.140	-2.490	6.90	6.70	1.4580	0.0	24.0
19.11.26	53.35	43.42	9.93	150.100	152.010	148.160	150.610	-2.450	6.90	6.70	1.4680	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**4330.6**	**4388.3**	**4278.75**	**4352.59**	**-73.840**	**---**	**---**	**38.8480**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**50.24**	**41.20**	**9.04**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.90**	**6.70**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	71426.450	72190.680	70373.530	71477.930	723.6350	-1104.400	1535.0	16743.0
19.11.26 24:00	75757.080	76579.060	74652.280	75830.520	762.4830	-1178.240	1535.0	17463.0
Итого за период	4330.630	4388.380	4278.750	4352.590	38.8480	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 18.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 9
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00179211

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x4592

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	43.75	37.34	6.41	140.600	141.190	139.360	140.250	-0.890	6.90	6.70	0.8920	0.0	24.0
22.10.26	44.60	37.94	6.66	140.820	141.430	139.540	140.470	-0.930	6.90	6.70	0.9270	0.0	24.0
23.10.26	44.36	37.68	6.68	140.720	141.140	139.440	140.180	-0.740	6.90	6.70	0.9310	0.0	24.0
24.10.26	44.10	37.48	6.62	140.980	141.610	139.770	140.650	-0.880	6.90	6.70	0.9190	0.0	24.0
25.10.26	43.73	37.13	6.60	141.040	141.690	139.840	140.730	-0.890	6.90	6.70	0.9190	0.0	24.0
26.10.26	44.57	37.70	6.87	142.160	142.870	140.860	141.910	-1.050	6.90	6.70	0.9670	0.0	24.0
27.10.26	43.70	37.11	6.59	140.880	141.590	139.610	140.630	-1.020	6.90	6.70	0.9180	0.0	24.0
28.10.26	46.41	38.95	7.46	145.320	145.840	143.840	144.750	-0.910	6.90	6.70	1.0700	0.0	24.0
29.10.26	46.77	39.40	7.37	145.380	146.140	143.860	145.100	-1.240	6.90	6.70	1.0570	0.0	24.0
30.10.26	44.66	37.86	6.80	142.350	143.290	140.980	142.360	-1.380	6.90	6.70	0.9570	0.0	24.0
31.10.26	46.35	38.88	7.47	146.540	147.500	145.060	146.430	-1.370	6.90	6.70	1.0830	0.0	24.0
01.11.26	49.77	41.54	8.23	152.570	153.560	150.840	152.320	-1.480	6.90	6.70	1.2370	0.0	24.0
02.11.26	51.22	42.68	8.54	154.960	155.940	153.060	154.580	-1.520	6.90	6.70	1.3060	0.0	24.0
03.11.26	51.77	43.05	8.72	156.390	157.410	154.470	155.970	-1.500	6.90	6.70	1.3460	0.0	24.0
04.11.26	52.46	43.57	8.89	157.400	158.370	155.390	156.930	-1.540	6.90	6.70	1.3800	0.0	24.0
05.11.26	52.47	43.67	8.80	157.960	158.940	155.950	157.500	-1.550	6.90	6.70	1.3710	0.0	24.0
06.11.26	51.50	42.79	8.71	156.200	157.200	154.290	155.820	-1.530	6.90	6.70	1.3430	0.0	24.0
07.11.26	54.77	45.14	9.63	158.410	159.360	156.250	157.920	-1.670	6.90	6.70	1.5010	0.0	24.0
08.11.26	55.13	45.38	9.75	158.330	159.260	156.110	157.740	-1.630	6.90	6.70	1.5190	0.0	24.0
09.11.26	53.38	44.09	9.29	157.120	158.120	155.040	156.740	-1.700	6.90	6.70	1.4370	0.0	24.0
10.11.26	54.60	45.16	9.44	162.060	163.150	159.810	161.510	-1.700	6.90	6.70	1.5030	0.0	24.0
11.11.26	52.21	43.35	8.86	158.800	159.930	156.760	158.490	-1.730	6.90	6.70	1.3880	0.0	24.0
12.11.26	52.68	43.64	9.04	158.920	160.040	156.860	158.600	-1.740	6.90	6.70	1.4170	0.0	24.0
13.11.26	53.40	44.11	9.29	160.900	162.050	158.800	160.560	-1.760	6.90	6.70	1.4730	0.0	24.0
14.11.26	54.24	44.82	9.42	162.500	163.660	160.310	162.130	-1.820	6.90	6.70	1.5080	0.0	24.0
15.11.26	54.37	45.07	9.30	162.500	163.640	160.290	162.100	-1.810	6.90	6.70	1.4870	0.0	24.0
16.11.26	54.51	45.16	9.35	162.750	163.900	160.560	162.300	-1.740	6.90	6.70	1.5020	0.0	24.0
17.11.26	53.61	44.47	9.14	161.060	162.210	158.900	160.720	-1.820	6.90	6.70	1.4510	0.0	24.0
18.11.26	53.28	44.14	9.14	159.640	160.790	157.500	159.350	-1.850	6.90	6.70	1.4350	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**4425.2**	**4451.8**	**4373.35**	**4414.74**	**-41.390**	**---**	**---**	**36.2440**	**0.0**	**696.0**
Среднее	**49.94**	**41.70**	**8.24**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.90**	**6.70**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	75494.370	76019.760	74388.810	75240.010	705.1630	-851.200	2111.0	17584.0
18.11.26 24:00	79919.630	80471.579	78762.159	79654.750	741.4070	-892.590	2111.0	18280.0
Итого за период	4425.260	4451.819	4373.349	4414.740	36.2440	---	0.0	696.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 9а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА849

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.69	42.40	141.41	37.51	140.38	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.76	43.81	143.89	38.53	142.59	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	0.81	44.75	144.20	39.12	142.72	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	0.81	44.61	144.33	39.00	142.69	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	0.80	44.38	144.85	38.83	143.05	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	0.79	43.90	145.03	38.42	144.03	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	0.84	44.77	146.08	38.99	145.30	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	0.82	44.01	145.42	38.38	144.57	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	0.93	46.29	148.79	40.04	147.24	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	0.94	47.12	148.59	40.82	147.24	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	0.84	45.04	144.55	39.21	142.83	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	0.92	46.01	147.76	39.81	145.55	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.08	49.81	153.91	42.77	150.75	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.15	51.43	156.56	44.09	153.48	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.19	51.91	157.80	44.35	155.28	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.23	52.67	158.98	44.93	155.53	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.20	52.69	159.38	45.15	151.94	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.17	51.52	157.64	44.06	154.18	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.33	54.91	159.61	46.58	153.85	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.34	55.38	159.73	46.95	155.42	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.27	53.77	158.84	45.78	152.49	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.32	54.31	163.47	46.37	160.80	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.21	52.32	160.34	44.75	157.24	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.24	52.86	160.58	45.13	156.93	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.29	53.50	162.60	45.58	160.09	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.31	54.45	164.00	46.43	161.46	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.30	54.62	163.99	46.69	161.56	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.32	54.72	164.20	46.66	162.29	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.27	53.87	162.78	46.05	159.85	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.25	53.52	161.29	45.75	156.29	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**32.42**	**---**	**4630.60**	**---**	**4547.62**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.845**	**---**	**42.891**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	4155.56	0.00
19.11.26 24:00	4188.51	0.00
Итого за период	32.95	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 9а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА850

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.72	42.38	144.97	37.37	150.27	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.81	43.84	147.62	38.34	153.07	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	0.85	44.76	148.14	38.99	153.70	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	0.85	44.57	148.25	38.79	153.79	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	0.85	44.34	148.62	38.61	154.01	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	0.84	43.90	148.47	38.20	153.90	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	0.88	44.75	148.56	38.81	154.04	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	0.84	43.95	147.75	38.25	153.12	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	0.97	46.39	151.64	39.98	157.21	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	0.97	47.04	151.03	40.60	156.69	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	0.88	44.94	147.42	38.99	152.71	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	0.97	46.17	150.88	39.73	156.60	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.13	49.86	156.79	42.64	162.70	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.19	51.40	159.19	43.90	165.51	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.24	51.92	160.63	44.18	166.96	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.27	52.64	161.67	44.78	168.38	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.25	52.66	162.11	44.97	168.59	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.22	51.56	160.26	43.94	166.49	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.39	54.92	162.23	46.35	169.01	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.41	55.34	162.23	46.65	169.12	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.34	53.66	161.31	45.36	167.58	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.39	54.28	166.10	46.02	172.61	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.28	52.34	163.05	44.46	169.27	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.31	52.85	163.17	44.83	169.38	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.35	53.51	165.05	45.31	171.59	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.38	54.43	166.83	46.11	173.51	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.36	54.58	166.76	46.39	173.44	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.39	54.69	167.04	46.38	173.81	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.33	53.82	165.50	45.78	172.36	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.30	53.48	163.87	45.53	170.52	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**33.96**	**---**	**4717.14**	**---**	**4899.94**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.832**	**---**	**42.675**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	4723.94	0.00
19.11.26 24:00	4758.47	0.00
Итого за период	34.53	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 9а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА859

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.31	42.49	55.72	36.98	139.82	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.00	43.95	0.00	37.91	142.41	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	0.00	44.87	0.00	38.56	142.72	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	0.00	44.68	0.00	38.38	142.71	23.58	23.58	0.00	0.00
25.10.26	0.00	44.46	0.00	38.19	143.26	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	0.00	44.01	0.00	37.76	143.41	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	0.01	44.87	1.87	38.34	144.43	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	0.00	44.07	0.00	37.79	143.44	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	0.00	46.49	0.00	39.46	147.06	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	0.00	47.17	0.00	40.09	145.38	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	0.00	45.08	0.00	38.42	139.31	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	0.00	46.26	0.00	39.12	142.78	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	0.00	49.97	0.00	42.03	148.90	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	0.00	51.53	0.00	43.28	151.49	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	0.73	52.04	86.41	43.56	152.61	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.31	52.78	153.50	44.25	153.83	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.30	52.80	154.06	44.36	154.42	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.27	51.69	152.19	43.36	152.55	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.44	55.06	154.48	45.73	154.62	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.45	55.48	154.53	46.06	154.59	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.38	53.81	153.55	44.78	153.66	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.43	54.42	158.30	45.53	158.66	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.31	52.47	154.99	44.00	155.37	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.35	52.98	155.42	44.30	155.54	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.40	53.64	157.32	44.73	157.31	23.60	23.60	0.00	0.00
15.11.26	1.43	54.56	158.83	45.56	159.03	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.41	54.72	158.77	45.84	159.04	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.43	54.83	158.98	45.84	159.25	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.37	53.96	157.36	45.26	157.69	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.13	53.58	129.94	44.90	130.24	20.01	20.01	0.00	0.00
Итого	**21.46**	**---**	**2456.22**	**---**	**4485.53**	**715.19**	**715.19**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.957**	**---**	**42.146**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	4644.11	0.00
19.11.26 24:00	4666.54	0.00
Итого за период	22.43	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 9а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА868

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.74	42.21	134.14	36.65	136.20	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.83	43.68	136.63	37.60	138.77	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	0.86	44.60	136.87	38.26	139.10	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	0.87	44.40	137.12	38.08	139.26	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	0.86	44.17	137.48	37.89	139.62	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	0.86	43.74	137.56	37.50	139.68	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	0.90	44.59	138.56	38.08	140.70	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	0.85	43.79	137.54	37.57	139.67	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	0.99	46.22	141.05	39.24	143.31	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	0.99	46.87	140.76	39.81	142.97	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	0.89	44.78	137.05	38.24	139.21	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	0.99	46.00	140.44	38.97	142.63	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.15	49.69	146.14	41.84	148.42	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.22	51.24	148.60	43.04	150.90	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.26	51.75	149.80	43.36	152.15	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.28	52.49	150.64	43.96	153.11	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.27	52.51	151.36	44.11	153.80	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.25	51.41	149.96	43.04	152.29	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.42	54.77	151.91	45.42	154.46	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.43	55.19	151.67	45.76	154.25	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.36	53.51	150.69	44.47	153.08	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.42	54.13	154.77	45.12	157.35	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.30	52.18	151.68	43.58	154.24	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.33	52.69	152.05	43.94	154.40	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.38	53.36	153.93	44.38	156.28	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.40	54.27	155.54	45.24	157.92	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.39	54.42	155.49	45.49	157.94	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.39	54.54	155.67	45.58	158.17	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.34	53.67	154.21	44.94	156.62	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.33	53.32	153.07	44.64	155.45	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**34.55**	**---**	**4392.38**	**---**	**4461.95**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.673**	**---**	**41.860**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	4540.52	0.00
19.11.26 24:00	4575.62	0.00
Итого за период	35.10	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 9а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА869

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.82	42.47	176.12	37.79	177.62	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.91	43.78	179.14	38.70	180.73	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	0.96	44.77	179.37	39.43	181.05	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	0.96	44.74	180.14	39.40	181.80	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	0.95	44.52	180.25	39.25	181.92	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	0.94	43.96	180.36	38.75	182.01	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	0.99	44.87	181.72	39.42	183.35	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	0.95	44.14	180.91	38.87	182.54	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.07	46.14	184.41	40.34	186.07	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.09	47.34	185.51	41.43	187.05	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	0.99	45.31	180.60	39.84	182.19	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.07	45.74	183.17	39.94	184.82	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.25	49.81	191.59	43.25	193.17	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.33	51.53	195.68	44.72	197.19	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.37	51.97	196.78	45.02	198.41	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.40	52.78	198.51	45.71	200.08	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.39	52.81	199.21	45.83	200.72	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.33	51.54	196.48	44.78	198.14	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.54	54.91	199.37	47.16	200.99	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.56	55.52	199.53	47.68	201.03	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.49	54.05	197.95	46.53	199.66	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.53	54.40	203.73	47.00	205.64	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.40	52.33	200.35	45.34	202.24	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.43	52.95	200.78	45.79	202.61	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.47	53.54	202.77	46.28	204.58	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.50	54.57	205.43	47.25	207.09	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.49	54.74	205.62	47.48	207.22	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.49	54.81	205.73	47.54	207.28	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.44	54.04	204.30	46.97	205.80	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.42	53.64	202.04	46.62	203.56	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**37.53**	**---**	**5777.55**	**---**	**5826.56**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.924**	**---**	**43.470**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	4870.03	0.00
19.11.26 24:00	4908.14	0.00
Итого за период	38.11	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 10
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТЭМ-104 Заводской номер: 3060471
Формула Q = M1(hп - hо)
Тип системы Р-Подача Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	0	46.8	---	---
2	80	0	49.5	---	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.10.26	1.624	297.37	303.62	-6.2	42.790	37.410	0.9	0.5	23.97
22.10.26	1.706	298.08	304.35	-6.3	43.730	38.090	0.9	0.5	23.97
23.10.26	1.725	298.89	305.20	-6.3	43.680	37.980	0.9	0.5	23.97
24.10.26	1.726	299.54	305.86	-6.3	43.460	37.780	0.9	0.5	23.97
25.10.26	1.814	312.59	319.23	-6.6	42.960	37.240	0.9	0.5	24.97
26.10.26	1.828	301.82	308.29	-6.5	43.820	37.840	0.9	0.5	23.96
27.10.26	1.746	300.39	306.75	-6.4	43.060	37.330	0.9	0.5	23.97
28.10.26	1.993	307.01	313.69	-6.7	45.370	38.960	0.9	0.5	23.97
29.10.26	2.005	307.08	313.71	-6.6	46.130	39.670	0.9	0.5	23.96
30.10.26	1.808	300.09	306.34	-6.3	44.070	38.120	0.9	0.5	23.97
31.10.26	1.992	306.24	312.85	-6.6	45.180	38.750	0.9	0.5	23.96
01.11.26	2.321	318.46	325.60	-7.1	48.770	41.560	0.9	0.5	23.97
02.11.26	2.448	323.71	331.10	-7.4	50.350	42.870	0.9	0.5	23.97
03.11.26	2.518	325.94	333.42	-7.5	50.820	43.170	0.9	0.5	23.96
04.11.26	4.093	528.33	540.58	-12.2	51.640	43.970	0.9	0.5	39.11
05.11.26	2.371	314.73	321.98	-7.2	50.960	43.500	0.9	0.5	23.46
06.11.26	2.619	326.40	333.98	-7.6	52.300	44.350	0.9	0.5	23.89
07.11.26	2.819	329.01	336.64	-7.6	54.260	45.770	0.9	0.5	23.92
08.11.26	2.762	328.29	335.88	-7.6	53.750	45.410	0.9	0.5	23.91
09.11.26	2.732	334.82	342.51	-7.7	53.530	45.440	0.9	0.5	23.90
10.11.26	2.464	327.64	335.26	-7.6	50.740	43.290	0.9	0.5	23.90
11.11.26	2.590	330.04	337.81	-7.8	51.740	43.970	0.9	0.5	23.90
12.11.26	2.640	331.41	339.27	-7.9	51.930	44.040	0.9	0.5	23.92
13.11.26	2.767	337.23	345.33	-8.1	53.500	45.380	0.9	0.5	23.91
14.11.26	2.736	337.16	345.29	-8.1	53.400	45.360	0.9	0.5	23.92
15.11.26	2.722	336.28	344.39	-8.1	53.360	45.340	0.9	0.5	23.91
16.11.26	2.692	335.93	344.05	-8.1	53.120	45.180	0.9	0.5	23.90
17.11.26	2.617	330.90	338.83	-7.9	52.450	44.620	0.9	0.5	23.89
18.11.26	2.569	320.11	327.68	-7.6	52.240	44.290	0.9	0.5	23.56
19.11.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	**68.45**	**9445.5**	**9659.5**	**-213.9**	**---**	**---**	**---**	**---**	**709.54**
Среднее	**---**	**---**	**---**	**---**	**49.07**	**41.95**	**0.9**	**0.5**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.10.26 24:00	6082.0	597853.3	627399.7	58657.6
19.11.26 24:00	н/д	н/д	н/д	н/д
Итого за период	н/д	н/д	н/д	н/д

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 11
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА767

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.79	42.30	142.67	36.77	140.33	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.88	43.67	145.02	37.62	142.87	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	0.93	44.62	145.49	38.22	143.21	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	0.93	44.52	145.31	38.08	143.58	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	0.93	44.30	145.68	37.90	143.91	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	0.92	43.79	145.02	37.40	143.91	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	0.97	44.67	146.08	37.99	145.05	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	0.94	43.92	145.41	37.45	144.26	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.06	46.09	148.71	38.97	147.43	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.08	47.07	148.93	39.84	147.44	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	0.98	45.01	144.63	38.25	143.15	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.06	45.78	147.12	38.62	145.91	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.23	49.67	153.56	41.62	152.25	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.31	51.33	156.39	42.93	155.06	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.35	51.79	157.60	43.23	156.24	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.37	52.57	159.13	43.97	157.23	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.35	52.59	159.90	44.15	157.75	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.30	51.38	157.85	43.12	155.84	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.48	54.78	160.06	45.49	157.86	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.50	55.29	160.10	45.89	157.87	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.42	53.73	158.78	44.77	156.81	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.43	53.95	159.00	45.05	157.36	23.33	23.33	0.00	0.00
12.11.26	1.36	52.19	159.52	43.65	157.81	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.38	52.75	159.22	44.07	157.99	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.43	53.38	161.36	44.53	159.84	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.47	54.35	163.80	45.36	161.86	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.45	54.51	163.72	45.63	161.69	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.46	54.60	164.09	45.70	162.12	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.42	53.78	162.58	45.00	160.58	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.42	53.41	161.06	44.57	159.05	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**36.60**	**---**	**4627.79**	**---**	**4576.26**	**719.33**	**719.33**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.726**	**---**	**41.861**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	374781.72	0.00
19.11.26 24:00	374818.91	0.00
Итого за период	37.19	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 12
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА753

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.83	42.09	133.68	35.84	134.84	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.92	43.52	136.12	36.73	137.31	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	0.97	44.45	136.22	37.30	137.43	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	0.97	44.28	136.54	37.17	137.72	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	0.97	44.05	136.99	36.97	138.18	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	0.97	43.59	137.08	36.53	138.25	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.01	44.44	137.92	37.08	139.07	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	0.99	43.68	136.91	36.43	138.11	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.13	46.00	140.25	37.93	141.49	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.15	46.77	140.11	38.57	141.34	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.04	44.70	136.08	37.06	137.30	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.13	45.75	139.02	37.68	140.29	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.29	49.50	144.55	40.53	145.95	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.37	51.09	146.91	41.77	148.27	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.40	51.59	148.11	42.09	149.50	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.43	52.33	149.05	42.75	150.42	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.40	52.36	149.59	42.96	150.89	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.36	51.21	147.86	42.02	149.16	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.54	54.58	149.72	44.26	151.01	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.56	55.03	149.61	44.60	150.98	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.48	53.40	148.86	43.43	150.15	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.55	53.99	153.14	44.01	154.45	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.43	52.00	150.32	42.48	151.60	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.45	52.53	150.46	42.89	151.74	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.49	53.18	152.05	43.34	153.40	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.53	54.11	153.53	44.10	154.84	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.52	54.26	153.78	44.35	155.08	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.52	54.37	153.65	44.43	155.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.47	53.52	152.27	43.82	153.67	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.46	53.17	151.02	43.47	152.42	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**38.33**	**---**	**4351.40**	**---**	**4389.86**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.518**	**---**	**40.753**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	850914.94	0.00
19.11.26 24:00	850953.88	0.00
Итого за период	38.94	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 13
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА768

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.75	42.09	118.92	35.78	123.43	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.83	43.46	121.08	36.59	125.72	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	0.88	44.40	121.46	37.14	126.09	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	0.89	44.29	121.68	37.00	126.40	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	0.88	44.07	121.89	36.86	126.66	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	0.87	43.56	121.90	36.41	126.71	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	0.92	44.43	122.74	36.95	127.63	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	0.89	43.68	122.03	36.41	126.83	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.00	45.86	124.90	37.84	129.86	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.02	46.80	124.94	38.65	129.89	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	0.93	44.75	121.37	37.12	126.14	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.01	45.56	123.88	37.45	128.86	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.17	49.41	129.25	40.31	134.57	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.25	51.05	131.62	41.54	137.11	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.29	51.52	132.73	41.81	138.19	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.30	52.29	133.42	42.56	138.91	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.28	52.31	133.85	42.70	139.32	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.25	51.12	132.23	41.66	137.63	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.41	54.48	134.04	43.93	139.66	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.43	54.98	133.98	44.31	139.65	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.36	53.43	133.14	43.22	138.76	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.40	53.95	136.71	43.83	142.40	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.30	51.91	133.96	42.22	139.47	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.32	52.47	134.14	42.61	139.72	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.36	53.09	135.49	43.07	141.19	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.39	54.05	136.87	43.88	142.64	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.38	54.22	136.93	44.10	142.68	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.39	54.31	137.03	44.14	142.83	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.35	53.49	135.86	43.51	141.57	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.34	53.12	134.58	43.16	140.26	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**34.84**	**---**	**3882.62**	**---**	**4040.78**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.472**	**---**	**40.559**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	5843.38	0.00
19.11.26 24:00	5878.73	0.00
Итого за период	35.35	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 15
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: DD177

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.51	42.78	245.63	36.64	239.63	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.67	44.27	249.93	37.57	244.07	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.75	45.05	250.39	38.05	244.52	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.75	44.68	250.40	37.69	244.66	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.73	44.32	251.10	37.41	245.37	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.74	43.87	251.58	36.92	245.55	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.84	44.71	253.36	37.43	247.40	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.77	44.10	250.69	37.03	245.32	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	2.05	46.83	257.91	38.89	252.31	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	2.01	47.17	256.52	39.33	250.84	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.82	45.11	250.59	37.85	244.72	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	2.05	46.70	257.60	38.77	252.06	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	2.33	50.10	266.62	41.36	261.66	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	2.42	51.49	270.41	42.53	265.42	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	2.49	52.06	272.56	42.92	267.64	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	2.48	52.71	274.09	43.63	268.91	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	2.45	52.73	275.05	43.79	269.58	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	2.39	51.78	272.45	43.00	267.19	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.69	54.96	275.16	45.17	270.12	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.71	55.30	274.49	45.41	269.45	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	2.53	53.58	272.96	44.30	267.74	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	2.64	54.35	281.03	45.09	275.77	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	2.43	52.46	275.91	43.64	270.57	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	2.46	52.74	276.16	43.80	271.09	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	2.55	53.52	279.21	44.39	274.23	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	2.62	54.47	281.46	45.16	276.34	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	2.59	54.57	281.40	45.35	276.26	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	2.64	54.71	282.03	45.32	277.08	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	2.56	53.84	279.34	44.65	274.20	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	2.52	53.51	265.41	43.98	260.11	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**67.19**	**---**	**7981.44**	**---**	**7819.81**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.949**	**---**	**41.569**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	3717.87	0.00
19.11.26 24:00	3786.00	0.00
Итого за период	68.13	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 15а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 801184
Тип системы А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	43.27	35.42	7.85	183.19	183.19	-0.00	0.000	0.000	183.65	185.54	-1.89	1.436	24.000
22.10.26	44.64	36.17	8.47	184.24	184.18	0.06	0.000	0.000	184.79	186.61	-1.82	1.560	24.000
23.10.26	44.69	36.17	8.52	185.02	185.02	0	0.000	0.000	185.59	187.44	-1.85	1.574	24.000
24.10.26	44.26	35.74	8.52	185.30	185.30	0	0.000	0.000	185.88	187.65	-1.78	1.576	24.000
25.10.26	43.57	35.19	8.38	193.35	193.35	0.00	0.000	0.000	193.94	195.73	-1.78	1.617	24.000
26.10.26	44.31	35.45	8.86	187.09	187.09	0.00	0.000	0.000	187.76	189.36	-1.60	1.656	24.000
27.10.26	44.14	35.40	8.74	187.18	187.16	0.02	0.000	0.000	187.90	189.37	-1.47	1.634	24.000
28.10.26	45.05	35.65	9.40	188.55	188.55	0	0.000	0.000	189.31	190.85	-1.54	1.772	24.000
29.10.26	47.67	37.62	10.05	193.03	193.03	0	0.000	0.000	193.96	195.58	-1.62	1.938	24.000
30.10.26	45.78	36.32	9.46	188.56	188.57	-0.00	0.000	0.000	189.34	190.93	-1.60	1.780	24.000
31.10.26	44.42	35.31	9.11	186.45	186.45	0	0.000	0.000	187.16	188.70	-1.54	1.703	24.000
01.11.26	49.35	38.53	10.82	197.74	197.74	0	0.000	0.000	198.89	200.37	-1.47	2.136	24.000
02.11.26	50.97	39.74	11.23	202.11	202.11	0	0.000	0.000	203.45	204.87	-1.42	2.268	24.000
03.11.26	51.55	40.12	11.43	203.36	203.36	0	0.000	0.000	204.81	206.12	-1.31	2.322	24.000
04.11.26	52.47	40.88	11.59	205.55	205.56	-0.00	0.000	0.000	207.11	208.41	-1.30	2.378	24.000
05.11.26	52.45	41.09	11.36	205.97	205.97	0	0.000	0.000	207.49	208.88	-1.39	2.338	24.000
06.11.26	51.73	40.61	11.12	203.56	203.52	0.03	0.000	0.000	204.95	206.39	-1.44	2.262	24.000
07.11.26	53.39	41.37	12.02	206.00	205.98	0.01	0.000	0.000	207.47	209.06	-1.59	2.475	24.000
08.11.26	55.10	42.46	12.64	207.20	207.20	0	0.000	0.000	208.81	210.43	-1.62	2.615	24.000
09.11.26	54.41	42.11	12.30	206.35	206.35	0	0.000	0.000	207.90	209.53	-1.63	2.536	24.000
10.11.26	53.98	42.08	11.90	210.87	210.87	0	0.000	0.000	212.48	214.13	-1.65	2.547	24.000
11.11.26	51.70	40.53	11.17	206.49	206.49	0	0.000	0.000	207.83	209.46	-1.63	2.303	24.000
12.11.26	52.44	40.98	11.46	207.72	207.72	0	0.000	0.000	209.18	210.71	-1.53	2.375	24.000
13.11.26	52.68	41.07	11.61	208.80	208.80	0	0.000	0.000	210.30	211.81	-1.51	2.421	24.000
14.11.26	54.29	42.25	12.04	212.43	212.43	0	0.000	0.000	214.07	215.65	-1.58	2.553	24.000
15.11.26	54.25	42.31	11.94	212.50	212.50	0	0.000	0.000	214.15	215.71	-1.56	2.531	24.000
16.11.26	54.26	42.29	11.97	212.27	212.27	0	0.000	0.000	213.93	215.47	-1.53	2.536	24.000
17.11.26	53.89	42.11	11.78	211.63	211.63	0	0.000	0.000	213.26	214.80	-1.54	2.489	24.000
18.11.26	53.30	41.50	11.80	205.98	205.98	0.00	0.000	0.000	207.52	209.00	-1.48	2.425	24.000
19.11.26	53.10	40.69	12.41	189.42	189.42	-0.00	0.000	0.000	190.77	192.17	-1.40	2.346	23.633
Итого	**---**	**---**	**---**	**5977.90**	**5977.79**	**0.10**	**---**	**---**	**6013.68**	**6060.76**	**-47.08**	**64.103**	**719.633**
Среднее	**49.90**	**39.24**	**10.67**	**---**	**---**	**---**	**0.000**	**0.000**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 16
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 902713
Тип системы А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	43.91	36.95	6.96	517.56	516.24	1.31	0.485	0.458	522.34	519.60	2.73	3.603	24.000
22.10.26	44.85	37.61	7.24	520.04	518.56	1.47	0.485	0.458	525.04	522.06	2.98	3.757	24.000
23.10.26	44.67	37.45	7.22	520.71	519.29	1.41	0.482	0.455	525.68	522.77	2.92	3.756	24.000
24.10.26	44.51	37.31	7.20	521.97	520.54	1.42	0.482	0.455	526.90	523.99	2.92	3.744	23.967
25.10.26	44.03	36.85	7.18	544.07	542.60	1.46	0.484	0.457	549.11	546.11	3.00	3.896	24.000
26.10.26	44.87	37.39	7.48	526.17	524.78	1.38	0.486	0.459	531.23	528.28	2.95	3.931	24.000
27.10.26	44.04	37.43	6.61	596.87	594.97	1.89	0.488	0.468	602.39	598.95	3.44	3.887	23.983
28.10.26	46.63	39.88	6.75	678.57	676.26	2.30	0.491	0.476	685.63	681.41	4.22	4.576	24.000
29.10.26	47.08	40.37	6.71	677.96	675.67	2.29	0.491	0.476	685.15	680.93	4.21	4.543	24.000
30.10.26	45.00	38.86	6.14	671.02	668.78	2.24	0.495	0.482	677.51	673.59	3.92	4.104	23.983
31.10.26	46.49	39.77	6.72	680.64	678.36	2.27	0.516	0.501	687.70	683.50	4.19	4.574	24.000
01.11.26	50.07	42.48	7.59	688.75	686.41	2.34	0.528	0.510	696.96	692.32	4.64	5.219	24.000
02.11.26	51.53	43.64	7.89	694.07	691.71	2.35	0.544	0.525	702.82	698.00	4.81	5.471	24.000
03.11.26	52.09	43.93	8.16	698.54	696.18	2.35	0.545	0.525	707.52	702.59	4.93	5.692	24.000
04.11.26	52.79	44.55	8.24	697.87	695.49	2.38	0.544	0.523	707.08	702.07	5.00	5.739	24.000
05.11.26	52.81	44.72	8.09	700.55	698.13	2.42	0.541	0.521	709.80	704.79	5.01	5.657	24.000
06.11.26	51.80	43.84	7.96	696.91	694.48	2.43	0.537	0.517	705.78	700.85	4.93	5.545	24.000
07.11.26	55.11	46.15	8.96	699.54	697.12	2.42	0.527	0.506	709.57	704.21	5.36	6.259	24.000
08.11.26	55.49	46.45	9.04	701.91	699.30	2.60	0.528	0.507	712.11	706.50	5.61	6.336	24.000
09.11.26	53.73	45.17	8.56	696.26	693.85	2.40	0.536	0.516	705.77	700.61	5.16	5.951	24.000
10.11.26	54.41	44.80	9.61	609.63	607.75	1.88	0.563	0.536	618.29	613.65	4.64	5.859	23.817
11.11.26	52.52	42.96	9.56	573.41	571.79	1.61	0.548	0.526	580.92	576.85	4.07	5.452	24.000
12.11.26	53.03	44.11	8.92	618.52	616.59	1.92	0.531	0.521	626.76	622.32	4.44	5.509	23.000
13.11.26	53.72	44.57	9.15	649.46	647.42	2.04	0.551	0.540	658.32	653.55	4.77	5.934	24.000
14.11.26	54.59	45.31	9.28	654.33	652.23	2.09	0.554	0.543	663.54	658.61	4.92	6.060	24.000
15.11.26	54.73	45.57	9.16	656.06	653.90	2.15	0.552	0.541	665.33	660.37	4.96	5.995	24.000
16.11.26	54.86	45.64	9.22	658.42	656.18	2.23	0.552	0.540	667.77	662.69	5.08	6.061	24.000
17.11.26	53.96	45.00	8.96	657.89	655.76	2.12	0.548	0.537	666.94	662.09	4.85	5.887	24.000
18.11.26	53.63	44.69	8.94	653.22	651.11	2.11	0.546	0.535	662.11	657.31	4.80	5.828	24.000
19.11.26	53.50	44.45	9.05	649.45	647.36	2.09	0.545	0.535	658.25	653.46	4.79	5.865	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**19110.37**	**19048.82**	**61.55**	**---**	**---**	**19344.29**	**19214.05**	**130.24**	**154.688**	**718.750**
Среднее	**50.35**	**42.26**	**8.09**	**---**	**---**	**---**	**0.524**	**0.505**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 17
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА720

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.00	45.52	1.17	40.97	243.74	0.12	24.00	4.02	0.00
22.10.26	0.00	49.28	0.30	44.16	245.27	0.03	24.00	4.10	0.00
23.10.26	1.02	48.22	200.47	43.22	247.18	19.69	24.00	4.00	0.00
24.10.26	0.83	52.66	131.08	47.06	262.31	11.39	24.00	1.51	0.00
25.10.26	0.07	52.95	12.72	47.21	261.92	1.18	24.00	0.58	0.00
26.10.26	0.47	53.30	77.63	47.44	264.49	7.22	24.00	0.08	0.00
27.10.26	0.01	53.27	2.44	47.48	260.16	0.23	24.00	0.78	0.00
28.10.26	0.00	46.11	0.18	41.68	244.13	0.02	24.00	2.57	0.00
29.10.26	0.01	44.11	1.43	39.66	233.31	0.15	24.00	3.99	0.00
30.10.26	0.05	46.55	10.13	41.56	229.97	1.09	24.00	3.93	0.00
31.10.26	0.31	45.26	65.60	40.60	226.04	7.12	24.00	3.97	0.00
01.11.26	0.00	44.51	0.20	39.41	210.33	0.02	24.00	3.95	0.00
02.11.26	0.00	50.58	0.00	43.78	201.21	0.00	24.00	3.95	0.00
03.11.26	0.01	52.34	0.78	45.47	211.19	0.09	24.00	3.98	0.00
04.11.26	0.68	50.23	100.72	43.65	207.11	11.89	24.00	3.98	0.00
05.11.26	1.37	51.23	203.44	44.49	207.34	24.00	24.00	3.94	0.00
06.11.26	1.26	49.73	198.46	43.37	201.83	24.00	24.00	3.89	0.00
07.11.26	1.31	50.31	181.05	42.54	184.04	24.00	24.00	2.83	0.00
08.11.26	1.67	56.77	184.57	47.73	187.56	24.00	24.00	4.09	0.00
09.11.26	1.68	57.33	184.44	48.21	187.07	24.00	24.00	4.16	0.00
10.11.26	1.69	57.21	185.69	48.11	188.37	24.00	24.00	4.03	0.00
11.11.26	1.53	54.79	191.77	46.79	194.76	24.00	24.00	3.90	0.00
12.11.26	1.54	53.45	211.43	46.19	214.94	24.00	24.00	3.02	0.00
13.11.26	1.98	60.59	256.43	52.87	258.99	24.00	24.00	0.06	0.00
14.11.26	1.63	55.98	226.52	48.82	229.55	24.00	24.00	2.08	0.00
15.11.26	1.47	53.06	207.42	45.97	211.10	24.00	24.00	4.03	0.00
16.11.26	1.47	53.22	208.45	46.16	211.27	24.00	24.00	4.02	0.00
17.11.26	1.49	53.36	209.04	46.24	211.50	24.00	24.00	3.97	0.00
18.11.26	1.50	53.53	211.04	46.41	213.43	24.00	24.00	3.94	0.00
19.11.26	1.52	53.86	212.67	46.70	215.07	24.00	24.00	3.90	0.00
Итого	**26.57**	**---**	**3677.27**	**---**	**6665.18**	**420.24**	**720.00**	**97.25**	**0.00**
Среднее	**---**	**51.644**	**---**	**45.132**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	3219.11	6955.71
19.11.26 24:00	3247.12	7052.86
Итого за период	28.01	97.15

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 18
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00178675

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x1577

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	48.72	41.73	6.99	267.460	275.660	267.720	270.100	-2.380	5.82	5.71	1.8680	0.0	24.0
22.10.26	49.28	42.06	7.22	274.850	283.220	275.710	276.730	-1.020	5.85	5.73	1.9840	0.0	24.0
23.10.26	52.49	44.80	7.69	285.700	293.930	285.760	287.260	-1.500	5.68	5.56	2.1950	0.0	24.0
24.10.26	52.63	44.88	7.75	286.940	294.270	287.030	287.580	-0.550	5.66	5.54	2.2230	0.0	24.0
25.10.26	53.27	45.33	7.94	290.040	298.080	290.380	290.870	-0.490	5.66	5.54	2.2990	0.0	24.0
26.10.26	52.40	44.71	7.69	283.640	291.700	284.150	284.690	-0.540	5.68	5.56	2.1850	0.0	24.0
27.10.26	45.23	39.40	5.83	264.240	272.820	265.480	266.870	-1.390	5.75	5.64	1.5450	0.0	24.0
28.10.26	44.66	38.27	6.39	255.190	263.870	255.740	258.990	-3.250	5.79	5.68	1.6300	0.0	24.0
29.10.26	46.44	39.59	6.85	251.840	260.230	252.390	255.140	-2.750	5.84	5.72	1.7240	0.0	24.0
30.10.26	44.57	38.23	6.34	245.970	254.660	246.790	249.690	-2.900	5.79	5.67	1.5650	0.0	24.0
31.10.26	45.13	37.76	7.37	227.990	236.190	228.170	232.180	-4.010	5.59	5.46	1.6750	0.0	24.0
01.11.26	50.61	41.36	9.25	220.720	228.030	220.200	223.980	-3.780	5.64	5.50	2.0330	0.0	24.0
02.11.26	51.70	42.51	9.19	229.280	236.520	229.400	231.440	-2.040	6.00	5.87	2.1030	0.0	24.0
03.11.26	50.24	41.17	9.07	225.980	233.500	226.190	228.670	-2.480	6.05	5.91	2.0470	0.0	24.0
04.11.26	50.81	41.70	9.11	224.270	231.360	223.770	227.210	-3.440	6.09	5.95	2.0340	0.0	24.0
05.11.26	49.16	40.55	8.61	218.520	226.030	218.420	221.770	-3.350	6.10	5.97	1.8770	0.0	24.0
06.11.26	50.66	40.31	10.35	199.910	206.650	199.540	202.970	-3.430	6.01	5.86	2.0590	0.0	24.0
07.11.26	56.65	44.49	12.16	205.360	212.030	203.970	208.280	-4.310	5.94	5.78	2.4780	0.0	24.0
08.11.26	56.82	44.65	12.17	204.380	211.390	203.480	207.220	-3.740	5.96	5.80	2.4720	0.0	24.0
09.11.26	57.14	44.88	12.26	207.610	213.670	206.860	209.210	-2.350	6.16	6.01	2.5330	0.0	24.0
10.11.26	53.73	43.24	10.49	215.020	222.230	213.990	218.340	-4.350	6.38	6.24	2.2420	0.0	24.0
11.11.26	54.77	44.68	10.09	242.450	249.690	241.510	244.790	-3.280	6.38	6.26	2.4260	0.0	24.0
12.11.26	60.44	49.97	10.47	285.730	293.120	285.020	285.500	-0.480	6.31	6.19	2.9820	0.0	24.0
13.11.26	55.22	45.58	9.64	244.810	251.770	244.790	245.740	-0.950	6.41	6.28	2.3570	0.0	24.0
14.11.26	52.81	43.21	9.60	230.410	237.220	230.160	232.330	-2.170	6.47	6.33	2.2070	0.0	24.0
15.11.26	52.96	43.38	9.58	230.640	238.510	229.670	234.270	-4.600	6.43	6.30	2.1980	0.0	24.0
16.11.26	53.18	43.39	9.79	231.690	239.330	231.160	234.680	-3.520	6.43	6.29	2.2560	0.0	24.0
17.11.26	53.32	43.55	9.77	233.510	240.850	233.220	235.810	-2.590	6.41	6.28	2.2750	0.0	24.0
18.11.26	53.62	43.83	9.79	235.830	242.720	235.970	237.220	-1.250	6.41	6.28	2.3030	0.0	24.0
19.11.26	53.54	43.73	9.81	236.520	243.500	236.400	238.210	-1.810	6.40	6.27	2.3170	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**7256.5**	**7482.7**	**7253.04**	**7327.74**	**-74.700**	**---**	**---**	**64.0920**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**51.73**	**42.76**	**8.97**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.04**	**5.91**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	3250.250	3350.439	3263.620	3283.779	17.7070	-20.160	0.0	600.0
19.11.26 24:00	5851.510	6037.590	5846.440	5915.200	53.5230	-68.760	0.0	600.0
Итого за период	2601.260	2687.151	2582.819	2631.421	35.8160	---	0.0	0.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 20
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 716218
Тип системы А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	43.84	36.30	7.54	154.48	154.07	0.40	0.293	0.295	155.91	155.05	0.86	1.175	24.000
22.10.26	44.70	36.84	7.86	154.73	154.34	0.39	0.293	0.295	156.22	155.35	0.87	1.226	24.000
23.10.26	44.41	36.61	7.80	154.95	154.54	0.41	0.291	0.293	156.43	155.54	0.89	1.219	24.000
24.10.26	44.08	36.33	7.75	155.22	154.77	0.45	0.291	0.293	156.68	155.75	0.92	1.214	24.000
25.10.26	43.54	35.84	7.70	161.70	161.21	0.49	0.293	0.295	163.18	162.21	0.98	1.257	24.000
26.10.26	44.35	36.31	8.04	156.27	155.80	0.46	0.294	0.296	157.75	156.79	0.96	1.268	24.000
27.10.26	43.82	35.94	7.88	154.99	154.53	0.45	0.297	0.299	156.43	155.49	0.93	1.232	24.000
28.10.26	46.40	37.60	8.80	159.18	158.78	0.40	0.300	0.303	160.83	159.86	0.97	1.412	24.000
29.10.26	46.87	38.08	8.79	158.53	158.12	0.41	0.300	0.302	160.21	159.23	0.98	1.405	24.000
30.10.26	44.85	36.68	8.17	154.75	154.21	0.54	0.303	0.305	156.26	155.21	1.05	1.273	24.000
31.10.26	46.21	37.41	8.80	158.89	158.48	0.41	0.315	0.318	160.54	159.56	0.98	1.415	24.000
01.11.26	49.67	39.88	9.79	165.02	164.66	0.36	0.322	0.324	166.97	165.92	1.05	1.625	24.000
02.11.26	51.11	41.00	10.11	167.43	167.09	0.33	0.331	0.333	169.52	168.44	1.07	1.703	24.000
03.11.26	51.64	41.27	10.37	168.87	168.54	0.33	0.332	0.333	171.02	169.93	1.10	1.760	24.000
04.11.26	52.32	41.89	10.43	169.88	169.60	0.27	0.331	0.333	172.09	171.04	1.06	1.780	24.000
05.11.26	52.35	42.04	10.31	170.46	170.17	0.29	0.329	0.331	172.69	171.63	1.06	1.766	24.000
06.11.26	51.35	41.21	10.14	168.69	168.40	0.29	0.327	0.329	170.82	169.78	1.03	1.718	24.000
07.11.26	54.51	43.21	11.30	170.59	170.40	0.19	0.320	0.322	172.99	171.94	1.05	1.933	24.000
08.11.26	54.89	43.48	11.41	170.46	170.31	0.15	0.321	0.323	172.88	171.87	1.01	1.949	24.000
09.11.26	53.25	42.42	10.83	169.34	169.15	0.19	0.326	0.328	171.62	170.63	0.99	1.840	24.000
10.11.26	53.97	43.15	10.82	174.53	174.30	0.22	0.340	0.341	176.97	175.92	1.06	1.923	24.000
11.11.26	52.04	41.73	10.31	171.36	171.08	0.27	0.330	0.331	173.57	172.52	1.05	1.774	24.000
12.11.26	52.32	41.83	10.49	171.41	171.08	0.33	0.322	0.324	173.65	172.52	1.12	1.808	24.000
13.11.26	53.06	42.30	10.76	173.45	173.12	0.32	0.334	0.336	175.77	174.62	1.16	1.876	24.000
14.11.26	54.05	43.07	10.98	175.22	174.92	0.29	0.336	0.338	177.65	176.49	1.16	1.931	24.000
15.11.26	54.16	43.32	10.84	175.10	174.86	0.23	0.334	0.336	177.54	176.45	1.09	1.903	24.000
16.11.26	54.29	43.39	10.90	175.80	175.54	0.26	0.334	0.336	178.26	177.13	1.12	1.922	24.000
17.11.26	53.44	42.82	10.62	174.10	173.80	0.29	0.332	0.334	176.47	175.34	1.12	1.857	24.000
18.11.26	53.19	44.31	8.88	234.35	234.17	0.17	0.329	0.334	237.48	236.46	1.02	1.982	24.000
19.11.26	53.15	45.92	7.23	291.00	290.92	0.08	0.328	0.334	294.85	293.95	0.90	2.103	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5160.77**	**5150.98**	**9.79**	**---**	**---**	**5223.24**	**5192.64**	**30.60**	**49.251**	**720.000**
Среднее	**49.93**	**40.41**	**9.52**	**---**	**---**	**---**	**0.318**	**0.320**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 20
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 903372
Тип системы А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	43.36	38.53	4.83	221.23	221.23	0	0.473	0.463	221.03	224.99	-3.96	1.067	24.000
22.10.26	44.28	39.26	5.02	222.19	222.19	0	0.472	0.463	222.09	225.99	-3.90	1.113	24.000
23.10.26	44.12	39.10	5.02	222.67	222.67	0.00	0.470	0.460	222.57	226.46	-3.89	1.118	24.000
24.10.26	43.90	38.90	5.00	223.22	223.22	0	0.469	0.459	223.08	227.02	-3.94	1.114	24.000
25.10.26	43.47	38.48	4.99	232.65	232.65	0	0.473	0.463	232.46	236.57	-4.11	1.158	24.000
26.10.26	44.29	39.11	5.18	224.37	224.54	-0.16	0.474	0.464	224.23	228.43	-4.20	1.148	24.000
27.10.26	43.45	38.33	5.12	218.02	218.02	0	0.478	0.469	217.82	221.71	-3.89	1.115	24.000
28.10.26	45.93	40.21	5.72	220.28	220.62	-0.33	0.483	0.475	220.25	224.59	-4.35	1.234	24.000
29.10.26	46.44	40.69	5.75	219.36	219.36	0	0.483	0.474	219.31	223.42	-4.11	1.261	24.000
30.10.26	44.41	39.07	5.34	213.75	213.79	-0.03	0.487	0.479	213.55	217.56	-4.02	1.138	24.000
31.10.26	45.80	40.05	5.75	219.89	219.89	0.00	0.508	0.498	219.72	223.97	-4.25	1.269	24.000
01.11.26	49.33	42.99	6.34	229.43	229.43	0.00	0.520	0.507	229.41	234.12	-4.71	1.453	24.000
02.11.26	50.81	44.29	6.52	232.93	232.93	0.00	0.536	0.522	233.02	237.88	-4.87	1.517	24.000
03.11.26	51.36	44.67	6.69	235.01	235.01	0.00	0.536	0.522	235.15	240.05	-4.89	1.569	24.000
04.11.26	52.06	45.34	6.72	236.76	236.76	0.00	0.535	0.520	236.95	241.93	-4.98	1.589	24.000
05.11.26	52.09	45.46	6.63	237.26	237.26	0	0.533	0.518	237.49	242.43	-4.94	1.571	24.000
06.11.26	51.08	44.53	6.55	235.24	235.24	0	0.529	0.514	235.43	240.19	-4.75	1.539	24.000
07.11.26	54.31	47.02	7.29	238.69	238.69	0.00	0.518	0.502	239.13	244.09	-4.95	1.736	24.000
08.11.26	54.71	47.38	7.33	238.33	238.33	0	0.519	0.504	238.85	243.72	-4.87	1.745	24.000
09.11.26	53.03	46.11	6.92	236.60	236.60	0	0.528	0.513	237.05	241.71	-4.65	1.637	24.000
10.11.26	53.79	47.08	6.71	253.18	253.18	0.00	0.552	0.531	253.79	258.84	-5.05	1.722	24.000
11.11.26	51.87	45.47	6.40	249.13	249.13	0.00	0.535	0.516	249.51	254.38	-4.86	1.592	24.000
12.11.26	52.31	45.59	6.72	240.88	240.88	0.00	0.521	0.505	241.29	245.98	-4.69	1.617	24.000
13.11.26	52.96	46.11	6.85	244.02	244.02	0	0.541	0.524	244.49	249.27	-4.78	1.669	24.000
14.11.26	53.76	46.82	6.94	246.35	246.35	0	0.545	0.527	246.88	251.75	-4.88	1.707	24.000
15.11.26	53.63	46.83	6.80	246.16	246.16	0	0.542	0.524	246.66	251.57	-4.91	1.673	24.000
16.11.26	53.87	46.06	7.81	211.64	211.64	0	0.536	0.523	212.08	216.26	-4.18	1.625	24.000
17.11.26	52.86	44.43	8.43	180.04	180.04	0	0.527	0.520	180.34	183.81	-3.47	1.515	24.000
18.11.26	52.53	44.10	8.43	177.79	177.79	0	0.525	0.519	178.06	181.50	-3.44	1.496	24.000
19.11.26	52.38	43.81	8.57	175.72	175.73	-0.01	0.524	0.519	175.96	179.38	-3.42	1.503	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6782.80**	**6783.35**	**-0.54**	**---**	**---**	**6787.65**	**6919.56**	**-131.90**	**43.207**	**720.000**
Среднее	**49.61**	**43.19**	**6.41**	**---**	**---**	**---**	**0.512**	**0.500**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 23
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024М Заводской номер: 1302337
Тип системы А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	49.20	43.30	5.90	314.74	315.16	-0.42	0.5	0.5	316.76	319.59	-2.83	1.799	23.25
22.10.26	48.81	42.91	5.90	320.09	320.09	0	0.5	0.5	322.23	324.42	-2.19	1.897	24.00
23.10.26	52.62	46.08	6.54	335.74	335.33	0.41	0.5	0.4	338.92	340.11	-1.19	2.185	23.92
24.10.26	52.96	46.30	6.66	336.12	336.31	-0.19	0.4	0.4	339.08	341.31	-2.23	2.117	23.00
25.10.26	53.52	46.60	6.92	354.93	353.96	0.98	0.4	0.4	356.92	360.49	-3.57	2.375	23.83
26.10.26	52.61	45.94	6.67	332.95	332.40	0.55	0.4	0.4	335.24	337.93	-2.70	2.180	23.92
27.10.26	45.44	40.48	4.96	312.96	312.99	-0.03	0.2	0.4	315.28	316.39	-1.11	1.516	23.58
28.10.26	44.79	39.46	5.33	303.46	303.46	0.00	0.5	0.4	304.83	307.27	-2.44	1.614	24.00
29.10.26	46.73	40.96	5.77	299.39	299.65	-0.26	0.5	0.5	301.14	303.42	-2.28	1.693	23.50
30.10.26	44.92	39.61	5.31	293.05	293.09	-0.04	0.4	0.4	294.41	296.79	-2.38	1.546	23.92
31.10.26	45.43	39.28	6.15	272.37	272.40	-0.04	0.5	0.4	273.37	276.08	-2.72	1.652	23.92
01.11.26	50.88	43.06	7.82	261.40	261.40	0	0.6	0.4	263.94	264.39	-0.45	2.047	24.00
02.11.26	52.09	44.32	7.77	273.02	273.02	0.00	0.5	0.5	276.02	276.12	-0.10	2.118	24.00
03.11.26	50.55	43.05	7.50	272.74	272.74	0	0.5	0.5	275.41	275.80	-0.40	2.041	24.00
04.11.26	51.16	43.64	7.52	272.71	272.71	0	0.4	0.5	275.48	275.83	-0.36	2.044	24.00
05.11.26	49.50	42.44	7.06	266.57	266.57	0	0.4	0.5	269.20	269.38	-0.19	1.878	24.00
06.11.26	51.32	42.42	8.90	244.97	244.78	0.19	0.5	0.5	247.39	247.48	-0.09	2.067	24.00
07.11.26	57.03	46.97	10.06	249.94	249.94	0	0.7	0.5	253.06	253.25	-0.19	2.522	24.00
08.11.26	57.24	47.13	10.11	248.76	248.76	0.00	0.5	0.5	251.99	252.02	-0.03	2.514	24.00
09.11.26	57.49	47.39	10.10	255.60	255.64	-0.04	0.5	0.5	258.89	259.06	-0.17	2.570	23.92
10.11.26	54.31	45.70	8.61	267.72	267.72	0	0.3	0.5	270.92	270.94	-0.02	2.283	24.00
11.11.26	54.39	46.17	8.22	295.82	295.82	0.00	0.4	0.5	299.30	299.64	-0.34	2.445	24.00
12.11.26	60.72	51.90	8.82	344.44	344.44	0.00	0.5	0.5	349.49	349.75	-0.26	3.032	24.00
13.11.26	55.25	47.25	8.00	303.79	303.79	0.00	0.2	0.5	307.48	307.91	-0.43	2.425	24.00
14.11.26	53.12	45.19	7.93	287.34	287.34	0.00	0.3	0.5	290.63	290.73	-0.10	2.260	24.00
15.11.26	53.27	45.40	7.87	287.98	288.03	-0.04	0.6	0.5	291.03	291.68	-0.65	2.260	23.92
16.11.26	53.49	45.49	8.00	288.57	288.57	0	0.6	0.5	291.84	292.05	-0.20	2.306	24.00
17.11.26	53.64	45.66	7.98	290.57	290.57	0	0.5	0.5	293.88	294.12	-0.24	2.317	24.00
18.11.26	53.96	45.92	8.04	292.10	292.10	0	0.5	0.5	295.48	295.68	-0.19	2.342	24.00
19.11.26	53.86	45.81	8.05	292.33	292.33	0.00	0.4	0.5	295.68	295.95	-0.27	2.342	24.00
Итого	**---**	**---**	**---**	**8772.17**	**8771.11**	**1.06**	**---**	**---**	**8855.27**	**8885.57**	**-30.30**	**64.386**	**716.67**
Среднее	**52.01**	**44.53**	**7.48**	**---**	**---**	**---**	**0.4**	**0.5**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
20.10.26 24:00	99.36	7472.819
19.11.26 24:00	99.12	7537.205
Итого за период	---	64.386

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 25
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТЭМ-106 Заводской номер: 3060287
Формула Q = M1(h1 - h2)
Тип системы Подача + расходомер Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	8	192	10	---
2	80	8	192	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.10.26	1.949	311.56	308.05	3.5	48.899	42.661	0.5	0.4	24.00
22.10.26	2.063	320.25	316.60	3.7	49.462	43.038	0.5	0.4	24.00
23.10.26	2.310	332.84	328.88	4.0	52.672	45.750	0.5	0.4	24.00
24.10.26	2.350	334.44	330.43	4.0	52.812	45.802	0.5	0.4	24.00
25.10.26	2.448	338.10	333.99	4.1	53.451	46.230	0.5	0.4	24.00
26.10.26	2.329	330.55	326.57	4.0	52.576	45.548	0.5	0.4	24.00
27.10.26	1.634	308.45	305.00	3.4	45.372	40.090	0.5	0.4	24.00
28.10.26	1.718	297.63	294.51	3.1	44.823	39.066	0.5	0.4	24.00
29.10.26	1.821	293.44	290.36	3.1	46.615	40.423	0.5	0.4	24.00
30.10.26	1.637	286.59	283.66	2.9	44.745	39.049	0.5	0.4	24.00
31.10.26	1.758	265.03	262.55	2.5	45.325	38.706	0.5	0.4	24.00
01.11.26	2.151	255.69	253.36	2.3	50.862	42.464	0.5	0.4	24.00
02.11.26	2.224	264.94	262.37	2.6	51.947	43.570	0.5	0.4	24.00
03.11.26	2.167	259.31	256.91	2.4	50.472	42.131	0.5	0.4	24.00
04.11.26	2.162	255.83	253.48	2.4	51.042	42.608	0.5	0.4	24.00
05.11.26	1.985	249.06	246.86	2.2	49.392	41.436	0.5	0.4	24.00
06.11.26	2.165	225.73	224.01	1.7	50.872	41.297	0.5	0.4	24.00
07.11.26	2.630	231.75	229.90	1.9	56.951	45.617	0.5	0.4	24.00
08.11.26	2.623	230.49	228.66	1.8	57.120	45.755	0.5	0.4	24.00
09.11.26	2.664	231.75	229.91	1.8	57.438	45.960	0.5	0.4	24.00
10.11.26	2.347	238.73	236.74	2.0	53.969	44.154	0.5	0.4	24.00
11.11.26	2.563	274.11	271.40	2.7	55.067	45.736	0.5	0.4	24.00
12.11.26	3.187	328.18	324.28	3.9	60.678	50.986	0.5	0.4	24.00
13.11.26	2.495	277.19	274.37	2.8	55.503	46.521	0.5	0.4	24.00
14.11.26	2.340	259.11	256.71	2.4	53.051	44.038	0.5	0.4	24.00
15.11.26	2.327	259.48	257.07	2.4	53.200	44.248	0.5	0.4	24.00
16.11.26	2.377	260.64	258.20	2.4	53.429	44.325	0.5	0.4	24.00
17.11.26	2.392	263.07	260.58	2.5	53.556	44.478	0.5	0.4	24.00
18.11.26	2.428	266.87	264.29	2.6	53.857	44.775	0.5	0.4	24.00
19.11.26	2.444	268.24	265.63	2.6	53.775	44.682	0.5	0.4	24.00
Итого	**67.69**	**8319.1**	**8235.3**	**83.7**	**---**	**---**	**---**	**---**	**720.00**
Среднее	**---**	**---**	**---**	**---**	**51.96**	**43.70**	**0.5**	**0.4**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.10.26 24:00	9259.8	831430.2	822281.9	93949.2
19.11.26 24:00	9327.5	839749.3	830517.2	94669.2
Итого за период	67.7	8319.1	8235.3	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 26
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00179205

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x8A04

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	48.90	42.33	6.57	294.270	294.270	290.980	291.800	-0.820	6.20	6.00	1.9080	0.0	24.0
22.10.26	49.52	42.78	6.74	303.340	303.340	299.870	300.700	-0.830	6.20	6.00	2.0190	0.0	24.0
23.10.26	52.71	45.46	7.25	316.820	316.820	312.700	313.730	-1.030	6.20	6.00	2.2610	0.0	24.0
24.10.26	52.83	45.52	7.31	318.640	318.640	314.490	315.560	-1.070	6.20	6.00	2.2940	0.0	24.0
25.10.26	53.47	45.94	7.53	322.470	322.470	318.230	319.240	-1.010	6.20	6.00	2.3930	0.0	24.0
26.10.26	52.61	45.26	7.35	314.530	314.530	310.490	311.490	-1.000	6.20	6.00	2.2790	0.0	24.0
27.10.26	45.41	39.91	5.50	290.080	290.080	287.260	287.890	-0.630	6.20	6.00	1.5770	0.0	24.0
28.10.26	44.87	38.81	6.06	279.480	279.480	276.810	277.510	-0.700	6.20	6.00	1.6750	0.0	24.0
29.10.26	46.62	40.14	6.48	275.550	275.550	272.750	273.460	-0.710	6.20	6.00	1.7670	0.0	24.0
30.10.26	44.75	38.76	5.99	268.630	268.630	266.130	266.790	-0.660	6.20	6.00	1.5910	0.0	24.0
31.10.26	45.35	38.27	7.08	247.550	247.550	245.130	245.800	-0.670	6.20	6.00	1.7300	0.0	24.0
01.11.26	50.85	41.91	8.94	239.620	239.620	236.720	237.610	-0.890	6.20	6.00	2.1160	0.0	24.0
02.11.26	51.96	43.01	8.95	245.960	245.960	242.840	243.820	-0.980	6.20	6.00	2.1710	0.0	24.0
03.11.26	50.46	41.39	9.07	230.280	230.280	227.550	228.420	-0.870	6.20	6.00	2.0650	0.0	24.0
04.11.26	51.03	41.67	9.36	223.740	223.740	221.050	221.870	-0.820	6.20	6.00	2.0680	0.0	24.0
05.11.26	49.40	40.55	8.85	215.640	215.640	213.190	214.000	-0.810	6.20	6.00	1.8840	0.0	24.0
06.11.26	50.49	39.80	10.69	187.600	187.600	185.380	186.220	-0.840	6.20	6.00	1.9810	0.0	24.0
07.11.26	56.92	44.14	12.78	199.220	199.220	196.300	197.310	-1.010	6.20	6.00	2.5030	0.0	24.0
08.11.26	57.09	44.25	12.84	197.750	197.750	194.810	195.890	-1.080	6.20	6.00	2.4950	0.0	24.0
09.11.26	57.40	43.94	13.46	189.150	189.150	186.270	187.430	-1.160	6.20	6.00	2.5020	0.0	24.0
10.11.26	53.86	41.96	11.90	187.390	187.390	184.880	185.860	-0.980	6.20	6.00	2.1970	0.0	24.0
11.11.26	55.35	44.61	10.74	233.870	233.870	230.530	231.650	-1.120	6.20	6.00	2.4730	0.0	24.0
12.11.26	60.68	50.20	10.48	301.980	301.980	296.830	298.420	-1.590	6.20	6.00	3.1070	0.0	24.0
13.11.26	55.72	45.51	10.21	236.720	236.720	233.320	234.410	-1.090	6.20	6.00	2.3800	0.0	24.0
14.11.26	53.05	42.47	10.58	214.300	214.300	211.470	212.500	-1.030	6.20	6.00	2.2360	0.0	24.0
15.11.26	53.20	42.69	10.51	214.740	214.740	211.880	212.910	-1.030	6.20	6.00	2.2210	0.0	24.0
16.11.26	53.43	42.71	10.72	216.640	216.640	213.760	214.800	-1.040	6.20	6.00	2.2860	0.0	24.0
17.11.26	53.55	42.94	10.61	220.010	220.010	217.120	218.110	-0.990	6.20	6.00	2.2980	0.0	24.0
18.11.26	53.84	43.37	10.47	227.440	227.440	224.370	225.390	-1.020	6.20	6.00	2.3470	0.0	24.0
19.11.26	53.76	43.37	10.39	230.530	230.530	227.440	228.510	-1.070	6.20	6.00	2.3610	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**7443.9**	**7443.9**	**7350.55**	**7379.10**	**-28.550**	**---**	**---**	**65.1850**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**51.96**	**42.78**	**9.18**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.20**	**6.00**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	64876.630	64876.630	63926.780	64212.850	590.6980	-286.070	0.0	9110.0
19.11.26 24:00	72320.570	72320.570	71277.330	71591.950	655.8830	-314.620	0.0	9830.0
Итого за период	7443.940	7443.940	7350.550	7379.099	65.1850	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 27
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА725

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	3.16	43.07	456.87	36.13	446.79	23.60	24.00	0.00	0.00
22.10.26	3.50	44.52	464.09	36.96	453.93	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	3.66	45.46	466.35	37.59	455.83	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	3.62	45.20	466.88	37.44	456.18	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	3.64	45.06	467.92	37.26	457.43	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	3.62	44.58	467.81	36.82	457.74	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	3.81	45.47	471.81	37.38	460.86	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	3.68	44.82	459.15	36.78	448.97	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	4.21	47.31	460.95	38.18	450.65	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	4.37	48.37	461.15	38.89	451.09	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	3.75	45.78	448.99	37.43	438.79	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	4.10	46.79	459.85	37.91	449.42	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	4.80	50.65	482.20	40.68	471.33	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	5.14	52.38	492.15	41.93	480.72	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	5.21	52.68	496.08	42.16	484.72	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	5.46	53.88	500.14	42.94	488.77	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	5.51	54.18	501.08	43.17	489.89	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	5.10	52.47	495.68	42.17	484.44	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	6.08	56.44	503.10	44.33	491.77	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	5.88	56.43	500.99	44.67	491.24	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	5.43	54.41	498.94	43.52	487.56	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	5.95	55.35	536.82	44.43	524.60	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	5.40	53.26	530.58	43.05	518.72	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	5.32	53.55	506.79	43.03	495.43	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	5.50	54.22	512.53	43.48	501.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	6.08	56.01	517.59	44.23	506.15	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	6.01	56.13	517.29	44.49	506.09	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	6.43	56.94	522.23	44.59	511.03	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	5.63	54.79	521.80	43.99	509.95	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	5.54	54.32	533.90	43.91	521.65	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**145.59**	**---**	**14721.71**	**---**	**14392.74**	**719.60**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**50.817**	**---**	**40.985**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	13362.55	3669.89
19.11.26 24:00	13510.47	3669.89
Итого за период	147.92	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 28
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00178569

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x5549

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	43.22	37.02	6.20	587.580	586.430	582.450	582.700	-0.250	7.00	7.00	3.6010	0.0	24.0
22.10.26	44.06	37.66	6.40	589.810	589.170	584.480	585.290	-0.810	7.00	7.00	3.7310	0.0	24.0
23.10.26	43.83	37.49	6.34	590.680	589.950	585.400	586.100	-0.700	7.00	7.00	3.7050	0.0	24.0
24.10.26	43.58	37.29	6.29	592.240	591.370	586.990	587.540	-0.550	7.00	7.00	3.6840	0.0	24.0
25.10.26	43.21	36.94	6.27	592.600	590.820	587.450	587.100	0.350	7.00	7.00	3.6750	0.0	24.0
26.10.26	44.05	37.52	6.53	597.230	595.830	591.790	591.920	-0.130	7.00	7.00	3.8530	0.0	24.0
27.10.26	43.20	36.85	6.35	579.940	578.940	574.870	575.290	-0.420	7.00	7.00	3.6460	0.0	24.0
28.10.26	45.83	38.60	7.23	585.770	584.680	580.020	580.640	-0.620	7.00	7.00	4.1910	0.0	24.0
29.10.26	46.24	39.03	7.21	584.090	583.030	578.250	578.880	-0.630	7.00	7.00	4.1610	0.0	24.0
30.10.26	44.15	37.51	6.64	568.560	566.980	563.350	563.290	0.060	7.00	7.00	3.7350	0.0	24.0
31.10.26	45.77	38.47	7.30	585.250	583.990	579.490	579.930	-0.440	7.00	7.00	4.2180	0.0	24.0
01.11.26	49.15	41.05	8.10	611.960	610.420	605.050	605.620	-0.570	7.00	7.00	4.8870	0.0	24.0
02.11.26	50.61	42.21	8.40	622.500	620.960	615.070	615.780	-0.710	7.00	7.00	5.1590	0.0	24.0
03.11.26	51.13	42.48	8.65	628.230	626.050	620.580	620.770	-0.190	7.00	7.00	5.3600	0.0	24.0
04.11.26	51.82	43.07	8.75	633.120	631.510	625.230	626.050	-0.820	7.00	7.00	5.4560	0.0	24.0
05.11.26	51.84	43.20	8.64	634.490	633.130	626.560	627.590	-1.030	7.00	7.00	5.4050	0.0	24.0
06.11.26	50.85	42.26	8.59	627.800	626.260	620.220	621.030	-0.810	7.00	7.00	5.3210	0.0	24.0
07.11.26	54.10	44.47	9.63	637.720	635.840	629.070	629.970	-0.900	7.00	7.00	6.0470	0.0	24.0
08.11.26	54.47	44.76	9.71	636.960	635.250	628.200	629.300	-1.100	7.00	7.00	6.0880	0.0	24.0
09.11.26	52.76	43.49	9.27	631.630	630.420	623.440	624.850	-1.410	7.00	7.00	5.7710	0.0	24.0
10.11.26	53.91	44.14	9.77	621.480	619.290	613.030	613.590	-0.560	7.00	7.00	5.9680	0.0	24.0
11.11.26	51.61	42.67	8.94	631.510	629.270	623.680	623.880	-0.200	7.00	7.00	5.5650	0.0	24.0
12.11.26	52.05	43.43	8.62	687.170	686.620	678.490	680.570	-2.080	7.00	7.00	5.8360	0.0	24.0
13.11.26	52.75	43.88	8.87	695.640	694.380	686.630	688.120	-1.490	7.00	7.00	6.0800	0.0	24.0
14.11.26	53.60	44.63	8.97	702.370	701.640	693.020	695.070	-2.050	7.00	7.00	6.2010	0.0	24.0
15.11.26	53.73	44.88	8.85	702.370	701.810	692.960	695.190	-2.230	7.00	7.00	6.1230	0.0	24.0
16.11.26	53.86	45.03	8.83	708.870	708.190	699.350	701.480	-2.130	7.00	7.00	6.1630	0.0	24.0
17.11.26	52.98	44.42	8.56	706.480	706.250	697.260	699.740	-2.480	7.00	7.00	5.9630	0.0	24.0
18.11.26	52.66	44.08	8.58	696.490	696.270	687.500	689.940	-2.440	7.00	7.00	5.8830	0.0	24.0
19.11.26	52.52	43.77	8.75	687.230	686.930	678.380	680.760	-2.380	7.00	7.00	5.9250	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**18957.7**	**18921.6**	**18738.26**	**18767.98**	**-29.720**	**---**	**---**	**151.4010**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**49.45**	**41.41**	**8.04**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**7.00**	**7.00**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	329785.070	329162.929	325112.430	325862.939	2876.3010	-750.510	1608.0	17411.0
19.11.26 24:00	348742.839	348084.610	343850.690	344630.920	3027.7020	-780.230	1608.0	18131.0
Итого за период	18957.768	18921.680	18738.260	18767.980	151.4010	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 29
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА762

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	2.95	46.38	693.94	42.13	691.84	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	3.18	48.82	696.12	44.25	693.77	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	3.33	49.01	712.96	44.36	710.51	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	3.75	52.30	742.44	47.30	740.32	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	3.78	52.68	744.59	47.60	742.71	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	3.94	53.32	752.61	48.08	750.46	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	3.76	52.40	736.88	47.32	734.89	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	2.67	45.23	650.55	41.23	648.94	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	2.70	44.60	589.11	40.01	588.10	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	2.88	46.51	581.62	41.55	580.56	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	2.58	44.70	568.58	40.16	567.79	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	2.75	45.17	527.53	39.90	527.69	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	3.43	50.62	509.54	43.88	509.75	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	3.55	51.80	532.76	45.12	532.58	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	3.44	50.28	532.16	43.79	531.79	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	3.49	50.86	531.60	44.28	531.30	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	3.22	49.20	519.49	43.00	519.43	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	3.60	51.08	478.12	43.20	478.99	23.77	24.00	0.00	0.00
08.11.26	4.36	56.77	486.59	47.79	488.83	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	4.33	56.96	484.44	48.02	486.73	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	4.47	57.24	498.11	48.25	500.04	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	3.96	54.03	521.99	46.42	522.78	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	4.11	54.16	521.37	46.21	522.03	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	4.93	60.43	486.98	50.30	489.34	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	3.97	54.89	427.09	45.66	429.54	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	3.62	52.57	404.36	43.60	406.61	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	3.57	52.58	405.17	43.76	407.02	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	3.70	53.04	406.68	43.92	408.47	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	3.85	53.52	409.34	44.09	411.04	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	3.75	53.48	411.67	44.35	413.29	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**107.62**	**---**	**16564.39**	**---**	**16567.14**	**719.77**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**51.488**	**---**	**44.651**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	11068.21	1224.72
19.11.26 24:00	11177.05	1224.72
Итого за период	108.84	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 30а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА853

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	4.83	46.04	627.25	38.34	631.04	24.00	24.00	7.06	0.00
22.10.26	5.06	48.11	628.63	40.05	631.72	24.00	24.00	7.25	0.00
23.10.26	5.42	48.63	652.18	40.37	655.02	24.00	24.00	5.91	0.00
24.10.26	6.04	51.55	681.35	42.79	684.39	24.00	24.00	2.13	0.00
25.10.26	6.12	51.98	684.98	43.05	688.49	24.00	24.00	0.88	0.00
26.10.26	6.40	52.70	693.77	43.45	697.78	24.00	24.00	0.11	0.00
27.10.26	6.06	51.64	674.55	42.71	679.24	24.00	24.00	1.44	0.00
28.10.26	4.17	44.17	615.66	37.51	621.84	24.00	24.00	5.01	0.00
29.10.26	4.41	44.15	591.47	36.68	597.22	24.00	24.00	7.13	0.00
30.10.26	4.66	45.85	582.01	37.82	587.12	24.00	24.00	6.94	0.00
31.10.26	4.18	43.90	563.20	36.49	569.56	24.00	24.00	6.84	0.00
01.11.26	4.44	44.80	509.92	35.95	515.75	24.00	24.00	6.87	0.00
02.11.26	5.41	50.07	489.71	39.01	494.59	24.00	24.00	7.20	0.00
03.11.26	5.85	51.06	598.99	41.01	603.34	24.00	24.00	6.94	0.00
04.11.26	2.67	49.73	320.88	41.30	712.77	24.00	24.00	6.87	0.00
05.11.26	0.01	50.25	0.79	41.77	707.84	24.00	24.00	7.22	0.00
06.11.26	0.43	48.50	57.49	40.68	705.57	24.00	24.00	6.82	0.00
07.11.26	0.12	50.28	15.85	41.37	701.18	24.00	24.00	5.22	0.00
08.11.26	0.00	56.17	0.00	45.51	700.92	24.00	24.00	7.29	0.00
09.11.26	0.00	56.30	0.00	45.64	700.54	24.00	24.00	7.60	0.00
10.11.26	0.00	56.66	0.00	45.69	693.07	24.00	24.00	7.03	0.00
11.11.26	2.41	53.23	269.74	43.59	688.85	24.00	24.00	6.88	0.00
12.11.26	7.01	53.83	703.79	43.89	706.68	24.00	24.00	4.25	0.00
13.11.26	8.43	59.90	727.13	48.29	729.20	24.00	24.00	0.08	0.00
14.11.26	6.82	54.29	705.42	44.64	708.15	23.60	23.60	4.71	0.00
15.11.26	6.45	53.13	697.97	43.87	700.64	24.00	24.00	7.27	0.00
16.11.26	6.40	53.26	698.00	44.07	700.25	24.00	24.00	7.49	0.00
17.11.26	6.54	53.52	698.34	44.14	700.89	24.00	24.00	7.13	0.00
18.11.26	6.57	53.66	699.94	44.25	702.61	24.00	24.00	7.10	0.00
19.11.26	6.63	53.95	702.69	44.49	706.12	24.00	24.00	7.22	0.00
Итого	**133.54**	**---**	**14891.70**	**---**	**19922.38**	**719.60**	**719.60**	**171.89**	**0.00**
Среднее	**---**	**51.044**	**---**	**41.947**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	22666.11	29035.30
19.11.26 24:00	22801.46	29207.25
Итого за период	135.35	171.95

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 31а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА854

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.52	46.12	289.39	40.85	286.90	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.66	48.83	289.28	43.10	286.70	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.71	48.76	291.22	42.89	288.60	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.93	52.24	294.29	45.69	291.70	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.95	52.60	294.59	45.96	291.90	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	2.02	53.15	295.53	46.29	292.78	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.94	52.36	294.15	45.77	291.42	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.45	45.45	290.05	40.45	287.41	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.45	44.42	287.33	39.37	284.76	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.57	46.46	286.49	40.97	283.89	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.45	44.77	286.11	39.71	283.52	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.52	45.00	282.00	39.58	279.49	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.88	50.48	279.75	43.76	277.22	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.93	51.81	279.60	44.89	276.98	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.85	50.19	272.85	43.41	270.38	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.85	50.89	267.74	43.96	265.33	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.71	49.28	266.39	42.86	263.99	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.90	50.80	262.88	43.53	260.57	23.59	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.29	56.61	263.47	47.92	261.12	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.29	56.88	263.16	48.15	260.78	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	2.32	57.06	258.59	48.05	256.20	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	2.06	54.06	254.58	45.95	252.27	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	2.13	53.89	265.56	45.88	263.13	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	2.60	60.27	281.95	51.04	279.33	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	2.15	55.03	267.58	47.02	265.19	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	2.01	52.78	261.14	45.09	258.82	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.99	52.94	261.04	45.30	258.71	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	2.03	53.13	261.41	45.35	259.02	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	2.05	53.30	262.42	45.46	259.98	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	2.03	53.59	248.90	45.40	246.67	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**57.24**	**---**	**8259.44**	**---**	**8184.76**	**719.59**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**51.438**	**---**	**44.455**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	6493.66	0.00
19.11.26 24:00	6551.38	0.00
Итого за период	57.72	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 32
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТЭМ-106 Заводской номер: 3060286
Формула Q = M1(h1 - h2)
Тип системы Подача + расходомер Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	3.2	64	10	---
2	50	3	60	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.10.26	1.267	170.63	174.34	-3.7	47.946	40.521	0.5	0.5	24.00
22.10.26	1.341	176.35	180.15	-3.8	48.285	40.734	0.5	0.5	24.00
23.10.26	1.515	184.62	188.62	-4.0	51.328	43.226	0.5	0.5	24.00
24.10.26	1.532	185.53	189.51	-4.0	51.717	43.487	0.5	0.5	24.00
25.10.26	1.596	187.84	191.85	-4.0	52.372	43.872	0.5	0.5	24.00
26.10.26	1.525	182.95	186.82	-3.9	51.391	43.123	0.5	0.5	24.00
27.10.26	1.078	168.66	172.12	-3.5	44.238	37.967	0.5	0.5	24.00
28.10.26	1.113	161.56	164.85	-3.3	43.916	37.018	0.5	0.5	24.00
29.10.26	1.186	158.86	162.11	-3.3	45.688	38.218	0.5	0.5	24.00
30.10.26	1.069	154.34	157.48	-3.1	43.842	36.932	0.5	0.5	24.00
31.10.26	1.130	140.03	142.83	-2.8	44.522	36.326	0.5	0.5	24.00
01.11.26	1.386	133.63	136.33	-2.7	49.741	39.366	0.5	0.5	24.00
02.11.26	1.411	132.31	135.01	-2.7	50.807	40.149	0.5	0.5	24.00
03.11.26	1.281	108.86	111.01	-2.1	49.356	37.473	0.5	0.5	24.00
04.11.26	1.238	93.83	95.63	-1.8	49.868	36.666	0.5	0.5	24.00
05.11.26	1.113	85.86	87.47	-1.6	48.189	35.248	0.5	0.5	24.00
06.11.26	1.101	66.28	67.41	-1.1	48.049	33.757	0.5	0.5	24.00
07.11.26	1.394	71.57	72.79	-1.2	55.449	35.954	0.5	0.5	24.00
08.11.26	1.384	69.93	71.13	-1.2	55.618	35.803	0.5	0.5	24.00
09.11.26	1.583	119.47	121.79	-2.3	55.579	38.957	0.5	0.5	24.00
10.11.26	1.824	238.67	243.60	-4.9	53.038	45.394	0.6	0.5	24.00
11.11.26	1.908	250.39	255.62	-5.2	53.416	45.841	0.6	0.5	24.00
12.11.26	2.298	266.75	272.56	-5.8	59.485	50.878	0.6	0.5	24.00
13.11.26	1.858	251.03	256.25	-5.2	53.934	46.578	0.6	0.5	24.00
14.11.26	1.750	246.40	251.48	-5.1	52.012	44.913	0.6	0.5	24.00
15.11.26	1.744	247.78	252.89	-5.1	52.154	45.123	0.6	0.5	24.00
16.11.26	1.760	247.38	252.62	-5.2	52.383	45.270	0.6	0.5	24.00
17.11.26	1.749	238.17	243.56	-5.4	52.515	45.169	0.6	0.5	24.00
18.11.26	1.758	232.42	237.89	-5.5	52.816	45.253	0.6	0.5	24.00
19.11.26	1.769	233.60	239.08	-5.5	52.736	45.164	0.6	0.5	24.00
Итого	**44.66**	**5205.7**	**5314.8**	**-109.0**	**---**	**---**	**---**	**---**	**720.00**
Среднее	**---**	**---**	**---**	**---**	**50.75**	**41.15**	**0.5**	**0.5**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.10.26 24:00	5797.3	557024.2	562071.1	90370.3
19.11.26 24:00	5841.9	562229.9	567385.9	91090.3
Итого за период	44.6	5205.7	5314.8	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 33
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА772

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.68	46.32	277.77	40.28	282.40	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.80	48.76	278.07	42.26	282.83	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.89	48.93	284.94	42.33	289.33	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	2.14	52.22	296.45	45.05	301.49	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	2.17	52.58	297.39	45.29	301.77	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	2.26	53.22	300.52	45.70	304.75	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	2.14	52.28	294.00	45.03	298.28	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.53	44.99	276.23	39.52	280.47	23.60	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.56	44.53	266.33	38.67	270.56	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.66	46.43	262.71	40.09	266.73	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.51	44.63	257.27	38.77	261.33	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.60	45.14	239.40	38.37	243.25	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.97	50.50	230.87	41.97	234.23	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	2.06	51.70	241.02	43.17	244.61	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	2.00	50.19	240.92	41.87	244.53	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	2.01	50.80	240.67	42.45	244.54	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.84	49.15	235.55	41.32	239.48	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	2.03	50.90	216.73	41.07	220.26	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.46	56.56	220.43	45.39	223.62	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.47	56.76	219.43	45.48	222.56	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	2.53	57.03	225.29	45.79	228.84	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	2.26	53.88	235.99	44.29	239.82	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	2.41	54.05	259.88	44.84	264.15	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	2.96	60.36	300.05	50.49	304.91	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	2.36	54.88	264.28	46.01	268.10	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	2.20	52.76	250.36	43.95	254.25	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	2.20	52.91	250.70	44.14	254.61	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	2.23	53.11	251.48	44.21	255.56	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	2.25	53.27	253.23	44.38	257.22	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	2.28	53.58	254.62	44.60	258.77	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**62.46**	**---**	**7722.58**	**---**	**7843.25**	**719.60**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**51.414**	**---**	**43.226**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	8040.56	0.00
19.11.26 24:00	8103.61	0.00
Итого за период	63.05	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 34
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00178845

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xB8A8

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	48.83	40.98	7.85	114.040	109.100	112.760	108.230	4.530	6.90	6.70	0.8830	0.0	24.0
22.10.26	49.43	41.38	8.05	117.070	112.040	115.760	111.150	4.610	6.90	6.70	0.9320	0.0	24.0
23.10.26	52.60	43.89	8.71	121.420	116.350	119.880	115.290	4.590	6.90	6.70	1.0390	0.0	24.0
24.10.26	52.74	43.93	8.81	122.030	116.870	120.410	115.770	4.640	6.90	6.70	1.0590	0.0	24.0
25.10.26	53.39	44.31	9.08	123.270	118.150	121.590	117.070	4.520	6.90	6.70	1.1050	0.0	24.0
26.10.26	52.51	43.66	8.85	120.750	115.560	119.210	114.470	4.740	6.90	6.70	1.0530	0.0	24.0
27.10.26	45.31	38.72	6.59	112.760	107.580	111.640	106.840	4.800	6.90	6.70	0.7350	0.0	24.0
28.10.26	44.82	37.63	7.19	109.130	104.030	108.080	103.330	4.750	6.90	6.70	0.7750	0.0	24.0
29.10.26	46.56	38.81	7.75	107.800	102.760	106.690	102.040	4.650	6.90	6.70	0.8270	0.0	24.0
30.10.26	44.69	37.58	7.11	105.340	100.310	104.420	99.650	4.770	6.90	6.70	0.7420	0.0	24.0
31.10.26	45.30	37.11	8.19	97.980	93.170	97.030	92.590	4.440	6.90	6.70	0.7940	0.0	24.0
01.11.26	50.76	40.32	10.44	95.020	90.400	93.830	89.680	4.150	6.90	6.70	0.9770	0.0	24.0
02.11.26	51.81	41.38	10.43	99.010	94.310	97.740	93.590	4.150	6.90	6.70	1.0160	0.0	24.0
03.11.26	50.39	40.32	10.07	98.930	94.100	97.730	93.380	4.350	6.90	6.70	0.9820	0.0	24.0
04.11.26	50.94	40.87	10.07	98.870	94.110	97.690	93.390	4.300	6.90	6.70	0.9820	0.0	24.0
05.11.26	49.28	39.82	9.46	96.620	91.890	95.540	91.210	4.330	6.90	6.70	0.9030	0.0	24.0
06.11.26	50.88	39.36	11.52	89.250	84.670	88.180	84.020	4.160	6.90	6.70	1.0120	0.0	24.0
07.11.26	56.78	43.29	13.49	91.130	86.630	89.690	85.910	3.780	6.90	6.70	1.2070	0.0	24.0
08.11.26	56.94	43.46	13.48	90.780	86.280	89.390	85.560	3.830	6.90	6.70	1.2030	0.0	24.0
09.11.26	57.27	43.74	13.53	93.340	88.900	91.900	88.140	3.760	6.90	6.70	1.2400	0.0	24.0
10.11.26	53.87	42.37	11.50	97.570	92.820	96.280	92.090	4.190	6.90	6.70	1.1020	0.0	24.0
11.11.26	54.85	43.64	11.21	107.570	102.650	106.060	101.780	4.280	6.90	6.70	1.1880	0.0	24.0
12.11.26	60.57	48.58	11.99	123.640	118.500	121.540	117.190	4.350	6.90	6.70	1.4560	0.0	24.0
13.11.26	55.26	44.43	10.83	108.370	103.390	106.850	102.440	4.410	6.90	6.70	1.1580	0.0	24.0
14.11.26	52.94	42.31	10.63	103.070	98.180	101.740	97.350	4.390	6.90	6.70	1.0800	0.0	24.0
15.11.26	53.08	42.48	10.60	103.150	98.260	101.820	97.420	4.400	6.90	6.70	1.0770	0.0	24.0
16.11.26	53.32	42.59	10.73	103.460	98.620	102.090	97.760	4.330	6.90	6.70	1.0930	0.0	24.0
17.11.26	53.46	42.72	10.74	104.120	99.220	102.700	98.310	4.390	6.90	6.70	1.1000	0.0	24.0
18.11.26	53.75	42.90	10.85	104.710	99.800	103.280	98.880	4.400	6.90	6.70	1.1210	0.0	24.0
19.11.26	53.68	42.81	10.87	104.720	99.820	103.280	98.880	4.400	6.90	6.70	1.1190	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**3164.9**	**3018.4**	**3124.80**	**2993.41**	**131.390**	**---**	**---**	**30.9600**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**51.86**	**41.84**	**10.02**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.90**	**6.70**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	31584.740	30579.900	31129.290	30278.479	294.0960	850.810	0.0	9370.0
19.11.26 24:00	34749.660	33598.370	34254.089	33271.890	325.0560	982.200	0.0	10090.0
Итого за период	3164.920	3018.470	3124.798	2993.411	30.9600	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 34
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00179082

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x0D62

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	48.97	42.28	6.69	125.670	125.670	124.260	124.620	-0.360	6.31	5.95	0.8280	0.0	24.0
22.10.26	48.82	42.11	6.71	128.120	128.120	126.680	127.100	-0.420	6.36	5.99	0.8490	0.0	24.0
23.10.26	52.73	45.36	7.37	134.460	134.460	132.710	133.110	-0.400	6.21	5.82	0.9760	0.0	24.0
24.10.26	52.80	45.30	7.50	134.600	134.600	132.840	133.240	-0.400	6.19	5.81	0.9930	0.0	24.0
25.10.26	53.27	45.65	7.62	136.090	136.090	134.310	134.780	-0.470	6.20	5.81	1.0230	0.0	24.0
26.10.26	52.73	45.29	7.44	133.220	133.220	131.450	131.880	-0.430	6.21	5.83	0.9760	0.0	24.0
27.10.26	45.98	40.11	5.87	125.680	125.680	124.450	124.750	-0.300	6.22	5.85	0.7290	0.0	24.0
28.10.26	44.39	38.49	5.90	120.440	120.440	119.340	119.610	-0.270	6.24	5.90	0.7040	0.0	24.0
29.10.26	46.53	40.01	6.52	119.030	119.030	117.830	118.080	-0.250	6.27	5.95	0.7660	0.0	24.0
30.10.26	44.93	38.89	6.04	116.610	116.610	115.470	115.710	-0.240	6.21	5.90	0.6960	0.0	24.0
31.10.26	44.77	38.08	6.69	108.640	108.640	107.580	107.910	-0.330	5.97	5.69	0.7210	0.0	24.0
01.11.26	50.53	41.87	8.66	104.390	104.390	103.160	103.500	-0.340	5.95	5.71	0.8930	0.0	24.0
02.11.26	51.98	43.24	8.74	109.170	109.170	107.830	108.240	-0.410	6.36	6.10	0.9410	0.0	24.0
03.11.26	50.23	41.82	8.41	108.850	108.850	107.630	107.900	-0.270	6.40	6.14	0.9020	0.0	24.0
04.11.26	50.98	42.54	8.44	108.950	108.950	107.600	108.010	-0.410	6.45	6.18	0.9080	0.0	24.0
05.11.26	49.44	41.48	7.96	106.590	106.590	105.330	105.750	-0.420	6.45	6.19	0.8390	0.0	24.0
06.11.26	50.20	40.89	9.31	98.240	98.240	97.050	97.490	-0.440	6.32	6.08	0.9030	0.0	24.0
07.11.26	56.65	45.36	11.29	100.110	100.110	98.670	99.150	-0.480	6.26	6.02	1.1130	0.0	24.0
08.11.26	56.98	45.62	11.36	99.760	99.760	98.270	98.800	-0.530	6.27	6.04	1.1130	0.0	24.0
09.11.26	57.11	45.78	11.33	102.220	102.220	100.710	101.230	-0.520	6.47	6.22	1.1400	0.0	24.0
10.11.26	54.17	44.39	9.78	106.870	106.870	105.370	105.910	-0.540	6.73	6.45	1.0290	0.0	24.0
11.11.26	54.25	44.95	9.30	116.880	116.880	115.290	115.740	-0.450	6.81	6.48	1.0700	0.0	24.0
12.11.26	60.46	50.45	10.01	136.390	136.390	134.120	134.720	-0.600	6.86	6.47	1.3400	0.0	24.0
13.11.26	55.74	46.51	9.23	120.820	120.820	119.060	119.570	-0.510	6.86	6.52	1.0980	0.0	24.0
14.11.26	52.90	43.91	8.99	113.410	113.410	111.910	112.380	-0.470	6.87	6.57	1.0030	0.0	24.0
15.11.26	53.07	44.17	8.90	113.550	113.550	112.020	112.500	-0.480	6.84	6.53	0.9960	0.0	24.0
16.11.26	53.23	44.21	9.02	113.800	113.800	112.320	112.790	-0.470	6.83	6.53	1.0110	0.0	24.0
17.11.26	53.39	44.39	9.00	114.610	114.610	113.140	113.610	-0.470	6.82	6.52	1.0200	0.0	24.0
18.11.26	53.69	44.61	9.08	115.070	115.070	113.520	113.970	-0.450	6.82	6.52	1.0280	0.0	24.0
19.11.26	53.60	44.52	9.08	115.250	115.250	113.760	114.210	-0.450	6.82	6.51	1.0320	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**3487.4**	**3487.4**	**3443.68**	**3456.26**	**-12.580**	**---**	**---**	**28.6400**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**51.81**	**43.40**	**8.40**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.45**	**6.14**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	63895.000	63895.000	62961.340	63210.190	515.6650	-248.850	1503.0	19503.0
19.11.26 24:00	67382.490	67382.490	66405.020	66666.450	544.3050	-261.430	1503.0	20223.0
Итого за период	3487.490	3487.490	3443.680	3456.259	28.6400	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 37
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00166950

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xDE0E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	48.76	40.77	7.99	438.070	453.760	433.200	450.210	-17.010	5.60	5.92	3.4480	0.0	24.0
22.10.26	48.97	40.82	8.15	439.990	455.370	435.020	451.790	-16.770	5.60	5.95	3.5360	0.0	24.0
23.10.26	52.24	43.26	8.98	442.950	458.460	437.290	454.380	-17.090	5.60	5.81	3.9110	0.0	24.0
24.10.26	52.55	43.48	9.07	444.350	459.820	438.620	455.720	-17.100	5.60	5.79	3.9640	0.0	24.0
25.10.26	53.16	43.79	9.37	445.550	461.050	439.680	456.870	-17.190	5.60	5.80	4.1110	0.0	24.0
26.10.26	52.27	43.11	9.16	444.150	458.910	438.450	454.870	-16.420	5.60	5.80	4.0090	0.0	24.0
27.10.26	45.25	38.43	6.82	438.480	453.790	434.190	450.620	-16.430	5.60	5.80	2.9500	0.0	24.0
28.10.26	44.57	37.53	7.04	434.400	450.390	430.330	447.420	-17.090	5.60	5.84	3.0220	0.0	24.0
29.10.26	46.46	38.90	7.56	432.810	448.760	428.400	445.590	-17.190	5.60	5.89	3.2290	0.0	24.0
30.10.26	44.68	37.77	6.91	430.740	446.920	426.660	443.910	-17.250	5.60	5.81	2.9400	0.0	24.0
31.10.26	45.16	37.66	7.50	425.650	442.020	421.530	439.090	-17.560	5.60	5.61	3.1550	0.0	24.0
01.11.26	50.53	41.23	9.30	423.860	439.500	418.760	436.030	-17.270	5.60	5.69	3.8830	0.0	24.0
02.11.26	51.73	42.17	9.56	423.400	438.970	418.110	435.320	-17.210	5.60	6.06	3.9840	0.0	24.0
03.11.26	50.21	40.81	9.40	413.590	429.140	408.730	425.780	-17.050	5.60	6.10	3.8300	0.0	24.0
04.11.26	50.84	41.22	9.62	406.210	421.610	401.310	418.250	-16.940	5.60	6.16	3.8500	0.0	24.0
05.11.26	49.21	40.34	8.87	404.140	419.640	399.550	416.400	-16.850	5.60	6.16	3.5300	0.0	24.0
06.11.26	50.76	40.25	10.51	376.550	390.850	371.970	387.860	-15.890	5.60	6.05	3.8960	0.0	24.0
07.11.26	56.59	43.56	13.03	362.130	375.320	356.820	371.960	-15.140	5.60	6.02	4.6360	0.0	24.0
08.11.26	56.79	43.74	13.05	362.040	375.440	356.650	372.060	-15.410	5.60	6.03	4.6420	0.0	24.0
09.11.26	57.04	43.59	13.45	355.150	368.660	349.820	365.380	-15.560	5.60	6.25	4.6940	0.0	24.0
10.11.26	53.86	41.78	12.08	349.870	363.470	345.120	360.530	-15.410	5.60	6.47	4.1530	0.0	24.0
11.11.26	54.27	42.27	12.00	370.350	384.350	365.240	381.120	-15.880	5.60	6.49	4.3690	0.0	24.0
12.11.26	60.24	46.71	13.53	402.680	416.030	395.990	411.780	-15.790	5.60	6.51	5.3430	0.0	24.0
13.11.26	55.01	43.19	11.82	375.380	388.620	370.100	385.250	-15.150	5.60	6.53	4.3600	0.0	24.0
14.11.26	52.75	41.43	11.32	368.430	382.040	363.650	379.000	-15.350	5.60	6.56	4.0960	0.0	24.0
15.11.26	52.89	41.64	11.25	368.020	382.190	363.220	379.090	-15.870	5.60	6.53	4.0680	0.0	24.0
16.11.26	53.11	41.73	11.38	368.710	383.010	363.860	379.900	-16.040	5.60	6.53	4.1250	0.0	24.0
17.11.26	53.26	41.86	11.40	371.710	385.900	366.760	382.780	-16.020	5.60	6.51	4.1670	0.0	24.0
18.11.26	53.56	42.12	11.44	376.550	390.830	371.560	387.530	-15.970	5.60	6.52	4.2360	0.0	24.0
19.11.26	53.48	42.01	11.47	379.010	393.280	373.930	390.030	-16.100	5.60	6.50	4.2720	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**12074.9**	**12518.1**	**11924.52**	**12416.52**	**-492.000**	**---**	**---**	**118.4090**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**51.67**	**41.57**	**10.10**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**5.60**	**6.12**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	206276.360	204738.240	203420.290	202834.530	2105.7460	585.760	1057.0	19953.0
19.11.26 24:00	218351.279	217256.340	215344.809	215251.049	2224.1550	93.760	1057.0	20673.0
Итого за период	12074.919	12518.100	11924.519	12416.519	118.4090	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 38
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА786

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.47	45.65	205.22	38.51	198.69	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.66	48.82	207.43	40.81	200.92	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.69	48.32	211.35	40.36	204.70	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.96	52.23	223.29	43.53	216.66	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.98	52.57	223.49	43.71	216.76	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	2.04	53.03	225.81	43.97	219.19	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.95	52.55	220.51	43.74	213.95	23.52	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.45	45.61	206.81	38.68	200.48	23.51	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.39	44.08	197.18	37.03	190.88	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.51	46.30	194.42	38.51	188.06	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.38	44.78	190.19	37.54	183.79	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.41	44.57	175.59	36.46	169.32	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.74	50.28	167.77	39.88	161.31	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.84	51.82	176.73	41.38	170.22	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.76	49.97	175.21	39.93	169.46	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.79	50.80	175.76	40.61	169.24	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.65	49.24	171.71	39.66	164.97	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.70	50.18	155.58	38.76	149.31	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.14	56.39	159.42	42.94	153.19	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.15	56.79	159.06	43.27	152.84	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	2.18	56.84	159.96	43.20	153.68	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.98	54.15	164.74	42.07	158.45	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	2.07	53.47	184.57	42.33	178.20	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	2.65	60.22	226.01	48.49	219.53	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	2.16	55.26	198.04	44.40	191.23	23.60	23.60	0.00	0.00
15.11.26	1.96	52.68	183.60	41.99	177.15	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.96	52.84	183.95	42.15	177.50	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.99	53.00	184.23	42.20	178.10	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	2.01	53.17	185.84	42.34	179.67	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	2.03	53.47	186.81	42.57	180.86	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**55.65**	**---**	**5680.28**	**---**	**5488.31**	**718.63**	**719.60**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**51.303**	**---**	**41.367**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	6992.54	0.00
19.11.26 24:00	7048.74	0.00
Итого за период	56.20	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 39
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА787

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.46	46.09	213.32	39.24	209.88	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.59	48.72	213.69	41.27	209.89	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.64	48.74	219.17	41.26	215.33	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.87	52.15	229.26	44.06	225.27	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.90	52.52	230.14	44.26	226.07	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.96	53.10	232.74	44.66	228.73	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.87	52.28	227.21	44.09	223.22	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.35	45.28	211.71	38.97	208.25	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.35	44.36	202.99	37.72	199.88	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.45	46.36	199.81	39.10	196.77	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.30	44.63	194.66	37.95	191.81	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.35	44.93	179.07	37.31	176.48	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.66	50.37	171.81	40.67	169.14	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.75	51.67	180.79	41.96	177.73	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.69	50.08	180.11	40.65	177.57	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.71	50.73	179.56	41.17	176.50	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.58	49.11	175.00	40.10	172.27	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.68	50.56	158.87	39.55	156.36	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.07	56.43	162.81	43.66	159.81	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.08	56.68	162.04	43.85	159.02	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	2.12	56.91	162.92	43.89	160.08	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.91	53.89	167.96	42.47	165.15	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	2.05	53.85	191.20	43.19	188.25	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	2.62	60.24	233.00	49.00	228.62	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	2.10	54.90	201.04	44.54	197.69	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.94	52.67	188.58	42.38	185.42	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.93	52.82	188.80	42.59	185.59	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.95	53.01	189.28	42.71	186.70	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.96	53.17	190.69	42.86	188.13	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.98	53.48	192.02	43.13	189.36	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**53.87**	**---**	**5830.25**	**---**	**5734.97**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**51.324**	**---**	**41.942**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	6702.95	0.00
19.11.26 24:00	6757.36	0.00
Итого за период	54.41	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, 35 мкр., 40
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00178765

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xBCEE

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	48.86	41.96	6.90	245.670	241.870	242.930	239.860	3.070	6.20	6.00	1.6750	0.0	24.0
22.10.26	49.30	42.22	7.08	249.790	245.970	246.920	243.890	3.030	6.20	6.00	1.7470	0.0	24.0
23.10.26	52.43	44.64	7.79	254.240	250.530	250.960	248.170	2.790	6.20	6.00	1.9510	0.0	24.0
24.10.26	52.72	44.84	7.88	254.900	251.200	251.630	248.850	2.780	6.20	6.00	1.9800	0.0	24.0
25.10.26	53.36	45.25	8.11	256.540	252.870	253.090	250.470	2.620	6.20	6.00	2.0460	0.0	24.0
26.10.26	52.43	44.59	7.84	254.360	250.730	251.090	248.400	2.690	6.20	6.00	1.9640	0.0	24.0
27.10.26	45.25	39.45	5.80	246.990	243.120	244.580	241.330	3.250	6.20	6.00	1.4200	0.0	24.0
28.10.26	44.79	38.67	6.12	243.740	239.870	241.440	238.210	3.230	6.20	6.00	1.4750	0.0	24.0
29.10.26	46.58	40.01	6.57	242.360	238.550	239.900	236.770	3.130	6.20	6.00	1.5730	0.0	24.0
30.10.26	44.73	38.74	5.99	240.180	236.320	237.910	234.700	3.210	6.20	6.00	1.4240	0.0	24.0
31.10.26	45.33	38.68	6.65	233.410	229.620	231.170	227.980	3.190	6.20	6.00	1.5320	0.0	24.0
01.11.26	50.68	42.39	8.29	230.770	227.170	228.020	225.240	2.780	6.20	6.00	1.8870	0.0	24.0
02.11.26	51.78	43.36	8.42	233.060	229.480	230.160	227.460	2.700	6.20	6.00	1.9370	0.0	24.0
03.11.26	50.35	42.16	8.19	233.090	229.450	230.300	227.530	2.770	6.20	6.00	1.8840	0.0	24.0
04.11.26	50.91	42.72	8.19	233.270	229.650	230.440	227.670	2.770	6.20	6.00	1.8850	0.0	24.0
05.11.26	49.25	41.67	7.58	230.930	227.230	228.330	225.380	2.950	6.20	6.00	1.7280	0.0	24.0
06.11.26	50.99	42.24	8.75	225.580	222.030	222.840	220.190	2.650	6.20	6.00	1.9470	0.0	24.0
07.11.26	56.67	46.28	10.39	225.800	222.510	222.440	220.350	2.090	6.20	6.00	2.3090	0.0	24.0
08.11.26	56.86	46.45	10.41	225.290	222.030	221.920	219.770	2.150	6.20	6.00	2.3070	0.0	24.0
09.11.26	57.22	47.24	9.98	247.390	244.160	243.620	241.610	2.010	6.20	6.00	2.4310	0.0	24.0
10.11.26	53.93	45.68	8.25	269.510	265.780	265.850	263.170	2.680	6.20	6.00	2.1900	0.0	24.0
11.11.26	54.23	45.58	8.65	265.410	261.770	261.770	259.210	2.560	6.20	6.00	2.2600	0.0	24.0
12.11.26	60.47	49.69	10.78	253.460	250.200	249.220	247.320	1.900	6.20	6.00	2.6800	0.0	24.0
13.11.26	55.02	45.71	9.31	239.600	236.160	236.250	233.840	2.410	6.20	6.00	2.1980	0.0	24.0
14.11.26	52.89	43.96	8.93	234.990	231.470	231.950	229.390	2.560	6.20	6.00	2.0710	0.0	24.0
15.11.26	53.03	44.17	8.86	234.790	231.290	231.710	229.220	2.490	6.20	6.00	2.0500	0.0	24.0
16.11.26	53.26	44.27	8.99	235.020	231.510	231.940	229.350	2.590	6.20	6.00	2.0820	0.0	24.0
17.11.26	53.40	44.35	9.05	235.880	232.400	232.770	230.240	2.530	6.20	6.00	2.1040	0.0	24.0
18.11.26	53.70	44.57	9.13	236.820	233.330	233.660	231.170	2.490	6.20	6.00	2.1290	0.0	24.0
19.11.26	53.62	44.41	9.21	235.860	232.410	232.700	230.250	2.450	6.20	6.00	2.1410	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**7248.7**	**7140.6**	**7157.51**	**7076.99**	**80.520**	**---**	**---**	**59.0070**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**51.80**	**43.53**	**8.26**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.20**	**6.00**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	122347.639	61964.000	120542.240	61339.300	1054.7940	59202.940	1608.0	17048.0
19.11.26 24:00	129596.340	69104.680	127699.750	68416.290	1113.8010	59283.460	1608.0	17768.0
Итого за период	7248.701	7140.679	7157.509	7076.989	59.0070	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Академика Королева, 10а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00166936

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x4FB5

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	44.97	40.11	4.86	202.920	200.000	201.000	198.560	2.440	5.97	4.59	0.9800	0.0	24.0
22.10.26	44.85	40.02	4.83	203.110	200.170	201.190	198.730	2.460	5.95	4.46	0.9760	0.0	24.0
23.10.26	45.37	39.91	5.46	186.440	183.670	184.630	182.330	2.300	5.94	4.46	1.0110	0.0	24.0
24.10.26	44.23	39.40	4.83	202.680	199.710	200.760	198.270	2.490	5.91	3.93	0.9780	0.0	24.0
25.10.26	43.98	39.12	4.86	202.330	199.370	200.410	197.930	2.480	5.90	4.18	0.9780	0.0	24.0
26.10.26	43.74	38.89	4.85	200.460	197.620	198.660	196.180	2.480	6.13	4.12	0.9680	0.0	24.0
27.10.26	43.43	38.57	4.86	197.770	194.930	196.070	193.490	2.580	6.31	4.45	0.9590	0.0	24.0
28.10.26	46.30	40.77	5.53	204.540	201.560	202.500	200.000	2.500	6.30	7.96	1.1100	0.0	24.0
29.10.26	49.22	43.17	6.05	209.620	206.530	207.220	204.790	2.430	6.25	8.61	1.2430	0.0	24.0
30.10.26	47.90	42.19	5.71	209.900	206.860	207.620	205.120	2.500	6.31	6.09	1.1860	0.0	24.0
31.10.26	49.61	43.39	6.22	210.750	207.680	208.350	205.790	2.560	6.36	7.98	1.2850	0.0	24.0
01.11.26	49.71	43.45	6.26	209.780	206.750	207.380	204.850	2.530	6.29	6.59	1.2950	0.0	24.0
02.11.26	48.56	42.29	6.27	188.800	185.710	186.720	184.130	2.590	5.95	5.28	1.1710	0.0	24.0
03.11.26	55.67	48.38	7.29	227.770	224.820	224.490	222.340	2.150	6.26	5.62	1.6320	0.0	24.0
04.11.26	56.65	49.19	7.46	227.440	225.260	224.080	222.630	1.450	6.54	1.67	1.6890	0.0	24.0
05.11.26	55.10	48.04	7.06	220.690	218.460	217.590	216.030	1.560	6.30	3.05	1.5470	0.0	24.0
06.11.26	51.80	45.25	6.55	211.940	209.910	209.320	207.810	1.510	6.03	1.15	1.3870	0.0	24.0
07.11.26	52.42	45.62	6.80	213.350	211.240	210.630	209.100	1.530	5.92	2.15	1.4450	0.0	24.0
08.11.26	52.54	45.68	6.86	213.240	211.080	210.510	208.920	1.590	5.91	3.37	1.4500	0.0	24.0
09.11.26	52.63	45.69	6.94	213.120	210.890	210.350	208.760	1.590	5.89	4.64	1.4610	0.0	24.0
10.11.26	52.59	45.66	6.93	212.320	210.150	209.570	208.090	1.480	5.78	4.39	1.4540	0.0	24.0
11.11.26	51.54	44.83	6.71	210.680	208.480	208.040	206.560	1.480	5.65	3.88	1.3980	0.0	24.0
12.11.26	52.95	44.74	8.21	166.900	165.000	164.720	163.440	1.280	5.47	3.31	1.3550	0.0	24.0
13.11.26	52.93	45.29	7.64	190.910	188.780	188.460	186.910	1.550	5.72	3.23	1.4440	0.0	24.0
14.11.26	57.77	46.56	11.21	141.210	139.470	139.050	138.030	1.020	5.79	5.39	1.5550	0.0	24.0
15.11.26	57.50	46.56	10.94	140.970	139.310	138.810	137.870	0.940	5.79	5.29	1.5200	0.0	24.0
16.11.26	53.88	45.91	7.97	183.420	181.350	180.950	179.550	1.400	5.70	4.42	1.4430	0.0	24.0
17.11.26	51.71	45.14	6.57	211.970	209.670	209.330	207.740	1.590	5.63	4.42	1.3740	0.0	24.0
18.11.26	51.96	45.36	6.60	214.180	211.860	211.530	209.770	1.760	5.69	5.49	1.3960	0.0	24.0
19.11.26	52.88	46.02	6.86	218.410	216.000	215.580	213.820	1.760	5.67	6.42	1.4760	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**6047.6**	**5972.2**	**5975.52**	**5917.54**	**57.980**	**---**	**---**	**39.1660**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**50.47**	**43.83**	**6.63**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**5.98**	**4.69**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	90196.370	89320.969	88932.710	88400.759	695.9960	531.950	1364.0	18973.0
19.11.26 24:00	96243.990	95293.260	94908.230	94318.300	735.1620	589.930	1364.0	19693.0
Итого за период	6047.620	5972.290	5975.519	5917.540	39.1660	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Академика Королева, 17
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00178584

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x45B7

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	45.64	39.31	6.33	131.060	0.000	129.760	0.000	129.760	1.35	1.36	0.8210	0.0	24.0
22.10.26	47.09	40.32	6.77	131.520	0.000	130.090	0.000	130.090	1.33	1.34	0.8790	0.0	24.0
23.10.26	47.05	39.74	7.31	121.280	0.000	119.940	0.000	119.940	1.33	1.34	0.8680	0.0	24.0
24.10.26	46.49	39.77	6.72	129.470	0.000	128.090	0.000	128.090	1.34	1.35	0.8630	0.0	24.0
25.10.26	46.23	39.47	6.76	131.760	0.000	130.370	0.000	130.370	1.32	1.33	0.8780	0.0	24.0
26.10.26	45.84	39.10	6.74	127.900	256.370	126.620	254.460	-127.840	1.34	1.33	0.8450	0.0	24.0
27.10.26	47.94	38.81	9.13	294.110	165.790	290.880	164.550	126.330	1.35	1.34	2.1770	0.0	24.0
28.10.26	48.12	40.66	7.46	420.640	0.000	416.020	0.000	416.020	1.38	1.38	3.0990	0.0	24.0
29.10.26	48.02	40.65	7.37	416.740	250.860	412.190	248.840	163.350	1.35	1.35	3.0740	0.0	24.0
30.10.26	46.59	39.63	6.96	420.070	412.420	415.720	409.270	6.450	1.33	1.32	2.8880	0.0	24.0
31.10.26	48.12	40.52	7.60	420.000	412.440	415.360	409.150	6.210	1.31	1.32	3.1510	0.0	24.0
01.11.26	48.24	40.60	7.64	420.400	412.710	415.750	409.400	6.350	1.32	1.33	3.1700	0.0	24.0
02.11.26	51.58	42.69	8.89	417.250	409.350	411.960	405.760	6.200	1.34	1.35	3.6560	0.0	24.0
03.11.26	55.48	45.17	10.31	416.630	408.550	410.600	404.560	6.040	1.32	1.35	4.2220	0.0	24.0
04.11.26	58.88	47.74	11.14	416.800	357.320	410.090	353.420	56.670	1.35	1.40	4.5550	0.0	24.0
05.11.26	54.63	45.24	9.39	412.510	325.260	406.740	322.040	84.700	1.35	1.39	3.7930	0.0	24.0
06.11.26	53.84	44.15	9.69	409.080	306.280	403.490	303.400	100.090	1.36	1.41	3.8340	0.0	24.0
07.11.26	57.23	46.58	10.65	409.850	275.070	403.570	272.200	131.370	1.35	1.40	4.2960	0.0	24.0
08.11.26	57.37	46.67	10.70	409.980	282.340	403.670	279.420	124.250	1.36	1.40	4.3120	0.0	24.0
09.11.26	58.49	46.68	11.81	408.860	104.390	402.350	103.300	299.050	4.37	4.26	4.5120	0.0	24.0
10.11.26	60.04	48.43	11.61	413.080	0.000	406.210	0.000	406.210	6.20	6.00	4.7090	0.0	24.0
11.11.26	59.00	47.82	11.18	414.270	0.000	407.600	0.000	407.600	6.20	6.00	4.5520	0.0	24.0
12.11.26	59.25	47.00	12.25	336.190	0.000	330.740	0.000	330.740	6.20	6.00	3.9070	0.0	24.0
13.11.26	59.09	46.77	12.32	345.580	0.000	339.990	0.000	339.990	6.20	6.00	3.9520	0.0	24.0
14.11.26	65.33	43.79	21.54	199.300	0.000	195.480	0.000	195.480	6.20	6.00	4.2060	0.0	24.0
15.11.26	65.00	43.93	21.07	199.160	0.000	195.320	0.000	195.320	6.20	6.00	4.1110	0.0	24.0
16.11.26	57.94	45.38	12.56	345.940	0.000	340.570	0.000	340.570	6.20	6.00	4.1740	0.0	24.0
17.11.26	59.28	47.82	11.46	409.550	99.630	402.910	98.560	304.350	6.20	6.00	4.5480	0.0	24.0
18.11.26	59.50	48.24	11.26	413.770	155.850	407.060	154.130	252.930	6.20	6.00	4.5790	0.0	24.0
19.11.26	55.27	46.44	8.83	474.130	185.370	467.390	183.470	283.920	6.20	6.00	4.1410	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**10016.8**	**4820.0**	**9876.53**	**4775.93**	**5100.600**	**---**	**---**	**98.7720**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**53.75**	**43.63**	**10.11**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**3.06**	**3.00**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	209873.529	125254.330	206358.800	123850.440	2007.1000	82508.360	3169.0	17169.0
19.11.26 24:00	219890.409	130074.330	216235.330	128626.369	2105.8720	87608.960	3169.0	17889.0
Итого за период	10016.880	4820.000	9876.529	4775.929	98.7720	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Аксакова, 3
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТЭМ-106 Заводской номер: 3060469
Формула Q = M1(h1 - h2)
Тип системы Подача + расходомер Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	3.25	78	10	---
2	50	2.85	68.39999999999999	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.10.26	0.148	31.84	31.75	0.1	69.153	65.047	0.5	0.5	2.13
22.10.26	0.177	40.58	40.50	0.1	70.600	66.676	0.5	0.5	2.91
23.10.26	0.770	165.12	165.36	-0.2	70.935	66.500	0.5	0.5	11.13
24.10.26	1.924	387.51	390.82	-3.3	69.354	64.394	0.5	0.5	24.00
25.10.26	1.138	215.34	216.48	-1.1	68.570	63.429	0.5	0.5	13.65
26.10.26	0.335	75.43	75.26	0.2	70.643	66.575	0.5	0.5	5.13
27.10.26	0.015	3.47	3.42	0.0	68.540	65.212	0.5	0.5	0.30
28.10.26	0.180	38.07	38.06	0.0	68.858	64.224	0.5	0.5	2.71
29.10.26	1.928	378.50	381.84	-3.3	67.362	62.276	0.5	0.5	23.96
30.10.26	1.866	380.75	384.07	-3.3	63.963	59.068	0.5	0.5	24.00
31.10.26	2.073	384.99	388.36	-3.4	66.658	61.277	0.5	0.5	24.00
01.11.26	0.451	91.26	91.53	-0.3	67.887	63.138	0.5	0.5	6.06
02.11.26	0.326	69.38	69.69	-0.3	70.771	66.156	0.5	0.5	4.55
03.11.26	0.521	129.52	130.17	-0.6	69.963	66.009	0.5	0.5	7.39
04.11.26	1.922	440.07	443.99	-3.9	68.804	64.445	0.5	0.5	23.46
05.11.26	1.849	439.34	443.44	-4.1	69.070	64.868	0.5	0.5	23.43
06.11.26	2.051	426.94	431.09	-4.2	67.111	62.312	0.5	0.5	24.00
07.11.26	2.059	409.57	413.50	-3.9	68.159	63.139	0.5	0.5	23.95
08.11.26	2.158	407.18	411.19	-4.0	67.987	62.691	0.5	0.5	24.00
09.11.26	2.086	395.28	399.18	-3.9	68.269	62.998	0.5	0.5	23.38
10.11.26	2.137	399.43	403.33	-3.9	68.953	63.606	0.5	0.5	23.99
11.11.26	2.062	389.13	392.83	-3.7	68.550	63.254	0.5	0.5	24.00
12.11.26	1.980	362.24	365.82	-3.6	66.950	61.503	0.5	0.5	24.00
13.11.26	1.922	375.15	378.60	-3.4	69.394	64.283	0.5	0.5	23.26
14.11.26	2.109	388.05	392.01	-4.0	68.862	63.430	0.5	0.5	24.00
15.11.26	1.835	344.11	347.39	-3.3	68.835	63.553	0.5	0.5	21.40
16.11.26	2.060	385.97	389.90	-3.9	69.319	63.987	0.5	0.5	23.85
17.11.26	2.063	387.54	391.45	-3.9	69.253	63.934	0.5	0.5	24.00
18.11.26	1.982	386.99	390.91	-3.9	70.105	64.989	0.5	0.5	23.65
19.11.26	2.199	400.17	404.32	-4.1	68.240	62.748	0.5	0.5	24.00
Итого	**44.33**	**8728.9**	**8806.3**	**-77.1**	**---**	**---**	**---**	**---**	**530.29**
Среднее	**---**	**---**	**---**	**---**	**68.70**	**63.86**	**0.5**	**0.5**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.10.26 24:00	5138.9	594146.2	601225.0	64937.5
19.11.26 24:00	5183.2	602875.1	610031.3	65467.8
Итого за период	44.3	8728.9	8806.3	530.3

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Гаражная, 5
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00169032

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x818C

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	43.55	38.31	5.24	223.570	222.920	221.530	221.360	0.170	6.89	5.77	1.1640	0.0	24.0
22.10.26	45.17	39.49	5.68	220.670	219.980	218.510	218.300	0.210	6.92	5.82	1.2380	0.0	24.0
23.10.26	45.14	39.32	5.82	218.950	218.250	216.790	216.590	0.200	6.90	5.83	1.2610	0.0	24.0
24.10.26	44.92	39.10	5.82	218.940	218.220	216.780	216.630	0.150	6.89	5.81	1.2620	0.0	24.0
25.10.26	44.85	39.02	5.83	218.900	218.200	216.760	216.620	0.140	6.90	5.82	1.2650	0.0	24.0
26.10.26	45.24	39.20	6.04	218.860	218.170	216.720	216.640	0.080	6.89	5.82	1.3130	0.0	24.0
27.10.26	46.83	40.32	6.51	218.800	218.010	216.640	216.330	0.310	6.90	5.83	1.4130	0.0	24.0
28.10.26	46.82	40.24	6.58	196.140	195.430	194.130	193.920	0.210	6.89	5.89	1.2800	0.0	24.0
29.10.26	47.38	40.64	6.74	218.840	218.050	216.460	216.370	0.090	6.89	5.82	1.4620	0.0	24.0
30.10.26	46.86	40.31	6.55	218.700	217.930	216.540	216.250	0.290	6.88	5.81	1.4210	0.0	24.0
31.10.26	46.71	40.21	6.50	218.510	217.730	216.350	216.050	0.300	6.88	5.80	1.4090	0.0	24.0
01.11.26	47.93	40.97	6.96	219.100	218.290	216.770	216.540	0.230	6.86	5.79	1.5110	0.0	24.0
02.11.26	50.45	43.04	7.41	228.830	227.910	226.190	225.990	0.200	6.82	5.76	1.6740	0.0	24.0
03.11.26	50.75	43.20	7.55	228.700	227.760	226.000	225.840	0.160	6.83	5.77	1.7080	0.0	24.0
04.11.26	51.26	43.77	7.49	228.480	227.540	225.600	225.420	0.180	6.85	5.80	1.6930	0.0	24.0
05.11.26	50.85	43.58	7.27	227.500	226.560	224.800	224.560	0.240	6.89	5.84	1.6340	0.0	24.0
06.11.26	52.10	44.31	7.79	226.590	225.590	223.750	223.550	0.200	6.91	5.87	1.7390	0.0	24.0
07.11.26	53.95	45.69	8.26	218.120	217.090	215.120	215.010	0.110	6.88	5.84	1.7760	0.0	24.0
08.11.26	54.27	45.93	8.34	226.750	225.630	223.630	223.470	0.160	6.88	5.85	1.8660	0.0	24.0
09.11.26	53.36	45.27	8.09	226.670	225.570	223.690	223.410	0.280	6.89	5.86	1.8090	0.0	24.0
10.11.26	53.77	45.61	8.16	227.360	226.220	224.240	224.060	0.180	6.91	5.87	1.8300	0.0	24.0
11.11.26	53.87	44.66	9.21	193.570	192.470	190.970	190.670	0.300	6.92	5.84	1.7600	0.0	24.0
12.11.26	53.74	44.03	9.71	181.770	180.670	179.370	178.990	0.380	6.93	5.84	1.7440	0.0	24.0
13.11.26	53.52	43.90	9.62	182.630	181.680	180.240	180.000	0.240	6.93	5.83	1.7350	0.0	24.0
14.11.26	54.02	43.56	10.46	166.750	165.930	164.540	164.440	0.100	7.00	5.85	1.7210	0.0	24.0
15.11.26	53.68	43.19	10.49	161.960	161.190	159.800	159.750	0.050	6.99	5.83	1.6760	0.0	24.0
16.11.26	53.97	43.31	10.66	99.120	98.640	97.800	97.770	0.030	6.96	6.12	1.0430	0.0	24.0
17.11.26	53.77	43.11	10.66	162.090	161.320	159.930	159.880	0.050	6.97	5.82	1.7060	0.0	24.0
18.11.26	54.12	43.34	10.78	162.240	161.450	160.080	160.010	0.070	6.99	5.83	1.7240	0.0	24.0
19.11.26	53.65	42.98	10.67	162.250	161.450	160.090	160.010	0.080	6.98	5.82	1.7110	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**6121.3**	**6095.8**	**6049.82**	**6044.43**	**5.390**	**---**	**---**	**46.5480**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**50.21**	**42.32**	**7.89**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.91**	**5.84**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	90790.529	90380.400	89502.049	89491.350	838.2960	10.700	2692.0	16328.0
19.11.26 24:00	96911.890	96476.249	95551.870	95535.780	884.8440	16.090	2692.0	17048.0
Итого за период	6121.361	6095.849	6049.820	6044.429	46.5480	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Геофизиков, 5
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 802355
Тип системы А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	42.71	36.34	6.37	48.32	47.62	0.70	0.521	0.900	48.75	47.91	0.84	0.303	24.000
22.10.26	44.83	38.09	6.74	52.13	51.34	0.78	0.552	0.900	52.63	51.69	0.94	0.343	24.000
23.10.26	44.33	38.33	6.00	59.50	58.56	0.93	0.606	0.900	60.06	58.96	1.10	0.352	24.000
24.10.26	44.42	38.43	5.99	60.23	59.29	0.94	0.612	0.900	60.79	59.69	1.10	0.356	24.000
25.10.26	44.43	38.37	6.06	62.79	61.84	0.95	0.620	0.900	63.38	62.26	1.13	0.376	24.000
26.10.26	44.52	38.37	6.15	60.18	59.27	0.90	0.617	0.900	60.74	59.68	1.07	0.365	24.000
27.10.26	46.86	40.02	6.84	60.27	59.35	0.91	0.617	0.900	60.90	59.79	1.11	0.408	24.000
28.10.26	48.82	41.49	7.33	61.72	60.75	0.96	0.616	0.900	62.42	61.24	1.18	0.448	24.000
29.10.26	51.24	43.44	7.80	63.21	62.21	1.00	0.618	0.900	64.00	62.76	1.24	0.488	24.000
30.10.26	50.81	43.02	7.79	61.58	60.61	0.97	0.618	0.900	62.33	61.13	1.20	0.475	24.000
31.10.26	50.75	42.80	7.95	60.46	59.51	0.94	0.618	0.900	61.20	60.02	1.18	0.476	24.000
01.11.26	50.72	42.81	7.91	60.42	59.47	0.94	0.615	0.900	61.15	59.98	1.17	0.473	24.000
02.11.26	50.67	42.72	7.95	60.49	59.55	0.94	0.612	0.900	61.23	60.06	1.17	0.476	24.000
03.11.26	52.29	43.73	8.56	60.31	59.37	0.93	0.610	0.900	61.09	59.90	1.19	0.511	24.000
04.11.26	54.07	45.14	8.93	60.13	59.19	0.93	0.612	0.900	60.96	59.76	1.20	0.532	24.000
05.11.26	53.75	45.09	8.66	60.31	59.36	0.94	0.612	0.900	61.13	59.93	1.20	0.518	24.000
06.11.26	54.06	45.13	8.93	59.73	58.78	0.94	0.611	0.900	60.55	59.34	1.21	0.529	23.983
07.11.26	55.53	46.18	9.35	59.73	58.77	0.96	0.609	0.900	60.60	59.36	1.24	0.554	24.000
08.11.26	55.74	46.30	9.44	59.73	58.77	0.95	0.605	0.900	60.60	59.36	1.24	0.559	24.000
09.11.26	55.95	46.43	9.52	59.83	58.87	0.96	0.607	0.900	60.71	59.46	1.25	0.565	24.000
10.11.26	55.47	46.20	9.27	59.93	58.96	0.96	0.609	0.900	60.79	59.55	1.24	0.551	24.000
11.11.26	55.39	46.15	9.24	60.00	59.03	0.97	0.610	0.900	60.86	59.62	1.25	0.549	24.000
12.11.26	55.62	46.31	9.31	60.06	59.10	0.96	0.612	0.900	60.94	59.69	1.25	0.554	24.000
13.11.26	55.35	46.12	9.23	59.99	59.03	0.96	0.611	0.900	60.86	59.62	1.24	0.549	24.000
14.11.26	55.60	46.46	9.14	61.56	60.57	0.99	0.617	0.900	62.46	61.18	1.28	0.558	24.000
15.11.26	55.75	46.69	9.06	61.68	60.68	0.99	0.615	0.900	62.58	61.30	1.28	0.554	24.000
16.11.26	55.81	46.72	9.09	62.23	61.23	1.00	0.615	0.900	63.14	61.85	1.29	0.561	24.000
17.11.26	55.88	46.91	8.97	63.36	62.33	1.02	0.618	0.900	64.29	62.97	1.31	0.563	24.000
18.11.26	55.79	46.86	8.93	64.02	62.98	1.03	0.618	0.900	64.96	63.63	1.33	0.566	24.000
19.11.26	55.57	46.65	8.92	64.22	63.18	1.04	0.620	0.900	65.16	63.83	1.33	0.568	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**1808.12**	**1779.56**	**28.56**	**---**	**---**	**1831.25**	**1795.52**	**35.72**	**14.682**	**719.983**
Среднее	**51.76**	**43.58**	**8.18**	**---**	**---**	**---**	**0.608**	**0.900**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС3, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Геофизиков, 5
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 802355
Тип системы A42-00 Система: 3

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Qтс3, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	42.62	33.840	8.780	77.555	77.928	-0.373	0.48	0.48	78.230	78.35	-0.12	0.679	24.00
22.10.26	44.75	35.450	9.300	83.521	83.904	-0.383	0.51	0.51	84.318	84.40	-0.09	0.768	24.00
23.10.26	44.26	35.900	8.360	95.160	95.509	-0.349	0.56	0.56	96.048	96.09	-0.04	0.793	24.00
24.10.26	44.34	35.990	8.350	96.355	96.705	-0.350	0.57	0.56	97.257	97.30	-0.04	0.803	24.00
25.10.26	44.36	35.920	8.440	100.480	100.851	-0.370	0.58	0.57	101.422	101.46	-0.04	0.846	24.00
26.10.26	44.44	35.870	8.570	96.392	96.753	-0.361	0.57	0.57	97.298	97.34	-0.04	0.825	24.00
27.10.26	46.78	37.210	9.570	96.494	96.935	-0.442	0.57	0.57	97.498	97.57	-0.07	0.922	24.00
28.10.26	48.73	38.500	10.230	98.750	99.258	-0.508	0.57	0.57	99.868	99.96	-0.09	1.009	24.00
29.10.26	51.15	40.280	10.870	101.069	101.654	-0.585	0.57	0.57	102.322	102.44	-0.12	1.097	24.00
30.10.26	50.72	39.870	10.850	98.492	99.063	-0.572	0.57	0.57	99.693	99.81	-0.12	1.066	24.00
31.10.26	50.65	39.640	11.010	96.738	97.312	-0.574	0.57	0.57	97.915	98.04	-0.12	1.063	24.00
01.11.26	50.63	39.590	11.040	96.676	97.252	-0.577	0.57	0.57	97.851	97.98	-0.13	1.065	24.00
02.11.26	50.57	39.570	11.000	96.634	97.627	-0.993	0.57	0.56	97.807	98.35	-0.55	1.061	24.00
03.11.26	52.18	40.250	11.930	96.363	97.083	-0.720	0.57	0.56	97.606	97.83	-0.22	1.148	24.00
04.11.26	53.97	41.510	12.460	96.064	96.814	-0.750	0.57	0.56	97.385	97.61	-0.22	1.194	24.00
05.11.26	53.65	41.540	12.110	96.369	97.071	-0.702	0.57	0.57	97.679	97.87	-0.19	1.165	24.00
06.11.26	53.96	41.460	12.500	95.493	96.212	-0.719	0.57	0.56	96.806	97.00	-0.19	1.190	23.98
07.11.26	55.42	42.330	13.090	95.310	96.124	-0.815	0.57	0.56	96.689	96.94	-0.25	1.246	24.00
08.11.26	55.63	42.420	13.210	95.357	96.140	-0.783	0.56	0.56	96.747	96.96	-0.22	1.257	24.00
09.11.26	55.84	42.540	13.300	95.466	96.313	-0.847	0.56	0.56	96.868	97.14	-0.27	1.267	24.00
10.11.26	55.36	42.330	13.030	95.666	96.435	-0.769	0.57	0.56	97.048	97.26	-0.21	1.244	24.00
11.11.26	55.28	42.320	12.960	95.738	96.492	-0.755	0.57	0.56	97.117	97.31	-0.20	1.238	24.00
12.11.26	55.51	42.450	13.060	95.849	96.615	-0.766	0.57	0.57	97.241	97.44	-0.20	1.249	24.00
13.11.26	55.24	42.210	13.030	95.795	96.586	-0.791	0.57	0.56	97.173	97.41	-0.23	1.245	24.00
14.11.26	55.49	42.620	12.870	98.247	98.998	-0.752	0.57	0.57	99.672	99.85	-0.18	1.262	24.00
15.11.26	55.65	42.890	12.760	98.429	99.175	-0.745	0.57	0.57	99.865	100.04	-0.18	1.253	24.00
16.11.26	55.71	42.980	12.730	99.346	100.099	-0.753	0.57	0.57	100.798	100.98	-0.18	1.262	24.00
17.11.26	55.78	43.170	12.610	101.158	101.914	-0.756	0.58	0.57	102.640	102.82	-0.18	1.272	24.00
18.11.26	55.69	43.190	12.500	102.175	102.926	-0.751	0.58	0.57	103.667	103.84	-0.17	1.275	24.00
19.11.26	55.47	43.000	12.470	102.505	103.244	-0.739	0.58	0.57	103.991	104.15	-0.16	1.276	24.00
Итого	**---**	**---**	**---**	**2889.644**	**2908.993**	**-19.349**	**---**	**---**	**2926.519**	**2931.55**	**-5.03**	**33.041**	**719.98**
Среднее	**51.66**	**40.228**	**11.433**	**96.321**	**96.966**	**---**	**0.56**	**0.56**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Герцена, 20
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА759

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	2.04	41.10	438.24	36.44	433.37	23.44	23.44	0.00	0.00
22.10.26	2.40	43.34	440.74	37.89	435.85	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	2.60	45.09	440.20	39.17	435.58	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	2.61	45.07	438.94	39.11	434.32	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	2.57	44.86	439.52	38.99	434.93	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	2.58	44.78	438.97	38.89	434.37	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	2.66	45.10	438.61	39.02	433.99	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	2.85	46.75	437.27	40.21	432.39	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	2.83	46.72	437.31	40.22	432.41	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	2.92	47.30	437.04	40.61	432.18	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	2.85	46.80	437.02	40.27	432.14	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	2.86	46.65	436.81	40.09	431.97	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	3.03	47.67	436.65	40.71	431.82	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	3.37	50.33	436.53	42.59	430.91	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	3.43	50.62	436.05	42.73	430.63	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	3.49	51.16	437.90	43.18	430.91	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	3.41	50.75	438.77	42.97	429.32	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	3.62	51.83	436.31	43.52	427.59	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	3.88	53.82	437.24	44.92	427.33	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	3.94	54.18	436.33	45.13	427.39	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	3.83	53.23	436.67	44.44	426.58	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	3.89	53.65	436.90	44.72	428.04	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	3.93	53.81	438.37	44.84	430.45	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	3.92	53.61	439.39	44.67	430.93	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	3.92	53.46	441.73	44.57	433.29	23.60	23.60	0.00	0.00
15.11.26	3.97	53.93	445.69	45.00	438.38	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	3.86	53.63	446.12	44.95	438.40	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	3.91	53.91	444.56	45.09	438.83	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	3.89	53.71	444.82	44.95	438.83	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	3.93	54.08	444.31	45.23	438.76	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**98.99**	**---**	**13175.01**	**---**	**12981.89**	**719.04**	**719.04**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.698**	**---**	**42.171**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	12099.32	0.00
19.11.26 24:00	12200.14	0.00
Итого за период	100.82	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Герцена, 22
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА760

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.74	41.31	222.21	38.00	224.01	23.73	23.73	0.00	0.00
22.10.26	0.86	43.53	223.41	39.66	225.26	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	0.93	45.32	223.32	41.13	225.15	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	0.94	45.30	222.74	41.06	224.62	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	0.93	45.09	222.95	40.91	224.75	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	0.93	45.01	222.66	40.84	224.38	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	0.96	45.30	222.35	40.99	224.04	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.04	46.98	221.83	42.29	223.27	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.03	46.94	222.07	42.29	223.38	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.06	47.53	221.86	42.74	223.07	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.05	47.05	222.02	42.32	223.21	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.04	46.89	221.89	42.19	223.15	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.11	47.86	221.91	42.86	223.05	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.24	50.57	221.73	44.97	222.62	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.27	50.85	221.70	45.12	222.49	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.27	51.40	221.78	45.68	222.55	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.24	51.00	221.08	45.39	221.78	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.32	52.03	220.16	46.05	220.90	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.41	54.06	220.23	47.66	220.73	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.43	54.43	220.25	47.94	220.78	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.40	53.48	219.57	47.11	220.43	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.41	53.89	220.44	47.47	221.51	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.42	54.08	221.64	47.68	222.48	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.41	53.85	221.75	47.47	222.51	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.39	53.72	222.85	47.45	223.69	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.42	54.17	225.23	47.85	226.24	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.37	53.88	225.35	47.77	226.19	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.40	54.16	225.36	47.94	226.21	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.40	53.95	225.49	47.73	226.28	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.42	54.33	225.37	48.04	226.13	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**35.84**	**---**	**6671.20**	**---**	**6704.86**	**719.73**	**719.73**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.932**	**---**	**44.553**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	3484.48	0.00
19.11.26 24:00	3520.91	0.00
Итого за период	36.43	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Герцена, 24
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 718979
Тип системы А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	42.20	37.02	5.18	341.63	334.96	6.66	0.000	0.000	344.61	337.22	7.39	2.014	24.000
22.10.26	45.29	39.20	6.09	342.33	335.69	6.64	0.000	0.000	345.76	338.22	7.54	2.340	24.000
23.10.26	45.27	39.12	6.15	341.57	334.96	6.60	0.000	0.000	344.98	337.48	7.50	2.353	24.000
24.10.26	45.14	39.01	6.13	342.29	335.66	6.62	0.000	0.000	345.70	338.17	7.53	2.354	24.000
25.10.26	45.01	38.88	6.13	356.33	349.37	6.96	0.000	0.000	359.86	351.97	7.89	2.451	24.000
26.10.26	44.96	38.80	6.16	341.96	335.30	6.65	0.000	0.000	345.34	337.78	7.56	2.362	24.000
27.10.26	46.60	39.89	6.71	340.59	333.97	6.62	0.000	0.000	344.20	336.58	7.62	2.543	24.000
28.10.26	46.89	40.16	6.73	340.66	334.05	6.61	0.000	0.000	344.31	336.70	7.62	2.555	24.000
29.10.26	47.40	40.50	6.90	340.45	333.83	6.61	0.000	0.000	344.18	336.52	7.65	2.616	24.000
30.10.26	47.23	40.40	6.83	340.48	333.86	6.61	0.000	0.000	344.17	336.54	7.64	2.588	24.000
31.10.26	46.92	40.16	6.76	340.24	333.60	6.63	0.000	0.000	343.89	336.24	7.65	2.563	24.000
01.11.26	46.89	40.04	6.85	340.24	333.56	6.67	0.000	0.000	343.88	336.19	7.69	2.595	24.000
02.11.26	50.25	42.37	7.88	339.69	333.12	6.57	0.000	0.000	343.85	336.05	7.80	2.952	24.000
03.11.26	50.69	42.73	7.96	339.47	332.84	6.62	0.000	0.000	343.69	335.82	7.87	2.982	24.000
04.11.26	51.31	43.15	8.16	339.48	332.89	6.59	0.000	0.000	343.80	335.92	7.88	3.051	24.000
05.11.26	51.17	43.21	7.96	339.22	332.66	6.55	0.000	0.000	343.52	335.71	7.81	2.977	24.000
06.11.26	51.07	43.03	8.04	336.99	330.42	6.56	0.000	0.000	341.24	333.42	7.82	2.988	24.000
07.11.26	53.91	44.99	8.92	336.56	329.94	6.61	0.000	0.000	341.26	333.21	8.06	3.297	24.000
08.11.26	54.41	45.49	8.92	335.66	329.15	6.50	0.000	0.000	340.43	332.48	7.95	3.283	24.000
09.11.26	53.73	45.05	8.68	335.42	328.88	6.53	0.000	0.000	340.09	332.15	7.94	3.201	24.000
10.11.26	53.78	44.91	8.87	336.51	329.43	7.07	0.000	0.000	341.19	332.68	8.51	3.300	24.000
11.11.26	54.20	45.23	8.97	338.85	331.80	7.04	0.000	0.000	343.63	335.12	8.51	3.354	24.000
12.11.26	53.69	44.89	8.80	338.88	331.83	7.05	0.000	0.000	343.58	335.10	8.49	3.293	24.000
13.11.26	53.98	45.07	8.91	339.27	332.21	7.06	0.000	0.000	344.03	335.51	8.52	3.337	24.000
14.11.26	53.84	45.11	8.73	343.84	336.88	6.96	0.000	0.000	348.64	340.23	8.41	3.312	23.967
15.11.26	54.05	45.37	8.68	344.62	337.75	6.87	0.000	0.000	349.46	341.15	8.32	3.296	24.000
16.11.26	54.05	45.39	8.66	344.87	338.10	6.76	0.000	0.000	349.71	341.50	8.21	3.287	24.000
17.11.26	53.94	45.29	8.65	344.74	338.01	6.72	0.000	0.000	349.56	341.40	8.17	3.280	24.000
18.11.26	54.29	45.53	8.76	345.32	338.42	6.90	0.000	0.000	350.21	341.84	8.37	3.335	24.000
19.11.26	54.05	45.24	8.81	346.22	339.39	6.82	0.000	0.000	351.08	342.79	8.29	3.355	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**10234.37**	**10032.57**	**201.79**	**---**	**---**	**10359.87**	**10121.66**	**238.22**	**87.212**	**719.967**
Среднее	**50.21**	**42.51**	**7.70**	**---**	**---**	**---**	**0.000**	**0.000**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Герцена, 24а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00166608

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x780B

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	43.66	39.59	4.07	375.890	375.180	372.520	372.380	0.140	6.31	6.09	1.5140	0.0	24.0
22.10.26	45.26	40.87	4.39	374.700	373.830	371.100	370.930	0.170	6.35	6.13	1.6280	0.0	24.0
23.10.26	45.23	40.76	4.47	375.280	374.290	371.680	371.410	0.270	6.35	6.12	1.6610	0.0	24.0
24.10.26	45.02	40.61	4.41	375.960	375.050	372.360	372.160	0.200	6.33	6.11	1.6440	0.0	24.0
25.10.26	44.95	40.52	4.43	374.590	373.560	370.990	370.670	0.320	6.34	6.12	1.6400	0.0	24.0
26.10.26	45.34	40.79	4.55	375.070	374.170	371.400	371.200	0.200	6.34	6.11	1.6900	0.0	24.0
27.10.26	46.93	42.06	4.87	374.220	373.310	370.380	370.160	0.220	6.35	6.13	1.8050	0.0	24.0
28.10.26	46.92	42.06	4.86	373.520	372.320	369.670	369.180	0.490	6.33	6.11	1.7980	0.0	24.0
29.10.26	47.47	42.49	4.98	374.230	373.030	370.310	369.900	0.410	6.33	6.12	1.8400	0.0	24.0
30.10.26	46.96	42.10	4.86	374.120	373.110	370.280	369.990	0.290	6.32	6.10	1.8000	0.0	24.0
31.10.26	46.81	41.91	4.90	374.030	373.110	370.190	369.980	0.210	6.32	6.10	1.8120	0.0	24.0
01.11.26	48.03	42.76	5.27	373.810	372.880	369.780	369.620	0.160	6.30	6.08	1.9460	0.0	24.0
02.11.26	50.53	44.73	5.80	372.760	371.650	368.280	368.090	0.190	6.27	6.06	2.1340	0.0	24.0
03.11.26	50.84	44.87	5.97	373.390	372.270	368.830	368.670	0.160	6.28	6.06	2.2000	0.0	24.0
04.11.26	51.35	45.40	5.95	372.820	371.710	368.270	368.090	0.180	6.30	6.09	2.1910	0.0	24.0
05.11.26	50.93	45.16	5.77	371.470	370.380	366.910	366.750	0.160	6.34	6.13	2.1160	0.0	24.0
06.11.26	52.19	46.01	6.18	371.770	370.420	367.020	366.710	0.310	6.37	6.15	2.2650	0.0	24.0
07.11.26	54.04	47.48	6.56	371.150	369.740	366.110	365.900	0.210	6.33	6.12	2.3990	0.0	24.0
08.11.26	54.36	47.72	6.64	371.390	370.030	366.350	366.090	0.260	6.34	6.13	2.4290	0.0	24.0
09.11.26	53.45	46.99	6.46	371.360	369.960	366.410	366.120	0.290	6.35	6.14	2.3650	0.0	24.0
10.11.26	53.86	47.34	6.52	371.480	370.100	366.440	366.240	0.200	6.36	6.15	2.3830	0.0	24.0
11.11.26	53.98	47.50	6.48	373.300	372.010	368.250	368.070	0.180	6.35	6.14	2.3820	0.0	24.0
12.11.26	53.87	47.39	6.48	373.460	372.300	368.450	368.390	0.060	6.36	6.14	2.3820	0.0	24.0
13.11.26	53.65	47.26	6.39	374.630	373.610	369.670	369.640	0.030	6.36	6.14	2.3580	0.0	24.0
14.11.26	54.17	47.72	6.45	377.830	376.890	372.790	372.710	0.080	6.40	6.17	2.4000	0.0	24.0
15.11.26	53.83	47.58	6.25	378.180	376.690	373.100	372.650	0.450	6.39	6.16	2.3270	0.0	24.0
16.11.26	54.10	47.75	6.35	378.720	377.340	373.590	373.250	0.340	6.39	6.16	2.3690	0.0	24.0
17.11.26	53.94	47.59	6.35	378.930	377.580	373.840	373.490	0.350	6.37	6.15	2.3710	0.0	24.0
18.11.26	54.28	47.86	6.42	379.100	377.680	373.870	373.600	0.270	6.39	6.17	2.3930	0.0	24.0
19.11.26	53.81	47.44	6.37	379.390	378.090	374.350	374.030	0.320	6.38	6.16	2.3810	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**11236.5**	**11202.2**	**11103.19**	**11096.07**	**7.120**	**---**	**---**	**62.6230**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**50.32**	**44.67**	**5.64**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.34**	**6.12**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	228157.570	227687.340	225023.260	224942.020	1660.6410	81.240	1943.0	27658.0
19.11.26 24:00	239394.120	238889.629	236126.450	236038.090	1723.2640	88.360	1943.0	28378.0
Итого за период	11236.549	11202.288	11103.190	11096.070	62.6230	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Герцена, 24б
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00170297

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xFD2E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	43.60	39.46	4.14	334.840	335.670	331.860	333.190	-1.330	6.20	6.00	1.3720	0.0	24.0
22.10.26	45.25	40.81	4.44	334.600	335.460	331.460	332.820	-1.360	6.20	6.00	1.4730	0.0	24.0
23.10.26	45.22	40.73	4.49	332.630	333.490	329.520	330.860	-1.340	6.20	6.00	1.4770	0.0	24.0
24.10.26	45.01	40.55	4.46	334.720	335.730	331.600	333.090	-1.490	6.20	6.00	1.4770	0.0	24.0
25.10.26	44.93	40.43	4.50	334.280	335.030	331.160	332.390	-1.230	6.20	6.00	1.4890	0.0	24.0
26.10.26	45.30	40.67	4.63	334.000	334.790	330.810	332.150	-1.340	6.20	6.00	1.5300	0.0	24.0
27.10.26	46.91	41.94	4.97	332.870	333.670	329.480	330.930	-1.450	6.20	6.00	1.6360	0.0	24.0
28.10.26	46.89	41.93	4.96	332.930	333.680	329.510	330.930	-1.420	6.20	6.00	1.6330	0.0	24.0
29.10.26	47.46	42.34	5.12	331.060	331.670	327.480	328.810	-1.330	6.20	6.00	1.6700	0.0	24.0
30.10.26	46.95	41.95	5.00	332.880	333.480	329.510	330.700	-1.190	6.20	6.00	1.6440	0.0	24.0
31.10.26	46.80	41.79	5.01	332.890	333.630	329.530	330.950	-1.420	6.20	6.00	1.6480	0.0	24.0
01.11.26	47.95	42.61	5.34	332.880	333.600	329.330	330.770	-1.440	6.20	6.00	1.7530	0.0	24.0
02.11.26	50.52	44.64	5.88	332.790	333.170	328.770	330.050	-1.280	6.20	6.00	1.9260	0.0	24.0
03.11.26	50.81	44.83	5.98	332.520	332.980	328.440	329.860	-1.420	6.20	6.00	1.9620	0.0	24.0
04.11.26	51.34	45.37	5.97	332.730	333.100	328.650	329.980	-1.330	6.20	6.00	1.9580	0.0	24.0
05.11.26	50.93	45.13	5.80	331.490	331.480	327.420	328.360	-0.940	6.20	6.00	1.8950	0.0	24.0
06.11.26	52.12	45.97	6.15	330.340	330.260	326.120	327.000	-0.880	6.20	6.00	2.0040	0.0	24.0
07.11.26	54.01	47.48	6.53	330.410	330.480	325.860	326.910	-1.050	6.20	6.00	2.1290	0.0	24.0
08.11.26	54.35	47.72	6.63	330.420	330.580	325.870	327.000	-1.130	6.20	6.00	2.1590	0.0	24.0
09.11.26	53.42	47.03	6.39	329.770	329.940	325.430	326.580	-1.150	6.20	6.00	2.0800	0.0	24.0
10.11.26	53.84	47.39	6.45	330.580	330.880	326.030	327.330	-1.300	6.20	6.00	2.1000	0.0	24.0
11.11.26	53.97	47.57	6.40	331.830	332.090	327.290	328.520	-1.230	6.20	6.00	2.0920	0.0	24.0
12.11.26	53.83	47.41	6.42	331.890	332.370	327.370	328.800	-1.430	6.20	6.00	2.0990	0.0	24.0
13.11.26	53.63	47.29	6.34	333.540	334.190	329.020	330.620	-1.600	6.20	6.00	2.0880	0.0	24.0
14.11.26	54.14	47.78	6.36	336.920	337.860	332.360	334.260	-1.900	6.20	6.00	2.1110	0.0	24.0
15.11.26	53.82	47.62	6.20	337.110	337.610	332.550	334.010	-1.460	6.20	6.00	2.0600	0.0	24.0
16.11.26	54.09	47.84	6.25	337.760	338.000	333.200	334.400	-1.200	6.20	6.00	2.0800	0.0	24.0
17.11.26	53.91	47.64	6.27	337.930	337.980	333.370	334.380	-1.010	6.20	6.00	2.0870	0.0	24.0
18.11.26	54.27	47.92	6.35	338.360	338.390	333.790	334.790	-1.000	6.20	6.00	2.1190	0.0	24.0
19.11.26	53.79	47.52	6.27	337.860	338.040	333.300	334.440	-1.140	6.20	6.00	2.0870	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**10004.8**	**10019.3**	**9886.09**	**9924.88**	**-38.790**	**---**	**---**	**55.8380**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**50.30**	**44.64**	**5.65**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.20**	**6.00**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	147754.770	147621.220	145700.249	146037.010	987.4360	-336.760	0.0	19526.0
19.11.26 24:00	157759.599	157640.520	155586.339	155961.889	1043.2740	-375.550	0.0	20246.0
Итого за период	10004.828	10019.299	9886.089	9924.878	55.8380	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Герцена, 26
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 801114
Тип системы А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	41.97	37.33	4.64	154.36	189.69	-35.32	0.000	0.000	155.69	190.99	-35.30	0.709	24.000
22.10.26	45.01	39.55	5.46	188.27	182.14	6.12	0.000	0.000	190.13	183.54	6.59	1.026	24.000
23.10.26	44.98	39.47	5.51	160.92	162.09	-1.17	0.000	0.000	162.51	163.34	-0.83	0.887	24.000
24.10.26	44.86	39.38	5.48	191.63	122.12	69.50	0.000	0.000	193.51	123.05	70.46	1.047	24.000
25.10.26	44.73	39.26	5.47	199.47	125.24	74.22	0.000	0.000	201.42	126.19	75.23	1.086	24.000
26.10.26	44.67	39.16	5.51	191.44	143.63	47.80	0.000	0.000	193.30	144.71	48.59	1.053	24.000
27.10.26	46.31	40.28	6.03	190.59	158.27	32.31	0.000	0.000	192.58	159.53	33.05	1.147	24.000
28.10.26	46.59	40.51	6.08	190.59	149.71	40.88	0.000	0.000	192.61	150.92	41.69	1.157	24.000
29.10.26	47.10	40.86	6.24	190.44	145.79	44.65	0.000	0.000	192.50	146.98	45.51	1.187	24.000
30.10.26	46.92	40.72	6.20	190.49	168.45	22.04	0.000	0.000	192.54	169.82	22.72	1.178	24.000
31.10.26	46.62	40.47	6.15	190.35	183.32	7.03	0.000	0.000	192.37	184.79	7.58	1.168	24.000
01.11.26	46.60	40.36	6.24	190.36	175.35	15.01	0.000	0.000	192.37	176.75	15.63	1.186	24.000
02.11.26	49.93	42.70	7.23	189.94	154.43	35.51	0.000	0.000	192.24	155.81	36.43	1.370	24.000
03.11.26	50.36	42.91	7.45	189.70	163.26	26.44	0.000	0.000	192.03	164.73	27.30	1.410	24.000
04.11.26	50.97	43.46	7.51	189.75	169.52	20.22	0.000	0.000	192.13	171.09	21.04	1.422	24.000
05.11.26	50.81	43.53	7.28	189.60	174.10	15.50	0.000	0.000	191.97	175.72	16.26	1.378	24.000
06.11.26	50.74	43.33	7.41	188.44	163.33	25.10	0.000	0.000	190.78	164.83	25.95	1.393	24.000
07.11.26	53.54	45.28	8.26	188.22	163.79	24.42	0.000	0.000	190.81	165.43	25.38	1.553	24.000
08.11.26	54.02	45.57	8.45	188.25	180.96	7.28	0.000	0.000	190.89	182.80	8.09	1.588	24.000
09.11.26	53.34	45.09	8.25	188.16	160.21	27.94	0.000	0.000	190.74	161.81	28.93	1.551	24.000
10.11.26	53.40	45.16	8.24	188.10	161.17	26.92	0.000	0.000	190.68	162.78	27.90	1.548	24.000
11.11.26	53.82	45.56	8.26	189.34	142.45	46.89	0.000	0.000	191.98	143.89	48.09	1.562	24.000
12.11.26	53.30	45.16	8.14	189.37	157.93	31.44	0.000	0.000	191.97	159.50	32.46	1.539	24.000
13.11.26	53.60	45.40	8.20	189.61	164.15	25.45	0.000	0.000	192.23	165.81	26.43	1.551	24.000
14.11.26	53.46	45.45	8.01	192.32	162.39	29.93	0.000	0.000	194.96	164.02	30.94	1.539	24.000
15.11.26	53.66	45.74	7.92	192.48	183.87	8.60	0.000	0.000	195.15	185.75	9.40	1.522	24.000
16.11.26	53.67	45.67	8.00	192.60	181.86	10.73	0.000	0.000	195.27	183.71	11.56	1.537	24.000
17.11.26	53.55	45.60	7.95	192.51	174.54	17.97	0.000	0.000	195.17	176.31	18.86	1.528	24.000
18.11.26	53.91	45.84	8.07	192.71	176.72	15.98	0.000	0.000	195.40	178.53	16.87	1.552	24.000
19.11.26	53.66	45.55	8.11	192.44	171.76	20.67	0.000	0.000	195.11	173.50	21.61	1.557	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5652.42**	**4912.24**	**740.17**	**---**	**---**	**5721.04**	**4956.62**	**764.42**	**39.931**	**720.000**
Среднее	**49.87**	**42.81**	**7.06**	**---**	**---**	**---**	**0.000**	**0.000**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Герцена, 28
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ379

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.54	41.25	286.75	35.79	283.47	23.70	23.73	0.00	0.00
22.10.26	1.84	43.60	289.29	37.16	286.47	23.97	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.93	45.16	288.71	37.86	284.68	23.86	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.99	45.09	289.88	37.75	286.71	23.91	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.95	44.94	288.09	38.15	285.70	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.95	44.83	287.81	37.56	284.07	23.90	24.00	0.00	0.00
27.10.26	2.02	45.27	287.76	38.23	285.19	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	2.16	46.84	287.48	39.31	285.12	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	2.15	46.83	287.53	39.34	285.17	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	2.20	47.38	287.21	39.71	285.03	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	2.13	46.88	282.92	39.33	280.76	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	2.14	46.73	280.58	39.07	278.62	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	2.32	47.95	279.38	39.57	277.26	23.98	24.00	0.00	0.00
03.11.26	2.51	50.42	278.71	40.81	275.56	23.85	24.00	0.00	0.00
04.11.26	2.57	50.73	278.45	41.48	277.17	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	2.54	50.56	276.85	38.97	273.10	23.66	24.00	0.00	0.00
06.11.26	2.48	50.77	277.61	41.26	275.03	23.91	24.00	0.00	0.00
07.11.26	2.63	51.07	274.26	40.10	272.73	23.77	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.80	53.84	276.38	42.81	273.23	23.81	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.84	54.06	276.06	43.49	274.54	23.96	24.00	0.00	0.00
10.11.26	2.77	53.32	276.70	43.11	274.47	23.94	24.00	0.00	0.00
11.11.26	2.79	53.74	278.43	43.71	276.76	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	2.76	53.37	278.89	42.14	276.27	23.80	24.00	0.00	0.00
13.11.26	2.80	53.75	279.88	43.44	277.69	23.92	24.00	0.00	0.00
14.11.26	2.77	53.53	280.92	43.64	279.57	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	2.83	54.04	282.80	43.43	279.44	23.82	24.00	0.00	0.00
16.11.26	2.80	53.49	282.28	42.79	279.83	23.88	24.00	0.00	0.00
17.11.26	2.75	53.92	282.78	42.97	278.92	23.79	24.00	0.00	0.00
18.11.26	2.75	53.76	283.68	43.23	280.52	23.85	24.00	0.00	0.00
19.11.26	2.80	54.15	284.50	44.29	283.25	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**72.51**	**---**	**8472.57**	**---**	**8396.33**	**717.28**	**719.73**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.709**	**---**	**40.683**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	20554.91	0.00
19.11.26 24:00	20628.62	0.00
Итого за период	73.71	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Герцена, 30
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024М Заводской номер: 901916
Тип системы А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	43.27	38.05	5.22	265.02	265.26	-0.23	0.000	0.000	267.47	267.16	0.30	1.379	24.000
22.10.26	45.13	39.46	5.67	264.36	264.64	-0.28	0.000	0.000	267.00	266.68	0.32	1.496	24.000
23.10.26	45.12	39.39	5.73	265.16	265.48	-0.32	0.000	0.000	267.81	267.51	0.29	1.518	24.000
24.10.26	44.91	39.22	5.69	263.43	263.77	-0.34	0.000	0.000	266.04	265.78	0.26	1.497	24.000
25.10.26	44.83	39.13	5.70	274.51	274.89	-0.38	0.000	0.000	277.22	276.97	0.25	1.564	24.000
26.10.26	45.15	39.32	5.83	263.48	263.86	-0.38	0.000	0.000	266.11	265.88	0.23	1.534	24.000
27.10.26	46.79	40.56	6.23	263.10	263.50	-0.40	0.000	0.000	265.92	265.64	0.28	1.637	24.000
28.10.26	46.77	40.56	6.21	263.12	263.53	-0.41	0.000	0.000	265.93	265.67	0.27	1.629	24.000
29.10.26	47.34	40.99	6.35	263.03	263.45	-0.41	0.000	0.000	265.91	265.63	0.28	1.669	24.000
30.10.26	46.85	40.63	6.22	261.34	261.77	-0.42	0.000	0.000	264.15	263.90	0.25	1.624	24.000
31.10.26	46.70	40.41	6.29	260.35	260.80	-0.44	0.000	0.000	263.13	262.90	0.23	1.636	24.000
01.11.26	47.73	41.00	6.73	260.11	260.58	-0.46	0.000	0.000	263.01	262.74	0.27	1.746	24.000
02.11.26	50.37	42.93	7.44	259.42	259.90	-0.48	0.000	0.000	262.62	262.26	0.36	1.926	24.000
03.11.26	50.67	43.06	7.61	259.49	260.00	-0.50	0.000	0.000	262.73	262.37	0.36	1.969	24.000
04.11.26	51.20	43.59	7.61	259.36	259.86	-0.49	0.000	0.000	262.66	262.29	0.37	1.970	24.000
05.11.26	50.80	43.40	7.40	258.56	259.05	-0.49	0.000	0.000	261.80	261.45	0.35	1.911	24.000
06.11.26	51.89	43.97	7.92	257.61	258.13	-0.51	0.000	0.000	260.98	260.58	0.40	2.037	24.000
07.11.26	53.86	45.41	8.45	257.22	257.75	-0.53	0.000	0.000	260.82	260.36	0.46	2.170	24.000
08.11.26	54.21	45.63	8.58	257.22	257.76	-0.54	0.000	0.000	260.86	260.39	0.47	2.204	24.000
09.11.26	53.28	44.99	8.29	257.32	257.86	-0.54	0.000	0.000	260.85	260.42	0.42	2.129	24.000
10.11.26	53.69	45.37	8.32	258.63	259.18	-0.55	0.000	0.000	262.24	261.80	0.43	2.148	24.000
11.11.26	53.86	45.59	8.27	260.00	260.54	-0.54	0.000	0.000	263.64	263.20	0.44	2.147	24.000
12.11.26	53.66	45.36	8.30	260.06	260.63	-0.56	0.000	0.000	263.68	263.26	0.42	2.155	24.000
13.11.26	53.51	45.37	8.14	260.91	261.46	-0.55	0.000	0.000	264.52	264.10	0.41	2.122	24.000
14.11.26	53.98	45.67	8.31	262.67	263.23	-0.56	0.000	0.000	266.36	265.93	0.44	2.178	24.000
15.11.26	53.67	45.58	8.09	262.69	263.26	-0.57	0.000	0.000	266.35	265.95	0.40	2.123	24.000
16.11.26	53.95	45.74	8.21	262.76	263.34	-0.58	0.000	0.000	266.45	266.04	0.41	2.154	24.000
17.11.26	53.75	45.65	8.10	263.57	264.15	-0.58	0.000	0.000	267.25	266.85	0.39	2.131	24.000
18.11.26	54.13	45.96	8.17	264.34	264.92	-0.58	0.000	0.000	268.07	267.67	0.41	2.156	24.000
19.11.26	53.66	45.59	8.07	264.37	264.95	-0.58	0.000	0.000	268.05	267.65	0.39	2.131	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7853.22**	**7867.53**	**-14.31**	**---**	**---**	**7949.63**	**7939.04**	**10.59**	**56.692**	**720.000**
Среднее	**50.16**	**42.92**	**7.24**	**---**	**---**	**---**	**0.000**	**0.000**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Герцена, 32
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА765

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.83	41.16	208.82	37.18	0.00	23.73	23.73	0.00	0.00
22.10.26	0.98	43.40	211.34	38.73	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.08	45.13	211.47	40.02	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.09	45.11	211.87	39.94	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.08	44.89	210.59	39.75	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.09	44.82	210.61	39.62	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.12	45.14	210.64	39.82	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.20	46.78	210.80	41.06	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.20	46.75	210.88	41.04	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.24	47.32	210.84	41.45	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.20	46.85	205.61	40.98	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.21	46.71	202.40	40.70	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.28	47.74	202.16	41.37	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.42	50.38	201.48	43.33	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.45	50.68	201.68	43.45	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.45	51.21	201.47	43.99	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.42	50.81	201.59	43.77	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.51	51.91	201.19	44.40	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.61	53.87	201.31	45.84	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.65	54.22	201.25	46.01	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.59	53.28	200.76	45.33	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.61	53.70	201.80	45.71	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.61	53.86	203.03	45.94	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.60	53.67	203.14	45.76	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.59	53.51	203.70	45.68	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.62	53.98	205.12	46.09	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.57	53.68	205.34	46.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.61	53.95	205.55	46.11	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.60	53.76	206.17	45.97	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.62	54.13	206.69	46.26	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**41.13**	**---**	**6169.30**	**---**	**0.00**	**719.73**	**719.73**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.747**	**---**	**43.043**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	4809.43	4219.17
19.11.26 24:00	4851.34	4219.17
Итого за период	41.91	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Герцена, 34
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024М Заводской номер: 1801920
Тип системы А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	43.77	38.13	5.64	335.67	337.93	-2.25	0.900	0.600	338.70	340.27	-1.57	1.909	24.000
22.10.26	45.13	39.13	6.00	335.16	337.43	-2.27	0.900	0.600	338.38	339.90	-1.52	2.025	24.000
23.10.26	45.07	39.07	6.00	336.04	338.34	-2.29	0.900	0.600	339.26	340.80	-1.54	2.034	24.000
24.10.26	44.86	38.85	6.01	334.01	336.30	-2.29	0.900	0.600	337.18	338.72	-1.54	2.025	24.000
25.10.26	44.80	38.74	6.06	348.04	350.45	-2.40	0.900	0.600	351.33	352.96	-1.62	2.126	24.000
26.10.26	45.40	39.14	6.26	334.11	336.45	-2.34	0.900	0.600	337.35	338.90	-1.55	2.108	24.000
27.10.26	46.78	40.14	6.64	333.87	336.21	-2.34	0.900	0.600	337.31	338.79	-1.48	2.232	24.000
28.10.26	46.84	40.18	6.66	333.91	336.26	-2.35	0.900	0.600	337.36	338.85	-1.49	2.242	24.000
29.10.26	47.29	40.50	6.79	333.87	336.23	-2.36	0.900	0.600	337.38	338.86	-1.48	2.283	24.000
30.10.26	46.79	40.10	6.69	331.99	334.36	-2.36	0.900	0.600	335.41	336.92	-1.51	2.235	24.000
31.10.26	46.61	39.89	6.72	331.51	333.86	-2.34	0.900	0.600	334.90	336.39	-1.49	2.240	24.000
01.11.26	48.32	40.97	7.35	331.21	333.58	-2.36	0.900	0.600	334.86	336.25	-1.40	2.450	24.000
02.11.26	50.38	42.46	7.92	330.83	333.19	-2.36	0.900	0.600	334.77	336.06	-1.29	2.633	24.000
03.11.26	50.74	42.63	8.11	330.96	333.32	-2.35	0.900	0.600	334.97	336.21	-1.24	2.699	24.000
04.11.26	51.17	43.03	8.14	330.81	333.20	-2.38	0.900	0.600	334.89	336.15	-1.26	2.709	24.000
05.11.26	50.74	42.82	7.92	329.42	331.80	-2.37	0.900	0.600	333.41	334.70	-1.29	2.622	24.000
06.11.26	52.35	43.79	8.56	328.59	330.94	-2.34	0.900	0.600	332.82	333.98	-1.15	2.826	24.000
07.11.26	53.93	44.92	9.01	328.35	330.68	-2.33	0.900	0.600	332.82	333.87	-1.05	2.970	24.000
08.11.26	54.07	45.11	8.96	328.36	330.70	-2.33	0.900	0.600	332.86	333.91	-1.05	2.956	24.000
09.11.26	53.31	44.51	8.80	328.43	330.78	-2.35	0.900	0.600	332.81	333.91	-1.11	2.903	24.000
10.11.26	53.70	44.86	8.84	330.67	333.04	-2.36	0.900	0.600	335.14	336.24	-1.10	2.936	24.000
11.11.26	53.72	44.97	8.75	331.95	334.34	-2.39	0.900	0.600	336.44	337.57	-1.13	2.921	24.000
12.11.26	53.76	44.95	8.81	331.95	334.35	-2.39	0.900	0.600	336.45	337.57	-1.13	2.940	24.000
13.11.26	53.45	44.80	8.65	333.53	335.92	-2.39	0.900	0.600	338.00	339.14	-1.14	2.900	24.000
14.11.26	54.02	45.26	8.76	335.30	337.70	-2.40	0.900	0.600	339.88	341.00	-1.12	2.953	24.000
15.11.26	53.64	45.12	8.52	335.35	337.75	-2.39	0.900	0.600	339.88	341.03	-1.16	2.873	24.000
16.11.26	53.89	45.25	8.64	335.51	337.90	-2.38	0.900	0.600	340.08	341.21	-1.13	2.913	24.000
17.11.26	53.80	45.23	8.57	336.72	339.13	-2.40	0.900	0.600	341.29	342.44	-1.15	2.903	24.000
18.11.26	54.06	45.40	8.66	337.46	339.89	-2.42	0.900	0.600	342.09	343.24	-1.15	2.937	24.000
19.11.26	53.61	44.97	8.64	337.48	339.88	-2.39	0.900	0.600	342.03	343.16	-1.13	2.931	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**10001.06**	**10071.88**	**-70.82**	**---**	**---**	**10120.04**	**10159.00**	**-38.96**	**77.435**	**720.000**
Среднее	**50.20**	**42.50**	**7.70**	**---**	**---**	**---**	**0.900**	**0.600**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Гоголя, 2
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА870

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.98	40.28	171.89	34.56	171.25	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.13	42.38	171.02	35.76	170.56	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.23	44.22	171.27	37.02	171.41	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.24	44.21	169.12	36.87	169.67	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.23	44.00	169.13	36.73	169.76	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.24	43.93	169.10	36.55	169.63	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.27	44.16	169.00	36.63	169.59	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.36	45.82	164.44	37.55	165.15	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.35	45.78	164.03	37.52	164.73	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.41	46.38	162.51	37.68	163.31	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.37	45.91	162.44	37.48	163.36	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.37	45.75	162.06	37.28	162.99	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.44	46.59	162.20	37.68	163.15	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.59	49.32	161.64	39.46	162.53	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.62	49.59	160.99	39.49	161.92	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.64	50.15	161.27	39.94	162.11	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.60	49.77	160.02	39.76	160.90	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.66	50.67	159.00	40.19	159.90	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.79	52.73	158.66	41.41	159.63	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.81	53.11	158.86	41.66	159.82	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.77	52.16	158.71	41.00	159.57	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.79	52.57	159.60	41.34	160.36	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.79	52.79	160.23	41.57	160.99	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.79	52.49	160.48	41.33	161.21	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.78	52.42	162.06	41.44	162.77	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.80	52.83	163.32	41.77	164.10	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.77	52.57	163.56	41.74	163.84	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.80	52.85	164.83	41.93	165.11	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.79	52.62	163.35	41.66	163.63	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.81	53.02	163.88	41.98	164.19	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**46.22**	**---**	**4908.67**	**---**	**4927.14**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**48.702**	**---**	**39.233**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	5898.03	0.00
19.11.26 24:00	5945.02	0.00
Итого за период	46.99	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Гоголя, 4
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 24210495

БД=1, ТВ1, СИ=6, КСН=0xF960

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	43.41	38.09	н/д	5.32	5.23	4.92	н/д	104.405	104.405	н/д	103.625	103.625	н/д	0.000	0.551	н/д	24	0
22.10.26	45.12	39.43	н/д	5.70	5.27	4.96	н/д	104.882	104.882	н/д	104.033	104.033	н/д	0.000	0.593	н/д	24	0
23.10.26	45.10	39.26	н/д	5.84	5.27	4.96	н/д	104.095	104.095	н/д	103.252	103.252	н/д	0.000	0.603	н/д	24	0
24.10.26	44.89	39.15	н/д	5.74	5.25	4.94	н/д	104.255	104.255	н/д	103.420	103.420	н/д	0.000	0.594	н/д	24	0
25.10.26	44.81	38.99	н/д	5.82	5.26	4.95	н/д	104.135	104.135	н/д	103.303	103.303	н/д	0.000	0.601	н/д	24	0
26.10.26	45.11	39.07	н/д	6.04	5.26	4.95	н/д	103.825	103.825	н/д	102.986	102.986	н/д	0.000	0.622	н/д	24	0
27.10.26	46.75	40.14	н/д	6.61	5.27	4.96	н/д	100.975	100.975	н/д	100.105	100.105	н/д	0.000	0.661	н/д	24	0
28.10.26	46.72	40.11	н/д	6.61	5.25	4.95	н/д	100.685	100.685	н/д	99.816	99.816	н/д	0.000	0.660	н/д	24	0
29.10.26	47.29	40.50	н/д	6.79	5.26	4.95	н/д	99.930	99.930	н/д	99.046	99.046	н/д	0.000	0.673	н/д	24	0
30.10.26	46.80	40.15	н/д	6.65	5.24	4.94	н/д	99.970	99.970	н/д	99.107	99.107	н/д	0.000	0.659	н/д	24	0
31.10.26	46.65	39.95	н/д	6.70	5.24	4.94	н/д	99.715	99.715	н/д	98.858	98.858	н/д	0.000	0.662	н/д	24	0
01.11.26	47.67	40.58	н/д	7.10	5.22	4.92	н/д	99.923	99.923	н/д	99.033	99.033	н/д	0.000	0.703	н/д	24	0
02.11.26	50.29	42.52	н/д	7.77	5.20	4.89	н/д	99.557	99.557	н/д	98.563	98.563	н/д	0.000	0.765	н/д	24	0
03.11.26	50.57	42.60	н/д	7.97	5.20	4.90	н/д	99.143	99.143	н/д	98.146	98.146	н/д	0.000	0.782	н/д	24	0
04.11.26	51.11	43.13	н/д	7.99	5.23	4.93	н/д	99.307	99.307	н/д	98.287	98.287	н/д	0.000	0.785	н/д	24	0
05.11.26	50.71	42.98	н/д	7.73	5.27	4.96	н/д	98.382	98.382	н/д	97.385	97.385	н/д	0.000	0.753	н/д	24	0
06.11.26	51.79	43.58	н/д	8.21	5.30	4.99	н/д	97.840	97.840	н/д	96.808	96.808	н/д	0.000	0.795	н/д	24	0
07.11.26	53.73	44.96	н/д	8.77	5.26	4.96	н/д	97.675	97.675	н/д	96.569	96.569	н/д	0.000	0.847	н/д	24	0
08.11.26	54.08	45.25	н/д	8.84	5.27	4.96	н/д	97.805	97.805	н/д	96.683	96.683	н/д	0.000	0.855	н/д	24	0
09.11.26	53.15	44.53	н/д	8.62	5.28	4.97	н/д	97.598	97.598	н/д	96.517	96.517	н/д	0.000	0.832	н/д	24	0
10.11.26	53.57	44.87	н/д	8.70	5.29	4.98	н/д	98.202	98.202	н/д	97.100	97.100	н/д	0.000	0.845	н/д	24	0
11.11.26	53.73	45.12	н/д	8.62	5.28	4.98	н/д	98.582	98.582	н/д	97.463	97.463	н/д	0.000	0.840	н/д	24	0
12.11.26	53.54	44.97	н/д	8.57	5.29	4.98	н/д	98.772	98.772	н/д	97.659	97.659	н/д	0.000	0.838	н/д	24	0
13.11.26	53.38	44.95	н/д	8.43	5.29	4.98	н/д	99.655	99.655	н/д	98.536	98.536	н/д	0.000	0.831	н/д	24	0
14.11.26	53.86	45.35	н/д	8.51	5.33	5.02	н/д	99.747	99.747	н/д	98.608	98.608	н/д	0.000	0.839	н/д	24	0
15.11.26	53.55	45.23	н/д	8.32	5.32	5.01	н/д	99.625	99.625	н/д	98.497	98.497	н/д	0.000	0.820	н/д	24	0
16.11.26	53.84	45.46	н/д	8.38	5.32	5.01	н/д	100.610	100.610	н/д	99.460	99.460	н/д	0.000	0.834	н/д	24	0
17.11.26	53.64	45.23	н/д	8.41	5.31	4.99	н/д	99.688	99.688	н/д	98.560	98.560	н/д	0.000	0.829	н/д	24	0
18.11.26	54.01	45.47	н/д	8.54	5.32	5.01	н/д	100.077	100.077	н/д	98.928	98.928	н/д	0.000	0.845	н/д	24	0
19.11.26	53.53	45.09	н/д	8.45	5.31	5.00	н/д	99.708	99.708	н/д	98.583	98.583	н/д	0.000	0.833	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**3008.768**	**3008.768**	**---**	**2978.936**	**2978.936**	**---**	**0.000**	**22.350**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**50.01**	**42.51**	---	**7.50**	**5.27**	**4.96**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	17402.197	17402.195	0.000	17153.945	17153.945	0.000	0	164.440	0.000	6305	1430
19.11.26 24:00	20410.967	20410.965	0.000	20132.879	20132.879	0.000	0	186.790	0.000	7025	1430
Итого за период	3008.770	3008.770	0.000	2978.934	2978.934	0.000	0.000	22.350	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Гоголя, 6
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-01 Заводской номер: 20103329

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xB1DC

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	41.02	35.99	н/д	5.03	6.12	6.12	н/д	98.450	н/д	н/д	97.701	н/д	н/д	н/д	0.491	н/д	24	0
22.10.26	43.39	38.01	н/д	5.37	6.12	6.12	н/д	105.738	н/д	н/д	104.826	н/д	н/д	н/д	0.562	н/д	24	0
23.10.26	43.07	38.20	н/д	4.87	6.12	6.12	н/д	119.418	н/д	н/д	118.406	н/д	н/д	н/д	0.576	н/д	24	0
24.10.26	43.13	38.22	н/д	4.90	6.12	6.12	н/д	119.592	н/д	н/д	118.576	н/д	н/д	н/д	0.581	н/д	24	0
25.10.26	43.17	38.25	н/д	4.92	6.12	6.12	н/д	119.728	н/д	н/д	118.712	н/д	н/д	н/д	0.583	н/д	24	0
26.10.26	43.09	38.07	н/д	5.02	6.12	6.12	н/д	118.497	н/д	н/д	117.498	н/д	н/д	н/д	0.589	н/д	24	0
27.10.26	45.40	39.89	н/д	5.51	6.12	6.12	н/д	119.693	н/д	н/д	118.560	н/д	н/д	н/д	0.653	н/д	24	0
28.10.26	46.87	40.96	н/д	5.91	6.12	6.12	н/д	118.853	н/д	н/д	117.653	н/д	н/д	н/д	0.695	н/д	24	0
29.10.26	49.64	43.19	н/д	6.45	6.12	6.12	н/д	119.522	н/д	н/д	118.166	н/д	н/д	н/д	0.761	н/д	24	0
30.10.26	49.25	42.93	н/д	6.32	6.12	6.12	н/д	119.522	н/д	н/д	118.184	н/д	н/д	н/д	0.747	н/д	24	0
31.10.26	49.18	42.78	н/д	6.40	6.12	6.12	н/д	119.380	н/д	н/д	118.044	н/д	н/д	н/д	0.754	н/д	24	0
01.11.26	49.16	42.77	н/д	6.39	6.12	6.12	н/д	119.440	н/д	н/д	118.103	н/д	н/д	н/д	0.754	н/д	24	0
02.11.26	49.15	42.79	н/д	6.36	6.12	6.12	н/д	119.480	н/д	н/д	118.149	н/д	н/д	н/д	0.750	н/д	24	0
03.11.26	50.32	43.56	н/д	6.76	6.12	6.12	н/д	119.040	н/д	н/д	117.648	н/д	н/д	н/д	0.795	н/д	24	0
04.11.26	52.30	45.20	н/д	7.10	6.12	6.12	н/д	118.745	н/д	н/д	117.245	н/д	н/д	н/д	0.832	н/д	24	0
05.11.26	52.15	45.20	н/д	6.95	6.12	6.12	н/д	119.165	н/д	н/д	117.665	н/д	н/д	н/д	0.817	н/д	24	0
06.11.26	52.11	45.01	н/д	7.09	6.12	6.12	н/д	118.030	н/д	н/д	116.552	н/д	н/д	н/д	0.826	н/д	24	0
07.11.26	53.68	46.23	н/д	7.45	6.12	6.12	н/д	118.232	н/д	н/д	116.658	н/д	н/д	н/д	0.868	н/д	24	0
08.11.26	53.92	46.40	н/д	7.52	6.12	6.12	н/д	118.285	н/д	н/д	116.691	н/д	н/д	н/д	0.877	н/д	24	0
09.11.26	54.10	46.54	н/д	7.56	6.12	6.12	н/д	118.445	н/д	н/д	116.846	н/д	н/д	н/д	0.883	н/д	24	0
10.11.26	53.77	46.33	н/д	7.44	6.12	6.12	н/д	118.728	н/д	н/д	117.145	н/д	н/д	н/д	0.871	н/д	24	0
11.11.26	53.58	46.20	н/д	7.39	6.12	6.12	н/д	118.805	н/д	н/д	117.235	н/д	н/д	н/д	0.866	н/д	24	0
12.11.26	53.85	46.41	н/д	7.44	6.12	6.12	н/д	118.925	н/д	н/д	117.330	н/д	н/д	н/д	0.872	н/д	24	0
13.11.26	53.59	46.24	н/д	7.35	6.12	6.12	н/д	118.997	н/д	н/д	117.419	н/д	н/д	н/д	0.863	н/д	24	0
14.11.26	53.83	46.67	н/д	7.16	6.12	6.12	н/д	122.505	н/д	н/д	120.861	н/д	н/д	н/д	0.865	н/д	24	0
15.11.26	53.96	46.89	н/д	7.06	6.12	6.12	н/д	122.772	н/д	н/д	121.124	н/д	н/д	н/д	0.855	н/д	24	0
16.11.26	54.06	46.94	н/д	7.12	6.12	6.12	н/д	123.632	н/д	н/д	121.960	н/д	н/д	н/д	0.868	н/д	24	0
17.11.26	54.16	47.12	н/д	7.03	6.12	6.12	н/д	126.098	н/д	н/д	124.387	н/д	н/д	н/д	0.874	н/д	24	0
18.11.26	54.13	47.17	н/д	6.96	6.12	6.12	н/д	127.770	н/д	н/д	126.028	н/д	н/д	н/д	0.877	н/д	24	0
19.11.26	53.93	47.00	н/д	6.93	6.12	6.12	н/д	128.800	н/д	н/д	127.072	н/д	н/д	н/д	0.880	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**3574.287**	**---**	**---**	**3532.444**	**---**	**---**	**---**	**23.085**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**50.20**	**43.66**	---	**6.54**	**6.12**	**6.12**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	55353.835	0.000	0.000	52570.230	0.000	0.000	0.000	407.977	0.000	21164	2391
19.11.26 24:00	58928.122	0.000	0.000	56102.677	0.000	0.000	0.000	431.064	0.000	21884	2391
Итого за период	3574.287	0.000	0.000	3532.447	0.000	0.000	0.000	23.087	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Горького, 6
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ650

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.55	41.21	109.55	36.16	110.25	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.64	43.49	109.28	37.62	109.92	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	0.69	45.15	108.76	38.83	109.43	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	0.70	45.13	108.42	38.66	109.08	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	0.70	44.91	108.55	38.46	109.24	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	0.70	44.84	108.60	38.35	109.28	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	0.72	45.20	108.56	38.55	109.25	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	0.77	46.80	108.51	39.68	109.17	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	0.77	46.78	108.55	39.65	109.21	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	0.79	47.34	108.53	40.03	109.19	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	0.78	46.84	108.48	39.67	109.13	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	0.78	46.69	108.76	39.52	109.40	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	0.82	47.79	108.38	40.17	109.03	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	0.90	50.36	108.17	42.04	108.81	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	0.92	50.65	108.20	42.15	108.82	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	0.92	51.17	108.17	42.64	108.79	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	0.89	50.76	107.76	42.48	108.36	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	0.66	52.48	73.80	43.48	74.25	16.55	16.55	0.00	0.00
08.11.26	1.00	53.80	107.08	44.45	107.72	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.01	54.14	107.07	44.69	107.71	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	0.98	53.23	107.02	44.04	107.67	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	0.99	53.64	107.36	44.38	108.03	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	0.99	53.78	108.00	44.62	108.67	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	0.99	53.63	107.95	44.47	108.63	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	0.98	53.44	109.28	44.47	109.98	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.00	53.95	112.18	45.00	112.78	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	0.98	53.62	112.40	44.87	112.86	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	0.99	53.90	112.19	45.02	112.84	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	0.99	53.72	112.19	44.87	112.88	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	0.99	54.07	107.26	44.78	107.90	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**25.59**	**---**	**3229.01**	**---**	**3248.28**	**712.55**	**712.55**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.750**	**---**	**41.793**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	1479.67	0.00
19.11.26 24:00	1505.67	0.00
Итого за период	26.00	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Горького, 9
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ490

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.85	40.59	169.29	35.54	168.65	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.97	42.41	166.43	36.56	165.88	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.09	44.57	177.77	38.37	177.44	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.05	43.74	183.50	38.27	183.22	22.26	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.10	44.18	198.76	38.61	198.55	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.12	44.20	198.99	38.58	198.65	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.13	44.20	198.83	38.50	198.44	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.15	44.51	201.35	38.79	200.93	23.78	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.27	46.70	198.56	40.27	198.41	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.41	49.54	199.07	42.41	199.10	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.39	49.19	198.78	42.17	198.83	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.40	49.14	198.63	42.07	198.68	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.40	49.14	198.61	42.06	198.68	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.40	49.14	198.76	42.06	198.82	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.50	50.31	198.42	42.74	198.54	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.57	52.31	197.82	44.37	198.02	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.52	52.11	198.68	44.43	198.84	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.54	52.02	196.96	44.17	197.14	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.63	53.62	198.05	45.37	198.30	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.64	53.87	198.06	45.59	198.35	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.66	54.08	198.26	45.70	198.62	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.61	53.75	198.75	45.64	199.05	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.59	53.55	199.07	45.54	199.38	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.61	53.83	199.20	45.74	199.54	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.59	53.55	199.92	45.55	200.25	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.62	53.85	206.17	45.98	206.52	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.61	53.95	206.33	46.15	206.68	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.63	54.10	207.60	46.22	207.96	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.64	54.21	211.61	46.45	211.97	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.65	54.19	214.61	46.49	214.98	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**42.34**	**---**	**5916.84**	**---**	**5918.42**	**718.04**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.818**	**---**	**42.680**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	3186.90	0.00
19.11.26 24:00	3230.02	0.00
Итого за период	43.12	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Горького, 12
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 22180505

БД=1, ТВ1, СИ=6, КСН=0xB27F

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	43.36	39.35	н/д	4.00	4.81	5.00	н/д	135.530	133.955	н/д	134.372	133.021	н/д	1.351	0.539	н/д	24	0
22.10.26	45.11	40.69	н/д	4.42	4.85	5.00	н/д	129.489	127.749	н/д	128.279	126.783	н/д	1.496	0.569	н/д	24	0
23.10.26	45.09	40.80	н/д	4.29	4.84	5.00	н/д	137.318	135.424	н/д	136.030	134.400	н/д	1.630	0.585	н/д	24	0
24.10.26	44.87	40.52	н/д	4.35	4.83	5.00	н/д	132.271	130.402	н/д	131.046	129.430	н/д	1.616	0.572	н/д	24	0
25.10.26	44.81	40.54	н/д	4.27	4.84	5.00	н/д	136.560	134.621	н/д	135.301	133.622	н/д	1.679	0.579	н/д	24	0
26.10.26	45.15	40.75	н/д	4.40	4.83	5.00	н/д	135.306	133.313	н/д	134.039	132.310	н/д	1.729	0.592	н/д	24	0
27.10.26	46.73	41.84	н/д	4.89	4.85	5.00	н/д	129.557	127.448	н/д	128.254	126.435	н/д	1.819	0.629	н/д	24	0
28.10.26	46.72	41.86	н/д	4.86	4.83	5.00	н/д	130.694	128.538	н/д	129.373	127.509	н/д	1.864	0.631	н/д	24	0
29.10.26	47.29	42.27	н/д	5.02	4.84	5.00	н/д	128.309	126.102	н/д	126.991	125.069	н/д	1.922	0.639	н/д	24	0
30.10.26	46.81	42.00	н/д	4.82	4.82	5.00	н/д	133.540	131.268	н/д	132.194	130.214	н/д	1.980	0.638	н/д	24	0
31.10.26	46.67	42.06	н/д	4.61	4.82	5.00	н/д	141.694	139.305	н/д	140.264	138.179	н/д	2.085	0.648	н/д	24	0
01.11.26	47.61	42.48	н/д	5.14	4.80	5.00	н/д	131.791	129.403	н/д	130.413	128.337	н/д	2.076	0.672	н/д	24	0
02.11.26	50.32	44.73	н/д	5.59	4.77	5.00	н/д	135.432	132.641	н/д	133.847	131.420	н/д	2.427	0.749	н/д	24	0
03.11.26	50.62	45.16	н/д	5.46	4.78	5.00	н/д	142.054	139.082	н/д	140.371	137.777	н/д	2.595	0.769	н/д	24	0
04.11.26	51.04	43.48	н/д	7.56	4.83	5.00	н/д	89.403	87.318	н/д	88.322	86.558	н/д	1.764	0.669	н/д	24	0
05.11.26	50.65	43.96	н/д	6.69	4.86	5.00	н/д	105.592	103.217	н/д	104.339	102.300	н/д	2.039	0.699	н/д	24	0
06.11.26	51.86	46.16	н/д	5.70	4.87	5.00	н/д	141.725	138.769	н/д	139.959	137.395	н/д	2.564	0.799	н/д	24	0
07.11.26	53.72	46.57	н/д	7.15	4.85	5.00	н/д	114.295	111.432	н/д	112.772	110.311	н/д	2.461	0.808	н/д	24	0
08.11.26	54.09	47.21	н/д	6.88	4.85	5.00	н/д	124.714	121.550	н/д	123.028	120.297	н/д	2.731	0.848	н/д	24	0
09.11.26	53.19	47.14	н/д	6.05	4.85	5.00	н/д	139.931	136.513	н/д	138.107	135.110	н/д	2.996	0.837	н/д	24	0
10.11.26	53.55	46.19	н/д	7.36	4.88	5.00	н/д	109.583	106.744	н/д	108.128	105.690	н/д	2.438	0.798	н/д	24	0
11.11.26	53.54	45.47	н/д	8.06	4.88	5.00	н/д	96.036	93.442	н/д	94.758	92.551	н/д	2.208	0.765	н/д	24	0
12.11.26	53.52	46.44	н/д	7.07	4.87	5.00	н/д	114.238	111.281	н/д	112.722	110.177	н/д	2.544	0.799	н/д	24	0
13.11.26	53.36	46.57	н/д	6.79	4.87	5.00	н/д	118.887	115.811	н/д	117.322	114.650	н/д	2.672	0.798	н/д	24	0
14.11.26	53.75	45.01	н/д	8.74	4.92	5.00	н/д	85.991	83.610	н/д	84.838	82.829	н/д	2.009	0.743	н/д	24	0
15.11.26	53.35	43.38	н/д	9.97	4.92	5.00	н/д	68.840	66.889	н/д	67.931	66.311	н/д	1.620	0.678	н/д	24	0
16.11.26	53.80	46.57	н/д	7.23	4.91	5.00	н/д	112.471	109.517	н/д	110.967	108.410	н/д	2.557	0.804	н/д	24	0
17.11.26	53.63	46.90	н/д	6.73	4.88	5.00	н/д	122.447	119.187	н/д	120.813	117.974	н/д	2.839	0.815	н/д	24	0
18.11.26	53.98	46.54	н/д	7.44	4.91	5.00	н/д	110.886	107.914	н/д	109.394	106.835	н/д	2.559	0.815	н/д	24	0
19.11.26	53.53	46.36	н/д	7.16	4.89	5.00	н/д	116.156	113.010	н/д	114.618	111.882	н/д	2.736	0.823	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**3650.740**	**3575.455**	**---**	**3608.792**	**3543.786**	**---**	**65.006**	**21.309**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**49.74**	**43.85**	---	**5.89**	**4.85**	**5.00**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	523.822	518.981	0.000	519.856	515.759	0.000	4.097	1.828	0.000	109	0
19.11.26 24:00	4174.562	4094.436	0.000	4128.649	4059.544	0.000	69.104	23.136	0.000	829	0
Итого за период	3650.740	3575.455	0.000	3608.793	3543.785	0.000	65.007	21.308	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Горького, 13
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ411

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.67	40.89	215.89	37.79	217.56	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.76	42.84	211.60	39.23	213.28	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	0.84	44.93	226.15	41.17	227.88	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	0.86	44.41	252.70	40.98	253.98	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	0.89	44.50	253.38	40.99	255.27	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	0.89	44.51	253.55	41.01	255.58	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	0.90	44.54	253.73	40.99	255.77	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	0.99	46.96	254.93	43.05	257.15	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.08	48.77	251.60	44.47	253.83	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.17	51.38	252.27	46.74	254.64	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.15	50.94	252.17	46.38	254.50	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.15	50.87	252.24	46.30	254.55	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.15	50.85	252.17	46.27	254.63	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.15	50.80	252.33	46.23	254.79	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.25	52.31	251.85	47.33	254.34	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.29	54.21	251.18	49.08	253.60	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.25	53.94	251.39	48.97	253.99	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.28	54.15	249.33	49.02	251.94	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.34	55.69	248.18	50.30	250.50	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.35	55.90	248.43	50.47	250.73	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.36	56.11	249.68	50.66	251.80	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.33	55.66	250.75	50.34	252.40	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.33	55.54	250.73	50.23	251.93	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.34	55.78	250.71	50.45	251.86	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.32	55.51	248.78	50.21	250.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.33	55.75	252.78	50.47	254.09	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.32	55.90	253.22	50.66	254.21	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.33	55.97	254.06	50.71	255.06	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.29	55.97	219.43	49.62	220.81	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.19	55.75	128.11	46.47	129.23	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**34.55**	**---**	**7293.32**	**---**	**7349.90**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**51.378**	**---**	**46.553**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	259.65	0.00
19.11.26 24:00	294.68	0.00
Итого за период	35.03	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 1
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 23200150

БД=1, ТВ1, СИ=6, ФРТ=1, КСН=0xDDC1

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	42.91	37.53	н/д	5.38	4.47	4.41	н/д	175.940	172.355	н/д	174.454	171.279	н/д	3.175	1.058	н/д	24	0
22.10.26	44.96	39.36	н/д	5.60	4.78	4.71	н/д	187.035	183.143	н/д	185.303	181.869	н/д	3.434	1.173	н/д	24	0
23.10.26	44.45	39.41	н/д	5.05	5.35	5.24	н/д	210.523	206.197	н/д	208.617	204.771	н/д	3.846	1.204	н/д	24	0
24.10.26	44.54	39.53	н/д	5.01	5.41	5.30	н/д	214.595	210.188	н/д	212.651	208.721	н/д	3.931	1.221	н/д	24	0
25.10.26	44.56	39.51	н/д	5.05	5.48	5.37	н/д	214.693	210.270	н/д	212.743	208.812	н/д	3.930	1.230	н/д	24	0
26.10.26	44.59	39.48	н/д	5.12	5.46	5.34	н/д	214.700	210.298	н/д	212.750	208.842	н/д	3.908	1.242	н/д	24	0
27.10.26	47.00	41.31	н/д	5.69	5.46	5.35	н/д	214.700	210.208	н/д	212.521	208.587	н/д	3.934	1.371	н/д	24	0
28.10.26	48.84	42.66	н/д	6.18	5.46	5.34	н/д	214.315	209.757	н/д	211.953	208.028	н/д	3.925	1.477	н/д	24	0
29.10.26	51.43	44.73	н/д	6.69	5.48	5.37	н/д	214.768	210.115	н/д	212.154	208.191	н/д	3.963	1.597	н/д	24	0
30.10.26	50.99	44.44	н/д	6.54	5.48	5.37	н/д	214.430	209.820	н/д	211.857	207.930	н/д	3.927	1.561	н/д	24	0
31.10.26	50.92	44.36	н/д	6.56	5.48	5.37	н/д	214.390	209.792	н/д	211.823	207.901	н/д	3.922	1.563	н/д	24	0
01.11.26	50.90	44.35	н/д	6.55	5.44	5.33	н/д	214.375	209.798	н/д	211.800	207.911	н/д	3.889	1.560	н/д	24	0
02.11.26	50.85	44.26	н/д	6.59	5.42	5.30	н/д	214.603	210.018	н/д	212.044	208.147	н/д	3.897	1.570	н/д	24	0
03.11.26	52.38	45.27	н/д	7.10	5.40	5.29	н/д	214.467	209.827	н/д	211.746	207.854	н/д	3.892	1.681	н/д	24	0
04.11.26	54.26	46.88	н/д	7.38	5.41	5.30	н/д	213.815	209.085	н/д	210.896	206.967	н/д	3.929	1.741	н/д	24	0
05.11.26	53.98	46.79	н/д	7.19	5.42	5.31	н/д	213.965	209.197	н/д	211.084	207.083	н/д	4.000	1.705	н/д	24	0
06.11.26	54.20	46.69	н/д	7.51	5.40	5.29	н/д	208.590	203.982	н/д	205.758	201.933	н/д	3.824	1.724	н/д	24	0
07.11.26	55.74	47.84	н/д	7.90	5.37	5.28	н/д	206.870	202.322	н/д	203.910	200.191	н/д	3.719	1.788	н/д	24	0
08.11.26	55.95	47.98	н/д	7.98	5.34	5.25	н/д	206.902	202.363	н/д	203.909	200.210	н/д	3.700	1.804	н/д	24	0
09.11.26	56.16	48.07	н/д	8.09	5.35	5.25	н/д	206.970	202.430	н/д	203.968	200.266	н/д	3.702	1.828	н/д	24	0
10.11.26	55.70	47.76	н/д	7.94	5.37	5.27	н/д	207.063	202.575	н/д	204.106	200.450	н/д	3.656	1.796	н/д	24	0
11.11.26	55.58	47.70	н/д	7.88	5.38	5.28	н/д	207.180	202.692	н/д	204.232	200.570	н/д	3.662	1.784	н/д	24	0
12.11.26	55.82	47.89	н/д	7.93	5.41	5.31	н/д	207.210	202.738	н/д	204.226	200.592	н/д	3.633	1.794	н/д	24	0
13.11.26	55.55	47.68	н/д	7.87	5.40	5.30	н/д	206.813	202.345	н/д	203.861	200.228	н/д	3.632	1.779	н/д	24	0
14.11.26	55.79	48.00	н/д	7.79	5.46	5.35	н/д	210.977	206.405	н/д	207.953	204.216	н/д	3.737	1.799	н/д	24	0
15.11.26	55.94	48.24	н/д	7.70	5.44	5.33	н/д	211.143	206.592	н/д	208.086	204.377	н/д	3.709	1.781	н/д	24	0
16.11.26	56.01	48.19	н/д	7.82	5.44	5.33	н/д	211.565	206.960	н/д	208.514	204.744	н/д	3.770	1.812	н/д	24	0
17.11.26	56.07	48.30	н/д	7.76	5.48	5.37	н/д	212.928	208.295	н/д	209.838	206.062	н/д	3.775	1.811	н/д	24	0
18.11.26	55.98	48.22	н/д	7.76	5.47	5.36	н/д	213.515	208.880	н/д	210.423	206.640	н/д	3.783	1.815	н/д	24	0
19.11.26	55.76	48.01	н/д	7.75	5.49	5.38	н/д	214.077	209.470	н/д	211.013	207.253	н/д	3.760	1.816	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6293.117**	**6158.117**	**---**	**6214.193**	**6100.625**	**---**	**113.564**	**48.085**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**51.96**	**45.05**	---	**6.91**	**5.37**	**5.27**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	70646.195	69294.530	0.000	69637.529	68619.090	0.000	1018.439	700.826	0.000	17266	48
19.11.26 24:00	76939.310	75452.647	0.000	75851.720	74719.715	0.000	1132.004	748.912	0.000	17986	48
Итого за период	6293.115	6158.117	0.000	6214.191	6100.625	0.000	113.565	48.086	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 5
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 902002
Тип системы А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	41.72	39.06	2.66	171.58	174.14	-2.56	0.195	0.600	172.61	175.82	-3.21	0.132	6.000
22.10.26	45.15	41.88	3.27	172.60	173.02	-0.41	0.200	0.600	172.80	175.96	-3.16	0.488	21.417
23.10.26	44.58	41.79	2.79	201.76	205.59	-3.83	0.200	0.600	203.65	207.35	-3.71	0.017	0.667
24.10.26	44.50	41.76	2.74	207.23	211.09	-3.86	0.201	0.600	209.22	212.84	-3.62	0.000	0.000
25.10.26	44.64	41.87	2.77	216.10	220.14	-4.03	0.201	0.599	218.19	221.97	-3.78	0.000	0.000
26.10.26	44.42	41.64	2.78	207.52	211.32	-3.80	0.201	0.600	209.47	213.09	-3.62	0.009	0.333
27.10.26	46.69	43.63	3.06	209.09	210.03	-0.94	0.204	0.600	209.71	213.51	-3.81	0.508	19.083
28.10.26	47.79	44.56	3.23	208.21	208.84	-0.63	0.206	0.600	208.74	212.57	-3.83	0.586	21.000
29.10.26	51.48	47.78	3.70	208.59	208.59	0	0.212	0.600	209.16	212.92	-3.76	0.755	24.000
30.10.26	51.12	47.59	3.53	208.26	208.41	-0.15	0.213	0.600	208.82	212.71	-3.89	0.722	23.917
31.10.26	50.98	47.46	3.52	208.17	208.32	-0.15	0.213	0.600	208.71	212.61	-3.90	0.719	23.917
01.11.26	50.96	47.45	3.51	208.18	208.48	-0.30	0.214	0.600	208.72	212.77	-4.05	0.722	23.833
02.11.26	50.99	47.43	3.56	208.34	208.49	-0.15	0.214	0.600	208.87	212.78	-3.90	0.728	23.917
03.11.26	51.57	47.96	3.61	208.26	208.87	-0.60	0.216	0.600	208.87	213.23	-4.36	0.752	23.667
04.11.26	54.28	50.23	4.05	207.05	207.35	-0.30	0.221	0.600	207.85	211.95	-4.10	0.829	23.833
05.11.26	54.29	50.24	4.05	207.28	207.28	0	0.223	0.600	208.06	211.88	-3.82	0.822	24.000
06.11.26	53.77	49.95	3.82	207.36	207.97	-0.60	0.224	0.600	208.13	212.54	-4.41	0.792	23.667
07.11.26	55.74	51.49	4.25	204.60	205.05	-0.45	0.226	0.600	205.49	209.77	-4.28	0.865	23.750
08.11.26	56.01	51.65	4.36	205.94	206.09	-0.15	0.226	0.600	206.83	210.87	-4.03	0.885	23.917
09.11.26	56.14	51.71	4.43	205.98	206.15	-0.16	0.227	0.600	206.90	210.93	-4.03	0.899	23.833
10.11.26	56.02	51.69	4.33	206.00	206.46	-0.45	0.226	0.600	206.93	211.24	-4.31	0.886	23.733
11.11.26	55.55	51.27	4.28	206.52	206.68	-0.15	0.226	0.600	207.40	211.41	-4.00	0.871	23.917
12.11.26	55.90	51.52	4.38	206.46	206.46	0	0.227	0.600	207.36	211.22	-3.86	0.887	24.000
13.11.26	55.66	51.32	4.34	206.34	206.34	0	0.227	0.600	207.22	211.08	-3.85	0.879	24.000
14.11.26	55.81	51.58	4.23	208.81	208.97	-0.16	0.227	0.600	209.72	213.79	-4.08	0.869	23.900
15.11.26	55.98	51.76	4.22	210.32	210.32	0	0.229	0.600	211.25	215.19	-3.94	0.870	24.000
16.11.26	56.08	51.83	4.25	210.47	210.78	-0.30	0.228	0.600	211.43	215.66	-4.22	0.888	23.833
17.11.26	56.13	51.89	4.24	211.84	211.84	0.00	0.228	0.600	212.81	216.75	-3.94	0.882	24.000
18.11.26	56.10	51.97	4.13	212.75	212.75	0.00	0.229	0.600	213.73	217.67	-3.94	0.863	24.000
19.11.26	55.89	51.74	4.15	213.01	213.01	0	0.228	0.600	213.97	217.92	-3.94	0.865	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6174.64**	**6198.84**	**-24.20**	**---**	**---**	**6202.64**	**6319.99**	**-117.35**	**19.989**	**594.133**
Среднее	**51.86**	**48.12**	**3.74**	**---**	**---**	**---**	**0.217**	**0.600**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 9
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00182667

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xD282

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	42.70	37.47	5.23	173.040	173.430	171.860	171.860	0.000	6.20	6.00	0.9010	0.0	24.0
22.10.26	44.72	39.27	5.45	184.880	185.180	183.440	183.440	0.000	6.20	6.00	1.0000	0.0	24.0
23.10.26	44.22	39.29	4.93	207.100	207.360	205.460	205.460	0.000	6.20	6.00	1.0130	0.0	24.0
24.10.26	44.32	39.42	4.90	209.510	209.800	207.880	207.880	0.000	6.20	6.00	1.0130	0.0	24.0
25.10.26	44.33	39.37	4.96	209.700	209.910	208.040	208.040	0.000	6.20	6.00	1.0270	0.0	24.0
26.10.26	44.37	39.34	5.03	210.150	210.320	208.450	208.450	0.000	6.20	6.00	1.0430	0.0	24.0
27.10.26	46.76	41.11	5.65	209.670	209.750	207.720	207.690	0.030	6.20	6.00	1.1730	0.0	24.0
28.10.26	48.61	42.46	6.15	209.220	209.060	207.120	206.870	0.250	6.20	6.00	1.2710	0.0	24.0
29.10.26	51.16	44.47	6.69	209.370	209.440	207.060	207.060	0.000	6.20	6.00	1.3840	0.0	24.0
30.10.26	50.72	44.16	6.56	209.430	209.490	207.180	207.180	0.000	6.20	6.00	1.3560	0.0	24.0
31.10.26	50.66	44.08	6.58	209.250	209.250	207.010	207.010	0.000	6.20	6.00	1.3590	0.0	24.0
01.11.26	50.63	44.07	6.56	209.210	209.210	206.960	206.960	0.000	6.20	6.00	1.3570	0.0	24.0
02.11.26	50.58	43.96	6.62	198.980	199.880	196.780	197.830	-1.050	6.20	6.00	1.2950	0.0	24.0
03.11.26	52.13	45.13	7.00	210.930	210.730	208.420	208.420	0.000	6.20	6.00	1.4530	0.0	24.0
04.11.26	53.99	46.56	7.43	210.740	210.210	207.920	207.910	0.010	6.20	6.00	1.5400	0.0	24.0
05.11.26	53.67	46.48	7.19	210.300	209.780	207.490	207.470	0.020	6.20	6.00	1.4920	0.0	24.0
06.11.26	53.92	46.52	7.40	208.150	207.970	205.520	205.520	0.000	6.20	6.00	1.5180	0.0	24.0
07.11.26	55.43	47.72	7.71	208.500	208.480	205.890	205.890	0.000	6.20	6.00	1.5840	0.0	24.0
08.11.26	55.67	47.91	7.76	208.990	208.970	206.350	206.350	0.000	6.20	6.00	1.5970	0.0	24.0
09.11.26	55.88	47.98	7.90	209.160	209.090	206.440	206.440	0.000	6.20	6.00	1.6290	0.0	24.0
10.11.26	55.43	47.71	7.72	209.380	209.390	206.750	206.750	0.000	6.20	6.00	1.5930	0.0	24.0
11.11.26	55.32	47.64	7.68	209.510	209.610	206.970	206.970	0.000	6.20	6.00	1.5910	0.0	24.0
12.11.26	55.56	47.82	7.74	209.480	209.570	206.900	206.900	0.000	6.20	6.00	1.6070	0.0	24.0
13.11.26	55.26	47.62	7.64	209.080	209.130	206.490	206.490	0.000	6.20	6.00	1.5770	0.0	24.0
14.11.26	55.52	47.96	7.56	213.180	213.090	210.300	210.300	0.000	6.20	6.00	1.5840	0.0	24.0
15.11.26	55.60	48.15	7.45	213.370	213.230	210.470	210.470	0.000	6.20	6.00	1.5710	0.0	24.0
16.11.26	55.73	48.19	7.54	213.940	213.710	211.010	211.010	0.000	6.20	6.00	1.5880	0.0	24.0
17.11.26	55.79	48.27	7.52	215.200	214.980	212.300	212.300	0.000	6.20	6.00	1.5910	0.0	24.0
18.11.26	55.71	48.21	7.50	215.810	215.600	212.920	212.920	0.000	6.20	6.00	1.5940	0.0	24.0
19.11.26	55.49	48.01	7.48	216.450	216.180	213.510	213.510	0.000	6.20	6.00	1.5970	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**6241.6**	**6241.7**	**6170.61**	**6171.35**	**-0.740**	**---**	**---**	**41.8980**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**51.66**	**44.87**	**6.78**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.20**	**6.00**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	81306.730	81505.140	80374.560	80457.980	682.4280	-83.420	2999.0	17896.0
19.11.26 24:00	87548.409	87746.940	86545.170	86629.330	724.3260	-84.160	2999.0	18616.0
Итого за период	6241.679	6241.800	6170.610	6171.350	41.8980	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 14
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 26232340

БД=1, ТВ1, СИ=6, КСН=0xB2AE

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	42.14	35.54	н/д	6.60	5.80	5.80	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
22.10.26	44.14	37.26	н/д	6.88	5.80	5.80	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
23.10.26	43.62	37.45	н/д	6.17	5.80	5.80	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
24.10.26	43.71	37.49	н/д	6.22	5.80	5.80	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
25.10.26	43.72	37.46	н/д	6.26	5.80	5.80	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
26.10.26	43.77	37.45	н/д	6.32	5.80	5.80	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
27.10.26	46.13	39.11	н/д	7.02	5.80	5.80	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
28.10.26	47.96	40.29	н/д	7.67	5.80	5.80	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
29.10.26	50.48	42.13	н/д	8.35	5.80	5.80	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
30.10.26	50.05	41.85	н/д	8.19	5.80	5.80	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
31.10.26	49.98	41.75	н/д	8.23	5.80	5.80	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
01.11.26	49.96	41.74	н/д	8.22	5.80	5.80	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
02.11.26	49.91	41.68	н/д	8.24	5.80	5.80	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
03.11.26	51.44	42.57	н/д	8.86	5.80	5.80	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
04.11.26	53.27	44.03	н/д	9.24	5.80	5.80	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
05.11.26	52.99	43.97	н/д	9.02	5.80	5.80	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
06.11.26	53.24	43.91	н/д	9.32	5.80	5.80	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
07.11.26	54.72	44.94	н/д	9.78	5.80	5.80	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
08.11.26	54.93	45.07	н/д	9.85	5.80	5.80	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
09.11.26	55.13	45.13	н/д	10.00	5.80	5.80	н/д	0.000	0.002	н/д	0.000	0.002	н/д	-0.002	0.000	н/д	24	0
10.11.26	54.67	44.96	н/д	9.71	5.80	5.80	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
11.11.26	54.56	44.88	н/д	9.68	5.80	5.80	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
12.11.26	54.79	45.06	н/д	9.73	5.80	5.80	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
13.11.26	54.53	44.82	н/д	9.70	5.80	5.80	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
14.11.26	54.77	45.12	н/д	9.65	5.80	5.80	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
15.11.26	54.91	45.35	н/д	9.57	5.80	5.80	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
16.11.26	54.97	45.41	н/д	9.56	5.80	5.80	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
17.11.26	55.03	45.46	н/д	9.57	5.80	5.80	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
18.11.26	54.94	45.37	н/д	9.57	5.80	5.80	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
19.11.26	54.72	45.10	н/д	9.63	5.80	5.80	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	0.000	0.000	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**0.000**	**0.002**	**---**	**0.000**	**0.002**	**---**	**-0.002**	**0.000**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**0.00**	**0.00**	---	**0.00**	**5.80**	**5.80**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	4.037	5.622	0.000	4.003	5.589	0.000	-1.586	0.032	0.000	878	1
19.11.26 24:00	4.037	5.625	0.000	4.003	5.592	0.000	-1.588	0.032	0.000	1598	1
Итого за период	0.000	0.003	0.000	0.000	0.003	0.000	-0.002	0.000	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 21
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор 378 Заводской номер: 02816791
ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.10.26	43.5	37.3	78.563	0.482	24.00
22.10.26	44.7	38.6	86.531	0.518	24.00
23.10.26	44.2	38.6	93.164	0.523	24.00
24.10.26	44.4	38.7	93.617	0.531	24.00
25.10.26	44.4	38.6	93.727	0.537	24.00
26.10.26	44.8	38.8	93.930	0.558	24.00
27.10.26	46.8	40.2	93.664	0.609	24.00
28.10.26	49.5	42.0	93.352	0.683	24.00
29.10.26	51.1	43.4	93.344	0.712	24.00
30.10.26	50.7	43.1	93.063	0.698	24.00
31.10.26	50.7	43.0	93.070	0.702	24.00
01.11.26	50.7	43.0	93.102	0.703	24.00
02.11.26	50.5	42.9	93.289	0.703	24.00
03.11.26	52.7	44.4	94.422	0.776	24.00
04.11.26	54.1	45.4	92.984	0.789	24.00
05.11.26	53.5	45.2	93.242	0.763	24.00
06.11.26	54.3	45.6	92.336	0.793	24.00
07.11.26	55.5	46.4	92.234	0.822	24.00
08.11.26	55.6	46.5	92.297	0.827	24.00
09.11.26	55.9	46.7	92.352	0.842	24.00
10.11.26	55.2	46.2	92.414	0.820	24.00
11.11.26	55.3	46.3	92.453	0.826	24.00
12.11.26	55.5	46.4	92.484	0.830	24.00
13.11.26	55.2	46.3	92.586	0.817	24.00
14.11.26	55.5	46.6	94.141	0.830	24.00
15.11.26	55.7	46.8	94.188	0.826	24.00
16.11.26	55.7	46.9	96.328	0.836	24.00
17.11.26	55.8	47.1	99.172	0.841	24.00
18.11.26	55.6	47.0	99.477	0.841	24.00
19.11.26	55.4	47.2	104.906	0.857	24.00
Итого	**---**	**---**	**2800.430**	**21.895**	**720.00**
Среднее	**51.7**	**43.8**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.10.26 24:00	110876.156	971.091	27435.000
19.11.26 24:00	113676.586	992.987	28155.000
Итого за период	2800.430	21.896	720.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 22
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТЭМ-104 Заводской номер: 1648694
Формула Q = M1(hп - hо)
Тип системы Р-Подача Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	1.5	60	---	---
2	50	1.5	60	---	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.10.26	1.473	382.10	381.99	0.1	43.08	39.31	0.9	0.5	24.00
22.10.26	1.602	409.32	409.28	0.0	45.09	41.26	0.9	0.5	24.00
23.10.26	1.587	454.86	454.89	-0.0	44.57	41.15	0.9	0.5	24.00
24.10.26	1.609	455.92	456.11	-0.2	44.68	41.23	0.9	0.5	24.00
25.10.26	1.634	456.46	456.68	-0.2	44.68	41.19	0.9	0.5	24.00
26.10.26	1.659	456.50	456.96	-0.5	44.74	41.18	0.9	0.5	24.00
27.10.26	1.848	456.44	456.97	-0.5	47.14	43.17	0.9	0.5	24.00
28.10.26	2.003	454.75	455.32	-0.6	49.02	44.70	0.9	0.5	24.00
29.10.26	2.158	455.95	456.48	-0.5	51.56	46.90	0.9	0.5	24.00
30.10.26	2.109	454.65	455.16	-0.5	51.13	46.58	0.9	0.5	24.00
31.10.26	2.114	454.00	454.48	-0.5	51.05	46.46	0.9	0.5	24.00
01.11.26	2.103	453.78	454.24	-0.5	51.03	46.47	0.9	0.5	24.00
02.11.26	2.095	454.32	454.72	-0.4	50.98	46.46	0.9	0.5	24.00
03.11.26	2.268	454.19	454.42	-0.2	52.55	47.63	0.9	0.5	24.00
04.11.26	2.339	453.43	453.62	-0.2	54.39	49.32	0.9	0.5	24.00
05.11.26	2.266	454.13	454.33	-0.2	54.10	49.19	0.9	0.5	24.00
06.11.26	2.345	452.12	452.37	-0.2	54.38	49.27	0.9	0.5	24.00
07.11.26	2.451	456.42	456.99	-0.6	55.89	50.61	0.9	0.5	24.00
08.11.26	2.488	456.41	457.02	-0.6	56.10	50.74	0.9	0.5	24.00
09.11.26	2.397	437.62	438.22	-0.6	56.33	50.93	0.9	0.5	23.02
10.11.26	2.424	457.09	457.13	-0.0	55.84	50.61	0.9	0.5	24.00
11.11.26	2.423	457.48	457.08	0.4	55.74	50.52	0.9	0.5	24.00
12.11.26	2.439	456.95	456.46	0.5	55.97	50.71	0.9	0.5	24.00
13.11.26	2.420	456.25	455.60	0.6	55.70	50.47	0.9	0.5	24.00
14.11.26	2.426	464.79	463.77	1.0	55.94	50.81	0.9	0.5	24.00
15.11.26	2.401	464.75	464.06	0.7	56.10	51.01	0.9	0.5	24.00
16.11.26	2.301	380.42	380.03	0.4	56.08	50.11	0.9	0.5	24.00
17.11.26	2.073	192.13	192.46	-0.3	55.97	45.25	0.9	0.5	24.00
18.11.26	2.091	192.85	193.15	-0.3	55.87	45.11	0.9	0.5	24.00
19.11.26	2.109	193.76	194.05	-0.3	55.65	44.84	0.9	0.5	24.00
Итого	**63.66**	**12679.8**	**12684.0**	**-4.2**	**---**	**---**	**---**	**---**	**719.02**
Среднее	**---**	**---**	**---**	**---**	**52.04**	**46.77**	**0.9**	**0.5**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)	Общее время раб. (ч)	Время неработы, (ч)
20.10.26 24:00	4678.19	620978.0	613431.6	53454.3	53448.61	5.666
19.11.26 24:00	4741.84	633657.8	626115.7	54173.3	54167.63	5.666
Итого за период	63.65	12679.8	12684.1	719.0	719.02	0.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 23
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00167058

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x955A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	43.00	39.09	3.91	99.260	96.970	98.400	96.250	2.150	7.00	6.80	0.3870	0.0	24.0
22.10.26	45.03	40.96	4.07	106.250	103.690	105.190	102.870	2.320	7.00	6.80	0.4300	0.0	24.0
23.10.26	44.52	40.85	3.67	117.990	115.160	116.810	114.200	2.610	7.00	6.80	0.4320	0.0	24.0
24.10.26	44.61	40.93	3.68	118.580	115.660	117.380	114.700	2.680	7.00	6.80	0.4320	0.0	24.0
25.10.26	44.63	40.92	3.71	119.090	115.940	117.890	114.980	2.910	7.00	6.80	0.4340	0.0	24.0
26.10.26	44.67	40.91	3.76	119.200	116.000	118.020	115.040	2.980	7.00	6.80	0.4410	0.0	24.0
27.10.26	47.07	42.87	4.20	119.380	116.190	118.180	115.230	2.950	7.00	6.80	0.4970	0.0	24.0
28.10.26	48.92	44.35	4.57	118.610	115.390	117.290	114.320	2.970	7.00	6.80	0.5340	0.0	24.0
29.10.26	51.47	46.53	4.94	118.960	115.740	117.520	114.540	2.980	7.00	6.80	0.5770	0.0	24.0
30.10.26	51.04	46.18	4.86	118.470	115.270	117.030	114.070	2.960	7.00	6.80	0.5720	0.0	24.0
31.10.26	50.97	46.09	4.88	118.480	115.270	117.040	114.070	2.970	7.00	6.80	0.5760	0.0	24.0
01.11.26	50.95	46.06	4.89	118.410	115.260	116.970	114.060	2.910	7.00	6.80	0.5760	0.0	24.0
02.11.26	50.90	46.04	4.86	118.730	115.500	117.290	114.300	2.990	7.00	6.80	0.5750	0.0	24.0
03.11.26	52.45	47.26	5.19	120.170	116.960	118.600	115.730	2.870	7.00	6.80	0.6100	0.0	24.0
04.11.26	54.31	48.83	5.48	118.510	115.100	116.830	113.900	2.930	7.00	6.80	0.6440	0.0	24.0
05.11.26	54.03	48.75	5.28	118.520	115.470	116.840	114.270	2.570	7.00	6.80	0.6140	0.0	24.0
06.11.26	54.26	48.85	5.41	117.550	114.470	115.880	113.230	2.650	7.00	6.80	0.6260	0.0	24.0
07.11.26	55.78	50.04	5.74	117.210	114.170	115.530	112.730	2.800	7.00	6.80	0.6610	0.0	24.0
08.11.26	55.99	50.22	5.77	117.070	114.260	115.390	112.820	2.570	7.00	6.80	0.6720	0.0	24.0
09.11.26	56.20	50.38	5.82	117.170	114.280	115.490	112.840	2.650	7.00	6.80	0.6740	0.0	24.0
10.11.26	55.74	50.05	5.69	117.330	114.410	115.650	113.050	2.600	7.00	6.80	0.6620	0.0	24.0
11.11.26	55.63	50.08	5.55	117.380	114.460	115.700	113.020	2.680	7.00	6.80	0.6470	0.0	24.0
12.11.26	55.87	50.25	5.62	117.430	114.520	115.750	113.080	2.670	7.00	6.80	0.6490	0.0	24.0
13.11.26	55.60	50.03	5.57	117.210	114.320	115.530	112.890	2.640	7.00	6.80	0.6470	0.0	24.0
14.11.26	55.84	50.36	5.48	119.520	116.500	117.840	115.060	2.780	7.00	6.80	0.6480	0.0	24.0
15.11.26	55.99	50.51	5.48	119.670	116.640	117.990	115.200	2.790	7.00	6.80	0.6480	0.0	24.0
16.11.26	56.04	49.65	6.39	98.400	95.680	97.020	94.540	2.480	7.00	6.80	0.6170	0.0	24.0
17.11.26	55.96	45.11	10.85	52.830	51.010	52.110	50.530	1.580	7.00	6.80	0.5650	0.0	24.0
18.11.26	55.88	45.00	10.88	53.150	51.230	52.430	50.750	1.680	7.00	6.80	0.5750	0.0	24.0
19.11.26	55.66	44.98	10.68	55.520	53.530	54.800	53.050	1.750	7.00	6.80	0.5870	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**3306.0**	**3219.0**	**3264.39**	**3185.32**	**79.070**	**---**	**---**	**17.2090**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**51.96**	**46.40**	**5.56**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**7.00**	**6.80**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	668.109	652.930	663.130	648.170	2.1550	14.960	0.0	144.0
19.11.26 24:00	3974.160	3871.980	3927.520	3833.490	19.3640	94.030	0.0	879.0
Итого за период	3306.051	3219.050	3264.390	3185.319	17.2090	---	0.0	735.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 23
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00177808

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x320C

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	43.09	38.08	5.01	114.640	114.640	113.580	113.840	-0.260	1.99	6.00	0.5560	0.0	24.0
22.10.26	45.03	39.92	5.11	123.060	123.060	121.830	122.130	-0.300	1.13	6.00	0.6100	0.0	24.0
23.10.26	44.52	39.91	4.61	136.680	136.680	135.480	135.720	-0.240	2.81	6.00	0.6180	0.0	24.0
24.10.26	44.62	39.97	4.65	137.230	137.230	136.030	136.270	-0.240	6.20	6.00	0.6260	0.0	24.0
25.10.26	44.63	39.95	4.68	137.650	137.650	136.450	136.690	-0.240	8.64	6.00	0.6460	0.0	24.0
26.10.26	44.70	39.96	4.74	137.820	137.820	136.560	136.830	-0.270	9.74	6.00	0.6540	0.0	24.0
27.10.26	47.09	41.85	5.24	138.010	138.010	136.570	136.810	-0.240	9.74	6.00	0.7250	0.0	24.0
28.10.26	49.03	43.30	5.73	137.160	137.160	135.610	135.900	-0.290	9.62	6.00	0.7840	0.0	24.0
29.10.26	51.51	45.33	6.18	137.600	137.600	135.920	136.220	-0.300	9.36	6.00	0.8500	0.0	24.0
30.10.26	51.07	44.97	6.10	137.060	137.060	135.380	135.860	-0.480	9.28	6.00	0.8320	0.0	24.0
31.10.26	51.01	44.92	6.09	137.040	137.040	135.360	135.840	-0.480	9.02	6.00	0.8340	0.0	24.0
01.11.26	50.99	44.91	6.08	137.040	137.040	135.360	135.840	-0.480	9.00	6.00	0.8290	0.0	24.0
02.11.26	50.93	44.86	6.07	137.350	137.350	135.670	136.140	-0.470	8.90	6.00	0.8310	0.0	24.0
03.11.26	52.54	46.01	6.53	138.410	138.410	136.600	137.070	-0.470	8.69	6.00	0.9020	0.0	24.0
04.11.26	54.37	47.57	6.80	137.410	137.410	135.490	135.970	-0.480	8.31	6.00	0.9270	0.0	24.0
05.11.26	54.06	47.47	6.59	137.760	137.760	135.840	136.320	-0.480	7.74	6.00	0.8960	0.0	24.0
06.11.26	54.36	47.47	6.89	136.660	136.660	134.740	135.220	-0.480	7.96	6.00	0.9320	0.0	24.0
07.11.26	55.85	48.67	7.18	136.570	136.570	134.650	135.130	-0.480	5.34	6.00	0.9610	0.0	24.0
08.11.26	56.06	48.81	7.25	136.610	136.610	134.690	135.170	-0.480	1.90	6.00	0.9630	0.0	24.0
09.11.26	56.27	48.96	7.31	136.710	136.710	134.750	135.250	-0.500	1.99	6.00	0.9690	0.0	24.0
10.11.26	55.79	48.63	7.16	136.840	136.840	134.870	135.400	-0.530	4.36	6.00	0.9630	0.0	24.0
11.11.26	55.69	48.57	7.12	136.940	136.940	135.020	135.500	-0.480	5.10	6.00	0.9590	0.0	24.0
12.11.26	55.93	48.77	7.16	136.940	136.940	135.020	135.500	-0.480	5.42	6.00	0.9610	0.0	24.0
13.11.26	55.66	48.59	7.07	136.760	136.760	134.840	135.310	-0.470	5.31	6.00	0.9500	0.0	24.0
14.11.26	55.90	48.91	6.99	139.690	139.690	137.770	138.040	-0.270	6.18	6.00	0.9600	0.0	24.0
15.11.26	56.06	49.12	6.94	139.790	139.790	137.830	138.110	-0.280	6.07	6.00	0.9560	0.0	24.0
16.11.26	56.12	49.12	7.00	140.690	140.690	138.560	139.010	-0.450	4.13	6.00	0.9610	0.0	24.0
17.11.26	56.18	49.28	6.90	143.370	143.370	141.210	141.690	-0.480	3.00	6.00	0.9610	0.0	24.0
18.11.26	56.09	49.29	6.80	144.090	144.090	141.930	142.410	-0.480	2.42	6.00	0.9540	0.0	24.0
19.11.26	55.86	49.24	6.62	148.020	148.020	145.860	146.340	-0.480	2.92	6.00	0.9550	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**4111.6**	**4111.6**	**4059.47**	**4071.53**	**-12.060**	**---**	**---**	**25.5250**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**52.03**	**45.74**	**6.28**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.08**	**6.00**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	62866.890	62866.890	61980.960	62196.820	422.2410	-215.860	1821.0	16794.0
19.11.26 24:00	66978.490	66978.490	66040.429	66268.349	447.7660	-227.920	1821.0	17514.0
Итого за период	4111.600	4111.600	4059.469	4071.529	25.5250	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 23
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00231332

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x4326

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	42.85	36.53	6.32	54.690	54.070	54.210	53.750	0.460	6.90	6.70	0.3440	0.0	24.0
22.10.26	44.87	38.34	6.53	57.980	57.400	57.500	56.960	0.540	6.90	6.70	0.3770	0.0	24.0
23.10.26	44.35	38.38	5.97	63.490	62.810	63.010	62.330	0.680	6.90	6.70	0.3750	0.0	24.0
24.10.26	44.44	38.40	6.04	63.300	62.620	62.820	62.140	0.680	6.90	6.70	0.3840	0.0	24.0
25.10.26	44.45	38.25	6.20	62.720	62.140	62.240	61.660	0.580	6.90	6.70	0.3840	0.0	24.0
26.10.26	44.50	38.22	6.28	62.820	62.260	62.280	61.780	0.500	6.90	6.70	0.3890	0.0	24.0
27.10.26	46.90	39.86	7.04	62.810	62.270	62.090	61.790	0.300	6.90	6.70	0.4350	0.0	24.0
28.10.26	48.77	41.03	7.74	62.430	61.870	61.710	61.390	0.320	6.90	6.70	0.4770	0.0	24.0
29.10.26	51.32	42.94	8.38	62.530	62.020	61.810	61.540	0.270	6.90	6.70	0.5150	0.0	24.0
30.10.26	50.88	42.68	8.20	62.200	61.640	61.480	61.160	0.320	6.90	6.70	0.5040	0.0	24.0
31.10.26	50.81	42.65	8.16	62.190	61.600	61.470	61.120	0.350	6.90	6.70	0.5030	0.0	24.0
01.11.26	50.78	42.62	8.16	62.270	61.600	61.550	61.120	0.430	6.90	6.70	0.5040	0.0	24.0
02.11.26	50.74	42.54	8.20	62.410	61.770	61.690	61.290	0.400	6.90	6.70	0.5040	0.0	24.0
03.11.26	52.31	43.65	8.66	63.670	63.080	62.820	62.570	0.250	6.90	6.70	0.5450	0.0	24.0
04.11.26	54.16	45.14	9.02	63.290	62.460	62.330	61.910	0.420	6.90	6.70	0.5620	0.0	24.0
05.11.26	53.88	45.12	8.76	63.480	62.580	62.580	61.970	0.610	6.90	6.70	0.5470	0.0	24.0
06.11.26	54.12	45.10	9.02	63.050	62.110	62.200	61.560	0.640	6.90	6.70	0.5590	0.0	24.0
07.11.26	55.64	46.19	9.45	63.170	62.120	62.210	61.400	0.810	6.90	6.70	0.5840	0.0	24.0
08.11.26	55.85	46.31	9.54	63.110	61.970	62.150	61.250	0.900	6.90	6.70	0.5960	0.0	24.0
09.11.26	56.06	46.33	9.73	63.050	61.880	62.090	61.160	0.930	6.90	6.70	0.6030	0.0	24.0
10.11.26	55.59	46.13	9.46	63.140	62.100	62.180	61.380	0.800	6.90	6.70	0.5850	0.0	24.0
11.11.26	55.49	46.14	9.35	63.190	62.190	62.230	61.470	0.760	6.90	6.70	0.5760	0.0	24.0
12.11.26	55.73	46.30	9.43	63.180	62.210	62.220	61.490	0.730	6.90	6.70	0.5830	0.0	24.0
13.11.26	55.46	46.13	9.33	63.120	62.110	62.160	61.400	0.760	6.90	6.70	0.5760	0.0	24.0
14.11.26	55.70	46.45	9.25	64.230	63.150	63.270	62.430	0.840	6.90	6.70	0.5810	0.0	24.0
15.11.26	55.85	46.66	9.19	64.220	63.370	63.260	62.650	0.610	6.90	6.70	0.5770	0.0	24.0
16.11.26	55.91	46.16	9.75	59.710	59.080	58.830	58.440	0.390	6.90	6.70	0.5670	0.0	24.0
17.11.26	55.94	44.66	11.28	50.670	50.100	49.950	49.620	0.330	6.90	6.70	0.5570	0.0	24.0
18.11.26	55.86	44.66	11.20	46.900	46.360	46.230	45.920	0.310	6.90	6.70	0.5120	0.0	24.0
19.11.26	55.63	44.72	10.91	53.060	52.560	52.340	52.070	0.270	6.90	6.70	0.5730	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**1836.0**	**1813.4**	**1812.91**	**1796.72**	**16.190**	**---**	**---**	**15.3780**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**51.82**	**43.27**	**8.55**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.90**	**6.70**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	15661.390	15319.259	15441.869	15172.310	142.6920	269.560	1168.0	10719.0
19.11.26 24:00	17497.469	17132.760	17254.780	16969.030	158.0700	285.750	1168.0	11439.0
Итого за период	1836.079	1813.500	1812.910	1796.719	15.3780	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 25
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00178829

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x6C5A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	42.85	39.29	3.56	417.020	420.850	413.460	417.780	-4.320	6.90	6.00	1.4720	0.0	24.0
22.10.26	44.85	41.21	3.64	445.970	449.760	441.790	446.130	-4.340	6.90	6.00	1.6150	0.0	24.0
23.10.26	44.34	41.06	3.28	495.550	499.650	490.990	495.670	-4.680	6.90	6.00	1.6150	0.0	24.0
24.10.26	44.43	41.14	3.29	498.100	501.680	493.490	497.690	-4.200	6.90	6.00	1.6320	0.0	24.0
25.10.26	44.44	41.14	3.30	499.420	502.930	494.860	498.890	-4.030	6.90	6.00	1.6440	0.0	24.0
26.10.26	44.50	41.13	3.37	499.800	503.770	495.160	499.780	-4.620	6.90	6.00	1.6730	0.0	24.0
27.10.26	46.90	43.15	3.75	500.170	504.270	495.050	499.890	-4.840	6.90	6.00	1.8590	0.0	24.0
28.10.26	48.77	44.67	4.10	497.000	501.370	491.470	496.650	-5.180	6.90	6.00	2.0210	0.0	24.0
29.10.26	51.32	46.85	4.47	498.380	502.440	492.250	497.240	-4.990	6.90	6.00	2.2080	0.0	24.0
30.10.26	50.88	46.51	4.37	496.840	499.980	490.840	494.940	-4.100	6.90	6.00	2.1530	0.0	24.0
31.10.26	50.82	46.44	4.38	496.610	499.600	490.610	494.560	-3.950	6.90	6.00	2.1520	0.0	24.0
01.11.26	50.79	46.38	4.41	496.570	499.660	490.570	494.620	-4.050	6.90	6.00	2.1710	0.0	24.0
02.11.26	50.74	46.36	4.38	497.290	501.270	491.290	496.230	-4.940	6.90	6.00	2.1610	0.0	24.0
03.11.26	52.14	47.24	4.90	424.870	427.170	419.470	422.660	-3.190	6.90	6.00	2.0670	0.0	24.0
04.11.26	54.17	49.22	4.95	496.830	500.170	490.110	494.460	-4.350	6.90	6.00	2.4290	0.0	24.0
05.11.26	53.88	49.09	4.79	497.950	501.630	491.300	495.960	-4.660	6.90	6.00	2.3580	0.0	24.0
06.11.26	54.13	49.15	4.98	494.640	497.680	487.950	492.060	-4.110	6.90	6.00	2.4310	0.0	24.0
07.11.26	55.65	50.38	5.27	493.760	496.760	486.750	490.760	-4.010	6.90	6.00	2.5650	0.0	24.0
08.11.26	55.86	50.55	5.31	494.290	496.970	487.090	490.970	-3.880	6.90	6.00	2.5920	0.0	24.0
09.11.26	56.07	50.68	5.39	494.010	497.080	486.820	491.090	-4.270	6.90	6.00	2.6260	0.0	24.0
10.11.26	55.60	50.35	5.25	494.250	497.640	487.200	491.780	-4.580	6.90	6.00	2.5590	0.0	24.0
11.11.26	55.49	50.27	5.22	494.820	498.580	487.820	492.670	-4.850	6.90	6.00	2.5520	0.0	24.0
12.11.26	55.73	50.45	5.28	495.370	498.300	488.170	492.300	-4.130	6.90	6.00	2.5820	0.0	24.0
13.11.26	55.46	50.21	5.25	494.150	497.260	487.140	491.430	-4.290	6.90	6.00	2.5660	0.0	24.0
14.11.26	55.70	50.56	5.14	503.510	506.550	496.310	500.550	-4.240	6.90	6.00	2.5570	0.0	24.0
15.11.26	55.85	50.75	5.10	504.180	507.460	496.980	501.360	-4.380	6.90	6.00	2.5410	0.0	24.0
16.11.26	55.91	50.72	5.19	502.620	505.560	495.340	499.470	-4.130	6.90	6.00	2.5780	0.0	24.0
17.11.26	55.97	50.77	5.20	501.390	504.440	494.180	498.430	-4.250	6.90	6.00	2.5760	0.0	24.0
18.11.26	55.89	50.71	5.18	504.130	507.280	496.910	501.190	-4.280	6.90	6.00	2.5710	0.0	24.0
19.11.26	55.51	49.46	6.05	298.370	299.790	294.110	296.360	-2.250	6.90	6.00	1.8030	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**14527.8**	**14627.5**	**14345.48**	**14473.57**	**-128.090**	**---**	**---**	**66.3290**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**51.82**	**47.19**	**4.62**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.90**	**6.00**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	2801.910	2827.750	2779.410	2808.040	8.1280	-28.630	24.0	159.0
19.11.26 24:00	17329.770	17455.300	17124.890	17281.609	74.4570	-156.720	0.0	879.0
Итого за период	14527.860	14627.550	14345.480	14473.569	66.3290	---	-24.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 26
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА876

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.49	40.78	443.93	37.42	436.23	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.73	42.77	439.83	38.82	432.17	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.91	44.84	468.63	40.72	461.04	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.91	44.29	520.36	40.62	513.01	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.94	44.39	524.34	40.69	517.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.95	44.40	527.91	40.71	520.64	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.97	44.43	526.86	40.69	519.57	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	2.19	46.85	524.93	42.67	517.71	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	2.38	48.68	522.61	44.13	515.46	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	2.60	51.28	525.09	46.31	518.07	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	2.54	50.84	521.30	45.95	514.23	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	2.56	50.77	521.45	45.86	514.30	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	2.55	50.75	520.83	45.84	513.68	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	2.55	50.71	521.07	45.81	513.93	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	2.76	52.23	520.58	46.93	513.42	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	2.88	54.12	518.47	48.56	511.60	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	2.79	53.83	519.90	48.46	513.22	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	2.86	54.07	516.08	48.51	509.18	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	3.02	55.58	512.95	49.68	506.21	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	3.05	55.81	513.55	49.85	506.81	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	3.10	56.03	514.33	50.00	507.52	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	3.02	55.56	514.42	49.67	507.63	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	3.00	55.43	514.90	49.60	508.15	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	3.03	55.69	515.18	49.79	508.43	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	3.00	55.40	514.30	49.57	507.50	23.60	23.60	0.00	0.00
15.11.26	3.01	55.65	524.12	49.90	517.46	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	2.99	55.79	524.12	50.08	517.69	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	3.03	55.87	525.89	50.09	519.32	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	2.88	55.93	506.81	50.23	500.14	22.44	22.44	0.00	0.00
19.11.26	3.06	55.84	537.29	50.15	530.21	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**77.75**	**---**	**15402.03**	**---**	**15191.53**	**718.04**	**718.04**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**51.287**	**---**	**46.244**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	675.12	0.00
19.11.26 24:00	754.22	0.00
Итого за период	79.10	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 27
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА900

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.29	40.84	328.91	36.92	333.37	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.48	42.79	325.10	38.21	329.56	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.64	44.89	342.56	40.05	347.41	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.66	44.36	378.91	39.98	384.36	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	0.91	37.84	206.30	33.62	209.01	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	0.00	22.94	0.00	20.01	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	0.90	31.88	166.45	29.44	168.66	22.10	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.98	46.90	374.52	41.60	380.52	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.37	43.33	249.88	38.83	254.66	22.32	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.20	37.80	167.01	32.30	175.31	22.66	22.86	0.00	0.00
31.10.26	2.26	50.88	358.97	44.57	372.20	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	2.24	50.81	359.06	44.57	371.60	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	2.24	50.79	362.74	44.59	371.35	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	2.24	50.75	364.53	44.59	371.79	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	2.40	52.24	358.64	45.52	365.68	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	2.47	54.15	349.42	47.06	358.67	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	2.41	53.89	350.44	46.98	359.63	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	2.46	54.09	349.80	47.02	356.90	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.60	55.63	347.80	48.13	353.40	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.62	55.85	348.11	48.30	353.84	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	2.56	55.59	330.46	48.10	336.17	23.71	24.00	0.00	0.00
11.11.26	2.56	55.61	355.64	48.39	370.34	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	2.55	55.48	358.71	48.36	370.83	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	2.58	55.73	360.20	48.55	370.94	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	2.53	55.46	356.35	48.35	370.32	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	2.53	55.69	361.88	48.69	377.50	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	2.55	55.84	367.00	48.88	378.26	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	2.60	55.92	371.18	48.89	379.31	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	2.63	55.98	375.95	48.96	385.43	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	2.62	55.89	377.33	48.92	388.02	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**62.08**	**---**	**9703.85**	**---**	**9945.04**	**714.79**	**718.86**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.328**	**---**	**43.279**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	7188.84	0.00
19.11.26 24:00	7252.20	0.00
Итого за период	63.36	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 28
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00168989

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x4298

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	42.74	35.54	7.20	148.190	146.700	146.880	145.850	1.030	6.20	6.00	1.0550	0.0	24.0
22.10.26	44.80	37.34	7.46	158.320	156.550	156.810	155.490	1.320	6.20	6.00	1.1650	0.0	24.0
23.10.26	44.30	37.46	6.84	176.000	174.220	174.320	173.020	1.300	6.20	6.00	1.1930	0.0	24.0
24.10.26	44.39	37.54	6.85	177.410	175.630	175.730	174.430	1.300	6.20	6.00	1.2020	0.0	24.0
25.10.26	44.40	37.53	6.87	178.810	177.010	177.130	175.810	1.320	6.20	6.00	1.2160	0.0	24.0
26.10.26	44.43	37.48	6.95	178.410	176.780	176.730	175.580	1.150	6.20	6.00	1.2270	0.0	24.0
27.10.26	46.83	39.10	7.73	177.930	176.350	176.040	175.150	0.890	6.20	6.00	1.3600	0.0	24.0
28.10.26	48.67	40.28	8.39	177.290	175.690	175.360	174.370	0.990	6.20	6.00	1.4710	0.0	24.0
29.10.26	51.25	42.16	9.09	178.350	176.630	176.190	175.190	1.000	6.20	6.00	1.5980	0.0	24.0
30.10.26	50.82	41.88	8.94	177.030	175.240	174.870	173.800	1.070	6.20	6.00	1.5620	0.0	24.0
31.10.26	50.75	41.76	8.99	177.130	175.210	174.970	173.770	1.200	6.20	6.00	1.5700	0.0	24.0
01.11.26	50.72	41.73	8.99	176.910	174.990	174.750	173.550	1.200	6.20	6.00	1.5670	0.0	24.0
02.11.26	50.68	41.70	8.98	176.960	175.020	174.800	173.580	1.220	6.20	6.00	1.5680	0.0	24.0
03.11.26	52.19	42.46	9.73	176.840	174.870	174.560	173.350	1.210	6.20	6.00	1.6990	0.0	24.0
04.11.26	54.08	43.98	10.10	176.230	174.210	173.830	172.530	1.300	6.20	6.00	1.7520	0.0	24.0
05.11.26	53.80	44.02	9.78	176.500	174.760	174.100	173.080	1.020	6.20	6.00	1.6990	0.0	24.0
06.11.26	54.01	43.91	10.10	175.180	173.540	172.770	171.950	0.820	6.20	6.00	1.7400	0.0	24.0
07.11.26	55.52	44.84	10.68	174.330	172.570	171.930	170.890	1.040	6.20	6.00	1.8280	0.0	24.0
08.11.26	55.75	44.97	10.78	174.780	172.810	172.310	171.130	1.180	6.20	6.00	1.8520	0.0	24.0
09.11.26	55.97	45.05	10.92	174.870	172.770	172.310	171.090	1.220	6.20	6.00	1.8800	0.0	24.0
10.11.26	55.51	44.85	10.66	174.570	172.690	172.080	171.010	1.070	6.20	6.00	1.8280	0.0	24.0
11.11.26	55.38	44.83	10.55	174.740	173.050	172.340	171.370	0.970	6.20	6.00	1.8130	0.0	24.0
12.11.26	55.64	45.01	10.63	175.190	173.410	172.760	171.730	1.030	6.20	6.00	1.8290	0.0	24.0
13.11.26	55.36	44.82	10.54	174.900	172.920	172.460	171.250	1.210	6.20	6.00	1.8160	0.0	24.0
14.11.26	55.60	45.19	10.41	178.040	176.010	175.400	174.330	1.070	6.20	6.00	1.8250	0.0	24.0
15.11.26	55.75	45.43	10.32	178.050	176.370	175.410	174.690	0.720	6.20	6.00	1.8080	0.0	24.0
16.11.26	55.82	45.44	10.38	178.890	177.180	176.250	175.500	0.750	6.20	6.00	1.8270	0.0	24.0
17.11.26	55.88	45.76	10.12	175.880	174.010	173.330	172.360	0.970	6.20	6.00	1.7530	0.0	24.0
18.11.26	55.80	45.66	10.14	185.100	183.060	182.420	181.340	1.080	6.20	6.00	1.8490	0.0	24.0
19.11.26	55.57	44.52	11.05	164.790	162.690	162.430	161.150	1.280	6.20	6.00	1.7940	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**5247.6**	**5192.9**	**5181.27**	**5148.34**	**32.930**	**---**	**---**	**48.3460**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**51.74**	**42.40**	**9.33**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.20**	**6.00**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	83302.940	82527.140	82127.850	81736.020	800.8880	391.830	2332.0	16422.0
19.11.26 24:00	88701.250	87869.530	87458.609	87032.849	850.1290	425.760	2332.0	17166.0
Итого за период	5398.309	5342.389	5330.758	5296.828	49.2410	---	0.0	744.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 30
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00284441

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x9D9D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	42.74	34.71	8.03	127.230	131.100	126.140	130.380	-4.240	7.00	6.00	1.0170	0.0	24.0
22.10.26	44.81	36.34	8.47	135.590	139.600	134.290	138.780	-4.490	7.00	6.00	1.1370	0.0	24.0
23.10.26	44.33	36.57	7.76	150.660	154.730	149.220	153.770	-4.550	7.00	6.00	1.1610	0.0	24.0
24.10.26	44.43	36.65	7.78	151.830	155.930	150.390	154.970	-4.580	7.00	6.00	1.1710	0.0	24.0
25.10.26	44.45	36.67	7.78	152.820	156.970	151.380	156.010	-4.630	7.00	6.00	1.1750	0.0	24.0
26.10.26	44.47	36.66	7.81	152.530	156.720	151.090	155.760	-4.670	7.00	6.00	1.1810	0.0	24.0
27.10.26	46.86	38.16	8.70	151.950	156.270	150.370	155.270	-4.900	7.00	6.00	1.3080	0.0	24.0
28.10.26	48.67	39.14	9.53	151.330	155.700	149.670	154.610	-4.940	7.00	6.00	1.4270	0.0	24.0
29.10.26	51.25	40.95	10.30	152.110	156.540	150.190	155.340	-5.150	7.00	6.00	1.5460	0.0	24.0
30.10.26	50.82	40.68	10.14	150.920	155.390	149.050	154.190	-5.140	7.00	6.00	1.5140	0.0	24.0
31.10.26	50.76	40.58	10.18	150.980	155.430	149.120	154.230	-5.110	7.00	6.00	1.5180	0.0	24.0
01.11.26	50.74	40.54	10.20	150.810	155.240	148.970	154.040	-5.070	7.00	6.00	1.5210	0.0	24.0
02.11.26	50.69	40.56	10.13	150.830	155.290	148.980	154.090	-5.110	7.00	6.00	1.5090	0.0	24.0
03.11.26	52.22	41.22	11.00	150.700	155.290	148.870	154.090	-5.220	7.00	6.00	1.6360	0.0	24.0
04.11.26	54.09	42.60	11.49	150.070	154.760	148.110	153.410	-5.300	7.00	6.00	1.6960	0.0	24.0
05.11.26	53.79	42.73	11.06	150.520	155.160	148.520	153.800	-5.280	7.00	6.00	1.6430	0.0	24.0
06.11.26	53.99	42.60	11.39	149.350	153.970	147.350	152.690	-5.340	7.00	6.00	1.6790	0.0	24.0
07.11.26	55.50	43.49	12.01	148.390	152.960	146.230	151.520	-5.290	7.00	6.00	1.7550	0.0	24.0
08.11.26	55.72	43.66	12.06	148.580	153.210	146.420	151.770	-5.350	7.00	6.00	1.7650	0.0	24.0
09.11.26	55.95	43.73	12.22	148.660	153.380	146.500	151.940	-5.440	7.00	6.00	1.7880	0.0	24.0
10.11.26	55.52	43.55	11.97	148.660	153.360	146.500	151.920	-5.420	7.00	6.00	1.7530	0.0	24.0
11.11.26	55.43	43.56	11.87	148.880	153.490	146.720	152.050	-5.330	7.00	6.00	1.7420	0.0	24.0
12.11.26	55.69	43.72	11.97	148.890	153.560	146.730	152.120	-5.390	7.00	6.00	1.7520	0.0	24.0
13.11.26	55.37	43.49	11.88	148.610	153.240	146.460	151.810	-5.350	7.00	6.00	1.7370	0.0	24.0
14.11.26	55.58	43.88	11.70	151.540	156.230	149.380	154.790	-5.410	7.00	6.00	1.7480	0.0	24.0
15.11.26	55.73	43.99	11.74	151.690	156.340	149.530	154.900	-5.370	7.00	6.00	1.7560	0.0	24.0
16.11.26	55.82	43.94	11.88	152.110	156.830	149.950	155.390	-5.440	7.00	6.00	1.7800	0.0	24.0
17.11.26	55.34	44.09	11.25	118.280	119.080	116.660	118.010	-1.350	7.00	6.00	1.3480	0.0	24.0
18.11.26	55.30	43.85	11.45	137.160	138.650	135.290	137.420	-2.130	7.00	6.00	1.5680	0.0	24.0
19.11.26	55.63	44.41	11.22	165.060	170.350	162.750	168.770	-6.020	7.00	6.00	1.8260	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**4446.7**	**4574.7**	**4390.83**	**4537.84**	**-147.010**	**---**	**---**	**46.1570**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**51.72**	**41.22**	**10.49**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**7.00**	**6.00**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	2786.830	2558.840	2764.810	2543.319	19.7550	221.490	769.0	2558.0
19.11.26 24:00	7233.570	7133.609	7155.639	7081.160	65.9120	74.480	769.0	3278.0
Итого за период	4446.740	4574.769	4390.829	4537.841	46.1570	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 31
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-01 Заводской номер: 20133745

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x93BA

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	42.75	37.22	н/д	5.53	5.20	5.00	н/д	57.468	н/д	н/д	56.989	н/д	н/д	н/д	0.315	н/д	24	0
22.10.26	44.81	38.97	н/д	5.84	5.20	5.00	н/д	61.389	н/д	н/д	60.820	н/д	н/д	н/д	0.355	н/д	24	0
23.10.26	44.31	38.94	н/д	5.37	5.20	5.00	н/д	68.406	н/д	н/д	67.788	н/д	н/д	н/д	0.364	н/д	24	0
24.10.26	44.41	39.12	н/д	5.29	5.20	5.00	н/д	70.923	н/д	н/д	70.280	н/д	н/д	н/д	0.372	н/д	24	0
25.10.26	44.42	39.29	н/д	5.13	5.20	5.00	н/д	74.617	н/д	н/д	73.937	н/д	н/д	н/д	0.379	н/д	24	0
26.10.26	44.43	39.13	н/д	5.30	5.20	5.00	н/д	72.712	н/д	н/д	72.055	н/д	н/д	н/д	0.382	н/д	24	0
27.10.26	46.85	40.75	н/д	6.09	5.20	5.00	н/д	70.279	н/д	н/д	69.564	н/д	н/д	н/д	0.424	н/д	24	0
28.10.26	48.73	42.18	н/д	6.55	5.20	5.00	н/д	71.470	н/д	н/д	70.683	н/д	н/д	н/д	0.463	н/д	24	0
29.10.26	51.27	44.27	н/д	7.00	5.20	5.00	н/д	73.524	н/д	н/д	72.627	н/д	н/д	н/д	0.508	н/д	24	0
30.10.26	50.82	43.83	н/д	6.99	5.20	5.00	н/д	71.490	н/д	н/д	70.634	н/д	н/д	н/д	0.494	н/д	24	0
31.10.26	50.75	43.80	н/д	6.96	5.20	5.00	н/д	72.203	н/д	н/д	71.340	н/д	н/д	н/д	0.496	н/д	24	0
01.11.26	50.73	43.83	н/д	6.90	5.20	5.00	н/д	73.015	н/д	н/д	72.143	н/д	н/д	н/д	0.498	н/д	24	0
02.11.26	50.69	43.80	н/д	6.89	5.20	5.00	н/д	73.436	н/д	н/д	72.558	н/д	н/д	н/д	0.500	н/д	24	0
03.11.26	52.19	44.69	н/д	7.50	5.20	5.00	н/д	72.930	н/д	н/д	72.002	н/д	н/д	н/д	0.540	н/д	24	0
04.11.26	54.09	46.31	н/д	7.78	5.20	5.00	н/д	72.836	н/д	н/д	71.849	н/д	н/д	н/д	0.559	н/д	24	0
05.11.26	53.82	46.33	н/д	7.49	5.20	5.00	н/д	73.332	н/д	н/д	72.343	н/д	н/д	н/д	0.542	н/д	24	0
06.11.26	54.10	46.70	н/д	7.40	5.20	5.00	н/д	76.532	н/д	н/д	75.496	н/д	н/д	н/д	0.559	н/д	24	0
07.11.26	55.59	48.34	н/д	7.25	5.20	5.00	н/д	82.898	н/д	н/д	81.713	н/д	н/д	н/д	0.592	н/д	24	0
08.11.26	55.81	48.46	н/д	7.35	5.20	5.00	н/д	82.201	н/д	н/д	81.020	н/д	н/д	н/д	0.596	н/д	24	0
09.11.26	56.02	48.61	н/д	7.41	5.20	5.00	н/д	82.899	н/д	н/д	81.696	н/д	н/д	н/д	0.605	н/д	24	0
10.11.26	55.56	48.43	н/д	7.12	5.20	5.00	н/д	84.278	н/д	н/д	83.073	н/д	н/д	н/д	0.592	н/д	24	0
11.11.26	55.44	48.29	н/д	7.15	5.20	5.00	н/д	83.492	н/д	н/д	82.302	н/д	н/д	н/д	0.588	н/д	24	0
12.11.26	55.68	48.45	н/д	7.23	5.20	5.00	н/д	82.515	н/д	н/д	81.331	н/д	н/д	н/д	0.588	н/д	24	0
13.11.26	55.41	48.23	н/д	7.18	5.20	5.00	н/д	82.825	н/д	н/д	81.647	н/д	н/д	н/д	0.587	н/д	24	0
14.11.26	55.65	48.66	н/д	7.00	5.20	5.00	н/д	85.346	н/д	н/д	84.125	н/д	н/д	н/д	0.589	н/д	24	0
15.11.26	55.80	48.78	н/д	7.02	5.20	5.00	н/д	84.120	н/д	н/д	82.910	н/д	н/д	н/д	0.583	н/д	24	0
16.11.26	55.87	48.71	н/д	7.16	5.20	5.00	н/д	83.655	н/д	н/д	82.446	н/д	н/д	н/д	0.590	н/д	24	0
17.11.26	55.93	48.82	н/д	7.11	5.20	5.00	н/д	84.711	н/д	н/д	83.486	н/д	н/д	н/д	0.594	н/д	24	0
18.11.26	55.85	48.79	н/д	7.05	5.20	5.00	н/д	84.872	н/д	н/д	83.647	н/д	н/д	н/д	0.590	н/д	24	0
19.11.26	55.62	48.36	н/д	7.26	5.20	5.00	н/д	82.936	н/д	н/д	81.749	н/д	н/д	н/д	0.594	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**2293.310**	**---**	**---**	**2264.253**	**---**	**---**	**---**	**15.438**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**52.13**	**45.32**	---	**6.82**	**5.20**	**5.00**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	42290.562	0.000	0.000	40414.654	0.000	0.000	0.000	272.786	0.000	18857	1653
19.11.26 24:00	44583.872	0.000	0.000	42678.907	0.000	0.000	0.000	288.224	0.000	19577	1653
Итого за период	2293.310	0.000	0.000	2264.253	0.000	0.000	0.000	15.438	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Губкина, 35
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00166935

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x38A7

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	42.58	36.39	6.19	90.690	89.210	89.910	88.720	1.190	7.00	6.80	0.5510	0.0	24.0
22.10.26	44.58	38.10	6.48	95.980	94.390	95.070	93.810	1.260	7.00	6.80	0.6150	0.0	24.0
23.10.26	44.09	38.22	5.87	106.350	104.670	105.390	103.950	1.440	7.00	6.80	0.6160	0.0	24.0
24.10.26	44.20	38.46	5.74	110.180	108.490	109.220	107.770	1.450	7.00	6.80	0.6240	0.0	24.0
25.10.26	44.21	38.64	5.57	113.550	111.950	112.590	111.230	1.360	7.00	6.80	0.6230	0.0	24.0
26.10.26	44.25	38.46	5.79	110.730	109.110	109.770	108.390	1.380	7.00	6.80	0.6360	0.0	24.0
27.10.26	46.62	40.09	6.53	107.470	105.790	106.330	105.070	1.260	7.00	6.80	0.6920	0.0	24.0
28.10.26	48.54	41.46	7.08	108.980	107.260	107.790	106.420	1.370	7.00	6.80	0.7640	0.0	24.0
29.10.26	51.01	43.43	7.58	110.150	108.340	108.840	107.380	1.460	7.00	6.80	0.8270	0.0	24.0
30.10.26	50.57	42.98	7.59	106.730	104.970	105.530	104.010	1.520	7.00	6.80	0.8000	0.0	24.0
31.10.26	50.50	42.84	7.66	106.350	104.570	105.150	103.610	1.540	7.00	6.80	0.8060	0.0	24.0
01.11.26	50.48	42.71	7.77	106.260	104.480	105.060	103.520	1.540	7.00	6.80	0.8180	0.0	24.0
02.11.26	50.43	42.58	7.85	106.310	104.530	105.110	103.570	1.540	7.00	6.80	0.8270	0.0	24.0
03.11.26	51.98	43.55	8.43	106.130	104.300	104.800	103.340	1.460	7.00	6.80	0.8820	0.0	24.0
04.11.26	53.82	45.11	8.71	105.840	103.980	104.400	103.020	1.380	7.00	6.80	0.9120	0.0	24.0
05.11.26	53.52	45.09	8.43	106.270	104.420	104.830	103.460	1.370	7.00	6.80	0.8810	0.0	24.0
06.11.26	53.78	45.04	8.74	105.680	103.800	104.230	102.830	1.400	7.00	6.80	0.9120	0.0	24.0
07.11.26	55.27	46.20	9.07	105.270	103.280	103.830	102.320	1.510	7.00	6.80	0.9410	0.0	24.0
08.11.26	55.48	46.26	9.22	105.300	103.290	103.860	102.330	1.530	7.00	6.80	0.9590	0.0	24.0
09.11.26	55.70	46.39	9.31	105.680	103.640	104.220	102.660	1.560	7.00	6.80	0.9690	0.0	24.0
10.11.26	55.23	46.08	9.15	105.200	103.220	103.760	102.260	1.500	7.00	6.80	0.9450	0.0	24.0
11.11.26	55.13	46.03	9.10	105.350	103.360	103.910	102.400	1.510	7.00	6.80	0.9380	0.0	24.0
12.11.26	55.37	46.20	9.17	105.410	103.400	103.970	102.440	1.530	7.00	6.80	0.9530	0.0	24.0
13.11.26	55.09	46.03	9.06	105.200	103.180	103.760	102.220	1.540	7.00	6.80	0.9390	0.0	24.0
14.11.26	55.34	46.39	8.95	107.260	105.200	105.820	104.240	1.580	7.00	6.80	0.9450	0.0	24.0
15.11.26	55.49	46.66	8.83	107.550	105.520	106.110	104.550	1.560	7.00	6.80	0.9350	0.0	24.0
16.11.26	55.56	46.60	8.96	107.650	105.620	106.210	104.640	1.570	7.00	6.80	0.9490	0.0	24.0
17.11.26	55.62	46.70	8.92	109.170	107.110	107.590	105.930	1.660	7.00	6.80	0.9560	0.0	24.0
18.11.26	55.54	46.69	8.85	109.780	107.710	108.170	106.510	1.660	7.00	6.80	0.9580	0.0	24.0
19.11.26	55.33	46.74	8.59	113.450	111.380	111.860	110.180	1.680	7.00	6.80	0.9600	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**3195.9**	**3140.1**	**3157.09**	**3112.78**	**44.310**	**---**	**---**	**25.1330**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**51.51**	**43.53**	**7.97**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**7.00**	**6.80**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	50415.320	49631.510	49710.430	49136.720	423.7980	573.710	1056.0	19479.0
19.11.26 24:00	53611.240	52771.680	52867.520	52249.500	448.9310	618.020	1056.0	20199.0
Итого за период	3195.919	3140.169	3157.089	3112.779	25.1330	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Девонская, 2
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-01 Заводской номер: 20134657

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x40EF

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	43.46	40.86	н/д	2.61	6.12	6.12	н/д	417.413	0.000	н/д	413.830	0.000	н/д	413.830	1.078	н/д	24	0
22.10.26	45.17	42.36	н/д	2.82	6.12	6.12	н/д	415.750	0.000	н/д	411.855	0.000	н/д	411.855	1.159	н/д	24	0
23.10.26	45.16	42.28	н/д	2.88	6.12	6.12	н/д	414.573	0.000	н/д	410.695	0.000	н/д	410.695	1.180	н/д	24	0
24.10.26	44.94	42.10	н/д	2.84	6.12	6.12	н/д	414.425	0.000	н/д	410.595	0.000	н/д	410.595	1.165	н/д	24	0
25.10.26	44.87	42.03	н/д	2.84	6.12	6.12	н/д	414.397	0.000	н/д	410.559	0.000	н/д	410.559	1.167	н/д	24	0
26.10.26	45.22	42.28	н/д	2.93	6.12	6.12	н/д	414.375	0.000	н/д	410.485	0.000	н/д	410.485	1.203	н/д	24	0
27.10.26	46.84	43.68	н/д	3.15	6.12	6.12	н/д	414.400	0.000	н/д	410.211	0.000	н/д	410.211	1.293	н/д	24	0
28.10.26	46.81	43.67	н/д	3.13	6.12	6.12	н/д	414.522	0.000	н/д	410.320	0.000	н/д	410.320	1.285	н/д	24	0
29.10.26	47.38	44.18	н/д	3.21	6.12	6.12	н/д	414.427	0.000	н/д	410.133	0.000	н/д	410.133	1.313	н/д	24	0
30.10.26	46.88	43.77	н/д	3.11	6.12	6.12	н/д	414.143	0.000	н/д	409.944	0.000	н/д	409.944	1.276	н/д	24	0
31.10.26	46.73	43.60	н/д	3.13	6.12	6.12	н/д	414.022	0.000	н/д	409.866	0.000	н/д	409.866	1.282	н/д	24	0
01.11.26	47.80	44.48	н/д	3.32	6.12	6.12	н/д	413.940	0.000	н/д	409.564	0.000	н/д	409.564	1.360	н/д	24	0
02.11.26	50.42	46.75	н/д	3.68	6.12	6.12	н/д	413.853	0.000	н/д	408.989	0.000	н/д	408.989	1.502	н/д	24	0
03.11.26	50.72	46.97	н/д	3.74	6.12	6.12	н/д	413.902	0.000	н/д	408.995	0.000	н/д	408.995	1.529	н/д	24	0
04.11.26	51.25	47.54	н/д	3.71	6.12	6.12	н/д	413.530	0.000	н/д	408.501	0.000	н/д	408.501	1.515	н/д	24	0
05.11.26	50.85	47.26	н/д	3.58	6.12	6.12	н/д	411.885	0.000	н/д	406.936	0.000	н/д	406.936	1.458	н/д	24	0
06.11.26	51.98	48.11	н/д	3.87	6.12	6.12	н/д	409.690	0.000	н/д	404.556	0.000	н/д	404.556	1.565	н/д	24	0
07.11.26	53.92	49.80	н/д	4.13	6.12	6.12	н/д	409.225	0.000	н/д	403.737	0.000	н/д	403.737	1.665	н/д	24	0
08.11.26	54.27	50.10	н/д	4.18	6.12	6.12	н/д	409.535	0.000	н/д	403.971	0.000	н/д	403.971	1.686	н/д	24	0
09.11.26	53.33	49.30	н/д	4.04	6.12	6.12	н/д	409.467	0.000	н/д	404.089	0.000	н/д	404.089	1.630	н/д	24	0
10.11.26	53.75	49.67	н/д	4.08	6.12	6.12	н/д	410.672	0.000	н/д	405.168	0.000	н/д	405.168	1.652	н/д	24	0
11.11.26	53.91	49.92	н/д	4.00	6.12	6.12	н/д	419.540	0.000	н/д	413.877	0.000	н/д	413.877	1.653	н/д	24	0
12.11.26	53.75	49.69	н/д	4.06	6.12	6.12	н/д	412.353	0.000	н/д	406.851	0.000	н/д	406.851	1.651	н/д	24	0
13.11.26	53.67	48.97	н/д	4.70	6.12	6.12	н/д	335.078	0.000	н/д	330.626	0.000	н/д	330.626	1.555	н/д	24	0
14.11.26	53.89	45.41	н/д	8.48	6.12	6.12	н/д	171.592	0.000	н/д	169.284	0.000	н/д	169.284	1.435	н/д	24	0
15.11.26	53.58	45.29	н/д	8.29	6.12	6.12	н/д	171.663	0.000	н/д	169.373	0.000	н/д	169.373	1.404	н/д	24	0
16.11.26	53.86	45.40	н/д	8.46	6.12	6.12	н/д	171.738	0.000	н/д	169.435	0.000	н/д	169.435	1.433	н/д	24	0
17.11.26	53.66	45.19	н/д	8.47	6.12	6.12	н/д	171.765	0.000	н/д	169.485	0.000	н/д	169.485	1.434	н/д	24	0
18.11.26	54.03	45.45	н/д	8.58	6.12	6.12	н/д	171.973	0.000	н/д	169.646	0.000	н/д	169.646	1.455	н/д	24	0
19.11.26	53.56	45.03	н/д	8.53	6.12	6.12	н/д	172.053	0.000	н/д	169.773	0.000	н/д	169.773	1.447	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**10875.901**	**0.000**	**---**	**10751.349**	**0.000**	**---**	**10751.349**	**42.430**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**49.67**	**45.72**	---	**3.95**	**6.12**	**6.12**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	64174.990	0.000	0.000	62770.073	0.000	0.000	62770.073	375.337	0.000	6101	3007
19.11.26 24:00	75050.890	0.000	0.000	73521.422	0.000	0.000	73521.422	417.766	0.000	6821	3007
Итого за период	10875.900	0.000	0.000	10751.349	0.000	0.000	10751.349	42.429	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Девонская, 4
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 20140353

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xC817

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	43.22	38.72	н/д	4.50	4.87	4.86	н/д	52.620	53.714	н/д	52.171	53.357	н/д	-1.186	0.234	н/д	24	0
22.10.26	44.97	40.10	н/д	4.87	4.91	4.91	н/д	52.421	53.491	н/д	51.933	53.105	н/д	-1.172	0.253	н/д	24	0
23.10.26	44.95	39.98	н/д	4.97	4.91	4.91	н/д	52.282	53.343	н/д	51.796	52.959	н/д	-1.164	0.257	н/д	24	0
24.10.26	44.74	39.82	н/д	4.92	4.90	4.90	н/д	52.292	53.351	н/д	51.811	52.970	н/д	-1.159	0.255	н/д	24	0
25.10.26	44.67	39.72	н/д	4.96	4.91	4.90	н/д	52.290	53.344	н/д	51.812	52.966	н/д	-1.154	0.256	н/д	24	0
26.10.26	44.98	39.91	н/д	5.08	4.90	4.90	н/д	52.292	53.345	н/д	51.808	52.964	н/д	-1.156	0.263	н/д	24	0
27.10.26	46.61	41.05	н/д	5.57	4.92	4.91	н/д	52.290	53.329	н/д	51.765	52.925	н/д	-1.161	0.288	н/д	24	0
28.10.26	46.58	41.03	н/д	5.54	4.90	4.89	н/д	52.300	53.327	н/д	51.777	52.921	н/д	-1.144	0.287	н/д	24	0
29.10.26	47.16	41.54	н/д	5.62	4.90	4.90	н/д	52.310	53.341	н/д	51.776	52.922	н/д	-1.146	0.291	н/д	24	0
30.10.26	46.67	41.21	н/д	5.46	4.89	4.89	н/д	52.291	53.327	н/д	51.767	52.920	н/д	-1.153	0.282	н/д	24	0
31.10.26	46.52	41.05	н/д	5.47	4.89	4.88	н/д	52.310	53.346	н/д	51.793	52.942	н/д	-1.149	0.283	н/д	24	0
01.11.26	47.51	41.72	н/д	5.78	4.87	4.87	н/д	52.294	53.318	н/д	51.750	52.897	н/д	-1.147	0.299	н/д	24	0
02.11.26	50.16	43.82	н/д	6.35	4.84	4.84	н/д	52.286	53.283	н/д	51.677	52.814	н/д	-1.138	0.328	н/д	24	0
03.11.26	50.45	43.99	н/д	6.46	4.85	4.85	н/д	52.269	53.258	н/д	51.654	52.787	н/д	-1.133	0.333	н/д	24	0
04.11.26	50.99	44.53	н/д	6.46	4.88	4.87	н/д	52.207	53.194	н/д	51.575	52.710	н/д	-1.135	0.333	н/д	24	0
05.11.26	50.59	44.33	н/д	6.26	4.91	4.91	н/д	52.010	52.996	н/д	51.394	52.519	н/д	-1.125	0.322	н/д	24	0
06.11.26	51.64	45.00	н/д	6.64	4.95	4.94	н/д	51.753	52.714	н/д	51.113	52.224	н/д	-1.112	0.339	н/д	24	0
07.11.26	53.63	46.58	н/д	7.05	4.92	4.91	н/д	51.756	52.696	н/д	51.065	52.170	н/д	-1.105	0.360	н/д	24	0
08.11.26	53.99	46.86	н/д	7.13	4.92	4.92	н/д	51.780	52.714	н/д	51.080	52.179	н/д	-1.099	0.364	н/д	24	0
09.11.26	53.05	46.14	н/д	6.91	4.93	4.93	н/д	51.731	52.669	н/д	51.060	52.153	н/д	-1.093	0.353	н/д	24	0
10.11.26	53.46	46.47	н/д	6.99	4.94	4.94	н/д	51.891	52.831	н/д	51.204	52.304	н/д	-1.100	0.357	н/д	24	0
11.11.26	53.64	46.78	н/д	6.87	4.92	4.92	н/д	53.132	54.102	н/д	52.423	53.556	н/д	-1.132	0.360	н/д	24	0
12.11.26	53.44	46.48	н/д	6.96	4.94	4.93	н/д	52.068	53.015	н/д	51.381	52.489	н/д	-1.108	0.358	н/д	24	0
13.11.26	53.29	45.79	н/д	7.50	5.06	5.06	н/д	46.676	47.486	н/д	46.064	47.029	н/д	-0.965	0.345	н/д	24	0
14.11.26	53.52	44.18	н/д	9.34	5.35	5.37	н/д	36.352	36.901	н/д	35.872	36.573	н/д	-0.701	0.335	н/д	24	0
15.11.26	53.23	44.08	н/д	9.14	5.34	5.36	н/д	36.348	36.907	н/д	35.872	36.580	н/д	-0.708	0.328	н/д	24	0
16.11.26	53.51	44.18	н/д	9.32	5.35	5.36	н/д	36.364	36.915	н/д	35.881	36.585	н/д	-0.704	0.334	н/д	24	0
17.11.26	53.29	44.01	н/д	9.29	5.33	5.34	н/д	36.364	36.917	н/д	35.887	36.591	н/д	-0.703	0.333	н/д	24	0
18.11.26	53.68	44.26	н/д	9.42	5.35	5.36	н/д	36.411	36.958	н/д	35.927	36.627	н/д	-0.700	0.338	н/д	24	0
19.11.26	53.20	43.87	н/д	9.33	5.34	5.35	н/д	36.428	36.980	н/д	35.951	36.657	н/д	-0.706	0.335	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**1465.818**	**1493.112**	**---**	**1449.039**	**1480.395**	**---**	**-31.358**	**9.403**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**49.66**	**43.17**	---	**6.49**	**5.00**	**5.00**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	13229.933	13400.173	0.000	13042.990	13256.883	0.000	-213.893	91.065	0.000	11099	0
19.11.26 24:00	14695.751	14893.285	0.000	14492.029	14737.281	0.000	-245.252	100.468	0.000	11819	0
Итого за период	1465.818	1493.112	0.000	1449.039	1480.398	0.000	-31.359	9.403	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Девонская, 6
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00170287

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x0993

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	43.48	37.94	5.54	208.180	202.450	206.360	201.110	5.250	6.40	5.00	1.1450	0.0	24.0
22.10.26	45.09	39.10	5.99	207.350	201.550	205.430	200.110	5.320	6.44	5.00	1.2340	0.0	24.0
23.10.26	45.08	38.98	6.10	206.880	201.040	204.960	199.600	5.360	6.43	5.00	1.2500	0.0	24.0
24.10.26	44.86	38.80	6.06	206.880	201.060	204.960	199.620	5.340	6.42	5.00	1.2450	0.0	24.0
25.10.26	44.80	38.69	6.11	206.870	201.050	204.950	199.610	5.340	6.43	5.00	1.2570	0.0	24.0
26.10.26	45.19	38.90	6.29	206.830	201.000	204.850	199.560	5.290	6.42	5.00	1.2900	0.0	24.0
27.10.26	46.77	40.02	6.75	206.790	200.840	204.630	199.400	5.230	6.43	5.00	1.3820	0.0	24.0
28.10.26	46.75	40.01	6.74	206.840	200.890	204.680	199.450	5.230	6.42	5.00	1.3820	0.0	24.0
29.10.26	47.30	40.43	6.87	206.810	200.820	204.650	199.310	5.340	6.42	5.00	1.4080	0.0	24.0
30.10.26	46.79	40.07	6.72	206.760	200.750	204.600	199.310	5.290	6.41	5.00	1.3780	0.0	24.0
31.10.26	46.65	39.87	6.78	206.880	200.840	204.720	199.400	5.320	6.41	5.00	1.3920	0.0	24.0
01.11.26	47.84	40.65	7.19	206.820	200.670	204.580	199.130	5.450	6.39	5.00	1.4720	0.0	24.0
02.11.26	50.36	42.44	7.92	206.760	200.430	204.360	198.750	5.610	6.36	5.00	1.6190	0.0	24.0
03.11.26	50.66	42.58	8.08	206.660	200.290	204.260	198.610	5.650	6.36	5.00	1.6520	0.0	24.0
04.11.26	51.17	43.10	8.07	206.390	200.000	203.820	198.320	5.500	6.39	5.00	1.6470	0.0	24.0
05.11.26	50.76	42.94	7.82	205.590	199.240	203.190	197.560	5.630	6.42	5.00	1.5930	0.0	24.0
06.11.26	51.99	43.60	8.39	204.610	198.220	202.070	196.440	5.630	6.45	5.00	1.7010	0.0	24.0
07.11.26	53.85	44.91	8.94	204.520	197.990	201.790	196.070	5.720	6.41	5.00	1.8060	0.0	24.0
08.11.26	54.17	45.20	8.97	204.550	198.030	201.700	196.110	5.590	6.42	5.00	1.8150	0.0	24.0
09.11.26	53.26	44.52	8.74	204.390	197.970	201.750	196.050	5.700	6.43	5.00	1.7670	0.0	24.0
10.11.26	53.67	44.86	8.81	205.030	198.540	202.370	196.620	5.750	6.44	5.00	1.7860	0.0	24.0
11.11.26	53.81	45.06	8.75	208.050	201.440	205.230	199.470	5.760	6.44	5.00	1.7980	0.0	24.0
12.11.26	53.70	44.92	8.78	205.830	199.350	203.030	197.430	5.600	6.44	5.00	1.7830	0.0	24.0
13.11.26	53.45	44.84	8.61	207.280	200.750	204.500	198.820	5.680	6.47	5.00	1.7650	0.0	24.0
14.11.26	53.93	45.18	8.75	207.960	201.340	205.080	199.420	5.660	6.56	5.00	1.7970	0.0	24.0
15.11.26	53.60	45.11	8.49	208.020	201.390	205.230	199.470	5.760	6.55	5.00	1.7460	0.0	24.0
16.11.26	53.87	45.23	8.64	208.070	201.410	205.190	199.490	5.700	6.56	5.00	1.7750	0.0	24.0
17.11.26	53.69	45.06	8.63	208.090	201.420	205.210	199.500	5.710	6.54	5.00	1.7710	0.0	24.0
18.11.26	54.05	45.30	8.75	208.370	201.640	205.490	199.720	5.770	6.56	5.00	1.8040	0.0	24.0
19.11.26	53.57	44.91	8.66	208.490	201.750	205.650	199.830	5.820	6.55	5.00	1.7870	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**6202.5**	**6014.1**	**6129.29**	**5963.29**	**166.000**	**---**	**---**	**47.2470**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**50.13**	**42.44**	**7.69**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.45**	**5.00**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	96748.149	95904.790	95434.839	95018.489	833.7900	416.350	2275.0	16743.0
19.11.26 24:00	102950.700	101918.950	101564.130	100981.780	881.0370	582.350	2275.0	17463.0
Итого за период	6202.550	6014.160	6129.290	5963.290	47.2470	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Девонская, 8
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00166102

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xB9FB

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	43.58	37.54	6.04	152.420	152.390	151.090	151.380	-0.290	6.40	5.82	0.9110	0.0	24.0
22.10.26	45.23	38.71	6.52	151.570	151.750	150.130	150.790	-0.660	6.43	5.86	0.9770	0.0	24.0
23.10.26	45.21	38.57	6.64	151.190	151.370	149.750	150.410	-0.660	6.42	5.86	0.9950	0.0	24.0
24.10.26	45.00	38.40	6.60	151.200	151.260	149.760	150.300	-0.540	6.41	5.84	0.9860	0.0	24.0
25.10.26	44.93	38.30	6.63	151.240	151.340	149.800	150.380	-0.580	6.42	5.85	0.9940	0.0	24.0
26.10.26	45.30	38.44	6.86	151.300	151.210	149.860	150.190	-0.330	6.41	5.85	1.0270	0.0	24.0
27.10.26	46.90	39.54	7.36	151.290	151.230	149.760	150.030	-0.270	6.42	5.85	1.1000	0.0	24.0
28.10.26	46.87	39.55	7.32	151.360	151.340	149.840	150.140	-0.300	6.40	5.84	1.0950	0.0	24.0
29.10.26	47.44	39.95	7.49	151.260	151.240	149.580	150.040	-0.460	6.41	5.85	1.1190	0.0	24.0
30.10.26	46.93	39.57	7.36	151.120	151.210	149.580	150.010	-0.430	6.40	5.83	1.1000	0.0	24.0
31.10.26	46.78	39.42	7.36	151.310	151.220	149.830	150.020	-0.190	6.40	5.83	1.1040	0.0	24.0
01.11.26	47.92	40.11	7.81	151.190	151.120	149.600	149.920	-0.320	6.38	5.81	1.1680	0.0	24.0
02.11.26	50.47	41.90	8.57	151.300	151.130	149.470	149.930	-0.460	6.35	5.78	1.2790	0.0	24.0
03.11.26	50.77	42.03	8.74	151.260	151.050	149.370	149.850	-0.480	6.35	5.80	1.3070	0.0	24.0
04.11.26	51.29	42.58	8.71	150.900	150.780	148.980	149.580	-0.600	6.38	5.82	1.3000	0.0	24.0
05.11.26	50.89	42.45	8.44	150.070	150.220	148.190	149.020	-0.830	6.41	5.86	1.2500	0.0	24.0
06.11.26	52.08	43.06	9.02	149.270	149.160	147.400	147.870	-0.470	6.43	5.89	1.3280	0.0	24.0
07.11.26	53.97	44.36	9.61	149.180	148.950	147.260	147.510	-0.250	6.40	5.86	1.4130	0.0	24.0
08.11.26	54.31	44.57	9.74	149.230	149.040	147.130	147.600	-0.470	6.41	5.87	1.4330	0.0	24.0
09.11.26	53.39	43.93	9.46	148.950	148.970	147.030	147.530	-0.500	6.41	5.87	1.3920	0.0	24.0
10.11.26	53.79	44.23	9.56	149.280	149.320	147.360	147.880	-0.520	6.43	5.88	1.4090	0.0	24.0
11.11.26	53.94	44.52	9.42	150.690	150.980	148.670	149.540	-0.870	6.43	5.87	1.4020	0.0	24.0
12.11.26	53.80	44.36	9.44	149.850	150.380	147.930	148.940	-1.010	6.43	5.88	1.3930	0.0	24.0
13.11.26	53.57	44.43	9.14	150.440	148.940	148.500	147.530	0.970	6.32	5.73	1.3610	0.0	24.0
14.11.26	54.09	45.51	8.58	166.440	164.870	164.270	163.190	1.080	6.56	5.86	1.4100	0.0	24.0
15.11.26	53.77	45.33	8.44	166.520	164.950	164.360	163.270	1.090	6.55	5.86	1.3850	0.0	24.0
16.11.26	54.04	45.29	8.75	164.890	163.470	162.730	161.820	0.910	6.56	5.86	1.4240	0.0	24.0
17.11.26	53.86	45.17	8.69	166.690	165.340	164.530	163.660	0.870	6.55	5.85	1.4320	0.0	24.0
18.11.26	54.23	45.47	8.76	166.980	165.590	164.710	163.910	0.800	6.56	5.85	1.4440	0.0	24.0
19.11.26	53.75	45.07	8.68	167.100	165.650	164.940	163.970	0.970	6.55	5.84	1.4350	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**4615.4**	**4605.4**	**4561.41**	**4566.21**	**-4.800**	**---**	**---**	**37.3730**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**50.26**	**42.07**	**8.19**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.43**	**5.84**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	68794.040	68920.710	67815.200	68251.640	651.2890	-436.440	1794.0	17222.0
19.11.26 24:00	73409.530	73526.180	72376.609	72817.850	688.6620	-441.240	1794.0	17942.0
Итого за период	4615.490	4605.469	4561.409	4566.210	37.3730	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Девонская, 10
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 20139264

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x5CE1

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	42.73	38.57	н/д	4.16	5.01	4.93	н/д	196.693	н/д	н/д	195.064	н/д	н/д	н/д	0.810	н/д	24	0
22.10.26	44.41	39.97	н/д	4.44	5.05	4.97	н/д	197.555	н/д	н/д	195.774	н/д	н/д	н/д	0.868	н/д	24	0
23.10.26	44.38	39.87	н/д	4.52	5.04	4.97	н/д	196.605	н/д	н/д	194.840	н/д	н/д	н/д	0.879	н/д	24	0
24.10.26	44.17	39.69	н/д	4.48	5.03	4.96	н/д	197.258	н/д	н/д	195.498	н/д	н/д	н/д	0.876	н/д	24	0
25.10.26	44.10	39.58	н/д	4.52	5.04	4.97	н/д	196.977	н/д	н/д	195.224	н/д	н/д	н/д	0.881	н/д	24	0
26.10.26	44.41	39.81	н/д	4.60	5.03	4.96	н/д	196.420	н/д	н/д	194.645	н/д	н/д	н/д	0.894	н/д	24	0
27.10.26	46.02	41.00	н/д	5.02	5.04	4.98	н/д	191.673	н/д	н/д	189.797	н/д	н/д	н/д	0.952	н/д	24	0
28.10.26	45.99	40.99	н/д	5.00	5.02	4.96	н/д	191.413	н/д	н/д	189.558	н/д	н/д	н/д	0.947	н/д	24	0
29.10.26	46.55	41.43	н/д	5.12	5.03	4.97	н/д	190.693	н/д	н/д	188.793	н/д	н/д	н/д	0.966	н/д	24	0
30.10.26	46.07	41.06	н/д	5.01	5.02	4.95	н/д	190.863	н/д	н/д	189.005	н/д	н/д	н/д	0.947	н/д	24	0
31.10.26	45.92	40.84	н/д	5.08	5.01	4.95	н/д	190.485	н/д	н/д	188.638	н/д	н/д	н/д	0.957	н/д	24	0
01.11.26	46.94	41.58	н/д	5.36	4.99	4.93	н/д	190.770	н/д	н/д	188.834	н/д	н/д	н/д	1.012	н/д	24	0
02.11.26	49.51	43.60	н/д	5.91	4.97	4.90	н/д	190.270	н/д	н/д	188.114	н/д	н/д	н/д	1.112	н/д	24	0
03.11.26	49.79	43.76	н/д	6.03	4.98	4.91	н/д	189.697	н/д	н/д	187.525	н/д	н/д	н/д	1.131	н/д	24	0
04.11.26	50.32	44.32	н/д	6.00	5.00	4.94	н/д	189.967	н/д	н/д	187.728	н/д	н/д	н/д	1.126	н/д	24	0
05.11.26	49.92	44.13	н/д	5.79	5.04	4.97	н/д	188.565	н/д	н/д	186.391	н/д	н/д	н/д	1.078	н/д	24	0
06.11.26	50.89	44.77	н/д	6.12	5.06	5.00	н/д	177.212	н/д	н/д	175.081	н/д	н/д	н/д	1.071	н/д	24	0
07.11.26	52.90	46.29	н/д	6.62	5.03	4.97	н/д	187.628	н/д	н/д	185.202	н/д	н/д	н/д	1.225	н/д	24	0
08.11.26	53.26	46.57	н/д	6.69	5.04	4.98	н/д	187.777	н/д	н/д	185.322	н/д	н/д	н/д	1.240	н/д	24	0
09.11.26	52.37	45.83	н/д	6.53	5.09	5.04	н/д	166.747	н/д	н/д	164.635	н/д	н/д	н/д	1.075	н/д	24	0
10.11.26	52.75	46.18	н/д	6.57	5.06	5.00	н/д	188.492	н/д	н/д	186.067	н/д	н/д	н/д	1.223	н/д	24	0
11.11.26	52.91	46.37	н/д	6.54	5.05	4.99	н/д	189.105	н/д	н/д	186.656	н/д	н/д	н/д	1.221	н/д	24	0
12.11.26	52.73	46.20	н/д	6.52	5.06	4.99	н/д	189.378	н/д	н/д	186.939	н/д	н/д	н/д	1.219	н/д	24	0
13.11.26	52.56	46.14	н/д	6.42	5.05	4.99	н/д	191.040	н/д	н/д	188.594	н/д	н/д	н/д	1.210	н/д	24	0
14.11.26	53.04	46.54	н/д	6.50	5.10	5.03	н/д	192.697	н/д	н/д	190.193	н/д	н/д	н/д	1.235	н/д	24	0
15.11.26	52.73	46.38	н/д	6.35	5.08	5.02	н/д	192.525	н/д	н/д	190.051	н/д	н/д	н/д	1.206	н/д	24	0
16.11.26	53.01	46.60	н/д	6.41	5.09	5.02	н/д	191.360	н/д	н/д	188.873	н/д	н/д	н/д	1.211	н/д	24	0
17.11.26	52.82	46.40	н/д	6.42	5.07	5.00	н/д	192.803	н/д	н/д	190.307	н/д	н/д	н/д	1.222	н/д	24	0
18.11.26	53.18	46.71	н/д	6.47	5.09	5.02	н/д	193.372	н/д	н/д	190.839	н/д	н/д	н/д	1.235	н/д	24	0
19.11.26	52.72	46.25	н/д	6.47	5.08	5.01	н/д	192.783	н/д	н/д	190.303	н/д	н/д	н/д	1.231	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**5718.823**	**---**	**---**	**5654.490**	**---**	**---**	**---**	**32.260**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**49.25**	**43.54**	---	**5.71**	**5.04**	**4.98**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
19.11.26 24:00	5820.725	0.000	0.000	5755.627	0.000	0.000	0.000	32.630	0.000	733	0
Итого за период	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Девонская, 10а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024М Заводской номер: 1304498
Тип системы А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	42.86	36.21	6.65	189.98	197.13	-7.16	0.5	0.5	191.65	198.36	-6.71	1.227	22.72
22.10.26	45.30	37.85	7.45	188.81	198.35	-9.54	0.5	0.5	190.66	199.70	-9.05	1.353	22.37
23.10.26	45.27	37.70	7.57	192.53	197.63	-5.10	0.5	0.5	194.41	198.96	-4.55	1.416	23.00
24.10.26	45.10	37.57	7.53	194.85	199.31	-4.45	0.5	0.5	196.75	200.64	-3.90	1.441	23.35
25.10.26	45.00	37.44	7.56	196.90	205.49	-8.59	0.5	0.5	198.80	206.86	-8.06	1.440	22.47
26.10.26	45.06	37.45	7.61	195.88	198.85	-2.96	0.5	0.5	197.78	200.17	-2.39	1.475	23.55
27.10.26	46.89	38.39	8.50	187.85	194.73	-6.88	0.5	0.5	189.82	196.09	-6.27	1.534	22.78
28.10.26	46.86	38.43	8.43	189.67	193.88	-4.21	0.5	0.5	191.65	195.24	-3.59	1.572	23.32
29.10.26	47.48	38.77	8.71	188.01	193.32	-5.31	0.5	0.5	190.03	194.71	-4.68	1.604	23.28
30.10.26	47.11	38.57	8.54	186.00	192.78	-6.79	0.5	0.5	187.97	194.15	-6.18	1.524	22.55
31.10.26	46.89	38.32	8.57	183.88	191.03	-7.15	0.5	0.5	185.81	192.37	-6.56	1.523	22.80
01.11.26	47.35	38.49	8.86	187.74	193.65	-5.91	0.5	0.5	189.74	195.01	-5.27	1.601	22.87
02.11.26	50.52	40.61	9.91	184.67	191.22	-6.55	0.5	0.5	186.91	192.73	-5.81	1.755	22.48
03.11.26	50.75	40.75	10.00	184.80	191.25	-6.45	0.5	0.5	187.06	192.76	-5.70	1.792	22.90
04.11.26	51.37	41.21	10.16	185.58	192.02	-6.44	0.5	0.5	187.91	193.57	-5.67	1.820	22.93
05.11.26	51.05	41.22	9.83	184.83	189.79	-4.96	0.5	0.5	187.12	191.33	-4.21	1.774	23.12
06.11.26	51.58	41.39	10.19	177.88	187.01	-9.13	0.5	0.5	180.13	188.54	-8.41	1.752	22.45
07.11.26	54.06	42.96	11.10	186.60	190.02	-3.42	0.5	0.5	189.17	191.69	-2.52	2.038	23.53
08.11.26	54.49	43.25	11.24	180.08	188.96	-8.87	0.5	0.5	182.61	190.64	-8.04	1.918	22.13
09.11.26	53.58	42.68	10.90	187.38	189.83	-2.46	0.5	0.5	189.92	191.48	-1.56	1.999	23.50
10.11.26	53.86	42.85	11.01	183.31	190.14	-6.83	0.5	0.5	185.83	191.81	-5.98	1.968	23.03
11.11.26	54.25	43.14	11.11	188.76	191.98	-3.22	0.5	0.5	191.38	193.68	-2.30	2.064	23.55
12.11.26	53.67	42.77	10.90	187.60	191.62	-4.03	0.5	0.5	190.16	193.30	-3.14	2.006	23.30
13.11.26	53.91	43.05	10.86	183.92	191.28	-7.36	0.5	0.5	186.45	192.98	-6.52	1.938	22.93
14.11.26	54.02	43.16	10.86	189.99	194.83	-4.84	0.5	0.5	192.61	196.56	-3.95	2.006	23.10
15.11.26	53.90	43.27	10.63	187.52	193.77	-6.25	0.5	0.5	190.10	195.50	-5.41	1.920	22.77
16.11.26	54.21	43.43	10.78	192.99	196.11	-3.11	0.5	0.5	195.67	197.87	-2.20	2.039	23.45
17.11.26	53.91	43.10	10.81	188.32	193.99	-5.67	0.5	0.5	190.91	195.71	-4.80	1.991	23.17
18.11.26	54.34	43.34	11.00	192.31	195.98	-3.67	0.5	0.5	194.99	197.74	-2.75	2.079	23.45
19.11.26	53.90	43.04	10.86	192.23	194.50	-2.27	0.5	0.5	194.88	196.23	-1.35	2.064	23.67
Итого	**---**	**---**	**---**	**5640.86**	**5810.43**	**-169.57**	**---**	**---**	**5708.87**	**5856.39**	**-147.52**	**52.631**	**690.52**
Среднее	**50.28**	**40.68**	**9.60**	**---**	**---**	**---**	**0.5**	**0.5**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
20.10.26 24:00	-2120.08	2347.413
19.11.26 24:00	-2183.69	2400.044
Итого за период	---	52.631

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Девонская, 12а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00169009

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x8691

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	43.53	36.38	7.15	192.100	192.580	190.800	190.800	0.000	5.98	5.93	1.3620	0.0	24.0
22.10.26	45.18	37.46	7.72	193.210	193.610	191.780	191.780	0.000	6.02	5.97	1.4750	0.0	24.0
23.10.26	45.16	37.36	7.80	192.150	192.530	190.730	190.730	0.000	6.01	5.97	1.4830	0.0	24.0
24.10.26	44.94	37.18	7.76	192.890	193.300	191.470	191.470	0.000	6.00	5.96	1.4810	0.0	24.0
25.10.26	44.87	37.03	7.84	192.670	193.000	191.230	191.230	0.000	6.01	5.97	1.4950	0.0	24.0
26.10.26	45.22	37.16	8.06	192.240	192.390	190.700	190.700	0.000	6.00	5.96	1.5350	0.0	24.0
27.10.26	46.85	38.01	8.84	186.970	187.060	185.390	185.390	0.000	6.01	5.97	1.6370	0.0	24.0
28.10.26	46.83	38.05	8.78	186.810	186.830	185.220	185.210	0.010	6.00	5.96	1.6230	0.0	24.0
29.10.26	47.39	38.36	9.03	186.160	186.180	184.550	184.550	0.000	6.00	5.96	1.6630	0.0	24.0
30.10.26	46.89	38.04	8.85	186.330	186.320	184.720	184.720	0.000	5.99	5.95	1.6330	0.0	24.0
31.10.26	46.75	37.84	8.91	185.880	185.930	184.300	184.290	0.010	5.99	5.95	1.6390	0.0	24.0
01.11.26	47.87	38.43	9.44	186.350	186.350	184.660	184.660	0.000	5.97	5.93	1.7380	0.0	24.0
02.11.26	50.45	40.06	10.39	186.120	185.870	184.150	184.140	0.010	5.94	5.90	1.9070	0.0	24.0
03.11.26	50.74	40.10	10.64	185.300	185.080	183.340	183.340	0.000	5.95	5.91	1.9480	0.0	24.0
04.11.26	51.27	40.70	10.57	185.670	185.290	183.580	183.560	0.020	5.97	5.93	1.9390	0.0	24.0
05.11.26	50.86	40.59	10.27	184.080	183.790	182.100	182.070	0.030	6.01	5.97	1.8690	0.0	24.0
06.11.26	52.05	41.10	10.95	183.500	182.960	181.330	181.270	0.060	6.03	6.00	1.9800	0.0	24.0
07.11.26	53.95	42.31	11.64	183.510	182.830	181.210	181.200	0.010	6.00	5.97	2.1040	0.0	24.0
08.11.26	54.28	42.52	11.76	183.630	182.980	181.260	181.200	0.060	6.01	5.97	2.1280	0.0	24.0
09.11.26	53.36	41.95	11.41	182.980	182.520	180.780	180.730	0.050	6.02	5.98	2.0580	0.0	24.0
10.11.26	53.77	42.29	11.48	184.050	183.700	181.920	181.910	0.010	6.03	5.99	2.0870	0.0	24.0
11.11.26	53.91	42.47	11.44	184.560	184.470	182.440	182.430	0.010	6.02	5.98	2.0820	0.0	24.0
12.11.26	53.76	42.36	11.40	184.980	184.800	182.840	182.820	0.020	6.03	5.99	2.0810	0.0	24.0
13.11.26	53.57	42.38	11.19	186.670	186.550	184.500	184.500	0.000	6.02	5.98	2.0630	0.0	24.0
14.11.26	54.07	42.79	11.28	188.270	188.000	185.920	185.910	0.010	6.07	6.02	2.0940	0.0	24.0
15.11.26	53.75	42.75	11.00	188.230	188.040	185.950	185.950	0.000	6.06	6.01	2.0390	0.0	24.0
16.11.26	54.03	42.95	11.08	189.640	189.140	187.270	187.110	0.160	6.06	6.01	2.0680	0.0	24.0
17.11.26	53.84	42.79	11.05	188.380	188.070	186.020	185.980	0.040	6.04	6.00	2.0550	0.0	24.0
18.11.26	54.20	43.01	11.19	189.030	188.320	186.530	186.380	0.150	6.06	6.01	2.0860	0.0	24.0
19.11.26	53.73	42.56	11.17	188.470	187.970	186.080	186.030	0.050	6.05	6.00	2.0740	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**5620.8**	**5616.4**	**5562.77**	**5562.06**	**0.710**	**---**	**---**	**55.4260**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**50.23**	**40.23**	**10.00**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.01**	**5.97**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	104880.800	105763.270	104253.030	103903.200	1016.3710	349.830	3288.0	17248.0
19.11.26 24:00	110501.630	111379.730	109815.800	109465.260	1071.7970	350.540	3288.0	17968.0
Итого за период	5620.830	5616.459	5562.770	5562.059	55.4260	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Девонская, 15
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00169016

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0CB8

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	43.62	37.89	5.73	114.520	114.520	113.460	113.800	-0.340	6.22	5.81	0.6490	0.0	24.0
22.10.26	45.26	39.09	6.17	114.000	114.000	112.800	113.280	-0.480	6.24	5.83	0.6940	0.0	24.0
23.10.26	45.23	39.01	6.22	113.640	113.640	112.470	112.920	-0.450	6.24	5.84	0.6970	0.0	24.0
24.10.26	45.01	38.81	6.20	113.680	113.680	112.580	112.960	-0.380	6.23	5.83	0.6950	0.0	24.0
25.10.26	44.94	38.67	6.27	113.670	113.670	112.580	112.950	-0.370	6.24	5.84	0.7050	0.0	24.0
26.10.26	45.33	38.88	6.45	113.670	113.670	112.600	112.920	-0.320	6.23	5.83	0.7260	0.0	24.0
27.10.26	46.93	39.95	6.98	113.660	113.660	112.460	112.710	-0.250	6.22	5.83	0.7830	0.0	24.0
28.10.26	46.91	39.97	6.94	113.690	113.690	112.490	112.760	-0.270	6.21	5.81	0.7780	0.0	24.0
29.10.26	47.47	40.36	7.11	113.710	113.710	112.510	112.750	-0.240	6.21	5.81	0.8010	0.0	24.0
30.10.26	46.96	40.01	6.95	113.660	113.660	112.460	112.700	-0.240	6.21	5.81	0.7840	0.0	24.0
31.10.26	46.81	39.83	6.98	113.960	113.960	112.760	113.010	-0.250	6.21	5.81	0.7860	0.0	24.0
01.11.26	47.98	40.54	7.44	113.650	113.650	112.400	112.760	-0.360	6.18	5.78	0.8340	0.0	24.0
02.11.26	50.53	42.37	8.16	113.550	113.550	112.110	112.590	-0.480	6.12	5.73	0.9120	0.0	24.0
03.11.26	50.83	42.33	8.50	109.470	109.470	108.080	108.550	-0.470	6.02	5.64	0.9180	0.0	24.0
04.11.26	51.34	42.94	8.40	113.680	113.680	112.240	112.720	-0.480	6.15	5.76	0.9450	0.0	24.0
05.11.26	50.93	42.80	8.13	113.130	113.130	111.690	112.170	-0.480	6.19	5.80	0.9080	0.0	24.0
06.11.26	52.15	43.45	8.70	112.570	112.570	111.130	111.610	-0.480	6.21	5.82	0.9660	0.0	24.0
07.11.26	54.01	44.78	9.23	112.660	112.660	111.220	111.700	-0.480	6.16	5.77	1.0280	0.0	24.0
08.11.26	54.35	45.05	9.30	112.650	112.650	111.210	111.620	-0.410	6.17	5.77	1.0320	0.0	24.0
09.11.26	53.43	44.32	9.11	112.560	112.560	111.120	111.600	-0.480	6.19	5.80	1.0130	0.0	24.0
10.11.26	53.84	44.68	9.16	113.010	113.010	111.570	112.050	-0.480	6.20	5.80	1.0240	0.0	24.0
11.11.26	53.97	44.83	9.14	113.820	113.820	112.320	112.780	-0.460	6.20	5.79	1.0250	0.0	24.0
12.11.26	53.84	44.72	9.12	113.750	113.750	112.290	112.740	-0.450	6.20	5.80	1.0270	0.0	24.0
13.11.26	53.63	44.70	8.93	115.090	115.090	113.600	114.050	-0.450	6.21	5.79	1.0170	0.0	24.0
14.11.26	54.14	45.24	8.90	118.050	118.050	116.370	116.850	-0.480	6.24	5.81	1.0330	0.0	24.0
15.11.26	53.82	45.18	8.64	118.110	118.110	116.430	116.910	-0.480	6.24	5.80	1.0050	0.0	24.0
16.11.26	54.09	45.31	8.78	117.990	117.990	116.310	116.790	-0.480	6.24	5.80	1.0210	0.0	24.0
17.11.26	53.91	45.15	8.76	117.990	117.990	116.310	116.790	-0.480	6.22	5.79	1.0180	0.0	24.0
18.11.26	54.27	45.22	9.05	115.210	115.210	113.630	114.110	-0.480	6.24	5.83	1.0300	0.0	24.0
19.11.26	53.78	44.50	9.28	111.010	111.010	109.570	110.050	-0.480	6.25	5.86	1.0170	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**3419.8**	**3419.8**	**3378.77**	**3391.20**	**-12.430**	**---**	**---**	**26.8710**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**50.31**	**42.35**	**7.95**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.20**	**5.80**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	51003.620	51003.620	50287.630	50518.140	479.1890	-230.510	2087.0	16503.0
19.11.26 24:00	54423.430	54423.430	53666.400	53909.340	506.0600	-242.940	2087.0	17223.0
Итого за период	3419.809	3419.809	3378.770	3391.199	26.8710	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Девонская, 16
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024М Заводской номер: 902533
Тип системы А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	43.27	36.32	6.95	184.98	184.98	0	0.0	0.0	185.65	187.20	-1.55	1.283	24.00
22.10.26	45.12	37.60	7.52	185.94	185.94	0	0.0	0.0	186.73	188.29	-1.56	1.395	24.00
23.10.26	45.10	37.49	7.61	184.67	184.67	0.00	0.0	0.0	185.43	187.01	-1.58	1.402	24.00
24.10.26	44.89	37.35	7.54	185.20	185.20	0	0.0	0.0	185.93	187.56	-1.63	1.394	24.00
25.10.26	44.81	37.16	7.65	192.63	192.63	0	0.0	0.0	193.36	195.09	-1.73	1.470	24.00
26.10.26	45.13	37.31	7.82	184.57	184.57	0.00	0.0	0.0	185.27	186.96	-1.68	1.440	24.00
27.10.26	46.76	38.18	8.58	180.00	180.00	0	0.0	0.0	180.80	182.41	-1.61	1.542	24.00
28.10.26	46.73	38.15	8.58	179.66	179.66	0	0.0	0.0	180.45	182.07	-1.62	1.540	24.00
29.10.26	47.30	38.49	8.81	178.65	178.65	0	0.0	0.0	179.46	181.08	-1.62	1.572	24.00
30.10.26	46.81	38.21	8.60	178.79	178.79	0	0.0	0.0	179.55	181.21	-1.66	1.534	24.00
31.10.26	46.66	38.05	8.61	178.42	178.42	0	0.0	0.0	179.16	180.83	-1.67	1.533	24.00
01.11.26	47.70	38.59	9.11	178.91	178.91	0	0.0	0.0	179.73	181.39	-1.66	1.628	24.00
02.11.26	50.32	40.22	10.10	178.78	178.77	0.01	0.0	0.0	179.81	181.34	-1.54	1.804	24.00
03.11.26	50.62	40.25	10.37	179.82	179.82	0	0.0	0.0	180.86	182.44	-1.58	1.860	24.00
04.11.26	51.15	40.73	10.42	180.19	180.19	0.00	0.0	0.0	181.26	182.85	-1.58	1.874	24.00
05.11.26	50.75	40.56	10.19	177.96	177.83	0.12	0.0	0.0	179.02	180.42	-1.40	1.814	24.00
06.11.26	51.86	41.05	10.81	176.50	176.50	0	0.0	0.0	177.61	179.14	-1.53	1.904	24.00
07.11.26	53.80	42.26	11.54	176.25	176.25	0.00	0.0	0.0	177.51	178.98	-1.46	2.031	24.00
08.11.26	54.15	42.48	11.67	176.47	176.47	0	0.0	0.0	177.76	179.22	-1.47	2.057	24.00
09.11.26	53.22	41.91	11.31	176.10	176.10	0.00	0.0	0.0	177.31	178.81	-1.50	1.988	24.00
10.11.26	53.64	42.20	11.44	177.25	177.25	0.00	0.0	0.0	178.50	180.00	-1.50	2.024	24.00
11.11.26	53.79	42.39	11.40	178.00	178.00	0	0.0	0.0	179.26	180.78	-1.52	2.027	24.00
12.11.26	53.61	42.32	11.29	178.31	178.31	0.00	0.0	0.0	179.56	181.08	-1.53	2.010	24.00
13.11.26	53.45	42.35	11.10	180.29	180.29	0	0.0	0.0	181.53	183.10	-1.57	1.997	24.00
14.11.26	53.93	42.70	11.23	181.96	181.96	0	0.0	0.0	183.26	184.82	-1.56	2.039	24.00
15.11.26	53.62	42.65	10.97	181.90	181.90	0.00	0.0	0.0	183.17	184.75	-1.58	1.992	24.00
16.11.26	53.90	42.80	11.10	183.17	183.17	0.00	0.0	0.0	184.47	186.06	-1.59	2.028	24.00
17.11.26	53.70	42.61	11.09	181.46	181.46	0	0.0	0.0	182.73	184.32	-1.58	2.009	24.00
18.11.26	54.07	42.79	11.28	182.12	182.12	0	0.0	0.0	183.44	185.00	-1.56	2.050	24.00
19.11.26	53.60	42.42	11.18	181.52	181.52	0	0.0	0.0	182.79	184.35	-1.57	2.026	24.00
Итого	**---**	**---**	**---**	**5420.45**	**5420.32**	**0.13**	**---**	**---**	**5451.39**	**5498.56**	**-47.18**	**53.267**	**720.00**
Среднее	**50.12**	**40.25**	**9.86**	**---**	**---**	**---**	**0.0**	**0.0**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
20.10.26 24:00	-11657.32	6883.907
19.11.26 24:00	-11657.19	6937.174
Итого за период	---	53.267

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Девонская, 19
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ491

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.64	41.15	156.44	37.07	157.58	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.74	43.45	155.86	38.69	156.96	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	0.80	45.11	154.87	39.94	156.02	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	0.81	45.09	154.07	39.81	155.28	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	0.80	44.87	154.07	39.64	155.19	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	0.81	44.80	153.92	39.54	154.98	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	0.83	45.16	153.63	39.77	154.82	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	0.89	46.77	153.49	40.98	154.66	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	0.88	46.74	153.41	40.98	154.61	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	0.90	47.31	153.28	41.40	154.48	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	0.88	46.80	153.02	41.01	154.30	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	0.89	46.65	153.80	40.83	155.12	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	0.95	47.77	152.62	41.56	153.85	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.05	50.34	152.15	43.45	153.41	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.06	50.63	151.87	43.62	153.22	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.07	51.15	152.30	44.14	153.57	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.03	50.75	151.61	43.92	152.66	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.09	51.92	150.25	44.63	151.37	23.99	23.99	0.00	0.00
08.11.26	1.17	53.81	150.39	46.04	151.52	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.18	54.15	150.20	46.31	151.35	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.15	53.22	150.01	45.57	151.21	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.16	53.64	150.88	45.91	152.01	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.16	53.78	152.09	46.11	153.18	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.16	53.63	151.81	45.97	152.93	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.15	53.44	153.72	45.91	154.80	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.17	53.93	157.58	46.47	158.71	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.15	53.62	157.77	46.31	158.81	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.17	53.90	157.34	46.45	158.24	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.17	53.71	157.29	46.29	158.15	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.17	54.07	151.44	46.30	152.33	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**30.08**	**---**	**4601.18**	**---**	**4635.32**	**719.99**	**719.99**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.712**	**---**	**43.154**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	2318.95	0.00
19.11.26 24:00	2349.53	0.00
Итого за период	30.58	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 6
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор 378 Заводской номер: 02816814
ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.10.26	43.2	34.5	48.961	0.419	24.00
22.10.26	44.4	35.8	53.859	0.454	24.00
23.10.26	44.0	36.0	57.969	0.455	24.00
24.10.26	44.1	36.1	58.008	0.460	24.00
25.10.26	44.1	36.0	58.055	0.463	24.00
26.10.26	44.5	36.1	58.031	0.480	24.00
27.10.26	46.5	37.3	57.992	0.524	24.00
28.10.26	49.1	38.8	57.500	0.585	24.00
29.10.26	50.8	39.9	57.656	0.619	24.00
30.10.26	50.4	39.6	57.523	0.612	24.00
31.10.26	50.3	39.6	57.516	0.610	24.00
01.11.26	50.3	39.7	57.523	0.605	24.00
02.11.26	50.2	39.5	57.594	0.606	24.00
03.11.26	52.3	40.6	57.453	0.665	24.00
04.11.26	53.7	41.6	57.320	0.682	24.00
05.11.26	53.1	41.3	57.484	0.668	24.00
06.11.26	53.9	41.8	58.844	0.702	24.00
07.11.26	55.1	43.0	61.656	0.732	24.00
08.11.26	55.3	43.1	61.602	0.736	24.00
09.11.26	55.5	43.1	61.680	0.749	24.00
10.11.26	54.7	42.6	61.836	0.736	24.00
11.11.26	54.9	42.8	61.820	0.733	24.00
12.11.26	55.1	43.3	63.227	0.736	24.00
13.11.26	54.9	43.2	63.648	0.729	24.00
14.11.26	55.2	43.7	64.984	0.734	24.00
15.11.26	55.3	43.9	65.055	0.728	24.00
16.11.26	55.3	44.0	65.680	0.737	24.00
17.11.26	55.4	44.2	66.742	0.739	24.00
18.11.26	55.3	44.0	67.086	0.747	24.00
19.11.26	55.1	43.8	67.563	0.752	24.00
Итого	**---**	**---**	**1801.867**	**19.200**	**720.00**
Среднее	**51.4**	**40.6**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.10.26 24:00	81352.648	877.460	27621.000
19.11.26 24:00	83154.516	896.660	28341.000
Итого за период	1801.868	19.200	720.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 10
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 23190736

БД=1, ТВ1, СИ=6, КСН=0x1671

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	42.34	34.06	н/д	8.28	4.65	5.20	н/д	35.270	34.792	н/д	34.980	34.621	н/д	0.359	0.290	н/д	24	0
22.10.26	44.05	35.07	н/д	8.98	4.69	5.20	н/д	35.170	34.658	н/д	34.858	34.473	н/д	0.385	0.313	н/д	24	0
23.10.26	44.02	34.81	н/д	9.21	4.69	5.20	н/д	34.983	34.491	н/д	34.673	34.310	н/д	0.363	0.319	н/д	24	0
24.10.26	43.82	34.69	н/д	9.13	4.67	5.20	н/д	35.021	34.502	н/д	34.713	34.326	н/д	0.387	0.317	н/д	24	0
25.10.26	43.74	34.54	н/д	9.20	4.68	5.20	н/д	34.984	34.478	н/д	34.676	34.301	н/д	0.375	0.319	н/д	24	0
26.10.26	44.01	34.52	н/д	9.49	4.68	5.20	н/д	34.995	34.491	н/д	34.685	34.315	н/д	0.370	0.329	н/д	24	0
27.10.26	45.60	35.46	н/д	10.14	4.69	5.20	н/д	35.104	34.560	н/д	34.768	34.369	н/д	0.399	0.352	н/д	24	0
28.10.26	45.58	35.46	н/д	10.12	4.67	5.20	н/д	35.171	34.596	н/д	34.833	34.406	н/д	0.427	0.352	н/д	24	0
29.10.26	46.14	35.74	н/д	10.41	4.68	5.20	н/д	35.194	34.602	н/д	34.849	34.408	н/д	0.441	0.363	н/д	24	0
30.10.26	45.66	35.17	н/д	10.49	4.70	5.20	н/д	32.582	32.028	н/д	32.269	31.857	н/д	0.413	0.339	н/д	24	0
31.10.26	45.52	35.24	н/д	10.29	4.66	5.20	н/д	35.457	34.869	н/д	35.119	34.680	н/д	0.438	0.361	н/д	24	0
01.11.26	46.45	35.60	н/д	10.85	4.64	5.20	н/д	35.271	34.658	н/д	34.921	34.467	н/д	0.454	0.379	н/д	24	0
02.11.26	49.02	37.04	н/д	11.98	4.62	5.20	н/д	35.286	34.644	н/д	34.895	34.433	н/д	0.461	0.418	н/д	24	0
03.11.26	49.28	37.00	н/д	12.28	4.62	5.20	н/д	35.248	34.632	н/д	34.852	34.421	н/д	0.431	0.428	н/д	24	0
04.11.26	49.83	37.61	н/д	12.22	4.65	5.20	н/д	35.411	34.738	н/д	35.005	34.521	н/д	0.483	0.428	н/д	24	0
05.11.26	49.44	37.51	н/д	11.93	4.68	5.20	н/д	35.254	34.572	н/д	34.855	34.358	н/д	0.497	0.416	н/д	24	0
06.11.26	50.37	37.80	н/д	12.57	4.71	5.20	н/д	35.006	34.322	н/д	34.595	34.104	н/д	0.491	0.435	н/д	24	0
07.11.26	52.32	39.03	н/д	13.30	4.68	5.20	н/д	35.167	34.432	н/д	34.720	34.197	н/д	0.523	0.462	н/д	24	0
08.11.26	52.69	39.23	н/д	13.46	4.69	5.20	н/д	35.146	34.408	н/д	34.694	34.170	н/д	0.524	0.467	н/д	24	0
09.11.26	51.79	38.69	н/д	13.10	4.70	5.20	н/д	35.082	34.347	н/д	34.645	34.118	н/д	0.527	0.454	н/д	24	0
10.11.26	52.19	39.18	н/д	13.01	4.71	5.20	н/д	35.287	34.548	н/д	34.844	34.310	н/д	0.534	0.453	н/д	24	0
11.11.26	52.40	39.25	н/д	13.14	4.70	5.20	н/д	35.629	34.849	н/д	35.175	34.607	н/д	0.568	0.462	н/д	24	0
12.11.26	52.17	38.88	н/д	13.29	4.71	5.20	н/д	35.560	34.779	н/д	35.111	34.542	н/д	0.569	0.467	н/д	24	0
13.11.26	52.01	38.92	н/д	13.10	4.70	5.20	н/д	35.979	35.204	н/д	35.527	34.965	н/д	0.562	0.465	н/д	24	0
14.11.26	52.52	39.57	н/д	12.95	4.74	5.20	н/д	37.004	36.177	н/д	36.530	35.921	н/д	0.609	0.473	н/д	24	0
15.11.26	52.23	39.68	н/д	12.55	4.73	5.20	н/д	37.120	36.258	н/д	36.651	36.001	н/д	0.650	0.460	н/д	24	0
16.11.26	52.51	39.68	н/д	12.83	4.73	5.20	н/д	37.028	36.186	н/д	36.555	35.929	н/д	0.625	0.469	н/д	24	0
17.11.26	52.31	39.49	н/д	12.82	4.72	5.20	н/д	36.990	36.161	н/д	36.521	35.907	н/д	0.614	0.468	н/д	24	0
18.11.26	52.70	39.83	н/д	12.88	4.73	5.20	н/д	37.286	36.417	н/д	36.805	36.157	н/д	0.648	0.474	н/д	24	0
19.11.26	52.25	39.51	н/д	12.74	4.72	5.20	н/д	37.551	36.702	н/д	37.077	36.445	н/д	0.632	0.473	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**1066.236**	**1046.101**	**---**	**1054.401**	**1039.639**	**---**	**14.759**	**12.205**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**48.88**	**37.31**	---	**11.58**	**4.69**	**5.20**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
19.11.26 24:00	9396.599	9224.505	0.000	9274.867	9158.885	0.000	115.982	120.251	0.000	10405	0
Итого за период	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 17
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00169030

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x27DD

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	43.35	39.33	4.02	350.090	0.000	346.980	0.000	346.980	6.20	6.00	1.3910	0.0	24.0
22.10.26	45.04	40.71	4.33	351.720	0.000	348.360	0.000	348.360	6.20	6.00	1.5080	0.0	24.0
23.10.26	45.02	40.64	4.38	349.930	0.000	346.570	0.000	346.570	6.20	6.00	1.5160	0.0	24.0
24.10.26	44.80	40.48	4.32	351.150	0.000	347.790	0.000	347.790	6.20	6.00	1.5010	0.0	24.0
25.10.26	44.72	40.38	4.34	350.780	0.000	347.420	0.000	347.420	6.20	6.00	1.5080	0.0	24.0
26.10.26	45.05	40.61	4.44	350.010	0.000	346.650	0.000	346.650	6.20	6.00	1.5400	0.0	24.0
27.10.26	46.69	41.79	4.90	341.600	0.000	338.100	0.000	338.100	6.20	6.00	1.6560	0.0	24.0
28.10.26	46.66	41.75	4.91	340.970	0.000	337.490	0.000	337.490	6.20	6.00	1.6570	0.0	24.0
29.10.26	47.23	42.19	5.04	339.690	0.000	336.090	0.000	336.090	6.20	6.00	1.6900	0.0	24.0
30.10.26	46.74	41.82	4.92	339.880	0.000	336.420	0.000	336.420	6.20	6.00	1.6520	0.0	24.0
31.10.26	46.59	41.63	4.96	339.240	0.000	335.860	0.000	335.860	6.20	6.00	1.6620	0.0	24.0
01.11.26	47.66	42.39	5.27	339.910	0.000	336.300	0.000	336.300	6.20	6.00	1.7700	0.0	24.0
02.11.26	50.27	44.40	5.87	339.110	0.000	335.030	0.000	335.030	6.20	6.00	1.9610	0.0	24.0
03.11.26	50.56	44.53	6.03	337.860	0.000	333.780	0.000	333.780	6.20	6.00	2.0070	0.0	24.0
04.11.26	51.09	45.05	6.04	338.390	0.000	334.310	0.000	334.310	6.20	6.00	2.0150	0.0	24.0
05.11.26	50.68	44.80	5.88	335.930	0.000	331.850	0.000	331.850	6.20	6.00	1.9500	0.0	24.0
06.11.26	51.80	45.53	6.27	334.730	0.000	330.500	0.000	330.500	6.20	6.00	2.0710	0.0	24.0
07.11.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.11.26	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
09.11.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.11.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.11.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.11.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.11.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.11.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.11.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.11.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.11.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.11.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.11.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	**---**	**---**	**---**	**5830.9**	**0.0**	**5769.50**	**0.00**	**5769.500**	**---**	**---**	**29.0550**	**0.0**	**408.0**
Среднее	**47.29**	**42.23**	**5.05**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.20**	**6.00**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	163094.220	0.000	160839.470	0.000	1041.2220	160839.470	1680.0	17986.0
19.11.26 24:00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Итого за период	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	---	н/д	н/д

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 17а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 902185
Тип системы А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	43.24	36.57	6.67	183.09	182.79	0.29	0.000	0.000	184.77	184.00	0.77	1.230	24.000
22.10.26	44.97	37.77	7.20	183.95	183.68	0.27	0.000	0.000	185.77	184.97	0.80	1.330	24.000
23.10.26	44.94	37.63	7.31	182.83	182.55	0.27	0.000	0.000	184.63	183.82	0.81	1.343	24.000
24.10.26	44.73	37.46	7.27	183.25	182.95	0.29	0.000	0.000	185.04	184.22	0.82	1.338	24.000
25.10.26	44.65	37.34	7.31	190.69	190.37	0.32	0.000	0.000	192.54	191.67	0.87	1.402	24.000
26.10.26	45.04	37.45	7.59	182.49	182.16	0.32	0.000	0.000	184.30	183.42	0.88	1.391	24.000
27.10.26	46.61	38.37	8.24	178.19	177.91	0.28	0.000	0.000	180.08	179.19	0.89	1.474	24.000
28.10.26	46.60	38.35	8.25	177.81	177.52	0.29	0.000	0.000	179.69	178.80	0.89	1.473	24.000
29.10.26	47.14	38.70	8.44	176.96	176.68	0.28	0.000	0.000	178.87	177.98	0.90	1.501	24.000
30.10.26	46.64	38.41	8.23	177.01	176.70	0.31	0.000	0.000	178.88	177.98	0.91	1.464	24.000
31.10.26	46.49	38.15	8.34	176.76	176.43	0.32	0.000	0.000	178.62	177.69	0.93	1.481	24.000
01.11.26	47.69	38.90	8.79	177.06	176.75	0.30	0.000	0.000	179.02	178.07	0.96	1.564	24.000
02.11.26	50.18	40.52	9.66	176.44	176.20	0.24	0.000	0.000	178.60	177.62	0.98	1.710	24.000
03.11.26	50.48	40.50	9.98	175.85	175.58	0.26	0.000	0.000	178.02	177.00	1.03	1.761	24.000
04.11.26	50.99	41.04	9.95	176.18	175.92	0.26	0.000	0.000	178.40	177.37	1.03	1.760	24.000
05.11.26	50.58	40.80	9.78	174.65	174.39	0.25	0.000	0.000	176.81	175.81	1.00	1.713	24.000
06.11.26	51.81	41.39	10.42	173.93	173.69	0.24	0.000	0.000	176.19	175.15	1.04	1.820	24.000
07.11.26	53.64	42.54	11.10	173.68	173.48	0.19	0.000	0.000	176.09	175.02	1.07	1.932	24.000
08.11.26	53.96	42.76	11.20	173.92	173.71	0.20	0.000	0.000	176.35	175.26	1.09	1.952	24.000
09.11.26	53.06	42.14	10.92	173.50	173.29	0.21	0.000	0.000	175.86	174.80	1.06	1.899	24.000
10.11.26	53.47	42.52	10.95	174.58	174.36	0.21	0.000	0.000	176.98	175.91	1.07	1.916	24.000
11.11.26	53.59	42.70	10.89	175.14	174.95	0.19	0.000	0.000	177.56	176.51	1.05	1.912	24.000
12.11.26	53.48	42.59	10.89	175.48	175.30	0.18	0.000	0.000	177.90	176.85	1.05	1.914	24.000
13.11.26	53.27	42.53	10.74	177.41	177.20	0.20	0.000	0.000	179.83	178.77	1.06	1.908	24.000
14.11.26	53.78	42.88	10.90	178.67	178.46	0.20	0.000	0.000	181.16	180.07	1.08	1.952	24.000
15.11.26	53.45	42.82	10.63	178.44	178.24	0.20	0.000	0.000	180.90	179.84	1.06	1.902	24.000
16.11.26	53.71	43.03	10.68	179.89	179.69	0.20	0.000	0.000	182.39	181.32	1.07	1.926	24.000
17.11.26	53.55	42.85	10.70	178.36	178.16	0.20	0.000	0.000	180.82	179.76	1.06	1.913	24.000
18.11.26	53.89	43.06	10.83	178.96	178.75	0.20	0.000	0.000	181.46	180.38	1.08	1.943	24.000
19.11.26	53.42	42.65	10.77	178.48	178.27	0.20	0.000	0.000	180.93	179.86	1.07	1.927	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5343.66**	**5336.13**	**7.53**	**---**	**---**	**5408.48**	**5379.10**	**29.38**	**50.751**	**720.000**
Среднее	**49.97**	**40.48**	**9.49**	**---**	**---**	**---**	**0.000**	**0.000**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 19а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА769

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	5.53	41.17	220.88	17.44	219.44	21.13	24.00	0.00	0.00
22.10.26	3.94	43.46	220.38	26.20	218.68	21.07	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.50	45.14	221.41	42.15	218.66	13.08	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.30	45.12	220.42	42.94	217.50	13.30	24.00	0.00	0.00
25.10.26	0.76	44.90	221.21	44.81	218.23	12.05	24.00	0.00	0.00
26.10.26	0.80	44.83	220.98	68.58	214.65	7.34	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.17	44.58	189.45	48.93	183.61	8.27	24.00	0.00	0.00
28.10.26	0.78	46.79	214.50	59.79	210.07	7.14	24.00	0.00	0.00
29.10.26	0.65	46.77	214.28	62.50	209.19	5.14	24.00	0.00	0.00
30.10.26	2.02	47.34	213.52	44.36	210.03	13.33	24.00	0.00	0.00
31.10.26	9.48	46.84	213.60	9.20	209.04	16.23	24.00	0.00	0.00
01.11.26	30.95	46.69	213.29	-96.22	203.16	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	25.77	47.77	213.53	-71.67	207.56	23.60	24.00	0.00	0.00
03.11.26	31.62	50.37	212.87	-96.05	203.41	23.60	24.00	0.00	0.00
04.11.26	11.03	50.60	212.21	-1.03	208.75	23.59	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.98	51.19	212.53	41.86	209.34	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.92	50.79	211.13	41.65	208.05	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	2.04	51.93	210.35	42.20	207.12	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.52	53.85	209.85	41.94	206.84	23.37	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.21	54.19	210.31	43.67	207.84	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	2.16	53.26	209.84	42.95	207.24	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	2.19	53.68	211.14	43.31	208.61	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	2.18	53.83	211.91	43.50	209.39	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	2.19	53.66	212.34	43.33	209.50	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	2.09	53.31	201.37	42.94	198.44	23.60	24.00	0.00	0.00
15.11.26	2.22	53.98	217.17	43.73	214.83	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	2.16	53.66	217.30	43.69	215.18	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	2.19	53.93	218.33	43.89	216.04	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	2.15	53.75	217.05	43.81	214.79	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	2.17	54.11	217.71	44.13	215.21	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**159.67**	**---**	**6410.86**	**---**	**6300.40**	**591.84**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.716**	**---**	**28.284**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	7159.86	0.00
19.11.26 24:00	7319.08	0.00
Итого за период	159.22	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 20
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00177887

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x551C

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	43.44	39.19	4.25	448.420	457.530	444.470	454.190	-9.720	6.90	6.70	1.8830	0.0	24.0
22.10.26	45.10	40.52	4.58	447.400	456.970	443.080	453.390	-10.310	6.90	6.70	2.0280	0.0	24.0
23.10.26	45.07	40.46	4.61	447.010	456.740	442.720	453.190	-10.470	6.90	6.70	2.0410	0.0	24.0
24.10.26	44.86	40.29	4.57	447.840	457.170	443.580	453.680	-10.100	6.90	6.70	2.0220	0.0	24.0
25.10.26	44.79	40.21	4.58	447.830	457.230	443.600	453.800	-10.200	6.90	6.70	2.0260	0.0	24.0
26.10.26	45.15	40.45	4.70	447.660	457.230	443.400	453.800	-10.400	6.90	6.70	2.0820	0.0	24.0
27.10.26	46.77	41.67	5.10	446.610	456.520	442.050	452.820	-10.770	6.90	6.70	2.2520	0.0	24.0
28.10.26	46.75	41.65	5.10	446.000	456.710	441.440	453.010	-11.570	6.90	6.70	2.2480	0.0	24.0
29.10.26	47.32	42.11	5.21	446.170	456.610	441.510	452.770	-11.260	6.90	6.70	2.2940	0.0	24.0
30.10.26	46.81	41.73	5.08	446.590	456.490	442.030	452.750	-10.720	6.90	6.70	2.2390	0.0	24.0
31.10.26	46.66	41.54	5.12	446.770	456.450	442.210	452.810	-10.600	6.90	6.70	2.2600	0.0	24.0
01.11.26	47.80	42.32	5.48	446.680	456.260	441.890	452.470	-10.580	6.90	6.70	2.4180	0.0	24.0
02.11.26	50.38	44.36	6.02	446.270	455.940	440.990	451.700	-10.710	6.90	6.70	2.6500	0.0	24.0
03.11.26	50.67	44.51	6.16	446.160	455.850	440.830	451.570	-10.740	6.90	6.70	2.7110	0.0	24.0
04.11.26	51.20	44.97	6.23	446.150	455.670	440.630	451.350	-10.720	6.90	6.70	2.7430	0.0	24.0
05.11.26	50.79	44.72	6.07	444.560	454.100	439.230	449.800	-10.570	6.90	6.70	2.6620	0.0	24.0
06.11.26	51.98	45.50	6.48	443.240	452.860	437.680	448.440	-10.760	6.90	6.70	2.8350	0.0	24.0
07.11.26	53.88	46.96	6.92	443.180	452.860	437.180	448.210	-11.030	6.90	6.70	3.0230	0.0	24.0
08.11.26	54.22	47.22	7.00	443.220	452.870	437.220	448.090	-10.870	6.90	6.70	3.0550	0.0	24.0
09.11.26	53.29	46.50	6.79	443.000	452.610	437.190	448.050	-10.860	6.90	6.70	2.9640	0.0	24.0
10.11.26	53.71	46.86	6.85	444.840	454.430	438.840	449.820	-10.980	6.90	6.70	2.9990	0.0	24.0
11.11.26	53.84	47.02	6.82	446.720	456.330	440.730	451.570	-10.840	6.90	6.70	3.0030	0.0	24.0
12.11.26	53.70	46.90	6.80	446.540	456.140	440.560	451.380	-10.820	6.90	6.70	2.9950	0.0	24.0
13.11.26	53.50	46.81	6.69	448.560	458.060	442.610	453.310	-10.700	6.90	6.70	2.9580	0.0	24.0
14.11.26	54.00	47.26	6.74	452.910	462.210	446.740	457.410	-10.670	6.90	6.70	3.0110	0.0	24.0
15.11.26	53.68	47.13	6.55	453.020	462.580	446.960	457.780	-10.820	6.90	6.70	2.9240	0.0	24.0
16.11.26	53.95	47.29	6.66	453.390	463.260	447.280	458.460	-11.180	6.90	6.70	2.9770	0.0	24.0
17.11.26	53.78	47.14	6.64	453.710	463.510	447.660	458.710	-11.050	6.90	6.70	2.9680	0.0	24.0
18.11.26	54.13	47.40	6.73	453.920	463.880	447.710	459.080	-11.370	6.90	6.70	3.0060	0.0	24.0
19.11.26	53.66	46.94	6.72	453.860	463.920	447.860	459.120	-11.260	6.90	6.70	3.0020	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**13428.2**	**13718.9**	**13269.88**	**13592.53**	**-322.650**	**---**	**---**	**78.2790**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**50.16**	**44.25**	**5.90**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.90**	**6.70**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	77714.169	78296.670	76554.130	77425.159	616.3780	-871.030	0.0	8006.0
19.11.26 24:00	91142.400	92015.660	89824.010	91017.690	694.6570	-1193.680	0.0	8726.0
Итого за период	13428.231	13718.990	13269.879	13592.531	78.2790	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 21
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 802467
Тип системы А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	42.23	34.78	7.45	130.12	129.54	0.58	0.005	0.000	131.26	130.31	0.95	0.988	24.000
22.10.26	44.99	36.65	8.34	134.21	133.69	0.52	0.005	0.000	135.54	134.57	0.97	1.135	24.000
23.10.26	44.95	36.40	8.55	131.54	131.01	0.52	0.005	0.000	132.84	131.87	0.97	1.142	24.000
24.10.26	44.80	36.33	8.47	133.75	133.24	0.51	0.005	0.000	135.07	134.10	0.96	1.150	24.000
25.10.26	44.68	36.11	8.57	138.58	138.05	0.52	0.005	0.000	139.93	138.94	0.99	1.203	24.000
26.10.26	44.64	36.22	8.42	138.16	137.72	0.44	0.005	0.000	139.48	138.64	0.84	1.169	24.000
27.10.26	46.62	41.15	5.47	260.38	260.38	0	0.005	0.000	262.62	263.07	-0.45	1.421	24.000
28.10.26	46.70	41.27	5.43	260.54	260.54	0.00	0.005	0.000	262.75	263.28	-0.53	1.413	24.000
29.10.26	47.29	41.74	5.55	259.98	259.98	0	0.005	0.000	262.27	262.75	-0.48	1.439	24.000
30.10.26	46.99	41.58	5.41	260.04	260.04	0.00	0.005	0.000	262.27	262.82	-0.56	1.404	24.000
31.10.26	46.75	41.37	5.38	259.75	259.75	0.00	0.005	0.000	261.98	262.47	-0.49	1.395	24.000
01.11.26	46.90	41.43	5.47	259.81	259.81	0.00	0.005	0.000	262.05	262.54	-0.49	1.420	24.000
02.11.26	50.21	43.93	6.28	259.13	259.13	0.00	0.005	0.000	261.76	262.10	-0.34	1.626	24.000
03.11.26	50.53	44.10	6.43	258.92	258.92	0	0.005	0.000	261.63	261.87	-0.24	1.661	24.000
04.11.26	51.15	44.61	6.54	259.01	259.01	0	0.005	0.000	261.84	261.97	-0.13	1.691	24.000
05.11.26	50.93	44.62	6.31	258.57	258.57	0	0.005	0.000	261.42	261.48	-0.06	1.628	24.000
06.11.26	51.09	44.66	6.43	258.73	258.73	0.00	0.005	0.000	261.61	261.63	-0.02	1.662	24.000
07.11.26	53.75	46.65	7.10	258.26	258.26	0.00	0.005	0.000	261.42	261.42	0	1.833	24.000
08.11.26	54.21	47.00	7.21	258.20	258.20	0.00	0.005	0.000	261.41	261.42	-0.01	1.859	24.000
09.11.26	53.40	46.38	7.02	258.56	258.56	0	0.005	0.000	261.70	261.69	0.00	1.813	24.000
10.11.26	53.61	46.51	7.10	258.22	258.22	0	0.005	0.000	261.36	261.38	-0.02	1.831	24.000
11.11.26	54.00	46.84	7.16	258.44	258.44	0	0.005	0.000	261.60	261.66	-0.06	1.849	24.000
12.11.26	53.45	46.46	6.99	258.54	258.54	0.00	0.005	0.000	261.65	261.71	-0.06	1.805	24.000
13.11.26	53.75	46.58	7.17	258.78	258.78	0	0.005	0.000	261.92	261.98	-0.07	1.852	24.000
14.11.26	53.64	46.55	7.09	259.24	259.24	0	0.004	0.000	262.38	262.43	-0.05	1.836	24.000
15.11.26	53.74	46.71	7.03	259.11	259.11	0.00	0.005	0.000	262.26	262.32	-0.06	1.818	24.000
16.11.26	53.86	46.74	7.12	258.94	258.94	0.00	0.005	0.000	262.09	262.16	-0.07	1.841	24.000
17.11.26	53.70	46.60	7.10	258.75	258.75	0.00	0.005	0.000	261.89	261.93	-0.04	1.836	24.000
18.11.26	54.10	46.93	7.17	259.30	259.30	0.00	0.005	0.000	262.47	262.56	-0.10	1.858	24.000
19.11.26	53.75	46.60	7.15	259.07	259.07	0	0.005	0.000	262.16	262.31	-0.15	1.849	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7024.63**	**7021.52**	**3.11**	**---**	**---**	**7100.59**	**7099.38**	**1.21**	**47.428**	**720.000**
Среднее	**50.01**	**43.12**	**6.90**	**---**	**---**	**---**	**0.005**	**0.000**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 21а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ673

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.87	41.38	118.64	34.05	124.12	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.00	43.64	118.33	35.15	123.88	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.08	45.35	118.84	36.24	124.45	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.09	45.32	118.28	36.07	123.72	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.09	45.11	118.69	35.94	124.19	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.09	45.03	118.57	35.78	124.02	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.13	45.35	123.23	36.11	128.80	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.19	46.99	115.65	36.67	121.01	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.19	46.96	115.55	36.66	120.94	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.22	47.53	115.18	36.95	120.53	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.19	47.03	115.29	36.68	120.64	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.19	46.88	115.05	36.48	120.40	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.26	47.94	115.23	36.94	120.59	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.39	50.55	114.89	38.41	120.22	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.42	50.83	114.49	38.43	119.84	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.42	51.37	114.65	38.92	120.33	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.38	50.96	113.86	38.85	119.79	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.45	52.08	113.44	39.22	119.04	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.55	54.01	113.27	40.31	119.24	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.57	54.35	113.46	40.46	119.43	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.53	53.42	113.23	39.87	118.92	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.55	53.84	113.88	40.17	119.87	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.55	53.99	114.25	40.43	120.20	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.54	53.82	114.44	40.29	120.49	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.55	53.65	117.43	40.42	123.52	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.56	54.13	116.24	40.66	122.09	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.53	53.83	116.05	40.63	121.70	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.56	54.10	116.73	40.72	122.70	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.55	53.91	116.10	40.49	122.12	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.57	54.27	116.40	40.72	122.52	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**40.26**	**---**	**3479.34**	**---**	**3649.31**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.921**	**---**	**38.291**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	2387.43	0.00
19.11.26 24:00	2428.37	0.00
Итого за период	40.94	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 23
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ522

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.84	41.20	132.96	34.50	129.06	23.56	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.06	43.63	152.24	36.67	149.33	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.13	45.36	152.12	37.89	148.80	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.15	45.33	151.63	37.72	148.02	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.14	45.12	151.83	37.61	148.17	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.15	45.04	151.64	37.42	148.01	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.18	45.37	151.55	37.54	147.86	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.25	47.01	150.29	38.64	146.58	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.25	46.98	150.29	38.61	146.62	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.29	47.56	150.24	38.94	146.53	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.26	47.04	148.13	38.52	144.71	23.70	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.27	46.90	150.23	38.42	147.34	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.35	47.95	150.21	38.97	146.91	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.48	50.59	149.93	40.69	146.39	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.51	50.88	149.74	40.76	146.14	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.51	51.42	149.74	41.32	146.15	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.46	51.02	149.13	41.23	145.49	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.54	52.12	148.55	41.74	144.87	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.64	54.08	148.46	43.01	144.87	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.66	54.42	148.48	43.21	144.90	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	2.05	53.40	148.24	39.40	16.80	23.93	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.63	53.88	148.95	42.91	0.21	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.63	54.04	149.58	43.10	0.13	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.64	53.86	149.67	42.86	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.63	53.70	150.52	42.84	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.65	54.18	152.07	43.29	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.60	53.88	152.02	43.32	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.63	54.15	152.28	43.43	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.63	53.96	152.10	43.24	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.66	54.33	152.21	43.41	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**42.87**	**---**	**4495.03**	**---**	**2933.89**	**719.19**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.947**	**---**	**40.374**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	2901.23	0.00
19.11.26 24:00	2944.90	0.00
Итого за период	43.67	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 23а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00182343

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x3C57

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	43.41	36.75	6.66	164.870	159.290	163.340	158.270	5.070	6.20	6.12	1.0850	0.0	24.0
22.10.26	45.09	37.92	7.17	164.850	159.180	163.180	158.220	4.960	6.20	6.16	1.1650	0.0	24.0
23.10.26	45.06	37.80	7.26	164.350	158.740	162.720	157.770	4.950	6.20	6.11	1.1790	0.0	24.0
24.10.26	44.84	37.64	7.20	164.570	158.990	163.040	158.030	5.010	6.20	6.15	1.1740	0.0	24.0
25.10.26	44.77	37.50	7.27	164.540	158.920	163.060	157.960	5.100	6.20	6.10	1.1820	0.0	24.0
26.10.26	45.12	37.65	7.47	164.450	158.800	162.940	157.780	5.160	6.20	6.10	1.2130	0.0	24.0
27.10.26	46.74	38.72	8.02	163.280	157.580	161.600	156.380	5.220	6.20	6.10	1.2920	0.0	24.0
28.10.26	46.72	38.72	8.00	163.170	157.470	161.490	156.270	5.220	6.20	6.11	1.2890	0.0	24.0
29.10.26	47.28	39.09	8.19	162.970	157.340	161.290	156.140	5.150	6.20	6.14	1.3180	0.0	24.0
30.10.26	46.78	38.76	8.02	162.910	157.290	161.230	156.090	5.140	6.20	6.10	1.2890	0.0	24.0
31.10.26	46.63	38.63	8.00	162.740	157.150	161.060	155.950	5.110	6.20	6.07	1.2830	0.0	24.0
01.11.26	47.73	39.27	8.46	162.710	157.080	160.950	155.910	5.040	6.20	6.05	1.3620	0.0	24.0
02.11.26	50.31	40.99	9.32	162.480	156.700	160.560	155.500	5.060	6.20	6.11	1.4920	0.0	24.0
03.11.26	50.60	41.05	9.55	162.320	156.510	160.400	155.310	5.090	6.20	6.09	1.5310	0.0	24.0
04.11.26	51.14	41.57	9.57	162.330	156.500	160.410	155.300	5.110	6.20	6.08	1.5330	0.0	24.0
05.11.26	50.72	41.48	9.24	161.620	155.890	159.700	154.690	5.010	6.20	6.14	1.4710	0.0	24.0
06.11.26	51.89	42.01	9.88	161.050	155.250	159.030	153.960	5.070	6.20	6.17	1.5700	0.0	24.0
07.11.26	53.80	43.28	10.52	161.080	155.160	158.920	153.720	5.200	6.20	6.07	1.6690	0.0	24.0
08.11.26	54.13	43.52	10.61	161.140	155.150	158.980	153.710	5.270	6.20	6.14	1.6800	0.0	24.0
09.11.26	53.21	42.85	10.36	160.890	154.860	158.730	153.430	5.300	6.20	6.13	1.6390	0.0	24.0
10.11.26	53.62	43.19	10.43	161.580	155.540	159.420	154.100	5.320	6.20	6.13	1.6580	0.0	24.0
11.11.26	53.76	43.44	10.32	162.260	156.290	160.080	154.860	5.220	6.20	6.16	1.6470	0.0	24.0
12.11.26	53.61	43.26	10.35	162.340	156.280	160.180	154.840	5.340	6.20	6.10	1.6530	0.0	24.0
13.11.26	53.42	43.23	10.19	163.270	157.200	161.120	155.760	5.360	6.20	6.14	1.6390	0.0	24.0
14.11.26	53.92	43.67	10.25	164.990	158.870	162.830	157.430	5.400	6.20	6.18	1.6670	0.0	24.0
15.11.26	53.60	43.65	9.95	164.890	158.860	162.730	157.420	5.310	6.20	6.19	1.6190	0.0	24.0
16.11.26	53.87	43.79	10.08	165.130	159.080	162.970	157.640	5.330	6.20	6.20	1.6380	0.0	24.0
17.11.26	53.69	43.58	10.11	164.860	158.870	162.700	157.430	5.270	6.20	6.11	1.6410	0.0	24.0
18.11.26	54.05	43.80	10.25	165.020	159.080	162.860	157.640	5.220	6.20	6.16	1.6640	0.0	24.0
19.11.26	53.57	43.35	10.22	164.790	158.810	162.630	157.370	5.260	6.20	6.15	1.6600	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**4897.4**	**4722.7**	**4840.15**	**4684.88**	**155.270**	**---**	**---**	**43.9020**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**50.10**	**41.00**	**9.09**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.20**	**6.13**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	73558.519	75392.949	72557.770	74731.010	750.8200	-2173.240	2804.0	17797.0
19.11.26 24:00	78455.970	80115.679	77397.919	79415.889	794.7220	-2017.970	2804.0	18517.0
Итого за период	4897.451	4722.730	4840.148	4684.879	43.9020	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 25
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА785

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.20	41.22	288.19	37.04	286.77	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.39	43.53	281.82	38.58	280.45	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.51	45.21	281.54	39.85	280.19	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.52	45.18	280.82	39.75	279.48	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.51	44.97	281.26	39.58	279.93	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.53	44.89	281.08	39.45	279.76	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.56	45.24	280.73	39.67	279.46	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.68	46.87	278.64	40.83	277.38	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.67	46.85	278.58	40.83	277.32	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.71	47.42	278.20	41.26	276.96	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.67	46.91	278.76	40.89	277.57	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.68	46.76	278.02	40.70	276.85	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.79	47.87	277.91	41.40	276.79	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.98	50.47	277.29	43.30	276.10	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	2.02	50.76	276.88	43.44	275.81	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	2.03	51.29	277.12	43.94	275.82	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.96	50.88	275.88	43.76	274.54	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	2.08	52.05	274.79	44.45	273.47	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.22	53.97	274.45	45.86	273.15	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.25	54.31	274.56	46.11	273.19	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	2.18	53.35	274.45	45.41	272.98	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	2.21	53.79	275.46	45.76	274.06	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	2.20	53.93	276.54	45.95	275.18	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	2.19	53.77	276.72	45.83	275.35	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	2.17	53.59	278.38	45.78	276.98	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	2.21	54.08	281.13	46.19	279.73	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	2.15	53.77	281.05	46.09	279.60	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	2.19	54.04	281.59	46.23	280.12	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	2.18	53.85	281.27	46.08	279.86	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	2.22	54.21	281.47	46.33	280.09	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**56.86**	**---**	**8364.58**	**---**	**8324.94**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.834**	**---**	**43.011**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	6653.37	0.00
19.11.26 24:00	6711.22	0.00
Итого за период	57.85	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 25а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 24213200

БД=1, ТВ1, СИ=6, КСН=0x0E5B

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	43.55	38.46	н/д	5.09	2.99	5.60	н/д	251.147	251.792	н/д	248.942	250.124	н/д	-1.182	1.257	н/д	24	0
22.10.26	45.24	39.79	н/д	5.45	2.90	5.60	н/д	251.255	251.898	н/д	248.873	250.120	н/д	-1.247	1.345	н/д	24	0
23.10.26	45.21	39.69	н/д	5.52	2.12	5.60	н/д	250.580	251.210	н/д	248.199	249.439	н/д	-1.239	1.355	н/д	24	0
24.10.26	44.99	39.57	н/д	5.42	1.76	5.60	н/д	250.965	251.617	н/д	248.603	249.858	н/д	-1.254	1.332	н/д	24	0
25.10.26	44.92	39.48	н/д	5.44	2.36	5.60	н/д	250.758	251.400	н/д	248.401	249.649	н/д	-1.248	1.338	н/д	24	0
26.10.26	45.27	39.68	н/д	5.59	2.33	5.60	н/д	250.553	251.165	н/д	248.170	249.399	н/д	-1.229	1.375	н/д	24	0
27.10.26	46.90	40.84	н/д	6.06	1.87	5.60	н/д	248.923	249.408	н/д	246.369	247.534	н/д	-1.165	1.477	н/д	24	0
28.10.26	46.88	40.83	н/д	6.05	2.15	5.60	н/д	248.895	249.413	н/д	246.339	247.545	н/д	-1.205	1.477	н/д	24	0
29.10.26	47.45	41.22	н/д	6.23	2.27	5.60	н/д	247.210	247.730	н/д	244.617	245.828	н/д	-1.212	1.510	н/д	24	0
30.10.26	46.94	40.85	н/д	6.09	1.80	5.60	н/д	248.697	249.217	н/д	246.135	247.345	н/д	-1.210	1.484	н/д	24	0
31.10.26	46.79	40.69	н/д	6.11	2.29	5.60	н/д	248.523	249.012	н/д	245.992	247.152	н/д	-1.160	1.489	н/д	24	0
01.11.26	47.90	41.40	н/д	6.50	1.56	5.60	н/д	248.635	249.083	н/д	245.961	247.160	н/д	-1.199	1.582	н/д	24	0
02.11.26	50.50	43.36	н/д	7.14	1.48	5.60	н/д	248.500	248.885	н/д	245.534	246.738	н/д	-1.204	1.737	н/д	24	0
03.11.26	50.80	43.50	н/д	7.30	1.83	5.60	н/д	248.262	248.548	н/д	245.259	246.391	н/д	-1.132	1.775	н/д	24	0
04.11.26	51.33	44.07	н/д	7.26	1.78	5.60	н/д	248.420	248.705	н/д	245.351	246.489	н/д	-1.139	1.765	н/д	24	0
05.11.26	50.92	43.89	н/д	7.03	2.39	5.60	н/д	247.277	247.658	н/д	244.295	245.476	н/д	-1.180	1.705	н/д	24	0
06.11.26	52.08	44.52	н/д	7.56	1.72	5.60	н/д	246.465	246.783	н/д	243.326	244.539	н/д	-1.213	1.826	н/д	24	0
07.11.26	54.01	45.95	н/д	8.05	1.34	5.60	н/д	246.590	246.842	н/д	243.223	244.430	н/д	-1.207	1.942	н/д	24	0
08.11.26	54.35	46.21	н/д	8.14	1.78	5.60	н/д	246.717	246.945	н/д	243.314	244.515	н/д	-1.201	1.966	н/д	24	0
09.11.26	53.41	45.49	н/д	7.92	1.71	5.60	н/д	246.305	246.575	н/д	243.023	244.223	н/д	-1.200	1.910	н/д	24	0
10.11.26	53.83	45.82	н/д	8.02	1.36	5.60	н/д	247.400	247.677	н/д	244.038	245.279	н/д	-1.241	1.939	н/д	24	0
11.11.26	53.97	46.03	н/д	7.95	2.36	5.60	н/д	248.435	248.717	н/д	245.053	246.294	н/д	-1.241	1.935	н/д	24	0
12.11.26	53.81	45.90	н/д	7.91	2.08	5.60	н/д	248.542	248.825	н/д	245.198	246.414	н/д	-1.216	1.927	н/д	24	0
13.11.26	53.63	45.83	н/д	7.80	1.65	5.60	н/д	249.992	250.238	н/д	246.638	247.808	н/д	-1.170	1.909	н/д	24	0
14.11.26	54.12	46.30	н/д	7.82	1.55	5.60	н/д	252.650	252.773	н/д	249.184	250.273	н/д	-1.089	1.933	н/д	24	0
15.11.26	53.81	46.17	н/д	7.64	1.63	5.60	н/д	252.592	252.940	н/д	249.174	250.449	н/д	-1.275	1.887	н/д	24	0
16.11.26	54.08	46.30	н/д	7.78	1.43	5.60	н/д	253.080	253.458	н/д	249.611	250.952	н/д	-1.342	1.926	н/д	24	0
17.11.26	53.90	46.13	н/д	7.77	1.59	5.60	н/д	252.760	253.195	н/д	249.324	250.709	н/д	-1.385	1.921	н/д	24	0
18.11.26	54.26	46.42	н/д	7.84	0.94	5.60	н/д	253.035	253.488	н/д	249.546	250.969	н/д	-1.423	1.937	н/д	24	0
19.11.26	53.78	45.97	н/д	7.81	0.90	5.60	н/д	252.732	253.155	н/д	249.307	250.692	н/д	-1.386	1.927	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**7485.895**	**7498.352**	**---**	**7396.999**	**7433.793**	**---**	**-36.794**	**50.888**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**50.28**	**43.34**	---	**6.94**	**1.86**	**5.60**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	59880.157	59497.455	0.000	58998.475	58866.528	0.000	131.947	486.609	0.000	10034	0
19.11.26 24:00	67366.055	66995.805	0.000	66395.474	66300.321	0.000	95.153	537.499	0.000	10754	0
Итого за период	7485.898	7498.350	0.000	7396.999	7433.793	0.000	-36.794	50.890	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 27
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 719860
Тип системы А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	43.35	36.86	6.49	202.46	0.00	202.45	0.000	0.533	204.32	0.00	204.32	1.289	24.000
22.10.26	45.16	38.13	7.03	202.09	0.00	202.08	0.000	0.538	204.10	0.00	204.10	1.395	24.000
23.10.26	45.14	38.03	7.11	201.59	0.00	201.59	0.000	0.537	203.60	0.00	203.60	1.409	24.000
24.10.26	44.93	37.86	7.07	201.89	0.00	201.89	0.000	0.536	203.88	0.00	203.88	1.401	24.000
25.10.26	44.84	37.71	7.13	210.32	0.00	210.32	0.000	0.536	212.39	0.00	212.39	1.473	24.000
26.10.26	45.19	37.91	7.28	201.69	0.00	201.69	0.000	0.536	203.71	0.00	203.71	1.444	24.000
27.10.26	46.81	38.93	7.88	198.02	105.98	92.04	0.000	0.538	200.14	106.75	93.39	1.533	23.633
28.10.26	46.78	38.95	7.83	201.21	200.16	1.04	0.000	0.536	203.36	201.61	1.75	1.550	24.000
29.10.26	47.35	39.36	7.99	201.10	199.96	1.13	0.000	0.537	203.29	201.43	1.86	1.581	24.000
30.10.26	46.85	39.00	7.85	201.00	199.95	1.05	0.000	0.535	203.15	201.40	1.75	1.553	24.000
31.10.26	46.70	38.85	7.85	200.97	199.87	1.09	0.000	0.535	203.11	201.31	1.80	1.553	24.000
01.11.26	47.80	39.45	8.35	200.83	199.74	1.08	0.000	0.533	203.06	201.22	1.84	1.651	24.000
02.11.26	50.38	41.17	9.21	200.48	199.35	1.12	0.000	0.530	202.94	200.96	1.98	1.820	24.000
03.11.26	50.67	41.30	9.37	200.34	199.22	1.11	0.000	0.531	202.83	200.84	1.99	1.851	24.000
04.11.26	51.20	41.81	9.39	200.16	199.20	0.96	0.000	0.534	202.70	200.86	1.84	1.854	24.000
05.11.26	50.79	41.67	9.12	199.49	198.44	1.04	0.000	0.537	201.98	200.08	1.89	1.795	24.000
06.11.26	51.95	42.22	9.73	198.57	197.67	0.89	0.000	0.540	201.16	199.35	1.81	1.907	24.000
07.11.26	53.86	43.54	10.32	198.43	197.53	0.90	0.000	0.537	201.20	199.31	1.89	2.022	24.000
08.11.26	54.20	43.74	10.46	198.58	197.53	1.04	0.000	0.537	201.38	199.33	2.05	2.051	24.000
09.11.26	53.27	43.08	10.19	198.48	197.36	1.12	0.000	0.538	201.19	199.10	2.09	1.997	24.000
10.11.26	53.69	43.44	10.25	199.19	198.11	1.07	0.000	0.539	201.95	199.89	2.06	2.016	24.000
11.11.26	53.84	43.68	10.16	199.96	198.95	1.00	0.000	0.539	202.74	200.76	1.99	2.005	24.000
12.11.26	53.68	43.58	10.10	200.02	198.97	1.04	0.000	0.540	202.80	200.77	2.02	1.994	24.000
13.11.26	53.50	43.52	9.98	201.16	200.04	1.11	0.000	0.539	203.93	201.84	2.08	1.980	24.000
14.11.26	53.99	43.94	10.05	203.22	202.13	1.09	0.000	0.543	206.07	203.99	2.09	2.016	24.000
15.11.26	53.68	43.88	9.80	203.22	202.16	1.05	0.000	0.542	206.04	204.02	2.02	1.966	24.000
16.11.26	53.95	43.98	9.97	203.45	202.30	1.15	0.000	0.542	206.30	204.16	2.14	2.001	24.000
17.11.26	53.76	43.80	9.96	203.49	202.26	1.22	0.000	0.540	206.32	204.11	2.21	2.001	24.000
18.11.26	54.13	44.03	10.10	203.58	202.33	1.24	0.000	0.542	206.45	204.20	2.25	2.028	24.000
19.11.26	53.65	43.66	9.99	203.52	202.20	1.32	0.000	0.541	206.34	204.04	2.30	2.008	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**6038.51**	**4701.41**	**1337.09**	**---**	**---**	**6112.44**	**4741.34**	**1371.10**	**53.148**	**719.633**
Среднее	**50.17**	**41.24**	**8.93**	**---**	**---**	**---**	**0.000**	**0.537**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 29
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА852

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.10	40.75	204.55	35.35	0.00	23.44	23.44	0.00	0.00
22.10.26	1.27	42.84	206.62	36.70	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.39	44.75	206.33	38.01	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.40	44.75	207.00	37.97	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.39	44.54	205.61	37.77	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.39	44.47	205.63	37.70	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.41	44.69	205.61	37.82	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.53	46.43	205.54	38.98	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.52	46.42	205.51	38.99	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.57	47.05	205.48	39.40	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.53	46.59	204.26	39.08	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.53	46.43	203.19	38.87	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.59	47.24	202.65	39.40	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.78	50.15	202.50	41.35	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.82	50.48	202.58	41.46	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.85	51.08	202.48	41.93	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.79	50.70	201.74	41.79	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.89	51.68	200.98	42.25	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.10	54.11	200.93	43.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.17	54.57	201.42	43.78	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	2.11	53.63	201.33	43.11	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	2.13	54.04	202.35	43.47	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	2.17	54.43	203.57	43.76	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	2.20	54.35	203.49	43.52	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	2.21	54.36	203.94	43.50	0.00	23.60	23.60	0.00	0.00
15.11.26	2.32	55.09	205.53	43.79	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	2.28	54.84	205.53	43.75	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	2.32	55.22	205.54	43.90	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	2.32	55.08	206.13	43.78	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	2.35	55.44	206.94	44.08	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**54.43**	**---**	**6124.96**	**---**	**0.00**	**719.04**	**719.04**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.873**	**---**	**40.964**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	5731.68	0.00
19.11.26 24:00	5787.27	0.00
Итого за период	55.59	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 31
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00169027

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xC225

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	43.60	37.51	6.09	196.110	196.880	194.890	194.890	0.000	6.76	6.22	1.1870	0.0	24.0
22.10.26	45.25	38.67	6.58	196.000	196.590	194.540	194.540	0.000	6.80	6.25	1.2790	0.0	24.0
23.10.26	45.22	38.53	6.69	195.670	196.170	194.180	194.180	0.000	6.80	6.25	1.2970	0.0	24.0
24.10.26	45.01	38.37	6.64	195.900	196.430	194.440	194.440	0.000	6.79	6.24	1.2910	0.0	24.0
25.10.26	44.93	38.23	6.70	195.810	196.310	194.340	194.340	0.000	6.80	6.26	1.3020	0.0	24.0
26.10.26	45.30	38.41	6.89	195.720	196.180	194.200	194.200	0.000	6.80	6.25	1.3360	0.0	24.0
27.10.26	46.90	39.52	7.38	195.180	195.640	193.660	193.660	0.000	6.80	6.26	1.4310	0.0	24.0
28.10.26	46.88	39.53	7.35	195.250	195.670	193.670	193.670	0.000	6.79	6.24	1.4220	0.0	24.0
29.10.26	47.45	39.89	7.56	195.250	195.600	193.580	193.580	0.000	6.80	6.25	1.4640	0.0	24.0
30.10.26	46.94	39.54	7.40	195.180	195.550	193.610	193.610	0.000	6.79	6.24	1.4300	0.0	24.0
31.10.26	46.79	39.40	7.39	195.130	195.470	193.560	193.560	0.000	6.79	6.24	1.4310	0.0	24.0
01.11.26	47.93	40.02	7.91	195.150	195.520	193.500	193.500	0.000	6.77	6.22	1.5270	0.0	24.0
02.11.26	50.48	41.81	8.67	195.090	195.270	193.070	193.070	0.000	6.74	6.19	1.6750	0.0	24.0
03.11.26	50.78	41.93	8.85	194.980	195.290	193.040	193.040	0.000	6.75	6.20	1.7060	0.0	24.0
04.11.26	51.30	42.47	8.83	195.060	195.230	193.030	193.030	0.000	6.77	6.22	1.7030	0.0	24.0
05.11.26	50.89	42.32	8.57	194.310	194.450	192.290	192.290	0.000	6.80	6.26	1.6450	0.0	24.0
06.11.26	52.08	43.00	9.08	193.680	193.700	191.550	191.550	0.000	6.83	6.29	1.7380	0.0	24.0
07.11.26	53.96	44.31	9.65	193.740	193.720	191.500	191.500	0.000	6.80	6.25	1.8480	0.0	24.0
08.11.26	54.30	44.54	9.76	193.820	193.740	191.470	191.470	0.000	6.80	6.26	1.8670	0.0	24.0
09.11.26	53.38	43.86	9.52	193.580	193.550	191.340	191.340	0.000	6.82	6.27	1.8230	0.0	24.0
10.11.26	53.79	44.20	9.59	194.390	194.350	192.140	192.140	0.000	6.83	6.28	1.8430	0.0	24.0
11.11.26	53.92	44.39	9.53	195.190	195.150	192.870	192.870	0.000	6.83	6.27	1.8370	0.0	24.0
12.11.26	53.78	44.27	9.51	195.180	195.240	192.930	192.930	0.000	6.84	6.28	1.8340	0.0	24.0
13.11.26	53.59	44.20	9.39	196.240	196.280	193.980	193.980	0.000	6.83	6.27	1.8190	0.0	24.0
14.11.26	54.09	44.64	9.45	198.180	198.430	195.960	195.960	0.000	6.88	6.31	1.8490	0.0	24.0
15.11.26	53.77	44.52	9.25	198.350	198.380	196.040	196.040	0.000	6.87	6.29	1.8150	0.0	24.0
16.11.26	54.04	44.65	9.39	198.590	198.560	196.230	196.230	0.000	6.87	6.30	1.8390	0.0	24.0
17.11.26	53.86	44.48	9.38	198.610	198.560	196.250	196.250	0.000	6.86	6.28	1.8370	0.0	24.0
18.11.26	54.22	44.76	9.46	198.660	198.580	196.280	196.280	0.000	6.87	6.30	1.8530	0.0	24.0
19.11.26	53.74	44.34	9.40	198.520	198.490	196.160	196.160	0.000	6.87	6.29	1.8430	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**5872.5**	**5878.9**	**5814.30**	**5814.30**	**0.000**	**---**	**---**	**48.7710**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**50.27**	**41.87**	**8.39**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.81**	**6.26**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	85320.970	84484.060	84309.890	83490.679	872.4420	819.210	2659.0	17875.0
19.11.26 24:00	91193.489	90363.040	90124.189	89304.979	921.2130	819.210	2659.0	18595.0
Итого за период	5872.519	5878.979	5814.298	5814.300	48.7710	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 31
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00170304

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x9B33

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	43.40	38.73	4.67	266.290	263.670	263.920	261.860	2.060	6.33	6.34	1.2340	0.0	24.0
22.10.26	45.05	39.98	5.07	266.050	263.370	263.440	261.450	1.990	6.36	6.38	1.3320	0.0	24.0
23.10.26	45.03	39.92	5.11	265.470	262.790	262.900	260.870	2.030	6.36	6.38	1.3420	0.0	24.0
24.10.26	44.81	39.77	5.04	265.580	262.910	263.160	260.990	2.170	6.35	6.37	1.3220	0.0	24.0
25.10.26	44.73	39.67	5.06	265.480	262.780	263.080	260.860	2.220	6.36	6.38	1.3280	0.0	24.0
26.10.26	45.09	39.86	5.23	265.550	262.830	263.080	260.880	2.200	6.35	6.38	1.3730	0.0	24.0
27.10.26	46.70	41.06	5.64	264.740	261.980	262.100	259.820	2.280	6.36	6.39	1.4750	0.0	24.0
28.10.26	46.68	41.06	5.62	264.590	261.830	261.930	259.670	2.260	6.34	6.37	1.4670	0.0	24.0
29.10.26	47.25	41.47	5.78	264.450	261.690	261.630	259.530	2.100	6.35	6.38	1.5120	0.0	24.0
30.10.26	46.74	41.12	5.62	264.350	261.610	261.710	259.450	2.260	6.34	6.37	1.4670	0.0	24.0
31.10.26	46.59	40.95	5.64	264.460	261.700	261.820	259.550	2.270	6.34	6.37	1.4760	0.0	24.0
01.11.26	47.71	41.71	6.00	264.190	261.410	261.380	259.240	2.140	6.32	6.35	1.5660	0.0	24.0
02.11.26	50.28	43.63	6.65	264.060	261.190	260.940	258.790	2.150	6.28	6.32	1.7310	0.0	24.0
03.11.26	50.57	43.77	6.80	264.010	261.120	260.890	258.720	2.170	6.29	6.33	1.7680	0.0	24.0
04.11.26	51.09	44.34	6.75	263.960	261.070	260.840	258.670	2.170	6.32	6.36	1.7580	0.0	24.0
05.11.26	50.69	44.17	6.52	262.880	260.010	259.760	257.610	2.150	6.35	6.39	1.6890	0.0	24.0
06.11.26	51.86	44.88	6.98	262.010	259.100	258.730	256.610	2.120	6.38	6.42	1.8040	0.0	24.0
07.11.26	53.74	46.30	7.44	261.990	258.980	258.400	256.340	2.060	6.34	6.39	1.9220	0.0	24.0
08.11.26	54.08	46.56	7.52	262.080	259.040	258.490	256.400	2.090	6.34	6.39	1.9390	0.0	24.0
09.11.26	53.16	45.84	7.32	261.740	258.770	258.350	256.140	2.210	6.36	6.40	1.8830	0.0	24.0
10.11.26	53.57	46.19	7.38	262.850	259.840	259.250	257.200	2.050	6.37	6.41	1.9090	0.0	24.0
11.11.26	53.71	46.38	7.33	264.010	261.010	260.430	258.370	2.060	6.36	6.41	1.9050	0.0	24.0
12.11.26	53.56	46.27	7.29	264.080	261.090	260.500	258.450	2.050	6.37	6.42	1.8970	0.0	24.0
13.11.26	53.37	46.19	7.18	265.460	262.500	261.890	259.860	2.030	6.37	6.41	1.8780	0.0	24.0
14.11.26	53.87	46.64	7.23	268.320	265.280	264.720	262.640	2.080	6.41	6.45	1.9100	0.0	24.0
15.11.26	53.56	46.50	7.06	268.260	265.250	264.660	262.610	2.050	6.40	6.44	1.8640	0.0	24.0
16.11.26	53.82	46.63	7.19	268.420	265.400	264.820	262.760	2.060	6.40	6.44	1.9030	0.0	24.0
17.11.26	53.65	46.46	7.19	268.320	265.300	264.720	262.660	2.060	6.38	6.42	1.8990	0.0	24.0
18.11.26	54.00	46.71	7.29	268.520	265.490	264.920	262.850	2.070	6.40	6.44	1.9290	0.0	24.0
19.11.26	53.53	46.28	7.25	268.470	265.450	264.870	262.810	2.060	6.39	6.43	1.9150	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**7950.6**	**7864.4**	**7857.33**	**7793.66**	**63.670**	**---**	**---**	**50.3970**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**50.06**	**43.63**	**6.42**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.36**	**6.39**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	105637.920	105218.890	104185.270	104207.319	897.0230	-22.050	2715.0	17888.0
19.11.26 24:00	113588.560	113083.349	112042.600	112000.980	947.4200	41.620	2715.0	18608.0
Итого за период	7950.639	7864.459	7857.330	7793.660	50.3970	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 35
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 718940
Тип системы А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	42.12	39.14	2.98	434.37	432.11	2.26	0.569	0.534	438.04	435.26	2.79	1.385	24.000
22.10.26	45.26	41.73	3.53	433.53	431.31	2.22	0.577	0.543	437.76	434.88	2.88	1.626	24.000
23.10.26	45.25	41.69	3.56	433.96	431.71	2.25	0.577	0.543	438.19	435.28	2.91	1.640	24.000
24.10.26	45.13	41.58	3.55	432.95	430.68	2.26	0.575	0.541	437.15	434.23	2.92	1.634	24.000
25.10.26	45.00	41.42	3.58	449.78	447.41	2.36	0.575	0.541	454.12	451.07	3.04	1.704	24.000
26.10.26	44.95	41.39	3.56	431.88	429.61	2.27	0.575	0.541	436.04	433.12	2.92	1.631	24.000
27.10.26	46.53	42.67	3.86	431.69	429.46	2.23	0.576	0.542	436.14	433.18	2.95	1.761	24.000
28.10.26	46.88	42.99	3.89	431.80	429.56	2.23	0.575	0.541	436.31	433.34	2.97	1.776	24.000
29.10.26	47.37	43.39	3.98	431.69	429.43	2.26	0.574	0.541	436.30	433.29	3.02	1.817	24.000
30.10.26	47.23	43.25	3.98	431.71	429.46	2.25	0.575	0.542	436.29	433.29	3.01	1.812	24.000
31.10.26	46.91	42.93	3.98	428.46	426.16	2.29	0.572	0.540	432.94	429.90	3.04	1.801	24.000
01.11.26	46.85	42.84	4.01	428.63	426.37	2.25	0.572	0.539	433.10	430.10	3.00	1.815	24.000
02.11.26	50.18	45.53	4.65	428.51	426.30	2.21	0.569	0.537	433.63	430.52	3.12	2.092	24.000
03.11.26	50.66	45.92	4.74	428.76	426.48	2.28	0.568	0.535	433.98	430.77	3.22	2.136	24.000
04.11.26	51.28	46.42	4.86	428.74	426.47	2.27	0.571	0.539	434.09	430.85	3.24	2.189	24.000
05.11.26	51.16	46.47	4.69	428.25	425.96	2.29	0.572	0.540	433.57	430.34	3.23	2.116	24.000
06.11.26	51.02	46.26	4.76	425.98	423.70	2.27	0.577	0.545	431.23	428.02	3.21	2.129	24.000
07.11.26	53.88	48.61	5.27	425.31	423.09	2.21	0.576	0.544	431.14	427.85	3.29	2.345	24.000
08.11.26	54.39	49.08	5.31	425.17	422.97	2.19	0.574	0.542	431.10	427.82	3.28	2.364	24.000
09.11.26	53.74	48.54	5.20	425.34	423.13	2.20	0.576	0.544	431.14	427.87	3.27	2.320	24.000
10.11.26	53.75	48.56	5.19	425.89	423.73	2.16	0.576	0.544	431.70	428.48	3.22	2.315	24.000
11.11.26	54.17	48.97	5.20	429.79	427.59	2.19	0.577	0.545	435.74	432.47	3.27	2.340	24.000
12.11.26	53.68	48.59	5.09	429.86	427.65	2.21	0.577	0.544	435.71	432.45	3.26	2.294	24.000
13.11.26	53.97	48.86	5.11	429.95	427.74	2.21	0.576	0.543	435.86	432.59	3.27	2.303	24.000
14.11.26	53.82	48.77	5.05	433.91	431.71	2.19	0.580	0.547	439.84	436.59	3.25	2.295	24.000
15.11.26	54.05	49.09	4.96	434.16	432.01	2.15	0.581	0.548	440.15	436.96	3.19	2.259	24.000
16.11.26	54.02	49.02	5.00	434.26	432.11	2.14	0.580	0.547	440.24	437.05	3.20	2.276	24.000
17.11.26	53.92	48.93	4.99	434.75	432.58	2.16	0.579	0.546	440.72	437.50	3.21	2.277	24.000
18.11.26	54.25	49.21	5.04	436.93	434.72	2.21	0.580	0.546	443.00	439.72	3.28	2.310	24.000
19.11.26	54.05	49.03	5.02	436.94	434.67	2.26	0.580	0.546	442.96	439.64	3.32	2.307	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**12942.96**	**12875.87**	**67.09**	**---**	**---**	**13098.18**	**13004.43**	**93.75**	**61.069**	**720.000**
Среднее	**50.18**	**45.70**	**4.49**	**---**	**---**	**---**	**0.575**	**0.542**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 37
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: CF598

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.75	41.35	416.60	37.14	415.99	23.73	23.73	0.00	0.00
22.10.26	2.05	43.65	419.85	38.77	419.16	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	2.19	45.34	418.81	40.09	418.51	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	2.23	45.31	420.00	39.99	419.79	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	2.21	45.10	417.38	39.78	417.46	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	2.22	45.02	417.16	39.68	417.41	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	2.27	45.37	417.15	39.91	416.99	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	2.44	47.00	416.67	41.12	417.07	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	2.44	46.98	416.62	41.11	417.32	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	2.49	47.55	416.57	41.55	417.10	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	2.44	47.04	414.65	41.16	414.86	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	2.44	46.90	413.50	40.98	413.56	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	2.61	48.00	412.76	41.66	413.14	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	2.88	50.60	411.42	43.59	412.04	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	2.92	50.90	411.31	43.78	412.11	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	2.91	51.43	411.05	44.32	411.97	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	2.81	51.01	409.94	44.14	410.75	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	2.98	52.18	407.93	44.87	409.18	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	3.16	54.10	407.30	46.33	408.51	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	3.20	54.44	407.39	46.59	408.71	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	3.09	53.51	407.46	45.91	408.94	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	3.13	53.93	409.63	46.28	411.17	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	3.13	54.07	411.77	46.45	413.43	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	3.13	53.91	412.20	46.29	413.73	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	3.09	53.73	413.43	46.24	415.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	3.15	54.22	416.17	46.63	417.70	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	3.07	53.90	416.41	46.50	417.87	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	3.12	54.17	416.76	46.67	418.06	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	3.11	53.99	417.99	46.53	419.24	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	3.17	54.35	419.03	46.77	420.38	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**81.83**	**---**	**12424.91**	**---**	**12447.15**	**719.73**	**719.73**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.968**	**---**	**43.361**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	5074.02	0.00
19.11.26 24:00	5157.21	0.00
Итого за период	83.19	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 39
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: CF597

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.65	41.35	353.91	36.67	357.18	23.73	23.73	0.00	0.00
22.10.26	1.93	43.64	356.31	38.20	359.79	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	2.08	45.33	354.63	39.45	358.39	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	2.11	45.31	355.66	39.37	359.53	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	2.09	45.09	353.60	39.16	357.39	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	2.09	45.02	353.19	39.09	357.51	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	2.15	45.36	352.08	39.24	357.21	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	2.29	47.00	350.51	40.45	356.16	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	2.28	46.97	350.03	40.45	356.12	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	2.33	47.54	350.24	40.87	355.64	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	2.27	47.04	348.17	40.50	353.93	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	2.29	46.89	347.32	40.30	353.04	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	2.43	47.98	346.30	40.96	352.34	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	2.66	50.59	343.84	42.85	350.39	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	2.70	50.89	343.61	43.02	350.45	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	2.71	51.42	343.31	43.51	350.03	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	2.61	51.00	342.98	43.39	348.73	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	2.75	52.16	341.24	44.07	346.94	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.93	54.09	339.56	45.45	345.40	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.96	54.43	339.38	45.70	345.20	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	2.88	53.50	340.25	45.02	345.90	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	2.92	53.91	341.67	45.36	347.34	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	2.89	54.06	342.30	45.59	348.82	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	2.89	53.89	342.59	45.43	349.07	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	2.87	53.72	343.84	45.36	350.09	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	2.92	54.20	345.76	45.74	352.18	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	2.84	53.89	345.94	45.67	352.23	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	2.88	54.16	346.27	45.82	352.76	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	2.88	53.97	347.94	45.68	353.93	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	2.92	54.34	348.98	45.95	355.11	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**76.20**	**---**	**10411.41**	**---**	**10578.80**	**719.73**	**719.73**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.958**	**---**	**42.611**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	4663.82	0.00
19.11.26 24:00	4741.19	0.00
Итого за период	77.37	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Комсомольская, 41
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА732

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.44	40.97	234.65	34.81	237.11	23.44	23.44	0.00	0.00
22.10.26	1.69	43.16	238.82	36.07	241.33	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.85	45.02	239.87	37.28	242.47	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.89	45.00	243.36	37.21	246.01	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.88	44.78	245.58	37.10	248.12	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.89	44.71	244.17	36.96	246.82	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.93	44.97	242.82	37.01	245.46	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	2.08	46.67	241.80	38.05	244.44	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	2.06	46.63	241.03	38.07	243.76	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	2.12	47.23	240.54	38.42	243.34	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	2.07	46.75	239.62	38.08	242.43	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	2.07	46.59	238.36	37.88	241.20	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	2.17	47.49	237.91	38.34	240.75	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	2.40	50.27	237.26	40.13	240.13	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	2.45	50.55	235.80	40.14	238.51	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	2.45	51.12	234.89	40.64	237.82	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	2.38	50.72	234.34	40.56	237.31	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	2.49	51.69	232.52	40.96	235.56	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.66	53.78	232.38	42.33	235.40	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.69	54.16	232.21	42.54	235.24	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	2.62	53.19	232.23	41.90	235.31	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	2.65	53.61	232.88	42.21	235.94	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	2.65	53.82	234.48	42.52	237.56	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	2.63	53.53	234.28	42.26	237.28	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	2.62	53.45	234.16	42.24	237.14	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	2.67	53.87	239.35	42.69	242.37	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	2.61	53.60	239.52	42.69	242.48	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	2.65	53.88	238.45	42.74	241.43	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	2.61	53.64	231.32	42.34	234.39	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	2.65	54.05	231.51	42.60	234.60	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**69.02**	**---**	**7116.11**	**---**	**7201.71**	**719.44**	**719.44**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.630**	**---**	**39.892**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	9219.97	0.00
19.11.26 24:00	9290.11	0.00
Итого за период	70.14	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Кортунова, 2
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА726

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.00	41.61	0.00	121.94	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.00	39.96	0.00	104.63	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	0.00	46.28	0.00	128.07	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	0.00	52.70	0.00	146.13	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	0.00	57.54	0.00	140.76	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	0.00	58.32	0.00	148.72	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	0.00	56.92	0.00	163.65	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	0.00	49.73	0.00	125.80	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	0.00	44.99	0.00	111.84	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	0.00	43.79	0.00	117.50	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	0.00	46.62	0.00	123.91	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	0.00	53.61	0.00	129.02	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	0.00	53.71	0.00	121.04	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	0.00	54.67	0.00	131.22	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	0.00	52.49	0.00	126.60	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	0.00	51.16	0.00	118.84	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	0.00	49.94	0.00	154.88	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	0.00	54.17	0.00	156.75	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	0.00	59.19	0.00	200.86	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	0.00	59.42	0.00	218.01	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	0.00	58.00	0.00	199.61	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	0.00	55.69	0.00	189.91	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	0.00	55.07	0.00	193.45	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	0.00	53.70	0.00	184.42	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	0.00	54.49	0.00	161.47	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	0.00	56.06	0.00	132.59	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	0.00	56.02	0.00	177.38	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	0.00	51.69	0.00	180.44	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	0.00	-127.57	0.00	-95.10	0.00	0.00	23.60	0.00	0.00
19.11.26	0.00	-231.02	0.00	-203.40	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**0.00**	**---**	**0.00**	**---**	**0.00**	**0.00**	**719.60**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**36.965**	**---**	**130.365**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	2191.97	0.00
19.11.26 24:00	2191.97	0.00
Итого за период	0.00	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Кортунова, 4
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00182342

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТЗ=1, ФРТ=1, КСН=0xB6D1

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	39.57	35.24	4.33	296.300	308.440	294.160	306.680	-12.520	8.33	8.35	1.2710	0.0	24.0
22.10.26	46.27	39.97	6.30	305.880	317.080	302.790	314.710	-11.920	8.25	8.27	1.8920	0.0	24.0
23.10.26	53.10	45.85	7.25	346.810	356.970	342.190	353.410	-11.220	8.42	8.37	2.4600	0.0	24.0
24.10.26	56.80	48.98	7.82	371.370	381.660	365.860	377.390	-11.530	8.51	8.44	2.8560	0.0	24.0
25.10.26	57.39	49.53	7.86	384.840	395.460	379.050	390.940	-11.890	8.57	8.47	2.9740	0.0	24.0
26.10.26	56.62	48.90	7.72	371.590	382.570	366.100	378.310	-12.210	8.53	8.45	2.8190	0.0	24.0
27.10.26	50.56	43.60	6.96	300.510	312.110	296.880	309.280	-12.400	8.32	8.31	2.0450	0.0	24.0
28.10.26	44.21	37.78	6.43	261.080	258.090	258.680	256.380	2.300	8.19	8.23	1.9290	0.0	24.0
29.10.26	43.17	36.60	6.57	255.960	243.750	253.720	242.240	11.480	8.24	8.29	2.0880	0.0	24.0
30.10.26	46.30	38.91	7.39	271.050	258.810	268.330	256.980	11.350	8.11	8.13	2.4210	0.0	24.0
31.10.26	52.67	44.55	8.12	322.810	310.760	318.650	307.840	10.810	7.81	7.80	3.0660	0.0	24.0
01.11.26	52.58	44.52	8.06	323.520	311.360	319.370	308.480	10.890	7.88	7.86	3.0570	0.0	24.0
02.11.26	53.70	45.52	8.18	331.580	319.400	327.150	316.330	10.820	8.12	8.10	3.1640	0.0	24.0
03.11.26	51.23	43.56	7.67	251.400	246.670	248.310	244.470	3.840	7.68	7.62	2.0830	0.0	24.0
04.11.26	50.40	43.27	7.13	310.020	310.100	306.350	307.400	-1.050	8.00	8.01	2.1790	0.0	24.0
05.11.26	48.88	42.38	6.50	317.870	316.940	314.350	314.290	0.060	7.97	7.95	2.0450	0.0	24.0
06.11.26	52.99	45.43	7.56	332.110	330.480	327.780	327.290	0.490	8.09	8.02	2.4950	0.0	24.0
07.11.26	58.17	49.58	8.59	347.860	345.880	342.490	341.950	0.540	8.05	7.98	2.9620	0.0	24.0
08.11.26	58.43	49.87	8.56	346.800	344.780	341.390	340.800	0.590	8.06	8.00	2.9470	0.0	24.0
09.11.26	57.07	48.81	8.26	344.140	342.020	339.010	338.240	0.770	8.19	8.13	2.8330	0.0	24.0
10.11.26	54.82	47.01	7.81	338.620	336.400	333.920	332.930	0.990	8.33	8.27	2.6520	0.0	24.0
11.11.26	54.19	46.61	7.58	339.960	337.620	335.350	334.230	1.120	8.22	8.16	2.5900	0.0	24.0
12.11.26	52.86	45.65	7.21	345.340	342.680	340.890	339.350	1.540	8.06	8.00	2.5230	0.0	24.0
13.11.26	53.47	45.83	7.64	334.520	332.030	330.080	328.770	1.310	8.26	8.19	2.5800	0.0	24.0
14.11.26	54.96	46.93	8.03	332.180	329.810	327.550	326.380	1.170	8.32	8.27	2.6800	0.0	24.0
15.11.26	55.06	47.13	7.93	332.150	329.720	327.500	326.310	1.190	8.28	8.23	2.6470	0.0	24.0
16.11.26	55.14	47.12	8.02	331.390	328.970	326.750	325.570	1.180	8.28	8.23	2.6740	0.0	24.0
17.11.26	55.00	47.15	7.85	337.820	335.190	333.120	331.730	1.390	8.27	8.22	2.6750	0.0	24.0
18.11.26	55.18	47.17	8.01	331.820	329.250	327.220	325.850	1.370	8.27	8.22	2.6790	0.0	24.0
19.11.26	55.14	47.11	8.03	330.930	328.360	326.320	324.950	1.370	8.26	8.20	2.6810	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**9748.2**	**9723.3**	**9621.31**	**9629.48**	**-8.170**	**---**	**---**	**75.9670**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**52.53**	**45.01**	**7.51**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**8.20**	**8.16**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	88317.359	124502.250	87077.640	123471.840	686.3270	-36394.200	0.0	9180.0
19.11.26 24:00	97809.629	133981.860	96445.230	132859.080	760.2060	-36413.850	0.0	9876.0
Итого за период	9492.270	9479.609	9367.589	9387.239	73.8790	---	0.0	696.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Кортунова, 10
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04 Заводской номер: 24217692

БД=1, ТВ1, СИ=6, КСН=0x4672

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	39.29	34.68	н/д	4.61	6.62	6.43	н/д	263.585	259.390	н/д	261.786	258.065	н/д	3.721	1.207	н/д	24	0
22.10.26	45.94	39.29	н/д	6.65	6.72	6.50	н/д	277.430	272.925	н/д	274.716	271.030	н/д	3.686	1.827	н/д	24	0
23.10.26	52.73	44.85	н/д	7.88	6.73	6.45	н/д	300.855	296.055	н/д	296.922	293.298	н/д	3.624	2.340	н/д	24	0
24.10.26	56.68	47.93	н/д	8.74	6.82	6.51	н/д	317.920	312.935	н/д	313.223	309.631	н/д	3.591	2.740	н/д	24	0
25.10.26	57.30	48.48	н/д	8.82	6.89	6.56	н/д	327.945	322.780	н/д	323.018	319.299	н/д	3.719	2.849	н/д	24	0
26.10.26	56.42	47.79	н/д	8.63	6.84	6.53	н/д	318.430	313.295	н/д	313.765	309.994	н/д	3.771	2.708	н/д	24	0
27.10.26	50.10	42.68	н/д	7.42	6.62	6.41	н/д	268.590	264.440	н/д	265.451	262.239	н/д	3.212	1.970	н/д	24	0
28.10.26	44.14	37.49	н/д	6.66	6.47	6.33	н/д	235.585	232.035	н/д	233.501	230.616	н/д	2.885	1.553	н/д	24	0
29.10.26	43.12	36.47	н/д	6.65	6.51	6.39	н/д	228.225	224.840	н/д	226.303	223.556	н/д	2.747	1.503	н/д	24	0
30.10.26	46.20	38.63	н/д	7.58	6.39	6.24	н/д	238.475	234.700	н/д	236.136	233.144	н/д	2.992	1.788	н/д	24	0
31.10.26	52.66	43.90	н/д	8.75	6.10	5.88	н/д	273.940	269.185	н/д	270.442	266.819	н/д	3.623	2.366	н/д	24	0
01.11.26	52.56	43.90	н/д	8.66	6.16	5.95	н/д	273.940	269.280	н/д	270.449	266.931	н/д	3.518	2.343	н/д	24	0
02.11.26	53.68	44.83	н/д	8.84	6.41	6.19	н/д	279.475	274.710	н/д	275.781	272.186	н/д	3.596	2.438	н/д	24	0
03.11.26	51.47	43.42	н/д	8.06	6.36	6.13	н/д	284.495	279.835	н/д	281.029	277.445	н/д	3.583	2.264	н/д	24	0
04.11.26	50.25	42.61	н/д	7.65	6.29	6.05	н/д	285.780	281.230	н/д	282.452	278.915	н/д	3.536	2.159	н/д	24	0
05.11.26	48.75	41.67	н/д	7.08	6.26	6.01	н/д	290.525	285.995	н/д	287.358	283.758	н/д	3.599	2.033	н/д	24	0
06.11.26	52.90	44.62	н/д	8.28	6.39	6.12	н/д	300.770	295.885	н/д	296.895	293.205	н/д	3.690	2.459	н/д	24	0
07.11.26	58.11	48.58	н/д	9.53	6.35	6.06	н/д	312.425	307.045	н/д	307.595	303.715	н/д	3.879	2.933	н/д	24	0
08.11.26	58.35	48.78	н/д	9.56	6.36	6.07	н/д	311.620	306.235	н/д	306.758	302.885	н/д	3.873	2.935	н/д	24	0
09.11.26	56.97	47.79	н/д	9.18	6.49	6.21	н/д	309.640	304.435	н/д	305.023	301.227	н/д	3.796	2.802	н/д	24	0
10.11.26	54.71	46.09	н/д	8.62	6.63	6.36	н/д	305.065	300.055	н/д	300.862	297.126	н/д	3.736	2.593	н/д	24	0
11.11.26	54.05	45.69	н/д	8.37	6.52	6.24	н/д	306.075	301.115	н/д	301.944	298.242	н/д	3.702	2.526	н/д	24	0
12.11.26	52.73	44.76	н/д	7.97	6.36	6.07	н/д	310.205	305.240	н/д	306.236	302.451	н/д	3.785	2.440	н/д	24	0
13.11.26	53.39	44.96	н/д	8.43	6.56	6.29	н/д	302.240	297.345	н/д	298.268	294.613	н/д	3.655	2.515	н/д	24	0
14.11.26	54.89	46.04	н/д	8.85	6.62	6.36	н/д	300.485	295.505	н/д	296.324	292.640	н/д	3.684	2.624	н/д	24	0
15.11.26	54.98	46.23	н/д	8.75	6.59	6.32	н/д	300.325	295.425	н/д	296.148	292.546	н/д	3.602	2.592	н/д	24	0
16.11.26	55.06	46.20	н/д	8.86	6.59	6.32	н/д	299.980	295.085	н/д	295.787	292.204	н/д	3.584	2.621	н/д	24	0
17.11.26	54.91	46.12	н/д	8.79	6.57	6.30	н/д	300.440	295.560	н/д	296.269	292.681	н/д	3.589	2.604	н/д	24	0
18.11.26	55.09	46.25	н/д	8.85	6.57	6.30	н/д	299.850	294.960	н/д	295.655	292.080	н/д	3.575	2.615	н/д	24	0
19.11.26	55.06	46.15	н/д	8.91	6.56	6.30	н/д	299.095	294.120	н/д	294.931	291.249	н/д	3.682	2.628	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**8723.410**	**8581.640**	**---**	**8611.027**	**8503.790**	**---**	**107.235**	**70.975**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**52.73**	**44.49**	---	**8.24**	**6.51**	**6.26**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	91280.040	92821.230	0.000	90035.651	91956.622	0.000	-1920.971	759.955	0.000	12180	2210
19.11.26 24:00	100003.450	101402.870	0.000	98646.676	100460.412	0.000	-1813.736	830.929	0.000	12900	2210
Итого за период	8723.410	8581.640	0.000	8611.025	8503.790	0.000	107.235	70.974	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Кортунова, 12
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00178911

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x8A69

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	40.21	36.81	3.40	421.780	425.270	418.610	422.590	-3.980	7.54	7.33	1.4210	0.0	24.0
22.10.26	47.29	42.34	4.95	444.720	447.790	440.040	443.980	-3.940	7.64	7.40	2.1720	0.0	24.0
23.10.26	53.92	48.12	5.80	480.640	482.970	474.030	477.640	-3.610	7.64	7.35	2.7410	0.0	24.0
24.10.26	57.90	51.51	6.39	507.830	509.450	499.970	503.150	-3.180	7.73	7.41	3.1930	0.0	24.0
25.10.26	58.60	52.15	6.45	523.500	524.780	515.250	518.120	-2.870	7.79	7.45	3.3210	0.0	24.0
26.10.26	57.67	51.38	6.29	508.360	509.070	500.520	502.770	-2.250	7.75	7.42	3.1410	0.0	24.0
27.10.26	51.02	45.61	5.41	428.320	429.630	423.060	425.380	-2.320	7.53	7.31	2.2800	0.0	24.0
28.10.26	45.11	40.16	4.95	378.500	380.160	374.890	377.290	-2.400	7.38	7.23	1.8530	0.0	24.0
29.10.26	44.16	39.16	5.00	366.660	368.690	363.340	366.060	-2.720	7.43	7.29	1.8150	0.0	24.0
30.10.26	47.43	41.72	5.71	383.820	384.790	379.770	381.590	-1.820	7.30	7.14	2.1590	0.0	24.0
31.10.26	53.85	47.38	6.47	439.750	439.110	433.830	434.490	-0.660	7.02	6.80	2.8040	0.0	24.0
01.11.26	53.78	47.37	6.41	440.410	439.630	434.500	435.020	-0.520	7.08	6.86	2.7830	0.0	24.0
02.11.26	54.89	48.31	6.58	449.090	447.810	442.870	442.910	-0.040	7.33	7.10	2.9070	0.0	24.0
03.11.26	52.59	46.57	6.02	457.500	455.960	451.600	451.340	0.260	7.28	7.03	2.7100	0.0	24.0
04.11.26	51.37	45.73	5.64	459.390	457.680	453.790	453.240	0.550	7.21	6.96	2.5580	0.0	24.0
05.11.26	49.86	44.64	5.22	467.140	465.060	461.700	460.730	0.970	7.18	6.92	2.4030	0.0	24.0
06.11.26	54.15	48.01	6.14	483.000	480.460	476.430	475.280	1.150	7.30	7.02	2.9270	0.0	24.0
07.11.26	59.43	52.42	7.01	500.380	497.880	492.280	491.550	0.730	7.27	6.97	3.4460	0.0	24.0
08.11.26	59.64	52.56	7.08	499.080	496.860	490.970	490.470	0.500	7.28	6.98	3.4700	0.0	24.0
09.11.26	58.21	51.45	6.76	496.610	494.280	488.880	488.190	0.690	7.41	7.11	3.3030	0.0	24.0
10.11.26	55.92	49.59	6.33	489.460	487.160	482.390	481.570	0.820	7.55	7.26	3.0490	0.0	24.0
11.11.26	55.44	49.22	6.22	427.450	425.510	421.380	420.690	0.690	7.22	6.94	2.6170	0.0	24.0
12.11.26	54.32	48.33	5.99	261.700	260.280	258.160	257.420	0.740	6.51	6.25	1.5460	0.0	24.0
13.11.26	54.62	48.42	6.20	485.040	482.650	478.330	477.380	0.950	7.48	7.19	2.9630	0.0	24.0
14.11.26	56.14	49.65	6.49	482.440	480.140	475.430	474.640	0.790	7.54	7.26	3.0810	0.0	24.0
15.11.26	56.20	49.81	6.39	482.160	480.060	475.150	474.510	0.640	7.50	7.22	3.0320	0.0	24.0
16.11.26	56.31	49.83	6.48	481.870	479.580	474.820	474.040	0.780	7.50	7.22	3.0720	0.0	24.0
17.11.26	56.16	49.74	6.42	482.670	480.330	475.660	474.790	0.870	7.49	7.21	3.0510	0.0	24.0
18.11.26	56.32	49.86	6.46	481.680	479.790	474.650	474.240	0.410	7.48	7.20	3.0620	0.0	24.0
19.11.26	56.30	49.80	6.50	480.490	478.440	473.480	472.920	0.560	7.48	7.20	3.0750	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**13691.4**	**13671.2**	**13505.78**	**13523.99**	**-18.210**	**---**	**---**	**81.9550**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**53.62**	**47.58**	**6.03**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**7.39**	**7.13**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	239709.659	217310.959	230998.330	210749.180	1380.9360	20249.150	2423.0	16598.0
19.11.26 24:00	253401.100	230982.229	244504.110	224273.170	1462.8910	20230.940	2423.0	17318.0
Итого за период	13691.440	13671.269	13505.779	13523.990	81.9550	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Кортунова, 14
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА733

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	2.08	42.73	398.21	37.50	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	2.10	40.94	402.19	35.72	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	3.20	47.12	427.29	39.77	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	4.13	53.96	467.43	45.44	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	4.81	58.95	491.84	49.22	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	4.99	59.70	506.96	49.84	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	4.79	58.31	495.67	48.81	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	3.68	51.19	431.33	42.89	0.00	23.58	24.00	0.00	0.00
29.10.26	2.93	46.13	377.87	38.36	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	2.82	45.01	366.83	37.30	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	3.32	47.73	381.44	39.13	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	4.40	54.96	439.83	44.94	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	4.37	54.84	439.50	44.87	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	4.57	56.02	447.43	45.80	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	4.29	53.76	456.50	44.34	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	4.04	52.40	458.94	43.58	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	3.82	50.78	466.38	42.58	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	4.56	55.09	480.44	45.59	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	5.42	60.59	497.09	49.68	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	5.44	60.87	496.30	49.88	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	5.21	59.44	494.24	48.90	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	4.82	57.04	487.74	47.15	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	4.71	56.41	490.06	46.77	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	4.56	55.01	497.27	45.83	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	4.65	55.68	484.66	46.07	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	4.84	57.26	481.35	47.19	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	4.77	57.36	481.53	47.44	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	4.84	57.43	481.32	47.36	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	4.81	57.27	482.10	47.27	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	4.83	57.48	481.07	47.43	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**127.80**	**---**	**13790.81**	**---**	**0.00**	**719.58**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**54.049**	**---**	**44.888**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	14210.54	0.00
19.11.26 24:00	14340.98	0.00
Итого за период	130.44	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Кортунова, 15
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00177123

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xC83A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	45.26	41.70	3.56	466.900	465.080	462.370	461.240	1.130	5.78	5.40	1.6440	0.0	24.0
22.10.26	45.13	41.62	3.51	468.350	466.770	463.830	462.930	0.900	5.76	5.40	1.6250	0.0	24.0
23.10.26	45.71	41.75	3.96	431.360	429.730	427.150	426.170	0.980	5.72	5.40	1.6900	0.0	24.0
24.10.26	44.52	41.05	3.47	467.600	466.190	463.240	462.540	0.700	5.72	5.40	1.6040	0.0	24.0
25.10.26	44.26	40.78	3.48	466.130	464.540	461.810	460.940	0.870	5.71	5.40	1.6100	0.0	24.0
26.10.26	44.02	40.53	3.49	462.770	461.190	458.550	457.600	0.950	5.92	5.40	1.5990	0.0	24.0
27.10.26	43.72	40.23	3.49	456.550	455.060	452.440	451.630	0.810	6.10	5.40	1.5800	0.0	24.0
28.10.26	46.64	42.68	3.96	472.470	470.850	467.620	466.830	0.790	6.12	5.40	1.8530	0.0	24.0
29.10.26	49.59	45.25	4.34	483.630	481.990	478.050	477.360	0.690	6.08	5.40	2.0740	0.0	24.0
30.10.26	48.24	44.15	4.09	483.630	482.060	478.380	477.640	0.740	6.14	5.40	1.9570	0.0	24.0
31.10.26	49.99	45.56	4.43	485.130	483.470	479.470	478.720	0.750	6.19	5.40	2.1280	0.0	24.0
01.11.26	50.08	45.65	4.43	482.310	480.630	476.640	475.900	0.740	6.11	5.40	2.1190	0.0	24.0
02.11.26	48.95	44.52	4.43	436.030	433.740	431.070	429.630	1.440	5.76	5.40	1.9150	0.0	24.0
03.11.26	55.88	50.49	5.39	500.380	497.820	493.140	491.870	1.270	6.11	5.40	2.6590	0.0	24.0
04.11.26	57.08	51.74	5.34	520.080	519.920	512.270	513.430	-1.160	6.42	5.40	2.7430	0.0	24.0
05.11.26	55.54	50.44	5.10	505.520	504.920	498.280	498.900	-0.620	6.16	5.40	2.5410	0.0	24.0
06.11.26	52.21	47.41	4.80	483.820	483.200	477.660	478.080	-0.420	5.86	5.40	2.2910	0.0	24.0
07.11.26	52.89	47.92	4.97	485.970	485.220	479.630	479.990	-0.360	5.74	5.40	2.3830	0.0	24.0
08.11.26	53.04	48.01	5.03	485.780	484.940	479.410	479.670	-0.260	5.74	5.40	2.4130	0.0	24.0
09.11.26	53.06	47.97	5.09	485.430	484.600	479.040	479.380	-0.340	5.72	5.40	2.4400	0.0	24.0
10.11.26	53.06	47.98	5.08	483.310	482.600	476.980	477.370	-0.390	5.61	5.40	2.4170	0.0	24.0
11.11.26	52.03	47.11	4.92	479.360	478.860	473.330	473.820	-0.490	5.46	5.40	2.3240	0.0	24.0
12.11.26	53.64	47.39	6.25	384.500	382.800	379.330	378.740	0.590	5.23	5.40	2.3650	0.0	24.0
13.11.26	53.61	47.88	5.73	441.220	438.980	435.300	434.220	1.080	5.52	5.40	2.4920	0.0	24.0
14.11.26	58.66	50.25	8.41	330.760	328.440	325.530	324.560	0.970	5.50	5.40	2.7330	0.0	24.0
15.11.26	58.48	50.18	8.30	329.960	327.650	324.740	323.790	0.950	5.50	5.40	2.6930	0.0	24.0
16.11.26	54.46	48.55	5.91	422.150	420.070	416.300	415.440	0.860	5.47	5.40	2.4580	0.0	24.0
17.11.26	52.12	47.34	4.78	485.320	483.350	479.100	478.310	0.790	5.45	5.40	2.2890	0.0	24.0
18.11.26	52.38	47.56	4.82	488.520	486.530	482.270	481.330	0.940	5.52	5.40	2.3220	0.0	24.0
19.11.26	53.30	48.29	5.01	496.850	494.770	490.300	489.320	0.980	5.50	5.40	2.4560	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**13871.7**	**13825.9**	**13703.23**	**13687.35**	**15.880**	**---**	**---**	**65.4170**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**50.91**	**46.06**	**4.85**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**5.79**	**5.40**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	176811.209	162905.569	174688.340	161295.799	971.2710	13392.540	2375.0	13934.0
19.11.26 24:00	190682.999	176731.540	188391.569	174983.149	1036.6880	13408.420	2375.0	14654.0
Итого за период	13871.790	13825.971	13703.228	13687.350	65.4170	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Крупской, 5
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024М Заводской номер: 1304521
Тип системы А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	67.85	59.56	8.29	167.93	167.05	0.88	0.0	1.2	171.54	169.77	1.77	1.356	23.92
22.10.26	67.58	59.28	8.30	167.11	166.10	1.01	0.0	1.2	170.67	168.79	1.88	1.346	24.00
23.10.26	68.20	60.12	8.08	181.11	179.97	1.15	0.0	1.2	185.04	182.96	2.08	1.410	24.00
24.10.26	68.01	60.41	7.60	189.96	188.66	1.30	0.0	1.2	194.05	191.83	2.23	1.399	24.00
25.10.26	67.86	60.28	7.58	197.37	196.01	1.35	0.0	1.2	201.60	199.29	2.32	1.448	24.00
26.10.26	67.72	60.32	7.40	197.59	195.95	1.64	0.0	1.2	201.83	199.23	2.60	1.430	24.00
27.10.26	66.82	59.23	7.59	187.77	186.34	1.43	0.0	1.2	191.72	189.38	2.34	1.364	23.98
28.10.26	66.08	59.01	7.07	194.84	193.47	1.38	0.0	1.2	198.83	196.57	2.26	1.335	24.00
29.10.26	66.21	59.22	6.99	198.36	196.95	1.41	0.0	1.2	202.43	200.13	2.30	1.340	24.00
30.10.26	63.92	57.35	6.57	198.79	197.22	1.57	0.0	1.2	202.63	200.22	2.42	1.260	23.00
31.10.26	66.21	59.08	7.13	198.70	197.15	1.55	0.0	1.2	202.79	200.32	2.47	1.376	24.00
01.11.26	66.74	59.63	7.11	200.95	199.52	1.44	0.0	1.2	205.14	202.78	2.36	1.382	24.00
02.11.26	68.04	60.40	7.64	191.77	190.45	1.32	0.0	1.2	195.91	193.64	2.27	1.418	24.00
03.11.26	67.51	59.77	7.74	186.21	184.94	1.27	0.0	1.2	190.17	187.98	2.19	1.394	24.00
04.11.26	67.42	60.09	7.33	198.63	197.10	1.53	0.0	1.2	202.86	200.37	2.48	1.417	24.00
05.11.26	67.33	60.12	7.21	199.18	197.64	1.54	0.0	1.2	203.41	200.93	2.48	1.397	24.00
06.11.26	66.93	59.44	7.49	188.78	187.49	1.30	0.0	1.2	192.74	190.54	2.20	1.365	24.00
07.11.26	66.57	58.34	8.23	169.72	168.62	1.10	0.0	1.2	173.24	171.27	1.98	1.354	23.58
08.11.26	67.34	59.00	8.34	170.39	169.28	1.10	0.0	1.2	173.99	172.00	2.00	1.379	24.00
09.11.26	67.57	59.05	8.52	170.09	168.88	1.21	0.0	1.2	173.72	171.59	2.13	1.416	24.00
10.11.26	68.05	59.01	9.04	160.32	159.24	1.07	0.0	1.2	163.78	161.80	1.98	1.411	24.00
11.11.26	67.26	58.14	9.12	152.97	152.06	0.91	0.0	1.2	156.20	154.43	1.77	1.358	24.00
12.11.26	66.01	57.08	8.93	152.91	152.00	0.91	0.0	1.2	156.04	154.29	1.75	1.327	22.83
13.11.26	67.62	58.40	9.22	155.12	154.19	0.92	0.0	1.2	158.43	156.62	1.81	1.390	23.58
14.11.26	67.85	58.45	9.40	154.02	153.12	0.90	0.0	1.2	157.33	155.53	1.80	1.410	24.00
15.11.26	67.65	58.58	9.07	156.02	155.09	0.94	0.0	1.2	159.35	157.54	1.82	1.377	24.00
16.11.26	67.74	58.71	9.03	160.29	159.30	0.99	0.0	1.2	163.72	161.83	1.89	1.407	24.00
17.11.26	67.89	59.29	8.60	168.82	167.69	1.13	0.0	1.2	172.45	170.41	2.05	1.411	24.00
18.11.26	67.93	59.86	8.07	181.91	180.66	1.26	0.0	1.2	185.83	183.64	2.19	1.416	24.00
19.11.26	67.37	59.68	7.69	187.14	185.81	1.34	0.0	1.2	191.13	188.86	2.26	1.404	23.82
Итого	**---**	**---**	**---**	**5384.79**	**5347.94**	**36.85**	**---**	**---**	**5498.58**	**5434.52**	**64.06**	**41.499**	**716.72**
Среднее	**67.24**	**59.23**	**8.01**	**---**	**---**	**---**	**0.0**	**1.2**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
20.10.26 24:00	19826.90	928.817
19.11.26 24:00	19863.66	970.316
Итого за период	---	41.499

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Кувыкина, 7
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ680

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.33	42.68	55.18	36.62	54.48	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.42	45.94	59.36	38.96	58.59	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	0.48	49.35	63.35	41.83	62.56	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	0.48	49.76	64.29	42.21	63.49	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	0.48	49.51	63.49	41.99	62.69	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	0.48	49.42	63.58	41.89	62.83	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	0.50	50.26	66.01	42.63	65.12	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	0.50	50.09	66.66	42.52	65.72	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	0.50	49.54	66.50	42.07	65.55	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	0.50	49.50	68.80	42.18	67.88	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	0.47	48.03	67.66	41.13	66.69	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	0.51	49.70	67.26	42.17	66.29	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	0.50	49.79	67.03	42.24	66.12	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	0.54	51.45	65.46	43.22	64.61	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	0.57	52.56	66.46	43.96	65.56	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	0.60	54.18	68.65	45.47	67.78	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	0.59	54.09	68.22	45.50	67.47	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	0.70	57.28	80.22	48.59	79.71	23.95	24.00	0.00	0.00
08.11.26	0.94	67.08	106.33	58.27	106.12	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	0.93	67.36	105.98	58.56	105.44	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	0.93	67.59	105.27	58.80	104.45	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	0.78	67.76	65.51	53.29	64.81	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	0.68	67.05	35.40	47.60	34.60	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	0.64	65.58	30.03	44.11	29.31	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	0.68	67.00	30.63	44.88	30.07	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	0.69	67.57	30.69	45.19	30.44	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	0.68	67.20	31.01	45.36	30.94	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	0.68	67.30	31.26	45.42	31.32	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	0.69	67.41	31.12	45.21	31.23	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	0.70	67.38	32.29	45.57	32.34	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**18.17**	**---**	**1823.70**	**---**	**1804.21**	**719.95**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**56.980**	**---**	**45.248**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	960.45	0.00
19.11.26 24:00	978.95	0.00
Итого за период	18.50	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Кувыкина, 17
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00178898

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xB0E3

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	68.69	60.42	8.27	239.730	253.910	234.600	249.690	-15.090	1.04	6.63	1.9140	0.0	24.0
22.10.26	68.58	60.22	8.36	236.840	250.980	231.800	246.850	-15.050	1.04	6.65	1.9110	0.0	24.0
23.10.26	69.03	60.51	8.52	237.640	251.760	232.540	247.560	-15.020	1.04	6.62	1.9530	0.0	24.0
24.10.26	68.80	60.29	8.51	236.330	250.210	231.290	246.090	-14.800	1.04	6.61	1.9390	0.0	24.0
25.10.26	68.68	60.11	8.57	236.510	250.290	231.470	246.170	-14.700	1.04	6.63	1.9570	0.0	24.0
26.10.26	68.42	60.04	8.38	243.210	257.390	238.040	253.120	-15.080	1.04	6.81	1.9650	0.0	24.0
27.10.26	67.57	59.57	8.00	250.120	265.020	244.900	260.700	-15.800	1.04	6.98	1.9320	0.0	24.0
28.10.26	66.79	58.86	7.93	248.190	262.920	243.130	258.760	-15.630	1.04	7.01	1.8980	0.0	24.0
29.10.26	67.01	58.77	8.24	240.090	254.160	235.180	250.080	-14.900	1.04	7.01	1.9070	0.0	24.0
30.10.26	64.30	56.73	7.57	241.160	255.690	236.570	251.880	-15.310	1.04	7.06	1.7610	0.0	24.0
31.10.26	67.17	58.96	8.21	243.600	258.590	238.570	254.510	-15.940	1.04	7.09	1.9270	0.0	24.0
01.11.26	67.65	59.22	8.43	241.300	255.810	236.260	251.730	-15.470	1.04	7.04	1.9620	0.0	24.0
02.11.26	68.77	60.05	8.72	241.620	255.650	236.420	251.410	-14.990	1.04	7.05	2.0310	0.0	24.0
03.11.26	68.15	59.92	8.23	255.640	237.010	250.220	233.090	17.130	1.04	6.92	2.0120	0.0	24.0
04.11.26	68.26	61.22	7.04	304.360	227.470	297.910	223.610	74.300	1.04	6.83	2.0630	0.0	24.0
05.11.26	68.00	60.39	7.61	224.890	189.810	220.170	186.640	33.530	1.03	5.40	1.5940	0.0	24.0
06.11.26	67.23	59.27	7.96	252.610	264.240	247.390	259.990	-12.600	1.04	6.57	1.9390	0.0	24.0
07.11.26	68.03	59.59	8.44	242.660	257.340	237.560	253.140	-15.580	1.04	6.56	1.9780	0.0	24.0
08.11.26	68.23	59.61	8.62	242.610	258.020	237.480	253.820	-16.340	1.04	6.55	2.0200	0.0	24.0
09.11.26	68.48	59.83	8.65	242.910	258.070	237.690	253.770	-16.080	1.04	6.53	2.0290	0.0	24.0
10.11.26	68.85	59.99	8.86	238.230	253.150	233.120	248.980	-15.860	1.04	6.47	2.0400	0.0	24.0
11.11.26	68.41	59.47	8.94	232.600	247.070	227.610	243.020	-15.410	1.04	6.42	2.0120	0.0	24.0
12.11.26	67.09	58.37	8.72	232.660	247.180	227.870	243.290	-15.420	1.04	6.37	1.9610	0.0	24.0
13.11.26	68.43	59.46	8.97	233.580	247.950	228.620	243.940	-15.320	1.04	6.42	2.0240	0.0	24.0
14.11.26	69.05	59.88	9.17	232.380	246.630	227.380	242.590	-15.210	1.04	6.38	2.0610	0.0	24.0
15.11.26	68.63	59.65	8.98	232.900	247.290	227.860	243.210	-15.350	1.04	6.40	2.0210	0.0	24.0
16.11.26	68.71	59.71	9.00	234.730	249.350	229.690	245.270	-15.580	1.04	6.41	2.0430	0.0	24.0
17.11.26	68.83	59.89	8.94	235.840	250.550	230.780	246.450	-15.670	1.04	6.45	2.0400	0.0	24.0
18.11.26	68.74	59.88	8.86	238.800	253.760	233.690	249.630	-15.940	1.04	6.44	2.0420	0.0	24.0
19.11.26	68.65	59.72	8.93	237.980	252.870	232.870	248.720	-15.850	1.04	6.44	2.0540	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**7251.7**	**7510.1**	**7098.68**	**7387.71**	**-289.030**	**---**	**---**	**58.9900**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**68.10**	**59.65**	**8.45**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**1.04**	**6.63**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	135832.239	140121.340	132901.040	137909.839	1392.5110	-5008.800	2301.0	26724.0
19.11.26 24:00	143083.960	147631.480	139999.720	145297.550	1451.5010	-5297.830	2301.0	27444.0
Итого за период	7251.720	7510.140	7098.679	7387.710	58.9900	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Куйбышева, 17
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00179040

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xDCB4

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	68.36	58.39	9.97	312.840	318.570	306.280	313.530	-7.250	6.20	6.00	3.0510	0.0	24.0
22.10.26	68.28	58.29	9.99	311.290	316.740	304.780	311.730	-6.950	6.20	6.00	3.0420	0.0	24.0
23.10.26	68.74	58.43	10.31	309.470	314.900	302.900	309.900	-7.000	6.20	6.00	3.1240	0.0	24.0
24.10.26	68.50	58.27	10.23	308.970	314.290	302.480	309.400	-6.920	6.20	6.00	3.0900	0.0	24.0
25.10.26	68.40	58.12	10.28	308.730	313.960	302.220	309.090	-6.870	6.20	6.00	3.1080	0.0	24.0
26.10.26	68.13	57.88	10.25	309.200	314.780	302.750	309.950	-7.200	6.20	6.00	3.1010	0.0	24.0
27.10.26	67.31	57.69	9.62	327.720	333.630	320.990	328.500	-7.510	6.20	6.00	3.0870	0.0	24.0
28.10.26	66.55	57.67	8.88	349.220	355.530	342.240	350.040	-7.800	6.20	6.00	3.0350	0.0	24.0
29.10.26	66.75	57.60	9.15	339.820	345.780	332.990	340.470	-7.480	6.20	6.00	3.0470	0.0	24.0
30.10.26	64.15	55.55	8.60	339.010	345.340	332.670	340.400	-7.730	6.20	6.00	2.8580	0.0	24.0
31.10.26	66.89	57.54	9.35	342.540	348.600	335.610	343.270	-7.660	6.20	6.00	3.1370	0.0	24.0
01.11.26	67.37	57.78	9.59	339.680	345.660	332.710	340.320	-7.610	6.20	6.00	3.1890	0.0	24.0
02.11.26	68.44	58.15	10.29	316.500	321.820	309.850	316.800	-6.950	6.20	6.00	3.1920	0.0	24.0
03.11.26	67.87	57.75	10.12	330.350	336.340	323.500	331.160	-7.660	6.20	6.00	3.2720	0.0	24.0
04.11.26	67.87	58.50	9.37	351.390	358.310	344.090	352.600	-8.510	6.20	6.00	3.2250	0.0	24.0
05.11.26	67.61	58.39	9.22	349.220	356.420	342.020	350.800	-8.780	6.20	6.00	3.1580	0.0	24.0
06.11.26	66.85	57.31	9.54	333.310	339.910	326.580	334.760	-8.180	6.20	6.00	3.1150	0.0	24.0
07.11.26	67.62	57.78	9.84	327.670	334.180	320.920	329.020	-8.100	6.20	6.00	3.1550	0.0	24.0
08.11.26	67.90	58.14	9.76	332.600	339.090	325.690	333.810	-8.120	6.20	6.00	3.1790	0.0	24.0
09.11.26	68.12	58.13	9.99	332.610	338.090	325.660	332.810	-7.150	6.20	6.00	3.2530	0.0	24.0
10.11.26	68.54	58.27	10.27	325.930	331.050	319.050	325.870	-6.820	6.20	6.00	3.2790	0.0	24.0
11.11.26	68.03	57.69	10.34	318.860	324.110	312.190	319.100	-6.910	6.20	6.00	3.2260	0.0	24.0
12.11.26	66.71	56.60	10.11	317.250	322.890	310.850	318.130	-7.280	6.20	6.00	3.1410	0.0	24.0
13.11.26	68.06	57.72	10.34	323.780	329.470	317.030	324.410	-7.380	6.20	6.00	3.2770	0.0	24.0
14.11.26	68.68	58.07	10.61	317.780	322.880	311.010	317.890	-6.880	6.20	6.00	3.2980	0.0	24.0
15.11.26	68.26	58.01	10.25	319.860	324.740	313.140	319.700	-6.560	6.20	6.00	3.2110	0.0	24.0
16.11.26	68.39	58.23	10.16	327.990	333.200	321.100	327.990	-6.890	6.20	6.00	3.2580	0.0	24.0
17.11.26	68.53	59.20	9.33	367.180	373.830	359.410	367.810	-8.400	6.20	6.00	3.3510	0.0	24.0
18.11.26	68.46	59.54	8.92	386.610	392.430	378.480	386.010	-7.530	6.20	6.00	3.3780	0.0	24.0
19.11.26	68.30	59.18	9.12	381.370	387.780	373.340	381.530	-8.190	6.20	6.00	3.4040	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**9958.7**	**10134.3**	**9752.53**	**9976.80**	**-224.270**	**---**	**---**	**95.2410**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**67.78**	**57.99**	**9.79**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.20**	**6.00**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	72447.890	74535.180	70914.460	73401.500	760.4080	-2487.040	0.0	9110.0
19.11.26 24:00	82406.639	84669.500	80666.990	83378.300	855.6490	-2711.310	0.0	9830.0
Итого за период	9958.748	10134.320	9752.529	9976.800	95.2410	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Куйбышева, 19
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00168994

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x3E73

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	67.60	44.60	23.00	96.030	100.600	94.080	99.640	-5.560	6.90	1.31	2.1710	0.0	24.0
22.10.26	67.60	44.35	23.25	95.500	100.050	93.580	99.090	-5.510	6.90	1.30	2.1830	0.0	24.0
23.10.26	68.03	44.16	23.87	95.080	99.540	93.160	98.580	-5.420	6.90	1.31	2.2310	0.0	24.0
24.10.26	67.79	44.19	23.60	94.860	99.320	92.940	98.360	-5.420	6.90	1.31	2.2010	0.0	24.0
25.10.26	67.69	43.92	23.77	94.770	99.260	92.850	98.300	-5.450	6.90	1.31	2.2140	0.0	24.0
26.10.26	67.41	43.65	23.76	95.000	99.480	93.080	98.520	-5.440	6.90	1.32	2.2200	0.0	24.0
27.10.26	66.64	43.99	22.65	100.700	105.350	98.680	104.310	-5.630	6.90	1.32	2.2460	0.0	24.0
28.10.26	66.11	48.06	18.05	138.760	140.350	136.000	138.830	-2.830	6.90	1.31	2.4730	0.0	24.0
29.10.26	66.74	55.46	11.28	267.880	277.540	262.500	273.490	-10.990	6.90	1.31	2.9850	0.0	24.0
30.10.26	64.11	53.70	10.41	268.290	278.240	263.320	274.440	-11.120	6.90	1.31	2.7680	0.0	24.0
31.10.26	66.88	55.77	11.11	271.680	281.560	266.180	277.480	-11.300	6.90	1.32	2.9820	0.0	24.0
01.11.26	67.36	56.03	11.33	269.220	278.930	263.720	274.830	-11.110	6.90	1.31	3.0160	0.0	24.0
02.11.26	68.43	56.07	12.36	244.720	253.550	239.560	249.810	-10.250	6.90	1.31	2.9860	0.0	24.0
03.11.26	67.82	55.10	12.72	239.020	247.660	234.090	244.110	-10.020	6.90	1.32	3.0000	0.0	24.0
04.11.26	67.85	55.93	11.92	254.930	264.080	249.670	260.250	-10.580	6.90	1.30	3.0030	0.0	24.0
05.11.26	67.58	55.94	11.64	253.960	263.140	248.750	259.270	-10.520	6.90	1.31	2.9230	0.0	24.0
06.11.26	66.81	54.86	11.95	244.280	253.050	239.370	249.450	-10.080	6.90	1.32	2.8820	0.0	24.0
07.11.26	67.62	54.99	12.63	231.760	240.060	226.980	236.640	-9.660	6.90	1.33	2.8900	0.0	24.0
08.11.26	67.56	49.01	18.55	140.610	146.200	137.730	144.520	-6.790	6.90	1.33	2.5700	0.0	24.0
09.11.26	67.78	48.97	18.81	140.010	145.590	137.130	143.910	-6.780	6.90	1.33	2.5920	0.0	24.0
10.11.26	68.18	48.83	19.35	137.480	142.830	134.640	141.210	-6.570	6.90	1.32	2.6180	0.0	24.0
11.11.26	67.68	48.18	19.50	134.950	140.330	132.110	138.820	-6.710	6.90	1.34	2.5870	0.0	24.0
12.11.26	66.35	47.38	18.97	134.000	139.440	131.300	137.890	-6.590	6.90	1.32	2.5020	0.0	24.0
13.11.26	67.69	48.28	19.41	136.430	141.900	133.600	140.280	-6.680	6.90	1.34	2.6050	0.0	24.0
14.11.26	68.31	48.53	19.78	134.180	139.510	131.340	137.890	-6.550	6.90	1.33	2.6110	0.0	24.0
15.11.26	67.90	48.61	19.29	134.760	140.220	131.880	138.540	-6.660	6.90	1.31	2.5560	0.0	24.0
16.11.26	68.02	48.69	19.33	137.390	142.840	134.510	141.170	-6.660	6.90	1.32	2.6150	0.0	24.0
17.11.26	68.22	49.88	18.34	150.160	156.080	147.000	154.260	-7.260	6.90	1.31	2.7100	0.0	24.0
18.11.26	68.16	50.42	17.74	156.690	162.750	153.390	160.830	-7.440	6.90	1.31	2.7350	0.0	24.0
19.11.26	68.01	49.94	18.07	154.890	160.850	151.660	158.930	-7.270	6.90	1.32	2.7560	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**5047.9**	**5240.3**	**4944.80**	**5173.65**	**-228.850**	**---**	**---**	**78.8310**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**67.46**	**49.91**	**17.54**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.90**	**1.32**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	67460.140	71123.509	66028.190	70252.430	1196.8720	-4224.240	3217.0	17655.0
19.11.26 24:00	72614.249	76474.900	71076.949	75535.970	1277.9060	-4459.020	3217.0	18399.0
Итого за период	5154.108	5351.390	5048.758	5283.540	81.0340	---	0.0	744.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Лермонтова, 4
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ630

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.30	40.22	70.53	35.94	222.25	16.53	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.92	42.19	177.23	37.17	218.05	20.77	24.00	0.00	0.00
23.10.26	0.72	44.20	133.49	38.93	233.35	20.26	24.00	0.00	0.00
24.10.26	0.54	43.69	114.88	38.98	259.45	14.77	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.13	43.78	239.13	39.04	259.90	22.30	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.24	43.79	260.41	39.01	260.15	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	0.77	43.84	160.82	39.00	260.20	23.98	24.00	0.00	0.00
28.10.26	0.60	46.20	112.80	40.84	261.65	22.25	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.28	48.03	212.96	42.13	257.90	20.90	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.51	50.18	239.65	43.97	238.78	22.43	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.63	50.11	260.51	43.86	259.90	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.37	50.04	218.75	43.78	259.73	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	0.75	50.02	120.26	43.80	259.62	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	0.74	49.97	120.42	43.81	259.77	23.99	24.00	0.00	0.00
04.11.26	0.80	51.50	120.10	44.78	259.34	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	0.84	53.33	119.54	46.28	258.46	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	0.82	53.05	120.35	46.22	258.73	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	0.84	53.29	119.35	46.24	256.68	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	0.88	54.78	119.00	47.36	255.70	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	0.89	54.99	119.19	47.50	255.87	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	0.91	55.19	119.61	47.57	256.48	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	0.89	54.74	119.98	47.29	257.01	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	0.89	54.63	119.98	47.24	256.80	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	0.89	54.87	119.88	47.43	256.45	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	0.88	54.60	119.64	47.19	255.64	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	0.89	54.84	122.22	47.53	260.34	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	0.88	54.99	122.52	47.78	260.67	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	0.84	55.05	115.90	47.76	261.76	22.42	24.00	0.00	0.00
18.11.26	0.08	55.07	10.46	46.52	217.80	1.93	24.00	0.00	0.00
19.11.26	0.26	54.96	27.63	45.61	190.85	3.63	24.00	0.00	0.00
Итого	**25.98**	**---**	**4157.19**	**---**	**7529.28**	**644.16**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**50.538**	**---**	**44.019**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	2421.77	0.00
19.11.26 24:00	2449.17	0.00
Итого за период	27.40	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Лермонтова, 9
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 801971
Тип системы А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	41.15	33.06	8.09	135.04	130.94	4.10	0.590	0.549	136.13	131.61	4.52	1.227	24.000
22.10.26	44.78	35.03	9.75	134.44	132.19	2.24	0.590	0.549	135.72	132.95	2.77	1.385	24.000
23.10.26	44.29	35.77	8.52	158.54	157.19	1.35	0.590	0.549	160.02	158.14	1.89	1.399	24.000
24.10.26	44.17	35.67	8.50	159.09	157.88	1.20	0.590	0.549	160.56	158.83	1.73	1.393	24.000
25.10.26	44.35	35.77	8.58	160.94	159.77	1.16	0.590	0.549	162.45	160.74	1.71	1.422	24.000
26.10.26	44.16	35.64	8.52	160.77	159.62	1.14	0.590	0.549	162.26	160.58	1.68	1.409	24.000
27.10.26	46.00	36.70	9.30	160.46	159.34	1.11	0.590	0.549	162.07	160.36	1.72	1.531	24.000
28.10.26	47.09	37.31	9.78	158.44	157.36	1.07	0.590	0.549	160.11	158.40	1.71	1.587	24.000
29.10.26	51.00	39.75	11.25	159.81	158.76	1.05	0.590	0.549	161.78	159.95	1.83	1.836	24.000
30.10.26	50.77	39.67	11.10	158.26	157.23	1.02	0.590	0.549	160.19	158.41	1.78	1.796	24.000
31.10.26	50.55	36.87	13.68	115.81	115.10	0.70	0.590	0.549	117.21	115.84	1.37	1.605	24.000
01.11.26	50.52	36.61	13.91	114.67	113.98	0.69	0.590	0.549	116.06	114.70	1.36	1.619	24.000
02.11.26	50.55	36.70	13.85	112.06	111.39	0.66	0.590	0.549	113.41	112.10	1.31	1.575	23.367
03.11.26	50.77	36.65	14.12	114.52	113.87	0.65	0.590	0.549	115.92	114.59	1.33	1.639	24.000
04.11.26	53.77	38.06	15.71	113.81	113.17	0.63	0.590	0.549	115.36	113.95	1.41	1.810	24.000
05.11.26	53.88	38.53	15.35	114.36	113.70	0.65	0.590	0.549	115.92	114.50	1.42	1.778	24.000
06.11.26	53.15	38.12	15.03	113.91	113.26	0.65	0.590	0.549	115.43	114.04	1.39	1.735	24.000
07.11.26	55.06	38.84	16.22	112.15	111.62	0.53	0.590	0.549	113.75	112.42	1.34	1.837	24.000
08.11.26	55.38	38.98	16.40	111.91	111.38	0.52	0.590	0.549	113.52	112.19	1.33	1.853	24.000
09.11.26	55.53	39.02	16.51	112.23	111.70	0.53	0.590	0.549	113.86	112.51	1.35	1.871	24.000
10.11.26	55.62	39.23	16.39	112.90	112.39	0.50	0.590	0.549	114.54	113.22	1.33	1.867	24.000
11.11.26	54.97	38.96	16.01	112.90	112.40	0.49	0.590	0.549	114.51	113.21	1.30	1.825	24.000
12.11.26	55.35	39.24	16.11	113.16	112.67	0.49	0.590	0.549	114.79	113.49	1.30	1.840	24.000
13.11.26	55.12	39.15	15.97	113.17	112.68	0.49	0.590	0.549	114.79	113.50	1.29	1.823	24.000
14.11.26	55.24	39.44	15.80	114.84	114.33	0.51	0.590	0.549	116.49	115.18	1.32	1.833	24.000
15.11.26	55.46	39.80	15.66	116.03	115.49	0.53	0.590	0.549	117.71	116.36	1.35	1.835	24.000
16.11.26	55.57	39.79	15.78	116.08	115.57	0.51	0.590	0.549	117.77	116.44	1.33	1.849	24.000
17.11.26	55.61	39.96	15.65	118.47	117.95	0.51	0.590	0.549	120.19	118.85	1.34	1.872	24.000
18.11.26	55.61	40.11	15.50	120.06	119.52	0.54	0.590	0.549	121.81	120.43	1.38	1.880	24.000
19.11.26	55.43	40.06	15.37	122.84	122.25	0.59	0.590	0.549	124.62	123.18	1.44	1.907	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**3841.65**	**3814.70**	**26.94**	**---**	**---**	**3888.97**	**3840.65**	**48.32**	**50.838**	**719.367**
Среднее	**51.36**	**37.95**	**13.41**	**---**	**---**	**---**	**0.590**	**0.549**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Лермонтова, 11
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 802876
Тип системы А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	41.72	30.43	11.29	51.68	52.12	-0.43	0.000	0.000	52.12	52.36	-0.23	0.569	24.000
22.10.26	44.47	31.81	12.66	53.68	54.17	-0.48	0.000	0.000	54.20	54.43	-0.23	0.660	24.000
23.10.26	43.98	32.45	11.53	60.81	61.39	-0.58	0.000	0.000	61.39	61.71	-0.32	0.680	24.000
24.10.26	43.99	32.48	11.51	61.14	61.74	-0.59	0.000	0.000	61.72	62.05	-0.33	0.683	24.000
25.10.26	44.06	32.50	11.56	64.25	64.87	-0.62	0.000	0.000	64.86	65.21	-0.35	0.721	24.000
26.10.26	43.94	32.28	11.66	61.58	62.18	-0.60	0.000	0.000	62.16	62.50	-0.34	0.697	24.000
27.10.26	46.34	33.26	13.08	61.49	62.11	-0.62	0.000	0.000	62.13	62.44	-0.31	0.782	24.000
28.10.26	47.74	33.76	13.98	61.05	61.68	-0.62	0.000	0.000	61.73	62.03	-0.29	0.831	24.000
29.10.26	50.78	35.36	15.42	61.45	62.10	-0.64	0.000	0.000	62.22	62.48	-0.26	0.923	24.000
30.10.26	50.41	36.65	13.76	78.68	79.51	-0.83	0.000	0.000	79.65	80.07	-0.43	0.962	24.000
31.10.26	50.48	42.08	8.40	137.81	139.27	-1.45	0.000	0.000	139.51	140.48	-0.96	1.094	24.000
01.11.26	50.46	42.11	8.35	137.06	138.51	-1.44	0.000	0.000	138.75	139.71	-0.96	1.081	24.000
02.11.26	50.45	42.01	8.44	133.57	135.00	-1.43	0.000	0.000	135.21	136.17	-0.96	1.054	23.350
03.11.26	51.56	42.82	8.74	138.07	139.56	-1.49	0.000	0.000	139.84	140.81	-0.97	1.140	24.000
04.11.26	53.76	44.55	9.21	136.89	138.37	-1.47	0.000	0.000	138.80	139.71	-0.92	1.194	24.000
05.11.26	53.63	44.69	8.94	137.35	138.83	-1.48	0.000	0.000	139.25	140.19	-0.93	1.160	24.000
06.11.26	53.50	44.51	8.99	137.02	138.51	-1.48	0.000	0.000	138.91	139.85	-0.94	1.164	24.000
07.11.26	55.11	45.61	9.50	136.49	137.98	-1.49	0.000	0.000	138.48	139.38	-0.91	1.226	24.000
08.11.26	55.41	45.91	9.50	137.59	139.09	-1.49	0.000	0.000	139.62	140.52	-0.90	1.237	24.000
09.11.26	55.61	45.94	9.67	136.47	137.95	-1.48	0.000	0.000	138.49	139.37	-0.88	1.249	24.000
10.11.26	55.30	45.80	9.50	136.48	137.95	-1.47	0.000	0.000	138.48	139.37	-0.89	1.226	24.000
11.11.26	55.04	45.62	9.42	136.03	137.51	-1.47	0.000	0.000	138.01	138.90	-0.90	1.211	24.000
12.11.26	55.33	45.85	9.48	135.90	137.38	-1.47	0.000	0.000	137.89	138.79	-0.89	1.220	24.000
13.11.26	55.02	45.59	9.43	135.83	137.30	-1.46	0.000	0.000	137.80	138.69	-0.89	1.211	24.000
14.11.26	55.27	45.89	9.38	136.57	138.06	-1.48	0.000	0.000	138.58	139.48	-0.90	1.212	24.000
15.11.26	55.43	46.17	9.26	137.25	138.76	-1.51	0.000	0.000	139.28	140.21	-0.93	1.199	24.000
16.11.26	55.53	46.09	9.44	137.00	138.51	-1.51	0.000	0.000	139.02	139.95	-0.92	1.221	24.000
17.11.26	55.58	46.15	9.43	137.11	138.63	-1.52	0.000	0.000	139.14	140.07	-0.93	1.220	24.000
18.11.26	55.53	46.05	9.48	136.88	138.41	-1.52	0.000	0.000	138.91	139.84	-0.93	1.225	24.000
19.11.26	55.31	45.94	9.37	137.35	138.88	-1.53	0.000	0.000	139.37	140.31	-0.95	1.216	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**3350.54**	**3386.33**	**-35.79**	**---**	**---**	**3395.52**	**3417.09**	**-21.58**	**31.266**	**719.350**
Среднее	**51.36**	**41.01**	**10.35**	**---**	**---**	**---**	**0.000**	**0.000**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Лермонтова, 12
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 900910
Тип системы А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	40.88	35.77	5.11	214.50	214.44	0.06	0.446	0.423	216.20	215.76	0.43	1.097	24.000
22.10.26	44.75	38.34	6.41	212.52	212.48	0.04	0.448	0.426	214.53	214.00	0.52	1.361	24.000
23.10.26	44.44	38.89	5.55	249.84	249.82	0.01	0.522	0.497	252.07	251.75	0.32	1.381	24.000
24.10.26	44.23	38.76	5.47	253.47	253.47	0.00	0.537	0.513	255.70	255.41	0.29	1.385	24.000
25.10.26	44.43	38.91	5.52	267.71	267.71	0	0.547	0.522	270.07	269.79	0.28	1.475	24.000
26.10.26	44.29	38.78	5.51	257.11	257.11	0	0.546	0.522	259.36	259.10	0.26	1.414	24.000
27.10.26	45.86	39.80	6.06	256.38	256.38	0.00	0.546	0.522	258.79	258.48	0.31	1.551	24.000
28.10.26	46.97	40.58	6.39	253.62	253.62	0.00	0.543	0.519	256.13	255.77	0.36	1.619	24.000
29.10.26	50.97	43.53	7.44	255.78	255.78	0.00	0.548	0.524	258.74	258.27	0.47	1.902	24.000
30.10.26	50.87	43.48	7.39	253.32	253.32	0.00	0.547	0.524	256.24	255.79	0.45	1.868	24.000
31.10.26	50.68	43.34	7.34	252.67	252.66	0.00	0.548	0.524	255.56	255.11	0.44	1.850	24.000
01.11.26	50.65	43.26	7.39	252.66	252.66	0	0.544	0.521	255.55	255.11	0.44	1.866	24.000
02.11.26	50.67	43.34	7.33	252.49	252.49	0.00	0.542	0.519	255.38	254.94	0.44	1.848	24.000
03.11.26	50.69	43.26	7.43	253.02	253.02	0.00	0.539	0.516	255.91	255.47	0.44	1.878	24.000
04.11.26	53.85	45.50	8.35	251.64	251.64	0	0.539	0.517	254.89	254.33	0.55	2.098	24.000
05.11.26	54.01	45.83	8.18	251.94	251.94	0	0.542	0.520	255.21	254.66	0.55	2.058	24.000
06.11.26	53.22	45.25	7.97	245.53	245.54	-0.01	0.540	0.517	248.63	248.14	0.49	1.954	23.400
07.11.26	55.10	46.44	8.66	248.20	248.19	0.00	0.538	0.516	251.55	250.95	0.60	2.145	24.000
08.11.26	55.53	46.77	8.76	248.63	248.63	0.00	0.535	0.513	252.04	251.43	0.61	2.176	24.000
09.11.26	55.60	46.83	8.77	248.96	248.96	0	0.534	0.512	252.38	251.77	0.61	2.180	24.000
10.11.26	55.85	47.06	8.79	249.10	249.10	0.00	0.536	0.514	252.56	251.94	0.62	2.186	24.000
11.11.26	55.07	46.52	8.55	249.48	249.47	0.00	0.538	0.516	252.90	252.20	0.70	2.129	24.000
12.11.26	55.45	46.76	8.69	249.42	249.38	0.03	0.540	0.518	252.88	252.13	0.74	2.166	24.000
13.11.26	55.30	46.69	8.61	249.40	249.38	0.01	0.541	0.519	252.79	252.18	0.61	2.146	24.000
14.11.26	55.33	46.82	8.51	251.70	251.70	0.00	0.544	0.521	255.11	254.56	0.55	2.139	24.000
15.11.26	55.55	47.11	8.44	254.01	254.01	0	0.546	0.524	257.47	256.94	0.53	2.142	24.000
16.11.26	55.68	47.25	8.43	254.07	254.07	0.00	0.543	0.520	257.55	257.00	0.55	2.139	24.000
17.11.26	55.72	47.25	8.47	256.96	256.95	0.00	0.548	0.525	260.53	259.87	0.66	2.174	24.000
18.11.26	55.74	47.39	8.35	259.41	259.41	0	0.548	0.526	263.00	262.38	0.62	2.163	24.000
19.11.26	55.54	47.28	8.26	263.35	263.35	0.00	0.548	0.525	266.98	266.36	0.62	2.172	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7516.89**	**7516.67**	**0.22**	**---**	**---**	**7606.68**	**7591.62**	**15.07**	**56.661**	**719.400**
Среднее	**51.43**	**43.89**	**7.54**	**---**	**---**	**---**	**0.535**	**0.513**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Луначарского, 4
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00166967

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x2EB8

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	68.45	44.09	24.36	121.940	123.870	119.370	122.740	-3.370	6.20	6.00	2.9050	0.0	24.0
22.10.26	68.26	43.53	24.73	117.480	119.520	114.980	118.420	-3.440	6.20	6.00	2.8370	0.0	24.0
23.10.26	68.75	45.09	23.66	136.000	137.820	133.100	136.500	-3.400	6.20	6.00	3.1470	0.0	24.0
24.10.26	68.50	44.97	23.53	136.700	138.470	133.830	137.170	-3.340	6.20	6.00	3.1450	0.0	24.0
25.10.26	68.40	45.55	22.85	145.120	146.800	142.050	145.380	-3.330	6.20	6.00	3.2450	0.0	24.0
26.10.26	68.16	45.76	22.40	148.960	150.600	145.850	149.180	-3.330	6.20	6.00	3.2630	0.0	24.0
27.10.26	67.37	45.47	21.90	150.940	152.610	147.820	151.150	-3.330	6.20	6.00	3.2320	0.0	24.0
28.10.26	66.52	45.66	20.86	158.810	160.510	155.590	158.930	-3.340	6.20	6.00	3.2400	0.0	24.0
29.10.26	66.74	45.74	21.00	157.860	159.520	154.670	157.930	-3.260	6.20	6.00	3.2440	0.0	24.0
30.10.26	63.35	46.42	16.93	199.530	201.290	195.890	199.260	-3.370	6.20	6.00	3.3100	0.0	24.0
31.10.26	66.91	46.91	20.00	179.990	181.660	176.360	179.740	-3.380	6.20	6.00	3.5230	0.0	24.0
01.11.26	67.30	46.61	20.69	169.050	170.700	165.620	168.930	-3.310	6.20	6.00	3.4220	0.0	24.0
02.11.26	68.42	47.42	21.00	178.270	179.610	174.500	177.690	-3.190	6.20	6.00	3.6650	0.0	24.0
03.11.26	67.94	48.17	19.77	202.010	203.140	197.800	200.890	-3.090	6.20	6.00	3.9050	0.0	24.0
04.11.26	67.84	45.61	22.23	143.710	145.310	140.740	143.880	-3.140	6.20	6.00	3.1240	0.0	24.0
05.11.26	67.58	43.87	23.71	129.000	130.740	126.380	129.550	-3.170	6.20	6.00	2.9940	0.0	24.0
06.11.26	66.80	46.10	20.70	171.990	173.290	168.560	171.570	-3.010	6.20	6.00	3.4840	0.0	24.0
07.11.26	67.69	46.65	21.04	171.040	172.190	167.490	170.460	-2.970	6.20	6.00	3.5200	0.0	24.0
08.11.26	67.94	46.03	21.91	161.350	162.560	157.950	160.870	-2.920	6.20	6.00	3.4550	0.0	24.0
09.11.26	68.20	46.94	21.26	177.230	178.330	173.560	176.410	-2.850	6.20	6.00	3.6870	0.0	24.0
10.11.26	68.59	46.26	22.33	159.400	160.620	156.020	159.030	-3.010	6.20	6.00	3.4800	0.0	24.0
11.11.26	68.09	45.54	22.55	152.570	153.950	149.450	152.510	-3.060	6.20	6.00	3.3670	0.0	24.0
12.11.26	66.30	45.66	20.64	169.400	170.770	166.050	169.150	-3.100	6.20	6.00	3.4230	0.0	24.0
13.11.26	68.08	45.67	22.41	157.450	158.780	154.150	157.260	-3.110	6.20	6.00	3.4500	0.0	24.0
14.11.26	68.71	46.06	22.65	156.750	158.070	153.380	156.560	-3.180	6.20	6.00	3.4730	0.0	24.0
15.11.26	68.27	44.16	24.11	129.670	131.250	126.980	130.020	-3.040	6.20	6.00	3.0590	0.0	24.0
16.11.26	68.39	44.80	23.59	142.050	143.510	139.100	142.160	-3.060	6.20	6.00	3.2790	0.0	24.0
17.11.26	68.55	46.12	22.43	160.160	161.380	156.720	159.800	-3.080	6.20	6.00	3.5120	0.0	24.0
18.11.26	68.47	46.56	21.91	166.190	167.260	162.650	165.580	-2.930	6.20	6.00	3.5620	0.0	24.0
19.11.26	68.33	46.19	22.14	164.670	165.850	161.200	164.170	-2.970	6.20	6.00	3.5660	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**4715.2**	**4759.9**	**4617.81**	**4712.89**	**-95.080**	**---**	**---**	**100.5180**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**67.76**	**45.78**	**21.97**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.20**	**6.00**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	43675.210	46309.510	42755.450	45827.439	858.6600	-3071.990	0.0	10593.0
19.11.26 24:00	48390.500	51069.489	47373.259	50540.330	959.1780	-3167.070	0.0	11313.0
Итого за период	4715.290	4759.978	4617.809	4712.891	100.5180	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Луначарского, 6
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА763

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	4.28	67.72	524.23	59.54	522.67	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	4.44	68.76	507.93	60.02	506.03	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	4.36	68.61	505.32	59.97	503.19	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	4.43	69.08	501.95	60.24	499.85	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	4.40	68.83	500.97	60.05	499.27	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	4.44	68.74	500.52	59.86	499.25	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	4.52	68.47	507.54	59.56	506.02	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	4.43	67.66	536.06	59.34	534.52	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	4.37	66.82	572.04	59.17	570.43	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	4.40	67.03	559.45	59.15	557.27	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	4.08	64.40	561.48	57.13	559.52	23.77	24.00	0.00	0.00
01.11.26	4.46	67.15	567.48	59.29	565.50	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	4.50	67.65	561.94	59.64	559.76	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	4.46	68.14	511.13	59.87	510.35	23.36	24.00	0.00	0.00
04.11.26	4.55	68.20	499.43	59.07	497.11	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	4.54	68.16	534.48	59.65	531.74	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	4.45	67.91	534.04	59.57	531.65	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	4.41	67.18	513.78	58.58	512.57	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	4.55	67.91	503.84	58.87	502.98	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	4.58	68.23	509.45	59.23	508.89	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	4.67	68.45	507.33	59.25	506.69	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	4.67	68.89	498.49	59.51	497.22	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	4.59	68.37	489.54	58.98	487.87	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	4.46	66.99	486.40	57.83	484.84	23.78	24.00	0.00	0.00
14.11.26	4.62	68.41	494.67	59.07	493.35	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	4.66	69.01	486.24	59.41	484.24	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	4.53	68.61	488.64	59.33	486.33	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	4.62	68.73	495.79	59.40	494.04	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	4.10	68.79	345.98	54.77	343.11	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	3.72	68.67	195.79	49.65	190.72	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**133.29**	**---**	**15001.93**	**---**	**14946.98**	**718.91**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**68.052**	**---**	**58.833**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	11500.79	0.00
19.11.26 24:00	11633.58	0.00
Итого за период	132.79	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Матросова, 123
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 20140326

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x5A21

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	54.04	47.99	н/д	6.05	2.87	2.86	н/д	106.620	105.760	н/д	105.172	104.627	н/д	0.545	0.637	н/д	24	0
22.10.26	53.58	47.58	н/д	6.00	2.75	2.74	н/д	106.588	105.727	н/д	105.160	104.610	н/д	0.550	0.631	н/д	24	0
23.10.26	55.89	49.43	н/д	6.45	2.89	2.89	н/д	89.395	88.670	н/д	88.091	87.655	н/д	0.436	0.569	н/д	24	0
24.10.26	50.80	44.22	н/д	6.59	2.76	2.77	н/д	74.630	73.964	н/д	73.727	73.292	н/д	0.435	0.485	н/д	24	0
25.10.26	56.06	49.40	н/д	6.67	3.19	3.18	н/д	106.523	105.507	н/д	104.961	104.303	н/д	0.658	0.700	н/д	24	0
26.10.26	56.32	49.66	н/д	6.67	2.97	2.97	н/д	106.409	105.384	н/д	104.832	104.165	н/д	0.667	0.699	н/д	24	0
27.10.26	56.20	49.56	н/д	6.64	3.03	3.03	н/д	106.566	105.539	н/д	104.994	104.328	н/д	0.666	0.697	н/д	24	0
28.10.26	55.95	49.37	н/д	6.58	2.99	2.99	н/д	106.510	105.475	н/д	104.956	104.273	н/д	0.683	0.691	н/д	24	0
29.10.26	55.91	49.33	н/д	6.58	3.06	3.06	н/д	106.407	105.368	н/д	104.853	104.165	н/д	0.689	0.690	н/д	24	0
30.10.26	56.32	49.67	н/д	6.64	3.06	3.05	н/д	106.400	105.356	н/д	104.833	104.145	н/д	0.688	0.696	н/д	24	0
31.10.26	57.45	50.53	н/д	6.92	3.11	3.10	н/д	106.233	105.168	н/д	104.603	103.912	н/д	0.691	0.724	н/д	24	0
01.11.26	56.45	49.76	н/д	6.69	3.04	3.03	н/д	106.237	105.182	н/д	104.658	103.963	н/д	0.695	0.700	н/д	24	0
02.11.26	58.07	50.90	н/д	7.17	3.12	3.11	н/д	106.102	105.006	н/д	104.439	103.733	н/д	0.706	0.749	н/д	24	0
03.11.26	59.99	52.40	н/д	7.59	3.13	3.13	н/д	106.030	104.904	н/д	104.271	103.566	н/д	0.704	0.791	н/д	24	0
04.11.26	52.45	46.83	н/д	5.61	2.26	2.25	н/д	106.638	105.625	н/д	105.265	104.540	н/д	0.726	0.591	н/д	24	0
05.11.26	53.95	47.71	н/д	6.24	2.37	2.36	н/д	106.559	105.507	н/д	105.111	104.382	н/д	0.729	0.656	н/д	24	0
06.11.26	57.78	50.69	н/д	7.10	2.62	2.61	н/д	103.905	102.816	н/д	102.290	101.584	н/д	0.706	0.726	н/д	24	0
07.11.26	55.37	48.84	н/д	6.53	2.26	2.26	н/д	106.633	105.550	н/д	105.109	104.377	н/д	0.732	0.687	н/д	24	0
08.11.26	56.97	49.96	н/д	7.01	2.31	2.30	н/д	106.616	105.502	н/д	105.005	104.270	н/д	0.735	0.736	н/д	24	0
09.11.26	57.04	50.07	н/д	6.96	2.28	2.26	н/д	106.524	105.413	н/д	104.917	104.175	н/д	0.742	0.731	н/д	24	0
10.11.26	55.22	48.69	н/д	6.53	2.23	2.21	н/д	106.390	105.308	н/д	104.881	104.140	н/д	0.741	0.685	н/д	24	0
11.11.26	54.86	48.48	н/д	6.39	2.14	2.12	н/д	106.207	105.139	н/д	104.712	103.988	н/д	0.724	0.669	н/д	24	0
12.11.26	55.54	49.08	н/д	6.46	2.12	2.10	н/д	106.180	105.111	н/д	104.652	103.932	н/д	0.720	0.676	н/д	24	0
13.11.26	55.72	49.31	н/д	6.41	2.20	2.18	н/д	106.286	105.240	н/д	104.743	104.043	н/д	0.700	0.671	н/д	24	0
14.11.26	54.57	48.36	н/д	6.21	2.19	2.18	н/д	106.510	105.361	н/д	105.026	104.211	н/д	0.815	0.652	н/д	24	0
15.11.26	53.13	47.05	н/д	6.08	2.42	2.41	н/д	106.519	105.446	н/д	105.114	104.357	н/д	0.757	0.639	н/д	24	0
16.11.26	57.26	50.25	н/д	7.02	2.56	2.55	н/д	106.619	105.492	н/д	104.993	104.248	н/д	0.745	0.737	н/д	24	0
17.11.26	56.90	50.02	н/д	6.88	2.24	2.24	н/д	106.289	105.173	н/д	104.685	103.941	н/д	0.744	0.720	н/д	24	0
18.11.26	56.63	49.67	н/д	6.96	2.15	2.15	н/д	105.989	104.872	н/д	104.407	103.661	н/д	0.745	0.727	н/д	24	0
19.11.26	57.80	50.71	н/д	7.09	2.16	2.15	н/д	105.951	104.822	н/д	104.304	103.560	н/д	0.744	0.740	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**3140.465**	**3109.387**	**---**	**3094.764**	**3074.146**	**---**	**20.618**	**20.502**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**55.85**	**49.23**	---	**6.62**	**2.62**	**2.61**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	23104.180	22882.312	0.000	22790.085	22647.512	0.000	142.573	157.432	0.000	10527	0
19.11.26 24:00	26244.645	25991.699	0.000	25884.851	25721.659	0.000	163.192	177.929	0.000	11247	0
Итого за период	3140.465	3109.387	0.000	3094.766	3074.147	0.000	20.619	20.497	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Мичурина, 3
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 900043
Тип системы А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	42.82	39.71	3.11	220.82	223.64	-2.81	0.048	0.600	222.80	225.31	-2.51	0.440	14.833
22.10.26	44.92	41.66	3.26	234.96	237.99	-3.02	0.048	0.600	237.27	239.95	-2.67	0.456	14.833
23.10.26	44.35	40.57	3.78	204.43	207.03	-2.60	0.047	0.600	206.39	208.66	-2.28	0.377	13.500
24.10.26	44.40	39.59	4.81	145.79	147.61	-1.82	0.047	0.600	147.19	148.71	-1.52	0.683	24.000
25.10.26	44.41	39.56	4.85	152.08	153.97	-1.89	0.046	0.599	153.54	155.11	-1.57	0.719	24.000
26.10.26	44.50	39.58	4.92	146.95	148.76	-1.81	0.046	0.600	148.37	149.87	-1.50	0.703	24.000
27.10.26	46.85	41.37	5.48	145.57	147.41	-1.83	0.047	0.600	147.13	148.61	-1.48	0.779	24.000
28.10.26	48.82	42.83	5.99	145.14	146.98	-1.84	0.048	0.600	146.82	148.26	-1.45	0.850	24.000
29.10.26	51.23	44.79	6.44	145.20	147.04	-1.84	0.049	0.600	147.04	148.45	-1.41	0.916	24.000
30.10.26	50.79	44.44	6.35	145.21	146.94	-1.73	0.048	0.599	147.02	148.32	-1.30	0.900	24.000
31.10.26	50.73	44.37	6.36	144.87	146.69	-1.81	0.048	0.600	146.68	148.06	-1.39	0.904	24.000
01.11.26	50.71	44.18	6.53	144.77	146.08	-1.30	0.048	0.597	146.57	147.44	-0.87	0.904	24.000
02.11.26	50.65	43.93	6.72	144.85	145.39	-0.53	0.048	0.595	146.65	146.74	-0.10	0.901	24.000
03.11.26	52.28	45.14	7.14	144.36	145.31	-0.95	0.048	0.596	146.26	146.73	-0.47	0.976	24.000
04.11.26	54.07	46.84	7.23	143.89	145.26	-1.37	0.051	0.598	145.91	146.78	-0.87	1.003	24.000
05.11.26	53.70	46.60	7.10	143.54	144.62	-1.07	0.052	0.597	145.53	146.13	-0.59	0.969	24.000
06.11.26	54.04	46.63	7.41	141.97	142.91	-0.94	0.052	0.596	143.96	144.40	-0.44	0.998	23.983
07.11.26	55.48	47.63	7.85	142.24	142.83	-0.59	0.051	0.595	144.33	144.39	-0.06	1.041	24.000
08.11.26	55.72	48.06	7.66	142.26	143.54	-1.27	0.051	0.597	144.37	145.13	-0.75	1.048	24.000
09.11.26	55.94	48.19	7.75	142.32	143.59	-1.26	0.051	0.597	144.45	145.18	-0.73	1.062	24.000
10.11.26	55.45	47.78	7.67	142.33	143.32	-0.98	0.051	0.596	144.42	144.89	-0.46	1.037	24.000
11.11.26	55.38	47.91	7.47	142.48	143.87	-1.39	0.050	0.598	144.57	145.45	-0.88	1.027	24.000
12.11.26	55.61	48.14	7.47	142.45	144.05	-1.59	0.050	0.599	144.56	145.64	-1.08	1.037	24.000
13.11.26	55.30	47.89	7.41	141.59	143.17	-1.58	0.051	0.599	143.66	144.73	-1.07	1.021	23.917
14.11.26	55.57	48.29	7.28	145.00	146.74	-1.74	0.051	0.599	147.14	148.37	-1.22	1.032	24.000
15.11.26	55.66	48.50	7.16	145.06	146.90	-1.84	0.052	0.600	147.21	148.54	-1.34	1.021	24.000
16.11.26	55.78	48.29	7.49	145.41	146.54	-1.12	0.050	0.597	147.58	148.18	-0.60	1.038	24.000
17.11.26	55.85	48.34	7.51	146.03	147.07	-1.03	0.050	0.596	148.21	148.72	-0.51	1.040	24.000
18.11.26	55.77	48.29	7.48	146.46	147.59	-1.13	0.050	0.597	148.64	149.24	-0.60	1.042	24.000
19.11.26	55.56	48.30	7.26	147.01	148.66	-1.64	0.050	0.599	149.19	150.31	-1.13	1.039	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4565.05**	**4611.51**	**-46.46**	**---**	**---**	**4623.47**	**4656.33**	**-32.86**	**26.963**	**691.067**
Среднее	**51.74**	**45.25**	**6.50**	**---**	**---**	**---**	**0.049**	**0.598**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Новоселов, 12
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00166606

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x302C

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	40.22	36.15	4.07	352.090	352.090	349.440	349.940	-0.500	7.64	5.40	1.4340	0.0	24.0
22.10.26	47.26	41.47	5.79	371.470	371.470	367.530	368.420	-0.890	7.71	5.40	2.1390	0.0	24.0
23.10.26	54.07	47.18	6.89	404.110	404.110	398.510	399.800	-1.290	7.73	5.40	2.7550	0.0	24.0
24.10.26	58.04	50.36	7.68	432.070	432.070	425.380	426.940	-1.560	7.83	5.40	3.2830	0.0	24.0
25.10.26	58.70	50.96	7.74	452.750	452.750	445.590	447.240	-1.650	7.89	5.40	3.4640	0.0	24.0
26.10.26	57.81	50.27	7.54	438.970	438.970	432.180	433.720	-1.540	7.85	5.40	3.2780	0.0	24.0
27.10.26	51.28	44.62	6.66	367.090	367.090	362.550	363.590	-1.040	7.65	5.40	2.4280	0.0	24.0
28.10.26	45.20	39.12	6.08	320.190	320.190	317.130	317.890	-0.760	7.51	5.40	1.9370	0.0	24.0
29.10.26	44.23	38.06	6.17	312.050	312.050	309.200	309.950	-0.750	7.55	5.40	1.9180	0.0	24.0
30.10.26	47.51	40.50	7.01	329.540	329.540	326.050	326.990	-0.940	7.43	5.40	2.2900	0.0	24.0
31.10.26	53.97	46.01	7.96	383.140	383.140	377.960	379.320	-1.360	7.17	5.40	3.0150	0.0	24.0
01.11.26	53.89	46.02	7.87	383.970	383.970	378.780	380.150	-1.370	7.23	5.40	2.9870	0.0	24.0
02.11.26	55.01	46.99	8.02	392.340	392.340	386.860	388.270	-1.410	7.46	5.40	3.1090	0.0	24.0
03.11.26	52.70	45.41	7.29	402.580	402.580	397.380	398.690	-1.310	7.43	5.40	2.9070	0.0	24.0
04.11.26	51.47	44.61	6.86	401.330	401.330	396.440	397.580	-1.140	7.36	5.40	2.7330	0.0	24.0
05.11.26	49.93	43.55	6.38	409.310	409.310	404.530	405.670	-1.140	7.34	5.40	2.5920	0.0	24.0
06.11.26	54.23	46.84	7.39	424.030	424.030	418.250	419.660	-1.410	7.46	5.40	3.1020	0.0	24.0
07.11.26	59.54	51.16	8.38	440.040	440.040	432.870	434.670	-1.800	7.42	5.40	3.6440	0.0	24.0
08.11.26	59.77	51.36	8.41	438.790	438.790	431.620	433.390	-1.770	7.43	5.40	3.6430	0.0	24.0
09.11.26	58.34	50.29	8.05	436.030	436.030	429.220	430.880	-1.660	7.55	5.40	3.4700	0.0	24.0
10.11.26	56.03	48.44	7.59	425.930	425.930	419.770	421.240	-1.470	7.68	5.40	3.1980	0.0	24.0
11.11.26	55.36	47.97	7.39	431.590	431.590	425.500	426.930	-1.430	7.58	5.40	3.1550	0.0	24.0
12.11.26	54.03	46.95	7.08	437.850	437.850	431.960	433.310	-1.350	7.44	5.40	3.0720	0.0	24.0
13.11.26	54.73	47.28	7.45	426.010	426.010	420.120	421.540	-1.420	7.61	5.40	3.1450	0.0	24.0
14.11.26	56.26	48.40	7.86	423.350	423.350	417.150	418.690	-1.540	7.66	5.40	3.2930	0.0	24.0
15.11.26	56.33	48.56	7.77	423.720	423.720	417.510	419.010	-1.500	7.63	5.40	3.2530	0.0	24.0
16.11.26	56.42	48.57	7.85	423.260	423.260	417.020	418.570	-1.550	7.63	5.40	3.2880	0.0	24.0
17.11.26	56.27	48.51	7.76	426.150	426.150	419.960	421.450	-1.490	7.63	5.40	3.2720	0.0	24.0
18.11.26	56.44	48.58	7.86	422.800	422.800	416.580	418.120	-1.540	7.62	5.40	3.2880	0.0	24.0
19.11.26	56.42	48.46	7.96	421.810	421.810	415.610	417.180	-1.570	7.62	5.40	3.3230	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**12154.3**	**12154.3**	**11988.65**	**12028.80**	**-40.150**	**---**	**---**	**88.4150**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**53.71**	**46.42**	**7.29**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**7.56**	**5.40**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	233148.189	233148.189	230283.749	230962.540	1461.0910	-678.790	209.0	18807.0
19.11.26 24:00	245302.550	245302.550	242272.399	242991.340	1549.5060	-718.940	209.0	19527.0
Итого за период	12154.360	12154.360	11988.649	12028.799	88.4150	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Новоселов, 14
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00179200

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x2D8A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	40.17	36.20	3.97	329.020	330.920	326.580	328.910	-2.330	8.19	7.86	1.2980	0.0	24.0
22.10.26	47.34	41.62	5.72	351.960	353.990	348.250	351.100	-2.850	8.30	7.92	1.9870	0.0	24.0
23.10.26	54.08	47.34	6.74	383.760	385.810	378.480	381.700	-3.220	8.30	7.86	2.5470	0.0	24.0
24.10.26	57.97	50.52	7.45	408.330	410.460	402.050	405.580	-3.530	8.40	7.91	2.9970	0.0	24.0
25.10.26	58.65	51.12	7.53	421.720	423.820	415.060	418.680	-3.620	8.46	7.94	3.1230	0.0	24.0
26.10.26	57.77	50.47	7.30	408.390	410.280	402.090	405.420	-3.330	8.41	7.92	2.9340	0.0	24.0
27.10.26	51.17	44.81	6.36	339.520	340.660	335.340	337.430	-2.090	8.18	7.82	2.1340	0.0	24.0
28.10.26	45.12	39.29	5.83	295.800	296.560	293.010	294.430	-1.420	8.02	7.76	1.7010	0.0	24.0
29.10.26	44.17	38.27	5.90	285.970	286.720	283.390	284.760	-1.370	8.07	7.82	1.6690	0.0	24.0
30.10.26	47.50	40.82	6.68	300.840	301.970	297.660	299.610	-1.950	7.94	7.67	1.9850	0.0	24.0
31.10.26	53.90	46.30	7.60	349.380	351.320	344.680	347.840	-3.160	7.66	7.31	2.6180	0.0	24.0
01.11.26	53.83	46.28	7.55	349.730	351.600	345.020	348.070	-3.050	7.73	7.38	2.6000	0.0	24.0
02.11.26	54.94	47.26	7.68	357.470	359.280	352.480	355.540	-3.060	7.98	7.61	2.7030	0.0	24.0
03.11.26	52.62	45.62	7.00	365.850	367.740	361.180	364.160	-2.980	7.93	7.54	2.5250	0.0	24.0
04.11.26	51.40	44.75	6.65	365.800	367.620	361.370	364.190	-2.820	7.86	7.47	2.4030	0.0	24.0
05.11.26	49.89	43.73	6.16	374.250	376.110	369.930	372.730	-2.800	7.84	7.43	2.2770	0.0	24.0
06.11.26	54.21	46.97	7.24	391.670	393.710	386.340	389.650	-3.310	7.96	7.53	2.7970	0.0	24.0
07.11.26	59.51	51.25	8.26	407.610	409.790	401.050	404.760	-3.710	7.93	7.47	3.3110	0.0	24.0
08.11.26	59.71	51.41	8.30	406.450	408.630	399.820	403.640	-3.820	7.94	7.47	3.3180	0.0	24.0
09.11.26	58.28	50.29	7.99	403.950	406.120	397.660	401.350	-3.690	8.07	7.61	3.1740	0.0	24.0
10.11.26	55.98	48.53	7.45	397.450	399.650	391.720	395.270	-3.550	8.20	7.76	2.9190	0.0	24.0
11.11.26	55.29	48.03	7.26	398.520	400.790	392.900	396.480	-3.580	8.09	7.64	2.8500	0.0	24.0
12.11.26	53.97	47.05	6.92	403.470	405.920	398.050	401.710	-3.660	7.94	7.48	2.7560	0.0	24.0
13.11.26	54.69	47.40	7.29	392.600	394.930	387.200	390.770	-3.570	8.13	7.69	2.8220	0.0	24.0
14.11.26	56.20	48.53	7.67	390.420	392.550	384.720	388.250	-3.530	8.19	7.76	2.9520	0.0	24.0
15.11.26	56.26	48.69	7.57	390.210	392.660	384.530	388.360	-3.830	8.15	7.73	2.9110	0.0	24.0
16.11.26	56.36	48.67	7.69	389.680	391.930	384.000	387.590	-3.590	8.15	7.73	2.9530	0.0	24.0
17.11.26	56.21	48.65	7.56	391.970	394.380	386.290	390.040	-3.750	8.14	7.71	2.9220	0.0	24.0
18.11.26	56.38	48.74	7.64	389.540	391.960	383.820	387.620	-3.800	8.14	7.71	2.9260	0.0	24.0
19.11.26	56.36	48.70	7.66	388.360	390.620	382.660	386.310	-3.650	8.13	7.71	2.9290	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**11229.6**	**11288.4**	**11077.33**	**11171.95**	**-94.620**	**---**	**---**	**79.0410**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**53.66**	**46.57**	**7.08**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**8.08**	**7.67**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	174976.510	174425.920	172448.529	172525.929	1276.3500	-77.400	2212.0	16593.0
19.11.26 24:00	186206.200	185714.419	183525.860	183697.880	1355.3910	-172.020	2212.0	17313.0
Итого за период	11229.690	11288.498	11077.330	11171.951	79.0410	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Новоселов, 18
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00166275

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, КСН=0xDF93

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	40.33	35.76	4.57	427.920	429.720	424.640	427.130	-2.490	5.60	5.40	1.9400	0.0	24.0
22.10.26	47.34	40.64	6.70	452.250	453.590	447.400	450.010	-2.610	5.60	5.40	2.9880	0.0	24.0
23.10.26	54.20	46.21	7.99	492.440	493.370	485.580	488.350	-2.770	5.60	5.40	3.8660	0.0	24.0
24.10.26	58.17	49.33	8.84	521.470	522.180	513.300	516.200	-2.900	5.60	5.40	4.5370	0.0	24.0
25.10.26	58.83	49.92	8.91	537.800	538.490	529.210	532.220	-3.010	5.60	5.40	4.7100	0.0	24.0
26.10.26	57.94	49.23	8.71	521.850	522.590	513.690	516.620	-2.930	5.60	5.40	4.4680	0.0	24.0
27.10.26	51.40	43.90	7.50	439.090	440.190	433.570	436.140	-2.570	5.60	5.40	3.2430	0.0	24.0
28.10.26	45.33	38.58	6.75	383.540	384.780	379.830	382.080	-2.250	5.60	5.40	2.5610	0.0	24.0
29.10.26	44.35	37.54	6.81	371.700	372.950	368.260	370.460	-2.200	5.60	5.40	2.5030	0.0	24.0
30.10.26	47.61	39.76	7.85	389.720	390.850	385.540	387.910	-2.370	5.60	5.40	3.0160	0.0	24.0
31.10.26	54.10	45.04	9.06	451.250	452.200	445.090	447.870	-2.780	5.60	5.40	4.0240	0.0	24.0
01.11.26	54.02	45.03	8.99	451.650	452.630	445.520	448.320	-2.800	5.60	5.40	3.9940	0.0	24.0
02.11.26	55.14	45.97	9.17	461.800	462.760	455.280	458.150	-2.870	5.60	5.40	4.1690	0.0	24.0
03.11.26	52.84	44.49	8.35	471.500	472.640	465.330	468.250	-2.920	5.60	5.40	3.8770	0.0	24.0
04.11.26	51.59	43.70	7.89	471.910	473.190	466.060	468.920	-2.860	5.60	5.40	3.6730	0.0	24.0
05.11.26	50.05	42.76	7.29	479.040	480.460	473.420	476.300	-2.880	5.60	5.40	3.4440	0.0	24.0
06.11.26	54.36	45.83	8.53	496.390	497.580	489.560	492.660	-3.100	5.60	5.40	4.1720	0.0	24.0
07.11.26	59.69	49.88	9.81	515.870	516.720	507.410	510.660	-3.250	5.60	5.40	4.9760	0.0	24.0
08.11.26	59.92	50.08	9.84	514.200	515.130	505.690	509.050	-3.360	5.60	5.40	4.9680	0.0	24.0
09.11.26	58.49	49.03	9.46	510.940	512.010	502.860	506.220	-3.360	5.60	5.40	4.7480	0.0	24.0
10.11.26	56.18	47.34	8.84	503.760	505.070	496.400	499.710	-3.310	5.60	5.40	4.3810	0.0	24.0
11.11.26	55.50	46.96	8.54	505.210	506.640	497.990	501.390	-3.400	5.60	5.40	4.2460	0.0	24.0
12.11.26	54.16	45.98	8.18	512.160	513.720	505.110	508.580	-3.470	5.60	5.40	4.1300	0.0	24.0
13.11.26	54.86	46.20	8.66	499.630	501.140	492.660	496.120	-3.460	5.60	5.40	4.2640	0.0	24.0
14.11.26	56.39	47.25	9.14	497.740	499.150	490.410	493.910	-3.500	5.60	5.40	4.4760	0.0	24.0
15.11.26	56.47	47.44	9.03	497.620	499.020	490.260	493.760	-3.500	5.60	5.40	4.4220	0.0	24.0
16.11.26	56.55	47.41	9.14	496.970	498.330	489.600	493.050	-3.450	5.60	5.40	4.4720	0.0	24.0
17.11.26	56.40	47.34	9.06	499.050	500.430	491.700	495.180	-3.480	5.60	5.40	4.4500	0.0	24.0
18.11.26	56.58	47.47	9.11	496.920	498.280	489.540	492.980	-3.440	5.60	5.40	4.4530	0.0	24.0
19.11.26	56.55	47.37	9.18	495.360	496.690	488.020	491.430	-3.410	5.60	5.40	4.4720	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**14366.7**	**14402.4**	**14168.93**	**14259.63**	**-90.700**	**---**	**---**	**119.6430**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**53.84**	**45.44**	**8.39**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**5.60**	**5.40**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	259451.599	231289.550	256130.509	228956.960	1972.3000	27173.550	215.0	18806.0
19.11.26 24:00	273318.719	245190.910	269806.779	242720.469	2087.6790	27086.310	215.0	19502.0
Итого за период	13867.119	13901.360	13676.269	13763.509	115.3790	---	0.0	696.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС2, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Островского, 5
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00166594

БД=1, ТВ2, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=3, КСН=0x7292

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	42.64	37.33	5.31	249.830	247.190	0.000	247.680	245.620	2.060	6.90	6.70	1.3120	н/д	0.0	24.0
22.10.26	44.65	39.16	5.49	267.470	264.700	0.000	265.000	262.820	2.180	6.90	6.70	1.4510	н/д	0.0	24.0
23.10.26	44.15	39.17	4.98	297.920	294.860	0.000	295.280	292.700	2.580	6.90	6.70	1.4700	н/д	0.0	24.0
24.10.26	44.25	39.25	5.00	299.170	296.190	0.000	296.440	294.030	2.410	6.90	6.70	1.4850	н/д	0.0	24.0
25.10.26	44.26	39.21	5.05	299.350	296.440	0.000	296.630	294.280	2.350	6.90	6.70	1.4970	н/д	0.0	24.0
26.10.26	44.32	39.20	5.12	299.330	296.420	0.000	296.630	294.260	2.370	6.90	6.70	1.5140	н/д	0.0	24.0
27.10.26	46.70	40.99	5.71	300.040	297.000	0.000	296.930	294.610	2.320	6.90	6.70	1.6930	н/д	0.0	24.0
28.10.26	48.58	42.32	6.26	300.250	297.160	0.000	296.980	294.720	2.260	6.90	6.70	1.8550	н/д	0.0	24.0
29.10.26	51.10	44.35	6.75	303.240	300.010	0.000	299.630	297.230	2.400	6.90	6.70	2.0190	н/д	0.0	24.0
30.10.26	50.67	44.00	6.67	300.720	297.470	0.000	297.120	294.830	2.290	6.90	6.70	1.9740	н/д	0.0	24.0
31.10.26	50.60	43.91	6.69	298.900	295.760	0.000	295.300	293.120	2.180	6.90	6.70	1.9760	н/д	0.0	24.0
01.11.26	50.58	43.91	6.67	298.850	295.710	0.000	295.250	293.070	2.180	6.90	6.70	1.9630	н/д	0.0	24.0
02.11.26	50.53	43.88	6.65	299.010	295.950	0.000	295.410	293.310	2.100	6.90	6.70	1.9600	н/д	0.0	24.0
03.11.26	52.07	44.86	7.21	298.640	295.460	0.000	294.810	292.700	2.110	6.90	6.70	2.1220	н/д	0.0	24.0
04.11.26	53.92	46.41	7.51	298.060	294.800	0.000	293.980	291.910	2.070	6.90	6.70	2.2070	н/д	0.0	24.0
05.11.26	53.64	46.31	7.33	298.410	295.310	0.000	294.420	292.360	2.060	6.90	6.70	2.1550	н/д	0.0	24.0
06.11.26	53.89	46.38	7.51	296.130	293.090	0.000	292.180	290.150	2.030	6.90	6.70	2.1950	н/д	0.0	24.0
07.11.26	55.41	47.49	7.92	295.910	292.680	0.000	291.710	289.560	2.150	6.90	6.70	2.3050	н/д	0.0	24.0
08.11.26	55.62	47.63	7.99	296.060	292.820	0.000	291.740	289.700	2.040	6.90	6.70	2.3260	н/д	0.0	24.0
09.11.26	55.83	47.77	8.06	296.510	293.230	0.000	292.200	290.110	2.090	6.90	6.70	2.3540	н/д	0.0	24.0
10.11.26	55.36	47.52	7.84	296.860	293.640	0.000	292.680	290.520	2.160	6.90	6.70	2.2940	н/д	0.0	24.0
11.11.26	55.26	47.43	7.83	297.010	293.780	0.000	292.830	290.660	2.170	6.90	6.70	2.2890	н/д	0.0	24.0
12.11.26	55.50	47.58	7.92	297.230	293.970	0.000	292.910	290.850	2.060	6.90	6.70	2.3140	н/д	0.0	24.0
13.11.26	55.23	47.39	7.84	296.970	293.750	0.000	292.810	290.640	2.170	6.90	6.70	2.2880	н/д	0.0	24.0
14.11.26	55.47	47.72	7.75	303.510	300.100	0.000	299.190	296.980	2.210	6.90	6.70	2.3170	н/д	0.0	24.0
15.11.26	55.62	47.93	7.69	303.970	300.480	0.000	299.650	297.300	2.350	6.90	6.70	2.3010	н/д	0.0	24.0
16.11.26	55.68	47.85	7.83	300.810	297.480	0.000	296.490	294.280	2.210	6.90	6.70	2.3200	н/д	0.0	24.0
17.11.26	55.74	47.92	7.82	301.670	298.420	0.000	297.350	295.290	2.060	6.90	6.70	2.3220	н/д	0.0	24.0
18.11.26	55.66	47.93	7.73	304.620	301.430	0.000	300.300	298.200	2.100	6.90	6.70	2.3210	н/д	0.0	24.0
19.11.26	55.43	47.78	7.65	306.150	303.030	0.000	301.830	299.830	2.000	6.90	6.70	2.3100	н/д	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**8902.600**	**8808.330**	**0.000**	**8791.360**	**8725.640**	**65.720**	**---**	**---**	**60.909**	**---**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**51.61**	**44.69**	**6.93**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.90**	**6.70**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	Qo, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	136719.340	142004.540	0.200	133309.690	132631.770	677.920	1023.9150	н/д	17822.0	16119.0
19.11.26 24:00	145621.940	150812.870	0.200	142101.050	141357.410	743.640	1084.8240	н/д	18542.0	16839.0
Итого за период	8902.600	8808.330	0.000	8791.360	8725.640	---	60.9090	н/д	720.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Островского, 15
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 20127903

БД=1, ТВ1, СИ=7, КСН=0x7BAE

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	45.09	39.06	н/д	6.03	5.80	4.33	н/д	118.970	н/д	н/д	117.861	н/д	н/д	н/д	0.711	н/д	24	0
22.10.26	44.57	39.16	н/д	5.42	5.80	4.80	н/д	133.745	н/д	н/д	132.526	н/д	н/д	н/д	0.717	н/д	24	0
23.10.26	44.66	39.30	н/д	5.35	5.80	4.84	н/д	136.577	н/д	н/д	135.324	н/д	н/д	н/д	0.724	н/д	24	0
24.10.26	44.68	39.28	н/д	5.40	5.80	4.91	н/д	136.675	н/д	н/д	135.429	н/д	н/д	н/д	0.730	н/д	24	0
25.10.26	44.68	39.25	н/д	5.43	5.80	4.89	н/д	136.697	н/д	н/д	135.442	н/д	н/д	н/д	0.735	н/д	24	0
26.10.26	47.11	41.05	н/д	6.06	5.80	4.89	н/д	136.710	н/д	н/д	135.310	н/д	н/д	н/д	0.819	н/д	24	0
27.10.26	48.88	42.28	н/д	6.61	5.80	4.89	н/д	136.482	н/д	н/д	134.977	н/д	н/д	н/д	0.891	н/д	24	0
28.10.26	51.55	44.33	н/д	7.22	5.80	4.91	н/д	136.673	н/д	н/д	134.991	н/д	н/д	н/д	0.973	н/д	24	0
29.10.26	51.11	44.03	н/д	7.08	5.80	4.92	н/д	136.440	н/д	н/д	134.793	н/д	н/д	н/д	0.954	н/д	24	0
30.10.26	51.04	43.93	н/д	7.11	5.80	4.91	н/д	136.367	н/д	н/д	134.723	н/д	н/д	н/д	0.957	н/д	24	0
31.10.26	51.01	43.94	н/д	7.07	5.80	4.88	н/д	136.333	н/д	н/д	134.685	н/д	н/д	н/д	0.952	н/д	24	0
01.11.26	50.98	43.88	н/д	7.10	5.80	4.85	н/д	136.443	н/д	н/д	134.800	н/д	н/д	н/д	0.956	н/д	24	0
02.11.26	52.44	44.81	н/д	7.63	5.80	4.83	н/д	136.345	н/д	н/д	134.606	н/д	н/д	н/д	1.027	н/д	24	0
03.11.26	54.38	46.43	н/д	7.94	5.80	4.85	н/д	135.827	н/д	н/д	133.972	н/д	н/д	н/д	1.064	н/д	24	0
04.11.26	54.12	46.38	н/д	7.74	5.80	4.86	н/д	136.005	н/д	н/д	134.165	н/д	н/д	н/д	1.038	н/д	24	0
05.11.26	54.29	46.29	н/д	8.00	5.80	4.85	н/д	135.238	н/д	н/д	133.390	н/д	н/д	н/д	1.066	н/д	24	0
06.11.26	55.86	47.47	н/д	8.39	5.80	4.83	н/д	135.118	н/д	н/д	133.165	н/д	н/д	н/д	1.117	н/д	24	0
07.11.26	56.08	47.63	н/д	8.45	5.80	4.80	н/д	135.168	н/д	н/д	133.199	н/д	н/д	н/д	1.125	н/д	24	0
08.11.26	56.28	47.70	н/д	8.58	5.80	4.81	н/д	134.563	н/д	н/д	132.593	н/д	н/д	н/д	1.137	н/д	24	0
09.11.26	55.83	47.46	н/д	8.37	5.80	4.83	н/д	135.325	н/д	н/д	133.376	н/д	н/д	н/д	1.116	н/д	24	0
10.11.26	55.71	47.39	н/д	8.32	5.80	4.84	н/д	135.363	н/д	н/д	133.423	н/д	н/д	н/д	1.109	н/д	24	0
11.11.26	55.95	47.56	н/д	8.40	5.80	4.87	н/д	135.372	н/д	н/д	133.415	н/д	н/д	н/д	1.120	н/д	24	0
12.11.26	55.68	47.33	н/д	8.35	5.80	4.85	н/д	135.223	н/д	н/д	133.283	н/д	н/д	н/д	1.113	н/д	24	0
13.11.26	55.92	47.64	н/д	8.28	5.80	4.89	н/д	137.850	н/д	н/д	135.853	н/д	н/д	н/д	1.124	н/д	24	0
14.11.26	56.07	48.00	н/д	8.07	5.80	4.88	н/д	137.885	н/д	н/д	135.875	н/д	н/д	н/д	1.096	н/д	24	0
15.11.26	56.14	47.83	н/д	8.30	5.80	4.87	н/д	138.165	н/д	н/д	136.158	н/д	н/д	н/д	1.130	н/д	24	0
16.11.26	56.19	47.88	н/д	8.31	5.80	4.91	н/д	139.060	н/д	н/д	137.033	н/д	н/д	н/д	1.138	н/д	24	0
17.11.26	56.11	47.84	н/д	8.27	5.80	4.90	н/д	139.473	н/д	н/д	137.449	н/д	н/д	н/д	1.136	н/д	24	0
18.11.26	55.89	47.69	н/д	8.20	5.80	4.91	н/д	139.878	н/д	н/д	137.856	н/д	н/д	н/д	1.129	н/д	24	0
19.11.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**3939.970**	**---**	**---**	**3889.672**	**---**	**---**	**---**	**28.904**	**---**	**696**	**0**
Среднее	**52.39**	**44.95**	---	**7.44**	**5.80**	**4.85**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	30766.607	0.000	0.000	30316.291	0.000	0.000	0.000	278.475	0.000	7074	3453
19.11.26 24:00	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
Итого за период	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Островского, 19
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 801959
Тип системы А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	40.98	35.16	5.82	77.33	77.33	0.00	0.590	0.549	77.47	78.26	-0.79	0.450	24.000
22.10.26	44.87	37.60	7.27	75.68	75.68	0	0.590	0.549	75.92	76.67	-0.75	0.549	24.000
23.10.26	44.49	38.09	6.40	89.45	89.41	0.04	0.590	0.549	89.74	90.56	-0.82	0.573	24.000
24.10.26	44.31	38.08	6.23	92.48	92.48	0.00	0.590	0.549	92.77	93.69	-0.92	0.576	24.000
25.10.26	44.50	38.21	6.29	96.70	96.70	0	0.589	0.549	97.00	97.97	-0.97	0.607	24.000
26.10.26	44.35	38.10	6.25	92.80	92.80	0	0.590	0.549	93.09	94.02	-0.93	0.580	24.000
27.10.26	45.98	39.16	6.82	92.85	92.85	0	0.590	0.549	93.19	94.12	-0.93	0.633	24.000
28.10.26	47.10	39.94	7.16	92.46	92.46	0	0.590	0.549	92.84	93.75	-0.92	0.661	24.000
29.10.26	51.11	42.81	8.30	92.40	92.40	0	0.590	0.549	92.93	93.81	-0.89	0.766	24.000
30.10.26	50.98	42.80	8.18	92.31	92.31	0.00	0.590	0.549	92.84	93.73	-0.89	0.754	24.000
31.10.26	50.79	42.66	8.13	92.22	92.22	0.00	0.590	0.549	92.74	93.63	-0.89	0.749	24.000
01.11.26	50.76	42.48	8.28	92.23	92.23	0	0.590	0.549	92.74	93.64	-0.90	0.763	24.000
02.11.26	50.78	42.59	8.19	92.27	92.27	0.00	0.590	0.549	92.79	93.68	-0.90	0.755	24.000
03.11.26	50.84	42.52	8.32	92.39	92.39	0	0.590	0.549	92.91	93.81	-0.90	0.768	24.000
04.11.26	53.99	44.67	9.32	91.85	91.85	0.00	0.590	0.549	92.49	93.35	-0.87	0.855	24.000
05.11.26	54.14	45.06	9.08	91.80	91.80	0	0.590	0.549	92.43	93.32	-0.88	0.833	24.000
06.11.26	53.39	44.47	8.92	91.82	91.82	0.00	0.590	0.549	92.42	93.31	-0.89	0.818	24.000
07.11.26	55.31	45.66	9.65	90.98	90.98	0.00	0.590	0.549	91.65	92.52	-0.87	0.876	24.000
08.11.26	55.72	45.93	9.79	91.31	91.31	0.00	0.590	0.549	91.99	92.87	-0.88	0.893	24.000
09.11.26	55.78	45.92	9.86	91.28	91.28	0	0.590	0.549	91.97	92.84	-0.87	0.899	24.000
10.11.26	55.98	46.13	9.85	91.30	91.30	0	0.590	0.549	92.00	92.87	-0.87	0.899	24.000
11.11.26	55.24	45.68	9.56	91.51	91.51	0	0.590	0.549	92.18	93.06	-0.88	0.873	24.000
12.11.26	55.61	45.93	9.68	91.38	91.38	0	0.590	0.549	92.06	92.94	-0.88	0.884	24.000
13.11.26	55.46	45.81	9.65	91.34	91.34	0	0.590	0.549	92.02	92.89	-0.88	0.880	24.000
14.11.26	55.50	45.96	9.54	92.35	92.35	0	0.590	0.549	93.04	93.93	-0.88	0.880	24.000
15.11.26	55.72	46.28	9.44	93.25	93.25	0.00	0.590	0.549	93.96	94.86	-0.89	0.880	24.000
16.11.26	55.84	46.29	9.55	93.26	93.26	0	0.590	0.549	93.97	94.87	-0.90	0.889	24.000
17.11.26	55.87	46.28	9.59	93.74	93.74	0	0.590	0.549	94.44	95.36	-0.92	0.897	24.000
18.11.26	55.88	46.39	9.49	94.20	94.20	0.00	0.590	0.549	94.91	95.84	-0.93	0.893	24.000
19.11.26	55.67	46.16	9.51	94.28	94.28	0.00	0.590	0.549	94.98	95.91	-0.92	0.896	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**2739.22**	**2739.18**	**0.04**	**---**	**---**	**2755.48**	**2782.08**	**-26.59**	**23.228**	**720.000**
Среднее	**51.56**	**43.09**	**8.47**	**---**	**---**	**---**	**0.590**	**0.549**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Островского, 21
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 22168615

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x817A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	42.84	38.00	н/д	4.84	4.02	3.98	н/д	170.245	171.245	н/д	168.817	170.144	н/д	-1.327	0.817	н/д	24	0
22.10.26	44.88	39.85	н/д	5.03	4.31	4.26	н/д	181.985	182.460	н/д	180.296	181.152	н/д	-0.856	0.907	н/д	24	0
23.10.26	44.37	40.01	н/д	4.35	4.80	4.70	н/д	215.065	215.720	н/д	213.129	214.173	н/д	-1.044	0.927	н/д	24	0
24.10.26	44.45	40.32	н/д	4.14	4.83	4.72	н/д	228.565	229.315	н/д	226.495	227.647	н/д	-1.151	0.937	н/д	24	0
25.10.26	44.47	40.31	н/д	4.15	4.90	4.79	н/д	228.670	229.435	н/д	226.612	227.751	н/д	-1.139	0.941	н/д	24	0
26.10.26	44.53	40.23	н/д	4.30	4.70	4.62	н/д	219.140	220.360	н/д	217.147	218.755	н/д	-1.607	0.932	н/д	24	0
27.10.26	46.91	42.22	н/д	4.69	4.87	4.77	н/д	230.645	231.050	н/д	228.309	229.179	н/д	-0.870	1.071	н/д	24	0
28.10.26	48.75	43.62	н/д	5.13	4.87	4.77	н/д	230.150	230.530	н/д	227.628	228.526	н/д	-0.898	1.167	н/д	24	0
29.10.26	51.33	45.74	н/д	5.58	4.89	4.79	н/д	230.550	230.880	н/д	227.734	228.668	н/д	-0.934	1.271	н/д	24	0
30.10.26	50.89	45.46	н/д	5.43	4.89	4.79	н/д	230.460	230.955	н/д	227.697	228.767	н/д	-1.070	1.236	н/д	24	0
31.10.26	50.82	45.32	н/д	5.50	4.89	4.79	н/д	230.060	230.640	н/д	227.302	228.466	н/д	-1.164	1.250	н/д	24	0
01.11.26	50.80	45.31	н/д	5.49	4.85	4.75	н/д	229.970	230.615	н/д	227.227	228.445	н/д	-1.218	1.246	н/д	24	0
02.11.26	50.75	45.26	н/д	5.49	4.83	4.73	н/д	230.555	231.275	н/д	227.813	229.097	н/д	-1.284	1.250	н/д	24	0
03.11.26	52.28	46.31	н/д	5.97	4.81	4.71	н/д	229.975	230.590	н/д	227.060	228.309	н/д	-1.250	1.355	н/д	24	0
04.11.26	54.16	47.92	н/д	6.24	4.82	4.73	н/д	229.550	230.065	н/д	226.439	227.639	н/д	-1.200	1.413	н/д	24	0
05.11.26	53.84	47.77	н/д	6.08	4.84	4.74	н/д	228.915	229.470	н/д	225.835	227.058	н/д	-1.223	1.372	н/д	24	0
06.11.26	54.08	47.76	н/д	6.32	4.82	4.73	н/д	226.605	227.095	н/д	223.553	224.712	н/д	-1.159	1.413	н/д	24	0
07.11.26	55.59	48.93	н/д	6.66	4.81	4.71	н/д	226.195	226.100	н/д	222.955	223.596	н/д	-0.641	1.486	н/д	24	0
08.11.26	55.84	49.10	н/д	6.74	4.78	4.68	н/д	226.230	226.220	н/д	222.969	223.699	н/д	-0.730	1.502	н/д	24	0
09.11.26	56.05	49.25	н/д	6.81	4.79	4.69	н/д	226.290	226.285	н/д	222.994	223.742	н/д	-0.748	1.518	н/д	24	0
10.11.26	55.60	48.95	н/д	6.65	4.81	4.71	н/д	226.260	226.405	н/д	223.027	223.898	н/д	-0.870	1.484	н/д	24	0
11.11.26	55.48	48.84	н/д	6.64	4.82	4.72	н/д	226.255	226.570	н/д	223.020	224.072	н/д	-1.053	1.482	н/д	24	0
12.11.26	55.73	49.08	н/д	6.66	4.85	4.75	н/д	226.235	226.570	н/д	222.994	224.042	н/д	-1.047	1.484	н/д	24	0
13.11.26	55.42	48.83	н/д	6.60	4.83	4.74	н/д	225.680	226.220	н/д	222.487	223.720	н/д	-1.233	1.468	н/д	24	0
14.11.26	55.68	49.15	н/д	6.53	4.88	4.78	н/д	230.095	230.590	н/д	226.786	228.007	н/д	-1.221	1.480	н/д	24	0
15.11.26	55.77	49.29	н/д	6.48	4.86	4.76	н/д	230.265	230.855	н/д	226.970	228.263	н/д	-1.293	1.471	н/д	24	0
16.11.26	55.90	49.34	н/д	6.56	4.86	4.76	н/д	230.705	231.495	н/д	227.377	228.882	н/д	-1.505	1.492	н/д	24	0
17.11.26	55.97	49.43	н/д	6.54	4.89	4.79	н/д	232.130	232.845	н/д	228.774	230.216	н/д	-1.441	1.496	н/д	24	0
18.11.26	55.89	49.35	н/д	6.54	4.89	4.78	н/д	232.725	233.470	н/д	229.368	230.835	н/д	-1.467	1.499	н/д	24	0
19.11.26	55.67	49.16	н/д	6.51	4.90	4.79	н/д	233.370	234.155	н/д	230.041	231.543	н/д	-1.502	1.498	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6743.540**	**6759.480**	**---**	**6658.855**	**6693.003**	**---**	**-34.145**	**38.865**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**51.96**	**46.13**	---	**5.84**	**4.80**	**4.70**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	3570.925	3587.720	0.000	3539.149	3560.756	0.000	-21.607	16.081	0.000	1876	267
19.11.26 24:00	10314.465	10347.200	0.000	10198.002	10253.756	0.000	-55.753	54.946	0.000	2596	267
Итого за период	6743.540	6759.480	0.000	6658.853	6693.000	0.000	-34.146	38.865	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Островского, 35
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-026 Заводской номер: 903817
Тип системы А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	dM, т	V1, м3	V2, м3	dV, м3	P1, МПа	P2, МПа	T1, °C	T2, °C	dT, °C	Тнар, ч
21.10.26	1.725	93.772	99.221	5.449	95.617	100.252	-4.635	0.66	0.66	65.23	46.83	18.40	24.00
22.10.26	1.633	92.205	97.588	5.384	93.916	98.547	-4.631	0.66	0.66	63.25	45.50	17.75	24.00
23.10.26	1.572	87.756	92.876	5.120	89.355	93.757	-4.401	0.66	0.66	62.04	44.64	17.40	24.00
24.10.26	1.610	91.842	97.201	5.358	93.501	98.126	-4.624	0.66	0.66	62.38	44.80	17.58	24.00
25.10.26	1.701	91.874	97.266	5.392	93.610	98.213	-4.602	0.66	0.67	63.87	45.30	18.56	24.00
26.10.26	1.832	96.779	102.202	5.424	98.723	103.274	-4.550	0.69	0.69	66.00	47.02	18.97	24.00
27.10.26	1.793	98.034	103.443	5.408	99.969	104.528	-4.558	0.71	0.71	65.37	47.03	18.34	24.00
28.10.26	1.747	97.384	102.791	5.407	99.263	103.849	-4.587	0.71	0.71	64.58	46.62	17.96	24.00
29.10.26	1.632	86.074	91.444	5.370	87.730	92.342	-4.612	0.71	0.71	64.40	44.90	19.49	24.00
30.10.26	1.468	75.272	80.604	5.332	76.612	81.288	-4.676	0.71	0.71	61.75	41.84	19.90	24.00
31.10.26	1.790	98.360	103.796	5.437	100.270	104.863	-4.594	0.71	0.71	64.81	46.56	18.25	24.00
01.11.26	1.786	95.435	100.885	5.450	97.312	101.919	-4.607	0.71	0.71	65.25	46.51	18.74	24.00
02.11.26	1.858	96.854	102.346	5.492	98.824	103.427	-4.603	0.71	0.71	66.42	47.17	19.25	24.00
03.11.26	1.860	97.208	102.698	5.490	99.158	103.764	-4.605	0.70	0.70	65.91	46.69	19.21	24.00
04.11.26	1.886	104.197	109.721	5.524	106.293	110.913	-4.620	0.71	0.71	66.04	47.92	18.11	24.00
05.11.26	1.858	103.898	109.451	5.552	105.979	110.643	-4.664	0.68	0.68	65.88	47.98	17.89	24.00
06.11.26	1.779	97.430	102.974	5.544	99.343	104.048	-4.705	0.67	0.67	64.97	46.71	18.26	24.00
07.11.26	1.782	91.638	97.174	5.535	93.449	98.146	-4.696	0.66	0.66	65.35	45.82	19.52	24.00
08.11.26	1.785	89.645	95.180	5.535	91.433	96.126	-4.693	0.66	0.66	65.68	45.67	20.00	24.00
09.11.26	1.844	92.117	44.658	-47.459	93.967	45.097	48.870	0.66	0.66	65.92	45.82	20.09	24.00
10.11.26	1.814	88.530	0.000	-88.530	90.325	0.000	90.325	0.65	0.65	66.27	45.61	20.65	24.00
11.11.26	1.721	78.432	0.000	-78.432	79.985	0.000	79.985	0.64	0.64	65.48	43.54	21.94	24.00
12.11.26	1.632	74.965	0.000	-74.965	76.399	0.000	76.399	0.63	0.64	64.03	42.31	21.72	24.00
13.11.26	1.688	74.427	0.000	-74.427	75.898	0.000	75.898	0.64	0.64	65.43	42.72	22.71	24.00
14.11.26	1.711	75.615	0.000	-75.615	77.115	0.000	77.115	0.64	0.64	65.53	42.90	22.63	24.00
15.11.26	1.691	76.983	0.000	-76.983	78.499	0.000	78.499	0.64	0.64	65.27	43.29	21.97	24.00
16.11.26	1.794	83.972	0.000	-83.972	85.658	0.000	85.658	0.64	0.64	65.94	44.48	21.46	24.00
17.11.26	1.879	92.731	0.000	-92.731	94.614	0.000	94.614	0.64	0.64	66.35	46.10	20.25	24.00
18.11.26	1.898	94.584	0.000	-94.584	96.508	0.000	96.508	0.65	0.65	66.41	46.35	20.06	24.00
19.11.26	1.869	90.898	0.000	-90.898	92.733	0.000	92.733	0.65	0.65	66.15	45.59	20.55	24.00
Итого	**52.638**	**2708.911**	**1933.519**	**-775.391**	**2762.058**	**1953.120**	**808.939**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**720.00**
Среднее	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**0.67**	**0.67**	**65.07**	**45.47**	**19.59**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Q, Гкал	Мтс, т
20.10.26 24:00	н/д	н/д
19.11.26 24:00	н/д	н/д
Итого за период	н/д	---

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Островского, 37
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024М Заводской номер: 1303571
Тип системы А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	68.20	48.55	19.65	90.06	90.62	-0.56	0.9	0.6	91.98	91.64	0.34	1.771	24.00
22.10.26	68.01	48.02	19.99	89.23	89.45	-0.22	0.9	0.6	91.12	90.44	0.69	1.784	24.00
23.10.26	68.03	47.37	20.66	86.62	86.94	-0.33	0.9	0.6	88.46	87.88	0.59	1.802	24.00
24.10.26	68.25	47.76	20.49	89.71	90.00	-0.29	0.9	0.6	91.62	90.98	0.64	1.838	24.00
25.10.26	68.14	47.69	20.45	93.73	94.02	-0.29	0.9	0.6	95.72	95.04	0.68	1.914	24.00
26.10.26	67.92	47.79	20.13	92.62	92.94	-0.31	0.9	0.6	94.58	93.95	0.63	1.862	24.00
27.10.26	67.12	47.61	19.51	95.66	96.00	-0.34	0.9	0.6	97.63	97.03	0.60	1.863	24.00
28.10.26	66.32	46.88	19.44	93.42	93.59	-0.18	0.9	0.6	95.30	94.58	0.73	1.813	24.00
29.10.26	66.48	45.40	21.08	84.59	84.80	-0.21	0.9	0.6	86.31	85.66	0.65	1.743	24.00
30.10.26	63.83	42.48	21.35	75.55	75.66	-0.10	0.9	0.6	76.98	76.32	0.66	1.588	24.00
31.10.26	66.69	46.72	19.97	95.35	95.68	-0.33	0.9	0.6	97.29	96.68	0.61	1.899	24.00
01.11.26	67.15	46.58	20.57	93.14	93.47	-0.33	0.9	0.6	95.07	94.44	0.63	1.912	24.00
02.11.26	68.27	47.32	20.95	94.55	94.89	-0.35	0.9	0.6	96.56	95.91	0.65	1.974	24.00
03.11.26	67.72	46.78	20.94	94.63	94.97	-0.34	0.9	0.6	96.62	95.97	0.65	1.971	24.00
04.11.26	67.75	48.09	19.66	101.48	101.87	-0.39	0.9	0.6	103.61	102.99	0.62	1.993	24.00
05.11.26	67.48	48.06	19.42	100.83	101.23	-0.40	0.9	0.6	102.93	102.35	0.59	1.959	24.00
06.11.26	66.67	46.80	19.87	95.41	95.74	-0.33	0.9	0.6	97.36	96.75	0.61	1.886	24.00
07.11.26	67.39	46.12	21.27	89.31	89.61	-0.30	0.9	0.6	91.17	90.52	0.64	1.893	24.00
08.11.26	67.62	46.00	21.62	88.31	88.61	-0.30	0.9	0.6	90.16	89.51	0.66	1.902	24.00
09.11.26	67.87	46.26	21.61	89.79	90.09	-0.30	0.9	0.6	91.69	91.01	0.67	1.932	24.00
10.11.26	68.19	46.20	21.99	85.74	86.01	-0.27	0.9	0.6	87.56	86.89	0.67	1.879	24.00
11.11.26	67.70	44.57	23.13	76.80	76.98	-0.18	0.9	0.6	78.41	77.71	0.70	1.781	24.00
12.11.26	66.20	43.55	22.65	74.90	75.05	-0.15	0.9	0.6	76.42	75.73	0.69	1.711	24.00
13.11.26	67.63	44.08	23.55	73.51	73.65	-0.14	0.9	0.6	75.06	74.33	0.73	1.742	24.00
14.11.26	68.30	44.57	23.73	74.97	75.13	-0.16	0.9	0.6	76.57	75.84	0.73	1.785	24.00
15.11.26	67.90	44.79	23.11	75.13	75.29	-0.16	0.9	0.6	76.71	76.01	0.71	1.741	24.00
16.11.26	68.09	45.64	22.45	83.18	83.39	-0.22	0.9	0.6	84.94	84.22	0.72	1.866	24.00
17.11.26	68.30	46.71	21.59	89.16	89.45	-0.29	0.9	0.6	91.06	90.38	0.68	1.928	24.00
18.11.26	68.25	46.95	21.30	92.46	92.78	-0.32	0.9	0.6	94.43	93.75	0.68	1.972	24.00
19.11.26	68.10	46.17	21.93	88.05	88.31	-0.26	0.9	0.6	89.91	89.20	0.71	1.934	24.00
Итого	**---**	**---**	**---**	**2647.89**	**2656.25**	**-8.36**	**---**	**---**	**2703.24**	**2683.70**	**19.55**	**55.639**	**720.00**
Среднее	**67.52**	**46.38**	**21.14**	**---**	**---**	**---**	**0.9**	**0.6**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Mтс	Q, (Гкал)
20.10.26 24:00	-1908.78	1928.111
19.11.26 24:00	-1917.14	1983.750
Итого за период	---	55.639

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Островского, 39
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00164489

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x3460

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	68.41	40.76	27.65	84.100	85.380	82.340	84.730	-2.390	7.56	7.58	2.2750	0.0	24.0
22.10.26	68.27	40.40	27.87	86.480	87.790	84.650	87.130	-2.480	7.55	7.56	2.3580	0.0	24.0
23.10.26	68.60	40.41	28.19	79.490	80.760	77.830	80.150	-2.320	7.53	7.55	2.1900	0.0	24.0
24.10.26	68.38	40.58	27.80	83.250	84.990	81.500	84.350	-2.850	7.55	7.57	2.2620	0.0	24.0
25.10.26	68.29	40.51	27.78	80.810	82.220	79.110	81.600	-2.490	7.54	7.56	2.1940	0.0	24.0
26.10.26	68.03	40.63	27.40	82.750	84.520	81.010	83.880	-2.870	7.76	7.77	2.2150	0.0	24.0
27.10.26	67.18	40.24	26.94	85.980	86.780	84.210	86.140	-1.930	7.92	7.93	2.2640	0.0	24.0
28.10.26	66.47	40.25	26.22	85.240	86.760	83.520	86.130	-2.610	7.96	7.97	2.1870	0.0	24.0
29.10.26	66.85	50.06	16.79	168.880	171.770	165.470	169.790	-4.320	6.86	6.90	2.7690	0.0	24.0
30.10.26	63.99	50.18	13.81	213.310	217.020	209.350	214.470	-5.120	8.00	8.04	2.8870	0.0	24.0
31.10.26	66.76	41.44	25.32	85.860	88.200	84.140	87.520	-3.380	8.04	8.05	2.1330	0.0	24.0
01.11.26	67.31	41.45	25.86	97.670	99.580	95.660	98.800	-3.140	7.99	8.00	2.4700	0.0	24.0
02.11.26	68.42	41.09	27.33	84.340	85.890	82.580	85.250	-2.670	7.99	8.00	2.2560	0.0	24.0
03.11.26	67.85	42.84	25.01	102.100	103.330	99.990	102.450	-2.460	7.89	7.90	2.4970	0.0	24.0
04.11.26	67.80	40.91	26.89	89.790	91.780	87.930	91.080	-3.150	7.95	7.95	2.3610	0.0	24.0
05.11.26	67.66	41.21	26.45	90.800	92.260	88.930	91.540	-2.610	7.67	7.67	2.3510	0.0	24.0
06.11.26	66.97	41.15	25.82	87.570	89.020	85.810	88.340	-2.530	7.53	7.54	2.2150	0.0	24.0
07.11.26	67.43	39.75	27.68	74.190	75.130	72.670	74.640	-1.970	7.49	7.51	2.0080	0.0	24.0
08.11.26	67.75	40.63	27.12	85.950	87.310	84.170	86.700	-2.530	7.49	7.51	2.2780	0.0	24.0
09.11.26	67.99	41.31	26.68	87.060	87.840	85.230	87.170	-1.940	7.48	7.50	2.2720	0.0	24.0
10.11.26	68.41	42.02	26.39	99.970	100.550	97.850	99.750	-1.900	7.39	7.41	2.5780	0.0	24.0
11.11.26	68.10	44.35	23.75	130.420	131.180	127.680	129.980	-2.300	7.31	7.34	3.0310	0.0	24.0
12.11.26	66.54	44.63	21.91	140.910	142.020	138.090	140.700	-2.610	7.28	7.31	3.0200	0.0	24.0
13.11.26	68.10	44.92	23.18	131.580	133.290	128.870	132.000	-3.130	7.34	7.37	2.9830	0.0	24.0
14.11.26	68.74	44.24	24.50	123.620	124.920	121.000	123.770	-2.770	7.31	7.34	2.9600	0.0	24.0
15.11.26	68.33	43.61	24.72	116.600	117.240	114.170	116.190	-2.020	7.32	7.35	2.8170	0.0	24.0
16.11.26	68.48	45.06	23.42	131.850	132.730	129.050	131.470	-2.420	7.31	7.34	3.0190	0.0	24.0
17.11.26	68.61	45.22	23.39	130.150	130.700	127.400	129.460	-2.060	7.33	7.35	2.9760	0.0	24.0
18.11.26	68.52	45.45	23.07	135.060	135.570	132.200	134.270	-2.070	7.36	7.38	3.0490	0.0	24.0
19.11.26	68.42	46.03	22.39	138.590	139.760	135.660	138.380	-2.720	7.35	7.37	3.0330	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**3214.3**	**3256.2**	**3148.07**	**3227.83**	**-79.760**	**---**	**---**	**75.9080**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**67.75**	**42.71**	**25.04**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**7.57**	**7.59**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	82830.250	82570.150	81069.260	81555.180	1444.3280	-485.920	188.0	18827.0
19.11.26 24:00	86044.620	85826.440	84217.329	84783.010	1520.2360	-565.680	188.0	19547.0
Итого за период	3214.369	3256.290	3148.069	3227.830	75.9080	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Островского, 41
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024М Заводской номер: 902767
Тип системы А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	67.71	46.41	21.30	145.48	148.97	-3.49	0.0	0.0	148.59	150.53	-1.94	3.098	24.00
22.10.26	67.62	45.94	21.68	141.36	144.87	-3.52	0.0	0.0	144.37	146.37	-2.00	3.062	24.00
23.10.26	67.79	45.17	22.62	133.41	136.68	-3.27	0.0	0.0	136.28	138.06	-1.78	3.006	24.00
24.10.26	67.83	45.94	21.89	142.10	145.29	-3.19	0.0	0.0	145.15	146.78	-1.64	3.108	24.00
25.10.26	67.72	45.80	21.92	147.78	151.08	-3.31	0.0	0.0	150.94	152.63	-1.69	3.238	24.00
26.10.26	67.48	46.17	21.31	148.13	151.35	-3.22	0.0	0.0	151.28	152.93	-1.65	3.153	24.00
27.10.26	66.66	46.07	20.59	151.26	154.52	-3.26	0.0	0.0	154.40	156.12	-1.72	3.109	24.00
28.10.26	65.88	45.60	20.28	150.25	153.44	-3.19	0.0	0.0	153.31	155.00	-1.70	3.044	24.00
29.10.26	66.07	45.52	20.55	148.97	152.22	-3.25	0.0	0.0	152.01	153.76	-1.75	3.058	24.00
30.10.26	63.54	44.39	19.15	150.14	153.23	-3.09	0.0	0.0	153.00	154.71	-1.71	2.871	24.00
31.10.26	66.30	46.32	19.98	161.35	164.87	-3.52	0.0	0.0	164.66	166.60	-1.93	3.214	24.00
01.11.26	66.73	47.00	19.73	165.46	169.00	-3.53	0.0	0.0	168.91	170.82	-1.91	3.262	24.00
02.11.26	67.80	47.24	20.56	163.25	166.65	-3.40	0.0	0.0	166.75	168.47	-1.72	3.353	24.00
03.11.26	67.25	47.09	20.16	166.89	170.32	-3.43	0.0	0.0	170.42	172.17	-1.75	3.358	24.00
04.11.26	67.29	48.08	19.21	175.44	178.85	-3.41	0.0	0.0	179.14	180.86	-1.72	3.368	24.00
05.11.26	67.03	48.19	18.84	175.39	178.66	-3.27	0.0	0.0	179.07	180.68	-1.60	3.303	24.00
06.11.26	66.24	46.82	19.42	163.74	166.80	-3.06	0.0	0.0	167.11	168.59	-1.48	3.174	24.00
07.11.26	66.99	45.78	21.21	150.02	153.04	-3.02	0.0	0.0	153.16	154.61	-1.45	3.179	24.00
08.11.26	67.19	45.79	21.40	150.06	153.11	-3.05	0.0	0.0	153.23	154.68	-1.46	3.208	24.00
09.11.26	67.45	45.81	21.64	150.63	153.75	-3.12	0.0	0.0	153.83	155.33	-1.50	3.257	24.00
10.11.26	67.83	45.81	22.02	146.79	149.87	-3.08	0.0	0.0	149.94	151.41	-1.47	3.229	24.00
11.11.26	67.37	45.31	22.06	144.21	147.26	-3.05	0.0	0.0	147.26	148.74	-1.48	3.178	24.00
12.11.26	66.05	44.66	21.39	144.04	147.01	-2.97	0.0	0.0	146.99	148.45	-1.46	3.082	24.00
13.11.26	67.46	45.52	21.94	145.39	148.48	-3.09	0.0	0.0	148.48	149.99	-1.51	3.188	24.00
14.11.26	68.09	45.67	22.42	144.84	148.02	-3.18	0.0	0.0	147.97	149.53	-1.56	3.245	24.00
15.11.26	67.68	45.78	21.90	145.49	148.60	-3.10	0.0	0.0	148.60	150.12	-1.52	3.183	24.00
16.11.26	67.80	46.58	21.22	154.67	157.84	-3.17	0.0	0.0	157.98	159.51	-1.53	3.273	24.00
17.11.26	67.94	47.25	20.69	160.48	163.66	-3.18	0.0	0.0	163.93	165.44	-1.50	3.318	24.00
18.11.26	67.87	47.43	20.44	163.98	167.15	-3.18	0.0	0.0	167.50	168.98	-1.49	3.348	24.00
19.11.26	67.76	47.07	20.69	162.91	166.18	-3.27	0.0	0.0	166.39	167.98	-1.58	3.368	24.00
Итого	**---**	**---**	**---**	**4593.91**	**4690.81**	**-96.90**	**---**	**---**	**4690.64**	**4739.82**	**-49.18**	**95.837**	**720.00**
Среднее	**67.15**	**46.21**	**20.94**	**---**	**---**	**---**	**0.0**	**0.0**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
20.10.26 24:00	57761.16	4013.887
19.11.26 24:00	57664.26	4109.724
Итого за период	---	95.837

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Островского, 42
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 23192557

БД=1, ТВ1, СИ=7, КСН=0xCAFD

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	68.60	60.60	н/д	8.00	0.20	0.68	н/д	152.367	н/д	н/д	149.110	н/д	н/д	н/д	1.193	н/д	24	0
22.10.26	68.52	60.39	н/д	8.13	0.20	0.67	н/д	148.730	н/д	н/д	145.543	н/д	н/д	н/д	1.183	н/д	24	0
23.10.26	68.86	60.35	н/д	8.50	0.20	0.66	н/д	140.842	н/д	н/д	137.806	н/д	н/д	н/д	1.171	н/д	24	0
24.10.26	68.67	60.51	н/д	8.16	0.20	0.66	н/д	149.250	н/д	н/д	146.045	н/д	н/д	н/д	1.191	н/д	24	0
25.10.26	68.60	60.36	н/д	8.24	0.20	0.66	н/д	148.945	н/д	н/д	145.757	н/д	н/д	н/д	1.200	н/д	24	0
26.10.26	68.31	60.43	н/д	7.89	0.19	0.66	н/д	155.383	н/д	н/д	152.082	н/д	н/д	н/д	1.199	н/д	24	0
27.10.26	67.44	59.77	н/д	7.67	0.18	0.65	н/д	158.023	н/д	н/д	154.743	н/д	н/д	н/д	1.187	н/д	24	0
28.10.26	66.72	59.13	н/д	7.59	0.18	0.65	н/д	156.583	н/д	н/д	153.383	н/д	н/д	н/д	1.163	н/д	24	0
29.10.26	66.98	59.30	н/д	7.68	0.18	0.64	н/д	155.352	н/д	н/д	152.165	н/д	н/д	н/д	1.168	н/д	24	0
30.10.26	64.28	57.15	н/д	7.13	0.15	0.63	н/д	156.405	н/д	н/д	153.427	н/д	н/д	н/д	1.093	н/д	24	0
31.10.26	67.15	59.42	н/д	7.73	0.18	0.64	н/д	159.607	н/д	н/д	156.313	н/д	н/д	н/д	1.208	н/д	24	0
01.11.26	67.65	59.78	н/д	7.87	0.19	0.63	н/д	158.295	н/д	н/д	154.985	н/д	н/д	н/д	1.220	н/д	24	0
02.11.26	68.67	60.46	н/д	8.21	0.20	0.64	н/д	156.280	н/д	н/д	152.927	н/д	н/д	н/д	1.256	н/д	24	0
03.11.26	68.12	60.07	н/д	8.05	0.19	0.63	н/д	160.242	н/д	н/д	156.846	н/д	н/д	н/д	1.262	н/д	24	0
04.11.26	68.19	60.57	н/д	7.62	0.21	0.64	н/д	167.610	н/д	н/д	164.055	н/д	н/д	н/д	1.249	н/д	24	0
05.11.26	67.90	60.43	н/д	7.47	0.22	0.65	н/д	167.443	н/д	н/д	163.922	н/д	н/д	н/д	1.223	н/д	24	0
06.11.26	67.11	59.26	н/д	7.85	0.21	0.64	н/д	156.245	н/д	н/д	153.025	н/д	н/д	н/д	1.201	н/д	24	0
07.11.26	67.97	59.26	н/д	8.71	0.20	0.62	н/д	145.995	н/д	н/д	142.919	н/д	н/д	н/д	1.245	н/д	24	0
08.11.26	68.11	59.32	н/д	8.78	0.20	0.61	н/д	145.850	н/д	н/д	142.764	н/д	н/д	н/д	1.254	н/д	24	0
09.11.26	68.40	59.61	н/д	8.79	0.20	0.61	н/д	146.630	н/д	н/д	143.501	н/д	н/д	н/д	1.261	н/д	24	0
10.11.26	68.67	59.62	н/д	9.05	0.20	0.61	н/д	142.565	н/д	н/д	139.500	н/д	н/д	н/д	1.263	н/д	24	0
11.11.26	68.32	59.21	н/д	9.11	0.19	0.60	н/д	140.790	н/д	н/д	137.799	н/д	н/д	н/д	1.255	н/д	24	0
12.11.26	66.92	58.12	н/д	8.81	0.17	0.59	н/д	140.490	н/д	н/д	137.600	н/д	н/д	н/д	1.212	н/д	24	0
13.11.26	68.22	59.29	н/д	8.93	0.19	0.59	н/д	141.920	н/д	н/д	138.908	н/д	н/д	н/д	1.241	н/д	24	0
14.11.26	68.96	59.85	н/д	9.12	0.20	0.59	н/д	141.557	н/д	н/д	138.493	н/д	н/д	н/д	1.262	н/д	24	0
15.11.26	68.49	59.59	н/д	8.90	0.20	0.59	н/д	142.063	н/д	н/д	139.026	н/д	н/д	н/д	1.237	н/д	24	0
16.11.26	68.60	59.11	н/д	9.49	0.18	0.57	н/д	134.033	н/д	н/д	131.160	н/д	н/д	н/д	1.244	н/д	24	0
17.11.26	68.68	58.86	н/д	9.82	0.19	0.58	н/д	129.327	н/д	н/д	126.544	н/д	н/д	н/д	1.243	н/д	24	0
18.11.26	68.56	58.96	н/д	9.60	0.19	0.57	н/д	132.020	н/д	н/д	129.197	н/д	н/д	н/д	1.241	н/д	24	0
19.11.26	68.52	58.79	н/д	9.73	0.19	0.57	н/д	131.100	н/д	н/д	128.297	н/д	н/д	н/д	1.249	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**4461.942**	**---**	**---**	**4367.842**	**---**	**---**	**---**	**36.574**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**67.98**	**59.61**	---	**8.38**	**0.19**	**0.62**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	44788.595	0.000	0.000	43841.347	0.000	0.000	0.000	537.926	0.000	22277	3080
19.11.26 24:00	49250.537	0.000	0.000	48209.189	0.000	0.000	0.000	574.500	0.000	22997	3080
Итого за период	4461.942	0.000	0.000	4367.842	0.000	0.000	0.000	36.574	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Островского, 45
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00179174

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x1CFD

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	68.95	61.96	6.99	376.130	376.800	368.070	370.130	-2.060	4.18	3.32	2.5810	0.0	24.0
22.10.26	68.81	61.64	7.17	366.090	366.750	358.240	360.300	-2.060	4.10	3.41	2.5690	0.0	24.0
23.10.26	69.19	61.72	7.47	345.310	345.960	337.850	339.880	-2.030	4.17	3.35	2.5300	0.0	24.0
24.10.26	69.01	61.82	7.19	368.330	369.030	360.400	362.540	-2.140	4.16	3.47	2.5970	0.0	24.0
25.10.26	68.90	61.65	7.25	367.630	368.380	359.760	361.900	-2.140	4.22	3.39	2.6140	0.0	24.0
26.10.26	68.64	61.70	6.94	383.550	384.290	375.380	377.550	-2.170	4.12	3.61	2.6070	0.0	24.0
27.10.26	67.83	61.15	6.68	391.270	392.000	383.130	385.230	-2.100	4.22	3.89	2.5560	0.0	24.0
28.10.26	67.03	60.47	6.56	388.190	389.100	380.250	382.570	-2.320	4.07	3.90	2.4950	0.0	24.0
29.10.26	67.25	60.53	6.72	385.270	386.050	377.370	379.550	-2.180	4.39	3.59	2.5380	0.0	24.0
30.10.26	64.60	58.41	6.19	387.880	388.590	380.460	382.440	-1.980	4.16	3.64	2.3600	0.0	24.0
31.10.26	67.32	57.63	9.69	237.880	238.320	233.030	234.630	-1.600	4.41	4.01	2.2570	0.0	24.0
01.11.26	67.67	51.48	16.19	131.660	132.020	128.970	130.340	-1.370	3.97	3.95	2.0860	0.0	24.0
02.11.26	68.82	51.88	16.94	129.930	130.330	127.130	128.660	-1.530	4.30	3.61	2.1540	0.0	24.0
03.11.26	68.25	51.56	16.69	132.470	132.700	129.700	131.070	-1.370	4.23	3.93	2.1630	0.0	24.0
04.11.26	68.26	52.39	15.87	139.460	139.740	136.580	137.890	-1.310	4.09	3.91	2.1670	0.0	24.0
05.11.26	68.02	52.42	15.60	139.440	139.770	136.560	137.950	-1.390	4.13	3.74	2.1300	0.0	24.0
06.11.26	67.33	51.15	16.18	130.360	130.830	127.680	129.260	-1.580	4.05	3.65	2.0650	0.0	24.0
07.11.26	67.98	50.16	17.82	119.240	119.690	116.770	118.250	-1.480	4.22	3.45	2.0790	0.0	24.0
08.11.26	68.20	50.20	18.00	119.320	119.800	116.840	118.360	-1.520	4.17	3.24	2.1060	0.0	24.0
09.11.26	68.46	50.33	18.13	120.030	120.450	117.430	119.010	-1.580	4.06	3.70	2.1270	0.0	24.0
10.11.26	68.86	50.52	18.34	117.430	117.840	114.920	116.420	-1.500	4.27	3.60	2.1070	0.0	24.0
11.11.26	68.35	50.04	18.31	115.180	115.580	112.780	114.140	-1.360	4.06	3.60	2.0630	0.0	24.0
12.11.26	67.05	49.27	17.78	114.980	115.250	112.670	113.900	-1.230	4.12	3.68	2.0020	0.0	24.0
13.11.26	68.42	50.27	18.15	116.220	116.490	113.760	115.090	-1.330	4.09	3.63	2.0650	0.0	24.0
14.11.26	69.01	50.62	18.39	115.770	116.070	113.250	114.640	-1.390	4.16	3.36	2.0820	0.0	24.0
15.11.26	68.61	50.63	17.98	116.310	116.540	113.910	115.100	-1.190	4.16	3.22	2.0490	0.0	24.0
16.11.26	68.71	51.20	17.51	123.330	123.490	120.770	121.910	-1.140	4.15	3.56	2.1120	0.0	24.0
17.11.26	68.85	51.77	17.08	128.110	128.320	125.400	126.640	-1.240	4.21	3.22	2.1390	0.0	24.0
18.11.26	68.77	51.97	16.80	130.840	131.090	128.010	129.390	-1.380	4.13	3.28	2.1500	0.0	24.0
19.11.26	68.67	51.72	16.95	130.080	130.270	127.300	128.580	-1.280	4.20	3.53	2.1560	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**6367.6**	**6381.5**	**6234.37**	**6283.32**	**-48.950**	**---**	**---**	**67.7060**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**68.19**	**54.60**	**13.58**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**4.17**	**3.58**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	78467.800	78673.860	76790.290	77536.160	1017.8210	-745.870	1683.0	17142.0
19.11.26 24:00	84835.490	85055.400	83024.659	83819.480	1085.5270	-794.820	1683.0	17862.0
Итого за период	6367.690	6381.539	6234.369	6283.319	67.7060	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Островского, 47
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024М Заводской номер: 1600628
Тип системы А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	68.97	62.37	6.60	418.20	422.12	-3.91	0.0	0.0	427.48	429.89	-2.41	2.758	24.00
22.10.26	68.62	61.85	6.77	404.60	408.44	-3.84	0.0	0.0	413.49	415.85	-2.36	2.740	24.00
23.10.26	68.25	61.78	6.47	378.94	382.46	-3.52	0.0	0.0	387.39	389.43	-2.04	2.666	22.50
24.10.26	69.05	62.14	6.91	406.61	410.33	-3.72	0.0	0.0	415.65	417.84	-2.19	2.811	24.00
25.10.26	68.89	61.95	6.94	421.48	425.26	-3.78	0.0	0.0	430.81	433.00	-2.19	2.924	24.00
26.10.26	68.71	62.04	6.67	420.56	424.30	-3.73	0.0	0.0	429.82	432.03	-2.21	2.805	24.00
27.10.26	67.96	61.55	6.41	431.86	435.76	-3.90	0.0	0.0	441.18	443.59	-2.42	2.764	24.00
28.10.26	67.06	60.76	6.30	429.15	432.95	-3.79	0.0	0.0	438.19	440.54	-2.35	2.705	24.00
29.10.26	67.15	60.81	6.34	425.50	429.27	-3.78	0.0	0.0	434.48	436.82	-2.34	2.694	24.00
30.10.26	64.79	58.85	5.94	426.87	430.55	-3.68	0.0	0.0	435.32	437.68	-2.36	2.511	23.50
31.10.26	67.05	60.87	6.18	446.70	450.56	-3.86	0.0	0.0	456.11	458.50	-2.39	2.754	24.00
01.11.26	67.66	61.60	6.06	461.81	465.75	-3.93	0.0	0.0	471.70	474.13	-2.43	2.799	24.00
02.11.26	69.05	62.69	6.36	456.10	460.14	-4.04	0.0	0.0	466.24	468.69	-2.46	2.899	24.00
03.11.26	68.52	62.16	6.36	456.76	460.69	-3.93	0.0	0.0	466.77	469.13	-2.36	2.901	24.00
04.11.26	68.28	62.40	5.88	487.07	491.50	-4.43	0.0	0.0	497.67	500.56	-2.89	2.861	24.00
05.11.26	68.23	62.44	5.79	488.59	493.23	-4.63	0.0	0.0	499.21	502.33	-3.12	2.824	24.00
06.11.26	67.93	61.92	6.01	468.36	472.53	-4.17	0.0	0.0	478.47	481.13	-2.66	2.807	24.00
07.11.26	67.62	61.04	6.58	418.49	422.17	-3.68	0.0	0.0	427.45	429.65	-2.20	2.753	24.00
08.11.26	68.41	61.71	6.70	420.35	424.04	-3.69	0.0	0.0	429.53	431.70	-2.17	2.815	24.00
09.11.26	68.60	61.80	6.80	420.04	423.70	-3.66	0.0	0.0	429.26	431.37	-2.11	2.854	24.00
10.11.26	69.12	62.20	6.92	415.38	419.08	-3.70	0.0	0.0	424.63	426.76	-2.13	2.873	24.00
11.11.26	68.52	61.54	6.98	403.12	406.74	-3.62	0.0	0.0	411.95	414.05	-2.09	2.811	24.00
12.11.26	67.16	60.43	6.73	402.65	406.22	-3.57	0.0	0.0	411.18	413.29	-2.11	2.666	22.50
13.11.26	68.83	61.89	6.94	408.38	411.96	-3.58	0.0	0.0	417.41	419.44	-2.04	2.813	23.50
14.11.26	68.98	61.85	7.13	403.78	407.42	-3.64	0.0	0.0	412.74	414.81	-2.08	2.881	24.00
15.11.26	68.86	62.00	6.86	407.60	411.36	-3.76	0.0	0.0	416.61	418.86	-2.24	2.797	24.00
16.11.26	68.83	59.37	9.46	314.42	317.47	-3.05	0.0	0.0	321.37	322.99	-1.62	2.653	24.00
17.11.26	68.86	55.52	13.34	185.70	187.94	-2.23	0.0	0.0	189.81	190.72	-0.91	2.476	24.00
18.11.26	68.94	55.69	13.25	189.12	191.38	-2.26	0.0	0.0	193.31	194.24	-0.92	2.503	24.00
19.11.26	68.71	55.41	13.30	188.96	191.19	-2.23	0.0	0.0	193.13	194.02	-0.89	2.512	24.00
Итого	**---**	**---**	**---**	**12007.17**	**12116.51**	**-109.34**	**---**	**---**	**12268.34**	**12333.04**	**-64.70**	**82.631**	**716.00**
Среднее	**68.25**	**60.95**	**7.30**	**---**	**---**	**---**	**0.0**	**0.0**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
20.10.26 24:00	16011.46	3269.434
19.11.26 24:00	15902.46	3352.065
Итого за период	---	82.631

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Островского, 49
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 901036
Тип системы А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	68.73	59.19	9.54	419.56	414.19	5.37	0.000	0.653	428.78	420.97	7.81	3.945	24.000
22.10.26	67.94	57.97	9.97	380.29	374.34	5.95	0.000	0.607	388.60	380.35	8.25	3.729	24.000
23.10.26	68.95	58.61	10.34	398.48	391.20	7.27	0.000	0.649	407.31	397.56	9.75	3.960	24.000
24.10.26	68.80	59.02	9.78	417.95	411.24	6.70	0.000	0.651	427.16	417.94	9.22	4.034	24.000
25.10.26	68.74	58.89	9.85	434.98	428.33	6.65	0.000	0.650	444.53	435.26	9.27	4.217	23.983
26.10.26	68.45	58.98	9.47	433.16	426.65	6.51	0.000	0.671	442.61	433.58	9.03	4.041	24.000
27.10.26	67.65	58.53	9.12	442.05	435.12	6.93	0.000	0.689	451.49	442.09	9.41	3.964	24.000
28.10.26	66.83	57.85	8.98	441.16	433.87	7.29	0.000	0.692	450.37	440.66	9.71	3.896	24.000
29.10.26	67.01	57.74	9.27	437.37	430.17	7.19	0.000	0.692	446.54	436.88	9.66	3.992	24.000
30.10.26	64.42	55.76	8.66	437.85	430.15	7.69	0.000	0.697	446.40	436.43	9.97	3.725	24.000
31.10.26	67.11	57.82	9.29	444.65	437.14	7.51	0.000	0.701	454.01	443.97	10.04	4.067	24.000
01.11.26	67.61	58.17	9.44	440.97	433.55	7.42	0.000	0.696	450.38	440.41	9.97	4.096	24.000
02.11.26	68.81	59.06	9.75	438.25	431.33	6.91	0.000	0.695	447.91	438.36	9.55	4.209	24.000
03.11.26	66.85	57.94	8.91	411.88	405.60	6.28	0.000	0.639	420.81	412.07	8.74	3.973	24.000
04.11.26	68.19	59.24	8.95	471.50	465.15	6.34	0.000	0.694	481.72	472.77	8.95	4.148	24.000
05.11.26	67.97	59.22	8.75	471.53	464.80	6.73	0.000	0.668	481.68	472.41	9.28	4.063	24.000
06.11.26	67.28	58.19	9.09	446.06	439.00	7.06	0.000	0.651	455.51	445.97	9.53	3.986	24.000
07.11.26	67.83	57.78	10.05	411.46	404.58	6.88	0.000	0.645	420.29	410.90	9.38	4.080	24.000
08.11.26	68.22	58.05	10.17	412.57	404.99	7.57	0.000	0.646	421.50	411.37	10.13	4.134	23.983
09.11.26	63.54	53.81	9.73	303.30	284.14	19.15	0.000	0.475	309.90	288.58	21.32	3.171	24.000
10.11.26	57.69	50.85	6.84	233.41	231.63	1.77	0.000	0.405	238.55	235.25	3.30	2.566	24.000
11.11.26	68.32	57.69	10.63	389.84	389.06	0.77	0.000	0.626	398.32	395.13	3.18	4.094	24.000
12.11.26	66.96	56.69	10.27	392.19	392.11	0.07	0.000	0.623	400.43	398.05	2.38	3.983	24.000
13.11.26	68.44	57.89	10.55	396.29	396.21	0.08	0.000	0.629	404.94	402.43	2.51	4.131	24.000
14.11.26	68.95	58.23	10.72	394.67	394.56	0.10	0.000	0.626	403.40	400.83	2.57	4.179	24.000
15.11.26	68.60	58.18	10.42	396.59	396.49	0.10	0.000	0.627	405.28	402.78	2.50	4.079	24.000
16.11.26	68.50	55.05	13.45	303.88	304.13	-0.25	0.000	0.624	310.53	308.60	1.94	3.839	24.000
17.11.26	68.45	52.46	15.99	230.71	231.28	-0.56	0.000	0.623	235.74	234.28	1.46	3.657	24.000
18.11.26	68.45	52.60	15.85	235.96	236.54	-0.58	0.000	0.626	241.10	239.63	1.47	3.703	24.000
19.11.26	68.27	52.04	16.23	230.83	231.43	-0.60	0.000	0.625	235.84	234.39	1.44	3.712	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**11699.38**	**11548.98**	**150.40**	**---**	**---**	**11951.65**	**11729.94**	**221.71**	**117.375**	**719.967**
Среднее	**67.45**	**57.12**	**10.34**	**---**	**---**	**---**	**0.000**	**0.640**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Островского, 51
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТЭМ-106 Заводской номер: 3060470
Формула Q = M1(h1 - h2)
Тип системы Подача + расходомер Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	9.78	163	8	---
2	80	9.6	160	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.10.26	3.538	327.29	323.49	3.8	68.680	57.896	0.6	0.5	24.00
22.10.26	3.495	319.09	315.36	3.7	68.302	57.375	0.6	0.5	24.00
23.10.26	3.494	303.73	300.36	3.4	68.885	57.406	0.6	0.5	24.00
24.10.26	3.575	325.01	321.32	3.7	68.839	57.866	0.6	0.5	24.00
25.10.26	3.560	321.50	317.85	3.7	68.588	57.541	0.6	0.5	24.00
26.10.26	3.620	329.46	325.73	3.7	68.555	57.594	0.6	0.5	24.00
27.10.26	3.582	337.11	333.15	4.0	67.992	57.392	0.6	0.5	24.00
28.10.26	3.506	341.38	337.19	4.2	66.831	56.585	0.6	0.5	24.00
29.10.26	3.495	337.45	333.30	4.1	66.873	56.539	0.6	0.5	24.00
30.10.26	3.293	336.43	332.01	4.4	65.139	55.376	0.6	0.5	24.00
31.10.26	3.483	342.43	338.10	4.3	66.184	56.035	0.6	0.5	24.00
01.11.26	3.553	342.82	338.57	4.2	67.211	56.871	0.6	0.5	24.00
02.11.26	3.675	337.03	333.14	3.9	68.615	57.737	0.6	0.5	24.00
03.11.26	3.684	337.31	333.38	3.9	68.419	57.521	0.6	0.5	24.00
04.11.26	3.706	362.63	358.26	4.4	68.113	57.917	0.6	0.5	24.00
05.11.26	3.638	364.69	360.29	4.4	68.043	58.092	0.6	0.5	24.00
06.11.26	3.627	357.82	353.59	4.2	67.831	57.720	0.6	0.5	24.00
07.11.26	3.507	318.48	314.81	3.7	67.224	56.238	0.6	0.5	24.00
08.11.26	3.601	318.50	314.99	3.5	68.146	56.866	0.6	0.5	24.00
09.11.26	3.661	319.47	315.95	3.5	68.247	56.811	0.6	0.5	24.00
10.11.26	3.731	323.26	319.77	3.5	68.751	57.234	0.6	0.5	24.00
11.11.26	3.626	306.16	302.80	3.4	68.323	56.504	0.6	0.5	24.00
12.11.26	3.477	305.40	301.81	3.6	66.944	55.590	0.6	0.5	24.00
13.11.26	3.678	307.62	304.20	3.4	68.611	56.680	0.6	0.5	24.00
14.11.26	3.608	304.43	300.97	3.5	68.474	56.649	0.6	0.5	24.00
15.11.26	3.610	308.47	304.93	3.5	68.789	57.110	0.6	0.5	24.00
16.11.26	3.609	314.92	311.23	3.7	68.598	57.163	0.6	0.5	24.00
17.11.26	3.700	344.29	340.11	4.2	68.695	57.973	0.6	0.5	24.00
18.11.26	3.556	327.86	324.79	3.1	68.854	58.035	0.6	0.5	24.00
19.11.26	3.733	348.66	344.52	4.1	68.676	57.994	0.6	0.5	24.00
Итого	**107.62**	**9870.7**	**9756.0**	**114.7**	**---**	**---**	**---**	**---**	**720.00**
Среднее	**---**	**---**	**---**	**---**	**68.05**	**57.14**	**0.6**	**0.5**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.10.26 24:00	9285.3	679406.1	681014.3	72144.5
19.11.26 24:00	9393.0	689276.8	690770.3	72864.5
Итого за период	107.7	9870.7	9756.0	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Островского, 53
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА715

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	2.48	68.60	237.98	58.18	239.31	23.50	24.00	0.00	0.00
22.10.26	2.63	69.80	243.62	59.01	245.05	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	2.58	69.61	235.20	58.62	236.60	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	2.55	69.87	222.29	58.13	223.67	22.31	24.00	0.00	0.00
25.10.26	2.63	69.89	239.76	58.89	241.19	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	2.65	69.77	239.19	58.68	240.63	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	2.65	69.52	251.12	58.94	252.56	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	2.62	68.70	258.47	58.54	259.88	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	2.55	67.85	256.63	57.91	257.99	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	2.55	68.00	254.41	57.96	255.77	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	2.40	65.42	255.80	56.03	257.05	23.53	24.00	0.00	0.00
01.11.26	2.62	68.07	260.18	58.00	261.58	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	2.65	68.60	258.78	58.35	260.21	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	2.73	69.90	253.24	59.08	254.73	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	2.74	69.35	254.55	58.58	256.03	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	2.71	69.24	269.81	59.19	271.28	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	2.66	69.06	270.33	59.20	271.77	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	2.63	68.44	256.56	58.17	257.98	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.68	68.82	235.02	57.40	236.46	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.72	69.28	235.73	57.72	237.20	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	2.75	69.52	235.97	57.84	237.46	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	2.76	69.99	231.18	58.03	232.67	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	2.70	69.40	225.70	57.42	227.15	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	2.62	68.04	225.32	56.45	226.71	23.49	24.00	0.00	0.00
14.11.26	2.72	69.54	227.91	57.59	229.37	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	2.74	70.03	226.45	57.93	227.93	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	2.67	69.69	227.88	57.94	229.32	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	2.66	69.77	209.77	57.03	211.20	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	2.63	69.87	193.98	56.30	195.39	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	2.64	69.87	198.00	56.53	199.42	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**79.32**	**---**	**7190.83**	**---**	**7233.56**	**716.83**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**69.117**	**---**	**57.988**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	7015.86	0.00
19.11.26 24:00	7095.37	0.00
Итого за период	79.51	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Первомайская, 7а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00169028

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x1580

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	61.62	54.71	6.91	587.780	566.890	577.520	558.960	18.560	5.14	4.16	3.9970	0.0	24.0
22.10.26	61.58	54.50	7.08	588.160	567.140	577.930	559.290	18.640	5.14	4.16	4.0970	0.0	24.0
23.10.26	61.61	54.74	6.87	587.750	566.760	577.520	558.820	18.700	5.14	4.17	3.9740	0.0	24.0
24.10.26	61.55	54.81	6.74	587.590	566.470	577.380	558.490	18.890	5.16	4.18	3.8960	0.0	24.0
25.10.26	61.58	54.60	6.98	587.200	565.970	576.970	558.090	18.880	5.16	4.19	4.0330	0.0	24.0
26.10.26	61.57	54.79	6.78	587.720	566.470	577.510	558.500	19.010	5.18	4.20	3.9220	0.0	24.0
27.10.26	61.55	54.75	6.80	587.170	565.990	576.980	558.060	18.920	5.20	4.22	3.9300	0.0	24.0
28.10.26	61.57	54.77	6.80	587.490	566.180	577.270	558.230	19.040	5.22	4.24	3.9270	0.0	24.0
29.10.26	61.61	54.83	6.78	587.690	566.220	577.470	558.250	19.220	5.22	4.25	3.9240	0.0	24.0
30.10.26	61.64	54.84	6.80	587.460	566.020	577.240	558.060	19.180	5.22	4.25	3.9340	0.0	24.0
31.10.26	61.69	54.88	6.81	586.830	565.400	576.600	557.410	19.190	5.23	4.25	3.9340	0.0	24.0
01.11.26	61.42	54.62	6.80	587.190	565.840	577.000	557.950	19.050	5.22	4.24	3.9290	0.0	24.0
02.11.26	61.53	54.67	6.86	586.760	565.560	576.590	557.630	18.960	5.22	4.25	3.9620	0.0	24.0
03.11.26	61.57	54.64	6.93	587.090	565.880	576.880	557.960	18.920	5.32	4.35	4.0090	0.0	24.0
04.11.26	61.60	54.80	6.80	587.200	565.790	577.000	557.840	19.160	5.41	4.43	3.9280	0.0	24.0
05.11.26	61.53	54.79	6.74	586.880	565.510	576.710	557.580	19.130	5.42	4.45	3.8930	0.0	24.0
06.11.26	61.81	54.90	6.91	583.100	561.880	572.890	553.970	18.920	5.44	4.46	3.9680	0.0	24.0
07.11.26	61.52	54.64	6.88	587.310	565.630	577.110	557.760	19.350	5.38	4.40	3.9750	0.0	24.0
08.11.26	61.28	54.37	6.91	587.070	565.580	576.950	557.790	19.160	5.43	4.45	3.9900	0.0	24.0
09.11.26	61.67	54.68	6.99	586.800	565.420	576.590	557.530	19.060	5.43	4.45	4.0380	0.0	24.0
10.11.26	61.43	54.47	6.96	586.580	565.110	576.430	557.270	19.160	5.39	4.42	4.0200	0.0	24.0
11.11.26	61.25	54.36	6.89	585.130	563.720	575.050	555.950	19.100	5.36	4.39	3.9670	0.0	24.0
12.11.26	61.56	54.60	6.96	585.620	564.170	575.460	556.290	19.170	5.38	4.41	4.0100	0.0	24.0
13.11.26	61.59	54.50	7.09	587.110	565.460	576.900	557.600	19.300	5.42	4.44	4.0980	0.0	24.0
14.11.26	61.56	54.06	7.50	586.940	565.290	576.760	557.530	19.230	5.42	4.44	4.3340	0.0	24.0
15.11.26	61.14	54.15	6.99	586.840	564.990	576.760	557.240	19.520	5.39	4.42	4.0380	0.0	24.0
16.11.26	61.25	53.99	7.26	586.720	565.130	576.600	557.420	19.180	5.40	4.43	4.1890	0.0	24.0
17.11.26	61.20	54.35	6.85	586.980	565.110	576.900	557.330	19.570	5.39	4.41	3.9610	0.0	24.0
18.11.26	61.33	54.38	6.95	586.980	565.090	576.830	557.300	19.530	5.38	4.41	4.0100	0.0	24.0
19.11.26	61.76	54.46	7.30	586.090	564.450	575.820	556.640	19.180	5.38	4.41	4.2120	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**17607.2**	**16965.1**	**17301.62**	**16728.74**	**572.880**	**---**	**---**	**120.0990**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**61.51**	**54.58**	**6.93**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**5.31**	**4.33**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	180976.520	174994.139	177662.520	172613.930	1669.4030	5048.590	905.0	18782.0
19.11.26 24:00	198583.750	191959.259	194964.139	189342.670	1789.5020	5621.470	905.0	19502.0
Итого за период	17607.230	16965.119	17301.619	16728.740	120.0990	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Первомайская, 7а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТЭМ-106 Заводской номер: 3060261
Формула Q = M1(h1 - h2)
Тип системы Подача + расходомер Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	50	2.95	70.8	10	---
2	50	3.125	75	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.10.26	0.000	259.06	263.69	-4.6	55.836	61.503	0.6	0.5	24.00
22.10.26	0.772	258.89	264.31	-5.4	58.781	58.439	0.6	0.5	24.00
23.10.26	1.449	258.45	264.59	-6.1	61.420	55.834	0.6	0.5	24.00
24.10.26	1.451	258.49	264.62	-6.1	61.356	55.762	0.6	0.5	24.00
25.10.26	1.475	258.68	264.82	-6.1	61.392	55.710	0.6	0.5	24.00
26.10.26	1.479	259.15	265.29	-6.1	61.392	55.707	0.6	0.5	24.00
27.10.26	1.477	258.91	265.05	-6.1	61.348	55.665	0.6	0.5	24.00
28.10.26	1.476	259.06	265.22	-6.2	61.389	55.712	0.6	0.5	24.00
29.10.26	1.477	259.09	265.26	-6.2	61.435	55.755	0.6	0.5	24.00
30.10.26	1.487	258.98	265.17	-6.2	61.438	55.718	0.6	0.5	24.00
31.10.26	1.494	258.86	265.04	-6.2	61.504	55.753	0.6	0.5	24.00
01.11.26	1.486	258.69	264.86	-6.2	61.244	55.520	0.6	0.5	24.00
02.11.26	1.488	258.44	264.60	-6.2	61.343	55.605	0.6	0.5	24.00
03.11.26	1.520	258.61	264.77	-6.2	61.386	55.530	0.6	0.5	24.00
04.11.26	1.498	258.71	264.87	-6.2	61.404	55.635	0.6	0.5	24.00
05.11.26	1.492	258.67	264.83	-6.2	61.360	55.612	0.6	0.5	24.00
06.11.26	1.525	259.04	265.21	-6.2	61.603	55.738	0.6	0.5	24.00
07.11.26	1.522	258.95	265.12	-6.2	61.347	55.492	0.6	0.5	24.00
08.11.26	1.523	258.95	265.12	-6.2	61.108	55.249	0.6	0.5	24.00
09.11.26	1.549	258.98	265.14	-6.2	61.493	55.534	0.6	0.5	24.00
10.11.26	1.535	258.89	264.97	-6.1	61.232	55.323	0.6	0.5	24.00
11.11.26	1.523	258.29	264.39	-6.1	61.053	55.177	0.6	0.5	24.00
12.11.26	1.531	258.41	264.56	-6.2	61.354	55.449	0.6	0.5	24.00
13.11.26	1.537	259.03	265.19	-6.2	61.428	55.516	0.6	0.5	24.00
14.11.26	1.528	259.03	265.20	-6.2	61.345	55.466	0.6	0.5	24.00
15.11.26	1.481	258.78	264.95	-6.2	60.975	55.273	0.6	0.5	24.00
16.11.26	1.528	259.01	265.18	-6.2	61.041	55.163	0.6	0.5	24.00
17.11.26	1.509	258.88	265.05	-6.2	61.018	55.208	0.6	0.5	24.00
18.11.26	1.524	259.00	265.19	-6.2	61.109	55.245	0.6	0.5	24.00
19.11.26	1.545	258.52	264.67	-6.2	61.573	55.620	0.6	0.5	24.00
Итого	**42.88**	**7764.5**	**7946.9**	**-182.9**	**---**	**---**	**---**	**---**	**720.00**
Среднее	**---**	**---**	**---**	**---**	**61.06**	**55.83**	**0.6**	**0.5**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.10.26 24:00	4598.9	646321.1	648143.5	86347.8
19.11.26 24:00	4641.7	654085.6	656090.5	87067.8
Итого за период	42.8	7764.5	7947.0	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 3
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА706

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.91	40.67	229.89	36.69	200.25	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.06	42.80	225.40	38.09	196.48	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.17	44.70	242.47	39.81	211.21	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.17	44.18	268.04	39.81	233.30	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.18	44.29	268.55	39.88	233.76	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.20	44.29	268.79	39.83	233.90	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.21	44.39	268.85	39.87	233.95	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.35	46.75	270.21	41.74	235.21	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.49	48.73	266.99	43.15	232.42	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.62	51.13	268.15	45.09	233.34	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.59	50.70	267.94	44.75	233.22	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.60	50.64	267.89	44.64	233.10	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.59	50.61	267.91	44.66	233.11	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.57	50.56	268.00	44.67	233.13	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.71	52.20	267.48	45.79	232.61	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.78	53.99	266.76	47.31	232.36	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.73	53.67	267.13	47.17	232.79	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.78	54.00	264.86	47.27	230.74	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.87	55.46	263.66	48.35	229.91	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.91	55.67	263.86	48.42	229.97	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.94	55.89	265.64	48.58	231.59	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.89	55.39	266.79	48.30	232.64	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.89	55.32	266.48	48.22	232.40	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.90	55.55	266.46	48.40	232.38	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.87	55.29	257.33	48.02	224.25	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.86	55.56	255.10	48.25	222.13	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.85	55.72	256.15	48.47	222.99	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.87	55.77	257.35	48.47	224.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.61	55.77	175.64	45.88	175.78	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.47	55.63	122.12	43.58	159.87	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**47.64**	**---**	**7631.89**	**---**	**6722.79**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**51.177**	**---**	**44.772**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	4960.86	0.00
19.11.26 24:00	5009.07	0.00
Итого за период	48.21	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 3
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ585

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.99	41.03	212.19	36.34	243.68	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.12	42.98	207.31	37.57	238.54	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.24	45.04	222.87	39.41	255.07	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.24	44.53	246.76	39.48	284.28	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.25	44.62	246.74	39.55	284.81	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.27	44.63	249.68	39.54	285.13	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.29	44.66	250.04	39.48	285.18	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.43	47.06	249.40	41.33	286.44	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.58	48.90	250.41	42.60	282.67	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.74	51.48	255.47	44.64	283.41	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.70	51.04	253.80	44.33	283.25	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.70	50.98	252.84	44.25	283.21	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.70	50.95	253.01	44.23	283.18	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.69	50.92	252.17	44.19	283.22	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.83	52.44	251.12	45.13	282.63	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.90	54.33	250.18	46.72	282.03	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.85	54.05	250.28	46.65	282.68	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.88	54.25	248.34	46.66	280.19	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.93	55.60	247.45	47.78	278.94	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.96	55.82	248.30	47.89	278.87	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.99	56.02	250.48	48.05	280.69	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.97	55.57	252.17	47.75	282.31	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.96	55.45	252.48	47.69	282.02	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.98	55.69	253.01	47.86	282.01	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.95	55.42	250.59	47.64	278.45	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.96	55.67	254.03	47.94	281.34	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.96	55.82	254.81	48.13	282.05	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.97	55.88	256.11	48.16	282.81	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.88	55.93	231.61	47.34	229.41	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.67	55.80	146.23	44.33	107.25	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**50.58**	**---**	**7299.88**	**---**	**8135.75**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**51.419**	**---**	**44.422**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	2944.62	0.00
19.11.26 24:00	2995.89	0.00
Итого за период	51.27	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 5
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ145

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.33	40.11	192.18	33.17	190.08	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.50	41.81	188.11	33.82	185.49	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.67	44.08	199.50	35.64	197.40	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.71	43.57	223.53	35.92	221.20	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.74	43.64	224.20	35.86	221.53	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.75	43.67	224.51	35.85	221.67	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.77	43.62	224.58	35.74	221.71	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.97	46.03	226.02	37.28	223.15	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	2.11	47.63	223.11	38.14	220.46	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	2.33	50.39	223.93	39.94	221.24	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	2.28	49.96	223.90	39.73	221.29	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	2.28	49.88	223.87	39.68	221.13	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	2.28	49.86	223.92	39.64	221.22	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	2.28	49.83	224.04	39.65	221.03	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	2.44	51.14	223.63	40.19	221.34	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	2.56	53.13	222.90	41.61	220.13	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	2.48	52.92	223.25	41.79	220.31	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	2.53	52.98	221.59	41.52	218.80	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.64	54.57	220.45	42.57	217.87	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.69	54.79	220.63	42.58	218.25	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	2.71	54.98	221.90	42.76	219.59	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	2.66	54.59	223.01	42.66	220.52	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	2.64	54.42	222.70	42.54	220.10	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	2.66	54.68	222.63	42.71	219.98	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	2.63	54.41	220.12	42.46	217.48	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	2.65	54.63	222.33	42.70	220.04	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	2.63	54.78	222.64	42.96	220.43	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	2.67	54.85	223.50	42.89	221.24	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	2.69	54.90	233.48	43.35	231.12	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	2.72	54.82	249.82	43.92	247.17	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**69.00**	**---**	**6639.98**	**---**	**6562.97**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**50.356**	**---**	**39.976**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	5756.41	0.00
19.11.26 24:00	5826.73	0.00
Итого за период	70.32	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 7
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ395

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.41	40.94	305.39	36.30	303.41	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.63	42.99	302.55	37.57	300.62	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.81	44.98	324.01	39.35	322.06	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.82	44.46	358.16	39.38	356.10	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.83	44.56	359.51	39.45	357.51	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.85	44.57	360.64	39.43	358.58	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.89	44.63	364.76	39.45	362.61	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	2.10	47.01	368.59	41.31	366.29	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	2.27	48.90	358.05	42.54	355.99	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	2.47	51.42	358.57	44.50	356.42	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	2.43	50.98	357.10	44.17	355.21	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	2.43	50.92	356.92	44.11	355.20	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	2.42	50.89	356.83	44.09	355.16	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	2.42	50.84	359.43	44.10	357.72	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	2.62	52.42	357.25	45.07	355.61	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	2.73	54.26	355.86	46.57	354.22	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	2.66	53.96	359.27	46.53	357.51	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	2.72	54.24	353.78	46.54	352.06	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.85	55.74	352.40	47.62	350.60	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.89	55.95	352.69	47.75	350.87	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	2.91	56.16	352.96	47.91	351.02	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	2.85	55.69	353.25	47.60	351.33	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	2.83	55.59	353.34	47.56	351.72	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	2.85	55.82	353.42	47.74	351.80	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	2.83	55.56	353.10	47.52	351.32	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	2.85	55.80	359.96	47.87	357.97	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	2.84	55.95	360.30	48.05	358.26	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	2.87	56.01	361.58	48.06	359.48	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	2.79	56.04	315.64	47.09	314.06	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	2.73	55.93	285.01	46.35	283.85	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**73.60**	**---**	**10470.32**	**---**	**10414.56**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**51.440**	**---**	**44.386**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	6238.19	0.00
19.11.26 24:00	6313.06	0.00
Итого за период	74.87	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 8
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА717

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.49	40.73	125.19	36.80	128.99	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.55	42.31	123.91	37.84	127.55	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	0.62	44.73	130.45	39.96	134.15	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	0.63	44.22	146.69	39.94	151.17	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	0.63	44.27	147.84	40.02	152.50	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	0.64	44.32	149.21	40.04	153.73	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	0.65	44.23	148.93	39.88	153.61	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	0.72	46.65	148.51	41.78	153.14	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	0.77	48.17	147.27	42.90	151.89	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	0.85	51.08	147.75	45.30	152.43	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	0.83	50.65	146.62	44.99	151.28	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	0.84	50.56	146.23	44.80	150.83	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	0.84	50.54	146.20	44.82	150.84	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	0.84	50.53	146.34	44.77	150.97	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	0.89	51.74	146.09	45.61	150.71	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	0.93	53.84	145.26	47.39	149.85	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	0.91	53.66	145.72	47.43	150.38	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	0.88	53.66	139.35	47.34	143.79	23.08	23.08	0.00	0.00
08.11.26	0.96	55.26	143.29	48.54	147.71	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	0.97	55.50	143.63	48.71	148.12	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	0.99	55.70	143.87	48.80	148.34	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	0.97	55.34	143.75	48.56	148.28	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	0.97	55.11	143.92	48.39	148.49	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	0.98	55.39	143.98	48.57	148.51	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	0.96	55.12	143.54	48.41	148.13	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	0.97	55.34	146.81	48.70	151.22	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	0.96	55.49	146.81	48.91	151.32	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	0.98	55.58	147.28	48.93	151.80	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	0.98	55.64	149.30	49.04	153.95	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	0.99	55.59	150.08	48.96	154.81	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**25.19**	**---**	**4323.82**	**---**	**4458.49**	**719.08**	**719.08**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**51.032**	**---**	**45.204**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	2743.09	5051.46
19.11.26 24:00	2768.77	5051.46
Итого за период	25.68	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 8
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА729

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.46	40.17	114.47	36.19	108.08	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.52	42.04	113.25	37.40	107.03	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	0.58	44.15	120.44	39.27	113.76	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	0.59	43.66	130.71	39.13	123.40	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	0.60	43.74	129.52	39.10	122.26	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	0.60	43.76	128.99	39.07	121.92	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	0.61	43.76	127.85	38.99	120.71	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	0.69	46.13	127.32	40.73	120.30	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	0.75	47.87	127.12	41.99	120.15	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	0.82	50.47	128.35	44.11	121.36	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	0.80	50.04	126.91	43.73	119.92	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	0.80	49.97	129.36	43.76	122.29	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	0.80	49.95	128.93	43.75	122.11	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	0.80	49.92	130.95	43.78	123.88	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	0.87	51.36	130.92	44.68	123.77	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	0.91	53.25	131.45	46.30	124.42	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	0.89	52.98	131.05	46.19	124.13	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	0.88	53.19	128.29	46.29	121.61	23.25	23.25	0.00	0.00
08.11.26	0.94	54.66	133.39	47.59	126.47	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	0.95	54.89	132.25	47.67	125.19	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	0.96	55.10	131.81	47.82	124.79	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	0.94	54.67	132.09	47.57	125.06	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	0.94	54.53	132.49	47.44	125.34	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	0.93	54.78	132.52	47.73	125.45	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	0.92	54.50	132.10	47.53	125.09	23.60	23.60	0.00	0.00
15.11.26	0.93	54.75	134.90	47.88	127.65	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	0.93	54.90	135.11	48.04	127.92	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	0.93	54.98	134.44	48.05	127.43	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	0.94	55.04	135.81	48.13	128.73	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	0.93	54.97	136.75	48.14	129.71	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**24.21**	**---**	**3889.54**	**---**	**3679.93**	**718.85**	**718.85**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**50.473**	**---**	**44.268**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	2870.20	0.00
19.11.26 24:00	2894.84	0.00
Итого за период	24.64	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 9
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТЭМ-106 Заводской номер: 3060274
Формула Q = M1(h1 - h2)
Тип системы Подача + расходомер Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	8	160	10	---
2	80	8	160	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.10.26	1.383	240.43	235.41	5.0	42.435	36.737	0.9	0.6	24.00
22.10.26	1.561	246.23	240.97	5.3	44.701	38.419	0.9	0.6	24.00
23.10.26	1.638	286.41	280.34	6.1	44.181	38.518	0.9	0.6	24.00
24.10.26	1.650	287.44	281.51	5.9	44.250	38.567	0.9	0.6	24.00
25.10.26	1.664	288.44	282.56	5.9	44.283	38.568	0.9	0.6	24.00
26.10.26	1.688	291.08	285.12	6.0	44.241	38.498	0.9	0.6	24.00
27.10.26	1.901	295.87	289.64	6.2	46.683	40.313	0.9	0.6	24.00
28.10.26	2.035	286.76	280.73	6.0	48.346	41.306	0.9	0.6	24.00
29.10.26	2.248	287.60	281.35	6.3	51.161	43.401	0.9	0.6	24.00
30.10.26	2.187	286.44	280.24	6.2	50.717	43.137	0.9	0.6	24.00
31.10.26	2.189	286.42	280.22	6.2	50.638	43.051	0.9	0.6	24.00
01.11.26	2.193	286.39	280.22	6.2	50.615	43.014	0.9	0.6	24.00
02.11.26	2.200	288.47	282.25	6.2	50.585	43.015	0.9	0.6	24.00
03.11.26	2.346	286.95	280.68	6.3	51.939	43.820	0.9	0.6	24.00
04.11.26	2.473	285.96	279.60	6.4	53.971	45.379	0.9	0.6	24.00
05.11.26	2.421	288.64	282.19	6.5	53.752	45.421	0.9	0.6	24.00
06.11.26	2.444	284.35	278.04	6.3	53.828	45.290	0.9	0.6	24.00
07.11.26	2.585	283.29	276.90	6.4	55.460	46.393	0.9	0.6	24.00
08.11.26	2.618	283.49	277.07	6.4	55.685	46.507	0.9	0.6	24.00
09.11.26	2.645	283.68	277.24	6.4	55.875	46.607	0.9	0.6	24.00
10.11.26	2.584	283.81	277.43	6.4	55.475	46.428	0.9	0.6	24.00
11.11.26	2.568	284.08	277.69	6.4	55.296	46.313	0.9	0.6	24.00
12.11.26	2.594	284.11	277.72	6.4	55.562	46.489	0.9	0.6	24.00
13.11.26	2.564	283.39	277.02	6.4	55.291	46.300	0.9	0.6	24.00
14.11.26	2.585	289.18	282.59	6.6	55.514	46.632	0.9	0.6	24.00
15.11.26	2.570	289.43	282.82	6.6	55.662	46.841	0.9	0.6	24.00
16.11.26	2.594	290.22	283.54	6.7	55.744	46.861	0.9	0.6	24.00
17.11.26	2.555	273.15	266.74	6.4	55.788	46.491	0.9	0.6	24.00
18.11.26	2.466	230.67	225.20	5.5	55.684	45.047	0.9	0.6	24.00
19.11.26	2.477	233.06	227.52	5.5	55.459	44.885	0.9	0.6	24.00
Итого	**67.63**	**8395.4**	**8210.6**	**185.1**	**---**	**---**	**---**	**---**	**720.00**
Среднее	**---**	**---**	**---**	**---**	**51.63**	**43.61**	**0.9**	**0.6**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.10.26 24:00	5521.7	547467.0	545025.5	57749.3
19.11.26 24:00	5589.3	555862.4	553236.1	58469.3
Итого за период	67.6	8395.4	8210.6	720.0

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 10
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 801161
Тип системы А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	41.12	36.00	5.12	212.91	210.26	2.64	0.463	0.468	214.63	211.56	3.08	1.183	24.000
22.10.26	44.93	38.50	6.43	209.99	207.42	2.56	0.463	0.468	212.01	208.89	3.12	1.446	24.000
23.10.26	44.45	38.99	5.46	251.24	248.31	2.92	0.545	0.548	253.60	250.10	3.50	1.482	24.000
24.10.26	44.29	38.85	5.44	252.21	249.34	2.87	0.556	0.558	254.57	251.12	3.44	1.482	24.000
25.10.26	44.48	39.05	5.43	266.02	263.02	3.00	0.564	0.566	268.53	264.92	3.61	1.559	24.000
26.10.26	44.31	38.89	5.42	255.31	252.39	2.91	0.563	0.565	257.70	254.20	3.49	1.496	24.000
27.10.26	46.12	40.10	6.02	254.83	251.96	2.86	0.563	0.565	257.41	253.89	3.52	1.644	24.000
28.10.26	47.21	40.81	6.40	251.61	248.80	2.81	0.560	0.563	254.28	250.77	3.51	1.721	24.000
29.10.26	51.16	43.69	7.47	253.86	251.11	2.75	0.564	0.567	257.01	253.39	3.62	2.014	24.000
30.10.26	50.94	43.55	7.39	251.46	248.72	2.73	0.564	0.566	254.55	250.97	3.58	1.976	24.000
31.10.26	50.77	43.40	7.37	250.75	248.00	2.75	0.565	0.567	253.81	250.22	3.59	1.964	24.000
01.11.26	50.74	43.30	7.44	250.69	247.95	2.74	0.560	0.563	253.76	250.17	3.59	1.982	24.000
02.11.26	50.77	43.36	7.41	250.59	247.85	2.73	0.559	0.561	253.65	250.07	3.58	1.972	24.000
03.11.26	50.96	43.34	7.62	251.04	248.29	2.75	0.556	0.559	254.13	250.51	3.63	2.029	24.000
04.11.26	54.01	45.44	8.57	249.29	246.63	2.66	0.556	0.559	252.73	249.05	3.68	2.252	24.000
05.11.26	54.11	45.68	8.43	249.90	247.24	2.66	0.558	0.561	253.36	249.70	3.66	2.225	24.000
06.11.26	53.37	45.13	8.24	243.22	240.61	2.60	0.557	0.559	246.50	242.95	3.55	2.118	23.400
07.11.26	55.32	46.36	8.96	246.02	243.42	2.59	0.555	0.557	249.57	245.92	3.65	2.320	24.000
08.11.26	55.69	46.63	9.06	246.70	244.14	2.56	0.552	0.555	250.30	246.67	3.64	2.350	24.000
09.11.26	55.79	46.68	9.11	247.07	244.52	2.54	0.551	0.554	250.69	247.06	3.64	2.367	24.000
10.11.26	55.89	46.83	9.06	247.13	244.57	2.56	0.553	0.556	250.77	247.12	3.65	2.355	24.000
11.11.26	55.21	46.36	8.85	247.58	245.04	2.53	0.555	0.558	251.14	247.55	3.59	2.306	24.000
12.11.26	55.60	46.64	8.96	247.42	244.93	2.48	0.557	0.559	251.02	247.47	3.55	2.327	24.000
13.11.26	55.41	46.45	8.96	247.49	245.04	2.45	0.557	0.560	251.08	247.56	3.52	2.328	24.000
14.11.26	55.48	46.59	8.89	249.38	246.98	2.40	0.560	0.563	253.00	249.53	3.47	2.325	24.000
15.11.26	55.69	46.81	8.88	251.32	248.96	2.35	0.562	0.564	254.99	251.56	3.43	2.337	24.000
16.11.26	55.81	46.96	8.85	251.42	249.12	2.29	0.559	0.561	255.11	251.74	3.37	2.327	24.000
17.11.26	55.85	47.11	8.74	254.52	252.27	2.25	0.564	0.566	258.26	254.93	3.33	2.329	24.000
18.11.26	55.85	47.15	8.70	256.74	254.55	2.18	0.565	0.567	260.51	257.24	3.27	2.331	24.000
19.11.26	55.65	46.82	8.83	252.99	250.94	2.04	0.563	0.565	256.68	253.56	3.12	2.323	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**7450.70**	**7372.39**	**78.30**	**---**	**---**	**7545.36**	**7440.37**	**104.99**	**60.871**	**719.400**
Среднее	**51.57**	**43.85**	**7.72**	**---**	**---**	**---**	**0.552**	**0.555**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 11
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА730

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.47	41.62	294.83	36.62	293.30	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.70	43.78	292.22	37.95	290.61	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.86	45.73	314.12	39.74	312.79	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.88	45.21	347.30	39.79	346.66	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.89	45.32	348.69	39.88	348.14	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.90	45.32	349.60	39.87	349.11	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.26	41.63	232.66	36.31	232.30	15.59	24.00	0.00	0.00
28.10.26	0.94	35.32	122.51	29.13	122.14	8.27	24.00	0.00	0.00
29.10.26	2.41	49.81	347.92	42.86	347.34	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	2.57	52.29	348.36	44.91	347.97	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	2.49	51.84	347.11	44.65	346.58	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	2.49	51.78	347.13	44.60	346.66	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	2.48	51.76	347.09	44.60	346.62	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	2.18	50.15	291.77	43.11	291.25	20.13	24.00	0.00	0.00
04.11.26	2.67	53.37	346.38	45.65	345.89	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	2.76	55.19	345.17	47.19	344.57	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	2.25	52.32	275.02	45.15	274.37	19.06	24.00	0.00	0.00
07.11.26	2.77	55.21	344.38	47.14	343.64	23.60	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.88	56.70	343.38	48.30	343.15	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.90	56.91	343.46	48.45	343.62	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	2.83	57.14	329.77	48.55	330.15	23.01	23.01	0.00	0.00
11.11.26	2.90	56.63	344.09	48.17	344.76	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	2.88	56.54	344.30	48.15	344.47	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	2.90	56.78	344.43	48.35	344.90	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	2.87	56.50	344.08	48.14	344.74	23.60	24.00	0.00	0.00
15.11.26	2.89	56.75	350.71	48.49	351.83	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	2.87	56.91	351.00	48.71	351.72	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	2.90	56.97	352.13	48.72	352.87	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	2.75	56.80	299.94	47.63	300.63	22.54	24.00	0.00	0.00
19.11.26	2.78	56.87	286.14	47.14	286.66	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**72.32**	**---**	**9675.69**	**---**	**9669.44**	**683.80**	**719.01**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**51.638**	**---**	**44.265**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	7972.70	0.00
19.11.26 24:00	8046.29	0.00
Итого за период	73.59	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 12
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00169003

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xA0E8

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	42.69	37.75	4.94	281.850	281.850	279.430	279.970	-0.540	6.20	5.50	1.3800	0.0	24.0
22.10.26	44.66	39.53	5.13	301.250	301.250	298.430	299.050	-0.620	6.20	5.82	1.5350	0.0	24.0
23.10.26	44.17	39.49	4.68	333.750	333.750	330.630	331.350	-0.720	6.20	6.34	1.5430	0.0	24.0
24.10.26	44.27	39.58	4.69	336.540	336.540	333.420	334.080	-0.660	6.20	6.40	1.5630	0.0	24.0
25.10.26	44.28	39.57	4.71	338.900	338.900	335.780	336.500	-0.720	6.20	6.47	1.5730	0.0	24.0
26.10.26	44.33	39.55	4.78	338.300	338.300	335.140	335.840	-0.700	6.20	6.44	1.5970	0.0	24.0
27.10.26	46.70	41.34	5.36	337.080	337.080	333.670	334.420	-0.750	6.20	6.44	1.7820	0.0	24.0
28.10.26	48.59	42.68	5.91	335.590	335.590	331.880	332.720	-0.840	6.20	6.44	1.9560	0.0	24.0
29.10.26	51.07	44.66	6.41	336.510	336.510	332.430	333.390	-0.960	6.20	6.47	2.1250	0.0	24.0
30.10.26	50.63	44.32	6.31	334.200	334.200	330.120	331.080	-0.960	6.20	6.47	2.0760	0.0	24.0
31.10.26	50.54	44.19	6.35	333.620	333.620	329.600	330.500	-0.900	6.20	6.46	2.0880	0.0	24.0
01.11.26	50.50	44.19	6.31	333.540	333.540	329.530	330.420	-0.890	6.20	6.43	2.0710	0.0	24.0
02.11.26	50.45	44.15	6.30	333.940	333.940	329.930	330.820	-0.890	6.20	6.40	2.0710	0.0	24.0
03.11.26	52.00	45.11	6.89	333.770	333.770	329.570	330.560	-0.990	6.20	6.38	2.2670	0.0	24.0
04.11.26	53.83	46.62	7.21	332.490	332.490	327.930	329.130	-1.200	6.20	6.40	2.3590	0.0	24.0
05.11.26	53.53	46.57	6.96	333.450	333.450	328.980	330.090	-1.110	6.20	6.40	2.2810	0.0	24.0
06.11.26	53.81	46.60	7.21	322.630	322.630	318.300	319.340	-1.040	6.20	6.39	2.2910	0.0	24.0
07.11.26	55.26	47.62	7.64	328.350	328.350	323.780	324.770	-0.990	6.20	6.37	2.4700	0.0	24.0
08.11.26	55.49	47.78	7.71	329.130	329.130	324.350	325.530	-1.180	6.20	6.34	2.4930	0.0	24.0
09.11.26	55.71	47.90	7.81	329.610	329.610	324.820	326.010	-1.190	6.20	6.35	2.5310	0.0	24.0
10.11.26	55.23	47.61	7.62	329.460	329.460	324.800	325.980	-1.180	6.20	6.37	2.4710	0.0	24.0
11.11.26	55.12	47.60	7.52	329.660	329.660	325.090	326.070	-0.980	6.20	6.38	2.4380	0.0	24.0
12.11.26	55.36	47.79	7.57	329.710	329.710	325.010	326.110	-1.100	6.20	6.41	2.4510	0.0	24.0
13.11.26	55.08	47.51	7.57	329.380	329.380	324.790	325.910	-1.120	6.20	6.40	2.4490	0.0	24.0
14.11.26	55.33	47.84	7.49	335.780	335.780	330.980	332.180	-1.200	6.20	6.45	2.4720	0.0	24.0
15.11.26	55.48	48.05	7.43	336.010	336.010	331.210	332.410	-1.200	6.20	6.44	2.4570	0.0	24.0
16.11.26	55.55	48.07	7.48	337.170	337.170	332.370	333.570	-1.200	6.20	6.44	2.4830	0.0	24.0
17.11.26	55.62	48.20	7.42	341.860	341.860	337.010	338.140	-1.130	6.20	6.47	2.4960	0.0	24.0
18.11.26	55.53	48.16	7.37	343.410	343.410	338.510	339.660	-1.150	6.20	6.46	2.4900	0.0	24.0
19.11.26	55.32	48.26	7.06	361.590	361.590	356.480	357.680	-1.200	6.20	6.47	2.5090	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**9958.5**	**9958.5**	**9833.97**	**9863.28**	**-29.310**	**---**	**---**	**64.7680**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**51.53**	**44.94**	**6.59**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.20**	**6.37**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	153314.370	153314.370	151212.680	151744.550	1116.0980	-531.870	3698.0	16639.0
19.11.26 24:00	163272.900	163272.900	161046.650	161607.830	1180.8660	-561.180	3698.0	17359.0
Итого за период	9958.529	9958.529	9833.970	9863.279	64.7680	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 14
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 24213237

БД=1, ТВ1, СИ=6, КСН=0x4617

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	43.24	38.73	н/д	4.50	4.49	5.60	н/д	420.825	412.965	н/д	417.208	410.200	н/д	7.008	1.875	н/д	24	0
22.10.26	44.85	40.32	н/д	4.53	4.88	5.60	н/д	455.425	446.820	н/д	451.221	443.538	н/д	7.683	2.043	н/д	24	0
23.10.26	44.37	40.23	н/д	4.14	5.41	5.60	н/д	498.320	488.945	н/д	493.831	485.365	н/д	8.466	2.052	н/д	24	0
24.10.26	44.50	40.34	н/д	4.16	5.47	5.60	н/д	502.520	493.035	н/д	497.938	489.413	н/д	8.525	2.080	н/д	24	0
25.10.26	44.49	40.29	н/д	4.19	5.53	5.60	н/д	505.505	495.855	н/д	500.959	492.255	н/д	8.704	2.109	н/д	24	0
26.10.26	44.70	40.39	н/д	4.32	5.51	5.60	н/д	504.375	494.770	н/д	499.783	491.116	н/д	8.667	2.164	н/д	24	0
27.10.26	46.96	42.15	н/д	4.80	5.50	5.60	н/д	502.310	492.680	н/д	497.218	488.700	н/д	8.517	2.396	н/д	24	0
28.10.26	49.20	43.85	н/д	5.35	5.51	5.60	н/д	501.300	491.555	н/д	495.706	487.249	н/д	8.457	2.659	н/д	24	0
29.10.26	51.34	45.63	н/д	5.71	5.53	5.60	н/д	501.970	492.100	н/д	495.855	487.391	н/д	8.464	2.837	н/д	24	0
30.10.26	50.91	45.29	н/д	5.62	5.52	5.60	н/д	498.435	488.685	н/д	492.468	484.102	н/д	8.366	2.777	н/д	24	0
31.10.26	50.86	45.23	н/д	5.63	5.52	5.60	н/д	497.845	488.080	н/д	491.888	483.499	н/д	8.389	2.777	н/д	24	0
01.11.26	50.84	45.20	н/д	5.63	5.48	5.60	н/д	497.570	487.740	н/д	491.635	483.160	н/д	8.475	2.776	н/д	24	0
02.11.26	50.76	45.15	н/д	5.61	5.46	5.60	н/д	485.570	476.035	н/д	479.790	471.552	н/д	8.238	2.698	н/д	24	0
03.11.26	52.60	46.46	н/д	6.14	5.44	5.60	н/д	498.255	488.350	н/д	491.886	483.507	н/д	8.379	3.029	н/д	24	0
04.11.26	54.23	47.87	н/д	6.37	5.46	5.60	н/д	496.810	486.810	н/д	490.071	481.673	н/д	8.398	3.128	н/д	24	0
05.11.26	53.81	47.66	н/д	6.15	5.46	5.60	н/д	498.035	488.090	н/д	491.394	482.956	н/д	8.438	3.027	н/д	24	0
06.11.26	54.33	47.94	н/д	6.38	5.45	5.60	н/д	493.920	483.790	н/д	487.187	478.662	н/д	8.526	3.118	н/д	24	0
07.11.26	55.66	48.95	н/д	6.71	5.43	5.60	н/д	491.615	481.620	н/д	484.591	476.276	н/д	8.315	3.258	н/д	24	0
08.11.26	55.87	49.09	н/д	6.78	5.39	5.60	н/д	492.335	482.135	н/д	485.247	476.764	н/д	8.483	3.296	н/д	24	0
09.11.26	56.13	49.31	н/д	6.82	5.41	5.60	н/д	492.915	482.695	н/д	485.761	477.245	н/д	8.516	3.320	н/д	24	0
10.11.26	55.56	48.92	н/д	6.64	5.43	5.60	н/д	492.965	482.845	н/д	485.946	477.474	н/д	8.472	3.233	н/д	24	0
11.11.26	55.54	48.90	н/д	6.64	5.44	5.60	н/д	493.325	483.145	н/д	486.306	477.787	н/д	8.520	3.234	н/д	24	0
12.11.26	55.75	49.04	н/д	6.71	5.47	5.60	н/д	493.490	483.225	н/д	486.374	477.846	н/д	8.528	3.269	н/д	24	0
13.11.26	55.47	48.84	н/д	6.63	5.45	5.60	н/д	493.335	483.040	н/д	486.341	477.711	н/д	8.630	3.232	н/д	24	0
14.11.26	55.74	49.15	н/д	6.59	5.52	5.60	н/д	502.125	491.660	н/д	494.917	486.153	н/д	8.764	3.268	н/д	24	0
15.11.26	55.89	49.34	н/д	6.55	5.50	5.60	н/д	502.495	492.000	н/д	495.261	486.444	н/д	8.816	3.251	н/д	24	0
16.11.26	55.94	49.38	н/д	6.56	5.51	5.60	н/д	504.390	493.810	н/д	497.117	488.209	н/д	8.908	3.271	н/д	24	0
17.11.26	56.01	49.50	н/д	6.51	5.54	5.60	н/д	511.435	500.760	н/д	504.041	495.075	н/д	8.966	3.288	н/д	24	0
18.11.26	55.90	49.44	н/д	6.46	5.53	5.60	н/д	513.420	502.650	н/д	506.032	496.961	н/д	9.071	3.276	н/д	24	0
19.11.26	55.68	48.54	н/д	7.14	5.60	5.60	н/д	452.010	442.370	н/д	445.543	437.533	н/д	8.010	3.191	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**14794.845**	**14498.260**	**---**	**14609.515**	**14355.816**	**---**	**253.699**	**85.932**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**51.94**	**46.07**	---	**5.87**	**5.43**	**5.60**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	103077.780	100521.920	0.000	101557.272	99408.846	0.000	2148.426	763.364	0.000	9365	658
19.11.26 24:00	117872.625	115020.180	0.000	116166.788	113764.663	0.000	2402.125	849.297	0.000	10085	658
Итого за период	14794.845	14498.260	0.000	14609.516	14355.817	0.000	253.699	85.933	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 17
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-01 Заводской номер: 20133746

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0D56

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	42.62	36.99	н/д	5.63	5.20	5.00	н/д	72.170	н/д	н/д	71.568	н/д	н/д	н/д	0.403	н/д	24	0
22.10.26	44.78	38.92	н/д	5.86	5.20	5.00	н/д	76.706	н/д	н/д	75.996	н/д	н/д	н/д	0.445	н/д	24	0
23.10.26	44.27	38.95	н/д	5.32	5.20	5.00	н/д	85.641	н/д	н/д	84.871	н/д	н/д	н/д	0.451	н/д	24	0
24.10.26	44.35	38.98	н/д	5.36	5.20	5.00	н/д	86.101	н/д	н/д	85.323	н/д	н/д	н/д	0.458	н/д	24	0
25.10.26	44.37	39.02	н/д	5.34	5.20	5.00	н/д	86.179	н/д	н/д	85.397	н/д	н/д	н/д	0.456	н/д	24	0
26.10.26	44.36	38.92	н/д	5.44	5.20	5.00	н/д	86.506	н/д	н/д	85.724	н/д	н/д	н/д	0.467	н/д	24	0
27.10.26	46.79	40.72	н/д	6.07	5.20	5.00	н/д	86.679	н/д	н/д	85.802	н/д	н/д	н/д	0.520	н/д	24	0
28.10.26	48.53	41.92	н/д	6.62	5.20	5.00	н/д	86.065	н/д	н/д	85.126	н/д	н/д	н/д	0.563	н/д	24	0
29.10.26	51.22	44.02	н/д	7.20	5.20	5.00	н/д	86.368	н/д	н/д	85.316	н/д	н/д	н/д	0.615	н/д	24	0
30.10.26	50.78	43.69	н/д	7.08	5.20	5.00	н/д	86.014	н/д	н/д	84.988	н/д	н/д	н/д	0.602	н/д	24	0
31.10.26	50.70	43.59	н/д	7.12	5.20	5.00	н/д	86.003	н/д	н/д	84.978	н/д	н/д	н/д	0.605	н/д	24	0
01.11.26	50.67	43.32	н/д	7.35	5.20	5.00	н/д	82.727	н/д	н/д	81.742	н/д	н/д	н/д	0.601	н/д	24	0
02.11.26	50.63	42.97	н/д	7.66	5.20	5.00	н/д	78.327	н/д	н/д	77.395	н/д	н/д	н/д	0.593	н/д	24	0
03.11.26	52.07	43.91	н/д	8.16	5.20	5.00	н/д	79.592	н/д	н/д	78.589	н/д	н/д	н/д	0.641	н/д	24	0
04.11.26	54.02	45.38	н/д	8.63	5.20	5.00	н/д	78.038	н/д	н/д	76.983	н/д	н/д	н/д	0.665	н/д	24	0
05.11.26	53.77	45.42	н/д	8.35	5.20	5.00	н/д	78.260	н/д	н/д	77.209	н/д	н/д	н/д	0.645	н/д	24	0
06.11.26	53.91	45.37	н/д	8.54	5.20	5.00	н/д	77.693	н/д	н/д	76.646	н/д	н/д	н/д	0.654	н/д	24	0
07.11.26	55.48	46.48	н/д	9.00	5.20	5.00	н/д	77.404	н/д	н/д	76.300	н/д	н/д	н/д	0.687	н/д	24	0
08.11.26	55.70	46.68	н/д	9.02	5.20	5.00	н/д	77.454	н/д	н/д	76.336	н/д	н/д	н/д	0.689	н/д	24	0
09.11.26	55.90	46.73	н/д	9.17	5.20	5.00	н/д	77.508	н/д	н/д	76.385	н/д	н/д	н/д	0.700	н/д	24	0
10.11.26	55.47	46.53	н/д	8.94	5.20	5.00	н/д	77.552	н/д	н/д	76.446	н/д	н/д	н/д	0.684	н/д	24	0
11.11.26	55.33	46.48	н/д	8.85	5.20	5.00	н/д	77.583	н/д	н/д	76.484	н/д	н/д	н/д	0.677	н/д	24	0
12.11.26	55.58	46.69	н/д	8.90	5.20	5.00	н/д	77.598	н/д	н/д	76.484	н/д	н/д	н/д	0.681	н/д	24	0
13.11.26	55.31	46.55	н/д	8.77	5.20	5.00	н/д	77.389	н/д	н/д	76.293	н/д	н/д	н/д	0.669	н/д	24	0
14.11.26	55.55	46.88	н/д	8.67	5.20	5.00	н/д	78.950	н/д	н/д	77.822	н/д	н/д	н/д	0.675	н/д	24	0
15.11.26	55.70	47.05	н/д	8.65	5.20	5.00	н/д	79.037	н/д	н/д	77.900	н/д	н/д	н/д	0.674	н/д	24	0
16.11.26	55.77	46.90	н/д	8.87	5.20	5.00	н/д	77.212	н/д	н/д	76.100	н/д	н/д	н/д	0.675	н/д	24	0
17.11.26	55.82	46.59	н/д	9.22	5.20	5.00	н/д	74.071	н/д	н/д	73.002	н/д	н/д	н/д	0.673	н/д	24	0
18.11.26	55.74	46.52	н/д	9.22	5.20	5.00	н/д	74.500	н/д	н/д	73.429	н/д	н/д	н/д	0.677	н/д	24	0
19.11.26	55.52	46.64	н/д	8.87	5.20	5.00	н/д	78.459	н/д	н/д	77.338	н/д	н/д	н/д	0.686	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**2403.786**	**---**	**---**	**2373.972**	**---**	**---**	**---**	**18.231**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**51.55**	**43.87**	---	**7.68**	**5.20**	**5.00**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	22773.664	0.000	0.000	22359.689	0.000	0.000	0.000	200.635	0.000	11904	2848
19.11.26 24:00	25177.450	0.000	0.000	24733.662	0.000	0.000	0.000	218.865	0.000	12624	2848
Итого за период	2403.786	0.000	0.000	2373.973	0.000	0.000	0.000	18.230	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 23
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ631

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.44	40.70	75.32	34.80	77.19	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.51	42.68	74.34	35.84	76.41	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	0.56	44.72	78.93	37.50	80.78	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	0.57	44.22	88.06	37.70	88.98	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	0.58	44.31	88.50	37.72	88.47	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	0.59	44.33	88.82	37.71	88.90	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	0.60	44.36	88.92	37.64	88.99	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	0.66	46.75	88.98	39.29	88.61	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	0.72	48.58	88.33	40.38	88.57	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	0.79	51.13	88.43	42.21	88.63	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	0.77	50.70	88.11	41.96	88.21	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	0.77	50.63	88.12	41.82	88.55	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	0.77	50.61	88.23	41.81	88.65	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	0.77	50.56	88.57	41.83	88.79	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	0.84	52.09	89.73	42.71	90.11	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	0.86	53.95	87.55	44.05	88.11	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	0.84	53.68	87.57	44.10	89.89	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	0.86	53.91	87.04	44.04	88.56	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	0.89	55.40	86.93	45.09	88.51	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	0.90	55.61	86.86	45.23	90.05	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	0.92	55.82	87.05	45.28	89.84	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	0.90	55.37	87.10	45.03	88.26	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	0.89	55.25	87.24	45.06	88.14	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	0.89	55.50	87.21	45.22	89.57	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	0.89	55.22	87.10	45.01	89.28	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	0.89	55.47	88.75	45.41	91.65	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	0.89	55.61	88.76	45.62	91.09	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	0.90	55.69	91.43	45.80	94.24	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	0.91	55.76	97.07	46.36	100.03	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	0.91	55.68	97.61	46.29	99.60	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**23.28**	**---**	**2626.66**	**---**	**2666.66**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**51.143**	**---**	**42.284**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	1216.01	0.00
19.11.26 24:00	1239.76	0.00
Итого за период	23.75	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 25
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 22180297

БД=1, ТВ1, СИ=6, КСН=0xBA07

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	42.52	36.10	н/д	6.41	4.11	4.07	н/д	87.235	84.397	н/д	86.511	83.916	н/д	2.595	0.554	н/д	24	0
22.10.26	44.57	37.83	н/д	6.74	4.42	4.38	н/д	92.618	89.607	н/д	91.769	89.040	н/д	2.729	0.618	н/д	24	0
23.10.26	44.09	37.96	н/д	6.14	5.00	4.93	н/д	102.645	99.412	н/д	101.727	98.776	н/д	2.951	0.624	н/д	24	0
24.10.26	44.19	38.00	н/д	6.19	5.06	4.99	н/д	103.092	99.865	н/д	102.172	99.226	н/д	2.946	0.632	н/д	24	0
25.10.26	44.20	37.98	н/д	6.23	5.13	5.06	н/д	103.368	100.155	н/д	102.446	99.514	н/д	2.932	0.637	н/д	24	0
26.10.26	44.23	37.89	н/д	6.34	5.11	5.04	н/д	103.493	100.260	н/д	102.569	99.627	н/д	2.942	0.650	н/д	24	0
27.10.26	46.61	39.55	н/д	7.06	5.09	5.02	н/д	103.613	100.333	н/д	102.575	99.630	н/д	2.945	0.723	н/д	24	0
28.10.26	48.42	40.71	н/д	7.71	5.07	5.01	н/д	102.925	99.655	н/д	101.815	98.909	н/д	2.907	0.785	н/д	24	0
29.10.26	50.97	42.60	н/д	8.37	5.08	5.02	н/д	103.220	99.860	н/д	101.985	99.033	н/д	2.952	0.853	н/д	24	0
30.10.26	50.54	42.33	н/д	8.21	5.09	5.03	н/д	102.860	99.515	н/д	101.644	98.705	н/д	2.940	0.834	н/д	24	0
31.10.26	50.47	42.26	н/д	8.21	5.08	5.03	н/д	102.850	99.512	н/д	101.639	98.706	н/д	2.933	0.834	н/д	24	0
01.11.26	50.45	42.22	н/д	8.23	5.05	4.99	н/д	103.037	99.670	н/д	101.827	98.865	н/д	2.962	0.837	н/д	24	0
02.11.26	50.41	42.20	н/д	8.20	5.02	4.96	н/д	103.382	100.040	н/д	102.168	99.229	н/д	2.939	0.838	н/д	24	0
03.11.26	51.92	43.18	н/д	8.74	5.00	4.94	н/д	104.882	101.427	н/д	103.573	100.571	н/д	3.002	0.905	н/д	24	0
04.11.26	53.76	44.50	н/д	9.25	5.00	4.94	н/д	102.825	99.397	н/д	101.446	98.496	н/д	2.950	0.938	н/д	24	0
05.11.26	53.48	44.51	н/д	8.97	5.01	4.95	н/д	103.095	99.695	н/д	101.730	98.794	н/д	2.936	0.912	н/д	24	0
06.11.26	53.69	44.52	н/д	9.17	5.00	4.94	н/д	102.230	98.853	н/д	100.867	97.959	н/д	2.909	0.925	н/д	24	0
07.11.26	55.19	45.49	н/д	9.70	4.97	4.91	н/д	101.993	98.565	н/д	100.555	97.623	н/д	2.932	0.975	н/д	24	0
08.11.26	55.41	45.69	н/д	9.72	4.94	4.88	н/д	102.103	98.658	н/д	100.656	97.710	н/д	2.946	0.978	н/д	24	0
09.11.26	55.62	45.80	н/д	9.82	4.95	4.89	н/д	102.195	98.770	н/д	100.734	97.817	н/д	2.917	0.988	н/д	24	0
10.11.26	55.16	45.52	н/д	9.63	4.97	4.91	н/д	102.268	98.830	н/д	100.831	97.888	н/д	2.943	0.971	н/д	24	0
11.11.26	55.06	45.45	н/д	9.61	4.98	4.92	н/д	102.325	98.895	н/д	100.891	97.957	н/д	2.934	0.969	н/д	24	0
12.11.26	55.31	45.68	н/д	9.63	5.01	4.95	н/д	102.285	98.880	н/д	100.839	97.932	н/д	2.907	0.971	н/д	24	0
13.11.26	55.02	45.50	н/д	9.52	5.00	4.94	н/д	102.105	98.717	н/д	100.680	97.776	н/д	2.904	0.959	н/д	24	0
14.11.26	55.28	45.84	н/д	9.44	5.06	4.99	н/д	104.048	100.577	н/д	102.582	99.604	н/д	2.978	0.968	н/д	24	0
15.11.26	55.41	46.06	н/д	9.36	5.04	4.97	н/д	104.145	100.660	н/д	102.664	99.675	н/д	2.989	0.960	н/д	24	0
16.11.26	55.50	46.26	н/д	9.24	5.04	4.97	н/д	107.103	103.530	н/д	105.575	102.509	н/д	3.066	0.975	н/д	24	0
17.11.26	55.59	46.77	н/д	8.82	5.09	4.99	н/д	113.582	109.728	н/д	111.965	108.623	н/д	3.342	0.988	н/д	24	0
18.11.26	55.51	46.72	н/д	8.79	5.08	4.99	н/д	114.198	110.295	н/д	112.571	109.188	н/д	3.383	0.989	н/д	24	0
19.11.26	55.31	46.90	н/д	8.41	5.11	4.99	н/д	120.355	116.298	н/д	118.657	115.114	н/д	3.542	0.997	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**3106.075**	**3004.056**	**---**	**3067.663**	**2978.412**	**---**	**89.253**	**25.787**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**51.57**	**43.16**	---	**8.41**	**4.99**	**4.92**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	2071.628	2009.047	0.000	2040.753	1982.663	0.000	58.090	11.476	0.000	994	3
19.11.26 24:00	5177.700	5013.105	0.000	5108.418	4961.074	0.000	147.344	37.263	0.000	1714	3
Итого за период	3106.072	3004.058	0.000	3067.665	2978.411	0.000	89.254	25.787	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 39
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: DD702

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.13	66.31	52.62	44.82	52.74	23.75	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.17	67.28	54.60	45.80	54.66	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.18	67.20	64.56	47.63	64.58	23.80	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.42	67.82	127.95	55.87	127.92	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.33	67.56	101.94	54.06	101.87	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.35	67.49	108.47	54.58	108.39	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.36	67.22	111.56	54.51	111.46	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.31	66.40	108.94	53.87	108.78	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.31	65.63	114.13	53.60	113.99	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.32	65.85	112.06	53.48	111.83	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.32	63.26	142.82	53.04	142.90	23.71	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.39	66.02	122.75	54.37	122.52	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.38	66.48	120.92	54.13	120.78	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.42	67.57	108.41	54.19	108.16	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.54	67.06	140.62	56.02	140.37	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.31	66.94	89.37	51.77	89.35	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.31	66.70	86.20	51.22	86.20	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.52	66.07	136.66	54.70	136.50	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.48	66.87	111.57	53.58	111.38	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.50	67.08	112.78	53.72	112.58	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.46	67.27	104.41	52.45	104.23	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.29	67.51	65.88	47.85	66.20	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.27	67.06	65.31	47.59	65.70	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.32	65.78	90.70	48.75	90.93	23.97	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.30	67.14	69.85	47.93	70.13	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.24	67.70	59.25	46.64	59.73	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.15	67.24	52.06	45.03	52.51	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.29	67.41	64.28	47.22	64.69	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.33	67.52	68.59	48.12	69.03	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.33	67.42	68.08	47.87	68.48	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**40.03**	**---**	**2837.34**	**---**	**2838.59**	**719.23**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**66.829**	**---**	**51.147**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	1604.57	0.00
19.11.26 24:00	1644.87	0.00
Итого за период	40.30	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 41
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА775

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.00	-241.65	0.00	-241.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.00	-241.65	0.00	-241.65	0.00	23.60	23.60	0.00	0.00
23.10.26	0.00	-241.65	0.00	-241.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	0.00	-241.65	0.00	-241.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	0.00	-241.65	0.00	-241.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	0.00	-241.65	0.00	-241.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	0.00	-241.65	0.00	-241.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	0.00	-241.65	0.00	-241.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	0.00	-241.65	0.00	-241.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	0.00	-241.65	0.00	-241.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	0.00	-241.65	0.00	-241.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	0.00	-241.65	0.00	-241.65	0.00	23.57	23.57	0.00	0.00
02.11.26	0.00	-241.65	0.00	-241.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	0.00	-241.65	0.00	-241.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	0.00	-241.65	0.00	-241.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	0.00	-241.65	0.00	-241.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	0.00	-241.65	0.00	-241.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	0.00	-241.65	0.00	-241.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	0.00	-241.65	0.00	-241.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	0.00	-241.65	0.00	-241.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	0.00	-241.65	0.00	-241.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	0.00	-241.65	0.00	-241.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	0.00	-241.65	0.00	-241.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	0.00	-241.65	0.00	-241.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	0.00	-241.65	0.00	-241.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	0.00	-241.65	0.00	-241.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	0.00	-241.65	0.00	-241.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	0.00	-241.65	0.00	-241.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	0.00	-241.65	0.00	-241.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	0.00	-241.65	0.00	-241.65	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**0.00**	**---**	**0.00**	**---**	**0.00**	**719.17**	**719.17**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**-241.650**	**---**	**-241.650**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	14732.48	4876.11
19.11.26 24:00	14732.48	4876.11
Итого за период	0.00	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 42
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00236004

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, КСН=0x63FB

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	66.39	39.38	27.01	52.350	0.000	51.290	0.000	51.290	6.20	6.00	1.3690	0.0	24.0
22.10.26	66.12	39.02	27.10	51.570	0.000	50.520	0.000	50.520	6.20	6.00	1.3560	0.0	24.0
23.10.26	66.88	40.33	26.55	56.220	0.000	55.060	0.000	55.060	6.20	6.00	1.4380	0.0	24.0
24.10.26	66.62	39.99	26.63	55.350	0.000	54.240	0.000	54.240	6.20	6.00	1.4260	0.0	24.0
25.10.26	66.62	40.40	26.22	57.640	0.000	56.470	0.000	56.470	6.20	6.00	1.4540	0.0	24.0
26.10.26	66.54	40.66	25.88	59.450	0.000	58.270	0.000	58.270	6.20	6.00	1.4770	0.0	24.0
27.10.26	65.64	40.30	25.34	60.170	0.000	59.000	0.000	59.000	6.20	6.00	1.4660	0.0	24.0
28.10.26	65.11	40.08	25.03	62.730	0.000	61.530	0.000	61.530	6.20	6.00	1.5090	0.0	24.0
29.10.26	65.31	40.24	25.07	63.620	0.000	62.380	0.000	62.380	6.20	6.00	1.5290	0.0	24.0
30.10.26	63.08	40.49	22.59	68.850	0.000	67.610	0.000	67.610	6.20	6.00	1.4980	0.0	24.0
31.10.26	65.63	41.13	24.50	67.600	0.000	66.290	0.000	66.290	6.20	6.00	1.5860	0.0	24.0
01.11.26	65.94	40.86	25.08	65.760	0.000	64.490	0.000	64.490	6.20	6.00	1.5660	0.0	24.0
02.11.26	67.11	41.07	26.04	65.070	0.000	63.730	0.000	63.730	6.20	6.00	1.6270	0.0	24.0
03.11.26	67.02	43.95	23.07	78.300	0.000	76.710	0.000	76.710	6.20	6.00	1.7620	0.0	24.0
04.11.26	66.28	39.52	26.76	58.880	0.000	57.730	0.000	57.730	6.20	6.00	1.5290	0.0	24.0
05.11.26	66.15	39.64	26.51	60.060	0.000	58.850	0.000	58.850	6.20	6.00	1.5520	0.0	24.0
06.11.26	65.95	43.12	22.83	75.940	0.000	74.430	0.000	74.430	6.20	6.00	1.6950	0.0	24.0
07.11.26	66.39	42.07	24.32	69.780	0.000	68.400	0.000	68.400	6.20	6.00	1.6580	0.0	24.0
08.11.26	66.82	42.66	24.16	71.960	0.000	70.530	0.000	70.530	6.20	6.00	1.6980	0.0	24.0
09.11.26	67.10	43.11	23.99	73.970	0.000	72.450	0.000	72.450	6.20	6.00	1.7300	0.0	24.0
10.11.26	67.33	41.89	25.44	67.840	0.000	66.430	0.000	66.430	6.20	6.00	1.6870	0.0	24.0
11.11.26	66.89	42.18	24.71	70.220	0.000	68.790	0.000	68.790	6.20	6.00	1.6930	0.0	24.0
12.11.26	65.35	43.49	21.86	80.680	0.000	79.160	0.000	79.160	6.20	6.00	1.7250	0.0	24.0
13.11.26	67.11	43.64	23.47	76.330	0.000	74.790	0.000	74.790	6.20	6.00	1.7510	0.0	24.0
14.11.26	67.46	42.77	24.69	70.590	0.000	69.150	0.000	69.150	6.20	6.00	1.7070	0.0	24.0
15.11.26	66.85	41.32	25.53	64.790	0.000	63.440	0.000	63.440	6.20	6.00	1.6150	0.0	24.0
16.11.26	67.32	43.35	23.97	72.900	0.000	71.460	0.000	71.460	6.20	6.00	1.7110	0.0	24.0
17.11.26	67.45	43.53	23.92	73.460	0.000	71.950	0.000	71.950	6.20	6.00	1.7170	0.0	24.0
18.11.26	67.44	43.64	23.80	74.770	0.000	73.260	0.000	73.260	6.20	6.00	1.7410	0.0	24.0
19.11.26	67.35	44.94	22.41	82.180	0.000	80.470	0.000	80.470	6.20	6.00	1.8000	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**2009.0**	**0.0**	**1968.88**	**0.00**	**1968.880**	**---**	**---**	**48.0720**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**66.44**	**41.62**	**24.81**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.20**	**6.00**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	2913.120	882.850	2890.919	876.470	28.5440	2014.450	818.0	2509.0
19.11.26 24:00	4922.150	882.850	4859.800	876.470	76.6160	3983.330	818.0	3229.0
Итого за период	2009.029	0.000	1968.881	0.000	48.0720	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 43
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА714

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	2.56	47.72	269.23	33.77	274.60	23.44	24.00	0.00	0.00
22.10.26	6.39	59.29	477.58	46.57	480.96	23.56	24.00	0.00	0.00
23.10.26	8.27	69.96	621.44	56.65	625.09	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	8.31	70.42	625.91	57.12	629.57	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	8.24	70.21	621.16	56.92	624.49	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	8.21	70.11	621.41	56.88	625.03	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	8.17	69.82	642.40	57.09	647.17	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	8.00	68.96	651.35	56.65	656.83	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	7.82	68.14	648.37	56.07	654.68	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	7.88	68.37	642.94	56.10	649.41	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	7.32	65.66	646.84	54.33	653.99	23.58	24.00	0.00	0.00
01.11.26	7.99	68.53	652.83	56.28	661.45	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	8.04	69.02	646.35	56.57	654.56	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	8.28	70.19	644.92	57.33	652.61	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	8.29	69.60	661.13	57.04	669.29	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	8.18	69.58	694.33	57.79	703.39	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	8.06	69.34	694.35	57.73	703.28	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	7.91	68.58	661.34	56.61	669.13	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	8.06	69.41	623.20	56.46	629.56	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	8.09	69.64	622.98	56.65	629.69	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	8.18	69.89	623.42	56.76	630.77	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	8.17	70.30	609.86	56.88	616.91	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	8.04	69.82	599.13	56.39	605.47	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	7.78	68.38	597.95	55.37	604.28	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	8.07	69.84	603.44	56.46	609.40	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	8.17	70.48	600.83	56.87	606.79	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	7.99	70.07	602.70	56.80	608.48	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	8.13	70.16	608.10	56.77	614.35	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	7.96	70.19	581.47	56.43	587.69	22.58	24.00	0.00	0.00
19.11.26	8.22	70.19	624.99	57.03	630.87	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**234.78**	**---**	**18421.95**	**---**	**18609.79**	**717.16**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**68.396**	**---**	**55.546**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	6913.84	0.00
19.11.26 24:00	7154.06	0.00
Итого за период	240.22	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 45
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА711

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.88	43.99	175.47	38.95	178.70	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.94	44.89	186.62	39.82	190.13	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	0.95	44.80	196.54	39.94	200.29	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	0.97	44.61	195.93	39.67	199.66	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	0.97	44.45	195.83	39.48	199.63	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	0.97	44.25	195.76	39.29	199.52	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	0.97	44.27	195.29	39.28	199.03	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	0.97	44.31	192.99	39.27	196.69	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.10	46.26	209.44	41.00	213.67	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.29	50.01	206.32	43.73	210.52	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.25	49.03	235.76	43.63	240.52	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.39	50.87	250.73	45.32	255.85	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.39	51.02	249.74	45.46	254.87	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.33	50.85	232.86	45.12	237.61	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.49	53.04	222.97	46.37	227.59	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.66	56.98	239.79	50.04	244.73	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.61	55.88	260.11	49.75	265.45	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.58	56.20	251.51	50.32	256.74	21.23	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.69	56.94	276.38	50.82	282.03	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.69	57.10	275.52	50.95	281.25	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.70	57.21	275.44	51.03	281.20	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.69	57.31	273.59	51.14	279.28	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.64	56.47	270.98	50.42	276.54	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.51	54.25	262.74	48.56	268.11	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.65	56.79	272.71	50.73	278.36	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.65	56.95	271.47	50.86	277.10	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.60	56.76	272.72	50.90	274.43	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.55	57.12	282.12	51.62	261.14	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.55	57.16	281.77	51.66	260.48	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.56	57.45	283.65	51.93	261.70	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**41.19**	**---**	**7192.75**	**---**	**7252.82**	**717.23**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**51.907**	**---**	**46.235**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	5642.06	0.00
19.11.26 24:00	5683.90	0.00
Итого за период	41.84	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 47
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА727

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.27	43.08	173.76	35.76	175.42	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.36	44.00	182.39	36.50	184.48	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.37	43.92	191.31	36.74	193.73	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.38	43.71	190.76	36.44	193.22	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.37	43.56	190.64	36.33	193.16	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.37	43.34	190.58	36.14	193.17	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.38	43.58	190.27	36.29	192.91	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.39	44.05	187.99	36.62	190.58	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.57	45.44	203.20	37.72	206.36	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.82	49.97	201.13	40.84	204.52	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.79	48.63	227.57	40.64	231.54	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.97	50.15	243.17	42.01	247.72	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.98	50.75	242.34	42.58	246.84	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.92	50.51	227.32	42.06	231.48	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	2.14	52.11	215.98	42.23	219.89	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	2.41	55.72	232.54	45.33	237.54	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	2.35	56.07	250.94	46.79	256.34	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	2.34	57.34	243.61	48.08	248.71	21.24	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.49	57.54	267.51	48.20	273.13	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.51	58.62	266.98	49.20	272.68	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	2.55	59.06	266.87	49.49	272.59	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	2.54	59.36	265.10	49.77	270.88	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	2.45	57.99	262.56	48.64	268.17	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	2.27	54.11	254.71	45.29	259.85	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	2.48	56.72	264.31	47.33	270.12	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	2.47	56.84	263.10	47.42	268.90	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	2.42	56.95	262.91	47.71	268.89	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	2.48	57.30	264.09	47.91	269.77	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	2.48	57.21	263.89	47.79	269.43	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	2.51	57.32	265.44	47.85	271.10	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**60.83**	**---**	**6952.97**	**---**	**7083.12**	**717.24**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**51.832**	**---**	**43.190**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	7698.25	0.00
19.11.26 24:00	7760.31	0.00
Итого за период	62.06	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 51
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00179189

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x4B8E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	н/д	н/д	н/д	0.000	156.270	н/д	н/д	н/д	1.00	1.00	н/д	24.0	0.0
22.10.26	н/д	н/д	н/д	0.000	159.800	н/д	н/д	н/д	1.00	1.00	н/д	24.0	0.0
23.10.26	н/д	н/д	н/д	0.000	157.280	н/д	н/д	н/д	1.00	1.00	н/д	24.0	0.0
24.10.26	н/д	н/д	н/д	0.000	157.780	н/д	н/д	н/д	1.00	1.00	н/д	24.0	0.0
25.10.26	н/д	н/д	н/д	0.000	159.190	н/д	н/д	н/д	1.00	1.00	н/д	24.0	0.0
26.10.26	н/д	н/д	н/д	0.000	156.520	н/д	н/д	н/д	1.00	1.00	н/д	24.0	0.0
27.10.26	н/д	н/д	н/д	0.000	158.030	н/д	н/д	н/д	1.00	1.00	н/д	24.0	0.0
28.10.26	н/д	н/д	н/д	0.000	170.070	н/д	н/д	н/д	1.00	1.00	н/д	24.0	0.0
29.10.26	н/д	н/д	н/д	0.000	166.050	н/д	н/д	н/д	1.00	1.00	н/д	24.0	0.0
30.10.26	н/д	н/д	н/д	0.000	187.120	н/д	н/д	н/д	1.00	1.00	н/д	24.0	0.0
31.10.26	н/д	н/д	н/д	0.000	199.480	н/д	н/д	н/д	1.00	1.00	н/д	24.0	0.0
01.11.26	н/д	н/д	н/д	0.000	200.100	н/д	н/д	н/д	1.00	1.00	н/д	24.0	0.0
02.11.26	н/д	н/д	н/д	0.000	189.730	н/д	н/д	н/д	1.00	1.00	н/д	24.0	0.0
03.11.26	н/д	н/д	н/д	0.000	182.050	н/д	н/д	н/д	1.00	1.00	н/д	24.0	0.0
04.11.26	н/д	н/д	н/д	0.000	196.580	н/д	н/д	н/д	1.00	1.00	н/д	24.0	0.0
05.11.26	н/д	н/д	н/д	0.000	211.920	н/д	н/д	н/д	1.00	1.00	н/д	24.0	0.0
06.11.26	н/д	н/д	н/д	0.000	205.160	н/д	н/д	н/д	1.00	1.00	н/д	24.0	0.0
07.11.26	н/д	н/д	н/д	0.000	226.760	н/д	н/д	н/д	1.00	1.00	н/д	24.0	0.0
08.11.26	н/д	н/д	н/д	0.000	226.450	н/д	н/д	н/д	1.00	1.00	н/д	24.0	0.0
09.11.26	н/д	н/д	н/д	0.000	226.510	н/д	н/д	н/д	1.00	1.00	н/д	24.0	0.0
10.11.26	н/д	н/д	н/д	0.000	221.470	н/д	н/д	н/д	1.00	1.00	н/д	24.0	0.0
11.11.26	н/д	н/д	н/д	0.000	222.400	н/д	н/д	н/д	1.00	1.00	н/д	24.0	0.0
12.11.26	н/д	н/д	н/д	0.000	215.900	н/д	н/д	н/д	1.00	1.00	н/д	24.0	0.0
13.11.26	н/д	н/д	н/д	0.000	223.470	н/д	н/д	н/д	1.00	1.00	н/д	24.0	0.0
14.11.26	н/д	н/д	н/д	0.000	220.400	н/д	н/д	н/д	1.00	1.00	н/д	24.0	0.0
15.11.26	н/д	н/д	н/д	0.000	222.210	н/д	н/д	н/д	1.00	1.00	н/д	24.0	0.0
16.11.26	н/д	н/д	н/д	0.000	223.510	н/д	н/д	н/д	1.00	1.00	н/д	24.0	0.0
17.11.26	н/д	н/д	н/д	0.000	223.540	н/д	н/д	н/д	1.00	1.00	н/д	24.0	0.0
18.11.26	н/д	н/д	н/д	0.000	222.800	н/д	н/д	н/д	1.00	1.00	н/д	24.0	0.0
19.11.26	н/д	н/д	н/д	0.000	223.580	н/д	н/д	н/д	1.00	1.00	н/д	24.0	0.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**0.0**	**5912.1**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**720.0**	**0.0**
Среднее	---	---	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**1.00**	**1.00**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	0.000	3571.720	0.000	0.000	0.0000	0.000	602.0	0.0
19.11.26 24:00	0.000	9483.849	0.000	0.000	0.0000	0.000	1394.0	0.0
Итого за период	0.000	5912.129	0.000	0.000	0.0000	---	792.0	0.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 53
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА728

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.22	40.33	288.82	36.10	288.70	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.52	43.82	284.36	38.45	284.35	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.69	46.11	284.89	40.18	284.92	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.68	45.97	283.81	40.04	283.83	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.67	45.83	283.64	39.92	283.65	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.67	45.63	283.54	39.74	283.56	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.67	45.63	283.39	39.74	283.47	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.63	45.18	281.17	39.38	281.37	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.82	46.84	301.73	40.82	302.04	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	2.09	50.33	302.01	43.34	302.29	23.56	23.56	0.00	0.00
31.10.26	2.08	49.56	337.25	43.30	337.76	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	2.28	51.13	364.25	44.86	365.02	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	2.29	51.36	363.17	45.03	363.92	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	2.25	51.55	343.89	45.00	344.42	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	2.44	53.03	319.32	45.42	319.76	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	2.81	57.51	347.89	49.42	348.61	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	2.71	56.17	373.12	48.98	374.09	23.55	24.00	0.00	0.00
07.11.26	2.74	57.25	369.31	49.96	370.39	21.43	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.86	57.11	400.08	49.94	401.03	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.88	57.49	399.39	50.25	400.48	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	2.91	57.54	399.17	50.24	400.20	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	2.91	57.76	397.34	50.43	398.36	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	2.81	56.82	393.02	49.65	394.09	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	2.60	54.51	380.95	47.79	382.05	23.59	24.00	0.00	0.00
14.11.26	2.42	57.23	335.61	50.02	336.77	20.20	20.20	0.00	0.00
15.11.26	2.85	57.22	393.85	49.96	395.06	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	2.80	57.11	393.78	49.99	395.05	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	2.85	57.37	395.07	50.15	396.35	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	2.84	57.40	394.39	50.18	395.71	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	2.87	57.74	396.59	50.48	397.89	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**69.86**	**---**	**10374.80**	**---**	**10395.19**	**712.33**	**715.76**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**52.284**	**---**	**45.625**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	9755.09	0.00
19.11.26 24:00	9826.55	0.00
Итого за период	71.46	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 55
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00179183

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x7272

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	43.31	36.75	6.56	181.440	180.070	179.860	178.970	0.890	6.65	6.26	1.1790	0.0	24.0
22.10.26	45.18	38.14	7.04	182.240	180.820	180.560	179.620	0.940	6.63	6.23	1.2710	0.0	24.0
23.10.26	45.04	38.02	7.02	181.590	180.200	179.910	179.000	0.910	6.59	6.19	1.2610	0.0	24.0
24.10.26	44.89	37.93	6.96	181.490	180.130	179.810	178.930	0.880	6.59	6.20	1.2490	0.0	24.0
25.10.26	44.71	37.74	6.97	181.280	179.960	179.600	178.760	0.840	6.58	6.19	1.2530	0.0	24.0
26.10.26	44.70	37.66	7.04	181.050	179.700	179.370	178.500	0.870	6.80	6.41	1.2590	0.0	24.0
27.10.26	44.26	37.28	6.98	179.690	178.420	178.010	177.220	0.790	6.97	6.58	1.2410	0.0	24.0
28.10.26	46.20	38.92	7.28	195.540	193.820	193.560	192.460	1.100	6.98	6.53	1.4050	0.0	24.0
29.10.26	49.51	40.98	8.53	192.840	191.060	190.670	189.610	1.060	6.96	6.52	1.6240	0.0	24.0
30.10.26	48.34	41.03	7.31	220.630	218.270	218.250	216.560	1.690	7.00	6.43	1.5950	0.0	24.0
31.10.26	50.20	42.64	7.56	234.870	232.110	232.110	230.190	1.920	7.05	6.42	1.7560	0.0	24.0
01.11.26	50.36	42.74	7.62	234.040	231.280	231.260	229.360	1.900	6.97	6.35	1.7650	0.0	24.0
02.11.26	50.43	42.46	7.97	217.970	215.600	215.360	213.810	1.550	7.02	6.47	1.7160	0.0	24.0
03.11.26	52.78	43.45	9.33	208.830	206.550	206.120	204.700	1.420	7.02	6.51	1.9210	0.0	24.0
04.11.26	56.39	46.60	9.79	225.490	222.660	222.160	220.430	1.730	7.34	6.76	2.1760	0.0	24.0
05.11.26	55.24	46.28	8.96	229.490	224.160	226.220	221.940	4.280	6.95	6.27	2.0240	0.0	24.0
06.11.26	56.16	47.12	9.04	239.570	235.490	236.090	232.990	3.100	6.40	5.70	2.1340	0.0	24.0
07.11.26	56.15	47.31	8.84	259.510	255.610	255.700	252.980	2.720	6.64	5.89	2.2600	0.0	24.0
08.11.26	56.32	47.44	8.88	259.130	255.400	255.290	252.760	2.530	6.63	5.88	2.2670	0.0	24.0
09.11.26	56.43	47.37	9.06	259.080	255.360	255.240	252.720	2.520	6.62	5.87	2.3090	0.0	24.0
10.11.26	56.53	47.44	9.09	257.280	253.620	253.480	250.920	2.560	6.50	5.75	2.3020	0.0	24.0
11.11.26	55.67	46.83	8.84	254.390	250.850	250.790	248.210	2.580	6.36	5.63	2.2180	0.0	24.0
12.11.26	53.75	45.24	8.51	246.650	243.360	243.330	241.010	2.320	6.10	5.40	2.0700	0.0	24.0
13.11.26	55.96	46.94	9.02	216.790	213.730	213.610	211.530	2.080	6.37	5.70	1.9270	0.0	24.0
14.11.26	56.15	47.08	9.07	254.570	250.970	250.820	248.350	2.470	6.35	5.62	2.2720	0.0	24.0
15.11.26	55.96	47.03	8.93	254.980	251.400	251.310	248.760	2.550	6.35	5.62	2.2430	0.0	24.0
16.11.26	56.22	47.21	9.01	255.790	252.200	252.080	249.560	2.520	6.35	5.62	2.2700	0.0	24.0
17.11.26	56.26	47.26	9.00	255.340	251.760	251.550	249.120	2.430	6.36	5.63	2.2630	0.0	24.0
18.11.26	56.55	47.52	9.03	256.850	253.200	253.030	250.560	2.470	6.42	5.68	2.2860	0.0	24.0
19.11.26	56.42	47.37	9.05	256.890	253.220	253.130	250.560	2.570	6.42	5.68	2.2880	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**6755.2**	**6670.9**	**6668.28**	**6610.09**	**58.190**	**---**	**---**	**55.8040**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**51.86**	**43.59**	**8.27**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.67**	**6.07**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	114621.949	112245.980	112897.740	111038.120	1017.6040	1859.620	2971.0	16788.0
19.11.26 24:00	121377.250	118916.960	119566.019	117648.209	1073.4080	1917.810	2971.0	17508.0
Итого за период	6755.301	6670.980	6668.278	6610.089	55.8040	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 55/1
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00178835

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x798C

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	43.11	36.74	6.37	168.900	168.360	167.430	167.260	0.170	6.99	6.92	1.0630	0.0	24.0
22.10.26	45.01	38.07	6.94	169.470	168.980	167.790	167.730	0.060	6.97	6.89	1.1610	0.0	24.0
23.10.26	44.87	37.91	6.96	169.280	168.790	167.600	167.560	0.040	6.93	6.85	1.1650	0.0	24.0
24.10.26	44.72	37.81	6.91	169.420	168.940	167.740	167.680	0.060	6.93	6.86	1.1550	0.0	24.0
25.10.26	44.54	37.59	6.95	169.610	169.180	167.940	167.920	0.020	6.92	6.85	1.1640	0.0	24.0
26.10.26	44.53	37.53	7.00	175.510	166.690	173.830	165.550	8.280	7.14	7.07	1.2140	0.0	24.0
27.10.26	44.09	37.15	6.94	178.340	164.000	176.660	163.040	13.620	7.30	7.24	1.2250	0.0	24.0
28.10.26	46.01	38.81	7.20	193.960	178.250	192.000	177.010	14.990	7.31	7.19	1.3790	0.0	24.0
29.10.26	49.24	40.83	8.41	184.150	171.500	182.040	170.130	11.910	7.30	7.18	1.5370	0.0	24.0
30.10.26	48.18	41.05	7.13	209.390	207.850	207.110	206.220	0.890	7.33	7.10	1.4740	0.0	24.0
31.10.26	50.02	42.59	7.43	222.720	221.350	220.090	219.430	0.660	7.38	7.09	1.6350	0.0	24.0
01.11.26	50.19	42.72	7.47	221.940	220.500	219.300	218.580	0.720	7.30	7.02	1.6370	0.0	24.0
02.11.26	50.27	42.46	7.81	207.200	205.680	204.760	203.940	0.820	7.36	7.13	1.5980	0.0	24.0
03.11.26	52.54	43.44	9.10	198.050	196.480	195.450	194.750	0.700	7.35	7.17	1.7740	0.0	24.0
04.11.26	56.19	46.66	9.53	212.590	210.810	209.470	208.650	0.820	7.67	7.42	1.9950	0.0	24.0
05.11.26	55.04	46.53	8.51	230.700	228.930	227.460	226.600	0.860	7.34	7.00	1.9320	0.0	24.0
06.11.26	55.99	47.30	8.69	226.130	224.520	222.930	222.090	0.840	6.72	6.36	1.9350	0.0	24.0
07.11.26	55.95	47.52	8.43	246.100	244.210	242.530	241.600	0.930	6.96	6.56	2.0440	0.0	24.0
08.11.26	56.14	47.69	8.45	245.550	243.670	241.950	241.030	0.920	6.95	6.55	2.0400	0.0	24.0
09.11.26	56.23	47.76	8.47	245.710	243.820	242.110	241.180	0.930	6.94	6.54	2.0500	0.0	24.0
10.11.26	56.35	47.83	8.52	243.930	242.050	240.360	239.470	0.890	6.82	6.43	2.0480	0.0	24.0
11.11.26	55.49	47.18	8.31	241.190	239.410	237.810	236.990	0.820	6.68	6.30	1.9760	0.0	24.0
12.11.26	53.56	45.60	7.96	233.710	232.040	230.580	229.750	0.830	6.42	6.07	1.8320	0.0	24.0
13.11.26	55.78	47.43	8.35	205.850	204.350	202.870	202.150	0.720	6.67	6.30	1.6940	0.0	24.0
14.11.26	55.95	47.51	8.44	241.930	240.160	238.400	237.580	0.820	6.67	6.29	2.0080	0.0	24.0
15.11.26	55.76	47.49	8.27	241.660	239.930	238.210	237.370	0.840	6.67	6.29	1.9700	0.0	24.0
16.11.26	56.04	47.61	8.43	242.300	240.680	238.740	238.040	0.700	6.67	6.29	2.0090	0.0	24.0
17.11.26	56.07	47.66	8.41	241.840	240.230	238.250	237.590	0.660	6.68	6.30	2.0020	0.0	24.0
18.11.26	56.37	47.92	8.45	243.210	241.600	239.610	238.960	0.650	6.74	6.35	2.0230	0.0	24.0
19.11.26	56.23	47.80	8.43	243.180	241.640	239.650	239.050	0.600	6.74	6.35	2.0170	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**6423.5**	**6334.6**	**6340.67**	**6274.90**	**65.770**	**---**	**---**	**50.7560**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**51.68**	**43.73**	**7.94**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.99**	**6.73**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	87004.839	86393.569	85746.329	85367.860	756.0320	378.470	2188.0	13762.0
19.11.26 24:00	93428.360	92728.170	92086.999	91642.759	806.7880	444.240	2188.0	14482.0
Итого за период	6423.520	6334.600	6340.669	6274.899	50.7560	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 57
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00182349

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x4A0A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д
22.10.26	46.85	41.05	5.80	588.870	582.950	582.800	578.330	4.470	234.77	244.98	3.3700	0.0	0.0
23.10.26	46.89	40.61	6.28	913.830	904.000	904.370	897.000	7.370	6.00	5.80	5.6720	0.0	24.0
24.10.26	46.37	40.53	5.84	979.700	969.170	969.820	961.680	8.140	6.00	5.80	5.6520	0.0	24.0
25.10.26	46.10	40.27	5.83	979.450	969.030	969.650	961.620	8.030	6.00	5.80	5.6460	0.0	24.0
26.10.26	45.72	40.07	5.65	1017.470	1007.050	1007.490	999.460	8.030	6.00	5.80	5.6800	0.0	24.0
27.10.26	47.08	41.04	6.04	1052.380	1041.470	1041.440	1033.230	8.210	6.00	5.80	6.2850	0.0	24.0
28.10.26	48.02	41.78	6.24	1052.600	1041.150	1041.220	1032.600	8.620	6.00	5.80	6.4890	0.0	24.0
29.10.26	47.90	41.68	6.22	1055.150	1044.900	1043.790	1036.380	7.410	6.00	5.80	6.4880	0.0	24.0
30.10.26	46.48	40.66	5.82	1054.120	1044.150	1043.420	1036.050	7.370	6.00	5.80	6.0670	0.0	24.0
31.10.26	47.98	41.63	6.35	1050.050	1040.030	1038.720	1031.550	7.170	6.00	5.80	6.5930	0.0	24.0
01.11.26	48.12	41.74	6.38	1053.600	1043.550	1042.170	1035.010	7.160	6.00	5.80	6.6390	0.0	24.0
02.11.26	51.45	44.18	7.27	1091.930	1081.500	1078.420	1071.580	6.840	6.00	5.80	7.8300	0.0	24.0
03.11.26	55.28	46.99	8.29	1134.500	1123.050	1118.390	1111.410	6.980	6.00	5.80	9.2650	0.0	24.0
04.11.26	58.75	49.65	9.10	1140.200	1129.370	1122.050	1116.340	5.710	6.00	5.80	10.1940	0.0	24.0
05.11.26	54.57	46.83	7.74	1135.370	1124.980	1119.640	1113.390	6.250	6.00	5.80	8.6570	0.0	24.0
06.11.26	53.66	45.94	7.72	1184.030	1174.170	1168.140	1162.510	5.630	6.00	5.80	9.0020	0.0	24.0
07.11.26	57.09	48.42	8.67	1181.320	1171.230	1163.530	1158.300	5.230	6.00	5.80	10.0710	0.0	24.0
08.11.26	57.26	48.60	8.66	1178.580	1168.150	1160.720	1155.190	5.530	6.00	5.80	10.0440	0.0	24.0
09.11.26	58.31	49.21	9.10	1178.000	1166.600	1159.510	1153.400	6.110	6.00	5.80	10.5400	0.0	24.0
10.11.26	59.95	50.46	9.49	1167.870	1157.770	1148.570	1143.970	4.600	6.00	5.80	10.8800	0.0	24.0
11.11.26	58.88	49.70	9.18	1157.000	1149.450	1138.510	1136.180	2.330	6.00	5.80	10.4290	0.0	24.0
12.11.26	59.11	49.64	9.47	971.600	960.450	955.900	949.320	6.580	6.00	5.80	9.1450	0.0	24.0
13.11.26	59.05	49.73	9.32	1032.150	1021.200	1015.550	1009.340	6.210	6.00	5.80	9.5150	0.0	24.0
14.11.26	65.20	47.74	17.46	606.730	580.580	595.000	574.350	20.650	6.00	5.80	10.3720	0.0	24.0
15.11.26	64.90	47.94	16.96	608.750	571.150	597.140	564.940	32.200	6.00	5.80	10.1140	0.0	24.0
16.11.26	57.89	48.15	9.74	1025.770	1003.950	1009.830	993.040	16.790	6.00	5.80	9.8280	0.0	24.0
17.11.26	59.16	50.36	8.80	1224.950	1208.320	1205.230	1193.970	11.260	6.00	5.80	10.6000	0.0	24.0
18.11.26	59.40	50.52	8.88	1221.580	1205.580	1201.770	1191.180	10.590	6.00	5.80	10.6540	0.0	24.0
19.11.26	55.19	48.04	7.15	1380.350	1365.500	1360.770	1350.660	10.110	6.00	5.80	9.7110	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**30417.9**	**30050.4**	**30003.56**	**29751.98**	**251.580**	**---**	**---**	**241.4320**	**0.0**	**672.0**
Среднее	**53.88**	**45.62**	**8.25**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**13.89**	**14.05**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0000	0.000	0.0	0.0
19.11.26 24:00	30417.900	30050.450	30003.559	29751.980	241.4320	251.580	0.0	687.0
Итого за период	30417.900	30050.450	30003.559	29751.980	241.4320	---	0.0	687.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 61
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00178760

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0C4E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	67.17	54.15	13.02	131.110	130.220	128.430	128.420	0.010	3.46	3.73	1.6690	0.0	24.0
22.10.26	67.75	54.83	12.92	134.570	133.720	131.750	131.820	-0.070	3.47	3.91	1.7000	0.0	24.0
23.10.26	68.16	56.53	11.63	157.430	156.650	154.180	154.370	-0.190	3.46	3.87	1.7880	0.0	24.0
24.10.26	67.59	57.11	10.48	173.550	172.940	169.990	170.310	-0.320	3.58	3.98	1.7780	0.0	24.0
25.10.26	67.68	57.03	10.65	173.790	173.220	170.190	170.580	-0.390	3.68	3.99	1.8110	0.0	24.0
26.10.26	67.93	57.06	10.87	172.010	171.410	168.450	168.830	-0.380	3.73	4.14	1.8270	0.0	24.0
27.10.26	66.06	55.26	10.80	162.230	161.660	159.040	159.360	-0.320	3.74	4.07	1.7180	0.0	24.0
28.10.26	66.13	54.94	11.19	156.180	155.620	153.070	153.420	-0.350	3.82	4.11	1.7090	0.0	24.0
29.10.26	66.13	55.00	11.13	158.190	157.630	155.060	155.420	-0.360	3.78	4.16	1.7250	0.0	24.0
30.10.26	65.86	54.38	11.48	147.950	148.600	145.070	146.550	-1.480	3.66	4.00	1.6630	0.0	24.0
31.10.26	65.47	52.38	13.09	126.480	125.790	124.000	124.160	-0.160	3.91	4.06	1.6230	0.0	24.0
01.11.26	65.09	52.17	12.92	126.320	127.280	123.910	125.650	-1.740	4.02	4.11	1.6000	0.0	24.0
02.11.26	65.62	53.27	12.35	136.670	137.040	133.950	135.240	-1.290	3.68	4.01	1.6490	0.0	24.0
03.11.26	65.76	53.15	12.61	136.810	136.280	134.150	134.450	-0.300	3.69	4.08	1.6880	0.0	24.0
04.11.26	65.91	53.68	12.23	140.370	139.900	137.630	138.010	-0.380	3.80	4.01	1.6810	0.0	24.0
05.11.26	65.58	53.63	11.95	141.560	141.160	138.770	139.250	-0.480	3.67	4.03	1.6570	0.0	24.0
06.11.26	64.93	52.70	12.23	137.020	136.580	134.360	134.820	-0.460	3.96	4.05	1.6430	0.0	24.0
07.11.26	68.92	55.67	13.25	141.280	140.930	138.190	138.910	-0.720	3.94	4.11	1.8300	0.0	24.0
08.11.26	69.39	55.94	13.45	141.300	140.760	138.230	138.740	-0.510	3.71	3.90	1.8570	0.0	24.0
09.11.26	67.65	55.18	12.47	145.960	145.790	142.960	143.720	-0.760	3.74	4.08	1.7810	0.0	24.0
10.11.26	65.97	54.22	11.75	148.280	148.200	145.330	146.140	-0.810	3.68	4.01	1.7060	0.0	24.0
11.11.26	65.74	54.38	11.36	155.030	155.380	151.980	153.210	-1.230	3.42	3.91	1.7220	0.0	24.0
12.11.26	66.07	55.03	11.04	163.010	163.520	159.740	161.170	-1.430	3.53	3.96	1.7620	0.0	24.0
13.11.26	65.83	54.37	11.46	154.400	154.710	151.280	152.550	-1.270	3.53	3.96	1.7290	0.0	24.0
14.11.26	65.92	54.52	11.40	153.920	154.200	150.900	152.040	-1.140	3.70	4.06	1.7180	0.0	24.0
15.11.26	65.94	54.70	11.24	153.830	154.290	150.840	152.130	-1.290	3.60	3.93	1.6940	0.0	24.0
16.11.26	66.12	54.65	11.47	153.970	154.320	150.890	152.160	-1.270	3.70	4.07	1.7290	0.0	24.0
17.11.26	65.85	54.65	11.20	156.900	157.530	153.790	155.320	-1.530	3.61	3.99	1.7200	0.0	24.0
18.11.26	66.04	55.03	11.01	161.480	162.030	158.300	159.710	-1.410	3.53	3.90	1.7360	0.0	24.0
19.11.26	66.11	54.99	11.12	158.590	159.160	155.460	156.930	-1.470	3.53	3.79	1.7250	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**4500.1**	**4496.5**	**4409.89**	**4433.39**	**-23.500**	**---**	**---**	**51.6380**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**66.47**	**54.68**	**11.79**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**3.68**	**4.00**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	60701.110	60761.940	59477.879	59929.479	746.2930	-451.600	2690.0	16332.0
19.11.26 24:00	65201.300	65258.460	63887.770	64362.870	797.9310	-475.100	2690.0	17052.0
Итого за период	4500.190	4496.519	4409.890	4433.391	51.6380	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 63а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ859

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.51	65.83	219.76	58.94	219.35	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.57	67.13	208.97	59.62	208.65	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.59	67.68	214.44	60.27	214.10	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.66	67.96	251.20	61.32	250.94	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.64	67.32	277.22	61.40	277.05	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.68	67.46	277.67	61.41	277.52	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.67	67.66	274.80	61.56	274.60	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.58	65.85	259.49	59.73	259.06	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.58	65.93	249.92	59.62	249.35	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.60	65.93	253.23	59.63	252.65	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.56	65.68	238.50	59.07	237.90	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.52	65.42	202.35	57.89	201.68	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.51	65.05	205.01	57.64	204.26	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.57	65.53	220.26	58.40	219.50	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.58	65.67	218.97	58.44	218.38	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.58	65.79	224.58	58.76	223.96	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.54	65.45	226.35	58.63	225.73	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.54	64.86	219.33	57.83	218.68	23.93	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.73	68.87	225.94	61.23	225.46	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.75	69.31	225.80	61.54	225.25	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.70	67.56	234.28	60.29	233.67	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.62	65.81	238.28	58.98	237.68	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.62	65.57	249.64	59.05	249.34	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.66	65.91	262.71	59.59	262.58	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.63	65.69	248.51	59.11	248.38	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.63	65.78	247.63	59.21	247.52	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.62	65.80	247.73	59.26	247.52	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.64	66.00	248.25	59.37	247.56	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.63	65.71	253.68	59.29	252.72	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.64	65.87	260.51	59.57	259.72	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**48.35**	**---**	**7185.01**	**---**	**7170.76**	**719.93**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**66.336**	**---**	**59.555**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	459.49	0.00
19.11.26 24:00	507.92	0.00
Итого за период	48.43	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 65
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ552

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	2.38	66.83	374.66	60.44	371.74	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	2.47	68.17	356.25	61.24	353.66	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	2.50	68.72	365.95	61.87	363.04	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	2.63	69.00	428.54	62.82	425.40	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	2.60	68.36	473.32	62.87	470.45	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	2.65	68.49	474.96	62.90	471.55	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	2.66	68.71	470.25	63.05	466.78	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	2.52	66.86	444.50	61.17	440.58	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	2.52	66.94	428.57	61.06	424.63	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	2.53	66.94	433.34	61.09	429.46	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	2.50	66.68	409.14	60.51	405.74	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	2.46	66.43	346.95	59.33	343.32	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	2.44	66.04	351.47	59.09	347.26	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	2.50	66.53	380.23	59.96	376.19	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	2.52	66.68	378.96	60.03	375.15	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	2.50	66.80	389.89	60.39	386.26	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	2.43	66.45	390.83	60.23	387.43	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	2.44	65.85	379.12	59.41	375.99	23.81	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.70	69.92	390.24	62.99	386.48	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.75	70.37	389.86	63.32	385.68	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	2.65	68.60	406.00	62.05	401.58	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	2.53	66.81	413.47	60.67	408.97	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	2.53	66.57	432.53	60.70	428.30	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	2.61	66.90	455.16	61.16	450.58	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	2.59	66.69	430.40	60.66	426.50	23.84	24.00	0.00	0.00
15.11.26	2.59	66.77	429.38	60.73	426.17	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	2.56	66.79	429.24	60.81	425.80	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	2.59	67.00	428.66	60.94	425.66	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	2.56	66.71	433.94	60.81	430.91	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	2.58	66.90	441.58	61.04	438.63	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**76.49**	**---**	**12357.39**	**---**	**12249.89**	**719.65**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**67.350**	**---**	**61.111**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	3395.73	0.00
19.11.26 24:00	3472.43	0.00
Итого за период	76.70	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 67
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ410

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	3.83	65.99	268.10	51.64	271.65	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	3.93	67.28	255.77	51.89	259.09	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	4.02	67.77	263.07	52.45	266.13	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	4.28	68.04	310.15	54.13	312.77	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	4.27	67.30	340.22	54.73	342.77	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	4.39	67.60	340.65	54.71	343.23	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	4.36	67.66	336.96	54.71	339.27	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	4.08	65.88	315.73	52.92	317.93	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	4.04	65.97	304.37	52.69	306.54	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	4.05	66.00	308.81	52.87	310.89	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	3.92	65.74	288.51	52.03	290.57	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	3.76	65.47	245.75	50.12	247.97	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	3.77	65.15	250.10	50.02	252.32	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	3.95	65.62	269.92	50.94	272.08	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	4.09	65.78	272.18	50.73	274.74	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	4.05	65.86	278.79	51.32	281.25	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	3.97	65.49	281.31	51.34	283.35	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	3.98	65.08	272.65	50.46	274.82	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	4.44	69.01	281.36	53.20	283.26	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	4.52	69.37	280.94	53.26	282.77	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	4.35	67.54	291.61	52.57	293.98	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	4.17	65.85	295.78	51.71	299.23	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	4.20	65.62	311.36	52.09	314.40	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	4.36	66.00	327.21	52.65	330.04	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	4.27	65.77	308.68	51.88	311.21	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	4.27	65.84	308.37	51.97	310.92	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	4.19	65.84	307.59	52.18	310.41	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	4.28	66.05	307.97	52.13	311.38	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	4.29	65.81	313.60	52.12	316.92	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	4.30	65.94	318.78	52.43	321.95	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**124.38**	**---**	**8856.29**	**---**	**8933.84**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**66.411**	**---**	**52.263**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	7552.66	0.00
19.11.26 24:00	7677.53	0.00
Итого за период	124.87	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 69
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТЭМ-106 Заводской номер: 3060268
Формула Q = M1(h1 - h2)
Тип системы Подача + расходомер Система: 1

ТВ1

	ДУ, мм	Gmin, м3/ч	Gmax, м3/ч	Kv, л/имп	Fmax, КГц
1	80	8	192	10	---
2	80	8.1	194.4	10	---

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	dM, (т)	T1, (°C)	T2, (°C)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	Время наработки, (ч)
21.10.26	1.868	368.53	364.79	3.7	45.381	40.307	0.5	0.5	24.00
22.10.26	1.936	359.97	356.22	3.7	45.799	40.414	0.5	0.5	24.00
23.10.26	2.061	422.99	419.08	3.9	46.001	41.124	0.5	0.5	24.00
24.10.26	2.103	461.05	457.03	4.0	46.080	41.514	0.5	0.5	24.00
25.10.26	2.143	461.07	457.08	4.0	45.877	41.225	0.5	0.5	24.00
26.10.26	2.155	507.08	502.92	4.2	45.596	41.343	0.5	0.5	24.00
27.10.26	2.195	535.35	531.13	4.2	45.735	41.631	0.5	0.5	24.00
28.10.26	2.267	535.75	531.58	4.2	46.379	42.145	0.5	0.5	24.00
29.10.26	2.295	536.04	531.86	4.2	46.695	42.409	0.5	0.5	24.00
30.10.26	2.259	534.99	530.86	4.1	46.493	42.268	0.5	0.5	24.00
31.10.26	2.504	534.29	530.25	4.0	48.280	43.590	0.5	0.5	24.00
01.11.26	2.789	536.51	532.50	4.0	51.312	46.110	0.5	0.5	24.00
02.11.26	2.885	537.13	532.91	4.2	52.317	46.944	0.5	0.5	24.00
03.11.26	2.976	538.83	534.30	4.5	52.574	47.048	0.5	0.5	24.00
04.11.26	2.956	539.63	535.12	4.5	52.910	47.430	0.5	0.5	24.00
05.11.26	2.937	539.24	534.76	4.5	53.013	47.565	0.5	0.5	24.00
06.11.26	3.027	537.54	533.05	4.5	53.077	47.445	0.5	0.5	24.00
07.11.26	3.303	540.88	536.44	4.4	55.833	49.726	0.5	0.5	24.00
08.11.26	3.363	540.11	535.68	4.4	56.316	50.089	0.5	0.5	24.00
09.11.26	3.217	542.06	537.58	4.5	54.978	49.042	0.5	0.5	24.00
10.11.26	3.163	542.68	538.19	4.5	54.514	48.685	0.5	0.5	24.00
11.11.26	3.163	546.65	542.13	4.5	54.503	48.715	0.5	0.5	24.00
12.11.26	3.279	551.62	547.11	4.5	55.119	49.173	0.5	0.5	24.00
13.11.26	3.184	549.01	544.50	4.5	54.429	48.626	0.5	0.5	24.00
14.11.26	3.164	548.20	543.73	4.5	54.413	48.640	0.5	0.5	24.00
15.11.26	3.143	548.07	543.63	4.4	54.591	48.855	0.5	0.5	24.00
16.11.26	3.179	548.19	543.75	4.4	54.630	48.830	0.5	0.5	24.00
17.11.26	3.147	548.11	543.67	4.4	54.293	48.550	0.5	0.5	24.00
18.11.26	3.145	548.51	544.06	4.5	54.238	48.502	0.5	0.5	24.00
19.11.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	**79.81**	**15040.1**	**14915.9**	**123.9**	**---**	**---**	**---**	**---**	**696.00**
Среднее	**---**	**---**	**---**	**---**	**51.08**	**45.79**	**0.5**	**0.5**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Q, (Гкал)	M1, (т)	M2, (т)	Время наработки, (ч)
20.10.26 24:00	11593.3	1048437.4	1044404.5	82722.1
19.11.26 24:00	н/д	н/д	н/д	н/д
Итого за период	н/д	н/д	н/д	н/д

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 71
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА722

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.26	52.82	145.81	32.59	145.20	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	2.10	45.94	393.99	40.60	394.36	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	2.14	46.50	389.65	41.00	389.95	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	2.20	46.60	388.71	40.93	388.98	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	2.25	46.99	387.60	41.19	387.85	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	2.24	46.49	387.77	40.70	388.18	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	2.34	46.61	458.76	41.36	459.06	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	2.44	46.56	543.43	42.06	543.64	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	2.46	46.86	543.68	42.33	543.76	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	2.50	47.41	544.00	42.81	544.32	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	2.46	47.34	543.16	42.79	543.53	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	2.63	48.39	541.64	43.52	542.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	3.01	52.08	544.89	46.53	545.21	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	3.10	53.05	546.15	47.36	546.45	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	3.19	53.42	546.48	47.57	546.87	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	3.18	53.77	547.58	47.94	547.83	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	3.12	53.83	547.24	48.11	547.39	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	3.14	53.59	544.77	47.81	545.14	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	3.50	56.66	548.48	50.26	548.91	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	3.55	57.21	548.37	50.72	548.79	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	3.46	56.14	548.90	49.84	549.49	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	3.39	55.43	550.29	49.26	551.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	3.36	55.28	551.60	49.17	552.33	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	3.46	55.94	553.06	49.67	553.78	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	3.41	55.41	551.82	49.22	552.48	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	3.40	55.30	551.48	49.12	551.97	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	3.34	55.53	551.59	49.46	551.89	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	3.36	55.49	551.38	49.38	551.90	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	3.33	55.17	551.58	49.11	552.06	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	3.34	55.16	551.49	49.09	552.07	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**86.66**	**---**	**15155.35**	**---**	**15166.39**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**51.899**	**---**	**45.717**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	11084.06	0.00
19.11.26 24:00	11172.75	0.00
Итого за период	88.69	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 77
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ582

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.85	41.79	253.20	38.42	261.33	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.99	43.65	257.59	39.82	266.02	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.14	46.39	264.02	42.08	272.20	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.24	48.43	269.34	43.82	278.17	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.29	49.37	273.46	44.64	282.42	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.33	49.72	274.06	44.87	283.39	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.21	47.64	267.88	43.13	277.36	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.26	48.61	273.98	44.02	282.53	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.20	47.44	270.31	42.99	278.33	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.20	47.31	269.96	42.84	277.95	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.15	46.47	267.14	42.16	275.21	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.24	47.70	253.69	42.76	261.08	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.47	52.18	248.61	46.25	255.35	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.48	52.61	257.15	46.82	264.89	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.43	51.48	250.51	45.74	258.47	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.44	51.87	251.67	46.14	259.48	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.43	52.13	234.94	46.00	242.02	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.41	53.24	178.72	45.05	184.54	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.57	57.49	151.25	47.09	155.19	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.59	57.80	150.71	47.26	154.97	23.94	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.47	55.36	157.86	45.76	162.45	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.37	53.83	135.17	43.68	139.78	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.42	54.34	140.69	44.23	145.18	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.49	55.42	146.08	45.23	150.73	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.42	54.44	140.04	44.28	144.72	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.41	54.48	139.41	44.31	143.94	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.40	54.58	139.55	44.50	144.10	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.43	54.71	139.65	44.45	144.06	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.42	54.50	139.73	44.33	144.20	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.43	54.64	139.78	44.41	144.39	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**40.18**	**---**	**6336.15**	**---**	**6534.45**	**719.94**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**51.321**	**---**	**44.236**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	724.91	0.00
19.11.26 24:00	765.64	0.00
Итого за период	40.73	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 79
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00179020

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x586B

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	43.76	38.89	4.87	292.530	290.200	289.910	288.160	1.750	7.75	7.21	1.4120	0.0	24.0
22.10.26	46.51	41.06	5.45	299.430	297.710	296.430	295.350	1.080	7.80	7.24	1.6140	0.0	24.0
23.10.26	48.60	42.71	5.89	306.040	304.190	302.700	301.580	1.120	7.74	7.15	1.7840	0.0	24.0
24.10.26	49.51	43.46	6.05	310.680	308.750	307.150	305.990	1.160	7.76	7.16	1.8590	0.0	24.0
25.10.26	49.84	43.66	6.18	311.770	309.860	308.170	307.100	1.070	7.79	7.18	1.9040	0.0	24.0
26.10.26	47.81	42.03	5.78	305.120	303.310	301.860	300.770	1.090	7.75	7.17	1.7450	0.0	24.0
27.10.26	48.79	42.92	5.87	310.800	308.920	307.370	306.230	1.140	7.80	7.19	1.8060	0.0	24.0
28.10.26	47.57	41.92	5.65	306.130	304.260	302.880	301.740	1.140	7.79	7.21	1.7120	0.0	24.0
29.10.26	47.43	41.73	5.70	307.670	305.690	304.480	303.240	1.240	7.84	7.26	1.7370	0.0	24.0
30.10.26	46.60	41.07	5.53	306.240	304.420	303.150	302.060	1.090	7.78	7.21	1.6780	0.0	24.0
31.10.26	47.74	41.48	6.26	291.430	289.570	288.320	287.210	1.110	7.57	7.05	1.7980	0.0	24.0
01.11.26	52.39	44.86	7.53	285.680	283.550	282.020	280.860	1.160	7.62	7.13	2.1220	0.0	24.0
02.11.26	52.80	45.51	7.29	296.020	293.830	292.190	290.990	1.200	7.98	7.45	2.1320	0.0	24.0
03.11.26	51.65	44.39	7.26	288.930	286.910	285.330	284.270	1.060	7.97	7.47	2.0710	0.0	24.0
04.11.26	52.04	44.78	7.26	290.040	287.910	286.390	285.220	1.170	8.02	7.51	2.0780	0.0	24.0
05.11.26	52.29	44.69	7.60	271.560	269.600	268.130	267.090	1.040	7.96	7.51	2.0360	0.0	24.0
06.11.26	53.38	43.67	9.71	210.430	208.880	207.680	207.030	0.650	7.67	7.39	2.0110	0.0	24.0
07.11.26	57.94	45.25	12.69	179.330	177.790	176.560	176.110	0.450	7.52	7.32	2.2360	0.0	24.0
08.11.26	58.26	45.42	12.84	179.100	177.560	176.280	175.880	0.400	7.53	7.33	2.2620	0.0	24.0
09.11.26	55.58	44.13	11.45	186.700	185.240	184.040	183.580	0.460	7.74	7.51	2.1030	0.0	24.0
10.11.26	54.24	42.05	12.19	161.880	160.750	159.690	159.420	0.270	7.83	7.67	1.9430	0.0	24.0
11.11.26	54.79	42.83	11.96	171.520	170.210	169.180	168.690	0.490	7.85	7.67	2.0210	0.0	24.0
12.11.26	55.86	43.95	11.91	183.500	182.010	180.860	180.330	0.530	7.84	7.65	2.1500	0.0	24.0
13.11.26	54.97	43.07	11.90	176.590	175.220	174.140	173.730	0.410	7.88	7.71	2.0690	0.0	24.0
14.11.26	54.94	43.05	11.89	175.630	174.280	173.230	172.840	0.390	7.90	7.74	2.0550	0.0	24.0
15.11.26	55.05	43.33	11.72	175.680	174.350	173.280	172.880	0.400	7.87	7.71	2.0270	0.0	24.0
16.11.26	55.19	43.37	11.82	175.620	174.290	173.220	172.840	0.380	7.87	7.70	2.0440	0.0	24.0
17.11.26	54.98	43.21	11.77	175.840	174.370	173.440	172.930	0.510	7.86	7.69	2.0360	0.0	24.0
18.11.26	55.13	43.31	11.82	176.040	174.700	173.640	173.250	0.390	7.86	7.69	2.0510	0.0	24.0
19.11.26	55.16	43.14	12.02	171.410	170.110	169.060	168.710	0.350	7.85	7.68	2.0290	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**7279.3**	**7228.4**	**7190.78**	**7166.08**	**24.700**	**---**	**---**	**58.5250**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**52.02**	**43.16**	**8.86**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**7.80**	**7.42**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	124771.120	123671.240	122902.080	122319.359	1057.7520	582.720	2833.0	16162.0
19.11.26 24:00	132126.180	130972.640	130167.159	129557.520	1117.2970	609.640	2833.0	16906.0
Итого за период	7355.059	7301.399	7265.078	7238.161	59.5450	---	0.0	744.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 81
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА652

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.88	41.95	418.19	37.45	413.72	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	2.16	43.87	420.16	38.72	415.76	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	2.46	46.63	424.51	40.83	420.15	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	2.70	48.66	428.25	42.35	423.86	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	2.80	49.60	431.39	43.09	427.02	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	2.89	49.96	433.57	43.28	429.44	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	2.66	47.87	430.33	41.68	426.29	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	2.75	48.83	432.68	42.47	428.65	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	2.62	47.68	430.55	41.59	426.55	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	2.60	47.54	430.39	41.49	426.34	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	2.48	46.68	428.45	40.88	424.39	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	2.71	48.00	419.12	41.51	414.86	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	3.19	52.51	415.53	44.82	411.07	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	3.18	52.88	420.24	45.30	415.87	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	3.12	51.77	416.98	44.27	412.52	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	3.10	52.14	417.64	44.70	413.20	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	3.08	52.42	407.03	44.84	402.39	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	3.28	53.69	380.82	45.05	375.67	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	3.72	58.08	367.25	47.92	361.68	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	3.75	58.38	366.95	48.15	361.29	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	3.46	55.85	370.40	46.48	364.83	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	3.29	54.38	360.64	45.25	354.89	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	3.34	54.89	359.89	45.58	354.15	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	3.47	55.98	362.65	46.40	356.93	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	3.35	55.06	363.40	45.83	357.57	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	3.33	55.06	363.18	45.88	357.24	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	3.29	55.15	362.77	46.05	356.83	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	3.34	55.30	363.28	46.08	357.29	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	3.33	55.10	363.21	45.90	357.19	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	3.35	55.25	363.08	45.99	357.04	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**90.68**	**---**	**11952.53**	**---**	**11804.68**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**51.705**	**---**	**43.994**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	12050.97	0.00
19.11.26 24:00	12143.07	0.00
Итого за период	92.10	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, проспект Ленина, 85
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА709

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.37	69.05	348.53	65.11	350.05	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.93	70.10	435.67	65.77	437.33	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	2.36	70.68	542.39	66.30	543.47	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	2.29	70.58	574.04	66.55	573.96	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	2.19	69.55	586.73	65.80	587.16	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	2.28	70.01	602.19	66.22	602.63	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	2.29	69.93	597.98	66.09	598.31	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	2.19	68.37	518.29	64.10	518.01	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	2.19	68.54	469.56	63.87	469.16	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	2.17	68.59	462.83	63.90	462.30	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	2.18	68.50	443.97	63.57	443.54	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.94	68.79	414.04	64.09	413.73	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	2.05	68.65	419.05	63.76	418.92	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	2.24	68.90	456.91	63.98	456.59	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	2.28	69.04	451.83	63.98	451.75	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	2.25	69.01	455.56	64.07	455.53	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	2.20	68.58	443.68	63.61	443.64	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	2.31	68.48	430.90	63.12	430.91	23.94	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.49	72.31	443.14	66.67	443.76	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.50	72.72	445.49	67.10	446.11	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	2.39	70.54	465.45	65.36	466.26	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	2.31	68.75	487.15	64.00	487.53	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	2.28	68.34	513.52	63.89	514.17	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	2.32	68.72	552.38	64.52	553.65	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	2.30	68.60	517.09	64.15	517.86	23.92	24.00	0.00	0.00
15.11.26	2.31	68.60	509.95	64.07	510.61	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	2.29	68.56	507.95	64.05	508.47	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	2.31	68.83	511.58	64.31	512.14	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	2.28	68.57	505.56	64.06	506.10	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	2.29	68.70	506.89	64.18	507.48	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**66.78**	**---**	**14620.30**	**---**	**14631.13**	**719.86**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**69.286**	**---**	**64.675**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	4263.62	0.00
19.11.26 24:00	4331.34	0.00
Итого за период	67.72	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 2а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА707

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.14	42.07	371.77	39.00	368.71	23.30	23.30	0.00	0.00
22.10.26	1.36	44.39	379.29	40.80	376.19	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.46	46.14	378.73	42.28	375.77	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.48	46.12	378.66	42.20	375.69	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.46	45.89	378.59	42.03	375.60	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.47	45.82	378.54	41.92	375.58	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.51	46.16	378.48	42.16	375.48	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.63	47.84	378.26	43.53	375.33	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.62	47.81	378.25	43.51	375.36	23.60	23.60	0.00	0.00
30.10.26	1.65	48.39	375.88	44.01	372.98	23.51	23.51	0.00	0.00
31.10.26	1.62	47.88	378.22	43.58	375.36	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.63	47.73	378.16	43.42	375.31	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.73	48.81	377.92	44.22	374.99	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.91	51.51	377.51	46.42	374.44	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.95	51.80	377.49	46.62	374.44	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.97	52.35	377.27	47.13	374.40	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.90	51.94	376.14	46.88	373.33	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	2.02	53.09	374.83	47.70	372.00	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.16	55.09	374.60	49.32	371.79	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.18	55.44	374.60	49.60	371.83	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	2.13	54.48	374.66	48.79	371.87	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	2.15	54.90	375.19	49.16	372.40	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	2.15	55.06	375.77	49.32	373.06	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	2.15	54.87	375.80	49.14	373.06	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	2.12	54.70	376.90	49.06	374.14	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	2.16	55.20	379.76	49.49	377.01	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	2.12	54.88	379.73	49.28	377.05	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	2.16	55.15	379.79	49.47	377.05	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	2.13	54.96	380.09	49.33	377.37	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	2.16	55.34	380.25	49.64	377.63	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**55.28**	**---**	**11321.13**	**---**	**11235.22**	**718.41**	**718.41**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**50.860**	**---**	**45.967**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	6196.27	0.00
19.11.26 24:00	6252.54	0.00
Итого за период	56.27	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 7
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00166279

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xCBEB

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	43.57	37.50	6.07	225.380	222.790	223.340	221.270	2.070	6.20	6.00	1.3550	0.0	24.0
22.10.26	45.21	38.67	6.54	222.860	220.240	220.700	218.750	1.950	6.20	6.00	1.4420	0.0	24.0
23.10.26	45.19	38.51	6.68	221.380	218.670	219.220	217.230	1.990	6.20	6.00	1.4600	0.0	24.0
24.10.26	44.96	38.35	6.61	221.410	218.700	219.250	217.260	1.990	6.20	6.00	1.4450	0.0	24.0
25.10.26	44.89	38.26	6.63	221.430	218.660	219.270	217.220	2.050	6.20	6.00	1.4500	0.0	24.0
26.10.26	45.27	38.44	6.83	221.390	218.590	219.230	217.090	2.140	6.20	6.00	1.4940	0.0	24.0
27.10.26	46.87	39.51	7.36	221.330	218.400	219.060	216.720	2.340	6.20	6.00	1.6140	0.0	24.0
28.10.26	46.86	39.50	7.36	198.610	195.940	196.590	194.440	2.150	6.20	6.00	1.4420	0.0	24.0
29.10.26	47.42	39.91	7.51	221.350	218.440	218.950	216.760	2.190	6.20	6.00	1.6430	0.0	24.0
30.10.26	46.91	39.58	7.33	221.270	218.300	218.960	216.620	2.340	6.20	6.00	1.6010	0.0	24.0
31.10.26	46.76	39.41	7.35	221.330	218.330	219.130	216.650	2.480	6.20	6.00	1.6070	0.0	24.0
01.11.26	47.92	40.10	7.82	221.190	218.190	218.810	216.510	2.300	6.20	6.00	1.7080	0.0	24.0
02.11.26	50.47	41.84	8.63	221.010	217.930	218.370	216.150	2.220	6.20	6.00	1.8810	0.0	24.0
03.11.26	50.77	41.92	8.85	220.940	217.760	218.300	215.950	2.350	6.20	6.00	1.9260	0.0	24.0
04.11.26	51.30	42.35	8.95	220.700	217.510	218.060	215.590	2.470	6.20	6.00	1.9480	0.0	24.0
05.11.26	50.89	42.11	8.78	219.820	216.660	217.180	214.850	2.330	6.20	6.00	1.9030	0.0	24.0
06.11.26	52.10	42.68	9.42	218.970	215.740	216.220	213.940	2.280	6.20	6.00	2.0360	0.0	24.0
07.11.26	53.98	43.95	10.03	219.010	215.760	216.130	213.840	2.290	6.20	6.00	2.1690	0.0	24.0
08.11.26	54.30	44.19	10.11	219.110	215.790	216.050	213.870	2.180	6.20	6.00	2.1820	0.0	24.0
09.11.26	53.38	43.47	9.91	219.020	215.660	216.140	213.740	2.400	6.20	6.00	2.1380	0.0	24.0
10.11.26	53.80	43.79	10.01	219.680	216.330	216.800	214.410	2.390	6.20	6.00	2.1680	0.0	24.0
11.11.26	53.93	44.03	9.90	221.030	217.710	218.060	215.770	2.290	6.20	6.00	2.1540	0.0	24.0
12.11.26	53.80	43.87	9.93	221.220	217.930	218.340	216.010	2.330	6.20	6.00	2.1640	0.0	24.0
13.11.26	53.60	43.76	9.84	222.910	219.560	219.960	217.640	2.320	6.20	6.00	2.1620	0.0	24.0
14.11.26	54.11	44.29	9.82	226.340	223.030	223.220	220.890	2.330	6.20	6.00	2.1880	0.0	24.0
15.11.26	53.78	44.23	9.55	226.390	223.130	223.290	221.040	2.250	6.20	6.00	2.1280	0.0	24.0
16.11.26	54.04	44.39	9.65	226.510	223.180	223.390	221.020	2.370	6.20	6.00	2.1550	0.0	24.0
17.11.26	53.87	44.27	9.60	226.580	223.220	223.460	221.060	2.400	6.20	6.00	2.1400	0.0	24.0
18.11.26	54.22	44.56	9.66	226.770	223.410	223.650	221.250	2.400	6.20	6.00	2.1600	0.0	24.0
19.11.26	53.75	44.11	9.64	226.790	223.400	223.670	221.350	2.320	6.20	6.00	2.1550	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**6641.7**	**6548.9**	**6562.80**	**6494.89**	**67.910**	**---**	**---**	**56.0180**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**50.26**	**41.71**	**8.54**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.20**	**6.00**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	103664.089	99899.190	99344.880	98959.870	998.1280	385.010	3482.0	15537.0
19.11.26 24:00	110305.820	106448.149	105907.680	105454.759	1054.1460	452.920	3482.0	16257.0
Итого за период	6641.731	6548.959	6562.799	6494.889	56.0180	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 12а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00166946

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xB242

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	43.30	36.62	6.68	186.850	183.420	185.240	182.300	2.940	5.36	5.35	1.2330	0.0	24.0
22.10.26	44.95	37.71	7.24	188.010	184.500	186.290	183.300	2.990	5.38	5.41	1.3470	0.0	24.0
23.10.26	44.93	37.53	7.40	186.270	182.800	184.570	181.600	2.970	5.30	5.33	1.3630	0.0	24.0
24.10.26	44.71	37.35	7.36	186.940	183.500	185.220	182.300	2.920	5.43	5.45	1.3610	0.0	24.0
25.10.26	44.64	37.25	7.39	186.290	182.840	184.590	181.640	2.950	5.52	5.56	1.3620	0.0	24.0
26.10.26	44.99	37.39	7.60	186.460	183.030	184.690	181.830	2.860	5.37	5.36	1.4050	0.0	24.0
27.10.26	46.60	38.52	8.08	187.360	183.840	185.430	182.600	2.830	5.35	5.37	1.4960	0.0	24.0
28.10.26	46.58	38.56	8.02	187.260	183.760	185.340	182.520	2.820	5.39	5.43	1.4850	0.0	24.0
29.10.26	47.14	38.94	8.20	187.630	184.100	185.680	182.850	2.830	5.22	5.20	1.5200	0.0	24.0
30.10.26	46.63	38.58	8.05	186.790	183.270	184.870	182.030	2.840	5.27	5.25	1.4870	0.0	24.0
31.10.26	46.49	38.57	7.92	191.970	188.390	189.980	187.120	2.860	5.32	5.34	1.5040	0.0	24.0
01.11.26	47.61	39.04	8.57	186.930	183.450	184.920	182.150	2.770	5.35	5.37	1.5820	0.0	24.0
02.11.26	50.17	40.72	9.45	186.380	182.800	184.210	181.360	2.850	5.50	5.48	1.7380	0.0	24.0
03.11.26	50.46	40.76	9.70	185.490	181.900	183.330	180.460	2.870	5.43	5.38	1.7750	0.0	24.0
04.11.26	50.99	41.61	9.38	192.710	188.990	190.370	187.410	2.960	5.40	5.38	1.7820	0.0	24.0
05.11.26	50.58	41.44	9.14	189.560	185.870	187.280	184.370	2.910	5.43	5.45	1.7070	0.0	24.0
06.11.26	51.73	41.80	9.93	183.520	179.990	181.250	178.510	2.740	5.47	5.45	1.7930	0.0	24.0
07.11.26	53.63	43.18	10.45	187.700	183.950	185.170	182.270	2.900	5.50	5.46	1.9270	0.0	24.0
08.11.26	53.97	43.34	10.63	186.250	182.490	183.700	180.820	2.880	5.52	5.47	1.9500	0.0	24.0
09.11.26	53.05	42.56	10.49	184.000	180.340	181.600	178.870	2.730	5.32	5.28	1.9010	0.0	24.0
10.11.26	53.45	43.07	10.38	189.050	185.250	186.540	183.570	2.970	5.50	5.45	1.9300	0.0	24.0
11.11.26	53.61	43.42	10.19	192.020	188.190	189.400	186.520	2.880	5.44	5.42	1.9270	0.0	24.0
12.11.26	53.45	43.18	10.27	189.660	185.890	187.090	184.230	2.860	5.46	5.42	1.9180	0.0	24.0
13.11.26	53.26	43.14	10.12	191.570	187.810	189.050	186.130	2.920	5.50	5.45	1.9070	0.0	24.0
14.11.26	53.76	43.88	9.88	200.780	196.880	198.140	195.100	3.040	5.50	5.48	1.9550	0.0	24.0
15.11.26	53.40	43.88	9.52	203.350	199.350	200.680	197.560	3.120	5.55	5.51	1.9050	0.0	24.0
16.11.26	53.63	43.73	9.90	197.290	193.430	194.650	191.750	2.900	5.52	5.48	1.9240	0.0	24.0
17.11.26	53.49	43.55	9.94	196.360	192.460	193.720	190.780	2.940	5.44	5.42	1.9220	0.0	24.0
18.11.26	53.83	43.84	9.99	198.590	194.780	195.950	193.080	2.870	5.34	5.33	1.9570	0.0	24.0
19.11.26	53.39	43.49	9.90	199.580	195.600	196.940	193.920	3.020	5.41	5.39	1.9490	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**5702.6**	**5592.8**	**5635.89**	**5548.95**	**86.940**	**---**	**---**	**51.0120**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**49.94**	**40.88**	**9.05**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**5.42**	**5.40**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	94902.399	92425.610	93595.829	91569.319	920.4290	2026.510	0.0	18587.0
19.11.26 24:00	100605.020	98018.480	99231.719	97118.270	971.4410	2113.450	0.0	19307.0
Итого за период	5702.620	5592.869	5635.889	5548.951	51.0120	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 14а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00169005

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xD931

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	43.42	38.46	4.96	302.210	306.050	299.560	303.940	-4.380	6.05	5.93	1.4810	0.0	24.0
22.10.26	45.06	39.73	5.33	301.540	305.000	298.660	302.800	-4.140	6.08	5.97	1.5920	0.0	24.0
23.10.26	45.04	39.60	5.44	299.590	303.350	296.710	301.180	-4.470	6.08	5.96	1.6100	0.0	24.0
24.10.26	44.82	39.39	5.43	300.340	304.170	297.460	301.980	-4.520	6.07	5.95	1.6100	0.0	24.0
25.10.26	44.75	39.23	5.52	299.720	303.220	296.840	301.060	-4.220	6.08	5.97	1.6360	0.0	24.0
26.10.26	45.12	39.49	5.63	300.010	303.020	297.080	300.790	-3.710	6.08	5.96	1.6710	0.0	24.0
27.10.26	46.72	40.70	6.02	300.510	303.860	297.390	301.460	-4.070	6.08	5.97	1.7880	0.0	24.0
28.10.26	46.70	40.65	6.05	300.240	303.810	297.120	301.410	-4.290	6.07	5.96	1.7960	0.0	24.0
29.10.26	47.27	41.09	6.18	300.960	304.320	297.820	301.900	-4.080	6.07	5.96	1.8350	0.0	24.0
30.10.26	46.76	40.73	6.03	300.430	303.270	297.310	300.870	-3.560	6.06	5.96	1.7910	0.0	24.0
31.10.26	46.62	40.21	6.41	253.750	257.510	251.110	255.500	-4.390	5.55	5.43	1.5950	0.0	24.0
01.11.26	47.75	41.27	6.48	300.230	300.930	296.980	298.510	-1.530	6.02	5.93	1.9220	0.0	24.0
02.11.26	50.31	43.21	7.10	299.460	300.180	295.860	297.540	-1.680	5.99	5.90	2.0980	0.0	24.0
03.11.26	50.60	43.33	7.27	298.760	300.400	295.160	297.760	-2.600	6.00	5.92	2.1440	0.0	24.0
04.11.26	51.12	44.02	7.10	305.210	307.570	301.440	304.750	-3.310	6.03	5.93	2.1380	0.0	24.0
05.11.26	50.72	43.84	6.88	301.520	304.070	297.880	301.310	-3.430	6.07	5.97	2.0460	0.0	24.0
06.11.26	51.91	44.46	7.45	295.750	298.360	292.010	295.620	-3.610	6.09	6.00	2.1710	0.0	24.0
07.11.26	53.78	45.93	7.85	299.480	301.750	295.430	298.740	-3.310	6.06	5.96	2.3180	0.0	24.0
08.11.26	54.12	46.14	7.98	298.300	300.860	294.240	297.810	-3.570	6.06	5.98	2.3420	0.0	24.0
09.11.26	53.20	45.40	7.80	296.170	298.440	292.300	295.560	-3.260	6.07	5.99	2.2770	0.0	24.0
10.11.26	53.61	45.88	7.73	301.090	303.800	297.010	300.800	-3.790	6.09	6.00	2.2920	0.0	24.0
11.11.26	53.75	46.15	7.60	304.650	307.340	300.570	304.230	-3.660	6.08	5.98	2.2820	0.0	24.0
12.11.26	53.61	45.95	7.66	302.630	305.060	298.570	301.990	-3.420	6.09	6.00	2.2840	0.0	24.0
13.11.26	53.41	45.90	7.51	305.760	308.680	301.670	305.630	-3.960	6.08	5.99	2.2620	0.0	24.0
14.11.26	53.92	46.55	7.37	317.220	320.070	312.910	316.750	-3.840	6.12	6.02	2.3020	0.0	24.0
15.11.26	53.59	46.46	7.13	319.770	322.570	315.470	319.300	-3.830	6.11	6.01	2.2470	0.0	24.0
16.11.26	53.87	46.50	7.37	314.530	317.290	310.270	314.070	-3.800	6.11	6.01	2.2820	0.0	24.0
17.11.26	53.68	46.33	7.35	313.600	316.440	309.410	313.240	-3.830	6.10	5.99	2.2720	0.0	24.0
18.11.26	54.05	46.63	7.42	316.580	319.190	312.260	315.880	-3.620	6.12	6.01	2.3150	0.0	24.0
19.11.26	53.57	46.22	7.35	318.580	321.270	314.270	318.040	-3.770	6.11	6.01	2.3040	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**9068.5**	**9151.8**	**8960.77**	**9070.42**	**-109.650**	**---**	**---**	**60.7030**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**50.09**	**43.31**	**6.77**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.06**	**5.95**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	139591.500	140723.660	137674.550	139315.169	1087.4090	-1640.620	836.0	18183.0
19.11.26 24:00	148660.089	149875.509	146635.320	148385.590	1148.1120	-1750.270	836.0	18903.0
Итого за период	9068.589	9151.848	8960.770	9070.421	60.7030	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 16
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 20123889

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0F07

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	42.75	35.61	н/д	7.14	4.91	4.90	н/д	141.495	142.658	н/д	140.315	141.879	н/д	-1.564	1.001	н/д	24	0
22.10.26	44.51	36.80	н/д	7.71	4.96	4.95	н/д	141.342	142.445	н/д	140.059	141.599	н/д	-1.540	1.079	н/д	24	0
23.10.26	44.49	36.58	н/д	7.91	4.95	4.95	н/д	139.973	141.003	н/д	138.703	140.180	н/д	-1.478	1.096	н/д	24	0
24.10.26	44.28	36.37	н/д	7.91	4.94	4.93	н/д	140.803	141.795	н/д	139.537	140.981	н/д	-1.444	1.103	н/д	24	0
25.10.26	44.21	36.20	н/д	8.00	4.95	4.94	н/д	140.337	141.337	н/д	139.086	140.530	н/д	-1.444	1.112	н/д	24	0
26.10.26	44.49	36.35	н/д	8.14	4.94	4.94	н/д	140.607	141.610	н/д	139.329	140.794	н/д	-1.466	1.133	н/д	24	0
27.10.26	46.13	37.37	н/д	8.76	4.96	4.95	н/д	141.110	141.973	н/д	139.725	141.099	н/д	-1.374	1.222	н/д	24	0
28.10.26	46.09	37.40	н/д	8.69	4.94	4.93	н/д	141.107	141.855	н/д	139.724	140.981	н/д	-1.257	1.213	н/д	24	0
29.10.26	46.67	37.77	н/д	8.90	4.94	4.94	н/д	141.152	142.053	н/д	139.742	141.162	н/д	-1.420	1.243	н/д	24	0
30.10.26	46.19	37.46	н/д	8.73	4.93	4.92	н/д	140.470	141.383	н/д	139.095	140.507	н/д	-1.412	1.213	н/д	24	0
31.10.26	46.04	37.40	н/д	8.64	4.93	4.92	н/д	143.473	144.428	н/д	142.079	143.539	н/д	-1.460	1.226	н/д	24	0
01.11.26	46.99	37.72	н/д	9.27	4.91	4.90	н/д	140.725	141.640	н/д	139.294	140.752	н/д	-1.459	1.290	н/д	24	0
02.11.26	49.63	39.31	н/д	10.33	4.88	4.88	н/д	140.158	140.898	н/д	138.563	139.921	н/д	-1.359	1.429	н/д	24	0
03.11.26	49.91	39.29	н/д	10.62	4.89	4.88	н/д	139.833	140.467	н/д	138.222	139.492	н/д	-1.270	1.467	н/д	24	0
04.11.26	50.45	39.97	н/д	10.49	4.92	4.90	н/д	143.917	144.568	н/д	142.222	143.535	н/д	-1.313	1.490	н/д	24	0
05.11.26	50.07	39.60	н/д	10.46	4.95	4.94	н/д	142.357	142.992	н/д	140.711	141.992	н/д	-1.281	1.471	н/д	24	0
06.11.26	51.08	39.99	н/д	11.09	4.98	4.98	н/д	138.872	139.633	н/д	137.196	138.634	н/д	-1.438	1.520	н/д	24	0
07.11.26	53.06	41.32	н/д	11.74	4.95	4.94	н/д	141.042	141.783	н/д	139.198	140.683	н/д	-1.486	1.632	н/д	24	0
08.11.26	53.42	41.54	н/д	11.88	4.95	4.94	н/д	140.633	141.383	н/д	138.772	140.272	н/д	-1.500	1.648	н/д	24	0
09.11.26	52.49	40.79	н/д	11.69	4.96	4.96	н/д	139.342	139.997	н/д	137.565	138.943	н/д	-1.378	1.608	н/д	24	0
10.11.26	52.89	41.26	н/д	11.63	4.97	4.96	н/д	141.943	142.697	н/д	140.106	141.605	н/д	-1.499	1.628	н/д	24	0
11.11.26	53.09	41.66	н/д	11.43	4.97	4.96	н/д	144.583	145.310	н/д	142.702	144.174	н/д	-1.473	1.630	н/д	24	0
12.11.26	52.85	41.34	н/д	11.51	4.97	4.96	н/д	142.255	142.988	н/д	140.419	141.881	н/д	-1.461	1.616	н/д	24	0
13.11.26	52.72	41.35	н/д	11.37	4.97	4.96	н/д	143.190	143.932	н/д	141.342	142.823	н/д	-1.480	1.606	н/д	24	0
14.11.26	53.17	42.08	н/д	11.09	5.01	4.99	н/д	151.420	152.160	н/д	149.441	150.928	н/д	-1.487	1.657	н/д	24	0
15.11.26	52.89	42.13	н/д	10.76	5.00	4.98	н/д	152.003	152.760	н/д	150.030	151.533	н/д	-1.504	1.613	н/д	24	0
16.11.26	53.17	42.08	н/д	11.09	5.00	4.99	н/д	148.618	149.325	н/д	146.678	148.125	н/д	-1.447	1.626	н/д	24	0
17.11.26	52.96	41.82	н/д	11.13	4.98	4.97	н/д	145.975	146.758	н/д	144.087	145.595	н/д	-1.508	1.603	н/д	24	0
18.11.26	53.34	42.29	н/д	11.05	5.00	4.99	н/д	150.375	151.180	н/д	148.397	149.953	н/д	-1.556	1.639	н/д	24	0
19.11.26	52.88	41.85	н/д	11.03	4.99	4.97	н/д	150.533	151.318	н/д	148.586	150.119	н/д	-1.534	1.638	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**4289.643**	**4314.329**	**---**	**4240.925**	**4284.211**	**---**	**-43.292**	**42.452**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**49.47**	**39.46**	---	**10.02**	**4.95**	**4.94**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	69613.075	69528.242	0.000	68662.224	68931.631	0.000	-269.407	736.968	0.000	12805	4632
19.11.26 24:00	73902.717	73842.567	0.000	72903.149	73215.846	0.000	-312.697	779.420	0.000	13525	4632
Итого за период	4289.642	4314.325	0.000	4240.925	4284.215	0.000	-43.290	42.452	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 19
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024М Заводской номер: 901534
Тип системы А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	43.44	36.90	6.54	202.89	203.35	-0.45	0.0	0.0	204.77	204.71	0.06	1.309	24.00
22.10.26	45.21	38.10	7.11	201.91	202.39	-0.48	0.0	0.0	203.93	203.83	0.10	1.413	24.00
23.10.26	45.20	38.03	7.17	201.30	201.77	-0.47	0.0	0.0	203.30	203.20	0.10	1.421	24.00
24.10.26	44.98	37.86	7.12	201.33	201.80	-0.47	0.0	0.0	203.32	203.22	0.10	1.411	24.00
25.10.26	44.91	37.75	7.16	209.70	210.18	-0.48	0.0	0.0	211.76	211.65	0.11	1.481	24.00
26.10.26	45.29	37.95	7.34	201.26	201.73	-0.47	0.0	0.0	203.27	203.15	0.12	1.458	24.00
27.10.26	46.88	38.98	7.90	201.07	201.54	-0.46	0.0	0.0	203.23	203.04	0.19	1.567	24.00
28.10.26	46.85	38.98	7.87	201.13	201.59	-0.46	0.0	0.0	203.28	203.10	0.19	1.562	24.00
29.10.26	47.41	39.36	8.05	201.04	201.53	-0.49	0.0	0.0	203.24	203.06	0.17	1.597	24.00
30.10.26	46.90	39.00	7.90	201.00	201.47	-0.48	0.0	0.0	203.15	202.98	0.17	1.567	24.00
31.10.26	46.76	38.80	7.96	201.09	201.56	-0.47	0.0	0.0	203.23	203.05	0.18	1.579	24.00
01.11.26	47.93	39.42	8.51	200.88	201.36	-0.49	0.0	0.0	203.12	202.90	0.22	1.687	24.00
02.11.26	50.46	41.13	9.33	200.55	201.04	-0.49	0.0	0.0	203.02	202.71	0.31	1.849	24.00
03.11.26	50.76	41.24	9.52	200.44	200.94	-0.50	0.0	0.0	202.94	202.62	0.32	1.884	24.00
04.11.26	51.28	41.75	9.53	200.20	200.67	-0.47	0.0	0.0	202.75	202.39	0.36	1.885	24.00
05.11.26	50.87	41.58	9.29	200.03	200.41	-0.38	0.0	0.0	202.53	202.11	0.43	1.838	24.00
06.11.26	52.09	42.12	9.97	199.38	199.88	-0.50	0.0	0.0	201.99	201.62	0.37	1.961	24.00
07.11.26	53.95	43.32	10.63	199.25	199.74	-0.49	0.0	0.0	202.04	201.58	0.46	2.094	24.00
08.11.26	54.28	43.52	10.76	199.26	199.77	-0.51	0.0	0.0	202.08	201.62	0.46	2.119	24.00
09.11.26	53.36	42.95	10.41	199.28	199.75	-0.48	0.0	0.0	202.01	201.56	0.45	2.050	24.00
10.11.26	53.77	43.34	10.43	199.81	200.33	-0.51	0.0	0.0	202.59	202.17	0.42	2.058	24.00
11.11.26	53.90	43.57	10.33	201.11	201.62	-0.51	0.0	0.0	203.92	203.49	0.43	2.052	24.00
12.11.26	53.79	43.45	10.34	200.66	201.18	-0.52	0.0	0.0	203.46	203.04	0.42	2.049	24.00
13.11.26	53.58	43.47	10.11	204.00	204.53	-0.53	0.0	0.0	206.82	206.42	0.40	2.034	24.00
14.11.26	54.08	43.98	10.10	209.64	210.23	-0.59	0.0	0.0	212.59	212.22	0.37	2.088	24.00
15.11.26	53.76	43.98	9.78	209.70	210.28	-0.58	0.0	0.0	212.61	212.27	0.35	2.021	24.00
16.11.26	54.03	44.12	9.91	209.75	210.29	-0.54	0.0	0.0	212.70	212.30	0.40	2.051	24.00
17.11.26	53.85	43.91	9.94	209.78	210.34	-0.57	0.0	0.0	212.70	212.33	0.37	2.056	24.00
18.11.26	54.21	44.16	10.05	210.03	210.55	-0.53	0.0	0.0	212.99	212.56	0.43	2.085	24.00
19.11.26	53.74	43.81	9.93	210.17	210.72	-0.56	0.0	0.0	213.09	212.70	0.39	2.058	24.00
Итого	**---**	**---**	**---**	**6087.60**	**6102.55**	**-14.95**	**---**	**---**	**6162.44**	**6153.59**	**8.84**	**54.284**	**720.00**
Среднее	**50.25**	**41.22**	**9.03**	**---**	**---**	**---**	**0.0**	**0.0**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Мтс	Q, (Гкал)
20.10.26 24:00	-240072.31	8467.708
19.11.26 24:00	-240087.26	8521.992
Итого за период	---	54.284

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 21
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00167000

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xE5DB

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	43.65	38.25	5.40	376.180	376.490	372.810	373.890	-1.080	6.29	6.00	2.0090	0.0	24.0
22.10.26	45.28	39.47	5.81	375.260	375.310	371.660	372.640	-0.980	6.32	6.00	2.1580	0.0	24.0
23.10.26	45.27	39.38	5.89	374.400	374.210	370.800	371.570	-0.770	6.31	6.00	2.1810	0.0	24.0
24.10.26	45.04	39.21	5.83	374.410	374.230	370.810	371.590	-0.780	6.31	6.00	2.1600	0.0	24.0
25.10.26	44.98	39.13	5.85	374.330	374.080	370.730	371.440	-0.710	6.31	6.00	2.1690	0.0	24.0
26.10.26	45.37	39.34	6.03	374.450	374.110	370.790	371.400	-0.610	6.31	6.00	2.2340	0.0	24.0
27.10.26	46.96	40.49	6.47	374.160	373.940	370.320	371.060	-0.740	6.31	6.00	2.3950	0.0	24.0
28.10.26	46.94	40.46	6.48	374.350	373.960	370.500	371.080	-0.580	6.30	6.00	2.3960	0.0	24.0
29.10.26	47.50	40.90	6.60	374.440	373.800	370.480	370.920	-0.440	6.30	6.00	2.4420	0.0	24.0
30.10.26	46.99	40.57	6.42	374.080	373.560	370.240	370.680	-0.440	6.29	6.00	2.3750	0.0	24.0
31.10.26	46.84	40.37	6.47	374.300	373.730	370.460	370.850	-0.390	6.29	6.00	2.3950	0.0	24.0
01.11.26	48.02	41.07	6.95	374.240	373.510	370.200	370.540	-0.340	6.27	6.00	2.5710	0.0	24.0
02.11.26	50.56	42.93	7.63	374.120	373.150	369.580	369.920	-0.340	6.23	6.00	2.8140	0.0	24.0
03.11.26	50.87	43.05	7.82	373.800	372.870	369.240	369.610	-0.370	6.24	6.00	2.8850	0.0	24.0
04.11.26	51.39	43.53	7.86	373.520	372.560	368.960	369.200	-0.240	6.27	6.00	2.8920	0.0	24.0
05.11.26	50.97	43.34	7.63	372.090	371.160	367.530	367.830	-0.300	6.30	6.00	2.8030	0.0	24.0
06.11.26	52.20	44.03	8.17	370.550	369.210	365.820	365.800	0.020	6.32	6.00	2.9830	0.0	24.0
07.11.26	54.07	45.35	8.72	370.440	368.930	365.400	365.330	0.070	6.28	6.00	3.1820	0.0	24.0
08.11.26	54.40	45.62	8.78	370.550	369.060	365.510	365.460	0.050	6.29	6.00	3.2050	0.0	24.0
09.11.26	53.48	44.90	8.58	370.150	368.880	365.220	365.360	-0.140	6.30	6.00	3.1300	0.0	24.0
10.11.26	53.89	45.21	8.68	371.370	370.070	366.330	366.470	-0.140	6.31	6.00	3.1780	0.0	24.0
11.11.26	54.03	45.43	8.60	374.530	373.240	369.460	369.620	-0.160	6.31	6.00	3.1750	0.0	24.0
12.11.26	53.91	45.30	8.61	372.630	371.710	367.600	368.110	-0.510	6.31	6.00	3.1620	0.0	24.0
13.11.26	53.68	45.08	8.60	367.690	367.100	362.760	363.590	-0.830	6.33	6.00	3.1170	0.0	24.0
14.11.26	54.19	45.51	8.68	371.520	371.620	366.480	368.020	-1.540	6.40	6.00	3.1790	0.0	24.0
15.11.26	53.86	45.43	8.43	372.110	371.580	367.070	367.980	-0.910	6.39	6.00	3.0920	0.0	24.0
16.11.26	54.14	45.56	8.58	372.390	371.660	367.350	368.060	-0.710	6.39	6.00	3.1470	0.0	24.0
17.11.26	53.96	45.41	8.55	372.510	371.710	367.470	368.110	-0.640	6.37	6.00	3.1350	0.0	24.0
18.11.26	54.32	45.68	8.64	372.940	372.180	367.890	368.580	-0.690	6.39	6.00	3.1750	0.0	24.0
19.11.26	53.84	45.25	8.59	373.200	372.360	368.160	368.760	-0.600	6.39	6.00	3.1580	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**11190.7**	**11169.9**	**11057.63**	**11073.47**	**-15.840**	**---**	**---**	**82.8970**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**50.35**	**42.84**	**7.51**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.31**	**6.00**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	168288.890	167369.810	165928.400	165719.839	1481.2510	208.560	2278.0	16743.0
19.11.26 24:00	179479.599	178539.789	176986.030	176793.309	1564.1480	192.720	2278.0	17463.0
Итого за период	11190.708	11169.978	11057.630	11073.470	82.8970	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 31
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 20120695

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x2BC4

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	42.50	37.28	н/д	5.23	4.73	4.77	н/д	46.377	45.167	н/д	45.996	44.891	н/д	1.106	0.241	н/д	24	0
22.10.26	44.18	38.55	н/д	5.63	4.77	4.81	н/д	46.145	44.920	н/д	45.732	44.622	н/д	1.110	0.258	н/д	24	0
23.10.26	44.16	38.45	н/д	5.71	4.77	4.81	н/д	45.917	44.697	н/д	45.506	44.402	н/д	1.104	0.260	н/д	24	0
24.10.26	43.95	38.33	н/д	5.62	4.76	4.80	н/д	45.883	44.668	н/д	45.477	44.375	н/д	1.102	0.256	н/д	24	0
25.10.26	43.88	38.21	н/д	5.67	4.77	4.81	н/д	45.819	44.612	н/д	45.416	44.323	н/д	1.092	0.258	н/д	24	0
26.10.26	44.20	38.41	н/д	5.80	4.76	4.80	н/д	45.781	44.573	н/д	45.371	44.279	н/д	1.092	0.264	н/д	24	0
27.10.26	45.80	39.52	н/д	6.28	4.78	4.81	н/д	45.744	44.513	н/д	45.303	44.200	н/д	1.103	0.285	н/д	24	0
28.10.26	45.77	39.55	н/д	6.22	4.76	4.79	н/д	45.678	44.446	н/д	45.236	44.134	н/д	1.103	0.282	н/д	24	0
29.10.26	46.33	39.92	н/д	6.41	4.76	4.80	н/д	45.603	44.368	н/д	45.151	44.048	н/д	1.103	0.290	н/д	24	0
30.10.26	45.85	39.55	н/д	6.30	4.75	4.79	н/д	45.533	44.306	н/д	45.093	43.994	н/д	1.099	0.284	н/д	24	0
31.10.26	45.70	39.29	н/д	6.41	4.75	4.78	н/д	45.617	44.393	н/д	45.180	44.087	н/д	1.093	0.290	н/д	24	0
01.11.26	46.73	39.99	н/д	6.75	4.73	4.77	н/д	45.455	44.225	н/д	44.999	43.906	н/д	1.093	0.304	н/д	24	0
02.11.26	49.30	41.86	н/д	7.44	4.70	4.74	н/д	45.468	44.211	н/д	44.958	43.859	н/д	1.099	0.335	н/д	24	0
03.11.26	49.59	42.02	н/д	7.57	4.71	4.75	н/д	45.553	44.287	н/д	45.036	43.929	н/д	1.106	0.341	н/д	24	0
04.11.26	50.11	42.54	н/д	7.57	4.74	4.77	н/д	45.471	44.187	н/д	44.942	43.822	н/д	1.120	0.341	н/д	24	0
05.11.26	49.70	42.34	н/д	7.36	4.77	4.81	н/д	45.157	43.882	н/д	44.640	43.522	н/д	1.118	0.329	н/д	24	0
06.11.26	50.78	42.87	н/д	7.90	4.80	4.84	н/д	44.763	43.495	н/д	44.228	43.129	н/д	1.099	0.350	н/д	24	0
07.11.26	52.68	44.28	н/д	8.40	4.77	4.81	н/д	44.861	43.562	н/д	44.285	43.171	н/д	1.114	0.373	н/д	24	0
08.11.26	53.02	44.44	н/д	8.58	4.78	4.81	н/д	44.837	43.537	н/д	44.254	43.142	н/д	1.112	0.380	н/д	24	0
09.11.26	52.11	43.82	н/д	8.29	4.78	4.82	н/д	44.751	43.459	н/д	44.191	43.075	н/д	1.115	0.367	н/д	24	0
10.11.26	52.52	44.17	н/д	8.34	4.80	4.83	н/д	45.016	43.723	н/д	44.440	43.329	н/д	1.110	0.371	н/д	24	0
11.11.26	52.68	44.40	н/д	8.28	4.79	4.82	н/д	45.320	44.016	н/д	44.739	43.617	н/д	1.121	0.371	н/д	24	0
12.11.26	52.50	44.23	н/д	8.27	4.79	4.83	н/д	45.232	43.927	н/д	44.653	43.532	н/д	1.121	0.370	н/д	24	0
13.11.26	52.32	44.16	н/д	8.16	4.78	4.83	н/д	45.651	44.332	н/д	45.073	43.933	н/д	1.140	0.368	н/д	24	0
14.11.26	52.80	44.72	н/д	8.08	4.82	4.85	н/д	46.921	45.547	н/д	46.319	45.128	н/д	1.191	0.375	н/д	24	0
15.11.26	52.49	44.66	н/д	7.83	4.81	4.84	н/д	46.930	45.561	н/д	46.330	45.142	н/д	1.188	0.363	н/д	24	0
16.11.26	52.76	44.79	н/д	7.98	4.81	4.85	н/д	46.759	45.388	н/д	46.156	44.968	н/д	1.187	0.369	н/д	24	0
17.11.26	52.58	44.53	н/д	8.05	4.79	4.83	н/д	46.689	45.329	н/д	46.091	44.916	н/д	1.175	0.372	н/д	24	0
18.11.26	52.93	44.55	н/д	8.38	4.84	4.87	н/д	44.744	43.425	н/д	44.164	43.031	н/д	1.133	0.371	н/д	24	0
19.11.26	52.43	43.56	н/д	8.87	4.86	4.91	н/д	41.596	40.355	н/д	41.068	40.003	н/д	1.065	0.365	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**1365.271**	**1327.111**	**---**	**1350.027**	**1316.509**	**---**	**33.514**	**9.783**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**49.05**	**41.82**	---	**7.23**	**4.77**	**4.81**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	10663.304	10336.722	0.000	10511.634	10233.175	0.000	278.459	90.943	0.000	9021	87
19.11.26 24:00	12028.575	11663.833	0.000	11861.657	11549.686	0.000	311.971	100.725	0.000	9741	87
Итого за период	1365.271	1327.111	0.000	1350.023	1316.511	0.000	33.512	9.782	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 33
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 20123767

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xD59F

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	42.73	38.49	н/д	4.24	4.73	5.00	н/д	58.862	58.855	н/д	58.418	58.418	н/д	0.000	0.247	н/д	24	0
22.10.26	44.50	40.00	н/д	4.50	4.78	5.00	н/д	58.605	58.584	н/д	58.117	58.117	н/д	0.000	0.261	н/д	24	0
23.10.26	44.48	39.95	н/д	4.53	4.78	5.00	н/д	58.399	58.380	н/д	57.914	57.914	н/д	0.000	0.262	н/д	24	0
24.10.26	44.27	39.76	н/д	4.52	4.77	5.00	н/д	58.412	58.395	н/д	57.932	57.932	н/д	0.000	0.262	н/д	24	0
25.10.26	44.20	39.70	н/д	4.51	4.77	5.00	н/д	58.389	58.375	н/д	57.914	57.914	н/д	0.000	0.261	н/д	24	0
26.10.26	44.49	39.88	н/д	4.61	4.77	5.00	н/д	58.377	58.361	н/д	57.892	57.892	н/д	0.000	0.267	н/д	24	0
27.10.26	46.13	41.19	н/д	4.95	4.78	5.00	н/д	58.364	58.333	н/д	57.839	57.839	н/д	0.000	0.286	н/д	24	0
28.10.26	46.10	41.20	н/д	4.90	4.76	5.00	н/д	58.376	58.345	н/д	57.848	57.848	н/д	0.000	0.283	н/д	24	0
29.10.26	46.68	41.66	н/д	5.02	4.77	5.00	н/д	58.373	58.338	н/д	57.830	57.830	н/д	0.000	0.290	н/д	24	0
30.10.26	46.20	41.30	н/д	4.90	4.75	5.00	н/д	58.335	58.307	н/д	57.808	57.808	н/д	0.000	0.283	н/д	24	0
31.10.26	46.05	41.09	н/д	4.95	4.75	5.00	н/д	58.490	58.465	н/д	57.969	57.969	н/д	0.000	0.287	н/д	24	0
01.11.26	46.99	41.70	н/д	5.29	4.73	5.00	н/д	58.316	58.278	н/д	57.768	57.768	н/д	0.000	0.306	н/д	24	0
02.11.26	49.65	43.87	н/д	5.78	4.71	5.00	н/д	58.236	58.173	н/д	57.613	57.613	н/д	0.000	0.333	н/д	24	0
03.11.26	49.94	44.04	н/д	5.90	4.71	5.00	н/д	58.250	58.184	н/д	57.621	57.621	н/д	0.000	0.340	н/д	24	0
04.11.26	50.47	44.54	н/д	5.94	4.74	5.00	н/д	58.224	58.156	н/д	57.580	57.580	н/д	0.000	0.342	н/д	24	0
05.11.26	50.08	44.40	н/д	5.68	4.78	5.00	н/д	58.004	57.943	н/д	57.374	57.374	н/д	0.000	0.326	н/д	24	0
06.11.26	51.09	45.05	н/д	6.04	4.81	5.00	н/д	57.671	57.595	н/д	57.014	57.014	н/д	0.000	0.344	н/д	24	0
07.11.26	53.09	46.58	н/д	6.51	4.78	5.00	н/д	57.700	57.601	н/д	56.984	56.984	н/д	0.000	0.371	н/д	24	0
08.11.26	53.46	46.85	н/д	6.60	4.78	5.00	н/д	57.711	57.603	н/д	56.982	56.982	н/д	0.000	0.376	н/д	24	0
09.11.26	52.52	46.13	н/д	6.39	4.79	5.00	н/д	57.669	57.570	н/д	56.967	56.967	н/д	0.000	0.364	н/д	24	0
10.11.26	52.93	46.50	н/д	6.43	4.80	5.00	н/д	57.884	57.781	н/д	57.166	57.166	н/д	0.000	0.367	н/д	24	0
11.11.26	53.12	46.76	н/д	6.36	4.79	5.00	н/д	58.419	58.317	н/д	57.690	57.690	н/д	0.000	0.367	н/д	24	0
12.11.26	52.89	46.49	н/д	6.40	4.80	5.00	н/д	58.285	58.181	н/д	57.561	57.561	н/д	0.000	0.369	н/д	24	0
13.11.26	52.74	46.42	н/д	6.32	4.79	5.00	н/д	58.859	58.759	н/д	58.136	58.136	н/д	0.000	0.367	н/д	24	0
14.11.26	53.20	47.00	н/д	6.20	4.83	5.00	н/д	60.679	60.579	н/д	59.922	59.922	н/д	0.000	0.372	н/д	24	0
15.11.26	52.92	46.84	н/д	6.08	4.81	5.00	н/д	60.729	60.634	н/д	59.980	59.980	н/д	0.000	0.365	н/д	24	0
16.11.26	53.20	47.03	н/д	6.16	4.82	5.00	н/д	60.665	60.570	н/д	59.909	59.909	н/д	0.000	0.369	н/д	24	0
17.11.26	52.98	46.84	н/д	6.14	4.80	5.00	н/д	60.648	60.560	н/д	59.901	59.901	н/д	0.000	0.368	н/д	24	0
18.11.26	53.36	46.62	н/д	6.73	4.86	5.00	н/д	55.027	54.888	н/д	54.325	54.308	н/д	0.018	0.366	н/д	24	0
19.11.26	52.84	44.97	н/д	7.87	4.93	5.00	н/д	45.205	44.988	н/д	44.618	44.571	н/д	0.047	0.351	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**1741.163**	**1739.098**	**---**	**1722.592**	**1722.528**	**---**	**0.065**	**9.752**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**49.41**	**43.75**	---	**5.66**	**4.78**	**5.00**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	17246.527	17164.594	0.000	17025.103	17004.934	0.000	20.169	161.749	0.000	16331	2091
19.11.26 24:00	18987.690	18903.692	0.000	18747.694	18727.460	0.000	20.233	171.505	0.000	17051	2091
Итого за период	1741.163	1739.098	0.000	1722.591	1722.526	0.000	0.064	9.756	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 34
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00179015

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x2C0E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	42.88	38.22	4.66	257.250	0.000	255.070	0.000	255.070	6.90	6.70	1.1880	0.0	24.0
22.10.26	44.91	40.03	4.88	274.690	0.000	272.110	0.000	272.110	6.90	6.70	1.3210	0.0	24.0
23.10.26	44.41	40.05	4.36	307.690	0.000	304.830	0.000	304.830	6.90	6.70	1.3260	0.0	24.0
24.10.26	44.50	40.18	4.32	311.150	0.000	308.270	0.000	308.270	6.90	6.70	1.3280	0.0	24.0
25.10.26	44.51	40.16	4.35	311.410	0.000	308.530	0.000	308.530	6.90	6.70	1.3380	0.0	24.0
26.10.26	44.56	40.34	4.22	309.250	159.320	306.350	158.120	148.230	6.90	6.70	1.3490	0.0	24.0
27.10.26	46.94	42.03	4.91	311.510	302.840	308.340	300.370	7.970	6.90	6.70	1.5120	0.0	24.0
28.10.26	48.79	43.44	5.35	310.940	302.100	307.490	299.460	8.030	6.90	6.70	1.6450	0.0	24.0
29.10.26	51.36	45.56	5.80	311.680	302.790	307.840	299.910	7.930	6.90	6.70	1.7820	0.0	24.0
30.10.26	50.93	45.27	5.66	312.220	303.480	308.390	300.600	7.790	6.90	6.70	1.7410	0.0	24.0
31.10.26	50.86	45.15	5.71	311.160	302.570	307.390	299.690	7.700	6.90	6.70	1.7550	0.0	24.0
01.11.26	50.84	45.13	5.71	311.270	302.770	307.520	299.890	7.630	6.90	6.70	1.7540	0.0	24.0
02.11.26	50.79	45.12	5.67	312.060	303.630	308.280	300.750	7.530	6.90	6.70	1.7440	0.0	24.0
03.11.26	52.32	46.17	6.15	310.660	302.250	306.670	299.250	7.420	6.90	6.70	1.8820	0.0	24.0
04.11.26	54.19	47.78	6.41	309.830	301.640	305.590	298.460	7.130	6.90	6.70	1.9580	0.0	24.0
05.11.26	53.81	47.59	6.22	308.970	300.940	304.820	297.750	7.070	6.90	6.70	1.8950	0.0	24.0
06.11.26	54.07	47.62	6.45	305.360	297.290	301.210	294.130	7.080	6.90	6.70	1.9420	0.0	24.0
07.11.26	55.57	48.75	6.82	304.390	296.310	300.070	292.950	7.120	6.90	6.70	2.0450	0.0	24.0
08.11.26	55.84	48.90	6.94	304.620	296.480	300.300	293.120	7.180	6.90	6.70	2.0790	0.0	24.0
09.11.26	56.05	49.06	6.99	304.830	296.710	300.410	293.350	7.060	6.90	6.70	2.0960	0.0	24.0
10.11.26	55.60	48.77	6.83	305.040	296.980	300.640	293.690	6.950	6.90	6.70	2.0490	0.0	24.0
11.11.26	55.49	48.66	6.83	305.100	297.040	300.780	293.680	7.100	6.90	6.70	2.0520	0.0	24.0
12.11.26	55.74	48.86	6.88	304.010	296.050	299.690	292.690	7.000	6.90	6.70	2.0610	0.0	24.0
13.11.26	55.39	48.62	6.77	303.480	295.610	299.160	292.370	6.790	6.90	6.70	2.0230	0.0	24.0
14.11.26	55.68	49.01	6.67	309.730	301.540	305.300	298.180	7.120	6.90	6.70	2.0360	0.0	24.0
15.11.26	55.75	49.20	6.55	309.960	301.750	305.520	298.390	7.130	6.90	6.70	2.0010	0.0	24.0
16.11.26	55.90	49.24	6.66	310.540	302.180	306.020	298.820	7.200	6.90	6.70	2.0360	0.0	24.0
17.11.26	55.97	49.31	6.66	312.720	304.380	308.160	300.940	7.220	6.90	6.70	2.0520	0.0	24.0
18.11.26	55.89	49.27	6.62	313.430	305.100	308.870	301.680	7.190	6.90	6.70	2.0420	0.0	24.0
19.11.26	55.67	49.08	6.59	314.590	306.230	310.030	302.870	7.160	6.90	6.70	2.0390	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**9189.5**	**7377.9**	**9073.65**	**7301.11**	**1772.540**	**---**	**---**	**54.0710**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**51.84**	**45.88**	**5.95**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.90**	**6.70**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	99638.389	60157.290	98090.880	59505.720	918.8060	38585.160	4372.0	16499.0
19.11.26 24:00	108524.449	67239.660	106865.370	66514.460	970.8540	40350.910	4372.0	17195.0
Итого за период	8886.059	7082.370	8774.489	7008.740	52.0480	---	0.0	696.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 37
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 20119355

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0B00

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	42.98	38.43	н/д	4.55	9.80	5.20	н/д	398.489	н/д	н/д	395.206	н/д	н/д	н/д	1.833	н/д	24	0
22.10.26	44.66	39.76	н/д	4.90	9.80	5.20	н/д	387.986	н/д	н/д	384.515	н/д	н/д	н/д	1.919	н/д	24	0
23.10.26	44.63	39.65	н/д	4.98	9.80	5.20	н/д	419.850	н/д	н/д	416.098	н/д	н/д	н/д	2.109	н/д	24	0
24.10.26	44.43	39.43	н/д	5.00	9.80	5.20	н/д	402.557	н/д	н/д	398.988	н/д	н/д	н/д	2.029	н/д	24	0
25.10.26	44.36	39.30	н/д	5.06	9.80	5.20	н/д	403.997	н/д	н/д	400.434	н/д	н/д	н/д	2.063	н/д	24	0
26.10.26	44.68	39.48	н/д	5.19	9.80	5.20	н/д	407.577	н/д	н/д	403.929	н/д	н/д	н/д	2.133	н/д	24	0
27.10.26	46.27	40.69	н/д	5.59	9.80	5.20	н/д	414.402	н/д	н/д	410.386	н/д	н/д	н/д	2.329	н/д	24	0
28.10.26	46.24	40.67	н/д	5.57	9.80	5.20	н/д	415.516	н/д	н/д	411.491	н/д	н/д	н/д	2.327	н/д	24	0
29.10.26	46.80	41.09	н/д	5.71	9.80	5.20	н/д	430.085	н/д	н/д	425.823	н/д	н/д	н/д	2.471	н/д	24	0
30.10.26	46.32	40.77	н/д	5.55	9.80	5.20	н/д	436.602	н/д	н/д	432.371	н/д	н/д	н/д	2.439	н/д	24	0
31.10.26	46.17	40.66	н/д	5.51	9.80	5.20	н/д	443.366	н/д	н/д	439.094	н/д	н/д	н/д	2.459	н/д	24	0
01.11.26	47.21	41.34	н/д	5.87	9.80	5.20	н/д	437.355	н/д	н/д	432.943	н/д	н/д	н/д	2.580	н/д	24	0
02.11.26	49.75	43.24	н/д	6.51	9.80	5.20	н/д	439.977	н/д	н/д	435.001	н/д	н/д	н/д	2.871	н/д	24	0
03.11.26	50.05	43.42	н/д	6.63	9.80	5.20	н/д	435.801	н/д	н/д	430.837	н/д	н/д	н/д	2.893	н/д	24	0
04.11.26	50.57	43.91	н/д	6.66	9.80	5.20	н/д	424.087	н/д	н/д	419.126	н/д	н/д	н/д	2.829	н/д	24	0
05.11.26	50.17	43.68	н/д	6.48	9.80	5.20	н/д	415.983	н/д	н/д	411.199	н/д	н/д	н/д	2.702	н/д	24	0
06.11.26	51.27	44.36	н/д	6.91	9.80	5.20	н/д	419.827	н/д	н/д	414.792	н/д	н/д	н/д	2.903	н/д	24	0
07.11.26	53.14	45.78	н/д	7.36	9.80	5.20	н/д	445.957	н/д	н/д	440.221	н/д	н/д	н/д	3.279	н/д	24	0
08.11.26	53.48	45.94	н/д	7.55	9.80	5.20	н/д	450.346	н/д	н/д	444.461	н/д	н/д	н/д	3.394	н/д	24	0
09.11.26	52.57	45.27	н/д	7.30	9.80	5.20	н/д	439.358	н/д	н/д	433.806	н/д	н/д	н/д	3.205	н/д	24	0
10.11.26	53.01	45.79	н/д	7.22	9.80	5.20	н/д	265.266	н/д	н/д	261.866	н/д	н/д	н/д	1.913	н/д	23	1
11.11.26	53.16	45.94	н/д	7.22	9.80	5.20	н/д	53.075	н/д	н/д	52.390	н/д	н/д	н/д	0.383	н/д	24	0
12.11.26	52.96	45.80	н/д	7.16	9.80	5.20	н/д	53.068	н/д	н/д	52.386	н/д	н/д	н/д	0.380	н/д	24	0
13.11.26	52.81	45.74	н/д	7.07	9.80	5.20	н/д	53.560	н/д	н/д	52.880	н/д	н/д	н/д	0.378	н/д	24	0
14.11.26	53.29	46.25	н/д	7.03	9.80	5.20	н/д	55.166	н/д	н/д	54.452	н/д	н/д	н/д	0.388	н/д	24	0
15.11.26	52.99	46.15	н/д	6.84	9.80	5.20	н/д	55.187	н/д	н/д	54.479	н/д	н/д	н/д	0.377	н/д	24	0
16.11.26	53.26	46.33	н/д	6.93	9.80	5.20	н/д	55.129	н/д	н/д	54.415	н/д	н/д	н/д	0.382	н/д	24	0
17.11.26	53.07	46.20	н/д	6.87	9.80	5.20	н/д	55.127	н/д	н/д	54.417	н/д	н/д	н/д	0.379	н/д	24	0
18.11.26	53.39	46.01	н/д	7.38	9.80	5.20	н/д	51.277	н/д	н/д	50.609	н/д	н/д	н/д	0.378	н/д	24	0
19.11.26	52.79	44.63	н/д	8.16	9.80	5.20	н/д	44.727	н/д	н/д	44.159	н/д	н/д	н/д	0.364	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**9210.700**	**---**	**---**	**9112.774**	**---**	**---**	**---**	**56.089**	**---**	**719**	**1**
Среднее	**48.29**	**42.22**	---	**6.07**	**9.80**	**5.20**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	16069.443	0.000	0.000	15748.311	0.000	0.000	0.000	120.722	0.000	6293	3827
19.11.26 24:00	25280.143	0.000	0.000	24861.087	0.000	0.000	0.000	176.811	0.000	7012	3828
Итого за период	9210.700	0.000	0.000	9112.776	0.000	0.000	0.000	56.089	0.000	719	1

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 38
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00179107

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xF70E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	68.45	53.12	15.33	100.320	101.060	98.210	99.730	-1.520	6.90	6.70	1.5030	0.0	24.0
22.10.26	68.29	52.91	15.38	99.220	99.690	97.180	98.400	-1.220	6.90	6.70	1.4950	0.0	24.0
23.10.26	68.67	52.53	16.14	96.640	96.850	94.600	95.610	-1.010	6.90	6.70	1.5280	0.0	24.0
24.10.26	68.52	52.58	15.94	98.590	99.170	96.500	97.910	-1.410	6.90	6.70	1.5360	0.0	24.0
25.10.26	68.42	52.31	16.11	99.090	99.740	97.010	98.460	-1.450	6.90	6.70	1.5600	0.0	24.0
26.10.26	68.17	52.46	15.71	103.090	104.000	100.930	102.670	-1.740	6.90	6.70	1.5850	0.0	24.0
27.10.26	67.36	52.08	15.28	104.820	105.330	102.680	104.010	-1.330	6.90	6.70	1.5660	0.0	24.0
28.10.26	66.55	51.32	15.23	104.270	104.870	102.190	103.590	-1.400	6.90	6.70	1.5550	0.0	24.0
29.10.26	65.94	49.15	16.79	76.090	76.190	74.590	75.330	-0.740	6.90	6.70	1.2550	0.0	24.0
30.10.26	64.17	48.59	15.58	95.560	95.310	93.740	94.280	-0.540	6.90	6.70	1.4590	0.0	24.0
31.10.26	66.88	51.43	15.45	108.350	108.120	106.130	106.790	-0.660	6.90	6.70	1.6400	0.0	24.0
01.11.26	67.35	51.49	15.86	106.850	106.580	104.680	105.250	-0.570	6.90	6.70	1.6590	0.0	24.0
02.11.26	68.51	52.17	16.34	107.160	107.230	104.900	105.890	-0.990	6.90	6.70	1.7120	0.0	24.0
03.11.26	67.96	51.90	16.06	108.480	108.840	106.220	107.470	-1.250	6.90	6.70	1.7050	0.0	24.0
04.11.26	67.96	52.76	15.20	113.710	113.990	111.360	112.470	-1.110	6.90	6.70	1.6900	0.0	24.0
05.11.26	67.72	52.71	15.01	113.550	114.150	111.220	112.670	-1.450	6.90	6.70	1.6660	0.0	24.0
06.11.26	67.03	51.44	15.59	107.930	107.970	105.760	106.640	-0.880	6.90	6.70	1.6460	0.0	24.0
07.11.26	67.67	50.89	16.78	101.700	102.300	99.610	101.040	-1.430	6.90	6.70	1.6700	0.0	24.0
08.11.26	67.93	50.81	17.12	101.550	101.580	99.460	100.380	-0.920	6.90	6.70	1.7010	0.0	24.0
09.11.26	68.16	50.94	17.22	103.820	104.340	101.650	103.070	-1.420	6.90	6.70	1.7460	0.0	24.0
10.11.26	68.55	51.08	17.47	101.250	101.300	99.110	100.050	-0.940	6.90	6.70	1.7280	0.0	24.0
11.11.26	68.04	49.86	18.18	93.890	94.290	91.970	93.150	-1.180	6.90	6.70	1.6710	0.0	24.0
12.11.26	66.79	48.88	17.91	92.010	91.860	90.160	90.820	-0.660	6.90	6.70	1.6120	0.0	24.0
13.11.26	68.11	49.59	18.52	92.030	92.370	90.150	91.280	-1.130	6.90	6.70	1.6690	0.0	24.0
14.11.26	68.68	49.97	18.71	92.750	92.730	90.820	91.620	-0.800	6.90	6.70	1.6970	0.0	24.0
15.11.26	68.29	50.01	18.28	93.230	93.380	91.310	92.240	-0.930	6.90	6.70	1.6670	0.0	24.0
16.11.26	68.41	50.85	17.56	101.190	101.200	99.080	99.970	-0.890	6.90	6.70	1.7390	0.0	24.0
17.11.26	68.58	51.88	16.70	108.940	109.100	106.630	107.680	-1.050	6.90	6.70	1.7790	0.0	24.0
18.11.26	68.52	52.17	16.35	110.940	111.240	108.560	109.800	-1.240	6.90	6.70	1.7730	0.0	24.0
19.11.26	68.39	51.73	16.66	107.640	107.790	105.420	106.430	-1.010	6.90	6.70	1.7560	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**3044.6**	**3052.5**	**2981.83**	**3014.70**	**-32.870**	**---**	**---**	**48.9680**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**67.80**	**51.32**	**16.48**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.90**	**6.70**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	61545.180	60595.170	60276.360	59767.710	821.7130	508.650	2788.0	18106.0
19.11.26 24:00	64589.840	63647.740	63258.190	62782.410	870.6810	475.780	2788.0	18826.0
Итого за период	3044.659	3052.569	2981.830	3014.700	48.9680	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 39
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: DC638

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.49	41.27	157.31	38.13	165.48	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.58	43.62	156.61	39.91	164.86	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	0.62	45.22	155.41	41.20	163.89	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	0.63	45.19	155.02	41.11	163.42	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	0.63	44.97	155.14	40.91	163.51	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	0.64	44.90	155.16	40.77	163.53	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	0.66	45.29	155.11	41.03	163.55	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	0.71	46.87	154.68	42.28	163.23	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	0.71	46.86	154.69	42.28	163.22	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	0.72	47.41	154.58	42.71	163.11	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	0.71	46.90	154.61	42.30	163.05	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	0.71	46.75	155.05	42.16	163.51	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	0.76	47.94	154.30	43.01	162.75	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	0.83	50.45	153.51	45.05	162.06	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	0.85	50.75	153.49	45.22	162.10	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	0.84	51.26	153.32	45.77	161.97	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	0.81	50.85	152.79	45.53	161.33	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	0.62	52.70	105.94	46.80	110.40	16.55	16.55	0.00	0.00
08.11.26	0.95	53.93	155.90	47.83	160.14	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	0.96	54.25	155.67	48.10	160.10	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	0.93	53.35	155.69	47.38	160.06	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	0.94	53.76	156.38	47.73	160.69	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	0.94	53.88	157.30	47.92	161.81	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	0.93	53.77	157.20	47.82	161.85	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	0.92	53.56	159.13	47.74	163.82	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	0.94	54.07	162.59	48.29	167.69	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	0.91	53.74	162.25	48.13	167.79	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	0.93	54.01	162.33	48.25	167.61	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	0.93	53.84	162.63	48.13	167.73	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	0.92	54.17	145.17	47.69	150.04	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**23.72**	**---**	**4628.96**	**---**	**4834.30**	**712.55**	**712.55**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.851**	**---**	**44.706**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	1552.21	0.00
19.11.26 24:00	1576.31	0.00
Итого за период	24.10	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 40
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00175273

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x669A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	69.29	55.41	13.88	126.550	126.170	123.830	124.350	-0.520	7.41	6.33	1.7220	0.0	24.0
22.10.26	69.15	55.08	14.07	125.090	124.560	122.410	122.820	-0.410	7.39	6.70	1.7220	0.0	24.0
23.10.26	69.48	54.84	14.64	121.010	120.370	118.400	118.710	-0.310	7.37	6.58	1.7330	0.0	24.0
24.10.26	69.36	55.06	14.30	124.030	123.260	121.330	121.550	-0.220	7.39	6.75	1.7360	0.0	24.0
25.10.26	69.27	54.90	14.37	124.320	123.630	121.660	121.930	-0.270	7.38	6.98	1.7460	0.0	24.0
26.10.26	69.02	54.85	14.17	129.060	128.250	126.310	126.450	-0.140	7.60	7.15	1.7870	0.0	24.0
27.10.26	68.20	54.50	13.70	131.020	130.320	128.290	128.520	-0.230	7.76	7.81	1.7560	0.0	24.0
28.10.26	67.40	53.99	13.41	129.910	129.180	127.280	127.460	-0.180	7.80	8.06	1.7050	0.0	24.0
29.10.26	67.61	53.82	13.79	126.900	126.070	124.310	124.380	-0.070	7.80	8.12	1.7100	0.0	24.0
30.10.26	64.97	51.89	13.08	123.320	122.610	120.970	121.120	-0.150	7.85	8.08	1.5820	0.0	24.0
31.10.26	67.77	54.19	13.58	131.950	131.230	129.220	129.450	-0.230	7.88	8.48	1.7530	0.0	24.0
01.11.26	68.24	54.31	13.93	130.570	129.910	127.840	128.160	-0.320	7.83	8.82	1.7790	0.0	24.0
02.11.26	69.38	54.85	14.53	131.070	130.180	128.240	128.360	-0.120	7.83	9.28	1.8610	0.0	24.0
03.11.26	68.83	54.55	14.28	135.280	134.590	132.370	132.760	-0.390	7.74	10.09	1.8820	0.0	24.0
04.11.26	68.86	55.33	13.53	142.700	142.070	139.660	140.090	-0.430	7.79	10.25	1.8830	0.0	24.0
05.11.26	68.62	55.36	13.26	142.350	142.010	139.300	140.070	-0.770	7.51	9.90	1.8420	0.0	24.0
06.11.26	67.86	54.19	13.67	134.340	133.950	131.570	132.120	-0.550	7.37	9.45	1.7930	0.0	24.0
07.11.26	68.57	53.78	14.79	126.180	125.840	123.530	124.190	-0.660	7.33	9.38	1.8190	0.0	24.0
08.11.26	68.80	53.81	14.99	125.670	125.270	122.990	123.610	-0.620	7.33	9.34	1.8380	0.0	24.0
09.11.26	69.04	54.06	14.98	128.800	128.370	126.060	126.670	-0.610	7.32	9.20	1.8840	0.0	24.0
10.11.26	69.41	54.03	15.38	125.670	125.210	122.960	123.530	-0.570	7.23	8.76	1.8860	0.0	24.0
11.11.26	68.91	53.19	15.72	119.010	118.680	116.430	117.150	-0.720	7.15	8.31	1.8260	0.0	24.0
12.11.26	67.59	52.23	15.36	117.790	117.510	115.340	116.010	-0.670	7.12	8.10	1.7680	0.0	24.0
13.11.26	68.93	53.04	15.89	118.480	118.060	115.910	116.490	-0.580	7.18	8.47	1.8360	0.0	24.0
14.11.26	69.55	53.44	16.11	118.280	117.820	115.690	116.240	-0.550	7.15	9.09	1.8580	0.0	24.0
15.11.26	69.13	53.41	15.72	118.940	118.490	116.350	116.940	-0.590	7.16	9.09	1.8260	0.0	24.0
16.11.26	69.28	54.42	14.86	129.510	129.070	126.690	127.330	-0.640	7.16	8.98	1.8770	0.0	24.0
17.11.26	69.48	55.36	14.12	138.850	138.360	135.830	136.440	-0.610	7.18	9.13	1.9120	0.0	24.0
18.11.26	69.41	55.68	13.73	141.200	140.940	138.130	138.980	-0.850	7.21	9.38	1.8910	0.0	24.0
19.11.26	69.29	55.12	14.17	137.800	137.450	134.830	135.530	-0.700	7.20	9.35	1.9030	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**3855.6**	**3839.4**	**3773.73**	**3787.41**	**-13.680**	**---**	**---**	**54.1160**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**68.69**	**54.28**	**14.40**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**7.45**	**8.51**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	62082.100	60857.720	60773.200	60039.969	878.8800	733.230	257.0	18758.0
19.11.26 24:00	65937.750	64697.149	64546.930	63827.380	932.9960	719.550	257.0	19478.0
Итого за период	3855.650	3839.428	3773.730	3787.411	54.1160	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 42
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА779

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	2.83	67.39	316.10	58.43	305.23	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	2.92	68.45	319.70	59.32	308.82	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	2.91	68.29	315.01	59.05	304.36	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	2.92	68.67	303.17	58.79	292.75	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	2.93	68.53	317.57	59.29	306.81	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	2.95	68.43	317.34	59.12	306.86	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	2.96	68.18	329.00	59.18	318.34	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	2.88	67.37	334.70	58.74	324.31	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	2.82	66.54	332.06	58.04	322.05	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	2.84	66.73	328.90	58.09	319.07	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	2.65	64.12	329.96	56.11	319.83	23.77	24.00	0.00	0.00
01.11.26	2.90	66.85	336.15	58.21	324.97	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	2.94	67.35	333.25	58.52	321.96	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	3.04	68.55	331.46	59.37	320.12	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	3.03	67.98	339.77	59.05	328.34	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	3.01	67.92	357.07	59.49	344.89	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	2.96	67.72	357.68	59.42	345.18	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	2.88	67.03	337.60	58.47	326.06	23.98	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.94	67.66	311.05	58.20	300.39	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.97	67.98	311.40	58.42	301.03	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	3.02	68.20	317.97	58.69	307.63	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	3.03	68.62	313.78	58.94	303.64	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	2.96	68.12	297.82	58.17	288.21	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	2.84	66.75	297.40	57.21	288.16	23.77	24.00	0.00	0.00
14.11.26	2.96	68.21	299.55	58.34	289.98	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	2.99	68.75	297.92	58.72	288.34	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	2.94	68.38	299.77	58.57	290.04	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	3.00	68.48	322.54	59.13	312.40	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	3.03	68.59	341.86	59.73	331.07	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	3.04	68.56	349.83	59.85	338.61	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**88.09**	**---**	**9697.38**	**---**	**9379.45**	**719.52**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**67.813**	**---**	**58.689**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	5076.72	0.00
19.11.26 24:00	5165.01	0.00
Итого за период	88.29	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 42
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА780

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	2.54	67.92	217.52	56.24	214.09	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	2.59	68.81	218.12	56.92	214.67	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	2.58	68.73	215.35	56.72	211.90	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	2.59	69.06	208.14	56.32	204.76	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	2.65	68.89	217.47	56.69	214.01	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	2.66	68.81	217.85	56.60	214.46	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	2.65	68.52	226.16	56.77	222.73	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	2.60	67.65	229.83	56.32	226.25	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	2.56	66.90	228.24	55.66	224.64	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	2.57	67.16	225.30	55.75	221.78	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	2.37	64.45	225.92	53.93	222.22	23.98	24.00	0.00	0.00
01.11.26	2.63	67.34	230.79	55.93	227.11	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	2.65	67.84	228.21	56.19	224.65	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	2.70	68.87	226.97	56.94	223.60	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	2.72	68.32	234.84	56.70	231.26	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	2.72	68.37	245.12	57.26	241.31	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	2.67	68.09	244.61	57.15	240.74	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	2.59	67.25	228.93	55.92	225.33	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.65	68.22	213.82	55.79	210.49	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.66	68.35	213.72	55.88	210.43	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	2.72	68.62	220.40	56.24	216.83	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	2.70	68.91	213.12	56.23	209.80	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	2.66	68.57	205.84	55.61	202.69	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	2.58	67.11	206.39	54.63	203.10	23.89	24.00	0.00	0.00
14.11.26	2.69	68.48	207.27	55.52	204.01	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	2.72	69.22	207.08	56.09	204.07	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	2.65	68.75	207.63	55.96	204.71	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	2.49	68.83	171.64	53.43	168.83	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	2.28	68.90	119.06	49.74	116.37	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	2.31	68.77	121.94	49.79	119.11	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**78.15**	**---**	**6377.28**	**---**	**6275.95**	**719.87**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**68.190**	**---**	**55.631**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	7352.63	0.00
19.11.26 24:00	7430.60	0.00
Итого за период	77.97	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 58
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ149

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	2.87	69.08	464.54	62.89	469.87	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	2.98	70.06	468.37	63.69	474.50	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	2.98	69.96	461.85	63.49	467.55	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	3.01	70.28	444.22	63.40	449.54	23.10	24.00	0.00	0.00
25.10.26	3.02	70.14	466.17	63.66	471.26	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	3.02	70.05	466.51	63.57	471.37	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	3.02	69.77	484.71	63.53	490.03	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	2.96	68.90	493.34	62.90	498.64	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	2.87	68.11	489.83	62.23	494.91	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	2.88	68.35	485.64	62.41	490.72	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	2.71	65.62	488.82	60.10	493.88	23.71	24.00	0.00	0.00
01.11.26	2.95	68.52	495.64	62.56	501.22	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	2.96	69.01	490.28	62.97	495.93	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	3.05	70.14	487.45	63.87	493.25	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	3.00	69.57	502.15	63.58	507.51	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	2.96	69.57	525.13	63.93	531.47	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	2.91	69.30	524.85	63.75	531.24	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	2.86	68.52	493.21	62.71	498.52	23.84	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.94	69.42	458.34	63.01	462.67	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.98	69.61	458.70	63.12	463.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	3.03	69.87	468.41	63.40	472.83	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	2.98	70.21	451.73	63.59	456.17	23.71	23.71	0.00	0.00
12.11.26	2.99	69.80	441.47	63.02	445.80	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	2.90	68.35	442.22	61.85	446.46	23.47	24.00	0.00	0.00
14.11.26	3.00	69.78	444.32	63.04	448.56	23.84	24.00	0.00	0.00
15.11.26	3.03	70.46	443.11	63.61	447.66	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	2.96	70.02	445.02	63.37	449.55	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	2.74	70.05	285.42	59.05	287.21	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	2.62	70.13	189.98	56.34	190.12	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	2.63	70.03	194.29	56.48	194.55	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**87.81**	**---**	**13455.72**	**---**	**13595.99**	**717.67**	**719.71**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**69.423**	**---**	**62.504**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	7185.26	0.00
19.11.26 24:00	7272.95	0.00
Итого за период	87.69	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 59
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00179099

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x60E1

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	68.18	57.08	11.10	260.140	254.470	254.720	250.630	4.090	6.90	6.70	2.8260	0.0	24.0
22.10.26	68.05	56.92	11.13	258.400	252.870	253.010	249.050	3.960	6.90	6.70	2.8160	0.0	24.0
23.10.26	68.50	56.98	11.52	256.770	251.050	251.350	247.250	4.100	6.90	6.70	2.8940	0.0	24.0
24.10.26	68.26	56.83	11.43	255.910	250.460	250.570	246.740	3.830	6.90	6.70	2.8630	0.0	24.0
25.10.26	68.16	56.74	11.42	256.580	250.830	251.240	247.130	4.110	6.90	6.70	2.8680	0.0	24.0
26.10.26	67.89	56.62	11.27	258.610	253.390	253.250	249.600	3.650	6.90	6.70	2.8520	0.0	24.0
27.10.26	67.09	56.57	10.52	274.490	269.040	268.910	265.090	3.820	6.90	6.70	2.8310	0.0	24.0
28.10.26	66.34	56.55	9.79	293.380	288.170	287.580	283.890	3.690	6.90	6.70	2.8130	0.0	24.0
29.10.26	66.53	56.40	10.13	285.290	280.270	279.580	276.160	3.420	6.90	6.70	2.8310	0.0	24.0
30.10.26	63.96	54.41	9.55	281.350	276.180	276.130	272.390	3.740	6.90	6.70	2.6330	0.0	24.0
31.10.26	66.66	56.26	10.40	283.770	278.390	278.080	274.320	3.760	6.90	6.70	2.8930	0.0	24.0
01.11.26	67.14	56.64	10.50	283.170	277.740	277.410	273.650	3.760	6.90	6.70	2.9130	0.0	24.0
02.11.26	68.14	57.12	11.02	270.840	265.910	265.180	261.920	3.260	6.90	6.70	2.9220	0.0	24.0
03.11.26	67.64	57.40	10.24	307.080	302.290	300.780	297.700	3.080	6.90	6.70	3.0790	0.0	24.0
04.11.26	67.64	58.05	9.59	328.900	323.960	322.150	318.960	3.190	6.90	6.70	3.0870	0.0	24.0
05.11.26	67.39	57.93	9.46	327.000	322.360	320.300	317.390	2.910	6.90	6.70	3.0310	0.0	24.0
06.11.26	66.65	56.83	9.82	311.270	306.800	305.010	302.220	2.790	6.90	6.70	2.9930	0.0	24.0
07.11.26	67.38	57.14	10.24	306.200	301.380	299.950	296.850	3.100	6.90	6.70	3.0690	0.0	24.0
08.11.26	67.68	57.50	10.18	310.200	305.520	303.820	300.860	2.960	6.90	6.70	3.0900	0.0	24.0
09.11.26	67.90	57.52	10.38	308.950	304.110	302.490	299.530	2.960	6.90	6.70	3.1400	0.0	24.0
10.11.26	68.32	57.67	10.65	303.830	298.950	297.460	294.370	3.090	6.90	6.70	3.1650	0.0	24.0
11.11.26	67.80	57.15	10.65	298.640	293.700	292.440	289.300	3.140	6.90	6.70	3.1140	0.0	24.0
12.11.26	66.49	56.08	10.41	296.200	291.490	290.290	287.230	3.060	6.90	6.70	3.0190	0.0	24.0
13.11.26	67.81	57.12	10.69	295.030	289.880	288.910	285.490	3.420	6.90	6.70	3.0840	0.0	24.0
14.11.26	68.43	57.64	10.79	294.810	288.080	288.610	283.680	4.930	6.90	6.70	3.1130	0.0	24.0
15.11.26	68.02	57.53	10.49	293.910	287.470	287.820	283.110	4.710	6.90	6.70	3.0210	0.0	24.0
16.11.26	68.15	57.75	10.40	304.390	298.620	298.050	294.050	4.000	6.90	6.70	3.0960	0.0	24.0
17.11.26	68.23	57.39	10.84	292.470	287.320	286.350	282.970	3.380	6.90	6.70	3.1010	0.0	24.0
18.11.26	68.09	56.46	11.63	268.510	263.120	262.880	259.260	3.620	6.90	6.70	3.0560	0.0	24.0
19.11.26	67.93	56.11	11.82	265.490	260.100	259.980	256.340	3.640	6.90	6.70	3.0720	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**8631.5**	**8473.9**	**8454.30**	**8347.13**	**107.170**	**---**	**---**	**89.2850**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**67.54**	**56.94**	**10.60**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.90**	**6.70**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	7089.429	6987.640	6985.249	6914.799	56.8180	70.450	0.0	1623.0
19.11.26 24:00	15721.010	15461.560	15439.549	15261.929	146.1030	177.620	0.0	2343.0
Итого за период	8631.581	8473.919	8454.300	8347.130	89.2850	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС2, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 59
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00179099

БД=1, ТВ2, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x60E1

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	68.16	60.52	7.64	395.070	388.920	н/д	386.840	382.390	4.450	6.90	6.70	2.9550	н/д	0.0	24.0
22.10.26	68.02	60.31	7.71	393.830	387.770	н/д	385.660	381.320	4.340	6.90	6.70	2.9780	н/д	0.0	24.0
23.10.26	68.47	60.48	7.99	391.610	385.520	н/д	383.380	379.040	4.340	6.90	6.70	3.0650	н/д	0.0	24.0
24.10.26	68.22	60.24	7.98	389.390	383.290	н/д	381.250	376.900	4.350	6.90	6.70	3.0400	н/д	0.0	24.0
25.10.26	68.13	60.13	8.00	385.090	379.190	н/д	377.090	372.890	4.200	6.90	6.70	3.0180	н/д	0.0	24.0
26.10.26	67.86	59.92	7.94	386.170	380.120	н/д	378.150	373.880	4.270	6.90	6.70	3.0040	н/д	0.0	24.0
27.10.26	67.06	59.61	7.45	408.260	401.880	н/д	399.970	395.310	4.660	6.90	6.70	2.9790	н/д	0.0	24.0
28.10.26	66.30	59.38	6.92	433.620	426.740	н/д	424.990	419.810	5.180	6.90	6.70	2.9410	н/д	0.0	24.0
29.10.26	66.50	59.36	7.14	424.440	417.680	н/д	415.970	410.900	5.070	6.90	6.70	2.9700	н/д	0.0	24.0
30.10.26	63.90	57.27	6.63	430.970	423.900	н/д	422.980	417.480	5.500	6.90	6.70	2.8030	н/д	0.0	24.0
31.10.26	66.63	59.52	7.11	437.550	430.650	н/д	428.780	423.650	5.130	6.90	6.70	3.0500	н/д	0.0	24.0
01.11.26	67.11	59.83	7.28	432.460	426.050	н/д	423.660	419.050	4.610	6.90	6.70	3.0830	н/д	0.0	24.0
02.11.26	68.15	60.17	7.98	391.080	385.310	н/д	382.920	378.920	4.000	6.90	6.70	3.0600	н/д	0.0	24.0
03.11.26	67.60	59.25	8.35	374.240	368.640	н/д	366.510	362.700	3.810	6.90	6.70	3.0610	н/д	0.0	24.0
04.11.26	67.60	59.93	7.67	399.960	394.050	н/д	391.710	387.590	4.120	6.90	6.70	3.0010	н/д	0.0	24.0
05.11.26	67.35	59.80	7.55	398.400	392.580	н/д	390.250	386.130	4.120	6.90	6.70	2.9430	н/д	0.0	24.0
06.11.26	66.61	58.80	7.81	378.570	372.830	н/д	370.990	366.900	4.090	6.90	6.70	2.8940	н/д	0.0	24.0
07.11.26	67.34	59.26	8.08	370.900	365.330	н/д	363.340	359.440	3.900	6.90	6.70	2.9370	н/д	0.0	24.0
08.11.26	67.64	59.55	8.09	377.610	372.030	н/д	369.860	365.990	3.870	6.90	6.70	2.9890	н/д	0.0	24.0
09.11.26	67.86	59.70	8.16	376.780	371.320	н/д	368.980	365.280	3.700	6.90	6.70	3.0100	н/д	0.0	24.0
10.11.26	68.28	59.94	8.34	369.740	364.340	н/д	361.950	358.360	3.590	6.90	6.70	3.0190	н/д	0.0	24.0
11.11.26	67.75	59.42	8.33	363.200	357.850	н/д	355.710	352.080	3.630	6.90	6.70	2.9620	н/д	0.0	24.0
12.11.26	66.44	58.33	8.11	359.220	353.790	н/д	352.060	348.240	3.820	6.90	6.70	2.8540	н/д	0.0	24.0
13.11.26	67.78	59.51	8.27	367.310	361.890	н/д	359.710	355.990	3.720	6.90	6.70	2.9750	н/д	0.0	24.0
14.11.26	68.38	59.84	8.54	360.850	355.580	н/д	353.290	349.720	3.570	6.90	6.70	3.0180	н/д	0.0	24.0
15.11.26	67.98	59.65	8.33	362.980	357.760	н/д	355.460	351.930	3.530	6.90	6.70	2.9570	н/д	0.0	24.0
16.11.26	68.10	59.76	8.34	372.530	367.370	н/д	364.750	361.360	3.390	6.90	6.70	3.0420	н/д	0.0	24.0
17.11.26	68.21	58.09	10.12	282.980	279.540	н/д	277.040	275.140	1.900	6.90	6.70	2.8010	н/д	0.0	24.0
18.11.26	68.03	55.41	12.62	216.710	214.110	н/д	212.190	211.040	1.150	6.90	6.70	2.6770	н/д	0.0	24.0
19.11.26	67.86	55.05	12.81	214.660	211.980	н/д	210.200	209.010	1.190	6.90	6.70	2.6930	н/д	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**11246.180**	**11078.010**	**---**	**11015.640**	**10898.440**	**117.200**	**---**	**---**	**88.779**	**---**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**67.51**	**59.27**	**8.24**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.90**	**6.70**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	Qo, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	8266.790	8124.640	н/д	8100.800	7991.040	109.760	55.3940	н/д	0.0	1623.0
19.11.26 24:00	19512.970	19202.650	н/д	19116.440	18889.480	226.960	144.1730	н/д	0.0	2343.0
Итого за период	11246.180	11078.010	н/д	11015.640	10898.440	---	88.7790	н/д	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 60
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00177107

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xEABB

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	70.00	56.79	13.21	224.610	212.170	219.680	208.980	10.700	6.76	6.72	2.8990	0.0	24.0
22.10.26	69.83	56.37	13.46	220.730	208.480	215.920	205.360	10.560	6.76	6.72	2.9050	0.0	24.0
23.10.26	70.32	56.35	13.97	213.170	201.180	208.480	198.190	10.290	6.75	6.72	2.9100	0.0	24.0
24.10.26	70.07	56.48	13.59	223.070	210.560	218.190	207.440	10.750	6.76	6.72	2.9610	0.0	24.0
25.10.26	69.97	56.28	13.69	223.190	210.630	218.310	207.510	10.800	6.75	6.71	2.9890	0.0	24.0
26.10.26	69.70	56.51	13.19	231.490	218.550	226.450	215.340	11.110	6.93	6.89	2.9860	0.0	24.0
27.10.26	68.87	56.11	12.76	235.570	222.550	230.530	219.390	11.140	7.08	7.03	2.9380	0.0	24.0
28.10.26	68.04	55.52	12.52	234.060	221.140	229.220	218.010	11.210	6.98	6.97	2.8670	0.0	24.0
29.10.26	68.25	55.54	12.71	232.140	219.280	227.330	216.160	11.170	7.13	7.09	2.8890	0.0	24.0
30.10.26	65.58	53.78	11.80	233.230	220.330	228.710	217.330	11.380	6.97	7.12	2.6960	0.0	24.0
31.10.26	68.39	55.67	12.72	236.470	223.480	231.480	220.300	11.180	7.19	7.15	2.9390	0.0	24.0
01.11.26	68.88	56.01	12.87	234.540	221.600	229.530	218.420	11.110	6.96	7.09	2.9500	0.0	24.0
02.11.26	70.09	56.79	13.30	233.480	220.410	228.350	217.120	11.230	7.10	7.11	3.0320	0.0	24.0
03.11.26	69.50	56.55	12.95	238.820	225.550	233.640	222.230	11.410	6.92	6.99	3.0260	0.0	24.0
04.11.26	69.47	57.26	12.21	250.900	237.310	245.440	233.730	11.710	6.36	6.83	2.9930	0.0	24.0
05.11.26	69.25	57.14	12.11	250.810	237.260	245.400	233.700	11.700	6.77	6.72	2.9710	0.0	24.0
06.11.26	68.58	56.05	12.53	237.110	224.020	232.110	220.770	11.340	6.56	6.63	2.9060	0.0	24.0
07.11.26	69.24	55.59	13.65	219.500	207.010	214.750	204.080	10.670	6.45	6.65	2.9280	0.0	24.0
08.11.26	69.53	55.79	13.74	219.920	207.370	215.130	204.410	10.720	6.67	6.67	2.9520	0.0	24.0
09.11.26	69.77	55.88	13.89	222.040	209.370	217.190	206.330	10.860	6.23	6.49	3.0130	0.0	24.0
10.11.26	70.20	55.98	14.22	217.840	205.400	213.010	202.420	10.590	6.51	6.57	3.0250	0.0	24.0
11.11.26	69.67	55.31	14.36	211.490	199.310	206.930	196.430	10.500	6.20	6.34	2.9690	0.0	24.0
12.11.26	68.32	54.43	13.89	211.630	199.450	207.160	196.710	10.450	6.11	6.41	2.8740	0.0	24.0
13.11.26	69.75	55.39	14.36	213.170	200.890	208.510	198.060	10.450	6.07	6.40	2.9920	0.0	24.0
14.11.26	70.33	55.75	14.58	212.400	200.150	207.700	197.310	10.390	6.24	6.45	3.0240	0.0	24.0
15.11.26	69.93	55.68	14.25	213.380	201.130	208.720	198.250	10.470	6.31	6.43	2.9700	0.0	24.0
16.11.26	70.01	54.11	15.90	186.250	174.740	182.180	172.370	9.810	5.73	6.08	2.8950	0.0	24.0
17.11.26	70.08	52.81	17.27	168.560	157.630	164.880	155.550	9.330	6.05	6.32	2.8420	0.0	24.0
18.11.26	70.02	53.07	16.95	171.960	160.940	168.150	158.790	9.360	5.19	6.04	2.8470	0.0	24.0
19.11.26	69.89	52.78	17.11	169.710	158.730	166.000	156.680	9.320	5.55	6.28	2.8340	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**6591.2**	**6216.6**	**6449.08**	**6127.37**	**321.710**	**---**	**---**	**88.0220**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**69.38**	**55.59**	**13.79**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.53**	**6.68**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	80904.379	77789.479	79141.580	76812.579	1355.0140	2329.000	258.0	18757.0
19.11.26 24:00	87495.620	84006.099	85590.659	82939.949	1443.0360	2650.710	258.0	19477.0
Итого за период	6591.240	6216.619	6449.078	6127.369	88.0220	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 60а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ412

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	3.25	64.73	367.52	56.31	378.44	20.77	24.00	0.00	0.00
22.10.26	3.77	67.86	439.53	59.26	452.89	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	3.81	67.79	437.56	59.08	450.18	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	3.73	68.08	419.66	58.86	431.78	22.86	24.00	0.00	0.00
25.10.26	3.78	67.94	439.44	59.32	452.20	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	3.77	67.86	440.47	59.30	453.17	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	3.81	67.57	457.21	59.23	470.22	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	3.79	66.70	466.65	58.56	479.90	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	3.75	65.96	464.46	57.88	477.60	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	3.76	66.22	460.06	58.03	473.25	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	3.49	63.54	463.35	56.01	476.44	23.79	24.00	0.00	0.00
01.11.26	3.83	66.40	470.49	58.24	483.52	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	3.88	66.89	464.91	58.52	478.19	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	3.98	67.92	463.02	59.31	476.19	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	4.00	67.37	478.84	58.99	492.22	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	3.97	67.40	500.73	59.46	514.71	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	3.90	67.12	499.69	59.32	513.71	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	3.80	66.32	466.55	58.16	479.80	23.97	24.00	0.00	0.00
08.11.26	3.90	67.29	434.83	58.32	447.34	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	3.92	67.42	435.14	58.40	447.47	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	4.04	67.71	441.65	58.56	454.40	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	4.01	68.00	428.41	58.63	440.98	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	3.93	67.65	417.71	58.24	429.98	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	3.57	65.83	378.42	56.17	388.99	22.27	24.00	0.00	0.00
14.11.26	3.95	67.57	421.65	58.18	433.58	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	4.00	68.29	421.33	58.78	432.98	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	3.94	67.83	422.68	58.50	434.53	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	3.66	67.90	315.08	55.83	323.87	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	3.54	67.99	260.98	54.41	268.40	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	3.56	67.87	267.15	54.52	274.93	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**114.09**	**---**	**12845.17**	**---**	**13211.86**	**713.66**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**67.167**	**---**	**58.079**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	7642.72	0.00
19.11.26 24:00	7757.15	0.00
Итого за период	114.43	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 61
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00182110

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x0991

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	68.07	57.46	10.61	291.020	298.690	284.950	294.130	-9.180	8.28	8.16	3.0220	0.0	24.0
22.10.26	67.98	57.38	10.60	289.600	297.150	283.620	292.620	-9.000	8.26	8.14	3.0090	0.0	24.0
23.10.26	68.44	57.51	10.93	288.250	295.630	282.230	291.110	-8.880	8.24	8.13	3.0830	0.0	24.0
24.10.26	68.20	57.39	10.81	287.650	294.750	281.650	290.300	-8.650	8.25	8.14	3.0420	0.0	24.0
25.10.26	68.10	57.25	10.85	287.470	294.410	281.470	290.000	-8.530	8.24	8.13	3.0540	0.0	24.0
26.10.26	67.84	57.05	10.79	288.340	295.270	282.390	290.880	-8.490	8.47	8.36	3.0440	0.0	24.0
27.10.26	67.04	56.90	10.14	304.890	312.190	298.740	307.550	-8.810	8.65	8.52	3.0290	0.0	24.0
28.10.26	66.30	56.78	9.52	323.530	331.310	317.120	326.440	-9.320	8.71	8.55	3.0170	0.0	24.0
29.10.26	66.48	56.70	9.78	315.270	322.700	309.010	317.910	-8.900	8.70	8.55	3.0180	0.0	24.0
30.10.26	63.88	54.63	9.25	319.570	326.240	313.680	321.750	-8.070	8.77	8.63	2.9030	0.0	24.0
31.10.26	66.62	56.61	10.01	325.160	332.490	318.680	327.620	-8.940	8.81	8.66	3.1870	0.0	24.0
01.11.26	67.10	56.95	10.15	321.050	328.360	314.560	323.480	-8.920	8.74	8.59	3.1910	0.0	24.0
02.11.26	68.20	56.99	11.21	289.850	296.220	283.810	291.790	-7.980	8.60	8.49	3.1810	0.0	24.0
03.11.26	67.68	55.91	11.77	279.670	285.180	273.890	281.070	-7.180	8.88	8.79	3.2200	0.0	24.0
04.11.26	67.69	56.91	10.78	298.940	304.920	292.750	300.410	-7.660	9.04	8.92	3.1550	0.0	24.0
05.11.26	67.38	58.20	9.18	343.100	348.010	336.100	342.620	-6.520	8.39	8.18	3.0950	0.0	24.0
06.11.26	66.64	58.65	7.99	409.460	418.180	401.280	411.590	-10.310	8.54	8.26	3.2100	0.0	24.0
07.11.26	67.41	59.14	8.27	404.950	414.720	396.680	408.070	-11.390	8.45	8.18	3.2820	0.0	24.0
08.11.26	67.70	59.43	8.27	411.950	422.070	403.470	415.250	-11.780	8.46	8.18	3.3380	0.0	24.0
09.11.26	67.92	59.48	8.44	411.640	421.500	403.090	414.670	-11.580	8.45	8.17	3.4010	0.0	24.0
10.11.26	68.34	59.66	8.68	405.300	414.970	396.810	408.230	-11.420	8.32	8.06	3.4470	0.0	24.0
11.11.26	67.83	59.18	8.65	396.300	406.030	388.150	399.550	-11.400	8.21	7.96	3.3580	0.0	24.0
12.11.26	66.51	58.10	8.41	393.700	402.970	385.840	396.690	-10.850	8.17	7.93	3.2450	0.0	24.0
13.11.26	67.86	59.33	8.53	401.650	411.320	393.330	404.680	-11.350	8.24	7.99	3.3540	0.0	24.0
14.11.26	68.46	59.64	8.82	394.200	403.710	385.930	397.120	-11.190	8.20	7.96	3.4060	0.0	24.0
15.11.26	68.05	59.50	8.55	396.490	405.980	388.260	399.420	-11.160	8.21	7.96	3.3180	0.0	24.0
16.11.26	68.18	57.90	10.28	303.140	309.600	296.800	304.830	-8.030	8.22	7.92	3.0570	0.0	24.0
17.11.26	68.09	49.33	18.76	145.540	147.160	142.520	145.510	-2.990	8.28	7.81	2.6720	0.0	24.0
18.11.26	68.02	49.90	18.12	153.720	155.770	150.570	153.920	-3.350	8.35	7.81	2.7270	0.0	24.0
19.11.26	67.85	49.28	18.57	152.170	154.060	149.040	152.380	-3.340	8.35	7.83	2.7700	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**9633.5**	**9851.5**	**9436.42**	**9701.59**	**-265.170**	**---**	**---**	**93.8350**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**67.52**	**56.97**	**10.55**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**8.45**	**8.23**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	164402.910	165946.900	160953.850	163318.280	1566.0170	-2364.430	3142.0	17461.0
19.11.26 24:00	174036.480	175798.460	170390.269	173019.870	1659.8520	-2629.600	3142.0	18181.0
Итого за период	9633.570	9851.559	9436.418	9701.589	93.8350	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 61
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00182274

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x31E0

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	67.79	53.01	14.78	166.260	155.070	162.810	153.050	9.760	3.79	3.67	2.4060	0.0	24.0
22.10.26	67.70	52.72	14.98	162.840	151.800	159.480	149.880	9.600	3.74	3.41	2.3880	0.0	24.0
23.10.26	68.14	52.73	15.41	160.440	149.440	157.080	147.520	9.560	4.08	3.95	2.4140	0.0	24.0
24.10.26	67.89	52.50	15.39	158.960	148.120	155.600	146.200	9.400	3.73	3.31	2.3940	0.0	24.0
25.10.26	67.79	52.34	15.45	158.010	147.200	154.650	145.280	9.370	3.66	3.32	2.3870	0.0	24.0
26.10.26	67.53	52.05	15.48	157.280	146.520	154.000	144.600	9.400	3.79	3.34	2.3840	0.0	24.0
27.10.26	66.76	52.48	14.28	170.020	159.040	166.610	156.940	9.670	3.64	3.32	2.3770	0.0	24.0
28.10.26	66.05	52.87	13.18	185.220	173.940	181.580	171.640	9.940	3.98	3.66	2.3890	0.0	24.0
29.10.26	66.23	52.52	13.71	177.230	166.090	173.630	163.930	9.700	3.71	3.45	2.3770	0.0	24.0
30.10.26	63.67	50.83	12.84	175.470	164.540	172.190	162.480	9.710	3.85	3.47	2.2080	0.0	24.0
31.10.26	66.35	52.33	14.02	176.240	164.800	172.670	162.640	10.030	4.01	3.54	2.4190	0.0	24.0
01.11.26	66.82	52.52	14.30	173.890	162.450	170.320	160.290	10.030	3.79	3.47	2.4340	0.0	24.0
02.11.26	67.81	53.13	14.68	170.680	159.330	167.110	157.190	9.920	3.97	3.88	2.4510	0.0	24.0
03.11.26	67.24	53.80	13.44	194.870	182.110	190.880	179.660	11.220	3.96	3.71	2.5620	0.0	24.0
04.11.26	67.25	54.04	13.21	195.320	182.540	191.290	180.070	11.220	3.84	3.53	2.5260	0.0	24.0
05.11.26	67.06	52.96	14.10	174.470	162.260	170.900	160.170	10.730	3.93	3.71	2.4100	0.0	24.0
06.11.26	66.40	50.66	15.74	149.000	137.340	146.000	135.690	10.310	3.74	3.25	2.2970	0.0	24.0
07.11.26	67.11	50.51	16.60	144.380	132.640	141.460	130.990	10.470	3.94	3.68	2.3480	0.0	24.0
08.11.26	67.40	50.60	16.80	146.090	134.200	143.090	132.520	10.570	3.63	3.23	2.4050	0.0	24.0
09.11.26	67.62	50.53	17.09	144.890	132.920	141.920	131.240	10.680	3.98	3.67	2.4250	0.0	24.0
10.11.26	68.03	50.47	17.56	140.380	128.580	137.420	127.030	10.390	4.02	3.80	2.4130	0.0	24.0
11.11.26	67.50	49.86	17.64	136.160	124.610	133.310	123.170	10.140	3.94	3.78	2.3510	0.0	24.0
12.11.26	66.20	49.20	17.00	136.340	124.860	133.610	123.470	10.140	4.28	4.04	2.2670	0.0	24.0
13.11.26	67.56	50.20	17.36	139.800	128.060	136.930	126.540	10.390	4.08	3.86	2.3750	0.0	24.0
14.11.26	68.13	50.28	17.85	136.650	124.920	133.790	123.480	10.310	4.02	3.76	2.3860	0.0	24.0
15.11.26	67.74	50.34	17.40	137.140	125.460	134.260	124.020	10.240	4.16	4.05	2.3320	0.0	24.0
16.11.26	67.68	50.52	17.16	141.400	129.600	138.440	128.070	10.370	4.42	4.32	2.3700	0.0	24.0
17.11.26	67.60	52.14	15.46	162.710	150.640	159.320	148.690	10.630	4.01	3.84	2.4600	0.0	24.0
18.11.26	67.60	52.83	14.77	172.180	160.020	168.610	157.900	10.710	3.91	3.62	2.4900	0.0	24.0
19.11.26	67.42	52.43	14.99	168.890	156.840	165.400	154.810	10.590	4.35	4.13	2.4750	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**4813.2**	**4465.9**	**4714.36**	**4409.16**	**305.200**	**---**	**---**	**71.9200**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**67.20**	**51.77**	**15.42**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**3.93**	**3.66**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	3827.799	3604.359	3751.300	3554.979	46.3540	196.320	0.0	1623.0
19.11.26 24:00	8641.010	8070.300	8465.659	7964.139	118.2740	501.520	0.0	2343.0
Итого за период	4813.211	4465.941	4714.358	4409.160	71.9200	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 79
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00169042

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x7500

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	47.36	35.69	11.67	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
22.10.26	50.71	37.96	12.75	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
23.10.26	51.12	38.23	12.89	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
24.10.26	50.84	37.99	12.85	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
25.10.26	50.78	37.87	12.91	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
26.10.26	51.77	38.54	13.23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
27.10.26	51.60	38.56	13.04	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
28.10.26	51.03	38.24	12.79	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
29.10.26	51.01	38.17	12.84	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
30.10.26	49.44	37.31	12.13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
31.10.26	51.29	38.96	12.33	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
01.11.26	51.32	38.12	13.20	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
02.11.26	53.27	38.92	14.35	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
03.11.26	54.52	39.62	14.90	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
04.11.26	55.91	40.78	15.13	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
05.11.26	55.85	40.82	15.03	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
06.11.26	55.15	40.84	14.31	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
07.11.26	56.15	42.60	13.55	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
08.11.26	56.43	42.82	13.61	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
09.11.26	56.61	42.84	13.77	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
10.11.26	56.62	42.82	13.80	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
11.11.26	55.98	42.37	13.61	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
12.11.26	54.93	41.67	13.26	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
13.11.26	56.04	42.35	13.69	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
14.11.26	56.41	42.58	13.83	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
15.11.26	56.29	42.74	13.55	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
16.11.26	56.48	42.80	13.68	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
17.11.26	56.66	42.90	13.76	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
18.11.26	55.61	42.11	13.50	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
19.11.26	55.77	42.10	13.67	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5.60	5.40	0.0000	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**0.0**	**0.0**	**0.00**	**0.00**	**0.000**	**---**	**---**	**0.0000**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**53.76**	**40.31**	**13.45**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**5.60**	**5.40**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	143142.870	136993.050	140834.280	135683.220	1950.8360	5151.060	2474.0	17222.0
19.11.26 24:00	143142.870	136993.050	140834.280	135683.220	1950.8360	5151.060	2474.0	17942.0
Итого за период	0.000	0.000	0.000	0.000	0.0000	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Салавата батыра, 5
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 800762
Тип системы А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	40.66	33.89	6.77	117.76	117.31	0.44	0.590	0.549	118.67	117.95	0.72	0.812	24.000
22.10.26	44.52	36.10	8.42	116.74	116.31	0.42	0.590	0.549	117.84	117.03	0.81	0.996	24.000
23.10.26	44.29	36.75	7.54	136.76	136.41	0.34	0.590	0.549	138.03	137.29	0.75	1.040	24.000
24.10.26	44.07	36.64	7.43	139.22	138.84	0.37	0.590	0.549	140.50	139.73	0.78	1.046	24.000
25.10.26	44.27	36.83	7.44	147.02	146.73	0.29	0.589	0.549	148.39	147.68	0.72	1.098	24.000
26.10.26	44.14	36.70	7.44	141.27	140.88	0.38	0.590	0.549	142.57	141.78	0.79	1.063	24.000
27.10.26	45.63	37.57	8.06	140.75	140.48	0.27	0.590	0.549	142.14	141.42	0.72	1.140	24.000
28.10.26	46.74	38.23	8.51	139.26	138.97	0.28	0.590	0.549	140.70	139.94	0.77	1.191	24.000
29.10.26	50.74	40.87	9.87	140.23	140.00	0.23	0.590	0.549	141.93	141.12	0.82	1.389	24.000
30.10.26	50.67	40.82	9.85	138.80	138.47	0.32	0.590	0.549	140.49	139.57	0.92	1.380	24.000
31.10.26	50.47	40.63	9.84	138.49	138.14	0.34	0.590	0.549	140.16	139.23	0.93	1.376	24.000
01.11.26	50.45	40.58	9.87	138.57	138.30	0.27	0.590	0.549	140.25	139.39	0.86	1.373	24.000
02.11.26	50.47	40.61	9.86	138.46	138.09	0.37	0.590	0.549	140.13	139.17	0.96	1.379	24.000
03.11.26	50.45	40.54	9.91	138.77	138.58	0.19	0.590	0.549	140.45	139.67	0.78	1.375	24.000
04.11.26	53.61	42.45	11.16	138.08	137.74	0.34	0.590	0.549	139.96	138.92	1.04	1.555	24.000
05.11.26	53.81	43.01	10.80	138.26	138.28	-0.01	0.590	0.549	140.15	139.51	0.64	1.476	24.000
06.11.26	53.04	42.48	10.56	138.06	137.80	0.26	0.590	0.549	139.90	138.98	0.91	1.464	24.000
07.11.26	54.89	43.45	11.44	136.34	136.06	0.28	0.590	0.549	138.28	137.28	0.99	1.566	24.000
08.11.26	55.34	43.69	11.65	136.01	135.74	0.27	0.590	0.549	137.97	136.97	1.00	1.595	24.000
09.11.26	55.40	43.67	11.73	135.64	135.53	0.11	0.590	0.549	137.60	136.76	0.84	1.590	24.000
10.11.26	55.69	43.93	11.76	136.21	135.99	0.21	0.590	0.549	138.20	137.25	0.95	1.605	24.000
11.11.26	54.87	43.55	11.32	136.62	136.46	0.16	0.590	0.549	138.55	137.69	0.86	1.544	24.000
12.11.26	55.25	43.72	11.53	136.48	136.12	0.36	0.590	0.549	138.44	137.36	1.08	1.588	24.000
13.11.26	55.13	43.63	11.50	134.67	134.31	0.36	0.590	0.549	136.60	135.53	1.07	1.563	23.700
14.11.26	55.13	43.72	11.41	137.18	136.94	0.24	0.590	0.549	139.15	138.19	0.95	1.570	24.000
15.11.26	55.38	44.14	11.24	138.74	138.42	0.32	0.590	0.549	140.75	139.70	1.04	1.572	24.000
16.11.26	55.49	44.20	11.29	138.72	138.42	0.29	0.590	0.549	140.73	139.71	1.02	1.578	24.000
17.11.26	55.53	44.26	11.27	140.16	139.94	0.21	0.590	0.549	142.19	141.25	0.94	1.583	24.000
18.11.26	55.56	44.42	11.14	141.62	141.55	0.07	0.590	0.549	143.68	142.89	0.79	1.570	24.000
19.11.26	55.36	44.28	11.08	143.84	143.56	0.28	0.590	0.549	145.92	144.90	1.02	1.604	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**4118.73**	**4110.37**	**8.36**	**---**	**---**	**4170.34**	**4143.86**	**26.48**	**41.682**	**719.700**
Среднее	**51.24**	**41.18**	**10.06**	**---**	**---**	**---**	**0.590**	**0.549**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС Пульсар ДУ-32, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Салавата батыра, 9
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор 378 Заводской номер: 04299129
ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.10.26	42.1	33.3	19.301	0.168	24.00
22.10.26	44.1	34.8	20.457	0.187	24.00
23.10.26	43.7	35.2	22.633	0.190	24.00
24.10.26	43.8	35.3	22.859	0.192	24.00
25.10.26	43.8	35.2	23.109	0.196	24.00
26.10.26	43.9	35.1	22.980	0.200	24.00
27.10.26	46.1	36.3	22.789	0.221	24.00
28.10.26	47.9	37.3	22.875	0.241	24.00
29.10.26	50.4	38.9	22.891	0.260	24.00
30.10.26	50.0	38.5	22.605	0.255	24.00
31.10.26	49.9	38.3	22.500	0.257	24.00
01.11.26	49.9	38.3	22.473	0.257	24.00
02.11.26	49.8	38.2	22.535	0.257	24.00
03.11.26	51.3	38.8	22.547	0.278	24.00
04.11.26	53.1	40.0	22.441	0.289	24.00
05.11.26	52.8	40.2	22.512	0.280	24.00
06.11.26	53.0	40.0	21.938	0.282	23.00
07.11.26	54.5	40.8	21.977	0.296	24.00
08.11.26	54.7	40.9	22.105	0.300	24.00
09.11.26	54.9	41.0	22.191	0.304	24.00
10.11.26	54.4	40.8	22.223	0.298	24.00
11.11.26	54.3	40.7	22.238	0.298	24.00
12.11.26	54.6	40.9	22.250	0.300	24.00
13.11.26	54.3	40.7	22.168	0.298	24.00
14.11.26	54.6	41.1	22.602	0.301	24.00
15.11.26	54.7	41.4	22.648	0.298	24.00
16.11.26	54.8	41.4	22.750	0.301	24.00
17.11.26	54.9	41.5	23.102	0.305	24.00
18.11.26	54.8	41.5	23.234	0.304	24.00
19.11.26	54.6	41.6	24.039	0.308	24.00
Итого	**---**	**---**	**672.973**	**7.921**	**719.00**
Среднее	**50.9**	**38.9**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.10.26 24:00	41617.508	365.408	25237.000
19.11.26 24:00	42290.480	373.329	25956.000
Итого за период	672.972	7.921	719.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 12
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00179188

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x5F0D

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	42.74	34.64	8.10	93.990	96.700	93.160	96.220	-3.060	6.06	6.00	0.7540	0.0	24.0
22.10.26	44.77	36.25	8.52	99.020	101.950	98.080	101.370	-3.290	6.02	6.00	0.8350	0.0	24.0
23.10.26	44.26	36.38	7.88	108.040	111.130	107.080	110.410	-3.330	5.94	6.00	0.8430	0.0	24.0
24.10.26	44.35	36.40	7.95	107.700	110.850	106.740	110.130	-3.390	5.89	6.00	0.8480	0.0	24.0
25.10.26	44.37	36.37	8.00	107.610	110.780	106.650	110.060	-3.410	5.83	6.00	0.8510	0.0	24.0
26.10.26	44.41	36.29	8.12	107.420	110.620	106.460	109.900	-3.440	5.78	6.00	0.8620	0.0	24.0
27.10.26	46.80	37.88	8.92	108.470	111.630	107.270	110.910	-3.640	5.78	6.00	0.9550	0.0	24.0
28.10.26	48.65	38.82	9.83	106.690	109.850	105.570	109.070	-3.500	5.76	6.00	1.0340	0.0	24.0
29.10.26	51.19	40.52	10.67	107.010	110.190	105.780	109.250	-3.470	5.76	6.00	1.1250	0.0	24.0
30.10.26	50.77	40.30	10.47	106.670	109.890	105.470	109.040	-3.570	5.72	6.00	1.1010	0.0	24.0
31.10.26	50.70	40.17	10.53	106.480	109.740	105.280	108.980	-3.700	5.68	6.00	1.1060	0.0	24.0
01.11.26	50.68	40.16	10.52	106.420	109.720	105.220	108.920	-3.700	5.64	6.00	1.1040	0.0	24.0
02.11.26	50.63	40.14	10.49	106.440	109.750	105.240	109.010	-3.770	5.61	6.00	1.1000	0.0	24.0
03.11.26	52.16	40.85	11.31	106.330	109.610	105.000	108.760	-3.760	5.61	6.00	1.1850	0.0	24.0
04.11.26	54.02	42.22	11.80	106.120	109.340	104.680	108.380	-3.700	5.63	6.00	1.2290	0.0	24.0
05.11.26	53.74	42.28	11.46	106.500	109.770	105.060	108.810	-3.750	5.60	6.00	1.1990	0.0	24.0
06.11.26	53.96	42.14	11.82	105.500	108.750	104.060	107.790	-3.730	5.59	6.00	1.2290	0.0	24.0
07.11.26	55.49	43.07	12.42	105.540	108.750	104.100	107.790	-3.690	5.58	6.00	1.2930	0.0	24.0
08.11.26	55.70	43.20	12.50	105.580	108.800	104.140	107.840	-3.700	5.56	6.00	1.2960	0.0	24.0
09.11.26	55.91	43.28	12.63	105.670	108.910	104.220	107.950	-3.730	5.54	6.00	1.3100	0.0	24.0
10.11.26	55.45	43.09	12.36	105.780	109.040	104.340	108.080	-3.740	5.52	6.00	1.2870	0.0	24.0
11.11.26	55.34	43.02	12.32	105.860	109.130	104.420	108.170	-3.750	5.50	6.00	1.2820	0.0	24.0
12.11.26	55.59	43.07	12.52	105.930	109.240	104.490	108.280	-3.790	5.49	6.00	1.3030	0.0	24.0
13.11.26	55.31	42.92	12.39	106.310	109.680	104.860	108.720	-3.860	5.48	6.00	1.2960	0.0	24.0
14.11.26	55.56	43.45	12.11	109.440	112.890	107.760	111.930	-4.170	5.48	6.00	1.2980	0.0	24.0
15.11.26	55.70	43.74	11.96	109.450	112.910	107.770	111.950	-4.180	5.48	6.00	1.2870	0.0	24.0
16.11.26	55.78	43.75	12.03	110.070	113.520	108.390	112.560	-4.170	5.46	6.00	1.2970	0.0	24.0
17.11.26	55.84	43.94	11.90	112.050	115.490	110.370	114.530	-4.160	5.46	6.00	1.3100	0.0	24.0
18.11.26	55.76	43.99	11.77	113.440	116.880	111.760	115.920	-4.160	5.44	6.00	1.3160	0.0	24.0
19.11.26	55.53	43.67	11.86	114.630	118.080	112.950	117.060	-4.110	5.44	6.00	1.3350	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**3206.1**	**3303.5**	**3166.37**	**3277.79**	**-111.420**	**---**	**---**	**34.2700**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**51.70**	**40.86**	**10.83**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**5.64**	**6.00**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	48088.459	48110.129	47378.199	47561.020	358.1340	-182.820	0.0	9878.0
19.11.26 24:00	51187.200	51303.099	50438.109	50728.909	391.5420	-290.800	0.0	10574.0
Итого за период	3098.740	3192.970	3059.909	3167.889	33.4080	---	0.0	696.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 14
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ587

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.60	40.85	137.86	36.51	137.79	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.68	42.74	135.55	37.71	135.53	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	0.75	44.87	144.31	39.60	144.52	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	0.75	44.36	160.63	39.65	161.25	23.98	24.00	0.00	0.00
25.10.26	0.76	44.45	160.68	39.70	161.24	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	0.78	44.47	160.77	39.63	161.33	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	0.78	44.47	160.61	39.61	161.22	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	0.87	46.88	162.40	41.52	163.14	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	0.94	48.63	160.15	42.77	160.88	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.02	51.27	160.60	44.92	161.33	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	0.99	50.84	160.37	44.64	161.06	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	0.99	50.77	160.24	44.56	160.91	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	0.99	50.74	160.23	44.54	160.91	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	0.99	50.71	160.34	44.51	161.03	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.08	52.16	160.08	45.42	160.77	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.14	54.08	159.64	46.94	160.29	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.10	53.82	160.32	46.92	160.97	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.13	53.99	158.94	46.88	159.62	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.18	55.52	159.73	48.09	160.33	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.20	55.74	159.77	48.24	160.35	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.22	55.94	159.97	48.33	160.53	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.19	55.51	160.47	48.05	161.06	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.18	55.37	160.74	48.02	161.33	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.19	55.62	160.86	48.18	161.45	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.19	55.35	161.37	47.99	162.01	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.19	55.59	166.34	48.40	167.04	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.19	55.74	166.49	48.58	167.16	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.20	55.82	167.48	48.63	168.15	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.18	55.86	157.74	48.29	158.35	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.13	55.71	127.13	46.78	127.62	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**30.58**	**---**	**4731.81**	**---**	**4749.17**	**719.98**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**51.262**	**---**	**44.787**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	1803.04	0.00
19.11.26 24:00	1834.14	0.00
Итого за период	31.10	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 16
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА705

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.82	40.84	118.91	33.96	118.65	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.93	42.59	116.82	34.63	116.59	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.05	44.87	123.92	36.30	123.75	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.07	44.35	139.28	36.66	139.10	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.08	44.42	138.77	36.65	138.57	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.08	44.45	138.92	36.64	138.71	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.09	44.41	139.10	36.53	138.90	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.23	46.85	140.74	38.08	140.59	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.32	48.48	138.76	38.93	138.60	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.46	51.27	139.23	40.77	139.06	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.43	50.83	138.99	40.50	138.83	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.43	50.76	138.84	40.46	138.71	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.43	50.73	138.84	40.44	138.71	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.43	50.71	138.65	40.37	138.50	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.53	52.05	138.47	40.96	138.29	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.61	54.06	138.39	42.38	138.30	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.57	53.85	138.96	42.50	138.85	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.58	53.92	137.79	42.40	137.68	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.67	55.53	138.51	43.44	138.39	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.68	55.75	138.55	43.58	138.43	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.71	55.94	138.71	43.62	138.60	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.68	55.54	139.14	43.47	139.03	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.66	55.37	139.40	43.44	139.29	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.67	55.63	139.48	43.65	139.36	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.66	55.37	139.81	43.46	139.68	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.68	55.60	144.31	43.91	144.21	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.68	55.75	144.44	44.12	144.34	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.69	55.83	145.24	44.16	145.14	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.70	55.89	148.01	44.37	147.91	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.70	55.82	150.24	44.48	150.16	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**43.32**	**---**	**4149.22**	**---**	**4144.93**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**51.249**	**---**	**40.829**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	5233.44	0.00
19.11.26 24:00	5277.61	0.00
Итого за период	44.17	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 20
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00177294

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xE4B7

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	42.95	36.91	6.04	136.620	135.940	135.510	135.080	0.430	6.20	6.00	0.8200	0.0	24.0
22.10.26	44.91	38.67	6.24	146.550	145.830	145.240	144.770	0.470	6.20	6.00	0.9070	0.0	24.0
23.10.26	44.39	38.72	5.67	162.860	161.980	161.420	160.780	0.640	6.20	6.00	0.9130	0.0	24.0
24.10.26	44.49	38.74	5.75	163.150	162.270	161.710	161.070	0.640	6.20	6.00	0.9300	0.0	24.0
25.10.26	44.50	38.70	5.80	163.290	162.440	161.850	161.240	0.610	6.20	6.00	0.9330	0.0	24.0
26.10.26	44.57	38.68	5.89	163.330	162.500	161.830	161.300	0.530	6.20	6.00	0.9500	0.0	24.0
27.10.26	46.97	40.47	6.50	164.260	163.460	162.580	162.240	0.340	6.20	6.00	1.0560	0.0	24.0
28.10.26	48.89	41.76	7.13	162.300	161.420	160.480	160.090	0.390	6.20	6.00	1.1450	0.0	24.0
29.10.26	51.39	43.67	7.72	162.880	161.980	160.950	160.540	0.410	6.20	6.00	1.2400	0.0	24.0
30.10.26	50.95	43.35	7.60	162.480	161.640	160.560	160.200	0.360	6.20	6.00	1.2180	0.0	24.0
31.10.26	50.89	43.27	7.62	162.460	161.610	160.540	160.170	0.370	6.20	6.00	1.2250	0.0	24.0
01.11.26	50.87	43.32	7.55	162.450	161.620	160.530	160.180	0.350	6.20	6.00	1.2100	0.0	24.0
02.11.26	50.81	43.26	7.55	162.270	161.510	160.350	160.070	0.280	6.20	6.00	1.2120	0.0	24.0
03.11.26	52.41	44.24	8.17	161.980	161.100	159.930	159.580	0.350	6.20	6.00	1.3030	0.0	24.0
04.11.26	54.24	45.76	8.48	161.610	160.760	159.450	159.080	0.370	6.20	6.00	1.3480	0.0	24.0
05.11.26	53.94	45.68	8.26	161.730	160.940	159.570	159.330	0.240	6.20	6.00	1.3160	0.0	24.0
06.11.26	54.23	45.73	8.50	160.490	159.540	158.300	158.000	0.300	6.20	6.00	1.3440	0.0	24.0
07.11.26	55.73	46.75	8.98	159.900	158.950	157.500	157.270	0.230	6.20	6.00	1.4150	0.0	24.0
08.11.26	55.94	46.90	9.04	160.040	159.060	157.640	157.380	0.260	6.20	6.00	1.4220	0.0	24.0
09.11.26	56.15	47.03	9.12	160.720	159.700	158.320	158.020	0.300	6.20	6.00	1.4420	0.0	24.0
10.11.26	55.67	46.78	8.89	161.130	160.140	158.810	158.460	0.350	6.20	6.00	1.4110	0.0	24.0
11.11.26	55.58	46.76	8.82	161.080	160.040	158.680	158.360	0.320	6.20	6.00	1.3950	0.0	24.0
12.11.26	55.81	46.91	8.90	161.090	160.040	158.690	158.360	0.330	6.20	6.00	1.4140	0.0	24.0
13.11.26	55.54	46.72	8.82	160.400	159.220	158.070	157.550	0.520	6.20	6.00	1.3900	0.0	24.0
14.11.26	55.78	47.04	8.74	163.240	162.030	160.840	160.350	0.490	6.20	6.00	1.4030	0.0	24.0
15.11.26	55.94	47.29	8.65	163.440	162.290	161.040	160.610	0.430	6.20	6.00	1.3910	0.0	24.0
16.11.26	56.00	47.30	8.70	164.040	162.880	161.640	161.200	0.440	6.20	6.00	1.4050	0.0	24.0
17.11.26	56.05	47.54	8.51	168.790	167.470	166.320	165.710	0.610	6.20	6.00	1.4160	0.0	24.0
18.11.26	55.96	47.67	8.29	174.030	172.760	171.510	170.840	0.670	6.20	6.00	1.4190	0.0	24.0
19.11.26	55.74	47.51	8.23	175.120	173.880	172.610	171.960	0.650	6.20	6.00	1.4180	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**4853.7**	**4825.0**	**4792.47**	**4779.79**	**12.680**	**---**	**---**	**37.4110**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**51.90**	**44.10**	**7.80**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.20**	**6.00**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	73157.080	72164.039	72131.170	71447.790	628.1840	683.380	3184.0	17800.0
19.11.26 24:00	78010.809	76989.039	76923.640	76227.580	665.5950	696.060	3184.0	18544.0
Итого за период	4853.728	4825.000	4792.470	4779.790	37.4110	---	0.0	744.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 22
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ316

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.39	40.96	381.89	37.32	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.59	42.76	375.92	38.52	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.77	45.03	399.17	40.54	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.78	44.47	448.57	40.50	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.79	44.54	449.42	40.54	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.81	44.57	449.89	40.55	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.81	44.53	450.00	40.50	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.58	43.05	336.45	39.25	0.00	23.33	24.00	0.00	0.00
29.10.26	2.14	48.68	440.20	43.80	0.00	23.41	23.41	0.00	0.00
30.10.26	2.37	51.44	396.17	45.42	185.01	23.57	23.57	0.00	0.00
31.10.26	2.29	51.02	356.51	44.59	350.97	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	2.28	50.94	356.35	44.52	350.77	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	2.29	50.92	356.28	44.48	350.84	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	2.29	50.89	356.50	44.45	351.18	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	2.45	52.26	356.03	45.36	350.94	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	2.58	54.28	354.95	46.99	351.08	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	2.54	54.06	355.42	46.91	351.90	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	2.57	54.16	352.84	46.85	349.35	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.73	55.77	351.40	48.00	348.04	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.74	56.00	351.55	48.18	348.11	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	2.77	56.19	352.26	48.31	349.05	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	2.72	55.78	352.98	48.04	349.94	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	2.70	55.61	352.97	47.94	349.74	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	2.73	55.87	352.87	48.11	349.87	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	2.72	55.60	351.49	47.85	348.32	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	2.73	55.83	358.13	48.18	354.86	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	2.71	55.98	358.53	48.41	354.64	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	2.73	56.05	359.59	48.46	355.87	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	2.74	56.11	366.30	48.62	362.48	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	2.74	56.03	374.22	48.70	370.40	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**70.08**	**---**	**11254.85**	**---**	**7233.36**	**718.31**	**718.98**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**51.313**	**---**	**44.996**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	6238.48	0.00
19.11.26 24:00	6309.82	0.00
Итого за период	71.34	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 24
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА734

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.75	40.78	192.98	36.91	191.63	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.83	42.56	189.26	38.17	187.89	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	0.92	44.87	200.60	40.21	198.98	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	0.93	44.35	224.72	40.22	222.83	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	0.93	44.43	225.06	40.27	223.20	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	0.94	44.45	225.21	40.26	223.33	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	0.95	44.43	225.34	40.21	223.40	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.07	46.89	226.77	42.15	224.76	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.15	48.56	223.41	43.38	221.42	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.27	51.35	225.03	45.70	222.94	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	0.53	-52.96	94.92	45.37	222.47	10.08	24.00	0.00	0.00
01.11.26	0.73	-22.60	126.98	45.27	222.38	13.35	24.00	0.00	0.00
02.11.26	0.03	-125.53	5.60	45.53	222.32	0.36	24.00	0.00	0.00
03.11.26	0.00	-119.61	0.00	45.16	222.59	0.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	0.00	-108.91	0.00	46.06	222.35	0.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	0.00	-112.65	0.00	47.81	221.67	0.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	0.00	-119.12	0.00	47.83	221.96	0.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	0.72	-31.32	108.91	47.69	220.30	11.50	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.49	55.74	221.52	49.02	219.46	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.50	55.97	221.63	49.21	219.56	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.52	56.17	222.08	49.31	219.99	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.48	55.76	222.60	49.08	220.50	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.47	55.59	222.43	48.99	220.31	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.48	55.85	222.05	49.16	219.93	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.47	55.59	221.12	48.94	219.02	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.48	55.85	225.37	49.27	223.17	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.47	56.01	225.60	49.47	223.38	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	0.83	-4.93	125.21	49.39	219.77	13.22	24.00	0.00	0.00
18.11.26	0.00	-89.13	0.00	49.41	220.80	0.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	0.00	-88.73	0.00	49.57	226.42	0.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**25.94**	**---**	**4624.40**	**---**	**6568.73**	**504.51**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**2.657**	**---**	**45.634**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	4145.22	0.00
19.11.26 24:00	4170.65	0.00
Итого за период	25.43	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 29
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор 378 Заводской номер: 02816728
ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.10.26	43.8	39.9	141.594	0.554	24.00
22.10.26	44.9	41.1	156.438	0.576	24.00
23.10.26	44.5	41.0	168.734	0.580	24.00
24.10.26	44.6	41.1	168.906	0.589	24.00
25.10.26	44.6	41.1	168.984	0.593	24.00
26.10.26	45.1	41.4	168.953	0.612	24.00
27.10.26	47.1	43.1	169.391	0.668	24.00
28.10.26	49.8	45.3	168.297	0.753	24.00
29.10.26	51.4	46.7	168.891	0.788	24.00
30.10.26	51.0	46.3	168.453	0.775	24.00
31.10.26	51.0	46.3	168.359	0.781	24.00
01.11.26	51.0	46.2	168.359	0.783	24.00
02.11.26	50.8	46.1	168.484	0.785	24.00
03.11.26	53.1	47.9	168.297	0.864	24.00
04.11.26	54.4	49.1	168.047	0.869	24.00
05.11.26	53.8	48.8	168.391	0.837	24.00
06.11.26	54.7	49.3	166.891	0.879	24.00
07.11.26	55.8	50.3	167.188	0.910	24.00
08.11.26	56.0	50.4	167.250	0.915	24.00
09.11.26	56.3	50.7	167.531	0.924	24.00
10.11.26	55.6	50.2	167.781	0.895	24.00
11.11.26	55.7	50.3	167.797	0.898	24.00
12.11.26	55.8	50.4	167.984	0.898	24.00
13.11.26	55.6	50.2	168.609	0.889	24.00
14.11.26	55.9	50.6	171.953	0.898	24.00
15.11.26	56.0	50.8	172.047	0.894	24.00
16.11.26	55.9	47.4	113.547	0.820	24.00
17.11.26	55.8	44.9	73.078	0.782	24.00
18.11.26	55.6	44.8	73.656	0.785	24.00
19.11.26	55.4	44.7	74.422	0.790	24.00
Итого	**---**	**---**	**4678.313**	**23.582**	**720.00**
Среднее	**52.0**	**46.5**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.10.26 24:00	181145.297	1154.453	28187.000
19.11.26 24:00	185823.609	1178.035	28907.000
Итого за период	4678.312	23.582	720.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 34
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00178954

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0xFB1E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	42.78	35.29	7.49	92.640	96.750	91.820	96.190	-4.370	6.90	6.70	0.6840	0.0	24.0
22.10.26	44.90	37.06	7.84	98.520	103.060	97.590	102.370	-4.780	6.90	6.70	0.7660	0.0	24.0
23.10.26	44.37	37.30	7.07	109.830	114.990	108.870	114.270	-5.400	6.90	6.70	0.7660	0.0	24.0
24.10.26	44.45	37.31	7.14	109.970	115.190	109.010	114.470	-5.460	6.90	6.70	0.7780	0.0	24.0
25.10.26	44.47	37.27	7.20	110.040	115.360	109.080	114.640	-5.560	6.90	6.70	0.7860	0.0	24.0
26.10.26	44.48	37.21	7.27	110.000	115.370	109.030	114.650	-5.620	6.90	6.70	0.7940	0.0	24.0
27.10.26	46.91	38.79	8.12	109.930	115.380	108.730	114.660	-5.930	6.90	6.70	0.8810	0.0	24.0
28.10.26	48.69	39.85	8.84	109.460	114.900	108.190	114.060	-5.870	6.90	6.70	0.9510	0.0	24.0
29.10.26	51.35	41.77	9.58	109.580	115.140	108.140	114.180	-6.040	6.90	6.70	1.0360	0.0	24.0
30.10.26	50.91	41.48	9.43	109.270	114.820	107.950	113.860	-5.910	6.90	6.70	1.0190	0.0	24.0
31.10.26	50.84	41.34	9.50	109.280	114.740	108.010	113.780	-5.770	6.90	6.70	1.0260	0.0	24.0
01.11.26	50.81	41.32	9.49	109.300	114.710	108.020	113.750	-5.730	6.90	6.70	1.0230	0.0	24.0
02.11.26	50.78	41.25	9.53	109.370	114.900	108.120	113.940	-5.820	6.90	6.70	1.0290	0.0	24.0
03.11.26	52.25	42.02	10.23	109.310	114.920	107.980	113.960	-5.980	6.90	6.70	1.1050	0.0	24.0
04.11.26	54.18	43.42	10.76	109.090	114.700	107.650	113.740	-6.090	6.90	6.70	1.1530	0.0	24.0
05.11.26	53.93	43.46	10.47	109.380	114.830	107.940	113.870	-5.930	6.90	6.70	1.1280	0.0	24.0
06.11.26	54.11	43.40	10.71	108.750	113.770	107.310	112.810	-5.500	6.90	6.70	1.1450	0.0	24.0
07.11.26	55.67	44.41	11.26	108.910	112.720	107.330	111.760	-4.430	6.90	6.70	1.2030	0.0	24.0
08.11.26	55.88	44.50	11.38	108.970	112.810	107.290	111.850	-4.560	6.90	6.70	1.2240	0.0	24.0
09.11.26	56.08	44.57	11.51	109.030	113.050	107.350	112.090	-4.740	6.90	6.70	1.2330	0.0	24.0
10.11.26	55.64	44.34	11.30	109.220	113.120	107.670	112.160	-4.490	6.90	6.70	1.2150	0.0	24.0
11.11.26	55.51	44.30	11.21	109.260	113.060	107.730	112.100	-4.370	6.90	6.70	1.2040	0.0	24.0
12.11.26	55.75	44.46	11.29	109.270	113.090	107.590	112.130	-4.540	6.90	6.70	1.2140	0.0	24.0
13.11.26	55.49	44.27	11.22	109.030	112.850	107.510	111.890	-4.380	6.90	6.70	1.2020	0.0	24.0
14.11.26	55.72	44.56	11.16	111.100	115.030	109.420	114.070	-4.650	6.90	6.70	1.2240	0.0	24.0
15.11.26	55.87	44.78	11.09	111.210	115.140	109.530	114.020	-4.490	6.90	6.70	1.2110	0.0	24.0
16.11.26	55.93	44.86	11.07	111.610	115.550	109.930	114.380	-4.450	6.90	6.70	1.2180	0.0	24.0
17.11.26	55.98	44.96	11.02	112.920	116.940	111.240	115.740	-4.500	6.90	6.70	1.2250	0.0	24.0
18.11.26	55.90	44.97	10.93	113.380	117.470	111.700	116.270	-4.570	6.90	6.70	1.2240	0.0	24.0
19.11.26	55.68	44.76	10.92	113.870	118.010	112.190	116.810	-4.620	6.90	6.70	1.2240	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**3271.5**	**3412.3**	**3229.92**	**3384.47**	**-154.550**	**---**	**---**	**31.8910**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**51.84**	**41.97**	**9.86**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.90**	**6.70**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	49415.200	51443.300	48718.130	50981.720	543.1250	-2263.590	2681.0	18325.0
19.11.26 24:00	52686.700	54855.670	51948.050	54366.189	575.0160	-2418.140	2681.0	19045.0
Итого за период	3271.500	3412.369	3229.920	3384.468	31.8910	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 39
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00182565

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=0, ФРТ=0, КСН=0x619E

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	42.97	36.54	6.43	162.510	162.720	161.130	161.680	-0.550	6.20	6.00	1.0350	0.0	24.0
22.10.26	44.92	38.29	6.63	174.040	174.400	172.370	173.130	-0.760	6.20	6.00	1.1400	0.0	24.0
23.10.26	44.39	38.38	6.01	193.440	193.510	191.680	192.110	-0.430	6.20	6.00	1.1500	0.0	24.0
24.10.26	44.49	38.41	6.08	193.730	194.030	191.940	192.620	-0.680	6.20	6.00	1.1620	0.0	24.0
25.10.26	44.50	38.40	6.10	194.030	194.240	192.190	192.830	-0.640	6.20	6.00	1.1700	0.0	24.0
26.10.26	44.57	38.42	6.15	193.990	194.240	192.220	192.880	-0.660	6.20	6.00	1.1790	0.0	24.0
27.10.26	46.97	40.11	6.86	194.240	194.240	192.290	192.800	-0.510	6.20	6.00	1.3160	0.0	24.0
28.10.26	48.89	41.38	7.51	193.580	193.630	191.420	192.070	-0.650	6.20	6.00	1.4380	0.0	24.0
29.10.26	51.40	43.19	8.21	194.120	193.930	191.720	192.250	-0.530	6.20	6.00	1.5680	0.0	24.0
30.10.26	50.96	42.87	8.09	193.580	193.400	191.180	191.720	-0.540	6.20	6.00	1.5450	0.0	24.0
31.10.26	50.89	42.83	8.06	193.790	193.550	191.390	191.870	-0.480	6.20	6.00	1.5430	0.0	24.0
01.11.26	50.87	42.79	8.08	193.520	193.520	191.120	191.840	-0.720	6.20	6.00	1.5390	0.0	24.0
02.11.26	50.82	42.77	8.05	193.760	193.610	191.360	191.930	-0.570	6.20	6.00	1.5370	0.0	24.0
03.11.26	52.41	43.68	8.73	193.810	193.590	191.290	191.810	-0.520	6.20	6.00	1.6700	0.0	24.0
04.11.26	54.25	45.13	9.12	193.400	193.240	190.760	191.320	-0.560	6.20	6.00	1.7370	0.0	24.0
05.11.26	53.95	45.11	8.84	193.740	193.170	191.100	191.250	-0.150	6.20	6.00	1.6860	0.0	24.0
06.11.26	54.24	45.05	9.19	192.330	191.600	189.680	189.770	-0.090	6.20	6.00	1.7410	0.0	24.0
07.11.26	55.75	46.10	9.65	192.210	191.370	189.410	189.450	-0.040	6.20	6.00	1.8240	0.0	24.0
08.11.26	55.96	46.20	9.76	192.530	191.430	189.650	189.510	0.140	6.20	6.00	1.8510	0.0	24.0
09.11.26	56.17	46.32	9.85	192.590	191.260	189.720	189.340	0.380	6.20	6.00	1.8660	0.0	24.0
10.11.26	55.68	46.10	9.58	192.670	191.840	189.930	189.920	0.010	6.20	6.00	1.8160	0.0	24.0
11.11.26	55.59	46.09	9.50	192.740	191.980	189.980	190.060	-0.080	6.20	6.00	1.7980	0.0	24.0
12.11.26	55.83	46.24	9.59	192.570	191.990	189.700	190.070	-0.370	6.20	6.00	1.8140	0.0	24.0
13.11.26	55.55	46.02	9.53	192.560	191.890	189.810	189.980	-0.170	6.20	6.00	1.8060	0.0	24.0
14.11.26	55.79	46.39	9.40	196.290	195.590	193.410	193.670	-0.260	6.20	6.00	1.8190	0.0	24.0
15.11.26	55.94	46.63	9.31	196.350	195.770	193.470	193.850	-0.380	6.20	6.00	1.7970	0.0	24.0
16.11.26	56.01	46.57	9.44	196.770	196.230	193.890	194.310	-0.420	6.20	6.00	1.8280	0.0	24.0
17.11.26	56.07	46.67	9.40	198.330	197.700	195.450	195.760	-0.310	6.20	6.00	1.8340	0.0	24.0
18.11.26	55.98	46.64	9.34	199.020	198.330	196.140	196.360	-0.220	6.20	6.00	1.8280	0.0	24.0
19.11.26	55.75	46.40	9.35	199.700	199.100	196.820	197.180	-0.360	6.20	6.00	1.8390	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**5775.9**	**5765.1**	**5702.22**	**5713.34**	**-11.120**	**---**	**---**	**47.8760**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**51.91**	**43.52**	**8.39**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.20**	**6.00**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	88590.170	87218.850	87362.470	86359.910	800.9380	1002.560	1823.0	16310.0
19.11.26 24:00	94366.110	92983.950	93064.689	92073.249	848.8140	991.440	1823.0	17030.0
Итого за период	5775.940	5765.099	5702.218	5713.338	47.8760	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС Пульсар ДУ-32, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 42
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор 378 Заводской номер: 04298960
ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.10.26	43.1	36.4	31.508	0.210	24.00
22.10.26	44.6	37.4	34.148	0.242	24.00
23.10.26	44.1	37.5	37.422	0.247	24.00
24.10.26	43.6	37.1	34.918	0.240	23.00
25.10.26	44.3	37.5	37.707	0.252	24.00
26.10.26	44.5	37.7	37.762	0.256	24.00
27.10.26	46.7	39.1	37.688	0.281	24.00
28.10.26	49.0	40.7	37.563	0.307	24.00
29.10.26	51.0	42.2	37.602	0.326	24.00
30.10.26	50.6	41.9	37.461	0.320	24.00
31.10.26	50.5	41.8	37.457	0.324	24.00
01.11.26	50.5	41.6	37.488	0.328	24.00
02.11.26	50.4	41.8	37.566	0.321	24.00
03.11.26	52.3	42.9	38.031	0.354	24.00
04.11.26	53.9	44.1	37.465	0.361	24.00
05.11.26	53.4	43.9	37.551	0.351	24.00
06.11.26	54.0	44.1	37.227	0.364	24.00
07.11.26	55.3	44.9	37.188	0.380	24.00
08.11.26	55.4	45.0	37.215	0.384	24.00
09.11.26	55.7	45.0	37.246	0.392	24.00
10.11.26	55.1	44.5	37.289	0.388	24.00
11.11.26	55.1	44.6	37.309	0.385	24.00
12.11.26	55.3	44.8	37.320	0.385	24.00
13.11.26	55.0	44.6	37.324	0.383	24.00
14.11.26	55.3	44.9	37.992	0.388	24.00
15.11.26	55.5	45.2	38.012	0.384	24.00
16.11.26	55.5	45.5	38.711	0.382	24.00
17.11.26	55.6	45.7	39.875	0.390	24.00
18.11.26	55.5	45.7	40.016	0.386	24.00
19.11.26	55.3	45.8	42.063	0.393	24.00
Итого	**---**	**---**	**1124.121**	**10.107**	**719.00**
Среднее	**51.5**	**42.5**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.10.26 24:00	51284.609	467.096	26007.000
19.11.26 24:00	52408.730	477.203	26726.000
Итого за период	1124.121	10.107	719.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТС1 Пульсар ДУ-40, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 66
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор 378 Заводской номер: 05578584
ТВ1

Дата	T1	T2	V1	Q	Время раб. (ч)
21.10.26	42.9	38.4	65.559	0.293	24.00
22.10.26	44.8	40.1	68.984	0.320	24.00
23.10.26	44.3	40.1	76.832	0.322	24.00
24.10.26	44.4	40.3	80.309	0.329	24.00
25.10.26	44.4	40.4	82.391	0.331	24.00
26.10.26	44.5	40.3	80.070	0.335	24.00
27.10.26	46.9	42.1	77.691	0.370	24.00
28.10.26	48.8	43.6	78.898	0.403	24.00
29.10.26	51.2	45.7	79.344	0.432	24.00
30.10.26	50.8	45.2	77.098	0.422	24.00
31.10.26	50.7	45.1	76.195	0.426	24.00
01.11.26	50.7	45.0	76.016	0.428	24.00
02.11.26	50.6	44.9	75.836	0.429	24.00
03.11.26	52.3	46.0	75.699	0.469	24.00
04.11.26	54.0	47.6	75.863	0.480	24.00
05.11.26	53.7	47.6	76.246	0.463	24.00
06.11.26	54.0	47.7	75.473	0.468	24.00
07.11.26	55.5	48.8	74.758	0.492	24.00
08.11.26	55.7	48.9	74.383	0.499	24.00
09.11.26	55.9	49.1	74.742	0.503	24.00
10.11.26	55.4	48.8	74.598	0.488	24.00
11.11.26	55.3	48.7	74.711	0.488	24.00
12.11.26	55.6	48.9	74.680	0.493	24.00
13.11.26	55.3	48.6	74.469	0.487	24.00
14.11.26	55.5	49.0	75.945	0.488	24.00
15.11.26	55.7	49.3	76.629	0.484	24.00
16.11.26	55.7	49.2	76.578	0.491	24.00
17.11.26	55.8	49.4	77.656	0.494	24.00
18.11.26	55.7	49.3	78.086	0.492	24.00
19.11.26	55.5	48.2	69.422	0.485	24.00
Итого	**---**	**---**	**2275.160**	**13.103**	**720.00**
Среднее	**51.7**	**45.9**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, м. куб	Q, Гкал	Время раб., ч
20.10.26 24:00	47581.246	473.397	24809.000
19.11.26 24:00	49856.406	486.500	25529.000
Итого за период	2275.160	13.103	720.000

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 74
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 24213248

БД=1, ТВ1, СИ=7, КСН=0x0E5A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	42.81	38.54	н/д	4.27	3.97	3.81	н/д	149.010	н/д	н/д	147.755	н/д	н/д	н/д	0.631	н/д	24	0
22.10.26	44.87	40.43	н/д	4.45	4.30	4.11	н/д	158.893	н/д	н/д	157.420	н/д	н/д	н/д	0.700	н/д	24	0
23.10.26	44.39	40.35	н/д	4.04	4.88	4.64	н/д	175.870	н/д	н/д	174.280	н/д	н/д	н/д	0.704	н/д	24	0
24.10.26	44.48	40.46	н/д	4.02	4.94	4.69	н/д	177.045	н/д	н/д	175.434	н/д	н/д	н/д	0.705	н/д	24	0
25.10.26	44.50	40.47	н/д	4.03	5.02	4.76	н/д	178.253	н/д	н/д	176.637	н/д	н/д	н/д	0.712	н/д	24	0
26.10.26	44.52	40.49	н/д	4.04	4.99	4.74	н/д	177.467	н/д	н/д	175.864	н/д	н/д	н/д	0.710	н/д	24	0
27.10.26	46.92	42.45	н/д	4.47	5.00	4.74	н/д	177.057	н/д	н/д	175.261	н/д	н/д	н/д	0.784	н/д	24	0
28.10.26	48.74	43.86	н/д	4.89	4.99	4.74	н/д	176.310	н/д	н/д	174.376	н/д	н/д	н/д	0.853	н/д	24	0
29.10.26	51.32	46.01	н/д	5.31	5.02	4.77	н/д	177.075	н/д	н/д	174.915	н/д	н/д	н/д	0.930	н/д	24	0
30.10.26	50.89	45.66	н/д	5.22	5.02	4.77	н/д	175.925	н/д	н/д	173.819	н/д	н/д	н/д	0.908	н/д	24	0
31.10.26	50.82	45.57	н/д	5.25	5.01	4.76	н/д	175.985	н/д	н/д	173.886	н/д	н/д	н/д	0.914	н/д	24	0
01.11.26	50.80	45.51	н/д	5.29	4.97	4.73	н/д	175.792	н/д	н/д	173.695	н/д	н/д	н/д	0.919	н/д	24	0
02.11.26	50.76	45.45	н/д	5.31	4.95	4.70	н/д	175.835	н/д	н/д	173.745	н/д	н/д	н/д	0.922	н/д	24	0
03.11.26	52.26	46.52	н/д	5.74	4.93	4.69	н/д	175.535	н/д	н/д	173.308	н/д	н/д	н/д	0.995	н/д	24	0
04.11.26	54.14	48.14	н/д	6.01	4.94	4.70	н/д	174.725	н/д	н/д	172.358	н/д	н/д	н/д	1.036	н/д	24	0
05.11.26	53.87	48.04	н/д	5.83	4.95	4.71	н/д	175.212	н/д	н/д	172.867	н/д	н/д	н/д	1.008	н/д	24	0
06.11.26	54.08	48.08	н/д	6.00	4.94	4.70	н/д	174.117	н/д	н/д	171.762	н/д	н/д	н/д	1.031	н/д	24	0
07.11.26	55.59	49.22	н/д	6.37	4.92	4.68	н/д	173.527	н/д	н/д	171.047	н/д	н/д	н/д	1.089	н/д	24	0
08.11.26	55.82	49.34	н/д	6.48	4.89	4.65	н/д	173.700	н/д	н/д	171.198	н/д	н/д	н/д	1.110	н/д	24	0
09.11.26	56.04	49.60	н/д	6.44	4.90	4.66	н/д	174.090	н/д	н/д	171.565	н/д	н/д	н/д	1.106	н/д	24	0
10.11.26	55.58	49.27	н/д	6.31	4.92	4.68	н/д	174.007	н/д	н/д	171.522	н/д	н/д	н/д	1.083	н/д	24	0
11.11.26	55.46	49.19	н/д	6.27	4.93	4.69	н/д	174.245	н/д	н/д	171.775	н/д	н/д	н/д	1.077	н/д	24	0
12.11.26	55.71	49.36	н/д	6.35	4.96	4.72	н/д	174.423	н/д	н/д	171.923	н/д	н/д	н/д	1.091	н/д	24	0
13.11.26	55.42	49.12	н/д	6.30	4.94	4.70	н/д	174.057	н/д	н/д	171.585	н/д	н/д	н/д	1.082	н/д	24	0
14.11.26	55.68	49.45	н/д	6.22	5.00	4.75	н/д	177.553	н/д	н/д	175.004	н/д	н/д	н/д	1.090	н/д	24	0
15.11.26	55.82	49.64	н/д	6.18	4.99	4.74	н/д	177.825	н/д	н/д	175.269	н/д	н/д	н/д	1.083	н/д	24	0
16.11.26	55.90	49.70	н/д	6.20	4.99	4.74	н/д	178.315	н/д	н/д	175.739	н/д	н/д	н/д	1.090	н/д	24	0
17.11.26	55.93	50.09	н/д	5.83	5.05	4.74	н/д	180.723	н/д	н/д	178.098	н/д	н/д	н/д	1.040	н/д	24	0
18.11.26	55.85	49.96	н/д	5.89	5.04	4.74	н/д	188.555	н/д	н/д	185.829	н/д	н/д	н/д	1.096	н/д	24	0
19.11.26	55.67	49.84	н/д	5.83	5.06	4.75	н/д	192.575	н/д	н/д	189.814	н/д	н/д	н/д	1.108	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**5263.701**	**---**	**---**	**5197.750**	**---**	**---**	**---**	**28.607**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**51.89**	**46.39**	---	**5.50**	**4.91**	**4.67**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	18029.292	0.000	0.000	17775.666	0.000	0.000	0.000	214.601	0.000	9152	0
19.11.26 24:00	23292.995	0.000	0.000	22973.414	0.000	0.000	0.000	243.209	0.000	9872	0
Итого за период	5263.703	0.000	0.000	5197.748	0.000	0.000	0.000	28.608	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 78
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ679

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.51	39.88	66.40	32.19	68.34	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.58	41.75	65.53	32.85	67.70	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	0.66	43.80	70.36	34.36	72.31	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	0.67	43.34	78.53	34.73	80.47	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	0.68	43.43	79.11	34.78	81.13	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	0.69	43.44	79.57	34.73	81.73	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	0.70	43.46	79.26	34.62	81.62	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	0.78	45.79	79.27	35.91	81.31	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	0.84	47.53	78.78	36.80	80.89	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	0.92	50.05	78.92	38.40	81.10	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	0.85	49.59	68.54	36.88	70.30	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	0.76	49.43	48.91	33.76	49.81	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	0.78	49.41	49.37	33.67	50.26	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	0.75	49.36	48.04	33.67	48.84	23.37	23.37	0.00	0.00
04.11.26	0.83	50.79	49.00	33.77	50.01	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	0.87	52.65	49.24	34.84	50.16	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	0.85	52.38	49.27	35.01	50.22	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	0.86	52.56	48.83	34.81	49.81	23.87	24.00	0.00	0.00
08.11.26	0.90	53.93	48.18	35.13	49.11	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	0.91	54.20	47.96	35.16	48.86	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	0.92	54.43	48.38	35.39	49.51	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	0.90	54.00	48.18	35.30	49.35	23.98	24.00	0.00	0.00
12.11.26	0.90	53.88	48.77	35.30	49.80	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	0.91	54.13	48.71	35.45	49.83	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	0.89	53.81	48.56	35.34	49.76	23.92	24.00	0.00	0.00
15.11.26	0.91	54.12	50.13	35.94	51.37	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	0.90	54.27	49.65	36.13	51.09	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	0.92	54.34	50.45	36.10	51.66	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	0.92	54.41	51.32	36.43	53.01	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	0.92	54.34	51.88	36.56	53.65	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**24.48**	**---**	**1759.10**	**---**	**1803.01**	**719.14**	**719.37**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.950**	**---**	**35.134**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	1439.54	0.00
19.11.26 24:00	1464.47	0.00
Итого за период	24.93	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 91
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 20127926

БД=1, ТВ1, СИ=7, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x0377

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	42.09	38.43	н/д	3.65	0.33	3.30	н/д	152.130	н/д	н/д	150.875	н/д	н/д	н/д	0.541	н/д	24	0
22.10.26	44.15	40.36	н/д	3.78	0.34	3.57	н/д	160.940	н/д	н/д	159.475	н/д	н/д	н/д	0.592	н/д	24	0
23.10.26	43.64	40.10	н/д	3.53	0.34	4.06	н/д	175.167	н/д	н/д	173.607	н/д	н/д	н/д	0.600	н/д	24	0
24.10.26	43.73	40.16	н/д	3.56	0.34	4.11	н/д	176.460	н/д	н/д	174.874	н/д	н/д	н/д	0.609	н/д	24	0
25.10.26	43.75	40.20	н/д	3.54	0.34	4.18	н/д	178.085	н/д	н/д	176.494	н/д	н/д	н/д	0.610	н/д	24	0
26.10.26	43.76	40.18	н/д	3.58	0.34	4.16	н/д	177.625	н/д	н/д	176.034	н/д	н/д	н/д	0.616	н/д	24	0
27.10.26	46.14	42.18	н/д	3.96	0.36	4.17	н/д	177.460	н/д	н/д	175.685	н/д	н/д	н/д	0.682	н/д	24	0
28.10.26	47.92	43.65	н/д	4.28	0.38	4.16	н/д	177.943	н/д	н/д	176.014	н/д	н/д	н/д	0.738	н/д	24	0
29.10.26	50.50	45.90	н/д	4.60	0.40	4.19	н/д	181.135	н/д	н/д	178.960	н/д	н/д	н/д	0.808	н/д	24	0
30.10.26	50.06	45.52	н/д	4.54	0.40	4.20	н/д	180.367	н/д	н/д	178.242	н/д	н/д	н/д	0.795	н/д	24	0
31.10.26	50.00	45.46	н/д	4.54	0.40	4.19	н/д	181.173	н/д	н/д	179.039	н/д	н/д	н/д	0.798	н/д	24	0
01.11.26	49.97	45.47	н/д	4.50	0.40	4.16	н/д	181.785	н/д	н/д	179.643	н/д	н/д	н/д	0.794	н/д	24	0
02.11.26	49.93	45.42	н/д	4.51	0.40	4.13	н/д	182.725	н/д	н/д	180.582	н/д	н/д	н/д	0.800	н/д	24	0
03.11.26	51.40	46.56	н/д	4.84	0.42	4.12	н/д	183.357	н/д	н/д	181.080	н/д	н/д	н/д	0.863	н/д	24	0
04.11.26	53.29	48.31	н/д	4.97	0.45	4.13	н/д	184.268	н/д	н/д	181.808	н/д	н/д	н/д	0.890	н/д	24	0
05.11.26	53.02	48.23	н/д	4.80	0.46	4.14	н/д	186.600	н/д	н/д	184.127	н/д	н/д	н/д	0.870	н/д	24	0
06.11.26	53.35	48.77	н/д	4.58	0.46	4.13	н/д	206.313	н/д	н/д	203.554	н/д	н/д	н/д	0.917	н/д	24	0
07.11.26	54.78	50.68	н/д	4.10	0.46	4.16	н/д	251.620	н/д	н/д	248.084	н/д	н/д	н/д	0.999	н/д	24	0
08.11.26	54.99	50.85	н/д	4.14	0.45	4.13	н/д	250.342	н/д	н/д	246.805	н/д	н/д	н/д	1.003	н/д	24	0
09.11.26	55.19	51.04	н/д	4.15	0.45	4.13	н/д	250.005	н/д	н/д	246.437	н/д	н/д	н/д	1.005	н/д	24	0
10.11.26	54.75	50.69	н/д	4.07	0.45	4.15	н/д	249.503	н/д	н/д	246.003	н/д	н/д	н/д	0.982	н/д	24	0
11.11.26	54.62	50.60	н/д	4.03	0.45	4.16	н/д	249.130	н/д	н/д	245.632	н/д	н/д	н/д	0.971	н/д	24	0
12.11.26	54.87	50.80	н/д	4.07	0.45	4.19	н/д	248.967	н/д	н/д	245.439	н/д	н/д	н/д	0.980	н/д	24	0
13.11.26	54.60	50.57	н/д	4.03	0.45	4.17	н/д	248.548	н/д	н/д	245.065	н/д	н/д	н/д	0.970	н/д	24	0
14.11.26	54.83	50.86	н/д	3.98	0.45	4.23	н/д	253.462	н/д	н/д	249.885	н/д	н/д	н/д	0.975	н/д	24	0
15.11.26	54.98	51.03	н/д	3.95	0.46	4.21	н/д	252.825	н/д	н/д	249.243	н/д	н/д	н/д	0.966	н/д	24	0
16.11.26	55.05	51.02	н/д	4.03	0.44	4.20	н/д	252.550	н/д	н/д	248.952	н/д	н/д	н/д	0.985	н/д	24	0
17.11.26	55.11	51.13	н/д	3.98	0.45	4.23	н/д	242.118	н/д	н/д	238.685	н/д	н/д	н/д	0.931	н/д	24	0
18.11.26	55.03	51.06	н/д	3.97	0.45	4.22	н/д	256.860	н/д	н/д	253.213	н/д	н/д	н/д	0.986	н/д	24	0
19.11.26	54.81	50.13	н/д	4.68	0.44	4.21	н/д	205.307	н/д	н/д	202.419	н/д	н/д	н/д	0.932	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6254.770**	**---**	**---**	**6175.955**	**---**	**---**	**---**	**25.208**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**51.63**	**47.48**	---	**4.16**	**0.41**	**4.12**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	34336.960	0.000	0.000	33860.990	0.000	0.000	0.000	213.507	0.000	10120	0
19.11.26 24:00	40591.730	0.000	0.000	40036.942	0.000	0.000	0.000	238.717	0.000	10840	0
Итого за период	6254.770	0.000	0.000	6175.952	0.000	0.000	0.000	25.210	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 99
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 20110286

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0xD477

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	42.58	40.11	н/д	2.47	4.32	4.18	н/д	116.003	115.915	н/д	115.043	115.075	н/д	-0.032	0.284	н/д	24	0
22.10.26	44.72	42.17	н/д	2.54	4.65	4.48	н/д	123.535	123.457	н/д	122.399	122.462	н/д	-0.063	0.311	н/д	24	0
23.10.26	44.24	41.98	н/д	2.26	5.24	5.04	н/д	137.905	137.897	н/д	136.669	136.791	н/д	-0.123	0.309	н/д	24	0
24.10.26	44.32	42.09	н/д	2.24	5.31	5.10	н/д	139.193	139.178	н/д	137.950	138.062	н/д	-0.111	0.309	н/д	24	0
25.10.26	44.35	42.10	н/д	2.24	5.39	5.17	н/д	141.095	141.102	н/д	139.828	139.973	н/д	-0.146	0.314	н/д	24	0
26.10.26	44.34	42.02	н/д	2.32	5.36	5.15	н/д	140.785	140.868	н/д	139.521	139.737	н/д	-0.216	0.323	н/д	24	0
27.10.26	46.74	44.15	н/д	2.59	5.36	5.15	н/д	139.880	139.870	н/д	138.471	138.627	н/д	-0.157	0.359	н/д	24	0
28.10.26	48.45	45.72	н/д	2.74	5.36	5.15	н/д	138.385	138.310	н/д	136.885	136.978	н/д	-0.093	0.375	н/д	24	0
29.10.26	51.12	48.09	н/д	3.04	5.38	5.17	н/д	136.818	136.745	н/д	135.163	135.286	н/д	-0.123	0.411	н/д	24	0
30.10.26	50.69	47.66	н/д	3.03	5.38	5.18	н/д	136.773	136.693	н/д	135.144	135.254	н/д	-0.110	0.410	н/д	24	0
31.10.26	50.63	47.58	н/д	3.05	5.38	5.18	н/д	139.518	139.488	н/д	137.869	138.034	н/д	-0.165	0.421	н/д	24	0
01.11.26	50.60	47.57	н/д	3.03	5.34	5.14	н/д	139.375	139.265	н/д	137.728	137.816	н/д	-0.089	0.417	н/д	24	0
02.11.26	50.57	47.56	н/д	3.01	5.32	5.11	н/д	139.590	139.467	н/д	137.943	138.014	н/д	-0.071	0.415	н/д	24	0
03.11.26	51.99	48.70	н/д	3.29	5.30	5.10	н/д	139.405	139.275	н/д	137.662	137.746	н/д	-0.084	0.453	н/д	24	0
04.11.26	53.92	50.52	н/д	3.40	5.31	5.11	н/д	138.352	138.223	н/д	136.493	136.592	н/д	-0.099	0.465	н/д	24	0
05.11.26	53.67	50.39	н/д	3.28	5.32	5.12	н/д	138.867	138.762	н/д	137.019	137.132	н/д	-0.113	0.450	н/д	24	0
06.11.26	53.81	50.44	н/д	3.38	5.28	5.09	н/д	136.875	136.855	н/д	135.048	135.245	н/д	-0.196	0.456	н/д	24	0
07.11.26	55.37	51.86	н/д	3.51	5.29	5.09	н/д	139.720	139.777	н/д	137.739	138.038	н/д	-0.299	0.484	н/д	24	0
08.11.26	55.60	52.05	н/д	3.55	5.26	5.06	н/д	140.395	140.557	н/д	138.389	138.801	н/д	-0.411	0.492	н/д	24	0
09.11.26	55.80	52.25	н/д	3.55	5.27	5.07	н/д	140.755	140.732	н/д	138.731	138.953	н/д	-0.223	0.494	н/д	24	0
10.11.26	55.37	51.87	н/д	3.50	5.29	5.09	н/д	141.145	141.135	н/д	139.148	139.380	н/д	-0.231	0.488	н/д	24	0
11.11.26	55.23	51.71	н/д	3.52	5.30	5.10	н/д	141.405	141.378	н/д	139.414	139.626	н/д	-0.212	0.491	н/д	24	0
12.11.26	55.48	51.92	н/д	3.56	5.33	5.13	н/д	141.183	141.193	н/д	139.179	139.431	н/д	-0.252	0.496	н/д	24	0
13.11.26	55.20	51.75	н/д	3.46	5.32	5.11	н/д	140.515	140.507	н/д	138.541	138.767	н/д	-0.226	0.479	н/д	24	0
14.11.26	55.45	51.98	н/д	3.47	5.38	5.17	н/д	143.417	143.475	н/д	141.384	141.683	н/д	-0.299	0.491	н/д	24	0
15.11.26	55.59	52.23	н/д	3.36	5.37	5.16	н/д	143.430	143.545	н/д	141.390	141.738	н/д	-0.348	0.476	н/д	24	0
16.11.26	55.67	52.22	н/д	3.45	5.37	5.16	н/д	144.455	144.545	н/д	142.391	142.715	н/д	-0.324	0.492	н/д	24	0
17.11.26	55.74	52.30	н/д	3.43	5.44	5.23	н/д	138.497	138.575	н/д	136.510	136.817	н/д	-0.307	0.469	н/д	24	0
18.11.26	55.66	52.28	н/д	3.38	5.41	5.19	н/д	147.040	147.110	н/д	144.936	145.255	н/д	-0.318	0.491	н/д	24	0
19.11.26	55.45	52.19	н/д	3.26	5.43	5.19	н/д	152.085	152.240	н/д	149.928	150.326	н/д	-0.398	0.489	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**4176.396**	**4176.139**	**---**	**4124.515**	**4130.354**	**---**	**-5.839**	**12.814**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**51.71**	**48.61**	---	**3.10**	**5.28**	**5.08**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	18976.773	18929.340	0.000	18707.439	18715.854	0.000	-8.415	110.377	0.000	8704	863
19.11.26 24:00	23153.167	23105.480	0.000	22831.953	22846.206	0.000	-14.254	123.192	0.000	9424	863
Итого за период	4176.394	4176.140	0.000	4124.514	4130.352	0.000	-5.839	12.815	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Свердлова, 99
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 20140260

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x7AF9

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	42.56	36.15	н/д	6.41	4.11	4.13	н/д	72.418	72.357	н/д	71.814	71.946	н/д	-0.132	0.460	н/д	24	0
22.10.26	44.69	38.09	н/д	6.59	4.42	4.43	н/д	78.855	78.750	н/д	78.132	78.243	н/д	-0.112	0.515	н/д	24	0
23.10.26	44.21	38.31	н/д	5.90	4.98	4.98	н/д	88.980	89.060	н/д	88.184	88.483	н/д	-0.299	0.520	н/д	24	0
24.10.26	44.30	38.40	н/д	5.90	5.04	5.04	н/д	90.957	91.118	н/д	90.146	90.522	н/д	-0.377	0.531	н/д	24	0
25.10.26	44.32	38.45	н/д	5.87	5.12	5.11	н/д	92.442	92.550	н/д	91.610	91.944	н/д	-0.335	0.537	н/д	24	0
26.10.26	44.32	38.40	н/д	5.92	5.09	5.09	н/д	91.683	91.735	н/д	90.862	91.138	н/д	-0.276	0.538	н/д	24	0
27.10.26	46.71	40.08	н/д	6.64	5.09	5.09	н/д	91.253	91.317	н/д	90.334	90.658	н/д	-0.324	0.599	н/д	24	0
28.10.26	48.47	41.09	н/д	7.39	5.08	5.08	н/д	88.955	88.975	н/д	87.985	88.295	н/д	-0.310	0.650	н/д	24	0
29.10.26	51.10	43.35	н/д	7.75	5.11	5.11	н/д	92.955	92.915	н/д	91.831	92.124	н/д	-0.293	0.711	н/д	24	0
30.10.26	50.67	43.04	н/д	7.63	5.12	5.12	н/д	91.705	91.713	н/д	90.614	90.942	н/д	-0.328	0.691	н/д	24	0
31.10.26	50.60	42.92	н/д	7.69	5.11	5.11	н/д	91.180	91.118	н/д	90.096	90.351	н/д	-0.255	0.692	н/д	24	0
01.11.26	50.58	42.97	н/д	7.61	5.08	5.08	н/д	92.238	92.168	н/д	91.148	91.395	н/д	-0.247	0.693	н/д	24	0
02.11.26	50.54	42.88	н/д	7.66	5.05	5.05	н/д	92.105	92.080	н/д	91.017	91.309	н/д	-0.292	0.697	н/д	24	0
03.11.26	51.98	43.63	н/д	8.35	5.03	5.03	н/д	91.728	91.640	н/д	90.581	90.842	н/д	-0.262	0.756	н/д	24	0
04.11.26	53.89	45.32	н/д	8.57	5.05	5.05	н/д	93.590	93.512	н/д	92.333	92.628	н/д	-0.295	0.791	н/д	24	0
05.11.26	53.65	45.38	н/д	8.27	5.06	5.06	н/д	93.875	93.507	н/д	92.623	92.620	н/д	0.002	0.766	н/д	24	0
06.11.26	53.77	45.16	н/д	8.62	5.02	5.02	н/д	91.198	90.777	н/д	89.978	89.929	н/д	0.050	0.775	н/д	24	0
07.11.26	55.34	46.49	н/д	8.85	5.03	5.03	н/д	92.695	92.315	н/д	91.383	91.397	н/д	-0.013	0.808	н/д	24	0
08.11.26	55.57	46.56	н/д	9.01	5.00	5.00	н/д	91.393	90.993	н/д	90.088	90.084	н/д	0.004	0.811	н/д	24	0
09.11.26	55.77	46.54	н/д	9.23	5.00	5.01	н/д	90.630	90.247	н/д	89.331	89.347	н/д	-0.016	0.824	н/д	24	0
10.11.26	55.34	46.23	н/д	9.12	5.02	5.03	н/д	89.305	88.985	н/д	88.043	88.110	н/д	-0.068	0.802	н/д	24	0
11.11.26	55.20	46.18	н/д	9.03	5.03	5.04	н/д	89.215	88.933	н/д	87.958	88.063	н/д	-0.105	0.794	н/д	24	0
12.11.26	55.46	46.42	н/д	9.04	5.06	5.07	н/д	90.065	89.725	н/д	88.789	88.838	н/д	-0.049	0.802	н/д	24	0
13.11.26	55.17	46.32	н/д	8.86	5.05	5.05	н/д	91.363	91.005	н/д	90.078	90.111	н/д	-0.034	0.797	н/д	24	0
14.11.26	55.42	46.62	н/д	8.81	5.11	5.11	н/д	93.175	92.817	н/д	91.858	91.884	н/д	-0.026	0.809	н/д	24	0
15.11.26	55.57	46.84	н/д	8.72	5.09	5.09	н/д	93.063	92.668	н/д	91.733	91.733	н/д	-0.000	0.800	н/д	24	0
16.11.26	55.64	46.72	н/д	8.92	5.09	5.09	н/д	92.198	91.802	н/д	90.883	90.878	н/д	0.004	0.810	н/д	24	0
17.11.26	55.71	46.87	н/д	8.84	5.13	5.13	н/д	89.007	88.595	н/д	87.736	87.698	н/д	0.038	0.775	н/д	24	0
18.11.26	55.63	46.85	н/д	8.78	5.12	5.12	н/д	94.622	94.150	н/д	93.273	93.197	н/д	0.076	0.819	н/д	24	0
19.11.26	55.42	46.17	н/д	9.25	5.16	5.12	н/д	88.530	87.997	н/д	87.273	87.132	н/д	0.140	0.807	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**2711.378**	**2705.524**	**---**	**2677.714**	**2681.841**	**---**	**-4.134**	**21.380**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**51.68**	**43.69**	---	**7.99**	**5.02**	**5.02**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	20891.045	20469.110	0.000	20595.097	20269.905	0.000	325.192	192.782	0.000	9015	863
19.11.26 24:00	23602.420	23174.635	0.000	23272.808	22951.750	0.000	321.058	214.160	0.000	9735	863
Итого за период	2711.375	2705.525	0.000	2677.711	2681.845	0.000	-4.134	21.378	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Северная, 12
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА721

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.12	39.80	206.95	34.36	209.16	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.30	42.04	206.28	35.74	208.57	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.40	43.70	205.24	36.89	207.62	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.41	43.69	204.76	36.77	207.16	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.40	43.47	204.89	36.61	207.23	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.40	43.40	204.89	36.54	207.18	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.44	43.72	204.85	36.67	207.17	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.55	45.30	204.53	37.72	206.87	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.54	45.24	204.56	37.70	206.93	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.58	45.78	204.45	38.06	206.92	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.54	45.27	204.35	37.74	206.70	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.54	45.18	204.37	37.62	206.60	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.64	46.27	204.07	38.21	206.35	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.81	48.83	203.60	39.93	205.95	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.85	49.13	203.52	40.03	205.92	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.85	49.65	203.19	40.51	205.56	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.79	49.25	202.40	40.40	204.54	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.89	50.36	201.44	40.95	203.26	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.01	52.25	201.13	42.21	201.04	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.04	52.59	201.17	42.43	200.11	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.97	51.68	201.22	41.87	201.84	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	2.00	52.09	201.79	42.14	203.55	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	2.00	52.25	203.15	42.40	203.27	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.99	52.09	201.86	42.20	200.76	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	2.00	51.90	215.17	42.55	214.58	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	2.07	52.38	231.50	43.40	230.66	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	2.02	52.07	231.56	43.33	230.43	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	2.05	52.35	231.56	43.47	230.17	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	2.04	52.16	231.64	43.34	230.19	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	2.07	52.53	231.85	43.57	230.27	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**52.31**	**---**	**6261.94**	**---**	**6296.56**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**48.214**	**---**	**39.845**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	5550.35	0.00
19.11.26 24:00	5603.56	0.00
Итого за период	53.21	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Северная, 14
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00166734

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0xAE6A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	43.54	39.05	4.49	358.980	352.020	352.620	352.620	0.000	6.90	6.70	1.5810	0.0	24.0
22.10.26	45.26	40.37	4.89	357.260	350.460	350.800	350.800	0.000	6.90	6.70	1.7120	0.0	24.0
23.10.26	45.24	40.27	4.97	356.110	349.210	349.600	349.600	0.000	6.90	6.70	1.7330	0.0	24.0
24.10.26	45.03	40.13	4.90	356.090	348.950	349.430	349.430	0.000	6.90	6.70	1.7070	0.0	24.0
25.10.26	44.96	40.01	4.95	356.010	348.930	349.390	349.390	0.000	6.90	6.70	1.7270	0.0	24.0
26.10.26	45.30	40.19	5.11	355.980	348.860	349.290	349.290	0.000	6.90	6.70	1.7820	0.0	24.0
27.10.26	46.92	41.43	5.49	355.760	348.780	348.980	348.980	0.000	6.90	6.70	1.9130	0.0	24.0
28.10.26	46.89	41.42	5.47	355.810	348.640	348.910	348.910	0.000	6.90	6.70	1.9070	0.0	24.0
29.10.26	47.46	41.89	5.57	355.660	348.380	348.610	348.610	0.000	6.90	6.70	1.9390	0.0	24.0
30.10.26	46.97	41.49	5.48	355.440	348.160	348.510	348.510	0.000	6.90	6.70	1.9080	0.0	24.0
31.10.26	46.82	41.32	5.50	355.450	348.090	348.470	348.470	0.000	6.90	6.70	1.9120	0.0	24.0
01.11.26	47.87	42.02	5.85	355.040	347.690	348.000	348.000	0.000	6.90	6.70	2.0370	0.0	24.0
02.11.26	50.49	44.05	6.44	354.610	347.550	347.330	347.330	0.000	6.90	6.70	2.2340	0.0	24.0
03.11.26	50.79	44.23	6.56	354.380	347.310	347.070	347.070	0.000	6.90	6.70	2.2720	0.0	24.0
04.11.26	51.32	44.76	6.56	354.020	346.990	346.600	346.600	0.000	6.90	6.70	2.2700	0.0	24.0
05.11.26	50.92	44.57	6.35	352.670	345.720	345.410	345.410	0.000	6.90	6.70	2.1880	0.0	24.0
06.11.26	52.03	45.31	6.72	350.970	343.960	343.560	343.560	0.000	6.90	6.70	2.3030	0.0	24.0
07.11.26	53.98	46.79	7.19	350.720	343.950	343.050	343.050	0.000	6.90	6.70	2.4650	0.0	24.0
08.11.26	54.33	47.08	7.25	350.770	344.130	343.190	343.190	0.000	6.90	6.70	2.4870	0.0	24.0
09.11.26	53.40	46.37	7.03	350.660	343.860	343.200	343.200	0.000	6.90	6.70	2.4050	0.0	24.0
10.11.26	53.81	46.75	7.06	351.580	344.760	343.910	343.910	0.000	6.90	6.70	2.4240	0.0	24.0
11.11.26	53.97	46.96	7.01	354.350	347.500	346.660	346.660	0.000	6.90	6.70	2.4280	0.0	24.0
12.11.26	53.80	46.77	7.03	351.960	345.210	344.330	344.330	0.000	6.90	6.70	2.4180	0.0	24.0
13.11.26	53.64	46.03	7.61	309.080	303.570	302.660	302.660	0.000	6.90	6.70	2.3000	0.0	24.0
14.11.26	54.07	45.46	8.61	271.550	266.830	266.030	266.030	0.000	6.90	6.70	2.2850	0.0	24.0
15.11.26	53.76	45.37	8.39	271.440	266.810	265.950	265.950	0.000	6.90	6.70	2.2270	0.0	24.0
16.11.26	54.04	45.48	8.56	271.240	266.700	265.780	265.780	0.000	6.90	6.70	2.2710	0.0	24.0
17.11.26	53.84	45.34	8.50	271.220	266.690	265.760	265.760	0.000	6.90	6.70	2.2580	0.0	24.0
18.11.26	54.22	45.59	8.63	271.460	267.030	266.050	266.050	0.000	6.90	6.70	2.2950	0.0	24.0
19.11.26	53.74	45.15	8.59	271.580	267.180	266.190	266.190	0.000	6.90	6.70	2.2820	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**10087.8**	**9893.9**	**9885.34**	**9885.34**	**0.000**	**---**	**---**	**63.6700**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**50.28**	**43.72**	**6.55**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.90**	**6.70**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	126071.990	123789.470	123286.540	123619.630	1067.7310	-333.090	255.0	18760.0
19.11.26 24:00	136159.839	133683.390	133171.880	133504.970	1131.4010	-333.090	255.0	19480.0
Итого за период	10087.849	9893.920	9885.340	9885.339	63.6700	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Северная, 16
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00182803

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x4CAF

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	43.61	38.38	5.23	309.740	313.380	306.920	311.190	-4.270	5.41	5.09	1.6020	0.0	24.0
22.10.26	45.26	39.58	5.68	308.420	311.950	305.520	309.560	-4.040	5.41	5.08	1.7360	0.0	24.0
23.10.26	45.25	39.50	5.75	307.700	311.150	304.820	308.810	-3.990	5.49	5.17	1.7520	0.0	24.0
24.10.26	45.03	39.37	5.66	307.810	311.190	304.930	308.900	-3.970	5.37	5.03	1.7260	0.0	24.0
25.10.26	44.96	39.27	5.69	307.850	311.250	304.970	309.020	-4.050	5.42	5.15	1.7330	0.0	24.0
26.10.26	45.33	39.45	5.88	307.840	311.160	304.890	308.930	-4.040	5.43	5.10	1.7910	0.0	24.0
27.10.26	46.93	40.64	6.29	307.780	310.880	304.660	308.480	-3.820	5.46	5.14	1.9140	0.0	24.0
28.10.26	46.90	40.63	6.27	307.850	310.900	304.680	308.500	-3.820	5.50	5.10	1.9070	0.0	24.0
29.10.26	47.47	41.07	6.40	307.830	310.900	304.500	308.500	-4.000	5.51	5.10	1.9450	0.0	24.0
30.10.26	46.96	40.70	6.26	307.700	310.730	304.570	308.330	-3.760	5.41	5.06	1.9020	0.0	24.0
31.10.26	46.81	40.52	6.29	307.740	310.780	304.620	308.380	-3.760	5.52	5.09	1.9150	0.0	24.0
01.11.26	47.95	41.24	6.71	307.590	310.460	304.290	307.970	-3.680	5.45	5.06	2.0380	0.0	24.0
02.11.26	50.50	43.14	7.36	307.460	310.220	303.860	307.580	-3.720	5.44	5.07	2.2320	0.0	24.0
03.11.26	50.80	43.31	7.49	307.310	310.170	303.600	307.480	-3.880	5.55	5.08	2.2730	0.0	24.0
04.11.26	51.32	43.83	7.49	306.990	309.730	303.150	306.850	-3.700	5.46	5.03	2.2720	0.0	24.0
05.11.26	50.91	43.66	7.25	305.820	308.550	302.140	305.750	-3.610	5.47	5.11	2.1900	0.0	24.0
06.11.26	52.10	44.38	7.72	304.610	307.240	300.780	304.370	-3.590	5.56	5.13	2.3220	0.0	24.0
07.11.26	53.99	45.80	8.19	304.660	307.200	300.580	304.080	-3.500	5.54	5.08	2.4590	0.0	24.0
08.11.26	54.32	46.04	8.28	304.780	307.220	300.610	304.100	-3.490	5.55	5.15	2.4870	0.0	24.0
09.11.26	53.41	45.37	8.04	304.640	307.070	300.560	304.120	-3.560	5.50	5.11	2.4150	0.0	24.0
10.11.26	53.82	45.68	8.14	305.580	308.030	301.500	304.910	-3.410	5.56	5.12	2.4530	0.0	24.0
11.11.26	53.96	45.86	8.10	307.810	310.330	303.670	307.220	-3.550	5.59	5.12	2.4570	0.0	24.0
12.11.26	53.83	45.72	8.11	305.880	308.360	301.800	305.260	-3.460	5.62	5.17	2.4490	0.0	24.0
13.11.26	53.63	45.27	8.36	285.960	288.110	282.170	285.290	-3.120	5.56	5.18	2.3560	0.0	24.0
14.11.26	54.07	44.81	9.26	255.920	257.930	252.380	255.530	-3.150	5.53	5.25	2.3370	0.0	24.0
15.11.26	53.74	44.72	9.02	255.980	257.930	252.560	255.530	-2.970	5.60	5.33	2.2740	0.0	24.0
16.11.26	54.03	44.82	9.21	256.030	257.950	252.560	255.550	-2.990	5.58	5.36	2.3210	0.0	24.0
17.11.26	53.85	44.67	9.18	256.210	258.020	252.810	255.620	-2.810	5.57	5.31	2.3140	0.0	24.0
18.11.26	54.21	44.90	9.31	256.590	258.320	253.000	255.920	-2.920	5.52	5.28	2.3550	0.0	24.0
19.11.26	53.74	44.50	9.24	256.670	258.580	253.240	256.180	-2.940	5.36	5.22	2.3320	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**8884.7**	**8965.6**	**8780.34**	**8887.91**	**-107.570**	**---**	**---**	**64.2590**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**50.28**	**42.89**	**7.39**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**5.50**	**5.14**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	124359.320	125128.150	120012.030	121267.110	1108.4480	-1255.080	792.0	17794.0
19.11.26 24:00	133244.070	134093.839	128792.370	130155.019	1172.7070	-1362.650	792.0	18514.0
Итого за период	8884.750	8965.689	8780.339	8887.909	64.2590	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Северная, 20
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00177469

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТ3=1, ФРТ=0, КСН=0x7E58

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	43.59	37.23	6.36	243.220	240.920	241.060	239.360	1.700	6.12	6.02	1.5310	0.0	24.0
22.10.26	45.26	38.38	6.88	242.280	239.870	239.880	238.190	1.690	6.15	6.07	1.6450	0.0	24.0
23.10.26	45.24	38.26	6.98	241.630	239.200	239.240	237.520	1.720	6.15	6.06	1.6660	0.0	24.0
24.10.26	45.02	38.08	6.94	241.690	239.170	239.310	237.490	1.820	6.14	6.05	1.6580	0.0	24.0
25.10.26	44.96	37.96	7.00	241.670	239.160	239.320	237.480	1.840	6.15	6.06	1.6710	0.0	24.0
26.10.26	45.33	38.15	7.18	241.620	239.100	239.300	237.420	1.880	6.14	6.06	1.7120	0.0	24.0
27.10.26	46.93	39.20	7.73	241.620	239.070	239.170	237.390	1.780	6.15	6.07	1.8440	0.0	24.0
28.10.26	46.90	39.24	7.66	241.660	239.210	239.190	237.530	1.660	6.13	6.05	1.8280	0.0	24.0
29.10.26	47.47	39.60	7.87	241.610	239.180	238.970	237.500	1.470	6.13	6.05	1.8780	0.0	24.0
30.10.26	46.96	39.28	7.68	241.510	239.100	239.080	237.420	1.660	6.12	6.04	1.8320	0.0	24.0
31.10.26	46.81	39.17	7.64	241.520	239.130	239.120	237.450	1.670	6.12	6.04	1.8240	0.0	24.0
01.11.26	47.94	39.82	8.12	241.430	238.850	238.860	237.080	1.780	6.09	6.01	1.9390	0.0	24.0
02.11.26	50.52	41.59	8.93	241.370	238.700	238.490	236.780	1.710	6.06	5.99	2.1240	0.0	24.0
03.11.26	50.81	41.73	9.08	241.220	238.520	238.340	236.600	1.740	6.06	5.99	2.1610	0.0	24.0
04.11.26	51.34	42.26	9.08	240.980	238.190	238.100	236.270	1.830	6.07	6.00	2.1590	0.0	24.0
05.11.26	50.93	42.11	8.82	240.050	237.240	237.170	235.320	1.850	6.10	6.03	2.0860	0.0	24.0
06.11.26	52.11	42.72	9.39	239.160	236.220	236.140	234.200	1.940	6.12	6.05	2.2180	0.0	24.0
07.11.26	54.01	44.08	9.93	239.150	236.110	235.880	233.950	1.930	6.10	6.03	2.3400	0.0	24.0
08.11.26	54.35	44.30	10.05	239.270	236.260	235.930	234.100	1.830	6.11	6.04	2.3690	0.0	24.0
09.11.26	53.42	43.68	9.74	239.170	236.320	236.050	234.160	1.890	6.12	6.05	2.2970	0.0	24.0
10.11.26	53.84	43.98	9.86	239.930	237.000	236.770	234.840	1.930	6.13	6.06	2.3310	0.0	24.0
11.11.26	53.86	44.55	9.31	235.140	231.000	231.930	228.870	3.060	5.49	5.47	2.1520	0.0	24.0
12.11.26	53.86	45.44	8.42	290.920	284.290	287.080	281.480	5.600	6.10	6.09	2.4160	0.0	24.0
13.11.26	53.67	45.20	8.47	282.770	276.680	279.010	273.980	5.030	6.11	6.11	2.3580	0.0	24.0
14.11.26	54.14	45.13	9.01	268.800	262.880	265.200	260.400	4.800	6.18	6.20	2.3870	0.0	24.0
15.11.26	53.82	45.02	8.80	268.840	263.110	265.240	260.630	4.610	6.17	6.19	2.3320	0.0	24.0
16.11.26	54.10	45.13	8.97	268.960	263.360	265.360	260.840	4.520	6.18	6.20	2.3740	0.0	24.0
17.11.26	53.91	44.96	8.95	269.040	263.430	265.440	261.000	4.440	6.16	6.18	2.3700	0.0	24.0
18.11.26	54.28	45.24	9.04	269.380	263.810	265.770	261.220	4.550	6.17	6.20	2.4000	0.0	24.0
19.11.26	53.80	44.84	8.96	269.630	264.100	266.030	261.700	4.330	6.16	6.19	2.3800	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**7485.2**	**7379.1**	**7396.43**	**7318.17**	**78.260**	**---**	**---**	**62.2820**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**50.30**	**41.87**	**8.42**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.11**	**6.06**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	121267.540	118594.450	119577.880	117460.550	1127.4570	2117.330	256.0	18760.0
19.11.26 24:00	128752.779	125973.630	126974.310	124778.719	1189.7390	2195.590	256.0	19480.0
Итого за период	7485.239	7379.180	7396.429	7318.168	62.2820	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Северная, 22
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА708

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.23	41.76	257.70	36.96	265.11	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.42	43.92	256.92	38.39	264.15	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.55	45.88	255.82	39.82	263.03	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.57	45.87	254.99	39.71	262.02	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.56	45.66	254.99	39.53	262.25	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.57	45.59	254.87	39.43	262.14	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.61	45.81	254.76	39.50	262.05	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.73	47.56	254.33	40.73	261.63	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.72	47.50	254.33	40.72	261.42	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.77	48.12	254.15	41.16	261.06	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.72	47.65	254.03	40.88	261.08	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.72	47.48	254.09	40.70	261.20	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.81	48.30	253.78	41.17	260.60	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	2.02	51.19	253.28	43.19	259.78	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	2.06	51.47	253.32	43.31	259.85	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	2.06	52.05	252.92	43.89	259.38	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.98	51.66	252.16	43.79	258.45	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	2.08	52.56	250.86	44.25	256.90	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.23	54.75	250.67	45.83	256.20	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.26	55.15	250.84	46.12	256.31	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	2.18	54.16	250.90	45.43	256.61	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	2.23	54.57	251.57	45.71	257.17	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	2.22	54.83	254.74	46.06	260.10	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	2.17	54.49	236.64	45.30	241.03	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	2.16	54.44	243.83	45.54	248.18	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	2.22	54.83	260.22	46.26	264.77	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	2.17	54.58	260.21	46.21	264.92	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	2.21	54.86	260.19	46.35	264.98	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	2.20	54.62	260.22	46.16	265.35	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	2.23	55.05	260.40	46.46	265.50	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**57.66**	**---**	**7617.73**	**---**	**7803.22**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**50.545**	**---**	**42.952**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	6102.23	0.00
19.11.26 24:00	6160.82	0.00
Итого за период	58.59	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Северная, 26
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ420

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.83	41.23	323.18	38.66	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.97	43.56	323.47	40.57	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.03	45.18	321.57	41.96	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.04	45.16	320.72	41.90	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.04	44.94	320.80	41.70	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.05	44.88	320.60	41.60	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.08	45.27	320.41	41.89	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.16	46.84	319.76	43.20	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.16	46.82	319.50	43.18	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.19	47.37	318.77	43.64	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.15	46.86	317.85	43.23	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.16	46.72	317.86	43.06	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.24	47.89	316.76	43.97	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.37	50.41	316.02	46.07	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.40	50.70	315.86	46.26	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.39	51.22	316.59	46.81	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.34	50.81	315.30	46.53	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.43	52.03	314.12	47.46	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.51	53.88	313.53	49.04	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.53	54.20	313.50	49.31	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.49	53.29	313.71	48.53	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.50	53.70	314.72	48.93	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.49	53.82	323.26	49.19	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.49	53.72	318.79	49.03	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.45	53.45	290.39	48.37	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.44	53.85	246.37	48.01	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.41	53.53	246.51	47.80	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.43	53.80	246.53	47.99	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.42	53.62	246.64	47.83	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.44	53.98	246.89	48.14	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**38.63**	**---**	**9159.98**	**---**	**0.00**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**49.758**	**---**	**45.462**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	3142.98	0.00
19.11.26 24:00	3182.22	0.00
Итого за период	39.24	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Северная, 28
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00169021

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x9541

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	43.40	39.13	4.27	270.430	270.430	268.030	268.400	-0.370	6.20	1.12	1.1710	0.0	24.0
22.10.26	45.06	40.43	4.63	269.400	269.400	266.760	267.240	-0.480	6.20	1.13	1.2600	0.0	24.0
23.10.26	45.05	40.33	4.72	268.830	268.830	266.200	266.670	-0.470	6.20	1.13	1.2800	0.0	24.0
24.10.26	44.83	40.17	4.66	268.970	268.970	266.370	266.810	-0.440	6.20	1.13	1.2640	0.0	24.0
25.10.26	44.77	40.07	4.70	269.010	269.010	266.430	266.850	-0.420	6.20	1.13	1.2770	0.0	24.0
26.10.26	45.13	40.27	4.86	268.990	268.990	266.440	266.830	-0.390	6.20	1.13	1.3170	0.0	24.0
27.10.26	46.72	41.51	5.21	268.780	268.780	266.050	266.620	-0.570	6.20	1.13	1.4080	0.0	24.0
28.10.26	46.70	41.49	5.21	268.880	268.880	266.160	266.710	-0.550	6.20	1.13	1.4080	0.0	24.0
29.10.26	47.26	41.94	5.32	269.000	269.000	266.120	266.710	-0.590	6.20	1.13	1.4400	0.0	24.0
30.10.26	46.76	41.56	5.20	268.890	268.890	266.150	266.730	-0.580	6.20	1.13	1.4060	0.0	24.0
31.10.26	46.61	41.38	5.23	269.060	269.060	266.380	266.900	-0.520	6.20	1.13	1.4160	0.0	24.0
01.11.26	47.73	42.15	5.58	269.010	269.010	266.150	266.750	-0.600	6.20	1.13	1.5080	0.0	24.0
02.11.26	50.29	44.18	6.11	268.850	268.850	265.730	266.300	-0.570	6.20	1.13	1.6490	0.0	24.0
03.11.26	50.58	44.33	6.25	268.670	268.670	265.500	266.070	-0.570	6.20	1.13	1.6810	0.0	24.0
04.11.26	51.11	44.82	6.29	268.190	268.190	264.830	265.550	-0.720	6.20	1.13	1.6890	0.0	24.0
05.11.26	50.70	44.61	6.09	267.180	267.180	264.000	264.540	-0.540	6.20	1.13	1.6360	0.0	24.0
06.11.26	51.87	45.29	6.58	265.960	265.960	262.640	263.310	-0.670	6.20	1.13	1.7500	0.0	24.0
07.11.26	53.77	46.75	7.02	265.790	265.790	262.190	262.930	-0.740	6.20	1.13	1.8620	0.0	24.0
08.11.26	54.10	46.99	7.11	265.810	265.810	262.210	262.930	-0.720	6.20	1.13	1.8890	0.0	24.0
09.11.26	53.18	46.29	6.89	265.690	265.690	262.170	263.020	-0.850	6.20	1.13	1.8320	0.0	24.0
10.11.26	53.59	46.65	6.94	266.450	266.450	262.850	263.570	-0.720	6.20	1.13	1.8460	0.0	24.0
11.11.26	53.54	46.32	7.22	212.670	212.670	209.830	210.470	-0.640	6.20	1.13	1.5350	0.0	24.0
12.11.26	53.60	46.66	6.94	266.610	266.610	263.030	263.760	-0.730	6.20	1.13	1.8510	0.0	24.0
13.11.26	53.38	46.33	7.05	255.980	255.980	252.580	253.290	-0.710	6.20	1.13	1.8060	0.0	24.0
14.11.26	53.77	46.10	7.67	234.110	234.110	230.990	231.710	-0.720	6.20	1.13	1.7910	0.0	24.0
15.11.26	53.45	46.02	7.43	234.460	234.460	231.340	232.060	-0.720	6.20	1.13	1.7430	0.0	24.0
16.11.26	53.72	46.13	7.59	234.680	234.680	231.560	232.280	-0.720	6.20	1.13	1.7800	0.0	24.0
17.11.26	53.53	45.89	7.64	234.810	234.810	231.690	232.410	-0.720	6.20	1.13	1.7890	0.0	24.0
18.11.26	53.90	46.16	7.74	235.180	235.180	232.060	232.780	-0.720	6.20	1.13	1.8180	0.0	24.0
19.11.26	53.42	45.80	7.62	235.400	235.400	232.280	233.000	-0.720	6.20	1.13	1.7890	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**7775.7**	**7775.7**	**7684.72**	**7703.20**	**-18.480**	**---**	**---**	**47.8910**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**50.05**	**43.85**	**6.19**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**6.20**	**1.13**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	109103.079	109103.079	107604.330	107988.240	851.9050	-383.910	2695.0	16327.0
19.11.26 24:00	116878.819	116878.819	115289.050	115691.440	899.7960	-402.390	2695.0	17047.0
Итого за период	7775.740	7775.740	7684.720	7703.199	47.8910	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Советская, 5
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 24212703

БД=1, ТВ1, СИ=6, КСН=0xD2FA

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	42.30	33.37	н/д	8.93	5.06	5.06	н/д	59.320	59.290	н/д	58.836	59.012	н/д	-0.175	0.524	н/д	24	0
22.10.26	43.96	34.27	н/д	9.69	5.11	5.10	н/д	59.382	59.330	н/д	58.860	59.032	н/д	-0.172	0.570	н/д	24	0
23.10.26	43.94	34.01	н/д	9.93	5.10	5.10	н/д	58.615	58.580	н/д	58.099	58.293	н/д	-0.194	0.576	н/д	24	0
24.10.26	43.74	33.92	н/д	9.82	5.09	5.09	н/д	58.955	58.920	н/д	58.440	58.631	н/д	-0.190	0.573	н/д	24	0
25.10.26	43.66	33.77	н/д	9.89	5.10	5.10	н/д	58.632	58.592	н/д	58.122	58.311	н/д	-0.188	0.574	н/д	24	0
26.10.26	43.94	33.74	н/д	10.21	5.09	5.09	н/д	58.725	58.665	н/д	58.209	58.385	н/д	-0.176	0.593	н/д	24	0
27.10.26	45.51	34.53	н/д	10.98	5.10	5.10	н/д	59.100	59.060	н/д	58.535	58.761	н/д	-0.226	0.642	н/д	24	0
28.10.26	45.48	34.53	н/д	10.95	5.09	5.08	н/д	59.048	59.005	н/д	58.487	58.707	н/д	-0.220	0.640	н/д	24	0
29.10.26	46.03	34.85	н/д	11.18	5.09	5.09	н/д	59.205	59.158	н/д	58.629	58.850	н/д	-0.221	0.655	н/д	24	0
30.10.26	45.56	34.57	н/д	11.00	5.08	5.07	н/д	58.798	58.765	н/д	58.237	58.466	н/д	-0.229	0.640	н/д	24	0
31.10.26	45.45	34.59	н/д	10.86	5.08	5.07	н/д	60.340	60.280	н/д	59.768	59.971	н/д	-0.203	0.648	н/д	24	0
01.11.26	46.36	34.69	н/д	11.67	5.06	5.05	н/д	58.893	58.873	н/д	58.310	58.569	н/д	-0.259	0.680	н/д	24	0
02.11.26	48.87	35.92	н/д	12.95	5.03	5.03	н/д	58.535	58.500	н/д	57.890	58.171	н/д	-0.282	0.749	н/д	24	0
03.11.26	49.14	35.90	н/д	13.24	5.04	5.04	н/д	58.077	58.025	н/д	57.428	57.700	н/д	-0.272	0.759	н/д	24	0
04.11.26	49.74	36.95	н/д	12.79	5.07	5.06	н/д	61.695	61.658	н/д	60.992	61.289	н/д	-0.297	0.779	н/д	24	0
05.11.26	49.34	36.78	н/д	12.56	5.10	5.10	н/д	60.330	60.288	н/д	59.653	59.932	н/д	-0.279	0.748	н/д	24	0
06.11.26	50.24	36.57	н/д	13.66	5.13	5.13	н/д	57.307	57.272	н/д	56.642	56.941	н/д	-0.299	0.773	н/д	24	0
07.11.26	52.18	37.96	н/д	14.22	5.10	5.09	н/д	59.375	59.338	н/д	58.627	58.960	н/д	-0.332	0.833	н/д	24	0
08.11.26	52.51	38.08	н/д	14.43	5.10	5.10	н/д	58.643	58.568	н/д	57.894	58.190	н/д	-0.296	0.835	н/д	24	0
09.11.26	51.59	37.38	н/д	14.21	5.11	5.11	н/д	57.520	57.465	н/д	56.811	57.116	н/д	-0.304	0.807	н/д	24	0
10.11.26	52.05	38.09	н/д	13.96	5.12	5.12	н/д	59.903	59.857	н/д	59.152	59.472	н/д	-0.320	0.825	н/д	24	0
11.11.26	52.28	38.56	н/д	13.72	5.12	5.11	н/д	61.232	61.190	н/д	60.460	60.787	н/д	-0.327	0.829	н/д	24	0
12.11.26	52.03	38.16	н/д	13.87	5.12	5.12	н/д	59.970	59.932	н/д	59.218	59.544	н/д	-0.326	0.821	н/д	24	0
13.11.26	51.89	38.25	н/д	13.64	5.12	5.11	н/д	60.470	60.443	н/д	59.718	60.051	н/д	-0.333	0.814	н/д	24	0
14.11.26	52.43	39.15	н/д	13.28	5.16	5.15	н/д	64.243	64.195	н/д	63.427	63.755	н/д	-0.328	0.842	н/д	24	0
15.11.26	52.16	39.41	н/д	12.74	5.15	5.14	н/д	65.537	65.463	н/д	64.714	65.009	н/д	-0.295	0.824	н/д	24	0
16.11.26	52.37	39.07	н/д	13.30	5.15	5.14	н/д	62.525	62.485	н/д	61.731	62.062	н/д	-0.331	0.820	н/д	24	0
17.11.26	52.17	38.84	н/д	13.33	5.13	5.12	н/д	61.925	61.882	н/д	61.144	61.469	н/д	-0.325	0.815	н/д	24	0
18.11.26	52.56	39.25	н/д	13.31	5.15	5.14	н/д	62.955	62.890	н/д	62.151	62.456	н/д	-0.304	0.827	н/д	24	0
19.11.26	52.13	38.87	н/д	13.25	5.14	5.13	н/д	63.132	63.080	н/д	62.338	62.658	н/д	-0.319	0.826	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**1802.387**	**1801.049**	**---**	**1782.522**	**1790.550**	**---**	**-8.022**	**21.841**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**48.77**	**36.51**	---	**12.26**	**5.10**	**5.10**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	15318.440	15359.792	0.000	15113.004	15251.347	0.000	-138.343	209.212	0.000	11583	0
19.11.26 24:00	17120.827	17160.840	0.000	16895.528	17041.894	0.000	-146.366	231.051	0.000	12303	0
Итого за период	1802.387	1801.048	0.000	1782.524	1790.547	0.000	-8.023	21.839	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Фрунзе, 1
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 902520
Тип системы А42-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	43.41	38.17	5.24	188.06	188.00	0.06	0.617	0.617	189.75	189.30	0.45	0.982	24.000
22.10.26	45.17	39.48	5.69	187.71	187.66	0.05	0.621	0.621	189.53	189.05	0.49	1.067	24.000
23.10.26	45.15	39.36	5.79	187.70	187.68	0.02	0.620	0.620	189.51	189.05	0.46	1.084	24.000
24.10.26	44.94	39.25	5.69	187.73	187.72	0.00	0.619	0.619	189.53	189.08	0.44	1.065	24.000
25.10.26	44.86	39.12	5.74	195.41	195.42	-0.01	0.620	0.620	197.27	196.83	0.44	1.119	24.000
26.10.26	45.24	39.33	5.91	187.46	187.48	-0.02	0.620	0.620	189.28	188.86	0.42	1.105	24.000
27.10.26	46.84	40.52	6.32	187.26	187.29	-0.02	0.620	0.620	189.21	188.75	0.46	1.180	24.000
28.10.26	46.82	40.54	6.28	187.56	187.59	-0.03	0.619	0.619	189.51	189.06	0.45	1.177	24.000
29.10.26	47.38	40.95	6.43	188.01	188.06	-0.04	0.619	0.619	190.02	189.55	0.46	1.206	24.000
30.10.26	46.87	40.58	6.29	187.78	187.83	-0.04	0.618	0.618	189.74	189.30	0.44	1.179	24.000
31.10.26	46.73	40.40	6.33	187.78	187.82	-0.04	0.617	0.618	189.72	189.28	0.45	1.186	24.000
01.11.26	47.90	41.17	6.73	187.69	187.75	-0.05	0.615	0.615	189.74	189.26	0.48	1.260	24.000
02.11.26	50.44	43.04	7.40	187.54	187.57	-0.03	0.612	0.613	189.80	189.22	0.58	1.385	24.000
03.11.26	50.74	43.18	7.56	187.50	187.54	-0.04	0.613	0.613	189.78	189.20	0.58	1.415	24.000
04.11.26	51.27	43.71	7.56	187.31	187.33	-0.02	0.616	0.616	189.63	189.03	0.60	1.413	24.000
05.11.26	50.85	43.49	7.36	186.73	186.73	-0.00	0.619	0.619	189.01	188.41	0.60	1.371	24.000
06.11.26	52.08	44.22	7.86	186.10	186.11	-0.01	0.621	0.622	188.49	187.84	0.64	1.460	24.000
07.11.26	53.94	45.62	8.32	185.88	185.86	0.02	0.618	0.618	188.43	187.69	0.73	1.544	24.000
08.11.26	54.27	45.87	8.40	185.91	185.89	0.02	0.619	0.619	188.50	187.75	0.75	1.558	24.000
09.11.26	53.35	45.18	8.17	185.94	185.92	0.02	0.619	0.620	188.44	187.72	0.72	1.517	24.000
10.11.26	53.77	45.47	8.30	186.26	186.23	0.03	0.621	0.621	188.80	188.06	0.74	1.541	24.000
11.11.26	53.89	45.63	8.26	186.51	186.47	0.04	0.620	0.621	189.06	188.31	0.75	1.538	24.000
12.11.26	53.76	45.52	8.24	186.40	186.36	0.04	0.621	0.621	188.94	188.19	0.75	1.533	24.000
13.11.26	53.56	45.44	8.12	186.97	186.92	0.04	0.621	0.621	189.50	188.76	0.74	1.515	24.000
14.11.26	54.06	45.85	8.21	188.33	188.29	0.04	0.626	0.626	190.92	190.17	0.76	1.544	24.000
15.11.26	53.74	45.73	8.01	188.40	188.35	0.05	0.625	0.625	190.97	190.22	0.75	1.506	24.000
16.11.26	54.00	45.84	8.16	188.41	188.37	0.04	0.625	0.625	191.00	190.25	0.75	1.535	24.000
17.11.26	53.82	45.68	8.14	188.34	188.28	0.05	0.623	0.623	190.91	190.14	0.77	1.531	24.000
18.11.26	54.17	45.93	8.24	188.52	188.45	0.07	0.625	0.625	191.12	190.33	0.79	1.551	24.000
19.11.26	53.70	45.55	8.15	188.55	188.48	0.06	0.624	0.624	191.11	190.33	0.78	1.534	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**5629.73**	**5629.44**	**0.28**	**---**	**---**	**5697.23**	**5678.99**	**18.24**	**40.601**	**720.000**
Среднее	**50.22**	**42.99**	**7.23**	**---**	**---**	**---**	**0.620**	**0.620**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Фрунзе, 3
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 800749
Тип системы А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	42.00	38.10	3.90	277.59	277.56	0.03	0.642	0.520	278.79	280.60	-1.81	1.091	24.000
22.10.26	45.22	40.60	4.62	277.01	277.01	0	0.650	0.530	278.49	280.38	-1.89	1.285	24.000
23.10.26	45.24	40.61	4.63	276.70	276.70	0	0.650	0.530	278.18	280.07	-1.89	1.286	24.000
24.10.26	45.12	40.47	4.65	276.76	276.76	0.00	0.648	0.528	278.22	280.12	-1.90	1.289	24.000
25.10.26	44.98	40.34	4.64	288.18	288.18	0	0.649	0.528	289.68	291.68	-2.00	1.339	24.000
26.10.26	44.92	40.29	4.63	276.65	276.65	0	0.649	0.528	278.07	280.02	-1.94	1.288	24.000
27.10.26	46.43	41.43	5.00	276.34	276.34	0.00	0.649	0.529	277.92	279.85	-1.93	1.386	24.000
28.10.26	46.87	41.78	5.09	276.26	276.26	0	0.649	0.528	277.87	279.81	-1.94	1.407	24.000
29.10.26	47.33	42.16	5.17	276.19	276.19	0.00	0.648	0.527	277.85	279.80	-1.96	1.432	24.000
30.10.26	47.22	42.05	5.17	276.18	276.18	0.00	0.648	0.528	277.83	279.78	-1.96	1.432	24.000
31.10.26	46.88	41.76	5.12	276.03	276.03	0	0.647	0.526	277.63	279.61	-1.98	1.419	24.000
01.11.26	46.79	41.64	5.15	276.06	276.06	0.00	0.645	0.525	277.65	279.61	-1.97	1.424	24.000
02.11.26	50.07	44.18	5.89	275.38	275.36	0.02	0.643	0.523	277.31	279.26	-1.94	1.626	24.000
03.11.26	50.62	44.56	6.06	275.33	275.33	0	0.641	0.522	277.31	279.29	-1.98	1.672	24.000
04.11.26	51.24	45.02	6.22	275.16	275.16	0	0.645	0.525	277.20	279.19	-1.99	1.713	24.000
05.11.26	51.14	45.15	5.99	274.90	274.90	0.00	0.646	0.526	276.94	278.94	-2.00	1.652	24.000
06.11.26	50.92	44.89	6.03	273.40	273.40	0.00	0.650	0.532	275.39	277.40	-2.01	1.651	24.000
07.11.26	53.79	47.07	6.72	272.98	272.98	0.00	0.648	0.531	275.28	277.28	-2.00	1.836	24.000
08.11.26	54.33	47.52	6.81	272.89	272.89	0.00	0.646	0.529	275.25	277.26	-2.01	1.863	24.000
09.11.26	53.74	47.09	6.65	272.98	272.98	0.00	0.648	0.531	275.26	277.29	-2.03	1.817	24.000
10.11.26	53.70	47.07	6.63	273.05	273.05	0.00	0.648	0.531	275.32	277.37	-2.05	1.813	24.000
11.11.26	54.10	47.42	6.68	274.00	274.00	0.00	0.650	0.531	276.32	278.40	-2.08	1.835	24.000
12.11.26	53.65	47.11	6.54	274.05	274.05	0.00	0.649	0.531	276.31	278.40	-2.09	1.795	24.000
13.11.26	53.92	47.34	6.58	274.07	274.07	0.00	0.648	0.530	276.36	278.45	-2.09	1.807	24.000
14.11.26	53.76	47.28	6.48	276.50	276.50	0	0.654	0.532	278.80	280.90	-2.10	1.795	24.000
15.11.26	54.02	47.54	6.48	276.93	276.93	0	0.655	0.532	279.27	281.37	-2.09	1.796	24.000
16.11.26	53.96	47.49	6.47	276.97	276.97	0.00	0.654	0.531	279.29	281.41	-2.11	1.794	24.000
17.11.26	53.88	47.40	6.48	277.03	277.03	0	0.653	0.530	279.34	281.47	-2.12	1.798	24.000
18.11.26	54.18	47.60	6.58	277.38	277.38	0.00	0.654	0.531	279.72	281.86	-2.13	1.828	24.000
19.11.26	54.04	47.47	6.57	277.36	277.36	0	0.654	0.531	279.68	281.83	-2.15	1.826	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**8280.31**	**8280.25**	**0.06**	**---**	**---**	**8338.52**	**8398.70**	**-60.18**	**47.996**	**720.000**
Среднее	**50.14**	**44.35**	**5.79**	**---**	**---**	**---**	**0.649**	**0.529**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Фрунзе, 5
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 800012
Тип системы А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	43.04	36.81	6.23	95.70	95.77	-0.06	0.000	0.000	96.09	96.88	-0.79	0.596	23.917
22.10.26	45.06	38.29	6.77	95.39	95.60	-0.20	0.000	0.000	95.88	96.74	-0.86	0.647	23.750
23.10.26	45.04	38.22	6.82	95.37	95.57	-0.20	0.000	0.000	95.86	96.71	-0.85	0.652	23.750
24.10.26	44.94	38.08	6.86	95.53	95.53	0	0.000	0.000	96.02	96.67	-0.65	0.654	24.000
25.10.26	44.85	37.96	6.89	99.52	99.52	0	0.000	0.000	100.03	100.70	-0.67	0.684	24.000
26.10.26	45.02	37.98	7.04	95.45	95.52	-0.06	0.000	0.000	95.95	96.65	-0.70	0.672	23.917
27.10.26	46.75	39.12	7.63	95.35	95.42	-0.06	0.000	0.000	95.93	96.57	-0.64	0.728	23.917
28.10.26	46.68	39.13	7.55	95.28	95.42	-0.13	0.000	0.000	95.87	96.57	-0.70	0.720	23.833
29.10.26	47.31	39.47	7.84	95.33	95.39	-0.06	0.000	0.000	95.93	96.55	-0.62	0.748	23.917
30.10.26	46.89	39.24	7.65	95.37	95.37	0.00	0.000	0.000	95.96	96.52	-0.56	0.728	24.000
31.10.26	46.72	39.03	7.69	95.35	95.35	0	0.000	0.000	95.93	96.49	-0.56	0.732	24.000
01.11.26	47.51	39.42	8.09	95.31	95.31	0	0.000	0.000	95.92	96.46	-0.54	0.769	24.000
02.11.26	50.35	41.35	9.00	95.11	95.11	0	0.000	0.000	95.87	96.32	-0.45	0.855	24.000
03.11.26	50.63	41.43	9.20	95.10	95.10	0.00	0.000	0.000	95.87	96.31	-0.44	0.873	24.000
04.11.26	51.20	41.92	9.28	95.04	95.04	0	0.000	0.000	95.84	96.26	-0.42	0.880	24.000
05.11.26	50.82	41.78	9.04	94.77	94.77	0	0.000	0.000	95.56	95.98	-0.42	0.854	24.000
06.11.26	51.66	42.16	9.50	94.41	94.41	0	0.000	0.000	95.23	95.63	-0.39	0.896	24.000
07.11.26	53.82	43.66	10.16	94.29	94.29	0	0.000	0.000	95.23	95.54	-0.31	0.957	24.000
08.11.26	54.21	43.92	10.29	94.27	94.27	0	0.000	0.000	95.24	95.52	-0.28	0.968	24.000
09.11.26	53.24	43.32	9.92	94.30	94.30	0	0.000	0.000	95.22	95.53	-0.31	0.934	24.000
10.11.26	53.65	43.64	10.01	94.44	94.44	0	0.000	0.000	95.39	95.67	-0.29	0.943	24.000
11.11.26	53.91	43.88	10.03	94.66	94.66	0	0.000	0.000	95.63	95.91	-0.28	0.947	24.000
12.11.26	53.53	43.56	9.97	94.67	94.67	0	0.000	0.000	95.62	95.91	-0.29	0.943	24.000
13.11.26	53.51	43.64	9.87	94.81	94.81	-0.00	0.000	0.000	95.76	96.05	-0.29	0.935	23.983
14.11.26	53.88	43.94	9.94	95.67	95.67	0	0.000	0.000	96.64	96.93	-0.29	0.949	24.000
15.11.26	53.65	43.96	9.69	95.67	95.67	0.00	0.000	0.000	96.63	96.93	-0.30	0.925	24.000
16.11.26	53.92	44.07	9.85	95.68	95.68	0.00	0.000	0.000	96.66	96.94	-0.28	0.941	24.000
17.11.26	53.69	43.92	9.77	95.75	95.75	0.00	0.000	0.000	96.72	97.01	-0.29	0.934	24.000
18.11.26	54.10	44.21	9.89	95.82	95.82	0.00	0.000	0.000	96.82	97.09	-0.27	0.947	24.000
19.11.26	53.64	43.86	9.78	95.83	95.83	0	0.000	0.000	96.80	97.08	-0.28	0.935	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**2859.22**	**2860.05**	**-0.82**	**---**	**---**	**2882.10**	**2896.13**	**-14.03**	**24.946**	**718.983**
Среднее	**50.11**	**41.37**	**8.74**	**---**	**---**	**---**	**0.000**	**0.000**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Фрунзе, 5
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор Взлёт ТСРВ-024 Заводской номер: 801948
Тип системы А32-00 Система: 1

ТВ1

Дата	T1, (°C)	T2, (°C)	ΔT, (°C)	M1, (т)	M2, (т)	ΔM, (т)	P1, (МПа)	P2, (МПа)	V1, (м³)	V2, (м³)	ΔV, (м³)	Q, (Гкал)	Время работы, (ч)
21.10.26	42.48	38.40	4.08	105.26	105.26	0.00	0.703	0.653	105.88	106.27	-0.39	0.429	24.000
22.10.26	45.28	40.62	4.66	105.00	105.00	0	0.716	0.660	105.76	106.07	-0.31	0.489	24.000
23.10.26	45.23	40.51	4.72	104.98	104.98	0.00	0.716	0.660	105.73	106.05	-0.32	0.496	24.000
24.10.26	45.09	40.45	4.64	104.92	104.92	0	0.713	0.658	105.67	105.98	-0.31	0.488	24.000
25.10.26	44.97	40.28	4.69	109.30	109.30	0	0.714	0.659	110.07	110.40	-0.33	0.512	24.000
26.10.26	44.93	40.19	4.74	104.93	104.93	0	0.714	0.658	105.68	106.00	-0.32	0.497	24.000
27.10.26	46.75	41.61	5.14	104.78	104.78	0	0.717	0.660	105.61	105.89	-0.28	0.539	24.000
28.10.26	46.84	41.74	5.10	104.76	104.76	0	0.714	0.658	105.60	105.87	-0.27	0.534	24.000
29.10.26	47.42	42.14	5.28	104.73	104.73	0	0.713	0.657	105.60	105.85	-0.25	0.552	24.000
30.10.26	47.13	41.91	5.22	104.71	104.71	0.00	0.713	0.657	105.57	105.82	-0.25	0.546	24.000
31.10.26	46.88	41.67	5.21	104.66	104.66	0	0.712	0.656	105.51	105.77	-0.26	0.545	24.000
01.11.26	47.03	41.73	5.30	104.65	104.65	0.00	0.710	0.655	105.49	105.76	-0.27	0.555	24.000
02.11.26	50.37	44.31	6.06	104.34	104.34	0.00	0.706	0.652	105.37	105.53	-0.15	0.632	24.000
03.11.26	50.68	44.58	6.10	104.32	104.32	0	0.706	0.651	105.37	105.52	-0.14	0.637	24.000
04.11.26	51.30	45.11	6.19	104.24	104.24	0.00	0.710	0.654	105.32	105.45	-0.13	0.645	24.000
05.11.26	51.08	45.09	5.99	104.04	104.04	0.00	0.714	0.655	105.13	105.24	-0.10	0.624	24.000
06.11.26	51.22	45.11	6.11	103.55	103.55	0	0.723	0.659	104.64	104.74	-0.10	0.633	24.000
07.11.26	53.93	47.19	6.74	103.36	103.36	0	0.720	0.657	104.62	104.61	0.00	0.697	24.000
08.11.26	54.40	47.51	6.89	103.33	103.33	0	0.718	0.655	104.62	104.59	0.02	0.712	24.000
09.11.26	53.57	46.92	6.65	103.38	103.38	0	0.720	0.657	104.61	104.62	-0.02	0.688	24.000
10.11.26	53.79	47.10	6.69	103.45	103.45	0.00	0.721	0.658	104.70	104.70	-0.01	0.692	24.000
11.11.26	54.18	47.45	6.73	103.77	103.77	0	0.720	0.658	105.04	105.03	0.01	0.698	24.000
12.11.26	53.62	47.03	6.59	103.79	103.79	0	0.721	0.659	105.03	105.03	-0.00	0.684	24.000
13.11.26	53.92	47.21	6.71	103.88	103.88	0.00	0.719	0.658	105.14	105.14	0.00	0.698	24.000
14.11.26	53.82	47.24	6.58	104.82	104.82	0.00	0.722	0.663	106.07	106.10	-0.02	0.688	23.833
15.11.26	53.91	47.39	6.52	104.91	104.91	0.00	0.722	0.664	106.17	106.20	-0.03	0.684	24.000
16.11.26	54.04	47.47	6.57	104.90	104.90	0	0.722	0.664	106.17	106.19	-0.01	0.690	24.000
17.11.26	53.87	47.29	6.58	104.94	104.94	0	0.719	0.662	106.20	106.23	-0.03	0.691	24.000
18.11.26	54.28	47.60	6.68	105.10	105.10	0.00	0.721	0.664	106.37	106.40	-0.03	0.702	24.000
19.11.26	53.92	47.26	6.66	105.10	105.10	0.00	0.720	0.663	106.36	106.40	-0.04	0.699	24.000
Итого	**---**	**---**	**---**	**3137.90**	**3137.90**	**0.00**	**---**	**---**	**3169.10**	**3173.45**	**-4.35**	**18.376**	**719.833**
Среднее	**50.20**	**44.34**	**5.86**	**---**	**---**	**---**	**0.716**	**0.658**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Фрунзе, 5б
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00177236

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x7886

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	43.65	41.11	2.54	317.420	312.170	314.560	309.660	4.900	7.41	5.42	0.8130	0.0	24.0
22.10.26	45.28	42.53	2.75	317.320	312.430	314.200	309.790	4.410	7.44	5.46	0.8780	0.0	24.0
23.10.26	45.25	42.48	2.77	317.080	312.300	313.990	309.660	4.330	7.44	5.46	0.8840	0.0	24.0
24.10.26	45.04	42.29	2.75	316.770	312.120	313.760	309.480	4.280	7.42	5.45	0.8740	0.0	24.0
25.10.26	44.96	42.20	2.76	316.640	312.050	313.680	309.410	4.270	7.43	5.46	0.8790	0.0	24.0
26.10.26	45.35	42.51	2.84	316.530	312.020	313.560	309.320	4.240	7.43	5.45	0.9020	0.0	24.0
27.10.26	46.96	43.89	3.07	316.520	312.170	313.240	309.290	3.950	7.43	5.46	0.9710	0.0	24.0
28.10.26	46.95	43.89	3.06	316.330	312.190	313.080	309.310	3.770	7.42	5.45	0.9670	0.0	24.0
29.10.26	47.51	44.34	3.17	316.370	312.520	313.010	309.640	3.370	7.42	5.45	1.0010	0.0	24.0
30.10.26	47.00	43.92	3.08	315.920	312.340	312.620	309.460	3.160	7.41	5.44	0.9730	0.0	24.0
31.10.26	46.85	43.77	3.08	315.610	312.240	312.420	309.360	3.060	7.40	5.44	0.9760	0.0	24.0
01.11.26	48.04	44.74	3.30	315.630	312.410	312.230	309.440	2.790	7.38	5.42	1.0420	0.0	24.0
02.11.26	50.59	46.95	3.64	315.910	313.050	312.070	309.750	2.320	7.35	5.39	1.1450	0.0	24.0
03.11.26	50.90	47.18	3.72	315.810	313.030	311.970	309.680	2.290	7.36	5.40	1.1670	0.0	24.0
04.11.26	51.41	47.73	3.68	316.000	313.300	312.160	309.940	2.220	7.39	5.43	1.1550	0.0	24.0
05.11.26	50.99	47.41	3.58	314.730	312.120	310.890	308.760	2.130	7.42	5.47	1.1250	0.0	24.0
06.11.26	52.24	48.40	3.84	313.870	311.310	309.870	307.850	2.020	7.44	5.51	1.2010	0.0	24.0
07.11.26	54.11	50.00	4.11	314.170	311.610	309.850	308.010	1.840	7.41	5.47	1.2820	0.0	24.0
08.11.26	54.44	50.27	4.17	314.120	311.720	309.810	308.110	1.700	7.41	5.48	1.3010	0.0	24.0
09.11.26	53.51	49.49	4.02	313.730	311.490	309.610	307.890	1.720	7.42	5.49	1.2550	0.0	24.0
10.11.26	53.93	49.86	4.07	314.510	312.300	310.190	308.700	1.490	7.43	5.49	1.2730	0.0	24.0
11.11.26	54.05	50.00	4.05	315.130	312.870	310.840	309.250	1.590	7.43	5.48	1.2680	0.0	24.0
12.11.26	53.93	49.88	4.05	314.900	312.630	310.600	309.030	1.570	7.44	5.49	1.2660	0.0	24.0
13.11.26	53.72	49.73	3.99	315.590	313.540	311.320	309.950	1.370	7.44	5.48	1.2550	0.0	24.0
14.11.26	54.23	50.19	4.04	317.650	315.820	313.330	312.010	1.320	7.50	5.50	1.2730	0.0	24.0
15.11.26	53.89	49.94	3.95	317.890	315.880	313.580	312.210	1.370	7.48	5.49	1.2490	0.0	24.0
16.11.26	54.17	50.17	4.00	318.020	316.040	313.700	312.300	1.400	7.49	5.49	1.2660	0.0	24.0
17.11.26	54.00	50.01	3.99	318.170	316.230	313.850	312.580	1.270	7.47	5.47	1.2600	0.0	24.0
18.11.26	54.35	50.31	4.04	318.420	316.570	314.100	312.740	1.360	7.49	5.49	1.2770	0.0	24.0
19.11.26	53.88	49.89	3.99	318.160	316.380	313.840	312.700	1.140	7.48	5.48	1.2630	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**9484.9**	**9392.8**	**9371.93**	**9295.28**	**76.650**	**---**	**---**	**33.4410**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**50.37**	**46.83**	**3.53**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**7.43**	**5.46**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	119838.630	117584.490	118163.679	116214.400	590.6840	1949.280	3654.0	16858.0
19.11.26 24:00	129323.549	126977.340	127535.610	125509.680	624.1250	2025.930	3654.0	17578.0
Итого за период	9484.918	9392.849	9371.930	9295.279	33.4410	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Фрунзе, 7
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04 Заводской номер: 22178247

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x86D2

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	43.60	37.88	н/д	5.73	4.61	4.54	н/д	248.647	249.537	н/д	246.489	247.945	н/д	-1.456	1.410	н/д	24	0
22.10.26	45.31	39.12	н/д	6.19	4.65	4.58	н/д	248.538	249.474	н/д	246.192	247.767	н/д	-1.575	1.523	н/д	24	0
23.10.26	45.29	39.02	н/д	6.27	4.65	4.58	н/д	248.255	249.151	н/д	245.917	247.452	н/д	-1.535	1.540	н/д	24	0
24.10.26	45.07	38.87	н/д	6.20	4.64	4.56	н/д	248.191	249.060	н/д	245.873	247.371	н/д	-1.498	1.523	н/д	24	0
25.10.26	45.00	38.76	н/д	6.24	4.64	4.57	н/д	248.310	249.256	н/д	245.996	247.586	н/д	-1.590	1.534	н/д	24	0
26.10.26	45.34	38.96	н/д	6.38	4.64	4.57	н/д	248.160	249.126	н/д	245.817	247.438	н/д	-1.621	1.568	н/д	24	0
27.10.26	46.97	40.09	н/д	6.88	4.65	4.58	н/д	247.984	248.954	н/д	245.459	247.151	н/д	-1.692	1.688	н/д	24	0
28.10.26	46.95	40.08	н/д	6.87	4.63	4.56	н/д	248.036	249.020	н/д	245.507	247.224	н/д	-1.717	1.685	н/д	24	0
29.10.26	47.52	40.49	н/д	7.03	4.64	4.57	н/д	248.004	248.985	н/д	245.425	247.130	н/д	-1.705	1.724	н/д	24	0
30.10.26	47.02	40.15	н/д	6.87	4.63	4.56	н/д	247.890	248.886	н/д	245.366	247.087	н/д	-1.721	1.685	н/д	24	0
31.10.26	46.87	39.95	н/д	6.92	4.63	4.56	н/д	247.770	248.749	н/д	245.259	246.958	н/д	-1.699	1.696	н/д	24	0
01.11.26	47.94	40.58	н/д	7.36	4.61	4.54	н/д	247.694	248.706	н/д	245.054	246.871	н/д	-1.816	1.803	н/д	24	0
02.11.26	50.56	42.42	н/д	8.14	4.59	4.51	н/д	247.527	248.538	н/д	244.597	246.501	н/д	-1.904	1.991	н/д	24	0
03.11.26	50.86	42.59	н/д	8.27	4.59	4.52	н/д	247.530	248.554	н/д	244.562	246.505	н/д	-1.944	2.021	н/д	24	0
04.11.26	51.39	43.17	н/д	8.22	4.62	4.55	н/д	247.474	248.481	н/д	244.438	246.367	н/д	-1.929	2.009	н/д	24	0
05.11.26	50.98	43.02	н/д	7.96	4.66	4.59	н/д	246.631	247.621	н/д	243.671	245.539	н/д	-1.868	1.938	н/д	24	0
06.11.26	52.11	43.64	н/д	8.48	4.70	4.63	н/д	245.863	246.902	н/д	242.763	244.753	н/д	-1.990	2.057	н/д	24	0
07.11.26	54.05	45.01	н/д	9.05	4.67	4.59	н/д	245.859	246.974	н/д	242.541	244.673	н/д	-2.132	2.193	н/д	24	0
08.11.26	54.40	45.25	н/д	9.15	4.67	4.60	н/д	245.900	247.050	н/д	242.529	244.724	н/д	-2.195	2.220	н/д	24	0
09.11.26	53.47	44.56	н/д	8.91	4.68	4.61	н/д	245.756	246.845	н/д	242.506	244.592	н/д	-2.087	2.159	н/д	24	0
10.11.26	53.88	44.92	н/д	8.96	4.69	4.62	н/д	246.346	247.477	н/д	243.046	245.184	н/д	-2.138	2.176	н/д	24	0
11.11.26	54.03	45.09	н/д	8.94	4.68	4.60	н/д	246.799	247.938	н/д	243.450	245.618	н/д	-2.168	2.176	н/д	24	0
12.11.26	53.85	44.90	н/д	8.95	4.68	4.61	н/д	246.711	247.855	н/д	243.396	245.566	н/д	-2.170	2.178	н/д	24	0
13.11.26	53.68	44.96	н/д	8.72	4.67	4.60	н/д	247.481	248.636	н/д	244.176	246.327	н/д	-2.151	2.128	н/д	24	0
14.11.26	54.17	45.40	н/д	8.77	4.70	4.62	н/д	249.459	250.598	н/д	246.068	248.223	н/д	-2.156	2.157	н/д	24	0
15.11.26	53.86	45.30	н/д	8.56	4.69	4.61	н/д	249.467	250.611	н/д	246.127	248.254	н/д	-2.127	2.106	н/д	24	0
16.11.26	54.13	45.38	н/д	8.75	4.69	4.61	н/д	249.496	250.685	н/д	246.122	248.299	н/д	-2.178	2.154	н/д	24	0
17.11.26	53.94	45.18	н/д	8.76	4.67	4.59	н/д	249.697	250.926	н/д	246.330	248.576	н/д	-2.246	2.157	н/д	24	0
18.11.26	54.31	45.36	н/д	8.95	4.69	4.61	н/д	249.895	251.160	н/д	246.476	248.776	н/д	-2.300	2.205	н/д	24	0
19.11.26	53.84	44.87	н/д	8.96	4.68	4.60	н/д	249.815	251.120	н/д	246.452	248.791	н/д	-2.339	2.208	н/д	24	0
Итого	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**7435.185**	**7466.875**	**---**	**7347.604**	**7405.248**	**---**	**-57.647**	**57.612**	**---**	**720**	**0**
Среднее	**50.34**	**42.49**	---	**7.84**	**4.65**	**4.58**	---	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	98008.193	58787.907	0.000	96583.597	58233.797	0.000	38349.801	935.723	0.000	17434	0
19.11.26 24:00	105443.379	66254.784	0.000	103931.200	65639.046	0.000	38292.154	993.335	0.000	18154	0
Итого за период	7435.186	7466.877	0.000	7347.603	7405.249	0.000	-57.647	57.612	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Фрунзе, 7б
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА724

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.07	41.41	197.03	35.96	0.00	23.30	23.30	0.00	0.00
22.10.26	1.25	43.59	201.10	37.34	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.36	45.45	199.19	38.60	0.00	23.48	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.37	45.43	200.76	38.58	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.38	45.22	200.76	38.33	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.38	45.14	200.72	38.26	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.41	45.40	200.65	38.38	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.53	47.11	200.58	39.45	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.54	47.07	200.82	39.38	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.58	47.68	200.81	39.81	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.54	47.19	200.74	39.53	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.54	47.03	200.69	39.34	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.63	47.94	200.58	39.81	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.81	50.73	200.41	41.70	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.83	51.01	200.40	41.88	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.84	51.58	200.35	42.39	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.77	51.18	199.81	42.31	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.86	52.17	199.13	42.78	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	2.00	54.27	199.02	44.19	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	2.02	54.65	199.00	44.47	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.95	53.67	199.08	43.87	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.98	54.09	199.37	44.15	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.98	54.30	199.80	44.38	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.97	54.01	199.80	44.14	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.95	53.92	200.27	44.19	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.99	54.35	201.94	44.49	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.94	54.08	201.97	44.43	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.98	54.36	201.93	44.54	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.97	54.13	202.02	44.38	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.99	54.53	202.08	44.64	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**51.41**	**---**	**6010.81**	**---**	**0.00**	**718.78**	**719.30**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**50.090**	**---**	**41.523**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	6333.07	0.00
19.11.26 24:00	6385.32	0.00
Итого за период	52.25	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Фрунзе, 9а
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00173043

БД=1, ТВ1, СИ=1, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x035C

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	43.00	38.38	4.62	357.080	343.640	353.970	341.250	12.720	7.62	5.46	1.6480	0.0	24.0
22.10.26	44.62	39.63	4.99	356.750	343.440	353.390	340.800	12.590	7.66	5.51	1.7770	0.0	24.0
23.10.26	44.60	39.54	5.06	356.640	343.440	353.280	340.870	12.410	7.65	5.50	1.8000	0.0	24.0
24.10.26	44.38	39.35	5.03	356.560	343.380	353.200	340.910	12.290	7.64	5.49	1.7890	0.0	24.0
25.10.26	44.31	39.21	5.10	356.510	343.440	353.180	341.040	12.140	7.65	5.50	1.8120	0.0	24.0
26.10.26	44.68	39.46	5.22	356.330	343.420	352.970	340.950	12.020	7.64	5.49	1.8520	0.0	24.0
27.10.26	46.27	40.65	5.62	356.070	343.450	352.470	340.810	11.660	7.65	5.50	1.9930	0.0	24.0
28.10.26	46.25	40.64	5.61	355.840	343.470	352.240	340.830	11.410	7.63	5.49	1.9880	0.0	24.0
29.10.26	46.81	41.05	5.76	356.000	343.530	352.400	340.890	11.510	7.64	5.49	2.0380	0.0	24.0
30.10.26	46.30	40.68	5.62	356.020	343.220	352.420	340.580	11.840	7.62	5.48	1.9910	0.0	24.0
31.10.26	46.16	40.50	5.66	355.870	343.170	352.270	340.530	11.740	7.62	5.48	2.0040	0.0	24.0
01.11.26	47.30	41.25	6.05	355.900	343.050	352.150	340.290	11.860	7.60	5.46	2.1410	0.0	24.0
02.11.26	49.82	43.22	6.60	355.610	342.950	351.530	339.870	11.660	7.57	5.44	2.3310	0.0	24.0
03.11.26	50.11	43.35	6.76	355.480	342.910	351.350	339.790	11.560	7.58	5.45	2.3860	0.0	24.0
04.11.26	50.63	43.90	6.73	355.400	342.850	351.080	339.730	11.350	7.60	5.47	2.3720	0.0	24.0
05.11.26	50.22	43.69	6.53	354.190	341.690	350.080	338.570	11.510	7.63	5.51	2.2950	0.0	24.0
06.11.26	51.42	44.46	6.96	353.220	340.780	348.900	337.570	11.330	7.66	5.55	2.4370	0.0	24.0
07.11.26	53.26	45.90	7.36	353.190	340.880	348.610	337.520	11.090	7.62	5.52	2.5740	0.0	24.0
08.11.26	53.59	46.13	7.46	353.180	340.960	348.420	337.600	10.820	7.63	5.52	2.6100	0.0	24.0
09.11.26	52.69	45.46	7.23	353.130	340.830	348.570	337.470	11.100	7.64	5.53	2.5280	0.0	24.0
10.11.26	53.10	45.78	7.32	353.880	341.750	349.320	338.390	10.930	7.65	5.54	2.5660	0.0	24.0
11.11.26	53.22	45.89	7.33	354.540	342.390	349.900	339.030	10.870	7.65	5.53	2.5760	0.0	24.0
12.11.26	53.09	45.76	7.33	354.500	342.340	349.940	338.980	10.960	7.66	5.54	2.5750	0.0	24.0
13.11.26	52.90	45.68	7.22	355.560	343.220	351.020	339.870	11.150	7.66	5.53	2.5460	0.0	24.0
14.11.26	53.39	46.09	7.30	357.900	345.620	353.120	342.260	10.860	7.71	5.55	2.5870	0.0	24.0
15.11.26	53.06	45.98	7.08	357.990	345.810	353.340	342.410	10.930	7.70	5.54	2.5150	0.0	24.0
16.11.26	53.33	46.11	7.22	358.160	346.030	353.390	342.610	10.780	7.71	5.54	2.5580	0.0	24.0
17.11.26	53.16	45.95	7.21	358.520	346.350	353.810	342.970	10.840	7.69	5.52	2.5600	0.0	24.0
18.11.26	53.50	46.22	7.28	358.870	346.710	354.070	343.190	10.880	7.71	5.54	2.5910	0.0	24.0
19.11.26	53.04	45.82	7.22	358.810	346.510	354.140	343.150	10.990	7.70	5.53	2.5690	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**10677.6**	**10301.2**	**10554.53**	**10210.73**	**343.800**	**---**	**---**	**68.0090**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**49.60**	**43.19**	**6.41**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**7.65**	**5.51**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	37310.939	32081.449	37171.380	31972.999	71.0510	5198.380	0.0	4526.0
19.11.26 24:00	47988.640	42382.679	47725.909	42183.730	139.0600	5542.180	0.0	5246.0
Итого за период	10677.701	10301.229	10554.529	10210.731	68.0090	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Фрунзе, 11
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00169033

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0x195A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	43.63	37.65	5.98	433.100	442.990	429.140	440.100	-10.960	1.33	6.00	2.5240	0.0	24.0
22.10.26	45.30	38.85	6.45	432.550	450.080	428.230	446.960	-18.730	1.37	6.00	2.7120	0.0	24.0
23.10.26	45.28	38.61	6.67	407.480	423.120	403.490	420.160	-16.670	1.28	6.00	2.6450	0.0	24.0
24.10.26	45.05	38.76	6.29	446.200	464.000	441.880	460.700	-18.820	1.16	6.00	2.7300	0.0	24.0
25.10.26	44.98	38.66	6.32	446.670	462.750	442.350	459.480	-17.130	1.17	6.00	2.7470	0.0	24.0
26.10.26	45.35	38.83	6.52	446.780	458.590	442.390	455.350	-12.960	1.17	6.00	2.8310	0.0	24.0
27.10.26	46.97	39.99	6.98	446.660	451.090	441.890	447.730	-5.840	1.17	6.00	3.0350	0.0	24.0
28.10.26	46.95	40.00	6.95	446.740	450.950	442.040	447.590	-5.550	1.17	6.00	3.0230	0.0	24.0
29.10.26	47.52	40.39	7.13	446.530	451.010	441.730	447.580	-5.850	1.17	6.00	3.1000	0.0	24.0
30.10.26	47.01	40.04	6.97	445.000	449.070	440.270	445.710	-5.440	1.18	6.00	3.0170	0.0	24.0
31.10.26	46.86	39.85	7.01	444.110	448.030	439.460	444.670	-5.210	1.18	6.00	3.0290	0.0	24.0
01.11.26	48.00	40.52	7.48	443.940	448.010	439.060	444.520	-5.460	1.18	6.00	3.2360	0.0	24.0
02.11.26	50.58	42.35	8.23	443.830	447.940	438.410	444.100	-5.690	1.17	6.00	3.5590	0.0	24.0
03.11.26	50.88	42.49	8.39	444.000	447.790	438.490	443.950	-5.460	1.17	6.00	3.6280	0.0	24.0
04.11.26	51.40	43.00	8.40	443.800	447.660	438.280	443.820	-5.540	1.17	6.00	3.6310	0.0	24.0
05.11.26	50.98	42.89	8.09	442.270	446.080	436.760	442.240	-5.480	1.16	6.00	3.4860	0.0	24.0
06.11.26	52.18	43.54	8.64	441.170	444.910	435.450	440.940	-5.490	1.16	6.00	3.7140	0.0	24.0
07.11.26	54.08	44.90	9.18	441.500	444.870	435.450	440.590	-5.140	1.15	6.00	3.9470	0.0	24.0
08.11.26	54.42	45.14	9.28	441.750	444.930	435.540	440.620	-5.080	1.15	6.00	3.9910	0.0	24.0
09.11.26	53.49	44.49	9.00	441.680	444.750	435.680	440.670	-4.990	1.16	6.00	3.8750	0.0	24.0
10.11.26	53.91	44.84	9.07	444.220	447.260	438.180	442.940	-4.760	1.16	6.00	3.9230	0.0	24.0
11.11.26	54.04	45.04	9.00	446.520	449.470	440.350	445.170	-4.820	1.15	6.00	3.9100	0.0	24.0
12.11.26	53.90	44.92	8.98	446.490	449.410	440.300	445.110	-4.810	1.15	6.00	3.9020	0.0	24.0
13.11.26	53.70	44.85	8.85	447.750	450.540	441.600	446.250	-4.650	1.16	6.00	3.8590	0.0	24.0
14.11.26	54.20	45.24	8.96	450.530	453.300	444.290	448.980	-4.690	1.16	6.00	3.9290	0.0	24.0
15.11.26	53.87	45.13	8.74	450.550	453.810	444.350	449.490	-5.140	1.16	6.00	3.8350	0.0	24.0
16.11.26	54.15	45.26	8.89	450.740	454.160	444.500	449.840	-5.340	1.16	6.00	3.9000	0.0	24.0
17.11.26	53.97	45.13	8.84	451.990	455.540	445.750	451.220	-5.470	1.17	6.00	3.8930	0.0	24.0
18.11.26	54.33	45.37	8.96	453.370	456.910	447.120	452.490	-5.370	1.17	6.00	3.9550	0.0	24.0
19.11.26	53.86	45.00	8.86	453.350	456.820	447.110	452.500	-5.390	1.17	6.00	3.9140	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**13321.2**	**13495.8**	**13159.54**	**13381.47**	**-221.930**	**---**	**---**	**103.4800**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**50.36**	**42.39**	**7.97**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**1.18**	**6.00**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	200391.380	194410.060	197662.660	192579.669	1814.5260	5082.990	2496.0	15133.0
19.11.26 24:00	213712.649	207905.900	210822.200	205961.140	1918.0060	4861.060	2496.0	15853.0
Итого за период	13321.269	13495.839	13159.540	13381.471	103.4800	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Чапаева, 19
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ649

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.65	40.94	200.73	37.70	197.56	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.74	42.76	197.25	38.99	194.21	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	0.83	44.98	209.85	40.96	206.69	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	0.85	44.45	235.93	40.85	232.20	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	0.86	44.52	236.00	40.86	232.32	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	0.87	44.55	236.21	40.84	232.48	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	0.89	44.53	235.81	40.76	232.13	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.00	46.97	238.26	42.78	234.45	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.07	48.68	233.73	44.10	229.85	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.17	51.41	234.47	46.41	230.45	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.14	50.97	234.08	46.09	230.11	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.14	50.90	233.94	46.02	229.93	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.14	50.87	233.94	45.98	229.88	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.14	50.84	234.04	45.97	229.91	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.23	52.25	233.74	46.96	229.66	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.28	54.23	232.92	48.74	228.87	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.23	53.99	234.09	48.71	230.07	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.26	54.12	231.92	48.69	227.87	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.32	55.71	232.89	50.01	229.02	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.33	55.93	232.94	50.19	229.10	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.35	56.12	233.20	50.32	229.36	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.33	55.71	233.94	50.02	230.10	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.32	55.55	234.21	49.90	230.40	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.32	55.81	233.76	50.14	229.99	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.31	55.53	234.63	49.96	230.84	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.32	55.76	243.36	50.33	239.30	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.30	55.91	243.81	50.55	239.77	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.32	55.98	245.22	50.59	241.18	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.33	56.04	249.86	50.70	245.70	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.33	55.97	252.90	50.71	248.72	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**34.37**	**---**	**6997.63**	**---**	**6882.12**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**51.399**	**---**	**46.494**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	1704.82	0.00
19.11.26 24:00	1739.84	0.00
Итого за период	35.02	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Чапаева, 21
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВВ677

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	0.61	40.84	208.06	37.92	204.43	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	0.70	42.67	204.37	39.24	200.88	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	0.77	44.86	218.40	41.27	214.73	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	0.78	44.35	246.16	41.16	242.00	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	0.79	44.43	246.46	41.20	242.30	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	0.81	44.46	246.61	41.18	242.45	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	0.81	44.44	246.35	41.16	242.21	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	0.91	46.86	248.89	43.21	244.74	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	0.97	48.60	243.29	44.60	239.30	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.06	51.29	244.05	46.94	240.08	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.03	50.85	243.67	46.60	239.67	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.03	50.78	243.45	46.54	239.47	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.03	50.76	243.46	46.52	239.47	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.03	50.72	243.70	46.48	239.66	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.12	52.14	243.35	47.53	239.35	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.17	54.09	242.57	49.26	238.60	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.13	53.85	243.94	49.18	239.93	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.15	53.99	241.48	49.22	237.55	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.22	55.56	242.64	50.52	238.71	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.24	55.77	242.71	50.67	238.76	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.25	55.97	243.02	50.84	239.07	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.22	55.55	243.77	50.52	239.79	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.22	55.40	244.18	50.40	240.18	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.22	55.65	244.37	50.64	240.36	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.22	55.38	245.70	50.41	241.66	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.23	55.60	254.93	50.78	250.73	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.21	55.75	255.09	51.00	250.89	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.22	55.82	256.67	51.07	252.45	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.23	55.89	261.77	51.18	257.47	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.23	55.82	265.61	51.16	261.31	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**31.61**	**---**	**7298.72**	**---**	**7178.20**	**720.00**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**51.271**	**---**	**46.947**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	1554.32	0.00
19.11.26 24:00	1586.50	0.00
Итого за период	32.18	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Чапаева, 23
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА718

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.28	60.10	145.42	51.32	147.85	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.38	62.21	155.00	53.22	157.78	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.46	63.71	177.27	55.40	180.54	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.41	61.68	190.43	54.27	193.87	24.00	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.33	59.72	188.44	52.67	191.71	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.37	60.33	188.48	53.06	191.70	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.37	60.52	181.31	52.95	184.44	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.38	60.30	175.77	52.46	178.86	23.59	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.38	60.77	181.27	53.12	184.54	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.43	61.56	186.09	53.88	189.46	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.32	61.47	183.92	54.27	187.16	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.43	61.29	184.12	53.50	187.37	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.42	61.17	184.61	53.49	187.72	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.41	61.04	185.28	53.42	188.31	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.42	60.61	184.86	52.90	187.90	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.38	60.53	184.60	53.02	187.42	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.37	60.49	184.73	53.07	187.51	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.37	60.08	184.11	52.65	186.85	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.39	60.50	183.58	52.90	186.40	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.41	60.65	183.42	52.96	179.66	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.38	60.17	182.82	52.58	178.74	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.39	60.17	182.80	52.54	185.75	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.39	60.21	183.14	52.61	186.49	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.40	60.18	183.36	52.53	186.67	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.37	59.78	183.25	52.27	186.03	24.00	24.00	0.00	0.00
15.11.26	1.38	60.06	183.02	52.52	186.22	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.36	60.03	183.10	52.60	186.22	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.38	60.24	181.30	52.63	184.54	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.39	60.26	182.09	52.64	185.47	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.39	60.22	182.86	52.62	186.14	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**41.54**	**---**	**5440.45**	**---**	**5519.32**	**719.59**	**720.00**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**60.668**	**---**	**53.002**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	4075.03	0.00
19.11.26 24:00	4116.67	0.00
Итого за период	41.64	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ИМ2300, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Чапаева, 23
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ИМ2300 Заводской номер: ВА719

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	Gm1, т	T2, °C	Gm2, т	tm1, ч	ts1, ч	Qt3 (ГКал)	dGm3 (тонн)
21.10.26	1.36	61.20	215.93	54.88	219.92	24.00	24.00	0.00	0.00
22.10.26	1.47	63.34	235.44	57.06	239.20	24.00	24.00	0.00	0.00
23.10.26	1.55	64.78	270.13	59.04	274.10	24.00	24.00	0.00	0.00
24.10.26	1.41	62.60	274.57	57.46	277.68	23.54	24.00	0.00	0.00
25.10.26	1.33	60.71	274.94	55.85	277.14	24.00	24.00	0.00	0.00
26.10.26	1.40	61.38	274.80	56.29	277.16	24.00	24.00	0.00	0.00
27.10.26	1.38	61.50	266.82	56.32	269.29	24.00	24.00	0.00	0.00
28.10.26	1.40	61.32	262.06	55.97	264.42	24.00	24.00	0.00	0.00
29.10.26	1.42	61.81	269.61	56.53	272.30	24.00	24.00	0.00	0.00
30.10.26	1.51	62.58	279.45	57.19	281.65	24.00	24.00	0.00	0.00
31.10.26	1.53	62.49	280.35	57.03	282.50	24.00	24.00	0.00	0.00
01.11.26	1.53	62.31	280.45	56.85	282.56	24.00	24.00	0.00	0.00
02.11.26	1.51	62.19	280.74	56.79	282.78	24.00	24.00	0.00	0.00
03.11.26	1.52	62.05	281.56	56.63	283.53	24.00	24.00	0.00	0.00
04.11.26	1.54	61.60	281.08	56.11	282.90	24.00	24.00	0.00	0.00
05.11.26	1.51	61.54	280.73	56.17	282.30	24.00	24.00	0.00	0.00
06.11.26	1.49	61.48	280.81	56.18	282.58	24.00	24.00	0.00	0.00
07.11.26	1.48	61.09	279.68	55.78	281.19	24.00	24.00	0.00	0.00
08.11.26	1.50	61.52	278.95	56.13	280.27	24.00	24.00	0.00	0.00
09.11.26	1.52	61.66	278.67	56.21	279.95	24.00	24.00	0.00	0.00
10.11.26	1.51	61.17	277.89	55.72	279.19	24.00	24.00	0.00	0.00
11.11.26	1.51	61.18	277.70	55.72	278.99	24.00	24.00	0.00	0.00
12.11.26	1.50	61.21	277.75	55.81	279.04	24.00	24.00	0.00	0.00
13.11.26	1.51	61.18	278.12	55.75	279.37	24.00	24.00	0.00	0.00
14.11.26	1.51	60.77	277.93	55.34	279.25	23.60	23.60	0.00	0.00
15.11.26	1.52	61.06	277.62	55.59	278.94	24.00	24.00	0.00	0.00
16.11.26	1.49	61.04	277.67	55.67	279.05	24.00	24.00	0.00	0.00
17.11.26	1.51	61.25	274.94	55.76	276.28	24.00	24.00	0.00	0.00
18.11.26	1.50	61.27	276.43	55.82	277.67	24.00	24.00	0.00	0.00
19.11.26	1.49	61.22	277.40	55.83	278.55	24.00	24.00	0.00	0.00
Итого	**44.41**	**---**	**8200.22**	**---**	**8259.75**	**719.14**	**719.60**	**0.00**	**0.00**
Среднее	**---**	**61.683**	**---**	**56.249**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	Qt1 итог, Гкал	Qt3 итог, Гкал
20.10.26 24:00	3991.88	0.00
19.11.26 24:00	4036.37	0.00
Итого за период	44.49	0.00

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Отчет о потреблении...
от 20-11-2026
За период с 21-10-2026 00:00:00 по 20-11-2026 00:00:00

Адрес : Горького 11
Прибор : ИМ 2300 N ВВ606
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	T1	Qo1	Qm1	T2	Qo2	Qm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	куб.м/час	тонн/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	60	60	150	60	60	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0,3	0	0	0,3	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
21-10-2026 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-10-2026 00:00:00	0.77	42.30	8.42	8.34	38.43	8.30	8.24	24:00	24:00
23-10-2026 00:00:00	0.84	44.01	9.09	9.01	40.07	8.98	8.91	24:00	24:00
24-10-2026 00:00:00	0.84	43.52	9.99	9.90	39.97	9.88	9.80	24:00	24:00
25-10-2026 00:00:00	0.85	43.64	9.99	9.90	40.05	9.89	9.81	24:00	24:00
26-10-2026 00:00:00	0.86	43.63	10.00	9.91	39.99	9.90	9.82	24:00	24:00
27-10-2026 00:00:00	0.88	43.79	10.01	9.92	40.07	9.90	9.83	24:00	24:00
28-10-2026 00:00:00	0.98	46.05	10.06	9.96	41.94	9.96	9.87	24:00	24:00
29-10-2026 00:00:00	1.05	47.87	9.43	9.32	43.27	9.33	9.24	22:39	24:00
30-10-2026 00:00:00	1.18	50.37	10.08	9.96	45.43	9.99	9.89	24:00	24:00
31-10-2026 00:00:00	1.15	49.95	10.07	9.95	45.13	9.98	9.88	24:00	24:00
01-11-2026 00:00:00	1.15	49.90	10.07	9.95	45.07	9.97	9.88	24:00	24:00
02-11-2026 00:00:00	1.15	49.87	10.07	9.95	45.04	9.98	9.88	24:00	24:00
03-11-2026 00:00:00	1.15	49.80	10.07	9.95	44.97	9.98	9.88	24:00	24:00
04-11-2026 00:00:00	1.25	51.54	10.06	9.94	46.28	9.97	9.87	24:00	24:00
05-11-2026 00:00:00	1.28	53.20	10.04	9.91	47.79	9.95	9.84	24:00	24:00
06-11-2026 00:00:00	1.23	52.83	10.04	9.91	47.63	9.96	9.85	24:00	24:00
07-11-2026 00:00:00	1.27	53.27	9.97	9.83	47.90	9.88	9.77	24:00	24:00
08-11-2026 00:00:00	1.33	54.64	9.93	9.79	48.99	9.84	9.73	24:00	24:00
09-11-2026 00:00:00	1.34	54.84	9.93	9.79	49.15	9.85	9.74	24:00	24:00
10-11-2026 00:00:00	1.35	55.07	9.98	9.84	49.34	9.90	9.79	24:00	24:00
11-11-2026 00:00:00	1.32	54.54	10.01	9.87	48.96	9.92	9.81	24:00	24:00
12-11-2026 00:00:00	1.32	54.50	10.01	9.87	48.92	9.92	9.81	24:00	24:00
13-11-2026 00:00:00	1.32	54.71	10.00	9.87	49.13	9.92	9.81	24:00	24:00
14-11-2026 00:00:00	1.31	54.45	9.94	9.81	48.88	9.86	9.75	24:00	24:00
15-11-2026 00:00:00	1.32	54.70	10.10	9.96	49.18	10.02	9.91	24:00	24:00
16-11-2026 00:00:00	1.31	54.85	10.13	9.98	49.37	10.05	9.94	24:00	24:00
17-11-2026 00:00:00	1.32	54.90	10.16	10.02	49.40	10.09	9.97	24:00	24:00
18-11-2026 00:00:00	1.31	54.96	10.52	10.37	49.67	10.45	10.33	24:00	24:00
19-11-2026 00:00:00	1.33	54.86	10.89	10.74	49.70	10.83	10.70	24:00	24:00
20-11-2026 00:00:00	1.33	54.65	10.97	10.82	49.52	10.90	10.78	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	куб.м/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн	час:мин	час:мин
720:00	35.09	50.91	10.00	9.88	45.98	9.91	9.81	718:39	720:00

Отв. лицо :

Ведомость потребления тепловой энергии за отчетный период с 21.10.2026 по 19.11.2026 г.

Пульсар

Адрес: г. Октябрьский, ул. Горького д. 30
Потребитель: АО "Жилуправление"
Модель ПУ: Пульсар
№ ПУ 5579471
ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	T2, °C	V1 (м. куб)	M (тонна)	P1, МПа	P2, МПа	ts1, ч
21.10.2026	638,98	41,14	37,24	92714,31	91394,03	0,49	0,49	24,00
22.10.2026	639,39	43,60	38,94	92803,18	91482,17	0,49	0,48	24,00
23.10.2026	639,83	45,18	40,48	92899,78	91577,91	0,53	0,52	24,00
24.10.2026	640,28	44,68	40,41	93005,55	91682,78	0,58	0,56	24,00
25.10.2026	640,73	44,81	40,49	93111,45	91787,77	0,59	0,57	24,00
26.10.2026	641,19	44,79	40,44	93217,43	91892,82	0,59	0,58	24,00
27.10.2026	641,66	45,03	40,57	93323,43	91997,90	0,58	0,57	24,00
28.10.2026	642,17	47,27	42,35	93429,58	92103,01	0,58	0,57	24,00
29.10.2026	642,74	49,56	44,07	93534,86	92207,16	0,58	0,57	24,00
30.10.2026	643,35	51,65	45,81	93640,50	92311,55	0,58	0,57	24,00
31.10.2026	643,95	51,23	45,50	93745,90	92415,73	0,58	0,57	24,00
01.11.2026	644,55	51,19	45,43	93851,23	92519,85	0,59	0,57	24,00
02.11.2026	645,15	51,16	45,35	93956,56	92623,97	0,58	0,57	24,00
03.11.2026	645,75	51,08	45,30	94061,97	92728,16	0,58	0,57	24,00
04.11.2026	646,41	52,97	46,66	94167,20	92832,09	0,58	0,56	24,00
05.11.2026	647,08	54,57	48,06	94272,20	92935,69	0,58	0,57	24,00
06.11.2026	647,74	54,15	47,84	94377,41	93039,54	0,58	0,56	24,00
07.11.2026	648,41	54,70	48,13	94481,73	93142,48	0,57	0,56	24,00
08.11.2026	649,12	56,05	49,17	94586,05	93245,34	0,57	0,56	24,00
09.11.2026	649,83	56,24	49,32	94690,44	93348,27	0,57	0,55	24,00
10.11.2026	650,55	56,48	49,51	94795,02	93451,37	0,58	0,56	24,00
11.11.2026	651,25	55,90	49,13	94899,70	93554,60	0,57	0,56	24,00
12.11.2026	651,95	55,91	49,14	95004,40	93657,85	0,58	0,57	24,00
13.11.2026	652,65	56,10	49,37	95110,52	93762,49	0,58	0,56	24,00
14.11.2026	653,35	55,83	49,17	95217,14	93867,63	0,58	0,57	24,00
15.11.2026	654,05	56,10	49,52	95325,94	93974,91	0,58	0,56	24,00
16.11.2026	654,75	56,25	49,72	95434,80	94082,24	0,58	0,56	24,00
17.11.2026	655,46	56,30	49,72	95543,91	94189,83	0,59	0,57	24,00
18.11.2026	656,17	56,36	49,86	95654,66	94299,02	0,59	0,57	24,00
19.11.2026	656,88	56,25	49,79	95766,36	94409,15	0,58	0,57	24,00
Итого	**17,90**	**---**	**---**	**3052,05**	**3015,12**	**---**	**---**	**720,00**
Среднее		51,75	45,88	---		0,57	0,56	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Ведомость потребления тепловой энергии за отчетный период с 21.10.2026 по 19.11.2026 г.

Пульсар

Адрес: г. Октябрьский, ул. Горького д. 32
Потребитель: АО "Жилуправление"
Модель ПУ: Пульсар
№ ПУ 5578927
ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	T2, °C	V1 (м. куб)	M (тонна)	P1, МПа	P2, МПа	ts1, ч
21.10.2026	730,97	41,19	36,12	82027,26	80866,71	0,36	0,30	24,00
22.10.2026	731,42	43,70	37,66	82101,90	80940,75	0,36	0,88	24,00
23.10.2026	731,90	45,22	39,20	82183,10	81021,23	0,42	1,30	24,00
24.10.2026	732,38	44,73	39,22	82271,78	81109,14	0,47	1,18	24,00
25.10.2026	732,87	44,87	39,29	82360,62	81197,20	0,47	1,11	24,00
26.10.2026	733,37	44,85	39,21	82449,47	81285,30	0,47	1,00	24,00
27.10.2026	733,88	45,11	39,34	82538,36	81373,40	0,47	1,00	24,00
28.10.2026	734,43	47,32	41,01	82627,38	81461,55	0,48	1,44	24,00
29.10.2026	735,05	49,66	42,60	82715,73	81548,95	0,48	1,45	24,00
30.10.2026	735,70	51,70	44,20	82804,38	81636,55	0,47	1,29	24,00
31.10.2026	736,35	51,28	43,90	82892,84	81723,98	0,46	1,01	24,00
01.11.2026	736,99	51,23	43,83	82981,28	81811,40	0,46	0,90	24,00
02.11.2026	737,64	51,21	43,81	83069,70	81898,80	0,48	0,87	24,00
03.11.2026	738,29	51,12	43,71	83158,16	81986,23	0,46	0,77	24,00
04.11.2026	738,99	53,05	44,99	83246,51	82073,48	0,47	1,21	24,00
05.11.2026	739,71	54,62	46,31	83334,68	82160,49	0,46	1,59	24,00
06.11.2026	740,41	54,18	46,11	83422,98	82247,65	0,47	1,34	24,00
07.11.2026	741,14	54,77	46,36	83510,58	82334,08	0,47	1,32	24,00
08.11.2026	741,89	56,09	47,37	83598,20	82420,48	0,45	1,51	24,00
09.11.2026	742,65	56,28	47,50	83685,86	82506,91	0,46	1,37	24,00
10.11.2026	743,42	56,52	47,65	83773,70	82593,50	0,46	1,28	24,00
11.11.2026	744,16	55,94	47,28	83861,64	82680,23	0,47	1,04	24,00
12.11.2026	744,91	55,95	47,30	83949,59	82766,95	0,47	0,99	24,00
13.11.2026	745,67	56,14	47,47	84037,83	82853,96	0,46	0,98	24,00
14.11.2026	746,41	55,87	47,30	84126,21	82941,12	0,48	0,88	24,00
15.11.2026	747,17	56,14	47,67	84216,40	83030,05	0,48	1,00	24,00
16.11.2026	747,92	56,30	47,87	84306,70	83119,08	0,46	1,02	24,00
17.11.2026	748,67	56,34	47,89	84397,57	83208,67	0,46	0,89	24,00
18.11.2026	749,43	56,40	48,06	84490,07	83299,86	0,48	0,93	24,00
19.11.2026	750,19	56,29	48,01	84583,40	83391,88	0,49	0,84	24,00
Итого	**19,22**	**---**	**---**	**2556,14**	**2525,17**	**---**	**---**	**720,00**
Среднее		51,80	44,28	---		0,46	1,09	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/10/26г.-19/11/26г.

Абонент:Губкина д. 3
Адрес:Губикна д. 3
Договор N:000000000 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 72.00 м3/ч G1 min = 0.07 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 72.00 м3/ч G2 min = 0.07 м3/ч
tхв: не исп.

Серийный номер 24212778, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0xADDC

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.10.26 23	43.00	35.16	7.84	4.58	4.56	59.425	58.857	58.920	58.542	0.378	0.461	24	0	
22.10.26 23	45.05	36.81	8.24	4.91	4.89	63.120	62.498	62.533	62.129	0.405	0.515	24	0	
23.10.26 23	44.54	37.04	7.50	5.51	5.47	70.765	70.092	70.124	69.672	0.452	0.525	24	0	
24.10.26 23	44.63	37.15	7.48	5.58	5.54	72.045	71.357	71.389	70.927	0.462	0.533	24	0	
25.10.26 23	44.64	37.07	7.57	5.65	5.62	72.105	71.408	71.450	70.981	0.470	0.540	24	0	
26.10.26 23	44.68	37.00	7.68	5.63	5.59	72.152	71.440	71.497	71.010	0.486	0.549	24	0	
27.10.26 23	47.09	38.54	8.55	5.63	5.59	72.150	71.395	71.414	70.922	0.492	0.610	24	0	
28.10.26 23	48.93	39.66	9.27	5.62	5.59	72.010	71.235	71.216	70.737	0.479	0.660	24	0	
29.10.26 23	51.50	41.43	10.07	5.65	5.61	72.130	71.310	71.247	70.756	0.490	0.717	24	0	
30.10.26 23	51.07	41.17	9.90	5.65	5.61	72.005	71.202	71.140	70.659	0.481	0.704	24	0	
31.10.26 23	51.00	41.04	9.96	5.64	5.61	71.982	71.188	71.125	70.647	0.478	0.708	24	0	
01.11.26 23	50.97	41.01	9.96	5.61	5.57	71.975	71.175	71.111	70.637	0.475	0.708	24	0	
02.11.26 23	50.93	40.96	9.97	5.58	5.55	72.030	71.255	71.170	70.715	0.455	0.709	24	0	
03.11.26 23	52.46	41.73	10.73	5.56	5.53	72.037	71.183	71.122	70.622	0.500	0.763	24	0	
04.11.26 23	54.34	43.15	11.19	5.57	5.54	71.770	70.927	70.792	70.330	0.462	0.792	24	0	
05.11.26 23	54.06	43.16	10.89	5.58	5.55	71.802	70.990	70.834	70.389	0.445	0.771	24	0	
06.11.26 23	54.29	43.15	11.14	5.56	5.53	71.418	70.552	70.447	69.957	0.490	0.784	24	0	
07.11.26 23	55.82	44.17	11.65	5.54	5.51	71.348	70.525	70.327	69.897	0.429	0.819	24	0	
08.11.26 23	56.03	44.27	11.76	5.51	5.48	71.430	70.550	70.396	69.918	0.478	0.827	24	0	
09.11.26 23	56.24	44.31	11.93	5.52	5.49	71.475	70.595	70.432	69.960	0.472	0.840	24	0	
10.11.26 23	55.78	44.09	11.68	5.54	5.51	71.482	70.643	70.458	70.014	0.444	0.823	24	0	
11.11.26 23	55.66	44.05	11.62	5.55	5.52	71.495	70.690	70.472	70.067	0.404	0.818	24	0	
12.11.26 23	55.90	44.16	11.75	5.58	5.55	71.540	70.680	70.509	70.051	0.458	0.828	24	0	
13.11.26 23	55.63	43.99	11.65	5.57	5.54	71.375	70.537	70.355	69.916	0.439	0.819	24	0	
14.11.26 23	55.87	44.38	11.49	5.64	5.60	72.790	71.908	71.744	71.262	0.482	0.824	24	0	
15.11.26 23	56.02	44.56	11.46	5.62	5.59	72.880	71.965	71.824	71.314	0.510	0.823	24	0	
16.11.26 23	56.09	44.57	11.52	5.62	5.59	73.020	72.113	71.963	71.460	0.504	0.828	24	0	
17.11.26 23	56.15	44.65	11.50	5.66	5.63	73.473	72.755	72.403	72.094	0.309	0.832	24	0	
18.11.26 23	56.06	44.62	11.44	5.66	5.62	73.662	73.143	72.602	72.476	0.126	0.830	24	0	
19.11.26 23	55.84	44.41	11.43	5.67	5.63	73.887	73.355	72.829	72.692	0.137	0.832	24	0	
Итого/Средн	**52.09**	**41.78**	**10.32**	**5.54**	**5.51**	**2140.780**	**2117.522**	**2113.844**	**2100.753**	**13.091**	**21.793**	**720**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.10.26 23	1904.185	1871.218	1841.444	1825.876	15.569	10.234	1133	984
19.11.26 23	4044.965	3988.740	3955.288	3926.629	28.659	32.027	1853	984
Итого	**2140.780**	**2117.522**	**2113.844**	**2100.753**	**13.091**	**21.793**	**720**	**0**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
за 21/10/26г.-19/11/26г.

Абонент:Девонская д. 14
Адрес:Девонская д. 14
Договор N:000000000 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ТВ7-04.1М сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G1 max = 30.00 м3/ч G1 min = 0.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G2 max = 30.00 м3/ч G2 min = 0.00 м3/ч
tхв: не исп.

Серийный номер 26235577, БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0 КСН=0x5C97

Дата/время	t1 °C	t2 °C	dt °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
21.10.26 23	42.64	37.68	4.96	3.00	2.99	158.305	155.350	156.986	154.360	2.626	0.777	24	0	
22.10.26 23	44.30	38.97	5.32	3.03	3.02	159.070	156.105	157.632	155.034	2.597	0.838	24	0	
23.10.26 23	44.27	38.85	5.42	3.02	3.01	158.040	155.175	156.608	154.119	2.490	0.847	24	0	
24.10.26 23	44.06	38.71	5.35	3.02	3.01	158.445	155.520	157.026	154.471	2.556	0.839	24	0	
25.10.26 23	43.98	38.55	5.43	3.02	3.01	158.230	155.380	156.813	154.334	2.479	0.851	24	0	
26.10.26 23	44.31	38.75	5.56	3.02	3.01	157.825	154.830	156.390	153.776	2.614	0.869	24	0	
27.10.26 23	45.92	39.83	6.09	3.02	3.02	154.095	151.045	152.585	149.964	2.621	0.928	24	0	
28.10.26 23	45.89	39.82	6.07	3.01	3.01	153.840	150.705	152.338	149.620	2.718	0.923	24	0	
29.10.26 23	46.45	40.19	6.26	3.02	3.01	153.035	149.790	151.511	148.683	2.827	0.948	24	0	
30.10.26 23	45.96	39.85	6.11	3.01	3.00	152.945	149.910	151.445	148.827	2.619	0.924	24	0	
31.10.26 23	45.81	39.68	6.14	3.01	3.00	152.720	149.620	151.231	148.549	2.682	0.927	24	0	
01.11.26 23	46.87	40.41	6.46	3.00	2.99	152.985	149.855	151.426	148.745	2.681	0.978	24	0	
02.11.26 23	49.43	42.33	7.09	2.98	2.98	152.725	149.445	150.984	148.215	2.769	1.070	24	0	
03.11.26 23	49.71	42.43	7.28	2.98	2.98	152.185	149.005	150.433	147.772	2.661	1.094	24	0	
04.11.26 23	50.24	43.00	7.24	3.00	3.00	152.415	149.215	150.625	147.948	2.677	1.090	24	0	
05.11.26 23	49.84	42.78	7.06	3.02	3.02	151.095	147.890	149.343	146.646	2.697	1.054	24	0	
06.11.26 23	50.95	43.39	7.56	3.04	3.04	150.525	147.235	148.703	145.964	2.739	1.123	24	0	
07.11.26 23	52.84	44.81	8.03	3.02	3.02	150.430	147.215	148.472	145.850	2.622	1.192	24	0	
08.11.26 23	53.19	45.03	8.16	3.02	3.02	150.715	147.340	148.727	145.960	2.767	1.213	24	0	
09.11.26 23	52.27	44.32	7.95	3.02	3.02	150.295	146.870	148.388	145.531	2.857	1.179	24	0	
10.11.26 23	52.68	44.70	7.98	3.03	3.03	151.135	147.925	149.181	146.556	2.625	1.190	24	0	
11.11.26 23	52.83	44.85	7.98	3.03	3.03	151.775	148.450	149.796	147.066	2.731	1.194	24	0	
12.11.26 23	52.66	44.74	7.93	3.03	3.03	152.140	148.645	150.173	147.267	2.906	1.190	24	0	
13.11.26 23	52.49	44.71	7.78	3.03	3.03	153.625	150.320	151.649	148.931	2.718	1.179	24	0	
14.11.26 23	52.97	45.02	7.95	3.05	3.05	154.860	151.435	152.833	150.016	2.817	1.215	24	0	
15.11.26 23	52.66	44.98	7.69	3.05	3.04	154.495	151.320	152.499	149.898	2.602	1.172	24	0	
16.11.26 23	52.93	45.20	7.73	3.05	3.05	155.775	152.470	153.743	151.022	2.720	1.188	24	0	
17.11.26 23	52.75	44.98	7.76	3.04	3.04	154.635	151.235	152.633	149.819	2.814	1.184	24	0	
18.11.26 23	53.10	45.24	7.86	3.05	3.05	155.235	151.750	153.188	150.311	2.877	1.204	24	0	
19.11.26 23	52.64	44.78	7.86	3.04	3.04	154.590	151.275	152.597	149.876	2.721	1.198	24	0	
Итого/Средн	**49.18**	**42.26**	**6.92**	**3.02**	**3.02**	**4618.185**	**4522.325**	**4565.959**	**4485.130**	**80.829**	**31.578**	**720**	**0**	

Итоговое потребление на начало и конец периода:

Дата/время	V1 м3	V2 м3	M1 т	M2 т	dM т	Qтв Гкал	ВНР ч	ВОС ч
20.10.26 23	2855.510	2926.425	2830.343	2907.574	-77.231	14.347	949	0
19.11.26 23	7473.695	7448.750	7396.302	7392.704	3.599	45.925	1669	0
Итого	**4618.185**	**4522.325**	**4565.959**	**4485.130**	**80.829**	**31.578**	**720**	**0**

Условные обозначения:
(<) параметр < min
(>) параметр > max
(!) отсут.питания
(#) дисбаланс масс
(R) реверс
(o) отсут.теплонос.
(X) аппар.неиспр.

Представитель абонента _____ Представитель снабжающей организации _____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/10/26г.-01/11/26г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Комсомольская 20б Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00121216 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xEA7C ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
21/10/26	17.82	17.88	-0.06	85.98	85.98	0.00	0.00	85.98	16.00	6.70	0.009	1.541	24	0	*
22/10/26	18.10	18.18	-0.08	82.49	82.49	0.00	0.00	82.49	16.00	6.70	0.009	1.503	24	0	*
23/10/26	17.80	17.87	-0.07	79.29	79.29	0.00	0.00	79.29	16.00	6.70	0.007	1.420	24	0	*
24/10/26	17.79	17.85	-0.06	74.86	74.86	0.00	0.00	74.86	16.00	6.70	0.007	1.340	24	0	*
25/10/26	17.65	15.77	1.88	28.38	28.38	0.49	0.49	27.89	16.00	6.70	0.011	0.441	24	0	*
26/10/26	17.94	18.02	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	6.70	0.000	0.000	24	0	*
27/10/26	17.63	17.64	-0.01	0.32	0.32	0.32	0.32	0.00	16.00	6.70	0.000	0.000	24	0	*
28/10/26	17.65	17.75	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	6.70	0.000	0.000	24	0	*
29/10/26	17.49	17.56	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	6.70	0.000	0.000	24	0	*
30/10/26	17.31	17.36	-0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	6.70	0.000	0.000	24	0	*
31/10/26	16.90	16.91	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	6.70	0.000	0.000	24	0	*
01/11/26	43.98	40.13	3.85	139.51	138.29	138.08	137.03	1.26	16.00	6.70	0.559	0.051	24	0	*
Итого:				490.83	489.61	138.89	137.84	351.77			0.602	6.296	288	0	
Средние:	19.83	19.41	0.42						16.00	6.70					

Период нормальной работы 288ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 281ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
02/11/26г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Комсомольская 20б Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00121216 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 0 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xEA7C ПО 2.7

Дата	Qг	ВНР	ВОС	НС
		ч	ч	
02/11/26	0	21	0	
Итого:	0	21	0	
Средние:				

Период нормальной работы 21ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 281ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
03/11/26г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Комсомольская 20б Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00121216 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 0 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xEA7C ПО 2.7

Дата	Qг	ВНР	ВОС	НС
		ч	ч	
03/11/26	0	0	0	
Итого:	0	0	0	
Средние:				

Период нормальной работы 0ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 281ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
04/11/26г.-19/11/26г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Комсомольская 20б Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.32 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.32 м3/ч
Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00121216 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xEA7C ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
04/11/26	44.20	39.61	4.59	241.68	239.52	238.84	237.16	2.36	16.00	6.70	1.144	0.093	24	0	
05/11/26	43.92	39.33	4.59	241.61	239.45	238.75	237.07	2.38	16.00	6.70	1.140	0.094	24	0	
06/11/26	43.96	39.25	4.71	241.44	239.28	238.60	236.92	2.36	16.00	6.70	1.171	0.093	24	0	
07/11/26	43.92	39.12	4.80	241.41	239.25	238.55	236.87	2.38	16.00	6.70	1.191	0.093	24	0	
08/11/26	44.03	39.18	4.85	241.39	239.23	238.52	236.84	2.39	16.00	6.70	1.205	0.094	24	0	
09/11/26	0.00	0.00	0.00	1213.6	1200.89	1206.2	1196.42	4.47	11.63	192.70	7.264	0.017	145	0	*
10/11/26	53.90	46.45	7.45	250.55	247.20	246.97	244.57	2.63	16.00	6.70	1.883	0.122	24	0	

11/11/26	54.25	46.76	7.49	251.92	248.55	248.29	245.70	2.85	16.00	6.70	1.905	0.133	24	0	
12/11/26	53.71	46.39	7.32	251.59	248.28	248.02	245.54	2.74	16.00	6.70	1.859	0.127	24	0	
13/11/26	54.00	46.64	7.36	252.02	248.66	248.49	245.90	2.76	16.00	6.70	1.873	0.129	24	0	
14/11/26	53.91	46.66	7.25	256.03	252.70	252.49	249.88	2.82	16.00	6.70	1.875	0.132	24	0	
15/11/26	53.94	46.81	7.13	255.82	252.46	252.29	249.65	2.81	16.00	6.70	1.845	0.132	24	0	
16/11/26	54.16	46.91	7.25	255.29	251.93	251.78	249.14	2.79	16.00	6.70	1.868	0.131	24	0	
17/11/26	53.99	46.74	7.25	305.46	301.44	301.26	298.10	3.34	16.00	6.70	2.238	0.156	29	0	
18/11/26	54.35	47.02	7.33	254.88	251.52	251.32	248.68	2.84	16.00	6.70	1.885	0.134	24	0	
19/11/26	53.88	46.66	7.22	254.57	251.21	250.96	248.32	2.89	16.00	6.70	1.859	0.135	24	0	
Итого:				5009.2	4951.57	4951.3	4906.76	44.81			32.205	1.815	510	0	
Средние:	47.50	41.47	6.03						15.72	18.32					

Период нормальной работы 510ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 281ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

ВКТ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Кортунова 8
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ВКТ-7 Заводской номер: 00182527

БД=1, ТВ1, СИ=3, КТЗ=1, ФРТ=0, КСН=0xD46A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	dt, (°C)	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Мг, (т)	P1, (кг/см2)	P2, (кг/см2)	Qo, (Гкал)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
21.10.26	40.24	36.66	3.58	413.000	401.310	409.890	398.800	11.090	8.12	8.08	1.4630	0.0	24.0
22.10.26	47.27	42.00	5.27	434.460	422.570	429.880	419.040	10.840	8.21	8.16	2.2600	0.0	24.0
23.10.26	53.87	47.67	6.20	468.050	455.720	461.630	450.810	10.820	8.18	8.11	2.8580	0.0	24.0
24.10.26	57.91	50.99	6.92	493.660	481.050	486.040	475.250	10.790	8.26	8.18	3.3600	0.0	24.0
25.10.26	58.58	51.63	6.95	508.410	495.430	500.440	489.300	11.140	8.32	8.22	3.4740	0.0	24.0
26.10.26	57.64	50.87	6.77	494.100	481.150	486.510	475.340	11.170	8.28	8.19	3.2930	0.0	24.0
27.10.26	50.96	45.17	5.79	418.780	406.710	413.680	402.810	10.870	8.08	8.05	2.3980	0.0	24.0
28.10.26	45.13	39.78	5.35	372.000	360.480	368.460	357.810	10.650	7.96	7.97	1.9670	0.0	24.0
29.10.26	44.14	38.79	5.35	361.010	349.560	357.720	347.110	10.610	8.01	8.03	1.9090	0.0	24.0
30.10.26	47.41	41.31	6.10	377.330	365.690	373.350	362.760	10.590	7.88	7.88	2.2760	0.0	24.0
31.10.26	53.83	46.85	6.98	430.510	418.230	424.740	413.930	10.810	7.57	7.54	2.9610	0.0	24.0
01.11.26	53.77	46.86	6.91	431.040	418.710	425.270	414.440	10.830	7.63	7.61	2.9370	0.0	24.0
02.11.26	54.87	47.80	7.07	439.330	426.950	433.210	422.430	10.780	7.88	7.85	3.0580	0.0	24.0
03.11.26	52.59	46.14	6.45	446.900	434.560	441.170	430.240	10.930	7.83	7.79	2.8370	0.0	24.0
04.11.26	51.33	45.35	5.98	449.020	436.780	443.540	432.620	10.920	7.76	7.71	2.6450	0.0	24.0
05.11.26	49.85	44.33	5.52	456.020	443.810	450.750	439.750	11.000	7.73	7.67	2.4860	0.0	24.0
06.11.26	54.18	47.65	6.53	471.110	458.700	464.700	453.850	10.850	7.84	7.78	3.0240	0.0	24.0
07.11.26	59.42	51.92	7.50	487.470	474.700	479.570	468.760	10.810	7.80	7.73	3.5850	0.0	24.0
08.11.26	59.62	52.10	7.52	486.550	473.830	478.640	467.880	10.760	7.81	7.73	3.5970	0.0	24.0
09.11.26	58.19	50.96	7.23	483.830	471.200	476.330	465.550	10.780	7.94	7.87	3.4410	0.0	24.0
10.11.26	55.92	49.14	6.78	477.340	464.910	470.450	459.720	10.730	8.08	8.02	3.1880	0.0	24.0
11.11.26	55.24	48.62	6.62	479.220	466.800	472.470	461.670	10.800	7.96	7.89	3.1210	0.0	24.0
12.11.26	53.91	47.61	6.30	485.340	472.940	478.770	467.930	10.840	7.81	7.74	3.0120	0.0	24.0
13.11.26	54.60	47.94	6.66	473.260	460.900	466.760	455.980	10.780	8.01	7.95	3.1030	0.0	24.0
14.11.26	56.13	49.15	6.98	470.850	458.440	464.010	453.290	10.720	8.07	8.02	3.2340	0.0	24.0
15.11.26	56.17	49.30	6.87	470.830	458.410	463.990	453.210	10.780	8.03	7.98	3.1850	0.0	24.0
16.11.26	56.29	49.33	6.96	470.300	457.820	463.460	452.630	10.830	8.03	7.98	3.2170	0.0	24.0
17.11.26	56.14	49.24	6.90	470.990	458.540	464.140	453.370	10.770	8.02	7.96	3.1980	0.0	24.0
18.11.26	56.30	49.38	6.92	469.970	457.430	463.120	452.250	10.870	8.02	7.96	3.2030	0.0	24.0
19.11.26	56.29	49.29	7.00	468.440	455.940	461.640	450.810	10.830	8.01	7.96	3.2250	0.0	24.0
Итого	**---**	**---**	**---**	**13659.1**	**13289.2**	**13474.33**	**13149.34**	**324.990**	**---**	**---**	**87.5150**	**0.0**	**720.0**
Среднее	**53.59**	**47.12**	**6.46**	**---**	**---**	**---**	**---**	**---**	**7.97**	**7.92**	**---**	**---**	**---**

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	Qo, (Гкал)	Мг, (т)	ВОС, (ч)	ВНР, (ч)
20.10.26 24:00	161601.719	184353.420	159719.269	182836.389	817.2200	-23117.120	2208.0	10911.0
19.11.26 24:00	175260.839	197642.690	173193.600	195985.729	904.7350	-22792.130	2208.0	11631.0
Итого за период	13659.119	13289.269	13474.331	13149.339	87.5150	---	0.0	720.0

Представитель абонента _____/_____ Представитель поставщика _____/_____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/10/26г.-19/11/26г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Кортунова 17 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 630.00 м3/ч G под min = 1.68 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 630.00 м3/ч G обр min = 1.68 м3/ч
Тхв= 0.00°C G3 max = 30.00 м3/ч G3 min = 0.30 м3/ч

Заводской номер 00224100 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 ТЗ=1 КС=0xCC0D ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС	DI
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч		м3
21/10/26	45.43	41.79	3.64	594.12	588.36	0.00	0.00	0.00	588.36	5.55	6.00	2.141	24.580	24	0	*	0.0000
22/10/26	45.31	41.67	3.64	594.00	588.24	0.00	0.00	0.00	588.24	5.53	6.00	2.129	24.505	24	0	*	0.0000
23/10/26	45.86	41.82	4.04	544.55	539.18	0.00	0.00	0.00	539.18	5.52	6.00	2.211	22.542	24	0	*	0.0000
24/10/26	44.69	41.09	3.60	592.38	586.84	0.00	0.00	0.00	586.84	5.49	6.00	2.104	24.107	24	0	*	0.0000
25/10/26	44.44	40.85	3.59	591.45	585.93	0.00	0.00	0.00	585.93	5.48	6.00	2.099	23.929	24	0	*	0.0000
26/10/26	44.19	40.58	3.61	586.50	581.10	0.00	0.00	0.00	581.10	5.71	6.00	2.091	23.575	24	0	*	0.0000
27/10/26	43.89	40.27	3.62	578.52	573.26	0.00	0.00	0.00	573.26	5.88	6.00	2.071	23.080	24	0	*	0.0000
28/10/26	46.85	42.64	4.21	598.20	591.99	0.00	0.00	0.00	591.99	5.89	6.00	2.449	25.234	24	0	*	0.0000
29/10/26	49.76	45.21	4.55	612.73	605.64	0.00	0.00	0.00	605.64	5.85	6.00	2.744	27.369	24	0	*	0.0000
30/10/26	48.41	44.14	4.27	614.15	607.36	0.00	0.00	0.00	607.36	5.90	6.00	2.591	26.798	24	0	*	0.0000
31/10/26	50.16	45.54	4.62	615.90	608.67	0.00	0.00	0.00	608.67	5.95	6.00	2.812	27.706	24	0	*	0.0000
01/11/26	50.25	45.61	4.64	613.27	606.00	0.00	0.00	0.00	606.00	5.88	6.00	2.806	27.627	24	0	*	0.0000
02/11/26	49.19	43.70	5.49	551.35	545.01	0.00	0.00	0.00	545.01	5.54	6.00	2.572	23.808	24	0	*	0.0000
03/11/26	53.73	46.40	7.33	436.80	430.95	0.00	0.00	0.00	430.95	5.27	6.00	2.460	19.986	24	0	*	0.0000
04/11/26	57.25	51.78	5.47	637.23	627.58	0.00	0.00	0.00	627.58	6.16	6.00	3.433	32.475	24	0	*	0.0000
05/11/26	55.64	50.32	5.32	637.52	628.38	0.00	0.00	0.00	628.38	5.89	6.00	3.313	31.601	24	0	*	0.0000
06/11/26	52.35	47.34	5.01	622.03	614.07	0.00	0.00	0.00	614.07	5.62	6.00	3.065	29.055	24	0	*	0.0000
07/11/26	53.06	47.87	5.19	624.87	616.67	0.00	0.00	0.00	616.67	5.51	6.00	3.184	29.504	24	0	*	0.0000
08/11/26	53.19	47.97	5.22	624.33	616.07	0.00	0.00	0.00	616.07	5.50	6.00	3.201	29.537	24	0	*	0.0000
09/11/26	53.22	47.94	5.28	623.42	615.15	0.00	0.00	0.00	615.15	5.49	6.00	3.236	29.474	24	0	*	0.0000
10/11/26	53.19	47.94	5.25	620.70	612.48	0.00	0.00	0.00	612.48	5.37	6.00	3.199	29.346	24	0	*	0.0000
11/11/26	52.18	47.09	5.09	615.90	608.03	0.00	0.00	0.00	608.03	5.24	6.00	3.080	28.617	24	0	*	0.0000
12/11/26	53.68	46.60	7.08	488.58	481.99	0.00	0.00	0.00	481.99	5.05	6.00	3.034	22.450	24	0	*	0.0000
13/11/26	53.73	47.87	5.86	557.20	549.67	0.00	0.00	0.00	549.67	5.32	6.00	3.236	26.299	24	0	*	0.0000
14/11/26	58.74	50.45	8.29	412.13	405.54	1.68	1.66	0.00	403.88	5.37	6.00	3.507	20.363	24	0	*	0.0000
15/11/26	58.55	50.06	8.49	411.17	404.65	0.00	0.00	0.00	404.65	5.38	6.00	3.425	20.245	24	0	*	0.0000
16/11/26	54.51	48.72	5.79	535.38	527.93	0.00	0.00	0.00	527.93	5.28	6.00	3.166	25.706	24	0	*	0.0000
17/11/26	52.28	47.34	4.94	616.32	608.42	0.00	0.00	0.00	608.42	5.22	6.00	2.987	28.788	24	0	*	0.0000
18/11/26	52.52	47.28	5.24	569.50	562.17	0.00	0.00	0.00	562.17	5.29	6.00	2.924	26.566	24	0	*	0.0000
19/11/26	53.48	47.74	5.74	563.83	556.31	0.00	0.00	0.00	556.31	5.27	6.00	3.168	26.544	24	0	*	0.0000
Итого:				17284.	17073.6	1.68	1.66	0.00	17071.9			84.438	781.416	720	0		0.0000
Средние:	50.99	45.85	5.13							5.54	6.00						

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 14614ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

Ведомость потребления тепловой энергии за отчетный период с 21.10.2026 по 19.11.2026 г.

Пульсар

Адрес: г. Октябрьский, пр. Ленина д. 21
Потребитель: АО "Жилуправление"
Модель ПУ: Пульсар
№ ПУ 2816575
ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	T2, °C	V1 (м. куб)	M (тонна)	P1, МПа	P2, МПа	ts1, ч
21.10.2026	921,41	40,74	34,45	95106,19	93729,47	0,43	0,40	24,00
22.10.2026	921,76	43,18	35,68	95153,71	93776,62	0,42	0,40	24,00
23.10.2026	922,15	44,74	37,02	95205,13	93827,59	0,46	0,44	24,00
24.10.2026	922,55	44,27	37,13	95261,13	93883,13	0,51	0,48	24,00
25.10.2026	922,95	44,40	37,18	95317,27	93938,79	0,51	0,49	24,00
26.10.2026	923,36	44,38	37,05	95373,36	93994,41	0,52	0,50	24,00
27.10.2026	923,77	44,62	37,16	95429,41	94049,97	0,52	0,50	24,00
28.10.2026	924,22	46,83	38,60	95485,37	94105,40	0,52	0,49	24,00
29.10.2026	924,73	49,10	40,00	95541,02	94160,46	0,52	0,49	24,00
30.10.2026	925,26	51,16	41,42	95596,90	94215,70	0,52	0,49	24,00
31.10.2026	925,79	50,74	41,15	95652,48	94270,64	0,52	0,50	24,00
01.11.2026	926,32	50,70	41,09	95708,05	94325,59	0,52	0,49	24,00
02.11.2026	926,84	50,67	41,11	95763,73	94380,64	0,52	0,49	24,00
03.11.2026	927,37	50,59	41,06	95819,70	94435,98	0,51	0,50	24,00
04.11.2026	927,95	52,48	42,33	95877,37	94492,95	0,51	0,47	24,00
05.11.2026	928,53	54,05	43,50	95934,04	94548,88	0,51	0,48	24,00
06.11.2026	929,11	53,63	43,32	95990,72	94604,84	0,51	0,49	24,00
07.11.2026	929,70	54,19	43,55	96047,01	94660,40	0,51	0,49	24,00
08.11.2026	930,31	55,50	44,47	96103,30	94715,91	0,51	0,48	24,00
09.11.2026	930,93	55,68	44,56	96159,55	94771,41	0,51	0,47	24,00
10.11.2026	931,55	55,93	44,64	96215,77	94826,83	0,51	0,48	24,00
11.11.2026	932,17	55,36	44,29	96271,98	94882,28	0,51	0,49	24,00
12.11.2026	932,78	55,35	44,35	96328,20	94937,73	0,51	0,49	24,00
13.11.2026	933,39	55,55	44,45	96384,43	94993,20	0,51	0,47	24,00
14.11.2026	933,99	55,29	44,43	96440,77	95048,77	0,51	0,50	24,00
15.11.2026	934,61	55,55	44,72	96498,20	95105,42	0,52	0,49	24,00
16.11.2026	935,21	55,70	44,96	96555,73	95162,16	0,52	0,50	24,00
17.11.2026	935,79	55,69	43,20	96603,96	95209,73	0,52	0,49	24,00
18.11.2026	936,33	55,70	40,84	96640,66	95245,93	0,51	0,48	24,00
19.11.2026	936,87	55,59	40,66	96677,47	95282,23	0,52	0,50	24,00
Итого	**15,457**	**---**	**---**	**1571,28**	**1552,76**	**---**	**---**	**720,00**
Среднее		51,24	41,28	---		0,51	0,48	---

Отчет о потреблении...
от 20-11-2026
За период с 21-10-2026 00:00:00 по 20-11-2026 00:00:00

Потребитель : Жилой Дом
Адрес : Ленина 28
Прибор : ИМ 2300 N ВВ492
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Qt1	Wt1	T1	Qo1	Qm1	Gm1	T2	Qo2	Qm2
Един.измерения.	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн/час
Макс.предел	1000000	10	150	60	30	1000000	150	60	30
Миним.предел	0	0	0	0,03	0	0	0	0,03	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время									
21-10-2026 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22-10-2026 00:00:00	0.49	0.02	42.72	6.84	6.78	162.77	39.70	6.96	6.90
23-10-2026 00:00:00	0.54	0.02	44.86	7.00	6.93	166.43	41.59	7.11	7.05
24-10-2026 00:00:00	0.54	0.02	44.35	7.59	7.52	180.42	41.36	7.70	7.64
25-10-2026 00:00:00	0.55	0.02	44.45	7.83	7.76	186.18	41.49	7.95	7.89
26-10-2026 00:00:00	0.56	0.02	44.48	8.13	8.05	193.22	41.59	8.25	8.18
27-10-2026 00:00:00	0.56	0.02	44.48	7.94	7.86	188.74	41.50	8.06	8.00
28-10-2026 00:00:00	0.62	0.03	46.87	7.69	7.61	182.76	43.44	7.81	7.74
29-10-2026 00:00:00	0.68	0.03	48.64	7.71	7.63	183.06	44.91	7.83	7.76
30-10-2026 00:00:00	0.74	0.03	51.27	7.81	7.71	185.14	47.26	7.93	7.85
31-10-2026 00:00:00	0.72	0.03	50.83	7.56	7.47	179.26	46.80	7.68	7.60
01-11-2026 00:00:00	0.72	0.03	50.76	7.57	7.48	179.44	46.72	7.69	7.61
02-11-2026 00:00:00	0.73	0.03	50.74	7.58	7.49	179.66	46.69	7.70	7.62
03-11-2026 00:00:00	0.72	0.03	50.70	7.58	7.49	179.73	46.66	7.70	7.62
04-11-2026 00:00:00	0.78	0.03	52.16	7.53	7.43	178.37	47.76	7.65	7.56
05-11-2026 00:00:00	0.82	0.03	54.07	7.45	7.35	176.31	49.41	7.56	7.48
06-11-2026 00:00:00	0.80	0.03	53.82	7.43	7.33	176.03	49.29	7.55	7.46
07-11-2026 00:00:00	0.81	0.03	54.00	7.40	7.29	175.08	49.35	7.51	7.43
08-11-2026 00:00:00	0.86	0.04	55.54	7.49	7.39	177.30	50.67	7.61	7.52
09-11-2026 00:00:00	0.87	0.04	55.76	7.61	7.51	180.13	50.91	7.73	7.64
10-11-2026 00:00:00	0.88	0.04	55.97	7.61	7.50	180.02	51.06	7.73	7.63
11-11-2026 00:00:00	0.86	0.04	55.53	7.56	7.45	178.76	50.70	7.67	7.58
12-11-2026 00:00:00	0.86	0.04	55.39	7.57	7.46	179.07	50.58	7.69	7.59
13-11-2026 00:00:00	0.87	0.04	55.64	7.57	7.47	179.19	50.79	7.69	7.60
14-11-2026 00:00:00	0.86	0.04	55.36	7.56	7.45	178.86	50.53	7.68	7.58
15-11-2026 00:00:00	0.87	0.04	55.61	7.74	7.63	183.00	50.87	7.85	7.76
16-11-2026 00:00:00	0.86	0.04	55.75	7.73	7.62	182.97	51.04	7.85	7.76
17-11-2026 00:00:00	0.86	0.04	55.82	7.74	7.63	183.03	51.10	7.86	7.76
18-11-2026 00:00:00	0.86	0.04	55.89	7.84	7.73	185.52	51.23	7.96	7.87
19-11-2026 00:00:00	0.86	0.04	55.81	7.89	7.78	186.69	51.20	8.01	7.92
20-11-2026 00:00:00	0.87	0.04	55.60	8.09	7.98	191.42	51.02	8.22	8.12

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	Гкал/час	град.С	куб.м/час	тонн/час	тонн	град.С	куб.м/час	тонн/час
720:00	22.64	0.03	51.76	7.62	7.53	5418.54	47.57	7.74	7.66

Отв. лицо :

Отчет о потреблении...
от 20-11-2026
За период с 21-10-2026 00:00:00 по 20-11-2026 00:00:00

Потребитель : Жилой Дом
Адрес : Ленина 28
Прибор : ИМ 2300 N ВВ492
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЗСТ.

Канал	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время			
21-10-2026 00:00:00	-	-	-
22-10-2026 00:00:00	165.71	24:00	24:00
23-10-2026 00:00:00	169.31	24:00	24:00
24-10-2026 00:00:00	183.41	24:00	24:00
25-10-2026 00:00:00	189.26	24:00	24:00
26-10-2026 00:00:00	196.42	24:00	24:00
27-10-2026 00:00:00	191.89	24:00	24:00
28-10-2026 00:00:00	185.87	24:00	24:00
29-10-2026 00:00:00	186.19	24:00	24:00
30-10-2026 00:00:00	188.29	24:00	24:00
31-10-2026 00:00:00	182.35	24:00	24:00
01-11-2026 00:00:00	182.57	24:00	24:00
02-11-2026 00:00:00	182.78	24:00	24:00
03-11-2026 00:00:00	182.87	24:00	24:00
04-11-2026 00:00:00	181.52	24:00	24:00
05-11-2026 00:00:00	179.43	24:00	24:00
06-11-2026 00:00:00	179.15	24:00	24:00
07-11-2026 00:00:00	178.21	24:00	24:00
08-11-2026 00:00:00	180.50	24:00	24:00
09-11-2026 00:00:00	183.36	24:00	24:00
10-11-2026 00:00:00	183.23	24:00	24:00
11-11-2026 00:00:00	181.92	24:00	24:00
12-11-2026 00:00:00	182.24	24:00	24:00
13-11-2026 00:00:00	182.36	24:00	24:00
14-11-2026 00:00:00	182.02	24:00	24:00
15-11-2026 00:00:00	186.22	24:00	24:00
16-11-2026 00:00:00	186.19	24:00	24:00
17-11-2026 00:00:00	186.26	24:00	24:00
18-11-2026 00:00:00	188.80	24:00	24:00
19-11-2026 00:00:00	189.99	24:00	24:00
20-11-2026 00:00:00	194.78	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	тонн	час:мин	час:мин
720:00	5513.08	720:00	720:00

Отв. лицо :

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/10/26г.-19/11/26г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:пр. Ленина 40 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00178847 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x1E75 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
21/10/26	68.19	60.53	7.66	164.19	160.76	166.62	163.84	-3.08	7.56	6.55	1.235	-0.186	24	0	
22/10/26	68.04	60.32	7.72	161.40	158.04	163.89	161.18	-3.14	7.53	6.55	1.222	-0.189	24	0	
23/10/26	68.50	60.72	7.78	165.35	161.91	166.36	163.63	-1.72	7.53	6.51	1.262	-0.104	24	0	
24/10/26	68.26	60.40	7.86	162.08	158.72	165.57	162.81	-4.09	7.53	6.54	1.251	-0.247	24	0	
25/10/26	68.17	60.21	7.96	163.28	159.92	164.19	161.47	-1.55	7.52	6.53	1.276	-0.093	24	0	
26/10/26	67.93	60.28	7.65	168.20	164.71	171.67	168.79	-4.08	7.77	6.70	1.262	-0.246	24	0	
27/10/26	67.13	59.58	7.55	162.41	159.14	163.61	160.89	-1.75	7.71	6.67	1.203	-0.104	24	0	*
28/10/26	66.34	59.07	7.27	171.02	167.65	174.06	171.22	-3.57	7.98	6.88	1.220	-0.211	24	0	
29/10/26	66.56	59.85	6.71	187.17	183.43	188.50	185.42	-1.99	7.71	6.68	1.229	-0.119	24	0	
30/10/26	64.06	58.36	5.70	213.58	209.59	216.44	213.03	-3.44	8.02	6.96	1.196	-0.201	24	0	
31/10/26	66.80	60.67	6.13	218.35	214.02	218.49	214.85	-0.83	8.06	6.97	1.315	-0.050	24	0	
01/11/26	67.27	61.02	6.25	214.81	210.44	218.08	214.39	-3.95	8.00	6.93	1.319	-0.241	24	0	
02/11/26	68.43	61.89	6.54	214.61	210.09	215.57	211.80	-1.71	7.99	6.94	1.377	-0.106	24	0	
03/11/26	67.88	61.47	6.41	217.14	212.66	221.02	217.21	-4.55	7.91	6.82	1.369	-0.280	24	0	
04/11/26	67.86	61.87	5.99	231.33	226.52	232.43	228.37	-1.85	8.03	6.81	1.360	-0.114	24	0	
05/11/26	67.63	61.77	5.86	230.03	225.28	233.41	229.36	-4.08	7.75	6.53	1.328	-0.252	24	0	
06/11/26	66.97	60.76	6.21	216.79	212.41	217.72	214.02	-1.61	7.54	6.46	1.319	-0.098	24	0	
07/11/26	67.60	60.74	6.86	198.71	194.65	203.38	199.97	-5.32	7.43	6.51	1.340	-0.323	24	0	
08/11/26	67.86	60.96	6.90	201.09	196.94	202.45	199.00	-2.06	7.44	6.51	1.365	-0.126	24	0	
09/11/26	68.10	61.08	7.02	199.85	195.74	203.58	200.09	-4.35	7.43	6.50	1.379	-0.266	24	0	
10/11/26	68.50	61.31	7.19	196.10	191.98	198.15	194.76	-2.78	7.32	6.44	1.381	-0.170	24	0	
11/11/26	67.99	60.74	7.25	190.78	186.78	193.22	189.91	-3.13	7.22	6.38	1.358	-0.190	24	0	
12/11/26	66.73	59.63	7.10	190.16	186.34	193.32	190.13	-3.79	7.19	6.35	1.323	-0.226	24	0	
13/11/26	68.06	60.78	7.28	192.85	188.85	193.94	190.64	-1.79	7.25	6.40	1.378	-0.109	24	0	
14/11/26	68.63	61.28	7.35	191.38	187.34	195.67	192.35	-5.01	7.22	6.38	1.379	-0.307	24	0	
15/11/26	68.22	61.12	7.10	194.70	190.62	195.79	192.43	-1.81	7.23	6.38	1.357	-0.111	24	0	
16/11/26	68.34	61.24	7.10	195.71	191.63	199.25	195.86	-4.23	7.24	6.36	1.362	-0.259	24	0	
17/11/26	68.47	61.41	7.06	200.07	195.89	201.92	198.45	-2.56	7.27	6.37	1.388	-0.157	24	0	
18/11/26	68.42	61.49	6.93	202.99	198.70	206.11	202.54	-3.84	7.31	6.37	1.379	-0.236	24	0	
19/11/26	68.25	61.04	7.21	195.87	191.79	198.75	195.38	-3.59	7.20	6.32	1.385	-0.219	24	0	
Итого:				5812.0	5692.54	5883.1	5783.79	-91.25			39.517	-5.540	720	0	
Средние:	67.70	60.71	6.98						7.56	6.57					

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19748ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/10/26г.-19/11/26г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:пр. Ленина 55\1 1ввод Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 180.00 м3/ч G под min = 0.48 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 180.00 м3/ч G обр min = 0.48 м3/ч
Тхв= 0.00°C

Заводской номер 00178835 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x798C ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
21/10/26	43.11	36.74	6.37	168.90	167.43	168.36	167.26	0.17	6.99	6.92	1.063	0.006	24	0	
22/10/26	45.01	38.07	6.94	169.47	167.79	168.98	167.73	0.06	6.97	6.89	1.161	0.002	24	0	
23/10/26	44.87	37.91	6.96	169.28	167.60	168.79	167.56	0.04	6.93	6.85	1.165	0.002	24	0	
24/10/26	44.72	37.81	6.91	169.42	167.74	168.94	167.68	0.06	6.93	6.86	1.155	0.002	24	0	
25/10/26	44.54	37.59	6.95	169.61	167.94	169.18	167.92	0.02	6.92	6.85	1.164	0.001	24	0	
26/10/26	44.53	37.53	7.00	175.51	173.83	166.69	165.55	8.28	7.14	7.07	1.214	0.311	24	0	
27/10/26	44.09	37.15	6.94	178.34	176.66	164.00	163.04	13.62	7.30	7.24	1.225	0.506	24	0	
28/10/26	46.01	38.81	7.20	193.96	192.00	178.25	177.01	14.99	7.31	7.19	1.379	0.582	24	0	
29/10/26	49.24	40.83	8.41	184.15	182.04	171.50	170.13	11.91	7.30	7.18	1.537	0.486	24	0	
30/10/26	48.18	41.05	7.13	209.39	207.11	207.85	206.22	0.89	7.33	7.10	1.474	0.037	24	0	
31/10/26	50.02	42.59	7.43	222.72	220.09	221.35	219.43	0.66	7.38	7.09	1.635	0.028	24	0	
01/11/26	50.19	42.72	7.47	221.94	219.30	220.50	218.58	0.72	7.30	7.02	1.637	0.031	24	0	
02/11/26	50.27	42.46	7.81	207.20	204.76	205.68	203.94	0.82	7.36	7.13	1.598	0.035	24	0	
03/11/26	52.54	43.44	9.10	198.05	195.45	196.48	194.75	0.70	7.35	7.17	1.774	0.030	24	0	
04/11/26	56.19	46.66	9.53	212.59	209.47	210.81	208.65	0.82	7.67	7.42	1.995	0.038	24	0	
05/11/26	55.04	46.53	8.51	230.70	227.46	228.93	226.60	0.86	7.34	7.00	1.932	0.040	24	0	
06/11/26	55.99	47.30	8.69	226.13	222.93	224.52	222.09	0.84	6.72	6.36	1.935	0.040	24	0	
07/11/26	55.95	47.52	8.43	246.10	242.53	244.21	241.60	0.93	6.96	6.56	2.044	0.044	24	0	
08/11/26	56.14	47.69	8.45	245.55	241.95	243.67	241.03	0.92	6.95	6.55	2.040	0.044	24	0	
09/11/26	56.23	47.76	8.47	245.71	242.11	243.82	241.18	0.93	6.94	6.54	2.050	0.044	24	0	
10/11/26	56.35	47.83	8.52	243.93	240.36	242.05	239.47	0.89	6.82	6.43	2.048	0.043	24	0	
11/11/26	55.49	47.18	8.31	241.19	237.81	239.41	236.99	0.82	6.68	6.30	1.976	0.039	24	0	
12/11/26	53.56	45.60	7.96	233.71	230.58	232.04	229.75	0.83	6.42	6.07	1.832	0.038	24	0	
13/11/26	55.78	47.43	8.35	205.85	202.87	204.35	202.15	0.72	6.67	6.30	1.694	0.034	24	0	*
14/11/26	55.95	47.51	8.44	241.93	238.40	240.16	237.58	0.82	6.67	6.29	2.008	0.039	24	0	
15/11/26	55.76	47.49	8.27	241.66	238.21	239.93	237.37	0.84	6.67	6.29	1.970	0.040	24	0	
16/11/26	56.04	47.61	8.43	242.30	238.74	240.68	238.04	0.70	6.67	6.29	2.009	0.033	24	0	
17/11/26	56.07	47.66	8.41	241.84	238.25	240.23	237.59	0.66	6.68	6.30	2.002	0.031	24	0	
18/11/26	56.37	47.92	8.45	243.21	239.61	241.60	238.96	0.65	6.74	6.35	2.023	0.031	24	0	
19/11/26	56.23	47.80	8.43	243.18	239.65	241.64	239.05	0.60	6.74	6.35	2.017	0.029	24	0	
Итого:				6423.5	6340.67	6334.6	6274.90	65.77			50.756	2.666	720	0	
Средние:	51.68	43.73	7.94						6.99	6.73					

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 16685ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/10/26г.-19/11/26г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:пр. Ленина 55\1 2ввод Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
Тхв= 0.00°C G3 max = 2.00 м3/ч G3 min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00179191 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 1 БД 1 ФТ=0 Т3=1 КС=0xFBE0 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	V3	Mг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	м3	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
21/10/26	42.33	36.17	6.16	84.43	83.71	81.67	81.19	0.00	2.52	7.00	7.00	0.516	0.091	24	0	
22/10/26	44.19	37.48	6.71	84.90	84.18	82.03	81.55	0.00	2.63	7.00	7.00	0.561	0.099	24	0	
23/10/26	44.05	37.30	6.75	84.51	83.79	81.84	81.36	0.00	2.43	7.00	7.00	0.565	0.091	24	0	
24/10/26	43.91	37.16	6.75	84.46	83.74	81.71	81.23	0.00	2.51	7.00	7.00	0.564	0.094	24	0	
25/10/26	43.73	36.96	6.77	84.44	83.72	81.59	81.11	0.00	2.61	7.00	7.00	0.566	0.097	24	0	
26/10/26	43.72	36.91	6.81	84.32	83.60	81.48	81.00	0.00	2.60	7.00	7.00	0.570	0.096	24	0	
27/10/26	43.30	36.59	6.71	83.52	82.80	80.73	80.25	0.00	2.55	7.00	7.00	0.552	0.094	24	0	
28/10/26	45.17	38.19	6.98	90.54	89.71	87.74	87.16	0.00	2.55	7.00	7.00	0.624	0.098	24	0	
29/10/26	48.40	40.27	8.13	89.81	88.84	87.08	86.36	0.00	2.48	7.00	7.00	0.722	0.100	24	0	
30/10/26	47.30	40.25	7.05	101.95	100.88	99.08	98.36	0.00	2.52	7.00	7.00	0.710	0.102	24	0	
31/10/26	49.12	41.80	7.32	108.58	107.38	105.64	104.69	0.00	2.69	7.00	7.00	0.787	0.113	24	0	
01/11/26	49.28	41.98	7.30	108.20	107.00	105.22	104.26	0.00	2.74	7.00	7.00	0.782	0.115	24	0	
02/11/26	49.35	41.75	7.60	101.23	100.08	98.20	97.35	0.00	2.73	7.00	7.00	0.761	0.114	24	0	
03/11/26	51.55	42.69	8.86	96.79	95.58	93.67	92.92	0.00	2.66	7.00	7.00	0.844	0.114	24	0	
04/11/26	55.14	45.84	9.30	104.27	102.83	101.15	100.19	0.00	2.64	7.00	7.00	0.955	0.121	24	0	
05/11/26	54.07	45.69	8.38	113.13	111.59	110.08	109.00	0.00	2.59	7.00	7.00	0.931	0.119	24	0	
06/11/26	55.01	46.47	8.54	109.93	108.42	107.37	106.28	0.00	2.14	7.00	7.00	0.924	0.100	24	0	
07/11/26	54.92	46.58	8.34	119.28	117.61	116.37	115.17	0.00	2.44	7.00	7.00	0.982	0.114	24	0	
08/11/26	55.11	46.71	8.40	119.11	117.43	116.16	114.96	0.00	2.47	7.00	7.00	0.990	0.116	24	0	
09/11/26	55.20	46.77	8.43	119.11	117.43	116.19	114.99	0.00	2.44	7.00	7.00	0.988	0.114	24	0	
10/11/26	55.31	46.81	8.50	118.27	116.59	115.48	114.28	0.00	2.31	7.00	7.00	0.989	0.108	24	0	
11/11/26	54.47	46.14	8.33	117.02	115.34	114.20	113.00	0.00	2.34	7.00	7.00	0.958	0.108	24	0	
12/11/26	52.61	44.69	7.92	113.44	111.96	110.59	109.52	0.00	2.44	7.00	7.00	0.887	0.109	24	0	
13/11/26	54.77	46.37	8.40	99.95	98.56	97.61	96.60	0.00	1.96	7.00	7.00	0.825	0.091	24	0	
14/11/26	54.93	46.50	8.43	117.30	115.63	114.52	113.32	0.00	2.31	7.00	7.00	0.972	0.108	24	0	
15/11/26	54.75	46.47	8.28	117.27	115.59	114.43	113.23	0.00	2.36	7.00	7.00	0.956	0.110	24	0	
16/11/26	55.01	46.66	8.35	117.71	116.03	114.88	113.68	0.00	2.35	7.00	7.00	0.966	0.110	24	0	
17/11/26	55.05	46.63	8.42	117.51	115.83	114.70	113.50	0.00	2.33	7.00	7.00	0.972	0.109	24	0	
18/11/26	55.34	46.94	8.40	118.08	116.40	115.33	114.13	0.00	2.27	7.00	7.00	0.976	0.107	24	0	
19/11/26	55.20	46.81	8.39	118.15	116.47	115.39	114.19	0.00	2.28	7.00	7.00	0.976	0.107	24	0	
Итого:				3127.2	3088.72	3042.1	3014.83	0.00	73.89			24.371	3.169	720	0	
Средние:	50.74	42.91	7.82							7.00	7.00					

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 870ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

Отчет о потреблении...
от 20-11-2026
За период с 21-10-2026 00:00:00 по 20-11-2026 00:00:00

Потребитель : ОАО "Жилуправление"
Адрес : Лермонтова 6
Объект : Жилой дом
Прибор : ИМ 2300 N ВВ644
Назначение : Теплосчетчик с ЧД расхода для ЦО и ГВС

Канал	Qt1	T1	Gm1	T2	Gm2	tm1	ts1
Един.измерения.	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
Макс.предел	1000000	150	1000000	150	1000000	1000000	1000000
Миним.предел	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные данные поинтервально (за 1 сут.)

Дата, время							
21-10-2026 00:00:00	-	-	-	-	-	-	-
22-10-2026 00:00:00	0.88	42.66	164.35	37.28	162.21	24:00	24:00
23-10-2026 00:00:00	0.97	44.67	175.78	39.11	173.67	24:00	24:00
24-10-2026 00:00:00	0.96	44.15	195.21	39.20	192.83	24:00	24:00
25-10-2026 00:00:00	0.97	44.25	195.57	39.26	193.16	24:00	24:00
26-10-2026 00:00:00	0.98	44.26	195.75	39.23	193.28	24:00	24:00
27-10-2026 00:00:00	0.99	44.31	195.77	39.26	193.28	24:00	24:00
28-10-2026 00:00:00	1.10	46.70	196.74	41.12	194.31	24:00	24:00
29-10-2026 00:00:00	1.19	48.57	193.90	42.40	191.61	24:00	24:00
30-10-2026 00:00:00	1.30	51.09	200.35	44.56	198.02	24:00	24:00
31-10-2026 00:00:00	1.27	50.66	194.23	44.08	191.99	24:00	24:00
01-11-2026 00:00:00	1.27	50.60	194.12	44.03	191.88	24:00	24:00
02-11-2026 00:00:00	1.27	50.57	194.11	44.03	191.88	24:00	24:00
03-11-2026 00:00:00	1.27	50.52	194.22	43.97	191.99	24:00	24:00
04-11-2026 00:00:00	1.36	52.07	193.85	45.05	191.63	24:00	24:00
05-11-2026 00:00:00	1.41	53.92	193.21	46.61	191.22	24:00	24:00
06-11-2026 00:00:00	1.37	53.63	193.50	46.52	191.52	24:00	24:00
07-11-2026 00:00:00	1.41	53.87	191.98	46.49	189.98	24:00	24:00
08-11-2026 00:00:00	1.47	55.38	191.23	47.68	189.32	24:00	24:00
09-11-2026 00:00:00	1.47	55.60	191.30	47.88	189.36	24:00	24:00
10-11-2026 00:00:00	1.50	55.81	191.78	47.96	189.83	24:00	24:00
11-11-2026 00:00:00	1.47	55.34	192.20	47.67	190.27	24:00	24:00
12-11-2026 00:00:00	1.46	55.24	192.01	47.61	190.12	24:00	24:00
13-11-2026 00:00:00	1.47	55.48	191.71	47.78	189.87	24:00	24:00
14-11-2026 00:00:00	1.45	55.20	191.08	47.57	189.15	24:00	24:00
15-11-2026 00:00:00	1.46	55.45	194.60	47.94	192.65	24:00	24:00
16-11-2026 00:00:00	1.44	55.59	194.77	48.16	192.88	24:00	24:00
17-11-2026 00:00:00	1.46	55.66	195.60	48.16	193.67	24:00	24:00
18-11-2026 00:00:00	1.49	55.72	215.04	48.75	212.89	24:00	24:00
19-11-2026 00:00:00	1.50	55.64	229.15	49.09	226.85	24:00	24:00
20-11-2026 00:00:00	1.50	55.42	230.66	48.92	228.33	24:00	24:00

Итого за отчетный период:

часов:минут	Гкал	град.С	тонн	град.С	тонн	час:мин	час:мин
720:00	39.14	51.60	5863.80	44.91	5799.65	720:00	720:00

Отв. лицо : Начальник СпОКПУ Морозов И.Е.

Ведомость потребления тепловой энергии за отчетный период с 21.10.2026 по 19.11.2026 г.

Пульсар

Адрес: г. Октябрьский, ул. Островского д. 7 1вв

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Пульсар

№ ПУ 15355410

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	T2, °C	V1 (м. куб)	V2 (м. куб)	M 1 (тонна)	M 2 (тонна)	P1, МПа	P2, МПа	ts1, ч
21.10.2026	109,29	40,29	30,50	7354,95	7284,68	7258,23	7238,99	0,47	0,43	24,00
22.10.2026	109,57	42,33	32,82	7385,08	7314,83	7288,14	7269,02	0,48	0,43	24,00
23.10.2026	109,89	44,34	34,70	7418,55	7348,31	7321,32	7302,34	0,51	0,46	24,00
24.10.2026	110,22	43,86	35,10	7456,03	7385,77	7358,50	7339,63	0,56	0,50	24,00
25.10.2026	110,55	43,96	35,25	7494,28	7423,99	7396,42	7377,66	0,58	0,50	24,00
26.10.2026	110,88	43,97	35,37	7533,09	7462,74	7434,92	7416,23	0,58	0,51	24,00
27.10.2026	111,21	44,02	35,64	7573,53	7503,08	7475,02	7456,36	0,58	0,51	24,00
28.10.2026	111,58	46,36	37,07	7613,92	7543,40	7515,04	7496,46	0,58	0,51	24,00
29.10.2026	111,98	48,17	38,12	7654,25	7583,64	7554,95	7536,46	0,58	0,50	24,00
30.10.2026	112,42	50,66	39,74	7694,61	7623,86	7594,86	7576,42	0,58	0,50	24,00
31.10.2026	112,85	50,24	39,50	7734,87	7664,03	7634,67	7616,34	0,59	0,51	24,00
01.11.2026	113,27	50,18	39,45	7775,11	7704,19	7674,46	7656,24	0,58	0,51	24,00
02.11.2026	113,70	50,15	39,39	7815,35	7744,36	7714,26	7696,15	0,58	0,50	24,00
03.11.2026	114,12	50,10	39,39	7855,61	7784,54	7754,07	7736,08	0,58	0,50	24,00
04.11.2026	114,58	51,61	40,06	7895,83	7824,64	7793,82	7775,91	0,58	0,50	24,00
05.11.2026	115,06	53,42	41,28	7935,88	7864,56	7833,37	7815,55	0,58	0,50	24,00
06.11.2026	115,52	53,11	40,50	7973,08	7901,64	7870,10	7852,36	0,58	0,50	24,00
07.11.2026	115,97	53,25	38,68	8004,12	7932,58	7900,75	7883,12	0,58	0,50	24,00
08.11.2026	116,43	54,73	39,55	8035,07	7963,47	7931,30	7913,82	0,58	0,50	24,00
09.11.2026	116,90	54,95	39,53	8066,04	7994,38	7961,85	7944,52	0,57	0,49	24,00
10.11.2026	117,38	55,14	39,45	8097,00	8025,30	7992,40	7975,24	0,58	0,50	24,00
11.11.2026	117,85	54,68	39,20	8127,98	8056,22	8022,96	8005,97	0,57	0,49	24,00
12.11.2026	118,32	54,57	39,30	8158,99	8087,19	8053,57	8036,75	0,58	0,50	24,00
13.11.2026	118,79	54,81	39,32	8190,01	8118,16	8084,17	8067,51	0,58	0,50	24,00
14.11.2026	119,26	54,53	39,23	8220,97	8149,06	8114,72	8098,23	0,57	0,49	24,00
15.11.2026	119,73	54,78	39,64	8252,52	8180,58	8145,85	8129,54	0,59	0,50	24,00
16.11.2026	120,20	54,93	39,85	8284,10	8212,09	8177,01	8160,84	0,59	0,50	24,00
17.11.2026	120,68	54,99	39,56	8315,74	8243,68	8208,23	8192,22	0,58	0,50	24,00
18.11.2026	121,16	55,05	39,85	8347,60	8275,45	8239,66	8223,79	0,59	0,51	24,00
19.11.2026	121,63	54,97	39,89	8379,54	8307,31	8271,17	8255,44	0,58	0,50	24,00
Итого	**12,34**	**---**	**---**	**1024,60**	**1022,63**	**1012,94**	**1016,45**	**---**	**---**	**720,00**
Среднее		50,60	38,23	---				0,57	0,50	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Ведомость потребления тепловой энергии за отчетный период с 21.10.2026 по 21.11.2026 г.

Пульсар

Адрес: г. Октябрьский, ул. Островского д. 7 2вв

Потребитель: АО "Жилуправление"

Модель ПУ: Пульсар

№ ПУ 15355408

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	T2, °C	V1 (м. куб)	V2 (м. куб)	M 1 (тонна)	M 2 (тонна)	P1, МПа	P2, МПа	ts1, ч
21.10.2026	109,38	39,91	26,28	6933,02	6861,01	6836,46	6861,01	0,48	0,45	24,00
22.10.2026	109,63	42,08	29,34	6953,19	6881,03	6856,48	6881,03	0,48	0,44	24,00
23.10.2026	109,92	44,06	30,60	6974,61	6902,25	6877,72	6902,25	0,52	0,47	24,00
24.10.2026	110,21	43,59	31,12	6998,62	6926,05	6901,54	6926,05	0,57	0,53	24,00
25.10.2026	110,51	43,69	31,40	7023,12	6950,33	6925,83	6950,33	0,58	0,54	24,00
26.10.2026	110,81	43,70	31,32	7047,62	6974,59	6950,14	6974,59	0,59	0,53	24,00
27.10.2026	111,12	43,74	31,24	7072,14	6998,89	6974,46	6998,89	0,59	0,54	24,00
28.10.2026	111,45	46,06	32,34	7096,67	7023,18	6998,77	7023,18	0,59	0,53	24,00
29.10.2026	111,81	47,88	33,10	7121,16	7047,39	7023,00	7047,39	0,59	0,53	24,00
30.10.2026	112,20	50,37	34,54	7146,62	7072,56	7048,18	7072,56	0,59	0,53	24,00
31.10.2026	112,60	49,97	34,91	7173,54	7099,20	7074,80	7099,20	0,59	0,53	24,00
01.11.2026	113,00	49,91	34,80	7200,44	7125,81	7101,42	7125,81	0,59	0,53	24,00
02.11.2026	113,40	49,88	34,90	7227,35	7152,42	7128,03	7152,42	0,59	0,52	24,00
03.11.2026	113,80	49,84	34,85	7254,27	7179,05	7154,65	7179,05	0,59	0,51	24,00
04.11.2026	114,23	51,34	35,25	7281,17	7205,62	7181,24	7205,62	0,58	0,52	24,00
05.11.2026	114,67	53,15	36,33	7307,94	7232,01	7207,68	7232,01	0,58	0,52	24,00
06.11.2026	115,11	52,88	36,47	7334,77	7258,48	7234,17	7258,48	0,58	0,52	24,00
07.11.2026	115,55	53,10	36,33	7361,44	7284,82	7260,51	7284,82	0,58	0,52	24,00
08.11.2026	116,01	54,58	36,94	7388,03	7311,15	7286,75	7311,15	0,58	0,52	24,00
09.11.2026	116,48	54,79	37,00	7414,63	7337,49	7313,00	7337,49	0,58	0,51	24,00
10.11.2026	116,95	54,99	37,08	7441,25	7363,83	7339,26	7363,83	0,58	0,52	24,00
11.11.2026	117,40	54,53	37,05	7467,92	7390,20	7365,58	7390,20	0,58	0,51	24,00
12.11.2026	117,86	54,42	37,09	7494,59	7416,59	7391,90	7416,59	0,58	0,52	24,00
13.11.2026	118,32	54,65	37,30	7521,25	7442,99	7418,20	7442,99	0,58	0,51	24,00
14.11.2026	118,77	54,38	37,15	7547,90	7469,34	7444,51	7469,34	0,58	0,52	24,00
15.11.2026	119,22	54,63	37,57	7575,02	7496,24	7471,27	7496,24	0,59	0,52	24,00
16.11.2026	119,68	54,79	37,77	7602,17	7523,16	7498,06	7523,16	0,59	0,52	24,00
17.11.2026	120,14	54,85	37,75	7629,38	7550,13	7524,90	7550,13	0,59	0,52	24,00
18.11.2026	120,60	54,91	37,95	7656,77	7577,27	7551,93	7577,27	0,59	0,52	24,00
19.11.2026	121,05	54,82	37,95	7684,23	7604,49	7579,02	7604,49	0,59	0,53	24,00
Итого	**11,67**	**---**	**---**	**751,21**	**743,48**	**742,56**	**743,48**	**---**	**---**	**720,00**
Среднее		50,38	34,79	---				0,58	0,52	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Ведомость потребления тепловой энергии за отчетный период с 21.10.2026 по 21.11.2026 г.

Пульсар

Адрес: г. Октябрьский, ул. Островского д. 56
Потребитель: АО "Жилуправление"
Модель ПУ: Пульсар
№ ПУ 2816576

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	T2, °C	V1 (м. куб)	M (тонна)	ts1, ч
21.10.2026	13,93	65,64	34,67	511,98	502,33	24,00
22.10.2026	14,60	66,73	35,64	534,06	523,97	24,00
23.10.2026	15,27	66,57	35,13	555,79	545,27	24,00
24.10.2026	15,96	67,06	35,41	578,02	567,07	24,00
25.10.2026	16,64	66,82	35,24	600,07	588,68	24,00
26.10.2026	17,33	66,76	35,34	622,47	610,64	24,00
27.10.2026	18,09	66,88	38,95	650,26	637,89	24,00
28.10.2026	18,76	65,52	36,14	674,02	661,19	24,00
29.10.2026	19,48	65,21	37,70	700,76	687,43	24,00
30.10.2026	20,23	65,50	38,35	729,15	715,28	24,00
31.10.2026	20,96	63,15	39,51	760,93	746,50	24,00
01.11.2026	21,72	65,63	38,37	789,64	774,67	24,00
02.11.2026	22,50	66,12	38,45	818,18	802,66	24,00
03.11.2026	23,30	67,28	39,15	847,48	831,37	24,00
04.11.2026	24,14	66,89	40,57	880,04	863,30	24,00
05.11.2026	24,99	66,92	41,66	914,30	896,88	24,00
06.11.2026	25,79	66,54	40,14	945,54	927,51	24,00
07.11.2026	26,55	65,64	37,52	972,99	954,44	24,00
08.11.2026	27,34	66,35	38,28	1001,91	982,80	24,00
09.11.2026	28,20	66,79	40,52	1039,44	1019,59	24,00
10.11.2026	29,09	67,20	42,49	1076,08	1055,50	24,00
11.11.2026	29,94	67,43	40,51	1108,52	1087,30	24,00
12.11.2026	30,74	66,75	38,06	1136,97	1115,19	24,00
13.11.2026	31,52	65,48	38,13	1166,07	1143,73	24,00
14.11.2026	32,32	66,80	38,25	1194,84	1171,95	24,00
15.11.2026	33,12	67,28	37,52	1222,30	1198,86	24,00
16.11.2026	33,91	66,89	37,76	1249,91	1225,92	24,00
17.11.2026	34,71	67,05	37,90	1278,02	1253,48	24,00
18.11.2026	35,52	67,20	38,22	1306,60	1281,50	24,00
19.11.2026	36,35	67,21	38,87	1336,49	1310,79	24,00
Итого	**22,42**	**---**	**---**	**824,51**	**808,46**	**720,00**
Среднее		66,44	38,15	---		---

ТВ-7 ТС1, Суточный
с 21.10.26 по 19.11.26

Объект: г. Октябрьский, Садовое кольцо, 29
Потребитель: АО "Жилуправление"
Прибор ТВ7-04.1 Заводской номер: 20123943

БД=1, ТВ1, СИ=6, КТЗ=0, ФРТ=0, КСН=0x936A

Дата	t1, (°C)	t2, (°C)	t3, (°C)	dt, (°C)	P1, (кгс/см2)	P2, (кгс/см2)	P3, (кгс/см2)	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
21.10.26	43.07	37.12	н/д	5.95	4.76	4.75	н/д	37.275	0.000	н/д	36.958	0.000	н/д	36.958	0.220	н/д	24	0
22.10.26	44.82	38.35	н/д	6.47	4.80	4.80	н/д	37.124	0.000	н/д	36.781	0.000	н/д	36.781	0.238	н/д	24	0
23.10.26	44.80	38.09	н/д	6.71	4.80	4.80	н/д	36.991	0.000	н/д	36.650	0.000	н/д	36.650	0.246	н/д	24	0
24.10.26	44.59	37.94	н/д	6.65	4.79	4.78	н/д	36.996	0.000	н/д	36.657	0.000	н/д	36.657	0.244	н/д	24	0
25.10.26	44.51	37.90	н/д	6.61	4.80	4.79	н/д	36.973	0.000	н/д	36.637	0.000	н/д	36.637	0.242	н/д	24	0
26.10.26	44.81	38.03	н/д	6.78	4.79	4.79	н/д	36.967	0.000	н/д	36.626	0.000	н/д	36.626	0.248	н/д	24	0
27.10.26	46.45	39.16	н/д	7.29	4.80	4.80	н/д	36.962	0.000	н/д	36.594	0.000	н/д	36.594	0.267	н/д	24	0
28.10.26	46.41	39.11	н/д	7.30	4.79	4.78	н/д	36.964	0.000	н/д	36.597	0.000	н/д	36.597	0.267	н/д	24	0
29.10.26	46.99	39.56	н/д	7.43	4.79	4.79	н/д	36.964	0.000	н/д	36.587	0.000	н/д	36.587	0.272	н/д	24	0
30.10.26	46.51	39.26	н/д	7.24	4.78	4.77	н/д	36.941	0.000	н/д	36.571	0.000	н/д	36.571	0.265	н/д	24	0
31.10.26	46.36	38.99	н/д	7.36	4.78	4.77	н/д	37.042	0.000	н/д	36.674	0.000	н/д	36.674	0.270	н/д	24	0
01.11.26	47.32	39.59	н/д	7.73	4.76	4.75	н/д	36.938	0.000	н/д	36.556	0.000	н/д	36.556	0.283	н/д	24	0
02.11.26	49.97	41.49	н/д	8.48	4.73	4.73	н/д	36.882	0.000	н/д	36.454	0.000	н/д	36.454	0.309	н/д	24	0
03.11.26	50.26	41.64	н/д	8.61	4.74	4.73	н/д	36.897	0.000	н/д	36.466	0.000	н/д	36.466	0.314	н/д	24	0
04.11.26	50.80	42.03	н/д	8.76	4.76	4.76	н/д	36.873	0.000	н/д	36.431	0.000	н/д	36.431	0.319	н/д	24	0
05.11.26	50.40	41.83	н/д	8.57	4.80	4.80	н/д	36.712	0.000	н/д	36.279	0.000	н/д	36.279	0.311	н/д	24	0
06.11.26	51.43	42.45	н/д	8.99	4.83	4.83	н/д	36.508	0.000	н/д	36.061	0.000	н/д	36.061	0.324	н/д	24	0
07.11.26	53.41	43.85	н/д	9.56	4.80	4.80	н/д	36.537	0.000	н/д	36.054	0.000	н/д	36.054	0.345	н/д	24	0
08.11.26	53.77	43.87	н/д	9.90	4.80	4.80	н/д	36.545	0.000	н/д	36.055	0.000	н/д	36.055	0.357	н/д	24	0
09.11.26	52.83	43.35	н/д	9.47	4.81	4.81	н/д	36.524	0.000	н/д	36.051	0.000	н/д	36.051	0.341	н/д	24	0
10.11.26	53.24	43.62	н/д	9.62	4.82	4.82	н/д	36.689	0.000	н/д	36.205	0.000	н/д	36.205	0.348	н/д	24	0
11.11.26	53.43	44.00	н/д	9.42	4.81	4.81	н/д	37.014	0.000	н/д	36.525	0.000	н/д	36.525	0.344	н/д	24	0
12.11.26	53.21	43.82	н/д	9.39	4.82	4.82	н/д	37.010	0.000	н/д	36.523	0.000	н/д	36.523	0.343	н/д	24	0
13.11.26	53.07	43.87	н/д	9.20	4.81	4.81	н/д	37.358	0.000	н/д	36.869	0.000	н/д	36.869	0.339	н/д	24	0
14.11.26	53.54	44.34	н/д	9.20	4.84	4.84	н/д	38.479	0.000	н/д	37.967	0.000	н/д	37.967	0.349	н/д	24	0
15.11.26	53.25	44.32	н/д	8.93	4.83	4.83	н/д	38.491	0.000	н/д	37.988	0.000	н/д	37.988	0.339	н/д	24	0
16.11.26	53.52	44.40	н/д	9.12	4.84	4.83	н/д	38.433	0.000	н/д	37.922	0.000	н/д	37.922	0.346	н/д	24	0
17.11.26	53.32	44.31	н/д	9.01	4.82	4.81	н/д	38.417	0.000	н/д	37.911	0.000	н/д	37.911	0.341	н/д	24	0
18.11.26	53.70	44.59	н/д	9.10	4.83	4.83	н/д	38.774	0.000	н/д	38.257	0.000	н/д	38.257	0.348	н/д	24	0
19.11.26	53.72	44.58	н/д	9.14	4.82	4.81	н/д	38.685	0.000	н/д	38.168	0.000	н/д	38.168	0.347	н/д	24	0
Итого	---	---	---	---	---	---	---	**1078.280**	**0.000**	---	**1065.906**	**0.000**	---	**1065.906**	**9.126**	---	**720**	**0**
Среднее	**49.66**	**41.42**	---	**8.24**	**4.80**	**4.79**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Показания интеграторов

Дата	V1, (м3)	V2, (м3)	V3, (м3)	M1, (т)	M2, (т)	M3, (т)	dM (т)	Qтв, (Гкал)	Qг, (Гкал)	ВНР, (ч)	ВОС, (ч)
20.10.26 24:00	16671.876	5546.679	0.000	16454.641	5456.055	0.000	10998.586	167.046	0.000	15996	2593
19.11.26 24:00	17750.156	5546.679	0.000	17520.546	5456.055	0.000	12064.492	175.825	0.000	16692	2593
Итого за период	1078.280	0.000	0.000	1065.905	0.000	0.000	1065.906	9.126	0.000	720	0

Представитель абонента _____/_____Представитель поставщика _____/_____

Ведомость потребления тепловой энергии за отчетный период
с 21.10.2026 по 19.11.2026 г.

Пульсар

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова д. 26
Потребитель: АО "Жилуправление"
Модель ПУ: Пульсар
№ ПУ 4015637

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	T2, °C	V1 (м. куб)	ts1, ч
21.10.2026	0,77	42,90	36,00	115,29	24,00
22.10.2026	0,85	45,00	38,00	124,14	24,00
23.10.2026	0,87	44,00	38,10	139,14	24,00
24.10.2026	0,87	44,50	38,20	139,46	24,00
25.10.2026	0,88	44,50	38,20	139,66	24,00
26.10.2026	0,90	44,60	38,00	140,87	24,00
27.10.2026	0,99	47,00	39,90	138,81	24,00
28.10.2026	1,06	48,80	41,10	140,12	24,00
29.10.2026	1,16	51,40	43,00	139,69	24,00
30.10.2026	1,13	50,90	42,70	139,68	24,00
31.10.2026	1,13	50,90	42,70	193,69	24,00
01.11.2026	1,14	50,90	42,60	139,79	24,00
02.11.2026	1,14	50,80	42,60	139,76	24,00
03.11.2026	1,23	52,30	43,40	139,63	24,00
04.11.2026	1,27	54,20	45,00	139,77	24,00
05.11.2026	1,23	53,90	45,00	138,71	24,00
06.11.2026	1,25	54,20	45,00	138,34	24,00
07.11.2026	1,31	55,70	46,00	138,38	24,00
08.11.2026	1,32	55,90	46,20	138,38	24,00
09.11.2026	1,34	56,10	46,30	138,76	24,00
10.11.2026	1,30	55,60	46,10	139,04	24,00
11.11.2026	1,30	55,50	46,00	138,60	24,00
12.11.2026	1,31	55,80	46,10	137,95	24,00
13.11.2026	1,30	55,50	45,90	137,45	24,00
14.11.2026	1,30	55,70	46,30	140,12	24,00
15.11.2026	1,29	55,90	46,60	140,26	24,00
16.11.2026	1,30	56,00	46,60	140,58	24,00
17.11.2026	1,32	56,00	46,70	144,75	24,00
18.11.2026	1,33	55,90	46,90	148,65	24,00
19.11.2026	1,34	55,80	46,80	148,95	24,00
Итого	**34,94**	**---**	**---**	**4218,42**	**720,00**
Среднее		51,87	43,40	---	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
21/10/26г.-19/11/26г.

Абонент:_____ Договор N:_____
Адрес:Свердлова 30 Тип расходомера:_____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет.N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 90.00 м3/ч G под min = 0.24 м3/ч
М сет.воды=_____т.сут Мгвс=_____ т.сут G обр max = 90.00 м3/ч G обр min = 0.24 м3/ч
Тхв= 5.00°C

Заводской номер 00182178 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0x3380 ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qг	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
21/10/26	42.68	35.16	7.52	87.07	86.30	84.57	84.09	2.21	1.00	1.00	0.649	0.066	24	0	
22/10/26	44.66	36.82	7.84	92.72	91.81	90.10	89.52	2.29	1.00	1.00	0.720	0.073	24	0	
23/10/26	44.17	36.96	7.21	101.72	100.76	99.19	98.47	2.29	1.00	1.00	0.722	0.073	24	0	
24/10/26	44.26	36.96	7.30	101.81	100.85	99.33	98.61	2.24	1.00	1.00	0.739	0.071	24	0	
25/10/26	44.27	36.96	7.31	101.80	100.84	99.41	98.69	2.15	1.00	1.00	0.738	0.068	24	0	
26/10/26	44.33	36.87	7.46	101.78	100.82	99.43	98.71	2.11	1.00	1.00	0.750	0.067	24	0	
27/10/26	46.70	38.40	8.30	101.96	100.96	99.43	98.71	2.25	1.00	1.00	0.834	0.075	24	0	
28/10/26	48.58	39.52	9.06	101.79	100.68	99.12	98.40	2.28	1.00	1.00	0.907	0.078	24	0	
29/10/26	51.06	41.20	9.86	102.21	101.01	99.39	98.66	2.35	1.00	1.00	0.995	0.085	24	0	
30/10/26	50.64	40.90	9.74	101.63	100.43	98.93	98.21	2.22	1.00	1.00	0.973	0.079	24	0	
31/10/26	50.58	40.83	9.75	101.54	100.34	98.93	98.21	2.13	1.00	1.00	0.978	0.076	24	0	
01/11/26	50.55	40.83	9.72	101.46	100.26	98.93	98.21	2.05	1.00	1.00	0.973	0.073	24	0	
02/11/26	50.51	40.76	9.75	101.46	100.26	99.02	98.30	1.96	1.00	1.00	0.974	0.070	24	0	
03/11/26	52.06	41.51	10.55	101.56	100.24	98.97	98.14	2.10	1.00	1.00	1.054	0.076	24	0	
04/11/26	53.90	42.90	11.00	101.43	99.99	98.76	97.80	2.19	1.00	1.00	1.094	0.083	24	0	
05/11/26	53.61	42.99	10.62	101.36	99.92	98.84	97.88	2.04	1.00	1.00	1.055	0.077	24	0	
06/11/26	53.87	42.93	10.94	100.80	99.36	98.32	97.36	2.00	1.00	1.00	1.084	0.076	24	0	
07/11/26	55.36	43.93	11.43	101.37	99.93	98.81	97.85	2.08	1.00	1.00	1.143	0.081	24	0	
08/11/26	55.56	44.06	11.50	101.33	99.89	98.84	97.88	2.01	1.00	1.00	1.151	0.078	24	0	
09/11/26	55.77	44.10	11.67	101.35	99.91	98.91	97.95	1.96	1.00	1.00	1.160	0.076	24	0	
10/11/26	55.30	43.94	11.36	101.45	100.01	99.19	98.23	1.78	1.00	1.00	1.136	0.069	24	0	
11/11/26	55.20	43.88	11.32	101.39	99.95	99.20	98.24	1.71	1.00	1.00	1.128	0.066	24	0	
12/11/26	55.43	44.02	11.41	101.36	99.92	99.25	98.29	1.63	1.00	1.00	1.137	0.063	24	0	
13/11/26	55.16	43.73	11.43	101.10	99.66	99.13	98.17	1.49	1.00	1.00	1.132	0.058	24	0	
14/11/26	55.41	44.16	11.25	102.73	101.29	100.82	99.86	1.43	1.00	1.00	1.133	0.056	24	0	
15/11/26	55.56	44.43	11.13	102.57	101.13	100.69	99.73	1.40	1.00	1.00	1.125	0.055	24	0	
16/11/26	55.62	44.44	11.18	102.84	101.40	101.06	100.10	1.30	1.00	1.00	1.128	0.051	24	0	
17/11/26	55.67	44.49	11.18	103.88	102.44	102.18	101.22	1.22	1.00	1.00	1.143	0.048	24	0	
18/11/26	55.58	44.44	11.14	104.21	102.77	102.58	101.62	1.15	1.00	1.00	1.145	0.045	24	0	
19/11/26	55.36	44.18	11.18	104.62	103.18	103.10	102.14	1.04	1.00	1.00	1.154	0.041	24	0	
Итого:				3034.3	2996.31	2964.4	2939.25	57.06			30.054	2.053	720	0	
Средние:	51.58	41.54	10.03						1.00	1.00					

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 19750ч

Представитель абонента Представитель теплоснабж.организации

Ведомость потребления тепловой энергии за отчетный период с 21.10.2026 по 19.11.2026 г.

Пульсар

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова д. 38
Потребитель: АО "Жилуправление"
Модель ПУ: Пульсар
№ ПУ 4298336

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	T2, °C	V1 (м. куб)	M (тонна)	ts1, ч
21.10.2026	379,66	40,45	34,65	36237,38	34881,87	24,00
22.10.2026	379,85	42,89	35,92	36264,58	34908,86	24,00
23.10.2026	380,05	44,39	37,27	36293,82	34937,85	24,00
24.10.2026	380,27	43,97	37,36	36326,04	34969,80	24,00
25.10.2026	380,48	44,11	37,37	36358,42	35001,91	24,00
26.10.2026	380,70	44,08	37,27	36390,86	35034,08	24,00
27.10.2026	380,92	44,34	37,43	36423,34	35066,29	24,00
28.10.2026	381,16	46,50	38,94	36455,78	35098,43	24,00
29.10.2026	381,43	48,78	40,44	36488,06	35130,37	24,00
30.10.2026	381,71	50,77	41,90	36520,35	35162,29	24,00
31.10.2026	381,99	50,36	41,65	36552,54	35194,12	24,00
01.11.2026	382,27	50,32	41,50	36584,73	35225,95	24,00
02.11.2026	382,55	50,29	41,56	36616,92	35257,78	24,00
03.11.2026	382,82	50,20	41,51	36649,19	35289,69	24,00
04.11.2026	383,13	52,09	42,65	36681,84	35321,96	24,00
05.11.2026	383,44	53,62	43,74	36714,00	35353,70	24,00
06.11.2026	383,75	53,19	43,60	36746,25	35385,55	24,00
07.11.2026	384,06	53,74	43,67	36778,21	35417,11	24,00
08.11.2026	384,39	55,00	44,50	36810,11	35448,58	24,00
09.11.2026	384,73	55,19	44,59	36842,04	35480,08	24,00
10.11.2026	385,07	55,44	44,72	36873,99	35511,59	24,00
11.11.2026	385,39	54,87	44,42	36905,98	35543,15	24,00
12.11.2026	385,72	54,88	44,51	36937,96	35574,71	24,00
13.11.2026	386,05	55,07	44,63	36969,96	35606,27	24,00
14.11.2026	386,38	54,81	44,43	37001,96	35637,86	24,00
15.11.2026	386,71	55,08	44,79	37034,53	35669,98	24,00
16.11.2026	387,04	55,24	45,05	37067,12	35702,13	24,00
17.11.2026	387,37	55,27	45,18	37100,36	35734,93	24,00
18.11.2026	387,70	55,34	45,50	37134,66	35768,76	24,00
19.11.2026	388,03	55,23	45,43	37169,11	35802,74	24,00
Итого	**8,37**	**---**	**---**	**931,73**	**920,87**	**720,00**
Среднее		50,85	41,87	---		---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Ведомость потребления тепловой энергии за отчетный период с 21.10.2026 по 19.11.2026 г.

Пульсар

Адрес: г. Октябрьский, ул. Свердлова д. 40
Потребитель: АО "Жилуправление"
Модель ПУ: Пульсар
№ ПУ 5298778
ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	T2, °C	V1 (м. куб)	M (тонна)	P1, МПа	P2, МПа	ts1, ч
21.10.2026	275,97	40,69	35,69	37370,20	36863,47	0,46	0,39	24,00
22.10.2026	276,21	43,11	37,17	37410,69	36903,64	0,46	0,39	24,00
23.10.2026	276,47	44,67	38,67	37454,76	36947,33	0,50	0,42	24,00
24.10.2026	276,73	44,22	38,70	37502,87	36995,04	0,56	0,47	24,00
25.10.2026	277,00	44,35	38,76	37551,22	37042,98	0,57	0,48	24,00
26.10.2026	277,27	44,33	38,73	37599,61	37090,96	0,57	0,48	24,00
27.10.2026	277,54	44,57	38,87	37648,09	37139,03	0,57	0,47	24,00
28.10.2026	277,84	46,76	40,54	37696,57	37187,05	0,55	0,46	24,00
29.10.2026	278,17	49,02	42,12	37744,84	37234,81	0,55	0,47	24,00
30.10.2026	278,52	51,06	43,76	37793,21	37282,62	0,56	0,47	24,00
31.10.2026	278,86	50,64	43,45	37841,41	37330,28	0,56	0,47	24,00
01.11.2026	279,21	50,60	43,26	37889,62	37377,95	0,55	0,47	24,00
02.11.2026	279,56	50,57	43,25	37937,83	37425,61	0,56	0,47	24,00
03.11.2026	279,90	50,49	43,22	37986,14	37473,39	0,55	0,47	24,00
04.11.2026	280,28	52,36	44,57	38034,99	37521,64	0,56	0,47	24,00
05.11.2026	280,66	53,92	45,83	38083,09	37569,12	0,56	0,47	24,00
06.11.2026	281,04	53,49	45,66	38131,31	37616,73	0,55	0,46	24,00
07.11.2026	281,42	54,05	45,91	38179,12	37663,92	0,55	0,47	24,00
08.11.2026	281,82	55,33	46,75	38226,89	37711,04	0,55	0,47	24,00
09.11.2026	282,23	55,52	46,91	38274,68	37758,18	0,54	0,46	24,00
10.11.2026	282,64	55,77	47,06	38322,52	37805,36	0,53	0,46	24,00
11.11.2026	283,04	55,21	46,67	38370,36	37852,55	0,55	0,47	24,00
12.11.2026	283,45	55,21	46,67	38418,23	37899,78	0,55	0,47	24,00
13.11.2026	283,86	55,40	46,69	38466,12	37947,01	0,56	0,47	24,00
14.11.2026	284,26	55,10	46,54	38514,01	37994,26	0,56	0,47	24,00
15.11.2026	284,67	55,40	46,90	38562,78	38042,36	0,57	0,48	24,00
16.11.2026	285,07	55,51	47,12	38611,57	38090,49	0,57	0,48	24,00
17.11.2026	285,48	55,60	47,28	38661,25	38139,49	0,56	0,47	24,00
18.11.2026	285,89	55,67	47,52	38712,46	38189,99	0,57	0,47	24,00
19.11.2026	286,30	55,56	47,44	38763,87	38240,70	0,56	0,46	24,00
Итого	**10,33**	**---**	**---**	**1393,68**	**1377,23**	**---**	**---**	**720,00**
Среднее		51,14	43,72	---		0,55	0,46	---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____

Ведомость потребления тепловой энергии за отчетный период с 21.10.2026 по 19.11.2026 г.

Пульсар

Адрес: г. Октябрьский, ул. Чапаева д. 7
Потребитель: АО "Жилуправление"
Модель ПУ: Пульсар
№ ПУ 5578692

ТВ1

Дата	Qt1, Гкал	T1, °C	T2, °C	V1 (м. куб)	M (тонна)	ts1, ч
21.10.2026	453,58	40,67	33,45	37413,76	36886,12	24,00
22.10.2026	453,83	43,04	34,40	37443,07	36915,20	24,00
23.10.2026	454,10	44,64	35,83	37474,79	36946,64	24,00
24.10.2026	454,38	44,20	36,07	37509,30	36980,87	24,00
25.10.2026	454,66	44,33	36,05	37543,86	37015,14	24,00
26.10.2026	454,95	44,31	35,93	37578,43	37049,42	24,00
27.10.2026	455,24	44,54	35,99	37612,96	37083,66	24,00
28.10.2026	455,57	46,74	37,28	37647,46	37117,83	24,00
29.10.2026	455,92	48,96	38,42	37681,64	37151,64	24,00
30.10.2026	456,30	51,05	39,76	37715,88	37185,49	24,00
31.10.2026	456,68	50,64	39,46	37750,07	37219,30	24,00
01.11.2026	457,06	50,59	39,38	37784,25	37253,09	24,00
02.11.2026	457,43	50,57	39,42	37818,43	37286,89	24,00
03.11.2026	457,81	50,49	39,28	37852,65	37320,72	24,00
04.11.2026	458,22	52,33	40,11	37886,79	37354,45	24,00
05.11.2026	458,65	53,91	41,35	37920,84	37388,06	24,00
06.11.2026	459,05	53,50	41,44	37954,95	37421,73	24,00
07.11.2026	459,47	54,01	41,31	37988,71	37455,07	24,00
08.11.2026	459,91	55,34	42,10	38022,34	37488,23	24,00
09.11.2026	460,36	55,52	42,12	38055,98	37521,42	24,00
10.11.2026	460,81	55,76	42,21	38089,68	37554,64	24,00
11.11.2026	461,25	55,21	41,95	38123,41	37587,93	24,00
12.11.2026	461,69	55,20	41,99	38157,15	37621,21	24,00
13.11.2026	462,13	55,40	42,35	38191,67	37655,26	24,00
14.11.2026	462,57	55,15	42,31	38226,42	37689,54	24,00
15.11.2026	463,01	55,41	42,73	38261,85	37724,49	24,00
16.11.2026	463,45	55,56	42,94	38297,32	37759,47	24,00
17.11.2026	463,90	55,61	42,98	38333,01	37794,68	24,00
18.11.2026	464,34	55,69	43,27	38369,30	37830,46	24,00
19.11.2026	464,78	55,59	43,32	38405,89	37866,55	24,00
Итого	**11,20**	**---**	**---**	**992,13**	**980,44**	**720,00**
Среднее		51,13	39,84	---		---

Представитель абонента _____/_____

Представитель поставщика _____/_____